

2025年四季度国网沈阳供电公司66千伏主变变压器开放容量及负面情况

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量 (MVA)	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
1	变电三	安顺	66kV	安顺/1#	40	32.13	80.33%	79.10%			2021年9月	0	是	2027	
2	变电三	安顺	66kV	安顺/2#	40	30.41	76.03%	95.88%			2021年9月	0	是	2027	
3	辽中	敖司牛	66kV	敖司牛/1#	16	16.00	99.97%	106.75%			2022年10月	0	是	2026	
4	辽中	敖司牛	66kV	敖司牛/2#	16	14.38	89.86%	79.56%			2021年9月	0	是	2026	
5	变电三	白塔	66kV	白塔/1#	50 (31.5)	35.85	71.70%	59.32%			2021年9月	0	是	2028	
6	变电三	白塔	66kV	白塔/2#	50 (31.5)	32.37	64.74%	69.10%			2021年9月	0	是	2028	
7	法库	柏家沟	66kV	柏家沟/1#	10	8.80	88.00%	36.00%			2022年3月	0			
8	法库	柏家沟	66kV	柏家沟/2#	10	6.70	67.00%	51.00%			2022年3月	0			
9	法库	包家屯	66kV	包家屯/1#	6.3	6.66	105.71%	90.32%			2021年9月	0	是	2027	
10	法库	包家屯	66kV	包家屯/2#	10	7.76	77.60%	63.40%			2021年9月	0	是	2027	
11	法库	宝山	66kV	宝山/1#	31.5	11.82	37.52%	23.14%				11555			
12	法库	宝山	66kV	宝山/2#	31.5	12.18	38.67%	39.24%				11445			
13	变电三	鲍家	66kV	鲍家/1#	40	26.20	65.50%	60.88%				3250			
14	变电三	鲍家	66kV	鲍家/2#	40	14.10	35.25%	21.83%				15150			
15	变电二	北陵	66kV	北陵/1#	50 (40)	30.65	61.30%	77.10%			2021年9月	0			
16	变电二	北陵	66kV	北陵/2#	50 (40)	16.40	32.80%	53.56%			2021年9月	0			
17	变电四	北塔	66kV	北塔/1#	50	0.00	0.00%	0.00%				37500			
18	变电四	北塔	66kV	北塔/2#	50	0.00	0.00%	0.00%				37500			
19	变电二	北兴	66kV	北兴/1#	40	25.91	64.78%	64.78%				4090			
20	变电二	北兴	66kV	北兴/2#	40	9.87	24.68%	24.68%				19730			
21	变电一	曹家	66kV	曹家/1#	31.5	17.24	54.73%	0.00%				3113			
22	变电一	曹家	66kV	曹家/2#	31.5	14.68	46.60%	0.00%				8143			
23	新民	查牛	66kV	查牛/1#	20	6.02	30.10%	26.60%				6700			
24	新民	查牛	66kV	查牛/2#	20	3.55	17.75%	15.85%				11450			
25	变电一	产业	220kV	产业/1#	90	4.47	4.97%	0.74%				63030			
26	变电一	产业	220kV	产业/2#	90	3.37	3.74%	2.43%				57654			
27	康平	朝阳	66kV	朝阳/1#	31.5	17.04	54.10%	54.32%			2022年10月	0	是	2025	
28	康平	朝阳	66kV	朝阳/2#	31.5	28.55	90.63%	73.71%			2021年9月	0	是	2025	
29	康平	朝阳	66kV	朝阳/3#	40	25.21	63.03%	40.88%				59			
30	变电三	陈相	66kV	陈相/1#	40	11.10	27.75%	14.78%				18900			
31	变电三	陈相	66kV	陈相/2#	40	11.50	28.75%	28.93%				18500			
32	康平	城南	66kV	城南/1#	16	6.33	39.56%	33.44%				3270			
33	康平	城南	66kV	城南/2#	10	0.00	0.00%	0.00%				5270			
34	变电四	崇山	66kV	崇山/1#	31.5	18.12	57.52%	55.52%				380			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大 负载率	上年度最大 负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面清 单时间	计算可开 放容量 (MVA)	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
35	变电四	崇山	66kV	崇山/2#	31.5	19.99	63.46%	60.32%			2022年9月	0			
36	变电四	崇山	66kV	崇山/3#	31.5	15.19	48.22%	56.63%			2021年9月	0			
37	辽中	茨北	66kV	茨北/1#	31.5	19.18	60.89%	69.90%			2023年4月	0			
38	辽中	茨北	66kV	茨北/2#	31.5	17.41	55.28%	70.90%			2023年4月	0			
39	辽中	茨榆坨	66kV	茨榆坨/1#	40	11.56	28.90%	54.40%				16536			
40	辽中	茨榆坨	66kV	茨榆坨/2#	20	11.64	58.21%	34.29%				2774			
41	变电三	达连	66kV	达连/1#	31.5	20.40	64.76%	0.00%			2024年8月	0			
42	变电三	达连	66kV	达连/2#	31.5	20.10	63.81%	67.43%			2022年3月	0			
43	变电四	大东	66kV	大东/1#	40	19.21	48.03%	47.15%				10790			
44	变电四	大东	66kV	大东/2#	40	23.37	58.43%	56.98%				6630			
45	法库	大孤家	66kV	大孤家/1#	20	3.20	16.00%	12.00%				10585			
46	法库	大孤家	66kV	大孤家/2#	20	13.10	65.50%	53.50%				785			
47	辽中	大黑	66kV	大黑/1#	10	6.45	64.55%	0.00%			2022年3月	0			
48	辽中	大黑	66kV	大黑/2#	10	6.74	67.38%	74.50%			2024年12月	0			
49	新民	大红旗	66kV	大红旗/1#	6.3	5.20	82.54%	64.92%			2025年7月	0			
50	新民	大红旗	66kV	大红旗/2#	10	3.93	39.30%	30.30%			2025年7月	0			
51	新民	大柳	66kV	大柳/1#	10	11.19	111.90%	76.40%			2021年9月	0			
52	新民	大柳	66kV	大柳/2#	10	5.03	50.30%	33.90%			2021年9月	0			
53	变电三	大潘	66kV	大潘/1#	31.5	13.95	44.29%	48.51%				70			
54	变电三	大潘	66kV	大潘/2#	31.5	11.34	36.00%	32.92%				7425			
55	变电一	大兴	66kV	大兴/1#	40	16.52	41.30%	35.88%				9515			
56	变电一	大兴	66kV	大兴/2#	40	14.54	36.35%	38.45%				12715			
57	变电二	大志	66kV	大志/1#	50	30.96	61.92%	79.74%			2022年9月	0			
58	变电二	大志	66kV	大志/2#	50	22.67	45.34%	42.28%				670			
59	辽中	代家房	66kV	代家房/1#	10	5.17	51.71%	66.51%				2329			
60	辽中	代家房	66kV	代家房/2#	10	3.42	34.19%	0.00%				3851			
61	变电二	道义	66kV	道义/1#	31.5	20.50	65.08%	91.21%				1925	是	2028	
62	变电二	道义	66kV	道义/2#	31.5	19.50	61.90%	101.02%				2900	是	2028	
63	变电二	道义	66kV	道义/3#	40	21.20	53.00%	81.30%			2022年2月	0	是	2028	
64	变电一	得胜	66kV	得胜/1#	40	21.69	54.23%	0.00%				3385			
65	变电一	得胜	66kV	得胜/2#	40	21.40	53.50%	0.00%				4870			
66	变电二	东场	66kV	东场/1#	31.5	10.00	31.75%	26.35%				5730			
67	变电二	东场	66kV	东场/2#	31.5	8.50	26.98%	20.06%				14117			
68	新民	东郊	66kV	东郊/1#	40	13.73	34.33%	12.88%				14870			
69	新民	东郊	66kV	东郊/2#	40	12.38	30.95%	22.48%				17370			
70	变电一	东民	66kV	东民/1#	40	17.80	44.50%	46.05%			2024年8月	0			
71	变电一	东民	66kV	东民/2#	40	31.83	79.58%	80.30%			2021年12月	0			
72	变电二	董楼子	66kV	董楼子/1#	10	5.40	54.00%	70.80%				2100			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大 负载率	上年度最大 负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面清 单时间	计算可开 放容量 (MVA)	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
73	变电二	董楼子	66kV	董楼子/2#	10	6.10	61.00%	0.00%				1400			
74	变电三	洞庭	66kV	洞庭/1#	40	25.54	63.85%	79.35%				1561			
75	变电三	洞庭	66kV	洞庭/2#	40	14.20	35.50%	49.80%				13800			
76	变电三	洞庭	66kV	洞庭/3#	50 (0)	17.26	34.52%	63.78%				16671			
77	新民	法哈牛	66kV	法哈牛/1#	40	32.38	80.95%	33.25%			2025年7月	0			
78	新民	法哈牛	66kV	法哈牛/2#	40	33.87	84.68%	58.10%			2021年9月	0			
79	变电一	范屯	66kV	范屯/1#	40	20.01	50.03%	47.48%				4133			
80	变电一	范屯	66kV	范屯/2#	16	8.88	55.50%	49.50%			2021年9月	0			
81	变电二	方家	66kV	方家/1#	40	13.11	32.78%	22.35%				15460			
82	变电二	方家	66kV	方家/2#	40	11.50	28.75%	35.03%				16000			
83	康平	方家镇	66kV	方家镇/1#	10	9.21	92.10%	86.00%			2021年9月	0			
84	康平	方家镇	66kV	方家镇/2#	10	8.93	89.30%	31.40%			2025年4月	0			
85	变电二	方溪	66kV	方溪/1#	40	37.69	94.23%	94.23%			2021年9月	0			
86	变电二	方溪	66kV	方溪/2#	31.5	16.32	51.81%	51.81%			2021年9月	0			
87	变电二	方溪	66kV	方溪/3#	40	25.10	62.75%	37.08%			2023年8月	0			
88	变电四	方型	66kV	方型/1#	50 (40)	18.75	37.50%	59.60%				11250			
89	变电四	方型	66kV	方型/2#	50 (40)	23.28	46.56%	38.32%				6270			
90	变电四	方型	66kV	方型/3#	50 (40)	30.26	60.52%	80.28%			2021年9月	0	是	2028	
91	康平	富裕	66kV	富裕/1#	31.5	1.48	4.70%	40.00%				20945			
92	康平	富裕	66kV	富裕/2#	31.5	6.24	19.81%	0.00%				17385			
93	变电一	高明	66kV	高明/1#	40	28.16	70.40%	61.10%			2022年3月	0			
94	变电一	高明	66kV	高明/2#	40	23.84	59.60%	57.60%			2021年9月	0			
95	变电一	工农	66kV	工农/1#	50	19.06	38.12%	43.76%				15950			
96	变电一	工农	66kV	工农/2#	50	32.56	65.12%	60.28%				3140			
97	新民	公主屯	66kV	公主屯/1#	20	5.58	27.90%	26.70%				9420			
98	新民	公主屯	66kV	公主屯/2#	10	6.43	64.30%	57.30%				1070			
99	变电一	勾莲	66kV	勾莲/1#	40	16.22	40.55%	41.93%				10403			
100	变电一	勾莲	66kV	勾莲/2#	40	21.84	54.60%	56.70%				6915			
101	变电三	孤家子	66kV	孤家子/1#	40	21.65	54.13%	63.35%			2021年9月	0			
102	变电三	孤家子	66kV	孤家子/2#	40	34.60	86.50%	89.15%			2021年9月	0			
103	变电一	光辉	66kV	光辉/1#	16	5.46	34.13%	38.06%				6540			
104	变电一	光辉	66kV	光辉/2#	16	6.11	38.19%	29.69%				5890			
105	变电二	广源	66kV	广源/1#	40	33.86	84.65%	75.33%			2021年9月	0	是	2026	
106	变电二	广源	66kV	广源/2#	40	28.85	72.13%	77.70%			2021年9月	0	是	2026	
107	变电四	广州	66kV	广州/1#	50	21.28	42.56%	38.98%				13020			
108	变电四	广州	66kV	广州/2#	50	25.78	51.56%	51.62%				11720			
109	法库	果子园	66kV	果子园/1#	20	13.63	68.15%	85.60%			2021年9月	0	是	2028	
110	法库	果子园	66kV	果子园/2#	31.5	17.50	55.56%	41.30%				4875			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量 (MVA)	是否纳入计划	计划整改时间	备注
111	辽中	航辽	66kV	航辽/1#	31.5	13.64	43.31%	46.67%				9581			
112	辽中	航辽	66kV	航辽/2#	20	12.98	64.88%	52.90%				900			
113	康平	郝官	66kV	郝官/1#	5	3.18	63.60%	44.20%			2024年2月	0			
114	康平	郝官	66kV	郝官/2#	10	4.06	40.60%	26.90%				3440			
115	变电四	和平	66kV	和平/1#	40	21.55	53.88%	53.88%				8450			
116	变电四	和平	66kV	和平/2#	40	20.09	50.23%	50.23%				9910			
117	变电四	和平	66kV	和平/3#	40	0.00	0.00%	0.00%				22000			
118	变电二	河北	66kV	河北/1#	20	1.00	5.00%	0.00%				14000			
119	变电二	河北	66kV	河北/2#	20	1.00	5.00%	0.00%				14000			
120	变电四	红卫	66kV	红卫/1#	40	17.85	44.63%	44.63%			2023年8月	0			
121	变电四	红卫	66kV	红卫/2#	40	23.74	59.35%	59.35%			2023年8月	0			
122	新民	侯家	66kV	侯家/1#	40	33.88	84.70%	72.38%			2024年2月	0	是	2025	
123	新民	侯家	66kV	侯家/2#	40	24.34	60.85%	59.03%				1847	是	2025	
124	新民	侯家	66kV	侯家/3#	40	25.62	64.05%	83.48%				1847	是	2025	
125	变电一	后马	66kV	后马/1#	31.5	9.36	29.71%	29.56%				13465			
126	变电一	后马	66kV	后马/2#	31.5	10.92	34.67%	32.10%				6890			
127	变电二	虎镇	66kV	虎镇/1#	31.5	17.05	54.13%	44.48%			2021年9月	0			
128	变电二	虎镇	66kV	虎镇/2#	40	28.00	70.00%	69.78%				2000			
129	变电二	花山	66kV	花山/1#	40	18.05	45.13%	45.28%				11950			
130	变电二	花山	66kV	花山/2#	40	15.10	37.75%	32.50%				14900			
131	变电三	花园	66kV	花园/1#	50	19.64	39.28%	51.20%				17860			
132	变电三	花园	66kV	花园/2#	50	17.81	35.62%	42.14%				18440			
133	变电三	花园	66kV	花园/3#	50	10.90	21.80%	21.44%				26600			
134	变电四	滑翔	66kV	滑翔/1#	40	19.23	48.08%	43.03%				10410			
135	变电四	滑翔	66kV	滑翔/2#	40	26.36	65.90%	49.55%				3640			
136	变电四	滑翔	66kV	滑翔/3#	40	16.86	42.15%	41.20%				10280			
137	变电一	化学	66kV	化学/1#	40	28.78	71.95%	69.85%			2022年3月	0			
138	变电一	化学	66kV	化学/2#	40	30.80	77.00%	77.28%			2022年3月	0			
139	变电四	怀远	66kV	怀远/1#	50	24.57	49.14%	49.14%				12530			
140	变电四	怀远	66kV	怀远/2#	50	8.81	17.62%	17.62%				27990			
141	变电二	黄家	66kV	黄家/1#	16	9.30	58.13%	50.25%				2700			
142	变电二	黄家	66kV	黄家/2#	6.3	3.20	50.79%	47.78%			2021年9月	0			
143	变电一	家俱	66kV	家俱/1#	40	22.49	56.23%	0.00%			2025年7月	0			
144	变电一	家俱	66kV	家俱/2#	40	25.16	62.90%	58.08%			2025年7月	0			
145	变电三	夹河	66kV	夹河/1#	40	34.90	87.25%	76.40%			2021年9月	0	是	2028	
146	变电三	夹河	66kV	夹河/2#	40	33.50	83.75%	76.70%			2021年9月	0	是	2028	
147	变电一	建筑	66kV	建筑/1#	40	25.72	64.30%	53.38%			2021年9月	0	是	2028	
148	变电一	建筑	66kV	建筑/2#	40	31.70	79.25%	75.13%			2021年9月	0	是	2028	

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量 (MVA)	是否纳入计划	计划整改时间	备注
149	新民	姜屯	66kV	姜屯/1#	10	4.75	47.50%	38.90%				2050			
150	新民	姜屯	66kV	姜屯/2#	16	2.21	13.81%	9.06%				9790			
151	变电一	金湖	66kV	金湖/1#	40	17.42	43.55%	44.70%				12580			
152	变电一	金湖	66kV	金湖/2#	40	13.41	33.53%	35.83%				16590			
153	辽中	金山	66kV	金山/1#	20	8.47	42.37%	31.40%				6237			
154	辽中	金山	66kV	金山/2#	20	10.07	50.37%	46.75%				4296			
155	新民	金五台	66kV	金五台/1#	6.3	0.00	0.00%	0.00%				820			
156	新民	金五台	66kV	金五台/2#	16	8.00	50.00%	43.50%				4000			
157	变电一	昆明	66kV	昆明/1#	50	19.09	38.18%	38.36%				18156			
158	变电一	昆明	66kV	昆明/2#	50	30.14	60.28%	43.84%				6061			
159	变电一	昆山	66kV	昆山/1#	40	18.19	45.48%	39.70%			2024年2月	0	是	2028	
160	变电一	昆山	66kV	昆山/2#	40	19.29	48.23%	48.45%			2024年2月	0	是	2028	
161	变电一	兰台	66kV	兰台/1#	40	15.08	37.70%	36.40%				10358			
162	变电一	兰台	66kV	兰台/2#	40	10.89	27.23%	26.58%				16860			
163	变电四	劳动	66kV	劳动/1#	50	35.30	70.60%	73.82%			2021年9月	0	是	2025	
164	变电四	劳动	66kV	劳动/2#	50	26.59	53.18%	63.42%			2021年9月	0	是	2025	
165	辽中	老观坨	66kV	老观坨/1#	16	3.77	23.56%	23.56%				6171			
166	辽中	老观坨	66kV	老观坨/2#	12.5	6.76	54.04%	54.08%				2620			
167	辽中	冷子堡	66kV	冷子堡/1#	20	13.49	67.47%	45.55%			2021年9月	0			
168	辽中	冷子堡	66kV	冷子堡/2#	31.5	11.19	35.53%	51.25%				9803			
169	变电三	李相	66kV	李相/1#	16	9.20	57.50%	52.88%				1230			
170	变电三	李相	66kV	李相/2#	16	9.57	59.81%	39.13%				830			
171	变电一	历工	66kV	历工/1#	40	15.65	39.13%	51.80%				8365			
172	变电一	历工	66kV	历工/2#	40	31.67	79.18%	80.73%			2021年9月	0			
173	新民	梁山	66kV	梁山/1#	10	5.75	57.50%	53.30%				1610			
174	新民	梁山	66kV	梁山/2#	20	6.56	32.80%	30.85%				8360			
175	变电二	粮仓	66kV	粮仓/1#	40	28.25	70.63%	72.70%				950			
176	变电二	粮仓	66kV	粮仓/2#	40	24.33	60.83%	73.23%				1620			
177	变电四	陵东	66kV	陵东/1#	40	23.72	59.30%	67.60%			2021年9月	0	是	2027	
178	变电四	陵东	66kV	陵东/2#	40	32.47	81.18%	91.18%			2021年9月	0	是	2027	
179	辽中	刘二堡	66kV	刘二堡/1#	31.5	14.68	46.60%	91.75%				8041			
180	辽中	刘二堡	66kV	刘二堡/2#	20	12.76	63.80%	63.80%			2021年9月	0			
181	变电三	刘千	66kV	刘千/1#	40	0.00	0.00%	0.00%				30000			
182	变电三	刘千	66kV	刘千/2#	40	15.10	37.75%	34.88%				12459			
183	变电二	柳岗	66kV	柳岗/1#	50	25.98	51.96%	—				10820			
184	变电二	柳岗	66kV	柳岗/2#	50	14.60	29.20%	—				22900			
185	新民	柳河沟	66kV	柳河沟/1#	10	6.26	62.60%	55.80%			2024年8月	0			
186	新民	柳河沟	66kV	柳河沟/2#	10	6.46	64.60%	53.60%			2024年8月	0			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大 负载率	上年度最大 负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面清 单时间	计算可开 放容量 (MVA)	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
187	辽中	六间房	66kV	六间房/1#	10	5.42	54.21%	21.50%				1025			
188	辽中	六间房	66kV	六间房/2#	10	5.90	59.04%	38.40%				26			
189	新民	罗家房	66kV	罗家房/1#	20	0.11	0.55%	7.50%				14890			
190	新民	罗家房	66kV	罗家房/2#	40	7.73	19.33%	13.03%				19750			
191	法库	马家	66kV	马家/1#	31.5	11.80	37.46%	38.22%				11825			
192	法库	马家	66kV	马家/2#	31.5	12.60	40.00%	39.75%				11025			
193	变电四	马路湾	66kV	马路湾/1#	31.5	12.84	40.76%	42.76%				10785			
194	变电四	马路湾	66kV	马路湾/2#	31.5	10.35	32.86%	39.30%				13275			
195	变电四	马路湾	66kV	马路湾/3#	31.5	20.88	66.29%	67.71%				2745			
196	变电一	马三家	66kV	马三家/1#	16	14.05	87.81%	68.75%			2023年10月	0			
197	变电一	马三家	66kV	马三家/2#	16	8.58	53.63%	3.13%			2024年2月	0			
198	变电三	麦子屯	66kV	麦子屯/1#	31.5	17.27	54.83%	57.56%				6355			
199	变电三	麦子屯	66kV	麦子屯/2#	31.5	10.06	31.94%	30.32%				13565			
200	辽中	满都户	66kV	满都户/1#	10	3.55	35.53%	0.00%				3947			
201	辽中	满都户	66kV	满都户/2#	10	5.52	55.21%	41.70%				1979			
202	变电二	毛君	66kV	毛君/1#	31.5	9.41	29.87%	32.25%				8815			
203	变电二	毛君	66kV	毛君/2#	31.5	13.95	44.29%	42.67%				7575			
204	法库	孟家	66kV	孟家/1#	40	5.87	14.68%	14.63%				23500			
205	法库	孟家	66kV	孟家/2#	40	4.18	10.45%	2.28%				25820			
206	变电四	南湖	66kV	南湖/1#	40	19.84	49.60%	73.35%				10120			
207	变电四	南湖	66kV	南湖/2#	40	23.04	57.60%	57.78%				3960			
208	变电四	南湖	66kV	南湖/3#	40	14.69	36.73%	31.05%				5270			
209	新民	南窑	66kV	南窑/1#	20	25.55	127.75%	60.10%			2022年10月	0	是	2025	
210	新民	南窑	66kV	南窑/2#	31.5	16.12	51.17%	49.75%				2205			
211	变电一	宁官	220kV	宁官/1#	60	26.02	43.37%	49.43%				18980			
212	变电一	宁官	220kV	宁官/2#	60	24.64	41.07%	43.27%				20360			
213	辽中	牛心坨	66kV	牛心坨/1#	8	6.12	76.52%	0.00%			2025年7月	0			
214	辽中	牛心坨	66kV	牛心坨/2#	10	6.24	62.38%	51.70%				1262			
215	变电三	农场	66kV	农场/1#	10	2.50	25.00%	21.40%				5000			
216	变电二	农大	66kV	农大/1#	50	11.66	23.32%	28.10%				19815			
217	变电二	农大	66kV	农大/2#	50	23.84	47.68%	52.56%				11460			
218	变电二	农高	66kV	农高/1#	40	23.48	58.70%	56.18%			2021年9月	0	是	2028	
219	变电二	农高	66kV	农高/2#	40	33.77	84.43%	89.50%			2021年9月	0	是	2028	
220	变电一	怒江	66kV	怒江/1#	40	19.90	49.75%	63.75%				453			
221	变电一	怒江	66kV	怒江/2#	31.5	14.23	45.17%	49.78%			2022年10月	0			
222	变电一	怒江	66kV	怒江/3#	31.5	23.11	73.37%	58.73%			2024年2月	0			
223	变电二	欧亚	66kV	欧亚/1#	50	36.50	73.00%	75.64%			2021年9月	0			
224	变电二	欧亚	66kV	欧亚/2#	50	29.17	58.34%	43.80%			2021年9月	0			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量 (MVA)	是否纳入计划	计划整改时间	备注
225	变电二	欧亚	66kV	欧亚/3#	50	17.88	35.76%	36.78%				240			
226	辽中	潘家堡	66kV	潘家堡/1#	31.5	15.93	50.57%	50.57%				7616			
227	辽中	潘家堡	66kV	潘家堡/2#	20	9.06	45.28%	0.00%				2635			
228	变电四	鹏源	66kV	鹏源/1#	50	31.42	62.84%	73.32%				5533			
229	变电四	鹏源	66kV	鹏源/2#	50	28.54	57.08%	72.56%				4860			
230	变电二	平罗	66kV	平罗/1#	20	15.92	79.60%	66.00%			2023年8月	0	是	2028	
231	变电二	平罗	66kV	平罗/2#	16	5.07	31.69%	26.19%			2023年8月	0	是	2028	
232	辽中	蒲东	66kV	蒲东/1#	20	13.14	65.70%	48.50%				143			
233	辽中	蒲东	66kV	蒲东/2#	20	11.49	57.46%	18.25%				143			
234	变电四	齐贤	66kV	齐贤/1#	31.5	22.96	72.89%	72.89%			2021年9月	0	是	2028	
235	变电四	齐贤	66kV	齐贤/2#	50	26.19	52.38%	52.38%				11310			
236	变电四	齐贤	66kV	齐贤/3#	31.5	14.23	45.17%	45.17%				3680			
237	变电二	棋盘山	66kV	棋盘山/1#	16	13.57	84.81%	86.38%			2022年3月	0	是	2028	
238	变电二	棋盘山	66kV	棋盘山/2#	16	6.32	39.50%	5.94%				2510			
239	变电一	启工	66kV	启工/1#	40	22.13	55.33%	57.80%				7410			
240	变电一	启工	66kV	启工/2#	40	26.46	66.15%	74.25%				3540			
241	新民	前当堡	66kV	前当堡/1#	16	9.74	60.88%	60.88%				2260			
242	新民	前当堡	66kV	前当堡/2#	16	10.30	64.38%	64.38%				1700			
243	变电一	前马	66kV	前马/1#	50	22.04	44.08%	39.48%				14935			
244	变电一	前马	66kV	前马/2#	50	20.57	41.14%	29.22%				13430			
245	变电三	前显	66kV	前显/1#	40	28.00	70.00%	55.15%			2021年9月	0	是	2026	
246	变电三	前显	66kV	前显/2#	40	30.30	75.75%	87.20%			2021年9月	0	是	2026	
247	变电四	青年	66kV	青年/1#	40	33.30	83.25%	73.28%			2024年10月	0			
248	变电四	青年	66kV	青年/2#	40	24.09	60.23%	63.08%			2024年10月	0			
249	变电二	清水	66kV	清水/1#	40	20.50	51.25%	30.90%				9500			
250	变电二	清水	66kV	清水/2#	20	11.30	56.50%	76.65%			2022年9月	0			
251	变电二	全胜	66kV	全胜/1#	40	6.80	17.00%	5.83%				23200			
252	变电二	全胜	66kV	全胜/2#	40	15.86	39.65%	28.25%				14140			
253	变电四	劝工	220kV	劝工/1#	90	41.39	45.99%	49.42%				23610			
254	变电四	劝工	220kV	劝工/2#	90	41.64	46.27%	51.91%				21960			
255	变电二	如意	66kV	如意/1#	40	17.92	44.80%	44.80%				2240			
256	变电二	如意	66kV	如意/2#	40	34.79	86.98%	86.98%			2022年10月	0	是	2028	
257	新民	三道岗子	66kV	三道岗子/1#	16	8.38	52.38%	55.13%				2441			
258	新民	三道岗子	66kV	三道岗子/2#	6.3	0.00	0.00%	0.00%				4525			
259	新民	三道岗子	66kV	三道岗子/3#	10	2.88	28.80%	10.20%				4620			
260	变电四	三好	66kV	三好/1#	31.5	19.06	60.51%	35.40%				1465			
261	变电四	三好	66kV	三好/2#	31.5	14.95	47.46%	21.65%				8675			
262	变电四	三好	66kV	三好/3#	40	15.28	38.20%	32.53%				14720			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量 (MVA)	是否纳入计划	计划整改时间	备注
263	法库	三泉	66kV	三泉/1#	40	28.83	72.08%	72.08%				1170			
264	法库	三泉	66kV	三泉/2#	40	14.29	35.73%	35.73%				12880			
265	辽中	沙东	66kV	沙东/1#	40	11.53	28.81%	27.33%				16049			
266	辽中	沙东	66kV	沙东/2#	40	8.14	20.35%	16.45%				21546			
267	变电四	砂山	66kV	砂山/1#	31.5	24.95	79.21%	89.68%			2021年9月	0	是	2028	
268	变电四	砂山	66kV	砂山/2#	31.5	15.47	49.11%	55.68%			2021年9月	0			
269	变电三	山林	66kV	山林/1#	31.5	12.50	39.68%	39.68%				11125			
270	变电三	山林	66kV	山林/2#	31.5	11.30	35.87%	35.90%				12325			
271	变电三	山庄	66kV	山庄/1#	20	17.80	89.00%	70.65%			2021年9月	0	是	2026	
272	变电三	山庄	66kV	山庄/2#	10	0.00	0.00%	0.10%			2021年9月	0	是	2026	
273	变电一	陕西	66kV	陕西/1#	31.5	19.43	61.68%	62.06%				2045			
274	变电一	陕西	66kV	陕西/2#	31.5	16.62	52.76%	53.71%				7005			
275	变电一	陕西	66kV	陕西/3#	31.5	13.30	42.22%	40.32%				10325			
276	变电四	善邻	66kV	善邻/1#	50	13.41	26.82%	26.04%				16908			
277	变电四	善邻	66kV	善邻/2#	50	20.34	40.68%	39.30%				10770			
278	变电二	上佰	66kV	上佰/1#	40	13.34	33.35%	62.13%			2021年9月	0			
279	变电二	上佰	66kV	上佰/2#	40	27.83	69.58%	30.05%			2022年9月	0			
280	变电二	沈海	66kV	沈海/1#	40	28.46	71.15%	59.95%			2022年10月	0	是	2028	
281	变电二	沈海	66kV	沈海/2#	40	27.54	68.85%	65.05%				98			
282	变电二	沈海	66kV	沈海/3#	31.5	22.93	72.79%	75.65%			2022年10月	0	是	2028	
283	康平	胜利	66kV	胜利/1#	6.3	5.83	92.54%	73.17%			2023年4月	0	是	2028	
284	康平	胜利	66kV	胜利/2#	10	6.72	67.20%	62.00%				780			
285	变电三	施官	66kV	施官/1#	31.5	29.40	93.33%	85.11%			2021年9月	0	是	2028	
286	变电三	施官	66kV	施官/2#	31.5	24.60	78.10%	85.75%			2021年9月	0	是	2028	
287	变电三	施官	66kV	施官/3#	40	36.60	91.50%	76.45%			2021年9月	0	是	2028	
288	变电三	史三	66kV	史三/1#	10	6.70	67.00%	65.00%				700			
289	变电三	史三	66kV	史三/2#	10	6.60	66.00%	64.30%				700			
290	变电二	世园	66kV	世园/1#	40	15.07	37.68%	24.90%				14930			
291	变电二	世园	66kV	世园/2#	40	13.55	33.88%	23.15%				13290			
292	变电四	市府	66kV	市府/1#	50	19.91	39.82%	39.82%				17590			
293	变电四	市府	66kV	市府/2#	50	22.40	44.80%	44.80%				14785			
294	变电一	双树	66kV	双树/2#	20	13.24	66.20%	52.55%				1760			
295	法库	双台子	66kV	双台子/1#	20	12.36	61.80%	46.30%				2640			
296	法库	双台子	66kV	双台子/2#	20	10.24	51.20%	40.05%				4760			
297	变电三	水家	66kV	水家/1#	40	22.42	56.05%	52.03%				10			
298	变电三	水家	66kV	水家/2#	40	30.43	76.08%	88.63%			2021年9月	0	是	2027	
299	变电四	顺城	220kV	顺城/1#	90	49.90	55.44%	55.49%				17350			
300	变电四	顺城	220kV	顺城/2#	90	42.85	47.61%	49.12%				24650			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大 负载率	上年度最大 负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面清 单时间	计算可开 放容量 (MVA)	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
301	辽中	四方台	66kV	四方台/1#	6.3	2.17	34.42%	18.25%				1554			
302	辽中	四方台	66kV	四方台/2#	10	4.80	48.04%	43.20%				2402			
303	辽中	四方台	66kV	四方台/3#（临时 车载）	20	10.54	52.71%	18.25%				4359			
304	康平	四家子	66kV	四家子/1#	10	8.71	87.10%	75.60%			2021年9月	0	是	2025	
305	康平	四家子	66kV	四家子/2#	10	4.95	49.50%	37.70%				340			
306	变电三	苏北	66kV	苏北/1#	40	24.70	61.75%	59.48%			2025年7月	0			
307	变电三	苏北	66kV	苏北/2#	31.5	27.70	87.94%	67.90%			2021年9月	0	是	2028	
308	变电三	苏南	66kV	苏南/1#	50	25.50	51.00%	54.40%				2315			
309	变电三	苏南	66kV	苏南/2#	50	38.90	77.80%	51.80%			2021年9月	0			
310	变电三	苏南	66kV	苏南/3#	40	31.00	77.50%	61.80%			2021年9月	0			
311	变电三	孙家寨	66kV	孙家寨/1#	40	27.41	68.53%	72.70%			2021年9月	0			
312	变电三	孙家寨	66kV	孙家寨/2#	50	27.50	55.00%	0.00%				10000			
313	康平	所口	66kV	所口/1#	10	5.15	51.50%	48.60%				2350			
314	康平	所口	66kV	所口/2#	10	0.00	0.00%	0.00%				7500			
315	变电四	太原	220kV	太原/1#	90	43.75	48.61%	56.73%				22850			
316	变电四	太原	220kV	太原/2#	90	32.96	36.62%	39.53%				34540			
317	康平	碳纤维	66kV	碳纤维/1#	40	0.00	0.00%	0.00%				30000			
318	康平	碳纤维	66kV	碳纤维/2#	40	0.00	0.00%	0.00%				30000			
319	变电三	桃仙	66kV	桃仙/1#	31.5	24.30	77.14%	36.89%			2022年7月	0	是	2028	
320	变电三	桃仙	66kV	桃仙/2#	31.5	18.20	57.78%	48.19%			2022年7月	0	是	2028	
321	新民	陶屯	66kV	陶屯/1#	16	11.84	74.00%	33.75%			2024年12月	0			
322	新民	陶屯	66kV	陶屯/2#	16	14.75	92.19%	51.38%			2024年12月	0			
323	变电二	天乾	66kV	天乾/1#	40	35.80	89.50%	59.35%			2021年9月	0	是	2027	
324	变电二	天乾	66kV	天乾/2#	40	37.06	92.65%	83.30%			2021年9月	0	是	2027	
325	康平	田家	66kV	田家/1#	5	3.40	68.00%	53.40%			2021年9月	0	是	2025	
326	康平	田家	66kV	田家/2#	10	8.70	87.00%	66.80%			2025年7月	0			
327	变电三	铁匠	66kV	铁匠/1#	40	27.26	68.15%	50.18%				2120			
328	变电三	铁匠	66kV	铁匠/2#	40	26.62	66.55%	66.70%				3380			
329	变电三	铁匠	66kV	铁匠/3#	40	20.81	52.03%	46.75%				8570			
330	变电三	佟沟	66kV	佟沟/1#	50	23.90	47.80%	45.30%				11127			
331	法库	团山子	66kV	团山子/1#	40	20.21	50.53%	50.53%				9790			
332	法库	团山子	66kV	团山子/2#	40	18.48	46.20%	46.20%				11520			
333	法库	团山子	66kV	团山子/3#	31.5	13.79	43.78%	43.78%				9835			
334	变电四	万达	66kV	万达/1#	40	14.32	35.80%	34.80%				15680			
335	变电四	万达	66kV	万达/2#	40	20.15	50.38%	68.93%				8600			
336	变电四	万柳	66kV	万柳/1#	31.5	22.43	71.21%	86.89%			2021年9月	0			
337	变电四	万柳	66kV	万柳/2#	31.5	18.82	59.75%	70.03%			2021年9月	0			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大 负载率	上年度最大 负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面清 单时间	计算可开 放容量 (MVA)	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
338	变电四	万柳	66kV	万柳/3#	31.5	21.35	67.78%	85.33%			2021年9月	0			
339	变电一	汪河	66kV	汪河/1#	40	19.06	47.65%	38.05%				9722			
340	变电一	汪河	66kV	汪河/2#	40	18.01	45.03%	35.90%				7916			
341	变电三	汪家	66kV	汪家/1#	40	11.45	28.63%	20.40%			2024年5月	0			
342	变电三	汪家	66kV	汪家/2#	40	14.55	36.38%	20.55%			2024年2月	0			
343	变电三	王刚	66kV	王刚/1#	20	15.20	76.00%	60.20%			2021年9月	0			
344	变电三	王刚	66kV	王刚/2#	10	4.90	49.00%	40.60%			2021年9月	0			
345	变电二	王驿	66kV	王驿/1#	40	15.40	38.50%	33.05%				13010			
346	变电二	王驿	66kV	王驿/2#	40	25.60	64.00%	62.28%				4400			
347	变电二	旺牛	66kV	旺牛/1#	20	11.68	58.40%	82.80%			2023年7月	0	是	2028	
348	变电二	旺牛	66kV	旺牛/2#	20	13.18	65.90%	53.55%			2023年7月	0	是	2028	
349	变电四	望花	66kV	望花/1#	50	17.60	35.20%	36.88%				17885			
350	变电四	望花	66kV	望花/2#	50	22.82	45.64%	54.94%				11980			
351	法库	魏家	66kV	魏家/1#	40	27.89	69.73%	69.73%				2110			
352	法库	魏家	66kV	魏家/2#	40	19.86	49.65%	49.65%				8250			
353	新民	温台	66kV	温台/1#（临时 间隔）	8	3.87	48.38%	51.88%				2130			
354	变电二	文北	66kV	文北/1#	50	28.10	56.20%	39.64%			2021年12月	0	是	2028	
355	变电二	文北	66kV	文北/2#	50	16.60	33.20%	27.10%			2023年10月	0			
356	变电四	文艺	66kV	文艺/1#	63	25.10	39.84%	40.06%				9080			
357	变电四	文艺	66kV	文艺/2#	63	13.58	21.56%	29.54%				33670			
358	康平	卧龙	66kV	卧龙/1#	20	13.61	68.05%	45.75%			2025年7月	0			
359	康平	卧龙	66kV	卧龙/2#	20	11.06	55.30%	29.85%				1440			
360	辽中	乌伯牛	66kV	乌伯牛/1#	20	4.92	24.60%	22.00%				8872			
361	辽中	乌伯牛	66kV	乌伯牛/2#	20	6.29	31.44%	21.90%				3637			
362	变电一	五金	66kV	五金/1#	50	28.55	57.10%	59.48%			2024年12月	0			
363	变电一	五金	66kV	五金/2#	50	31.77	63.54%	70.44%			2024年12月	0			
364	变电三	下深	66kV	下深/1#	40	29.48	73.70%	86.95%			2021年9月	0	是	2028	
365	变电三	下深	66kV	下深/2#	40	32.42	81.05%	81.05%			2021年9月	0	是	2028	
366	变电二	小东	66kV	小东/1#	31.5	15.17	48.16%	48.16%			2023年8月	0			
367	变电二	小东	66kV	小东/2#	31.5	13.59	43.14%	43.14%				6285			
368	变电二	小东	66kV	小东/3#	40	9.01	22.53%	22.53%				20990			
369	新民	小民屯	66kV	小民屯/1#	10	9.58	95.80%	84.00%			2021年9月	0	是	2026	
370	新民	小民屯	66kV	小民屯/2#	20	12.80	64.00%	59.30%			2024年2月	0	是	2026	
371	变电二	孝信	66kV	孝信/1#	50	30.30	60.60%	60.02%			2021年9月	0	是	2028	
372	变电二	孝信	66kV	孝信/2#	50	35.60	71.20%	92.76%			2021年9月	0	是	2028	
373	变电二	新城子	66kV	新城子/1#	20	5.85	29.25%	45.50%				9150			
374	变电二	新城子	66kV	新城子/2#	16	7.45	46.56%	40.63%				2170			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大 负载率	上年度最大 负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面清 单时间	计算可开 放容量 (MVA)	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
375	新民	新民	66kV	新民/1#	31.5	25.55	81.11%	73.27%			2021年9月	0	是	2025	
376	新民	新民	66kV	新民/2#	31.5	20.63	65.49%	69.08%			2022年3月	0	是	2025	
377	辽中	新民屯	66kV	新民屯/1#	31.5	24.25	76.98%	59.21%			2025年7月	0			
378	辽中	新民屯	66kV	新民屯/2#	31.5	16.33	51.84%	51.84%				3001			
379	辽中	新民屯	66kV	新民屯/3#	40	35.18	87.94%	87.95%			2022年10月	0			
380	新民	新兴	66kV	新兴/1#	40	16.60	41.50%	30.25%				13400			
381	新民	新兴	66kV	新兴/2#	40	17.99	44.98%	10.25%				12010			
382	法库	新依	66kV	新依/1#	31.5	12.82	40.70%	43.49%				10805			
383	法库	新依	66kV	新依/2#	31.5	9.95	31.59%	26.19%				7945			
384	新民	兴隆	66kV	兴隆/1#	16	15.77	98.56%	43.88%			2021年9月	0			
385	新民	兴隆	66kV	兴隆/2#	20	9.95	49.75%	57.00%				820			
386	法库	秀水	66kV	秀水/1#	20	12.42	62.10%	52.90%				2180			
387	法库	秀水	66kV	秀水/2#	20	11.94	59.70%	47.50%				3060			
388	变电三	雪松	66kV	雪松/1#	50	19.50	39.00%	56.16%				9620			
389	变电三	雪松	66kV	雪松/2#	50	37.40	74.80%	68.74%			2021年9月	0			
390	变电一	亚明	66kV	亚明/1#	31.5	15.38	48.83%	56.57%				3855			
391	变电一	亚明	66kV	亚明/2#	31.5	22.84	72.51%	72.76%			2022年3月	0	是	2027	
392	变电一	亚明	66kV	亚明/3#	31.5	0.00	0.00%	0.00%				19735			
393	变电一	羊吉	66kV	羊吉/1#	40	26.68	66.70%	66.70%				1660			
394	变电一	羊吉	66kV	羊吉/2#	40	12.40	31.00%	31.00%				14921			
395	变电三	杨官	66kV	杨官/1#	40	26.18	65.45%	53.65%			2023年4月	0	是	2026	
396	变电三	杨官	66kV	杨官/2#	40	35.90	89.75%	74.75%			2023年4月	0	是	2026	
397	辽中	杨士岗	66kV	杨士岗/1#	31.5	12.54	39.82%	35.33%				9082			
398	辽中	杨士岗	66kV	杨士岗/2#	31.5	14.78	46.91%	20.76%				8497			
399	辽中	养士堡	66kV	养士堡/1#	20	8.27	41.36%	23.20%				6677			
400	辽中	养士堡	66kV	养士堡/2#	20	8.86	44.28%	31.40%				5783			
401	变电二	尹家	66kV	尹家/1#	50	7.00	14.00%	21.20%				30500			
402	变电二	尹家	66kV	尹家/2#	50	7.00	14.00%	0.00%				30500			
403	变电三	营盘	66kV	营盘/1#	40	30.67	76.68%	77.25%			2021年9月	0	是	2027	
404	变电三	营盘	66kV	营盘/2#	40	32.42	81.05%	83.73%			2021年9月	0	是	2027	
405	变电四	应昌	66kV	应昌/1#	40	22.58	56.45%	56.45%			2024年2月	0	是	2028	
406	变电四	应昌	66kV	应昌/2#	40	33.96	84.90%	84.90%			2024年2月	0	是	2028	
407	变电三	永乐	66kV	永乐/1#	31.5	8.30	26.35%	26.41%				15325			
408	变电三	永乐	66kV	永乐/2#	31.5	5.10	16.19%	37.02%				18525			
409	变电三	于山	66kV	于山/1#	50	34.08	68.16%	81.62%				3420			
410	变电三	于山	66kV	于山/2#	50	21.17	42.34%	52.92%				14400			
411	变电三	榆树	66kV	榆树/1#	40	27.83	69.58%	71.68%				10			
412	变电三	榆树	66kV	榆树/2#	40	28.16	70.40%	93.25%				10			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大 负载率	上年度最大 负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面清 单时间	计算可开 放容量 (MVA)	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
413	变电二	詹屯	66kV	詹屯/1#	31.5	15.20	48.25%	51.21%				8425			
414	变电二	詹屯	66kV	詹屯/2#	31.5	16.10	51.11%	59.90%				7525			
415	变电四	展览	66kV	展览/1#	63	36.37	57.73%	55.60%				8380	是	2028	
416	变电四	展览	66kV	展览/2#	63	16.40	26.03%	32.48%				29260			
417	变电四	站前	66kV	站前/1#	40	23.47	58.68%	58.68%				5415			
418	变电四	站前	66kV	站前/2#	40	23.60	59.00%	59.00%				4342			
419	康平	张强	66kV	张强/1#	16	13.38	83.63%	55.94%			2024年2月	0			
420	康平	张强	66kV	张强/2#	16	8.65	54.06%	39.81%			2025年7月	0			
421	变电一	张士	66kV	张士/1#	31.5	11.17	35.46%	0.00%				11560			
422	变电一	张士	66kV	张士/2#	31.5	20.37	64.67%	77.78%				2255			
423	变电一	张士	66kV	张士/3#	31.5	8.60	27.30%	29.02%				14036			
424	新民	张屯	66kV	张屯/1#	20	11.45	57.25%	82.00%			2024年12月	0			
425	新民	张屯	66kV	张屯/2#	20	0.02	0.10%	0.00%			2025年7月	0			
426	变电三	彰驿	66kV	彰驿/1#	50	6.25	12.50%	12.20%				31250			
427	变电三	彰驿	66kV	彰驿/2#	50	0.00	0.00%	0.00%				37500			
428	变电二	长江	66kV	长江/1#	40	28.34	70.85%	67.88%			2022年3月	0	是	2026	
429	变电二	长江	66kV	长江/2#	40	33.04	82.60%	77.20%			2022年3月	0	是	2026	
430	变电三	长青	66kV	长青/1#	40	31.22	78.05%	60.98%			2021年9月	0	是	2028	
431	变电三	长青	66kV	长青/2#	40	19.67	49.18%	48.10%				5110			
432	辽中	长滩	66kV	长滩/1#	6.3	4.29	68.04%	52.22%			2025年7月	0			
433	辽中	长滩	66kV	长滩/2#	10	5.20	52.00%	18.70%				2120			
434	变电一	赵家	66kV	赵家/1#	40	11.59	28.98%	15.00%				18410			
435	变电一	赵家	66kV	赵家/2#	40	6.53	16.33%	3.75%				20440			
436	变电一	肇工	66kV	肇工/1#	31.5	23.97	76.10%	60.79%			2022年10月	0	是	2027	
437	变电一	肇工	66kV	肇工/2#	31.5	13.14	41.71%	57.27%				3560			
438	变电一	郑家	66kV	郑家/1#	31.5	16.84	53.46%	53.46%				1550			
439	变电一	郑家	66kV	郑家/2#	31.5	20.51	65.11%	65.11%				1550			
440	变电二	中马	66kV	中马/1#	16	5.91	36.94%	38.50%				6090			
441	变电二	中马	66kV	中马/2#	16	5.96	37.25%	39.00%				6040			
442	康平	中心	66kV	中心/1#	20	11.02	55.10%	53.55%			2022年3月	0			
443	康平	中心	66kV	中心/2#	20	14.58	72.90%	66.65%			2022年3月	0			
444	变电二	中心台	66kV	中心台/1#	16	11.30	70.63%	40.38%			2025年7月	0			
445	变电二	中心台	66kV	中心台/2#	16	11.70	73.13%	38.44%			2025年7月	0			
446	变电一	重工	66kV	重工/1#	50	22.34	44.68%	49.82%				15160			
447	变电一	重工	66kV	重工/2#	40	12.47	31.18%	24.13%				11285			
448	变电二	朱尔	66kV	朱尔/1#	31.5	19.20	60.95%	58.41%				4000			
449	变电二	朱尔	66kV	朱尔/2#	31.5	19.50	61.90%	59.65%				2725			
450	变电二	朱尔	66kV	朱尔/3#	31.5	20.30	64.44%	81.87%				2900			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大 负载率	上年度最大 负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面清 单时间	计算可开 放容量 (MVA)	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
451	辽中	朱家房	66kV	朱家房/1#	20	11.83	59.13%	59.15%				1234			
452	辽中	朱家房	66kV	朱家房/2#	20	3.35	16.76%	0.00%				8432			
453	变电三	祝家	66kV	祝家/1#	16	9.46	59.13%	61.63%				2320			
454	变电三	祝家	66kV	祝家/2#	16	8.25	51.56%	49.63%				3000			
455	变电一	铸造	66kV	铸造/1#	40	23.52	58.80%	46.98%				1814			
456	变电一	铸造	66kV	铸造/2#	40	24.74	61.85%	41.18%				1814			
457	法库	赵贝堡	66kV	赵贝堡/1#	31.5	0.00	0.00%	0.00%				23625			
458	法库	赵贝堡	66kV	赵贝堡/2#	31.5	0.00	0.00%	0.00%				23625			
459	变电一	小于	66kV	小于/1#	50	0.17	0.34%	0.00%				35330			
460	变电一	小于	66kV	小于/2#	50	8.10	16.20%	11.00%				27958			
461	辽中	赵柳房	66kV	赵柳房/1#	31.5	19.48	61.85%	61.84%				4144			
462	辽中	赵柳房	66kV	赵柳房/2#	31.5	15.29	48.55%	48.54%				8080			
463	变电三	苏桃	66kV	苏桃/1#	50	4.30	8.60%	8.78%				30400			
464	变电三	苏桃	66kV	苏桃/2#	50	4.40	8.80%	8.68%				30300			
465	变电三	曹仲	66kV	曹仲/1#	40	10.00	25.00%	16.55%				14956			
466	变电三	曹仲	66kV	曹仲/2#	40	19.60	49.00%	28.83%				9896			
467	变电三	新南	66kV	新南/1#	40	24.50	61.25%	31.18%			2025年4月	0	是	2028	
468	变电三	新南	66kV	新南/2#	40	25.90	64.75%	40.00%			2025年4月	0	是	2028	
469	变电三	智慧	66kV	智慧/1#	31.5	7.06	22.41%	38.57%			2025年7月	0			
470	变电三	智慧	66kV	智慧/2#	31.5	6.42	20.38%	23.17%				4602			
471	变电三	莫子山	66kV	莫子山/1#	50	0.00	0.00%	0.00%				37500			
472	变电三	莫子山	66kV	莫子山/2#	50	14.93	29.86%	30.56%				18570			
473	变电三	白沙	66kV	白沙/1#	50	4.93	9.86%	2.82%				26935			
474	变电三	白沙	66kV	白沙/2#	50	2.35	4.70%	5.52%				35150			
475	变电二	核心	66kV	核心/1#	31.5	2.00	6.35%	2.22%				21625			
476	变电二	核心	66kV	核心/2#	31.5	2.00	6.35%	0.00%				13625			
477	变电四	中街	66kV	中街/1#	50	0.00	0.00%	0.00%				37500			
478	变电四	中街	66kV	中街/2#	50	0.00	0.00%	0.00%				37500			
479	变电三	雪莲	66kV	雪莲/1#	50	0	0.00%	0.00%				37500			
480	变电三	雪莲	66kV	雪莲/2#	50	0	0.00%	0.00%				37500			
481	新民	沙河	66kV	沙河/1#	31.5	0.38	1.21%	0.00%				23245			
482	新民	沙河	66kV	沙河/2#	31.5	0.6	1.90%	0.00%				23025			
483	变电二	大望	66kV	大望/1#	50	0	0.00%	0.00%				37500			
484	变电二	大望	66kV	大望/2#	50	0	0.00%	0.00%				37500			

2025年四季度国网沈阳供电公司间隔负面情况

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
1	变电一	宁官	交流220kV	0	2021年11月			
2	变电四	劝工	交流220kV	0	2021年11月	是	2028	
3	变电四	顺城	交流220kV	1				
4	变电四	太原	交流220kV	0	2021年11月	是	2028	
5	变电一	产业	交流220kV	12				
6	变电三	安顺	交流66kV	3		是	2027	
7	辽中	敖司牛	交流66kV	2				
8	变电三	白塔	交流66kV	0	2021年11月	是	2028	
9	法库	柏家沟	交流66kV	1				
10	法库	包家屯	交流66kV	7				
11	法库	宝山	交流66kV	1				
12	变电三	鲍家	交流66kV	1				
13	变电二	北陵	交流66kV	0	2022年6月			
14	变电四	北塔	交流66kV	21				
15	变电二	北兴	交流66kV	2				
16	变电一	曹家	交流66kV	8				
17	新民	查牛	交流66kV	0	2021年11月			
18	变电二	长江	交流66kV	0	2021年11月			
19	变电三	长青	交流66kV	2				
20	辽中	长滩	交流66kV	2				
21	康平	朝阳	交流66kV	5		是	2025	
22	变电三	陈相	交流66kV	14				
23	康平	城南	交流66kV	3				
24	变电四	崇山	交流66kV	7				
25	辽中	茨北	交流66kV	0	2021年11月			
26	辽中	茨榆坨	交流66kV	0	2021年11月			
27	变电三	达连	交流66kV	0	2021年11月			
28	变电四	大东	交流66kV	2				
29	法库	大孤家	交流66kV	6				
30	辽中	大黑	交流66kV	0	2021年11月			
31	新民	大红旗	交流66kV	3				

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
32	新民	大柳	交流66kV	5				
33	变电三	大潘	交流66kV	6				
34	变电一	大兴	交流66kV	0	2021年11月	是	2027	
35	变电二	大志	交流66kV	0	2021年11月			
36	辽中	代家房	交流66kV	2				
37	变电二	道义	交流66kV	4				
38	新民	东郊	交流66kV	14				
39	变电一	东民	交流66kV	2				
40	变电二	董楼子	交流66kV	3				
41	变电三	洞庭	交流66kV	0	2021年11月	是	2028	
42	新民	法哈牛	交流66kV	1		是	2025	
43	变电一	范屯	交流66kV	13				
44	变电二	方家	交流66kV	14				
45	康平	方家镇	交流66kV	5				
46	变电二	方溪	交流66kV	0	2021年11月			
47	变电四	方型	交流66kV	7				
48	康平	富裕	交流66kV	13				
49	变电一	高明	交流66kV	0	2021年11月			
50	变电一	工农	交流66kV	5				
51	新民	公主屯	交流66kV	7				
52	变电一	勾莲	交流66kV	1				
53	变电三	孤家子	交流66kV	0	2021年11月			
54	变电一	光辉	交流66kV	6				
55	变电二	广源	交流66kV	0	2021年11月	是	2026	
56	变电四	广州	交流66kV	0	2021年11月	是	2027	
57	法库	果子园	交流66kV	0	2021年11月	是	2028	
58	辽中	航辽	交流66kV	11				
59	康平	郝官	交流66kV	1				
60	变电四	和平	交流66kV	0	2021年11月			
61	变电二	河北	交流66kV	0	2022年9月			
62	变电四	红卫	交流66kV	10				
63	新民	侯家	交流66kV	15				
64	变电一	后马	交流66kV	0	2021年11月			
65	变电二	虎镇	交流66kV	0	2021年11月	是	2028	

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
66	变电二	花山	交流66kV	7				
67	变电三	花园	交流66kV	6				
68	变电四	滑翔	交流66kV	0	2022年9月	是	2028	
69	变电一	化学	交流66kV	0	2021年11月			
70	变电四	怀远	交流66kV	4		是	2027	
71	变电二	黄家	交流66kV	2				
72	变电三	夹河	交流66kV	0	2021年11月	是	2028	
73	变电一	家俱	交流66kV	9				
74	变电一	建筑	交流66kV	3				
75	新民	姜屯	交流66kV	2				
76	变电一	金湖	交流66kV	2				
77	新民	金五台	交流66kV	0	2021年11月			
78	变电一	昆明	交流66kV	3				
79	变电一	昆山	交流66kV	0	2021年11月	是	2028	
80	变电一	兰台	交流66kV	7				
81	变电四	劳动	交流66kV	0	2021年11月	是	2025	
82	辽中	老观坨	交流66kV	3				
83	辽中	冷子堡	交流66kV	2				
84	变电三	李相	交流66kV	0	2021年11月	是	2025	
85	变电一	历工	交流66kV	0	2021年11月			
86	变电二	粮仓	交流66kV	0	2021年11月	是	2028	
87	新民	梁山	交流66kV	0	2021年11月			
88	变电四	陵东	交流66kV	1				
89	辽中	刘二堡	交流66kV	3				
90	变电三	刘千	交流66kV	1				
91	变电二	柳岗	交流66kV	2				
92	新民	柳河沟	交流66kV	0	2021年11月			
93	辽中	六间房	交流66kV	1				
94	新民	罗家房	交流66kV	7				
95	法库	马家	交流66kV	3				
96	变电四	马路湾	交流66kV	0	2021年11月			
97	变电一	马三家	交流66kV	6				
98	辽中	满都户	交流66kV	3				
99	变电二	毛君	交流66kV	0	2021年11月	是	2028	

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
100	法库	孟家	交流66kV	20				
101	变电四	南湖	交流66kV	0	2021年11月	是	2028	
102	新民	南窑	交流66kV	4				
103	辽中	牛心坨	交流66kV	1				
104	变电三	农场	交流66kV	2				
105	变电二	农大	交流66kV	5				
106	变电二	农高	交流66kV	1				
107	变电一	怒江	交流66kV	2				
108	变电二	欧亚	交流66kV	0	2021年11月			
109	辽中	潘家堡	交流66kV	4				
110	变电四	鹏源	交流66kV	0	2021年11月	是	2028	
111	变电二	平罗	交流66kV	1				
112	变电二	棋盘山	交流66kV	0	2021年11月	是	2028	
113	变电四	齐贤	交流66kV	2				
114	变电一	启工	交流66kV	4				
115	新民	前当堡	交流66kV	3				
116	变电一	前马	交流66kV	1				
117	变电三	前显	交流66kV	1				
118	变电四	青年	交流66kV	2				
119	变电二	清水	交流66kV	5				
120	变电二	全胜	交流66kV	0	2021年11月			
121	变电二	如意	交流66kV	0	2021年11月			
122	新民	三道岗子	交流66kV	0	2021年11月			
123	变电四	三好	交流66kV	6				
124	法库	三泉	交流66kV	7				
125	变电四	砂山	交流66kV	2		是	2028	
126	辽中	沙东	交流66kV	16				
127	变电三	山林	交流66kV	2				
128	变电三	山庄	交流66kV	3				
129	变电一	陕西	交流66kV	3				
130	变电四	善邻	交流66kV	0	2021年11月			
131	变电二	上佰	交流66kV	0	2021年11月			
132	变电二	沈海	交流66kV	0	2021年11月	是	2028	
133	康平	胜利	交流66kV	0	2021年11月	是	2028	

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
134	变电三	施官	交流66kV	0	2021年11月	是	2028	
135	变电三	史三	交流66kV	0	2021年11月			
136	变电二	世园	交流66kV	0	2021年11月			
137	变电四	市府	交流66kV	0	2024年6月	是	2027	
138	变电一	双树	交流66kV	15				
139	法库	双台子	交流66kV	0	2021年11月			
140	变电三	水家	交流66kV	0	2021年11月			
141	辽中	四方台	交流66kV	6				
142	康平	四家子	交流66kV	2				
143	变电三	苏北	交流66kV	0	2021年11月	是	2028	
144	变电三	苏南	交流66kV	0	2021年11月			
145	变电三	孙家寨	交流66kV	0	2021年11月	是	2028	
146	康平	碳纤维	交流66kV	22				
147	变电三	桃仙	交流66kV	0	2021年11月	是	2028	
148	新民	陶屯	交流66kV	13				
149	变电二	天乾	交流66kV	0	2021年11月	是	2027	
150	康平	田家	交流66kV	0	2024年8月	是	2025	
151	变电三	铁匠	交流66kV	3				
152	法库	团山子	交流66kV	0	2021年11月			
153	变电四	万达	交流66kV	0	2025年10月			
154	变电四	万柳	交流66kV	0	2021年11月	是	2028	
155	变电三	汪河	交流66kV	2				
156	变电三	王刚	交流66kV	1				
157	变电二	王驿	交流66kV	12				
158	变电四	望花	交流66kV	3				
159	法库	魏家	交流66kV	2				
160	新民	温台	交流66kV	0	2021年11月			
161	变电二	文北	交流66kV	0	2024年5月	是	2028	
162	变电四	文艺	交流66kV	0	2021年11月	是	2028	
163	康平	卧龙	交流66kV	1				
164	辽中	乌伯牛	交流66kV	5				
165	变电一	五金	交流66kV	0	2021年11月			
166	变电三	下深	交流66kV	1		是	2028	
167	变电二	小东	交流66kV	12				

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
168	新民	小民屯	交流66kV	7				
169	变电二	孝信	交流66kV	1		是	2028	
170	变电二	新城子	交流66kV	9				
171	变电一	得胜	交流66kV	10				
172	新民	新民	交流66kV	9				
173	辽中	新民屯	交流66kV	4				
174	新民	新兴	交流66kV	14				
175	法库	新依	交流66kV	1				
176	新民	兴隆	交流66kV	9				
177	法库	秀水	交流66kV	0	2025年10月			
178	变电三	雪松	交流66kV	6				
179	变电一	亚明	交流66kV	2				
180	变电三	杨官	交流66kV	0	2021年11月	是	2026	
181	辽中	杨士岗	交流66kV	7				
182	变电一	羊吉	交流66kV	0	2021年11月			
183	辽中	养士堡	交流66kV	0	2021年11月			
184	变电二	尹家	交流66kV	11				
185	变电四	应昌	交流66kV	0	2021年11月	是	2028	
186	变电三	营盘	交流66kV	2		是	2027	
187	变电三	永乐	交流66kV	9				
188	变电三	于山	交流66kV	0	2021年11月	是	2028	
189	变电三	榆树	交流66kV	0	2021年11月	是	2025	
190	变电二	詹屯	交流66kV	4				
191	变电四	展览	交流66kV	0	2021年11月	是	2028	
192	变电四	站前	交流66kV	0	2021年11月	是	2028	
193	变电三	彰驿	交流66kV	15				
194	康平	张强	交流66kV	18				
195	变电一	张士	交流66kV	4				
196	新民	张屯	交流66kV	7				
197	变电一	肇工	交流66kV	1				
198	变电一	郑家	交流66kV	3				
199	变电二	中马	交流66kV	8				
200	康平	中心	交流66kV	1				
201	变电二	中心台	交流66kV	3				

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
202	变电一	重工	交流66kV	1				
203	变电二	朱尔	交流66kV	8				
204	辽中	朱家房	交流66kV	2				
205	变电一	铸造	交流66kV	1				
206	变电三	祝家	交流66kV	0	2021年11月			
207	变电三	佟沟	交流66kV	6				
208	变电三	麦子屯	交流66kV	6				
209	变电二	旺牛	交流66kV	2				
210	变电一	赵家	交流66kV	7				
211	变电三	曹仲	交流66kV	11				
212	变电三	苏桃	交流66kV	18				
213	变电三	新南	交流66kV	0	2022年9月	是	2028	
214	变电一	小于	交流66kV	17				
215	变电三	智慧	交流66kV	0	2024年10月	是	2028	
216	辽中	赵柳房	交流66kV	10				
217	变电三	汪家	交流66kV	1				
218	变电二	东场	交流66kV	0	2024年6月			
219	辽中	蒲东	交流66kV	18				
220	变电三	莫子山	交流66kV	6		是	2025	
221	康平	所口	交流66kV	9				
222	辽中	金山	交流66kV	18				
223	法库	赵贝堡	交流66kV	13				
224	变电三	白沙	交流66kV	6				
225	变电四	中街	交流66kV	5				
226	变电二	核心	交流66kV	10				
227	变电三	创意	交流66kV	24				
228	变电二	大望	交流66kV	13				
229	新民	沙河	交流66kV	20				
230	变电三	雪莲	交流66kV	24				
231	康平	开发区	交流66kV	24				
232	未划分单位	前进	交流66kV	24				
233	康平	海州	交流66kV	24				
234	新民	双营	交流66kV	24				
235	未划分单位	南台	交流66kV	24				

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
236	变电三	科技	交流66kV	24				
237	新民	沈胡	交流66kV	24				
238	未划分单位	李巴彦	交流66kV	24				

2025年四季度国网沈阳供电公司10千伏线路开放容量及负面情况

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1	浑南	安顺变	艺术线	10kV	600	10	2%	0	0	46%	0	0		是	2025年12月	0.93%
2	浑南	安顺变	安深线	10kV	553	130	24%	0	0	22%	0	0		是		-26.49%
3	浑南	安顺变	安东线	10kV	600	430	72%	0	0	65%	0	0		是	2027年12月	4.72%
4	浑南	安顺变	安汇线	10kV	600	293	49%	0	0	34%	0	0		是		24.73%
5	浑南	安顺变	安科线	10kV	600	253	42%	0	0	42%	0	0		是		22.29%
6	苏家屯	安顺变	安南线	10kV	600	575	96%	0	0	96%	0	0		是	2026年	-0.27%
7	浑南	安顺变	安下甲	10kV	553	290	52%	0	0	34%	0	0		是		12.41%
8	浑南	安顺变	安沈线	10kV	600	400	67%	0	0	56%	0	0		是		5.63%
9	浑南	安顺变	顺西线	10kV	600	8	1%	0	0	73%	0	0		是	2027年12月	25.75%
10	浑南	安顺变	安下乙	10kV	553	290	52%	0	0	44%	0	0		是		14.31%
11	浑南	安顺变	安松线	10kV	600	290	48%	0	0	33%	0	0		是		-0.78%
12	浑南	安顺变	安学线	10kV	846	176	21%	0	0	13%	0	0		是		4.88%
13	浑南	安顺变	安校线	10kV	600	200	33%	0	0	21%	0	0		是		-4.62%
14	浑南	安顺变	安智线	10kV	600	25	4%	0	0	46%	0	0		是		-9.46%
15	浑南	安顺变	安泰线	10kV	584	322	55%	0	0	56%	0	0		是		-4.81%
16	浑南	安顺变	安软线	10kV	600	370	62%	0	0	71%	0	0		是	2027年12月	-8.69%
17	浑南	安顺变	安于乙	10kV	600	200	33%	0	0	10%	0	0		是		-23.05%
18	浑南	安顺变	安通线	10kV	553	340	61%	0	0	61%	0	0		是	2027年12月	7.44%
19	浑南	安顺变	安运线	10kV	600	242	40%	0	0	26%	0	0		是		29.50%
20	浑南	安顺变	安于甲	10kV	600	58	10%	0	0	21%	0	0		是		-28.10%
21	浑南	安顺变	安青线	10kV	600	232	39%	0	0	1%	0	0		是		-29.24%
22	浑南	安顺变	安园线	10kV	600	210	35%	0	0	28%	0	0		是		-22.54%
23	东陵	安顺变	安张线	10kV	600	6.44	1%	0	0	0%	0	0		是	2028年12月	0.00%
24	辽中	敖司牛	中心线	10kV	300	153	51%	0	0	51%	0	0		是	2026年12月	22.72%
25	辽中	敖司牛	自来水	10kV	403	336	83%	0	0	83%	0	0		是	2026年12月	-20.49%
26	辽中	敖司牛	商业线	10kV	400	362	91%	50	100	91%	0	0		是	2026年12月	2.66%
27	辽中	敖司牛	城东线	10kV	403	265	66%	0	0	65%	0	0		是	2026年12月	-3.34%
28	辽中	敖司牛	局供线	10kV	285	122	43%	0	0	43%	0	0		是	2026年12月	0.51%
29	辽中	敖司牛	卡力马	10kV	400	242	61%	0	0	101%	0	0		是	2026年12月	3.33%
30	辽中	敖司牛	金属线	10kV	352	92	26%	0	0	26%	0	0		是	2026年12月	0.46%
31	辽中	敖司牛	金港线	10kV	200	129	65%	0	0	65%	0	0		是	2026年12月	9.76%
32	辽中	敖司牛	育才线	10kV	403	208	52%	0	0	52%	0	0		是	2026年12月	3.80%
33	辽中	敖司牛	小帮牛	10kV	200	25	13%	0	0	11%	0	0		是	2026年12月	8.35%
34	辽中	敖司牛	城西线	10kV	403	366	91%	0	0	91%	0	0		是	2026年12月	2.09%
35	辽中	敖司牛	制药厂	10kV	600	123	21%	0	0	21%	0	0		是	2026年12月	35.50%
36	浑南	白塔变	东化线	10kV	553	430	78%	0	0	76%	0	0		是	2027年12月	-13.61%
37	苏家屯	白塔变	白恒线	10kV	600	250	42%	0	0	42%	0	0			2027年	6.49%
38	浑南	白塔变	白成甲	10kV	553	277	50%	0	0	16%	0	0		是		4.83%
39	浑南	白塔变	铜网线	10kV	600	130	22%	0	0	14%	0	0		是		-109.98%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
40	苏家屯	白塔变	长白线	10kV	553	357	65%	0	0	65%	0	0		是	2027年	13.70%
41	苏家屯	白塔变	白金线	10kV	600	490	82%	0	0	82%	0	0		是	2026年	0.37%
42	浑南	白塔变	四库线	10kV	600	357	60%	0	0	1%	0	0		是		-6.42%
43	苏家屯	白塔变	白总线	10kV	553	336	61%	0	0	48%	0	0		是	2026年	100.00%
44	浑南	白塔变	白榆甲	10kV	600	220	37%	0	0	37%	0	0		是		100.00%
45	浑南	白塔变	白施甲	10kV	600	230	38%	0	0	38%	0	0		是		12.78%
46	苏家屯	白塔变	白雅线	10kV	600	415	69%	0	0	69%	0	0		是	2027年	50.80%
47	苏家屯	白塔变	白郡线	10kV	600	577	96%	0	0	96%	0	0		是	2027年	1.63%
48	苏家屯	白塔变	市场线	10kV	600	524	87%	0	0	87%	0	0		是	2027年	4.26%
49	浑南	白塔变	白亿线	10kV	600	290	48%	0	0	61%	0	0		是	2027年12月	13.99%
50	苏家屯	白塔变	制药线	10kV	600	471	79%	0	0	79%	0	0		是	2025年	16.66%
51	浑南	白塔变	冷库甲	10kV	553	202	37%	0	0	36%	0	0		是		11.29%
52	浑南	白塔变	冷库乙	10kV	553	183	33%	0	0	28%	0	0		是		68.54%
53	浑南	白塔变	白施乙	10kV	600	470	78%	0	0	74%	0	0		是	2027年12月	33.54%
54	浑南	白塔变	白成乙	10kV	553	417	75%	0	0	66%	0	0		是	2027年12月	-8.91%
55	浑南	白塔变	白榆乙	10kV	600	310	52%	0	0	0%	0	0		是		0.00%
56	法库	柏家沟	柏和线	10kV	377	231.36	61%	18	16.78	72%	0	0		是	2025年12月	15.47%
57	法库	柏家沟	柏家线	10kV	240	338.52	141%	20	38.93	127%	0	0		是	2025年12月	10.63%
58	法库	包家屯	包家线	10kV	285	276.25	97%	19	63.05	97%	0	0		是	2025年12月	-4.25%
59	法库	包家屯	包秀线	10kV	320	122.02	38%	7	10.83	30%	0	0		是	2027年12月	-10.76%
60	法库	包家屯	包卧线	10kV	285	421.80	148%	8	6.93	123%	0	0		是	2025年12月	3.71%
61	法库	宝山变	博士乙	10kV	292	188.99	65%	0	0	65%	1278	1278				-11.01%
62	法库	宝山变	镇西线	10kV	292	103.85	36%	1	0.56	44%	2753	2753				2.09%
63	法库	宝山变	兴瓷线	10kV	292	208.48	71%	4	4.25	74%	691	691				-4.48%
64	法库	宝山变	法慈线	10kV	285	238.77	84%	28	50.18	123%	0	0		是	2025年12月	6.12%
65	法库	宝山变	博士甲	10kV	292	318.38	109%	0	0	112%	0	0		是	2025年12月	-7.69%
66	法库	宝山变	南环甲	10kV	553	110.98	20%	1	0.28	21%	3825	3825				5.03%
67	法库	宝山变	城南线	10kV	400	305.11	76%	1	2.11	19%	951	951				29.74%
68	法库	宝山变	法镇II线	10kV	292	119.15	41%	2	3.71	41%	2488	2488				1.76%
69	法库	宝山变	南环乙	10kV	553	353.38	64%	2	1.4	64%	2500	2500				4.97%
70	法库	宝山变	宝十线	10kV	292	266.75	91%	12	15.35	91%	0	0		是	2025年12月	-0.40%
71	苏家屯	鲍家变	鲍白线	10kV	553	411	74%	0	0	74%	0	0		是	2025年	-14.20%
72	苏家屯	鲍家变	鲍施线	10kV	553	598	108%	0	0	81%	0	0		是	2025年	-6.60%
73	苏家屯	鲍家变	鲍苏线	10kV	553	170	31%	0	0	31%	3250	3250				-17.41%
74	苏家屯	鲍家变	鲍沙线	10kV	553	369	67%	0	0	67%	0	0		是	2026年	-3170.80%
75	苏家屯	鲍家变	鲍瑞线	10kV	600	126	21%	0	0	21%	3250	3250				41.99%
76	苏家屯	鲍家变	鲍热线	10kV	600	437	73%	0	0	66%	1784	1784				-10.08%
77	苏家屯	鲍家变	鲍耐线	10kV	600	122	20%	0	0	20%	7240	7240				4.75%
78	苏家屯	鲍家变	鲍翔线	10kV	600	119	20%	0	0	18%	7292	7292				11.01%
79	苏家屯	鲍家变	鲍联线	10kV	600	235	39%	0	0	39%	5283	5283				61.40%
80	皇姑	北陵变	田义乙	10kV	553	333	60%	0	0	65%	0	0		是		1.17%
81	皇姑	北陵变	田义甲	10kV	553	430	78%	0	0	78%	0	0		是	2025年12月	0.98%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
82	皇姑	北陵变	含屯乙	10kV	553	336	61%	0	0	75%	0	0		是	2025年12月	1.64%
83	皇姑	北陵变	卫东乙	10kV	553	336	61%	0	0	31%	0	0		是		-1.13%
84	皇姑	北陵变	北医线	10kV	600	126	21%	0	0	20%	0	0		是	2025年12月	21.71%
85	皇姑	北陵变	卫东甲	10kV	553	398	72%	0	0	1%	0	0		是	2025年12月	-3.76%
86	皇姑	北陵变	含屯甲	10kV	553	300	54%	0	0	31%	0	0		是		-22.26%
87	皇姑	北陵变	黄河乙	10kV	553	315	57%	0	0	56%	0	0		是		-10.44%
88	皇姑	北陵变	北方甲	10kV	553	360	65%	0	0	46%	0	0		是		-16.13%
89	皇姑	北陵变	北乐线	10kV	600	510	85%	0	0	43%	0	0		是	2025年12月	4.59%
90	皇姑	北陵变	银亿线	10kV	600	370	62%	0	0	1%	0	0		是		12.76%
91	皇姑	北陵变	北方乙	10kV	553	386	70%	0	0	61%	0	0		是	2025年12月	-8.54%
92	皇姑	北陵变	北台线	10kV	600	560	93%	0	0	1%	0	0		是		-19.16%
93	皇姑	北陵变	黄河甲	10kV	553	220	40%	0	0	44%	0	0		是		5.04%
94	沈河	北兴变	锐东甲	10kV	600	72	12%	0	0	10%	4090	4090				-15.42%
95	沈河	北兴变	北锐线	10kV	600	159	27%	0	0	19%	3481	3481				6.30%
96	沈河	北兴变	北南甲	10kV	584	30	5%	0	0	5%	4090	4090				6.91%
97	沈河	北兴变	皇冠线	10kV	600	339	57%	0	0	47%	3481	3481				2.98%
98	沈河	北兴变	军工甲	10kV	553	410	74%	0	0	80%	0	0		是	2025年12月	10.41%
99	沈河	北兴变	军工乙	10kV	553	418	76%	0	0	53%	0	0				-0.76%
100	沈河	北兴变	北税甲	10kV	584	220	38%	0	0	53%	0	0		是	2026年12月	10.21%
101	大东	北兴变	大庆甲	10kV	553	380	69%	0	0	42%	123	123				1.17%
102	大东	北兴变	大庆乙	10kV	553	320	58%	0	0	36%	0	0		是	2025年12月	2.69%
103	沈河	北兴变	北诺线	10kV	600	74	12%	0	0	10%	8071	8071				-2.18%
104	沈河	北兴变	北顺乙	10kV	584	350	60%	0	0	28%	0	0				1.34%
105	沈河	北兴变	北顺甲	10kV	584	410	70%	0	0	4%	0	0				1.33%
106	沈河	北兴变	锐东乙	10kV	600	80	13%	0	0	8%	7967	7967				-26.60%
107	沈河	北兴变	锐兴线	10kV	600	166	28%	0	0	1%	6478	6478				2.39%
108	沈河	北兴变	北税乙	10kV	584	0	0%	0	0	19%	6069	6069				100.00%
109	沈河	北兴变	北学线	10kV	584	297	51%	0	0	49%	925	925				3.99%
110	于洪	曹家变	曹大乙	10kV	553	345	62%	0	0	64%	1737	1737				5.97%
111	于洪	曹家变	曹景线	10kV	553	233	42%	0	0	71%	3113	3113		是	2025年	7.12%
112	于洪	曹家变	曹翟线	10kV	553	73	13%	0	0	69%	3113	3113		是	2025年	-8.76%
113	于洪	曹家变	曹山线	10kV	553	303	55%	0	0	49%	0	0		是	2025年12月	-12.03%
114	于洪	曹家变	曹工线	10kV	553	49	9%	0	0	8%	3113	3113				61.12%
115	于洪	曹家变	曹南乙	10kV	553	218	39%	0	0	97%	4759	4759		是	2025年12月	-36.24%
116	于洪	曹家变	曹漠线	10kV	553	257	46%	0	0	62%	3989	3989		是	2025年	11.88%
117	于洪	曹家变	曹大甲	10kV	553	451	82%	1	0.5	78%	0	0		是	2025年	5.57%
118	于洪	曹家变	曹南甲	10kV	553	354	64%	0	0	67%	2489	2489				66.57%
119	新民	查牛变	安福线	10kV	553	159	29%	0	0	45%	2993	2993				-1.98%
120	新民	查牛变	金牛线	10kV	320	69	22%	0	0	22%	2090	2090				-5.89%
121	新民	查牛变	查兴线	10kV	553	184	33%	0	0	33%	320	320				100.00%
122	新民	查牛变	排水线	10kV	320	170	53%	0	0	53%	2044	2044				6.43%
123	新民	查牛变	荒地线	10kV	553	142	26%	0	0	41%	3287	3287				-4.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
124	康平	朝阳变	集贤线	10kV	553	237	43%	0	0	58%	0	0		是	2026年6月	-7.94%
125	康平	朝阳变	张开线	10kV	553	316	57%	0	0	42%	0	0		是	2026年6月	-6.53%
126	康平	朝阳变	政安线	10kV	400	300	75%	0	0	91%	0	0		是	2026年6月	6.56%
127	康平	朝阳变	振兴线	10kV	553	372	67%	0	0	63%	0	0		是	2026年6月	-5.16%
128	康平	朝阳变	塑化线	10kV	553	239	43%	0	0	83%	0	0		是	2026年12月	3.69%
129	康平	朝阳变	经纬线	10kV	553	446	81%	0	0	79%	0	0		是	2026年12月	6.63%
130	康平	朝阳变	朝阳线	10kV	553	328	59%	0	0	60%	0	0		是	2026年12月	2.21%
131	康平	朝阳变	金发线	10kV	423	229	54%	0	0	52%	0	0		是	2026年12月	4.64%
132	康平	朝阳变	热源厂	10kV	553	453	82%	0	0	69%	0	0		是	2026年12月	10.02%
133	康平	朝阳变	朝发线	10kV	553	241	44%	0	0	39%	0	0		是	2026年6月	-26.46%
134	康平	朝阳变	朝富乙	10kV	553	684	124%	15	28	124%	0	0		是	2026年6月	-23.21%
135	康平	朝阳变	朝胜线	10kV	553	477	86%	0	0	76%	59	59				6.91%
136	康平	朝阳变	朝富甲	10kV	553	258	47%	0	0	42%	59	59				-19.27%
137	康平	朝阳变	平江线	10kV	553	247	45%	0	0	77%	59	59				7.78%
138	康平	朝阳变	朝嘉线	10kV	553	204	37%	0	0	37%	59	59				61.34%
139	苏家屯	陈相变	农药线	10kV	320	421	132%	0	0	132%	0	0		是	2025年	-8.26%
140	苏家屯	陈相变	柳匠线	10kV	553	252	46%	0	0	46%	4256	4256				1.36%
141	苏家屯	陈相变	吴家线	10kV	320	129	40%	0	0	38%	1091	1091				11.20%
142	苏家屯	陈相变	中米线	10kV	553	323	58%	0	0	55%	3026	3026				-7.03%
143	苏家屯	陈相变	军政线	10kV	320	299	93%	0	0	93%	0	0		是	2025年	-8.47%
144	苏家屯	陈相变	小卜线	10kV	320	226	71%	0	0	71%	1074	1074				-27.88%
145	康平	城南变	南钱线	10kV	320	272	85%	0	0	33%	0	0		是	2025年12月	14.82%
146	康平	城南变	南西线	10kV	200	157	79%	0	0	75%	398	398				1.88%
147	康平	城南变	铸造线	10kV	200	46	23%	0	0	26%	2321	2321				-2.05%
148	康平	城南变	南环线	10kV	400	52	13%	0	0	12%	3270	3270				3.51%
149	皇姑	崇山变	崇东乙	10kV	553	410	74%	0	0	62%	0	0		是	2026年5月	-4.63%
150	皇姑	崇山变	岐山甲	10kV	553	390	71%	0	0	50%	0	0		是		-3.41%
151	皇姑	崇山变	崇东甲	10kV	553	380	69%	0	0	62%	0	0		是	2026年5月	4.80%
152	皇姑	崇山变	黎明甲	10kV	553	303	55%	0	0	59%	0	0		是	2026年5月	8.68%
153	皇姑	崇山变	崇政线	10kV	600	0	0%	0	0	1%	0	0		是	2025年12月	-25.00%
154	皇姑	崇山变	岐山乙	10kV	553	410	74%	0	0	41%	0	0		是		-5.83%
155	皇姑	崇山变	崇北线	10kV	600	97	16%	0	0	14%	0	0		是		20.34%
156	皇姑	崇山变	成龙线	10kV	600	63	11%	0	0	27%	0	0		是		1.75%
157	皇姑	崇山变	凤凰甲	10kV	553	144	26%	0	0	28%	0	0		是		-23.11%
158	皇姑	崇山变	宁山甲	10kV	553	260	47%	0	0	40%	0	0		是		7.07%
159	皇姑	崇山变	凤凰乙	10kV	553	335	61%	0	0	61%	0	0		是		2.07%
160	皇姑	崇山变	宁山乙	10kV	553	444	80%	0	0	80%	0	0		是	2025年12月	0.82%
161	皇姑	崇山变	嫩江乙	10kV	553	185	33%	0	0	33%	0	0		是		-1.52%
162	皇姑	崇山变	崇医线	10kV	600	0	0%	0	0	18%	0	0		是	2026年5月	-11.11%
163	皇姑	崇山变	盛世线	10kV	600	207	35%	0	0	22%	0	0		是		-28.85%
164	皇姑	崇山变	金穗线	10kV	600	190	32%	0	0	14%	0	0		是		-4.21%
165	皇姑	崇山变	泰山线	10kV	600	0	0%	0	0	48%	0	0		是		-41.39%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
166	皇姑	崇山变	中医乙	10kV	553	28	5%	0	0	12%	0	0		是		10.74%
167	皇姑	崇山变	中医甲	10kV	553	0	0%	0	0	36%	0	0		是		4.57%
168	皇姑	崇山变	嫩江甲	10kV	553	0	0%	0	0	36%	0	0		是		-18.27%
169	皇姑	崇山变	审计线	10kV	553	130	24%	0	0	30%	0	0		是	2025年	-22.61%
170	辽中	茨北变	众城线	10kV	377	354	94%	0	0	94%	0	0		是	2025年	2.26%
171	辽中	茨北变	九鼎线	10kV	377	170	45%	0	0	45%	0	0				-67.34%
172	辽中	茨北变	伟家线	10kV	320	236	74%	0	0	74%	0	0				3.14%
173	辽中	茨北变	众鑫线	10kV	377	513	136%	7	0.3	136%	0	0		是	2025年11月	12.87%
174	辽中	茨北变	港口线	10kV	377	1	0%	1	0.18	0%	0	0				-2.73%
175	辽中	茨北变	巨崴线	10kV	377	392	104%	30	2	104%	0	0		是	2025年11月	10.01%
176	辽中	茨北变	乾坤线	10kV	377	107	28%	0	0	28%	0	0				14.07%
177	辽中	茨北变	美家线	10kV	377	144	38%	0	0	38%	0	0				46.83%
178	辽中	茨北变	创业线	10kV	377	341	90%	10	5	90%	0	0		是	2025年	2.76%
179	辽中	茨北变	和世线	10kV	377	325	86%	0	0	86%	0	0				-29.17%
180	辽中	茨北变	九州线	10kV	377	162	43%	0	0	43%	0	0				10.26%
181	辽中	茨榆坨	莲花线	10kV	553	523	95%	0	0	57%	0	0		是	2025年	-7.34%
182	辽中	茨榆坨	四零一	10kV	328	135	41%	0	0	24%	1515	1515				7.91%
183	辽中	茨榆坨	茨榆坨	10kV	328	315	96%	0	0	57%	0	0				-16.21%
184	辽中	茨榆坨	化肥线	10kV	328	106	32%	0	0	27%	1573	1573				-32.71%
185	辽中	茨榆坨	肖寨门	10kV	328	117	36%	0	0	21%	2774	2774				23.27%
186	辽中	茨榆坨	黄腊坨	10kV	328	240	73%	0	0	75%	906	906				1.06%
187	辽中	茨榆坨	偏堡线	10kV	553	363	66%	0	0	53%	2263	2263				-1.99%
188	辽中	茨榆坨	妈妈街	10kV	320	252	79%	10	10	84%	624	624				-1.44%
189	苏家屯	达连变	达林乙	10kV	553	193	35%	0	0	31%	0	0			2027年	-3.58%
190	苏家屯	达连变	达乐甲	10kV	553	106	19%	0	0	19%	0	0		是	2027年	3.44%
191	苏家屯	达连变	达史甲	10kV	553	260	47%	0	0	43%	0	0			2027年	-28.30%
192	苏家屯	达连变	达桧甲	10kV	600	187	31%	0	0	31%	0	0			2027年	-2.00%
193	苏家屯	达连变	达雪甲	10kV	553	451	82%	0	0	82%	0	0		是	2027年	52.67%
194	苏家屯	达连变	达苏甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0			2027年	99.13%
195	苏家屯	达连变	达山甲	10kV	553	118	21%	0	0	21%	0	0			2027年	48.94%
196	苏家屯	达连变	达史乙	10kV	553	414	75%	0	0	69%	0	0		是	2026年	61.82%
197	苏家屯	达连变	达林甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0			2027年	0.00%
198	苏家屯	达连变	达桧乙	10kV	600	60	10%	0	0	28%	0	0			2027年	43.65%
199	苏家屯	达连变	达乐乙	10kV	553	125	23%	0	0	23%	0	0			2027年	11.91%
200	苏家屯	达连变	达山乙	10kV	553	126	23%	0	0	23%	0	0		是	2027年	24.91%
201	大东	大东变	东小乙	10kV	584	279	48%	0	0	48%	1237	1237				-1.82%
202	大东	大东变	莲花甲	10kV	553	206	37%	0	0	41%	2179	2179				-3.20%
203	大东	大东变	东小甲	10kV	584	137	23%	0	0	13%	3696	3696				-0.10%
204	大东	大东变	莲花乙	10kV	553	150	27%	0	0	30%	3149	3149				-16.11%
205	沈河	大东变	城南甲	10kV	553	510	92%	0	0	66%	0	0		是	2026年12月	2.30%
206	沈河	大东变	城南乙	10kV	553	450	81%	0	0	61%	0	0		是	2026年12月	13.99%
207	沈河	大东变	东青甲	10kV	553	446	81%	0	0	49%	0	0		是	2026年6月	-1.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
208	沈河	大东变	东青乙	10kV	553	360	65%	0	0	55%	0	0		是	2026年6月	-1.17%
209	大东	大东变	东风乙	10kV	553	345	62%	0	0	59%	0	0				31.68%
210	大东	大东变	大环线	10kV	600	203	34%	0	0	27%	5837	5837				41.16%
211	大东	大东变	东塔甲	10kV	553	286	52%	0	0	26%	793	793				-0.77%
212	大东	大东变	东塔乙	10kV	553	293	53%	0	0	50%	672	672				3.28%
213	大东	大东变	东风甲	10kV	553	185	33%	0	0	33%	2543	2543				-14.62%
214	法库	大孤家	大牛线	10kV	570	169.57	30%	20	12.41	27%	5948	5948				9.15%
215	法库	大孤家	大开线	10kV	352	7	2%	0	0	2%	5366	5366				0.00%
216	法库	大孤家	大陆线	10kV	570	287.77	50%	8	3.13	46%	785	785				10.27%
217	法库	大孤家	大冯线	10kV	570	359.71	63%	16	10.6	58%	0	0				2.43%
218	法库	大孤家	大李线	10kV	570	136.69	24%	15	18.26	21%	785	785				38.74%
219	辽中	大黑变	张家线	10kV	200	80	40%	0	0	40%	0	0				15.30%
220	辽中	大黑变	大树林	10kV	240	122	51%	0	0	51%	0	0				8.76%
221	辽中	大黑变	大黑线	10kV	553	189	34%	1	1	34%	0	0				5.91%
222	辽中	大黑变	马家线	10kV	200	89	45%	0	0	95%	0	0				8.41%
223	辽中	大黑变	甲河线	10kV	320	143	45%	0	0	45%	0	0		是	2026年6月	-8.40%
224	新民	大红旗	二红线	10kV	240	182	76%	4	18	76%	0	0				2.51%
225	新民	大红旗	大红线	10kV	285	109	38%	0	0	38%	0	0				4.97%
226	新民	大红旗	九天线	10kV	553	96	17%	0	0	48%	0	0				-0.74%
227	新民	大红旗	长沙线	10kV	553	97	18%	0	0	30%	0	0				9.42%
228	新民	大红旗	铁北线	10kV	320	85	27%	0	0	27%	0	0				7.95%
229	新民	大柳变	古排线	10kV	320	48	15%	0	0	15%	0	0				-0.06%
230	新民	大柳变	吴屯线	10kV	553	250	45%	4	24	93%	0	0		是	2025年12月	2.31%
231	新民	大柳变	于家线	10kV	553	229	41%	8	50.8	80%	0	0				5.24%
232	新民	大柳变	长岗线	10kV	553	253	46%	1	0.33	64%	0	0				-5.67%
233	于洪	大潘变	大古线	10kV	553	104	19%	0	0	37%	70	70		是	2025年	-18.11%
234	于洪	大潘变	大岳线	10kV	553	118	21%	0	0	61%	70	70				7.79%
235	于洪	大潘变	大潘线	10kV	553	454	82%	13	4.33	67%	0	0		是	2025年12月	6.03%
236	于洪	大潘变	大祝线	10kV	553	252	46%	0	0	33%	0	0		是	2025年12月	1.78%
237	于洪	大潘变	大彰线	10kV	553	423	76%	4	1	34%	0	0		是	2025年12月	4.32%
238	于洪	大潘变	大高线	10kV	553	164	30%	0	0	38%	2906	2906		是	2025年	-43.48%
239	于洪	大潘变	大古乙	10kV	553	10	2%	0	0	38%	7425	7425				-157.16%
240	于洪	大潘变	潘彰线	10kV	553	88	16%	0	0	0%	4223	4223				0.00%
241	于洪	大兴变	兴岗线	10kV	553	181	33%	0	0	63%	2770	2770				57.19%
242	于洪	大兴变	兴光线	10kV	319	189	59%	0	0	80%	1199	1199				4.85%
243	于洪	大兴变	兴援线	10kV	319	349	109%	44	7.16	35%	0	0		是	2025年12月	-0.21%
244	于洪	大兴变	兴红线	10kV	553	573	104%	297	1782	4%	0	0	2025年7月	是	2025年	3.94%
245	于洪	大兴变	兴旺线	10kV	319	176	55%	0	0	134%	1549	1549				21.75%
246	于洪	大兴变	兴富线	10kV	319	457	143%	27	28	148%	0	0		是	2025年12月	7.46%
247	于洪	大兴变	兴农乙	10kV	553	110	20%	0	0	41%	6715	6715				-50.97%
248	于洪	大兴变	兴古线	10kV	500	446	89%	42	21	40%	0	0		是	2025年12月	-0.60%
249	大东	大志变	志农乙	10kV	600	352	59%	0	0	60%	0	0		是	2025年12月	26.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
250	大东	大志变	志车甲	10kV	600	283	47%	0	0	51%	0	0		是		-56.49%
251	大东	大志变	志农甲	10kV	600	71	12%	0	0	20%	0	0		是		-23.73%
252	大东	大志变	志东甲	10kV	553	296	54%	0	0	49%	0	0		是	2026年12月	12.14%
253	大东	大志变	东跃乙	10kV	600	390	65%	0	0	54%	0	0		是		5.40%
254	大东	大志变	东跃甲	10kV	600	451	75%	0	0	75%	0	0		是	2025年12月	-2.78%
255	大东	大志变	大农甲	10kV	600	310	52%	0	0	62%	0	0		是	2025年12月	55.91%
256	沈北	大志变	志詹甲	10kV	553	243	44%	0	0	44%	0	0		是		57.21%
257	大东	大志变	大劳甲	10kV	553	189	34%	0	0	27%	0	0		是		100.00%
258	大东	大志变	志车乙	10kV	600	300	50%	0	0	57%	670	670				94.85%
259	沈北	大志变	志西线	10kV	553	344	62%	0	0	86%	0	0		是	2026年6月	-5.55%
260	大东	大志变	志中线	10kV	600	76	13%	0	0	13%	670	670				21.88%
261	大东	大志变	东腾乙	10kV	584	272	47%	0	0	48%	670	670				10.48%
262	大东	大志变	志玻线	10kV	600	362	60%	0	0	44%	670	670				11.52%
263	大东	大志变	志东乙	10kV	553	430	78%	0	0	65%	0	0		是	2026年12月	-6.58%
264	大东	大志变	大农乙	10kV	600	360	60%	0	0	78%	670	670		是	2025年12月	42.59%
265	沈北	大志变	志詹乙	10kV	553	86	16%	0	0	16%	670	670				57.23%
266	大东	大志变	大劳乙	10kV	584	140	24%	0	0	22%	670	670				90.67%
267	辽中	代家房	插拉线	10kV	200	52	26%	0	0	26%	2217	2217				2.36%
268	辽中	代家房	永丰线	10kV	200	25	13%	0	0	13%	2329	2329				6.62%
269	辽中	代家房	漾子泡	10kV	400	154	39%	0	0	58%	3338	3338				6.41%
270	辽中	代家房	于家房	10kV	200	160	80%	2	1	80%	346	346				4.29%
271	沈北	道义变	步阳线	10kV	600	446	74%	0	0	74%	0	0		是	2026年6月	3.53%
272	沈北	道义变	道蒲线	10kV	600	386	64%	0	0	64%	0	0		是	2026年6月	16.46%
273	沈北	道义变	辽大甲	10kV	328	1	0%	0	0	0%	1925	1925		是		-200.26%
274	沈北	道义变	道商线	10kV	600	92	15%	0	0	49%	1925	1925		是		-9.30%
275	沈北	道义变	道阳线	10kV	600	266	44%	0	0	44%	1628	1628		是		21.61%
276	沈北	道义变	道义线	10kV	553	495	90%	0	0	2%	0	0		是	2026年6月	14.79%
277	沈北	道义变	明发线	10kV	553	176	32%	0	0	1%	1498	1498		是		1.95%
278	皇姑	道义变	道旺甲	10kV	553	110	20%	0	0	15%	1925	1925		是		59.83%
279	沈北	道义变	纺校线	10kV	553	398	72%	0	0	108%	0	0		是	2026年6月	7.86%
280	沈北	道义变	御院线	10kV	600	102	17%	0	0	0%	2900	2900		是		16.15%
281	沈北	道义变	俪景线	10kV	553	519	94%	0	0	114%	0	0		是	2026年6月	2.46%
282	沈北	道义变	辽大乙	10kV	600	249	42%	0	0	1%	2900	2900		是		42.82%
283	沈北	道义变	道孝甲	10kV	553	151	27%	0	0	0%	2900	2900		是		30.11%
284	沈北	道义变	道方甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	2900	2900		是		0.00%
285	皇姑	道义变	道旺乙	10kV	553	0	0%	0	0	38%	2900	2900		是		57.98%
286	沈北	道义变	道星线	10kV	600	216	36%	0	0	36%	0	0		是		16.86%
287	沈北	道义变	开发一	10kV	553	113	20%	0	0	0%	0	0		是		-70.55%
288	沈北	道义变	雷明线	10kV	553	226	41%	0	0	1%	0	0		是		6.76%
289	沈北	道义变	道工线	10kV	553	389	70%	0	0	1%	0	0		是	2026年6月	-0.12%
290	沈北	道义变	花园线	10kV	600	235	39%	0	0	39%	0	0		是		-33.51%
291	沈北	道义变	开发二	10kV	553	329	59%	0	0	78%	0	0		是		-13.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
292	沈北	道义变	道孝乙	10kV	553	404	73%	0	0	62%	0	0		是	2026年6月	42.12%
293	沈北	道义变	道方乙	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0		是		0.00%
294	沈北	道义变	道信线	10kV	600	497	83%	0	0	83%	0	0		是	2026年6月	57.11%
295	沈北	道义变	地铁线	10kV	600	175	29%	0	0	28%	0	0		是		100.00%
296	于洪	得胜变	得医线	10kV	600	4	1%	0	0	46%	3385	3385				-24.53%
297	于洪	得胜变	得工线	10kV	553	439	79%	0	0	36%	0	0		是	2025年12月	32.81%
298	于洪	得胜变	得富线	10kV	553	151	27%	0	0	108%	3385	3385				-30.69%
299	于洪	得胜变	得专线	10kV	553	183	33%	0	0	49%	3385	3385				5.95%
300	于洪	得胜变	得翟线	10kV	553	262	47%	0	0	71%	0	0		是	2025年	0.03%
301	于洪	得胜变	得河线	10kV	553	308	56%	0	0	0%	3286	3286				5.69%
302	于洪	得胜变	得豪线	10kV	600	28	5%	0	0	0%	3385	3385				100.00%
303	于洪	得胜变	得后线	10kV	600	30	5%	0	0	75%	3385	3385				100.00%
304	于洪	得胜变	得中线	10kV	553	246	44%	0	0	74%	2129	2129				12.84%
305	于洪	得胜变	得嘉线	10kV	600	240	40%	0	0	49%	4870	4870				32.38%
306	于洪	得胜变	得山线	10kV	553	491	89%	76	152	4%	0	0		是	2025年	13.72%
307	于洪	得胜变	得化线	10kV	553	290	52%	0	0	44%	3597	3597				7.81%
308	新民	东郊变	郊东乙	10kV	553	225	41%	0	0	39%	450	450				9.74%
309	新民	东郊变	郊东甲	10kV	553	191	35%	0	0	35%	0	0		是	2025年12月	1.47%
310	新民	东郊变	郊西甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	5747	5747				0.00%
311	新民	东郊变	郊南乙	10kV	403	232	58%	0	0	58%	0	0				10.90%
312	新民	东郊变	绿洲甲	10kV	553	139	25%	0	0	24%	6213	6213				3.17%
313	新民	东郊变	绿洲乙	10kV	553	381	69%	0	0	69%	2021	2021				6.97%
314	新民	东郊变	东网线	10kV	553	128	23%	0	0	23%	3530	3530				6.90%
315	新民	东郊变	郊南甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	5747	5747				0.00%
316	于洪	东民变	东民线	10kV	423	106	25%	0	0	58%	0	0				-0.27%
317	于洪	东民变	民兴线	10kV	656	29	4%	0	0	64%	0	0				12.57%
318	于洪	东民变	东专线	10kV	423	376	89%	0	0	57%	0	0				-4.03%
319	于洪	东民变	东前线	10kV	423	464	110%	19	4	68%	0	0				-2.14%
320	于洪	东民变	东范线	10kV	423	228	54%	0	0	102%	0	0		是	2026年5月	5.48%
321	于洪	东民变	机床二	10kV	553	197	36%	0	0	26%	0	0		是		3.08%
322	于洪	东民变	东李线	10kV	553	339	61%	0	0	2%	0	0		是		0.13%
323	于洪	东民变	东酒线	10kV	423	397	94%	188	376	73%	0	0	2022年10月	是	2025年	6.29%
324	于洪	东民变	机床一	10kV	553	186	34%	0	0	13%	0	0		是		-6.79%
325	于洪	东民变	机床三	10kV	553	101	18%	0	0	53%	0	0		是		-3.79%
326	于洪	东民变	东红线	10kV	423	493	117%	82	50	56%	0	0		是		0.86%
327	于洪	东民变	东工线	10kV	423	509	120%	41	14	26%	0	0		是		5.58%
328	沈北	董楼子	中寺线	10kV	553	295	53%	0	0	1%	637	637				7.11%
329	沈北	董楼子	望滨线	10kV	553	174	31%	0	0	32%	2100	2100				0.68%
330	开发	洞庭变	中吉线	10kV	600	255	43%	0	0	40%	819	819				-4.23%
331	开发	洞庭变	爱琴线	10kV	600	385	64%	0	0	75%	0	0		是	2025年	-3.93%
332	开发	洞庭变	唐宁线	10kV	600	270	45%	0	0	22%	1559	1559				-4.17%
333	开发	洞庭变	洞桂线	10kV	600	401	67%	0	0	0%	0	0				-55.54%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
334	开发	洞庭变	洞西乙	10kV	553	117	21%	0	0	39%	1561	1561				13.93%
335	开发	洞庭变	洞西甲	10kV	553	77	14%	0	0	38%	0	0		是	2025年	49.78%
336	开发	洞庭变	水歌线	10kV	600	291	49%	0	0	62%	0	0		是	2025年	-3.59%
337	开发	洞庭变	碧桂甲	10kV	490	0	0%	0	0	59%	1561	1561				-32.09%
338	开发	洞庭变	阳光甲	10kV	600	508	85%	150	2325	90%	0	0		是	2026年11月	0.48%
339	开发	洞庭变	紫郡线	10kV	600	480	80%	0	0	31%	0	0				6.01%
340	开发	洞庭变	吉利甲	10kV	553	232	42%	0	0	54%	2686	2686				7.16%
341	开发	洞庭变	恒大线	10kV	600	342	57%	0	0	76%	312	312		是	2025年	-10.06%
342	开发	洞庭变	阳光乙	10kV	600	250	42%	0	0	37%	1905	1905				3.62%
343	开发	洞庭变	秀水线	10kV	600	135	23%	0	0	45%	3897	3897				11.61%
344	开发	洞庭变	吉利乙	10kV	553	340	61%	0	0	1%	0	0				-4.88%
345	开发	洞庭变	未来线	10kV	600	142	24%	0	0	20%	3776	3776				5.44%
346	开发	洞庭变	碧桂乙	10kV	600	0	0%	0	0	38%	6235	6235				0.51%
347	开发	洞庭变	环保线	10kV	600	130	22%	0	0	1%	0	0		是	2025年	-51.06%
348	开发	洞庭变	长岛线	10kV	600	207	35%	0	0	18%	2650	2650		是	2025年	26.05%
349	开发	洞庭变	庭东甲	10kV	553	166	30%	0	0	24%	0	0		是	2025年	-11.81%
350	开发	洞庭变	庭东乙	10kV	553	247	45%	0	0	44%	1269	1269				-7.94%
351	开发	洞庭变	洞锦线	10kV	600	217	36%	0	0	33%	2477	2477				0.69%
352	开发	洞庭变	洞阳线	10kV	600	0	0%	0	0	68%	5005	5005		是	2025年	-5.10%
353	开发	洞庭变	碧商线	10kV	600	0	0%	0	0	0%	7274	7274				-119.99%
354	开发	洞庭变	洞新线	10kV	600	0	0%	0	0	1%	6235	6235				-41.67%
355	新民	法哈牛	法张甲	10kV	553	230	42%	0	0	42%	0	0				8.71%
356	新民	法哈牛	新安甲	10kV	553	279	50%	0	0	87%	0	0				3.74%
357	新民	法哈牛	胡台乙	10kV	553	227	41%	0	0	41%	0	0				11.63%
358	新民	法哈牛	法侯线	10kV	553	153	28%	0	0	25%	0	0				48.23%
359	新民	法哈牛	工业线	10kV	320	263	82%	0	0	82%	0	0				2.86%
360	新民	法哈牛	法张乙	10kV	553	225	41%	0	0	41%	0	0				15.79%
361	新民	法哈牛	法哈乙	10kV	553	179.3	32%	10	50	105%	0	0		是	2025年12月	0.50%
362	新民	法哈牛	胡台甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0				-114.93%
363	新民	法哈牛	新安乙	10kV	553	130.29	24%	0	0	94%	0	0		是	2025年12月	0.70%
364	新民	法哈牛	东兴乙	10kV	553	349	63%	0	0	63%	0	0				7.11%
365	新民	法哈牛	荒山线	10kV	320	254.3	79%	12	116.4	111%	0	0		是	2025年12月	8.12%
366	于洪	范屯变	范新线	10kV	553	260	47%	0	0	48%	2357	2357				-1.32%
367	于洪	范屯变	范北线	10kV	553	207	37%	0	0	24%	4133	4133				3.79%
368	于洪	范屯变	范静线	10kV	553	489	88%	40	25	33%	0	0		是	2025年12月	15.15%
369	于洪	范屯变	范工线	10kV	553	338	61%	0	0	33%	2325	2325				6.29%
370	于洪	范屯变	范洗线	10kV	553	34	6%	0	0	51%	4133	4133				100.00%
371	于洪	范屯变	范古线	10kV	352	476	135%	53	8.48	117%	0	0		是	2025年	6.52%
372	于洪	范屯变	范集线	10kV	320	9	3%	0	0	69%	0	0		是	2025年	100.00%
373	沈河	方家变	方南甲	10kV	553	150	27%	0	0	27%	3149	3149				12.22%
374	沈河	方家变	方青甲	10kV	553	78	14%	0	0	2%	4396	4396				-106.82%
375	沈河	方家变	方北乙	10kV	553	94	17%	0	0	15%	3319	3319				-9.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
376	沈河	方家变	方南乙	10kV	553	145	26%	0	0	22%	3235	3235				-6.46%
377	沈河	方家变	方长甲	10kV	600	257	43%	0	0	44%	1784	1784				32.38%
378	沈河	方家变	方北甲	10kV	553	131	24%	0	0	13%	2848	2848				10.72%
379	沈河	方家变	方大甲	10kV	600	130	22%	0	0	8%	7101	7101				83.26%
380	沈河	方家变	方凌线	10kV	600	154	26%	0	0	29%	3568	3568				-0.55%
381	沈河	方家变	方圆乙	10kV	553	252	46%	0	0	39%	1382	1382				21.83%
382	沈河	方家变	方惠线	10kV	600	119	20%	0	0	20%	7292	7292				5.22%
383	沈河	方家变	方圆甲	10kV	553	167	30%	0	0	33%	2854	2854				-28.37%
384	沈河	方家变	方大乙	10kV	600	230	38%	0	0	3%	5369	5369				75.20%
385	沈河	方家变	方佳线	10kV	600	6	1%	0	0	1%	6749	6749				100.00%
386	康平	方家镇	善友线	10kV	320	285	89%	0	0	87%	0	0		是	2026年12月	12.26%
387	康平	方家镇	西关线	10kV	328	257	78%	0	0	69%	0	0		是	2027年	9.28%
388	康平	方家镇	方家线	10kV	328	192	59%	0	0	52%	0	0		是	2027年	20.74%
389	康平	方家镇	小陵线	10kV	328	240	73%	0	0	60%	0	0		是	2027年	3.89%
390	康平	方家镇	方聚线	10kV	553	92	17%	0	0	0%	0	0		是	2027年	100.00%
391	皇姑	方溪变	文东线	10kV	600	75	13%	0	0	13%	0	0		是		-38.98%
392	皇姑	方溪变	方溪甲	10kV	553	322	58%	0	0	63%	0	0		是	2025年12月	21.58%
393	皇姑	方溪变	方恒线	10kV	600	278	46%	0	0	54%	0	0		是		7.19%
394	皇姑	方溪变	方溪乙	10kV	553	266	48%	0	0	60%	0	0		是	2025年12月	13.63%
395	皇姑	方溪变	闸上乙	10kV	553	488	88%	0	0	76%	0	0		是	2025年	4.68%
396	沈北	方溪变	方强线	10kV	600	325	54%	0	0	1%	0	0		是		11.18%
397	皇姑	方溪变	造化甲	10kV	553	215	39%	0	0	68%	0	0		是		-27.02%
398	皇姑	方溪变	闸上甲	10kV	553	316	57%	0	0	50%	0	0		是		11.00%
399	沈北	方溪变	方开甲	10kV	553	487	88%	0	0	88%	0	0		是	2026年6月	46.53%
400	皇姑	方溪变	方科线	10kV	600	360	60%	0	0	55%	0	0				11.97%
401	皇姑	方溪变	溪湖线	10kV	600	470	78%	0	0	60%	0	0				5.34%
402	皇姑	方溪变	道义乙	10kV	553	70	13%	0	0	28%	0	0				-24.04%
403	皇姑	方溪变	方安线	10kV	600	420	70%	0	0	73%	0	0		是	2025年12月	23.03%
404	皇姑	方溪变	方庭线	10kV	600	289	48%	0	0	39%	0	0				11.85%
405	皇姑	方溪变	道义甲	10kV	553	60	11%	0	0	22%	0	0				-3.63%
406	皇姑	方溪变	启力线	10kV	553	337	61%	0	0	66%	0	0		是	2025年12月	-17.98%
407	沈北	方溪变	方开乙	10kV	553	377	68%	0	0	50%	0	0		是	2026年6月	47.30%
408	沈北	方溪变	方道甲	10kV	600	0	0%	0	0	4%	0	0				0.00%
409	沈北	方溪变	方阳线	10kV	600	326	54%	0	0	54%	0	0				8.14%
410	沈北	方溪变	方全线	10kV	374	111	30%	0	0	30%	0	0				-87.72%
411	沈北	方溪变	方富线	10kV	600	70	12%	0	0	12%	0	0				8.89%
412	皇姑	方溪变	造化乙	10kV	553	477	86%	0	0	88%	0	0		是	2025年12月	-12.80%
413	皇姑	方溪变	方福线	10kV	600	30	5%	0	0	4%	0	0				71.12%
414	皇姑	方溪变	方银线	10kV	600	92	15%	0	0	13%	0	0				71.70%
415	沈北	方溪变	方道乙	10kV	600	0	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
416	和平	方型变	宁波乙	10kV	553	389	70%	0	0	58%	0	0				1.14%
417	和平	方型变	方文甲	10kV	553	264	48%	0	0	48%	2132	2132				16.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
418	和平	方型变	方青甲	10kV	553	502	91%	0	0	77%	0	0		是	2025年	-11.33%
419	和平	方型变	宁波甲	10kV	553	366	66%	0	0	49%	0	0		是		7.61%
420	和平	方型变	方青乙	10kV	553	420	76%	0	0	92%	0	0		是	2025年	21.70%
421	和平	方型变	方聪线	10kV	600	170	28%	0	0	25%	0	0		是		11.41%
422	和平	方型变	方文乙	10kV	553	248	45%	0	0	49%	2409	2409				-3.41%
423	和平	方型变	四平乙	10kV	553	251	45%	0	0	61%	2357	2357				-13.98%
424	和平	方型变	文化甲	10kV	553	412	75%	0	0	60%	0	0		是		-13.53%
425	和平	方型变	南三甲	10kV	553	157	28%	0	0	28%	0	0		是	2025年	13.06%
426	和平	方型变	中兴甲	10kV	553	350	63%	0	0	45%	0	0				3.80%
427	和平	方型变	四平甲	10kV	553	280	51%	0	0	51%	0	0		是		-0.38%
428	和平	方型变	南三乙	10kV	553	310	56%	0	0	30%	378	378				9.81%
429	和平	方型变	中兴乙	10kV	553	143	26%	0	0	38%	3270	3270				-2.17%
430	和平	方型变	方世线	10kV	600	28	5%	0	0	1%	6270	6270				65.85%
431	和平	方型变	文化乙	10kV	553	310	56%	0	0	35%	1335	1335				-4.93%
432	和平	方型变	辽医甲	10kV	600	133	22%	0	0	17%	3932	3932				-2.59%
433	和平	方型变	望湖甲	10kV	553	280	51%	0	0	34%	0	0		是		0.23%
434	和平	方型变	方太乙	10kV	553	320	58%	0	0	46%	0	0		是		-22.30%
435	和平	方型变	望湖乙	10kV	553	144	26%	0	0	34%	0	0		是	2026年12月	5.47%
436	和平	方型变	光荣甲	10kV	553	340	61%	0	0	32%	0	0		是		-14.67%
437	和平	方型变	方太甲	10kV	553	285	52%	0	0	57%	0	0		是		12.09%
438	和平	方型变	方学乙	10kV	600	370	62%	0	0	61%	0	0		是	2026年12月	25.17%
439	和平	方型变	调通线	10kV	584	150	26%	0	0	26%	0	0		是		0.11%
440	和平	方型变	诚大线	10kV	600	332	55%	0	0	55%	0	0		是		19.91%
441	和平	方型变	光荣乙	10kV	553	380	69%	0	0	59%	0	0		是		5.81%
442	和平	方型变	方学甲	10kV	584	314	54%	0	0	52%	0	0		是		26.90%
443	康平	富裕变	小城子	10kV	553	400	72%	58	125	116%	1292	1292				10.54%
444	康平	富裕变	富裕线	10kV	320	120.84	38%	0	0	18%	2095	2095				9.80%
445	康平	富裕变	团山子	10kV	320	49.28	15%	0	0	#N/A	4135	4135				0.00%
446	康平	富裕变	开发区	10kV	553	115	21%	0	0	209%	6628	6628				16.19%
447	康平	富裕变	二牛线	10kV	320	8.52	3%	0	0	#N/A	4841	4841				0.00%
448	开发	高明变	高太线	10kV	600	330	55%	0	0	50%	0	0		是	2025年	-22.31%
449	开发	高明变	高康线	10kV	650	222	34%	0	0	50%	0	0		是	2025年	-4.53%
450	于洪	高明变	高北线	10kV	553	382	69%	0	0	12%	0	0				7.44%
451	开发	高明变	高宁甲	10kV	600	237	40%	0	0	18%	0	0		是	2025年	3.43%
452	开发	高明变	降水线	10kV	600	70	12%	0	0	11%	0	0		是	2025年	-3.56%
453	开发	高明变	出版线	10kV	600	240	40%	0	0	37%	0	0		是	2025年	-2.44%
454	开发	高明变	高九甲	10kV	600	186	31%	0	0	1%	0	0		是	2025年	-9.97%
455	开发	高明变	高南甲	10kV	600	158	26%	0	0	6%	0	0		是	2025年	-57.31%
456	开发	高明变	高六甲	10kV	600	101	17%	0	0	22%	0	0		是	2025年	1.02%
457	于洪	高明变	高张线	10kV	553	290	52%	0	0	18%	0	0				24.99%
458	开发	高明变	高七甲	10kV	600	338	56%	0	0	59%	0	0		是	2025年	-3.44%
459	开发	高明变	高南乙	10kV	600	320	53%	0	0	0%	0	0		是	2025年	-328283.33%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
460	开发	高明变	高宁乙	10kV	600	119	20%	0	0	1%	0	0		是	2025年	30.58%
461	开发	高明变	高九乙	10kV	584	0	0%	0	0	0%	0	0		是	2025年	0.00%
462	铁西	工农变	名城线	10kV	584	240	41%	0	0	21%	1912	1912				10.96%
463	铁西	工农变	图强乙	10kV	584	350	60%	0	0	55%	7	7				-9.09%
464	开发	工农变	羊吉甲	10kV	553	120	22%	0	0	13%	3668	3668				-16.36%
465	铁西	工农变	图强甲	10kV	584	270	46%	0	0	67%	1393	1393		是	2027年6月	1.82%
466	开发	工农变	羊吉乙	10kV	553	238	43%	0	0	58%	1625	1625				-17.14%
467	铁西	工农变	红工甲	10kV	553	289	52%	0	0	39%	1069	1069				3.98%
468	铁西	工农变	红工乙	10kV	553	280	51%	0	0	48%	1855	1855				-3.83%
469	开发	工农变	亦农甲	10kV	553	272	49%	0	0	19%	1036	1036				-3.50%
470	铁西	工农变	保工乙	10kV	584	255	44%	0	0	43%	852	852				15.08%
471	铁西	工农变	伊甸乙	10kV	553	430	78%	0	0	64%	0	0		是	2027年12月	-0.25%
472	开发	工农变	工岛线	10kV	600	160	27%	0	0	41%	3140	3140				-44.09%
473	铁西	工农变	工繁线	10kV	584	231	40%	0	0	35%	2068	2068				24.20%
474	开发	工农变	亦农乙	10kV	553	374	68%	0	0	60%	0	0		是	2025年	1.74%
475	铁西	工农变	保工甲	10kV	584	320	55%	0	0	41%	0	0		是	2027年12月	-29.02%
476	开发	工农变	华城乙	10kV	553	270	49%	0	0	52%	0	0		是	2025年	-18.76%
477	铁西	工农变	伊甸甲	10kV	553	331	60%	0	0	54%	0	0		是	2027年12月	17.99%
478	铁西	工农变	工北线	10kV	600	313	52%	0	0	48%	814	814				0.20%
479	新民	公主屯	黄山线	10kV	240	187	78%	5	10	60%	502	502				2.84%
480	新民	公主屯	公农线	10kV	240	159	66%	0	0	66%	987	987				-2.28%
481	新民	公主屯	辽滨线	10kV	240	204	85%	0	0	72%	0	0		是	2026年6月	14.62%
482	新民	公主屯	石庙线	10kV	240	160	67%	0	0	56%	970	970				8.53%
483	皇姑	勾莲变	向工乙	10kV	553	375	68%	0	0	57%	0	0				1.29%
484	皇姑	勾莲变	前塔乙	10kV	553	260	47%	0	0	47%	2201	2201				0.00%
485	皇姑	勾莲变	上林甲	10kV	553	260	47%	0	0	35%	996	996				-8.74%
486	皇姑	勾莲变	上林乙	10kV	553	389	70%	0	0	76%	0	0		是	2025年12月	19.27%
487	皇姑	勾莲变	前塔甲	10kV	553	230	42%	0	0	47%	1048	1048				0.00%
488	皇姑	勾莲变	向工甲	10kV	553	335	61%	0	0	57%	0	0				2.47%
489	皇姑	勾莲变	勾海甲	10kV	600	103	17%	0	0	21%	4451	4451				42.02%
490	皇姑	勾莲变	勾华线	10kV	600	333	56%	0	0	73%	468	468		是	2025年12月	8.02%
491	皇姑	勾莲变	华锐乙	10kV	600	231	39%	0	0	33%	2234	2234				1.55%
492	皇姑	勾莲变	华锐甲	10kV	600	291	49%	0	0	37%	1195	1195				-7.02%
493	皇姑	勾莲变	塔后乙	10kV	553	398	72%	0	0	70%	0	0		是	2025年12月	5.46%
494	皇姑	勾莲变	勾海乙	10kV	600	310	52%	0	0	25%	351	351				48.11%
495	皇姑	勾莲变	亿海线	10kV	600	242	40%	0	0	42%	2044	2044				-46.78%
496	皇姑	勾莲变	塔后甲	10kV	553	369	67%	0	0	54%	0	0				5.45%
497	浑南	孤家子	富民甲	10kV	584	300	51%	0	0	33%	0	0				-3.72%
498	东陵	孤家子	营城甲	10kV	553	363.18	66%	0	0	47%	0	0		是	2028年12月	2.67%
499	浑南	孤家子	空氧乙	10kV	584	205	35%	0	0	53%	0	0				-0.03%
500	浑南	孤家子	新华甲	10kV	584	329	56%	0	0	77%	0	0		是	2027年12月	13.45%
501	东陵	孤家子	营城乙	10kV	553	388.94	70%	0	0	70%	0	0		是	2028年12月	-3.14%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
502	浑南	孤家子	榆树线	10kV	553	330	60%	0	0	25%	0	0				5.55%
503	浑南	孤家子	富民乙	10kV	584	320	55%	0	0	15%	0	0				-1.11%
504	浑南	孤家子	空氧甲	10kV	584	203	35%	0	0	39%	0	0				5.01%
505	浑南	孤家子	牛相线	10kV	584	0	0%	0	0	0%	0	0				0.02%
506	东陵	孤家子	向东乙	10kV	553	506.82	92%	0	0	92%	0	0		是	2028年12月	-9.84%
507	东陵	孤家子	向东甲	10kV	553	348	63%	0	0	63%	0	0		是	2028年12月	-16.36%
508	浑南	孤家子	桑林乙	10kV	553	370	67%	0	0	69%	0	0		是	2027年12月	-29.07%
509	浑南	孤家子	张官乙	10kV	584	410	70%	0	0	55%	0	0				-9.46%
510	浑南	孤家子	会展线	10kV	553	350	63%	0	0	31%	0	0				2.96%
511	浑南	孤家子	新华乙	10kV	584	160	27%	0	0	15%	0	0				2.19%
512	浑南	孤家子	河畔甲	10kV	584	410	70%	0	0	63%	0	0		是	2025年12月	2.51%
513	浑南	孤家子	张官甲	10kV	584	420	72%	0	0	69%	0	0		是	2027年12月	-10.08%
514	浑南	孤家子	桑林甲	10kV	553	427	77%	0	0	77%	0	0		是	2027年12月	71.53%
515	东陵	孤家子	东冶线	10kV	553	399.18	72%	0	0	64%	0	0		是	2028年12月	44.87%
516	浑南	孤家子	河畔乙	10kV	600	417	70%	0	0	69%	0	0		是	2027年12月	-1.26%
517	于洪	光辉变	光南线	10kV	553	165	30%	0	0	44%	5762	5762				-2.95%
518	于洪	光辉变	光专线	10kV	553	95	17%	0	0	51%	6540	6540				6.06%
519	于洪	光辉变	光北线	10kV	553	116	21%	0	0	62%	6540	6540				-0.85%
520	于洪	光辉变	光水线	10kV	553	50	9%	0	0	4%	5890	5890				5.09%
521	于洪	光辉变	光东线	10kV	553	311	56%	0	0	12%	3234	3234				0.42%
522	皇姑	广源变	广方乙	10kV	553	230	42%	0	0	41%	0	0		是		-15.11%
523	皇姑	广源变	水城线	10kV	600	340	57%	0	0	21%	0	0		是		-3.23%
524	皇姑	广源变	广方甲	10kV	553	330	60%	0	0	61%	0	0		是	2025年12月	9.68%
525	皇姑	广源变	广旺甲	10kV	553	460	83%	0	0	72%	0	0		是	2025年12月	-17.55%
526	皇姑	广源变	源美线	10kV	600	450	75%	0	0	32%	0	0		是		9.54%
527	皇姑	广源变	广西线	10kV	600	394	66%	0	0	60%	0	0		是		4.74%
528	皇姑	广源变	广海线	10kV	600	500	83%	0	0	71%	0	0		是	2026年6月	22.29%
529	皇姑	广源变	广树线	10kV	600	550	92%	50	100	95%	0	0		是	2027年1月	18.98%
530	皇姑	广源变	广华甲	10kV	553	377	68%	0	0	60%	0	0		是	2026年3月	76.71%
531	皇姑	广源变	广明线	10kV	600	281	47%	0	0	40%	0	0		是		-1.58%
532	皇姑	广源变	广恒线	10kV	600	265	44%	0	0	83%	0	0		是	2026年6月	12.49%
533	皇姑	广源变	广江线	10kV	600	467	78%	20	40	2%	0	0		是		-1.29%
534	皇姑	广源变	广莲乙	10kV	553	240	43%	0	0	28%	0	0		是		-60.03%
535	皇姑	广源变	广旺乙	10kV	553	458	83%	0	0	38%	0	0		是		-17.63%
536	皇姑	广源变	广美线	10kV	600	381	64%	0	0	65%	0	0		是	2026年1月	17.16%
537	皇姑	广源变	广莲甲	10kV	553	170	31%	0	0	24%	0	0		是		-132.18%
538	皇姑	广源变	广亚线	10kV	600	450	75%	0	0	69%	0	0		是	2025年12月	19.41%
539	皇姑	广源变	朗榆线	10kV	600	322	54%	0	0	64%	0	0		是	2025年12月	6.21%
540	皇姑	广源变	广华乙	10kV	553	540	98%	80	265	89%	0	0		是	2026年3月	67.12%
541	和平	广州变	广太乙	10kV	553	490	89%	0	0	44%	0	0				-4.30%
542	和平	广州变	广马甲	10kV	553	300	54%	0	0	58%	551	551				-21.62%
543	和平	广州变	广京线	10kV	600	20	3%	0	0	4%	5806	5806				14.14%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
544	和平	广州变	广原乙	10kV	553	100	18%	0	0	10%	4973	4973				7.04%
545	和平	广州变	广防线	10kV	600	15	3%	0	0	3%	9093	9093				6.69%
546	和平	广州变	广马乙	10kV	553	383	69%	0	0	38%	0	0				-5.58%
547	和平	广州变	广胜线	10kV	600	284	47%	0	0	58%	0	0		是		12.96%
548	和平	广州变	广太甲	10kV	553	385	70%	0	0	46%	0	0				-38.28%
549	和平	广州变	广原甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	6705	6705				-122612.50%
550	和平	广州变	广睿线	10kV	600	63	11%	0	0	8%	8262	8262				25.60%
551	和平	广州变	广府甲	10kV	553	118	21%	0	0	19%	3703	3703				-3.73%
552	和平	广州变	柳州乙	10kV	553	450	81%	0	0	65%	0	0		是	2027年12月	6.15%
553	和平	广州变	东商线	10kV	600	169	28%	0	0	28%	0	0		是	2027年12月	2.14%
554	和平	广州变	广凤线	10kV	600	280	47%	0	0	9%	4503	4503				22.71%
555	和平	广州变	广东甲	10kV	553	420	76%	0	0	65%	0	0		是		15.27%
556	和平	广州变	二纬乙	10kV	553	200	36%	0	0	25%	3241	3241				-11.51%
557	和平	广州变	广府乙	10kV	553	118	21%	0	0	21%	3703	3703				3.69%
558	和平	广州变	柳州甲	10kV	553	334	60%	0	0	29%	0	0		是	2027年12月	1.16%
559	和平	广州变	广东乙	10kV	553	400	72%	0	0	78%	0	0		是		-3.20%
560	和平	广州变	二纬甲	10kV	553	114	21%	0	0	17%	3772	3772				0.06%
561	法库	果子园	镇东线	10kV	553	362.08	65%	1	1.42	65%	0	0		是	2028年12月	4.68%
562	法库	果子园	煤矿线	10kV	292	55.68	19%	0	0	37%	0	0		是	2028年12月	50.64%
563	法库	果子园	果东线	10kV	292	112.88	39%	9	12.66	36%	0	0		是	2028年12月	-6.71%
564	法库	果子园	果北甲	10kV	328	266.31	81%	1	2.05	59%	0	0		是	2025年12月	5.59%
565	法库	果子园	龙山线	10kV	400	331.02	83%	3	1.33	86%	0	0		是	2028年12月	4.93%
566	法库	果子园	王家线	10kV	465	0	0%	0	0	0%	0	0		是	2028年12月	0.00%
567	法库	果子园	果府线	10kV	328	196.1	60%	0	0	66%	0	0		是	2025年12月	0.35%
568	法库	果子园	红旗线	10kV	328	84.15	26%	0	0	56%	1951	1951				8.28%
569	法库	果子园	新城甲	10kV	400	152.50	38%	0	0	34%	3594	3594				4.12%
570	法库	果子园	水泥线	10kV	292	104.67	36%	4	0.71	32%	2739	2739				25.49%
571	法库	果子园	果北乙	10kV	328	131.4	40%	0	0	52%	2837	2837				1.63%
572	法库	果子园	果蕴线	10kV	328	333.01	102%	0	0	102%	0	0		是	2025年12月	7.11%
573	辽中	航辽变	豪林线	10kV	600	182	30%	0	0	30%	5801	5801				5.03%
574	辽中	航辽变	城内线	10kV	553	414	75%	12	12	75%	1450	1450				0.99%
575	辽中	航辽变	造纸线	10kV	403	302	75%	0	0	65%	0	0		是	2025年12月	3.47%
576	辽中	航辽变	局供线	10kV	320	170	53%	0	0	39%	381	381				7.27%
577	辽中	航辽变	文华线	10kV	283	151	53%	0	0	37%	900	900				-3.28%
578	辽中	航辽变	家属线	10kV	403	240	60%	0	0	60%	900	900				5.55%
579	辽中	航辽变	三家线	10kV	320	284	89%	0	0	89%	0	0				1.54%
580	辽中	航辽变	双山线	10kV	240	169	70%	0	0	70%	814	814				5.12%
581	辽中	航辽变	化工线	10kV	320	78	24%	0	0	#N/A	900	900				-273.30%
582	康平	郝官变	三台子	10kV	200	84	42%	0	0	34%	0	0		是	2026年12月	4.19%
583	康平	郝官变	镇北线	10kV	200	82	41%	0	0	35%	0	0		是	2026年12月	7.97%
584	康平	郝官变	镇南线	10kV	150	44	29%	0	0	49%	0	0		是	2026年12月	6.26%
585	康平	郝官变	镇内线	10kV	264	120	45%	0	0	34%	2037	2037				3.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
586	和平	和平变	南一甲	10kV	553	390	71%	0	0	34%	0	0				-1.44%
587	和平	和平变	南一乙	10kV	553	400	72%	0	0	69%	0	0				-3.66%
588	和平	和平变	百年线	10kV	600	500	83%	0	0	1%	0	0				100.00%
589	和平	和平变	和铁甲	10kV	553	300	54%	0	0	48%	1509	1509				-29.10%
590	和平	和平变	同北乙	10kV	553	218	39%	0	0	31%	2929	2929				14.42%
591	和平	和平变	同南甲	10kV	553	267	48%	0	0	57%	1122	1122				2.33%
592	和平	和平变	同北甲	10kV	553	400	72%	0	0	63%	0	0				-12.14%
593	和平	和平变	和银线	10kV	292	206	71%	0	0	71%	0	0		是	2025年12月	-0.44%
594	和平	和平变	同南乙	10kV	553	190	34%	0	0	61%	2456	2456		是		0.99%
595	和平	和平变	商贸线	10kV	600	124	21%	0	0	24%	7205	7205				2.33%
596	和平	和平变	和海线	10kV	656	147	22%	0	0	22%	7680	7680				21.81%
597	和平	和平变	和城线	10kV	600	288	48%	0	0	48%	4365	4365				6.46%
598	和平	和平变	和防线	10kV	600	37	6%	0	0	8%	712	712				-1.37%
599	和平	和平变	和新线	10kV	600	98	16%	0	0	18%	7655	7655				11.31%
600	和平	和平变	和铁乙	10kV	553	282	51%	0	0	47%	863	863				1.75%
601	和平	和平变	和一乙	10kV	600	70	12%	0	0	13%	8140	8140				11.97%
602	皇姑	红卫变	长江甲	10kV	553	450	81%	0	0	35%	0	0		是	2025年12月	-4.37%
603	皇姑	红卫变	国际线	10kV	600	404	67%	0	0	65%	0	0		是	2025年	-15.25%
604	皇姑	红卫变	红乐线	10kV	600	112	19%	0	0	16%	0	0		是	2025年12月	0.26%
605	皇姑	红卫变	长江乙	10kV	553	389	70%	0	0	67%	0	0		是	2025年12月	0.95%
606	皇姑	红卫变	红审线	10kV	600	158	26%	0	0	0%	0	0				0.00%
607	和平	红卫变	西塔甲	10kV	553	242	44%	0	0	48%	0	0		是	2027年12月	2.03%
608	皇姑	红卫变	荣光线	10kV	600	187	31%	0	0	2%	0	0		是	2025年12月	31.20%
609	皇姑	红卫变	皇姑乙	10kV	553	530	96%	0	0	90%	0	0		是	2025年12月	0.41%
610	和平	红卫变	西塔乙	10kV	584	276	47%	0	0	41%	0	0		是	2027年12月	-2.78%
611	皇姑	红卫变	皇姑甲	10kV	553	399	72%	0	0	54%	0	0				11.19%
612	皇姑	红卫变	红汇线	10kV	600	192	32%	0	0	27%	0	0				3.10%
613	新民	侯家变	侯沈甲	10kV	553	397	72%	0	0	72%	0	0		是		18.92%
614	新民	侯家变	侯德线	10kV	553	95	17%	0	0	15%	0	0		是		-242.37%
615	新民	侯家变	龙达线	10kV	553	450	81%	0	0	81%	0	0		是		7.04%
616	新民	侯家变	新城甲	10kV	553	166	30%	0	0	29%	0	0		是		-23.07%
617	新民	侯家变	侯南甲	10kV	553	505	91%	0	0	91%	0	0		是	2025年12月	-49.11%
618	新民	侯家变	昂邦甲	10kV	553	457	83%	0	0	75%	0	0		是		-3.58%
619	新民	侯家变	侯化线	10kV	553	139	25%	0	0	25%	0	0		是		4.44%
620	新民	侯家变	新城乙	10kV	553	616	111%	9	2.97	93%	0	0		是	2025年12月	-1.74%
621	新民	侯家变	侯南乙	10kV	553	482	87%	0	0	81%	0	0		是	2025年12月	0.00%
622	新民	侯家变	侯法线	10kV	553	10	2%	0	0	0%	0	0				0.00%
623	新民	侯家变	开发乙	10kV	553	482	87%	0	0	159%	272	272		是		0.83%
624	新民	侯家变	西河乙	10kV	553	424	77%	0	0	66%	1276	1276		是		-1.94%
625	新民	侯家变	花牛乙	10kV	553	337	61%	0	0	61%	1847	1847		是		51.32%
626	新民	侯家变	侯达线	10kV	553	10	2%	0	0	0%	1847	1847		是		47.55%
627	新民	侯家变	西河甲	10kV	553	404	73%	0	0	73%	808	808		是		8.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
628	新民	侯家变	花牛甲	10kV	553	154	28%	0	0	28%	1847	1847		是		-0.28%
629	新民	侯家变	开发甲	10kV	553	449	81%	0	0	79%	343	343		是		-5.42%
630	新民	侯家变	侯沈乙	10kV	553	341	62%	0	0	62%	1769	1769		是		16.14%
631	新民	侯家变	昂帮乙	10kV	553	520	94%	4	8.8	94%	0	0		是	2025年12月	9.09%
632	于洪	后马变	后林线	10kV	400	234	59%	0	0	77%	2182	2182				-0.40%
633	于洪	后马变	后中线	10kV	500	118	24%	0	0	17%	4950	4950				-3.31%
634	于洪	后马变	后铸乙	10kV	328	169	52%	0	0	11%	2186	2186				9.92%
635	于洪	后马变	后铸甲	10kV	328	202	62%	0	0	0%	1614	1614				-12.93%
636	于洪	后马变	后沙线	10kV	400	97	24%	0	0	71%	2477	2477				49.14%
637	于洪	后马变	后铸丙	10kV	328	179	55%	0	0	62%	0	0		是	2025年	-0.27%
638	于洪	后马变	后马线	10kV	328	350	107%	4	0.83	55%	0	0		是	2025年	-21.67%
639	于洪	后马变	后午线	10kV	328	197	60%	0	0	18%	0	0		是	2025年12月	6.02%
640	沈北	虎镇变	虎蒲线	10kV	400	426	107%	0	0	107%	0	0		是	2026年6月	35.43%
641	沈北	虎镇变	浮法线	10kV	320	0	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
642	沈北	虎镇变	虎飞线	10kV	553	305	55%	0	0	40%	0	0				47.04%
643	沈北	虎镇变	富嘉线	10kV	400	251	63%	0	0	50%	1888	1888				7.65%
644	沈北	虎镇变	先锋线	10kV	553	439	79%	0	0	1%	0	0		是	2026年6月	37.88%
645	沈北	虎镇变	联东线	10kV	553	415	75%	0	0	75%	1432	1432				-11.78%
646	沈北	虎镇变	创展线	10kV	400	53	13%	0	0	26%	2000	2000				-157.83%
647	沈北	虎镇变	虎利线	10kV	328	321	98%	0	0	98%	0	0		是	2026年6月	-0.85%
648	沈北	虎镇变	虎工线	10kV	328	290	88%	0	0	89%	90	90				-3.27%
649	沈北	虎镇变	虎西线	10kV	553	375	68%	0	0	66%	2000	2000				4.65%
650	大东	花山变	幸福乙	10kV	553	404	73%	0	0	65%	0	0		是	2025年12月	-4.46%
651	东陵	花山变	碧桂园甲	10kV	553	185.98	34%	0	0	28%	2526	2526				-4.15%
652	大东	花山变	幸福甲	10kV	553	340	61%	0	0	63%	0	0		是	2025年12月	3.38%
653	东陵	花山变	欧陆乙	10kV	553	193.36	35%	0	0	35%	2398	2398				3.89%
654	东陵	花山变	花马甲	10kV	600	244.34	41%	0	0	41%	5121	5121				4.86%
655	东陵	花山变	欧陆甲	10kV	553	457.03	83%	0	0	83%	0	0		是	2026年12月	1.39%
656	东陵	花山变	碧桂园乙	10kV	553	296.37	54%	0	0	54%	614	614				-4.78%
657	大东	花山变	花满线	10kV	553	220	40%	0	0	42%	4810	4810				35.03%
658	东陵	花山变	花马乙	10kV	600	125.51	21%	0	0	16%	7179	7179				52.50%
659	和平	花园变	花尚线	10kV	600	350	58%	0	0	50%	173	173				20.85%
660	和平	花园变	花三甲	10kV	553	340	61%	0	0	23%	816	816				-1.56%
661	和平	花园变	御景甲	10kV	600	260	43%	0	0	14%	1732	1732				4.59%
662	和平	花园变	花丽甲	10kV	553	311	56%	0	0	26%	360	360				5.03%
663	沈河	花园变	花文甲	10kV	656	301	46%	0	0	46%	1604	1604				11.55%
664	和平	花园变	花南甲	10kV	584	230	39%	0	0	39%	2085	2085				12.41%
665	和平	花园变	花新甲	10kV	656	460	70%	0	0	32%	0	0				48.81%
666	和平	花园变	花三乙	10kV	553	476	86%	0	0	83%	0	0		是		16.04%
667	和平	花园变	花景线	10kV	600	312	52%	0	0	28%	831	831				23.19%
668	沈河	花园变	花艺线	10kV	964	305	32%	0	0	23%	9744	9744				-17.02%
669	和平	花园变	花丽乙	10kV	553	280	51%	0	0	23%	897	897				29.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
670	和平	花园变	花南乙	10kV	584	200	34%	0	0	10%	2605	2605				16.77%
671	和平	花园变	御景乙	10kV	600	209	35%	0	0	32%	2615	2615				-1.62%
672	和平	花园变	夏宫线	10kV	600	315	53%	0	0	19%	779	779				14.27%
673	沈河	花园变	花文乙	10kV	600	308	51%	0	0	53%	901	901				-18.66%
674	和平	花园变	花世线	10kV	600	530	88%	0	0	18%	0	0				-15.71%
675	和平	花园变	花新乙	10kV	656	130	20%	0	0	34%	4566	4566				41.98%
676	和平	花园变	花寓线	10kV	1000	160	16%	0	0	2%	12817	12817				78.21%
677	铁西	滑翔变	滑建乙	10kV	553	174	31%	0	0	27%	2733	2733				3.72%
678	铁西	滑翔变	滑艳甲	10kV	584	366	63%	0	0	54%	0	0				0.47%
679	铁西	滑翔变	滑图甲	10kV	584	430	74%	0	0	60%	0	0				-74.30%
680	铁西	滑翔变	凯旋线	10kV	600	156	26%	0	0	52%	3533	3533				3.16%
681	铁西	滑翔变	滑建甲	10kV	553	176	32%	0	0	32%	2698	2698				-24.62%
682	铁西	滑翔变	云峰甲	10kV	584	156	27%	0	0	29%	3367	3367				6.02%
683	铁西	滑翔变	滑齐甲	10kV	553	299	54%	0	0	38%	0	0		是	2027年12月	-0.41%
684	铁西	滑翔变	滑药线	10kV	584	248	42%	0	0	42%	1774	1774				49.11%
685	铁西	滑翔变	兴工甲	10kV	584	214	37%	0	0	49%	2362	2362				-0.68%
686	铁西	滑翔变	滑应甲	10kV	584	257	44%	0	0	16%	1618	1618				-37.76%
687	铁西	滑翔变	滑盛线	10kV	600	350	58%	0	0	30%	173	173				31.37%
688	铁西	滑翔变	五金线	10kV	600	330	55%	0	0	17%	520	520				6.05%
689	铁西	滑翔变	滑齐乙	10kV	553	288	52%	0	0	43%	759	759				3.98%
690	铁西	滑翔变	龙城线	10kV	600	146	24%	0	0	22%	3640	3640				-0.01%
691	铁西	滑翔变	腾飞甲	10kV	584	127	22%	0	0	17%	3640	3640				33.63%
692	铁西	滑翔变	滑艳乙	10kV	584	380	65%	0	0	48%	0	0				62.19%
693	铁西	滑翔变	翔万乙	10kV	600	450	75%	0	0	47%	0	0				-23.09%
694	铁西	滑翔变	兴工乙	10kV	584	316	54%	0	0	45%	596	596				-0.01%
695	铁西	滑翔变	滑图乙	10kV	584	240	41%	0	0	62%	2924	2924				-9.19%
696	铁西	滑翔变	云峰乙	10kV	584	305	52%	0	0	18%	0	0				38.32%
697	铁西	滑翔变	滑热线	10kV	600	3	1%	0	0	1%	9301	9301				-6.25%
698	铁西	滑翔变	滑应乙	10kV	584	220	38%	0	0	30%	2259	2259				0.96%
699	铁西	滑翔变	翔万甲	10kV	600	370	62%	0	0	40%	0	0				-15.87%
700	于洪	化学变	化南甲	10kV	600	599	100%	100	200	47%	0	0		是		6.95%
701	开发	化学变	化开甲	10kV	553	200	36%	0	0	60%	0	0		是	2025年	-26.65%
702	于洪	化学变	化开乙	10kV	553	234	42%	0	0	23%	0	0		是		4.52%
703	于洪	化学变	化南乙	10kV	600	476	79%	76	38	33%	0	0		是		1.05%
704	于洪	化学变	化四乙	10kV	600	1	0%	0	0	50%	0	0		是		0.00%
705	于洪	化学变	化四甲	10kV	600	1	0%	0	0	0%	0	0		是		0.00%
706	于洪	化学变	化西甲	10kV	553	577	104%	140	280	28%	0	0		是		1.37%
707	于洪	化学变	化东甲	10kV	553	329	59%	0	0	44%	0	0		是		10.80%
708	于洪	化学变	化东乙	10kV	553	330	60%	0	0	65%	0	0		是	2025年	7.97%
709	于洪	化学变	化发乙	10kV	553	47	8%	0	0	66%	0	0		是		39.71%
710	开发	化学变	化发甲	10kV	553	340	61%	0	0	51%	0	0		是	2025年	-14.49%
711	于洪	化学变	化西乙	10kV	553	353	64%	0	0	39%	0	0		是		15.34%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
712	于洪	化学变	四橡线	10kV	600	151	25%	0	0	36%	0	0		是		0.02%
713	沈河	怀远变	怀闻乙	10kV	584	435	74%	0	0	52%	0	0		是	2026年12月	5.50%
714	沈河	怀远变	怀顺甲	10kV	553	479	87%	0	0	71%	0	0		是	2026年12月	8.27%
715	沈河	怀远变	怀闻甲	10kV	584	369	63%	0	0	55%	0	0				-7.92%
716	沈河	怀远变	怀铁线	10kV	600	15	3%	0	0	3%	9093	9093				-5.20%
717	沈河	怀远变	怀顺乙	10kV	600	400	67%	0	0	64%	346	346				4.14%
718	和平	怀远变	怀佳线	10kV	600	0	0%	0	0	0%	9353	9353				19.38%
719	沈河	怀远变	怀金甲	10kV	600	300	50%	0	0	2%	1039	1039				100.00%
720	沈河	怀远变	怀青乙	10kV	553	450	81%	0	0	40%	0	0		是	2026年12月	5.55%
721	沈河	怀远变	怀青甲	10kV	553	530	96%	0	0	37%	0	0				-2.14%
722	沈河	怀远变	怀港线	10kV	600	42	7%	0	0	6%	5308	5308				35.02%
723	沈河	怀远变	怀艺甲	10kV	553	300	54%	0	0	14%	51	51				18.17%
724	沈河	怀远变	怀景线	10kV	600	59	10%	0	0	9%	8331	8331				13.54%
725	沈河	怀远变	怀艺乙	10kV	553	0	0%	0	0	18%	5747	5747				15.41%
726	和平	怀远变	怀强线	10kV	600	159	27%	0	0	14%	3481	3481				98.94%
727	沈河	怀远变	怀金乙	10kV	600	270	45%	0	0	2%	1559	1559				100.00%
728	沈北	黄家变	黄高线	10kV	553	288	52%	0	0	1%	2700	2700				8.28%
729	沈北	黄家变	黄昊线	10kV	553	173	31%	0	0	31%	2700	2700				10.01%
730	沈北	黄家变	黄前线	10kV	553	209	38%	0	0	1%	0	0		是		3.13%
731	沈北	黄家变	佛水线	10kV	320	16	5%	0	0	5%	0	0		是		-88.96%
732	于洪	家俱变	俚锦线	10kV	553	441	80%	15	30	85%	0	0				5.97%
733	于洪	家俱变	白沙线	10kV	553	276	50%	0	0	38%	0	0				13.15%
734	于洪	家俱变	俱兰甲	10kV	553	275	50%	0	0	38%	0	0				-0.71%
735	新民	家俱变	沙侯甲	10kV	600	300	50%	0	0	47%	0	0				100.00%
736	于洪	家俱变	俱兰乙	10kV	553	421	76%	0	0	78%	0	0		是	2025年	-6.59%
737	于洪	家俱变	俱化甲	10kV	600	138	23%	0	0	28%	0	0				9.35%
738	于洪	家俱变	家台线	10kV	600	4	1%	0	0	9%	0	0				67.67%
739	新民	家俱变	沙侯乙	10kV	600	423	71%	0	0	71%	0	0		是		100.00%
740	苏家屯	夹河变	河新线	10kV	600	494	82%	0	0	82%	0	0		是	2026年	12.22%
741	苏家屯	夹河变	河网线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0			2027年	100.00%
742	苏家屯	夹河变	时代线	10kV	600	85	14%	0	0	14%	0	0			2027年	8.59%
743	苏家屯	夹河变	河湾线	10kV	584	365	63%	0	0	63%	0	0			2027年	-5.80%
744	苏家屯	夹河变	河鼎线	10kV	600	0	0%	0	0	0%	0	0			2027年	-156.99%
745	苏家屯	夹河变	生活乙	10kV	600	58	10%	0	0	10%	0	0			2027年	2.23%
746	苏家屯	夹河变	马总乙	10kV	553	497	90%	0	0	108%	0	0		是	2027年	4.15%
747	苏家屯	夹河变	河白线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0			2027年	100.00%
748	苏家屯	夹河变	夹商线	10kV	600	132	22%	0	0	22%	0	0			2027年	-10.70%
749	苏家屯	夹河变	远洋甲	10kV	600	155	26%	0	0	26%	0	0			2027年	1.73%
750	苏家屯	夹河变	万城甲	10kV	600	246	41%	0	0	41%	0	0			2027年	0.17%
751	苏家屯	夹河变	夹海线	10kV	600	365	61%	0	0	49%	0	0			2027年	3.81%
752	苏家屯	夹河变	万城乙	10kV	600	222	37%	0	0	37%	0	0			2027年	1.07%
753	苏家屯	夹河变	翡翠线	10kV	600	392	65%	0	0	65%	0	0		是	2026年	7.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
754	苏家屯	夹河变	中海线	10kV	600	245	41%	0	0	0%	0	0			2027年	0.00%
755	苏家屯	夹河变	马总甲	10kV	553	389	70%	0	0	70%	0	0		是	2027年	6.23%
756	苏家屯	夹河变	河榆乙	10kV	553	445	80%	0	0	80%	0	0		是	2027年	100.00%
757	苏家屯	夹河变	丽湾线	10kV	600	181	30%	0	0	30%	0	0			2027年	-11.82%
758	苏家屯	夹河变	远洋乙	10kV	600	139	23%	0	0	23%	0	0			2027年	2.19%
759	苏家屯	夹河变	生活甲	10kV	600	314	52%	0	0	52%	0	0			2027年	2.63%
760	苏家屯	夹河变	省委线	10kV	584	96	16%	0	0	12%	0	0			2027年	5.28%
761	苏家屯	夹河变	河榆甲	10kV	553	187	34%	0	0	34%	0	0			2027年	3.81%
762	于洪	建筑变	建工乙	10kV	553	317	57%	0	0	56%	0	0		是		13.62%
763	于洪	建筑变	建铂线	10kV	600	82	14%	0	0	12%	0	0		是		16.36%
764	于洪	建筑变	建赵甲	10kV	553	287	52%	0	0	53%	0	0		是	2025年	-8.68%
765	于洪	建筑变	建思线	10kV	553	264	48%	0	0	42%	0	0		是		11.69%
766	于洪	建筑变	建雅线	10kV	600	125	21%	0	0	18%	0	0		是		16.65%
767	于洪	建筑变	筑业甲	10kV	600	53	9%	0	0	20%	0	0		是		0.12%
768	于洪	建筑变	建工甲	10kV	553	263	48%	0	0	51%	0	0		是	2025年	-4.84%
769	于洪	建筑变	建铸甲	10kV	553	175	32%	0	0	48%	0	0		是	2025年	13.41%
770	于洪	建筑变	建产甲	10kV	600	343	57%	0	0	23%	0	0		是		55.90%
771	于洪	建筑变	建保线	10kV	600	181	30%	0	0	31%	0	0		是		-93.17%
772	于洪	建筑变	建铸乙	10kV	553	32	6%	0	0	33%	0	0		是		9.48%
773	于洪	建筑变	建赵乙	10kV	553	51	9%	0	0	51%	0	0		是	2025年	-42.05%
774	于洪	建筑变	建嘉线	10kV	553	360	65%	0	0	75%	0	0		是	2025年	-3.65%
775	于洪	建筑变	建谷线	10kV	553	218	39%	0	0	40%	0	0		是		12.13%
776	于洪	建筑变	建南甲	10kV	600	397	66%	0	0	79%	0	0		是		-2.13%
777	于洪	建筑变	筑业乙	10kV	600	158	26%	0	0	29%	0	0		是		13.19%
778	于洪	建筑变	建领线	10kV	553	343	62%	0	0	42%	0	0		是		18.40%
779	于洪	建筑变	建延线	10kV	600	285	48%	0	0	50%	0	0		是		-2.13%
780	于洪	建筑变	建物线	10kV	553	205	37%	0	0	22%	0	0		是		40.18%
781	于洪	建筑变	建产乙	10kV	600	161	27%	0	0	27%	0	0		是		100.00%
782	新民	姜屯变	后林线	10kV	240	40	17%	0	0	13%	2050	2050				0.19%
783	新民	姜屯变	红岭线	10kV	377	122	32%	0	0	43%	2050	2050				1.25%
784	新民	姜屯变	大路线	10kV	240	120	50%	0	0	42%	1663	1663				2.76%
785	新民	姜屯变	和平线	10kV	377	91	24%	0	0	24%	4301	4301				-5.89%
786	新民	姜屯变	孟屯线	10kV	377	27	7%	0	0	9%	5409	5409				1.70%
787	开发	金湖变	哈东甲	10kV	553	398	72%	0	0	65%	0	0		是	2025年	0.64%
788	开发	金湖变	迎宾乙	10kV	553	460	83%	0	0	88%	0	0		是	2025年	5.75%
789	开发	金湖变	和泰甲	10kV	600	192	32%	0	0	28%	2910	2910				3.37%
790	开发	金湖变	金云线	10kV	600	210	35%	0	0	25%	2598	2598				7.03%
791	开发	金湖变	金湖乙	10kV	600	3	1%	0	0	0%	9301	9301				0.00%
792	开发	金湖变	哈东乙	10kV	553	390	71%	0	0	62%	0	0		是	2025年	4.61%
793	开发	金湖变	和泰乙	10kV	584	326	56%	0	0	48%	3457	3457				3.10%
794	开发	金湖变	迎宾甲	10kV	553	479	87%	0	0	79%	0	0		是	2025年	-3.87%
795	开发	金湖变	金湖甲	10kV	600	0	0%	0	0	0%	9353	9353				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
796	新民	金五台	邱街线	10kV	200	117	59%	0	0	50%	820	820				11.33%
797	新民	金五台	四台线	10kV	200	103	52%	0	0	52%	820	820				5.48%
798	新民	金五台	树林线	10kV	285	133	47%	0	0	33%	820	820				-7.53%
799	新民	金五台	三台线	10kV	150	92	61%	0	0	61%	745	745				5.96%
800	开发	昆明变	星海甲	10kV	553	18	3%	0	0	25%	6393	6393				43.78%
801	开发	昆明变	洪湖甲	10kV	553	420	76%	0	0	76%	0	0		是	2025年	21.13%
802	开发	昆明变	洪湖乙	10kV	553	381	69%	0	0	51%	106	106				7.49%
803	开发	昆明变	后漠甲	10kV	553	489	88%	0	0	20%	0	0				5.67%
804	开发	昆明变	昆大甲	10kV	584	280	48%	0	0	34%	1219	1219				59.90%
805	开发	昆明变	星海乙	10kV	553	30	5%	0	0	65%	6185	6185				3.28%
806	开发	昆明变	昆纺甲	10kV	600	116	19%	0	0	1%	4132	4132				100.00%
807	开发	昆明变	昆郑甲	10kV	600	190	32%	0	0	36%	2944	2944				100.00%
808	开发	昆明变	后漠乙	10kV	553	345	62%	0	0	60%	0	0		是	2025年	15.66%
809	开发	昆明变	昆农甲	10kV	553	400	72%	0	0	34%	0	0				6.28%
810	开发	昆明变	昆中线	10kV	600	340	57%	0	0	64%	346	346		是	2025年	-5.55%
811	开发	昆明变	昆郑乙	10kV	600	70	12%	0	0	55%	5023	5023				99.97%
812	开发	昆明变	大明甲	10kV	553	511	92%	0	0	73%	0	0		是	2026年10月	8.36%
813	开发	昆明变	昆农乙	10kV	553	330	60%	0	0	36%	989	989				11.79%
814	开发	昆明变	大明乙	10kV	553	460	83%	0	0	55%	0	0				2.73%
815	开发	昆明变	昆纺乙	10kV	600	293	49%	0	0	1%	1160	1160				29.02%
816	皇姑	昆山变	昆莲乙	10kV	553	193	35%	0	0	31%	0	0		是		-7.00%
817	皇姑	昆山变	昆塔乙	10kV	553	490	89%	0	0	69%	0	0		是	2025年12月	-5.06%
818	皇姑	昆山变	昆塔甲	10kV	553	350	63%	0	0	58%	0	0		是	2025年12月	-35.13%
819	皇姑	昆山变	昆莲甲	10kV	553	208	38%	0	0	24%	0	0		是		6.90%
820	皇姑	昆山变	昆乐甲	10kV	600	220	37%	0	0	38%	0	0		是		51.24%
821	皇姑	昆山变	昆勾甲	10kV	600	190	32%	0	0	20%	0	0		是		47.84%
822	皇姑	昆山变	昆工甲	10kV	553	210	38%	0	0	38%	0	0		是		53.70%
823	皇姑	昆山变	昆广甲	10kV	553	160	29%	0	0	30%	0	0		是		62.22%
824	皇姑	昆山变	山海甲	10kV	600	117	20%	0	0	0%	0	0				0.00%
825	皇姑	昆山变	昆怒甲	10kV	600	154	26%	0	0	0%	0	0				0.00%
826	皇姑	昆山变	昆明甲	10kV	600	322	54%	0	0	25%	0	0		是	2025年12月	8.83%
827	皇姑	昆山变	昆华线	10kV	600	282	47%	0	0	40%	0	0		是	2025年12月	15.91%
828	皇姑	昆山变	昆明乙	10kV	600	560	93%	0	0	65%	0	0		是	2025年12月	4.93%
829	皇姑	昆山变	昆勾乙	10kV	600	280	47%	0	0	18%	0	0		是		-31.43%
830	皇姑	昆山变	昆乐乙	10kV	600	430	72%	0	0	67%	0	0		是		77.63%
831	皇姑	昆山变	昆广乙	10kV	553	141	25%	0	0	33%	0	0		是		69.13%
832	皇姑	昆山变	昆工乙	10kV	553	370	67%	0	0	67%	0	0		是	2025年12月	61.11%
833	皇姑	昆山变	昆怒乙	10kV	600	160	27%	0	0	0%	0	0				0.00%
834	于洪	兰台变	兰四线	10kV	553	448	81%	5	1	108%	0	0		是	2025年	-8.18%
835	于洪	兰台变	兰家线	10kV	553	447	81%	1	0.33	74%	0	0		是	2025年	-4.29%
836	于洪	兰台变	兰工线	10kV	553	108	20%	0	0	12%	3876	3876				14.57%
837	于洪	兰台变	兰集线	10kV	553	90	16%	0	0	18%	4188	4188				-0.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
838	于洪	兰台变	兰旺线	10kV	553	19	3%	0	0	3%	8291	8291				-49.69%
839	于洪	兰台变	兰汇线	10kV	553	368	67%	0	0	49%	0	0				30.66%
840	于洪	兰台变	兰张线	10kV	553	280	51%	0	0	41%	0	0				-33.80%
841	大东	劳动变	南路乙	10kV	553	366	66%	0	0	83%	0	0		是	2025年12月	0.85%
842	大东	劳动变	劳车线	10kV	553	208	38%	0	0	35%	0	0		是		1.52%
843	大东	劳动变	劳悦线	10kV	600	410	68%	0	0	52%	0	0		是		-0.27%
844	皇姑	劳动变	文南甲	10kV	553	388	70%	0	0	74%	0	0		是	2027年5月	2.80%
845	大东	劳动变	劳景线	10kV	553	230	42%	0	0	42%	0	0		是		-0.62%
846	大东	劳动变	南路甲	10kV	553	260	47%	0	0	49%	0	0		是		2.96%
847	大东	劳动变	东路乙	10kV	553	388	70%	0	0	81%	0	0		是	2026年12月	6.70%
848	皇姑	劳动变	文南乙	10kV	553	407	74%	0	0	76%	0	0		是	2027年5月	-0.55%
849	大东	劳动变	东路甲	10kV	553	409	74%	0	0	59%	0	0		是	2026年12月	5.26%
850	皇姑	劳动变	北尚乙	10kV	584	340	58%	0	0	33%	0	0		是		-5.12%
851	大东	劳动变	北路乙	10kV	553	217	39%	0	0	49%	0	0		是		-16.96%
852	皇姑	劳动变	北尚甲	10kV	584	193	33%	0	0	47%	0	0		是	2026年5月	-4.20%
853	大东	劳动变	北路甲	10kV	553	151	27%	0	0	63%	0	0		是	2025年12月	1.10%
854	皇姑	劳动变	文北乙	10kV	553	150	27%	0	0	42%	0	0		是		-2.07%
855	皇姑	劳动变	文北甲	10kV	553	440	80%	0	0	70%	0	0		是	2025年12月	-0.63%
856	大东	劳动变	生产乙	10kV	553	470	85%	0	0	74%	0	0		是	2026年12月	3.78%
857	大东	劳动变	欧博线	10kV	584	511	88%	0	0	79%	0	0		是	2026年12月	18.56%
858	大东	劳动变	生产甲	10kV	553	327	59%	0	0	47%	0	0		是		10.19%
859	辽中	老观坨	老观坨	10kV	320	208	65%	0	0	57%	0	0				-6.53%
860	辽中	老观坨	黑排二	10kV	320	335	105%	0	0	105%	0	0		是	2025年12月	65.95%
861	辽中	老观坨	黑排一	10kV	320	0	0%	0	0	0%	4988	4988				0.00%
862	辽中	老观坨	后老薄	10kV	240	120	50%	0	0	50%	1663	1663				10.95%
863	辽中	冷子堡	养东线	10kV	553	411	74%	0	0	74%	0	0				5.20%
864	辽中	冷子堡	冷西线	10kV	553	156	28%	0	0	28%	0	0				7.59%
865	辽中	冷子堡	周徐线	10kV	553	526	95%	70	140	95%	0	0		是	2026年6月	-6.56%
866	辽中	冷子堡	冷东线	10kV	553	321	58%	0	0	58%	1850	1850				4.32%
867	辽中	冷子堡	金山线	10kV	553	218	39%	0	0	39%	3424	3424				-20.22%
868	东陵	李相变	郝义线	10kV	400	64.83	16%	0	0	16%	1230	1230		是	2025年12月	-39.53%
869	苏家屯	李相变	李歪线	10kV	320	203	63%	0	0	63%	0	0		是	2025年	9.26%
870	东陵	李相变	李祝甲	10kV	400	82.88	21%	0	0	21%	1230	1230				48.80%
871	东陵	李相变	李班线	10kV	400	136.34	34%	0	0	34%	1230	1230		是	2025年12月	-2.85%
872	苏家屯	李相变	李桃甲	10kV	400	320	80%	0	0	80%	0	0		是	2027年	43.20%
873	东陵	李相变	李祝乙	10kV	304	111.84	37%	0	0	37%	830	830		是	2026年12月	5.57%
874	苏家屯	李相变	李南线	10kV	352	1	0%	0	0	0%	830	830				-0.30%
875	东陵	李相变	技校线	10kV	400	43.49	11%	0	0	11%	830	830				5.62%
876	东陵	李相变	李古线	10kV	400	323.09	81%	0	0	73%	639	639				0.40%
877	东陵	李相变	李柏线	10kV	400	177.26	44%	0	0	44%	830	830				11.19%
878	苏家屯	李相变	李桃乙	10kV	400	135	34%	0	0	24%	219	219				43.37%
879	东陵	李相变	李孙乙	10kV	400	84.64	21%	0	0	21%	830	830				86.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
880	铁西	历工变	历劝乙	10kV	584	220	38%	0	0	15%	2259	2259				-77.50%
881	铁西	历工变	历劝甲	10kV	584	210	36%	0	0	12%	2432	2432				38.71%
882	铁西	历工变	重联线	10kV	584	351	60%	0	0	56%	0	0		是	2027年12月	9.28%
883	铁西	历工变	黎明线	10kV	584	440	75%	0	0	61%	0	0		是	2026年12月	4.02%
884	皇姑	历工变	华泰线	10kV	656	580	88%	0	0	63%	0	0		是	2025年12月	5.07%
885	铁西	历工变	历兴线	10kV	600	400	67%	0	0	35%	0	0				5.38%
886	铁西	历工变	历达线	10kV	600	530	88%	0	0	70%	0	0		是	2028年12月	20.98%
887	铁西	历工变	历南甲	10kV	600	170	28%	0	0	11%	0	0		是		-7.69%
888	铁西	历工变	富海线	10kV	584	435	74%	0	0	33%	0	0		是		5.75%
889	铁西	历工变	光明线	10kV	584	530	91%	0	0	65%	0	0		是	2025年12月	8.71%
890	铁西	历工变	历南乙	10kV	600	260	43%	0	0	40%	0	0		是		10.73%
891	铁西	历工变	历华线	10kV	600	479	80%	0	0	69%	0	0		是	2028年12月	15.04%
892	皇姑	历工变	寰宇线	10kV	600	387	65%	0	0	51%	0	0		是		4.86%
893	新民	梁山变	大刘屯	10kV	377	80	21%	0	0	25%	1610	1610				7.25%
894	新民	梁山变	街内线	10kV	285	241	85%	0	0	75%	268	268				11.17%
895	新民	梁山变	汤屯线	10kV	200	56	28%	0	0	18%	2148	2148				13.53%
896	新民	梁山变	梁山线	10kV	377	163	43%	0	0	51%	2974	2974				2.82%
897	新民	梁山变	周坨线	10kV	377	155	41%	0	0	48%	3192	3192		是	2025年12月	-0.33%
898	大东	粮仓变	粮库线	10kV	584	480	82%	0	0	62%	0	0		是	2028年12月	7.04%
899	大东	粮仓变	木场甲	10kV	553	222	40%	0	0	39%	0	0		是	2025年12月	-5.42%
900	大东	粮仓变	保利甲	10kV	584	147	25%	0	0	12%	950	950				37.14%
901	大东	粮仓变	安居乙	10kV	553	470	85%	0	0	81%	0	0		是	2025年12月	1.38%
902	大东	粮仓变	安居甲	10kV	553	378	68%	0	0	58%	0	0				9.72%
903	大东	粮仓变	木场乙	10kV	553	325	59%	0	0	49%	118	118				-0.02%
904	沈河	粮仓变	粮木甲	10kV	553	85	15%	0	0	9%	950	950				-6.33%
905	大东	粮仓变	粮君甲	10kV	600	310	52%	0	0	37%	950	950				43.33%
906	大东	粮仓变	粮晶线	10kV	600	310	52%	0	0	47%	866	866				58.27%
907	大东	粮仓变	粮善甲	10kV	584	200	34%	0	0	5%	950	950				80.87%
908	大东	粮仓变	粮毛甲	10kV	584	400	68%	0	0	49%	0	0				99.79%
909	大东	粮仓变	筑景线	10kV	584	425	73%	0	0	67%	0	0		是	2028年12月	1.39%
910	大东	粮仓变	和睦乙	10kV	553	340	61%	0	0	67%	816	816				28.11%
911	大东	粮仓变	榆园甲	10kV	553	210	38%	0	0	49%	1620	1620				-92.28%
912	大东	粮仓变	保利乙	10kV	584	270	46%	0	0	60%	1393	1393				-7.95%
913	大东	粮仓变	榆园乙	10kV	553	230	42%	0	0	36%	1620	1620				-30.82%
914	大东	粮仓变	和睦甲	10kV	553	400	72%	0	0	60%	0	0				8.29%
915	大东	粮仓变	新立乙	10kV	553	512	93%	0	0	74%	0	0		是	2025年12月	-9.18%
916	沈河	粮仓变	粮木乙	10kV	553	75	14%	0	0	14%	1620	1620				-12.10%
917	大东	粮仓变	粮善乙	10kV	584	290	50%	0	0	4%	1620	1620				99.71%
918	大东	粮仓变	新立甲	10kV	553	200	36%	0	0	42%	0	0		是	2025年12月	2.28%
919	大东	粮仓变	粮君乙	10kV	600	380	63%	0	0	40%	693	693				20.94%
920	大东	粮仓变	粮毛乙	10kV	584	380	65%	0	0	37%	0	0				84.45%
921	皇姑	陵东变	陵望甲	10kV	553	200	36%	0	0	60%	0	0		是		-20.39%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
922	皇姑	陵东变	陵北甲	10kV	553	420	76%	0	0	60%	0	0		是		-1.50%
923	皇姑	陵东变	陵北乙	10kV	553	270	49%	0	0	47%	0	0		是		-15.39%
924	皇姑	陵东变	上岗线	10kV	553	360	65%	0	0	47%	0	0		是		4.76%
925	皇姑	陵东变	陵润线	10kV	600	438	73%	0	0	45%	0	0		是		22.03%
926	皇姑	陵东变	陵望乙	10kV	553	406	73%	0	0	71%	0	0		是	2025年12月	-3.72%
927	皇姑	陵东变	陵利线	10kV	600	378	63%	0	0	44%	0	0		是		30.95%
928	皇姑	陵东变	陵医线	10kV	600	229	38%	0	0	27%	0	0		是	2025年12月	1.55%
929	皇姑	陵东变	陵园甲	10kV	553	290	52%	0	0	81%	0	0		是	2025年	8.74%
930	皇姑	陵东变	陵西甲	10kV	553	210	38%	0	0	38%	0	0		是	2025年12月	7.11%
931	皇姑	陵东变	陵园乙	10kV	553	369	67%	0	0	54%	0	0		是		-9.48%
932	皇姑	陵东变	陵西乙	10kV	553	390	71%	0	0	51%	0	0		是		4.27%
933	皇姑	陵东变	陵信线	10kV	600	413	69%	0	0	63%	0	0		是	2025年	0.34%
934	皇姑	陵东变	陵悦线	10kV	600	170	28%	0	0	27%	0	0		是		17.05%
935	皇姑	陵东变	陵卫甲	10kV	553	320	58%	0	0	33%	0	0		是		2.72%
936	皇姑	陵东变	陵卫乙	10kV	553	490	89%	365	750	96%	0	0		是	2027年3月	-0.99%
937	皇姑	陵东变	陵政线	10kV	600	264	44%	0	0	43%	0	0		是	2025年12月	30.64%
938	辽中	刘二堡	西高线	10kV	553	352	64%	30	120	93%	2524	2524		是	2025年	0.26%
939	辽中	刘二堡	刘北线	10kV	553	443	80%	10	10	80%	867	867		是	2025年	-13.29%
940	辽中	刘二堡	叔家线	10kV	553	280	51%	0	0	70%	2945	2945		是	2025年	-3.20%
941	辽中	刘二堡	北长线	10kV	320	231	72%	0	0	72%	0	0				-24.20%
942	辽中	刘二堡	靛庄线	10kV	553	392	71%	5	4	71%	0	0				-9.18%
943	苏家屯	刘千变	刘陈线	10kV	400	66	17%	0	0	17%	5092	5092				3.32%
944	苏家屯	刘千变	姚千线	10kV	400	307	77%	0	0	77%	477	477				8.16%
945	苏家屯	刘千变	场馆线	10kV	553	80	14%	0	0	12%	7235	7235				8.83%
946	苏家屯	刘千变	劳改线	10kV	320	180	56%	0	0	53%	0	0		是	2026年	13.94%
947	苏家屯	刘千变	武警线	10kV	320	376	118%	0	0	108%	0	0		是	2025年	-0.19%
948	苏家屯	刘千变	佟沟线	10kV	500	73	15%	0	0	15%	5231	5231				5.64%
949	沈北	柳岗变	建发线	10kV	553	383	69%	0	0	1%	0	0		是	2026年6月	-3.72%
950	沈北	柳岗变	柳西线	10kV	319	23	7%	0	0	0%	4574	4574				-120.75%
951	沈北	柳岗变	柳南线	10kV	319	0	0%	0	0	2%	3315	3315				-77.84%
952	沈北	柳岗变	中粮线	10kV	319	286	90%	0	0	2%	19	19				-0.54%
953	沈北	柳岗变	柳蒲线	10kV	292	141	48%	0	0	0%	1098	1098				-17.68%
954	沈北	柳岗变	柳北线	10kV	553	364	66%	0	0	1%	0	0		是	2026年6月	-9.52%
955	沈北	柳岗变	乳品线	10kV	319	0	0%	0	0	0%	4973	4973				0.00%
956	沈北	柳岗变	百事线	10kV	553	153	28%	0	0	0%	5970	5970				4.28%
957	沈北	柳岗变	蒲新线	10kV	553	257	46%	0	0	0%	4169	4169				-0.28%
958	沈北	柳岗变	广电线	10kV	319	0	0%	0	0	2%	3315	3315				-44.65%
959	沈北	柳岗变	聚农线	10kV	600	0	0%	0	0	0%	6235	6235				0.00%
960	沈北	柳岗变	柳开线	10kV	319	0	0%	0	0	0%	3315	3315				-56.44%
961	沈北	柳岗变	柳梅线	10kV	553	458	83%	0	0	0%	0	0		是	2026年6月	0.12%
962	沈北	柳岗变	乐业线	10kV	319	252	79%	0	0	2%	608	608				-7.42%
963	沈北	柳岗变	育才线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	5747	5747				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
964	沈北	柳岗变	柳农线	10kV	553	1	0%	0	0	0%	5729	5729				0.00%
965	沈北	柳岗变	柳星线	10kV	553	2	0%	0	0	0%	5712	5712				0.00%
966	新民	柳河沟	甲河线	10kV	240	108	45%	5	6.65	38%	0	0				-0.44%
967	新民	柳河沟	上河线	10kV	423	357	84%	0	0	112%	0	0		是		12.28%
968	新民	柳河沟	黄花线	10kV	423	162	38%	0	0	57%	0	0		是		9.38%
969	新民	柳河沟	芦屯线	10kV	423	203	48%	0	0	63%	0	0		是	2025年	8.07%
970	辽中	六间房	马龙线	10kV	320	110	34%	0	0	34%	1025	1025				7.96%
971	辽中	六间房	吉庆线	10kV	200	180	90%	10	10	90%	0	0		是	2026年6月	9.82%
972	辽中	六间房	化家线	10kV	320	317	99%	0	0	99%	0	0		是	2025年	1.32%
973	辽中	六间房	梁家线	10kV	200	114	57%	0	0	57%	26	26				13.95%
974	新民	罗家房	团山线	10kV	400	257	64%	0	0	64%	1784	1784				0.13%
975	新民	罗家房	罗房乙	10kV	320	101	32%	0	0	32%	3239	3239				-2.51%
976	新民	罗家房	红卫线	10kV	285	149	52%	0	0	52%	1862	1862				4.98%
977	新民	罗家房	罗房甲	10kV	400	262	66%	0	0	82%	0	0				7.69%
978	新民	罗家房	张欢线	10kV	400	262	66%	0	0	66%	1697	1697				0.29%
979	法库	马家变	龙者线	10kV	292	0	0%	0	0	0%	4552	4552				0.00%
980	法库	马家变	兰威线	10kV	377	262.36	70%	0	0	70%	1333	1333				-6.04%
981	法库	马家变	隆盛线	10kV	377	369.38	98%	0	0	99%	0	0		是	2025年12月	4.63%
982	法库	马家变	大金线	10kV	219	170.38	78%	0	0	73%	463	463				-24.10%
983	法库	马家变	友联线	10kV	377	61.3	16%	1	0.01	11%	4815	4815				17.36%
984	法库	马家变	日日升	10kV	377	51.1	14%	0	0	82%	4992	4992				-42.31%
985	法库	马家变	金美达	10kV	377	3.66	1%	1	7.05	2%	5813	5813				-141.64%
986	法库	马家变	冠盛线	10kV	219	108.48	50%	0	0	63%	1535	1535				36.92%
987	法库	马家变	天成线	10kV	219	4.38	2%	0	0	4%	3338	3338				13.28%
988	法库	马家变	马十线	10kV	500	283.39	57%	0	0	67%	2886	2886				-10.59%
989	法库	马家变	沈龙甲	10kV	377	0.00	0%	0	0	0%	5877	5877				0.00%
990	法库	马家变	沈龙乙	10kV	377	103.95	28%	0	0	26%	4076	4076				20.11%
991	和平	马路湾	常德甲	10kV	553	47	8%	0	0	16%	5891	5891				0.06%
992	和平	马路湾	中华乙	10kV	584	124	21%	0	0	10%	3921	3921				13.86%
993	和平	马路湾	马二甲	10kV	584	0	0%	0	0	48%	7080	7080				63.35%
994	和平	马路湾	马五乙	10kV	584	220	38%	0	0	34%	2259	2259				0.38%
995	和平	马路湾	马南乙	10kV	600	170	28%	0	0	28%	3291	3291				-6.38%
996	和平	马路湾	马商线	10kV	600	130	22%	0	0	8%	7101	7101				23.07%
997	和平	马路湾	马五甲	10kV	584	217	37%	0	0	67%	0	0		是		-17.24%
998	和平	马路湾	中华甲	10kV	584	171	29%	0	0	10%	3107	3107				-11.27%
999	和平	马路湾	马二乙	10kV	584	349	60%	0	0	46%	1036	1036				-31.95%
1000	和平	马路湾	三经乙	10kV	584	430	74%	0	0	62%	0	0		是		-0.08%
1001	和平	马路湾	三经甲	10kV	584	330	57%	0	0	30%	353	353				-2.18%
1002	和平	马路湾	常德乙	10kV	553	253	46%	0	0	26%	2323	2323				3.30%
1003	和平	马路湾	马和线	10kV	374	230	61%	0	0	23%	0	0				5.66%
1004	和平	马路湾	和联线	10kV	292	3	1%	0	0	1%	4500	4500				0.00%
1005	和平	马路湾	马南甲	10kV	600	279	47%	0	0	38%	1403	1403				7.81%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1006	和平	马路湾	北一甲	10kV	584	500	86%	0	0	49%	0	0				5.67%
1007	和平	马路湾	北一乙	10kV	584	350	60%	0	0	35%	1018	1018				0.84%
1008	和平	马路湾	嘉润线	10kV	584	288	49%	0	0	35%	1081	1081				7.64%
1009	和平	马路湾	八经乙	10kV	584	250	43%	0	0	53%	2745	2745				3.58%
1010	和平	马路湾	省调线	10kV	584	146	25%	0	0	15%	2745	2745				19.60%
1011	和平	马路湾	八经甲	10kV	584	211	36%	0	0	52%	2745	2745				9.13%
1012	于洪	马三家	马辉线	10kV	553	322	58%	0	0	82%	0	0		是		2.36%
1013	东陵	麦子屯	麦京线	10kV	553	209.6	38%	0	0	29%	2117	2117				100.00%
1014	东陵	麦子屯	麦孙线	10kV	553	205.82	37%	0	0	36%	2182	2182				32.29%
1015	东陵	麦子屯	麦寨甲	10kV	553	428.26	77%	0	0	77%	0	0		是	2026年12月	8.24%
1016	东陵	麦子屯	麦古甲	10kV	553	471.51	85%	0	0	77%	0	0		是	2026年12月	41.86%
1017	东陵	麦子屯	麦药线	10kV	553	335.92	61%	0	0	61%	0	0		是	2026年12月	10.50%
1018	东陵	麦子屯	麦寨乙	10kV	600	207	35%	0	0	27%	2650	2650				32.21%
1019	东陵	麦子屯	麦古乙	10kV	600	279.98	47%	0	0	47%	4504	4504				100.00%
1020	辽中	满都户	满西线	10kV	320	62	19%	0	0	19%	1979	1979				24.66%
1021	辽中	满都户	工厂线	10kV	285	112	39%	0	0	39%	1979	1979				16.71%
1022	辽中	满都户	宁家线	10kV	240	59	25%	0	0	25%	1979	1979				8.91%
1023	辽中	满都户	满都户	10kV	320	222	69%	0	0	69%	1143	1143				12.06%
1024	大东	毛君变	毛机线	10kV	553	187	34%	0	0	38%	0	0				12.37%
1025	大东	毛君变	水晶线	10kV	553	400	72%	0	0	69%	0	0		是	2025年12月	-49.57%
1026	大东	毛君变	毛光线	10kV	553	253	46%	0	0	14%	2323	2323				-40.61%
1027	大东	毛君变	东陵甲	10kV	553	177	32%	0	0	16%	3639	3639				-20.85%
1028	大东	毛君变	毛农甲	10kV	600	306	51%	0	0	45%	935	935				66.00%
1029	大东	毛君变	毛沈线	10kV	553	532	96%	0	0	68%	0	0				-15.50%
1030	大东	毛君变	东陵乙	10kV	553	230	42%	0	0	39%	2721	2721				-18.67%
1031	大东	毛君变	毛站线	10kV	553	500	90%	0	0	39%	0	0				-1.33%
1032	大东	毛君变	毛海线	10kV	600	380	63%	0	0	13%	0	0				66.81%
1033	大东	毛君变	毛农乙	10kV	600	440	73%	0	0	80%	0	0		是	2025年12月	63.30%
1034	法库	孟家变	孟东线	10kV	328	202.23	62%	9	8.43	60%	1610	1610				0.01%
1035	法库	孟家变	孟桃线	10kV	328	192	59%	8	10.41	63%	0	0		是	2025年12月	14.49%
1036	法库	孟家变	孟慈线	10kV	320	197.38	62%	12	17.41	47%	0	0		是	2025年12月	14.43%
1037	沈河	南湖变	丰乐甲	10kV	553	399	72%	0	0	76%	0	0		是	2026年12月	8.66%
1038	沈河	南湖变	丰乐乙	10kV	553	310	56%	0	0	94%	1335	1335		是	2026年12月	8.10%
1039	和平	南湖变	南体线	10kV	600	237	40%	0	0	38%	2130	2130				11.09%
1040	沈河	南湖变	东方甲	10kV	553	367	66%	0	0	66%	0	0		是	2026年12月	22.77%
1041	沈河	南湖变	南盛线	10kV	584	0	0%	0	0	0%	6069	6069				0.00%
1042	和平	南湖变	世茂甲	10kV	584	300	51%	0	0	15%	873	873				32.73%
1043	和平	南湖变	三好乙	10kV	584	227	39%	0	0	36%	3149	3149				-84.48%
1044	沈河	南湖变	东方乙	10kV	553	430	78%	0	0	58%	0	0				0.73%
1045	和平	南湖变	三好甲	10kV	584	160	27%	0	0	35%	4309	4309				100.00%
1046	沈河	南湖变	南万乙	10kV	553	391	71%	0	0	56%	0	0		是	2026年12月	6.55%
1047	和平	南湖变	文萃甲	10kV	553	370	67%	0	0	116%	0	0		是		31.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1048	沈河	南湖变	南万甲	10kV	553	295	53%	0	0	56%	0	0		是	2026年12月	12.06%
1049	沈河	南湖变	天坛甲	10kV	553	198	36%	0	0	24%	2317	2317				4.06%
1050	沈河	南湖变	南升线	10kV	600	200	33%	0	0	37%	2771	2771				60.21%
1051	沈河	南湖变	天坛乙	10kV	553	270	49%	0	0	32%	0	0		是	2026年12月	5.37%
1052	沈河	南湖变	地王线	10kV	600	240	40%	0	0	36%	2078	2078				-1.47%
1053	沈河	南湖变	南东甲	10kV	656	560	85%	0	0	50%	0	0		是	2025年12月	9.92%
1054	和平	南湖变	文萃乙	10kV	553	350	63%	0	0	47%	0	0				-24.38%
1055	和平	南湖变	南昌线	10kV	328	280	85%	0	0	0%	0	0				100.00%
1056	和平	南湖变	南佳线	10kV	600	360	60%	0	0	32%	0	0				5.61%
1057	沈河	南湖变	雨坛甲	10kV	584	160	27%	0	0	35%	3298	3298				-120.06%
1058	和平	南湖变	南友线	10kV	600	98	16%	0	0	3%	5270	5270				-1159.03%
1059	和平	南湖变	南方线	10kV	424	480	113%	0	0	97%	0	0		是		48.09%
1060	沈河	南湖变	南东乙	10kV	600	81	14%	0	0	13%	5270	5270				31.68%
1061	沈河	南湖变	南商线	10kV	553	252	46%	0	0	14%	1382	1382				2.47%
1062	和平	南湖变	南茂线	10kV	600	236	39%	0	0	19%	2148	2148				-16.81%
1063	沈河	南湖变	雨坛乙	10kV	584	256	44%	0	0	21%	0	0		是	2026年6月	5.62%
1064	新民	南窑变	南铁乙	10kV	553	288	52%	0	0	52%	0	0		是		0.48%
1065	新民	南窑变	东岗线	10kV	320	267	83%	0	0	78%	0	0		是		9.51%
1066	新民	南窑变	瓦房线	10kV	553	138	25%	0	0	25%	0	0		是		5.53%
1067	新民	南窑变	城东甲	10kV	553	185	33%	0	0	33%	0	0		是		-55.69%
1068	新民	南窑变	南铁甲	10kV	553	194	35%	0	0	35%	2205	2205				11.86%
1069	新民	南窑变	城西乙	10kV	553	332	60%	0	0	60%	0	0		是	2025年12月	2.32%
1070	新民	南窑变	世纪甲	10kV	553	72	13%	0	0	13%	2205	2205				9.84%
1071	新民	南窑变	城西甲	10kV	553	224	41%	0	0	41%	0	0		是	2025年12月	3.42%
1072	新民	南窑变	城东乙	10kV	553	245	44%	0	0	44%	2205	2205				28.94%
1073	新民	南窑变	城佛线	10kV	320	106	33%	0	0	33%	1490	1490				11.11%
1074	开发	宁官变	宁明甲	10kV	400	110	28%	0	0	115%	2252	2252		是	2025年12月	14.23%
1075	开发	宁官变	宁东甲	10kV	800	270	34%	0	0	29%	3637	3637				40.53%
1076	开发	宁官变	宁中甲	10kV	400	370	93%	0	0	93%	0	0		是	2025年12月	-24.43%
1077	开发	宁官变	宁九线	10kV	600	320	53%	0	0	37%	693	693				18.98%
1078	开发	宁官变	宁十甲	10kV	400	335	84%	0	0	58%	0	0				1.54%
1079	开发	宁官变	宁东乙	10kV	650	330	51%	0	0	28%	2165	2165				6.98%
1080	于洪	宁官变	宁富线	10kV	600	122	20%	0	0	38%	7240	7240				7.81%
1081	开发	宁官变	宁中乙	10kV	400	310	78%	0	0	93%	0	0		是	2025年12月	-8.12%
1082	于洪	宁官变	宁胜线	10kV	553	216	39%	0	0	44%	4879	4879				4.44%
1083	开发	宁官变	宁南线	10kV	600	510	85%	0	0	10%	0	0				97.84%
1084	开发	宁官变	宁十乙	10kV	400	260	65%	0	0	50%	0	0				11.19%
1085	辽中	牛心坨	老虎线	10kV	240	59	25%	0	0	25%	0	0				0.84%
1086	辽中	牛心坨	牛心坨	10kV	200	168	84%	20	10	84%	0	0		是	2026年6月	4.21%
1087	辽中	牛心坨	榆树线	10kV	300	139	46%	0	0	45%	1262	1262				3.48%
1088	辽中	牛心坨	嫩草坡	10kV	240	105	44%	0	0	44%	1262	1262				14.55%
1089	大东	农大变	农西乙	10kV	600	250	42%	0	0	37%	2319	2319				-5.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1090	大东	农大变	农锦线	10kV	600	200	33%	0	0	10%	2771	2771				5.87%
1091	大东	农大变	农粮甲	10kV	600	267	45%	0	0	46%	0	0		是	2025年12月	43.64%
1092	大东	农大变	农陵甲	10kV	600	470	78%	0	0	57%	0	0		是	2025年12月	19.28%
1093	大东	农大变	农西甲	10kV	600	207	35%	0	0	18%	3689	3689				-352.87%
1094	大东	农大变	农花乙	10kV	553	251	45%	0	0	28%	1399	1399				1.50%
1095	大东	农大变	农花甲	10kV	553	130	24%	0	0	26%	3495	3495				-17.66%
1096	大东	农大变	农保线	10kV	600	400	67%	0	0	51%	2425	2425				12.40%
1097	大东	农大变	农毛甲	10kV	553	125	23%	0	0	13%	1582	1582				7.52%
1098	大东	农大变	农粮乙	10kV	600	210	35%	0	0	19%	2598	2598				37.52%
1099	大东	农大变	农陵乙	10kV	600	310	52%	0	0	50%	866	866				22.46%
1100	东陵	农大变	农首线	10kV	600	154.55	26%	0	0	21%	3558	3558				47.24%
1101	大东	农大变	农毛乙	10kV	553	230	42%	0	0	38%	1563	1563				61.06%
1102	沈北	农高变	农海线	10kV	553	414	75%	0	0	75%	0	0		是	2026年6月	-4.59%
1103	大东	农高变	人和甲	10kV	553	210	38%	0	0	16%	0	0		是		-79.14%
1104	沈北	农高变	农丰线	10kV	553	321	58%	0	0	0%	0	0		是		-0.04%
1105	大东	农高变	人和乙	10kV	553	318	58%	0	0	45%	0	0		是		-26.81%
1106	沈北	农高变	农星线	10kV	553	381	69%	0	0	68%	0	0		是		-3.21%
1107	大东	农高变	裕农乙	10kV	553	200	36%	0	0	14%	0	0		是		-2.31%
1108	沈北	农高变	农南乙	10kV	553	330	60%	0	0	103%	0	0		是		8.97%
1109	沈北	农高变	农利线	10kV	553	371	67%	0	0	67%	0	0		是	2026年6月	-8.82%
1110	沈北	农高变	农商线	10kV	600	93	16%	0	0	13%	0	0		是		17.29%
1111	沈北	农高变	农恒乙	10kV	553	454	82%	0	0	82%	0	0		是		0.52%
1112	沈北	农高变	农柳线	10kV	600	360	60%	0	0	50%	0	0		是	2026年6月	37.23%
1113	沈北	农高变	农南甲	10kV	328	471	144%	0	0	140%	0	0		是	2026年6月	9.21%
1114	沈北	农高变	农恒甲	10kV	553	507	92%	0	0	103%	0	0		是	2026年6月	0.49%
1115	大东	农高变	裕农甲	10kV	553	70	13%	0	0	20%	0	0		是		-14.63%
1116	沈北	农高变	农丰乙	10kV	553	1	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
1117	皇姑	怒江变	怒含甲	10kV	553	216	39%	0	0	38%	116	116				-21.19%
1118	皇姑	怒江变	怒皇乙	10kV	553	460	83%	0	0	78%	0	0		是	2025年12月	0.15%
1119	皇姑	怒江变	建赏线	10kV	600	136	23%	0	0	22%	453	453				3.80%
1120	皇姑	怒江变	清华线	10kV	600	340	57%	0	0	68%	346	346		是	2025年12月	14.68%
1121	皇姑	怒江变	怒皇甲	10kV	553	550	99%	0	0	62%	0	0		是	2025年12月	9.76%
1122	皇姑	怒江变	怒含乙	10kV	553	231	42%	0	0	42%	453	453				-1.44%
1123	皇姑	怒江变	怒崇乙	10kV	553	484	88%	0	0	73%	0	0		是	2025年12月	-1.41%
1124	皇姑	怒江变	怒崇甲	10kV	553	340	61%	0	0	47%	0	0				5.75%
1125	皇姑	怒江变	怒长乙	10kV	553	408	74%	0	0	51%	0	0				1.56%
1126	皇姑	怒江变	怒长甲	10kV	553	344	62%	0	0	49%	0	0				2.06%
1127	皇姑	怒江变	怒宇线	10kV	600	320	53%	0	0	5%	0	0				37.70%
1128	皇姑	怒江变	怒信乙	10kV	553	333	60%	0	0	78%	0	0		是	2025年12月	7.29%
1129	皇姑	怒江变	怒昆线	10kV	600	530	88%	0	0	41%	0	0		是		2.86%
1130	皇姑	怒江变	怒海乙	10kV	374	160	43%	0	0	17%	0	0		是		-22.31%
1131	皇姑	怒江变	怒信甲	10kV	553	450	81%	0	0	75%	0	0		是	2025年12月	2.80%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1132	皇姑	怒江变	怒商乙	10kV	600	230	38%	0	0	10%	0	0		是	2025年	77.98%
1133	皇姑	怒江变	怒海甲	10kV	374	99	26%	0	0	39%	0	0		是		4.27%
1134	皇姑	怒江变	碧塘线	10kV	600	332	55%	0	0	48%	0	0		是	2025年12月	16.92%
1135	皇姑	怒江变	怒润线	10kV	374	415	111%	0	0	82%	0	0		是	2025年12月	7.03%
1136	皇姑	欧亚变	白山乙	10kV	553	227	41%	0	0	58%	0	0		是		-16.70%
1137	皇姑	欧亚变	北郡线	10kV	600	253	42%	0	0	48%	0	0		是		1.51%
1138	皇姑	欧亚变	万科乙	10kV	600	500	83%	0	0	31%	0	0		是		14.98%
1139	皇姑	欧亚变	小含乙	10kV	553	420	76%	0	0	71%	0	0		是	2025年12月	-2.86%
1140	皇姑	欧亚变	城新乙	10kV	600	260	43%	0	0	47%	0	0		是	2026年9月	16.53%
1141	皇姑	欧亚变	小含甲	10kV	553	330	60%	0	0	25%	0	0		是		-33.58%
1142	皇姑	欧亚变	千山线	10kV	584	380	65%	0	0	75%	0	0		是		16.23%
1143	皇姑	欧亚变	白山甲	10kV	553	260	47%	0	0	54%	0	0		是		-3.27%
1144	皇姑	欧亚变	欧北甲	10kV	553	227	41%	0	0	52%	0	0		是		1.68%
1145	皇姑	欧亚变	国奥线	10kV	600	356	59%	0	0	78%	0	0		是	2025年12月	18.98%
1146	皇姑	欧亚变	阳鑫线	10kV	656	423	64%	0	0	62%	0	0		是	2025年12月	42.05%
1147	皇姑	欧亚变	欧泰线	10kV	600	0	0%	0	0	45%	0	0		是	2025年12月	2.83%
1148	皇姑	欧亚变	西江甲	10kV	553	153	28%	0	0	26%	0	0		是		-3.91%
1149	皇姑	欧亚变	欧怒甲	10kV	553	330	60%	0	0	31%	0	0		是		13.03%
1150	皇姑	欧亚变	欧海线	10kV	600	490	82%	0	0	57%	0	0		是	2025年12月	5.52%
1151	皇姑	欧亚变	西江乙	10kV	553	470	85%	0	0	38%	0	0		是		2.55%
1152	皇姑	欧亚变	城新甲	10kV	656	149	23%	0	0	41%	0	0		是	2025年12月	1.12%
1153	皇姑	欧亚变	荷兰甲	10kV	656	530	81%	177	283	92%	0	0		是	2026年1月	7.64%
1154	皇姑	欧亚变	亚都线	10kV	600	350	58%	0	0	32%	0	0		是		-18.93%
1155	皇姑	欧亚变	欧怒乙	10kV	553	420	76%	0	0	55%	0	0		是		100.00%
1156	皇姑	欧亚变	五彩线	10kV	600	540	90%	114	294	87%	0	0		是	2025年12月	9.03%
1157	皇姑	欧亚变	欧北乙	10kV	553	297	54%	0	0	74%	0	0		是	2025年12月	1.70%
1158	皇姑	欧亚变	平罗乙	10kV	553	226	41%	0	0	85%	0	0		是	2025年12月	-27.12%
1159	皇姑	欧亚变	福居线	10kV	600	550	92%	0	0	18%	0	0				-2.93%
1160	皇姑	欧亚变	平罗甲	10kV	553	246	44%	0	0	72%	240	240		是	2025年12月	-22.21%
1161	辽中	潘家堡	邵家线	10kV	553	297	54%	0	0	25%	3396	3396				1.21%
1162	辽中	潘家堡	南长线	10kV	285	211	74%	0	0	74%	788	788				5.50%
1163	辽中	潘家堡	于台甲	10kV	553	291	53%	0	0	53%	2635	2635				2.24%
1164	辽中	潘家堡	红旗线	10kV	285	288	101%	20	40	101%	0	0		是	2025年11月	3.61%
1165	辽中	潘家堡	于台乙	10kV	553	39	7%	0	0	7%	2635	2635				100.00%
1166	沈河	鹏源变	鹏朝甲	10kV	584	308	53%	0	0	53%	1496	1496				13.97%
1167	大东	鹏源变	鹏北线	10kV	600	502	84%	9	36	93%	0	0		是	2025年12月	8.31%
1168	沈河	鹏源变	鹏顺甲	10kV	584	312	53%	0	0	10%	665	665				-106.55%
1169	大东	鹏源变	鹏小甲	10kV	584	400	68%	0	0	55%	0	0				9.35%
1170	沈河	鹏源变	水道甲	10kV	553	490	89%	0	0	42%	0	0				6.44%
1171	沈河	鹏源变	鹏南甲	10kV	553	448	81%	0	0	81%	0	0		是	2025年12月	4.42%
1172	大东	鹏源变	鹏大甲	10kV	553	196	35%	0	0	29%	0	0		是	2025年12月	-69.96%
1173	大东	鹏源变	鹏悦线	10kV	600	413	69%	0	0	69%	2200	2200				8.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1174	沈河	鹏源变	鹏沈甲	10kV	600	128	21%	0	0	21%	4018	4018				-18.18%
1175	大东	鹏源变	鹏润线	10kV	600	334	56%	0	0	34%	450	450				4.13%
1176	大东	鹏源变	鹏亚线	10kV	600	123	21%	0	0	21%	4860	4860				-12.78%
1177	沈河	鹏源变	鹏南乙	10kV	553	510	92%	0	0	69%	0	0		是	2025年12月	10.70%
1178	沈河	鹏源变	鹏隆线	10kV	600	150	25%	0	0	25%	3637	3637				-54.55%
1179	大东	鹏源变	鹏大乙	10kV	553	404	73%	0	0	51%	0	0				-15.93%
1180	沈河	鹏源变	鹏朝乙	10kV	584	256	44%	0	0	44%	1396	1396				2.52%
1181	沈河	鹏源变	鹏顺乙	10kV	584	278	48%	0	0	33%	1254	1254				0.97%
1182	沈河	鹏源变	鹏沈乙	10kV	600	231	39%	0	0	29%	2234	2234				0.26%
1183	大东	鹏源变	鹏小乙	10kV	584	430	74%	0	0	40%	0	0				10.13%
1184	于洪	平罗变	平罗线	10kV	553	272	49%	0	0	51%	0	0		是		2.32%
1185	于洪	平罗变	平辛线	10kV	553	334	60%	0	0	62%	0	0		是		10.47%
1186	皇姑	平罗变	平关线	10kV	600	480	80%	0	0	80%	0	0		是	2026年8月	80.07%
1187	于洪	平罗变	平雅线	10kV	600	25	4%	0	0	4%	0	0		是		78.52%
1188	于洪	平罗变	平水线	10kV	553	52	9%	0	0	12%	0	0		是		11.12%
1189	于洪	平罗变	平悟线	10kV	553	300	54%	0	0	55%	0	0		是		-2.89%
1190	铁西	齐贤变	齐滑乙	10kV	553	250	45%	0	0	14%	0	0		是		-0.72%
1191	铁西	齐贤变	齐路甲	10kV	553	380	69%	0	0	69%	0	0		是		-5.10%
1192	铁西	齐贤变	海兴线	10kV	600	107	18%	0	0	42%	0	0		是		-12.52%
1193	铁西	齐贤变	齐滑甲	10kV	553	309	56%	0	0	12%	0	0		是		-6.99%
1194	铁西	齐贤变	保北甲	10kV	584	410	70%	0	0	28%	0	0		是		6.05%
1195	铁西	齐贤变	十路乙	10kV	553	490	89%	0	0	80%	0	0		是	2027年12月	5.83%
1196	铁西	齐贤变	荣达线	10kV	584	136	23%	0	0	27%	0	0		是		-16.27%
1197	铁西	齐贤变	齐医线	10kV	600	65	11%	0	0	11%	0	0		是	2028年12月	-2.26%
1198	铁西	齐贤变	保北乙	10kV	584	315	54%	0	0	21%	613	613				7.94%
1199	铁西	齐贤变	景星乙	10kV	553	241	44%	0	0	39%	1573	1573				-1.66%
1200	铁西	齐贤变	花园线	10kV	584	345	59%	0	0	59%	94	94				11.40%
1201	铁西	齐贤变	景星甲	10kV	553	550	99%	0	0	52%	0	0				1.20%
1202	铁西	齐贤变	九路甲	10kV	553	201	36%	0	0	78%	0	0		是	2025年12月	4.38%
1203	铁西	齐贤变	齐兴线	10kV	584	202	35%	0	0	34%	2570	2570				-0.53%
1204	铁西	齐贤变	九路乙	10kV	553	297	54%	0	0	69%	603	603		是	2025年12月	3.29%
1205	铁西	齐贤变	齐北乙	10kV	553	410	74%	0	0	56%	0	0				-4.97%
1206	铁西	齐贤变	保南甲	10kV	584	266	46%	0	0	39%	1462	1462				11.90%
1207	铁西	齐贤变	齐梦线	10kV	600	50	8%	0	0	17%	3680	3680				99.96%
1208	铁西	齐贤变	齐北甲	10kV	553	420	76%	0	0	54%	0	0				-6.08%
1209	铁西	齐贤变	工大乙	10kV	553	350	63%	0	0	33%	0	0				25.41%
1210	铁西	齐贤变	保南乙	10kV	584	303	52%	0	0	36%	821	821				-21.21%
1211	铁西	齐贤变	齐繁线	10kV	600	120	20%	0	0	22%	3680	3680				-1092.45%
1212	铁西	齐贤变	工大甲	10kV	553	450	81%	0	0	27%	0	0				27.97%
1213	东陵	棋盘山	棋上线	10kV	553	273.32	49%	0	0	49%	0	0		是	2028年12月	-23.64%
1214	东陵	棋盘山	湖东线	10kV	400	288.97	72%	0	0	72%	0	0		是	2028年12月	9.13%
1215	东陵	棋盘山	棋辉线	10kV	400	87.73	22%	0	0	22%	0	0		是	2028年12月	22.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1216	东陵	棋盘山	湖西线	10kV	400	261.25	65%	0	0	60%	0	0		是	2028年12月	4.81%
1217	东陵	棋盘山	棋军线	10kV	400	89.08	22%	0	0	8%	2510	2510				0.00%
1218	铁西	启工变	宏伟线	10kV	600	345	58%	0	0	56%	260	260				0.29%
1219	铁西	启工变	奉医线	10kV	600	230	38%	0	0	38%	0	0		是	2027年12月	4.98%
1220	铁西	启工变	启村甲	10kV	553	420	76%	0	0	60%	0	0				-46.32%
1221	铁西	启工变	启村乙	10kV	553	453	82%	0	0	56%	0	0				-55.53%
1222	铁西	启工变	启东线	10kV	600	540	90%	0	0	17%	0	0				14.64%
1223	铁西	启工变	启缘线	10kV	600	300	50%	0	0	54%	1039	1039				14.47%
1224	铁西	启工变	启配线	10kV	584	205	35%	0	0	35%	2518	2518				6.34%
1225	铁西	启工变	启工甲	10kV	553	208	38%	0	0	78%	3102	3102		是	2028年12月	11.55%
1226	铁西	启工变	建园线	10kV	600	406	68%	0	0	66%	0	0		是	2028年12月	4.06%
1227	铁西	启工变	启工乙	10kV	553	440	80%	0	0	69%	0	0				5.88%
1228	新民	前当堡	中网线	10kV	553	194	35%	0	0	61%	2260	2260				2.37%
1229	新民	前当堡	太平线	10kV	553	159	29%	0	0	50%	2260	2260				3.35%
1230	新民	前当堡	章京线	10kV	553	135	24%	0	0	42%	2260	2260				-47.57%
1231	新民	前当堡	农田乙	10kV	553	265	48%	0	0	48%	1157	1157				0.59%
1232	新民	前当堡	农田甲	10kV	553	220	40%	0	0	69%	1700	1700				-2.53%
1233	新民	前当堡	前当堡	10kV	320	135	42%	0	0	42%	1700	1700				4.15%
1234	新民	前当堡	前油线	10kV	553	363	66%	0	0	66%	1700	1700				7.03%
1235	于洪	前马变	前四甲	10kV	600	40	7%	0	0	15%	5542	5542				-16.21%
1236	于洪	前马变	前马甲	10kV	553	88	16%	0	0	7%	3698	3698				63.51%
1237	于洪	前马变	前化甲	10kV	600	0	0%	0	0	0%	9353	9353				100.00%
1238	于洪	前马变	马普线	10kV	553	207	37%	0	0	51%	0	0		是	2025年12月	15.13%
1239	于洪	前马变	前东线	10kV	600	183	31%	0	0	34%	6183	6183				15.92%
1240	于洪	前马变	前马乙	10kV	553	174	31%	0	0	33%	2733	2733		是	2025年	8.98%
1241	于洪	前马变	前四乙	10kV	600	44	7%	0	0	10%	0	0		是	2025年12月	35.52%
1242	于洪	前马变	前化乙	10kV	600	108	18%	0	0	12%	4365	4365				27.51%
1243	苏家屯	前显变	前榆甲	10kV	553	429	78%	0	0	78%	0	0		是	2027年	2.82%
1244	苏家屯	前显变	前新线	10kV	600	258	43%	0	0	43%	0	0			2027年	20.09%
1245	苏家屯	前显变	前白线	10kV	553	433	78%	0	0	78%	0	0		是	2027年	-6.99%
1246	苏家屯	前显变	前中线	10kV	600	214	36%	0	0	36%	0	0			2027年	1.82%
1247	苏家屯	前显变	前金线	10kV	600	139	23%	0	0	23%	0	0			2027年	36.06%
1248	苏家屯	前显变	前润甲	10kV	600	100	17%	0	0	23%	0	0			2027年	-30.17%
1249	苏家屯	前显变	前岛线	10kV	600	77	13%	0	0	13%	0	0			2027年	41.45%
1250	苏家屯	前显变	前湾线	10kV	600	322	54%	0	0	54%	0	0			2027年	48.21%
1251	苏家屯	前显变	前润乙	10kV	600	315	53%	0	0	53%	0	0			2027年	62.44%
1252	苏家屯	前显变	前河乙	10kV	553	435	79%	0	0	79%	0	0		是	2027年	-17.60%
1253	苏家屯	前显变	前丽线	10kV	600	408	68%	0	0	68%	0	0		是	2027年	5.93%
1254	苏家屯	前显变	前夹乙	10kV	553	330	60%	0	0	60%	0	0			2027年	-4.63%
1255	苏家屯	前显变	前榆乙	10kV	553	307	56%	0	0	56%	0	0			2027年	2.06%
1256	苏家屯	前显变	前鼎线	10kV	600	473	79%	0	0	79%	0	0		是	2027年	42.77%
1257	苏家屯	前显变	前地线	10kV	600	108	18%	0	0	18%	0	0			2027年	35.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1258	苏家屯	前显变	前树线	10kV	600	192	32%	0	0	28%	0	0			2027年	50.61%
1259	浑南	前显变	前白乙	10kV	600	320	53%	0	0	60%	0	0		是		43.57%
1260	苏家屯	前显变	前洋乙	10kV	600	162	27%	0	0	#N/A	0	0				0.00%
1261	沈河	青年变	青大线	10kV	553	380	69%	0	0	63%	0	0		是		2.89%
1262	和平	青年变	青胜线	10kV	553	360	65%	0	0	69%	0	0		是	2025年	56.08%
1263	和平	青年变	青三线	10kV	553	200	36%	0	0	48%	0	0		是	2025年	-13.39%
1264	沈河	青年变	青东线	10kV	553	430	78%	0	0	68%	0	0		是	2026年6月	3.97%
1265	和平	青年变	彩塔甲	10kV	553	60	11%	0	0	7%	0	0		是		-47.15%
1266	和平	青年变	彩塔乙	10kV	553	213	39%	0	0	9%	0	0		是		4.58%
1267	沈河	青年变	青五线	10kV	584	570	98%	75	281	17%	0	0		是		44.41%
1268	沈河	青年变	青特线	10kV	584	270	46%	0	0	38%	0	0		是		4.47%
1269	沈河	青年变	青金甲	10kV	600	410	68%	0	0	8%	0	0		是		100.00%
1270	和平	青年变	青文线	10kV	553	340	61%	0	0	39%	0	0		是		-0.42%
1271	和平	青年变	青好线	10kV	553	350	63%	0	0	57%	0	0		是		15.34%
1272	和平	青年变	青二线	10kV	553	380	69%	0	0	50%	0	0		是		6.12%
1273	和平	青年变	青北线	10kV	553	230	42%	0	0	50%	0	0		是		20.11%
1274	和平	青年变	青广线	10kV	600	138	23%	0	0	21%	0	0		是		11.15%
1275	沈河	青年变	青寺线	10kV	553	320	58%	0	0	33%	0	0		是		-17.16%
1276	沈河	青年变	青军线	10kV	553	400	72%	0	0	29%	0	0		是		-27.67%
1277	沈河	青年变	青金乙	10kV	600	330	55%	0	0	3%	0	0		是		100.00%
1278	沈北	清水变	清王线	10kV	553	367	66%	0	0	66%	0	0		是	2026年6月	4.40%
1279	沈北	清水变	清董线	10kV	200	291	146%	0	0	146%	0	0		是	2026年6月	3.34%
1280	沈北	清水变	清辉线	10kV	400	167	42%	0	0	73%	3343	3343				9.20%
1281	沈北	清水变	清驿乙	10kV	600	200	33%	0	0	33%	5889	5889				6.77%
1282	沈北	清水变	清西线	10kV	553	11	2%	0	0	2%	8430	8430				-18.17%
1283	沈北	清水变	清依线	10kV	553	178	32%	0	0	32%	0	0		是		2.27%
1284	沈北	清水变	清驿甲	10kV	400	35	9%	0	0	6%	0	0		是		-0.46%
1285	沈北	清水变	清蒲线	10kV	553	599	108%	30	210	105%	0	0		是	2026年6月	2.26%
1286	沈北	全胜变	胜腾线	10kV	553	89	16%	0	0	16%	4205	4205				1.18%
1287	沈北	全胜变	全南线	10kV	553	55	10%	0	0	10%	4794	4794				-204.38%
1288	沈北	全胜变	财落线	10kV	553	349	63%	0	0	140%	0	0		是	2026年6月	-0.01%
1289	沈北	全胜变	新农线	10kV	240	276	115%	0	0	173%	0	0		是	2026年6月	-4.54%
1290	沈北	全胜变	中学线	10kV	553	320	58%	0	0	200%	204	204				4.78%
1291	沈北	全胜变	大辛线	10kV	553	500	90%	0	0	194%	0	0		是	2026年6月	2.68%
1292	铁西	劝工变	劝历甲	10kV	584	400	68%	0	0	68%	0	0				-2504.99%
1293	铁西	劝工变	三路乙	10kV	584	490	84%	0	0	42%	0	0				2.21%
1294	铁西	劝工变	千缘线	10kV	600	450	75%	0	0	20%	0	0				-21.03%
1295	铁西	劝工变	劝东乙	10kV	584	370	63%	0	0	36%	0	0				-3.75%
1296	铁西	劝工变	劝星线	10kV	600	500	83%	0	0	42%	0	0				-1.05%
1297	铁西	劝工变	劝霁线	10kV	600	500	83%	0	0	58%	0	0				0.28%
1298	铁西	劝工变	劝历乙	10kV	584	150	26%	0	0	7%	3471	3471				3.21%
1299	铁西	劝工变	三路甲	10kV	553	491	89%	0	0	50%	0	0				11.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1300	铁西	劝工变	红星甲	10kV	1094	291	27%	0	0	16%	12013	12013				1.32%
1301	铁西	劝工变	虹桥甲	10kV	600	370	62%	0	0	55%	0	0				1.11%
1302	铁西	劝工变	劝东甲	10kV	584	410	70%	0	0	37%	0	0				-0.88%
1303	铁西	劝工变	劝南甲	10kV	600	460	77%	0	0	28%	0	0				0.00%
1304	铁西	劝工变	中央甲	10kV	553	280	51%	0	0	36%	1855	1855				0.80%
1305	铁西	劝工变	虹桥乙	10kV	584	318	54%	0	0	34%	561	561				2.43%
1306	铁西	劝工变	红星乙	10kV	1094	350	32%	0	0	14%	10991	10991				0.96%
1307	铁西	劝工变	二路甲	10kV	553	251	45%	0	0	45%	0	0		是	2028年12月	4.13%
1308	铁西	劝工变	北联甲	10kV	584	480	82%	0	0	44%	0	0				0.89%
1309	铁西	劝工变	北联乙	10kV	584	503	86%	0	0	38%	0	0				0.30%
1310	铁西	劝工变	新湖线	10kV	600	360	60%	0	0	55%	0	0				4.93%
1311	铁西	劝工变	劝景线	10kV	600	440	73%	0	0	56%	0	0				1.06%
1312	铁西	劝工变	二路乙	10kV	584	460	79%	0	0	62%	0	0		是	2028年12月	4.40%
1313	铁西	劝工变	中央乙	10kV	584	420	72%	0	0	65%	0	0				-2.40%
1314	铁西	劝工变	劝南乙	10kV	600	300	50%	0	0	16%	1039	1039				-11.72%
1315	铁西	劝工变	劝四线	10kV	600	230	38%	0	0	12%	2252	2252				-21.07%
1316	铁西	劝工变	劝维线	10kV	600	350	58%	0	0	50%	173	173				2.32%
1317	铁西	劝工变	欧尚线	10kV	600	380	63%	0	0	20%	2771	2771				2.38%
1318	大东	如意变	如信线	10kV	553	230	42%	0	0	31%	0	0		是	2025年12月	9.99%
1319	大东	如意变	意小乙	10kV	553	430	78%	0	0	47%	0	0				-39.89%
1320	大东	如意变	如沈乙	10kV	553	312	56%	0	0	44%	343	343				-18.18%
1321	大东	如意变	东银线	10kV	600	260	43%	0	0	50%	1732	1732				3.36%
1322	大东	如意变	如通线	10kV	600	300	50%	0	0	30%	1039	1039				-102.63%
1323	大东	如意变	意小甲	10kV	553	360	65%	0	0	61%	469	469				2.57%
1324	大东	如意变	如沈甲	10kV	553	250	45%	0	0	7%	1417	1417				9.31%
1325	大东	如意变	如花甲	10kV	553	476	86%	0	0	83%	0	0		是	2025年12月	25.61%
1326	大东	如意变	如望甲	10kV	553	200	36%	0	0	20%	2240	2240				25.79%
1327	大东	如意变	如热线	10kV	600	110	18%	0	0	22%	0	0		是		29.17%
1328	大东	如意变	意沈乙	10kV	553	240	43%	0	0	11%	0	0		是		-92.77%
1329	大东	如意变	如小乙	10kV	553	423	76%	0	0	54%	0	0		是	2028年12月	4.45%
1330	大东	如意变	果香线	10kV	600	240	40%	0	0	38%	0	0		是		-2.62%
1331	大东	如意变	意沈甲	10kV	553	260	47%	0	0	34%	0	0		是		-9.89%
1332	大东	如意变	如小甲	10kV	553	370	67%	0	0	65%	0	0		是	2028年12月	2.23%
1333	大东	如意变	如花乙	10kV	553	550	99%	0	0	89%	0	0		是	2025年12月	24.08%
1334	大东	如意变	如望乙	10kV	553	400	72%	0	0	60%	0	0		是		25.39%
1335	大东	如意变	如乐线	10kV	600	30	5%	0	0	4%	0	0		是		53.07%
1336	大东	如意变	如品线	10kV	600	330	55%	0	0	33%	0	0		是		100.00%
1337	新民	三道岗子	分水线	10kV	150	147	98%	0	0	92%	0	0		是	2025年	0.85%
1338	新民	三道岗子	马虎线	10kV	285	204	72%	0	0	72%	24	24				4.64%
1339	新民	三道岗子	向新线	10kV	553	225	41%	0	0	41%	4523	4523				4.37%
1340	和平	三好变	明星线	10kV	600	280	47%	0	0	15%	1386	1386				-21.44%
1341	和平	三好变	文体乙	10kV	553	430	78%	0	0	54%	0	0				-2.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1342	和平	三好变	丽景甲	10kV	584	3	1%	0	0	12%	1465	1465				-0.09%
1343	和平	三好变	新园甲	10kV	656	380	58%	0	0	30%	236	236				-71.09%
1344	和平	三好变	科技甲	10kV	584	290	50%	0	0	36%	1046	1046				-59.32%
1345	和平	三好变	东阿甲	10kV	584	320	55%	0	0	45%	0	0		是		46.52%
1346	和平	三好变	电视线	10kV	600	310	52%	0	0	27%	866	866				15.71%
1347	和平	三好变	三展甲	10kV	600	310	52%	0	0	17%	866	866				100.00%
1348	和平	三好变	文体甲	10kV	553	330	60%	0	0	54%	989	989				-162.93%
1349	和平	三好变	三学甲	10kV	584	0	0%	0	0	18%	6069	6069				92.26%
1350	和平	三好变	河堤乙	10kV	553	228	41%	0	0	13%	1798	1798				53.96%
1351	和平	三好变	河堤甲	10kV	553	72	13%	0	0	18%	4500	4500				54.70%
1352	和平	三好变	丽景乙	10kV	584	234	40%	0	0	17%	2016	2016				-48.71%
1353	和平	三好变	三学乙	10kV	584	407	70%	0	0	88%	0	0		是	2025年12月	37.76%
1354	和平	三好变	东阿乙	10kV	584	286	49%	0	0	51%	2127	2127				-106.43%
1355	和平	三好变	中雁线	10kV	656	284	43%	0	0	50%	1898	1898				6.83%
1356	和平	三好变	银科线	10kV	584	358	61%	0	0	34%	0	0				-48.29%
1357	和平	三好变	科技乙	10kV	584	380	65%	0	0	54%	0	0		是		-44.21%
1358	和平	三好变	新园乙	10kV	656	2	0%	0	0	30%	6783	6783				-156.19%
1359	沈河	三好变	盛华线	10kV	584	38	7%	0	0	34%	8445	8445				-59.21%
1360	和平	三好变	新展线	10kV	600	290	48%	0	0	1%	4330	4330				41.59%
1361	法库	三泉变	泉泰乙	10kV	424	291.63	69%	0	0	86%	1170	1170				-0.77%
1362	法库	三泉变	泉陶线	10kV	424	0	0%	0	0	0%	6609	6609				0.00%
1363	法库	三泉变	泉者乙	10kV	424	268.97	63%	0	0	66%	1951	1951				-9.40%
1364	法库	三泉变	泉富线	10kV	285	16.87	6%	3	4.88	6%	2670	2670				-12.32%
1365	辽中	沙东变	肖南线	10kV	320	396	124%	90	180	124%	0	0		是	2025年11月	0.17%
1366	辽中	沙东变	肖北线	10kV	320	417	130%	10	20	130%	0	0		是	2025年11月	-5.00%
1367	辽中	沙东变	刘家线	10kV	553	51	9%	0	0	14%	5311	5311				-21.54%
1368	辽中	沙东变	沙绿线	10kV	553	466	84%	0	0	84%	234	234				40.88%
1369	辽中	沙东变	沙环线	10kV	600	100	17%	0	0	17%	7621	7621				-2.23%
1370	和平	砂山变	砂太甲	10kV	553	240	43%	0	0	54%	0	0		是		1.82%
1371	和平	砂山变	河北甲	10kV	553	280	51%	0	0	49%	0	0		是		-8.06%
1372	和平	砂山变	玉屏甲	10kV	553	250	45%	0	0	63%	0	0		是		8.67%
1373	开发	砂山变	大坝甲	10kV	553	300	54%	0	0	47%	0	0		是	2025年	-77.82%
1374	和平	砂山变	砂太乙	10kV	553	370	67%	0	0	63%	0	0		是	2026年12月	-2.84%
1375	开发	砂山变	大坝乙	10kV	553	300	54%	0	0	64%	0	0		是	2025年	18.44%
1376	和平	砂山变	玉屏乙	10kV	553	300	54%	0	0	51%	0	0		是	2026年12月	-0.72%
1377	开发	砂山变	李官甲	10kV	553	280	51%	0	0	45%	0	0		是	2025年	-24.57%
1378	开发	砂山变	李官乙	10kV	553	230	42%	0	0	60%	0	0		是	2025年	-0.50%
1379	和平	砂山变	河北乙	10kV	553	300	54%	0	0	60%	0	0		是		8.68%
1380	和平	砂山变	砂方线	10kV	600	210	35%	0	0	7%	0	0		是		43.74%
1381	苏家屯	山林变	林达甲	10kV	553	211	38%	0	0	38%	2092	2092				1.05%
1382	苏家屯	山林变	林西线	10kV	553	248	45%	0	0	45%	2888	2888				-19.23%
1383	苏家屯	山林变	林北线	10kV	553	180	33%	0	0	30%	4066	4066				2.01%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1384	苏家屯	山林变	林东乙	10kV	553	335	61%	0	0	61%	1381	1381				6.99%
1385	苏家屯	山林变	林东甲	10kV	553	83	15%	0	0	15%	7183	7183				3.53%
1386	苏家屯	山林变	林达乙	10kV	553	3	1%	0	0	0%	5695	5695				-3.16%
1387	苏家屯	山庄变	山姜线	10kV	292	154	53%	0	0	70%	0	0			2027年	1.06%
1388	苏家屯	山庄变	山长线	10kV	200	208	104%	0	0	71%	0	0		是	2026年	5.81%
1389	苏家屯	山庄变	山大线	10kV	292	447	153%	0	0	153%	0	0		是	2027年	-1.61%
1390	苏家屯	山庄变	耘鼎线	10kV	200	84	42%	0	0	29%	0	0			2027年	40.44%
1391	开发	陕西变	陕南乙	10kV	600	347	58%	0	0	58%	225	225				-3.36%
1392	开发	陕西变	韩园甲	10kV	600	205	34%	0	0	37%	2045	2045				7.92%
1393	开发	陕西变	陕七甲	10kV	600	266	44%	0	0	50%	2045	2045				100.00%
1394	开发	陕西变	南四甲	10kV	600	296	49%	0	0	62%	558	558		是	2025年	10.38%
1395	开发	陕西变	陕西甲	10kV	553	276	50%	0	0	56%	0	0		是	2026年10月	5.09%
1396	开发	陕西变	南四乙	10kV	600	530	88%	0	0	50%	0	0		是	2025年	-6.44%
1397	开发	陕西变	陕东甲	10kV	600	170	28%	0	0	0%	0	0		是	2025年	-130.09%
1398	开发	陕西变	南六乙	10kV	600	220	37%	0	0	58%	2425	2425				23.63%
1399	开发	陕西变	韩园乙	10kV	600	320	53%	0	0	58%	693	693				9.70%
1400	开发	陕西变	陕南甲	10kV	600	200	33%	0	0	55%	2771	2771				65.22%
1401	开发	陕西变	北六甲	10kV	600	130	22%	0	0	23%	3984	3984				2.58%
1402	开发	陕西变	南六甲	10kV	600	470	78%	0	0	45%	0	0		是	2025年	-3.44%
1403	开发	陕西变	陕西乙	10kV	553	350	63%	0	0	71%	0	0		是	2026年10月	14.02%
1404	开发	陕西变	陕明线	10kV	600	310	52%	0	0	47%	3984	3984				-11.82%
1405	开发	陕西变	北六乙	10kV	656	3	0%	0	0	0%	6765	6765				0.00%
1406	开发	陕西变	陕东乙	10kV	600	176	29%	0	0	2%	3187	3187				86.20%
1407	开发	陕西变	陕太线	10kV	600	350	58%	0	0	58%	173	173				34.29%
1408	大东	善邻变	善铁线	10kV	600	80	13%	0	0	7%	4937	4937				30.14%
1409	大东	善邻变	善峰线	10kV	600	220	37%	0	0	32%	5342	5342				20.48%
1410	大东	善邻变	善东甲	10kV	584	237	41%	0	0	21%	1964	1964				4.53%
1411	大东	善邻变	善南线	10kV	600	258	43%	0	0	34%	1567	1567				16.83%
1412	大东	善邻变	善东乙	10kV	584	275	47%	0	0	29%	1306	1306				-3.31%
1413	大东	善邻变	善环线	10kV	600	265	44%	0	0	11%	4763	4763				15.08%
1414	大东	善邻变	善顺甲	10kV	600	220	37%	0	0	27%	2425	2425				39.82%
1415	大东	善邻变	善和甲	10kV	352	135	38%	0	0	20%	0	0				100.00%
1416	大东	善邻变	善新甲	10kV	600	140	23%	0	0	0%	6928	6928				0.00%
1417	大东	善邻变	善仓甲	10kV	600	180	30%	0	0	#N/A	3118	3118				0.00%
1418	大东	善邻变	善小甲	10kV	553	160	29%	0	0	13%	0	0				-6.09%
1419	大东	善邻变	善小乙	10kV	553	180	33%	0	0	19%	2629	2629				4.60%
1420	大东	善邻变	善龙甲	10kV	600	233	39%	0	0	30%	0	0				38.81%
1421	大东	善邻变	善龙乙	10kV	600	430	72%	0	0	59%	0	0				45.58%
1422	大东	善邻变	善顺乙	10kV	600	448	75%	0	0	47%	0	0				44.35%
1423	大东	善邻变	善润线	10kV	584	140	24%	0	0	9%	3644	3644				80.64%
1424	大东	善邻变	善和乙	10kV	352	355	101%	0	0	93%	0	0		是	2025年12月	100.00%
1425	大东	善邻变	善新乙	10kV	600	74	12%	0	0	0%	8071	8071				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1426	大东	善邻变	善仓乙	10kV	600	15	3%	0	0	#N/A	5975	5975				0.00%
1427	东陵	上佰变	新生线	10kV	400	247	62%	0	0	54%	0	0		是	2028年12月	-15.94%
1428	东陵	上佰变	沈抚甲	10kV	300	384.88	128%	0	0	117%	0	0		是	2028年12月	10.42%
1429	东陵	上佰变	沈抚乙	10kV	300	192.46	64%	0	0	42%	0	0		是	2028年12月	19.01%
1430	东陵	上佰变	汪北线	10kV	300	157.27	52%	0	0	43%	0	0		是	2028年12月	14.76%
1431	东陵	上佰变	汪家乙	10kV	300	316.56	106%	0	0	89%	0	0		是	2028年12月	0.64%
1432	东陵	上佰变	上深乙	10kV	300	300.96	100%	0	0	90%	0	0		是	2028年12月	-12.12%
1433	东陵	上佰变	上佰甲	10kV	300	152.48	51%	0	0	46%	0	0		是	2028年12月	-3.10%
1434	东陵	上佰变	上苑线	10kV	400	101.48	25%	0	0	25%	0	0		是	2028年12月	8.35%
1435	东陵	上佰变	上深甲	10kV	480	199.78	42%	0	0	39%	0	0		是	2028年12月	-16.52%
1436	东陵	上佰变	沈链线	10kV	400	316.92	79%	0	0	61%	0	0		是	2028年12月	-1.32%
1437	东陵	上佰变	汪家甲	10kV	480	322	67%	0	0	65%	0	0		是	2028年12月	-32.68%
1438	东陵	上佰变	上辽线	10kV	400	211.87	53%	0	0	53%	0	0		是	2028年12月	-2.20%
1439	东陵	上佰变	上佰乙	10kV	553	155.89	28%	0	0	13%	0	0		是	2028年12月	100.00%
1440	大东	沈海变	联合甲	10kV	553	212	38%	0	0	33%	0	0		是		-13.41%
1441	大东	沈海变	沈陵乙	10kV	553	420	76%	0	0	58%	0	0		是		-8.31%
1442	大东	沈海变	观苑线	10kV	584	420	72%	0	0	50%	0	0		是		-2.44%
1443	大东	沈海变	沈陵甲	10kV	553	360	65%	0	0	69%	0	0		是		-3.39%
1444	大东	沈海变	沈毛甲	10kV	553	340	61%	0	0	56%	0	0		是		2.79%
1445	大东	沈海变	联合乙	10kV	553	340	61%	0	0	33%	0	0		是		-42.08%
1446	大东	沈海变	沈毛乙	10kV	553	460	83%	0	0	67%	0	0		是	2025年12月	15.09%
1447	大东	沈海变	沈榆线	10kV	600	440	73%	0	0	63%	0	0		是	2026年12月	31.04%
1448	大东	沈海变	东建甲	10kV	553	220	40%	0	0	24%	0	0		是	2026年12月	0.95%
1449	大东	沈海变	沈望甲	10kV	553	510	92%	0	0	74%	0	0		是	2025年12月	0.79%
1450	大东	沈海变	沈和线	10kV	600	283	47%	0	0	37%	98	98				16.49%
1451	大东	沈海变	沈望乙	10kV	553	430	78%	0	0	70%	0	0				-0.18%
1452	大东	沈海变	沈宏线	10kV	600	95	16%	0	0	14%	98	98				13.57%
1453	大东	沈海变	东望甲	10kV	553	150	27%	0	0	29%	98	98				-27.22%
1454	大东	沈海变	东建乙	10kV	553	253	46%	0	0	16%	98	98				-124.70%
1455	大东	沈海变	东望乙	10kV	553	208	38%	0	0	24%	98	98				-42.40%
1456	大东	沈海变	沈檀线	10kV	600	340	57%	0	0	47%	0	0		是		14.90%
1457	大东	沈海变	榆林甲	10kV	553	442	80%	0	0	63%	0	0		是	2026年12月	3.06%
1458	大东	沈海变	沈瑞线	10kV	600	342	57%	0	0	47%	0	0		是		5.80%
1459	大东	沈海变	俚城线	10kV	553	243	44%	0	0	33%	0	0		是		-1.21%
1460	大东	沈海变	林韵线	10kV	600	282	47%	0	0	36%	0	0		是		1.55%
1461	大东	沈海变	榆林乙	10kV	553	440	80%	0	0	76%	0	0		是	2026年12月	-0.17%
1462	大东	沈海变	沈景线	10kV	600	35	6%	0	0	0%	0	0				0.00%
1463	康平	胜利变	胜利线	10kV	328	157	48%	0	0	37%	0	0		是	2025年12月	11.76%
1464	康平	胜利变	文孔线	10kV	328	196	60%	0	0	62%	0	0		是	2025年12月	10.24%
1465	康平	胜利变	造纸线	10kV	320	33	10%	0	0	19%	780	780				9.72%
1466	苏家屯	施官变	东官甲	10kV	553	151	27%	0	0	27%	0	0			2027年	85.37%
1467	苏家屯	施官变	北官线	10kV	553	406	73%	0	0	73%	0	0		是	2027年	-5.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1468	苏家屯	施官变	莱茵线	10kV	600	320	53%	0	0	53%	0	0			2027年	5.01%
1469	苏家屯	施官变	施航线	10kV	600	148	25%	0	0	21%	0	0			2027年	17.05%
1470	苏家屯	施官变	雪莲线	10kV	553	272	49%	0	0	49%	0	0			2027年	-3.73%
1471	苏家屯	施官变	施奥线	10kV	600	395	66%	0	0	66%	0	0			2027年	0.18%
1472	苏家屯	施官变	施纪线	10kV	553	278	50%	0	0	50%	0	0			2027年	41.76%
1473	苏家屯	施官变	施北线	10kV	553	323	58%	0	0	58%	0	0			2027年	2.99%
1474	苏家屯	施官变	施恒线	10kV	600	326	54%	0	0	54%	0	0			2027年	-1.69%
1475	苏家屯	施官变	官塔乙	10kV	553	403	73%	0	0	73%	0	0		是	2025年	3.57%
1476	苏家屯	施官变	施文乙	10kV	553	231	42%	0	0	35%	0	0			2027年	-9.46%
1477	苏家屯	施官变	官塔甲	10kV	553	353	64%	0	0	64%	0	0		是	2025年	-3.06%
1478	苏家屯	施官变	学院线	10kV	600	251	42%	0	0	42%	0	0			2027年	5.25%
1479	苏家屯	施官变	施文甲	10kV	553	375	68%	0	0	68%	0	0		是	2027年	6.91%
1480	苏家屯	施官变	施林线	10kV	600	277	46%	0	0	46%	0	0			2027年	1.27%
1481	苏家屯	施官变	施丹线	10kV	600	316	53%	0	0	53%	0	0			2027年	-1.37%
1482	苏家屯	施官变	施廉线	10kV	600	127	21%	0	0	21%	0	0			2027年	9.94%
1483	苏家屯	施官变	施雅线	10kV	600	348	58%	0	0	58%	0	0			2027年	15.12%
1484	苏家屯	施官变	施北乙	10kV	600	218	36%	0	0	36%	0	0			2027年	14.11%
1485	苏家屯	施官变	施城线	10kV	600	278	46%	0	0	46%	0	0			2027年	7.05%
1486	苏家屯	施官变	施站线	10kV	600	168	28%	0	0	28%	0	0			2027年	2.74%
1487	苏家屯	施官变	施加线	10kV	553	454	82%	0	0	82%	0	0			2027年	-1.63%
1488	苏家屯	史三变	大沟线	10kV	553	172	31%	0	0	31%	700	700				100.00%
1489	苏家屯	史三变	永乐线	10kV	553	296	54%	0	0	54%	700	700				-1.90%
1490	苏家屯	史三变	史立线	10kV	553	400	72%	0	0	72%	0	0		是	2026年	14.47%
1491	东陵	世园变	世满甲	10kV	553	187.37	34%	0	0	15%	2502	2502				0.02%
1492	东陵	世园变	世棋线	10kV	480	131.87	27%	0	0	27%	2704	2704				-1.61%
1493	东陵	世园变	园北线	10kV	584	86.12	15%	0	0	10%	4577	4577				10.07%
1494	东陵	世园变	泗水甲	10kV	553	426.28	77%	0	0	61%	0	0		是	2026年12月	81.25%
1495	东陵	世园变	世高乙	10kV	553	388.1	70%	0	0	70%	0	0		是	2026年12月	5.23%
1496	东陵	世园变	世中乙	10kV	480	175.73	37%	0	0	37%	1945	1945				-44.83%
1497	东陵	世园变	海洋线	10kV	553	98.26	18%	0	0	16%	4045	4045				40.10%
1498	东陵	世园变	泗水乙	10kV	553	183.16	33%	0	0	33%	2288	2288				52.89%
1499	东陵	世园变	世满乙	10kV	553	205.06	37%	0	0	9%	2195	2195				100.00%
1500	和平	市府变	东森线	10kV	600	170	28%	0	0	25%	0	0		是		22.70%
1501	沈河	市府变	府景线	10kV	600	3	1%	0	0	1%	9301	9301				-54688.12%
1502	和平	市府变	总站甲	10kV	553	510	92%	0	0	89%	0	0		是	2027年12月	3.34%
1503	沈河	市府变	府北甲	10kV	584	400	68%	0	0	12%	0	0				-140.98%
1504	沈河	市府变	锐南乙	10kV	600	5	1%	0	0	1%	9266	9266				-71.61%
1505	沈河	市府变	府北乙	10kV	584	480	82%	0	0	39%	0	0				48.95%
1506	沈河	市府变	惠南甲	10kV	584	360	62%	0	0	53%	0	0		是	2026年12月	15.09%
1507	和平	市府变	总站乙	10kV	553	450	81%	0	0	74%	0	0		是	2027年12月	6.86%
1508	沈河	市府变	惠南乙	10kV	584	330	57%	0	0	17%	353	353				0.42%
1509	沈河	市府变	锐南甲	10kV	584	85	15%	0	0	15%	7631	7631				5.02%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1510	和平	市府变	北市乙	10kV	553	260	47%	0	0	42%	0	0		是	2027年12月	28.04%
1511	沈河	市府变	惠北甲	10kV	584	390	67%	0	0	48%	0	0				4.50%
1512	沈河	市府变	汇宝线	10kV	600	130	22%	0	0	23%	7101	7101				-3.50%
1513	沈河	市府变	市防线	10kV	600	55	9%	0	0	9%	8085	8085				93.71%
1514	沈河	市府变	银置线	10kV	584	130	22%	0	0	22%	0	0		是	2025年12月	8.87%
1515	沈河	市府变	惠北乙	10kV	584	220	38%	0	0	46%	2259	2259				14.22%
1516	和平	市府变	皇寺甲	10kV	584	430	74%	0	0	48%	0	0				9.07%
1517	和平	市府变	北市甲	10kV	553	190	34%	0	0	29%	0	0		是	2027年12月	21.79%
1518	和平	市府变	皇寺乙	10kV	584	270	46%	0	0	21%	0	0		是		-15.88%
1519	于洪	双树变	双北乙	10kV	553	275	50%	0	0	53%	1760	1760				-1.67%
1520	于洪	双树变	双南甲	10kV	553	62	11%	0	0	20%	1760	1760				-11.53%
1521	于洪	双树变	双金线	10kV	400	463	116%	84	196	104%	0	0		是	2025年	-3.40%
1522	于洪	双树变	双北甲	10kV	553	142	26%	0	0	38%	1760	1760		是	2025年	3.65%
1523	于洪	双树变	双南乙	10kV	553	28	5%	0	0	6%	1760	1760				-6.98%
1524	法库	双台子	双丁线	10kV	285	331.39	116%	6	1.56	98%	0	0		是	2025年12月	4.87%
1525	法库	双台子	双五线	10kV	553	345.21	62%	11	4.96	63%	2640	2640				-4.88%
1526	法库	双台子	双西线	10kV	292	330.89	113%	11	21.48	103%	0	0		是	2025年12月	12.14%
1527	法库	双台子	双四线	10kV	292	257.18	88%	4	4.61	85%	97	97				3.48%
1528	东陵	水家变	水阳甲	10kV	553	354.59	64%	0	0	64%	0	0		是	2026年12月	2.59%
1529	浑南	水家变	塞纳乙	10kV	584	260	45%	0	0	82%	10	10		是	2027年12月	2.30%
1530	浑南	水家变	出口甲	10kV	600	430	72%	0	0	#N/A	0	0				-159.88%
1531	浑南	水家变	水牛线	10kV	553	20	4%	0	0	1%	10	10				-9.02%
1532	浑南	水家变	塞纳甲	10kV	584	310	53%	0	0	49%	10	10				7.03%
1533	东陵	水家变	水李线	10kV	553	322.4	58%	0	0	58%	10	10				4.29%
1534	东陵	水家变	王宝线	10kV	553	292.97	53%	0	0	48%	10	10				-7.00%
1535	浑南	水家变	鹏龙线	10kV	600	25	4%	0	0	3%	10	10				-47.57%
1536	浑南	水家变	水北线	10kV	553	287	52%	0	0	37%	0	0		是		21.15%
1537	浑南	水家变	杨官线	10kV	584	390	67%	0	0	57%	0	0		是		24.02%
1538	东陵	水家变	水孙乙	10kV	553	368.01	67%	0	0	67%	0	0		是	2028年12月	1.80%
1539	东陵	水家变	南热线	10kV	424	268.95	63%	0	0	63%	0	0		是	2028年12月	8.82%
1540	东陵	水家变	水孙甲	10kV	553	76.6	14%	0	0	14%	0	0		是	2028年12月	-77.74%
1541	浑南	水家变	水南乙	10kV	584	222	38%	0	0	48%	0	0		是		21.03%
1542	东陵	水家变	水古线	10kV	480	183.76	38%	0	0	38%	0	0		是	2028年12月	-64.19%
1543	浑南	水家变	出口乙	10kV	600	350	58%	0	0	66%	0	0		是	2027年12月	-92.01%
1544	浑南	水家变	计算线	10kV	584	185	32%	0	0	36%	0	0		是		-1.39%
1545	东陵	水家变	水寨甲	10kV	553	331.33	60%	0	0	59%	0	0		是	2028年12月	20.44%
1546	东陵	水家变	水阳乙	10kV	553	393	71%	0	0	65%	0	0		是	2028年12月	2.76%
1547	东陵	水家变	水寨乙	10kV	553	28.59	5%	0	0	5%	0	0		是	2028年12月	-247.16%
1548	沈河	顺城变	万寿乙	10kV	553	160	29%	0	0	35%	2976	2976				1.87%
1549	沈河	顺城变	令闻甲	10kV	584	430	74%	0	0	52%	0	0				7.59%
1550	大东	顺城变	枫合线	10kV	584	446	76%	0	0	73%	0	0		是	2025年12月	7.49%
1551	沈河	顺城变	正阳乙	10kV	584	470	80%	0	0	60%	0	0				1.84%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1552	大东	顺城变	尚品乙	10kV	656	174	27%	0	0	21%	3803	3803				5.63%
1553	沈河	顺城变	辽艺乙	10kV	584	120	21%	0	0	27%	3991	3991				5.39%
1554	沈河	顺城变	顺明线	10kV	553	460	83%	0	0	63%	0	0		是	2025年12月	-1.28%
1555	沈河	顺城变	恒基线	10kV	584	35	6%	0	0	7%	8497	8497				-10.14%
1556	沈河	顺城变	万寿甲	10kV	553	407	74%	0	0	71%	0	0		是	2026年12月	13.26%
1557	沈河	顺城变	顺国甲	10kV	600	210	35%	0	0	27%	2598	2598				100.00%
1558	大东	顺城变	顺悦线	10kV	600	200	33%	0	0	33%	2771	2771				13.54%
1559	沈河	顺城变	正阳甲	10kV	584	490	84%	0	0	77%	0	0		是	2026年6月	24.30%
1560	沈河	顺城变	广场甲	10kV	846	260	31%	0	0	26%	4288	4288				23.88%
1561	沈河	顺城变	红旗甲	10kV	584	250	43%	0	0	43%	1739	1739				31.32%
1562	沈河	顺城变	红旗乙	10kV	584	256	44%	0	0	38%	1635	1635				-45.29%
1563	沈河	顺城变	令闻乙	10kV	584	450	77%	0	0	57%	0	0				0.06%
1564	沈河	顺城变	广宜甲	10kV	584	350	60%	0	0	45%	0	0		是	2025年12月	0.70%
1565	大东	顺城变	尚品甲	10kV	584	170	29%	0	0	22%	3125	3125				9.29%
1566	沈河	顺城变	五运线	10kV	600	260	43%	0	0	43%	4850	4850				3.58%
1567	沈河	顺城变	顺汇线	10kV	656	30	5%	0	0	5%	9706	9706				-145.12%
1568	沈河	顺城变	辽艺甲	10kV	584	200	34%	0	0	14%	2605	2605				-3.55%
1569	大东	顺城变	大众乙	10kV	553	450	81%	0	0	71%	0	0		是	2025年12月	0.35%
1570	沈河	顺城变	方城线	10kV	600	160	27%	0	0	25%	6582	6582				3.05%
1571	沈河	顺城变	顺隆线	10kV	600	260	43%	0	0	23%	1732	1732				38.76%
1572	沈河	顺城变	顺国乙	10kV	600	130	22%	0	0	22%	3984	3984				-7058.64%
1573	沈河	顺城变	五爱东	10kV	553	510	92%	85	283	38%	0	0		是		13.82%
1574	大东	顺城变	天润线	10kV	584	412	71%	0	0	65%	0	0		是	2025年12月	41.47%
1575	大东	顺城变	大众甲	10kV	584	370	63%	0	0	54%	0	0				-4.49%
1576	沈河	顺城变	广宜乙	10kV	584	320	55%	0	0	27%	527	527				-2.10%
1577	沈河	顺城变	广场乙	10kV	846	203	24%	0	0	6%	5276	5276				-11.95%
1578	辽中	四方台	纸板厂	10kV	320	127	40%	0	0	38%	1554	1554				-3.49%
1579	辽中	四方台	四方台	10kV	320	108	34%	0	0	34%	2402	2402				-0.43%
1580	辽中	四方台	农场线	10kV	320	110	34%	0	0	34%	2402	2402				2.45%
1581	辽中	四方台	四粮线	10kV	320	125	39%	0	0	37%	2402	2402				7.33%
1582	辽中	四方台	红砖厂	10kV	320	239	75%	0	0	75%	769	769				6.29%
1583	辽中	四方台	太平庄	10kV	400	333	83%	30	300	104%	448	448		是	2025年11月	5.23%
1584	康平	四家子	两家子	10kV	320	380	119%	26	68	102%	0	0		是	2026年5月	10.73%
1585	康平	四家子	四刘线	10kV	320	144	45%	0	0	47%	0	0		是	2025年12月	-1.79%
1586	康平	四家子	山东线	10kV	320	130	41%	0	0	34%	340	340				6.60%
1587	康平	四家子	四长线	10kV	377	170	45%	0	0	40%	340	340				11.23%
1588	苏家屯	苏北变	市内乙	10kV	553	81	15%	0	0	0%	0	0			2027年	-747.32%
1589	苏家屯	苏北变	市内甲	10kV	553	84	15%	0	0	0%	0	0			2027年	100.00%
1590	苏家屯	苏北变	西郊线	10kV	553	263	48%	0	0	48%	0	0			2027年	2.99%
1591	苏家屯	苏北变	浑河乙	10kV	553	483	87%	0	0	87%	0	0		是	2026年	-20.08%
1592	苏家屯	苏北变	水源线	10kV	553	437	79%	0	0	79%	0	0		是	2026年	-8.95%
1593	苏家屯	苏北变	苏联线	10kV	553	376	68%	0	0	68%	0	0			2027年	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1594	苏家屯	苏北变	浑河甲	10kV	553	377	68%	0	0	68%	0	0			2027年	-12.46%
1595	苏家屯	苏北变	苏满线	10kV	553	254	46%	0	0	46%	0	0			2027年	1.47%
1596	苏家屯	苏北变	胡家线	10kV	553	120	22%	0	0	22%	0	0			2027年	2.10%
1597	苏家屯	苏北变	南站乙	10kV	553	336	61%	0	0	61%	0	0		是	2027年	-2.95%
1598	苏家屯	苏北变	苏融线	10kV	600	260	43%	0	0	43%	0	0		是	2027年	-3.10%
1599	苏家屯	苏北变	乔松线	10kV	600	52	9%	0	0	9%	0	0			2027年	13.86%
1600	苏家屯	苏北变	南站甲	10kV	553	360	65%	0	0	65%	0	0		是	2027年	-2.21%
1601	苏家屯	苏北变	电台线	10kV	553	228	41%	0	0	38%	0	0			2027年	-23.90%
1602	苏家屯	苏北变	砂轮乙	10kV	553	119	22%	0	0	22%	0	0			2027年	65.21%
1603	苏家屯	苏北变	砂轮甲	10kV	553	104	19%	0	0	19%	0	0			2027年	32.79%
1604	苏家屯	苏南变	花城甲	10kV	600	413	69%	0	0	69%	2200	2200				3.11%
1605	苏家屯	苏南变	临湖甲	10kV	553	455	82%	0	0	82%	0	0		是	2026年	8.13%
1606	苏家屯	苏南变	富城线	10kV	584	200	34%	0	0	34%	2315	2315				1.31%
1607	苏家屯	苏南变	南北联	10kV	584	259	44%	0	0	44%	1583	1583				-3.71%
1608	苏家屯	苏南变	南砂乙	10kV	553	151	27%	0	0	27%	0	0		是	2027年	-3.47%
1609	苏家屯	苏南变	凤城甲	10kV	600	321	54%	0	0	54%	2315	2315				7.87%
1610	苏家屯	苏南变	沙河甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	2315	2315				0.00%
1611	苏家屯	苏南变	苏官线	10kV	553	219	40%	0	0	33%	0	0		是	2027年	-41.94%
1612	苏家屯	苏南变	苏康甲	10kV	600	5	1%	0	0	1%	2315	2315				0.51%
1613	苏家屯	苏南变	南官甲	10kV	553	243	44%	0	0	44%	0	0			2027年	31.09%
1614	苏家屯	苏南变	海棠线	10kV	584	516	88%	0	0	88%	0	0		是	2027年	4.40%
1615	苏家屯	苏南变	站前乙	10kV	553	153	28%	0	0	0%	0	0			2027年	97.47%
1616	苏家屯	苏南变	大格甲	10kV	553	447	81%	0	0	81%	0	0		是	2027年	2.52%
1617	苏家屯	苏南变	南官乙	10kV	553	240	43%	0	0	43%	0	0			2027年	22.89%
1618	苏家屯	苏南变	站前甲	10kV	553	251	45%	0	0	0%	0	0			2027年	90.74%
1619	苏家屯	苏南变	钢丝线	10kV	553	163	29%	0	0	29%	0	0			2027年	-35.83%
1620	苏家屯	苏南变	大格乙	10kV	553	357	65%	0	0	65%	0	0		是	2026年	-0.04%
1621	苏家屯	苏南变	花城乙	10kV	600	313	52%	0	0	52%	0	0			2027年	2.12%
1622	苏家屯	苏南变	凤城乙	10kV	400	452	113%	0	0	75%	0	0		是	2027年	5.35%
1623	苏家屯	苏南变	南砂甲	10kV	400	346	87%	0	0	63%	0	0		是	2027年	-12.87%
1624	苏家屯	苏南变	临湖乙	10kV	400	453	113%	0	0	82%	0	0		是	2026年	2.92%
1625	苏家屯	苏南变	苏康乙	10kV	400	466	117%	0	0	58%	0	0		是	2025年	72.84%
1626	东陵	孙家寨	孙京线	10kV	400	123.9	31%	0	0	26%	0	0		是	2028年12月	-135.26%
1627	东陵	孙家寨	孙华线	10kV	400	199.97	50%	0	0	50%	0	0		是	2028年12月	23.46%
1628	东陵	孙家寨	孙药线	10kV	400	125.07	31%	0	0	26%	0	0		是	2028年12月	-260.68%
1629	东陵	孙家寨	孙张线	10kV	553	410.2	74%	0	0	74%	0	0		是	2028年12月	2.54%
1630	东陵	孙家寨	孙营线	10kV	553	243.52	44%	0	0	29%	0	0		是	2028年12月	8.10%
1631	东陵	孙家寨	孙元线	10kV	400	308.51	77%	0	0	76%	0	0		是	2028年12月	5.59%
1632	东陵	孙家寨	孙桃乙	10kV	400	310.86	78%	0	0	56%	0	0		是	2028年12月	5.49%
1633	东陵	孙家寨	孙香线	10kV	400	289.42	72%	0	0	72%	0	0		是	2028年12月	-1.06%
1634	东陵	孙家寨	孙柏线	10kV	553	183.91	33%	0	0	6%	0	0		是	2028年12月	-26.59%
1635	康平	所口变	所张线	10kV	553	91	16%	0	0	25%	2350	2350				28.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1636	康平	所口变	所富线	10kV	553	210	38%	0	0	59%	2350	2350				26.84%
1637	康平	所口变	所方线	10kV	553	283	51%	63	138	91%	2350	2350				45.20%
1638	铁西	太原变	胜应乙	10kV	553	360	65%	0	0	61%	0	0		是	2027年12月	-6.61%
1639	和平	太原变	北二甲	10kV	553	340	61%	0	0	27%	816	816				24.41%
1640	和平	太原变	北二乙	10kV	553	388	70%	0	0	69%	0	0				22.74%
1641	和平	太原变	北五甲	10kV	553	400	72%	0	0	34%	0	0				21.74%
1642	和平	太原变	南五甲	10kV	553	400	72%	0	0	67%	0	0		是	2025年	0.30%
1643	和平	太原变	南十乙	10kV	553	490	89%	0	0	61%	0	0				-4.69%
1644	和平	太原变	先锋线	10kV	584	416	71%	0	0	67%	0	0		是	2025年12月	20.83%
1645	和平	太原变	协和线	10kV	1094	355	32%	0	0	39%	5220	5220				11.39%
1646	和平	太原变	南五乙	10kV	553	350	63%	0	0	46%	0	0				17.12%
1647	和平	太原变	南十甲	10kV	553	480	87%	0	0	61%	0	0				1.02%
1648	和平	太原变	北五乙	10kV	553	500	90%	0	0	52%	0	0				7.52%
1649	铁西	太原变	胜应甲	10kV	553	297	54%	0	0	38%	603	603				-21.45%
1650	和平	太原变	汽配线	10kV	656	380	58%	0	0	58%	3644	3644				0.41%
1651	铁西	太原变	胜北乙	10kV	600	500	83%	0	0	60%	0	0		是	2025年12月	3.80%
1652	和平	太原变	太胜线	10kV	656	30	5%	0	0	5%	9706	9706				4.88%
1653	和平	太原变	温州线	10kV	656	330	50%	0	0	63%	1102	1102		是		0.33%
1654	和平	太原变	南七乙	10kV	553	420	76%	0	0	74%	0	0		是		2.63%
1655	铁西	太原变	劝联乙	10kV	553	370	67%	0	0	54%	296	296				29.40%
1656	和平	太原变	万达线	10kV	656	160	24%	0	0	23%	7455	7455				8.86%
1657	铁西	太原变	劝联甲	10kV	584	390	67%	0	0	62%	326	326				1.23%
1658	和平	太原变	胜北甲	10kV	656	270	41%	0	0	31%	2141	2141				31.47%
1659	和平	太原变	胜三甲	10kV	553	250	45%	0	0	27%	1417	1417				3.68%
1660	和平	太原变	南七甲	10kV	553	450	81%	0	0	78%	0	0		是		39.41%
1661	和平	太原变	民族甲	10kV	553	480	87%	0	0	64%	0	0		是	2027年12月	1.11%
1662	和平	太原变	胜三乙	10kV	553	248	45%	0	0	34%	1451	1451				1.02%
1663	和平	太原变	民族乙	10kV	553	307	56%	0	0	49%	1387	1387				6.04%
1664	和平	太原变	客运线	10kV	656	97	15%	0	0	14%	8546	8546				13.43%
1665	浑南	桃仙变	桃山乙	10kV	553	260	47%	0	0	40%	0	0		是		11.08%
1666	苏家屯	桃仙变	莫山线	10kV	553	246	44%	0	0	44%	0	0			2027年	-27.76%
1667	苏家屯	桃仙变	桃相甲	10kV	570	125	22%	0	0	21%	0	0			2027年	-98.05%
1668	浑南	桃仙变	桃科甲	10kV	600	430	72%	0	0	52%	0	0		是	2027年12月	12.58%
1669	苏家屯	桃仙变	桃相乙	10kV	553	315	57%	0	0	57%	0	0			2027年	9.24%
1670	浑南	桃仙变	桃山甲	10kV	553	260	47%	0	0	51%	0	0		是	2027年12月	-0.35%
1671	浑南	桃仙变	桃科乙	10kV	600	240	40%	0	0	20%	0	0		是		-4.64%
1672	浑南	桃仙变	桃航甲	10kV	600	205	34%	0	0	19%	0	0		是		100.00%
1673	浑南	桃仙变	桃创乙	10kV	600	160	27%	0	0	28%	0	0		是		28.03%
1674	浑南	桃仙变	桃创甲	10kV	600	170	28%	0	0	27%	0	0		是		18.13%
1675	苏家屯	桃仙变	桃园线	10kV	480	484	101%	0	0	101%	0	0		是	2025年	3.47%
1676	苏家屯	桃仙变	桃苏线	10kV	553	319	58%	0	0	58%	0	0			2027年	-57.87%
1677	浑南	桃仙变	一航线	10kV	553	230	42%	0	0	23%	0	0		是		-46.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1678	苏家屯	桃仙变	桃苏乙	10kV	553	118	21%	0	0	21%	0	0			2027年	47.62%
1679	浑南	桃仙变	桃航乙	10kV	600	270	45%	0	0	20%	0	0		是		100.00%
1680	新民	陶屯变	新塔线	10kV	553	182	33%	0	0	57%	0	0				0.41%
1681	新民	陶屯变	东蛇线	10kV	320	101	32%	0	0	32%	0	0				2.72%
1682	新民	陶屯变	陶灌线	10kV	320	146	46%	7	8.37	34%	0	0				5.40%
1683	新民	陶屯变	乌荆线	10kV	240	138	58%	0	0	43%	0	0		是		27.73%
1684	新民	陶屯变	陶大线	10kV	320	467	146%	0	0	80%	0	0		是	2025年12月	-0.15%
1685	沈北	天乾变	天文线	10kV	352	115	33%	0	0	47%	0	0		是		15.97%
1686	沈北	天乾变	天洋甲	10kV	553	283	51%	0	0	49%	0	0		是		4.17%
1687	沈北	天乾变	天亚线	10kV	553	404	73%	0	0	68%	0	0		是	2026年6月	19.63%
1688	沈北	天乾变	天创线	10kV	553	355	64%	0	0	1%	0	0		是	2026年6月	16.58%
1689	沈北	天乾变	天义线	10kV	553	464	84%	0	0	84%	0	0		是	2026年6月	-13.43%
1690	沈北	天乾变	天华甲	10kV	553	35	6%	0	0	6%	0	0		是		83.21%
1691	沈北	天乾变	天孝甲	10kV	600	131	22%	0	0	49%	0	0		是		50.60%
1692	沈北	天乾变	天新线	10kV	553	138	25%	0	0	21%	0	0		是		100.00%
1693	沈北	天乾变	天商线	10kV	600	396	66%	0	0	66%	0	0		是		65.40%
1694	沈北	天乾变	天星线	10kV	600	66	11%	0	0	45%	0	0		是		100.00%
1695	沈北	天乾变	天华乙	10kV	553	42	8%	0	0	8%	0	0		是		15.35%
1696	沈北	天乾变	天洋乙	10kV	553	276	50%	0	0	48%	0	0		是		8.70%
1697	沈北	天乾变	天诚线	10kV	553	529	96%	0	0	96%	0	0		是	2026年6月	11.12%
1698	沈北	天乾变	天财线	10kV	553	156	28%	0	0	28%	0	0		是		31.62%
1699	沈北	天乾变	天俚线	10kV	553	381	69%	0	0	69%	0	0		是		-2.62%
1700	沈北	天乾变	天光线	10kV	600	200	33%	0	0	33%	0	0		是		15.79%
1701	沈北	天乾变	天金线	10kV	600	426	71%	0	0	71%	0	0		是		47.65%
1702	沈北	天乾变	天孝乙	10kV	600	108	18%	0	0	18%	0	0		是		82.45%
1703	沈北	天乾变	天西线	10kV	553	56	10%	0	0	10%	0	0		是		100.00%
1704	康平	田家变	田南线	10kV	320	181	57%	0	0	109%	0	0		是	2026年12月	-5.15%
1705	康平	田家变	粮库线	10kV	320	83	26%	0	0	30%	0	0		是	2025年12月	22.29%
1706	康平	田家变	海州线	10kV	320	375	117%	0	0	116%	0	0		是	2026年12月	5.70%
1707	康平	田家变	辽阳线	10kV	320	82	26%	0	0	31%	0	0		是	2025年	-20.00%
1708	浑南	铁匠变	金水线	10kV	600	459	77%	0	0	58%	0	0				8.19%
1709	浑南	铁匠变	铁空甲	10kV	584	270	46%	0	0	39%	2120	2120				0.67%
1710	浑南	铁匠变	铁营线	10kV	600	418	70%	0	0	57%	0	0				2.78%
1711	浑南	铁匠变	铁榆甲	10kV	584	300	51%	0	0	34%	873	873				15.96%
1712	浑南	铁匠变	铁空乙	10kV	584	318	54%	0	0	51%	1573	1573				5.02%
1713	浑南	铁匠变	铁东乙	10kV	553	460	83%	0	0	74%	0	0		是	2025年12月	3.32%
1714	浑南	铁匠变	铁榆乙	10kV	584	300	51%	0	0	0%	873	873				32.81%
1715	浑南	铁匠变	铁东甲	10kV	584	226	39%	0	0	21%	0	0		是	2027年12月	1.59%
1716	浑南	铁匠变	天成甲	10kV	584	300	51%	0	0	58%	873	873				9.37%
1717	浑南	铁匠变	新界线	10kV	600	269	45%	0	0	36%	1576	1576				3.66%
1718	浑南	铁匠变	铁孤乙	10kV	584	140	24%	0	0	10%	3380	3380				3.02%
1719	浑南	铁匠变	海关线	10kV	584	512	88%	0	0	67%	0	0		是	2027年12月	14.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1720	浑南	铁匠变	慧晶线	10kV	584	204	35%	0	0	38%	3380	3380				24.77%
1721	浑南	铁匠变	铁孤甲	10kV	584	310	53%	0	0	13%	700	700				46.76%
1722	浑南	铁匠变	奥体甲	10kV	584	209	36%	0	0	17%	2449	2449				-5.27%
1723	浑南	铁匠变	铁亿线	10kV	600	350	58%	0	0	58%	173	173				10.92%
1724	浑南	铁匠变	铁万线	10kV	600	490	82%	0	0	80%	0	0		是	2027年12月	-12.08%
1725	苏家屯	佟沟变	佟吴线	10kV	553	529	96%	0	0	96%	0	0		是	2025年	-62.23%
1726	苏家屯	佟沟变	佟胜线	10kV	320	478	149%	0	0	149%	0	0		是	2025年	-20.25%
1727	苏家屯	佟沟变	佟军线	10kV	320	435	136%	0	0	136%	0	0		是	2025年	-0.38%
1728	苏家屯	佟沟变	佟王线	10kV	240	15	6%	0	0	6%	3481	3481				-25.90%
1729	苏家屯	佟沟变	佟恒乙	10kV	600	49	8%	0	0	8%	6416	6416				96.40%
1730	苏家屯	佟沟变	佟城甲	10kV	600	201	34%	0	0	33%	5871	5871				100.00%
1731	法库	团山子	佳得宝	10kV	570	202.06	35%	1	3.31	35%	5385	5385				-9.23%
1732	法库	团山子	泰一乙	10kV	400	138.13	35%	0	0	34%	3843	3843				-4.48%
1733	法库	团山子	泰一甲	10kV	400	281.10	70%	0	0	66%	1367	1367				-11.60%
1734	法库	团山子	大唐乙	10kV	570	382.67	67%	2	8.85	72%	2257	2257				-6.77%
1735	法库	团山子	团富线	10kV	400	0	0%	0	0	0%	6235	6235				-100.00%
1736	法库	团山子	大唐甲	10kV	570	318.99	56%	0	0	57%	3360	3360				2.61%
1737	法库	团山子	新大地	10kV	400	0	0%	0	0	0%	6235	6235				0.00%
1738	法库	团山子	东方乙	10kV	570	113.78	20%	0	0	18%	6914	6914				2.92%
1739	法库	团山子	兴凯甲	10kV	400	0	0%	0	0	0%	6235	6235				-100.00%
1740	法库	团山子	东方甲	10kV	400	294.45	74%	0	0	74%	1135	1135				-8.14%
1741	法库	团山子	浩松乙	10kV	400	317.94	79%	0	0	79%	728	728				1.61%
1742	法库	团山子	浩松甲	10kV	400	360.25	90%	0	0	90%	0	0		是	2025年12月	7.09%
1743	法库	团山子	大富线	10kV	400	0.00	0%	0	0	0%	6235	6235				-91.24%
1744	法库	团山子	团顺线	10kV	400	42.25	11%	1	4.12	15%	5503	5503				27.12%
1745	法库	团山子	东方丙	10kV	400	210.06	53%	0	0	52%	2597	2597				-1.00%
1746	法库	团山子	团合线	10kV	400	32.58	8%	1	0.25	0%	5671	5671				51.11%
1747	法库	团山子	团地线	10kV	565	32.58	6%	1	3.1	29%	8243	8243				-33.00%
1748	法库	团山子	团弘线	10kV	490	178.77	36%	1	0.86	38%	4542	4542				-9.41%
1749	法库	团山子	团者线	10kV	570	471.24	83%	0	0	83%	723	723				33.66%
1750	法库	团山子	团鑫线	10kV	565	0	0%	0	0	0%	8807	8807				0.00%
1751	铁西	万达变	万工线	10kV	600	410	68%	0	0	50%	2252	2252				17.16%
1752	铁西	万达变	万兴乙	10kV	584	150	26%	0	0	16%	4482	4482				-0.04%
1753	铁西	万达变	万云甲	10kV	584	202	35%	0	0	10%	2570	2570				-0.17%
1754	铁西	万达变	万翔甲	10kV	553	300	54%	0	0	30%	551	551				23.89%
1755	铁西	万达变	艳粉甲	10kV	553	300	54%	0	0	33%	551	551				15.33%
1756	铁西	万达变	万云乙	10kV	584	300	51%	0	0	57%	0	0		是	2025年12月	-5.05%
1757	铁西	万达变	万滑甲	10kV	600	310	52%	0	0	0%	1905	1905				5.63%
1758	铁西	万达变	万腾线	10kV	600	301	50%	0	0	80%	1022	1022		是	2025年12月	-38.09%
1759	铁西	万达变	万兴甲	10kV	600	300	50%	0	0	17%	2078	2078				100.00%
1760	铁西	万达变	万滑乙	10kV	600	300	50%	0	0	72%	1039	1039		是	2025年12月	-8.70%
1761	铁西	万达变	万翔乙	10kV	553	250	45%	0	0	26%	1417	1417				34.55%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1762	铁西	万达变	万齐线	10kV	600	310	52%	0	0	20%	0	0		是	2027年12月	18.22%
1763	铁西	万达变	万金线	10kV	600	300	50%	0	0	0%	1039	1039		是	2025年12月	0.00%
1764	铁西	万达变	万荣线	10kV	553	290	52%	0	0	0%	724	724				0.00%
1765	沈河	万柳变	万中甲	10kV	553	510	92%	0	0	75%	0	0		是	2026年12月	-2.76%
1766	沈河	万柳变	万中乙	10kV	553	340	61%	0	0	49%	0	0		是	2025年12月	-5.72%
1767	沈河	万柳变	大南乙	10kV	584	241	41%	0	0	33%	0	0		是		-0.49%
1768	沈河	万柳变	大南甲	10kV	584	279	48%	0	0	45%	0	0		是		1.76%
1769	沈河	万柳变	祥龙甲	10kV	553	200	36%	0	0	20%	0	0		是	2026年12月	-6.37%
1770	沈河	万柳变	通天乙	10kV	553	530	96%	0	0	81%	0	0		是	2026年6月	-0.87%
1771	沈河	万柳变	通天甲	10kV	553	170	31%	0	0	9%	0	0		是		-0.72%
1772	沈河	万柳变	祥龙乙	10kV	553	156	28%	0	0	34%	0	0		是		-9.41%
1773	沈河	万柳变	万大乙	10kV	553	164	30%	0	0	30%	0	0		是		-6.57%
1774	沈河	万柳变	房产线	10kV	584	120	21%	0	0	21%	0	0		是		0.00%
1775	沈河	万柳变	万大甲	10kV	553	188	34%	0	0	33%	0	0		是		9.07%
1776	沈河	万柳变	南关甲	10kV	553	170	31%	0	0	20%	0	0		是		2.75%
1777	沈河	万柳变	五爱甲	10kV	553	239	43%	0	0	31%	0	0		是		-5.25%
1778	沈河	万柳变	南关乙	10kV	553	134	24%	0	0	41%	0	0		是		7.93%
1779	沈河	万柳变	五爱西	10kV	584	490	84%	0	0	65%	0	0		是	2026年12月	16.76%
1780	沈河	万柳变	五爱乙	10kV	553	206	37%	0	0	31%	0	0		是	2026年12月	-4.03%
1781	沈河	万柳变	万东线	10kV	600	270	45%	0	0	27%	0	0		是		-5.13%
1782	沈河	万柳变	科学乙	10kV	553	137	25%	0	0	24%	0	0		是		-0.26%
1783	沈河	万柳变	科学甲	10kV	553	263	48%	0	0	44%	0	0		是		14.01%
1784	沈河	万柳变	逸林线	10kV	600	93	16%	0	0	13%	0	0		是		5.86%
1785	沈河	万柳变	万阳线	10kV	600	310	52%	0	0	38%	0	0		是	2026年12月	3.20%
1786	沈河	万柳变	五客线	10kV	600	120	20%	0	0	20%	0	0		是		1.72%
1787	沈河	万柳变	万国线	10kV	553	244	44%	0	0	41%	0	0		是	2026年12月	2.54%
1788	沈河	万柳变	万群线	10kV	600	160	27%	0	0	20%	0	0		是		-15.81%
1789	沈河	万柳变	万联线	10kV	600	72	12%	0	0	12%	0	0		是		3.14%
1790	开发	汪河变	汪砂甲	10kV	553	430	78%	0	0	70%	0	0		是	2025年	-40.41%
1791	开发	汪河变	汪桂甲	10kV	600	455	76%	0	0	60%	0	0		是	2025年	56.96%
1792	开发	汪河变	汪锦甲	10kV	600	340	57%	0	0	64%	346	346		是	2025年	58.97%
1793	开发	汪河变	汪保甲	10kV	600	260	43%	0	0	0%	0	0		是	2025年	80.14%
1794	开发	汪河变	汪阳线	10kV	600	97	16%	0	0	20%	4555	4555				100.00%
1795	开发	汪河变	汪后甲	10kV	600	195	33%	0	0	#N/A	2858	2858				0.00%
1796	开发	汪河变	汪恒线	10kV	600	293	49%	0	0	#N/A	1160	1160				0.00%
1797	开发	汪河变	汪砂乙	10kV	553	360	65%	0	0	54%	232	232				-88.59%
1798	开发	汪河变	汪桂乙	10kV	600	322	54%	0	0	45%	0	0				71.44%
1799	开发	汪河变	汪新线	10kV	600	146	24%	0	0	24%	2706	2706				49.41%
1800	开发	汪河变	汪碧线	10kV	600	317	53%	0	0	50%	745	745				52.09%
1801	开发	汪河变	汪锦乙	10kV	600	316	53%	0	0	47%	183	183				52.48%
1802	开发	汪河变	汪保乙	10kV	600	140	23%	0	0	0%	0	0		是	2025年	64.21%
1803	开发	汪河变	汪庭乙	10kV	600	265	44%	0	0	43%	4763	4763				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1804	开发	汪河变	汪爱线	10kV	600	330	55%	0	0	#N/A	520	520				0.00%
1805	开发	汪河变	汪后乙	10kV	600	120	20%	0	0	#N/A	4157	4157				0.00%
1806	东陵	汪家变	汪白甲	10kV	553	434.53	79%	0	0	79%	0	0		是	2028年12月	29.64%
1807	东陵	汪家变	汪沈甲	10kV	553	195.82	35%	0	0	35%	0	0		是	2028年12月	27.24%
1808	东陵	汪家变	汪上甲	10kV	600	47.81	8%	0	0	8%	0	0		是	2028年12月	100.00%
1809	东陵	汪家变	汪新甲	10kV	600	62.93	10%	0	0	1%	0	0		是	2028年12月	100.00%
1810	东陵	汪家变	汪佰甲	10kV	600	10.2	2%	0	0	1%	0	0		是	2028年12月	100.00%
1811	东陵	汪家变	汪抚甲	10kV	553	0.7	0%	0	0	0%	0	0		是	2028年12月	100.00%
1812	东陵	汪家变	汪杨甲	10kV	600	3.52	1%	0	0	0%	0	0		是	2028年12月	0.00%
1813	东陵	汪家变	汪官甲	10kV	600	12	2%	0	0	0%	0	0				0.00%
1814	东陵	汪家变	汪白乙	10kV	553	218.32	39%	0	0	0%	0	0		是	2028年12月	0.00%
1815	东陵	汪家变	汪沈乙	10kV	553	269.3	49%	0	0	49%	0	0		是	2028年12月	30.22%
1816	东陵	汪家变	汪官乙	10kV	600	165.23	28%	0	0	21%	0	0		是	2028年12月	78.30%
1817	东陵	汪家变	汪新乙	10kV	600	53.44	9%	0	0	9%	0	0		是	2028年12月	100.00%
1818	东陵	汪家变	汪佰乙	10kV	600	4.57	1%	0	0	1%	0	0		是	2028年12月	0.00%
1819	苏家屯	王刚变	官立甲	10kV	553	229	41%	0	0	41%	0	0			2027年	12.76%
1820	苏家屯	王刚变	孟达线	10kV	553	342	62%	0	0	62%	0	0			2027年	-14.32%
1821	苏家屯	王刚变	王刚线	10kV	553	309	56%	0	0	52%	0	0			2027年	-3.49%
1822	苏家屯	王刚变	王胜线	10kV	352	129	37%	0	0	37%	0	0			2027年	-4.74%
1823	苏家屯	王刚变	官立乙	10kV	320	239	75%	0	0	75%	0	0			2027年	10.07%
1824	沈北	王驿变	王新乙	10kV	553	240	43%	0	0	44%	1590	1590				32.06%
1825	沈北	王驿变	城东线	10kV	553	357	65%	0	0	146%	1000	1000				3.00%
1826	沈北	王驿变	王虎甲	10kV	553	224	41%	0	0	41%	4740	4740				-1.18%
1827	沈北	王驿变	王新甲	10kV	600	92	15%	0	0	16%	6169	6169				15.28%
1828	沈北	王驿变	王南线	10kV	553	365	66%	0	0	66%	2298	2298				-0.98%
1829	沈北	王驿变	王全线	10kV	553	335	61%	0	0	140%	0	0		是	2026年6月	5.66%
1830	沈北	王驿变	太阳线	10kV	553	381	69%	0	0	69%	585	585				-0.78%
1831	沈北	王驿变	特动线	10kV	553	352	64%	0	0	64%	1087	1087				-11.29%
1832	沈北	王驿变	银河线	10kV	553	397	72%	0	0	72%	307	307				1.82%
1833	沈北	王驿变	城南线	10kV	553	294	53%	0	0	92%	2091	2091				-8.08%
1834	皇姑	旺牛变	旺方乙	10kV	553	440	80%	0	0	62%	0	0		是	2026年8月	8.38%
1835	皇姑	旺牛变	旺道甲	10kV	553	177	32%	0	0	42%	0	0		是		36.43%
1836	皇姑	旺牛变	旺恒甲	10kV	600	77	13%	0	0	13%	0	0		是		92.11%
1837	皇姑	旺牛变	旺广甲	10kV	600	2	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
1838	皇姑	旺牛变	旺方甲	10kV	553	370	67%	0	0	54%	0	0		是	2026年8月	-17.13%
1839	皇姑	旺牛变	旺道乙	10kV	553	360	65%	0	0	57%	0	0		是		51.75%
1840	皇姑	旺牛变	旺涛线	10kV	600	51	9%	0	0	5%	0	0		是		64.81%
1841	皇姑	旺牛变	旺恒乙	10kV	600	50	8%	0	0	0%	0	0		是		93.42%
1842	皇姑	旺牛变	旺彩线	10kV	600	460	77%	0	0	68%	0	0		是	2025年12月	86.87%
1843	皇姑	旺牛变	旺广乙	10kV	600	2	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
1844	大东	望花变	紫竹线	10kV	584	340	58%	0	0	38%	180	180				9.20%
1845	皇姑	望花变	陵东乙	10kV	553	350	63%	0	0	68%	0	0		是	2025年12月	5.47%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1846	皇姑	望花变	陵东甲	10kV	553	340	61%	0	0	63%	0	0		是	2025年12月	2.52%
1847	大东	望花变	二台乙	10kV	553	300	54%	0	0	46%	551	551				-0.97%
1848	大东	望花变	上园乙	10kV	553	260	47%	0	0	25%	0	0		是	2025年12月	6.58%
1849	大东	望花变	上园甲	10kV	553	290	52%	0	0	45%	382	382				-0.74%
1850	皇姑	望花变	望陵甲	10kV	600	260	43%	0	0	0%	1732	1732				0.00%
1851	大东	望花变	望北甲	10kV	553	299	54%	0	0	54%	1526	1526				-2.18%
1852	皇姑	望花变	望柳线	10kV	553	380	69%	36	291	90%	0	0		是	2026年6月	25.16%
1853	大东	望花变	合作乙	10kV	553	330	60%	0	0	48%	989	989				-6.18%
1854	大东	望花变	二台甲	10kV	553	310	56%	0	0	46%	378	378				1.35%
1855	大东	望花变	望北乙	10kV	553	261	47%	0	0	52%	0	0		是	2025年12月	1.90%
1856	大东	望花变	壹品线	10kV	584	240	41%	0	0	41%	1912	1912				-0.96%
1857	大东	望花变	合作甲	10kV	553	300	54%	0	0	23%	1509	1509				-55.44%
1858	皇姑	望花变	望陵乙	10kV	600	350	58%	0	0	0%	0	0				0.00%
1859	法库	魏家变	魏水线	10kV	490	546.2	111%	0	0	111%	0	0		是	2025年12月	33.44%
1860	法库	魏家变	魏震线	10kV	490	285.5	58%	1	0.02	34%	2110	2110				1.63%
1861	法库	魏家变	魏发线	10kV	570	474.07	83%	2	0.02	85%	674	674				22.62%
1862	法库	魏家变	魏明线	10kV	490	0	0%	0	0	0%	2110	2110				-200.00%
1863	法库	魏家变	魏佛线	10kV	400	317.4	79%	0	0	81%	738	738				50.15%
1864	法库	魏家变	魏宏线	10kV	400	289.45	72%	0	0	72%	1222	1222				5.97%
1865	法库	魏家变	魏新线	10kV	490	309.84	63%	0	0	63%	2272	2272				13.78%
1866	法库	魏家变	魏顺线	10kV	490	184.09	38%	0	0	39%	4450	4450				-15.68%
1867	法库	魏家变	金地乙	10kV	400	166.78	42%	1	3.51	46%	3347	3347				1.20%
1868	法库	魏家变	魏豪线	10kV	490	144.31	29%	0	0	30%	5139	5139				-13.15%
1869	新民	温台变	平坨线	10kV	240	76	32%	0	0	32%	2130	2130				36.78%
1870	新民	温台变	安李线	10kV	240	65	27%	0	0	27%	1368	1368				-39.85%
1871	新民	温台变	小柳线	10kV	240	83	35%	0	0	35%	2130	2130				3.76%
1872	皇姑	文北变	文前乙	10kV	553	340	61%	0	0	27%	0	0		是		12.60%
1873	沈北	文北变	文闵甲	10kV	352	77	22%	0	0	337%	0	0		是		-5.18%
1874	皇姑	文北变	文方甲	10kV	553	360	65%	0	0	81%	0	0		是	2025年12月	-3.78%
1875	皇姑	文北变	文方乙	10kV	553	318	58%	0	0	56%	0	0		是		5.07%
1876	皇姑	文北变	观北甲	10kV	553	45	8%	0	0	8%	0	0		是		-0.17%
1877	皇姑	文北变	文前甲	10kV	553	350	63%	0	0	40%	0	0		是		-2.60%
1878	皇姑	文北变	文青线	10kV	600	580	97%	0	0	65%	0	0		是	2025年12月	21.71%
1879	皇姑	文北变	文信线	10kV	600	420	70%	0	0	25%	0	0		是	2025年	32.45%
1880	沈北	文北变	文虎线	10kV	600	34	6%	0	0	6%	0	0		是		74.27%
1881	沈北	文北变	文闵乙	10kV	600	138	23%	0	0	21%	0	0				27.37%
1882	皇姑	文北变	观北乙	10kV	553	330	60%	0	0	54%	0	0		是	2026年4月	6.37%
1883	皇姑	文北变	文居线	10kV	482	160	33%	0	0	33%	0	0				-0.68%
1884	皇姑	文北变	文溪线	10kV	600	360	60%	0	0	53%	0	0		是	2025年12月	18.13%
1885	皇姑	文北变	文岗线	10kV	600	550	92%	0	0	48%	0	0		是	2025年	43.89%
1886	皇姑	文北变	文田甲	10kV	600	276	46%	0	0	0%	0	0				0.00%
1887	皇姑	文北变	文田乙	10kV	600	82	14%	0	0	0%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1888	沈河	文艺变	文嘉线	10kV	600	400	67%	0	0	42%	0	0				0.23%
1889	沈河	文艺变	文花甲	10kV	600	300	50%	0	0	52%	1039	1039				10.35%
1890	沈河	文艺变	文关甲	10kV	600	82	14%	0	0	13%	1815	1815				2.35%
1891	沈河	文艺变	文万甲	10kV	600	300	50%	0	0	50%	1039	1039				-16.36%
1892	沈河	文艺变	文湖甲	10kV	600	520	87%	0	0	78%	0	0		是	2026年12月	8.90%
1893	和平	文艺变	文金线	10kV	600	57	10%	0	0	4%	6296	6296				16.72%
1894	沈河	文艺变	文展甲	10kV	553	300	54%	0	0	11%	0	0		是	2026年12月	40.55%
1895	沈河	文艺变	文好线	10kV	584	255	44%	0	0	17%	1652	1652				-5.55%
1896	沈河	文艺变	文花乙	10kV	600	310	52%	0	0	53%	866	866				-6.28%
1897	和平	文艺变	文融线	10kV	600	186	31%	0	0	10%	6131	6131				26.35%
1898	沈河	文艺变	文湖乙	10kV	656	352	54%	0	0	31%	721	721				-37.92%
1899	沈河	文艺变	文万乙	10kV	600	303	51%	0	0	52%	987	987				1.89%
1900	沈河	文艺变	文雅线	10kV	600	280	47%	0	0	23%	1386	1386				2.79%
1901	沈河	文艺变	文展乙	10kV	553	50	9%	0	0	1%	4881	4881				-23.33%
1902	康平	卧龙变	卧滨线	10kV	600	67	11%	0	0	11%	0	0		是	2027年	16.52%
1903	康平	卧龙变	卧康线	10kV	600	399	67%	0	0	67%	0	0		是	2026年6月	6.68%
1904	康平	卧龙变	卧山线	10kV	600	93	16%	0	0	15%	0	0		是	2027年	22.10%
1905	康平	卧龙变	卧名线	10kV	600	166	28%	0	0	30%	0	0		是	2027年	1.18%
1906	康平	卧龙变	卧金线	10kV	600	122	20%	0	0	20%	1440	1440				5.28%
1907	康平	卧龙变	卧城线	10kV	600	195	33%	0	0	33%	1440	1440				7.98%
1908	康平	卧龙变	卧依线	10kV	600	114	19%	0	0	19%	1440	1440				1.28%
1909	辽中	乌伯牛	徐家线	10kV	240	147	61%	0	0	100%	785	785				6.54%
1910	辽中	乌伯牛	轧钢一	10kV	240	84	35%	0	0	#N/A	2286	2286				-130.11%
1911	辽中	乌伯牛	吴家线	10kV	553	219	40%	0	0	39%	4029	4029				-36.25%
1912	辽中	乌伯牛	腰荒地	10kV	553	252	46%	0	0	46%	0	0		是	2025年11月	1.70%
1913	辽中	乌伯牛	排水线	10kV	264	137	52%	0	0	52%	371	371				0.81%
1914	于洪	五金变	五兰甲	10kV	553	501	91%	121	242	84%	0	0		是	2025年12月	9.45%
1915	于洪	五金变	前民线	10kV	600	56	9%	0	0	10%	0	0				48.82%
1916	于洪	五金变	五兰乙	10kV	553	496	90%	44	80	86%	0	0		是	2025年12月	5.27%
1917	于洪	五金变	五民甲	10kV	600	37	6%	0	0	7%	0	0				5.53%
1918	于洪	五金变	五机乙	10kV	553	504	91%	9	9	83%	0	0		是	2025年12月	-2.41%
1919	于洪	五金变	五机甲	10kV	553	558	101%	123	123	60%	0	0		是	2025年12月	20.98%
1920	浑南	下深变	深桃乙	10kV	553	490	89%	120	278	89%	0	0		是	2027年12月	35.62%
1921	苏家屯	下深变	下深甲	10kV	600	481	80%	0	0	79%	0	0		是	2026年	3.12%
1922	浑南	下深变	三星乙	10kV	553	275	50%	0	0	53%	0	0		是		2.04%
1923	浑南	下深变	深塔甲	10kV	553	32	6%	0	0	13%	0	0		是		-4.01%
1924	浑南	下深变	金河线	10kV	553	412	75%	0	0	51%	0	0		是		10.20%
1925	浑南	下深变	深桃甲	10kV	600	240	40%	0	0	37%	0	0		是		-14.60%
1926	浑南	下深变	高科甲	10kV	553	219	40%	0	0	42%	0	0		是	2027年12月	-13.17%
1927	浑南	下深变	高科乙	10kV	553	199	36%	0	0	32%	0	0		是	2027年12月	-3.96%
1928	苏家屯	下深变	理想线	10kV	584	399	68%	0	0	65%	0	0		是	2027年	2.15%
1929	浑南	下深变	新隆线	10kV	600	430	72%	0	0	59%	0	0		是	2027年12月	-5.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1930	浑南	下深变	深软线	10kV	584	142	24%	0	0	51%	0	0		是		6.18%
1931	浑南	下深变	亚泰线	10kV	584	272	47%	0	0	27%	0	0		是		-9.82%
1932	浑南	下深变	三环乙	10kV	553	21	4%	0	0	33%	0	0		是		-19.05%
1933	浑南	下深变	新城线	10kV	600	260	43%	0	0	43%	0	0		是		-7.25%
1934	浑南	下深变	三星甲	10kV	553	498	90%	0	0	77%	0	0		是	2027年12月	26.33%
1935	浑南	下深变	深塔乙	10kV	553	106	19%	0	0	36%	0	0		是		-35.00%
1936	浑南	下深变	三环甲	10kV	328	256	78%	0	0	100%	0	0		是	2027年12月	17.26%
1937	苏家屯	下深变	下深乙	10kV	553	396	72%	0	0	72%	0	0		是	2027年	16.48%
1938	大东	小东变	小鹏乙	10kV	553	363	66%	0	0	41%	0	0		是	2025年12月	-60.82%
1939	大东	小东变	小善甲	10kV	553	280	51%	0	0	0%	0	0		是		0.00%
1940	大东	小东变	小粮乙	10kV	553	450	81%	0	0	47%	0	0		是		-25.69%
1941	大东	小东变	小粮甲	10kV	553	350	63%	0	0	60%	0	0		是		4.28%
1942	大东	小东变	小鹏甲	10kV	553	307	56%	0	0	63%	0	0		是	2025年12月	-37.99%
1943	大东	小东变	小善乙	10kV	553	290	52%	0	0	0%	0	0		是		0.00%
1944	大东	小东变	大华线	10kV	584	401	69%	0	0	61%	0	0		是	2025年12月	-0.07%
1945	大东	小东变	小海乙	10kV	553	300	54%	0	0	25%	0	0		是	2025年12月	-1.15%
1946	大东	小东变	小毛乙	10kV	553	460	83%	0	0	39%	0	0				5.71%
1947	大东	小东变	小海甲	10kV	553	300	54%	0	0	43%	551	551				-6.00%
1948	大东	小东变	小毛甲	10kV	553	390	71%	0	0	44%	0	0				2.13%
1949	大东	小东变	东梦甲	10kV	600	300	50%	0	0	23%	1039	1039				15.56%
1950	大东	小东变	北宅线	10kV	553	200	36%	0	0	36%	2283	2283				0.93%
1951	大东	小东变	地坛线	10kV	584	200	34%	0	0	40%	2605	2605				12.98%
1952	大东	小东变	东梦乙	10kV	600	307	51%	0	0	46%	918	918				6.34%
1953	大东	小东变	东润线	10kV	584	80	14%	0	0	6%	4683	4683				91.80%
1954	新民	小民屯	镇内线	10kV	320	272	85%	0	0	85%	0	0		是		6.97%
1955	新民	小民屯	大玉线	10kV	553	300	54%	0	0	105%	0	0		是	2025年	5.88%
1956	新民	小民屯	朱南线	10kV	320	329	103%	0	0	137%	0	0		是	2025年12月	5.35%
1957	新民	小民屯	前进线	10kV	553	199	36%	0	0	70%	0	0		是	2025年	-15.79%
1958	新民	小民屯	小七线	10kV	320	353	110%	0	0	64%	0	0		是	2026年6月	2.43%
1959	沈北	孝信变	孝新线	10kV	553	409	74%	0	0	102%	0	0		是	2026年6月	-22.00%
1960	沈北	孝信变	孝科线	10kV	600	110	18%	0	0	18%	0	0		是		14.54%
1961	沈北	孝信变	孝新甲	10kV	553	319	58%	0	0	58%	0	0		是		12.57%
1962	沈北	孝信变	总部甲	10kV	600	101	17%	0	0	17%	0	0		是		0.78%
1963	沈北	孝信变	孝阳线	10kV	553	162	29%	0	0	48%	0	0		是		-25.20%
1964	沈北	孝信变	孝锋线	10kV	553	440	80%	0	0	78%	0	0		是		12.70%
1965	沈北	孝信变	孝新乙	10kV	553	140	25%	0	0	44%	0	0		是		10.15%
1966	沈北	孝信变	孝星线	10kV	553	298	54%	0	0	51%	0	0		是		17.95%
1967	沈北	孝信变	孝场甲	10kV	600	136	23%	0	0	22%	0	0		是		-9.57%
1968	沈北	孝信变	孝场乙	10kV	600	90	15%	0	0	15%	0	0		是		100.00%
1969	沈北	孝信变	孝文线	10kV	553	308	56%	0	0	56%	0	0		是		-32.72%
1970	沈北	孝信变	总部乙	10kV	600	42	7%	0	0	7%	0	0		是		7.08%
1971	沈北	孝信变	孝乐线	10kV	553	192	35%	0	0	67%	0	0		是		-20.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1972	沈北	孝信变	孝盛线	10kV	600	392	65%	0	0	120%	0	0		是		5.85%
1973	沈北	孝信变	孝诚线	10kV	553	538	97%	0	0	97%	0	0		是	2026年6月	5.59%
1974	沈北	孝信变	雨润甲	10kV	553	356	64%	0	0	60%	0	0		是	2026年6月	8.85%
1975	沈北	孝信变	孝昌甲	10kV	553	536	97%	0	0	97%	0	0		是	2026年6月	1.15%
1976	沈北	孝信变	雨润乙	10kV	553	299	54%	0	0	54%	0	0		是		19.88%
1977	沈北	孝信变	孝昌乙	10kV	553	292	53%	0	0	53%	0	0		是		5.63%
1978	沈北	孝信变	孝晨线	10kV	600	2	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
1979	沈北	新城子	新城子	10kV	320	335	105%	0	0	210%	0	0		是	2026年6月	-2.15%
1980	沈北	新城子	新空线	10kV	600	15	3%	0	0	2%	9093	9093				100.00%
1981	沈北	新城子	农专线	10kV	320	350	109%	0	0	110%	0	0		是	2026年6月	-26.94%
1982	沈北	新城子	二零八	10kV	320	118	37%	0	0	37%	0	0		是	2026年6月	57.56%
1983	新民	新民变	新区线	10kV	553	259	47%	0	0	47%	0	0		是		3.28%
1984	新民	新民变	中学线	10kV	553	425	77%	0	0	77%	0	0		是	2025年12月	4.32%
1985	新民	新民变	铁专乙	10kV	553	422	76%	0	0	76%	0	0		是	2026年6月	3.80%
1986	新民	新民变	铁专甲	10kV	553	480	87%	0	0	87%	0	0		是		5.89%
1987	新民	新民变	营东线	10kV	553	482	87%	0	0	87%	0	0		是	2025年12月	3.51%
1988	新民	新民变	高台乙	10kV	553	55	10%	0	0	10%	0	0		是		-10.98%
1989	新民	新民变	高台甲	10kV	553	370	67%	7	10.01	67%	0	0		是	2025年12月	3.58%
1990	新民	新民变	木材线	10kV	320	0	0%	0	0	0%	0	0		是		5.26%
1991	新民	新民变	陶瓷线	10kV	553	139	25%	0	0	36%	0	0		是		12.81%
1992	新民	新民变	营西线	10kV	553	303	55%	0	0	55%	0	0		是		3.12%
1993	新民	新民变	化肥线	10kV	553	134	24%	0	0	24%	0	0		是	2025年12月	-5.20%
1994	辽中	新民屯	土堡线	10kV	320	355	111%	0	0	111%	0	0		是	2025年11月	-0.50%
1995	辽中	新民屯	新东线	10kV	320	413	129%	2	4	129%	0	0		是	2025年11月	8.01%
1996	辽中	新民屯	宽场线	10kV	377	535	142%	0	0	142%	0	0		是	2026年6月	3.75%
1997	辽中	新民屯	中村线	10kV	320	297	93%	0	0	93%	0	0		是	2026年6月	2.52%
1998	辽中	新民屯	沈西线	10kV	553	369	67%	0	0	67%	2229	2229				-23.57%
1999	辽中	新民屯	东方线	10kV	553	437	79%	2	3	67%	1051	1051				17.52%
2000	辽中	新民屯	宏晨线	10kV	553	490	89%	0	0	82%	0	0				100.00%
2001	辽中	新民屯	德邦一	10kV	377	636	169%	15	2	#N/A	0	0		是	2025年12月	-107.55%
2002	辽中	新民屯	德邦二	10kV	377	641	170%	15	2	#N/A	0	0		是	2025年12月	-124.26%
2003	辽中	新民屯	铜厂线	10kV	377	294	78%	0	0	58%	0	0				5.37%
2004	新民	新兴变	兴福线	10kV	553	113	20%	0	0	20%	3790	3790				-16.63%
2005	新民	新兴变	兴地甲	10kV	553	364	66%	0	0	35%	879	879				-7.58%
2006	新民	新兴变	兴农线	10kV	553	309	56%	0	0	56%	395	395				58.50%
2007	新民	新兴变	兴牛线	10kV	553	236	43%	0	0	41%	1659	1659				20.06%
2008	新民	新兴变	兴地乙	10kV	553	74	13%	0	0	13%	7338	7338				7.02%
2009	新民	新兴变	兴沈线	10kV	553	127	23%	0	0	23%	6421	6421				15.11%
2010	新民	新兴变	新隆线	10kV	553	177	32%	0	0	32%	2681	2681				0.00%
2011	法库	新依变	依拉线	10kV	200	208.35	104%	4	3.3	112%	0	0		是	2025年12月	10.37%
2012	法库	新依变	依三线	10kV	377	591.84	157%	26	21.15	152%	0	0		是	2025年12月	20.33%
2013	法库	新依变	依戴线	10kV	377	148.44	39%	2	4.33	40%	3306	3306				3.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2014	法库	新依变	依草线	10kV	377	411.26	109%	4	9.8	65%	0	0		是	2025年12月	-17.54%
2015	新民	兴隆变	大民线	10kV	320	269	84%	0	0	84%	0	0				-10.28%
2016	新民	兴隆变	孤家线	10kV	553	452	82%	11	45.75	141%	0	0		是	2025年	11.06%
2017	新民	兴隆变	排灌线	10kV	570	180	32%	0	0	56%	0	0				-2.10%
2018	新民	兴隆变	农机线	10kV	320	293	92%	0	0	122%	0	0		是		8.17%
2019	新民	兴隆变	兴隆线	10kV	553	431	78%	0	0	122%	820	820		是	2025年	-10.26%
2020	法库	秀水变	秀长线	10kV	553	270.42	49%	10	15.83	38%	2180	2180				0.94%
2021	法库	秀水变	秀叶线	10kV	553	416.88	75%	14	8.25	70%	1400	1400				-7.30%
2022	法库	秀水变	秀水线	10kV	285	330.55	116%	10	26.02	118%	0	0		是	2025年12月	-6.42%
2023	法库	秀水变	秀登线	10kV	328	317.01	97%	19	19.43	87%	0	0		是	2025年12月	3.25%
2024	苏家屯	雪松变	松北甲	10kV	553	526	95%	0	0	95%	0	0		是	2026年	1.36%
2025	苏家屯	雪松变	松满线	10kV	600	0	0%	0	0	0%	9353	9353				0.00%
2026	苏家屯	雪松变	松南甲	10kV	553	385	70%	0	0	70%	36	36				9.76%
2027	苏家屯	雪松变	松南乙	10kV	553	384	69%	0	0	65%	0	0		是	2026年	9.66%
2028	苏家屯	雪松变	松沈甲	10kV	600	163	27%	0	0	27%	6530	6530				-7.24%
2029	苏家屯	雪松变	松桧甲	10kV	600	169	28%	0	0	1%	6426	6426				21.50%
2030	苏家屯	雪松变	雪南甲	10kV	553	334	60%	0	0	60%	0	0		是	2027年	-18.90%
2031	苏家屯	雪松变	松沈乙	10kV	600	202	34%	0	0	34%	0	0			2027年	30.18%
2032	苏家屯	雪松变	雪北乙	10kV	553	364	66%	0	0	66%	0	0		是	2026年	-2.26%
2033	苏家屯	雪松变	雪南乙	10kV	553	360	65%	0	0	65%	0	0			2027年	3.72%
2034	苏家屯	雪松变	松智线	10kV	600	120	20%	0	0	20%	0	0			2027年	4.69%
2035	苏家屯	雪松变	松桧乙	10kV	600	158	26%	0	0	1%	0	0			2027年	22.14%
2036	苏家屯	雪松变	松园甲	10kV	600	620	103%	0	0	103%	0	0		是	2025年	2.73%
2037	苏家屯	雪松变	雪北甲	10kV	553	429	78%	0	0	78%	0	0		是	2026年	-5.60%
2038	皇姑	亚明变	教学甲	10kV	553	360	65%	0	0	51%	0	0				2.13%
2039	皇姑	亚明变	鲲鹏线	10kV	600	420	70%	0	0	57%	0	0				-1.53%
2040	皇姑	亚明变	珠江乙	10kV	553	370	67%	0	0	67%	0	0		是	2025年12月	6.41%
2041	皇姑	亚明变	珠江甲	10kV	553	300	54%	0	0	60%	51	51				7.58%
2042	铁西	亚明变	霁虹甲	10kV	584	350	60%	0	0	41%	7	7				5.87%
2043	皇姑	亚明变	天山甲	10kV	600	488	81%	0	0	62%	0	0		是	2025年12月	-0.01%
2044	皇姑	亚明变	教学乙	10kV	553	400	72%	0	0	36%	0	0				9.86%
2045	皇姑	亚明变	华凯线	10kV	553	440	80%	0	0	54%	0	0		是		-0.65%
2046	皇姑	亚明变	闽江乙	10kV	553	450	81%	0	0	63%	0	0		是		-0.50%
2047	皇姑	亚明变	华山乙	10kV	553	352	64%	0	0	56%	0	0		是	2025年12月	-1.28%
2048	皇姑	亚明变	华山甲	10kV	553	224	41%	0	0	31%	0	0		是		-4.00%
2049	皇姑	亚明变	闽江甲	10kV	553	490	89%	0	0	45%	0	0		是		-7.86%
2050	开发	羊吉变	羊新线	10kV	600	200	33%	0	0	10%	1660	1660				8.02%
2051	开发	羊吉变	羊农乙	10kV	553	180	33%	0	0	39%	1660	1660				48.03%
2052	开发	羊吉变	羊金线	10kV	553	440	80%	0	0	71%	0	0		是	2025年	-2.86%
2053	开发	羊吉变	宁官乙	10kV	553	420	76%	0	0	71%	0	0		是	2025年	-5.96%
2054	开发	羊吉变	羊农甲	10kV	553	337	61%	0	0	61%	868	868				4.91%
2055	开发	羊吉变	羊湖线	10kV	600	360	60%	0	0	50%	1660	1660				3.84%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2056	开发	羊吉变	吉商线	10kV	600	330	55%	0	0	45%	520	520				18.85%
2057	开发	羊吉变	宁官甲	10kV	553	510	92%	150	300	92%	0	0		是	2025年	-17.30%
2058	开发	羊吉变	羊依线	10kV	600	301	50%	0	0	48%	1022	1022				3.54%
2059	开发	羊吉变	太湖乙	10kV	553	420	76%	0	0	57%	0	0				8.98%
2060	开发	羊吉变	太湖甲	10kV	553	450	81%	0	0	27%	0	0				3.88%
2061	东陵	杨官变	杨热线	10kV	600	291.8	49%	0	0	42%	0	0		是	2028年12月	-1.98%
2062	东陵	杨官变	杨古线	10kV	553	129.73	23%	0	0	18%	0	0		是	2028年12月	-10.63%
2063	东陵	杨官变	杨紫线	10kV	584	356.48	61%	0	0	61%	0	0		是	2028年12月	30.76%
2064	东陵	杨官变	杨鑫线	10kV	553	181.41	33%	0	0	33%	0	0		是	2028年12月	11.34%
2065	东陵	杨官变	杨金线	10kV	584	348.4	60%	0	0	57%	0	0		是	2028年12月	15.36%
2066	东陵	杨官变	杨家线	10kV	553	297.42	54%	0	0	39%	0	0		是	2028年12月	10.79%
2067	东陵	杨官变	杨导甲	10kV	584	144.49	25%	0	0	25%	0	0		是	2028年12月	25.54%
2068	东陵	杨官变	杨北线	10kV	600	144.49	24%	0	0	24%	0	0		是	2028年12月	100.00%
2069	东陵	杨官变	杨孤乙	10kV	553	8	1%	0	0	1%	0	0		是	2028年12月	0.00%
2070	东陵	杨官变	杨提线	10kV	553	298	54%	0	0	49%	0	0		是	2028年12月	13.34%
2071	东陵	杨官变	杨孤甲	10kV	553	176.48	32%	0	0	25%	0	0		是	2028年12月	-15.22%
2072	东陵	杨官变	杨石线	10kV	553	416.25	75%	0	0	69%	0	0		是	2028年12月	1.75%
2073	东陵	杨官变	杨华线	10kV	600	220.08	37%	0	0	11%	0	0		是	2028年12月	-1.02%
2074	东陵	杨官变	杨林线	10kV	584	314.65	54%	0	0	54%	0	0		是	2028年12月	1.51%
2075	东陵	杨官变	祝科线	10kV	553	381.45	69%	0	0	56%	0	0		是	2028年12月	35.97%
2076	浑南	杨官变	杨车线	10kV	584	260	45%	0	0	35%	0	0		是		22.45%
2077	东陵	杨官变	富康线	10kV	410	251.02	61%	0	0	59%	0	0		是	2028年12月	62.52%
2078	东陵	杨官变	杨导乙	10kV	600	280.2	47%	0	0	47%	0	0		是	2028年12月	72.53%
2079	辽中	杨士岗	杨士岗	10kV	553	314	57%	0	0	57%	2922	2922				-1.88%
2080	辽中	杨士岗	阀门线	10kV	377	206	55%	0	0	55%	2309	2309				6.01%
2081	辽中	杨士岗	八三堡	10kV	377	243	64%	0	0	64%	1458	1458				4.52%
2082	辽中	杨士岗	德兴堡	10kV	377	235	62%	0	0	62%	1436	1436				-21.69%
2083	辽中	杨士岗	新民屯	10kV	377	201	53%	0	0	53%	1235	1235				-34.47%
2084	辽中	杨士岗	富豪线	10kV	320	289	90%	0	0	90%	0	0		是	2025年11月	-10.02%
2085	辽中	杨士岗	靠山屯	10kV	320	265	83%	0	0	83%	48	48				-3.57%
2086	辽中	养土堡	曹家线	10kV	377	77	20%	0	0	16%	4493	4493				3.12%
2087	辽中	养土堡	腰屯线	10kV	352	301	86%	0	0	86%	274	274				-4.01%
2088	辽中	养土堡	冶金线	10kV	352	49	14%	0	0	14%	4638	4638				1.17%
2089	辽中	养土堡	林家线	10kV	352	378	107%	90	150	107%	0	0		是	2025年11月	0.18%
2090	浑南	营盘	帆东乙	10kV	553	290	52%	0	0	23%	0	0		是		0.00%
2091	浑南	营盘	营万乙	10kV	600	490	82%	0	0	47%	0	0		是		1.41%
2092	浑南	营盘	帆东甲	10kV	553	240	43%	0	0	63%	0	0		是	2027年12月	0.00%
2093	浑南	营盘	丽水线	10kV	553	277	50%	0	0	78%	0	0		是	2027年12月	-8.01%
2094	东陵	营盘	营孙线	10kV	553	325.37	59%	0	0	54%	0	0		是	2028年12月	12.91%
2095	东陵	营盘	营孤甲	10kV	553	319.92	58%	0	0	57%	0	0		是	2028年12月	11.93%
2096	浑南	营盘	航西乙	10kV	553	502	91%	0	0	39%	0	0		是	2025年12月	-21.70%
2097	浑南	营盘	航西甲	10kV	553	300	54%	0	0	69%	0	0		是	2025年12月	10.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2098	浑南	营盘	营北线	10kV	600	530	88%	0	0	58%	0	0		是		12.46%
2099	浑南	营盘	营侦线	10kV	553	408	74%	0	0	87%	0	0		是	2027年12月	-3.03%
2100	浑南	营盘	营奥线	10kV	600	350	58%	0	0	39%	0	0		是		12.78%
2101	浑南	营盘	营新线	10kV	600	290	48%	0	0	44%	0	0		是		2.82%
2102	浑南	营盘	帆西乙	10kV	553	251	45%	0	0	18%	0	0		是		1.59%
2103	浑南	营盘	帆西甲	10kV	553	500	90%	0	0	74%	0	0		是	2027年12月	3.33%
2104	浑南	营盘	营天线	10kV	584	411	70%	0	0	65%	0	0		是	2027年12月	5.59%
2105	浑南	营盘	营亿线	10kV	600	300	50%	0	0	50%	0	0		是		5.15%
2106	浑南	营盘	七星线	10kV	292	410	140%	0	0	110%	0	0		是	2027年12月	2.47%
2107	浑南	营盘	营万甲	10kV	600	270	45%	0	0	26%	0	0		是		5.24%
2108	浑南	营盘	航东甲	10kV	553	460	83%	0	0	34%	0	0		是		0.96%
2109	浑南	营盘	营福线	10kV	584	490	84%	0	0	71%	0	0		是	2027年12月	16.79%
2110	浑南	营盘	营湾线	10kV	600	417	70%	0	0	53%	0	0		是		11.17%
2111	浑南	营盘	航东乙	10kV	553	267	48%	0	0	54%	0	0		是		0.00%
2112	东陵	营盘	营孤乙	10kV	553	396.56	72%	0	0	72%	0	0		是	2028年12月	15.86%
2113	浑南	营盘	营榆线	10kV	553	470	85%	0	0	27%	0	0		是		1.71%
2114	浑南	营盘	营科线	10kV	600	360	60%	0	0	43%	0	0		是		-15.22%
2115	铁西	应昌变	应齐甲	10kV	553	320	58%	0	0	61%	0	0		是	2025年12月	3.78%
2116	铁西	应昌变	应齐乙	10kV	553	240	43%	0	0	68%	0	0		是	2025年12月	-10.89%
2117	铁西	应昌变	贵和线	10kV	584	380	65%	0	0	43%	0	0		是		3.64%
2118	铁西	应昌变	应中甲	10kV	584	330	57%	0	0	62%	0	0		是	2025年12月	-6.70%
2119	铁西	应昌变	应东乙	10kV	584	360	62%	0	0	39%	0	0		是		-0.30%
2120	铁西	应昌变	应中乙	10kV	584	280	48%	0	0	4%	0	0		是		32.61%
2121	铁西	应昌变	应东甲	10kV	553	450	81%	0	0	47%	0	0		是		0.73%
2122	铁西	应昌变	应劝甲	10kV	600	285	48%	0	0	19%	0	0		是		29.48%
2123	铁西	应昌变	应缘线	10kV	600	300	50%	0	0	13%	0	0		是		50.53%
2124	铁西	应昌变	应南线	10kV	553	200	36%	0	0	16%	0	0		是		58.17%
2125	铁西	应昌变	应西线	10kV	600	308	51%	0	0	13%	0	0		是		85.24%
2126	铁西	应昌变	应滑乙	10kV	553	340	61%	0	0	59%	0	0		是		-0.26%
2127	铁西	应昌变	应润线	10kV	600	530	88%	0	0	88%	0	0		是	2028年12月	6.68%
2128	铁西	应昌变	东环线	10kV	600	200	33%	0	0	35%	0	0		是		1.33%
2129	铁西	应昌变	应四甲	10kV	553	150	27%	0	0	58%	0	0		是		24.93%
2130	铁西	应昌变	应太乙	10kV	553	257	46%	0	0	38%	0	0		是		13.66%
2131	铁西	应昌变	应滑甲	10kV	553	198	36%	0	0	37%	0	0		是		-3.07%
2132	铁西	应昌变	应太甲	10kV	553	340	61%	0	0	47%	0	0		是		43.35%
2133	铁西	应昌变	应北线	10kV	584	420	72%	0	0	24%	0	0		是		3.41%
2134	铁西	应昌变	应四乙	10kV	553	340	61%	0	0	59%	0	0		是		-6.32%
2135	铁西	应昌变	应药线	10kV	584	220	38%	0	0	49%	0	0		是		100.00%
2136	铁西	应昌变	应五乙	10kV	600	300	50%	0	0	13%	0	0		是		100.00%
2137	苏家屯	永乐变	庄科线	10kV	240	195	81%	0	0	81%	0	0		是	2025年	8.03%
2138	苏家屯	永乐变	宝相线	10kV	553	176	32%	0	0	32%	5572	5572				-21.04%
2139	苏家屯	永乐变	黑林甲	10kV	553	237	43%	0	0	43%	1642	1642				63.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2140	苏家屯	永乐变	杨树乙	10kV	553	366	66%	0	0	0%	0	0			2027年	0.00%
2141	苏家屯	永乐变	杨树甲	10kV	320	366	114%	0	0	114%	0	0		是	2027年	4.20%
2142	苏家屯	永乐变	黑林乙	10kV	553	416	75%	0	0	75%	1415	1415				5.38%
2143	浑南	于山变	于医甲	10kV	600	150	25%	0	0	20%	0	0		是	2027年12月	42.84%
2144	浑南	于山变	于运线	10kV	600	420	70%	0	0	63%	0	0		是	2027年12月	-2.50%
2145	浑南	于山变	于尚线	10kV	600	430	72%	35	70	90%	0	0		是	2027年12月	5.63%
2146	浑南	于山变	东大甲	10kV	600	165	28%	0	0	41%	3377	3377				7.25%
2147	浑南	于山变	全北线	10kV	600	152	25%	0	0	23%	3420	3420				-9.43%
2148	浑南	于山变	于白乙	10kV	600	278	46%	0	0	29%	3420	3420				29.27%
2149	浑南	于山变	于东线	10kV	600	490	82%	0	0	62%	0	0		是	2025年12月	-8.13%
2150	浑南	于山变	于安甲	10kV	600	422	70%	0	0	55%	0	0				21.20%
2151	浑南	于山变	于盛线	10kV	600	500	83%	0	0	66%	0	0		是	2027年12月	29.81%
2152	浑南	于山变	于白甲	10kV	600	344	57%	0	0	50%	3395	3395				2.37%
2153	浑南	于山变	于盈线	10kV	600	260	43%	0	0	25%	1732	1732				-8.42%
2154	浑南	于山变	四馆线	10kV	600	232	39%	0	0	36%	3420	3420				-2.04%
2155	浑南	于山变	于学线	10kV	600	100	17%	0	0	38%	4503	4503				-39.46%
2156	浑南	于山变	于医乙	10kV	600	300	50%	0	0	19%	0	0		是	2027年12月	49.62%
2157	浑南	于山变	于全线	10kV	600	336	56%	0	0	32%	416	416				44.97%
2158	浑南	于山变	于通线	10kV	600	156	26%	0	0	42%	3533	3533				-30.06%
2159	浑南	于山变	东大乙	10kV	600	210	35%	0	0	32%	2598	2598				-44.75%
2160	浑南	于山变	于桃线	10kV	600	255	43%	0	0	77%	1819	1819		是	2027年12月	23.38%
2161	浑南	于山变	航天线	10kV	600	225	38%	0	0	60%	2338	2338				11.61%
2162	浑南	于山变	于安乙	10kV	600	450	75%	0	0	42%	0	0				15.82%
2163	浑南	于山变	于城线	10kV	600	510	85%	0	0	62%	0	0		是	2027年12月	35.83%
2164	浑南	于山变	于河线	10kV	600	249	42%	0	0	30%	1923	1923				-4.58%
2165	浑南	于山变	于景线	10kV	600	120	20%	0	0	36%	5196	5196				-110.69%
2166	浑南	榆树变	榆深线	10kV	600	320	53%	0	0	19%	10	10				48.80%
2167	浑南	榆树变	榆铁乙	10kV	584	171	29%	0	0	41%	10	10				-35.14%
2168	浑南	榆树变	榆营甲	10kV	600	330	55%	0	0	50%	10	10				-30.67%
2169	浑南	榆树变	临波甲	10kV	600	490	82%	0	0	42%	0	0				-26.44%
2170	浑南	榆树变	榆铁甲	10kV	584	275	47%	0	0	58%	10	10				2.31%
2171	浑南	榆树变	榆东线	10kV	600	590	98%	26	130	92%	0	0		是	2027年12月	8.85%
2172	苏家屯	榆树变	榆岛线	10kV	600	362	60%	0	0	60%	0	0		是	2027年	10.40%
2173	浑南	榆树变	榆营乙	10kV	600	366	61%	0	0	52%	0	0				-15.17%
2174	浑南	榆树变	临波乙	10kV	584	151	26%	0	0	26%	10	10				1.29%
2175	浑南	榆树变	三义线	10kV	600	200	33%	0	0	55%	10	10				-17.00%
2176	浑南	榆树变	榆下甲	10kV	553	390	71%	0	0	74%	0	0		是	2025年12月	7.99%
2177	浑南	榆树变	榆下乙	10kV	553	280	51%	0	0	52%	10	10				1.91%
2178	浑南	榆树变	榆信线	10kV	600	333	56%	0	0	34%	0	0		是	2027年12月	-16.04%
2179	浑南	榆树变	榆河甲	10kV	553	240	43%	0	0	27%	0	0		是	2027年12月	10.27%
2180	浑南	榆树变	榆河乙	10kV	553	386	70%	0	0	66%	0	0		是	2027年12月	4.64%
2181	苏家屯	榆树变	榆中线	10kV	600	11	2%	0	0	1%	10	10				16.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2182	浑南	榆树变	榆塔乙	10kV	600	510	85%	0	0	76%	0	0		是	2027年12月	58.69%
2183	浑南	榆树变	榆塔甲	10kV	600	274	46%	0	0	68%	10	10		是	2027年12月	56.36%
2184	沈北	詹屯变	虎开线	10kV	553	144	26%	0	0	26%	3253	3253				-47.54%
2185	沈北	詹屯变	虎联线	10kV	553	454	82%	0	0	99%	0	0		是	2026年6月	1.92%
2186	沈北	詹屯变	职教乙	10kV	553	170	31%	0	0	31%	2802	2802				-9.02%
2187	沈北	詹屯变	虎桥线	10kV	553	359	65%	0	0	59%	0	0		是	2026年6月	-4.83%
2188	沈北	詹屯变	职教甲	10kV	553	0	0%	0	0	33%	5747	5747				1.76%
2189	沈北	詹屯变	詹卡线	10kV	553	464	84%	0	0	84%	584	584				1.65%
2190	沈北	詹屯变	詹北线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	7525	7525				0.00%
2191	沈北	詹屯变	詹古线	10kV	553	588	106%	3	1.5	106%	0	0		是	2026年6月	17.90%
2192	沈北	詹屯变	辉山线	10kV	553	407	74%	0	0	68%	0	0		是	2026年6月	9.58%
2193	和平	展览变	二经甲	10kV	553	281	51%	0	0	44%	880	880		是		-0.42%
2194	和平	展览变	展友甲	10kV	600	120	20%	0	0	4%	7274	7274		是		-2.84%
2195	和平	展览变	展同线	10kV	600	104	17%	0	0	32%	4434	4434		是	2025年12月	2.29%
2196	和平	展览变	展方甲	10kV	600	310	52%	0	0	52%	1905	1905		是		0.03%
2197	沈河	展览变	展艺甲	10kV	600	251	42%	0	0	41%	5005	5005		是		3.65%
2198	和平	展览变	展兆线	10kV	600	235	39%	0	0	68%	2165	2165		是	2025年12月	-0.82%
2199	和平	展览变	展青甲	10kV	553	220	40%	0	0	0%	1936	1936		是		0.00%
2200	和平	展览变	展科甲	10kV	600	130	22%	0	0	64%	3984	3984		是		36.34%
2201	沈河	展览变	展文甲	10kV	600	210	35%	0	0	20%	0	0		是	2026年12月	30.89%
2202	沈河	展览变	展南甲	10kV	553	560	101%	120	294	99%	0	0		是	2026年12月	35.79%
2203	和平	展览变	二经乙	10kV	553	317	57%	0	0	49%	0	0		是		-1.08%
2204	和平	展览变	展青乙	10kV	553	110	20%	0	0	0%	3842	3842				0.00%
2205	和平	展览变	展友乙	10kV	600	144	24%	0	0	20%	6859	6859				9.99%
2206	和平	展览变	展河线	10kV	600	236	39%	0	0	39%	5265	5265				15.50%
2207	和平	展览变	展金线	10kV	600	120	20%	0	0	20%	5684	5684				13.87%
2208	和平	展览变	展科乙	10kV	600	75	13%	0	0	60%	4936	4936		是		41.32%
2209	和平	展览变	展方乙	10kV	600	270	45%	0	0	55%	2598	2598				-15.06%
2210	沈河	展览变	展文乙	10kV	553	76	14%	0	0	8%	4430	4430				23.05%
2211	沈河	站前变	工商一	10kV	584	68	12%	0	0	12%	5415	5415				-16.57%
2212	沈河	站前变	培训甲	10kV	584	155	27%	0	0	24%	5415	5415				-3.21%
2213	皇姑	站前变	北陵甲	10kV	553	370	67%	0	0	71%	0	0		是	2025年12月	12.50%
2214	沈河	站前变	站前线	10kV	584	44	8%	0	0	8%	5415	5415				-10.75%
2215	沈河	站前变	站通线	10kV	600	60	10%	0	0	10%	5415	5415				-9.68%
2216	沈河	站前变	站汇线	10kV	600	150	25%	0	0	26%	5415	5415				30.03%
2217	沈河	站前变	站华线	10kV	600	290	48%	0	0	10%	1212	1212				8.77%
2218	沈河	站前变	省邮甲	10kV	584	160	27%	0	0	23%	3298	3298				-14.89%
2219	沈河	站前变	站南甲	10kV	584	228	39%	0	0	0%	2120	2120				0.00%
2220	沈河	站前变	站南乙	10kV	584	229	39%	0	0	2%	2103	2103				47.66%
2221	沈河	站前变	站红线	10kV	584	210	36%	0	0	19%	5415	5415				11.52%
2222	沈河	站前变	邮政乙	10kV	584	75	13%	0	0	2%	0	0		是	2025年12月	4.83%
2223	皇姑	站前变	北陵乙	10kV	553	495	90%	0	0	101%	0	0		是	2025年12月	6.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2224	沈河	站前变	锐北甲	10kV	600	0	0%	0	0	0%	5415	5415				0.00%
2225	沈河	站前变	站北线	10kV	584	120	21%	0	0	32%	3991	3991				-10.42%
2226	沈河	站前变	光达线	10kV	584	117	20%	0	0	21%	4342	4342				0.96%
2227	沈河	站前变	锐北乙	10kV	600	302	50%	0	0	45%	1005	1005				9.96%
2228	沈河	站前变	综合线	10kV	600	30	5%	0	0	10%	4342	4342				5.51%
2229	沈河	站前变	站兴线	10kV	584	270	46%	0	0	62%	0	0		是	2025年12月	-11.84%
2230	沈河	站前变	培训乙	10kV	584	60	10%	0	0	10%	4342	4342				4.42%
2231	沈河	站前变	邮政甲	10kV	584	197	34%	0	0	30%	0	0		是	2025年12月	6.15%
2232	沈河	站前变	工商二	10kV	584	21	4%	0	0	4%	4342	4342				-0.55%
2233	沈河	站前变	红卫乙	10kV	584	240	41%	0	0	54%	0	0		是	2026年12月	4.63%
2234	沈河	站前变	红卫甲	10kV	584	260	45%	0	0	42%	1566	1566				37.71%
2235	沈河	站前变	省邮乙	10kV	584	100	17%	0	0	23%	4337	4337				-36.34%
2236	沈河	站前变	站富线	10kV	600	116	19%	0	0	19%	4342	4342				-0.79%
2237	康平	张强变	柳树线	10kV	320	280	88%	0	0	72%	0	0		是	2027年	3.69%
2238	康平	张强变	沙金线	10kV	320	406	127%	15	36	116%	0	0		是	2026年12月	12.46%
2239	康平	张强变	大黄线	10kV	320	54	17%	0	0	13%	0	0		是	2027年	7.87%
2240	康平	张强变	张粮线	10kV	320	98	31%	0	0	25%	0	0		是	2027年	10.06%
2241	康平	张强变	张强线	10kV	320	287	90%	0	0	72%	0	0		是	2027年	7.45%
2242	开发	张士变	张中线	10kV	600	160	27%	0	0	38%	3464	3464				4.34%
2243	开发	张士变	昆明二	10kV	584	1	0%	0	0	0%	9086	9086				0.00%
2244	开发	张士变	张羊乙	10kV	553	370	67%	0	0	74%	296	296		是	2025年	12.89%
2245	开发	张士变	昆海乙	10kV	553	332	60%	0	0	61%	0	0		是	2025年	34.12%
2246	开发	张士变	海逸乙	10kV	600	38	6%	0	0	10%	5577	5577				2.37%
2247	开发	张士变	张鹏乙	10kV	553	225	41%	0	0	31%	0	0		是	2025年	0.12%
2248	开发	张士变	张羊甲	10kV	553	219	40%	0	0	52%	1911	1911				-16.76%
2249	开发	张士变	昆海甲	10kV	553	407	74%	0	0	65%	0	0		是	2025年	12.83%
2250	开发	张士变	昆明一	10kV	600	110	18%	0	0	18%	2255	2255				26.93%
2251	开发	张士变	张鹏甲	10kV	553	5	1%	0	0	36%	2255	2255				-303.61%
2252	开发	张士变	大明一	10kV	600	207	35%	0	0	32%	2255	2255				-1.08%
2253	开发	张士变	张工甲	10kV	553	380	69%	0	0	76%	0	0		是	2025年	52.82%
2254	开发	张士变	张工乙	10kV	553	320	58%	0	0	74%	204	204		是	2025年	6.71%
2255	开发	张士变	海逸甲	10kV	600	270	45%	0	0	27%	2598	2598				3.92%
2256	新民	张屯变	赖花甲	10kV	328	0	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
2257	新民	张屯变	张沿线	10kV	328	268	82%	0	0	84%	0	0				1.98%
2258	新民	张屯变	代家甲	10kV	400	360	90%	0	0	113%	0	0		是	2025年	3.90%
2259	新民	张屯变	粮库线	10kV	328	160	49%	0	0	50%	0	0				0.54%
2260	新民	张屯变	赖花乙	10kV	494	0	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
2261	新民	张屯变	三环线	10kV	320	217	68%	0	0	68%	0	0		是	2025年12月	-2.79%
2262	新民	张屯变	代家乙	10kV	553	156	28%	0	0	0%	0	0				0.00%
2263	于洪	彰驿变	彰大乙	10kV	240	157	65%	0	0	78%	0	0				11.57%
2264	于洪	彰驿变	彰大甲	10kV	553	322	58%	0	0	43%	170	170				35.13%
2265	皇姑	长江变	长庭线	10kV	600	30	5%	0	0	5%	0	0		是		-54.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2266	皇姑	长江变	长怒甲	10kV	553	240	43%	0	0	22%	0	0		是		1.68%
2267	皇姑	长江变	长黄甲	10kV	553	460	83%	0	0	71%	0	0		是	2027年9月	10.67%
2268	皇姑	长江变	长怒乙	10kV	553	310	56%	0	0	51%	0	0		是		1.16%
2269	皇姑	长江变	长恒线	10kV	600	530	88%	0	0	70%	0	0		是	2025年12月	-18.63%
2270	皇姑	长江变	长热线	10kV	600	470	78%	115	300	80%	0	0		是		-12.99%
2271	皇姑	长江变	长阳线	10kV	600	260	43%	0	0	30%	0	0		是		37.51%
2272	皇姑	长江变	长亚甲	10kV	553	390	71%	0	0	0%	0	0		是		0.00%
2273	皇姑	长江变	长加线	10kV	600	250	42%	0	0	9%	0	0		是		8.36%
2274	皇姑	长江变	长黄乙	10kV	553	400	72%	0	0	94%	0	0		是	2027年9月	13.82%
2275	皇姑	长江变	长亚乙	10kV	553	410	74%	0	0	47%	0	0		是		-3.47%
2276	皇姑	长江变	长陵乙	10kV	600	287	48%	0	0	48%	0	0		是		67.19%
2277	皇姑	长江变	长凤甲	10kV	553	167	30%	0	0	25%	0	0		是		-4.82%
2278	皇姑	长江变	岳山甲	10kV	553	370	67%	0	0	53%	0	0		是		11.74%
2279	皇姑	长江变	长凤乙	10kV	553	340	61%	0	0	60%	0	0		是		-2.96%
2280	皇姑	长江变	长华线	10kV	600	323	54%	0	0	53%	0	0		是		18.66%
2281	皇姑	长江变	长隆线	10kV	600	285	48%	0	0	36%	0	0		是		-4.85%
2282	皇姑	长江变	岳山乙	10kV	553	360	65%	0	0	69%	0	0		是	2025年12月	13.98%
2283	皇姑	长江变	长成线	10kV	600	290	48%	0	0	48%	0	0		是		12.80%
2284	皇姑	长江变	长耀线	10kV	600	279	47%	0	0	42%	0	0		是		8.55%
2285	皇姑	长江变	长河甲	10kV	600	107	18%	0	0	19%	0	0		是		100.00%
2286	皇姑	长江变	长河乙	10kV	600	390	65%	0	0	45%	0	0		是		29.96%
2287	皇姑	长江变	长泰甲	10kV	553	235	42%	0	0	33%	0	0		是		44.20%
2288	皇姑	长江变	长泰乙	10kV	553	260	47%	0	0	52%	0	0		是		28.91%
2289	沈河	长青变	长南甲	10kV	553	450	81%	0	0	71%	0	0		是	2026年12月	-12.76%
2290	沈河	长青变	长大甲	10kV	584	460	79%	0	0	77%	0	0		是	2026年12月	-0.31%
2291	沈河	长青变	长大乙	10kV	584	270	46%	0	0	55%	0	0		是	2026年12月	-11.09%
2292	沈河	长青变	长南乙	10kV	553	410	74%	0	0	46%	0	0		是		2.35%
2293	沈河	长青变	长城甲	10kV	584	190	33%	0	0	25%	0	0		是		2.08%
2294	沈河	长青变	长萃乙	10kV	553	309	56%	0	0	54%	0	0		是		0.69%
2295	沈河	长青变	御龙线	10kV	584	180	31%	0	0	11%	0	0		是		39.08%
2296	沈河	长青变	长木甲	10kV	553	240	43%	0	0	31%	2548	2548				7.63%
2297	沈河	长青变	长东线	10kV	600	2	0%	0	0	7%	5110	5110				9.97%
2298	沈河	长青变	长北线	10kV	584	150	26%	0	0	18%	3471	3471				31.65%
2299	沈河	长青变	长西线	10kV	600	440	73%	0	0	54%	0	0				46.44%
2300	沈河	长青变	银河线	10kV	553	456	82%	0	0	69%	0	0		是	2026年12月	-15.71%
2301	沈河	长青变	佳和线	10kV	600	136	23%	0	0	7%	3880	3880				-1.64%
2302	沈河	长青变	青阳线	10kV	553	280	51%	0	0	40%	897	897				6.15%
2303	沈河	长青变	长萃甲	10kV	553	283	51%	0	0	50%	845	845				1.73%
2304	沈河	长青变	长木乙	10kV	553	148	27%	0	0	22%	4141	4141				-3.00%
2305	辽中	长滩变	土台线	10kV	264	241	91%	0	0	91%	0	0		是	2025年11月	5.66%
2306	辽中	长滩变	东余线	10kV	200	29	15%	0	0	15%	0	0				-0.02%
2307	辽中	长滩变	西长线	10kV	200	78	39%	0	0	39%	1607	1607				4.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2308	辽中	长滩变	三台线	10kV	200	107	54%	0	0	54%	1244	1244				5.01%
2309	铁西	肇工变	新村线	10kV	553	520	94%	0	0	85%	0	0		是	2027年12月	-3.75%
2310	铁西	肇工变	农专线	10kV	553	380	69%	0	0	99%	0	0		是	2027年12月	6.64%
2311	铁西	肇工变	肇西线	10kV	553	450	81%	0	0	55%	0	0		是		7.56%
2312	铁西	肇工变	肇冶线	10kV	553	216	39%	0	0	0%	0	0		是		99.96%
2313	铁西	肇工变	肇东线	10kV	584	435	74%	0	0	60%	0	0		是		12.57%
2314	铁西	肇工变	炼钢线	10kV	553	160	29%	0	0	18%	0	0		是		70.43%
2315	铁西	肇工变	劝连线	10kV	584	320	55%	0	0	31%	0	0		是		12.87%
2316	铁西	肇工变	肇体线	10kV	584	270	46%	0	0	12%	0	0				37.46%
2317	铁西	肇工变	于洪线	10kV	584	260	45%	0	0	41%	0	0		是	2028年12月	0.99%
2318	铁西	肇工变	奖北线	10kV	553	407	74%	0	0	53%	0	0				4.09%
2319	铁西	肇工变	瑞盛线	10kV	584	200	34%	0	0	36%	2605	2605				6.09%
2320	铁西	肇工变	配制线	10kV	553	310	56%	0	0	28%	378	378				2.59%
2321	铁西	肇工变	肇水线	10kV	584	157	27%	0	0	47%	3350	3350				-6.91%
2322	铁西	肇工变	北三线	10kV	553	450	81%	0	0	56%	0	0				14.05%
2323	铁西	肇工变	肇西乙	10kV	553	71	13%	0	0	0%	4517	4517				0.00%
2324	开发	郑家变	毛纺甲	10kV	553	170	31%	0	0	27%	1550	1550				7.56%
2325	开发	郑家变	毛纺乙	10kV	553	443	80%	0	0	67%	0	0		是	2025年	6.70%
2326	开发	郑家变	郑胜甲	10kV	600	205	34%	0	0	28%	1550	1550				3.92%
2327	开发	郑家变	郑农甲	10kV	553	270	49%	0	0	80%	1550	1550		是	2025年	-5.74%
2328	开发	郑家变	郑胜乙	10kV	600	106	18%	0	0	28%	1550	1550				5.50%
2329	开发	郑家变	郑唐线	10kV	600	220	37%	0	0	12%	0	0		是	2025年	100.00%
2330	开发	郑家变	郑工甲	10kV	553	440	80%	0	0	73%	0	0		是	2025年	12.36%
2331	开发	郑家变	郑农乙	10kV	553	330	60%	0	0	70%	989	989		是	2025年	5.65%
2332	开发	郑家变	益格线	10kV	553	400	72%	0	0	60%	1550	1550				1.27%
2333	开发	郑家变	郑工乙	10kV	553	500	90%	15	90	85%	0	0		是	2025年	10.54%
2334	开发	郑家变	郑未线	10kV	600	102	17%	0	0	20%	1550	1550				100.00%
2335	东陵	中马变	世贸线	10kV	400	129.52	32%	0	0	32%	1914	1914				9.73%
2336	东陵	中马变	高坎线	10kV	480	317.36	66%	0	0	54%	0	0		是	2027年6月	-5.82%
2337	东陵	中马变	军影线	10kV	300	189.71	63%	0	0	63%	0	0		是	2027年6月	-31.37%
2338	东陵	中马变	满堂线	10kV	300	207.21	69%	0	0	69%	0	0		是	2027年6月	5.03%
2339	东陵	中马变	疗养甲	10kV	553	318.59	58%	0	0	0%	229	229				1.24%
2340	东陵	中马变	中植线	10kV	553	133.1	24%	0	0	8%	3441	3441				8.56%
2341	东陵	中马变	疗养乙	10kV	553	0	0%	0	0	#N/A	5747	5747				0.00%
2342	康平	中心变	镇一线	10kV	319	205	64%	0	0	57%	0	0			2026年6月	4.69%
2343	康平	中心变	镇二线	10kV	319	269	84%	0	0	82%	0	0		是	2026年6月	0.51%
2344	康平	中心变	东环线	10kV	319	195	61%	0	0	58%	0	0		是	2026年6月	3.05%
2345	康平	中心变	中胜线	10kV	553	233	42%	0	0	10%	0	0		是	2026年6月	4.51%
2346	康平	中心变	纺纱线	10kV	400	359	90%	0	0	65%	0	0		是	2026年6月	10.09%
2347	康平	中心变	粮油线	10kV	319	398	125%	35	75	88%	0	0		是	2026年6月	6.98%
2348	康平	中心变	东关线	10kV	553	278	50%	0	0	47%	0	0			2026年6月	2.50%
2349	沈北	中心台	中盘线	10kV	553	271	49%	0	0	49%	0	0				4.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2350	沈北	中心台	中烟线	10kV	570	404	71%	0	0	71%	0	0		是	2026年6月	-8.12%
2351	沈北	中心台	中尹线	10kV	553	265	48%	0	0	46%	0	0		是	2026年6月	5.05%
2352	沈北	中心台	中石线	10kV	570	231	41%	0	0	41%	0	0				-1.40%
2353	铁西	重工变	重北线	10kV	600	290	48%	0	0	22%	4330	4330				10.64%
2354	铁西	重工变	重污线	10kV	553	190	34%	0	0	35%	0	0				6.06%
2355	铁西	重工变	重新线	10kV	584	360	62%	0	0	57%	0	0				7.02%
2356	铁西	重工变	重利线	10kV	600	380	63%	0	0	52%	0	0				0.23%
2357	铁西	重工变	城西线	10kV	553	510	92%	0	0	90%	0	0		是	2027年12月	9.01%
2358	铁西	重工变	重体线	10kV	600	150	25%	0	0	11%	1137	1137				29.53%
2359	铁西	重工变	重天线	10kV	600	9	2%	0	0	3%	8567	8567				-42.61%
2360	铁西	重工变	重塔线	10kV	553	300	54%	0	0	46%	3124	3124				6.31%
2361	铁西	重工变	重谷线	10kV	600	187	31%	0	0	7%	2996	2996				18.18%
2362	铁西	重工变	重热乙	10kV	600	3	1%	0	0	31%	6801	6801				-166.09%
2363	铁西	重工变	城冶线	10kV	553	360	65%	0	0	50%	0	0				15.77%
2364	铁西	重工变	城水线	10kV	553	180	33%	0	0	33%	2314	2314				2.58%
2365	沈北	朱尔变	朱洋线	10kV	300	308	103%	0	0	103%	0	0		是	2026年6月	16.82%
2366	沈北	朱尔变	朱沈线	10kV	300	147	49%	0	0	49%	2130	2130				0.01%
2367	沈北	朱尔变	汽车甲	10kV	553	276	50%	0	0	54%	966	966				65.47%
2368	沈北	朱尔变	朱盛线	10kV	300	276	92%	0	0	86%	0	0		是	2026年6月	9.54%
2369	沈北	朱尔变	朱玉线	10kV	553	268	48%	0	0	48%	663	663				30.47%
2370	沈北	朱尔变	朱詹线	10kV	656	220	34%	0	0	34%	2725	2725				30.19%
2371	沈北	朱尔变	汽车乙	10kV	553	178	32%	0	0	32%	2664	2664				-0.33%
2372	沈北	朱尔变	捷众线	10kV	553	233	42%	0	0	33%	1711	1711		是		-37.98%
2373	沈北	朱尔变	朱林线	10kV	553	362	65%	0	0	133%	435	435		是		3.94%
2374	沈北	朱尔变	朱尔线	10kV	553	546	99%	0	0	80%	0	0		是	2026年6月	17.47%
2375	沈北	朱尔变	顺风线	10kV	553	429	78%	0	0	78%	0	0		是	2026年6月	-7.25%
2376	沈北	朱尔变	江森线	10kV	553	324	59%	0	0	59%	135	135		是		-9.65%
2377	辽中	朱家房	朱家房	10kV	240	191	80%	0	0	67%	433	433				-3.51%
2378	辽中	朱家房	深井子	10kV	300	202	67%	0	0	67%	248	248				6.74%
2379	辽中	朱家房	田家房	10kV	553	171	31%	1	3	31%	1234	1234				16.75%
2380	辽中	朱家房	黄土坎	10kV	200	125	63%	0	0	63%	0	0				7.43%
2381	辽中	朱家房	大万线	10kV	553	288	52%	3	5	52%	3102	3102				7.59%
2382	东陵	祝家变	祝高线	10kV	400	424.2	106%	30	47.37	96%	0	0		是	2026年12月	14.99%
2383	东陵	祝家变	王滨甲	10kV	553	160.47	29%	0	0	29%	2320	2320				-12.57%
2384	东陵	祝家变	祝杨线	10kV	400	179.57	45%	0	0	45%	2320	2320				5.53%
2385	东陵	祝家变	祝滨线	10kV	352	308.75	88%	0	0	88%	0	0		是	2026年12月	3.36%
2386	东陵	祝家变	磨料线	10kV	400	121.2	30%	0	0	24%	1808	1808				-8.93%
2387	东陵	祝家变	王滨乙	10kV	400	176.18	44%	0	0	31%	3000	3000				43.23%
2388	于洪	铸造变	铸华线	10kV	600	62	10%	0	0	14%	1814	1814				-42.64%
2389	于洪	铸造变	铸南甲	10kV	553	313	57%	0	0	52%	0	0		是	2025年	-1.93%
2390	于洪	铸造变	铸雅线	10kV	553	242	44%	0	0	51%	1814	1814				12.90%
2391	于洪	铸造变	铸豪线	10kV	600	101	17%	0	0	21%	1814	1814				0.33%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2392	于洪	铸造变	铸松线	10kV	553	235	42%	0	0	35%	1814	1814				-42.08%
2393	于洪	铸造变	铸南乙	10kV	553	382	69%	0	0	55%	0	0				-5.24%
2394	于洪	铸造变	铸北甲	10kV	600	1	0%	0	0	0%	1814	1814				-22.00%
2395	于洪	铸造变	美工甲	10kV	553	103	19%	0	0	28%	1814	1814				11.47%
2396	于洪	铸造变	铸东乙	10kV	600	250	42%	0	0	40%	0	0				-6.08%
2397	于洪	铸造变	美工乙	10kV	553	371	67%	0	0	65%	1794	1794				3.24%
2398	于洪	铸造变	铸东甲	10kV	600	304	51%	0	0	61%	1814	1814				3.04%
2399	于洪	铸造变	铸西乙	10kV	553	181	33%	0	0	39%	1814	1814				100.00%
2400	于洪	铸造变	铸西甲	10kV	553	19	3%	0	0	39%	1814	1814				100.00%
2401	于洪	铸造变	铸金线	10kV	600	223	37%	0	0	0%	1814	1814				0.00%
2402	沈北	尹家变	尹义线	10kV	553	243	44%	0	0	362%	1538	1538		是	2026年6月	43.46%
2403	沈北	尹家变	尹胜线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	5747	5747				0.00%
2404	沈北	尹家变	尹全线	10kV	553	301	54%	0	0	50%	533	533				39.72%
2405	于洪	产业变	业建乙	10kV	656	225	34%	0	0	16%	6329	6329				53.53%
2406	于洪	产业变	业建甲	10kV	656	35	5%	0	0	13%	3144	3144				100.00%
2407	辽中	金山变	金庄线	10kV	553	345	62%	0	0	62%	2645	2645				41.03%
2408	辽中	金山变	金杨线	10kV	553	228	41%	0	0	41%	4671	4671				34.96%
2409	辽中	金山变	金东线	10kV	553	63	11%	0	0	11%	6237	6237				14.91%
2410	辽中	金山变	金长线	10kV	553	366	66%	0	0	66%	2281	2281				35.72%
2411	辽中	金山变	金冷线	10kV	553	229	41%	0	0	41%	4024	4024				51.00%
2412	辽中	茨北变	茨绿线	10kV	553	499	90%	0	0	90%	0	0		是	2025年11月	63.34%
2413	辽中	蒲东变	蒲吴线	10kV	553	527	95%	40	120	95%	0	0		是	2025年12月	54.73%
2414	辽中	蒲东变	蒲敖甲	10kV	553	362	65%	0	0	65%	0	0		是	2025年12月	93.04%
2415	辽中	蒲东变	蒲敖乙	10kV	553	357	65%	0	0	59%	0	0		是	2025年12月	75.99%
2416	辽中	蒲东变	蒲排线	10kV	553	422	76%	0	0	78%	0	0		是	2025年12月	0.00%
2417	于洪	小于变	小山线	10kV	600	2	0%	0	0	25%	6201	6201				100.00%
2418	于洪	小于变	小工线	10kV	553	16	3%	0	0	34%	3470	3470				100.00%
2419	于洪	小于变	于山线	10kV	553	71	13%	0	0	38%	3075	3075				57.54%
2420	于洪	小于变	于工线	10kV	553	371	67%	0	0	38%	0	0		是	2025年12月	100.00%
2421	苏家屯	苏桃变	苏鲍甲	10kV	553	220	40%	0	0	40%	2894	2894				82.60%
2422	苏家屯	苏桃变	苏航甲	10kV	600	125	21%	0	0	21%	1270	1270				100.00%
2423	苏家屯	苏桃变	苏鲍乙	10kV	553	255	46%	0	0	46%	1330	1330				88.59%
2424	苏家屯	苏桃变	苏航乙	10kV	600	2	0%	0	0	0%	3401	3401				0.00%
2425	沈北	东场变	东孝甲	10kV	600	467	78%	0	0	78%	0	0		是	2026年6月	85.99%
2426	沈北	东场变	东天甲	10kV	600	0	0%	0	0	0%	1458	1458				100.00%
2427	沈北	东场变	东成线	10kV	600	0	0%	0	0	0%	5730	5730				100.00%
2428	沈北	东场变	东正甲	10kV	600	30	5%	0	0	0%	5716	5716				0.00%
2429	沈北	东场变	东润甲	10kV	553	2	0%	0	0	0%	5712	5712				0.00%
2430	沈北	东场变	东镇线	10kV	600	0	0%	0	0	0%	5730	5730				0.00%
2431	沈北	东场变	东孝乙	10kV	600	225	38%	0	0	95%	2338	2338		是	2026年6月	84.83%
2432	沈北	东场变	东蒲线	10kV	600	198	33%	0	0	33%	2806	2806				100.00%
2433	沈北	东场变	场星线	10kV	553	2	0%	0	0	0%	8586	8586				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2434	沈北	东场变	东天乙	10kV	600	0	0%	0	0	0%	8345	8345				100.00%
2435	沈北	东场变	东正乙	10kV	600	66	11%	0	0	0%	5092	5092				0.00%
2436	沈北	东场变	东润乙	10kV	553	0	0%	0	0	0%	5747	5747				0.00%
2437	辽中	赵柳房变	赵茨甲	10kV	553	344	62%	0	0	62%	0	0		是	2025年12月	92.05%
2438	辽中	赵柳房变	赵莲线	10kV	553	271	49%	0	0	49%	1053	1053				100.00%
2439	辽中	赵柳房变	赵茨线	10kV	600	209	35%	0	0	0%	4144	4144				0.00%
2440	辽中	赵柳房变	赵茨乙	10kV	553	526	95%	0	0	95%	0	0		是	2025年12月	89.91%
2441	辽中	赵柳房变	赵一线	10kV	553	467	84%	12	24	83%	0	0		是	2025年12月	100.00%
2442	辽中	赵柳房变	赵东线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	8080	8080				0.00%
2443	辽中	赵柳房变	赵北线	10kV	600	310	52%	0	0	0%	3984	3984				0.00%
2444	辽中	赵柳房变	赵潘线	10kV	600	168	28%	0	0	0%	6443	6443				0.00%
2445	苏家屯	曹仲变	曹水线	10kV	553	360	65%	0	0	56%	0	0		是	2026年	97.74%
2446	苏家屯	曹仲变	曹海甲	10kV	600	93	16%	0	0	14%	7742	7742				100.00%
2447	苏家屯	曹仲变	曹满线	10kV	600	162	27%	0	0	19%	3429	3429				0.00%
2448	苏家屯	曹仲变	曹浑甲	10kV	553	263	48%	0	0	48%	148	148				100.00%
2449	苏家屯	曹仲变	曹电线	10kV	553	511	92%	0	0	74%	0	0		是	2026年	100.00%
2450	苏家屯	曹仲变	曹融线	10kV	600	179	30%	0	0	30%	3135	3135				90.15%
2451	苏家屯	曹仲变	曹海乙	10kV	600	20	3%	0	0	3%	9006	9006				100.00%
2452	苏家屯	曹仲变	曹浑乙	10kV	553	381	69%	0	0	65%	0	0		是	2026年	100.00%
2453	浑南	新南变	新北线	10kV	600	300	50%	0	0	25%	0	0		是		91.48%
2454	浑南	新南变	新智甲	10kV	600	91	15%	0	0	1%	0	0		是		0.24%
2455	浑南	新南变	新景线	10kV	600	102	17%	0	0	9%	0	0		是		92.57%
2456	浑南	新南变	新盈线	10kV	600	344	57%	0	0	56%	0	0		是		88.72%
2457	苏家屯	新南变	新官线	10kV	600	230	38%	0	0	38%	0	0			2027年	0.00%
2458	苏家屯	新南变	新施甲	10kV	600	255	43%	0	0	43%	0	0		是	2027年	100.00%
2459	苏家屯	新南变	新塔甲	10kV	584	332	57%	0	0	57%	0	0			2027年	100.00%
2460	苏家屯	新南变	新林线	10kV	600	143	24%	0	0	24%	0	0			2027年	100.00%
2461	苏家屯	新南变	新理线	10kV	553	442	80%	0	0	58%	0	0		是	2027年	100.00%
2462	苏家屯	新南变	新白线	10kV	600	39	7%	0	0	0%	0	0			2027年	100.00%
2463	浑南	新南变	新医甲	10kV	600	126	21%	0	0	0%	0	0				0.00%
2464	浑南	新南变	新智乙	10kV	600	89	15%	0	0	10%	0	0		是		100.00%
2465	浑南	新南变	新学线	10kV	600	270	45%	0	0	51%	0	0		是		83.36%
2466	浑南	新南变	新通线	10kV	600	260	43%	0	0	22%	0	0		是		66.80%
2467	苏家屯	新南变	新苏线	10kV	600	167	28%	0	0	28%	0	0			2027年	0.00%
2468	苏家屯	新南变	新恒线	10kV	600	312	52%	0	0	52%	0	0			2027年	100.00%
2469	苏家屯	新南变	新站线	10kV	600	141	24%	0	0	24%	0	0			2027年	100.00%
2470	苏家屯	新南变	新施乙	10kV	600	363	61%	0	0	61%	0	0		是	2027年	100.00%
2471	苏家屯	新南变	新丹线	10kV	600	288	48%	0	0	48%	0	0			2027年	100.00%
2472	苏家屯	新南变	新塔乙	10kV	584	355	61%	0	0	61%	0	0		是	2027年	100.00%
2473	苏家屯	新南变	新市线	10kV	553	208	38%	0	0	3%	0	0				100.00%
2474	浑南	新南变	新医乙	10kV	600	157	26%	0	0	0%	0	0				0.00%
2475	浑南	智慧变	智校线	10kV	600	350	58%	0	0	57%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2476	浑南	智慧变	智于甲	10kV	600	170	28%	0	0	0%	0	0				100.00%
2477	浑南	智慧变	智天线	10kV	600	480	80%	0	0	50%	0	0		是	2027年12月	100.00%
2478	浑南	智慧变	智科甲	10kV	600	114	19%	0	0	7%	0	0				0.00%
2479	浑南	智慧变	智航线	10kV	600	150	25%	0	0	0%	0	0				0.00%
2480	浑南	智慧变	智新甲	10kV	600	105	18%	0	0	0%	0	0				0.00%
2481	浑南	智慧变	智于乙	10kV	600	326	54%	0	0	40%	0	0				100.00%
2482	浑南	智慧变	智月线	10kV	600	163	27%	0	0	6%	3147	3147				100.00%
2483	浑南	智慧变	智科乙	10kV	600	113	19%	0	0	2%	4602	4602				0.00%
2484	浑南	智慧变	智新乙	10kV	600	97	16%	0	0	0%	4555	4555				0.00%
2485	于洪	赵家变	赵建甲	10kV	553	131	24%	0	0	41%	3478	3478				100.00%
2486	于洪	赵家变	赵潘线	10kV	553	87	16%	0	0	6%	4240	4240				100.00%
2487	于洪	赵家变	赵古乙	10kV	600	27	5%	0	0	2%	8885	8885				100.00%
2488	于洪	赵家变	赵建乙	10kV	600	110	18%	0	0	32%	1300	1300				100.00%
2489	于洪	赵家变	赵祝线	10kV	553	1	0%	0	0	0%	5729	5729				100.00%
2490	浑南	莫子山变	莫创甲	10kV	600	220	37%	0	0	35%	2425	2425				100.00%
2491	浑南	莫子山变	莫松线	10kV	600	370	62%	0	0	53%	0	0				100.00%
2492	浑南	莫子山变	莫航甲	10kV	600	430	72%	0	0	63%	0	0		是	2027年12月	100.00%
2493	浑南	莫子山变	莫航乙	10kV	600	310	52%	0	0	23%	866	866				100.00%
2494	浑南	莫子山变	莫创乙	10kV	600	360	60%	0	0	30%	0	0				100.00%
2495	浑南	莫子山变	莫园线	10kV	600	470	78%	0	0	43%	0	0				100.00%
2496	浑南	莫子山变	莫全线	10kV	656	133	20%	0	0	2%	7922	7922				0.00%
2497	东陵	白沙变	白湖乙	10kV	600	11.99	2%	0	0	2%	6028	6028				100.00%
2498	东陵	白沙变	白旺甲	10kV	600	1.75	0%	0	0	0%	9322	9322				100.00%
2499	东陵	白沙变	白湖甲	10kV	600	47.41	8%	0	0	2%	5414	5414				100.00%
2500	东陵	白沙变	白上甲	10kV	600	1.85	0%	0	0	0%	3686	3686				100.00%
2501	东陵	白沙变	白旺乙	10kV	600	1.52	0%	0	0	0%	9326	9326				100.00%
2502	东陵	白沙变	白上乙	10kV	600	1.45	0%	0	0	0%	9328	9328				100.00%
2503	沈北	核心变	心道线	10kV	553	63	11%	0	0	43%	4656	4656				100.00%
2504	沈北	核心变	核道甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	8620	8620				100.00%
2505	沈北	核心变	核农线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	5747	5747				0.00%
2506	沈北	核心变	心义线	10kV	553	5	1%	0	0	1%	0	0		是	2026年6月	100.00%
2507	沈北	核心变	核道乙	10kV	553	0	0%	0	0	0%	8620	8620				100.00%
2508	沈北	河北变	河王线	10kV	600	0	0%	0	0	0%	6235	6235				0%
2509	沈北	河北变	河农甲	10kV	600	3	1%	0	0	0%	6183	6183				0%
2510	沈北	河北变	河岗线	10kV	553	3	1%	0	0	0%	5695	5695				0%
2511	法库	赵贝堡	赵十线	10kV	553	123.37	22%	0	0	0%	3610	3610				0%
2512	法库	赵贝堡	赵泉线	10kV	553	0.4	0%	0	0	0%	5740	5740				0%
2513	法库	赵贝堡	赵冯线	10kV	553	0.4	0%	0	0	0%	5740	5740				0%
2514	法库	赵贝堡	赵李线	10kV	553	0.4	0%	0	0	0%	5740	5740				0%
2515	新民	沙河变	沙安线	10kV	200	378	189%	0	0	0%	0	0				0%
2516	新民	沙河变	沙哈乙	10kV	200	77	39%	0	0	0%	745	745				0%
2517	新民	沙河变	沙田线	10kV	200	365	183%	0	0	0%	0	0				0%

2025年四季度国网沈阳供电公司公用配变开放容量及负面情况

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量值(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	预计整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园7变电站202配电变压器	500	48.40%	0	0				-37.89%
2	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	教育新村1箱变1变压器	800	36.30%	0	0				-42.04%
3	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线双树中台	200	63.60%	0	0				-37.46%
4	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	龙湾北台	315	49.02%	0	0		是	2026年12月	-28.58%
5	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛北台	315	32.00%	182.7	182.7				-44.60%
6	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛南二台	315	57.14%	103.5	103.5				-30.29%
7	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	郑家屯照明	400	23.70%	265.2	265.2				-23.40%
8	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	刘家岗大棚台	100	22.00%	68	68				-58.23%
9	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	年家屯北台	200	77.40%	25.2	25.2				-38.55%
10	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	长岗村东台	400	86.00%	16	16	2025年4月	是	2026年12月	-39.39%
11	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	玉屏甲线大坝分10左1	400	13.20%	0	0		是		-45.57%
12	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	马龙村3.4组	400	23.30%	266.8	266.8				-35.81%
13	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	吉庆台村后吉庆台	200	43.80%	0	0		是	2026年6月	-39.26%
14	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	后老薄6号A	315	98.10%	0	0	2022年12月			-34.46%
15	和平	太原变	太原变040南十乙线	南十乙线36右1变压器	400	33.90%	0	0				-44.14%
16	大东	望花变	望花变70252二台乙线	二台乙线二台于17柱上变压器	315	56.38%	105.9	105.9				-37.65%
17	大东	望花变	望花变70252二台乙线	二台乙线二台于28柱上变压器	400	73.20%	67.2	67.2				-35.59%
18	大东	望花变	望花变70252二台乙线	二台乙线二台于23柱上变压器	315	46.03%	138.5	138.5				-39.52%
19	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园4变电站202配电变压器	500	26.40%	0	0				-45.01%
20	辽中	赵柳房变	赵柳房变92642赵茨线	李家窑照明	160	61.50%	45.6	45.6		是	2025年11月	-40.34%
21	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线双树7电井大棚	200	58.35%	0	0				-33.31%
22	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线肖兰中台	200	77.40%	0	0				-31.90%
23	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线大兰南台	400	34.20%	0	0				-33.56%
24	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线大兰北新井大棚	100	56.40%	0	0				-32.88%
25	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线55右2变压器	400	18.40%	0	0				-44.21%
26	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂山新村3变压器	800	10.00%	0	0		是	2026年12月	-40.32%
27	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城18楼12主变	500	23.36%	0	0		是	2027年12月	-43.87%
28	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园2变电站202配电变压器	500	46.56%	0	0				-41.65%
29	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期4变电站1号变	630	7.62%	0	0		是	2026年12月	-61.95%
30	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城18楼22主变	500	22.72%	0	0		是	2027年12月	-45.77%
31	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	四小东考核（2022微）	400	36.90%	0	0		是	2026年12月	-40.38%
32	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园3变电站202配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
33	和平	三好变	三好变178科技乙线	光河分4	315	33.02%	0	0				-35.75%
34	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线林机场宿舍	200	55.20%	0	0		是	2026年12月	-33.48%
35	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线自来水住宅	250	12.00%	0	0		是	2026年12月	-45.11%
36	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡13组北照明	100	24.00%	66	66				-35.35%
37	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊白家村南台公变台区	100	81.90%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-42.75%
38	和平	方型变	方型变430方文甲线	鲁园分5	200	68.50%	43	43				-41.39%
39	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局1#2主变	630	13.33%	483	483				-38.99%
40	和平	和平变	和平变148和铁甲线	沈铁太原佳园12主变	500	37.20%	264	264				-39.41%
41	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	乌伯牛变034吴家线供销社	50	101.20%	0	0	2024年6月			-24.65%
42	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	乌伯牛变034吴家线西地小区	30	56.00%	10.2	10.2		是	2026年12月	-35.74%
43	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排队	乌伯牛变034吴家线贺家照明	100	9.45%	0	0		是	2025年12月	-54.80%
44	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	创成春晓住宅一期	630	67.05%	0	0		是	2026年12月	-39.44%
45	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园5变电站202配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
46	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排队	回迁楼5箱变1变压器	1260	17.78%	0	0		是	2025年12月	-41.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
47	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线气象局北考核	100	46.20%	0	0		是	2026年12月	-34.98%
48	和平	和平变	和平变144南一乙线	白领大厦2主变	800	11.63%	0	0				-40.17%
49	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	海轮豪森2201配电变压器	630	63.81%	0	0		是	2026年12月	-39.76%
50	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线42左8右1变压器	400	42.50%	0	0				-42.03%
51	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干24右6右3	250	47.04%	0	0				-34.51%
52	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期2变电站2主变	800	22.88%	0	0		是	2027年12月	-32.55%
53	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期4变电站2主变	800	11.25%	0	0		是	2027年12月	-30.60%
54	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	玉屏甲线18右8	200	57.50%	0	0		是		-32.40%
55	大东	望花变	望花变70270二台甲线	二台甲线二台于12左3柱上变压器	630	67.81%	139.8	139.8				-53.97%
56	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线49	400	7.25%	0	0		是	2026年12月	-41.59%
57	和平	和平变	和平变186和铁乙线	pms_南十乙线36左15	400	14.00%	304	304				-42.27%
58	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线51国管变	100	43.80%	0	0		是	2026年12月	-42.03%
59	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线53国管变	100	0.00%	0	0		是	2026年12月	-218.09%
60	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线49考核	315	58.67%	0	0		是	2026年12月	-33.20%
61	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线残联住宅	400	57.90%	0	0				-35.50%
62	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线三小住宅楼	100	68.10%	0	0		是	2026年12月	-35.36%
63	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	张家湾南台	315	70.86%	0	0		是	2026年12月	-32.69%
64	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	书香苑住宅201配电变压器	500	37.44%	0	0		是	2026年12月	-36.67%
65	和平	太原变	太原变040南十乙线	南十乙线36右2变压器	400	20.70%	0	0				-26.74%
66	和平	和平变	和平变168同南乙线	亚洲时尚12主变	630	51.05%	245.4	245.4				-43.43%
67	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	勾家屯照明（2021微）	400	18.90%	284.4	284.4				-25.17%
68	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊下万村南台公变台区	400	27.00%	0	0		是	2026年12月	-38.07%
69	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线双树北新台	400	16.80%	0	0				-23.52%
70	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线肖兰南台	400	25.20%	0	0				-28.12%
71	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线肖兰孙家岗灯	250	77.76%	0	0				-36.77%
72	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线大兰五组大棚	100	37.20%	0	0				-46.48%
73	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线大兰棚菜	200	25.60%	0	0				-40.07%
74	大东	望花变	望花变70270二台甲线	上园3箱变1变压器	630	56.38%	211.8	211.8				-33.84%
75	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园1变电站202配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
76	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期1变电站202间隔配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2026年12月	-43.34%
77	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	西塔铁路2号变	500	56.40%	0	0		是	2025年12月	-33.55%
78	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	西塔22变压器	800	45.38%	0	0		是	2025年12月	-40.84%
79	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	金豪大厦2变压器	500	52.16%	189.2	189.2				-41.88%
80	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	范家2、3组照明（微）	200	49.60%	80.8	80.8				-37.50%
81	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	久才岗村六组（微）	400	47.55%	0	0		是	2026年6月	-37.36%
82	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	教育新村2箱变1变压器	800	65.63%	0	0				-42.43%
83	和平	太原变	太原变058南七甲线	海口分12	315	59.68%	0	0				-40.16%
84	和平	方型变	方型变444方青乙线	云集分6	315	48.57%	0	0		是	2025年	-31.47%
85	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线曲轴职工宿舍	100	29.70%	0	0		是	2026年12月	-37.32%
86	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城18楼32主变	500	24.32%	0	0		是	2027年12月	-41.29%
87	和平	太原变	太原变042南十甲线	军区联勤公寓201配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
88	和平	太原变	太原变042南十甲线	军区联勤公寓202配电变压器	400	21.00%	0	0				-45.59%
89	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线飞龙住宅楼	100	69.90%	0	0		是	2026年12月	-37.62%
90	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线79	315	95.49%	0	0	2024年6月	是		-40.00%
91	辽中	赵柳房变	赵柳房变92642赵茨线	忙牛屯照明台	100	88.20%	1.8	1.8	2022年12月	是	2025年11月	-41.10%
92	和平	太原变	太原变082温州线	温州城12主变压器	630	18.10%	453	453				-43.29%
93	和平	太原变	太原变082温州线	温州城22主变	630	8.63%	512.6	512.6				-44.67%
94	和平	太原变	太原变082温州线	温州城32主变	630	16.76%	461.4	461.4				-39.93%
95	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线50左3变压器	400	40.50%	0	0				-44.35%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
96	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	老观坨变138后老薄线老观坨5灯	200	94.20%	0	0	2025年8月			-39.35%
97	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	老观坨变138后老薄线大坨子6灯	200	131.40%	0	0	2025年4月			-40.24%
98	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	西地照明(2020微)	200	49.40%	81.2	81.2				-39.97%
99	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	新光住宅1箱变1变压器	630	12.38%	489	489				-43.60%
100	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	开发区变263伟家线太平北一台	630	18.57%	0	0				-37.91%
101	辽中	赵柳房变	赵柳房变92642赵茨线	羿桥照明	400	114.90%	0	0	2024年7月			-41.59%
102	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	刘家岗南台（微）	400	37.80%	208.8	208.8				-29.12%
103	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	种子公司1	160	55.88%	0	0		是	2026年12月	77.20%
104	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线55右1变压器	400	20.70%	0	0				-40.98%
105	和平	和平变	和平变168同南乙线	亚洲时尚22主变	500	28.00%	310	310				-33.11%
106	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	信合李树佳外贸楼变压器	630	48.38%	0	0		是	2026年12月	-39.29%
107	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	农机汽贸信和住宅楼	400	60.80%	0	0		是	2026年12月	-50.72%
108	和平	南湖变	南湖变474南昌线	昌鑫1变电站201间隔配电变压器	800	14.63%	0	0				-42.94%
109	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	沈铁砂山1变压器	630	15.87%	0	0		是		-42.27%
110	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	沈铁砂山2配电变压器	630	20.95%	0	0		是		-40.10%
111	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园6变电站202配电变压器	500	17.60%	0	0				-10.03%
112	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变222中心街线减速机住宅	200	83.20%	0	0	2023年6月			-28.92%
113	和平	太原变	太原变042南十甲线	西安分12左2变压器	400	41.70%	0	0				-43.86%
114	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技政局5#2主变	630	11.11%	497	497				-40.14%
115	和平	方型变	方型变438方文乙线	三院分9+1	400	39.75%	201	201				-41.24%
116	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	八家村照明（2020微）	200	48.00%	84	84				-37.32%
117	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	马家房村北台（2020微）	400	37.60%	0	0		是	2026年6月	-34.51%
118	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	徐家屯南台（2020微）	400	17.10%	291.6	291.6				-19.89%
119	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线长岗子村陈家坟棚花	200	37.40%	105.2	105.2				-67.67%
120	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线八家村3组	100	32.60%	57.4	57.4				-39.67%
121	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊霍家村中台公变台区	100	62.70%	0	0		是	2026年12月	-42.17%
122	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线马龙村1.2组	80	64.50%	20.4	20.4				-41.54%
123	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线马龙村六八九组	400	19.80%	280.8	280.8				-48.44%
124	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊霍家村南台公变台区	100	66.90%	0	0		是	2026年12月	-29.69%
125	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线马龙村七组照明	200	20.90%	138.2	138.2				-23.01%
126	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线郑士卜村2.3组	400	26.35%	254.6	254.6				-32.81%
127	和平	方型变	方型变466南三乙线	南三千73省宅2用户201间隔配电变压器	500	46.00%	220	220				-42.82%
128	和平	展览变	展览变846二经甲线	二经甲线40左2	400	44.70%	181.2	181.2				-42.70%
129	和平	方型变	方型变438方文乙线	近江西分6	315	67.94%	69.5	69.5				-46.37%
130	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	马家南台（2022微）	200	30.80%	118.4	118.4				-27.02%
131	和平	市府变	市府变580北市甲线	平和苑2主变	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-38.20%
132	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房10组照明	400	48.90%	164.4	164.4				-38.10%
133	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房13组照明	200	42.60%	94.8	94.8				-39.58%
134	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线龙湾住宅	50	75.60%	0	0		是	2026年12月	-39.39%
135	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡八组照明	400	13.50%	306	306				-23.82%
136	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡1组照明	200	57.30%	65.4	65.4				-32.91%
137	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡3组照明	200	12.83%	154.35	154.35				-36.08%
138	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡2组照明	400	9.90%	320.4	320.4				-32.38%
139	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡4组照明	100	18.30%	71.7	71.7				-15.38%
140	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡5组照明	200	26.85%	126.3	126.3				-22.52%
141	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡6.7组照明	200	24.60%	130.8	130.8				-34.06%
142	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡8.14组照明	100	73.60%	16.4	16.4				-33.61%
143	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡9.15组照明	100	78.40%	11.6	11.6				-43.73%
144	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线永丰9组照明	400	84.30%	22.8	22.8	2025年10月			-14.55%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
145	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡 1 3 组南照明	100	61.05%	28.95	28.95				-34.84%
146	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡11组照明	100	61.20%	28.8	28.8				-36.53%
147	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡10组照明	200	25.50%	129	129				-41.84%
148	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线镇住宅2	315	79.75%	0	0		是	2026年12月	-40.72%
149	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期5变电站201配电变压器	630	11.43%	0	0		是	2026年12月	-70.43%
150	和平	和平变	和平变186和铁乙线	南十乙线36左14	315	60.95%	91.5	91.5				-43.99%
151	和平	太原变	太原变042南十甲线	西安分14变压器	400	52.50%	0	0				-41.43%
152	和平	太原变	太原变042南十甲线	太原变042南十甲线沈后分1+1	315	17.78%	0	0				-41.78%
153	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线42左3	315	31.43%	0	0				-44.30%
154	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线42左6	315	28.25%	0	0				-46.22%
155	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线42左7	315	75.24%	0	0				-45.69%
156	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线42左10	315	54.92%	0	0				-47.90%
157	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线50右2	315	8.25%	0	0				5.42%
158	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线59左5	315	34.92%	0	0				-48.41%
159	和平	太原变	太原变042南十甲线	西安分3变压器	400	27.90%	0	0				-40.62%
160	和平	太原变	太原变042南十甲线	西安分4+1	400	45.90%	0	0				-44.01%
161	和平	太原变	太原变042南十甲线	西安分8右2+2变压器	400	37.50%	0	0				-35.69%
162	和平	太原变	太原变042南十甲线	西安分8右5变压器	400	60.90%	0	0				-28.02%
163	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线28右3	500	23.52%	0	0				-34.52%
164	和平	方型变	方型变438方文乙线	方文乙线5+1	315	85.71%	13.5	13.5	2025年8月			-40.20%
165	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干110	100	42.40%	0	0				-42.92%
166	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干108	315	57.14%	0	0				-45.72%
167	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干105	315	86.98%	0	0	2022年12月			-36.45%
168	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干103	400	94.50%	0	0	2025年9月			-51.38%
169	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干112右9+1	200	20.50%	0	0				-37.06%
170	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干112右17	315	52.38%	0	0				-37.97%
171	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干112右15右2	315	27.62%	0	0				-46.75%
172	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干95	315	83.17%	0	0	2022年12月			-47.13%
173	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干92	400	96.60%	0	0	2025年9月			-34.31%
174	大东	望花变	望花变70270二台甲线	二台甲线二台干6左6柱上变压器	315	16.76%	230.7	230.7				-50.31%
175	大东	望花变	望花变70270二台甲线	二台甲线二台干12左10柱上变压器	400	58.20%	127.2	127.2				-44.01%
176	大东	望花变	望花变70270二台甲线	二台甲线二台干12左11柱上变压器	400	57.25%	131	131				-44.40%
177	大东	望花变	望花变70270二台甲线	二台甲线二台干12左2右5柱上变压器	400	60.90%	116.4	116.4				-41.45%
178	和平	太原变	太原变040南十乙线	南十乙线47	315	40.32%	0	0				-40.10%
179	和平	太原变	太原变040南十乙线	pms 南十乙线49+1	400	84.50%	0	0	2025年8月			-43.21%
180	和平	太原变	太原变040南十乙线	南十乙线54	315	57.78%	0	0				-43.08%
181	和平	方型变	方型变438方文乙线	三院分5	250	27.52%	156.2	156.2				-41.56%
182	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	粮善乙线粮善干6	315	56.19%	106.5	106.5				-44.84%
183	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	粮善乙线粮善干8	315	71.43%	58.5	58.5				-50.82%
184	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	粮善乙线粮善干10	315	40.63%	155.5	155.5				-43.39%
185	和平	方型变	方型变466南三乙线	南三乙线77右1	400	35.75%	217	217				-46.79%
186	和平	方型变	方型变466南三乙线	南三乙线76之1	315	28.89%	192.5	192.5				-26.71%
187	和平	方型变	方型变466南三乙线	南三乙线65	160	16.88%	117	117				-28.51%
188	和平	三好变	三好变178科技乙线	计量分2	315	68.89%	0	0				-43.89%
189	和平	三好变	三好变178科技乙线	计量分6	400	80.25%	0	0	2023年8月			-39.74%
190	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	粮善乙线粮善干14左2左4-1	315	21.27%	216.5	216.5				-40.47%
191	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	粮善乙线粮善干14左3之1	200	45.60%	88.8	88.8				-44.39%
192	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	粮善乙线粮善干14左3之2	100	29.10%	60.9	60.9				-42.90%
193	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	粮善乙线粮善干14左8	315	74.16%	49.9	49.9				-42.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
194	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	粮善乙线粮善干4左5	315	42.22%	150.5	150.5				-43.71%
195	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	粮善乙线粮善干17右4	315	72.70%	54.5	54.5				-43.22%
196	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	粮善乙线粮善干17右1	315	48.57%	130.5	130.5				-43.65%
197	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	粮善乙线粮善干31左8	250	67.84%	55.4	55.4				-42.04%
198	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	粮善乙线粮善干31左9-1	315	51.43%	121.5	121.5				-39.07%
199	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	粮善干43	315	61.71%	89.1	89.1				-46.09%
200	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	粮善干37右6	315	24.44%	206.5	206.5				-38.80%
201	和平	方型变	方型变452中兴乙线	南湖分7左1	315	69.21%	65.5	65.5				-35.81%
202	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线27左3	400	44.40%	0	0		是	2026年12月	-34.00%
203	大东	望花变	望花变70242上园乙线	南路乙线南路干76右1	100	43.60%	0	0				-48.19%
204	大东	望花变	望花变70242上园乙线	南路乙线南路干93	315	38.41%	0	0				-53.61%
205	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	玉屏甲线大坝分3左1	315	34.29%	0	0		是		-38.66%
206	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	大坝分7左1	315	46.86%	0	0		是		-46.90%
207	和平	太原变	太原变040南十乙线	南十乙线10	400	41.20%	0	0				-35.39%
208	和平	太原变	太原变040南十乙线	南十乙线13	315	25.08%	0	0				-39.86%
209	和平	太原变	太原变040南十乙线	南十乙线18右3	315	101.71%	0	0	2024年12月			-41.34%
210	和平	太原变	太原变040南十乙线	南十乙线30	315	43.81%	0	0				-32.12%
211	和平	太原变	太原变040南十乙线	南十乙线221	315	52.70%	0	0				-37.22%
212	和平	太原变	太原变040南十乙线	南十乙线37	315	73.65%	0	0				-38.62%
213	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线南湖分9+1	315	35.24%	172.5	172.5				-41.24%
214	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线南湖分13+1	315	13.33%	241.5	241.5				-42.01%
215	和平	方型变	方型变450中兴甲线	中兴甲线84右4+1	315	80.63%	0	0	2022年12月			-40.31%
216	和平	方型变	方型变450中兴甲线	中兴甲线65右2	400	72.00%	0	0				-43.72%
217	和平	方型变	方型变450中兴甲线	中兴甲线65右3	315	53.65%	0	0				-43.75%
218	和平	方型变	方型变450中兴甲线	中兴甲线65右6	315	93.33%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-39.68%
219	和平	太原变	太原变058南七甲线	海口分9#	315	53.33%	0	0				-39.59%
220	和平	太原变	太原变058南七甲线	海口分16#	315	67.62%	0	0				-41.34%
221	和平	方型变	方型变438方文乙线	方文乙线三院分25	315	69.71%	63.9	63.9				-31.69%
222	和平	方型变	方型变438方文乙线	方文乙线三院分26	400	25.20%	259.2	259.2				-45.66%
223	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干31右1	200	18.40%	0	0				-31.69%
224	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	玉屏乙线3	400	10.20%	0	0		是	2026年12月	-41.61%
225	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	玉屏乙线12	400	30.80%	0	0		是	2026年12月	-51.65%
226	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	大坝分4	400	54.90%	0	0		是		-45.69%
227	和平	方型变	方型变430方文甲线	方文甲线4左2	400	64.80%	100.8	100.8				-38.80%
228	和平	方型变	方型变430方文甲线	方文甲线4左5	315	52.38%	118.5	118.5				-45.61%
229	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	大坝分6右2	400	54.30%	0	0		是		-38.62%
230	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	大坝分6右3左1	200	33.60%	0	0		是		-51.46%
231	和平	青年变	青年变366青北线	青北线86右1	315	67.81%	0	0		是		-39.31%
232	和平	展览变	展览变876二经乙线	东纬分3	315	55.87%	0	0				-40.89%
233	和平	展览变	展览变876二经乙线	东纬分4	400	90.00%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-41.23%
234	和平	展览变	展览变876二经乙线	东纬分5	315	80.95%	0	0	2025年8月			-45.41%
235	和平	展览变	展览变876二经乙线	东纬分9	500	39.12%	0	0				-44.12%
236	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线44	400	73.20%	0	0				-36.50%
237	和平	方型变	方型变430方文甲线	方文甲线三院分13右2右2	315	111.11%	0	0	2023年8月	是	2025年12月	-39.98%
238	和平	方型变	方型变430方文甲线	方文甲线三院分13右2右3	315	59.05%	97.5	97.5				-44.15%
239	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线57	315	80.76%	0	0	2024年6月			-47.05%
240	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	光荣分21	315	35.56%	171.5	171.5				-76.07%
241	和平	方型变	方型变438方文乙线	三院分9	315	45.08%	141.5	141.5				-37.76%
242	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	木场甲线木场干9菜站分3右1	250	16.00%	0	0				-44.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
243	大东	粮仓变	粮仓变556本场甲线	本场甲线本场干9菜站分10右4	315	66.67%	0	0				-48.72%
244	大东	粮仓变	粮仓变556本场甲线	本场甲线本场干9菜站分9左1	200	53.10%	0	0				-52.05%
245	和平	太原变	太原变056南七乙线	和平分15	315	55.24%	0	0				-39.36%
246	和平	太原变	太原变056南七乙线	祥云家园变电站3号高压柜2主变	500	15.36%	0	0				-34.95%
247	和平	太原变	太原变056南七乙线	宜春3变电站3号高压柜2主变	630	46.48%	0	0				-50.48%
248	和平	太原变	太原变056南七乙线	太平里变电站一次2变压器柜2主变	630	28.95%	0	0				-39.87%
249	和平	太原变	太原变056南七乙线	光复变电站3高压柜2主变	500	51.20%	0	0				-45.28%
250	和平	太原变	太原变058南七甲线	铁路南七变电站2号高压柜主变	630	48.25%	0	0				-43.65%
251	和平	方型变	方型变452中兴乙线	长兴家园变电站3号高压柜2主变	630	23.62%	418.2	418.2				-42.74%
252	和平	三好变	三好变166文体甲线	华地一次2主变	630	32.76%	360.6	360.6				-36.80%
253	和平	方型变	方型变438方文乙线	中润科技城1主变	800	18.00%	576	576				-41.28%
254	和平	三好变	三好变166文体甲线	东大南区住宅一次1主变	500	36.80%	266	266				-48.63%
255	和平	三好变	三好变166文体甲线	丽阳馨苑小区一次2主变	800	28.00%	496	496				-41.35%
256	和平	太原变	太原变042南十甲线	沈后太原南1一次1#主变	315	50.29%	0	0				-46.59%
257	和平	太原变	太原变042南十甲线	沈后太原南1一次2#主变	630	38.41%	0	0				-52.42%
258	和平	太原变	太原变042南十甲线	沈后太原南2一次1主变	315	116.19%	0	0	2022年12月	是		-40.63%
259	和平	太原变	太原变042南十甲线	沈后太原南2一次2#主变	315	59.43%	0	0				0.00%
260	和平	太原变	太原变042南十甲线	新华路142主变	315	29.21%	0	0				-40.89%
261	和平	太原变	太原变042南十甲线	天泰公寓一次1#主变	400	0.00%	0	0				0.00%
262	和平	太原变	太原变042南十甲线	天泰公寓一次2主变	400	18.00%	0	0				-50.56%
263	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	和平新村2主变	630	40.32%	313	313				-39.06%
264	和平	太原变	太原变042南十甲线	砂阳铁路高层1主变	630	16.38%	0	0				-42.84%
265	和平	太原变	太原变042南十甲线	集智大厦1一次1#主变	800	19.88%	0	0				-32.98%
266	和平	太原变	太原变042南十甲线	集智大厦1一次2#主变	800	18.00%	0	0				-39.82%
267	和平	太原变	太原变042南十甲线	集智大厦2一次1#主变	800	12.00%	0	0				-39.36%
268	和平	太原变	太原变040南十乙线	胜利小区一次1#主变	400	89.10%	0	0	2025年6月			-36.15%
269	和平	广州变	广州变482广东甲线	2主变延安里(用户)	630	0.00%	0	0				0.00%
270	和平	太原变	太原变040南十乙线	南宁花园11主变	630	0.00%	0	0				0.00%
271	和平	太原变	太原变040南十乙线	南宁花园12主变	630	47.24%	0	0				-40.54%
272	和平	太原变	太原变040南十乙线	南宁花园22主变	630	39.37%	0	0				-45.02%
273	和平	太原变	太原变040南十乙线	嘉禾12主变	630	12.38%	0	0				-38.60%
274	和平	青年变	青年变368青二线	2主变三八里1	630	36.95%	0	0		是		100.00%
275	和平	太原变	太原变040南十乙线	嘉禾22主变	630	22.54%	0	0				-38.99%
276	和平	太原变	太原变040南十乙线	玉麟花园12主变	500	45.20%	0	0				-31.84%
277	和平	太原变	太原变040南十乙线	玉麟花园22主变	500	31.20%	0	0				-43.73%
278	和平	青年变	青年变368青二线	2主变军区政治部住宅	500	18.40%	0	0		是		-36.75%
279	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭1#2#主变	400	27.00%	252	252				-36.55%
280	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭3#2#主变	500	29.20%	304	304				-41.62%
281	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭4#2#主变	500	36.80%	266	266				-35.23%
282	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭5#2#主变	630	22.86%	423	423				-39.26%
283	和平	展览变	展览变866展科甲线	中医一次1#主变	315	46.86%	135.9	135.9				-46.23%
284	和平	南湖变	南湖变472文萃甲线	三好一次2#主变	500	2.40%	0	0				-21.74%
285	和平	三好变	三好变148科技甲线	宏达一次变1#主变	500	69.60%	102	102				-44.07%
286	和平	三好变	三好变148科技甲线	宏达一次2#主变	500	0.00%	450	450				0.00%
287	和平	三好变	三好变148科技甲线	文化路小区一次1主变	315	83.17%	21.5	21.5	2025年8月			-21.47%
288	和平	三好变	三好变148科技甲线	文化路小区一次2#主变	500	61.44%	142.8	142.8				-47.44%
289	和平	三好变	三好变148科技甲线	音乐3一次1#主变	315	56.76%	104.7	104.7				-25.27%
290	和平	方型变	方型变438方文乙线	冠芳园地下一次1#主变	800	44.40%	364.8	364.8				-38.22%
291	和平	方型变	方型变438方文乙线	冠芳园地下一次2#主变	800	25.80%	513.6	513.6				-43.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
292	和平	方型变	方型变438方文乙线	冠芳园1一次1#主变	630	31.43%	369	369				-42.00%
293	和平	方型变	方型变438方文乙线	冠芳园1一次2#主变	630	35.24%	345	345				-37.60%
294	和平	方型变	方型变438方文乙线	冠芳园2一次变1#主变	630	51.11%	245	245				-39.26%
295	和平	三好变	三好变178科技乙线	金源新村一次2#主变	630	35.43%	0	0				-36.93%
296	和平	三好变	三好变178科技乙线	三好中科仪一次2主变	200	0.80%	0	0				0.00%
297	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡1变电站1变压器	630	20.95%	180.128	180.128				-43.63%
298	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡2变电站1变压器	630	25.90%	180.128	180.128				-41.97%
299	和平	三好变	三好变178科技乙线	三好计算所一次2#主变	200	18.60%	0	0				-42.84%
300	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡3变电站1变压器	630	22.48%	180.128	180.128				-41.73%
301	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡4变电站1变压器	630	19.43%	180.128	180.128				-40.81%
302	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡5变电站1变压器	630	21.33%	180.128	180.128				-45.85%
303	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡6变电站1变压器	630	29.71%	180.128	180.128				-36.45%
304	和平	三好变	三好变178科技乙线	奉天硅谷一次2#主变	1000	30.00%	0	0				-44.65%
305	和平	方型变	方型变482光荣甲线	城中花园22主变	630	10.67%	0	0		是		-35.32%
306	和平	方型变	方型变484光荣乙线	1#主变光荣街39	630	23.33%	0	0				-39.46%
307	和平	方型变	方型变484光荣乙线	2#主变光荣街39	630	30.95%	0	0				-40.08%
308	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣街41主变	630	20.48%	0	0				-36.46%
309	和平	方型变	方型变484光荣乙线	晋江变电站1主变	500	64.32%	0	0				-39.52%
310	和平	方型变	方型变484光荣乙线	晋江变电站2主变	500	30.40%	0	0				-42.72%
311	和平	方型变	方型变484光荣乙线	电科院光荣街主变	400	4.20%	0	0				-57.31%
312	和平	太原变	太原变044南五乙线	太原22主变	500	44.80%	0	0				-41.85%
313	和平	太原变	太原变040南十乙线	玉麟花园32主变	630	28.95%	0	0				-42.17%
314	和平	太原变	太原变040南十乙线	玉麟花园42主变	400	48.40%	0	0				-41.10%
315	和平	方型变	方型变482光荣甲线	2#主变格林	800	21.00%	0	0		是		-36.13%
316	和平	太原变	太原变040南十乙线	鑫荣家园12主变	800	35.63%	0	0				-36.80%
317	和平	青年变	青年变362青好线	工学里1#主变	630	61.90%	0	0		是		-42.35%
318	和平	太原变	太原变040南十乙线	鑫荣家园22主变	800	12.75%	0	0				-47.07%
319	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	民航住宅3箱变1变压器	400	19.20%	0	0				-44.51%
320	和平	方型变	方型变742方学乙线	文澜尊邸一次2主变	500	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
321	和平	方型变	方型变742方学乙线	东大高层一次2#主变	800	18.30%	0	0		是	2026年12月	-41.88%
322	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	民航住宅4箱变1变压器	630	21.71%	0	0				-38.95%
323	和平	花园变	花园变56753花三甲线	万科紫金园22主变	500	23.60%	332	332				-40.53%
324	和平	青年变	青年变364青文线	2#主变兴盛	630	72.38%	0	0		是		-51.76%
325	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	府北1变电站3号高压柜2主变	400	68.00%	0	0		是	2027年12月	-43.36%
326	和平	花园变	花园变56768花三乙线	音乐12主变	500	25.60%	0	0				-39.86%
327	和平	青年变	青年变364青文线	2主变兴盛2	800	93.90%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-42.08%
328	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	府北2变电站3号高压柜2主变	400	49.80%	0	0		是	2027年12月	-41.09%
329	和平	青年变	青年变364青文线	使馆主变	400	23.10%	0	0		是		-38.88%
330	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	府北3变电站3号高压柜2主变	500	43.60%	0	0		是	2027年12月	-39.38%
331	和平	花园变	花园变56772花丽乙线	通达新村一次2主变	630	43.05%	295.8	295.8				-41.29%
332	和平	花园变	花园变56753花三甲线	金碧花园一次2变	800	38.63%	411	411				-42.25%
333	和平	花园变	花园变56754花丽甲线	通达新村2一次2主变	800	40.40%	360.256	360.256				-50.01%
334	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界花园10#2#主变	1250	19.52%	173.2	173.2				-44.22%
335	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界花园11#2#主变	630	0.00%	173.2	173.2				0.00%
336	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界花园12#2#主变	630	30.10%	173.2	173.2				-38.56%
337	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界花园C区2#主变	630	14.92%	173.2	173.2				-44.29%
338	和平	花园变	花园变774花景线	新世界花园D组团1#2#主变	630	20.19%	439.8	439.8				-37.87%
339	和平	花园变	花园变774花景线	新世界花园D组团2#2#主变	630	15.24%	471	471				-37.86%
340	沈河	南湖变	南湖变450雨坛甲线	春田变电站2变压器	630	58.10%	201	201				-42.52%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
341	和平	青年变	青年变368青二线	1主变业电新村22	1250	27.84%	0	0		是		-24.75%
342	和平	太原变	太原变046南五甲线	和平广场节能住宅和平广场节能住宅2变压器	500	34.40%	0	0		是	2025年	-48.34%
343	和平	方型变	方型变444方青乙线	八卦变电站一次2变压器柜主变	400	54.00%	0	0		是	2025年	-49.15%
344	和平	方型变	方型变444方青乙线	八卦变电站一次1变压器柜主变	400	74.40%	0	0		是	2025年	-39.44%
345	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	机电管理局变电站2号高压柜主变	315	54.48%	111.9	111.9				-45.64%
346	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经3变电站一次2变压器柜2主变	500	16.32%	0	0				-38.91%
347	和平	展览变	展览变846二经甲线	馨静园变电站一次2变压器柜2主变	500	17.60%	362	362				-37.57%
348	和平	方型变	方型变442方青甲线	昊天家园2主变	630	0.00%	0	0		是	2025年	0.00%
349	和平	方型变	方型变444方青乙线	云集西1主变	630	23.62%	0	0		是	2025年	-50.97%
350	和平	方型变	方型变444方青乙线	云集西2主变	630	17.14%	0	0		是	2025年	100.00%
351	和平	方型变	方型变444方青乙线	云集1#主变	315	24.38%	0	0		是	2025年	-47.20%
352	和平	方型变	方型变450中兴甲线	铁厦家园1变电站3号高压柜2主变	630	17.46%	0	0				-42.58%
353	和平	太原变	太原变044南五乙线	美龙家园1#2#变压器	630	20.00%	0	0				-44.46%
354	和平	方型变	方型变450中兴甲线	铁厦家园2变电站3号高压柜2主变	630	18.73%	0	0				-40.67%
355	和平	方型变	方型变480方太乙线	民主西路2变压器	630	24.00%	0	0				-41.93%
356	和平	方型变	方型变450中兴甲线	万丽城变电站3号高压柜2主变	630	18.67%	0	0				-40.13%
357	和平	方型变	方型变480方太乙线	民主西路2#2#变压器	630	42.86%	0	0				-41.32%
358	和平	花园变	花园变774花景线	新世界花园D组团3#2#主变	500	15.20%	374	374				-44.78%
359	和平	花园变	花园变774花景线	新世界花园D组团42#主变	400	23.20%	267.2	267.2				-36.91%
360	和平	太原变	太原变050先锋线	太原12变压器	315	75.43%	0	0		是	2025年12月	-43.57%
361	和平	方型变	方型变482光荣甲线	城中花园12#主变	630	13.33%	0	0		是		-47.04%
362	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	北五经街45号变电站一次1变压器柜2主变	500	0.00%	0	0				0.00%
363	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经海洋变电站一次2变压器柜2主变	630	55.24%	0	0				-37.51%
364	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	鹿鸣春变电站一次2变压器柜2主变	630	44.57%	286.2	286.2				-23.60%
365	和平	青年变	青年变368青二线	2主变三八里2	630	35.56%	0	0		是		-43.73%
366	和平	展览变	展览变876二经乙线	2主变二经公安	200	40.00%	0	0				-65.36%
367	和平	展览变	展览变876二经乙线	2主变二经五里	630	64.76%	0	0				-46.05%
368	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	进华变电站一次2变压器柜2主变	400	84.00%	0	0	2022年12月			-42.54%
369	和平	马路湾	马路湾变658马二乙线	和平北大街2主变	250	40.64%	123.4	123.4				-48.81%
370	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂南路1#变压器	400	56.80%	0	0		是	2026年12月	-44.18%
371	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	丰泽花园2#2主变	630	36.19%	0	0		是		-38.22%
372	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂阳2#1#变压器	630	45.46%	0	0		是	2026年12月	-52.61%
373	和平	方型变	方型变426宁波甲线	沈铁南82主变	500	32.00%	0	0				-43.39%
374	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	2主变金盛园	400	25.20%	0	0		是		-50.47%
375	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	2主变百合园	500	32.00%	0	0		是		-40.07%
376	和平	展览变	展览变842展方甲线	军区离退休住宅2主变	630	12.70%	487	487				-38.51%
377	和平	南湖变	南湖变454南体线	五里河大厦12主变	630	15.87%	467	467				-51.64%
378	和平	南湖变	南湖变454南体线	五里河大厦22主变	630	12.38%	489	489				-29.04%
379	和平	方型变	方型变476方学甲线	1主变卧波苑1#	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
380	和平	方型变	方型变476方学甲线	2主变卧波苑1#	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	-60.66%
381	和平	方型变	方型变476方学甲线	1主变卧波苑2#	630	15.87%	0	0		是	2026年12月	-462.31%
382	和平	方型变	方型变476方学甲线	2主变卧波苑2#	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
383	和平	方型变	方型变476方学甲线	1主变卧波苑3#	630	24.63%	0	0		是	2026年12月	-428.09%
384	和平	方型变	方型变476方学甲线	2主变卧波苑3#	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
385	和平	方型变	方型变476方学甲线	1主变卧波苑4#	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
386	和平	方型变	方型变476方学甲线	2主变卧波苑4#	630	14.86%	0	0		是	2026年12月	-36.18%
387	和平	方型变	方型变476方学甲线	2主变卧波苑5#	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
388	和平	太原变	太原变058南七甲线	宜昌1变电站2号高压柜1主变	630	12.86%	0	0				-39.66%
389	和平	和平变	和平变178和海线	海悦大厦2主变	630	0.00%	567	567				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
390	和平	太原变	太原变058南七甲线	中兴商业大厦变电站3号高压柜2主变	400	30.00%	0	0				-39.94%
391	和平	三好变	三好变192中雁线	中雁12主变	1600	39.06%	815	815				-35.27%
392	和平	三好变	三好变192中雁线	中雁22主变	1600	36.56%	855	855				-43.24%
393	和平	太原变	太原变058南七甲线	美龙家园2变电站3号高压柜2主变	800	17.00%	0	0				-39.60%
394	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	东方香榭里一期2配电变压器	500	16.00%	370	370				-41.97%
395	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸1#2主变	630	12.06%	0	0		是	2026年12月	-37.01%
396	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸2#1主变	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	-37.61%
397	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸3#1主变	500	8.64%	0	0		是	2026年12月	-38.53%
398	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸4#2主变	500	11.52%	0	0		是	2026年12月	-38.71%
399	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸5#1主变	630	11.43%	0	0		是	2026年12月	-44.23%
400	和平	三好变	三好变184银科线	艾特国际公寓2主变	500	0.00%	0	0				0.00%
401	和平	三好变	三好变184银科线	艾特国际公寓2楼2主变	630	10.92%	0	0				-29.84%
402	和平	三好变	三好变184银科线	艾特国际公寓3楼2主变	1600	8.75%	0	0				-42.36%
403	和平	三好变	三好变184银科线	艾特国际公寓4楼2主变	800	12.30%	0	0				-41.44%
404	和平	三好变	三好变184银科线	艾特国际公寓5楼2主变	800	10.80%	0	0				-49.03%
405	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地12主变	800	37.50%	420	420				-36.11%
406	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地22主变	500	48.80%	206	206				-39.02%
407	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地32主变	500	42.80%	236	236				-2.12%
408	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地42主变	800	30.75%	474	474				-37.92%
409	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地52主变	630	31.62%	367.8	367.8				-38.65%
410	和平	和平变	和平变148和铁甲线	先锋家园12主变	630	15.24%	471	471				-41.77%
411	和平	和平变	和平变148和铁甲线	先锋家园22主变	630	16.19%	465	465				-42.12%
412	和平	和平变	和平变148和铁甲线	先锋家园32主变	630	20.32%	439	439				-43.59%
413	和平	太原变	太原变056南七乙线	电业红星变电站3号高压柜2主变	500	16.40%	0	0				-56.16%
414	和平	广州变	广州变492广东乙线	桂阳南一次2主变	400	87.00%	0	0	2025年8月			-37.45%
415	和平	广州变	广州变480柳州乙线	桂阳北一次2主变	630	45.08%	0	0		是	2027年12月	-44.27%
416	和平	和平变	和平变148和铁甲线	豪隆世家变电站202间隔变压器	630	20.19%	439.8	439.8				-50.16%
417	和平	太原变	太原变050先锋线	枫景名城42主变	630	16.38%	0	0		是	2025年12月	-93.32%
418	和平	太原变	太原变050先锋线	枫景名城52主变	630	27.43%	0	0		是	2025年12月	-33.49%
419	和平	太原变	太原变058南七甲线	沈后南宁变电站3号高压柜2主变	500	49.20%	0	0				-33.63%
420	大东	望花变	望花变70242上园乙线	梧桐园1箱变1站内变压器	630	17.14%	0	0				-33.99%
421	和平	和平变	和平变166同南甲线	新华园变电站3号高压柜2主变	400	30.00%	240	240				-44.67%
422	和平	太原变	太原变088民族甲线	民族2主变	500	65.60%	0	0		是	2027年12月	-51.35%
423	和平	市府变	市府变564总站甲线	煤建一营2主变	400	26.00%	0	0		是	2027年12月	-45.09%
424	和平	市府变	市府变564总站甲线	西塔52主变	400	20.40%	0	0		是	2027年12月	-42.71%
425	和平	市府变	市府变564总站甲线	西塔62主变	500	30.00%	0	0		是	2027年12月	-44.13%
426	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂山新村1变压器	630	61.59%	0	0		是	2026年12月	-40.24%
427	和平	和平变	和平变142南一甲线	中华商务楼一次变2主变	630	0.00%	0	0				0.00%
428	和平	方型变	方型变466南三乙线	玉麟世家主变	315	26.92%	198.7	198.7				-40.96%
429	和平	市府变	市府变564总站甲线	沈铁教工住宅2主变	1000	11.20%	0	0		是	2027年12月	-38.98%
430	和平	方型变	方型变466南三乙线	丽园公寓1主变	800	24.38%	377.576	377.576				-30.10%
431	和平	广州变	广州变474广府甲线	年华一次1#主变	1250	18.40%	895	895				-48.24%
432	和平	方型变	方型变466南三乙线	丽园公寓2主变	800	13.50%	377.576	377.576				-42.48%
433	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	金鼎家园1#变压器	400	31.20%	0	0		是	2026年12月	-43.69%
434	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂阳31变压器	630	61.33%	0	0		是	2026年12月	-45.81%
435	和平	和平变	和平变168同南乙线	铁路同洋2主变	630	54.48%	223.8	223.8				-37.75%
436	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂阳1#1#变压器	630	64.38%	0	0		是	2026年12月	-46.72%
437	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	2主变绣水花园	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
438	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	金百合主变	630	23.17%	0	0		是	2026年12月	-29.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
439	和平	广州变	广州变462广太甲线	洪福家园一次2#主变	630	28.95%	0	0				-41.99%
440	和平	和平变	和平变148和铁甲线	沈后红星变电站3号高压柜2主变	500	23.60%	332	332				-39.30%
441	和平	广州变	广州变464广太乙线	胜利家园12主变	630	24.76%	0	0				-34.41%
442	和平	广州变	广州变464广太乙线	胜利家园2一次2主变	630	19.05%	0	0				-39.15%
443	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五沈铁高层一次2#主变	630	33.97%	0	0				-46.18%
444	和平	和平变	和平变142南一甲线	2主变玛丽蓝	400	20.40%	0	0				-46.02%
445	和平	方型变	方型变464南三甲线	城中花园41主变	500	23.20%	0	0		是	2025年	-43.07%
446	和平	方型变	方型变464南三甲线	城中花园42主变	500	20.80%	0	0		是	2025年	-55.17%
447	和平	市府变	市府变580北市甲线	华资大厦2主变	630	23.81%	0	0		是	2027年12月	-41.16%
448	和平	方型变	方型变498望湖甲线	1主变供电处	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	-40.30%
449	和平	太原变	太原变050先锋线	东大智慧家园2#变压器	630	14.86%	0	0		是	2025年12月	-44.90%
450	和平	市府变	市府变564总站甲线	西塔42主变	630	38.48%	0	0		是	2027年12月	-35.21%
451	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	金秋1变压器	630	38.86%	0	0		是		-39.68%
452	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品2变电站1变压器	630	19.68%	0	0		是		-43.72%
453	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品3变电站1变压器	800	21.90%	0	0		是		-41.54%
454	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品4变电站1变压器	630	22.22%	0	0		是		-44.51%
455	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品5变电站1变压器	630	18.73%	0	0		是		-41.71%
456	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品6变电站1变压器	630	22.10%	0	0		是		-44.39%
457	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品7变电站1变压器	630	17.14%	0	0		是		-45.71%
458	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品8变电站1变压器	500	16.64%	0	0		是		-45.63%
459	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品9变电站1变压器	400	23.40%	0	0		是		-43.41%
460	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品10变电站1变压器	630	24.00%	0	0		是		-42.69%
461	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品11变电站1变压器	500	23.68%	0	0		是		-42.52%
462	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品12变电站1变压器	630	18.29%	0	0		是		-41.72%
463	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品14变电站1变压器	630	33.02%	0	0				-51.15%
464	浑南	孤家子	孤家子变656空氧乙线	慧缘小区3号变电站1号变压器	630	17.78%	0	0		是	2027年12月	-43.87%
465	浑南	孤家子	孤家子变656空氧乙线	慧缘小区1号变电站1号变压器	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-41.78%
466	和平	方型变	方型变444方青乙线	南市北主变	630	57.90%	0	0		是	2025年	-45.15%
467	和平	方型变	方型变444方青乙线	南市南1主变	630	70.86%	0	0		是	2025年	-36.58%
468	和平	方型变	方型变444方青乙线	南市南2主变	630	64.38%	0	0		是	2025年	-47.31%
469	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	鸿阳公寓1#主变	500	15.60%	0	0		是		-45.32%
470	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	馨和花园1#2#主变	630	16.38%	0	0		是		-39.72%
471	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂山五里主变	630	43.05%	0	0		是	2026年12月	-43.49%
472	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	丰泽家园1#变压器	630	22.10%	0	0		是	2026年12月	-46.89%
473	和平	市府变	市府变564总站甲线	世纪情缘2主变	800	24.38%	0	0		是	2027年12月	-41.43%
474	和平	市府变	市府变564总站甲线	北市22主变	630	54.92%	0	0		是	2027年12月	-40.46%
475	和平	市府变	市府变564总站甲线	北市12主变	630	30.10%	0	0		是	2027年12月	-40.33%
476	和平	广州变	广州变474广府甲线	宁大2主变	630	57.14%	207	207				-76.54%
477	和平	市府变	市府变582北市乙线	宾翠1主变	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-36.97%
478	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	南十土变1#变压器	800	81.60%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-39.24%
479	和平	广州变	广州变468广马乙线	桂林2主变	400	86.40%	0	0	2022年12月			-41.00%
480	和平	广州变	广州变466广马甲线	中山路150号2主变	500	29.76%	301.2	301.2				-44.36%
481	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村7号变电站1变压器	500	21.20%	0	0		是	2027年12月	-44.07%
482	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村8号变电站1变压器	400	24.00%	0	0		是	2027年12月	-43.53%
483	浑南	孤家子	孤家子变656空氧乙线	慧缘小区2号变电站1号变压器	630	17.78%	0	0		是	2027年12月	-43.04%
484	和平	方型变	方型变466南三乙线	省委高层2主变	800	22.88%	377.576	377.576				-39.36%
485	和平	太原变	太原变060胜三乙线	温州商住12主变	630	35.05%	346.2	346.2				-41.91%
486	和平	太原变	太原变060胜三乙线	温州商住22主变	630	25.14%	408.6	408.6				-43.11%
487	和平	太原变	太原变046南五甲线	省委三亚2变压器	315	31.75%	0	0		是	2025年	-43.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
488	和平	太原变	太原变046南五甲线	围子里202配电变压器	630	42.54%	0	0		是	2025年	-39.51%
489	和平	方型变	方型变438方文乙线	1主变保安寺	630	26.67%	399	399				-43.42%
490	和平	太原变	太原变046南五甲线	宜春1#2#变压器	630	40.32%	0	0		是	2025年	-39.75%
491	和平	方型变	方型变438方文乙线	2主变保安寺	630	16.00%	466.2	466.2				-44.75%
492	和平	方型变	方型变430方文甲线	圣春巷主变	630	35.87%	341	341				-38.69%
493	和平	太原变	太原变046南五甲线	宜春22变压器	630	35.24%	0	0		是	2025年	100.00%
494	和平	方型变	方型变438方文乙线	鲁园南主变	400	31.60%	233.6	233.6				-45.57%
495	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	联通一次2主变	630	38.86%	0	0				-40.63%
496	和平	太原变	太原变058南七甲线	宜春园变电站3号高压柜2主变	630	32.76%	0	0				-34.87%
497	和平	和平变	和平变166同南甲线	宜春北变电站3号高压柜2主变	630	20.19%	439.8	439.8				54.52%
498	和平	广州变	广州变480柳州乙线	八一公寓一次2主变	400	23.60%	0	0		是	2027年12月	-43.76%
499	和平	市府变	市府变580北市甲线	红旗2主变	630	43.05%	0	0		是	2027年12月	-58.20%
500	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线腰荒地西台	200	86.70%	0	0	2025年8月	是	2025年11月	-42.19%
501	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线腰荒地中台	100	77.60%	0	0		是	2025年11月	-35.34%
502	和平	展览变	展览变842展方甲线	辽展分1KB鲁美2间隔201配电变压器	400	8.00%	328	328				-44.99%
503	和平	和平变	和平变148和铁甲线	南十干36左2战友2201间隔配电变压器	800	16.50%	588	588				-50.83%
504	和平	和平变	和平变148和铁甲线	南十干36左3诚添201间隔配电变压器	500	26.00%	320	320				-39.91%
505	和平	太原变	太原变044南五乙线	南五乙B玉麟家园02间隔201配电变压器	800	27.75%	0	0				-43.38%
506	和平	方型变	方型变482光荣甲线	滨河干57省电实业02间隔201配电变压器	400	0.00%	0	0		是		0.00%
507	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线赵家窝棚照明	200	26.80%	0	0		是	2025年	-37.44%
508	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂川分13(沈后砂山)201间隔配电变压器	500	17.60%	0	0		是	2026年12月	-45.46%
509	和平	马路湾	马路湾变678北一甲线	南宁北分8(银川)202间隔配电变压器	500	22.72%	0	0				-43.54%
510	和平	青年变	青年变364青文线	滨河干24(省电实业)201间隔配电变压器	1250	22.40%	0	0		是		-53.90%
511	和平	青年变	青年变362青好线	滨河干31左5省公司2201间隔配电变压器	800	5.63%	0	0		是		-40.11%
512	和平	花园变	花园变774花景线	新园乙B旺嘉园1202间隔配电变压器	630	24.13%	415	415				-44.88%
513	和平	花园变	花园变774花景线	新园乙B旺嘉园2202间隔配电变压器	630	23.49%	419	419				-42.37%
514	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线腰荒地北台	200	41.60%	0	0		是	2025年11月	-33.00%
515	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线达子营新照明	100	88.00%	0	0	2025年4月	是	2025年11月	-40.72%
516	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	老观坨变138后老薄线大坨子2灯	100	75.20%	14.8	14.8				-40.98%
517	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	老观坨变138后老薄线后老薄5灯	400	65.70%	97.2	97.2				-38.02%
518	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线老观坨1灯	100	43.20%	0	0				-57.10%
519	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线老观坨2灯	200	63.50%	0	0				-30.87%
520	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线老观坨4灯	400	18.30%	0	0				-22.92%
521	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线老观坨村灯	400	47.10%	0	0				-33.53%
522	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	安图大厦2主变	630	62.10%	0	0		是	2025年12月	-56.62%
523	和平	花园变	花园变56768花三乙线	文化干57党校南楼1202间隔配电变压器	630	13.33%	0	0				-42.94%
524	和平	花园变	花园变56753花三甲线	文化干57党校南楼2202间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				-23.53%
525	和平	和平变	和平变148和铁甲线	和铁干3(铁路南三)201间隔配电变压器	400	16.00%	296	296				-36.69%
526	和平	花园变	花园变56768花三乙线	文化干57云顶201间隔配电变压器	1000	13.44%	0	0				-47.78%
527	和平	和平变	和平变178和海线	正大广场1变电站202间隔配电变压器	630	18.73%	449	449				-40.31%
528	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线许家村4组生活	100	37.60%	25.57736	25.57736				-32.34%
529	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线斗沟村8组照明	200	6.10%	167.8	167.8				-16.66%
530	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线梁家村六组照明	100	65.00%	25	25				-33.84%
531	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线梁家村八、九组	200	46.10%	25.57736	25.57736				-29.31%
532	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线久才岗村三组	200	70.50%	0	0		是	2026年6月	-27.48%
533	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线长岗村六组	200	20.00%	0	0		是	2026年6月	-35.86%
534	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线吉庆西台照明	200	77.70%	0	0		是	2026年6月	-42.62%
535	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线吉庆台村照明	160	84.00%	0	0	2024年12月	是	2026年6月	-42.03%
536	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	新光4箱变1变压器	630	20.63%	437	437				-40.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
537	和平	花园变	花园变752花南甲线	科普2河畔小区1202间隔配电变压器	800	20.25%	558	558				-39.49%
538	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线农机公司住宅	160	46.50%	0	0		是	2026年12月	-39.94%
539	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线城北四组	30	57.00%	0	0		是	2026年12月	-43.04%
540	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线敬老院后	200	52.80%	0	0		是	2026年12月	-34.76%
541	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线敬老院考核	400	21.83%	0	0		是	2026年12月	-36.63%
542	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线汇海二期	315	103.11%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-36.00%
543	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线汇海小区	250	45.12%	0	0				-40.67%
544	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线联合冲片厂住宅	160	36.38%	0	0		是	2026年12月	-40.92%
545	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线公路段楼考核	100	30.00%	0	0		是	2026年12月	-43.02%
546	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线六建北散户	160	72.38%	0	0		是	2026年12月	-32.95%
547	和平	青年变	青年变364青文线	中国电力财务有限公司用户202配电变压器	500	106.80%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-46.26%
548	和平	三好变	三好变178科技乙线	计量分13省电财02202间隔配电变压器	315	12.70%	0	0				-40.09%
549	和平	太原变	太原变060胜三乙线	南三千54运动员公寓间隔202配电变压器	315	22.86%	211.5	211.5				-50.33%
550	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	2主变沈纺北里	800	25.50%	0	0		是	2027年12月	-36.91%
551	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线环卫建筑公司住宅楼	200	50.80%	0	0		是	2026年12月	-40.93%
552	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线龙湾村南台	100	42.90%	0	0		是	2026年12月	-15.34%
553	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线范家村4组照明	200	41.20%	97.6	97.6				-36.60%
554	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房六组照明	100	40.40%	49.6	49.6				-36.75%
555	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房15照明	200	58.40%	63.2	63.2				-33.46%
556	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房十四组照明	400	17.50%	290	290				-44.99%
557	和平	三好变	三好变152文体乙线	文体干61光明花园202间隔配电变压器	630	32.76%	0	0				-42.50%
558	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线徐家屯北台	400	25.50%	258	258				-13.52%
559	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	蔬菜公司住宅	100	64.20%	0	0		是	2026年12月	-37.82%
560	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线砂山干5	200	51.60%	0	0		是	2026年12月	-41.30%
561	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期3变电站2主变	800	24.75%	0	0		是	2027年12月	-32.59%
562	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城5号2变压器	800	10.50%	0	0		是	2027年12月	-38.52%
563	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城4号2变压器	500	7.20%	0	0		是	2027年12月	-38.79%
564	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线75	200	44.40%	91.2	91.2				-47.89%
565	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线乌伯牛南台	400	44.25%	183	183				-34.84%
566	和平	广州变	广州变462广太甲线	城市家园12号主变	630	18.29%	0	0				-38.04%
567	和平	展览变	展览变846二经甲线	铝镁2号主变	630	41.14%	307.8	307.8				-40.91%
568	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线造纸厂北考核	200	86.40%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-29.99%
569	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	创城春晓二期2变压器	630	60.32%	0	0		是	2026年12月	-36.82%
570	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线种子公司2	200	61.50%	0	0		是	2026年12月	-30.00%
571	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	开发区变263伟家线太平南一台	160	42.00%	0	0				26.48%
572	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线乌伯牛南三台	200	45.00%	90	90				-43.31%
573	辽中	沙东变	沙东变90940刘家线	刘家线张家窝棚	100	37.50%	52.5	52.5				-66.82%
574	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城2号2变压器	630	12.38%	0	0		是	2027年12月	-49.18%
575	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	铁路高层2号变	500	12.40%	0	0		是	2025年12月	-39.84%
576	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊双山村北台公变台区	400	68.10%	87.6	87.6				-37.27%
577	和平	方型变	方型变480方太乙线	铁医分7观海园202间隔配电变压器	630	20.19%	0	0				-63.27%
578	和平	展览变	展览变876二经乙线	东纬分8左3（自维）201间隔配电变压器	315	31.43%	0	0				-25.33%
579	和平	展览变	展览变876二经乙线	东纬分8左4（自维）201间隔配电变压器	315	32.70%	0	0				-40.73%
580	和平	方型变	方型变444方青乙线	青三千62(前进)201间隔配电变压器	315	39.68%	0	0		是	2025年	-13.64%
581	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	新光3箱变1变压器	500	22.08%	339.6	339.6				-43.39%
582	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	新光住宅2箱变（单）	630	20.32%	439	439				-42.61%
583	和平	方型变	方型变444方青乙线	青三乙E超高压局02201间隔配电变压器	630	7.37%	0	0		是	2025年	-39.35%
584	和平	方型变	方型变444方青乙线	青三乙E(绿都物业)201间隔配电变压器	400	16.80%	0	0		是	2025年	-45.60%
585	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线造纸厂住宅楼北箱	500	16.00%	0	0		是	2026年12月	-39.83%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
586	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线城北农企	100	84.30%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-33.09%
587	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线城南农企	315	61.21%	0	0		是	2026年12月	-38.31%
588	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线15变压器	400	27.50%	0	0		是	2026年12月	-43.05%
589	和平	太原变	太原变046南五甲线	省委高层自维201配电变压器	800	40.80%	0	0		是	2025年	-44.48%
590	和平	太原变	太原变046南五甲线	省委高层自维202配电变压器	800	25.80%	0	0		是	2025年	-37.12%
591	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线53+1变压器	400	19.50%	0	0		是	2026年12月	-40.13%
592	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线许家村3组	200	7.90%	25.57736	25.57736				-41.40%
593	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线梁家村十组	400	9.20%	25.57736	25.57736				-15.14%
594	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线久才岗村1组	200	89.20%	0	0	2022年12月			-34.29%
595	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线久才岗村二组	100	103.40%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-48.15%
596	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	久才岗四组（2022微）	200	71.40%	0	0		是	2026年6月	-34.40%
597	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线久才岗村四、五组	100	79.40%	0	0		是	2026年6月	-45.17%
598	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线马家房关欠卜	400	111.90%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-9.14%
599	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线马家房村南台	400	27.60%	0	0				-28.67%
600	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期2变电站1变压器	630	7.24%	0	0		是	2026年12月	-111.48%
601	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线南湖分4+1	315	61.90%	88.5	88.5				-43.72%
602	和平	马路湾	马路湾变672北一乙线	钻石2主变	630	72.22%	112	112				-31.90%
603	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线广播事业局401(2)	80	39.00%	0	0		是	2026年12月	-36.69%
604	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线42左13变压器	400	46.75%	0	0				-43.83%
605	和平	方型变	方型变464南三甲线	营配贯通城中花园2201间隔配电变压器	630	43.43%	0	0		是	2025年	-48.42%
606	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线宏发建材经销处1	315	70.86%	0	0		是	2026年12月	-37.51%
607	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线排水1	160	67.31%	0	0		是	2026年12月	-39.92%
608	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线排水2	100	66.00%	0	0		是	2026年12月	-29.47%
609	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线敬老院前	200	82.00%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-33.37%
610	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线杨延海住宅	400	78.80%	0	0		是	2026年12月	-36.80%
611	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线气象局住宅楼（1）	315	60.95%	0	0		是	2026年12月	-42.36%
612	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线二高中	500	73.92%	0	0		是	2026年12月	-43.89%
613	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线科技中心住宅	100	87.00%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-35.92%
614	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	开发区变263伟家线葡萄园照明台	200	53.60%	0	0				-92.36%
615	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线敖司牛北台	315	61.52%	0	0		是	2026年12月	-23.64%
616	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线敖司牛东台	200	39.60%	0	0		是	2026年12月	-37.07%
617	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	回迁楼4箱变1变压器	800	47.00%	0	0		是	2025年12月	-37.75%
618	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线大架南台	200	75.30%	0	0		是	2026年12月	-28.30%
619	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	湖景国际2变压器	630	65.71%	0	0		是	2026年12月	-33.01%
620	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局6#1主变	630	8.57%	513	513				-39.42%
621	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	老观坨变138后老薄线后老薄7灯	200	46.80%	86.4	86.4				-43.02%
622	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	开发区变263伟家线太平东北台	100	122.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-45.55%
623	和平	南湖变	南湖变474南昌线	昌鑫2变电站202间隔配电变压器	500	28.00%	0	0				-45.89%
624	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	湖景国际4变压器	630	42.22%	0	0		是	2026年12月	-34.56%
625	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线西荒地南台	100	76.60%	0	0				-34.12%
626	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线达子营东台	100	50.00%	0	0		是	2025年11月	-38.90%
627	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线朱家岗西台	100	85.20%	0	0	2025年4月	是	2025年11月	-28.57%
628	和平	方型变	方型变464南三甲线	营配贯通城中花园1用户配电变压器	630	45.40%	0	0		是	2025年	-56.36%
629	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	回迁楼2箱变201配电变压器	630	60.32%	0	0		是	2025年12月	-38.64%
630	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	回迁楼3箱变1变压器	1260	20.79%	0	0		是	2025年12月	-42.40%
631	辽中	赵柳房变	赵柳房变92642赵茨线	寇家村照明	200	36.30%	107.4	107.4		是	2025年11月	-38.33%
632	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	老观坨6灯（2021微）	315	19.05%	223.5	223.5				-15.67%
633	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	大兰3组大棚（2021微）	200	21.00%	0	0				-29.15%
634	和平	马路湾	马路湾变652马南乙线	富中自维YHG	1000	16.00%	740	740				-40.80%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
635	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	田福岩考核（2022微）	400	42.00%	0	0		是	2026年12月	-40.14%
636	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线房身地北台	100	83.20%	6.8	6.8	2025年4月			-28.87%
637	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线刘家岗北台	200	42.60%	94.8	94.8				-40.76%
638	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线85	315	31.11%	185.5	185.5				-42.30%
639	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	西塔储备局2变压器	630	54.67%	0	0		是	2025年12月	-47.66%
640	和平	马路湾	马路湾变652马南乙线	富中2主变	400	25.20%	259.2	259.2				-39.97%
641	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线50右5变压器	400	58.50%	0	0				-40.15%
642	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	体委住宅	100	27.00%	0	0		是	2026年12月	-43.98%
643	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期1变电站1变压器	630	29.05%	0	0		是	2026年12月	-16.34%
644	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期3变电站1变压器	630	17.90%	0	0		是	2026年12月	-44.77%
645	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线敖司牛南台	250	0.00%	0	0		是	2026年12月	-223.65%
646	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线50国管变	100	67.20%	0	0		是	2026年12月	-36.62%
647	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线52国管变	250	52.16%	0	0		是	2026年12月	-39.56%
648	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线二中住宅楼东区	250	71.04%	0	0		是	2026年12月	-44.15%
649	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线人大住宅楼	400	23.20%	0	0		是	2026年12月	-41.41%
650	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线四方台饮料厂	160	30.94%	0	0				-42.50%
651	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	张家湾北台	315	63.62%	0	0		是	2026年12月	-33.76%
652	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	凤机厂住宅	160	40.13%	0	0		是	2026年12月	-40.64%
653	和平	太原变	太原变042南十甲线	沈后分5	315	30.16%	0	0				-39.03%
654	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线卫生防疫站住宅	315	45.71%	0	0		是	2026年12月	-38.06%
655	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线兴中保健医药公司楼	315	50.29%	0	0				-44.29%
656	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线联营商场住宅	315	69.33%	0	0		是	2026年12月	-52.38%
657	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	乌伯牛变034吴家线年家屯南台	100	78.00%	12	12				-15.89%
658	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	维多利亚01变压器	630	84.76%	0	0	2025年9月	是	2025年12月	-36.68%
659	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	湖景国际1变压器	630	56.19%	0	0		是	2026年12月	-32.37%
660	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	湖景国际3变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
661	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	创城春晓二期1箱变1变压器	630	48.25%	0	0		是	2026年12月	-34.26%
662	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	乌伯牛变034吴家线马家北台	50	12.00%	0	0		是	2025年12月	-33.73%
663	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	乌伯牛变034吴家线吴家屯西台	50	86.80%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-44.74%
664	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	邮政局家属楼和门市1变压器	630	39.71%	0	0		是	2026年12月	-44.85%
665	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	城中花园3变压器	500	61.12%	0	0		是	2026年12月	-41.17%
666	和平	和平变	和平变148和铁甲线	南十干36左2战友2202间隔配电变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
667	和平	和平变	和平变148和铁甲线	沈铁太原佳园22主变	630	15.62%	468.6	468.6				-52.64%
668	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	许家村大棚小区（2021微）	400	31.58%	25.57736	25.57736				-29.60%
669	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	许家村照明（2021微）	200	25.20%	25.57736	25.57736				-34.33%
670	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	地震局	100	20.10%	0	0		是	2026年12月	-46.34%
671	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	粮食建筑工程住宅（1）	315	52.57%	0	0		是	2026年12月	-39.07%
672	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	兽医站住宅	100	66.30%	0	0		是	2026年12月	-19.86%
673	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	大兰北台（微）	200	74.40%	0	0				-32.43%
674	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	大兰100条垄（微）	200	24.90%	0	0		是	2026年12月	-35.60%
675	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	裴家乡四组（微）	200	47.60%	25.57736	25.57736				-26.64%
676	和平	太原变	太原变050先锋线	沈铁胜利佳园32主变	400	20.40%	0	0		是	2025年12月	-45.12%
677	和平	太原变	太原变050先锋线	沈铁胜利佳园42主变	800	21.75%	0	0		是	2025年12月	-44.13%
678	大东	望花变	望花变70270二台甲线	鸿泽馨园1箱变1变压器	630	91.43%	0	0	2024年7月			-44.57%
679	大东	望花变	望花变70270二台甲线	鸿泽馨园2箱变（单）	630	32.06%	365	365				-39.66%
680	大东	望花变	望花变70270二台甲线	远东2小区箱变（单）	630	49.78%	253.4	253.4				-42.65%
681	大东	望花变	望花变70270二台甲线	老瓜堡西路箱变1变压器	630	21.27%	377.576	377.576				-43.73%
682	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线裴家乡表灯	200	95.40%	0	0	2025年9月			-26.09%
683	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线斗沟村一组照明	100	58.00%	32	32				-39.24%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
684	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线斗沟村2组照明	200	18.45%	143.1	143.1				-30.45%
685	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线许家村1组照明	100	87.60%	2.4	2.4	2023年6月			-71.41%
686	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线长岗村西台	630	26.03%	403	403				-43.40%
687	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线马龙村一组照明	100	38.60%	51.4	51.4				-41.44%
688	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线郑士卜村1组	400	15.15%	299.4	299.4				-18.48%
689	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊周黄村照明公变台区	200	124.20%	0	0	2022年12月	是	2025年	-36.22%
690	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线郑士卜村动迁户	400	11.70%	313.2	313.2				-25.86%
691	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线郑士卜村四五组	400	15.00%	300	300				-44.09%
692	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期5变电站1号变	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	-6.47%
693	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线新华园	250	42.88%	0	0		是	2026年12月	-46.75%
694	辽中	敖司牛	敖司牛变1228金属线	城郊白家村大棚公变台区	100	49.20%	0	0		是	2025年	-48.89%
695	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线青麻砍七组照明	400	19.60%	281.6	281.6				-39.57%
696	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线斗沟子1 1 组照明	200	23.30%	133.4	133.4				-35.70%
697	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线斗沟村六组照明	200	17.93%	144.15	144.15				-46.77%
698	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线许家村平房二组	200	56.60%	25.57736	25.57736				-35.11%
699	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线斗沟村3组照明	200	22.20%	135.6	135.6				-35.69%
700	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线斗沟村45组照明	400	29.30%	242.8	242.8				-45.90%
701	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线斗沟村7组照明	200	13.90%	152.2	152.2				-41.16%
702	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪2箱变1变压器	400	20.50%	278	278				-46.07%
703	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪1箱变1变压器	500	61.60%	142	142				-42.95%
704	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪5箱变1变压器	630	28.19%	377.576	377.576				-52.29%
705	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪4箱变1变压器	630	28.19%	377.576	377.576				-45.45%
706	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪3箱变1变压器	630	27.43%	377.576	377.576				-39.93%
707	和平	花园变	花园变752花南甲线	科普2河畔小区3202间隔配电变压器	315	32.00%	182.7	182.7				-31.06%
708	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线造纸厂1号住宅	630	68.83%	0	0		是	2026年12月	-42.11%
709	和平	方型变	方型变466南三乙线	南三干73省宅2用户202间隔配电变压器配电变压器	500	0.00%	377.576	377.576				0.00%
710	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林于24右5	250	27.84%	0	0				-51.51%
711	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期12主变	800	30.00%	0	0		是	2027年12月	-30.45%
712	和平	花园变	花园变752花南甲线	科普2河畔小区2202间隔配电变压器	160	65.00%	40	40				-34.82%
713	和平	市府变	市府变566总站乙线	东方明珠花园用户202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
714	和平	展览变	展览变846二经甲线	二经甲线33右2	315	34.29%	175.5	175.5				-41.49%
715	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊双山村南台公变台区	250	36.00%	135	135				-48.65%
716	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	西塔铁路22号变	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
717	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	西塔12变压器	800	59.10%	0	0		是	2025年12月	-49.57%
718	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	粮善乙线粮善于20右1	315	51.75%	120.5	120.5				-34.61%
719	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	粮善乙线粮善于29右1	315	87.24%	8.7	8.7	2024年2月			-35.74%
720	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	新光2箱变（单）	315	40.00%	157.5	157.5				-48.02%
721	和平	太原变	太原变050先锋线	沈铁胜利家园22主变	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
722	和平	太原变	太原变050先锋线	沈铁胜利佳园12主变	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
723	和平	南湖变	南湖变474南昌线	昌鑫3变电站202间隔配电变压器	800	11.25%	0	0				-38.72%
724	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线48国管变	200	97.50%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-41.38%
725	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线河畔家园	315	86.35%	0	0	2024年9月			-37.91%
726	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐1变电站1变压器配电变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	-35.25%
727	法库	孟家变	孟东线	10KV孟东线东岗子村分南水支5	50	0.00%	45	45				0.00%
728	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	三粮库3箱变2变压器	400	42.00%	0	0				0.00%
729	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	航空西分1	400	7.20%	331.2	331.2				0.00%
730	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗镇佑户坨鑫鑫园稻谷加工厂公变台区	200	54.00%	72	72				0.00%
731	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	土北东台	200	65.00%	0	0		是	2026年12月	-46.06%
732	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科四季花苑大家2箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
733	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分35左7右9变台	200	42.00%	0	0				-53.21%
734	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际十八号变电站201配电变压器	630	43.43%	0	0			2027年	-38.90%
735	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际十九号变电站201配电变压器	800	51.00%	0	0			2027年	-37.91%
736	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线李胡六组照明	100	31.20%	58.8	58.8				-41.29%
737	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	金汇温泉雅苑3变电站1变压器	500	27.20%	0	0				-41.01%
738	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	金汇温泉雅苑4变电站1变压器	630	29.84%	0	0				-37.87%
739	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	东药住宅小区箱式变电站201出线间隔配电变压器	630	8.57%	513	513				6.28%
740	东陵	水家变	水李线	水李线古城子分16右5柱上变压器	400	46.50%	10	10				-31.77%
741	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机干10左4变台	400	29.80%	0	0		是	2025年12月	-31.52%
742	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线谢家分苇子沟支江岗子支18变台	100	77.10%	0	0		是	2025年12月	-56.30%
743	浑南	孤家子	孤家子648空氧甲线	蓝天佳苑1变电站2号变压器	800	17.25%	0	0		是	2027年12月	-40.32%
744	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	大兴变516兴富线于洪乡红旗村委会北	400	73.20%	67.2	67.2				-42.67%
745	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	天创线天西线富力院士廷2局维变电站202配电变压器	800	13.80%	0	0		是	2026年12月	6.29%
746	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线六台子分42+1右3变台	100	62.10%	27.9	27.9				-27.48%
747	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线53+1左17变台	200	34.60%	110.8	110.8				-32.65%
748	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	昆明甲1开闭站之1柱上变压器	315	23.49%	0	0		是	2025年12月	-61.08%
749	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线嘎叭分嘎叭四组支2	200	41.10%	0	0		是	2026年12月	-44.66%
750	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	新湖国际2箱式变电站2配电变压器	800	29.25%	0	0		是	2025年12月	-35.99%
751	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线示范支01	200	66.30%	0	0		是	2026年12月	-40.29%
752	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线田南于084	200	59.10%	0	0		是	2026年12月	-34.20%
753	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
754	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线麻北支养殖场几2	200	25.80%	0	0		是	2027年	100.00%
755	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	仙林金谷三期4变电站201配电变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年12月	27.86%
756	新民	南密变	南密变3568城佛线	城佛线171右11变台	200	46.80%	86.4	86.4				-38.76%
757	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线河套分河南支17变台	160	71.81%	29.1	29.1		是	2025年12月	-34.67%
758	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔新城C区1号箱式变电站1号变压器	630	23.10%	421.5	421.5				-40.39%
759	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙河套分55右7变台	400	38.70%	205.2	205.2				0.00%
760	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	荣成世纪1号变电站2号变压器	630	32.06%	0	0		是	2027年	-45.73%
761	于洪	兰台变	兰张线	和谐2期1站房2变压器	500	44.16%	0	0		是	2025年	-45.48%
762	东陵	汪家变	汪佰甲线	白沙岛B区4箱变2变压器	400	11.10%	0	0		是	2026年12月	23.25%
763	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都九期3变电站201配电变压器	800	6.30%	0	0				0.00%
764	东陵	汪家变	汪杨甲线	汪家馨城二期1变电站1变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年12月	-15.03%
765	东陵	汪家变	汪杨甲线	汪家馨城二期3变电站2变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-18.34%
766	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线红花分红花井支25右13变台	200	80.70%	18.6	18.6	2023年2月	是		-23.99%
767	于洪	平罗变	平辛线	上三家1台区	400	50.40%	0	0		是	2025年	-39.12%
768	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯线	佑户坨社区1机井	80	24.50%	52.4	52.4				-80.86%
769	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	矿区分23右5左1	200	14.10%	151.8	151.8				-21.83%
770	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城地下1号4主变	630	14.48%	0	0		是	2027年12月	-42.14%
771	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线128右12变台	100	39.00%	0	0				-35.80%
772	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山变201梁山线梁山线顺屯分6右6变台	400	23.18%	267.3	267.3				-32.56%
773	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园四期一号变电站201配电变压器	630	50.00%	0	0			2027年	-42.46%
774	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分28右支怀江分支13右T2变压器	100	36.90%	0	0		是	2026年12月	-50.20%
775	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡村2机井	50	12.80%	38.6	38.6				-14.51%
776	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村4机井	100	60.00%	0	0		是	2026年12月	-60.75%
777	铁西	重工变	重工变10868城水线	翡翠新都会1变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	720	720				-49.72%
778	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	黑鱼泡村综合一台（微）	400	34.80%	220.8	220.8		是	2026年12月	0.72%
779	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	公主屯变166黄山线黄山线金窝堡分孙屯支48左8左11变台	100	30.80%	59.2	59.2				-33.10%
780	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山12号变电站201间隔（前金线）配电变压器	630	28.57%	0	0			2027年	13.18%
781	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	兴隆变548孤家线孤家线22变台	400	50.20%	0	0				-36.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
782	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干26之1柱上变压器	315	13.14%	0	0		是	2025年12月	-48.25%
783	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	融创沈阳府小区1变电站1变压器	800	26.10%	0	0		是	2025年12月	-26.53%
784	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	速腾名郡小区2变电站1变压器	630	14.86%	0	0				-38.96%
785	东陵	上佰变	上深甲线	10kV上深甲线农家院支6右3柱上变压器	200	0.00%	0	0				100.00%
786	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分红土墙子支红村几2	200	40.50%	0	0		是	2025年11月	-7.66%
787	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	龙湖E1E2地块1箱变201配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2026年12月	-7.06%
788	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城8号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	16.00%	296	296				52.03%
789	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山大线97右5	200	37.80%	0	0			2027年	-33.72%
790	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园B1区2变电站201变压器	800	30.38%	477	477				-46.05%
791	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	合作分1（一站式）	200	58.80%	62.4	62.4				-54.87%
792	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	香醇波尔多1号变电站1号变压器	630	35.81%	341.4	341.4				-38.14%
793	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	梦想西铁城二期小区5变电站1变压器	630	33.65%	0	0		是	2025年12月	-41.97%
794	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡七期2配电站1母线201配电变压器	630	39.37%	0	0		是	2026年12月	5.79%
795	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线大辛三分16	80	18.00%	0	0				-33.82%
796	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	x铁路三供一业（三角地51）	200	30.30%	0	0			2027年	-37.74%
797	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期3箱式变电站2配电变压器	630	33.02%	0	0		是	2025年12月	-19.73%
798	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分3左1	80	48.75%	33	33				-59.72%
799	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦1变电站202配电变压器	315	63.49%	0	0				-39.96%
800	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦2变电站201配电变压器	500	36.48%	0	0				-36.92%
801	开发	化学变	化学变95364化发甲线	万象首府小区2变电站1变压器	800	19.20%	0	0		是	2025年12月	9.23%
802	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干78加1左分2变压器	50	40.20%	0	0				-39.13%
803	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支13右分1变压器	100	22.80%	0	0				-47.41%
804	沈河	长青变	长青变452长大甲线	南塔干泉源分3+1公变	400	28.20%	0	0				0.00%
805	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干48左1	400	14.70%	0	0			2027年	-18.20%
806	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队1箱式变电站1配电变压器	630	24.44%	0	0		是	2025年12月	-36.86%
807	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线永安村新台	400	50.25%	159	159				-34.79%
808	东陵	祝家变	磨料线	磨料线所带磨料干14左5柱上变压器	200	23.40%	133.2	133.2				-45.06%
809	康平	中心变	中心变2608粮油线	盛华小区箱变1变压器	315	33.33%	0	0		是	2026年12月	-40.59%
810	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线刘会支18	50	79.60%	0	0		是	2026年12月	-38.12%
811	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子8组（2021微）	200	53.10%	73.8	73.8				-36.43%
812	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	松北分16右2右5能效柱上变压器	400	18.90%	0	0		是	2025年12月	17.33%
813	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	龙之梦壹号公馆2箱变1变压器	800	28.13%	0	0				100.00%
814	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分拉塔湖支10左分17左T1变压器	100	27.60%	0	0				-59.71%
815	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支11右T7变压器	50	32.40%	0	0				-55.85%
816	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支17左分1变压器	100	22.20%	0	0				-43.95%
817	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	润江华府2箱式变电站1配电变压器	630	51.75%	0	0				-38.60%
818	皇姑	长江变	482岳山甲线	西江春晓2箱式变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
819	皇姑	长江变	482岳山甲线	西江春晓2箱式变电站202间隔配电变压器	630	40.00%	0	0		是	2025年12月	-44.43%
820	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干西关五组支04+1	200	83.10%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-25.08%
821	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线南小陵五组台分202	200	23.00%	0	0		是	2026年12月	-30.53%
822	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线后海南分支线003	100	57.00%	0	0		是	2026年6月	-36.79%
823	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里6号变电站201间隔配电变压器	800	36.75%	0	0			2027年	-35.45%
824	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	夏堡子北台综合	200	28.80%	0	0				28.25%
825	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日4变电站202配电变压器	400	22.20%	271.2	271.2				7.28%
826	东陵	孙家寨	孙营线	华瑞家园4箱变2变压器	630	25.65%	0	0		是	2026年12月	-37.39%
827	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线供销社分02	315	40.32%	0	0		是	2025年12月	-35.24%
828	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	老大房孟家村马东养鱼公变台区	200	30.60%	0	0				0.00%
829	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家支007	160	41.56%	0	0		是	2026年12月	-50.12%
830	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分32左6+1右1	400	4.80%	340.8	340.8				98.20%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
831	浑南	于山变	于山变774于城线	星河湾三期B区5号变电站2号配电变压器	800	32.70%	0	0		是	2027年12月	43.45%
832	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	远洋上河风景小区2区维变电所202配电变压器800	800	20.63%	0	0		是	2026年12月	100.00%
833	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格线龙湖西府小区2变电站2变压器	630	32.06%	365	365				-33.77%
834	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭村19台区	400	40.50%	0	0		是	2025年	-21.51%
835	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	和平首府6号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	33.00%	228	228				19.21%
836	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	土西猪场（微）	200	63.15%	0	0		是	2025年11月	-37.69%
837	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	奉天九里三期2变电站1配电变压器	500	59.20%	154	154				-34.25%
838	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	绿地老街坊二期2箱式变电站1配电变压器	800	61.13%	0	0		是	2025年12月	-40.96%
839	法库	果子园	果子园变1412水泥线	宝山变005宝十线苏家坟台	200	14.85%	150.3	150.3				-31.60%
840	于洪	得胜变	得河线95442	竹胜园5变电站1变压器	630	27.94%	391	391				-42.99%
841	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲线	茨榆坨大莲花王昊木材公变台区	200	83.40%	0	0	2025年10月			0.00%
842	苏家屯	于山变	于山变37742于白乙线	穗港7号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	34.92%	347	347				-10.55%
843	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	后岗东照明新建2号	400	42.00%	192	192		是	2025年	-22.45%
844	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	建委（16）变电站1变压器配电变压器	630	48.57%	261	261				-45.16%
845	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分94变压器	400	63.00%	0	0				-45.43%
846	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分126	200	20.10%	0	0		是	2027年	100.00%
847	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户a2202配电变压器	500	17.60%	362	362				-44.05%
848	沈北	方溪变	方开甲线	YHG_沈阳康城房屋开发有限公司（康城春天里）101配电变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	-42.02%
849	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖3	400	29.70%	241.2	241.2				17.22%
850	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线十东几18	250	45.60%	0	0		是	2028年	-51.60%
851	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线新光四队	100	80.10%	9.9	9.9	2024年6月			-50.94%
852	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线满西村一五组照明新	200	79.20%	21.6	21.6				0.00%
853	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	YHG_雨坛21号变压器配电变压器	315	61.59%	0	0				-36.67%
854	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线新方分24在6左1变台	400	21.50%	0	0		是	2025年12月	18.30%
855	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	造化甲线造化干沙平分郭大支6+0柱上变压器	400	23.10%	0	0		是	2025年12月	-13.75%
856	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	十路乙线齐十干49变压器	315	34.29%	0	0		是	2027年12月	-40.68%
857	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	芳洲园箱变2站内变压器	315	37.08%	0	0				-48.50%
858	东陵	水家变	水李线	水李线龙家分161右1柱上变压器	160	14.88%	10	10				-81.58%
859	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品4变电站202变压器	630	24.76%	411	411				-39.26%
860	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地6变电站2变压器	630	50.29%	250.2	250.2				-39.06%
861	沈河	文艺变	文艺变952文关甲线	华润中央花园1箱变2变压器	800	51.75%	306	306				-40.62%
862	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	英里蓝湾小区6变电站1变压器	800	32.25%	0	0		是	2025年12月	-39.94%
863	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园2箱式变电站1配电变压器	630	59.05%	0	0				-40.31%
864	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户变015工厂线古城村一组照明	400	81.90%	32.4	32.4	2025年9月			-39.64%
865	和平	太原变	太原变050先锋线	沈铁胜利佳园11主变	800	44.63%	0	0		是	2025年12月	-43.63%
866	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城10变电站1变压器	315	31.62%	0	0				-42.98%
867	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利五期20箱变1变压器	630	28.25%	389	389				-45.28%
868	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园1箱变201间隔配电变压器	630	11.11%	0	0		是	2026年12月	-44.28%
869	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都三期1变电站1变压器	630	38.73%	0	0		是	2027年12月	-40.11%
870	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城二期2-1期商业分建变电站202配电变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-36.25%
871	新民	金五台	金五台变717树林线	树林线皂角树分51变台	400	0.30%	358.8	358.8				0.00%
872	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期4箱202	500	18.00%	360	360				26.18%
873	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东区4箱变1	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-40.09%
874	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	狮城经典2土建变202	400	0.00%	0	0		是		0.00%
875	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象5变电站1变压器	400	22.80%	0	0		是	2027年12月	-43.19%
876	于洪	小于变	10kV于山线56286	乐城国际4箱变1配电变压器	400	26.50%	254	254				100.00%
877	沈北	清水变	清蒲线	清水变清蒲干汪千分蒿甸子工业支1+1杆（一站式）	250	42.24%	0	0		是	2026年12月	-34.26%
878	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	南京南街204号变电站201配电变压器	630	5.08%	0	0				0.00%
879	沈北	道义变	道义变15293开发二线	临时柳岸新居3箱变201配电变压器	630	19.37%	0	0				-38.42%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
880	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第四期2202配电变压器	630	46.90%	0	0		是	2026年12月	-39.79%
881	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线陈东几07	400	21.60%	0	0		是	2027年	-25.08%
882	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线刘电西台支03	315	17.78%	227.5	227.5				-41.33%
883	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡二期1号箱式变电站1号配电变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年12月	-41.90%
884	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱3号变电站201间隔配电变压器	400	28.20%	247.2	247.2				-33.27%
885	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二AB三B2局维201配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2026年12月	15.02%
886	于洪	铸造变	铸造变	澳海澜郡小区回迁楼3号箱式变电站1号配电变压器	630	26.98%	0	0		是	2025年	-41.76%
887	浑南	安顺变	安顺变176安软线	丽水新城三期2号变电站1号配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
888	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	沈阳嘉熙房地产开发有限公司201间隔配电变压器	630	8.76%	0	0		是		-37.23%
889	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	华润紫云府一期1箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
890	新民	新民变	新民变30158中学线	蓝湾一品5变电站1变压器	630	3.05%	0	0				100.00%
891	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	红菱粮库箱变201间隔配电变压器	100	20.70%	69.3	69.3				100.00%
892	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东于家分45右3	200	15.20%	149.6	149.6				-31.81%
893	于洪	后马变	后马变后林线	小微前马3台区	200	36.00%	108	108				40.84%
894	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线32	400	82.25%	31	31	2025年4月			-32.66%
895	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟2组照明新	200	128.70%	0	0	2025年6月			0.00%
896	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	金地峯汇3配电站2变压器	800	42.60%	0	0		是	2026年12月	17.70%
897	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林于水库分16右1	315	2.54%	0	0				-162.66%
898	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	沈阳佳佳食品有限公司（一站式）	200	15.60%	0	0				0.00%
899	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	YHG-沈阳淡马锡物业管理有限公司（天赋新居）2箱2变1号配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	-40.94%
900	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分养殖场支7	200	17.10%	0	0				100.00%
901	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	全胜变152新农线全义分27	50	79.80%	0	0		是	2026年12月	-35.00%
902	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	天阔新城房地产4箱式变电站201间隔配电变压器	630	64.00%	163.8	163.8				-40.39%
903	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线分水分9	400	117.30%	0	0	2023年1月	是		-27.14%
904	东陵	花山变	花山变	欧陆风情小镇二期别墅5箱变202间隔配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	-23.27%
905	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线93左4变台	100	10.00%	23.8	23.8				-47.60%
906	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	四方台胜利易农农业公变台区	200	20.40%	139.2	139.2				100.00%
907	皇姑	文北变	70462文信线	旭辉铂宸时代5变电站2配电变压器	630	7.94%	0	0				0.00%
908	于洪	双树变	双树变16160双金线	小微小尚义2台	200	28.80%	0	0				100.00%
909	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	保利溪湖林语五期3-2配电变压器	315	76.19%	0	0				-38.17%
910	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线104左1变台	400	21.00%	276	276				23.52%
911	和平	花园变	花园变764花新甲线	汇景二区11主变	630	26.67%	0	0				-42.09%
912	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	莲花乙线莲花干24	400	95.75%	0	0	2025年8月			-48.13%
913	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村15号变电站2号配电变压器	500	28.80%	0	0		是	2027年12月	-40.57%
914	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲放乙线	丽都水岸-2变压器间隔配电变压器	800	63.90%	0	0		是	2025年12月	-35.43%
915	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲放乙线	宏泰香蒲湾东区3号箱变变压器间隔配电变压器	500	19.20%	0	0		是	2025年12月	-20.85%
916	沈北	清水变	清依线	沈阳市沈北新区鑫起点调味厂（一站式）	100	0.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
917	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	铁路3箱变2变压器	400	17.10%	0	0				-43.50%
918	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城一期4变电站1配电变压器	630	35.43%	0	0		是	2025年12月	-41.89%
919	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台西余村还乡低温储存库公变台区	200	0.30%	179.4	179.4				0.00%
920	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	润东府3箱变2变压器	630	11.43%	0	0		是		100.00%
921	苏家屯	新南变	新南变38078新塔乙线	富城铭邸2变电站1变压器	630	34.92%	0	0			2027年	-37.94%
922	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线木场干15亩下分26右13	315	1.59%	117.776	117.776				16.71%
923	浑南	营盘	营盘线078营福线	上院小区1变电站2变压器	800	21.50%	0	0				-40.92%
924	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十一号变电站1号变压器	800	26.25%	0	0		是	2027年	-32.14%
925	于洪	赵家变	10kV赵潘线47340	大潘变406大祝线大潘五日地	100	39.90%	50.1	50.1				-94.20%
926	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	乐山1箱式变电站配电变压器	400	44.00%	0	0		是	2025年12月	-46.75%
927	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街线徐窝堡分2左3变台	200	0.00%	180	180				0.00%
928	法库	果子园	果园变1417红旗线	10kV红旗线81+	250	41.48%	121.3	121.3		是	2025年12月	-21.99%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
929	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干79左18右6右4左1	200	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
930	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	卫工佳苑1变电站2变压器	500	42.72%	0	0		是	2026年12月	-44.64%
931	东陵	祝家变	祝高线	郝义线南石场分4右4柱上变压器	200	20.10%	0	0		是	2026年12月	26.36%
932	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号三期1箱变202间隔配电变压器	800	41.10%	0	0		是	2025年12月	-17.48%
933	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线泡子沿北子05(泡子沿北台)	400	27.75%	0	0		是	2025年12月	-32.34%
934	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	宏达家园1箱式变电站1配电变压器	630	39.37%	0	0				-45.13%
935	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线57左1变台	200	10.80%	158.4	158.4				-1.72%
936	东陵	中马变	军影线	世高干58荧光粉分2左5三家子分7柱上变压器	100	24.80%	0	0		是	2026年12月	-30.42%
937	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	保利大都会二期1箱式变电站1配电变压器	630	36.19%	0	0		是	2025年12月	4.45%
938	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	天诚大厦变电站2号配电变压器	800	42.90%	376.8	376.8				-8.69%
939	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线文城分013	100	56.00%	34	34				-24.01%
940	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨干坨变020黄腊坨线七北西台照明	200	63.60%	52.8	52.8				-38.09%
941	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	苏北变374砂轮甲线砂轮甲线80左2	315	66.03%	0	0			2027年	-42.25%
942	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线造化干118左11	315	27.62%	0	0		是	2025年12月	-60.81%
943	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	道旺乙线15柱上变压器	200	29.00%	0	0		是	2025年12月	-35.58%
944	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分67右1变压器	200	32.40%	0	0		是	2025年12月	-81.06%
945	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干11右3左1	250	44.00%	0	0		是		-46.12%
946	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线72右3变台	200	18.70%	0	0		是	2025年12月	0.00%
947	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线65	400	76.00%	0	0				-41.89%
948	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线44右5	315	40.95%	0	0		是	2025年12月	-40.85%
949	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干丰田分8左2变压器	315	12.70%	0	0		是	2025年12月	-78.22%
950	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干28左1	315	25.08%	0	0				-47.20%
951	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干26	315	15.24%	0	0				-78.36%
952	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北干31	400	93.25%	0	0	2023年8月		2027年	-41.30%
953	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分3左9变压器	200	16.05%	0	0		是	2025年12月	-67.94%
954	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分11变压器	250	4.80%	0	0		是	2025年12月	1.13%
955	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线马头分44	100	73.80%	0	0			2027年	-26.94%
956	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河线153	200	58.80%	62.4	62.4				23.67%
957	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白塔变960白金线白金干126右5	160	29.25%	0	0			2027年	-35.95%
958	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线107南刚分10	200	35.25%	0	0			2027年	-42.44%
959	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变346军工乙线军工干贸易分8左2公变	315	49.52%	0	0		是	2025年12月	-20.75%
960	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	南区分24	200	59.20%	0	0			2027年	-34.40%
961	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支12左1变台	200	105.00%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-41.95%
962	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线66左9	315	59.05%	0	0		是		-53.36%
963	沈河	长青变	长青变476长木乙线	长木乙线方南干45+1公变	315	12.70%	243.5	243.5				-46.27%
964	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干测绘分20公变	320	55.94%	109	109				-39.24%
965	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干54公变	315	19.37%	222.5	222.5				-39.22%
966	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线万寿干95公变	315	24.44%	0	0		是	2026年12月	-42.89%
967	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干太平分8右5+1柱上变压器	315	63.81%	0	0		是	2025年12月	-39.22%
968	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分14右9公变	400	68.70%	0	0		是	2026年12月	-35.54%
969	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线18左2	250	22.80%	0	0		是	2025年12月	-42.46%
970	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	北陵变142田义甲线台北分19左6之1柱上变压器	315	45.40%	0	0		是	2025年12月	-45.27%
971	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	崇山变264凤凰甲线凤凰干6左1柱上变压器	315	33.33%	0	0		是	2025年12月	-40.08%
972	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	万南干17+2公变	500	60.60%	0	0				-37.38%
973	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干64右2右2	315	20.95%	0	0				-39.84%
974	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	欧亚变262西江乙线西江干22+1左2柱上变压器	100	62.10%	0	0		是	2025年12月	-54.87%
975	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干55右2-1	315	32.00%	0	0				-33.44%
976	和平	太原变	太原变046南五甲线	体宫分5	500	49.20%	0	0		是	2025年	-48.04%
977	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线山梨红分15左3	315	56.19%	106.5	106.5				-21.20%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
978	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设于16之3	400	64.75%	0	0				-41.84%
979	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	城水线城水干31+1柱上变压器	315	36.83%	167.5	167.5				-47.59%
980	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分43变压器	315	43.94%	0	0				-31.85%
981	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支13右5变压器	315	26.67%	0	0				-55.83%
982	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分119左9右2变压器	100	0.00%	0	0				0.00%
983	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	小西线大众干9	315	68.95%	0	0				-27.88%
984	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分19柱上变压器	400	36.60%	0	0		是	2025年12月	-42.62%
985	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干54柱上变压器	315	54.29%	0	0		是	2025年12月	-33.22%
986	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干82柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	-92.45%
987	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒岐线泰山分11左3柱上变压器	315	50.79%	0	0				-40.77%
988	皇姑	长江变	25466长黄甲线	长江变466长黄甲线长黄干长北分29右2柱上变压器	315	35.24%	0	0		是	2025年12月	-43.90%
989	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变344军工甲线军工干17公变	315	49.27%	0	0		是	2025年12月	-52.51%
990	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线27	315	30.16%	0	0				-35.93%
991	和平	太原变	太原变058南七甲线	和平分8#左4	315	66.35%	0	0				-39.71%
992	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水二支24柱上变压器	315	64.44%	0	0		是	2025年12月	-37.20%
993	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分40变压器	200	110.40%	0	0	2022年12月	是	2025年	-39.12%
994	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分36左11变压器	315	86.67%	0	0	2025年10月			-43.44%
995	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	重型2箱变2号变	630	27.81%	0	0		是	2025年12月	-39.69%
996	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	实验中学2箱变2号变	500	18.40%	0	0		是	2025年12月	-34.92%
997	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑2变电站1变压器	500	19.20%	0	0		是		-45.51%
998	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区3变电站1变压器	500	34.56%	277.2	277.2				-39.38%
999	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	天缘逸居2变电站202变压器	630	24.76%	411	411		是	2027年6月	-45.57%
1000	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡1箱变1号变	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
1001	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙11箱变2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
1002	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙花园5箱变1号变	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	-43.32%
1003	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园2箱变2号变	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-43.19%
1004	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	水榭花都1箱变1号变	630	26.98%	0	0		是	2025年12月	-40.53%
1005	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	省军区第四干休所箱变1号变	630	13.71%	0	0		是	2025年12月	-37.66%
1006	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	民航住宅2箱变2变压器	630	42.22%	301	301				-37.74%
1007	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	韩国新城2箱变1	630	15.62%	0	0				-45.33%
1008	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	金鹰小区2箱变2站内变压器	400	23.00%	0	0				-40.42%
1009	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区6变电站1变压器	500	23.60%	0	0		是	2025年12月	-44.35%
1010	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经3变电站一次1变压器柜1主变	500	38.40%	0	0				-42.21%
1011	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区5变电站2变压器	630	16.25%	0	0		是	2025年12月	-44.45%
1012	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山3箱变2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
1013	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	后漠新村小区2变电站1变压器	630	19.68%	0	0				-39.89%
1014	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村三期小区2变电站202配电变压器	630	21.59%	0	0				-39.47%
1015	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	北二路1变电站201柜	500	0.00%	450	450				100.00%
1016	铁西	历工变	历工变10454历兴线	鑫峰俪城小区1变电站202	500	0.00%	0	0				0.00%
1017	沈河	大东变	大东变052城南甲线	盛龙箱变2变压器	500	21.12%	0	0		是	2026年12月	-43.64%
1018	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	南七中路小区变电站201柜	315	37.46%	0	0				-39.40%
1019	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	兴龙苑变电站201	500	0.00%	325.616	325.616				0.00%
1020	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工3箱变1变压器	630	89.21%	0	0	2025年6月			-43.06%
1021	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	铁亚1箱变1	500	58.40%	50.776	50.776				-42.59%
1022	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭3箱变1变	630	16.19%	50.776	50.776				-25.67%
1023	和平	方型变	方型变476方学甲线	1主变卧波苑5#	630	41.40%	0	0		是	2026年12月	-363.01%
1024	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	1主变河北	500	65.28%	0	0				-40.25%
1025	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	中远颐和二期期2箱变1	630	31.11%	0	0		是	2025年12月	-43.05%
1026	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	中远颐和二期期2箱变2	630	28.25%	0	0		是	2025年12月	-37.89%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1027	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭12箱变2变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
1028	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	山河里变电站1变压器	400	72.80%	0	0		是	2026年12月	-37.98%
1029	沈河	青年变	青年变350青大线	雅都苑箱变2变压器	630	23.24%	0	0		是	2026年6月	-38.57%
1030	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区18变电站201	630	31.11%	6.928	6.928				-44.74%
1031	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	瑞盛2变电站1变压器	630	53.71%	228.6	228.6				-40.77%
1032	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华街6变电站201	400	0.00%	0	0		是		0.00%
1033	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	爱都国际B座变电站202柜	500	71.04%	0	0		是	2027年12月	-38.78%
1034	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	南塔远东箱变1变压器	630	76.51%	85	85				-41.19%
1035	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际5号变电站1号变压器	630	16.83%	0	0		是	2027年12月	-42.46%
1036	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	鹏程小区2变电站1变压器	800	71.40%	0	0				-42.48%
1037	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	大众于9箱变1变压器	630	24.38%	0	0				-40.62%
1038	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	天星西箱变2变压器	630	32.38%	0	0				-43.18%
1039	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	西滨河2箱变1变压器	400	53.70%	0	0				-40.07%
1040	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	钓鱼台一期11主变	630	30.48%	0	0		是		-53.69%
1041	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	97中学住宅箱变1变压器	630	18.73%	0	0				-42.92%
1042	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	百合花园住宅小区变电站202	630	36.19%	0	0				-43.48%
1043	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	双E港2号变电站1号变压器	630	23.24%	0	0			2027年	-40.22%
1044	大东	顺城变	顺城变40084商品甲线	尚品天城一期4箱变1变	630	22.54%	425	425				-43.62%
1045	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	富强6箱变2变压器	630	27.94%	0	0				-40.25%
1046	大东	沈海变	沈海变80382棚城线	东方棚城4箱变2变压器	630	25.14%	0	0		是		-42.48%
1047	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天1箱变2变压器	630	40.00%	0	0				-41.44%
1048	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	米拉经典1号变电站1变压器	500	9.20%	0	0			2027年	-54.45%
1049	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城5号变电站2号变压器	630	24.44%	0	0		是	2027年12月	-44.06%
1050	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	富民公务员箱变1变压器	630	29.52%	0	0				-43.56%
1051	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城1号变电站1号变压器	500	23.20%	0	0		是	2027年12月	-44.15%
1052	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	奚林1配变站1变压器	630	28.44%	387.8	387.8				-43.45%
1053	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	长青园箱变1变压器	400	47.60%	0	0		是	2026年12月	-43.33%
1054	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区1变电站	630	43.17%	0	0		是	2027年12月	-39.21%
1055	铁西	历工变	历工变10456黎明线	黎明西部风情2变电站202柜	630	18.10%	0	0		是	2027年12月	-44.70%
1056	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	金硕园5变电站202间隔配电变压器	630	30.16%	377	377				-41.09%
1057	沈河	青年变	青年变350青大线	金联箱变1变压器	500	8.64%	0	0		是	2026年6月	-47.21%
1058	沈河	青年变	青年变352青东线	风雨坛1箱变1变压器	400	37.80%	0	0		是	2026年6月	-41.61%
1059	沈河	青年变	青年变352青东线	风雨坛2箱变1变压器	400	50.80%	0	0		是	2026年6月	-36.25%
1060	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	南风雅阁3201	630	26.67%	399	399				-66.21%
1061	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区15变电站201	630	12.70%	6.928	6.928				-45.06%
1062	大东	粮仓变	粮仓变65558榆园乙线	保利双河城15箱变2变压器	630	73.52%	103.8	103.8				-28.70%
1063	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥一期5箱变1变	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	-44.26%
1064	铁西	万达变	万达变56066万荣线	南十二路小区2变电站202	400	78.80%	44.8	44.8				-42.30%
1065	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工街10变电站201	400	33.20%	227.2	227.2				-40.07%
1066	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	132中学箱变1号变	400	44.10%	0	0		是	2025年12月	-40.43%
1067	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	艳路安居1变电站202	630	22.22%	427	427				-40.06%
1068	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	艳路安居二期1变电站201	500	16.64%	366.8	366.8				-39.61%
1069	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众于6箱变1变	400	25.60%	0	0				-38.00%
1070	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	令闻2箱变1变压器	630	59.05%	0	0				-46.24%
1071	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	玉环华苑2箱变2	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-85.57%
1072	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	漾日华庭小区2变电站1变压器	630	49.21%	0	0				-42.48%
1073	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	博润文仕变电站201	400	36.60%	0	0				-45.10%
1074	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	五彩三期5箱变1变	630	21.71%	0	0		是	2025年12月	-40.20%
1075	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰12箱变1号变	630	30.86%	0	0		是	2025年12月	-42.59%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1076	沈河	万柳变	万柳变254祥龙乙线	南关变电站1变压器	1000	57.40%	0	0				-40.80%
1077	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	有色4号变电站1号变压器	400	82.50%	0	0	2023年1月		2027年	-39.10%
1078	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	柳条湖4箱变1	630	95.56%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-39.41%
1079	新民	新民变	新民变30162营东线	光明小区1变电站1变压器	630	13.02%	0	0		是	2025年12月	-37.08%
1080	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	南风雅居3变电站201配电变压器	630	47.94%	0	0				-43.82%
1081	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	李英分5右04	315	30.79%	0	0		是	2025年	-37.07%
1082	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡放司牛胜军养殖公变台	200	19.50%	141	141				100.00%
1083	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线张家分16	50	91.80%	0	0	2025年4月			-37.45%
1084	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象4变电站2变压器	630	23.81%	0	0		是	2025年12月	-37.78%
1085	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑1变电站2变压器	630	22.60%	0	0		是	2025年	-38.15%
1086	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安10号3箱变2变压器	500	23.60%	117.776	117.776				-43.46%
1087	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分68右5变台	400	28.50%	0	0		是	2025年12月	-29.46%
1088	浑南	营盘	营盘变088营亿线	亿丰南奥3变电站1变压器	800	63.38%	0	0				-36.01%
1089	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	巴黎泉乡1变电站2变压器	500	14.88%	375.6	375.6				-19.61%
1090	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	桃山苑3箱式变电站1配电变压器	800	28.13%	0	0		是	2025年12月	-10.52%
1091	苏家屯	夹河变	夹河变50762生活乙线	格林生活坊19号变电站1变压器	630	33.02%	0	0			2027年	-20.04%
1092	铁西	齐贤变	齐贤变55444齐滑乙线	齐滑乙线滑齐干66加1变压器	400	79.20%	0	0		是		100.00%
1093	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	兰庭园3变电站1变压器	630	18.67%	0	0		是	2025年12月	-42.91%
1094	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	新蒲家园1变电站1变压器	400	22.80%	0	0				-40.02%
1095	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰奕夏园4号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	34.60%	0	0			2027年	6.77%
1096	东陵	祝家变	祝高线	郝义线电业分6左12柱上变压器	200	10.50%	0	0		是	2026年12月	7.47%
1097	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干皂角树分29左17变台	400	39.15%	203.4	203.4				-33.14%
1098	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔8变电站1变压器	630	2.29%	552.6	552.6				-21.01%
1099	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线钱缝村3组照明	400	80.40%	0	0	2025年4月			-30.69%
1100	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园2号小区变电站2变压器	630	22.48%	0	0			2027年	-34.43%
1101	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分10变台	200	27.15%	0	0		是	2025年12月	-32.12%
1102	东陵	孤家子	营城甲线	居亿园1箱变1变压器	630	14.60%	0	0		是	2026年12月	-44.65%
1103	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干54左分02柱上变压器	100	80.80%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-41.68%
1104	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线文华南2分支007	100	68.00%	0	0				-46.35%
1105	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	提水分1箱变配电变压器	630	33.97%	0	0		是	2025年12月	100.00%
1106	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖林语七期1箱式变电站2配电变压器	630	36.19%	0	0				-39.52%
1107	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓4变电站1变压器	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	-43.21%
1108	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线上深甲干联通支20柱上变压器	200	39.90%	0	0		是	2026年12月	-30.90%
1109	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支32+1变台	200	21.30%	0	0				-12.63%
1110	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分61右1	400	105.30%	0	0	2025年8月		2027年	0.00%
1111	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	31421部队小区变电站202配电变压器	800	26.70%	0	0		是		9.01%
1112	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	YHG 沈阳世中塑胶有限公司	315	34.79%	173.9	173.9				-26.24%
1113	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	景星C土建箱变201	630	28.95%	0	0				-47.77%
1114	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	恒大御景湾小区一期1箱式变电站1配电变压器	400	19.50%	0	0				-41.11%
1115	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线122右6变台	100	101.70%	0	0	2025年4月	是	2025年	-37.11%
1116	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村7配电室202配电变压器	1000	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
1117	于洪	兰台变	兰张线	兰台小镇变电站1变压器	630	43.68%	0	0		是	2025年	-36.91%
1118	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	工厂分21	200	63.00%	0	0		是	2027年	-29.64%
1119	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线石狮子分52变台	400	14.70%	0	0		是	2025年12月	-45.91%
1120	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村Z3地块1变电站201间隔配电变压器	800	49.13%	0	0				-43.32%
1121	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马龙村综合一台(微)	200	4.50%	0	0				8.37%
1122	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右18右7柱上变压器	200	24.90%	0	0		是	2025年12月	-23.02%
1123	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房深井子村鑫玉畜牧养殖公变台区	200	6.90%	166.2	166.2				0.00%
1124	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线三家子台分支线002	80	84.38%	4.5	4.5	2022年12月	是	2026年12月	-32.24%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1125	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平干南王岗分双山支29左5变台	200	35.70%	108.6	108.6				-33.78%
1126	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线84变台	200	25.05%	129.9	129.9				-41.93%
1127	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	浦和馨苑4号箱变1变压器配电变压器	400	30.75%	0	0		是	2026年12月	-36.69%
1128	于洪	小于变	10kV于工线56284	富海茗乔1站房2变压器	630	40.00%	0	0				-39.04%
1129	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干碱家分52右5变台	400	18.60%	285.6	285.6				-38.50%
1130	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	百乐2小区箱变1变压器	630	72.70%	0	0				-44.28%
1131	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线前尖山南2台照明	630	22.67%	424.2	424.2				-25.46%
1132	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	瑞赛居圣苑7变电站1变压器	400	32.50%	0	0		是	2025年12月	-40.15%
1133	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园小区一期B2区1变电站201变压器	800	25.50%	516	516				-43.79%
1134	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城C组团3土建变配电变压器1公变	500	27.20%	0	0				-39.54%
1135	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线大乐分12右3左7柱上变压器	400	0.30%	358.8	358.8				0.00%
1136	浑南	榆树变	榆树变844榆铁乙线	伊利亚特湾三期1号变电站1号变压器	630	15.56%	10	10				-41.06%
1137	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分11左1+1	250	52.16%	0	0			2027年	-44.91%
1138	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	南刚分33+1右10	400	40.20%	0	0			2027年	0.69%
1139	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	玖熙墅1变电站1间隔101配电变压器	630	35.87%	0	0		是	2025年12月	-19.86%
1140	沈北	河北变	10kV河岗线84656	龙湖滢澜山三期1局维变电站201配电变压器	630	3.81%	543	543		是	2026年12月	35.94%
1141	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	昂邦乙线97左3变台	400	74.50%	0	0		是	2025年12月	-38.20%
1142	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干79左13	200	27.30%	0	0		是	2027年	-37.41%
1143	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华南公馆小区箱式变电站2配电变压器	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	4.39%
1144	开发	张士变	张士变55878大明一线	大明一线二十四城小区2变电站1变压器	630	36.19%	339	339				-28.75%
1145	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分49	100	61.00%	0	0				-33.95%
1146	于洪	光辉变	光辉变	光辉变812光南线门台村二六队台	100	51.60%	38.4	38.4				-35.79%
1147	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	碧水龙庭二期箱式变电站2配电变压器	315	21.33%	0	0		是	2025年12月	-44.25%
1148	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区13变电站1变压器	400	29.20%	0	0		是	2025年12月	-20.53%
1149	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区4变电站1变压器	500	32.64%	286.8	286.8				-39.98%
1150	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	华润崑崙御5箱式变电站1配电变压器	800	37.50%	0	0		是	2025年12月	-30.24%
1151	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	小荒地北台	200	30.30%	119.4	119.4				13.39%
1152	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	翰逸华园4号变电站201配电变压器	630	19.81%	0	0			2027年	-44.48%
1153	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾12号变电站202配电变压器	500	43.20%	0	0			2027年	-41.63%
1154	浑南	新南变	新南040新北线	府城名邸二期5号变电站2号配电变压器	630	11.43%	0	0		是	2027年12月	17.88%
1155	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	太平东南台新	400	28.50%	0	0				0.00%
1156	法库	秀水变	秀水变052秀水线	秀水西1台	400	40.80%	0	0		是	2025年12月	7.03%
1157	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干腰东井分38台区	100	27.30%	62.7	62.7				-68.90%
1158	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房镇朱家房村治军农机公变台区	200	138.30%	0	0	2025年6月			100.00%
1159	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子干孙窝堡分28左8变台	200	15.50%	149	149				-41.22%
1160	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子干五家子分16左7变台	200	40.35%	99.3	99.3				-38.35%
1161	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石干联络分9右支0+1左T1	200	9.90%	0	0				0.00%
1162	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线大马卜分149	100	74.25%	0	0		是	2025年12月	-38.37%
1163	法库	包家屯	包家线	10kV包家线郝家堡支14	400	20.25%	0	0		是	2027年	-38.29%
1164	于洪	家俱变	俪锦线	沙岭回迁楼4变电站2变压器	630	45.71%	0	0				-42.01%
1165	于洪	得胜变	得河线95442	竹胜园3变电站1变压器	630	26.67%	399	399				-44.49%
1166	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典3变电站1变压器	630	20.32%	0	0				-42.47%
1167	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分一统沟支庙山2月1	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
1168	开发	张士变	张士变55898张工乙线	白领双星小区1变电站2变压器	630	19.43%	204.376	204.376		是	2025年12月	-41.52%
1169	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	夏语园4变电站1变压器	400	15.38%	0	0				-40.45%
1170	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造工程A区91变配电变压器	400	24.40%	262.4	262.4				-43.10%
1171	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	古城宜家二期B段2间隔1配电变压器	800	21.38%	0	0		是	2026年12月	-29.41%
1172	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干197右3	400	48.60%	0	0			2027年	-73.01%
1173	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅1变电站201间隔配电变压器	400	16.00%	0	0		是	2025年	-31.54%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1174	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线腰堡分25右23变台	200	33.30%	0	0				100.00%
1175	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰泰枫尚4变电站1变压器	630	13.65%	0	0		是	2027年12月	-39.10%
1176	新民	新民变	新民变30158中学线	五金紫祥园2变电站1变压器	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-39.82%
1177	新民	新民变	新民变30158中学线	五金紫祥园2变电站2变压器	630	28.57%	0	0		是	2025年12月	-41.52%
1178	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭一期1变电站1号配电变压器	630	40.48%	312	312				-42.31%
1179	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	YHG_(金山小区)三期箱式变电站1号配电变压器	500	11.28%	0	0		是	2025年12月	-45.05%
1180	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分10左9左1变台	400	6.00%	336	336				57.56%
1181	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线榆树坨分15	400	33.90%	0	0		是	2027年12月	-31.40%
1182	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗线127左6+1变台	200	99.30%	0	0	2025年6月			100.00%
1183	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	苏家小区2号变电站2变压器	630	18.73%	449	449				-51.84%
1184	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城1号变电站1变压器	630	18.41%	451	451				-39.17%
1185	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园4变电站201变压器	400	21.60%	0	0		是	2027年12月	-43.42%
1186	东陵	杨官变	杨孤甲线	牛相住宅楼分25左3柱上变压器	200	59.10%	0	0		是	2026年12月	1.15%
1187	东陵	祝家变	祝高线	郝义线159柱上变压器	200	5.30%	0	0		是	2026年12月	-39.52%
1188	东陵	水家变	水阳乙线	文华北苑1箱变2变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年12月	-44.74%
1189	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	董楼子变048中寺线中寺线61(马刚B台)	630	31.71%	367.2	367.2				-39.09%
1190	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线松树支32(松树A台)	50	75.00%	0	0		是	2026年12月	-33.00%
1191	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线老山头分118	50	53.40%	18.3	18.3				-38.41%
1192	皇姑	文北变	文北变70450文青线	荣盛颐和名郡三期4小区箱式变电站1配电变压器	630	14.92%	0	0				100.00%
1193	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾三期1箱式变电站1配电变压器	315	26.67%	0	0		是	2025年12月	-41.73%
1194	东陵	水家变	水古线	水家变776水古线水古干水家分04左支04柱上变压器	315	27.17%	0	0		是	2026年12月	-39.16%
1195	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分22左2右2变压器	400	45.60%	0	0		是	2025年12月	-21.23%
1196	铁西	重工变	重工变10840城西线	意大利风情小镇四期2202间隔配电变压器	630	56.13%	0	0		是	2027年12月	7.94%
1197	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	金牛干陶菜屯分13左1变台	400	3.30%	346.8	346.8				100.00%
1198	辽中	金山变	金山变45542金庄线	皮家堡北台1照明	200	17.40%	145.2	145.2				-46.21%
1199	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白西大棚	50	126.40%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-33.20%
1200	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线镇一线095	200	81.00%	0	0	2023年2月	是	2026年12月	-32.00%
1201	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	剑桥郡4号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	48.30%	0	0			2027年	0.00%
1202	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线火石支33	100	79.00%	0	0		是	2026年6月	-35.72%
1203	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线前山支17	200	55.50%	0	0		是	2026年6月	-32.67%
1204	法库	果子园	果子园变1411龙山线	烟草箱变分粮食小区支1	630	39.68%	0	0		是	2028年12月	-38.14%
1205	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	含屯乙线含屯干包道分36左1柱上变压器	100	12.90%	0	0		是	2025年12月	-29.52%
1206	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区3变电站1变压器	630	33.52%	0	0		是	2025年12月	-39.28%
1207	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	老大房养殖三台	200	3.90%	0	0				21.66%
1208	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	保利大都会三期2变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
1209	于洪	曹家变	曹滨线	新余粮府2变电站2配电变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
1210	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线大王西台分支线002	100	73.20%	16.8	16.8				-29.18%
1211	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡2变电站2变压器	630	36.83%	0	0		是	2025年12月	-38.57%
1212	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖渔义A2地块2变电站2变压器配电变压器	630	36.19%	0	0		是	2026年12月	-36.24%
1213	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	江户雅致公寓变电站1号配电变压器	500	43.20%	0	0		是	2027年12月	-77.27%
1214	沈河	文艺变	文艺变986文好线	嘉里中心1配电室1变压器	800	19.75%	562	562				21.37%
1215	东陵	农大变	农首线	东湖新村1配电变压器	630	81.90%	51	51	2025年6月	是	2026年12月	100.00%
1216	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期2箱式变电站1配电变压器	800	30.00%	0	0		是	2025年12月	-41.25%
1217	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线马耳山分16左06	315	25.59%	202.9	202.9				-27.70%
1218	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	承瀚花园4箱变201配电变压器	630	17.86%	0	0		是	2026年12月	-40.24%
1219	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线27+1左6变台	400	4.20%	0	0				-43.90%
1220	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾8号变电站202配电变压器	500	59.20%	0	0		是	2027年	-44.28%
1221	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	金荷苑小区变电站201间隔配电变压器	400	47.25%	0	0		是	2025年	-31.96%
1222	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干103左6+1左4	315	20.70%	218.3	218.3				-63.04%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1223	和平	方型变	方型变438方文乙线	方文乙B-1变压器	400	73.50%	66	66				-39.16%
1224	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干37	400	37.25%	0	0				-55.45%
1225	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	余粮村路边台	250	37.28%	0	0				-50.92%
1226	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干英达分13右1右1柱上变压器	400	81.00%	0	0	2025年2月			-463.69%
1227	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线何家分乡直支007	200	81.15%	0	0	2025年2月	是	2026年12月	-25.14%
1228	大东	望花变	望花变70252二台乙线	万恒愿景6箱变1变压器	250	30.08%	149.8	149.8				-40.61%
1229	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分44+1左1	400	34.25%	0	0		是	2027年	-78.97%
1230	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里5号变电站201配电变压器	800	44.63%	363	363				-39.01%
1231	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支11右10左5	400	9.75%	321	321				0.01%
1232	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	二十四城小区4变电站1变压器	630	54.92%	221	221				-35.47%
1233	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干110+1变台	400	2.00%	0	0				100.00%
1234	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	采煤沉陷区1变电站1号变压器	630	14.73%	474.2	474.2				-38.43%
1235	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线大冯干线145	315	22.22%	0	0				-22.15%
1236	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居二期1变电站201	630	54.60%	0	0				-36.25%
1237	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南干109左7右8	200	21.30%	36.372	36.372				-45.42%
1238	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支37+1	200	60.90%	58.2	58.2				-22.31%
1239	苏家屯	雪松变	雪松变60554松榆甲线	孔雀城学园里2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	20.70%	554.4	554.4				7.15%
1240	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄家变046黄吴线黄吴线戈三分鲍岗支04	200	21.90%	136.2	136.2				-27.68%
1241	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	永丰T06	200	2.00%	176	176				-259.39%
1242	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干108左1左3	400	7.80%	328.8	328.8				-36.15%
1243	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里3号变电站202配电变压器	630	23.49%	419	419				-42.59%
1244	沈北	大志变	大志变70564志西线	新鑫鸣阳建材经销处	200	31.50%	0	0		是	2026年12月	-11.48%
1245	沈北	清水变	清依线	清依线后屯分44（前屯A台）	50	30.00%	0	0		是	2026年12月	-48.60%
1246	于洪	大兴变	兴富线	西湖丽景8站房2变压器	630	30.98%	0	0				-37.85%
1247	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分57+1右1	200	59.40%	0	0			2027年	25.71%
1248	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	于家分30左16+0左2	400	23.70%	265.2	265.2				0.00%
1249	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线330左4变台	100	73.20%	16.8	16.8		是	2025年12月	-54.87%
1250	于洪	曹家变	曹漠线	曹家变668曹漠线漠家村灯	315	46.00%	138.6	138.6				-43.55%
1251	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干114左16	100	70.00%	20	20				-55.72%
1252	东陵	中马变	疗养甲线	宴山1.1期箱变202配电变压器	630	10.41%	228.7972	228.7972				-28.28%
1253	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园9箱变（单）	630	24.76%	0	0				-37.55%
1254	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线47+1右3柱上变压器	400	103.80%	0	0	2025年8月			100.00%
1255	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城H区2变电站202变压器	630	17.14%	0	0		是	2027年12月	-39.42%
1256	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	南路干56左1加1	400	18.60%	0	0		是		-53.86%
1257	皇姑	文北变	文北变70450文青线	碧桂园学府壹号一期2箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
1258	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	佰代宜居2号变电站1变压器	630	25.08%	0	0				-41.74%
1259	皇姑	方溪变	方溪变25370万科线	假日风景泊寓小区箱式变电站1配电变压器	400	19.60%	0	0				-32.17%
1260	于洪	得胜变	得化线95476	美域天成一期2站房1变压器	630	27.30%	395	395				-37.34%
1261	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	刘二堡变170靛庄线后岗大棚	200	21.00%	0	0				-76.89%
1262	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线于台大棚	100	71.00%	19	19				-41.39%
1263	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG 世代龙城6变电站-1	630	25.65%	0	0		是	2025年12月	-42.64%
1264	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线团南分02	200	36.60%	0	0		是	2025年12月	-26.78%
1265	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝山变005宝十线孙家沟台	20	36.00%	10.8	10.8				-32.76%
1266	于洪	大兴变	兴光线	小微光辉2号台	400	51.30%	154.8	154.8				0.00%
1267	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分53左34左2	200	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
1268	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期3变电站1变压器	800	10.88%	633	633				-33.36%
1269	于洪	兰台变	兰张线	和谐1期3站房2变压器	630	25.65%	0	0		是	2025年	-40.65%
1270	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线沈双分45右16	200	40.20%	0	0			2027年	-17.96%
1271	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线68左5变台	80	65.25%	0	0		是	2025年12月	-42.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1272	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲线元江街7变电站配电变压器	400	13.80%	0	0		是	2025年12月	100.00%
1273	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	万锦香樟树三期2号变电站2号配电变压器	400	18.60%	10	10		是	2027年12月	-2.46%
1274	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	盛悦府小区一期1局维变电站202配电变压器	800	17.25%	0	0				100.00%
1275	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	雷凯尼坤1变电站1变压器	500	19.52%	0	0		是	2025年12月	-41.05%
1276	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	益格风情湾小区5变电站1变压器	500	23.04%	334.8	334.8				-45.47%
1277	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	博驰春天小区1变电站2变压器	630	45.33%	105.652	105.652				-42.25%
1278	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	东兴家园1变电站1变压器	630	36.51%	0	0				-38.60%
1279	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分171	400	12.75%	0	0		是	2025年12月	-28.21%
1280	铁西	应昌变	应昌变20542应中乙线	信合住宅变电站1变压器	400	20.00%	0	0		是	2026年12月	-39.87%
1281	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期3变电站1主变	500	29.60%	0	0		是	2026年12月	-38.99%
1282	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	丁香水岸二期6箱式变电站配电变压器	630	39.68%	0	0		是	2025年12月	-41.85%
1283	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分22左7变台	100	63.30%	0	0				-38.35%
1284	新民	大红旗	大红旗变508九天线	大红旗变508九天线九天干水库分排水支前坨支15右1变台	100	80.80%	0	0	2022年12月			-35.20%
1285	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线北四家分88	200	58.30%	63.4	63.4				-36.57%
1286	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	农牧局综合楼（2021微）	200	20.40%	0	0		是	2026年12月	-43.56%
1287	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	胡台干法赖分前沙支19+1右1变压器	200	42.50%	0	0		是	2025年12月	-27.85%
1288	东陵	花山变	花山770花马乙线	中旅万科城五期东区3箱变2变压器	630	17.78%	455	455				14.57%
1289	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	一站式服务-百贯温泉度假村	50	0.00%	45	45				-36.63%
1290	开发	汪河变	汪河变56180汪后乙线	恒大绿洲九期小区2变电站2变压器	630	62.54%	173	173		是	2025年12月	-39.02%
1291	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城8变电站2变压器	630	26.03%	0	0				-43.25%
1292	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	辽宁东冉房屋开发有限责任公司	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	-77.24%
1293	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南甲线长南干黄金分3+2公变	315	25.52%	0	0		是	2026年12月	-30.61%
1294	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期1变电站1变压器	500	41.60%	0	0		是	2025年12月	-35.04%
1295	大东	如意变	如意变80898如望乙线	新生干52加1	400	42.90%	0	0		是		0.00%
1296	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线黄河干铸造分20能效柱上变压器	400	7.80%	0	0		是	2025年12月	25.84%
1297	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊9号变电站2变压器	500	37.60%	0	0			2027年	-39.59%
1298	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山干荒东分韩三支29左1变台	200	22.50%	0	0		是	2025年12月	-177.89%
1299	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分23左1柱上变压器	315	63.49%	0	0		是	2025年12月	-48.10%
1300	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线大黄沟分8左7变台	400	19.00%	0	0				-35.84%
1301	法库	果子园	果子园变1409煤矿线	东郡华府1局维变电站202间隔配电变压器	500	36.48%	0	0		是	2028年	100.00%
1302	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星星寓1号变电站202间隔配电变压器	800	29.63%	0	0				100.00%
1303	法库	果子园	果子园变1409煤矿线	东郡华府3局维变电站202间隔配电变压器	500	30.08%	0	0		是	2028年	100.00%
1304	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分19+1柱上变压器	315	39.37%	0	0		是	2025年12月	-46.03%
1305	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干腰排分干排支艳波分支11变压器	100	44.10%	45.9	45.9				-64.41%
1306	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区8变电站2变压器	630	22.86%	423	423				-41.17%
1307	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区12变电站2变压器	630	27.94%	391	391				-40.24%
1308	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变中烟干新民分36右4柱上变压器-一站式	80	17.25%	0	0		是	2026年12月	-22.13%
1309	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	茉莉公馆8号变电站201间隔（施雅线）配电变压器	630	25.40%	0	0			2027年	20.86%
1310	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境1变电站2配电变压器	800	0.00%	720	720				-155.71%
1311	法库	秀水变	秀水变	10kV秀登线巴东支07	200	81.00%	0	0	2025年2月	是	2025年12月	-22.20%
1312	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变040山长线山长线22左4	250	53.44%	0	0			2027年	-36.60%
1313	于洪	小于变	10kV于工线56284	新鼎花园小区2变电站2配电变压器	630	40.32%	0	0				6.06%
1314	皇姑	劳动变	劳动变158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右6右4柱上变压器	315	25.65%	0	0		是	2025年12月	-48.35%
1315	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	富禹天玺二期2箱式变电站2配电变压器	800	2.10%	0	0		是	2025年12月	86.48%
1316	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	场馆线81右1	200	12.90%	154.2	154.2				33.35%
1317	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里3号变电站202	630	32.70%	0	0			2027年	-43.21%
1318	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	泊岸华庭1配电室2变压器	800	29.25%	0	0		是	2026年12月	-42.67%
1319	和平	广州变	广州变474广府甲线	盛京金融广场北区1小区变电站202配电变压器	630	2.54%	551	551				0.00%
1320	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石干房身分1电井支8左支5一站式变压器	200	11.70%	0	0				-26.54%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1321	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	机场供3箱变1变压器	630	32.06%	0	0		是		-31.66%
1322	浑南	于山变	于山变744于安甲线	首创光和郡二期3号变电站2号配电变压器	630	32.38%	0	0				-11.37%
1323	苏家屯	雪松变	雪松变60584松榆乙线	星越时代2号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	19.37%	0	0			2027年	39.92%
1324	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅21变电站1变压器	400	40.80%	0	0				-36.67%
1325	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分雅洞支55左2变台	200	18.60%	0	0		是	2025年12月	5.72%
1326	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	二台子东南台	200	30.90%	118.2	118.2				-38.99%
1327	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线满洲屯分砖厂支水利支3	200	35.70%	97.3384	97.3384				-35.84%
1328	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线小兀拉棚菜	100	69.80%	20.2	20.2				-28.41%
1329	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天赋3箱变1配电变压器	630	58.57%	0	0		是	2025年12月	-44.00%
1330	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干10右2	400	62.40%	0	0				-19.63%
1331	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分65右1	100	0.00%	90	90				0.00%
1332	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老城分67右1	100	0.00%	90	90				0.00%
1333	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10KV孟桃线王家机井分3	50	17.60%	0	0		是	2025年12月	-18.63%
1334	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	代家乙线11右1变台	315	130.67%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-6.95%
1335	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城地下2号3主变	1000	21.30%	0	0		是	2027年12月	-43.20%
1336	皇姑	红卫变	10kV红审线20358	红卫变红审干15柱上变压器	315	22.86%	0	0		是	2025年12月	-42.19%
1337	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城四期2号配电室1号变压器	500	45.60%	0	0		是	2027年12月	-36.61%
1338	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象4变电站1变压器	500	32.80%	0	0		是	2025年12月	-35.93%
1339	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干111变台	200	43.05%	0	0				-33.41%
1340	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园12箱变2变压器	630	0.00%	567	567				-49.63%
1341	法库	新依变	依草线	10KV依草线草村水利分二排水站几东水甲8	100	30.90%	0	0		是	2025年11月	-58.72%
1342	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊付家屯西台公变台区	400	64.50%	102	102				-36.42%
1343	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线前韩分支线001	200	63.75%	0	0		是	2026年12月	-25.17%
1344	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	青苹果小区1变电站1变压器	500	30.24%	0	0		是	2025年12月	-13.40%
1345	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	亿嘉首府小区2局维变电站201配电变压器	630	16.83%	461	461				100.00%
1346	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	大坨子4灯新	200	48.00%	84	84				100.00%
1347	浑南	新南变	新南044新盈线	华发德仁里3号变电站1号配电变压器	630	30.48%	0	0		是	2027年12月	4.21%
1348	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦B1B2小区5变电站201配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2026年12月	22.74%
1349	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线赵家插拉照明新	100	43.65%	46.35	46.35				0.00%
1350	沈北	方溪变	10kV方道甲线25374线	华海蓝境1.2期1箱变201配电变压器	800	51.00%	0	0		是	2026年12月	-37.96%
1351	和平	文艺变	文艺变950文金线	宝新公馆2变电站202配电变压器	800	11.25%	630	630				100.00%
1352	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干4左8	200	29.70%	120.6	120.6				-50.90%
1353	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线丁家堡东照明新	200	101.70%	0	0	2025年8月			0.00%
1354	法库	双台子	双台子变045双四线	公主陵4队台	400	10.58%	97.3384	97.3384				-43.23%
1355	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	伊利亚特二期4号变电站202间隔配电变压器	630	16.51%	0	0				-45.27%
1356	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线杜屯分41右4右14右1变台	200	1.75%	0	0				16.91%
1357	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园12箱变1变压器	630	35.87%	341	341				-40.80%
1358	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马佟支16左3左1+1右11	400	24.30%	262.8	262.8				100.00%
1359	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲放甲线	能源考核	100	78.30%	0	0		是	2026年12月	-39.16%
1360	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	县社小区住宅6栋楼	200	83.20%	13.6	13.6	2022年12月	是	2026年12月	-43.75%
1361	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十三号变电站202配电变压器	800	43.50%	0	0			2027年	-41.13%
1362	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干前板分21左1变台	400	22.80%	268.8	268.8				100.00%
1363	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户押牛街琳博家禽养殖公变台区	200	28.20%	123.6	123.6				0.00%
1364	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线小民屯分15变台	400	66.90%	0	0		是	2025年12月	-39.95%
1365	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花钱	柳河沟变206黄花钱黄花钱干民屯分26右8变台	400	68.75%	0	0				-32.74%
1366	新民	金五台	金五台变717树林线	树林线108左9变台	100	72.75%	17.25	17.25				-40.18%
1367	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线辛家分八家子支25变台	200	12.00%	0	0		是	2025年12月	-40.49%
1368	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	含屯乙线含屯干包道分28右2右2柱上变压器	50	22.00%	0	0		是	2025年12月	-20.16%
1369	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园30号小区变电站202配电变压器	800	24.60%	0	0			2027年	-38.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1370	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	天创线天西线富力院士廷3局维变电站202配电变压器	800	6.90%	0	0				53.57%
1371	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干201变台	400	25.28%	0	0		是	2025年12月	-37.00%
1372	新民	查牛变	查牛变31342金牛线	金牛线金牛分10变台	200	93.60%	0	0	2025年4月			-29.33%
1373	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线25左14左4变台	400	6.60%	333.6	333.6				0.00%
1374	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分96之1右1	200	2.10%	0	0			2027年	100.00%
1375	皇姑	广源变	广源变25756广海线	绿地罗斯福公馆2箱式变电站2配电变压器	800	15.30%	0	0		是	2025年12月	35.00%
1376	浑南	营盘	营盘变072七星线	七星大厦3号变电站1变压器	800	20.63%	0	0		是	2027年12月	-17.35%
1377	于洪	建筑变	建筑变22682建领线	侯家村内	200	12.40%	0	0		是	2025年	-26.85%
1378	于洪	家俱变	锦铺线	水木年华1变电站2变压器	630	29.71%	0	0				-26.67%
1379	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金城蓝湾二期1变电站1变压器	800	28.20%	494.4	494.4				-40.81%
1380	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	紫荆花4箱式变电站1配电变压器	800	36.00%	0	0				-42.78%
1381	东陵	上佰变	新生线	新生线汪家分17*1柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2026年12月	-170.53%
1382	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	钢花小区2变压器	500	41.28%	0	0				-41.08%
1383	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干太平分16左3变台	200	44.40%	91.2	91.2		是	2025年12月	-34.44%
1384	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线14左1变台	400	13.50%	306	306				0.00%
1385	新民	新民变	新民变30172化肥线	依林华府4变电站1变压器	630	11.75%	0	0				100.00%
1386	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城四期小区3变电站2配电变压器	800	30.90%	296.172	296.172		是	2025年12月	-8.18%
1387	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干50+1左1	400	7.80%	328.8	328.8				-5.94%
1388	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军17左1号箱变201间隔配电变压器	400	36.30%	0	0		是	2025年	6.28%
1389	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线31	400	48.75%	165	165				-37.91%
1390	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛达营子学惠商店公变台区	200	23.70%	0	0				100.00%
1391	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分14左6变压器	100	55.80%	0	0		是	2026年12月	-47.87%
1392	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	荣盛城一期6小区箱式变电站2配电变压器	630	9.84%	0	0		是	2025年12月	100.00%
1393	铁西	启工变	启工变10774建园线	恒润*御林湾2箱变201	400	47.50%	0	0		是	2028年12月	-46.61%
1394	辽中	六间房	六间房变1128化家线	老窝棚村3机井	100	45.20%	0	0		是	2025年	-45.56%
1395	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷前村北岗子机井1台	100	84.40%	5.6	5.6	2023年7月			-45.50%
1396	于洪	兰台变	兰汇线	小微沙岭24号台	200	51.60%	0	0		是	2025年	13.52%
1397	沈北	农高变	农丰线	沈阳翔风房地产（集团）有限公司3箱变202配电变压器	630	12.06%	0	0		是	2026年12月	-38.63%
1398	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村17机井	100	43.60%	0	0		是	2025年11月	-49.27%
1399	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干65左分12左支5加1左分支13左T1变压器	50	66.60%	0	0		是	2026年12月	-61.25%
1400	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	富兴经典2期3变电站202间隔配电变压器	630	23.81%	0	0		是	2025年12月	10.95%
1401	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	法哈牛变606荒山线荒山线223变台	160	30.00%	0	0		是	2025年12月	-27.85%
1402	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树线125右44右6	250	26.08%	0	0		是	2027年	-33.48%
1403	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关于东分线大房申支019	80	111.00%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-24.69%
1404	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关于小辛七组支005	100	100.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-34.79%
1405	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线深井子4组照明	200	53.00%	74	74				-35.98%
1406	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线新兴花园1	80	43.00%	0	0		是	2026年6月	-38.18%
1407	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山干荒东分70右1变台	200	16.80%	0	0		是	2025年12月	-13.44%
1408	沈北	孝信变	孝场甲线	徽商大厦小区1局维变电站201配电变压器	800	5.40%	0	0		是	2026年12月	28.52%
1409	大东	沈海变	沈海变80398沈槽线	半山麓2箱变2变压器	630	34.60%	0	0		是		-18.53%
1410	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区1变电站2变压器	800	30.75%	0	0		是	2025年12月	-40.39%
1411	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线双庙分10左2变台	400	63.90%	23.8	23.8				20.80%
1412	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	长江街1箱式变电站配电变压器	400	20.00%	0	0				-40.47%
1413	皇姑	红卫变	红卫变374荣光线	旭辉铂悦公望小区1变电站1配电变压器	800	18.90%	0	0		是	2025年12月	100.00%
1414	康平	中心变	中心变2604镇一线	德园小区3箱式变电站201间隔配电变压器	630	16.25%	0	0		是	2026年12月	65.02%
1415	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线144右5变台	200	38.25%	103.5	103.5				-46.69%
1416	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分2左4变台	200	47.10%	0	0		是	2025年12月	-30.67%
1417	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分红土墙子支小蛇东几2	200	14.10%	0	0		是	2025年11月	-2.47%
1418	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	佳境天城1变电站2变压器	630	40.38%	0	0		是	2025年12月	-36.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1419	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线46左5	200	37.50%	0	0			2027年	-15.10%
1420	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式服务-沈阳春城气体有限公司	200	69.00%	0	0		是	2026年12月	13.30%
1421	皇姑	文北变	10kV文田乙线70466线	文田乙线12柱上变压器	400	30.90%	0	0		是	2025年12月	-65.62%
1422	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆3号变电站2号变压器	500	12.48%	0	0		是	2027年12月	-46.28%
1423	东陵	孙家寨	孙香线	万科新里程地下变电站3202配电变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	-36.90%
1424	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区13箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
1425	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际1变电站2柜	630	33.65%	0	0				-43.06%
1426	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	一站式服务-沈阳市沈北新区华州种置农民专业合作社	100	25.80%	0	0				7.13%
1427	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁北汽配城小区2变电站2变压器	630	5.40%	0	0		是	2025年12月	-49.63%
1428	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都二期1201配电变压器	630	37.84%	0	0		是	2026年12月	-41.50%
1429	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立干148左10	200	30.50%	0	0		是	2026年	-54.39%
1430	和平	方型变	方型变442方青甲线	云集3配电变压器	400	74.40%	0	0		是	2025年	3.92%
1431	东陵	李相变	李班线	李相变646李班线李班干下泉分25右3柱上变压器	315	32.76%	180.3	180.3		是	2026年12月	-37.64%
1432	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干124左15右7	200	20.70%	0	0			2027年	-31.75%
1433	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	尚书府2箱式变电站201间隔配电变压器	630	16.51%	463	463				-42.68%
1434	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线116左3变台	400	28.20%	247.2	247.2				53.22%
1435	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园3变电站2变压器	630	18.41%	451	451				-14.07%
1436	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	沙河村内3号台	200	42.60%	94.8	94.8				-34.42%
1437	法库	新依变	依三线	10kV依三线三家子北分02	100	33.60%	0	0		是	2025年12月	-40.56%
1438	苏家屯	佟沟变	佟沟变61762佟王线	陈相变430小卜线小卜线055	315	26.98%	198.5	198.5				-41.96%
1439	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分65左4	200	43.20%	0	0			2027年	-26.18%
1440	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	刘家分48柱上变压器	315	44.19%	0	0		是	2025年12月	-11.19%
1441	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	融创融公馆4箱式变电站1配电变压器	800	24.90%	0	0		是	2025年12月	5.44%
1442	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和乙线人和干137右1右2	200	68.70%	42.6	42.6				-28.09%
1443	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和干113右1	200	6.30%	167.4	167.4				6.90%
1444	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线平房分114	200	21.90%	0	0		是	2026年12月	-27.25%
1445	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧僧分096	200	18.53%	0	0		是	2026年6月	-41.02%
1446	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线红五分支线030	200	15.05%	0	0		是	2026年12月	-17.55%
1447	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线小塔子分42	400	26.93%	252.3	252.3				-36.01%
1448	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	棠颂4号变电站201间隔（前鼎线）配电变压器	630	43.49%	0	0			2027年	5.87%
1449	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	10千伏文方乙线78右1之1柱上变压器	200	1.50%	0	0				100.00%
1450	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐B区局维1变202配电变压器	800	24.90%	0	0		是	2026年12月	-16.23%
1451	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线排水分下洼子支24变台	200	14.35%	0	0				-42.28%
1452	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	马贝小区3箱变3变压器	630	19.52%	0	0		是	2025年	-28.63%
1453	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学干35左2+2柱上变压器	315	8.57%	0	0				-53.50%
1454	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	城建乾元1箱变1变压器	630	12.38%	0	0		是	2026年12月	-46.41%
1455	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居3箱变2变压器	630	70.86%	0	0		是	2025年12月	-40.14%
1456	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗干55右1变台	200	81.30%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-36.51%
1457	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡三期3局维箱变202间隔配电变压器	630	118.48%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	-28.57%
1458	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡四期2局维箱变201间隔配电变压器	800	42.38%	0	0		是	2026年12月	-39.13%
1459	沈北	天乾变	天乾变70670天俚线	中粮锦云二期2小区变电站202变压器	800	15.30%	0	0		是	2026年12月	20.28%
1460	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	双台分19左1	200	12.60%	0	0		是	2026年	23.27%
1461	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	达连村A2台区	315	20.57%	218.7	218.7				-14.98%
1462	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线北王岗分63右1变台	200	10.50%	159	159				8.41%
1463	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区8变电站1变压器	315	41.90%	0	0		是	2025年12月	-48.22%
1464	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	居易青年城四期5变电站2变压器	630	21.71%	0	0		是	2025年12月	-38.87%
1465	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光5箱式变电站配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-38.08%
1466	于洪	平罗变	平辛线	小微平辛线76+1左2台	400	54.15%	0	0				0.00%
1467	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线商贸楼支线003	200	78.90%	0	0		是	2026年12月	-37.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1468	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区4变电站1变压器	800	24.38%	525	525				-41.60%
1469	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居4箱变1变压器	800	58.88%	0	0				-23.01%
1470	铁西	肇工变	肇工变10172肇体线	肇体干3	315	66.98%	0	0				-13.54%
1471	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分12左12变台	400	23.00%	0	0		是	2025年12月	17.89%
1472	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	富禹金科紫梦里一期2小区箱式变电站1配电变压器	800	13.50%	0	0		是	2025年12月	15.95%
1473	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺于65柱上变压器	400	29.40%	0	0		是	2025年12月	-44.54%
1474	康平	富裕变	富裕变9204团山子线	团山子线三眼井大棚分支005	50	21.00%	34.5	34.5				-35.67%
1475	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光10箱式变电站配电变压器	630	22.62%	0	0		是	2025年12月	-40.84%
1476	和平	南湖变	南湖变472文萃甲线	文萃甲线8左7变压器	400	8.10%	0	0				-55.55%
1477	和平	三好变	三好变176河堤乙线	汇景一区2变电站2主变	500	22.00%	340	340				-36.03%
1478	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	新食分2	200	66.60%	0	0		是	2025年	17.90%
1479	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分62左4+1左7	200	36.60%	106.8	106.8				0.69%
1480	东陵	白沙变	白湖乙线	方大锦溪里3变电站2号变压器	400	12.80%	308.8	308.8				100.00%
1481	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线于家房二组照明	200	50.80%	78.4	78.4				-35.91%
1482	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地小区6变电站1变压器	630	24.00%	0	0				-36.86%
1483	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华山甲线华山干7右3柱上变压器	400	24.80%	0	0		是	2025年12月	8.14%
1484	沈河	方家变	方家变664方北乙线	佳和E三期2箱变202配电变压器	630	26.98%	397	397				15.62%
1485	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	双E港3号变电站2号变压器	630	19.43%	0	0			2027年	-39.85%
1486	于洪	平罗变	平罗线	上蒲河2西台	200	27.60%	0	0		是	2025年	-12.55%
1487	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	花溪山庄箱变2	630	29.05%	0	0		是	2025年	-38.67%
1488	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	毛沈线沈站干26	200	40.50%	0	0				-53.36%
1489	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	丁香水岸西区3箱式变电站1配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-65.66%
1490	于洪	大潘变	大潘变54070潘彰线	高花小区小微台	400	40.50%	198	198				4.56%
1491	于洪	范屯变	范古线	全胜村内台2台区	400	54.00%	0	0		是	2025年	-178.78%
1492	东陵	李相变	李祝乙线	李祝线李祝干38左分04柱上变压器	400	37.80%	208.8	208.8		是	2026年12月	-37.10%
1493	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居1箱变201间隔配电变压器	630	27.43%	394.2	394.2				-42.41%
1494	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居3箱变202间隔配电变压器	630	21.71%	430.2	430.2				-40.89%
1495	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居5箱变202间隔配电变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-41.58%
1496	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑2箱变2变压器	630	33.02%	0	0		是	2026年12月	-38.98%
1497	东陵	祝家变	祝高线	祝高线龙泉分5左2柱上变压器	200	27.00%	0	0		是	2026年12月	94.79%
1498	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城9号变电站1号变压器	630	20.95%	0	0		是	2027年12月	-42.54%
1499	沈北	方溪变	10kV方道甲线25374线	华海蓝镜2.1期变电站202间隔配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-35.37%
1500	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区12变电站1变压器	630	30.10%	0	0				-40.55%
1501	皇姑	文北变	文北变70450文青线	翡翠熙府1箱式变电站1配电变压器	630	37.14%	0	0		是	2025年12月	5.51%
1502	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	绿洲乙线绿洲分3右1变台	400	18.30%	286.8	286.8				0.00%
1503	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分9左32左4+1	400	35.10%	0	0			2027年	0.00%
1504	沈北	天乾变	天乾变70670天俤线	中粮锦云二期5小区局维变电站202变压器	800	21.30%	0	0		是	2026年12月	15.54%
1505	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线149右7变台	200	13.50%	0	0				0.00%
1506	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	锦绣江南3箱变1变压器	630	22.48%	0	0				-38.61%
1507	浑南	营盘	营新线	华发首府4变电站2变压器	800	22.50%	0	0		是	2027年12月	-42.83%
1508	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城2变电站变压器	630	29.33%	0	0		是	2027年12月	-34.69%
1509	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	铁西区域管局201间隔配电变压器	400	14.40%	0	0		是	2028年12月	-52.73%
1510	东陵	世园变	世园变80572海洋线	国际创意谷AB地块4箱变2变压器	630	12.38%	489	489				-8.13%
1511	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区西区1变电站1变压器	630	40.63%	311	311				-37.79%
1512	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	中铁阅香湖2箱式变电站2配电变压器	630	12.38%	351	351				3.42%
1513	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二AB三B3局维201配电变压器	630	46.03%	0	0		是	2026年12月	12.73%
1514	于洪	范屯变	范北线	永安新村3站房1变压器	400	10.20%	319.2	319.2				-42.24%
1515	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	千缘爱都1土建变202	630	33.02%	0	0		是		-45.44%
1516	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分67右1变台	200	48.00%	0	0		是	2025年12月	7.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1517	于洪	平罗变	平悟线	小微悟兵村2号台	200	0.00%	0	0		是	2025年	0.00%
1518	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都11号变电站201配电变压器	800	36.00%	0	0			2027年	-39.72%
1519	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线118右3右2变台	400	105.60%	0	0	2023年7月	是	2025年12月	11.74%
1520	法库	新依变	依三线	10kV依三线大桑西台几06	200	43.60%	0	0		是	2025年12月	-30.74%
1521	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	老观坨大坨子佳欣织林公变台区	200	62.40%	55.2	55.2				100.00%
1522	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学干47东拉拉分71左支4（南拉拉村西）	200	35.10%	109.8	109.8				-43.18%
1523	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	凯荣禧乐都5变电站202变压器	400	0.00%	0	0		是		0.00%
1524	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户c3201配电变压器	630	8.57%	513	513				-35.45%
1525	新民	新民变	新民变30158中学线	中学线34变台	400	46.50%	0	0		是	2025年12月	-46.99%
1526	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干34右2	200	62.80%	0	0				-46.63%
1527	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线97左3变台	400	17.40%	0	0		是	2025年12月	-53.82%
1528	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	X铁路三供一业（电务器材火车站1台）	630	36.19%	0	0			2027年	-29.63%
1529	于洪	曹家变	曹大甲线	宁官村5台区	250	32.88%	0	0				-61.50%
1530	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	坤湖郛舍三期1变201配电变压器	800	20.70%	0	0				-1.88%
1531	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际5号变电站2变压器	630	23.49%	419	419				-42.40%
1532	于洪	平罗变	平悟线	小微沟子沿村5号台区	200	11.10%	0	0		是	2025年	-26.89%
1533	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式一天顺达养猪场	400	17.70%	0	0		是	2026年12月	-22.94%
1534	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城6变电站1配电变压器	630	24.38%	0	0		是	2025年12月	-42.88%
1535	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线237左7变台	200	9.30%	161.4	161.4				0.00%
1536	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	龙湖锦瑞原著2小区变电站2配电变压器	800	24.60%	0	0		是	2025年12月	80.25%
1537	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	望湖丽园2变电站1配电变压器	630	35.05%	0	0		是	2025年12月	-42.67%
1538	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城3变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
1539	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园52主变	630	26.67%	399	399				-37.64%
1540	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	老街坊7变电站1变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-41.99%
1541	沈北	道义变	道孝乙线	住达（沈阳）酒店管理有限公司（一站式）	400	40.50%	0	0				0.00%
1542	于洪	东民变	东李线	和泰4小区1站房1变压器	630	14.86%	0	0		是	2025年	-36.04%
1543	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	皇姑甲线皇姑干38左0左1柱上变压器	200	37.80%	0	0				-10.44%
1544	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干辛家分八家子支56变台	200	49.80%	0	0		是	2025年12月	-29.23%
1545	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区2变电站2变压器	630	30.16%	0	0				-42.16%
1546	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工乙线向工干40右2+1柱上变压器	100	25.20%	0	0				-10.49%
1547	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期6箱变1变压器	630	20.19%	439.8	439.8				-45.74%
1548	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村5号变电站2配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2027年12月	-43.44%
1549	浑南	莫子山变	莫子山变868莫全线	江山云著3号变电站2配电变压器	800	17.70%	578.4	578.4				-6.04%
1550	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门4号变电站202配电变压器	630	47.30%	0	0			2027年	-42.64%
1551	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	乾景花园2箱式变电站2配电变压器	630	40.32%	0	0		是	2025年12月	-37.89%
1552	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲线	新华国际3变电站1变压器	630	39.24%	0	0		是	2027年12月	-41.38%
1553	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5-2箱变1变压器	630	26.03%	403	403				-42.76%
1554	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒江变276怒信乙线怒信干9柱上变压器	315	20.63%	0	0		是	2025年12月	-43.23%
1555	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分14左6+1右2柱上变压器	315	70.60%	0	0		是	2025年12月	-24.76%
1556	和平	马路湾	马路湾变672北一乙线	北一乙线南宁北分15右3	400	8.40%	326.4	326.4				-28.80%
1557	于洪	东民变	东范线	中港城永安嘉苑1站房1配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2026年5月	-24.63%
1558	东陵	中马变	疗养甲线	禧瑞长河2变电站1变压器	630	32.00%	228.7972	228.7972				-23.69%
1559	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线245左1柱上变压器	200	24.68%	130.65	130.65				-28.12%
1560	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	新一尚品三期3箱式变电站1配电变压器	800	51.00%	0	0		是	2025年12月	1.25%
1561	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华一期3箱式变电站1配电变压器	800	20.40%	0	0		是	2025年12月	44.75%
1562	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	嘉树轩小区2变电站1变压器	400	9.75%	0	0		是	2025年12月	-44.78%
1563	东陵	祝家变	祝杨线	祝杨线13右1柱上变压器	200	9.30%	161.4	161.4				18.96%
1564	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾一期2箱式变电站1配电变压器	800	20.40%	0	0		是	2025年12月	-41.39%
1565	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	沈铁滑翔佳园1变电站202变压器	400	26.80%	252.8	252.8				-48.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1566	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线中尹线58左分2	100	34.40%	0	0				-37.27%
1567	铁西	历工变	历工变10456黎明线	宏伟金都12变电站201	630	24.44%	0	0				100.00%
1568	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城7变电站2变压器	630	20.57%	437.4	437.4				-38.38%
1569	东陵	李相变	李祝乙线	李相变643李祝线李祝干68大仁义分16柱上变压器	200	23.70%	132.6	132.6		是	2026年12月	-31.44%
1570	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线农机场北宿舍	50	83.10%	3.45	3.45	2024年9月	是	2025年	-50.22%
1571	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线段分044	400	15.90%	296.4	296.4				-29.21%
1572	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干26+1柱上变压器	315	25.08%	0	0				-43.33%
1573	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	杜哲畜牧公变台	315	45.40%	0	0		是	2025年11月	100.00%
1574	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线33右1	315	61.33%	0	0				-39.47%
1575	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线371左11变台	200	8.10%	163.8	163.8				0.00%
1576	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干后二台分34左7变台	200	38.30%	103.4	103.4				-38.85%
1577	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	茨于坨变018妈妈街线妈妈街养牛场	315	80.76%	0	0	2025年9月	是	2025年11月	-26.72%
1578	辽中	茨榆坨	茨榆坨变10117黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线七北照明中台	400	70.20%	79.2	79.2				-36.63%
1579	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线开发区支048	200	32.70%	0	0		是	2026年5月	-34.80%
1580	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线教材分22右2左2柱上变压器	315	53.71%	0	0		是	2025年12月	-22.69%
1581	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	北陵干12左3之1柱上变压器	400	28.80%	0	0		是	2025年12月	-43.29%
1582	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分23柱上变压器	315	52.38%	0	0		是	2025年12月	-47.11%
1583	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	南路乙线南路干13	200	6.90%	0	0				-44.68%
1584	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	南路干怡园分14	400	80.00%	0	0	2023年1月	是		-40.63%
1585	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	太湖甲线太湖干大圣分15变压器	315	7.30%	0	0				-58.84%
1586	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线45右4	315	62.10%	0	0		是	2025年12月	-42.37%
1587	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	应南线应南干3变压器	315	35.56%	0	0		是		-44.53%
1588	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	城南干华岩寺分2公变1	400	51.30%	0	0				-42.22%
1589	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线30右1	315	64.76%	0	0			2027年	-44.11%
1590	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干42右5变压器	315	7.62%	0	0				-47.85%
1591	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干军沙分9变压器	250	13.44%	0	0				-48.70%
1592	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分宏达支8变台	315	9.71%	0	0				-50.36%
1593	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分5变压器	100	11.00%	0	0		是	2025年12月	-198.18%
1594	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分35加1左4右2变压器	315	36.32%	0	0		是	2025年12月	-44.13%
1595	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	鹏南干魁星分4公变	315	27.62%	0	0		是	2025年12月	-35.15%
1596	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干20左3	315	71.11%	0	0				-33.44%
1597	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分10柱上变压器	315	55.87%	0	0		是	2025年12月	-42.40%
1598	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干10右4柱上变压器	315	38.73%	0	0		是	2025年12月	-43.56%
1599	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干25左9柱上变压器	100	88.00%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-20.79%
1600	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干29右3柱上变压器	200	38.40%	0	0		是	2025年12月	-37.95%
1601	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干35右7柱上变压器	315	41.59%	0	0		是	2025年12月	-44.69%
1602	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干69柱上变压器	315	13.33%	0	0		是	2025年12月	-42.18%
1603	沈河	大东变	大东变074东青乙线	大东变074东青乙线南塔干23右3+1公变	315	27.94%	0	0		是	2026年6月	-41.82%
1604	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	南路甲线南路干84左4	315	47.62%	0	0		是		-44.69%
1605	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干70右11柱上变压器	100	17.40%	0	0		是	2025年12月	-70.46%
1606	新民	新民变	新民变30170营西线	营西线34变台	400	64.25%	0	0		是	2025年12月	-39.54%
1607	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干127	315	26.35%	200.5	200.5				-45.93%
1608	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	大南干31公变	315	75.43%	0	0		是	2026年12月	-43.68%
1609	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大东变072东青甲线南塔干万泉分21公变	315	7.24%	0	0		是	2026年6月	-54.41%
1610	开发	化学变	化学变95364化发甲线	陕西甲线陕西干67变压器	100	34.40%	0	0		是	2025年12月	-14.15%
1611	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	雪松变568松南甲线代古分1	200	101.60%	0	0	2024年6月		2027年	-25.71%
1612	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干72右10右2	250	66.56%	0	0				-36.97%
1613	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	齐贤变442齐滑甲线滑齐干63左8	200	0.00%	0	0		是		0.00%
1614	和平	广州变	广州变482广东甲线	广东甲线9右1	315	14.60%	0	0				-33.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1615	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干29柱上变压器	400	45.90%	0	0				-37.51%
1616	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干86	200	65.10%	49.8	49.8		是	2026年12月	-40.61%
1617	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	望花变146陵东乙线北塔分17柱上变压器	315	11.11%	0	0		是	2025年12月	-44.91%
1618	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线071	315	17.14%	0	0			2027年	-25.02%
1619	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	意沈甲意合联干28左1	315	32.06%	0	0		是		-34.65%
1620	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾连变346向工乙线向工干20柱上变压器	315	94.29%	0	0	2022年12月			-41.07%
1621	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科四2箱变2变	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-45.40%
1622	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	美阳小区箱变2	630	38.73%	0	0		是	2025年12月	-45.27%
1623	和平	太原变	太原变040南十乙线	玉麟花园11主变	500	32.80%	0	0				-43.66%
1624	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	郭家三小区2变电站201	500	26.40%	0	0		是	2027年12月	-53.81%
1625	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	华美新村1变电站1变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
1626	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二9箱变1号变	630	25.71%	0	0				-40.79%
1627	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二8箱变1变	630	17.78%	0	0				-43.76%
1628	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区6变电站2变压器	500	37.92%	260.4	260.4				-42.94%
1629	开发	张士变	张士变55842海逸乙线	海逸乙小区2变电站2变压器	630	21.08%	434.2	434.2				-40.46%
1630	和平	花园变	花园变752花南甲线	三好甲2-1一次主变	400	2.10%	351.6	351.6				-67.18%
1631	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新路1小区变电站1变压器	400	28.20%	247.2	247.2				-32.56%
1632	和平	方型变	方型变480方太乙线	振兴箱变主变	630	42.67%	0	0				-40.22%
1633	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	精博苑2箱变1变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
1634	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区6变电站2变压器	500	28.40%	0	0		是	2025年12月	-41.56%
1635	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	黄海八期2变电站2变压器	500	21.44%	0	0		是	2025年12月	-42.20%
1636	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	雁翔居小区1变电站2变压器	400	21.50%	0	0		是	2025年12月	-37.07%
1637	新民	新民变	新民变30170营西线	盛泉小区1变电站1变压器	630	35.24%	0	0		是	2025年12月	-41.16%
1638	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	金盛花园小区1变电站1变压器	630	20.19%	439.8	439.8				-41.64%
1639	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	曙光大厦1号变电站1号变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
1640	铁西	历工变	历工变10462历南乙线	梦想之约变电站202柜	800	23.40%	0	0				-43.25%
1641	铁西	工农变	工农变55578工北线	重工街1变电站201配电变压器	630	58.10%	201	201				-37.90%
1642	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺小区变电站202柜	630	0.00%	567	567				-5.88%
1643	大东	沈海变	沈海变80372东望乙线	和平干1箱变（单）	400	2.70%	97.5	97.5				-40.53%
1644	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	梧桐别苑2变电站201配电变压器	315	50.16%	0	0				-41.30%
1645	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	锦绣园1变电站201柜	400	46.00%	0	0				-41.88%
1646	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	启明新村2变电站201柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
1647	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景6箱变2变压器	500	26.40%	318	318				-41.96%
1648	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工四期箱变2	630	34.29%	0	0				-42.33%
1649	皇姑	长江变	25464长怒乙线	格林梦夏1箱变2号变	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-40.54%
1650	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	居易新青年3箱变1变	400	73.50%	66	66				-42.57%
1651	沈河	青年变	青年变350青大线	湖光里箱变2变压器	500	48.40%	0	0		是	2026年6月	-41.08%
1652	和平	市府变	市府变564总站甲线	西塔61主变	500	26.40%	0	0		是	2027年12月	-39.68%
1653	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	贵和二小区变电站202柜	800	20.40%	0	0		是	2028年12月	-43.96%
1654	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	万宝新村2箱变2变压器	400	60.90%	0	0				-44.29%
1655	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团1变电站201	630	35.24%	0	0				-42.73%
1656	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团2变电站201	500	35.84%	0	0				-38.14%
1657	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	勒石变电站2变压器	630	60.95%	0	0				-41.09%
1658	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	天星2箱变1变压器	800	65.50%	196	196				-42.46%
1659	沈河	站前变	站前变222站北线	惠工1箱变1变压器	630	67.30%	143	143				-35.56%
1660	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	富民花园1号变电站1号变压器	630	24.00%	0	0		是	2026年	-40.93%
1661	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	红袍箱变2变压器	400	85.20%	0	0	2023年9月	是	2025年12月	-39.50%
1662	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	珠紫里箱变1变压器	630	34.79%	0	0		是	2025年12月	-41.64%
1663	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰2-2箱变2变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-43.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1664	和平	广州变	广州变474广府甲线	年华一次2#主变	1250	26.00%	800	800				-37.73%
1665	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	凤凰新村箱变1变压器	630	40.00%	0	0		是	2025年12月	-42.64%
1666	和平	和平变	和平变148和铁甲线	沈后红星变电站2号高压柜1主变	630	15.87%	467	467				-40.05%
1667	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期7变电站201变压器	630	58.41%	0	0				-39.45%
1668	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春一期1202变压器	630	21.59%	0	0				-42.85%
1669	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都8变电站201变压器	630	27.62%	0	0				-42.45%
1670	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都5变电站201变压器	400	18.60%	0	0				-43.65%
1671	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	兴工街1变电站201变压器	400	4.50%	50.776	50.776				0.00%
1672	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	晋斯华庭1变电站201变压器	630	45.71%	50.776	50.776				-34.59%
1673	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	北联1变电站201变压器	315	50.16%	50.776	50.776				-42.73%
1674	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	百花一期3箱变2变压器	400	31.00%	0	0		是	2025年12月	-44.88%
1675	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	向阳新村西区2变电站2变压器	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-42.21%
1676	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	中房3箱变1变压器	630	41.27%	0	0				-46.62%
1677	沈河	长青变	长青变450长大乙线	89号一门箱变1变压器	315	61.59%	0	0		是	2026年12月	-41.96%
1678	沈河	长青变	长青变450长大乙线	二路箱变1变压器	500	73.00%	0	0		是	2026年12月	-43.64%
1679	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	航翠园1箱变2变压器	630	21.59%	431	431				-44.64%
1680	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	长青箱变1变压器	400	87.30%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-42.72%
1681	沈河	青年变	青年变350青大线	五爱1期1箱变1变压器	630	50.54%	0	0		是	2026年6月	-37.03%
1682	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	南风雅阁6101	630	42.54%	299	299				-43.75%
1683	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	龙腾金荷苑3箱变1	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-45.64%
1684	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	馨居园小区变电站201	500	32.00%	0	0		是		-41.17%
1685	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花东变电站1号变压器	400	55.50%	0	0		是	2027年	-40.15%
1686	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	601所箱变2变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-52.73%
1687	和平	太原变	太原变046南五甲线	宜春1#1#变压器	630	21.84%	0	0		是	2025年	-49.21%
1688	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	柳条湖4箱变2	630	73.33%	0	0		是	2025年12月	-41.38%
1689	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	新伟庭院小区变电站201柜	500	82.56%	0	0	2025年8月			6.84%
1690	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线立新分21	50	114.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-38.59%
1691	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	陵卫乙D2箱式变电站1配电变压器	400	50.50%	0	0		是	2025年12月	-10.37%
1692	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线312右19变台	200	10.20%	159.6	159.6		是	2025年12月	21.77%
1693	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	孟家变940孟桃线成家窝棚台（王家前电台）	100	39.60%	0	0		是	2025年12月	-36.88%
1694	大东	如意变	如意变854如沈甲线	沈毛甲8开闭站XB7箱变（单）	400	80.40%	38.4	38.4	2025年8月			-45.17%
1695	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线74右14右7变台	400	6.90%	0	0		是	2025年12月	-51.35%
1696	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	桃山苑1箱式变电站1配电变压器	800	20.25%	0	0		是	2025年12月	-11.28%
1697	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干29右1	400	36.00%	216	216				38.17%
1698	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区10变电站2变压器	630	39.05%	321	321		是	2027年12月	-38.77%
1699	浑南	营盘	营盘变088营亿线	亿丰南奥1变电站1变压器	630	25.90%	0	0				-44.80%
1700	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	巴黎泉乡2变电站2变压器	500	8.64%	406.8	406.8				-35.35%
1701	和平	和平变	和平变176和银线	盛京大厦204间隔配电变压器	800	27.90%	0	0		是	2025年12月	-34.27%
1702	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	东环瑞府1箱式变电站2配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2025年12月	-40.54%
1703	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城2箱式变电站2配电变压器	400	37.88%	0	0		是	2025年12月	-18.48%
1704	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分干支64	400	45.60%	0	0		是	2025年12月	0.00%
1705	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	油福家苑住宅小区箱式变电站2号配电变压器	630	1.27%	559	559				100.00%
1706	于洪	范屯变	范新线	岔路村村东1台	200	12.00%	156	156				-5.71%
1707	于洪	后马变	后铸丙线	小微西胜新村台区	400	0.00%	0	0		是	2025年	-27.64%
1708	于洪	范屯变	范静线	静安村内1小微能效变压器	400	72.60%	0	0				100.00%
1709	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线43左1变台	200	46.40%	87.2	87.2				-0.83%
1710	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明干15右2柱上变压器	315	36.19%	0	0		是	2025年12月	-46.77%
1711	东陵	中马变	疗养甲线	桑堤亚纳1箱变1变压器	630	21.90%	228.7972	228.7972				-34.59%
1712	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	枫林花园1箱变1变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	-36.80%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1713	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方2箱变1变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	-39.05%
1714	于洪	小于变	10kV于工线56284	小于小区2站房2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
1715	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干162右9右4变台	200	62.00%	0	0				-39.34%
1716	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线东青分24变台	200	30.20%	0	0				-39.68%
1717	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线花牛设施小区支二018	50	12.60%	0	0		是	2026年5月	-94.17%
1718	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线印刷厂住宅	100	76.50%	13.5	13.5				-47.16%
1719	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线山岗分27右7变台	200	9.10%	0	0				-73.00%
1720	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	凯翔1箱变2变压器	400	27.75%	249	249				0.00%
1721	于洪	兰台变	兰汇线	假日小城3站房2变压器	630	27.30%	0	0		是	2025年	-45.55%
1722	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	沈新园4小区变电站1变压器	630	26.92%	397.4	397.4				-27.10%
1723	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	摩卡公馆2变电站2变压器	500	71.60%	0	0		是	2025年12月	-38.84%
1724	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线样子沟支47东几2	200	91.80%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	100.00%
1725	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线58右4变台	315	21.90%	0	0				-32.20%
1726	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居4号变电站201间隔配电变压器	800	20.25%	0	0			2027年	-45.51%
1727	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线政府分14变台	200	71.20%	37.6	37.6				-48.83%
1728	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干197左6变台	400	39.60%	201.6	201.6				-45.57%
1729	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线46右18右8柱上变压器	200	8.80%	0	0		是	2025年12月	-46.47%
1730	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干顾屯分57变台	200	43.35%	93.3	93.3				-23.57%
1731	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	恬园箱式变电站配电变压器	800	22.50%	0	0		是	2025年12月	13.25%
1732	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任东水田支006	50	0.00%	0	0		是	2026年5月	-639.02%
1733	沈河	文艺变	文艺变952文关甲线	华润中央公园二期1-2变压器	400	96.75%	0	0	2024年6月			-43.69%
1734	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	四方台太平庄村新	400	34.20%	223.2	223.2				0.00%
1735	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干33+1右1	200	60.30%	59.4	59.4				15.41%
1736	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍施线43+1右1左1	400	8.70%	0	0		是	2025年	7.43%
1737	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线西山南2台	200	34.50%	0	0		是	2025年12月	-22.54%
1738	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际二期3变电站1变压器	630	31.75%	0	0		是	2025年	-40.39%
1739	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际二期5变电站1变压器	630	35.56%	0	0		是	2025年	-42.75%
1740	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干146右9右3变台	200	100.50%	0	0	2025年2月	是	2025年12月	-16.18%
1741	沈北	天乾变	天乾变70670天佃线	裕湾花园二期1号地块小区1局维变电站202配电变压器	800	16.50%	0	0		是	2026年12月	100.00%
1742	和平	和平变	和平变192和城线	城开中心小区3变电站201配电变压器	630	27.94%	391	391				-41.73%
1743	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立干37加2	315	20.63%	0	0				-43.79%
1744	沈河	大东变	大东变074东青乙线	东青乙线南塔干6+1变台	100	57.60%	0	0		是	2026年6月	-38.45%
1745	新民	张屯变	张屯变3364粮库线	粮库线60左1变台	200	51.60%	0	0				-34.03%
1746	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔干薛家分9左19变台	200	42.90%	0	0				-44.41%
1747	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干21右8变台	200	57.15%	0	0		是	2025年12月	7.87%
1748	大东	农大变	农大变80976农花乙线	三江紫香园4箱变1变压器	630	25.90%	403.8	403.8				-43.01%
1749	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线长岗子西台	315	11.75%	246.5	246.5				-38.94%
1750	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	正鑫家园箱变配电变压器2公变	250	0.00%	225	225				0.00%
1751	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区5变电站2变压器	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-33.66%
1752	于洪	铸造变	美工乙线	铸造变290美工乙线小埃金村内1台区	200	51.60%	76.8	76.8				-35.12%
1753	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线后孤家子北台分3	400	21.25%	275	275				-31.61%
1754	浑南	前显变	前白乙线	万锦香樟树1期2变电站201间隔配电变压器	800	58.88%	0	0		是	2027年12月	-40.72%
1755	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	五彩阳光城四期3变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
1756	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分34右28右10	400	8.10%	0	0		是	2025年	-40.74%
1757	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	锦绣御景一、二期1局维变202配电变压器	800	20.40%	0	0		是	2026年12月	2.39%
1758	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	锦绣御景一、二期3局维变202配电变压器	800	17.70%	0	0		是	2026年12月	-10.55%
1759	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线沉槽水分20右4变台	100	84.90%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	24.72%
1760	于洪	马三家	马辉线	小微陆家村3台	200	42.30%	0	0				-0.86%
1761	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分张宝支11变台	200	29.30%	0	0		是	2025年12月	-33.24%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1762	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子干二道房分燕飞里支3变台	200	40.20%	99.6	99.6				-36.83%
1763	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	一站式-杨立杰盛洪斌张长河李利张秀敏李守安	100	14.80%	75.2	75.2				3.56%
1764	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5期3箱变1变压器	400	30.60%	237.6	237.6				-45.29%
1765	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线前大分30	160	34.88%	88.2	88.2				-30.55%
1766	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶7组南台	200	0.00%	180	180				0.00%
1767	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	YHG 沈阳盈达房地产开发有限公司5箱变配电变压器	630	17.78%	455	455				26.89%
1768	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干戈三分5+1左分3台区	50	55.60%	17.2	17.2				-64.12%
1769	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公农干117左7变台	200	64.13%	51.75	51.75				-32.93%
1770	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线8左3变台	400	36.00%	216	216				100.00%
1771	于洪	五金变	五兰乙线	小微繁荣12台	400	31.50%	0	0				100.00%
1772	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河南支60左6	400	49.50%	162	162		是	2026年	30.51%
1773	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城二期3号变电站1号变压器	800	72.75%	0	0				-19.63%
1774	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分157左3变台	200	41.85%	0	0		是	2025年12月	12.39%
1775	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	星座小区4变电站2变压器	315	37.33%	0	0		是	2025年12月	-40.93%
1776	康平	四家子	四家子变1206两家子线	齐昌新台	200	33.00%	0	0		是	2026年5月	-31.60%
1777	东陵	孙家寨	孙营线	沈一方小区1箱变B201间隔.配电变压器	630	16.76%	0	0		是	2026年12月	-37.91%
1778	沈北	农高变	农商线	岫湖郡五期2局维变电站201配电变压器	400	15.20%	0	0		是	2026年12月	64.20%
1779	新民	小民屯	小民屯变31142镇内线	翠堤湾小区2变电站1变压器	630	10.16%	0	0				100.00%
1780	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙之梦1箱变1变压器	630	36.51%	337	337				-41.38%
1781	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	星汇蓝海商业变电站201间隔（甲）配电变压器	400	0.00%	0	0			2027年	0.00%
1782	康平	富裕变	富裕变9205小城市线	小城市线182	200	59.60%	60.8	60.8		是	2025年12月	-27.28%
1783	和平	南湖变	南湖变490南方线	蓝铂公馆2变电站201配电变压器	315	60.00%	0	0		是	2025年12月	-30.06%
1784	东陵	孙家寨	孙香线	香格蓝蓝居住M区1局维配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-39.72%
1785	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑2A-2变电站201配电变压器	630	30.16%	0	0				-9.28%
1786	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线49左6变台	200	0.30%	0	0		是	2025年12月	-52.45%
1787	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线35左2变台	100	72.60%	17.4	17.4				-34.19%
1788	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干长岗分沙窝堡分46变台	200	25.05%	23.8	23.8				-41.51%
1789	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲放甲线	交通局新建住宅	200	61.80%	0	0		是	2026年12月	-40.23%
1790	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	康都6箱变2站内变压器	630	43.43%	0	0				-41.31%
1791	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎线189变台	80	62.63%	21.9	21.9				-50.61%
1792	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10k孟桃线桃山分村支6	200	26.40%	0	0		是	2025年12月	43.46%
1793	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干韩城分23左1	200	27.30%	125.4	125.4				-34.93%
1794	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭一期5变电站1号配电变压器	630	34.29%	351	351				-39.99%
1795	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干英窝分15左10	100	20.40%	69.6	69.6				-319.76%
1796	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	山林变556林北线林北干20右29	315	51.33%	121.8	121.8				-44.09%
1797	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线茨于村1.2.7组照明	200	71.48%	0	0				-34.92%
1798	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线腰岭岗西台新	200	44.10%	0	0				0.00%
1799	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	中海领馆3号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	38.70%	410.4	410.4				100.00%
1800	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府五期小区变电站2变压器	400	42.30%	190.8	190.8				-29.17%
1801	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	万科城市阳光花园4配电室201间隔配电变压器	400	45.60%	0	0				-36.61%
1802	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	丽都新城2期2变电站1变压器	630	64.76%	159	159				-41.56%
1803	大东	如意变	如意变80872意沈乙线	久业1变电站2站内变压器	630	27.30%	0	0		是		-44.44%
1804	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分54左8左6	100	30.60%	0	0			2027年	2.36%
1805	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区4站房2变压器	630	15.24%	471	471				-41.74%
1806	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线四家子分35+1左10变台	400	46.20%	23.8	23.8				-35.08%
1807	沈北	核心变	10kV核道乙线53286线	太湖明珠花园1期2变电站201配电变压器	630	71.43%	117	117		是	2026年12月	-19.48%
1808	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	侯家村综合一台	200	10.50%	159	159				5.01%
1809	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分67左19	100	0.00%	0	0			2027年	0.00%
1810	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区4号箱2号变压器	630	27.30%	395	395				-44.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1811	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	世欧融汇城2变电站2变压器	630	11.75%	0	0				100.00%
1812	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	仙林金谷三期3变电站201配电变压器	800	14.70%	0	0		是	2026年12月	25.27%
1813	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线144+1右1	400	47.55%	0	0			2027年	-56.01%
1814	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线门台电缆厂	400	116.70%	0	0	2022年12月	是	2025年	-31.07%
1815	于洪	化学变	化开乙线	四台子一期小区2箱变2配电变压器	630	21.59%	0	0				14.54%
1816	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	水源线92左2+1右2	200	25.50%	0	0			2027年	100.00%
1817	和平	展览变	展览变884展友乙线	友谊时代广场小区1变电站201配电变压器	630	47.30%	269	269				-30.63%
1818	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	华润置地南区二期1变电站202配电变压器	315	42.29%	150.3	150.3				-48.95%
1819	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线代家台分支线014	30	120.00%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-33.84%
1820	新民	张屯变	张屯变3364粮库线	粮库线24右1变台	400	78.90%	0	0				-38.40%
1821	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	南红支7+1右3	200	33.00%	114	114				0.11%
1822	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	河畔新城品尚1号变电站2号变压器	630	62.54%	0	0		是	2027年12月	-13.98%
1823	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干6右1之1柱上变压器	315	92.57%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-37.25%
1824	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	七彩雅筑小区3箱变1变	630	43.43%	0	0		是	2025年12月	-41.60%
1825	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线堤防所分支16	50	107.10%	0	0	2023年2月	是	2026年6月	-31.43%
1826	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	YHG 沈阳市北美房屋开发有限公司北美公馆6201配电变压器	630	28.70%	0	0				-34.11%
1827	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化干沙平分旺牛支42左4+1变压器	315	39.05%	0	0		是	2025年12月	-48.31%
1828	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北甲线71	200	45.90%	0	0		是	2026年	-29.26%
1829	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分37	50	39.20%	0	0		是	2025年	-37.85%
1830	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	二台子南台	315	20.63%	218.5	218.5				-39.69%
1831	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微解放村西台	200	13.80%	152.4	152.4				-156.41%
1832	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	大民线大棚分65右11变台	100	19.50%	0	0		是	2025年12月	-15.56%
1833	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯8箱变2变压器	630	47.62%	0	0		是	2026年12月	-40.60%
1834	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线牛场支04	200	4.60%	170.8	170.8				10.47%
1835	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线北陵干教材分5右4+1柱上变压器	400	22.40%	0	0		是	2025年12月	10.36%
1836	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线良种分28右3	50	72.00%	0	0				100.00%
1837	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	星汇蓝海2号变电站201配电变压器	500	59.04%	0	0			2027年	-40.37%
1838	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	星汇蓝海3号变电站201配电变压器	500	53.28%	0	0			2027年	-42.76%
1839	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太一水分支线002	30	34.50%	0	0		是	2026年12月	-54.59%
1840	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线半拉岗分16变台	200	57.00%	66	66				-45.52%
1841	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	金地九阙台2变电站1配电变压器	800	8.25%	0	0		是	2025年12月	67.57%
1842	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	东城紫祥苑3变电站2变压器	630	20.57%	437.4	437.4				-40.33%
1843	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香槟8变电站2变压器	800	43.50%	0	0				-28.13%
1844	大东	望花变	望花变70252二台乙线	万恒愿景5箱变1变压器	500	42.88%	235.6	235.6				-43.61%
1845	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支1加1变压器	400	38.50%	0	0		是	2025年12月	39.90%
1846	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	长岗村综合一台（微）	400	37.50%	210	210				13.12%
1847	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘太平分40	200	25.80%	128.4	128.4				-27.26%
1848	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干19	200	42.60%	94.8	94.8				-30.14%
1849	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线佟家分西支南梁机井支西支24	50	14.80%	0	0		是	2026年12月	-3.22%
1850	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	古城子村养殖北台	315	54.86%	110.7	110.7				38.74%
1851	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团1变电站201变压器	500	82.56%	0	0	2025年6月			-41.17%
1852	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	城市之光6箱变1变压器	630	44.44%	0	0		是		-37.92%
1853	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	环北福盛居4变电站1变压器	630	13.02%	0	0				-32.26%
1854	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里3号变电站201配电变压器	630	17.78%	455	455				-43.66%
1855	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城1号变电站2变压器	630	23.24%	0	0			2027年	-44.18%
1856	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际6号变电站201配电变压器	630	20.83%	0	0			2027年	-51.03%
1857	和平	广州变	广州变4741广府甲线	盛京金融广场北区4小区变电站201配电变压器	630	15.56%	469	469				81.51%
1858	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线四委农机台	400	91.40%	0	0	2022年12月			-34.43%
1859	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线市场西台支2	200	81.00%	18	18	2025年4月			19.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1860	东陵	花山变	碧桂园乙线	满堂家园3变电站2变压器	400	23.25%	267	267				-37.66%
1861	铁西	重工变	重工变10870城冶线	大历干重联9开闭站右1之1	400	33.30%	0	0				39.49%
1862	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	毛君屯2箱变2变压器	500	20.16%	0	0		是		-48.86%
1863	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	沈阳威利德真空技术有限公司（一站式）	400	54.30%	0	0				0.00%
1864	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地1变电站2变压器	500	46.00%	220	220				-43.58%
1865	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖甲线林校分10右2	200	43.20%	0	0		是	2026年	8.98%
1866	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区8变电站1变压器	630	17.14%	0	0		是	2027年12月	-41.43%
1867	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	碧桂园御品变电站202间隔配电变压器	630	18.41%	0	0				9.50%
1868	辽中	敖司牛	敖司牛变1228金属线	城郊白家村综合公变台区	400	99.30%	0	0	2024年12月	是	2026年12月	-4.80%
1869	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城8变电站2变压器	800	57.30%	0	0				-39.25%
1870	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	诚达家园3号变电站2号变压器	630	24.76%	0	0		是	2027年	-36.58%
1871	于洪	高明变	高北线	共和新村4站房1变压器	500	31.04%	0	0				-42.36%
1872	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干57右分2加1变压器	200	29.55%	120.9	120.9				-20.45%
1873	于洪	后马变	后铸丙线	得胜变843得中线西胜新村	200	10.80%	0	0		是	2025年	-50.80%
1874	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	于洪新村F小区1变电站202柜	630	0.00%	0	0		是		0.00%
1875	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地2变电站1变压器	630	30.48%	375	375				-41.02%
1876	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分10左3+1柱上变压器	200	32.40%	0	0		是	2025年12月	47.31%
1877	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	南樾府4号变电站201间隔（官塔甲线）配电变压器	630	39.24%	0	0			2027年	7.67%
1878	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线大单台分支线008	100	71.50%	18.5	18.5		是	2026年12月	-31.89%
1879	东陵	孙家寨	孙桃乙线	孙桃干南岭分26右2柱上变压器	200	57.90%	0	0		是	2026年12月	-34.20%
1880	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	纳帕名门2变电站201	500	17.60%	362	362				-42.75%
1881	和平	南湖变	南湖变454南体线	华强11号主变	400	54.00%	144	144				-33.71%
1882	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	百合湾8号变电站202间隔配电变压器	630	43.49%	0	0			2027年	-37.52%
1883	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村9箱式变电站1配电变压器	500	25.20%	0	0		是	2025年12月	-40.15%
1884	新民	金五台	金五台变716邱街线	金五台变716邱街线邱街线39变台	100	92.80%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-36.37%
1885	沈北	大志变	志詹甲线	（虎石台）花园1变箱202配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	-19.48%
1886	沈北	清水变	清水变73648清辉线	前电矿（清水）温馨2箱202配电变压器	630	7.62%	519	519				-26.05%
1887	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯9箱变1变压器	630	13.02%	0	0				-32.38%
1888	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线民屯分7变台	100	5.00%	0	0		是	2025年12月	-64.25%
1889	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟分养殖场支2	400	73.20%	0	0		是	2025年12月	0.00%
1890	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分23左7柱上变压器	100	15.20%	0	0		是	2025年12月	-68.71%
1891	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线83变台	200	30.40%	0	0		是	2025年12月	-30.11%
1892	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线147右13变台	400	10.50%	0	0				-37.18%
1893	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西二村部分02	400	40.50%	0	0		是	2026年12月	0.00%
1894	于洪	高明变	高张线	和谐3期4站房2变压器	630	23.37%	0	0				-40.74%
1895	沈北	天乾变	天孝甲线	坤湖郦舍二期一2局维变电所202配电变压器	800	26.10%	0	0		是	2026年12月	85.70%
1896	苏家屯	雪松变	雪松变60554松桧甲线	孔雀城11号变电站202间隔配电变压器	400	41.60%	193.6	193.6				-28.66%
1897	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线黄春才养殖场分2	200	14.70%	0	0		是	2027年	100.00%
1898	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林干12右5右2	200	3.00%	174	174				9.95%
1899	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线35左31	80	0.00%	0	0			2027年	100.00%
1900	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干104右1	200	24.30%	0	0			2027年	-36.51%
1901	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城四期4箱式变电站1配电变压器	800	32.63%	0	0		是	2025年12月	-38.41%
1902	皇姑	长江变	25464长怒乙线	克萊枫丹2箱式变电站2配电变压器	800	26.63%	0	0		是	2025年12月	-40.91%
1903	于洪	小于变	10kV于工线56284	曹家变642曹翟线新庭家园9	400	70.60%	0	0				-41.55%
1904	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	恒大中央广场二期5号变电站2号配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2027年12月	100.00%
1905	皇姑	长江变	10kV长陵乙线25448	九悦一期小区2变电站1配电变压器	800	38.40%	0	0				100.00%
1906	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆4号变电站1号变压器	500	28.48%	0	0		是	2027年12月	-23.47%
1907	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线工商联综合楼	200	37.20%	105.6	105.6				-38.42%
1908	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线前双大棚支006	100	17.70%	0	0		是	2026年5月	-64.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1909	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线西山南台支09	250	30.72%	0	0		是	2025年12月	-20.47%
1910	浑南	水家变	水家变748纳乙线	琥珀天地变电站1变压器	800	90.75%	0	0	2024年6月	是	2027年12月	-41.97%
1911	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干24+1左3	200	15.60%	148.8	148.8				0.00%
1912	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲线	新华国际2变电站1变压器	630	24.76%	0	0		是	2027年12月	-46.70%
1913	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线58右4变台	200	28.00%	124	124				8.67%
1914	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡北村大棚公变台区	400	138.90%	0	0	2022年12月			-39.83%
1915	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	沈北新区韩江山烤肉(一站式)	200	85.20%	9.6	9.6	2025年8月			0.00%
1916	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城五期5箱式变电站2配电变压器	800	30.60%	0	0		是	2025年12月	14.96%
1917	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线贾家七组台分支02	50	47.20%	0	0		是	2026年12月	-27.05%
1918	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房高强子亿弘服装加工公变台区	500	2.88%	0	0				0.00%
1919	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分25+1右2	200	32.70%	114.6	114.6				-56.66%
1920	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	芳园新村4变电站2变压器	630	33.90%	0	0		是	2025年12月	-35.12%
1921	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	乐都新城2变电站1变压器	630	17.52%	456.6	456.6				-38.39%
1922	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天赋1箱变1配电变压器	630	70.48%	0	0		是	2025年12月	-41.01%
1923	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区5变电站2变压器	630	24.89%	410.2	410.2				-46.27%
1924	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干永井分83加1变压器	50	0.00%	45	45				-75.28%
1925	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	恒大中央广场二期2号变电站201配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2027年12月	0.00%
1926	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	育嘉花园1箱变2变压器	630	26.67%	399	399				-42.61%
1927	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒塔线舍宅分8柱上变压器	315	92.70%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-46.26%
1928	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城D区变电站2变压器	630	66.35%	0	0		是	2027年12月	-41.05%
1929	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱风尚4变电站2变压器	630	16.19%	0	0		是	2027年12月	-41.26%
1930	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园二期A区3变电站3变压器	630	62.86%	171	171				-42.41%
1931	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	兴地甲线中学分4变台	400	24.30%	262.8	262.8				10.80%
1932	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地1箱变1变压器	630	30.95%	0	0		是	2026年12月	-40.17%
1933	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓3变电站202变压器	500	28.80%	0	0				-41.94%
1934	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城E组团3变电站201变压器	250	99.60%	0	0	2025年8月	是	2028年12月	-38.09%
1935	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线巴山分34+1右6	50	102.00%	0	0	2025年5月	是	2025年12月	0.00%
1936	沈北	天乾变	天乾变70670天俤线	沈阳盛盟房地产开发有限公司1变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年12月	-44.56%
1937	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	沈海变376榆林乙线榆林乙线榆林干40左4	315	91.43%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-38.51%
1938	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干58右6右2	315	2.86%	0	0				-30.16%
1939	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干挡风分6	250	4.00%	0	0				-87.27%
1940	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	四德里住宅2箱变2变压器	500	24.32%	0	0		是		-43.67%
1941	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线广播局分01	100	29.10%	0	0		是	2026年12月	-51.54%
1942	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	龙之梦壹号公馆3箱变1变压器	800	33.75%	0	0				100.00%
1943	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相新市场台区变电站1号变压器	400	85.00%	0	0	2022年12月	是	2025年	-38.75%
1944	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	恒大绿洲四期小区8变电站1变压器	800	50.25%	318	318		是	2025年12月	-40.52%
1945	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	恒大绿洲四期小区8变电站2变压器	800	0.00%	520	520		是	2025年12月	-41.51%
1946	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城1变电站2变压器	630	23.24%	0	0		是	2025年12月	-42.81%
1947	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖6	400	25.50%	258	258				17.72%
1948	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	瑞恒畜牧公变台	200	72.30%	0	0				100.00%
1949	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	怀顺甲线万寿干南寺里分5右11+2公变	400	56.75%	0	0		是	2026年12月	-24.51%
1950	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线四台子变01	100	116.00%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-47.39%
1951	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居8号变电站201间隔配电变压器	800	21.38%	0	0			2027年	-40.71%
1952	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	翠堤湾3箱变(单)	500	6.80%	0	0				-20.12%
1953	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	融创观澜壹号三期小区1局维变电站202配电变压器	630	11.11%	0	0		是	2026年12月	100.00%
1954	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分30右12变台	100	3.20%	0	0		是	2025年12月	-31.46%
1955	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分1左6变台	100	48.40%	0	0				-33.02%
1956	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干18右10右6柱上变压器2	500	56.00%	0	0				-55.00%
1957	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	新城华庭小区2变电站1变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-40.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1958	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园25小区变电站202配电变压器	500	16.32%	0	0			2027年	-42.94%
1959	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干5柱上变压器	315	75.56%	0	0		是	2025年12月	-29.96%
1960	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	天创线天西线富力院士廷5局维变电站202配电变压器	800	7.50%	0	0		是	2026年12月	34.81%
1961	东陵	杨官变	杨家线	龙湖天璞1局维变电站1变压器	800	52.80%	0	0				0.00%
1962	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城4变电站2公变	630	6.35%	527	527				-44.20%
1963	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房马三家栗稻秸秆公变台	200	5.40%	0	0				100.00%
1964	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线孔家大棚支007	50	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
1965	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线李刘联分34左06	200	41.40%	0	0		是	2025年	-29.58%
1966	苏家屯	前显变	前显变254前金线	锦麟誉3号变电站201间隔（前金线）配电变压器	630	16.83%	0	0			2027年	100.00%
1967	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都二期2变电站1变压器	630	36.67%	0	0		是	2027年12月	-43.85%
1968	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园24变电站变压器	630	30.10%	0	0				-38.32%
1969	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线九队甲08	200	33.40%	113.2	113.2				-43.83%
1970	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城康租房3箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
1971	大东	沈海变	沈海变80398沈槽线	金地槽悦一期2箱变1变压器	800	42.38%	0	0				-117.03%
1972	大东	沈海变	沈海变80398沈槽线	金地槽悦一期3箱变1变压器	800	44.63%	0	0		是		-42.38%
1973	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线钱缝村4.5组照明	400	58.50%	0	0				-33.54%
1974	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分99变台	200	57.60%	0	0		是	2025年12月	-63.28%
1975	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村22机井	100	25.20%	64.8	64.8		是	2025年	-46.69%
1976	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分7右8左2	400	38.10%	0	0		是		-34.50%
1977	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都6号变电站202间隔配电变压器	630	27.43%	0	0			2027年	-36.68%
1978	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线39左1变台	200	18.60%	23.8	23.8				100.00%
1979	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	新光分10	315	65.14%	0	0		是	2026年	100.00%
1980	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地4号台区	400	31.20%	0	0		是	2025年11月	-64.35%
1981	开发	陕西变	陕西变55384陈东乙线	翡丽公园小区2变电站1变压器	800	9.75%	642	642				100.00%
1982	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	天汇公园壹号6箱变2变压器	800	7.50%	660	660				100.00%
1983	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	离休干部住宅箱变1变压器	315	34.67%	174.3	174.3				-33.06%
1984	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷前村古城子道南机井2台	100	42.80%	0	0				-69.72%
1985	辽中	金山变	金山变45564金长线	北长村17机井	50	7.20%	41.4	41.4				87.50%
1986	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧刘分刘西支1	200	33.30%	0	0		是	2027年	-27.61%
1987	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	梁山变194大刘屯线大刘屯线109左7变台	200	54.60%	70.8	70.8				-38.34%
1988	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山变201梁山线梁山线顾屯分侯窝支24变台	100	51.60%	38.4	38.4				-37.81%
1989	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线辛家分42左19变台	160	59.00%	0	0				-27.45%
1990	大东	小东变	小东变80166小海甲线	时代之光1箱变2变压器	630	42.22%	301	301		是	2025年12月	-36.40%
1991	大东	小东变	小东变80166小海甲线	时代之光2箱变2变压器	400	40.20%	199.2	199.2		是	2025年12月	-35.83%
1992	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	天阔嘉园南箱式变电站201间隔配电变压器	630	49.52%	255	255				-36.85%
1993	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线罗房甲干陈家分87右1变台	200	6.30%	0	0				0.00%
1994	浑南	水家变	水家变766杨官线	金地左岸3号配电室1号配电变压器	630	88.57%	0	0	2025年8月	是	2027年12月	-41.38%
1995	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里二期2变电站1号配电变压器	630	60.95%	183	183				-40.24%
1996	铁西	重工变	重工变10874重塔线	城西干广业支10	100	31.20%	58.8	58.8				-10.41%
1997	新民	梁山变	梁山变197街内线	梁山变197街内线街内线后二台分马连岗支53变台	200	39.00%	102	102		是	2025年12月	-23.51%
1998	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线桃木分16	315	32.51%	181.1	181.1				-39.85%
1999	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	法哈牛变605工业线工业线17左2变台	400	57.90%	0	0				-50.26%
2000	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线大房申支刘洋支011	50	85.50%	0	0	2023年8月	是	2026年6月	-27.36%
2001	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	廊桥阳光4号变电站201配电变压器	630	27.43%	0	0			2027年	-39.64%
2002	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线腰屯东台照明	200	116.40%	0	0	2025年10月			-38.29%
2003	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊屯线	七南东台（2022微）	315	37.33%	165.9	165.9				-38.03%
2004	沈北	清水变	清水变	10kV清王干5号右分1台区	315	21.59%	0	0		是	2026年12月	-39.62%
2005	新民	新民变	新民变30162营东线	新华家园1变电站1变压器	315	33.97%	0	0		是	2025年12月	-46.29%
2006	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	詹屯变862辉山线建设分005	250	59.20%	0	0		是	2026年12月	-38.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2007	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾9箱变2变压器	800	72.75%	138	138				-40.10%
2008	沈北	天乾变	10kV天星线70654	汇置尚都2.2期2小区变电站201配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2026年12月	27.30%
2009	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支75+1右10变台	400	42.30%	0	0		是	2025年12月	4.35%
2010	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	施官变152东官线东官干大羊分14	200	48.30%	0	0		是	2025年	-37.60%
2011	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10KV大牛线104（兴龙山东北台）	200	23.10%	133.8	133.8				-33.06%
2012	沈北	道义变	道义变15269佰景线	YHG_太湖国际二期7箱变201配电变压器	630	68.19%	0	0				-33.97%
2013	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳兴铭房地产有限公司1变电站1变压器配电变压器	630	12.19%	0	0		是	2026年12月	-41.21%
2014	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	萃华巷箱变1配电变压器	630	38.73%	323	323				-43.02%
2015	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	地质矿产研究院配电变压器	400	15.50%	0	0		是	2025年12月	-139.48%
2016	东陵	棋盘山	棋盘山	棋上线棋上干60左3柱上变压器	80	32.50%	0	0		是	2026年12月	2.36%
2017	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	鹏顺乙线教育分6柱上变压器	630	16.95%	460.2	460.2				-30.44%
2018	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	高校后勤集团2变电站201间隔配电变压器	630	40.63%	0	0		是	2026年12月	-38.59%
2019	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	黎明昆山苑1变电站2变压器	500	25.60%	322	322				-43.17%
2020	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分49右1	200	9.30%	161.4	161.4				-92.05%
2021	于洪	得胜变	得翟线95444	锦绣天地六期A期变电站1隔配电变压器	630	65.40%	0	0		是	2025年	-26.99%
2022	辽中	潘家堡	潘家堡变90252于台乙线	潘家堡邵家村春博养鱼公变台区	200	22.80%	134.4	134.4				0.00%
2023	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和悦府1箱式变电站2配电变压器	630	66.35%	0	0		是	2025年12月	-19.65%
2024	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	朱家房变068朱家房线朱家房2组照明	100	38.80%	51.2	51.2				-42.30%
2025	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界卓铸3变电站202配电变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
2026	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干72右8	200	34.50%	0	0			2027年	-17.54%
2027	苏家屯	达连变	达连变60644达史甲线	大古家分32右6左1	200	16.80%	0	0			2027年	-47.65%
2028	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干晚枫分71柱上变压器	160	44.25%	0	0		是	2026年12月	-33.46%
2029	康平	中心变	中心变2606东环线	镇二线制镜东支03	315	34.10%	0	0		是	2026年12月	-36.59%
2030	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	诊妮商店公变台	315	25.08%	0	0		是	2026年6月	100.00%
2031	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	海轮豪森201配电变压器	630	51.17%	0	0		是	2026年12月	-37.42%
2032	沈北	道义变	道义变15269佰景线	YHG_沈阳百益龙置业有限公司1箱变1、2变间隔202配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
2033	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线茨平坨分74	200	47.70%	84.6	84.6				-29.22%
2034	于洪	得胜变	得翟线95444	得胜变841得翟线四王村台区	50	37.50%	0	0		是	2025年	-40.67%
2035	东陵	中马变	疗养甲线	疗养线82+1左1	200	13.80%	152.4	152.4				100.00%
2036	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	城北干12左6	400	52.50%	0	0				-39.88%
2037	于洪	光辉变	光东线	小微二分场十家村台	400	67.80%	88.8	88.8				91.62%
2038	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	公元九里5号变电站201间隔（施北乙线）配电变压器	800	23.10%	0	0		是	2027年	-16.51%
2039	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	巴黎香榭小区3箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
2040	法库	孟家变	孟东线	孟家变942孟东线靠陵沟后电台（后电台）	200	39.50%	101	101				-32.15%
2041	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	金泉花园小区变电站2变压器	630	17.46%	457	457		是	2025年12月	-32.16%
2042	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	格林阳光城1局维-1间隔配电变压器	630	63.81%	0	0		是	2026年12月	-39.87%
2043	康平	卧龙变	卧龙变75948卧滨线	康湖茗筑小区1期1变电站201间隔配电变压器	1000	17.10%	0	0		是	2026年12月	-8.03%
2044	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	长白干102右9左1	200	4.20%	0	0			2027年	0.00%
2045	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄干105	200	18.00%	0	0		是	2026年6月	-35.77%
2046	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城27号变电站201配电变压器	630	89.14%	0	0	2025年8月			-40.32%
2047	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分25左3变压器	315	81.27%	0	0	2025年8月			-40.65%
2048	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线三家子二组照明新	200	120.60%	0	0	2025年6月			0.00%
2049	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干畅阳分赵家支26左6-2	100	42.60%	0	0				-54.72%
2050	铁西	劝工变	劝工变20080劝南乙线	万和丽景1变电站201变压器	800	26.70%	506.4	506.4				-41.68%
2051	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分34右支2变压器	100	13.80%	0	0				-62.43%
2052	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三道桥支17	400	7.88%	0	0		是	2025年12月	-63.31%
2053	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关于西关六组支01	400	31.80%	0	0		是	2026年12月	-28.34%
2054	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线沙金干164	200	59.70%	0	0		是	2026年12月	-25.58%
2055	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	南桥东机井	100	51.20%	0	0		是	2025年11月	-65.39%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2056	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	新华雅苑小区箱式变电站变压器	315	104.44%	0	0	2024年10月	是	2026年12月	100.00%
2057	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	天润广场3变电站1变压器	800	33.30%	453.6	453.6				-42.07%
2058	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	阳光尚城二期2箱式变电站1变压器	400	22.80%	0	0		是	2025年12月	-45.73%
2059	大东	如意变	如意变80866如信线	山川喜悦都2箱变1变压器	800	23.10%	0	0				-40.12%
2060	于洪	光辉变	光水线	小微陆家1台	200	32.40%	115.2	115.2				-42.70%
2061	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘南暖棚地	200	54.90%	70.2	70.2		是	2025年	-21.98%
2062	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线四四分04	200	67.20%	45.6	45.6				-31.98%
2063	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线芹白几15	160	52.25%	0	0		是	2025年11月	-34.15%
2064	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	鑫丰御景华庭2变电站201变压器	315	47.30%	0	0				-44.24%
2065	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线张欢干张马夫分49左1变台	200	41.10%	97.8	97.8				100.00%
2066	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	云峰明居变电站配电变压器1公变	500	27.84%	0	0		是	2027年12月	-49.32%
2067	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北干初中分10变台	200	46.50%	0	0				-30.51%
2068	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	万寿干南寺里分5右8+1公变	315	40.63%	0	0		是	2026年12月	-44.54%
2069	于洪	东民变	东红线	小微东红线29-29左22+1台	400	20.10%	0	0				0.00%
2070	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	居易青年城四期4变电站1变压器	500	22.00%	0	0		是	2025年12月	-41.99%
2071	开发	陕西变	陕西变55348陕南乙线	高南乙线北方分14加1左2变压器	200	4.50%	171	171				2.61%
2072	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干环保分3柱上变压器	400	55.50%	0	0		是	2025年12月	-32.70%
2073	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	大陆线农行箱变1号变压器	630	54.60%	223	223				-30.52%
2074	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居1箱变2变压器	630	59.68%	0	0				-34.31%
2075	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	富禹金科紫梦里一期1小区箱式变电站2配电变压器	630	44.76%	0	0		是	2025年12月	44.73%
2076	于洪	大潘变	大彰线	小微双树一台区	200	78.90%	0	0				-38.35%
2077	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截村综合一台（微）	400	48.60%	165.6	165.6				8.09%
2078	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	保利紫云小区变电站202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是		0.00%
2079	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干水厂分6-1	400	19.60%	0	0				11.99%
2080	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光9箱式变电站配电变压器	400	33.75%	0	0		是	2025年12月	-41.77%
2081	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支8+1左1	400	9.50%	322	322				37.39%
2082	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊付家屯东台公变台区	400	35.40%	218.4	218.4				-41.64%
2083	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	居易青年城四期4变电站2变压器	500	28.00%	0	0		是	2025年12月	-38.72%
2084	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	三台子经济适用房1变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
2085	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦畅园1变电站1变压器	630	22.48%	425.4	425.4				-35.05%
2086	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线于家房四组照明	400	13.50%	306	306				-39.41%
2087	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	春江家园箱变1	630	36.95%	0	0				-41.04%
2088	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	三组团1开闭站2箱变201配电变压器	630	18.54%	0	0		是	2026年12月	-32.44%
2089	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线53左7变台	400	65.70%	0	0				-33.81%
2090	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	金沙湾2号变电站2号变压器	630	37.78%	0	0		是	2027年	4.89%
2091	辽中	刘二堡	刘二堡变1170毓庄线	毓庄照明2号柱上变压器	400	66.00%	0	0				-33.31%
2092	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛锦绣御府2箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
2093	东陵	祝家变	祝高线	祝高干龙泉分15左支1柱上变压器	400	74.00%	0	0		是	2026年12月	-23.56%
2094	于洪	范屯变	范古线	全胜村西台（南/北）2台区	200	44.10%	0	0		是	2025年	-34.45%
2095	沈河	万柳变	万柳变284万国线	万国干8+1变压器	400	23.40%	0	0				-43.83%
2096	沈北	道义变	道义变15293开发二线	柳岸新居2间隔配电变压器	630	14.60%	0	0				-39.95%
2097	法库	新依变	依草线	10kV依草线三尖泡分四支二队几05（三尖泡一队）	200	41.10%	0	0		是	2025年11月	-26.84%
2098	法库	新依变	依三线	10kV依三线大造屯村几06	200	22.30%	0	0		是	2025年12月	-20.00%
2099	东陵	世园变	世满乙线	沈阳市沈北新区碧桂街10号箱式变电站201间隔配电变压器	630	20.32%	439	439				-34.39%
2100	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村14-2台区	400	79.20%	0	0		是	2025年	-38.48%
2101	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	中粮锦云二期1小区局维变电站201变压器	800	17.40%	0	0		是	2026年12月	23.40%
2102	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园9变电站201变压器	630	25.14%	0	0		是	2027年12月	-41.74%
2103	浑南	于山变	于山变744于安甲线	盛京印象一期2号变电站1号配电变压器	630	73.97%	0	0				-27.94%
2104	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园2箱变1变压器	630	35.24%	0	0		是		-45.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2105	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	浪漫满屋箱变202变压器	800	43.50%	0	0				0.00%
2106	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾3变电站1号变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年12月	-40.23%
2107	于洪	平罗变	平辛线	东二台网改新台	200	19.80%	0	0		是	2025年	8.56%
2108	苏家屯	下深变	理想线	信达万科城2号变电站202间隔配电变压器	400	54.00%	0	0			2027年	0.00%
2109	大东	望花变	望花变70242上园乙线	南路干91加1	400	0.00%	0	0				0.00%
2110	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	中粮锦云二期4小区局维变电站201变压器	800	21.30%	0	0		是	2026年12月	21.97%
2111	皇姑	旺牛变	10kV旺华甲线10954线	广华甲线广华于52柱上变压器	200	0.00%	180	180		是	2025年12月	0.00%
2112	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园6变电站2变压器	400	19.13%	0	0				-42.47%
2113	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北村6机井（微）	200	33.30%	113.4	113.4		是	2025年	-39.91%
2114	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	同心支6左1	400	69.00%	0	0		是	2026年	0.00%
2115	于洪	高明变	高张线	和谐3期3站房2变压器	630	22.86%	0	0				-40.23%
2116	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分31左15柱上变压器	400	29.10%	0	0		是	2025年12月	-8.16%
2117	沈北	道义变	道义变15269佰景线	沈阳军辉房地产开发有限公司2箱式变电站1号变压器	630	17.78%	0	0				-42.20%
2118	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都11号变电站202配电变压器	800	34.88%	0	0			2027年	-38.42%
2119	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯2箱变2变压器	630	9.52%	0	0				-34.94%
2120	东陵	花山变	欧陆甲线	港中旅8箱变2变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年12月	-39.89%
2121	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	汇景锦绣潢南1变电站1变压器	630	6.67%	0	0				100.00%
2122	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分44+1左3	400	47.40%	0	0		是	2026年	100.00%
2123	于洪	范屯变	范古线	兴光5队	50	11.10%	0	0		是	2025年	-42.01%
2124	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际2号变电站1变压器	800	22.88%	0	0			2027年	-20.41%
2125	铁西	应昌变	应昌变20582应五乙线	华润置地广场北区3变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是		0.00%
2126	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长于44左13+2左2	200	1.80%	0	0			2027年	4.13%
2127	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	新新家园1箱变1变压器	630	18.73%	449	449				-47.50%
2128	于洪	兰台变	兰家线	兰家小微1号台	200	25.50%	0	0		是	2025年	100.00%
2129	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	田家房5组综合（2022微）	200	38.10%	103.8	103.8				9.39%
2130	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡邵家村宣霖养鱼公变台区	200	36.60%	106.8	106.8				0.00%
2131	于洪	得胜变	得山线95478	得胜变848得山线家宁花园西	315	41.59%	0	0		是	2025年	-40.50%
2132	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	坤湖郦舍三期3变202配电变压器	800	40.80%	0	0		是	2026年12月	20.26%
2133	新民	沙河变	沙河变45664沙哈乙线	法哈乙线124+1左3变台	400	43.20%	187.2	187.2				0.00%
2134	于洪	家俱变	俪锦线	俪锦城四期2站房1配电变压器	630	32.86%	0	0				-34.82%
2135	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林3箱变2配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-41.88%
2136	浑南	于山变	于山变748于运线	恒大珺睿府1号变电站2号配电变压器	800	8.63%	0	0		是	2027年12月	100.00%
2137	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	假日欧洲6变电站2变压器	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	22.12%
2138	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	上河湾变电站201间隔（甲）配电变压器	800	43.50%	0	0			2027年	-28.57%
2139	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相乙线61+1左1	200	0.00%	0	0			2027年	-33.45%
2140	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干大汉分51左9变台	400	18.30%	0	0				-33.93%
2141	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	龙湖棒山小区1配电室201间隔配电变压器	630	37.46%	0	0		是	2027年12月	14.40%
2142	沈河	鹏源变	鹏源变474鹏沈乙线	鹏利广场A区住宅2箱变1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
2143	沈河	万柳变	万柳变294五客线	五爱客运2箱变1变压器	800	14.25%	0	0				-40.17%
2144	沈河	万柳变	万柳变294五客线	五爱客运1箱变1变压器	800	11.70%	0	0				-42.76%
2145	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线医院支3	315	43.05%	147.9	147.9				38.13%
2146	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	万城小区2箱变2变压器	800	28.88%	0	0				-41.32%
2147	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	宏泰香蒲湾东区1号箱变变压器间隔配电变压器	500	30.40%	0	0		是	2025年12月	-27.18%
2148	浑南	前显变	前白乙线	万锦香樟树三期变电站1号配电变压器	800	78.60%	0	0		是	2027年12月	-36.97%
2149	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克5号变电站201配电变压器	500	21.60%	0	0			2027年	-41.46%
2150	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	宋大分16左1	200	28.50%	123	123				100.00%
2151	和平	方型变	方型变424方聪线	奕聪花园小区12号配电变压器	800	33.38%	0	0				-39.04%
2152	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线湾泡子分31变台	100	35.20%	23.8	23.8				-97.08%
2153	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线宋岗分11+1变台	400	22.50%	270	270		是	2025年12月	-24.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2154	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门5号变电站202配电变压器	500	47.40%	0	0			2027年	-40.73%
2155	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝滨干107小于家沟13左支6柱上变压器	400	12.30%	0	0		是	2026年12月	-30.70%
2156	和平	方型变	方型变424方聪线	新兴花园小区1变电站1变压器	630	33.65%	0	0				-34.90%
2157	浑南	营盘	营盘变088营亿线	亿丰南奥1变电站2变压器	630	26.29%	0	0				-42.39%
2158	沈北	清水变	清依线	一站式-沈阳市沈北新区记岐畜养殖场	200	3.30%	0	0				100.00%
2159	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	马莲北台支7	200	18.60%	59.5	59.5				14.24%
2160	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线96右7变台	100	72.00%	18	18				-67.28%
2161	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线48右1	200	12.00%	0	0		是	2026年	100.00%
2162	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城二期3号变电站1变压器	630	35.43%	0	0		是	2027年12月	-32.97%
2163	沈北	朱尔变	朱尔变74368朱林线	朱林干蒲平分1沈阳宏远路灯（一站式服务）	200	6.60%	166.8	166.8		是	2026年12月	7.38%
2164	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分70右1右1	200	12.60%	0	0		是	2027年	4.96%
2165	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	乐警2箱变（单）	315	25.14%	117.776	117.776				-45.49%
2166	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾一期5箱式变电站2配电变压器	800	21.30%	0	0		是	2025年12月	-43.81%
2167	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	郑农乙A开闭站1变电站变压器	400	90.50%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-40.56%
2168	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	名门小区1变电站1变压器	630	48.57%	261	261				-39.32%
2169	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	名门小区3变电站1变压器	630	30.79%	373	373				-37.92%
2170	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭村20	200	45.90%	0	0		是	2025年	-28.75%
2171	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线赵家分18变台	50	73.20%	8.4	8.4				-40.64%
2172	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	108马延龙分1	200	23.40%	0	0		是	2026年12月	-49.38%
2173	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场1变电站1变压器	630	16.76%	461.4	461.4				-37.19%
2174	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城16号变电站201配电变压器	630	35.87%	341	341				-40.66%
2175	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城17号变电站201配电变压器	630	24.44%	413	413				-38.99%
2176	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金沙美丽岛6箱式变电站202间隔配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2025年12月	-37.75%
2177	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	宏达家园3箱式变电站1配电变压器	630	15.24%	0	0				-40.39%
2178	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村2号变电站1变压器	630	33.90%	0	0			2027年	-42.37%
2179	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾二期4箱式变电站2配电变压器	315	38.10%	0	0		是	2025年12月	-40.29%
2180	浑南	营盘	营盘变040营奥线	华润悦玺3号变电站2号配电变压器	800	42.00%	0	0				-19.49%
2181	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日一期5箱式变电站1配电变压器	400	36.00%	0	0				-42.40%
2182	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城E组团1变电站201变压器	500	47.68%	0	0				0.00%
2183	浑南	营盘	营盘变084营天线	明天广场南区一期1号变电站201配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
2184	浑南	新南变	新南070新医乙线	华发新城厚和轩2号变电站2号配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
2185	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星国际城北一期2变电站1号配电变压器	630	29.21%	0	0		是	2027年12月	-39.30%
2186	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分十里支90左2变台	400	33.00%	0	0				-23.52%
2187	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城7号变电站202配电变压器	400	27.20%	251.2	251.2				-40.56%
2188	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	浑河国际城7号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	800	13.20%	0	0			2027年	100.00%
2189	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内于114变台	250	18.24%	179.4	179.4				-41.77%
2190	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡皮家堡利涛淡水鱼公变台区	200	35.10%	109.8	109.8				100.00%
2191	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯线	杨士岗变053靠山屯线靠山屯照明4台	200	68.40%	43.2	43.2				-41.78%
2192	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	莱茵城B区1站房2变压器	630	14.92%	0	0		是	2025年	-68.60%
2193	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分11柱上变压器	315	31.43%	0	0		是	2025年12月	-29.36%
2194	新民	新民变	新民变30164新区线	新区线新区分11左1右7右5变台	400	26.48%	0	0		是	2025年12月	-36.96%
2195	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	保北乙线历南干历七分14变压器	315	23.37%	209.9	209.9				-39.76%
2196	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线48右1	315	27.62%	0	0		是	2025年12月	-43.99%
2197	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线34	315	15.56%	0	0				-99.63%
2198	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	崇山变266凤凰乙线凤凰干7柱上变压器	315	53.71%	0	0		是	2025年12月	-43.76%
2199	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线76	200	33.60%	0	0		是	2026年	-33.42%
2200	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左16	250	84.80%	0	0	2025年5月			-60.49%
2201	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干新七分2	315	70.79%	0	0				-39.87%
2202	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干新七分4	315	45.08%	0	0				-41.99%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2203	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分15柱上变压器	200	8.70%	0	0		是	2025年12月	-28.31%
2204	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学干6柱上变压器	400	48.60%	0	0				-43.39%
2205	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线亚明分5柱上变压器	315	20.95%	0	0		是	2025年12月	-42.30%
2206	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线省宅分8左1之1柱上变压器	315	16.19%	0	0		是	2025年12月	-51.88%
2207	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	意沈甲意合联干23右5右4	315	29.52%	0	0		是		-39.67%
2208	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干劳动分10	315	4.44%	269.5	269.5				-35.76%
2209	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分25左3变压器	250	11.84%	0	0				-57.58%
2210	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	白塔变956长白线长白干066	315	57.71%	0	0			2027年	-41.10%
2211	苏家屯	桃仙变	桃仙变6276桃苏线	施官变152东官线东官干77	200	5.70%	0	0		是	2025年	-108.63%
2212	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分70变压器	315	39.37%	0	0		是	2025年12月	-56.30%
2213	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干测绘分2左1公变	400	8.70%	325.2	325.2				-32.50%
2214	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干20左6公变	400	42.90%	188.4	188.4				-40.16%
2215	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾莲变350前塔乙线前塔干32左1之1柱上变压器	400	60.00%	0	0				-40.11%
2216	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	毛机线毛光干恒温分5右2	200	43.20%	0	0				-58.99%
2217	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	万南干32右4公变	315	53.33%	0	0				-41.69%
2218	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	万南干28右2公变2	200	86.40%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-42.55%
2219	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	亦农甲线亦农干19右5左1变压器	315	22.10%	213.9	213.9				-44.34%
2220	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	北联乙线北联干8变压器	200	6.90%	0	0				-31.90%
2221	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长泉分2变压器	315	1.90%	0	0		是	2026年12月	-42.78%
2222	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线8	315	43.81%	0	0		是	2025年12月	-40.94%
2223	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分17左5	100	19.80%	0	0				-39.69%
2224	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线7	315	35.24%	0	0		是	2027年12月	-40.45%
2225	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	善仓干32	400	48.75%	0	0		是		-38.62%
2226	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线八纬东分3+1	400	51.90%	0	0				-37.72%
2227	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	图强干奖工分4	315	60.19%	6.928	6.928				-44.55%
2228	铁西	万达变	万达变56056万翔甲线	建设干112	250	19.84%	175.4	175.4				-44.29%
2229	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线96右10	100	30.00%	0	0			2027年	-7.24%
2230	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分34左5右5变压器	200	64.80%	0	0				-33.24%
2231	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西线城西干污水分28变压器	100	0.00%	0	0		是	2027年12月	-4982.71%
2232	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧亚变248欧北乙线欧北干31右2之1柱上变压器	315	44.76%	0	0		是	2025年12月	-22.85%
2233	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线官立乙线148左03	200	29.00%	0	0		是	2026年	-45.42%
2234	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	崇山变296中医乙线辽河分7柱上变压器	400	45.20%	0	0		是	2025年12月	-39.14%
2235	大东	望花变	望花变70258望北甲线	望北甲线中药分机枝支11	315	3.81%	271.5	271.5				-125.50%
2236	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干水厂分6-2	400	91.50%	0	0	2025年9月			-44.05%
2237	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	榆园甲线新立干43右1	250	27.84%	0	0				-29.28%
2238	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分49左1变压器	315	85.59%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-33.98%
2239	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园小区3变电站201	500	32.00%	290	290				-43.40%
2240	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	圣华庭小区变电站201	630	42.22%	0	0		是	2026年12月	-44.93%
2241	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	圣华庭小区变电站202	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-42.62%
2242	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	泾河西箱变	400	60.00%	0	0		是	2025年12月	-45.43%
2243	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	淮河雅居箱变变压器	400	40.80%	0	0		是	2025年12月	-46.03%
2244	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	环北书香苑1箱变1号变	500	19.20%	354	354		是	2025年12月	-43.42%
2245	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	如意缘小区11号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
2246	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	和平新村1主变	630	80.63%	59	59	2024年6月			-33.70%
2247	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程小区1变电站1变压器	630	64.38%	0	0				-42.47%
2248	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	明华新村小区变电站201	500	54.40%	6.928	6.928				-42.45%
2249	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	永善小区3变电站201	630	44.13%	6.928	6.928				-36.91%
2250	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科I期4箱变1变压器	500	36.48%	0	0		是	2026年12月	-38.76%
2251	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏西区3箱变1号变	630	13.46%	0	0				-44.22%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2252	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区6箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
2253	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产1箱变（单）	500	23.04%	0	0				-41.91%
2254	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	奇尔斯公馆1箱变2变压器	500	25.28%	0	0				-38.83%
2255	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔4箱变2变压器	630	13.65%	481	481				-32.01%
2256	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	淮河园箱变1号变	500	4.16%	0	0		是	2025年12月	-6.57%
2257	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	区政府廉租房2箱变1号变	400	28.00%	0	0		是		-40.71%
2258	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区5变电站1变压器	400	53.20%	147.2	147.2				-40.06%
2259	开发	张士变	张士变55842海逸乙线	海逸乙小区2变电站1变压器	630	14.73%	474.2	474.2				-38.26%
2260	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑5变电站202	630	18.73%	0	0		是	2027年12月	-43.88%
2261	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	丽阳大厦箱变1	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
2262	大东	望花变	望花变70242上园乙线	卉盛花园1箱变1站内变压器	630	27.05%	0	0				-41.77%
2263	大东	望花变	望花变70242上园乙线	日丰佳苑箱式变电站1站内变压器	315	21.84%	0	0				-37.39%
2264	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	北飞新村1箱变1变压器	630	16.76%	0	0		是	2025年12月	-47.41%
2265	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园5箱变2站内变压器	400	29.10%	0	0				-47.48%
2266	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑3箱变2站内变压器	630	16.76%	0	0				-44.11%
2267	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	医大小区3变电站202	500	0.00%	450	450				0.00%
2268	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙6箱变1变压器	630	19.43%	444.6	444.6				-43.38%
2269	和平	方型变	方型变482光荣甲线	城中花园11#主变	630	26.35%	0	0		是		-37.87%
2270	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都6变电站201	630	37.78%	329	329				-43.23%
2271	大东	毛君变	毛君变946毛光线	高官花园3箱变1变压器	500	28.16%	309.2	309.2				-41.12%
2272	铁西	历工变	历工变10454历兴线	鑫峰丽城2变电站202	500	27.20%	0	0				-44.03%
2273	铁西	历工变	历工变10454历兴线	鑫峰丽城小区5变电站201	630	0.00%	0	0				0.00%
2274	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	卫工街3变电站201	315	34.92%	173.5	173.5		是	2028年12月	-41.87%
2275	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区1变电站202	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
2276	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	龙净2变电站2变压器	630	41.14%	0	0				-41.62%
2277	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	辽大公寓1箱变1号变	400	29.00%	244	244				-58.24%
2278	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	辽大公寓2箱变2号变	400	32.50%	230	230				-32.48%
2279	和平	三好变	三好变184银科线	艾特国际公寓5楼1主变	800	12.00%	0	0				-38.61%
2280	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	双鑫友好家园箱变1变压器	630	44.44%	0	0				-43.95%
2281	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥二期1箱变2号变	500	37.20%	0	0		是	2025年12月	-41.65%
2282	和平	市府变	市府变564总站甲线	延边街主变	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	-37.03%
2283	沈河	长青变	长青变444长南甲线	嘉兴园2箱变2变压器	630	14.48%	0	0		是	2026年12月	-40.06%
2284	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	滂江东2箱变2变	630	41.43%	306	306				-40.23%
2285	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	令闻新村1箱变2变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
2286	沈河	青年变	青年变348青特线	都市港湾2箱变1变压器	800	9.90%	0	0		是	2026年12月	-41.93%
2287	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	汇景阁小区1变电站201柜	630	22.22%	427	427				-38.78%
2288	铁西	万达变	万达变56084万滑乙线	艳粉二区7变电站201	500	81.92%	40.4	40.4	2025年4月	是	2025年12月	-42.72%
2289	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	建新2箱变1变	400	21.00%	0	0				-43.86%
2290	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山1箱变2变压器	630	36.51%	337	337				-39.39%
2291	和平	和平变	和平变168同南乙线	铁路同泽1主变	630	26.67%	399	399				-41.33%
2292	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格2号变电站1号变压器	400	91.50%	0	0	2022年12月	是	2027年	-39.17%
2293	沈河	长青变	长青变466青阳线	都市晨光1箱变2变压器	630	18.41%	451	451				-44.30%
2294	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和1期1箱变2变压器	630	16.76%	461.4	461.4				-45.03%
2295	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	富强6箱变1变压器	630	20.32%	0	0				-40.83%
2296	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期3变电站201柜	630	55.87%	0	0		是		-41.47%
2297	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	铁路机务里小区变电站202变压器	315	26.35%	50.776	50.776				-41.90%
2298	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	梅江世纪城2箱变1变压器	630	46.98%	0	0		是	2025年12月	-40.26%
2299	新民	新民变	新民变30162营东线	西城怡园1变电站1变压器	500	24.96%	0	0		是	2025年12月	-37.33%
2300	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	富都丽景3号变电站2号变压器	500	44.40%	0	0		是	2027年12月	-37.51%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2301	铁西	万达变	万达变56064万金线	春江花月小区4变电站202	630	33.02%	359	359		是	2025年12月	-42.15%
2302	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	金颂园4变电站201	630	0.00%	550.776	550.776				0.00%
2303	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区3变电站2变压器	630	11.05%	0	0		是	2025年12月	-41.37%
2304	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	鸿阳公寓2#主变	500	18.00%	0	0		是		-44.74%
2305	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	明康新区箱变	400	24.80%	0	0				-41.55%
2306	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	依园1箱变2变压器	500	35.20%	274	274				-41.37%
2307	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥一期4箱变1号变	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	-40.40%
2308	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	沈辽路5变电站201	400	32.10%	6.928	6.928				-48.67%
2309	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	有色5号变电站1号变压器	1000	34.80%	0	0			2027年	-40.26%
2310	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	康城茗品小区1变电站2变压器	500	46.00%	0	0				-45.30%
2311	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	富源新居箱变1号变	315	45.71%	0	0		是	2025年12月	-42.25%
2312	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	沈空崇山路离职干休所信宅1箱变1变压器	500	32.40%	0	0		是	2025年12月	-41.74%
2313	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	阳光苑3箱变1	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-44.92%
2314	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	东电综合（2023微）	200	24.00%	0	0				100.00%
2315	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	生活园3变电站2站内变压器	630	17.14%	0	0				-40.07%
2316	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	侯家变开发甲线东分2	400	36.60%	213.6	213.6				100.00%
2317	浑南	安顺变	安顺变178安学线	四季上东一期1号变电站1号配电变压器	630	5.08%	0	0		是	2027年12月	26.89%
2318	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	北华城1变电站202	630	0.00%	325.616	325.616				-10001300.00%
2319	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区1变电站2变压器	630	27.14%	0	0		是	2027年12月	-39.29%
2320	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	保利金海棠1箱变2变压器	400	31.20%	0	0				79.65%
2321	沈北	道义变	道义变15269俯景线	瀚博皇家御院一期局维1箱202配电变压器	800	36.60%	0	0		是	2026年12月	-27.24%
2322	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干59右5公变	200	10.50%	0	0		是	2026年12月	-20.98%
2323	苏家屯	夹河变	夹河变50762生活乙线	格林生活坊17号变电站1变压器	630	8.89%	0	0			2027年	-90.72%
2324	苏家屯	夹河变	夹河变50762生活乙线	格林生活坊18号变电站2变压器	630	12.95%	0	0			2027年	-50.53%
2325	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑ABC座变电站202间隔配电变压器	800	39.00%	10	10				-38.76%
2326	沈北	文北变	文闵乙线	10KV文闵乙线融创御景1小区变电站202配电变压器	630	7.30%	0	0				0.00%
2327	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线金窝堡分孙屯支98左11右1变台	200	40.50%	99	99				-43.99%
2328	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	泰奕夏园5号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	33.65%	0	0			2027年	6.16%
2329	东陵	水家变	水阳乙线	碧桂园云顶3变电站2号变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年12月	85.62%
2330	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂园甲线	碧桂园小区16变电站1变压器	500	24.00%	330	330		是	2025年12月	-46.43%
2331	开发	工农变	工农变55572华城乙线	华城乙线华城干46右3变压器	400	5.78%	0	0		是	2025年12月	-35.75%
2332	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	江南时代2号变电站201间隔配电变压器	800	43.50%	0	0			2027年	-41.54%
2333	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	金科集美3箱变2变压器	630	14.92%	0	0				100.00%
2334	浑南	新南变	新南084新通线	华发新城四季嘉园2号变电站202间隔配电变压器	630	23.24%	0	0		是	2027年12月	26.07%
2335	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	香柏花园2号变电站1号变压器	400	28.80%	0	0		是	2026年	-42.44%
2336	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园3变电站1变压器	500	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
2337	和平	展览变	展览变846二经甲线	二经2变电站201间隔变压器	630	53.65%	229	229				100.00%
2338	东陵	营盘	营孙线	文澜苑A区1箱变2变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	-39.73%
2339	东陵	花山变	欧陆乙线	环保局4箱变1变压器	630	14.60%	475	475				-40.00%
2340	于洪	大潘变	大潘变54056大古乙线	前庙村内分台	400	9.60%	321.6	321.6				0.00%
2341	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	明华分3柱上变压器	400	36.00%	0	0		是	2025年12月	-42.39%
2342	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓3变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
2343	和平	花园变	花园变56753花三甲线	文化干57党校南楼3201间隔配电变压器	400	10.50%	318	318				-44.09%
2344	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	胜辉世纪城4配电变压器	630	61.90%	0	0		是	2025年12月	-36.18%
2345	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	紫郡首府4配电变压器	630	34.29%	351	351				-31.69%
2346	东陵	花山变	碧桂园乙线	YHG_上水一台区柱上变压器	50	41.10%	24.45	24.45				-44.15%
2347	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线营城村大棚	80	47.63%	0	0				-57.93%
2348	大东	农大变	农大变942农西乙线	马官桥2箱变2变压器	400	24.40%	262.4	262.4				-40.17%
2349	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺一号二期3箱式变电站2配电变压器	500	73.60%	0	0		是	2025年12月	-39.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2350	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金域曦郡小区1变电站1变压器	400	18.00%	0	0		是		-45.33%
2351	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村小区1变电站1变压器	400	18.60%	0	0		是	2025年12月	-39.99%
2352	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线大辛三分17右支07	100	0.00%	0	0		是	2026年12月	-110.33%
2353	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分养殖场支4	200	23.40%	0	0				100.00%
2354	开发	宁官变	宁官变95065宁明甲线	西宸之光小区6变电站1变压器	800	43.20%	374.4	374.4				100.00%
2355	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	吴家线富家分地质局支17之4	200	12.60%	154.8	154.8				-42.80%
2356	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线西丁南凡3	80	45.50%	0	0		是	2025年11月	-14.94%
2357	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	自然城德园小区二期3箱式变电站202间隔配电变压器	630	5.33%	533.4	533.4				100.00%
2358	和平	青年变	青年变364青文线	青文线13柱上变压器	400	53.20%	0	0		是		-34.88%
2359	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干106左19	200	54.60%	70.8	70.8				0.36%
2360	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线前尖山南一台照明	200	87.15%	5.7	5.7	2022年12月			-40.07%
2361	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	王驿变854城东线王义分006	100	86.80%	3.2	3.2	2025年6月			-51.22%
2362	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	东塔甲线东塔干27右7加3	200	25.00%	130	130				-40.56%
2363	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天钻2箱式变电站1配电变压器	800	40.88%	0	0		是	2025年12月	-31.96%
2364	沈北	清水变	清王线	清水台变642清王线小洋河支7（小洋河综合台）	250	33.84%	0	0		是	2026年12月	-43.21%
2365	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天钻3箱式变电站1配电变压器	630	41.14%	0	0		是	2025年12月	-32.40%
2366	辽中	敖司牛	敖司牛变1222中心线	沈阳润府房地产2号202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
2367	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	君兰江山1变电站202变压器	630	24.44%	413	413				87.88%
2368	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线前进分前进支新通分支03#	200	16.50%	0	0		是	2026年12月	-39.44%
2369	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格甲线桂花分11右3	315	49.33%	0	0		是	2027年	-41.62%
2370	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	四方台龙湾村盛森源装饰材料公变台区	200	24.90%	130.2	130.2				0.00%
2371	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线西大东甲03	250	26.72%	158.2	158.2				-35.42%
2372	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾一期B区3箱变2变压器	630	33.02%	359	359				-37.86%
2373	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	兰亭馨居变电站1变压器	500	38.88%	255.6	255.6				-39.44%
2374	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内干24右9变台	200	60.40%	0	0		是	2025年12月	-30.01%
2375	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干175变压器	200	52.00%	0	0		是	2025年12月	-41.44%
2376	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线33左3+3变压器	400	7.25%	0	0				100.00%
2377	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡8变电站2变压器	630	6.03%	529	529				-52.22%
2378	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境3.3期1箱变2变压器	800	36.30%	0	0		是	2026年12月	-2.78%
2379	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡14变电站2变压器	500	7.04%	414.8	414.8				-32.60%
2380	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	圣丰御景广场二期C组团1变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
2381	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛三期2号变电站2变压器	630	38.73%	0	0		是	2027年12月	-43.92%
2382	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾5箱变2变压器	500	50.88%	195.6	195.6				-38.47%
2383	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线后网户分15左7变台	400	16.50%	294	294				-35.08%
2384	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区6变电站1变压器	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	-42.27%
2385	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花1号变电站2号变压器	800	37.20%	0	0		是	2027年	-42.65%
2386	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区1变电站1变压器	400	34.00%	0	0		是	2025年12月	-41.16%
2387	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区4变电站2变压器	400	42.00%	192	192				-36.99%
2388	沈北	清水变	清蒲线	一站式服务—沈阳市沈北新区戈子农牧养殖场	100	14.60%	0	0		是	2026年12月	0.86%
2389	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	翰逸华园4号变电站202配电变压器	630	28.19%	0	0			2027年	-41.08%
2390	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区8变电站1变压器	500	33.60%	0	0		是	2025年12月	-44.96%
2391	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线96+1右1变台	400	31.20%	235.2	235.2				0.00%
2392	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北线45变台	200	54.60%	0	0				-29.25%
2393	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	沈空西箱变201间隔配电变压器	630	26.67%	0	0				-41.67%
2394	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线陶屯新表分支线1	100	90.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-36.94%
2395	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲线	茨榆坨大莲花韩旭畜禽公变台区	200	20.40%	0	0				0.00%
2396	新民	查牛变	查牛变31344安福线	安福线80左4变台	400	33.20%	227.2	227.2				-51.71%
2397	于洪	平罗变	平辛线	白辛台村5台	400	7.20%	0	0				100.00%
2398	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲线广方干刘家分4右2柱上变压器	100	32.40%	0	0		是	2025年12月	-40.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2399	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	华府宝地小区考核201配电变压器	630	28.25%	0	0		是	2025年11月	-40.45%
2400	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲放乙线	宏泰香蒲湾2号202配电变压器	630	33.52%	0	0				-37.07%
2401	沈北	天乾变	天金线	融创中央学府1局维变电站202配电变压器	630	27.43%	0	0		是	2026年12月	2.75%
2402	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干104右4变台	200	13.30%	0	0		是	2025年12月	-41.80%
2403	沈河	长青变	长青变478长木甲线	长木甲线方南干37右5+1公变	400	51.00%	156	156				-38.43%
2404	法库	新依变	依三线	10kV依三线大康卜子支16大康堡子东台	100	29.10%	0	0		是	2025年12月	-26.75%
2405	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	爱琴海小区4变电站2变压器	630	14.86%	473.4	473.4		是	2025年12月	-41.94%
2406	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	古城宜家二期B段1间隔2配电变压器	800	21.75%	0	0		是	2026年12月	-36.55%
2407	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分张家支10左5变台	400	38.70%	0	0		是	2025年12月	-25.84%
2408	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	龙湖天宸小区5变电站102配电变压器	800	42.90%	0	0		是	2025年12月	-20.33%
2409	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分卧北支秀珍养殖场几8	400	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
2410	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝居住M区3201配电变压器	630	12.57%	0	0		是	2026年12月	-40.64%
2411	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线下坎子分81左9左5变台	200	36.60%	106.8	106.8				-34.45%
2412	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	河畔六期2号变电站1号变压器	630	41.27%	0	0		是	2027年12月	-41.31%
2413	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线四家分河套支8左5变台	400	24.60%	23.8	23.8				-33.70%
2414	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第五期2变电站201配电变压器	630	54.92%	0	0		是	2026年12月	-39.89%
2415	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千线马佟支16左3左1	100	17.70%	72.3	72.3				-40.20%
2416	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康泉府3变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
2417	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线新方分89右10变台	200	19.50%	0	0				0.00%
2418	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	莱茵南郡4号变电站1变压器	630	14.86%	0	0			2027年	-42.04%
2419	大东	如意变	如意变80872意沈乙线	久业2变电站1站内变压器	630	32.06%	0	0		是		-45.95%
2420	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆4箱变2变压器	630	22.54%	0	0				-44.03%
2421	于洪	东民变	东李线	和泰八区二期1变电站1配电变压器	630	27.43%	0	0		是	2025年	-39.95%
2422	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分26左26	100	0.00%	0	0			2027年	0.00%
2423	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	东方尚城1变电站2变压器	500	25.60%	0	0		是	2025年12月	-41.35%
2424	东陵	水家变	水阳乙线	文华南苑3箱变2变压器	630	60.95%	0	0		是	2026年12月	-38.56%
2425	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线25左10左1变台	200	55.50%	69	69				-44.27%
2426	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线张士太大棚分支14	50	15.00%	37.5	37.5		是	2025年12月	-240.45%
2427	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	造纸线造纸线主干032	80	141.00%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-30.37%
2428	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	万南1箱变1变压器	630	29.52%	0	0				0.00%
2429	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线前余南台	200	108.30%	0	0	2022年12月			-37.97%
2430	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线金属材料厂住宅	200	64.20%	51.6	51.6				-36.37%
2431	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线李家中台	400	142.50%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-37.99%
2432	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语5箱变201	500	23.36%	0	0				-39.25%
2433	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学线东拉拉B台支10	400	15.80%	204.376	204.376				14.34%
2434	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期2变电站1配电变压器	315	43.17%	0	0				-33.14%
2435	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线雷家新台分支11	200	21.30%	0	0		是	2026年12月	-27.74%
2436	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干90左3	200	43.60%	92.8	92.8				-33.07%
2437	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	半岛天境2号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	57.78%	0	0			2027年	-22.53%
2438	浑南	孤家子	孤家子648空氧甲线	格林馨港湾2配电室1号配电变压器	500	42.56%	0	0		是	2027年12月	-38.12%
2439	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城2-3期局维3变201配电变压器	800	41.00%	0	0		是	2026年12月	-4.40%
2440	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万方城四期11箱式变电站配电变压器	630	21.90%	0	0				-33.29%
2441	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	金叶小明公寓变电站201配电变压器	630	45.08%	0	0		是	2026年12月	-17.65%
2442	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	城建水岸2变电站201间隔配电变压器	630	17.14%	6.928	6.928				-41.22%
2443	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	丽都新城1变电站2变压器	630	33.52%	355.8	355.8				-42.23%
2444	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	九里颐和小区1变电站1变压器	800	39.60%	0	0				6.00%
2445	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分10左2左1变台	400	6.90%	332.4	332.4				27.11%
2446	沈北	道义变	道义变15292开发一线	唐轩首府二期1箱变201配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年12月	-20.33%
2447	东陵	农大变	农首线	双珑原著3箱变2变压器	800	11.10%	631.2	631.2				5.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2448	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树干新台子分44右10	200	20.10%	0	0		是	2027年	-27.88%
2449	新民	前当堡	前当堡变31946农田乙线	农田乙线王家岗分博井支29左1变台	400	23.70%	265.2	265.2				100.00%
2450	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	城南村协作办公楼综合（2022微）-中压接入点	400	21.90%	272.4	272.4				8.41%
2451	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	蔷薇家园小区箱式变电站2配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
2452	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南干109左7右7左1	315	15.24%	36.372	36.372				-36.28%
2453	法库	宝山变	法镇二线	石桥1箱变配电变压器	1000	8.40%	816	816				-44.58%
2454	苏家屯	安顺变	安顺变51156安南线	远洋仰山1号变电站201间隔（安南线）配电变压器	800	44.70%	0	0			2027年	-15.42%
2455	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线文华北分支13	80	27.00%	0	0		是	2026年12月	-44.37%
2456	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	正宸府1箱变1配电变压器	630	8.89%	0	0		是	2025年	13.32%
2457	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线专业队12电井分支08	50	41.40%	0	0		是	2026年12月	-38.10%
2458	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线兴隆峪东乙4	100	42.40%	0	0		是	2025年11月	-36.53%
2459	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线100左1变台	200	39.00%	102	102		是	2025年12月	14.78%
2460	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	前村大棚新台	100	29.25%	0	0		是	2026年6月	-38.49%
2461	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	龙湖香堤漫步二期1变电站202配电变压器	400	33.30%	0	0		是	2026年12月	-19.60%
2462	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅16变电站1变压器	630	38.73%	0	0				-38.08%
2463	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	香格经典1号变电站201配电变压器	400	82.50%	0	0	2023年8月		2027年	-36.22%
2464	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	万丽御府小区变电站101间隔配电变压器	630	10.16%	0	0		是	2025年12月	1.00%
2465	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城4号变电站202间隔配电变压器	630	54.92%	0	0			2027年	-41.63%
2466	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线171左10变台	200	44.75%	0	0		是	2025年12月	-30.28%
2467	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	沈铁大观3号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	41.59%	0	0			2027年	-42.18%
2468	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线东孙西分支线001	100	48.40%	0	0		是	2026年12月	-15.81%
2469	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分30左1之1柱上变压器	160	0.00%	0	0				-40.29%
2470	于洪	小于变	10kV小山线56240	友道城1变电站1变压器	630	22.10%	427.8	427.8				-40.43%
2471	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城7变电站-1	630	40.63%	0	0		是	2025年12月	-42.88%
2472	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城7变电站-2	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-44.70%
2473	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城8变电站-1	630	34.03%	0	0				-43.45%
2474	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区18变电站1变压器	630	16.76%	461.4	461.4		是	2025年12月	-43.80%
2475	沈北	董楼子	望滨线	章子沟10台区	200	22.80%	134.4	134.4				-33.04%
2476	沈北	董楼子	望滨线	望滨干275+1台区	200	41.40%	97.2	97.2				-36.85%
2477	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁雷分70	200	4.70%	0	0		是	2025年11月	-55.01%
2478	沈河	大东变	大东变074东青乙线	万泉箱变1变压器	400	31.50%	0	0		是	2026年6月	-48.81%
2479	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城7变电站2变压器	800	51.00%	0	0		是	2025年12月	-22.34%
2480	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	北海小区202	630	53.97%	227	227				-44.19%
2481	于洪	五金变	五兰乙线	小微沙坨子8台	400	32.10%	0	0		是	2025年12月	11.61%
2482	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅11变电站11变压器	400	49.00%	0	0				-43.30%
2483	于洪	兰台变	兰张线	和谐2期2站房2变压器	500	33.60%	0	0		是	2025年	-36.86%
2484	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线李家南台	400	65.10%	0	0				-38.25%
2485	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线三元大厦新楼	315	65.52%	77.1	77.1				-48.83%
2486	康平	张强变	张强变76244沙金线	工厂西台11柱上变压器	100	92.70%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-19.41%
2487	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞11箱变1变压器	800	49.88%	0	0		是		-37.00%
2488	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	鑫塔小区2变电站1号变压器	630	73.97%	0	0			2027年	-34.61%
2489	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园小区一期B2区2变电站202变压器	800	29.25%	486	486				-44.28%
2490	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景5变电站2变压器	630	73.14%	106.2	106.2				-37.99%
2491	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	御华府1号变电站201间隔（新南新出线1）配电变压器	630	23.81%	0	0			2027年	60.74%
2492	新民	金五台	金五台变718三台线	金五台变718三台线三台线29右6变台	100	89.10%	0.9	0.9	2024年6月			-38.70%
2493	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线57左1变台	200	100.80%	0	0	2025年8月			-2.72%
2494	沈北	大志变	志詹乙线	（虎石台）1516箱202配电变压器	630	17.90%	454.2	454.2				-9.32%
2495	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北家属楼（2021微）	200	57.90%	64.2	64.2		是	2025年	-38.26%
2496	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	朱家房2组分台	200	33.30%	113.4	113.4				23.25%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2497	法库	宝山变	镇西线	宝山变019镇西线镇西干40	250	39.36%	126.6	126.6				-43.42%
2498	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线木耳岗北一方大棚	100	59.60%	30.4	30.4		是	2025年	-40.89%
2499	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线土北西台	200	50.80%	0	0		是	2025年11月	-36.89%
2500	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际一期4箱式变电站1配电变压器	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	-40.74%
2501	于洪	大潘变	大潘线	桃园小区1站房2变压器	630	25.40%	0	0		是	2025年	-41.64%
2502	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	孔雀城10号变电站202间隔配电变压器	800	65.25%	0	0		是	2026年	-38.43%
2503	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	大帮牛北台照明（微）	315	35.24%	172.5	172.5				-22.58%
2504	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	绪祥支5加1右12变压器	50	63.60%	13.2	13.2				-59.04%
2505	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	中国铁路沈阳供电段1202配电变压器	400	7.80%	0	0		是	2026年12月	-40.44%
2506	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期1变电站2变压器	630	31.62%	0	0		是	2027年12月	-41.72%
2507	东陵	上佰变	沈链线	上佰变311上深乙线上深乙干24柱上变压器	160	47.50%	0	0		是	2026年12月	-40.27%
2508	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	首创大境配电室202间隔配电变压器	800	42.90%	0	0				15.87%
2509	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	新汉城4箱式变电站2配电变压器	630	24.00%	0	0		是	2025年12月	-39.59%
2510	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线关家村照明	400	43.80%	184.8	184.8				-28.39%
2511	浑南	白塔变	白塔变962东化线	翡翠四季1号变电站2号配电变压器	800	79.50%	0	0		是	2027年12月	-20.41%
2512	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	开发支29左1柱上变压器	400	59.50%	0	0		是	2025年12月	-21.14%
2513	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛国际3号变电站201配电变压器	630	48.57%	0	0			2027年	-39.34%
2514	和平	方型变	方型变430方文甲线	华润瑞府4变电站202间隔配电变压器	800	9.00%	648	648				10.20%
2515	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄家变046黄吴线黄吴线腰排分长排支腰长河分支02	50	12.00%	39	39				-53.77%
2516	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花干106变台	200	26.40%	0	0		是	2025年12月	-34.71%
2517	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	新湖湾一期5箱式变电站1配电变压器	800	4.50%	0	0				0.00%
2518	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线后府支01	50	101.70%	0	0	2024年6月			-93.33%
2519	苏家屯	达连变	达连变60666达史乙线	精锐支12+1左3	200	34.80%	0	0			2027年	4.13%
2520	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线古屯分105左1变台	200	10.80%	0	0				100.00%
2521	法库	包家屯	包家线	10kV包家线于家堡支27	50	68.00%	0	0		是	2027年	51.28%
2522	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线公主陵水浇地2水利甲22	100	2.70%	87.3	87.3				-214.29%
2523	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干小辛十组支016	100	59.40%	0	0		是	2026年12月	-31.63%
2524	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下3变电站1变	800	0.00%	0	0				0.00%
2525	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	芙蓉馨园箱式变电站1配电变压器	400	12.38%	0	0		是	2025年12月	-23.61%
2526	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线陈昌分支线018	100	74.25%	0	0		是	2026年12月	-26.07%
2527	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线陈昌北分支线006	50	80.20%	0	0	2024年7月	是	2026年12月	-29.87%
2528	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	10kV南环乙线供电分21左7	400	0.00%	360	360				0.00%
2529	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分21右4柱上变压器	315	52.38%	0	0		是	2025年12月	-30.82%
2530	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	嫩江干嫩江乙线14柱上变压器	315	23.17%	0	0		是	2025年12月	-31.93%
2531	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区7变电站2变压器	630	32.00%	105.652	105.652				-42.67%
2532	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	全胜变146财落线垃圾厂分080左分1	100	17.00%	0	0		是	2026年12月	-43.60%
2533	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城四期1号配电室1号变压器	800	27.75%	0	0		是	2027年12月	-41.33%
2534	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线马龙村五组照明新	200	45.30%	89.4	89.4				0.00%
2535	沈北	新城子	新城线	新城子变550新城子线辽宁海天房地产开发有限公司2	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
2536	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	青苹果小区2变电站1变压器	500	26.64%	0	0		是	2025年12月	-41.53%
2537	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	国瑞城20箱变1变压器	630	30.48%	0	0				-10.66%
2538	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	勾莲变364塔后乙线塔后干3右4柱上变压器	400	51.90%	0	0				-50.84%
2539	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区3变电站1变压器	630	29.21%	383	383				-36.21%
2540	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	东风干20+1右2	200	36.00%	0	0				-28.52%
2541	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	新光4箱变2变压器	630	20.95%	435	435				-40.64%
2542	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城2变电站1变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-43.85%
2543	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	黑牛支62+1左1	200	0.00%	0	0		是	2025年	0.00%
2544	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区7变电站1变压器	400	27.38%	250.5	250.5				-42.25%
2545	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	枫杨路小区箱式变电站2号变压器	630	15.62%	468.6	468.6				-47.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2546	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	利生郿城1箱式变电站2配电变压器	630	23.81%	0	0		是	2025年12月	-44.65%
2547	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	田家房1组照明	200	66.50%	47	47				-34.80%
2548	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线杨家分韩家支8	400	10.80%	0	0		是	2025年12月	100.00%
2549	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	惠娜畜牧公变台	400	11.10%	315.6	315.6				99.96%
2550	苏家屯	曹仲变	曹仲变51372曹海乙线	中海领馆4号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	23.81%	417	417				100.00%
2551	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗分6左3变台	100	80.10%	9.9	9.9	2025年4月			-27.56%
2552	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡林家村新大棚（微）	200	32.30%	0	0		是	2025年11月	-34.23%
2553	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线三台子粮库宿舍照明台	200	148.80%	0	0	2022年12月	是	2025年	-37.05%
2554	东陵	杨官变	富康线	华润长安里1变电站1变压器	800	34.50%	0	0		是	2026年12月	-21.47%
2555	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	兴牛干陶屯分陶屯支10右3变台	200	62.00%	56	56				-34.22%
2556	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	长风乙线长风干12+2柱上变压器	400	0.75%	0	0		是	2025年12月	-86.96%
2557	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线东四支10	50	108.60%	0	0	2023年4月	是	2026年6月	-33.90%
2558	沈北	王驿变	城南线	国御汤城一期小区1局维变电所配电变压器202	800	14.70%	602.4	602.4				14.08%
2559	东陵	杨官变	杨石线	杨石线杨石干养竹分27柱上变压器	400	28.80%	0	0		是	2026年12月	-39.00%
2560	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝杨干30左1柱上变压器	160	76.13%	0	0		是	2026年12月	-38.52%
2561	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线东于村四组照明	400	90.90%	0	0	2022年12月			-39.70%
2562	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大黑村3组照明	100	108.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-30.73%
2563	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	丁家堡村12机井	100	10.40%	0	0				-82.33%
2564	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花北2号变电站2号变压器	630	41.27%	0	0		是	2027年	-46.29%
2565	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花东变电站2号变压器	400	51.30%	0	0		是	2027年	-41.50%
2566	于洪	兰台变	兰张线	和谐2期4站房2变压器	500	22.08%	0	0		是	2025年	-39.23%
2567	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城二期7号变电站1变压器	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	-42.63%
2568	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线那家分11左5变台	200	38.40%	103.2	103.2				-37.93%
2569	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗线民主分29左7变台	200	21.00%	0	0				19.78%
2570	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线大柳分6右5右4变台	200	35.10%	0	0		是	2025年12月	11.80%
2571	苏家屯	下深变	理想线	理想新城2号变电站2号变压器	630	16.83%	0	0			2027年	-41.30%
2572	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯线	台区名:杨士岗社区2机井	200	38.60%	102.8	102.8				-24.35%
2573	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷后村金大棚机井2台	100	25.60%	0	0				-60.68%
2574	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线北张分28右8变台	200	4.50%	171	171				100.00%
2575	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干姚平房分11变台	200	95.10%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-52.70%
2576	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	荟萃箱变1变压器	400	15.00%	0	0		是	2025年12月	-35.40%
2577	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线85变台	200	65.80%	0	0				-35.26%
2578	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干119右4变台	80	77.63%	9.9	9.9				-25.91%
2579	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线辛家分34变台	400	55.20%	0	0				-44.03%
2580	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	翡翠华庭6箱变2变压器	400	29.20%	0	0				-28.98%
2581	东陵	世园变	世园变80572海洋线	万科惠斯勒三期1局维202配电变压器	630	14.29%	477	477				-39.29%
2582	大东	毛君变	毛君变946毛光线	保利天汇3箱变2变压器	800	19.80%	561.6	561.6				71.63%
2583	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地花园5变电站1号配电变压器	630	34.03%	0	0		是	2027年12月	-43.51%
2584	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场1变电站2变压器	630	20.95%	435	435				-40.23%
2585	苏家屯	前显变	前显变278前地线	槌檀山8号变电站201间隔（前地线）配电变压器	800	24.00%	0	0			2027年	11.93%
2586	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	安福线中学分17右4变台	500	51.84%	190.8	190.8				-40.05%
2587	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	万科宝马国际社区2变电站1配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2025年	16.34%
2588	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线桃木分12	100	62.40%	27.6	27.6				-39.70%
2589	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	春兰支32+1右11	400	52.20%	0	0			2027年	0.00%
2590	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中尹干茨榆分48左支2一站式	200	16.50%	0	0				-15.11%
2591	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	榆林干40左3加1	400	50.70%	0	0				0.00%
2592	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分4左1	200	33.60%	0	0				-89.67%
2593	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	锦绣四合院1变电站201变压器	630	20.19%	439.8	439.8				-43.88%
2594	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾10箱变1变压器	630	141.71%	0	0	2025年8月			-40.48%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2595	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	法哈牛变605工业线工业干31左6变台	400	139.80%	0	0	2025年8月			-31.28%
2596	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡线	前当堡变307前当堡线前当堡线马家分8左4变台	100	65.10%	24.9	24.9				-38.37%
2597	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线42右3右3变台	400	30.60%	237.6	237.6				-45.22%
2598	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线辛家分110左28变台	400	9.00%	0	0				-39.51%
2599	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	辽河分1开闭站之1柱上变压器	400	45.00%	0	0		是	2025年12月	-43.84%
2600	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分红土墙子支红东几2	200	21.00%	0	0		是	2025年12月	-33.25%
2601	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分路东支3	200	7.20%	0	0		是	2025年11月	2.66%
2602	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	君海朗郡2号变电站202间隔配电变压器	400	57.60%	0	0			2027年	-32.45%
2603	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城10变电站1变压器	400	28.00%	0	0		是	2025年12月	-27.45%
2604	沈北	道义变	道义变15269佰景线	YHG_太湖国际二期5201配电变压器	630	50.29%	0	0				-41.53%
2605	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯乙线含屯干包道分0柱上变压器	400	51.00%	0	0		是	2025年12月	-22.35%
2606	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	蒲岸芳华一期4小区变电所配电变压器201	630	9.52%	0	0		是	2026年12月	30.85%
2607	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	广方乙线元江街9变电站配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	100.00%
2608	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日一期9箱式变电站1配电变压器	630	73.65%	0	0				-16.05%
2609	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城7号变电站1号变压器	630	39.68%	0	0		是	2027年12月	-43.35%
2610	法库	果园	果园变1416新城甲线	法姬娜·欧洲城6变电站2号变压器	630	13.33%	483	483				-42.26%
2611	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产1变电站201间隔配电变压器	630	17.02%	459.8	459.8				-40.75%
2612	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉干新方分14右1变台	400	15.30%	0	0		是	2025年12月	-28.18%
2613	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干147左6左1变台	200	41.50%	0	0		是	2025年12月	-30.56%
2614	皇姑	文北变	文北变70450文青线	碧桂园学府壹号二期1箱式变电站1配电变压器	800	34.13%	0	0		是	2025年12月	6.62%
2615	康平	中心变	中心变2608粮油线	翰林华府小区1箱式变电站202间隔配电变压器	630	3.17%	0	0				0.00%
2616	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	华强城2.2期2变202间隔配电变压器	630	102.86%	0	0	2022年12月			-35.78%
2617	铁西	历工变	历工变10470历华线	景星B小区变电站201	630	61.33%	0	0		是	2028年12月	-43.85%
2618	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	华邑世纪城二期3箱式变电站配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2025年12月	-41.60%
2619	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	黑龙江街1箱式变电站配电变压器	630	11.75%	0	0		是	2025年12月	9.90%
2620	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	沈双分36+1左1	200	0.00%	0	0			2027年	-10723.53%
2621	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	颐景御园2箱变2变压器配电变压器	630	22.29%	0	0		是	2026年12月	-53.56%
2622	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干39右4左3	100	26.40%	0	0		是	2027年	-32.02%
2623	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线新安分5左5左4变台	400	33.60%	0	0				-13.82%
2624	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园4变电站1变压器	630	28.89%	385	385				-14.00%
2625	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	瑞士风情小区7变电站1变压器	500	32.64%	286.8	286.8				-40.00%
2626	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	警官家园1变电站1变压器	630	23.24%	420.6	420.6				-38.78%
2627	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	西荒地综合	200	23.40%	0	0		是	2025年11月	100.00%
2628	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团2变电站201变压器	630	55.71%	0	0				-42.45%
2629	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	锦绣华城2开闭站6箱变1变压器配电变压器	630	22.10%	427.8	427.8		是	2026年12月	-41.67%
2630	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎线佟家分18变台	200	51.00%	23.8	23.8				-36.21%
2631	东陵	杨官变	杨石线	水家变782水孙乙线水孙乙干主干线117柱上变压器	100	12.40%	0	0		是	2026年12月	-91.19%
2632	苏家屯	山林变	山林变61548林达甲线	英窝支9左8右1	200	38.10%	103.8	103.8				-27.85%
2633	和平	花园变	花园变774花景线	王家线16	400	9.90%	320.4	320.4				-12.84%
2634	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	卫东甲线卫东干百花分12右2柱上变压器	400	37.60%	0	0		是	2025年12月	7.04%
2635	于洪	光辉变	光东线	依云温泉小镇二期站房2配电变压器	400	13.00%	308	308				-21.03%
2636	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	昆明甲线机车分9柱上变压器	250	16.00%	0	0		是	2025年12月	-33.41%
2637	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖南大棚养殖厂（2021做）	400	51.90%	152.4	152.4				-49.04%
2638	辽中	养土堡	养土堡变1185曹家线	小邦牛小五稻草加工厂公变台区	200	40.50%	99	99				0.00%
2639	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线董凯分支03	200	25.45%	0	0		是	2026年6月	-22.63%
2640	法库	果园	果园1413果东线	10kV果东线黄花岭分后屯支9	100	92.80%	0	0	2025年6月	是	2028年	19.06%
2641	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发广场一期1202配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	-25.07%
2642	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	小微前民1号台	200	41.10%	0	0		是	2025年12月	-18.24%
2643	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲干联通支23山庄支7柱上变压器	200	26.70%	0	0		是	2026年12月	-31.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2644	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	浑置南分11+1右2	400	68.40%	0	0		是	2025年	4.84%
2645	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线兴隆岭南甲03	200	31.00%	0	0		是	2025年11月	-30.99%
2646	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线21右3+1变压器	400	17.10%	0	0		是	2026年12月	5.42%
2647	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线31左5右5右1之1柱上变压器	400	12.00%	0	0		是	2025年12月	26.38%
2648	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天1土建变202变压器	630	0.00%	93.528	93.528				0.00%
2649	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线新安卜分34	200	94.95%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-32.30%
2650	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分210	200	32.50%	0	0		是	2027年	-43.34%
2651	铁西	重工变	重工变10874重塔线	天易晶城二期1变电站202间隔配电变压器	630	34.60%	349	349				-45.42%
2652	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	王子公寓箱变2变压器	630	20.57%	0	0				-40.05%
2653	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期4变电站201开关柜	630	45.71%	0	0				-42.62%
2654	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园干39加1	200	37.50%	105	105				-37.74%
2655	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙10	400	41.40%	0	0		是	2025年12月	-9.71%
2656	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	兰亭馨居二期变电站201间隔配电变压器	630	25.71%	377.576	377.576				-41.49%
2657	沈北	董楼子	董楼子变048中寺线	董三家分12（董三家综合台）	315	33.08%	179.3	179.3				-37.83%
2658	浑南	营盘	营盘变040营奥线	沿海商业中心4号变电站1号变压器	630	36.19%	0	0				-39.42%
2659	法库	新依变	依三线	10kV依三线李房申支44	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	-27.10%
2660	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	押牛街新能源照明	400	13.50%	306	306				-1.70%
2661	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线次于分39右1变台	200	20.40%	0	0		是	2025年12月	6.72%
2662	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	东大智慧森邻2变电站202柜	630	19.05%	0	0		是		-42.76%
2663	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支40右9右7	400	47.70%	169.2	169.2				1.99%
2664	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	明清册1号变电站201间隔配电变压器	400	20.10%	279.6	279.6				6.15%
2665	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三甲大棚支40	200	38.00%	0	0		是	2026年6月	-28.70%
2666	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城2箱变1变压器	800	46.50%	0	0				-38.80%
2667	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞16箱变2变压器	800	33.60%	0	0		是		-40.97%
2668	沈河	长青变	长青变480银河线	东方威尼斯（四）1变电站202配电变压器	800	24.00%	0	0		是	2026年12月	-41.27%
2669	沈河	长青变	长青变480银河线	东方威尼斯（四）2变电站202配电变压器	630	26.29%	0	0		是	2026年12月	-42.95%
2670	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区1箱式变电站2配电变压器	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-37.64%
2671	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御珑家园11号变电站201间隔配电变压器	500	21.44%	0	0			2027年	100.00%
2672	法库	包家屯	包家线	10kV包家线北土城支47	100	80.40%	0	0	2024年6月	是	2027年	-36.64%
2673	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线祝家堡分北甸子支07（祝家堡北甸子）	200	22.50%	135	135				-36.59%
2674	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线陶屯东台支05	400	10.40%	97.3384	97.3384				-34.30%
2675	苏家屯	下深变	理想线	理想新城12号变电站202间隔配电变压器	630	20.63%	0	0			2027年	-42.30%
2676	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭门6箱变2变压器	630	37.14%	0	0				-21.19%
2677	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干腰排分长排支29左分支2变压器	200	23.85%	132.3	132.3				-37.06%
2678	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户b1202配电变压器	250	20.40%	174	174				-42.25%
2679	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	YHG_吉宝城镇开发(沈阳)有限公司1箱1变201配电变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	-33.05%
2680	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线东风分01	315	63.62%	0	0		是	2026年12月	-38.40%
2681	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线木耳岗15号大棚	100	49.80%	40.2	40.2		是	2025年	-76.46%
2682	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡3箱变2变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-41.26%
2683	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥1变电站201配电变压器	630	38.48%	0	0		是	2026年12月	-41.59%
2684	东陵	上佰变	上深乙线	鑫和花园1箱式变电站201间隔配电变压器	315	85.84%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	-40.60%
2685	沈北	天乾变	10kV天星线70654	三盛颐景蓝湾三期2变电站201配电变压器	800	40.50%	0	0		是	2026年12月	-3.70%
2686	于洪	铸造变	铸东乙线	和悦名邸三期1站房1配电变压器	800	21.00%	0	0		是	2025年	75.99%
2687	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园4变电站2变压器	800	29.63%	0	0		是	2027年12月	-40.91%
2688	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园4变电站变压器	630	20.19%	0	0				-45.28%
2689	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园11变电站变电站	630	23.62%	0	0				-40.98%
2690	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	天下乐2局维变压器102	630	22.54%	425	425				100.00%
2691	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	中南世纪城一期1配电变压器	630	55.71%	216	216				-36.63%
2692	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	城建6配电站1公变	500	44.48%	227.6	227.6				-45.53%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2693	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线79左17右8	200	59.10%	0	0		是	2027年	2.10%
2694	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙线24右2变台	400	5.10%	339.6	339.6				-35.47%
2695	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	詹屯变842虎桥线小望分044	80	22.50%	0	0		是	2026年12月	-43.46%
2696	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线门台村七队区	400	20.40%	278.4	278.4				-33.42%
2697	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府4变电站1变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
2698	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	沈采小区北区4变电站2变压器	630	34.29%	351	351				-36.37%
2699	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	观园小区2变电站1变压器	800	42.60%	379.2	379.2				100.00%
2700	苏家屯	达连变	达连变60654达乐甲线	红阳二矿2号变电站201间隔配电变压器	630	29.52%	0	0		是	2027年	-40.41%
2701	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱7号变电站201间隔配电变压器	630	28.25%	389	389				-37.71%
2702	铁西	太原变	太原变35092劝联乙线	中海国际公寓2变电站201配电变压器	630	22.54%	296.172	296.172				-41.12%
2703	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭A区4箱式变电站配电变压器	630	23.62%	0	0				-38.09%
2704	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	体工队自维箱式变电站1配电变压器	400	18.60%	0	0		是	2025年12月	-28.71%
2705	法库	新依变	依草线	10kV依草线草村水利分草村四支101（莲湖台）	315	18.16%	0	0				-25.76%
2706	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯甲线含屯干医学院分8右6柱上变压器	400	5.10%	0	0		是	2025年12月	-3.32%
2707	沈北	清水变	清依线	一站式-沈阳市沈北新区书香家庭农场	400	11.70%	0	0		是	2026年12月	18.01%
2708	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融公馆2号变电站201配电变压器	630	41.59%	305	305				-41.33%
2709	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘2变电站201间隔配电变压器	630	27.30%	97.5	97.5				-15.60%
2710	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家四期3箱式变电站2配电变压器	800	23.00%	0	0		是	2025年12月	-43.49%
2711	和平	青年变	青年变368青二线	青二线42变压器	400	50.40%	0	0		是		-43.24%
2712	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	沈铁滑翔佳园2变电站202变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
2713	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	肇东干肇启分5	315	21.27%	0	0		是		-35.81%
2714	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	豪林悦景小区1号箱变1号考核	630	23.81%	0	0		是	2025年	30.72%
2715	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区1变电站1变压器	800	26.10%	511.2	511.2				-39.25%
2716	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线24变台	100	42.80%	47.2	47.2				-33.09%
2717	沈北	柳岗变	柳岗变74158建发线	丽水人家一期小区1变电站201配电变压器	400	34.20%	0	0		是	2026年12月	0.92%
2718	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	军官住宅3变电站配电变压器	400	2.70%	0	0				64.42%
2719	开发	工农变	工农变55580工岛线	长岛小区4变电站1变压器	500	35.20%	274	274				-43.12%
2720	于洪	化学变	化东乙线	京西祥云3变电站2配电变压器	800	62.10%	0	0				100.00%
2721	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期8箱式变电站2配电变压器	500	42.00%	0	0		是	2025年12月	-36.32%
2722	苏家屯	雪松变	雪松变60554松桧甲线	孔雀城3号变电站202配电变压器	630	69.52%	129	129				-25.59%
2723	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	御华府1号变电站201间隔（新南新出线2）配电变压器	630	26.03%	0	0			2027年	0.00%
2724	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	优骏畜牧公变台	400	93.30%	0	0	2025年8月			99.97%
2725	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	假日欧洲5变电站2变压器	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	7.12%
2726	浑南	于山变	于山变744于安甲线	中海康城三期1号变电站201间隔配电变压器	800	81.00%	0	0	2023年9月			-32.42%
2727	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	中海汇德理4箱变1变压器	800	13.20%	614.4	614.4				57.50%
2728	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线花生三、四组照明	80	47.81%	0	0				-42.66%
2729	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	绿岛香湾变电站201间隔配电变压器	800	27.90%	0	0			2027年	-40.43%
2730	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	金冠御景西城二期变电站202变压器	630	8.25%	515	515				0.00%
2731	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	新韵万寿里1变电站2变压器	630	49.84%	0	0				-39.05%
2732	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	新韵万寿里2变电站2变压器	500	34.56%	0	0				-35.39%
2733	于洪	大潘变	大潘线	正宸弘泽湾二期站房2变压器	400	26.40%	0	0		是	2025年	-42.43%
2734	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	铁路1箱变2变压器	400	11.70%	0	0				-44.14%
2735	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	景星花园2变电站202变压器	800	34.50%	0	0				-39.72%
2736	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	瓦窑分34左5柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
2737	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线杨家分盛彝养殖支2	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
2738	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李刘联分34*1右1	200	35.70%	0	0		是	2025年	-42.01%
2739	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线杨家2支02	200	37.80%	0	0		是	2026年5月	-33.23%
2740	大东	如意变	如意变80894如花乙线	吉祥商业街3变电站1变压器	630	70.86%	0	0				-47.52%
2741	大东	杨官变	杨石线	杨石线101左4柱上变压器	200	61.80%	0	0		是	2026年12月	2.02%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2742	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区3变电站2配电变压器	800	39.00%	0	0		是	2025年12月	-29.52%
2743	苏家屯	苏北变	乔松线	秀水花城5号变电站201间隔配电变压器	630	12.38%	0	0			2027年	-36.53%
2744	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线六家子西台分支线03	200	50.10%	79.8	79.8		是	2026年6月	-35.31%
2745	和平	广州变	广州变464广太乙线	兰州分6	315	2.22%	0	0				-48.75%
2746	于洪	铸造变	铸东乙线	荣盛锦绣天地三期2变电站1变压器	800	37.13%	0	0		是	2025年	-40.14%
2747	铁西	历工变	历工变10456黎明线	宏伟金都10变电站202	630	15.56%	0	0				-44.08%
2748	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干178右5左1	200	12.30%	155.4	155.4				100.00%
2749	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里一期3变电站2变压器	630	34.13%	352	352				-38.27%
2750	东陵	中马变	军影线	世博之春7箱变1变压器	630	37.78%	0	0		是	2026年12月	-51.50%
2751	法库	新依变	依草线	10kV依草线136(乡政府家属台)	200	42.10%	0	0		是	2025年11月	-30.66%
2752	铁西	历工变	历工变10456黎明线	宏伟金都13变电站202	630	47.30%	0	0				-41.85%
2753	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	测绘画苑4自维箱变202间隔配电变压器	630	16.00%	0	0		是	2025年12月	-38.12%
2754	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾二期2箱式变电站2配电变压器	500	36.48%	0	0		是	2025年12月	-44.01%
2755	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城E组团1变电站202变压器	500	55.68%	0	0				-39.65%
2756	浑南	新南变	新南056新医甲线	华发新城厚和轩2号变电站1号配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2027年12月	21.51%
2757	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分大卜子牛场支3	200	62.10%	0	0		是	2025年12月	17.29%
2758	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分主台支25变台	200	7.00%	166	166				20.10%
2759	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线深井子1组照明	500	12.80%	247.76	247.76		是	2026年12月	-31.36%
2760	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线佟军线093	200	38.40%	0	0		是	2025年	-36.84%
2761	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	万滑干10	315	39.05%	160.5	160.5				-36.50%
2762	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	桃相甲线95右01	160	8.88%	0	0			2027年	-58.92%
2763	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	方溪变350造化甲线造化干沙平分旺牛支46变压器	200	21.50%	0	0		是	2025年12月	-42.72%
2764	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分10柱上变压器	200	18.00%	0	0		是	2025年12月	-50.58%
2765	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	大转弯分9左3柱上变压器	315	13.02%	0	0		是	2025年12月	-64.35%
2766	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干31	315	30.16%	0	0		是		-46.89%
2767	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干19右5	315	23.81%	0	0		是		-41.60%
2768	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分63右9变压器	315	12.38%	0	0				-60.69%
2769	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支16变压器	315	28.19%	0	0		是	2025年12月	-45.40%
2770	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左17	400	24.00%	0	0				-62.99%
2771	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启工干39变压器	100	0.00%	0	0				-11.76%
2772	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	农村干沈大分14	200	40.80%	0	0		是	2027年12月	-41.36%
2773	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	望柳干6柱上变压器	315	44.13%	0	0		是	2025年12月	-36.08%
2774	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干劳动分8	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
2775	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	保工干劳动分21右12	250	18.56%	0	0		是	2027年12月	-48.49%
2776	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深干134+1	315	44.13%	0	0			2027年	-33.10%
2777	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变346军工乙线军工干贸易分6左3公变	400	44.75%	0	0				-42.55%
2778	沈河	长青变	长青变476长木乙线	长青变476长木乙线方南干55右2公变	400	4.50%	342	342				-38.17%
2779	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线万寿干76右2公变	315	31.11%	0	0		是	2026年12月	-45.30%
2780	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干12公变	400	41.00%	0	0		是	2026年12月	-41.87%
2781	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干32	315	64.76%	0	0		是		-41.93%
2782	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线90	400	46.50%	0	0				-38.79%
2783	和平	马路湾	马路湾变672北一乙线	北一乙线南宁北分14	400	45.25%	179	179				-34.12%
2784	皇姑	文北变	10kV文田乙线70466线	文田乙线5柱上变压器	315	16.83%	0	0		是	2025年12月	-37.56%
2785	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分8左2	315	36.19%	0	0		是	2026年12月	-40.76%
2786	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干7左1	100	34.50%	0	0				-44.42%
2787	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河干54右10柱上变压器	315	58.10%	0	0		是	2025年12月	-45.18%
2788	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	善仓干14右2	250	25.20%	162	162		是		-44.92%
2789	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线24	315	43.81%	0	0		是	2025年12月	-49.33%
2790	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分9变压器	315	79.49%	0	0				-32.84%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2791	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干29右3	315	7.62%	0	0		是	2028年12月	-47.71%
2792	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干26加1变台	315	37.78%	0	0		是	2027年12月	-35.26%
2793	和平	方型变	方型变444方青乙线	北五经分5	315	60.32%	0	0		是	2025年	-33.67%
2794	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分12柱上变压器	315	56.38%	0	0		是	2025年12月	-49.68%
2795	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左6+1右3+1柱上变压器	400	42.00%	0	0		是	2025年12月	-18.92%
2796	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧亚变248欧北乙线欧北干29右1之1柱上变压器	400	100.50%	0	0	2025年11月	是	2025年12月	-39.46%
2797	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	张羊乙线张羊干巢湖分19变压器	315	65.27%	77.9	77.9		是	2025年12月	-40.05%
2798	沈河	南湖变	南湖变450雨坛甲线	药大变台	500	114.40%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-37.53%
2799	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	木场甲线木场干9菜站分9之4	250	34.24%	0	0				-8.65%
2800	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分23右3	400	61.80%	0	0				7.42%
2801	沈河	长青变	长青变480银河线	银河线长青分15左15+1公变	200	24.00%	0	0		是	2026年12月	-36.18%
2802	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分10左1柱上变压器	400	32.70%	0	0		是	2025年12月	-36.18%
2803	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分27右2变压器	400	106.25%	0	0	2024年6月	是	2025年	9.43%
2804	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科二2箱变2变	630	36.19%	0	0		是	2025年12月	-41.86%
2805	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科七区1箱变1变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
2806	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科三1箱变2变	630	32.38%	0	0		是	2025年12月	-43.91%
2807	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	方迪东阁2箱变2	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
2808	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	山川小区1箱变1	630	54.86%	0	0		是	2025年12月	-43.64%
2809	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	公安厅高层箱变1	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	-49.47%
2810	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	车辆厂丙戊变	400	33.60%	0	0		是	2025年12月	-42.04%
2811	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	安检1箱变1号变	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-38.40%
2812	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	奇尔斯公馆2箱变2变压器	315	21.27%	0	0				-43.24%
2813	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔5箱变2变压器	630	17.46%	457	457				-45.64%
2814	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗都4变电站2变压器	630	21.33%	180.128	180.128				-42.46%
2815	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	天惠大厦变电站一次2变压器柜2主变	630	38.48%	0	0				-32.00%
2816	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都1变电站202	500	24.80%	326	326				-40.87%
2817	大东	望花变	望花变70242上园乙线	富宁宸家箱变2站内变压器	315	25.71%	0	0				-38.30%
2818	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	包道住宅小区箱变1变压器	630	17.90%	0	0				-42.83%
2819	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	亚明2箱变2	630	26.03%	0	0		是	2025年12月	-41.46%
2820	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光尚城一期2箱变2变压器	400	22.00%	0	0		是	2025年12月	-44.96%
2821	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区1变电站1变压器	630	18.79%	0	0		是	2025年12月	-39.52%
2822	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	凯兴花园一期3箱变1号变	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-41.35%
2823	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	北运河花园箱变2号变	400	42.50%	0	0		是	2025年12月	-38.29%
2824	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	新开河二1箱变2变压器	400	54.60%	0	0		是	2025年12月	-37.74%
2825	和平	方型变	方型变480方太乙线	民主西路2#1#变压器	630	27.94%	0	0				-42.04%
2826	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	和惠家园1箱1站内变压器	630	16.00%	0	0				-45.84%
2827	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	南十西路2变电站201柜	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
2828	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨苑1变电站201柜	630	14.73%	0	0		是	2027年12月	-43.47%
2829	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村小区1变电站202配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
2830	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村小区4变电站201配电变压器	630	33.02%	0	0				-41.47%
2831	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园5箱变1变压器	500	46.72%	0	0		是	2025年12月	-39.22%
2832	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园东园2变电站201变压器	630	79.37%	0	0				-43.04%
2833	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	团结新村小区2变电站201柜	400	13.60%	0	0		是		-42.08%
2834	沈河	站前变	站前变270站前线	北站干1箱变1变压器	315	30.16%	188.5	188.5				-46.26%
2835	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河七区4变电站202	630	41.90%	303	303				-39.69%
2836	皇姑	长江变	482岳山甲线	新海阳光1箱变1	630	19.43%	0	0		是	2025年12月	-41.64%
2837	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏二2箱变2号变	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-42.34%
2838	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥三期1箱变2号变	400	37.00%	0	0		是	2025年12月	-50.17%
2839	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	康都3箱变1站内变压器	630	25.90%	0	0				-45.72%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2840	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	康乐新居变电站201柜	500	16.96%	0	0		是	2028年12月	-44.47%
2841	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	盛世华城2变电站201柜（3）	800	23.70%	0	0		是	2028年12月	-34.15%
2842	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华街4变电站201	400	56.70%	0	0		是		-36.53%
2843	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	爱都国际B座变电站201柜	500	36.80%	0	0		是	2027年12月	-41.05%
2844	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	爱馨苑二期小区变电站201变压器	800	23.10%	0	0		是	2027年12月	-46.90%
2845	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	多福变电站1变压器	630	49.84%	0	0				-42.30%
2846	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	边强2箱变2变压器	630	67.30%	122.972	122.972				-46.47%
2847	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	锦绣华庭2箱变2变	630	15.24%	471	471				-42.70%
2848	大东	大东变	大东变066东风乙线	六一五小区箱变2变压器	400	72.40%	0	0				-40.74%
2849	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城4号变电站1号变压器	630	18.57%	0	0		是	2027年12月	-45.14%
2850	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	中地明都2箱变1变压器	630	22.10%	0	0				-40.16%
2851	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	佳馨苑变电站201	630	24.76%	0	0		是	2027年12月	-42.73%
2852	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	望云寺箱变2变压器	400	42.25%	191	191				-43.00%
2853	新民	新民变	新民变30162营东线	科技小区1变电站1变压器	400	23.40%	0	0		是	2025年12月	-41.31%
2854	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品8变电站2变压器	500	26.56%	0	0		是		-44.09%
2855	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	兴东苑箱变1变压器	800	29.10%	0	0				-46.40%
2856	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	鑫宇园4箱变2	630	0.00%	0	0				0.00%
2857	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	筑景东方2变电站1站内变压器	630	41.59%	0	0		是		-41.24%
2858	铁西	万达变	万达变56066万荣线	嘉富学生公寓1变电站201	630	38.73%	323	323				-37.69%
2859	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	和皇家园二期2变电站201变压器	630	27.30%	0	0				-46.04%
2860	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	泰山东箱变2号变	630	113.14%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-41.68%
2861	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村10变电站201柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
2862	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	民主小区3号变电站1号变压器	630	79.05%	0	0		是	2027年	-41.21%
2863	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义2箱变1变	630	26.35%	0	0				-43.08%
2864	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	玉环华苑1箱变1	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	-42.51%
2865	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园5变电站201柜	630	0.00%	93.528	93.528				0.00%
2866	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	城市阳光小区2变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
2867	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区14箱变2号变	630	39.37%	0	0		是	2025年12月	-42.43%
2868	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	五彩上筑2变电站2变	630	11.56%	0	0		是	2025年12月	-41.51%
2869	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	沙河子二1箱变1号变	400	46.20%	0	0				-40.00%
2870	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区19箱变2号变	630	33.97%	0	0		是	2025年12月	-44.73%
2871	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙家园2箱变2变	630	69.52%	0	0		是	2025年12月	-38.37%
2872	浑南	榆树变	榆树甲线	移动馨苑1号变电站2变压器	630	67.81%	0	0		是	2027年12月	-33.18%
2873	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	南风雅居5变电站201配电变压器	630	33.33%	0	0				-41.70%
2874	大东	如意变	如意变856如沈乙线	警官之家2箱变2变压器	630	13.97%	342.936	342.936				-39.32%
2875	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	小光乙FKB毛光干11箱变（单）	400	19.60%	0	0				-40.75%
2876	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	应滑乙线建设干建七分4左1变压器	400	33.90%	0	0		是		-31.37%
2877	东陵	中马变	疗养甲线	鸟岛全民健身户外充电桩箱变变压器	630	61.27%	181	181				100.00%
2878	铁西	重工变	重工变10870城冶线	鑫丰鑫悦庭小区5变电站202变压器	630	8.57%	0	0				0.00%
2879	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	大坝分2左1	400	21.60%	0	0		是		-43.65%
2880	和平	展览变	展览变858展兆线	佳兆业小区1变电站201间隔配电变压器	630	25.40%	407	407		是	2026年9月	-40.64%
2881	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线大兴乡房管所	200	54.80%	0	0				-44.06%
2882	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长白新城5号变电站2变压器	630	23.81%	0	0			2027年	-46.96%
2883	东陵	中马变	疗养甲线	锦麟河院东区二期2箱变2号变压器	630	10.67%	228.7972	228.7972				81.58%
2884	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达1变电站2号配电变压器	800	29.63%	0	0		是	2027年12月	-31.47%
2885	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干树林分52左3变台	200	24.10%	131.8	131.8				-29.82%
2886	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡26号变电站201间隔（施丹线）配电变压器	630	24.44%	0	0			2027年	7.11%
2887	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干王窝堡分14左2变台	200	49.80%	80.4	80.4				-23.89%
2888	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园2变电站2主变	800	24.00%	528	528				-42.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2889	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都茗苑三期3变电站2变压器	400	27.00%	0	0		是	2025年12月	-37.82%
2890	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	省畜牧局箱变1变压器	315	83.81%	0	0	2023年9月			-18.70%
2891	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线南台分05	200	41.60%	0	0		是	2028年	-29.17%
2892	于洪	小于变	10kV于山线56286	万燕绿景6变电站1变压器	630	36.57%	336.6	336.6				-41.83%
2893	和平	花园变	花园变774花景线	新园乙B旺嘉园1201间隔配电变压器	630	14.48%	475.8	475.8				-44.36%
2894	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线吴家张旭台分支10	100	32.40%	0	0		是	2026年12月	-36.40%
2895	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线朱家岗东台	100	73.20%	0	0		是	2025年11月	-33.34%
2896	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃花园6箱变1变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	-42.67%
2897	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭A区2变电站1配电变压器	800	20.70%	0	0		是	2025年12月	28.75%
2898	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线后房分31	100	55.60%	0	0		是	2025年	-41.71%
2899	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线李刘联分10右02	200	58.40%	0	0				-28.20%
2900	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线新立小区支07	50	46.50%	0	0		是	2026年6月	-41.90%
2901	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	文欣澜庭3变电站2变压器	400	23.00%	0	0		是	2025年12月	-45.17%
2902	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	孟家变940孟桃线王家村台	400	13.00%	0	0		是	2025年12月	-33.36%
2903	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭17台区	400	90.80%	0	0	2022年12月	是	2025年	-46.20%
2904	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线信用社分15	315	36.57%	0	0		是	2025年12月	-66.72%
2905	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城1箱变201配电变压器	500	16.64%	366.8	366.8		是	2026年12月	-30.18%
2906	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线陈祥卜北台	200	29.10%	121.8	121.8				-40.82%
2907	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳分026	100	82.80%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-33.39%
2908	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	桃相乙线138+1右1	400	18.90%	218.6	218.6				100.00%
2909	于洪	高明变	高张线	和谐3期4站房1变压器	630	23.62%	0	0				-42.74%
2910	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	怒含乙线怒含干29左5+1左1柱上变压器	400	69.30%	82.8	82.8				100.00%
2911	和平	方型变	方型变426宁波甲线	宁波甲线97左2	400	57.90%	0	0				-35.92%
2912	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区4变电站2变压器	500	39.20%	254	254				-66.18%
2913	大东	如意变	如意变80842如花甲线	洮昌2箱变1站内变压器	400	55.20%	0	0				-42.75%
2914	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	铁道兵家园箱变2变压器	630	14.92%	0	0		是		-50.76%
2915	和平	三好变	三好变152文体乙线	光明线10	315	86.67%	0	0	2025年8月			-53.69%
2916	法库	包家屯	包家线	10kV包家线东地支1	100	73.00%	0	0		是	2027年	-36.36%
2917	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾（首二期）2箱式变电站1号变压器	630	46.86%	0	0		是	2026年12月	-45.77%
2918	开发	化学变	化学变95364化发甲线	澳海7号公馆一期小区1变电站1变压器	400	53.10%	0	0		是	2025年12月	-38.13%
2919	和平	花园变	花园变752花南甲线	科普2河畔小区2201间隔配电变压器	315	40.00%	157.5	157.5				-34.31%
2920	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	华山乙线华山干5左5柱上变压器	400	64.20%	0	0				100.00%
2921	大东	小东变	小东变80162大华线	珠林1小区箱变2变压器	630	32.38%	0	0				-43.34%
2922	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线付贵臣住宅	100	82.20%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-36.76%
2923	铁西	工农变	工农变55552圈强甲线	浅草绿阁水岸枫亭1小区变电站201变压器	800	24.38%	525	525		是	2027年6月	-39.58%
2924	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任东水田支二004	50	49.40%	0	0		是	2026年5月	-59.36%
2925	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线杨家分沙家支长发几边家甲5	400	14.10%	0	0		是	2025年12月	-17.79%
2926	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	福宁小区箱变201配电变压器	630	64.13%	163	163				-34.64%
2927	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞9箱变2变压器	800	58.13%	0	0		是		-40.62%
2928	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分091	50	93.20%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-32.47%
2929	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干44英达分14公家支33加1	200	42.90%	0	0				-46.59%
2930	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分15左1	315	104.76%	0	0	2024年9月		2027年	-39.67%
2931	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	永乐变022宝相线宝相线68左3	80	76.00%	11.2	11.2				-30.94%
2932	沈北	朱尔变	朱尔变74348朱洋线	车创小区1变电站201配电变压器	630	3.81%	0	0		是	2026年12月	100.00%
2933	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	信盟花园5变电站201间隔配电变压器	250	16.32%	0	0			2027年	-36.38%
2934	康平	四家子	四家子变1207四长线	四一北分支1柱上变压器	200	67.80%	44.4	44.4				-13.17%
2935	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	芸珠花园箱式变电站配电变压器	400	48.00%	0	0		是	2025年12月	-47.17%
2936	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	鼎兴佳苑小区配电室201间隔配电变压器	500	21.60%	342	342				-42.84%
2937	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干易家分5+3	200	22.80%	0	0				-94.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2938	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	佟罗北分5+1左1	200	2.80%	0	0			2027年	-62.48%
2939	浑南	孤家子	孤家子648空氧甲线	蓝天佳苑2变电站1变压器	630	34.76%	0	0		是	2027年12月	-40.00%
2940	沈北	天乾变	天金线	金沙巴黎花园分建二1变电站202配电变压器	630	35.81%	0	0				12.13%
2941	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干69左6右4	315	33.14%	0	0		是	2027年	-25.20%
2942	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居1箱变1变压器	630	16.51%	342.936	342.936				-35.20%
2943	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛三期3号变电站2变压器	630	31.11%	0	0		是	2027年12月	-44.96%
2944	开发	张士变	张士变55878大明一线	大明一线二十四城小区2变电站2变压器	630	35.87%	341	341				-29.26%
2945	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖林语花园六期二组团1箱变2号配电变压器	500	12.80%	0	0				-42.65%
2946	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园1土建变201	630	18.73%	93.528	93.528				-62.94%
2947	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	德馨苑1变电站2变压器	500	37.20%	0	0		是	2027年12月	-43.45%
2948	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区5变电站2变压器	630	31.11%	371	371				-42.80%
2949	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲干赵家分8变台	400	31.20%	235.2	235.2				-14.95%
2950	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	高屯南台	200	33.00%	114	114				9.92%
2951	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	96101部队居民楼箱式变电站1配电变压器	400	14.25%	0	0		是	2025年12月	-51.56%
2952	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干民屯分26左9变台	200	22.40%	0	0		是	2025年12月	-40.85%
2953	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线后山分24右5变台	160	57.94%	0	0				27.04%
2954	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜营1变电站1变压器	630	66.29%	149.4	149.4				-44.09%
2955	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子干那家分40变台	200	16.80%	146.4	146.4				-38.39%
2956	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	工农干下坎子分44左4变台	200	20.03%	139.95	139.95				-33.66%
2957	东陵	水家变	水李线	水家变754水李线水李干龙家分高力支12柱上变压器	400	33.30%	10	10				-32.38%
2958	于洪	平罗变	平辛线	东二台1台区	400	12.90%	0	0		是	2025年	-73.24%
2959	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线10kV秀水干45	315	49.52%	0	0		是	2025年12月	-56.34%
2960	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙C开闭站1变电站1变压器	400	14.70%	301.2	301.2		是	2025年12月	-42.90%
2961	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	嫩江干9右3+1柱上变压器	200	12.40%	0	0		是	2025年12月	-86.47%
2962	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线新建杏树一队支04	200	23.20%	0	0		是	2026年12月	-29.92%
2963	大东	望花变	望花变70264合作甲线	祥和家园3箱变1站内变压器	500	26.24%	318.8	318.8				-46.37%
2964	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干腰东井分34左支4台区	100	31.20%	58.8	58.8				-48.86%
2965	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊双山大棚北公变台区	200	17.20%	145.6	145.6				7.18%
2966	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线甲河四组照明	100	85.60%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-33.77%
2967	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线赵家北2支02	200	32.10%	0	0		是	2026年6月	21.01%
2968	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线半拉山村台支02（酒厂台）	200	49.95%	80.1	80.1				-27.28%
2969	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	红工甲线红工干18右2	315	17.78%	227.5	227.5				-45.89%
2970	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	星座小区6变电站1变压器	800	45.00%	0	0		是	2025年12月	-43.70%
2971	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	夏语园4变电站2变压器	400	19.88%	0	0				-42.96%
2972	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干147左16+1右1左7变台	400	24.25%	0	0		是	2025年12月	42.98%
2973	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	滂江小区1箱变1变压器	315	40.38%	156.3	156.3				-28.48%
2974	新民	三道岗子	三道岗子变1304老虎线	老虎干佟家分9变台	200	24.90%	23.8	23.8				-23.46%
2975	和平	三好变	三好变174河堤甲线	汇景一区31主变	630	22.10%	427.8	427.8				-37.47%
2976	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	繁华里二期小区变电站1变压器	630	27.62%	0	0		是	2025年12月	-31.97%
2977	于洪	得胜变	得胜变得专线95440	澳海澜庭一期3变电站1号配电变压器	630	37.62%	330	330				-38.63%
2978	东陵	汪家变	汪官乙线	龙湖江与城2局维变电站1变压器	630	17.46%	0	0				0.00%
2979	法库	新依变	依三线	10kV依三线马家沟支20	400	28.25%	0	0		是	2025年12月	-15.48%
2980	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线还阳树支031	160	39.75%	0	0		是	2026年5月	-29.86%
2981	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾北水田支03	30	8.50%	0	0		是	2026年5月	-35.28%
2982	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线王家岗照明东台	400	29.75%	0	0				-37.74%
2983	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	金星小区变电站1变压器	630	56.51%	0	0				-41.82%
2984	沈北	农高变	农高变70358农海线	风度泊林1箱变201配电变压器	630	26.35%	0	0				-39.63%
2985	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居5变电站北十变压器	630	21.84%	0	0		是	2025年	-41.27%
2986	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	大堡分35左12	100	9.90%	0	0			2027年	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2987	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城11号变电站1变压器	630	43.05%	0	0			2027年	-42.39%
2988	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑7箱式变电站1配电变压器	630	53.65%	0	0		是	2025年12月	5.32%
2989	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	和皇家园二期1变电站201变压器	630	38.73%	0	0				-46.55%
2990	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾三期A区1箱变1变压器	800	42.00%	384	384				-28.61%
2991	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	大帮牛村综合二台（微）	200	36.00%	108	108				-37.07%
2992	苏家屯	佟沟变	佟沟变61762佟王线	佟王线25	100	18.00%	72	72				-9.80%
2993	开发	宁官变	宁官变95067宁东甲线	翡丽公园小区2变电站2变压器	800	12.00%	624	624				100.00%
2994	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	公元九里公寓2号变电站201间隔（新南新出线）配电变压器	630	25.08%	0	0			2027年	100.00%
2995	沈北	道义变	道义变15293开发二线	唐轩首府一期1变电站变压器配电变压器	800	25.50%	0	0				-38.21%
2996	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线金属台路北散户	100	69.60%	20.4	20.4				-42.35%
2997	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语2箱变202	630	21.33%	0	0				-40.69%
2998	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线木器厂	315	80.38%	30.3	30.3	2022年12月			-45.11%
2999	沈北	新城子	新城线	新城子千侯三分动轴支劳动局分支17配电变压器	160	32.50%	0	0		是	2026年12月	43.85%
3000	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	恒润雅筑小区2变电站202间隔配电变压器	630	65.40%	155	155				-41.85%
3001	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	幸福嘉园2号变电站202间隔配电变压器	630	10.16%	503	503				-25.33%
3002	沈北	道义变	道孝乙线	YHG 大学城三箱二号表201配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
3003	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园2号变电站1号配电变压器	630	29.71%	0	0		是	2027年12月	-41.08%
3004	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	时代新城一期5小区变电站201配电变压器	630	13.33%	0	0				0.00%
3005	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线榛子街西台分04	315	23.17%	210.5	210.5				-25.90%
3006	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	金禹花城小区变电站1号配电变压器	400	39.00%	0	0			2027年	-46.29%
3007	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期4箱式变电站2配电变压器	500	19.84%	0	0		是	2025年12月	-39.72%
3008	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	沈阳市碧桂园房地产开发有限公司3柱上变压器	315	48.57%	0	0		是	2026年12月	-41.66%
3009	沈北	清水变	清依线	后腰分6（后腰B台）清洁能源	400	13.50%	0	0		是	2026年12月	-28.69%
3010	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线武警干186右10	200	40.50%	0	0		是	2025年	-23.09%
3011	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	沈阳宗润置业有限公司清波苑	500	64.64%	0	0				100.00%
3012	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线农药线072	100	72.90%	0	0		是	2025年	-34.76%
3013	沈北	道义变	道义变15289雷明线	沈阳蒲河房地产开发有限公司（正良嘉园）3箱变2号配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-40.49%
3014	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	银亿大城印象锦园二期2箱式变电站1配电变压器	800	24.00%	0	0				7.13%
3015	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	星汇蓝海2号变电站202配电变压器	500	46.56%	0	0			2027年	-43.56%
3016	苏家屯	达连变	达连变60666达史乙线	林达分81左1	200	2.40%	0	0			2027年	-323.85%
3017	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干13+1右1	200	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
3018	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线侯店分支线004	100	63.60%	0	0		是	2026年12月	-31.14%
3019	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线53左5+1变台	400	33.00%	228	228				11.01%
3020	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都八期3小区变电站201配电变压器	800	22.50%	0	0				4.81%
3021	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干36柱上变压器	400	37.20%	0	0		是	2025年12月	-39.55%
3022	沈北	孝信变	孝信变25586雨润甲线	美的翰悦府1局维变201配电变压器	800	53.40%	0	0		是	2026年12月	-2.25%
3023	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线六台子分57左1变台	50	64.80%	12.6	12.6				-37.92%
3024	大东	农大变	农大变80954农锦线	锦城邻里一期3箱变2变压器	800	19.88%	561	561				-37.75%
3025	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	承德3箱变1变压器	630	14.29%	0	0		是	2026年6月	27.68%
3026	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园自维3箱变201间隔配电变压器	400	9.30%	0	0		是	2027年	-36.00%
3027	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	恒大御湖郡4号变电站201配电变压器	800	16.13%	0	0				100.00%
3028	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线21右5+1变压器	400	40.50%	0	0		是	2026年12月	-50.04%
3029	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	保利达江湾城3期2变电站202间隔配电变压器	630	37.14%	333	333		是	2027年12月	-42.15%
3030	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线兰家分72变台	400	17.40%	0	0		是	2025年12月	-43.23%
3031	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相镇政府宿舍楼变电站1号变压器	400	40.50%	0	0		是	2025年	-40.73%
3032	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融村委会1号变电站1号配电变压器	400	107.00%	0	0	2022年12月	是	2027年	-42.30%
3033	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	城市之光7箱变1变压器	400	55.20%	0	0		是		-25.48%
3034	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线孔家大棚支07	50	49.50%	0	0		是	2026年12月	-1.23%
3035	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	翠华园变电站1号变压器	630	45.71%	279	279				-29.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3036	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	近海六期1变压器	630	36.19%	0	0		是	2025年12月	-36.96%
3037	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线杨千分56	400	14.65%	301.4	301.4				-32.67%
3038	于洪	光辉变	光水线	幸福温泉小镇一期1站房1配电变压器	630	7.30%	521	521				5.95%
3039	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	大北城门1箱变2变压器	630	12.38%	0	0		是	2026年6月	24.13%
3040	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线河信支031	200	125.40%	0	0	2025年6月			-31.92%
3041	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线小黄1号大棚	80	62.44%	0	0		是	2025年11月	-30.14%
3042	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座3箱变1变压器	630	32.00%	365.4	365.4				-36.35%
3043	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪新城18号变电站2号变压器	630	19.81%	0	0		是	2027年12月	-34.02%
3044	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际4变电站1变压器	630	25.08%	0	0				-43.55%
3045	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙6箱变1变压器	500	27.52%	0	0				-42.36%
3046	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区6变电站2变压器	630	19.43%	444.6	444.6				-41.65%
3047	开发	宁官变	宁官变95088宁九线	圣诺园四期小区2变电站1变压器	630	59.05%	195	195				-36.89%
3048	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际7号变电站202配电变压器	630	21.59%	0	0			2027年	-40.15%
3049	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	茨于坨变023莲花线二委中学台	100	94.00%	0	0	2022年12月	是	2025年	-38.72%
3050	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭26号台	400	84.90%	0	0	2024年6月	是	2025年	5.72%
3051	大东	如意变	如意变80876如小乙线	上东花墅一期3箱变2变压器	630	26.29%	0	0				-43.77%
3052	东陵	汪家变	汪白甲线	汪白甲线榆路分6右1柱上变压器	200	74.70%	0	0		是	2026年12月	100.00%
3053	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大都2变电站1变压器	630	23.81%	417	417				-21.04%
3054	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城13号变电站2号变压器	630	39.68%	0	0		是	2027年12月	-44.98%
3055	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城9号变电站2号变压器	800	40.50%	0	0				-36.48%
3056	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族乙线前进分10	400	69.50%	82	82				-42.52%
3057	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	大潘变403大高线青台西台	100	126.60%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-31.16%
3058	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线政府	200	72.40%	35.2	35.2				-39.61%
3059	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街线粮库分10左12右20变台	400	90.30%	0	0	2025年8月			100.00%
3060	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	保利观唐苑1箱式变电站2配电变压器	630	102.22%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-30.84%
3061	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分14左3柱上变压器	400	40.60%	0	0		是	2025年12月	-3.98%
3062	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾三期2变电站1变压器	800	66.38%	0	0		是	2025年12月	-43.36%
3063	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	盛京路2KB电信箱变	630	20.63%	437	437				-31.68%
3064	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	假日风景泊寓小区箱式变电站2配电变压器	400	44.80%	0	0				-37.18%
3065	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线53+1左15+1变台	400	48.30%	166.8	166.8				40.49%
3066	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里三期1变电站202配电变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年12月	-40.75%
3067	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干143左4	200	28.20%	123.6	123.6				-64.68%
3068	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	依云书院箱式变电站202间隔配电变压器	630	31.43%	0	0		是	2025年12月	-38.27%
3069	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学于22左26公变	315	3.17%	0	0				-74.09%
3070	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	皮家卜南大棚2号	100	49.20%	0	0		是	2026年12月	-46.14%
3071	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	龙湖桃李芳华1小区变电站202配电变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
3072	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑四期3小区箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3073	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际1号变电站2变压器	630	34.29%	0	0			2027年	-45.79%
3074	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际5号变电站2变压器	500	21.20%	0	0			2027年	-52.12%
3075	沈北	董楼子	望滨线	一站式服务-沈阳市浑南区恒裕初级农产品加工厂	200	23.70%	132.6	132.6				10.26%
3076	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线老烟草公司住宅	100	56.40%	33.6	33.6				-39.79%
3077	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都一期2变电站1变压器	630	34.76%	0	0		是	2027年12月	-36.44%
3078	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲线	茨榆坨普道木门公变台区	200	24.90%	0	0				0.00%
3079	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线狼洞子支148	200	30.20%	0	0		是	2025年12月	-42.24%
3080	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城东1号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	20.50%	278	278				100.00%
3081	沈北	董楼子	望滨线	10kV望滨干千佛分董楼子支15加1右22变压器	200	22.50%	135	135				-23.41%
3082	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分20变台区	250	16.00%	0	0		是	2025年12月	-41.72%
3083	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城19号变电站2变压器	500	46.80%	0	0			2027年	-42.16%
3084	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑五期1箱式变电站1配电变压器	630	44.76%	0	0		是	2025年12月	-23.04%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3085	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	益格风情湾小区2变电站1变压器	630	16.76%	461.4	461.4				-42.81%
3086	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	武警干部住宅1变电站1变	630	17.52%	0	0		是	2025年12月	-42.75%
3087	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里二期1变电站1号变压器	500	52.16%	189.2	189.2				-40.61%
3088	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	香醇波尔多1号变电站2号变压器	630	33.52%	355.8	355.8				-35.90%
3089	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝杨干莫名支16柱上变压器	400	18.00%	0	0		是	2026年12月	-35.50%
3090	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润悦府1变电站1变压器	500	24.40%	328	328				-38.19%
3091	沈北	农高变	农商线	汇鑫山庄2小区局维箱变201配电变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年12月	100.00%
3092	新民	温台变	温台变1103平坨线	温台变103平坨线平坨线20左6变台	200	46.80%	86.4	86.4				-43.42%
3093	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干200变台	400	70.80%	0	0				-44.58%
3094	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干343变台	400	53.70%	0	0				-42.26%
3095	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	北陵乙线教材分变厂支5柱上变压器	400	29.40%	0	0		是	2025年12月	-26.08%
3096	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	昆明甲线机车分18柱上变压器	100	88.80%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-18.97%
3097	法库	新依变	依三线	10kV依三线苗家沟西支6	100	17.70%	0	0		是	2025年12月	-36.73%
3098	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分7左4右11	200	6.00%	36.372	36.372				100.00%
3099	和平	市府变	市府变582北市乙线	盛京金融广场12变电站201配电变压器	630	10.79%	0	0		是	2027年12月	6.07%
3100	于洪	范屯变	范北线	永安新村1站房1变压器	630	8.13%	515.8	515.8				-48.09%
3101	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	南二干43加1左1之1	315	27.94%	0	0		是	2027年12月	-39.03%
3102	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗线北岗支于屯支28+1左2变台	200	24.90%	0	0				100.00%
3103	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾连变346向工乙线向工干40右1柱上变压器	400	43.50%	0	0				-43.19%
3104	于洪	得胜变	得河线95442	三隆照湖枫景2期B期2配电变压器	630	31.43%	369	369				-38.38%
3105	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	阳光100三期小区1变电站2变压器	800	21.00%	0	0		是	2025年12月	3.02%
3106	和平	方型变	方型变498望湖甲线	东大人才2箱变2变压器	500	20.80%	0	0		是	2026年12月	-46.57%
3107	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	开发甲线158右2变台	200	83.85%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-25.94%
3108	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分62变台	200	52.20%	0	0		是	2025年12月	-37.60%
3109	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分十里支90左8变台	200	25.00%	0	0		是	2025年12月	-35.15%
3110	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干101右1	200	54.60%	0	0			2027年	-26.38%
3111	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线李小分后次沟支15+1	50	8.00%	41	41				0.00%
3112	东陵	麦子屯	麦孙线	麦孙线水孙甲干罗官分19柱上变压器	315	6.03%	264.5	264.5				0.00%
3113	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区13变电站2变压器	630	22.10%	427.8	427.8				-41.03%
3114	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线72右1变台	200	75.00%	30	30				100.00%
3115	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线嘎叭四组新台支01	200	24.60%	0	0		是	2026年12月	6.31%
3116	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	首创大境配电室201间隔配电变压器	800	34.50%	0	0				7.66%
3117	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	新汉城1箱式变电站1配电变压器	630	20.57%	0	0		是	2025年12月	-36.71%
3118	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线一次变楼	400	16.20%	295.2	295.2				-34.86%
3119	铁西	重工变	重工变10882重谷线	和樾小区3配电室202间隔配电变压器	630	72.00%	113.4	113.4				-11464050.00%
3120	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	明发水韵桃源4局维变电站202配电变压器	800	8.40%	652.8	652.8				93.27%
3121	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线二分厂八栋房村照明	100	39.75%	50.25	50.25				-40.76%
3122	辽中	金山变	金山变45566金冷线	冷子堡变037金山线金山一组明	200	37.10%	105.8	105.8				-44.50%
3123	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变040山长线山长线025	200	64.80%	0	0			2027年	-35.96%
3124	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分36右9+2右8	200	2.40%	0	0			2027年	0.00%
3125	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	润景朗琴湾5箱变2变压器	800	30.30%	477.6	477.6				13.08%
3126	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台变097粮库线供销社住宅楼gf	315	54.19%	112.8	112.8				-39.38%
3127	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44右3-2	100	55.20%	0	0				-41.47%
3128	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下6变电站1变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3129	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	香椼1变电站1变压器	630	42.54%	0	0				-39.33%
3130	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛国际5号变电站202配电变压器	800	22.75%	0	0			2027年	-37.84%
3131	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	旺道甲线关家分11左9之1柱上变压器	400	22.50%	0	0				0.00%
3132	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙5箱变2变压器	630	30.16%	0	0				-43.34%
3133	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族乙线西塔干111	400	53.00%	148	148				-29.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3134	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	阳光尚品2变电站2配电变压器	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-44.51%
3135	于洪	双树变	双南乙线	光辉变815光水线新义村西照明	400	91.20%	0	0	2025年6月	是	2025年	-40.41%
3136	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西扎果园支06	50	76.20%	0	0		是	2026年12月	-9.85%
3137	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线雷家支07	50	74.00%	0	0		是	2026年12月	-23.36%
3138	沈河	大东变	大东变074大青乙线	六0六所小区4箱变201间隔配电变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年6月	-32.58%
3139	浑南	于山变	于山变744于安甲线	首创光和郡二期2号变电站1号配电变压器	630	36.83%	0	0				-12.53%
3140	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	唐轩英郡10变电站1变压器	630	55.62%	0	0		是	2025年12月	-37.69%
3141	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期9箱变（单）	630	55.56%	0	0				-36.32%
3142	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期10号箱式变电站1号变压器	630	30.79%	0	0		是	2027年12月	-42.04%
3143	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	鑫丰熙区府1变电站201配电变压器	500	54.72%	173.2	173.2				-56.58%
3144	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒塔线舍宅分2左1柱上变压器	315	32.38%	0	0		是	2025年12月	-37.05%
3145	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园B1区2变电站202变压器	800	36.75%	426	426				-42.43%
3146	浑南	营盘	营盘变040营奥线	沿海商业中心3号变电站1号变压器	400	49.88%	0	0				-41.22%
3147	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-15母线配电变压器	630	8.57%	0	0		是	2026年12月	-39.34%
3148	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-5母线配电变压器	630	12.06%	0	0		是	2026年12月	-38.36%
3149	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线财二B台T02	400	24.30%	0	0		是	2026年12月	-41.94%
3150	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高村张连波白羽鸡养殖公变台区	200	42.60%	94.8	94.8				100.00%
3151	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线前九支009	160	48.00%	0	0		是	2026年5月	-30.05%
3152	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线五罗分北水利支3	50	0.00%	45	45				0.00%
3153	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城E组团2变电站202变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
3154	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园8变电站1变压器	630	24.63%	0	0		是	2025年12月	-44.33%
3155	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石干小屯分23左支兴胜支33+1清洁能源	400	17.55%	0	0				-25.78%
3156	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线四长干012	200	75.50%	29	29				-22.65%
3157	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	恒大绿洲四期小区4变电站2变压器	800	25.88%	513	513		是	2025年12月	-42.14%
3158	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线永丰8组照明新	200	82.50%	15	15	2025年6月			0.00%
3159	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东干38左4右2柱上变压器	200	47.40%	0	0		是	2025年12月	-54.95%
3160	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	达乐乙线236右1	200	32.70%	0	0			2027年	16.10%
3161	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村三期3变电站2变压器	500	29.12%	304.4	304.4				-39.89%
3162	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线165右1右5变台	100	40.40%	49.6	49.6		是	2025年12月	-43.73%
3163	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	浑河国际城6号变电站202配电变压器	315	22.86%	0	0			2027年	-21.53%
3164	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	善小联干20+1右1	315	22.86%	211.5	211.5				6.81%
3165	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高屯分38左14变台	100	55.10%	0	0				-40.13%
3166	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	铁营子村（A台）清洁能源	400	12.38%	310.5	310.5				-34.25%
3167	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线150左1变台	400	34.20%	223.2	223.2				0.00%
3168	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡线	前当堡线41左1变台	100	86.00%	4	4	2024年6月			-32.15%
3169	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线獾洞支03	315	41.59%	152.5	152.5				-34.67%
3170	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂6箱式变电站2配电变压器	630	68.57%	135	135				-40.74%
3171	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金樾府小区8变电站201配电变压器	630	17.78%	455	455		是	2026年12月	83.12%
3172	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线65左9右1变台	200	27.60%	0	0		是	2025年12月	-46.93%
3173	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	金地檀悦一期1箱变2变压器	630	60.00%	0	0		是		-42.75%
3174	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡7箱式变电站1配电变压器	400	61.50%	0	0		是	2025年12月	-43.73%
3175	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线赵家村1组照明	400	59.70%	0	0				-38.95%
3176	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大民分大喇嘛支41变台	400	57.20%	0	0				-7.66%
3177	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村11机井	100	72.20%	17.8	17.8		是	2025年	-48.47%
3178	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公农线高荒地分86右3变台	200	30.90%	118.2	118.2				4.21%
3179	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑新苑小区箱式变电站1配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2025年12月	6.77%
3180	于洪	五金变	五金甲线	小微五机甲线五民分18左5号台	400	18.90%	0	0		是	2025年12月	35.72%
3181	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线观音分13右3柱上变压器	100	91.00%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-25.91%
3182	苏家屯	新南变	新南变38078新塔乙线	富城铭邸2变电站2变压器	630	37.78%	0	0			2027年	-40.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3183	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城3号变电站2号变压器	630	17.46%	0	0			2027年	-42.82%
3184	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷前村杜林贵鱼池机井1台	100	60.40%	29.6	29.6				-54.41%
3185	皇姑	长江变	长江变25476长泰乙线	长泰乙线长泰干38右4柱上变压器	400	37.80%	0	0		是	2025年12月	-43.28%
3186	辽中	金山变	金山变45564金长线	蒲河村3机井	100	29.70%	60.3	60.3				-69.88%
3187	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村11机井	100	64.40%	25.6	25.6				-8.38%
3188	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑南区4箱式变电站2配电变压器	400	53.20%	0	0		是	2025年12月	-31.37%
3189	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户满东村洪亮家禽公变台区	400	38.70%	205.2	205.2				100.00%
3190	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	公主屯变162辽滨线辽滨线中学分25变台	315	80.95%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-29.96%
3191	新民	温台变	温台变1103平坨线	温台变103平坨线平坨干叶窝堡分45变台	100	49.20%	40.8	40.8				-39.47%
3192	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡20号小区变电站201配电变压器	630	50.48%	0	0			2027年	-40.31%
3193	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干兴北井分8左2变压器	50	64.80%	0	0				-56.00%
3194	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡南一综合公变台区	200	58.80%	0	0		是	2026年12月	-16.07%
3195	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线同心支13	100	92.40%	0	0	2023年2月	是	2025年	-29.34%
3196	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城一品4箱变1变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年12月	-39.90%
3197	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公主屯变165新农线新农线下坎子分55左3变台	100	21.90%	68.1	68.1				-37.79%
3198	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花钱	黄花钱于兰家分小北支23变台	200	34.35%	0	0		是	2025年12月	-38.57%
3199	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线辛家分小于东卜支34变台	80	48.63%	0	0		是	2025年12月	-43.29%
3200	辽中	沙东变	沙东变90940刘家线	东荒井	100	44.00%	46	46				-72.88%
3201	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线184右12变台	200	26.70%	0	0		是	2025年12月	-21.44%
3202	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	华润万象府小区3配电室202间隔变压器	800	40.20%	0	0				-1.38%
3203	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线忙前北台照明	500	61.76%	0	0				-31.10%
3204	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线李歪干116	200	44.60%	0	0		是	2025年	-29.09%
3205	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	公主屯变164石庙子线石庙子干王学坊分15右4变台	200	63.90%	52.2	52.2				-23.70%
3206	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子干分红土墙子支西几2	200	33.00%	0	0		是	2025年11月	-46.91%
3207	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线92左6右11变台	400	30.75%	237	237		是	2025年12月	11.36%
3208	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区11主变	800	14.00%	608	608				-42.20%
3209	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡六期3变电站2变压器	800	23.00%	0	0		是	2026年12月	6.54%
3210	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地干大荒地分37变台	200	29.60%	120.8	120.8				-28.45%
3211	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区8变电站1变压器	400	20.00%	280	280				-38.40%
3212	辽中	赵柳房变	赵柳房变92670赵茨乙线	茨榆坨前边外兄弟纸箱公变台区	200	39.30%	0	0				0.00%
3213	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区3变电站2变压器	500	23.20%	334	334				-34.06%
3214	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线银河住宅	200	59.10%	0	0				-45.37%
3215	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产6变电站1号变压器	630	5.59%	531.8	531.8				-29.28%
3216	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河4号变电站2号变压器	630	22.86%	10	10		是	2027年12月	-39.87%
3217	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸5箱变2变压器	1000	3.90%	861	861				-41.57%
3218	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	西塔乙线20	315	48.89%	0	0		是	2027年12月	-34.33%
3219	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干227变台	400	23.40%	266.4	266.4		是	2025年12月	-43.97%
3220	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	香御兰溪二期1局维变202配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2026年12月	-21.99%
3221	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线安坨分郑家支47右7变台	200	27.30%	125.4	125.4		是	2025年12月	40.88%
3222	苏家屯	雪松变	雪松变60546松沈甲线	云和天境3号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	13.97%	479	479				100.00%
3223	铁西	启工变	启工变10772启东线	阳光嘉园三期2箱变202	630	0.00%	0	0				0.00%
3224	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线提水分2	200	53.60%	0	0				-49.98%
3225	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干58左4左5	400	5.40%	0	0			2027年	-34.75%
3226	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分10左2	200	31.20%	0	0			2027年	-44.51%
3227	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化甲线旺牛支33+1左4柱上变压器	400	36.00%	0	0		是	2025年12月	3.18%
3228	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分9加1右支10变压器	100	32.40%	0	0				-13.86%
3229	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区11变电站2变压器	630	38.86%	322.2	322.2				-43.14%
3230	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华泰新都AB区4箱式变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3231	沈北	清水变	清依线	一站式-沈阳市沈北新区佳韵家庭农场	400	1.50%	0	0		是	2026年12月	38.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3232	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	滨河湾小区1变电站2变压器	400	26.40%	0	0		是	2025年12月	-33.87%
3233	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	西华府南区小区2变电站2变压器	800	38.10%	415.2	415.2				-16.00%
3234	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干93右3	50	54.00%	0	0		是	2027年	-43.11%
3235	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干黄家井分长华支16	200	22.80%	134.4	134.4				-56.04%
3236	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干149右44	200	20.50%	139	139				-40.34%
3237	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林线三家子分42左23	80	19.00%	56.8	56.8				-46.04%
3238	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干52左7	200	25.80%	0	0			2027年	-30.25%
3239	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线四刘线015	200	62.70%	0	0		是	2026年12月	-32.30%
3240	于洪	得胜变	得山线95478	翟家二小区23楼小微企业	400	43.50%	0	0		是	2025年	100.00%
3241	于洪	化学变	化西甲线	小微化西甲四环分122号台	400	4.95%	0	0				0.00%
3242	康平	中心变	中心变2608粮油线	世代康城1箱变1变压器	500	41.00%	0	0		是	2026年12月	-42.66%
3243	新民	张屯变	张屯变3362赖花乙线	欧亚菲国际温泉度假区D区1变电站2变压器	800	0.00%	0	0				100.00%
3244	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线董楼子支5（董楼子综合台）	200	34.20%	111.6	111.6				-29.40%
3245	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	刘家分52柱上变压器	315	31.62%	0	0		是	2025年12月	-41.06%
3246	开发	宁官变	宁官变95065宁明甲线	西宸之光小区2变电站1变压器	800	53.70%	290.4	290.4				28.30%
3247	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支10加1右分支2变压器	50	16.20%	0	0				-61.98%
3248	和平	三好变	三好变146明星线	世茂五里河9小区202配电变压器	400	22.50%	270	270				-3.24%
3249	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	东望乙线和平干93	200	58.50%	0	0				-22.60%
3250	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支中间T4加1右分支4变压器	100	27.90%	0	0				-50.06%
3251	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分关宝支西支003	200	28.80%	0	0				-36.12%
3252	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭21号台	200	44.70%	0	0		是	2025年	-1.08%
3253	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线永安村内桥北	160	67.69%	35.7	35.7				-45.26%
3254	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线柳泉分英城支12左2柱上变压器	400	11.40%	314.4	314.4				100.00%
3255	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线47右4左7柱上变压器	400	41.60%	193.6	193.6		是	2025年12月	6.68%
3256	东陵	中马变	高坎线	高坎线大仁分22左1柱上变压器	400	17.70%	0	0		是	2026年12月	-43.28%
3257	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	沈铁滑翔佳园4变电站201变电站	630	21.33%	432.6	432.6				-44.30%
3258	铁西	启工变	启工变10772启东线	其仕和裕小区2配电室201间隔配电变压器	630	34.29%	0	0				-42.05%
3259	康平	中心变	中心变2611中胜线	东环线胜利乡分10	315	81.59%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-35.08%
3260	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支三022	30	74.67%	0	0		是	2026年5月	-55.29%
3261	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线方家三组大棚	315	14.92%	0	0				-51.08%
3262	浑南	于山变	于山变744于安甲线	恒大御峰二期1号变电站1号配电变压器	630	9.21%	0	0				13.18%
3263	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	龙湖方林昱樵变电站1配电变压器	800	10.50%	0	0		是	2025年12月	100.00%
3264	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	圣丰御景广场一期1变电站202间隔配电变压器	630	39.05%	0	0		是	2028年12月	-35.26%
3265	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾一期B区2箱变1变压器	500	34.50%	277.5	277.5				-36.26%
3266	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	佳兆业悦峰1号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	20.95%	0	0			2027年	-24.48%
3267	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	蓝山墅一期1号变电站1号变压器	630	3.49%	0	0		是	2025年	-46.24%
3268	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线瓦房南台支12	100	50.70%	39.3	39.3				-22.87%
3269	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	坤博园四期局维变电站202配电变压器	630	47.94%	0	0		是	2026年12月	6.34%
3270	辽中	长滩变	长滩变1244东余线	英架子照明新	400	18.30%	0	0				0.00%
3271	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	苏堤春晓2变电站2变压器	500	24.00%	330	330				-38.59%
3272	于洪	赵家变	10kV赵潘线47340	小微大潘南二台	200	0.00%	180	180				0.00%
3273	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马修支43右1	400	30.90%	236.4	236.4				61.85%
3274	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农线农小学分08	400	22.70%	0	0		是	2026年12月	13.96%
3275	于洪	大兴变	兴援线	援工小微3号台	400	29.70%	0	0				100.00%
3276	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金泓府二期3变电站202配电变压器	800	24.60%	523.2	523.2		是	2026年12月	19.03%
3277	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线30	160	1.88%	0	0		是	2025年12月	2.01%
3278	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	光辉变814光北线鲜丰村1S（季节用电）	100	44.55%	45.45	45.45				-47.27%
3279	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园1变电站201变压器	500	42.56%	237.2	237.2				-36.33%
3280	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	侯化线徐林分27+1右1变台	200	29.10%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3281	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	中粮1箱变1变压器	800	59.40%	0	0				-6.36%
3282	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干沟沿分9变台	200	35.70%	108.6	108.6				-18.30%
3283	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分16左3	315	95.62%	0	0	2025年9月			-14.46%
3284	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线大房分历家村台支5	100	60.90%	0	0		是	2026年12月	-37.98%
3285	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	万科朗润园二期1变电站1变压器	630	27.43%	377.576	377.576				-39.00%
3286	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	长江干32右3之2柱上变压器	400	106.80%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	27.60%
3287	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	泊岸华庭1配电室1变压器	800	32.63%	0	0		是	2026年12月	-45.88%
3288	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	潘家堡变110南长线丁村照明	100	94.50%	0	0	2023年6月			-32.66%
3289	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛锦绣御府1箱式变电站1配电变压器	800	39.90%	0	0		是	2025年12月	-15.80%
3290	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛锦绣御府1箱式变电站2配电变压器	800	37.80%	0	0		是	2025年12月	-20.12%
3291	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	塞纳家园二期32号楼变电站201	630	6.48%	0	0		是	2027年12月	15.93%
3292	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景三期箱式变电站1配电变压器	630	36.83%	0	0		是	2025年12月	-39.81%
3293	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV前詹家支11	200	35.78%	108.45	108.45				19.99%
3294	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线方家大棚	80	12.00%	0	0				-89.98%
3295	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线126右7右4	315	68.83%	0	0			2027年	-37.09%
3296	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	鑫丰御景庭小区2变电站201间隔配电变压器	800	40.88%	0	0		是	2027年12月	-42.93%
3297	东陵	孤家子	向东甲线	天泰大学城教师住宅楼1箱变1配电变压器	400	39.60%	0	0		是	2026年12月	-40.63%
3298	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	亿山苑小区箱式变电站1配电变压器	400	18.00%	0	0		是	2025年12月	-16.71%
3299	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	明日之光1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	61.88%	0	0			2027年	-33.00%
3300	东陵	杨官变	杨古线	杨古线杨古干17柱上变压器	200	39.30%	0	0		是	2026年12月	-3.62%
3301	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝十线榆树底分53	400	15.60%	297.6	297.6		是	2025年11月	17.37%
3302	和平	青年变	青年变356青广线	华强金廊小区3变电站201配电变压器	800	45.75%	0	0				-34.14%
3303	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	汽校分20+1左8	400	2.70%	349.2	349.2				100.00%
3304	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	省政府宿舍变电站2变压器	630	49.84%	0	0				-47.72%
3305	浑南	新南变	新南040新北线	万锦红树湾三期1变电站1号配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2027年12月	-10.65%
3306	浑南	安顺变	安顺变176安软线	丽水新城三期201变压器	630	84.13%	0	0	2025年8月	是	2027年12月	14.93%
3307	康平	张强变	张强变76266张强线	长城东（2）台	100	56.10%	0	0		是	2026年6月	-19.95%
3308	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线胡古分58右4左3	100	44.80%	0	0			2027年	-21.81%
3309	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居3变电站南五变压器	630	21.84%	0	0		是	2025年	-36.70%
3310	东陵	上佰变	汪家甲线	鑫和花园箱式变电站2号变压器	630	93.33%	0	0	2025年5月	是	2026年12月	-43.63%
3311	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	陶瓷线142右1变台	400	16.20%	295.2	295.2				-28.82%
3312	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房艾蒿沟振新工厂公变台区	200	28.00%	0	0				100.00%
3313	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲线	茨榆坨五委华德瑞门厂公变台区	400	2.70%	0	0		是	2025年12月	100.00%
3314	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾9箱式变电站1号变压器	630	42.22%	0	0		是	2026年12月	-20.31%
3315	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立干167左3+1左1	400	7.80%	0	0		是	2026年	-29.12%
3316	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	新潮国际3箱式变电站2配电变压器	800	23.63%	0	0		是	2025年12月	-38.58%
3317	于洪	得胜变	得化线95476	远大家园5站房2变压器	630	15.49%	469.4	469.4				-40.88%
3318	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	千缘爱都2土建变202	800	20.10%	0	0		是		-37.34%
3319	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	阳光城未来悦3小区变电站202	630	19.37%	0	0		是	2027年12月	26.41%
3320	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡古城子鑫鑫旺畜牧公变台区	200	24.60%	0	0				100.00%
3321	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融公馆5号变电站201配电变压器	630	26.98%	397	397				-40.40%
3322	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	华润紫云府一期3箱式变电站2配电变压器	500	47.04%	0	0		是	2025年12月	-44.03%
3323	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和干123右3右3新	400	57.25%	131	131				6.35%
3324	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖6号变电站2号变压器	630	13.71%	218.6	218.6				-49.29%
3325	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	沙柳花园5号变电站1号变压器	630	33.14%	0	0			2027年	-37.98%
3326	浑南	桃仙变	桃仙变246桃山甲线	桃园2号变电站1号配电变压器	630	11.17%	0	0		是	2027年12月	-26.88%
3327	铁西	万达变	万达变56066万荣线	里仁居润城佳园变电站1变压器	630	47.24%	269.4	269.4				-47.83%
3328	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线水利支25右1变台	400	11.70%	0	0				100.00%
3329	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发水韵桃源4局维变电站201配电变压器	800	8.70%	0	0		是	2026年12月	100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3330	于洪	得胜变	得山线95478	得胜变848得山线宁官20台区	400	40.65%	0	0		是	2025年	-29.99%
3331	康平	四家子	四家子变1208山东线	茨茅坨（2）台	200	35.10%	109.8	109.8				-34.63%
3332	新民	张屯变	张屯变3362槐花乙线	欧亚菲国际温泉水度假区B区1变电站1变压器	630	0.32%	0	0				100.00%
3333	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分14	315	32.38%	0	0				-34.92%
3334	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期1小区箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3335	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG_沈阳蒲河房地产开发有限公司1配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2026年12月	-38.45%
3336	沈北	大志变	大志变70564志西线	沈阳鑫宁房地产开发有限公司4箱式变电站201间隔配电变压器	630	27.30%	0	0				-40.43%
3337	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	招商公园5箱式变电站1配电变压器	800	16.20%	0	0				28.07%
3338	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居5箱变2变压器	630	25.71%	342.936	342.936				-41.72%
3339	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支87左11右4变台	400	6.00%	0	0				100.00%
3340	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳3电井分202	50	71.40%	0	0		是	2026年6月	-37.14%
3341	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区3变电站1变压器	630	24.76%	411	411				-43.79%
3342	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线李胡三组照明	100	36.45%	53.55	53.55				-39.95%
3343	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线遼家五组照明	80	39.56%	0	0				-38.26%
3344	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干145变台	200	16.50%	0	0				-41.86%
3345	铁西	历工变	历工变10450重联线	大成物流201配电变压器	200	92.70%	0	0	2024年12月	是	2028年12月	-39.21%
3346	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线高家三组照明	50	76.80%	6.6	6.6				-44.78%
3347	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线东老窝堡新台支01	200	63.60%	0	0		是	2026年12月	88.26%
3348	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村1号变电站2号配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2027年12月	-40.05%
3349	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微东狼西台	400	39.90%	169.736	169.736				-39.86%
3350	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	明城北市4变电站2号主变	630	50.48%	0	0		是	2027年12月	-35.92%
3351	浑南	营盘	营盘变084营天线	明天广场南区三期1变电站1号配电变压器	800	49.50%	0	0		是	2027年12月	-44.99%
3352	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	铸研变电站202间隔配电变压器	630	21.27%	0	0		是		-43.05%
3353	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区5变电站2变压器	630	36.83%	0	0		是	2025年12月	-23.31%
3354	康平	所口变	所口变76340所富线	荆海南台支1	200	19.20%	141.6	141.6				33.51%
3355	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园4箱变2变压器	630	19.68%	0	0				-44.47%
3356	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	馨丽康城2号变电站1变压器	630	14.60%	0	0			2027年	-32.70%
3357	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	中汇广场1箱式变电站1配电变压器	630	26.29%	0	0		是	2025年12月	-40.40%
3358	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	英国宫3号变电站202间隔配电变压器	630	57.78%	0	0			2027年	-28.30%
3359	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干113辛家分10右10之2	160	72.00%	28.8	28.8				-54.59%
3360	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	YHG_东陵区上佰官丰乐家园201间隔配电变压器	630	7.11%	0	0		是	2026年12月	-42.41%
3361	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线李丰分04	100	98.50%	0	0	2023年2月	是	2026年6月	-36.42%
3362	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	广旺乙线广旺干提水分6右5柱上变压器	400	49.20%	0	0		是	2025年12月	-55.45%
3363	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	后老薄综合	200	15.60%	148.8	148.8				36.49%
3364	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东干36柱上变压器	100	46.40%	0	0				-37.18%
3365	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	郑农甲1开闭站3变电站变压器	400	68.75%	85	85		是	2025年12月	-47.06%
3366	苏家屯	苏北变	乔松线	秀水花城2号变电站201间隔配电变压器	630	18.10%	0	0			2027年	-23.72%
3367	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线大孤柳38张美支02	80	30.00%	0	0				-65.17%
3368	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区4变电站1变压器	630	22.54%	0	0		是	2027年12月	-41.32%
3369	皇姑	长江变	长江变25492长降线	新乐苑3变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3370	东陵	孤家子	向东甲线	万科新里程9箱变1变压器	630	29.71%	0	0		是	2026年12月	-36.22%
3371	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线文方干实德北分41+1之1柱上变压器	315	69.21%	0	0		是	2025年12月	-53.77%
3372	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑6变电站1变压器	800	9.60%	10	10				-42.16%
3373	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城16号变电站202配电变压器	630	28.57%	387	387				-41.05%
3374	东陵	中马变	军影线	世博之春3箱变1变压器	630	51.11%	0	0		是	2026年12月	-29.54%
3375	沈北	清水变	清依线	一站式服务-沈北新区奎生钢结构水泥制品厂	200	21.00%	0	0		是	2026年12月	8.46%
3376	沈北	农高变	农柳线	一站式服务-沈阳市沈北新区俊铭种植农场	200	8.70%	0	0		是	2026年12月	3.99%
3377	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑一期2箱式变电站2配电变压器	800	30.38%	0	0		是	2025年12月	-45.87%
3378	新民	前当堡	前当堡变31946农田乙线	农田乙线王家岗分48右1变台	200	57.00%	66	66				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3379	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分18左5变台	200	30.30%	0	0		是	2025年12月	-36.29%
3380	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑B区大挨金3201配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2025年	-43.66%
3381	和平	太原变	太原变046南五甲线	方太甲线体官分5+1	315	53.02%	0	0		是	2025年	-45.45%
3382	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二期局维1变201配电变压器	800	60.60%	0	0		是	2026年12月	-3.91%
3383	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	善仓干36右6	100	8.40%	0	0		是		-42.12%
3384	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城5号变电站202配电变压器	630	22.86%	423	423				-41.33%
3385	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城7号变电站201配电变压器	400	23.60%	265.6	265.6				-44.35%
3386	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山干191左1变台	200	71.40%	0	0				100.00%
3387	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	五彩阳光城三期1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3388	沈北	道义变	道义变15261道阳线	万科北宸之光小区4变电站202配电变压器	800	19.20%	566.4	566.4		是	2026年12月	16.01%
3389	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	莱茵城B区2站房1变压器	400	28.80%	0	0		是	2025年	-39.17%
3390	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺干20柱上变压器	400	1.10%	0	0		是	2025年12月	-17.93%
3391	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	劳动变158文南乙线文南干72右4柱上变压器	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	-94.58%
3392	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	教材分3柱上变压器	200	100.20%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-42.00%
3393	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干60	200	43.20%	0	0		是	2025年12月	-44.18%
3394	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	苏北变356浑河乙线浑河乙线047	100	36.60%	0	0			2027年	-6.06%
3395	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	太湖乙线太湖干13变压器	315	41.90%	0	0				-41.76%
3396	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东甲线迎宾干哈大东分珍珠支20变压器	315	48.00%	0	0		是	2025年12月	-40.66%
3397	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线61右9	315	4.83%	0	0		是	2025年12月	-73.11%
3398	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干城建分4右2变压器	200	54.00%	0	0		是	2025年12月	-38.91%
3399	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启工干43变压器	315	68.57%	0	0				-41.14%
3400	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启工干48变压器	200	71.70%	0	0				-39.81%
3401	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	应南干6左1变压器	200	40.20%	0	0		是		-43.18%
3402	大东	小东变	小东变80166小海甲线	北海干38右2	315	66.98%	72.5	72.5				-48.73%
3403	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	启工变762启村乙线新村干新六分9左3右1	315	15.56%	0	0				-46.86%
3404	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	陵东变156陵北甲线金山分22柱上变压器	315	46.03%	0	0		是	2025年12月	-41.50%
3405	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯干7柱上变压器	315	91.43%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-22.76%
3406	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干6	160	0.00%	144	144				0.00%
3407	和平	和平变	和平变164同北乙线	同北乙线32左1	400	8.75%	325	325				61.02%
3408	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分14右4柱上变压器	400	44.75%	0	0		是	2025年12月	-43.37%
3409	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	二三厂支11左3右4柱上变压器	400	49.60%	0	0		是	2025年12月	-35.54%
3410	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分12右5之1柱上变压器	400	62.00%	0	0		是	2025年12月	-52.88%
3411	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙线66	200	41.40%	0	0		是	2026年	-44.78%
3412	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	苏南变254沙河甲线沙河干韩城分15	50	135.20%	0	0	2023年7月	是	2027年	24.15%
3413	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变346军工乙线军工干贸易分6左2公变	400	62.00%	0	0				-39.29%
3414	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分15右02	200	68.40%	0	0		是	2027年	-45.25%
3415	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线长南新区开闭站长南新区长南新区4柱上变压器	315	34.60%	0	0		是	2025年12月	-33.96%
3416	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分58左3变台	200	59.00%	0	0		是	2025年12月	-51.15%
3417	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干28右2公变	315	17.46%	228.5	228.5				-42.16%
3418	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干47左5	315	18.41%	0	0				-30.93%
3419	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	昆广乙线昆广干37柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	-60.83%
3420	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干52柱上变压器	315	28.57%	0	0		是	2025年12月	-39.57%
3421	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	怀青干三盛分6右3公变	400	77.50%	0	0				-44.15%
3422	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干文艺东分6公变	400	75.00%	0	0				-44.07%
3423	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线11右9右1	200	58.80%	0	0		是	2025年12月	-38.81%
3424	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	善仓干1左8右4	315	56.57%	105.3	105.3				-34.80%
3425	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线观音分3柱上变压器	315	35.81%	0	0		是	2025年12月	-46.41%
3426	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线21左2	400	76.00%	0	0		是	2025年12月	-50.76%
3427	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线48左1	400	17.70%	0	0				-39.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3428	和平	太原变	太原变056南七乙线	南七乙线19右1+1	315	57.14%	0	0				-38.25%
3429	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐十干变久分4左3右4	250	54.40%	0	0		是	2027年12月	-43.95%
3430	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	善仓干1左11	200	47.40%	85.2	85.2		是		-46.67%
3431	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线32左2	500	47.20%	0	0				-41.43%
3432	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星干24	315	16.51%	231.5	231.5				-44.86%
3433	铁西	重工变	重工变10874重塔线	重塔线城西干丁香支11变压器	315	70.79%	60.5	60.5				-37.78%
3434	铁西	重工变	重工变10874重塔线	城西干广业支16变台	200	40.20%	99.6	99.6				-37.00%
3435	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分98右6变压器	315	31.75%	0	0				0.60%
3436	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干73左4柱上变压器	250	53.12%	0	0		是	2025年12月	-43.31%
3437	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	长江变484岳山乙线岳山乙A环网单元岳山乙A环网单元102岳山干39左4	400	50.40%	0	0				-38.54%
3438	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	速冻分6柱上变压器	315	48.57%	0	0				-39.19%
3439	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线044	315	14.67%	0	0			2027年	-36.14%
3440	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线25右8变台	100	74.40%	0	0		是	2025年12月	-43.17%
3441	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线61右1变台	315	50.79%	0	0		是	2025年12月	-39.78%
3442	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分16	200	88.50%	0	0	2024年12月			-42.81%
3443	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	李官乙线李官干83减1变压器	200	11.60%	156.8	156.8				19.23%
3444	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分8右3	315	46.03%	0	0				-42.93%
3445	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	中乾小区1箱变2号变	630	27.14%	0	0		是	2025年12月	-45.79%
3446	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑3变电站2变压器	630	21.59%	0	0		是		-43.91%
3447	大东	望花变	望花变70262合作乙线	北海1变电站1变压器	630	29.21%	383	383				-43.89%
3448	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二1箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
3449	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	五彩三期2箱变1变	500	23.52%	0	0		是	2025年12月	-42.82%
3450	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡1变电站2变压器	630	36.95%	180.128	180.128				-22.78%
3451	和平	三好变	三好变178科技乙线	三好计算所一次1#主变	400	23.60%	0	0				-44.24%
3452	和平	花园变	花园变56772花丽乙线	通达新村一次1主变	630	32.38%	363	363				-39.03%
3453	和平	花园变	花园变56768花三乙线	五里河二期一次变1主变	500	39.60%	0	0				-20.42%
3454	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	天一名筑小区2变电站1变压器	630	47.30%	0	0		是	2025年12月	-43.85%
3455	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	川江3箱变2变压器	630	61.27%	0	0		是	2025年12月	-43.63%
3456	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	长新1箱变1	630	88.25%	0	0	2023年7月	是	2025年12月	-39.52%
3457	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	荣城花园1箱变1站内变压器	630	30.10%	0	0				-34.77%
3458	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	银海苑小区变电站1变压器	630	14.48%	0	0		是	2025年12月	-41.16%
3459	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区5变电站2变压器	630	51.75%	241	241		是	2025年12月	-48.27%
3460	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	公职人员小区1变电站201	500	40.40%	248	248				-35.54%
3461	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	福盈居小区变电站1变压器	630	41.59%	0	0				-39.37%
3462	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	沈新园9小区变电站1变压器	630	53.71%	228.6	228.6				-26.04%
3463	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	金盛花园小区2变电站2变压器	630	18.67%	449.4	449.4				-39.67%
3464	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情小区1变电站1变压器	500	43.68%	0	0		是	2025年12月	-45.09%
3465	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金地盛世小区3变电站2变压器	630	42.86%	0	0		是	2025年12月	-42.33%
3466	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	顺德园1箱变2变压器	630	29.84%	0	0				-44.89%
3467	和平	花园变	花园变774花景线	新世界花园D组团3#1#主变	500	15.60%	372	372				-35.62%
3468	铁西	工农变	工农变55578工北线	世代家园变电站201变压器	500	32.40%	288	288				-40.01%
3469	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	齐贤东小区变电站202柜	630	31.62%	0	0				-46.97%
3470	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	南七小区4变电站201柜	630	73.97%	0	0		是	2027年12月	-40.64%
3471	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	北重工小区1变电站201柜	400	35.60%	0	0		是	2027年12月	-42.78%
3472	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	鑫丰馨园1变电站201柜	630	35.24%	0	0				-47.74%
3473	铁西	历工变	历工变10456黎明线	宏伟金都5变电站201	630	42.54%	0	0				-67.94%
3474	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景1箱变1变压器	630	24.00%	415.8	415.8				-45.05%
3475	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范二期1变电站201变压器	630	26.03%	0	0				-43.47%
3476	和平	南湖变	南湖变454南体线	五里河大厦11主变	630	10.48%	501	501				-37.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率（%）	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3477	和平	太原变	太原变058南七甲线	美龙家园2变电站2号高压柜1主变	800	10.50%	0	0				-28.00%
3478	沈河	站前变	站前变240光达线	光达2变电站2变压器	800	24.30%	525.6	525.6				-34.91%
3479	和平	太原变	太原变088民族甲线	民族1主变	630	97.90%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	-44.39%
3480	沈河	长青变	长青变478长木甲线	中房凌云1-2箱变2变压器	630	21.90%	429	429				-43.06%
3481	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	亲工里1箱变1变压器	500	55.68%	171.6	171.6		是	2026年12月	-39.03%
3482	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城国际1号变电站1号变压器	630	28.95%	384.6	384.6				-40.37%
3483	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	荣城*罗曼春天2变电站202	630	30.48%	375	375				-48.84%
3484	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	五金联建箱变1变压器	630	48.57%	0	0				-37.70%
3485	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际10号变电站2变压器	1000	13.40%	0	0		是	2027年12月	-41.32%
3486	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	中街北苑3箱变2变	630	24.00%	0	0				-42.10%
3487	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	格林花园变电站2变压器	2500	19.52%	0	0				-43.37%
3488	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	正义箱变1变压器	630	90.48%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-38.02%
3489	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	现代家园2箱变1变压器	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-43.33%
3490	沈河	方家变	方家变642方长甲线	万科III期2箱变1变压器	630	21.90%	429	429				-40.66%
3491	沈河	北兴变	北兴变40364北顺甲线	华丽山庄4变电站2变压器	500	18.24%	0	0				-44.22%
3492	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	恒运豪庭3箱变2变压器	400	22.20%	0	0				-44.62%
3493	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	五彩—3箱变2变压器	630	31.24%	0	0		是	2025年12月	-42.08%
3494	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期1箱变2变压器	630	17.90%	454.2	454.2				-42.59%
3495	沈河	长青变	长青变466青阳线	都市晨光2箱变2变压器	630	21.27%	433	433				-46.02%
3496	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春一期3202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
3497	和平	方型变	方型变460四平乙线	电科院四平街1变压器	400	34.80%	220.8	220.8				-45.14%
3498	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华府5箱变2变	630	24.76%	411	411				-38.52%
3499	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	中房3箱变2变压器	630	33.33%	0	0				-40.65%
3500	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	富强4箱变1变压器	630	26.29%	0	0				-43.89%
3501	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	雍熙金园3号变电站1号变压器	630	36.19%	0	0		是	2027年12月	-42.20%
3502	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭7箱变2	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3503	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	融合尊邸1箱变202	630	47.62%	267	267				-46.04%
3504	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格2号变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
3505	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	银山1箱变1	500	30.40%	0	0		是	2025年12月	-42.21%
3506	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	康城茗品小区2变电站2变压器	400	30.00%	0	0				-42.63%
3507	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	东环雅居变电站202	630	45.71%	279	279				-39.33%
3508	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区17箱变2号	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-37.06%
3509	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区22号箱变1号变	630	23.49%	0	0		是	2025年12月	-36.47%
3510	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	五彩二6箱变2变	630	31.43%	0	0		是	2025年12月	-40.05%
3511	皇姑	长江变	25460长亚乙线	龙逸三1箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3512	皇姑	长江变	25460长亚乙线	加州茗苑2箱变1号变	500	17.20%	0	0		是	2025年12月	-42.45%
3513	和平	广州变	广州变472二纬乙线	省委二纬路箱变1主变	400	27.90%	248.4	248.4				-30.36%
3514	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区1变电站201	500	66.40%	0	0		是	2028年12月	-43.58%
3515	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	半岛天境5号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	13.02%	0	0			2027年	7.11%
3516	大东	望花变	望花变70262合作乙线	合作乙线合作干18	200	51.90%	76.2	76.2				-42.96%
3517	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深干207左2	200	24.90%	0	0			2027年	-35.02%
3518	新民	金五台	金五台变718三台线	三台干118右7变台	200	23.40%	133.2	133.2				-119.06%
3519	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝十线拉马沟支32	200	42.50%	95	95		是	2025年11月	20.97%
3520	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线东兴干93左1变台	400	74.40%	0	0				0.00%
3521	和平	太原变	太原变044南五乙线	南五乙B玉麟家园01间隔201配电变压器	800	44.63%	0	0				-43.18%
3522	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线大房申凡07	400	17.70%	289.2	289.2				-29.81%
3523	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线57右7变台	200	37.00%	0	0				-34.25%
3524	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城20变电站201配电变压器	630	28.57%	0	0			2027年	-41.54%
3525	皇姑	广源变	广源变25766广莲乙线	元江街1变电站201间隔配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3526	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	文台苑1箱变电站1配电变压器	630	54.60%	0	0		是	2025年12月	-45.29%
3527	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线榆树底西台（村台）	200	27.40%	125.2	125.2		是	2025年11月	-41.27%
3528	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线红旗分8左1变台	400	25.20%	259.2	259.2				100.00%
3529	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干东滨河分5+2公变	315	20.00%	0	0				-44.07%
3530	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	汇置尚都二期B小区箱变203配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2026年12月	-31.98%
3531	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右8右5右2柱上变压器	100	16.80%	0	0		是	2025年12月	-33.08%
3532	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农干东沟分33	200	18.90%	0	0				12.15%
3533	东陵	水家变	水李线	水李线古城子分91右5柱上变压器	400	30.30%	10	10				33.76%
3534	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期1箱变2变压器	630	43.17%	0	0		是	2026年12月	-37.19%
3535	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站3箱变1变压器	630	22.22%	0	0				-43.88%
3536	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	上佰变312上佰线上佰干住宅楼分12柱上变压器	100	38.80%	0	0		是	2026年12月	-50.25%
3537	苏家屯	雪松变	雪松变60554松榆甲线	云杉赋3号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	19.68%	443	443				26.70%
3538	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	夹河分21左7	200	34.30%	0	0			2027年	7.78%
3539	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园7变电站202	500	0.00%	450	450				0.00%
3540	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓3变电站2变压器	630	35.87%	0	0		是	2025年12月	-41.68%
3541	和平	和平变	和平变178和海线	正大广场2变电站202间隔配电变压器	630	39.68%	317	317				-42.10%
3542	东陵	世园变	泗水甲线	YHG 中和大队柱上变压器	315	36.95%	0	0		是	2026年12月	-22.80%
3543	东陵	上佰变	汪家甲线	汪家甲线汪南分11左2柱上变压器	315	29.46%	0	0		是	2026年12月	-36.48%
3544	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线小帮牛北台	200	70.80%	0	0		是	2025年11月	-42.78%
3545	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线一小二号住宅	100	77.70%	12.3	12.3				-46.54%
3546	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	罗曼威森3号变电站1号变压器	630	24.38%	413.4	413.4				-37.76%
3547	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	金地棕榈岛3号变电站1号变压器	630	46.98%	0	0		是	2027年12月	-42.37%
3548	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	沈阳香湾物业管理有限公司2202配电变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年12月	-39.62%
3549	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖三十四号(微)	400	50.10%	159.6	159.6				43.21%
3550	大东	望花变	望花变70262合作乙线	思和苑1箱变1站内变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-35.43%
3551	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线高力房台	400	26.00%	256	256		是	2025年11月	-35.35%
3552	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线大三家子分42变台	200	28.65%	122.7	122.7				-34.56%
3553	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线122右5变台	200	30.00%	120	120				-36.64%
3554	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	瑞赛居圣苑4变电站1变压器	400	38.50%	0	0		是	2025年12月	-40.36%
3555	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	马路湾变684八经甲线政府小区	250	72.00%	45	45		是	2026年12月	-40.53%
3556	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任东水田支二015	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	0.00%
3557	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线兰家水田支007	80	2.81%	0	0		是	2026年5月	-52.88%
3558	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河线胜利分37左3变台	80	92.25%	0	0	2023年4月	是	2025年12月	-26.01%
3559	东陵	农大变	农首线	双珑原著二期1变电站2变压器	800	19.80%	561.6	561.6				100.00%
3560	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝M区西区3箱变T2203间隔配电变压器	500	44.48%	0	0		是	2026年12月	-40.03%
3561	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房吉庆台兴旺养殖公变台区	200	41.10%	0	0		是	2026年6月	100.00%
3562	沈北	王驿变	王新乙线	碧泉豪庭2箱变201配电变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-31.28%
3563	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	沙柳花园1号变电站1号变压器	630	14.86%	0	0			2027年	-43.00%
3564	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干293右3变台	200	29.40%	0	0		是	2025年12月	-13.84%
3565	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	北方乙线北方干三环分4+1柱上变压器	315	69.52%	0	0				0.00%
3566	东陵	杨官变	杨紫线	紫堤东郡二期2配电室201间隔配电变压器	630	43.17%	0	0		是	2026年12月	-38.73%
3567	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线二委东台	200	60.30%	0	0				-37.87%
3568	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干57左1变台	200	29.00%	122	122		是	2025年12月	-30.29%
3569	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区二期1变电站202变压器	800	52.88%	0	0				-40.53%
3570	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	和平101小区5变电站202配电变压器	800	20.70%	0	0				100.00%
3571	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌干117右5变台	200	33.30%	0	0				8.72%
3572	苏家屯	前显变	前显变51286前洋乙线	远洋天地十二号变电站2变压器	630	35.71%	0	0			2027年	-42.39%
3573	于洪	兰台变	兰张线	小微兰台4号	200	60.00%	0	0		是	2025年	2.18%
3574	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	茨榆坨太平村佳琦养鸡公变台区	200	24.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3575	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城星座8箱式变电站2配电变压器	500	14.80%	0	0		是	2025年12月	-42.86%
3576	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	西华府小区1变电站2变压器	800	40.50%	396	396				-36.13%
3577	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区4变电站2变压器	500	39.36%	253.2	253.2				-37.49%
3578	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园南区2期1箱变202配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
3579	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	桃园干147+1右1	200	1.80%	0	0			2027年	-3.54%
3580	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左18左7	200	18.00%	144	144				0.00%
3581	于洪	得胜变	得专线95440	幸福大道花园四期小区1201配电变压器	630	21.90%	429	429				-41.64%
3582	于洪	东民变	东李线	小微东李线50左8	400	3.90%	0	0				33.46%
3583	浑南	于山变	于山变778于通线	府城名邸二期6号变电站2号配电变压器	800	14.50%	604	604				2.07%
3584	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	海伦堡小区2箱式变电站1配电变压器	630	18.86%	0	0		是	2025年12月	-38.47%
3585	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	沐樾府一期1箱式变电站201间隔配电变压器	800	57.90%	0	0		是	2025年12月	11.18%
3586	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线3左5变台	200	45.20%	89.6	89.6				-37.55%
3587	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线张马夫29右3变台	200	24.30%	131.4	131.4				-41.99%
3588	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线连三万三组照明	100	66.90%	23.1	23.1				-38.48%
3589	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	北陵乙线北陵干11右1+1右2柱上变压器	400	81.00%	0	0	2023年6月	是	2025年12月	1.03%
3590	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分166变台	200	20.40%	0	0		是	2025年12月	-35.03%
3591	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	丽都铭城1号201配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2025年12月	-38.50%
3592	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	富兴湖畔新城4配电变压器	800	48.30%	0	0		是	2025年12月	-37.92%
3593	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	府苑雅都3号考核箱变配电变压器	630	29.52%	0	0		是	2025年12月	-45.14%
3594	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十九号变电站201间隔配电变压器	400	24.30%	0	0			2027年	-32.11%
3595	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干戈三分5+1左支9台区	100	43.20%	46.8	46.8				-62.23%
3596	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干128+1右分2台区	100	9.00%	0	0				-54.33%
3597	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	宋大分47之1	400	9.00%	324	324				0.00%
3598	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分042	200	42.83%	0	0		是	2026年12月	-33.26%
3599	于洪	家俱变	偏锦线	水木城典11变电站2变压器	630	24.63%	0	0				-39.44%
3600	铁西	劝工变	劝工变20040劝零线	沈铁彩虹佳园4变电站202配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
3601	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期3变电站2变压器	630	7.62%	0	0		是	2026年12月	-93.61%
3602	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	亿甲尚府综合楼箱变5变压器间隔配电变压器	630	46.98%	0	0		是	2025年12月	-32.70%
3603	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干红旗堡分42右6左1变台	200	25.50%	129	129		是	2025年12月	10.11%
3604	沈北	农高变	农高变378农恒乙线	人和新居二期（沈阳爱民物业管理有限公司1箱变）配电变压器	1000	2.25%	0	0		是	2026年12月	-50.77%
3605	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	沈阳兴铭房地产有限公司(沈阳颐景园二期高层)11配电变压器2	630	25.90%	0	0		是	2026年12月	-40.97%
3606	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线康台分电动支2	200	0.00%	180	180				100.00%
3607	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	顺明2箱变1变压器	630	35.87%	0	0		是	2025年12月	21.57%
3608	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线范屯分9右10左4变台	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	-29.78%
3609	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	华瑞家园1箱变2变压器	630	34.92%	0	0		是	2026年12月	-37.75%
3610	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸7变电站2	400	28.50%	246	246				-42.28%
3611	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城3.2期2变电站1变压器	500	69.20%	0	0		是	2025年12月	-43.34%
3612	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳干唐坊分24变台	200	122.40%	0	0	2025年10月			-38.06%
3613	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城9号变电站1变压器	630	28.44%	0	0			2027年	-41.03%
3614	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	刘家分29柱上变压器	400	36.60%	0	0		是	2025年12月	-51.13%
3615	开发	宁官变	宁官变95065宁明甲线	西宸之光小区1变电站1变压器	800	48.30%	333.6	333.6				20.02%
3616	东陵	花山变	欧陆甲线	港中旅三期1箱变1变压器	630	31.43%	0	0		是	2026年12月	-20.45%
3617	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线马家村三组照明	100	81.60%	0	0	2025年5月			-29.81%
3618	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线牛心坨大棚	80	63.00%	0	0		是	2025年11月	-45.27%
3619	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	湖畔绿洲1号变电站2号变压器	800	23.10%	0	0			2027年	-41.80%
3620	于洪	东民变	东李线	和泰八区二期3变电站1配电变压器	630	19.30%	0	0		是	2025年	-41.81%
3621	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃仙变254桃苏线桃家分40	100	38.00%	0	0			2027年	-44.42%
3622	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期11箱式变电站1配电变压器	630	32.38%	0	0				-35.75%
3623	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	卫校分51	30	28.67%	0	0		是	2025年	-41.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3624	东陵	孤家子	营城甲线	居忆园1箱变2变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	-41.64%
3625	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分9左11	200	25.20%	0	0		是	2027年	-23.87%
3626	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	华润置地南区二期2变电站202配电变压器	500	67.20%	114	114				-42.93%
3627	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	塞纳乙线一分7+1柱上变压器	200	2.10%	175.8	175.8				0.00%
3628	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾三期3箱式变电站2配电变压器	630	28.19%	0	0		是	2025年12月	-44.57%
3629	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	YHG_鹏朝乙线中街南分3+1右1恒达体育	1250	18.82%	889.8	889.8				-46.58%
3630	沈北	清水变	清依线	前腰村东分1（前腰C台）	160	21.94%	0	0		是	2026年12月	-41.12%
3631	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	场馆线58左1	400	54.60%	141.6	141.6				100.00%
3632	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭25号台	400	132.60%	0	0	2023年6月	是	2025年	5.37%
3633	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖甲线林校分11右2	200	39.90%	0	0		是	2026年	4.71%
3634	新民	温台变	温台变1103平坨线	平坨线8左4变台	200	24.30%	131.4	131.4				100.00%
3635	和平	展览变	展览变886展金线	宝新公馆1变电站201配电变压器	800	16.13%	591	591				100.00%
3636	沈北	清水变	清王线	YHG_东方华宇小区2箱变1变（考核表）配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
3637	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区3配电箱1变压器	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-44.96%
3638	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	富民三期改造箱式变电站1号变压器	630	17.46%	0	0		是	2026年	-41.68%
3639	于洪	东民变	东红线	小微东红线29左9号台	400	42.60%	0	0				15.39%
3640	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变844王全线联合分炼油支13道树子分支011	315	31.87%	0	0		是	2026年12月	-28.20%
3641	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳唐轩新北置业有限公司（沈阳唐轩*公馆）9201配电变压器	630	24.76%	0	0				-39.56%
3642	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳唐轩新北置业有限公司（沈阳唐轩*公馆）3201配电变压器	800	38.00%	0	0				-48.74%
3643	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺干提水分16左7+1左2柱上变压器	400	100.20%	0	0	2023年4月	是	2025年12月	-54.05%
3644	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线张家店支14	80	100.38%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-18.51%
3645	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北甲线78右5	200	64.80%	0	0		是	2026年	-30.28%
3646	于洪	东民变	东李线	小微东李线张士村1台	200	14.70%	0	0				-35.54%
3647	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎镇变256虎利线站前分02	250	75.60%	0	0		是	2026年12月	-42.30%
3648	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	太阳线福宁西	500	58.80%	156	156				-41.03%
3649	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡电管站	100	94.80%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	68.01%
3650	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾8号变电站201配电变压器	500	40.80%	0	0			2027年	-42.99%
3651	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪柳分16+1	315	55.37%	0	0		是	2027年	-16.35%
3652	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线西十二分支线001	200	45.90%	0	0		是	2026年12月	-29.52%
3653	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线腰部分支线018	200	46.00%	0	0		是	2026年6月	-34.71%
3654	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	国铁路沈阳局沈阳供电段3变压器	100	9.20%	0	0		是	2026年12月	-108.54%
3655	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	兴隆御府4箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3656	新民	东郊变	东郊变30270郑南乙线	郑南乙线32左6变台	400	18.00%	0	0				12.64%
3657	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御珑家园8号变电站201间隔配电变压器	630	23.49%	0	0			2027年	100.00%
3658	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长河湾1号变电站202间隔配电变压器	630	51.11%	0	0			2027年	-43.49%
3659	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立于85+1右1	315	35.24%	0	0			2027年	-48.25%
3660	康平	田家变	田家变76146田南线	10kV田南线前山分西山4机井支10	100	0.00%	0	0		是	2026年12月	-23.12%
3661	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆15变电站1号变压器	800	13.60%	0	0				-31.03%
3662	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线村部机井分2	50	21.20%	0	0		是	2026年6月	-4.07%
3663	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	苏南变250临湖乙线林校分3	400	83.00%	0	0	2022年12月	是	2026年	-43.79%
3664	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	郭家卜西分	200	38.80%	102.4	102.4				-34.60%
3665	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线依拉线干线69+1	200	28.60%	0	0		是	2025年12月	-36.35%
3666	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线祝排水支线05（祝家堡山下北台）	315	25.71%	202.5	202.5				-14.19%
3667	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	华怡欣欣城1箱变1变压器	630	11.75%	493	493				-42.97%
3668	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分98左15右5	200	43.40%	0	0		是	2025年	-23.78%
3669	法库	果子园	果子园变1411龙山线	鞋帽厂箱变配电变压器	500	12.96%	0	0		是	2028年	-45.11%
3670	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	近海3期1变压器	630	43.33%	0	0		是	2025年12月	-38.83%
3671	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯张三家村鸿威水泥品公变台区	200	27.90%	0	0				100.00%
3672	沈河	文艺变	文艺变978文雅线	雅颂居2配变站2变压器柜间隔配电变压器	630	52.38%	237	237				-42.29%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3673	和平	市府变	市府变554东森线	东森3变电站2主变	800	25.88%	0	0				-45.41%
3674	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	阳光幸福里1开1变201间隔配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-41.56%
3675	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房2组照明	200	51.20%	77.6	77.6				-22.60%
3676	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线雷塔支12	100	68.00%	0	0		是	2025年11月	-35.74%
3677	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园5号变电站2号变压器	630	23.17%	10	10				-41.24%
3678	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区4变电站2变压器	630	20.63%	437	437				-45.13%
3679	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	江山别院-1柱上变压器	630	129.52%	0	0	2025年8月			0.00%
3680	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区5变电站1变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-19.33%
3681	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分41右13+1右4	200	12.90%	0	0			2027年	1.21%
3682	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线鸡厂分12左1变台	400	22.50%	0	0				5.48%
3683	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	宁波乙线体院分4	315	19.68%	0	0		是	2026年12月	-95.83%
3684	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干宋大分24右1	100	45.00%	45	45				-64.08%
3685	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线北一台	200	77.70%	24.6	24.6				-36.79%
3686	铁西	重工变	重工变10874重塔线	YHG_辽宁天易晶城房地产开发（意大利风情小镇）201	800	65.63%	195	195				-41.36%
3687	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	惠庭花园1箱式变电站2配电变压器	630	20.95%	0	0				-43.47%
3688	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微达连3号	200	0.00%	180	180				0.00%
3689	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城19号变电站1号变压器	630	26.67%	0	0		是	2027年12月	-48.85%
3690	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆2号变电站1号变压器	800	19.13%	0	0		是	2027年12月	-45.09%
3691	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期1变电站1变压器	630	57.78%	0	0				-42.00%
3692	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区1变电站2配电变压器	800	40.88%	173.2	173.2				-40.28%
3693	于洪	得胜变	得化线95476	美域天成一期1站房1变压器	500	35.52%	272.4	272.4				-32.59%
3694	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分40右12	315	98.29%	0	0	2022年12月	是	2027年	-35.03%
3695	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10KV秀水线大马卜分秀水东东支8	400	41.70%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3696	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	南樾府2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	29.70%	0	0			2027年	-12.50%
3697	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	沈空嫩江干休所箱式变电站1配电变压器	630	36.83%	0	0		是	2025年12月	-43.69%
3698	浑南	于山变	于山变762于盈线	盛京宸院2号变电站202间隔配电变压器	500	4.00%	430	430		是	2027年12月	79.26%
3699	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区8变电站1变压器	630	27.81%	391.8	391.8				-43.22%
3700	于洪	大兴变	兴古线	小微东凤村新增1台	200	18.60%	0	0				-30.02%
3701	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线高花村内南台	400	55.80%	136.8	136.8				-29.57%
3702	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线殷家卜台	200	31.10%	117.8	117.8				-36.91%
3703	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	盛天家苑4号变电站2变压器	630	20.95%	0	0			2027年	-40.91%
3704	东陵	花山变	欧陆乙线	中旅万科城3箱变2变压器	400	27.30%	250.8	250.8				8.52%
3705	于洪	大潘变	大潘线	大潘变407大李线李达村村内后	200	62.00%	0	0		是	2025年	-33.98%
3706	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线职高路北散户	315	66.95%	72.6	72.6				-38.81%
3707	和平	方型变	方型变442方青甲线	南四经小区变电站配电变压器	630	42.22%	0	0		是	2025年	4.89%
3708	皇姑	长江变	25466长黄甲线	北方医院变压器	400	64.80%	0	0		是	2025年12月	-45.74%
3709	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线316右8变台	200	0.00%	180	180				0.00%
3710	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	10kV中寺干112右分1变压器	200	25.80%	128.4	128.4				-28.38%
3711	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	光明苑1变电站202柜	630	0.00%	567	567				0.00%
3712	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞4箱变（单）	630	21.33%	0	0		是		-38.76%
3713	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	万科大都会公元1箱式变电站1配电变压器	800	51.90%	0	0				-22.18%
3714	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷子堡变039周徐线冷前南2台	315	31.62%	183.9	183.9				-44.06%
3715	法库	新依变	依草线	10kV依草线草村水利分南支2	200	2.40%	0	0		是	2025年11月	2.81%
3716	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河乙线黄河干54右14能效柱上变压器	400	3.60%	0	0				100.00%
3717	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	康桥花园3箱式变电站1配电变压器	630	33.65%	0	0		是	2025年12月	-38.65%
3718	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金樾府小区7变电站202配电变压器	800	15.60%	0	0		是	2026年12月	57.79%
3719	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	和平101小区2变电站202配电变压器	630	34.60%	0	0				14.79%
3720	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	站前甲线89左3	315	91.11%	0	0	2024年7月		2027年	-44.73%
3721	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	关维恕变压器（一站式）	200	8.80%	162.4	162.4				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3722	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线青岗分28左3变台	100	67.20%	0	0				-12.80%
3723	于洪	平罗变	平辛线	小微荣海鑫吴机械台	400	32.85%	0	0				100.00%
3724	新民	南富变	南富变3558南铁乙线	君安阳光城3变电站1变压器	630	32.76%	0	0		是	2025年12月	-40.85%
3725	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	汾河家园小区1箱式变电站201间隔配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-37.46%
3726	和平	方型变	方型变442方青甲线	北四经分9右5	400	101.70%	0	0	2024年6月	是	2025年	-31.63%
3727	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线五趟房支04	315	42.54%	0	0		是	2026年12月	-30.65%
3728	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	政府补贴房1变电站2	630	35.05%	0	0				-45.42%
3729	于洪	得胜变	得山线95478	荣盛*幸福大道1站房2变压器	630	32.51%	0	0		是	2025年	-40.49%
3730	沈河	站前变	站前变282站汇线	旭辉铂宸府2箱变201配电变压器	400	31.80%	232.8	232.8				-2.19%
3731	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干那功分0加1变压器	50	42.00%	24	24				-41.06%
3732	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	小达台分21右支10变压器	100	20.10%	69.9	69.9				-67.48%
3733	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干81左分17变压器	100	24.60%	65.4	65.4				-57.94%
3734	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华山干红工分20+2柱上变压器	400	14.00%	0	0				100.00%
3735	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区6变电站1变压器	630	28.89%	385	385				-38.01%
3736	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城7箱变1变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年12月	-39.29%
3737	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线西拉马支线11	200	32.20%	0	0		是	2025年12月	-25.98%
3738	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城5号变电站2号变压器	630	28.57%	0	0		是	2027年12月	-44.06%
3739	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线五小东考核	250	37.68%	0	0		是	2026年12月	-59.34%
3740	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线岳家分支线053	100	63.60%	26.4	26.4				-31.96%
3741	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干5	400	82.25%	31	31	2022年12月			-35.46%
3742	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	金河花园2号变电站2号变压器	630	24.76%	0	0		是	2027年12月	-42.62%
3743	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	八家子养殖小区台	200	52.80%	74.4	74.4				-60.96%
3744	皇姑	广源变	广源变25780广明线	广厦绿园二期2箱式变电站1配电变压器	800	35.40%	0	0		是	2025年12月	-31.45%
3745	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线146（小岭北台）	200	74.40%	31.2	31.2				-40.73%
3746	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪枫景汇1变电站变压器	630	22.22%	0	0		是	2027年12月	-45.22%
3747	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期3号变电站1号配电变压器	630	23.81%	0	0		是	2027年12月	-37.33%
3748	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线后旧门村支08	200	41.63%	0	0		是	2026年12月	-32.38%
3749	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	长堤湾6号变电站201间隔（施雅线）配电变压器	630	19.37%	0	0			2027年	14.07%
3750	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线孙家洼子支04	50	86.80%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-42.37%
3751	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾7号变电站201间隔（白郡线）配电变压器	630	29.52%	0	0			2027年	9.23%
3752	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线纪家分011	100	76.60%	0	0		是	2026年12月	-31.79%
3753	皇姑	历工变	历工变452华泰线	寿泉1变电站2变压器	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	-42.72%
3754	东陵	中马变	疗养甲线	新希望2箱变2变压器	630	12.00%	228.7972	228.7972				-26.04%
3755	东陵	中马变	满堂线	唯美十方7箱变2变压器	630	10.48%	0	0		是	2026年12月	-40.54%
3756	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线四家大棚	400	40.05%	0	0		是	2025年12月	-23.38%
3757	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期8箱变（单）	400	42.00%	0	0				-37.12%
3758	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线前余棚菜	50	22.40%	0	0		是	2025年11月	-25.75%
3759	浑南	智慧变	智慧954智天线	金辉中央云著2号变电站1号配电变压器	400	42.30%	0	0		是	2027年12月	-18.21%
3760	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干鹏程分3柱上变压器	500	52.00%	0	0				-20.37%
3761	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门13号变电站201间隔配电变压器	630	36.83%	0	0			2027年	-41.65%
3762	皇姑	红卫变	10kV红审线20358	红卫变红审干6+1柱上变压器	315	39.05%	0	0		是	2025年12月	-39.93%
3763	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分17柱上变压器	315	67.30%	0	0		是	2025年12月	-32.54%
3764	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-18母线配电变压器	630	9.52%	0	0		是	2026年12月	-37.46%
3765	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-6配电变压器	630	7.05%	0	0		是	2026年12月	-43.52%
3766	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线小卜线135左17	50	74.80%	7.6	7.6				-41.59%
3767	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城3变电站变压器	630	15.24%	0	0		是	2027年12月	-42.24%
3768	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯乙线含屯干31+1柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3769	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	红星新程2号变电站2号变压器	630	14.29%	10	10				-50.23%
3770	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团3变电站201间隔配电变压器	500	19.20%	0	0		是	2027年12月	-24.55%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3771	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	富民三期改造2变电站1号变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年	-41.38%
3772	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线34变压器	400	40.50%	198	198				-56.94%
3773	沈北	道义变	道义变15293开发二线	香槟新坐标2期1变	630	34.60%	0	0		是	2026年12月	-35.95%
3774	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分109左1	200	0.00%	0	0				0.00%
3775	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	东沟分5+1左7	200	25.80%	128.4	128.4				0.00%
3776	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	雷凯铂庭1箱式变电站1配电变压器	800	20.40%	0	0				-13.16%
3777	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	香槟3变电站1变压器	630	44.13%	0	0				-36.77%
3778	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园71主变	630	23.24%	420.6	420.6				-34.26%
3779	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	成城家园（土产巷住宅楼）改造	400	94.50%	0	0	2024年12月	是	2026年12月	10.43%
3780	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线敬老院分水利支03	200	36.75%	0	0		是	2026年6月	-30.87%
3781	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线要英台分35左3变台	400	10.13%	0	0				-43.08%
3782	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区4变电站1变压器	400	37.50%	210	210				-40.08%
3783	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线高屯分38左9变台	100	25.80%	0	0				-54.33%
3784	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区20变电站2变压器	630	18.29%	451.8	451.8		是	2025年12月	-40.11%
3785	浑南	孤家子	孤家子变644榆树线	浑南生态园变电站2号配电变压器	630	32.86%	0	0		是	2027年12月	-43.34%
3786	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山干荒东分山怀南支1变台	200	39.60%	0	0		是	2025年12月	-49.90%
3787	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区12变电站1变压器	630	29.21%	383	383				-41.46%
3788	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线69+1左1	200	34.80%	0	0			2027年	0.00%
3789	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科四季花苑大家1箱式变电站2配电变压器	800	67.20%	0	0		是	2025年12月	15.59%
3790	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线四台子南台支03	315	34.03%	176.3	176.3				-41.79%
3791	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	五彩阳光城二期3箱式变电站2配电变压器	800	30.00%	0	0		是	2025年12月	-38.92%
3792	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲放甲线	农业局住宅楼	100	30.60%	0	0		是	2026年12月	-44.44%
3793	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	金汇温泉雅苑4变电站2变压器	630	31.43%	0	0				-46.40%
3794	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	西房身一、二组照明	100	84.00%	0	0	2025年5月	是	2026年6月	-44.48%
3795	皇姑	广源变	广源变25756广海线	绿地罗斯福公馆3变电站2配电变压器	800	0.60%	0	0		是	2025年12月	0.01%
3796	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	红豆杉花园4局维201配电变压器	630	87.62%	0	0	2025年2月	是	2026年12月	-34.00%
3797	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城1号变电站1号变压器	630	26.67%	0	0			2027年	-42.78%
3798	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干23右2柱上变压器	315	8.57%	0	0		是	2025年12月	-48.41%
3799	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	天创线天西线富力院士廷4局维变电站202配电变压器	800	10.50%	0	0				36.17%
3800	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官村2台区	200	43.20%	0	0				-43.47%
3801	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线程屯分25右4变台	200	31.00%	118	118				-31.54%
3802	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线局南支线002	200	57.75%	0	0		是	2026年12月	-43.22%
3803	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧刘分22	100	67.80%	0	0		是	2027年	-40.28%
3804	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯2箱式变电站2配电变压器	800	56.50%	0	0		是	2025年12月	-111.93%
3805	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际社区三期8箱式变电站2号配电变压器	400	56.00%	0	0			2027年	-35.55%
3806	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	信盟花园1台区箱式变电站1号变压器	630	36.19%	0	0			2027年	-41.18%
3807	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	望花春城1箱变1变压器	630	30.16%	0	0				-43.44%
3808	皇姑	历工变	历工变452华泰线	中海寰宇盛京府2箱式变电站2配电变压器	315	42.67%	0	0		是	2025年12月	-39.14%
3809	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线秦家房分61右1变台	200	38.40%	103.2	103.2				2.59%
3810	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村24机井	50	77.20%	6.4	6.4		是	2025年	-46.96%
3811	东陵	农大变	农首线	双珑原著二期2变电站2变压器	800	12.60%	619.2	619.2				100.00%
3812	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和干100左2之2	315	67.43%	71.1	71.1				-38.06%
3813	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线222+2	400	31.20%	0	0			2027年	-37.85%
3814	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线彰驿村东关2台S	50	0.00%	0	0				0.00%
3815	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线关屯分殿超养殖场支2	400	16.20%	0	0		是	2025年12月	100.00%
3816	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳君力房地产开发有限公司21201配电变压器	630	28.44%	387.8	387.8				-31.74%
3817	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干80+1右1柱上变压器	200	70.80%	0	0		是	2025年12月	-36.22%
3818	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚2箱式变电站2配电变压器	630	46.86%	0	0		是	2025年12月	-38.63%
3819	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	昆广3箱变配电变压器	400	5.10%	0	0		是	2025年12月	21.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3820	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团11变电站201间隔配电变压器	500	45.20%	0	0		是	2027年12月	-12.11%
3821	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	龙盛家园2号变电站1号变压器	630	67.94%	0	0			2027年	-41.53%
3822	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	双E港4号变电站2号变压器	500	20.64%	0	0			2027年	-44.85%
3823	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干20+1右4右1	200	39.75%	100.5	100.5				-75.97%
3824	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	万科朗润园一期1变电站1变压器	800	16.50%	377.576	377.576				-39.43%
3825	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	靛庄村4机井	100	27.60%	0	0				-124.46%
3826	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井3台	100	25.20%	0	0		是	2026年6月	-43.12%
3827	于洪	五金变	五兰乙线	小微五兰乙81左1右5繁荣支前	400	6.00%	0	0				0.00%
3828	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	兴隆变550农机线农机线22变台	400	96.90%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-36.92%
3829	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线高屯分单屯支9左8变台	50	61.20%	0	0				-38.40%
3830	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡23号小区变电站201配电变压器	400	37.13%	0	0			2027年	-46.41%
3831	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园21号小区变电站201配电变压器	800	34.13%	0	0			2027年	-39.84%
3832	浑南	水家变	水家变766杨官线	金地左岸3号配电室2号配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
3833	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地花园6变电站1号配电变压器	630	32.38%	0	0		是	2027年12月	-42.69%
3834	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	四委道班台（2022微）	315	74.54%	0	0		是	2026年12月	-43.18%
3835	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡村1机井	500	69.76%	101.2	101.2				-1.10%
3836	于洪	大兴变	兴富线	红旗台村楼房台区	315	88.13%	0	0	2024年6月			-45.46%
3837	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	唐轩英郡2变电站1变压器	630	33.90%	0	0		是	2025年12月	-38.31%
3838	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山10号变电站201间隔（前金线）配电变压器	800	27.00%	0	0			2027年	14.39%
3839	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干21变压器	315	14.98%	236.3	236.3				-45.42%
3840	开发	汪河变	汪河变56146汪后甲线	恒大绿洲十期小区2变电站101配电变压器	630	40.32%	313	313				1.53%
3841	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城一品3箱变1变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-43.55%
3842	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林线12左76右8左6左2	100	20.40%	69.6	69.6				-30.03%
3843	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线39左1右1变台	315	49.52%	0	0		是	2025年12月	-40.56%
3844	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线电信分001	400	61.20%	115.2	115.2				-24.93%
3845	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10kV孟桃线桃山分上街3	200	41.20%	0	0		是	2025年12月	14.64%
3846	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线包卧干145	100	36.60%	0	0		是	2027年	-41.29%
3847	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	茉莉公馆3号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	42.30%	0	0			2027年	-42.69%
3848	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区5变电站2变压器	800	24.00%	0	0		是	2025年12月	-39.33%
3849	沈河	文艺变	文艺变942文湖甲线	金生2箱变1变压器配电变压器	630	30.10%	0	0		是	2026年12月	-42.41%
3850	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产2变电站1号变压器	630	24.38%	413.4	413.4				-37.14%
3851	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	公主屯变166黄山线黄山线65变台	100	34.70%	55.3	55.3				-46.56%
3852	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线42右3右2变台	400	58.20%	127.2	127.2				-25.25%
3853	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	苏南变288站前乙线站前干079	100	55.20%	0	0			2027年	-36.50%
3854	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山大线沈双分46右4左6	200	21.30%	0	0			2027年	-16.66%
3855	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	一站式-沈阳澳盛达汽车贸易有限公司-虎桥澳盛达支1	200	17.70%	0	0		是	2026年12月	100.00%
3856	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新干7右1变台	200	72.90%	34.2	34.2				-11.83%
3857	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡六期4变电站2变压器	800	26.50%	0	0		是	2026年12月	7.33%
3858	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	南六干35右4	400	74.40%	0	0		是	2028年12月	-25.59%
3859	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区4变电站2变压器	500	33.20%	284	284				-40.01%
3860	沈北	新城子	新城线	安宇花园3变电站1变压器配电变压器	630	37.46%	0	0		是	2026年12月	-35.81%
3861	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲小区3变电站1变压器	630	27.94%	391	391		是	2025年12月	-45.75%
3862	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干周家分4变台	400	30.30%	238.8	238.8		是	2025年12月	-32.43%
3863	皇姑	长江变	10kV长陵乙线25448	九悦二期2变电站1配电变压器	800	16.80%	0	0				100.00%
3864	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线马塘房分10变台	200	29.10%	0	0				-42.95%
3865	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分2	400	8.00%	0	0		是	2026年	-35.76%
3866	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒长甲线怒长干沙西分9左11柱上变压器	315	16.19%	0	0				-33.41%
3867	东陵	麦子屯	麦孙线	水家变778水孙甲线水孙甲干张沙布分29柱上变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
3868	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	10kV黄高干黄家井分5加1变压器	50	48.80%	20.6	20.6				-56.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3869	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	润东府3箱变1变压器	630	1.59%	0	0				100.00%
3870	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	卢电线曹屯分11变台	200	45.90%	0	0		是	2025年12月	-31.13%
3871	皇姑	红卫变	旭辉铂悦公望小区1变电站2配电变压器		800	41.40%	0	0				100.00%
3872	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	文北甲线文北变工业分22+1右1柱上变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
3873	东陵	汪家变	汪杨甲线	汪家馨城B区4局维-2间隔201配电变压器	800	48.60%	0	0		是	2026年12月	-36.32%
3874	浑南	安顺变	安顺变148安科线	绿城留香苑3号变电站201间隔配电变压器	630	12.38%	0	0		是	2027年12月	-11.39%
3875	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干171右4	200	3.00%	174	174				0.00%
3876	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线10KV叶石分06	200	69.50%	41	41				-38.21%
3877	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线兰屯村东台	200	71.85%	36.3	36.3				-42.48%
3878	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分79左7右2	200	3.90%	36.372	36.372				4.25%
3879	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	方大一品5号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	10.50%	0	0		是	2026年	17.94%
3880	辽中	赵柳房变	赵柳房变92644赵莲线	茨榆坨家亿瓶盖公变台区	200	83.40%	13.2	13.2	2025年10月			0.00%
3881	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干25+1右1	200	57.00%	0	0			2027年	-20.88%
3882	康平	卧龙变	卧龙变75948卧滨线	康湖茗筑小区2期局维变电站201间隔配电变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年12月	-2.66%
3883	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	精密箱变1变压器	630	13.65%	0	0		是	2026年6月	24.14%
3884	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	恒大华府二期1配电室202间隔配电变压器	500	36.80%	266	266				-40.79%
3885	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	望海家园箱变1号变压器	630	54.60%	223	223				-41.74%
3886	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	铁群畜牧公变台	200	1.80%	176.4	176.4				0.00%
3887	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支11加1左分支1变压器	100	31.20%	0	0				-59.92%
3888	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干杨阳分68	315	37.33%	0	0				-36.47%
3889	皇姑	长江变	482岳山甲线	西江春晓1箱式变电站201间隔配电变压器	630	38.41%	0	0		是	2025年12月	-43.86%
3890	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东五棵分支线06	200	28.35%	123.3	123.3				-34.85%
3891	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线南钱干线303	200	16.80%	0	0		是	2025年12月	-36.15%
3892	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分前双支5	200	23.60%	0	0		是	2026年5月	-67.60%
3893	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾7号变电站202配电变压器	630	75.87%	0	0			2027年	-39.77%
3894	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	万科金色3-1变电站2变压器间隔	630	0.00%	0	0				0.00%
3895	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房7组照明新	200	76.20%	27.6	27.6				0.00%
3896	和平	广州变	广州变460广原乙线	闽江乙线北七分10	400	87.60%	9.6	9.6	2023年9月			-37.17%
3897	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线排水分2右1变台	200	26.80%	0	0				-33.30%
3898	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西山支03	100	59.10%	0	0		是	2026年12月	-36.94%
3899	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线腰山屯分支06	50	86.40%	0	0	2023年1月	是	2026年12月	-34.87%
3900	浑南	于山变	于山变786于安乙线	盛京印象二、三期1变201间隔配电变压器	630	40.95%	0	0				8.87%
3901	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右13左14柱上变压器	315	101.33%	0	0	2023年4月	是	2025年12月	-37.40%
3902	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	圣丰御景广场一期3变电站201间隔配电变压器	630	53.33%	0	0		是	2028年12月	-39.03%
3903	于洪	五金变	五兰乙线	前进村东2台区	200	53.10%	0	0		是	2025年12月	-39.54%
3904	沈北	中心台	中心台变73950中石线	石佛一A南1号变台	200	39.60%	0	0				-18.51%
3905	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场E组团2变电站201变压器	630	75.05%	0	0				-41.77%
3906	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分5左2柱上变压器	400	47.40%	0	0		是	2025年12月	-37.55%
3907	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关西分支线04	400	61.00%	116	116				-39.88%
3908	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区3变电站1变压器	800	31.88%	465	465				-39.58%
3909	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	城央华墅1号变电站1号配电变压器	800	19.50%	0	0		是	2027年12月	-21.28%
3910	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门十一号变电站201间隔配电变压器	630	46.67%	0	0			2027年	-21.32%
3911	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	米拉经典4号变电站2变压器	500	20.80%	0	0			2027年	-38.75%
3912	法库	双台子	双台子变045双四线	红砂地5队台	200	12.10%	97.3384	97.3384				-34.35%
3913	皇姑	长江变	25466长黄甲线	长黄干35右1+1柱上变压器	315	78.10%	0	0		是	2025年12月	-45.11%
3914	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线胜利分40右5左4变台	200	44.70%	0	0		是	2025年12月	-30.80%
3915	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	城建花园3箱变2配电变压器	630	54.10%	0	0				-43.16%
3916	新民	梁山变	梁山变194大刘电线	大刘屯干程屯分23变台	200	31.80%	116.4	116.4		是	2025年	-55.96%
3917	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜干98右6	400	43.20%	0	0			2027年	1.17%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3918	和平	方型变	方型变442方青甲线	云集东配电变压器	400	27.60%	0	0		是	2025年	5.37%
3919	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线大三家子分67左2变台	200	24.90%	130.2	130.2				100.00%
3920	铁西	重工变	重工变10870城冶线	鑫丰鑫悦庭小区3变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
3921	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	金沙巴黎花园041-2分建二期2变电站202配电变压器	800	16.80%	0	0		是	2026年12月	47.85%
3922	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤新支05	400	21.50%	274	274				-32.38%
3923	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号9变电站2变	500	36.80%	0	0		是	2025年12月	-37.58%
3924	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左5右2	200	9.60%	160.8	160.8				-39.58%
3925	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线王天福支029	100	78.60%	0	0		是	2026年12月	-37.44%
3926	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶11组台	400	15.30%	298.8	298.8				-32.75%
3927	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	中金澜庭1开闭站1箱变201配电变压器	630	16.76%	0	0		是	2026年12月	-38.11%
3928	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产9变电站1号配电变压器	630	13.71%	480.6	480.6				-37.94%
3929	辽中	敖司牛	敖司牛变1222中心线	虹桥禧瑞府2箱变202间隔配电变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	16.04%
3930	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	大陆线市场箱变201间隔1号配电变压器	630	31.75%	367	367				-51.10%
3931	大东	如意变	如意变856如沈乙线	骨科分XB1箱变(单)	400	38.40%	206.4	206.4				-36.93%
3932	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊城郊所内变公变台区	50	61.50%	0	0		是	2026年12月	-44.85%
3933	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	北一东路职工住宅1变电站202变压器	630	45.71%	0	0				-44.13%
3934	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	沈阳世界温泉乐园1变电站1变压器	800	10.80%	633.6	633.6				8.76%
3935	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	长白于96+1左12右1	200	1.20%	0	0			2027年	100.00%
3936	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城G组团1变电站201变压器	630	25.90%	0	0				-35.73%
3937	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星荟小区4变电站2变压器	400	38.40%	206.4	206.4		是	2025年12月	-39.23%
3938	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京干97右12变台	400	67.50%	0	0		是	2025年12月	-23.32%
3939	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	天达1箱变2变压器	630	32.38%	0	0				4.81%
3940	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线菜屯分15左2	200	46.00%	0	0			2027年	-22.48%
3941	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园3变电站1变压器	630	23.62%	0	0		是	2027年12月	-42.35%
3942	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园9变电站变压器	630	22.48%	0	0				-42.07%
3943	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区12变电站2变压器	630	28.95%	0	0				-40.67%
3944	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融公馆7号变电站202间隔配电变压器	630	1.27%	559	559				0.00%
3945	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	翡翠照府1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3946	沈北	方溪变	方开甲线	首开如院3局维变电站201配电变压器	400	31.80%	0	0		是	2026年12月	100.00%
3947	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	丰华园小区1号变电站202间隔配电变压器	630	15.56%	0	0			2027年	91.17%
3948	东陵	孤家子	营城甲线	家之梦箱式变电站201间隔配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2026年12月	-41.35%
3949	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	梅江东小区箱式变电站2配电变压器	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-43.22%
3950	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	恒大江湾5箱式变电站1号变压器	630	36.95%	0	0		是	2026年12月	-42.03%
3951	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分10柱上变压器	400	3.25%	0	0		是	2025年12月	-69.70%
3952	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	沈阳盛宜通信工程有限公司(一站式)	100	44.40%	0	0		是	2026年12月	-17.83%
3953	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区西区3变电站2变压器	630	35.24%	345	345				-37.82%
3954	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	中海天际2号变电站201间隔(前新线)配电变压器	800	27.60%	0	0			2027年	9.47%
3955	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	御长白2号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	77.40%	0	0		是	2027年	-24.46%
3956	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关分12	250	41.52%	121.2	121.2				-46.15%
3957	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	东运国宾府B区2变电站1变压器	630	16.19%	465	465				100.00%
3958	浑南	于山变	于山变786于安乙线	保利紫荆公馆一期1变电站201间隔配电变压器	800	21.38%	0	0				-42.74%
3959	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	林溪郡AB期5箱变2配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年	89.77%
3960	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都10号变电站202配电变压器	800	28.50%	0	0				-42.65%
3961	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	盛京学府3小区变电站101配电变压器	630	37.14%	0	0		是	2025年12月	9.27%
3962	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际12号变电站201配电变压器	630	22.10%	427.8	427.8				-43.11%
3963	和平	南湖变	南湖变454南体线	华强31号	500	18.00%	360	360				-40.58%
3964	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	菱角泡村综合一台(微)	500	32.00%	0	0				8.75%
3965	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家四期1箱式变电站1配电变压器	800	46.50%	0	0		是	2025年12月	-38.32%
3966	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	凯翔3箱变2变压器	630	21.71%	430.2	430.2				-44.65%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3967	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	东盛小区1箱变1变压器	400	101.70%	0	0	2022年12月			-33.40%
3968	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分50右6柱上变压器	50	36.80%	0	0		是	2025年12月	-27.01%
3969	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	唐轩首府小区1变电站2变压器	800	9.30%	0	0				100.00%
3970	大东	沈海变	沈海变80398沈槽线	金地槽悦二期1箱变2变压器	800	37.13%	0	0		是		-63.08%
3971	于洪	范屯变	范工线	坤祥苑台	250	57.28%	81.8	81.8				0.00%
3972	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包百分左3（自来水台）	400	81.60%	0	0	2025年9月	是	2027年	-32.73%
3973	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	浣花溪小区3变电站1变压器	400	39.00%	204	204				-0.46%
3974	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线39右1变台	400	11.70%	0	0		是	2025年12月	-37.56%
3975	沈北	大志变	志詹甲线	沈煤大桥2箱变201配电变压器	400	52.00%	0	0		是	2026年12月	-21.07%
3976	沈北	大志变	大志变70564志西线	沈阳鑫宁房地产开发有限公司3箱式变电站202间隔配电变压器	630	28.57%	0	0				-37.76%
3977	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	北站物资局箱变间隔配电变压器	630	70.48%	0	0				-38.49%
3978	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	招商公园4箱式变电站1配电变压器	800	17.10%	0	0				100.00%
3979	法库	新依变	依草线	10kV依草线马荒地分马西支2（王家窝棚西台）	400	36.00%	0	0		是	2025年11月	-28.37%
3980	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	中房5箱变2变压器	630	22.86%	0	0				-39.54%
3981	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干52+1右1	400	51.90%	0	0		是	2026年	-137.19%
3982	沈北	道义变	道信线	道信线天义线吾悦华府二期3局维变电所201配电变压器	800	17.70%	0	0		是	2026年12月	33.24%
3983	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际5变电站2变压器	630	58.29%	199.8	199.8				-36.41%
3984	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园4变电站1主变	630	0.00%	567	567				0.00%
3985	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲14变电站1变压器	630	10.48%	0	0		是	2025年12月	-43.55%
3986	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际二期4号变电站1变压器	630	28.19%	0	0		是	2027年12月	-45.28%
3987	东陵	花山变	欧陆甲线	欧陆风情小镇二期别墅4箱变201间隔配电变压器	630	11.81%	0	0		是	2026年12月	-35.43%
3988	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线西桥村西台	100	12.80%	0	0				-84.27%
3989	浑南	下深变	下深变284新城线	金地檀府4号变电站2号变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
3990	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	富兴华府一期1局维箱变2变压器	800	10.80%	0	0		是	2025年12月	51.24%
3991	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干长兴分111右9	200	24.00%	0	0			2027年	-34.94%
3992	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干长兴分111右10	200	38.40%	0	0				-38.95%
3993	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分刘屯支青沟子支33左3变台	200	22.80%	0	0				-52.88%
3994	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品1变电站201变压器	630	36.57%	336.6	336.6				-37.43%
3995	东陵	上佰变	汪家甲线	汪家乙干10右4右4柱上变压器	200	19.20%	0	0		是	2026年12月	-0.30%
3996	皇姑	怒江变	怒江变272怒润线	维华润祥箱式变电站201间隔配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3997	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门3号变电站202配电变压器	630	53.02%	0	0			2027年	-38.24%
3998	铁西	历工变	历工变10456黎明线	宏伟金都2变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
3999	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	乾景花园1箱式变电站1配电变压器	630	31.11%	0	0		是	2025年12月	-38.73%
4000	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线刘家支08	200	15.83%	148.35	148.35				-43.95%
4001	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	爱琴海小区7变电站2变压器	400	26.80%	252.8	252.8		是	2025年12月	-44.17%
4002	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干73左2柱上变压器	315	18.41%	0	0		是	2025年12月	-14.64%
4003	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克1号变电站1变压器	630	16.76%	0	0			2027年	-39.79%
4004	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场2变电站1变压器	630	22.10%	427.8	427.8				-34.59%
4005	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区4变电站1变压器	630	41.59%	0	0		是	2025年12月	-22.70%
4006	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线街道新台分1	400	65.13%	0	0		是	2026年6月	-25.78%
4007	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅嘉园1变电站1配电变压器	800	18.38%	0	0		是	2025年	-36.63%
4008	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线102右1变台	400	19.50%	282	282				10.13%
4009	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	昊翔家园1变电站1变压器	630	27.30%	0	0				-48.73%
4010	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期3变电站1变压器	400	54.80%	0	0		是	2027年12月	-35.04%
4011	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	中粮锦云二期2小区变电站201变压器	800	13.80%	0	0		是	2026年12月	23.16%
4012	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	志海创源（沈阳）环保科技有限公司(一站式)	400	0.00%	0	0				0.00%
4013	东陵	祝家变	祝高线	郝义线养殖场分66右6柱上变压器	200	7.50%	0	0		是	2026年12月	9.61%
4014	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区1变电站1变压器	800	27.38%	501	501				-41.05%
4015	于洪	范屯变	范北线	马三家东台分台	400	14.70%	301.2	301.2				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4016	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	道信线天义线吾悦华府二期2局维变电所202配电变压器	800	21.90%	0	0		是	2026年12月	34.67%
4017	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	集美天城3箱式变电站2配电变压器	800	24.60%	0	0		是	2025年12月	-11.51%
4018	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴线古屯分74右1变台	400	19.90%	0	0				-34.00%
4019	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子蓝天台	200	6.30%	167.4	167.4		是	2025年12月	29.26%
4020	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分农场支泡子沿移动几4	315	21.52%	0	0		是	2025年	8.09%
4021	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分67	200	73.80%	0	0				-35.67%
4022	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉6组照明	400	24.00%	264	264				-38.96%
4023	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线团山子东台支02	100	53.00%	37	37				-34.49%
4024	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期5变电站202配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2026年12月	-76.97%
4025	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	高家7组新1	100	0.00%	90	90				0.00%
4026	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干物流分1加1右1变压器	400	92.70%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	0.00%
4027	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线40柱上变压器	315	50.79%	0	0		是	2025年12月	-32.62%
4028	苏家屯	苏南变	苏南变60296南砂乙线	砂轮乙线84	315	61.27%	0	0		是	2027年	-31.34%
4029	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学干9柱上变压器	400	39.30%	0	0				-46.48%
4030	皇姑	广源变	10kV/广华甲线25758线	开发支27右1之5柱上变压器	250	86.88%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-40.81%
4031	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线66	315	17.14%	0	0		是	2025年12月	-47.62%
4032	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干11右5	315	49.52%	0	0		是		-45.77%
4033	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	苏北变356浑河乙线高楼分20	400	50.10%	0	0			2027年	-36.35%
4034	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线44右4	315	32.06%	0	0		是	2025年12月	-43.74%
4035	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线45右3	315	34.92%	0	0		是	2025年12月	-40.52%
4036	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	大南干运河南分2公变	250	32.96%	0	0				-41.85%
4037	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分6变压器	200	16.80%	0	0		是	2025年12月	-34.53%
4038	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干51右2	315	31.43%	0	0				-34.89%
4039	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干81	315	33.02%	0	0		是	2026年	-36.06%
4040	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	南六干27右5	400	72.60%	0	0		是	2028年12月	-44.77%
4041	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	城南干般若寺分5公变	400	37.60%	0	0				-36.95%
4042	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干44右1	400	19.20%	283.2	283.2				-147.32%
4043	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分52左1变压器	200	77.50%	0	0		是	2025年12月	-44.42%
4044	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分15左12变压器	250	66.40%	0	0		是	2025年12月	-24.50%
4045	铁西	历工变	历工变10472光明线	北一东3开闭站右3	315	51.11%	0	0		是	2027年12月	-44.32%
4046	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望甲线沈望联干45右4左1	315	39.37%	0	0				-53.33%
4047	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分86变台	200	36.30%	0	0		是	2025年12月	-61.94%
4048	开发	张士变	张士变55860昆海乙线	陕西甲线陕西干泰南分28左10右4变压器	400	11.25%	0	0		是	2025年12月	-17.55%
4049	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干22右3柱上变压器	315	67.62%	0	0		是	2025年12月	-45.50%
4050	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干16公变	400	69.00%	0	0		是	2026年6月	-44.24%
4051	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干电子分9+1公变	315	48.89%	129.5	129.5				-51.29%
4052	新民	东郊变	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分89+1	100	52.80%	37.2	37.2				-45.50%
4053	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	崇山变248嫩江乙线嫩江干9右3柱上变压器	315	33.33%	0	0		是	2025年12月	-46.02%
4054	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干39左2之1柱上变压器	315	39.68%	0	0		是	2025年12月	-44.82%
4055	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干淮河分3柱上变压器	315	55.87%	0	0		是	2025年12月	-37.22%
4056	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干34左10柱上变压器	400	53.60%	0	0		是	2025年12月	-41.25%
4057	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分5右5左8柱上变压器	315	74.29%	0	0		是	2025年12月	-41.42%
4058	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右4柱上变压器	315	48.25%	0	0		是	2025年12月	-44.04%
4059	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	令闻甲线军工干清真路分2公变	400	69.60%	0	0				-37.10%
4060	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线48右7变台	315	43.81%	0	0		是	2025年12月	-42.79%
4061	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线53右1变台	315	22.22%	0	0		是	2025年12月	-44.69%
4062	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线55右1变台	315	31.62%	0	0		是	2025年12月	-38.39%
4063	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众甲线大众干取义北分9	315	47.94%	0	0				-49.54%
4064	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	齐贤变462景星甲线景星干景八分11	315	56.00%	0	0				-42.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4065	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线25左2	315	41.90%	0	0				-40.58%
4066	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵甲线沙场分19右2左2	315	91.94%	0	0	2025年4月	是	2026年1月	-51.95%
4067	大东	沈海变	沈海变80352联合甲线	联合甲线新生干40右7	315	48.38%	0	0				-49.27%
4068	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分17左3右1	315	32.38%	0	0				-44.69%
4069	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山支2左2柱上变压器	315	62.22%	0	0		是	2025年12月	-37.53%
4070	和平	太原变	太原变046南五甲线	体官分3	315	41.90%	0	0		是	2025年	-36.12%
4071	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干山梨红分54-1	315	52.70%	117.5	117.5				-46.61%
4072	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干38右1	315	26.35%	0	0		是		-33.13%
4073	大东	小东变	小东变80162大华线	大华线大众干珠林分12变压器	400	0.00%	0	0				-51.90%
4074	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干78柱上变压器	200	35.60%	0	0		是	2025年12月	-44.65%
4075	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分7柱上变压器	400	48.00%	0	0		是	2025年12月	-39.14%
4076	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	川江分4	315	46.35%	0	0		是	2025年12月	-42.14%
4077	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	王刚变654官立乙线官立乙线139	250	30.40%	0	0			2027年	-42.80%
4078	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线14变台	315	39.05%	0	0		是	2025年12月	-43.31%
4079	和平	方型变	方型变442方青甲线	北四经分4右3	315	68.89%	0	0		是	2025年	-38.98%
4080	大东	小东变	小东变80167小海乙线	北海干37	315	88.89%	0	0	2024年6月	是	2026年1月	-20.81%
4081	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线民屯分43变台	200	109.50%	0	0	2023年8月	是	2025年12月	-41.99%
4082	和平	太原变	太原变056南七乙线	光复变电站2高压柜1主变	500	38.40%	0	0				-43.41%
4083	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	丽仁花园箱变1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
4084	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西4箱变1号变	630	26.29%	0	0		是	2025年12月	-41.69%
4085	和平	广州变	广州变482广东甲线	振玉里主变	500	52.40%	0	0				-47.19%
4086	和平	青年变	青年变368青二线	1主变三八里1	630	73.14%	0	0		是		-41.90%
4087	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	郭家三小区1变电站202	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
4088	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	郭家三小区1变电站201	630	109.46%	0	0	2022年12月	是	2027年12月	-38.91%
4089	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	郭家三小区2变电站202变压器	500	86.00%	0	0	2025年8月	是	2027年12月	24.26%
4090	沈河	长青变	长青变476长木乙线	万科1期2箱变2变压器	500	14.80%	376	376				-35.67%
4091	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园6箱变1变压器	630	14.10%	0	0		是	2025年12月	-43.66%
4092	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华5箱变2号变	800	0.00%	346.4	346.4		是	2025年12月	0.00%
4093	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	水榭花都2箱变1号变	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-43.62%
4094	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	碧塘箱变2	400	96.50%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-39.57%
4095	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	三经乙G-1变电站一次变压器柜主变	200	22.40%	0	0				-47.04%
4096	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	铁西三小区3变电站101	630	58.29%	0	0		是	2027年12月	-44.02%
4097	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑8变电站（原三期）202	630	23.17%	0	0		是	2027年12月	-44.79%
4098	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	府兴苑箱变1	800	52.00%	0	0		是	2025年12月	-48.28%
4099	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	韩国新城1箱变2	630	18.67%	0	0				-43.47%
4100	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区5变电站2变压器	500	47.20%	0	0		是	2025年12月	-44.91%
4101	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	万众永田箱变1	630	73.33%	0	0		是	2025年12月	-38.04%
4102	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	昆山西箱变2	630	51.11%	0	0				-43.21%
4103	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	金色枫景小区1变电站1变压器	630	23.37%	0	0		是	2025年12月	-38.64%
4104	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	城建1小区变电站2变压器	630	17.52%	0	0		是	2025年12月	-44.14%
4105	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区11变电站1变压器	630	20.95%	435	435				-42.24%
4106	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	洪湖箱变小区变电站1变压器	630	26.35%	401	401				-38.43%
4107	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	梦翔之家1变电站202	630	23.17%	421	421				-39.75%
4108	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	百鸟西苑1箱变2号变	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-41.94%
4109	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	顺德园1箱变1变压器	630	30.16%	0	0				-44.48%
4110	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	高官花园1箱变1变压器	630	18.29%	0	0				-37.50%
4111	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	书香门第1变电站201柜	630	29.84%	0	0		是	2027年12月	-45.44%
4112	和平	方型变	方型变458四平甲线	东电光荣1变压器	500	48.80%	0	0				-39.38%
4113	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏二5箱变2号变	630	34.86%	0	0		是	2025年12月	-47.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4114	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥二期5箱变2号变	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	-38.73%
4115	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥三期2箱变2号变	630	28.25%	0	0		是	2025年12月	-49.00%
4116	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	中远颐和二期期1箱变1	630	45.40%	0	0		是	2025年12月	-40.78%
4117	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光6变电站2号变	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-45.37%
4118	沈河	怀远变	怀远变178怀港线	汇宝国际公寓3配变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
4119	沈河	长青变	长青变448长南乙线	丰乐2箱变1变压器	630	51.43%	0	0				-42.24%
4120	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	富景华庭箱变1变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
4121	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	富景华庭箱变2变压器	630	44.44%	0	0		是	2026年12月	-41.45%
4122	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际4号变电站2变压器	630	15.62%	0	0		是	2027年12月	-43.29%
4123	沈河	市府变	市府变546惠南甲线	中法电信箱变1变压器	400	7.20%	0	0		是	2026年12月	-40.65%
4124	沈河	长青变	长青变466青阳线	假日兰庭3箱变1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
4125	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	怡青园箱变1变压器	500	31.68%	0	0		是	2026年12月	-31.91%
4126	铁西	历工变	历工变10472光明线	北一路19变电站201柜	400	28.80%	0	0		是	2027年12月	-43.80%
4127	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	光明苑2变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
4128	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	雁翔苑2小区变电站1变压器	630	15.87%	0	0		是	2025年12月	-42.54%
4129	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	财神庙箱变1变	630	29.71%	0	0				-49.87%
4130	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	佳园箱变1变压器	630	27.30%	0	0				-37.72%
4131	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	珠林新村箱变1变压器	400	62.40%	0	0				-43.21%
4132	沈河	方家变	方家变642方长甲线	万科III期3箱变1变压器	630	12.06%	491	491				-39.61%
4133	沈河	长青变	长青变480银河线	银河2-3箱变1变压器	1000	11.70%	0	0		是	2026年12月	-44.47%
4134	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	恒运豪庭1箱变2变压器	630	19.05%	0	0				-43.83%
4135	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	五彩—2箱变1变压器	500	36.80%	0	0		是	2025年12月	-38.37%
4136	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	杏林箱变1变压器	500	37.44%	0	0		是	2026年12月	-40.67%
4137	大东	沈海变	沈海变80382偃城线	东方偃城7箱变电站2变压器	630	43.81%	0	0		是		-40.09%
4138	大东	沈海变	沈海变80382偃城线	东方偃城8箱变电站2变压器	630	19.05%	0	0		是		-44.26%
4139	大东	沈海变	沈海变80382偃城线	东方偃城10箱变电站1变压器	630	18.29%	0	0		是		-45.00%
4140	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春一期1201变压器	630	20.00%	0	0				-44.71%
4141	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期2201变压器	630	23.49%	0	0				-43.70%
4142	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	人和馨园1变电站201变压器	630	33.02%	0	0				-43.22%
4143	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	弘富小区变电站202	400	32.80%	0	0		是	2027年12月	-40.16%
4144	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	形利箱变2变压器	500	18.88%	0	0		是	2026年6月	-41.78%
4145	沈河	青年变	青年变352青东线	工校2箱变1变压器	315	30.79%	0	0		是	2026年6月	-35.77%
4146	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	筑景东方4变电站1站内变压器	400	25.50%	0	0		是		-42.05%
4147	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	康宏2箱变2变	630	25.71%	0	0		是	2025年12月	-45.76%
4148	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村1变电站201柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
4149	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	沈辽路6变电站201	200	16.80%	146.4	146.4				-40.54%
4150	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳粉四区2变电站202	630	29.52%	6.928	6.928				-44.15%
4151	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际1号变电站1变压器	630	30.48%	0	0		是	2027年12月	-31.01%
4152	新民	新民变	新民变30158中学线	恺帝南苑1变电站1变压器	400	78.00%	0	0		是	2025年12月	-39.22%
4153	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	阳山馨园箱变2变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-42.57%
4154	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	金阳22主变	630	11.75%	0	0		是		-43.72%
4155	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	鲲鹏临时3箱变1	400	13.80%	0	0				0.00%
4156	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	桥西1箱变1	500	0.00%	0	0				0.00%
4157	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东富2箱变1	400	39.00%	0	0		是	2025年12月	-43.18%
4158	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	第九街区小区1变电站201柜	500	0.00%	0	0		是		0.00%
4159	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	健康馨苑箱变2变压器	630	27.14%	0	0		是	2025年12月	-40.24%
4160	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	爱丽精舍箱变1号变	630	40.63%	0	0		是	2025年12月	-41.74%
4161	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	橙色时光箱变1变	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	-39.06%
4162	浑南	榆树变	榆河甲线	移动馨苑2号变电站2变压器	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-48.04%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4163	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	保利达江湾城四期3变电站201间隔配电变压器	400	34.88%	220.5	220.5		是	2027年12月	-39.04%
4164	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场1局维箱变201变压器	630	86.19%	0	0	2024年8月	是	2026年12月	-40.10%
4165	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线小黑分6右支1	100	82.80%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-38.99%
4166	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	丽都新城2期4变电站1变压器	630	77.62%	78	78				-37.60%
4167	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	前进新村1号变电站2号变压器	630	11.75%	0	0			2027年	-34.80%
4168	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	华茂箱变1站内变压器	630	49.52%	0	0				-41.51%
4169	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线李家新台支10	200	41.40%	97.2	97.2				26.15%
4170	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城四期3箱式变电站2配电变压器	630	21.71%	0	0		是	2025年12月	-40.59%
4171	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线辽阳道北台	315	48.19%	0	0				-23.50%
4172	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	桃山苑3箱式变电站2配电变压器	800	27.38%	0	0		是	2025年12月	-10.54%
4173	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场2局维箱变201间隔配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2026年12月	-41.45%
4174	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡四期6变电站配电变压器	630	33.14%	0	0		是	2025年12月	-41.95%
4175	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	兰庭园3变电站2变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-40.04%
4176	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	中铁御水澜湾小区3变电站201配电变压器	800	31.20%	0	0		是	2026年12月	10.65%
4177	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干162变台	200	74.10%	31.8	31.8				-35.28%
4178	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干皂角树分29左10变台	200	24.15%	131.7	131.7				-20.79%
4179	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	生产干80右5右2	400	63.30%	0	0				100.00%
4180	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	雅典居2箱变（单）	630	24.00%	415.8	415.8				-40.67%
4181	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大兰村大棚	80	55.25%	0	0				-29.85%
4182	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线欢子洞东北台	400	33.35%	226.6	226.6				-37.44%
4183	沈河	青年变	青年变358青金乙线	金廊公馆7变电站202配电变压器	800	7.20%	0	0				100.00%
4184	东陵	孙家寨	孙桃乙线	听蓝时光2箱变1变压器	630	16.83%	0	0		是	2026年12月	9.55%
4185	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	云锦公寓箱变1变压器	630	33.33%	357	357				89.21%
4186	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干排水分16+1右7变台	200	43.80%	92.4	92.4		是	2025年12月	-63.22%
4187	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	舍宅分6左3柱上变压器	315	54.60%	0	0		是	2025年12月	-44.80%
4188	和平	马路湾	马路湾变678北一甲线	南宁北分8(银川)201间隔配电变压器	500	45.44%	0	0				-15.69%
4189	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线文方干实德北分44右1之1柱上变压器	315	35.56%	0	0		是	2025年12月	-707.76%
4190	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线118左1变台	400	18.90%	284.4	284.4				12.20%
4191	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干黑岗分21变台	200	36.40%	0	0		是	2025年12月	-38.19%
4192	东陵	营盘	营孙线	中华园1箱变1变压器	630	36.95%	0	0		是	2026年12月	-34.22%
4193	东陵	棋盘山	棋上线	上木回迁楼1箱变2变压器	400	21.90%	0	0		是	2026年12月	-36.79%
4194	东陵	水家变	水阳乙线	文华南苑2箱变1变压器	630	33.97%	0	0		是	2026年12月	-40.44%
4195	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	龙湖原府小区3局维变电站202配电变压器	800	15.60%	0	0		是	2026年12月	19.60%
4196	和平	方型变	方型变442方青甲线	云集2201间隔配电变压器	630	33.02%	0	0		是	2025年	2.76%
4197	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜线82右8	400	19.65%	0	0			2027年	-28.72%
4198	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	宋大分5左1	200	41.70%	96.6	96.6				0.00%
4199	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	宏伟茗都4变电站201柜	630	17.78%	0	0				-43.53%
4200	大东	劳动变	劳动变70148劳车线	龙湖檀前3箱变1变压器	800	37.20%	0	0				0.00%
4201	于洪	平罗变	平罗线	宝能水岸康城小区3变电站1变压器	630	10.63%	0	0		是	2025年	-15.57%
4202	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线还阳树大棚002	80	18.75%	0	0		是	2026年5月	-38.31%
4203	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线赵西设施小区支005	50	58.80%	0	0		是	2026年5月	-44.81%
4204	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区11变电站2变压器	630	64.00%	163.8	163.8				-41.50%
4205	皇姑	长江变	25462长怒甲线	YHG 红田美林居4箱式变电站1号配电变压器	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-43.67%
4206	大东	如意变	如意变80842如花甲线	洮昌2箱变2站内变压器	400	37.00%	0	0				-40.91%
4207	和平	方型变	方型变426宁波甲线	河北干88右5东电生技201间隔配电变压器	500	6.40%	0	0				-46.74%
4208	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	房身地大棚新	200	83.70%	12.6	12.6	2025年10月			0.00%
4209	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居7号变电站201间隔配电变压器	630	21.59%	0	0			2027年	-36.77%
4210	浑南	新南变	新南086新学线	金石小镇北区2号变电站2号变压器	800	45.00%	0	0		是	2027年12月	-67.71%
4211	于洪	曹家变	曹大乙线	特变水木融城住宅小区二期1站房1变压器	800	30.00%	480	480				-40.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4212	大东	农高变	农高变70368人和甲线	富友雅士居1箱变1变压器	630	2.22%	0	0		是		9.04%
4213	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	水泥厂支2柱上变压器	400	5.50%	0	0		是	2025年12月	-67.45%
4214	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	黄河府3小区变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
4215	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分53右4右2	200	53.10%	0	0		是	2027年	3.58%
4216	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干73右11	200	29.40%	121.2	121.2				8.05%
4217	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线湾南二乙08	100	30.00%	0	0		是	2025年11月	-39.68%
4218	沈北	道义变	道信线	道信线天义线吾悦华府二期1局维变电所201配电变压器	800	19.80%	0	0		是	2026年12月	31.84%
4219	于洪	东民变	东红线	小微东红线97+1左1台	200	20.10%	0	0				100.00%
4220	和平	青年变	青年变364青文线	中国电力财务有限公司201间隔配电变压器	400	5.00%	0	0		是		-43.86%
4221	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线西岗分10右12变台	200	23.40%	133.2	133.2				12.28%
4222	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际1变电站2变压器	630	29.33%	382.2	382.2				-43.16%
4223	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号2变电站1变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-44.25%
4224	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号8变电站2变压器	630	33.52%	0	0		是	2025年12月	-43.11%
4225	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线耿窝分高窝支33变台	400	10.50%	0	0		是	2025年12月	-4.15%
4226	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	陵北乙线38+1之1柱上变压器	400	2.00%	0	0		是	2025年12月	4.20%
4227	和平	和平变	和平变192和城线	城开中心小区4变电站202配电变压器	400	26.00%	256	256				-45.44%
4228	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	湖景豪庭3箱变201	630	46.03%	0	0		是	2026年12月	-41.23%
4229	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	滂江社区箱变（单）	315	17.52%	228.3	228.3				-46.54%
4230	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	长白线80	200	39.60%	0	0			2027年	-49.51%
4231	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇干103左4变台	200	28.60%	0	0				-39.88%
4232	东陵	麦子屯	麦孙线	花溪林语小区1箱变2变压器	630	33.97%	353	353				-13.81%
4233	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线大房子分黑山北窑沟支医院甲线05	400	28.15%	97.3384	97.3384				-25.62%
4234	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	西城晶典3箱变配电变压器2公变	630	30.48%	0	0		是		-40.53%
4235	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线大兴乡房管所1	200	58.80%	0	0				-38.30%
4236	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	华润崑崙御5箱式变电站2配电变压器	800	55.20%	0	0		是	2025年12月	-42.60%
4237	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线90	400	22.25%	271	271				-39.94%
4238	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干17右4	200	119.20%	0	0	2022年12月		2027年	-50.22%
4239	于洪	得胜变	得专线95440	幸福大道花园四期小区1202配电变压器	630	20.48%	438	438				-40.35%
4240	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分49变台	200	38.20%	0	0		是	2025年12月	-37.32%
4241	于洪	兰台变	兰汇线	假日小城4站房1变压器	630	28.44%	0	0		是	2025年	-44.55%
4242	于洪	小于变	10kV于工线56284	小于小区2站房1变压器	630	30.22%	0	0				-40.25%
4243	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线赵家分水田支9右7变台	200	35.40%	109.2	109.2				-37.40%
4244	皇姑	文北变	70462文信线	华润荣华府2箱式变电站1配电变压器	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	53.41%
4245	东陵	水家变	水李线	水李线龙家分保合支13柱上变压器	200	48.00%	10	10				-33.85%
4246	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房5组综合(2022微)	200	32.70%	114.6	114.6				15.43%
4247	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线三七分2左7右5变台	400	17.40%	290.4	290.4				-35.10%
4248	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	山水文园2箱变1变压器	630	28.19%	0	0				-42.65%
4249	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	水印蓝庭5变电站1站内变压器	630	19.05%	0	0		是		-49.06%
4250	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分47左12柱上变压器	400	35.40%	0	0		是	2025年12月	-37.83%
4251	沈北	天乾变	天金线	融创中央学府4局维变电站202配电变压器	630	34.67%	0	0		是	2026年12月	2.97%
4252	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	刘二堡变163西高线刘南大棚	100	69.00%	21	21		是	2025年	-46.93%
4253	沈北	新城子	新城线	劳动局支08	315	17.14%	0	0				-39.00%
4254	法库	包家屯	包家线	10kV包家线北六队几线1	50	55.20%	0	0		是	2027年	-38.47%
4255	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线拉马章分39	100	41.00%	0	0				-35.42%
4256	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分9加1左4变压器	315	26.03%	0	0				-35.18%
4257	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	银田2箱变1变压器	630	26.03%	0	0				-40.38%
4258	和平	和平变	和平变176和银线	银信中心盛京大厦01201间隔配电变压器	800	13.20%	0	0		是	2025年12月	-41.23%
4259	东陵	李相变	李祝乙线	李祝乙线42右3柱上变压器	200	67.80%	44.4	44.4		是	2026年12月	5.99%
4260	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	江南春天3箱式变电站配电变压器	630	16.76%	461.4	461.4				-40.80%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4261	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗分69左1变台	200	33.00%	23.8	23.8				-43.77%
4262	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线水分分35右8变台	200	38.70%	0	0		是	2025年12月	-24.01%
4263	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	翡翠公园二期小区2变电站1变压器	800	78.60%	0	0				-31.12%
4264	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分40左12+1右1	200	6.30%	0	0			2027年	100.00%
4265	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2.1期-三期2箱式变电站202间隔	630	42.86%	0	0		是	2025年12月	-40.54%
4266	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线小学支02	100	45.90%	0	0		是	2026年12月	-44.19%
4267	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康泉府4变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
4268	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线13	315	87.94%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-41.27%
4269	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44左8右5	315	50.48%	0	0				-35.10%
4270	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干89右36	160	56.00%	54.4	54.4				-62.10%
4271	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	华邑世纪城一期2箱式变电站202间隔2配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
4272	和平	展览变	展览变884展友乙线	友谊时代广场小区2变电站202配电变压器	800	42.75%	378	378				7.35%
4273	浑南	于山变	于山变774于城线	旭辉御府二期-2变电站2号变压器间隔配电变压器	800	43.13%	0	0		是	2027年12月	-39.98%
4274	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	吉隆新街坊1变电站1变压器	500	43.20%	0	0				-36.66%
4275	苏家屯	施官变	施官变60192施站线	恒大名都18号变电站201间隔（施站线）配电变压器	800	29.40%	0	0			2027年	7.56%
4276	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线李家北台	400	27.30%	0	0				-38.34%
4277	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	河畔新城品尚1号变电站1号变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	-46.67%
4278	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线二道分059	200	41.70%	96.6	96.6				-35.59%
4279	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	御华府4号变电站201间隔（新施乙线）配电变压器	800	25.20%	0	0			2027年	0.00%
4280	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	七彩雅筑小区2箱变2变	630	52.95%	0	0		是	2025年12月	-37.39%
4281	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干太平西分7柱上变压器	200	53.00%	0	0		是	2025年12月	-34.18%
4282	沈河	顺城变	顺城变079广宣甲线	YHG 荣光3肯德基自维变压器	315	4.76%	0	0		是	2025年12月	9.10%
4283	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	荟林苑3变电站1变压器	630	27.94%	391	391				-36.72%
4284	于洪	大潘变	大彰线	小微双树4台区	400	50.70%	0	0				10.22%
4285	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂川分19右4	400	15.25%	0	0		是	2026年12月	-16.87%
4286	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线押牛街一组照明	200	13.70%	152.6	152.6				-21.66%
4287	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗变051杨士岗线佑户坨照明	200	48.90%	82.2	82.2				-34.37%
4288	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线245右16变台	400	3.00%	0	0		是	2025年12月	24.67%
4289	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微薄荷村1台	400	6.30%	334.8	334.8				-70.18%
4290	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	世纪龙城箱式变电站1配电变压器	630	33.97%	0	0		是	2025年12月	-42.34%
4291	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰6号变电站202间隔配电变压器	400	76.20%	0	0			2027年	-8.86%
4292	东陵	祝家变	祝滨线	10kV祝滨线107小于沟分22荒地分23柱上变压器	200	29.10%	0	0				-34.21%
4293	苏家屯	苏南变	苏南变60264南官乙线	施文乙线79+1左1	400	31.05%	0	0			2027年	11.83%
4294	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	彩塔乙线5	400	1.50%	0	0		是		-45.59%
4295	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分12左1	400	9.90%	0	0		是	2026年	0.00%
4296	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北村综合一台微	400	51.30%	154.8	154.8		是	2025年	-49.98%
4297	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线171+1右2变台	400	72.90%	0	0		是	2025年12月	54.60%
4298	大东	农大变	农大变80954农锦线	锦城邻里一期3箱变1变压器	800	26.25%	510	510				-36.64%
4299	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干米胜分5右1	200	30.60%	0	0			2027年	-37.93%
4300	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支西洼地西支5	50	6.40%	0	0		是	2026年6月	-191.67%
4301	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	誉澜颂3变电站1变压器	800	14.10%	0	0				63.16%
4302	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	香檀2箱变2变压器	630	135.24%	0	0	2025年11月			-41.84%
4303	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	香樟水岸1变电站201变压器	630	19.56%	443.8	443.8		是	2027年6月	-43.47%
4304	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	保利达江湾城三期一变电站2号配电变压器.	630	42.38%	300	300		是	2027年12月	-41.14%
4305	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线善友干054	50	76.20%	0	0		是	2026年12月	-42.04%
4306	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线八三卜东台照明	200	135.90%	0	0	2022年12月			-40.57%
4307	法库	果子园	果子园变1415镇东线	吉祥广场箱变配电变压器	630	41.59%	0	0		是	2028年	-40.28%
4308	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城1号变电站202配电变压器	315	46.98%	0	0			2027年	-35.83%
4309	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线白东甲4	400	24.30%	0	0		是	2025年11月	-27.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4310	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际1号变电站201配电变压器	500	37.92%	0	0			2027年	-42.88%
4311	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际5号变电站202配电变压器	630	26.67%	0	0			2027年	-38.91%
4312	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线车家南台	100	97.20%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-36.33%
4313	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线车家北台	100	72.30%	17.7	17.7				-47.08%
4314	于洪	曹家变	曹漠线	曹家变668曹漠线后谟新村	200	60.90%	58.2	58.2				-42.76%
4315	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	王守平淡水鱼公变台区	200	9.30%	161.4	161.4				0.00%
4316	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线锦水分1柱上变压器	400	46.80%	0	0		是	2025年12月	-45.03%
4317	和平	方型变	方型变430方文甲线	方文甲1-1变电站变压器	400	27.90%	248.4	248.4				13.00%
4318	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分5右8变台	400	40.00%	0	0		是	2025年12月	-39.70%
4319	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	桃相甲线荒山分3左2	400	20.40%	0	0		是	2027年	100.00%
4320	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园7箱变2变压器	630	42.22%	0	0		是		-23.84%
4321	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	春华园小区1变电站2变压器	630	22.54%	0	0		是	2025年12月	-41.54%
4322	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	春华园小区3变电站1变压器	500	17.60%	0	0		是	2025年12月	-37.15%
4323	于洪	大兴变	兴古线	小微北陈村新增1台	400	66.00%	0	0				-37.51%
4324	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	富康雅苑2变电站2变压器	500	36.80%	266	266				-41.76%
4325	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	北国之春四期A区1变电站201变压器	630	52.38%	0	0				-43.85%
4326	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线靠山支57	200	33.90%	0	0		是	2026年12月	-26.29%
4327	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线七家子分55	315	23.81%	0	0		是	2025年12月	-34.41%
4328	于洪	家俱变	俪锦线	沙岭回迁楼2变电站2变压器	630	37.78%	0	0				-40.84%
4329	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	生态研究所3箱变201间隔配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	-42.67%
4330	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	莱茵城C区1期1站房2变压器（新）	630	8.76%	0	0		是	2025年	100.00%
4331	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦9箱变1变压器	800	26.25%	0	0		是		-46.86%
4332	铁西	历工变	历工变10482历达线	北一路万达广场3小区变电站202变压器	800	31.50%	0	0		是	2028年12月	-41.90%
4333	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期7变电站1变压器	630	19.68%	443	443				-43.97%
4334	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线人事局住宅	200	56.40%	67.2	67.2				-45.07%
4335	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	含电乙线含电干包道分16+2左14柱上变压器	400	19.80%	0	0				100.00%
4336	沈北	清水变	清蒲线	10KV一站式清蒲线四环分大望支畜牧分支14沈阳市沈北新区菩旺畜牧养殖场	200	34.20%	0	0				100.00%
4337	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	中置风景翠园小区变电站201间隔配电变压器	400	5.40%	338.4	338.4				97.22%
4338	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线后满洲屯北沟支10	100	21.00%	69	69				-52.23%
4339	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线柴家支10	400	13.35%	0	0		是	2025年12月	-25.50%
4340	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	德馨苑3变电站2变压器	500	23.20%	0	0		是	2027年12月	-47.37%
4341	浑南	榆树变	榆树甲线	浦江御景湾1号变电站2号配电变压器	800	17.10%	0	0		是	2027年12月	0.00%
4342	东陵	世园变	世高线	世园变574世高线棉花支18柱上变压器	200	41.70%	0	0		是	2026年12月	-30.92%
4343	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线三义井分29	50	50.40%	19.8	19.8				-36.79%
4344	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村8箱式变电站1配电变压器	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	-47.16%
4345	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	榆林村40左4之3	400	79.80%	0	0				-18.94%
4346	新民	梁山变	梁山变199周坨线	梁山变199周坨线周坨线单坨分27左23变台	200	56.10%	67.8	67.8		是	2025年12月	-51.17%
4347	东陵	花山变	花山770花马乙线	中旅万科城五期西区4箱变2变压器	800	29.40%	484.8	484.8				23.02%
4348	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	恒大天鹅湾2号变电站201间隔（前榆乙线）配电变压器	630	17.78%	0	0			2027年	100.00%
4349	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	红工分12柱上变压器	400	14.40%	0	0		是	2025年12月	-40.20%
4350	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城11号变电站202间隔配电变压器	630	68.57%	0	0			2027年	-34.82%
4351	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城3号变电站2号变压器	630	25.40%	407	407				-43.19%
4352	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	罗曼威森2号变电站2号变压器	630	58.29%	199.8	199.8				-41.10%
4353	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	林溪郡AB期6箱变2配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年	85.28%
4354	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分58右11变台	200	51.90%	0	0				-33.64%
4355	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	中海上东区2号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	17.10%	0	0		是	2026年	-1.07%
4356	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	璟悦香湾2箱变2变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-36.61%
4357	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	璟悦香湾7箱变1变压器	630	38.10%	0	0		是	2026年12月	-37.56%
4358	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石干小屯分78右支11柱上变压器一站式	80	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4359	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线双树西二台区	400	37.20%	0	0				-31.41%
4360	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	新汉城7箱式变电站1配电变压器	630	17.90%	0	0		是	2025年12月	-44.71%
4361	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线汇源纺纱门市	315	62.86%	0	0		是	2026年12月	-35.52%
4362	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台变097粮库线农场三队	400	12.90%	308.4	308.4				-24.57%
4363	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警于29+1左1	200	68.10%	0	0		是	2026年	0.00%
4364	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	石庄子西北台	200	19.80%	140.4	140.4				16.07%
4365	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官村7台区	315	37.46%	0	0				-50.23%
4366	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境2变电站2配电变压器	630	50.48%	249	249				-37.22%
4367	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	矿区分23左2	200	26.40%	127.2	127.2				7.98%
4368	和平	花园变	花园变764花新甲线	铭铸湾畔2变电站1号变	400	24.80%	0	0				-39.03%
4369	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线茨子坨建筑公司	200	63.45%	0	0		是	2026年12月	-41.37%
4370	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号三期小区1局维变电站201配电变压器	630	12.38%	0	0		是	2026年12月	100.00%
4371	铁西	劝工变	劝工变20052劝东乙线	瀚都大厦2变电站202变压器	630	14.86%	0	0				-36.64%
4372	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区8变电站1变压器	400	46.88%	172.5	172.5				-43.88%
4373	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分92左1变台	200	8.70%	0	0				100.00%
4374	于洪	得胜变	得中线95474	富景四期2变电站1配电变压器	400	24.00%	264	264				17.77%
4375	浑南	桃仙变	桃仙变246桃山甲线	和鸿广场二期1号变电站1号变压器	630	36.83%	0	0		是	2027年12月	97.55%
4376	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩镇土北村嘉荣种鸡公变台区	200	27.30%	0	0		是	2025年11月	100.00%
4377	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	爱琴海小区5变电站2变压器	630	16.00%	466.2	466.2		是	2025年12月	-43.04%
4378	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天悦2箱变1配电变压器	630	60.95%	0	0		是	2025年12月	-40.56%
4379	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天悦2箱变2配电变压器	630	60.19%	0	0		是	2025年12月	-37.20%
4380	东陵	上佰变	上深乙线	上佰变311上深乙线中学分2柱上变压器	315	41.27%	0	0		是	2026年12月	-39.80%
4381	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分43左1	400	22.80%	268.8	268.8				0.67%
4382	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	雍添金园1变电站201配电变压器	630	37.46%	0	0				-50.05%
4383	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城四期1号配电室2号变压器	800	46.50%	0	0		是	2027年12月	-42.60%
4384	法库	新依变	依拉线	10KV依拉线北道口分河东支6（北道口机井台）	100	9.60%	0	0		是	2025年12月	-12.25%
4385	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线111+1左13右1	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	3.48%
4386	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团2变电站201间隔配电变压器	500	28.16%	0	0		是	2027年12月	-32.00%
4387	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线巴山分34+1右15	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
4388	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线前刘支44	200	11.40%	157.2	157.2		是	2025年12月	13.48%
4389	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝杨于121靠山分14柱上变压器	315	14.60%	0	0		是	2026年12月	-37.46%
4390	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园2变电站1变压器	630	49.14%	0	0		是	2025年12月	-43.50%
4391	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线北市场2支4	200	90.30%	0	0	2025年9月	是	2026年12月	0.00%
4392	东陵	祝家变	祝高线	祝高线大常王分16左6柱上变压器	400	15.00%	0	0		是	2026年12月	-27.94%
4393	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左6+1右10之1柱上变压器	315	125.08%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	44.62%
4394	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安10号4箱变2变压器	500	33.60%	117.776	117.776				-23.07%
4395	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方丽城18箱变1变压器	500	30.80%	0	0		是		-35.71%
4396	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农线马家井分05+1	400	24.90%	0	0		是	2026年12月	10.60%
4397	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	时光印象4号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	3.60%	0	0			2027年	0.00%
4398	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线31左3左1变台	100	79.20%	0	0		是	2025年12月	20.51%
4399	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府3变电站1变压器	500	30.72%	0	0		是	2025年12月	-37.83%
4400	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	碧桂园天誉1箱变1配电变压器	800	38.70%	0	0		是	2025年12月	20.32%
4401	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城2箱变1变压器	630	29.71%	97.5	97.5				-37.74%
4402	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线家北分2+1右1变台	100	0.00%	90	90		是	2025年12月	100.00%
4403	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城3变电站201变压器	630	21.90%	429	429				-39.09%
4404	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花钱	黄花干民屯分26左13变台	200	37.50%	0	0		是	2025年12月	-38.07%
4405	于洪	大潘变	大彰线	小微彰驿大棚地台	200	13.80%	0	0				-48.30%
4406	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线97右8+1右4变台	400	51.30%	0	0				-36.92%
4407	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线2+1	200	66.50%	0	0				-36.20%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4408	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城6箱变2变压器	500	15.04%	97.5	97.5				-35.96%
4409	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	金牛干老什牛分53右13变台	400	58.20%	127.2	127.2		是	2025年12月	-26.84%
4410	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子干利民分72变台	200	44.40%	0	0				-42.71%
4411	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线务北支96	100	39.00%	0	0				-32.85%
4412	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	枫景瑞阁3箱变1变压器	630	39.24%	0	0		是		-42.36%
4413	东陵	汪家变	汪沈甲线	保利城3变电站2变压器	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	100.00%
4414	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园1变电站2变压器	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	23.52%
4415	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干敖多牛分54左3变台	160	42.38%	0	0		是		-36.95%
4416	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村3机井	50	48.80%	20.6	20.6		是	2025年	-39.97%
4417	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村17机井	100	60.60%	29.4	29.4		是	2025年	-51.84%
4418	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	荣成世纪3号变电站1号变压器	630	26.98%	0	0		是	2027年	-46.17%
4419	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期1箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
4420	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线吴长岗分11左18右5变台	400	40.50%	0	0		是	2025年12月	-7.86%
4421	康平	富格变	富格变9205小城子线	小城子线齐连发支2	200	18.00%	144	144		是	2025年12月	0.00%
4422	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城四期小区1变电站2配电变压器	630	34.60%	296.172	296.172		是	2025年12月	-25.27%
4423	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳金天置业有限公司·尚书府二期42202配电变压器	630	38.48%	324.6	324.6				-38.61%
4424	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分24+1左13	200	9.30%	161.4	161.4				0.00%
4425	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线放力支22	200	10.20%	0	0		是	2026年12月	0.00%
4426	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线常家窝堡分21右7变台	100	61.60%	0	0		是	2025年12月	-41.60%
4427	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗线利民分北岗支于屯支8右17变台	200	58.20%	0	0				19.78%
4428	沈北	道义变	道义变	晨兴花园1.2期4箱变配电变压器	630	14.60%	475	475		是	2026年12月	-37.15%
4429	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户满东村龙星翰精料加工厂 公变台区	200	7.80%	164.4	164.4				0.00%
4430	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷前村古城子道南机井5台	100	46.80%	0	0				-46.84%
4431	和平	市府变	市府变566总站乙线	龙湖天钜一期1变电站201配电变压器	800	12.30%	0	0		是	2027年12月	100.00%
4432	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村12机井	100	55.60%	34.4	34.4				-48.33%
4433	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分卧东支9	200	12.30%	0	0		是	2027年	-25.45%
4434	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分登南支三石几登东北甲15	200	26.10%	0	0		是	2025年12月	-24.42%
4435	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线东中分17变台	400	52.28%	0	0				-36.62%
4436	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	李相变642李歪线同心支17右25	200	12.30%	155.4	155.4				-33.68%
4437	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	大红旗变505长沙线长沙干4变台	200	40.20%	0	0				-36.68%
4438	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线43右5变台	400	16.50%	0	0		是	2025年12月	-44.96%
4439	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	公主屯变164石庙子线石庙子线33变台	400	50.75%	157	157				-33.60%
4440	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾1号变电站1变压器	630	18.73%	0	0			2027年	-44.51%
4441	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线赵家南2支01	200	44.10%	0	0		是	2026年6月	17.76%
4442	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	于家房10组新1	200	0.00%	180	180				0.00%
4443	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	光明南苑小区变电站2变压器	630	25.08%	0	0		是		-39.61%
4444	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里一期2配电室202间隔配电变压器	630	33.52%	355.8	355.8				-41.58%
4445	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村9机井	50	37.20%	26.4	26.4				-63.60%
4446	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子1组（2022微）新	400	128.40%	0	0	2025年6月			0.00%
4447	于洪	化学变	化学变	小微化西甲线1台区	200	67.80%	0	0				-9.88%
4448	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三北南台照明	200	60.53%	58.95	58.95				-35.52%
4449	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线69+1右7变台	200	44.10%	0	0				0.00%
4450	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分18+1左4	200	36.60%	106.8	106.8				-33.35%
4451	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线孙家支21	200	33.30%	0	0		是	2027年	-32.93%
4452	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧苇分175	200	49.00%	0	0		是	2027年	-30.69%
4453	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局3	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
4454	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线306左11变台	200	27.30%	0	0				-34.90%
4455	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干永安分66变台	100	60.60%	0	0		是	2025年12月	-35.04%
4456	铁西	历工变	历工变10454历兴线	金地名京小区1变电站201变压器	800	26.63%	0	0				-43.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4457	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	君海朗郡3号变电站202间隔配电变压器	630	49.21%	0	0			2027年	-42.86%
4458	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金汇雅居3变电站1变压器	500	43.20%	0	0		是	2025年12月	-38.35%
4459	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线东沟分敬老院支15	200	0.00%	180	180				0.00%
4460	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高墙子3、4组照明新	200	134.80%	0	0	2025年6月			0.00%
4461	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城1变电站1变压器	630	36.19%	0	0		是	2025年12月	-42.54%
4462	东陵	上佰变	新生线	上佰变322沈链干沈链干下佰分照明分07柱上变压器	315	41.90%	0	0		是	2026年12月	-35.96%
4463	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线欢喜几46	200	106.00%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	-37.23%
4464	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	金地峯汇2配电站202配电变压器	800	29.40%	0	0		是	2026年12月	-18.33%
4465	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干20+3公变	315	72.38%	0	0				-42.23%
4466	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲线王宝分王启照明支20+1左7柱上变压器	200	16.80%	146.4	146.4				-23.27%
4467	法库	新依变	依三线	10kV依三线马家沟支北台几06	200	20.00%	0	0		是	2025年12月	-20.45%
4468	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙分5箱变1变压器	630	83.49%	0	0	2025年8月			29.26%
4469	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	金地名悦2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	85.13%	0	0	2025年6月		2027年	-33.00%
4470	法库	双台子	双台子变045双四线	王爷陵大队台	250	54.00%	90	90				-35.45%
4471	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线后满洲屯7队支02	200	15.00%	97.3384	97.3384				-54.18%
4472	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线75右2左20右12右2右1变台	200	63.00%	54	54				-6.69%
4473	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华泰新都E区2箱式变电站202间隔配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
4474	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	孟家变940孟桃线桃山下村台（桃山）	200	36.40%	0	0		是	2025年12月	-42.42%
4475	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白头沟9组照明新	500	136.96%	0	0	2025年10月			0.00%
4476	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴于大丁井分2变压器（清洁能源）	400	10.95%	316.2	316.2				9.90%
4477	法库	新依变	依草线	10kV依草线三尖泡一分8（三尖泡村北台）	400	15.60%	0	0		是	2025年11月	0.00%
4478	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干154左14右15右1	100	4.80%	0	0		是	2027年	-167.61%
4479	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	花山变760幸福甲线幸福甲线幸福干英达分公家支28	200	38.70%	0	0				-64.89%
4480	浑南	安顺变	安顺变180安校线	绿城留香苑3号变电站202间隔配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-4.30%
4481	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	锦绣华城1箱变1变压器配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
4482	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线场部新台支2	200	74.70%	0	0		是	2026年6月	100.00%
4483	于洪	化学变	化东甲线	美悦府2站房2配电变压器	630	32.38%	0	0				68.61%
4484	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	曹勇畜牧公变台	200	28.80%	122.4	122.4				85.33%
4485	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸10变电站2变压器	500	51.84%	190.8	190.8				-56.20%
4486	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	方溪变350造化甲线造化干沙平分旺牛支31左5	400	20.75%	0	0		是	2025年12月	-71.20%
4487	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盛丽景东区2变电站1变压器	800	16.75%	586	586		是	2027年12月	-39.27%
4488	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线农机校支04	315	56.57%	0	0		是	2026年12月	-41.90%
4489	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支16变压器	50	17.40%	0	0				-48.68%
4490	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期7变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
4491	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线前铁分支020舍光伏	200	41.93%	96.15	96.15				-36.22%
4492	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关线西关于东分线031下线小辛十二组支002+1	200	22.20%	0	0		是	2026年12月	-30.81%
4493	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线东分线104	200	25.43%	0	0		是	2026年12月	-36.54%
4494	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线大房1-2台分支03	400	27.15%	0	0		是	2026年12月	-37.39%
4495	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线太平分208	200	39.70%	0	0		是	2026年12月	-34.89%
4496	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线红一分支线001	200	25.50%	0	0		是	2026年12月	-19.17%
4497	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	薛已地机井	100	44.80%	0	0		是	2025年11月	-45.93%
4498	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分68左13左3变台	400	88.80%	0	0	2025年6月			100.00%
4499	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾6号变电站201配电变压器	800	12.30%	0	0			2027年	-42.78%
4500	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地4箱变2变压器	630	28.95%	0	0		是	2026年12月	-32.53%
4501	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线新安分新西支21+1变台	400	104.40%	0	0	2025年9月			100.00%
4502	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	百合湾二期2号箱变202配电变压器	630	32.76%	0	0			2027年	-40.99%
4503	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立干68加1	200	56.40%	0	0				6.95%
4504	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东干0右1柱上变压器	315	59.81%	0	0		是	2025年12月	-41.14%
4505	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学干35左9+1柱上变压器	400	0.80%	0	0				-105.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4506	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	圣丰御景广场二期2变电站202配电变压器	800	48.30%	0	0				-32.81%
4507	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线西田支02	50	116.70%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-38.32%
4508	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线77左5左6加1	400	25.20%	0	0		是	2025年12月	12.43%
4509	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍白干27右1	400	9.75%	0	0		是	2025年	8.68%
4510	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干农场分62	50	10.80%	0	0				-28.17%
4511	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团1变电站配电变压器1公变	630	46.35%	0	0				-41.46%
4512	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线小鸡地支11	200	41.10%	0	0		是	2026年5月	100.00%
4513	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	和平首府8号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	24.60%	261.6	261.6				25.30%
4514	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线南土城支饲养场几2	200	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
4515	沈北	道义变	道孝甲线	LS_沈阳工程学院(沈阳工程学院教师公寓)	630	24.44%	413	413		是	2026年12月	-41.64%
4516	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	远洋公馆3变电站1变压器	630	29.71%	0	0		是	2025年12月	-44.78%
4517	法库	新依变	依三线	10kV依三线小双台子村几04	200	24.90%	0	0		是	2025年12月	-281.33%
4518	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	富兴经典2号箱变202间隔配电变压器	400	43.80%	0	0		是	2025年12月	-12.01%
4519	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	中海望京府3变电站201配电变压器	800	18.30%	0	0				3.64%
4520	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子干187右7变台	200	50.40%	79.2	79.2				-31.34%
4521	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨子干15左9变台	400	7.95%	328.2	328.2		是	2025年12月	-30.30%
4522	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线石庙子分80	100	42.30%	0	0		是	2025年	-39.84%
4523	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干185左1变台	200	66.00%	48	48				-16.49%
4524	铁西	历工变	历工变10482历达线	北一路万达广场1小区变电站202柜	500	59.20%	0	0		是	2028年12月	-42.43%
4525	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干39右6右5右3	200	14.40%	0	0		是	2027年	0.00%
4526	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	九洲御璟2号变电站201间隔（施雅线）配电变压器	630	9.84%	0	0			2027年	97.33%
4527	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立甲线25左6右1右4	400	59.10%	0	0			2027年	100.00%
4528	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分44	400	49.50%	162	162		是	2025年12月	-29.26%
4529	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府5变电站2变压器	500	32.96%	0	0		是	2025年12月	-36.29%
4530	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	7407宿舍2箱变202间隔变压器	630	16.83%	173.2	173.2				-43.36%
4531	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	7407宿舍1箱变201间隔变压器	400	46.50%	173.2	173.2				-45.65%
4532	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号9变电站1变压器	630	28.57%	0	0		是	2025年12月	-33.11%
4533	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	世博弘苑4箱变2变压器	630	39.24%	0	0				-33.00%
4534	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	城建花园4箱变1配电变压器	630	27.43%	0	0				-43.72%
4535	沈河	长青变	长青变480银河线	东方威尼斯（四）4变电站201配电变压器	630	23.24%	0	0		是	2026年12月	-42.62%
4536	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区4箱式变电站2配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2025年12月	-34.99%
4537	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分套里支养殖户几6	200	24.00%	0	0		是	2025年	0.00%
4538	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	恒隆东箱变202配电变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年6月	-46.97%
4539	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	YHG_友谊分4加1（临时电）柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	-45.30%
4540	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线秀水菜田台	200	34.50%	111	111				-28.95%
4541	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	中海汇德理7箱变2变压器	800	3.90%	688.8	688.8				100.00%
4542	和平	青年变	青年变356青广线	华强金廊小区2变电站201配电变压器	630	46.35%	0	0				-36.60%
4543	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	东塔干34加2	400	20.10%	279.6	279.6				100.00%
4544	沈河	方家变	方家变666方南甲线	瑞丰家园1箱变1变压器	500	32.96%	285.2	285.2				-19.04%
4545	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街三期2箱变2变压器	400	43.20%	0	0		是	2026年12月	-8.90%
4546	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微长垄子2	400	16.80%	169.736	169.736				-38.64%
4547	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡6箱变1变压器	630	43.49%	0	0		是	2026年12月	-39.98%
4548	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡8箱变2变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年12月	-17.28%
4549	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大黑村2组照明	200	51.80%	0	0				-35.04%
4550	东陵	花山变	欧陆甲线	欧陆风情小镇二期洋房4箱变202间隔配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2026年12月	-38.56%
4551	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户满东村铭宝洗车公变台区	400	9.90%	320.4	320.4				0.00%
4552	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园1变电站1变压器	800	22.88%	0	0		是	2027年12月	-43.77%
4553	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	后老薄1灯新	200	21.00%	138	138				100.00%
4554	沈河	万柳变	万柳变276万东线	鹏源变452水道甲线水道甲开闭站未命名水道干38变压器	315	39.37%	0	0				-40.36%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率（%）	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4555	沈河	大东变	大东变074东青乙线	公园大道2箱变1变压器	630	23.62%	0	0		是	2026年6月	-42.13%
4556	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰来枫尚7变电站2变压器	630	13.97%	0	0		是	2027年12月	-37.55%
4557	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专干205左分3柱上断路器一一站式	200	35.10%	0	0		是	2026年12月	0.05%
4558	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线地瓜三组照明	80	30.00%	0	0				-29.32%
4559	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	曹家小区1变电站1变压器	630	84.57%	34.2	34.2	2025年8月			-33.50%
4560	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线202右1	200	22.80%	0	0		是	2026年	0.00%
4561	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分64左3+1右1	200	72.30%	35.4	35.4				0.57%
4562	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线戴村分08（戴荒地后屯台）	315	24.44%	206.5	206.5				-41.41%
4563	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花2号变电站2号变压器	800	15.00%	0	0		是	2027年	-45.94%
4564	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	富民花园2号变电站2号变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年	-45.77%
4565	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	中海汇德理3箱变1变压器	800	10.40%	636.8	636.8				21.46%
4566	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	北美房屋开发8号变电站1号配电变压器	630	14.48%	0	0				-28.85%
4567	苏家屯	施官变	施官变601162官塔甲线	唯美尚品1号变电站202配电变压器	630	12.70%	0	0			2027年	-44.29%
4568	于洪	范屯变	范新线	小微皮台村南2台	200	69.00%	42	42				0.47%
4569	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	唐轩铂金大厦1201间隔配电变压器	800	49.13%	0	0				-40.49%
4570	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	盛发自维配电变压器	500	23.04%	0	0		是	2026年12月	-36.21%
4571	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际14号变电站201配电变压器	630	17.52%	456.6	456.6				-35.18%
4572	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线324左4变台	200	48.90%	82.2	82.2		是	2025年12月	-36.90%
4573	浑南	水家变	水家变764水北线	檀溪5号变电站2变压器	630	35.43%	0	0		是	2027年12月	-39.77%
4574	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	沙柳花园3号变电站1号变压器	630	18.67%	0	0			2027年	-39.24%
4575	沈北	新城子	新城子变7554农专线	新城子变554农专线农专干57大孤家81八家子支010	200	34.80%	0	0		是	2026年12月	-73.07%
4576	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村空气能公变台区	400	1.50%	354	354				100.00%
4577	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	荣兴小区箱变（单）	400	32.00%	232	232				-43.21%
4578	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	许家村综合一台	200	54.00%	25.57736	25.57736				-53.27%
4579	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村2变电站1变压器间隔配电变压器	630	20.95%	435	435				-40.98%
4580	东陵	孙家寨	孙张线	保利十二橡树箱式变电站2号间隔配电变压器	630	23.52%	0	0		是	2026年12月	-41.70%
4581	东陵	孙家寨	孙香线	万科新里程地下变电站3箱式变电站201间隔配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-33.39%
4582	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线鲍屯支11右2	400	12.30%	0	0		是	2025年12月	100.00%
4583	铁西	历工变	历工变10450重联线	保工佳苑小区配电室201间隔配电变压器	800	12.00%	0	0				-19.89%
4584	于洪	得胜变	得河线95442	远大花园3变电站1变压器	630	46.19%	276	276				-38.27%
4585	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线八家子村甲4	315	28.89%	192.5	192.5				100.00%
4586	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	兴华文居1变电站1变压器	630	32.38%	363	363				-47.00%
4587	沈北	道义变	道义变15293开发二线	柳岸新居4202配电变压器	630	18.41%	0	0				-38.71%
4588	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民干大民分军垦支69右7变台	200	0.00%	0	0				0.00%
4589	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	城南御园2变电站1变压器	630	36.95%	0	0		是	2025年12月	-38.46%
4590	沈北	河北变	10kV河岗线84656	柳北线189变压器	315	24.76%	205.5	205.5				-40.73%
4591	于洪	范屯变	范北线	小微马三家东二台	200	25.20%	129.6	129.6				-40.82%
4592	沈北	清水变	清水变73648清辉线	二井2箱变201配电变压器	630	10.16%	503	503				-25.56%
4593	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	柳林家园3变电站2变压器	630	11.05%	0	0		是		-43.80%
4594	浑南	白塔变	白塔变962东化线	北官干114左18柱上变压器	200	34.50%	0	0		是	2027年12月	0.00%
4595	和平	方型变	方型变484光荣乙线	方型变484光荣乙线光荣乙线60右7	315	61.71%	0	0				-36.44%
4596	皇姑	长江变	长江变25476长泰乙线	长泰乙线长泰干38右8+3柱上变压器	315	35.24%	0	0		是	2025年12月	-36.20%
4597	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线后孤家子东台分10	400	26.75%	253	253				-24.58%
4598	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干长兴分51左1	100	39.10%	0	0			2027年	-12.44%
4599	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子干王学坊分32变台	200	39.60%	100.8	100.8				12.09%
4600	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆5箱变1变压器	630	19.37%	0	0				-40.07%
4601	大东	顺城变	顺城变40060商品乙线	尚品中央公馆1箱变1站内变压器	500	24.96%	325.2	325.2				-48.41%
4602	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	YHG 金香山箱变变压器配电变压器	200	69.30%	41.4	41.4				-44.27%
4603	于洪	东民变	东李线	和泰八区三期1变电站1配电变压器	630	20.32%	0	0				-43.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4604	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	七家回迁2号变电站201配电变压器	630	14.29%	0	0			2027年	-42.18%
4605	新民	东郊变	东郊变30270郑南乙线	郑南乙线47左4变台	400	9.90%	0	0				-63.96%
4606	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线姜家二组照明	30	38.00%	15.6	15.6				-72.81%
4607	东陵	农大变	农首线	首创银河湾5期小区1变电站202间隔配电变压器	630	44.13%	289	289				-39.33%
4608	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚A区2变电站1配电变压器	800	47.25%	0	0		是	2025年12月	-42.09%
4609	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	浅草绿阁·水岸枫亭2小区变电站201变压器	630	26.35%	401	401		是	2027年6月	-45.88%
4610	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	爱琴海小区13变电站2变压器	250	33.60%	141	141		是	2025年12月	-35.12%
4611	浑南	安顺变	安顺变140顺西线	裕沁听月轩二期1号变电站1号变压器	630	42.54%	0	0		是	2027年12月	-11.43%
4612	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	富景居住商业(三期)1箱变2变压器	400	39.60%	201.6	201.6				-23.94%
4613	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区5变电站1变压器	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	-16.92%
4614	东陵	孤家子	营城乙线	优品天地1箱变2变压器间隔配电变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年12月	-34.88%
4615	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	盛辉世纪城五期1箱变	630	48.57%	0	0		是	2025年12月	-10.94%
4616	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院4配变站2变压器	400	36.30%	0	0		是	2026年6月	-39.41%
4617	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院8配变站1变压器	630	33.02%	0	0		是	2026年6月	-44.96%
4618	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁西分中学支4	200	0.00%	0	0		是	2025年11月	-78.40%
4619	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线古屯分81右1变台	200	27.60%	0	0				0.00%
4620	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	卫工佳苑2变电站1变压器	630	24.38%	0	0		是	2026年12月	-39.30%
4621	于洪	光辉变	光南线	小微高台村大庙台	200	5.10%	169.8	169.8				100.00%
4622	法库	新依变	依拉线	10KV依拉线段树沟分黎村支3（黎巴彦村台）	200	26.70%	0	0		是	2025年12月	18.03%
4623	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙小区变电站变压器	400	21.40%	274.4	274.4		是	2025年12月	-27.62%
4624	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干黄中分医院支05	315	40.29%	156.6	156.6				-34.11%
4625	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干84右6柱上变压器	400	0.60%	0	0		是	2025年12月	-48.29%
4626	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干160柱上变压器	200	67.50%	45	45				-34.38%
4627	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	上佰变312上佰线上佰干110右支05柱上变压器	160	2.38%	0	0		是	2026年12月	-52.13%
4628	东陵	水家变	水孙乙线	建大新家园三期局维1变电站2配电变压器	630	44.13%	0	0		是	2026年12月	-15.47%
4629	皇姑	广源变	10kV/广华甲线25758线	开发支37左2柱上变压器	315	47.75%	0	0		是	2025年12月	-23.79%
4630	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	新安线法赖分190右3变台	200	37.95%	0	0		是		-37.04%
4631	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	圣丰御景广场二期C组团4变电站201间隔配电变压器	630	9.84%	0	0				100.00%
4632	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线小北地分82变台	80	49.25%	0	0				-39.08%
4633	沈北	道义变	道义变15293开发二线	柳岸新居2201配电变压器	630	14.92%	0	0				-41.65%
4634	东陵	水家变	水阳乙线	水家变776水古线水古干张官分18柱上变压器	200	34.20%	0	0		是	2026年12月	-37.82%
4635	东陵	麦子屯	麦古甲线	水家变776水古线水古干牛相分11柱上变压器	250	64.00%	0	0		是	2026年12月	-42.06%
4636	苏家屯	苏北变	苏北变372电台线	苏北变372电台线曹仲分15左4	250	49.60%	0	0			2027年	-37.61%
4637	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线林校分19	200	85.20%	0	0	2025年8月	是	2026年	-35.70%
4638	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	应滑乙线建设干9右3	315	87.62%	0	0	2024年6月	是		-44.13%
4639	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	方溪变350造化甲线造化干沙平分101变压器	100	33.60%	0	0		是	2025年12月	-5.45%
4640	皇姑	广源变	10kV/广华甲线25758线	开发支27右1之6柱上变压器	315	39.68%	0	0		是	2025年12月	-38.65%
4641	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	李官乙线李官干22变压器	200	34.80%	0	0		是	2025年12月	-45.35%
4642	和平	太原变	太原变040南十乙线	南十乙线48	315	2.86%	0	0				-51.93%
4643	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	南窑变566城西乙线城西乙线6左2	160	53.25%	0	0		是	2025年12月	-47.77%
4644	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干33右6	315	18.10%	0	0		是	2028年12月	-44.87%
4645	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变170陵园乙线经贸分4+1柱上变压器	315	21.27%	0	0		是	2025年12月	-18.91%
4646	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸乙线齐干干79右8	315	28.57%	0	0		是	2027年12月	-44.44%
4647	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分24变压器	200	46.00%	0	0		是	2025年12月	-40.18%
4648	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分9加2变压器	315	15.24%	0	0				-59.73%
4649	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线林校分23	315	90.16%	0	0	2025年8月	是	2026年	-39.37%
4650	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干153	200	61.80%	0	0			2027年	-46.10%
4651	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干78左3左2变压器	315	98.29%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-42.14%
4652	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	鹏小乙线城北干大什南分3	315	64.00%	0	0				-39.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4653	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	万寿乙线21+1柱上变压器	315	28.89%	192.5	192.5				-49.52%
4654	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干58公变	315	41.27%	153.5	153.5				-42.35%
4655	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	万中干32右5公变	400	36.00%	0	0		是	2025年12月	-37.35%
4656	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	市府变562府北乙线红卫干21公变	315	28.57%	0	0		是	2026年12月	-29.45%
4657	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干59柱上变压器	400	59.40%	0	0		是	2025年12月	-44.25%
4658	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干48	400	25.25%	0	0		是	2025年12月	-45.15%
4659	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干20右4	315	49.21%	0	0		是	2027年12月	-31.88%
4660	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线65左1右2变台	160	59.25%	0	0		是	2025年12月	-44.37%
4661	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	怀远变174怀青甲线怀青干20右4公变2	400	31.50%	0	0				-46.83%
4662	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分71左8左5变压器	315	11.11%	0	0		是	2025年12月	4.82%
4663	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线55右3变台	400	15.90%	0	0		是	2025年12月	-41.58%
4664	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线39右5	400	15.30%	0	0				-39.82%
4665	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	南六干5	315	89.52%	0	0	2025年8月	是	2028年12月	-31.87%
4666	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干25柱上变压器	315	31.75%	0	0		是	2025年12月	-44.60%
4667	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干实久分4左5	315	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
4668	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工干狮城分7	100	13.00%	77	77				-41.37%
4669	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线32左7	315	63.62%	0	0				-52.77%
4670	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨土分17右3右1变压器	315	29.52%	0	0		是	2025年12月	-81.67%
4671	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	新村干85右2	200	51.30%	0	0		是	2026年12月	-37.96%
4672	和平	太原变	太原变062胜三甲线	南二分5+2	315	61.90%	88.5	88.5				-50.80%
4673	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干13	315	41.27%	0	0		是		-45.70%
4674	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分119左4左2变压器	100	0.00%	0	0				0.51%
4675	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线83左1	315	49.21%	0	0		是	2026年	-40.11%
4676	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分6右2柱上变压器	315	27.62%	0	0		是	2025年12月	-45.38%
4677	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线任家甸分12	315	24.95%	0	0		是	2026年	-33.64%
4678	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	北陵干25左7柱上变压器	315	34.92%	0	0		是	2025年12月	-45.54%
4679	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	意沈甲意合联干28左7	315	59.43%	0	0		是		-40.39%
4680	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干50右1变压器	200	16.40%	0	0		是	2025年12月	-41.75%
4681	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线64右9变台	315	32.38%	0	0		是	2025年12月	-43.43%
4682	和平	太原变	太原变056南七乙线	和平分4	400	85.20%	0	0	2025年8月			-41.01%
4683	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星干景七分13	315	53.02%	116.5	116.5				-43.07%
4684	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	九九家园箱变2号变	630	0.00%	567	567		是	2025年12月	0.00%
4685	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光1箱变2号变	630	24.38%	0	0		是	2025年12月	-36.24%
4686	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西二2箱变1号变	500	17.92%	0	0		是	2025年12月	-39.05%
4687	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	博客地带3箱变2号变	630	23.24%	0	0		是	2025年12月	-38.84%
4688	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	延河家园箱变	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	-40.66%
4689	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	中乾小区2箱变1号变	800	12.90%	0	0		是	2025年12月	-39.86%
4690	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城8变电站201变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
4691	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	煤气总公司小区变电站202	500	19.84%	350.8	350.8		是	2027年6月	-42.96%
4692	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸5箱变2变压器	630	15.62%	0	0				-47.65%
4693	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园3箱变1变压器	630	14.48%	0	0		是	2025年12月	-39.53%
4694	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	碧水龙庭3箱变2号变	630	24.44%	0	0		是	2025年12月	-44.92%
4695	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤二2箱变2号变	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	-42.32%
4696	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	安检1箱变2号变	630	14.60%	0	0		是	2025年12月	-43.44%
4697	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园1箱变1号变	500	25.60%	0	0		是	2025年12月	-44.93%
4698	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	水榭花都1箱变2号变	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	-41.04%
4699	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	威克港湾箱变2号变	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-57.10%
4700	和平	太原变	太原变044南五乙线	太原21主变	315	54.60%	0	0				-43.02%
4701	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都11变电站201	630	28.95%	384.6	384.6				-48.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4702	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	新兴小区2号变电站1号变压器	630	39.37%	36.372	36.372				-44.67%
4703	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园1小区变电站2变压器	630	16.19%	465	465				-40.55%
4704	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	兴工街12变电站201	315	47.94%	132.5	132.5				-42.41%
4705	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙11箱变1变压器	630	18.10%	453	453				-46.27%
4706	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙9箱变1变压器	630	23.81%	417	417				-43.50%
4707	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	金三角小区变电站202	630	53.97%	227	227				-43.38%
4708	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	和惠家园2箱1站内变压器	500	20.00%	0	0				-38.37%
4709	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都9变电站201	630	30.16%	377	377				-43.92%
4710	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	兴顺街7变电站201柜	400	58.00%	0	0				-39.52%
4711	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园4箱变1变压器	500	17.60%	0	0				-43.89%
4712	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村三期小区3变电站201配电变压器	500	62.80%	0	0				-24.96%
4713	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	廊桥溪语1变电站202柜	500	26.88%	0	0		是		-40.39%
4714	沈河	大东变	大东变054城南乙线	现代家园5箱变2变压器	630	32.06%	0	0		是	2026年12月	-39.83%
4715	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河消防小区变电站201	400	30.00%	240	240				-41.79%
4716	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	金都花园1变电站201	500	33.92%	280.4	280.4				-40.33%
4717	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	桥园小区3变电站202	400	18.00%	0	0				-43.69%
4718	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	兴华冶炼小区变电站202柜	630	52.06%	0	0				-38.12%
4719	皇姑	长江变	482岳山甲线	新海阳光2箱变2	630	19.43%	0	0		是	2025年12月	-42.13%
4720	和平	三好变	三好变184银科线	艾特国际公寓4楼1主变	800	9.00%	0	0				-41.40%
4721	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲1箱变1号变	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
4722	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲7箱变2号变	630	25.71%	0	0		是	2025年12月	-43.68%
4723	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科八九区1箱变1号变	630	14.60%	0	0		是	2025年12月	-40.31%
4724	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	雪松新城10号变电站1号变压器	500	19.84%	0	0			2027年	-51.31%
4725	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥二期3箱变2号变	630	33.02%	0	0		是	2025年12月	-43.44%
4726	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥二期5箱变1号变	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-36.28%
4727	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	供电局1箱变1号变	400	11.00%	0	0		是	2025年12月	17.35%
4728	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光8变电站1号变	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-44.81%
4729	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸花园1箱变2变压器	800	10.50%	636	636				-49.48%
4730	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	友联2箱变2变压器	630	20.79%	0	0				-42.01%
4731	和平	市府变	市府变564总站甲线	西塔41主变	800	64.75%	0	0		是	2027年12月	-37.33%
4732	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	令闻3箱变2变压器	630	57.46%	0	0				-41.19%
4733	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	煤建五营箱变2变压器	315	43.81%	0	0				-42.29%
4734	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	令闻6箱变1变压器	630	26.67%	0	0				-43.23%
4735	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城6号变电站1号变压器	630	15.87%	0	0		是	2027年	-44.96%
4736	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城8号变电站1号变压器	630	14.92%	0	0		是	2027年	-46.21%
4737	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	德增2箱变2变	500	26.24%	0	0				-35.03%
4738	沈河	顺城变	顺城变066红旗乙线	丹东箱变1变压器	500	32.40%	288	288				-41.78%
4739	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	祥顺箱变2变压器	630	43.24%	0	0				-42.03%
4740	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	红袍箱变1变压器	400	57.90%	0	0		是	2025年12月	-40.56%
4741	沈河	长青变	长青变480银河线	银河1-3箱变2变压器	500	8.32%	0	0		是	2026年12月	-49.88%
4742	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	天盛箱变1变压器	400	60.90%	0	0		是	2025年12月	-38.99%
4743	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期5箱变2变	630	24.44%	413	413				-45.13%
4744	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期5变电站201变压器	630	47.62%	0	0				-44.06%
4745	浑南	营盘	营盘变072七星线	富腾国际1号变电站1号变压器	800	11.25%	0	0		是	2027年12月	-41.58%
4746	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期2变电站201柜	630	51.43%	0	0		是		-41.39%
4747	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	南翰林箱变1变压器	500	6.40%	0	0		是	2026年6月	-34.59%
4748	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	向阳新村西区3变电站1变压器	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-41.78%
4749	新民	新民变	新民变30162营东线	光明小区1变电站2变压器	630	8.89%	0	0		是	2025年12月	-43.43%
4750	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	乐群小区箱变（单）	630	14.92%	0	0				-47.98%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4751	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格4号变电站2变压器	500	4.80%	0	0		是	2027年12月	-46.72%
4752	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	顺通2变电站2变压器	630	64.00%	0	0				-39.60%
4753	沈河	长青变	长青变452长大甲线	泉源1期1变电站2变压器	1000	71.70%	0	0		是	2026年12月	-41.70%
4754	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	盛天家苑1号变电站1变压器	630	28.10%	0	0			2027年	-44.87%
4755	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	富民公务员箱变2变压器	630	23.81%	0	0				-44.71%
4756	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	东陵公务员箱变1变压器	630	11.43%	495	495				-44.06%
4757	沈河	青年变	青年变372青寺线	桃园2箱变1变压器	630	38.60%	0	0				-42.26%
4758	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区14变电站201	630	40.95%	6.928	6.928				-44.47%
4759	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭10箱变2变	500	44.80%	0	0				-43.62%
4760	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	有色6号变电站1号变压器	1000	55.20%	0	0			2027年	-43.07%
4761	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	东城紫祥苑2变电站2变压器	500	29.20%	304	304				-45.44%
4762	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	东祥箱变1变	400	48.60%	0	0				-41.23%
4763	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	令闻4变电站1变压器	1000	60.60%	0	0				-40.94%
4764	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑3箱变2	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
4765	和平	方型变	方型变466南三乙线	省委高层1主变	800	19.88%	377.576	377.576				-41.02%
4766	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	五彩三期4箱变1变	630	21.33%	0	0		是	2025年12月	-42.54%
4767	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	五彩二2箱变2变	630	38.73%	0	0		是	2025年12月	-35.12%
4768	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区13箱变1号变	630	32.06%	0	0		是	2025年12月	-44.00%
4769	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	海韵5箱变1号变	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	-41.92%
4770	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	龙逸二2箱变2号变	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-41.76%
4771	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	花园1变电站201	630	26.35%	0	0		是		-39.69%
4772	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	紫金桃源1号变电站201间隔（下深甲线）配电变压器	800	0.00%	0	0			2027年	0.00%
4773	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线榛子街东台分09	315	18.73%	224.5	224.5				-32.15%
4774	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线小电分42小电支06	100	78.00%	0	0				-41.50%
4775	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	弘泽锦城六期1变电站2S变压器	630	32.76%	0	0		是	2025年	-38.86%
4776	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆1箱变2变压器	500	24.64%	0	0				-46.94%
4777	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	全运村蘭园1号变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
4778	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园1-5区1箱变2变压器	630	15.24%	471	471				-22.99%
4779	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景6箱式变电站2配电变压器	800	76.88%	0	0		是	2025年12月	-41.91%
4780	康平	卧龙变	卧龙变75946卧山线	康湖茗筑小区三期1变电站202间隔配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2026年12月	9.80%
4781	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	茨榆坨后边外王涛针织品公变台区	200	49.60%	80.8	80.8				0.00%
4782	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	桃园3变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
4783	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	官房分54左4左6左1	400	57.30%	0	0			2027年	100.00%
4784	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	岐山书苑1变电站1配电变压器	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	87.86%
4785	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城四期1箱式变电站2配电变压器	630	20.19%	0	0		是	2025年12月	-43.43%
4786	苏家屯	夹河变	河湾线	银河湾4号变电站2变压器	630	52.06%	0	0			2027年	-26.79%
4787	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线75右2左20右5左2变台	400	21.60%	273.6	273.6				9.74%
4788	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	10KV中铁逸都进步回迁西1局维变电站202配电变压器	800	3.30%	0	0				100.00%
4789	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	塔后乙线塔后干34*1左5柱上变压器	100	3.60%	0	0		是	2025年12月	-29.55%
4790	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	环路分12左3	400	0.00%	0	0				0.00%
4791	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	哥本哈根1变电站2变压器	630	27.81%	0	0		是	2025年12月	-47.47%
4792	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都茗苑三期1变电站2变压器	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-45.29%
4793	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	丽晶书香院1变电站2变压器	630	13.02%	0	0		是	2025年12月	-41.55%
4794	法库	新依变	依戴线	10KV依戴线戴村分6南几5（戴荒地后屯新南台）	200	37.50%	105	105				18.99%
4795	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇二、三期3变电站配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年12月	21.07%
4796	和平	太原变	太原变050先锋线	枫景名城2变电站201间隔变压器	630	27.81%	0	0		是	2025年12月	100.00%
4797	东陵	水家变	水阳乙线	文华南苑2箱变2变压器	630	33.65%	0	0		是	2026年12月	-41.08%
4798	沈北	天乾变	天孝甲线	龙湖原府小区2局维变电站201配电变压器	800	19.20%	0	0		是	2026年12月	20.16%
4799	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干前板分杜村支5变台	200	49.00%	82	82		是	2025年12月	-32.27%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4800	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	和平101小区6变电站202配电变压器	630	37.78%	0	0				100.00%
4801	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	东方尚城1变电站1变压器	500	30.80%	0	0		是	2025年12月	-44.37%
4802	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区7变电站2变压器	630	28.19%	389.4	389.4				-42.16%
4803	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	31421部队小区变电站201配电变压器	800	10.20%	0	0		是	2026年12月	10.28%
4804	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利二期5变电站201配电变压器	800	11.63%	0	0		是	2026年12月	-46.39%
4805	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	坤湖郛舍二期--2局维变电所201配电变压器	800	25.20%	0	0				94.51%
4806	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳村分支04	50	72.00%	0	0		是	2026年6月	-41.34%
4807	于洪	东民变	民兴线	东升鸿璟园7站房1配电变压器	400	10.80%	0	0				100.00%
4808	于洪	高明变	高北线	共和新村2站房2变压器	500	15.68%	0	0				-41.01%
4809	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	东建甲线结构干3右1	400	20.00%	0	0				-45.31%
4810	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干20左6变台	400	28.20%	0	0		是	2025年12月	-10.79%
4811	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村Z3地块4变电站201间隔配电变压器	800	54.75%	0	0		是	2027年12月	-36.65%
4812	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线团新分37	200	26.10%	0	0		是	2025年12月	-26.49%
4813	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线237右24右2变台	200	12.30%	155.4	155.4				0.00%
4814	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	丰收分42+2左3	400	7.25%	331	331				0.00%
4815	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线南岗分24右4右1变台	200	3.90%	172.2	172.2				100.00%
4816	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线50左9变台	200	48.30%	83.4	83.4				-40.76%
4817	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北线南乱分19	80	49.88%	32.1	32.1				-70.63%
4818	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	远洋公馆1变电站2变压器	630	20.19%	0	0		是	2025年12月	-41.01%
4819	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分3右1	200	48.30%	36.372	36.372				7.52%
4820	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子堡变043冷东线高力房北台照明	400	127.20%	0	0	2023年2月			-32.03%
4821	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉8组	400	30.00%	240	240				-33.69%
4822	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支007	30	47.67%	0	0		是	2026年5月	-64.06%
4823	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河3变电站2号主变	800	19.20%	566.4	566.4				-35.36%
4824	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	全胜变152新农线造纸厂支004左T05	100	6.60%	0	0		是	2026年12月	-67.86%
4825	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	东官干4+1左1	400	19.95%	0	0		是	2025年	-40.39%
4826	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	名仕雅居3号变电站202间隔配电变压器	630	8.57%	0	0			2027年	21.56%
4827	辽中	敖司牛	敖司牛变1222中心线	沈阳润府房地产1号202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
4828	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	沈铁住宅2箱变2变	800	38.25%	414	414				-40.05%
4829	于洪	东民变	机床二线	小微机床2干32左7加1台	400	19.80%	0	0				100.00%
4830	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	雪南甲线73左14	315	10.57%	0	0			2027年	-23.22%
4831	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东贸佳园6变电站1变压器	400	21.00%	0	0				-43.63%
4832	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干76右1左3右2	315	73.33%	52.5	52.5				-30.67%
4833	皇姑	文北变	文北变70450文青线	荣盛颐和名郡三期2小区箱式变电站1配电变压器	800	21.30%	0	0		是	2025年12月	14.55%
4834	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站乙线15	315	27.62%	0	0			2027年	-51.92%
4835	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	翡翠华庭4箱变2变压器	400	42.30%	0	0				-40.88%
4836	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干166变压器	200	100.65%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-48.81%
4837	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	宽场大棚2号新	100	15.30%	0	0				0.00%
4838	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城1变电站2变压器	800	43.88%	0	0		是	2027年12月	-43.83%
4839	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	九英里1号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	17.14%	459	459				-24.68%
4840	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	亿甲尚府四期箱式变电站202间隔配电变压器	500	19.52%	0	0		是	2025年12月	5.37%
4841	沈北	天乾变	天金线	金沙巴黎花园分建二3变电站202配电变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	13.10%
4842	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区2变电站2变压器	800	18.00%	576	576		是	2027年12月	-39.69%
4843	于洪	得胜变	得化线95476	中央湖畔1站房1变压器	630	17.78%	455	455				-44.24%
4844	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平干大三家子分杜窝堡支32变台	400	31.80%	232.8	232.8				-5.85%
4845	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	昂邦乙线104左3变台	400	48.00%	0	0		是	2025年12月	-1.70%
4846	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙11	400	30.30%	0	0		是	2025年12月	-6.46%
4847	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	翟家2台区	100	28.00%	0	0		是	2025年	-51.80%
4848	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	仙林金谷1-2-4期3局维变电站202配电变压器	630	10.79%	499	499				90.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4849	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线常家窝堡分8右1变台	50	132.40%	0	0	2024年10月	是	2025年12月	-24.29%
4850	法库	果子园	果子园变1412水泥线	宝山变005宝十线海房屯台	100	36.00%	54	54				-24.83%
4851	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑2变电2变压器	630	42.29%	0	0		是	2026年12月	-44.67%
4852	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨西房身村回迁楼居民2号2配电变压器	630	25.52%	0	0		是	2026年6月	-44.56%
4853	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区4变电站2变压器	500	23.60%	332	332				-59.23%
4854	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城18号变电站201间隔（雪莲线）配电变压器	800	41.10%	391.2	391.2				0.00%
4855	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干36右14变台	200	25.90%	0	0				-43.18%
4856	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	亿甲尚府综合楼箱变2变压器间隔配电变压器	630	36.83%	0	0		是	2025年12月	-31.45%
4857	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融分11右7右5+2	200	64.80%	0	0			2027年	0.00%
4858	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分170	200	36.60%	0	0		是	2027年	-35.95%
4859	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造工程A区71变配电变压器	500	16.32%	368.4	368.4				-42.24%
4860	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎利干水泵分	200	59.20%	0	0		是	2026年12月	-31.44%
4861	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	小羊安村2变电站1号配电变压器	630	13.71%	0	0		是	2025年	-46.14%
4862	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	小羊安村3变电站1号配电变压器	400	15.75%	0	0			2027年	-46.90%
4863	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	长白干102右5左7	400	58.20%	0	0			2027年	11.70%
4864	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	上东花墅26变电站1变压器	400	33.60%	0	0				-17.82%
4865	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	鲁班尚品1变电站202配电变压器	630	30.16%	0	0		是	2026年12月	-40.91%
4866	法库	新依变	依三线	10kV依三线小桑林子支88大桑林子村台	400	45.75%	0	0		是	2025年12月	-40.71%
4867	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	城南御园3变电站2变压器	630	9.21%	0	0				100.00%
4868	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	阳光尚城二期2箱式变电站2变压器	400	18.50%	0	0		是	2025年12月	-41.27%
4869	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡冷前福鑫牧业公变台区	400	20.10%	0	0				100.00%
4870	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙干北乱分51左23	200	2.10%	0	0		是	2026年	-527366.67%
4871	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	陵北乙线陵北干7+1左1柱上变压器	400	57.30%	0	0		是	2025年12月	12.24%
4872	东陵	花山变	欧陆甲线	港中旅三期4箱变1变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	-23.13%
4873	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线营城村大棚（北）	80	47.63%	0	0				-42.64%
4874	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲干113左3变压器	200	57.50%	65	65		是	2025年12月	-34.12%
4875	沈河	青年变	青年变372青寺线	广东发展银行自维箱变变压器	100	15.20%	0	0		是	2026年12月	5.76%
4876	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	代家乙线51+1左3变台	100	63.90%	0	0		是	2025年12月	-34.76%
4877	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分39右12	100	42.00%	0	0			2027年	2.06%
4878	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房白头沟瑞洋秸秆公变台区	200	2.70%	174.6	174.6				0.00%
4879	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区4号箱1号变压器	630	27.62%	393	393				-43.11%
4880	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城8号变电站1变压器	630	21.90%	0	0			2027年	-41.27%
4881	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	五矿弘园二期2箱式变电站2配电变压器	630	55.87%	0	0		是	2025年12月	-74.52%
4882	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	金河花园4号变电站1号变压器	630	21.27%	0	0		是	2027年12月	-40.55%
4883	浑南	于山变	于山变774于城线	旭辉御府二期-2变电站1号变压器间隔配电变压器	800	45.75%	0	0		是	2027年12月	-39.96%
4884	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村1号变电站1变压器	630	20.19%	0	0			2027年	-45.05%
4885	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	九州御璟3号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	630	6.35%	0	0			2027年	86.14%
4886	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线盛世名都	315	64.38%	80.7	80.7				-41.99%
4887	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线一中住宅楼	200	61.20%	57.6	57.6				-37.72%
4888	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	茨榆坨徐理生鲜超市公变台区	315	72.00%	0	0				100.00%
4889	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	崇山变266凤凰乙线实验分12+2	630	47.30%	0	0		是	2025年12月	-45.38%
4890	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干183左14	80	27.00%	0	0		是	2027年	-42.97%
4891	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	金山北苑2小区箱变1配电变压器	800	19.80%	0	0		是	2025年12月	4.50%
4892	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干花牛分29变台	200	25.20%	129.6	129.6		是	2025年12月	-44.03%
4893	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城4箱式变电站1配电变压器	800	31.20%	0	0		是	2025年12月	-16.77%
4894	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号二期小区6局维变电站201配电变压器	630	13.65%	0	0		是	2026年12月	100.00%
4895	浑南	于山变	于山变780于桃线	万锦红树湾三期3号站1号变压器	800	21.30%	549.6	549.6		是	2027年12月	7.67%
4896	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线新安堡分63变台	200	33.45%	113.1	113.1		是	2025年12月	-38.99%
4897	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园4号变电站2号配电变压器	500	32.80%	0	0		是	2027年12月	-49.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4898	浑南	安顺变	安顺变166安于乙线	中海天誉2号变电站1号配电变压器	630	47.30%	0	0				-16.63%
4899	苏家屯	苏南变	苏南变60286钢丝线	林北干158右4左4	400	42.60%	0	0		是	2027年	0.95%
4900	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线小郭家分支04	50	132.60%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-40.38%
4901	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园8号变电站1号变压器	400	9.60%	0	0		是	2027年	-20.75%
4902	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	造化镇村箱变1配电变压器	500	16.80%	366	366		是	2025年12月	-50.45%
4903	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	宝隆房地产1变电站2号变压器	400	56.40%	0	0		是	2025年	-32.16%
4904	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	江户雅致公寓变电站2号配电变压器	500	46.72%	0	0		是	2027年12月	-27.85%
4905	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	詹屯变842虎桥线郎家寺支006	200	58.50%	0	0		是	2026年12月	-32.47%
4906	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线营盘分70左支1	50	139.20%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-61.32%
4907	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期二组团2箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	-176.86%
4908	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分3右1变台	100	20.10%	0	0		是	2025年12月	-46.12%
4909	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	星汇蓝海3号变电站202配电变压器	500	47.04%	0	0			2027年	-41.13%
4910	新民	金五台	金五台变717树林线	树林子线鲫鱼泡分43右3变台	400	0.00%	360	360				0.00%
4911	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路乙线南路干62右1	100	48.60%	0	0		是		-41.96%
4912	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户变015工厂线古城村四五组照明新	200	48.60%	82.8	82.8				0.00%
4913	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	格拉斯香邸小区2变电站201配电变压器	400	14.00%	0	0		是		-43.10%
4914	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线薛家分平房支40	50	93.60%	0	0	2025年4月	是	2025年	-30.81%
4915	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	安福干陈台分陈台照明支17+1左29变台	200	41.60%	96.8	96.8				-62.00%
4916	于洪	曹家变	曹漠线	鑫余华府1变电站1配电变压器	800	13.88%	609	609				-40.68%
4917	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分34变台	400	85.25%	0	0	2023年7月	是	2025年12月	-38.05%
4918	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支大园子支8	50	23.60%	0	0		是	2026年6月	-115.63%
4919	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四组机井分9	100	1.40%	0	0		是	2026年6月	-39.14%
4920	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	雨润二期三2小区变电站202配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	16.80%
4921	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	颐景园三期小区1变电站202配电变压器	800	29.10%	0	0		是	2026年12月	46.33%
4922	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	沈海变374东望甲线东望甲线和平干辛家分10右1-2	250	58.80%	78	78				-35.13%
4923	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线回民三四组照明	100	57.00%	0	0				-41.45%
4924	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	保利达江湾城3期2变电站201间隔配电变压器	630	36.67%	336	336		是	2027年12月	-43.24%
4925	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区11箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
4926	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线秀登干230	400	16.80%	0	0		是	2025年12月	21.70%
4927	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	华润八號院东区1箱式变电站1配电变压器	400	45.60%	0	0		是	2025年12月	-29.21%
4928	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场B组团1变电站2变压器	800	0.00%	0	0				-16.67%
4929	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分十二家子支014	200	27.60%	0	0		是	2026年6月	-28.47%
4930	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座2箱变1变压器	800	31.88%	465	465				-43.01%
4931	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线古砬支2(古砬子A台)	200	51.30%	77.4	77.4				-29.31%
4932	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期9变电站201开关柜	630	54.92%	0	0				-44.07%
4933	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际3号变电站201配电变压器	800	26.70%	0	0			2027年	-42.07%
4934	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖南西北台照明（2021微）	400	52.35%	150.6	150.6				-27.09%
4935	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期5变电站201开关柜	630	22.86%	0	0				-43.68%
4936	苏家屯	曹仲变	曹仲变51372曹海乙线	中海领馆3号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	19.50%	564	564				100.00%
4937	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线老干部3	50	112.80%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-41.90%
4938	开发	张士变	张士变55860昆海乙线	奉达分3开闭站1小区变电站1变压器	200	60.00%	0	0		是	2025年	-32.95%
4939	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	前詹A台	250	27.44%	0	0		是	2026年12月	-20.27%
4940	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干55柱上变压器	500	62.72%	0	0		是	2025年12月	-39.41%
4941	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期7201间隔配电变压器	630	9.52%	0	0		是	2026年12月	6.21%
4942	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露2箱变201	400	0.00%	0	0		是		0.00%
4943	浑南	于山变	于山变774于城线	旭辉御府一期2变电站2号配电变压器	800	23.40%	0	0		是	2027年12月	-35.28%
4944	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里三期2变电站201配电变压器	630	32.76%	0	0		是	2026年12月	-41.58%
4945	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区2变电站1配电变压器	800	28.50%	173.2	173.2				-38.94%
4946	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新东大棚2	80	11.25%	0	0		是	2025年11月	-196.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4947	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线4变压器	400	80.60%	0	0	2025年8月			-38.43%
4948	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG 世代龙城5变电站-1	630	24.89%	0	0		是	2025年12月	-41.09%
4949	沈北	天乾变	10kV天星线70654	盛京绿洲二期二变电站202配电变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年12月	-38.51%
4950	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦鑫园3箱变1变压器	630	35.24%	345	345				-42.30%
4951	苏家屯	苏南变	苏南变60264南官乙线	施文乙线56左10右1	200	17.10%	0	0			2027年	0.68%
4952	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线拉马章分10	400	28.80%	0	0		是	2027年	-20.93%
4953	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线双东北分10	160	23.25%	106.8	106.8				-30.95%
4954	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际四期1变电站2变压器	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-36.92%
4955	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线户庄台支30	100	56.25%	33.75	33.75				-34.93%
4956	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地2变电站2变压器	630	24.38%	413.4	413.4				-35.60%
4957	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十九号变电站201配电变压器	800	26.70%	0	0		是	2027年	-39.19%
4958	和平	花园变	花园变56768花三乙线	花三乙线8	400	28.50%	0	0				-40.16%
4959	于洪	高明变	高张线	和谐3期2站房2变压器	630	25.40%	0	0				-40.81%
4960	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城41号变电站202间隔配电变压器	400	62.40%	110.4	110.4				-35.47%
4961	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线色织厂住宅楼	200	60.80%	58.4	58.4				-40.23%
4962	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	景星北苑小区变电站201间隔配电变压器	200	61.20%	0	0				-36.12%
4963	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线二台子东支06	400	11.55%	0	0		是	2025年	-29.22%
4964	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	宁波乙线77左1	315	21.08%	0	0				7.74%
4965	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城8号变电站2号变压器	630	23.33%	0	0		是	2027年12月	-41.07%
4966	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园7变电站变压器	630	22.10%	0	0				-42.99%
4967	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	城中花园1变压器	630	37.46%	0	0		是	2026年12月	-43.67%
4968	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期7箱式变电站1配电变压器	630	25.90%	0	0				-40.73%
4969	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户满东昌盛粮谷加工厂公变台区	200	11.40%	157.2	157.2				100.00%
4970	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	益格风情湾小区1变电站1变压器	630	22.10%	427.8	427.8				-42.64%
4971	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	莱茵城C区一期2站房1变压器	630	5.33%	0	0		是	2025年	0.00%
4972	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区10变电站1变压器	630	21.43%	432	432		是	2027年12月	-46.78%
4973	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑3变电站1变压器	800	0.00%	10	10				0.00%
4974	浑南	营盘	营盘线078营福线	上院小区2变电站2变压器	800	22.00%	0	0		是	2027年12月	-40.60%
4975	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	丰花园小区2号变电站201间隔配电变压器	630	25.40%	0	0			2027年	-31.71%
4976	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线海州村东分支线002	200	82.20%	0	0	2025年5月	是	2026年12月	5.14%
4977	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线套里支21	400	34.75%	0	0		是	2025年	-32.01%
4978	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑4变电站1变压器	630	29.33%	0	0		是	2026年12月	-41.95%
4979	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	绿厦爵士汇一期2变电站201配电变压器	315	37.33%	0	0				-39.29%
4980	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑4箱变201间隔配电变压器	800	13.20%	0	0		是	2026年12月	-35.91%
4981	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	康桥花园4箱式变电站2配电变压器	630	38.41%	0	0		是	2025年12月	-44.87%
4982	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线常家窝堡分58左3变台	100	56.10%	0	0		是	2025年12月	-27.05%
4983	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线64左7变台	160	86.00%	0	0	2025年2月	是	2025年12月	-31.27%
4984	新民	金五台	金五台变717树林线	树林线化工厂分4变台	200	50.00%	80	80				-47.95%
4985	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	歪头山分48右1左1	400	73.50%	66	66				100.00%
4986	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	丽都水岸二期2号变电站202间隔配电变压器	400	54.00%	0	0		是	2025年12月	-25.04%
4987	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	造化乙线造化干沈北支28柱上变压器	200	13.50%	0	0		是	2025年12月	-42.89%
4988	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线小东北支4	80	65.00%	0	0		是	2028年	-40.46%
4989	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区27箱变2变压器	630	44.13%	0	0		是	2025年12月	-41.43%
4990	于洪	曹家变	曹大乙线	凯怡阳光3变电站1变压器	630	41.65%	304.6	304.6				-34.74%
4991	于洪	大兴变	兴红线	世代书香2站房2变压器	630	72.38%	0	0				-40.08%
4992	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	保利大都会三期1箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
4993	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城2号变电站1号变压器	630	53.97%	227	227				-39.47%
4994	于洪	得胜变	得山线95478	荣盛*幸福大道2站房2变压器	630	39.87%	0	0		是	2025年	-48.68%
4995	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	孔雀城10号变电站201间隔配电变压器	800	67.50%	0	0		是	2026年	-37.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4996	浑南	安顺变	安顺变180安校线	润山府2号变电站2号配电变压器	800	16.80%	0	0		是	2027年12月	9.24%
4997	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前连分李河套排水支10左5变台	400	19.60%	0	0		是	2025年12月	-37.91%
4998	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分25左5变台	400	21.40%	0	0		是	2025年12月	-30.65%
4999	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	颐和城1号小区变电站（1.1期）1号变压器	800	28.88%	0	0		是	2026年12月	-31.81%
5000	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城四期3箱式变电站2配电变压器	800	37.13%	0	0		是	2025年12月	-35.29%
5001	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景4箱式变电站1配电变压器	500	22.00%	0	0		是	2025年12月	-46.72%
5002	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支87左22变台	400	4.75%	0	0				0.00%
5003	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	大万村1组综合（微）	400	28.20%	247.2	247.2				8.55%
5004	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线城南十八家	200	43.80%	0	0				-50.08%
5005	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	航辽变086三家线六间房村8组	400	54.60%	141.6	141.6				-28.89%
5006	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	林溪郡AB期1箱变2配电变压器	630	17.78%	0	0		是	2025年	82.68%
5007	于洪	小于变	10kV于工线56284	新鼎花园小区2变电站1配电变压器	630	37.14%	0	0				5.21%
5008	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	苏官干44右1	200	18.90%	0	0		是	2027年	6.74%
5009	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分33柱上变压器	315	89.52%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-38.39%
5010	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10kV孟桃线砖厂分石厂支12	200	5.10%	0	0		是	2025年12月	100.00%
5011	铁西	历工变	历工变10456黎明线	君临天下六期假日蓝湾1变电站201变压器	630	29.52%	0	0		是	2027年12月	-40.79%
5012	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期2变电站1变压器	630	46.48%	0	0		是	2027年12月	-42.04%
5013	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	纳帕名门2变电站202	500	17.60%	362	362				-46.56%
5014	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城36号变电站202配电变压器	630	29.84%	379	379				-42.61%
5015	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	龙湖唐宁6号变电站201配电变压器	630	31.37%	0	0			2027年	-44.69%
5016	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	北陵变142田义甲线台北分22右8柱上变压器	400	39.60%	0	0		是	2025年12月	-37.88%
5017	沈河	大东变	大东变074大青乙线	六0六所小区3箱变202间隔配电变压器	630	45.40%	0	0		是	2026年6月	-37.98%
5018	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	盛京绿洲五期1局维变电站201配电变压器	800	19.20%	0	0		是	2026年12月	19.69%
5019	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地苹果园2箱变2变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	-38.17%
5020	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园13箱变1变压器	630	8.25%	515	515				-20.07%
5021	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪4箱变2变压器	630	31.24%	370.2	370.2				-41.20%
5022	法库	双台子	双台子变045双四线	王爷陵水利甲台	50	57.20%	16.4	16.4				-38.40%
5023	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂园甲线	碧桂园别墅小区1变电站1变压器	400	26.50%	254	254		是	2025年12月	-38.20%
5024	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区1变电站2变压器	630	26.67%	399	399				-43.15%
5025	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区1变电站2变压器	500	30.80%	105.652	105.652				-44.23%
5026	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五东南分王纪明养殖户支2	400	24.30%	262.8	262.8				100.00%
5027	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门妈妈街村吴泽牲畜养殖公变台区	200	27.00%	0	0				0.00%
5028	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-12母线配电变压器	200	35.00%	0	0		是	2026年12月	-41.69%
5029	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-3母线配电变压器	630	9.65%	0	0		是	2026年12月	-36.60%
5030	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲线	聚晟木业公变台	200	102.90%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	100.00%
5031	和平	南湖变	南湖变472文萃甲线	第八离休养所1栋用户202间隔配电变压器	500	16.32%	0	0				-40.08%
5032	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站干47	250	31.36%	0	0			2027年	4.28%
5033	康平	四家子	四家子变1205四刘线	西三合堡分台	200	18.60%	0	0				-29.92%
5034	法库	新依变	依草线	10KV依草线草村水利分二支排水站几西水甲1	100	46.50%	0	0		是	2025年11月	-52.59%
5035	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线草库分22柱上变压器	315	46.29%	0	0		是	2026年12月	-34.26%
5036	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分68左13左1变台	200	81.20%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-17.29%
5037	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	善仓干14左1	315	6.35%	263.5	263.5		是		-9.32%
5038	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期5箱式变电站2配电变压器	630	30.86%	0	0		是	2025年12月	-41.00%
5039	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	南窑变570世纪甲线世纪甲线环保分23	100	0.30%	89.7	89.7				-65.39%
5040	浑南	新南变	新南084新通线	华发德仁里1号变电站1号配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2027年12月	8.69%
5041	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城6号变电站1号变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
5042	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园72主变	630	26.29%	401.4	401.4				-37.53%
5043	东陵	世园变	世园变80572海洋线	惠山花园3.2期2局维箱变1段母线201间隔配电变压器	400	38.70%	205.2	205.2				-26.21%
5044	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金泓府二期1变电站202配电变压器	800	16.50%	588	588		是	2026年12月	25.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5045	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线11	200	42.60%	94.8	94.8				-21.13%
5046	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区8变电站1变压器	630	25.71%	405	405				-40.23%
5047	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金城蓝湾5号变电站2号变压器	315	63.81%	82.5	82.5				-47.85%
5048	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城11变电站变压器	630	39.37%	0	0		是	2028年12月	-37.56%
5049	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	东方尚城2变电站2变压器	400	22.40%	0	0		是	2025年12月	-38.08%
5050	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	三粮库3箱变1变压器	400	130.40%	0	0	2022年12月	是	2026年1月	-39.92%
5051	东陵	上佰变	上佰变	上佰变311上深乙线上深乙干双树子支19右分03柱上变压器	80	49.50%	0	0		是	2026年12月	-35.57%
5052	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	二委西台	200	63.50%	0	0				-14.62%
5053	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线47左22右03	100	41.40%	48.6	48.6				-40.48%
5054	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南甲线109左1+2右1	400	66.00%	36.372	36.372				100.00%
5055	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	旭辉和汇2箱变1变压器	800	27.00%	0	0				17.61%
5056	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城7箱变1变压器	630	34.29%	97.5	97.5				-40.35%
5057	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线223变台	200	22.50%	135	135				-46.67%
5058	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南干文南甲线东五分16柱上变压器	315	9.14%	0	0		是	2025年12月	-85.60%
5059	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	金牛干老什牛分53右19变台	200	65.70%	48.6	48.6				-23.50%
5060	于洪	双树变	双南甲线	光辉变815光水线新义北甸子照明	400	63.60%	105.6	105.6		是	2025年	-34.93%
5061	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟沟变758佟胜线苏沟分10	250	5.28%	0	0		是	2025年	-32.47%
5062	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	吉隆新街坊2变电站1变压器	500	40.32%	0	0				-39.89%
5063	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线粮食车队分01	315	54.60%	0	0		是	2026年12月	-30.90%
5064	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	粮油线校田地支08	250	86.04%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-39.30%
5065	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线纺纱西分10	315	67.05%	0	0		是	2026年12月	-51.43%
5066	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线东关干线087	80	82.31%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-36.92%
5067	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线无间房台分支线003	100	76.50%	13.5	13.5				-36.62%
5068	法库	新依变	依三线	10kV依三线小桑林子支52大双台子北台	250	17.20%	0	0		是	2025年12月	-37.25%
5069	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城蓝堡1箱式变电站2配电变压器	500	41.60%	0	0		是	2025年12月	-36.41%
5070	东陵	水家变	水李线	水李干古城子分3柱上变压器	400	58.50%	10	10				-65.59%
5071	辽中	赵柳房变	赵柳房变92644赵莲线	茨榆坨西山村赛森木门公变台区	200	48.60%	82.8	82.8				0.00%
5072	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	瓦房线黑岗分5右3变台	50	52.80%	0	0		是	2025年12月	-38.42%
5073	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村10机井	100	93.60%	0	0	2022年12月	是	2025年	-45.13%
5074	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线沈家岗子分33左2变台	400	11.55%	0	0		是	2025年12月	13.56%
5075	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干51	315	42.86%	0	0		是		-6.47%
5076	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线东狼中台	200	46.50%	87	87				-41.98%
5077	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线70右10右3+1右2	200	23.70%	0	0			2027年	100.00%
5078	法库	新依变	依草线	10kV依草线三尖坑分09(三尖坑)	200	21.10%	0	0		是	2025年11月	-23.05%
5079	浑南	安顺变	安顺变172安运线	绿城映月1号变电站201间隔配电变压器	630	33.14%	0	0		是	2027年12月	14.67%
5080	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	北陵变142田义甲线台北分16柱上变压器	100	78.60%	0	0		是	2025年12月	-27.59%
5081	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	龙湖天宸小区4变电站2变压器	630	40.32%	0	0		是	2025年12月	7.10%
5082	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线东四家分转心湖支2变台	200	21.30%	137.4	137.4				30.19%
5083	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村18机井	200	60.30%	0	0		是	2025年11月	-17.99%
5084	铁西	重工变	重工变10868城水线	城水干3左9	400	44.25%	183	183				-12.83%
5085	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	保利达江湾城二期2变电站2变压器	800	25.13%	519	519		是	2027年12月	-40.75%
5086	浑南	营盘	营盘线078营福线	上院小区1变电站1变压器	800	23.00%	0	0		是	2027年12月	-45.00%
5087	于洪	东民变	东工线	小微东工线33号台	200	19.50%	0	0				100.00%
5088	皇姑	广源变	广源变25766广莲乙线	元江街2箱式变电站201间隔配电变压器	400	11.20%	0	0		是	2025年12月	15.59%
5089	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉站分13左7变台	200	77.00%	0	0		是	2025年12月	-57.40%
5090	沈北	道义变	道义变15242花园线	一站式-国网辽宁省沈阳供电公司-沈北福瑞佳充电桩一期-花园干2右分3	400	46.80%	0	0				94.80%
5091	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线孙家院子分支001	200	44.70%	90.6	90.6		是	2025年12月	-29.92%
5092	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	廊桥阳光1号变电站201配电变压器	630	16.00%	0	0			2027年	-42.17%
5093	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	海逸铭筑小区一期1箱式变电站2配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2025年12月	-44.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5094	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟10组照明	200	23.55%	0	0				-33.25%
5095	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	金寓华庭2号变电站201配电变压器	630	21.27%	0	0			2027年	-39.80%
5096	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲干125变台	400	53.00%	148	148				-45.23%
5097	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那3变电站2011变压器	500	46.80%	0	0				-43.85%
5098	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	假日名居小区4变电站1变压器	630	12.95%	0	0		是	2025年12月	-28.96%
5099	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分11-2	400	19.95%	0	0				-14.10%
5100	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	锦绣四合院9变电站1变压器	630	20.95%	435	435				-42.56%
5101	铁西	重工变	重工变10844重新线	翡翠新都会2变电站202间隔配电变压器	800	70.80%	0	0				-0.39%
5102	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	公主屯变162辽滨线辽滨干88变台	315	41.43%	0	0		是	2025年12月	-30.06%
5103	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分14右7变台	100	104.40%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-35.74%
5104	于洪	得胜变	得胜变95454	西城宸阅2站房1变压器	630	24.13%	415	415				41.37%
5105	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分169左7	200	28.20%	0	0		是	2025年	-23.59%
5106	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	万科假日一期9箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-124.09%
5107	大东	农大变	农大变942农西乙线	马官桥分7右3	315	22.54%	212.5	212.5				-39.21%
5108	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章2期3变电站2配电变压器	400	24.60%	0	0		是	2026年12月	-17.93%
5109	东陵	杨官变	富康线	文欣苑四期1箱变2变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	-15.72%
5110	皇姑	文北变	文北变70450文青线	碧桂园学府壹号二期1箱式变电站2配电变压器	800	30.75%	0	0		是	2025年12月	-63.35%
5111	和平	方型变	方型变490诚大线	南湖大厦1主变	800	14.63%	0	0		是		-47.26%
5112	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河南支24右1	400	66.30%	94.8	94.8		是	2026年	-37.00%
5113	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	下河分15右2	400	35.40%	0	0		是	2026年	-41.94%
5114	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	凤凰甲线乳品分3柱上变压器	200	17.70%	0	0		是	2025年12月	-41.42%
5115	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场D组团2变电站201变压器	630	68.95%	0	0				-41.36%
5116	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	郑农乙E开闭站2变电站变压器	630	3.17%	0	0				-52.96%
5117	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚分84+1	200	34.20%	0	0			2027年	-38.68%
5118	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东干41右5	200	9.60%	160.8	160.8				14.44%
5119	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线64右2柱上变压器	315	83.43%	0	0	2025年11月	是		100.00%
5120	于洪	范屯变	范新线	曹台村西一台	200	54.60%	70.8	70.8				-31.35%
5121	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	德园小区3箱式变电站202间隔配电变压器	630	18.54%	450.2	450.2				76.19%
5122	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干兴隆分16左支05柱上变压器	80	58.50%	0	0		是	2026年12月	-39.53%
5123	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线红砂地1队支10	200	19.60%	97.3384	97.3384		是	2025年12月	-33.07%
5124	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干124左15左5	200	13.20%	0	0			2027年	-34.49%
5125	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干79右分9变压器	100	20.40%	0	0				-39.19%
5126	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	尚书府1箱式变电站202间隔配电变压器	630	12.70%	487	487				-43.42%
5127	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分13右4左1	315	48.57%	0	0				-29.95%
5128	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线西狼中台	400	24.90%	169.736	169.736				-30.00%
5129	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	惠盛苑小区1变电站2变压器间隔配电变压器	800	27.00%	173.2	173.2				-45.89%
5130	于洪	范屯变	范新线	小微曹台村东北台	200	0.00%	180	180				0.00%
5131	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	润景朗琴湾2箱变1变压器	630	27.94%	391	391				-26.15%
5132	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区9变电站1变压器	630	38.10%	327	327				-36.21%
5133	康平	四家子	四家子变1205四划线	四划线石治玉支02	200	66.60%	0	0		是	2026年12月	-29.07%
5134	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干105+1右1	200	1.20%	177.6	177.6				0.49%
5135	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干魏家分54右5	100	33.00%	57	57				-36.24%
5136	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	中街南分2箱变2变压器	630	59.68%	191	191				22.01%
5137	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	七星九龙湾二期2变电站202配电变压器	630	29.21%	0	0		是	2026年12月	-17.69%
5138	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分168	400	8.25%	0	0		是	2027年	15.01%
5139	东陵	汪家变	汪杨甲线	LS 辽宁天久置业有限公司(汪家馨城A)201间隔配电变压器	315	127.24%	0	0	2023年1月	是	2026年12月	-45.11%
5140	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园1变电站2变压器	630	8.89%	0	0		是	2027年12月	-43.64%
5141	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	沈阳市碧桂园房地产开发有限公司(碧桂园太阳城北区一、二期)42.201配电变	630	47.94%	0	0				-38.72%
5142	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	英国宫8号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	27.62%	0	0			2027年	8.72%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5143	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	融创融公馆4箱式变电站2配电变压器	800	22.50%	0	0		是	2025年12月	4.98%
5144	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支5右分2变压器	50	38.40%	0	0				-42.71%
5145	于洪	马三家	马辉线	平罗变605平辛线陆家村东台	400	37.20%	0	0				-28.85%
5146	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干畅阳分59左4	100	27.40%	0	0				-34.03%
5147	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合9变电站2变压器	630	23.24%	0	0				-41.38%
5148	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线良种台分支23	400	28.73%	0	0		是	2026年12月	-29.25%
5149	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线界力支线110	200	54.60%	70.8	70.8		是	2026年12月	-32.87%
5150	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	九洲御璟1号变电站201间隔（施雅线）配电变压器	400	20.70%	0	0			2027年	96.96%
5151	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	滨河湾二期小区3变电站1变压器	630	51.75%	0	0		是	2025年12月	38.89%
5152	开发	张士变	张士变55898张工乙线	西铁城小区1变电站2变压器	630	86.10%	24.6	24.6	2025年8月	是	2025年12月	-39.72%
5153	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲二期小区1变电站1变压器	400	29.00%	244	244		是	2025年12月	-43.94%
5154	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	新城甲线67左1变台	400	0.00%	0	0				0.00%
5155	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线帮牛支43	400	36.90%	0	0		是	2025年11月	-28.23%
5156	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分22	200	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
5157	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合3变电站1变压器	500	42.40%	0	0				-41.32%
5158	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城3箱变202变压器	500	30.72%	0	0				-39.74%
5159	沈河	方家变	方家变690方佳线	佳和三期5箱变201配电变压器	630	7.62%	519	519				100.00%
5160	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线木耳岗南大棚	50	85.20%	2.4	2.4	2024年9月	是	2025年	-37.12%
5161	于洪	东民变	机床二线	小微机床2干32左7之1台	400	66.90%	0	0				0.00%
5162	和平	展览变	展览变876二经乙线	东纬分6	400	34.50%	0	0				-36.07%
5163	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区1变电站1变压器	800	21.75%	546	546				100.00%
5164	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路干53北山分1右11	400	72.45%	70.2	70.2		是	2026年1月	5.92%
5165	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	万锦香樟树三期-2变电站1号变压器	800	7.50%	10	10		是	2027年12月	14.35%
5166	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线185变台	200	55.20%	0	0				-64.97%
5167	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线柳条西支1(柳条河B台)	315	34.67%	0	0		是	2026年12月	-42.56%
5168	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金域曦郡小区3变电站1变压器	400	0.00%	0	0		是		0.00%
5169	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居5箱变2变压器	800	36.38%	0	0				-19.29%
5170	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	大兴变516兴富线红旗台村大棚(北区区局属综合台)	315	55.11%	109.9	109.9				-35.15%
5171	辽中	赵柳房变	赵柳房变92642赵茨线	李家窑照明公变台区	200	24.90%	130.2	130.2				0.00%
5172	大东	望花变	望花变70244上园甲线	紫竹茗郡8箱变1变压器	800	45.75%	354	354				-38.39%
5173	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线长岗村四组新	100	68.40%	21.6	21.6				0.00%
5174	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都15号变电站201间隔配电变压器	630	36.57%	0	0			2027年	-48.59%
5175	康平	富裕变	富裕变9204团山子线	团山子线王福亮支37	100	71.40%	18.6	18.6				-27.93%
5176	东陵	水家变	水孙乙线	恒大滨江左岸1变电站2变压器	800	46.80%	0	0		是	2026年12月	-31.92%
5177	东陵	水家变	水孙乙线	恒大滨江左岸2变电站1母线1变压器	630	41.59%	0	0				-40.49%
5178	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	正邦帝景湾1箱式变电站201间隔配电变压器	630	16.00%	0	0		是	2025年12月	-48.21%
5179	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干房身分马门井支17+1左分支2变压器	100	51.00%	0	0				-48.13%
5180	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分94左9左1变台	400	27.15%	0	0				94.66%
5181	于洪	范屯变	范新线	小微边台村南1台	200	22.20%	135.6	135.6				3.07%
5182	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干121右1+1左4	200	13.80%	152.4	152.4				-33.25%
5183	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	盛世御景六期1变电站201间隔配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	12.00%
5184	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	盛世御景六期2变电站201间隔配电变压器	630	12.06%	0	0		是	2026年12月	10.57%
5185	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地小区6变电站2变压器	630	22.48%	0	0				-40.68%
5186	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线姜北分06	100	25.00%	0	0		是	2025年12月	-30.39%
5187	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线刘家分04	200	75.60%	0	0		是	2025年12月	-28.24%
5188	和平	太原变	太原变040南十乙线	九州御峯小区2变电站202间隔配电变压器	400	27.00%	0	0				-1.55%
5189	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	锦绣前程2号变电站2号变压器	630	21.71%	0	0		是	2027年	-40.74%
5190	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线46（花牛堡东二）	200	29.00%	122	122				-39.37%
5191	大东	如意变	如意变80894如花乙线	鸿泽园2变电站2站内变压器	630	24.00%	0	0				-47.78%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5192	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立甲线88来胜分13	200	0.00%	0	0			2027年	-88.98%
5193	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	世欧融汇城1变电站1变压器	630	57.14%	0	0		是	2025年12月	34.57%
5194	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星荟小区2变电站2变压器	800	34.50%	346.4	346.4		是	2025年12月	-72.74%
5195	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春五期C、D区1变电站202变压器	500	63.20%	0	0				-44.89%
5196	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	金科集美1箱变2变压器	630	15.56%	0	0				100.00%
5197	东陵	祝家变	祝家变	祝高线53左4箱变	100	69.60%	0	0		是	2026年12月	-42.39%
5198	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线木耳岗南照明	100	84.30%	5.7	5.7	2025年4月	是	2025年	-35.47%
5199	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线拉马沟西台	315	26.67%	199.5	199.5		是	2025年11月	-40.16%
5200	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	御龙东郡3箱变2变压器	500	27.20%	0	0				-41.20%
5201	东陵	李相变	李古线	尚盈丽都2号箱式变电站1号变压器	630	18.41%	451	451				-36.39%
5202	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥4变电站201间隔配电变压器	630	25.52%	0	0		是	2026年12月	-41.88%
5203	新民	新民变	新民变30158中学线	华丽新都1变电站2变压器	630	22.54%	0	0		是	2025年12月	-40.11%
5204	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干54+1左1	400	10.20%	0	0		是	2026年	6.11%
5205	浑南	于山变	于山变760于尚线	信达万科城A区3变电站2号配电变压器	800	37.50%	0	0		是	2027年12月	-15.05%
5206	沈北	詹屯变	詹屯变7854詹卡线	宏远路灯管理有限公司蒲南路（一站式）	100	11.00%	79	79				-32.64%
5207	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期5变201	630	27.62%	393	393				-43.44%
5208	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户满东养殖叁公变台区	400	19.20%	283.2	283.2				0.00%
5209	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道2箱变1变压器	800	27.60%	0	0				-48.67%
5210	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	南关路1变电站1变压器	630	49.21%	0	0				100.00%
5211	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分三台子北几15	315	17.71%	0	0		是	2025年12月	-16.05%
5212	于洪	东民变	东范线	小微东范线46左20号台	400	37.50%	0	0				100.00%
5213	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和干97畅阳分7加1赵家支26左8	400	43.80%	0	0				-0.70%
5214	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	孝新干东实分5（一站式）	200	15.20%	0	0				-38.81%
5215	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期52主变	400	25.00%	0	0		是	2026年12月	-41.59%
5216	沈北	王驿变	城南线	王驿变848城南线西五旗分14	400	44.40%	182.4	182.4				-28.38%
5217	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线高家分004	100	67.50%	0	0		是	2026年6月	37.80%
5218	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	北美房屋开发5号变电站1号配电变压器	630	13.46%	0	0				-36.54%
5219	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品6号变电站202配电变压器	630	20.95%	0	0			2027年	-34.78%
5220	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区14变电站1变压器	630	27.81%	391.8	391.8				-38.66%
5221	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑4变电站1变压器	500	13.20%	0	0				-42.23%
5222	浑南	下深变	下深变270深软线	万锦紫园一期1变电站1配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2027年12月	-41.95%
5223	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	阡南分7左2柱上变压器	400	19.75%	0	0				-98.82%
5224	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线田南线水田支02	50	34.20%	0	0		是	2026年12月	-48.66%
5225	于洪	东民变	东红线	东民变347东红线姚家2台区	160	11.63%	0	0				-47.97%
5226	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆1变电站2号变压器	630	33.33%	0	0		是	2026年12月	-61.19%
5227	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	益格名郡小区2变电站2变压器	500	21.20%	0	0		是	2025年12月	-38.41%
5228	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	香槟蓝郡小区7变电站1变压器	630	17.52%	0	0		是	2025年12月	-43.80%
5229	沈北	新城子	新城线	新城子干红光分7变压器	315	63.43%	0	0		是	2026年12月	56.56%
5230	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑2箱变1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
5231	于洪	小于变	10kV于山线56286	万嘉绿景5变电站1变压器	630	37.59%	330.2	330.2				-40.16%
5232	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际一期1变电站2变压器	630	27.62%	0	0		是	2025年	-39.13%
5233	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分58左10变台	200	75.90%	0	0		是	2025年	-32.38%
5234	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期4小区箱式变电站1配电变压器	500	47.36%	0	0		是	2025年12月	-38.60%
5235	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	小北干慎德分2+1柱上变压器	315	15.56%	234.5	234.5				-35.81%
5236	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	招商公园6变电站2配电变压器	800	17.40%	0	0		是	2025年12月	96.23%
5237	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	水墨丹青4号变电站201间隔配电变压器	630	34.29%	0	0				-41.71%
5238	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利六期22箱变1变压器	630	43.81%	291	291				-42.91%
5239	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地意境3.2期1变压器	400	24.60%	0	0		是	2026年12月	-27.53%
5240	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园7号变电站201	630	3.02%	0	0			2027年	42.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5241	和平	展览变	展览变842展方甲线	霍尔寓所住宅小区2变电站2变压器	500	58.24%	158.8	158.8				-37.00%
5242	大东	大东变	大东变66076大环线	大悦城E馆1箱变1变压器	630	48.57%	261	261				25.94%
5243	沈北	农高变	农高变378农恒乙线	农恒乙干38右分1变压器	315	50.79%	0	0		是	2026年12月	-39.30%
5244	康平	城南变	城南变2511南钱线	红兴隆饭店	250	86.88%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-35.37%
5245	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	刘士村综合一台（微）	200	20.10%	139.8	139.8				-24.55%
5246	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	假日欧洲7变电站1变压器	630	8.25%	0	0				100.00%
5247	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干大四分111变台	200	45.60%	0	0				-33.08%
5248	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	阳光港湾1变电站2变压器	800	42.00%	0	0		是		-27.12%
5249	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线小卜线155	160	34.00%	89.6	89.6				-38.26%
5250	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖4号变电站1号变压器	630	12.70%	218.6	218.6				-31.48%
5251	浑南	莫子山变	莫子山变868莫全线	江山云著2号变电站2号配电变压器	800	15.30%	597.6	597.6				0.99%
5252	苏家屯	雪松变	雪松变60590松沈乙线	云和天境1号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	22.54%	0	0			2027年	100.00%
5253	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	沈阳市育新农场（一站式服务）	200	6.60%	0	0		是	2026年12月	0.00%
5254	和平	马路湾	马路湾变692马和线	协和广场三期1变电站1号	800	52.13%	0	0				-33.66%
5255	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	太湖丽景小区2变电站2变压器	630	20.95%	435	435				-43.44%
5256	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚A区1变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
5257	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	纳帕名门3变电站202	630	27.43%	394.2	394.2				-39.95%
5258	和平	南湖变	南湖变454南体线	华强21主变	500	14.40%	378	378				-40.24%
5259	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线羊泉支08	315	20.63%	0	0		是	2025年11月	-35.42%
5260	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线龙山分兴盛支112左1柱上变压器	200	15.30%	149.4	149.4				-20.17%
5261	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东线09庄园1变电站2变压器	630	21.71%	430.2	430.2				-40.06%
5262	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	九路甲线新村干马壮分5右6变压器	250	31.68%	0	0		是	2026年12月	-44.84%
5263	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	10kV宝十线尚屯分养殖场支水库几2	200	12.60%	154.8	154.8		是	2025年11月	-59.98%
5264	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区1变电站1配电变压器	800	17.70%	0	0		是	2025年12月	-43.62%
5265	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分30左2柱上变压器	400	52.80%	0	0				0.00%
5266	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线匡恒支001	200	23.10%	0	0		是	2026年5月	-65.73%
5267	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线西散台分支线003	50	100.00%	0	0	2023年2月	是	2025年12月	-36.27%
5268	大东	如意变	如意变80894如花乙线	锦联左岸2变电站2变压器	500	59.52%	0	0				-39.32%
5269	浑南	下深变	下深变284新城线	金地檀府2号变电站1号配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2027年12月	-39.85%
5270	浑南	下深变	下深变284新城线	金地锦城一期1变电站1变压器	630	48.38%	0	0		是	2027年12月	-43.60%
5271	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	新安乙线法赖分157变台	400	46.80%	0	0		是	2025年12月	-13.49%
5272	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦畅园2变电站2变压器	630	30.10%	377.4	377.4				-26.01%
5273	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线274右9变台	200	15.00%	150	150				-111.94%
5274	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼2箱变2变压器	630	31.11%	371	371				-42.01%
5275	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线段家分003	200	71.10%	37.8	37.8				-30.86%
5276	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	新安线法赖分219右1变台	100	108.40%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-31.89%
5277	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线165右9变台	200	56.33%	0	0				-34.18%
5278	东陵	中马变	满堂线	万科蓝桥圣菲7箱变2变压器	630	16.25%	0	0		是	2026年12月	-27.53%
5279	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲干于胜分29柱上变压器	400	23.40%	0	0		是	2026年12月	-19.46%
5280	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分34+2（柏家沟村西台）	100	27.60%	0	0		是	2025年	-31.76%
5281	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干小区分27变台	200	37.50%	105	105				-37.57%
5282	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房8组照明	200	32.80%	114.4	114.4				-38.77%
5283	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线深井子6组照明	200	38.25%	0	0				-42.86%
5284	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里1号变电站1变压器	315	26.19%	201	201				-41.48%
5285	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分240	200	23.10%	0	0		是	2025年12月	-32.94%
5286	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分16变台	250	20.48%	0	0		是	2027年12月	-40.33%
5287	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	平罗甲1之1右2之1柱上变压器	400	22.40%	0	0		是	2025年12月	-31.70%
5288	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线77	200	40.00%	0	0		是	2025年12月	-52.24%
5289	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分21变压器	315	42.67%	0	0		是	2025年12月	-40.89%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5290	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	绿洲乙线绿洲分64变台	315	16.57%	231.3	231.3				-86.00%
5291	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	亚明变156珠江甲线珠江干10左2柱上变压器	315	60.00%	50.776	50.776				-41.07%
5292	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	教材分10柱上变压器	315	40.32%	0	0		是	2025年12月	-45.69%
5293	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	教材分变厂支7右2右1柱上变压器	100	15.30%	0	0		是	2025年12月	-52.84%
5294	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	崇山变296中医乙线辽河分16右6右4柱上变压器	400	52.50%	0	0		是	2025年12月	-44.76%
5295	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	陵东变166陵西乙线陵西干9之1柱上变压器	200	28.40%	0	0		是	2025年12月	-67.23%
5296	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分洞洞支38右16变台	200	51.50%	0	0		是	2025年12月	-41.07%
5297	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干劳动分2	315	85.71%	13.5	13.5	2025年9月			-35.49%
5298	皇姑	长江变	长江变25476长泰乙线	长泰乙线长泰干38右13柱上变压器	315	19.37%	0	0		是	2025年12月	-42.87%
5299	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干40	315	53.65%	0	0				-46.22%
5300	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干62	315	62.86%	0	0				-45.93%
5301	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分18左4变压器	100	9.90%	0	0		是	2025年12月	-50.78%
5302	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分92右2	400	54.50%	0	0			2027年	-36.09%
5303	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线57右7	160	24.19%	0	0			2027年	-69.49%
5304	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白塔变960白金线白金干钢球分11左16	100	12.50%	0	0			2027年	-71.73%
5305	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	新光分2变压器	315	74.41%	49.1	49.1				-47.87%
5306	和平	广州变	广州变492广东乙线	八经乙线31	200	18.00%	0	0				-40.36%
5307	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	万寿干57右4+1公变	200	28.00%	0	0		是	2026年12月	-42.56%
5308	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	青年变370青军线万寿干71左5公变	200	24.80%	0	0		是	2026年12月	-40.07%
5309	新民	东郊变	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分171右13左4	100	32.70%	57.3	57.3				-39.95%
5310	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线76	500	0.00%	0	0				0.00%
5311	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	北陵变144田义乙线田义干8柱上变压器	315	46.98%	0	0		是	2025年12月	-31.82%
5312	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干29左1之1柱上变压器	315	46.67%	0	0		是	2025年12月	-40.79%
5313	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干3左4柱上变压器	315	36.83%	0	0		是	2025年12月	-44.49%
5314	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干40柱上变压器	200	48.40%	0	0		是	2025年12月	-30.79%
5315	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	方溪变350造化干30右6右9柱上变压器	250	0.80%	0	0		是	2025年12月	-65.36%
5316	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学乙线科学干35左8公变	400	0.00%	0	0				-131.86%
5317	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分17公变	315	70.48%	0	0		是	2026年12月	-39.86%
5318	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路乙线南路干64左5	200	40.00%	0	0		是		-51.12%
5319	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	大南干塔东分13+1公变	315	39.68%	0	0				-37.48%
5320	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众甲线大众干取义北分5右6右2	315	14.60%	0	0				-36.42%
5321	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干72右10左1	315	91.75%	0	0	2025年2月	是	2026年1月	-38.59%
5322	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分16	100	1.20%	0	0		是		-108.57%
5323	大东	农大变	农大变940农西甲线	东陵甲线药业分13	100	24.00%	66	66				-29.60%
5324	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线12	400	56.00%	0	0				-60.77%
5325	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线6左3	100	51.60%	0	0		是	2025年12月	-46.73%
5326	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分76左1左3变压器	315	10.79%	0	0				-82.40%
5327	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干133-2	100	44.10%	0	0				-43.59%
5328	大东	小东变	小东变80162大华线	大华线大众干珠林分2左10右2变压器	200	15.00%	0	0				-68.05%
5329	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	方溪变344方溪乙线方溪干18左1之1柱上变压器	315	88.25%	0	0	2024年2月	是	2025年12月	-40.91%
5330	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干锦水分5左5柱上变压器	250	35.60%	0	0		是	2025年12月	-42.37%
5331	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾连变348向工甲线和信分5柱上变压器	400	56.10%	0	0				-47.61%
5332	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾连变346向工乙线向工干54柱上变压器	200	97.20%	0	0	2024年6月			-28.62%
5333	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分18变压器	315	75.24%	0	0		是	2025年12月	-9.45%
5334	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分25左1变压器	315	63.17%	0	0		是	2025年12月	-43.77%
5335	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园2变电站201	500	29.44%	302.8	302.8				-42.26%
5336	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	西江佃园1箱变1变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
5337	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	百花二期2箱变2变压器	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-40.58%
5338	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	实验中学3箱变1号变	630	19.81%	0	0		是	2025年12月	-51.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5339	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	明美丽苑箱变1	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-47.31%
5340	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	鑫宇园2箱变1号变	630	29.52%	0	0		是	2025年12月	-44.63%
5341	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科五期四六组团1箱变2号变	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-45.21%
5342	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	新兴小区3号变电站1号变压器	630	42.86%	36.372	36.372				-41.11%
5343	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	路二1变电站201	315	39.62%	158.7	158.7		是	2027年6月	-45.32%
5344	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	旭雅变电站（圆梦园）变电站201	630	27.94%	391	391		是	2027年6月	-43.37%
5345	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区17变电站202变压器	630	23.17%	6.928	6.928				-44.35%
5346	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二7箱变1号变	630	19.37%	0	0				-44.71%
5347	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	国土资源厅住宅箱变2	400	16.50%	0	0		是	2025年12月	-47.34%
5348	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲3配电箱变2号变	630	0.00%	452.5	452.5				0.00%
5349	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡3箱变2号变	500	25.92%	0	0		是	2025年12月	-42.10%
5350	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭5#1主变	630	30.86%	372.6	372.6				-30.37%
5351	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙花园4箱变1变压器	630	33.33%	0	0		是	2025年12月	-45.85%
5352	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王13楼变电站2变压器	1250	19.60%	880	880				-38.35%
5353	和平	三好变	三好变178科技乙线	音乐2一次1#主变	315	21.33%	0	0				-44.21%
5354	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	优特区3箱变1号变	500	20.80%	0	0		是	2025年12月	-41.91%
5355	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	天一名筑小区1变电站1变压器	630	41.52%	0	0				-41.83%
5356	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	乾韵2箱变1号变	630	28.57%	0	0		是	2025年12月	-44.72%
5357	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	辽大二部箱式变电站2	630	13.33%	0	0		是	2025年12月	-45.89%
5358	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	圣康家园2箱式变电站2	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-44.80%
5359	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	万众永田箱变2	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
5360	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	金杯小区箱变1变	630	77.21%	0	0		是	2025年12月	-43.48%
5361	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	塔湾官官住宅小区3箱变2变	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-44.00%
5362	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑8变电站201变压器	630	41.14%	0	0				-41.52%
5363	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	富馨1配电箱201	630	22.54%	425	425				-42.32%
5364	沈河	长青变	长青变454御龙线	中鸿基阳光城1箱变1变压器	500	32.32%	0	0		是	2026年12月	-43.58%
5365	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金地盛世小区1变电站2变压器	630	22.54%	0	0		是	2025年12月	-40.55%
5366	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	梧桐馨园2箱变1站内变压器	630	24.13%	0	0				-42.30%
5367	和平	太原变	太原变056南七乙线	房兴园主变	200	26.00%	0	0				-41.48%
5368	和平	展览变	展览变876二经乙线	1主变二经公安	200	24.40%	0	0				-41.73%
5369	铁西	万达变	万达变56084万滑乙线	今日阳光2变电站202	630	0.00%	567	567		是	2025年12月	0.00%
5370	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	建大一区2变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
5371	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	春城小院变电站201柜	800	0.00%	0	0				-133.65%
5372	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村小区2变电站201配电变压器	630	22.86%	0	0				-39.60%
5373	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村三期小区1变电站201配电变压器	630	34.92%	0	0				-48.53%
5374	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	于洪新村小区4变电站201柜	630	37.46%	0	0		是		-49.30%
5375	沈河	大东变	大东变052城南甲线	钟秀花园箱变1变压器	315	19.37%	0	0		是	2026年12月	-42.22%
5376	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	明哲园1变电站201柜	630	39.05%	0	0		是	2027年12月	-39.33%
5377	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	启明新村4变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
5378	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	沈化六路小区变电站101	200	42.00%	0	0				-40.40%
5379	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	绿香村1箱变2	400	35.50%	0	0		是	2025年12月	-45.18%
5380	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	百花二期1箱变1变压器	630	13.97%	0	0		是	2025年12月	-44.41%
5381	皇姑	长江变	25464长怒乙线	格林梦夏2箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
5382	和平	和平变	和平变170商贸线	海韵广场1主变	800	13.50%	612	612				-43.61%
5383	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲5箱变1号变	500	20.00%	0	0		是	2025年12月	-41.00%
5384	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	客运新村箱变1	800	52.80%	0	0		是	2025年12月	-47.11%
5385	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	星辰花园箱变2	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	-37.71%
5386	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期8箱变1变	630	25.71%	405	405				-36.35%
5387	沈河	长青变	长青变444长南甲线	新港湾箱变1变压器	630	9.90%	0	0		是	2026年12月	-37.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5388	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	绿苑1箱变1变压器	630	19.05%	0	0				-42.49%
5389	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	万家茗苑小区1变电站1变压器	630	32.38%	296.172	296.172				-43.55%
5390	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	怡静园1箱变2变压器	630	33.65%	0	0				-51.27%
5391	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙溪园2箱变2变	630	13.65%	481	481				-48.12%
5392	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	大东路5箱变1变	500	11.20%	0	0				-42.34%
5393	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	华家箱变1变	630	69.71%	0	0				-42.32%
5394	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	德增西箱变1变压器	400	46.40%	174.4	174.4				-48.31%
5395	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	红星1变电站1变压器	630	16.51%	0	0		是	2025年12月	-46.44%
5396	沈河	北兴变	北兴变40364北顺甲线	华丽山庄3变电站1变压器	500	15.36%	0	0				-47.54%
5397	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	华丽山庄1变电站2变压器	500	27.20%	0	0				-55.70%
5398	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	文化大楼箱变1变压器	630	48.57%	0	0				-44.23%
5399	和平	和平变	和平变142南一甲线	三十九中学一次1变压器柜1主变	630	41.14%	0	0				-43.81%
5400	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	华融资产箱变	400	58.20%	0	0		是	2025年12月	-41.50%
5401	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春一期3201变压器	630	38.41%	0	0				-46.00%
5402	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	水印蓝庭3变电站2站内变压器	500	56.96%	0	0		是		-44.51%
5403	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	碧塘南1箱变1号变	400	7.50%	0	0		是	2025年12月	-41.11%
5404	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	百裁园1变电站201	630	19.37%	445	445				-46.14%
5405	浑南	营盘	营盘变072七星线	富腾国际3号变电站1号变压器	800	11.25%	0	0		是	2027年12月	-38.70%
5406	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	康富变电站202	400	29.60%	0	0		是		-37.95%
5407	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	百花一期2箱变1变压器	400	60.00%	0	0		是	2025年12月	-37.74%
5408	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	95931部队住宅箱变1变压器	500	31.68%	0	0		是		-40.42%
5409	沈河	大东变	大东变074东青乙线	明城花园1箱变2变压器	630	30.79%	0	0		是	2026年6月	-48.60%
5410	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	通天4箱变2变压器	400	51.90%	0	0		是	2026年6月	-44.23%
5411	沈河	青年变	青年变352青东线	南乐郊箱变1变压器	500	48.32%	0	0		是	2026年6月	-45.10%
5412	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都2箱变1变压器	400	18.30%	286.8	286.8				-39.71%
5413	铁西	万达变	万达变56066万荣线	宏伟3小区变电站201	630	31.62%	367.8	367.8				-39.98%
5414	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	康宏2箱变1变压器	630	24.44%	0	0		是	2025年12月	-46.21%
5415	铁西	万达变	万达变56066万荣线	嘉富新村学生公寓2变电站201	630	34.29%	351	351				-47.76%
5416	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	松辽西区2号变电站1号变压器	630	74.60%	0	0		是	2027年	-42.71%
5417	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义3箱变1变	630	16.76%	0	0				-33.35%
5418	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义巷箱变1变压器	400	28.13%	0	0				-45.82%
5419	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	西窑3箱变1	630	39.68%	0	0				-43.28%
5420	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	卫工新村3变电站201柜	630	32.70%	93.528	93.528				-44.47%
5421	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	贵和十马路小区变电站202	315	76.70%	41.9	41.9				-42.72%
5422	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	五彩二5箱变2变	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-43.38%
5423	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都1箱变2变	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-45.04%
5424	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区5箱变1	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	-37.49%
5425	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水人家3箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
5426	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	长安佳园1号变电站202间隔配电变压器	400	37.20%	0	0			2027年	7.49%
5427	沈北	王驿变	城南线	鑫旺花卉蔬菜种植基地（一站式服务）	400	6.90%	332.4	332.4				-43.83%
5428	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	北华城2变电站202	400	0.00%	325.616	325.616				0.00%
5429	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	新生干12右6新	400	47.40%	0	0				8.00%
5430	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	蒲东国际新城4号考核	250	40.64%	0	0				-35.89%
5431	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长白新城1号变电站2变压器	630	19.68%	0	0			2027年	-42.65%
5432	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡四期8变电站配电变压器	400	62.40%	0	0		是	2025年12月	-42.30%
5433	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线北四家分43右9变台	200	24.50%	131	131				-80.97%
5434	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟沟土建变电站102变压器	500	47.60%	0	0		是	2025年	-35.81%
5435	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城6号变电站2号变压器	630	21.59%	0	0		是	2027年	-40.88%
5436	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五干57左5南宁公寓201间隔配电变压器	630	19.05%	0	0				-26.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5437	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	老观五组照明新	400	81.30%	0	0	2025年8月			0.00%
5438	东陵	中马变	军影线	旧站回迁楼3箱变1变压器	630	44.13%	0	0		是	2026年12月	-45.46%
5439	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区5变电站2变压器	800	18.20%	0	0		是	2025年12月	-42.78%
5440	苏家屯	雪松变	雪松变60584松榆乙线	云杉赋3号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	23.17%	0	0			2027年	36.66%
5441	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线李歪干93左12	200	54.60%	0	0		是	2025年	-27.43%
5442	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张屯变404张沿线张沿干崔三分30左10变台	400	7.95%	0	0				-48.82%
5443	铁西	启工变	启工变10774建园线	北四千39+1柱上变压器	400	19.20%	0	0		是	2028年12月	4.08%
5444	浑南	前显变	前白乙线	天惠公寓1号变电站202间隔配电变压器	630	5.40%	0	0		是	2027年12月	17.45%
5445	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	文欣澜庭1变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
5446	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城5箱变201配电变压器	500	15.36%	373.2	373.2		是	2026年12月	-34.36%
5447	法库	新依变	依三线	10kV依三线团山子东台支05	400	16.50%	0	0		是	2025年12月	-18.40%
5448	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干山岗分8右5变台	50	24.90%	0	0				-85.63%
5449	于洪	得胜变	得化线95476	水墨丹青砚池1变电站1变压器	630	21.27%	433	433				-34.72%
5450	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	金地棕榈岛1号变电站1号配电变压器	800	36.38%	0	0		是	2027年12月	-42.43%
5451	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	全运村Z3地块1号变电站2号变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
5452	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖三十一号(微)	400	54.90%	140.4	140.4				64.14%
5453	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	西江月5箱式变电站1配电变压器	630	13.97%	0	0		是	2025年12月	31.30%
5454	法库	柏家沟	柏家沟变1029柏家线	10kV柏家线柏二分15（柏家沟7队）	315	28.89%	0	0		是	2025年	-37.91%
5455	于洪	东民变	东李线	东升鸿璟园3站房2配电变压器	630	7.30%	0	0				100.00%
5456	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分62左7右2	400	22.80%	268.8	268.8				0.38%
5457	铁西	历工变	历工变10470历华线	旭辉锦堂2变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
5458	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线和平分7变台	200	114.75%	0	0	2025年4月	是	2025年	-32.83%
5459	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	吴家线富家分地质局支37+1右5	200	14.00%	152	152				-43.98%
5460	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	大众干14变电站1变压器	400	38.80%	204.8	204.8				-41.86%
5461	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线朱家房8组照明	400	28.20%	247.2	247.2				-33.38%
5462	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	奉天九里三期3号配电室2号配电变压器	630	23.81%	417	417				-40.35%
5463	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城C组团1土建变配电变压器2公变	630	51.75%	0	0				-39.38%
5464	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	柳北干丽水湾分5华清工程有限公司3（一站式）	200	7.20%	0	0		是	2026年12月	-24.31%
5465	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉村8.13组照明	100	85.20%	4.8	4.8	2024年9月			-40.90%
5466	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太二水西分支线001	50	16.80%	0	0		是	2026年12月	-36.76%
5467	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	电台线137左3左2	400	31.20%	0	0			2027年	-0.70%
5468	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分23右8	200	10.80%	0	0			2027年	13.58%
5469	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝滨干上楼子分22柱上变压器	400	45.90%	0	0		是	2026年12月	-24.25%
5470	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	东环雅居二期变电站201变压器	400	88.00%	8	8	2024年6月			-34.78%
5471	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分卜干沟支24右24变台	200	16.00%	148	148				-45.91%
5472	和平	和平变	和平变192和城线	城开中心小区4变电站201配电变压器	400	33.20%	227.2	227.2				-42.51%
5473	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	玖熙墅1变电站2间隔102配电变压器	630	37.14%	296.172	296.172		是	2025年12月	-18.80%
5474	东陵	杨官变	杨紫线	紫堤东郡二期2配电室202间隔配电变压器	630	53.65%	0	0		是	2026年12月	-40.94%
5475	皇姑	广源变	广源变25780广明线	橡树湾二期3箱式变电站2配电变压器	630	31.24%	0	0		是	2025年12月	-41.43%
5476	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大千常家窝堡分125变台	200	32.85%	0	0		是	2025年12月	-39.32%
5477	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡林家村长滨水门公变台区	200	10.40%	0	0				0.00%
5478	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线75	200	49.80%	0	0		是	2027年	6.46%
5479	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	山水文园1箱变2变压器	630	41.52%	0	0				-40.79%
5480	和平	展览变	展览变882展河线	春河里三期2变电站1变压器	630	55.24%	219	219				-34.74%
5481	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	一站式-沈阳市沈北新区福星铝塑门窗加工厂-中尹干提水分2	200	12.75%	0	0				33.18%
5482	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	西城晶典2箱变配电变压器1公变	500	39.36%	0	0		是		-54.32%
5483	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线40左3变台	400	3.00%	348	348				0.00%
5484	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区6变电站1变压器	400	43.20%	0	0		是	2025年12月	-40.45%
5485	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	老大房综合一台	200	71.70%	0	0				4.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5486	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号二期小区1局维变电站201配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2026年12月	100.00%
5487	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	府苑名都二期箱变1变压器	315	48.57%	0	0				-39.80%
5488	新民	南富变	南富变3572城东乙线	汇景华庭2变电站1变压器	800	11.70%	626.4	626.4				10.78%
5489	浑南	于山变	于山变748于运线	恒大四季上东二期1号变电站1号变压器	630	6.67%	0	0		是	2027年12月	0.00%
5490	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	乐府新天地1号变电站1号配电变压器	630	41.90%	303	303				-37.94%
5491	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	戈三分5+1左支9台区	50	51.60%	19.2	19.2				-66.52%
5492	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线关屯支53	100	45.00%	45	45				-48.94%
5493	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线帮牛支05	200	8.40%	0	0		是	2025年11月	-97.13%
5494	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	董楼子变048中寺线水泥宿舍分7（水泥厂宿舍）	50	13.80%	38.1	38.1				-30.13%
5495	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心一期21号变压器	800	20.70%	0	0		是	2026年12月	79.79%
5496	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	星座小区6变电站2变压器	800	40.13%	0	0		是	2025年12月	-41.67%
5497	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	冠虹小区箱变22号配电变压器	630	13.81%	0	0		是	2025年12月	-52.74%
5498	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	洞桂都荟小区3变电站1变压器	800	47.63%	0	0		是	2025年12月	-45.97%
5499	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	洞桂都荟小区4变电站2变压器	800	39.38%	0	0		是	2025年12月	-40.43%
5500	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	秋实园一期1变电站2变压器	400	18.00%	0	0		是	2025年12月	-40.75%
5501	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线电信家属楼支02	200	52.80%	0	0		是	2026年12月	-41.39%
5502	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸6变电站1变压器	500	39.04%	254.8	254.8				-46.11%
5503	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干43加1	200	30.30%	117.776	117.776				-34.30%
5504	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	喜地红城1站房2变压器	630	26.92%	397.4	397.4				-43.90%
5505	于洪	曹家变	曹大甲线	圣新园2变电站2变压器	630	28.19%	0	0		是	2025年	-44.82%
5506	大东	鹏源变	鹏源变444鹏北线	鹏利D座2变电站1站内变压器	500	45.60%	0	0				-30.46%
5507	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	云麓里1号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	800	3.00%	0	0			2027年	100.00%
5508	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线宁山干恒山分1+1柱上变压器	400	18.80%	0	0		是	2025年12月	-47.21%
5509	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村综合二台（微）	400	17.40%	290.4	290.4				7.79%
5510	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线72右1变台	200	85.20%	9.6	9.6	2024年10月			-33.90%
5511	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干72	315	17.33%	228.9	228.9				-40.26%
5512	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线树林子支77(树林子B台)	400	10.20%	0	0		是	2026年12月	-26.24%
5513	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北支12右9右4的1柱上变压器	315	92.06%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-30.01%
5514	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干牧场支109柱上变压器	200	61.50%	0	0		是	2026年12月	-34.97%
5515	于洪	化学变	化开乙线	四台子一期小区2箱变1配电变压器	630	25.08%	0	0				26.64%
5516	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	体院分37右1	160	8.25%	0	0		是	2026年12月	-36.91%
5517	苏家屯	苏南变	苏南变60264南官乙线	施文乙线76+1左1	400	25.35%	0	0			2027年	-76.06%
5518	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	凯荣禧乐都6变电站202变压器	400	24.80%	0	0		是		-44.71%
5519	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线陶瓷南支05	200	21.00%	0	0		是	2026年12月	-47.31%
5520	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊下万南大棚公变台区	100	20.70%	69.3	69.3				1.98%
5521	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	杨树干水罗分4左8	100	38.40%	0	0				-38.21%
5522	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微车家村内东台	200	6.30%	167.4	167.4				100.00%
5523	浑南	安顺变	安顺变172安运线	全运万达2号变电站1号配电变压器	630	53.97%	0	0		是	2027年12月	-7.90%
5524	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	恒润雅筑小区2变电站201配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
5525	浑南	于山变	于山变748于运线	四季上东一期2号变电站202间隔配电变压器	630	13.65%	0	0		是	2027年12月	87.67%
5526	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	中海天钻4号变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0			2027年	0.00%
5527	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线职高楼	100	66.30%	23.7	23.7				-31.50%
5528	沈北	农高变	农高变70358农海线	大溪地1箱变2变压器201配电变压器	630	33.65%	0	0				-40.02%
5529	于洪	大潘变	大彰线	小微朴坨二台	200	58.80%	0	0				-26.22%
5530	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	薰衣草小区10变电站201间隔配电变压器	630	52.19%	0	0		是		-40.94%
5531	于洪	光辉变	光水线	小微光辉畜牧场台	630	27.87%	391.4	391.4				-26.78%
5532	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉他分14右7+1左8	200	67.80%	0	0			2027年	100.00%
5533	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线秀叶干282	200	31.80%	116.4	116.4				-17.94%
5534	沈北	新城子	新城子变7554农专线	长城润滑油制造有限公司（一站式）	400	58.50%	0	0		是	2026年12月	8.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5535	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线小学分7右1变台	200	35.40%	109.2	109.2		是	2025年12月	11.28%
5536	和平	花园变	花园变752花南甲线	夏宫1变电站202间隔配电变压器	800	19.50%	564	564				35.24%
5537	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线周家分周家支36右7右4右2右1变台	200	77.40%	0	0				0.00%
5538	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河A区1站房1变压器	630	17.78%	455	455				-41.33%
5539	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支08	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	-442.52%
5540	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分6右6柱上变压器	200	138.00%	0	0	2025年8月			0.00%
5541	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	怀青干11公变	400	20.40%	0	0				-46.82%
5542	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干165	315	95.56%	0	0	2024年6月			-27.77%
5543	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城二期5号变电站1变压器	630	20.00%	0	0		是	2027年12月	-41.00%
5544	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干60左4左4	200	82.20%	15.6	15.6	2025年8月			0.58%
5545	和平	市府变	市府变564总站甲线	市府大路106号变电站变压器	630	27.30%	0	0		是	2027年12月	0.00%
5546	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干32左3	400	25.95%	256.2	256.2				-22.97%
5547	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	雍华御景2箱变202间隔配电变压器	630	55.24%	0	0		是	2026年12月	-29.39%
5548	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园三期二号变电站201配电变压器	630	27.94%	0	0			2027年	-44.67%
5549	于洪	小于变	10kV小工线56242	龙湖中德开春江悦茗2站房1配电变压器	800	17.70%	578.4	578.4				100.00%
5550	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分16柱上变压器	315	67.94%	0	0		是	2025年12月	-25.71%
5551	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右6柱上变压器	400	53.70%	0	0		是	2025年12月	-35.76%
5552	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台镇西余村兴盛牲畜养殖场公变台区	200	25.20%	129.6	129.6				0.00%
5553	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干浪子分水田支31左3左4	100	43.80%	46.2	46.2				-62.25%
5554	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	城市之光6箱变2变压器	630	40.32%	0	0		是		-26.81%
5555	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线7左3变台	400	8.10%	23.8	23.8				37.76%
5556	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	林溪郡AB期2箱变2配电变压器	630	13.02%	0	0		是	2025年	93.57%
5557	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期3号变电站2变压器	630	16.19%	465	465				-38.43%
5558	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	后边外西北台新台（2021微）	400	26.25%	255	255				-60.62%
5559	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	东于村七组照明（2021微）	100	105.60%	0	0	2023年9月			-32.16%
5560	浑南	于山变	于山变782于河线	万锦红树湾F地块3号变电站201配电变压器	630	13.65%	481	481		是	2027年12月	69.47%
5561	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	小南变电站1变压器	500	89.92%	0	0	2024年12月	是	2026年12月	-42.83%
5562	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线姜家分支线005	200	23.93%	0	0		是	2026年6月	-37.06%
5563	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林幸福里1变电站1变压器	500	33.92%	0	0		是	2025年12月	-39.38%
5564	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线大兴村学校西	100	31.80%	58.2	58.2				-33.07%
5565	于洪	范屯变	范古线	大兴变512兴光线大兴村西南台	100	69.00%	0	0		是	2025年	-39.68%
5566	于洪	平罗变	平罗线	小微沈阳德康机械设备有限公司	400	0.00%	0	0				0.00%
5567	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	富顿公馆1变电站1变压器	630	23.17%	0	0				-39.46%
5568	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	保利观唐苑2箱式变电站2配电变压器	630	78.73%	0	0		是	2025年12月	-29.93%
5569	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象2变电站1变压器	630	35.43%	0	0		是	2025年12月	-39.91%
5570	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干189左8	400	0.00%	0	0				0.00%
5571	皇姑	文北变	文北变70450文青线	碧桂园学府壹号一期1箱式变电站1配电变压器	630	65.71%	0	0		是	2025年12月	-36.66%
5572	于洪	得胜变	得河线95442	银湖雅苑V街区1变电站1变压器	630	50.67%	247.8	247.8				-41.19%
5573	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子北几4右2	400	16.65%	0	0		是	2025年12月	100.00%
5574	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城小区一期二组团2号变电站变压器	630	22.86%	423	423				-40.54%
5575	东陵	世园变	世园变80572海洋线	汇置山湖3箱变1变压器	630	14.92%	473	473				27.53%
5576	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西线林达分23右1	100	58.80%	31.2	31.2		是	2027年	-9.69%
5577	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区B变电站1变压器	630	36.19%	105.652	105.652				-40.89%
5578	东陵	水家变	水李线	水李线148右6左4柱上变压器	200	14.70%	10	10				100.00%
5579	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	张良分11左2	200	3.00%	174	174				-345.39%
5580	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线下洼子南台分支002	200	67.20%	0	0		是	2026年12月	-26.58%
5581	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	双台分7+1左3	200	2.10%	0	0		是	2026年	-68.99%
5582	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	金沙湾1号变电站2号变压器	630	31.43%	0	0		是	2027年	3.55%
5583	东陵	中马变	疗养甲线	中旅万科城1箱变1变压器	500	33.60%	228.7972	228.7972				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5584	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	佟家支18右19	200	10.50%	159	159				100.00%
5585	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦7箱变1变压器	800	33.00%	0	0		是		-42.40%
5586	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	鼎翔世家小区变电站201间隔配电变压器	200	23.60%	0	0				-43.96%
5587	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变91362养西线养后村三方棚区	200	34.00%	0	0				-49.70%
5588	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线湾泡分14右2变台	80	57.38%	23.8	23.8				-35.03%
5589	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线159右6变台	400	25.20%	23.8	23.8				-28.80%
5590	康平	张强变	张强变76244沙金线	姜家东台11+1柱上变压器	100	38.40%	0	0		是	2026年12月	-36.47%
5591	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线小单金家台分支线004	50	88.80%	0.6	0.6	2022年12月	是	2026年6月	-34.89%
5592	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	九州御玺3号变电站201间隔（施雅线）配电变压器	400	99.60%	0	0	2024年6月		2027年	4.81%
5593	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十四号（微）	400	29.10%	234.044	234.044				9.37%
5594	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城F组团2变电站202变压器	800	47.25%	0	0		是	2028年12月	-38.36%
5595	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	鲍沙线沙河干164+1右1	400	0.00%	360	360				0.00%
5596	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线何家分纪家支杨家支38	200	43.35%	0	0		是	2026年12月	-38.93%
5597	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑2变电站1变压器	630	20.48%	0	0		是	2026年12月	-39.74%
5598	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	白塔小区配电室2变压器	800	94.25%	0	0	2022年12月			-37.63%
5599	和平	花园变	花园变791夏宫线	夏宫3变电站201间隔配电变压器	630	14.29%	477	477				50.73%
5600	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门妈妈街群鑫育苗养殖公变台区	200	0.00%	0	0				100.00%
5601	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	沈铁霁虹佳园2变电站202配电变压器	400	38.80%	0	0				-50.06%
5602	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景7变电站1变压器	500	59.20%	154	154				-40.20%
5603	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干姚平房分16变台	100	72.00%	18	18		是	2025年12月	-36.78%
5604	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线39右7变台	100	76.80%	13.2	13.2				-41.75%
5605	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	前进小区1变压器	630	37.46%	331	331				-40.78%
5606	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	山林变556林北线林北干多维分3	315	73.02%	0	0			2027年	-39.00%
5607	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干44英达分14公家支24	400	35.70%	0	0				-62.97%
5608	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分15+2	315	29.52%	0	0				-55.44%
5609	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	高力新村1号箱变1号变压器	400	52.50%	150	150				-38.44%
5610	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭都3变电站2变压器	800	38.25%	0	0				-37.45%
5611	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线水利分05	250	79.36%	0	0		是	2026年12月	-38.15%
5612	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	龙湖花千树小区3变电站202变压器	630	51.43%	0	0				-41.67%
5613	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城七期箱式变电站2配电变压器	800	45.38%	0	0		是	2025年12月	-40.68%
5614	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线大黄沟分13变台	400	13.40%	0	0				-27.08%
5615	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际12号变电站202配电变压器	800	30.38%	0	0			2027年	-40.54%
5616	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化甲线沙平分旺牛支42左8+1柱上变压器	315	112.70%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-39.71%
5617	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线永丰4组照明新	200	53.20%	73.6	73.6				0.00%
5618	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干腰排分长排支25加1右01变压器	50	25.20%	32.4	32.4				-46.55%
5619	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流奉玺台1号变电站201间隔配电变压器	800	45.38%	0	0		是	2027年12月	-35.62%
5620	于洪	马三家	马辉线	小微陆家村6	400	7.50%	0	0				9.66%
5621	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变中盘干大屯分32+1（新立变台）柱上断路器-一站式	80	29.25%	0	0				-4.01%
5622	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10KV大陆干拉马桥分拉马桥北水利几排水站甲9（李成军）	200	6.90%	166.2	166.2				0.00%
5623	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	中南世纪城二期2站房2变压器	630	53.97%	227	227				-41.43%
5624	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方8箱变1变压器	630	54.92%	0	0		是	2026年12月	-41.28%
5625	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际一期3变电站1变压器	800	54.30%	0	0		是	2027年12月	-28.28%
5626	沈北	文阁乙变	文阁乙线	10KV文阁乙线融创御景5小区变电站202配电变压器	400	4.80%	0	0				0.00%
5627	苏家屯	新南变	新南变38068新站线	静安府2号变电站201间隔（施站线）配电变压器	630	40.76%	0	0			2027年	64.51%
5628	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线孙金4组照明新	100	63.90%	26.1	26.1				0.00%
5629	大东	如意变	如意变80894如花乙线	东海明珠2变电站1变压器	500	23.36%	0	0				-45.45%
5630	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯L区2号箱变2变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	-38.62%
5631	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线四纺1住宅	315	48.00%	0	0		是	2026年12月	-40.98%
5632	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	春河里2.2期小区变电站202配电变压器	630	40.95%	0	0		是		-39.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5633	铁西	历工变	历工变10456黎明线	君临天下六期假日蓝湾3变电站201变压器	500	82.24%	0	0	2025年8月	是	2027年12月	-42.09%
5634	和平	广州变	广州变480柳州乙线	八经住宅小区21主变	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-39.47%
5635	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利海四2变电站1变压器	500	63.36%	0	0				-37.90%
5636	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰2号变电站201配电变压器	800	42.75%	0	0			2027年	-37.57%
5637	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西二西支002	50	58.20%	0	0		是	2026年12月	-41.15%
5638	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线水田支013	50	87.90%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-31.63%
5639	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线后温支04	100	68.10%	0	0		是	2026年12月	-26.88%
5640	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	武警边防小区箱式变电站1配电变压器	630	21.59%	0	0				-37.25%
5641	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	高速支23+1	200	0.90%	0	0				0.00%
5642	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天喜2箱变2配电变压器	630	37.46%	0	0		是	2025年12月	-40.07%
5643	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期7号箱式变电站1号配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2027年12月	-40.03%
5644	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	虹桥新居小区变电站201变压器	500	16.00%	50.776	50.776				-40.12%
5645	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润悦府3变电站1变压器	500	24.40%	328	328				-39.50%
5646	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景10变电站2变压器	800	44.25%	366	366				-37.86%
5647	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界御景3变电站1变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
5648	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干44英达分28左5	200	117.30%	0	0	2024年6月	是	2026年1月	5.16%
5649	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	雍添金园1变电站202配电变压器	630	20.95%	0	0				-42.71%
5650	东陵	祝家变	祝高线	郝义线南石场分16柱上变压器	200	37.40%	0	0		是	2026年12月	-32.85%
5651	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆4变电站2变压器	500	26.00%	10	10		是	2027年12月	-40.98%
5652	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线前九设施小区支001	80	78.75%	0	0		是	2026年5月	1.72%
5653	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干大北分20右4	315	72.70%	0	0				-43.19%
5654	法库	新依变	依草线	10KV依草线草村水利分四支草根泡几水田甲5	100	22.50%	0	0		是	2025年11月	-96.29%
5655	法库	新依变	依草线	10KV依草线草村水利分四支草根泡几水田甲8	100	27.60%	0	0		是	2025年11月	-77.29%
5656	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团4变电站201间隔配电变压器	500	31.68%	0	0		是	2027年12月	-40.11%
5657	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分严干支达中几38	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
5658	和平	广州变	广州变462广太甲线	沈铁家园1小区变电站201甲配电变压器	630	45.40%	0	0				-40.99%
5659	大东	如意变	如意变80866如信线	工农路小区箱变2变压器	630	33.33%	0	0				-47.33%
5660	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园7变电站1变压器	500	20.00%	0	0		是	2027年12月	-40.77%
5661	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	雷凯铂庭3箱式变电站1配电变压器	630	21.27%	0	0				-4.70%
5662	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛颐和名郡1箱式变电站1配电变压器	800	16.50%	0	0		是	2025年12月	23.18%
5663	开发	宁官变	宁官变95065宁明甲线	西宸之光小区1变电站2变压器	800	55.80%	273.6	273.6				0.00%
5664	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	沈汽2箱变1变压器	630	17.14%	0	0		是		-83.65%
5665	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园42主变	630	30.86%	372.6	372.6				-44.70%
5666	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城三期2局维变201配电变压器	630	67.62%	0	0		是	2026年12月	-41.02%
5667	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线93右3变台	400	19.80%	0	0				100.00%
5668	浑南	榆树变	榆树变850榆营甲线	融城时代4号变电站1号变压器	800	28.80%	10	10				5.26%
5669	浑南	榆树变	榆树变850榆营甲线	融城时代4号变电站202间隔配电变压器	800	17.10%	10	10				-85.25%
5670	沈河	万柳变	万柳变278万阳线	步阳国际2配电室2变压器	800	27.00%	0	0				-42.79%
5671	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	五彩阳光城二期1箱式变电站2配电变压器	630	38.41%	0	0		是	2025年12月	-39.46%
5672	东陵	汪家变	汪官乙线	方大世纪城三期2变电站1变压器	800	12.60%	0	0				100.00%
5673	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居14号变电站201间隔配电变压器	800	51.75%	0	0			2027年	-18.20%
5674	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	腰屯线庄宏权农场公变台区	200	21.90%	136.2	136.2				0.00%
5675	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十号变电站202配电变压器	630	32.38%	0	0			2027年	-46.64%
5676	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	金牛线陶菜屯分14右3右9右9变台	100	42.40%	47.6	47.6				-68.53%
5677	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分30右3右22变台	100	20.00%	0	0		是	2025年12月	-19.61%
5678	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水分线	分水分线分水分28右4变台	200	126.30%	0	0	2025年6月			-28.12%
5679	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线欢洞分31右20变台	100	79.80%	10.2	10.2				-33.53%
5680	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新干大鱼分14左17变台	200	21.30%	137.4	137.4				4.97%
5681	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村6号变电站1变压器	500	30.00%	0	0			2027年	-42.47%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5682	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线苏家三组分1	200	48.30%	0	0		是	2026年12月	-55.58%
5683	皇姑	方溪变	方溪变354闸上甲线	闸上甲线闸上干16右18柱上变压器	400	27.90%	0	0				-27.39%
5684	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34左2右6左01	200	70.60%	0	0		是	2025年	-19.19%
5685	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房大万村万波畜禽公变台区	200	0.40%	179.2	179.2				100.00%
5686	于洪	范屯变	范屯新线	岔路村东南台	400	24.80%	260.8	260.8				-41.29%
5687	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线刘北科技园二台	400	34.20%	0	0				-18.14%
5688	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西线城西干污水分58变压器	315	0.38%	0	0		是	2027年12月	0.00%
5689	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	润东府2箱变1变压器	800	17.25%	0	0				94.21%
5690	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	桃相甲线226右2+1左1	200	105.30%	0	0	2025年2月	是	2027年	45.75%
5691	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	工厂分6左4	400	79.20%	0	0		是	2027年	100.00%
5692	和平	太原变	太原变066汽配线	中铁瑞达广场变电站1变压器	800	28.88%	489	489				-55.87%
5693	于洪	化学变	化西甲线	四台子村7	315	27.17%	0	0				-73.59%
5694	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	富甲天下自维201间隔配电变压器	500	11.84%	390.8	390.8		是	2027年6月	-39.99%
5695	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	碧水堡城3小区变电站201间隔配电变压器	630	47.94%	0	0		是		-35.84%
5696	东陵	汪家变	汪杨甲线	汪家肇城二期1变电站2变压器	630	40.00%	0	0		是	2026年12月	0.25%
5697	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡艳秋淡水鱼公变台区	200	11.10%	157.8	157.8				0.00%
5698	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	格林英郡3号变电站1变压器	400	22.80%	0	0			2027年	-43.81%
5699	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	翰逸华园2号变电站1变压器	630	20.00%	0	0			2027年	-43.13%
5700	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线中台分04	200	38.95%	0	0		是	2028年	-25.59%
5701	浑南	水家变	水家变766杨官线	金地左岸2号配电室1号配电变压器	630	45.24%	0	0		是	2027年12月	-41.49%
5702	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地花园8变电站1号配电变压器	630	29.71%	0	0		是	2027年12月	-37.46%
5703	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干65左分12左支5加1左分支20变压器	100	54.60%	0	0		是	2026年12月	-48.93%
5704	于洪	平罗变	平梧线	平罗变615平梧线美卉物业台区	800	98.70%	0	0	2024年6月	是	2025年	-40.64%
5705	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区10变电站1变压器	800	18.00%	576	576		是	2025年12月	-41.90%
5706	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境二期A小区5变电站2配电变压器	630	56.19%	213	213				9.19%
5707	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分11变台	400	44.70%	0	0				-37.65%
5708	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线东营分57变台	400	25.20%	0	0		是	2025年12月	-29.04%
5709	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村9-2台区	200	45.00%	0	0		是	2025年	-43.41%
5710	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	万科宝马国际社区5变电站1配电变压器	800	49.80%	0	0		是	2025年	17.84%
5711	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉村3组照明	400	28.30%	246.8	246.8				-38.47%
5712	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白头沟东大棚	100	139.35%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-27.34%
5713	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	茨于坨变018妈妈街线妈妈街南一台	200	91.20%	0	0	2025年4月	是	2025年11月	-26.62%
5714	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房4照明	100	68.40%	21.6	21.6				-39.11%
5715	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线张家分7小张支05	100	77.70%	0	0				-21.30%
5716	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	融创沈阳府小区1变电站2变压器	800	53.10%	105.652	105.652				-37.22%
5717	开发	郑家变	郑家变55244毛纺甲线	龙湖天宸小区2变电站1变压器	800	39.30%	405.6	405.6				-14.23%
5718	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾9箱变1变压器	800	66.38%	189	189				-39.01%
5719	东陵	孙家寨	孙张线	孙张线后桑林子分18左8柱上变压器	250	67.92%	0	0		是	2026年12月	-34.78%
5720	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公主屯变165新农线新农线高荒地分86变台	200	65.48%	49.05	49.05				-43.21%
5721	沈北	道义变	道义变15269佰景线	沈阳广厦天颜房屋开发公司1箱1变201配电变压器	630	45.08%	0	0				-43.64%
5722	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线蛤蟆分20+1右3	200	16.00%	0	0			2027年	-25.65%
5723	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线胡古分58右13左1右4	200	20.40%	0	0			2027年	-8.65%
5724	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	富贵园小区2变电站1变压器	630	18.10%	0	0				-41.77%
5725	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡六期2变电站1变压器	800	20.50%	0	0		是	2026年12月	6.11%
5726	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区9变电站2变压器	630	23.62%	418.2	418.2				-40.50%
5727	东陵	上佰变	汪家乙线	汪北四台区	315	2.86%	0	0		是	2026年12月	-94.40%
5728	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	柳林家园1变电站2变压器	630	21.71%	0	0		是		-39.76%
5729	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和悦府二期1箱式变电站1配电变压器	800	33.90%	0	0		是	2025年12月	87.59%
5730	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线卢屯分5左1变台	400	17.25%	0	0		是	2025年12月	23.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5731	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干35+1左2	400	40.50%	0	0			2027年	47.02%
5732	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	雪南乙线69左1	400	33.00%	0	0			2027年	-22.29%
5733	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期9箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
5734	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山干荒东分山怀东支48+1变台	400	14.10%	0	0				100.00%
5735	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都三期4202配电变压器	630	26.16%	0	0		是	2026年12月	-40.45%
5736	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	惠庭花园1箱式变电站1配电变压器	630	32.00%	0	0				-41.26%
5737	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分81右6	400	7.05%	0	0			2027年	-24.37%
5738	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专干大孤家分19号	315	37.08%	0	0		是	2026年12月	-15.58%
5739	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干103左2	200	27.00%	0	0			2027年	-33.42%
5740	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦3变电站201配电变压器	800	48.38%	0	0				-40.36%
5741	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花4变电站1变压器	630	31.62%	0	0				-39.88%
5742	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	10kV中学干教养院分8加1右支7变压器	200	31.95%	116.1	116.1				-40.06%
5743	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	颐景御园3箱变2变压器配电变压器	630	22.10%	0	0		是	2026年12月	-34.49%
5744	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	珠江雅苑小区箱式变电站1配电变压器	630	28.95%	0	0		是	2025年12月	6.16%
5745	于洪	光辉变	光专线	小微西老边东台	200	46.20%	87.6	87.6				94.35%
5746	于洪	马三家	马辉线	小微三台子综合4号台	200	0.00%	0	0				0.00%
5747	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	沈阳客运集团箱式变电站201间隔配电变压器	100	87.00%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-100.76%
5748	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区6变电站201配电变压器	630	43.68%	173.2	173.2				-38.28%
5749	苏家屯	施官变	施官变60160施文甲线	x铁路三供一业（电务小楼）	200	3.60%	0	0			2027年	-23.59%
5750	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	沙河村内4号台	200	27.90%	124.2	124.2				-31.15%
5751	于洪	大潘变	大潘变54056大古乙线	中庙村东台	100	12.00%	78	78				-44.36%
5752	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷前新兴花园照明3201配电变压器	500	35.84%	0	0		是	2026年6月	-40.58%
5753	浑南	于山变	于山变744于安甲线	华茂央府3号变电站1号配电变压器	630	25.14%	0	0				-44.27%
5754	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分47左7左9柱上变压器	400	82.20%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-39.79%
5755	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	雷刚充电桩（一站式服务）	200	18.60%	0	0		是	2026年12月	5.11%
5756	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村三期3变电站1变压器	500	31.04%	294.8	294.8				-38.52%
5757	法库	新依变	依三线	10kV依三线崔家沟支碧胜生态几4	200	2.10%	0	0				0.00%
5758	康平	中心变	中心变2608粮油线	世代康城4箱变1变压器	500	43.84%	0	0		是	2026年12月	-42.04%
5759	东陵	祝家变	祝高线	祝高线河西分8柱上变压器	200	38.40%	0	0		是	2026年12月	-33.12%
5760	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线邢东支06	200	37.90%	0	0		是	2027年	-43.48%
5761	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	前鸭房三四组（2021微）	400	75.90%	56.4	56.4				-42.76%
5762	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语小区4变电站1变压器	500	23.04%	0	0				-40.63%
5763	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	孝阳干90（一站式）	200	3.60%	0	0		是	2026年12月	-17.33%
5764	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线双丁线096	200	29.60%	0	0		是	2025年11月	-31.08%
5765	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	望花4箱变2变压器	630	45.08%	0	0		是		-38.98%
5766	于洪	小于变	10kV于山线56286	乐城国际2箱变1配电变压器	400	4.20%	343.2	343.2				100.00%
5767	和平	和平变	和平变186和铁乙线	中冶凯悦名都2变电站202配电变压器	500	20.48%	347.6	347.6				-38.38%
5768	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西一支036	200	31.50%	0	0		是	2026年12月	-34.91%
5769	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线红四分支线003	200	40.50%	0	0		是	2026年12月	-29.96%
5770	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期2变电站201间隔配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	5.18%
5771	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐B区局维4变电站202配电变压器	400	25.80%	0	0		是	2026年12月	-21.51%
5772	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线小付家3支05	200	45.60%	0	0		是	2026年12月	18.53%
5773	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线包卧干222	200	29.70%	0	0		是	2027年	-24.69%
5774	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线陈家卜支17	400	16.95%	0	0		是	2027年	-31.03%
5775	浑南	于山变	于山变786于安乙线	盛京印象二、三期2变201间隔配电变压器	630	31.11%	0	0				10.99%
5776	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线43变台	400	57.60%	0	0		是	2025年12月	-44.14%
5777	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	悠然雅居箱变202	630	18.73%	0	0		是		-42.87%
5778	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城4箱变202变压器	500	26.56%	0	0				-40.21%
5779	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	城郊乡考核改造	400	24.90%	0	0		是	2026年12月	13.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5780	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	东望乙线和和平干大洼分38左5右4+1左1	100	120.00%	0	0	2022年12月	是	2026年1月	-36.90%
5781	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡四期3局维箱变201间隔配电变压器	630	39.05%	0	0		是	2026年12月	-38.02%
5782	康平	张强变	张强变76270张粮线	张粮线东散支13	200	69.90%	0	0		是	2026年6月	-37.64%
5783	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	大北城门1箱变1变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年6月	16.26%
5784	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯甲线含屯于医学院分13柱上变压器	400	35.10%	0	0		是	2025年12月	-13.76%
5785	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线闸南分9柱上变压器	400	44.75%	0	0				-34.76%
5786	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线小瓦拉北二台新	100	72.80%	17.2	17.2				0.00%
5787	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期4箱式变电站2配电变压器	500	38.00%	0	0				-34.04%
5788	和平	和平变	和平变148和铁甲线	沈铁太原佳园11主变	500	25.44%	322.8	322.8				-40.95%
5789	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	富禹金科繁梦里一期3小区箱式变电站2配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	15.77%
5790	沈河	长青变	长青变466青阳线	东实2箱变2变压器	630	14.60%	475	475				-34.24%
5791	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干185左15变台	200	108.30%	0	0	2025年9月			-34.48%
5792	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干211变台	200	63.90%	52.2	52.2				-37.35%
5793	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	东大智慧森邻1变电站202间隔	630	14.73%	0	0		是		-44.33%
5794	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线嘎叭一组支10	200	51.30%	0	0		是	2026年12月	-42.29%
5795	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A2变电站1变压器	630	16.76%	0	0		是	2026年12月	-46.31%
5796	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	正邦帝景湾8箱式变电站201间隔配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-37.83%
5797	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分88	250	21.92%	170.2	170.2				-27.47%
5798	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	怡林名门1变电站2变压器	630	29.71%	0	0		是	2025年12月	-39.50%
5799	沈河	方家变	方家变662方北甲线	佳和大三期1箱变201配电变压器	400	6.00%	336	336				58.60%
5800	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛锦绣御府2箱式变电站1配电变压器	800	59.70%	0	0		是	2025年12月	10.54%
5801	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线榆树堡二台支10	160	65.63%	0	0				-32.63%
5802	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和干42新阳分7右1	200	54.60%	0	0		是		-28.35%
5803	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	云峰花园小区1变电站201	630	37.46%	0	0		是		-40.74%
5804	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	上林乙线上林干英守分渔场支5变压器	50	16.20%	0	0		是	2025年12月	-39.58%
5805	沈河	大东变	大东变074东青乙线	606所7箱变202配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年6月	-31.97%
5806	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台一期1箱式变电站2配电变压器	630	40.32%	0	0		是	2025年12月	-42.11%
5807	沈北	农高变	农柳线	岭海明珠3201配电变压器	630	12.38%	0	0				-25.16%
5808	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线后刘2支9	200	13.20%	153.6	153.6		是	2025年12月	0.00%
5809	沈北	道义变	道义变15269俪景线	沈阳百益龙置业有限公司1变电站2变压器配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2026年12月	-48.92%
5810	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星荟小区6变电站2变压器	630	31.62%	346.4	346.4		是	2025年12月	-41.10%
5811	和平	太原变	太原变082温州线	温州城31主变	630	12.95%	485.4	485.4				-38.32%
5812	沈北	道义变	道义变15293开发二线	柳岸新居1201配电变压器	630	24.76%	0	0				-36.39%
5813	于洪	光辉变	光南线	小微光辉果园东台	400	44.70%	181.2	181.2				-29.12%
5814	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	中古分02	100	48.60%	0	0		是	2026年12月	100.00%
5815	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线古村支08	400	24.98%	260.1	260.1				-35.45%
5816	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线红村几07	315	22.86%	211.5	211.5				-31.09%
5817	于洪	化学变	化西甲线	小微化西甲3号	400	36.90%	0	0				25.78%
5818	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	中瑞府小区5变电站202配电变压器	630	9.21%	0	0		是	2026年12月	31.27%
5819	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	浑河四区1配电站1公变	630	40.95%	309	309				-40.77%
5820	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露4箱变201	250	48.80%	0	0		是		-41.97%
5821	沈北	天乾变	天金线	金沙星城1.1期2变电站202间隔配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2026年12月	-27.62%
5822	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道4箱变2变压器	800	24.38%	0	0				-46.40%
5823	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分37加0	400	5.70%	0	0				0.00%
5824	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线榆树堡分39	160	42.88%	0	0				-32.11%
5825	康平	中心变	中心变2607纺纱线	东关线廉租房分支线1	315	43.49%	0	0		是	2026年12月	-40.58%
5826	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯线	杨士岗佑户坨青霖农场公变台区	200	22.00%	136	136				100.00%
5827	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分24+1左1	200	24.90%	0	0		是	2025年	0.51%
5828	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加3箱变202	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率（%）	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5829	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线香泉支香东几9	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
5830	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	唐轩铂金大厦2箱变201间隔配电变压器	800	42.00%	0	0				-39.64%
5831	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融分11右7之1	400	80.70%	0	0	2025年8月		2027年	20.29%
5832	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分44-2	100	0.00%	0	0				-380.95%
5833	法库	果子园	果蕴线	10kV果蕴线53(金沙河广场)	50	22.80%	0	0		是	2025年12月	-31.40%
5834	新民	东郊变	东郊变30270郑南乙线	城东甲线农田分18右5变台	200	25.80%	0	0				-54.70%
5835	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高墙子11组照明新	100	34.20%	0	0				0.00%
5836	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线大岭北台分3（大岭北台）	400	11.40%	314.4	314.4				100.00%
5837	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	肇东干肇启分2	315	30.16%	0	0		是		-44.82%
5838	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线大车西台分25+1左28变台	100	31.60%	58.4	58.4				-69.37%
5839	沈北	大志变	大志变	沈煤大桥15箱变201配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年12月	-15.36%
5840	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期3小区箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
5841	于洪	平罗变	平罗线	小微铭置建材销售有限公司台	400	30.60%	0	0				0.00%
5842	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区15变电站2变压器	500	32.80%	286	286		是	2025年12月	-42.12%
5843	于洪	曹家变	曹漠线	曹家变668曹漠线余粮村1台区	80	87.19%	2.25	2.25	2025年8月			-41.04%
5844	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园7号变电站202	630	0.79%	0	0			2027年	35.35%
5845	大东	如意变	如意变80842如花甲线	中盛4变电站1站内变压器	500	81.60%	0	0	2025年8月			-43.09%
5846	铁西	历工变	历工变10458历南甲线	保工街1变电站201柜	200	72.00%	0	0		是		-45.13%
5847	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养后西北台（仅换变压器）改造	200	32.40%	0	0				11.49%
5848	大东	沈海变	沈海变80398沈槽线	半山麓小区5箱变2变压器	800	27.90%	0	0		是		16.56%
5849	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城8变电站2配电变压器	630	12.57%	0	0		是	2025年12月	-43.17%
5850	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地2号变电站1变压器	630	27.43%	0	0			2027年	-41.95%
5851	沈河	万柳变	万柳变284万国线	万国干30左1+1柱上变压器	160	17.00%	0	0		是	2026年12月	-35.41%
5852	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变844王全线五五分24右支002	315	16.00%	0	0		是	2026年12月	-34.64%
5853	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线熊家岗支03	100	75.45%	14.55	14.55				-33.96%
5854	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	龙湖花千树二期1变电站202间隔配电变压器	630	29.52%	0	0		是	2027年12月	-37.40%
5855	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干大柳分7左3变台	200	30.60%	0	0		是	2025年12月	-48.27%
5856	和平	花园变	花园变56753花三甲线	五里河家园自维201配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
5857	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区1变电站2变压器	800	21.00%	0	0				-40.69%
5858	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线78右9变台	200	48.90%	0	0				-27.48%
5859	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	府苑名都二期箱变2变压器	315	51.43%	0	0				-41.61%
5860	和平	方型变	方型变442方青甲线	北四经分9+1	400	56.10%	0	0		是	2025年	-51.29%
5861	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城D区变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
5862	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线民主分29左3变台	200	31.20%	0	0				-22.91%
5863	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚B区7箱式变电站1配电变压器	630	26.98%	0	0		是	2025年12月	-42.40%
5864	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线和平村分19	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
5865	沈北	清水变	清依线	清水变清依干102怪坡分13+2怪堡支1（一站式）	200	6.80%	0	0		是	2026年12月	-37.83%
5866	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜线60左11左2	200	12.60%	0	0			2027年	98.01%
5867	新民	家俱变	10kV沙侯乙线16874线	侯南干侯村分26变压器	200	58.70%	0	0		是	2025年12月	-28.97%
5868	和平	太原变	太原变058南七甲线	南桥泵站1变压器	100	0.00%	0	0				0.00%
5869	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	中海天钻3号变电站201间隔配电变压器	630	16.51%	0	0			2027年	100.00%
5870	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	爱琴海小区11变电站1变压器	200	60.00%	60	60		是	2025年12月	-36.00%
5871	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线84右2	400	31.80%	0	0				-41.06%
5872	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城6变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
5873	浑南	营盘	营盘变084营天线	明天广场南区三期1变电站2号配电变压器	500	83.40%	0	0	2025年8月	是	2027年12月	-36.06%
5874	康平	中心变	中心变2609东关线	孙白二组新台支3	200	43.50%	0	0		是	2026年12月	9.38%
5875	和平	方型变	方型变742方学乙线	东大才12变压器	250	36.40%	0	0		是	2026年12月	-42.75%
5876	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线放司牛菜地新	100	43.00%	0	0				0.00%
5877	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾2变电站2变压器	500	41.60%	0	0		是	2027年	-44.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5878	皇姑	文北变	70462文信线	华润荣华府5箱式变电站1配电变压器	800	18.75%	0	0		是	2025年12月	24.71%
5879	大东	望花变	望花变70262合作乙线	青年教师公寓2变压器	630	42.54%	299	299				-44.53%
5880	康平	所口变	所口变76352所张线	二线线张家水田1台分支线	100	0.00%	90	90				-516.19%
5881	浑南	下深变	下深变284新城线	金地锦城一期4变电站1变压器	800	45.38%	0	0		是	2027年12月	-40.95%
5882	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专129小朱家分001	30	84.33%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-39.30%
5883	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖寨门肖北村人家乐副食商店公变台区	400	4.50%	0	0				0.00%
5884	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰5号变电站201间隔配电变压器	800	42.75%	0	0			2027年	-26.85%
5885	和平	太原变	太原变046南五甲线	中达三百户变电站202配电变压器	630	25.40%	0	0		是	2025年	-55.79%
5886	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	汇锦华府1号变电站201配电变压器	630	35.87%	0	0			2027年	-41.09%
5887	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线拉马章分15	400	19.25%	0	0		是	2027年	-29.65%
5888	东陵	祝家变	祝高线	祝高干环卫分5柱上变压器	200	6.50%	0	0		是	2026年12月	38.57%
5889	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线龙山分29右6柱上变压器	400	0.30%	358.8	358.8				0.00%
5890	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔干彭家窝堡分58变台	200	44.00%	0	0				-31.30%
5891	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里1变202配电变压器配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-40.50%
5892	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线52	400	49.80%	0	0				-40.44%
5893	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干164变台	200	10.80%	158.4	158.4				-64.75%
5894	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线椴树沟分助利厂支崔家屯西几3+1（崔家屯村鑫德台）	200	129.00%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	0.00%
5895	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	亿海1箱变1变压器	500	30.40%	0	0				-46.00%
5896	苏家屯	山林变	山林变61548林达甲线	山林变550林西线文城分小古支14	200	45.20%	89.6	89.6				-26.50%
5897	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线太阳干政府分7	315	44.13%	144.5	144.5				-37.98%
5898	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟5组照明	100	42.40%	0	0				-39.88%
5899	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线忙后北台	400	34.40%	0	0		是	2026年6月	-29.87%
5900	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	东望乙线和平干大洼分38左8	250	30.00%	0	0				-38.25%
5901	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	平罗分23左9柱上变压器	400	6.30%	0	0		是	2025年12月	-35.19%
5902	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线40左3	250	19.60%	0	0		是	2025年12月	-40.53%
5903	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	崇山变282审计线审计干2柱上变压器	400	78.90%	0	0		是	2025年12月	-52.81%
5904	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干阔业分15	315	31.75%	0	0				-32.99%
5905	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	大坝乙线李官干8右2变压器	200	0.60%	0	0				0.17%
5906	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线庭东干3右7变压器	200	14.00%	152	152				-37.14%
5907	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线庭东干洞庭支1变压器	200	3.90%	172.2	172.2				-95.09%
5908	铁西	万达变	万达变56066万荣线	万荣干4	400	57.75%	129	129				-37.63%
5909	和平	和平变	和平变144南一乙线	南一乙线10左3	315	73.97%	0	0				-42.83%
5910	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名沙西分16柱上变压器	400	26.50%	0	0				-38.24%
5911	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	如沈乙线沈小联干四德分4	315	67.62%	0	0		是		-42.22%
5912	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分8右3变压器	315	36.83%	0	0		是	2025年12月	-57.48%
5913	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左14变压器	315	15.75%	0	0		是	2025年12月	-35.97%
5914	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工干15之2变压器	250	89.92%	0	0	2025年8月			-41.10%
5915	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	大洼分42	200	33.75%	0	0		是	2027年	-34.54%
5916	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线66左6	315	50.16%	0	0		是		-39.33%
5917	沈河	方家变	方家变668方南乙线	方南干30公变	400	35.10%	219.6	219.6				-33.49%
5918	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	城北干12左11	315	20.63%	0	0				-38.34%
5919	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干13公变	400	73.50%	0	0		是	2026年6月	-40.61%
5920	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东乙线卫东干31之1柱上变压器	250	15.68%	0	0		是	2025年12月	-44.60%
5921	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干35右6之1	315	15.87%	0	0		是	2025年12月	-36.81%
5922	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线黑岗分13左19	400	15.75%	0	0				-35.72%
5923	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	大南干22+2公变	315	37.52%	0	0		是	2026年12月	-45.71%
5924	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干233右7左1变台	200	36.75%	106.5	106.5				-40.93%
5925	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线木场干7	200	52.80%	74.4	74.4				-47.04%
5926	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干50加1	315	5.08%	0	0				-6.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5927	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐十干42右11B柱上变压器	315	26.67%	0	0		是	2027年12月	-47.25%
5928	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	毛光干小毛甲6八家子分6右2左2	315	3.49%	0	0				-82.83%
5929	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	昆农乙线张工干51变压器	315	31.43%	184.5	184.5				-48.59%
5930	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分新园支9左3变压器	315	22.22%	0	0				-32.40%
5931	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分34左6变压器	315	41.59%	0	0				-40.86%
5932	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	怒江变252怒含线怒水分9右1柱上变压器	250	64.32%	64.2	64.2				-41.05%
5933	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧亚变248欧北乙线欧北干20柱上变压器	315	73.97%	0	0		是	2025年12月	-22.28%
5934	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧亚变248欧北乙线欧北干41柱上变压器	315	26.67%	0	0		是	2025年12月	-44.24%
5935	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格甲线百合分11	200	36.00%	0	0		是	2027年	-25.05%
5936	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干51的3左1	250	45.12%	0	0				-35.06%
5937	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分22柱上变压器	315	13.21%	0	0		是	2025年12月	-42.70%
5938	大东	如意变	如意变854如沈甲线	如沈甲线沈小联干邮电分1	315	39.52%	159	159				-42.94%
5939	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	碧海公寓箱变1号变	800	67.80%	0	0		是	2025年12月	-45.24%
5940	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	朝一中2箱变	630	14.92%	0	0		是	2025年12月	-36.90%
5941	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	太平庄2箱变1号变	630	49.14%	0	0		是	2025年12月	-36.25%
5942	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	富山三期3箱变1号变	500	39.20%	0	0		是	2025年12月	-42.51%
5943	和平	方型变	方型变452中兴乙线	东电振兴2变电站2号高压柜主变	630	20.95%	435	435				-44.65%
5944	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	天缘逸居小区1变电站202	630	15.56%	469	469		是	2027年6月	-43.05%
5945	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	黎明水晶园变电站201	630	32.06%	6.928	6.928				-45.68%
5946	沈河	长青变	长青变476长木乙线	万科I期1箱变2变压器	500	18.80%	356	356				-40.72%
5947	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园6箱变2变压器	630	20.57%	0	0		是	2025年12月	-48.13%
5948	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲2配电箱变2号变	630	0.00%	452.5	452.5				0.00%
5949	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城2箱变1变压器	630	16.83%	461	461				-43.86%
5950	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙花园4箱变2变压器	630	16.51%	0	0		是	2025年12月	-40.52%
5951	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	水榭花都3箱变2号变	630	20.00%	0	0		是	2025年12月	-40.96%
5952	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花东1箱变1站内变压器	630	56.76%	209.4	209.4				-37.77%
5953	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	书记处变电站一次变压器柜主变	315	24.38%	0	0				-42.46%
5954	和平	方型变	方型变456文化乙线	主变金科名苑	1600	33.13%	910	910				-40.18%
5955	和平	青年变	青年变364青文线	金城工学里1主变	500	75.20%	0	0		是		-43.46%
5956	沈河	展览变	展览变844展文甲线	青年3箱变1变压器	200	9.60%	0	0		是	2026年12月	-45.27%
5957	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	千缘新财富大厦2土建变202	500	69.44%	0	0		是		-6.10%
5958	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情小区2变电站1变压器	630	28.57%	0	0		是	2025年12月	-43.31%
5959	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区5变电站2变压器	400	25.50%	0	0		是	2025年12月	-43.96%
5960	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	世纪明珠2变电站201	630	37.14%	325.616	325.616				-44.70%
5961	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	喜盈居小区变电站1变压器	500	12.80%	0	0		是	2025年12月	-39.15%
5962	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	富丽园小区变电站202柜	630	52.70%	0	0		是	2027年12月	-42.67%
5963	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大五区1变电站201配电变压器	630	84.13%	0	0	2025年8月			-41.99%
5964	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	建大一区2变电站201柜	630	80.19%	0	0	2025年8月			-40.18%
5965	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	晋斯佳苑3变电站201变压器	630	16.83%	0	0				-44.21%
5966	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村小区6变电站201柜	315	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
5967	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	文翠西变电站2变压器	630	48.25%	0	0		是	2026年12月	-40.92%
5968	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	泰和苑2箱变1	630	16.19%	0	0				-42.41%
5969	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	绿园雅舍箱变1	500	0.00%	0	0				0.00%
5970	和平	太原变	太原变056南七乙线	电业红星变电站2号高压柜1号主变	500	29.60%	0	0				-35.38%
5971	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏二3箱变2号变	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-43.84%
5972	和平	和平变	和平变166同南甲线	新华园变电站2号高压柜1主变	400	51.00%	156	156				-46.16%
5973	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	测绘1箱变1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
5974	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	富民变电站1变压器	630	91.43%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-41.93%
5975	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	文翠2箱变1变压器	315	43.43%	0	0		是	2026年12月	-40.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率（%）	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5976	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	瑞宝国际3号变电站1号变压器	630	23.33%	10	10				-35.56%
5977	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	塞斯小区1变电站201变压器	630	38.73%	0	0				-47.30%
5978	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉三区1变电站201	500	48.64%	0	0				-42.84%
5979	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	荣成花园2变电站202变压器	630	18.73%	449	449				-40.02%
5980	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙3期2箱变2变	630	20.95%	0	0				-41.93%
5981	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	广昌路箱变1变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-44.48%
5982	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	恒运豪庭3箱变1变压器	400	27.00%	0	0				-37.27%
5983	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	东河金都小区箱变1变压器	500	18.56%	0	0		是		-43.89%
5984	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	龙腾金荷苑6箱变1	500	20.80%	0	0		是	2025年12月	-38.60%
5985	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	龙腾金荷苑6箱变2	500	29.76%	0	0		是	2025年12月	-44.93%
5986	铁西	万达变	万达变56066万荣线	嘉富小区8变电站201	500	19.60%	352	352				-29.72%
5987	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	兴工街8变电站201	630	41.27%	307	307				-47.47%
5988	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺九路小区变电站201柜	500	34.24%	278.8	278.8				-40.73%
5989	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城6号变电站1变压器	800	57.30%	0	0			2027年	-41.90%
5990	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	苏家小区6号变电站1变压器	630	17.46%	457	457				-35.51%
5991	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	先达文翠2箱变1变压器	630	25.71%	405	405				-34.87%
5992	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区19变电站201柜	630	30.16%	0	0		是	2027年12月	-39.61%
5993	铁西	历工变	历工变10456黎明线	阳光A版小区变电站201柜	500	28.40%	0	0		是	2027年12月	-42.91%
5994	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区1变电站1变压器	630	28.95%	0	0		是	2025年12月	0.00%
5995	沈河	青年变	青年变352青东线	五爱2期1箱变2变压器	500	41.28%	0	0		是	2026年6月	-39.58%
5996	沈河	青年变	青年变352青东线	五爱沙轮箱变2变压器	400	45.00%	0	0		是	2026年6月	-43.35%
5997	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	老干部小区箱变1号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
5998	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	南里2小区变电站1变压器	630	71.75%	0	0		是	2025年12月	-356.13%
5999	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	艳路安居二期2变电站201	500	21.20%	344	344				-45.58%
6000	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	金山小区3号变电站1号变压器	400	67.20%	0	0				-42.76%
6001	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	格林自由城4变电站2变压器	630	22.86%	0	0				-37.63%
6002	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	爱丽精舍箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6003	皇姑	长江变	25460长亚乙线	黄山教师2箱变1号变	500	10.24%	0	0		是	2025年12月	-46.72%
6004	和平	太原变	太原变046南五甲线	围子里201配电变压器	630	13.97%	0	0		是	2025年	-62.57%
6005	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水人家4箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6006	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区3变电站202	400	67.50%	0	0		是	2028年12月	-43.72%
6007	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	保利达江湾城四期2变电站202间隔配电变压器	400	0.00%	360	360		是	2027年12月	0.00%
6008	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	保利达江湾城四期3变电站202间隔配电变压器	400	34.13%	223.5	223.5		是	2027年12月	-42.10%
6009	苏家屯	新南变	新南变38068新站线	集美万象1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	19.20%	0	0			2027年	-10.05%
6010	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	纸行2箱变1变压器	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-40.92%
6011	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	顺鑫家园小区变电站202	630	16.83%	0	0		是	2028年12月	-44.02%
6012	大东	如意变	如意变856如沈乙线	警官之家1箱变1变压器	630	15.87%	342.936	342.936				-41.16%
6013	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑二期2箱式变电站1配电变压器	500	53.12%	0	0		是	2025年12月	-33.76%
6014	新民	新民变	新民变30162营东线	瑞华苑3变电站1变压器	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	-33.19%
6015	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景三期2箱式变电站2配电变压器	630	82.86%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	7.12%
6016	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲2小区变电站1变压器	500	20.80%	0	0		是	2025年12月	-40.54%
6017	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城四期2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6018	浑南	安顺变	安顺变172安运线	龙湖云峰原著1号变电站202间隔配电变压器	800	30.00%	0	0		是	2027年12月	14.37%
6019	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	桃山苑4箱式变电站1配电变压器	630	16.19%	0	0		是	2025年12月	-12.51%
6020	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长白新城4号变电站1变压器	630	21.59%	0	0			2027年	-42.02%
6021	和平	南湖变	南湖变440三好乙线	奥美体育201间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
6022	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线65左1变台	200	39.30%	0	0				-31.87%
6023	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子堡鑫森润稻草公变台区	400	70.00%	80	80				0.00%
6024	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干鲫鱼泡分24变台	200	18.00%	144	144		是	2025年	-32.65%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6025	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	龙盛华庭变电站201间隔配电变压器	400	16.20%	0	0			2027年	7.70%
6026	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	江南时代4号变电站201间隔配电变压器	800	21.40%	0	0			2027年	-42.28%
6027	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	南李官小区变电站2变压器	630	34.60%	0	0		是	2025年12月	5.03%
6028	于洪	平罗变	平辛线	秋家村2台	400	32.70%	0	0		是	2025年	-47.94%
6029	和平	和平变	和平变176和银线	银信KB银信公寓2202间隔配电变压器	630	7.24%	0	0		是	2025年12月	-41.72%
6030	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝2箱变1变压器	630	41.59%	0	0		是	2026年12月	-36.10%
6031	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼1箱变2变压器	630	51.11%	245	245				-41.92%
6032	康平	四家子	四家子变1207四长线	六一队支12柱上变压器	200	31.60%	116.8	116.8				-35.29%
6033	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	外滩4号变电站202间隔配电变压器	800	37.13%	0	0			2027年	-39.84%
6034	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊三家村北台公变台区	400	66.90%	92.4	92.4				-19.60%
6035	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊6号变电站2变压器	630	35.43%	0	0			2027年	-43.56%
6036	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京干90左3变台	200	6.15%	0	0		是	2025年12月	-49.59%
6037	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线严大棚J06	100	24.60%	0	0		是	2025年12月	-39.42%
6038	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分加工厂支8	315	9.33%	0	0		是	2025年12月	100.00%
6039	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	凯翔一区箱变（单）	630	34.92%	347	347				-44.04%
6040	铁西	重工变	重工变10874重塔线	米兰颂小区2配电室202间隔配电变压器	630	22.54%	425	425				2.95%
6041	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	艳粉二区3变电站202	800	49.80%	321.6	321.6				-42.47%
6042	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十五号(微)	400	24.60%	234.044	234.044				10.35%
6043	大东	如意变	如意变80866如信线	铁路小区箱变（单）	315	28.57%	0	0				-33.76%
6044	法库	包家屯	包家线	10kV包家线百南台几线2	100	102.75%	0	0	2025年11月	是	2027年	-36.65%
6045	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分1+2（变电所北台）	100	53.55%	0	0		是	2025年	-35.56%
6046	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园五期3箱变202配电变压器	630	89.84%	0	0	2024年7月	是	2026年12月	-12.85%
6047	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干电业分22右分09（火牛台区）柱上变压器	200	135.60%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	-31.50%
6048	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线门台村三七队台	100	75.60%	14.4	14.4				-38.16%
6049	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	锦绣四合院8变电站1变压器	630	31.62%	367.8	367.8				-38.82%
6050	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	百乐5小区箱变202变压器	630	27.94%	0	0				-44.27%
6051	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线小巫拉北台	160	53.63%	58.2	58.2				-28.72%
6052	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线魏家分28	200	37.90%	104.2	104.2				-28.15%
6053	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	宋大分28右3右1	400	14.00%	304	304				0.00%
6054	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城1变电站2变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-41.13%
6055	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干82+1右1	400	0.00%	360	360				0.00%
6056	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户区2箱变201配电变压器	630	11.43%	495	495				-0.20%
6057	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户区1箱变202配电变压器	630	7.94%	517	517				-0.27%
6058	东陵	孤家子	东冶线	翡翠书院2变电站2变压器	630	26.35%	0	0		是	2026年12月	-34.18%
6059	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙5小区变电站1变压器	630	34.92%	347	347				-42.62%
6060	浑南	白塔变	白塔变972白成乙线	伯爵世家2号变电站2号变压器	630	42.22%	0	0		是	2027年12月	-37.40%
6061	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分106右16左7变台	200	12.60%	154.8	154.8				-45.16%
6062	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干111右2变台	200	34.80%	110.4	110.4				-39.38%
6063	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干247左1变台	200	49.65%	80.7	80.7				-37.30%
6064	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城三期1箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6065	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分16左4左1柱上变压器	400	81.60%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	100.00%
6066	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	八家子支7右4左4	315	13.33%	0	0		是	2025年	-8.63%
6067	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线大来虎分25左5	200	67.20%	0	0		是	2026年6月	-24.03%
6068	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	天汇新干线1变电站1变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6069	和平	市府变	市府变554东森线	东森2变电站1主变	630	10.29%	0	0				-48.10%
6070	于洪	光辉变	光北线	小微东老边东北台	400	48.00%	168	168				2.00%
6071	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	鑫丰金园1箱变202配电变压器	500	20.40%	0	0				-45.85%
6072	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城7号变电站2号变压器	630	14.60%	475	475				-36.51%
6073	于洪	得胜变	得化线95476	中央湖畔2站房2变压器	630	22.10%	427.8	427.8				-46.17%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6074	苏家屯	前显变	前显变254前金线	锦麟誉1号变电站201间隔（前金线）配电变压器	630	18.73%	0	0			2027年	100.00%
6075	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	西华府小区1变电站1变压器	800	38.63%	0	0				-36.96%
6076	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区4变电站2变压器	630	18.67%	0	0		是	2025年12月	-44.17%
6077	和平	广州变	广州变476广府乙线	广府乙线北八干5	400	33.50%	226	226				-40.78%
6078	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太三水分支线005	50	67.60%	0	0		是	2026年12月	-75.48%
6079	于洪	平罗变	平罗线	宝能水岸康城小区1变电站1变压器	630	18.03%	0	0		是	2025年	-26.79%
6080	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	百合湾2号变电站1变压器	630	43.05%	0	0			2027年	-37.40%
6081	于洪	东民变	东范线	小微东范干46左8	400	44.40%	0	0				16.96%
6082	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1024四0一线	肖寨门肖南卓洋畜牧养殖公变台区	200	42.30%	95.4	95.4				100.00%
6083	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线十间房六组台	200	15.30%	149.4	149.4		是	2025年11月	-27.34%
6084	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子干201变台	200	28.95%	122.1	122.1				-40.24%
6085	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	万科朗润园一期3变电站1变压器	630	22.48%	377.576	377.576				-40.73%
6086	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤靠分孤村台支靖红养殖几2	200	0.00%	180	180				0.00%
6087	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分25右2	160	80.94%	14.5	14.5	2023年4月	是	2026年	-46.13%
6088	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	亿甲府第33配电变压器302	630	45.08%	0	0		是	2025年12月	-36.11%
6089	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	金裕华城小区22配电变压器	630	42.54%	0	0		是	2026年12月	-32.50%
6090	法库	双台子	双台子变045双四线	后满洲屯5队台	200	22.40%	97.3384	97.3384				-32.39%
6091	沈北	方溪变	方开甲线	沈阳雷明房地产开发有限公司1变电站1变压器配电变压器	630	31.43%	0	0		是	2026年12月	12.04%
6092	和平	南湖变	南湖变454南体线	华强32号	500	25.60%	322	322				-30.22%
6093	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲线	融顺小区2号变电站1变压器配电变压器	630	25.71%	0	0		是	2027年12月	-44.18%
6094	新民	新民变	新民变30162营东线	瑞华苑5变电站2变压器	630	17.33%	0	0		是	2025年12月	-39.14%
6095	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	星座小区4变电站1变压器	315	33.90%	0	0		是	2025年12月	-54.92%
6096	和平	太原变	太原变068北二乙线	五金机电城主变	630	13.02%	0	0				-41.38%
6097	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式服务-沈阳市沈北新区永顺机械铸造厂	200	3.00%	0	0		是	2026年12月	2.66%
6098	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	翡翠公园二期小区1变电站1变压器	800	42.90%	0	0				-36.23%
6099	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	龙湖唐宁花园1变压器	630	43.49%	0	0			2027年	-45.48%
6100	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	小微张福安台区	400	20.40%	0	0		是	2025年	-4.39%
6101	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线蛤蟆山分支18	200	32.10%	0	0		是	2026年6月	-39.93%
6102	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线水利住宅	200	28.80%	122.4	122.4				-34.69%
6103	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	10KV孝星线国字菜城小区1变电所201变压器	800	10.50%	0	0				100.00%
6104	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆4箱变1变压器	630	21.27%	0	0				-41.12%
6105	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	如意茗苑变电站2站内变压器	630	21.71%	0	0		是		-38.72%
6106	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东线09广美1变电站2变压器	500	27.20%	314	314				-40.40%
6107	于洪	大兴变	兴富线	西湖御景7站房2变压器	630	28.19%	0	0				-40.65%
6108	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	沈北新区华欣市场管理有限公司200KVA	200	0.00%	0	0				0.00%
6109	沈河	鹏源变	鹏源变462鹏沈甲线	鹏利广场B座2变电站1变压器	630	22.54%	425	425				-47.17%
6110	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天朗3箱式变电站2配电变压器	800	27.75%	0	0				-41.77%
6111	大东	小东变	小东变80167小海乙线	北海干27加1	200	14.40%	0	0				0.00%
6112	皇姑	广源变	广源变25766广莲乙线	隆迪分3柱上变压器	100	21.00%	0	0		是	2025年12月	-48.29%
6113	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	平江线马莲支037	80	97.13%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-35.46%
6114	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线大苇沟台分支09	100	94.50%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-30.91%
6115	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线罗家支罗家西大棚支10	50	30.40%	0	0		是	2026年12月	-139.67%
6116	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾三期A区4箱变1变压器	800	44.70%	362.4	362.4				9.02%
6117	东陵	汪家变	汪沈乙线	汪沈乙线兴安分鑫连支2柱上变压器	400	1.20%	0	0		是	2026年12月	5.23%
6118	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾（首二期）4箱式变电站1号变压器	630	34.67%	0	0		是	2026年12月	-35.58%
6119	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾三期4箱式变电站2配电变压器	400	53.40%	0	0		是	2025年12月	-36.82%
6120	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	赵家村台新台	200	39.30%	101.4	101.4				-38.63%
6121	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	融城时代1号变电站2号变压器	400	46.20%	0	0		是	2027年12月	-67.29%
6122	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线大黄沟分24左4变台	400	32.10%	0	0				0.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6123	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖寨门沙沟子学伟禽畜公变台区	200	4.80%	170.4	170.4				0.00%
6124	和平	和平变	和平变166同南甲线	同南甲线44东3自维用户变压器	630	0.00%	567	567				-96.19%
6125	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线前刘水田支02	30	1.00%	0	0		是	2026年5月	-26.95%
6126	和平	方型变	方型变470望湖乙线	雅宾利二期21主变	315	67.43%	0	0		是	2026年12月	-34.99%
6127	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线新立大田支05	30	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
6128	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融小区1号变电站1号变压器	400	12.00%	0	0			2027年	-121.21%
6129	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线花家房四组照明	100	65.40%	24.6	24.6				-39.34%
6130	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	万富小区箱式变电站1配电变压器	400	34.50%	0	0		是	2025年12月	-46.86%
6131	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙72右1箱式变电站1号配电变压器	400	29.00%	0	0		是	2026年	-43.00%
6132	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区10变电站1变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-39.96%
6133	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子西分支线037	30	86.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-38.20%
6134	于洪	光辉变	光水线	小微永光村台	200	69.30%	41.4	41.4				17.80%
6135	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千干39	160	66.56%	37.5	37.5				-17.85%
6136	于洪	平罗变	平悟线	平罗变615平悟线惜兵村1台区	400	38.10%	0	0		是	2025年	-38.42%
6137	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期二组团1箱式变电站1配电变压器	800	18.75%	0	0		是	2025年12月	4.81%
6138	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花钱	黄花钱黄旗堡分96变台	100	7.80%	0	0		是	2025年12月	-43.20%
6139	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城东1号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	14.00%	304	304				100.00%
6140	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	方溪干14左10之1柱上变压器	100	41.40%	0	0		是	2025年12月	20.01%
6141	皇姑	文北变	文北变70450文青线	华润翡翠城三期2箱式变电站2配电变压器	400	20.10%	0	0		是	2025年12月	-13.65%
6142	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	保利大都会2箱式变电站1配电变压器	630	55.71%	0	0		是	2025年12月	-41.33%
6143	于洪	得胜变	得工线95446	得胜变846得工线翟家新楼管委会	160	58.50%	0	0		是	2025年	-37.35%
6144	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线小房申分34	200	56.10%	0	0		是	2026年12月	-25.84%
6145	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	聚秋丰农场公变台	200	6.60%	0	0				0.00%
6146	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分刘屯支24右7变台	200	21.60%	0	0				100.00%
6147	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线97右10右7变台	400	36.60%	0	0		是	2025年12月	13.57%
6148	大东	农大变	农大变80954农锦线	锦城邻里一期1箱变2变压器	800	23.25%	534	534				-39.90%
6149	浑南	营盘	营盘变046营北线	钻石山广场2号变电站1号变压器	400	56.40%	0	0		是	2027年12月	-40.02%
6150	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林干三家子分87左7	200	94.80%	0	0	2023年9月	是	2026年	-37.89%
6151	大东	望花变	望花变70256望北乙线	世博家园2箱变1变压器	630	17.90%	0	0				7.82%
6152	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	德工小区箱变2变压器	500	7.40%	0	0		是	2027年12月	-43.62%
6153	法库	新依变	依草线	10kV依草线马荒地分四队支三队几桥东台甲7	200	0.00%	0	0		是	2025年11月	0.00%
6154	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花钱	黄花钱146右1变台	200	12.60%	0	0		是	2025年12月	10.15%
6155	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	苏官干小苏分19	200	27.00%	0	0		是	2027年	-38.13%
6156	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区11箱变1变压器	630	19.81%	0	0		是	2025年12月	-45.65%
6157	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干烟台分48右11左11	100	0.00%	90	90				-427.23%
6158	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	环保家园31变压器	630	35.81%	0	0		是	2025年12月	-43.74%
6159	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	碧桂园太阳城东区2变201配电变压器	800	40.80%	0	0		是	2026年12月	-19.35%
6160	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区5变电站2变压器	630	20.00%	441	441				-43.53%
6161	康平	富裕变	富裕变9204团山子线	团山子线姜家店支002	200	113.70%	0	0	2025年8月	是	2026年6月	-37.21%
6162	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大都3变电站2变压器	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
6163	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城14号变电站1号变压器	630	12.38%	0	0		是	2027年12月	-37.19%
6164	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线东大林东台	80	75.25%	0	0				-37.21%
6165	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线北二路考核	160	41.44%	0	0		是	2026年12月	-54.41%
6166	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	大潘变403大高线南荒村内	100	147.00%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-35.45%
6167	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	正大香格里拉3号变电站201配电变压器	630	14.10%	0	0			2027年	-40.49%
6168	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	芳园新村1变电站2变压器	630	24.57%	0	0		是	2025年12月	-34.03%
6169	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆3变电站1变压器	630	36.19%	10	10		是	2027年12月	-42.87%
6170	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城13变电站变压器	630	17.90%	0	0		是	2027年12月	-42.02%
6171	东陵	世园变	世中乙线	汇置山湖3箱变2变压器	630	9.52%	507	507				24.49%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6172	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	景星干49	315	9.84%	0	0				-48.55%
6173	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区3变电站1变压器	500	24.80%	326	326				-45.18%
6174	东陵	中马变	世贸线	世贸棋盘山四期2变电站2变压器	630	12.95%	485.4	485.4				3.29%
6175	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	泡沿分36+1右7	200	19.50%	141	141				-71.35%
6176	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	雨润二期（二）局维变201配电变压器	800	64.20%	0	0		是	2026年12月	-22.31%
6177	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线赵家西台	100	72.90%	0	0		是	2025年	-36.41%
6178	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线金汇分10	400	48.60%	0	0				11.35%
6179	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线沈双分46	200	31.20%	0	0			2027年	-21.95%
6180	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线前新支010	200	14.70%	0	0		是	2026年6月	-17.41%
6181	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线头台子北支14	200	52.80%	0	0		是	2025年	-29.12%
6182	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	罗家房变410团山子线团山子线133变台	100	86.40%	3.6	3.6	2025年5月			-40.54%
6183	浑南	智慧变	智慧946智于甲线	融创御潮府2号变电站1号配电变压器	800	1.80%	0	0		是	2027年12月	0.00%
6184	沈河	方家变	方家变662方北甲线	佳和新城大二期1箱变201间隔配电变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-33.82%
6185	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	龙湖唐宁7号变电站201（乙）配电变压器	630	65.08%	0	0			2027年	100.00%
6186	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园8变电站2变压器	630	37.59%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6187	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	鼎兴北苑小区AB地块变电站201间隔配电变压器	630	17.52%	456.6	456.6				-44.47%
6188	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	湖光景致202	630	17.27%	458.2	458.2				-41.44%
6189	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑五期2箱式变电站1配电变压器	800	40.80%	0	0		是	2025年12月	-23.05%
6190	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	南塔5变电站2变压器	500	53.44%	0	0		是	2026年12月	-40.43%
6191	沈北	文北变	文闵乙线	10KV文闵乙线融创御景4小区变电站202配电变压器	400	9.60%	0	0				100.00%
6192	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	万科明天广场三期变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
6193	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线大莫村台分支线007	200	60.25%	59.5	59.5				-39.16%
6194	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	香醇波尔多4号变电站1号变压器	630	24.38%	413.4	413.4				-42.13%
6195	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下3变电站2变	800	74.25%	0	0		是	2025年12月	-33.84%
6196	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润悦府3变电站2变压器	500	22.40%	338	338				-45.65%
6197	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线106右7变台	400	29.40%	0	0				-28.70%
6198	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线97右3变台	100	87.60%	0	0	2023年2月			-33.52%
6199	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干韩家分28左3右4变台	400	20.50%	278	278				-60.21%
6200	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	汇置尚郡2.2期3小区变电站202配电变压器	800	12.90%	0	0		是	2026年12月	22.61%
6201	铁西	重工变	重工变10868城水线	鑫丰鑫悦庭小区5变电站201变压器	630	5.40%	533	533				0.00%
6202	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城7号变电站201间隔配电变压器	400	28.00%	0	0			2027年	-41.52%
6203	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	远洋琨玺府小区2配电室201变压器	630	9.84%	0	0		是	2027年12月	100.00%
6204	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊14号变电站1变压器	500	28.40%	0	0			2027年	-45.42%
6205	于洪	小于变	10kV于工线56284	小于小区1站房1变压器	630	26.41%	0	0				-34.03%
6206	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	新城支15+1左1	200	6.00%	0	0			2027年	10.64%
6207	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线25右9变台	400	17.70%	268.46	268.46				-31.83%
6208	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	小达台分21左支33变压器	100	36.90%	53.1	53.1				-16.88%
6209	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	太湖乙线太湖于12变压器	400	43.80%	0	0				-40.39%
6210	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区14变电站1变压器	630	20.95%	435	435				-39.54%
6211	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区7变电站1变压器	500	30.00%	300	300				-44.13%
6212	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	肇兴佳苑小区2变电站2变压器	400	20.00%	0	0				-43.00%
6213	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干133左T2柱上断路器-一站式	80	40.50%	0	0				-40.23%
6214	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线房产新建住宅12	315	27.43%	197.1	197.1				-42.23%
6215	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线城南四五六	50	82.00%	0	0	2022年12月			-40.45%
6216	浑南	白塔变	白塔变962东化线	翡翠四季2号变电站2号配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
6217	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	恒大三期小区1变电站1变压器	630	36.83%	335	335		是	2025年12月	-46.01%
6218	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房史旭畜牧养殖场公变台区	200	28.20%	123.6	123.6				100.00%
6219	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥现代城四期2箱式变电站1配电变压器	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	9.60%
6220	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	法哈甲线兴隆分黄岗支5右3变台	200	39.60%	0	0				20.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6221	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	老大房孟家村肖亮养鱼公变台区	200	13.50%	0	0				0.00%
6222	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城三期2箱变2变压器	400	28.50%	246	246				-44.15%
6223	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分工屯支明德家庭农场几10	200	14.40%	0	0				44.94%
6224	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	恒大华府二期2变电站202变压器	315	34.29%	175.5	175.5				-36.04%
6225	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	益格清水湾二期小区1变电站2变压器	800	21.00%	0	0				15.16%
6226	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城35号变电站202配电变压器	630	42.86%	297	297				-39.57%
6227	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线种子分公司分6	315	31.43%	0	0		是	2026年12月	-40.40%
6228	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	沈军花园箱变1变压器	630	24.44%	0	0		是	2025年12月	-36.75%
6229	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线张油坊分支05	100	96.40%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-31.80%
6230	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花干22右8+1	400	49.00%	164	164				11.26%
6231	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期6号箱式变电站1号变压器	630	31.75%	0	0		是	2027年12月	-38.22%
6232	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	学府美的城2变电站1配电变压器	800	35.10%	0	0		是	2025年12月	68.73%
6233	沈北	朱尔变	朱尔变74358顺风线	瑞成万方园2箱变202变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年12月	-21.27%
6234	浑南	于山变	于山变744于安甲线	盛京印象一期3号变电站201间隔配电变压器	400	23.63%	0	0				-42.19%
6235	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线三七分26左1变台	100	82.50%	7.5	7.5	2022年12月			-58.95%
6236	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	省宅分11柱上变压器	315	40.63%	0	0		是	2025年12月	-42.60%
6237	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园3变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是		0.00%
6238	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚于57右13	200	47.40%	0	0			2027年	11.91%
6239	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-8母线配电变压器	630	10.16%	0	0		是	2026年12月	-36.01%
6240	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城四期2号配电室2号变压器	500	50.80%	0	0		是	2027年12月	-37.22%
6241	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城A区变电站1变压器	630	33.97%	0	0		是	2027年12月	-35.21%
6242	浑南	榆树变	榆树乙线	浦江国际二期1号变电站1号配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2027年12月	-39.09%
6243	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线111+1左1	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6244	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	恒大天鹅湾3号变电站201间隔（前榆乙线）配电变压器	630	9.52%	0	0			2027年	0.00%
6245	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	朱尔变352朱尔线蒲河房地产（一期1箱2变）	500	28.80%	0	0		是	2026年12月	-41.35%
6246	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	绣工住宅自维202间隔配电变压器	160	12.75%	0	0				-42.16%
6247	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	新安乙干法赖分161变台	400	53.40%	0	0				-30.58%
6248	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨金山农机公变台	200	24.90%	0	0				0.00%
6249	和平	太原变	太原变050先锋线	先锋线民族分7左3+1右5	400	44.00%	0	0		是	2025年12月	-32.43%
6250	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	甘泉变电站1变压器	400	34.40%	0	0				-40.16%
6251	东陵	世园变	世园变80572海洋线	惠山花园3.2期1局维箱变2段母线201间隔配电变压器	400	53.40%	146.4	146.4				-30.80%
6252	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	大堡分19+1右1	200	10.50%	0	0			2027年	8.94%
6253	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	九州御璟2号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	630	15.87%	0	0			2027年	89.22%
6254	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台线民屯分36右9变台	100	62.40%	0	0		是	2025年12月	-24.92%
6255	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	招商瑞园2变电站2配电变压器	630	5.08%	0	0		是	2025年12月	100.00%
6256	沈河	文艺变	文艺变978文雅线	雅颂居1号箱变202间隔配电变压器	800	37.13%	423	423				-41.61%
6257	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城二期2变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6258	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	恒大绿洲四期小区7变电站1变压器	630	28.57%	387	387		是	2025年12月	-41.60%
6259	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	伊利亚特二期4号变电站201间隔配电变压器	630	20.00%	0	0				-36.76%
6260	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区11变电站1变压器	400	46.40%	174.4	174.4				-43.03%
6261	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	五彩阳光城二期2箱式变电站1配电变压器	800	45.75%	0	0		是	2025年12月	-37.99%
6262	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	王家村综合一台（微）	200	65.40%	0	0		是	2025年11月	-33.32%
6263	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村综合一台（微）	200	42.15%	0	0		是	2025年11月	-21.72%
6264	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线水田分13右8+1左9变台	400	7.20%	331.2	331.2				0.00%
6265	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官村1台区	400	42.60%	0	0				-41.84%
6266	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干长河分为刚支01	200	18.00%	144	144				-36.89%
6267	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子干29左6变台	200	38.10%	0	0				-32.97%
6268	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线小卜线36左02	200	60.60%	58.8	58.8				-36.97%
6269	法库	双台子	双丁线	10KV双丁线靠西分15	200	18.40%	0	0		是	2025年11月	-36.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6270	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分25左4柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6271	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	10kV南环乙线玉枫采摘园分1	200	8.10%	163.8	163.8				-17.61%
6272	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线务北支欣琪养殖场几1	200	9.90%	0	0				-18.59%
6273	沈河	南湖变	南湖变450雨坛甲线	春田变电站1变压器	630	41.90%	303	303				-44.53%
6274	和平	方型变	方型变442方青甲线	十二纬路202间隔配电变压器	400	99.00%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	4.23%
6275	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡7箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6276	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡8箱式变电站1配电变压器	500	83.20%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-40.31%
6277	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线马家沟东台	315	22.60%	212.3	212.3				-32.46%
6278	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大黑村六组照明	50	39.20%	0	0				-40.02%
6279	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	安福线家属楼分13左5变台	200	49.20%	81.6	81.6				-52.48%
6280	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	公主屯变166黄山线黄山线金窝堡分孙屯支101左8变台	160	47.44%	68.1	68.1				-43.28%
6281	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高村2机井	200	27.20%	125.6	125.6		是	2025年	-61.46%
6282	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高村7机井	50	20.80%	34.6	34.6		是	2025年	-41.25%
6283	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	荣成世纪2号变电站2号变压器	630	33.52%	0	0		是	2027年	-46.22%
6284	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期3箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
6285	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线电力住宅楼	315	37.84%	164.3	164.3				-48.30%
6286	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分50左2变压器	315	4.44%	0	0				-48.77%
6287	沈北	天乾变	天乾变	融创观澜壹号2局维变电站201配电变压器	800	30.90%	0	0		是	2026年12月	6.25%
6288	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	泓源畜牧公变台	200	38.40%	0	0		是	2025年11月	100.00%
6289	辽中	六间房	六间房变1128化家线	老窝棚村2机井	100	30.00%	0	0		是	2025年	-38.53%
6290	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村8机井	50	21.20%	34.4	34.4				-54.42%
6291	新民	查牛变	查牛变31342金牛线	金牛干温牛分24变台	200	35.40%	109.2	109.2				-28.02%
6292	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分张沟支36右19左1变台	200	112.80%	0	0	2025年8月			-39.29%
6293	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	沈阳旅途露营地管理有限公司(一站式)	400	1.80%	0	0				0.00%
6294	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡17号小区变电站201配电变压器	500	27.60%	0	0			2027年	-40.66%
6295	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村2机井	100	69.20%	0	0		是	2025年11月	-30.35%
6296	苏家屯	前显变	前显变278前地线	樾檀山9号变电站201间隔(前地线)配电变压器	800	20.70%	0	0			2027年	5.83%
6297	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山11号变电站201间隔(前金线)配电变压器	400	36.00%	0	0			2027年	11.33%
6298	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	罗家房变410团山子线团山子线新安堡分53变台	200	27.30%	125.4	125.4				-43.71%
6299	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分6左7变台	200	36.60%	0	0		是	2025年12月	-42.03%
6300	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线孙金1组照明	200	30.10%	119.8	119.8				-22.46%
6301	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟1组照明	100	28.80%	0	0				-43.35%
6302	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线七北南台照明	100	67.20%	22.8	22.8				-37.58%
6303	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线财一管厂T03	315	46.48%	0	0				-32.81%
6304	苏家屯	前显变	前显变51256前湾线	鹿特丹8号变电站202配电变压器	630	40.32%	0	0			2027年	-38.70%
6305	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾11箱变1变压器	630	60.95%	183	183				-37.75%
6306	开发	郑家变	郑家变55248郑胜乙线	金地檀府七期小区2变电站2变压器	630	25.71%	405	405				-31.21%
6307	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	兴隆变542大民线大民线大喇嘛分55左1变台	315	23.52%	0	0				-35.71%
6308	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线29右5变台	200	30.60%	118.8	118.8				-47.81%
6309	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线小羊二台分9	400	21.60%	0	0		是	2028年	12.25%
6310	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	君海朗郡1号变电站201间隔配电变压器	630	58.73%	0	0			2027年	-40.22%
6311	沈北	农高变	农高变70358农海线	一站式服务-沈阳美滋香新食品配料有限公司	200	1.50%	0	0		是	2026年12月	16.22%
6312	浑南	于山变	于山变744于安甲线	恒大御峰一期4号变电站1号配电变压器	630	25.08%	0	0				8.97%
6313	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯干231右3变台	400	19.95%	0	0		是	2025年12月	-37.83%
6314	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	辽中镇住宅1变压器	630	107.43%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-37.74%
6315	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区3变电站1变压器	500	34.00%	280	280				-44.40%
6316	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	学府华诚2考核1变压器	630	32.70%	0	0		是	2026年12月	-40.61%
6317	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	千缘爱语城2变电站202	800	17.70%	0	0				5.51%
6318	苏家屯	夹河变	河湾线	龙湖唐宁8号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	36.00%	0	0			2027年	-41.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6319	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	韵动领地2变电站201	800	27.75%	325.616	325.616				-36.40%
6320	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干65右1左6	200	23.70%	0	0			2027年	-57.34%
6321	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分48右2右5左6	400	30.90%	36.372	36.372				-41.08%
6322	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干44右16	200	26.10%	0	0			2027年	-33.18%
6323	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	白头沟三组照明新	200	78.00%	24	24				0.00%
6324	东陵	水家变	水阳乙线	文华南苑4箱变1变压器	630	31.43%	0	0		是	2026年12月	-42.43%
6325	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双转分142	400	30.00%	0	0		是	2025年12月	-23.42%
6326	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合2变电站2变压器	630	34.29%	0	0				-40.48%
6327	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲放乙线	沈阳宗润置业有限公司清波苑1	315	107.30%	0	0	2025年6月			100.00%
6328	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光3箱式变电站配电变压器	630	29.33%	0	0		是	2025年12月	-40.83%
6329	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	正洪小区变电站1变压器	630	49.14%	257.4	257.4		是	2025年12月	-40.75%
6330	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	兴牛线昂帮牛分21左6变台	400	36.40%	214.4	214.4				-33.78%
6331	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村5号变电站201间隔配电变压器	630	56.83%	0	0			2027年	-39.89%
6332	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	胜利分43右4右2	200	66.00%	0	0			2027年	-35.60%
6333	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大东变072东青甲线南塔干万泉分9左7右4左1公变	100	25.80%	0	0		是	2026年6月	-37.97%
6334	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线四刘线007	200	52.80%	0	0		是	2026年12月	-28.45%
6335	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期3箱变1变压器	800	36.60%	0	0		是	2026年12月	6.82%
6336	沈北	董楼子	望滨线	沈阳棋盘山开发区叶红正养殖场（一站式服务）	200	36.90%	106.2	106.2				9.18%
6337	铁西	齐贤变	齐贤变55470齐兴线	鹏飞商业广场变电站201变压器	500	34.24%	278.8	278.8				-44.70%
6338	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干57右3	200	37.80%	0	0			2027年	-27.94%
6339	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海三期4号变电站1变压器	800	24.30%	0	0			2027年	-22.20%
6340	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	美的瀚堂2箱式变电站1配电变压器	630	38.73%	0	0		是	2025年12月	23.44%
6341	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	建大高层（建大高层）主建变1变压器	800	71.10%	151.2	151.2		是	2028年12月	-40.81%
6342	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线针织厂分02	200	47.40%	0	0		是	2026年12月	-45.78%
6343	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线樊家支05	200	25.25%	0	0		是	2026年12月	-35.41%
6344	辽中	新民电	新民电变1160新东线	新民电变160新东线新东大棚3新	200	34.20%	0	0				0.00%
6345	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分拉塔湖支10左分支7变压器	100	20.40%	0	0				-58.08%
6346	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	洞阳小区7变电站2变压器	400	23.10%	267.6	267.6				-26.46%
6347	铁西	劝工变	劝工变20080劝南乙线	万和丽景2变电站202变压器	630	25.08%	409	409				-40.17%
6348	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合4变电站2变压器	630	64.38%	0	0				-38.37%
6349	大东	望花变	望花变70270二台甲线	上园3箱变2变压器	630	48.38%	262.2	262.2				-54.22%
6350	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒江变276怒信乙线怒信干10右1柱上变压器	315	41.27%	0	0		是	2025年12月	-41.94%
6351	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒江变276怒信乙线怒信干8柱上变压器	315	19.05%	0	0		是	2025年12月	-36.60%
6352	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期1变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
6353	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线燕屯支线009	200	23.70%	0	0		是	2026年12月	30.47%
6354	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	惠庭花园3箱式变电站2配电变压器	630	19.05%	0	0				-42.63%
6355	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐B区局维3变电站202配电变压器	800	29.40%	0	0		是	2026年12月	-0.88%
6356	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线罗六组分2右2左1变台	400	48.30%	0	0				0.00%
6357	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线179右15变台	200	16.80%	0	0				-43.43%
6358	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	牡丹园变电站1号变压器	630	27.62%	0	0			2027年	-39.93%
6359	东陵	上佰变	汪家乙线	圣丰御景湾2变电站2号变压器	630	10.48%	0	0		是	2026年12月	44.93%
6360	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	佳园新村变电站2号变压器	630	50.16%	251	251				5.17%
6361	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡三期2局维箱变201间隔配电变压器	800	63.00%	0	0		是	2026年12月	-41.68%
6362	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线放宝分黄金支012	100	94.50%	0	0	2024年7月	是	2026年6月	-35.90%
6363	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微高花东大岗台	200	16.50%	147	147				0.00%
6364	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	蓝湾一品4变电站1变压器	630	6.67%	525	525				100.00%
6365	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	高山分17右1*1右1	400	40.50%	0	0			2027年	0.00%
6366	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	胜利分25左12左1	400	48.90%	0	0			2027年	100.00%
6367	苏家屯	桃仙变	桃仙变6276桃苏线	泰和府2号变电站201间隔（东官线）配电变压器	630	5.71%	0	0			2027年	33.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6368	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城4变电站2变压器	400	39.20%	0	0		是	2025年12月	-37.42%
6369	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式-沈阳市沈北新区雅杰餐厅	400	12.50%	0	0		是	2026年12月	0.00%
6370	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	金冠御景西城2配电室202间隔配电变压器	630	43.81%	291	291				-41.55%
6371	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	曹家变662曹山线余粮村中街	80	36.94%	0	0				-55.88%
6372	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁西分33	400	20.10%	0	0		是	2025年11月	-30.61%
6373	沈北	中心台	中心台变73950中石线	孟家B2台区	400	21.30%	0	0				-32.26%
6374	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	郑农乙D开闭站1变电站1变压器	400	26.75%	0	0				-38.17%
6375	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	东五分25左7箱式变电站1配电变压器	400	55.50%	0	0		是	2025年12月	-9.92%
6376	沈河	长青变	长青变466青阳线	东实1箱变1变压器	630	18.41%	451	451				-44.75%
6377	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线北四台	315	24.76%	205.5	205.5				-48.51%
6378	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73左15+1右1	200	9.00%	0	0			2027年	6.01%
6379	东陵	孙家寨	孙张线	融城七英里1箱变2变压器	800	27.60%	0	0		是	2026年12月	7.60%
6380	于洪	东民变	东红线	小微东红线3号	200	8.70%	0	0				-6.17%
6381	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	明清册2号变电站201间隔配电变压器	400	20.70%	277.2	277.2				6.71%
6382	铁西	历工变	历工变10482历达线	北一路万达广场3小区变电站201变压器	800	30.30%	0	0		是	2028年12月	-42.70%
6383	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	文欣澜庭2变电站1变压器	500	14.40%	0	0		是	2025年12月	-34.13%
6384	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新六分13右6柱上变压器	400	8.70%	0	0				-46.95%
6385	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	盛悦府小区一期1局维变电站201配电变压器	800	14.63%	0	0		是	2026年12月	100.00%
6386	新民	新民变	新民变30162营东线	恺帝城2变电站1变压器	500	38.00%	0	0		是	2025年12月	-41.63%
6387	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	天津优节源新能源技术有限公司公变台	400	57.60%	129.6	129.6				27.73%
6388	辽中	代家房	代家房变1063千家房线	上顶1组新1	400	0.00%	346.4	346.4				0.00%
6389	沈河	长青变	长青变480银河线	东方威尼斯（四）4变电站202配电变压器	630	23.62%	0	0		是	2026年12月	-38.39%
6390	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区6号变电站1号配电变压器	630	46.67%	0	0		是	2027年12月	-39.82%
6391	辽中	四方台	四方台变91146纸板厂线	四方台变090纸板厂线农场北台	400	117.90%	0	0	2025年6月			-40.40%
6392	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支11右26	200	75.90%	28.2	28.2		是	2027年	-35.59%
6393	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马耳山分16右13	100	38.40%	51.6	51.6				-30.88%
6394	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	禧悦风华1号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	68.80%	0	0		是	2025年	-30.48%
6395	沈北	孝信变	孝场乙线	万达小区3局维变电站202配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2026年12月	12.29%
6396	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	九路甲线新村干马壮分5右1	400	50.40%	0	0		是	2026年12月	-38.11%
6397	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园4小区变电站2变压器	630	40.00%	315	315		是	2025年12月	-45.37%
6398	康平	所口变	所口变76352所张线	小莫分114	200	37.20%	105.6	105.6				-39.94%
6399	沈北	农高变	农柳线	岭海明珠5201配电变压器	630	17.14%	0	0				-31.30%
6400	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	丁香湖路灯箱变（公变自维）201间隔配电变压器	100	7.60%	0	0		是	2025年12月	9.47%
6401	沈河	方家变	方家变666方南甲线	瑞丰家园2箱变1变压器	500	43.52%	232.4	232.4				-19.67%
6402	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	天墅二期小区变电站2变压器	400	35.60%	0	0		是	2025年12月	-40.99%
6403	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	星荟小区4变电站1变压器	400	40.40%	183.08	183.08				-40.97%
6404	于洪	光辉变	光南线	小微高台村西北台	400	44.10%	183.6	183.6				-32.68%
6405	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干99左9变台	400	21.00%	268.46	268.46				-37.38%
6406	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线马家沟西台	315	24.13%	207.5	207.5		是	2025年11月	-30.59%
6407	沈北	道义变	道义变15259道义线	太湖明珠花园二期1局维变202配电变压器	630	43.05%	0	0		是	2026年12月	-39.74%
6408	东陵	中马变	疗养甲线	沈阳紫檀山二期1箱变201间隔配电变压器	630	21.59%	228.7972	228.7972		是	2026年12月	-32.54%
6409	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	翡翠熙府2箱式变电站2配电变压器	630	10.79%	0	0		是	2025年12月	9.74%
6410	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线吴长岗分23右3左8变台	400	16.50%	0	0				100.00%
6411	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域6箱变2变压器	500	28.40%	0	0		是		-45.50%
6412	于洪	平罗变	平辛线	前辛台村内中台	200	36.90%	0	0		是	2025年	-34.87%
6413	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑A区2箱变202间隔配电变压器	630	24.38%	0	0		是	2026年12月	-40.79%
6414	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线黄河干铸造分24能效柱上变压器	400	47.10%	0	0		是	2025年12月	39.21%
6415	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑二期3箱变1号变压器	630	31.75%	0	0		是	2026年12月	-40.00%
6416	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克2号变电站1变压器	630	22.86%	0	0			2027年	-42.04%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6417	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	凯荣禧乐都3变电站201变压器	630	30.10%	0	0		是		-36.99%
6418	开发	陕西变	陕西变55390陈明线	观园小区1变电站2变压器	800	3.60%	691.2	691.2				100.00%
6419	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	勇盛畜牧公变台	200	43.50%	0	0		是	2026年6月	100.00%
6420	辽中	金山变	金山变45540金杨线	杨士岗腰堡村宏鹏养鱼公变台区	200	23.40%	133.2	133.2				0.00%
6421	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	小微前民6台	200	22.50%	0	0				100.00%
6422	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城1开闭站2箱变2变压器	630	36.57%	0	0		是	2026年12月	-43.39%
6423	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	西高线罗圈泡村王颖淡水鱼养殖公变台区	400	57.20%	131.2	131.2				0.00%
6424	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干7左4左6	200	40.95%	0	0				10.89%
6425	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	爱琴海小区4变电站1变压器	630	18.29%	451.8	451.8		是	2025年12月	-44.58%
6426	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	爱琴海小区8变电站2变压器	630	29.71%	379.8	379.8		是	2025年12月	-43.42%
6427	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	阳光尚品3变电站2配电变压器	500	26.80%	0	0		是	2025年12月	-41.69%
6428	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城一期1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6429	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城二期2箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6430	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东干于家分32+1右6	200	24.60%	130.8	130.8				-35.47%
6431	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜线82右5	200	26.70%	0	0			2027年	-31.66%
6432	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城五期1箱式变电站1配电变压器	800	28.80%	0	0		是	2025年12月	11.29%
6433	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	龙泽湾小区2变电站2变压器	500	23.60%	332	332				-37.62%
6434	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	另角泡东大棚（仅换变压器）改造	100	55.65%	0	0		是	2026年12月	11.35%
6435	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	一站式一乐为农农机专业合作社	200	19.80%	140.4	140.4				-36.01%
6436	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG_沈阳蒲河房地产开发有限公司5配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	-42.18%
6437	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	金地峯尚1箱变1变压器	800	26.10%	97.5	97.5				32.67%
6438	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	金汇温泉雅苑1变电站2变压器	630	12.38%	0	0				-29.52%
6439	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	白塔茗居3号变电站2号变压器	630	29.71%	0	0			2027年	-40.98%
6440	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线大棚地分3	200	31.60%	0	0		是	2026年12月	5.65%
6441	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城6变电站1变压器	630	23.24%	0	0		是	2025年12月	-41.57%
6442	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥五期1变电站1变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-43.36%
6443	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城三期2号变电站202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
6444	开发	汪河变	汪河变56146汪后甲线	恒大绿洲五期小区2变电站1变压器	800	103.13%	0	0	2024年12月	是	2025年	-33.05%
6445	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区4变电站2变压器	800	20.50%	0	0				-41.31%
6446	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分公家支32	315	28.25%	0	0				-502.85%
6447	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑2变电站2变压器	500	41.60%	0	0		是	2025年12月	-29.10%
6448	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	南塔5变电站1变压器	630	36.06%	0	0		是	2026年12月	-41.79%
6449	沈河	青年变	青年变350青大线	前春变电站1变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年6月	-40.50%
6450	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	YHG_万南干16左3城市印象201变压器	800	15.90%	0	0				-42.68%
6451	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	美的盛堂小区2变电站1变压器	630	69.21%	0	0		是	2025年12月	-9.28%
6452	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线老村魏四家子	200	28.60%	0	0		是	2025年	-41.18%
6453	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞熙悦3箱变1变压器	630	32.00%	0	0		是		28.18%
6454	于洪	东民变	东前线	小微西和平村东台	400	67.20%	0	0				-54.21%
6455	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线连三万二组照明新	315	58.10%	100.5	100.5				0.00%
6456	于洪	得胜变	得河线95442	远大花园2变电站2变压器	630	33.02%	359	359				-29.98%
6457	沈北	王驿变	王新乙线	北汤河苑小区1局维变电所201配电变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
6458	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	哥本哈根二期2箱式变电站配电变压器	630	37.46%	0	0		是	2025年12月	-42.12%
6459	铁西	滑翔变	滑翔变20268腾飞甲线	浑河一区1变电站2变压器	630	63.81%	165	165				-44.26%
6460	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	广方乙线元江街5变电站配电变压器	400	30.90%	0	0		是	2025年12月	100.00%
6461	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线62+1左2变台	100	66.00%	24	24				-52.89%
6462	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线河套分苇塘二支15变台	100	19.20%	70.8	70.8				-234.55%
6463	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线开发区3台支03	200	20.10%	0	0		是	2026年5月	100.00%
6464	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	吉祥分18+1左1	200	11.70%	156.6	156.6				-4.48%
6465	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干77左2	200	85.80%	0	0	2024年6月	是	2026年	-5.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6466	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	沈小联干钢管分6加1	400	29.70%	0	0				28.65%
6467	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线小于沟分12+1柱上变压器	200	5.70%	0	0		是	2026年12月	0.02%
6468	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	雪北甲线前漠分29+2左2	200	65.70%	0	0			2027年	100.00%
6469	铁西	历工变	历工变10456黎明线	宏伟金都12变电站202	630	24.76%	0	0				-46.02%
6470	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金城蓝湾4变电站2变压器	630	43.05%	295.8	295.8				-43.47%
6471	东陵	中马变	疗养甲线	方迪山庄2箱变2变压器	630	11.43%	228.7972	228.7972		是	2026年12月	-94.33%
6472	东陵	中马变	军影线	世博之春2箱变2变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	-44.09%
6473	东陵	水家变	水李线	古城子回迁楼箱变1变压器	630	23.81%	10	10				-32.87%
6474	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金沙美丽岛2箱式变电站202间隔配电变压器	630	46.35%	0	0		是	2025年12月	-38.93%
6475	东陵	中马变	满堂线	唯美十方10箱变2变压器	630	9.52%	0	0		是	2026年12月	-25.26%
6476	和平	方型变	方型变438方文乙线	三院分7+1	250	15.20%	187	187				-38.12%
6477	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑2变电站2变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年	-36.77%
6478	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园6变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6479	浑南	新南变	新南070新医乙线	华发新城厚和轩3号变电站2号配电变压器	630	40.32%	0	0		是	2027年12月	10.39%
6480	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线37右4右1	400	72.30%	70.8	70.8		是	2025年	-6.84%
6481	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区3变电站1变压器	630	19.43%	0	0		是	2025年12月	-34.66%
6482	东陵	中马变	高坎线	高坎线大仁分37+1右1柱上变压器	400	68.70%	0	0		是	2026年12月	-38.56%
6483	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分柏七队北支2（柏七队北台）	315	16.38%	0	0		是	2025年	-28.43%
6484	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干101变台	200	54.60%	70.8	70.8		是	2025年	-28.39%
6485	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线户庄台支16北几2（大二房东台）	100	12.60%	77.4	77.4				100.00%
6486	大东	毛君变	10kV毛衣乙线7954	东望乙线和平干大洼分38左5右1	250	34.56%	0	0				-29.88%
6487	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	陵东变164陵西甲线军政分9变压器	315	11.43%	0	0		是	2025年12月	-39.44%
6488	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分47左3左1变压器	315	13.97%	0	0		是	2025年12月	7.33%
6489	新民	南密变	南密变3550东岗线	东岗线柴屯分31右1变台	50	81.20%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	12.66%
6490	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	南路甲线南路干怡园分9右2	315	51.43%	0	0		是		-34.95%
6491	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分57变压器	315	30.48%	0	0				-65.37%
6492	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支3变压器	315	92.19%	0	0	2022年12月	是	2025年	-40.48%
6493	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	应东干4	315	47.30%	0	0		是	2027年12月	-42.44%
6494	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线范屯分53左6变台	250	12.80%	0	0				-86.51%
6495	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	崇山变296中医乙线辽河分18柱上变压器	250	31.20%	0	0		是	2025年12月	-38.75%
6496	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名泰山分3柱上变压器	400	74.40%	0	0				-30.41%
6497	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干甘官分5变压器	315	8.25%	0	0		是	2025年12月	-63.96%
6498	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分东漠支13	100	5.10%	0	0			2027年	-34.72%
6499	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	王刚变662孟达线孟达干90	200	39.30%	0	0			2027年	-39.80%
6500	苏家屯	苏北变	苏北变60364市内甲线	市内甲线29右3	315	36.83%	0	0			2027年	-43.10%
6501	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变346军工乙线军工干贸易分10右2公变	315	53.97%	0	0		是	2025年12月	-33.82%
6502	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	应四甲线北四干88变压器	250	55.04%	0	0		是	2028年12月	-36.42%
6503	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干78左3左2变压器1	315	18.10%	226.5	226.5		是	2025年12月	-43.04%
6504	和平	方型变	方型变444方青乙线	方青乙线71右4	315	0.00%	0	0		是	2025年	0.00%
6505	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支9右1柱上变压器	315	48.57%	0	0		是	2025年12月	-42.68%
6506	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分31变压器	315	69.08%	0	0		是	2025年12月	-38.37%
6507	沈河	青年变	青年变352青东线	青年变352青东线万青干55公变	315	44.95%	0	0		是	2026年6月	-39.91%
6508	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	顺城变054万寿甲线万寿干53右7+1公变	400	52.20%	0	0		是	2026年12月	-39.12%
6509	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	顺城变054万寿甲线万寿干57右7+1公变	400	26.40%	0	0		是	2026年12月	-47.07%
6510	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	万寿干20左9右1+1公变	315	17.52%	228.3	228.3				-48.97%
6511	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	善东乙线大小联干永丰分7公变	315	36.83%	167.5	167.5				-42.79%
6512	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干液压分6柱上变压器	200	61.00%	0	0		是	2025年12月	17.20%
6513	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分9柱上变压器	315	22.86%	0	0		是	2025年12月	-42.35%
6514	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分5右5左10柱上变压器	315	27.62%	0	0		是	2025年12月	-44.54%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6515	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线67变台	315	63.49%	0	0		是	2025年12月	-33.63%
6516	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	北陵变142田义甲线台北分19左2柱上变压器	250	47.04%	0	0		是	2025年12月	-43.67%
6517	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线南湖分10+1	315	6.35%	263.5	263.5				-45.04%
6518	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	大南干28+1公变	400	44.40%	0	0		是	2026年12月	-53.18%
6519	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线14左6	315	27.94%	0	0				-41.86%
6520	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	亦农乙线亦农干11右6变压器	500	13.20%	0	0		是	2025年12月	-41.50%
6521	大东	毛君变	毛君变7942东陵甲线	东陵甲线东陵干7-1	315	47.94%	132.5	132.5				-39.17%
6522	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干55	315	33.65%	0	0				-46.31%
6523	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	广华乙线广华干6+1左20左1柱上变压器	200	60.40%	59.2	59.2		是	2025年12月	-47.92%
6524	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线8	315	36.19%	169.5	169.5				-57.68%
6525	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线23左5	315	46.98%	0	0		是	2025年12月	-42.12%
6526	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干5右3	315	37.46%	165.5	165.5				-46.60%
6527	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干5右5	200	74.40%	31.2	31.2				-38.54%
6528	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	齐贤变478保南甲线保南甲1开闭站保南甲1开闭站203保工干保九分9	315	0.00%	283.5	283.5				-107.00%
6529	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右13左15柱上变压器	315	57.46%	0	0		是	2025年12月	-33.30%
6530	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	国税分13柱上变压器	315	52.06%	0	0				-44.60%
6531	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线96右1右1	315	27.94%	0	0			2027年	-40.99%
6532	皇姑	长江变	25462长怒甲线	长江变462长怒甲线陆运分8左1柱上变压器	315	22.54%	0	0		是	2025年12月	-39.88%
6533	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒岐线泰山分11左11之2柱上变压器	315	36.19%	0	0				-44.96%
6534	和平	广州变	广州变462广太甲线	北五甲线15	315	43.43%	0	0				-45.46%
6535	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	意沈甲意合联干23左5	315	1.59%	0	0				-289.13%
6536	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	欧亚变266平罗乙线平罗干57柱上变压器	315	59.37%	0	0		是	2025年12月	-26.26%
6537	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾莲变348向工甲线和信分11右3柱上变压器	315	21.59%	0	0				-45.41%
6538	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线88#右2	315	47.30%	134.5	134.5				-36.75%
6539	铁西	重工变	重工变10870城冶线	重工变460城冶线城水干14左5A	315	76.95%	0	0				-20.91%
6540	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分11左3左2	200	36.50%	0	0				-38.94%
6541	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分16左15柱上变压器	315	22.54%	0	0		是	2025年12月	-102.81%
6542	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分甲1开闭站202开关之2柱上变压器	400	108.90%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-49.70%
6543	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分46变压器	315	46.48%	0	0		是	2025年12月	-28.45%
6544	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科四2箱变1变	630	13.65%	0	0		是	2025年12月	-38.99%
6545	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	金穗园自维配电箱变1	400	39.60%	0	0		是	2025年12月	-41.35%
6546	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	橙色时光二2箱变1号变	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	-42.26%
6547	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	中乾小区2箱变2号变	800	8.10%	0	0		是	2025年12月	-40.37%
6548	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝6箱变2号变	630	54.29%	0	0				-38.95%
6549	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	大含屯1箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6550	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	城建明居园2箱变2号变	400	25.00%	0	0		是	2025年12月	-44.01%
6551	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	地质宿舍箱变1号变	400	19.00%	0	0		是	2025年12月	-43.30%
6552	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产2箱变1变压器	500	50.00%	0	0				-41.57%
6553	和平	花园变	花园变56753花三甲线	万科紫金园11主变	500	16.00%	370	370				-44.91%
6554	和平	青年变	青年变362青好线	群芳22#主变	630	44.19%	0	0				-21.14%
6555	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	圣康家园1箱式变电站1	630	23.81%	0	0		是	2025年12月	-44.48%
6556	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	川江1箱变1变压器	400	45.50%	0	0		是	2025年12月	-33.32%
6557	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园5箱变1站内变压器	400	28.50%	0	0				-46.24%
6558	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明1箱变2配电变压器	630	79.68%	0	0		是	2025年12月	-43.35%
6559	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	珠江箱变2	630	26.03%	0	0				-47.80%
6560	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金色高尔夫4小区变电站1变压器	500	12.48%	0	0		是	2025年12月	-32.95%
6561	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	塔湾军官住宅小区1箱变1	500	31.60%	0	0				-43.57%
6562	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	公安局小区变电站1变压器	315	31.43%	0	0		是	2025年12月	-47.24%
6563	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	富工花园1202变压器	630	0.00%	0	0				-18.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6564	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑5箱变2变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-41.59%
6565	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙4箱变2变压器	630	25.40%	407	407				-36.45%
6566	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	世纪明珠1变电站201	630	0.00%	325.616	325.616				0.00%
6567	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区7变电站1变压器	500	51.60%	192	192				-39.98%
6568	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨苑2变电站202配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
6569	铁西	滑翔变	滑翔变20278滑艳乙线	九林居1变电站201	630	28.57%	0	0				-46.32%
6570	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	华天新城2变电站201柜	630	24.44%	0	0		是	2027年12月	-35.83%
6571	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	建业路小区变电站201柜	630	51.43%	0	0		是	2027年12月	31.37%
6572	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	齐贤八路2变电站201柜	630	37.08%	0	0				-48.45%
6573	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园南园3变电站201变压器	400	61.50%	0	0				-45.71%
6574	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	保利百合花园北园1变电站201变压器	800	28.20%	0	0				-43.89%
6575	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	勋望小区1变电站201柜	630	34.03%	0	0				-42.06%
6576	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	望花6变电站2站内变压器	500	28.16%	0	0		是		-39.59%
6577	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	花好悦园1箱变1号变	630	35.87%	0	0		是	2025年12月	-38.92%
6578	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	通天1箱变1变压器	630	53.33%	0	0				-43.40%
6579	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	401小区箱变1变压器	500	10.00%	400	400				-42.77%
6580	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际2号变电站2变压器	800	18.90%	0	0		是	2027年12月	-42.74%
6581	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	东寺3箱变2变压器	400	55.80%	0	0				-44.79%
6582	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	令闻6箱变2变压器	630	16.51%	0	0				-48.20%
6583	沈河	青年变	青年变348青特线	都市港湾1箱变1变压器	800	11.10%	0	0		是	2026年12月	-41.77%
6584	铁西	应昌变	应昌变20540应中甲线	油漆小区1变电站201	800	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
6585	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天晨箱变2变压器	400	22.80%	0	0		是	2026年12月	-41.70%
6586	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	部队箱变1变压器	630	11.43%	0	0				-42.78%
6587	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大北小区变电站2变压器	630	36.83%	0	0				-43.49%
6588	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	可久2箱变2变	500	48.96%	0	0				-23.27%
6589	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	和光园箱变2变压器	500	46.72%	0	0				-33.25%
6590	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	建新1箱变1变压器	630	24.44%	0	0				-44.17%
6591	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	珠林1变压器	400	44.80%	0	0				-39.33%
6592	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂阳3#2#变压器	800	50.40%	0	0		是	2026年12月	-40.67%
6593	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	陵西一1箱变2变压器	630	49.84%	0	0		是	2025年12月	-45.42%
6594	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期4箱变2变	630	17.14%	459	459				-45.06%
6595	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	凤凰小区箱变1	630	101.59%	0	0	2023年9月	是	2025年12月	-42.56%
6596	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	蘭庭花园2箱变2	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6597	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友4箱变2变压器	630	27.05%	396.6	396.6				-45.16%
6598	和平	太原变	太原变046南五甲线	海口1#主变	315	65.90%	0	0		是	2025年	-33.05%
6599	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华厅4箱变1变	630	16.00%	466.2	466.2				-38.17%
6600	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天4箱变1变压器	630	22.10%	0	0				-34.38%
6601	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	文荟苑3变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
6602	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	兴工街15变电站201	250	65.60%	61	61				-39.37%
6603	沈河	青年变	青年变350青大线	五爱1期1箱变2变压器	630	34.79%	0	0		是	2026年6月	-45.18%
6604	沈河	万柳变	万柳变240通天甲线	通天3箱变1变压器	400	59.70%	0	0				-40.53%
6605	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	金港天府1箱变2	630	33.65%	0	0		是	2025年12月	-46.41%
6606	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠3箱变1变压器	630	15.62%	468.6	468.6				-42.11%
6607	铁西	万达变	万达变56066万荣线	宏伟1小区变电站202	630	21.90%	429	429				-41.58%
6608	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	加州东区1箱变2变压器	630	23.49%	0	0		是	2025年12月	-47.36%
6609	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	加州西区1箱变2变压器	630	6.67%	0	0		是	2025年12月	-43.38%
6610	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	南里2小区变电站2变压器	630	87.62%	0	0	2024年6月	是	2025年	-41.72%
6611	新民	新民变	新民变30158中学线	湖畔花园3变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
6612	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	东城家园1变电站1变压器	630	28.89%	385	385				-38.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6613	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	东城紫祥苑2变电站1变压器	500	20.40%	348	348				-41.03%
6614	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城2号变电站1变压器	630	15.71%	0	0		是	2027年12月	-38.55%
6615	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	百花一期1箱变2变压器	400	69.00%	0	0		是	2025年12月	-39.35%
6616	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	时代新居箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6617	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	羊红2小区变电站1变压器	315	49.27%	0	0				-37.89%
6618	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	城市阳光小区3变电站201柜	500	0.00%	0	0				0.00%
6619	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	闲庭花园2箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
6620	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	雪松新城11号变电站1号变压器	500	30.24%	0	0			2027年	-51.12%
6621	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	宏发住宅变电站1变压器	800	12.30%	0	0		是	2025年12月	-42.20%
6622	和平	市府变	市府变580北市甲线	红旗1主变	630	62.48%	0	0		是	2027年12月	-40.46%
6623	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	欧亚变254小含乙线小含干18右6柱上变压器	315	64.13%	0	0		是	2025年12月	-37.89%
6624	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支15+1左5	400	44.75%	181	181				7.40%
6625	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	菱角泡亮化1台	200	35.20%	0	0				38.67%
6626	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东辽小区箱变2变压器	500	30.80%	0	0		是		-43.84%
6627	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村蘭园2号变电站202间隔配电变压器	630	75.87%	0	0		是	2027年12月	-35.26%
6628	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	全运村蘭园3号变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
6629	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花分11右13	200	63.60%	0	0		是	2027年	-66.10%
6630	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	恒润春天里2变电站1变压器	630	50.29%	250.2	250.2				-38.26%
6631	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分26右1柱上变压器	315	113.97%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-56.01%
6632	和平	太原变	太原变056南七乙线	南七乙线26右9	400	26.10%	0	0				-44.80%
6633	苏家屯	苏北变	苏北变60364市内甲线	花园西1号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	61.27%	0	0			2027年	-4.80%
6634	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	万科东第3箱变1变压器	800	29.40%	484.8	484.8				78.40%
6635	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡四期5变电站配电变压器	630	52.95%	0	0		是	2025年12月	-36.81%
6636	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线彭家窝堡分120变台	50	64.80%	0	0				-42.85%
6637	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯土堡子航业农场公变台区	200	4.20%	0	0				0.00%
6638	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线三家子分104	400	15.60%	297.6	297.6				-29.62%
6639	苏家屯	下深变	理想线	理想新城5号变电站2号变压器	630	24.38%	0	0			2027年	-39.88%
6640	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干英达分15	400	71.10%	0	0				-62.64%
6641	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线钱屯排水分011	100	27.00%	0	0		是	2026年6月	-69.99%
6642	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线曹屯分19左13变台	200	1.20%	0	0				0.00%
6643	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇二、三期2变电站变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年12月	22.00%
6644	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线邱家沟分03	200	19.40%	97.3384	97.3384		是	2025年12月	-36.40%
6645	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃花源1箱变1变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年12月	-37.36%
6646	东陵	营盘	营孤乙线	泰莱十六区1箱变2变压器	800	40.20%	0	0		是	2026年12月	-39.58%
6647	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线粮食小区东01	200	72.60%	0	0				-34.76%
6648	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线何屯分034	50	79.20%	5.4	5.4				-33.90%
6649	沈河	万柳变	万柳变278万阳线	步阳国际1配电室2变压器	800	20.25%	0	0				-40.33%
6650	于洪	化学变	化西甲线	四台子村2台	200	35.60%	0	0				-50.83%
6651	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	沈阳利居房地产开发有限公司1201配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	-38.13%
6652	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线满堂中心小学（医院X光）	200	43.50%	0	0		是	2026年12月	-39.16%
6653	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线新立10分支07	50	66.00%	0	0		是	2026年12月	-50.08%
6654	于洪	曹家变	曹大乙线	凯怡西城秀墅2变电站1变压器	630	8.63%	512.6	512.6				-40.90%
6655	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利二期3变电站201配电变压器	800	40.13%	0	0		是	2026年12月	-36.75%
6656	辽中	满都户	满都户变1011满西线	满都户变013满西线满西棚菜	50	63.60%	13.2	13.2				-42.19%
6657	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄西南大棚1号	80	84.00%	0	0	2022年12月			-47.38%
6658	大东	如意变	如意变80842如花甲线	中盛1变电站1变压器	500	39.68%	0	0				-37.88%
6659	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境2期3号箱变1号变压器	800	32.63%	0	0		是	2026年12月	-25.75%
6660	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线曹屯分8左9变台	315	22.22%	0	0		是	2025年12月	-31.64%
6661	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分65左11+1左1	200	67.50%	0	0			2027年	-5.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6662	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥二期2变电站2变压器	315	23.87%	0	0				-42.55%
6663	于洪	高明变	高北线	弓匠社区3变电站5变压器	630	16.00%	0	0				-41.19%
6664	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	颐和城三期2箱变1变压器	400	39.30%	0	0		是	2026年12月	6.28%
6665	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	浦和馨苑5号箱变2变压器配电变压器	800	32.25%	0	0		是	2026年12月	-38.82%
6666	大东	小东变	小东变80162大华线	珠林2小区箱变201变压器	500	51.84%	0	0				-42.19%
6667	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	大众干15箱变1变压器	400	28.80%	244.8	244.8				-38.57%
6668	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线湾石甲07	400	28.55%	0	0		是	2025年12月	-28.08%
6669	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线颐和轩3	500	24.48%	0	0		是	2025年12月	-38.24%
6670	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线钟家支006	30	48.00%	0	0		是	2026年5月	-39.97%
6671	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南甲线83左9右1	400	60.00%	0	0		是	2026年	6.10%
6672	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线大帮牛小区照明	400	66.50%	94	94				-53.38%
6673	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	坤湖二期2开1变201间隔配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-34.39%
6674	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下7变电站2变	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6675	铁西	劝工变	劝工变20040劝零线	沈铁零虹佳园1变电站202配电变压器	800	19.88%	0	0				-39.35%
6676	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线二委照明	315	86.86%	0	0	2024年9月			-31.75%
6677	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	碧桂园天汇1变电站1配电变压器	800	8.70%	0	0		是	2025年12月	100.00%
6678	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	金地朗悦2箱变1变压器	800	40.20%	97.5	97.5				8.00%
6679	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户区1箱变201配电变压器	630	10.16%	503	503				4.17%
6680	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分53左11左1	400	6.30%	0	0		是	2027年	0.00%
6681	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	千缘爱城1变电站202	630	23.81%	0	0		是		4.06%
6682	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	千缘爱城4变电站201	630	0.00%	0	0		是		0.00%
6683	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	名仕雅居1号变电站202间隔配电变压器	630	18.10%	0	0			2027年	21.74%
6684	皇姑	长江变	25460长亚乙线	龙逸尊尚雅苑2箱变1变压器	630	25.90%	0	0		是	2025年12月	-41.00%
6685	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园3变电站201变压器	400	32.40%	0	0		是	2027年12月	-35.50%
6686	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城4号1变压器	500	20.40%	0	0		是	2027年12月	-16.58%
6687	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	东五分25左1左1之4柱上变压器	315	81.52%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	31.56%
6688	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	万和阁变电站2变压器	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	-37.97%
6689	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	城北干21	400	45.60%	0	0				-30.29%
6690	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎联干31	630	14.92%	0	0		是	2026年12月	-97.95%
6691	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	圣济经典箱变2变压器	500	22.56%	0	0		是	2025年12月	-43.38%
6692	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线梁烧锅分47右11变台	200	14.80%	0	0		是	2025年12月	-75.86%
6693	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	沈汽1箱变1变压器	630	53.33%	0	0		是		-43.92%
6694	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线龙家支76	400	52.80%	0	0		是	2025年	-34.47%
6695	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	翡翠公园小区2变电站1变压器	800	52.50%	0	0				-38.38%
6696	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	亦农龙湖西府小区2变电站1变压器	800	87.38%	21	21	2025年8月			-36.02%
6697	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖林语花园六期二组团1箱变1号配电变压器	500	28.16%	0	0				-42.48%
6698	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐于张良分26左12	100	19.20%	70.8	70.8				-154.75%
6699	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	西华府小区2变电站2变压器	400	47.70%	169.2	169.2				-39.42%
6700	浑南	白塔变	白塔变986白施甲线	田园牧歌2号变电站201间隔配电变压器	800	37.88%	0	0		是	2027年12月	-40.11%
6701	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	有色9号变电站201配电变压器	400	92.25%	0	0	2022年12月		2027年	-42.58%
6702	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区3变电站1变压器	500	24.40%	0	0		是	2025年12月	-41.74%
6703	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	隆悦祥云1号变电站201间隔（官塔乙线）配电变压器	630	23.81%	0	0			2027年	17.15%
6704	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线李南分10	200	86.00%	0	0	2025年4月			-28.97%
6705	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑1变电站1变压器	500	41.60%	0	0		是	2026年12月	-43.44%
6706	沈北	天乾变	天金线	融创中央学府3局维变电站202配电变压器	400	34.80%	0	0		是	2026年12月	1.80%
6707	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城7变电站202间隔配电变压器	630	41.52%	0	0				-48.32%
6708	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分北岗支于屯支22右1变台	50	76.20%	0	0				-34.58%
6709	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	步阳江南壹号-1期2变电站202配电变压器	630	41.59%	0	0		是	2026年12月	-41.91%
6710	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线17右2左8变台	200	35.40%	0	0		是	2025年12月	78.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6711	沈北	河北变	10kV河岗线84656	恒大绿茵小镇3局维箱变202配电变压器	630	12.38%	489	489				0.00%
6712	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑1箱变1变压器	500	26.88%	0	0		是		-39.56%
6713	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区2变电站2变压器	500	24.00%	0	0		是	2025年12月	-39.32%
6714	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城二期4号变电站2号变压器	630	37.78%	0	0				-40.17%
6715	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	星座小区5变电站1变压器	800	41.25%	0	0		是	2025年12月	-40.60%
6716	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线孤村支09	315	52.95%	116.7	116.7				-28.14%
6717	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城三期1变电站1变压器	500	39.90%	0	0		是	2025年12月	-43.32%
6718	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	秋实园二期2变电站1变压器	400	19.50%	0	0				-43.68%
6719	沈北	大志变	大志变70564志西线	YHG_朱尔村工业配电变压器	100	103.80%	0	0	2024年7月			-61.77%
6720	法库	果园	果园1413果东线	10kV果东线3杆果子园北台	250	11.20%	0	0		是	2028年	-54.40%
6721	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	鸿凯花园2变电站2变压器	315	57.46%	0	0		是	2025年12月	-42.11%
6722	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	鲁班尚品2变电站201配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年12月	-41.55%
6723	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干88左4变台	200	23.55%	23.8	23.8				-39.74%
6724	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲二期小区1变电站2变压器	400	25.50%	258	258		是	2025年12月	-45.50%
6725	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线欢洞分62变台	200	41.10%	23.8	23.8				-37.09%
6726	大东	小东变	小东变80194北宅线	仪表供箱变2变压器	630	13.33%	483	483				-42.42%
6727	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公农线下坎子分44左22右1变台	200	25.80%	128.4	128.4				-23.06%
6728	沈北	河北变	10kV河岗线84656	柳北干中房分11右支1变压器	315	31.11%	185.5	185.5		是	2026年12月	-53.88%
6729	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干褚贵分68左2	100	5.10%	84.9	84.9				-52.76%
6730	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	公元九里公寓1号变电站201间隔（新南新出线）配电变压器	630	11.11%	0	0			2027年	100.00%
6731	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	YHG_学府雅园2箱式变电站1号配电变压器	630	11.75%	0	0		是	2025年12月	-48.35%
6732	东陵	花山变	欧陆甲线	港中旅三期3箱变1变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年12月	-24.86%
6733	大东	如意变	如意变856如沈乙线	精锐空间箱变1变压器	400	32.00%	232	232				-39.82%
6734	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	尚品中央公馆2箱变2站内变压器	630	20.95%	435	435				-46.74%
6735	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	肯德基自维箱变压器	315	15.87%	0	0				-54.26%
6736	于洪	东民变	东李线	东升鸿璟园1站房2配电变压器	630	12.06%	0	0				100.00%
6737	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	云峰嘉园1变电站201变压器	630	34.60%	0	0				-39.92%
6738	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	唐轩英郡4变电站2变压器	630	53.33%	0	0		是	2025年12月	-32.97%
6739	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	YHG_辽宁大学生公寓改造工程变电站1号配电变压器	630	40.38%	0	0				0.00%
6740	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南干果园分21右12柱上变压器	100	35.00%	0	0		是	2025年12月	-40.42%
6741	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线糖坊大棚支28	50	10.50%	0	0		是	2026年6月	-34.02%
6742	东陵	中马变	高坎线	高坎线大仁分37+1左5柱上变压器	400	28.20%	0	0		是	2026年12月	17.67%
6743	于洪	得胜变	得河线95442	银湖雅苑V街区二期1变电站1配电变压器	630	36.83%	335	335				-39.00%
6744	苏家屯	雪松变	雪松变60584松榆乙线	剑桥郡6号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	17.40%	0	0			2027年	0.00%
6745	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线政府家属楼照明	315	78.22%	37.1	37.1				-28.20%
6746	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线刘鸣新支02	100	54.90%	35.1	35.1		是	2025年12月	-26.09%
6747	浑南	安顺变	安顺变172安运线	全运万达5号变电站1号配电变压器	630	17.78%	0	0		是	2027年12月	-12.74%
6748	于洪	东民变	东李线	和泰4小区6站房1配电变压器	630	47.24%	0	0				-41.68%
6749	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	幸福嘉园1号变电站201间隔配电变压器	800	11.63%	627	627				-7.58%
6750	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线233右5左1	400	32.40%	0	0		是	2026年	0.55%
6751	大东	农大变	农大变80974农花甲线	后陵下分38	400	19.80%	280.8	280.8				4.39%
6752	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线杨坤分支线026	200	54.90%	0	0				-27.85%
6753	东陵	世园变	世高线	世高线交通厅分17右2右3柱上变压器	400	30.60%	0	0		是	2026年12月	-39.46%
6754	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲16箱变配电变压器	500	10.00%	0	0		是	2025年12月	-39.55%
6755	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	沈阳新家园物业管理有限公司3箱1变（备）201配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
6756	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户变012宁家线东刘家一组照明	315	58.41%	99.5	99.5				-59.76%
6757	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	朝鲜小区1变电站1号变压器	400	45.50%	0	0			2027年	-38.67%
6758	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳恒先房地产开发有限公司（美麟阁住宅小区7变）	630	35.43%	0	0		是	2026年12月	-39.60%
6759	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城二期4号变电站1变压器	630	25.71%	0	0		是	2027年12月	-42.44%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6760	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	和平101小区1变电站202配电变压器	630	41.90%	0	0				17.13%
6761	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城学府壹号3箱式变电站1配电变压器	630	58.73%	0	0		是	2025年12月	-45.52%
6762	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线前海分支线001	100	60.80%	0	0		是	2026年12月	-28.32%
6763	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	浑河乙线30左15	200	32.80%	0	0		是	2026年	-36.68%
6764	皇姑	广源变	广源变25780广明线	广厦绿园一期1箱式变电站1配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	-20.73%
6765	浑南	新南变	新南040新北线	府城名邸二期2号变电站2号配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2027年12月	-21.74%
6766	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆15变电站2号变压器	500	29.44%	0	0				-41.29%
6767	沈河	展览变	展览变874展文乙线	嘉里中心5配电室2变压器	800	1.50%	708	708				0.00%
6768	于洪	大潘变	大彰线	小微影驿2台	200	58.80%	0	0				-13.09%
6769	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线算草沟分东獐支13	200	59.50%	0	0		是	2025年12月	-26.86%
6770	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁湾支30	315	22.33%	0	0		是	2025年11月	-38.71%
6771	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	小含乙线小含干24柱上变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
6772	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居7局维变电站201配电变压器	400	37.50%	0	0		是	2026年12月	5.65%
6773	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干91右9	315	17.14%	229.5	229.5				-66.50%
6774	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园三期3箱变4配电变压器	630	17.46%	0	0		是	2026年12月	-39.13%
6775	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线大堡分45	200	41.50%	0	0			2027年	-17.65%
6776	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分98左2左2	200	45.30%	0	0		是	2025年	-9.67%
6777	苏家屯	雪松变	雪松变60554松榆甲线	孔雀城学园里1号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	29.21%	383	383				-6.75%
6778	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千干23	200	43.25%	93.5	93.5				-20.06%
6779	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	西堤国际7变电站1变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
6780	沈河	万柳变	万柳变276万东线	万泉明珠变电站2变压器	630	27.14%	0	0				-41.57%
6781	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城3号变电站1变压器	630	16.95%	460.2	460.2				-37.36%
6782	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分20柱上变压器	315	16.76%	0	0		是	2025年12月	-79.09%
6783	铁西	应昌变	应昌变20542应中乙线	信合住宅变电站2变压器	400	36.80%	0	0		是	2026年12月	-40.08%
6784	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线中柳西支08	200	34.50%	0	0		是	2026年12月	100.00%
6785	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分28右1变压器	100	32.00%	0	0		是	2025年12月	6.60%
6786	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大都1变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
6787	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线大玉干佟平分23+1变台	400	34.80%	0	0				100.00%
6788	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线拉马台村于家坟	100	75.00%	0	0		是	2025年	-44.69%
6789	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	正大香格城2号变电站201配电变压器	630	20.19%	0	0			2027年	-38.99%
6790	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	中村照明新	200	69.60%	0	0				0.00%
6791	东陵	世园变	世高线	天琴湾4箱变1变压器	400	20.40%	0	0		是	2026年12月	-22.99%
6792	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城6号变电站202间隔配电变压器	630	61.59%	0	0			2027年	-41.83%
6793	铁西	万达变	万达变56066万荣线	里仁居润城佳园变电站2变压器	630	27.81%	391.8	391.8				-41.43%
6794	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	沈铁达观2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	37.80%	0	0			2027年	-39.18%
6795	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	星城国际三期1变电站202配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	11.56%
6796	苏家屯	新南变	新南线38058新林线	公元九里公寓1号变电站201间隔（施林线）配电变压器	630	8.57%	0	0			2027年	29.42%
6797	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区4变电站1配电变压器	500	44.48%	173.2	173.2				-38.99%
6798	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分9右02	100	35.20%	54.8	54.8				-36.99%
6799	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	东方香榭里二期1202配电变压器	400	21.50%	274	274				-17.37%
6800	沈北	天乾变	10kV天星线70654	盛京绿洲三四期1变电站201配电变压器	630	41.59%	0	0		是	2026年12月	-39.57%
6801	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西线林达分23右4	100	67.20%	22.8	22.8				-28.48%
6802	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	孟家变964孟慈线杨家台	100	48.60%	0	0		是	2025年12月	-37.49%
6803	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦鑫园2箱变1变压器	400	28.50%	246	246				-42.36%
6804	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线岳家村内	200	5.60%	0	0		是	2025年	-52.31%
6805	沈河	大东变	大东变072东青甲线	鸿翔箱变1变压器	400	9.00%	0	0		是	2026年6月	-23.30%
6806	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线小南分06	315	35.94%	170.3	170.3				-33.78%
6807	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	银塔新苑2号变电站2变压器	630	34.29%	0	0			2027年	-37.48%
6808	于洪	大潘变	大潘线	潘城阳光2站房2变压器	630	18.29%	0	0		是	2025年	-41.42%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6809	大东	善邻变	善邻变81084善润线	时代之城4箱变2变压器	800	25.50%	516	516				90.06%
6810	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线钱屯排水分007	100	48.00%	0	0		是	2026年6月	-34.00%
6811	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线马贝村东	100	9.90%	0	0		是	2025年	-125.17%
6812	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都二期2变电站2变压器	630	32.38%	0	0		是	2027年12月	-36.42%
6813	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	颐景园三期-2小区1局维变电站201配电变压器	800	53.25%	0	0		是	2026年12月	66.13%
6814	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	恒大中央广场一期1号变电站202间隔配电变压器	630	34.92%	0	0		是	2027年12月	2.96%
6815	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖三号（微）	400	22.20%	234.044	234.044				4.97%
6816	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡北西大棚公变台区	200	17.60%	0	0		是	2026年12月	19.49%
6817	新民	新民变	新民变30158中学线	华丽新都3变电站2变压器	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	-41.01%
6818	浑南	下深变	下深变284新城线	金地锦城一期2变电站1变压器	800	35.25%	0	0		是	2027年12月	-42.79%
6819	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑1变电站1变压器	800	0.00%	10	10				0.00%
6820	浑南	榆树变	榆河甲线	浦江御景湾4号变电站1号配电变压器	800	25.75%	0	0		是	2027年12月	-3.42%
6821	和平	青年变	青年变368青二线	九如巷分13	315	13.65%	0	0		是		-44.09%
6822	沈北	文北变	文北乙线	金地峯范二期小区2变电站202配电变压器	800	14.25%	0	0				100.00%
6823	于洪	大潘变	大潘变54070潘彰线	大潘变403大高线高花饭店台	200	54.90%	70.2	70.2				-29.37%
6824	东陵	孤家子	向东甲线	天泰3箱变1变压器	1000	45.80%	0	0		是	2026年12月	-40.38%
6825	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	边城变电站2变压器	315	16.76%	0	0				-69.61%
6826	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	中置风景翠园小区变电站202间隔配电变压器	400	4.20%	0	0		是		100.00%
6827	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	张村东照明（2021微）	400	25.50%	258	258				-40.86%
6828	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分57左11变台	200	35.40%	0	0		是	2025年12月	-30.46%
6829	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	国瑞城18变电站1变压器	630	41.27%	0	0				-39.46%
6830	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	港基双水岸一期3箱变2号配电变压器	630	8.38%	0	0			2027年	-41.78%
6831	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线小东南支11	315	25.02%	0	0		是	2028年	-49.29%
6832	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲放甲线	盛世御景一期2箱变考核配电变压器	250	111.36%	0	0	2024年7月			-38.15%
6833	辽中	金山变	金山变45540金杨线	杨士岗后尖山村曹德海渔业养殖公变台区	200	9.90%	160.2	160.2				0.00%
6834	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线红旗分7左1变台	400	63.30%	106.8	106.8				100.00%
6835	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城1号变电站1号变压器	630	22.22%	427	427				-45.92%
6836	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分13左1变台	250	28.80%	0	0		是	2025年12月	-37.38%
6837	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际11号变电站202配电变压器	800	18.60%	0	0			2027年	-43.16%
6838	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干黄家井分06左支02变压器	50	66.60%	11.7	11.7				-34.02%
6839	大东	望花变	望花变70270二台甲线	老瓜堡西路箱变2变压器	630	30.48%	375	375				-43.31%
6840	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景2箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6841	铁西	重工变	重工变10870城冶线	大历干重联9开闭站右1之1-1	315	0.00%	0	0				0.00%
6842	皇姑	长江变	25464长怒乙线	克莱枫丹1箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6843	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区3变电站201间隔配电变压器	630	30.79%	0	0		是	2028年12月	-39.26%
6844	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线92左1变台	400	3.23%	347.1	347.1				0.00%
6845	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线西拉马西几线01	200	51.00%	0	0		是	2025年12月	-20.46%
6846	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线乌伯牛东大棚台	160	25.00%	104	104				-42.24%
6847	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线西山大南几04	100	82.05%	0	0	2023年1月	是	2025年12月	-27.34%
6848	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线北三台南照明	200	35.10%	0	0		是	2026年6月	-26.11%
6849	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线二牛线主干212	400	81.90%	32.4	32.4	2023年2月			-22.27%
6850	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官12号台区	100	66.00%	0	0				-66.90%
6851	辽中	四方台	四方台变91158农场线	四方台变091农场线八音台村照明	400	56.03%	135.9	135.9				-27.39%
6852	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线颜增水田支15	30	9.33%	0	0		是	2026年5月	-56.81%
6853	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城三期3箱变2变压器	500	29.20%	304	304				-44.04%
6854	铁西	劝工变	劝工变20052劝东乙线	瀚都大厦2变电站201变压器	630	21.71%	0	0				-35.14%
6855	浑南	水家变	水家变766杨官线	悦城3号变电站1变电器	630	30.95%	0	0		是	2027年12月	-39.70%
6856	浑南	水家变	水家变766杨官线	悦城4号变电站1变电器	800	23.63%	0	0		是	2027年12月	-43.22%
6857	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线东嘎土支009	100	68.70%	0	0		是	2026年12月	-28.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6858	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线高家支06	50	60.20%	0	0		是	2026年12月	-37.53%
6859	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线小坨支线路001	50	61.50%	0	0		是	2026年12月	-39.10%
6860	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干166右4左2	200	19.20%	0	0			2027年	-66.68%
6861	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	盛京绿洲五期1局维变电站202配电变压器	800	21.00%	0	0		是	2026年12月	18.13%
6862	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	头台子西南台	200	32.40%	115.2	115.2				-31.56%
6863	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉五组照明	100	58.20%	31.8	31.8				-43.43%
6864	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线河信子支28右11左10	100	0.00%	90	90				0.00%
6865	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二期A三期A箱变201配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2026年12月	-35.93%
6866	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒塔线舍宅分7柱上变压器	315	79.68%	0	0		是	2025年12月	-44.07%
6867	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线环保分5柱上变压器	315	28.57%	0	0		是	2025年12月	-42.77%
6868	皇姑	红卫变	10kV红审线20358	红卫变红审干2柱上变压器	315	31.43%	0	0		是	2025年12月	-48.39%
6869	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	沈河国税箱变1变压器	630	39.05%	321	321				-43.40%
6870	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-11母线配电变压器	630	9.52%	0	0		是	2026年12月	-33.63%
6871	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分46*1右3右2	200	87.60%	4.8	4.8	2025年8月			1.22%
6872	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河线上河分25变台	100	62.40%	0	0		是	2025年12月	-35.36%
6873	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线东于二组	100	78.00%	0	0				-33.57%
6874	浑南	智慧变	智慧972智月线	中海玺悦1号变电站202间隔配电变压器	800	2.40%	700.8	700.8				0.00%
6875	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线砖厂分水田支10	100	11.70%	78.3	78.3				-69.80%
6876	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干金海分7加1变压器	400	18.80%	0	0		是	2025年12月	-50.56%
6877	东陵	杨官变	杨石线	上佰变303新生线新生干于石庙子分10柱上变压器	315	28.57%	0	0		是	2026年12月	-50.98%
6878	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区3变电站1变压器	630	18.73%	449	449				-45.73%
6879	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期5箱式变电站1配电变压器	630	23.24%	0	0		是	2025年12月	-43.51%
6880	法库	宝山变	宝山变015兴瓷线	10kV兴瓷线开北分木业支南凡2	400	51.60%	153.6	153.6				27.40%
6881	沈北	方溪变	10kV方道甲线25374线	华海蓝境1.2期1箱变202配电变压器	800	48.00%	0	0		是	2026年12月	-38.51%
6882	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	沈汽2箱变2变压器	630	14.10%	0	0		是		-49.04%
6883	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干张高力分25+1变台	200	40.80%	98.4	98.4		是	2025年12月	30.56%
6884	沈北	王驿变	王新乙线	一站式-沈阳市沈北新区张经纬汽车配件商店-王新乙34	200	13.20%	153.6	153.6				100.00%
6885	苏家屯	雪松变	雪松变60554松榆甲线	星樾时代1号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	20.95%	435	435				47.76%
6886	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城10变电站变压器	630	30.16%	0	0		是	2028年12月	-42.26%
6887	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区4变电站2变压器	800	16.00%	592	592				-41.33%
6888	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	五彩阳光城二期1箱式变电站1配电变压器	630	54.92%	0	0		是	2025年12月	-33.34%
6889	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居13号变电站201间隔配电变压器	800	23.63%	0	0			2027年	-35.10%
6890	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子保护地分支线014	20	49.00%	0	0		是	2025年12月	-47.77%
6891	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂4箱式变电站1配电变压器	500	42.00%	240	240		是	2025年12月	-35.61%
6892	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线下坎子分25左21变台	100	15.20%	74.8	74.8				-83.56%
6893	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	天缘御景2变电站201	630	34.67%	0	0				-38.66%
6894	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天干水库分7右3变台	400	26.40%	0	0				-25.71%
6895	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	于家房13组新1	100	0.00%	90	90				0.00%
6896	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城4箱变1变压器	800	29.63%	97.5	97.5				-42.97%
6897	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城8箱变1变压器	630	19.81%	97.5	97.5				-41.00%
6898	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线80右4变台	200	59.50%	0	0				-38.96%
6899	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线富拉堡支38	315	41.52%	0	0				-31.23%
6900	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	红旗线小莲花韩玉辉畜牧公变台区	400	6.60%	0	0				0.00%
6901	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	方糖小区2变电站1变压器	630	72.38%	111	111				-33.68%
6902	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	祥和苑1变电站2变压器	400	39.20%	0	0				-25.69%
6903	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	新湖美丽洲1箱式变电站1配电变压器	800	16.50%	0	0		是	2025年12月	16.90%
6904	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园2变电站2变压器	800	22.88%	0	0		是	2027年12月	-44.84%
6905	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分024	200	23.50%	0	0		是	2025年12月	-31.42%
6906	沈北	河北变	10kV河农甲线84640线	恒大绿茵小镇1局维箱变201配电变压器	630	8.89%	511	511				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6907	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯3箱式变电站1配电变压器	800	30.50%	0	0		是	2025年12月	-40.81%
6908	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯4箱式变电站2配电变压器	800	54.50%	0	0		是	2025年12月	-43.54%
6909	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子道西养殖台	400	40.50%	198	198				30.45%
6910	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊20号变电站1号变压器	630	53.71%	0	0			2027年	-23.05%
6911	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园4变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6912	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线钱缝村2组照明	200	66.60%	0	0				-28.87%
6913	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线三尖村大棚	100	28.65%	0	0		是	2026年12月	-35.67%
6914	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	前民村内台区	250	36.16%	0	0		是	2025年12月	-32.40%
6915	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区8变电站2变压器	630	35.81%	105.652	105.652				-43.18%
6916	康平	城南变	城南变2511南钱线	高家园	200	24.00%	0	0		是	2025年12月	-35.66%
6917	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都5号变电站201间隔配电变压器	630	25.52%	0	0			2027年	-36.26%
6918	开发	张士变	张士变55878大明一线	二十四城四期小区3变电站1配电变压器	800	35.40%	436.8	436.8				-14.93%
6919	和平	方型变	方型变476方学甲线	东大青年公寓202配电变压器	500	25.60%	0	0		是	2026年12月	-45.78%
6920	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	全胜变150中学线东拉拉分19左支06	100	92.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-36.77%
6921	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干62左分13左支5变压器	50	28.40%	30.8	30.8				-50.06%
6922	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	刘二卜东高村呼艳红白羽鸡养殖公变台区	200	62.10%	55.8	55.8				0.00%
6923	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浦江苑8变电站1号配电变压器	630	23.62%	0	0				-44.06%
6924	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城3号变电站1号变压器	630	13.02%	0	0			2027年	-44.17%
6925	和平	太原变	太原变068北二乙线	泰元商务1变电站1变压器	800	58.50%	0	0				-35.76%
6926	沈北	道义变	道孝甲线	晨兴花园1.2期6箱变配电变压器	630	26.98%	397	397		是	2026年12月	-38.31%
6927	法库	果子园	果子园变1409煤矿线	日升如意城二号箱式变电站1号配电变压器	630	41.14%	0	0		是	2028年	-42.55%
6928	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨一委社区3机井	200	59.40%	61.2	61.2				-44.83%
6929	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷前村古城子道南机井3台	100	45.20%	0	0				-56.88%
6930	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	忙后村南三方机井2台	100	62.00%	0	0				-48.69%
6931	于洪	光辉变	光南线	小微高台村东台	400	27.60%	249.6	249.6				-43.54%
6932	辽中	金山变	金山变45564金长线	北长村15机井	50	40.80%	24.6	24.6				-45.49%
6933	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	东洋异型管箱式变电站配电变压器	200	55.80%	0	0		是	2025年12月	-658.43%
6934	东陵	水家变	水李线	水李线龙家分收兵台支49左9柱上变压器	400	14.40%	10	10				17.17%
6935	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分27+1左6柱上变压器	100	13.80%	0	0		是	2025年12月	-88.30%
6936	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线30变台	315	40.57%	155.7	155.7				-32.79%
6937	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯于张窝分白马支30右5变台	100	82.80%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-40.39%
6938	苏家屯	苏南变	苏南变60286钢丝线	山林变556林北线林北干157左04	315	57.14%	0	0			2027年	-25.42%
6939	大东	毛君变	毛君变946毛光线	保利天汇5箱变2变压器	630	22.86%	423	423				100.00%
6940	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星国际南区一期2号配电室1号变压器	630	43.81%	0	0		是	2027年12月	-40.18%
6941	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村3机井	100	32.20%	0	0		是	2025年11月	-54.84%
6942	沈北	大志变	大志变70564志西线	朱尔变352朱尔线朱尔小学分03	200	82.20%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-36.66%
6943	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区13变电站1变压器	630	25.14%	408.6	408.6		是	2025年12月	-46.30%
6944	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	农恒甲干24右分2箱变2变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年12月	-38.32%
6945	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	安福线中学分17右5变台	200	42.00%	96	96				-35.63%
6946	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线老山头分061	50	7.20%	41.4	41.4				0.00%
6947	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	廊桥阳光5号变电站201配电变压器	400	33.00%	0	0			2027年	-40.18%
6948	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	华润万象府小区4配电室201间隔变压器	800	29.10%	487.2	487.2				2.77%
6949	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子设施小区支二001	80	125.63%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-17.86%
6950	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线孙金7组照明	200	26.70%	126.6	126.6				-37.05%
6951	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	长江街2箱式变电站配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
6952	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	大柳变908长岗线长岗子线兰家分20变台	200	143.10%	0	0	2025年4月	是	2025年	-34.47%
6953	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	法哈牛变606荒山线荒山线208左10变台	400	41.20%	0	0				-34.40%
6954	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	大红旗变507铁北线铁北干红东四组分8变台	100	94.20%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-29.90%
6955	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林6箱变1配电变压器	630	33.52%	0	0		是	2025年12月	-41.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6956	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线97右6	200	21.40%	0	0			2027年	-10.12%
6957	沈北	道义变	道义变15269偈景线	YHG 沈阳百益龙置业有限公司2箱2变202配电变压器	630	24.44%	0	0				-41.20%
6958	沈北	虎镇变	虎镇变74266虎西线	沈阳市沈北新区鑫铭欣机械加工部（一站式）	200	9.60%	160.8	160.8				0.00%
6959	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城15号变电站2号变压器	630	12.06%	0	0		是	2027年12月	-40.19%
6960	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区6变电站1变压器	630	24.44%	413	413				-40.68%
6961	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线一委南台	100	124.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-36.59%
6962	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区12箱式变电站1配电变压器	630	43.81%	0	0		是	2025年12月	-46.02%
6963	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海三期3号变电站1变压器	500	73.80%	0	0			2027年	-42.99%
6964	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期5号变电站2号变压器	500	25.20%	324	324				-38.45%
6965	沈北	道义变	道孝乙线	正义四路12号诗波特文化园二201配电变压器	630	52.95%	0	0		是	2026年12月	-38.83%
6966	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都二期3自维箱式变电站配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2025年12月	-40.07%
6967	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期4变电站1变压器	500	29.20%	0	0		是	2027年12月	-42.55%
6968	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房村8组新台	400	7.05%	331.8	331.8				-15.63%
6969	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分85左6	200	48.30%	0	0			2027年	0.22%
6970	浑南	安顺变	安顺变140顺西线	舜山府2号变电站2号配电变压器	800	14.40%	0	0		是	2027年12月	-2.13%
6971	沈北	新城子	新城线	一站式-沈阳市沈北新区洪飞殡葬礼仪服务部-9工业局分支13+1	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
6972	东陵	水家变	水阳乙线	文华北苑2箱变2变压器	630	58.41%	0	0		是	2026年12月	-43.83%
6973	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分拉塔湖支10左分支12变压器	100	33.00%	0	0				-47.41%
6974	沈北	道义变	道义变15269偈景线	YHG 沈阳百益龙置业有限公司1箱变1、2变间隔201配电变压器	630	54.60%	0	0				-41.89%
6975	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线四家子分35+1左20变台	200	20.40%	23.8	23.8				-13.18%
6976	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	滨河湾小区2变电站1变压器	400	30.60%	0	0				-34.13%
6977	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园1变电站2变压器	630	22.54%	425	425				-14.41%
6978	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线放力村分台支4	200	12.60%	0	0		是	2026年12月	0.00%
6979	沈北	天乾变	天金线	金沙巴黎花园041-2分建二期1变电站201配电变压器	800	19.20%	0	0				39.60%
6980	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	英雄分6右3柱上变压器	400	120.80%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-25.24%
6981	和平	广州变	广州变464广太乙线	广太乙线兰州分18	400	30.40%	0	0				-52.24%
6982	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡线	前当堡变307前当堡线前当堡于43右4变台	160	144.75%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-34.80%
6983	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线海州于104	50	49.80%	0	0		是	2026年12月	-56.62%
6984	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	提水分19柱上变压器	315	56.19%	0	0		是	2025年12月	-12.58%
6985	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	四方台平安堡鲤满养鱼公变台区	200	15.30%	149.4	149.4		是	2025年11月	100.00%
6986	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城27号变电站202配电变压器	630	22.86%	0	0			2027年	19.35%
6987	和平	青年变	青年变368青二线	八经年青二线69	315	46.86%	0	0		是		-9.82%
6988	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园4箱变2变压器	500	12.40%	388	388				-33.95%
6989	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线沙岗子分12左2变台	200	24.60%	0	0				-34.69%
6990	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城2变电站1变压器	800	42.60%	0	0				-46.25%
6991	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪新城18号变电站1号变压器	630	20.57%	0	0		是	2027年12月	-38.28%
6992	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线佟家分西支010	200	21.60%	0	0		是	2026年6月	-24.66%
6993	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林于64右2+1左1	200	16.20%	147.6	147.6				0.00%
6994	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团4变电站配电变压器1公变	630	28.57%	0	0				-42.13%
6995	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡三期4局维箱变201间隔配电变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年12月	-35.71%
6996	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	王家村南台（微）	400	60.70%	0	0		是	2025年11月	-41.56%
6997	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	三台子经济适用房2变电站2变压器	400	24.40%	0	0		是	2025年12月	-29.77%
6998	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	歪头山分10右3	200	29.10%	121.8	121.8				0.00%
6999	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福于66易家分14	400	32.40%	0	0				8.90%
7000	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	供销社箱变1号变压器	630	16.95%	460.2	460.2				-26.73%
7001	皇姑	怒江变	怒江变8250怒舍乙线	苏堤春晓3变电站2变压器	500	41.28%	243.6	243.6				-41.49%
7002	大东	农高变	农高变70368人和甲线	人和甲线人和于47右1+1	400	28.20%	0	0		是		100.00%
7003	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线三家子分铭洋牲畜支3	400	0.30%	358.8	358.8				0.00%
7004	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	金地檀郡3号变电站2变压器	630	24.76%	0	0				-43.47%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7005	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	喜地红城1站房1变压器	630	25.40%	407	407				-41.56%
7006	于洪	光辉变	光南线	小微一分厂5台区	400	0.60%	357.6	357.6				-263.94%
7007	于洪	光辉变	光东线	小微八栋房5台区	400	46.80%	172.8	172.8				-112.27%
7008	沈河	长青变	长青变466青阳线	东实2箱变1变压器	630	13.65%	481	481				-44.57%
7009	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	中海望京6小区变电站201配电变压器	800	17.70%	0	0		是	2026年12月	4.52%
7010	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线39左4右1	315	75.24%	0	0			2027年	-45.90%
7011	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干70左2	400	30.30%	238.8	238.8				99.76%
7012	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城2变电站2变压器	800	35.63%	0	0		是	2027年12月	-42.07%
7013	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼子分13+1右3	200	26.40%	0	0			2027年	0.82%
7014	苏家屯	新南变	新南变38078新塔乙线	官塔乙线83左2右1	200	21.00%	0	0			2027年	7.82%
7015	康平	富裕变	富裕变9204团山子线	团山子线三眼井支19	200	60.90%	58.2	58.2				-21.91%
7016	新民	新民变	新民变30172化肥线	依林华府5变电站1变压器	630	2.22%	0	0				100.00%
7017	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	格林木棉花二期2箱式变电站1配电变压器	630	48.25%	0	0		是	2025年12月	-34.04%
7018	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线方家三组照明	400	16.50%	0	0				-5.00%
7019	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线李成支02	100	65.10%	0	0		是	2026年12月	-27.94%
7020	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170腕庄线皮家卜南照明	400	35.40%	218.4	218.4				-26.71%
7021	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典7变电站1变压器	630	58.67%	0	0				-47.27%
7022	浑南	莫子山变	莫子山变842莫松线	恒大御湖郡2号变电站202配电变压器	800	21.00%	0	0				100.00%
7023	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	万科铁西蓝山1变电站202间隔配电变压器	500	50.88%	0	0				-43.55%
7024	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	10KV中学干东拉拉分世家沈北新城小区2局维箱变202配电变压器	630	7.94%	204.376	204.376				100.00%
7025	东陵	麦子屯	麦古甲线	水家变776水古线水古干机关分25左支04柱上变压器	400	61.80%	0	0				-42.63%
7026	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干17	315	63.49%	0	0				-40.25%
7027	沈北	天乾变	天金线	中金和悦2局维变电站201配电变压器	800	18.60%	0	0		是	2026年12月	13.87%
7028	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾二期4号变电站2号配电变压器	630	29.21%	0	0				-42.58%
7029	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线大三家子分50右16变台	200	28.50%	123	123				36.59%
7030	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	碧商芷兰湾小区2变电站1变压器	400	13.60%	305.6	305.6				-54.24%
7031	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置五期1号箱变201间隔配电变压器	800	57.30%	0	0		是	2026年12月	-32.36%
7032	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	汇置五期1号箱变202间隔配电变压器	800	58.20%	0	0		是	2026年12月	-33.22%
7033	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分073	200	54.00%	0	0		是	2027年	-33.77%
7034	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大黑村五组照明	400	103.80%	0	0	2022年12月			-30.44%
7035	东陵	中马变	军影线	旧站回迁楼1箱变1变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	-23.60%
7036	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线贺尔海分贺东支贺山下几6（贺尔海山下台）	200	55.70%	68.6	68.6				-26.90%
7037	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语小区1变电站2变压器	630	24.00%	0	0				-42.71%
7038	新民	新民变	新民变30158中学线	华丽新都2变电站2变压器	630	59.05%	0	0		是	2025年12月	-42.00%
7039	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	刀兰东1台	200	35.70%	0	0		是	2026年12月	-33.34%
7040	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房白头沟宏远肉牛公变台区	200	58.20%	63.6	63.6				100.00%
7041	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区3变电站1变压器	630	30.48%	0	0				-31.94%
7042	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城29号变电站202配电变压器	630	27.81%	0	0			2027年	-43.45%
7043	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城一期1号配电室2号配电变压器	630	35.56%	0	0				-34.71%
7044	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线孟家三组东新	200	21.60%	0	0				0.00%
7045	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线324左11变台	200	16.50%	147	147				100.00%
7046	浑南	下深变	下深变284新城线	金地檀府3变电站202间隔配电变压器	800	34.50%	0	0		是	2027年12月	-38.76%
7047	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	应太乙线南二干11变压器	400	73.80%	0	0		是	2027年12月	-43.95%
7048	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	漾子泡村综合一台	200	27.60%	124.8	124.8				-50.52%
7049	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	阳光城未来悦1小区变电站201变压器	630	14.60%	475	475				21.42%
7050	东陵	中马变	疗养甲线	方迪山庄2箱变1变压器	630	4.76%	228.7972	228.7972		是	2026年12月	-221.97%
7051	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	沈联物资站变电站201	630	5.71%	0	0		是		-38.43%
7052	东陵	李相变	郝义线	李相变642郝义线郝义干15左分05柱上变压器	200	21.90%	136.2	136.2		是	2026年12月	-30.93%
7053	苏家屯	下深变	理想线	理想新城7号变电站2号变压器	400	33.75%	0	0			2027年	-37.73%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7054	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	辽油箱式变电站配电变压器	315	50.79%	0	0		是	2025年12月	-37.57%
7055	于洪	平罗变	平梧线	平罗变615平梧线平罗二村九队2台	400	47.55%	0	0		是	2025年	-20.39%
7056	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线42之1	400	18.75%	0	0				0.00%
7057	于洪	平罗变	平雅线	观莲雅居2站房2变压器	315	29.84%	0	0		是	2025年	15.79%
7058	于洪	平罗变	平罗线	宝能水岸康城小区1变电站2变压器	630	19.56%	0	0		是	2025年	-32.22%
7059	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜于96左1	400	38.85%	0	0			2027年	0.72%
7060	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城1号变电站2变压器	630	25.08%	409	409				-35.01%
7061	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城9号变电站2变压器	630	20.83%	0	0			2027年	-41.38%
7062	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	小微沙河	200	83.70%	12.6	12.6	2025年9月			-45.97%
7063	于洪	东民变	东范线	隆盛花园3台（临时电）	315	74.92%	0	0				100.00%
7064	沈北	农高变	农高变70358农海线	沈阳安邦置业发展有限公司2箱变201间隔配电变压器	630	17.78%	0	0				-42.87%
7065	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	鲍白于41右5左2	200	71.10%	0	0		是	2025年	0.63%
7066	沈北	清水变	清王线	东方华宇小区1箱变201间隔配电变压器	630	24.76%	0	0				-36.78%
7067	沈北	孝信变	孝科线	中金朗悦小区1变电站201配电变压器	630	14.92%	0	0				100.00%
7068	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	宝时SOHO公寓变电站202配电变压器	500	18.00%	0	0				26.49%
7069	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	半山麓小区4箱变1变压器	800	24.90%	97.5	97.5				11.18%
7070	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	半山麓小区5箱变1变压器	800	24.90%	97.5	97.5				12.76%
7071	沈北	河北变	10kV河岗线84656	柳北于133#变压器	315	19.37%	222.5	222.5		是	2026年12月	-61.40%
7072	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园16箱变1变压器	630	12.38%	489	489				-38.65%
7073	沈北	柳岗变	10kV柳农线74182线	农恒甲于奥诺佳分老楼支3#变压器	315	118.10%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-40.46%
7074	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线3右4右1柱上变压器	400	59.40%	0	0		是	2025年12月	14.79%
7075	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水名居箱式变电站201间隔配电变压器	400	16.80%	0	0		是	2025年12月	-30.75%
7076	和平	方型变	方型变498望湖甲线	东工分4左1(供电处)03配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
7077	浑南	榆树变	榆树变850榆营甲线	融城时代3变电站2变压器配电变压器	630	44.95%	10	10				-56.54%
7078	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙线57	200	108.00%	0	0	2025年6月		2027年	100.00%
7079	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	和鸿广场一期1号变电站2号配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
7080	大东	如意变	如意变80858意小甲线	文华园2变电站1站内变压器	630	29.84%	379	379				-33.31%
7081	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	义友1箱变2变压器	400	57.00%	0	0				-24.63%
7082	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团3变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
7083	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线杨城分59	200	30.50%	0	0			2027年	-25.44%
7084	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	新韵万寿里1变电站1变压器	630	45.71%	0	0				-43.62%
7085	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村5号变电站2号配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2027年12月	-42.00%
7086	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村6号变电站1号配电变压器	500	37.20%	0	0		是	2027年12月	-30.54%
7087	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	乾景花园2箱式变电站1配电变压器	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-35.54%
7088	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	锦绣华苑小区1变电站2变压器	630	13.52%	0	0		是	2025年12月	-39.79%
7089	浑南	于山变	于山变748于运线	恒大珺睿府2号变电站2号配电变压器	800	12.38%	0	0		是	2027年12月	100.00%
7090	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	步阳江南壹号三期小区1变202配电变压器	800	7.80%	0	0		是	2026年12月	6.31%
7091	皇姑	勾莲变	勾莲变10352上林甲线	金辉优步湖畔1箱式变电站1配电变压器	800	42.00%	384	384				-29.19%
7092	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东于14左3	400	51.00%	0	0				-38.69%
7093	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	乐警3箱变1变压器	630	22.10%	117.776	117.776				-35.38%
7094	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区4变电站1配电变压器	630	22.48%	0	0		是	2025年12月	-47.03%
7095	新民	新民变	新民变30158中学线	华丽英典1变电站1变压器	500	48.80%	0	0		是	2025年12月	-37.34%
7096	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	城东甲线农田分9	200	31.50%	0	0				-40.90%
7097	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线边台井房支005	200	122.40%	0	0	2025年8月	是	2026年6月	-38.10%
7098	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分15右2右2	315	44.44%	0	0		是	2025年12月	-45.76%
7099	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线93右1变台	100	94.20%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-31.71%
7100	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城13号变电站202配电变压器	500	51.20%	194	194				-37.16%
7101	东陵	中马变	军影线	旧站回迁楼2箱变2变压器	630	12.06%	0	0		是	2026年12月	-38.70%
7102	东陵	水家变	水阳乙线	香堤湾2箱变1变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年12月	-40.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7103	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰4号变电站202间隔配电变压器	800	40.88%	0	0			2027年	-26.08%
7104	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	时代城小区1变电站2变压器	800	36.75%	0	0		是	2025年12月	-28.66%
7105	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	宏达家园3箱式变电站2配电变压器	630	15.43%	0	0				-40.73%
7106	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	富兴公司（2022微）	400	40.20%	199.2	199.2				-29.21%
7107	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明于32左14左2变压器	400	46.00%	0	0		是	2025年12月	-39.20%
7108	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	天诚大厦变电站1号配电变压器	800	29.70%	0	0				-14.72%
7109	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干徐窝分19右10变台	200	31.20%	117.6	117.6				-12.12%
7110	皇姑	方溪变	方溪变370滨湖线	环北福盛居6变电站1变压器	500	23.20%	0	0				-35.50%
7111	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期6变电站201	500	14.40%	0	0		是	2027年12月	-43.68%
7112	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线高屯支32变台	200	32.40%	115.2	115.2		是	2025年12月	-28.41%
7113	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	朗香邸3箱式变电站1配电变压器	500	47.20%	0	0		是	2025年12月	-37.21%
7114	于洪	东民变	东红线	小微东红线41加3台	200	18.00%	0	0				0.00%
7115	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	地坛安居2箱变2变压器	630	50.79%	247	247		是		-37.74%
7116	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	张屯变403抛花甲线抛花甲于兴隆分52右4变台	200	46.60%	0	0				-36.49%
7117	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	沈铁滑翔佳园3变电站201变压器	630	21.71%	430.2	430.2				-42.32%
7118	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线永丰3组照明	100	52.80%	37.2	37.2				-39.18%
7119	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	砂轮乙线50	100	58.00%	0	0			2027年	-112.89%
7120	苏家屯	苏南变	苏南变60296南砂乙线	砂轮乙线101	315	57.14%	0	0		是	2027年	-25.87%
7121	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	潭江分2之1柱上变压器	250	64.96%	0	0				-44.92%
7122	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分60左1变压器	200	14.70%	0	0		是	2025年12月	-38.90%
7123	沈河	万柳变	万柳变254祥龙乙线	祥龙干26公变	315	24.38%	0	0				-42.03%
7124	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线柴屯分31右1	315	43.17%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7125	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分19	630	16.83%	0	0				-45.68%
7126	铁西	万达变	万达变56066万荣线	万荣干11左1	315	42.86%	148.5	148.5				-43.85%
7127	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	绿洲乙线绿洲分52变台	100	56.40%	33.6	33.6				-39.00%
7128	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	肇工变156新村线农村干沈大分6	315	31.43%	0	0		是	2027年12月	-40.70%
7129	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	伊甸干33左3	315	11.75%	0	0		是	2027年12月	-39.85%
7130	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	站前干56右11	315	8.38%	0	0			2027年	-52.43%
7131	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线陵望干38柱上变压器	400	66.60%	0	0		是	2025年12月	-44.43%
7132	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名沙西分25柱上变压器	400	68.25%	0	0				-45.83%
7133	开发	洞庭变	洞庭变55770吉利甲线	大坝甲线李官干大坝分14变压器	100	72.00%	18	18				-27.69%
7134	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	苏南变254沙河甲线沙河线149左9	315	34.38%	175.2	175.2				3.56%
7135	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分61右3变压器	315	62.98%	0	0		是	2025年12月	-48.98%
7136	沈河	长青变	长青变478长木甲线	方南干37右5右1公变	400	23.75%	265	265				-38.96%
7137	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	鹏小乙线城北干大什南分6	500	55.20%	0	0				-48.52%
7138	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿于电子分6+1公变	315	37.14%	166.5	166.5				-41.23%
7139	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线56	200	49.00%	0	0				-42.12%
7140	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	勾连变352前塔甲线朝中分4左3左1之1柱上变压器	315	38.41%	0	0		是	2025年12月	-43.31%
7141	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干4	315	50.48%	124.5	124.5				-46.45%
7142	沈河	大东变	大东变074东青乙线	大东变072东青甲线南塔干万泉分5公变	315	33.33%	0	0		是	2026年6月	-27.42%
7143	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南甲线74	315	33.65%	177.5	177.5				-43.05%
7144	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分7右8左6	400	66.00%	0	0		是		-3.48%
7145	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐干44右4	315	23.49%	0	0		是	2027年12月	-39.96%
7146	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑齐乙线滑齐干18柱上变压器	315	32.38%	181.5	181.5				-47.05%
7147	和平	市府变	市府变580北市甲线	北市甲线42左5右2	315	54.60%	0	0		是	2027年12月	-36.53%
7148	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干74	400	42.40%	0	0				-44.32%
7149	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干64柱上变压器	100	63.00%	0	0		是	2025年12月	-28.57%
7150	和平	太原变	太原变050先锋线	先锋线民族分7左3	315	48.25%	0	0		是	2025年12月	-33.28%
7151	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙线86+1左1	200	33.60%	0	0		是	2026年	5.33%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7152	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒岐线泰山分11左11之1柱上变压器	315	20.32%	0	0				-42.16%
7153	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干57右1变压器	250	16.80%	0	0		是	2025年12月	-42.04%
7154	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分3变压器	250	11.84%	0	0		是	2025年12月	-68.76%
7155	沈河	长青变	长青变480银河线	银河线长青分20左1公变	50	19.20%	0	0		是	2026年12月	-31.01%
7156	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	老干部住宅小区2箱变1号变	630	23.49%	0	0		是	2025年12月	-35.69%
7157	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	九九骏铭2箱变2号变	630	22.86%	423	423		是	2025年12月	-44.02%
7158	浑南	榆树变	榆树甲线	移动馨苑3号变电站1变压器	630	10.29%	0	0		是	2027年12月	-50.55%
7159	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	荣安箱变1变压器	500	37.28%	0	0				-33.56%
7160	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝3箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
7161	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二5箱变1号变	630	10.79%	0	0				-44.99%
7162	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	碧水龙庭1箱变1号变	630	28.89%	0	0		是	2025年12月	-44.39%
7163	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活4箱变2号变	500	30.00%	300	300		是	2025年12月	-43.76%
7164	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城10箱变2号变压器	800	29.63%	483	483				-38.57%
7165	开发	张士变	张士变55842海逸乙线	海逸乙小区3变电站1变压器	630	20.95%	435	435				-40.39%
7166	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都12变电站201	500	26.80%	316	316				-41.74%
7167	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑3箱变1站内变压器	630	19.05%	0	0				-43.22%
7168	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区8变电站2变压器	630	19.37%	445	445				-41.65%
7169	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	明颂华庭小区变电站1变压器	500	87.68%	0	0	2024年9月			-30.14%
7170	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区5变电站1变压器	630	19.30%	0	0		是	2025年12月	-42.88%
7171	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	兴工街13变电站201	315	55.87%	107.5	107.5				-44.07%
7172	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒江西区箱变1号变	500	32.00%	0	0		是	2025年12月	-41.50%
7173	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区12变电站1变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-43.14%
7174	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨苑二期2变电站202柜	630	31.11%	0	0		是	2027年12月	-42.18%
7175	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	久福商住楼变电站201柜	315	18.73%	0	0				-44.69%
7176	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大二区2变电站201柜	400	79.20%	0	0				-39.26%
7177	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园南园2变电站202变压器	500	32.32%	0	0				-45.58%
7178	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园东园3变电站201变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
7179	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村小区3变电站201柜	630	108.95%	0	0	2024年9月	是	2027年12月	-40.12%
7180	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	保工街5变电站201柜	315	9.52%	253.5	253.5				-49.93%
7181	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	兴华市场小区1变电站202柜	500	0.00%	0	0				-44.63%
7182	铁西	历工变	历工变10456黎明线	宏伟金都二期9变电站201	630	35.87%	0	0				-42.66%
7183	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园81变压器	630	54.10%	0	0				-43.13%
7184	皇姑	长江变	25464长怒乙线	格林梦夏2箱变2号变	630	35.87%	0	0		是	2025年12月	-42.92%
7185	大东	望花变	望花变70242上园乙线	梧桐园2箱变1站内变压器	630	40.38%	0	0				-40.76%
7186	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸花园2箱变1变	800	7.80%	657.6	657.6				-37.98%
7187	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	铁路光明2变电站201	630	25.40%	6.928	6.928				-45.96%
7188	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	惠东新苑箱变1变压器	800	11.40%	628.8	628.8				-48.66%
7189	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	隆中密苑1变电站1变压器	800	24.00%	528	528				-40.94%
7190	铁西	应昌变	应昌变20542应中乙线	云峰街7201	400	0.90%	0	0		是	2026年12月	78.77%
7191	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城7号变电站1号变压器	630	19.37%	0	0		是	2027年	-42.88%
7192	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	荣城*罗曼春天3变电站202	400	25.20%	259.2	259.2				-46.94%
7193	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	荣城*罗曼春天3变电站201	400	61.20%	115.2	115.2				-24.41%
7194	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	德增2箱变1变	500	76.80%	0	0				-46.00%
7195	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	锦绣华庭2箱变1变	630	12.38%	489	489				-43.60%
7196	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	德增北箱变1变压器	400	80.40%	38.4	38.4	2025年9月			-48.38%
7197	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	天龙1期3箱变2变压器	630	31.62%	0	0				-39.17%
7198	沈河	方家变	方家变642方长甲线	万科III期2箱变2变压器	630	27.30%	395	395				-44.12%
7199	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	万科金色2-1变电站2变压器	630	24.76%	0	0				-42.09%
7200	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰2-3箱变2变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-43.15%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7201	大东	沈海变	沈海变80382偃城线	东方偃城6箱变电站1变压器	630	20.32%	0	0		是		-43.94%
7202	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友6箱变1变压器	630	12.95%	485.4	485.4				-41.32%
7203	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	水印蓝庭2变电站1站内变压器	630	35.05%	0	0		是		-42.64%
7204	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富6变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
7205	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	都城MOMA大厦1变电站201	500	28.80%	0	0		是	2027年12月	-40.40%
7206	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	雍熙金园2号变电站2号变压器	630	35.43%	0	0		是	2027年12月	-39.76%
7207	沈河	大东变	大东变074东青乙线	莲花新村箱变1变压器	630	17.90%	0	0		是	2026年6月	-40.36%
7208	开发	宁官变	宁官变95066宁中甲线	友谊城小区1变电站1变压器	500	20.80%	0	0		是	2025年12月	-43.52%
7209	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	砂阳路28#主变	630	36.19%	0	0		是		-28.70%
7210	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都8箱变1变压器	630	19.37%	445	445				-35.39%
7211	和平	市府变	市府变580北市甲线	遂川街221主变	250	24.32%	0	0		是	2027年12月	-49.94%
7212	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	德增1箱变1变	630	100.00%	0	0	2023年9月			-40.23%
7213	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义3箱变2变	630	12.95%	0	0				-43.14%
7214	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	格林自由城2变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
7215	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	玉环华苑2箱变1	630	27.81%	0	0		是	2025年12月	-67.12%
7216	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	碧水龙庭2箱变1号变	630	45.40%	0	0		是	2025年12月	-36.88%
7217	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	华海雅馨苑2箱变2	400	58.00%	0	0		是	2025年12月	-40.62%
7218	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	君安花园小区1变电站2变压器	500	18.80%	0	0				-45.58%
7219	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	博润文仕变电站202	400	0.00%	0	0				0.00%
7220	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都茗苑二期2箱变1变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7221	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙家园1箱变2变	630	40.32%	0	0		是	2025年12月	-42.79%
7222	皇姑	长江变	25460长亚乙线	北苑明珠1箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7223	皇姑	长江变	25460长亚乙线	环际1箱变2号变	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	-46.68%
7224	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技政局2—次1变压器柜2主变	500	16.40%	368	368				-44.36%
7225	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆5箱变2变压器	630	19.37%	0	0				-43.03%
7226	浑南	新南变	新南040新北线	万锦红树湾F地块1号变电站2号变压器	630	19.43%	0	0		是	2027年12月	19.83%
7227	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分75+1左1	200	66.90%	46.2	46.2				-41.06%
7228	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干34右11	100	67.20%	22.8	22.8				-66.87%
7229	东陵	麦子屯	麦孙线	麦孙线王启分18右4柱上变压器	200	69.00%	42	42				15.09%
7230	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	蒲东国际新城3号考核	250	15.04%	0	0		是	2025年12月	-39.49%
7231	苏家屯	夹河变	夹河变50762生活乙线	格林生活坊16号变电站1变压器	630	33.65%	0	0			2027年	-47.51%
7232	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十五号变电站202间隔配电变压器	800	45.00%	0	0			2027年	-33.06%
7233	于洪	化学变	化西乙线	小微化西乙线1台	200	66.60%	0	0				13.32%
7234	于洪	光辉变	光专线	开隆村高家小微	200	0.00%	180	180				0.00%
7235	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线5右4柱上变压器	400	23.40%	0	0				100.00%
7236	辽中	金山变	金山变45566金冷线	金山堡南照明（煤改洁）	400	15.60%	297.6	297.6				14.33%
7237	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园1变电站2主变	500	26.40%	318	318				-40.92%
7238	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园9号2变压器	630	22.86%	423	423				-32.78%
7239	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线老村	315	44.44%	0	0		是	2025年	-55.87%
7240	皇姑	文北变	70482文岗线	江山风华二期4变电站2配电变压器	800	11.70%	0	0				100.00%
7241	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	招商公园2变电站1配电变压器	800	15.00%	0	0				35.19%
7242	和平	展览变	展览变886展金线	宝新公馆2变电站201配电变压器	800	13.88%	609	609				100.00%
7243	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分73右16变台	200	23.20%	0	0		是	2025年12月	-35.02%
7244	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干黑岗分22变台	200	44.40%	0	0		是	2025年12月	-36.12%
7245	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干前板分杜村支10变台	200	44.60%	90.8	90.8				-47.13%
7246	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	安图大厦1主变	630	103.62%	0	0	2023年9月	是		-19.66%
7247	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线杨千分75	200	87.60%	4.8	4.8	2022年12月	是	2026年	-22.77%
7248	于洪	化学变	化西甲线	集贤1台区	200	42.00%	0	0				-48.40%
7249	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	新台子大棚	315	28.38%	0	0		是	2026年12月	-41.84%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7250	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	莱茵城C区1期2站房2变压器	630	8.76%	0	0		是	2025年	0.00%
7251	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区8变电站2变压器	630	34.67%	348.6	348.6				-43.43%
7252	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	艳粉二区3变电站201	800	26.40%	508.8	508.8				-45.08%
7253	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	芦电线姚家分60左1变台	200	22.80%	0	0		是	2025年12月	5.74%
7254	皇姑	长江变	25466长黄甲线	YHG_黄河甲4之1变台柱上变压器	315	17.46%	0	0		是	2025年12月	-33.46%
7255	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线大辛庄乙1	100	28.20%	0	0		是	2025年12月	-35.96%
7256	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线民屯支07	400	86.70%	0	0	2023年10月	是	2025年12月	-17.32%
7257	铁西	工农变	工农变55546名城线	华润琨瑜府小区2变电站201间隔配电变压器	800	29.40%	484.8	484.8				10.83%
7258	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线雅子洞分西北几6（雅子洞中1台）	400	26.10%	255.6	255.6				0.00%
7259	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房村照明	80	79.88%	8.1	8.1				-36.29%
7260	浑南	于山变	于山变782于河线	万锦红树湾一期2号配电室202间隔配电变压器	630	27.30%	395	395				-44.67%
7261	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线柳匠线037	400	47.80%	168.8	168.8				-27.07%
7262	沈北	天乾变	天孝甲线	坤湖二期2开2变201间隔配电变压器	630	30.16%	0	0		是	2026年12月	-33.21%
7263	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	唐轩英郡14变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
7264	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干100左9	200	3.90%	0	0		是	2027年	4.74%
7265	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	名仕雅居1号变电站201间隔配电变压器	630	13.02%	0	0			2027年	19.73%
7266	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	名仕雅居3号变电站201间隔配电变压器	630	16.83%	0	0			2027年	22.29%
7267	和平	太原变	太原变046南五甲线	南五甲线3-1箱变所带变台	200	30.60%	0	0		是	2025年	-75.46%
7268	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	建业大厦1变电站2变压器	500	37.60%	0	0		是	2025年12月	-33.81%
7269	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	皇家特区小区1变电站201变压器	400	26.80%	0	0				-44.44%
7270	沈北	清水变	清依线	沈阳市沈北华艺养鸡有限公司（一站式）	200	10.50%	0	0		是	2026年12月	-8.18%
7271	开发	洞庭变	洞庭变55786洞新线	新加坡花园小区2变电站1变压器	800	42.75%	378	378				-43.55%
7272	于洪	东民变	东酒线	小微东酒线中学分5台	200	4.80%	0	0				0.00%
7273	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线高家支5	200	72.90%	0	0				0.00%
7274	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线57	160	55.31%	0	0			2027年	42.14%
7275	法库	孟家变	孟东线	西大西几	200	37.50%	105	105				-36.59%
7276	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	漾子泡8.14新1	100	17.70%	72.3	72.3				0.00%
7277	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分25	315	22.86%	0	0			2027年	-56.22%
7278	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微高花西南台	200	69.00%	42	42				82.98%
7279	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	香峪兰溪二期1箱变203配电变压器	630	28.95%	0	0		是	2026年12月	-35.56%
7280	和平	方型变	方型变496辽医甲线	迎湖园2局维变电站202配电变压器	800	41.25%	390	390				-39.93%
7281	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	陵北干35柱上变压器	400	62.40%	0	0				-2.68%
7282	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	城北村一组改造	400	19.80%	0	0		是	2026年12月	6.51%
7283	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	瑞赛居圣苑3变电站1变压器	400	55.20%	0	0		是	2025年12月	-39.39%
7284	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线136右12右8变台	400	16.50%	0	0				100.00%
7285	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗干129右4变台	200	17.70%	0	0		是	2025年12月	-39.90%
7286	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡12变电站2变压器	630	16.19%	465	465				-57.20%
7287	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干53+1左5	200	43.80%	0	0		是	2027年	-22.99%
7288	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干傲多牛分38右6变台	200	70.20%	0	0		是	2025年12月	5.33%
7289	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	荣盛昆山豪庭3箱式变电站1配电变压器	500	92.80%	0	0	2023年8月	是	2025年12月	-26.37%
7290	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	荣盛昆山豪庭3箱式变电站2配电变压器	500	66.24%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7291	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分005	400	26.25%	255	255				-20.87%
7292	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	洞锦锦园小区1变电站2变压器	800	39.75%	402	402				-38.18%
7293	于洪	曹家变	曹大乙线	凯怡阳光1站房1变压器	630	12.19%	490.2	490.2				-38.18%
7294	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分杨澗洞支5变台	400	13.80%	0	0		是	2025年12月	-41.86%
7295	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分三家支5左4变台	200	24.50%	0	0				-36.20%
7296	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	隆悦祥云5号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	800	37.20%	0	0			2027年	41.14%
7297	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线275右4变台	50	91.60%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-36.06%
7298	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线二道房分13右9变台	200	35.55%	108.9	108.9				-40.04%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7299	辽中	养士堡	养士堡变1184腰电线	大邦牛村综合一台（微）	200	81.90%	16.2	16.2	2025年9月			5.24%
7300	于洪	平罗变	平辛线	西二台村1台	200	54.00%	0	0				-25.93%
7301	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景8箱变（单）	400	18.00%	0	0		是		-39.95%
7302	于洪	小于变	10kV于工线56284	金辉.尚璟一期1变电站1变压器	630	32.76%	0	0				-36.40%
7303	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	如意明珠变电站2站内变压器	500	24.32%	0	0		是		-38.72%
7304	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线郭家分16左3变台	200	33.60%	23.8	23.8				0.00%
7305	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	亿甲府第2箱1变201配电变压器	630	48.89%	0	0		是	2025年12月	-33.13%
7306	辽中	养士堡	养士堡变1185曹家线	养士堡变185曹家线曹家屯村照明	100	73.80%	16.2	16.2				-36.58%
7307	辽中	养士堡	养士堡变1185曹家线	养士堡变185曹家线郭家东台	200	30.60%	118.8	118.8				-32.73%
7308	沈北	王驿变	城南线	王驿变848城南线亮化分079	160	0.00%	144	144				0.00%
7309	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡城D座公寓10变电站2变压器	630	13.97%	0	0				-42.67%
7310	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线沙家支14	200	28.80%	0	0		是	2025年12月	-29.34%
7311	苏家屯	施官变	施官变60168施文乙线	立交分13	200	2.40%	0	0			2027年	7.70%
7312	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	万兴变电站1变压器	630	61.21%	181.4	181.4				-40.88%
7313	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	万滑干五金分1之1变压器	200	50.00%	80	80				-47.41%
7314	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳干78右8变台	200	32.45%	115.1	115.1				-35.87%
7315	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城21变电站变压器	630	10.29%	0	0		是	2027年12月	-45.34%
7316	于洪	五金变	五兰乙线	繁荣村西荒3台区	400	130.50%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-44.78%
7317	于洪	五金变	五兰乙线	繁荣村2	100	81.20%	0	0	2025年5月	是	2025年12月	-34.66%
7318	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方俪城16箱变2变压器	630	30.48%	0	0		是		-40.25%
7319	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	鸿基园3箱变1站内变压器	630	15.56%	0	0				-42.72%
7320	铁西	历工变	历工变10454历兴线	金地名京小区2变电站201变压器	800	45.38%	0	0				-44.39%
7321	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干褚贵分39左21	100	22.20%	67.8	67.8				-138.37%
7322	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关村台支02	200	52.80%	74.4	74.4				-338.43%
7323	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城八期箱式变电站1配电变压器	800	30.00%	0	0		是	2025年12月	-39.49%
7324	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	长白干102右5左4	400	21.60%	0	0			2027年	100.00%
7325	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园6号变电站201间隔配电变压器	630	17.27%	0	0		是	2027年	-56.59%
7326	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	美村1号变电站2变压器	630	14.92%	0	0			2027年	-41.99%
7327	沈北	核心变	10kV核道乙线53286线	太湖明珠花园1期1变电站201配电变压器	800	47.25%	342	342		是	2026年12月	-158.46%
7328	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分71右1	100	27.00%	0	0			2027年	100.00%
7329	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区2号箱1号变压器	630	24.13%	415	415				-42.89%
7330	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园5变电站1变压器	630	29.21%	0	0				-38.67%
7331	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	YHG_卫东干95柱上变压器	50	56.00%	0	0		是	2025年12月	-38.02%
7332	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	中梁学府壹号变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
7333	东陵	花山变	欧陆乙线	环保局4箱变2变压器	630	8.57%	513	513				-41.69%
7334	新民	新民变	新民变30162营东线	恒悦鑫都2变电站2变压器	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	22.12%
7335	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪新城16号变电站1号变压器	630	19.81%	0	0		是	2027年12月	-41.31%
7336	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立干242右20	100	28.20%	0	0		是	2026年	-70.66%
7337	沈北	道义变	道义变15265御院线	汇置尚都二期二组1变电站201配电变压器	800	21.90%	544.8	544.8		是	2026年12月	29.56%
7338	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线68左17台	200	15.00%	0	0		是	2025年12月	10.25%
7339	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	沈辽天桥变电站201间隔配电变压器	200	0.00%	180	180				0.00%
7340	于洪	铸造变	铸东乙线	和悦名邸四期五期小区3站房1配电变压器	630	9.21%	0	0		是	2025年	0.00%
7341	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分58右2	400	31.20%	235.2	235.2				100.00%
7342	苏家屯	施官变	施官变60192施站线	恒大名都17号变电站201间隔（施站线）配电变压器	630	22.54%	0	0			2027年	67.19%
7343	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线沈双分9右5	200	98.30%	0	0	2025年4月		2027年	-10.77%
7344	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	苏官干97右2	400	28.80%	0	0			2027年	0.00%
7345	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙54左2	250	38.40%	0	0		是	2026年	-39.79%
7346	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	金山北苑2小区箱变2配电变压器	800	20.40%	0	0		是	2025年12月	4.66%
7347	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露6箱变202	630	38.73%	0	0		是		-46.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7348	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	LS_YHG_沈阳荣盛房地产开发有限公司(香堤澜山二期)4箱2变	630	54.10%	0	0		是	2026年12月	-39.48%
7349	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	YHG_沈阳龙湖新北置业有限公司(香堤漫步2箱变2变)	630	0.00%	0	0				-108.20%
7350	浑南	孤家子	孤家子648空氧甲线	格林馨港湾3变电站1号配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2027年12月	-39.72%
7351	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线东关二台区	200	83.10%	0	0	2024年9月	是	2025年	-29.07%
7352	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	董楼子变048中寺线铁营子移动分8(铁营子B台)	200	18.30%	143.4	143.4				-31.89%
7353	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之8柱上变压器	315	52.70%	0	0		是	2025年12月	-42.51%
7354	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳唐轩新北置业有限公司(沈阳唐轩公馆)8202配电变压器	630	57.78%	0	0				-52.78%
7355	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区二期3变电站201配电变压器	400	23.10%	0	0				65.27%
7356	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	公园印象1号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	57.00%	0	0			2027年	-2.62%
7357	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线苏家三组分台分01	200	81.00%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	12.88%
7358	沈北	道义变	道义变15289雷明线	沈阳蒲河房地产开发有限公司(正良嘉园)3箱变1号配电变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年12月	-39.45%
7359	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	保利大都会1箱式变电站1配电变压器	630	32.86%	0	0		是	2025年12月	-37.03%
7360	于洪	得胜变	得工线95446	得胜变846得工线翟家社区一区	400	46.25%	0	0		是	2025年	-60.21%
7361	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园太阳城西南区2变电站1变压器配电变压器	630	36.57%	0	0		是	2026年12月	-41.79%
7362	和平	广州变	广州变452广京线	广京1柱上变压器	400	19.20%	283.2	283.2				0.00%
7363	于洪	马三家	马辉线	三台子东台	315	47.94%	0	0				-44.84%
7364	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保南甲线保工干狮城分1+1变压器	200	45.90%	88.2	88.2				0.75%
7365	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线东陵干水源分39-2	315	20.32%	0	0				-14.51%
7366	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线于桥分16右6+1柱上变压器	200	86.40%	0	0	2025年11月	是	2026年12月	18.05%
7367	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线227左1变台	200	1.80%	176.4	176.4				10.87%
7368	于洪	曹家变	曹漠线	鑫余华府2变电站1配电变压器	630	22.22%	427	427				-35.58%
7369	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千千26	315	22.54%	212.5	212.5				-28.68%
7370	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树枝胡奎树地支11	50	15.60%	0	0		是	2026年6月	-13.93%
7371	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	雍华御景3箱变202间隔配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2026年12月	-40.18%
7372	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山干24左2变台	400	7.50%	330	330				30.55%
7373	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线四分厂新台支12	200	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
7374	于洪	范屯变	范新线	小微岔路村西台	200	74.10%	31.8	31.8				-0.88%
7375	法库	双台子	双台子变045双四线	王家窝堡	200	11.10%	97.3384	97.3384				-20.64%
7376	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子分65栖霞堡村台	315	29.52%	0	0		是	2025年12月	-31.52%
7377	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线小果分04	315	36.29%	169.2	169.2				-31.91%
7378	苏家屯	安顺变	安顺变51156安南线	远洋仰山2号变电站201间隔(安南线)配电变压器	800	49.80%	0	0			2027年	-15.31%
7379	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线武警干60左14	100	79.40%	0	0		是	2025年	-32.03%
7380	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线55右5柱上变压器	400	25.20%	0	0		是	2025年12月	-32.33%
7381	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座3箱变2变压器	630	25.14%	408.6	408.6				-41.12%
7382	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期2号变电站1变压器	315	30.48%	187.5	187.5				-43.38%
7383	苏家屯	李相变	李相变05644李奎线	康家山分103	200	34.60%	0	0		是	2025年	-18.96%
7384	大东	粮仓变	粮仓变65540粮君甲线	上东花墅6变电站2变压器	500	24.00%	330	330				-42.84%
7385	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	白塔小区配电室1变压器	800	59.50%	0	0				-45.96%
7386	大东	沈海变	沈海变80352联合甲线	辰宇新村3箱变2变压器	630	23.17%	0	0				-43.59%
7387	沈河	万柳变	万柳变276万东线	惠民馨苑2变电站2变压器	800	14.70%	0	0				-39.00%
7388	东陵	世园变	世中乙线	汇置山湖1箱变2变压器	630	6.98%	523	523				100.00%
7389	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆5变电站1变压器	500	27.60%	10	10		是	2027年12月	-39.59%
7390	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地长青湾1号变电站2变压器	400	21.60%	10	10				-30.16%
7391	于洪	光辉变	光南线	铁路小区南台	400	9.60%	321.6	321.6				-68.35%
7392	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线旭雪养殖场分2	200	35.10%	0	0		是	2027年	100.00%
7393	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保南甲线保工干保九分7变压器	315	42.54%	149.5	149.5				-43.08%
7394	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线半拉山村台支前次沟几农场甲2(前茨沟南台)	200	35.10%	109.8	109.8				7.60%
7395	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左6右2	400	9.90%	0	0		是	2025年12月	0.02%
7396	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城5号变电站201配电变压器	500	26.00%	0	0			2027年	-42.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7397	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	金地阅风华3小区变电站2配电变压器	800	18.75%	0	0		是	2025年12月	100.00%
7398	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区10变电站1变压器	400	54.50%	142	142				-38.48%
7399	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	刑警学院3箱变1变压器	400	46.80%	0	0		是	2025年12月	-45.11%
7400	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分66+1左8	200	0.00%	36.372	36.372				0.00%
7401	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十八号变电站201配电变压器	800	21.60%	0	0		是	2027年	-41.72%
7402	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	大庆于44左4右1	200	94.20%	0	0	2025年8月			-43.86%
7403	苏家屯	前显变	前显变51286前洋乙线	远洋天地十三号变电站1变压器	400	34.40%	0	0			2027年	-40.05%
7404	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	代家乙线7左1变台	200	40.80%	0	0				0.00%
7405	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区2变电站2变压器	630	20.57%	437.4	437.4				-40.67%
7406	沈河	万柳变	万柳变252祥龙甲线	罗马花园2箱变1变压器	800	16.25%	0	0		是	2026年12月	-44.28%
7407	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村10箱式变电站1配电变压器	500	20.48%	0	0		是	2025年12月	-38.62%
7408	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村10箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7409	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡10号小区变电站1号变压器	630	34.67%	0	0			2027年	-41.39%
7410	新民	梁山变	梁山变197街内线	梁山变197街内线街内线后二台分43变台	200	43.95%	92.1	92.1				-39.00%
7411	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分110左18右4变台	400	12.30%	0	0				-35.56%
7412	于洪	五金变	五兰乙线	小微繁荣村7台	400	27.30%	0	0		是	2025年12月	7.07%
7413	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线84左5左1变台	400	21.60%	0	0				-36.59%
7414	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干达连D分04	315	47.43%	134.1	134.1				-34.36%
7415	新民	张屯变	张屯变3364粮库线	小七线液站分15右1变台	200	43.20%	0	0				0.00%
7416	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线博坨子东台甲05	200	38.50%	103	103				-36.66%
7417	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	英雄公园2箱式变电站1配电变压器	100	25.20%	0	0		是	2025年12月	44.22%
7418	于洪	得胜变	得胜变95478	荣盛*幸福大道2站房1变压器	630	32.25%	0	0		是	2025年	-39.57%
7419	于洪	兰台变	兰四线	沙岭小区1站房1变压器	630	66.03%	0	0		是	2025年	-43.73%
7420	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛二期2变电站1号变压器	400	53.60%	0	0		是	2027年12月	-38.03%
7421	东陵	中马变	高坎线	高坎干149凤溪分04柱上变压器	400	36.30%	0	0		是	2026年12月	-3.06%
7422	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三东照明1.2组照明（微）	100	65.40%	24.6	24.6				-57.70%
7423	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城一期换热站	630	29.21%	383	383				100.00%
7424	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区4变电站201间隔配电变压器	630	44.13%	0	0		是	2028年12月	-43.00%
7425	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线李胡村照明	160	71.50%	29.6	29.6				-28.48%
7426	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变中盘干翟强分15柱上变压器--一站式	80	40.50%	0	0				-12.61%
7427	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	武警驻沈公寓箱式变电站2配电变压器	630	11.11%	0	0		是	2025年12月	-36.26%
7428	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗变051杨士岗线杨士岗东台	160	60.38%	47.4	47.4				-40.17%
7429	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线东拉马村南分6+1（东拉马学校新南台）	200	38.10%	0	0		是	2025年12月	100.00%
7430	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地琥珀天地2号变电站1变压器	630	30.48%	10	10		是	2027年12月	0.00%
7431	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵干沙场分19右8左22+1	100	34.40%	0	0				-38.53%
7432	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线莲花岗台支01	200	48.75%	0	0		是	2026年12月	-24.70%
7433	浑南	孤家子	孤家子变672桑林乙线	文澜院四期变电站2号变压器	630	12.06%	0	0		是	2027年12月	18.17%
7434	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线十家子支024	200	27.60%	0	0		是	2026年12月	-32.69%
7435	康平	所口变	所口变76340所富线	三牛线兴隆庄台分支线043	200	54.00%	72	72				-28.53%
7436	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干116右3	200	0.00%	180	180				0.00%
7437	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分18左1+1左2	400	13.95%	0	0			2027年	-55.88%
7438	于洪	小于变	10kV于山线56286	乐城国际5箱变1配电变压器	400	23.50%	266	266				100.00%
7439	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅24变电站1变压器	630	25.08%	0	0				-38.32%
7440	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	体院分9右2	315	46.03%	0	0		是		-43.99%
7441	法库	双台子	双台子变045双四线	满洲屯北水利乙8台	100	0.00%	90	90				-129.94%
7442	法库	双台子	双台子变045双四线	满洲屯北水利甲35台	100	3.60%	86.4	86.4				1.77%
7443	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线二台子西北甲10	160	43.88%	73.8	73.8				-32.50%
7444	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干33左2加1	315	10.16%	251.5	251.5				-33.58%
7445	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡供销社油站公变台区	100	40.40%	49.6	49.6				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7446	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	沈铁霁虹佳园6变电站202配电变压器	630	40.38%	0	0				-38.31%
7447	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	佰世品德小区1变电站2变压器	630	18.10%	105.652	105.652				-42.12%
7448	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线河信子支28右18	100	0.00%	90	90				5.79%
7449	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	三道岗变306向新线向新干32右2变台	100	29.70%	60.3	60.3				-99.17%
7450	于洪	小于变	10kV小山线56240	乐城国际5箱变2配电变压器	400	24.00%	264	264				100.00%
7451	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城三期3号变电站1号变压器	630	41.90%	0	0		是	2027年12月	-45.55%
7452	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯线	杨士岗变048八三堡线佑户坨大棚地	50	63.20%	13.4	13.4		是	2026年12月	-53.73%
7453	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干79左5	200	63.50%	0	0				-49.39%
7454	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	安居乙线毛光干小光乙G燃料分2右1之2	315	70.48%	0	0				-257.80%
7455	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线富家分地质局支23	100	18.90%	71.1	71.1				-40.27%
7456	浑南	新南变	新南084新通线	华发德仁里2号变电站1号配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2027年12月	5.18%
7457	皇姑	崇山变	崇山变10285金穗线	凯悦花园1箱变1配电变压器	500	24.80%	0	0		是	2025年12月	-38.72%
7458	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城7变电站2变压器	400	15.20%	0	0		是	2025年12月	-38.01%
7459	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	客运分1之1柱上变压器	315	42.86%	0	0				0.00%
7460	和平	方型变	方型变498望湖甲线	东大家属楼2变电站201间隔配电变压器	400	58.50%	0	0		是	2026年12月	-41.59%
7461	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	达连村西台	400	122.10%	0	0	2022年12月	是	2025年	-36.25%
7462	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲小区12变电站1变压器	630	19.81%	442.2	442.2		是	2025年12月	-14.55%
7463	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金城蓝湾5号变电站1号变压器	400	47.25%	171	171				-39.63%
7464	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线振兴分3变台	200	104.70%	0	0	2025年6月			0.00%
7465	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎干四家分4右12变台	400	45.00%	23.8	23.8				-27.27%
7466	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线张家分东韩组支06	200	31.80%	0	0		是	2026年12月	-28.34%
7467	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十号变电站201配电变压器	630	55.24%	0	0			2027年	-34.09%
7468	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁北汽配城小区1变电站1变压器	630	16.19%	0	0		是	2025年12月	-39.27%
7469	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	夏堡子北台照明	200	40.65%	0	0				-34.98%
7470	沈北	天乾变	天乾变70670天佃线	裕湾花园一期2地块2变202配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2026年12月	-15.62%
7471	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	YHG华通丰田配电站201变压器	630	29.05%	0	0				-49.01%
7472	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺干31左17柱上变压器	400	10.20%	0	0		是	2025年12月	15.19%
7473	新民	柳树沟	柳树沟变33158卢屯线	卢屯线石狮分23右12变台	200	45.30%	0	0		是	2025年12月	-35.45%
7474	法库	新依变	依草线	10kV依草线依村分一支4（依牛堡村新北台）	400	31.50%	0	0		是	2025年11月	13.39%
7475	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干干西高力分长山子支39变台	200	36.90%	0	0		是	2025年12月	-40.32%
7476	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	紫荆花1箱式变电站2配电变压器	800	22.13%	0	0				-44.00%
7477	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线肖家支26	315	36.76%	0	0		是	2025年	-22.05%
7478	沈北	道义变	道义变15269佃景线	沈阳军辉房地产开发有限公司1箱变1号变压器	630	62.22%	0	0				-21.27%
7479	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线杨家窑分8	200	12.70%	0	0		是	2025年11月	-34.77%
7480	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	柳州甲线27柱上变压器	400	4.50%	0	0				0.00%
7481	于洪	大潘变	大彰线	小微朴挖7台	200	74.70%	0	0				100.00%
7482	沈北	农高变	农高变70374农南甲线	一站式-沈北新区政府充电站	400	65.10%	0	0		是	2026年12月	26.41%
7483	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文华北1支6	200	70.80%	0	0		是	2026年12月	-33.55%
7484	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区2变电站1变压器	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-34.65%
7485	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡线	湖畔馨城小区1变电站1变压器	500	80.64%	46.8	46.8	2023年6月			-32.14%
7486	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	芳园新村4变电站1变压器	630	35.24%	0	0		是	2025年12月	-39.23%
7487	法库	双台子	双台子变045双四线	四家子7.8队台	50	105.60%	0	0	2024年5月	是	2025年11月	-37.65%
7488	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干34右1	200	14.40%	0	0				-39.54%
7489	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	公元九里6号变电站201间隔（施北乙线）配电变压器	630	20.32%	0	0			2027年	3.57%
7490	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊马三家1井公变台区	50	48.40%	20.8	20.8				-69.09%
7491	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井8台	100	29.60%	0	0		是	2026年6月	-57.00%
7492	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷前村北岗子机井4台	100	79.20%	10.8	10.8				-32.79%
7493	皇姑	长江变	482岳山甲线	岳山甲线岳山干9柱上变压器	400	59.75%	0	0				-46.86%
7494	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村7机井	100	36.80%	53.2	53.2				-48.89%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7495	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线国公寨分鱼塘支8柱上变压器	200	63.00%	0	0		是	2026年12月	32.24%
7496	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园20号小区变电站202配电变压器	500	20.80%	0	0			2027年	16.60%
7497	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	丁香水岸三期2箱式变电站配电变压器	630	37.59%	0	0		是	2025年12月	-38.51%
7498	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地花园7变电站1号电变压器	630	19.43%	0	0		是	2027年12月	-44.50%
7499	和平	花园变	花园变56772花丽乙线	花丽乙线9之1	315	57.46%	102.5	102.5				-37.31%
7500	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线161右19变台	400	24.90%	0	0		是	2025年12月	-25.51%
7501	沈北	清水变	清蒲线	新岗村	400	58.80%	0	0				-39.57%
7502	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境二期A小区4变电站2配电变压器	630	57.78%	203	203				7.56%
7503	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内于74变台	80	58.13%	0	0		是	2025年12月	-38.08%
7504	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线18变台	400	18.60%	0	0				-37.68%
7505	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关线西关于东分线097	50	116.70%	0	0	2025年11月	是	2026年12月	-37.59%
7506	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关于南分线西关二组支004	100	50.40%	0	0		是	2026年12月	-31.72%
7507	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线酒厂住宅	250	91.52%	0	0	2025年8月			-39.76%
7508	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线东沟分31右03	100	49.80%	40.2	40.2				-32.18%
7509	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房6组照明	200	33.00%	114	114				-47.50%
7510	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三西村台（2022微）	200	37.35%	105.3	105.3				-42.82%
7511	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	开发区变263伟家线太平南二台（新）	400	18.60%	0	0				8.75%
7512	沈河	文艺变	文艺变942文湖甲线	金生1箱变1变压器配电变压器	630	22.48%	0	0		是	2026年12月	-42.04%
7513	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线247变台	100	55.20%	0	0				-43.88%
7514	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分52右12变台	400	12.00%	0	0		是	2025年12月	-38.75%
7515	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线河套分30左6变台	100	63.75%	26.25	26.25		是	2025年12月	-29.16%
7516	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	下深变280下深乙线下深乙线88	250	9.44%	0	0			2027年	-152.71%
7517	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	龙湖E1E2地块3箱变201配电变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年12月	6.41%
7518	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金汇雅居1变电站1变压器	630	57.78%	0	0		是	2025年12月	-39.40%
7519	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线元家棚菜分支线005	50	41.70%	0	0		是	2026年12月	-38.74%
7520	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	善仓干36右8	400	33.90%	0	0		是		-21.64%
7521	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	师大宿舍箱变1变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7522	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线胡古分86左2	200	10.50%	0	0			2027年	-26.05%
7523	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区9变电站1变压器	400	25.00%	260	260				-40.98%
7524	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	沈阳法姬娜4号箱式变电站1号配电变压器	630	23.10%	421.5	421.5				-47.73%
7525	沈北	大志变	大志变70564志西线	一站式服务-大东区柴德胜运输服务部	400	36.41%	0	0		是	2026年12月	41.53%
7526	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城一期1变201间隔配电变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年12月	-38.96%
7527	东陵	孤家子	营城乙线	优品天地2箱变1变压器配电变压器	630	74.60%	0	0		是	2026年12月	-39.46%
7528	沈河	南湖变	南湖变448雨坛乙线	金地峯汇1配电站201配电变压器	800	23.10%	0	0				-12.70%
7529	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相干107左2	200	42.90%	0	0				-35.87%
7530	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东干41右5	400	10.35%	318.6	318.6				-18.99%
7531	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	方大一品3号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	43.80%	0	0		是	2026年	23.78%
7532	开发	宁官变	宁官变95067宁东甲线	高尔夫香墅二期小区变电站1变压器	800	17.63%	579	579				-42.34%
7533	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线119左5变台	200	63.90%	0	0				100.00%
7534	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	碧桂园天汇3变电站1配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2025年12月	100.00%
7535	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	10kV南环甲线畜牧局分4（畜牧局家属楼）	200	38.40%	103.2	103.2				-52.95%
7536	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊下万村东台公变台区	200	40.80%	0	0		是	2026年12月	7.91%
7537	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树干新台子分60右9	80	32.50%	0	0		是	2027年	-55.93%
7538	苏家屯	施官变	施官变60160施文甲线	x铁路三供一业（台湾岛）	200	14.40%	0	0			2027年	1.68%
7539	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线43	400	33.25%	0	0				-35.08%
7540	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干胜利分27左2	200	19.50%	0	0			2027年	-19.90%
7541	沈北	新城子	新城线	新城子变550新城子线化工分08	400	38.10%	0	0		是	2026年12月	-42.57%
7542	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干魏家分60	200	10.20%	159.6	159.6				-38.39%
7543	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期3箱变2变压器	800	31.80%	0	0		是	2026年12月	6.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7544	沈北	道义变	道义变15259道义线	地铁惠民新城总开闭站2环网柜3箱变变压器配电变压器	630	10.48%	0	0		是	2026年12月	-40.26%
7545	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	于家分30左16右1	400	54.60%	141.6	141.6		是	2026年	-43.58%
7546	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线上柳分11	100	72.20%	0	0		是	2026年12月	-33.75%
7547	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	南樾府1号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	45.00%	0	0			2027年	-15.81%
7548	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平于124右6左4右2变台	400	36.60%	213.6	213.6				72.88%
7549	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线靠丁支57	315	35.43%	0	0		是	2025年11月	-30.92%
7550	大东	望花变	望花变70252二台乙线	万恒愿景3箱变1变压器	500	30.40%	298	298				-45.72%
7551	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分71柱上变压器	315	41.90%	0	0		是	2025年12月	-42.57%
7552	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线半拉门东分017	200	33.00%	0	0		是	2026年6月	-35.47%
7553	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线乡约支018含光伏	200	52.73%	74.55	74.55				-23.44%
7554	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线贾家村台分支10	200	35.40%	0	0		是	2026年12月	-33.79%
7555	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	八家子线八家子干32	400	38.75%	205	205				-31.87%
7556	沈北	农高变	农丰线	汇鑫山庄3小区周维箱变202配电变压器	630	6.67%	0	0		是	2026年12月	100.00%
7557	铁西	重工变	重工变10870城冶线	鑫丰鑫悦庭小区2变电站202变压器	630	2.86%	0	0				0.00%
7558	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路于34之1	400	23.40%	266.4	266.4				-28.52%
7559	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线东环线主干02	315	40.19%	0	0		是	2026年12月	-43.50%
7560	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰二期1号变电站2号配电变压器	630	12.06%	0	0				15.16%
7561	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	和平上和城3号变电站201间隔（北官线）配电变压器	630	16.83%	0	0			2027年	33.61%
7562	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居2箱变2变压器	500	28.40%	0	0				-40.88%
7563	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格线龙湖西府小区2变电站1变压器	630	42.86%	297	297				-39.39%
7564	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区南2变电站2变压器	800	23.25%	0	0				-43.86%
7565	东陵	水家变	水李线	水李线140号柱上变压器	200	60.00%	10	10				-49.35%
7566	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	罗圈照明（改2021）	400	46.50%	174	174		是	2025年	-24.59%
7567	东陵	李相变	李祝乙线	李祝乙线长岭子分12左2柱上变压器	200	24.00%	132	132		是	2026年12月	15.46%
7568	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	顾利轩201配电变压器	315	39.37%	0	0		是	2025年12月	-38.17%
7569	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	房产7楼配电变压器	400	50.60%	157.6	157.6				-39.36%
7570	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园5变电站201变压器	500	24.64%	0	0		是		-41.61%
7571	沈河	南湖变	南湖变476南升线	群升沈阳新天地小区1变电站2变压器	630	31.24%	370.2	370.2				-38.70%
7572	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	龙湖天奕1配变站2变压器	800	28.20%	0	0		是	2026年12月	3.93%
7573	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线双树西三台区	400	16.50%	0	0				-42.16%
7574	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	吉利乙线吉利于10加1变压器	200	8.40%	0	0				2.98%
7575	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙2箱变2变压器	500	32.32%	0	0				-40.98%
7576	浑南	铁匠变	铁匠变870慧品线	左岸慧品三期1号变电站2变压器	630	10.95%	498	498				-42.31%
7577	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金域曦郡小区5变电站1变压器	500	32.64%	0	0		是		-38.12%
7578	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	富禹金科繁梦里一期1小区箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7579	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分5左4右1	315	36.95%	0	0		是	2025年12月	-41.40%
7580	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区2变2-201配电变压器	630	43.17%	0	0		是	2026年12月	-23.53%
7581	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城2箱变2变压器	800	40.88%	0	0				-39.99%
7582	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区4号变电站2号配电变压器	400	42.00%	0	0		是	2027年12月	-37.97%
7583	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	西苏分17右1	200	1.20%	0	0			2027年	-26.87%
7584	和平	和平变	和平变148和铁甲线	九州御峯小区1变电站201间隔配电变压器	630	21.90%	429	429				-5.28%
7585	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	金沙巴黎花园041-2分建二期1变电站202配电变压器	800	18.90%	0	0		是	2026年12月	50.63%
7586	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	10kV宝十线前魏分前魏支32	400	11.25%	315	315		是	2025年11月	100.00%
7587	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线往东支5	200	62.70%	0	0		是	2025年12月	-36.47%
7588	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝山变005宝十线小狐狸沟台	100	28.70%	61.3	61.3		是	2025年11月	-37.23%
7589	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	华夏分9左2	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
7590	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	天阔新城房地产湖畔新城1箱式变电站201间隔配电变压器	630	39.68%	317	317				-41.40%
7591	沈河	万柳变	万柳变276万东线	惠民馨苑4变电站2变压器	400	14.70%	0	0				-17.88%
7592	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾花园1期1变201配电变压器	800	18.90%	0	0		是	2026年12月	-102.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7593	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居7箱变201间隔配电变压器	630	20.95%	435	435				-37.87%
7594	东陵	李相变	李古线	尚盈丽都2号箱式变电站2号变压器	630	13.33%	483	483				-37.03%
7595	东陵	富康变	富康线	其仕盛和祥5变电站201间隔配电变压器	630	49.52%	0	0		是	2026年12月	-39.24%
7596	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	毓秀新村2箱变	630	16.89%	460.6	460.6				-40.22%
7597	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷子卜冷前世泓畜牧公变台区	200	29.40%	121.2	121.2				0.00%
7598	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	武警营房变电站2变压器	630	27.94%	0	0				-41.82%
7599	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	华润润府2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	32.40%	0	0			2027年	-18.95%
7600	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾8箱式变电站1号变压器	630	10.16%	0	0		是	2026年12月	-46.18%
7601	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道1箱变2变压器	630	22.86%	0	0				-41.68%
7602	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城15变电站变压器	630	12.57%	0	0		是	2027年12月	-43.83%
7603	苏家屯	下深变	理想线	信达万科城3号变电站202间隔配电变压器	630	75.24%	0	0			2027年	-32.12%
7604	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分严千支苏家几严东北甲22右2	200	23.70%	0	0		是	2025年12月	100.00%
7605	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	皇姑乙线皇姑干鸟市分14+1柱上变压器	400	33.90%	0	0		是	2025年12月	-46.15%
7606	于洪	范屯变	范工线	御龙湾变电站2变压器	630	24.76%	411	411				-38.14%
7607	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线135龙山分41右5柱上变压器	100	73.20%	16.8	16.8				-40.53%
7608	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	一站式-沈阳市沈北新区旭东木材加工厂	200	11.70%	0	0				41.93%
7609	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	北美房屋开发2号变电站1号配电变压器	630	36.83%	0	0				-40.71%
7610	东陵	瓜家子	营城乙线	嘉华新城3开闭站1箱变1变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	-44.25%
7611	法库	新依变	依草线	10kV依草线岗关分1（医院北台）	400	60.30%	0	0		是	2025年11月	-37.35%
7612	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学干尹家木业分4（一站式）	200	40.40%	99.2	99.2				-30.67%
7613	浑南	瓜家子	瓜家子变680张官甲线	朗明居2配电室1号变压器	630	36.51%	0	0		是	2027年12月	-39.03%
7614	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融公馆1号变电站201配电变压器	630	32.70%	361	361				-38.67%
7615	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑2箱变2变压器	500	37.76%	0	0		是		-42.77%
7616	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓6变电站1变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7617	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	沙柳花园2号变电站2号变压器	630	12.95%	0	0			2027年	-45.82%
7618	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地5号变电站1变压器	400	53.00%	0	0			2027年	-42.64%
7619	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	汇景园1变电站201变压器	800	57.00%	0	0		是	2027年12月	-42.42%
7620	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花5变电站1变压器	315	33.90%	0	0				-43.86%
7621	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	偏堡子村综合一台	200	28.50%	123	123				-16.78%
7622	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	益格名郡小区2变电站1变压器	500	24.80%	0	0		是	2025年12月	-41.68%
7623	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家四期3箱式变电站1配电变压器	800	38.00%	0	0		是	2025年12月	-38.61%
7624	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林南线29右2	400	27.30%	250.8	250.8				6.47%
7625	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干175左1	160	66.38%	0	0			2027年	22.83%
7626	和平	花园变	花园变764花新甲线	汇景二区3变电站1变压器	630	26.29%	0	0				-37.10%
7627	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	赞兴家园变电站2变压器	630	25.14%	408.6	408.6				-43.77%
7628	于洪	双树变	双南乙线	小微新义西2号台	200	2.40%	175.2	175.2				-150.52%
7629	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养前大棚北台nz（仅换变压器）改造	400	46.25%	0	0				25.72%
7630	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区8变电站1变压器	400	18.75%	285	285				-43.23%
7631	沈北	大志变	志詹甲线	沈煤大桥13箱变201配电变压器	630	39.37%	0	0		是	2026年12月	-20.04%
7632	新民	兴隆变	兴隆变15642排灌线	排灌线12右4变台	200	21.75%	0	0				-38.77%
7633	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期4小区箱式变电站2配电变压器	500	52.48%	0	0				-36.11%
7634	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	小北于慎德分4+1柱上变压器	315	37.78%	164.5	164.5				-43.09%
7635	浑南	下深变	下深变268三环乙线	海域香庭一期1号变电站2号配电变压器	630	18.67%	0	0		是	2027年12月	-53.91%
7636	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	水墨丹青5号变电站202间隔配电变压器	630	32.06%	0	0				-34.37%
7637	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园5箱变2变压器	630	47.94%	0	0				-41.39%
7638	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分排水支6右2变台	400	63.00%	0	0				12.72%
7639	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	96101部队后勤部住宅1变压器	630	10.67%	0	0		是	2025年12月	-44.91%
7640	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林干180变台	100	48.30%	41.7	41.7				-38.36%
7641	康平	中心变	中心变2609东关线	苏家村四组二号	200	47.70%	0	0		是	2026年12月	-29.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7642	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	丽景名居1变电站2配电变压器	800	23.25%	534	534		是	2025年12月	100.00%
7643	东陵	花山变	欧陆甲线	YHG 欧陆风情小镇二期洋房1箱变202间隔配电变压器	630	36.19%	0	0		是	2026年12月	-39.95%
7644	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城G组团3变电站202变压器	630	29.33%	0	0		是	2028年12月	-37.69%
7645	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	翡翠臻园1号变电站2号配电变压器	800	38.40%	412.8	412.8				7.63%
7646	浑南	白塔变	白塔变976铜网线	世纪新城四期箱式变电站1号变压器	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
7647	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线183右11+1右5	200	22.50%	0	0		是	2026年	0.00%
7648	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝十线碳窑分34	400	11.40%	314.4	314.4		是	2025年11月	17.47%
7649	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	招商公园6变电站1配电变压器	800	15.60%	0	0				93.03%
7650	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干176左7右14右9	200	12.30%	155.4	155.4				4.19%
7651	沈北	道义变	道义变15259道义线	道义汇置四期1变201间隔配电变压器	800	36.00%	0	0		是	2026年12月	-36.95%
7652	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地2小区变电站1变压器	500	29.76%	0	0				-45.14%
7653	于洪	大潘变	大祝线	正宸弘泽湾二期站房1变压器	400	27.00%	0	0		是	2025年	-38.03%
7654	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚A区3变电站1配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7655	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	北国之春六期4变电站2变压器	630	33.90%	0	0				-34.11%
7656	皇姑	旺牛变	10kV旺华甲线10954线	广华乙线广华干6+1左46柱上变压器	400	54.40%	142.4	142.4		是	2025年12月	-24.06%
7657	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农专线农村干农八分4	400	60.00%	0	0		是	2027年12月	-42.62%
7658	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院4配变电站1变压器	400	30.30%	0	0		是	2026年6月	-42.95%
7659	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	凯翔2箱变2变压器	500	24.32%	117.776	117.776				-43.54%
7660	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	新铁家园2变电站1变压器	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-41.68%
7661	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园2变电站1变压器	400	79.00%	0	0		是		-28.65%
7662	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城1开闭站1箱变1变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	-46.15%
7663	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方地下变电站2变压器	630	18.03%	0	0		是	2026年12月	-40.37%
7664	康平	所口变	所口变76342所方线	所方线大单南台1	200	38.40%	103.2	103.2		是	2026年12月	0.00%
7665	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	时代城小区2变电站1变压器	800	30.00%	0	0		是	2025年12月	-33.96%
7666	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10kV龙山线十北分天顺支2	200	18.30%	0	0		是	2028年	-19.24%
7667	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	西城逸景4变电站1变压器	630	38.86%	322.2	322.2				-39.86%
7668	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙干28右1变台	200	36.90%	0	0				0.00%
7669	于洪	化学变	化东乙线	美悦府3站房1配电变压器	800	24.00%	0	0		是	2025年	100.00%
7670	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园二期1变电站2变压器	630	10.16%	503	503				100.00%
7671	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	鲁尔新天地一二期小区201间隔配电变压器	800	21.90%	0	0				-44.18%
7672	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和颂5变电站1配电变压器	800	19.50%	0	0		是	2025年12月	7.95%
7673	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	YHG_靠山新村小区2箱变201配电变压器	400	33.00%	228	228				-40.37%
7674	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	YHG_公路管理处s配电变压器	630	18.89%	0	0		是	2025年12月	-40.68%
7675	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星国际城北区一期3变电站1号配电变压器	630	12.38%	0	0		是	2027年12月	-52.91%
7676	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干13右4变台	200	47.40%	85.2	85.2				-23.76%
7677	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干徐窝堡分44变台	200	30.15%	119.7	119.7				-33.46%
7678	和平	广州变	广州变474广府甲线	盛京金融广场3变电站202配电变压器	630	5.71%	531	531				72.55%
7679	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	天星1小区箱变(单)	630	101.90%	0	0	2022年12月			-36.93%
7680	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	秦家照明(2022微)	200	53.90%	72.2	72.2				-24.21%
7681	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户三道岗村蒋记生物质颗粒燃料公变台区	200	48.80%	82.4	82.4				0.00%
7682	沈北	农高变	农丰线	山水绿阁1号箱变变压器配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2026年12月	-47.31%
7683	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒信乙线怒信干太白山分8右1柱上变压器	315	63.81%	0	0		是	2025年12月	-37.30%
7684	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线八纬东分7右3	400	47.00%	0	0				-43.74%
7685	大东	沈海变	沈海变80372东望乙线	东望乙线和平干好利来分2左1柱上变压器	200	78.60%	22.8	22.8				-24.68%
7686	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后梭干73左1	250	24.32%	164.2	164.2				-78.33%
7687	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	崇山变266凤凰乙线金融开闭站金融金融1柱上变压器	315	10.16%	0	0		是	2025年12月	-45.33%
7688	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线40左1+3	315	25.71%	0	0		是	2025年12月	-41.81%
7689	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线61右3	200	59.20%	0	0		是	2025年12月	-46.80%
7690	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干8右7柱上变压器	250	36.40%	0	0				-38.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7691	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	沈毛甲线沈小联干观泉分警家支5+1	315	26.98%	0	0		是		-40.61%
7692	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	中央乙线中央干24左7	250	64.00%	0	0				-23.35%
7693	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农村干3	200	14.70%	0	0		是	2027年12月	-35.25%
7694	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变陵园乙线塔西分5右1柱上变压器	315	88.57%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-39.84%
7695	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线亚明分2柱上变压器	315	26.98%	0	0		是	2025年12月	-43.26%
7696	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线28	315	64.00%	0	0			2027年	-13.31%
7697	大东	如意变	如意变856如意乙线	如意乙线沈小联干东方分6	315	17.78%	227.5	227.5				-42.51%
7698	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	郑农甲线郑农干36左2变压器	315	46.03%	0	0		是	2025年12月	-45.86%
7699	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干12变压器	315	17.14%	0	0		是	2025年12月	-47.09%
7700	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分3左12变压器	100	12.30%	0	0		是	2025年12月	-47.60%
7701	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线林校分7	315	47.30%	0	0		是	2026年	-40.39%
7702	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线94右1	315	46.35%	0	0		是	2026年	-40.58%
7703	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线94右7	400	108.50%	0	0	2022年12月	是	2026年	-40.88%
7704	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线104	400	44.75%	0	0		是	2026年	-52.22%
7705	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	王刚变662孟达线孟达干65左4	400	37.10%	0	0			2027年	-32.07%
7706	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	北官线89右11	315	7.94%	0	0			2027年	-104.95%
7707	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干18右4变压器	315	56.51%	0	0				-42.99%
7708	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变346军工乙线军工干贸易分6左6公变	400	48.50%	0	0				-47.32%
7709	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	安居甲线安居干35右5之2	315	29.21%	0	0				-56.82%
7710	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	新民变164铁专线铁专线铁北分果园支23左1	315	90.79%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-38.73%
7711	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线19左2	315	21.59%	0	0				-40.59%
7712	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分31左1变台	400	114.00%	0	0	2023年9月			-25.33%
7713	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	万中干44公变	315	61.59%	0	0		是	2025年12月	-36.51%
7714	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	应东干三角分5	315	75.24%	46.5	46.5				-38.10%
7715	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	北陵变146卫东甲线松北分35柱上变压器	315	25.40%	0	0		是	2025年12月	-47.91%
7716	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线百花分9柱上变压器	315	48.25%	0	0		是	2025年12月	-47.10%
7717	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东乙线49柱上变压器	315	65.08%	0	0		是	2025年12月	-44.91%
7718	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	造化干41右2柱上变压器	315	44.19%	0	0		是	2025年12月	-22.64%
7719	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右9柱上变压器	315	36.51%	0	0		是	2025年12月	-62.65%
7720	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干36	200	6.00%	168	168				-51.10%
7721	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	北陵变142田甲线台北分19左4之1柱上变压器	200	23.40%	0	0		是	2025年12月	-44.58%
7722	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干文艺东分2公变	400	54.00%	0	0				-42.91%
7723	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众甲线大众干取义北分5右5	315	55.24%	0	0				-46.23%
7724	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	玉屏乙线37右3	200	48.40%	0	0		是	2026年12月	-46.62%
7725	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线观音分16柱上变压器	250	16.00%	0	0		是	2025年12月	-48.92%
7726	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工大干9	200	35.10%	0	0				-39.02%
7727	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干143加1	315	45.40%	0	0				-42.36%
7728	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干17柱上变压器	200	0.40%	0	0		是	2025年12月	-4.27%
7729	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干19右2柱上变压器	315	41.59%	0	0		是	2025年12月	-34.99%
7730	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南干109左7右1	250	40.80%	36.372	36.372				-40.15%
7731	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	善仓干26左6	315	56.19%	0	0				-35.35%
7732	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线44左2	315	21.33%	0	0		是	2025年12月	-40.43%
7733	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线48	200	25.00%	0	0		是	2025年12月	-32.30%
7734	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干27	315	56.51%	0	0		是		-36.01%
7735	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干西寺分19左1右9	50	29.40%	0	0				-61.52%
7736	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线10左2	200	64.80%	0	0				-44.31%
7737	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	毛站线沈站干货站分4右4	200	6.00%	0	0				-51.71%
7738	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线36左1变台	315	29.84%	0	0		是	2025年12月	-38.86%
7739	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线29右2	315	41.27%	0	0				-12.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7740	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干14柱上变压器	315	27.17%	0	0		是	2025年12月	-52.03%
7741	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分10左4	200	37.20%	0	0				-47.79%
7742	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	公安2箱变1	400	35.00%	0	0		是	2025年12月	-54.78%
7743	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	泾河街箱变配电变压器	400	19.20%	0	0		是	2025年12月	-46.53%
7744	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西二1箱变1号变	630	14.92%	0	0		是	2025年12月	-41.22%
7745	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西2箱变2号变	630	17.90%	0	0		是	2025年12月	-40.84%
7746	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	幸福里小区箱变2号变	500	28.00%	0	0		是	2025年12月	-40.47%
7747	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城6变电站2变压器	630	23.49%	419	419				-42.43%
7748	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	艳粉新城1变电站201	630	29.52%	381	381				-45.41%
7749	沈河	青年变	青年变370青军线	永环2箱变2变压器	630	22.22%	0	0				-43.40%
7750	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤花园1箱变1号变	630	42.86%	0	0		是	2025年12月	-40.47%
7751	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤花园2箱变1号变	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-46.24%
7752	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤花园2箱变2号变	630	48.25%	0	0		是	2025年12月	-43.16%
7753	和平	广州变	广州变462广太甲线	民族北2一次主变	630	16.51%	0	0				-44.07%
7754	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔3箱变1变压器	630	28.89%	385	385				-35.27%
7755	和平	三好变	三好变178科技乙线	奉天硅谷一次1#主变	1000	52.32%	0	0				-34.37%
7756	大东	望花变	望花变70242上园乙线	日丰佳苑箱式变电站2站内变压器	315	18.29%	0	0				-45.58%
7757	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	府兴苑箱变2	800	40.25%	0	0				-44.98%
7758	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	东油2箱变1	400	44.00%	0	0		是	2025年12月	-36.07%
7759	皇姑	历工变	历工变452华泰线	寿泉4箱变1变变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7760	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南风雅园3箱变201	630	16.38%	0	0				-42.78%
7761	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区2变电站2变压器	630	16.76%	0	0		是	2025年12月	-44.11%
7762	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	富工花园1201	630	34.29%	0	0				-39.10%
7763	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙5箱变2变压器	630	28.25%	389	389				-47.89%
7764	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	移动馨城小区2变电站201变压器	500	63.04%	0	0				-45.42%
7765	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	佰世雅阁小区变电站201	400	35.60%	0	0		是	2027年12月	-39.48%
7766	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	和太园箱变1号变	400	32.70%	0	0		是	2025年12月	-41.76%
7767	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	梧桐馨园1箱变1站内变压器	630	32.38%	0	0				-43.96%
7768	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期1箱变1变压器	630	35.87%	341	341				-38.31%
7769	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	进华变电站一次1变压器柜1主变	400	102.80%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-39.03%
7770	铁西	滑翔变	滑翔变20290云峰乙线	城建花园9变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
7771	铁西	滑翔变	滑翔变20278滑艳乙线	九林居2变电站201	630	51.75%	0	0				-40.88%
7772	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	兴顺园1变电站201变压器	630	27.94%	0	0				-46.63%
7773	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	保工小区变电站201柜	630	40.95%	0	0				-43.01%
7774	铁西	重工变	重工变10840城西线	府兴雅园1变电站201变压器	400	25.20%	0	0		是	2027年12月	-40.03%
7775	大东	毛君变	毛君变946毛光线	东城1箱变1变压器	630	17.14%	459	459				-35.65%
7776	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	新湖北国之春五期B区2变电站201变压器	630	37.90%	0	0				-43.85%
7777	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	文翠西变电站3变压器	315	30.79%	0	0		是	2026年12月	-49.27%
7778	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	图书馆变1变压器	400	46.50%	174	174				-33.04%
7779	沈河	大东变	大东变052城南甲线	现代家园7箱变1变压器	630	10.92%	0	0				-44.42%
7780	沈河	大东变	大东变054城南乙线	现代家园4箱变1变压器	630	16.51%	0	0				-45.06%
7781	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城6箱变2变压器	630	22.10%	0	0				-43.59%
7782	铁西	历工变	历工变10456黎明线	宏伟金都5变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
7783	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	惠和公寓3变电站201变压器	630	24.13%	0	0				-42.05%
7784	和平	方型变	方型变426宁波甲线	南湖新园主变	500	43.60%	0	0				-35.95%
7785	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区1箱变1号变	630	20.00%	0	0				-39.16%
7786	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	万能国宅主变	400	15.20%	0	0				-42.37%
7787	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥二期4箱变1号变	630	14.92%	0	0		是	2025年12月	-44.48%
7788	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥二期7箱变2号变	630	12.70%	0	0		是	2025年12月	-44.34%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7789	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥一期1箱变2号变	630	65.71%	0	0				-45.34%
7790	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	盛世华城1变电站201柜（1）	800	25.20%	0	0		是	2028年12月	-45.74%
7791	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	山东堡2变电站1变压器	800	55.80%	0	0		是	2025年12月	-40.99%
7792	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际2号变电站1变压器	630	29.33%	0	0		是	2027年12月	-42.62%
7793	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	富都丽景1号变电站1号变压器	500	26.40%	0	0		是	2027年12月	-44.04%
7794	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑7变电站201变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
7795	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	般若寺南1箱变1变压器	400	46.20%	0	0				-43.04%
7796	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村4号变电站2变压器	630	26.67%	0	0		是	2027年12月	-44.59%
7797	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	中街北苑箱变2变	630	25.52%	0	0				-40.56%
7798	沈河	站前变	站前变222站北线	惠工2箱变2变压器	630	35.05%	346.2	346.2				-44.20%
7799	沈河	顺城变	顺城变061辽艺乙线	东大2箱变2变压器	630	6.67%	525	525				-45.16%
7800	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	西滨河箱变1变压器	400	42.90%	0	0				-42.44%
7801	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	官房1号变电站1变压器	630	34.29%	0	0			2027年	-44.96%
7802	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	东顺箱变1变压器	400	51.00%	0	0		是	2025年12月	-42.89%
7803	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	手机北箱变1变压器	315	21.90%	0	0				-57.04%
7804	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛1箱变2变压器	630	44.95%	0	0		是	2026年12月	-37.54%
7805	大东	望花变	望花变70242上园乙线	华诚阳光2箱变1站内变压器	500	22.80%	0	0				-43.19%
7806	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天2箱变1变压器	630	36.19%	0	0				-41.03%
7807	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	梅江世纪城3箱变1变压器	400	36.00%	0	0		是	2025年12月	-43.85%
7808	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	文荟苑2变电站2变压器	315	66.54%	0	0		是	2025年12月	-40.58%
7809	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2箱变1变压器	800	36.75%	426	426				-41.59%
7810	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区21变电站201柜	630	19.37%	0	0		是	2027年12月	-41.07%
7811	沈河	青年变	青年变352青东线	热闹路变电站1变压器	630	37.14%	0	0		是	2026年6月	-46.92%
7812	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠7箱变1变压器	630	14.48%	475.8	475.8				-45.20%
7813	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	炮苑花都11箱变1变压器	630	22.22%	427	427				-41.91%
7814	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆树屯2箱变1变压器	630	25.14%	408.6	408.6				-40.02%
7815	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	龙腾金荷苑4箱变1	630	19.37%	0	0		是	2025年12月	-45.14%
7816	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	鑫宇园3箱变2	630	27.62%	0	0				-42.01%
7817	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	万兴园变电站201	630	14.86%	473.4	473.4				-47.21%
7818	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	和皇家园二期3变电站201变压器	630	31.75%	0	0				-45.63%
7819	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	桂花南变电站1号变压器	500	82.80%	0	0	2022年12月	是	2026年	-47.19%
7820	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	德增1箱变2变	630	60.00%	0	0				-36.82%
7821	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义1小区箱变2站内变压器	630	18.73%	0	0				-41.00%
7822	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	湖光景致201	500	22.40%	338	338				-41.54%
7823	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	嘉陵江1箱变1变压器	630	57.46%	0	0		是	2025年12月	-45.94%
7824	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	御林家园1箱变1	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-37.46%
7825	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	嫩江1箱变1变压器	630	15.43%	0	0				-42.15%
7826	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰13箱变2号变	630	40.76%	0	0		是	2025年12月	-32.36%
7827	皇姑	长江变	25460长亚乙线	加华二1箱变2号变	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	-41.85%
7828	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科二期5箱变2变压器	500	20.40%	0	0		是	2026年12月	-43.72%
7829	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	钓鱼台一期22主变	500	26.80%	0	0		是		-29.98%
7830	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	钓鱼台一期31主变	500	37.60%	0	0		是		-37.21%
7831	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	第一商城2变电站202变压器	400	0.00%	0	0		是		0.00%
7832	于洪	大潘变	大岳线	小微大潘村北岗子1台	400	52.80%	70	70				0.00%
7833	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁雷分政伟支2	200	35.10%	0	0		是	2025年11月	4.49%
7834	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方俚城1箱变1变压器	630	27.94%	0	0				-45.67%
7835	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	民强箱变A站内变压器	630	70.16%	125	125				-42.49%
7836	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景二期2变电站201	500	26.24%	0	0		是	2027年12月	-43.34%
7837	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期3变电站202变压器	500	30.00%	0	0		是	2027年12月	-43.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7838	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进18台	400	13.80%	0	0				100.00%
7839	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	玉祥明居2箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7840	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	时代城小区3变电站1变压器	800	41.10%	0	0		是	2025年12月	-28.88%
7841	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区11变电站1变压器	630	27.30%	395	395		是	2027年12月	-34.02%
7842	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城二期1箱式变电站1配电变压器	800	28.00%	0	0		是	2025年12月	-50.38%
7843	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	沙柳花园5号变电站2号变压器	630	33.90%	0	0			2027年	-39.05%
7844	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线沙岗子村南岗	200	26.10%	0	0				-37.48%
7845	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	泰奕夏园4号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	38.41%	0	0			2027年	5.50%
7846	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	东环瑞府2箱式变电站1配电变压器	800	16.88%	0	0		是	2025年12月	-28.35%
7847	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	盛世经典2变电站1变压器	630	38.10%	0	0		是	2025年12月	-35.82%
7848	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干72右4	315	27.62%	0	0				-45.83%
7849	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	江南时代4号变电站202间隔配电变压器	800	14.20%	0	0			2027年	-33.24%
7850	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干36柱上变压器	200	33.00%	0	0		是	2025年12月	-35.96%
7851	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大兰村三组大棚	50	29.60%	0	0				-23.57%
7852	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖林语六期2箱式变电站配电变压器	630	24.76%	0	0				-38.92%
7853	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线古坨子分39右18柱上变压器	100	45.90%	44.1	44.1				-37.31%
7854	和平	方型变	方型变476方学甲线	三学甲线32右2	400	97.80%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-40.82%
7855	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园4号小区变电站2变压器	500	22.00%	0	0			2027年	-35.57%
7856	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	毓秀新村1箱变	630	20.83%	435.8	435.8				-44.22%
7857	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线三家子铭洋牲畜支2	400	7.80%	328.8	328.8				100.00%
7858	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	东兴家园3变电站2变压器	400	42.80%	0	0				-30.21%
7859	辽中	赵柳房变	赵柳房变92644赵莲线	牧彤兽药公变台	200	19.50%	141	141				100.00%
7860	东陵	汪家变	汪白甲线	汪家甲干129右支08柱上变压器	100	67.80%	0	0		是	2026年12月	-30.84%
7861	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干107左2变台	200	19.40%	0	0		是	2025年12月	-37.10%
7862	东陵	中马变	军影线	世博之春3箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	-48.57%
7863	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干153养殖场分97柱上变压器	200	39.00%	0	0				-29.03%
7864	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城西2号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	6.40%	334.4	334.4				96.04%
7865	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾4号变电站201间隔（白郡线）配电变压器	400	88.20%	0	0	2025年8月		2027年	-26.38%
7866	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分刘屯支24左7左6变台	200	18.30%	0	0				7.00%
7867	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇西线十东分16	250	48.00%	0	0				-22.07%
7868	于洪	范屯变	范静线	东甸子北台	50	9.60%	0	0				-13.14%
7869	沈北	新城子	新城子变7554农专线	一站式服务-东飞养殖厂	200	23.70%	0	0		是	2026年12月	47.92%
7870	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	老大房子航养殖公变台区	200	53.20%	0	0				0.00%
7871	于洪	兰台变	兰汇线	假日小城3站房1变压器	630	40.13%	0	0		是	2025年	-38.23%
7872	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线北四分39变台	200	126.00%	0	0	2025年2月	是	2025年12月	-33.27%
7873	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	朱家房变068朱家房线综合楼	100	61.60%	28.4	28.4				-36.69%
7874	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线偏堡子中台	250	104.16%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-17.76%
7875	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专线岳士B分支20岳士B台	315	27.62%	0	0		是	2026年12月	7.13%
7876	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	凯翔1箱变1变压器	400	138.75%	0	0	2025年8月			-36.64%
7877	于洪	大兴变	兴光线	小微大兴2号台	200	17.70%	144.6	144.6				0.33%
7878	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	郑士卜综合	400	22.50%	270	270				23.32%
7879	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	保利海德小区4变电站1配电变压器	800	30.90%	0	0		是	2025年12月	-20.39%
7880	和平	太原变	太原变060胜三乙线	南三千54运动员公寓间隔201配电变压器	315	44.19%	144.3	144.3				-45.63%
7881	于洪	双树变	双南甲线	光辉变815光水线西十里河村	200	43.60%	92.8	92.8				-33.46%
7882	和平	市府变	市府变566总站乙线	民族乙E-1号箱变201间隔配电变压器	630	72.70%	0	0		是	2027年12月	70.14%
7883	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	水源干172右4右1	315	20.95%	0	0				0.00%
7884	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	如意家园箱变1站内变压器	630	30.16%	0	0				-43.02%
7885	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干184之1右1	400	37.35%	210.6	210.6				11.65%
7886	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	桃园干109右1	400	8.55%	0	0			2027年	20.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7887	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房九组照明	100	86.60%	3.4	3.4	2025年4月			-38.25%
7888	浑南	榆树变	榆树变844榆铁乙线	伊利亚特湾三期3号变电站2号配电变压器	630	4.44%	10	10				2.30%
7889	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	四委照明（2022微）	315	80.89%	0	0	2025年4月			-33.62%
7890	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	污水分12左4左2201间隔配电变压器	400	19.80%	0	0		是		-44.09%
7891	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	沈阳沈西热电有限公1司	315	39.11%	0	0				-39.57%
7892	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分75左2	200	7.50%	0	0		是	2027年	-2.29%
7893	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	誉澜颂1变电站1变压器	800	24.60%	0	0				46.50%
7894	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	名仕雅居2号变电站202间隔配电变压器	800	15.60%	0	0			2027年	22.15%
7895	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分宏达支26右2变台	400	0.00%	0	0				0.00%
7896	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际1变电站1变压器	630	31.62%	367.8	367.8				-38.23%
7897	和平	广州变	广州变472二纬乙线	二纬乙线20左4右1+1	400	32.25%	231	231				-53.93%
7898	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分9左6左1	200	14.10%	0	0			2027年	0.00%
7899	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分54左2左2	400	14.10%	0	0		是	2026年	100.00%
7900	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧卧分刘北支4	200	21.90%	0	0		是	2027年	100.00%
7901	康平	城南变	城南变2514铸造线	所内分2柱上变压器	200	25.20%	129.6	129.6				17.14%
7902	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	九州御璟1号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	400	13.80%	0	0			2027年	94.11%
7903	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡6变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
7904	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷子堡冷前鸿鹏防火玻璃公变台区	200	0.00%	180	180				0.00%
7905	大东	望花变	望花变70262合作乙线	思和苑2箱变2站内变压器	630	18.67%	449.4	449.4				-39.51%
7906	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	翡翠公园小区1变电站1变压器	630	114.29%	0	0	2024年9月			-32.70%
7907	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线77左7左1+1左1号台	400	17.10%	0	0		是	2025年12月	10.20%
7908	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	荣盛昆山豪庭2箱式变电站1配电变压器	630	46.35%	0	0		是	2025年12月	-42.09%
7909	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	诚达家园1号变电站2号变压器	630	29.84%	0	0		是	2027年	-38.69%
7910	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河南分57+1左1	400	72.30%	70.8	70.8			2027年	-41.88%
7911	皇姑	旺牛变	10kV旺华甲线10954线	广华乙线广华干6+1左41左1柱上变压器	400	44.40%	182.4	182.4		是	2025年12月	10.19%
7912	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	龙湖东望府2箱变1变压器	630	16.19%	0	0				100.00%
7913	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线197右2变台	200	19.80%	0	0		是	2025年12月	-48.11%
7914	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	绿洲1箱变1变压器	315	21.27%	122.972	122.972				-13.15%
7915	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线3左13变台	200	61.20%	57.6	57.6				-34.38%
7916	新民	东郊变	东郊变30270郑南乙线	汇景锦绣潢南2变电站2变压器	630	7.30%	0	0				100.00%
7917	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警干34左1	400	45.00%	0	0		是	2026年	100.00%
7918	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线大孤家南台支11(大孤家子南台)	400	60.90%	116.4	116.4				15.63%
7919	苏家屯	雪松变	雪松变60590松沈乙线	云和天境2号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	10.79%	0	0			2027年	100.00%
7920	和平	和平变	和平变144南一乙线	同泽花园203间隔配电变压器	800	8.70%	0	0				-46.99%
7921	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线后康分金德胜支6右5柱上变压器	400	62.25%	0	0		是	2026年12月	-23.20%
7922	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	正轩悦堂变电站201间隔配电变压器	400	13.20%	0	0		是		-17.41%
7923	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科润园一期2变电站2号变压器	500	65.60%	122	122				-38.22%
7924	康平	富裕变	富裕变9203二牛线	二牛线岳家大棚分支线018	50	0.00%	45	45				0.00%
7925	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家村综合四台	200	35.40%	109.2	109.2				-46.09%
7926	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线鲍屯十队分14	200	26.40%	0	0		是	2025年12月	-37.89%
7927	于洪	得胜变	得河线95442	竹胜园3变电站2变压器	630	23.49%	419	419				-37.85%
7928	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村13台区	200	83.80%	0	0	2022年12月	是	2025年	-40.17%
7929	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	佰世品德小区1变电站1变压器	630	30.79%	105.652	105.652				-42.92%
7930	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	冬悦年丰园小区1变电站2变压器	500	15.36%	0	0		是	2025年12月	-38.89%
7931	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	秋实园二期2变电站2变压器	400	14.25%	0	0				-41.85%
7932	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	上东花墅25变电站2变压器	630	51.43%	0	0				-28.42%
7933	新民	温台变	温台变1104安李线	安李干118变台	200	35.10%	109.8	109.8				-27.19%
7934	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河2号变电站1号变压器	630	25.08%	10	10		是	2025年12月	-42.04%
7935	和平	太原变	太原变042南十甲线	西安分8右6变压器	400	15.30%	0	0				-49.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7936	和平	方型变	方型变442方青甲线	北四经分4右2右1	250	40.40%	0	0		是	2025年	-43.66%
7937	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	YHG 学府雅园土建变3箱式变电站1号配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-45.08%
7938	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	一站式-沈阳亿盛达企业管理有限公司-中盘大屯分7	400	9.60%	0	0				0.00%
7939	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分52	315	33.02%	179.5	179.5				-29.86%
7940	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新干大鱼分14左15右9变台	200	80.00%	20	20	2025年8月			-21.67%
7941	沈北	农高变	农高变70358农海线	风度泊林5箱变201配电变压器	630	30.16%	0	0				-41.35%
7942	沈北	道义变	道义变15292开发一线	瀚博大厦201变压器配电变压器	630	68.57%	0	0		是	2026年12月	-40.41%
7943	开发	郑家变	郑家变55248郑胜乙线	金地檀府六期小区变电站2变压器	800	51.00%	312	312				-34.30%
7944	于洪	曹家变	曹大甲线	圣新园1变电站1变压器	630	17.02%	0	0		是	2025年	-43.54%
7945	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	苏家小区4号变电站1变压器	630	22.86%	423	423				-36.00%
7946	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	新城甲线7左1变台	400	42.00%	0	0				100.00%
7947	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线登北分2	400	9.30%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7948	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府6变电站1变压器	400	15.38%	0	0		是	2025年12月	-48.46%
7949	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺干12右1柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7950	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线赵家北支06	200	47.25%	0	0		是	2026年6月	-33.30%
7951	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期1变电站1配电变压器	500	33.92%	0	0				-35.17%
7952	于洪	平罗变	平罗线	平罗二村十七队网改新台	400	8.40%	0	0		是	2025年	8.19%
7953	皇姑	红卫变	红卫变348国际线	克萊斯特3箱式变电站1配电变压器	1000	54.60%	0	0		是	2025年12月	-43.52%
7954	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	站前乙线10左1	400	32.70%	0	0			2027年	100.00%
7955	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	梅江东小区变压器	630	33.65%	0	0		是	2025年12月	-43.15%
7956	苏家屯	雪松变	雪松变60554松榆甲线	剑桥郡5号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	27.00%	504	504				0.00%
7957	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	江南壹号二期1变电站202配电变压器	800	27.00%	0	0		是	2026年12月	-33.48%
7958	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线小范分12右8	200	23.55%	0	0			2027年	-13.97%
7959	于洪	曹家变	曹大乙线	凯怡阳光四期1站房1配电变压器	400	24.75%	261	261				-29.43%
7960	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线张家分05	100	69.15%	0	0		是	2026年6月	-33.20%
7961	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北乙线金宝分11左2	200	58.95%	0	0			2027年	-36.55%
7962	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	全运万达1号变电站2号配电变压器	630	50.79%	247	247				0.09%
7963	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	全运万达3号变电站1号配电变压器	800	24.90%	520.8	520.8		是	2025年12月	-8.76%
7964	浑南	新南变	新南084新通线	华发新城鸿景嘉园3号变电站1号配电变压器	800	29.70%	0	0		是	2025年12月	-16.14%
7965	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	沈阳华强新城市发展有限公司(华强城二期2-1期住宅)1201配电变压器	630	39.87%	0	0		是	2026年12月	-44.07%
7966	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	幸福嘉园2号变电站201间隔配电变压器	630	12.38%	489	489				-31.98%
7967	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	徐家屯大棚台（新）	400	32.10%	231.6	231.6				0.00%
7968	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线马塘房分11+1右1变台	400	0.00%	0	0				0.00%
7969	沈北	道义变	道义变15293开发二线	香槟新坐标住宅变电站1变压器配电变压器	630	31.24%	0	0				-45.10%
7970	沈河	青年变	青年变348青特线	青年变348青特线地下通道台	400	7.50%	0	0				-36.78%
7971	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	YHG 沈阳市北美房屋开发有限公司北美公馆7201配电变压器	630	26.16%	0	0				-35.65%
7972	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	YHG 太阳干金星分29	250	53.44%	91.4	91.4				-33.63%
7973	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南干75	250	73.28%	0	0		是	2027年	-36.57%
7974	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	薰衣草小区6变电站201间隔配电变压器	630	57.90%	0	0		是		-42.37%
7975	东陵	世园变	世园变	世园变574世高线世高干交通厅分10右支1右2柱上变压器	100	65.00%	0	0		是	2026年12月	-46.40%
7976	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城四期5箱式变电站配电变压器	630	31.43%	0	0				-41.34%
7977	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	金地宸颂配变站1配电变压器	800	10.20%	0	0		是	2026年12月	-10.36%
7978	东陵	世园变	世棋线	世棋干37柱上变压器	400	25.20%	259.2	259.2				-25.25%
7979	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	中国铁路沈阳局沈阳供电段1变压器	100	21.60%	0	0		是	2026年12月	-3.19%
7980	开发	陕西变	陕西变55358韩园甲线	张士新村二期小区1变电站2变压器	800	24.60%	523.2	523.2				-28.00%
7981	沈北	新城子	新城线	YHG 辽宁安华房地产开发有限公司1箱1变（富华园）	630	32.06%	0	0		是	2026年12月	-39.86%
7982	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线小北分张家窝堡支23变台	50	97.20%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-35.17%
7983	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景三期3箱式变电站2配电变压器	500	23.20%	0	0		是	2025年12月	-41.79%
7984	皇姑	文北变	文北变70450文青线	翡翠城1箱式变电站1配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-32.65%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7985	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和干105左7柱上变压器	400	52.95%	0	0				-51.03%
7986	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干70左6	200	17.10%	145.8	145.8				-44.02%
7987	皇姑	文北变	文北变70450文青线	翡翠城2箱式变电站2配电变压器	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	-33.64%
7988	沈北	道义变	道义变15289雷明线	正良嘉园2箱变2号变压器	630	14.29%	0	0				-15.13%
7989	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干32右20	100	67.60%	0	0				-31.83%
7990	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线秦泽养殖分3	200	0.90%	178.2	178.2				0.00%
7991	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城六期小区2变电站2变压器	800	18.30%	296.172	296.172		是	2025年12月	7.57%
7992	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	保利云禧1配电室201间隔配电变压器	800	21.00%	0	0		是		1.30%
7993	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	惠合经典1变压器	315	15.75%	0	0				-47.45%
7994	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线苗圃分15右2	100	10.00%	0	0		是	2025年12月	-57.45%
7995	大东	如意变	如意变80892如热线	鲁能公馆1箱变2变压器	630	5.08%	0	0				100.00%
7996	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线石狮子分28变台	200	15.60%	0	0		是	2025年12月	-22.74%
7997	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	华润八號院西区小区箱式变电站1配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7998	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘太平分65	50	81.60%	4.2	4.2	2025年4月	是	2026年	-35.74%
7999	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分6左1柱上变压器	200	53.10%	0	0		是	2025年12月	-101.36%
8000	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	妈妈街东三台新台	400	40.80%	0	0		是	2025年11月	-26.41%
8001	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线郭发大棚07	30	53.67%	10.9	10.9				-54.33%
8002	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线电信家属楼支03	250	89.52%	0	0	2023年2月	是	2026年6月	-41.95%
8003	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分03	315	27.43%	0	0		是	2027年	-32.79%
8004	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁西分37	315	40.76%	0	0		是	2025年11月	-38.09%
8005	和平	三好变	三好变174河堤甲线	文安路59-1号变电站配电变压器	400	49.80%	160.8	160.8				75.99%
8006	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿三期1变电站2变压器	630	25.08%	0	0				-44.15%
8007	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	金穗小区1变电站2变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-50.26%
8008	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微企业家东南台	200	2.70%	169.736	169.736				100.00%
8009	新民	新民变	新民变30158中学线	中学线32左1变台	400	56.10%	0	0		是	2025年12月	-18.99%
8010	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分公家支33加3	400	0.60%	0	0				-360.62%
8011	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	德工小区箱变1变压器	500	10.00%	0	0		是	2027年12月	-39.90%
8012	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期6变电站202变压器	630	60.95%	0	0				-41.95%
8013	于洪	得胜变	得胜变95444	得胜变841得翟线下地村台区	100	22.05%	0	0		是	2025年	-44.13%
8014	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干116左1	100	62.70%	27.3	27.3				-59.33%
8015	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	华山干34左9+1柱上变压器	200	61.20%	0	0		是	2025年12月	-22.61%
8016	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	阳光尚城三期2变电站2变压器	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-44.98%
8017	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	首创国际3号变电站2号变压器	800	0.00%	0	0				-50.00%
8018	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	城东干5大华旧物（一站式）	200	0.00%	180	180				0.00%
8019	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	唐轩北廷1变电站202配电变压器	630	22.86%	423	423		是	2026年12月	-40.74%
8020	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线48+1	400	80.40%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	100.00%
8021	铁西	重工变	重工变10840城西线	天易晶城小区三期3箱式变电站201配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	-42.64%
8022	铁西	重工变	重工变10840城西线	天易晶城三期1变电站201间隔配电变压器	500	38.40%	0	0		是	2027年12月	-39.04%
8023	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线二台子分44#	315	4.10%	0	0		是	2026年12月	-33.08%
8024	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖原府一期2变电站202配电变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年12月	-28.17%
8025	浑南	于山变	于山变776于景线	盛京宸院1号变电站202间隔配电变压器	800	3.25%	694	694				66.27%
8026	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线嘎叭分嘎叭支22	200	36.40%	0	0				0.00%
8027	于洪	曹家屯	曹家屯变55644曹景线	曹家村南	100	16.50%	73.5	73.5				-28.64%
8028	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线泡沿分40右8变台	200	34.20%	111.6	111.6				7.63%
8029	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线蔡家沟支70	315	26.29%	0	0		是	2025年	-27.22%
8030	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城4号变电站2号变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-70.66%
8031	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	10kV中寺干移动分4右支3变压器	200	11.55%	156.9	156.9				-35.65%
8032	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村7变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
8033	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	万科大都会公元2箱式变电站1配电变压器	800	40.00%	0	0				-19.99%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8034	沈北	道义变	道义变15259道义线	沈阳四合商业有限箱变变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年12月	-41.51%
8035	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	纳帕阳光2±建变202	630	22.22%	0	0		是	2028年12月	-45.72%
8036	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线154左16右11右4	80	89.25%	0	0	2025年11月	是	2027年	81.55%
8037	浑南	营盘	营盘变088营亿线	亿丰南奥4变电站2变压器	800	27.75%	0	0				-39.81%
8038	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城18变电站2号变压器	630	12.44%	488.6	488.6				-36.91%
8039	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	保利达江湾城二期1变电站1变压器	800	27.75%	498	498		是	2025年12月	-43.59%
8040	东陵	上佰变	上佰变	上深甲干前康分14+1右1柱上变压器	200	30.00%	0	0		是	2026年12月	-27.50%
8041	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	绿洲乙线绿洲分50左5变台	200	11.40%	157.2	157.2				-61.47%
8042	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线木厂支13	200	67.50%	0	0		是	2025年	-37.73%
8043	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期7变电站201开关柜	630	50.48%	0	0				-41.83%
8044	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区5变电站变压器	400	34.80%	105.652	105.652				-47.45%
8045	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区8变电站2变压器	315	33.65%	0	0		是	2025年12月	-40.09%
8046	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村1箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
8047	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园3变电站201配电变压器	500	68.40%	0	0				-40.85%
8048	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林线217变台	80	91.88%	0	0	2025年5月			-36.77%
8049	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	陶屯变130乌荆线乌荆线前连分69左4变台	200	31.60%	0	0		是	2025年12月	2.62%
8050	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线林西线39右03	400	0.00%	360	360				-39.54%
8051	东陵	水家变	水阳乙线	香堤湾4箱变1变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	-36.25%
8052	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线林西线075	200	48.00%	84	84				-30.23%
8053	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑1变电站2配电变压器	630	16.83%	0	0		是		-41.15%
8054	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城9号变电站202间隔配电变压器	800	14.63%	0	0			2027年	-39.81%
8055	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城5箱变2变压器	315	41.52%	0	0				-43.52%
8056	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚C区3箱式变电站2配电变压器	800	31.00%	0	0		是	2025年12月	-38.43%
8057	铁西	肇工变	肇工变10172肇体线	恒润怡沁园变电站201间隔配电变压器	315	25.71%	0	0				-41.98%
8058	大东	花山变	花山变764花满线花满线	花山变764花满线花满线花满干2	100	133.20%	0	0	2025年11月			-60.06%
8059	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊12号变电站1变压器	500	19.84%	0	0			2027年	-41.35%
8060	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	旭辉铂宸府1箱变202配电变压器	630	41.27%	307	307				-2.67%
8061	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山干荒东分韩三支16变台	400	38.10%	0	0		是	2025年12月	-23.16%
8062	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	辽海分26之4+1右1	400	2.25%	0	0		是	2026年	-38.26%
8063	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	玉祥明居二期3箱式变电站1配电变压器	800	17.63%	0	0		是	2025年12月	-34.47%
8064	和平	市府变	市府变582北市乙线	盛京金融广场北区9小区变电站201配电变压器	630	11.75%	0	0		是	2027年12月	89.25%
8065	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线彭家分61右5自维5左4变台	200	31.80%	0	0				-38.50%
8066	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	观泉家园2变电站1变压器	800	42.90%	0	0		是		-33.32%
8067	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干腰排分长排支11加1左03变压器	100	34.50%	55.5	55.5				-51.22%
8068	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	南路干随机分9+1柱上变压器	200	4.50%	0	0		是		25.11%
8069	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	龙湖东望府3箱变2变压器	800	2.10%	0	0				100.00%
8070	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	保利和光屿湖1箱式变电站1配电变压器	800	22.80%	351	351				10.23%
8071	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区1变电站201间隔配电变压器	630	42.22%	0	0		是	2028年12月	-37.74%
8072	于洪	得胜变	得中线95474	和悦名邸四期五期小区3站房2配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
8073	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	仙林金谷1-2-4期3局维变电站201配电变压器	630	10.16%	0	0		是	2026年12月	90.66%
8074	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区5变电站1变压器	630	29.84%	379	379				-39.38%
8075	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中尹干茨榆分106北井支13左支10柱上断路器--站式	80	93.75%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	16.35%
8076	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	新汉城6箱式变电站2配电变压器	630	28.95%	0	0				-36.81%
8077	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	玉祥明居二期7箱式变电站1配电变压器	630	13.65%	0	0		是	2025年12月	-33.99%
8078	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	茨于坨变017肖寨门线高山子照明	160	41.81%	77.1	77.1				-40.77%
8079	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	总参住宅21变压器	400	20.40%	0	0				-42.28%
8080	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	沈铁小区4变电站1变压器	630	22.48%	0	0				-44.78%
8081	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线黑牛分087	100	59.10%	0	0		是	2025年	-37.98%
8082	辽中	四方台	四方台变91158农场线	四方台变091农场线土耳坨西台照明	400	84.45%	22.2	22.2	2023年2月			-37.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8083	浑南	营盘	营新线	华发首府2变电站2变压器	800	32.25%	0	0		是	2025年12月	-43.53%
8084	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	华润新凯旋1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
8085	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线欢子洞西台	315	76.00%	44.1	44.1				-38.84%
8086	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	景星花园4变电站201变压器	800	30.50%	0	0				-45.18%
8087	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城6号变电站202配电变压器	400	33.60%	0	0			2027年	-17.75%
8088	和平	青年变	青年变366青北线	青北线79左2	400	27.60%	0	0		是		100.00%
8089	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛国际5号变电站201配电变压器	800	17.50%	0	0			2027年	-37.83%
8090	辽中	金山变	金山变45564金长线	刘二堡蒲河村肇斌养鱼公变台区	200	38.70%	102.6	102.6				0.00%
8091	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线赵家分支63	100	60.00%	0	0		是	2026年12月	-32.87%
8092	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	601所4箱式变电站1配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2025年12月	-45.68%
8093	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线南街分16	200	54.90%	0	0		是	2026年12月	-23.26%
8094	沈河	大东变	大东变074大青乙线	六0六所小区2箱变201间隔配电变压器	800	34.50%	0	0		是	2026年6月	-42.73%
8095	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	机场供1箱变1变压器	630	31.43%	0	0				-34.41%
8096	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线小坨子支36	200	17.10%	0	0		是	2026年5月	-39.61%
8097	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区1变电站2变压器	500	21.60%	0	0		是	2025年12月	-45.17%
8098	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区4变电站2变压器	630	44.57%	0	0		是	2025年12月	-41.31%
8099	东陵	水家变	水古线	水家变776水古线水古干水家分08柱上变压器	100	46.40%	0	0		是	2026年12月	-69.74%
8100	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛颐和最和三期3小区箱式变电站2配电变压器	630	25.40%	0	0				100.00%
8101	大东	善邻变	善邻变16656和泰乙线	城建花园1箱变1变压器新	500	20.48%	347.6	347.6				-44.55%
8102	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	滨河湾二期小区4变电站1变压器	400	42.60%	0	0		是	2025年12月	46.57%
8103	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分161	200	23.40%	0	0		是	2027年	-35.78%
8104	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区3变电站2变压器	630	15.81%	467.4	467.4				-52.51%
8105	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区4变电站变压器	500	22.00%	105.652	105.652				-42.52%
8106	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	爱琴海小区1变电站1变压器	630	44.95%	283.8	283.8		是	2025年12月	-3.35%
8107	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线元家支线103	200	29.40%	0	0		是	2026年12月	-38.83%
8108	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线王权支线096	200	55.65%	0	0		是	2026年12月	-33.67%
8109	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干26左2变台	200	73.50%	0	0		是	2025年12月	-32.42%
8110	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分16柱上变压器	315	41.59%	0	0		是	2025年12月	-46.14%
8111	皇姑	红卫变	10kV红审线20358	红卫变红审干12柱上变压器	315	18.73%	0	0		是	2025年12月	-38.82%
8112	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	沈铁幸福邸变电站201间隔（南站甲）配电变压器	630	22.54%	0	0			2027年	100.00%
8113	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户变015工厂线古城子村二组照明新	500	21.00%	345	345				0.00%
8114	铁西	万达变	万达变56080万翔乙线	滑建乙线建设干89右3左2变压器	250	46.40%	109	109				-66.42%
8115	东陵	杨官变	杨石线	杨石线铁厂支1+1柱上变压器	200	9.00%	0	0		是	2026年12月	-60.19%
8116	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾西区2变电站配电变压器	800	33.75%	0	0		是	2025年12月	21.67%
8117	沈北	道义变	道信线	吾悦B1B2小区4变电站202配电变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	16.48%
8118	沈北	道义变	道义变15270纺校线	(阳光经典A座)1-2	400	17.63%	0	0		是	2026年12月	-39.08%
8119	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区9变电站2变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-42.32%
8120	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马三家棚菜分台	200	17.70%	0	0				16.09%
8121	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	望湖丽园4变电站2配电变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
8122	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场B组团2变电站2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
8123	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	恒大绿洲四期小区2变电站1变压器	500	30.40%	298	298		是	2025年12月	-40.44%
8124	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	万科魅力之城一期三区变电站1变压器	500	20.00%	0	0		是	2025年12月	-43.21%
8125	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河小区11楼-2配电变压器	500	42.56%	237.2	237.2				-44.44%
8126	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘南5号	400	25.00%	260	260		是	2025年	-50.03%
8127	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	七南西台照明	400	57.00%	132	132		是	2026年12月	-39.30%
8128	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线宋岗分13左2变台	100	34.80%	55.2	55.2		是	2025年12月	-41.86%
8129	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线前板分18左8变台	200	78.20%	23.6	23.6		是	2025年12月	-22.34%
8130	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林线104右28右13左1	200	28.95%	122.1	122.1				-51.33%
8131	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干165+1右1	200	35.40%	109.2	109.2				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8132	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	吴家线33	200	12.50%	155	155				22.84%
8133	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干太平西分5+1柱上变压器	400	40.80%	0	0		是	2025年12月	-41.46%
8134	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干液压分4左3柱上变压器	400	52.00%	0	0		是	2025年12月	-43.21%
8135	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线干61右1变台	200	55.20%	0	0		是	2025年12月	41.11%
8136	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分46左03	250	50.80%	0	0		是	2025年	-18.27%
8137	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北线初中分47变台	100	47.40%	0	0				-37.21%
8138	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城13号变电站1号变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-40.14%
8139	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线刘垵子二队支03	200	53.10%	73.8	73.8				-40.50%
8140	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	徐家屯养殖东台	315	100.95%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	37.48%
8141	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯8箱式变电站2配电变压器	500	48.96%	0	0		是	2025年12月	-34.92%
8142	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	博达家园变电站1号变压器	630	18.29%	0	0		是	2026年	-41.66%
8143	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城B区变电站2变压器	630	33.97%	0	0		是	2027年12月	-41.71%
8144	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学乙线科学干24+1公变	315	17.90%	0	0				-11.95%
8145	辽中	金山变	金山变45542金庄线	丁家堡村4机井	100	28.40%	61.6	61.6				-44.96%
8146	和平	方型变	方型变442方青甲线	南四经分19	400	43.50%	0	0		是	2025年	-37.39%
8147	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路干42左6加1	315	77.33%	39.9	39.9				60.10%
8148	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线三台子村东台	250	24.96%	162.6	162.6				-34.78%
8149	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干62左分13左支2变压器	100	38.70%	51.3	51.3				-49.57%
8150	和平	和平变	和平变198和一乙线	裕沁府小区变电站2变压器	500	15.68%	371.6	371.6				-35.29%
8151	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘南村4机井	200	55.20%	69.6	69.6		是	2025年	-45.42%
8152	辽中	金山变	金山变45564金长线	蒲河村2机井	50	94.80%	0	0	2025年9月			-43.16%
8153	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村6机井	50	80.40%	4.8	4.8	2023年6月			-161.06%
8154	和平	花园变	花园变56768花三乙线	文化干花三乙线52左1	400	32.40%	0	0				-34.28%
8155	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分60变台	315	45.43%	0	0				-43.63%
8156	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山变201梁山线梁山线51变台	200	80.70%	18.6	18.6	2025年6月			-31.55%
8157	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	城佛线235	400	77.70%	49.2	49.2				0.00%
8158	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	大潘变403大高线张福安西南台	400	29.70%	0	0		是	2025年	-44.54%
8159	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分29之1柱上变压器	200	74.50%	0	0		是	2025年12月	-47.66%
8160	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分62右4+1左3右1	200	31.50%	117	117				100.00%
8161	铁西	重工变	重工变10844重新线	翡翠新都会1变电站202间隔配电变压器	800	92.10%	0	0	2025年8月	是	2028年12月	2.72%
8162	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里一期3变电站1变压器	630	31.11%	371	371				-40.09%
8163	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城一品2箱变1变压器	630	40.00%	0	0		是	2026年12月	-40.03%
8164	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干周家分31变台	400	21.75%	273	273		是	2025年12月	-29.71%
8165	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线35变台	400	62.10%	111.6	111.6				-18.81%
8166	于洪	范屯变	范新线	皮台西台	200	68.10%	43.8	43.8				-37.79%
8167	于洪	范屯变	范新线	边台学校台	100	46.80%	43.2	43.2				-37.51%
8168	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟9组照明	315	11.11%	0	0				-22.56%
8169	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	胡占分40+1右1	200	13.80%	0	0			2027年	-97.70%
8170	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭二期2站房1配电变压器	800	37.50%	420	420				-41.30%
8171	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干34+1右1柱上变压器	315	8.57%	0	0		是	2025年12月	-42.27%
8172	沈北	农高变	农丰线	YHG 沈阳恒高房地产开发有限公司4箱2变101配电变压器	630	6.48%	0	0				-59.29%
8173	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干35左3变台	400	50.10%	159.6	159.6		是	2025年12月	-27.81%
8174	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干新万分22变台	160	68.75%	0	0		是	2025年12月	-48.87%
8175	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林线068	315	69.59%	64.3	64.3				-53.13%
8176	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	老街坊4变电站1变压器	800	18.38%	0	0		是	2025年12月	-46.01%
8177	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山大线沈双分29右16左10	200	21.00%	0	0			2027年	-9.26%
8178	沈北	道义变	道信线	蒲岸芳华一期1小区变电所配电变压器202	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	25.13%
8179	浑南	于山变	于山变744于安甲线	恒大御峰一期2号变电站1号配电变压器	400	39.90%	0	0				7.93%
8180	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城4号变电站2号变压器	630	44.95%	0	0		是	2025年12月	-34.02%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8181	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地4号变电站1变压器	400	54.60%	0	0			2027年	-43.35%
8182	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线元科分25柱上变压器	400	48.00%	0	0		是	2026年12月	-36.74%
8183	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	柳州乙线24变压器	400	13.20%	0	0		是	2027年12月	-36.63%
8184	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区7变电站1变压器	400	44.50%	182	182				-39.50%
8185	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干狼尾泡分42变台	400	24.45%	0	0		是	2025年12月	-37.24%
8186	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	西郊线68+1左1	200	25.20%	0	0			2027年	-59.97%
8187	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期9箱式变电站1配电变压器	630	62.54%	0	0		是	2025年12月	-28.78%
8188	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	香御兰溪二期1局维变201配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-20.71%
8189	和平	太原变	太原变058南七甲线	海口分10右1	400	18.40%	0	0				11.89%
8190	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	华强城2.2期1变201间隔配电变压器	630	72.38%	0	0				-34.20%
8191	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园1小区变电站2变压器	630	19.05%	447	447		是	2025年12月	-41.41%
8192	皇姑	长江变	25460长亚乙线	龙逸馨都1变	500	22.80%	0	0		是	2025年12月	-41.67%
8193	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	大厦西分14柱上变压器	315	8.25%	0	0		是	2025年12月	-103.52%
8194	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星D小区变电站201	630	45.71%	279	279				-42.59%
8195	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干44右3	400	25.20%	0	0			2027年	-46.33%
8196	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	沙柳花园2号变电站1号变压器	630	12.57%	0	0			2027年	-43.86%
8197	东陵	水家变	水李线	水李线龙家分157左1柱上变压器	200	16.80%	10	10				100.00%
8198	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团4变电站201变压器	500	57.60%	0	0				-41.70%
8199	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线大泉支11	100	40.40%	0	0		是	2025年12月	-37.33%
8200	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和干97畅阳分7加1赵家支26左26	400	80.40%	0	0	2024年6月			3.29%
8201	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线91左17+1右8变台	400	9.00%	324	324				0.00%
8202	于洪	东民变	东李线	东升鸿璟园2站房2配电变压器	630	7.62%	0	0				100.00%
8203	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	七星九龙湾一期1变电站201配电变压器	800	38.25%	0	0		是	2026年12月	-23.62%
8204	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	怒信甲线2右1之1柱上变压器	315	35.56%	0	0		是	2025年12月	-37.29%
8205	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干23右3	400	13.20%	0	0			2027年	-17.91%
8206	苏家屯	山林变	山林变61548林达甲线	英窝支16	200	31.20%	117.6	117.6				-45.54%
8207	沈北	清水变	清驿甲线	清水台变642清王线清水B台分2(清水B台)	50	73.60%	0	0		是	2026年12月	-36.79%
8208	新民	新民变	新民变30158中学线	华丽英典1变电站2变压器	500	24.00%	0	0		是	2025年12月	-35.26%
8209	康平	卧龙变	卧龙变75946卧山线	康湖茗筑小区1期2变电站202间隔配电变压器	800	19.80%	0	0		是	2026年12月	-17.40%
8210	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线油田1住宅	250	67.92%	55.2	55.2				-45.26%
8211	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	融创融公馆3箱式变电站2配电变压器	400	23.40%	0	0		是	2025年12月	9.41%
8212	于洪	马三家	马辉线	平罗变605平辛线三台子村内	315	48.57%	0	0				-51.78%
8213	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期4变电站201间隔配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2025年12月	-39.51%
8214	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支3加1右分支21左T5变压器	100	25.50%	0	0				-43.63%
8215	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线宴因分支014	200	9.00%	162	162		是	2025年12月	-36.95%
8216	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线陶连分陶连西支2	200	26.20%	0	0		是	2026年12月	-29.91%
8217	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	南长垄东机井	50	55.20%	0	0		是	2025年11月	-39.34%
8218	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	英国宫2号变电站202间隔配电变压器	400	41.10%	0	0			2027年	-39.26%
8219	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙9箱变1变压器	400	26.80%	0	0				-31.70%
8220	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线乔家分20变台	200	15.90%	0	0				-38.30%
8221	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	一站式服务沈阳沈北平安消防器材有限公司	200	0.00%	0	0				0.00%
8222	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线雷塔支63	200	16.40%	0	0		是	2025年11月	-35.22%
8223	于洪	五金变	小微乙线	小微五机乙线3台	200	46.50%	0	0		是	2025年12月	-40.12%
8224	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	新民屯变154中村线前村大棚新	200	54.00%	0	0				0.00%
8225	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	和平首府4号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	30.16%	377	377				34.48%
8226	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	前村南台（微）	400	56.00%	0	0		是	2026年6月	-23.05%
8227	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期4变电站2号变	630	13.33%	0	0		是	2026年12月	-49.54%
8228	沈河	万柳变	万柳变260王大甲线	庆余店2箱变1变压器	630	20.95%	0	0				-44.60%
8229	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤8变电站2变压器	400	24.38%	0	0		是	2025年12月	-42.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8230	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号3变电站1变压器	630	24.38%	0	0		是	2025年12月	-47.12%
8231	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	观园小区3变电站1变压器	800	27.00%	504	504				97.21%
8232	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线5左1变台	200	29.40%	0	0				41.15%
8233	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	龙湖天奕1配变站1变压器	800	17.10%	0	0		是	2026年12月	4.93%
8234	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	龙湖天奕2配变站2变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年12月	12.68%
8235	于洪	曹家变	曹工线	中南世纪城三期1箱变2变压器	400	27.60%	249.6	249.6				-40.98%
8236	沈北	清水变	清依线	清依线后屯南支1（后屯B台）	400	28.80%	0	0				-29.73%
8237	沈北	清水变	清依线	旁风分2(旁风A台)	400	15.00%	0	0				-27.33%
8238	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际1变电站1变压器	630	41.14%	307.8	307.8				-42.21%
8239	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区6变电站2变压器	630	31.11%	371	371				-38.23%
8240	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	招商瑞园1箱式变电站1配电变压器	630	1.59%	0	0		是	2025年12月	100.00%
8241	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城5箱式变电站1配电变压器	400	61.80%	0	0		是	2025年12月	-39.45%
8242	皇姑	长江变	25460长亚乙线	龙山分14柱上变压器	400	33.25%	0	0		是	2025年12月	-56.73%
8243	和平	和平变	和平变198和一乙线	裕沁府小区变电站1变压器	500	34.56%	277.2	277.2				-40.91%
8244	康平	富裕变	富裕变9204团山子线	团山子线河信子支23	100	77.70%	12.3	12.3				-45.28%
8245	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区3变2-201配电变压器	630	35.87%	0	0		是	2026年12月	-21.68%
8246	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	万象云玺1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	82.20%	0	0	2025年8月		2027年	5.59%
8247	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	亿茂风华印小区变电站202间隔配电变压器	630	13.65%	0	0				8.50%
8248	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	龙湖桃李芳华2小区变电站202配电变压器	800	6.25%	670	670				0.00%
8249	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒江变276怒信乙线怒信于10右2之1柱上变压器	315	20.63%	0	0		是	2025年12月	-40.67%
8250	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线望山一组支06	200	61.80%	0	0		是	2026年12月	-28.56%
8251	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	沈阳市沈北新区新喜都宾馆（一站式）	400	15.90%	0	0				100.00%
8252	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	三隆春天小区2变电站2变压器	400	23.20%	267.2	267.2		是	2025年12月	-41.34%
8253	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城3箱变1变压器	800	26.70%	0	0				-41.08%
8254	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	正邦帝景湾3箱式变电站201间隔配电变压器	630	17.90%	0	0		是	2025年12月	-39.17%
8255	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千于51右3右1	200	53.40%	73.2	73.2				-32.77%
8256	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线70右5左10	400	21.00%	0	0			2027年	3.95%
8257	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	三组团1开闭站1箱变201配电变压器	630	16.00%	0	0		是	2026年12月	-37.84%
8258	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	塔湾军官住宅小区4箱变201间隔配电变压器	500	21.20%	0	0		是	2025年12月	-40.22%
8259	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地小区5变电站1变压器	315	9.90%	0	0				-40.44%
8260	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线罗东支02	100	61.65%	28.35	28.35				-32.63%
8261	于洪	家俱变	俱兰甲线	光伸1变电站2变压器	630	49.21%	0	0				-41.26%
8262	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里5号变电站201配电变压器	630	47.62%	0	0			2027年	-40.70%
8263	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	万科铁西蓝山2变电站201间隔配电变压器	800	46.50%	0	0				-43.94%
8264	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安10号3箱变1变压器	500	28.80%	117.776	117.776				-43.46%
8265	大东	望花变	望花变70242上园乙线	华诚阳光1箱变2站内变压器	630	41.90%	0	0				-28.24%
8266	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园34号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	25.20%	0	0			2027年	-30.16%
8267	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘于134左支1—站式	200	5.10%	0	0				-208.11%
8268	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾二期3号变电站1号配电变压器	630	36.51%	0	0				-36.56%
8269	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	沈阳市沈北新区卓衡稻草加工厂（一站式）	200	51.00%	78	78				100.00%
8270	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线后二台分87左15变台	200	39.60%	100.8	100.8				100.00%
8271	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	北国之春五期C、D区1变电站201变压器	500	40.40%	0	0				-43.61%
8272	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线188左5右1	200	20.10%	0	0		是	2026年	23.48%
8273	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	庙台山西台	200	33.60%	112.8	112.8				-43.73%
8274	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线东于村五组大棚	80	65.25%	0	0				-42.65%
8275	于洪	小于变	10kV于工线56284	曹家变642曹翟线新庭家园8	200	64.40%	0	0				-47.42%
8276	李陵	李相变	李古线	尚盈丽都3号箱式变电站1号变压器	630	19.37%	445	445				-36.60%
8277	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御龙家园7号变电站1号变压器	630	18.67%	0	0			2027年	-41.04%
8278	李陵	李相变	李古线	德胜花园2箱变2变压器	630	22.86%	423	423				-35.53%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8279	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区8变电站1变压器	630	11.81%	0	0				-45.86%
8280	沈北	董楼子	望滨线	百贺E台	100	23.00%	67	67				-19.29%
8281	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	江南水乡五箱变202间隔配电变压器	630	55.24%	0	0		是	2026年12月	-37.15%
8282	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期3变202	500	22.40%	338	338				-38.28%
8283	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈乙线菜园分20右7右2变台	200	0.00%	0	0				0.00%
8284	东陵	水家变	水阳甲线	红阳.上河城B区2局维箱变1变压器	800	29.25%	0	0		是	2026年12月	-37.64%
8285	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线27左2+2变压器	400	75.30%	0	0		是	2026年12月	-22.93%
8286	东陵	水家变	水孙乙线	yhg 东亚国际城3箱式变电站1号变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年12月	-44.11%
8287	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区8变电站1变压器	630	24.76%	411	411		是	2027年12月	-40.70%
8288	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际1号变电站201配电变压器	400	28.50%	246	246				-42.94%
8289	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际3号变电站201配电变压器	400	30.00%	240	240				-39.85%
8290	苏家屯	安顺变	安顺变51156安南线	昭华里2号变电站201间隔（安南线）配电变压器	800	30.30%	0	0				0.00%
8291	沈北	农高变	农高变70342农星线	农高变农星干11杆（一站式）	200	65.20%	0	0		是	2026年12月	-26.32%
8292	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线黄花岭村台几	400	38.75%	0	0		是	2028年	-26.22%
8293	于洪	光辉变	光水线	小微九十八宿舍二	400	0.00%	360	360				0.00%
8294	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡二期5号箱式变电站2号配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-43.31%
8295	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分41右19左4	200	10.20%	0	0			2027年	0.00%
8296	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱4号变电站201间隔配电变压器	630	23.49%	419	419				-40.11%
8297	东陵	水家变	水孙乙线	建大新家园7箱变201间隔配电变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年12月	-41.65%
8298	铁西	重工变	重工变10880重天线	天易晶城五期1变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
8299	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	阳光城未来悦3小区变电站201	630	12.70%	487	487				25.06%
8300	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	香城澜湾2变电站1变压器	400	30.80%	236.8	236.8				-38.65%
8301	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城3开闭站1箱变2变压器	630	33.97%	0	0		是	2026年12月	-42.31%
8302	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼5箱变1变压器	630	9.37%	508	508				-41.89%
8303	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	金科玖禧3箱变1变压器	630	13.97%	0	0				40.44%
8304	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	繁荣家园1变电站1变压器	630	13.46%	482.2	482.2		是	2025年12月	-36.97%
8305	法库	柏家沟	柏和线	10千伏柏和线154	100	62.00%	0	0		是	2025年12月	-31.97%
8306	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	明景小镇小区1变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
8307	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城一期1箱式变电站2配电变压器	800	60.60%	0	0		是	2025年12月	1.24%
8308	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	西地综合照明（2021微）	200	13.20%	153.6	153.6				6.58%
8309	于洪	东民变	东范线	隆盛花园2台（临时电）	315	107.30%	0	0	2025年8月			100.00%
8310	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	南刚分25右14+1左6	400	11.85%	0	0			2027年	0.86%
8311	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑5箱变1变压器	400	69.00%	0	0		是	2025年12月	-36.87%
8312	于洪	曹家变	曹大甲线	凯怡阳光三期变电站1变压器	630	20.00%	0	0		是	2025年	-38.89%
8313	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城4号变电站2变压器	630	22.22%	427	427				-40.76%
8314	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族乙线99变压器	400	25.40%	258.4	258.4				-44.72%
8315	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线范屯分37变台	400	27.60%	0	0		是	2025年12月	-54.34%
8316	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线85左1号台区	200	18.60%	0	0		是	2025年12月	8.70%
8317	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙9	200	27.90%	0	0		是	2025年12月	-43.90%
8318	苏家屯	施官变	施官变60146白官线	沈阳港联房地产开发有限公司(住宅商业-顶盛国际花园一期B-1、B-2地块)1配电 变压器	630	35.56%	0	0			2027年	-40.12%
8319	于洪	范屯变	范静线	小微西大林村西北台	200	99.90%	0	0	2024年12月	是	2025年	29.37%
8320	于洪	范屯变	范新线	小微范屯村3台	200	0.00%	180	180				-37.82%
8321	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	沈阳坤博益群房地产开发有限公司1箱式变电站201间隔配电变压器	630	38.73%	0	0		是	2026年12月	-31.89%
8322	沈北	方溪变	10kV方道甲线25374线	临时城建美庭一期箱式变电站201间隔配电变压器	630	99.05%	0	0	2024年7月			-37.37%
8323	东陵	杨官变	杨石线	杨石线东岗支8右2柱上变压器	315	53.90%	0	0		是	2026年12月	-29.72%
8324	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	盛悦府小区一期4局维变电站202配电变压器	800	12.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
8325	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	佳境天城1变电站1变压器	630	35.81%	0	0		是	2025年12月	-37.62%
8326	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	港基双水岸3号变电站201间隔（白郡线）配电变压器	800	21.60%	0	0			2027年	100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8327	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城34号变电站202配电变压器	630	39.05%	321	321				-41.97%
8328	于洪	高明变	高北线	共和新村1站房1变压器	630	21.84%	0	0				-33.78%
8329	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	岐山书苑2变电站2配电变压器	400	7.20%	0	0		是	2025年12月	63.98%
8330	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线佟家分15左6+1右7变台	160	68.00%	23.8	23.8				-52.80%
8331	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗子分15+1右13变台	200	18.60%	23.8	23.8				-103.35%
8332	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	万科蓝山二期1变电站202间隔配电变压器	630	29.21%	0	0				-39.18%
8333	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线民主分64右3左3变台	200	27.90%	0	0				-39.12%
8334	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线78右1变台	200	8.10%	0	0				0.00%
8335	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左16加1	200	64.50%	0	0		是	2026年2月	-20.50%
8336	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线中街支01	200	60.25%	0	0		是	2026年12月	-28.13%
8337	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子卜冷美充电服务站公变台区	200	107.70%	0	0	2025年10月			100.00%
8338	大东	粮仓变	粮仓变65566榆园甲线	榆园干12右10+1	200	60.50%	59	59				13.66%
8339	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线长发几60	400	9.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
8340	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区7变电站1变压器	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	-45.01%
8341	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	舍宅分10右16柱上变压器	315	27.81%	0	0		是	2025年12月	-45.78%
8342	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	巴黎香榭小区1箱式变电站1配电变压器	630	26.67%	0	0				-40.88%
8343	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村5变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
8344	康平	城南变	城南变2510南西线	陶电西台支10	200	29.40%	121.2	121.2				0.80%
8345	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	09庄园2变电站1变压器	630	30.10%	377.4	377.4				-37.88%
8346	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺干49右3+1柱上变压器	200	8.50%	0	0		是	2025年12月	-74.42%
8347	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰一期1箱式变电站2配电变压器	800	35.25%	0	0		是	2025年12月	100.00%
8348	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院2配变站2变压器	630	33.02%	0	0		是	2026年6月	-40.35%
8349	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	小莲花中台照明（2020微）	200	88.00%	0	0	2025年4月	是	2025年11月	-37.98%
8350	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水干次于分34右27变台	200	47.10%	0	0		是	2025年12月	-71.45%
8351	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线棒子东	200	67.40%	0	0				-39.58%
8352	大东	如意变	如意变80894如花乙线	吉祥馨园1变电站1变压器	630	25.14%	0	0				-38.07%
8353	东陵	杨官变	杨石线	杨石线东岗分4右3柱上变压器	200	9.30%	0	0		是	2026年12月	12.07%
8354	沈北	天乾变	天新线	汇置公园城1小区变电站202配电变压器	800	3.00%	0	0				0.00%
8355	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭B区1箱式变电站1配电变压器	800	16.88%	0	0				-39.27%
8356	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺干55右8柱上变压器	400	27.60%	0	0		是	2025年12月	6.26%
8357	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城14号变电站)202配电变压器	500	45.12%	224.4	224.4				-38.77%
8358	东陵	中马变	军影线	世博之春7箱变2变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	-30.02%
8359	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双五队支05	315	25.40%	0	0		是	2025年12月	-42.84%
8360	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	时代城小区1变电站1变压器	800	42.00%	0	0		是	2025年12月	-35.67%
8361	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线头台子10队台03	315	46.48%	0	0		是	2025年	-22.65%
8362	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	伯伦时代小区1变电站202	800	42.30%	0	0		是	2027年12月	-33.74%
8363	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	站前乙线98+1	400	27.15%	0	0			2027年	-26.09%
8364	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡四期2变电站配电变压器	400	56.80%	0	0		是	2025年12月	-42.44%
8365	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居2箱变1变压器	630	11.05%	497.4	497.4				-45.83%
8366	浑南	新南变	新南056新医甲线	华发新城厚和轩3号变电站1号配电变压器	630	47.30%	0	0		是	2025年12月	8.56%
8367	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	YHG_吉隆新天地小区32配电变压器	630	38.73%	0	0		是	2025年12月	-35.30%
8368	东陵	中马变	军影线	世园变574世高线世高干荧光粉分12柱上变压器	50	30.90%	0	0		是	2026年12月	-41.15%
8369	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城12号变电站201配电变压器	630	25.40%	407	407				-41.40%
8370	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线文城分14右02	100	76.80%	13.2	13.2				-36.28%
8371	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星乙线景星干33柱上变压器	400	20.40%	278.4	278.4				52.86%
8372	大东	如意变	如意变80876如小乙线	上东花墅一期3箱变1变压器	630	30.10%	0	0				-43.56%
8373	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	明天广场六期1变电站201间隔配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2025年12月	-41.43%
8374	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲线36左1之1柱上变压器	400	36.00%	0	0		是	2025年12月	-50.18%
8375	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	崇山变296中医乙线辽河分16右3柱上变压器	100	39.90%	0	0		是	2025年12月	-34.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8376	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	新民变175陶瓷线陶瓷线14右2	400	34.00%	0	0		是	2025年12月	-37.28%
8377	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干11右3左6	200	25.20%	0	0		是		-38.24%
8378	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	太湖乙线太湖干4变压器	200	12.40%	0	0		是	2025年	-44.12%
8379	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分6右5之1(西)	400	40.60%	0	0				-36.13%
8380	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑齐乙线滑齐干33柱上变压器	400	19.20%	283.2	283.2				-24.51%
8381	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分27右7左6变台	200	16.40%	0	0		是	2025年12月	-94.70%
8382	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启工干36变压器	200	36.60%	0	0				1.87%
8383	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分11右3左6变压器	315	77.46%	0	0		是	2025年12月	-44.81%
8384	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干新七分25	315	42.54%	0	0				-43.19%
8385	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	王刚变662孟达线孟达干89左4	100	53.10%	0	0			2027年	-35.00%
8386	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	应南干10变压器	315	42.22%	0	0		是		-44.18%
8387	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	南昌干25柱上变压器	315	11.11%	248.5	248.5				-42.75%
8388	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	伊甸干33左1	315	1.59%	0	0		是	2027年12月	-131.45%
8389	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干117	50	14.40%	0	0				-44.02%
8390	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	沙西分4左1柱上变压器	315	18.10%	0	0				-46.79%
8391	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	如沈乙线沈小联干东站分3315	315	34.29%	0	0				-43.19%
8392	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干11	315	53.33%	0	0				-42.38%
8393	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干50加1变压器	250	4.80%	0	0				-48.50%
8394	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分11	250	62.40%	0	0			2027年	-47.53%
8395	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	三家分15右10	100	87.60%	0	0	2022年12月	是	2027年	-33.09%
8396	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	羊农甲线羊吉干17右3变压器	315	30.48%	187.5	187.5				-37.74%
8397	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线66（上）南	400	32.25%	231	231				-48.14%
8398	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支9右4柱上变压器	250	66.00%	0	0				-42.05%
8399	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	小西线城北干天齐分2	315	64.44%	0	0				-51.13%
8400	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干26	200	47.20%	0	0				-41.76%
8401	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干20左1右1	315	37.84%	0	0				-39.19%
8402	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	榆林乙线生产干78	400	19.50%	0	0				-32.68%
8403	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	应东干三角分7	315	53.84%	113.9	113.9				-43.56%
8404	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干太平西分6柱上变压器	400	6.25%	0	0		是	2025年12月	-96.04%
8405	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线百花分11柱上变压器	250	26.56%	0	0		是	2025年12月	-36.18%
8406	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干大北分6右3	315	27.62%	0	0				-53.06%
8407	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干11右2公变	200	85.50%	0	0	2025年8月			-105.17%
8408	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	南湖变444丰乐乙线长南干83公变	250	35.20%	137	137		是	2026年12月	-44.73%
8409	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南干长泉分12公变	400	47.60%	0	0		是	2026年12月	-43.34%
8410	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干51柱上变压器	100	31.00%	0	0		是	2025年12月	-32.01%
8411	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干72右2柱上变压器	200	81.60%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-36.31%
8412	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	马五甲线医大分6	400	34.80%	0	0				-43.15%
8413	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干27柱上变压器	200	31.60%	0	0		是	2025年12月	-40.96%
8414	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	医院分14柱上变压器	400	5.75%	0	0		是	2025年12月	-54.98%
8415	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线生产干开发分7右3	315	20.06%	0	0				-26.42%
8416	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵乙线卫星分20右5	100	29.40%	60.6	60.6				-45.29%
8417	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东陵乙线51	200	49.50%	81	81				-11.00%
8418	大东	如意变	如意变80892加热线	联合甲线新生干48左13	200	1.60%	0	0		是		-88.59%
8419	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐干44右7	400	27.50%	0	0		是	2027年12月	-34.40%
8420	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	安居乙线毛光干小光乙EKB中房二分9	250	70.08%	0	0				-41.18%
8421	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	善仓干1左4	400	40.05%	199.8	199.8		是		-51.50%
8422	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	新村干85左3	315	24.76%	0	0		是	2026年12月	-40.58%
8423	和平	方型变	方型变480方太乙线	民主分4	200	53.50%	0	0				-48.01%
8424	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干16右3	315	34.29%	0	0		是		-40.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8425	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右7左1	315	48.25%	0	0		是	2027年12月	-40.09%
8426	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	文北干74左2之1柱上变压器	315	29.52%	0	0		是	2025年12月	-37.76%
8427	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干39变压器	200	120.80%	0	0	2022年12月	是	2025年	-53.03%
8428	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧亚变248欧北乙线欧北干30柱上变压器	250	36.80%	0	0		是	2025年12月	-18.40%
8429	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线026	315	13.81%	0	0			2027年	-37.77%
8430	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干126公变1	315	94.60%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-42.19%
8431	和平	方型变	方型变426宁波甲线	宁波甲线92左2	250	6.80%	0	0				-73.49%
8432	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线21左1变台	250	70.08%	0	0		是	2025年12月	-36.16%
8433	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	欧亚变266平罗乙线平罗干49柱上变压器	315	37.46%	0	0		是	2025年12月	-29.85%
8434	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分41变压器	250	110.08%	0	0	2022年12月	是	2025年	-39.39%
8435	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃家分河沿支03	200	16.20%	0	0			2027年	-42.22%
8436	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	九九家园箱变1号变	630	65.52%	154.2	154.2		是	2025年12月	-15.94%
8437	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	老干部住宅小区1箱变2号变	630	28.25%	0	0		是	2025年12月	-47.96%
8438	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	金穗园自维配电箱2	400	38.40%	0	0		是	2025年12月	-38.89%
8439	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光2箱变2号变	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-41.33%
8440	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	博客地带4箱变1号变	630	27.05%	0	0		是	2025年12月	-43.28%
8441	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	碧海新居箱变1	630	0.00%	0	0				0.00%
8442	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	黎明水晶园变电站202	630	0.00%	6.928	6.928				0.00%
8443	浑南	榆树变	榆河甲线	移动馨苑3号变电站2变压器	630	19.81%	0	0		是	2025年12月	-41.10%
8444	沈河	长青变	长青变476长木乙线	万科I期2箱变1变压器	500	38.80%	256	256				-41.37%
8445	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二2箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
8446	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活1箱变1号变	630	42.22%	301	301		是	2025年12月	-38.65%
8447	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙3箱变1号变压器	630	10.79%	499	499				-43.34%
8448	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城11箱变2变压器	800	19.13%	567	567				-44.17%
8449	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园4变电站1变压器	1250	36.96%	663	663				-42.57%
8450	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	辽大高职2箱变1号变	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-43.67%
8451	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	海华新居箱变1号变	400	26.70%	0	0		是	2025年12月	-43.64%
8452	和平	方型变	方型变478方太甲线	嘉兴街一次主变	630	32.38%	0	0		是		-39.70%
8453	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	鲲鹏箱变1	630	42.67%	0	0		是	2025年12月	-37.59%
8454	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区9变电站2变压器	630	26.35%	401	401				-37.06%
8455	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	城建2小区变电站1变压器	630	14.29%	0	0				-34.25%
8456	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园6小区变电站2变压器	630	18.10%	453	453				-42.55%
8457	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	城建雅居小区2变电站2变压器	630	26.67%	399	399				-38.61%
8458	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙2箱变1变压器	630	25.40%	407	407				-45.27%
8459	铁西	万达变	万达变56084万滑乙线	昊辰苑小区4变电站201	630	49.21%	257	257		是	2025年12月	-40.34%
8460	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村小区4变电站202配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
8461	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村1变电站201柜	630	0.00%	567	567				0.00%
8462	铁西	历工变	历工变10454历兴线	鑫峰堡城小区3变电站201	630	33.97%	0	0				-43.61%
8463	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	书香门第3变电站201柜	630	28.89%	0	0		是	2027年12月	-45.00%
8464	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	蓬大箱变1变压器	500	4.80%	0	0		是	2025年12月	-93.18%
8465	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	明哲园1变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
8466	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河七区3变电站201	315	28.19%	194.7	194.7				-42.43%
8467	铁西	历工变	历工变10456黎明线	宏伟金都13变电站201	630	0.00%	0	0				0.00%
8468	皇姑	长江变	482岳山甲线	新海阳光1箱变2	630	12.95%	0	0		是	2025年12月	-42.57%
8469	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	惠和公寓2变电站201变压器	630	18.10%	0	0				-42.73%
8470	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭4箱变1变	500	0.00%	50.776	50.776				0.00%
8471	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝2箱变1号变	630	47.30%	0	0				-44.42%
8472	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲2箱变1号变	500	26.88%	0	0		是	2025年12月	-27.47%
8473	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲6箱变2号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8474	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	绿景花园22#主变	630	21.27%	0	0				-43.12%
8475	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲10箱变1号变	500	25.92%	0	0		是	2025年12月	-38.65%
8476	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	测绘2箱变1变压器	630	16.19%	0	0		是	2025年12月	-36.78%
8477	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	阳光2000-2箱变2变压器	630	15.24%	471	471				-44.04%
8478	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	煤建五营箱变1变压器	315	39.05%	0	0				-40.90%
8479	铁西	齐贤变	齐贤变55454荣达线	荣达变电站202	630	35.56%	0	0		是		-41.53%
8480	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑2变电站201变压器	630	27.62%	0	0				-44.09%
8481	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	燕塞湖小区2变电站2变压器	630	30.10%	0	0		是	2025年12月	-39.43%
8482	沈河	大东变	大东变054城南乙线	进华2箱变1变压器	1000	59.76%	0	0		是	2026年12月	-42.60%
8483	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	圣天变电站1变压器	630	64.38%	0	0				-42.39%
8484	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村6号变电站2变压器	500	55.60%	0	0		是	2025年12月	-46.77%
8485	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	可久1小区箱变2变压器	400	79.20%	0	0				-45.88%
8486	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙溪园1箱变1变	630	9.52%	507	507				-47.43%
8487	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	新中街箱变1变	315	115.81%	0	0	2022年12月	是	2026年2月	5.77%
8488	沈河	长青变	长青变480银河线	银河1-3箱变1变压器	500	16.00%	0	0		是	2026年12月	-34.01%
8489	沈河	长青变	长青变480银河线	银河1-4箱变1变压器	500	35.84%	0	0		是	2026年12月	-38.91%
8490	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰2-2箱变1变压器	630	29.33%	0	0		是	2026年12月	-43.23%
8491	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	陵西—3箱变2变压器	500	52.56%	0	0		是	2025年12月	-44.01%
8492	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	丽江花园2箱变1配电变压器	315	55.24%	0	0		是	2025年12月	-43.86%
8493	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富4变电站201	400	66.30%	94.8	94.8				-43.88%
8494	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富6变电站201	630	51.75%	241	241				-42.05%
8495	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工业大学博士公寓小区变电站202柜	400	0.00%	0	0				0.00%
8496	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	都城MOMA大厦1变电站202	500	23.04%	0	0		是	2027年12月	-43.64%
8497	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	丁香苑2号变电站1号变压器	250	27.36%	0	0		是	2026年	-32.14%
8498	沈河	大东变	大东变074东青乙线	明城花园2箱变2变压器	630	30.79%	0	0		是	2026年6月	-43.07%
8499	沈河	大东变	大东变074东青乙线	园东箱变2变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年6月	-48.34%
8500	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	泉林2箱变2变压器	400	40.20%	199.2	199.2				-42.72%
8501	开发	宁官变	宁官变95066宁中甲线	友谊城小区2变电站1变压器	500	8.00%	0	0		是	2025年12月	-42.04%
8502	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	诗波特3箱变202	630	52.06%	173.2	173.2				-44.80%
8503	铁西	历工变	历工变10456黎明线	黎明西部风情3变电站201柜	630	22.22%	0	0		是	2027年12月	-46.36%
8504	铁西	万达变	万达变56064万金线	春江花月小区5变电站201	630	33.65%	355	355		是	2025年12月	-42.19%
8505	沈河	万柳变	万柳变240通天甲线	通天3箱变2变压器	400	83.40%	0	0	2024年6月			-40.47%
8506	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	龙腾金荷苑5箱变2	500	20.80%	0	0		是	2025年12月	-44.62%
8507	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	和平新村箱变2	400	74.40%	0	0				-37.75%
8508	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	和信家园1箱变2	630	0.00%	0	0				0.00%
8509	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	圣淘沙3变电站2站内变压器	630	20.95%	0	0		是		-37.25%
8510	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳粉四区改造2变电站201	630	44.13%	6.928	6.928				-34.48%
8511	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	银山1箱变2	500	20.16%	0	0		是	2025年12月	-40.80%
8512	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	卫工新村2变电站201柜	400	24.40%	93.528	93.528				-44.47%
8513	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	沙河子二2箱变1变	400	59.40%	0	0				-44.30%
8514	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区18箱变1号变	630	40.00%	0	0		是	2025年12月	-33.75%
8515	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区24号箱变2号变	630	26.98%	0	0		是	2025年12月	-37.72%
8516	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	明华园3箱变1变	630	78.41%	0	0		是	2025年12月	-24.51%
8517	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区1箱变1	630	19.43%	0	0		是	2025年12月	-43.88%
8518	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	金谷园箱变1	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-37.99%
8519	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	阳光苑2箱变2	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-44.33%
8520	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	沈州花园1箱变1变压器	1000	31.50%	0	0		是	2025年12月	-46.92%
8521	和平	广州变	广州变472二纬乙线	二纬路一次1主变	400	41.20%	195.2	195.2				-47.50%
8522	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	南风雅轩2变电站201柜	630	21.90%	0	0				-42.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8523	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	南风雅居2变电站201配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
8524	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	御览家园小区变电站202柜	500	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
8525	沈河	南湖变	南湖变476南升线	群升B2变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
8526	于洪	小于变	10kV小山线56240	友谊城3变电站2变压器	630	35.56%	343	343				-34.38%
8527	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房长岗子秀丽畜牧公变台区	400	23.85%	264.6	264.6				100.00%
8528	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲1小区变电站2变压器	500	20.40%	0	0		是	2025年12月	-39.38%
8529	沈北	道义变	道孝乙线	智慧双港中心1局维变电所201配电变压器	800	60.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
8530	苏家屯	苏北变	苏北变60364市内甲线	花园西2号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	52.38%	0	0			2027年	-5.11%
8531	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十六号变电站201间隔配电变压器	630	44.13%	0	0			2027年	-39.16%
8532	和平	方型变	方型变480方太乙线	民主分8右1	315	54.29%	0	0				-41.11%
8533	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都10变电站202	630	24.76%	411	411				-43.95%
8534	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线崔三分64左1变台	200	28.50%	0	0				-42.19%
8535	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	西地小区公变台区	200	10.20%	159.6	159.6				0.00%
8536	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干40柱上变压器	400	6.90%	0	0		是	2025年12月	-42.84%
8537	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	唐轩北廷二期1局维变电所201配电变压器	800	13.75%	0	0		是	2026年12月	-1.61%
8538	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	开发支36右1之1柱上变压器	400	73.20%	0	0				-9.39%
8539	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园1号小区变电站2变压器	800	19.13%	0	0			2027年	-40.51%
8540	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干12+2公变	315	39.68%	0	0		是	2026年12月	-29.59%
8541	和平	三好变	三好变174河堤甲线	汇景一区41主变	500	23.20%	334	334				-39.33%
8542	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家66千伏变电所10千伏王滨线135号龙山分24号兴盛支95号右15号柱上变压器	200	9.30%	161.4	161.4				-36.59%
8543	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	崇山变290黎明甲线黎明干20柱上变压器	315	26.35%	0	0		是	2025年12月	-39.87%
8544	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	造纸线哈户大棚分支015	30	52.67%	11.2	11.2				-45.30%
8545	沈北	天乾变	天金线	汇置尚郡1小区箱变202配电变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年12月	-10.08%
8546	沈北	天乾变	天金线	汇置尚郡3小区箱变202配电变压器	800	20.10%	0	0		是	2026年12月	9.69%
8547	和平	广州变	广州变494广凤线	凤凰大厦公寓A座201间隔配电变压器	800	27.90%	496.8	496.8				-33.33%
8548	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	中兴和园一期3201配电变压器	630	8.57%	0	0		是	2026年12月	-50.43%
8549	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	喜地红城3站房1变压器	630	24.44%	413	413				-41.80%
8550	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线东青分58变台	200	42.50%	0	0				-39.18%
8551	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十二号(微)	400	31.80%	232.8	232.8				27.06%
8552	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十七号(微)	400	29.40%	234.044	234.044				11.72%
8553	浑南	白塔变	白塔变984白亿线	金石小镇北区1号变电站1号变压器	630	26.03%	0	0		是	2025年12月	-25.83%
8554	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	水泥厂支11柱上变压器	400	1.95%	0	0		是	2025年12月	-4.68%
8555	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号8变电站1变压器	630	29.71%	0	0		是	2025年12月	-40.53%
8556	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	金地九阙台1变电站2配电变压器	800	17.25%	0	0				0.00%
8557	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线拉马桥分西台支2	160	58.13%	51	51				-33.31%
8558	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线长征支01	200	12.60%	0	0		是	2026年12月	-46.96%
8559	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	千缘爱城3变电站202	630	17.14%	0	0		是		-37.04%
8560	浑南	白塔变	白塔变972白成乙线	伯爵世家1号变电站2号变压器	630	41.27%	0	0		是	2025年12月	-39.26%
8561	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	云峰嘉园1变电站202变压器	630	29.84%	0	0				-39.55%
8562	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶窑于146右24变台	200	44.40%	91.2	91.2				-34.76%
8563	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线专业队12电井分支05	50	13.20%	0	0		是	2026年12月	-49.71%
8564	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	钻石学府1箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
8565	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	阳光碧水园二期2变电站变压器	630	28.57%	0	0		是		-41.61%
8566	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	二台子经济适用房变电站1变压器	500	14.00%	0	0				-41.00%
8567	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	锦绣前程2号变电站1号变压器	630	26.67%	0	0		是	2027年	-39.25%
8568	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡11变电站1变压器	630	9.52%	507	507				-46.44%
8569	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	九英里1号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	43.17%	0	0		是	2027年	-26.49%
8570	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	九英里2号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	72.90%	0	0		是	2027年	-21.42%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8571	铁西	太原变	太原变35092动联乙线	溢利家园变电站202间隔配电变压器	315	28.95%	192.3	192.3				13.45%
8572	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干107+0右2	200	74.70%	0	0		是	2026年	16.15%
8573	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾6箱变2变压器	500	56.00%	170	170				-37.07%
8574	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场D组团1变电站201变压器	630	49.14%	0	0				-41.20%
8575	浑南	下深变	下深变284新城线	金地锦城一期2变电站2变压器	800	51.38%	0	0		是	2025年12月	-35.20%
8576	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	香峪兰溪二期3箱变201配电变压器	500	21.60%	0	0		是	2026年12月	-41.20%
8577	法库	新依变	依草线	10kV依草线四村二队分西支5(四家子村东新西台)	200	56.70%	0	0		是	2025年11月	100.00%
8578	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	十路甲1开闭站右4箱变201间隔配电变压器	315	77.46%	0	0		是	2027年12月	-57.52%
8579	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	海伦堡小区2箱式变电站2配电变压器	630	15.43%	0	0		是	2025年12月	-36.73%
8580	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分11左5变台	200	34.20%	0	0				-41.10%
8581	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城3箱式变电站2变压器	500	19.84%	0	0				-38.03%
8582	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	YHG_沈阳盈达房地产开发有限公司配电变压器	630	41.90%	303	303				-42.94%
8583	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	金港名城3号202配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年12月	-25.78%
8584	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山干曹窝堡分24变台	200	41.90%	96.2	96.2				-26.57%
8585	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线雷塔支19	400	29.05%	0	0		是	2025年11月	-30.45%
8586	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	明城北市3变电站2号主变	800	23.63%	0	0		是	2027年12月	-35.93%
8587	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分新村支14右4变台	200	106.80%	0	0	2022年12月			-36.26%
8588	新民	新民变	新民变30162营东线	瑞华苑5变电站1变压器	630	29.52%	0	0		是	2025年12月	-38.87%
8589	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	星座小区3变电站2变压器	800	26.25%	0	0		是	2025年12月	-43.42%
8590	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	秋实园一期4变电站1变压器	500	22.08%	0	0		是	2025年12月	-43.22%
8591	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇一期7-1号1号变配电变压器	630	12.86%	0	0		是	2026年12月	-37.38%
8592	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG_沈阳蒲河房地产开发有限公司2箱变开关配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	-38.63%
8593	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线沙岗子分10右4变台	400	37.50%	0	0				-43.75%
8594	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	建设公寓箱变201	315	32.38%	0	0		是	2027年12月	-41.88%
8595	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	天坛3变电站2变压器	1000	33.60%	564	564				-43.50%
8596	新民	温台变	温台变1104安李线	安李干97左7变台	200	82.20%	15.6	15.6	2025年4月			-43.84%
8597	大东	农高变	农高变70368人和甲线	人和甲线人和于47右1左1	160	45.00%	0	0		是		-47.48%
8598	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干49左3	250	35.60%	0	0				-21.78%
8599	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线鲍窝分14变台	100	72.90%	0	0		是	2025年12月	-26.49%
8600	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	翡翠公园二期小区1变电站2变压器	800	46.20%	0	0		是	2025年12月	-34.07%
8601	于洪	范屯变	范静线	小微圣马家园	400	22.60%	0	0				-35.75%
8602	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗镇杨士岗社区安琦电动汽车充电公变台区	200	112.20%	0	0	2025年6月			100.00%
8603	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	汇置尚樾1箱式变电站1配电变压器	630	14.92%	0	0		是	2025年12月	16.07%
8604	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城10号变电站1号变压器	630	38.86%	0	0			2027年	-42.58%
8605	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线57左9+1左5变台	200	44.40%	91.2	91.2		是	2025年12月	-141.97%
8606	于洪	五金变	五机乙线	兴盛汇景苑3站房1变压器	630	8.89%	0	0		是	2025年12月	-43.56%
8607	于洪	平罗变	平悟线	美卉花园3站房1变压器	630	20.06%	0	0				-38.75%
8608	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左13右3-1	250	47.04%	0	0				-41.97%
8609	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干9箱变(单)	400	37.60%	0	0				-42.31%
8610	于洪	东民变	东李线	和泰8小区1变电站2变压器	630	23.87%	0	0				-40.26%
8611	于洪	东民变	东李线	和泰八区二期2变电站1配电变压器	630	45.71%	0	0				-40.43%
8612	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线大房申支021	50	62.40%	0	0		是	2026年12月	-22.25%
8613	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	长兴分118右4	400	20.25%	0	0			2027年	13.23%
8614	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干电业分74柱上变压器	200	45.30%	0	0		是	2026年12月	-34.20%
8615	法库	果园	果园变1411龙山线	果园变4111龙山线龙山干41	250	23.04%	0	0		是	2028年	-43.19%
8616	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	胜辉世纪城2箱式变电站配电变压器	630	46.35%	0	0		是	2025年12月	-37.07%
8617	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华四段变电站201	400	39.20%	0	0		是		-44.35%
8618	东陵	李相变	李古线	李相变645李古线李古干高人砖厂分06柱上变压器	200	55.50%	69	69				-0.38%
8619	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干97+1左7	400	46.50%	0	0		是	2026年	-34.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8620	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾东区7变电站1配电变压器	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	26.27%
8621	苏家屯	雪松变	雪松变60554松桧甲线	剑桥郡6号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	17.10%	583.2	583.2				0.00%
8622	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	豪景箱变2变压器	630	34.92%	0	0		是	2025年12月	-43.80%
8623	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	江南壹号二期2变电站201配电变压器	800	50.70%	0	0		是	2026年12月	-32.82%
8624	和平	方型变	方型变470望湖乙线	雅宾利二期12主变	800	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
8625	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线西北土东11	100	114.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-40.88%
8626	和平	花园变	花园变56772花丽乙线	花丽乙线11之1	400	55.25%	139	139				-40.54%
8627	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦2-2变电站202配电变压器	630	35.56%	0	0				-1.21%
8628	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	橡树园变电站201间隔配电变压器	400	56.50%	0	0		是	2025年	-26.86%
8629	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线五分场支线013	30	122.67%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-37.02%
8630	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线七分场支线016	30	29.33%	0	0				-49.91%
8631	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区1配电站2变压器	630	21.33%	0	0		是	2025年12月	-45.88%
8632	浑南	安顺变	安顺变164安于甲线	中海天誉1号变电站2号配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
8633	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	刘家村台	315	17.78%	227.5	227.5		是	2025年12月	-49.25%
8634	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	榛子街中台	315	23.49%	209.5	209.5		是	2025年12月	-23.43%
8635	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团1变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
8636	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线135+1左1	200	26.70%	0	0		是	2026年	64.92%
8637	东陵	上佰变	汪家乙线	东湖家园1箱变1变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年12月	-43.95%
8638	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵望干14+1柱上变压器	400	33.00%	0	0		是	2025年12月	-37.49%
8639	东陵	李相变	李古线	李古线路灯分5右3柱上变压器	100	11.10%	78.9	78.9				33.75%
8640	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	武警分17柱上变压器	400	3.30%	0	0		是	2025年12月	-35.15%
8641	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	天洋甲干太平洋分8左6柱上变压器	400	44.10%	0	0		是	2026年12月	-42.99%
8642	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分92左15右3	400	36.75%	0	0			2027年	13.36%
8643	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	恒大御景湾小区二期2箱式变电站2配电变压器	400	38.25%	0	0		是	2025年12月	-37.67%
8644	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	广场社区变电站1号变压器	800	76.50%	0	0		是	2027年	-28.84%
8645	和平	三好变	三好变152文体乙线	光明线10+2	315	59.05%	0	0				-38.35%
8646	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线佟沟于36+2	200	42.00%	96	96				-24.26%
8647	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	承瀚花园3箱变201配电变压器	630	22.62%	0	0		是	2026年12月	-38.28%
8648	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城学府壹号2箱式变电站2配电变压器	630	45.71%	0	0		是	2025年12月	-38.65%
8649	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线小房申分40	200	84.00%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-27.53%
8650	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207卢屯线卢屯于129左9变台	50	37.20%	0	0		是	2025年12月	-47.45%
8651	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干33右11变压器	315	32.70%	0	0		是	2028年12月	-45.34%
8652	浑南	智慧变	智慧972智月线	中海玺悦2号变电站202间隔配电变压器	630	2.86%	549	549				0.00%
8653	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	世茂云图1变电站2配电变压器	800	4.50%	0	0				100.00%
8654	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城2-3期围维1变201配电变压器	800	32.40%	0	0		是	2026年12月	-5.92%
8655	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线兴盛支95柱上变压器	200	15.90%	148.2	148.2				-28.34%
8656	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	电台线107左2	200	3.60%	0	0				0.00%
8657	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	恒大绿洲四期小区10变电站1变压器	630	69.52%	129	129		是	2025年	-39.65%
8658	大东	小东变	小东变80194北宅线	仪表科学院箱变1变压器	800	4.80%	681.6	681.6				0.00%
8659	沈北	道义变	道义变15293开发二线	唐轩首府二期1箱变202配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2026年12月	-19.25%
8660	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干59+1变台	200	48.50%	0	0		是	2025年12月	-17.66%
8661	新民	东郊变	东郊变30258郑东乙线	郑东乙线陶窑于81左2右1变台	100	42.00%	48	48				-45.12%
8662	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	宝石家园2箱变2变压器	400	28.50%	0	0				-42.81%
8663	于洪	范屯变	范北线	小微马三家南1台	200	12.60%	154.8	154.8				33.76%
8664	于洪	曹家变	曹漠线	鑫余华府1变电站2配电变压器	800	14.63%	603	603				-26.39%
8665	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	佟家支33	200	12.80%	154.4	154.4				-37.60%
8666	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	刑警学院2箱变1变压器	500	38.00%	0	0		是	2025年12月	-44.36%
8667	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千干47右04左01	160	16.50%	117.6	117.6				-37.94%
8668	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千干47右09	160	24.06%	105.5	105.5				-42.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8669	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡线	前当堡线马家分13左1变台	400	0.00%	360	360				0.00%
8670	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线香泉支62	400	23.70%	0	0		是	2025年11月	-33.66%
8671	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区1变电站1变压器	630	23.43%	419.4	419.4				-40.67%
8672	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区5变电站1变压器	630	16.38%	463.8	463.8				-45.22%
8673	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨明洋加工厂公变台区	200	37.20%	0	0				100.00%
8674	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新西照明镇门前（2021微）	400	15.15%	0	0				-33.39%
8675	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	翰林2箱变1变压器	315	18.10%	0	0				-42.20%
8676	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林幸福里1变电站2变压器	500	36.16%	0	0		是	2025年12月	-38.62%
8677	大东	如意变	如意变80846如望甲线	辰宇新村2箱变1变压器	630	26.67%	399	399				-36.43%
8678	于洪	小于变	10kV小山线56240	YHG_富锦园小区201配电变压器	630	12.44%	488.6	488.6				-40.94%
8679	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙3箱变2变压器	630	31.11%	0	0				-42.92%
8680	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区1变电站1变压器	630	22.86%	0	0				-44.13%
8681	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山干54左12变台	400	68.50%	0	0		是	2025年12月	-26.47%
8682	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	学府美的城4变电站1配电变压器	800	12.00%	0	0				0.00%
8683	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	茉莉公馆9号变电站201间隔（施雅线）配电变压器	800	26.10%	0	0			2027年	100.00%
8684	法库	果子园	果北乙线	中贸国际花园二期201配电变压器	315	44.19%	144.3	144.3				-36.91%
8685	于洪	得胜变	得化线95476	美域天成一期2站房2变压器	630	22.22%	427	427				-48.50%
8686	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线大道边分支09	200	38.00%	0	0		是	2026年12月	-29.97%
8687	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	唐轩英郡9变电站2变压器	630	53.71%	0	0		是	2025年12月	-37.68%
8688	大东	劳动变	劳动变70148劳车线	旭辉花园7箱变1变压器	630	61.27%	0	0		是		-21.00%
8689	法库	新依变	依三线	10kV依三线大造屯村几19南2	200	66.90%	0	0		是	2025年12月	100.00%
8690	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	泰和府2号变电站201间隔（鲍白线）配电变压器	630	13.02%	0	0		是	2025年	26.52%
8691	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线转南支05	315	19.05%	0	0		是	2025年12月	-30.90%
8692	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线232右6	200	12.30%	0	0		是	2026年	-48.48%
8693	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际5号变电站1变压器	500	21.20%	0	0			2027年	-40.74%
8694	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	北联乙线北联干3+1变压器	50	52.80%	0	0				-38.62%
8695	沈河	文艺变	文艺变978文雅线	雅颂居3箱变2变压器	630	49.52%	255	255				-43.30%
8696	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲放甲线	敖司牛变221商业线新家属楼1	160	63.75%	0	0		是	2026年12月	-43.83%
8697	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线客运公司住宅楼	100	63.00%	27	27				-36.45%
8698	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线沈阳洪福物业有限公司	630	10.03%	503.8	503.8				-38.30%
8699	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟城二期7变电站201间隔配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2025年	-41.66%
8700	沈北	农高变	农丰线	一站式翔凤分支	100	27.60%	0	0		是	2026年12月	-24.74%
8701	于洪	双树变	双树变16160双金线	小微于金村台	400	79.50%	0	0		是	2025年	-24.53%
8702	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	恒大中央广场一期2号变电站202间隔配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2025年12月	2.76%
8703	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号二期小区2局维变电站201配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	100.00%
8704	于洪	大兴变	兴援线	小微援工村2号台	200	63.90%	0	0		是	2025年	6.04%
8705	新民	新民变	新民变30158中学线	五金紫祥园1变电站1变压器	500	91.84%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-39.23%
8706	东陵	孙家寨	孙张线	圣罗伦斯6箱变1变压器	630	32.06%	0	0		是	2026年12月	-36.41%
8707	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期22主变	500	22.40%	0	0		是	2026年12月	-40.19%
8708	于洪	光辉变	光水线	小微电话局台	200	37.50%	105	105				48.00%
8709	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	虎工线虎工干035	400	21.75%	90.064	90.064				100.00%
8710	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	北官干52右11右2	315	24.38%	0	0			2027年	-8.56%
8711	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村5箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
8712	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	翡丽云邸小区1变电站2变压器	630	14.29%	0	0				97.36%
8713	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	名门2箱变2变压器	630	28.38%	0	0		是	2026年12月	-45.03%
8714	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	法哈牛变605工业线工业干19右1变台	500	49.80%	0	0				-43.15%
8715	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡3号小区变电站1号变压器	400	47.60%	0	0			2027年	-40.04%
8716	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	新湖湾一期4箱式变电站2配电变压器	400	23.70%	0	0		是	2025年12月	13.86%
8717	沈北	大志变	志詹甲线	（虎石台）1516箱201配电变压器	630	51.43%	0	0		是	2026年12月	-8.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8718	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线211右2变台	400	9.60%	0	0				-23.47%
8719	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚C区1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	-293.31%
8720	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	地研锦隆1箱式变电站2配电变压器	315	30.48%	0	0		是	2025年12月	-42.86%
8721	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	孔雀城15号变电站201间隔（松北线）配电变压器	800	34.20%	0	0		是	2026年	7.43%
8722	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚C区2箱式变电站2配电变压器	800	30.25%	0	0		是	2025年12月	-45.08%
8723	和平	南湖变	南湖变472文萃甲线	第八离休养所1栋201间隔配电变压器	500	18.72%	0	0				-42.81%
8724	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城8号变电站1号变压器	630	43.17%	295	295				-42.33%
8725	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	玉祥明居二期1箱式变电站2配电变压器	800	34.88%	0	0		是	2025年12月	-28.44%
8726	和平	方型变	方型变498望湖甲线	东大人才2箱变1变压器	500	19.20%	0	0		是	2026年12月	-44.37%
8727	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	斗沟4.5组新1	100	0.00%	90	90				0.00%
8728	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	胡屯村五组照明(2020微)	630	56.51%	211	211				-47.27%
8729	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线大孤家子南2水利分2（韩冰1）	100	18.20%	71.8	71.8				-43.99%
8730	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干139	200	12.80%	0	0			2027年	-32.99%
8731	开发	汪河变	汪河变56152汪阳线	洞阳小区1变电站1变压器	500	71.04%	94.8	94.8		是	2025年	-42.50%
8732	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期2箱变1变压器	400	42.00%	0	0		是	2026年12月	5.24%
8733	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	中海上东区1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
8734	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城4变电站1变压器	630	35.24%	0	0		是	2025年12月	-41.57%
8735	于洪	光辉变	光辉变	光辉变816光东线二分厂后家属照明	100	31.50%	58.5	58.5				-26.76%
8736	辽中	金山变	金山变45566金冷线	冷子堡变037金山线同和明	200	35.20%	109.6	109.6				-48.65%
8737	于洪	平罗变	平辛线	富强村2台	400	12.60%	0	0				-44.12%
8738	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	华润新凯旋3箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
8739	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	世代商业小区变电站2变压器	630	22.86%	423	423				-48.18%
8740	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线大觉卜中台	200	63.70%	52.6	52.6				-48.19%
8741	皇姑	广源变	广源变25780广明线	广厦绿园二期1箱式变电站1配电变压器	400	35.10%	0	0		是	2025年12月	-30.31%
8742	和平	马路湾	马路湾变678北一甲线	黄金广场变电站1主变	500	14.00%	0	0				-37.71%
8743	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰1号变电站202配电变压器	800	46.88%	0	0			2027年	-32.83%
8744	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区11变电站1变压器	630	61.71%	178.2	178.2				-40.36%
8745	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线前进分厂部支20#右分支01	200	23.55%	0	0		是	2026年12月	-43.39%
8746	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙1箱变2变压器	630	26.98%	0	0				-44.63%
8747	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	一站式·军华种业家庭农场	200	24.90%	0	0		是	2026年12月	-90.01%
8748	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线吴家张旭台分支06	50	42.30%	0	0		是	2026年12月	-34.60%
8749	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太西分支线003	50	85.80%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-45.66%
8750	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线陈五十屯1队几水利甲6	50	56.40%	16.8	16.8				-12.78%
8751	铁西	历工变	历工变10456黎明线	君临天下六期假日蓝湾2变电站202变压器	400	28.13%	0	0		是	2027年12月	-47.03%
8752	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老城分56右2	100	0.00%	90	90				0.00%
8753	康平	所口变	所口变76342所方线	所方线小齐东支10	400	1.20%	355.2	355.2		是	2026年12月	35.85%
8754	和平	花园变	花园变752花南甲线	河畔花园自维2配电变压器	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
8755	沈河	鹏源变	鹏源变474鹏沈乙线	鹏利广场A区住宅1箱变2变压器	630	12.38%	489	489				-55.29%
8756	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-13母线配电变压器	630	9.84%	0	0		是	2026年12月	-39.92%
8757	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-17母线配电变压器	630	10.16%	0	0		是	2026年12月	-35.27%
8758	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡村综合一台	400	66.90%	92.4	92.4				-31.72%
8759	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨榆坨二委综合一台	200	132.30%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-32.44%
8760	大东	粮仓变	粮仓变65558榆园乙线	榆园乙线榆园干19	50	44.40%	22.8	22.8				-36.52%
8761	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	唐轩英郡10变电站2变压器	630	52.95%	0	0		是	2025年12月	-36.64%
8762	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎干8右1变台	200	61.20%	23.8	23.8				-36.54%
8763	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑5箱变2变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年12月	-42.33%
8764	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际二期2号变电站2号配电变压器	800	42.00%	0	0		是	2025年12月	-41.03%
8765	东陵	中马变	疗养甲线	方迪山庄2箱变新2变压器	630	11.81%	228.7972	228.7972				6.64%
8766	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	太湖丽景小区1变电站2变压器	630	27.81%	391.8	391.8				-44.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8767	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	农高变378农恒乙线辽宁恒生房地产开发有限公司1箱变(水墨丹青)	1000	25.12%	0	0		是	2026年12月	-37.73%
8768	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	沈海变376榆林乙线榆林乙线榆林干43	200	7.50%	0	0				-72.86%
8769	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	黄河府4小区箱变2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
8770	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	国瑞城19箱变1变压器	630	24.44%	0	0				-11.65%
8771	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭B区1变电站2配电变压器	630	9.14%	0	0		是	2025年12月	31.80%
8772	皇姑	文北变	文北变70450文青线	荣盛颐和名郡2箱式变电站2配电变压器	630	43.43%	0	0		是	2025年12月	24.55%
8773	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区3变电站2变压器	630	40.00%	0	0		是	2025年12月	-40.12%
8774	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线高越岭支12	30	0.00%	0	0		是	2026年12月	-16000.00%
8775	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	LS_沈阳市碧桂园房地产开发有限公司(碧桂园太阳城北区一/二期)配电变压器	500	85.92%	0	0	2024年7月	是	2026年12月	-41.28%
8776	法库	宝山变	镇西线	少年宫2	315	18.79%	224.3	224.3				-47.81%
8777	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居2号变电站201间隔配电变压器	800	25.50%	0	0			2027年	-36.47%
8778	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线家北分10+1左16变台	100	60.40%	29.6	29.6		是	2025年12月	-36.04%
8779	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发名城2变电站201变压器	630	17.46%	457	457				-40.35%
8780	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干佟平分7右5变台	100	66.80%	0	0		是	2025年12月	-34.55%
8781	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线小民屯分9变台	400	43.30%	0	0		是	2025年12月	-52.44%
8782	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	万科明天广场四期变电站1配电变压器	315	55.24%	0	0		是	2025年12月	-44.15%
8783	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线六家子东台分支线010	100	72.00%	18	18				-35.60%
8784	沈北	道义变	道义变15259道义线	雅居乐C2二小区2开2箱202配电变压器	800	27.75%	0	0		是	2026年12月	-35.16%
8785	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	农药线邮政分14+3	200	79.20%	0	0				-42.45%
8786	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线东四大棚支009	30	111.67%	0	0	2025年10月			0.00%
8787	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯6箱式变电站1配电变压器	800	46.80%	0	0		是	2025年12月	-37.93%
8788	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡2箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
8789	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干程电分3+1变台	50	54.00%	18	18		是	2025年12月	-26.86%
8790	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地线大荒地分25+1右4变台	50	72.60%	8.7	8.7				-31.25%
8791	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线北北支34左8变台	400	30.00%	0	0				-42.89%
8792	辽中	金山变	金山变45542金庄线	丁家堡村6机井	50	56.00%	17	17				-62.57%
8793	于洪	东民变	东李线	和泰5小区4变电站1变压器	630	60.70%	0	0				-41.25%
8794	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干64左1	200	66.60%	0	0		是		-45.68%
8795	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干65右3右1	200	118.50%	0	0	2023年1月	是	2027年	5.26%
8796	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳君力房地产开发有限公司12202配电变压器	630	32.51%	362.2	362.2				-24.86%
8797	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	水木康桥4号箱变电站201配电变压器	1260	8.63%	0	0				-43.74%
8798	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	御水澜湾(二)1局维变电站配电变压器202	800	7.20%	0	0		是	2026年12月	19.93%
8799	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线105左57右14	100	102.40%	0	0	2022年12月	是	2026年	-146.57%
8800	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线105左44右9	100	80.40%	9.6	9.6	2025年8月			-63.09%
8801	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡19号小区变电站202配电变压器	800	36.38%	0	0			2027年	-44.96%
8802	苏家屯	夹河变	夹河变50744时代线	和泓星座1号变电站201间隔(时代线)配电变压器	800	17.10%	0	0			2027年	16.72%
8803	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园11号小区变电站201配电变压器	500	23.20%	0	0			2027年	-37.03%
8804	法库	果子园	果子园变1415镇东线	吉祥广场变电站201配电变压器	630	16.03%	0	0		是	2028年	-53.68%
8805	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈线29右6变台	200	111.00%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-35.19%
8806	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线91左17变台	200	65.40%	49.2	49.2				-37.19%
8807	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线105右5右1变台	400	38.70%	0	0				-46.19%
8808	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线70+1	315	20.00%	0	0				-51.07%
8809	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	金寓华庭2号变电站202配电变压器	630	19.81%	0	0			2027年	-35.03%
8810	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐甲线滑齐干44右6+1柱上变压器	400	23.70%	0	0		是	2027年12月	-11.85%
8811	开发	郑家变	郑家变55244毛纺甲线	龙湖天宸小区1变电站1变压器	630	29.21%	383	383				-14.35%
8812	苏家屯	前显变	前显变51256前湾线	鹿特丹7号变电站202配电变压器	800	40.13%	0	0			2027年	-41.84%
8813	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	龙湖唐宁花园小区4号变电站202配电变压器	800	54.00%	0	0			2027年	-43.15%
8814	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产4号变电站1号变压器	630	21.27%	433	433				-34.80%
8815	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	查牛变704金牛线金牛干永丰分19变台	160	56.25%	54	54				-40.70%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8816	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线五家子分36左18变台	80	110.00%	0	0	2024年6月	是	2025年	-39.94%
8817	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线75右9变台	200	59.70%	60.6	60.6				-27.26%
8818	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干195变台	200	115.50%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-23.02%
8819	康平	城南变	城南变2515南环线	煤矿小区1箱变1变压器	630	32.38%	363	363				-40.69%
8820	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	一站式服务-沈阳市沈北新区青山多肉园艺有限公司	200	10.20%	159.6	159.6				6.41%
8821	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线胡古分95	200	24.60%	0	0			2027年	-38.94%
8822	沈北	道义变	道义变15269佰景线	沈阳百益龙置业有限公司3变电站1变压器配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-68.66%
8823	和平	方型变	方型变442方青甲线	三经十二纬路变电站配电变压器	315	51.81%	0	0		是	2025年	4.62%
8824	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	香樟6变电站1变压器	400	44.40%	0	0				-38.47%
8825	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园8箱变(单)	400	28.80%	0	0				-41.59%
8826	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干173右11变台	200	62.40%	55.2	55.2		是	2025年12月	-29.01%
8827	于洪	曹家变	曹工线	中南熙悦站房1配电变压器	630	38.86%	322.2	322.2				-24.87%
8828	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期5变电站2变压器	630	23.62%	0	0		是	2027年12月	-65.01%
8829	沈北	虎镇变	虎镇变74266虎西线	虎西干双楼村分津通支3柱上变压器	100	8.10%	81.9	81.9				7.57%
8830	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲2开闭站1变电站变压器	315	45.40%	0	0		是	2025年12月	-29.67%
8831	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线花生五组照明	100	72.15%	0	0				-44.43%
8832	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线43右1变台	200	15.00%	0	0				24.56%
8833	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分66右1	200	50.40%	0	0			2027年	-31.33%
8834	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干马头分86左2	200	19.00%	0	0			2027年	-20.19%
8835	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发广场二期-2小区变电站201配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	16.95%
8836	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	明发广场二期-2小区变电站202配电变压器	630	12.06%	491	491		是	2026年12月	18.62%
8837	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房腰截子侯旭畜牧养殖公变台区	200	5.20%	169.6	169.6				0.00%
8838	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线中街支07	200	57.60%	0	0		是	2026年12月	100.00%
8839	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	颐景御园2箱变1变压器配电变压器	630	23.87%	0	0		是	2026年12月	-40.81%
8840	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线西狼北台	400	148.80%	0	0	2024年6月			-32.19%
8841	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	保利堂悦3箱变1变压器	800	98.10%	0	0	2025年8月	是		-1.41%
8842	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	七星九龙湾一期2变电站201配电变压器	630	32.38%	0	0		是	2026年12月	-17.96%
8843	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干34+2	400	11.40%	314.4	314.4				18.14%
8844	沈北	河北变	10kV河农甲线84640线	恒大绿茵小镇2局维箱变201配电变压器	630	6.67%	525	525				0.00%
8845	和平	三好变	三好变152文体乙线	光明线36左3+1	400	36.30%	0	0				-5.50%
8846	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左13右2右2	200	17.70%	144.6	144.6				0.00%
8847	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	世茂云图1变电站1配电变压器	800	0.30%	0	0				0.00%
8848	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲1台	400	56.10%	0	0		是	2025年12月	-26.64%
8849	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	沈阳市碧桂园房地产开发有限公司(碧桂园太阳城北区一、二期)3201配电变压器	630	57.14%	0	0				-40.88%
8850	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭9台区	250	68.80%	0	0		是	2025年	-37.82%
8851	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北支10左2柱上变压器	200	18.50%	0	0		是	2025年12月	-44.84%
8852	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	沈阳军鑫消防器材装备有限公司	200	25.20%	129.6	129.6				6.79%
8853	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期5变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
8854	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合5变电站1变压器	500	26.80%	0	0				-43.93%
8855	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线126右1	400	11.40%	314.4	314.4				0.00%
8856	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	会馆分6	200	11.20%	0	0			2027年	4.83%
8857	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线七家子分新台支004	200	41.75%	0	0		是	2026年12月	-31.89%
8858	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	善友线东升小区台支15	200	28.88%	0	0		是	2026年12月	-45.30%
8859	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线界力西台分支线003	200	37.50%	105	105		是	2026年12月	-23.70%
8860	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	井坑子机井	50	96.00%	0	0	2022年12月	是	2025年11月	-40.04%
8861	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日2变电站201配电变压器	400	10.50%	318	318				5.62%
8862	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲线五民分15右9号台	200	10.20%	0	0				0.00%
8863	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	英国宫1号变电站202间隔配电变压器	400	45.30%	0	0			2027年	-33.32%
8864	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线排水分韭菜岗子支26左6右2变台	200	35.00%	0	0				-36.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8865	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线红台分5右1柱上变压器	200	33.30%	0	0		是	2026年12月	11.64%
8866	苏家屯	新南变	新南变38078新塔乙线	官塔乙线82左1	400	8.70%	0	0			2027年	100.00%
8867	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城7箱变202变压器	630	36.51%	0	0				-41.97%
8868	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线大辛C右分07	200	35.20%	0	0				-36.51%
8869	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线196右3变台	200	17.15%	0	0				-33.61%
8870	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学干35左3+2公变	200	63.00%	0	0				-49.28%
8871	铁西	重工变	重工变10874重塔线	天易晶城二期1变电站201间隔配电变压器	630	34.29%	351	351				-42.43%
8872	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河二区1变电站1变压器	630	61.90%	177	177				-42.95%
8873	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城E.F区变电站202开关柜	630	21.59%	0	0		是	2027年12月	-40.59%
8874	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦2箱变2变压器	800	34.13%	0	0		是		-43.07%
8875	法库	新依变	依三线	10kV依三线大双南几06	315	22.86%	0	0		是	2025年12月	-35.76%
8876	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	证大御中环1箱变2变压器	800	16.88%	0	0				100.00%
8877	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分孙二号并支养殖几3	200	0.00%	0	0				0.00%
8878	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	金冠御景西城1配电室201间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
8879	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路干劳动分9	400	55.80%	0	0				10.63%
8880	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域5箱变1变压器	630	31.24%	0	0		是		-41.39%
8881	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分两后支1	200	81.00%	0	0	2025年4月	是	2026年5月	13.31%
8882	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	繁荣家园1变电站2变压器	630	15.75%	467.8	467.8		是	2025年12月	-41.89%
8883	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	紫荆花2箱式变电站1配电变压器	800	27.38%	0	0				-39.79%
8884	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线孙白五组分支线002	100	121.80%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-43.61%
8885	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	金沙湾5号变电站202配电变压器	630	35.43%	0	0		是	2027年	-44.54%
8886	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线后山嘴子分48	160	83.53%	10.35	10.35	2025年4月			-34.58%
8887	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	学府华城1号1变压器	630	47.62%	0	0		是	2026年12月	-42.05%
8888	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线北甸子台	160	57.00%	0	0				-47.88%
8889	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三南村综合一台	400	45.90%	176.4	176.4				15.56%
8890	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	汇置尚都二期二组团3变电站201配电变压器	800	29.40%	484.8	484.8		是	2026年12月	-4.63%
8891	沈北	清水变	清依线	1+1杆右支3台区	200	12.75%	0	0		是	2026年12月	-42.24%
8892	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园国际6变电站202配电变压器	630	16.76%	0	0			2027年	-39.64%
8893	皇姑	长江变	25464长怒乙线	红田美林居3箱式变电站2号配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-38.55%
8894	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区3变1-201配电变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	-13.19%
8895	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线129左8变台	200	33.00%	0	0				-47.73%
8896	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城1箱变2变压器	800	26.70%	0	0				-46.37%
8897	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	世博弘苑3箱变1变压器	500	47.04%	0	0				-37.36%
8898	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线砖厂分14+1	400	54.30%	0	0		是	2026年6月	-44.52%
8899	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线大石头支016	100	107.40%	0	0	2025年2月	是	2026年12月	-28.46%
8900	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线小莲花6组	50	70.20%	0	0		是	2025年11月	-44.77%
8901	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线于台北照明	400	92.40%	0	0	2022年12月			-51.46%
8902	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线33右9右1	200	90.90%	0	0	2022年12月	是	2027年	-43.95%
8903	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干74	200	10.13%	0	0		是	2025年	-20.06%
8904	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线嘎叭支线005	100	27.00%	0	0		是	2026年12月	-43.52%
8905	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	应齐乙线南六干25+3变压器	400	49.50%	0	0		是	2028年12月	-30.90%
8906	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地3变电站1变压器	630	24.38%	413.4	413.4				-45.04%
8907	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾二期1号变电站2号配电变压器	630	29.21%	0	0				-40.19%
8908	东陵	李相变	李古线	李古线10照明分3柱上变压器	200	34.20%	111.6	111.6				-40.84%
8909	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利五期17箱变1变压器	630	29.21%	383	383				-40.71%
8910	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利五期19箱变1变压器	630	34.60%	349	349				-45.82%
8911	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御龙家园5号变电站1号变压器	630	18.29%	0	0			2027年	-42.66%
8912	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子北几13	160	26.25%	0	0		是	2025年12月	-26.90%
8913	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园一期1箱变1配电变压器	630	14.98%	0	0		是	2026年12月	-41.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8914	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜于42左2	400	5.70%	0	0			2027年	0.00%
8915	于洪	得胜变	得豪线95452	林溪郡AB期5箱变1配电变压器	630	16.83%	461	461				88.39%
8916	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城23号变电站201配电变压器	630	25.08%	0	0			2027年	-34.16%
8917	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城25号变电站202配电变压器	630	21.90%	0	0			2027年	-41.40%
8918	法库	孟家变	孟东线	10KV孟东线孤靠分10右支1变压器	200	16.20%	147.6	147.6				17.41%
8919	于洪	平罗变	平辛线	郝三家村网改新台	400	26.10%	0	0				7.27%
8920	康平	中心变	中心变2607纺纱线	高中家属楼	200	28.20%	0	0		是	2026年12月	-38.94%
8921	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	闽江乙线18	400	64.40%	0	0				-37.37%
8922	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	城建花园2箱变1	400	20.10%	279.6	279.6				-43.41%
8923	沈北	农高变	农高变70358农海线	农高变农海干南沟分5杆（一站式）	200	9.30%	0	0		是	2026年12月	-30.15%
8924	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	城市之光1箱变1变压器间隔配电变压器	800	21.00%	0	0		是		-41.58%
8925	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	灌区家属（微）	200	49.40%	0	0		是	2025年11月	-12.48%
8926	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线五里山南台	315	28.57%	193.5	193.5				-42.50%
8927	辽中	金山变	金山变45564金长线	刘二堡北长村永明淡水鱼公变台区	200	11.70%	156.6	156.6				0.00%
8928	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线泡子沿六组分支线005	100	59.60%	30.4	30.4				-30.61%
8929	于洪	铸造变	铸东乙线	澳海澜郡小区回迁楼2号箱式变电站1号配电变压器	630	23.62%	0	0		是	2025年	-39.97%
8930	沈北	农高变	农高变70358农海线	富力星月湾A区小区1变202配电变压器	800	20.00%	0	0		是	2026年12月	-10.45%
8931	东陵	孤家子	向东甲线	天泰2箱变2变压器	500	25.28%	0	0		是	2026年12月	-42.36%
8932	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线小陵干029	400	81.00%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-33.00%
8933	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	南里分变电站1变压器	100	60.90%	0	0		是	2025年12月	-31.64%
8934	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	桃仙居1号变电站2号变压器	630	11.11%	0	0		是	2027年	-39.99%
8935	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	凯翔6箱变1变压器	800	23.00%	536	536				-47.94%
8936	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	东盛小区1箱变2变压器	400	70.80%	76.8	76.8				-37.79%
8937	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯干潘岗分16右5变台	200	23.10%	0	0		是	2025年12月	-39.46%
8938	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线明华分11能效柱上变压器	200	67.50%	0	0				100.00%
8939	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	浣花溪小区4变电站1变压器	630	40.63%	311	311				-1.74%
8940	沈北	农高变	农高变70374农南甲线	辽宁广播电视大学住宅楼1箱202配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2026年12月	-41.75%
8941	沈北	大志变	志詹乙线	沈煤大桥4箱变201配电变压器	630	31.75%	367	367				-21.98%
8942	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾东区3变电站1配电变压器	630	38.41%	0	0		是	2025年12月	21.30%
8943	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期3小区箱式变电站1配电变压器	800	66.00%	0	0		是	2025年12月	-37.40%
8944	浑南	下深变	下深变274三环甲线	海域香庭一期1号变电站1号配电变压器	630	13.90%	0	0		是	2025年12月	-13.95%
8945	沈北	孝信变	孝科线	中金朗悦小区3变电站201配电变压器	800	21.90%	0	0		是	2026年12月	27.80%
8946	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城三期2变电站1变压器	400	32.80%	0	0				-39.54%
8947	苏家屯	雪松变	雪松变60554松桧甲线	孔雀城3号变电站201配电变压器	630	49.52%	255	255				-38.55%
8948	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族乙线前进分7右2变压器	400	50.00%	160	160				-36.56%
8949	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	香格经典2号变电站201间隔（莱茵线）配电变压器	800	31.20%	0	0			2027年	-15.92%
8950	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线前山嘴子支03	100	107.20%	0	0	2023年2月	是	2025年12月	-34.85%
8951	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干大四分95右7变台	200	31.50%	0	0				-32.62%
8952	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干78右10右7变台	200	25.50%	0	0				-26.58%
8953	沈河	文艺变	文艺变942文湖甲线	YHG_雨坛干雨坛甲4(金生社区3)02变压器	630	12.19%	0	0		是	2026年12月	-40.69%
8954	沈河	长青变	长青变478长木甲线	方南干37右4公变	400	11.20%	315.2	315.2				-43.83%
8955	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	YHG_胡台粮库小区G台	400	44.40%	0	0		是	2025年12月	-91.42%
8956	康平	四家子	四家子变1206两家子线	小坨子设施小区2台	200	62.40%	0	0		是	2026年5月	-123.30%
8957	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村3号变电站1号配电变压器	200	66.00%	0	0		是	2025年12月	-38.94%
8958	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	万城小区2箱变1变压器	800	25.13%	0	0				-46.22%
8959	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	丽都水岸-1变压器间隔配电变压器	800	59.70%	0	0		是	2025年12月	-30.64%
8960	浑南	前白变	前白乙线	万锦香樟树三期变电站2号配电变压器	800	27.30%	0	0		是	2027年12月	-39.46%
8961	皇姑	长江变	长江变25446长加线	壹米阳光1变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
8962	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线柴屯分影电支24+1左10变台	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.01%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8963	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村三期小区变电站2变压器	800	8.10%	0	0		是	2025年12月	6.92%
8964	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲放乙线	丽都水岸二期二号4号箱变1号变考核	800	38.40%	0	0		是	2025年12月	4.05%
8965	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干55右8右4	315	84.13%	0	0	2024年6月			-42.79%
8966	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线草库分10左6柱上变压器	250	25.44%	0	0		是	2026年12月	-9.93%
8967	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	五委西台（2020微）	400	71.10%	0	0		是	2025年	-35.63%
8968	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线专业队13电井分支04	50	74.40%	0	0		是	2026年6月	-33.32%
8969	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城尚城1箱式变电站2配电变压器	800	42.90%	0	0		是	2025年12月	-12.34%
8970	开发	陕西变	陕西变55358韩园甲线	韩园甲线紫薇分2变压器	50	84.00%	3	3	2025年8月			-33.77%
8971	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	中汇广场2箱式变电站1配电变压器	630	45.33%	0	0		是	2025年12月	-40.76%
8972	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线农药线122	400	16.58%	0	0		是	2025年	-36.98%
8973	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白头沟8组照明	400	58.50%	126	126				-46.98%
8974	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线朱家房7组照明	400	45.90%	176.4	176.4				-44.16%
8975	铁西	重工变	重工变10874重塔线	米兰颂二期2变电站201间隔配电变压器	630	24.38%	413.4	413.4				100.00%
8976	东陵	李相变	李祝乙线	李祝乙线88左支11柱上变压器	200	13.50%	153	153		是	2026年12月	9.56%
8977	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾二期1箱式变电站2配电变压器	630	23.81%	0	0		是	2025年12月	-38.77%
8978	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾一期2箱式变电站2配电变压器	800	20.70%	0	0		是	2025年12月	-44.88%
8979	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线99+1右9变台	200	22.20%	0	0				0.00%
8980	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	依云美域小区变电站1变压器	400	33.60%	0	0		是	2025年12月	-42.35%
8981	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	赵家店支83	200	52.20%	75.6	75.6		是	2025年12月	12.21%
8982	铁西	历工变	历工变10458历南甲线	圣丰御景广场二期C组团4变电站202间隔配电变压器	630	16.83%	0	0		是		100.00%
8983	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵望乙线陵望干33+1柱上变压器	400	22.20%	0	0		是	2025年12月	-50.75%
8984	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	格林木棉花一期小区3箱式变电站1配电变压器	400	31.80%	0	0		是	2025年12月	-40.94%
8985	铁西	历工变	历工变10456黎明线	宏伟金都11变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
8986	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城5变电站2变压器	630	36.19%	339	339				-41.84%
8987	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城8变电站2变压器	630	17.90%	454.2	454.2				-42.87%
8988	沈北	河北变	10kV河岗线84656	柳北线博士园分1箱变1变压器	630	62.22%	175	175		是	2026年12月	-42.73%
8989	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	农高变372农恒甲线农恒甲干罗家沟分翔宇支21变压器	630	45.71%	0	0		是	2026年12月	-18.60%
8990	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城6箱变1变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-37.34%
8991	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	田家房9.11组照明（2022微）	200	59.30%	61.4	61.4				-43.28%
8992	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线小太平分村内支5右4变台	400	72.75%	69	69				-28.52%
8993	苏家屯	曹仲变	曹仲变51368曹融线	满融首府1号变电站201间隔（曹融线）配电变压器	800	2.25%	702	702				100.00%
8994	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	沈阳站西广场变电站201间隔配电变压器	400	16.50%	0	0		是	2027年12月	-29.04%
8995	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城9号变电站201配电变压器	630	15.95%	466.5	466.5				-35.52%
8996	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三西北台（2022微）	400	23.40%	266.4	266.4				-22.52%
8997	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相变432军政线军政线36左11	200	108.80%	0	0	2022年12月	是	2025年	-30.25%
8998	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	苏北变374砂轮甲线砂轮甲线29	315	46.67%	0	0			2027年	-44.92%
8999	和平	青年变	青年变368青二线	青二线63	315	35.56%	0	0		是		-42.86%
9000	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线教材分22右2左1柱上变压器	200	50.80%	0	0		是	2025年12月	-40.87%
9001	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	陵东变166陵西乙线陵西干13柱上变压器	315	38.41%	0	0		是	2025年12月	-43.29%
9002	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支17左2右1柱上变压器	315	27.68%	0	0		是	2025年12月	-16.15%
9003	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	陵北干39柱上变压器	315	82.67%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-2.86%
9004	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干3+1右1柱上变压器	315	24.76%	0	0		是	2025年12月	-75.70%
9005	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线59	315	102.54%	0	0	2022年12月	是	2026年	-35.12%
9006	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线142左4变台	200	48.60%	0	0		是	2025年12月	-56.92%
9007	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工干25左5	315	76.95%	0	0				-44.48%
9008	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	南六干25	315	52.38%	0	0		是	2028年12月	-56.63%
9009	铁西	启工变	启工变10774建园线	北四干18柱上变压器	100	15.90%	0	0		是	2028年12月	-37.67%
9010	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	苏南变290站前甲线站前干37	315	48.25%	0	0			2027年	-33.81%
9011	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	北官线65左3	315	50.16%	0	0			2027年	-28.01%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9012	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分12左4变压器	315	61.90%	0	0		是	2025年12月	-27.39%
9013	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	郑农乙线郑农干29右5右2变压器	315	54.92%	110.5	110.5		是	2025年12月	-46.21%
9014	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙线洞西干58左7变压器	200	5.40%	169.2	169.2		是	2025年12月	-50.51%
9015	沈河	粮仓变	粮仓变546粮木甲线	方北干河道分25公变	400	6.00%	336	336				-21.42%
9016	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	万寿干南寺里分13+1公变	200	32.00%	116	116				-37.49%
9017	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	怀顺乙线万寿干49左2公变	315	21.27%	216.5	216.5				-47.38%
9018	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干21	200	20.00%	0	0				-47.18%
9019	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线18柱上变压器	400	84.00%	0	0	2025年8月			-39.88%
9020	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分7右3柱上变压器	315	72.06%	0	0		是	2025年12月	-32.85%
9021	沈河	大东变	大东变074东青乙线	大东变074东青乙线南塔干7公变	200	59.60%	0	0		是	2026年6月	-48.61%
9022	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干22	250	0.00%	225	225				-56.81%
9023	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	体院分6	315	29.97%	0	0		是	2026年12月	-87.51%
9024	和平	方型变	方型变480方太乙线	振兴分6(北)	315	6.98%	0	0				-42.19%
9025	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	丰乐乙B之1公变	315	31.11%	185.5	185.5		是	2026年12月	-30.04%
9026	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	广华乙线广华干6+1左14柱上变压器	200	39.20%	101.6	101.6		是	2025年12月	-52.09%
9027	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	怒江变250怒陵线怒含干29左6柱上变压器	200	39.00%	102	102				-44.68%
9028	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	红卫变352长江乙线长江干巴兰河分3柱上变压器	250	42.40%	0	0		是	2025年12月	-44.90%
9029	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	乌市分17柱上变压器	400	74.25%	0	0		是	2025年12月	-39.38%
9030	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西乙线宿舍分1+1	315	72.70%	54.5	54.5				-44.58%
9031	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑齐乙线滑齐干25柱上变压器	315	57.78%	101.5	101.5				-38.94%
9032	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑齐乙线滑齐干43柱上变压器	400	72.25%	71	71				-44.34%
9033	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工干五院分4	100	27.20%	62.8	62.8				-44.77%
9034	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	北三干41+1	400	48.00%	0	0				-41.67%
9035	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37左3	315	33.90%	0	0		是	2025年12月	-42.20%
9036	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	陵东变156陵北甲线瓦窑分37柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
9037	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	苏北变358胡家线金山分27右03	315	66.35%	0	0			2027年	-33.51%
9038	大东	小东变	小东变80162大华线	大华线大众干珠林分11变压器	315	75.68%	0	0				-16.11%
9039	皇姑	长江变	25466长黄甲线	长江变466长黄甲线长黄干长北分25右2柱上变压器	400	11.70%	0	0		是	2025年12月	-43.43%
9040	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分18变压器	315	15.87%	0	0		是	2025年12月	-41.99%
9041	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线望北联干中药分3+1	400	17.55%	0	0				-43.37%
9042	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线61右2变台	315	34.29%	0	0		是	2025年12月	-41.07%
9043	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分14	400	59.25%	0	0				-42.89%
9044	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线32右2	160	88.50%	0	0	2023年1月	是	2025年12月	-43.75%
9045	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	劳动变156东路甲线东路甲线东路干15	315	54.92%	0	0				-42.67%
9046	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	富山三期2箱变2号变	630	24.44%	0	0		是	2025年12月	-40.89%
9047	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	御路家园2箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
9048	铁西	万达变	万达变56066万荣线	浅草绿阁二期变电站(夏日风情) 202	630	33.33%	357	357				-41.74%
9049	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡1箱变2号变	400	61.00%	0	0		是	2025年12月	-41.55%
9050	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	风华时代2箱变2号变	500	15.20%	0	0		是	2025年12月	-38.33%
9051	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活3箱变1号变	630	32.38%	346.4	346.4		是	2025年12月	-42.30%
9052	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城2箱变2变压器	630	17.46%	457	457				-47.12%
9053	和平	太原变	太原变044南五乙线	天津小区主变	630	16.76%	0	0				-52.00%
9054	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	民航住宅2箱变1变压器	630	45.71%	279	279				-37.09%
9055	和平	花园变	花园变56754花丽甲线	体育中心南一次2主变	630	50.67%	247.8	247.8				-39.49%
9056	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	圣康家园2箱式变电站1	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-43.19%
9057	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	部队变电站	630	15.87%	0	0		是	2025年12月	-41.08%
9058	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区8变电站1变压器	500	54.72%	0	0		是	2025年12月	-40.77%
9059	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	昆山二2箱变2	630	36.83%	0	0		是	2025年12月	-50.17%
9060	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑5箱变2站内变压器	630	12.57%	0	0				-52.99%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9061	和平	三好变	三好变176河堤乙线	南三好明光里一次1主变	400	32.80%	228.8	228.8				-47.24%
9062	和平	太原变	太原变046南五甲线	和平广场节能住宅1变压器	500	36.40%	0	0		是	2025年	-47.84%
9063	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区6变电站1变压器	630	62.73%	0	0		是	2025年12月	-42.90%
9064	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村2变电站201变压器	630	137.14%	0	0	2025年2月	是	2027年12月	-43.31%
9065	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	中海小区变电站201	630	14.29%	0	0		是	2027年12月	-38.73%
9066	沈河	长青变	长青变454御龙线	中房凌云2-1箱变1变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	-43.88%
9067	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒江西区箱变2号变	500	34.80%	0	0		是	2025年12月	-46.54%
9068	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	05部队箱变1	500	36.80%	0	0		是	2025年12月	-38.76%
9069	大东	毛君变	10kV毛海线7952	和平干2箱变（单）	400	25.20%	0	0				-31.80%
9070	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	保工小区变电站202柜	630	22.86%	0	0				-50.74%
9071	铁西	历工变	历工变10454历兴线	鑫峰俪城小区6变电站201	400	41.60%	0	0				-32.56%
9072	铁西	历工变	历工变10454历兴线	鑫峰俪城小区1变电站201	500	81.28%	0	0	2025年8月			-41.70%
9073	沈河	大东变	大东变052城南甲线	煤矿设计院1箱变2变压器	400	36.90%	0	0		是	2026年12月	-42.06%
9074	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大万莲2箱变1变压器	630	81.59%	0	0	2025年8月			-41.73%
9075	铁西	历工变	历工变10456黎明线	宏伟金都4变电站202	630	23.49%	0	0				-44.12%
9076	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范二期3变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
9077	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	明廉小区箱变1	630	105.90%	0	0	2022年12月			-41.94%
9078	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭5箱变2变	500	0.00%	50.776	50.776				0.00%
9079	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地11主变	800	37.13%	423	423				-38.09%
9080	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园1箱变1变压器	630	16.00%	0	0		是	2025年12月	-40.62%
9081	沈河	方家变	方家变668方南乙线	华龙奥翔1箱变1变压器	500	18.88%	355.6	355.6				-41.76%
9082	沈河	长青变	长青变444长南甲线	泉园2期2变电站1变压器	630	126.22%	0	0	2023年9月	是	2026年12月	-40.38%
9083	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	凯荣国际花园1变电站201柜	500	25.20%	0	0		是	2028年12月	-63.66%
9084	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	令闻5箱变1变压器	630	22.48%	0	0				-47.12%
9085	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	东寺1箱变1变压器	400	56.50%	0	0				-40.90%
9086	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	富都丽景1号变电站2号变压器	500	20.40%	0	0		是	2027年12月	-45.12%
9087	沈河	鹏源变	鹏源变456鹏顺甲线	华乐箱变1变压器	630	53.33%	231	231				-40.73%
9088	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	民富6变电站1变压器	800	26.10%	0	0		是	2026年12月	-43.23%
9089	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	领秀E家2箱变2变压器	630	31.81%	0	0				-44.91%
9090	沈河	长青变	长青变480银河线	银河1-1箱变1变压器	630	7.30%	0	0		是	2026年12月	-42.84%
9091	沈河	长青变	长青变480银河线	银河1-1箱变2变压器	630	10.79%	0	0		是	2026年12月	-41.25%
9092	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	合义箱变2变压器	630	24.13%	415	415				-40.08%
9093	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山2箱变1变压器	630	27.30%	395	395				-39.61%
9094	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	120中学箱变	400	36.60%	0	0				-36.90%
9095	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都2变电站201变压器	630	17.46%	0	0				-45.27%
9096	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	康富变电站201	400	0.00%	0	0		是		0.00%
9097	大东	沈海变	沈海变80382俪城线	东方俪城11箱变1变压器	630	41.14%	0	0		是		-42.99%
9098	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	百花一期3箱变1变压器	400	20.00%	0	0		是	2025年12月	-37.31%
9099	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	梅江世纪城3箱变2变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
9100	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品9变电站2变压器	400	27.00%	0	0		是		-43.31%
9101	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城5号变电站1号变压器	630	16.83%	0	0		是	2027年12月	-42.23%
9102	沈河	大东变	大东变074东青乙线	泉柳家园箱变1变压器	400	10.50%	0	0		是	2026年6月	-42.94%
9103	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	什字里变电站2变压器	400	91.50%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-43.86%
9104	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	南九应昌202	315	80.25%	0	0	2022年12月	是		-37.00%
9105	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	鑫宇园4箱变1	630	28.57%	0	0				-46.87%
9106	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工街14变电站201	400	29.40%	242.4	242.4				-43.44%
9107	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	加州西区2箱变1变压器	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-37.40%
9108	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	和皇家园二期3变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
9109	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	艳路安居3变电站201	630	20.63%	437	437				-43.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9110	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那2变电站2011变压器	630	31.24%	0	0				-44.96%
9111	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	宏伟小区4变电站202柜	630	44.44%	0	0				-37.14%
9112	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区13箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
9113	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	泰山西1箱变1号变	500	56.00%	0	0				-45.56%
9114	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	三隆小区4变电站2变压器	500	32.40%	105.652	105.652				-41.92%
9115	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区23号箱变1号变	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	-46.68%
9116	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	海韵2箱变1号变	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-42.94%
9117	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙家园1箱变1变	630	27.62%	0	0		是	2025年12月	-46.48%
9118	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	北陵小区箱变1	500	84.80%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-49.24%
9119	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	高炮二团箱变	630	13.97%	0	0				-80.62%
9120	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	红袍北巷箱变变压器	630	42.22%	0	0		是	2025年12月	-39.53%
9121	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	陵卫乙D1箱式变电站1配电变压器	400	49.00%	0	0		是	2025年12月	-11.32%
9122	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	乐都新城2变电站2变压器	630	10.92%	498.2	498.2				-41.71%
9123	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	省建科院住宅2主变	400	14.40%	0	0		是		-41.20%
9124	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	东塔甲线东塔于27右7	400	51.90%	152.4	152.4				-40.54%
9125	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	北华城1变电站201	630	46.48%	274.2	274.2				-36.16%
9126	皇姑	北陵变	北陵变25170台北线	桃山苑2箱式变电站2配电变压器	800	21.38%	0	0		是	2025年12月	-11.03%
9127	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	巴黎泉乡1变电站1变压器	500	14.64%	376.8	376.8				-33.04%
9128	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	水源线92左2+1右3	400	49.20%	0	0			2027年	100.00%
9129	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城二期2箱式变电站1配电变压器	630	27.81%	0	0		是	2025年12月	-35.42%
9130	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城8变电站1变压器	630	41.90%	0	0		是	2025年12月	-36.88%
9131	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十三号变电站202间隔配电变压器	630	22.22%	0	0			2027年	-40.67%
9132	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	汇置尚都C区1局维变电所201配电变压器	800	34.50%	444	444		是	2026年12月	37.73%
9133	和平	和平变	和平变176和银线	盛京大厦203间隔配电变压器	800	21.00%	0	0		是	2025年12月	-40.49%
9134	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰奕夏园5号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	36.19%	0	0			2027年	5.22%
9135	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线192左1右1	400	7.80%	0	0		是	2026年	0.00%
9136	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线38右3变台	400	42.30%	190.8	190.8				-27.90%
9137	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干6西寺分15右1	80	21.75%	0	0				-30.92%
9138	大东	如意变	如意变80842如花甲线	中盛3变电站1变压器	500	97.60%	0	0	2022年12月			-44.95%
9139	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	南李官小区变电站1变压器	630	29.21%	0	0		是	2025年12月	6.74%
9140	皇姑	文北变	70482文岗线	万科未来城二期1箱式变电站2配电变压器	800	56.10%	0	0		是	2025年12月	2.40%
9141	沈河	怀远变	怀远变182怀景线	裕景中心1-1-201配电变压器	800	55.13%	279	279				-6.87%
9142	大东	望花变	望花变70262合作乙线	合作乙线合作于26左4之2	315	79.75%	32.3	32.3				-39.31%
9143	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干黑岗分40左17变台	200	20.10%	0	0		是	2025年12月	-32.85%
9144	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站3箱变2变压器	630	42.22%	0	0		是	2026年12月	-49.30%
9145	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	贵和三区变电站201	630	61.90%	0	0				-35.55%
9146	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	造纸线哈户北分支007	50	42.00%	24	24				-56.88%
9147	康平	四家子	四家子变1208山东线	后岗子北台支1柱上变压器	200	27.30%	125.4	125.4				-33.75%
9148	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线范屯1台	200	83.10%	0	0	2024年9月	是	2025年	-42.75%
9149	东陵	中马变	疗养甲线	方迪山庄1变电站1号变压器	630	3.43%	228.7972	228.7972				100.00%
9150	于洪	大潘变	大祝线	弘泽锦城1站房2变压器	630	25.14%	0	0		是	2025年	-41.28%
9151	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城5号变电站2变压器	630	20.63%	0	0			2027年	-39.14%
9152	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干148左8变台	400	26.40%	0	0				-30.89%
9153	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线公安局家属楼	200	58.40%	63.2	63.2				-34.90%
9154	大东	农大变	农大变942农西乙线	马官桥1箱变2变压器	630	14.92%	473	473				-40.89%
9155	于洪	曹家变	曹大乙线	凯怡阳光2变电站1变压器	630	21.59%	431	431				-39.36%
9156	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区10变电站2变压器	400	49.00%	164	164				-39.37%
9157	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线13左6柱上变压器	315	2.29%	276.3	276.3		是	2025年12月	-45.63%
9158	于洪	高明变	高北线	弓匠社区2变电站4变压器	630	18.03%	0	0				-40.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9159	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡金艾电缆公变台区	200	97.80%	0	0	2025年10月			0.00%
9160	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	伊甸干20之3	315	79.62%	0	0		是	2027年12月	-42.93%
9161	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干218变台	200	64.05%	51.9	51.9				-29.89%
9162	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任东水田支002	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	-1252.03%
9163	辽中	养士堡	养士堡变1184腰电线	养士堡变184腰电线赵家村照明	200	25.10%	129.8	129.8				-35.05%
9164	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼子分32+2右1右2	400	62.10%	0	0			2027年	7.52%
9165	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	漾子泡6.7组新1	100	0.00%	90	90				0.00%
9166	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	卫东乙B1箱式变电站1配电变压器	400	29.50%	0	0		是	2025年12月	-11.47%
9167	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙4小区变电站1变压器	630	33.33%	357	357				-39.90%
9168	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门7号变电站202间隔配电变压器	800	39.75%	0	0			2027年	-38.74%
9169	沈北	朱尔变	朱尔变74348朱洋线	车创小区2变电站201配电变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	100.00%
9170	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线41柱上变压器	400	79.50%	42	42				100.00%
9171	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	北官线89右7	200	16.80%	0	0			2027年	-117.37%
9172	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西线文成分23	315	5.65%	265.7	265.7				-23.76%
9173	开发	宁官变	宁官变95065宁明甲线	西宸之光小区2变电站2变压器	800	54.30%	285.6	285.6				0.00%
9174	大东	望花变	望花变70244上园甲线	上园甲线沈望联干96左5	400	56.50%	134	134				12.20%
9175	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号6变电站1变压器	630	29.71%	0	0		是	2025年12月	-42.46%
9176	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城18变电站1变压器	800	15.50%	0	0			2027年	-57.02%
9177	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	蒲东国际新城5号考核	250	15.36%	0	0		是	2025年12月	-32.68%
9178	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	青堆子东台	200	95.10%	0	0	2022年12月	是	2025年	-30.34%
9179	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干泡沿分金家子支10左1	100	48.60%	41.4	41.4				-46.40%
9180	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干二道分30左19变台	200	19.90%	0	0		是	2025年12月	-40.21%
9181	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨干坨变302茨榆坨线一委照明	200	80.10%	0	0	2022年12月			-38.05%
9182	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	旭辉公元小区箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-8.87%
9183	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	南路干怡园分6加1	400	86.70%	0	0	2025年10月	是		5.90%
9184	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	农机干谢家分15+1变台	400	36.00%	216	216				100.00%
9185	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	南刚分9+0左1	400	3.00%	0	0			2027年	0.00%
9186	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭B区6变电站2配电变压器	800	11.10%	0	0		是	2025年12月	100.00%
9187	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线29左4变台	200	39.60%	0	0		是	2025年12月	-26.49%
9188	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台村大海养殖场公变台区	200	6.30%	167.4	167.4				0.00%
9189	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙B开闭站2变电站1变压器	400	15.30%	298.8	298.8		是	2025年12月	-33.51%
9190	皇姑	长江变	长江变25494长华线	银亿大城印象都荟2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
9191	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线孟家二组猪场	50	120.00%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-23.36%
9192	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子干安乐分6变台	200	50.40%	79.2	79.2				-44.07%
9193	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线81	400	9.60%	321.6	321.6				0.00%
9194	东陵	水家变	水李线	水李线龙山分保合支6柱上变压器	400	36.00%	10	10				-28.59%
9195	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线登仕堡北台分10	400	19.46%	0	0		是	2025年12月	-33.56%
9196	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线羊泉支14	400	17.20%	0	0		是	2025年11月	-30.62%
9197	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV后詹家支06	200	50.05%	79.9	79.9				-27.27%
9198	东陵	上佰变	汪家甲线	龙湖江与城1局维变电站2变压器	630	10.16%	0	0				0.00%
9199	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼子分3右1左1	200	21.60%	0	0			2027年	-24.00%
9200	于洪	光辉变	光东线	小微十家村东	200	66.90%	46.2	46.2				-10.47%
9201	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	洞桂都荟小区1变电站2变压器	800	50.25%	0	0		是	2025年12月	-38.08%
9202	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	有色8号变电站201配电变压器	400	69.00%	0	0			2027年	-39.68%
9203	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线菜园子支10	200	12.00%	0	0		是	2025年12月	-39.23%
9204	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	冬悦年丰园小区1变电站1变压器	500	15.36%	0	0		是	2025年12月	-40.19%
9205	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	古城宜家二期B段1间隔1配电变压器	800	10.88%	0	0		是	2026年12月	-31.93%
9206	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	强工东街小区201	630	60.48%	0	0		是	2027年12月	-42.66%
9207	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线319右5柱上变压器	200	49.20%	81.6	81.6				11.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9208	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期8变电站201开关柜	630	0.00%	0	0				0.00%
9209	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线尚屯西台	400	10.75%	317	317		是	2025年11月	-34.49%
9210	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线南岗分南岗支14左2变台	100	25.60%	64.4	64.4		是	2025年12月	-32.85%
9211	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	汇馨1箱变2站内变压器	630	25.90%	0	0				-44.40%
9212	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干133+1	200	28.20%	123.6	123.6				-34.42%
9213	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	YHG_93033部队2号箱变201间隔配电变压器	800	17.63%	0	0		是	2025年12月	-43.60%
9214	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	YHG_(金山小区)三期箱式变电站2号配电变压器	250	29.76%	0	0		是	2025年12月	-41.68%
9215	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线范屯分66左8变台	400	19.05%	283.8	283.8		是	2025年12月	-114.70%
9216	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线养士堡王家照明	400	25.60%	0	0		是	2025年11月	-28.98%
9217	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	华茂箱变2站内变压器	630	49.90%	0	0				-42.63%
9218	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干8箱变(单)	400	45.20%	0	0				-40.27%
9219	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	中海汇德理4箱变2变压器	800	15.60%	595.2	595.2				49.59%
9220	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七千腰堡分25右11变台	400	53.40%	0	0		是	2025年12月	-37.35%
9221	铁西	历工变	历工变10482历达线	北一路万达广场1小区变电站201变压器	500	46.08%	0	0		是	2028年12月	-41.04%
9222	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线石山子北分支2(石山子B台)	400	56.40%	0	0		是	2026年12月	-36.68%
9223	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨永胜针织织公变台区	200	83.70%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	100.00%
9224	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线前三分35#	200	18.15%	0	0		是	2026年12月	-45.96%
9225	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线立新分82	200	123.60%	0	0	2023年1月	是	2026年12月	-14.12%
9226	东陵	中马变	疗养甲线	宴山东一区2箱变2变压器	400	24.40%	228.7972	228.7972				22.62%
9227	皇姑	长江变	482岳山甲线	岳山干37左6柱上变压器	315	39.68%	0	0		是	2025年12月	-25.55%
9228	于洪	得胜变	得河线95442	银湖雅苑V街区二期2变电站2配电变压器	630	30.79%	373	373				-39.71%
9229	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	天财线首开国风尚城小区2变电站202配电变压器1	630	3.17%	0	0				0.00%
9230	苏家屯	施官变	施官变60192施站线	恒大名都21号变电站201间隔(施站线)配电变压器	800	52.80%	0	0			2027年	9.41%
9231	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线钱屯东支001	400	32.10%	0	0		是	2026年6月	-20.73%
9232	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内地税局住宅楼	500	28.48%	307.6	307.6				-41.25%
9233	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线龙山干54	200	29.10%	0	0		是	2028年	-41.76%
9234	和平	太原变	太原变060胜三乙线	富润阳光小区21主变	500	22.00%	340	340				-37.90%
9235	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干139右19	80	38.50%	41.2	41.2				-37.78%
9236	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	金道城一期1号变电站1号配电变压器	630	20.48%	0	0		是	2027年12月	-44.98%
9237	康平	富裕变	富裕变9203二牛线	二牛线任家支线路087	50	60.80%	14.6	14.6				-39.69%
9238	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线示范厂台分支线002	30	55.00%	10.5	10.5				-36.46%
9239	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲干陈家分85变台	200	29.10%	0	0				-1.12%
9240	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲放甲线	工行住宅楼	200	31.80%	0	0		是	2026年12月	-40.90%
9241	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期1箱式变电站2配电变压器	800	33.00%	0	0		是	2025年12月	-31.85%
9242	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支30左9左2	400	28.35%	0	0			2027年	-60.37%
9243	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景2201变压器	500	33.20%	284	284				-43.47%
9244	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线171右1变台	200	20.70%	0	0				19.28%
9245	于洪	平罗变	平罗线	小微林和意建材台	400	73.20%	0	0		是	2025年	-27.81%
9246	开发	宁官变	宁官变95067宁东甲线	翡丽公园小区1变电站2变压器	630	7.94%	517	517				100.00%
9247	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	怒江变250怒陵线怒含干20左12之1柱上变压器	315	26.67%	199.5	199.5				-43.79%
9248	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳恒先房地产开发有限公司(美麟阁住宅小区3变)	400	32.00%	0	0		是	2026年12月	-41.81%
9249	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	旭辉和恩1箱变2变压器	800	33.30%	0	0				20.13%
9250	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线湾泡子分32左7变台	100	15.20%	23.8	23.8				-69.46%
9251	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	外滩三号1号变电站202配电变压器	630	34.29%	0	0			2027年	-36.56%
9252	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变91362养西线白家岗棚菜生产西台新	100	39.00%	0	0				0.00%
9253	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲放乙线	沈阳宗润置业有限公司清波苑2	500	118.40%	0	0	2025年6月			100.00%
9254	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线工业3台支1	400	65.10%	0	0		是	2026年12月	100.00%
9255	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	皇姑乙线皇姑干68+1左1柱上变压器	200	42.50%	0	0		是	2025年12月	-99.58%
9256	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	格拉斯香邸小区3变电站201间隔配电变压器	630	23.81%	0	0		是		-42.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9257	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街线镇内分10右1变台	100	104.10%	0	0	2023年9月	是	2025年12月	-36.90%
9258	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干71右8	200	26.10%	0	0		是	2026年	-39.04%
9259	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	高速分8左1	200	83.10%	13.8	13.8	2025年4月	是	2026年	-16.79%
9260	皇姑	文北变	文北变70450文青线	翡翠城2箱式变电站1配电变压器	630	36.51%	0	0		是	2025年12月	-27.42%
9261	康平	田家变	田家变76146田南线	10KV田前线前山分富玉德5机井支1	100	0.30%	0	0		是	2026年12月	11.76%
9262	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支西沟支16	50	3.20%	0	0		是	2026年6月	-58.07%
9263	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	江南春城3变电站202变压器	630	49.21%	0	0		是		-41.76%
9264	铁西	万达变	万达变56070万腾线	里仁居小区三期1变电站201变压器	500	30.40%	298	298		是	2025年12月	-34.34%
9265	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	万中干21公变	400	68.10%	0	0				-41.74%
9266	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干大四分64右1变台	200	11.20%	0	0				0.00%
9267	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园5变电站2变压器	500	22.80%	0	0		是	2027年12月	-42.01%
9268	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相镇人民政府台区变电站1号变压器	400	31.00%	0	0		是	2025年	-35.07%
9269	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄家变046黄吴线黄吴线戈三分龙岗支04	315	17.90%	227.1	227.1				-43.99%
9270	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线245左6变台	200	15.00%	150	150				5.35%
9271	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相变430小卜线李英分12左4左05	200	57.60%	0	0		是	2025年	-31.05%
9272	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线香泉支17	315	23.43%	0	0		是	2025年11月	-27.00%
9273	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线一二组支13	200	44.70%	0	0		是	2026年6月	-28.42%
9274	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线土堡子东二台	200	69.00%	0	0		是	2025年11月	-31.33%
9275	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期2变电站1号变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	88.42%
9276	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金樾府小区2变电站201配电变压器	800	19.50%	564	564		是	2026年12月	52.45%
9277	于洪	平罗变	平辛线	小微裕丰农资台	400	45.60%	0	0				100.00%
9278	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城2号变电站1变压器	630	22.48%	0	0			2027年	-43.90%
9279	和平	太原变	太原变040南十乙线	城市玫瑰园小区变电站21	500	31.20%	0	0				-37.19%
9280	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林线末大分28右7左3	100	55.20%	34.8	34.8				-63.03%
9281	大东	如意变	如意变80846如望甲线	辰宇新村5箱变（单）	500	15.68%	371.6	371.6				-42.42%
9282	大东	鹏源变	鹏源变444鹏北线	鹏利D座1变电站1站内变压器	500	44.80%	0	0				-38.92%
9283	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	金鼎阳光苑2变电站2变压器	315	44.13%	0	0		是	2025年12月	-44.20%
9284	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙11箱变1变压器	630	23.49%	0	0				-45.88%
9285	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区6变电站1变压器	630	19.68%	443	443				-43.64%
9286	沈北	农高变	农柳线	龙湖滟澜山1间隔配电变压器	500	11.20%	0	0		是	2026年12月	-33.33%
9287	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	后边外村赵鑫木屑加工公变台区	200	148.20%	0	0	2025年8月			0.00%
9288	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	锦官天宸1箱变1变压器	800	46.50%	0	0				14.79%
9289	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	西顺城3变电站1变压器	630	34.67%	0	0				0.00%
9290	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑3箱变1变压器	500	38.00%	0	0		是	2025年12月	-35.56%
9291	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑5箱变2变压器	400	57.00%	0	0		是	2025年12月	-31.71%
9292	沈北	天乾变	天乾变70670天僵线	裕湾豪庭1.1期1小区局维202配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	-38.22%
9293	于洪	得胜变	得山线95478	和谐红都2变电站2变压器	630	18.54%	0	0		是	2025年	-35.66%
9294	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	富禹天玺二期2箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
9295	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	东方香榭里二期2202配电变压器	400	19.50%	282	282				-20.06%
9296	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	图门干闽江乙线8	200	48.00%	0	0		是	2025年12月	-62.32%
9297	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山干荒东分58右1变台	200	28.80%	0	0		是	2025年12月	1.42%
9298	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	北国之春四期B区2变电站201变压器	500	47.04%	0	0				-52.79%
9299	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦9箱变2变压器	800	32.25%	0	0		是		-35.94%
9300	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支37左1柱上变压器	400	33.60%	0	0		是	2025年12月	-36.12%
9301	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田6支005	100	42.30%	0	0		是	2026年6月	-29.19%
9302	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区6变电站1变压器	315	48.89%	0	0		是	2025年12月	-40.42%
9303	沈河	方家变	方家变662方北甲线	佳和新城大二期3箱变201间隔配电变压器	630	34.29%	351	351				-23.40%
9304	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分50左9左2	80	10.50%	0	0			2027年	1.31%
9305	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分12变压器	200	16.40%	0	0		是	2025年12月	-38.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9306	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖一号（微）	400	31.80%	232.8	232.8				17.66%
9307	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园4变电站202柜	630	0.00%	93.528	93.528				0.00%
9308	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十二号（微）	400	30.90%	234.044	234.044				17.60%
9309	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十八号（微）	400	33.00%	228	228				17.88%
9310	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	颐和城三期1箱变2变压器	400	54.30%	0	0		是	2026年12月	7.65%
9311	和平	青年变	青年变368青二线	九如巷分5	200	37.50%	0	0		是		-40.16%
9312	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	银河村综合一台	400	14.50%	302	302				-52.71%
9313	沈河	站前变	站前变224站兴线	北站一路1箱变1变压器	315	3.17%	0	0		是	2025年12月	-35.30%
9314	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景8变电站1变压器	630	51.05%	245.4	245.4				-37.97%
9315	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左14左1	400	32.40%	0	0				100.00%
9316	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡12号小区变电站1变压器	630	35.81%	0	0			2027年	-36.07%
9317	沈北	大志变	志詹甲线	（虎石台）新街坊1箱201配电变压器	630	14.29%	0	0				-5.07%
9318	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	张家村大棚（2021微）	400	17.85%	0	0				-51.85%
9319	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期3变电站2变压器	500	28.40%	0	0		是	2025年12月	-42.90%
9320	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南风雅园7箱变变压器	630	23.17%	0	0				-39.42%
9321	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯张三家村皓宇养鱼公变台区	200	31.80%	0	0				0.00%
9322	浑南	安顺变	安顺变148安科线	润山府1号变电站1号配电变压器	800	9.90%	0	0		是	2027年12月	7.10%
9323	沈北	新城子	新城子	新城子富华分1变压器	50	52.80%	0	0		是	2026年12月	31.54%
9324	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	白塔茗居3号变电站1号变压器	630	31.62%	0	0			2027年	-39.80%
9325	沈北	清水变	清依线	清依旁风移动分03（旁风B台）	200	20.70%	0	0				-30.71%
9326	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线16左13柱上变压器	200	2.00%	0	0		是	2025年12月	-74.63%
9327	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	达连南井分长生支6右04变压器	50	40.20%	24.9	24.9				-48.52%
9328	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城15变电站变压器	630	50.16%	0	0		是	2028年12月	-38.41%
9329	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干34	315	28.25%	0	0		是		-40.54%
9330	开发	宁官变	宁富线	圣诺园三期1变电站1变压器	630	73.65%	103	103				-37.45%
9331	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中烟干立新分63+1右支6柱上变压器--站式	200	21.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
9332	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园二期2箱变1配电变压器	315	36.83%	0	0		是	2026年12月	-42.52%
9333	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变中烟干立新分51右支4柱上断路器--站式	200	29.70%	0	0		是	2026年12月	0.00%
9334	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	新汉城3箱式变电站1配电变压器	630	31.62%	0	0		是	2025年12月	-27.43%
9335	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线茨于大棚东	80	7.13%	0	0				-52.53%
9336	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	运生畜牧公变台	400	43.50%	0	0				100.00%
9337	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线粮库分07	250	36.40%	0	0		是	2025年12月	-25.62%
9338	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干176左7右5右1	200	15.00%	150	150				0.00%
9339	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路干44右3新	400	75.60%	0	0		是		5.45%
9340	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线二厂支3	400	111.60%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	0.00%
9341	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽支12加1左1变压器	100	40.80%	49.2	49.2				-42.35%
9342	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线冷后西5	100	55.60%	0	0		是	2026年6月	-36.69%
9343	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	国网辽宁省电力有限公司沈阳市供电公司	630	53.33%	0	0				7.19%
9344	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城4号变电站201配电变压器	800	42.00%	0	0			2027年	-37.42%
9345	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城6号变电站201配电变压器	400	36.00%	0	0			2027年	-33.03%
9346	大东	农大变	农大变80976农花乙线	后陵干52加1	200	37.50%	105	105				19.23%
9347	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线18左14左1变台	200	23.40%	133.2	133.2				15.46%
9348	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙10箱变1变压器	630	12.70%	0	0				-44.23%
9349	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	沈铁小区1变电站2变压器	630	14.48%	0	0				-46.57%
9350	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	香樟蓝郡小区1变电站1变压器	630	17.52%	0	0		是	2025年12月	-41.69%
9351	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	601所3箱式变电站1配电变压器	630	40.95%	0	0		是	2025年12月	-41.51%
9352	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线邓家店支01	200	39.60%	0	0		是	2026年12月	-26.97%
9353	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分八队支013	50	91.50%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-34.83%
9354	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分十二家子支002	200	31.50%	0	0		是	2026年6月	-40.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9355	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园14箱变1变压器	630	4.76%	537	537				-11.42%
9356	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期1箱变（单）	630	37.46%	0	0				-39.66%
9357	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧苇分165	200	34.80%	0	0		是	2027年	-32.80%
9358	辽中	长滩变	长滩变1244东余线	长滩变244东余线东余北台照明	400	37.80%	0	0				-52.07%
9359	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	景星花园4变电站202变压器	800	48.00%	0	0				-41.35%
9360	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	国瑞熙悦5箱变2变压器	630	9.21%	97.5	97.5				100.00%
9361	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门14号变电站202间隔配电变压器	400	97.50%	0	0	2025年8月		2027年	18.97%
9362	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分21右3右1柱上变压器	315	46.67%	0	0		是	2025年12月	-42.23%
9363	东陵	水家变	水李线	水李线龙家分138右12柱上变压器	200	56.70%	10	10				49.08%
9364	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际1号变电站1变压器	630	25.71%	0	0			2027年	-42.72%
9365	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干38左1	200	87.75%	0	0	2022年12月	是	2025年	-58.31%
9366	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线西豫机井分1	100	28.80%	0	0		是	2025年12月	1.59%
9367	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线柴屯分56左18变台	400	61.80%	0	0		是	2025年12月	13.52%
9368	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线八零车间分55左支8柱上变压器	400	34.16%	0	0		是	2026年12月	-28.55%
9369	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	全胜变152新农线全义分02左支1	200	45.75%	0	0		是	2026年12月	-40.23%
9370	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园9变电站2变压器	630	47.24%	0	0		是	2025年12月	-42.53%
9371	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线前康照明支8左7柱上变压器	400	15.60%	0	0		是	2026年12月	-21.83%
9372	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	代家乙线偏排分1右2变台	400	33.30%	0	0				-6.57%
9373	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园5变电站1变压器	500	20.80%	0	0		是	2027年12月	-44.31%
9374	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	雷凯铂庭2箱式变电站1配电变压器	630	26.67%	0	0				-9.70%
9375	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分7右1变台	200	0.00%	0	0				0.00%
9376	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线薛家分太平支33右10变台	100	35.70%	0	0				-36.38%
9377	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	彩塔乙线8	200	0.00%	0	0		是		0.00%
9378	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线91之2	200	8.10%	0	0		是	2026年	100.00%
9379	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府5变电站1变压器	500	32.96%	0	0		是	2025年12月	-22.58%
9380	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	恒大绿洲四期小区7变电站2变压器	630	28.19%	389.4	389.4		是	2025年12月	-41.66%
9381	于洪	平罗变	平悟线	代木台网改1台	400	48.45%	0	0				7.72%
9382	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	甘河分4柱上变压器	200	94.50%	0	0	2025年11月			0.00%
9383	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干41右16变台	200	40.50%	99	99				-45.96%
9384	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城2箱变2变压器	630	28.57%	97.5	97.5				-41.43%
9385	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼7箱变1变压器	630	13.33%	483	483				-41.80%
9386	辽中	六间房	六间房变1128化家线	裴家乡综合一台	200	22.50%	0	0		是	2025年	-47.54%
9387	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷后村综合一台（微）	400	46.80%	172.8	172.8				-40.38%
9388	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗东照明	400	36.90%	212.4	212.4		是	2025年	-35.53%
9389	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西翻4电井分支20	30	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
9390	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分1左25变台	100	16.00%	0	0		是	2025年12月	-40.88%
9391	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分6右5	250	55.20%	0	0		是	2025年12月	-27.32%
9392	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张屯变404张沿线张沿干152右3变台	200	34.05%	0	0				-35.25%
9393	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线147右6变台	50	119.00%	0	0	2025年5月			-53.34%
9394	沈河	长青变	长青变478长木甲线	方南干37右1+1公变	400	27.60%	249.6	249.6				0.00%
9395	于洪	东民变	东酒线	东民1台区	80	14.13%	0	0				-80.10%
9396	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线206+1左3变台	200	93.00%	0	0	2023年4月	是	2025年12月	-53.33%
9397	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干大柳分14左8变台	200	29.40%	0	0		是	2025年12月	3.38%
9398	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干小达台分达连东井支达连东井分支01	200	33.90%	112.2	112.2				-38.41%
9399	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城4变电站1公变	630	17.46%	457	457				-32.59%
9400	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	大架北考核改造	400	46.20%	0	0		是	2026年12月	16.24%
9401	法库	双台子	双台子	10kV双丁线靠西分07	100	40.60%	0	0				-33.01%
9402	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	YHG_沈阳蒲河房地产开发有限公司2箱变2号变压器	630	18.29%	0	0		是	2026年12月	-38.12%
9403	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	徐家屯东照明新	200	11.70%	156.6	156.6				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9404	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海名都2箱式变电站2配电变压器	500	61.76%	0	0		是	2025年12月	-44.71%
9405	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城2-4期小区2变电站201配电变压器	630	29.84%	0	0				76.26%
9406	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大民分大喇嘛支14变台	200	55.20%	0	0				-21.33%
9407	于洪	东民变	东李线	和泰5小区4变电站2变压器	630	51.05%	0	0				-40.23%
9408	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都4号变电站201间隔配电变压器	315	27.05%	0	0			2027年	-44.27%
9409	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都5号变电站202间隔配电变压器	630	26.67%	0	0			2027年	-42.54%
9410	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑于17左1之1柱上变压器	315	55.56%	0	0		是	2025年12月	-43.99%
9411	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	阳光家园1号变电站2号变压器	630	33.33%	0	0			2027年	-45.15%
9412	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	刘北村11机井	100	47.60%	0	0				-50.22%
9413	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井6台	100	40.80%	0	0		是	2026年6月	-54.45%
9414	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线灰山一组照明新	400	54.00%	0	0				0.00%
9415	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线常家窝堡分106左13变台	250	75.12%	0	0		是	2025年12月	-28.30%
9416	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	柳河沟变206黄花线黄花干后柳分14变台	200	55.20%	0	0		是	2025年12月	-37.45%
9417	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分110左7变台	400	16.50%	0	0				-57.69%
9418	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境二期A小区1变电站2配电变压器	630	31.43%	369	369				5.66%
9419	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	华润万象府小区1变电站201配电变压器	630	29.21%	383	383				-16.91%
9420	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浦江苑御品1号变电站201间隔配电变压器	630	65.71%	0	0		是	2027年12月	-3.37%
9421	和平	广州变	广州变470二纬甲线	二纬甲线25右5	400	44.70%	181.2	181.2				-43.30%
9422	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线西大村甲02	200	54.70%	70.6	70.6				-38.38%
9423	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园8号小区变电站202配电变压器	630	27.05%	0	0			2027年	-40.03%
9424	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区三期2变电站201配电变压器	630	23.62%	0	0		是	2026年12月	14.72%
9425	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	工人新村（2022微）	200	32.40%	0	0				-98.28%
9426	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟于65左分12左支5加1左分支14变压器	50	52.20%	0	0		是	2026年12月	-66.87%
9427	浑南	营盘	营盘线078营福线	福融天地商业公寓1号变电站2号变压器	630	28.89%	0	0		是	2027年12月	-40.92%
9428	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	万科宝马国际社区1变电站1配电变压器	630	23.17%	0	0		是	2025年	5.84%
9429	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分28	250	61.20%	0	0		是	2025年	-37.45%
9430	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	公主屯变162辽滨线辽滨于吴长岗分11左19变台	250	70.56%	0	0		是	2025年12月	-94.86%
9431	康平	富裕变	富裕变9205小城市线	小城市线姜家支29	200	28.50%	123	123		是	2025年12月	-28.68%
9432	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子5、12组综合（2022微）	200	72.00%	36	36				7.74%
9433	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线富家分24右14	315	18.79%	224.3	224.3				-40.71%
9434	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨榆树底老三果蔬公变台区	200	4.20%	171.6	171.6				100.00%
9435	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线33+2变压器	400	68.00%	88	88				-56.39%
9436	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	鹏臣物业变电站1变压器	630	122.06%	0	0	2022年12月	是	2025年	-43.19%
9437	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线供销分1	200	54.10%	0	0		是	2027年	-26.70%
9438	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	假日名居小区2变电站1变压器	400	24.80%	0	0		是	2025年12月	-95.00%
9439	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小民屯变157小七线小七于70变台	400	57.70%	0	0		是		-34.69%
9440	新民	侯家变	侯家变16780侯南甲线	侯家变740侯南线侯南线村内分8变台	100	19.20%	0	0				-46.02%
9441	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯于196变台	200	56.70%	0	0		是	2025年12月	-35.69%
9442	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分169左2	200	50.40%	0	0		是	2025年	-21.82%
9443	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫5变电站1变压器	400	25.80%	0	0		是	2025年12月	-20.56%
9444	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡六期3变电站1变压器	800	22.00%	0	0		是	2026年12月	6.94%
9445	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	梦想西铁城二期小区1变电站1变压器	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	-67.45%
9446	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区5变电站1变压器	630	19.43%	444.6	444.6				-36.54%
9447	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产8变电站201间隔配电变压器	630	25.14%	408.6	408.6				-40.08%
9448	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	江湾城1号变电站1号变压器	800	30.00%	480	480		是	2027年12月	-42.68%
9449	和平	青年变	青年变362青好线	源增变电站2主变	315	27.30%	0	0				-26.13%
9450	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机于15右10变台	400	33.60%	225.6	225.6				-39.83%
9451	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	胡家线13左2	400	15.00%	0	0			2027年	8.11%
9452	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆于233右6右3变台	400	44.40%	182.4	182.4				-36.36%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9453	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干量屯分50变台	400	13.65%	0	0		是	2025年12月	-34.96%
9454	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城一期2变201间隔配电变压器	630	50.16%	0	0		是	2026年12月	-40.76%
9455	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城5号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	15.60%	297.6	297.6				49.12%
9456	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合1变电站2变压器	630	25.14%	0	0				-38.11%
9457	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	惠民家园1箱变2变压器	500	11.20%	0	0				-41.58%
9458	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线东长南台	200	41.60%	96.8	96.8				-36.20%
9459	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	北部战区疾控中心家属楼1配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2025年12月	0.43%
9460	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树干新台子分60右3	80	39.75%	0	0		是	2027年	-51.18%
9461	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分务北支鼎祥养殖场几1	200	9.00%	0	0				6.87%
9462	于洪	大潘变	大彰线	小微彰驿5台区	200	30.00%	0	0				7.19%
9463	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园3变电站201变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
9464	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干太平分2+1柱上变压器	400	54.00%	0	0		是	2025年12月	15.58%
9465	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期6箱变1变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年12月	7.46%
9466	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	锦绣华城1开闭站7箱变1变压器配电变压器	630	46.86%	271.8	271.8		是	2026年12月	-35.34%
9467	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	肖寨门镇三南村牛牛畜禽养殖场公变台区	200	108.00%	0	0	2025年11月			0.00%
9468	皇姑	旺牛变	10kV旺华甲线10954线	富禹金科紫梦里二期2变电站1配电变压器	630	6.03%	529	529				0.00%
9469	和平	三好变	三好变152文体乙线	光明线44	315	37.14%	0	0				-37.73%
9470	皇姑	文北变	文北变70450文青线	美的瀚堂3箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
9471	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	恒大华府二期1配电室201间隔配电变压器	500	44.80%	226	226				-40.29%
9472	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干36左22之3	200	9.00%	0	0			2027年	0.00%
9473	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线侯刘支50	100	49.20%	0	0		是	2025年11月	-35.27%
9474	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	学府华城二期1箱1变考核	630	44.13%	0	0		是	2026年12月	-40.73%
9475	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支中间T1加1右分3变压器	100	25.80%	0	0				-48.22%
9476	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线前辛屯东分6	200	40.50%	0	0		是	2026年6月	-27.26%
9477	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线七家子分支08	200	29.55%	0	0		是	2026年12月	-30.48%
9478	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线西关三组支西关八组支005	200	25.80%	0	0		是	2026年12月	-30.61%
9479	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期5变电站202变压器	630	19.68%	0	0				-43.90%
9480	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线东十二分支线004	200	22.73%	0	0		是	2026年12月	-28.39%
9481	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分前田家支3	200	21.60%	0	0		是	2026年5月	-151.18%
9482	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城8号变电站1号变压器	630	12.38%	489	489				-36.17%
9483	沈河	万柳变	万柳变284万国线	万国干12变压器	315	40.63%	0	0		是	2026年12月	-40.21%
9484	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅10变电站2变压器	500	22.72%	0	0				-42.98%
9485	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	世代悦龙湾小区1变电站2变压器	630	45.40%	0	0		是	2025年12月	-40.05%
9486	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线沙岗子分24左8左5变台	200	54.40%	0	0				-33.17%
9487	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸11变电站2	630	53.02%	233	233				-16.92%
9488	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公农线高荒地分9右1变台	200	43.20%	93.6	93.6				13.83%
9489	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	沈北新区沈水水平仪厂（一站式服务）	200	13.80%	0	0		是	2026年12月	7.37%
9490	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干106左10右3	200	21.90%	136.2	136.2				0.09%
9491	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	蓝山墅一期1号变电站2号变压器	630	2.86%	0	0		是	2026年	99.01%
9492	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线何家分137+1	100	43.80%	0	0		是	2026年12月	17.46%
9493	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	润悦湾2配电室1配电变压器	800	13.80%	0	0		是	2025年	100.00%
9494	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	汇置尚都2.2期4小区变电站202配电变压器	800	14.00%	0	0		是	2026年12月	35.65%
9495	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居2箱变2变压器	630	39.05%	0	0				-31.45%
9496	沈北	清水变	清蒲线	石山子A	200	28.20%	0	0		是	2026年12月	-35.05%
9497	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分88老三面西台	315	40.00%	0	0		是	2025年12月	-25.63%
9498	东陵	祝家变	祝高线	李相变642邢义线邢义干80柱上变压器	315	70.16%	0	0		是	2026年12月	-34.88%
9499	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业干056	200	72.60%	0	0		是	2026年6月	-33.89%
9500	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	土产日杂（日杂门市）改造	400	49.35%	0	0		是	2026年12月	10.15%
9501	和平	南湖变	南湖变458世茂甲线	京城中心1配电室201世贸甲线配电变压器	630	12.19%	490.2	490.2				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9502	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区2变1-201配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-15.97%
9503	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	古田和陆城1箱变1变压器	630	22.54%	425	425		是		11.69%
9504	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园7变电站1变压器	400	16.50%	0	0				-43.54%
9505	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线小太平分村内支23右10变台	200	16.20%	147.6	147.6				0.00%
9506	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线大孤家子分28+2	400	0.00%	360	360				0.00%
9507	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区2号变电站1号配电变压器	400	47.20%	0	0		是	2027年12月	-40.04%
9508	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干102+1左2	200	11.70%	0	0		是	2027年	-25.07%
9509	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地小区5变电站2变压器	315	20.19%	0	0				-25.32%
9510	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	茨榆坨金忆佳金属制品厂公变台区	200	0.00%	0	0				0.00%
9511	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	颐和城2箱变2变压器	400	7.20%	0	0		是	2026年12月	7.39%
9512	沈河	方家变	方家变662方北甲线	佳和大三期3箱变201配电变压器	630	13.33%	483	483				19.07%
9513	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线178+1右1	400	75.45%	0	0		是	2026年	5.45%
9514	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线朝阳村东台支02	200	35.70%	0	0		是	2026年12月	7.35%
9515	东陵	杨官变	杨孤甲线	水家变782水孙乙线水孙乙干杨官分53左支01柱上变压器	100	38.80%	0	0		是	2026年12月	-67.10%
9516	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾二期2号变电站2号配电变压器	630	64.76%	0	0				-42.21%
9517	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	宜立甲线183右4+1左1	200	24.90%	0	0		是	2026年	89.51%
9518	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置五期2号箱变201间隔配电变压器	400	32.00%	0	0		是	2026年12月	-26.71%
9519	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区二期2变电站202变压器	630	42.86%	0	0				-44.23%
9520	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线公安家园支02	200	88.80%	0	0	2023年6月	是	2026年12月	-39.51%
9521	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线山大线97	200	92.70%	0	0	2025年5月		2027年	-32.34%
9522	沈北	道义变	道义变15269偈景线	裕湾花园1期3变202配电变压器	800	17.40%	0	0		是	2026年12月	3.83%
9523	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御龙家园6号变电站1号变压器	630	20.57%	0	0			2027年	-44.37%
9524	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线孟家卜	200	17.70%	0	0		是	2025年12月	-28.81%
9525	新民	张屯变	张屯变3360山环线	农田乙线王岗分85右1变台	400	20.50%	0	0		是	2025年12月	15.82%
9526	铁西	万达变	万达变56052万云甲线	万科小区2变电站1变压器	500	29.76%	301.2	301.2				-50.32%
9527	浑南	营盘	营盘变076营科线	万科明天广场一期2变电站1变压器	800	21.30%	0	0		是	2027年12月	-39.86%
9528	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	锦绣四合院5变电站1变压器	630	27.05%	396.6	396.6				-41.21%
9529	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区4变电站1变压器	630	11.81%	0	0				-39.88%
9530	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城23号变电站202配电变压器	630	14.92%	0	0			2027年	-45.95%
9531	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	广场北变电站201间隔配电变压器	630	10.29%	0	0		是	2027年	100.00%
9532	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分33柱上变压器	200	6.00%	0	0		是	2025年12月	-52.72%
9533	辽中	代家房	代家房变1059永丰线	代家房三组分台	200	49.80%	80.4	80.4				15.30%
9534	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	锦绣江南3箱变2变压器	630	30.10%	0	0				-40.74%
9535	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里二期4箱式变电站2配电变压器	800	48.00%	0	0		是	2025年12月	-34.54%
9536	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线下甸子支01	200	34.80%	0	0		是	2026年12月	-28.09%
9537	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵园干17+1柱上变压器	200	40.20%	0	0		是	2025年12月	-50.20%
9538	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱1号变电站202间隔配电变压器	630	21.27%	433	433				-36.66%
9539	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱6号变电站202间隔配电变压器	630	19.37%	445	445				-38.58%
9540	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线北三台子村台	400	25.20%	0	0				-16.85%
9541	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	光辉变814光北线解放村3台	400	135.60%	0	0	2022年12月	是	2025年	-37.58%
9542	和平	三好变	三好变174河堤甲线	汇景一区12主变	800	0.00%	720	720				0.00%
9543	沈北	道义变	道义变15269偈景线	沈阳百益龙5箱变1、2变201间隔配电变压器	800	27.25%	0	0				-38.25%
9544	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	阳光城未来悦1小区变电站202变压器	630	8.57%	0	0		是	2027年12月	13.57%
9545	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线中心南分08	315	58.73%	0	0		是	2025年12月	-29.82%
9546	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花8变电站201间隔配电变压器	630	25.40%	0	0				4.12%
9547	浑南	水家变	水家变766杨官线	天阅1号变电站2变压器	400	79.80%	0	0		是	2027年12月	-42.53%
9548	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园二期1箱变2变压器	400	32.70%	0	0		是	2026年12月	2.01%
9549	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	红工干27左4	315	47.30%	134.5	134.5				-42.23%
9550	东陵	中马变	疗养甲线	港中旅（沈阳）置业有限公司二期1箱式变电站1号变压器	630	14.98%	228.7972	228.7972				-34.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9551	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道7变电站1变压器	630	24.38%	0	0				-45.75%
9552	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	集美万象3号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	15.56%	0	0			2027年	-9.21%
9553	浑南	孤家子	孤家子变644榆树线	榆树线储运分4柱上变压器	315	62.86%	0	0		是	2027年12月	-32.39%
9554	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期5箱式变电站2配电变压器	630	49.90%	0	0		是	2025年12月	-30.68%
9555	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十三号变电站1变压器	630	26.29%	0	0		是	2027年	-45.91%
9556	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵望乙线45柱上变压器	200	7.80%	0	0		是	2025年12月	-10.78%
9557	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期2小区箱式变电站1配电变压器	800	54.00%	0	0		是	2025年12月	-39.36%
9558	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期5小区箱式变电站2配电变压器	630	90.48%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-38.58%
9559	苏家屯	达连变	达连变60650达雪甲线	官大分62右6	100	47.00%	0	0		是	2027年	-30.73%
9560	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	东兴家园2变电站1变压器	400	32.10%	0	0				-36.33%
9561	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线乡直分支线003	400	46.40%	0	0		是	2026年6月	-33.12%
9562	于洪	范屯变	范北线	小微兰屯西二台区	200	6.30%	167.4	167.4				-80.38%
9563	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	天阔新城房地产2箱式变电站201间隔配电变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-39.49%
9564	开发	工农变	工农变55580工岛线	长岛小区5变电站1变压器	630	25.90%	403.8	403.8				-43.91%
9565	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	师范花园变电站2变压器	400	29.50%	0	0				-40.57%
9566	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养西线养后村弘久牧业公变台区	200	0.00%	0	0				0.00%
9567	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线老虎四组照明	200	46.20%	0	0				-21.14%
9568	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家于大四分10变台	200	26.40%	0	0				-39.56%
9569	大东	望花变	望花变70258望北甲线	沈阳大学3箱变1变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-45.47%
9570	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	御景苑箱变1变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-38.95%
9571	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居2箱变1变压器	630	22.22%	342.936	342.936				-40.61%
9572	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	天和人家二期变电站202变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
9573	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	云泽经典箱式变电站2配电变压器	630	61.59%	50.776	50.776				-38.53%
9574	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	10kV中学干下坎子分2B台	315	19.81%	204.376	204.376				-12.41%
9575	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	馨丽康城1号变电站1变压器	630	14.92%	0	0			2027年	-40.51%
9576	新民	张屯变	张屯变3364粮库线	富贵雅居1变电站1变压器	400	48.00%	0	0				-35.12%
9577	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	赤山阳光园2箱式变电站1配电变压器	800	19.88%	0	0		是	2025年12月	-39.92%
9578	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村13号变电站2号配电变压器	500	34.56%	0	0		是	2027年12月	-40.79%
9579	东陵	祝家变	祝高线	郝义线东化台区隗石山分20左分13柱上变压器	400	28.05%	0	0		是	2026年12月	-32.08%
9580	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界御景2变电站1变压器	800	34.88%	441	441				-34.40%
9581	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	一站式服务—沈阳市沈北新区王素华林蛙养殖场	200	6.60%	0	0		是	2026年12月	4.62%
9582	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线前尖山五台	400	16.65%	293.4	293.4				-32.77%
9583	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	卓越平方2号变电站2号变压器	630	33.33%	0	0			2027年	-39.66%
9584	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	南九应昌201	400	0.00%	0	0		是		0.00%
9585	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子5.12组照明（2020微）	400	29.40%	242.4	242.4				-56.40%
9586	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分34右32右15	200	20.10%	0	0		是	2025年	-22.34%
9587	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线平房三组02	50	103.50%	0	0	2022年12月			-33.14%
9588	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲放甲线	馨和住宅	315	38.86%	0	0		是	2026年12月	-41.71%
9589	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分100左5右3右1	200	68.70%	42.6	42.6				5.96%
9590	新民	东郊变	东郊变30270郑南乙线	城东甲线农田分18右11	315	40.00%	0	0				-43.69%
9591	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	周徐村照明北台	400	54.30%	142.8	142.8		是	2026年6月	18.67%
9592	于洪	铸造变	铸东乙线	荣盛锦绣天地三期1变电站1变压器	800	26.25%	0	0		是	2025年	-37.61%
9593	沈北	清水变	清依线	沈阳市沈北新区天益堂养殖场（一站式）	100	49.00%	0	0		是	2026年12月	-57.87%
9594	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城1箱变1变压器	630	36.19%	0	0		是	2026年12月	-38.22%
9595	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	集美天城3箱式变电站1配电变压器	800	19.80%	0	0		是	2025年12月	-7.55%
9596	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北乙线60	160	36.63%	0	0			2027年	15.13%
9597	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线青岗分16左8变台	200	51.00%	0	0				0.37%
9598	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	海原世家2变压器	400	16.00%	0	0		是	2025年12月	-44.67%
9599	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干32变台	200	57.60%	64.8	64.8				-49.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9600	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干徐窝堡分2右4变台	400	11.40%	314.4	314.4				-29.85%
9601	和平	市府变	市府变580北市甲线	平和苑1主变	630	20.95%	0	0		是	2027年12月	-38.79%
9602	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	莱茵城B区1站房1变压器	630	19.68%	0	0		是	2025年	-39.40%
9603	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线西分090任家东台	400	29.40%	0	0		是	2025年12月	-32.52%
9604	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干16左3柱上变压器	200	11.50%	0	0		是	2025年12月	-46.28%
9605	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分8柱上变压器	315	72.38%	0	0		是	2025年12月	-43.40%
9606	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	苏北变374砂轮甲线砂轮甲线34右3	200	61.50%	0	0			2027年	-32.68%
9607	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	北陵干17柱上变压器	315	19.05%	0	0		是	2025年12月	-50.90%
9608	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	方溪变350造化甲线造化干沙平分95变压器	250	65.60%	0	0				-95.86%
9609	沈河	万柳变	万柳变254祥龙乙线	祥龙干18公变	200	87.00%	0	0	2025年5月			-38.17%
9610	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	陶瓷线38变台	250	6.08%	0	0		是	2025年12月	-74.46%
9611	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	苏北变356浑河乙线高楼分30	315	54.29%	0	0			2027年	25.30%
9612	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线19	400	15.00%	0	0				-54.29%
9613	皇姑	红卫变	10kV红审线20358	红卫变红审干4柱上变压器	315	45.40%	0	0				-49.99%
9614	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干39变压器	400	32.60%	0	0		是	2025年12月	-38.07%
9615	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变陵园乙线塔西分2柱上变压器	400	77.70%	0	0				-42.87%
9616	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明分9柱上变压器	400	20.70%	0	0		是	2025年12月	-18.11%
9617	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分120变台	100	47.70%	0	0				-39.56%
9618	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠甲线后漠干5变压器	315	61.59%	0	0		是	2025年12月	-45.43%
9619	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干8变压器	315	3.49%	0	0		是	2025年12月	-44.72%
9620	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干军沙分11右2变压器	315	5.71%	0	0				-67.77%
9621	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干55变压器	250	8.00%	0	0				-45.24%
9622	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分102	80	76.25%	0	0			2027年	-32.04%
9623	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分20右11左6	100	104.00%	0	0	2024年12月	是	2027年	-26.83%
9624	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线92	400	79.25%	0	0			2027年	-31.37%
9625	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线工商分4	250	19.84%	0	0		是	2026年	-49.71%
9626	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	新村干马壮分15左4	250	91.20%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-43.83%
9627	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	城北干3	200	51.60%	0	0				-42.25%
9628	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干2南寺里分17公变	315	43.49%	146.5	146.5				-92.33%
9629	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南干合金分11右6公变	315	61.71%	0	0		是	2026年12月	-42.15%
9630	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干25左3之1柱上变压器	315	48.25%	0	0		是	2025年12月	-42.47%
9631	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	崇山变262宁山乙线宁山干14右1之1柱上变压器	315	93.33%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-45.89%
9632	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化干30右9柱上变压器	315	2.22%	0	0		是	2025年12月	-113.69%
9633	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化干37柱上变压器	315	52.19%	0	0		是	2025年12月	-40.79%
9634	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	沈陵甲线沈陵干25右8	315	29.52%	0	0		是		-43.15%
9635	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干电信分1+2	200	33.20%	113.6	113.6				-40.30%
9636	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线黑岗分10	315	21.84%	0	0		是	2025年12月	-45.93%
9637	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	崇东乙线友谊分6柱上变压器	315	54.10%	0	0		是	2025年12月	-42.08%
9638	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干24右2	315	23.81%	0	0				-45.56%
9639	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干36右2柱上变压器	315	31.75%	0	0		是	2025年12月	-32.17%
9640	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	方溪变344方溪乙线方溪干30+1柱上变压器	315	34.86%	0	0		是	2025年12月	-35.32%
9641	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线42	315	40.32%	0	0				-45.64%
9642	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干6	315	28.57%	0	0		是	2027年12月	-44.93%
9643	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干33	250	26.40%	0	0		是	2027年12月	-45.33%
9644	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干48之1	315	54.29%	0	0				-39.89%
9645	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分10柱上变压器	200	20.00%	0	0		是	2025年12月	-54.05%
9646	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线16右1	315	80.76%	0	0	2024年9月			-35.77%
9647	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分7变台	250	44.16%	0	0		是	2027年12月	-52.40%
9648	和平	方型变	方型变742方学乙线	三学乙线10+1	200	43.50%	0	0		是	2026年12月	-40.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9649	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇于住宅分20柱上变压器	400	71.00%	0	0		是	2025年12月	-42.65%
9650	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族乙线87+1	315	35.05%	173.1	173.1				-46.16%
9651	和平	广州变	广州变482广东甲线	广东甲线35左2	400	27.00%	0	0				-30.04%
9652	大东	如意变	如意变80894如花乙线	意小乙线北海干吉祥二支3	315	68.89%	0	0				-38.78%
9653	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线64右10变台	315	68.25%	0	0		是	2025年12月	-47.39%
9654	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	提水分5柱上变压器	400	26.00%	0	0		是	2025年12月	-42.52%
9655	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园2变电站202变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
9656	皇姑	广源变	10kV/广华甲线25758线	竞越明居箱变2变	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	-38.13%
9657	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	实验中学4箱变1号变	400	27.50%	0	0		是	2025年12月	-46.55%
9658	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	环北书香苑2箱变2号变	500	19.20%	354	354		是	2025年12月	-43.46%
9659	和平	广州变	广州变482广东甲线	省委六纬路主变	315	42.29%	0	0				-40.80%
9660	和平	广州变	广州变482广东甲线	八经主变	630	44.76%	0	0				-36.89%
9661	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	杨士三小区变电站1变压器	630	53.97%	227	227		是	2025年12月	-39.95%
9662	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	富康花园3变电站2变压器	400	67.60%	0	0		是	2025年12月	-26.69%
9663	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二1箱变2号变	630	53.33%	0	0				-41.51%
9664	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	国土资源厅住宅箱变1	400	13.50%	0	0		是	2025年12月	-45.44%
9665	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲4配电箱变1号变	630	40.63%	311	311				-44.48%
9666	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲8配电箱变2号变	500	0.00%	450	450				0.00%
9667	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	城建明居园1箱变2号变	400	33.60%	0	0		是	2025年12月	-40.02%
9668	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光2变电站2变压器	400	39.30%	0	0				-46.82%
9669	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	东川时尚雅居1箱变1变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-36.71%
9670	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	辽大高职1箱变2号变	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-42.39%
9671	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花东小区1箱变2变压器	630	49.14%	257.4	257.4				-37.40%
9672	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	沈空四站箱变1变压器	400	19.20%	283.2	283.2				-45.96%
9673	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑2变电站201	630	21.27%	0	0		是	2027年12月	-43.61%
9674	和平	方型变	方型变480方太乙线	绍兴街18主变	630	46.35%	0	0				-44.13%
9675	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园2箱变2站内变压器	500	27.84%	0	0				-46.01%
9676	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光维也纳1箱变2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
9677	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金色高尔夫2小区变电站1变压器	500	10.88%	0	0		是	2025年12月	-36.25%
9678	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区3变电站1变压器	630	24.44%	296.172	296.172		是	2025年12月	-42.90%
9679	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	浑河六区4变电站201	315	56.51%	0	0		是	2025年12月	-39.84%
9680	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	城建雅居小区2变电站1变压器	630	24.76%	411	411				-42.38%
9681	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	移动馨城小区1变电站201变压器	630	29.84%	0	0				-43.17%
9682	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙6箱变2变压器	630	27.05%	396.6	396.6				-43.89%
9683	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	富馨1配电站203	630	30.79%	373	373				-41.97%
9684	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	凯兴花园一期2箱变1号变	500	26.56%	0	0		是	2025年12月	-44.45%
9685	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期2箱变1变压器	630	36.51%	337	337				-43.03%
9686	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	城建花园4变电站201	315	27.30%	197.5	197.5				-43.48%
9687	铁西	万达变	万达变56084万滑乙线	今日阳光8变电站201	630	0.00%	567	567		是	2025年12月	0.00%
9688	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	华天新城1变电站202变压器	630	23.49%	0	0		是	2027年12月	20.94%
9689	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大二区2变电站202柜	400	82.20%	0	0	2025年8月			-39.34%
9690	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	高官花园1箱变2变压器	630	19.43%	0	0				-39.01%
9691	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	宏基国际大厦1变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
9692	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村7变电站201柜	630	24.13%	415	415				-42.07%
9693	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	保利百合花园北园2变电站201变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
9694	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城5箱变1变压器	630	56.76%	0	0				-37.95%
9695	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	德工小区变电站201柜	500	32.00%	0	0		是		-42.32%
9696	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园3变电站1地埋变压器	630	43.81%	0	0				-41.80%
9697	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	英达住宅箱变（单）	500	11.20%	0	0				-58.53%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9698	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期3变电站201变压器	630	40.63%	0	0				-41.37%
9699	和平	马路湾	马路湾变642马五乙线	农垦大厦一次1主变	630	17.14%	459	459				-38.74%
9700	沈河	青年变	青年变350青大线	雅都苑箱变1变压器	630	20.19%	0	0		是	2026年6月	-47.92%
9701	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	南塔远东箱变2变压器	630	8.89%	511	511				-50.01%
9702	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	龙汉花园变电站1变压器	630	32.38%	0	0				-49.15%
9703	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	丰乐4箱变1变压器	630	55.62%	0	0				-42.79%
9704	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	兴华街12变电站201柜	200	15.20%	149.6	149.6				-38.96%
9705	铁西	历工变	历工变10450重联线	北一路11变电站201柜	200	54.40%	0	0				-37.99%
9706	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	万寿小区2箱变1站内变压器	800	75.00%	0	0				-43.68%
9707	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期3箱变1变	630	21.59%	0	0				-43.57%
9708	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	华乐2箱变1变压器	500	64.08%	129.6	129.6				-39.78%
9709	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	九路电厂小区变电站201	500	28.80%	306	306		是	2026年12月	-42.45%
9710	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	五彩—3箱变1变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
9711	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期1箱变1变压器	630	22.10%	427.8	427.8				-43.21%
9712	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期2箱变2变压器	630	17.27%	458.2	458.2				-44.06%
9713	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都7变电站201变压器	630	26.67%	0	0				-43.38%
9714	皇姑	长江变	25466长黄甲线	二四二东箱变1	500	59.20%	0	0		是	2025年12月	-43.70%
9715	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	康城茗品小区2变电站1变压器	400	18.00%	0	0				-40.23%
9716	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	中房1箱变1变压器	630	65.52%	0	0				-42.74%
9717	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	雍熙金园3号变电站2号变压器	630	27.05%	0	0		是	2027年12月	-41.22%
9718	沈河	长青变	长青变450长大乙线	铝制品变电站1变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	-57.64%
9719	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城2号变电站1号变压器	500	23.20%	0	0		是	2027年12月	-36.11%
9720	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	东环时代小区3变电站202	400	34.80%	220.8	220.8				-43.14%
9721	新民	新民变	新民变30158中学线	湖畔花园1变电站2变压器	630	6.03%	0	0		是	2025年12月	-43.09%
9722	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	德增3箱变1变	500	23.68%	0	0				-43.70%
9723	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	金宝花园4号变电站1号变压器	630	26.35%	0	0			2027年	-37.38%
9724	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	金硕园3变电站201	630	39.05%	321	321				-42.06%
9725	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	城市阳光小区1变电站202柜	630	50.16%	0	0				-34.09%
9726	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	五彩二6箱变1变	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	-43.30%
9727	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	明华园1箱变1变	400	34.00%	0	0		是	2025年12月	-31.44%
9728	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	后漠新村小区1变电站2变压器	630	17.78%	0	0				-40.19%
9729	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	安检2箱变1号变	500	12.48%	0	0		是	2025年12月	-33.08%
9730	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园1号变电站1号变压器	630	8.89%	0	0			2027年	-64.20%
9731	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	第一商城2变电站201	400	56.00%	0	0		是		-36.99%
9732	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山5号变电站1号配电变压器	800	24.60%	0	0			2027年	2.21%
9733	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	长安佳园2号变电站202间隔配电变压器	400	36.90%	0	0			2027年	8.05%
9734	大东	如意变	如意变856如沈乙线	骨科分XB2箱变(单)	400	68.40%	86.4	86.4				-34.38%
9735	大东	望花变	望花变70258望北甲线	联合2小区1站内变压器	315	46.73%	136.3	136.3				-44.03%
9736	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分34右4柱上变压器	315	1.02%	0	0		是	2025年12月	-21.30%
9737	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花街5号变电站201间隔配电变压器	630	20.57%	0	0			2027年	100.00%
9738	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	市内乙线23左1	100	43.20%	0	0			2027年	-48.30%
9739	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城7变电站2变压器	630	27.62%	0	0		是	2025年12月	-41.81%
9740	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城二期3箱式变电站1配电变压器	630	49.14%	0	0		是	2025年12月	-39.29%
9741	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十五号变电站201间隔配电变压器	800	49.13%	0	0			2027年	-31.31%
9742	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线单坨分16*1右2变台	200	31.35%	117.3	117.3		是	2025年12月	29.94%
9743	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达5变电站1号配电变压器	500	37.76%	0	0		是	2027年12月	-28.15%
9744	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线127变台	200	56.70%	66.6	66.6		是	2025年12月	-51.46%
9745	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	重型高楼变电站201	630	0.00%	325.616	325.616				0.00%
9746	新民	新民变	新民变30162营东线	YHG_范屯分40范屯村自维16柱上变压器	315	11.81%	0	0				-46.06%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9747	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	可心造型公变台	315	39.81%	0	0		是	2026年6月	100.00%
9748	沈北	天乾变	天乾变70650天文线	中粮锦云二期5小区局维变电站201变压器	800	18.30%	0	0		是	2026年12月	23.68%
9749	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城21变电站202配电变压器	630	20.00%	0	0			2027年	-39.34%
9750	苏家屯	夹河变	河湾线	和泓花园3号变电站2变压器	800	16.50%	0	0			2027年	-38.95%
9751	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区4变电站1变压器	400	39.00%	0	0		是	2025年12月	-38.09%
9752	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	东塔干19加1	400	26.25%	255	255				-41.29%
9753	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	巴塞罗那晶座6变电站201变压器	400	24.00%	0	0				-50.83%
9754	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	广源小区1变电站1变压器	630	33.33%	357	357				-38.69%
9755	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线冯屯分30右10变台	200	12.90%	0	0				74.35%
9756	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干顾屯分37左6变台	200	46.40%	87.2	87.2				-20.77%
9757	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡刘北电网充电桩公变台区	200	60.30%	59.4	59.4				0.00%
9758	和平	太原变	太原变050先锋线	枫景名城3变电站202间隔变压器	630	58.29%	0	0		是	2025年12月	100.00%
9759	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰二期1箱式变电站2配电变压器	630	45.40%	0	0		是	2025年12月	-25.92%
9760	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分177	200	16.80%	0	0			2027年	-29.01%
9761	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分56右分11	200	43.80%	0	0		是	2025年	-22.96%
9762	新民	金五台	金五台变717树林线	树林线王窝堡分18左1变台	400	80.40%	38.4	38.4	2025年10月			0.00%
9763	于洪	兰台变	兰四线	兰四线小微1号台	400	29.10%	0	0		是	2025年	0.04%
9764	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境3.1期局维箱变201间隔配电变压器	400	34.13%	0	0		是	2026年12月	-31.96%
9765	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村1号变电站202间隔配电变压器	800	40.88%	0	0			2027年	-40.00%
9766	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城6箱变201配电变压器	800	14.25%	606	606		是	2026年12月	-37.71%
9767	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金樾府小区9变电站201配电变压器	630	38.10%	327	327				100.00%
9768	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干东青分26左13变台	200	66.50%	0	0		是	2025年12月	-32.95%
9769	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾北支09	200	15.08%	0	0		是	2026年5月	-46.26%
9770	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线耿高分112变台	100	45.90%	0	0		是	2025年12月	-57.15%
9771	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	保利海德小区4变电站2配电变压器	800	39.60%	0	0				-20.98%
9772	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖三十二号(微)	400	27.60%	234.044	234.044				14.95%
9773	大东	小东变	小东变80162大华线	水岸9变电站2变压器	630	12.57%	0	0				-45.39%
9774	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	旭辉锦堂2变电站201间隔配电变压器	630	62.86%	0	0				-34.73%
9775	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	华润琨瑜府小区1变电站202间隔配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
9776	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都九期2小区变电站201配电变压器	800	3.60%	0	0				0.00%
9777	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线107右5变台	200	64.95%	50.1	50.1				-30.13%
9778	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干次于分26左11变台	80	42.38%	0	0		是	2025年12月	-36.92%
9779	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线新村北台	200	81.90%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-38.37%
9780	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干146+1左1	200	49.80%	0	0			2027年	3.59%
9781	东陵	营盘	营孙线	博荣水立方三期3箱变2变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	6.23%
9782	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪枫景汇2变电站变压器	630	28.19%	0	0		是	2027年12月	-40.57%
9783	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经干11(孔雀花园)201间隔配电变压器	630	19.05%	447	447				-37.96%
9784	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线母坨子支50	200	26.50%	127	127				-35.13%
9785	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线镇二线主干033	315	68.76%	0	0		是	2026年12月	-45.61%
9786	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干安家分19变台	200	42.00%	96	96		是	2025年12月	-4.93%
9787	沈北	清水变	清依线	依路村东大棚	30	38.67%	0	0		是	2026年12月	-37.67%
9788	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	北官线50	315	29.52%	0	0			2027年	-44.00%
9789	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线37	315	69.21%	65.5	65.5				-35.25%
9790	辽中	赵柳房变	赵柳房变92644赵莲线	茨榆坨三委综合一台	400	24.60%	261.6	261.6				-22.39%
9791	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际二期5变电站2变压器	630	33.02%	0	0		是	2025年	-41.85%
9792	铁西	历工变	历工变10482历达线	北一路万达广场4小区变电站201变压器	630	27.62%	0	0		是	2028年12月	-48.22%
9793	和平	方型变	方型变444方青乙线	北五经分13+1柱上变压器	400	92.00%	0	0	2022年12月	是	2025年	-32.34%
9794	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	辽宁申信房地产开发有限公司（金墅花园）小区局维箱式变电站1号配电变压器	800	42.75%	0	0		是	2026年12月	51.64%
9795	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	君临天下五期2箱变202	630	51.11%	0	0		是	2027年12月	-38.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9796	于洪	大兴变	兴富线	西湖湖景2站房2变压器	630	32.25%	0	0				-42.81%
9797	东陵	杨官变	杨紫线	紫提东郡二期1局维-1	800	40.13%	0	0		是	2026年12月	-36.50%
9798	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太二水分支线009	30	52.00%	0	0		是	2026年12月	-70.48%
9799	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干冯屯分30右1变台	200	16.50%	0	0				-45.62%
9800	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗于吉康分6左1变台	200	49.80%	0	0		是	2025年12月	-37.81%
9801	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干古洞岗子分21变台	200	57.60%	0	0		是	2025年12月	-32.79%
9802	皇姑	红卫变	红卫变356红乐线	乐天圣苑3箱式变电站1配电变压器	630	3.81%	0	0				0.00%
9803	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区6变电站1变压器	630	31.43%	0	0		是	2025年12月	-32.04%
9804	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干文城分达连支53右21	100	46.50%	43.5	43.5				0.00%
9805	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	洞锦锦园小区2变电站2变压器	500	26.80%	316	316				-44.36%
9806	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区8变电站2变压器	500	33.60%	0	0		是	2025年12月	-45.25%
9807	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	锦绣御景一、二期3局维变201配电变压器	800	26.70%	0	0		是	2026年12月	-10.71%
9808	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	码头分63左27右9	200	9.30%	0	0			2027年	100.00%
9809	法库	双台子	双台子变045双四线	公主陵7队台	200	0.00%	97.3384	97.3384				0.00%
9810	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线王滨甲干沙地分1小佟支17柱上变压器	200	52.20%	75.6	75.6				-21.59%
9811	皇姑	长江变	长江变25494长华线	银亿大城印象都荟1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
9812	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	汇景华庭1变电站1变压器	800	11.40%	628.8	628.8				8.19%
9813	东陵	世园变	酒水甲线	高坎线高坎干观音阁支41左2柱上变压器	200	27.30%	0	0		是	2026年12月	-33.97%
9814	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳宗达置业有限公司8箱变配电变压器	630	25.08%	409	409				-39.72%
9815	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	丰华园小区1号变电站201间隔配电变压器	630	29.21%	0	0			2027年	-46.90%
9816	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城二十一号变电站202间隔配电变压器	630	36.19%	0	0			2027年	-39.71%
9817	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛国际6号变电站201间隔配电变压器	400	32.10%	0	0			2027年	-39.67%
9818	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	024保工印象4变电站202配电变压器	630	57.46%	0	0				-41.05%
9819	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	亿甲尚府综合楼箱变1变压器间隔配电变压器	630	33.97%	0	0		是	2025年12月	-15.84%
9820	沈北	天乾变	天乾变70670天堡线	远洋上河风景小区1局维变电所202配电变压器800	800	10.13%	0	0				100.00%
9821	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	星座小区2变电站1变压器	800	35.25%	0	0		是	2025年12月	-42.04%
9822	沈北	董楼子	望滨线	望滨干湾沟分工艺美术支9（一站式）	200	1.80%	176.4	176.4				1.33%
9823	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造工程C区41变配电变压器	400	18.00%	288	288				-41.32%
9824	沈北	新城子	新城子	天马家园柱上变压器	630	8.41%	0	0		是	2026年12月	-40.68%
9825	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线32右7变台	200	35.00%	110	110				100.00%
9826	沈北	孝信变	孝信变25586雨润甲线	一站式服务-沈阳宏远路灯管理服务有限公司（中央大学城东）	200	13.20%	0	0		是	2026年12月	7.81%
9827	沈河	万柳变	万柳变278万阳线	五矿紫晶苑2A-1变电站202配电变压器	630	29.52%	0	0				-11.94%
9828	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰4箱变（单）	630	22.86%	0	0				-39.55%
9829	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花2变电站2变压器	400	37.20%	0	0				-44.30%
9830	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	藏珑花园1号变电站202配电变压器	500	46.72%	0	0			2027年	-34.74%
9831	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	城中艺景2箱变1变压器	630	34.67%	348.6	348.6				-43.11%
9832	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	华山干红工分21（临时电）公用柱上变压器	100	83.10%	0	0	2022年12月			-47.20%
9833	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线15+2	315	49.21%	0	0		是	2026年12月	-44.42%
9834	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	万科城市阳光花园3配电室201间隔配电变压器	400	56.70%	0	0				-39.01%
9835	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	莱茵南郡4号变电站2变压器	630	19.05%	0	0			2027年	-39.83%
9836	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	尚品中央公馆3箱变1站内变压器	500	29.12%	304.4	304.4				-42.33%
9837	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	YHG 二炮小区西院家属区箱式变电站1号配电变压器	400	40.80%	0	0		是	2025年12月	100.00%
9838	皇姑	方溪变	方溪变356网上乙线	包道分锅炉房柱上变压器	315	93.97%	0	0	2023年1月	是	2025年12月	-40.92%
9839	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲干龙红分赵家沟支22+1左1柱上变压器	200	18.60%	0	0		是	2026年12月	-36.76%
9840	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园11箱变2变压器	630	13.71%	480.6	480.6				-37.38%
9841	东陵	花山变	欧陆乙线	环保局1箱变2变压器	630	2.22%	553	553				-61.60%
9842	皇姑	长江变	468长黄乙线	长黄干42柱上变压器	100	57.60%	0	0		是	2025年12月	5.41%
9843	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城7号变电站2号变压器	630	23.81%	0	0		是	2027年12月	-43.31%
9844	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干高速公路分19左1	50	6.40%	41.8	41.8				-43.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9845	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线务北几05	200	39.50%	0	0				-34.38%
9846	浑南	杨官变	杨官变974杨车线	万科翡翠观澜2号变电站201间隔配电变压器	630	68.19%	0	0		是	2027年12月	20.15%
9847	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	融城时代2号变电站2号变压器	400	68.00%	0	0		是	2027年12月	-40.71%
9848	浑南	于山变	于山变774于城线	旭辉御府二期-1变电站1号变压器间隔配电变压器	400	24.00%	0	0		是	2027年12月	-32.00%
9849	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	和平新居2变电站1变压器	315	27.30%	0	0		是	2026年12月	-46.64%
9850	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城二期2变电站201配电变压器	800	35.63%	0	0		是	2026年12月	-39.63%
9851	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线液站分8左1变台	400	15.00%	0	0				100.00%
9852	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK5变电站1变压器	630	18.03%	453.4	453.4				9.03%
9853	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分50左24	200	32.40%	0	0		是	2027年	0.67%
9854	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干大四分65左3左5变台	200	51.30%	0	0				-46.42%
9855	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线花家房东林子照明	400	22.00%	272	272				-31.61%
9856	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线魏家一二组照明	400	24.00%	0	0		是	2026年6月	-24.07%
9857	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线仓库分50右01	200	40.80%	0	0		是	2025年	-23.23%
9858	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线曹家三组照明	80	70.00%	0	0		是	2026年6月	-35.83%
9859	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线24左11变台	200	38.70%	102.6	102.6				98.70%
9860	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线市政财政住宅楼	315	38.10%	163.5	163.5				-39.57%
9861	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干81右8	400	59.25%	0	0			2027年	-29.55%
9862	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线千佛分27+1（洋什A台）	400	14.40%	302.4	302.4				-33.87%
9863	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子西分支线014	80	65.00%	0	0		是	2025年12月	-203.73%
9864	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	富民小区4号变电站2号变压器	400	24.00%	0	0		是	2027年	-40.13%
9865	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	薰衣草小区9变电站201间隔配电变压器	630	32.38%	0	0		是		-43.91%
9866	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线孔家西大棚003	50	17.10%	0	0		是	2026年12月	-26.79%
9867	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	苏北变372电台线曹仲分14	100	58.40%	0	0			2027年	-45.51%
9868	于洪	平罗变	平悟线	平罗变615平悟线沟子沿村南一台	400	27.60%	0	0				-38.81%
9869	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线高家四组照明	400	20.50%	278	278				-44.23%
9870	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡5期1局维-1	400	33.60%	0	0		是	2026年12月	-38.90%
9871	沈河	万柳变	万柳变284万国线	银河丽湾二期3配电站201配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	4.67%
9872	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲线88变台	400	0.00%	360	360		是	2025年12月	0.00%
9873	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线六台子分22右10变台	200	10.80%	158.4	158.4				0.00%
9874	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线关屯村分04	400	19.50%	0	0		是	2025年12月	-33.07%
9875	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	滑应乙线建设干43+1变压器	50	0.00%	45	45				0.00%
9876	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	东环国际二期变电站202变压器	500	43.60%	0	0				-38.63%
9877	浑南	白塔变	白塔变984白亿线	金石小镇南区2号变电站1号配电变压器	630	28.25%	0	0		是	2027年12月	-23.83%
9878	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区1箱式变电站1配电变压器	800	28.88%	0	0		是	2025年12月	-38.07%
9879	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干189左6	315	26.86%	0	0		是	2027年	-6.19%
9880	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	官立于103左2	200	62.40%	0	0			2027年	-40.05%
9881	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立于88左6	400	11.85%	0	0			2027年	-31.76%
9882	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	香檀1箱变1变压器	500	44.40%	0	0				-37.35%
9883	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居5局维变电站201配电变压器	400	23.25%	0	0		是	2026年12月	6.22%
9884	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	香樟橙郡小区变电站202间隔配电变压器	630	24.44%	0	0		是		-36.93%
9885	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	茨于坨变017肖寨门线沙西南台照明	400	22.20%	234.044	234.044				-35.55%
9886	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线半拉山分八旗饮品支3（祖家坊酒厂台）	200	71.20%	37.6	37.6				91.27%
9887	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融2号小区变电站2号变压器	400	25.20%	0	0			2027年	-21.43%
9888	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干64右4左2	200	10.50%	159	159				51.92%
9889	和平	和平变	和平变144南一乙线	咸阳分8	400	24.60%	0	0				0.00%
9890	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线82柱上变压器	100	78.45%	0	0		是	2026年12月	-29.90%
9891	大东	顺城变	顺城变40084商品甲线	天润广场1变电站1变压器	630	26.67%	399	399				-43.91%
9892	于洪	小于变	10kV于山线56286	曹家变662曹山线宁官村13台区	100	60.40%	29.6	29.6				-53.06%
9893	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太二水南分支线005	50	43.20%	0	0		是	2026年6月	-59.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9894	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	一站式-沈阳市沈北新区麒麟大物垂钓场	200	40.80%	98.4	98.4				-40.16%
9895	皇姑	文北变	70462文信线	华润荣华府3箱式变电站1配电变压器	800	9.00%	0	0		是	2025年12月	73.22%
9896	和平	太原变	太原变040南十乙线	城市玫瑰园小区变电站12	630	34.92%	0	0				-42.55%
9897	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大都5变电站1变压器	400	7.00%	332	332				-24.60%
9898	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分47左7左8+1柱上变压器	200	56.10%	0	0				0.00%
9899	于洪	曹家变	曹滨线	曹家变668曹滨线余粮村2台区	100	20.60%	69.4	69.4				-38.98%
9900	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	水岸雅居2箱变1变压器	630	12.06%	491	491				-44.56%
9901	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	保利观唐苑1箱式变电站1配电变压器	630	30.16%	0	0		是	2025年12月	-28.85%
9902	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城3变电站1变压器	500	47.04%	0	0				-39.92%
9903	浑南	榆树变	榆树变882三义线	泛美华庭1号变电站1变压器	800	22.50%	10	10		是	2027年12月	-34.34%
9904	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾三期1变电站1变压器	630	35.81%	0	0				-43.79%
9905	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线白灰厂支养殖凡2	400	3.30%	346.8	346.8				0.00%
9906	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖东西台新	400	69.90%	0	0				0.00%
9907	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	近海新城七期住宅楼	400	19.50%	282	282				-28.94%
9908	法库	新依变	依草线	10KV依草线151	200	57.30%	0	0		是	2025年12月	0.00%
9909	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	朝阳氧气厂西台柱上变压器	200	78.00%	24	24				-19.94%
9910	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	北国之春四期A区2变电站202变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
9911	于洪	五金变	五机乙线	沈阳市于洪区大兴街道爱国村民委员会1变电站2变压器	630	37.08%	0	0		是	2025年12月	-37.78%
9912	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线榛柴水房台	50	18.80%	0	0		是	2025年12月	-46.75%
9913	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城6变电站2变压器	500	52.16%	0	0				-34.21%
9914	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城8变电站1变压器	800	42.90%	0	0				-43.01%
9915	浑南	榆树变	榆树变844榆铁乙线	凤祥西分新建变电站101变压器	400	95.00%	0	0	2024年9月	是	2027年12月	6.93%
9916	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期3变电站2变压器	800	12.00%	624	624				-42.67%
9917	苏家屯	施官变	施官变60168施文乙线	十里锦城16号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	53.02%	0	0				-24.97%
9918	于洪	得胜变	得化线95476	中央湖畔2站房1变压器	630	14.22%	477.4	477.4				-42.47%
9919	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	翡翠华庭2变电站1变压器	315	49.21%	0	0				-42.93%
9920	开发	化学变	化学变95364化发甲线	凤凰城小区2变电站2变压器	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	-42.58%
9921	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城37号变电站202间隔配电变压器	400	13.60%	305.6	305.6				-34.28%
9922	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线大马卜分001	315	40.95%	0	0		是	2025年12月	-55.32%
9923	新民	张屯变	张屯变3362赖花乙线	欧亚菲温泉度假区1变电站2变压器	630	1.27%	0	0				4.74%
9924	和平	方型变	方型变442方青甲线	七经分4	400	51.30%	0	0		是	2025年	-37.20%
9925	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝4箱变2变压器	630	6.67%	0	0		是	2026年12月	-37.54%
9926	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	明城北市5变电站2号主变	800	22.50%	0	0		是	2027年12月	-33.21%
9927	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	图门干闽江乙线21左2+1	400	16.20%	0	0				0.00%
9928	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑2箱变201间隔配电变压器	400	25.88%	0	0		是	2026年12月	-45.35%
9929	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	百合湾9号变电站201间隔配电变压器	630	73.65%	0	0			2027年	-36.98%
9930	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村7箱式变电站1配电变压器	630	40.32%	0	0		是	2025年12月	-45.23%
9931	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分沟支22左11变台	100	121.00%	0	0	2022年12月			-41.80%
9932	沈北	农高变	农柳线	龙湖滢澜山三期1局维变电站202配电变压器	630	7.94%	0	0				67.64%
9933	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	孔雀城15号变电站201间隔（松南乙线）配电变压器	800	35.40%	0	0		是	2026年	7.72%
9934	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城1号变电站2号变压器	630	36.51%	337	337				-35.99%
9935	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	吴家屯粮库箱变201间隔配电变压器	100	17.70%	0	0		是	2026年	100.00%
9936	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	华润紫云府三期1变电站202间隔配电变压器	800	31.50%	0	0		是	2025年12月	5.90%
9937	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园6号变电站1号变压器	400	32.00%	0	0		是	2027年	-43.17%
9938	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	碧桂园天汇3变电站2配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2025年12月	100.00%
9939	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子干97右6变台	200	60.90%	58.2	58.2				-47.45%
9940	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	观泉家园2变电站2变压器	800	47.10%	0	0		是		-37.74%
9941	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景2箱式变电站1配电变压器	500	55.20%	0	0		是	2025年12月	-41.33%
9942	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分29右1变台	160	36.50%	0	0		是	2027年12月	-25.58%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率（%）	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9943	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	金鸟家园变电站202变压器	500	24.00%	0	0		是		-40.84%
9944	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城星座2箱变1配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
9945	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城星座3箱变2配电变压器	500	17.60%	0	0		是	2025年12月	-41.57%
9946	辽中	长滩变	长滩变1244东余线	长滩东余村希望养殖场公变台区	200	17.10%	0	0				0.00%
9947	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟分崔家屯东支07（崔家村村台）	200	23.80%	0	0		是	2025年12月	-57.31%
9948	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干3+1柱上变压器	315	69.84%	0	0		是	2025年12月	-52.44%
9949	浑南	白塔变	白塔变986白施甲线	翡翠四季1号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
9950	辽中	金山变	金山变45566金冷线	冷子堡变037金山线金山北台	200	32.80%	114.4	114.4				-30.97%
9951	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线小鸡地设施小区支013	50	54.90%	0	0		是	2026年5月	-52.31%
9952	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	御龙东郡2箱变1变压器	400	29.40%	0	0				-43.43%
9953	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线工商联合会住宅	200	44.55%	90.9	90.9				-36.31%
9954	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	茨子坨变017肖寨门线沙东北台照明	200	93.40%	0	0	2025年8月			-41.14%
9955	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期4箱变2变压器	630	25.40%	407	407				-42.25%
9956	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	巴黎春天变电站202配电变压器	400	36.00%	0	0			2027年	-43.79%
9957	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润悦府1变电站2变压器	500	25.20%	324	324				-43.85%
9958	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸9变电站2	500	27.84%	310.8	310.8				-49.38%
9959	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干高坎分25	200	22.50%	135	135				-20.21%
9960	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	镇二线二队分012	200	45.00%	90	90				-47.51%
9961	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线十家子支039	100	67.50%	0	0		是	2026年6月	-27.75%
9962	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线申家分西支003	50	82.20%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-32.34%
9963	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线何家支线121	50	33.00%	0	0		是	2026年12月	-43.57%
9964	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支40右10左1	400	23.10%	267.6	267.6				-42.84%
9965	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境一期4变电站202间隔配电变压器	500	37.76%	0	0		是	2026年12月	-41.77%
9966	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线刘家堡支28	315	36.83%	167.5	167.5				-31.79%
9967	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	明发水韵桃源1局维变电站202配电变压器	800	29.10%	487.2	487.2				100.00%
9968	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区17变电站2变压器	630	19.81%	442.2	442.2		是	2025年12月	-43.03%
9969	和平	三好变	三好变178科技乙线	科乙C计量分13省电财201间隔配电变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
9970	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	唐轩英郡12变电站2变压器	630	42.86%	0	0		是	2025年12月	-32.82%
9971	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城2号变电站1号变压器	630	20.63%	437	437				-29.09%
9972	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团5变电站201间隔配电变压器	630	29.52%	0	0		是	2027年12月	-40.87%
9973	沈北	农高变	农丰线	柳岗变168育才线辽宁嘉鸿房地产开发有限公司（原香墅）2	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	-42.20%
9974	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	沈铁小区2变电站2变压器	630	22.10%	0	0				-55.90%
9975	大东	大志变	大志变70582志东乙线	西寺分28左10LD	80	49.25%	0	0				-20.24%
9976	大东	如意变	如意变80842如花甲线	文华园6变电站1站内变压器	400	19.20%	0	0				-40.03%
9977	铁西	启工变	启工变10774建园线	恒润*御林湾1箱变201	630	52.57%	0	0		是	2028年12月	-42.63%
9978	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	沈阳金麦田绿色农业科技有限公司（一站式）	200	20.40%	0	0				0.00%
9979	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干政府分6变台	400	63.90%	104.4	104.4				-35.52%
9980	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城三期2局维变202配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
9981	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城三期5局维变202配电变压器	800	64.50%	0	0		是	2026年12月	-32.97%
9982	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	恒大绿洲四期小区4变电站1变压器	800	22.88%	520	520		是	2025年12月	-42.37%
9983	东陵	杨官变	杨石线	上佰变303新生线新生干石庙子分024柱上变压器	315	8.76%	0	0		是	2026年12月	-49.82%
9984	沈北	清水变	清董线	环宇绿洲小区1箱变201	630	6.98%	0	0		是	2026年12月	100.00%
9985	浑南	安顺变	安顺变148安科线	半山华府一期3号变电站2号配电变压器	800	45.60%	0	0		是	2027年12月	-2.70%
9986	铁西	应昌变	应昌变20554应动甲线	鑫丰国际5变电站201变压器	630	41.59%	0	0		是	2026年12月	-46.03%
9987	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	妈妈街村综合一台（微）	400	80.70%	0	0	2025年4月			-8.74%
9988	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	荒地线荒地分秦家房支37右4右15变台	100	18.40%	71.6	71.6				-143.57%
9989	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线东站分23变台	100	10.40%	79.6	79.6		是	2025年12月	-17.91%
9990	于洪	光辉变	光南线	小微两家子5台	200	19.20%	141.6	141.6				30.58%
9991	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干辛家分110右5变台	200	35.70%	0	0		是	2025年12月	-41.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率（%）	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9992	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	凤凰干凤凰甲线大厦西分6柱上变压器	315	22.22%	0	0		是	2025年12月	-26.98%
9993	东陵	上佰变	沈链线	沈链线上佰分51右1柱上变压器	400	6.10%	0	0		是	2026年12月	-73.13%
9994	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分长山子支26变台	200	61.50%	0	0		是	2025年12月	-31.92%
9995	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	金叶新苑1变电站1变压器	630	19.43%	0	0		是	2026年12月	-45.99%
9996	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区12变电站1变压器	630	28.57%	387	387		是	2025年12月	-41.60%
9997	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线刘坨子支064	200	23.00%	134	134				-33.13%
9998	法库	新依变	依草线	10kV依草线草村水利分草村三支06（高家窝棚台）	200	24.70%	0	0		是	2025年11月	-25.50%
9999	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡1箱式变电站1配电变压器	500	27.60%	0	0		是	2025年12月	-42.53%
10000	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	信盟花园3变电站2号变压器	400	60.00%	0	0			2027年	-39.07%
10001	于洪	光辉变	光水线	光辉变815光水线沈阳市九十八中学铁厂	80	33.50%	45.2	45.2				-74.14%
10002	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	钢花小区1变压器	500	116.16%	0	0	2024年7月			-32.83%
10003	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干锦水线13左1+1柱上变压器	400	52.80%	0	0		是	2025年12月	-45.64%
10004	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干47左6变台	400	30.00%	0	0				-6.52%
10005	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝山变005宝十线林场台	200	31.50%	117	117		是	2025年11月	-44.04%
10006	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大民分大喇嘛支34右4变台	200	37.50%	0	0				-32.61%
10007	辽中	金山变	金山变45542金庄线	丁家堡村7机井	100	43.20%	46.8	46.8				-48.55%
10008	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	工人小区5号变电站1号变压器	630	43.17%	0	0		是	2026年	-44.84%
10009	和平	和平变	和平变144南一乙线	咸阳分9右1	315	123.17%	0	0	2025年4月			-27.56%
10010	和平	三好变	三好变178科技乙线	计量分5+1	315	87.94%	0	0	2024年6月			-34.42%
10011	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线10	400	98.10%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-38.71%
10012	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里3箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-50.00%
10013	法库	包家屯	包家线	10kV包家线张家堡分移动支7	200	53.70%	0	0		是	2027年	-13.38%
10014	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾小区一期7箱式变电站2配电变压器	630	27.43%	0	0		是	2025年12月	-42.08%
10015	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分18加1右支9变压器	100	65.70%	0	0		是	2026年12月	-54.70%
10016	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马三家村2机井	50	38.80%	0	0				-30.41%
10017	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线164号右2柱上变压器	200	11.10%	0	0		是	2026年12月	-29.04%
10018	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	忙后村南三方机井1台	100	41.40%	0	0				-43.79%
10019	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨榆坨一委社区四号机井	50	21.60%	34.2	34.2				-29.57%
10020	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线151右7左1	400	91.25%	0	0	2024年12月	是	2026年	8.88%
10021	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线122+1左1变台	200	6.90%	0	0		是	2025年12月	0.66%
10022	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深线160左4	100	125.50%	0	0	2025年9月		2027年	-161.70%
10023	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	名流嘉园一期6号变电站1号变压器	800	40.13%	0	0		是	2027年12月	-43.80%
10024	浑南	水家变	水家变766杨官线	金地左岸2号配电室2号配电变压器	630	51.43%	0	0		是	2027年12月	-41.54%
10025	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区2变电站1变压器	630	52.95%	0	0		是	2025年12月	-40.15%
10026	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10KV大李线华房支11	200	0.00%	180	180				0.00%
10027	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑农场村秸秆压块公变台区	200	52.00%	0	0				100.00%
10028	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线古洞岗子分58右6左9变台	400	11.10%	0	0				78.66%
10029	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线街里分9变台	250	77.04%	32.4	32.4				-32.09%
10030	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线121变台	80	89.63%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-34.64%
10031	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	万科宝马国际社区3变电站2配电变压器	800	55.50%	0	0		是	2025年	10.05%
10032	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线影驿村老机站二台区	160	59.75%	0	0				-36.94%
10033	苏家屯	新南变	新南变38050新塔甲线	城南春晓1号变电站202配电变压器	315	36.95%	0	0			2027年	-37.49%
10034	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	军区司令部住宅箱式变电站201间隔配电变压器	630	27.43%	0	0				-38.92%
10035	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线北四家分37右5左5变台	400	0.00%	268.46	268.46				0.00%
10036	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那1变电站2021变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
10037	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	长风干30柱上变压器	315	84.57%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-29.11%
10038	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	碧桂园天汇4变电站2配电变压器	800	20.40%	0	0		是	2025年12月	100.00%
10039	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔新城C区3号箱式变电站2号配电变压器	630	60.32%	187	187				-40.32%
10040	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分29	200	22.50%	0	0		是	2025年	-43.02%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10041	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	法哈牛变605工业线工业干11变台	315	27.17%	0	0				-35.07%
10042	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线安乐分17右9变台	200	53.40%	73.2	73.2				-53.27%
10043	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分登南支三石几5左2	200	28.80%	0	0		是	2025年12月	-18.69%
10044	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	龙湖E1E2地块2箱变201配电变压器	800	14.10%	0	0				10.98%
10045	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	君海朗郡1号变电站202间隔配电变压器	630	53.02%	0	0			2027年	-40.03%
10046	沈北	道义变	道孝乙线	鑫欣小区间隔201配电变压器	630	41.65%	0	0		是	2026年12月	6.95%
10047	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	公园印象2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	46.20%	0	0			2027年	-22.16%
10048	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	二小锅炉房12号箱变1变压器	200	59.00%	62	62				-42.98%
10049	和平	花园变	花园变764花新甲线	汇景二区21主变	630	27.14%	0	0				-44.70%
10050	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城8号变电站1号变压器	630	35.87%	0	0		是	2027年12月	-41.64%
10051	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产3变电站201间隔配电变压器	630	8.89%	511	511				-38.73%
10052	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区7变电站1变压器	630	17.02%	459.8	459.8				-41.78%
10053	辽中	四方台	四方台变91146纸板厂线	农场恒宇建材分台	400	27.30%	250.8	250.8				0.31%
10054	沈北	新城子	新城子变7554农专线	沈阳市柳农家庭农场200KVA变压器	200	38.70%	0	0		是	2026年12月	100.00%
10055	浑南	安顺变	安顺变140顺西线	舜山府1号变电站2号配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	-98.79%
10056	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑A区2箱变1变压器配电变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年12月	-50.74%
10057	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈乙线93左1变台	400	56.10%	0	0				100.00%
10058	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干124左15右2	200	13.50%	0	0			2027年	-39.21%
10059	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干146+1右1	200	19.20%	0	0			2027年	-31.69%
10060	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华泰新都AB区4箱式变电站201间隔配电变压器	630	60.95%	0	0		是	2025年12月	-52.96%
10061	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华泰新都E区1箱式变电站201间隔配电变压器	630	44.95%	0	0		是	2025年12月	-46.61%
10062	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙钻石墅小区2变电站2变压器	630	24.38%	413.4	413.4				-33.66%
10063	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	育嘉花园2箱变1变压器	630	25.08%	409	409				-33.62%
10064	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	颐景御园3箱变1变压器配电变压器	630	25.14%	0	0		是	2026年12月	-37.27%
10065	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干大古柳分张美支6左T16	200	38.40%	0	0				-54.01%
10066	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	x铁路三供一业（瓦厂）	200	19.50%	0	0			2027年	-19.63%
10067	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房村综合二台	200	46.20%	0	0				39.54%
10068	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	一站式-辽宁北方烟花制造厂-新农干环保厂支3	200	30.30%	0	0		是	2026年12月	28.97%
10069	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	城建花园2箱变2站内变压器	400	62.40%	110.4	110.4				-41.38%
10070	东陵	麦子屯	麦古甲线	水家变782水孙乙线水孙乙干杨官分74左支03柱上变压器	80	56.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
10071	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	公务员3箱变2变压器	630	19.05%	0	0				-42.44%
10072	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园1变电站1变压器	630	17.14%	0	0		是	2027年12月	-42.85%
10073	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线工区几4	315	26.35%	0	0		是	2025年11月	-32.21%
10074	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	中海汇德理5箱变1变压器	800	14.10%	607.2	607.2				59.87%
10075	沈河	大东变	大东变054城南乙线	城南干49+1公变	250	48.40%	0	0		是	2026年12月	-44.79%
10076	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线高五支013	200	17.10%	145.8	145.8		是	2025年12月	-41.78%
10077	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线南小陵一组台分支38	200	46.50%	0	0		是	2026年12月	-27.52%
10078	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线永安村 I C 台	400	28.60%	245.6	245.6				-42.74%
10079	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳三屯分01	200	46.80%	0	0		是	2026年6月	-78.20%
10080	东陵	水家变	王宝线	孤家子66千伏变电所10千伏向东甲线25号左1号柱上变压器	200	1.80%	10	10				-1.76%
10081	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支04	30	14.00%	0	0		是	2026年5月	-56.07%
10082	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	安民小区1变压器	630	38.10%	0	0		是		-20.83%
10083	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区7变电站2变压器	630	12.95%	0	0		是	2025年12月	-44.44%
10084	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘南政府门前大棚	100	125.00%	0	0	2024年2月	是	2025年	-10.72%
10085	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	文北乙线文北干22右3左2柱上变压器	315	2.86%	0	0				-104.03%
10086	浑南	前显变	前白乙线	YHG-后榆花园小区201间隔配电变压器	315	34.29%	0	0		是	2027年12月	-40.84%
10087	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	紫郡首府2变压器	630	37.78%	329	329				-34.67%
10088	于洪	东民变	机床一线	小微机床一线2加1左4	200	45.60%	0	0				5.96%
10089	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干20右1变台	400	4.50%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10090	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线大辛二分04	50	24.80%	0	0		是	2026年12月	-42.88%
10091	铁西	滑翔变	滑翔变20268腾飞甲线	浑河一区1变电站1变压器	630	78.73%	71	71				-42.71%
10092	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	后岗新西大棚（改2021）	100	31.80%	58.2	58.2		是	2025年	-40.69%
10093	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水三支11柱上变压器	100	0.00%	0	0				-27.31%
10094	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号7变电站1变压器	630	27.81%	0	0		是	2025年12月	-42.53%
10095	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A3配电站1变压器	630	25.52%	0	0		是	2026年12月	-28.16%
10096	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城一期1箱变201间隔配电变压器	630	45.08%	0	0		是	2026年12月	6.17%
10097	康平	中心变	中心变2604镇一线	自然城德园小区二期3箱式变电站201间隔配电变压器	630	5.33%	0	0		是	2026年12月	100.00%
10098	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分甲1开闭站201开关之5柱上变压器	400	35.00%	0	0		是	2025年12月	-29.46%
10099	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	于家房14组新1	200	0.00%	180	180				0.00%
10100	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城1箱式变电站2配电变压器	500	33.60%	0	0		是	2025年12月	-41.95%
10101	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城1箱式变电站1配电变压器	500	27.84%	0	0		是	2025年12月	-38.47%
10102	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	一品汤城小区3变电站1变压器	800	7.20%	662.4	662.4				100.00%
10103	于洪	兰台变	兰张线	兰台1台区	160	42.00%	0	0		是	2025年	-31.85%
10104	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线达西南支09	400	27.00%	0	0		是	2025年12月	-33.48%
10105	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线大房申东台	400	22.80%	0	0				-40.21%
10106	于洪	曹家变	曹大甲线	曹家变674曹大甲线郎家七台	315	100.32%	0	0	2023年7月	是	2025年	-40.86%
10107	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三南村综合二台	400	33.30%	226.8	226.8				1.69%
10108	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯线	靠山屯村综合一台(微)	200	13.50%	48.36	48.36				0.00%
10109	大东	小东变	小东变80186东润线	时代之城2箱变1变压器	630	19.43%	444.6	444.6				37.04%
10110	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园国际6变电站201配电变压器	630	16.51%	0	0			2027年	-31.20%
10111	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯于李屯分9左8变台	200	115.20%	0	0	2024年6月			-24.17%
10112	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	翰林世家4箱式变电站2配电变压器	800	54.00%	0	0		是	2025年12月	-39.89%
10113	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线荒东分山怀东支8+1变台	400	20.55%	0	0		是	2025年12月	-36.98%
10114	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	亿茂风华印小区变电站201间隔配电变压器	630	17.46%	0	0				16.41%
10115	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	7407宿舍2箱变201间隔变压器	630	19.05%	173.2	173.2				-27.97%
10116	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高屯分41左16左3变台	50	65.80%	0	0				-44.57%
10117	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤9变电站2变压器	400	26.40%	0	0		是	2025年12月	-43.92%
10118	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	远洋公馆2变电站2变压器	630	61.71%	0	0		是	2025年12月	-41.58%
10119	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	胜利修配厂	200	49.43%	81.15	81.15				14.32%
10120	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	顺明7箱变1变压器	630	40.63%	0	0		是	2025年12月	48.97%
10121	于洪	东民变	东红线	小微东红线29左19	200	79.80%	0	0				44.84%
10122	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区5号变电站2号配电变压器	400	30.80%	0	0		是	2027年12月	-39.63%
10123	和平	市府变	市府变580北市甲线	北市甲线42左6	400	19.20%	0	0		是	2027年12月	100.00%
10124	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	新纪元箱变变压器	500	18.00%	0	0				-46.46%
10125	于洪	平罗变	平辛线	富强村1北台区	400	17.70%	0	0				-27.43%
10126	浑南	于山变	于山变748于运线	四季上东一期3号变电站2号配电变压器	630	9.52%	0	0		是	2027年12月	80.73%
10127	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	毛君屯1箱变1变压器	630	46.10%	0	0		是		-41.68%
10128	苏家屯	曹仲变	曹仲变51340曹水线	水源线足球分43右2	400	31.50%	0	0				100.00%
10129	开发	汪河变	汪河变56172汪新线	新加坡花园二期小区3变电站1变压器	630	100.32%	0	0	2024年12月	是	2025年	-39.49%
10130	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	星荟小区3变电站1变压器	630	33.81%	183.08	183.08				-42.10%
10131	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	恒运豪庭1箱变1变压器	630	22.48%	0	0				-46.83%
10132	东陵	农大变	农首线	银河湾三期2箱变2号变压器	630	10.24%	502.5	502.5				-34.77%
10133	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	书香人家1变电站2变压器	800	33.38%	0	0		是	2025年12月	-36.18%
10134	东陵	孙家寨	孙晋线	华瑞家园3箱变2变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年12月	-35.61%
10135	新民	新民变	新民变30158中学线	华丽新都1变电站1变压器	630	33.97%	0	0		是	2025年12月	-40.43%
10136	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区12变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
10137	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园6变电站2变压器	500	25.60%	0	0		是	2027年12月	-43.65%
10138	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明干15右4+1柱上变压器	400	54.80%	0	0		是	2025年12月	19.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10139	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	赞兴家园变电站1变电站	630	28.57%	387	387				-39.97%
10140	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	城建花园1箱变2变压器	500	9.28%	403.6	403.6				-48.48%
10141	沈北	天乾变	天金线	金沙星城1.1期3201间隔配电变压器	630	33.33%	0	0		是	2026年12月	-37.42%
10142	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	建大高层(馨馨园)土建变1变压器	800	16.88%	585	585		是	2028年12月	-43.59%
10143	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	锦绣江南1箱变1变压器	630	19.81%	0	0				-41.96%
10144	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右3柱上变压器	400	52.50%	0	0		是	2025年12月	-57.81%
10145	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线欢子洞分135	400	15.90%	296.4	296.4				100.00%
10146	沈北	道义变	道义变15269佰景线	沈阳军辉房地产开发有限公司2箱2变电站1号变压器	630	15.24%	0	0				-45.21%
10147	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗线兰家分11左1变台	400	3.15%	0	0				100.00%
10148	东陵	孙家寨	孙张线	金水湾5箱变2变压器	630	41.27%	0	0		是	2026年12月	-41.02%
10149	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左10加5	315	51.75%	0	0				-46.73%
10150	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘3变电站201间隔配电变压器	630	31.11%	97.5	97.5				-12.79%
10151	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区2变电站1变压器	630	35.81%	341.4	341.4				-43.00%
10152	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居6箱变2变压器	500	14.72%	376.4	376.4				-42.97%
10153	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干东青分36左3变台	200	33.90%	0	0				-38.48%
10154	大东	沈海变	沈海变80398沈槽线	金地槽悦二期1箱变1变压器	800	36.75%	0	0		是		6.33%
10155	法库	包家屯	包家线	10kv包家线包百分中街支30杆(乡南台)	200	36.90%	0	0		是	2027年	-39.48%
10156	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区8变电站2变压器	400	22.88%	268.5	268.5				-43.28%
10157	浑南	下深变	下深变268三环乙线	海域香庭二期2号变电站1号配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2027年12月	-30.30%
10158	康平	富裕变	富裕变9205小城市线	曹家2台	200	49.20%	81.6	81.6				-32.25%
10159	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	x铁路三供一业(枫杨路)	200	46.50%	0	0		是	2026年	-34.34%
10160	于洪	家俱变	丽锦线	沙岭回迁楼1变电站2变压器	630	45.97%	0	0				-38.27%
10161	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	哥本哈根1变电站1变压器	630	18.67%	0	0		是	2025年12月	-45.15%
10162	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林5箱变2配电变压器	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	-41.47%
10163	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	金地槽郡2号变电站1变压器	630	25.40%	0	0				-43.01%
10164	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线大尚义村东台	400	22.24%	0	0		是	2025年	-33.56%
10165	新民	三道岗子	三道岗子变1304老虎线	马虎干湾泡子分48变台	100	32.80%	23.8	23.8				-63.74%
10166	浑南	于山变	于山变744于安甲线	中海康城三期2号变电站201间隔配电变压器	800	79.50%	0	0				-35.70%
10167	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长于长兴分37	200	45.30%	0	0			2027年	-27.10%
10168	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分140变台	400	21.60%	0	0				-59.08%
10169	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分80+1右1	400	27.00%	0	0			2027年	16.57%
10170	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干20+2左3柱上变压器	400	1.20%	0	0				0.00%
10171	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	代家乙线46+1右3变台	200	12.90%	0	0				0.00%
10172	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	核工业2箱式变电站1配电变压器	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	-41.89%
10173	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	YHG 黄河54右13+1(桃花源1)-2柱上变压器	315	50.79%	0	0		是	2025年12月	-44.62%
10174	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	王家村综合二台	200	19.20%	0	0		是	2025年11月	2.79%
10175	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	明城北市4变电站1号主变	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
10176	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	铸造分12之2柱上变压器	250	19.60%	0	0		是	2025年12月	-40.58%
10177	于洪	大兴变	兴援线	大兴变513兴援线援工村西台	160	45.25%	0	0				-54.59%
10178	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰首1号变电站2号变压器	500	19.68%	0	0			2027年	-36.23%
10179	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	学府华城三期1箱1变考核	630	22.22%	0	0		是	2026年12月	-2.27%
10180	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅嘉园1变电站2配电变压器	800	18.75%	0	0		是	2025年	-30.21%
10181	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院6配变站2变压器	400	13.20%	0	0		是	2026年6月	-53.49%
10182	东陵	孤家子	向东甲线	天泰5箱变1变压器	630	30.16%	0	0		是	2026年12月	-42.62%
10183	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	卫工佳苑5变电站2变压器	500	0.00%	450	450		是	2026年12月	0.00%
10184	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾二期1箱式变电站1配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-36.39%
10185	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分18	315	54.29%	0	0		是	2025年12月	-40.67%
10186	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	后边外西南台新台(煤改洁)	400	20.60%	277.6	277.6				-35.40%
10187	东陵	上佰变	沈链线	上佰变322沈链干沈链干下佰分26柱上变压器	160	13.13%	0	0		是	2026年12月	-135.27%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10188	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟分203+1	200	45.20%	0	0		是	2025年12月	-35.00%
10189	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	上佰变312上佰线上佰干19柱上变压器	315	5.71%	0	0		是	2026年12月	-125.45%
10190	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金沙美丽岛1箱式变电站202间隔配电变压器	630	40.00%	0	0		是	2025年12月	-42.64%
10191	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金沙美丽岛7箱式变电站202间隔配电变压器	630	20.57%	0	0		是	2025年12月	-37.81%
10192	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑4箱变2变压器	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	-37.37%
10193	沈北	文北变	文虎线	金地峯范二期小区2变电站201配电变压器	800	16.88%	0	0		是	2026年12月	75.78%
10194	于洪	平罗变	平辛线	小微上三家西1台	400	22.50%	0	0				100.00%
10195	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干安坨分12右7变台	200	25.80%	128.4	128.4		是	2025年12月	-39.61%
10196	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线民屯分26左3变台	200	25.20%	0	0				3.75%
10197	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右5柱上变压器	315	37.84%	0	0		是	2025年12月	-39.98%
10198	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学干11柱上变压器	400	31.80%	0	0				-41.53%
10199	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	亚明变166华山甲线华山干16右1左1之2柱上变压器	315	66.35%	0	0		是	2025年12月	-43.25%
10200	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	67巷分之4柱上变压器	315	73.33%	0	0		是	2025年12月	-39.47%
10201	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	祥龙干42右2+1公变	315	25.71%	0	0		是	2026年12月	-39.36%
10202	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干47	315	26.03%	201.5	201.5				-38.51%
10203	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分珍珠支9变压器	200	62.00%	0	0		是	2025年12月	-34.68%
10204	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线南五经分14	315	58.10%	0	0				-39.49%
10205	铁西	启工变	启工变10772启东线	橡四分10柱上变压器	315	16.51%	0	0				-37.29%
10206	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干33右10变压器	315	18.41%	0	0		是	2028年12月	-41.06%
10207	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线51	200	26.00%	0	0		是	2026年	-42.04%
10208	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	陵东变162陵望乙线陵望干26右5柱上变压器	400	10.80%	0	0		是		-61.79%
10209	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干9之1变压器	200	20.40%	0	0		是	2025年12月	-60.27%
10210	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干9右5变压器	315	28.57%	0	0				-41.77%
10211	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干63变压器	315	27.30%	0	0				-41.76%
10212	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	苏北变352市内乙线市内乙线24	250	56.64%	0	0			2027年	-54.76%
10213	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线5	315	70.60%	0	0				-45.55%
10214	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望甲线沈望联干老瓜卜分17	315	62.54%	0	0				23.27%
10215	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线长南新区开闭站长南新区长南新区3柱上变压器	315	49.52%	0	0		是	2025年12月	-50.18%
10216	和平	方型变	方型变444方青乙线	方青乙线71右3	500	65.28%	0	0		是	2025年	-40.91%
10217	沈河	长青变	长青变476长木乙线	长木乙线方南干61公变	400	59.10%	123.6	123.6				-47.88%
10218	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	张羊甲线洪湖干石材分20右2变压器	315	79.68%	0	0		是	2025年12月	-25.38%
10219	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干33公变	400	73.35%	66.6	66.6				-55.08%
10220	和平	花园变	花园变752花南甲线	儿童分1	315	35.87%	170.5	170.5				-53.62%
10221	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	生产甲线生产干80右6	315	45.08%	0	0				-23.61%
10222	皇姑	勾莲变	勾莲变10352上林甲线	上林甲线上林干污水支30左1柱上变压器	315	4.76%	268.5	268.5				-44.25%
10223	和平	方型变	方型变480方太乙线	振兴分4	200	98.50%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-32.65%
10224	和平	方型变	方型变484光荣乙线	方型变484光荣乙线光荣乙线56	400	54.00%	0	0				-48.86%
10225	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干75左2变台	400	114.90%	0	0	2025年11月			-33.75%
10226	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线三纬分7	400	0.15%	0	0		是	2027年12月	-2.59%
10227	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分26右6	315	57.46%	0	0				-40.64%
10228	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	广华乙线广华干6+1左19柱上变压器	315	67.62%	70.5	70.5				-57.12%
10229	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分7左1柱上变压器	100	49.80%	0	0		是	2025年12月	-36.19%
10230	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干62左6左1	500	22.80%	0	0				-49.04%
10231	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	工大干18右4	200	70.50%	0	0				-41.89%
10232	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变170陵园乙线陵园干23柱上变压器	200	71.00%	0	0		是	2025年12月	-40.57%
10233	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线25	400	55.75%	0	0				-51.29%
10234	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干130	315	32.70%	0	0				-43.06%
10235	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	雪松变572雪南甲线雪南干76左1	250	66.40%	0	0			2027年	-40.17%
10236	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37左5	315	27.81%	0	0		是	2025年12月	-41.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10237	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	红工干41	400	22.00%	272	272				-45.08%
10238	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分12变压器	315	25.40%	0	0				-42.93%
10239	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分35变台	200	77.40%	0	0				-37.21%
10240	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干6	315	24.44%	0	0		是		-42.21%
10241	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	金山分21右5+1	315	74.92%	0	0			2027年	-35.16%
10242	和平	青年变	青年变368青二线	青二线47	315	70.79%	0	0		是		-39.13%
10243	皇姑	长江变	468长黄乙线	欧亚变258白山乙线白山干48变压器	250	19.68%	0	0		是	2025年12月	-47.64%
10244	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	文北干59左6柱上变压器	315	41.27%	0	0		是	2025年12月	-70.04%
10245	和平	广州变	广州变470二纬甲线	二纬甲线25右4左1	315	26.03%	201.5	201.5				-35.17%
10246	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	含屯干包道分10柱上变压器	200	8.70%	0	0		是	2025年12月	-32.77%
10247	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线木场干15苗下分22	250	10.32%	117.776	117.776				-45.44%
10248	大东	如意变	如意变80860意小乙线	意小乙线意合联干4+1	315	30.16%	0	0				-38.61%
10249	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	昆工甲线锦水分14右4左1柱上变压器	315	62.86%	0	0		是	2025年12月	-41.90%
10250	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干锦水分16柱上变压器	200	20.80%	0	0		是	2025年12月	-47.60%
10251	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分11右2右2	315	26.03%	0	0				-55.89%
10252	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干148	315	30.86%	186.3	186.3				-41.60%
10253	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分22左19变压器	315	70.35%	0	0		是	2025年12月	-51.48%
10254	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分34变压器	315	4.44%	0	0				-39.40%
10255	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	河北甲线45左5	315	46.35%	0	0		是		-42.37%
10256	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园6变电站201	315	48.76%	129.9	129.9				-43.70%
10257	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	富馨花园4变电站202变压器	500	37.76%	261.2	261.2				-42.76%
10258	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	环北花园箱变2	630	22.48%	425.4	425.4		是	2025年12月	-45.83%
10259	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	美阳小区箱变1	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
10260	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	实验中学3箱变2号变	630	19.05%	0	0				-51.34%
10261	和平	青年变	青年变368青二线	绿阳小区主变	200	37.60%	0	0		是		-33.42%
10262	沈河	青年变	青年变370青军线	永环1箱变2变压器	630	21.33%	0	0				-49.05%
10263	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二6箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
10264	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园2变电站2变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
10265	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园二期1配电室1变压器	1600	28.88%	978	978				-43.49%
10266	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	天惠大厦变电站一次1变压器柜1主变	630	16.76%	0	0				-47.46%
10267	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	天惠大厦变电站一次3变压器柜3主变	630	0.00%	0	0				0.00%
10268	和平	方型变	方型变442方青甲线	吉林路主变	630	25.08%	0	0				-43.74%
10269	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑2变电站202	630	15.87%	0	0		是	2027年12月	26.76%
10270	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光尚城一期2箱变1变压器	400	83.20%	0	0	2024年10月	是	2025年12月	-44.17%
10271	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	工程学院南区箱变2	630	21.90%	0	0				-41.14%
10272	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区2变电站1变压器	630	14.98%	0	0		是	2025年12月	-39.63%
10273	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园1小区变电站1变压器	630	25.08%	409	409				-40.94%
10274	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园6小区变电站1变压器	630	18.10%	453	453				-43.46%
10275	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山4箱变1变压器	630	22.86%	423	423				-44.10%
10276	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙12箱变1变压器	630	55.24%	219	219				-45.22%
10277	沈河	长青变	长青变454御龙线	中鸿基阳光城2箱变2变压器	500	33.92%	0	0		是	2026年12月	-46.22%
10278	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	新开河二2箱变2变压器	400	64.50%	0	0		是	2025年12月	0.00%
10279	和平	太原变	太原变044南五乙线	美龙家园1#1#变压器	630	24.13%	0	0				-45.07%
10280	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	塔湾军官住宅小区2箱变2	630	37.78%	0	0		是	2025年12月	-41.16%
10281	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	黄海花园1小区变电站2变压器	630	26.98%	0	0		是	2025年12月	-38.66%
10282	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区3变电站2变压器	630	27.62%	393	393				-38.61%
10283	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都8变电站201	500	25.92%	320.4	320.4				-48.92%
10284	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	重工街3变电站201柜	500	47.36%	0	0		是	2027年12月	-45.77%
10285	铁西	万达变	万达变56084万滑乙线	今日阳光6变电站201	630	53.33%	231	231		是	2025年12月	-39.27%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10286	铁西	万达变	万达变56084万滑乙线	吴辰苑小区3变电站202	630	0.00%	567	567		是	2025年12月	0.00%
10287	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	晋斯佳苑2变电站201变压器	630	16.19%	0	0				-38.79%
10288	铁西	启工变	启工变10774建园线	艺格春天小区2变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	-15.00%
10289	铁西	历工变	历工变10454历兴线	鑫峰丽城小区5变电站202	630	66.03%	0	0				-43.70%
10290	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	明哲园2变电站201柜	630	26.03%	0	0		是	2027年12月	-38.95%
10291	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	千缘公寓1变电站201	500	27.84%	0	0				-43.78%
10292	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范二期1变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
10293	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	南风雅苑3变电站201	500	0.00%	325.616	325.616				0.00%
10294	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	南风雅苑4变电站202	500	23.20%	325.616	325.616				-40.55%
10295	和平	太原变	太原变058南七甲线	中兴商业大厦变电站2号高压柜1主变	400	50.80%	0	0				-37.24%
10296	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸3#2主变	500	9.60%	0	0		是	2026年12月	-48.95%
10297	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝1箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
10298	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲11箱变1号变	400	27.60%	0	0		是	2025年12月	-41.24%
10299	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科十一十二区1箱变2号变	630	28.95%	0	0		是	2025年12月	-36.27%
10300	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	圣芳庭1箱变1号变	630	25.08%	115.656	115.656				-42.50%
10301	大东	望花变	望花变70244上园甲线	凤凰园箱式变电站2站内变压器	500	31.68%	291.6	291.6				-48.88%
10302	大东	望花变	望花变70242上园乙线	梧桐园2箱变2站内变压器	630	21.33%	0	0				-33.32%
10303	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	六合箱变1变压器	400	71.10%	0	0				-39.39%
10304	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	安顺配电站2变压器	315	68.06%	0	0		是	2026年12月	-39.59%
10305	沈河	站前变	站前变240光达线	光达2变电站1变压器	800	1.20%	710.4	710.4				-35.90%
10306	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华街8变电站201柜	400	10.20%	0	0		是		-41.71%
10307	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	爱馨苑小区变电站201柜	400	49.00%	0	0		是	2027年12月	-43.07%
10308	沈河	长青变	长青变444长南甲线	嘉兴园1箱变2变压器	630	13.33%	0	0		是	2026年12月	-43.01%
10309	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团2变电站202变压器	500	35.52%	0	0				-38.77%
10310	浑南	下深变	下深变244高科甲线	同方大厦2号变电站2号变压器	800	25.88%	0	0		是	2027年12月	-37.54%
10311	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	民富5变电站1变压器	500	43.84%	0	0		是	2026年12月	-36.17%
10312	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	福安2箱变1变压器	630	29.97%	0	0				-36.46%
10313	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	龙溪园箱变1变压器	400	28.00%	0	0				-43.46%
10314	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	天后宫箱变2变压器	630	44.76%	285	285				-47.58%
10315	沈河	长青变	长青变480银河线	银河2-3箱变2变压器	1000	18.00%	0	0		是	2026年12月	-39.21%
10316	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	玉石箱变2变压器	500	36.48%	0	0		是	2025年12月	-35.14%
10317	和平	广州变	广州变464广太乙线	胜利家园11主变	630	25.14%	0	0				-31.82%
10318	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城二期1号变电站1变压器	630	17.62%	0	0		是	2027年12月	-42.16%
10319	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都6变电站201变压器	400	16.80%	0	0				-56.77%
10320	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	百鸟园箱变1号变	400	41.20%	0	0				-41.55%
10321	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期3变电站202柜	630	0.00%	0	0		是		0.00%
10322	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	艺术家园5号变电站2号变压器	630	34.54%	0	0		是	2027年12月	-39.02%
10323	沈河	长青变	长青变450长大乙线	飞轮箱变1变压器	500	37.60%	0	0		是	2026年12月	-48.12%
10324	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城4号变电站1号变压器	630	18.10%	0	0		是	2027年12月	-41.74%
10325	沈河	万柳变	万柳变284万国线	沈水1箱变1变压器	630	34.79%	0	0		是	2026年12月	-43.57%
10326	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天8箱变1变压器	630	26.67%	0	0				-40.76%
10327	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	塞纳家园2号变电站1号变压器	630	33.97%	10	10		是	2027年12月	-40.78%
10328	新民	新民变	新民变30158中学线	东湖丽景1变电站1变压器	315	56.00%	0	0		是	2025年12月	-37.01%
10329	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区11箱变1号变	630	28.25%	0	0		是	2025年12月	-43.79%
10330	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	三隆小区5变电站2变压器	500	23.20%	105.652	105.652				-44.94%
10331	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰4箱变1号变	630	34.60%	0	0		是	2025年12月	-43.09%
10332	沈河	万柳变	万柳变252祥龙甲线	省医院宿舍箱变1变压器	400	13.80%	0	0		是	2026年12月	-41.80%
10333	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	有色3号变电站01号变压器	1000	61.80%	0	0			2027年	-42.20%
10334	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区1变电站202	500	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10335	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线刘北支2	200	29.10%	0	0		是	2027年	-42.37%
10336	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线新立三四五队支18	100	10.00%	0	0		是	2025年	-19.25%
10337	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线小沟一台分03	400	33.00%	0	0		是	2025年12月	-35.13%
10338	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山7号变电站1号配电变压器	630	37.46%	0	0			2027年	-6.99%
10339	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干32右10+1	100	22.20%	0	0				-33.80%
10340	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	顺鑫家园小区变电站201	630	24.13%	0	0		是	2028年12月	-42.75%
10341	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	望花春城4箱变2变压器	630	23.81%	0	0				-45.99%
10342	沈北	新城子	新城线	新城子干侯三分动轴支劳动局分支13配电变压器	500	12.00%	0	0		是	2026年12月	59.56%
10343	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	北华城3变电站201	630	60.57%	185.4	185.4				-34.78%
10344	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干16左1柱上变压器	400	46.50%	0	0		是	2025年12月	-37.23%
10345	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	时代城小区4变电站2变压器	630	34.92%	0	0		是	2025年12月	-29.05%
10346	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站乙线39+1	200	4.20%	0	0			2027年	-39.20%
10347	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	锦园2变电站202间隔配电变压器	800	42.38%	0	0				-28.73%
10348	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线新方分26+1变台	400	17.40%	0	0		是	2025年12月	100.00%
10349	和平	方型变	方型变466南三乙线	南三千71省宅1间隔201配电变压器	630	19.43%	377.576	377.576				-45.53%
10350	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩张家村同超畜牧公变台区	200	31.80%	0	0		是	2025年11月	100.00%
10351	和平	展览变	展览变858展兆线	佳兆业小区2201间隔配电变压器	630	27.94%	391	391		是	2026年9月	-40.62%
10352	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城5变电站1变压器	630	20.57%	0	0		是	2025年12月	-42.22%
10353	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期3变电站1主变	800	22.13%	0	0		是	2027年12月	-40.97%
10354	于洪	平罗变	平辛线	秋家村1台	200	96.00%	0	0	2022年12月	是	2025年	-23.42%
10355	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	化工散户综合台区（2022微）	400	42.60%	0	0		是	2025年12月	14.75%
10356	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂川分13(沈后砂山)202间隔配电变压器	500	32.80%	0	0		是	2026年12月	-42.04%
10357	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑3公寓201间隔配电变压器	400	42.75%	0	0		是	2026年12月	-37.38%
10358	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑3公寓202间隔配电变压器	400	46.13%	0	0		是	2026年12月	-36.86%
10359	和平	太原变	太原变050先锋线	枫景名城2变电站202间隔变压器	630	43.43%	0	0		是	2025年12月	100.00%
10360	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明干16+1柱上变压器	250	37.60%	0	0		是	2025年12月	-45.14%
10361	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干永安分41变台	200	13.85%	0	0		是	2025年12月	-40.15%
10362	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期7箱变1变压器	630	46.35%	0	0		是	2026年12月	-36.89%
10363	东陵	棋盘山	棋上线	上木回迁楼1箱变1变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-41.65%
10364	东陵	水家变	水阳乙线	文华北苑4箱变2变压器	630	35.87%	0	0		是	2026年12月	-40.65%
10365	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干312墓园分6柱上变压器	200	24.90%	130.2	130.2				-18.59%
10366	苏家屯	雪松变	雪松变60554松榆甲线	云杉赋1号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	26.67%	399	399				13.65%
10367	沈北	农高变	农丰线	原香墅小区1局维变电站201配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	8.09%
10368	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	天惠公寓2号变电站201间隔配电变压器	630	16.19%	10	10		是	2027年12月	25.42%
10369	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	YHG 三家子2-2（三家子分71左1）	315	60.76%	92.1	92.1				-48.68%
10370	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	YHG 荒地1台区（荒地分7左1+1号）	250	75.12%	0	0		是	2025年	-34.08%
10371	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	沈阳龙湖新北置业有限公司2箱变202	800	11.25%	0	0		是	2026年12月	-40.42%
10372	和平	花园变	花园变56768花三乙线	文化干57党校南楼1201间隔配电变压器	630	12.57%	0	0				-36.49%
10373	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	金裕华城二期1号箱2号考核箱变配电变压器	630	72.38%	0	0		是	2026年12月	-41.79%
10374	东陵	汪家变	汪佰甲线	白沙岛2变电站2变压器	400	15.30%	0	0		是	2026年12月	14.51%
10375	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线16变台	200	17.40%	145.2	145.2				-43.50%
10376	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线石砬甲50	315	32.38%	0	0		是	2025年12月	-32.10%
10377	于洪	得胜变	得山线95478	汉生*经典家园站房1变压器	630	15.75%	0	0		是	2025年	-41.37%
10378	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线三七分2左7右9变台	200	25.20%	129.6	129.6				0.12%
10379	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园1变电站202	500	0.00%	450	450				0.00%
10380	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线陵望干27柱上变压器	400	22.20%	0	0		是	2025年12月	-81.97%
10381	于洪	双树变	双南甲线	光辉变815光水线永光村1、3队	400	9.65%	321.4	321.4				-23.47%
10382	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分35右5左1变台	200	43.80%	0	0		是	2025年12月	7.39%
10383	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	浦和馨苑2号箱变2变压器配电变压器	800	31.50%	0	0		是	2026年12月	-35.25%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10384	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	浦和馨苑3号箱变1变压器配电变压器	400	25.13%	0	0		是	2026年12月	-34.31%
10385	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子堡变043冷东线高力房南台照明	200	88.40%	3.2	3.2	2022年12月			-28.07%
10386	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A1配电站1变压器	500	17.20%	0	0		是	2026年12月	-43.11%
10387	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城C组团2土建变配电变压器1公变	500	0.00%	0	0				0.00%
10388	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉住宅	80	63.38%	21.3	21.3				-26.37%
10389	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城2变电站1变压器	630	24.44%	0	0		是	2025年12月	-37.88%
10390	东陵	孤家子	东冶线	翡翠书院1变电站1变压器	630	40.95%	0	0		是	2026年12月	-31.99%
10391	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分20+1左2	200	9.90%	36.372	36.372				4.94%
10392	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙2小区变电站2变压器	500	30.00%	300	300				-40.93%
10393	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	望花变148陵东甲线轻工分13右10柱上变压器	400	38.40%	0	0		是	2025年12月	-43.62%
10394	铁西	应昌变	应昌变20554应劝甲线	鑫丰国际3变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
10395	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干218左9变台	200	55.80%	68.4	68.4				1.04%
10396	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙线54左3	200	94.00%	0	0	2024年9月	是	2026年	-45.80%
10397	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立乙线183右13	160	39.00%	0	0		是	2026年	-43.40%
10398	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式-佰里堂食品有限公司	400	37.50%	0	0		是	2026年12月	-20.40%
10399	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期4箱式变电站1配电变压器	400	34.80%	0	0				-39.55%
10400	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干马工分01	315	54.38%	112.2	112.2				-32.02%
10401	于洪	大潘变	大潘变	小微大岳线1台区	200	55.80%	68.4	68.4				12.39%
10402	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园12变电站201变压器	630	28.57%	0	0		是	2027年12月	-38.07%
10403	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	小卜于李英分12左18	80	45.00%	0	0		是	2025年	-14.02%
10404	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	湖景豪庭2箱变202	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
10405	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分56左13	160	59.25%	49.2	49.2				-30.05%
10406	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	开发甲干179变台	200	58.00%	0	0		是	2025年12月	-28.18%
10407	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线70右22	200	77.10%	0	0		是	2026年	-43.19%
10408	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	文南乙线文南干13右13左7+1柱上变压器	400	17.70%	0	0		是	2025年12月	-8.28%
10409	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干30左10变台	200	47.00%	0	0		是	2025年12月	-55.37%
10410	苏家屯	施官变	施官变60188施航线	奥园35号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	50.79%	0	0			2027年	-22.33%
10411	新民	张屯变	张屯变3340代家甲线	代家甲线代家分南窑支26变台	200	35.70%	0	0		是	2025年12月	-38.04%
10412	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	仙林金谷三期4变电站202配电变压器	630	13.65%	0	0		是	2026年12月	19.11%
10413	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	上园2配电站1站内变压器	630	62.10%	0	0				-40.61%
10414	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居1箱变2变压器	630	13.33%	342.936	342.936				-38.25%
10415	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线42	400	44.50%	0	0		是	2025年12月	13.75%
10416	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	孔雀城13号变电站201间隔配电变压器	400	69.50%	0	0			2027年	-35.51%
10417	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花钱	黄花钱黄旗堡分10变台	400	16.80%	0	0		是	2025年12月	-19.31%
10418	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	龙湖锦璜原著4小区变电站1配电变压器	630	19.68%	0	0				51.93%
10419	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城6号变电站1变压器	630	24.00%	0	0			2027年	-41.73%
10420	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城7号变电站2变压器	630	37.84%	0	0			2027年	-42.21%
10421	法库	秀水变	秀水变052秀水线	秀水河东1台	400	35.70%	0	0				9.29%
10422	和平	方型变	方型变480方太乙线	铁医分7观海园201间隔配电变压器	630	67.43%	0	0				-41.98%
10423	大东	如意变	如意变80842如花甲线	文华园1变电站1站内变压器	630	23.81%	0	0				-40.92%
10424	和平	广州变	广州变462广太甲线	图门干市卫生局201间隔配电变压器	315	64.13%	0	0				-50.60%
10425	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十九号变电站202间隔配电变压器	400	56.40%	0	0			2027年	-29.47%
10426	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干119右分3台区	100	0.00%	0	0				0.12%
10427	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线97变台	400	25.50%	0	0		是	2025年12月	-17.97%
10428	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	南湖变492东方乙线东方干12左3公变	315	10.79%	0	0				-55.58%
10429	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张街里支04变压器	250	52.08%	0	0		是	2025年12月	-37.81%
10430	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城二期1号变电站1号变压器	630	37.46%	0	0				-40.13%
10431	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	星座小区2变电站2变压器	800	33.75%	0	0		是	2025年12月	-41.48%
10432	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线2台	400	45.30%	0	0		是	2025年12月	-42.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10433	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	秋实园二期2变电站2变压器	500	16.32%	0	0		是	2025年12月	-43.04%
10434	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	夏语园2变电站1变压器	500	13.76%	0	0				-43.65%
10435	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线大獾洞分柱电支30+1变台	400	14.40%	302.4	302.4				-44.79%
10436	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干47+1右1	200	9.90%	160.2	160.2				0.00%
10437	大东	如意变	如意变856如沈乙线	骨科医院小区箱变（单）	500	15.20%	342.936	342.936				-42.45%
10438	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东干11右1	100	14.10%	75.9	75.9				-60.59%
10439	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭一期2变电站1号配电变压器	630	49.21%	257	257				-40.18%
10440	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	YHG 佳苑庄园二期箱式变电站1号配电变压器	200	72.00%	0	0		是	2025年12月	-32.99%
10441	东陵	上佰变	沈链线	上佰变322沈链干沈链干西照明分10柱上变压器	200	45.30%	0	0		是	2026年12月	-30.17%
10442	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西河沿分支06	50	145.60%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-32.01%
10443	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	沈阳奥园广场二期C区及二期D区工程1变电站1变压器	630	47.30%	0	0			2027年	-34.44%
10444	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	蒲东街道徐家屯徐宝顶玉米种植公变台区	400	43.50%	186	186				100.00%
10445	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴线古屯分6+1右6变台	200	67.80%	0	0				-32.53%
10446	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分富拉堡支庆辉家禽养殖场几7	400	33.90%	0	0				100.00%
10447	东陵	花山变	欧陆甲线	港中旅三期2箱变1变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-24.11%
10448	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	景丽分18变压器	100	11.70%	0	0				-20.43%
10449	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线秀长干175	160	71.88%	29	29				-40.25%
10450	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	边城变电站1变压器	630	62.73%	0	0				-38.38%
10451	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府五期小区变电站1变压器	400	42.30%	190.8	190.8				-36.38%
10452	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城四期1变电站202间隔配电变压器	1000	16.80%	0	0				-44.00%
10453	苏家屯	雪松变	雪松变60554松榆甲线	孔雀城5号变电站201配电变压器	800	30.75%	474	474				-39.67%
10454	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰首1号变电站1号变压器	500	13.92%	0	0			2027年	-47.02%
10455	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	YHG 华盛变台柱上变压器	315	83.81%	0	0	2024年7月	是	2025年12月	-41.19%
10456	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	MS 包道分23左23柱上变压器	400	55.50%	0	0		是	2025年12月	-35.60%
10457	新民	查牛变	查牛变31342金牛线	金牛线金牛分16左2变台	200	21.30%	137.4	137.4				21.74%
10458	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	全胜变146财落线院内支02	100	25.80%	0	0		是	2026年12月	-94.74%
10459	沈北	道义变	道义变15265御院线	汇置尚都二期二组2变电站201配电变压器	800	19.50%	564	564		是	2026年12月	20.70%
10460	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑1箱变2变压器	630	38.86%	0	0		是	2025年12月	-35.30%
10461	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	九英里4号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	28.25%	389	389				2.58%
10462	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线王立岗分084	200	61.50%	0	0		是	2026年6月	-40.38%
10463	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变4111龙山路老交通局家属楼分1	50	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
10464	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	阳光里5小区变电站1变压器	630	28.57%	387	387				-41.87%
10465	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK3变电站2变压器	630	14.22%	477.4	477.4				7.52%
10466	新民	南窰变	南窰变3574南铁甲线	荟林苑2变电站1变压器	630	15.87%	467	467				-37.61%
10467	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线东屯三组双村	50	41.70%	0	0				-50.06%
10468	浑南	于山变	于山变780于桃线	万锦红树湾三期4号变电站1号变压器	800	18.60%	571.2	571.2		是	2027年12月	14.49%
10469	浑南	安顺变	安顺变166安于乙线	中海天誉1号变电站1号配电变压器	630	57.78%	0	0				-17.55%
10470	沈北	道义变	道孝乙线	诗波特考核表2201配电变压器	630	37.46%	0	0		是	2026年12月	-41.96%
10471	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	张屯变403赖花甲线赖花甲干兴隆分40右8变台	200	50.70%	0	0				-39.68%
10472	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	薰衣草小区7变电站201间隔配电变压器	400	54.00%	0	0				-41.93%
10473	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期二组团1箱式变电站2配电变压器	800	19.88%	0	0		是	2025年12月	-74.57%
10474	于洪	兰台变	兰家线	沙岭1台区	315	60.38%	0	0		是	2025年	-34.25%
10475	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长江变464长怒乙线长怒干43柱上变压器	315	85.33%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-37.34%
10476	沈北	道义变	道信线	汇置尚都八期1小区变电站202配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2026年12月	4.54%
10477	皇姑	广源变	广源变25780广明线	广厦绿园一期2箱式变电站2配电变压器	630	31.43%	0	0		是	2025年12月	-26.56%
10478	辽中	敖司牛	敖司牛变1232局供线	书香苑（居民4）	500	24.40%	0	0		是	2026年12月	-40.39%
10479	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福干党校分9右8加1	400	24.90%	0	0				100.00%
10480	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长河湾2号变电站202间隔配电变压器	630	48.89%	0	0			2027年	-38.00%
10481	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分32变台	400	72.25%	0	0		是	2025年12月	-36.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10482	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线佟家分二组机井支11	100	16.50%	0	0		是	2026年6月	-20.76%
10483	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分07	100	64.35%	0	0		是	2025年12月	-32.50%
10484	于洪	家俱变	锦锦线	水木城典7变电站2变压器	630	25.14%	0	0				-36.39%
10485	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线石桩子北台几05	200	23.40%	133.2	133.2				-31.78%
10486	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城东3号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	10.00%	320	320				100.00%
10487	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线7右9左4右3变台	200	36.30%	0	0				-37.05%
10488	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆13变电站2号变电站	630	20.95%	0	0				-40.29%
10489	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分17柱上变压器	315	88.25%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-38.08%
10490	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园二期3箱变1配电变压器	315	52.06%	0	0		是	2026年12月	-35.98%
10491	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园3变电站变压器	630	19.81%	0	0				-44.13%
10492	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	龙湖云璟4箱变2变压器	800	50.10%	0	0				68.63%
10493	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	龙湖云璟6箱变2变压器	800	13.80%	0	0				88.36%
10494	皇姑	文北变	70482文岗线	江山风华二期3变电站2配电变压器	800	14.70%	0	0		是	2025年12月	100.00%
10495	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	城市之光5箱变1变压器	800	37.13%	0	0				0.00%
10496	法库	果子园	果子园变1411龙山线	印刷厂箱变配电变压器	500	54.40%	0	0		是	2028年	-40.14%
10497	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章1-1变电站202间隔配电变压器	400	49.20%	0	0		是	2026年12月	-28.52%
10498	苏家屯	雪松变	雪松变60584松榆乙线	孔雀城学园里3号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	55.50%	0	0			2027年	-13.70%
10499	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34右08	200	54.00%	0	0		是	2025年	-39.70%
10500	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千干67右1分01	100	41.50%	48.5	48.5				-26.36%
10501	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	长兴分93右1	200	8.70%	0	0			2027年	0.00%
10502	苏家屯	前显变	前显变51256前湾线	鹿特丹6号变电站201配电变压器	500	40.80%	0	0			2027年	-42.37%
10503	大东	顺城变	顺城变40084商品甲线	天润广场3变电站2变压器	800	39.00%	408	408				-38.18%
10504	开发	工农变	工农变55580工岛线	长岛小区3变电站2变压器	800	32.25%	462	462				-42.58%
10505	于洪	大兴变	兴红线	世代书香1站房1变压器	630	73.90%	0	0		是	2025年	-44.31%
10506	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线供电所支洪盛混凝土几3（任宏搅拌站）	200	52.80%	74.4	74.4				0.00%
10507	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	教学1箱变（单）	315	74.67%	0	0				-38.26%
10508	于洪	光辉变	光水线	幸福温泉小镇一期2站房1配电变压器	630	7.30%	521	521				6.88%
10509	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干96+1柱上变压器	200	64.00%	0	0				-47.15%
10510	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	颐景园三期-2小区1局维变电站202配电变压器	800	37.50%	0	0		是	2026年12月	67.21%
10511	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线大潘村南二	200	58.80%	0	0		是	2025年	-39.59%
10512	苏家屯	山林变	山林变61548林达甲线	英窝支9左6左9左2	200	25.20%	129.6	129.6				-59.07%
10513	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	乌伯牛年家屯卡友之家公变台区	200	19.80%	140.4	140.4				0.00%
10514	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园3变电站2变压器	630	25.52%	0	0		是	2025年12月	-36.96%
10515	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲二期小区3变电站1变压器	250	64.64%	63.4	63.4		是	2025年12月	-49.75%
10516	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园三期8变压器	630	47.30%	269	269				-38.06%
10517	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分32左1变台	400	18.75%	0	0		是	2025年12月	6.09%
10518	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	锦官天宸1箱变2变压器	800	21.60%	0	0				16.57%
10519	和平	太原变	太原变046南五甲线	南五甲线4左6右1变压器	200	36.00%	0	0		是	2025年	-44.96%
10520	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城6号变电站202配电变压器	500	40.80%	0	0			2027年	-32.57%
10521	辽中	刘二堡	刘二堡变1170骀庄线	刘二堡变170骀庄线皮家卜南大棚	200	21.30%	0	0				-44.83%
10522	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线张家窑支04	100	75.90%	0	0		是	2026年12月	-34.97%
10523	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG 世代龙城3变电站-2	630	88.57%	0	0	2023年7月	是	2025年12月	-43.58%
10524	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	平罗甲1之1右2柱上变压器	400	46.60%	0	0		是	2025年12月	-35.33%
10525	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区1变电站1变压器	630	64.38%	161.4	161.4				-41.19%
10526	浑南	桃仙变	桃仙变246桃山甲线	和鸿广场二期1号变电站2号变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
10527	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线胜利五队分05	315	4.38%	0	0		是	2026年12月	-45.51%
10528	东陵	中马变	满堂线	世贸棋盘山四期1变电站1变压器	630	8.00%	0	0		是	2026年12月	62.29%
10529	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线团东分03	100	90.60%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-39.69%
10530	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五孤分72	100	39.80%	50.2	50.2				-39.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10531	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	生态研究所2箱变201间隔配电变压器	400	23.60%	0	0				-42.85%
10532	于洪	得胜变	得后线95454	西城宸阅二期B小区1变电站1配电变压器	800	3.90%	688.8	688.8				0.00%
10533	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	翡翠华庭3变电站1变压器	500	99.52%	0	0	2022年12月	是	2026年2月	-42.34%
10534	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	茨于坨变017肖寨门线肖南西南台照明	400	33.00%	228	228		是	2026年12月	-43.37%
10535	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线农场支086	30	0.00%	0	0		是	2025年	0.00%
10536	东陵	祝家变	祝高线	郝义线电业分59右9柱上变压器	400	19.80%	0	0		是	2026年12月	-34.60%
10537	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城5号变电站1号变压器	630	11.90%	0	0		是	2027年12月	-45.46%
10538	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线马三家南台	100	94.50%	0	0	2022年12月			-39.04%
10539	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	富力院士庭B1局维变电站201配电变压器	630	7.30%	0	0				100.00%
10540	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十五号（微）	400	26.70%	234.044	234.044				15.38%
10541	于洪	得胜变	得山线95478	和谐红都5变电站1变压器	630	59.17%	0	0		是	2025年	-31.96%
10542	浑南	水家变	水家变764水北线	檀溪4号变电站1变压器	630	30.48%	0	0		是	2027年12月	-41.15%
10543	于洪	大兴变	兴光线	小微光辉一队	200	16.80%	146.4	146.4				3.34%
10544	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	国瑞E区变电站2变压器	800	20.63%	0	0				-39.53%
10545	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	国瑞C区变电站1变压器	800	18.38%	0	0				-36.39%
10546	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线木材分5	200	6.60%	0	0		是	2028年	49.17%
10547	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	公主屯变166黄山线黄山线黄山西台分18变台	400	54.00%	144	144				-37.49%
10548	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分51右13变台	80	52.50%	0	0				-33.61%
10549	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	文化东变电站1号变压器	630	31.75%	367	367				-47.41%
10550	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科线78右28右7右6	200	38.40%	0	0		是	2025年	-24.89%
10551	沈北	大志变	志詹甲线	（虎石台）金盛苑1号箱201配电变压器	630	51.43%	0	0		是	2026年12月	-17.31%
10552	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖南西北台新台（2021微）	200	51.00%	0	0		是	2025年11月	-53.22%
10553	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸H园2变电站1变压器	630	12.38%	489	489				-43.95%
10554	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线36右6右9变台	200	23.40%	0	0				-25.72%
10555	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线高屯分39左4右6变台	200	0.00%	0	0				0.00%
10556	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城8号变电站201间隔配电变压器	400	87.20%	0	0	2025年8月		2027年	-43.10%
10557	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	土西中台1	400	86.40%	0	0	2022年12月			-39.64%
10558	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线土东西台	100	59.60%	0	0		是	2025年11月	-24.57%
10559	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城11号变电站1号变压器	630	19.05%	447	447				-44.23%
10560	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	夏堡南台照明（微）	400	31.50%	0	0				-28.08%
10561	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线111柱上变压器	400	11.40%	0	0		是	2026年12月	-39.20%
10562	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城17变电站2变压器	630	90.29%	0	0	2022年12月	是	2027年12月	-36.98%
10563	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线148左1变台	400	19.20%	0	0		是	2025年12月	-26.20%
10564	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干130右18	200	27.30%	0	0			2027年	-19.73%
10565	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门妈妈街刘英畜禽养殖公变台区	200	17.40%	0	0				0.00%
10566	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城2.2期2变电站201配电变压器	630	76.83%	0	0		是	2026年12月	6.33%
10567	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	保利和光屿湖2箱式变电站2配电变压器	800	27.60%	0	0		是	2025年12月	45.46%
10568	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	保利和光屿湖3箱式变电站1配电变压器	800	16.50%	351	351				38.67%
10569	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄黄吴线吴分01（清洁能源）	400	6.98%	332.1	332.1				9.35%
10570	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	前长支25左1+1右7	200	64.80%	50.4	50.4				0.00%
10571	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	中海上东区2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	45.90%	0	0		是	2027年	-11.84%
10572	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雅景豪城南区6变电站201间隔配电变压器	630	34.29%	0	0				-42.71%
10573	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线冷后西4	400	22.90%	0	0		是	2026年6月	-36.37%
10574	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线196右1变台	400	20.40%	0	0		是	2025年12月	4.80%
10575	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	国奥现代城四期1箱式变电站2配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	9.59%
10576	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微达连4台区	200	21.90%	136.2	136.2				-24.61%
10577	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期5箱变1变压器	630	24.13%	0	0				-32.29%
10578	东陵	杨官变	杨孤乙线	和光尘越杨孤线2变电站1变压器	800	49.20%	0	0		是	2026年12月	2.62%
10579	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干老合牛分1变台	400	45.00%	180	180				19.27%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10580	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	纳帕门3变电站201	630	33.14%	358.2	358.2				-42.35%
10581	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城35号变电站201配电变压器	630	36.51%	337	337				-40.21%
10582	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	金星小区变电站2变压器	630	104.44%	0	0	2024年6月			-44.24%
10583	开发	工农变	工农变55558半吉乙线	阳光里1小区变电站1变压器	630	32.76%	360.6	360.6				-42.63%
10584	浑南	水家变	水家变766杨官线	悦城2号变电站1变电器	630	27.05%	0	0		是	2027年12月	-42.49%
10585	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	香槟蓝郡小区4变电站1变压器	630	17.52%	0	0		是	2025年12月	-42.85%
10586	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分上三棵树支044	200	47.10%	0	0		是	2026年6月	-33.61%
10587	于洪	范屯变	范静线	小微东大林东南台区	400	18.00%	0	0				-14.15%
10588	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线114左1柱上变压器	400	12.00%	0	0		是	2026年12月	-23.08%
10589	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	翡翠华庭1变电站1变压器	630	48.25%	0	0				-37.92%
10590	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	盛京绿洲五期2局维变电站202配电变压器	800	23.40%	0	0		是	2026年12月	16.03%
10591	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明干18右3左1之1柱上变压器	400	32.75%	0	0				-40.03%
10592	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	泓府一期1局维变电站202配电变压器	630	10.79%	0	0		是	2026年12月	11.44%
10593	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	泓府一期3局维变电站202配电变压器	800	9.60%	0	0		是	2026年12月	12.44%
10594	沈河	站前变	站前变246培训乙线	嘉兴国际变电站2变压器	800	21.00%	552	552				-38.35%
10595	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园4变电站1变压器	630	31.75%	0	0		是	2027年12月	-42.61%
10596	沈河	北兴变	北兴变348北南甲线	中韩科技园1箱变2变压器	800	22.80%	537.6	537.6				8.21%
10597	铁西	历工变	历工变10470历华线	历华线景星干85+1柱上变压器	500	97.68%	0	0	2024年6月	是	2028年12月	25.97%
10598	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老城分73右4	100	0.00%	90	90				0.00%
10599	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语7箱变201	500	67.20%	0	0				-39.93%
10600	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑3变电站1变压器	630	17.14%	0	0				-41.75%
10601	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城四期4号配电室1号变压器	630	52.19%	0	0		是	2027年12月	-42.64%
10602	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	锦云天城一期2变电站201配电变压器	800	45.90%	0	0		是	2026年12月	21.44%
10603	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	鲍苏线沙河干130右0右2	200	0.00%	180	180				0.00%
10604	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	乐都新城1变电站1变压器	630	22.22%	427	427				-32.21%
10605	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线东王水田支一016	30	10.33%	0	0		是	2026年5月	-78.70%
10606	大东	大志变	大志变70582志东乙线	西寺分28左18+1	100	49.20%	0	0				-40.94%
10607	法库	新依变	依三线	10KV依三线依四机井分6	100	19.50%	0	0		是	2025年12月	0.00%
10608	浑南	安顺变	安顺变178安学线	四季上东一期2号变电站201间隔配电变压器	630	10.79%	0	0		是	2027年12月	73.61%
10609	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线后海分支线005	200	59.10%	0	0		是	2026年12月	-24.58%
10610	沈北	农高变	农丰线	柳岗变168育才线沈阳泰盈房产开发有限公司	630	51.11%	0	0		是	2026年12月	-39.93%
10611	大东	大志变	大志变70582志东乙线	西寺分19左20	100	25.50%	0	0				-49.77%
10612	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯家变744新城甲线新城甲线河套分河南支29右13变台	100	11.60%	78.4	78.4		是	2025年12月	-36.54%
10613	皇姑	文北变	文北变70450文青线	荣盛颐和名郡3箱式变电站2配电变压器	630	14.48%	0	0		是	2025年12月	23.61%
10614	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠3箱式变电站2配电变压器	800	27.00%	0	0		是	2025年12月	-38.17%
10615	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	铁道兵家园箱变1变压器	630	24.44%	0	0		是		-41.69%
10616	沈北	农高变	农商线	岫湖郡五期1局维变电站201配电变压器	400	12.40%	0	0		是	2026年12月	18.52%
10617	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	居易青年城四期2变电站1变压器	315	36.19%	0	0		是	2025年12月	-38.77%
10618	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙线9左2变台	315	83.30%	21.1	21.1	2022年12月			-40.12%
10619	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线太后支006	100	70.60%	0	0		是	2026年5月	-35.11%
10620	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分45+1变台	200	49.70%	0	0		是	2025年12月	-38.44%
10621	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐2箱变1变压器配电变压器	630	40.32%	0	0		是	2026年12月	-24.54%
10622	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房5组照明新	100	68.40%	21.6	21.6				0.00%
10623	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线金窝堡分孙屯支121左19右1变台	100	93.00%	0	0	2025年4月	是	2025年	-35.75%
10624	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城1变电站1配电变压器	630	28.19%	0	0		是	2025年12月	-45.81%
10625	浑南	安顺变	安顺变148安科线	半山华府一期2号变电站2号配电变压器	800	51.00%	0	0		是	2027年12月	0.83%
10626	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居12号变电站201间隔配电变压器	800	27.75%	0	0			2027年	-41.00%
10627	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干英达分31左11右7	400	13.20%	0	0				-113.62%
10628	于洪	大潘变	大彭线	小微双树5台区	400	16.80%	0	0				0.20%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10629	辽中	金山变	金山变45540金杨线	腰堡村综合一台（微）	400	17.70%	289.2	289.2				-47.01%
10630	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂2箱式变电站1配电变压器	500	38.80%	256	256		是	2025年12月	-43.79%
10631	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	安福线134右7变台	100	62.40%	27.6	27.6				-55.35%
10632	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	劳动变158文南乙线文南干40柱上变压器	315	7.30%	0	0		是	2025年12月	-56.71%
10633	皇姑	文北变	文北变70446文前乙线	文前乙线5柱上变压器	315	111.43%	0	0	2023年1月	是	2025年12月	-45.97%
10634	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸2箱变2变压器	500	13.76%	0	0				-44.62%
10635	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	公主屯变164石庙子线石庙子线王学坊分25变台	100	67.20%	22.8	22.8				-47.97%
10636	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	前当堡变305太平线太平线茨林分14左17变台	200	30.30%	119.4	119.4				-93.49%
10637	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线161右12变台	400	28.80%	0	0				-14.71%
10638	和平	方型变	方型变476方学甲线	东大青年公寓主变	500	21.44%	0	0		是	2026年12月	-39.55%
10639	沈河	文艺变	文艺变978文雅线	雅颂大苑2配变站202间隔配电变压器	630	19.37%	445	445				-40.22%
10640	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	昂邦乙线25左4变台	200	18.75%	0	0		是	2025年12月	-18.81%
10641	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	姜屯变203和平线和平干南王岗分双山子支35变台	100	51.60%	38.4	38.4				-42.36%
10642	沈北	道义变	道义变15293开发二线	雷明锦程花园二期A1区1箱变1号变压器	630	39.68%	0	0				-42.43%
10643	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分14	200	15.60%	0	0		是	2027年	-41.37%
10644	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线后网户分21右6变台	400	28.80%	244.8	244.8				0.00%
10645	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线门台村学校台	200	36.40%	107.2	107.2				-41.56%
10646	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	吉顺小区1箱变201间隔配电变压器	630	27.81%	0	0			2027年	-44.54%
10647	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线中捷分7+1柱上变压器	200	28.20%	0	0		是	2026年12月	-49.65%
10648	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	岐山书苑1变电站2配电变压器	400	19.50%	0	0		是	2025年12月	92.02%
10649	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大兰村二六组照明	200	43.90%	0	0				-24.12%
10650	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线蛤蟆分41	200	38.50%	0	0			2027年	-41.69%
10651	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	晟海阳光1号变电站202间隔配电变压器	630	41.59%	0	0			2027年	0.00%
10652	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	丁家堡村9机井	50	46.00%	0	0				-48.00%
10653	浑南	安顺变	安顺变178安学线	恒大四季上东二期3号变电站2号变压器	630	15.87%	0	0		是	2027年12月	0.00%
10654	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	荣成世纪2号变电站1号变压器	630	24.00%	0	0		是	2027年	-43.72%
10655	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线152右7左1变台	400	26.10%	0	0		是	2025年12月	23.22%
10656	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	龙盛家园3号变电站2号变压器	630	37.78%	0	0			2027年	-41.72%
10657	沈北	道义变	道孝甲线	晨兴花园1-2期2箱变配电变压器	630	22.22%	427	427		是	2026年12月	-35.85%
10658	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷前村古城子道南机井4台	100	52.80%	0	0				-64.77%
10659	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村9机井	100	57.20%	32.8	32.8				-51.37%
10660	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	天河家园一期一号变电站202配电变压器	630	40.32%	0	0			2027年	-37.71%
10661	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	公主屯变162辽滨线辽滨线81右8变台	200	46.00%	0	0				-34.80%
10662	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线马圈子分41变台	200	40.35%	99.3	99.3				-33.97%
10663	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线64右1变台	400	65.70%	97.2	97.2				-28.02%
10664	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分张沟支青台泡支17右7变台	50	142.20%	0	0	2025年8月			-30.82%
10665	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	蒲岸芳华二期2小区变电所配电变压器201	800	12.60%	0	0				100.00%
10666	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府郡都16号小区变电站站202配电变压器	630	38.48%	0	0			2027年	-38.33%
10667	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	后桑林村4	315	23.17%	0	0			2027年	-43.67%
10668	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干小黑分英侠支8变压器	100	24.90%	0	0		是	2026年12月	-62.13%
10669	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园22号小区变电站202配电变压器	500	47.20%	0	0			2027年	-40.90%
10670	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村10机井	50	64.80%	12.6	12.6				-58.98%
10671	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干34加1右分6变压器	100	29.40%	0	0				-49.01%
10672	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地丹陛2变电站1变压器	800	11.50%	10	10				-43.65%
10673	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养前村综合二台	200	38.10%	0	0				-41.90%
10674	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线景屯分19右6变台	315	35.86%	0	0		是	2025年12月	-27.61%
10675	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线小太平分村内支10变台	200	62.10%	55.8	55.8				-40.10%
10676	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线西关七组西关四组支01	200	24.75%	0	0		是	2026年12月	-24.75%
10677	于洪	范屯变	范新线	边台北台	400	143.10%	0	0	2022年12月			-26.81%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10678	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10kV龙山线一针织支3	315	10.67%	0	0		是	2028年	-47.92%
10679	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟8组照明	100	82.00%	0	0	2024年6月			-31.99%
10680	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜于57+1右1	400	26.55%	0	0			2027年	-11.97%
10681	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	孔雀城1号变电站201配电变压器	500	15.60%	0	0			2027年	-61.51%
10682	于洪	平罗变	平罗线	小微鼎丰门窗有限公司台	400	20.40%	0	0		是	2025年	0.00%
10683	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北线红东四组分29变台	100	91.20%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-30.49%
10684	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	和平101小区4变电站202配电变压器	630	40.00%	0	0				23.22%
10685	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗八三堡李莹大棚公变台区	200	42.30%	95.4	95.4				100.00%
10686	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线东台支004	200	49.80%	0	0		是	2026年12月	-26.44%
10687	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城7箱变1变压器	800	66.38%	0	0				-32.34%
10688	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品6变电站201变压器	630	27.62%	393	393				-38.03%
10689	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	YHG 河北乙线7	315	33.02%	0	0				-39.72%
10690	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	崇山变250岐山甲线岐山干19+9柱上变压器	250	26.40%	0	0		是	2025年12月	-145.97%
10691	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区4变电站1变压器	500	35.60%	272	272				-43.18%
10692	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	沈毛甲5开闭站XB4箱变（单）	400	14.00%	0	0		是		-48.39%
10693	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿三期2变电站2变压器	630	32.70%	0	0				-42.04%
10694	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	阳光尚城三期1变电站1变压器	630	25.08%	0	0		是	2025年12月	-40.62%
10695	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山5箱变1变压器	630	25.08%	0	0				-43.31%
10696	于洪	得胜变	得河线95442	丽水名都2站房1变压器	630	25.90%	403.8	403.8				-40.87%
10697	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分41右28右7	200	25.80%	0	0			2027年	10.86%
10698	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	镇二线制镜西支08	100	38.40%	51.6	51.6				-35.05%
10699	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区1变电站1变压器	630	35.56%	0	0		是	2025年12月	-41.43%
10700	沈河	鹏源变	鹏源变456鹏顺甲线	官局子箱变1配电变压器	630	83.81%	39	39	2025年8月			-38.78%
10701	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	香树湾4变电站1变压器	500	25.92%	0	0		是	2025年12月	-41.69%
10702	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区7变电站1变压器	630	23.49%	0	0		是	2025年12月	-42.97%
10703	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	深井子5组分台	315	32.76%	180.3	180.3				18.20%
10704	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	和景嘉园2变电站202配电变压器	400	18.00%	0	0		是	2027年12月	-27.04%
10705	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	高铁分1+1左2	400	48.60%	0	0			2027年	100.00%
10706	铁西	启工变	启工变10772启东线	其仕和颂小区3变电站201间隔配电变压器	630	46.67%	0	0				-39.88%
10707	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线靠龙山分025	50	108.90%	0	0	2023年1月	是	2025年12月	-26.92%
10708	新民	新民变	新民变30172化肥线	地王花园1变电站2变压器	630	4.13%	0	0				100.00%
10709	于洪	平罗变	平罗线	小微平罗村3台	200	19.50%	0	0		是	2025年	100.00%
10710	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	江湾城2号变电站1号变压器	630	28.10%	390	390		是	2027年12月	-41.63%
10711	和平	方型变	方型变442方青甲线	南四经分11	315	32.06%	0	0		是	2025年	-26.27%
10712	东陵	汪家变	汪杨甲线	汪家馨城A1-局维间隔201配电变压器	800	51.90%	0	0		是	2026年12月	-42.24%
10713	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖北台北（2021微）	400	78.00%	0	0		是	2025年11月	-22.39%
10714	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	洪岩养殖箱式公变	400	30.90%	236.4	236.4				45.81%
10715	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	融创融公馆3箱式变电站1配电变压器	400	19.20%	0	0		是	2025年12月	5.63%
10716	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	孝新干蒲泵分38（一站式）	200	16.00%	0	0		是	2026年12月	4.21%
10717	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线刘坨子支039	200	36.75%	106.5	106.5				-28.76%
10718	和平	和平变	和平变186和铁乙线	中冶凯悦名都1变电站202配电变压器	500	25.28%	323.6	323.6				-41.06%
10719	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线东何东分支线001	200	17.18%	0	0		是	2026年12月	-46.05%
10720	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐B区局维3变电站201配电变压器	800	39.90%	0	0		是	2026年12月	-1.20%
10721	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城7号变电站1号变压器	630	14.92%	473	473				-40.61%
10722	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分4左4+1右1	200	17.10%	0	0			2027年	100.00%
10723	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	格林喜鹊2变电站202配电变压器	800	32.63%	0	0			2027年	-38.52%
10724	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	格林喜鹊3变电站201配电变压器	315	26.67%	0	0			2027年	-37.95%
10725	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分伟宸饭店支2	200	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
10726	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	马贝小区1箱变1变压器	630	12.86%	0	0		是	2025年	-22.59%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10727	大东	如意变	如意变880果香线	国舍添香5变电站1变压器	630	28.89%	0	0		是		-42.95%
10728	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	文北乙线78柱上变压器	400	12.00%	0	0		是	2025年12月	-44.46%
10729	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	育嘉花园1箱变1变压器	630	32.38%	363	363				-37.40%
10730	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	一站式-沈阳红利建设工程有限公司-中尹茨榆分106+1左支4	200	9.75%	0	0				2.07%
10731	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分025	100	67.50%	0	0		是	2026年6月	-32.38%
10732	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘二堡家属楼	315	64.44%	80.5	80.5		是	2025年	-41.90%
10733	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰二期3号变电站2号配电变压器	630	23.49%	0	0				8.97%
10734	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭30号	400	22.80%	0	0				100.00%
10735	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	聚贤雅居土建变201	250	38.00%	0	0		是	2027年12月	-51.38%
10736	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团3变电站配电变压器2公变	630	0.00%	0	0				0.00%
10737	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	证大御中环2箱变1变压器	800	6.00%	672	672				100.00%
10738	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区南3变电站2变压器	800	43.13%	0	0				-42.29%
10739	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户变015工厂线满东村二组东照明	200	122.40%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-32.84%
10740	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	中金河御小区2局维变电站201配电变压器	630	36.51%	0	0		是	2026年12月	9.03%
10741	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	长河村c台区	315	18.41%	225.5	225.5				-20.00%
10742	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	盛京路2箱变1变压器	630	47.62%	267	267				19.92%
10743	铁西	历工变	历工变10482历达线	北一路万达广场4小区变电站202变压器	630	48.25%	0	0		是	2028年12月	-33.48%
10744	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	繁荣家园3变电站1变压器	630	6.35%	527	527				-28.08%
10745	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干28柱上变压器	400	59.20%	0	0		是	2025年12月	-43.86%
10746	东陵	汪家变	汪官乙线	方大世纪城一期2变电站1变压器	800	18.90%	0	0		是	2026年12月	100.00%
10747	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北乙线观北干70右5柱上变压器	400	28.80%	0	0		是	2025年12月	-44.67%
10748	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干39右6右6右6	200	0.00%	0	0			2027年	0.00%
10749	皇姑	崇山变	崇山变10285金穗线	凯悦花园2箱变2配电变压器	500	14.00%	0	0		是	2025年12月	-43.73%
10750	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	老街坊3变电站2变压器	400	19.20%	0	0		是	2025年12月	-43.28%
10751	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	东大智慧森邻3变电站202柜	630	16.76%	0	0		是		-40.07%
10752	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线鹏程分11右1柱上变压器	100	48.40%	0	0				81.39%
10753	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园5号变电站1号变压器	630	24.76%	10	10				-38.86%
10754	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	奉天九里三期2变电站2配电变压器	500	45.76%	221.2	221.2				-39.90%
10755	于洪	光辉变	光南线	三台子村中台分台	400	7.80%	328.8	328.8				0.00%
10756	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光6箱式变电站配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-37.48%
10757	皇姑	长江变	长江变25474长泰甲线	海装沈阳局住宅箱式变电站201间隔配电变压器	400	20.80%	0	0		是	2025年12月	-41.70%
10758	东陵	上佰变	汪家甲线	上佰变301汪家甲线汪家甲干江北分16柱上变压器	250	28.48%	0	0		是	2026年12月	-41.12%
10759	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	城建花园1箱变1配电变压器	630	20.19%	0	0				-43.96%
10760	苏家屯	雪松变	雪松变60592松园甲线	产业支12左9左1	200	30.80%	0	0		是	2025年	-53.82%
10761	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	泰莱香榭里小区变电站201变压器	400	26.00%	0	0				-44.79%
10762	浑南	莫子山变	莫子山变842莫松线	恒大御湖郡1号变电站202配电变压器	800	17.63%	0	0				100.00%
10763	新民	张屯变	张屯变3362赖花乙线	欧亚菲国际温泉度假区B区1变电站2变压器	630	0.32%	0	0				100.00%
10764	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线3右7变台	200	82.80%	0	0	2023年1月	是	2025年12月	-36.16%
10765	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地5箱变1变压器配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年12月	-40.88%
10766	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分79左26	400	7.80%	36.372	36.372				-45.86%
10767	东陵	孙家寨	孙张线	金水湾6箱变2变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-40.82%
10768	于洪	平罗变	平罗线	上蒲河1中台	200	54.00%	0	0		是	2025年	-30.70%
10769	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	卫校分12左1	315	8.38%	0	0		是	2025年	-11.85%
10770	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	鸿基园1箱变2站内变压器	630	16.00%	0	0				-43.22%
10771	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖寨门沙东长青淡水鱼公变台区	200	23.10%	133.8	133.8				0.00%
10772	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	善邻小区变电站变压器	315	24.38%	206.7	206.7				-46.52%
10773	沈北	道义变	道义变15259道义线	百乐小区箱变变压器	630	37.78%	0	0		是	2026年12月	-41.55%
10774	沈河	方家变	方家变666方南甲线	瑞丰家园2箱变2变压器	500	0.00%	450	450				-109.12%
10775	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线59柱上变压器	200	44.40%	0	0		是	2026年12月	-38.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10776	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线修李支18	400	21.75%	0	0		是	2026年12月	-250.58%
10777	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线胡古分33	400	18.00%	0	0			2027年	-13.97%
10778	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	四方台变095四方台线胜利东南台	400	123.60%	0	0	2025年6月			-32.89%
10779	东陵	李相变	李古线	尚盈丽都1号箱式变电站1号变压器	630	17.46%	457	457				-38.30%
10780	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分20+1左10变台	200	11.10%	0	0				100.00%
10781	于洪	得胜变	得工线95446	德胜2台	200	55.90%	0	0		是	2025年	-35.40%
10782	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园1变电站201变压器	630	25.90%	0	0		是	2027年12月	-35.66%
10783	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北村1机井(2020微)	200	20.10%	139.8	139.8		是	2025年	-47.29%
10784	浑南	于山变	于山变744于安甲线	盛京印象一期1号变电站1号配电变压器	630	30.16%	0	0				-32.90%
10785	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	荣仕家园变电站1公变	630	21.27%	0	0		是	2027年12月	-60.80%
10786	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	桥园小区2土建变2公变	630	31.11%	0	0				-45.31%
10787	沈河	万柳变	万柳变276万东线	鹏源变452水道甲线水道甲开闭站未命名水道干21右2变压器	200	79.50%	0	0				-36.08%
10788	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	幸福里1箱式变电站201间隔配电变压器	630	9.40%	0	0		是	2026年12月	100.00%
10789	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾1箱式变电站1号变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	-40.99%
10790	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾8箱式变电站2号变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年12月	-26.83%
10791	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台线44左12左7变台	200	20.70%	0	0		是	2025年12月	-22.47%
10792	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑二期2箱变1号变压器	630	31.11%	0	0		是	2026年12月	-45.52%
10793	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道1箱变1变压器	630	27.94%	0	0				-41.88%
10794	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	幸福里2箱式变电站201间隔配电变压器	630	13.46%	0	0		是	2026年12月	100.00%
10795	新民	新民变	新民变30170营西线	嘉禾小镇3变电站1变压器间隔配电变压器	630	12.95%	0	0		是	2025年12月	-31.92%
10796	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	陶瓷线61左1变台	200	30.00%	0	0				0.00%
10797	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄前干新台子分新台子支7（一站式）	200	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
10798	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇五六队支02	30	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
10799	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑8变电站1变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-38.24%
10800	苏家屯	达连变	达连变60654达乐甲线	红阳二矿1号变电站202间隔配电变压器	630	18.73%	0	0		是	2027年	-38.06%
10801	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳三矿2号变电站201间隔配电变压器	630	26.98%	0	0			2027年	-40.72%
10802	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区5站房1变压器	630	12.44%	488.6	488.6				-41.24%
10803	东陵	孙家寨	孙张线	华新园1箱变1变压器	630	56.38%	0	0		是	2026年12月	-38.52%
10804	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	广方干20+1左2柱上变压器	50	85.60%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-44.40%
10805	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干58右8变台	100	89.10%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-39.22%
10806	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际13号变电站201配电变压器	630	22.48%	425.4	425.4				-39.06%
10807	沈北	农高变	农高变70380农南乙线	同轩轩果园	100	15.60%	0	0				-19.49%
10808	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线古家子村	160	61.25%	0	0				-42.12%
10809	沈北	新城子	新城子变7554农专线	新城子变554农专线农专干57大孤家分54右支1岳士支008	315	36.44%	0	0		是	2026年12月	-73.54%
10810	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	璟悦港湾10箱变1号变压器	630	34.92%	0	0		是	2026年12月	-43.85%
10811	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线86右10变台	400	0.00%	0	0				0.00%
10812	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	10kV宝十线十间房南分1杆（十间房南一台）	100	26.80%	63.2	63.2		是	2025年11月	-30.68%
10813	法库	包家屯	包家线	10kv包家线包百分21杆（中二台）	200	15.60%	0	0		是	2027年	-29.25%
10814	和平	三好变	三好变172丽景乙线	丽景小区用户202配电变压器	1250	0.00%	1125	1125				0.00%
10815	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城2号变电站2变压器	630	23.49%	419	419				-34.12%
10816	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分65左3右4变台	200	30.00%	0	0				-48.11%
10817	于洪	得胜变	得中线95474	画苑西小区1站房1变压器	630	19.30%	445.4	445.4				-36.31%
10818	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	坤湖郦舍三期4变201配电变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年12月	22.57%
10819	浑南	新南变	新南040新北线	府城名邸二期4号变电站1号配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
10820	沈北	大志变	志詹甲线	沈煤大桥15箱变202配电变压器	630	33.02%	0	0		是	2026年12月	-23.52%
10821	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	方林家园二期小区箱式变电站2配电变压器	800	19.50%	0	0		是	2025年12月	11.67%
10822	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	万象中心D座变电站201配电变压器	800	6.90%	10	10				100.00%
10823	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	卧康线智达分01	400	75.60%	0	0		是	2026年12月	100.00%
10824	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	中房5箱变1变压器	630	21.90%	0	0				-43.96%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10825	和平	市府变	市府变554东森线	东森1变电站1主变	630	23.24%	0	0				-34.97%
10826	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯干前二台分37变台	200	76.50%	27	27				-26.82%
10827	汪陵	汪家变	汪沈乙线	保利城3变电站1变压器	630	12.06%	0	0		是	2026年12月	100.00%
10828	沈北	清水变	清水变73648清辉线	二井2箱变202配电变压器	630	5.08%	535	535				-26.09%
10829	沈北	道义变	道义变地铁线	辽宁省省直建设集团有限公司2箱式变电站1号变压器变压器	630	33.97%	0	0		是	2026年12月	-41.44%
10830	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线赵离分大车鱼池支18右7右4变台	100	79.60%	10.4	10.4				-53.83%
10831	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	假日欧洲5变电站1变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	6.77%
10832	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城二期2变电站1号变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	-147.62%
10833	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线寇家二组照明	400	62.10%	0	0				-38.52%
10834	开发	汪河变	汪河变56146汪后甲线	恒大绿洲五期小区4变电站1变压器	630	59.05%	195	195		是	2025年	-39.34%
10835	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线70右7+1	200	124.20%	0	0	2025年6月		2027年	100.00%
10836	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	保利溪湖林语五期2-1箱式变电站配电变压器	800	38.63%	0	0				-36.25%
10837	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	王子公寓箱变1变压器	630	28.19%	0	0				-39.20%
10838	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	盛宁小区箱变1站内变压器	630	52.19%	0	0				-36.22%
10839	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分前坨支56变台	200	73.50%	0	0				0.10%
10840	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线柳树北支01	200	40.95%	0	0		是	2026年6月	7.31%
10841	皇姑	长江变	长江变25446长加线	壹米阳光2变电站202间隔配电变压器	800	55.00%	0	0		是	2025年12月	-42.49%
10842	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线变乐分15右1变台	200	15.60%	148.8	148.8				0.00%
10843	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线柳泉分12柱上变压器	200	24.00%	132	132				-91.42%
10844	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	丽都水岸二期二号4号箱变2号变考核	800	52.50%	0	0		是	2025年12月	-0.67%
10845	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	盛辉世纪城五期3箱变	630	32.70%	0	0		是	2025年12月	-12.79%
10846	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	阳光雅居变电站201	400	23.20%	0	0		是		-45.36%
10847	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房小区照明（2020撤）	200	33.00%	114	114				-38.19%
10848	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线马家铺20电井分支08	80	69.00%	0	0		是	2026年6月	-43.42%
10849	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	沈北新区丰鑫大米加工厂（一站式服务）	200	19.20%	141.6	141.6				9.63%
10850	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格5号配电室2号配电变压器	400	25.50%	0	0		是	2027年12月	-39.89%
10851	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	中汇广场2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
10852	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	丽欣园箱式变电站2配电变压器	630	31.75%	0	0				-43.32%
10853	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支14+1左3	200	70.20%	39.6	39.6				4.52%
10854	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	香槟蓝湾2箱变1变压器	630	20.57%	117.776	117.776				-45.92%
10855	沈北	大志变	大志变70564志西线	志西干64花盆分1沈阳嘉诚商贸有限公司柱上变压器	100	21.60%	0	0		是	2026年12月	-0.95%
10856	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	小辛三组分台	200	52.80%	0	0		是	2026年12月	-23.53%
10857	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分5右2	315	37.46%	0	0		是	2025年12月	-44.84%
10858	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	新乐苑2变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
10859	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房大万村德旭畜牧养殖公变台区	400	6.90%	332.4	332.4				0.00%
10860	和平	方型变	方型变480方太乙线	民主分9	315	68.89%	0	0				-56.35%
10861	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	时代城小区2变电站2变压器	800	32.25%	0	0		是	2025年12月	-31.99%
10862	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线小夏堡支04	400	46.80%	0	0		是	2025年	-212.60%
10863	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑一期2箱式变电站1配电变压器	800	25.88%	0	0		是	2025年12月	-40.63%
10864	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽支24加1变压器	400	16.80%	292.8	292.8				-30.56%
10865	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线宋岗分13左2右1变台	200	24.00%	132	132		是	2025年12月	-28.17%
10866	大东	粮仓变	粮仓变65540粮君甲线	小毛甲7KB毛光干13箱变（单）	400	25.20%	259.2	259.2				-42.73%
10867	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	吉隆新天地4变电站1变压器	630	39.37%	0	0		是	2025年12月	-37.34%
10868	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线165右3左1变台	400	19.28%	0	0				-38.34%
10869	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干36左4变台	200	71.55%	36.9	36.9				-29.50%
10870	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	朗香邸3箱式变电站2配电变压器	500	60.00%	0	0				-42.88%
10871	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线孙金2组照明	200	28.60%	122.8	122.8				-28.99%
10872	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线孙金8组照明	200	15.70%	148.6	148.6				-33.73%
10873	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期3变电站202配电变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年12月	-19.67%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10874	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分6右7柱上变压器	315	64.44%	0	0		是	2025年12月	-37.43%
10875	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑翔变560滑齐乙线滑齐干37右9	400	68.10%	87.6	87.6				-48.36%
10876	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学干18柱上变压器	250	35.60%	0	0				-35.21%
10877	皇姑	广源变	10kV/广华甲线25758线	开发支27右1之3柱上变压器	315	33.65%	0	0		是	2025年12月	-37.22%
10878	沈河	万柳变	万柳变254样龙乙线	样龙干24公变	315	38.41%	0	0				-38.68%
10879	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干115左3公变	630	60.63%	0	0		是	2026年12月	-41.31%
10880	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	毛沈线沈站干34	50	17.40%	0	0				-41.62%
10881	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分63右3左4变压器	315	18.73%	0	0				-50.67%
10882	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分泽支44变压器	315	6.03%	264.5	264.5				-48.85%
10883	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	齐十干76	315	32.70%	0	0		是	2027年12月	-42.96%
10884	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	陵东变158陵北乙线陵干7之1柱上变压器	315	31.24%	0	0		是	2025年12月	-37.12%
10885	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	教材分11柱上变压器	315	36.83%	0	0		是	2025年12月	-46.40%
10886	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	教材分13柱上变压器	315	65.40%	0	0		是	2025年12月	-40.02%
10887	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	陵东变162陵望乙线陵望干26右16柱上变压器	315	44.44%	0	0		是		63.98%
10888	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干电信分2	315	20.95%	217.5	217.5				-44.99%
10889	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	长风干40柱上变压器	400	14.25%	0	0		是	2025年12月	-43.07%
10890	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	郑农甲线郑农干36左5变压器	315	33.97%	0	0		是	2025年12月	-44.78%
10891	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍家变450鲍施线鲍施干营房分6	100	54.60%	0	0		是	2025年	-51.03%
10892	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线林校分24	400	59.00%	0	0		是	2026年	-37.02%
10893	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线81左6	250	31.68%	0	0				-142.18%
10894	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线153左9+1	200	36.90%	0	0			2027年	-76.12%
10895	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	郑工乙线郑工干16变压器	200	31.80%	0	0		是	2025年12月	-34.39%
10896	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	启工干29左4变压器	315	90.48%	0	0	2022年12月	是	2028年12月	-44.34%
10897	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启西分5	315	32.00%	0	0				-40.97%
10898	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线228	315	34.13%	0	0			2027年	-35.27%
10899	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望甲线沈望联干老瓜卜分19右2	315	51.75%	0	0				-40.08%
10900	和平	方型变	方型变480方太乙线	省委分4	250	8.00%	0	0				-30.30%
10901	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北乙线方北干19公变	315	46.98%	135.5	135.5				-41.96%
10902	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分9右1公变	315	29.21%	191.5	191.5				-42.99%
10903	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	善小联干12	200	21.20%	137.6	137.6				-62.38%
10904	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干13右5	315	20.29%	0	0				-39.84%
10905	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾连变348向工甲线向工干11右1柱上变压器	315	65.90%	0	0				-35.83%
10906	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	北陵变146卫东甲线松北分31柱上变压器	200	37.80%	0	0		是	2025年12月	-38.18%
10907	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干25左8右5柱上变压器	200	4.80%	0	0		是	2025年12月	-6.42%
10908	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干70柱上变压器	315	27.30%	0	0		是	2025年12月	-36.57%
10909	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线37	315	26.67%	0	0		是	2025年12月	-45.48%
10910	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线65左3变台	250	51.20%	0	0		是	2025年12月	-32.09%
10911	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线64变台	315	56.00%	0	0		是	2025年12月	-41.69%
10912	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线19	200	90.80%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-36.24%
10913	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分74右5变压器	100	6.80%	0	0		是	2025年12月	-58.38%
10914	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	南六干69左2	250	7.92%	0	0				-39.06%
10915	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	彩塔乙线10	315	0.00%	0	0		是		0.00%
10916	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干62左3右1	315	6.67%	0	0				-28.75%
10917	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵甲线沙场分12	400	28.75%	0	0				-14.02%
10918	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线22	315	71.87%	0	0		是	2025年12月	-39.21%
10919	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵乙线东陵干卫星分23	315	2.22%	276.5	276.5				-10.10%
10920	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西甲线球场分5左2	200	33.60%	112.8	112.8				-28.16%
10921	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分13右5	315	26.98%	0	0				-44.38%
10922	大东	粮仓变	粮仓变65568和滕乙线	和滕乙线和滕干13	315	60.95%	91.5	91.5				-52.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10923	和平	花园变	花园变752花南甲线	五河分2右2	315	36.19%	169.5	169.5				-34.52%
10924	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分48左1左1变压器	315	26.16%	0	0				-41.02%
10925	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分78变压器	100	0.00%	0	0				-46.67%
10926	和平	方型变	方型变476方学甲线	三学甲线24左1+1	315	67.81%	0	0		是	2026年12月	-36.96%
10927	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	望花变148陵东甲线轻工分10右4柱上变压器	315	75.56%	0	0		是	2025年12月	-44.39%
10928	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分15柱上变压器	315	22.22%	0	0		是	2025年12月	-61.41%
10929	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干43柱上变压器	250	91.20%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-29.41%
10930	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵下分23	250	19.60%	176	176				-35.00%
10931	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	泰山分11左4左1柱上变压器	400	76.20%	0	0				-42.27%
10932	沈河	长青变	长青变470长青甲线	天坛干97右4公变	100	0.00%	90	90				-32.61%
10933	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线任家甸分46	100	108.60%	0	0	2022年12月	是	2026年	-61.59%
10934	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干66右1变压器	315	62.22%	0	0		是	2025年	-43.58%
10935	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	九纬分7同文1	315	13.33%	241.5	241.5				-44.48%
10936	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干3柱上变压器	315	19.05%	0	0		是	2025年12月	-36.56%
10937	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干10柱上变压器	400	16.40%	0	0		是	2025年12月	-40.43%
10938	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干20柱上变压器	315	23.81%	0	0				-48.88%
10939	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干老瓜卜分14	315	91.43%	0	0	2025年2月	是	2026年2月	-7.08%
10940	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分26	250	34.88%	0	0				-44.65%
10941	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干141右5	315	23.81%	208.5	208.5				-44.79%
10942	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北分12右3柱上变压器	315	17.52%	0	0		是	2025年12月	-48.56%
10943	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分22左5柱上变压器	400	13.80%	0	0		是	2025年12月	-33.58%
10944	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工柏园4变电站201	400	69.60%	81.6	81.6				-41.31%
10945	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科二2箱变1变	630	0.00%	0	0				0.00%
10946	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	实验中学1箱变2号变	500	20.80%	0	0		是	2025年12月	-44.51%
10947	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	阳光尚城一期3箱式变电站2配电变压器	630	15.49%	0	0		是	2025年12月	-45.28%
10948	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	迎宾小区1变电站1变压器	630	37.46%	0	0		是	2025年12月	-48.74%
10949	铁西	万达变	万达变56066万荣线	兴华电器小区变电站201	500	27.52%	312.4	312.4				-42.80%
10950	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸6箱变1变	630	18.67%	0	0				-45.58%
10951	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	富山1箱变2	400	51.00%	0	0		是	2025年12月	-41.24%
10952	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二1箱变2号变	630	43.17%	0	0				-45.84%
10953	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏西区2箱变1号变	630	28.95%	0	0				-45.58%
10954	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	富山二期2箱变2	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-38.61%
10955	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤二3箱变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
10956	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙10箱变1号变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-47.82%
10957	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城5箱变1变压器	800	16.13%	591	591				-49.62%
10958	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城7箱变1变压器	800	19.50%	564	564				-42.31%
10959	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	优特区2箱变2号变	500	39.36%	0	0		是	2025年12月	-27.21%
10960	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡6变电站2变压器	630	17.14%	180.128	180.128				-42.03%
10961	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	迎宾变电站一次变压器柜主变	315	64.00%	0	0				-61.75%
10962	和平	青年变	青年变362青好线	群芳21#主变	315	8.13%	0	0		是		-41.90%
10963	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园4箱变2站内变压器	400	28.80%	0	0				-45.43%
10964	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	荣城花园2箱变1站内变压器	630	35.81%	0	0				-41.29%
10965	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	张士二小区变电站1变压器	400	27.60%	0	0				-45.45%
10966	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园3小区变电站2变压器	630	33.65%	355	355				-39.61%
10967	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	昊翔家园2变电站202	630	32.38%	0	0				-44.93%
10968	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	杏花雅居2变电站201变压器	630	65.08%	0	0				-44.49%
10969	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	泾河小区2箱变2号变	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
10970	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	同义变电站一次变压器柜主变	630	60.00%	189	189				-41.42%
10971	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都7变电站201	500	32.64%	286.8	286.8				-43.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10972	铁西	滑翔变	滑翔变20290云峰乙线	城建花园11变电站201	400	20.10%	0	0				-43.29%
10973	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	高官花园2箱变2变压器	630	19.43%	0	0				-36.04%
10974	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	顺星北苑小区1变电站201配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
10975	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	卫工街8变电站201柜	315	11.43%	0	0		是		-46.15%
10976	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	景丽花园1变电站202柜	500	21.12%	0	0				-43.89%
10977	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河七区4变电站201	630	26.67%	399	399				-47.10%
10978	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	保工家园变电站202柜	400	0.00%	0	0		是		0.00%
10979	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	千缘公寓1变电站202	500	24.72%	0	0				-37.71%
10980	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	淮河1箱变1	500	52.40%	0	0		是	2025年12月	-38.68%
10981	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	龙净1变电站1变压器	630	62.48%	0	0				-46.05%
10982	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	龙净3变电站2变压器	500	34.24%	0	0				-40.75%
10983	皇姑	长江变	482岳山甲线	河畔人家3箱变	630	14.10%	0	0		是	2025年12月	-40.16%
10984	铁西	劝工变	劝工变20090中央甲线	万丰花苑1变电站201变压器	630	42.86%	297	297				-41.45%
10985	铁西	劝工变	劝工变20090中央甲线	万丰花苑2变电站201变压器	630	26.03%	403	403				-43.26%
10986	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工2箱变1配电变压器	500	70.40%	0	0				-44.30%
10987	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	明康小区箱变2	630	35.43%	0	0				-51.75%
10988	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝1箱变1号变	630	49.52%	0	0				-45.85%
10989	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	顺发2箱变1变压器	630	23.37%	0	0		是	2026年12月	-37.54%
10990	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期3箱变2变压器	630	21.71%	430.2	430.2				-48.10%
10991	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区19变电站201	630	22.54%	6.928	6.928				-44.80%
10992	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	盛世华城1变电站202柜（2）	800	27.90%	0	0		是	2028年12月	-41.70%
10993	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团3变电站201	630	60.00%	0	0				-40.54%
10994	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉四区3变电站201	630	17.46%	0	0				-46.58%
10995	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉一区2变电站201	400	46.20%	0	0				-42.00%
10996	大东	大东变	大东变066东风乙线	正昌箱变2变	500	26.80%	0	0				-41.15%
10997	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	富仁家园箱变1变	315	40.76%	0	0				-49.12%
10998	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	凯厦家园2号变电站1号变压器	630	32.38%	0	0		是	2026年	-44.48%
10999	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	福安1箱变1变压器	630	67.81%	0	0				-44.40%
11000	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	三棱巷箱变1变压器	630	25.08%	0	0		是	2025年12月	-41.40%
11001	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	王府花园1箱变1变压器	800	32.10%	0	0		是	2025年12月	-38.63%
11002	沈河	方家变	方家变642方长甲线	万科III期4箱变1变压器	500	24.00%	330	330				-38.36%
11003	沈河	长青变	长青变480银河线	银河2-1箱变1变压器	1000	21.36%	0	0		是	2026年12月	-46.08%
11004	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	冠虹箱变2变压器	400	29.10%	0	0		是	2025年12月	-37.43%
11005	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	大含2箱变1	400	29.00%	0	0		是	2025年12月	-50.27%
11006	和平	太原变	太原变062胜三甲线	南三主变	500	39.60%	252	252				-46.24%
11007	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	绿景花园11主变	630	22.35%	0	0				-44.79%
11008	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	嘉陵江2箱变2配电变压器	315	30.48%	0	0		是	2025年12月	-42.57%
11009	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	新村厚合变电站1变压器	630	62.54%	0	0		是	2026年12月	-40.80%
11010	大东	顺城变	顺城变40084商品甲线	尚品天城一期2箱变1变	630	32.70%	361	361				-40.81%
11011	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	幸福小区箱变（单）	630	14.92%	0	0				-44.19%
11012	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	109中学箱变（单）	400	69.60%	81.6	81.6		是		-42.93%
11013	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	苏家小区7号变电站1变压器	315	23.87%	208.3	208.3				-38.76%
11014	铁西	历工变	历工变10456黎明线	阳光A版小区变电站202柜	500	25.60%	0	0		是	2027年12月	-41.70%
11015	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都3箱变1变压器	630	24.13%	415	415				-39.95%
11016	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都4箱变1变压器	630	16.51%	463	463				-40.28%
11017	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都6箱变1变压器	630	23.17%	421	421				-23.52%
11018	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	铁亚3箱变2变压器间隔2配电变压器	500	42.24%	0	0		是	2025年12月	-41.27%
11019	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	牛三官1箱变1变压器	500	50.00%	0	0		是		-41.87%
11020	铁西	万达变	万达变56056万翔甲线	浑河五区4变电站201变压器	800	105.90%	0	0	2022年12月	是	2028年12月	-42.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11021	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳粉四区1变电站202	630	26.98%	6.928	6.928				-42.74%
11022	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	云华园1变电站201	630	40.00%	315	315				-36.44%
11023	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	松辽西区1号变电站1号变压器	630	15.24%	0	0			2027年	-42.79%
11024	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	富家天下变电站202	630	51.43%	243	243				-42.62%
11025	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	豪馨花园2变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
11026	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	金山2箱变1	400	52.50%	0	0		是	2025年12月	-44.73%
11027	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	御林家园3箱变1	630	36.83%	0	0		是	2025年12月	-42.47%
11028	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	龙逸二1箱变2号变	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	-44.78%
11029	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	西苑家园202	500	0.00%	0	0				0.00%
11030	沈河	万柳变	万柳变254祥龙乙线	南关变电站2变压器	1000	97.40%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-41.31%
11031	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南风雅苑2变电站201柜	500	14.40%	0	0				-46.09%
11032	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区4变电站201柜	500	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
11033	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	陵卫乙C1箱式变电站1配电变压器	400	24.50%	0	0		是	2025年12月	-19.94%
11034	浑南	于山变	于山变748于运线	恒大四季上东二期2号变电站1号变压器	630	13.02%	0	0		是	2027年12月	0.00%
11035	苏家屯	夹河变	夹河变50762生活乙线	银河湾4号变电站1变压器	630	38.41%	0	0			2027年	-38.15%
11036	苏家屯	夹河变	夹河变50762生活乙线	格林生活坊17号变电站2变压器	630	33.02%	0	0			2027年	-24.01%
11037	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城二期3箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11038	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	中铁御水澜湾小区3变电站202配电变压器	800	13.20%	0	0		是	2026年12月	9.62%
11039	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	辽宁申信房地产开发有限公司（金墅花园）小区局维箱式变电站2号配电变压器	800	31.13%	0	0		是	2026年12月	68.23%
11040	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干123右2变台	200	19.90%	140.2	140.2				-11.98%
11041	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	泰奕夏园3号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	31.75%	0	0			2027年	5.35%
11042	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	华山乙线34左10右1	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11043	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	东环瑞府2箱式变电站2配电变压器	800	21.38%	0	0		是	2025年12月	-40.02%
11044	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城9变电站1变压器	630	28.95%	0	0		是	2025年12月	-44.57%
11045	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线后孤家子西台分03	400	29.95%	240.2	240.2				-22.74%
11046	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛达子营米双商店公变台区	200	19.80%	0	0				100.00%
11047	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变91362养西线罗电照明新	400	18.30%	0	0				0.00%
11048	浑南	智慧变	智慧954智天线	恒大中央广场六期3号变电站201配电变压器	630	11.75%	0	0		是	2027年12月	0.00%
11049	和平	和平变	和平变196和新线	新世界名汇大厦2201间隔配电变压器	630	21.71%	430.2	430.2				-45.06%
11050	康平	中心变	中心变2604镇一线	交通箱变1变压器	315	36.32%	0	0		是	2026年12月	-49.14%
11051	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	教师新村变电站变压器	630	27.81%	0	0				0.00%
11052	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	假日欧洲4变电站2变压器	630	28.95%	0	0		是	2025年12月	-38.27%
11053	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线李胡一组照明新	200	72.30%	35.4	35.4				0.00%
11054	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	YHG_房身村1-1（三家子分47左9）	200	27.90%	124.2	124.2				-41.61%
11055	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分20+1右2柱上变压器	315	28.19%	0	0		是	2025年12月	-90.64%
11056	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	惠盛苑小区2变电站2变压器	630	0.00%	173.2	173.2				0.00%
11057	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城3号变电站2变压器	630	27.30%	0	0			2027年	-44.91%
11058	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城4号变电站2变压器	630	19.37%	0	0			2027年	-43.01%
11059	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线营城村2.4组	400	42.30%	0	0				-30.16%
11060	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线王家岗照明西台	200	146.70%	0	0	2022年12月			-30.36%
11061	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境2期3号箱变2号变压器	800	32.25%	0	0				-34.33%
11062	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右8右3柱上变压器	200	75.20%	0	0		是	2025年12月	-98.20%
11063	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线苗圃分20+1左1变台	400	46.20%	175.2	175.2		是	2025年12月	37.57%
11064	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线张家南台照明	200	61.95%	0	0		是	2025年11月	-46.08%
11065	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线下坎子台分支线008	50	99.00%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-33.58%
11066	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语一期商业楼变电站2变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
11067	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	砂轮甲线1右+1右1	200	30.00%	0	0			2027年	5.09%
11068	皇姑	长江变	25460长亚乙线	龙逸尊尚雅苑3箱变1变压器	630	86.86%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-41.87%
11069	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园2变电站1变压器	800	26.63%	0	0				-48.78%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11070	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润悦府2变电站1变压器	400	22.00%	272	272				-40.86%
11071	沈北	清水变	清王线	朱家电井	200	17.00%	0	0		是	2026年12月	-45.58%
11072	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线松树支14(松树B台)	200	70.30%	0	0				-28.48%
11073	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际二期3变电站2变压器	630	38.10%	0	0		是	2025年	-43.04%
11074	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线老头山分列前支10	200	42.00%	96	96				-41.13%
11075	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡3变电站2变压器	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-35.66%
11076	铁西	历工变	历工变10456黎明线	君临天下六期假日蓝湾2变电站201变压器	400	33.00%	0	0		是	2027年12月	-41.32%
11077	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡3变电站2变压器	630	6.35%	527	527				-32.37%
11078	和平	和平变	和平变192和城线	城开中心小区2变电站202配电变压器	400	37.60%	209.6	209.6				-41.24%
11079	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子92右6+1	315	63.17%	84.5	84.5				-45.94%
11080	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七干前栏分15左9变压器	200	38.00%	0	0		是	2025年12月	-35.37%
11081	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线齐坨子分32	100	57.60%	32.4	32.4				-19.55%
11082	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	三台子经济适用房1变电站2变压器	630	30.86%	0	0		是	2025年12月	-43.35%
11083	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园37号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	27.62%	0	0			2027年	-14.24%
11084	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学干52柱上变压器	200	24.80%	130.4	130.4				5.46%
11085	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	中德国际1箱变2变压器	630	46.48%	0	0				-34.89%
11086	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线水库支3	160	11.38%	0	0		是	2027年	-19.72%
11087	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区9变电站1变压器	400	22.50%	270	270				-38.77%
11088	东陵	麦子屯	麦孙线	花溪林语小区2箱变1变压器	630	32.06%	365	365				-14.07%
11089	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光维也纳二期1箱式变电站1配电变压器	500	33.20%	0	0		是	2025年12月	-42.22%
11090	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉东台	100	54.60%	35.4	35.4				-33.55%
11091	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线乡直支09	200	37.80%	0	0		是	2026年12月	-36.06%
11092	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干民屯分39右3变台	200	42.45%	0	0				-61.97%
11093	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线张马大分29右9变台	200	34.30%	111.4	111.4				-39.81%
11094	东陵	汪家变	汪伍乙线	方大欣湖里2号箱变1号变压器	630	7.30%	0	0		是	2026年12月	0.00%
11095	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农线038左分02	400	29.40%	0	0		是	2026年12月	7.77%
11096	辽中	长滩变	长滩变1244东余线	长滩变244东余线东余村南台照明新	200	138.80%	0	0	2025年9月			0.00%
11097	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑2变电1变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
11098	和平	三好变	三好变171三展甲线	世纪华丰3变电站201配电变压器	630	14.60%	475	475				100.00%
11099	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	融创中央学府1局维变电站201配电变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年12月	3.22%
11100	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线曹家大棚	200	23.50%	0	0		是	2026年6月	-48.64%
11101	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线高家一组照明	200	42.00%	0	0		是	2025年	-32.88%
11102	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线高家五组照明	400	100.80%	0	0	2025年6月			-34.78%
11103	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	024保工印象3201配电变压器	630	43.81%	0	0				-39.92%
11104	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金城蓝湾二期1变电站2变压器	800	17.40%	580.8	580.8				-41.73%
11105	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城二期1号变电站2号变压器	630	32.06%	0	0				-44.07%
11106	和平	方型变	方型变424方聪线	和平101小区5变电站201配电变压器	800	26.10%	0	0				100.00%
11107	法库	新依变	依拉线	依拉线段树沟分段树沟东支4（段树沟村新东台）	200	77.10%	0	0		是	2025年12月	18.90%
11108	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线曲大沟分56	160	11.63%	0	0		是	2025年12月	-15.81%
11109	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	秋实园二期1变电站1变压器	630	29.21%	0	0				-41.47%
11110	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军线农场分34左2右5左3左23	200	7.20%	0	0		是	2025年	-48.32%
11111	沈北	道义变	道义变15259道义线	天祺路2号天顺家园四	630	27.62%	0	0		是	2026年12月	-43.17%
11112	开发	郑家变	郑家变55244毛纺甲线	龙湖天宸小区5变电站101配电变压器	800	38.40%	412.8	412.8				-22.78%
11113	沈北	大志变	大志变70564志西线	志西干小学分4变压器	100	38.40%	0	0		是	2026年12月	-41.78%
11114	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	金家支16+1右1	200	0.60%	178.8	178.8				0.09%
11115	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅3变电站201间隔配电变压器	400	32.50%	0	0		是	2025年	-51.54%
11116	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园5箱变（单）	400	26.25%	0	0				-44.86%
11117	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚2变电站1变压器	630	18.41%	0	0		是	2027年12月	-24.51%
11118	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	坤湖郦舍二期一1局维变电所201配电变压器	800	31.50%	0	0				89.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11119	和平	花园变	花园变764花新甲线	汇景二区42变压器	630	20.95%	0	0				-47.78%
11120	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	生活园4箱变1变压器	400	13.80%	0	0				-43.43%
11121	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高电分41左37变台	50	33.40%	0	0				-38.50%
11122	康平	中心变	中心变2604镇一线	自然城德园小区二期1箱式变电站201间隔配电变压器	630	2.67%	0	0		是	2026年12月	100.00%
11123	于洪	铸造变	铸南甲线	小微铸南甲1台	200	3.00%	0	0		是	2025年	100.00%
11124	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线131	250	47.04%	0	0			2027年	-38.82%
11125	开发	金湖变	金湖变16644金云线	翡丽云邸小区3变电站1变压器	800	10.50%	636	636				100.00%
11126	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微高花中学台区	200	63.30%	53.4	53.4		是	2025年	-27.19%
11127	于洪	小于变	10kV小工线56242	翟家小微一台区	200	67.80%	44.4	44.4		是	2025年	90.18%
11128	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	雷凯尼绅2变电站1变压器	400	36.00%	0	0		是	2025年12月	-40.90%
11129	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干22右7左3-1	315	52.06%	0	0				-16.95%
11130	大东	如意变	如意变80858意小甲线	吉祥花园1变电站2站内变压器	630	7.24%	469.372	469.372				-45.25%
11131	大东	农大变	农大变80976农花乙线	三江紫香园3箱变2变压器	630	27.05%	396.6	396.6				-39.47%
11132	于洪	得胜变	得化线95476	三隆熙湖枫景二期2变压器	630	22.54%	425	425				-32.07%
11133	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线顾电支013	200	52.65%	74.7	74.7				-34.46%
11134	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线电信支02	200	73.80%	0	0		是	2026年6月	-34.33%
11135	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线柳树西支11	400	44.00%	0	0		是	2026年6月	-34.67%
11136	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线大潘市场	400	74.50%	0	0		是	2025年	-36.78%
11137	于洪	化学变	化开乙线	四台子一期小区1箱变1配电变压器	800	13.50%	0	0				21.21%
11138	铁西	启工变	启工变10772启东线	春树广场配电室201间隔配电变压器	400	7.20%	0	0				-34.43%
11139	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	中铁阅香湖三期2变电站2配电变压器	400	36.90%	0	0				0.00%
11140	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干114左10+1左1	200	28.80%	122.4	122.4				100.00%
11141	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	胡家线47	315	17.78%	0	0			2027年	-48.92%
11142	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线46+1	315	27.43%	197.1	197.1				-48.20%
11143	于洪	平罗变	平悟线	小微-红利冷藏仓储	400	15.30%	0	0				15.58%
11144	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	繁荣家园4变电站1变压器	630	10.79%	499	499		是	2025年12月	-31.91%
11145	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城1变电站-1	630	14.92%	0	0		是	2027年12月	-41.41%
11146	康平	富裕变	富裕变9203二牛线	二牛线白家分支线005	200	107.40%	0	0	2024年6月			-34.84%
11147	沈北	大志变	大志变70564志西线	朱尔变352朱尔线木匠分29	200	67.00%	0	0		是	2026年12月	-42.46%
11148	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	沈阳新家园物业管理有限公司4箱1变（备）201配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
11149	沈北	道义变	道义变15269佰景线	YHG_正道综合楼	315	52.57%	0	0		是	2026年12月	-39.57%
11150	于洪	大潘变	大岳线	小微小潘村一台	200	75.90%	28.2	28.2				-20.21%
11151	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城二期10箱式变电站配电变压器	400	56.80%	0	0				-33.42%
11152	和平	太原变	太原变070北二甲线	北二甲线兰州南分3左2	400	6.25%	335	335				-33.68%
11153	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	假日欧洲3变电站1变压器	630	40.95%	0	0		是	2025年12月	-38.68%
11154	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	兴隆华府1箱变出线间隔配电变压器	630	34.60%	0	0		是	2025年	-36.31%
11155	东陵	孤家子	营城乙线	优品天地2201间隔配电变压器201间隔配电变压器	800	39.50%	0	0		是	2026年12月	-27.03%
11156	皇姑	文北变	70482文岗线	万科府前壹号2变电站2配电变压器	800	9.30%	0	0				0.00%
11157	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城15号变电站201间隔配电变压器	630	44.44%	287	287				-41.31%
11158	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干49左1	400	44.10%	0	0				-51.09%
11159	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界二期2号变电站1变压器	630	25.71%	405	405				-42.81%
11160	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地一期三组变电站2变压器	630	11.62%	0	0		是	2027年12月	-35.69%
11161	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支西洼地西支11	50	10.40%	0	0		是	2026年6月	-84.21%
11162	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分水田支赶牛道支26	50	10.40%	0	0		是	2026年6月	-24.62%
11163	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	天阔城1箱变201配电变压器	630	45.08%	283	283				-41.88%
11164	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	颐景园三期小区2变电站202配电变压器	800	38.10%	0	0		是	2026年12月	9.58%
11165	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	龙湖云璟1箱变2变压器	800	55.80%	0	0				0.00%
11166	法库	宝山变	法镇二线	老物质局箱变配电变压器	500	26.80%	316	316				-41.28%
11167	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干烟台分42右20+1右7	100	32.70%	57.3	57.3				-35.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11168	新民	南窰变	南窰变3568城佛线	城佛干194右12变台	200	20.40%	139.2	139.2				71.21%
11169	苏家屯	安顺变	安顺变51156安南线	远洋仰山3号变电站201间隔（安南线）配电变压器	630	44.13%	0	0			2027年	-7.03%
11170	辽中	敖司牛	敖司牛变1233制药厂线	环保局1变压器	630	36.57%	0	0				-40.98%
11171	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁雷分25	400	22.65%	0	0		是	2025年11月	-22.52%
11172	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线土堡子东一台新	200	53.70%	0	0				0.00%
11173	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山5箱变2变压器	630	26.67%	0	0				-42.40%
11174	沈河	大东变	大东变072东青甲线	华美万莲箱变1变压器	500	106.56%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-42.41%
11175	开发	宁官变	宁官变95088宁九线	圣诺园四期小区1变电站2变压器	630	12.70%	487	487				-34.44%
11176	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	雨坛YHG201配电变压器	315	52.57%	0	0				-30.21%
11177	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线一委北台	200	61.40%	0	0				-39.00%
11178	辽中	赵柳房变	赵柳房变92670赵茨乙线	茨于坨变302茨榆坨线五委北台	315	92.19%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-36.67%
11179	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	杨树干水罗分4左9右16	250	0.00%	0	0			2027年	-130.44%
11180	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界3号变电站2变压器	630	35.56%	343	343				-42.21%
11181	于洪	范屯变	范屯变753范静线	范屯变753范静线东大林西台	100	74.25%	0	0		是	2025年	-37.06%
11182	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分85右1左1变台	200	41.40%	0	0				7.06%
11183	沈北	道义变	道孝乙线	沈阳宏远路灯管理翰林水郡南门外(一站式)	200	4.43%	0	0		是	2026年12月	14.54%
11184	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸5箱变1变压器	1000	4.20%	858	858				-34.91%
11185	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	紫庭院1箱变2变压器	630	33.97%	0	0		是	2025年12月	-43.07%
11186	苏家屯	雪松变	雪松变60554松榆甲线	剑桥郡2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	32.70%	458.4	458.4				-31.22%
11187	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑2箱变2变压器	630	65.71%	0	0		是	2025年12月	-40.64%
11188	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线孙店林场分支线001	100	102.15%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-29.14%
11189	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线33右1柱上变压器	400	38.10%	0	0		是	2025年12月	100.00%
11190	铁西	齐贤变	齐贤变55470齐兴线	YHG_齐兴专缆惠和大厦	630	0.00%	567	567				0.00%
11191	苏家屯	安顺变	安顺变51156安南线	昭华里5号变电站201间隔（安南线）配电变压器	630	50.48%	0	0			2027年	53.45%
11192	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区18变电站2变压器	630	17.14%	459	459		是	2025年12月	-45.38%
11193	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	凤祥北分新建变电站1	800	18.50%	572	572				6.31%
11194	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	小学照明综合一台	400	29.25%	243	243				-3.21%
11195	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	10kV南环乙线供电分03(老头沟)	30	23.33%	20	20				48.22%
11196	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干勒石分18科学家花园-2变压器	1250	42.88%	0	0				-42.81%
11197	和平	太原变	太原变046南五甲线	庆华分10	400	70.00%	0	0				-42.85%
11198	沈河	市府变	市府变574银置线	YHG_红卫干银河大厦配变电站变压器（冷却）	2000	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11199	沈河	方家变	方家变640方青甲线	方青干24右5+1柱上变压器	315	5.71%	265.5	265.5				-47.62%
11200	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线大夏堡西支20	315	25.33%	0	0		是	2025年	-33.11%
11201	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎利于城丰分2公变	315	20.32%	0	0		是	2026年12月	-11.19%
11202	铁西	历工变	历工变10444历动乙线	鑫昊大厦变电站201间隔配电变压器	630	7.62%	519	519				-46.86%
11203	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	枫叶园1号变电站201间隔配电变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年	-40.21%
11204	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干68+1左2柱上变压器	500	91.20%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-41.34%
11205	铁西	万达变	万达变56080万翔乙线	砂阳桥变电站201间隔变压器	400	26.10%	255.6	255.6				15.73%
11206	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	军政干23右3	400	67.50%	0	0		是	2026年	100.00%
11207	和平	广州变	广州变464广太乙线	广太乙线兰州分13左1	400	48.80%	0	0				-45.57%
11208	于洪	小于变	10kV小山线56240	友谊城1变电站2变压器	630	31.75%	367	367				-35.74%
11209	浑南	下深变	下深变284新城线	金地锦城一期4变电站2变压器	800	40.13%	0	0		是	2027年12月	-52.30%
11210	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	盛京路1箱变1变压器	630	33.02%	359	359				-46.59%
11211	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界御景1变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
11212	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线放牛卜分北台支1（放牛卜北台）	200	28.20%	123.6	123.6				-17.56%
11213	沈河	万柳变	万柳变252祥龙甲线	罗马花园1箱变1变压器	500	20.16%	0	0		是	2026年12月	-41.56%
11214	和平	花园变	花园变56768花三乙线	花三乙线49+2	315	100.32%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-40.90%
11215	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	招商曦城小区2变电站2变压器	800	35.70%	0	0		是	2025年12月	5.26%
11216	沈河	万柳变	万柳变284万国线	世纪家园2箱变1变压器	400	32.00%	0	0		是	2026年12月	-41.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11217	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干德泰分老合牛分30变台	250	35.16%	137.1	137.1				-39.09%
11218	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线罗六组分16右9变台	100	67.50%	0	0				-35.90%
11219	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207卢屯线卢屯干222右6变台	100	63.90%	0	0		是	2025年12月	-38.38%
11220	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	火石岗南台照明（2021微）	400	26.55%	253.8	253.8				-2.25%
11221	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南风雅园5箱变201	630	24.95%	0	0				-47.79%
11222	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈乙线36右2变台	400	26.40%	0	0		是	2025年12月	-26.28%
11223	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线17左2变台	400	40.20%	0	0				-33.14%
11224	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园6号变电站2号变压器	400	31.50%	0	0		是	2027年	-40.41%
11225	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期1箱变1变压器	630	46.35%	0	0		是	2026年12月	5.48%
11226	沈北	清水变	清依线	沈阳市沈北新区晓光果园（一站式）	100	39.90%	0	0		是	2026年12月	23.40%
11227	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区12变电站1变压器	630	22.86%	423	423				-39.89%
11228	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城6箱变2变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年12月	-38.36%
11229	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城星座4箱变2配电变压器	500	19.20%	0	0		是	2025年12月	-43.06%
11230	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线朴驼村南台区	315	62.54%	0	0				-45.29%
11231	沈河	南湖变	南湖变499南东乙线	星汇云锦2-6配变站1变压器	800	36.30%	429.6	429.6				9.42%
11232	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区二期2箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11233	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线石人沟大棚支05	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	-161.66%
11234	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线四家子西台分支线003	200	47.60%	84.8	84.8				-33.27%
11235	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境2变电站1配电变压器	630	28.57%	387	387				-36.12%
11236	法库	新依变	依三线	10kV依三线李房申支08	200	35.00%	0	0		是	2025年12月	-29.01%
11237	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线孙家万子北台	80	78.00%	0	0		是	2025年11月	-57.99%
11238	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期4变电站2变压器	630	36.57%	0	0		是	2027年12月	-43.08%
11239	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线杨树园子台分支10	200	38.40%	0	0		是	2026年12月	-34.18%
11240	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线双庙小区支009	50	57.60%	0	0		是	2026年12月	-28.26%
11241	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和郡二期1号变电站2号配电变压器	800	41.70%	0	0		是	2027年12月	-11.11%
11242	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线朝阳大棚支001	50	63.60%	0	0				-37.06%
11243	康平	富裕变	富裕变9203二牛线	二牛线任家分支线003	100	77.10%	12.9	12.9				-35.34%
11244	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪2箱变2变压器	400	24.50%	262	262				-45.29%
11245	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线良种支04+1	80	74.06%	0	0		是	2026年12月	-12.93%
11246	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天喜3箱变1配电变压器	630	40.32%	0	0		是	2025年12月	-39.48%
11247	沈河	站前变	站前变276站南乙线	中韩科技园1箱变1变压器	800	24.30%	525.6	525.6				14.93%
11248	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天悦1箱变1配电变压器	630	63.17%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11249	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河5变电站1号主变	630	29.33%	382.2	382.2				-34.81%
11250	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都四期1号变电站2号配电变压器	630	33.14%	0	0		是	2027年12月	-45.43%
11251	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干22右7左2	400	40.75%	0	0				-60.80%
11252	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	雁翔阁小区变电站1变压器	400	36.00%	0	0		是	2025年12月	-44.08%
11253	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆3变电站2变压器	630	30.86%	10	10		是	2027年12月	-40.99%
11254	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地4箱变1变压器	630	32.70%	0	0		是	2026年12月	-34.81%
11255	法库	双台子	双台子变045双四线	陶屯秋家沟水利分	50	5.60%	42.2	42.2				-32.80%
11256	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区2变电站1变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-27.95%
11257	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	道义变270纺校线辽宁城地产开发有限公司1箱变2变压器	630	32.70%	0	0		是	2026年12月	-36.20%
11258	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分38右1右1	200	53.40%	0	0		是	2026年	-69.65%
11259	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众干大北分11加1	200	81.00%	0	0	2024年6月			-38.79%
11260	大东	如意变	如意变856如沈乙线	精锐空间箱变2变压器	400	32.00%	232	232				-42.25%
11261	于洪	小于变	10kV于工线56284	景城时代1台（临时电）	630	60.95%	0	0				100.00%
11262	和平	方型变	方型变442方青甲线	十二纬路201间隔配电变压器	400	66.50%	0	0		是	2025年	4.52%
11263	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	新安南照明	80	62.25%	22.2	22.2				-40.91%
11264	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进17台	200	97.80%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	100.00%
11265	和平	花园变	花园变56768花三乙线	花三乙线54+1	315	100.63%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-45.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11266	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干141小仁镜分7柱上变压器	200	43.50%	0	0		是	2026年12月	-42.67%
11267	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子支09供销社台	200	30.50%	0	0		是	2025年12月	-35.61%
11268	浑南	榆树变	榆树变850榆营甲线	融城时代6号变电站202间隔配电变压器	800	17.75%	10	10				-41.16%
11269	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红干232变台	200	22.80%	0	0				-37.70%
11270	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区5变电站1变压器	630	63.49%	167	167				-57.67%
11271	东陵	农大变	农首线	棋盘山一号1箱变2变压器	630	19.37%	445	445				-37.09%
11272	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎干牛营分14左1变台	100	97.20%	0	0	2023年2月	是	2025年12月	-32.33%
11273	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	前边外北台	200	76.50%	27	27				-33.43%
11274	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	金汇温泉泉苑3变电站2变压器	500	44.16%	0	0				-38.49%
11275	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线17+1左1变台	200	86.40%	7.2	7.2	2025年8月			-37.52%
11276	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	大红旗变505长沙线长沙干八组分36变台	80	66.88%	0	0				-49.02%
11277	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线175变台	80	47.75%	0	0				-42.63%
11278	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	方溪变350造化甲线造化干沙平分旺牛支33柱上变压器	315	6.67%	0	0		是	2025年12月	-63.41%
11279	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	天创线天西线富力院士珏1局维变电站201配电变压器	800	11.10%	0	0		是	2026年12月	4.84%
11280	铁西	历工变	历工变10470历华线	中南紫云集变电站202间隔配电变压器	630	56.83%	0	0		是	2028年12月	7.93%
11281	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	昆广乙线昆广干20左1柱上变压器	400	1.20%	0	0		是	2025年12月	4.69%
11282	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干双庙分26变台	200	26.40%	23.8	23.8				3.46%
11283	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线省宅分12左4柱上变压器	315	17.78%	0	0		是	2025年12月	-33.54%
11284	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城5变电站2公变	500	48.00%	210	210				-38.31%
11285	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线秀水西西分3	315	34.29%	0	0		是	2025年12月	-18.62%
11286	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线昌泰西支4	400	10.50%	0	0		是	2025年	-31.27%
11287	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线拉马分支线039	80	111.75%	0	0	2025年2月	是	2026年6月	-24.59%
11288	于洪	曹家变	曹大甲线	曹家变674曹大甲线小于1台	100	50.70%	0	0		是	2025年	-22.32%
11289	辽中	蒲东变	蒲东变91455蒲放乙线	宏泰香蒲湾东区二期2箱变2变压器	630	6.98%	0	0		是	2025年12月	27.05%
11290	于洪	家俱变	偏锦线	水木城典10变电站1变压器	630	30.48%	0	0				-42.81%
11291	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线安坨分12左3左1变台	200	17.70%	144.6	144.6		是	2025年12月	25.43%
11292	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城蓝堡4箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11293	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	10kV南环甲线张养养殖分2	200	1.80%	176.4	176.4				100.00%
11294	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡9箱式变电站1配电变压器	500	49.60%	0	0		是	2025年12月	-41.16%
11295	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	东塔干55凌云西分2加2	100	20.00%	0	0				9.69%
11296	浑南	营盘	营新线	华发首府二期3号配电室1号变压器	800	58.88%	0	0		是	2026年12月	-41.82%
11297	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园3箱变1间隔配电变压器	800	42.90%	0	0				-41.59%
11298	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村12机井	100	64.00%	26	26		是	2025年	-47.90%
11299	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村14机井	100	77.20%	12.8	12.8		是	2025年	-46.55%
11300	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅9变电站9变压器	400	31.00%	0	0		是	2025年	-39.84%
11301	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	宋大分32右1	200	11.40%	157.2	157.2				5.85%
11302	于洪	曹家变	曹大乙线	特变水木融城住宅小区一期1变电站1变压器	630	24.13%	415	415				-36.27%
11303	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘北村12机井	100	54.80%	0	0				-53.04%
11304	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	盛福家园2变电站201间隔配电变压器	630	19.05%	447	447				-89.19%
11305	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线218右18变台	200	18.00%	0	0				0.00%
11306	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	滑建甲线建设干64柱上变压器	315	83.81%	19.5	19.5	2025年6月			-46.41%
11307	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷后村南机井1台	100	31.20%	0	0				-39.74%
11308	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线112变台	100	79.65%	10.35	10.35				-41.40%
11309	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线127右1变台	200	15.60%	0	0				13.52%
11310	开发	宁官变	宁官变95074宁十二乙线	高尔夫香墅三期小区变电站1变压器	800	5.10%	0	0				-30.02%
11311	于洪	光辉变	光东线	小微二分场后家属2	200	57.90%	64.2	64.2				0.00%
11312	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农线信家分31	400	13.40%	0	0		是	2026年12月	15.77%
11313	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	盛悦府小区一期3局维变电站202配电变压器	800	11.63%	0	0		是	2026年12月	100.00%
11314	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村8机井	50	76.40%	0	0		是	2025年11月	-52.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11315	于洪	大潘变	大潘线	马贝村西台	100	12.30%	0	0		是	2025年	-165.68%
11316	东陵	杨官变	富康线	华润长安里2变电站2母线变压器	800	41.10%	0	0		是	2026年12月	-16.19%
11317	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线18变台	100	67.80%	22.2	22.2				-30.28%
11318	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分87左1变台	100	50.70%	0	0				-36.27%
11319	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	罗家房变410团山子线团山子线43左6变台	250	84.00%	15	15	2025年4月			-27.16%
11320	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线新方分73右5变台	200	41.10%	0	0				0.00%
11321	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	鹏大乙线东风干30	400	75.90%	0	0				9.51%
11322	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分144左01	200	26.20%	0	0		是	2025年	-18.03%
11323	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线陈才窝卜分31变台	200	33.90%	112.2	112.2				-37.34%
11324	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	罗家房变410团山子线团山子线汤窝堡分16右6变台	200	44.55%	90.9	90.9				-43.63%
11325	康平	城南变	城南变2515南环线	煤矿小区2箱变1变压器	630	47.62%	267	267				-40.50%
11326	和平	广州变	广州变492广东乙线	八经乙线26右2	400	17.00%	0	0				4.64%
11327	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	鑫丰御景华庭1变电站202变压器	630	69.84%	0	0				-40.45%
11328	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干113辛家分10右15加1	400	29.10%	243.6	243.6				-17.21%
11329	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	YHG 联合村A台	50	21.30%	0	0		是	2026年12月	-42.79%
11330	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城7号变电站1号变压器	800	49.50%	0	0		是	2027年12月	-59.30%
11331	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	金麦良缘1变电站2变压器	630	27.62%	0	0		是	2025年12月	-41.49%
11332	沈河	文艺变	文艺变986文好线	建筑大学住宅箱变2变压器	500	28.80%	306	306				-46.38%
11333	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区6变电站1变压器	630	17.90%	454.2	454.2				-39.76%
11334	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	法妮娜公馆2号箱变1号配电变压器	630	19.05%	447	447				-41.84%
11335	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干胜利分39变台	200	14.70%	0	0		是	2025年12月	-48.30%
11336	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	鸿源养殖照明台	200	12.90%	154.2	154.2				100.00%
11337	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙A开闭站1变电站变压器	400	39.90%	0	0				-44.70%
11338	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天朗2箱式变电站2配电变压器	800	29.25%	0	0		是	2025年12月	-40.20%
11339	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	广旺乙线提水分21之2柱上变压器	200	31.80%	0	0				100.00%
11340	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线东关一台区	400	34.80%	0	0				-37.70%
11341	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	景观小区住宅箱变201间隔配电变压器	100	54.00%	0	0		是	2025年12月	-35.58%
11342	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线英达分31左11右4柱上变压器	315	65.40%	0	0				-55.00%
11343	法库	双台子	双台子变045双四线	四家子东大棚台	100	18.60%	71.4	71.4				-40.12%
11344	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	10kV宝十线赵贝卜几12南2	200	27.60%	124.8	124.8		是	2025年11月	47.88%
11345	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分12加1右支4变压器	50	0.60%	0	0				-68.76%
11346	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	兴福线31右14右1变台	200	48.00%	84	84				0.00%
11347	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房正土卜阿义超市公变台区	400	0.30%	358.8	358.8				100.00%
11348	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线黄河明华分3+1柱上变压器	400	94.00%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	20.47%
11349	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华泰新都AB区3箱式变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11350	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分064	200	24.20%	0	0		是	2026年5月	-35.20%
11351	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	许家村平房二组综合一台	200	33.30%	25.57736	25.57736				-29.88%
11352	沈北	天乾变	天乾变70668天财线	10KV中铁逸都进步回迁西2局维变电站201配电变压器	800	15.30%	0	0				100.00%
11353	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园4变电站2变压器	630	28.89%	385	385				-21.69%
11354	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干98	100	23.80%	0	0		是	2027年	-46.01%
11355	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号三期小区2局维变电站201配电变压器	630	8.57%	0	0		是	2026年12月	100.00%
11356	于洪	大潘变	大祝线	中庙村西台	400	57.90%	0	0		是	2025年	-6.86%
11357	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右13+2	400	38.50%	0	0		是	2027年12月	-35.68%
11358	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干178右1	100	20.80%	0	0			2027年	-18.67%
11359	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	肖寨门黄北村嘉序畜牧公变台区	200	0.00%	180	180				100.00%
11360	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	幸福岛1变电站202	500	17.60%	325.616	325.616				-35.72%
11361	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑7变电站2变压器	800	12.00%	10	10				-43.14%
11362	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场B组团2变电站1变压器	500	53.28%	0	0				-41.33%
11363	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工住宅箱变201	250	29.20%	0	0				-34.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11364	东陵	世园变	世园变80572海洋线	国际创意谷AB地块1箱变201配电变压器	630	24.13%	415	415				-37.48%
11365	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线化工厂分014	100	37.65%	0	0		是	2026年6月	-9.45%
11366	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线六二队分004	50	104.70%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-38.22%
11367	铁西	劝工变	劝工变20080劝南乙线	万和丽景1变电站202变压器	800	32.70%	458.4	458.4				-39.39%
11368	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合9变电站1变压器	630	19.43%	0	0				-39.32%
11369	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线七家子西分003	200	52.28%	0	0		是	2026年6月	-30.76%
11370	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线大付家支001	400	16.88%	0	0		是	2026年12月	-29.83%
11371	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线西北分后山南支015	200	53.00%	0	0		是	2026年6月	-31.93%
11372	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐B区局维2变201配电变压器	400	49.20%	0	0		是	2026年12月	-19.08%
11373	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	璟悦海湾7箱变2变压器	630	30.79%	0	0		是	2026年12月	-38.27%
11374	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	格林喜鹊1变电站202配电变压器	800	26.25%	0	0			2027年	-38.40%
11375	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线26右1变台	200	56.70%	66.6	66.6				-36.93%
11376	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分王岗支26左6变台	200	20.55%	0	0				-40.67%
11377	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿三期2变电站1变压器	630	16.19%	0	0				-42.03%
11378	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	黎明昆山苑3变电站1变压器	500	40.32%	248.4	248.4				-41.54%
11379	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团3变电站1变压器	500	52.80%	0	0				-42.78%
11380	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团3变电站2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
11381	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线杜坨子支12	200	20.40%	0	0		是	2026年5月	-26.76%
11382	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线胜利医院支09	160	40.88%	0	0		是	2026年12月	-44.51%
11383	法库	新依变	依草线	10kV依草线三尖泡四支24+1（三尖泡林场）	200	14.00%	0	0		是	2025年11月	-28.20%
11384	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城2变电站2配电变压器	630	25.52%	0	0		是	2025年12月	-42.05%
11385	铁西	重工变	重工变10874重塔线	天易晶城二期2变电站202间隔配电变压器	315	34.60%	174.5	174.5				-40.22%
11386	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑6变电站2变压器	630	30.10%	0	0		是	2026年12月	-40.85%
11387	浑南	安顺变	安顺变148安科线	绿城和园2号变电站201间隔配电变压器	630	41.90%	0	0		是	2027年12月	15.84%
11388	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地线60变台	200	41.80%	96.4	96.4				-19.30%
11389	沈河	方家变	方家变640方青甲线	方青干6+1柱上变压器	400	7.20%	331.2	331.2				0.00%
11390	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门十一号变电站202间隔配电变压器	630	40.63%	0	0			2027年	-36.72%
11391	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门十二号变电站202间隔配电变压器	800	32.25%	0	0			2027年	-23.85%
11392	法库	果子园	果子园1413果东线	10KV果东线红西分30	400	6.60%	0	0		是	2028年	0.00%
11393	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地4箱变2变压器	630	14.60%	475	475		是	2026年12月	3.22%
11394	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期12202间隔配电变压器	630	43.81%	0	0		是	2026年12月	-36.29%
11395	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干278变台	50	128.40%	0	0	2024年6月			-40.61%
11396	苏家屯	曹仲变	曹仲变51372曹海乙线	中海领馆2号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
11397	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农陵乙AKB哈雷分1变压器	800	14.70%	602.4	602.4				3.82%
11398	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分51	200	76.20%	27.6	27.6		是	2025年12月	-18.44%
11399	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园7变电站2变压器	400	6.75%	0	0				-38.57%
11400	和平	太原变	太原变056南七乙线	南七乙线26右2柱上变压器	200	59.00%	0	0				-50.14%
11401	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	YHG_卫东干3左3左1（临时电）-2柱上变压器	200	10.05%	0	0		是	2025年12月	-119.75%
11402	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线原检站支05	200	47.80%	0	0		是	2026年12月	-36.70%
11403	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水三支12柱上变压器	250	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11404	和平	三好变	三好变152文体乙线	光明线8	315	83.17%	0	0	2024年6月			-42.18%
11405	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线小莲花村台	200	65.40%	0	0		是	2025年11月	-63.37%
11406	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线小卜线047	200	36.50%	107	107				-36.35%
11407	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变430小卜线田水分68右01	100	49.80%	40.2	40.2				-15.15%
11408	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	小卜干154右5左1	200	16.00%	148	148				-35.52%
11409	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干82左1左1	200	2.40%	0	0			2027年	5.46%
11410	和平	花园变	花园变56753花三甲线	五里河家园自维202配电变压器	630	23.24%	420.6	420.6				-34.15%
11411	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	近海雅韵小区1号箱变1号变压器	630	4.57%	0	0		是	2025年11月	35.11%
11412	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	丁香水岸西区1箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11413	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	北国之春五期C、D区2变电站202变压器	630	28.95%	0	0				-42.42%
11414	沈北	农高变	农柳线	岭海明珠4201配电变压器	630	13.65%	0	0				-9.95%
11415	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门妈妈街村谷盛农产品加工公变台区	200	77.20%	0	0				0.00%
11416	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	地铁云杉里1号变电站201间隔（莱茵线）配电变压器	400	20.70%	0	0			2027年	100.00%
11417	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥6变电站201间隔配电变压器	630	40.76%	0	0		是	2026年12月	-41.88%
11418	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城21号变电站202配电变压器	630	6.35%	0	0			2027年	-41.47%
11419	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	新南社区变电站变压器	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-44.88%
11420	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期1变201	500	35.52%	272.4	272.4				-43.73%
11421	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域6箱变1变压器	500	38.40%	0	0		是		-45.45%
11422	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线单佰样养殖几2	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
11423	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	隆泰畜牧公变台	200	23.10%	133.8	133.8				100.00%
11424	大东	如意变	如意变80894如花乙线	铁源1变电站2变压器	500	33.60%	0	0				-46.40%
11425	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	府和苑1变电站1变压器	500	24.64%	0	0		是	2025年12月	-35.63%
11426	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变王全干0	400	67.20%	0	0		是	2026年12月	-38.74%
11427	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗家房甲线高力房分30右2	400	2.70%	0	0				0.00%
11428	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	中海天际1号变电站201间隔（前新线）配电变压器	800	38.10%	0	0			2027年	8.69%
11429	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线严千分067	400	14.10%	0	0		是	2025年12月	-29.82%
11430	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干150	200	31.50%	117	117				-26.88%
11431	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱1号变电站201间隔配电变压器	630	20.95%	435	435				-37.96%
11432	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关八组分支线007	200	78.30%	23.4	23.4				-23.68%
11433	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线红旗分51左4变台	200	38.40%	103.2	103.2				11.96%
11434	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品2号变电站201配电变压器	630	17.46%	0	0			2027年	-42.76%
11435	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	夏堡子村综合一台	200	44.10%	0	0				-22.80%
11436	东陵	水家变	水阳乙线	香堤湾1箱变1变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年12月	-39.02%
11437	东陵	孙家寨	孙张线	金水湾5箱变1变压器	630	55.24%	0	0		是	2026年12月	-39.58%
11438	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	朗明居1配电室2号变压器	400	30.38%	0	0		是	2027年12月	-41.19%
11439	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花10变电站201间隔配电变压器	400	30.30%	0	0				-14.43%
11440	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地5号变电站2变压器	400	53.00%	0	0			2027年	-41.31%
11441	浑南	下深变	下深变270深软线	万锦紫园一期2变电站1配电变压器	630	46.67%	0	0		是	2027年12月	-39.62%
11442	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡刘南村刘镇养鱼公变台区	200	0.00%	180	180				0.00%
11443	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学干47东拉拉分56左支13（南拉拉村南堤2台）	200	53.40%	73.2	73.2				-42.13%
11444	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	一站式服务—辽宁财庙果业有限公司	200	26.40%	127.2	127.2				8.68%
11445	东陵	中马变	疗养甲线	沈阳新希望置业有限公司（宴山1.1期）-住宅箱式变电站1号变压器	630	10.92%	228.7972	228.7972				-24.60%
11446	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	金地檀悦二期2箱变1变压器	800	18.75%	0	0		是		-36.64%
11447	法库	包家屯	包家线	10kv包家线医院分市场支8杆（市场北台）	200	40.80%	0	0		是	2027年	-24.07%
11448	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期1箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11449	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线四家子几30	200	41.60%	0	0		是	2025年12月	-34.58%
11450	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	西湖俪景1站房2变压器	630	47.49%	267.8	267.8				-37.29%
11451	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	浣花溪小区1变电站2变压器	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	1.98%
11452	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	大堡分13右9	200	9.00%	0	0			2027年	100.00%
11453	新民	新民变	新民变30170营西线	营西线31变台	400	48.00%	0	0		是	2025年12月	-39.72%
11454	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡线	前当堡线政府分20变台	100	85.20%	4.8	4.8	2023年2月			-36.26%
11455	沈河	万柳变	万柳变284万国线	万国干5+1柱上变压器	500	47.36%	0	0		是	2026年12月	-42.35%
11456	于洪	东民变	东前线	小微和平村东2台区	400	30.90%	0	0				6.49%
11457	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	沈阳龙湖新北置业有限公司2箱变201间隔配电变压器	800	33.75%	0	0		是	2026年12月	-36.11%
11458	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园2箱变2变压器	500	45.76%	0	0				-40.98%
11459	东陵	营盘	营孤甲线	文澜苑南区二期1局维变电站1变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年12月	12.05%
11460	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	文萃乙线3+3变压器	400	66.75%	0	0				-36.44%
11461	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林干147变台	200	52.20%	75.6	75.6				-39.39%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11462	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	天阔新城房地产1箱式变电站201间隔配电变压器	630	24.38%	413.4	413.4				-41.55%
11463	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	地利苑箱变1变压器	630	27.81%	0	0		是	2025年12月	-47.46%
11464	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干60左4左2	200	14.70%	150.6	150.6				0.28%
11465	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	花山变760幸福甲线幸福甲线幸福干英达分公家支33-1	315	1.27%	0	0				-98.55%
11466	大东	望花变	望花变70256望北乙线	洮昌小区变电站2变压器	400	42.00%	0	0				-45.67%
11467	大东	小东变	小东变80162大华线	水岸7变电站1变压器	630	18.67%	0	0				-43.11%
11468	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	七家回迁1号变电站201配电变压器	630	20.95%	0	0			2027年	-41.35%
11469	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线前廖电井5台分支07	30	0.00%	0	0		是	2026年12月	-108.41%
11470	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干41	200	59.10%	0	0				-37.53%
11471	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号二期小区3局维变电站201配电变压器	800	10.20%	0	0		是	2026年12月	100.00%
11472	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村3号变电站2号配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	-44.52%
11473	和平	花园变	花园变764花新甲线	铭铸湾畔3变电站2号主变	400	27.60%	0	0				-30.78%
11474	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵望干26左3柱上变压器	315	83.81%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-30.49%
11475	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城6变电站1变压器	630	39.68%	0	0		是	2025年12月	-25.82%
11476	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	富景居住商业(三期)2箱变2变压器	630	22.29%	426.6	426.6				-29.87%
11477	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线219左2柱上变压器	400	29.85%	0	0		是	2026年12月	-17.36%
11478	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰一期1箱式变电站1配电变压器	800	26.25%	0	0		是	2025年12月	-48.45%
11479	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线175+1左1	400	40.65%	0	0		是	2026年	-14.64%
11480	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	金科玖禧1箱变2变压器	800	14.75%	0	0		是		46.36%
11481	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干8左1	200	63.60%	0	0				-12.34%
11482	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	白头沟七组（2022微）	400	29.74%	241.05	241.05				-32.65%
11483	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	嘉树轩小区2变电站2变压器	400	13.13%	0	0		是	2025年12月	-44.69%
11484	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	恒大悦龙台二期2配电变压器	630	41.59%	305	305				17.88%
11485	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干兴隆分15柱上变压器	315	41.59%	0	0		是	2026年12月	-44.54%
11486	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	龙腾花苑2箱式变电站2配电变压器	630	27.30%	0	0				-42.19%
11487	浑南	新南变	新南070新医乙线	华发新城行知坊4号变电站2号配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2027年12月	12.30%
11488	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	国奥新城小区局维1变电站201配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	17.57%
11489	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线山庄分6（闫家A台）	160	69.00%	33.6	33.6				-25.83%
11490	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	鹏大乙线东风干22	400	4.80%	0	0				-15.32%
11491	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干徐窝分19右4变台	200	17.70%	144.6	144.6				-25.68%
11492	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团4变电站2变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
11493	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城6号变电站201配电变压器	500	24.00%	330	330				-41.96%
11494	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干190变台	200	17.40%	145.2	145.2		是	2025年12月	-27.80%
11495	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	香槽5箱变2变压器	630	25.71%	0	0				-44.65%
11496	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	曹仲分25	200	30.60%	0	0			2027年	-39.64%
11497	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线11右12	315	39.68%	0	0		是	2025年12月	-36.87%
11498	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	北陵干12左4柱上变压器	315	52.57%	0	0		是	2025年12月	-36.93%
11499	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线陵望干15柱上变压器	315	3.17%	0	0		是	2025年12月	-40.51%
11500	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干71左4+1	200	17.20%	0	0		是	2025年12月	-88.84%
11501	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	方溪变350造化甲线造化干沙平分85变压器	200	29.20%	0	0		是	2025年12月	-47.96%
11502	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线48右9变压器	315	85.84%	13.1	13.1	2023年4月	是	2025年12月	-33.72%
11503	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分19柱上变压器	400	36.00%	0	0		是	2025年12月	-17.88%
11504	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒岐线沙西分9左5变压器	315	17.46%	0	0				-42.96%
11505	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干丰乐一分9公变	250	12.96%	0	0		是	2026年12月	-57.40%
11506	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家子分32变台	100	108.90%	0	0	2023年2月			-31.88%
11507	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干60左6左5右1	250	0.00%	225	225		是	2026年12月	-124.84%
11508	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	南六干32	315	60.32%	0	0		是	2028年12月	-48.97%
11509	铁西	启工变	启工变10774建园线	北四干33柱上变压器	200	3.30%	0	0		是	2028年12月	-50.04%
11510	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干劳动分13	315	15.56%	234.5	234.5				-59.67%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11511	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名沙西分17柱上变压器	400	40.00%	0	0				-38.10%
11512	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分15左14变压器	200	67.60%	0	0		是	2025年12月	-27.45%
11513	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干42右6右4变压器	315	33.65%	0	0				-40.67%
11514	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分59	200	29.00%	0	0			2027年	-29.80%
11515	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线64右6	200	45.00%	0	0			2027年	-31.52%
11516	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分100右5	100	56.50%	33.5	33.5				-48.49%
11517	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分67右3变压器	315	16.25%	0	0		是	2025年12月	-33.25%
11518	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望甲线沈望联干45右6右6	250	30.08%	0	0				-48.29%
11519	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	羊农甲线羊吉干14左3变压器	315	67.94%	69.5	69.5				-34.95%
11520	沈河	粮仓变	粮仓变574粮木乙线	粮仓变574粮木乙线方北干42公变	315	39.11%	160.3	160.3				-62.84%
11521	开发	砂山变	砂山变50562李官甲线	李官甲线李官干10左4变压器	100	61.60%	0	0		是	2025年12月	-32.26%
11522	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干25左7柱上变压器	315	11.11%	0	0		是	2025年12月	-33.48%
11523	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左22公变	200	32.40%	0	0				-41.29%
11524	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小乙线如小联干6右8	200	26.00%	0	0				-60.84%
11525	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	北陵变142田义甲线台北分13柱上变压器	400	54.90%	0	0		是	2025年12月	-41.12%
11526	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	怀青干14左6公变	400	55.25%	0	0				-42.65%
11527	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	大南干23公变	400	31.50%	0	0		是	2026年12月	-45.43%
11528	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干省医分7公变	315	23.17%	0	0				-62.77%
11529	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分74右15右6变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	-571950.00%
11530	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	景星干景八分8	315	55.56%	0	0				-39.23%
11531	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南干9公变	315	24.76%	0	0		是	2026年12月	-41.21%
11532	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干38右2	250	29.20%	0	0				-43.44%
11533	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干70右3	315	46.98%	0	0				-39.92%
11534	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐十干42右11+1柱上变压器	400	44.40%	0	0		是	2027年12月	-34.05%
11535	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线29	315	18.41%	0	0				-53.75%
11536	和平	广州变	广州变476广府乙线	广府乙线13	400	45.90%	176.4	176.4				-42.13%
11537	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干140加1	315	50.16%	0	0				-43.18%
11538	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	苏北变352市内乙线市内乙线17	160	48.38%	0	0			2027年	-61.21%
11539	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	应南干17变压器	315	38.73%	0	0		是		-43.80%
11540	沈河	大东变	大东变054城南乙线	大东变054城南乙线城南干7公变	200	39.50%	0	0		是	2026年12月	-48.78%
11541	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农专线农村干农八分3变压器	315	39.05%	0	0		是	2027年12月	-46.76%
11542	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分34左3变压器	200	37.05%	0	0				-13.61%
11543	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右10左2	400	68.10%	0	0		是	2027年12月	-38.44%
11544	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	望花变146陵东乙线轻工分21左3柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	-105.80%
11545	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分8右3柱上变压器	250	41.20%	0	0		是	2025年12月	-18.25%
11546	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线42左4变台	315	25.08%	0	0		是	2025年12月	-38.30%
11547	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线64右2变台	315	75.56%	0	0		是	2025年12月	-39.64%
11548	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线74变台	400	83.40%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-39.16%
11549	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分21右4左2变压器	315	31.75%	0	0		是	2025年12月	-45.68%
11550	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线44左2右12变台	200	6.45%	0	0		是	2025年12月	-70.13%
11551	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区2变电站1变压器	400	26.00%	0	0		是	2025年12月	-38.89%
11552	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	御路家园2箱变2号变	630	42.54%	0	0		是	2025年12月	-44.25%
11553	和平	方型变	方型变452中兴乙线	东电振兴街1变电站2号高压柜主变	630	27.30%	395	395				-41.54%
11554	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	北海小区201	630	18.73%	449	449				-49.23%
11555	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	富康花园2变电站2变压器	630	20.00%	0	0		是	2025年12月	-39.80%
11556	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝5箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
11557	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二3箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
11558	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二6箱变1号变	630	45.08%	0	0				-50.38%
11559	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区7箱变2号变	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-40.55%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11560	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲1配电箱变2号变	630	0.00%	452.5	452.5				0.00%
11561	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区8箱变1号变	630	34.60%	0	0		是	2025年12月	15.24%
11562	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡8箱变1号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11563	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城4箱变2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
11564	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	叠彩人家1箱变2号变	400	33.00%	0	0		是	2025年12月	-41.55%
11565	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城11箱变1变压器	800	15.38%	597	597				-42.65%
11566	开发	张士变	张士变55860昆海乙线	环保小区变电站1变压器	630	53.59%	0	0		是	2025年12月	-43.42%
11567	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	勋业三路变电站202	500	32.64%	286.8	286.8				-35.52%
11568	大东	望花变	望花变70242上园乙线	富宁宸家箱变1站内变压器	315	18.73%	0	0				-38.60%
11569	大东	望花变	望花变70242上园乙线	人和家园箱式变电站2站内变压器	630	12.95%	0	0				-45.11%
11570	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	松山小区4箱变2变压器	630	49.52%	0	0		是	2025年12月	-37.72%
11571	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园3箱变1站内变压器	500	24.32%	0	0				10.49%
11572	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	长南3箱变1	630	32.76%	0	0				-41.64%
11573	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	昆山二2箱变1	630	62.54%	0	0		是	2025年12月	-44.29%
11574	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金5开闭站1小区变电站1变压器	400	47.20%	0	0		是	2025年12月	-46.80%
11575	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区3变电站2变压器	630	23.11%	0	0		是	2025年12月	-41.43%
11576	苏家屯	下深变	理想线	理想新城3号变电站1号变压器	630	14.60%	0	0			2027年	-41.68%
11577	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	偃都2期1箱变2变压器	630	20.32%	439	439				-40.22%
11578	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	和太园箱变2号变	400	78.00%	0	0		是	2025年12月	-33.06%
11579	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	冠虹箱变1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11580	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区9变电站2变压器	630	26.92%	0	0		是	2025年12月	-39.38%
11581	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期3箱变2变压器	630	48.57%	261	261				-40.62%
11582	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	富祥园4变电站201柜	800	26.70%	0	0		是	2027年12月	-54.25%
11583	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村二期小区1变电站202配电变压器	630	0.63%	0	0				0.00%
11584	铁西	应昌变	应昌变20554应劝甲线	富雅豪临4变电站201变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	-38.48%
11585	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	93277部队经济适用房变电站201柜	400	35.60%	0	0		是		-37.13%
11586	铁西	历工变	历工变10454历兴线	鑫峰俪城小区8变电站201	630	30.16%	0	0				-41.82%
11587	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	格林自由城1变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
11588	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	文翠西变电站1变压器	630	34.60%	0	0		是	2026年12月	-42.24%
11589	铁西	万达变	万达变56052万云甲线	浑河七区6变电站202	400	53.40%	146.4	146.4				-44.26%
11590	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	保工家园变电站201柜	400	61.20%	0	0		是		-43.09%
11591	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭5箱变1变	500	26.24%	50.776	50.776				-43.99%
11592	皇姑	长江变	25464长怒乙线	红田美林居2箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11593	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸5#2主变	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	-43.26%
11594	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地31主变	500	30.80%	296	296				-33.77%
11595	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭11箱变2变	400	20.40%	0	0		是	2025年12月	-41.60%
11596	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	博宁小区箱变1	500	21.12%	0	0		是	2025年12月	-43.07%
11597	大东	顺城变	顺城变40060商品乙线	御泉华厅3箱变1变	630	16.38%	463.8	463.8				-43.05%
11598	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	公安里箱变1变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年12月	-40.02%
11599	沈河	长青变	长青变448长南乙线	丰乐1变电站1变压器	630	52.19%	0	0		是	2026年12月	-44.97%
11600	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	康都1箱变2站内变压器	500	58.56%	0	0				-35.24%
11601	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	贵园小区变电站201柜	800	57.30%	0	0		是		-40.16%
11602	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	山东堡2变电站2变压器	800	58.20%	0	0		是	2025年12月	-43.90%
11603	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	九门路箱变1变压器	315	23.62%	0	0				-47.11%
11604	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	北一路16变电站201变压器	500	0.32%	0	0				-125.54%
11605	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	艳粉二区6变电站201	500	53.44%	182.8	182.8				-40.85%
11606	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	勒石变电站1变压器	630	63.24%	0	0				-40.80%
11607	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙溪园2箱变1变	630	10.48%	501	501				-48.85%
11608	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	惠工南二路箱变1变压器	315	54.29%	0	0				-35.80%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11609	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	天光影院箱变1变压器	630	46.03%	0	0				-40.71%
11610	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	恒运豪庭2箱变2变压器	630	18.67%	0	0				-54.59%
11611	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂阳1#2#变压器	630	62.10%	0	0		是	2026年12月	-45.20%
11612	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	艺术家园1号变电站2号变压器	630	69.84%	0	0		是	2027年12月	-40.41%
11613	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	金建欣苑箱变2变压器	500	29.60%	0	0				-48.94%
11614	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友5箱变2变压器	630	23.24%	420.6	420.6				-38.29%
11615	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	望花2变电站2站内变压器	500	50.24%	0	0		是		-39.33%
11616	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	沈辽路15箱变201	250	26.00%	160	160				-66.42%
11617	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	汇源小区变电站202柜	400	0.00%	0	0				0.00%
11618	浑南	营盘	营盘变072七星线	富腾国际3号变电站2号变压器	800	26.25%	0	0		是	2027年12月	-13.62%
11619	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	鑫丰花园小区2变电站202变压器	500	0.00%	50.776	50.776				0.00%
11620	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	铁西三小区2变电站201	500	88.64%	6.8	6.8	2025年6月			-42.36%
11621	沈河	长青变	长青变452长大甲线	泉源2期1变电站1变压器	630	80.00%	0	0	2022年12月			-45.85%
11622	沈河	万柳变	万柳变284万国线	沈水2变电站2变压器	630	49.14%	0	0		是	2026年12月	-41.01%
11623	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳1箱变1变压器	800	22.50%	540	540				-39.04%
11624	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区4变电站	630	39.52%	0	0		是	2027年12月	-37.24%
11625	铁西	万达变	万达变56064万金线	春江花月小区4变电站201	630	0.00%	567	567		是	2025年12月	0.00%
11626	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	春江花月小区6变电站201	630	27.62%	393	393				-36.93%
11627	铁西	历工变	历工变10458历南甲线	弘景花园小区1变电站201变压器	500	26.56%	0	0		是		-43.28%
11628	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠6箱变2变压器	630	2.67%	550.2	550.2				-47.75%
11629	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	依园2箱变2变压器	630	19.43%	444.6	444.6				-42.35%
11630	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	铁路四条半小区箱变202	400	31.60%	233.6	233.6				-44.95%
11631	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	秀水馨园1变电站201变压器	500	46.08%	50.776	50.776				-41.67%
11632	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	家乐茗苑箱变1号变	630	0.00%	0	0				100.00%
11633	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊7变电站201柜	630	18.41%	0	0		是	2027年12月	-38.99%
11634	新民	新民变	新民变30158中学线	恺帝南苑1变电站2变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
11635	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	百花一期1箱变1变压器	400	48.50%	0	0		是	2025年12月	-43.35%
11636	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山3箱变2	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-45.74%
11637	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	116巷小区箱式变电站2	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11638	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	沈阳市鼎盛半导体有限公司（一站式）	400	10.50%	0	0				0.00%
11639	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅美苑3变电站2配电变压器	800	10.80%	0	0		是	2025年	-39.97%
11640	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	金地悦峰三期箱式变电站2配电变压器	630	23.81%	0	0				-92.48%
11641	沈北	天乾变	天乾变70670天俚线	吾悦一期B4小区3变电站202配电变压器	800	33.00%	0	0		是	2026年12月	15.29%
11642	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	沙柳花园4号变电站2号变压器	630	26.67%	0	0			2027年	-41.57%
11643	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭B区4变电站2配电变压器	800	6.30%	0	0		是	2025年12月	100.00%
11644	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	新蒲家园2变电站2变压器	400	18.00%	0	0				-40.31%
11645	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园5变电站201配电变压器	500	27.60%	0	0				-45.09%
11646	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线74左8变台	200	0.00%	180	180				-38.55%
11647	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线黄花岭分黄花岭村支4	200	15.00%	0	0		是	2028年	-29.53%
11648	浑南	新南变	新南084新通线	华发新城四季嘉园1号变电站202间隔配电变压器	630	17.90%	0	0		是	2027年12月	25.94%
11649	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园5号小区变电站2变压器	500	23.60%	0	0			2027年	-45.77%
11650	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	陵东变158陵北乙线西窑1开闭站西窑1西窑1开闭站之1柱上变压器	315	65.08%	0	0		是	2025年12月	-38.66%
11651	新民	张屯变	张屯变3360山环线	山环线马牛分南灌支2变台	200	89.40%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-22.95%
11652	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线154变台	200	38.70%	0	0				-29.76%
11653	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线永安分47变台	200	91.20%	0	0	2025年2月	是	2025年12月	-36.66%
11654	东陵	花山变	欧陆甲线	港中旅2箱变1变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	-41.94%
11655	新民	家俱变	10kV沙侯乙线16874线	侯南干侯村分14变台	200	55.40%	0	0		是	2025年12月	-37.69%
11656	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线望山五组支06	100	76.20%	0	0		是	2026年12月	-32.55%
11657	康平	中心变	中心变2605镇二线	小区箱变1变压器	200	82.20%	0	0	2025年2月	是	2026年12月	-45.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11658	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾4号变电站2号变压器	630	32.38%	0	0		是	2027年	-44.36%
11659	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右8柱上变压器	315	37.33%	0	0		是	2025年12月	-52.45%
11660	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分3柱上变压器	400	60.60%	0	0				-55.16%
11661	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	苏官干61+1左3	200	15.30%	0	0		是	2027年	-5.06%
11662	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城2号变电站2变压器	630	33.65%	0	0			2027年	-38.53%
11663	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树李建军1	30	75.00%	0	0		是	2026年6月	-56.65%
11664	辽中	金山变	金山变45540金杨线	百利达果蔬公变台	200	9.20%	161.6	161.6				65.23%
11665	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线房产住宅楼2号	250	72.96%	42.6	42.6				-38.35%
11666	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线柏家设施小区支005	50	29.70%	0	0		是	2026年5月	-29.71%
11667	铁西	重工变	重工变10840城西线	米兰颂小区2配电室201间隔配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2027年12月	0.09%
11668	于洪	高明变	高北线	共和新村3站房2变压器	630	20.32%	0	0				-43.85%
11669	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干姚家分47+1右6变台	100	33.00%	0	0		是	2025年12月	-45.03%
11670	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	滨河湾二期1箱变101变压器	630	34.60%	0	0		是	2025年12月	7.60%
11671	沈河	长青变	长青变478长木甲线	方南干37右5右1+2公变	400	20.50%	278	278				-54.15%
11672	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十八号(微)	400	9.00%	234.044	234.044				21.03%
11673	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城3号1变压器	630	24.00%	0	0		是	2027年12月	3.70%
11674	法库	三泉变	泉富线	10kV泉富线五秋分35	400	16.25%	295	295				-44.79%
11675	东陵	世园变	世满甲线	世满干政府分15柱上变压器	200	22.00%	136	136				-41.83%
11676	开发	宁官变	宁富线	圣诺园小区2变电站1变压器	630	65.27%	155.8	155.8				-39.75%
11677	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居4号变电站202间隔配电变压器	800	19.13%	0	0			2027年	-42.36%
11678	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城四期4变电站1配电变压器	800	24.00%	0	0		是	2025年12月	36.52%
11679	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	93055一期居民变电站202变压器	400	14.10%	303.6	303.6				100.00%
11680	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	浦和馨苑2号箱变1变压器配电变压器	800	28.88%	0	0		是	2026年12月	-40.36%
11681	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线转心湖支35变台	200	27.75%	124.5	124.5				-43.69%
11682	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	YHG_道义干39+1(沈师专家公寓箱变)箱式变电站1配电变压器	630	17.14%	0	0				-43.20%
11683	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	居易青年城四期2变电站2变压器	315	23.49%	0	0		是	2025年12月	-42.84%
11684	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	君临天下三期1配电变压器2公变	630	32.06%	0	0		是		-33.81%
11685	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	君临天下三期2配电变压器1公变	630	27.94%	0	0		是		-35.26%
11686	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城C组团4土建变配电变压器2公变	500	23.20%	0	0				-38.39%
11687	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线王秀台新村	400	129.60%	0	0	2025年6月			-29.91%
11688	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线场部西台支线1	200	27.80%	0	0		是	2026年6月	-33.13%
11689	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分5箱变配电变压器	630	33.97%	0	0		是	2025年12月	100.00%
11690	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	多维支9+1左1	200	42.60%	0	0			2027年	-8.66%
11691	沈河	顺城变	顺城变079广宜甲线	煤炭监察局箱变201配电变压器	400	15.60%	0	0		是	2025年12月	4.83%
11692	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺干闸南分10+1柱上变压器	400	15.60%	0	0		是	2025年12月	-0.83%
11693	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线自来水几1	80	39.75%	40.2	40.2				-43.94%
11694	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线镇二线主干030	315	44.95%	0	0		是	2026年12月	-42.09%
11695	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线山城子分3(山城子综合台)	200	30.30%	119.4	119.4				-30.32%
11696	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线尖台子分18(邱家坟综合台)	100	37.20%	0	0				-33.98%
11697	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线四家子支19(四家子综合台)	50	69.60%	0	0		是	2026年12月	-30.85%
11698	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	胡家线79右1	315	26.03%	0	0			2027年	-46.29%
11699	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	大岭台	200	17.40%	145.2	145.2				-34.87%
11700	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	孟家变940孟桃线孟家乡值台(多乡台)	160	54.25%	0	0		是	2025年12月	-41.57%
11701	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线工业公司台	250	42.88%	117.8	117.8				-38.15%
11702	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	农药干99	100	36.20%	0	0		是	2025年	-41.43%
11703	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	兴华大厦2土建变201	500	33.60%	0	0		是		-42.34%
11704	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	长白干王士分7	160	73.50%	0	0			2027年	-320.37%
11705	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	陵西雅居1变压器	400	15.20%	0	0		是	2025年12月	-43.47%
11706	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	皇家特区小区4变电站201变压器	630	28.57%	0	0				-42.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11707	和平	市府变	市府变566总站乙线	民族乙G-1号箱变201间隔配电变压器	630	33.02%	0	0		是	2027年12月	43.83%
11708	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	宏发国际城3考核	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	-29.20%
11709	浑南	前昌变	前昌乙线	前榆分14右11右7柱上变压器	400	44.50%	0	0		是	2027年12月	0.00%
11710	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	亦农龙湖西府小区4变电站1变压器	630	34.60%	349	349				-27.59%
11711	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微钢结构台区	200	66.60%	46.8	46.8				2.36%
11712	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	西城晶典3箱变配电变压器1公变	630	21.59%	0	0		是		-42.23%
11713	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光维也纳二期2箱式变电站1配电变压器	500	57.60%	0	0		是	2025年12月	-39.01%
11714	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线拉马台南大棚	160	30.00%	96	96				-40.84%
11715	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华山干红工分25左5柱上变压器	315	19.81%	0	0		是	2025年12月	-51.91%
11716	于洪	平罗变	平梧线	平罗十队	50	13.56%	0	0				-111.73%
11717	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干二道分哈拉岗支33变台	200	25.00%	0	0		是	2025年12月	-26.68%
11718	于洪	大兴变	兴红线	世代书香3站房2变压器	630	55.87%	0	0		是	2025年	-40.60%
11719	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线三家子分04	160	35.00%	0	0				-25.66%
11720	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干吴长岗分23右18变台	200	48.53%	0	0		是	2025年12月	-36.87%
11721	法库	双台子	双台子变045双四线	陈五十屯8队台	200	26.50%	97.3384	97.3384				-27.97%
11722	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分一统沟支33	200	18.50%	0	0		是	2025年12月	100.00%
11723	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	爱琴海小区12变电站2变压器	250	17.20%	182	182		是	2025年12月	-5.11%
11724	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	洞桂都荟小区2变电站2变压器	800	118.88%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-41.20%
11725	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡城D座公寓9变电站1变压器	630	12.38%	0	0				-34.28%
11726	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇一期7-2号1号变配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年12月	-37.84%
11727	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	天下乐2局维变压器101	630	20.63%	437	437				100.00%
11728	和平	南湖变	南湖变490南方线	蓝铂公馆1变电站202配电变压器	315	94.29%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-44.45%
11729	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅4变电站201间隔配电变压器	400	52.00%	0	0		是	2025年	-43.50%
11730	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	华新名筑2号变电站201配电变压器	630	44.13%	0	0			2027年	-43.30%
11731	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线四家分河套支14右4变台	400	39.90%	23.8	23.8				-27.66%
11732	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线团岗子村几05	100	91.60%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-30.60%
11733	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第五期1变电站202配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2026年12月	-37.22%
11734	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	誉澜颂3变电站2变压器	800	18.00%	0	0				57.56%
11735	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分57右9	200	18.90%	142.2	142.2				-46.64%
11736	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	汇置尚樾3箱式变电站2配电变压器	630	17.14%	0	0				8.01%
11737	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康康府1变电站2变压器	630	27.62%	393	393				-32.66%
11738	新民	查牛变	查牛变31342金牛线	金牛线50+1左1变台	200	87.30%	5.4	5.4	2024年6月			-43.44%
11739	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	妈妈街养牛场新台	400	61.20%	0	0		是	2025年11月	-31.73%
11740	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	万科城市阳光花园3配电室202间隔配电变压器	400	50.10%	0	0				-39.84%
11741	大东	粮仓变	粮仓变65584粮君乙线	小光乙GKB毛光干14箱变（单）	400	0.00%	360	360				-60.07%
11742	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	西湖俪景1站房1变压器	630	22.35%	426.2	426.2				-39.31%
11743	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分52右10	100	0.00%	0	0			2027年	0.00%
11744	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	华强城2-4期小区3变电站202配电变压器	630	28.57%	0	0				77.66%
11745	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	九三小区箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11746	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	YHG 华海雅馨苑4箱式变电站1号配电变压器	630	15.75%	0	0		是	2025年12月	-43.12%
11747	铁西	重工变	重工变10880重天线	意大利风情小镇四期2201间隔配电变压器	400	0.00%	360	360				-113.37%
11748	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前漠分17+1左4	200	10.80%	0	0			2027年	-234.47%
11749	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线叶石支太平山几07	200	48.60%	82.8	82.8				-32.19%
11750	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	元江街4变电站1配电变压器	400	52.80%	0	0		是	2025年12月	24.98%
11751	于洪	范屯变	范新线	皮台北台	30	48.00%	12.6	12.6				-41.18%
11752	浑南	水家变	水家变766杨官线	天阅3号变电站2变电站	500	18.56%	0	0		是	2027年12月	-45.99%
11753	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	中央财富公馆1变电站1变压器	630	19.43%	444.6	444.6		是	2025年12月	-31.48%
11754	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福干易家分13	400	41.40%	0	0				5.97%
11755	辽中	养士堡	养士堡变1185曹家线	养士堡变185曹家线小邦牛大岗子台	400	31.80%	232.8	232.8				-21.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11756	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	中海康城一期2变电站1号配电变压器	630	57.78%	0	0		是	2027年12月	-58.21%
11757	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	招商公园9变电站1配电变压器	630	19.68%	0	0				99.94%
11758	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佳地新村3变电站1号变压器	630	34.29%	0	0		是	2025年	-32.04%
11759	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线张三家大棚2号	100	35.00%	0	0		是	2025年11月	-38.41%
11760	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	林盛镇人民政府2号箱式变电站1号变压器	400	33.60%	225.6	225.6				-36.28%
11761	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	平罗乙线开发支26左1柱上变压器	315	5.08%	0	0		是	2025年12月	-89.56%
11762	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳唐轩新北置业有限公司（沈阳唐轩*公馆）16-201配电变压器	630	38.10%	0	0				-41.21%
11763	沈北	中心台	中心台变73950中石线	YHG_沈阳中智消防设备工程有限公司	50	31.20%	0	0				-6.24%
11764	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	吉顺小区2箱变202间隔配电变压器	630	19.81%	0	0			2027年	-34.65%
11765	沈北	道义变	道义变15293开发二线	沈阳蒲河房地产开发有限公司1箱变201配电变压器	630	14.60%	0	0				-40.86%
11766	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	承瀚花园5箱变201配电变压器	630	16.25%	0	0		是	2026年12月	-42.35%
11767	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	龙湖香醍漫步三期局维1变201配电变压器	400	20.10%	0	0		是	2026年12月	-33.76%
11768	沈北	天乾变	天乾变70650天文线	辽宁辽泰房地产开发有限公司3箱变201间隔	630	0.00%	0	0				0.00%
11769	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑岗子镇玉池液化气公变台区	200	6.90%	0	0				100.00%
11770	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	市内线69左1-1箱式变电站1号变压器	630	38.73%	323	323				-38.80%
11771	东陵	祝家变	祝高线	10kV祝滨线111晚枫分40北沟支14+1柱上变压器	200	17.40%	0	0		是	2026年12月	-32.49%
11772	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	万科东第1箱变1变压器	800	30.60%	475.2	475.2				59.19%
11773	皇姑	广源变	广源变25780广明线	广厦绿园一期2箱式变电站1配电变压器	630	29.21%	0	0		是	2025年12月	-31.51%
11774	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干80+1左1	200	93.30%	0	0	2024年6月	是	2025年	0.08%
11775	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线狼洞子支141	200	25.20%	0	0				-35.02%
11776	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	金家支13左8+1右8	200	30.30%	119.4	119.4				0.00%
11777	于洪	家俱变	丽锦线	水木城典3变电站2变压器	630	65.27%	0	0				-35.95%
11778	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线华山干36+1柱上变压器	315	30.73%	0	0		是	2025年12月	-37.68%
11779	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	香樟水岸1变电站202变压器	630	18.79%	448.6	448.6		是	2027年6月	-41.33%
11780	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星中央公园1号变电站1号变压器	800	35.10%	0	0		是	2027年12月	-37.06%
11781	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分56左14	200	24.40%	131.2	131.2				-29.10%
11782	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南干109左11左4右1	500	92.00%	0	0	2025年6月	是	2026年	100.00%
11783	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	柴河家园小区箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11784	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线154左16右11左13	80	30.38%	0	0		是	2027年	-3.88%
11785	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线130右10	200	63.20%	0	0		是	2027年	-20.18%
11786	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	北欧名著小区1变电站1变压器	800	48.00%	0	0		是	2025年12月	-39.04%
11787	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干长岗分43右4变台	200	28.20%	23.8	23.8				0.00%
11788	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线大泉分大泉眼支17	400	5.40%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11789	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线西五棵分支线010	100	89.55%	0.45	0.45	2022年12月			-39.26%
11790	沈河	方家变	方家变666方南甲线	其仕和悦配变站201间隔配电变压器	800	34.50%	444	444				-24.75%
11791	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾西区1变电站配电变压器	800	30.75%	0	0		是	2025年12月	20.76%
11792	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园4变电站1变压器	630	27.43%	0	0		是	2025年12月	-41.22%
11793	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城6号变电站201间隔配电变压器	630	57.46%	0	0			2027年	-42.71%
11794	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	天润广场2变电站2变压器	500	27.84%	310.8	310.8				-41.02%
11795	于洪	得胜变	得河线95442	银湖雅苑V街区2变电站2变压器	630	48.38%	262.2	262.2				-33.15%
11796	沈北	天乾变	天乾变70670天俣线	裕湾豪庭1.2期2局维变201配电变压器	400	37.80%	0	0		是	2026年12月	-32.80%
11797	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分40左6+1右10变台	200	37.20%	0	0				0.22%
11798	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	顺明3箱变1变压器	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	28.68%
11799	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	春华园小区2变电站1变压器	500	29.12%	0	0		是	2025年12月	-57.42%
11800	浑南	于山变	于山变762于盈线	盛京宸院3号变电站201间隔配电变压器	800	6.00%	672	672		是	2027年12月	51.87%
11801	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	沈毛乙线沈小联干5	100	53.10%	0	0				-39.78%
11802	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线75右3	400	47.85%	0	0		是	2026年	-40.26%
11803	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分46	200	55.95%	0	0				-27.88%
11804	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线寇家三组照明新	200	88.50%	0	0	2025年6月			0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11805	和平	太原变	太原变060胜三乙线	胜三乙线41右1	200	22.40%	135.2	135.2				-55.11%
11806	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线大堡分4左4	100	63.40%	0	0			2027年	-27.77%
11807	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	九州御璟4号变电站201间隔（施雅线）配电变压器	630	13.97%	0	0			2027年	88.16%
11808	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	卫工佳苑4变电站1变压器	500	23.04%	334.8	334.8		是	2026年12月	-44.16%
11809	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	意合联干23右3左5加1	400	120.30%	0	0	2025年8月			-31.40%
11810	沈北	董楼子	望滨线	10kV望滨干湾沟分67变压器	100	4.20%	85.8	85.8				-36.60%
11811	新民	张屯变	张屯变3362赖花乙线	欧亚非温泉度假区2变电站1变压器	630	2.54%	0	0				2.89%
11812	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	金沙枫景小区2变电站2变压器	500	22.00%	340	340				-41.87%
11813	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区1变电站1变压器	800	19.00%	568	568		是	2027年12月	-41.90%
11814	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	三博变电站1变压器	630	15.87%	0	0				-41.39%
11815	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	宝郡·盛唐雍景柱上变压器-1	400	123.00%	0	0	2025年9月			0.00%
11816	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线放牛下分村台支5（放牛下村台）	200	70.20%	39.6	39.6				-31.31%
11817	铁西	滑翔变	滑翔变20274龙城线	世代龙城公馆3变电站1变压器	500	43.20%	234	234				-36.60%
11818	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	大柳变908长岗线长岗子干兰家分32变台	400	26.40%	0	0				-29.73%
11819	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分6左9变台	400	12.90%	0	0		是	2025年12月	-48.73%
11820	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干189变台	200	63.75%	0	0				-37.60%
11821	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树线125右9左02	200	40.20%	0	0		是	2027年	-38.13%
11822	沈北	天乾变	天乾变70670天佃线	太湖明珠花园四期1变电站202配电变压器	800	26.40%	0	0		是	2026年12月	20.37%
11823	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦畅园4变电站1变压器铭牌	800	75.38%	117	117				-22.31%
11824	沈北	王驿变	城南线	一站式-沈阳东五旗商务服务有限公司-城南钢球分17	200	42.00%	96	96				100.00%
11825	开发	汪河变	汪河变56180汪后乙线	恒大绿洲九期小区3变电站1变压器	400	108.00%	0	0	2025年4月	是	2025年	-37.15%
11826	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	虎工线虎工干024	200	37.50%	90.064	90.064				100.00%
11827	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子村支二台子几1	400	8.55%	0	0		是	2025年12月	-8.90%
11828	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线丁家堡北照明	200	100.80%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-30.19%
11829	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区2变电站1变压器	630	29.71%	379.8	379.8				-45.37%
11830	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	方林家园箱式变电站2配电变压器	315	26.98%	0	0		是	2025年12月	-41.11%
11831	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家5号变电站1号变压器	630	20.63%	437	437				-37.26%
11832	于洪	得胜变	得山线95478	青城3站房2变压器	630	38.35%	0	0		是	2025年	-35.59%
11833	于洪	兰台变	兰四线	新小区2站房2变压器	630	100.32%	0	0	2022年12月	是	2025年	-36.66%
11834	沈北	清水变	清水变73648清辉线	中央下放煤矿棚户区2配电变压器	800	5.63%	675	675				100.00%
11835	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北3号（微）	400	42.00%	192	192		是	2025年	-47.80%
11836	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干54左1	200	9.00%	0	0			2027年	-46.75%
11837	大东	望花变	望花变70252二台乙线	城市立方1箱变2变压器	630	51.05%	245.4	245.4				-40.17%
11838	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	凌空小微变电站201变压器	630	80.95%	57	57	2024年6月			51.40%
11839	法库	新依变	依草线	10kV依草线四村二队分四村东支05（四家子一队东台）	200	43.80%	0	0		是	2025年11月	-31.26%
11840	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线粮食车队住宅	315	66.67%	0	0		是	2026年12月	-41.47%
11841	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线六间房柞木岗	400	110.70%	0	0	2025年6月			-40.93%
11842	铁西	重工变	重工变10882重谷线	和樾小区2配电室202间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				-4024650.00%
11843	苏家屯	新南变	新南变38068新站线	静安府1号变电站201间隔（施站线）配电变压器	800	46.80%	0	0			2027年	18.39%
11844	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分工屯支滕丰养殖场几6	200	20.10%	0	0				100.00%
11845	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线宽场菜棚3号	100	0.60%	0	0		是	2026年6月	-43.11%
11846	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗变051杨士岗线杨士岗东南南片	315	56.19%	106.5	106.5				-33.91%
11847	于洪	平罗变	平雅线	观莲雅居3站房2变压器	315	39.37%	0	0		是	2025年	23.47%
11848	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里3号变电站201	630	47.94%	0	0			2027年	-41.04%
11849	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区二期3变电站201变压器	500	52.80%	0	0				-34.51%
11850	和平	展览变	展览变882展河线	华润瑞府3变电站201间隔配电变压器	800	11.40%	628.8	628.8				11.55%
11851	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线58左2变台	200	7.50%	0	0				-28.19%
11852	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线朝阳大棚支05	50	18.80%	35.6	35.6				-40.26%
11853	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线三家子分027	200	57.90%	0	0		是	2026年12月	-28.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11854	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线后旧门支27	100	85.80%	0	0	2025年9月	是	2026年12月	-27.45%
11855	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线裴四支005	50	60.60%	14.7	14.7		是	2025年12月	-33.19%
11856	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线王家分支001	200	105.60%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-33.27%
11857	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线文华南1分支008	200	39.45%	0	0		是	2026年12月	-38.14%
11858	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线孤家子东支004	100	103.80%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-17.29%
11859	康平	张强变	张强变76240柳树线	大黄线大黄线刘沟分两家子支014	50	76.40%	0	0		是	2026年6月	17.51%
11860	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	荒地分39左13+1左3	200	56.10%	0	0		是	2025年	-15.12%
11861	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境一期2变电站202间隔配电变压器	800	38.63%	0	0		是	2026年12月	-36.34%
11862	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	爱琴海小区10变电站1变压器	250	12.80%	193	193		是	2025年12月	-23.25%
11863	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天悦3箱变1配电变压器	630	53.33%	0	0		是	2025年12月	-41.65%
11864	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分河信子支26	100	0.00%	90	90				0.00%
11865	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线齐祥分支线012	100	59.20%	0	0		是	2026年12月	-29.88%
11866	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园4变电站202变压器	500	20.16%	0	0		是		-45.77%
11867	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干九毫分9	100	12.30%	0	0				-31.59%
11868	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线三台子分34	400	7.00%	0	0		是	2026年12月	-16.95%
11869	沈河	方家变	方家变668方南乙线	好望角变电站2变压器	400	55.50%	138	138				-48.00%
11870	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	三隆酒店公寓1配电变压器	800	3.90%	0	0		是	2025年	100.00%
11871	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	高山分2左1+1	315	57.65%	0	0			2027年	-5.72%
11872	法库	双台子	双台子变045双四线	王家窝棚水利分	50	0.00%	45	45				0.00%
11873	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	辽宁安华房地产3箱2变	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
11874	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线双五线干线138	400	19.50%	282	282				-34.58%
11875	沈北	大志变	志詹乙线	虎镇变256虎利线富城时代6箱变虎利干88	200	116.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-36.29%
11876	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	农药分7+1	315	14.92%	0	0				-47.30%
11877	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠1箱式变电站2配电变压器	800	36.38%	0	0		是	2025年12月	-43.64%
11878	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	汇馨1箱变1站内变压器	630	23.24%	0	0				-45.87%
11879	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园1箱变1变压器	630	31.62%	367.8	367.8				-41.66%
11880	大东	望花变	望花变70256望北乙线	洮昌花园3箱变1站内变压器	630	78.73%	0	0				-42.45%
11881	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干老瓜洼支08柱上变压器	200	33.75%	0	0		是	2026年12月	-42.24%
11882	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线镇一线102	315	35.56%	0	0		是	2026年12月	-43.33%
11883	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲小区13变电站2变压器	800	20.63%	555	555		是	2025年12月	-43.79%
11884	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	河榆干27右16夹河分4201间隔配电变压器	1000	52.80%	0	0			2027年	-64.81%
11885	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园3变电站1变压器	400	25.13%	0	0				-41.81%
11886	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区6变电站2变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-42.74%
11887	于洪	平罗变	平悟线	代木台网改2台	200	42.00%	0	0				5.22%
11888	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科四季花苑大家3箱式变电站2配电变压器	630	57.52%	0	0		是	2025年12月	9.64%
11889	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃园7箱变1变压器	630	14.29%	0	0		是	2026年12月	-39.02%
11890	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	后领西南台	315	81.27%	27.5	27.5	2025年8月			-36.52%
11891	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线老虎六组2照明	400	26.70%	0	0				-13.58%
11892	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城3号变电站202配电变压器	500	46.08%	0	0			2027年	-36.84%
11893	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	三盛颐景园二期小区1变电站202配电变压器	800	9.90%	0	0		是	2026年12月	47.30%
11894	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	秀水靛园3变电站1变压器	630	63.17%	0	0				-37.49%
11895	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶6组台	200	82.80%	14.4	14.4	2024年12月			31.85%
11896	于洪	大兴变	兴红线	大兴变516兴富线红旗村北四台	315	1.90%	0	0		是	2025年	-125.19%
11897	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	仙林金谷三期1变电站201配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2026年12月	21.16%
11898	新民	大柳变	大柳变31840吴电线	吴电线谢家分78左7变台	200	32.70%	0	0		是	2025年12月	9.45%
11899	沈北	天乾变	天新线	远洋上河风景小区2局维变电所201配电变压器800	800	14.63%	0	0				100.00%
11900	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区9变电站2变压器	800	21.00%	552	552		是	2025年12月	-40.40%
11901	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线林业局分1+1	200	36.00%	0	0		是	2026年12月	-34.85%
11902	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园太阳城北区一、二期61号变压器	630	72.38%	0	0		是	2026年12月	-24.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11903	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧苇分116	100	64.00%	0	0		是	2027年	-32.38%
11904	于洪	家俱变	棚锦线	水木城典9变电站1变压器	630	29.97%	0	0				-41.80%
11905	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海名都1箱式变电站2配电变压器	500	55.36%	0	0		是	2025年12月	-41.97%
11906	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城廉租房2箱式变电站2配电变压器	630	0.38%	0	0		是	2025年12月	-105.54%
11907	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫2变电站2变压器	630	34.92%	0	0		是	2025年12月	-40.37%
11908	皇姑	历工变	历工变452华泰线	中海寰宇盛京府1箱式变电站1配电变压器	315	39.11%	0	0		是	2025年12月	-43.41%
11909	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈线菜园分7左4变台	400	13.80%	0	0				-33.41%
11910	辽中	金山变	金山变45542金庄线	丁家堡村8机井	50	59.60%	15.2	15.2				-43.68%
11911	于洪	平罗变	平辛线	小微前辛台采摘园台	200	26.40%	0	0				-48.01%
11912	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅6变电站6变压器	630	25.71%	0	0		是	2025年	-38.56%
11913	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	1号配电变压器	380	53.68%	0	0		是	2025年	12.56%
11914	开发	张士变	张士变55878大明一线	二十四城四期小区2变电站1配电变压器	630	33.33%	357	357				-12.42%
11915	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浦江苑8变电站2号配电变压器	630	20.95%	0	0				-39.66%
11916	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	龙盛家园1号变电站2号变压器	630	62.22%	0	0			2027年	-52.34%
11917	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北村7机井	400	10.60%	317.6	317.6		是	2025年	-70.12%
11918	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	安居乙线毛光于小光乙EKB中房二分6	315	26.35%	0	0				-39.97%
11919	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线大雅洞分杜屯支10变台	200	100.35%	0	0	2022年12月	是	2025年	-37.84%
11920	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干40右1	400	28.20%	0	0				8.35%
11921	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	绿地罗斯福公馆3变电站1配电变压器	800	6.00%	0	0		是	2025年12月	40.89%
11922	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分17	400	10.95%	0	0		是	2025年	-32.67%
11923	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	崇山变264凤凰甲线凤凰干19+3柱上变压器	400	33.90%	0	0		是	2025年12月	-38.71%
11924	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右6右2柱上变压器	315	56.83%	0	0		是	2025年12月	-44.65%
11925	于洪	马三家	马辉线	小微北三台子村1号台	200	78.30%	0	0				48.47%
11926	浑南	孤家子	孤家子变644榆树线	孤家子变644榆树线榆树线27柱上变压器	200	26.50%	0	0				-15.41%
11927	浑南	孤家子	孤家子变652富民甲线	岭南荟1号配电室2号变压器	800	40.50%	0	0		是	2027年12月	-32.40%
11928	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区4变电站201配电变压器	400	12.50%	173.2	173.2				55.11%
11929	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	皮卜东2大棚2号	200	13.50%	0	0				-42.28%
11930	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分张沟支青台泡支26变台	50	144.60%	0	0	2025年5月			-43.66%
11931	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡线	前当堡线政府分2右2变台	400	59.70%	121.2	121.2				6.35%
11932	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	大民线112左10变台	200	15.60%	0	0		是	2025年12月	-29.06%
11933	和平	方型变	方型变442方青甲线	省直综合楼2主变	500	28.80%	0	0		是	2025年	-41.19%
11934	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	巴黎香榭小区2箱式变电站2配电变压器630KVA	630	0.00%	0	0				0.00%
11935	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张屯变404张沿线张沿干179右3变台	160	77.63%	0	0				-34.23%
11936	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线后康分农家院支3右4柱上变压器	200	1.50%	0	0		是	2026年12月	2.72%
11937	东陵	祝家变	祝高线	祝高于64柱上变压器	315	10.29%	0	0		是	2026年12月	-40.24%
11938	东陵	白沙变	白湖甲线	方大锦溪里2变电站1号变压器	400	12.40%	310.4	310.4				70.74%
11939	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡六期2变电站2变压器	800	36.50%	0	0		是	2026年12月	6.66%
11940	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干红旗分29变压器	200	100.50%	0	0	2024年6月	是	2025年	-42.75%
11941	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产1变电站202间隔配电变压器	630	8.13%	515.8	515.8				-37.77%
11942	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品5变电站201变压器	630	35.43%	343.8	343.8				-37.92%
11943	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干64加1右6右1之1	400	59.20%	0	0				10.16%
11944	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产7变电站1号变压器	630	7.62%	519	519				-34.94%
11945	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干188右19变台	400	24.45%	262.2	262.2		是	2025年12月	-40.05%
11946	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城和悦府3箱式变电站2配电变压器	800	30.90%	0	0		是	2025年12月	-28.04%
11947	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	巴塞罗那晶座2变电站201变压器	630	23.49%	0	0				-41.10%
11948	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分27右3右2	200	36.90%	0	0			2027年	-44.96%
11949	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线中盘线99	50	45.60%	0	0				-45.05%
11950	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	韵动领地1变电站201	800	0.00%	325.616	325.616				0.00%
11951	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立干148左1	200	41.10%	0	0			2027年	-37.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11952	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑1变电站201配电变压器	800	42.00%	0	0				-43.11%
11953	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干大仁镜分06柱上变压器	250	113.92%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-29.48%
11954	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干82右分1变压器	50	11.40%	0	0				-31.20%
11955	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	河畔新城C区2号箱式变电站1号变压器	630	29.76%	379.5	379.5				-39.70%
11956	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城9变电站1变压器	500	32.00%	0	0				-39.63%
11957	皇姑	长江变	468长黄乙线	龙逸花园2箱变2变压器	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	-42.19%
11958	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老成分57	200	31.50%	117	117				-31.37%
11959	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线南井支18右T02	200	68.40%	0	0				-22.42%
11960	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线古城子南台	200	52.20%	0	0				-36.72%
11961	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	西华府南区小区1变电站2变压器	800	54.00%	288	288				-32.88%
11962	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	千缘爱语城2变电站201	800	27.90%	0	0				-72.48%
11963	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干畅阳分赵家支28	100	12.60%	0	0				-48.54%
11964	于洪	东民变	机床三线	小微机床三线1	200	19.80%	0	0		是	2025年	-19.36%
11965	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场B组3变电站2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
11966	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干55右8右5	200	43.50%	0	0			2027年	-21.64%
11967	于洪	五金变	五兰乙线	沙陀村2	200	82.60%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-41.91%
11968	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	于家房4组新1	100	0.00%	90	90				0.00%
11969	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区3变电站2变压器	400	39.60%	0	0		是	2025年12月	-35.96%
11970	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	滑应乙线建设干47柱上变压器	500	61.68%	141.6	141.6				-42.93%
11971	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	御才湾2号变电站202间隔配电变压器	800	21.90%	0	0			2027年	-39.39%
11972	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线侯刘支40	200	57.00%	0	0		是	2025年11月	-31.33%
11973	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	纺纱线纺纱主干042	315	40.38%	0	0		是	2026年12月	-47.48%
11974	开发	汪河变	汪河变56152汪阳线	洞阳小区6变电站1变压器	630	19.68%	443	443		是	2025年12月	-20.14%
11975	东陵	水家变	水李线	水家变754水李线水李干古城子分74柱上变压器	400	18.65%	10	10				-53.90%
11976	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公农线21右11变台	200	66.00%	48	48				-54.55%
11977	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分52右13右6右1变台	400	73.80%	0	0				100.00%
11978	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线拉二支003	200	28.50%	123	123				-20.22%
11979	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	南长垄西机井	100	59.20%	0	0		是	2025年11月	-43.20%
11980	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪新城20号变电站1号变压器	630	28.19%	0	0		是	2027年12月	-33.99%
11981	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分51右2	200	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
11982	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	万寿干南寺里分5右7+1公变	315	24.38%	0	0		是	2026年12月	-48.83%
11983	新民	金五台	金五台变718三台线	三台线95左1变台	200	26.40%	127.2	127.2				0.00%
11984	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线四一队三台分03	400	45.45%	178.2	178.2				-16.38%
11985	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线叔家南照明	400	42.75%	189	189		是	2025年	-28.25%
11986	法库	新依变	依三线	10kV依三线小桑林子支118村台	315	55.24%	0	0		是	2025年12月	-29.33%
11987	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线兴胜分兴胜支16变台	400	15.60%	0	0				-38.07%
11988	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园3变电站1主变	800	0.00%	720	720				0.00%
11989	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城1变电站1变压器	630	21.33%	0	0		是	2025年12月	-45.72%
11990	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城6变电站2变压器	630	25.90%	0	0		是	2025年12月	-37.28%
11991	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园62主变	630	27.43%	394.2	394.2				-37.50%
11992	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙4箱变1变压器	630	33.02%	0	0				-44.39%
11993	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	米拉经典3号变电站2变压器	500	29.20%	0	0			2027年	-36.21%
11994	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户满东村禾旭淡水鱼养殖公变台区	200	51.30%	77.4	77.4				0.00%
11995	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	绿地老街坊二期3箱式变电站配电变压器	630	33.90%	0	0		是	2025年12月	-34.13%
11996	铁西	重工变	重工变10840城西线	隧道照明变电站201变压器	100	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
11997	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线小潘村自来水电井	315	39.24%	0	0		是	2025年	-45.41%
11998	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	中海望京7小区变电站201配电变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年12月	16.64%
11999	铁西	滑翔变	滑翔变20274龙城线	世代龙城公馆2变电站1变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
12000	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线官立乙线168	400	14.63%	0	0		是	2026年	-50.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12001	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地6箱变2变压器	630	6.03%	529	529		是	2026年12月	1.46%
12002	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	翰林世家3箱式变电站2配电变压器	800	38.25%	0	0		是	2025年12月	-31.39%
12003	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分69左5	200	27.60%	0	0			2027年	7.86%
12004	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线把什大棚支06	50	58.20%	0	0		是	2026年6月	-48.84%
12005	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线荒东分山怀南支14变台	200	22.20%	0	0				0.00%
12006	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	中街南分1箱变1变压器	630	53.02%	233	233				14.03%
12007	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期9箱式变电站1配电变压器	630	27.81%	0	0				-40.38%
12008	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线小莲花西台照明	200	35.80%	0	0		是	2025年11月	-21.97%
12009	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区3箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
12010	沈北	孝信变	孝场乙线	明华彩虹里小区2局维变电站201配电变压器	800	30.60%	0	0		是	2026年12月	25.42%
12011	于洪	得胜变	得河线95442	竹胜园2变电站2变压器	630	20.00%	441	441				-38.77%
12012	辽中	敖司牛	敖司牛变1222中心线	虹桥禧瑞府2箱变201间隔配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年12月	11.59%
12013	于洪	平罗变	平罗线	上蒲河1北台	400	22.20%	0	0		是	2025年	-28.57%
12014	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	中金和悦3局维变电站202配电变压器	630	22.10%	0	0		是	2026年12月	12.12%
12015	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	万金雅苑小区变电站2变压器	315	107.30%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-41.02%
12016	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分河南支55支14	400	60.00%	120	120		是	2026年	100.00%
12017	沈北	道义变	道义变15269佰景线	裕湾花园1期2变202配电变压器	800	16.20%	0	0		是	2026年12月	4.94%
12018	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御龙家园1号变电站2号变压器	630	14.86%	0	0			2027年	-44.75%
12019	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区5变电站2变压器	500	15.60%	0	0				-44.01%
12020	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城16号变电站202配电变压器	630	38.48%	0	0			2027年	-39.73%
12021	沈北	方溪变	10kV方道甲线25374线	首开如院2局维变电站202配电变压器	800	10.50%	0	0		是	2026年12月	6.38%
12022	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	金鼎阳光苑1变电站1变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-43.94%
12023	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园3箱变1变压器	630	45.71%	0	0		是		-34.50%
12024	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾7箱式变电站1号变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-39.96%
12025	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑二期4箱变1号变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	-35.34%
12026	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地长青湾3号变电站1变压器	315	60.95%	10	10				-34.93%
12027	沈北	王驿变	王新乙线	锦泉蓝湾2-2期1局维变电站201配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
12028	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线大泉分大泉眼支7	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
12029	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线潘家卜台	200	18.50%	143	143				-22.36%
12030	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线建设村南台	400	50.55%	0	0				-34.46%
12031	于洪	铸造变	铸东乙线	澳海澜郡小区回迁楼3号箱式变电站2号配电变压器	630	25.71%	0	0		是	2025年	-40.23%
12032	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养士堡另角泡村北台照明（仅换变压器）改造	200	112.50%	0	0	2025年8月			10.86%
12033	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加1箱变202	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	-17.50%
12034	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品1号变电站201配电变压器	630	16.19%	0	0			2027年	-37.71%
12035	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	10kV宝十线前魏分养殖支2	200	25.50%	129	129		是	2025年11月	100.00%
12036	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	新潮国际箱式变电站1配电变压器	630	43.33%	0	0		是	2025年12月	-44.11%
12037	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	朗明居2配电室2号电变压器	630	32.38%	0	0		是	2027年12月	-39.84%
12038	沈北	河北变	10kV河岗线84656	一站式-沈阳棋盘山开发区新春冬农家院	400	35.93%	216.3	216.3		是	2026年12月	13.50%
12039	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	七彩雅筑小区4箱变1变	630	57.52%	0	0		是	2025年12月	-44.41%
12040	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干潘岗分25变台	400	16.20%	0	0		是	2025年12月	-34.35%
12041	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线9+1右1	400	36.60%	0	0				-20.29%
12042	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	新生干14加1右1加1	400	42.60%	0	0		是		100.00%
12043	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线大万1组照明新	200	62.00%	56	56				0.00%
12044	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前谟分38左1-1右8	400	1.50%	0	0			2027年	0.00%
12045	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分21	400	9.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
12046	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线芹白凡02	100	78.00%	0	0		是	2025年11月	-35.63%
12047	法库	包家屯	包家线	10kv包家线包百分中街支4杆（西南台）	200	13.20%	0	0		是	2027年	-37.60%
12048	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
12049	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期3箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12050	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克2号变电站2变压器	630	16.00%	0	0			2027年	-36.94%
12051	于洪	大兴变	兴富线	西湖俚景7站房1变压器	630	29.46%	0	0				-38.58%
12052	沈北	农高变	农高变70358农海线	沈阳安邦置业发展有限公司1箱变201间隔配电变压器	630	7.24%	0	0				-35.96%
12053	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	中兴和园一期1201间隔配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	-43.36%
12054	于洪	东民变	东工线	小微东工线95左27	400	23.40%	0	0				21.02%
12055	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	军官住宅5变电站101配电变压器	630	9.84%	0	0				-35.62%
12056	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳3电井分支20	50	87.60%	0	0	2023年6月	是	2026年6月	-45.86%
12057	和平	广州变	广州变464广太乙线	万锦小区2变电站1主变	630	29.71%	0	0				-31.13%
12058	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城三期1变电站2变压器	500	24.30%	0	0		是	2025年12月	-45.20%
12059	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金汇雅居2变电站1变压器	500	70.72%	0	0		是	2025年12月	-42.74%
12060	东陵	水家变	水李线	水李线141左7柱上变压器	400	47.70%	10	10				-28.25%
12061	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	富邦一品3号变电站202配电变压器	315	15.87%	0	0			2027年	-33.20%
12062	浑南	于山变	于山变774于城线	星河湾二期3号变电站2号配电变压器	800	28.80%	0	0		是	2027年12月	-22.50%
12063	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	惠盛苑小区1变电站1变压器	800	30.38%	173.2	173.2				-42.12%
12064	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	YHG 舍宅分2左3（临时电）-2	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	-273.61%
12065	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙8箱变1变压器	400	30.60%	0	0				-44.73%
12066	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	良辰美景5变电站1站内变压器	500	45.12%	0	0				-38.95%
12067	大东	小东变	小东变80162大华线	水岸9变电站1变压器	630	11.05%	0	0				-53.98%
12068	于洪	东民变	东李线	和泰八区三期4变电站1配电变压器	630	22.35%	0	0				-38.94%
12069	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线站前分20左2	200	22.40%	0	0			2027年	-13.38%
12070	和平	方型变	方型变424方聪线	和平101小区1变电站201配电变压器	630	46.98%	0	0				19.42%
12071	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	YHG 瓦房线54	200	51.20%	0	0		是	2025年12月	-9.21%
12072	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区2变电站2变压器	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-39.55%
12073	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城7变电站2变压器	630	14.92%	0	0		是	2025年12月	-22.62%
12074	东陵	世园变	世园变80572海洋线	国际创意谷AB地块2箱变201配电变压器	630	30.79%	373	373				-34.24%
12075	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	丽都水岸二期二号3号箱变2号变考核	800	17.70%	0	0		是	2025年12月	7.09%
12076	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	三家子安居1箱变1变压器	800	30.90%	0	0				-27.07%
12077	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	新一尚品三期3箱式变电站2配电变压器	800	40.20%	0	0		是	2025年12月	2.71%
12078	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线马家铺17、18、19电井12	80	54.75%	0	0		是	2026年12月	-36.28%
12079	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	肖寨门肖兰坨村家园农业种植公变台区	400	2.40%	0	0				0.00%
12080	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线安章支007	50	58.80%	0	0		是	2026年6月	-35.80%
12081	大东	望花变	望花变70262合作乙线	北洮昌1变电站1变压器	500	68.80%	106	106				-33.68%
12082	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾一期1箱式变电站2配电变压器	800	19.80%	0	0		是	2025年12月	-43.00%
12083	开发	郑家变	郑家变55244毛纺甲线	依云美域小区变电站2变压器	400	28.20%	247.2	247.2				-36.86%
12084	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	浑河国际城5号变电站201配电变压器	400	43.88%	0	0			2027年	-32.09%
12085	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	鑫丰金园3箱变201配电变压器	630	23.49%	0	0				-35.64%
12086	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线高家沟凡10	200	39.30%	0	0		是	2025年12月	-35.35%
12087	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线大狼洞支29（小狼洞台）	200	35.30%	0	0		是	2025年12月	-26.74%
12088	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯1箱变2变压器	630	35.87%	0	0		是	2026年12月	-40.75%
12089	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾3号变电站1号变压器	630	30.79%	0	0		是	2027年	-42.21%
12090	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	金沙湾3号变电站1号变压器	630	27.30%	0	0		是	2027年	-14.33%
12091	于洪	五金变	五兰乙线	小微繁荣13号台	200	35.40%	0	0				100.00%
12092	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	伯伦时代小区2变电站202	630	29.84%	0	0		是	2027年12月	-36.85%
12093	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日一期4箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
12094	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	毛光干3箱变（单）	400	21.30%	0	0				-45.91%
12095	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和颂2变电站1配电变压器	800	40.50%	0	0		是	2025年12月	6.15%
12096	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和颂3变电站1配电变压器	800	33.30%	0	0		是	2025年12月	8.63%
12097	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙线35左4右3变台	315	28.89%	192.5	192.5				-43.70%
12098	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干小区分7变台	200	65.40%	49.2	49.2				-40.26%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12099	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	香槽4箱变2变压器	630	33.65%	0	0				-44.91%
12100	辽中	茨榆坨	茨榆坨变10117黄腊坨线	七北北台（2022微）	400	18.68%	285.3	285.3				-28.37%
12101	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干74	315	60.32%	0	0		是	2025年12月	-43.01%
12102	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分73变压器	400	62.50%	0	0		是	2025年12月	-36.77%
12103	皇姑	广源变	10kV广乙线25782线	开发支8右5柱上变压器	315	62.54%	0	0		是	2025年12月	-41.25%
12104	大东	小东变	小东变80166小海甲线	北海干29之4	200	40.65%	98.7	98.7				-40.44%
12105	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干丰乐一分5公变1	315	62.48%	0	0				-31.91%
12106	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线44右2	315	33.65%	0	0		是	2025年12月	-35.16%
12107	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左5	315	31.11%	0	0				-71.07%
12108	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干43	315	30.79%	0	0				-33.31%
12109	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	南六干9	400	75.20%	0	0		是	2028年12月	-28.77%
12110	和平	和平变	和平变142南一甲线	四平甲线40右6	315	73.65%	0	0				-40.45%
12111	皇姑	长江变	长江变25476长泰乙线	长风干38右2左1柱上变压器	200	32.10%	0	0		是	2025年12月	-34.67%
12112	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	亦农乙线亦农干9加1变压器	315	8.13%	0	0				-54.54%
12113	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分6变压器	100	18.30%	0	0		是	2025年12月	-32.22%
12114	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干70左3变压器	315	13.97%	0	0				-40.40%
12115	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线58左1	200	22.40%	0	0			2027年	-25.60%
12116	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分52变压器	315	24.38%	0	0		是	2025年12月	-54.36%
12117	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	鹏小甲线城北干小什北分5右1柱上变压器	315	23.49%	0	0				-32.35%
12118	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干桃园分3公变	315	33.65%	0	0		是	2026年12月	-41.29%
12119	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南线城南干37左4+3公变	500	15.20%	0	0		是	2026年12月	-41.46%
12120	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南干45之3左2+1公变	315	17.46%	0	0		是	2026年12月	-41.40%
12121	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	北陵变144田义乙线田义干5柱上变压器	200	0.80%	0	0		是	2025年12月	-107.32%
12122	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线38	315	23.37%	0	0		是	2025年12月	-42.58%
12123	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右4+1左3柱上变压器	315	62.54%	0	0		是	2025年12月	-43.41%
12124	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线21+1柱上变压器	400	66.60%	0	0		是	2027年12月	-27.63%
12125	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线59左4变台	400	45.60%	0	0		是	2025年12月	-39.58%
12126	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37右8	315	31.43%	0	0		是	2025年12月	-43.30%
12127	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线75	315	54.60%	111.5	111.5				-43.59%
12128	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	北方干物流分13柱上变压器	50	59.20%	0	0		是	2025年12月	-49.10%
12129	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干顿家分32变台	100	90.30%	0	0	2023年6月	是	2025年12月	-34.39%
12130	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	广华乙线广华干42左1柱上变压器	315	70.86%	60.3	60.3		是	2025年12月	-3.02%
12131	新民	新民变	新民变30164新区线	新民变158中学线中学线新区分13	200	50.00%	0	0		是	2025年12月	-41.68%
12132	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	齐贤变476齐北乙线南六干62左10	400	46.20%	0	0				-45.20%
12133	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干42右14右1	315	36.83%	0	0		是	2027年12月	-40.72%
12134	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线48	400	82.80%	28.8	28.8	2025年8月			-37.33%
12135	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	羊农甲线羊吉干14左5变压器	315	42.86%	148.5	148.5				-43.61%
12136	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	和睦乙线和睦干34右3	315	29.21%	191.5	191.5				-45.44%
12137	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线10变台	250	41.20%	0	0		是	2025年12月	-37.70%
12138	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分新园支10变压器	315	9.52%	0	0				-84.58%
12139	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	城水线城水干34	100	31.50%	58.5	58.5				-40.71%
12140	铁西	重工变	重工变10874重塔线	重塔线城西干丁香支8A变压器	250	22.80%	168	168				-88.74%
12141	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干后陵下分10右5-1	315	53.02%	116.5	116.5				-62.29%
12142	和平	方型变	方型变742方学乙线	三学乙线29	315	50.67%	0	0		是	2026年12月	-40.92%
12143	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	河北线51左6	315	11.11%	0	0		是		-57.68%
12144	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分21柱上变压器	400	55.50%	0	0				-47.34%
12145	大东	如意变	如意变80842如花甲线	合作甲线合作干37右7	400	38.00%	0	0				-43.90%
12146	和平	太原变	太原变088民族甲线	民族甲线123	200	72.00%	0	0		是	2027年12月	-45.99%
12147	和平	太原变	太原变060胜三乙线	胜三乙线52	200	3.00%	174	174				-36.96%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12148	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干41左2加1	200	72.60%	34.8	34.8				-43.21%
12149	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格甲线百合分9右7	400	65.25%	0	0		是	2027年	-44.93%
12150	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	怡然小区箱变1号变	500	0.00%	450	450		是	2025年12月	0.00%
12151	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	九九骏铭1箱变1号变	630	22.10%	427.8	427.8				-41.70%
12152	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光尚城一期3箱式变电站1配电变压器	630	17.27%	0	0		是	2025年12月	-45.56%
12153	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区2变电站2变压器	630	20.95%	435	435				-44.26%
12154	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城6变电站201变压器	630	27.62%	393	393				-46.85%
12155	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二5箱变1号变	630	33.65%	0	0				-45.59%
12156	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区6箱变2号变	630	41.27%	0	0		是	2025年12月	-41.91%
12157	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡3箱变1号变	500	32.16%	0	0		是	2025年12月	-43.69%
12158	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡一期5变电站2号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
12159	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华1箱变2号变	800	81.00%	72	72	2024年9月	是	2025年12月	-31.05%
12160	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城12箱变1变压器	800	23.63%	531	531				-39.68%
12161	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	优特区1箱变2号变	500	30.00%	0	0		是	2025年12月	-44.50%
12162	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	优特区2箱变1号变	500	25.92%	0	0		是	2025年12月	-43.91%
12163	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔4箱变1变压器	630	28.57%	387	387				-45.76%
12164	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园4变电站2变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
12165	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	博雅鑫园2箱变2变压器	315	18.41%	0	0		是	2025年12月	-44.82%
12166	开发	张士变	张士变55842海逸乙线	海逸乙小区3变电站2变压器	630	19.37%	445	445				-42.97%
12167	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安10号2箱变1变压器	630	23.24%	117.776	117.776				-35.07%
12168	和平	青年变	青年变364青文线	1#主变兴盛	630	72.63%	0	0		是		-38.73%
12169	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	松山小区1箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
12170	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	长新1箱变2	630	78.41%	0	0		是	2025年12月	-43.02%
12171	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区10变电站2变压器	630	16.19%	465	465				-44.23%
12172	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区2变电站2变压器	630	22.22%	296.172	296.172		是	2025年12月	-42.05%
12173	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	三隆新城小区3变电站1变压器	630	14.92%	473	473				-45.57%
12174	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	三隆新城小区4变电站2变压器	630	17.14%	459	459				-42.98%
12175	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑6箱变1变压器	630	20.00%	441	441				-45.51%
12176	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	偕都2期3箱变1变压器	630	19.37%	445	445				-42.69%
12177	和平	方型变	方型变480方太乙线	民主西路1变压器	630	20.95%	0	0				-38.53%
12178	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区4变电站1变压器	630	43.05%	295.8	295.8				-41.11%
12179	铁西	万达变	万达变56084万滑乙线	今日阳光7变电站202	630	39.68%	317	317		是	2025年12月	-39.84%
12180	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	建大四区1变电站201柜	630	39.87%	0	0				-41.73%
12181	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园5箱变2变压器	500	23.68%	0	0		是	2025年12月	-36.53%
12182	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村2变电站201柜	630	0.00%	567	567				0.00%
12183	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	宏基国际大厦2变电站201变压器	630	65.27%	0	0				-41.49%
12184	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	阳光嘉园1变电站201变压器	630	26.03%	0	0				-41.11%
12185	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	卫工街6变电站101柜	315	0.00%	0	0		是		0.00%
12186	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	保利百合花园北园1变电站202变压器	800	42.60%	0	0				-41.18%
12187	沈河	长青变	长青变478长木甲线	方家栏1箱变1变压器	800	69.90%	160.8	160.8				-43.25%
12188	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河七区2变电站201	315	36.19%	169.5	169.5				-46.57%
12189	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河七区5变电站202	400	0.00%	360	360				-72.84%
12190	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区2变电站201	630	36.51%	0	0		是	2028年12月	-43.40%
12191	铁西	历工变	历工变10456黎明线	宏伟金都二期8变电站201	500	33.28%	0	0				-43.25%
12192	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	兴华冶炼小区变电站201柜	630	44.44%	0	0				-35.93%
12193	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	绿香村1箱变1	400	34.50%	0	0		是	2025年12月	-43.25%
12194	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工二期箱变	630	79.05%	0	0				-43.48%
12195	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区4箱变2号变	630	19.05%	0	0				-43.62%
12196	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	居易新青年1箱变1变	630	41.90%	303	303				-41.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12197	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥二期4箱变2号变	630	12.70%	0	0		是	2025年12月	-42.89%
12198	和平	太原变	太原变058南七甲线	胜利大街11主变	500	71.04%	0	0				-27.78%
12199	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	友联1箱变1变压器	400	39.90%	0	0		是	2026年12月	-42.17%
12200	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	盛世华城3变电站202柜（6）	800	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
12201	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	和谐大厦2变电站201柜	630	18.10%	0	0		是	2027年12月	-20.68%
12202	沈河	长青变	长青变478长木甲线	中房凌云1-2箱变1变压器	630	22.86%	423	423				-61.62%
12203	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	亲工里2变电站1变压器	400	39.60%	201.6	201.6		是	2026年12月	-38.35%
12204	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	魁星3变电站1变压器	630	53.84%	0	0				-40.89%
12205	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	文化用品箱变1变压器	630	33.02%	359	359				-45.61%
12206	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	艳粉二区4变电站201	500	91.52%	0	0	2025年8月	是	2028年12月	-42.09%
12207	铁西	历工变	历工变10450重联线	北一路12变电站201柜	200	5.60%	0	0				-41.39%
12208	大东	小东变	小东变80162大华线	盛京2变电站1变压器	500	34.00%	0	0				-41.84%
12209	沈河	站前变	站前变222站北线	惠工东箱变2变压器	400	72.90%	68.4	68.4				-49.19%
12210	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	茶楼箱变1变压器	500	22.72%	0	0		是	2026年6月	-31.99%
12211	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	新兴小区1号变电站1号变压器	630	56.51%	36.372	36.372				-39.87%
12212	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	魁星2变电站2变压器	400	59.70%	0	0		是	2025年12月	-48.79%
12213	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	万科金色1-2变电站2变压器	630	21.27%	0	0				-50.91%
12214	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰2-3箱变1变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-43.67%
12215	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	玉石箱变1变压器	500	79.60%	0	0		是	2025年12月	-33.16%
12216	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	花好悦圆2箱变1变压器	630	22.54%	0	0		是	2025年12月	-41.11%
12217	大东	顺城变	顺城变40084商品甲线	尚品天城一期6箱变1变	630	26.35%	401	401				-39.96%
12218	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友3箱变1变压器	630	16.00%	466.2	466.2				-41.97%
12219	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友3箱变2变压器	630	23.62%	418.2	418.2				-45.57%
12220	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富1配电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
12221	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	华景花园2变电站201变压器	630	33.97%	0	0		是	2027年12月	-45.55%
12222	浑南	营盘	营盘变072七星线	富腾国际1号变电站2号变压器	800	27.75%	0	0		是	2027年12月	-28.85%
12223	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	人和馨园2变电站202变压器	630	22.54%	0	0				-40.99%
12224	皇姑	长江变	25466长黄甲线	二四二南箱变2	400	50.00%	0	0		是	2025年12月	-40.48%
12225	皇姑	长江变	25466长黄甲线	邮局宿舍箱变1	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	-41.45%
12226	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	文荟苑2变电站1变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
12227	新民	新民变	新民变30162营东线	冠芳园2变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
12228	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	赞新小区1变电站201	500	0.00%	450	450				0.00%
12229	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品3变电站2变压器	800	14.10%	0	0		是		-41.74%
12230	浑南	孤家子	孤家子变656空氧乙线	慧缘小区3号变电站2号变压器	630	19.37%	0	0		是	2027年12月	-42.45%
12231	沈河	长青变	长青变452长大甲线	一路箱变1变压器	500	53.12%	0	0		是	2026年12月	-42.25%
12232	沈河	万柳变	万柳变284万国线	天合花园箱变2变压器	400	16.40%	0	0		是	2026年12月	-43.14%
12233	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	勋业2变电站201	630	19.81%	442.2	442.2				-44.64%
12234	沈河	青年变	青年变372青寺线	晓然里1箱变1变压器	400	43.20%	0	0		是	2026年12月	-43.18%
12235	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	云鼎家园1变电站201	630	37.46%	0	0		是		-43.05%
12236	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	兴旺阁1202	630	0.00%	0	0		是		0.00%
12237	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	金港天府2箱变1	500	23.36%	0	0		是	2025年12月	-42.58%
12238	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠2箱变2变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-42.41%
12239	大东	粮仓变	粮仓变65558榆园乙线	保利双河城13箱变2变压器	630	46.10%	276.6	276.6				-42.49%
12240	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	和信家园1箱变1	500	33.60%	0	0				-49.05%
12241	和平	市府变	市府变564总站甲线	北市21主变	630	27.30%	0	0		是	2027年12月	-41.93%
12242	和平	广州变	广州变474广府甲线	宁大1主变	800	28.50%	492	492				-46.24%
12243	和平	广州变	广州变466广马甲线	中山路150号1主变	500	10.08%	399.6	399.6				-41.75%
12244	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊9变电站201柜	630	32.70%	0	0		是	2027年12月	-45.64%
12245	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	惠丽雅苑箱变2变	630	40.76%	0	0				-42.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12246	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村8号变电站2变压器	400	25.00%	0	0		是	2027年12月	-39.85%
12247	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格1号变电站2号变压器	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
12248	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑1号变电站1变压器	630	22.22%	0	0			2027年	-43.98%
12249	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	丰泽花园1配变站1变压器	630	21.59%	0	0		是		-45.18%
12250	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	桥西2箱变1	400	0.00%	0	0				0.00%
12251	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	银山2箱变2	500	30.72%	0	0		是	2025年12月	-34.27%
12252	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	豪馨花园2变电站201	630	42.54%	299	299				-47.36%
12253	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	友谊花园1箱变1	500	17.28%	0	0		是	2025年12月	-43.10%
12254	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区25箱变2号变	630	30.16%	0	0		是	2025年12月	-41.37%
12255	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区26箱变1号变	630	33.02%	0	0		是	2025年12月	-40.58%
12256	浑南	榆树变	榆树甲线	移动馨苑2号变电站1变压器	630	13.71%	0	0		是	2027年12月	-47.11%
12257	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	兴龙苑二期2变电站201柜	630	32.70%	0	0		是	2027年12月	-30.84%
12258	苏家屯	安顺变	安顺变51156安南线	紫金桃源2号变电站201间隔（安南线）配电变压器	800	22.50%	0	0			2027年	19.65%
12259	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河南支25+2左2	400	15.60%	297.6	297.6		是	2026年	0.00%
12260	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干36左9	80	0.00%	0	0		是	2027年	-2.09%
12261	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城四期3箱式变电站1配电变压器	630	27.81%	0	0		是	2025年12月	-41.36%
12262	浑南	安顺变	安顺变172安运线	龙湖云峰原著3号变电站202间隔配电变压器	800	25.80%	0	0		是	2027年12月	26.78%
12263	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城8变电站2变压器	630	41.43%	0	0		是	2025年12月	-43.86%
12264	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分100左15左1	200	35.40%	109.2	109.2				2.70%
12265	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达9变电站1号配电变压器	630	28.70%	0	0		是	2027年12月	-35.91%
12266	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	中铁御水澜湾小区2变电站201配电变压器	800	34.20%	0	0		是	2026年12月	8.41%
12267	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	菱角泡亮化2台	200	12.40%	0	0				41.75%
12268	和平	展览变	展览变858展兆线	佳兆业小区4变电站间隔201配电变压器	630	24.76%	411	411		是	2026年9月	-40.98%
12269	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	香树湾1变电站1变压器	400	36.75%	0	0				-41.64%
12270	和平	广州变	广州变464广太乙线	万锦小区3变电站2主变	630	21.71%	0	0				-36.34%
12271	东陵	水家变	水阳甲线	碧桂园云顶3变电站1号变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	79.56%
12272	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	沈阳荣盛房地产开发有限公司（香缇澜山3）202负荷开关配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年12月	-36.06%
12273	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线马家店东台	80	37.00%	42.4	42.4		是	2025年11月	-21.51%
12274	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖林语六期1箱式变电站配电变压器	630	21.71%	0	0				-40.02%
12275	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	塔后乙线塔后干3右4柱上变压器	315	52.06%	0	0				-21.92%
12276	东陵	孙家寨	孙张线	金水湾1箱变1变压器	630	29.52%	0	0		是	2026年12月	-34.34%
12277	东陵	麦子屯	麦古甲线	水家变776水古线水古干养竹分35柱上变压器	400	47.10%	0	0		是	2026年12月	-26.17%
12278	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园2箱变1变压器	630	6.48%	526.2	526.2				-44.58%
12279	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分202	200	14.00%	0	0		是	2025年	-37.25%
12280	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千干57右2分01	250	34.88%	137.8	137.8				-37.63%
12281	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	YHG_三家子1-1（三家子分79右1）	200	26.50%	127	127				-33.29%
12282	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线39	400	58.50%	0	0		是	2025年12月	11.20%
12283	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	外滩3号变电站201间隔配电变压器	800	31.50%	0	0			2027年	-42.56%
12284	于洪	得胜变	得化线95476	水墨丹青2站房1变压器	630	15.75%	467.8	467.8				-39.51%
12285	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线山岗分30变台	200	11.60%	0	0				-72.79%
12286	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线耿窝分刘油房支24变台	200	29.70%	0	0		是	2025年12月	-36.26%
12287	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线60右20变台	200	15.30%	0	0		是	2025年12月	-32.97%
12288	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望联干80右2	200	69.30%	0	0				7.23%
12289	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干86左5变台	200	30.75%	118.5	118.5		是	2025年	-40.93%
12290	皇姑	文北变	70462文信线	旭辉铂宸时代2变电站2配电变压器	630	25.71%	0	0		是	2025年12月	41.62%
12291	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	胜利村西台（2021微）	200	44.10%	91.8	91.8				8.51%
12292	浑南	于山变	于山变748于运线	恒大四季上东二期3号变电站1号变压器	630	6.35%	0	0		是	2027年12月	0.00%
12293	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期2变电站2变压器	630	43.05%	0	0		是	2027年12月	-41.66%
12294	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春六期3变电站202变压器	630	25.52%	0	0				-36.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12295	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	景星花园3变电站202变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
12296	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	纳帕门4变电站201	800	34.50%	444	444				-41.78%
12297	沈北	农高变	农丰线	汇鑫山庄1小区局维箱变202配电变压器	630	11.43%	0	0		是	2026年12月	100.00%
12298	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	景星街住宅小区变电站201变压器	400	21.20%	0	0		是	2028年12月	-41.16%
12299	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴线72+1左2变台	400	0.00%	0	0				0.00%
12300	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	兴华大厦1土建变202	400	40.80%	0	0		是		-32.85%
12301	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	上和郡2号变电站201间隔配电变压器	800	38.63%	0	0			2027年	-2.61%
12302	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干70左1变台	200	27.00%	126	126				-20.44%
12303	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线三委辽阳道台	250	53.76%	0	0				-47.05%
12304	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干东营分38左8变台	200	57.60%	0	0		是	2025年12月	35.68%
12305	沈北	农高变	农柳线	农柳线九如溪谷4-1期小区变电站201配电变压器	630	60.63%	0	0				100.00%
12306	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	新光3箱变2变压器	500	6.72%	416.4	416.4				-40.31%
12307	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	四方1变压器	315	56.38%	0	0		是	2025年12月	-40.90%
12308	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线杨家分方家支赵会平养殖几2	400	5.10%	0	0		是	2025年12月	0.00%
12309	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孟家收粮支03	200	17.20%	145.6	145.6				-28.44%
12310	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线石佛山南台分3	400	21.25%	275	275				-18.30%
12311	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城星座7箱式变电站2配电变压器	500	33.20%	0	0		是	2025年12月	-37.00%
12312	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线范屯分37左5右8变台	400	47.70%	169.2	169.2				-38.38%
12313	于洪	范屯变	范古线	全胜小微9号台	400	12.60%	0	0				0.00%
12314	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房村综合一台	200	0.80%	0	0				-37771.63%
12315	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	洞锦锦园小区2变电站1变压器	500	36.40%	268	268				-42.76%
12316	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾11号变电站201配电变压器	630	36.95%	0	0			2027年	-41.13%
12317	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅4变电站4变压器	630	16.19%	0	0		是	2025年	-40.03%
12318	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	张羊甲线洪湖干石材分20右6左2变压器	400	58.40%	0	0		是	2025年12月	-2.74%
12319	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房大万村智超养殖公变台区	200	6.00%	168	168				100.00%
12320	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	西塔铁路1号变	500	21.60%	0	0		是	2025年12月	-48.56%
12321	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线周家分61变台	400	98.70%	0	0	2024年2月			-24.09%
12322	大东	如意变	如意变80858意小甲线	智居园2箱变2站内变压器	630	22.86%	423	423				-40.20%
12323	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线40柱上变压器	400	68.70%	0	0		是	2026年12月	-42.78%
12324	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	德隆-姚千小区2号配电变压器	400	24.50%	0	0		是	2025年	-42.53%
12325	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	金港名城3号201配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年12月	-37.00%
12326	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线老大房五组照明	200	27.70%	0	0		是	2026年6月	-19.33%
12327	法库	包家屯	包家线	10kV包家线张家堡分12	100	84.90%	0	0	2024年7月	是	2027年	-33.11%
12328	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥五期1变电站2变压器	630	21.71%	0	0		是	2025年12月	-42.49%
12329	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	冬悦年丰园小区3变电站2变压器	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	-42.69%
12330	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	夏语园3变电站1变压器	500	18.60%	0	0				-39.79%
12331	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台村南台	200	29.70%	0	0				-30.53%
12332	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	肖俊农业公变台	400	0.30%	0	0				100.00%
12333	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	吉隆花园1变电站1变压器	630	23.43%	0	0		是	2025年12月	-39.25%
12334	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	鸿凯花园2变电站1变压器	315	57.78%	0	0		是	2025年12月	-27.73%
12335	新民	温台变	温台变1103平坨线	平坨线51右1变台	50	68.00%	11	11				-34.23%
12336	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳干50左9变台	200	29.20%	121.6	121.6				-44.47%
12337	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线黎明分13变台	200	18.75%	0	0		是	2025年12月	-35.45%
12338	浑南	营盘	营盘变072七星线	七星大厦3号变电站2变压器	800	24.38%	0	0		是	2027年12月	-25.45%
12339	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线镇西干30右2	400	96.60%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	100.00%
12340	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	轧钢厂住宅考核	200	64.20%	0	0		是	2026年12月	-37.18%
12341	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城八期箱式变电站2配电变压器	800	33.00%	0	0		是	2025年12月	-41.79%
12342	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴线古屯分7+1左2变台	200	36.00%	0	0				-11.60%
12343	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线147左15左28变台	400	16.20%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12344	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七干前栏分21右1变台	400	30.90%	0	0				-80.38%
12345	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	旭辉璟宸小区2变电站2变压器	800	30.00%	0	0		是	2025年12月	-21.59%
12346	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北水分2柱上变压器	200	16.50%	0	0		是	2025年12月	-39.37%
12347	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干22右12	315	60.95%	0	0				-37.15%
12348	大东	沈海变	沈海变80382佃城线	东方佃城13箱变2变压器	630	24.38%	0	0		是		-44.14%
12349	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干70右3左2右3柱上变压器	315	66.03%	0	0		是	2025年12月	-25.12%
12350	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府三期小区2变电站2变压器	630	47.24%	269.4	269.4				-42.82%
12351	大东	望花变	望花变70256望北乙线	洮昌花园2箱变2站内变压器	500	32.40%	0	0				-41.49%
12352	东陵	水家变	水孙乙线	沈阳建大汇众置业有限责任公司(文华街3号院(建大新家园)三期)	400	32.00%	0	0		是	2026年12月	-38.05%
12353	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府6变电站2变压器	400	17.25%	0	0		是	2025年12月	-42.88%
12354	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园1变电站2变压器	630	13.97%	0	0				-41.28%
12355	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	武警分20柱上变压器	50	38.40%	0	0		是	2025年12月	-42.93%
12356	东陵	花山变	欧陆乙线	环保局3箱变2变压器	630	12.06%	491	491				-10.00%
12357	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警干仓库分44右1	100	19.20%	0	0		是	2025年	-32.95%
12358	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	YHG_丽江苑小区6箱式变电站2号配电变压器	400	92.00%	0	0	2025年2月	是	2025年12月	-20.06%
12359	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线东风分095	100	66.90%	0	0		是	2026年6月	-41.87%
12360	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	八家子线八家子北台分支004	100	63.30%	26.7	26.7				-31.69%
12361	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	华润置地南区一期1变电站202配电变压器	630	46.86%	173.2	173.2				-42.75%
12362	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾三期3箱式变电站1配电变压器	630	37.33%	0	0		是	2025年12月	-44.86%
12363	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲放乙线	蒲放乙线中赫电动汽车充电箱式公变台区	400	77.10%	0	0				0.00%
12364	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干45右1	400	7.35%	0	0			2027年	14.21%
12365	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	凯荣禧乐都4变电站202变压器	315	49.90%	0	0		是		-44.51%
12366	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	43中学箱式变电站201间隔配电变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	-149.69%
12367	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	怒江东公园箱式变电站201间隔配电变压器	400	5.75%	337	337				-35.07%
12368	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	白沙林雨三期2箱变2变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年12月	30.66%
12369	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象1变电站2变压器	630	23.62%	0	0		是	2025年12月	-42.81%
12370	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	阳光里6小区变电站1变压器	630	28.19%	389.4	389.4				-39.45%
12371	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	博驰春天小区2变电站1变压器	630	21.59%	105.652	105.652				-41.23%
12372	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦2-3变电站202配电变压器	800	35.10%	0	0				-11.35%
12373	东陵	孙家寨	孙柏线	孙柏线41左2柱上变压器	400	3.30%	0	0				0.00%
12374	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线青麻坎一组照明	100	47.80%	42.2	42.2				-46.79%
12375	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线金坨子3电井分支07	30	0.00%	0	0		是	2026年12月	-60.49%
12376	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期6箱变1变压器(冷备)	630	0.00%	567	567				0.00%
12377	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干52右6+2	200	0.00%	180	180				0.00%
12378	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居公寓1变电站202变压器	630	15.56%	0	0		是		-55.43%
12379	沈北	道义变	道义变15269俯景线	YHG_沈阳广厦天颜房屋开发公司2箱2变202配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
12380	沈北	道义变	道孝乙线	诗波特考核表2(分)202配电变压器	630	41.27%	0	0		是	2026年12月	-36.40%
12381	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线福玉德棚菜支14	50	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
12382	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线赵曾支26	200	42.75%	0	0		是	2025年12月	-18.86%
12383	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支12左1柱上变压器	400	5.75%	0	0		是	2025年12月	-32.92%
12384	苏家屯	下深变	理想线	理想新城6号变电站1号变压器	630	14.86%	0	0			2027年	-38.00%
12385	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷2变电站202配电变压器	630	11.43%	0	0			2027年	-31.01%
12386	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲线五民分12左3加1左2	400	79.80%	0	0		是	2025年12月	22.21%
12387	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	水源之家家农场(一站式)	200	16.95%	0	0				0.25%
12388	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线52	400	31.50%	0	0				17.37%
12389	皇姑	广源变	广源变25780广明线	广厦绿园一期1箱式变电站2配电变压器	630	36.51%	0	0		是	2025年12月	-43.75%
12390	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	恒大绿洲四期小区9变电站2变压器	800	25.25%	518	518		是	2025年12月	-36.62%
12391	浑南	新南变	新南040新北线	万锦红树湾F地块4号变电站2变压器	630	18.67%	0	0		是	2027年12月	75.11%
12392	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	YHG_沈阳恒弘置业有限公司(龙湖花千树一期工程)	630	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12393	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	蔷薇家园小区箱式变电站1配电变压器	400	40.20%	0	0		是	2025年12月	5.65%
12394	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分27右15+1右5	200	16.20%	0	0			2027年	100.00%
12395	苏家屯	下深变	理想线	理想新城8号变电站201配电变压器	630	36.83%	0	0			2027年	-31.90%
12396	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	云峰花园小区2变电站202	630	27.94%	0	0		是		-44.51%
12397	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	金鼎花园1变电站2变压器	630	34.29%	351	351				-41.67%
12398	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线貂貂	80	75.94%	0	0				-56.75%
12399	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城3.2期2变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
12400	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城4号变电站2变压器	630	17.30%	0	0			2027年	-39.98%
12401	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾3号变电站2变压器	500	33.12%	0	0			2027年	-41.43%
12402	东陵	孤家子	东冶线	房实名苑1局维箱变1号变	800	38.63%	0	0		是	2026年12月	-40.14%
12403	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲放甲线	人防指挥中心楼	100	63.90%	0	0		是	2026年12月	-42.86%
12404	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡村斌幻白羽鸡养殖公变台区	200	30.60%	118.8	118.8				100.00%
12405	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大郡1变电站1变压器	630	19.37%	445	445				-16.98%
12406	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园5变电站1变压器	630	17.52%	0	0		是	2025年12月	-41.60%
12407	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	YHG 沈阳绿厦爵仕房地产201变压器	630	46.03%	0	0				-39.85%
12408	铁西	重工变	重工变10874重塔线	YHG 辽宁天易晶城房地产开发有限公司（意大利风情小镇）202	800	0.00%	720	720				0.00%
12409	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	南路干28	400	16.80%	0	0				67.90%
12410	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	阳光尚城三期1变电站2变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-43.51%
12411	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界2号变电站1变压器	630	31.90%	366	366				-42.85%
12412	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	碧桂园御品变电站201间隔配电变压器	630	20.63%	0	0		是		9.38%
12413	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干354变台	200	1.20%	177.6	177.6				0.00%
12414	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170毓庄线皮家卜北照明	200	36.60%	106.8	106.8				-19.56%
12415	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线永丰7组照明新	100	56.10%	33.9	33.9				0.00%
12416	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	圣水源1变电站1变压器	500	19.20%	0	0				-40.85%
12417	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线红东支05	400	15.75%	297	297				-27.53%
12418	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分100+1左1	200	24.90%	130.2	130.2				-40.73%
12419	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	盛天家苑2号变电站1变压器	630	14.76%	0	0			2027年	-42.84%
12420	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线万金村西台	400	21.90%	0	0				-33.95%
12421	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	茨于坨变017肖寨门线肖北养殖厂	315	96.76%	0	0	2022年12月	是	2025年11月	-40.12%
12422	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路干157右8变台	400	11.70%	313.2	313.2				28.15%
12423	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚3变电站1变压器	630	15.87%	0	0		是	2027年12月	-32.85%
12424	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线荒地几18（义合屯）	400	29.10%	0	0		是	2025年12月	-34.79%
12425	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望联干45右6右4新	400	44.00%	0	0				7.40%
12426	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居二期2变电站202	630	0.00%	0	0		是		0.00%
12427	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	颐和城三期3箱变2变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	7.90%
12428	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区1变电站1变压器	630	39.24%	0	0		是	2025年12月	-39.88%
12429	浑南	水家变	水家变764水北线	檀溪5号变电站1变压器	630	30.10%	0	0		是	2027年12月	-40.56%
12430	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线李家南2台	100	30.90%	0	0				-38.56%
12431	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明分2	50	16.00%	0	0		是	2027年12月	-41.38%
12432	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾4变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
12433	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线东老边南台区	400	23.65%	265.4	265.4				-35.88%
12434	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦4箱变2变压器	800	27.75%	0	0		是		-40.59%
12435	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房正士卜桑宝宝生态园公变台区	400	0.00%	360	360				0.00%
12436	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡9号小区变电站1变压器	400	22.40%	0	0			2027年	-51.92%
12437	新民	温台变	温台变1103平坨线	平坨线姚屯分32变台	200	28.40%	123.2	123.2				-43.06%
12438	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	昂邦线胡台分58变台	315	20.95%	0	0		是	2025年12月	-296.69%
12439	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线乌尔汉分49左17变台	200	32.85%	0	0				-39.15%
12440	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线30	315	46.03%	0	0		是	2027年	-37.25%
12441	沈北	大志变	志詹甲线	（虎石台）矿建2变箱201配电变压器	630	48.25%	0	0		是	2026年12月	-2.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12442	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线罗六组分7左1变台	400	7.50%	0	0				12.00%
12443	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭郡1变电站1变压器	800	30.75%	0	0				-40.20%
12444	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	地研锦隆2箱式变电站2配电变压器	315	29.84%	0	0		是	2025年12月	-41.35%
12445	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线28右2+1	315	29.71%	0	0		是	2027年12月	-34.08%
12446	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城7号变电站2号变压器	630	18.10%	453	453				-43.36%
12447	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	云峰领地变电站201	315	17.27%	0	0		是		-52.20%
12448	于洪	兰台变	兰汇线	假日小城4站房2变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年	-44.38%
12449	苏家屯	雪松变	雪松变60554松榆甲线	孔雀城11号变电站201间隔配电变压器	400	29.60%	241.6	241.6				-27.38%
12450	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干26变台	400	54.30%	142.8	142.8				-25.59%
12451	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	玉祥明居二期6箱式变电站2配电变压器	630	31.43%	0	0		是	2025年12月	-11.61%
12452	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城19号变电站1变压器	500	63.00%	0	0			2027年	-43.66%
12453	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线沉槽水分74右12左4变台	200	13.80%	0	0		是	2025年12月	-30.27%
12454	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线史家窑分9变台	400	25.65%	0	0				-27.77%
12455	大东	如意变	如意变80858意小甲线	水润2箱变1变压器	800	32.40%	460.8	460.8				10.53%
12456	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	金柳园1号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	26.10%	0	0		是	2026年	-30.64%
12457	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城5变电站2变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-50.37%
12458	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线岔海东台分支线006	100	65.10%	24.9	24.9				-34.56%
12459	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线坑东支047	50	23.80%	0	0		是	2026年5月	-69.92%
12460	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	特步大厦1变电站2变压器	500	35.20%	0	0		是	2027年12月	-29.76%
12461	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	浑河国际城8号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	800	31.20%	0	0			2027年	100.00%
12462	大东	如意变	如意变80894如花乙线	东海明珠1变电站1变压器	500	53.44%	0	0				-43.93%
12463	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城三期2箱变1变压器	400	24.38%	262.5	262.5				-39.04%
12464	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	蓝桥郡小区3变电站201间隔配电变压器	400	39.00%	0	0		是		-9.02%
12465	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线文南干东五分6左1柱上变压器	315	121.90%	0	0	2024年6月			32.56%
12466	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田2分013	100	44.40%	0	0		是	2026年6月	-48.82%
12467	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线林场支029	50	57.60%	0	0		是	2026年12月	-19.66%
12468	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线前李孤店支006	50	123.60%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-37.28%
12469	沈北	天乾变	天金线	金沙巴黎花园041-1期小区1变电站202配电变压器	800	33.00%	0	0		是	2026年12月	25.69%
12470	于洪	平罗变	平罗线	宝能水岸康城小区2变电站2变压器	630	36.67%	0	0		是	2025年	-35.05%
12471	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期5箱变（单）	400	46.88%	0	0				-36.15%
12472	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线大五前分西水利1支1	50	0.00%	45	45				0.00%
12473	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区17变电站1变压器	630	21.33%	432.6	432.6		是	2025年12月	-41.99%
12474	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	善友线五家子村台支02	200	68.40%	0	0		是	2026年12月	-25.76%
12475	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5-1箱变2变压器	800	35.75%	434	434				-38.26%
12476	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下9变电站2变	630	35.81%	0	0		是	2025年12月	-42.97%
12477	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	恒大华府一期1变电站201变压器	800	34.50%	444	444				-36.38%
12478	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	沈铁霁虹家园6变电站201变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
12479	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	鲍白干22右1	400	5.70%	0	0		是	2025年	100.00%
12480	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支孟久支005	200	21.20%	0	0		是	2026年12月	-24.69%
12481	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区13变电站1变压器	630	21.27%	433	433				-40.58%
12482	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-4母线配电变压器	630	7.87%	0	0		是	2026年12月	-40.06%
12483	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城17变电站1变压器	630	23.17%	0	0		是	2027年12月	-39.18%
12484	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区6变电站2变压器	630	26.03%	403	403		是	2027年12月	-42.96%
12485	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10KV法慈线往东支10	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
12486	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线104左1变台	200	48.60%	0	0				100.00%
12487	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线111+1左32	100	0.00%	0	0				0.00%
12488	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾4号变电站201配电变压器	630	20.71%	0	0			2027年	-40.38%
12489	沈河	方家变	方家变662方北甲线	方北甲线滨水分13右3右1变台	100	0.00%	90	90				0.00%
12490	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线五粮分05	200	56.00%	68	68				-31.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12491	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线东风分支线025	100	110.25%	0	0	2022年12月	是	2025年	-23.02%
12492	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线乡直分支线015	200	99.40%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-32.54%
12493	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	沈阳兴铭房地产有限公司(沈阳颐景园二期高层)11配电变压器	630	41.59%	0	0		是	2026年12月	-39.56%
12494	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线马圈子分41变台	100	91.60%	0	0	2024年6月	是		-45.11%
12495	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	龙湖东望府3箱变1变压器	800	5.10%	0	0				100.00%
12496	大东	沈海变	沈海变80364东建乙线	国瑞城19箱变2变压器	630	33.65%	97.5	97.5				-8.06%
12497	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	水印蓝庭5变电站2站内变压器	630	29.84%	0	0		是		-40.33%
12498	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	盛世经典1变电站2变压器	630	23.62%	0	0		是	2025年12月	-37.19%
12499	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线苇场分04	100	19.80%	0	0		是	2026年12月	-52.84%
12500	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	里仁居润尚枫庭2变电站201变压器	250	56.16%	0	0		是	2027年12月	-42.72%
12501	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	紫里阁小区地下变电站201间隔配电变压器	400	77.20%	0	0				-40.29%
12502	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期2变电站1配电变压器	630	77.14%	0	0		是	2025年12月	-40.63%
12503	苏家屯	史三变	史三变59222永乐线	浪子分12左3	400	0.60%	357.6	357.6				0.00%
12504	东陵	汪家变	汪官乙线	方大世纪城三期1变电站1变压器	400	9.60%	0	0		是	2026年12月	0.00%
12505	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线147+1变台	200	18.90%	0	0				0.00%
12506	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	金河花园2号变电站1号变压器	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-38.20%
12507	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲线	新华国际1变电站1变压器	630	58.10%	0	0		是	2027年12月	-40.22%
12508	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲线	新华国际1变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
12509	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	龙达线小区分10左7变台	630	78.48%	0	0		是	2025年12月	-51.98%
12510	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	大帮牛西南台照明（微）	200	14.40%	151.2	151.2				-36.96%
12511	法库	新依变	依三线	10kV依三线老三面村北支06	315	36.51%	0	0		是	2025年12月	-25.04%
12512	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地线大荒地分40右1变台	200	41.70%	96.6	96.6				-32.57%
12513	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区1变电站2变压器	630	16.83%	461	461				-39.39%
12514	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线秦家房分照明支16变台	200	51.60%	76.8	76.8				-23.72%
12515	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	泰达小区变电站1变压器	630	49.52%	255	255		是	2025年12月	-42.86%
12516	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方丽城1箱变2变压器	630	47.94%	0	0		是		-42.05%
12517	东陵	祝家变	祝高线	祝高线祝家分14柱上变压器	100	49.50%	0	0		是	2026年12月	-43.73%
12518	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线赵家套分9左5变台	400	11.00%	316	316				100.00%
12519	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城6号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	19.20%	283.2	283.2				44.38%
12520	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	学府花苑住宅1箱变201配电变压器	630	41.14%	307.8	307.8				-36.97%
12521	铁西	历工变	历工变10450重联线	金辉优步大道小区201间隔配电变压器	800	30.00%	0	0				6.64%
12522	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯东支08	400	36.85%	0	0				-14.60%
12523	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡3箱式变电站2配电变压器	400	42.00%	0	0		是	2025年12月	-38.79%
12524	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线西房身村水浇地	50	100.20%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-41.15%
12525	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线三尖村四组大棚	80	14.25%	0	0				-53.03%
12526	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分59右8变台	200	50.40%	0	0				-41.03%
12527	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	工人小区3号变电站1号变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年	-41.24%
12528	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都7号变电站201间隔配电变压器	630	31.24%	0	0			2027年	-39.71%
12529	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	碧水丽城2小区变电站201间隔配电变压器	400	53.70%	0	0		是		-38.02%
12530	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期7箱变1变压器	400	32.80%	228.8	228.8				-37.68%
12531	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	阳光家园2号变电站2号变压器	630	38.10%	0	0			2027年	-33.18%
12532	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	伊甸甲线伊甸干20左5左2柱上变压器	200	10.00%	0	0		是	2027年12月	-44.30%
12533	辽中	金山变	金山变45564金长线	蒲河村5机井	100	64.60%	25.4	25.4				-18.32%
12534	于洪	东民变	东范线	隆盛花园6台（临时电）	315	44.44%	0	0				100.00%
12535	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花钱	柳河沟变206黄花钱黄花干兰家分36左14变台	100	74.00%	0	0		是	2025年12月	-42.94%
12536	苏家屯	施官变	施官变60160施文甲线	施文乙线38右3	315	63.81%	0	0			2027年	-40.59%
12537	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	方溪甲线方溪干9+1左7之1柱上变压器	400	70.80%	0	0		是	2025年12月	59.83%
12538	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城1变电站1变压器	630	12.70%	487	487				-56.70%
12539	于洪	得胜变	得中线95474	和悦名邸1变电站1配电变压器	800	16.50%	588	588				4.17%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12540	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山9号变电站201间隔（前金线）配电变压器	800	27.00%	0	0			2027年	6.39%
12541	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城一品1箱变1变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	-41.82%
12542	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分18左2变台	160	84.56%	0	0	2025年9月	是	2025年12月	-41.92%
12543	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线153变台	100	68.60%	21.4	21.4		是	2025年12月	-27.65%
12544	新民	梁山变	梁山变199周坨线	梁山变199周坨线周坨线郑坨分15变台	100	63.60%	26.4	26.4		是	2025年12月	-40.38%
12545	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分34	400	87.00%	12	12	2022年12月	是	2025年12月	-26.58%
12546	于洪	小于变	10kV于工线56284	雅华香颂2变电站2配电变压器	630	19.37%	0	0				3.97%
12547	于洪	小于变	10kV小工线56242	雅华香颂2变电站1配电变压器	630	21.90%	429	429				3.60%
12548	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	孙金3组（2022微）	100	58.80%	31.2	31.2				-40.34%
12549	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线一委移民台	250	32.48%	143.8	143.8				-48.18%
12550	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	七家湾小区1号变电站201配电变压器	630	25.52%	0	0			2027年	-42.58%
12551	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	前瞻B台	400	17.10%	0	0		是	2026年12月	-77.88%
12552	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	锦绣华城3局维变电站202配电变压器	630	13.33%	483	483				100.00%
12553	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城5变电站2变压器	315	47.24%	0	0		是	2025年12月	-37.04%
12554	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线186+1右14	200	67.80%	0	0		是	2027年	0.69%
12555	沈河	文艺变	文艺变942文湖甲线	金生2箱变2变压器配电变压器	630	41.52%	0	0		是	2026年12月	-41.63%
12556	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东乙线志东干21+1	400	62.10%	0	0				100.00%
12557	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分74左7变台	400	76.80%	0	0				-24.43%
12558	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	姜屯变203和平线和平干38变台	200	65.40%	49.2	49.2				-19.13%
12559	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线后当堡分17左1变台	200	64.65%	50.7	50.7				-28.31%
12560	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	新城甲线63变台	400	68.00%	0	0		是	2025年12月	6.73%
12561	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线胡占分33+1左5	400	26.55%	0	0			2027年	-24.57%
12562	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线高屯分36左1变台	200	18.40%	0	0				-44.68%
12563	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲线水孙甲干罗官分11左支07柱上变压器	315	36.83%	167.5	167.5				-39.83%
12564	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线127左23变台	200	43.20%	93.6	93.6		是	2025年12月	13.75%
12565	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡1变电站1变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-44.96%
12566	辽中	敖司牛	敖司牛变1232局供线	金利园小区1变压器	630	31.11%	0	0		是	2026年12月	-41.00%
12567	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	新生干12右5加1右1	200	17.40%	0	0				0.00%
12568	沈北	农高变	农高变70358农海线	南沟分39右支07	200	18.00%	0	0				-16.33%
12569	于洪	得胜变	得中线95474	锦绣天地六期A期变电站2配电变压器	630	50.16%	251	251				-32.10%
12570	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干44右8左12	200	39.30%	0	0			2027年	-26.40%
12571	和平	和平变	和平变144南一乙线	白领大厦1主变	800	12.00%	0	0				-41.91%
12572	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区10变电站2变压器	630	38.10%	327	327				-23.17%
12573	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区3变电站1变压器	800	31.13%	0	0		是	2025年12月	-41.57%
12574	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分赵东支037	200	20.80%	0	0		是	2026年5月	-37.08%
12575	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分任西支01	315	12.10%	0	0		是	2026年5月	-27.31%
12576	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区6变电站2主变	800	22.13%	543	543				-39.69%
12577	法库	新依变	依三线	10kV依三线团山子分团山子西台支11	400	15.60%	0	0		是	2025年12月	100.00%
12578	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安干新安分5左5左7变压器	200	45.00%	0	0				-23.46%
12579	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树干新台子分15右11	400	12.45%	0	0		是	2027年	-48.46%
12580	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线太阳线38	630	12.00%	491.4	491.4				-37.11%
12581	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	新城子变554农专线农专干63普盘分120	200	37.90%	0	0				-40.62%
12582	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干27+1左1	200	64.80%	0	0			2027年	-81.82%
12583	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯线	杨士岗佑户坨村超博养鱼公变台区	200	9.90%	160.2	160.2				0.00%
12584	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	天下乐1局维变压器101	630	31.75%	367	367				100.00%
12585	沈北	道义变	道义变地铁线	仁和家苑考核表201配电变压器	500	61.80%	0	0		是	2026年12月	-41.45%
12586	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干35+3左3	200	12.30%	155.4	155.4				0.60%
12587	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园2箱变1变压器	630	23.62%	418.2	418.2				-44.92%
12588	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	金星园变电站1站内变压器	500	21.60%	0	0				-39.35%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12589	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线敖山村支001	200	55.50%	0	0		是	2026年6月	-35.58%
12590	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居1变电站北二变压器	630	52.83%	0	0		是	2025年	-34.17%
12591	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线钟家支089	200	15.65%	0	0		是	2026年5月	-39.02%
12592	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	名仕经典一期1箱式变电站1配电变压器	800	57.00%	0	0		是	2025年12月	0.47%
12593	东陵	营盘	营孙线	博荣水立方2箱变1变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	-56.23%
12594	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园一期4箱变1配电变压器	630	15.75%	0	0		是	2026年12月	-40.97%
12595	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	百合湾二期3号箱变201配电变压器	630	59.05%	0	0			2027年	-40.96%
12596	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	百合湾二期4号箱变201配电变压器	630	34.29%	0	0			2027年	-40.54%
12597	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅13变电站1变压器	630	17.52%	0	0				-31.18%
12598	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线128变台	200	40.30%	0	0				-36.16%
12599	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线164右2变台	200	34.70%	0	0				-30.82%
12600	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线39右3变压器	400	49.50%	0	0				-44.25%
12601	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线郭发分024	200	41.10%	97.8	97.8				-40.66%
12602	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛电支一二组支005	200	51.98%	0	0		是	2026年6月	-32.66%
12603	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线张三家庄子大棚一号	80	51.50%	0	0		是	2025年11月	-40.12%
12604	和平	市府变	市府变566总站乙线	沈阳市民政局（用户）1配电变压器	315	18.41%	0	0		是	2027年12月	-60.35%
12605	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	东望乙线和平干大津分38左5右5	100	72.40%	0	0				-55.90%
12606	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩土北村水森养鱼公变台区	200	38.10%	0	0				0.00%
12607	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	市局充电桩变电站201间隔配电变压器	630	19.05%	447	447				11.78%
12608	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际5变电站1变压器	630	33.14%	358.2	358.2				-39.22%
12609	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	三家子新台	80	59.25%	0	0		是	2026年12月	-38.77%
12610	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线邢西支12	200	26.40%	0	0		是	2027年	-36.37%
12611	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红干魏屯分南张支48右16变台	200	38.10%	0	0				-28.51%
12612	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑5变电站1变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	36.99%
12613	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都14号变电站202间隔配电变压器	800	33.38%	0	0			2027年	-40.93%
12614	于洪	小于变	10kV于工线56284	中南世纪城三期2箱变1变压器	630	32.06%	0	0				-41.68%
12615	开发	羊吉变	羊吉变10672宁官甲线	宁官甲线宁官干29右1变压器	315	106.29%	0	0	2024年6月	是	2025年	-8.44%
12616	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	米拉经典1号变电站2变压器	500	20.00%	0	0			2027年	-43.98%
12617	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城39号变电站201间隔配电变压器	630	30.16%	0	0		是	2027年	-40.73%
12618	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	镇一线顺山分13	315	88.89%	3.5	3.5	2022年12月	是	2026年6月	-43.76%
12619	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地1箱变2变压器	630	8.57%	513	513		是	2026年12月	-6.46%
12620	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花钱	黄花钱鲍窝分11右2变台	200	60.30%	0	0		是	2025年12月	-40.47%
12621	苏家屯	于山变	于山变37742于白乙线	公园里9号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	44.10%	367.2	367.2				0.00%
12622	康平	富裕变	富裕变9204团山子线	团山子线南裴分支24	50	85.00%	2.5	2.5	2023年1月	是	2025年12月	-43.36%
12623	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分16左2	315	140.00%	0	0	2024年9月	是	2026年2月	-5.62%
12624	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	前岭综合台	200	95.40%	0	0	2024年7月	是	2026年12月	21.19%
12625	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业干022	100	52.50%	0	0		是	2026年6月	-56.79%
12626	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73左6左1	200	40.20%	0	0			2027年	3.09%
12627	新民	新民变	新民变30162营东线	恺帝城2变电站2变压器	500	27.60%	0	0		是	2025年12月	-38.27%
12628	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干160+1左1	200	24.30%	131.4	131.4				100.00%
12629	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线放力支136	200	38.70%	0	0		是	2026年12月	-37.06%
12630	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干125右20右1+1	100	70.80%	19.2	19.2				-36.49%
12631	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	盛世御景六期1变电站202间隔配电变压器	630	6.98%	0	0				15.27%
12632	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	明日之光3号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	51.11%	0	0			2027年	-35.82%
12633	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立于56左5	200	84.50%	0	0	2023年4月			-29.59%
12634	沈河	方家变	方家变662方北甲线	佳和大三期2箱变201配电变压器	630	22.22%	427	427				19.46%
12635	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳君力房地产开发有限公司箱式变电站202间隔配电变压器	630	25.14%	408.6	408.6				-34.28%
12636	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城D组团小区2变电站202	630	25.40%	0	0		是	2028年12月	-38.04%
12637	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干28	315	76.19%	0	0				-35.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12638	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地3变电站2变压器	630	23.62%	418.2	418.2				-42.86%
12639	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	阳光碧水园1变电站2变压器	500	29.12%	0	0		是		-39.27%
12640	于洪	范屯变	范新线	小微曹台村北1台	200	32.70%	114.6	114.6				100.00%
12641	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干102右16	400	3.75%	0	0			2027年	19.66%
12642	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	英里蓝湾小区5变电站1变压器	800	42.00%	0	0		是	2025年12月	-40.61%
12643	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳兴铭房地产有限公司4201配电变压器	630	14.48%	0	0		是	2026年12月	-34.36%
12644	开发	汪河变	汪河变56172汪新线	新加坡花园二期小区2变电站1变压器	630	111.43%	0	0	2024年12月	是	2025年	-39.61%
12645	于洪	光辉变	光东线	小微集体大棚2	200	22.20%	135.6	135.6				10.46%
12646	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线公安分14	400	56.10%	0	0		是	2026年12月	-42.00%
12647	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线邢西支10	200	31.50%	0	0		是	2027年	-37.22%
12648	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居4箱变202间隔配电变压器	400	14.63%	301.5	301.5				-13.70%
12649	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区5变电站2变压器	800	30.75%	474	474				-48.15%
12650	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	三盛颐景蓝湾三期2变电站202配电变压器	800	39.00%	0	0		是	2026年12月	-2.97%
12651	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	盛京世家五期2号箱变2号变压器	630	6.98%	0	0		是	2026年12月	100.00%
12652	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	电缆厂小区变电站1变压器	630	37.84%	328.6	328.6				-51.05%
12653	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变170陵园乙线经贸分18柱上变压器	400	31.50%	0	0		是	2025年12月	-36.87%
12654	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	黄海花园变电站1变压器	400	43.50%	0	0		是	2025年12月	-40.68%
12655	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	欢乐人家3箱变1变压器	630	22.22%	0	0				-38.89%
12656	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	欢乐人家3箱变2变压器	630	17.46%	0	0				-42.82%
12657	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城6号变电站2变压器	630	14.67%	0	0			2027年	-38.71%
12658	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾4变电站1号变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年12月	-36.30%
12659	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	八家子支14左15	200	27.90%	0	0		是	2025年	0.00%
12660	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道3箱变1变压器	630	26.98%	0	0				-44.19%
12661	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	明日之光4号变电站201间隔（施城线）配电变压器	800	35.40%	0	0			2027年	-26.98%
12662	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝H区3箱变201配电变压器	630	59.37%	0	0		是	2026年12月	-36.59%
12663	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	城市之光3箱变2变压器	630	29.52%	0	0		是		-39.99%
12664	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳二矿5号变电站201间隔配电变压器	630	33.65%	0	0			2027年	-37.29%
12665	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支53右19右6	400	19.50%	282	282				0.07%
12666	于洪	平罗变	平辛线	小微东二台子村4号台	200	28.50%	0	0				0.00%
12667	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	莲花乙线莲花干16加1	315	21.90%	214.5	214.5				-43.49%
12668	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平干茨林分4右1变台	400	25.00%	260	260				100.00%
12669	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景5变电站2变压器	630	68.25%	137	137				-37.66%
12670	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	香榭蓝都3变电站1变压器	630	26.29%	0	0		是	2025年12月	-40.67%
12671	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	阳光尚品1变电站1配电变压器	500	27.20%	0	0		是	2025年12月	-40.93%
12672	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园14变电站变压器	630	12.57%	0	0				-44.14%
12673	铁西	万达变	万达变56080万翔乙线	万翔乙线建设干82变压器	400	49.50%	162	162				18.17%
12674	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家四期2箱式变电站1配电变压器	800	30.75%	0	0		是	2025年12月	-38.47%
12675	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居6箱变1变压器	500	34.88%	275.6	275.6				-38.78%
12676	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	凯翔4箱变2变压器	630	22.10%	427.8	427.8				-55.23%
12677	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线65左10变台	400	69.30%	0	0		是	2025年12月	-41.69%
12678	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯干36左4柱上变压器	315	5.59%	0	0		是	2025年12月	-41.05%
12679	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都二期15箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
12680	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	财落干姚家分四清支90右支17	200	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
12681	于洪	大兴变	兴红线	世代分小微2号台	200	24.00%	0	0				0.00%
12682	沈北	大志变	志詹乙线	沈煤大桥10箱变201配电变压器	630	51.11%	245	245				-14.34%
12683	沈北	大志变	大志变70564志西线	沈阳鑫宁房地产开发有限公司2箱式变电站202间隔配电变压器	630	23.49%	0	0				-40.06%
12684	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金韵华城1变电站1变压器	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	-3.66%
12685	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	10kV宝十线河之源污水处理厂分2	200	27.60%	124.8	124.8		是	2025年11月	5.23%
12686	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区5变电站2变压器	630	17.27%	458.2	458.2				-40.29%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12687	新民	金五台	金五台变717树林线	树林子线皂角树分25左1变台	400	0.00%	360	360				0.00%
12688	东陵	花山变	欧陆甲线	欧陆风情小镇二期别墅1箱变202间隔配电变压器	630	7.37%	0	0		是	2026年12月	-74.65%
12689	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线建设村北台	200	45.90%	0	0		是	2025年	-30.71%
12690	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	富邦一品2号变电站201配电变压器	630	31.43%	0	0			2027年	-39.80%
12691	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	盛悦府小区二期2局维变电站201配电变压器	800	10.50%	0	0		是	2026年12月	18.60%
12692	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10KV中盘线微光分10(一站式)沈阳爱飞客通用航空服务有限公司	200	84.30%	0	0	2025年11月			100.00%
12693	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线榆树三组照明	100	62.70%	27.3	27.3				-41.08%
12694	开发	汪河变	汪河变56146汪后甲线	恒大绿洲五期小区5变电站1变压器	630	66.98%	145	145				-39.49%
12695	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干大柳分6右5变台	200	56.40%	0	0		是	2025年12月	-59.27%
12696	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分61右1	200	45.90%	36.372	36.372				0.00%
12697	苏家屯	雪松变	雪松变60546松沈甲线	云和天境4号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	10.50%	636	636				100.00%
12698	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线要英台分71变台	200	30.30%	0	0				-31.94%
12699	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心一期51号变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年12月	82.60%
12700	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城2号变电站201配电变压器	800	31.88%	0	0			2027年	-39.45%
12701	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚A区3变电站2配电变压器	400	49.60%	0	0		是	2025年12月	-42.41%
12702	沈河	长青变	长青变466青阳线	保利康桥1配电室1变压器	800	43.13%	375	375				-40.67%
12703	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	格林英郡1号变电站1变压器	500	31.60%	0	0			2027年	-35.94%
12704	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区6变电站2变压器	630	22.38%	0	0		是	2027年12月	-40.82%
12705	浑南	营盘	营盘变084营天线	明天广场南区三期2变电站201间隔配电变压器	500	53.40%	0	0		是	2027年12月	-33.09%
12706	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城6变电站2变压器	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-25.78%
12707	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	瓦窑分34左3柱上变压器	100	24.60%	0	0		是	2025年12月	-39.25%
12708	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	九州御璟3号变电站201间隔(施雅线)配电变压器	630	8.89%	0	0			2027年	96.31%
12709	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	丽都水岸二期二号2号箱变2号变考核	800	44.70%	0	0		是	2025年12月	6.57%
12710	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	学府华城三期1箱2变考核	630	20.63%	0	0		是	2026年12月	-2.53%
12711	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院7配变电站1变压器	400	20.10%	0	0		是	2026年6月	-45.88%
12712	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	二道房三组照明(2020微)	100	67.80%	0	0		是	2026年6月	-42.73%
12713	浑南	白塔变	白塔变978白榆乙线	江山府3号变电站202间隔配电变压器	800	11.25%	0	0		是	2027年12月	100.00%
12714	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线黑牛分40左32	50	42.80%	0	0		是	2025年	-34.09%
12715	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线田家大棚支005	50	65.80%	0	0		是	2026年6月	-31.06%
12716	东陵	孤家子	向东甲线	天泰6箱变1变压器	630	25.14%	0	0		是	2026年12月	-46.25%
12717	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	香模蓝湾1箱变2变压器	630	29.33%	117.776	117.776				-34.66%
12718	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线钟家2台支04	200	33.20%	0	0		是	2026年5月	8.41%
12719	浑南	下深变	下深变284新城线	金地锦城一期3变电站1变压器	500	46.00%	0	0		是	2027年12月	-42.33%
12720	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区3变电站2变压器	630	15.24%	0	0		是	2027年12月	-41.31%
12721	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线029	200	12.75%	0	0		是	2026年12月	-42.46%
12722	和平	太原变	太原变058南七甲线	重光里小区2变电站202配电变压器	630	41.59%	0	0				-42.00%
12723	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰5号变电站202间隔配电变压器	800	33.00%	0	0			2027年	-40.60%
12724	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线蔡家沟支55	100	37.20%	0	0		是	2025年	-40.10%
12725	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾二期3箱式变电站1配电变压器	400	50.40%	0	0		是	2025年12月	-35.12%
12726	沈北	天乾变	天乾变70670天佰线	国奥新城小区局维1变电站202配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
12727	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑B区大挨金1201配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2025年	-37.85%
12728	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干127左10变台	200	20.25%	139.5	139.5		是	2025年12月	-38.57%
12729	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	水木康桥1号箱变变压器配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年12月	-46.74%
12730	苏家屯	下深变	理想线	理想新城7号变电站1号变压器	400	33.75%	0	0			2027年	-37.55%
12731	辽中	航辽变	航辽变90172文华线	文华3变1变压器	400	86.80%	12.8	12.8	2022年12月			-38.77%
12732	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线陵望干7之1柱上变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	-261.68%
12733	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线造化干118左7柱上变压器	250	32.00%	0	0		是	2025年12月	-74.95%
12734	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸乙线齐千干79右9	315	34.60%	0	0		是	2027年12月	-35.98%
12735	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸干8	315	71.11%	0	0		是	2027年12月	-45.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12736	新民	南窰变	南窰变3550东岗线	南窰变550东岗线东岗线柴屯分56左4	200	35.70%	0	0		是		-27.84%
12737	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干81左4	315	5.40%	266.5	266.5				-77.38%
12738	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	太湖乙线太湖干30变压器	315	35.05%	0	0				-41.84%
12739	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪线于洪干12右4柱上变压器	315	45.08%	0	0		是	2028年12月	-43.29%
12740	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分27左3变台	100	89.70%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-41.68%
12741	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	应滑乙线建设干建七分3变压器	315	7.94%	0	0		是		-40.44%
12742	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线163左7变台	100	117.60%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-37.26%
12743	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	吉利乙线吉利干54变压器	200	104.00%	0	0	2025年4月			-42.05%
12744	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分19右2柱上变压器	250	27.84%	0	0				-6.61%
12745	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	城南干华岩寺分3公变	400	19.25%	0	0				-167.21%
12746	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	陵东变162陵望乙线陵望干26右6柱上变压器	400	17.40%	0	0		是		-65.99%
12747	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线陵望干39柱上变压器	500	92.48%	0	0	2024年7月	是	2025年12月	-13.79%
12748	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分9	315	18.41%	225.5	225.5				-42.04%
12749	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干85柱上变压器	315	54.29%	0	0		是	2025年12月	35.76%
12750	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	鲍沙线河南分8右4	160	50.63%	63	63		是	2026年	-40.03%
12751	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	城北线城北干小东分3	315	35.24%	0	0				-44.61%
12752	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	鹏小甲线城北干小什北分5左4左1	315	76.19%	0	0				-39.38%
12753	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干15右2+1公变	315	28.89%	0	0		是	2026年12月	-45.45%
12754	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干6右5	200	8.70%	0	0				-37.31%
12755	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干3左2右1柱上变压器	250	31.36%	0	0		是	2025年12月	-48.29%
12756	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分5右5之2柱上变压器	400	130.20%	0	0	2025年2月			-40.67%
12757	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线61变台	315	25.52%	0	0		是	2025年12月	-38.03%
12758	大东	望花变	望花变70258望北甲线	望北甲线中药分机校支8	315	78.10%	37.5	37.5				-38.08%
12759	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线41	315	57.90%	0	0		是	2025年12月	-41.95%
12760	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干72	200	47.40%	0	0				-40.11%
12761	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干129左3变台	400	27.90%	248.4	248.4				-32.56%
12762	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干164右8变台	200	59.20%	61.6	61.6				-48.25%
12763	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	南湖变444丰乐乙线长南干70公变	315	17.78%	227.5	227.5		是	2026年12月	-44.90%
12764	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线14左6	315	38.73%	0	0		是	2027年12月	5.33%
12765	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	怒江变250怒陵线怒含干20左13之1柱上变压器	315	24.76%	205.5	205.5				-68.73%
12766	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西乙线种子一分15	315	8.89%	255.5	255.5				-39.64%
12767	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	东塔乙线东塔干35左4	315	40.95%	154.5	154.5				-29.25%
12768	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左15加1	315	34.60%	0	0				-49.94%
12769	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分1右6变压器	100	55.20%	0	0				-50.64%
12770	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干14变台	315	8.89%	0	0		是	2027年12月	-29.93%
12771	和平	青年变	青年变368青二线	青二线70	315	51.81%	0	0		是		-37.13%
12772	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干分28	315	14.60%	237.5	237.5				-82.79%
12773	大东	如意变	如意变80842如花甲线	合作甲线合作干41左2	200	68.00%	0	0				-41.68%
12774	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族乙线105	250	40.00%	125	125				-41.07%
12775	和平	太原变	太原变088民族甲线	民族甲线147	315	36.19%	0	0		是	2027年12月	-44.50%
12776	苏家屯	达连变	达连变60644达史甲线	大古家子分08	200	15.20%	0	0			2027年	-3586.62%
12777	和平	市府变	市府变582北市乙线	北市乙线56+3	315	45.33%	0	0		是	2027年12月	-52.32%
12778	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分21右2变压器	315	15.87%	0	0		是	2025年12月	-94.82%
12779	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分甲1开闭站202开关之3柱上变压器	315	96.38%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-145.07%
12780	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分2	400	122.70%	0	0	2025年10月			-21.27%
12781	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	冠虹小区箱变1	630	28.89%	0	0		是	2025年12月	-48.85%
12782	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	实验中学4箱变2号变	400	21.00%	0	0		是	2025年12月	-46.30%
12783	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光5箱变1号变	500	39.60%	0	0		是	2025年12月	-46.96%
12784	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	九九骏铭3箱变2号变	630	31.62%	367.8	367.8		是	2025年12月	-29.24%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12785	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西2箱变1号变	630	29.71%	0	0		是	2025年12月	-38.84%
12786	和平	三好变	三好变152文体乙线	中科院计算机小区一次主变	630	64.76%	0	0				-40.64%
12787	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	艳粉新城2变电站201	500	24.96%	325.2	325.2				-35.93%
12788	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	富康花园1变电站1变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-40.07%
12789	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区16变电站201	630	21.59%	6.928	6.928				-49.38%
12790	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	天意利生缘1箱变1变压器	630	11.43%	0	0		是	2025年12月	-48.59%
12791	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活2箱变1号变	630	24.76%	346.4	346.4		是	2025年12月	-39.36%
12792	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙4箱变1号变压器	630	23.81%	417	417				-41.27%
12793	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙7箱变2变压器	630	29.33%	382.2	382.2				-41.74%
12794	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔1箱变2变压器	630	18.10%	453	453				-46.39%
12795	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔6箱变1变压器	400	23.00%	268	268				-41.44%
12796	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花东小区2箱变1变压器	400	46.50%	174	174				-45.34%
12797	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	新华1箱变1	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
12798	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	沈师教授公寓箱变2	630	11.43%	0	0		是	2025年12月	-46.68%
12799	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	万龙翔苑3变电站202	630	14.48%	0	0		是	2027年12月	22.96%
12800	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都1变电站201	500	31.20%	294	294				-43.65%
12801	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际三期4箱变2号变	500	10.24%	0	0		是	2025年12月	-40.70%
12802	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	大厦箱变1	630	8.89%	0	0				-24.28%
12803	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区4变电站1变压器	400	23.00%	0	0		是	2025年12月	-47.00%
12804	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区4变电站2变压器	400	25.00%	0	0		是	2025年12月	-44.96%
12805	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区7变电站1变压器	630	27.68%	0	0		是	2025年12月	-43.95%
12806	沈河	展览变	展览变844展文甲线	青年2箱变1变压器	800	1.20%	0	0		是	2026年12月	-49.73%
12807	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区4变电站1变压器	400	42.00%	0	0		是	2025年12月	-40.23%
12808	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙8箱变2变压器	630	28.25%	389	389				-43.53%
12809	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	龙泉箱变1变	500	44.00%	0	0				-47.20%
12810	铁西	滑翔变	滑翔变20290云峰乙线	里仁居箱变202	630	0.00%	0	0				0.00%
12811	铁西	万达变	万达变56084万滑乙线	昊辰苑小区3变电站201	630	35.87%	341	341		是	2025年12月	-45.41%
12812	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	新湖北国之春五期A区1变电站201变压器	500	36.48%	0	0				-46.48%
12813	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	花苑东药小区变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
12814	铁西	历工变	历工变10454历兴线	鑫峰丽城小区7变电站201	500	64.00%	0	0				-43.08%
12815	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	书香门第4变电站202柜	500	0.00%	0	0				-54.72%
12816	沈河	大东变	大东变054城南乙线	现代家园5箱变1变压器	800	56.25%	0	0		是	2026年12月	-40.35%
12817	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	金鹏雅居1变电站201柜	630	21.59%	0	0				-65.80%
12818	铁西	应昌变	应昌变20554应劝甲线	富雅豪临小区2变电站202变压器	630	44.13%	0	0		是	2026年12月	-44.12%
12819	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	绿香村2箱变2	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-48.42%
12820	皇姑	长江变	25464长怒乙线	格林梦夏3箱变2号变	630	43.49%	0	0		是	2025年12月	-40.93%
12821	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科十一十二区1箱变1号变	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-43.45%
12822	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花1号变电站1号变压器	800	73.80%	0	0		是	2027年	-36.48%
12823	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥二期1箱变1号变	500	15.60%	0	0		是	2025年12月	-46.23%
12824	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	顺发1箱变2变压器	630	36.19%	0	0		是	2026年12月	-40.24%
12825	沈河	怀远变	怀远变178怀港线	汇宝国际公寓1配变站2变压器	630	21.27%	433	433				-41.23%
12826	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	东寺3箱变1变压器	400	63.30%	0	0				-44.07%
12827	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团1变电站202	630	32.38%	0	0				-44.47%
12828	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	塞斯小区2变电站201变压器	630	24.13%	0	0				-48.29%
12829	沈河	长青变	长青变466青阳线	假日兰庭1箱变1变压器	630	24.13%	415	415				-46.99%
12830	沈河	长青变	长青变466青阳线	假日兰庭1箱变2变压器	630	19.68%	443	443				-43.52%
12831	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉三区2变电站201	630	38.73%	0	0				-44.49%
12832	铁西	万达变	万达变56084万滑乙线	艳粉二区8变电站201	400	0.00%	360	360		是	2025年12月	0.00%
12833	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	吉龙小区箱变1变压器	400	0.00%	0	0				-32.24%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12834	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	城北干17箱变1变压器	315	11.43%	0	0				-31.29%
12835	沈河	顺城变	顺城变079广宣甲线	SB5箱变1变压器	500	27.20%	0	0		是	2025年12月	-47.58%
12836	大东	顺城变	顺城变40084商品甲线	尚品天城一期5箱变1变	630	19.05%	447	447				-45.45%
12837	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和2期1箱变2变压器	630	15.24%	471	471				-43.68%
12838	大东	沈海变	沈海变80382佃城线	东方佃城9箱变站1变压器	630	18.67%	0	0		是		-41.30%
12839	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	兴顺街4变电站201柜	400	48.60%	0	0		是		-29.68%
12840	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	陶然居1变电站1变压器	630	42.86%	0	0		是	2025年12月	-41.76%
12841	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	长青2箱变1变压器	315	24.00%	207.9	207.9				-29.13%
12842	沈河	青年变	青年变372青寺线	晓然里1箱变2变压器	400	33.20%	0	0		是	2026年12月	-40.52%
12843	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	云鼎家园2变电站201	400	20.40%	0	0		是		-42.63%
12844	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	南风雅阁4201	630	12.70%	487	487				-41.70%
12845	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工街13变电站201变压器	400	27.30%	250.8	250.8				-45.38%
12846	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工街7变电站201	500	15.40%	373	373				-45.41%
12847	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	加州东区2箱变2变压器	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-45.12%
12848	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳粉四区5变电站201	630	7.94%	6.928	6.928				-45.92%
12849	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊5变电站201柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
12850	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格3号变电站2变压器	630	33.02%	0	0		是	2027年12月	-39.63%
12851	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义1小区箱变1站内变压器	630	25.08%	0	0				-43.08%
12852	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	格林自由城4变电站1变压器	630	16.19%	0	0				-40.61%
12853	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	北塔花园变电站1配电变压器	500	41.92%	0	0				-41.17%
12854	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	华海雅馨苑3箱变2	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
12855	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	城市阳光小区3变电站202变压器	500	58.88%	0	0				-43.82%
12856	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区9箱变1号变	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	-43.26%
12857	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	五彩二2箱变1变	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-44.78%
12858	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	泰山西2箱变1号变	630	70.79%	0	0				-42.64%
12859	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	五彩二3箱变1变	630	27.94%	0	0		是	2025年12月	-36.49%
12860	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	陵东小区箱变1	630	73.97%	0	0		是	2025年12月	-39.69%
12861	皇姑	长江变	25460长亚乙线	黄山教师1箱变1号变	500	22.40%	0	0		是	2025年12月	-45.24%
12862	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花北1号变电站1号变压器	630	37.46%	0	0			2027年	-44.03%
12863	沈河	南湖变	南湖变476南升线	群升B2变电站1变压器	630	77.14%	81	81				-39.88%
12864	大东	如意变	如意变856如沈乙线	风和日丽箱变1变压器	630	18.10%	342.936	342.936				-45.13%
12865	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干5箱变（单）	400	62.70%	0	0				-62.52%
12866	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆2箱变1变压器	630	27.30%	0	0				-40.17%
12867	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景5箱式变电站2配电变压器	630	76.19%	0	0		是	2025年12月	-41.64%
12868	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	YHG 新兴电四队(二号井)（松南干95）	630	2.48%	0	0		是	2026年	-245.54%
12869	浑南	智慧变	智慧954智天线	龙湖云峰原著3号变电站201间隔配电变压器	800	30.90%	0	0		是	2027年12月	18.62%
12870	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	造化乙线沙平分郭大支9柱上变压器	400	15.60%	0	0		是	2025年12月	-20.72%
12871	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城二期4箱式变电站2配电变压器	630	38.48%	0	0		是	2025年12月	-40.56%
12872	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城三期1箱式变电站1配电变压器	630	31.24%	0	0		是	2025年12月	-37.65%
12873	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干鲫鱼泡分5左3变台	200	94.20%	0	0	2025年8月			-49.70%
12874	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园3号变电站1号变压器	630	11.11%	0	0			2027年	-32.25%
12875	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干6西寺分19左1右8左3	80	15.25%	0	0				-11.87%
12876	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔7变电站1变压器	630	1.90%	555	555				-12.43%
12877	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	巴塞罗那晶座5变电站201变压器	800	19.50%	0	0				-47.68%
12878	于洪	东民变	东专线	小微五金园	200	7.80%	0	0				-12.97%
12879	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分11左8变压器	200	0.00%	0	0				0.00%
12880	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	后桑林子2箱变2变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-36.34%
12881	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	平安堡照明综合	500	2.40%	438	438		是	2025年11月	0.00%
12882	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区5变电站1变压器	800	15.00%	0	0		是	2025年12月	-38.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12883	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分95左11	200	59.10%	0	0		是	2025年	-26.04%
12884	康平	中心变	中心变2607纺纱线	局箱变1变压器	315	32.06%	0	0		是	2026年12月	-36.03%
12885	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	YHG_荒地2台区（荒地分12+1左5号）	200	30.60%	0	0		是	2025年	-25.99%
12886	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭15台区	250	80.40%	0	0	2022年12月	是	2025年	-41.70%
12887	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓5变电站2变压器	500	28.00%	0	0		是	2025年12月	-44.07%
12888	和平	市府变	市府变566总站乙线	西塔干罗奈桑斯酒店201间隔配电变压器	200	18.80%	0	0		是	2027年12月	-52.33%
12889	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊13号变电站2变压器	630	28.25%	0	0			2027年	-42.61%
12890	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊13号变电站1变压器	630	35.24%	0	0			2027年	-37.13%
12891	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城国际3号变电站1号变压器	630	33.65%	355	355				-43.28%
12892	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分21右4柱上变压器	250	13.20%	0	0		是	2025年12月	-9.44%
12893	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线祝家堡分村东南支4（祝家堡村山下北东）	250	19.92%	175.2	175.2				100.00%
12894	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线71左8变台	400	35.10%	219.6	219.6				-14.87%
12895	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线126+1右4变台	200	8.40%	163.2	163.2				0.00%
12896	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10KV大陆线杨家分1（杨家坟台）	400	46.00%	176	176				-20.97%
12897	沈北	尹家变	尹全线	一站式服务辽宁恒润通信工程有限公司（手机产业园中	100	15.90%	74.1	74.1				10.85%
12898	新民	张屯变	张屯变3364粮库线	小七线夜站分29右1变台	200	31.50%	0	0				-36.45%
12899	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	华润琨瑜府小区3变电站202间隔配电变压器	800	38.10%	0	0				13.54%
12900	法库	新依变	依草线	10kV依草线四村分11（四家子南新北台）	315	20.00%	0	0		是	2025年11月	100.00%
12901	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	如意家园箱变2站内变压器	500	30.00%	0	0				-42.63%
12902	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	津桥东箱变1变压器	630	28.95%	384.6	384.6				-41.93%
12903	辽中	金山变	金山变45540金杨线	杨士岗变049德兴堡线金海卜东台	500	17.92%	360.4	360.4				-4.82%
12904	浑南	于山变	于山变782于河线	万锦红树湾一期2号配电室201间隔配电变压器	630	28.57%	387	387				-42.03%
12905	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	君临天下三期2配电变压器2公变	630	25.71%	0	0		是		-37.08%
12906	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分93左1	200	43.20%	93.6	93.6				0.28%
12907	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线小区	200	49.50%	81	81				-48.49%
12908	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙1小区变电站2变压器	500	43.20%	234	234				-40.69%
12909	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干250右22变台	200	48.30%	83.4	83.4		是	2025年12月	-8.16%
12910	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门6号变电站201间隔配电变压器	630	48.57%	0	0			2027年	-39.61%
12911	辽中	敖司牛	敖司牛变1233制药厂线	沈阳润府房地产1号201间隔配电变压器	800	72.30%	0	0		是	2026年12月	-17.33%
12912	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分91左21变台	200	19.20%	141.6	141.6				-37.08%
12913	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	隆兴花园东苑小区1变电站1变压器	630	10.92%	0	0		是	2025年12月	-35.94%
12914	沈北	王驿变	王新乙线	碧泉豪庭1箱变201配电变压器	630	20.00%	441	441				-29.26%
12915	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东贸佳园4变电站1变压器	400	26.70%	0	0				-41.84%
12916	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	刘二堡西高代军农业种植公变台区	200	0.00%	180	180				0.00%
12917	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲干昂帮村分25变压器	200	34.50%	111	111		是	2025年12月	-30.29%
12918	苏家屯	夹河变	夹河变50750夹商线	恒大大天鹅湾3号变电站201间隔（夹商线）配电变压器	630	4.76%	0	0			2027年	0.00%
12919	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园4变电站1变压器	630	32.38%	0	0		是	2025年12月	-45.14%
12920	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干前莲分李河套支16左1变台	200	58.80%	0	0		是	2025年12月	8.44%
12921	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林干9加2	400	59.40%	0	0				-10.10%
12922	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区一期2变电站202变压器	630	30.16%	0	0				-38.53%
12923	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线12	400	47.50%	0	0		是	2027年12月	-45.40%
12924	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品7变电站202变压器	630	30.86%	372.6	372.6				-36.04%
12925	新民	金五台	金五台变713四台线	四台干六台子分39左10变台2	400	21.00%	276	276				-17.60%
12926	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	香峪兰溪二期4箱变202配电变压器	630	26.29%	0	0		是	2026年12月	-33.52%
12927	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城星座10箱式变电站1配电变压器	500	37.20%	0	0		是	2025年12月	-49.32%
12928	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线新光一队	100	41.55%	0	0				-50.09%
12929	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线小尚义村内	400	46.80%	0	0		是	2025年	-38.27%
12930	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区2变电站1变压器	400	42.40%	0	0		是	2025年12月	-39.91%
12931	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	东官干53	50	72.00%	0	0		是	2025年	-1.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12932	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门镇妈妈街村小勇牧业公变台区	200	47.70%	0	0				100.00%
12933	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线171左1变台	400	59.90%	0	0		是	2025年12月	-27.62%
12934	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线255变台	200	57.30%	0	0		是	2025年12月	-34.85%
12935	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	锦绣御景一、二期4局维变201配电变压器	800	25.20%	0	0		是	2026年12月	-11.16%
12936	铁西	启工变	启工变10776启配线	保利云禧3配电室202间隔配电变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
12937	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	绿洲2箱变1变压器	250	26.56%	122.972	122.972				-13.30%
12938	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台村友盈机械加工厂公变台区	200	19.20%	141.6	141.6				0.00%
12939	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑7变电站2变压器	630	19.56%	443.8	443.8				-43.03%
12940	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	阳光新嘉园4箱变1号变压器	630	61.90%	0	0			2027年	-40.69%
12941	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	府苑雅都2号考核箱变配电变压器	630	36.83%	0	0		是	2025年12月	-38.28%
12942	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	佟古村2	80	21.38%	0	0		是	2026年12月	-51.51%
12943	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五前分102	100	51.90%	38.1	38.1				-32.94%
12944	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线罗泉沟西营子支11	100	45.70%	44.3	44.3				-30.45%
12945	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	秋实园一期4变电站2变压器	500	23.04%	0	0		是	2025年12月	-42.21%
12946	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	赵家插拉综合一台	200	0.00%	180	180				-21.12%
12947	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	全胜变新农干全义分2号右支专厂支3（一站式）	400	38.55%	0	0		是	2026年12月	-13.57%
12948	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾1号变电站201配电变压器	800	41.25%	0	0			2027年	-38.36%
12949	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区4变电站2变压器	630	22.86%	423	423		是	2027年12月	-42.53%
12950	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区6变电站1变压器	630	28.25%	389	389		是	2027年12月	-40.98%
12951	法库	包家屯	包卧线	10KV包卧线210变压器	200	0.00%	0	0				0.00%
12952	苏家屯	鲍家变	鲍家变60454鲍苏线	沙河干桑兰分19	200	28.20%	123.6	123.6				-45.13%
12953	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	刘二堡变163西高线刘南大棚地2号	100	47.70%	42.3	42.3		是	2025年	-22.09%
12954	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线严东北几16	200	21.80%	0	0		是	2025年12月	-36.86%
12955	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	阳光美居小区变电站1变压器	315	29.21%	0	0		是	2027年12月	-49.96%
12956	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干113+1左+1	400	5.10%	339.6	339.6				80.49%
12957	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	苏家小区5号变电站1变压器	630	21.90%	429	429				-42.94%
12958	沈北	农高变	农丰线	农丰线翔凤小区3局维变电站201配电变压器	630	11.43%	0	0		是	2026年12月	100.00%
12959	和平	花园变	花园变774花景线	新世界悦景小区4变电站202配电变压器	630	4.44%	539	539				98.57%
12960	新民	张屯变	张屯变3340代家甲线	代家甲线123+2变台	400	64.25%	0	0		是	2025年12月	-50.74%
12961	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分45左3	100	10.20%	0	0			2027年	1.79%
12962	苏家屯	山庄变	山庄变5048标鼎线	大堡分35左5左5	100	22.20%	0	0			2027年	0.00%
12963	于洪	平罗变	平雅线	观莲雅居3站房1变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年	0.00%
12964	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干39+1右2	400	15.60%	297.6	297.6				5.23%
12965	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城10号变电站2变压器	630	19.62%	0	0			2027年	193.42%
12966	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园11箱变1变压器	630	21.59%	431	431				-39.53%
12967	东陵	祝家变	王滨乙线	祝家变304王滨线王滨干50沙地分54柱上变压器	200	49.95%	80.1	80.1				-29.01%
12968	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线东升二组台分东升村台支8	200	24.90%	0	0		是	2026年12月	-24.52%
12969	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线郭家分004	200	37.05%	105.9	105.9				-34.46%
12970	法库	果子园	果子园变1410果北甲线	10V龙山线张家电锯支10	200	0.00%	0	0		是	2025年11月	0.00%
12971	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	辽宁华屹置业有限公司（荣福桃源）配电变压器	630	21.90%	429	429				-34.67%
12972	铁西	重工变	重工变10840城西线	意大利风情小镇四期4202间隔配电变压器	630	70.16%	0	0		是	2027年12月	-25.14%
12973	铁西	重工变	重工变10840城西线	意大利风情小镇四期5202间隔配电变压器	630	53.97%	0	0		是	2027年12月	7.62%
12974	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线193+1右13变台	200	107.40%	0	0	2025年8月			0.00%
12975	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线西沟子2台分01	200	61.50%	0	0		是	2026年12月	27.10%
12976	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	八家村北台综合(2022微)	200	78.90%	22.2	22.2				19.82%
12977	苏家屯	苏南变	苏南变602872凤城甲线	九英里3号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	31.75%	367	367				100.00%
12978	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	茨于坨变017肖寨门线肖北照明西台	315	89.90%	0	0	2025年4月	是	2025年11月	-28.38%
12979	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线小潘村后台	250	72.64%	0	0		是	2025年	-35.38%
12980	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	阳光尚品4变电站2配电变压器	500	14.80%	0	0		是	2025年12月	-40.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12981	浑南	新南变	新南084新通线	华发新城鸿景嘉园2号变电站1号配电变压器	800	23.10%	0	0		是	2027年12月	-11.28%
12982	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲放甲线	敖司牛变221商业线副食品厂家属楼	500	119.36%	0	0	2022年12月			-37.52%
12983	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园3号变电站1号变压器	630	13.33%	0	0		是	2027年	-33.54%
12984	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线运输管理站	200	27.45%	125.1	125.1				-35.26%
12985	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线66左7	315	32.70%	0	0		是		-40.47%
12986	沈北	道义变	道孝乙线	诗波特考核表1（分）201配电变压器	630	17.90%	0	0		是	2026年12月	-38.63%
12987	于洪	平罗变	平罗线	平罗1村后台	400	44.70%	0	0		是	2025年	-50.08%
12988	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳荣盛房地产开发有限公司坤湖御舍2变电站1变压器配电变压器	500	40.40%	0	0		是	2026年12月	-39.98%
12989	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	四方台村万华农牧科技公变台区	200	80.40%	19.2	19.2	2025年11月			0.00%
12990	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线182右7变台	400	24.60%	261.6	261.6		是	2025年12月	6.44%
12991	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	盛京绿洲2变电站1变压器配电变压器	630	24.00%	0	0		是	2026年12月	-42.26%
12992	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	南关路2变电站2变压器	630	24.44%	0	0				100.00%
12993	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分门支55左7变台	200	16.50%	0	0				100.00%
12994	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	九悦二期1变电站2配电变压器	800	4.20%	0	0				100.00%
12995	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线尹家分支线008	100	67.65%	0	0		是	2026年12月	-25.21%
12996	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线北段分支线025	200	91.20%	0	0	2025年2月	是	2026年6月	-23.77%
12997	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香樟10变电站1变压器	800	45.75%	0	0				-40.77%
12998	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香樟11变电站2变压器	800	49.13%	0	0				-36.41%
12999	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园2变电站2变压器	800	18.38%	0	0		是		-44.29%
13000	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干49左5	315	98.41%	0	0	2023年1月			-20.35%
13001	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	平罗分23左1号-2柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
13002	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分35右8	200	85.80%	0	0	2022年12月	是	2027年	-33.73%
13003	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林干三家子分渔场支8左6左2	200	39.30%	101.4	101.4				-38.20%
13004	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	官立干101左3右1	315	20.32%	0	0			2027年	-35.11%
13005	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分64右6左1	400	16.80%	292.8	292.8				0.53%
13006	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干70左6	200	26.10%	127.8	127.8				-36.72%
13007	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆5变电站2号变压器	500	25.28%	0	0				-17.46%
13008	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	王刚变654官立乙线五镇分27右16右05	400	36.20%	0	0			2027年	-48.49%
13009	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支联通支果园26	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
13010	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	北乱分23	200	47.10%	0	0		是	2026年	-28.54%
13011	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	景星南苑2变电站201	630	21.59%	0	0				-42.45%
13012	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	春江郦城二期变电站1号变压器	800	79.80%	0	0		是	2027年12月	-30.61%
13013	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线东环线主干14	315	93.33%	0	0	2025年2月	是	2026年12月	-36.14%
13014	开发	宁官变	宁富线	圣诺园四期小区2变电站2变压器	630	32.70%	361	361				-35.73%
13015	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际2号变电站202配电变压器	800	27.90%	0	0			2027年	-43.10%
13016	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾5号变电站1变压器	630	30.48%	0	0			2027年	-41.88%
13017	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分张景辉养殖场支1	200	23.40%	0	0				-21.15%
13018	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际8号变电站201配电变压器	630	34.67%	0	0			2027年	-39.54%
13019	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲放甲线	人寿保险住宅楼	100	49.50%	0	0		是	2026年12月	-42.58%
13020	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干宋大分28右23	100	47.10%	42.9	42.9				-76.49%
13021	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线城北村住宅	315	68.57%	0	0		是	2026年12月	-37.59%
13022	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	YHG 东方家园202变压器	630	26.29%	0	0				-30.77%
13023	浑南	于山变	于山变774于城线	旭辉御府一期2变电站1号配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2027年12月	-38.66%
13024	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	一品汤城小区3变电站2变压器	800	3.60%	691.2	691.2				100.00%
13025	和平	三好变	三好变146明星线	明星线世茂花园10楼2变压器配电变压器	630	42.22%	301	301				-38.90%
13026	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西一支047	100	101.50%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-27.62%
13027	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	圣丰御景湾1变电站1号变压器	630	10.16%	0	0		是	2026年12月	38.13%
13028	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支34右5柱上变压器	315	25.90%	0	0		是	2025年12月	-30.61%
13029	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干36左22左9	80	43.50%	0	0			2027年	0.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13030	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线实德北分19右4加1左5右1柱上变压器	315	29.21%	0	0		是	2025年12月	-71.44%
13031	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞6箱变(单)	630	25.08%	0	0		是		-41.48%
13032	于洪	铸造变	美工乙线	小埃金村3台小微	200	63.00%	54	54				0.00%
13033	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金城蓝湾2变电站1变压器	800	40.88%	393	393				-41.86%
13034	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园会展广场5变电站1号变压器	400	28.00%	0	0			2027年	-38.44%
13035	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	三盛颐景园一期B区1箱变变压器间隔配电变压器	630	13.02%	0	0		是	2026年12月	-40.58%
13036	东陵	李相变	李班线	李班干下泉饲料厂15柱上变压器	315	15.56%	234.5	234.5		是	2026年12月	-55.41%
13037	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线木场支21	400	30.00%	0	0		是	2025年	-25.38%
13038	铁西	劝工变	劝工变20040劝霖线	沈铁霁虹家园1变电站201变压器	800	19.88%	0	0				-42.03%
13039	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑4箱变1变压器	630	30.10%	0	0				-42.16%
13040	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑1变电站1变压器	630	32.00%	0	0		是	2025年12月	-46.91%
13041	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院B1箱变2变压器	315	20.95%	217.5	217.5				-47.35%
13042	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	三隆春天小区1变电站2变压器	630	26.03%	403	403		是	2025年12月	-38.64%
13043	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	荒地线荒地分寨家房支20右15变台	400	37.60%	209.6	209.6				-34.59%
13044	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	罗家房变408张欢线张欢干张马夫分49变台	160	59.44%	48.9	48.9				-27.59%
13045	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯11箱变2变压器	630	39.37%	0	0		是	2026年12月	-44.30%
13046	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线163左11左5变台	100	30.00%	0	0		是	2025年12月	-36.45%
13047	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分畜牧养殖支7	200	31.50%	0	0				0.00%
13048	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线137变台	100	58.80%	0	0		是	2025年12月	-31.99%
13049	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	太湖甲线太湖干大圣分16变压器	315	71.87%	0	0				-33.84%
13050	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城9号变电站201间隔配电变压器	800	28.88%	0	0			2027年	-41.86%
13051	于洪	得胜变	得中线95474	和悦名邸二期2站房1配电变压器	800	25.50%	516	516				100.00%
13052	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑4号变电站1变压器	500	16.40%	0	0			2027年	-41.31%
13053	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方乙线广方干刘家分56左3右2柱上变压器	400	19.60%	0	0		是	2025年12月	6.81%
13054	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城6号变电站1号变压器	630	23.49%	419	419				-45.42%
13055	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊5号变电站2变压器	500	47.20%	0	0			2027年	-40.24%
13056	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城16号变电站2变压器	800	25.13%	0	0			2027年	-43.10%
13057	沈河	站前变	站前变282站汇线	旭辉铂宸府1箱变201配电变压器	630	36.19%	339	339				-4.66%
13058	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城16号变电站2变压器	630	16.19%	465	465				-41.51%
13059	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线60+1左15变台	400	17.60%	0	0				-21.76%
13060	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干8左9	200	42.60%	0	0			2027年	-38.39%
13061	沈北	黄家变	黄家变74052黄昊线	黄昊干79左分01变压器	100	29.10%	60.9	60.9				-56.09%
13062	和平	太原变	太原变086民族乙线	前进分7右1	250	0.00%	225	225				-74.48%
13063	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城四期1箱式变电站1配电变压器	800	36.38%	0	0		是	2025年12月	-36.31%
13064	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区3变电站2变压器	630	37.14%	333	333				-33.75%
13065	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城星座1箱变2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
13066	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	张屯变407代家乙线代家乙干偏排分9左1变台	400	65.93%	0	0		是	2025年12月	-27.79%
13067	东陵	上佰变	新生线	汪家乙干煤场分28柱上变压器	315	20.57%	0	0		是	2026年12月	-32.73%
13068	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园三期4箱变1配电变压器	630	2.19%	0	0		是	2026年12月	-38.14%
13069	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河乙线T1之1柱上变压器	315	5.40%	0	0		是	2025年12月	-57.42%
13070	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡北新北台公变台区	200	31.20%	0	0		是	2026年12月	-32.93%
13071	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线老边供销社	200	32.63%	114.75	114.75				-84.09%
13072	辽中	敖司牛	敖司牛变1229小邦牛线	敖司牛变229小帮牛线那冯村村北台	200	56.40%	0	0		是	2025年	-38.83%
13073	苏家屯	新南变	新南变38062新白线	静安府2号变电站201间隔(白恒线)配电变压器	630	33.52%	0	0			2027年	0.00%
13074	苏家屯	新南变	新南变38068新站线	静安府3号变电站201间隔(施站线)配电变压器	630	35.87%	0	0			2027年	17.52%
13075	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干49	250	57.60%	81	81				-54.95%
13076	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	润景朗琴湾4箱变2变压器	800	29.40%	484.8	484.8				14.69%
13077	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	金地九阙台1变电站1配电变压器	800	23.63%	0	0		是	2025年12月	78.54%
13078	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	瑞华苑2变电站2变压器	630	12.70%	0	0		是	2025年12月	-38.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13079	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分80+1左5+1左1	400	9.60%	321.6	321.6				0.00%
13080	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区6变电站1变压器	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	-42.87%
13081	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓6变电站2变	500	44.00%	0	0		是	2025年12月	-43.66%
13082	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	一站式-张成顺（电井）	200	16.80%	0	0		是	2026年12月	0.00%
13083	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线土井子几28	400	48.75%	165	165				-29.03%
13084	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线姜家支022	200	57.60%	0	0		是	2026年12月	-27.87%
13085	浑南	于山变	于山变744于安甲线	首创光和郡三期2号变电站2号配电变压器	630	18.41%	0	0				-24.42%
13086	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干105+1左1	400	45.90%	0	0		是	2026年	11.95%
13087	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅22变电站1变压器	400	49.60%	0	0				-36.69%
13088	和平	花园变	花园变56768花三乙线	文化干57(云顶)04201间隔配电变压器	800	6.38%	0	0				-52.15%
13089	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区2变电站1变压器	630	22.54%	425	425				-41.09%
13090	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	爱琴海小区5变电站1变压器	630	17.52%	456.6	456.6		是	2025年12月	-39.58%
13091	铁西	启工变	启工变10774建园线	北四干35柱上变压器	200	60.00%	0	0		是	2028年12月	-38.87%
13092	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门13号变电站202间隔配电变压器	630	46.35%	0	0			2027年	18.42%
13093	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线新发三分支线001	100	51.30%	0	0		是	2026年12月	-22.69%
13094	和平	花园变	花园变752花南甲线	河畔花园自维1配电变压器	1000	64.00%	260	260				-42.26%
13095	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东韵2箱变（单）	400	44.00%	0	0				-37.06%
13096	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	陵西干陵西甲线军政分11左3柱上变压器	315	73.97%	0	0		是	2025年12月	-46.32%
13097	沈河	顺城变	顺城变061辽艺乙线	银田1箱变2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
13098	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线大黑支4	315	14.51%	0	0		是	2026年12月	-38.56%
13099	于洪	化学变	化东甲线	美悦府1站房2配电变压器	800	6.00%	0	0				61.12%
13100	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵干水源分31	200	91.50%	0	0	2025年6月			100.00%
13101	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	新村综合一台	315	72.76%	0	0		是	2025年12月	-42.61%
13102	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾一期2变电站2变压器	315	28.95%	0	0				-39.90%
13103	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾连变346向工乙线向工干18柱上变压器	400	50.50%	0	0				-37.82%
13104	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干36左13	200	41.55%	0	0		是	2025年	-85.21%
13105	沈北	河北变	10kV河岗线84656	一站式-沈阳市沈北新区蒲莱旅馆-柳北线99	200	27.45%	125.1	125.1		是	2026年12月	100.00%
13106	法库	三泉变	泉富线	10KV泉富线五弧分水利支5	50	0.00%	45	45				0.00%
13107	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线胜利分9右7左5变台	400	78.60%	0	0				100.00%
13108	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线陈窑分支线034	80	109.69%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-23.33%
13109	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望联干32右10加2左4左13	400	18.30%	0	0				20.11%
13110	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干60左3-1	315	35.56%	0	0				-34.74%
13111	浑南	新南变	新南084新通线	华发德仁里3号变电站2号配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2027年12月	5.79%
13112	沈北	清水变	清水变73648清辉线	中央下放煤矿棚户区改造二期工程B区1箱变202配电变压器	800	13.20%	614.4	614.4				-36.30%
13113	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线寇家一组照明新	200	30.00%	0	0				0.00%
13114	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线四官堡几16（四管堡西台）	315	21.97%	214.3	214.3				-31.62%
13115	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤靠分011	50	72.00%	9	9				-20.14%
13116	沈河	万柳变	万柳变278万阳线	步阳国际2变电站1变压器	800	26.25%	0	0				-40.63%
13117	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区4变电站1变压器	800	33.38%	453	453				-40.28%
13118	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	昂邦乙干40左1变台	400	65.63%	0	0		是	2025年12月	-44.54%
13119	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	田家房村综合一台	400	14.10%	303.6	303.6				-38.24%
13120	东陵	李相变	李祝乙线	李祝线李祝干120小常干分34柱上变压器	200	37.60%	104.8	104.8		是	2026年12月	-32.66%
13121	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	二委南台	200	68.80%	0	0				-38.93%
13122	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	后边外东北台（煤改洁）	400	24.60%	261.6	261.6				-62.11%
13123	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	泰和府1号变电站201间隔（鲍白线）配电变压器	630	5.40%	0	0		是	2025年	32.65%
13124	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三南南台照明	315	71.75%	57.5	57.5				-37.07%
13125	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨干30右13右1变台	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	-35.45%
13126	和平	展览变	展览变846二经甲线	二经甲线40左3	200	81.00%	18	18	2025年9月			-12.80%
13127	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分110变台	200	25.15%	0	0		是	2025年12月	-42.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13128	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	桃相线114	160	73.13%	27	27				900.08%
13129	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线4变台	50	0.00%	0	0				-61.91%
13130	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线52右3左1变台	400	37.50%	210	210				-31.21%
13131	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线田南干095	400	68.20%	0	0		是	2026年12月	-31.52%
13132	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG_沈阳蒲河房地产开发有限公司3箱变2号变压器	630	15.87%	0	0		是	2026年12月	-40.20%
13133	于洪	光辉变	光辉变	光辉变815光辉线光辉四分场1	400	20.40%	278.4	278.4		是	2025年	-34.48%
13134	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区2变电站2变压器	630	23.24%	0	0		是	2025年12月	-43.54%
13135	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城廉租房2箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
13136	苏家屯	前显变	前显变51286前洋乙线	远洋天地十六号变电站202配电变压器	630	35.81%	0	0			2027年	-42.27%
13137	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓1变电站201变压器	500	45.20%	0	0				-37.72%
13138	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线西房身村三、四组照明	100	19.20%	0	0		是	2026年6月	-40.79%
13139	新民	查牛变	查牛变31344安福线	安福线58左3变台	200	77.40%	25.2	25.2				-6.72%
13140	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡1变电站2变压器	630	36.51%	0	0		是	2025年12月	-41.56%
13141	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村6机井	100	57.60%	32.4	32.4		是	2025年	-47.93%
13142	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村7机井	100	45.60%	44.4	44.4		是	2025年	-49.30%
13143	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	木耳岗村25机井	100	46.60%	43.4	43.4		是	2025年	-43.87%
13144	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分7右8左3	250	8.64%	0	0		是		-41.09%
13145	东陵	棋盘山	棋盘山	棋上线风情园分31左3左1柱上变压器	200	48.90%	0	0		是	2026年12月	100.00%
13146	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	东窑新苑小区箱式变电站2配电变压器	630	16.19%	0	0		是	2025年12月	6.73%
13147	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分50右2	200	26.10%	0	0		是	2027年	-13.09%
13148	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地3号台区	400	57.30%	0	0		是	2025年11月	-29.22%
13149	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团7变电站201间隔配电变压器	630	25.08%	0	0		是	2027年12月	-42.36%
13150	东陵	汪家变	汪杨甲线	汪家馨城二期5变电站2变压器	630	35.71%	0	0		是	2026年12月	-30.68%
13151	于洪	光辉变	光辉变	光辉变815光辉线光辉四分厂2台	400	12.30%	310.8	310.8				-32.12%
13152	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	忙后村北一方机井1台	100	36.00%	0	0		是	2026年6月	-46.69%
13153	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	沈阳市电业局电缆工程有限公司	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
13154	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	嘉麟2箱变1变压器	630	44.76%	0	0				-42.17%
13155	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园三期一号变电站202配电变压器	630	41.59%	0	0			2027年	-41.33%
13156	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡2号小区变电站1号变压器	400	64.00%	0	0			2027年	-45.55%
13157	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干146右8变台	200	49.20%	81.6	81.6		是	2025年12月	-12.70%
13158	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线谢家分门支55左1变台	400	124.80%	0	0	2025年8月			-40.98%
13159	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	仙林金谷三期1变电站202配电变压器	800	16.50%	0	0		是	2026年12月	31.94%
13160	于洪	曹家变	曹大甲线	曹家变674曹大甲线小于3台	50	14.40%	0	0		是	2025年12月	-83.49%
13161	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	范家2.3组新1	200	35.70%	108.6	108.6				0.00%
13162	皇姑	文北变	70462文信线	华润荣华府6箱式变电站1配电变压器	800	15.60%	0	0		是	2025年12月	28.15%
13163	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干兴北井分12加1右支2变压器	50	24.00%	0	0				-59.55%
13164	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	富兴经典2期3变电站201间隔配电变压器	630	52.70%	0	0		是	2025年12月	2.71%
13165	沈北	道义变	道义变15270纺校线	云尚多多酒店经营管理中心	200	4.80%	0	0				0.00%
13166	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线开隆村南台	400	32.70%	229.2	229.2				-65.18%
13167	法库	果子园	果子园变1415镇东线	宝山变005法镇线国税台	315	38.41%	0	0		是	2028年	-52.06%
13168	于洪	东民变	东前线	东民变344东前线西和平村南2	200	38.10%	0	0				-28.12%
13169	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	七家湾小区1号变电站202配电变压器	630	25.14%	0	0			2027年	-39.47%
13170	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	半山麓2箱变1变压器	630	38.41%	97.5	97.5				-3.26%
13171	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分117右1+1右2	200	47.70%	0	0		是	2026年	100.00%
13172	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	罗家房变408张欢线张欢干营子分10左5变台	200	34.35%	111.3	111.3				-40.20%
13173	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园3变电站2主变	800	24.00%	528	528				-15.59%
13174	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	沈阳市碧桂园房地产开发有限公司(碧桂园太阳城北区一、二期)1201配电变压器	630	67.05%	0	0				-38.69%
13175	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产5变电站201间隔配电变压器	630	8.63%	512.6	512.6				-38.24%
13176	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区1变电站1变压器	630	16.83%	461	461				-41.34%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13177	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区4变电站1变压器	630	17.78%	455	455				-42.05%
13178	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸6变电站2	500	20.48%	347.6	347.6				-45.10%
13179	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城2变电站2变压器	800	41.40%	0	0				-40.88%
13180	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家千古洞沟子分47左12变台	400	21.30%	0	0		是	2025年12月	-19.18%
13181	于洪	范屯变	范工线	小微马三家4台	400	27.30%	250.8	250.8				15.21%
13182	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城3变电站2变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-42.50%
13183	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线前谢分1变台	200	145.20%	0	0	2025年8月			-38.82%
13184	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	巴塞罗那晶座1变电站201变压器	630	36.83%	0	0				-43.18%
13185	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立干148右1	400	26.40%	0	0		是	2026年	-29.09%
13186	于洪	范屯变	范新线	曹台村东二台	200	55.20%	69.6	69.6				-39.59%
13187	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干山城分93柱上变压器	100	71.70%	0	0		是	2026年12月	-37.04%
13188	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干常家湾分右支2柱上变压器	200	74.10%	0	0		是	2026年12月	-26.35%
13189	东陵	世园变	泗水甲线	中马变306高坎线高坎干大仁镜分15右支10柱上变压器	400	48.00%	0	0				-31.95%
13190	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华泰新都AB区3箱式变电站201间隔配电变压器	630	38.67%	0	0		是	2025年12月	-43.28%
13191	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分后九支09	200	26.10%	0	0		是	2026年5月	-35.73%
13192	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线南井支11右T03茨榆A台	200	83.80%	0	0	2022年12月			-29.93%
13193	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	新民屯镇后村文昌屯焊公变台区	200	25.50%	0	0		是	2026年6月	100.00%
13194	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	万科朗润园一期1变电站2变压器	800	21.38%	377.576	377.576				-41.86%
13195	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分20右11左6右3	200	29.40%	0	0			2027年	-42.15%
13196	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	沙河村北5号台	200	23.70%	132.6	132.6				-38.00%
13197	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干173+1左1	200	10.20%	0	0			2027年	-26.33%
13198	于洪	化学变	化东乙线	京西祥云1变电站2配电变压器	800	58.20%	0	0				100.00%
13199	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期4箱变2变压器	400	53.10%	0	0		是	2026年12月	9.41%
13200	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线57+1左2变台	400	21.25%	0	0				100.00%
13201	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	锦绣华城2开闭站4箱变1变压器配电变压器	630	20.19%	439.8	439.8		是	2026年12月	-34.87%
13202	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	君临天下三期4箱变202	630	39.37%	0	0		是		-39.47%
13203	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	兴旺楼1配电站202	250	0.00%	225	225				0.00%
13204	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线碱家分76左1变台	200	12.90%	154.2	154.2				100.00%
13205	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	中转库箱变1变压器	400	32.50%	0	0		是	2026年12月	-33.20%
13206	东陵	麦子屯	麦古甲线	水家变776水古线水古干屯屯分50柱上变压器	200	35.40%	0	0				-39.27%
13207	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居1变电站南一变压器	630	12.95%	0	0		是	2025年	-33.69%
13208	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯线	杨士岗佑户坨农机服务公变台区	400	81.20%	35.2	35.2	2025年11月			100.00%
13209	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园5箱变2变压器	630	20.32%	439	439				13.32%
13210	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	城东干地税分4+1变压器	315	19.24%	222.9	222.9				100.00%
13211	和平	和平变	和平变186和铁乙线	中冶凯悦名都1变电站201配电变压器	500	17.28%	363.6	363.6				-42.49%
13212	和平	马路湾	马路湾变672北一乙线	北一甲线24变压器	400	26.40%	254.4	254.4				100.00%
13213	康平	田家变	田家变76146田南线	电网田南线前温分支03	50	132.80%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	-35.60%
13214	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期11变电站202变压器	630	19.68%	0	0				-39.49%
13215	康平	所口变	所口变76340所富线	三牛线李影台分支线路008	200	42.60%	94.8	94.8				-28.64%
13216	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线东孙分支线001	200	17.03%	0	0		是	2026年12月	-19.10%
13217	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分齐昌支4	200	33.30%	0	0		是	2026年5月	-36.88%
13218	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线东孤店分007	100	29.40%	0	0		是	2026年6月	-30.00%
13219	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线二道子分59	200	3.65%	172.7	172.7				-44.44%
13220	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日1变电站201配电变压器	400	13.80%	304.8	304.8				3.87%
13221	铁西	历工变	历工变10462历南乙线	正大世纪1变电站变压器	400	30.00%	0	0				-40.86%
13222	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	格林喜鹊2变电站201配电变压器	800	24.38%	0	0			2027年	-38.21%
13223	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城3.2期1变电站2变压器	315	38.48%	0	0		是	2025年12月	-38.29%
13224	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城3变电站2变压器	500	28.80%	0	0				-35.42%
13225	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	圣丰御景广场二期1变电站202配电变压器	800	42.90%	0	0				-33.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13226	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线东环线主干08	250	64.40%	0	0		是	2026年12月	-44.88%
13227	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线茆白凡53	200	19.30%	0	0		是	2025年11月	-29.97%
13228	和平	市府变	市府变564总站甲线	西塔干韩城	500	67.52%	0	0		是	2027年12月	-31.04%
13229	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分苗圃支2左分支4变压器	100	28.80%	0	0				-62.65%
13230	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线新安卜分16	200	74.70%	0	0		是	2026年6月	-30.38%
13231	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格线龙湖西府小区1变电站1变压器	630	48.25%	263	263				-37.69%
13232	东陵	上佰变	上佰变	上深甲线联通支12号右5号柱上变压器	315	16.38%	0	0		是	2026年12月	-22.65%
13233	苏家屯	苏南变	苏南变60286钢丝线	林北干173右2	200	0.00%	0	0			2027年	0.00%
13234	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	和平首府3号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	36.60%	213.6	213.6				29.32%
13235	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	福日馨居变电站变压器	250	24.96%	0	0				-44.11%
13236	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	龙江家园箱变2变	630	45.33%	0	0		是	2025年12月	-42.52%
13237	和平	方型变	方型变438方文乙线	东北设计研究院住宅201间隔配电变压器	400	46.50%	174	174				-40.61%
13238	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干93右11变台	400	11.70%	268.46	268.46				-9.54%
13239	于洪	小于变	10kV于工线56284	中南世纪城三期3箱变1变压器	630	37.78%	0	0				-40.47%
13240	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居1箱变1变压器	630	62.54%	0	0				-28.73%
13241	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里2号变电站201配电变压器	500	39.04%	0	0			2027年	-42.76%
13242	于洪	小于变	10kV于山线56286	万惠绿景4变电站1变压器	630	41.65%	304.6	304.6				-42.98%
13243	沈北	王驿变	城南线	10kV城南干业壕分2（一站式）	200	85.80%	8.4	8.4	2024年12月			-23.27%
13244	于洪	得胜变	得河线95442	竹胜园2变电站1变压器	630	31.11%	371	371				-41.45%
13245	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲线五民分18左3号台	400	40.20%	0	0		是	2025年12月	21.61%
13246	东陵	汪家变	汪白甲线	汪家甲干129左分13右支07柱上变压器	200	49.60%	0	0		是	2026年12月	-37.09%
13247	和平	市府变	市府变580北市甲线	盛京金融广场北区9小区变电站202配电变压器	630	10.48%	0	0		是	2027年12月	87.51%
13248	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线六分场支线11	200	26.40%	0	0		是	2026年6月	-34.51%
13249	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨村恒达草业精料压块公变台区	400	25.80%	0	0				0.00%
13250	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	x铁路三供一业（韩城）	200	2.55%	174.9	174.9				2.67%
13251	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	中房4箱变2变压器	630	21.59%	0	0				-42.16%
13252	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支21右1	200	55.50%	69	69				28.93%
13253	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	沈阳军翔房地产开发有限公司（阳光书香园）2202配电变压器	630	29.21%	0	0				-36.26%
13254	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户c1201配电变压器	200	38.25%	103.5	103.5				-41.75%
13255	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	西荒地照明（新）	400	24.30%	0	0				0.00%
13256	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线刘家分支045	80	121.50%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-36.04%
13257	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光12箱式变电站配电变压器	630	18.29%	0	0		是	2025年12月	-41.70%
13258	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线27右2	315	42.54%	0	0				-37.99%
13259	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	小微张福安村南台	200	2.40%	0	0		是	2025年	2.12%
13260	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区6号变电站2号配电变压器	630	37.14%	0	0		是	2027年12月	-38.41%
13261	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线于家房一组照明	400	12.85%	308.6	308.6				-42.93%
13262	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线西孤店分007	160	39.00%	0	0		是	2026年6月	-26.95%
13263	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾花园二期1号地块小区2局维变电站201配电变压器	630	8.89%	0	0		是	2026年12月	100.00%
13264	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线汪家沟中台	400	21.80%	0	0		是	2025年12月	-28.79%
13265	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	万科铁西蓝山2变电站202间隔配电变压器	800	55.50%	0	0				-33.62%
13266	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	城卉小区1箱变2站内变压器	630	70.79%	0	0				-34.61%
13267	东陵	世园变	世园变80572海洋线	惠斯勒1箱变1变压器	630	13.02%	485	485				-33.79%
13268	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干粮库分10左4+1左2变台	200	21.30%	137.4	137.4				1.51%
13269	康平	张强变	张强变76266张强线	三棵树（2）台	100	37.50%	0	0		是	2026年6月	-30.65%
13270	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园2箱式变电站2配电变压器	630	57.14%	0	0		是	2025年12月	-37.77%
13271	东陵	李相变	李祝乙线	李祝线49右14柱上变压器	400	27.90%	248.4	248.4		是	2026年12月	-34.05%
13272	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线回民村一组照明	100	50.80%	0	0				-35.24%
13273	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖4	400	37.80%	208.8	208.8				17.23%
13274	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居7箱变202间隔配电变压器	630	19.05%	447	447				-40.65%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13275	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园2箱变202间隔配电变压器	630	10.16%	0	0		是	2026年12月	-41.32%
13276	大东	如意变	如意变80866如信线	工农路小区箱变1变压器	630	26.03%	0	0				-43.22%
13277	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	胡光武	200	72.00%	36	36				-38.20%
13278	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	君兰江山3变电站201变压器	800	24.75%	0	0				23.16%
13279	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园1箱变1变压器	630	16.19%	0	0		是		-47.74%
13280	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	浪漫满屋箱变201变压器	800	66.00%	0	0				-38.64%
13281	东陵	汪家变	汪佰甲线	方大欣湖里1变电站2号变压器	630	15.87%	0	0		是	2026年12月	35.59%
13282	法库	宝山变	宝山变015兴瓷线	10kV兴瓷线希贵分明涛养殖场支2	200	10.50%	159	159				1.75%
13283	东陵	世园变	世园变80572海洋线	国际创意谷AB地块4箱变1变压器	630	16.51%	463	463				-9.64%
13284	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟分黎巴彦西南几2+1杆	200	41.30%	0	0		是	2025年12月	-23.59%
13285	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线杨胡堡分11	315	14.92%	0	0		是	2027年	-21.61%
13286	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线大觉卜北台	400	26.75%	253	253				-27.14%
13287	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭A区5箱式变电站配电变压器	630	24.00%	0	0				-37.71%
13288	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	陈相变438吴家线吴家线190右06	80	39.38%	0	0		是	2025年	-54.16%
13289	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	北三台村综合一台	200	49.20%	0	0		是	2026年6月	-21.03%
13290	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	阳光城未来悦4小区变电站201	630	32.70%	361	361				23.66%
13291	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站5箱变2变压器	630	27.30%	0	0				-45.18%
13292	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城3开闭站3箱变1变压器	630	71.11%	0	0		是	2026年12月	-42.69%
13293	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线乡政府支02	315	63.49%	0	0		是	2025年12月	-30.75%
13294	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线西街分支线007	200	79.95%	0	0		是	2025年12月	-37.51%
13295	大东	粮仓变	粮仓变65540粮君甲线	安居甲线毛光干小毛甲7沈淀分3	315	72.06%	56.5	56.5				-39.99%
13296	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	道信线天义线吾悦华府二期1局维变电所202配电变压器	800	14.40%	0	0		是	2026年12月	28.21%
13297	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	肥肥胖胖公变台	315	35.24%	172.5	172.5				100.00%
13298	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语8箱变2变压器	500	24.64%	0	0				-41.98%
13299	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	金帆农场公变台	400	24.00%	0	0				27.84%
13300	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分卜干沟支8右10右1变台	400	62.40%	110.4	110.4				99.00%
13301	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑4箱变2变压器	500	20.40%	0	0		是	2025年12月	-36.68%
13302	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线红台分100左6柱上变压器	400	31.50%	0	0		是	2026年12月	66.66%
13303	沈北	董楼子	望滨线	望滨干265左支1（黑林子C台）	50	99.20%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-32.36%
13304	法库	包家屯	包家线	10kv包家线包百分中街支32杆（南粮库台）	200	27.60%	0	0		是	2027年	-34.19%
13305	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	金宝花园3号变电站2号变压器	630	49.52%	0	0			2027年	-42.90%
13306	沈河	南湖变	南湖变448雨坛乙线	金地峯汇3配电站1变压器	800	23.70%	0	0				1.82%
13307	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线牛其下西台分11	160	83.25%	10.8	10.8	2022年12月	是	2025年11月	-39.10%
13308	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	坤湖郦舍三期2变202配电变压器	800	40.80%	0	0		是	2026年12月	0.82%
13309	沈北	大志变	志詹乙线	沈煤大桥11箱变201配电变压器	630	22.48%	425.4	425.4				-11.61%
13310	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区1变电站2变压器	800	33.00%	456	456				-42.98%
13311	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	中兴和园一期2201间隔配电变压器	630	15.95%	0	0		是	2026年12月	-30.83%
13312	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利六期22箱变2变压器	630	32.76%	360.6	360.6				-43.00%
13313	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	长青街公共快充站1变压器	630	48.25%	263	263				-6.59%
13314	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	老龙里2变压器	400	75.60%	0	0				-42.75%
13315	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区6变电站1变压器	630	24.00%	415.8	415.8				-42.39%
13316	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡邵家村关景森玉米种植公变台区	200	57.90%	64.2	64.2				0.00%
13317	苏家屯	施官变	施官变60160施文甲线	奥园誉峰2号变电站202间隔配电变压器	630	44.13%	0	0			2027年	92.79%
13318	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线21左1	400	9.30%	0	0			2027年	55.75%
13319	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期6箱式变电站1配电变压器	800	30.75%	0	0		是	2025年12月	-39.22%
13320	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线234左3变台	400	77.10%	51.6	51.6				14.34%
13321	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆3箱变2变压器	500	36.16%	0	0				-33.97%
13322	大东	望花变	望花变70256望北乙线	中胜公安箱变2站内变压器	500	20.00%	0	0				-40.01%
13323	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	融创观澜壹号三期小区2局维变电站202配电变压器	630	8.89%	0	0		是	2026年12月	100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13324	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶3组台	400	69.00%	84	84				-35.77%
13325	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村1变电站202变压器	630	49.21%	0	0		是	2027年12月	-37.74%
13326	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	联邦大厦箱变202	630	0.00%	0	0		是		0.00%
13327	沈北	天乾变	天金线	金沙巴黎花园041-1期小区3变电站202配电变压器	800	39.30%	0	0		是	2026年12月	23.04%
13328	开发	宁官变	宁官变95065宁明甲线	西宸之光小区6变电站2变压器	800	49.20%	326.4	326.4				100.00%
13329	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73左6	200	41.70%	0	0			2027年	1.04%
13330	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	董楼子变中寺干科研所分9杆	200	17.60%	144.8	144.8				-32.55%
13331	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲放甲线	盛世御景二期2号箱变变压器间隔配电变压器	630	50.16%	0	0		是	2026年12月	-27.61%
13332	沈北	道义变	道义变15269佰景线	道义汇置四期2变201间隔配电变压器	630	38.48%	0	0		是	2026年12月	-28.43%
13333	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线116左21	100	45.00%	45	45				-66.00%
13334	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线新安分5右3左4变台	400	29.70%	0	0				-32.11%
13335	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	川江2箱变1配电变压器	400	36.60%	0	0		是	2025年12月	-41.25%
13336	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	学府华城二期2箱1变考核	630	27.94%	0	0		是	2026年12月	-2.46%
13337	新民	南窗变	南窗变3564城西甲线	依林尚城3变电站1变压器	630	73.90%	0	0		是	2025年12月	-34.07%
13338	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	长沟村综合二台（2023微）	400	68.10%	87.6	87.6				54.23%
13339	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线家北分10+1左15+1右7变台	400	14.00%	304	304		是	2025年12月	100.00%
13340	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线河套分苇塘二支26变台	100	47.20%	42.8	42.8				-173.21%
13341	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金辉优步湖畔3箱式变电站2配电变压器	800	29.50%	0	0		是	2025年12月	-26.14%
13342	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	集美天城2箱式变电站2配电变压器	800	22.50%	0	0		是	2025年12月	-6.76%
13343	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	馨波院1箱变2变压器	800	17.00%	117.776	117.776				-40.29%
13344	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	香槟蓝湾1箱变1变压器	630	30.48%	117.776	117.776				-43.60%
13345	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	郑农甲1开闭站1变电站2变压器	315	32.38%	181.5	181.5		是	2025年12月	-44.39%
13346	新民	东郊变	东郊变30270郑南乙线	城东甲线农田分13右4	250	96.40%	0	0	2025年5月	是	2025年	-40.23%
13347	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线八零分16左1柱上变压器	200	7.80%	0	0		是	2026年12月	-41.27%
13348	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线陈五十屯1队几16	400	26.75%	97.3384	97.3384				-29.57%
13349	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河4号变电站1号变压器	630	25.08%	10	10		是	2027年12月	-41.19%
13350	东陵	祝家变	祝高线	李相变642郝义线郝义干隗石山分24右分10柱上变压器	400	17.10%	0	0		是	2026年12月	-41.44%
13351	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	上佰变312上佰线上佰干103柱上变压器	50	7.60%	0	0		是	2026年12月	-71.75%
13352	和平	和平变	和平变164同北乙线	吉安广场主变	400	12.00%	312	312				100.00%
13353	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分41右28右2右10	200	24.60%	0	0			2027年	0.00%
13354	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	公务员大厦箱式变电站1配电变压器	500	64.80%	0	0				-41.20%
13355	浑南	智慧变	智慧946智于甲线	融创御潮府1号变电站201间隔配电变压器	630	2.86%	0	0		是	2027年12月	0.00%
13356	浑南	新南变	新南070新医乙线	华发新城厚和轩1号变电站2号配电变压器	800	19.20%	0	0		是	2027年12月	13.08%
13357	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	李官甲线李官干沙坨分绿洲支22变压器	315	12.06%	0	0		是	2025年12月	-29.46%
13358	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	新安线法赖分211左5	160	51.25%	0	0		是	2025年12月	-34.86%
13359	和平	方型变	方型变742方学乙线	东大滨湖园小区变电站2配电变压器	800	51.75%	0	0		是	2026年12月	-37.96%
13360	东陵	孙家寨	孙营线	沈一方1箱变1变压器	630	16.00%	0	0		是	2026年12月	-39.43%
13361	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二期局维2变201配电变压器	800	69.60%	0	0		是	2026年12月	4.60%
13362	浑南	铁匠变	铁匠变886铁万线	华润悦玺2号变电站201间隔配电变压器	800	27.75%	0	0		是	2027年12月	0.00%
13363	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分28+2（柏九队南台）	315	50.67%	0	0		是	2025年	-43.09%
13364	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城13号变电站201配电变压器	400	38.25%	207	207				-41.36%
13365	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	凯荣禧乐都2变电站201变压器	630	51.43%	0	0		是		-41.32%
13366	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	土地局箱变1变压器	160	35.00%	88	88				-46.23%
13367	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯线华凯4之1柱上变压器	200	25.20%	0	0		是	2025年12月	-39.18%
13368	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	大转湾分15柱上变压器	100	23.20%	0	0		是	2025年12月	-31.69%
13369	沈河	万柳变	万柳变254样龙乙线	祥龙干14公变	315	93.33%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-45.94%
13370	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东甲线迎宾干哈大东分珍珠支18变压器	315	34.03%	0	0		是	2025年12月	-41.05%
13371	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分16	315	65.71%	0	0				-40.31%
13372	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	保北甲线历南干历创分15变压器	315	39.68%	0	0		是		-45.70%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13373	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干60左3	200	42.60%	94.8	94.8		是	2026年12月	-44.49%
13374	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	北联干北国分13变压器	315	75.24%	46.5	46.5				-44.24%
13375	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	新村2环网单元右2变台	400	95.20%	0	0	2025年6月	是	2027年12月	-40.78%
13376	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	齐十干69	315	16.51%	0	0		是	2027年12月	-45.24%
13377	沈河	万柳变	万柳变262王大乙线	城南干华岩寺分14公变	315	37.71%	0	0				-46.63%
13378	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	苏南变250临湖甲线临湖甲线89左1	315	43.49%	0	0		是	2026年	-57.04%
13379	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干32变压器	200	38.80%	0	0		是	2025年12月	-46.21%
13380	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金干128右8	315	7.94%	0	0			2027年	-23.16%
13381	苏家屯	桃仙变	桃仙变6276桃苏线	施官变152东官线东官干53	50	91.20%	0	0	2022年12月	是	2025年	-1.06%
13382	铁西	历工变	历工变10472光明线	北一东3开闭站右2	200	7.20%	0	0		是	2027年12月	-48.10%
13383	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干22柱上变压器	400	93.30%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-34.62%
13384	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分52变台	200	52.35%	0	0		是	2025年12月	-40.05%
13385	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干12公变1	315	39.37%	0	0		是	2026年6月	-38.00%
13386	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分2公变	315	41.90%	151.5	151.5				-41.92%
13387	和平	广州变	广州变470二纬甲线	二纬甲线9左2	200	37.00%	106	106				-45.72%
13388	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	东塔甲线东塔干27右6右1	200	23.50%	133	133				-53.82%
13389	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线223	200	69.60%	40.8	40.8				-39.93%
13390	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	炮师分6右4柱上变压器	200	61.80%	0	0		是	2025年12月	-20.17%
13391	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学乙线科学干10右6公变1	315	45.71%	0	0				-42.52%
13392	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分69左3变压器	315	72.38%	0	0		是	2025年12月	-37.53%
13393	和平	马路湾	马路湾变672北一乙线	北一乙线南宁北分10	315	35.05%	173.1	173.1				-37.21%
13394	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	万南干14右6公变	315	40.38%	0	0				-42.85%
13395	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	万南干18公变	400	29.00%	0	0				-40.40%
13396	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众甲线大众干取义北分12	315	25.71%	0	0				-44.40%
13397	和平	方型变	方型变480方太乙线	铁匠分8	315	87.62%	0	0	2024年6月			-37.71%
13398	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	南六干69左11	315	38.41%	0	0				-40.95%
13399	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶窑干顿家分37右2变台	100	39.00%	51	51				-36.90%
13400	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	沈陵乙线沈陵干4柱上变压器	250	29.60%	0	0		是		-41.73%
13401	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分5左18	315	1.27%	0	0				0.00%
13402	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干24柱上变压器	315	42.86%	0	0		是	2025年12月	-44.67%
13403	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变364皇姑乙线鸟市分7柱上变压器	500	72.20%	0	0		是	2025年12月	-36.69%
13404	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线70	315	46.03%	0	0				-35.28%
13405	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	王刚变654官立乙线五镇分73左22	160	35.25%	0	0		是	2027年	-58.57%
13406	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	郑农甲线郑农干19右3变压器	400	57.50%	130	130		是	2025年12月	-33.26%
13407	铁西	万达变	万达变56080万翔乙线	滑翔变562滑应乙线建设干89右4	200	33.00%	114	114				-19.55%
13408	和平	太原变	太原变046南五甲线	铁中分4	315	14.29%	0	0		是	2025年	-45.94%
13409	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	浑河甲线70右1右1	200	98.00%	0	0	2022年12月	是	2026年	-34.87%
13410	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干云峰四段开闭站右1+1	100	12.60%	0	0		是		-47.31%
13411	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分85变压器	315	55.43%	0	0				-40.94%
13412	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线82左4	315	49.21%	0	0		是	2026年	-36.45%
13413	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分29之5柱上变压器	200	18.00%	0	0		是	2025年12月	-90.60%
13414	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干81柱上变压器	250	19.20%	0	0		是	2025年12月	-45.31%
13415	皇姑	长江变	25460长亚乙线	欧亚变270欧怒乙线欧怒干14右4柱上变压器	315	54.92%	0	0				-43.95%
13416	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分14柱上变压器	315	23.81%	0	0		是	2025年12月	-43.24%
13417	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒岐线泰山分13右3柱上变压器	200	88.00%	0	0	2025年8月			-39.97%
13418	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分8左1右3	200	60.60%	0	0		是	2026年12月	-84.72%
13419	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	东望甲线和平干106左4	315	34.10%	176.1	176.1				-60.84%
13420	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	油漆分4柱上变压器	200	46.00%	0	0				2.49%
13421	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线64右4变台	315	26.67%	0	0		是	2025年12月	-42.02%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13422	和平	市府变	市府变582北市乙线	北市乙线56*1	315	61.71%	0	0		是	2027年12月	-25.06%
13423	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分10左3左1	315	33.02%	0	0				-45.02%
13424	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分15左2	200	36.50%	0	0				-35.97%
13425	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分22右2变压器	200	55.50%	0	0		是	2025年	-43.99%
13426	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	富馨花园4变电站201	500	31.68%	291.6	291.6				-46.18%
13427	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区2变电站2变压器	400	29.00%	0	0		是	2025年12月	-42.49%
13428	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科二1箱变1变	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-48.62%
13429	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科3箱变1变	500	37.20%	0	0		是	2025年12月	-46.23%
13430	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	万科魅力之城一期3箱变1号变	630	32.76%	0	0		是	2025年12月	-46.66%
13431	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑3变电站1变压器	630	15.24%	0	0		是		-40.81%
13432	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	华美新村1变电站2变压器	500	33.28%	283.6	283.6				-37.09%
13433	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	合兴箱变1变压器	800	39.60%	0	0		是	2025年12月	-38.72%
13434	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	鑫柳小区箱变2	630	64.76%	0	0		是	2025年12月	-31.09%
13435	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区2箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
13436	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区3箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
13437	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	天意利生缘2箱变2变压器	630	14.86%	0	0		是	2025年12月	-38.60%
13438	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	龙逸花园1箱变1号变	630	40.00%	0	0		是	2025年12月	-43.93%
13439	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	金厦太湖湾2变电站1变压器	630	66.03%	0	0		是	2025年12月	-42.90%
13440	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑3变电站202	630	12.57%	0	0		是	2027年12月	30.21%
13441	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	北飞新村3箱变2变压器	500	16.00%	0	0		是	2025年12月	-44.39%
13442	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区3变电站1变压器	630	15.49%	0	0		是	2025年12月	-39.58%
13443	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	富祥园1202	630	38.48%	0	0				-45.31%
13444	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑3箱变2变压器	630	33.97%	353	353				-41.94%
13445	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙8箱变1变压器	630	25.40%	407	407				-42.11%
13446	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	阳光雅居变电站202	250	40.00%	0	0		是		-40.17%
13447	和平	方型变	方型变450中兴甲线	铁厦家园2变电站2号高压柜1主变	630	25.71%	0	0				-41.94%
13448	和平	和平变	和平变148和铁甲线	沈司四所1变压器	630	73.02%	107	107				-43.56%
13449	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	富祥园3变电站201柜	630	34.29%	0	0		是	2027年12月	-29.63%
13450	铁西	万达变	万达变56084万滑乙线	今日阳光7变电站201	630	0.00%	567	567		是	2025年12月	0.00%
13451	铁西	滑翔变	滑翔变20278滑艳乙线	九林居4变电站202	630	23.81%	0	0				-43.77%
13452	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村小区2变电站202配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
13453	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区4变电站202	500	24.96%	0	0		是	2028年12月	-45.13%
13454	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	沈司住宅箱变	630	24.00%	0	0		是	2025年12月	-34.10%
13455	和平	和平变	和平变144南一乙线	力创大厦1变压器	500	46.56%	0	0				-50.06%
13456	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	泰和苑3箱变1	630	18.41%	0	0				-44.18%
13457	皇姑	长江变	25462长怒甲线	红田翠园1箱变1号变	630	70.79%	0	0		是	2025年12月	-43.61%
13458	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭8箱变	500	16.40%	50.776	50.776				-45.06%
13459	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	中远颐和1箱变1	800	26.70%	0	0		是	2025年12月	-44.28%
13460	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	中远颐和2箱变1	800	18.30%	0	0		是	2025年12月	-42.86%
13461	沈河	青年变	青年变350青大线	茂泉2变电站3变压器	630	60.95%	0	0		是	2026年6月	-44.80%
13462	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸花园2箱变2变	800	7.50%	660	660				-42.23%
13463	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸花园3箱变2变	630	6.35%	527	527				-50.89%
13464	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华小区2变电站201配电变压器	630	35.24%	0	0		是		-50.93%
13465	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	令闻5箱变2变压器	630	31.24%	0	0				-38.62%
13466	沈河	长青变	长青变444长南甲线	新港湾箱变2变压器	630	16.76%	0	0		是	2026年12月	-44.72%
13467	沈河	长青变	长青变444长南甲线	嘉兴园2箱变1变压器	630	29.90%	0	0		是	2026年12月	-47.29%
13468	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	魁星南箱变1变压器	400	45.90%	0	0				-45.10%
13469	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	慎德1箱变1变压器	630	48.25%	0	0				-45.52%
13470	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	荣成花园2变电站201柜	630	21.27%	433	433				-42.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13471	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	祥顺东箱变1变压器	500	38.72%	0	0				-32.51%
13472	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	龙凤寺箱变2变压器	315	59.94%	0	0				-42.41%
13473	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际7号变电站2变压器	630	34.60%	0	0		是	2027年12月	-40.67%
13474	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	万寿3箱变1变压器	500	29.20%	0	0				-44.56%
13475	大东	大东变	大东变066东风乙线	正昌箱变1变	500	27.60%	0	0				-42.81%
13476	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	天光影院东箱变2变压器	630	59.43%	0	0				-47.76%
13477	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	红星1变电站2变压器	630	51.43%	0	0		是	2025年12月	-44.23%
13478	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	言论北箱变1变压器	630	42.22%	0	0				-44.04%
13479	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	陵西—3箱变1变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
13480	和平	广州变	广州变464广太乙线	胜利家园21主变	630	17.90%	0	0				-40.25%
13481	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五沈铁高层一次1主变	630	0.00%	0	0				0.00%
13482	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都12变电站201变压器	500	19.20%	0	0				-48.08%
13483	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	水印蓝庭2变电站2站内变压器	630	30.73%	0	0		是		-45.30%
13484	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富5变电站202	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
13485	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天3箱变1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
13486	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	梅江世纪城1箱变1变压器	630	20.19%	0	0		是	2025年12月	-42.09%
13487	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	文官1箱变2变压器	400	16.40%	0	0				-42.11%
13488	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品12变电站2变压器	630	18.54%	0	0		是		-37.46%
13489	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	富强4箱变2变压器	630	18.29%	0	0				-42.99%
13490	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	艺术家园3号变电站1号变压器	500	14.08%	0	0		是	2027年12月	-44.18%
13491	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科技学校箱变1变压器	315	14.22%	0	0				-38.09%
13492	沈河	大东变	大东变072东青甲线	科技花园箱变1变压器	400	18.00%	0	0		是	2026年6月	-41.76%
13493	沈河	大东变	大东变074东青乙线	万莲新村箱变2变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年6月	-49.14%
13494	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区6变电站	630	21.27%	0	0		是	2027年12月	-44.97%
13495	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区3变电站1变压器	630	32.76%	0	0		是	2025年12月	-41.87%
13496	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	流星花园小区变电站202	400	18.00%	288	288				-39.58%
13497	铁西	万达变	万达变56066万荣线	嘉富新村学生公寓2变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
13498	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村4变电站202柜	500	12.80%	0	0		是	2027年12月	-32.92%
13499	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村8变电站201柜	630	43.17%	0	0		是	2027年12月	-41.19%
13500	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义新家园二期2箱变2变	630	30.10%	0	0				-46.04%
13501	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	令闻4变电站2变压器	1000	37.50%	0	0				-51.74%
13502	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	永泰4箱变1号变	500	37.44%	0	0		是	2025年12月	-35.88%
13503	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤靠分团岗子支27	400	14.75%	301	301				15.64%
13504	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲9小区变电站1变压器	400	24.30%	0	0		是	2025年12月	-44.01%
13505	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓2变电站201变压器	500	34.00%	0	0				-42.03%
13506	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	沙柳花园3号变电站2号变压器	630	14.48%	0	0			2027年	-45.70%
13507	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长白新城3号变电站1变压器	400	27.75%	0	0			2027年	-43.31%
13508	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场1局维箱变202配电变压器	800	43.88%	0	0		是	2026年12月	-38.91%
13509	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	城南御园4变电站1变压器	500	19.52%	0	0				100.00%
13510	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	雨润中央宫园一期（二）2配电变压器	800	56.63%	0	0		是	2026年12月	-37.27%
13511	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	千缘爱语城1变电站201	800	36.60%	0	0				-41.68%
13512	和平	和平变	和平变176和银线	银信KB银信公寓1202间隔配电变压器	800	13.13%	0	0		是	2025年12月	-51.95%
13513	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	唐轩英郡11变电站2变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-37.20%
13514	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝滨干47+1右5柱上变压器	400	40.50%	0	0				0.00%
13515	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇二、三期5变电站变压器	630	12.19%	0	0		是	2026年12月	17.82%
13516	东陵	孤家子	向东甲线	万科新里程地下变电站1箱变1变压器	800	25.25%	0	0		是	2026年12月	-42.58%
13517	东陵	花山变	欧陆乙线	环保局2箱变1变压器	630	7.78%	518	518				-29.28%
13518	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	高山分7	315	70.16%	0	0			2027年	-42.20%
13519	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	辽宁中医附属医院家属楼箱变201间隔配电变压器	315	13.02%	0	0		是	2025年12月	-49.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13520	开发	张士变	张士变55898张工乙线	辽宁诚铭售电服务有限公司（专）配电变压器	800	38.20%	204.376	204.376		是	2025年12月	-46.09%
13521	康平	富裕变	富裕变9205小坡子线	小坡子线杨家支45	200	42.00%	96	96		是	2025年12月	-39.01%
13522	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	天惠公寓1号变电站201间隔配电变压器	630	6.67%	10	10		是	2027年12月	15.08%
13523	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高线龙岗子分11高坎C综合台	200	52.00%	76	76				-43.49%
13524	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境3.1期局维箱变202间隔配电变压器	400	28.88%	0	0		是	2026年12月	-31.51%
13525	法库	新依变	依戴线	10kV贺村东支北山凡6（贺尔海村东新北台）	400	24.00%	264	264				100.00%
13526	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	候头沟3组综合(2022微)	200	51.00%	78	78				9.76%
13527	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城12号变电站2号变压器	630	23.49%	419	419				-43.52%
13528	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城2号变电站1变压器	630	23.17%	0	0			2027年	-43.37%
13529	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	党校院内住宅	250	40.80%	123	123				-52.69%
13530	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	悦时光小区3箱变202间隔配电变压器	400	22.80%	0	0		是	2025年12月	-35.91%
13531	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线117+1左9变台	200	2.70%	174.6	174.6				0.00%
13532	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城国际2号变电站1号变压器	630	41.14%	307.8	307.8				-41.52%
13533	新民	新民变	新民变30158中学线	蓝湾一品5变电站2变压器	630	7.30%	0	0				100.00%
13534	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	广旺乙线提水分8柱上变压器	400	14.45%	0	0		是	2025年12月	-15.98%
13535	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼层分23右2右2	400	34.00%	0	0			2027年	-2.61%
13536	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	荣盛昆山豪庭1箱式变电站1配电变压器	630	84.76%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-34.75%
13537	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线大辛三分19左支03	315	46.35%	0	0		是	2026年12月	-43.22%
13538	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分工夫屯支工东几11	200	57.90%	0	0				-24.96%
13539	皇姑	方溪变	方溪变25370万科线	万科假日风景一期1箱式变电站1配电变压器	800	36.30%	0	0				-39.82%
13540	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居5号变电站202间隔配电变压器	800	37.50%	0	0			2027年	-31.20%
13541	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干顾屯分薛窝支10变台	200	33.60%	112.8	112.8				-26.57%
13542	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支003	30	45.33%	0	0		是	2026年5月	-44.92%
13543	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	瑞赛居圣苑6变电站1变压器	630	41.14%	0	0		是	2025年12月	-53.45%
13544	东陵	营盘	营孙线	博荣水立方三期1箱变1变压器	630	11.43%	0	0		是	2026年12月	8.23%
13545	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	柳岗变160柳北线丽水湾分26	100	28.00%	0	0		是	2026年12月	17.77%
13546	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	千缘爱城1变电站201	630	46.35%	0	0		是		-50.93%
13547	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝M区西区1箱变201间隔配电变压器	500	38.72%	0	0		是	2026年12月	-33.73%
13548	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河乙线黄河干54右2能效柱上变压器	200	39.90%	0	0				100.00%
13549	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜干98右15	200	41.70%	0	0			2027年	0.54%
13550	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户变012宁家线前鸭房五组照明新	200	46.20%	87.6	87.6				0.00%
13551	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线116右1变台	400	27.00%	252	252				35.81%
13552	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东贸佳园3变电站1变压器	400	20.25%	0	0				-41.95%
13553	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分47右2	200	55.20%	69.6	69.6				-33.87%
13554	皇姑	文北变	10kV文田乙线70466线	文田乙线16之1柱上变压器	200	10.20%	0	0				0.00%
13555	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	天汇新干线2变电站1变压器	500	18.56%	0	0		是	2025年12月	-40.77%
13556	铁西	太原变	太原变35092劝联乙线	溢利家园变电站201间隔配电变压器	315	26.92%	198.7	198.7				22.40%
13557	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	和平101小区3变电站202配电变压器	800	30.00%	0	0				19.49%
13558	和平	马路湾	马路湾变692马和线	协和广场三期2变电站2	630	76.95%	0	0				-5.59%
13559	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	玲珑居小区变电站配电变压器1公变	400	30.40%	0	0		是	2027年12月	-45.37%
13560	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都13号变电站202配电变压器	630	41.14%	0	0			2027年	-39.03%
13561	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光维也纳二期1箱式变电站2配电变压器	500	24.80%	0	0		是	2025年12月	-41.57%
13562	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区7变电站1变压器	400	44.80%	0	0		是	2025年12月	-40.62%
13563	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园南区2期1箱变配电变压器	400	40.50%	0	0		是	2026年12月	-39.49%
13564	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际2变电站2变压器	630	37.71%	329.4	329.4				-40.95%
13565	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	小微前进3台区	400	38.70%	0	0		是	2025年12月	-1.51%
13566	康平	朝阳变	朝阳变75752张开线	公路管理处台	200	12.30%	0	0		是	2026年12月	-41.67%
13567	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分张宝支3变台	200	26.10%	0	0		是	2025年12月	-29.64%
13568	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线二道房分13右2变台	200	37.95%	104.1	104.1				-40.15%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13569	和平	展览变	展览变846二经甲线	铝镁1号主变	630	54.48%	223.8	223.8				-41.56%
13570	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立乙线155	160	43.75%	0	0			2027年	-41.69%
13571	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	东官22	250	67.52%	0	0		是	2025年	-43.31%
13572	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠线168	50	17.40%	36.3	36.3				-54.43%
13573	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	中海上河府3号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	51.75%	0	0		是	2027年	28.46%
13574	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军线农场分34左2右5左3左9左3	200	6.90%	0	0		是	2025年	-44.44%
13575	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	夏诺园1变电站1变压器	500	20.16%	0	0				-49.84%
13576	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	卢屯干耿窝分陈家支18变台	400	21.00%	0	0		是	2025年12月	-3.24%
13577	法库	新依变	依三线	10KV依三线栖霞堡南几01	200	53.20%	0	0		是	2025年12月	-31.84%
13578	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户福顺通电动汽车充电服务公变台区	200	36.90%	106.2	106.2				0.00%
13579	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾1号变电站202配电变压器	800	43.13%	0	0			2027年	-33.70%
13580	大东	如意变	如意变80858意小甲线	吉祥花园1变电站1站内变压器	630	6.86%	469.372	469.372				-39.67%
13581	东陵	水家变	水孙乙线	正大桃园4箱式变电站1号变压器	630	15.56%	0	0		是	2026年12月	-38.87%
13582	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线周家分修庄支25	200	38.40%	0	0				0.00%
13583	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	文莱新城小区变电站1变压器	630	20.00%	441	441				-33.15%
13584	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	鲍沙线沙河干158左1	400	51.00%	156	156				100.00%
13585	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干褚贵分39左17	100	14.40%	75.6	75.6				-53.09%
13586	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	YHG 93033部队2号箱变202间隔配电变压器	800	34.50%	0	0		是	2025年12月	-41.70%
13587	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	汇置尚樾2箱式变电站1配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	28.19%
13588	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	万科城市阳光花园2配电室202间隔配电变压器	630	40.32%	0	0				-41.52%
13589	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居4变电站北七变压器	630	12.19%	0	0		是	2025年	-37.10%
13590	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河A区2站房2变压器	630	13.71%	480.6	480.6				-38.31%
13591	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	YHG 天策箱变(省军区)1号配电变压器	630	38.73%	0	0		是	2025年12月	-41.19%
13592	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干温家分15右支05柱上变压器	100	104.40%	0	0	2023年2月			-57.12%
13593	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干35左10	100	56.70%	33.3	33.3				-42.23%
13594	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73左16右1	200	21.60%	0	0			2027年	28.63%
13595	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	华邑世纪城一期1箱式变电站2配电变压器	630	19.81%	0	0		是	2025年12月	-43.43%
13596	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	胜辉世纪城1201配电变压器	630	13.02%	0	0		是	2025年12月	-37.66%
13597	沈北	新城子	新城线	新城子干侯三分动轴支工业局分支4变压器	400	33.30%	0	0		是	2026年12月	100.00%
13598	于洪	得胜变	得后线95454	西城宸阅1站房1配电变压器	630	26.35%	401	401				55.24%
13599	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	凯荣禧乐都4变电站201变压器	315	0.00%	0	0		是		0.00%
13600	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK1变电站2变压器	630	18.79%	448.6	448.6				-39.33%
13601	浑南	安顺变	安顺变172安运线	全运万达4号变电站1号配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2027年12月	-6.48%
13602	康平	富裕变	富裕变9203二牛线	二牛线路北开发分支线017	50	111.90%	0	0	2023年2月	是	2026年6月	-25.58%
13603	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线东翻5电井分支03	50	10.20%	0	0		是	2026年12月	21.04%
13604	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线五组照明	630	93.02%	0	0	2025年11月			-39.88%
13605	浑南	孤家子	孤家子648空氧甲线	格林馨港湾1配电室1号配电变压器	800	34.88%	0	0		是	2027年12月	-41.53%
13606	皇姑	广源变	广源变25746水城线	凤凰水城6箱式变电站配电变压器	400	30.38%	0	0		是	2025年12月	-40.58%
13607	沈北	道义变	道义变15269佰景线	YHG 沈阳广厦天颜房屋开发公司1箱1.2变201配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
13608	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区二期1变电站202配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	4.66%
13609	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分48左1左3变压器	50	36.60%	0	0				0.00%
13610	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷1变电站202配电变压器	630	19.43%	0	0			2027年	-26.25%
13611	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	华润翡翠城三期2箱式变电站1配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
13612	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾6号变电站201配电变压器	630	48.25%	0	0		是	2027年	-40.41%
13613	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	幸福岛1号变电站202间隔配电变压器	800	55.88%	0	0			2027年	-38.79%
13614	开发	宁官变	宁官变95065宁明甲线	西宸之光小区3变电站2变压器	800	39.90%	400.8	400.8		是	2025年12月	76.59%
13615	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线四家分31左5变台	200	40.50%	23.8	23.8				-14.68%
13616	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	电缆厂小区变电站2变压器	630	15.24%	471	471				-9.71%
13617	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线邢屯分支线007	200	43.60%	0	0		是	2026年12月	-30.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13618	苏家屯	苏南变	苏南变60296南砂乙线	丽花街1号变电站201间隔配电变压器	400	6.90%	0	0		是	2027年	-9.14%
13619	浑南	新南变	新南086新学线	金石小镇南区1号变电站2号配电变压器	800	36.60%	0	0		是	2027年12月	-29.75%
13620	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲89左5+1	100	128.80%	0	0	2022年12月			-43.59%
13621	新民	前当堡	前当堡变31946农田乙线	农田乙线王家岗分博井支46左3变台	400	47.70%	169.2	169.2				-13.51%
13622	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干79右7变台	200	47.50%	0	0		是	2025年12月	-43.67%
13623	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线罗六组分13+1右3变台	400	19.80%	0	0				-37.14%
13624	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	小微前民2台区	200	38.40%	0	0		是	2025年12月	14.88%
13625	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分40+1左1	200	31.80%	0	0		是	2027年	-30.26%
13626	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香楦13箱变2变压器	800	69.30%	0	0				-37.00%
13627	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线佟家分西支南梁机井支西支29	100	36.40%	0	0		是	2026年6月	-59.88%
13628	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东都5.2期3箱变1母线1变压器	800	35.10%	0	0		是	2026年12月	-33.80%
13629	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	龙江苑小区箱式变电站1配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2025年12月	-43.05%
13630	康平	中心变	中心变2606东环线	翰林华府小区2箱式变电站201间隔配电变压器	630	71.11%	0	0				0.00%
13631	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	南铁乙线71左3	200	61.50%	0	0		是	2025年12月	16.33%
13632	皇姑	方溪变	方溪变25370万科线	万科假日一期7箱式变电站1配电变压器	800	45.00%	0	0				-35.06%
13633	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立干224左7	100	61.20%	0	0		是	2026年	-107.15%
13634	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	富康雅苑3变电站1变压器	400	35.70%	217.2	217.2				-39.41%
13635	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线贺村东支22+1（贺尔海村新北台）	200	36.00%	108	108				100.00%
13636	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分22左1支01	400	69.40%	0	0		是	2025年	-33.10%
13637	苏家屯	前显变	前显变51256前湾线	鹿特丹6号变电站202配电变压器	500	52.00%	0	0			2027年	-40.47%
13638	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线帮牛支52	100	93.75%	0	0	2024年8月	是	2025年12月	-39.46%
13639	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分136	400	43.20%	0	0		是	2026年6月	-36.14%
13640	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线小区分23变台	400	39.30%	202.8	202.8				31.86%
13641	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园6变电站201变压器	630	20.19%	0	0		是	2027年12月	-42.67%
13642	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园10变电站201变压器	630	25.14%	0	0		是	2027年12月	-38.60%
13643	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲小区8变电站1变压器	400	23.25%	267	267		是	2025年12月	-43.37%
13644	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	卫校分12之2	500	75.36%	0	0		是	2026年	100.00%
13645	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑2变电站2变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年12月	-39.25%
13646	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	武警干仓库分76	250	10.40%	199	199				-42.27%
13647	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆6号变电站1号变压器	500	25.92%	0	0		是	2027年12月	-45.15%
13648	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	银河丽湾二期1配变站202配电变压器	400	23.10%	0	0		是	2026年12月	-13.09%
13649	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际二期2号变电站2变压器	630	21.71%	0	0		是	2027年12月	-42.29%
13650	沈北	大志变	志詹乙线	虎镇变256虎利线虎利线63	160	72.50%	28	28		是	2026年12月	-44.30%
13651	于洪	平罗变	平悟线	平罗三村西1台区	80	139.38%	0	0	2022年12月	是	2025年	-29.69%
13652	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区3变电站2配电变压器	500	46.72%	173.2	173.2				-44.91%
13653	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	南湖变482东方甲线东方干9左1公变	315	0.00%	0	0		是	2026年12月	-50.35%
13654	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分大屯南支2	200	20.40%	0	0		是	2027年	6.59%
13655	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	南樾府2号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	27.90%	0	0			2027年	-11.99%
13656	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	姚千干49	630	7.24%	0	0		是	2025年	-35.20%
13657	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	凤祥北分新建变电站2	800	9.50%	644	644				7.43%
13658	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线173+1左1	400	71.10%	0	0		是	2026年	100.00%
13659	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线小刘家台	200	21.00%	0	0		是	2025年12月	-34.06%
13660	铁西	历工变	历工变10454历兴线	金地名京小区3变电站201变压器	630	49.21%	0	0				-43.56%
13661	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际四期1变电站1变压器	630	22.35%	0	0		是	2027年12月	-55.93%
13662	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	盛天家苑1号变电站2变压器	630	37.62%	0	0			2027年	-42.97%
13663	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际4号变电站1变压器	630	13.71%	0	0			2027年	-42.86%
13664	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷前村综合一台	400	50.10%	0	0		是	2026年6月	-43.85%
13665	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦7箱变2变压器	800	42.75%	0	0		是		-42.40%
13666	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线潘家堡南照明	400	27.30%	250.8	250.8				-28.36%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13667	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线石油公司住宅	100	76.50%	13.5	13.5				-20.75%
13668	沈河	方家变	方家变662方北甲线	佳和新城大二期2箱变201间隔配电变压器	630	35.56%	343	343				-23.23%
13669	皇姑	旺牛变	10kV旺华甲线10954线	丽景名居3变电站1配电变压器	800	24.00%	528	528		是	2025年12月	100.00%
13670	沈北	董楼子	望滨线	10kV望滨干千佛分董楼子支1右2变压器	200	14.70%	150.6	150.6				-25.90%
13671	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线高花西台	400	50.70%	157.2	157.2				-26.65%
13672	和平	和平变	和平变144南一乙线	南一乙线10右3+1	400	24.90%	0	0				4.26%
13673	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干140左1	200	107.70%	0	0	2024年6月	是	2027年	12.41%
13674	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城6号变电站2号变压器	630	27.62%	0	0		是	2027年12月	-40.38%
13675	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	康桥花园4箱式变电站1配电变压器	630	31.43%	0	0		是	2025年12月	-40.96%
13676	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线荒东分荒山支23左11左17变台	400	29.75%	0	0				-22.13%
13677	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线47左60右1	160	38.25%	82.8	82.8				-29.61%
13678	沈北	清水变	清水变73648清辉线	前屯矿（清水）温馨2箱201配电变压器	630	11.75%	493	493				-23.43%
13679	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线沉檀水分74右12左8变台	200	47.00%	0	0		是	2025年12月	-18.74%
13680	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖寨门肖东瑞利赢畜牧公变台区	200	70.20%	0	0				100.00%
13681	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线60右3变台	400	9.30%	0	0				-33.47%
13682	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	亿海阳光一期1变电站2变压器	500	35.20%	0	0				-44.94%
13683	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线嘎土支102	200	136.80%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-33.01%
13684	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线双庙支04	200	47.10%	0	0		是	2026年12月	-30.92%
13685	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都茗苑二期2箱变2	500	39.60%	0	0		是	2025年12月	-41.18%
13686	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	竞赛支18+1左1	400	3.00%	0	0				0.00%
13687	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	盛世御景一期5箱变考核配电变压器	630	58.41%	0	0		是	2026年12月	-37.48%
13688	于洪	得胜变	得山线95478	青城4站房1变压器	630	69.84%	0	0		是	2025年	-40.75%
13689	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城16号变电站1变压器	800	29.25%	0	0			2027年	-42.57%
13690	于洪	小于变	10kV于工线56284	宁官小区41变压器	630	21.08%	0	0				-42.45%
13691	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	张三家子北台（微）	400	57.15%	0	0		是	2025年11月	-29.76%
13692	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线史家窑分23变台	400	17.80%	0	0				-32.64%
13693	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分十里支82左1左2变台	200	54.40%	0	0		是	2025年12月	-15.36%
13694	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分班屯支36左9变台	400	25.00%	0	0				-35.46%
13695	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干六道分28右1变台	400	23.85%	0	0		是	2025年12月	63.31%
13696	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线35左4左5	200	0.00%	0	0			2027年	-0.72%
13697	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干81左分10右支02变压器	100	29.70%	60.3	60.3				-60.15%
13698	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线35左1变台	200	10.80%	0	0				100.00%
13699	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	天光变电站1变电站	630	84.76%	33	33	2022年12月			-40.04%
13700	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	璟悦香湾5箱变1变压器	630	53.97%	0	0		是	2026年12月	-29.59%
13701	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	尚品精舍箱式变电站2配电变压器	315	78.10%	0	0		是	2025年12月	-34.63%
13702	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线乡镇管理局住宅	315	36.95%	167.1	167.1				-52.25%
13703	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线秀登干214	200	38.40%	0	0		是	2025年12月	-33.07%
13704	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线房产管理处门市	250	58.56%	78.6	78.6				-41.67%
13705	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线五小学新住宅楼（2）	200	30.60%	0	0		是	2026年12月	-40.29%
13706	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	益格清水湾二期小区3变电站1变压器	800	23.10%	0	0		是	2025年12月	15.96%
13707	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	半岛公馆1号变电站201配电变压器	800	52.13%	0	0			2027年	-40.33%
13708	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线45右4变台	400	57.90%	0	0		是	2025年12月	-41.73%
13709	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	城市经典2箱变2变压器	630	28.57%	122.972	122.972				-33.35%
13710	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线石头小区支006	50	63.60%	0	0		是	2026年12月	-34.55%
13711	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线老山头分025	50	102.40%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-39.34%
13712	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干141右7	200	3.00%	0	0		是	2027年	-1.82%
13713	东陵	中马变	满堂线	唯美十方10箱变1变压器	630	8.25%	0	0		是	2026年12月	-38.37%
13714	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	祥龙干41左6+1桂上变压器	315	33.33%	0	0		是	2026年12月	-39.61%
13715	于洪	得胜变	得山线95478	和谐红都1变电站1变压器	630	18.03%	0	0		是	2025年	-38.47%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13716	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线叶划分07#	315	23.17%	210.5	210.5				-28.43%
13717	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	泊岸华庭2配电室2变压器	800	24.90%	0	0		是	2026年12月	-42.90%
13718	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	文华苑三期2号变电站202配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2027年12月	92.99%
13719	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺干提水分16左8右5柱上变压器	315	0.32%	0	0				0.00%
13720	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都四期2号变电站2号配电变压器	630	32.76%	0	0		是	2027年12月	-42.59%
13721	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	河畔新城二期二组团1号变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
13722	大东	沈海变	沈海变80382俪城线	东方俪城13箱变1变压器	630	25.14%	0	0		是		-43.59%
13723	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	造化乙线造化干沙平分12柱上变压器	50	22.00%	0	0		是	2025年12月	-10.01%
13724	于洪	大潘变	大祝线	弘泽湾1变电站1变压器	400	45.00%	0	0		是	2025年	-42.26%
13725	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线前九水田支010	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	-158.62%
13726	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际二期1号变电站2号配电变压器	630	50.79%	0	0		是	2027年12月	-39.11%
13727	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线111+左13右13	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
13728	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	孝信变582孝文线沈阳中铁盛丰置业有限公司（人杰水岸二期）	315	43.81%	0	0		是	2026年12月	-38.32%
13729	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线红楼	630	50.48%	249	249				-41.86%
13730	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵干沙场分19右8左18加1	100	44.50%	0	0				-1.00%
13731	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼分19+1	400	42.75%	0	0			2027年	35.30%
13732	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城12号变电站2号变压器	630	21.27%	0	0		是	2027年12月	-38.70%
13733	浑南	桃仙变	桃仙变246桃山甲线	和鸿广场二期2号变电站2号变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
13734	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	如小联干83左10右5	200	1.80%	0	0				100.00%
13735	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线镇二线076	200	25.50%	0	0		是	2026年12月	-46.08%
13736	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期1变电站2配电变压器	800	57.00%	0	0		是	2025年12月	-38.68%
13737	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分36右9变台	200	58.50%	0	0				-45.27%
13738	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁北汽配城小区1变电站2变压器	630	14.92%	0	0		是	2025年12月	-38.62%
13739	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	法哈牛变605工业线工业干27变台	1000	43.80%	0	0				-35.00%
13740	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线小太平分村内支16右3变台	200	48.40%	83.2	83.2				-39.83%
13741	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场E组团1变电站201变压器	800	69.75%	0	0				-45.86%
13742	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分20	315	50.79%	0	0		是	2025年12月	-25.48%
13743	浑南	营盘	营新线	华发首府二期2号配电室1号变压器	800	52.50%	0	0		是	2027年12月	-39.40%
13744	浑南	营盘	营新线	华发首府二期4号配电室1号变压器	800	33.38%	0	0		是	2027年12月	-47.49%
13745	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地线74左4变台	100	87.90%	2.1	2.1	2025年10月			-37.54%
13746	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线43变台	200	72.60%	0	0				-33.11%
13747	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	荣盛锦绣御府3小区变电站1配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2025年12月	51.07%
13748	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区10变电站2变压器	800	18.00%	576	576		是	2025年12月	-42.33%
13749	开发	工农变	工农变55580工岛线	工岛小区1变电站2变压器	500	21.44%	342.8	342.8				-42.15%
13750	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高村4机井	50	91.20%	0	0	2023年7月	是	2025年	-39.54%
13751	辽中	金山变	金山变45542金庄线	丁家堡村1机井	100	32.80%	57.2	57.2				-57.12%
13752	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花北1号变电站2号变压器	630	27.62%	0	0		是	2027年	-42.09%
13753	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线董家北支1	200	21.00%	0	0		是	2025年12月	-37.31%
13754	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚6箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
13755	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	龙盛家园3号变电站1号变压器	630	21.59%	0	0			2027年	-38.60%
13756	辽中	金山变	金山变45564金长线	蒲河村4机井	160	44.00%	73.6	73.6		是	2026年12月	-42.46%
13757	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村3机井	50	70.40%	9.8	9.8				-42.55%
13758	法库	包家屯	包卧线	10KV包卧线卧刘分吴城店支6	400	7.95%	0	0		是	2027年	-41.53%
13759	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干张高力分16右4变台	200	71.00%	38	38		是	2025年12月	-33.63%
13760	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干佟平分65变台	200	104.20%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-38.56%
13761	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线20右1变台	50	36.60%	0	0		是	2025年12月	-32.63%
13762	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线汽校分8左10	50	118.40%	0	0	2023年2月	是	2027年	-31.70%
13763	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	前当堡变306中网线中网线73右1变台	400	45.00%	180	180				-50.37%
13764	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线323左4变台	100	70.00%	20	20		是	2025年12月	-41.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13765	辽中	金山变	金山变45542金庄线	皮家堡村民集贤9住宅楼2	250	16.64%	183.4	183.4				-39.48%
13766	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线新光三队	200	34.80%	110.4	110.4				-38.02%
13767	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	万科宝马国际社区6变电站1配电变压器	630	42.86%	0	0		是	2025年	24.27%
13768	于洪	范屯变	范北线	小微永安村桥北2	400	5.70%	337.2	337.2				8.52%
13769	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	农机线老舍牛分8变台	400	24.20%	263.2	263.2				-8.79%
13770	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭二期3站房2配电变压器	800	39.00%	408	408				-39.70%
13771	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	武警1变电站1变压器	630	10.16%	0	0		是	2025年12月	-36.86%
13772	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	平罗分21左1柱上变压器	400	8.10%	0	0		是	2025年12月	-41.40%
13773	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡1号小区变电站1号变压器	630	19.81%	0	0			2027年	-35.50%
13774	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分115右2变台	100	34.80%	0	0		是	2025年12月	-39.53%
13775	苏家屯	苏南变	苏南变60294南沙甲线	砂轮甲线105之5	315	38.10%	0	0		是	2027年	-40.95%
13776	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	怡园廉租房1箱变2变压器	400	31.60%	0	0		是		31.75%
13777	沈北	清水变	清依线	弯道分01(湾道B台)	200	14.70%	0	0		是	2026年12月	-31.25%
13778	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期4箱式变电站1配电变压器	500	37.60%	0	0				-35.56%
13779	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	汇置尚都2.2期1小区变电站202配电变压器	800	15.30%	0	0		是	2026年12月	23.22%
13780	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分182右2	200	27.00%	0	0		是	2025年	-15.09%
13781	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	塞纳家园3号变电站202间隔配电变压器	630	25.08%	10	10		是	2027年12月	-45.37%
13782	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城9号变电站1号变压器	630	41.59%	0	0		是	2027年12月	-38.55%
13783	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆2号变电站2号变压器	800	21.38%	0	0		是	2026年12月	-43.11%
13784	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉干新方分18变台	400	25.80%	0	0		是	2025年12月	-34.69%
13785	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干张高力分16左6变台	400	25.20%	259.2	259.2		是	2025年12月	-36.29%
13786	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家2支02	200	33.90%	0	0		是	2026年5月	12.05%
13787	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都三期4201配电变压器	630	28.19%	0	0		是	2026年12月	-43.66%
13788	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警干154右3	200	41.50%	0	0		是	2025年	-27.44%
13789	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警干165	200	12.80%	0	0		是	2025年	-80.56%
13790	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分4左26	80	33.38%	0	0			2027年	-29.72%
13791	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干81左分3加1左支1变压器	100	56.70%	0	0				-45.45%
13792	辽中	六间房	六间房变1128化家线	牧铭种植公变台	200	4.50%	0	0		是	2025年	100.00%
13793	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区6变电站202配电变压器	630	43.94%	173.2	173.2				-26.24%
13794	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养士堡各力房村北台照明（仅换变压器）改造	400	13.20%	0	0				15.18%
13795	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村6号变电站201间隔配电变压器	630	43.17%	0	0			2027年	-36.23%
13796	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干柳沟分24右1	200	14.40%	0	0			2027年	-22.58%
13797	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	胜利分25左11+1右1	100	0.00%	0	0			2027年	0.00%
13798	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分10右1左1	200	27.75%	124.5	124.5				-39.94%
13799	皇姑	文北变	文北变70450文青线	美的瀚堂1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
13800	铁西	重工变	重工变10874重塔线	丁香小区配电站变压器	800	84.60%	43.2	43.2	2025年8月			-43.80%
13801	皇姑	旺牛变	10kV旺广乙线10980线	润江华府1箱式变电站2配电变压器	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	-39.97%
13802	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园7箱变2变压器	500	37.44%	262.8	262.8				-41.98%
13803	沈北	王驿变	王新甲线	恒大温泉一期小区2变电站201配电变压器	630	41.27%	307	307				100.00%
13804	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	老稻田机井	100	53.20%	0	0		是	2025年11月	-46.56%
13805	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城2-4期小区1变电站201配电变压器	630	27.62%	0	0				61.11%
13806	于洪	双树变	双南甲线	小微永光	200	0.00%	180	180				-201.52%
13807	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线獐草沟分8+1（西獐村台）	400	34.50%	0	0		是	2025年12月	-39.52%
13808	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲线水孙甲干张沙布分10柱上变压器	400	49.00%	164	164				-24.62%
13809	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲小区9变电站1变压器	630	49.52%	255	255		是	2025年12月	-37.22%
13810	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	宏远路灯管理服务有限公司（一站式）	200	3.00%	90.064	90.064				8.23%
13811	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线34左3变台	400	10.10%	319.6	319.6				100.00%
13812	沈北	农高变	农柳线	滄澜山四期2小区变电站201配电变压器	400	28.50%	0	0		是	2026年12月	7.68%
13813	浑南	于山变	于山变744于安甲线	恒大御峰二期4号变电站1号配电变压器	630	27.62%	0	0				10.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13814	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	工厂分10左1	400	0.15%	0	0		是	2027年	0.00%
13815	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农干89加1右20	200	3.00%	0	0				-50.57%
13816	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	6903二期1变电站201配电变压器	500	33.00%	0	0		是		-42.24%
13817	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线后陈支007	50	88.60%	0.7	0.7	2025年4月			-35.88%
13818	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	龙湖云颂1号变电站201间隔（鲍白线）配电变压器	800	24.00%	0	0		是	2025年	55.50%
13819	于洪	范屯变	范静线	小微静安村东1台	200	30.60%	0	0				9.49%
13820	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺于阡南分7左4柱上变压器	400	36.80%	0	0		是	2025年12月	54.36%
13821	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线杏树二队支14	250	56.04%	0	0		是	2026年12月	-37.26%
13822	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线西北小区支17	200	14.40%	0	0		是	2026年6月	8.24%
13823	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	一站式服务—沈阳市沈北新区智胜制冷烘焙设备厂	400	20.10%	0	0		是	2026年12月	5.46%
13824	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干小达台分达连支06	315	37.14%	166.5	166.5				-27.73%
13825	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区3变电站2变压器	800	22.13%	543	543				-42.24%
13826	于洪	东民变	东前线	小微东前线88右4	400	27.00%	0	0				10.45%
13827	于洪	小于变	10kV于山线56286	曹家变662曹山线宁官村15台区	250	35.76%	135.6	135.6				-51.37%
13828	于洪	范屯变	范古线	小微爱国1号台	400	26.10%	0	0		是	2025年	12.00%
13829	浑南	营盘	营盘变040营奥线	沿海商业中心2号变电站1号变压器	630	23.24%	0	0				-30.96%
13830	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和于畅阳分通云支9	100	77.40%	0	0				3.71%
13831	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城4箱式变电站1配电变压器	400	59.60%	0	0		是	2025年12月	-40.66%
13832	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线半拉山村台支02	200	60.90%	58.2	58.2				-22.24%
13833	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线拉马台大楼	200	56.60%	0	0				-38.54%
13834	于洪	得胜变	得胜变95444	林溪郡三期1站房2配电变压器	630	14.76%	0	0		是	2025年	100.00%
13835	沈北	文北变	文闯乙线	10KV文闯乙线融创御景3小区变电站202配电变压器	630	9.84%	0	0				100.00%
13836	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	下河分15左1左2	200	53.70%	0	0		是	2026年	13.22%
13837	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分道发支49变台	200	1.75%	0	0		是	2025年12月	-44.53%
13838	沈北	董楼子	望滨线	铁岭县横道镇金杰玉米棒加工厂（一站式服务）	200	15.60%	148.8	148.8				50.60%
13839	和平	太原变	太原变068北二乙线	泰元商务1变电站2变压器	800	51.50%	0	0				-31.30%
13840	和平	花园变	花园变56772花丽乙线	花丽乙线7之1	315	71.37%	58.7	58.7				-38.00%
13841	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农线全义分涂料厂支03	400	12.60%	0	0		是	2026年12月	6.41%
13842	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微西狼喜林家具台	400	50.70%	157.2	157.2				100.00%
13843	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干38左3	200	91.20%	0	0	2022年12月	是	2027年	-36.46%
13844	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区2箱式变电站2配电变压器	630	44.76%	0	0		是	2025年12月	-27.57%
13845	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	东塔大队箱变（单）	250	34.40%	0	0				-65.92%
13846	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	土安农场公变台	200	40.00%	0	0				100.00%
13847	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	科学园二期北区1站房2变压器	800	45.00%	360	360				-38.20%
13848	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	依云三期小区变电站2变压器	400	46.80%	0	0		是	2025年12月	-40.28%
13849	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街三期1箱变1变压器	630	36.19%	0	0		是	2026年12月	-14.04%
13850	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分32	200	15.60%	0	0				-31.64%
13851	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	南铁乙线8左1变台	400	47.70%	0	0				0.00%
13852	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	天达2箱变2变压器	630	33.33%	0	0				8.00%
13853	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	后边外西南台（煤改洁）	400	25.35%	258.6	258.6				-63.06%
13854	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居1箱变202间隔配电变压器	630	26.29%	401.4	401.4				-36.13%
13855	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大西江天悦2变电站2配电变压器	400	16.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%
13856	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区14变电站1变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-41.88%
13857	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园三期5箱变1配电变压器	630	18.67%	0	0				0.00%
13858	铁西	万达变	万达变56052万云甲线	万科小区2变电站2变压器	500	55.04%	174.8	174.8				-40.83%
13859	浑南	于山变	于山变760于尚线	信达万科城A区1变电站2号配电变压器	800	57.30%	0	0		是	2027年12月	-10.76%
13860	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	张村1组照明(2020微)	400	48.00%	168	168				-32.37%
13861	沈北	方溪变	方开甲线	首开如院4局维变电站201配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2026年12月	20.94%
13862	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城1号变电站2号变压器	630	42.86%	0	0				-40.29%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13863	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油干42变台	400	59.70%	121.2	121.2				5.89%
13864	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	锦绣江南2箱变2变压器	630	20.19%	0	0				-43.45%
13865	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾7箱式变电站2号变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	-40.89%
13866	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微西狼村南台	400	1.35%	169.736	169.736				2.66%
13867	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	仙林金谷三期2变电站201配电变压器	800	17.70%	0	0		是	2026年12月	25.57%
13868	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干124左7	200	0.00%	0	0			2027年	0.00%
13869	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线328右10变台	200	26.70%	0	0		是	2025年12月	2.20%
13870	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	阳光棕榈园2变电站1变压器	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
13871	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	金鼎花园1变电站1变压器	630	37.78%	329	329				-38.42%
13872	沈北	道义变	道义变15269佰景线	沈阳军辉房地产开发有限公司1箱式变电站1号变压器	630	19.37%	0	0				-40.61%
13873	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	中铁阅香湖4箱式变电站1配电变压器	800	45.90%	351	351				5.27%
13874	东陵	中马变	疗养甲线	桑堤亚纳2箱变1变压器	630	10.48%	228.7972	228.7972				-41.75%
13875	东陵	中马变	满堂线	唯美十方1箱变1变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	-27.06%
13876	东陵	中马变	满堂线	万科蓝桥圣菲中心开闭站2箱变1变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年12月	-42.83%
13877	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方7箱变1变压器	630	51.11%	0	0		是	2026年12月	-42.25%
13878	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地名著小区箱式变电站1配电变压器	630	37.78%	0	0		是	2025年12月	5.89%
13879	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林臻府2变电站1变压器	400	42.60%	0	0		是	2025年12月	16.09%
13880	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	朗朗居1配电室1号变压器	400	25.88%	0	0		是	2027年12月	-42.05%
13881	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	环北福盛居2变电站1变压器	630	19.37%	0	0				-38.89%
13882	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园12变电站变压器	630	26.29%	0	0				-43.76%
13883	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家四期1箱式变电站2配电变压器	800	47.25%	0	0		是	2025年12月	-39.77%
13884	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线74变台	400	19.50%	0	0		是	2025年12月	-39.78%
13885	沈北	大志变	大志变70564志西线	朱尔变352朱尔线木匠A台支03	200	82.50%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-37.38%
13886	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居1箱变2变压器	630	45.40%	281	281				-15.00%
13887	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	凯翔7箱变2变压器	800	13.50%	612	612				-46.72%
13888	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	香域澜湾3变电站2变压器	400	25.13%	259.5	259.5				-40.38%
13889	新民	新民变	新民变30164新区线	营东线7左7变台	400	15.30%	0	0		是	2025年12月	-51.07%
13890	沈北	天乾变	天乾变70670天俚线	太湖明珠三期分建1变电站202配电变压器	800	24.30%	0	0		是	2026年12月	0.91%
13891	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心（一站式）	200	32.80%	114.4	114.4				-2.35%
13892	于洪	大兴变	兴光线	大兴小微3号台	400	51.60%	153.6	153.6				0.00%
13893	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包百分29（乡台北）	200	14.40%	0	0		是	2027年	-37.57%
13894	沈北	道义变	道义变15293开发二线	YHG_沈阳正轩房地产开发有限公司（香槟新坐标1期）2变	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-43.42%
13895	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷前村综合二台（微）	200	30.30%	119.4	119.4				-34.02%
13896	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城3号变电站2变压器	630	19.62%	443.4	443.4				-39.44%
13897	东陵	花山变	欧陆乙线	方迪山庄1变电站2号变压器	630	1.52%	557.4	557.4				100.00%
13898	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	沈阳诚丰金源3号变电站201间隔配电变压器	630	40.95%	0	0		是	2026年12月	-37.42%
13899	沈北	农高变	农柳线	龙湖房地产2箱变201间隔配电变压器	630	11.43%	0	0				-36.70%
13900	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑6号变电站1变压器	630	18.10%	0	0			2027年	-41.16%
13901	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河三期2变电站变压器	500	50.00%	200	200				-41.85%
13902	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡F区3变电站1变压器	400	30.00%	0	0		是	2025年12月	-43.07%
13903	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥五期4变电站2变压器	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-43.03%
13904	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	陶瓷线135右1柱上变压器	400	48.90%	164.4	164.4				4.48%
13905	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线201左1柱上变压器	200	28.80%	0	0				0.00%
13906	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城6号变电站2号变压器	630	14.29%	477	477				-37.97%
13907	沈河	万柳变	万柳变284万国线	万国干24右6柱上变压器	315	27.43%	0	0		是	2026年12月	-44.10%
13908	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	龙湖花千树二期2变电站202间隔配电变压器	400	6.80%	0	0		是	2027年12月	-120.58%
13909	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	YHG_金穗园自维配电箱变2间隔配电变压器	400	4.25%	0	0				-74.53%
13910	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干24	200	45.30%	0	0			2027年	-17.79%
13911	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线腰达房分48	200	13.20%	0	0		是	2027年	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13912	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线前廖屯井1台分支21	50	6.60%	0	0		是	2026年12月	-137.41%
13913	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	保利大都会三期3变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
13914	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	龙之梦壹号公馆1箱变2变压器	800	61.50%	0	0				100.00%
13915	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分50左17右3	400	30.60%	0	0			2027年	0.25%
13916	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	胡台干法赖分前沙支8左1右1变压器	100	34.80%	0	0		是	2025年12月	-18.04%
13917	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	明城市1变电站1号主变	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	-257.83%
13918	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	明城市1变电站2号主变	630	55.24%	0	0		是	2027年12月	-17.63%
13919	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑6号变电站2变压器	630	25.08%	0	0			2027年	-36.83%
13920	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区2变电站2变压器	630	26.19%	0	0		是	2027年12月	-38.28%
13921	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城十九号变电站1号变压器	800	30.00%	0	0		是	2027年	-38.45%
13922	和平	太原变	太原变044南五乙线	南五乙线5	400	41.70%	0	0				-36.81%
13923	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大北分20右2左1	400	70.75%	0	0				-33.64%
13924	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干后陵卜分2左1-1	250	74.56%	38.6	38.6				-23.87%
13925	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯土堡子吉义畜牧公变台区	400	3.90%	0	0				100.00%
13926	铁西	历工变	历工变10474富海线	其什亚美利加二期3变电站2变压器	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
13927	大东	如意变	如意变80894如花乙线	锦联左岸1变电站1变压器	500	20.80%	0	0				-42.86%
13928	大东	望花变	望花变70262合作乙线	北洪昌2变电站1变压器	630	39.68%	317	317				-42.14%
13929	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区1变电站2变压器	800	31.13%	471	471				-36.56%
13930	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	自然城德园小区二期2箱式变电站202间隔配电变压器	630	7.24%	521.4	521.4				100.00%
13931	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	后边外村照明（2021微）	400	83.10%	27.6	27.6	2023年6月			-1.68%
13932	大东	劳动变	劳动变176欧博线	旭辉花园5变电站1变压器	630	59.37%	0	0				-29.46%
13933	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	名门小区1变电站2变压器	630	39.05%	0	0		是	2025年12月	-29.35%
13934	于洪	光辉变	光水线	小微四分场西	200	0.00%	180	180				-202.26%
13935	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分45大卜子西台	400	38.70%	0	0		是	2025年12月	-150.76%
13936	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园三期2变压器	630	81.59%	53	53	2025年9月			-36.80%
13937	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	斗沟组4.5新2	100	0.00%	90	90				0.00%
13938	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城14号变电站201配电变压器	500	46.08%	219.6	219.6				-38.37%
13939	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双西南分04	200	54.30%	0	0		是	2025年12月	-27.56%
13940	和平	太原变	太原变058南七甲线	重光里小区1变电站202配电变压器	630	28.25%	0	0				-41.83%
13941	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山干恒山分6右4柱上变压器	315	50.48%	0	0		是	2025年12月	-44.79%
13942	沈北	清水变	清依线	一站式服务-沈阳市棋盘山开发区姜雪养猪场	200	24.30%	0	0		是	2026年12月	92.01%
13943	东陵	上佰变	上深乙线	10kV上深乙线所带上深乙干46柱上变压器	400	58.65%	0	0		是	2026年12月	-37.60%
13944	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花干黄旗堡分74变台	400	18.30%	0	0		是	2025年12月	-30.47%
13945	大东	如意变	如意变80892如热线	联合甲线新生干48左8柱上变压器	200	3.60%	0	0		是		-15.30%
13946	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星国际城北区一期1变电站2号配电变压器	630	24.44%	0	0		是	2027年12月	-30.53%
13947	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场4箱式变电站1号变压器	500	30.72%	296.4	296.4				-37.41%
13948	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑B区大换金5201配电变压器	630	21.90%	0	0		是	2025年	-38.57%
13949	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴线五道沟分31左6变台	200	42.30%	0	0				-38.50%
13950	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	阳光书香园1201配电变压器	630	43.81%	0	0				-37.94%
13951	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊11号变电站1变压器	500	41.92%	0	0			2027年	-41.04%
13952	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	恒大中央广场二期2号变电站202配电变压器	630	71.43%	0	0		是	2027年12月	0.00%
13953	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	广华乙线广华干41右3柱上变压器	200	61.60%	56.8	56.8		是	2025年12月	-18.56%
13954	沈河	青年变	青年变358青金乙线	金廊公馆6变电站202配电变压器	800	5.40%	0	0				100.00%
13955	于洪	五金变	五兰乙线	沙陀子村1	200	58.80%	0	0		是	2025年12月	-26.78%
13956	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微家南六队	200	12.30%	155.4	155.4				0.00%
13957	于洪	光辉变	光北线	小微开隆村	400	65.70%	97.2	97.2				12.78%
13958	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	明天广场六期2变电站201间隔配电变压器	800	36.38%	0	0		是	2027年12月	-41.01%
13959	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	森林里四期4变	400	54.00%	0	0		是	2026年12月	-40.95%
13960	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺干10柱上变压器	100	37.50%	0	0		是	2025年12月	-10.25%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13961	新民	南窰变	南窰变3550东岗线	南窰变550东岗线东岗线梁烧锅分12右29	100	102.20%	0	0	2023年9月	是	2025年12月	-29.06%
13962	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分珍珠支14之1变压器	400	75.60%	0	0				-67.53%
13963	大东	大志变	大志变70558志东甲线	志东干76左10	315	76.19%	0	0				6.90%
13964	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干80右1	200	38.50%	0	0				-77.55%
13965	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙线57	400	46.25%	0	0		是	2026年	-44.03%
13966	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44右3-1	315	58.73%	0	0				-32.76%
13967	大东	如意变	如意变80872意沈乙线	意沈乙意合联干16+1	250	21.60%	0	0		是		-42.58%
13968	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	光荣分17+1	315	45.08%	141.5	141.5				-25.90%
13969	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分9左4	400	88.80%	0	0	2024年2月			-45.01%
13970	和平	和平变	和平变144南一乙线	南一乙线10右8右2	315	66.03%	0	0				-41.74%
13971	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	方溪乙线方溪干9+1之3柱上变压器	315	28.73%	0	0		是	2025年12月	-35.37%
13972	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	长风干47左4柱上变压器	400	6.30%	0	0		是	2025年12月	-37.93%
13973	沈河	万柳变	万柳变240通天甲线	通天甲线万青干28公变	315	104.63%	0	0	2024年7月			-42.94%
13974	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	安居甲线安居干35右8之1	315	82.86%	0	0	2025年8月			-40.43%
13975	和平	青年变	青年变362青好线	青好线21右1+1	315	39.62%	0	0		是		-39.40%
13976	和平	青年变	青年变362青好线	青好线31左分支2	315	56.83%	0	0		是		-37.03%
13977	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干32左10公变	400	3.30%	346.8	346.8				-228.15%
13978	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	鹏小乙线城北干大什北分10	315	59.05%	0	0				-41.78%
13979	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	鹏小甲线城北干小什北分5右4柱上变压器	315	64.13%	0	0				-40.84%
13980	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线55	315	28.57%	0	0				-38.39%
13981	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干太平分7柱上变压器	400	96.30%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-36.30%
13982	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	昆塔乙线昆塔干54右1之1柱上变压器	315	22.54%	0	0				-51.38%
13983	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干51公变	400	37.75%	0	0				-40.66%
13984	和平	方型变	方型变450中兴甲线	中兴甲线84右6+1	315	0.00%	0	0				0.00%
13985	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	大南干北文分12公变	200	49.80%	0	0		是	2026年12月	-40.77%
13986	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众甲线大众干取义北分6	315	45.40%	0	0				-46.05%
13987	和平	方型变	方型变498望湖甲线	望湖甲线20右3	315	33.33%	0	0		是	2026年12月	-40.62%
13988	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干82	200	20.00%	0	0				-40.27%
13989	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	南二干27	100	62.10%	0	0		是	2027年12月	-37.91%
13990	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西乙线东陵干宿舍分3左2+1	315	31.11%	185.5	185.5				-41.11%
13991	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分沈大3支4变压器	315	139.37%	0	0	2022年12月	是	2025年	-51.41%
13992	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左8柱上变压器	400	100.80%	0	0	2025年6月			-39.48%
13993	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干59左3柱上变压器	100	33.60%	0	0		是	2025年12月	-24.08%
13994	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族乙线前进分4+2	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
13995	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立乙线183右11	100	62.00%	0	0				-119.48%
13996	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	王刚变654官立乙线五镇分27右07	200	55.20%	0	0			2027年	-34.03%
13997	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	亚明变158珠江乙线珠江干22+1柱上变压器	200	46.80%	0	0		是	2025年12月	-21.92%
13998	大东	如意变	如意变80860意小乙线	意小乙线北海干43右2	250	50.00%	0	0				-46.65%
13999	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干15右4变压器	200	8.80%	0	0		是	2025年12月	-45.67%
14000	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干141右2	315	18.73%	224.5	224.5				-42.49%
14001	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园6变电站202变压器	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
14002	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科5箱变1变	500	22.00%	0	0		是	2025年12月	-42.26%
14003	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	昆西2箱变	630	27.24%	0	0		是	2025年12月	-42.96%
14004	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	九九骏铭3箱变1号变	630	0.00%	567	567		是	2025年12月	-240.77%
14005	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	万科魅力之城一期2箱变1号变	500	41.60%	0	0		是	2025年12月	-40.51%
14006	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	碧海新居箱变2	630	29.52%	0	0		是	2025年12月	-45.80%
14007	铁西	工农变	工农变55554圈强乙线	沈辽路4变电站201	400	46.20%	6.928	6.928				-49.43%
14008	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	富林家园1变电站1变压器	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-42.26%
14009	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	富林家园1变电站2变压器	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-39.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14010	沈河	青年变	青年变370青军线	永环2箱变1变压器	630	21.59%	0	0				-43.02%
14011	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	华明变电站2变压器	800	42.60%	0	0		是	2026年12月	-42.63%
14012	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	吴景箱变1	500	28.80%	0	0		是		-43.74%
14013	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二2箱变1号变	630	26.67%	0	0				-42.56%
14014	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡4箱变2号变	500	21.44%	0	0		是	2025年12月	100.00%
14015	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤二4箱变2号变	500	0.00%	0	0				0.00%
14016	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	风华时代1箱变2号变	500	29.20%	0	0		是	2025年12月	-39.01%
14017	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城4箱变1变压器	630	33.02%	359	359				-42.50%
14018	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	奇尔斯公馆2箱变1变压器	315	20.32%	0	0				-44.41%
14019	和平	方型变	方型变482光荣甲线	城中花园21#主变	630	14.73%	0	0		是		-41.96%
14020	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	松山小区1箱变1变压器	630	84.13%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	-41.90%
14021	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金色高尔夫1小区变电站2变压器	630	8.89%	0	0		是	2025年12月	-47.34%
14022	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	芳菲苑1箱变1站内变压器	400	28.80%	0	0				-41.84%
14023	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金2开闭站1小区变电站1变压器	315	31.24%	0	0		是	2025年12月	-38.00%
14024	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区4变电站2变压器	630	86.67%	21	21	2022年12月	是	2025年	-44.83%
14025	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑7箱变1变压器	630	21.59%	431	431				-41.99%
14026	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	兴工街11变电站201	250	42.80%	118	118				-41.93%
14027	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	偕都2期1箱变1变压器	630	14.29%	477	477				-42.42%
14028	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都5变电站202	630	16.00%	466.2	466.2				-44.85%
14029	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园东园1变电站202变压器	630	81.90%	0	0	2024年6月			-42.03%
14030	铁西	启工变	启工变10774建园线	艺格春天小区1变电站202柜	630	55.56%	0	0		是	2028年12月	-42.08%
14031	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	顺星北苑小区3变电站202配电变压器	630	66.67%	0	0				-49.41%
14032	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	新湖北国之春五期A区2变电站201变压器	630	44.44%	0	0				-41.20%
14033	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村小区1变电站201柜	630	46.03%	0	0		是	2027年12月	-43.59%
14034	沈河	万柳变	万柳变276万东线	邻园箱变1变压器	500	31.36%	0	0				-43.24%
14035	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城2箱变1变压器	400	33.00%	0	0				-40.22%
14036	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期1变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
14037	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	丰泽花园2#1主变	630	31.24%	0	0		是		-40.41%
14038	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	铁亚2箱变2配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
14039	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区4箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
14040	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区5箱变2号变	630	36.57%	0	0				-38.44%
14041	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲8箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
14042	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲11箱变2号变	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
14043	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥三期1箱变1号变	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	-40.01%
14044	大东	望花变	望花变70242上园乙线	梧桐园4箱变1站内变压器	630	15.62%	0	0				-36.46%
14045	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期8箱变2变	630	25.40%	407	407				-41.38%
14046	沈河	长青变	长青变444长南甲线	泉园2期2变电站2变压器	630	99.05%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-48.32%
14047	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	华丽小区变电站201柜	630	77.71%	0	0		是	2027年12月	-44.70%
14048	沈河	方家变	方家变666方南甲线	金杯1箱变1变压器	630	15.87%	467	467				-44.71%
14049	铁西	重工变	重工变10870城冶线	北一路4变电站201柜	200	66.00%	0	0				-48.68%
14050	沈河	大东变	大东变054城南乙线	滨河1变电站1变压器	630	53.81%	0	0		是	2026年12月	-44.94%
14051	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期4箱变2变	630	22.54%	0	0				-49.33%
14052	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	天光影院东箱变1变压器	630	39.37%	0	0				-39.89%
14053	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	华馨箱变2变压器	500	25.92%	0	0				-43.88%
14054	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	广宜1箱变2变压器	630	36.51%	337	337				-39.88%
14055	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期2箱变2变压器	630	17.14%	459	459				-45.29%
14056	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和1期2箱变2变压器	630	20.63%	437	437				-43.16%
14057	大东	沈海变	沈海变80382偕城线	东方偕城8箱变站1变压器	630	21.71%	0	0		是		-43.61%
14058	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	百臻南园区箱变201	630	32.70%	361	361				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14059	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	南风雅都1箱变201	630	16.38%	0	0				-40.16%
14060	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区2变电站1变压器	630	21.71%	0	0		是	2025年12月	-44.08%
14061	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	云鼎家园1变电站202	630	0.00%	0	0		是		0.00%
14062	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	金港天府2箱变2	500	19.84%	0	0		是	2025年12月	-42.91%
14063	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠1箱变2变压器	630	20.57%	437.4	437.4				-43.68%
14064	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	圣淘沙4变电站1站内变压器	500	23.36%	0	0		是		-40.08%
14065	和平	市府变	市府变564总站甲线	北市11变压器	630	44.95%	0	0		是	2027年12月	-39.88%
14066	铁西	万达变	万达变56066万荣线	南十二路1变电站202	315	4.57%	269.1	269.1				0.00%
14067	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村6变电站201柜	630	13.65%	0	0		是	2027年12月	-38.79%
14068	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	云华园小区3变电站201	630	24.76%	411	411				-44.40%
14069	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	南站2号变电站1号变压器	630	42.54%	0	0			2027年	-44.71%
14070	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	天玺家园变电站1变压器	630	20.00%	0	0			2027年	-44.93%
14071	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城一期公寓楼变电站1号变压器	630	20.00%	0	0		是	2027年12月	-35.40%
14072	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城一期公寓楼变电站2号变压器	630	16.67%	0	0		是	2027年12月	-44.17%
14073	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山1箱变1	630	64.00%	0	0		是	2025年12月	-43.64%
14074	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	长客箱变1	400	45.50%	0	0		是	2025年12月	-64.08%
14075	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰11箱变1号变	630	36.95%	0	0		是	2025年12月	-43.01%
14076	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	鼓楼东巷箱变1变压器	630	44.76%	0	0		是	2025年12月	-36.06%
14077	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城2箱变1站内变压器	630	33.33%	0	0				-43.39%
14078	大东	如意变	如意变856如沈乙线	风和日丽箱变2变压器	630	21.27%	342.936	342.936				-38.22%
14079	大东	如意变	如意变856如沈乙线	警官之家2箱变1变压器	630	23.49%	342.936	342.936				-42.02%
14080	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线四间房小区2台支10	200	5.40%	169.2	169.2		是	2025年12月	0.00%
14081	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	盛辉世纪城三期4箱1变	630	49.52%	0	0		是	2025年12月	-34.21%
14082	浑南	智慧变	智慧954智天线	龙湖云峰原著1号变电站201间隔配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2027年12月	12.65%
14083	浑南	孤家子	孤家子648空氧甲线	蓝天佳苑2变电站2变压器	630	43.81%	0	0		是	2027年12月	-36.82%
14084	和平	青年变	青年变364青文线	金城工学里2主变	630	24.44%	0	0		是		0.00%
14085	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达9变电站2号配电变压器	630	21.33%	0	0		是	2025年12月	-39.44%
14086	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	孟家变940孟桃线孟家村台（孟家村）	400	28.10%	0	0		是	2025年12月	-37.11%
14087	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	新浦家园3变电站1变压器	160	20.25%	0	0				-63.77%
14088	新民	新民变	新民变30172化肥线	紫御首府3变电站1变压器	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	5.16%
14089	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城1箱式变电站2配电变压器	800	46.13%	0	0		是	2025年12月	-44.27%
14090	浑南	莫子山变	莫子山变842莫松线	恒大御湖郡3号变电站202配电变压器	800	11.25%	0	0				100.00%
14091	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房高墙子小美畜牧公变台区	200	33.00%	0	0				100.00%
14092	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	西棠小区1变电站1变压器	800	12.00%	624	624				0.00%
14093	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	万科朗润园一期2变电站1变压器	400	31.50%	234	234				-34.61%
14094	和平	和平变	和平变196和新线	新世界名汇大厦1201间隔配电变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-43.34%
14095	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线郝家沟分靠山屯支27	400	17.03%	0	0		是	2028年	13.83%
14096	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期3箱变1变压器	630	77.14%	0	0		是	2026年12月	-39.91%
14097	康平	中心变	中心变2607纺纱线	步行街箱变1变压器	630	58.38%	0	0		是	2026年12月	-37.11%
14098	康平	中心变	中心变2607纺纱线	依澜阳光5箱变2变压器	500	62.72%	0	0		是	2026年12月	-32.28%
14099	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线小家天下养殖户几5	200	19.80%	140.4	140.4				0.00%
14100	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线高花村内北	400	41.40%	169.736	169.736				-28.72%
14101	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	一站式服务-沈阳市沈北新区功彬家庭农场	400	50.40%	158.4	158.4				9.63%
14102	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干145左4变台	400	27.00%	0	0				-28.11%
14103	于洪	东民变	东李线	和泰小区七区一期1变电站1变压器	630	41.14%	0	0				-39.88%
14104	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	滨河湾二期2箱变101变压器	630	66.03%	0	0		是	2025年	6.32%
14105	和平	太原变	太原变070北二甲线	洪福家园2主变	500	27.84%	310.8	310.8				-39.03%
14106	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分42左5（柏家沟2队）	315	22.79%	0	0		是	2025年	-36.93%
14107	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金樾府小区8变电站202配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	90.71%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14108	沈河	展览变	展览变874展文乙线	嘉里中心1配电室2变压器	800	25.75%	514	514				22.74%
14109	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干40左16变台	200	26.40%	127.2	127.2				-37.18%
14110	于洪	得胜变	得化线95476	沈阳化工大学(教师住宅)1站房2变压器	500	18.40%	358	358				-38.69%
14111	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园5变电站1变压器	630	20.19%	0	0		是	2025年12月	-42.91%
14112	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	三台子经济适用房2变电站1变压器	400	28.00%	0	0		是	2025年12月	-38.13%
14113	浑南	于山变	于山变782于河线	万锦红树湾一期1号配电室2号配电变压器	200	79.50%	21	21				-45.62%
14114	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线城北村南台	315	67.62%	0	0		是	2025年12月	-25.66%
14115	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线颐和轩1	315	26.29%	0	0		是	2025年12月	-36.55%
14116	东陵	营盘	营孙线	博荣水立方三期2箱变1变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	5.95%
14117	浑南	榆树变	榆树变844榆铁乙线	伊利亚特湾三期2号变电站1号配电变压器	630	20.00%	10	10				-39.16%
14118	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	纳帕名门4变电站202	800	30.38%	477	477				-46.04%
14119	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	金地朗悦1箱变1变压器	800	27.00%	97.5	97.5				-3.18%
14120	辽中	长滩变	长滩变1244东余线	长滩变244东余线东余大棚(改造)	100	45.60%	0	0				15.41%
14121	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式-太平洋实业有限公司	400	28.20%	0	0		是	2026年12月	-7.57%
14122	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区6变电站1主变	800	17.63%	579	579				-42.47%
14123	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	钻石学府1箱式变电站2配电变压器	630	51.11%	0	0		是	2025年12月	13.09%
14124	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	岸上公馆箱式变电站201间隔配电变压器	500	30.24%	0	0				-42.74%
14125	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东贸佳园1变电站1变压器	630	22.86%	0	0				-47.18%
14126	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线116右8变台	400	43.88%	0	0				16.73%
14127	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	卫东甲1之1箱式变电站1配电变压器	400	3.00%	0	0		是	2025年12月	-4.21%
14128	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	武警线76右2	100	124.00%	0	0	2024年6月	是	2027年	-23.46%
14129	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干54右8变压器	400	13.00%	308	308		是	2025年12月	-28.60%
14130	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线欢洞分28+1右7左9变台	200	11.70%	23.8	23.8				0.00%
14131	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城18变电站2变压器	800	15.75%	0	0			2027年	-47.06%
14132	开发	张士变	张士变55878大明一线	大明一线二十四城小区4变电站2变压器	630	49.84%	253	253				-23.30%
14133	沈河	文艺变	文艺变986文好线	嘉里中心4配电室1变压器	630	2.86%	549	549				0.00%
14134	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨宝雷林厂公变台	400	0.30%	0	0				100.00%
14135	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区8变电站1变压器	630	43.17%	0	0		是	2025年12月	-17.08%
14136	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	妈妈街村综合二台	400	13.80%	0	0				-67.06%
14137	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分27左6右1	200	7.20%	0	0			2027年	-19.93%
14138	浑南	前显变	前白乙线	万锦香樟树1期1变电站202间隔配电变压器	800	47.63%	0	0		是	2025年12月	-41.64%
14139	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	洞锦锦园小区1变电站1变压器	800	43.13%	375	375				-40.19%
14140	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分126变台	200	19.50%	0	0		是	2025年12月	-41.69%
14141	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	雪松新城4号变电站2号变压器	630	17.78%	0	0			2027年	-45.11%
14142	浑南	新南变	新南040新北线	府城名邸二期8号变电站1号配电变压器	630	14.60%	0	0		是	2027年12月	3.67%
14143	法库	秀水变	秀水变052秀水线	秀水南1台	400	36.90%	0	0		是	2025年12月	7.58%
14144	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区3变电站1变压器	400	31.50%	234	234				-15.64%
14145	东陵	祝家变	祝高线	祝高线祝高干电业分6左8柱上变压器	200	33.08%	0	0		是	2026年12月	-33.41%
14146	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	丽都铭城3号201配电变压器	630	38.73%	0	0		是	2025年12月	-35.79%
14147	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十八号变电站201间隔配电变压器	400	83.40%	0	0	2025年8月			-38.14%
14148	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线肖家支线019	200	70.10%	0	0		是	2026年6月	-29.10%
14149	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	董楼子变048中寺线邱家分22(邱家沟综合台)	400	14.35%	302.6	302.6				-29.12%
14150	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园1变电站1变压器	630	20.19%	0	0		是	2025年12月	-39.26%
14151	浑南	榆树变	榆河甲线	浦江御景湾2号变电站201间隔配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	94.36%
14152	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	YHG广信开发箱式变电站1号配电变压器	630	10.29%	0	0		是	2025年12月	-44.50%
14153	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城4变电站1变压器	500	32.32%	0	0				-33.36%
14154	沈北	董楼子	望滨线	一站式-辽宁百贵生态果园有限公司-望滨北沟14果园支1	200	34.05%	111.9	111.9				56.35%
14155	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	特步大厦2变电站2变压器	630	54.92%	0	0		是	2025年12月	-30.78%
14156	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石线小屯分59右支03	200	37.13%	0	0				-42.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14157	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	炼油厂住宅考核	100	74.70%	0	0		是	2026年12月	-41.04%
14158	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	康都5箱变2站内变压器	630	28.95%	0	0				-34.32%
14159	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线南湖分18	400	33.60%	225.6	225.6				-41.09%
14160	于洪	范屯变	范屯线	小微马三家村3台	400	49.95%	160.2	160.2				-11.51%
14161	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	莲花乙线莲花干6右5	400	85.25%	19	19	2025年8月			9.94%
14162	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线偏堡子北台	315	70.86%	60.3	60.3				-67.32%
14163	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线孙家万家属楼照明	200	36.20%	0	0		是	2025年11月	-45.33%
14164	于洪	平罗变	平梧线	美卉花园2站房1变压器	630	97.27%	0	0	2022年12月	是	2025年	-41.49%
14165	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干4箱变（单）	400	40.80%	0	0				-47.09%
14166	于洪	东民变	东李线	和泰8小区1变电站1变压器	630	24.89%	0	0				-37.71%
14167	沈北	核心变	10kV核道乙线53286线	太湖明珠花园1期1变电站202配电变压器	800	51.00%	312	312		是	2026年12月	-15.18%
14168	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分27右23左3	200	5.40%	0	0			2027年	8.31%
14169	皇姑	历工变	历工变452华泰线	中海寰宇天下2.1期(E地块) 2箱变1配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2025年12月	-39.81%
14170	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	文南干文南乙线鞋城分18左1之1柱上变压器	200	54.00%	0	0		是	2025年12月	-50.86%
14171	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨线191温家分21右支3柱上变压器	200	17.40%	145.2	145.2				-24.13%
14172	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	天宇泰和园箱变1号配电变压器	500	32.40%	0	0		是	2025年12月	-39.94%
14173	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗线51右2变台	400	7.80%	0	0				100.00%
14174	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线罗家支016	200	81.70%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-18.17%
14175	新民	新民变	新民变30164新区线	新区干25变台	400	32.75%	0	0		是	2025年12月	8.28%
14176	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干107小于家沟33柱上变压器	400	75.60%	0	0		是	2026年12月	-27.77%
14177	沈河	方家变	方家变678方惠线	佳和大三期5箱变202配电变压器	630	4.95%	535.8	535.8				100.00%
14178	和平	展览变	展览变884展友乙线	友谊时代广场小区1变电站202配电变压器	630	46.35%	275	275				-34.92%
14179	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾（首二期）5箱式变电站1号变压器	630	33.52%	0	0		是	2026年12月	-39.14%
14180	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华四段变电站202	400	55.20%	0	0		是		-38.54%
14181	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线镇一线090	200	46.50%	0	0		是	2026年12月	-43.32%
14182	辽中	朱家房	朱家房变1074大方线	朱家房变074大方线大方7-8组照明	200	62.80%	54.4	54.4				-38.74%
14183	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线动迁办家属楼	200	90.80%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	-41.57%
14184	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	四方台变092太平庄线辽中县四方台镇太平庄村	160	85.13%	7.8	7.8	2025年8月	是	2025年11月	-30.85%
14185	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	九英里4号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2027年	3.64%
14186	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线龙山干07	250	10.56%	0	0		是	2028年	-41.00%
14187	于洪	大潘变	大岳线	大潘变405大潘线大潘大河洼	200	34.20%	70	70		是	2025年	-50.24%
14188	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	方溪乙线方溪干10右0右1柱上变压器	50	17.40%	0	0		是	2025年12月	-20.85%
14189	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	城市经典1箱变2变压器	630	20.32%	122.972	122.972				-37.51%
14190	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线53	100	25.50%	0	0			2027年	-47.55%
14191	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	全运万达4号变电站2号配电变压器	630	21.27%	433	433				-8.89%
14192	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	张良分14	100	72.80%	17.2	17.2				-42.59%
14193	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	荟林苑1变电站2变压器	500	22.72%	336.4	336.4				-34.53%
14194	铁西	历工变	历工变10474富海线	旭辉雍和府小区1配电室201间隔配电变压器	800	74.25%	0	0		是	2027年12月	-43.95%
14195	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高墙子6、7组照明新	200	96.40%	0	0	2025年6月			0.00%
14196	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干次干于分11左10变台	80	109.13%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-37.16%
14197	东陵	上佰变	汪家乙线	东湖家园2箱变2变压器	630	32.38%	0	0		是	2026年12月	-42.96%
14198	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期5变电站2号配电变压器	800	27.80%	0	0		是	2025年12月	-42.52%
14199	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石线132左分04	100	101.20%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-30.94%
14200	于洪	平罗变	平辛线	小微东二台子五号台	400	17.55%	0	0				25.00%
14201	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	朱尔变352朱尔线朱尔线068	250	30.72%	0	0		是	2026年12月	-28.59%
14202	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	解放2号变电站1号变压器	630	46.03%	0	0		是	2027年	-44.18%
14203	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线新立分31	100	89.40%	0.6	0.6	2022年12月	是	2026年	-33.21%
14204	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲12箱变1变压器	630	6.35%	0	0		是	2025年12月	-46.92%
14205	沈北	农高变	农商线	汇鑫山庄1小区局维箱变201配电变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年12月	100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14206	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	时代新城一期4小区变电站201配电变压器	630	17.78%	0	0				0.00%
14207	沈北	清水变	清依线	一站式-沈阳德隆金属门窗工程有限公司-清依德隆分4	200	43.80%	0	0				100.00%
14208	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	河南分7右6柱上变压器	400	61.20%	0	0		是	2025年12月	-22.57%
14209	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛二期2变电站2号变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
14210	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城5箱式变电站1配电变压器	800	57.00%	0	0		是	2025年12月	-17.79%
14211	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区7变电站1变压器	630	85.40%	29	29	2025年8月			-39.21%
14212	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城三期2号变电站2变压器	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	-44.94%
14213	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	安福干安福屯水田分25右1变台	100	78.80%	11.2	11.2				-69.52%
14214	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干90	200	28.20%	0	0		是	2026年	-37.61%
14215	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶东台	200	14.40%	151.2	151.2				0.00%
14216	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分41道南机井支4	100	0.00%	90	90				0.00%
14217	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干58	315	71.11%	0	0				-41.71%
14218	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	雍华御景1箱变202间隔配电变压器	630	45.71%	0	0		是	2026年12月	-36.84%
14219	开发	张士变	张士变55878大明一线	二十四城六期小区2变电站1变压器	800	10.80%	633.6	633.6				5.43%
14220	于洪	家俱变	丽锦线	丽锦城1变电站1变压器	630	40.89%	0	0				-39.35%
14221	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑6变电站2变压器	630	12.95%	485.4	485.4				-32.67%
14222	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	李官甲线李官干108右35变压器	200	45.45%	0	0		是	2025年12月	16.03%
14223	大东	如意变	如意变80892如热线	鲁能公馆2箱变2变压器	800	0.00%	0	0				100.00%
14224	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线牛心坨一组照明	100	88.05%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-38.40%
14225	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线彭家堡支20	400	23.40%	0	0		是	2025年12月	97.18%
14226	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林干三家子分渔场支22左7右3+1左1	400	31.80%	232.8	232.8				-57.24%
14227	辽中	航辽变	航辽变90140局供电	环保家园2箱变1变压器	630	49.27%	256.6	256.6				-43.25%
14228	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	YHG 南长菜棚nz-柱上变压器	100	62.40%	27.6	27.6				-96.86%
14229	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支东一棵东支004	100	57.80%	0	0		是	2026年6月	-29.47%
14230	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙2箱变1变压器	500	34.56%	0	0				-41.99%
14231	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	圣水源3变电站2变压器	315	44.57%	0	0				-31.56%
14232	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城3号变电站1变压器	630	22.10%	0	0			2027年	-45.63%
14233	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际8号变电站202配电变压器	630	24.00%	0	0			2027年	-43.00%
14234	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑2变电站1变压器	500	38.40%	0	0				-43.29%
14235	沈河	南湖变	南湖变476南升线	群升沈阳新天地小区3变电站2变压器	630	30.86%	372.6	372.6				-26.82%
14236	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	热电厂变电站201间隔变压器	400	6.00%	0	0		是		-41.92%
14237	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	水岸雅居1箱变2变压器	630	17.78%	455	455				-49.82%
14238	东陵	世园变	世满甲线	龙玺房地产2箱变201配电变压器	630	2.86%	549	549				-24.69%
14239	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展7号变电站201间隔配电变压器	315	87.62%	0	0	2024年12月		2027年	-37.71%
14240	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	公主屯变164石庙子线石庙子线54右3变台	50	25.60%	32.2	32.2				-38.56%
14241	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	佰代宜居3号变电站2变压器	630	13.02%	0	0				-46.63%
14242	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	鑫辰家园小区1变电站1变压器	630	37.52%	0	0		是	2025年12月	-25.35%
14243	沈北	大志变	志詹乙线	虎镇变256虎利线虎利线62	315	48.57%	130.5	130.5		是	2026年12月	-39.37%
14244	于洪	平罗变	平辛线	小微平辛线刘家分40台	400	0.00%	0	0				0.00%
14245	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分171	315	42.41%	0	0		是	2025年	-30.02%
14246	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	罗家房变410团山子线团山子干二道房分9左13变台	200	39.75%	100.5	100.5				-45.15%
14247	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	辽海分17右8左1	400	17.40%	0	0		是	2026年	0.00%
14248	辽中	航辽变	航辽变90140局供电	艾临雅居2-2考核	630	23.81%	381.04	381.04				-33.45%
14249	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	三台子南台新	200	64.50%	0	0				0.00%
14250	于洪	平罗变	平悟线	平罗二村九队2中台区	400	80.40%	0	0	2022年12月	是	2025年	-29.69%
14251	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十一号(微)	400	28.80%	234.044	234.044				20.40%
14252	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地5变电站2变压器	800	28.80%	489.6	489.6				-38.11%
14253	和平	青年变	青年变368青二线	青二线57	400	33.60%	0	0		是		-41.17%
14254	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区10变电站2变压器	400	18.50%	286	286				-39.84%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14255	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲干龙红分9柱上变压器	200	17.40%	0	0		是	2026年12月	-35.14%
14256	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期6变电站201开关柜	630	0.00%	0	0				0.00%
14257	开发	张士变	张士变55898张工乙线	白领双星小区1变电站1变压器	630	24.38%	204.376	204.376		是	2025年12月	-41.58%
14258	沈河	万柳变	万柳变252祥龙甲线	滨河箱变1变压器	630	25.40%	0	0				-41.49%
14259	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑1变电站2变压器	630	32.38%	0	0		是	2025年12月	-28.46%
14260	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干53变台	400	39.60%	0	0				-34.75%
14261	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前当堡变310前油线前油线50左7变台	200	52.80%	74.4	74.4				-47.38%
14262	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	柳河沟变207芦屯线芦屯干石獐分23右7变台	100	55.00%	0	0		是	2025年12月	-36.14%
14263	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	春河里1期2变电站1变压器	630	18.41%	0	0		是		-38.70%
14264	沈北	道义变	道义变15259道义线	太湖明珠花园四期2变电站201配电变压器	800	20.40%	0	0		是	2026年12月	17.51%
14265	和平	花园变	花园变789花世线	世纪华丰2变电站202配电变压器	630	6.98%	0	0				100.00%
14266	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花钱	黄花钱刘花分1变台	200	44.48%	0	0		是	2025年12月	-38.52%
14267	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线古洞岗子分5左1变台	200	39.00%	0	0		是	2025年12月	-37.73%
14268	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线史家窑分6右12变台	400	15.90%	0	0				-30.53%
14269	开发	汪河变	汪河变56146汪后甲线	恒大绿洲九期小区2变电站1变压器	630	54.92%	221	221				-40.51%
14270	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期6变电站2变电站	630	26.19%	0	0		是	2025年12月	-43.32%
14271	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家1号变电站2号变压器	630	11.81%	492.6	492.6				-33.64%
14272	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	雪松新城11号变电站2号变压器	500	28.80%	0	0			2027年	-41.83%
14273	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线古屯分43左7变台	400	19.80%	0	0				-53.97%
14274	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分24右5变台	400	16.20%	0	0		是	2025年12月	-28.67%
14275	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线大车分25+1右2变台	200	44.40%	91.2	91.2				8.42%
14276	法库	果子园	果子园变1409煤矿线	东郡华府3局维变电站201间隔配电变压器	500	16.32%	0	0		是	2028年	100.00%
14277	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线大孤家子东永利几杨春强水利甲20	100	36.60%	53.4	53.4				-56.44%
14278	沈河	万柳变	万柳变278万阳线	步阳国际1配电室1变压器	800	16.88%	0	0				-40.45%
14279	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	金柳园1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	26.10%	0	0		是	2026年	-36.54%
14280	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城四期5箱式变电站1配电变压器	630	35.87%	0	0		是	2025年12月	-33.79%
14281	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区4变电站1变压器	630	29.84%	379	379				-38.58%
14282	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区2变电站201间隔配电变压器	630	36.19%	0	0		是	2028年12月	-39.01%
14283	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG_沈阳蒲河房地产开发有限公司4202间隔配电变压器	315	34.92%	0	0		是	2026年12月	-40.91%
14284	东陵	孙家寨	孙营线	华瑞家园3箱变1变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	-35.01%
14285	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区7变电站201间隔配电变压器	630	41.59%	0	0		是	2028年12月	-42.89%
14286	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	新汉城7箱式变电站2配电变压器	630	17.52%	0	0		是	2025年12月	-46.99%
14287	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	中南世纪城二期2站房1变压器	630	40.63%	311	311				-39.29%
14288	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线前集体西大棚	250	7.32%	206.7	206.7				-77.94%
14289	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯土卜子村彦军养殖公变台区	200	34.20%	0	0				0.00%
14290	苏家屯	新南变	新南变38062新白线	静安府3号变电站201间隔（白恒线）配电变压器	630	30.48%	0	0			2027年	0.00%
14291	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭门3变电站1变压器	630	35.56%	0	0				-41.65%
14292	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相于19左4	200	47.70%	84.6	84.6				-41.52%
14293	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷子堡变039周徐线冷后东台1	200	69.80%	40.4	40.4				-34.27%
14294	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线消防队开发楼	200	41.25%	97.5	97.5				-42.21%
14295	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线荣鹏支01	400	63.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
14296	沈北	朱尔变	朱尔变74358顺风线	瑞成万方圆1箱变201变压器	630	30.79%	0	0		是	2026年12月	-33.83%
14297	于洪	双树变	双南甲线	小微十里河村西南台	400	20.40%	278.4	278.4				-9.10%
14298	大东	如意变	如意变80872意沈乙线	意合联干32临河分1	200	36.90%	0	0		是		-40.43%
14299	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太五东分支线002	50	110.80%	0	0	2023年4月	是	2026年6月	-40.59%
14300	于洪	范屯变	范静线	小微东大林西南台区	400	14.10%	0	0				-47.49%
14301	皇姑	历工变	历工变452华泰线	寿泉2变电站1变压器	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-40.19%
14302	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分88+1右2	200	36.00%	36.372	36.372				-35.69%
14303	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线兴隆分支线007	50	103.00%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-28.63%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14304	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境一期3变电站201间隔配电变压器	500	38.08%	0	0		是	2026年12月	-41.04%
14305	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境一期4变电站201间隔配电变压器	500	33.92%	0	0		是	2026年12月	-44.65%
14306	康平	富裕变	富裕变9205小城市线	小城市线孙家分47	200	56.70%	66.6	66.6		是	2025年12月	-36.08%
14307	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三岔大棚分12	200	54.80%	0	0		是	2026年6月	-31.10%
14308	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老城分岳家支5	100	0.00%	90	90				0.00%
14309	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分69左10	100	0.00%	90	90				0.00%
14310	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二期A三期A箱变202配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年12月	-38.83%
14311	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	南塔3变电站1变压器	630	34.60%	0	0		是	2026年12月	-42.34%
14312	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲新安分23左1变台	400	33.60%	0	0				100.00%
14313	浑南	营盘	营盘变050营侦线	同麟汇水湾1变电站变压器	500	55.20%	0	0		是	2025年12月	-40.37%
14314	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线东站分5左1变台	200	57.00%	66	66				0.00%
14315	法库	新依变	依拉线	10KV依拉线段树沟分黎村机井支19	50	28.40%	0	0		是	2025年12月	-17.72%
14316	法库	新依变	依草线	10KV依草线草村水利分四支草根泡几4	100	27.00%	0	0		是	2025年11月	-56.58%
14317	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	善仓干27	315	29.52%	0	0		是		-44.85%
14318	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支30左8+1右4	200	70.50%	0	0			2027年	11.89%
14319	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾西区5变电站1配电变压器	630	1.90%	0	0		是	2025年12月	28.60%
14320	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	老大房灰山白羽鸡养殖公变台区	400	22.20%	0	0				100.00%
14321	康平	四家子	四家子变1206两家子线	西王（1台）	100	68.40%	0	0		是	2026年5月	-15.18%
14322	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分4右1左3右1变台	200	39.60%	0	0		是	2025年12月	-36.80%
14323	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线马三家腰窝棚	630	29.33%	0	0				-32.52%
14324	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	南路干24右1新	400	32.10%	0	0				100.00%
14325	法库	双台子	双丁线	双台子变046双丁线东丁家房村东二台	50	40.60%	0	0		是	2025年11月	-39.61%
14326	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖寨门肖东鑫浩针织品公变台区	200	34.50%	0	0				100.00%
14327	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居12号变电站202间隔配电变压器	800	19.50%	0	0			2027年	-40.58%
14328	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	胡家屯村三四组照明	630	49.52%	255	255				-34.10%
14329	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支23+1左6	400	33.00%	228	228				0.45%
14330	沈河	方家变	方家变662方北甲线	方北甲线滨水分38右1变台	400	0.00%	360	360				0.00%
14331	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线营子台	315	27.62%	196.5	196.5		是	2025年11月	-30.30%
14332	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑张家村鸿腾杂粮种植公变台	200	71.10%	0	0				0.00%
14333	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相变424农药线邮政分04	315	85.08%	0	0	2022年12月	是	2025年	-39.00%
14334	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线马耳山分39左03	200	51.60%	76.8	76.8				-29.37%
14335	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	南湖美丽洲1箱式变电站2配电变压器	800	13.50%	0	0		是	2025年12月	19.53%
14336	沈北	道义变	道义变15259道义线	一站式服务-沈阳顺发土石方工程有限公司	400	35.40%	0	0		是	2026年12月	10.58%
14337	新民	南窰变	南窰变3566城西乙线	城西乙线38右5变台	400	52.65%	0	0		是	2025年12月	11.73%
14338	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	四方台变095四方台线后边外村照明	500	110.64%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-62.21%
14339	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线叶石分210（石庄子中台）	315	17.33%	228.9	228.9				-47.64%
14340	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村13机井	100	43.80%	46.2	46.2		是	2025年	-44.87%
14341	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线218+1右1	400	28.20%	0	0			2027年	-40.13%
14342	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干70右3左6柱上变压器	200	63.20%	0	0		是	2025年12月	-22.36%
14343	和平	花园变	花园变56754花丽甲线	花丽甲线16左3+1	200	74.00%	32	32				-51.34%
14344	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	恒大中央广场二期1号变电站202配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2027年12月	0.00%
14345	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷后村南机井2台	100	32.00%	0	0				-45.38%
14346	浑南	于山变	于山变744于安甲线	保利紫荆公馆六期变电站1号配电变压器	800	39.60%	0	0				3.18%
14347	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	华润崑崙御一期2箱式变电站2配电变压器	630	42.22%	0	0		是	2025年12月	-39.81%
14348	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	梁山变194大刘屯线大刘屯线45左1变台	200	25.20%	129.6	129.6				-29.98%
14349	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城2号变电站2号变压器	630	40.00%	0	0				-40.46%
14350	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园22号小区变电站201配电变压器	500	25.60%	0	0			2027年	-42.31%
14351	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	大棚小微2号台变压器	400	35.10%	219.6	219.6				100.00%
14352	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线公安分14+1	315	46.10%	0	0		是	2026年12月	-38.55%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14353	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	长风干47左5右1柱上变压器	200	46.00%	0	0		是	2025年12月	-38.42%
14354	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金泓府二期1变电站201配电变压器	800	12.00%	0	0		是	2026年12月	16.06%
14355	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区1变电站2变压器	630	23.24%	0	0		是	2025年12月	-38.32%
14356	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	雍添金园2变电站202配电变压器	500	51.20%	0	0				-38.71%
14357	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖寨门沙西村礼宋畜牧公变台区	400	0.60%	234.044	234.044				0.00%
14358	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线101右14变台	200	0.90%	0	0				-144.04%
14359	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线同心支51	160	62.50%	0	0		是	2025年	-34.63%
14360	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城一品3箱变2变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-39.84%
14361	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干佟平分19变台	400	50.10%	0	0		是		-33.31%
14362	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线西关七组支10	200	61.80%	0	0		是	2026年12月	-28.55%
14363	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线112	50	90.90%	0	0	2025年2月	是	2026年12月	-30.07%
14364	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线226右10变台	200	42.00%	23.8	23.8				-41.62%
14365	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	海逸铭筑小区一期2箱式变电站1配电变压器	630	57.46%	0	0		是	2025年12月	-35.40%
14366	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	陈相变438吴家线吴家线140右12	100	38.10%	0	0		是	2025年	-43.33%
14367	苏家屯	新南变	新南变38050新塔甲线	城南春晓1号变电站201配电变压器	315	35.81%	0	0			2027年	-38.39%
14368	苏家屯	新南变	新南变38050新塔甲线	城南春晓2号变电站201配电变压器	315	39.62%	0	0			2027年	-39.54%
14369	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀叶线前五里山分支09	100	75.60%	14.4	14.4				-18.73%
14370	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	红旗干教育分4公变	315	39.68%	158.5	158.5				-33.81%
14371	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	长江街4箱式变电站配电变压器	400	20.00%	0	0				-45.51%
14372	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	盛城嘉园1变电站2变压器	630	32.38%	363	363				-39.77%
14373	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线138+1右8变台	200	15.30%	0	0				0.00%
14374	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线9右2变台	400	50.10%	159.6	159.6				0.60%
14375	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线102左7变台	100	102.00%	0	0	2025年5月	是	2025年	-32.06%
14376	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线小羊分6	200	38.40%	0	0		是	2028年	-55.58%
14377	和平	广州变	广州变464广太乙线	万锦小区4变电站1主变	800	25.50%	0	0				-31.36%
14378	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城三期2变电站2变压器	400	29.20%	0	0		是	2025年12月	-43.04%
14379	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线杨城分26左16左1	200	22.00%	0	0			2027年	-30.13%
14380	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫4变电站1变压器	630	34.92%	0	0				-44.97%
14381	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡六期1变电站2变压器	800	39.90%	0	0		是	2026年12月	6.81%
14382	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡六期1变电站1变压器	800	31.20%	0	0		是	2026年12月	7.34%
14383	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰一期4号变电站2号配电变压器	630	23.17%	0	0				8.81%
14384	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城6号变电站1号变压器	630	24.00%	0	0		是	2025年12月	-45.20%
14385	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区6变电站2变压器	630	25.14%	408.6	408.6				-37.06%
14386	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	金禹花城2号变电站201间隔配电变压器	630	20.00%	0	0			2027年	-38.35%
14387	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星星寓1号变电站201间隔配电变压器	800	8.63%	0	0		是	2025年12月	100.00%
14388	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东七6变电站2变压器	630	34.60%	0	0				31.54%
14389	开发	宁官变	宁官变95067宁东甲线	高尔夫香墅二期小区变电站2变压器	800	50.25%	318	318				-35.81%
14390	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合1变电站1变压器	630	26.67%	0	0				-42.49%
14391	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分华家支杨淑菊养殖几10	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
14392	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干79右分7左支1左分支2变压器	100	59.70%	0	0				-43.87%
14393	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	一站式服务—沈阳盛源祥机电设备有限公司	400	58.35%	0	0		是	2026年12月	18.30%
14394	沈河	鹏源变	鹏源变456鹏顺甲线	官局子箱变2配电变压器	630	80.32%	61	61	2024年9月			-42.23%
14395	于洪	大兴变	兴古线	小微王家荒	400	72.30%	0	0				-6.63%
14396	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树干新台子分60左14	80	62.25%	0	0		是	2027年	-36.34%
14397	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长于胜利分27左4	200	30.30%	0	0			2027年	-22.46%
14398	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队1箱式变电站2配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2025年12月	-40.59%
14399	铁西	启工变	启工变10772启东线	其仕和颂小区2变电站202间隔配电变压器	630	39.37%	0	0				-38.20%
14400	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线胜利大棚分支001	200	9.20%	0	0		是	2026年12月	-26.97%
14401	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线西三合卜分038	20	0.00%	0	0		是	2026年12月	-40.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14402	沈北	新城子	新城线	新城子变550新城子线新城子干35	315	17.78%	0	0		是	2026年12月	-52.36%
14403	铁西	太原变	太原变35094双联甲线	幸福岛2变电站201	400	38.40%	206.4	206.4				-38.39%
14404	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线103左4+1右1	400	91.80%	0	0	2025年9月		2027年	0.00%
14405	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	环北福盛居5变电站1变压器	630	17.78%	0	0				-36.75%
14406	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	南乱分15	100	24.30%	65.7	65.7				-38.75%
14407	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	核工业二四零研究所2201配电变压器	630	9.40%	0	0		是	2026年12月	-36.80%
14408	新民	金五台	金五台变717树林线	树林线王窝堡分14右6变台	400	109.35%	0	0	2025年6月			100.00%
14409	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进村9台	200	46.50%	0	0		是	2025年12月	5.74%
14410	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房郭家窝棚（2021微）	630	10.86%	0	0				-20.95%
14411	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡产业园2号（2021微）	400	70.70%	77.2	77.2		是	2026年12月	-21.95%
14412	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	老大房魏家村玉沃牲畜养殖公变台区	200	0.00%	0	0				0.00%
14413	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	英国宫7号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	67.80%	0	0			2027年	-12.91%
14414	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	朱尔干钢厂分3（一站式）	200	70.00%	0	0		是	2026年12月	-41.66%
14415	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支5左分2变压器	50	38.40%	0	0				-71.58%
14416	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分号拉塔湖支6右分支1变压器	100	23.70%	0	0				-39.06%
14417	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线41	200	42.40%	0	0		是	2026年12月	-41.21%
14418	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	江南时代1号变电站201间隔配电变压器	800	28.88%	0	0			2027年	-38.61%
14419	新民	温台变	温台变1104安李线	安李干17右8变台	200	36.90%	106.2	106.2				-58.35%
14420	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线陶连分雷家村台支03	200	74.25%	0	0		是	2026年12月	-23.85%
14421	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线南小陵小区分支02	200	42.00%	0	0		是	2026年12月	-42.86%
14422	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分还阳树支12	200	37.05%	0	0		是	2026年5月	-24.60%
14423	于洪	范屯变	范新线	皮台村村内东小微1	400	0.90%	356.4	356.4				0.00%
14424	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	城北政府路标志服装公变台区	200	2.70%	0	0				100.00%
14425	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾8号变电站201配电变压器	630	43.17%	0	0			2027年	-40.33%
14426	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线白家分020	100	128.80%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-34.99%
14427	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	阳光家园4期1变压器	1000	78.60%	0	0		是	2026年12月	-38.12%
14428	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日4变电站201配电变压器	400	23.40%	266.4	266.4				4.97%
14429	沈北	农高变	农柳线	滂澜山四期1小区变电站201配电变压器	400	37.50%	0	0		是	2026年12月	1.55%
14430	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线福玉德分支02	100	83.10%	0	0	2025年10月			-36.17%
14431	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘南家属楼	200	43.00%	94	94		是	2025年	-52.34%
14432	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支东一棵东支010	200	27.08%	0	0		是	2026年6月	-26.77%
14433	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	万寿干南寺里分5右3公变	315	23.37%	0	0		是	2026年12月	-41.40%
14434	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线小三家北台	50	10.50%	39.75	39.75				-42.72%
14435	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡四期1局维箱变201间隔配电变压器	800	73.13%	0	0		是	2026年12月	-39.14%
14436	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	大庆乙线9+1柱上变压器	315	41.59%	0	0				-44.53%
14437	于洪	光辉变	光南线	小微高台子村东台区	200	3.90%	172.2	172.2				-52.55%
14438	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	白头沟4组照明（微）	400	27.19%	251.25	251.25				-27.98%
14439	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支13	50	32.00%	0	0		是	2026年5月	-61.46%
14440	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	润樾府1变电站1变压器	800	17.10%	583.2	583.2				40.07%
14441	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线朴驼村东台区	200	77.70%	0	0				-31.80%
14442	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区12变电站1变压器	630	23.49%	419	419				-34.88%
14443	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡长岗村晨阳生猪公变台区	200	30.90%	0	0		是	2025年11月	100.00%
14444	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	金沙湾5号变电站201配电变压器	630	33.90%	0	0		是	2027年	-42.53%
14445	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵望甲线陵望干58+1柱上变压器	400	18.30%	0	0		是	2025年12月	-42.09%
14446	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	曹家变662曹山线余粮4台区	100	16.00%	0	0				-69.01%
14447	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门十二号变电站201间隔配电变压器	800	29.63%	0	0			2027年	-25.27%
14448	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	富禹金科紫梦里一期3小区箱式变电站1配电变压器	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	15.70%
14449	于洪	东民变	东民线	东民变343东民线东民5台区	630	19.90%	0	0				-42.14%
14450	法库	双台子	双丁线	双丁干丁西分丁湾支湾南几3	100	32.10%	0	0		是	2025年11月	-44.83%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14451	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛徐家屯电能能杆杆公变台区	200	45.00%	90	90				100.00%
14452	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎联线信用分05	400	30.50%	0	0		是	2026年12月	100.00%
14453	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	翰林世家3箱式变电站1配电变压器	800	40.50%	0	0		是	2025年12月	-37.27%
14454	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支30左18	400	34.65%	221.4	221.4				0.64%
14455	和平	广州变	广州变492广东乙线	YHG_三经干辽报分4+1201配电变压器	100	17.60%	0	0				-35.77%
14456	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分张家支34变台	200	30.30%	0	0		是	2025年12月	4.59%
14457	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业干011	80	96.75%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-42.62%
14458	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右13左5+1右1柱上变压器	400	74.75%	0	0		是	2025年12月	-51.16%
14459	法库	孟家变	孟家线	10kV孟东线村支05	400	11.55%	313.8	313.8				-27.63%
14460	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	下河分12左1	200	20.40%	0	0		是	2026年	-38.96%
14461	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线哈户硕支010	160	40.00%	0	0		是	2027年	-31.50%
14462	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线工厂南支03	200	79.20%	0	0		是	2026年12月	-15.47%
14463	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线前廖组分支28	200	17.70%	0	0		是	2026年12月	-48.69%
14464	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	鑫丰御景庭小区2变电站202间隔配电变压器	800	37.50%	0	0		是	2027年12月	-41.46%
14465	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟胜干82左2	200	48.00%	0	0		是	2025年	81.07%
14466	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	詹屯变862辉山线辉山干54	315	54.60%	0	0		是	2026年12月	-38.53%
14467	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城D组团小区1变电站202	630	23.17%	0	0		是	2028年12月	-39.25%
14468	大东	如意变	如意变80858意小甲线	意小甲线北海干吉祥一支11右2右1右2	315	48.25%	131.5	131.5				-44.59%
14469	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	怀青干三盛分6右5左1证券自维变压器	315	36.19%	0	0				-28.70%
14470	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	依云三期小区变电站1变压器	400	38.80%	204.8	204.8				-41.83%
14471	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	雁翔苑2小区变电站2变压器	630	23.81%	0	0		是	2025年12月	-40.80%
14472	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春五期C、D区5变电站202变压器	500	54.40%	0	0				-44.00%
14473	东陵	李相变	李班线	李班线李班干上泉照明支05柱上变压器	400	15.90%	296.4	296.4		是	2026年12月	-29.41%
14474	法库	新依变	依三线	10kV依三线小造电凡24	200	99.00%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-30.97%
14475	东陵	上恒变	上深乙线	东郡园1箱式变电站201间隔配电变压器	630	20.57%	0	0		是	2026年12月	-34.47%
14476	东陵	李相变	李古线	德胜花园2箱变1变压器	630	18.73%	449	449				-32.91%
14477	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干60左1	200	81.15%	17.7	17.7	2025年8月			17.32%
14478	沈北	大志变	大志变70564志西线	朱尔变352朱尔线木匠分10+1	400	35.40%	0	0		是	2026年12月	-39.65%
14479	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河二区4配电站公变	630	55.56%	217	217				-42.14%
14480	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园5箱变（单）	630	35.43%	0	0		是		-43.16%
14481	铁西	齐贤变	齐贤变55470齐兴线	大商公寓变电站2变压器	630	24.76%	411	411				-49.04%
14482	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	崇山中TJ箱之1柱上变压器1	315	90.48%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-47.31%
14483	新民	新民变	新民变30162营东线	恒悦鑫都1变电站2变压器	400	21.90%	0	0		是	2025年12月	-40.35%
14484	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都一期1变电站1变电站	630	53.33%	0	0		是	2025年12月	-33.06%
14485	和平	花园变	花园变56772花丽乙线	南航城1变电站201配电变压器	800	24.30%	525.6	525.6				-41.60%
14486	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	陶瓷线14右2左1变台	400	77.40%	0	0		是	2025年12月	100.00%
14487	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专干198左分5柱上断路器--一站式	200	18.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
14488	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园2变电站1变压器	500	22.08%	0	0				-41.93%
14489	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	沈阳蒲河房地产开发有限公司5202配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	-38.47%
14490	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线陶连赵家台支04	50	42.90%	0	0		是	2026年12月	-32.16%
14491	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	孝新乙干32（一站式）	200	6.80%	0	0		是	2026年12月	-33.25%
14492	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期21主变	500	24.80%	0	0		是	2026年12月	-47.61%
14493	沈北	王驿变	城南线	王驿变848城南线中五旗分05	100	41.80%	48.2	48.2				-36.71%
14494	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线90右3左1变台	200	120.30%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	10.81%
14495	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期6箱变2变压器	630	40.00%	0	0		是	2026年12月	-37.08%
14496	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期9箱变1变压器	630	32.70%	0	0		是	2026年12月	-34.67%
14497	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线88左3右1变台	400	19.00%	284	284				49.82%
14498	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干51右4	200	62.70%	0	0				-32.20%
14499	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景9变电站201间隔配电变压器	630	14.29%	0	0		是		-1.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14500	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	金沙枫景小区4变电站1变压器	630	45.33%	281.4	281.4				-41.67%
14501	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城1变电站变压器	630	37.78%	0	0		是	2028年12月	-43.42%
14502	于洪	大潘变	大潘变54070潘彰线	小高花砖厂小微台	200	139.20%	0	0	2025年8月			58.00%
14503	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林干三家子分渔场支13+1左1	200	22.40%	135.2	135.2				-53.01%
14504	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	10KV银河线（一站式）沈阳市沈北新区天富洗浴浴池201变压器	400	34.80%	220.8	220.8				100.00%
14505	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城五期2箱式变电站1配电变压器	800	43.80%	0	0		是	2025年12月	15.90%
14506	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	浣花溪小区1变电站1变压器	630	20.95%	435	435				-0.38%
14507	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期1小区箱式变电站2配电变压器	500	69.44%	0	0		是	2025年12月	-37.50%
14508	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十干42左2+1	315	90.79%	0	0	2022年12月	是		-40.54%
14509	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	城南御园2变电站2变压器	630	32.38%	0	0		是	2025年12月	-39.78%
14510	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线四纺南楼	200	50.40%	0	0		是	2026年12月	-39.33%
14511	沈北	东场变	10kV东润乙线70768线	中金朗悦小区1变电站202配电变压器	630	41.59%	305	305		是	2026年12月	19.92%
14512	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	96101部队后勤部住宅2变电站	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-43.44%
14513	沈北	清水变	清水变73648清辉线	新鑫1箱变201配电变压器	630	7.94%	517	517				-22.64%
14514	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	柳沟电井支20右40	100	0.00%	0	0			2027年	0.00%
14515	浑南	于山变	于山变760于尚线	翡翠臻园2号变电站1号配电变压器	800	40.80%	0	0		是	2025年12月	-11.36%
14516	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线74右14左5变台	200	23.40%	0	0		是	2025年12月	-42.26%
14517	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线74右14左9变台	200	22.00%	0	0		是	2025年12月	-12.14%
14518	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	久成乐府2配电室201间隔配电变压器	315	17.78%	0	0				-34.47%
14519	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒皇甲线怒皇干舍宅分10右3+1柱上变压器	200	27.60%	0	0		是	2025年12月	-5.52%
14520	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	天和人家二期变电站201变压器	400	57.60%	0	0				-41.83%
14521	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉它分14右7+1左2	315	91.62%	0	0	2022年12月	是	2027年	-28.63%
14522	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干敖多牛分77+1变台	200	17.10%	0	0		是	2025年12月	6.08%
14523	沈河	大东变	大东变052城南甲线	红巾1变电站1变压器	630	69.52%	0	0		是	2026年12月	-40.97%
14524	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金城曦郡小区1变电站2变压器	400	25.80%	0	0		是		-39.23%
14525	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线民主分后岗支60右5变台	200	66.00%	0	0				-38.76%
14526	东陵	上佰变	上深乙线	上佰变311上深乙线上深乙干国公寨分58柱上变压器	315	43.17%	0	0		是	2026年12月	-60.51%
14527	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	砂轮乙线45	315	70.60%	0	0			2027年	-69.36%
14528	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线大兴村东台1	100	55.20%	34.8	34.8				-30.46%
14529	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	YHG_城佛干55右4右柱上变压器	200	9.60%	160.8	160.8				-33.81%
14530	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	新一尚品三期2箱式变电站2配电变压器	630	75.87%	0	0		是	2025年12月	-1.11%
14531	东陵	孙家寨	孙张线	融城七英里3箱变1变压器	500	15.20%	0	0		是	2026年12月	9.13%
14532	浑南	于山变	于山变748于运线	江山云著2号变电站1号配电变压器	800	14.70%	0	0		是	2025年12月	-10.02%
14533	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安干新安分5右3右4变压器	400	31.20%	0	0				-25.55%
14534	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分20+1右3柱上变压器	315	28.89%	0	0		是	2025年12月	-73.48%
14535	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	平源畜牧公变台	315	120.32%	0	0	2024年12月	是	2026年12月	100.00%
14536	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城19变电站2变压器	630	20.00%	441	441				-35.04%
14537	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	赤山阳光园4箱式变电站2配电变压器	800	12.75%	0	0		是	2025年12月	-42.05%
14538	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	兴旺箱式公变台	400	90.60%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	100.00%
14539	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	中德节能变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
14540	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	洪湖湾小区2变电站202间隔配电变压器	315	0.00%	0	0		是		0.00%
14541	东陵	中马变	疗养甲线	禧瑞长河1变电站1变压器	630	20.32%	228.7972	228.7972				-11.80%
14542	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	白头沟5组照明（2020微）	200	42.00%	96	96				-44.30%
14543	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	金沙湾3号变电站2号变压器	630	28.89%	0	0		是	2027年	-327.59%
14544	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线东窑移动支06+1	200	26.40%	0	0				11.04%
14545	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线河套分60变台	100	39.60%	50.4	50.4				-213.64%
14546	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方9箱变2变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	-45.84%
14547	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线褚贵分83	400	28.95%	244.2	244.2				-29.97%
14548	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	连三万六组照明新	100	42.60%	47.4	47.4				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14549	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	鲁尔新天地三期配电室201间隔配电变压器	500	23.20%	0	0				-43.50%
14550	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	四季花园小区2变电站2变压器	800	37.50%	420	420		是	2025年12月	-36.69%
14551	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾一期5箱式变电站1配电变压器	800	21.00%	0	0		是	2025年12月	-42.45%
14552	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	王家窝棚养殖台	400	63.00%	108	108				35.18%
14553	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	名门小区2变电站1变压器	630	27.62%	393	393				-23.01%
14554	千洪	曹家变	曹家乙线	沈阳工业大学(教师公寓)变电站1变压器	630	31.90%	366	366				-40.70%
14555	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线前大分33	200	43.50%	93	93				-30.98%
14556	法库	新依变	依草线	10kV依草线祥和板厂分岗关支01(依牛堡一队)	200	30.30%	0	0		是	2025年11月	-33.48%
14557	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线杨胡堡分29	315	20.32%	0	0		是	2027年	-22.12%
14558	开发	化学变	化学变95364化发甲线	陕西甲线陕西干121加1变压器	200	3.90%	0	0		是	2025年12月	12.94%
14559	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区2变电站202间隔配电变压器	630	5.71%	173.2	173.2				17.52%
14560	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二期局维2变202配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年12月	-15.02%
14561	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	欧亚变262西江乙线西江干18柱上变压器	315	87.62%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-37.72%
14562	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	花海苑小区变电站1变压器	400	32.80%	0	0				-26.82%
14563	沈北	方溪变	66kV方溪变25380方富线	万科北宸之光小区2变电站201配电变压器	800	19.50%	0	0				37.71%
14564	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线杨城分8左1右1	160	34.63%	0	0			2027年	-31.77%
14565	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高墙子8、13组照明	200	49.00%	0	0				-32.66%
14566	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线青麻坎村2组照明	400	13.54%	305.85	305.85				-55.83%
14567	沈北	清水变	清王线	一站式一王家富-清王线小洋河家富支5	200	80.00%	0	0	2025年8月			100.00%
14568	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干33	315	28.57%	0	0		是		-76.42%
14569	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	陵卫乙C-1柱上变压器	315	16.76%	0	0		是	2025年12月	-44.98%
14570	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分70变压器	315	45.40%	0	0		是	2025年12月	-39.84%
14571	新民	东郊变	东郊变30272绿洲甲线	绿洲甲线62左4变台	200	77.00%	26	26				-39.56%
14572	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干新七分9	200	57.00%	0	0				-40.99%
14573	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	李官乙线李官干11变压器	315	13.21%	0	0		是	2025年12月	-46.71%
14574	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯干12左3柱上变压器	400	33.75%	0	0		是	2025年12月	-30.68%
14575	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干42	400	98.75%	0	0	2022年12月	是	2026年2月	-52.40%
14576	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	鹏南干东顺变台公变	315	50.79%	0	0		是	2025年12月	-40.79%
14577	皇姑	长江变	长江变25476长泰乙线	长泰乙线长泰干38右8+1柱上变压器	315	30.22%	0	0		是	2025年12月	-43.53%
14578	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线50右10	200	49.00%	0	0				-46.01%
14579	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干70右3变压器	315	13.65%	0	0				-65.33%
14580	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	亦农乙线亦农干25左8变压器	200	32.40%	0	0		是	2025年12月	-39.28%
14581	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线白杨分13	200	22.00%	0	0			2027年	-56.02%
14582	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	新村干马壮分3	315	108.25%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-43.15%
14583	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启西分14	250	23.36%	0	0				-44.37%
14584	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干25右1	315	45.40%	0	0				-38.31%
14585	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长江变464长怒乙线长怒干24柱上变压器	400	69.60%	0	0		是	2025年12月	-38.25%
14586	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干测绘分11公变	400	36.90%	212.4	212.4				-54.68%
14587	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线213	315	90.92%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-40.48%
14588	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	马五甲线十纬分4+3	400	65.40%	0	0				-21.82%
14589	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干6右6	400	22.50%	0	0		是	2027年12月	-26.64%
14590	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干43	315	46.67%	136.5	136.5				-42.09%
14591	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	大南干4左2公变	315	12.95%	0	0		是	2026年12月	-50.53%
14592	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	大南干北文分9公变	315	35.24%	0	0		是	2026年12月	-42.15%
14593	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干5+1公变	315	44.13%	0	0				-43.63%
14594	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	欧亚变262西江乙线西江干38左3柱上变压器	200	41.40%	0	0				-24.38%
14595	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	怒江变250怒陵线怒含干17柱上变压器	200	83.70%	12.6	12.6	2024年10月			-33.73%
14596	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分17左4	200	70.20%	0	0				-43.16%
14597	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	安居乙线毛光干小光乙EKB中房二分10	315	37.46%	0	0				-41.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14598	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	陵东变156陵北甲线瓦窑分22+1右2柱上变压器	315	24.38%	0	0		是	2025年12月	-45.19%
14599	和平	广州变	广州变472二纬乙线	二纬乙线26	315	24.13%	207.5	207.5				-48.98%
14600	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线15左1变台	250	9.00%	0	0		是	2025年12月	-40.04%
14601	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干山梨红分27右1-2	315	1.59%	278.5	278.5				-98.53%
14602	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	城水线城水干31柱上变压器	315	36.19%	169.5	169.5				-41.75%
14603	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	肇西线肇西干36变台	400	49.20%	0	0		是		-27.42%
14604	大东	小东变	小东变80162大华线	大华线大众干珠林分2左12变压器	200	22.80%	0	0				-41.48%
14605	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族乙线98	315	26.03%	201.5	201.5				-29.13%
14606	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	南湖变466天坛乙线天坛干49公变1	400	29.10%	0	0		是	2026年12月	-46.32%
14607	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北分12右16柱上变压器	315	19.68%	0	0		是	2025年12月	-79.86%
14608	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园5变电站201	400	56.40%	134.4	134.4				-44.25%
14609	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	富馨花园3变电站202变压器	500	43.84%	230.8	230.8				-41.35%
14610	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	丁香园2箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
14611	和平	三好变	三好变166文体甲线	丽阳馨苑小区一次1主变	800	23.00%	536	536				-44.79%
14612	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	富康花园1变电站2变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-40.34%
14613	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝7箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
14614	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活3箱变2号变	630	45.08%	283	283		是	2025年12月	-50.17%
14615	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华3箱变1号变	630	28.95%	346.4	346.4		是	2025年12月	-43.42%
14616	和平	广州变	广州变464广太乙线	海宁公寓箱变一次主变	630	14.60%	0	0				-35.06%
14617	和平	太原变	太原变040南十乙线	鑫荣家园11主变	800	17.25%	0	0				-42.07%
14618	和平	太原变	太原变046南五甲线	新兴一次主变	630	19.81%	0	0		是	2025年	-46.05%
14619	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	松山小区3箱变1变压器	630	54.92%	0	0		是	2025年12月	-40.47%
14620	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	克俭胜利1箱变2	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
14621	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	松山二期1箱变1变压器	630	36.51%	0	0		是	2025年12月	-41.29%
14622	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	昆山西箱变1	630	92.95%	0	0	2023年8月			-42.45%
14623	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑4箱变2站内变压器	630	15.62%	0	0				-44.48%
14624	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	静园小区3变电站201	630	53.02%	0	0		是	2025年12月	-42.16%
14625	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	移动馨城小区1变电站202变压器	630	22.86%	0	0				-40.19%
14626	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金贵2小区变电站1变压器	630	11.81%	0	0		是	2025年12月	-43.78%
14627	开发	昆明变	昆明变55956昆大甲线	银座小区变电站2变压器	315	31.43%	184.5	184.5				-34.75%
14628	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	静园1箱变201	400	83.00%	28	28	2022年12月			-41.87%
14629	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区1变电站202配电变压器	630	78.41%	73	73				-47.01%
14630	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	工业大学小区变电站201柜	315	37.78%	0	0		是	2027年12月	-43.87%
14631	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大六区变电站201柜	630	69.33%	0	0				-44.42%
14632	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大三区1变电站202柜	630	57.14%	0	0				-40.88%
14633	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	北二路2变电站201柜	315	21.59%	0	0		是		-39.75%
14634	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	消防官兵4变电站201变压器	630	20.32%	0	0		是		-42.73%
14635	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	世海铭尊小区201柜	630	23.17%	0	0		是	2027年12月	-64.37%
14636	沈河	大东变	大东变052城南甲线	祥顺科技花园箱变1变压器	800	29.40%	0	0		是	2026年12月	-35.99%
14637	铁西	历工变	历工变10456黎明线	宏伟金都二期6变电站201	400	38.40%	0	0				-43.23%
14638	铁西	应昌变	应昌变20554应劝甲线	富雅豪临小区1变电站201变压器	800	34.80%	0	0		是	2026年12月	-47.51%
14639	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景3箱变2变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-42.74%
14640	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭4箱变2变	500	18.88%	50.776	50.776				-4.64%
14641	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲5箱变2号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
14642	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	圣芳庭2箱变1号变	630	23.17%	115.656	115.656				-41.07%
14643	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭11箱变1变	400	14.80%	0	0		是	2025年12月	-42.70%
14644	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	112小区2箱变1变压器	630	39.62%	0	0		是	2025年12月	-41.94%
14645	沈河	青年变	青年变370青年线	金光园变电站1变压器	800	9.00%	0	0		是	2026年12月	-37.22%
14646	沈河	长青变	长青变448长南乙线	恒信1箱变1变压器	630	32.70%	0	0				-47.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14647	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	康都3箱变2站内变压器	630	16.83%	0	0				-44.12%
14648	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	盛世华庭2变电站202柜(4)	800	27.30%	0	0		是	2028年12月	-37.86%
14649	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	滂江东2箱变1变	630	33.33%	357	357				-40.23%
14650	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	团结路北箱变1变压器	400	26.70%	0	0				-43.57%
14651	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	五三厂住宅箱变1变压器	500	36.48%	0	0		是	2025年12月	-40.45%
14652	沈河	怀远变	怀远变166怀阔甲线	东寺2箱变1变压器	630	76.95%	0	0				-35.66%
14653	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团4变电站201	400	57.00%	0	0				-40.88%
14654	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	艳粉二区6变电站202	500	47.68%	211.6	211.6				-44.86%
14655	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	光明苑4变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
14656	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	德增南箱变1变压器	500	33.60%	282	282				-33.19%
14657	沈河	青年变	青年变370青军线	天光花园箱变1变压器	630	28.38%	0	0				-37.57%
14658	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	钓鱼台一期12主变	630	31.24%	0	0		是		-31.85%
14659	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰2-4箱变2变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
14660	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	农行箱变1变压器	630	19.81%	0	0				-39.92%
14661	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂山新村2变压器	800	86.10%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-41.21%
14662	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	龙腾金荷苑2箱变1	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-43.58%
14663	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园8配电站202间隔配电变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
14664	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	晋斯华庭1变电站202变压器	630	20.63%	50.776	50.776				-47.66%
14665	浑南	孤家子	孤家子变656空氧乙线	慧缘小区1号变电站2号变压器	630	17.78%	0	0		是	2027年12月	-43.41%
14666	沈河	大东变	大东变074东青乙线	明城花园2箱变1变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年6月	-41.97%
14667	铁西	历工变	历工变10456黎明线	黎明西部风情3变电站202柜	630	36.19%	0	0		是	2027年12月	-45.69%
14668	沈河	青年变	青年变372青寺线	宏达广昌箱变2变压器	630	37.59%	0	0		是	2026年12月	-43.10%
14669	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	云峰阁小区201	630	13.33%	0	0		是		-42.06%
14670	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	加州东区1箱变1变压器	630	25.08%	0	0		是	2025年12月	-46.86%
14671	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	和皇家园二期2变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
14672	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊4变电站201柜	630	18.41%	0	0		是	2027年12月	-43.07%
14673	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那8变电站2011变压器	500	18.24%	0	0				-43.78%
14674	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义新家园二期1箱变1变	630	48.89%	0	0				0.00%
14675	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	沈飞五四箱变2配电变压器	630	31.81%	0	0				-48.00%
14676	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	健康馨苑箱变1号变	630	15.71%	0	0		是	2025年12月	-42.73%
14677	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	富源新居箱变2号变	315	18.41%	0	0		是	2025年12月	-42.72%
14678	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区6箱变1	630	46.48%	0	0		是	2025年12月	-40.32%
14679	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰12箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
14680	皇姑	长江变	25460长亚乙线	环际2箱变1号变	630	30.16%	0	0		是	2025年12月	-38.23%
14681	皇姑	长江变	25460长亚乙线	加州茗苑3箱变1号变	630	13.65%	0	0		是	2025年12月	-40.47%
14682	和平	和平变	和平变166同南甲线	宜章北变电站2号高压柜1主变	630	16.76%	461.4	461.4				-38.84%
14683	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	御览家园小区变电站201柜	500	43.20%	0	0		是	2028年12月	-39.60%
14684	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	新民屯变154中村线中村西大棚新	200	23.70%	0	0				0.00%
14685	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	纸行2箱变2变压器	630	11.75%	0	0		是	2025年12月	-13.15%
14686	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅美苑1变电站1配电变压器	800	16.88%	0	0		是	2025年	-37.34%
14687	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干28+1之1柱上变压器	100	88.00%	0	0	2025年2月	是	2025年12月	-49.53%
14688	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干52右3+1左1	200	116.40%	0	0	2025年2月	是	2027年	-35.19%
14689	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干83右1	200	46.20%	87.6	87.6				-23.07%
14690	沈北	天乾变	天乾变70670天俣线	吾悦华府B3小区3变电站202配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年12月	27.79%
14691	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	华山乙线34左8	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
14692	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡24号小区变电站202间隔配电变压器	630	17.46%	0	0			2027年	-42.35%
14693	苏家屯	夹河变	河湾线	和泓花园3号变电站1变压器	800	15.50%	0	0			2027年	-40.55%
14694	苏家屯	夹河变	河湾线	和泓花园2号变电站2变压器	630	32.86%	0	0			2027年	-37.99%
14695	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	盛世经典1变电站1变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-43.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14696	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线赵贝堡八组台	200	39.00%	102	102		是	2025年11月	-30.70%
14697	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城G组团1变电站202变压器	630	27.81%	0	0		是	2028年12月	-34.61%
14698	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相乙线102左1	200	25.20%	0	0			2027年	-28.81%
14699	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34右44	100	77.40%	0	0		是	2025年	-19.67%
14700	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御珑家园10号变电站201间隔配电变压器	630	25.08%	0	0			2027年	100.00%
14701	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	一站式服务-沈阳市宏远路灯管理服务（亚泰城外）	200	0.00%	0	0				4.00%
14702	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	外滩4号变电站201间隔配电变压器	800	28.50%	0	0			2027年	-41.59%
14703	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村4号变电站201间隔配电变压器	630	35.56%	0	0			2027年	-33.75%
14704	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线水库支4	100	42.90%	0	0		是	2027年	-40.53%
14705	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线刘家分支支线030	100	103.80%	0	0	2023年2月	是	2026年6月	-26.63%
14706	于洪	化学变	化东甲线	美悦府3站房2配电变压器	800	9.00%	0	0				100.00%
14707	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城17号变电站2变压器	630	16.83%	461	461				-42.59%
14708	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水一支18柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
14709	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	德国小区2箱式变电站202间隔配电变压器	630	21.84%	429.4	429.4				62.76%
14710	大东	望花变	望花变70262合作乙线	思和苑1箱变2站内变压器	630	24.76%	411	411				-41.49%
14711	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线97右16右1变台	200	24.00%	0	0		是	2025年12月	43.78%
14712	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10KV大陆线大孤家子西南台几3大孤家子西2台	200	33.50%	113	113				-28.07%
14713	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	富禹天玺一期小区2箱式变电站1配电变压器	800	17.10%	0	0		是	2025年12月	14.70%
14714	铁西	工农变	工农变55546名城线	华润琨瑜府小区3变电站201间隔配电变压器	800	38.70%	410.4	410.4				14.57%
14715	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	君临天下三期3变电站配电变压器2公变	630	31.75%	0	0		是		-40.11%
14716	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线湾东甲6	50	103.20%	0	0	2022年12月	是	2025年11月	-36.80%
14717	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	景星花园1变电站201变压器	800	66.00%	0	0				-42.82%
14718	东陵	孤家子	东冶线	翡翠书院2变电站1变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年12月	-35.94%
14719	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	武警辽宁总队箱变2变压器	630	10.10%	0	0		是	2026年6月	-48.43%
14720	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	城佛干60左2变台	200	37.40%	105.2	105.2				-48.41%
14721	沈北	道义变	道义变15259道义线	供销水果店	100	76.70%	0	0		是	2026年12月	7.00%
14722	和平	和平变	和平变192和城线	城开中心小区3变电站202配电变压器	630	24.44%	413	413				-37.66%
14723	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线造化干106柱上变压器	400	41.25%	0	0		是	2025年12月	-273.61%
14724	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线四委西台	200	127.20%	0	0	2022年12月			-42.35%
14725	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡10变电站2变压器	630	14.29%	477	477				-43.59%
14726	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑3变电站1变压器	630	23.62%	0	0		是	2026年12月	-44.20%
14727	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区1变电站2变压器	630	83.33%	42	42	2025年11月			-40.35%
14728	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	荣盛昆山豪庭2箱式变电站2配电变压器	630	25.08%	0	0		是	2025年12月	0.00%
14729	浑南	孤家子	孤家子变652富民甲线	岭南荟3号变电站2号变压器	800	30.75%	0	0				-47.94%
14730	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	西华府小区3变电站1变压器	630	37.14%	0	0				-36.79%
14731	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	华润崑崙御3变电站1配电变压器	800	27.60%	0	0		是	2025年12月	-37.70%
14732	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	远大3小区变电站1变压器	500	98.56%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-40.48%
14733	新民	罗家房	罗家房变418罗房乙线	罗房乙线小二道岗分16左1变台	400	22.20%	271.2	271.2				0.00%
14734	于洪	化学变	化东甲线	美悦府4站房2配电变压器	800	16.50%	0	0				68.10%
14735	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城6号变电站2变压器	630	25.52%	0	0			2027年	-44.93%
14736	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	百合湾3号变电站1变压器	630	37.14%	0	0			2027年	-30.91%
14737	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分三家支32左12变台	200	20.70%	0	0		是	2025年12月	-44.64%
14738	于洪	曹家变	曹大甲线	曹家变674曹大甲线郎家五台	315	104.13%	0	0	2023年2月	是	2025年	-39.70%
14739	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑5箱变1变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	-45.71%
14740	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	明华分2+1柱上变压器	400	70.00%	0	0		是	2025年12月	15.58%
14741	浑南	于山变	于山变782于河线	万锦红树湾F地块4号变电站1变压器	630	18.29%	451.8	451.8		是	2025年12月	76.97%
14742	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线下炭窑台	400	11.33%	314.7	314.7		是	2025年11月	-40.90%
14743	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	万科朗润园一期3变电站2变压器	630	24.76%	377.576	377.576				-40.40%
14744	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线前大果园几11	50	19.80%	35.1	35.1				-58.14%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14745	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	宏久家园小区1变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
14746	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线褚贵分43之4	315	36.83%	167.5	167.5				-38.10%
14747	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线东屯村部	100	38.20%	0	0		是	2026年6月	-40.59%
14748	沈河	长青变	长青变478长木甲线	方南干37右5右8公变	400	60.60%	117.6	117.6				-46.31%
14749	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线腰达房分50	100	101.40%	0	0	2024年6月	是	2027年	-41.91%
14750	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林1箱变1配电变压器	630	9.14%	0	0		是	2025年12月	-40.92%
14751	沈北	虎镇变	虎镇变74266虎西线	虎西干前坟分垃圾站支8+1（一站式）	200	4.20%	171.6	171.6				-46.32%
14752	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警线仓库分72	315	65.40%	0	0		是	2025年	-41.75%
14753	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝居住M区3202配电变压器	630	37.78%	0	0		是	2026年12月	-37.92%
14754	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干欢洞分13变台	200	56.70%	23.8	23.8				-29.03%
14755	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊双山村东台公变台区	400	18.60%	285.6	285.6				14.25%
14756	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛二期1变电站1号变压器	500	24.00%	0	0		是	2025年12月	-41.84%
14757	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	翡翠公园二期小区2变电站2变压器	800	60.00%	0	0		是	2025年12月	-32.24%
14758	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子一组分支线018	100	7.80%	0	0		是	2025年12月	-40.87%
14759	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	刘二堡变170靛庄线YHG 皮家堡村农民集资住宅楼	250	31.04%	0	0				-37.76%
14760	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分23变台	400	69.30%	0	0		是	2025年12月	-41.48%
14761	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园5号变电站201间隔配电变压器	400	14.00%	0	0		是	2027年	-39.69%
14762	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑1变电站1变压器	630	17.52%	456.6	456.6				-35.23%
14763	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房中分杨窝堡支30右3变台	400	3.00%	0	0				45.45%
14764	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	湖畔绿洲2号变电站2号变压器	800	30.30%	0	0			2027年	-41.05%
14765	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	馨丽康城3号变电站2变压器	630	22.22%	0	0			2027年	-41.21%
14766	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	苏家小区3号变电站2变压器	630	15.87%	467	467				-42.10%
14767	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	西湖俪景棠苑5箱式变电站1变压器配电变压器	630	22.86%	423	423				-41.62%
14768	于洪	得胜变	得河线95442	三隆照湖风景二期1变压器	630	32.38%	363	363				-28.79%
14769	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府1变电站1变压器	630	30.16%	0	0		是	2025年12月	-43.39%
14770	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰首2号变电站2号变压器	500	20.80%	0	0			2027年	-38.43%
14771	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城13号变电站2变压器	630	22.54%	0	0			2027年	-43.28%
14772	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园9箱变1变压器	630	12.70%	487	487				-44.52%
14773	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线东风分112	100	83.70%	0	0	2023年2月	是	2026年6月	-36.80%
14774	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线阿山沟支58	160	35.00%	0	0				-26.40%
14775	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾三期A区4箱变2变压器	800	45.90%	352.8	352.8				10.75%
14776	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	后岗村综合一台（微）	400	45.45%	178.2	178.2		是	2025年	-160.29%
14777	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线郎士屯C台支03	200	20.60%	0	0		是	2026年12月	-35.73%
14778	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	YHG 万寿干29+3	1250	5.95%	1050.6	1050.6				-23.51%
14779	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	姜家村综合一台（微）	400	19.80%	0	0				-39.51%
14780	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线前余大棚	50	83.20%	0	0	2025年4月	是	2025年11月	-103.08%
14781	铁西	万达变	万达变56066万荣线	万荣干24左1之3变压器	315	8.57%	256.5	256.5				-41.21%
14782	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线柳树东支05	315	46.73%	0	0		是	2026年6月	-45.27%
14783	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线娘娘庙分04	200	22.20%	0	0		是	2028年	-41.08%
14784	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10V龙山线创业队分19	160	46.88%	0	0		是	2028年	-42.36%
14785	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	三一小区3变电站2变压器	630	53.08%	0	0		是	2025年12月	-43.44%
14786	和平	马路湾	马路湾变692马和线	协和广场住宅22变压器	500	17.60%	0	0				0.15%
14787	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线35+1	400	31.50%	234	234				-42.00%
14788	沈河	顺城变	顺城变080广宣乙线	北顺乙D-T接箱自维变压器	100	84.60%	5.4	5.4	2024年6月			-42.91%
14789	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	军械分3变压器	315	50.48%	0	0		是	2027年12月	-40.71%
14790	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	沈阳华强新城市发展有限公司(华强城二期2-1期住宅)3202配电变压器	630	56.67%	0	0		是	2026年12月	-43.33%
14791	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线花家房二三组照明	200	31.60%	116.8	116.8				-45.83%
14792	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线南钱干线145	50	91.20%	0	0	2023年2月	是	2025年12月	-54.60%
14793	铁西	万达变	万达变56084万滑乙线	今日阳光9变电站201变压器	630	25.52%	406.2	406.2		是	2025年12月	-43.42%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14794	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线满东五组照明	200	56.20%	67.6	67.6				-31.29%
14795	皇姑	广源变	广源变25746水城线	凤凰水城4箱式变电站配电变压器	400	30.00%	0	0		是	2025年12月	-43.03%
14796	和平	方型变	方型变498望湖甲线	望湖甲线32+1左1	315	62.48%	0	0		是	2026年12月	-45.95%
14797	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区二期4变电站202配电变压器	400	31.20%	0	0		是	2026年12月	6.82%
14798	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	薰衣草小区8变电站201间隔配电变压器	630	42.67%	0	0		是		-42.71%
14799	于洪	光辉变	光东线	小微光辉畜牧场四分场台	400	82.50%	30	30	2022年12月			-7.86%
14800	沈北	朱尔变	汽车乙线1	车创小区1变电站202配电变压器	630	31.75%	367	367				100.00%
14801	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分40左7左1	200	4.20%	0	0			2027年	0.00%
14802	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	幸福岛1号变电站201间隔配电变压器	800	59.25%	0	0			2027年	-39.10%
14803	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	沈铁小区4变电站2变压器	630	22.48%	0	0				-45.38%
14804	和平	花园变	花园变774花景线	YHG 河堤干25	200	9.60%	160.8	160.8				-54.51%
14805	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子堡变043冷东线人和北台新	400	49.20%	163.2	163.2				0.00%
14806	沈北	农高变	农丰线	农丰线翔凤小区1局维变电站201配电变压器	630	7.94%	0	0				100.00%
14807	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	救兵A1	315	20.32%	0	0				-40.47%
14808	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	砂轮甲线108左1	315	66.35%	0	0		是	2027年	-47.46%
14809	浑南	新南变	新南086新学线	金石小镇南区2号变电站2号配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2025年12月	-31.77%
14810	沈北	道义变	道信线	汇置尚都八期5小区变电站202配电变压器	630	15.62%	0	0		是	2026年12月	20.46%
14811	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	黄河府2小区变电站2配电变压器	800	4.50%	0	0		是	2025年12月	100.00%
14812	于洪	大潘变	大潘线	正宸府2箱变2配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2025年	3.57%
14813	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线16+1左1	400	93.90%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	0.00%
14814	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲线	新华国际3变电站2变压器	630	22.48%	0	0		是	2025年12月	-312.20%
14815	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆11号变电站2号变压器	800	13.20%	0	0		是	2025年12月	-41.90%
14816	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	中海汇德理6箱变1变压器	630	15.87%	467	467				34.96%
14817	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	YHG 沈阳昱宽房地产开发有限公司1箱变考核表（龙江鑫都）	630	22.22%	427	427				-44.04%
14818	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树于183左4+1	200	48.60%	0	0		是	2027年	-29.89%
14819	浑南	安顺变	安顺变140顺西线	裕沁听月轩一期1号变电站1号变压器	630	36.57%	0	0		是	2025年12月	-18.57%
14820	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支胡奎树地支22	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	-33.33%
14821	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑三期箱式变电站1配电变压器	800	36.00%	0	0		是	2025年12月	-39.96%
14822	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分水田支四组大门外支5	50	0.40%	0	0		是	2026年6月	-700.00%
14823	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	毓秀新村7号、8号、9号住宅箱式变电站配电变压器	500	52.16%	189.2	189.2				-38.95%
14824	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线315右2右1柱上变压器	200	109.20%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	8.46%
14825	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑2变电站1变压器	630	15.49%	469.4	469.4				-42.39%
14826	沈北	王驿变	王新甲线	恒大温泉一期小区3变电站201配电变压器	400	52.40%	150.4	150.4				100.00%
14827	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右5柱上变压器	315	34.92%	0	0		是	2025年12月	-24.57%
14828	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	江南春城3变电站201	630	0.00%	0	0		是		0.00%
14829	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍白干34左13	315	27.68%	0	0		是	2025年	-31.26%
14830	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	保利达江湾城三期一变电站1号配电变压器	630	39.52%	318	318		是	2027年12月	-37.57%
14831	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变022山大线山大线95左02	200	64.00%	0	0			2027年	-39.21%
14832	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干烟台分30右14	100	39.30%	50.7	50.7				0.01%
14833	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	华润八号院东区2箱式变电站1配电变压器	630	35.24%	0	0		是	2025年12月	-25.57%
14834	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	孔雀城学园里1号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	37.78%	0	0			2027年	-10.11%
14835	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线农药线卫校分19	100	69.30%	0	0		是	2025年	-31.00%
14836	苏家屯	前显变	前显变51256前湾线	鹿特丹5号变电站202配电变压器	500	50.80%	0	0			2027年	-41.13%
14837	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	旺方甲线旺方干宝泉分1左2柱上变压器	400	2.00%	0	0		是	2025年12月	-8.46%
14838	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	爱慕城小区变电站变压器	315	0.00%	0	0		是		0.00%
14839	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅7变电站2变压器	400	29.40%	0	0				-35.37%
14840	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾2变电站1变压器	630	28.57%	0	0			2027年	-40.76%
14841	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	土北家属楼（2021微）	400	30.90%	0	0		是	2025年11月	-37.45%
14842	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分111	200	63.80%	0	0		是	2025年	-19.30%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14843	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5期4箱变2变压器	400	16.20%	295.2	295.2				-43.06%
14844	东陵	花山变	碧桂园乙线	满堂家园1变电站1变压器	800	22.50%	540	540				-31.34%
14845	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	老大房高家村家禽饲养场公变台区	400	78.60%	0	0				100.00%
14846	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	富顿公馆3变电站1变压器	630	21.27%	0	0				-41.50%
14847	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	蓬花小区箱变2变压器	500	17.92%	360.4	360.4				-42.77%
14848	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	红星新程2号变电站1号变压器	630	16.00%	10	10				-42.83%
14849	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾西区4变压器	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	22.69%
14850	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城三期1号变电站2号变压器	800	15.90%	0	0		是	2027年12月	-43.45%
14851	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚5变电站1变压器	630	29.46%	0	0		是	2027年12月	-47.06%
14852	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分3右1柱上变压器	400	39.90%	0	0		是	2025年12月	-14.77%
14853	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	矿区分8左1	400	30.90%	236.4	236.4				100.00%
14854	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分12队凡10	400	11.40%	0	0		是	2025年	0.00%
14855	皇姑	长江变	25460长亚乙线	欧怒乙线欧怒干2+1柱上变压器	400	3.00%	0	0		是	2025年12月	-45.43%
14856	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	大冯线136	200	18.00%	0	0				86.09%
14857	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖原府一期1变电站202配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	-28.39%
14858	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	春华园小区1变电站1变压器	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-40.19%
14859	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	久才岗四、五组综合(2022微)	400	30.00%	0	0		是	2026年6月	23.97%
14860	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	北国之春四期A区3变电站201变压器	500	28.16%	0	0				-45.48%
14861	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团2变电站配电变压器2公变	630	0.00%	0	0				0.00%
14862	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线苏家支67	315	29.05%	0	0		是	2025年12月	-34.84%
14863	大东	毛君变	10kV毛衣乙线7954	惠民家园2箱变2变压器	500	32.96%	0	0				-40.12%
14864	东陵	花山变	欧陆乙线	中旅万科城2箱变2变压器	400	36.60%	213.6	213.6				11.72%
14865	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线钱屯大棚分005	30	53.00%	0	0		是	2026年6月	-48.84%
14866	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变91362养西线夏堡北台大棚	100	103.05%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	-45.93%
14867	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	平罗甲线平罗干52左11右3柱上变压器	315	1.90%	0	0		是	2025年12月	-142.28%
14868	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	恒大中央广场一期3号变电站202间隔配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2027年12月	1.86%
14869	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干晚枫分北沟支右36柱上变压器	400	26.10%	0	0		是	2026年12月	39.73%
14870	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞3箱变（单）	400	46.88%	0	0		是		-36.76%
14871	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明干8+1柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
14872	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线兴胜台分支线011	100	110.25%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-27.88%
14873	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳坝南西井分支04	50	72.60%	0	0		是	2026年6月	-31.71%
14874	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	佰代宜居1号变电站2变压器	630	28.89%	0	0				-43.54%
14875	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	百合湾8号变电站201间隔配电变压器	630	20.32%	0	0			2027年	-37.28%
14876	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线148左8变台	100	68.70%	0	0				-39.27%
14877	大东	毛君变	毛君变946毛光线	天汇公园壹号5箱变1变压器	800	5.40%	676.8	676.8				100.00%
14878	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分7左3变台	200	39.90%	0	0		是	2025年12月	-33.59%
14879	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦畅园1变电站2变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-31.19%
14880	沈北	董楼子	望滨线	一站式服务-沈阳沈北新区增喜养殖场	200	2.70%	174.6	174.6				1.98%
14881	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	一站式服务-沈阳市沈北新区三友会垂钓园	200	29.40%	121.2	121.2				13.14%
14882	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	东北区1开闭站2箱变201配电变压器	630	32.38%	0	0		是	2026年12月	-34.14%
14883	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	亿海阳光一期3变电站2变压器	630	11.43%	0	0				-42.01%
14884	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台二期箱式变电站2配电变压器	630	88.89%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-38.97%
14885	和平	花园变	花园变774花景线	瀚景华庭地下充电桩变电站配电变压器	630	7.94%	517	517				84.63%
14886	于洪	大兴变	兴古线	瑞金家苑3站房2变压器	800	15.30%	0	0				-47.80%
14887	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河分8+1左1	200	9.00%	0	0			2027年	10.41%
14888	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干64左5	400	60.90%	116.4	116.4				100.00%
14889	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城四期1箱式变电站2配电变压器	800	44.63%	0	0		是	2025年12月	-39.09%
14890	于洪	东民变	东李线	小微东李线11左16右2台	200	2.70%	0	0				0.00%
14891	新民	张屯变	张屯变3340代家甲线	代家甲线129右12变台	400	63.00%	0	0		是	2025年12月	-29.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14892	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	森林里四期-4-1变电站202配电变压器	800	61.80%	0	0		是	2026年12月	20.72%
14893	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线农业研究所住宅	200	35.40%	0	0		是	2026年12月	-13.81%
14894	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线欢子洞水库	200	26.00%	128	128				-50.30%
14895	铁西	重工变	重工变10846重北线	和樾小区3配电室201间隔配电变压器	630	63.62%	166.2	166.2				-9.36%
14896	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境1变电站1配电变压器	800	57.38%	261	261				-10.72%
14897	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变040山长线山长线18左6	400	52.65%	0	0			2027年	-27.64%
14898	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干61右19	200	49.35%	0	0		是	2025年	-41.35%
14899	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨榆坨第三社区唐氏木板公变台区	200	74.70%	30.6	30.6				0.00%
14900	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线二牛线主干182	400	83.00%	28	28	2023年1月			-25.42%
14901	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期12号箱式变电站1号配电变压器	630	28.25%	0	0		是	2027年12月	-39.96%
14902	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	阳光尚城三期3变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
14903	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线制镜东分17+2	200	29.40%	0	0		是	2026年12月	100.00%
14904	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	香榭蓝郡小区6变电站1变压器	630	23.62%	0	0		是	2025年12月	-42.77%
14905	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	一站式-孟庆忠（电井）	200	21.60%	0	0		是	2026年12月	-61.99%
14906	东陵	中马变	疗养甲线	新希望2箱变1箱变	630	10.29%	228.7972	228.7972				-20.93%
14907	和平	花园变	花园变774花景线	新世界悦景小区3变电站202配电变压器	630	20.00%	441	441				100.00%
14908	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	海上五月花12变电站1变压器	400	45.50%	0	0				-31.83%
14909	辽中	金山变	金山变45566金冷线	冷子堡黄东弘家生猪养殖公变台区	200	25.20%	129.6	129.6				100.00%
14910	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园11箱变（单）	630	45.71%	0	0				-38.71%
14911	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线二台子北台几11	200	45.00%	90	90				-32.12%
14912	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	鑫丰熙区府2变电站201配电变压器	500	61.92%	140.4	140.4				-57.69%
14913	沈河	长青变	长青变466青阳线	保利康桥2配电室1变压器	800	31.50%	468	468				-42.74%
14914	铁西	劝工变	劝工变20040劝霖线	沈铁霁虹佳园5变电站202配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
14915	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒塔线舍宅分3柱上变压器	315	45.40%	0	0		是	2025年12月	-44.66%
14916	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	营盘村变电站202间隔配电变压器	630	51.11%	0	0		是	2027年12月	-3.76%
14917	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区16变电站2变压器	500	39.20%	254	254		是	2025年12月	-50.58%
14918	法库	双台子	双台子变045双四线	陶屯水利分	100	7.80%	82.2	82.2				-19.02%
14919	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干35左3	315	62.54%	0	0		是		-41.92%
14920	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	政发物业2号变压器	630	65.71%	153	153				10.99%
14921	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	新城子变550新城子线侯三分132	200	25.80%	128.4	128.4				-38.32%
14922	沈北	天乾变	天乾变70670天俚线	道义北大街124号富城俚景嘉园四	315	95.24%	0	0	2024年12月			-42.25%
14923	沈河	文艺变	文艺变986文好线	建大住宅箱变1变压器	500	26.40%	318	318				-42.71%
14924	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园4变电站1站内变压器	630	35.56%	0	0				-42.87%
14925	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园4变电站2主变	630	10.67%	499.8	499.8				-72.06%
14926	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城3变电站2变压器	630	38.48%	0	0		是	2025年12月	-43.30%
14927	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线133左2变台	200	14.40%	0	0				8.48%
14928	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线79左16+1左13	100	23.20%	0	0		是	2027年	-12.19%
14929	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线12左23变台	200	10.20%	159.6	159.6				0.00%
14930	东陵	杨官变	杨石线	杨石线杨石干153柱上变压器	200	10.30%	0	0		是	2026年12月	-53.04%
14931	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分长山子支24右13左10左6变台	200	54.30%	0	0		是	2025年12月	4.13%
14932	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区6变电站1变压器	400	44.80%	180.8	180.8				-38.37%
14933	法库	新依变	依三线	10kV三面船分98	250	15.60%	0	0		是	2025年12月	100.00%
14934	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地6箱变2变压器	630	16.67%	0	0		是	2026年12月	-38.40%
14935	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十二号变电站202配电变压器	500	44.48%	0	0			2027年	-48.84%
14936	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂3箱式变电站1配电变压器	500	42.40%	238	238		是	2025年12月	-35.94%
14937	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线雍贺园分7柱上变压器	100	20.40%	0	0		是	2026年12月	-50.17%
14938	东陵	李相变	李祝乙线	李祝线高家沟分29柱上变压器	160	81.38%	13.8	13.8	2025年8月	是	2026年12月	-36.28%
14939	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	新一尚品2箱式变电站1配电变压器	800	38.25%	0	0		是	2025年12月	-37.49%
14940	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲放乙线	宏泰香蒲湾东区二期1箱变1变压器	630	11.11%	0	0		是	2025年12月	55.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14941	东陵	农大变	农首线	吉天银河湾2箱变201间隔配电变压器	630	22.22%	427	427				-34.83%
14942	浑南	营盘	营盘变084营天线	万科明天广场南区2期变电站201间隔配电变压器	800	70.88%	0	0		是	2027年12月	-36.01%
14943	和平	方型变	方型变424方聪线	新兴花园小区4变电站1变压器	400	27.75%	0	0				-37.14%
14944	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干长河分苗家支01	200	26.70%	126.6	126.6				-27.05%
14945	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线202左3变台	100	90.00%	0	0	2025年5月	是	2025年12月	-43.34%
14946	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西河沿电井3分支07	30	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
14947	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力支长山子支24右21右7变台	200	24.40%	0	0		是	2025年12月	-33.28%
14948	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城蓝堡1箱式变电站1配电变压器	500	42.40%	0	0		是	2025年12月	-41.13%
14949	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	轻鹰小筑1号变电站202间隔配电变压器	630	18.10%	0	0			2027年	100.00%
14950	浑南	营盘	营盘变076营科线	万科明天广场一期1变电站2变压器	630	27.62%	0	0		是	2027年12月	-41.97%
14951	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡6箱式变电站1配电变压器	500	22.80%	0	0		是	2025年12月	-37.27%
14952	沈河	青年变	青年变376青金甲线	金廊公馆2变电站202配电变压器	800	11.10%	0	0				100.00%
14953	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线双丁线069	20	0.00%	0	0		是	2025年11月	-1104.93%
14954	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高村3机井	200	19.20%	141.6	141.6		是	2025年	-96.40%
14955	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	晟海阳光2号变电站202间隔配电变压器	630	35.56%	0	0			2027年	0.00%
14956	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大西江天悦1变电站1配电变压器	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	100.00%
14957	东陵	农大变	农首线	双珑原著二期1变电站1变压器	800	20.40%	556.8	556.8				100.00%
14958	苏家屯	下深变	理想线	理想新城10号变电站201间隔配电变压器	630	36.83%	0	0			2027年	-41.38%
14959	于洪	平罗变	平辛线	平罗乡后辛台村2台	100	19.80%	0	0				-81.47%
14960	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	忙后村北一方机井3台	100	50.40%	0	0		是	2026年6月	-80.82%
14961	法库	包家屯	包卧线	包卧线卧西支家属楼几1	400	44.10%	0	0		是	2027年	-18.96%
14962	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧刘分67+1	200	30.00%	0	0		是	2027年	-28.19%
14963	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	大柳变908长岗线长岗子线要英台分40左5变台	400	14.25%	0	0				-39.18%
14964	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线40变台	200	60.00%	60	60				-42.80%
14965	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科线14右03	400	27.40%	0	0		是	2025年	-30.84%
14966	开发	郑家变	郑家变55244毛纺甲线	龙湖天宸小区4变电站1变压器	630	40.00%	315	315				5.71%
14967	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡15号小区变电站201配电变压器	800	30.75%	0	0			2027年	-39.74%
14968	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马三家村棚菜（2022微）	200	51.60%	0	0				-21.33%
14969	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分74变压器	315	64.76%	0	0		是	2025年12月	-46.94%
14970	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干俊丰分14左支1变压器	100	42.60%	0	0				-39.93%
14971	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	兴隆变550农机线农机干38变台	500	8.16%	0	0				-37.55%
14972	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线中学分13变台	200	60.90%	0	0				-31.75%
14973	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分97右13变台	100	66.60%	0	0		是	2025年12月	-33.06%
14974	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	万科宝马国际社区6变电站2配电变压器	630	20.00%	0	0		是	2025年	13.90%
14975	于洪	东民变	东红线	小微东红2号	400	42.30%	0	0				-1.29%
14976	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线后双设施小区支003	50	20.40%	0	0		是	2026年5月	-78.61%
14977	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟4组照明	200	61.20%	0	0				-42.73%
14978	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡七期1配电站2母线201配电变压器	800	56.70%	0	0		是	2026年12月	6.31%
14979	于洪	得胜变	得工线95446	得工线小微1台	400	61.80%	0	0				0.00%
14980	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	军工乙线26+2柱上变压器	200	32.70%	0	0				-45.40%
14981	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线105右15右3变台	200	30.00%	0	0		是	2025年12月	11.33%
14982	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线120左10变台	100	45.10%	0	0				-47.53%
14983	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工干保九分3+1变压器	400	12.90%	308.4	308.4				3.97%
14984	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳荣盛房地产开发有限公司坤湖御舍1变电站1变压器配电变压器	630	67.14%	0	0		是	2026年12月	-35.48%
14985	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山大线大堡分6+1左9	100	45.00%	0	0			2027年	-32.87%
14986	沈北	道义变	道义变15269佰景线	沈阳百益龙置业有限公司4变电站2变压器配电变压器	630	23.49%	0	0				-43.84%
14987	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线92右2	200	36.00%	0	0			2027年	-107.36%
14988	沈北	道义变	道孝乙线	城北印象变电站202配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2026年12月	-42.50%
14989	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	盛京绿洲四五期1开2变201间隔配电变压器	100	116.00%	0	0	2022年12月			-34.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14990	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花干黄旗卜分80变台	200	50.50%	0	0		是	2025年12月	-37.96%
14991	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区1变电站2变压器	630	11.05%	497.4	497.4				28.99%
14992	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲二期小区3变电站2变压器	250	25.60%	161	161		是	2025年12月	-39.30%
14993	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地土城2号变电站1变压器	800	33.00%	0	0		是	2027年12月	-40.63%
14994	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干马长岗分北道支22变台	200	24.90%	0	0				-27.22%
14995	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界卓铸1变电站201配电变压器	400	34.80%	220.8	220.8				-43.75%
14996	铁西	启工变	启工变10772启东线	阳光嘉园三期1箱变202	630	0.00%	0	0				0.00%
14997	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜干水罗分42右8	200	35.70%	0	0			2027年	-9.04%
14998	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	佟罗南分9右2左2	200	35.10%	0	0			2027年	-29.06%
14999	东陵	孤家子	营城甲线	居忆园2箱变2变压器	630	65.08%	0	0		是	2026年12月	-29.68%
15000	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双转分靠村支02	400	19.00%	0	0		是	2025年12月	-43.44%
15001	东陵	中马变	高坎线	高坎线116柱上变压器	200	20.10%	0	0		是	2026年12月	-38.69%
15002	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干55右分12柱上变压器	100	46.40%	0	0		是	2026年12月	-28.94%
15003	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线二小学变	315	67.24%	71.7	71.7				-35.77%
15004	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干83右14	50	76.80%	0	0		是	2027年	-28.73%
15005	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干174右7左2	250	10.80%	0	0		是	2027年	-40.66%
15006	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干149右34	100	52.20%	37.8	37.8				-50.41%
15007	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线西岗子支06	100	65.40%	0	0		是	2025年12月	-37.09%
15008	铁西	启工变	启工变10772启东线	其仕和颂小区3变电站202间隔配电变压器	630	39.05%	0	0				-39.13%
15009	康平	四家子	四家子变1205四划线	四划线三合一二分03	200	29.20%	0	0		是	2026年12月	-27.39%
15010	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	三供一业大兴工程大片老裕国2号台	200	7.80%	164.4	164.4				-27.21%
15011	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	三盛颐景园二期小区2变电站201配电变压器	800	6.90%	0	0		是	2026年12月	50.13%
15012	康平	中心变	中心变2608粮油线	世代康城5箱变1变压器	500	41.60%	0	0		是	2026年12月	-43.35%
15013	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河2号变电站2号变压器	630	26.03%	10	10		是	2027年12月	-41.16%
15014	浑南	孤家子	孤家子变654富民乙线	伊湾尊府1号变电站1号变压器	630	21.33%	0	0				-27.86%
15015	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	南刚分9左1	400	9.30%	0	0			2027年	-144.55%
15016	和平	广州变	广州变462广太甲线	广太甲线11右5	400	62.80%	0	0				-61.94%
15017	沈北	道义变	道义变15293开发二线	沈阳唐轩新北置业有限公司(唐轩首府一期)1-2-201配电变压器	800	35.40%	0	0				-39.73%
15018	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线糖坊北支01	200	45.60%	0	0		是	2026年6月	14.80%
15019	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支中间T1左分支5变压器	50	15.00%	0	0				-1489.55%
15020	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合8变电站1变压器	630	34.67%	0	0				-41.85%
15021	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	望花4箱变1变压器	630	54.29%	0	0		是		-40.29%
15022	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线后铁分支052	200	58.35%	63.3	63.3				-28.39%
15023	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线后高支038	400	28.58%	245.7	245.7				-33.45%
15024	康平	四家子	四家子变1206两口子线	两口子线贾家分前刘支7	200	40.50%	0	0		是	2026年5月	-20.34%
15025	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	岗边子机井	100	44.80%	0	0		是	2025年11月	-51.95%
15026	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	棠颂3号变电站201间隔(前新线)配电变压器	630	41.59%	0	0			2027年	5.79%
15027	东陵	中马变	军影线	世博之春1箱变1变压器	630	28.25%	0	0		是	2026年12月	-43.07%
15028	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线采石厂分工建支2	400	29.70%	0	0		是	2027年	0.00%
15029	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分108变台	200	35.20%	0	0				-30.25%
15030	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分47右1	200	1.20%	0	0			2027年	1.50%
15031	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	兴牛线老什牛分37左1变台	400	35.40%	218.4	218.4				100.00%
15032	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学干35左3+1柱上变压器	315	3.17%	0	0				-119.13%
15033	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	胡古分73+1右1	200	0.00%	0	0			2027年	0.00%
15034	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	天和人家2变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
15035	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线小三家子东台	160	48.50%	66.4	66.4		是	2025年	-47.06%
15036	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡三期1局维箱变201间隔配电变压器	800	84.00%	0	0	2025年5月	是	2026年12月	-40.90%
15037	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分南张支56变台	200	55.20%	0	0				-32.09%
15038	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北线初中分39右3变台	200	53.10%	0	0				-443.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15039	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线前长沟支006	200	42.60%	94.8	94.8				-31.30%
15040	沈北	中心台	中心台变73950中石线	石佛一A北2号变台	200	34.50%	0	0				-38.13%
15041	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	先锋佳园箱变202变压器	250	46.08%	0	0		是	2027年12月	-48.67%
15042	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	倚云新村变电站2变压器	630	37.71%	0	0				-40.70%
15043	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤3变电站1变压器	400	62.25%	0	0		是	2025年12月	-37.59%
15044	皇姑	广源变	广源变25780广明线	橡树湾一期3箱式变电站1变压器	630	74.76%	0	0				-41.11%
15045	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线背河分支07	50	107.80%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-28.24%
15046	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	轿车干17右2右18	100	9.30%	80.7	80.7				0.34%
15047	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线北段三支支16	200	26.00%	0	0				43.19%
15048	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线张家水田南四线西支分支线001	50	0.00%	45	45				0.00%
15049	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡5.2期1箱变2号变压器	400	96.00%	0	0	2025年9月			-29.78%
15050	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	莱茵城C区一期1站房1变压器	630	9.14%	0	0		是	2025年	0.00%
15051	沈北	道义变	道义变15289雷明线	华海蓝境2.2期201配电变压器	630	34.60%	0	0		是	2026年12月	-25.03%
15052	沈北	董楼子	望滨线	望滨线千佛分31（洋什B台）清洁能源	400	30.98%	236.1	236.1				-27.92%
15053	沈北	董楼子	望滨线	千佛分076（千佛A台）	200	68.20%	43.6	43.6				-45.23%
15054	于洪	东民变	东红线	小微东红干128左11台	200	108.90%	0	0	2025年6月	是	2025年	100.00%
15055	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城5箱式变电站2配电变压器	400	35.60%	0	0		是	2025年12月	-39.59%
15056	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	恒大中央广场二期3号变电站202配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2027年12月	0.00%
15057	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干23减2	315	22.60%	0	0		是		-37.75%
15058	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	毛光干龙口分2右1	250	33.28%	0	0				13.85%
15059	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干62左7变台	200	10.25%	159.5	159.5				-48.39%
15060	苏家屯	刘千变	刘千变161652姚千线	歪头山分48右5	200	58.80%	62.4	62.4				3.60%
15061	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线开发区2支02	400	71.18%	0	0				12.59%
15062	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分017	160	15.50%	0	0		是	2026年5月	-33.69%
15063	铁西	万达变	万达变56066万荣线	宏伟2小区变电站201间隔配电变压器	630	22.54%	425	425				-42.65%
15064	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线小潘村果园	100	63.90%	0	0		是	2025年	-28.40%
15065	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调嘉树轩小区变电站2变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-40.52%
15066	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家一期小区1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
15067	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	沈飞住宅2箱式变电站2配电变压器	630	29.21%	0	0		是	2025年12月	-41.10%
15068	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花钱	黄花钱黄旗堡分23+1变台	200	78.00%	0	0		是	2025年12月	-7.39%
15069	皇姑	长江变	25460长亚乙线	融乾花园箱变2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
15070	沈河	长青变	长青变480银河线	东方威尼斯（四）3变电站202配电变压器	800	21.38%	0	0		是	2026年12月	-41.46%
15071	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	碧桂园天语3箱式变电站1配电变压器	800	24.60%	0	0		是	2025年12月	22.13%
15072	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	欢乐人家1箱变1变压器	630	37.59%	0	0				-39.97%
15073	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线张家村照明	200	59.60%	0	0				-37.78%
15074	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线于台东照明	100	78.20%	11.8	11.8				-37.41%
15075	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	鑫丰御景庭小区1变电站202间隔配电变压器	800	33.38%	0	0		是	2027年12月	-41.50%
15076	沈北	虎镇变	虎镇变74270先锋线	百岁生日科学产业园2箱变202配电变压器	630	29.21%	0	0		是	2026年12月	-16.39%
15077	和平	太原变	太原变040南十乙线	九州御峯小区1变电站202间隔配电变压器	630	25.71%	0	0				-3.74%
15078	法库	包家屯	包家线	10kV包家线姜家店支6	200	52.95%	0	0		是	2027年	-28.47%
15079	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子村支10南台	200	42.50%	0	0		是	2025年12月	-30.53%
15080	法库	双台子	双台子变045双四线	陶屯西台	400	22.80%	97.3384	97.3384				-34.75%
15081	和平	和平变	和平变186和铁乙线	和铁乙线27变压器	400	29.25%	243	243				-37.59%
15082	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	广场分1	200	5.40%	169.2	169.2				-39.16%
15083	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东辽小区箱变1变压器	400	51.50%	0	0		是		-43.05%
15084	大东	如意变	如意变80898如望乙线	联合乙线新生干44	400	32.25%	0	0		是		-24.90%
15085	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线17右3变台	250	92.80%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	9.54%
15086	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	潘家堡变110南长线刘士大棚2号	50	39.60%	25.2	25.2				-45.19%
15087	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城10变电站变压器	630	14.86%	0	0		是	2027年12月	-46.71%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15088	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区7变电站2变压器	630	18.73%	0	0		是	2027年12月	-40.36%
15089	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	信达万科城A区3变电站1号配电变压器	800	40.20%	398.4	398.4				-13.67%
15090	东陵	世园变	世高线	世高线37左2柱上变压器	200	0.00%	0	0				0.00%
15091	和平	方型变	方型变424方聪线	和平101小区2变电站201配电变压器	630	29.21%	0	0				16.22%
15092	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城22号变电站202配电变压器	630	23.49%	0	0			2027年	-44.61%
15093	东陵	孤家子	营城甲线	家之梦1B箱式变电站201间隔配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2026年12月	-33.80%
15094	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	浑河三区配电站2公变	630	73.33%	105	105				-37.87%
15095	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期4变201	500	26.80%	316	316				-47.34%
15096	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	西江月1箱式变电站1配电变压器	800	7.20%	0	0				44.25%
15097	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干18右10右6柱上变压器	500	72.00%	0	0				-40.15%
15098	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑二期5箱变1号变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-40.31%
15099	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道5箱变2变压器	800	37.25%	0	0				-38.29%
15100	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	站前乙线74	160	78.75%	0	0			2027年	100.00%
15101	于洪	东民变	东红线	小微东红线北李分12+1台	400	31.50%	0	0				0.00%
15102	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	辽宁恒润通信工程有限公司2（一站式）	100	4.20%	0	0		是	2026年12月	-4.01%
15103	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	福日安居小区变电站201间隔配电变压器	315	18.67%	0	0		是	2028年12月	5.18%
15104	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	天洋甲干园区分6左支3（一站式）	400	49.60%	0	0		是	2026年12月	-7.52%
15105	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山分1箱式变电站1配电变压器	400	21.20%	0	0		是	2025年12月	3.30%
15106	东陵	水家变	水孙乙线	建大新家园7箱变202间隔配电变压器	630	34.60%	0	0		是	2026年12月	-47.52%
15107	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	四方台后边外喜稻合作社公变台区	200	20.00%	140	140				100.00%
15108	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙K环网单元1变电站1变压器	400	15.40%	298.4	298.4		是	2025年12月	-32.73%
15109	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯3箱变1变压器	630	15.87%	0	0		是	2026年12月	-30.23%
15110	东陵	孤家子	向东甲线	万科新里程地下变电站3箱变2变压器	800	21.60%	0	0		是	2026年12月	-37.07%
15111	法库	新依变	依草线	10kV依草线153（洪田）	250	40.00%	0	0		是	2025年11月	-36.16%
15112	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分62右12右1左1变台	400	9.30%	322.8	322.8				0.00%
15113	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10kV孟桃线王家水井分东支2	400	48.15%	0	0		是	2025年12月	100.00%
15114	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线鲍屯支09(鲍屯二台)	315	27.14%	0	0		是	2025年12月	-31.55%
15115	浑南	营盘	营盘变050营侦线	九韵风华1变电站1号配电变压器	800	37.13%	0	0		是	2027年12月	-36.32%
15116	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景6变电站201间隔配电变压器	630	20.00%	0	0		是		-8.21%
15117	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城8号变电站2变压器	630	22.54%	0	0			2027年	-40.88%
15118	沈北	东场变	10kV东润乙线70768线	一站式-沈阳市沈北新区雨润大地幼儿园-雨润乙大地支1	400	34.20%	223.2	223.2				0.00%
15119	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀叶线秀杨家堡东台分04	160	82.25%	12.4	12.4	2022年12月			-33.88%
15120	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居5箱变2变压器	500	40.32%	248.4	248.4				-39.99%
15121	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线1之1柱上变压器	315	8.89%	255.5	255.5		是	2025年12月	-57.40%
15122	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	沈铁滑翔佳园1变电站201变压器	400	27.20%	251.2	251.2				-40.01%
15123	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线64右8变台	200	15.60%	0	0				0.00%
15124	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线19右1变台	400	15.00%	0	0		是	2025年12月	-45.91%
15125	于洪	家俱变	偃锦线	偃锦城四期4站房2配电变压器	630	50.79%	0	0				-30.56%
15126	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线前二台分31左8变台	200	27.00%	126	126				-32.00%
15127	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分40左3变台	250	64.80%	0	0				-35.21%
15128	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	盛世经典2变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
15129	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	五彩上筑1箱变1号变	800	24.00%	0	0		是	2025年12月	-42.14%
15130	法库	双台子	双台子变045双四线	满洲屯4.6队台	200	27.00%	97.3384	97.3384				-25.91%
15131	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线165左9变台	200	48.60%	0	0		是	2025年12月	5.62%
15132	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际一期2变电站1变压器	630	25.71%	0	0		是	2025年	-40.40%
15133	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期7箱式变电站1配电变压器	500	50.00%	0	0		是	2025年12月	-36.69%
15134	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	广旺乙线广旺干提水分7柱上变压器	400	18.90%	0	0		是	2025年12月	-53.07%
15135	浑南	榆树变	榆树变850榆营甲线	融城时代3变电站1变压器配电变压器	630	54.48%	10	10				-40.21%
15136	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	上河湾变电站201间隔（乙）配电变压器	800	39.00%	0	0			2027年	-32.67%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15137	沈北	道义变	道义变15259道义线	春满家园202配电变压器	630	49.21%	0	0				-36.89%
15138	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线瓜茄一组照明	250	79.68%	0	0				-40.89%
15139	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城四期箱式变电站2号变压器	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
15140	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	万科蓝山二期1变电站201间隔配电变压器	630	28.89%	0	0				-38.92%
15141	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金樾府小区9变电站202配电变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	100.00%
15142	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	达乐乙线77右2	400	35.70%	0	0			2027年	100.00%
15143	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	中德国际2箱变2变压器	630	78.10%	0	0				-44.97%
15144	和平	花园变	花园变791夏宫线	夏宫1变电站201间隔配电变压器	800	20.10%	559.2	559.2				44.32%
15145	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	新民屯变154中村线前村北台照明	200	86.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-28.23%
15146	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	货站北台	200	55.00%	70	70				-32.17%
15147	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	红枫庭院小区变电站201配电变压器	630	40.00%	0	0		是	2026年12月	-33.89%
15148	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线前三合屯分06	400	27.75%	0	0		是	2025年12月	-36.15%
15149	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	翔瑞畜牧公变台	315	49.21%	0	0				100.00%
15150	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	万城小区5箱变2变压器	800	32.25%	0	0				-40.72%
15151	新民	侯家变	侯家变16780侯南甲线	侯家变740侯南线侯南线二忙分18变台	80	4.50%	0	0				100.00%
15152	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门1号变电站202配电变压器	630	37.33%	0	0			2027年	-41.39%
15153	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界二期2号变电站2变压器	630	30.48%	375	375				-42.18%
15154	铁西	劝工变	劝工变20052劝东乙线	瀚都大厦1变电站202变压器	630	61.33%	0	0				-33.14%
15155	铁西	启工变	启工变10774建园线	北四干32右1柱上变压器	160	14.00%	0	0		是	2028年12月	-42.05%
15156	浑南	下深变	下深变284新城线	金地锦城一期1变电站2变压器	630	48.00%	0	0		是	2027年12月	-40.63%
15157	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线312墓园分6柱上变压器	200	28.50%	123	123				-26.60%
15158	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲放乙线	丽都水岸二期二号2号箱变1号变考核	800	61.80%	0	0		是	2025年12月	-2.29%
15159	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干姚平房分20右8变台	200	60.00%	60	60				-51.74%
15160	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	三家子安居2箱变1变压器	800	20.10%	0	0				-26.82%
15161	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰一期2箱式变电站2配电变压器	630	31.11%	0	0		是	2025年12月	-43.31%
15162	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地天秀园三期6201配电变压器	1000	23.80%	0	0		是	2026年12月	-38.04%
15163	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线二台子分26#右支1#	200	7.65%	0	0				0.00%
15164	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	前岭南台（2020微）	200	57.60%	64.8	64.8				-37.92%
15165	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	前边外南台（2020微）	400	33.00%	228	228				-41.95%
15166	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	铁西区域建开发有限公司2变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	-64.97%
15167	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线南西干线21	315	67.05%	72.3	72.3				-34.03%
15168	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线新安堡分20变台	100	108.60%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-38.29%
15169	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝1变电站1变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年	-40.63%
15170	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	九英里3号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2027年	100.00%
15171	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	学府华城4期箱式变电站1号配电变压器	315	21.59%	0	0				0.00%
15172	沈北	清水变	清依线	沈阳市沈北新区鑫盛养殖场（一站式）	200	30.00%	0	0		是	2026年12月	5.33%
15173	东陵	孙家寨	孙营线	华瑞家园5箱变1变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-35.95%
15174	东陵	孙家寨	孙营线	华瑞家园5箱变2变压器	630	29.84%	0	0		是	2026年12月	-37.90%
15175	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线二台子北支02	100	32.40%	0	0		是	2025年	-45.23%
15176	开发	化学变	化学变95364化发甲线	陕西甲线陕西干开大分52左1右1变压器	100	47.40%	0	0		是	2025年12月	-39.25%
15177	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线53	400	75.90%	0	0				-40.71%
15178	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	保利大都会三期3变电站1配电变压器	630	51.75%	0	0				0.00%
15179	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干87左7变台	200	56.70%	66.6	66.6				-29.97%
15180	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干后二台分74左15变台	200	21.30%	137.4	137.4		是	2025年	-30.81%
15181	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干安坨分12右17变台	200	43.50%	93	93		是	2025年12月	-34.68%
15182	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干单坨分17变台	200	17.40%	145.2	145.2				-35.88%
15183	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线杨城分26左14右1	400	22.43%	0	0			2027年	-27.25%
15184	辽中	金山变	金山变45540金杨线	杨士岗变049德兴堡线腰下南台	400	80.10%	39.6	39.6	2022年12月			-28.38%
15185	沈北	农高变	农高变378农恒乙线	森林里四期1变	630	27.30%	0	0		是	2026年12月	-33.59%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15186	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	大转弯分8柱上变压器	315	22.35%	0	0		是	2025年12月	-52.72%
15187	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支26柱上变压器	315	46.03%	0	0		是	2025年12月	-32.06%
15188	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	陶瓷线31右10变台	200	45.60%	0	0		是	2025年12月	-41.50%
15189	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线30左6	200	24.90%	0	0				-59.35%
15190	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	于洪干45	50	43.20%	0	0		是		-67.00%
15191	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44右9	315	53.02%	0	0				-50.22%
15192	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线华山干23柱上变压器	200	28.40%	0	0		是	2025年12月	-45.59%
15193	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线亚明分3柱上变压器	400	29.10%	0	0		是	2025年12月	-49.15%
15194	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	北方甲线四台分18柱上变压器	250	54.40%	0	0		是	2025年12月	-36.18%
15195	大东	望花变	望花变70258望北甲线	望北甲线望北联干39	315	49.52%	127.5	127.5				-46.45%
15196	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线47左10	500	65.20%	0	0			2027年	-42.21%
15197	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干94左2左2变压器	315	68.25%	68.5	68.5		是	2025年12月	-14.74%
15198	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	张羊乙线洪湖干石材分17变压器	315	10.16%	105.652	105.652				-31.72%
15199	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干27公变	315	49.14%	128.7	128.7				-43.99%
15200	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干24	200	42.30%	0	0				-43.26%
15201	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	北陵变146卫东甲线松北分27柱上变压器	315	34.92%	0	0		是	2025年12月	-39.22%
15202	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	昆塔乙线金杯分2柱上变压器	400	34.80%	0	0		是	2025年12月	-23.85%
15203	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左25公变	400	22.50%	0	0				-52.34%
15204	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	怀远变176怀青乙线怀青干17右2公变	315	22.54%	0	0		是	2026年12月	-34.71%
15205	和平	方型变	方型变498望湖甲线	望湖甲线30	200	28.00%	0	0		是	2026年12月	-41.43%
15206	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左14公变	315	25.14%	0	0				-44.48%
15207	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线42左4右1	315	46.48%	0	0		是	2025年12月	-43.45%
15208	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	肇西线肇西干2右1柱上变压器	50	18.80%	0	0		是		-45.86%
15209	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	北联乙线北联干穿虹1KB右3变压器	315	65.40%	0	0				-43.64%
15210	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干196左11变台	250	44.04%	114.9	114.9				-44.58%
15211	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干24右1左1	315	47.30%	0	0				-40.26%
15212	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干76右2	315	37.14%	166.5	166.5				-40.49%
15213	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干69柱上变压器	200	5.20%	0	0		是	2025年12月	-35.95%
15214	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	欧亚变262西江乙线西江干38左1柱上变压器	315	60.19%	0	0		是	2025年12月	-36.54%
15215	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	工农变548红工甲线红工干35右4	315	0.00%	283.5	283.5				-401.86%
15216	和平	方型变	方型变456文化乙线	东电分（乙）2+1	315	25.71%	202.5	202.5				-27.15%
15217	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分6右5柱上变压器	315	53.97%	0	0		是	2025年12月	-53.60%
15218	和平	太原变	太原变086民族乙线	前进分7右6	315	11.43%	247.5	247.5				-42.86%
15219	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分5左6变台	315	50.79%	0	0		是	2025年12月	-38.06%
15220	和平	太原变	太原变060胜三乙线	胜三乙线28	315	17.46%	228.5	228.5				-7.03%
15221	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	山川小区1箱变2	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-41.14%
15222	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	加油站箱变1	400	12.90%	0	0		是	2025年12月	-32.10%
15223	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	白龙江箱变1	400	28.00%	0	0		是	2025年12月	-27.78%
15224	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	富山三期4箱变1号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
15225	和平	广州变	广州变472二纬乙线	浩然小区变电站一次变压器柜主变	500	82.40%	38	38	2025年8月			-42.62%
15226	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	于洪教委小区变电站1变压器	630	68.25%	0	0		是	2025年12月	-42.19%
15227	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	富康花园4变电站1变压器	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-42.25%
15228	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙6箱变1变压器	630	25.71%	405	405				-43.83%
15229	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	优特区1箱变1号变	500	25.20%	0	0		是	2025年12月	-42.93%
15230	和平	三好变	三好变178科技乙线	音乐一次1#主变	315	37.33%	0	0				-19.37%
15231	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	东湖秀景小区变电站1变压器	630	30.86%	0	0		是	2025年12月	-40.41%
15232	和平	方型变	方型变442方青甲线	南六经街30号主变	400	64.50%	0	0		是	2025年	-51.41%
15233	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑4变电站202	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
15234	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都3变电站201	630	20.57%	437.4	437.4				-39.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15235	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	克俭胜利2箱变1	400	44.40%	0	0		是	2025年12月	-38.39%
15236	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园3箱变2站内变压器	500	34.24%	0	0				-64.23%
15237	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	金色枫景小区1变电站2变压器	630	14.98%	0	0		是	2025年12月	-43.69%
15238	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金色高尔夫3小区变电站1变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-42.85%
15239	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	芳菲苑1箱变2站内变压器	400	21.60%	0	0				-35.87%
15240	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区11变电站1变压器	400	34.80%	0	0		是	2025年12月	-43.80%
15241	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	黄海八期1变电站2变压器	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	-41.25%
15242	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金3开闭站1小区变电站1变压器	500	32.16%	0	0		是	2025年12月	-48.68%
15243	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城1变电站1变压器	630	53.02%	0	0		是	2025年12月	-41.53%
15244	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区4变电站2变压器	500	40.08%	0	0		是	2025年12月	-40.53%
15245	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙3箱变1变压器	500	25.28%	323.6	323.6				-43.34%
15246	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	新开河二2箱变1变压器	400	51.30%	0	0		是	2025年12月	-42.99%
15247	和平	方型变	方型变450中兴甲线	万丽城变电站2号高压柜1主变	630	7.24%	0	0				-56.65%
15248	铁西	工农变	工农变55578工北线	于洪教师新村变电站201柜	400	38.00%	208	208				-45.33%
15249	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	运动家园（体校教工住宅）变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
15250	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村3变电站201柜	500	26.40%	318	318				-43.05%
15251	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村6变电站201柜	630	38.73%	323	323				-38.69%
15252	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	友佳花园1变电站201变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
15253	铁西	启工变	启工变10774建园线	艺格春天小区1变电站201柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
15254	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	正大世纪变电站202变压器	630	45.71%	0	0		是		-40.49%
15255	沈河	大东变	大东变052城南甲线	祥顺4箱变1变压器	630	28.19%	0	0				-42.36%
15256	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区5变电站202	630	25.08%	0	0		是	2028年12月	-47.45%
15257	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	铁路景星自来水小区变电站201柜	500	50.24%	0	0				-41.67%
15258	皇姑	长江变	482岳山甲线	新海阳光3箱变2	630	12.57%	0	0		是	2025年12月	-43.37%
15259	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科十一十二区2箱变2号变	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-45.23%
15260	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	康都2箱变2站内变压器	500	36.48%	0	0				-38.29%
15261	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	金融家园变电站2变压器	630	7.62%	0	0				-43.20%
15262	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	绿苑1箱变2变压器	630	29.52%	0	0				-26.42%
15263	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	万宝新村2箱变1变压器	400	70.20%	0	0				-35.77%
15264	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	回民1配变站2变压器	630	86.98%	0	0	2025年8月			-41.20%
15265	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳欣小区1变电站201	400	54.00%	0	0				-37.97%
15266	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南西箱变1变压器	400	38.40%	0	0				-44.29%
15267	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	南塔东变电站3变压器	500	24.00%	0	0				-37.94%
15268	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	自动化3箱变1变压器	630	10.79%	0	0		是	2026年12月	-39.50%
15269	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村4号变电站1变压器	630	28.95%	0	0		是	2027年12月	-42.74%
15270	沈河	北兴变	北兴变40364北顺甲线	华丽山庄4变电站1变压器	500	15.04%	0	0				-43.38%
15271	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	万科金色1-1变电站2变压器	630	16.51%	0	0				-45.65%
15272	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	永乐箱变1变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
15273	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	花好悦园2箱变2变压器	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	-44.83%
15274	和平	广州变	广州变462广太甲线	洪福家园一次1#主变	630	32.00%	0	0				-40.82%
15275	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期1箱变2变压器	630	14.73%	474.2	474.2				-45.78%
15276	浑南	孤家子	孤家子变654富民乙线	pms 金利家园2号变电站1号变压器	630	11.05%	0	0				-40.53%
15277	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	华景花园1变电站202	400	25.00%	0	0		是	2027年12月	-38.07%
15278	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	阳光宝座箱变2变压器	630	13.65%	481	481				-36.72%
15279	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	晋斯华庭3变电站201变压器	630	24.76%	50.776	50.776				-45.18%
15280	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	晋斯华庭2变电站202变压器	630	0.00%	50.776	50.776				0.00%
15281	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	苏家小区7号变电站2变压器	315	26.41%	200.3	200.3				-37.27%
15282	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	狮城南变电站201	400	59.60%	121.6	121.6				-43.23%
15283	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠4箱变2变压器	630	19.05%	447	447				-43.06%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15284	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	金水佳缘箱变1变压器	630	24.76%	0	0		是		-46.42%
15285	铁西	万达变	万达变56080万翔乙线	青春嘉园变电站201	800	16.50%	588	588				-42.28%
15286	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	兴工街14变电站201	400	16.80%	292.8	292.8				-40.23%
15287	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村8变电站202配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
15288	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊3变电站201柜	630	20.00%	0	0		是	2027年12月	-42.82%
15289	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	南站1号变电站1号变压器	500	57.60%	0	0			2027年	-44.69%
15290	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶3号变电站1变压器	630	10.79%	499	499				-43.61%
15291	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	新新花园箱变2变压器	400	31.20%	0	0		是	2025年12月	-41.26%
15292	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	金阳1配变站1变压器	630	13.33%	0	0		是		-41.24%
15293	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	碧水龙庭2箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
15294	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	漾日华庭小区3变电站1变压器	630	33.97%	0	0				-71.62%
15295	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区20箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
15296	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科Ⅱ期5箱变1变压器	500	22.00%	0	0		是	2026年12月	-39.34%
15297	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	和平五院一次1主变	400	28.50%	0	0				-47.07%
15298	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线28右4	200	3.00%	0	0				-12.18%
15299	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵1箱变2站内变压器	630	45.08%	0	0				-43.15%
15300	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河北分22+1右1	200	60.00%	0	0		是	2026年	-47.23%
15301	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线65+1右1变台	200	100.20%	0	0	2025年10月			0.00%
15302	新民	新民变	新民变30162营东线	瑞华苑4变电站1变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-37.06%
15303	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大喇嘛分17变台	400	12.60%	0	0				-36.37%
15304	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分68左3变台	200	20.70%	0	0		是	2025年12月	-30.96%
15305	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲1小区变电站1变压器	500	20.40%	0	0		是	2025年12月	-41.75%
15306	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲3小区变电站2变压器	400	26.10%	0	0		是	2025年12月	-38.50%
15307	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	玉祥明居3箱式变电站2配电变压器	630	37.78%	0	0		是	2025年12月	-41.48%
15308	于洪	大潘变	大潘变405大潘线马贝村内	大潘变405大潘线马贝村内	630	5.14%	0	0		是	2025年	-16.46%
15309	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城三期1箱式变电站2配电变压器	630	33.52%	0	0		是	2025年12月	-40.49%
15310	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城三期2箱式变电站2配电变压器	400	26.50%	0	0		是	2025年12月	-38.47%
15311	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线高荒地分21右1柱上变压器	200	47.80%	84.4	84.4				-31.18%
15312	皇姑	广源变	广源变25766广莲乙线	沈阳客厅2箱式变电站配电变压器	630	41.27%	0	0		是	2025年12月	-33.65%
15313	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	香树湾1变电站2变压器	400	26.25%	0	0		是	2025年12月	-42.38%
15314	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城24号变电站202配电变压器	500	20.80%	0	0			2027年	-34.09%
15315	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城25号变电站201配电变压器	500	18.72%	0	0			2027年	-20.33%
15316	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	广特分4	400	60.00%	120	120				-49.17%
15317	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	关帅变压器（一站式）	200	18.40%	143.2	143.2				0.00%
15318	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城F组团2变电站201变压器	800	19.88%	0	0		是	2028年12月	-39.81%
15319	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	东兴家园2变电站2变压器	400	35.70%	0	0				-40.21%
15320	和平	太原变	太原变050先锋线	枫景名城1变电站202间隔变压器	630	33.14%	0	0		是	2025年12月	100.00%
15321	东陵	水家变	水阳乙线	文华南苑1箱变1变压器	630	37.14%	0	0		是	2026年12月	-42.86%
15322	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区6变电站1变压器	800	19.88%	0	0		是	2025年12月	-43.47%
15323	沈北	天乾变	天孝甲线	龙湖原府小区4局维变电站201配电变压器	800	15.30%	0	0		是	2026年12月	27.15%
15324	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千千79右01	250	20.16%	174.6	174.6				-42.59%
15325	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线马三家一组照明	30	146.00%	0	0	2022年12月			-52.52%
15326	康平	中心变	中心变2607纺纱线	金狮座箱变1变压器	200	126.00%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-40.07%
15327	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村4号变电站202间隔配电变压器	630	54.92%	0	0			2027年	-41.00%
15328	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	泰和龙庭二期1箱式变电站1配电变压器	800	36.75%	0	0				-36.42%
15329	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	恒润春天里1变电站1变压器	630	40.76%	310.2	310.2				-40.46%
15330	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊6号变电站1变压器	630	39.24%	0	0			2027年	-43.19%
15331	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线大辛街里乙10	250	51.96%	0	0		是	2025年12月	-32.79%
15332	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线28+1	200	6.60%	166.8	166.8				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15333	于洪	得胜变	得山线95478	翟家二社区23楼变压器	400	115.65%	0	0	2022年12月	是	2025年	-40.89%
15334	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	佳境天城2变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
15335	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯12箱变2变压器	630	47.24%	0	0		是	2026年12月	-41.30%
15336	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村小区2变电站1变压器	315	24.38%	0	0		是	2025年12月	-41.19%
15337	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜于98右1	400	39.90%	0	0			2027年	0.49%
15338	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	东城紫祥苑3变电站1变压器	630	23.24%	420.6	420.6				-40.73%
15339	东陵	世园变	世棋线	世满干60柱上变压器	50	48.00%	21	21		是	2026年12月	-46.17%
15340	铁西	工农变	工农变55546名城线	华润琨瑜府小区1变电站201间隔配电变压器	400	53.70%	145.2	145.2				57.18%
15341	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分27+1右1	200	18.00%	144	144				-44.90%
15342	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	明发上河时代3变电站1配电变压器	800	9.60%	0	0				100.00%
15343	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	吴家线富家分地质局支24右1	200	22.00%	136	136				-39.94%
15344	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	仙林金谷1-2-4期2局维变电站202配电变压器	630	12.70%	487	487		是	2026年12月	86.70%
15345	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	辽宁宝郡房地产开发有限公司(宝郡·盛唐雍景)柱上变压器-4	400	129.30%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	0.00%
15346	于洪	得胜变	得豪线95452	林溪郡AB期1箱变1配电变压器	630	14.29%	477	477				94.64%
15347	浑南	榆树变	榆树变844榆铁乙线	伊利亚特湾三期2号变电站2号配电变压器	630	18.10%	10	10				-41.57%
15348	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线118左8右2柱上变压器	200	19.00%	0	0		是	2025年12月	-164.37%
15349	辽中	赵柳房变	赵柳房变92670赵茨乙线	茨于坨变302茨柳坨线五委中台	500	111.04%	0	0	2023年9月	是	2025年12月	-33.48%
15350	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	润景朗琴湾1箱变2变压器	800	25.13%	519	519				-37.42%
15351	东陵	孤家子	东冶线	翡翠书院1变电站2变压器	630	45.40%	0	0		是	2026年12月	-32.77%
15352	法库	宝山变	镇西线	宝山变019镇西线保险公司	500	37.40%	263	263				-44.02%
15353	法库	新依变	依草线	10kV依草142（供销社）	200	83.00%	0	0	2025年4月	是	2025年11月	-25.93%
15354	铁西	应昌变	应昌变20540应中甲线	应昌公寓变电站202	400	17.20%	0	0		是	2026年12月	-42.97%
15355	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线合心分033（合心村综合台）	200	24.00%	132	132				-36.85%
15356	浑南	下深变	下深变286亚泰线	伯爵世家2号变电站1号变压器	630	54.92%	0	0		是	2027年12月	-30.75%
15357	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	城佛干门家网分10右4变台	200	35.60%	108.8	108.8				-14.99%
15358	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线陶屯分66	250	10.80%	198	198				-46.44%
15359	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡2变电站1变压器	630	37.14%	0	0		是	2025年12月	-35.77%
15360	皇姑	广源变	广源变25780广明线	橡树湾一期2箱式变电站2变压器	630	51.81%	0	0		是	2025年12月	-45.51%
15361	开发	洞庭变	洞庭变55786洞新线	新加坡花园小区1变电站1变压器	800	37.50%	420	420				-36.55%
15362	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线食品厂宿舍	200	54.60%	70.8	70.8				-35.56%
15363	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	军政干44	315	8.38%	0	0		是	2025年	-40.73%
15364	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干胡古分58右3右2	200	15.30%	0	0			2027年	-26.41%
15365	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景4站房1变压器	630	27.17%	0	0				-42.79%
15366	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站干42	100	56.00%	0	0			2027年	-49.27%
15367	苏家屯	桃仙变	桃仙变6276桃苏线	潮尚生活荟变电站201间隔配电变压器	800	27.75%	0	0			2027年	0.00%
15368	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	上和郡2号变电站202间隔配电变压器	800	41.63%	0	0			2027年	-6.24%
15369	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干57右2	400	64.80%	0	0			2027年	0.00%
15370	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线大狼洞几线02	315	24.76%	0	0		是	2025年12月	-22.40%
15371	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	福兴园小区变电站1变压器	630	24.63%	411.8	411.8				-34.78%
15372	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区9变电站2变压器	400	28.00%	248	248				-43.44%
15373	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线务南甲07	315	60.63%	0	0				-27.31%
15374	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天5箱变201	630	56.51%	93.528	93.528				-45.06%
15375	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区3变电站1变压器	400	36.40%	0	0		是	2025年12月	-40.03%
15376	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区4变电站1变压器	400	32.40%	0	0		是	2025年12月	-41.46%
15377	法库	三泉变	三泉86068泉者乙线	10kV泉者乙线津禹分2	400	45.60%	177.6	177.6				0.00%
15378	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分32右5变台	200	36.20%	0	0		是	2025年12月	-30.10%
15379	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾9号变电站202配电变压器	630	44.13%	0	0			2027年	-41.96%
15380	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	隆悦祥云2号变电站201间隔（官塔乙线）配电变压器	630	23.17%	0	0			2027年	25.39%
15381	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线双树村东一台	100	72.00%	0	0				-39.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15382	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华山干红工分20+1柱上变压器	400	14.40%	0	0				100.00%
15383	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线10kV秀水干33	315	91.43%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-33.62%
15384	大东	望花变	望花变70244上园甲线	枫丹白露1变电站1变压器	630	24.76%	381.772	381.772				-38.93%
15385	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线小区分支线009	100	61.50%	28.5	28.5				-35.05%
15386	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干后二台分马连岗支50左4变台	400	20.15%	268.46	268.46				-35.79%
15387	和平	方型变	方型变444方青乙线	青三乙E金世纪家园202间隔配电变压器	630	23.62%	0	0		是	2025年	-41.55%
15388	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	024保工印象1变电站202配电变压器	630	65.08%	0	0				-39.23%
15389	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	富兴湖畔新城2箱式变电站配电变压器	800	57.00%	0	0		是	2025年12月	-36.31%
15390	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	府苑雅都4号考核箱变配电变压器	630	42.22%	0	0		是	2025年12月	-33.37%
15391	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公农干陈才窝分4变台	200	30.20%	119.6	119.6				-37.27%
15392	皇姑	文北变	70462文信线	华润荣华府4箱式变电站1配电变压器	800	23.00%	0	0		是	2025年12月	43.69%
15393	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分121	200	25.80%	0	0		是	2027年	-36.74%
15394	沈北	天乾变	天孝甲线	中兴和园1-4住宅小区局维变电站201配电变压器	800	13.13%	0	0		是	2026年12月	100.00%
15395	新民	新民变	新民变30162营东线	瑞华苑6变电站2变压器	400	61.00%	0	0		是	2025年12月	-41.09%
15396	法库	双台子	双台子变045双四线	10KV双四线水利分盛林苗木之11	200	4.50%	97.3384	97.3384				0.00%
15397	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗干114变台	400	41.60%	0	0				-40.21%
15398	沈北	道义变	道信线	汇置尚都九期1变电站202配电变压器	800	5.10%	0	0				0.00%
15399	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分175变台	200	19.10%	0	0		是	2025年12月	-54.53%
15400	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	东方之珠箱变2变压器	630	19.05%	0	0				-43.26%
15401	新民	三道岗子	三道岗子变1304老虎线	马虎线湾泡分6左9变台	200	23.40%	23.8	23.8				-38.71%
15402	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方丽城15箱变1变压器	630	32.76%	0	0		是		-37.42%
15403	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干韩城分21右4	200	27.30%	125.4	125.4				-45.20%
15404	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖1号变电站1号变压器	630	19.81%	218.6	218.6				-47.37%
15405	苏家屯	新南变	新南变38050新塔甲线	市场线78上河分9右5	100	32.10%	0	0			2027年	-28.87%
15406	于洪	五金变	五机乙线	兴盛汇景苑6站房1变压器	630	8.25%	0	0		是	2025年12月	-39.02%
15407	辽中	敖司牛	敖司牛变1233制药厂线	航辽变078城内线风华楼	250	92.64%	0	0	2023年9月			-32.09%
15408	大东	农大变	农大变80976农花乙线	农花乙线后陵干62右1-2	315	63.17%	84.5	84.5				-42.25%
15409	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	万科城市阳光花园1配电室201间隔配电变压器	800	40.20%	0	0				-29.91%
15410	于洪	小于变	10kV于工线56284	宁官小区11变压器	630	27.94%	0	0				-36.00%
15411	于洪	曹家变	曹大甲线	圣新园2变电站1变压器	630	25.40%	0	0		是	2025年	-40.54%
15412	大东	望花变	望花变70242上园乙线	华诚阳光3箱变1站内变压器	630	27.30%	0	0				-43.39%
15413	于洪	东民变	东李线	和泰8小区2变电站2配电变压器	630	24.63%	0	0				-39.47%
15414	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城14号变电站1变压器	315	73.65%	0	0			2027年	-46.34%
15415	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	金麦良缘1变电站1变压器	630	30.16%	0	0		是	2025年12月	-36.96%
15416	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天明1箱式变电站1配电变压器	630	49.90%	0	0				-37.87%
15417	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线青山分025(青山村综合台)	250	17.16%	182.1	182.1				-39.12%
15418	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线后房身分1(后房身B台)	200	15.30%	149.4	149.4				-40.74%
15419	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	华邑世纪城一期2箱式变电站201间隔1配电变压器	400	39.60%	0	0		是	2025年12月	-38.87%
15420	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾三期A区2箱变1变压器	800	41.25%	390	390				-32.54%
15421	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1024四0一线	肖南综合养殖(2023微)	400	33.60%	225.6	225.6				23.33%
15422	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	崇山变266凤凰乙线凤凰干11柱上变压器	400	74.75%	0	0		是	2025年12月	-38.64%
15423	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南风雅园4箱变变压器	400	12.00%	0	0				-66.97%
15424	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干32右10+1左9	315	46.67%	0	0				-39.73%
15425	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线交通大队路分散户	100	68.40%	21.6	21.6				-32.02%
15426	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾三期5箱式变电站2配电变压器	400	33.20%	0	0		是	2025年12月	-39.86%
15427	于洪	曹家变	曹大乙线	富景居住商业(二期)1箱变2变压器	630	35.24%	345	345				-27.93%
15428	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线高家二组照明	400	15.60%	0	0		是	2026年6月	-5.35%
15429	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线齐祥分支线006	100	57.45%	0	0		是	2026年12月	-32.25%
15430	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干白云分11右1	400	25.05%	0	0		是	2025年	-19.70%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15431	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期2变电站1号配电变压器	630	2.54%	0	0				43.76%
15432	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期6变电站1号配电变压器	800	6.00%	0	0		是	2027年12月	-42.81%
15433	沈北	道义变	道义变15269偃景线	YHG_沈阳百益龙置业有限公司6箱变1、2变201配电变压器	630	53.97%	0	0				-36.80%
15434	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线74左10变台	200	39.00%	102	102				6.14%
15435	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	沈阳市碧桂园房地产开发有限公司柱上变压器	315	75.24%	0	0		是	2026年12月	-36.26%
15436	于洪	大兴变	兴援线	小微援工3台	160	86.63%	0	0	2025年9月			-9.39%
15437	于洪	东民变	东红线	东民变347东红线姚家一台区	200	18.30%	0	0				-40.89%
15438	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	二台子中台	200	55.00%	70	70		是	2025年12月	-33.79%
15439	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾7号变电站201配电变压器	500	51.20%	0	0		是	2027年	-40.35%
15440	皇姑	长江变	长江变25494长华线	银亿大城印象锦园二期2箱式变电站2配电变压器	800	27.60%	0	0		是	2025年12月	7.68%
15441	和平	展览变	展览变886展金线	环球金融中心三期2变电站202配电变压器	800	24.90%	520.8	520.8				1.93%
15442	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园太阳城西南区2变电站2变压器配电变压器	630	35.05%	0	0		是	2026年12月	-37.12%
15443	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技政局6#2主变	630	6.10%	528.6	528.6				-41.73%
15444	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙9箱变2变压器	400	33.60%	0	0				-46.81%
15445	法库	包家屯	包家线	10kV包家线前辛秋分金家沟支杨矿几金沟甲3	200	24.60%	0	0		是	2027年	8.39%
15446	沈北	道义变	道信线	汇置尚都八期4小区变电站202配电变压器	630	24.38%	0	0		是	2026年12月	24.30%
15447	东陵	白沙变	白湖甲线	方大锦溪里3变电站1号变压器	400	12.00%	312	312				33.14%
15448	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	新立屯村综合一台	400	32.10%	0	0				-45.84%
15449	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	西苏分21左7	200	40.20%	0	0			2027年	8.49%
15450	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分96左1	200	49.50%	0	0			2027年	0.00%
15451	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分36右2	400	0.15%	36.372	36.372				0.00%
15452	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	水岸雅居3箱变（单）	400	9.00%	324	324				100.00%
15453	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分51右1右1	200	15.00%	0	0			2027年	1.87%
15454	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪柳分15	315	14.29%	0	0		是	2027年	-34.51%
15455	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺于54+1柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
15456	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	老大房养殖二台	400	67.50%	0	0				61.61%
15457	于洪	范屯变	范古线	小微全胜村新建1号台	200	29.10%	0	0		是	2025年	-9.70%
15458	于洪	得胜变	得河线95442	竹胜园1开关柜1变压器	630	30.48%	375	375				-42.72%
15459	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线旧门支线03	200	31.50%	0	0		是	2025年12月	-41.09%
15460	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居二期3变电站201	630	67.30%	0	0		是		-37.67%
15461	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干78之5	200	39.60%	0	0		是	2026年	-44.00%
15462	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	会展一号8号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	400	9.30%	0	0			2027年	97.12%
15463	法库	果子园	果子园变1411龙山线	人大箱变配电变压器	630	26.16%	0	0		是	2028年	-39.91%
15464	法库	果子园	果子园变1411龙山线	联营箱变配电变压器	630	25.14%	0	0		是	2028年	-49.22%
15465	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线马家铺20电井分支04	80	84.75%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-38.19%
15466	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	中海汇德理7箱变1变压器	800	9.60%	643.2	643.2				74.99%
15467	苏家屯	前显变	前显变51256前湾线	鹿特丹5号变电站201配电变压器	500	47.20%	0	0			2027年	-46.29%
15468	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	繁华里二期2号变电站2变压器	800	20.40%	232.372	232.372				20.36%
15469	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村棚菜1号	100	61.20%	28.8	28.8				-42.89%
15470	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	依云澜汇1号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	57.14%	0	0			2027年	-0.54%
15471	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	荣仕家园变电站3变压器	630	16.83%	0	0		是	2027年12月	-42.60%
15472	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰5箱变（单）	630	25.40%	0	0				-41.19%
15473	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花3变电站2变压器	400	32.70%	0	0				-40.37%
15474	开发	工农变	工农变55580工岛线	长岛小区4变电站2变压器	500	42.00%	240	240				-42.53%
15475	开发	宁官变	宁富线	圣诺园四期小区1变电站1变压器	630	59.68%	191	191				-35.99%
15476	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	田园分34+1左2	200	24.00%	132	132				0.00%
15477	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线闫海青支12	200	57.60%	0	0		是	2026年12月	-70.63%
15478	东陵	中马变	世贸线	世贸诺丁山一期2局维箱变2变压器	630	18.10%	453	453				-17.64%
15479	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界3号变电站1变压器	630	28.57%	387	387				-46.53%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15480	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	盛京世家五期3号箱变2号变压器	400	14.40%	0	0		是	2026年12月	100.00%
15481	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线方家干007	50	57.00%	0	0		是	2026年12月	-38.89%
15482	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干121左27变台	400	9.30%	0	0				100.00%
15483	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园4变电站2变压器	630	31.62%	0	0		是	2025年12月	-42.94%
15484	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	万家分7之2	400	20.10%	0	0			2027年	0.00%
15485	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际一期2箱式变电站1配电变压器	630	31.43%	0	0		是	2025年12月	-36.49%
15486	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地长青湾四组变电站1变压器	800	53.25%	0	0		是	2027年12月	-42.65%
15487	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	金科集美2箱变1变压器	630	6.98%	0	0				100.00%
15488	于洪	铸造变	铸东乙线	大青3台小微	400	21.60%	0	0		是	2025年	100.00%
15489	法库	新依变	依草线	10kV依草线马荒地分王家窝棚北台支4	200	52.50%	0	0		是	2025年11月	0.00%
15490	沈北	大志变	志詹乙线	虎镇变256虎利线虎利线81	200	89.50%	1	1	2025年8月	是	2026年12月	-36.24%
15491	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北乙线79左7柱上变压器	400	45.20%	0	0		是	2025年12月	-11.18%
15492	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线焦家街支05	100	54.60%	0	0				-28.56%
15493	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南乙线长南干38+1柱上变压器	200	21.00%	0	0		是	2026年12月	14.11%
15494	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	富祥园3变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
15495	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里2号变电站1变压器	315	25.52%	203.1	203.1				-40.75%
15496	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山线新安堡分28左1变台	200	3.30%	173.4	173.4				0.00%
15497	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城17号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	32.06%	365	365				0.00%
15498	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线万金村北台	400	28.50%	0	0		是	2025年	-34.10%
15499	苏家屯	山庄变	山庄变5048标鼎线	山庄变022山大线沈双分29右16	200	20.60%	0	0			2027年	-17.19%
15500	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城37号变电站201间隔配电变压器	400	24.80%	260.8	260.8				-29.91%
15501	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线黄花岭分54	100	70.80%	0	0		是	2028年	-29.25%
15502	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线50变压器	400	72.30%	0	0				0.00%
15503	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干33加1右分2变压器	100	15.00%	75	75				-38.97%
15504	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖四号（微）	400	24.30%	234.044	234.044				10.94%
15505	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	滑翔变滑应乙线建设干51柱上变压器	400	53.40%	146.4	146.4				-41.44%
15506	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	岐山一校箱式变电站1配电变压器	630	55.87%	0	0		是	2025年12月	-39.52%
15507	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑5箱变201间隔配电变压器	630	9.21%	0	0		是	2026年12月	-42.46%
15508	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小民屯变157小七线小七干腰堡分26变台	200	90.60%	0	0	2023年1月			-37.07%
15509	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分十里支82左4变台	200	26.60%	0	0		是	2025年12月	3.26%
15510	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林线104右35左3	400	64.75%	101	101				-44.81%
15511	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	春河里1期1变电站1变压器	630	32.06%	0	0		是		-28.28%
15512	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	一站式中盘干12718+1	200	2.40%	0	0				-39.82%
15513	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	辽宁亿科房地产开发有限公司(雷锋小学项目)	100	54.40%	0	0		是	2025年12月	-6.56%
15514	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期5变电站1变压器	500	39.00%	0	0		是	2025年12月	-41.86%
15515	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	政府补贴房2变电站2	630	17.90%	0	0				-41.98%
15516	于洪	高明变	高张线	和谐3期1站房1变压器	630	23.37%	0	0				-41.80%
15517	浑南	于山变	于山变778于通线	府城名邸二期7号变电站2号配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
15518	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	恒大中央广场二期7号变电站2号配电变压器	630	22.10%	0	0		是	2027年12月	100.00%
15519	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	兴工佳园小区2变电站202变压器	630	43.43%	0	0				-41.39%
15520	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	旭辉铂宸府2箱变202配电变压器	400	34.80%	220.8	220.8				0.57%
15521	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干43左6+1变压器	400	32.10%	0	0				-48.26%
15522	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养前北大棚（微）	200	17.03%	0	0				-41.60%
15523	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线牧场分欢喜岭支6左1柱上变压器	400	18.00%	0	0		是	2026年12月	11.75%
15524	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线东中分9左9变台	400	10.60%	0	0				-37.39%
15525	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔干147右10变台	400	25.43%	0	0				-23.70%
15526	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	桃相乙线154左5	200	14.10%	151.8	151.8				0.00%
15527	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线225右9变台	200	5.10%	0	0				0.00%
15528	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡北新村台公变台区	200	43.50%	0	0		是	2026年12月	-23.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15529	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线红宝支23右3	200	22.80%	0	0			2027年	-19.49%
15530	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干腰排分02左支03加1变压器	50	40.80%	24.6	24.6				-68.27%
15531	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	昭华里5号变电站201间隔（下深乙线）配电变压器	630	0.00%	0	0			2027年	0.00%
15532	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景3箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
15533	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期1变电站1变压器	630	30.86%	0	0		是	2027年12月	-43.71%
15534	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	新汉城5箱式变电站1配电变压器	500	28.00%	0	0		是	2025年12月	-10.17%
15535	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1024四0一线	茨干坨变017肖寨门线肖北抗旱 8 #	200	68.40%	43.2	43.2				-35.49%
15536	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区一期1变电站202变压器	630	30.16%	0	0				-47.15%
15537	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线巴山分64	200	73.00%	0	0		是	2025年12月	-31.79%
15538	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干6右10+1左2	200	132.00%	0	0	2023年5月		2027年	17.52%
15539	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	金河花园3号变电站1号变压器	630	13.21%	0	0		是	2027年12月	-40.31%
15540	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线房产1、2、3	100	76.50%	13.5	13.5				-38.95%
15541	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期2箱变2变压器	800	20.63%	555	555				-41.53%
15542	铁西	历工变	历工变10458历南甲线	香城蓝山2变电站1变压器	630	32.70%	0	0		是		-47.59%
15543	皇姑	广源变	广源变25780广明线	广厦绿园二期1箱式变电站2配电变压器	400	38.10%	0	0		是	2025年12月	-31.11%
15544	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利海四1变电站2变压器	315	42.86%	0	0				-44.88%
15545	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	佟罗南分11+1右5	200	36.60%	0	0			2027年	1.93%
15546	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙3箱变1变压器	630	38.41%	0	0				-36.56%
15547	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾6号变电站201间隔（白郡线）配电变压器	630	24.13%	0	0			2027年	14.13%
15548	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	机场供6箱变1变压器	630	16.19%	0	0		是		-33.29%
15549	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	机场供6箱变2变压器	630	20.00%	0	0		是		-30.39%
15550	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和郡二期2号变电站2号配电变压器	630	45.08%	0	0		是	2027年12月	-14.63%
15551	浑南	于山变	于山变744于安甲线	首创光和郡三期1号变电站1号配电变压器	630	31.43%	0	0				-20.50%
15552	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线散汉分110	100	58.20%	0	0		是	2026年12月	-32.13%
15553	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线东散台分支线006	200	48.80%	82.4	82.4				-31.44%
15554	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	金地时代风华小区配电室201间隔配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2027年12月	1.94%
15555	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线充电支2	400	94.80%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	0.00%
15556	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	海上五月花13变电站1变压器	630	34.60%	0	0				-36.98%
15557	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线头台子中台几02	200	45.00%	90	90				-37.12%
15558	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	北国之春六期1变电站202变压器	800	56.63%	0	0				-42.76%
15559	皇姑	红卫变	10kV红审线20358	红卫变红审干11柱上变压器	315	88.89%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-45.22%
15560	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	富康雅苑1变电站1变压器	630	35.43%	343.8	343.8				-36.25%
15561	于洪	平罗变	平悟线	沈阳市北方刀具制造有限公司	100	50.40%	0	0				-37.02%
15562	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	英国宫5号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	49.80%	0	0			2027年	-21.25%
15563	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园二期A区2变电站2变压器	630	67.14%	144	144				-43.56%
15564	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期5箱变2变压器	315	30.98%	185.9	185.9				-41.22%
15565	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五弧分水利支1	50	19.20%	35.4	35.4				-33.28%
15566	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	孝信变562孝阳线吉宝城镇开发（沈阳）有限公司3箱1变配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
15567	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	YHG 大众干2左6（津桥东）-2配电变压器	630	29.71%	379.8	379.8				-38.25%
15568	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园4变电站1变压器	800	26.25%	0	0		是	2027年12月	-43.10%
15569	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区5变电站1变压器	800	35.25%	438	438				-41.92%
15570	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分13右2	315	40.38%	156.3	156.3				-62.78%
15571	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	精密箱变2变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年6月	22.58%
15572	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居1号变电站202间隔配电变压器	800	19.13%	0	0			2027年	-40.48%
15573	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居3号变电站201间隔配电变压器	800	19.88%	0	0			2027年	-30.74%
15574	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居10号变电站202间隔配电变压器	800	34.50%	0	0			2027年	-30.01%
15575	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十三号变电站201配电变压器	800	42.00%	0	0			2027年	-40.78%
15576	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	插拉村12组照明A	100	63.60%	26.4	26.4				-42.96%
15577	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	胡台干法赖分队支2右1变台	100	45.20%	0	0		是	2025年12月	-40.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15578	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂4箱式变电站2配电变压器	500	28.80%	306	306		是	2025年12月	-43.16%
15579	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾花园一期3地块1变201配电变压器	400	21.00%	0	0		是	2026年12月	-26.84%
15580	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	红豆杉花园2局维201配电变压器	630	47.14%	0	0		是	2026年12月	-31.26%
15581	于洪	范屯变	范屯线	小微西三家1台	200	9.90%	160.2	160.2				8.22%
15582	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	新城华庭小区4变电站1变压器	630	10.48%	0	0		是	2025年12月	-40.36%
15583	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线31左5右13柱上变压器	400	31.60%	0	0		是	2025年12月	-53.32%
15584	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	育才北分1之1柱上变压器	400	21.00%	0	0		是	2025年12月	-42.25%
15585	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	姜屯变203和平线和平干大三家子分69变台	400	121.80%	0	0	2025年9月			-39.38%
15586	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干佟平分12左4变台	100	76.40%	0	0		是	2025年12月	-43.45%
15587	新民	金五台	金五台变717树林线	金五台变717树林线树林线鲫鱼泡分45变台	100	63.10%	26.9	26.9				-39.85%
15588	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线105右20变台	100	100.40%	0	0	2023年2月			-36.82%
15589	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	富兴华府一期1局维箱变1变压器	800	27.60%	0	0		是	2025年12月	30.49%
15590	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城6箱变1变压器	500	25.28%	97.5	97.5				-34.71%
15591	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	嫩江干嫩江乙线8柱上变压器	315	27.62%	0	0		是	2025年12月	-36.20%
15592	东陵	杨官变	杨官线	龙湖天璞2局维变电站1变压器	800	58.20%	0	0		是	2026年12月	66.55%
15593	于洪	高明变	高张线	馨韵雅居3变电站1变压器	630	29.71%	0	0				-43.16%
15594	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线候家照明	100	76.40%	13.6	13.6				-34.73%
15595	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分前坨支22左21变台	200	48.00%	0	0				0.18%
15596	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线徐家分01	160	65.25%	39.6	39.6				-27.74%
15597	法库	新依变	依三线	10kV依三线1家屯几13	250	27.12%	0	0		是	2025年12月	-34.98%
15598	于洪	家俱变	盘锦线	水木城典11变电站1变压器	630	32.51%	0	0				-42.61%
15599	苏家屯	山林变	山林变61548林达甲线	山林变550林西线小古支8右2	400	39.98%	200.1	200.1				-35.13%
15600	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘6箱变(单)	630	30.16%	97.5	97.5				-43.15%
15601	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	查牛变706安福线安福线85+1变台	200	26.10%	127.8	127.8				-46.23%
15602	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	弘泽锦城六期2变电站2变压器	630	37.71%	0	0		是	2025年	-41.45%
15603	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分30+1右4	200	25.20%	129.6	129.6				100.00%
15604	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干43右5	200	0.00%	180	180				0.00%
15605	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线76	315	50.16%	125.5	125.5				-42.18%
15606	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里3箱式变电站1配电变压器	630	85.71%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-38.29%
15607	苏家屯	下深变	理想线	理想新城11号变电站201间隔配电变压器	400	44.80%	0	0			2027年	-36.80%
15608	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线82变台	250	73.56%	0	0		是	2025年12月	-44.79%
15609	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分21	200	26.70%	0	0		是	2027年	-39.62%
15610	和平	展览变	展览变842展方甲线	霍尔寓所住宅小区1变电站1变压器	800	18.38%	573	573				-51.82%
15611	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡17号小区变电站202配电变压器	500	30.00%	0	0			2027年	-46.83%
15612	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石干83右分1左支1	315	36.19%	0	0				6.92%
15613	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	名流嘉园一期8号变电站1号变压器	800	61.50%	0	0		是	2027年12月	-31.38%
15614	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村4机井	100	56.80%	33.2	33.2				-51.44%
15615	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分东营子分15变台	200	28.80%	0	0		是		-33.23%
15616	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线西关七组支23	200	69.00%	0	0		是	2026年12月	-21.84%
15617	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线柳官棚菜分支09	50	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
15618	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	卢屯线兰家分小北支35右3变台	200	18.00%	0	0		是	2025年12月	-67.23%
15619	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线忙后南台	400	55.95%	0	0		是	2026年6月	-21.03%
15620	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分22右10左10	200	102.30%	0	0	2024年2月	是	2026年3月	13.07%
15621	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线哈南几7	200	20.70%	0	0		是	2027年	-36.35%
15622	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	茉莉公馆4号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	21.90%	0	0			2027年	0.00%
15623	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲干新兴分12右8变台	400	24.23%	0	0				-31.27%
15624	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城一品2箱变2变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年12月	-43.67%
15625	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线中学分22变台	200	68.70%	0	0				-40.36%
15626	沈北	道义变	道义变15269佰景线	沈阳百益龙置业有限公司5变电站2变压器配电变压器	630	45.40%	0	0				-42.14%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15627	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线杨城分26左23	200	51.30%	0	0			2027年	-11.61%
15628	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河大街3变电站1配电变压器	630	51.11%	0	0				100.00%
15629	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区3变电站1变压器	400	28.50%	246	246				-42.48%
15630	东陵	杨官变	富康线	文欣苑四期1箱变1变压器	630	14.29%	0	0		是	2026年12月	-15.00%
15631	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	梦想西铁城二期小区3变电站1变压器	630	15.87%	0	0		是	2025年12月	-37.39%
15632	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	阳光尚城二期1箱式变电站2配电变压器	630	16.38%	0	0		是	2025年12月	-46.35%
15633	和平	青年变	青年变364青文线	兴盛3变电站配电变压器	400	56.10%	0	0		是		34.58%
15634	于洪	得胜变	得河线95442	丽水名都3站房1变压器	630	33.90%	353.4	353.4				-40.45%
15635	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东线09广美1变电站1变压器	500	31.68%	291.6	291.6				-38.27%
15636	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	铁西教育局201间隔配电变压器	100	0.00%	90	90				-48.17%
15637	沈北	虎镇变	虎镇变74270先锋线	一站式服务-辽宁恒润通信工程有限公司（平安物流园南）	100	5.10%	0	0		是	2026年12月	4.90%
15638	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	重工四校变电站201间隔配电变压器	400	48.80%	164.8	164.8				-34.79%
15639	沈河	南湖变	南湖变448雨坛乙线	金地峯汇2配电站201配电变压器	800	30.90%	0	0				-14.59%
15640	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分27右13右1	200	30.00%	0	0			2027年	-38.97%
15641	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立干151右6	200	18.60%	0	0		是	2026年	-40.98%
15642	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东于吴八分19右2	200	23.40%	133.2	133.2				-31.45%
15643	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干82+1左2	200	18.30%	143.4	143.4				-21.97%
15644	东陵	水家变	水孙乙线	文华街3号院1箱变1变压器	630	29.21%	0	0		是	2026年12月	-43.46%
15645	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合2变电站1变压器	630	35.05%	0	0				-41.16%
15646	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干124左15左1	200	22.80%	0	0			2027年	-36.22%
15647	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区1变电站1变压器	800	21.75%	546	546				-40.28%
15648	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华泰新都E区2箱式变电站201间隔配电变压器	500	27.20%	0	0		是	2025年12月	-36.50%
15649	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线粮库住宅楼	80	98.50%	0	0	2023年2月	是	2026年12月	-35.97%
15650	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	保利白沙林语花园3箱变1变压器	500	30.40%	0	0		是	2026年12月	-8.59%
15651	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	杨树干水罗分4左7右4	80	67.50%	0	0			2027年	-47.74%
15652	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村三期1变电站2变压器	630	42.86%	297	297				-38.63%
15653	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科线白云分30	100	64.00%	0	0		是	2025年	-50.34%
15654	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	和景嘉园2变电站201配电变压器	400	22.50%	0	0		是	2027年12月	-28.49%
15655	沈北	中心台	中心台变73950中石线	沈北新区小屯儿秸秆加工厂200KVA	200	46.80%	0	0				100.00%
15656	于洪	范屯变	范新线	皮台村村内东2台区小微	400	0.00%	360	360				0.00%
15657	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分80+1左6左1	400	61.75%	113	113				16.53%
15658	东陵	世园变	世园变80572海洋线	国际创意谷AB地块3箱变201变压器	500	20.16%	349.2	349.2				-14.98%
15659	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	YHG-医大分14	200	0.00%	0	0				0.00%
15660	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	河畔六期1号变电站2号变压器	630	27.81%	0	0		是	2027年12月	-38.26%
15661	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干20左8左3	200	10.35%	159.3	159.3				-35.10%
15662	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小四家子支09	50	121.80%	0	0	2025年2月	是	2026年6月	-29.41%
15663	沈北	方溪变	方开甲线	沈阳康城房屋开发有限公司（康城春天里）k1配电变压器	630	28.57%	0	0				-40.97%
15664	于洪	光辉变	光东线	铁路小区北台	400	6.53%	333.9	333.9				-32.66%
15665	沈北	农高变	农柳线	龙湖滢澜山1箱变202配电变压器	630	37.46%	0	0				-31.96%
15666	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语小区4变电站2变压器	500	30.72%	0	0				-46.57%
15667	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线靠丁支67	315	19.81%	0	0		是	2025年11月	-21.43%
15668	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线六三队支09	200	99.30%	0	0	2025年2月	是	2026年6月	-32.90%
15669	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干辛家分17左4-2	160	31.31%	93.9	93.9				-33.90%
15670	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合7变电站1变压器	630	42.67%	0	0				-46.79%
15671	沈河	大东变	大东变052城南甲线	城南干45之9公变	315	29.84%	0	0		是	2026年12月	-44.30%
15672	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线东升一组台分05	200	17.50%	0	0		是	2026年12月	-30.16%
15673	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线南小陵村台分02	200	35.40%	0	0		是	2026年12月	-27.54%
15674	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	英国宫2号变电站201间隔配电变压器	400	30.00%	0	0			2027年	-39.13%
15675	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园二期1箱变1配电变压器	630	12.22%	0	0		是	2026年12月	-42.04%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15676	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山2变电站2变压器	630	29.21%	0	0				-44.72%
15677	法库	马家变	马家变1126隆盛线	马家变126隆盛线西闫一组台	50	29.20%	0	0		是	2025年11月	-41.34%
15678	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	如沈乙线线沈小联干东站分5	400	76.50%	0	0				-14.60%
15679	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金干147	200	19.80%	0	0			2027年	8.02%
15680	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	凤祥东门变台2号变压器	630	84.76%	33	33	2023年9月			5.25%
15681	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分苗圃支2左分支15变压器	100	18.30%	0	0				-14.26%
15682	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	恒大中央广场二期3号变电站201配电变压器	630	55.24%	0	0		是	2027年12月	0.00%
15683	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分南张支48左4变台	200	32.70%	0	0				-34.76%
15684	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线刀兰分移动支刀兰中台支1	400	12.90%	0	0		是	2026年12月	-29.16%
15685	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满东村二组西（微）	200	53.40%	73.2	73.2				-30.54%
15686	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	10kV宝十线钱家沟47	100	42.00%	48	48		是	2025年11月	37.33%
15687	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线兴胜分兴井支5变台	400	32.40%	0	0				-57.29%
15688	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	闽江乙线图门干延寿寺东分1	630	92.95%	0	0	2024年2月	是	2025年12月	-35.67%
15689	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	首创国际2号变电站1变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
15690	于洪	小于变	10kV小山线56240	得胜变848得山线鹏臣物业南0150	630	27.71%	392.4	392.4				-39.32%
15691	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	中海望京府4变电站201配电变压器	800	12.60%	0	0		是	2026年12月	2.29%
15692	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	镇一线顺山分18	80	73.88%	12.9	12.9				-46.57%
15693	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	汇置尚都二期二组团2变电站201配电变压器	800	36.60%	427.2	427.2		是	2026年12月	-15.20%
15694	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村6变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
15695	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑2变电站201配电变压器	800	43.50%	0	0				-27.70%
15696	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线广宁支程家支05	100	55.65%	0	0		是	2026年12月	-25.30%
15697	和平	三好变	三好变176河堤乙线	汇景一区2变电站1主变	500	22.00%	340	340				-41.58%
15698	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分50右3	200	21.00%	138	138				1.26%
15699	新民	罗家房	罗家房变408欢线	罗家房变408欢线张欢干营子分10左4右3变台	315	47.75%	133.1	133.1				-38.01%
15700	于洪	大潘变	大潘线	小微小潘村3台区	400	0.60%	0	0		是	2025年	0.00%
15701	沈河	长青变	长青变480银河线	东方威尼斯（四）1变电站201配电变压器	800	26.63%	0	0		是	2026年12月	-45.98%
15702	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区4号变电站1号配电变压器	400	36.00%	0	0		是	2027年12月	-36.98%
15703	和平	太原变	太原变056南七乙线	YHG 胜利大街2变电站2号高压柜1主变配电变压器	630	20.83%	0	0				-43.32%
15704	沈北	孝信变	孝场乙线	明华彩虹里小区1局维变电站202配电变压器	800	48.30%	0	0		是	2026年12月	21.75%
15705	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝山变005宝十线后魏东台	200	14.25%	151.5	151.5		是	2025年11月	-36.19%
15706	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子干97右18变台	200	12.00%	156	156				100.00%
15707	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品8变电站202变压器	400	35.50%	218	218				-26.97%
15708	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分13+1右6	200	14.10%	151.8	151.8				1.91%
15709	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线75右2左22+1变台	200	38.40%	103.2	103.2				-48.43%
15710	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区南1变电站2变压器	630	23.24%	0	0		是	2027年12月	-44.67%
15711	于洪	光辉变	光辉变	小微光辉肉禽南	200	80.40%	19.2	19.2	2025年11月			-19.94%
15712	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线公安分09	315	52.06%	0	0		是	2026年12月	-40.91%
15713	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线丁家二组照明	400	96.60%	0	0	2022年12月			-33.88%
15714	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城25变电站变压器	630	12.95%	0	0		是	2027年12月	-44.67%
15715	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆10号变电站2号变压器	800	9.15%	0	0		是	2027年12月	-43.99%
15716	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	沈陵干17右2右2	400	13.50%	0	0				0.00%
15717	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期6变202	500	25.92%	320.4	320.4				-49.46%
15718	沈北	道义变	道信线	蒲岸芳华二期1小区变电所配电变压器202	800	15.30%	0	0				100.00%
15719	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	陵卫甲4环网单元1箱式变电站配电变压器	400	38.00%	0	0		是	2025年12月	-11.26%
15720	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线武器库分盛京酒楼支物流几1	200	23.10%	0	0		是	2025年11月	-83.15%
15721	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微新安南台	400	19.50%	282	282				100.00%
15722	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园二期2变电站1变压器	1000	28.40%	616	616				-37.27%
15723	沈北	道义变	道义变15270纺校线	蒲昌路11号边防住宅(一)变电站1变压器配电变压器	630	86.10%	0	0	2025年9月			-20.65%
15724	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡冷后村昌田生物公变台区	200	43.50%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15725	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	前长支25左2	200	69.90%	40.2	40.2				27.78%
15726	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱2号变电站201间隔配电变压器	400	29.40%	242.4	242.4				-38.49%
15727	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线齐家分支线005	100	90.60%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-40.58%
15728	东陵	白沙变	白湖甲线	方大锦溪里1变电站1号变压器	630	9.84%	505	505				76.54%
15729	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	城南西环奇彤汽车公变台区	200	31.50%	117	117				0.00%
15730	浑南	安顺变	安顺变176安软线	丽水新城三期2号变电站2号配电变压器	400	45.00%	0	0		是	2027年12月	-35.72%
15731	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园三期6箱变1配电变压器	630	7.37%	0	0		是	2026年12月	-42.60%
15732	东陵	中马变	军影线	世博之春10箱变1变压器	630	68.57%	0	0		是	2026年12月	-35.29%
15733	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	太平村养殖台	400	58.20%	0	0				-12.66%
15734	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	益格风情湾小区6变电站1变压器	500	24.96%	325.2	325.2				-44.00%
15735	苏家屯	下深变	理想线	理想新城3号变电站2号变压器	630	23.81%	0	0			2027年	-42.42%
15736	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	东盛小区2箱变（单）	500	33.92%	280.4	280.4				-42.47%
15737	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干116左10左2	400	37.20%	211.2	211.2				0.00%
15738	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线西八家子几11	200	25.20%	129.6	129.6				-29.49%
15739	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	沈阳市惠森木业加工厂	200	20.40%	0	0				7.98%
15740	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干21左分6台区	100	28.50%	0	0				-19.71%
15741	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区2变电站1变压器	800	34.80%	441.6	441.6				-40.68%
15742	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五黄分10	200	49.20%	81.6	81.6				6.88%
15743	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝杨干129大台分19柱上变压器	200	42.80%	0	0		是	2026年12月	-36.36%
15744	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园81号变压器	630	27.05%	396.6	396.6				-41.50%
15745	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	柳林家园2变电站1变压器	630	24.38%	0	0		是		-44.49%
15746	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区7变电站2变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-42.27%
15747	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干大汉分110右2左11变台	200	31.80%	0	0				-43.41%
15748	浑南	桃仙变	桃仙变246桃山甲线	和鸿广场一期2号变电站1号配电变压器	630	53.97%	0	0		是	2027年12月	8.00%
15749	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖3号变电站1号变压器	630	8.95%	218.6	218.6				-40.75%
15750	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线新立支新立村二台几2	400	0.00%	0	0		是	2025年	100.00%
15751	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	10kV南环乙线西沟支09	50	54.20%	17.9	17.9				-29.29%
15752	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	新一尚品三期2箱式变电站1配电变压器	630	75.87%	0	0		是	2025年12月	1.91%
15753	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲放乙线	宏泰香蒲湾东区2号箱变变压器间隔配电变压器	500	44.80%	0	0		是	2025年12月	-21.44%
15754	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线邓甲山台	200	25.30%	129.4	129.4		是	2025年11月	-28.16%
15755	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区3变电站201配电变压器	400	49.00%	164	164				67.07%
15756	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	乾景花园1箱式变电站2配电变压器	630	39.68%	0	0		是	2025年12月	-43.66%
15757	和平	展览变	展览变882展河线	春河里三期2变电站2变压器	630	59.52%	192	192				-36.49%
15758	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	靛马花园柱上变压器	315	51.81%	0	0				-43.18%
15759	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院3配变站2变压器	400	34.20%	0	0		是	2026年6月	-43.28%
15760	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	润公寓小区箱式变电站2配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	6.56%
15761	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格5号配电室1号配电变压器	400	25.50%	0	0		是	2027年12月	-42.40%
15762	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	蛤蟆分44左2	400	0.30%	0	0			2027年	0.00%
15763	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大西江天悦3变电站1配电变压器	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	100.00%
15764	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金樾府小区1变电站201配电变压器	800	25.50%	516	516		是	2026年12月	79.39%
15765	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园3变电站1变压器	630	21.59%	0	0		是		-30.90%
15766	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高墙子村13组照明	100	43.20%	0	0				-29.71%
15767	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双转分30	315	41.59%	0	0		是	2025年12月	-33.69%
15768	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园7箱变2变压器	630	13.46%	482.2	482.2				-49.70%
15769	于洪	大兴变	兴红线	大兴变510兴红线红旗台村南1队6台	200	47.40%	0	0		是	2025年	-70.74%
15770	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾二期2箱式变电站1配电变压器	500	36.96%	0	0		是	2025年12月	-38.36%
15771	和平	广州变	广州变472二纬乙线	二纬乙线25+1	315	16.83%	230.5	230.5				-50.02%
15772	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡四期1变电站配电变压器	400	40.80%	0	0		是	2025年12月	-40.16%
15773	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	南红支14左1	200	1.80%	176.4	176.4				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15774	东陵	世园变	泗水乙线	世高干五0五分葫芦支32柱上变压器	80	79.50%	8.4	8.4		是	2026年12月	-35.93%
15775	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期1变电站201配电变压器	500	21.44%	0	0		是	2027年12月	-41.26%
15776	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线任家西支4	200	39.70%	0	0		是	2025年12月	-29.94%
15777	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线造化干24+1柱上变压器	200	28.80%	0	0				0.00%
15778	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	大众乙大众干大北三支7	315	40.00%	0	0				-41.34%
15779	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	上林乙线上林干英守分渔场支2变压器	315	2.22%	0	0		是	2025年12月	-1064.93%
15780	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	平罗乙线平罗干平罗分39柱上变压器	400	38.00%	0	0		是	2025年12月	-36.29%
15781	沈河	万柳变	万柳变254祥龙乙线	祥龙干27公变	315	34.29%	0	0				-42.49%
15782	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	祥龙干33+1公变	315	88.25%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-186.15%
15783	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44右5右4	315	20.00%	0	0				-72.97%
15784	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	宁波乙线82	200	10.50%	0	0				-155.75%
15785	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干阔业分8	315	28.44%	0	0				-45.44%
15786	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	粮仓变558榆园乙线榆园乙线榆园干26右1	200	54.90%	70.2	70.2				-59.87%
15787	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分61右4变台	100	17.50%	0	0		是	2025年12月	-46.07%
15788	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分哈拉岗支38变台	100	77.10%	0	0		是	2025年12月	-33.13%
15789	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	瓦子峪分48	100	46.40%	0	0		是	2027年	-39.75%
15790	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	方溪乙线方溪干9+2柱上变压器	315	41.27%	0	0		是	2025年12月	-34.00%
15791	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分86	160	24.38%	0	0			2027年	-37.02%
15792	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃仙变254桃苏线桃家分14左3右01	100	0.00%	0	0			2027年	0.00%
15793	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	苏北变352市内乙线市内乙线44	400	38.10%	0	0			2027年	-37.68%
15794	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	万家分16左05	400	11.25%	0	0		是	2027年	-38.70%
15795	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干37变压器	500	77.92%	0	0		是	2025年12月	-42.35%
15796	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙线洞西干58左9右1变压器	315	26.67%	199.5	199.5		是	2025年12月	-58.70%
15797	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线长南新区开闭站长南新区长南新区1柱上变压器	315	69.84%	0	0		是	2025年12月	-44.20%
15798	沈河	方家变	方家变666方南甲线	方南干31左8左9公变	400	70.80%	76.8	76.8				-35.29%
15799	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	顺城变054万寿甲线万寿干53右6公变	315	46.03%	0	0		是	2026年12月	-39.54%
15800	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	善东乙线大小联干工宅分4	250	68.80%	53	53				-39.76%
15801	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	生产甲线生产干80右10	400	11.40%	0	0				-44.38%
15802	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线105左1	400	20.20%	279.2	279.2				-58.35%
15803	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	崇山变248嫩江乙线嫩江干9右5柱上变压器	315	71.43%	0	0		是	2025年12月	-41.96%
15804	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路乙线南路干44右10	315	63.81%	0	0		是		-38.61%
15805	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干9	250	47.36%	106.6	106.6				-42.22%
15806	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	令闻甲线军工干清真路分7公变	315	102.10%	0	0	2025年10月			-48.15%
15807	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线48右3左1变台	315	68.89%	0	0		是	2025年12月	-38.25%
15808	新民	东郊变	东郊变30258郑东乙线	郑东乙线陶瓷干北张分39变台	100	87.20%	2.8	2.8	2025年4月			-37.35%
15809	新民	东郊变	东郊变30258郑东乙线	郑东乙线陶瓷干240左1变台	200	30.75%	118.5	118.5				-37.08%
15810	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南干17右1公变	315	66.03%	0	0		是	2026年12月	-44.79%
15811	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干26柱上变压器	315	52.06%	0	0		是	2025年12月	-31.30%
15812	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干阔业分9	315	30.79%	0	0				-45.66%
15813	和平	太原变	太原变050先锋线	先锋线民族分20	315	46.67%	0	0		是	2025年12月	-35.32%
15814	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右10左2柱上变压器	315	22.86%	0	0		是	2025年12月	-27.85%
15815	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	王刚变654官立乙线五镇分083	315	20.00%	0	0			2027年	-70.24%
15816	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线33右5	400	41.70%	0	0		是	2025年12月	-44.82%
15817	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线33左4	200	18.50%	0	0		是	2025年12月	-35.74%
15818	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线5右3	200	38.50%	0	0				-42.57%
15819	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	东塔乙线东塔干33右1加1	315	86.67%	10.5	10.5	2025年2月			-44.86%
15820	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干29左10	400	71.40%	0	0				-60.73%
15821	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线山梨分2右3	315	39.68%	158.5	158.5				-46.73%
15822	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线山梨分15左5	400	29.40%	242.4	242.4				-62.98%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15823	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农村干农八分6	400	61.25%	0	0		是	2027年12月	-49.83%
15824	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	炼钢线于洪干69变压器	250	30.40%	0	0		是		-38.78%
15825	铁西	肇工变	肇工变10840城西线	城西干泵站分2之1变台	200	33.90%	0	0		是	2027年12月	-41.68%
15826	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支26变压器	315	10.16%	0	0				-85.67%
15827	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干81右1变压器	315	120.00%	0	0	2022年12月	是	2025年	-44.19%
15828	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	小北干慎德分5公变	315	30.48%	187.5	187.5				-50.53%
15829	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分17	400	48.30%	0	0				-48.77%
15830	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	方溪干9+1之1柱上变压器	315	57.52%	0	0		是	2025年12月	-50.04%
15831	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒岐线泰山分11左9柱上变压器	315	88.25%	0	0	2025年9月			-44.11%
15832	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分16左20柱上变压器	200	5.10%	0	0		是	2025年12月	-54.67%
15833	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干119公变	400	57.60%	0	0		是	2026年12月	-44.33%
15834	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线19左1变台	315	10.29%	0	0		是	2025年12月	-48.28%
15835	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	崇山变296中医乙线中医干8柱上变压器	400	77.75%	0	0		是	2025年12月	-43.26%
15836	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	南湖变468天坛甲线天坛干柳焊分5公变	315	50.48%	124.5	124.5				-27.58%
15837	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	崇山变290黎明甲线黎明干6柱上变压器	250	76.80%	0	0		是	2025年12月	-31.96%
15838	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科二1箱变2变	630	25.08%	0	0		是	2025年12月	-43.95%
15839	沈河	文艺变	文艺变966文湖乙线	雨坛乙C-1箱变1变压器	315	40.00%	157.5	157.5				-34.77%
15840	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期6箱变1变压器	630	25.71%	405	405				-41.69%
15841	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区6变电站2变压器	630	24.13%	415	415				-39.34%
15842	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	煤气总公司小区变电站201	500	24.64%	326.8	326.8		是	2027年6月	-46.78%
15843	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	沈辽路1变电站201	400	34.50%	6.928	6.928				-41.52%
15844	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	艳粉新城3变电站202	500	47.04%	214.8	214.8				-40.71%
15845	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳欣教工小区变电站202	500	18.24%	6.928	6.928				-42.55%
15846	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	昊景箱变2	500	29.60%	0	0		是		-43.58%
15847	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二3箱变2号变	800	0.00%	0	0				0.00%
15848	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二5箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
15849	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	五彩三期2箱变2变	500	11.52%	0	0		是	2025年12月	-41.91%
15850	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲9配电箱变1号变	630	36.19%	339	339				-44.72%
15851	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	碧水龙庭1箱变2号变	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-41.42%
15852	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭3#1主变	500	27.60%	312	312				-40.83%
15853	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	大含屯1箱变2号变	630	86.35%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-40.67%
15854	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙5箱变2号变压器	630	10.79%	499	499				-39.95%
15855	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙10箱变2号变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
15856	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城9箱变1变压器	800	14.63%	603	603				-41.93%
15857	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔6箱变2变压器	400	15.50%	298	298				-36.92%
15858	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	东川时尚雅居2箱变1变压器	500	20.80%	0	0		是	2025年12月	-30.93%
15859	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	威克港湾箱变1号变	630	23.81%	0	0		是	2025年12月	-44.36%
15860	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	民航住宅4箱变2变压器	630	23.62%	0	0				-39.95%
15861	皇姑	红卫变	红卫变348国际线	克萊斯特4箱变2号变	1000	42.60%	0	0		是	2025年12月	-40.29%
15862	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	克俭胜利1箱变1	630	61.90%	0	0		是	2025年12月	-42.34%
15863	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界花园F区主变	630	34.92%	173.2	173.2				-38.95%
15864	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区8变电站2变压器	630	66.67%	147	147				-38.73%
15865	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	三隆新城小区1变电站1变压器	630	23.17%	421	421				-45.82%
15866	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山明渠5箱变1变压器	630	34.60%	349	349				-41.57%
15867	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	军官公寓1箱变1站内变压器	630	67.81%	0	0				-40.16%
15868	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	浑河六区1变电站202配电变压器	630	105.08%	0	0	2025年6月	是	2028年12月	-43.16%
15869	大东	毛君变	毛君变946毛光线	东城2箱变1变压器	500	30.08%	299.6	299.6				-38.19%
15870	铁西	重工变	重工变10868城水线	北一路1变电站201柜	500	8.32%	408.4	408.4				-40.83%
15871	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村小区6变电站202柜	315	65.40%	0	0		是	2027年12月	-43.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15872	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河七区1变电站201	400	48.90%	164.4	164.4				4.70%
15873	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	浅草绿阁1变电站201柜	630	24.44%	0	0		是		-41.18%
15874	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向工1箱变2	500	90.40%	0	0	2023年8月	是	2025年12月	-33.52%
15875	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工三期箱变2	630	0.00%	0	0				0.00%
15876	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	泰和苑4箱变1	630	12.38%	0	0				-37.97%
15877	皇姑	长江变	25464长怒乙线	格林梦夏3箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
15878	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝4箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
15879	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	中远颐和2箱变2	800	15.60%	0	0		是	2025年12月	-38.15%
15880	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭12箱变1变	500	27.20%	0	0		是	2025年12月	-47.91%
15881	大东	望花变	望花变70242上园乙线	梧桐园3箱变1站内变压器	500	33.60%	0	0				-42.46%
15882	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光3变电站2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
15883	沈河	方家变	方家变668方南乙线	华龙奥翔1箱变2变压器	500	16.32%	368.4	368.4				-39.29%
15884	沈河	长青变	长青变448长南乙线	恒信2箱变2变压器	630	14.92%	0	0				-41.46%
15885	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	盛世华城4变电站202柜（8）	800	68.10%	0	0		是	2028年12月	-38.38%
15886	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	和谐大厦2变电站202变压器	630	18.10%	0	0		是	2027年12月	-43.27%
15887	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	彤利雅1箱变2变	630	28.25%	389	389				-43.80%
15888	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	隆中密苑2变电站2变压器	800	15.30%	597.6	597.6				-44.73%
15889	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉四区3变电站202	630	20.32%	0	0				-45.51%
15890	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	般若寺北2箱变1变压器	500	20.00%	0	0				-53.68%
15891	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期1箱变2变	630	26.98%	0	0				-45.17%
15892	沈河	怀远变	怀远变176杯青乙线	政治部1箱变1变压器	315	33.14%	0	0		是	2026年12月	-42.82%
15893	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	花好悦园3箱变1变压器	630	49.52%	0	0		是	2025年12月	-42.05%
15894	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	陵西二变电站2变压器	630	46.03%	0	0		是	2025年12月	-41.40%
15895	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都9变电站201变压器	630	40.32%	0	0				-39.74%
15896	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	蘭庭花园2箱变1	400	39.60%	0	0		是	2025年12月	-46.17%
15897	和平	太原变	太原变050先锋线	东大智慧家园1#变压器	630	12.19%	0	0		是	2025年12月	-45.64%
15898	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	兴顺街6变电站201柜	400	73.20%	0	0				-45.63%
15899	大东	沈海变	沈海变80382俪城线	东方丽城12箱变1变压器	630	28.95%	0	0		是		-42.03%
15900	新民	新民变	新民变30162营东线	科技小区1变电站2变压器	400	43.20%	0	0		是	2025年12月	-39.61%
15901	沈河	长青变	长青变452长大甲线	泉源1期2变电站2变压器	1000	64.80%	0	0		是	2026年12月	-41.85%
15902	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区6变电站1变压器	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-35.44%
15903	沈河	青年变	青年变350青大线	沈物发箱变1变压器	500	110.08%	0	0	2025年10月	是	2026年6月	-28.59%
15904	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆树屯2箱变2变压器	630	15.62%	468.6	468.6				-41.19%
15905	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格2号变电站2变压器	630	36.51%	0	0		是	2027年12月	-42.43%
15906	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	祥龙国际变电站202	315	20.00%	0	0		是	2027年12月	-40.11%
15907	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	五河东里南2号高压柜1变压器	630	36.95%	0	0				-44.47%
15908	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	重型小区箱变1	500	45.44%	0	0		是	2025年12月	-35.02%
15909	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区15箱变2号变	630	29.21%	0	0		是	2025年12月	-44.51%
15910	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰6箱变2	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
15911	和平	太原变	太原变046南五甲线	辽宁省体育宫1变压器	630	13.46%	0	0		是	2025年	-41.57%
15912	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	永顺1箱变2变压器	400	58.80%	0	0		是	2025年12月	-41.19%
15913	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线9右1变压器	400	40.75%	197	197				-42.24%
15914	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	集美万象1号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	21.60%	0	0			2027年	-8.60%
15915	于洪	得胜变	得山线95478	万燕绿景3变电站1变压器	630	35.81%	0	0		是	2025年	-42.80%
15916	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧高分62	100	55.20%	0	0		是	2027年	-40.36%
15917	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石线25	100	80.40%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-41.48%
15918	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期4变电站201变压器	500	32.40%	0	0		是	2027年12月	-41.13%
15919	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	桃园干144左1	400	13.25%	0	0			2027年	21.80%
15920	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分14左11	200	45.00%	0	0		是	2027年	-51.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15921	新民	金五台	金五台变718三台线	三台干99左3变台	400	21.30%	274.8	274.8				-72.46%
15922	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	龙湖天曜1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	20.10%	559.2	559.2				100.00%
15923	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	宝楚养殖公变台	200	22.50%	0	0				0.00%
15924	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都6变电站202	630	23.17%	421	421				-44.63%
15925	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	体院分7右4省电实业201间隔配电变压器	500	21.12%	0	0		是		-50.03%
15926	和平	展览变	展览变858展兆线	佳兆业小区4变电站间隔202配电变压器	630	22.54%	425	425		是	2026年9月	-44.04%
15927	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干树林分37变台	200	37.95%	104.1	104.1				-23.15%
15928	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线84左3变台	400	20.70%	0	0				-26.39%
15929	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利三期1	630	13.71%	0	0		是	2026年12月	-45.72%
15930	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	望湖丽园4变电站1配电变压器	315	70.48%	0	0		是	2025年12月	-41.91%
15931	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园11主变	500	20.80%	346	346				-39.24%
15932	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线三尖村一组大棚	80	81.50%	0	0	2025年4月			-36.13%
15933	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	世博弘苑4箱变1变压器	630	27.81%	0	0				-44.30%
15934	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖林语六期3箱式变电站配电变压器	630	34.67%	0	0				-42.18%
15935	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	龙湖锦瑞原著1小区变电站1配电变压器	800	10.80%	0	0				100.00%
15936	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	鸣丽淡水鱼公变台	400	12.90%	0	0		是	2025年11月	100.00%
15937	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期3号变电站2号变压器	500	31.20%	294	294				-41.87%
15938	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线小房申支18	250	19.28%	0	0		是	2028年	-32.42%
15939	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃园3箱变1变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	-37.56%
15940	东陵	汪家变	汪沈乙线	上佰变311上深乙线上深乙干兴农分06柱上变压器	400	91.20%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-34.61%
15941	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	龙湖原府小区5局维变电站202配电变压器	800	16.20%	0	0		是	2026年12月	50.31%
15942	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马耳山分45右06	200	68.00%	44	44				-30.91%
15943	浑南	前显变	前白乙线	天惠公寓2号变电站202间隔配电变压器	630	13.02%	0	0		是	2027年12月	45.62%
15944	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	外滩3号变电站202间隔配电变压器	800	24.75%	0	0			2027年	-41.47%
15945	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸乙线齐十干79右8+1	315	13.97%	0	0		是	2027年12月	-48.55%
15946	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	罗曼威森4号变电站1号变压器	630	26.29%	401.4	401.4				-41.59%
15947	皇姑	方溪变	方溪变25394方福线	金地阅风华5小区变电站1配电变压器	800	32.63%	0	0				100.00%
15948	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	金河花园1号变电站1号变压器	630	37.46%	0	0		是	2027年12月	-42.01%
15949	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥五期4变电站1变压器	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-37.15%
15950	法库	包家屯	包家线	10kV包家线北土城支33	200	91.95%	0	0	2024年6月	是	2027年	-35.88%
15951	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区11变电站2变压器	400	33.90%	0	0		是	2025年12月	-44.06%
15952	法库	包家屯	包家线	10kV包家线南台分10（包南台）	200	79.50%	0	0		是	2025年12月	-28.30%
15953	皇姑	方溪变	方溪变25370万科线	万科假日风景一期1箱式变电站2配电变压器	800	34.20%	0	0				-40.26%
15954	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干111右7变台	200	56.70%	66.6	66.6				-35.64%
15955	东陵	世园变	世满甲线	世满干45四七零分25左柱上变压器	400	14.55%	301.8	301.8				-31.74%
15956	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线腰截子3组照明	200	75.10%	29.8	29.8				-31.62%
15957	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	朱庄分7左2	200	30.00%	120	120				1.30%
15958	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干39右6右3右3	200	16.80%	0	0		是	2027年	0.00%
15959	沈北	天乾变	天孝甲线	坤湖二期1开2变201间隔配电变压器	630	30.79%	0	0		是	2026年12月	-37.53%
15960	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线79左1右4变台	200	60.30%	0	0		是	2025年12月	36.66%
15961	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下1变电站1变	800	61.88%	0	0		是	2025年12月	-41.78%
15962	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分92左8左8	200	13.80%	0	0				0.00%
15963	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际二期6变电站2变压器	630	21.90%	0	0		是	2025年	-39.18%
15964	新民	东郊变	东郊变30272绿洲甲线	绿洲甲干一厂分23变台	200	9.80%	160.4	160.4				-41.49%
15965	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	金沙巴黎花园041-2分建一期1变电站202配电变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年12月	41.07%
15966	和平	方型变	方型变442方青甲线	财政三经小区变电站202间隔配电变压器	315	9.14%	0	0		是	2025年	0.48%
15967	苏家屯	曹仲变	曹仲变51368曹融线	满融首府2号变电站201间隔（曹融线）配电变压器	800	0.90%	712.8	712.8				100.00%
15968	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	军政干23右1	160	54.00%	0	0		是	2025年	-37.51%
15969	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南甲线109左11左2+1右1	200	83.75%	12.5	12.5	2022年12月	是	2026年	-35.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15970	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干公家支15左5	400	0.00%	0	0				0.00%
15971	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	玖熙墅2变电站1间隔101配电变压器	400	56.40%	0	0		是	2025年12月	-10.94%
15972	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	侯南干徐林分5变台	200	58.00%	0	0		是	2025年12月	-24.91%
15973	于洪	得胜变	得河线95442	丽水名都1站房2变压器	630	38.86%	322.2	322.2				-40.72%
15974	东陵	杨官变	杨紫线	紫提东郡二期4局维-1	500	40.80%	0	0		是	2026年12月	-42.33%
15975	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分道发支35左3变台	400	33.00%	0	0		是	2025年12月	-1.01%
15976	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线172+1右7	200	0.00%	0	0			2027年	0.00%
15977	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园36号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	31.80%	0	0			2027年	-14.82%
15978	新民	张屯变	张屯变3364粮库线	粮库线17右9变台	200	10.25%	0	0				-39.16%
15979	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干79左6右5	200	45.30%	0	0		是	2027年	-29.32%
15980	法库	新依变	依草线	10kV依草线马荒地四支14（马荒地贺台）	315	15.62%	0	0		是	2025年11月	-26.59%
15981	开发	张士变	张士变55878大明一线	大明一线二十四城小区1变电站2变压器	630	40.32%	313	313				-28.38%
15982	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区15变电站1变压器	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	-33.23%
15983	沈北	河北变	10kV河岗线84656	一站式服务—沈阳市沈北新区长军养殖场	400	11.55%	313.8	313.8		是	2026年12月	7.39%
15984	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	高墙子综合	400	52.50%	0	0				9.83%
15985	东陵	世园变	世中乙线	维也纳1箱变1变压器	630	5.90%	529.8	529.8				-45.50%
15986	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线44左13右1变台	200	30.30%	0	0		是	2025年12月	-30.26%
15987	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线21右3变台	200	18.00%	144	144				99.64%
15988	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分27右8变台	200	32.70%	0	0		是	2025年12月	-41.21%
15989	于洪	双树变	双树变16160双金线	小微建设1台	400	16.20%	0	0				100.00%
15990	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	二三厂支15之3柱上变压器	400	27.60%	0	0		是	2025年12月	-51.46%
15991	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	洞锦锦园小区5变电站2变压器	500	32.00%	290	290				-41.82%
15992	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	沈阳山盟通信电力箱式变电站配电变压器	100	76.20%	0	0		是	2025年12月	-41.47%
15993	和平	广州变	广州变472二纬乙线	三经干30政治部201间隔配电变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
15994	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳盈达房地产开发有限公司配电变压器4	630	20.63%	437	437				-42.50%
15995	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	府苑雅都1号考核箱变配电变压器	630	34.60%	0	0		是	2025年12月	-40.47%
15996	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	步阳江南壹号-1期1变电站202配电变压器	630	18.03%	0	0		是	2026年12月	-32.05%
15997	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线喇嘛支1	200	44.10%	0	0		是	2025年12月	-28.49%
15998	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线华家沟台	315	11.05%	0	0		是	2025年12月	-32.96%
15999	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线四台子南岗支04	100	8.40%	81.6	81.6				-34.63%
16000	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	爱琴海小区9变电站1变压器	200	21.20%	137.6	137.6		是	2025年12月	-36.66%
16001	法库	包家屯	包家线	10kV包家线大三家子支44	100	61.60%	0	0		是	2027年	-35.40%
16002	法库	包家屯	包家线	10kV包家线付家洼子分12	50	87.60%	0	0	2025年5月	是	2027年	-41.73%
16003	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线前屯西支04	200	49.00%	82	82				-32.59%
16004	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分281王家店	160	12.13%	0	0		是	2025年12月	-24.40%
16005	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥五期2变电站1变压器	315	23.87%	0	0		是	2025年12月	-40.89%
16006	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线北出口支04+1	200	9.30%	0	0				0.00%
16007	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军线农场分34左2右5左3左10	200	9.30%	0	0		是	2025年	-40.23%
16008	沈北	道义变	道义变15270纺校线	辽宁军翔房地产开发有限公司(阳光经典A座)1-1号1号变配电变压器	315	30.95%	0	0				-42.40%
16009	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城4.1期2变电站变压器	630	25.08%	0	0				0.00%
16010	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	江南春天1箱式变电站配电变压器	630	28.57%	387	387				-40.84%
16011	和平	三好变	三好变174河堤甲线	汇景一区42主变	500	29.60%	302	302				-39.41%
16012	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第五-2期变电站202配电变压器	630	39.68%	0	0		是	2026年12月	-41.70%
16013	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干南乱分14左1	100	31.80%	58.2	58.2				-34.57%
16014	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康康府3变电站2变压器	630	8.25%	515	515				-35.24%
16015	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房玉铭秸秆公变台区	400	93.00%	0	0	2025年6月			100.00%
16016	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线马家村一组照明	200	51.68%	0	0				-35.81%
16017	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳三屯分04	200	26.10%	0	0		是	2026年6月	-34.73%
16018	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线王家村北台	100	18.40%	0	0		是	2025年11月	-65.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16019	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支43右3+1右1	400	67.20%	91.2	91.2				100.00%
16020	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站干30	315	90.41%	0	0	2022年12月		2027年	-33.77%
16021	于洪	大兴变	兴富线	西湖佃景5站房2变压器	630	30.98%	0	0				-41.47%
16022	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居3变电站北六变压器	630	31.49%	0	0		是	2025年	-22.30%
16023	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分67左11	100	25.80%	0	0			2027年	51.16%
16024	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区1号箱2号变压器	630	35.87%	341	341				-42.61%
16025	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	果园分30柱上变压器	100	27.00%	0	0				2.68%
16026	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	上佰变312上佰线上佰干34柱上变压器	160	18.50%	0	0		是	2026年12月	-80.21%
16027	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线华山干6柱上变压器	400	64.00%	0	0		是	2025年12月	-45.89%
16028	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线赵家南支05	100	70.50%	0	0		是	2026年6月	-48.03%
16029	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线现代设备住宅	200	72.40%	35.2	35.2				-42.01%
16030	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	茨于坨变017肖寨门线肖东东台照明	200	64.00%	0	0		是	2025年11月	-17.09%
16031	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语5箱变202	500	29.76%	0	0				-49.79%
16032	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象3变电站2变压器	630	38.10%	0	0		是	2025年12月	-41.35%
16033	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK2变电站1变压器	630	17.27%	458.2	458.2				-34.43%
16034	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦2-4变电站202配电变压器	630	38.10%	0	0				-19.23%
16035	浑南	新南变	新南084新通线	华发新城丽景嘉园2变电站1号配电变压器	800	23.70%	0	0		是	2027年12月	-15.48%
16036	铁西	历工变	历工变10482历达线	盛世家园1变电站202变压器	630	10.48%	0	0				-44.77%
16037	铁西	历工变	历工变10482历达线	盛世家园2变电站201	630	29.84%	0	0				-44.92%
16038	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲线74+1变台	400	39.90%	200.4	200.4				-52.60%
16039	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线洄荒地南台支08	315	26.03%	201.5	201.5				-44.95%
16040	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	肖兰坨村综合一台（微）	200	11.70%	0	0				-17.46%
16041	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分阿山沟支养殖场几2	400	79.20%	0	0				0.02%
16042	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲放甲线	敖司牛变221商业线电信局住宅	250	54.24%	0	0		是	2026年12月	-43.73%
16043	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线计量局住宅楼	315	55.14%	109.8	109.8				-29.55%
16044	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线财旺家属楼	315	55.62%	108.3	108.3				-41.28%
16045	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	雷凯北苑箱式变电站1配电变压器	630	48.57%	0	0		是		-38.97%
16046	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	盛才小区1号箱变1号变压器	400	28.20%	247.2	247.2				-35.47%
16047	沈北	道义变	道孝乙线	正义路城北印象2变电站1变压器配电变压器	630	35.87%	0	0		是	2026年12月	-39.06%
16048	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳唐轩新北置业有限公司（沈阳唐轩*公馆）2201配电变压器	800	49.20%	0	0				-44.95%
16049	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	YHG_沈阳淡马锡物业管理有限公司（天赋新居）201配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	-39.00%
16050	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	恒大御景湾小区二期2箱式变电站1配电变压器	400	33.75%	0	0		是	2025年12月	-40.19%
16051	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万方城四期4箱式变电站配电变压器	630	33.33%	0	0				-41.12%
16052	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干71右7右1	200	45.00%	0	0		是	2026年	-31.74%
16053	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	石庙子分16右2	200	4.80%	0	0		是	2025年	28.24%
16054	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗镇佑户坨素鑫农产品加工厂公变台区	200	65.40%	49.2	49.2				0.00%
16055	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际3变电站1变压器	630	37.78%	329	329				-42.88%
16056	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相镇人民政府变电站1号变压器	400	48.50%	0	0		是	2025年	-36.84%
16057	沈北	大志变	志詹乙线	富城时代1箱变1变压器配电变压器	500	69.60%	102	102		是	2026年12月	-38.47%
16058	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	兴隆御府2箱式变电站2配电变压器	500	32.00%	0	0		是	2025年12月	-27.96%
16059	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府二期小区变电站1变压器	630	68.57%	135	135				-39.06%
16060	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	宝石家园1箱变1变压器	630	36.51%	0	0				-43.77%
16061	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长河湾2号变电站201间隔配电变压器	630	25.71%	0	0			2027年	-42.23%
16062	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	后边外新东台（新）	400	107.10%	0	0	2025年6月			0.00%
16063	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线前辛屯西分机井支1	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
16064	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线佟家分西支南梁机井支18	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
16065	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	朱庄分14	200	28.00%	124	124				-29.32%
16066	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	近海1期1变压器	630	42.86%	0	0		是	2025年12月	-41.60%
16067	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城1号变电站201配电变压器	315	38.41%	0	0			2027年	-33.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16068	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线李百友支07	30	0.00%	27	27				0.00%
16069	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城西3号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	22.40%	270.4	270.4				89.96%
16070	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲小区7变电站2变压器	500	29.12%	304.4	304.4		是	2025年12月	-47.15%
16071	沈北	清水变	清依线	清依干187(依路E台)	315	20.70%	0	0		是	2026年12月	-38.91%
16072	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	喜地红城2站房2变压器	630	28.70%	386.2	386.2				-40.10%
16073	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华二期5变电站1配电变压器	800	16.50%	0	0				0.00%
16074	铁西	劝工变	劝工变20080劝南乙线	万和丽景3变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
16075	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线信和考核	100	32.70%	0	0		是	2026年12月	-44.37%
16076	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区5箱式变电站1配电变压器	800	25.25%	0	0		是	2025年12月	-39.20%
16077	于洪	得胜变	得河线95442	三隆熙湖枫景小区1变电站1变压器	630	35.87%	341	341				-44.69%
16078	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷6变电站202配电变压器	630	28.25%	0	0			2027年	-36.49%
16079	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	茨榆坨二委养殖台	200	38.40%	0	0		是	2025年	100.00%
16080	浑南	营盘	营盘变050营侦线	同麟汇水湾2变电站变压器	500	34.08%	0	0		是	2027年12月	-41.34%
16081	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城6号变电站2号变压器	630	29.33%	0	0		是	2027年12月	-37.65%
16082	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	雍景湾小区2配电室102配电变压器	630	40.95%	0	0		是	2025年12月	-16.94%
16083	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	万和花园变电站202间隔配电变压器	800	49.20%	0	0		是		5.26%
16084	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	刘二堡变170靛庄线皮家卜大棚	200	33.30%	0	0				-40.78%
16085	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分佟家支05	100	62.40%	27.6	27.6				-34.16%
16086	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾东区1变电站1配电变压器	400	30.80%	0	0		是	2025年12月	19.55%
16087	沈北	天乾变	10kV天星线70654	盛京绿洲三四期2变电站202配电变压器	630	38.73%	0	0		是	2026年12月	-39.28%
16088	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖原府一期1变电站201配电变压器	630	12.06%	0	0		是	2026年12月	-83.51%
16089	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门妈妈街雨金秸秆公变台区	400	6.00%	0	0				0.00%
16090	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙之梦鑫园1箱变2变压器	400	32.40%	230.4	230.4				-43.44%
16091	大东	毛君变	10kV毛衣乙线7954	惠民家园4箱变1变压器	500	80.32%	0	0	2025年10月			-41.43%
16092	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	景丽花园1变电站201柜	630	21.59%	0	0				-35.93%
16093	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期2变电站2变压器	500	19.20%	354	354				-40.53%
16094	苏家屯	施官变	施官变60168施文乙线	十里锦城17号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	47.62%	0	0				-21.48%
16095	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线钱屯北支002	160	39.06%	0	0		是	2026年6月	-21.70%
16096	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线地税路北散户	250	55.68%	85.8	85.8				-44.15%
16097	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线八三堡砖厂棚菜	200	32.10%	115.8	115.8				20.55%
16098	沈河	方家变	方家变668方南乙线	方南干4+1公变	400	12.90%	308.4	308.4				0.00%
16099	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干戈三分70加1右支6变压器	500	25.62%	321.9	321.9				-35.26%
16100	于洪	大兴变	兴占线	小微北陈2号台	400	60.60%	0	0				0.00%
16101	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	丁香湾3小区箱式变电站配电变压器	630	7.30%	0	0				34.42%
16102	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞12箱变（单）	400	75.00%	0	0		是		-43.17%
16103	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	奉天住宅变电站1变压器	630	11.43%	0	0		是	2026年12月	-45.90%
16104	铁西	应昌变	应昌变20582应五乙线	华润置地广场北区2变电站202变压器	630	20.57%	0	0		是		-37.19%
16105	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区7变电站1变压器	400	38.50%	206	206				-10.12%
16106	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线社甲大棚东2台	50	42.90%	0	0		是	2026年12月	-71.69%
16107	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金城蓝湾1变电站2变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
16108	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江御景湾5号变电站2号配电变压器	630	21.90%	0	0		是	2027年12月	-19.35%
16109	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线38右3+1右1	200	7.20%	0	0			2027年	0.00%
16110	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区2变电站2变压器	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	-39.32%
16111	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线放牛卜分村台支南台甲11（放牛卜南台）	200	46.50%	87	87				-29.06%
16112	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城地下1号2主变	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
16113	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干147右16变台	315	44.44%	0	0		是	2025年12月	-44.63%
16114	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	老大房魏家村季春友畜牧养殖公变台区	200	3.30%	0	0				0.00%
16115	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	新湖湾一期4箱式变电站1配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
16116	沈北	大志变	志詹甲线	（虎石台）新街坊1箱202配电变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	-20.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16117	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线165右8左10变台	200	19.20%	0	0				100.00%
16118	东陵	花山变	花山770花马乙线	中旅万科城五期西区2箱变2变压器	630	49.84%	253	253				23.28%
16119	开发	汪河变	汪河变56180汪后乙线	恒大绿洲九期小区4变电站1变压器	800	86.25%	30	30	2025年4月	是	2025年12月	-32.49%
16120	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城8号变电站202间隔配电变压器	400	52.80%	0	0			2027年	-42.77%
16121	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线土西北二照明	100	114.00%	0	0	2022年12月			-35.76%
16122	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分18*1左1	200	69.30%	0	0		是	2026年	100.00%
16123	和平	展览变	展览变842展方甲线	霍尔寓所住宅小区1变电站2变压器	800	30.75%	474	474				-42.02%
16124	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	小毛甲6八家子分6右4	200	72.50%	0	0				8.37%
16125	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	旭辉铂宸府3箱变202配电变压器	800	37.20%	422.4	422.4				0.99%
16126	浑南	莫子山变	莫子山变868莫全线	恒大珺睿府3号变电站1号配电变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
16127	东陵	棋盘山	湖西线	泰安山庄变压器	630	0.95%	0	0		是	2026年12月	-31.36%
16128	新民	家俱变	10kV沙侯乙线16874线	侯南线侯村分18右4变台	200	51.30%	0	0		是	2025年12月	-31.00%
16129	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线98左5+1右2变台	400	15.60%	297.6	297.6		是	2025年12月	-36.06%
16130	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	小达台分21右支05变压器	100	26.10%	63.9	63.9				-31.85%
16131	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	香槟蓝郡小区8变电站1变压器	630	17.90%	0	0		是	2025年12月	-41.22%
16132	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	昆广2箱变配电变压器	400	4.20%	0	0				19.36%
16133	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境（分建一）3变电站1配电变压器	630	42.54%	299	299				8.68%
16134	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境三期（分建一）1变电站1配电变压器	800	46.20%	350.4	350.4				7.82%
16135	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线44*1右2	200	28.50%	0	0			2027年	100.00%
16136	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线4左2变台	100	6.00%	0	0		是	2025年12月	-65.10%
16137	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗西台（2022微）	315	50.48%	124.5	124.5				-35.60%
16138	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	亿嘉首府小区1局维变电站201配电变压器	400	22.80%	268.8	268.8				100.00%
16139	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙1箱变1变压器	630	23.49%	0	0				-44.18%
16140	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线柳条分26	100	44.40%	0	0		是	2026年12月	-28.83%
16141	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线刀兰分散海2台支4	200	21.90%	0	0		是	2026年12月	-48.87%
16142	东陵	中马变	疗养甲线	新希望1箱变1变压器	630	12.19%	228.7972	228.7972				-24.63%
16143	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	艾蒿沟4组综合	200	54.00%	0	0				31.28%
16144	法库	双台子	双台子变045双四线	满洲屯北水利甲13台	100	0.00%	90	90				0.00%
16145	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分090	400	28.20%	0	0		是	2025年	-25.78%
16146	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区2变电站2变压器	630	26.67%	399	399				-42.26%
16147	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分50	200	45.50%	0	0				-29.34%
16148	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	黑龙江街2箱式变电站1配电变压器	630	31.11%	0	0		是	2025年12月	10.32%
16149	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线恒山分8柱上变压器	315	51.43%	0	0				-38.30%
16150	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	陵西甲线军政分11左1柱上变压器	315	43.49%	0	0		是	2025年12月	-45.06%
16151	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	阳光碧水园2变电站2变压器	315	0.00%	0	0		是		0.00%
16152	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线八三下西台照明	250	77.12%	32.2	32.2				-59.86%
16153	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	沈铁小区3变电站1变压器	400	37.80%	0	0				-44.63%
16154	开发	张士变	张士变55898张工乙线	西铁城小区2变电站1变压器	630	28.57%	204.376	204.376		是	2025年12月	-35.10%
16155	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线57左6右1变台	400	14.70%	0	0				0.00%
16156	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干65	250	75.12%	0	0				-34.58%
16157	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	侯头沟1组分台	200	39.60%	100.8	100.8				22.02%
16158	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	曙光大厦3号变电站2号变压器	630	38.73%	323	323				-40.96%
16159	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	望湖丽园1变电站1配电变压器	500	48.40%	0	0		是	2025年12月	-37.74%
16160	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	杨士教师楼小区变电站2变压器	630	42.29%	0	0		是	2025年12月	-34.44%
16161	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	万科魅力之城一期三区变电站2变压器	500	33.60%	0	0		是	2025年12月	-47.97%
16162	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城3变电站变压器	630	33.02%	0	0		是	2028年12月	-37.31%
16163	铁西	应昌变	应昌变20554应劝甲线	鑫丰国际4变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
16164	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾三期B区4号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
16165	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线下坎子分44左11左11变台	100	30.40%	59.6	59.6				-30.14%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16166	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	金河花园4号变电站2号变压器	630	24.44%	0	0		是	2027年12月	-43.33%
16167	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	新城华庭小区1变电站1变压器	400	13.50%	0	0		是	2025年12月	-29.43%
16168	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干121右2	400	0.00%	360	360				0.00%
16169	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前谟分38左9左2	200	74.00%	0	0			2027年	55.47%
16170	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线朱家房1组照明支新	200	56.70%	66.6	66.6				0.00%
16171	康平	朝阳变	朝阳变75752张开线	张开线大横道子东支14	200	140.10%	0	0	2025年9月	是	2026年12月	0.00%
16172	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	红星广场1号变电站202间隔配电变压器	800	15.60%	0	0			2027年	-16.86%
16173	浑南	营盘	营盘变084营天线	万科明天广场南区2期变电站202间隔配电变压器	800	44.63%	0	0		是	2027年12月	-37.56%
16174	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线免烧砖厂分支002	50	124.50%	0	0	2023年10月	是	2026年6月	-38.06%
16175	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	龙城家园1变压器	630	24.44%	413	413				-40.32%
16176	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线小郭家3电井分支08	50	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
16177	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰变上园1变电站2变压器	800	22.88%	0	0		是	2027年12月	-42.73%
16178	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际三期3变电站2变压器	630	33.33%	0	0		是	2027年12月	-43.06%
16179	于洪	家俱变	盘锦线	丽锦城3变电站2变压器	630	47.49%	0	0				-43.94%
16180	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海名都2箱式变电站1配电变压器	500	50.88%	0	0		是	2025年12月	-40.56%
16181	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	民主小区6号变电站1号配电变压器	400	14.40%	0	0		是	2027年	-40.49%
16182	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	荣成世纪3号变电站2号变压器	630	26.35%	0	0		是	2027年	-43.90%
16183	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	2号配电变压器	380	94.11%	0	0	2024年10月	是	2025年	12.30%
16184	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚1箱式变电站1配电变压器	630	43.05%	0	0		是	2025年12月	-32.41%
16185	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10kV孟桃线石场支3	200	39.30%	0	0		是	2025年12月	100.00%
16186	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线茨林分14左16+1左3左1变台	400	50.40%	158.4	158.4				9.72%
16187	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长怒乙线长怒干陆运分27柱上变压器	400	15.90%	0	0		是	2025年12月	-42.88%
16188	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干苏窝分17变台	400	14.85%	0	0				-40.01%
16189	苏家屯	达连变	达连变60644达史甲线	大古家分2右2+1左1	200	10.20%	0	0			2027年	8.84%
16190	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中烟干24营盘分70北井支1右T5	200	38.00%	0	0		是	2026年12月	2.23%
16191	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园21号小区变电站202配电变压器	800	27.00%	0	0			2027年	-38.07%
16192	皇姑	文北变	70482文岗线	江山风华一期3箱式变电站2配电变压器	800	21.60%	0	0		是	2025年12月	48.37%
16193	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金城蓝湾1变电站1变压器	800	39.75%	402	402				-38.72%
16194	东陵	祝家变	祝家变	郝义线电业分小田屯支11柱上变压器	200	6.30%	0	0		是	2026年12月	100.00%
16195	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园3号小区变电站1变压器	630	19.81%	0	0			2027年	-40.90%
16196	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干65变台	100	99.90%	0	0	2022年12月	是	2025年	-36.42%
16197	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河乙线黄河干54右15能效柱上变压器	400	32.70%	0	0				100.00%
16198	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线40左11+1	400	76.80%	0	0				-40.09%
16199	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	海逸铭筑小区一期2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
16200	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线东营分19左5变台	200	100.80%	0	0	2025年11月	是	2025年12月	-35.02%
16201	于洪	小于变	10kV于工线56284	雅华香颂1变电站2配电变压器	630	18.10%	0	0				2.63%
16202	于洪	小于变	10kV小工线56242	雅华香颂1变电站1配电变压器	630	19.37%	445	445				4.26%
16203	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房供销社家属楼	400	37.10%	211.6	211.6				-37.87%
16204	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分42右3+1右2	200	54.60%	70.8	70.8				-0.02%
16205	沈河	文艺变	文艺变940文展甲线	文艺分4左1柱上变压器	400	6.90%	0	0				-36.91%
16206	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	武警1变电站2变压器	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	-34.40%
16207	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	文北干工业分12+1柱上变压器	315	5.08%	0	0		是	2025年12月	-28.55%
16208	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	凌云佳园2变电站1变压器	630	39.37%	319	319				-33.19%
16209	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分22变台	200	43.00%	0	0		是		-38.52%
16210	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线204变台	400	68.40%	0	0				0.00%
16211	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线79左05	315	49.14%	0	0		是	2027年	-18.01%
16212	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园61主变	630	24.38%	413.4	413.4				-38.16%
16213	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线蛤蚂分62	200	11.80%	0	0			2027年	-23.47%
16214	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城12号变电站2号变压器	630	13.65%	0	0		是	2027年12月	100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16215	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	巧克力城8箱变1变压器	630	25.71%	0	0				-39.24%
16216	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线吴家下支47	250	51.60%	0	0		是	2025年12月	-35.03%
16217	新民	查牛变	查牛变31354排水线	排水线营子分村内支16左11变台	400	48.60%	165.6	165.6				-40.19%
16218	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	香槟7变电站1变压器	400	32.70%	0	0				-38.02%
16219	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山4箱变1变压器	630	31.11%	0	0				-43.36%
16220	皇姑	长江变	25460长亚乙线	龙逸馨都2变	500	22.80%	0	0		是	2025年12月	-41.95%
16221	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第四期1201配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-38.74%
16222	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭法律学校宿舍	200	68.70%	0	0		是	2025年	-34.62%
16223	开发	宁官变	宁富线	万象首府小区2变电站2变压器	800	18.00%	576	576				9.47%
16224	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干西山城支7柱上变压器	200	18.15%	0	0		是	2026年12月	-40.91%
16225	法库	双台子	双台子变045双四线	陈五十屯大队台	400	37.80%	97.3384	97.3384				-32.81%
16226	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城东4号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	8.10%	327.6	327.6				100.00%
16227	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	招商公园1变电站2配电变压器	800	3.30%	0	0		是	2025年12月	39.62%
16228	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯新东村清洁能源公台区	200	39.30%	0	0				0.00%
16229	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	西华府小区4变电站2变压器	800	48.00%	336	336				-24.57%
16230	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干九毫分10	250	64.96%	0	0				-37.82%
16231	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	杨树干水罗分左9右4	30	71.00%	0	0			2027年	-35.12%
16232	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区7变电站201配电变压器	630	35.30%	173.2	173.2				-26.38%
16233	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线南芦家台分支线002	50	77.40%	6.3	6.3		是	2026年12月	-47.07%
16234	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子东支04	160	21.00%	0	0		是	2025年12月	-16.44%
16235	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队3箱式变电站2配电变压器	400	8.40%	0	0		是	2025年12月	-71.98%
16236	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	幸福岛2变电站202	400	0.00%	325.616	325.616				0.00%
16237	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干30左支1柱上变压器	400	21.00%	0	0		是	2026年12月	-33.93%
16238	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线三组支04	100	137.40%	0	0	2025年2月	是	2026年6月	-33.59%
16239	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干101左1	200	6.30%	167.4	167.4				100.00%
16240	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇九队几8	200	38.70%	0	0		是	2025年11月	-24.09%
16241	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	北汤河苑小区1局维变电所202配电变压器	400	14.40%	302.4	302.4				100.00%
16242	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城26号变电站201配电变压器	630	21.71%	0	0			2027年	-60.99%
16243	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳干086T接东哈分1	200	28.43%	0	0		是	2026年6月	-42.61%
16244	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线瓦房分005	200	60.90%	58.2	58.2				-31.66%
16245	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	西沟子机井	100	54.00%	0	0		是	2025年11月	-47.89%
16246	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	太湖丽景小区1变电站1变压器	630	17.52%	456.6	456.6				-41.85%
16247	于洪	大兴变	兴光线	大兴学校西小微台	315	44.19%	144.3	144.3				12.95%
16248	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	武警2变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
16249	大东	沈海变	沈海变80398沈槽线	陶瓷大都汇1箱变1变压器	630	22.86%	0	0		是		-36.33%
16250	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学线62左分02	400	16.80%	204.376	204.376				13.14%
16251	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	碧桂园天汇5变电站2配电变压器	630	12.38%	0	0				100.00%
16252	沈河	青年变	青年变352青东线	顺通3箱变1变压器	630	95.62%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-40.98%
16253	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	瑞赛居圣苑2变电站1变压器	630	30.10%	0	0		是	2025年12月	-42.68%
16254	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光4箱式变电站配电变压器	400	63.00%	0	0		是	2025年12月	-41.40%
16255	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线12+1	315	53.65%	0	0		是	2027年12月	-41.68%
16256	于洪	东民变	民兴线	东升湾璟园3站房1配电变压器	630	5.71%	0	0				100.00%
16257	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城9变电站1变压器	630	36.19%	0	0		是	2025年12月	12.34%
16258	于洪	范屯变	范新线	小微范屯村西1台	200	6.30%	167.4	167.4				100.00%
16259	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	绿地老街坊二期2箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
16260	于洪	大潘变	大彰线	小微彰驿一台区	250	91.84%	0	0	2025年8月			-56.47%
16261	沈河	长青变	长青变466青阳线	东实1箱变2变压器	630	17.78%	455	455				-45.99%
16262	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城39号变电站202间隔配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2027年	-36.54%
16263	沈北	道义变	道信线	汇置尚都九期4变电站202配电变压器	800	2.70%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16264	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分洞雅变72左2变台	400	18.60%	0	0				100.00%
16265	东陵	水家变	水孙乙线	恒大滨江左岸3变电站1母线1变压器	400	62.40%	0	0		是	2026年12月	-31.65%
16266	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线陈家北支08	50	102.40%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-41.50%
16267	大东	如意变	如意变80846如望甲线	辰宇新村1箱变1变压器	630	16.51%	463	463				-44.92%
16268	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城6箱变1变压器	630	37.46%	0	0				-38.57%
16269	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	时代逸居小区7箱变201配电变压器	400	23.25%	0	0		是	2026年12月	6.03%
16270	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	古田和睦城4箱变1变压器	400	57.20%	131.2	131.2		是		38.37%
16271	皇姑	广源变	广源变25780广明线	橡树湾二期4箱式变电站2配电变压器	630	36.95%	0	0		是	2025年12月	-32.41%
16272	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞15箱变2变压器	400	41.40%	0	0		是		-37.02%
16273	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	格林木棉花二期1箱式变电站1配电变压器	630	28.57%	0	0		是	2025年12月	-65.86%
16274	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦畅园2变电站1变压器	630	30.86%	372.6	372.6				-41.50%
16275	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线48右15右2	200	86.00%	0	0	2024年6月	是	2026年	-44.11%
16276	法库	新依变	依三线	10kV依三线西下卜南几04	250	26.40%	0	0		是	2025年12月	100.00%
16277	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	牛队支27+1右1	200	79.20%	0	0			2027年	-42.08%
16278	沈北	孝信变	孝场乙线	万达小区5局维变电站202配电变压器	630	27.30%	0	0				77.10%
16279	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	怡林名门2变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-196.65%
16280	苏家屯	新南变	新南变38050新塔甲线	上河分3右2+1	200	7.50%	0	0			2027年	70.29%
16281	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线老大房照明新	400	12.60%	0	0				0.00%
16282	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10KV秀水线面粉厂支中台几1变压器	400	16.50%	0	0				0.00%
16283	于洪	大兴变	兴光线	光辉村一队1台区	200	36.00%	108	108				-39.43%
16284	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	星荟小区2变电站1变压器	800	36.38%	183.08	183.08				-13.80%
16285	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	星荟小区5变电站1变压器	800	71.25%	150	150				-40.50%
16286	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	天阔新城房地产湖畔新城2箱式变电站201间隔配电变压器	630	19.05%	447	447				-45.36%
16287	和平	太原变	太原变082温州线	温州城11主变压器	800	18.75%	570	570				-45.09%
16288	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳兴铭房地产有限公司3201配电变压器	630	9.52%	0	0		是	2026年12月	-43.05%
16289	于洪	光辉变	光东线	小微十家村2	400	13.80%	304.8	304.8				0.63%
16290	于洪	光辉变	光南线	小微三台村村西台	400	37.50%	210	210				-43.05%
16291	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线贺尔海分花牛西支07+1（花牛堡西台）	200	45.70%	88.6	88.6				-29.72%
16292	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线水库分关屯支42右几2	250	13.68%	190.8	190.8				100.00%
16293	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	大棚分008	100	54.00%	0	0		是	2026年12月	-39.25%
16294	铁西	滑翔变	滑翔变20290云峰乙线	浑河二区2配电站2公变	630	58.10%	0	0				-46.91%
16295	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期7变201	500	41.28%	243.6	243.6				-46.84%
16296	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期7变202	500	25.28%	323.6	323.6				-41.99%
16297	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分86左5变台	200	34.50%	0	0		是	2025年12月	100.00%
16298	于洪	平罗变	平辛线	前辛台村东北台	200	23.10%	0	0				-36.13%
16299	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分92右5+1右8	200	29.10%	121.8	121.8				100.00%
16300	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	后岗分25左15	200	1.80%	176.4	176.4				-8.71%
16301	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江御景湾2号变电站202间隔配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2027年12月	0.00%
16302	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	北乱1号变电站202间隔配电变压器	630	16.83%	461	461				-36.82%
16303	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭A区3箱式变电站配电变压器	400	24.00%	0	0				-35.39%
16304	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品4号变电站201配电变压器	630	12.76%	0	0			2027年	-37.81%
16305	于洪	大潘变	大潘线	小微大潘西6队台区	200	35.70%	0	0		是	2025年	12.32%
16306	东陵	孤家子	向东甲线	万科新里程地下变电站1箱变2变压器	800	33.75%	0	0		是	2026年12月	-27.24%
16307	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线昂村分34右5变台	400	27.60%	249.6	249.6				0.00%
16308	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水于黎明分57左18右13变台	50	5.80%	0	0		是	2025年12月	-152.21%
16309	铁西	应昌变	应昌变20582应五乙线	华润置地广场北区3变电站201变压器	630	92.19%	0	0	2022年12月	是		-37.36%
16310	浑南	孤家子	孤家子变672桑林乙线	孤家子四栋楼1号变压器	315	68.57%	0	0		是	2027年12月	100.00%
16311	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分15左1变台	400	62.70%	0	0		是	2025年12月	-39.41%
16312	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线84右19左3变台	200	47.60%	0	0		是	2025年12月	-20.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16313	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	龙泽湾小区1变电站1变压器	630	19.05%	447	447				-44.78%
16314	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村2变电站2变压器间隔配电变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-37.84%
16315	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城一期3号配电室1号配电变压器	630	63.24%	0	0		是	2027年12月	-42.64%
16316	沈北	道义变	道义变15259道义线	太湖明珠三期2局维变电站201配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	5.32%
16317	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线59右11+1右1	400	39.00%	0	0			2027年	11.46%
16318	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	立新分28右支1右T3台区	50	74.80%	0	0		是	2026年12月	-45.03%
16319	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线范屯分11变台	400	32.40%	0	0		是	2025年12月	-34.21%
16320	沈北	大志变	志詹甲线	沈煤大桥13箱变202配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	-18.64%
16321	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区3变电站1变压器	800	47.70%	338.4	338.4				-43.43%
16322	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	一站式-关宏亮屯井	200	30.30%	119.4	119.4				-59.08%
16323	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	天赋新居1号变电站1号配电变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年12月	-41.90%
16324	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城8变电站1配电变压器	630	19.24%	0	0		是	2025年12月	-41.67%
16325	和平	广州变	广州变462广太甲线	万锦小区1变电站1主变	630	26.29%	0	0				-21.74%
16326	法库	双台子	双台子变045双四线	满洲屯2队台	200	40.80%	97.3384	97.3384				-32.45%
16327	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地3号变电站1变压器	630	35.87%	0	0			2027年	-40.52%
16328	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	上岗分2开闭站之1柱上变压器	100	14.40%	0	0				-8.45%
16329	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城二期1变电站2号变压器	800	24.00%	0	0		是	2027年12月	-43.46%
16330	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区4变电站1变压器	800	24.00%	0	0				-41.37%
16331	大东	望花变	望花变70256望北乙线	洮昌花园2箱变1站内变压器	500	33.00%	0	0				-41.49%
16332	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	万和顺景3箱变1变压器	400	39.60%	0	0		是		-40.07%
16333	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	蓝湾一品2变电站2变压器	630	8.57%	513	513				100.00%
16334	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地1小区变电站2变压器	315	40.63%	0	0				-40.38%
16335	新民	家俱变	10kV沙侯乙线16874线	侯南于侯村分38+1左3变压器	200	56.80%	0	0		是	2025年12月	-34.79%
16336	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门2号变电站201配电变压器	800	39.00%	0	0			2027年	-39.20%
16337	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑B区大拔金配电变压器	630	14.52%	0	0		是	2025年	-38.91%
16338	东陵	李相变	李古线	李相变646李班线李班干德胜分6柱上变压器	160	61.13%	46.2	46.2				-32.39%
16339	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分15柱上变压器	400	111.90%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-49.47%
16340	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	公园里6号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	17.20%	291.2	291.2				-25.64%
16341	和平	广州变	广州变464广太乙线	胜利北街98-1号变电站201间隔配电变压器	400	19.50%	0	0				29.97%
16342	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	川江2箱变2配电变压器	400	84.60%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-39.17%
16343	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	铸研变电站201间隔配电变压器	630	18.10%	0	0		是		-43.41%
16344	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	詹屯变848虎联线黄楼支004	315	34.60%	0	0		是	2026年12月	-40.63%
16345	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	国瑞熙悦1箱变2变压器	800	24.90%	97.5	97.5				28.09%
16346	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线韩庆国水利分农场东台几8（农场东台）	200	42.60%	94.8	94.8				21.70%
16347	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分100左5左1右2	200	20.40%	139.2	139.2				0.95%
16348	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线坑西大棚支009	50	34.20%	0	0		是	2026年5月	-51.03%
16349	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线林西线31左07	80	52.50%	30	30				-28.39%
16350	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线嘎叭二组分支线1	200	49.50%	0	0		是	2026年12月	-34.52%
16351	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期5箱变1变压器	630	41.90%	0	0				-44.20%
16352	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变054万寿甲线万寿干35+3公变	315	36.19%	0	0		是	2026年12月	-44.00%
16353	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村1号变电站2变压器	630	22.22%	0	0			2027年	-39.49%
16354	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线文华南3分台支5	200	43.20%	0	0		是	2026年12月	-6.55%
16355	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分102变台	200	42.00%	0	0		是	2025年12月	-113.35%
16356	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	海原世家1变压器	400	66.00%	0	0		是	2025年12月	-39.84%
16357	和平	方型变	方型变438方文乙线	中宇花园主变	630	38.89%	322	322				-38.29%
16358	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园1-5区2箱变1变压器	400	13.80%	304.8	304.8				14.45%
16359	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线达连支8右09	250	33.92%	140.2	140.2				-25.69%
16360	开发	洞庭变	洞庭变55770吉利甲线	大坝甲线李官干大坝分25变压器	100	30.40%	59.6	59.6				-39.77%
16361	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉干佟平分65+1左5变台	200	31.20%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16362	和平	广州变	广州变482广东甲线	广东甲线54左1	315	35.56%	0	0				-38.89%
16363	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支17左6柱上变压器	400	22.25%	0	0		是	2025年12月	-28.75%
16364	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干40	315	55.24%	109.5	109.5				-48.01%
16365	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分珍珠支9变压器1	315	66.29%	0	0		是	2025年12月	-33.00%
16366	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐干23右2	200	70.20%	0	0		是	2027年12月	-46.63%
16367	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	齐贤变456保北甲线历南干历创分5	200	85.50%	0	0	2025年6月	是		-43.53%
16368	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	苏南变262大格乙线大格乙线41	100	89.60%	0	0	2022年12月	是	2027年	-37.45%
16369	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖乙线32左3左1	250	65.76%	0	0		是	2026年	-45.31%
16370	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	新村干马壮分10	315	9.84%	0	0		是	2026年12月	-39.15%
16371	和平	和平变	和平变144南一乙线	南一乙线10右3	500	33.92%	0	0				-38.88%
16372	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干26	160	32.50%	92	92				-43.38%
16373	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分19左3变压器	100	74.10%	0	0				-61.21%
16374	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	轿车干17右2右7	250	32.96%	142.6	142.6				-42.89%
16375	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干37公变	315	20.00%	0	0				-43.26%
16376	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线长南新区开闭站长南新区长南新区2柱上变压器	315	58.73%	0	0		是	2025年12月	-34.84%
16377	沈河	长青变	长青变476长木乙线	长青变476长木乙线方南干64公变	315	37.14%	166.5	166.5				-50.23%
16378	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	长南干77右5右1公变	100	4.80%	0	0		是	2026年12月	-76.90%
16379	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分19公变	400	59.70%	0	0		是	2026年6月	-46.42%
16380	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	万寿干20左16+1公变	315	45.71%	139.5	139.5				-42.36%
16381	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	怀顺乙线万寿干49左1+1公变	315	26.03%	201.5	201.5				-38.48%
16382	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	勾连变352前塔甲线朝中分4右4柱上变压器	315	71.62%	0	0		是	2025年12月	-44.86%
16383	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左16右5公变	315	101.90%	0	0	2024年7月			-22.60%
16384	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线25左2	250	57.20%	0	0		是	2025年12月	-42.13%
16385	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线84右3	400	15.30%	0	0				-47.71%
16386	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小乙线如小联干13左10	160	47.25%	0	0				-26.89%
16387	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	万南干7右3右1公变	315	98.67%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-44.74%
16388	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分71左11变压器	250	2.16%	0	0		是	2025年12月	-34.26%
16389	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	苏北变358胡家线金山分21右02	315	56.83%	0	0			2027年	-39.19%
16390	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线13左1	200	35.00%	0	0		是	2025年12月	-40.75%
16391	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵乙线卫星分24	250	5.12%	212.2	212.2				19.17%
16392	大东	农大变	农大变940农西甲线	东陵甲线无线电分1	100	4.80%	85.2	85.2				-15.88%
16393	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑齐乙线国二分2柱上变压器	250	28.80%	153	153				-28.35%
16394	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干133-1	315	40.63%	0	0				-44.37%
16395	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	机场线和睦干45	200	9.00%	0	0		是		-45.94%
16396	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	善和干6左6	250	57.92%	0	0				-32.44%
16397	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干山梨红分27右1-1	200	2.10%	175.8	175.8				-58.77%
16398	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分5左1变台	315	39.05%	0	0		是	2027年12月	-42.42%
16399	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分沈大2支2变压器	315	30.48%	0	0				-67.15%
16400	铁西	重工变	重工变10874重塔线	重塔线城西干丁香支13变压器	160	47.81%	67.5	67.5				-41.19%
16401	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分22柱上变压器	315	91.11%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-57.41%
16402	大东	如意变	如意变80842如花甲线	合作甲线合作干41左7	200	75.20%	0	0				-37.88%
16403	大东	望花变	望花变70262合作乙线	合作乙线合作干13	315	53.02%	116.5	116.5				-49.62%
16404	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线64右5变台	315	22.48%	0	0		是	2025年12月	-44.45%
16405	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线73变台	250	35.52%	0	0		是	2025年12月	-48.57%
16406	和平	方型变	方型变450中兴甲线	中兴甲线70右4	500	57.60%	0	0				-54.46%
16407	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干奥运分14	200	91.80%	0	0	2025年8月			-43.68%
16408	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	闸南分21柱上变压器	400	54.60%	0	0				-83.62%
16409	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	提水干9柱上变压器	315	46.10%	0	0		是	2025年12月	-43.64%
16410	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科七区1箱变2变	630	41.90%	0	0				-44.80%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16411	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	太平庄3箱变	630	45.33%	0	0		是	2025年12月	-43.73%
16412	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西3箱变2号变	630	29.71%	0	0		是	2025年12月	-40.38%
16413	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑4变电站1变压器	630	18.10%	0	0		是		-43.23%
16414	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	客运小区1变电站1变压器	630	19.81%	0	0		是	2025年12月	-34.93%
16415	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园5箱变1变压器	630	15.62%	0	0		是	2025年12月	-44.51%
16416	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	1#主变总参通讯	630	12.57%	0	0				-41.07%
16417	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲5配电箱变2号变	630	41.27%	307	307				-41.19%
16418	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡7箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
16419	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	风华时代4箱变2号变	500	58.00%	0	0		是	2025年12月	-42.78%
16420	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙2箱变1号变压器	630	14.48%	475.8	475.8				-43.34%
16421	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	天星小区变电站1变压器	315	58.73%	0	0		是	2025年12月	-21.76%
16422	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花东小区3箱变1变压器	500	14.72%	376.4	376.4				-48.51%
16423	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	万龙翔苑2变电站201	630	22.54%	0	0		是	2027年12月	-44.69%
16424	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑7变电站（原二期）201	630	41.52%	0	0		是	2027年12月	28.44%
16425	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑8变电站（原三期）201	630	21.59%	0	0		是	2027年12月	-42.07%
16426	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都10变电站201	630	25.08%	409	409				-40.40%
16427	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都14变电站202	630	13.71%	480.6	480.6				-37.95%
16428	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	前进2箱变2站内变压器	630	32.00%	0	0				-39.66%
16429	和平	马路湾	马路湾变648中华甲线	工商银行主变	315	50.29%	125.1	125.1				-39.58%
16430	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园7号变电站2号变压器	315	41.90%	10	10				-42.57%
16431	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	郦都1期2箱变1变压器	630	20.32%	439	439				-45.94%
16432	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	郦都2期2箱变1变压器	630	13.97%	479	479				-45.46%
16433	沈河	长青变	长青变454御龙线	中鸿基阳光城1箱变2变压器	500	36.80%	0	0		是	2026年12月	-44.40%
16434	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	百鸟西苑2箱变1号变	630	21.71%	0	0		是	2025年12月	-42.56%
16435	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	05部队箱变2	500	34.40%	0	0		是	2025年12月	-36.82%
16436	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	浑河六区1变电站201配电变压器	630	114.92%	0	0	2025年6月	是	2028年12月	-41.00%
16437	铁西	滑翔变	滑翔变20278滑艳乙线	九林居3变电站201	630	0.00%	0	0				0.00%
16438	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	慧莲花园2变电站202柜	630	28.25%	0	0		是	2027年12月	-43.37%
16439	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	春城小院变电站202柜	800	42.90%	0	0				7.71%
16440	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村5变电站201柜	630	56.00%	214.2	214.2				-34.64%
16441	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	友佳花园3变电站201变压器	400	44.00%	0	0				-38.48%
16442	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	锦绣园1变电站202柜变压器	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
16443	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	鑫山小区变电站201柜	400	36.80%	0	0		是	2027年12月	-53.95%
16444	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河七区5变电站201	400	58.80%	124.8	124.8				-24.94%
16445	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	启明新村3变电站201柜	800	10.80%	0	0		是	2027年12月	-42.51%
16446	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	实久花园变电站201柜	630	32.38%	0	0		是	2027年12月	-41.81%
16447	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	保工街4变电站201柜	315	25.40%	203.5	203.5				-36.19%
16448	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期3变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
16449	和平	展览变	展览变842展方甲线	辽宁体育馆宿舍主变	630	21.90%	429	429				-37.74%
16450	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城1号变电站1号变压器	630	12.06%	0	0		是	2027年	-42.85%
16451	和平	太原变	太原变060胜三乙线	温州商住11主变	630	21.33%	432.6	432.6				-37.56%
16452	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏二2箱变1号变	630	15.87%	0	0		是	2025年12月	-45.82%
16453	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥三期3箱变1号变	630	16.51%	0	0		是	2025年12月	-37.74%
16454	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭13箱变1变	500	34.80%	0	0				-39.68%
16455	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光3变电站1号变	630	44.44%	0	0		是	2025年12月	-48.95%
16456	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	阳光2000-2箱变1变压器	630	12.57%	487.8	487.8				-46.09%
16457	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	东大智慧鑫园箱变1变压器	630	37.71%	0	0				-38.46%
16458	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	干休所箱变1变压器	630	19.37%	0	0				-39.08%
16459	大东	顺城变	顺城变40084商品甲线	尚品天城一期7箱变2变	630	30.16%	377	377				-39.89%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16460	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区18变电站202	630	0.00%	6.928	6.928				0.00%
16461	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸花园4箱变1变	500	49.20%	204	204				-44.07%
16462	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	铁路光明4变电站201	630	11.43%	6.928	6.928				-38.40%
16463	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	云峰街3变电站201	400	35.00%	0	0		是		-35.64%
16464	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	魁星1变电站1变压器	500	75.52%	0	0				-41.93%
16465	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	雪松新城4号变电站1号变压器	630	20.63%	0	0			2027年	-40.93%
16466	沈河	长青变	长青变466青阳线	假日兰庭4箱变1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
16467	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	强大小区2变电站201	630	0.00%	550.776	550.776				0.00%
16468	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	百乐1箱变2变	800	26.10%	511.2	511.2				-46.00%
16469	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	民富4箱变2变压器	630	40.95%	0	0		是	2026年12月	-47.11%
16470	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	万科金色2-2变电站1变压器	630	19.37%	0	0				-44.98%
16471	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	大含3箱变2	630	19.37%	0	0		是	2025年12月	-46.94%
16472	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期5箱变1变压器	500	20.00%	350	350				-47.57%
16473	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	丽江花园2箱变2配电变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
16474	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	富强7箱变2变压器	630	49.14%	0	0				-40.69%
16475	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富2配电站201	630	38.41%	325	325				-47.41%
16476	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	丽华精舍2箱变2站内变压器	400	47.40%	0	0				-43.29%
16477	和平	市府变	市府变580北市甲线	华资大厦1主变	630	28.89%	0	0		是	2027年12月	-34.58%
16478	浑南	孤家子	孤家子变654富民乙线	金利家园1号变电站1号变压器	630	19.43%	0	0				-43.41%
16479	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	劳动路箱变（单）	500	49.28%	0	0				-40.81%
16480	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品4变电站2变压器	630	25.71%	0	0		是		-44.35%
16481	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品14变电站2变压器	630	32.76%	0	0		是		-47.08%
16482	浑南	铁匠变	铁匠变870慧品线	河畔新城10号变电站1号变压器	630	15.24%	471	471				-43.52%
16483	沈河	长青变	长青变452长大甲线	新世纪家园1变电站1变压器	630	19.43%	0	0		是	2026年12月	-183.34%
16484	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	清新园201	630	55.24%	219	219				-45.74%
16485	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	馨和花园1#1主变	630	11.81%	0	0		是		-42.22%
16486	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	工农桥东主变	400	12.00%	0	0		是		-43.92%
16487	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园9配电站201	630	35.24%	345	345				-40.16%
16488	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	沈辽路18箱变201	250	64.00%	65	65				-46.45%
16489	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	云华园小区2变电站202	630	29.84%	379	379				-36.17%
16490	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑2号变电站1变压器	500	16.40%	0	0			2027年	-43.49%
16491	皇姑	长江变	25466长黄甲线	卧龙箱变1	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	-317.60%
16492	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	永恒里小区箱变2	630	0.00%	0	0				0.00%
16493	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	君安花园小区1变电站1变压器	500	14.00%	0	0				-44.88%
16494	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	金硕园3变电站202	630	0.00%	550.776	550.776				0.00%
16495	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	第九街区小区2变电站202柜	630	0.00%	0	0		是		0.00%
16496	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	五彩三期4箱变2变	630	19.43%	0	0		是	2025年12月	-43.08%
16497	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	桐杉家园箱变1	630	16.51%	0	0		是	2025年12月	-41.01%
16498	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	干休所配电站1	400	27.00%	0	0		是	2025年12月	-42.73%
16499	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	永泰5箱变1号变	500	32.40%	0	0		是	2025年12月	-33.04%
16500	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园1箱变2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
16501	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰13箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
16502	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	龙逸二1箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
16503	皇姑	长江变	25460长亚乙线	加华二1箱变1号变	630	27.94%	0	0		是	2025年12月	-31.18%
16504	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	西苑家园201	500	48.64%	0	0				-42.26%
16505	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	卓越平方2号变电站1号变压器	630	22.38%	0	0			2027年	-43.22%
16506	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	民主小区4号变电站1号变压器	400	79.20%	43.2	43.2				-39.91%
16507	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	兴龙苑二期4变电站201柜	630	35.56%	0	0		是	2027年12月	-42.97%
16508	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	康都5箱变1站内变压器	630	19.43%	0	0				-45.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16509	皇姑	文北变	70462文信线	旭辉铂宸时代3变电站1配电变压器	400	21.20%	0	0		是	2025年12月	68.85%
16510	康平	卧龙变	卧龙变75948卧滨线	康湖茗筑小区三期2变电站201间隔配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	8.97%
16511	康平	卧龙变	卧龙变75946卧山线	康湖茗筑小区三期2变电站202间隔配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2026年12月	5.76%
16512	法库	孟家变	孟东线	孟东线欢喜凡46	400	8.53%	325.9	325.9				10.33%
16513	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干26右3	200	8.70%	0	0				0.00%
16514	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线小房申分06	200	56.60%	0	0	是		2028年	-28.83%
16515	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分93右8	200	16.80%	0	0			2027年	100.00%
16516	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达4变电站1号配电变压器	630	31.11%	0	0		是	2027年12月	-28.82%
16517	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	兰庭园4变电站2变压器	630	17.90%	0	0		是	2025年12月	-42.63%
16518	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城12号变电站202配电变压器	630	35.87%	0	0			2027年	-42.67%
16519	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	新蒲家园2变电站1变压器	400	34.00%	0	0				-34.18%
16520	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡24号小区变电站201间隔配电变压器	630	20.95%	0	0			2027年	-35.58%
16521	东陵	中马变	军影线	军影线东泽分9左1柱上变压器	400	22.10%	0	0		是	2026年12月	-49.70%
16522	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	阳光100三期小区3变电站2变压器	800	17.25%	0	0		是	2025年12月	-28.92%
16523	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山支6柱上变压器	400	37.20%	0	0		是	2025年12月	-107.00%
16524	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利三期2	630	17.90%	0	0		是	2026年12月	-44.02%
16525	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东韵3箱变（单）	630	25.52%	0	0				-44.67%
16526	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	江南时代2号变电站202间隔配电变压器	800	37.88%	0	0			2027年	-41.30%
16527	于洪	大潘变	大彰线	小微大彰线朴坨村3号台	400	46.80%	0	0				-8.89%
16528	和平	花园变	花园变774花景线	新园乙B旺嘉园2201间隔配电变压器	630	22.86%	423	423				-45.05%
16529	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线小辛烘干塔支06	200	34.20%	0	0		是	2026年12月	100.00%
16530	东陵	孙家寨	孙张线	后桑林子2箱变1变压器	630	39.05%	0	0		是	2026年12月	-42.55%
16531	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线德庆台分支03	50	42.60%	0	0				-31.12%
16532	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	YHG 三家子1-2（三家子分79左2）	200	35.10%	109.8	109.8				-31.23%
16533	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10KV孟桃线砖厂分赵家2支7	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
16534	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	国瑞熙悦3箱变2变压器	630	11.05%	97.5	97.5				26.44%
16535	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	荒地分15+1左10	200	54.30%	0	0		是	2025年	-42.02%
16536	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干162右16变台	200	24.40%	0	0				-33.40%
16537	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干上头分40左7变台	200	10.65%	0	0				-78.62%
16538	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区9变电站2变压器	500	41.60%	242	242				-41.36%
16539	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	瑞士风情小区6变电站2变压器	630	13.21%	483.8	483.8				-44.98%
16540	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五前分062	200	51.15%	77.7	77.7				-24.02%
16541	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包百分大三家子支砖厂几线张家洼子甲线14（包九队台）	200	28.80%	0	0		是	2027年	-30.29%
16542	法库	果子园	果蕴线	10kV果蕴线锦绣环网柜分2	400	5.40%	0	0		是	2025年12月	100.00%
16543	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线大三家子分43右5变台	200	29.55%	120.9	120.9				-34.69%
16544	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线古坨子分39左4变台	200	34.80%	110.4	110.4				-33.73%
16545	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线李坨子1电井分支13	30	40.33%	0	0		是	2026年12月	-26.92%
16546	和平	广州变	广州变474广府甲线	盛京金融广场北区6小区变电站201配电变压器	630	22.86%	423	423				94.55%
16547	沈北	农高变	农丰线	农丰干水利分0华清工程有限公司2（一站式）	200	40.80%	0	0		是	2026年12月	-29.91%
16548	于洪	大潘变	大潘线	小微小潘村路南	400	69.90%	0	0		是	2025年	-21.72%
16549	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	王驿变854城东线城东干022	100	40.80%	49.2	49.2				-46.79%
16550	和平	南湖变	南湖变454南体线	华强12号主变	400	18.40%	286.4	286.4				-38.99%
16551	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	龙湖樾前2箱变2变压器	800	20.70%	0	0				100.00%
16552	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	碧桂园御时光2变电站1变压器	630	2.22%	0	0				100.00%
16553	铁西	应昌变	应昌变20554应劝甲线	鑫丰国际2变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
16554	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线山庄分20（闫家C台）	30	12.33%	23.3	23.3				-63.98%
16555	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	中寺干99台区（清洁能源）	400	12.98%	308.1	308.1				-28.72%
16556	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区2配电站1变压器	630	21.33%	0	0		是	2025年12月	-43.49%
16557	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金汇雅居3变电站2变压器	500	53.12%	0	0		是	2025年12月	-38.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16558	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	茉莉公馆9号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	800	18.60%	0	0			2027年	100.00%
16559	皇姑	文北变	70482文岗线	江山风华一期1箱式变电站2配电变压器	800	13.20%	0	0		是	2025年12月	62.30%
16560	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	君临天下五期2箱变201	630	33.02%	0	0		是	2027年12月	-40.23%
16561	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	万科长江府箱式变电站2配电变压器	800	61.88%	0	0				-28.98%
16562	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里2期1箱变202配电变压器	630	34.60%	0	0		是	2026年12月	-40.23%
16563	东陵	杨官变	杨紫线	紫提东郡二期1局维-2	800	43.13%	0	0		是	2026年12月	-35.24%
16564	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡7变电站2变压器	630	47.62%	267	267				-44.82%
16565	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线154+2	200	0.00%	180	180				0.00%
16566	和平	马路湾	马路湾变684八经甲线	八经甲线14右2	315	54.29%	112.5	112.5				-27.73%
16567	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	上园2配电站2站内变压器	630	69.33%	0	0				-43.79%
16568	铁西	滑翔变	滑翔变20274龙城线	世代龙城公馆1变电站2变压器	800	30.80%	473.6	473.6				-45.36%
16569	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	翡翠公园小区2变电站2变压器	800	61.50%	0	0		是	2025年12月	-38.01%
16570	于洪	大兴变	兴富线	大兴变516兴富线红旗台村一队台区	250	21.84%	0	0				-25.18%
16571	大东	如意变	如意变80894如花乙线	合作干34加1	200	76.80%	0	0				-9.03%
16572	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	应四乙线北四干68柱上变压器	200	21.00%	0	0		是	2028年12月	-47.65%
16573	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	沐樾府一期1箱式变电站202间隔配电变压器	800	58.80%	0	0		是	2025年12月	8.31%
16574	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰东方园2箱变变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-42.75%
16575	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线叶西分叶7组北台支4	315	27.24%	197.7	197.7				100.00%
16576	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方乙线广方干刘家分47左7左13柱上变压器	400	8.80%	0	0		是	2025年12月	-42.28%
16577	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干腰东并分37右支6台区	100	24.00%	66	66				-64.09%
16578	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山干137变台	200	9.90%	160.2	160.2				-17.43%
16579	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线贾家沟台	100	32.80%	0	0				-29.33%
16580	法库	团山子	团山子变1172团地线	10kV团合线团山子分3	500	32.64%	286.8	286.8				2.63%
16581	于洪	家俱变	儒锦线	水木城典2变电站2变压器	630	0.00%	0	0				-46.77%
16582	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线周家分21+1变台	400	50.70%	0	0				100.00%
16583	于洪	高明变	高北线	弓匠社区4变电站7变压器	630	19.56%	0	0				-39.09%
16584	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	冬悦园2变电站2变压器	400	18.00%	0	0		是	2025年12月	-43.98%
16585	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林2箱变1配电变压器	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	-40.49%
16586	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	摩卡公馆1变电站1变压器	500	71.60%	0	0		是	2025年12月	-33.94%
16587	皇姑	长江变	长江变25494长华线	银亿大城印象都荟3箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
16588	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	纳帕阳光3土建变201	630	18.10%	0	0		是	2028年12月	-45.28%
16589	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	东狼东台西	200	53.10%	73.8	73.8				-33.53%
16590	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	明日之光6号变电站201间隔（施北乙线）配电变压器	630	37.78%	0	0			2027年	15.81%
16591	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城一期2小区变电站202配电变压器	630	30.79%	0	0		是	2026年12月	-37.22%
16592	开发	化学变	化学变95364化发甲线	西棠小区1变电站2变压器	800	12.60%	0	0		是	2025年12月	0.00%
16593	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新干赵窝分大车鱼池支2右16变台	200	63.15%	53.7	53.7				-33.95%
16594	新民	温台变	温台变1103平坨线	平坨干马窝堡分15右11变台	200	136.40%	0	0	2025年6月			-54.85%
16595	新民	温台变	温台变1104安李线	安李干西岗分7变台	200	24.60%	130.8	130.8				-57.52%
16596	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城1箱变1站内变压器	630	27.94%	0	0				-39.70%
16597	大东	望花变	望花变70242上园乙线	华诚阳光1箱变1站内变压器	630	38.10%	0	0				-42.86%
16598	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	鲍沙干河南分46左1	200	31.50%	117	117		是	2026年	-30.68%
16599	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	汇置尚樾1箱式变电站2配电变压器	630	31.11%	0	0		是	2025年12月	22.75%
16600	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	恒星新能源	200	132.60%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	91.14%
16601	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养土堡夏堡东洼子大棚（仅换变压器）改造	100	66.00%	0	0		是	2026年12月	8.04%
16602	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	万科城市阳光花园4配电室202间隔配电变压器	400	52.80%	0	0				-34.17%
16603	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园8变电站201变压器	630	19.43%	0	0		是	2027年12月	-42.94%
16604	东陵	孙家寨	孙桃乙线	10千伏孙桃线桃仙分7号右1号柱上变压器	200	30.30%	0	0				-4.51%
16605	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干184	200	49.80%	80.4	80.4				-51.89%
16606	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	沙平分81柱上变压器	200	28.80%	0	0		是	2025年12月	-18.25%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16607	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	YHG 华海雅馨苑5箱式变电站1号配电变压器	630	16.76%	0	0		是	2025年12月	-42.78%
16608	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线齐屯东支007	200	75.15%	29.7	29.7				-25.54%
16609	铁西	重工变	重工变10880重天线	意大利风情小镇四期3201间隔配电变压器	800	0.00%	720	720				-114.39%
16610	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干32中海分17柱上变压器	100	73.20%	0	0		是	2026年12月	-27.03%
16611	于洪	得胜变	得河线95442	银湖雅苑V街区二期2变电站1配电变压器	630	40.63%	311	311				-41.51%
16612	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和干123右3之7	200	29.70%	120.6	120.6				1.36%
16613	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星乙线景星干7右1变压器	315	12.95%	242.7	242.7				-40.80%
16614	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河南支19+1右1	200	17.55%	144.9	144.9		是	2026年	1.77%
16615	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干47右1	200	24.60%	0	0			2027年	-41.82%
16616	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都18号变电站201间隔（施恒线）配电变压器	800	19.80%	0	0			2027年	8.85%
16617	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线县建筑安装公司	80	65.50%	19.6	19.6				-28.94%
16618	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	齐贤变456保北甲线历南干历分4加1	100	84.50%	0	0	2022年12月	是		-43.90%
16619	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线创业队分02	100	56.00%	0	0				-47.57%
16620	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干121左17变台	200	14.10%	0	0		是	2025年12月	-33.12%
16621	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园29号小区变电站201配电变压器	800	30.00%	0	0			2027年	-40.23%
16622	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	金山北苑1小区箱变2配电变压器	800	18.00%	0	0		是	2025年12月	3.68%
16623	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴隆堡商贸城1变电站1变压器	630	67.30%	143	143				-38.24%
16624	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天下天翠2箱式变电站2配电变压器	800	29.40%	467.64	467.64		是	2025年12月	-18.84%
16625	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线曹家一组照明	200	17.10%	0	0		是	2026年6月	-13.78%
16626	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线胡屯村二组照明	400	144.50%	0	0	2025年4月			-40.56%
16627	东陵	上佰变	汪家乙线	东湖家园2箱变1变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年12月	-45.79%
16628	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江御景湾3号变电站202间隔配电变压器	630	7.94%	0	0				0.00%
16629	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城3变电站2配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-43.64%
16630	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线动迁小区分11	250	100.32%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-16.06%
16631	沈北	新城子	新城线	YHG 郑州路综合楼56	250	42.88%	0	0		是	2026年12月	-38.50%
16632	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城10号变电站1变压器	630	17.14%	0	0			2027年	-40.95%
16633	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	五月花四期3箱变1变压器	800	50.63%	0	0				-39.81%
16634	苏家屯	夹河变	夹河变50772河榆甲线	河榆干圣水分19教师楼	315	33.97%	0	0			2027年	-29.08%
16635	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线北三台子居民楼新	200	77.40%	0	0				0.00%
16636	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水二支23左1柱上变压器	315	75.43%	0	0		是	2025年12月	-27.43%
16637	于洪	范屯变	范北线	小微永安村西台2	400	16.80%	292.8	292.8				-28.67%
16638	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	劳动变158文南乙线文南干69	315	70.86%	0	0		是	2025年12月	-36.52%
16639	于洪	大潘变	大潘线	奥玛丽都1站房2变压器	630	32.76%	0	0		是	2025年	-44.82%
16640	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香槟12变电站2变压器	800	30.20%	0	0				-36.36%
16641	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	嫩江乙线8+1柱上变压器	315	23.17%	0	0		是	2025年12月	-42.68%
16642	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线耐火分14左6变台	200	32.00%	0	0				13.90%
16643	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线40右3副杆左1	315	39.62%	0	0				4.80%
16644	沈河	怀远变	怀远变142怀金甲线	金廊公馆5变电站201配电变压器	800	6.60%	667.2	667.2				100.00%
16645	浑南	安顺变	安顺变140顺西线	裕沁听月轩一期2号变电站1号变压器	400	28.80%	0	0		是	2027年12月	-26.03%
16646	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线29右8右1变台	400	0.00%	360	360				0.00%
16647	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	香槽3箱变2变压器	630	18.10%	0	0				-44.12%
16648	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支13右7右4	200	9.20%	0	0			2027年	-37.87%
16649	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	同心支17右4	200	23.70%	0	0		是	2025年	-26.36%
16650	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干56右6	100	22.80%	67.2	67.2				-36.24%
16651	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	城市之光4箱变1变压器	800	43.13%	0	0		是		-28.26%
16652	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章1-2变电站201间隔配电变压器	400	46.80%	0	0		是	2026年12月	-36.02%
16653	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	小河沿综合台A	200	31.95%	116.1	116.1				-35.00%
16654	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	东市场综合楼	400	70.80%	0	0		是	2026年12月	-41.81%
16655	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	轻工大厅1变压器	630	78.73%	71	71				-39.59%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16656	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	和谐家园1变电站2变压器	400	34.40%	0	0		是	2025年12月	-41.19%
16657	康平	中心变	中心变2611中胜线	东环线胜利乡分05	200	75.30%	0	0		是	2026年12月	-44.08%
16658	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线西李支004	200	48.50%	83	83				-23.11%
16659	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾东区4变电站1配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	23.00%
16660	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲小区6变电站2变压器	500	31.36%	293.2	293.2		是	2025年12月	-37.15%
16661	沈北	董楼子	望滨线	望滨线190（百贯A台）	200	52.50%	75	75				-35.60%
16662	大东	如意变	如意变856如沈乙线	沈毛乙.G开闭站XB6箱变（单）	400	8.70%	325.2	325.2				-38.97%
16663	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	道旺乙线35柱上变压器	400	84.00%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-52.20%
16664	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑7变电站1变压器	630	17.52%	0	0		是	2026年12月	-45.04%
16665	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分70+1右1变台	400	22.80%	0	0		是	2025年12月	-16.53%
16666	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	一站式-沈阳市沈北新区张广生电焊修理部-新农线马甲分8	200	28.20%	0	0		是	2026年12月	100.00%
16667	东陵	中马变	世贸线	世贸诺丁山一期1局维箱变1变压器	630	7.62%	519	519				-30.01%
16668	东陵	中马变	世贸线	世贸诺丁山一期1局维箱变2变压器	630	8.63%	512.6	512.6				-40.15%
16669	东陵	中马变	世贸线	世贸诺丁山一期3局维箱变2变压器	630	5.59%	531.8	531.8				-52.74%
16670	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	首创国际4号变电站1变压器	630	19.68%	0	0				-39.33%
16671	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线17左3变台	400	16.80%	0	0				0.00%
16672	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	昭华里2号变电站201间隔（下深乙线）配电变压器	800	17.10%	0	0				0.00%
16673	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张屯变404张沿线张沿干67右2变台	100	40.80%	0	0				-32.71%
16674	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城5号变电站1号变压器	630	25.52%	0	0		是	2027年12月	-40.39%
16675	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城9号变电站1号变压器	800	37.50%	0	0		是	2027年12月	-37.38%
16676	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	一站式-沈阳优盛食品有限公司-朱尔物流分3	400	37.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
16677	苏家屯	史三变	史三变5922永永线	矿区分14右2	200	0.00%	180	180				0.00%
16678	大东	大志变	大志变70558志东甲线	志东干29右3	250	85.20%	0	0	2023年4月			-30.14%
16679	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干淮河分8柱上变压器	400	4.00%	0	0		是	2025年12月	-40.71%
16680	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干16右2右1	200	56.10%	67.8	67.8				-47.63%
16681	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	丁香湾1小区箱式变电站配电变压器	630	15.24%	0	0				13.05%
16682	康平	中心变	中心变2608粮油线	三中心箱变1变压器	160	51.50%	0	0		是	2026年12月	-44.10%
16683	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线转北支11	400	61.65%	0	0		是	2025年12月	-31.69%
16684	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线后大北分04	100	33.40%	56.6	56.6				-42.06%
16685	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧高分89	400	17.55%	0	0		是	2027年	-40.98%
16686	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	一站式服务-沈阳市沈北新区刘英海磨米加工点	200	2.10%	175.8	175.8				0.00%
16687	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线化家村东台新	200	47.40%	0	0				0.00%
16688	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线县社小区住宅	200	64.80%	50.4	50.4				-46.18%
16689	开发	宁官变	宁官变95067宁东甲线	高尔夫香墅小区1变电站1变压器	315	92.38%	0	0	2022年12月			-31.88%
16690	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	中海汇德理5箱变2变压器	800	15.30%	597.6	597.6				59.82%
16691	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	怀顺干11公变	315	14.73%	237.1	237.1				-46.96%
16692	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区3变电站1变压器	630	41.43%	306	306		是	2027年12月	-40.14%
16693	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园会展广场6变电站1号变压器	400	33.50%	0	0			2027年	-28.80%
16694	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	国瑞E区变电站1变压器	800	19.13%	0	0				-41.03%
16695	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	佰世品德小区3变电站2变压器	630	20.00%	105.652	105.652				-42.10%
16696	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	康桥花园2箱式变电站2配电变压器	630	38.10%	0	0		是	2025年12月	-42.95%
16697	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线七家子分北支3	200	20.40%	0	0		是	2025年12月	100.00%
16698	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路干57右1	50	38.70%	0	0				-7.62%
16699	沈北	清水变	清依线	前屯矿（清水）温馨1箱202配电变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年12月	-28.52%
16700	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线后二台分马连岗支50左13变台	100	39.00%	51	51				-53.05%
16701	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门南台新台（2021微）	200	78.60%	0	0		是	2025年11月	-41.11%
16702	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城3变电站2变压器	630	37.71%	0	0				-34.37%
16703	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期2变电站1变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
16704	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干55右2减2	200	55.00%	0	0				-47.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16705	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北2台（微）	400	84.40%	22.4	22.4	2025年9月	是	2025年	-45.17%
16706	开发	汪河变	汪河变56152汪阳线	洞阳小区3变电站2变压器	800	34.50%	444	444		是	2025年12月	-36.97%
16707	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线东拉马南地支2	100	32.40%	0	0		是	2025年12月	-19.84%
16708	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线民电分32右8+1左9变台	200	34.80%	0	0		是	2025年12月	3.52%
16709	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲放甲线	副食局住宅	100	62.10%	0	0		是	2026年12月	-35.62%
16710	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆1号变电站1号变压器	800	22.80%	0	0		是	2027年12月	-39.51%
16711	铁西	重工变	重工变10882重谷线	和樾小区1配电室202间隔配电变压器	630	47.62%	267	267				13.22%
16712	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线黑牛分114	100	94.80%	0	0	2025年4月	是	2025年	-33.41%
16713	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线岔海大棚分支线003	50	34.80%	27.6	27.6				-15.22%
16714	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖寨门肖北村增勇电焊公变台区	200	54.30%	71.4	71.4				0.00%
16715	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆9号变电站1号变压器	315	20.95%	0	0		是	2027年12月	-44.49%
16716	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期3箱变2变压器	800	24.75%	522	522				-45.35%
16717	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	纺纱线国税分004	200	57.30%	0	0		是	2026年12月	-41.40%
16718	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰奕夏园1号变电站202配电变压器	800	30.60%	0	0			2027年	-38.92%
16719	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区10变电站2变压器	800	51.75%	306	306				-40.16%
16720	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城5期4箱式变电站1配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2025年12月	13.60%
16721	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区5箱变202间隔配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年6月	-44.38%
16722	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	正军养殖场（一站式）	100	18.30%	71.7	71.7				-96.28%
16723	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	繁华里二期2号变电站1变压器	800	20.10%	0	0		是	2025年12月	17.31%
16724	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线王家屯017	50	119.60%	0	0	2023年2月	是	2026年6月	-32.81%
16725	康平	张强变	张强变76240柳树线	大黄线大黄线刘沟分026	200	33.60%	0	0		是	2026年6月	-30.05%
16726	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线拉屯分008	100	47.40%	0	0		是	2026年12月	-32.34%
16727	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支22左5左2	200	8.40%	163.2	163.2				-90.07%
16728	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	翡翠华庭1变电站2变压器	630	50.79%	0	0				-40.30%
16729	沈北	孝信变	孝科线	泓府一期1局维变电站201配电变压器	630	14.29%	0	0		是	2026年12月	14.73%
16730	和平	马路湾	马路湾变684八经甲线	省政府房产修建公司201间隔配电变压器	200	0.00%	180	180				-45.15%
16731	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧高分50	200	11.10%	0	0		是	2025年12月	-47.48%
16732	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线黑山水浇地甲水利乙3	50	0.00%	45	45				0.00%
16733	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线李家分支线011	50	86.40%	1.8	1.8	2022年12月	是	2026年6月	-36.26%
16734	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界御景4变电站2变压器	500	28.80%	306	306				-34.72%
16735	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	假日国际2土建变202	250	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
16736	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都四期1号变电站1号配电变压器	630	45.33%	0	0		是	2027年12月	-35.72%
16737	沈河	万柳变	万柳变252样龙甲线	样龙居变电站1变压器	630	16.00%	0	0		是	2026年12月	-42.51%
16738	沈河	方家变	方家变668方南乙线	好望角变电站1变压器	400	8.50%	326	326				-43.68%
16739	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	英国宫5号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	47.40%	0	0			2027年	-23.11%
16740	沈北	天乾变	天乾变70650上义线	锦云天城一期5变电站202配电变压器	800	37.20%	0	0		是	2026年12月	4.70%
16741	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	绿厦爵士观邸小区2变电站202	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
16742	沈北	文北变	文阁乙线	金地峯范小区1变电站202配电变压器	630	18.41%	0	0				100.00%
16743	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	恒大中央广场二期6号变电站1号配电变压器	630	45.08%	0	0				0.00%
16744	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线北段西分支线003	200	40.80%	0	0		是	2026年12月	-39.60%
16745	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	十路甲线齐十干5左7变压器	100	34.80%	0	0		是	2027年12月	-40.98%
16746	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期7箱式变电站1配电变压器	630	16.19%	0	0		是	2025年12月	-38.09%
16747	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园8变电站变压器	630	17.52%	0	0				-33.96%
16748	皇姑	长江变	长江变25494长华线	万科千山苑箱式变电站201间隔配电变压器	800	52.50%	0	0		是	2025年12月	-27.42%
16749	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分乙线26左5右15柱上变压器	400	5.60%	0	0		是	2025年12月	-29.65%
16750	大东	鹏源变	鹏源变444鹏北线	鹏利C座2变电站2站内变压器	800	34.00%	0	0				-37.37%
16751	于洪	铸造变	铸造变	和悦名邸四期五期小区2站房1配电变压器	630	6.98%	0	0		是	2025年	0.00%
16752	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线85左6变台	50	101.60%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-26.68%
16753	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城14变电站变压器	630	55.87%	0	0		是	2028年12月	-36.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16754	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	利生郾城2箱式变电站1配电变压器	630	36.51%	0	0		是	2025年12月	-43.36%
16755	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	利生郾城2箱式变电站2配电变压器	630	31.43%	0	0				-40.54%
16756	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线36左8+1右10变台	200	21.60%	0	0				100.00%
16757	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区7变电站1变压器	630	25.40%	407	407				-41.44%
16758	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	茨榆坨第四社区综合一台	200	6.60%	0	0		是	2025年12月	-18.48%
16759	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	新一尚品1箱式变电站1配电变压器	800	42.38%	0	0		是	2025年12月	-37.22%
16760	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大大文旅城西4号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	6.03%	529	529				97.78%
16761	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	沈铁凌空佳园小区变电站201变压器	500	20.80%	346	346				-47.36%
16762	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	塔后乙线塔后干26柱上变压器	50	30.00%	0	0		是	2025年12月	0.63%
16763	新民	金五台	金五台变718三台线	三台线29右1+1右1变台	200	21.50%	137	137				-30.69%
16764	于洪	东民变	东李线	洪汇园公租房1站房2变压器	800	13.50%	0	0				-38.35%
16765	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干212变台	400	39.53%	0	0		是	2025年12月	-34.77%
16766	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线秦家房分73右2变台	200	43.80%	92.4	92.4				-20.41%
16767	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线西山分37	100	67.60%	0	0		是	2025年	-28.41%
16768	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线大潘村西六队	200	31.35%	0	0		是	2025年	-47.89%
16769	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	10kV南环甲线二初中支1	200	45.60%	88.8	88.8				-38.94%
16770	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线202左6变台	200	25.20%	129.6	129.6				100.00%
16771	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯3箱式变电站2配电变压器	800	50.00%	0	0		是	2025年12月	-42.30%
16772	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	信盟花园2变电站201间隔配电变压器	400	35.00%	0	0			2027年	-40.73%
16773	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	沈阳新朋房地产开发有限公司台区1号配电变压器	400	17.80%	0	0		是	2025年	-38.26%
16774	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	盛福家园1号箱变201间隔配电变压器	630	30.00%	378	378				-34.74%
16775	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线前进分19#	315	16.57%	0	0		是	2026年12月	-40.97%
16776	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线金窝堡分孙屯支129变台	315	67.43%	71.1	71.1				-34.13%
16777	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分43+1右1变台	400	44.40%	0	0		是	2025年12月	-22.12%
16778	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	爱丽家园5号变电站1号变压器	630	19.05%	0	0			2027年	-41.75%
16779	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	刘屯南台	200	52.80%	74.4	74.4				17.76%
16780	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	阳光城璞悦配电室201间隔配电变压器	400	0.00%	0	0		是		0.00%
16781	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线孙显平大棚地支12	200	73.95%	32.1	32.1				-1.77%
16782	铁西	历工变	历工变10458历南甲线	圣丰御景广场二期C组团2变电站202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是		0.00%
16783	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽泰牧村养殖基地1号台区	400	62.70%	0	0		是	2025年11月	-33.55%
16784	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	轻鸢小筑1号变电站201间隔配电变压器	630	25.08%	0	0			2027年	100.00%
16785	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张鹏乙线张鹏干43加1左5变压器	200	6.50%	0	0				-77.26%
16786	辽中	刘二堡	刘二堡变1170毓庄线	毓庄村2机井	50	25.60%	0	0				-11.02%
16787	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷前村北岗子机井3台	100	38.40%	51.6	51.6				-66.26%
16788	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村10机井	200	31.00%	118	118				-47.81%
16789	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林线115变台	200	51.90%	76.2	76.2				-34.37%
16790	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	名门1箱变2变压器	630	17.90%	0	0		是	2026年12月	-41.35%
16791	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	柳河沟变205甲河线甲河干43左5变台	200	41.90%	0	0				-37.36%
16792	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线56变台	400	18.30%	0	0		是	2025年12月	9.46%
16793	于洪	大兴变	兴红线	红旗台村二队台区	250	40.32%	0	0		是	2025年	-42.51%
16794	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城一品1箱变2变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年12月	-39.40%
16795	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	前当堡变306中网线中网线126右9变台	315	45.14%	141.3	141.3				-38.11%
16796	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树线125右49	160	46.25%	0	0		是	2027年	-38.97%
16797	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线075	200	36.40%	0	0		是	2026年12月	-34.62%
16798	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线养士堡赵家村二组照明	200	59.10%	61.8	61.8				-40.31%
16799	沈河	长青变	长青变452长大甲线	南塔干泉园分13+1右2柱上变压器	400	72.30%	0	0		是	2026年12月	11.37%
16800	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	融创沈阳府小区2变电站1变压器	800	30.90%	0	0		是	2025年12月	-24.90%
16801	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	融创沈阳府小区3变电站1变压器	400	38.10%	0	0		是	2025年12月	-60.05%
16802	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾11箱变2变压器	630	53.71%	228.6	228.6				-36.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16803	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳线唐坊分陈屯支12变台	80	63.00%	21.6	21.6				-44.34%
16804	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	前当堡变太平线太平线茨林分14左17变台	200	24.30%	131.4	131.4				-53.97%
16805	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分张沟支61变台	200	69.90%	0	0				-37.98%
16806	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线47左22右07	200	57.90%	64.2	64.2				-34.87%
16807	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林线137右1	100	54.00%	36	36				-41.03%
16808	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路乙线南路干65右14左1-2	315	46.35%	0	0		是		-35.53%
16809	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期6变电站2变压器	400	36.75%	0	0				-43.94%
16810	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城一期3箱变201间隔配电变压器	630	35.81%	0	0		是	2026年12月	-39.33%
16811	辽中	敖司牛	敖司牛变1229小邦牛线	敖司牛村北五路文东新能源公变台区	200	65.70%	0	0				0.00%
16812	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪新城16号变电站2号变压器	630	20.95%	0	0		是	2027年12月	-41.69%
16813	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线安福屯分19右8变台	400	26.10%	255.6	255.6				-24.93%
16814	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七干后栏杆分17右6右5变台	200	48.00%	0	0		是	2025年12月	-41.02%
16815	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品5变电站202变压器	630	20.57%	437.4	437.4				-39.37%
16816	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	李贵良c1	630	81.78%	0	0	2025年5月	是	2026年12月	-39.27%
16817	法库	果园	果北乙线	中贸国际花园小区箱式变电站1号变压器	630	41.14%	307.8	307.8				-37.85%
16818	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	满洲省委1主变	200	26.00%	0	0				-39.69%
16819	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲小区3变电站2变压器	630	46.35%	275	275		是	2025年12月	-42.66%
16820	沈北	天乾变	天乾变70670天佃线	中粮锦云二期1小区局维变电站202变压器	800	54.00%	0	0		是	2026年12月	34.16%
16821	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	招商公园7变电站1配电变压器	800	23.70%	0	0				97.45%
16822	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线西营分乡屯支28变台	200	32.10%	0	0				-38.26%
16823	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干194左4变台	200	9.60%	0	0				-8.13%
16824	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三甲大棚支63	80	0.00%	0	0		是	2026年6月	-273.46%
16825	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	华邑世纪城二期1箱式变电站配电变压器	630	40.00%	0	0				-40.62%
16826	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线上深甲干红台分64左3柱上变压器	200	12.30%	0	0		是	2026年12月	-31.16%
16827	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城9变电站2变压器	500	37.60%	0	0				-34.86%
16828	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	10kV黄高干小达台分达连东井支达连东井分支10右T1变压器	50	16.20%	36.9	36.9				-44.21%
16829	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线中盘线141+1	200	98.00%	0	0	2024年12月	是	2026年12月	-35.43%
16830	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线榆光支3右T03	200	58.60%	0	0				-33.39%
16831	浑南	智慧变	智慧972智月线	恒大中央广场六期5号变电站202配电变压器	400	10.80%	316.8	316.8				0.00%
16832	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线北村二组变	200	67.95%	44.1	44.1				-56.17%
16833	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	西华府小区4变电站1变压器	800	41.70%	0	0				-23.71%
16834	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干113左2	315	59.37%	96.5	96.5				-44.09%
16835	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	新城子第一小学北校区（太阳干43+1）综合台区	200	21.60%	136.8	136.8				-45.75%
16836	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西翻4电井分支16	50	34.20%	0	0		是	2026年12月	0.00%
16837	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	胜利分43右1	200	57.60%	0	0			2027年	-21.20%
16838	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	嘉麟1箱变1变压器	630	45.71%	0	0		是	2025年12月	-44.98%
16839	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线北四家分102右10左14变台	200	27.60%	124.8	124.8				100.00%
16840	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线大泉分50	200	37.10%	0	0		是	2025年12月	-48.25%
16841	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	松北分16右2右4能效柱上变压器	400	21.60%	0	0				13.22%
16842	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	王家村北台综合（2022微）	400	16.20%	0	0		是	2025年11月	14.27%
16843	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	紫郡首府1变压器	630	41.27%	307	307				-33.22%
16844	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线务北支53南几2	200	45.60%	0	0				100.00%
16845	于洪	兰台变	兰四线	沙岭村1-2台区	400	89.10%	0	0	2024年7月	是	2025年	-31.50%
16846	皇姑	红卫变	红卫变348国际线	克萊斯特1箱式变电站1号变	1000	51.60%	0	0		是	2025年12月	-37.05%
16847	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支3加1右分支19变压器	50	13.20%	0	0				-5.93%
16848	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线齐屯西支004	200	57.30%	65.4	65.4				-21.06%
16849	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	雍熙金园1号变电站2号变压器	630	23.49%	0	0		是	2027年12月	-42.23%
16850	东陵	中马变	疗养甲线	锦麟河院东区二期2箱变1号变压器	630	7.37%	228.7972	228.7972				76.12%
16851	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期2变电站1主变	800	10.88%	0	0		是	2027年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16852	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线东山屯分支05	50	125.00%	0	0	2024年2月	是	2026年6月	-40.48%
16853	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线后鸭鸡房二组照明	100	46.20%	0	0				-45.52%
16854	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线杜坨子支009	50	29.40%	0	0		是	2026年5月	-53.39%
16855	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线东丁村支2	315	37.27%	0	0		是	2025年12月	-31.35%
16856	开发	羊吉变	羊吉变10658羊农乙线	羊农乙线羊吉于10变压器	400	55.50%	138	138				-56.70%
16857	和平	展览变	展览变842展方甲线	霍尔寓所住宅小区2变电站1变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
16858	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	中金河御小区1局维变电站202配电变压器	800	15.90%	0	0				12.82%
16859	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干17右4	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
16860	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干112右13	400	64.25%	0	0				9.95%
16861	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分道发支36变台	400	18.90%	0	0		是	2025年12月	-58.88%
16862	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	江山府3号变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
16863	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	龙湖天奕2配变站1变压器	630	33.02%	0	0		是	2026年12月	5.26%
16864	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	城央华庭2号变电站1号配电变压器	400	22.80%	0	0		是	2027年12月	-17.12%
16865	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线135龙山分17柱上变压器	200	22.20%	135.6	135.6				-24.68%
16866	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	怡林名门二期1变电站1变压器	500	24.00%	0	0		是	2025年12月	-37.03%
16867	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	阳光尚城三期3变电站1变压器	500	38.40%	0	0		是	2025年12月	-43.64%
16868	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线肖党家支29	400	29.40%	0	0		是	2025年	-33.47%
16869	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧苇分水库支15	200	11.10%	0	0		是	2027年	100.00%
16870	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	汇置尚都二期二组团1变电站201配电变压器	630	66.98%	145	145		是	2026年12月	15.37%
16871	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	荣信森林里四期2变201配电变压器	800	36.90%	0	0		是	2026年12月	-2.34%
16872	东陵	水家变	水孙乙线	恒大滨江左岸3变电站2母线2变压器	400	57.60%	0	0		是	2026年12月	-31.17%
16873	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分31左8	250	15.20%	0	0				-12.65%
16874	沈北	道义变	道义变15269偃景线	沈阳百益龙置业有限公司1变电站1变压器配电变压器	630	57.14%	0	0		是	2026年12月	-34.65%
16875	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分53左26右6+1	80	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
16876	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城1箱变1变压器	800	40.88%	0	0				-43.71%
16877	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线小三家子支4	400	12.15%	311.4	311.4				18.16%
16878	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线善友小苇沟台支12	50	53.10%	0	0		是	2026年12月	-48.58%
16879	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心一期31号变压器	800	29.10%	0	0		是	2026年12月	88.41%
16880	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西扎二组支07	200	44.35%	0	0		是	2026年12月	-20.27%
16881	和平	和平变	和平变148和铁甲线	九州御峯小区2变电站201间隔配电变压器	400	17.50%	290	290				-2.99%
16882	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河干53+1右1	200	19.80%	0	0			2027年	100.00%
16883	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	城卉小区2箱变2站内变压器	500	51.20%	0	0				-40.20%
16884	大东	如意变	如意变80894如花乙线	鸿泽园2变电站1站内变压器	630	22.54%	0	0				-42.81%
16885	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨豪晨针织厂公变台	200	39.60%	0	0				100.00%
16886	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开新建2箱变201配电变压器	630	34.60%	0	0		是	2026年12月	-33.37%
16887	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	科学园二期北区2站房1变压器	800	34.88%	441	441				-40.32%
16888	康平	张强变	张强变76266张强线	官宝北（2）台	100	45.30%	0	0		是	2026年6月	-25.96%
16889	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	天阔新城房地产湖畔新城4箱式变电站201间隔配电变压器	630	33.97%	353	353				-37.33%
16890	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	鹏源变452水道甲线水道甲开闭站未命名水道干10变压器	315	23.17%	0	0				-39.52%
16891	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线黄花岭村台几吴家仁养殖户甲9	200	29.10%	0	0		是	2028年	100.00%
16892	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙干50雍贺园分9柱上变压器	400	27.00%	0	0		是	2026年12月	-29.12%
16893	沈河	万柳变	万柳变276万东线	惠民馨苑4变电站1变压器	400	13.50%	0	0				-23.82%
16894	皇姑	红卫变	10kV红卫线20358	庐山郡箱式变电站配电变压器	630	30.79%	0	0		是	2025年12月	5.16%
16895	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线西房身村大棚	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
16896	沈北	天乾变	10kV天星线70654	三盛颐景蓝湾三期1变电站201配电变压器	800	48.30%	0	0		是	2026年12月	-3.75%
16897	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园三期1箱变1配电变压器	630	13.59%	0	0		是	2026年12月	-37.32%
16898	康平	中心变	中心变2609东关线	幸福里二期2箱式变电站201间隔配电变压器	630	4.13%	0	0		是	2026年12月	0.00%
16899	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	矿区分15左4	200	0.00%	180	180				0.00%
16900	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园22变电站变压器	630	21.33%	0	0				-44.78%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16901	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期11变202	500	23.68%	331.6	331.6				-42.82%
16902	沈河	万柳变	万柳变276万东线	鹏源变452水道甲线水道甲开闭站未命名水道干33变压器	315	9.21%	0	0				-49.91%
16903	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园4箱式变电站2号变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	-44.33%
16904	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里二期4箱式变电站1配电变压器	800	46.50%	0	0		是	2025年12月	-38.93%
16905	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	詹屯变842虎桥线中古分001	50	34.40%	0	0		是	2026年12月	-36.06%
16906	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	官立干98右1	200	33.00%	0	0			2027年	-21.67%
16907	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	农机线大民干87变台	400	54.30%	0	0				24.11%
16908	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府1变电站2变压器	630	33.33%	0	0		是	2025年12月	-41.14%
16909	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	董楼子变中寺干245（一站式）	200	0.00%	180	180				-26.61%
16910	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	高墙子12组照明（微）	200	31.90%	0	0				-32.43%
16911	法库	新依变	依三线	10kV依三线大康卜子支01市场东台	315	21.90%	0	0		是	2025年12月	-30.11%
16912	苏家屯	雪松变	雪松变60584松榆乙线	星樾时代1号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	25.40%	0	0			2027年	51.65%
16913	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	北美房屋开发1号变电站1号配电变压器	630	24.76%	0	0				-34.93%
16914	于洪	平罗变	平悟线	小微悟兵村1号台	400	22.80%	0	0				18.08%
16915	沈北	农高变	农丰线	富力星月湾A区小区2变201配电变压器	630	44.19%	0	0		是	2026年12月	-12.62%
16916	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝3箱变1变压器	630	31.75%	0	0		是	2026年12月	-39.43%
16917	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	枫林花园2箱变1变压器	630	34.92%	0	0		是	2026年12月	-35.97%
16918	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊下万村北台公变台区	400	30.60%	0	0		是	2026年12月	12.61%
16919	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林臻府1变电站2变压器	800	11.10%	0	0		是	2025年12月	46.58%
16920	沈北	方溪变	10kV方道甲线25374线	沈阳华海房屋开发有限公司(华海蓝境·1)11号变压器	630	62.86%	0	0		是	2026年12月	-40.37%
16921	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线耐火分18变台	400	33.90%	0	0		是	2025年12月	-32.83%
16922	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线233左9变台	200	34.20%	0	0				-61.21%
16923	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖1	400	25.20%	259.2	259.2				16.62%
16924	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10V龙山线钢厂支31	200	13.50%	0	0		是	2028年	-49.01%
16925	于洪	大兴变	兴富线	西湖丽景3站房1变压	630	21.84%	0	0				-42.73%
16926	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分甲1环网单元202开关之1右0柱上变压器	200	18.00%	0	0				0.00%
16927	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分6	400	29.75%	0	0				-38.79%
16928	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分17	200	28.20%	0	0				-34.54%
16929	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利六期24箱变2变压器	630	41.14%	307.8	307.8				-45.14%
16930	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛花园1号变电站1变压器	630	27.94%	0	0			2027年	-38.11%
16931	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林干189变台	80	69.25%	16.6	16.6				-30.28%
16932	东陵	世园变	世棋线	棋上线严家分12左1柱上变压器	200	27.90%	124.2	124.2		是	2026年12月	-37.00%
16933	新民	张屯变	张屯变3340代家甲线	张屯变407代家甲线代家甲干代家分南窑支21变台	400	97.20%	0	0	2025年9月			-43.87%
16934	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园5变电站1主变	630	0.00%	567	567				0.00%
16935	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象4号变电站2号变压器	630	23.49%	0	0		是	2027年12月	-79.48%
16936	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区7变电站1变压器	630	25.14%	408.6	408.6				-43.39%
16937	于洪	铸造变	铸东乙线	后马变251后中线大青村1台区	50	66.40%	0	0		是	2025年	-41.07%
16938	铁西	启工变	启工变10774建园线	北四干40柱上变压器	400	73.00%	0	0		是	2028年12月	-25.17%
16939	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	长兴分49右4	200	29.70%	0	0			2027年	-26.74%
16940	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线实德北分35柱上变压器	315	36.83%	0	0		是	2025年12月	-38.29%
16941	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工乙线向工干40右3+1柱上变压器	100	28.80%	0	0				-13.19%
16942	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城E、F区变电站201开关柜	630	31.11%	0	0		是	2027年12月	-42.41%
16943	于洪	平罗变	平罗线	上蒲河6台	200	63.00%	0	0		是	2025年	-30.06%
16944	于洪	平罗变	平罗线	小微沈阳市合顺木材加工有限公司台	400	36.30%	0	0		是	2025年	0.00%
16945	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	中海康城一期1变电站1号配电变压器	630	54.29%	0	0		是	2027年12月	-38.09%
16946	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	雷凯北苑2箱式变电站1配电变压器	630	26.03%	0	0				-35.81%
16947	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲放乙线	丽都水岸-4变压器间隔配电变压器	800	40.20%	0	0		是	2025年12月	-30.43%
16948	和平	方型变	方型变424方聪线	奕聪花园小区11号配电变压器	800	39.75%	0	0				-36.57%
16949	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局5#1主变	630	6.67%	525	525				-45.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16950	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分大桥支29变压器	315	8.57%	0	0		是	2025年12月	-36.22%
16951	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城一期3变电站1配电变压器	630	44.76%	0	0		是	2025年12月	-45.58%
16952	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城一期5变电站1配电变压器	630	58.67%	0	0		是	2025年12月	-39.55%
16953	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	美村4号变电站2变压器	630	59.43%	0	0			2027年	-38.11%
16954	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	雍添金园2变电站201配电变压器	500	36.16%	0	0				-42.13%
16955	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线西桥村路灯	200	101.70%	0	0	2024年12月	是	2025年	8.26%
16956	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相乙线107右2	400	50.70%	0	0			2027年	100.00%
16957	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林尚城4变电站2变压器	630	25.90%	0	0		是	2025年12月	-44.05%
16958	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线水库分29左2	250	67.68%	0	0				-45.38%
16959	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	五委东南台（2020微）	400	82.80%	0	0	2025年8月	是	2025年	-39.12%
16960	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线河套分苇塘一支31变台	200	16.20%	147.6	147.6				-192.51%
16961	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河南支27左2	400	1.20%	355.2	355.2		是	2026年	0.00%
16962	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区1变电站2配电变压器	800	16.80%	0	0		是	2025年12月	-45.65%
16963	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	益格清水湾小区3变电站2变压器	400	19.50%	0	0		是	2025年12月	-69.41%
16964	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区4变电站2配电变压器	630	25.52%	0	0		是	2025年12月	-40.12%
16965	新民	张屯变	张屯变3360山环线	山环线乌牛分南灌支30+1变台	400	11.40%	0	0		是	2025年12月	100.00%
16966	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	名门小区2变电站2变压器	630	33.33%	0	0		是	2025年12月	-24.11%
16967	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	加州阳光花园箱变配电变压器	630	11.75%	0	0		是	2025年12月	-43.18%
16968	康平	中心变	中心变2606东环线	镇二线制镜东支15	315	16.38%	0	0		是	2026年12月	-71.09%
16969	东陵	世园变	泗水甲线	中马变306高坎线高坎干观音阁支60左1柱上变压器	315	92.19%	0	0	2025年9月			-30.37%
16970	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	武警2变电站2变压器	630	25.65%	0	0		是	2025年12月	-35.88%
16971	和平	太原变	太原变058南七甲线	重光里小区1变电站201配电变压器	630	29.84%	0	0				-38.01%
16972	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	时代新城2变电站1变压器	630	15.24%	471	471				-36.60%
16973	和平	太原变	太原变098大胜线	佳驿宾馆YHG配电变压器201	200	22.50%	135	135				-20.44%
16974	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴线古屯分52右1变台	200	69.10%	0	0				-25.09%
16975	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场1变电所3302配电变压器	630	52.86%	0	0		是	2026年12月	-28.50%
16976	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖北养殖场新台	400	96.30%	0	0	2025年10月			-35.86%
16977	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73左12左1	400	21.00%	0	0				0.00%
16978	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线忙前东台	100	84.80%	0	0	2025年8月			-48.92%
16979	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线48	315	37.14%	0	0				-34.75%
16980	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	北陵干11右2柱上变压器	250	35.60%	0	0		是	2025年12月	-49.25%
16981	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分14左5柱上变压器	400	23.70%	0	0				-30.67%
16982	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线39左6	250	31.20%	0	0				-42.72%
16983	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干14	400	33.60%	0	0				-40.97%
16984	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分22左16变压器	200	46.00%	0	0		是	2025年12月	-49.81%
16985	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	文萃乙线6	315	66.98%	0	0				-36.36%
16986	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	城南干华岩寺分12公变	315	13.21%	0	0				-60.42%
16987	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯干21柱上变压器	200	11.70%	0	0		是	2025年12月	-48.19%
16988	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	二三厂支1之1柱上变压器	400	44.25%	0	0		是	2025年12月	-42.09%
16989	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	望柳干10左1柱上变压器	400	33.60%	0	0				-30.49%
16990	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线22	315	54.60%	0	0			2027年	-36.90%
16991	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	瓦子峪分45左10	400	20.70%	0	0		是	2027年	-6.76%
16992	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名泰山分2+1柱上变压器	100	0.00%	0	0				-29378.57%
16993	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分5右2	315	36.19%	169.5	169.5				-44.66%
16994	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线50右11	315	17.46%	0	0				-43.65%
16995	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分15左8变压器	250	53.76%	0	0		是	2025年12月	-49.34%
16996	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	亦农乙线亦农干25左10右1变压器	315	36.83%	0	0		是	2025年12月	-31.54%
16997	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金干钢球分9	160	50.63%	0	0			2027年	-33.52%
16998	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	王刚变662孟达线孟达干81	100	41.10%	0	0			2027年	-24.53%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16999	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左16变压器	200	24.80%	0	0		是	2025年12月	-32.51%
17000	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分73变压器	315	30.48%	0	0		是	2025年12月	-47.83%
17001	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干16变压器	250	6.00%	0	0		是	2025年12月	-18.27%
17002	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变346军工乙线军工干贸易分6左5公变	400	36.50%	0	0				-46.03%
17003	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干94左3变压器	315	41.90%	151.5	151.5		是	2025年12月	-41.38%
17004	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支9左3柱上变压器	315	81.14%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-32.15%
17005	沈河	方家变	方家变668方南乙线	方南干方家变分2+1公变	400	21.90%	272.4	272.4				-30.94%
17006	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	万南干27+1公变	315	35.81%	0	0				-34.40%
17007	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干20左9右2公变	315	29.71%	189.9	189.9				-45.88%
17008	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干电子分7+1公变	400	26.40%	254.4	254.4				-46.53%
17009	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	善小乙线大小联干13公变	315	35.05%	173.1	173.1				-50.71%
17010	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干志新里分8左5公变	500	12.80%	0	0		是	2026年12月	-41.33%
17011	新民	东郊变	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分47左13	400	30.50%	238	238				-62.23%
17012	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分8右2柱上变压器	315	50.03%	0	0		是	2025年12月	-40.41%
17013	皇姑	崇山变	10kV文田乙线70466线	松北分8柱上变压器	400	57.90%	0	0		是	2025年12月	-47.96%
17014	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东乙线卫东干松南分7右3柱上变压器2	315	17.52%	0	0		是	2025年12月	-48.80%
17015	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分10柱上变压器	100	15.00%	0	0		是	2025年12月	-20.49%
17016	大东	大东变	大东变066东风乙线	东风干14加1	400	33.90%	0	0				-39.24%
17017	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	东风甲线东风干东风一分18左4	400	30.60%	237.6	237.6				-39.61%
17018	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南乙A之1公变	315	36.57%	0	0		是	2026年12月	-3.16%
17019	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线14左2	315	63.81%	0	0		是	2027年12月	-36.92%
17020	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干42之1柱上变压器	200	21.20%	0	0		是	2025年12月	-42.74%
17021	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线东陵干水源分30左3右1	315	3.17%	0	0				-63.38%
17022	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	文北乙线文北干22右9柱上变压器	315	55.24%	0	0		是	2025年12月	-36.53%
17023	大东	善邻变	善邻变81078善仓乙线	善仓干11	400	76.50%	54	54		是		-41.43%
17024	沈河	大东变	大东变054城南乙线	大东变054城南乙线城南干10公变	315	22.54%	0	0		是	2026年12月	-45.69%
17025	大东	小东变	小东变80194北宅线	北宅干1左1	400	101.70%	0	0	2025年9月			-39.96%
17026	和平	方型变	方型变742方学乙线	三学乙线6	400	2.00%	0	0		是	2026年12月	-46.99%
17027	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽支36变压器	200	37.20%	105.6	105.6				-31.24%
17028	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分11柱上变压器	250	19.84%	0	0		是	2025年12月	-38.56%
17029	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	长青变470长萃甲线长萃甲1开闭站长萃甲开闭站进线电缆头天坛干111左11公变	250	44.64%	113.4	113.4				-35.49%
17030	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线任家甸分19	400	42.80%	0	0		是	2026年	-24.33%
17031	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线22左7变台	315	32.70%	0	0		是	2025年12月	-41.86%
17032	大东	如意变	如意变80860意小乙线	意小乙线意合联干6右1	200	11.50%	0	0				-42.48%
17033	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分17变台	200	34.90%	0	0		是	2025年12月	-45.13%
17034	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分21	200	79.60%	0	0		是	2026年3月	23.72%
17035	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科1箱变2变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
17036	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	方迪东园1箱变2	630	33.52%	0	0		是	2025年12月	-42.78%
17037	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	重型1箱变	630	52.57%	0	0		是	2025年12月	-37.29%
17038	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	实验中学1箱变1号变	500	26.00%	0	0		是	2025年12月	-43.00%
17039	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西二2箱变2号变	500	27.20%	0	0		是	2025年12月	-40.32%
17040	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科五期四六组团3箱变1号变	315	21.71%	0	0		是	2025年12月	-45.18%
17041	和平	三好变	三好变166文体甲线	文教小区一次1主变	800	42.90%	376.8	376.8				-41.43%
17042	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城7变电站201变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
17043	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲1配电箱变1号变	630	34.60%	349	349				-41.87%
17044	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城12箱变2变压器	800	63.00%	216	216				-42.64%
17045	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光4变电站2变压器	500	22.72%	0	0				-40.05%
17046	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑5变电站201	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	29.74%
17047	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	长南3箱变2	630	51.62%	0	0				-33.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17048	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	北运河箱变配电变压器	500	66.40%	0	0		是	2025年12月	-40.07%
17049	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	三隆新城小区3变电站2变压器	630	20.63%	437	437				-42.27%
17050	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙3箱变2变压器	500	15.68%	371.6	371.6				-48.33%
17051	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	酈都1期3箱变1变压器	630	16.83%	461	461				-48.69%
17052	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区3变电站1变压器	630	21.59%	431	431				-39.37%
17053	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	富丽园小区变电站201柜	630	36.83%	0	0		是	2027年12月	-43.56%
17054	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	兴顺园2变电站201柜	800	8.70%	0	0				-40.13%
17055	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	顺星北苑小区1变电站202配电变压器	630	54.92%	0	0				-45.13%
17056	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	正大世纪变电站201变压器	630	26.29%	0	0		是		-39.07%
17057	铁西	历工变	历工变10454历兴线	鑫峰俪城小区4变电站201	630	33.65%	0	0				-43.11%
17058	沈河	长青变	长青变478长木甲线	中房凌云1-1箱变2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
17059	沈河	大东变	大东变052城南甲线	祥顺2箱变1变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年12月	-48.28%
17060	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	千缘公寓2变电站201	500	24.96%	0	0				-43.92%
17061	铁西	历工变	历工变10456黎明线	宏伟金都二期7变电站201	630	38.41%	0	0				-43.40%
17062	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	767宿舍箱变	630	20.00%	0	0		是	2025年12月	-41.67%
17063	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区3箱变2号变	630	40.63%	0	0				-54.03%
17064	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	北塔小区箱变2	630	92.06%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-48.61%
17065	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	阳光2000-3箱变2变压器	630	23.81%	417	417				-43.87%
17066	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	通天1箱变2变压器	630	34.29%	0	0				-41.42%
17067	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期3箱变1变压器	630	22.10%	427.8	427.8				-38.47%
17068	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	铁路光明1变电站201	630	13.97%	6.928	6.928				-43.89%
17069	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	城中箱变2变压器	630	31.49%	0	0		是	2026年12月	-45.06%
17070	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑1变电站201变压器	400	21.00%	0	0				-39.05%
17071	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳欣小区2变电站201	400	0.00%	0	0				0.00%
17072	沈河	大东变	大东变054城南乙线	环美花园箱变1变压器	500	31.36%	0	0		是	2026年12月	-46.49%
17073	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	天星西箱变1变压器	630	15.56%	0	0				-38.83%
17074	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	和光园箱变1变压器	500	31.04%	0	0				-40.26%
17075	沈河	顺城变	顺城变080广宣乙线	广宣1箱变1变压器	630	26.98%	397	397				-40.41%
17076	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	大含1箱变1	400	17.00%	0	0		是	2025年12月	-338.57%
17077	和平	和平变	和平变142南一甲线	中华商务楼一次变1主变	630	36.95%	0	0				-37.93%
17078	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	华天新城3箱变202	630	0.00%	0	0				0.00%
17079	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	华天新城4箱变202	630	0.00%	0	0				0.00%
17080	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	肇工勋业路201	630	19.05%	447	447				-44.99%
17081	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和2期3箱变1变压器	630	14.60%	475	475				-56.42%
17082	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友1箱变2变压器	400	26.40%	254.4	254.4				-45.41%
17083	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	碧塘南3箱变2号变	400	33.60%	0	0		是	2025年12月	-51.39%
17084	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	富民小区3号变电站1号变压器	630	18.10%	0	0		是	2027年	-39.57%
17085	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期1变电站202柜	630	0.00%	0	0		是		0.00%
17086	浑南	营盘	营盘变072七星线	富腾国际4号变电站2号变压器	800	19.88%	0	0		是	2027年12月	-26.69%
17087	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	东兴1箱变（单）	630	27.62%	0	0				-40.04%
17088	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	富都丽景3号变电站1号变压器	500	48.00%	0	0		是	2027年12月	-41.68%
17089	沈河	长青变	长青变452长大甲线	泉园电气化3箱变2变压器	800	22.50%	0	0		是	2026年12月	-54.53%
17090	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大万连4箱变1变压器	630	76.51%	0	0				-44.69%
17091	沈河	大东变	大东变074东青乙线	园东箱变1变压器	630	32.38%	0	0		是	2026年6月	-42.77%
17092	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区2变电站	630	28.25%	0	0		是	2027年12月	-39.14%
17093	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	绿茵家苑1号变电站1号变压器	630	24.13%	0	0			2027年	-38.37%
17094	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠4箱变1变压器	630	20.95%	435	435				-45.20%
17095	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭1箱变1	630	18.67%	0	0		是	2025年12月	-45.41%
17096	和平	市府变	市府变564总站甲线	世纪情缘1主变	800	39.00%	0	0		是	2027年12月	-39.20%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17097	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	辽河1箱变1号变	630	88.57%	0	0	2025年10月	是	2025年12月	-43.61%
17098	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	国源新村1箱变1号变	400	16.40%	0	0				-35.88%
17099	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	松辽东区2号变电站1号变压器	630	20.95%	0	0			2027年	-40.90%
17100	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义新家园二期2箱变1变	630	18.29%	0	0				-42.03%
17101	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰10箱变1号变	630	50.29%	0	0		是	2025年12月	-39.50%
17102	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	沈州花园1箱变2变压器	1000	24.60%	0	0		是	2025年12月	-44.42%
17103	和平	广州变	广州变472二纬乙线	八一西一次1主变	315	16.00%	233.1	233.1				-32.96%
17104	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张屯变404张沿线张沿干179右7变台	100	65.70%	0	0				-38.66%
17105	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅嘉园3变电站2配电变压器	400	39.75%	0	0		是	2025年	-33.13%
17106	大东	望花变	望花变70258望北甲线	联合1小区2站内变压器	630	36.83%	335	335				-43.90%
17107	新民	金五台	金五台变713四台线	四台干87右6变台	200	29.85%	120.3	120.3				-39.11%
17108	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城四期2箱式变电站1配电变压器	630	46.86%	0	0		是	2025年12月	-39.73%
17109	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄西大桥2台	100	39.90%	0	0		是	2026年6月	-44.78%
17110	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线大万村1组西台	400	21.60%	273.6	273.6				-34.21%
17111	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区12变电站2变压器	630	29.21%	383	383		是	2027年12月	-36.48%
17112	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线152+1左7变台	50	69.60%	10.2	10.2				-36.79%
17113	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	丁香水岸一期1箱式变电站配电变压器	400	56.25%	0	0		是	2025年12月	-48.41%
17114	和平	花园变	花园变56768花三乙线	文化干57云顶1201间隔配电变压器	1000	14.64%	0	0				-49.78%
17115	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进5台	400	38.40%	0	0		是	2025年12月	26.67%
17116	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都C区2局维变电所201配电变压器	800	24.60%	0	0		是	2026年12月	35.99%
17117	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰奕夏园3号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	15.56%	0	0			2027年	6.01%
17118	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水干32右1	315	49.14%	0	0		是	2025年12月	47.43%
17119	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	四方台徐家村陈书侠淡水鱼公变台区	200	29.70%	120.6	120.6				0.00%
17120	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立干7左4右2	400	34.80%	0	0				-38.69%
17121	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城2变电站2变压器	630	18.67%	0	0		是	2025年12月	-45.36%
17122	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	摩卡公馆1变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
17123	东陵	孙家寨	孙柏线	孙柏线41左5柱上变压器	400	0.30%	0	0				0.00%
17124	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线赵贝堡南台	250	30.08%	149.8	149.8		是	2025年11月	-29.78%
17125	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分工夫屯支德利几1	200	35.10%	0	0				12.85%
17126	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分李影支虎山支14变台	200	33.83%	0	0		是	2025年12月	-33.64%
17127	和平	展览变	展览变846二经甲线	二经2变电站202间隔变压器	500	90.80%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	100.00%
17128	东陵	中马变	军影线	世博之春5箱变2变压器	630	28.25%	0	0		是	2026年12月	-36.15%
17129	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲干127花家分03柱上变压器	50	57.20%	0	0		是	2026年12月	-42.03%
17130	新民	家俱变	10kV沙侯乙线16874线	侯南线侯村分18右1变台	200	25.60%	0	0		是	2025年12月	-39.09%
17131	沈北	天乾变	天孝甲线	龙湖原府小区3局维变电站201配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2026年12月	14.11%
17132	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾9号变电站201间隔（白郡线）配电变压器	800	72.30%	0	0			2027年	-22.23%
17133	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线靠山分支30	100	36.15%	0	0		是	2026年12月	-37.72%
17134	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右13左11右1柱上变压器	200	4.20%	0	0		是	2025年12月	-104.11%
17135	康平	四家子	四家子变1208山东线	东圈河北台支8柱上变压器	200	27.30%	125.4	125.4				-32.03%
17136	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓2变电站1变压器	500	25.92%	0	0		是	2025年12月	-46.64%
17137	于洪	高明变	高张线	和谐3期3站房1变压器	630	32.76%	0	0				-43.11%
17138	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象3变电站1变压器	630	33.52%	0	0		是	2025年12月	-40.37%
17139	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线杜家卜台	160	43.13%	75	75				-34.16%
17140	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	黎明里小区箱变2变压器	630	27.62%	393	393				-44.70%
17141	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区17变电站1变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-44.53%
17142	皇姑	广源变	10kV/广华甲线25758线	开发支27右1之13柱上变压器	400	69.60%	0	0		是	2025年12月	-43.16%
17143	大东	如意变	如意变80858意小甲线	智居园1箱变1站内变压器	630	16.51%	463	463				-46.20%
17144	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线秀长干171	200	43.40%	93.2	93.2				-37.53%
17145	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线大辛三分11	100	49.20%	0	0		是	2026年12月	0.20%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17146	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	浦和馨苑4号箱变2变压器配电变压器	400	26.25%	0	0		是	2026年12月	-37.67%
17147	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干顾屯分78变台	200	23.70%	132.6	132.6				-40.10%
17148	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干碱家分7变台	200	27.00%	126	126				-28.86%
17149	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立甲线57右3左2	200	48.60%	0	0			2027年	-72.31%
17150	浑南	于山变	于山变782于河线	万锦红树湾一期1号变电站1号配电变压器	800	21.75%	546	546				-42.60%
17151	和平	和平变	和平变144南一乙线	南一乙线4	315	9.84%	0	0				-39.23%
17152	大东	农高变	农高变70366裕农乙线	裕农干35	400	41.40%	0	0				0.00%
17153	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微三分厂	200	9.00%	162	162				-41.19%
17154	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三西大棚养殖台	315	39.24%	159.9	159.9				29.11%
17155	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干党铁支1	100	24.90%	0	0				-38.14%
17156	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾四期3变电站2配电变压器	630	44.44%	0	0		是	2025年12月	-37.80%
17157	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙5小区变电站2变压器	630	30.16%	377	377				-47.50%
17158	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区5配电站2变压器	630	23.24%	0	0		是	2025年12月	-47.18%
17159	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡2变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
17160	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	YHG_96101部队后勤部住宅1变压器2配电变压器	315	28.57%	0	0		是	2025年12月	-38.53%
17161	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	湖景华庭3箱变202	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
17162	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	香醇波尔多4号变电站2号变压器	630	29.71%	379.8	379.8				-38.67%
17163	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干54左8右6变台	100	28.80%	61.2	61.2		是	2025年12月	-39.77%
17164	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线段家分高家支1	200	15.60%	148.8	148.8				-45.53%
17165	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	圣济经典箱变1变压器	500	29.28%	0	0		是	2025年12月	-41.39%
17166	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华南公馆小区箱式变电站1配电变压器	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	4.82%
17167	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲放乙线	亿甲尚府四期箱式变电站201间隔配电变压器	500	15.36%	0	0		是	2025年12月	8.60%
17168	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	肇兴佳苑小区1变电站2变压器	630	36.83%	0	0				-34.47%
17169	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡黄东村陈文字养鱼公变台区	400	11.25%	0	0				0.00%
17170	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区6变电站1变压器	630	25.52%	406.2	406.2				-35.76%
17171	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	沈铁小区5变电站1变压器	630	22.86%	0	0				-41.68%
17172	开发	张士变	张士变55878大明一线	大明一线二十四城小区3变电站1变压器	800	62.63%	219	219				-20.65%
17173	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线光辉果园宿舍	400	39.30%	202.8	202.8		是	2025年	-23.42%
17174	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线东拉马村南分12+1（东拉马村新南台）	400	19.65%	0	0		是	2025年12月	100.00%
17175	沈北	河北变	10kV河农甲线84640线	恒大绿茵小镇3局维箱变201配电变压器	630	12.38%	489	489				0.00%
17176	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区12变电站1变压器	400	36.00%	0	0		是	2025年12月	-41.97%
17177	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区5变电站1变压器	630	35.56%	343	343				-37.18%
17178	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线119+1右1	200	6.90%	0	0			2027年	-14.10%
17179	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯干12左2柱上变压器	400	30.50%	0	0		是	2025年12月	-13.32%
17180	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干146右1变台	200	25.60%	0	0		是	2025年12月	-40.61%
17181	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线1北分06	160	19.50%	0	0		是	2028年	-40.55%
17182	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	隆悦祥云4号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	800	21.60%	0	0			2027年	23.13%
17183	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线邓立昌养殖分2	400	7.80%	0	0		是	2025年12月	0.00%
17184	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	沈铁小区2变电站1变压器	630	15.62%	0	0				-45.61%
17185	于洪	平罗变	平辛线	前辛台村内北台	200	36.60%	0	0				-49.51%
17186	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	宏久家园小区3变电站2变压器	630	40.76%	310.2	310.2				-47.92%
17187	新民	新民变	新民变30158中学线	蓝湾一品3变电站2变压器	630	31.11%	0	0				100.00%
17188	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	大羊分32	200	68.40%	0	0		是	2025年	-35.62%
17189	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线财旺住宅西散户	160	61.00%	46.4	46.4				-43.84%
17190	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干127+1右分4台区	50	16.20%	0	0				-72.49%
17191	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线四家子后支10	400	8.00%	328	328				-31.75%
17192	皇姑	崇山变	崇山变10270崇北线	金昌商务中心小区箱式变电站1配电变压器	630	33.02%	0	0		是	2025年12月	1.47%
17193	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线11左9变台	400	15.45%	0	0				-36.52%
17194	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	东官干3左7+1	50	62.00%	0	0		是	2025年	-19.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17195	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线教材分22右3柱上变压器	400	45.50%	0	0		是	2025年12月	-42.97%
17196	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北乙线118+1左1	400	43.80%	0	0			2027年	100.00%
17197	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	沈毛乙D开闭站XB3箱变(单)	400	22.20%	0	0				-45.14%
17198	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左13右3-2	250	32.64%	0	0				-69.28%
17199	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	保北甲线历南干历创分10变压器	315	86.67%	0	0	2025年9月	是		-39.79%
17200	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干长岗分沙窝堡分19变台	200	28.95%	23.8	23.8				-38.87%
17201	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金樾府小区7变电站201配电变压器	800	14.40%	604.8	604.8		是	2026年12月	45.80%
17202	大东	如意变	如意变80894如花乙线	东北大马路108小区变电站2变压器	630	33.52%	0	0				-41.16%
17203	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	鸿基园2箱变1站内变压器	630	32.38%	0	0				-39.28%
17204	大东	如意变	如意变80858意小甲线	吉祥花园2变电站2站内变压器	630	7.24%	469.372	469.372				-39.69%
17205	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	离职干休所箱变2变压器	400	12.00%	312	312				-44.27%
17206	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地天秀园三期3箱式变电站1号变压器	630	20.76%	0	0		是	2026年12月	-37.54%
17207	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	金品吴城2变电站1变压器	630	62.86%	0	0		是	2025年	-39.77%
17208	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	世茂云图2变电站2配电变压器	800	9.90%	0	0				100.00%
17209	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线刘北2号大棚	200	41.10%	0	0				-50.74%
17210	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线前岭北台	160	82.50%	12	12	2024年9月			-45.27%
17211	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内文教委住宅楼北	100	74.70%	15.3	15.3				-42.20%
17212	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干辛家分21右8	315	87.94%	6.5	6.5	2024年12月	是	2026年3月	-34.01%
17213	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	后屯分21	315	63.49%	83.5	83.5				-43.36%
17214	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	丽都新城2期3变电站1变压器	630	75.24%	93	93				-36.56%
17215	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	莱茵南区1号变电站2变压器	630	13.02%	0	0			2027年	-39.17%
17216	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	苏家小区6号变电站2变压器	630	14.29%	477	477				-38.20%
17217	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	良辰美景4变电站1站内变压器	630	55.56%	0	0				-39.06%
17218	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	前进1配电站1站内变压器	630	24.44%	0	0				-37.79%
17219	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	明廉分8右3柱上变压器	100	0.00%	0	0				-214.91%
17220	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线高台村四五队	400	18.60%	285.6	285.6		是	2025年	-41.04%
17221	大东	如意变	如意变80898如望乙线	水润观园1箱变1变压器	800	57.30%	0	0		是		8.63%
17222	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	青麻坎大棚	200	2.85%	174.3	174.3				-99.00%
17223	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线木舒分07	50	60.00%	0	0		是	2026年12月	-30.18%
17224	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线赵家村五组照明新	100	30.00%	0	0				0.00%
17225	和平	太原变	太原变046南五甲线	盛世华庭西变电站201间隔配电变压器	630	8.25%	0	0		是	2025年	9.32%
17226	沈北	道义变	道义变15269俯景线	汇置尚都1变电站1变压器配电变压器	630	24.13%	0	0				-23.64%
17227	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线山大线43	200	35.10%	0	0			2027年	-14.86%
17228	和平	方型变	方型变470望湖乙线	雅宾利二期22主变	315	49.14%	0	0		是	2026年12月	-37.96%
17229	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线陶连村台分支03	200	29.10%	0	0		是	2026年12月	-45.30%
17230	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾三期5箱式变电站1配电变压器	400	28.40%	0	0		是	2025年12月	-41.08%
17231	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干185	315	28.95%	0	0		是	2027年	-12.04%
17232	东陵	汪家变	汪官乙线	百利得2箱变2变压器	400	10.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
17233	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线小鸡地支010	160	49.13%	0	0		是	2026年5月	-29.39%
17234	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城1变电站-2	630	18.41%	0	0		是	2027年12月	-41.21%
17235	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	10KV一站式中寺干铁营石场分宏盛源支20沈阳市沈北新区小旭鲜果园农场	200	4.20%	171.6	171.6				100.00%
17236	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园3号变电站2号配电变压器	800	22.13%	0	0		是	2027年12月	-39.49%
17237	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲干114变台	400	52.80%	148.8	148.8		是	2025年12月	-47.28%
17238	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线9	400	17.70%	0	0				7.67%
17239	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线东北支45	400	47.50%	0	0		是	2025年	-25.06%
17240	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园二期3变电站1变压器	630	5.40%	533	533				0.00%
17241	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线西何东分支线001	50	68.70%	0	0		是	2026年12月	-40.73%
17242	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支林家支004	160	47.63%	0	0		是	2026年6月	-23.08%
17243	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲线142右5左4右3柱上变压器	200	34.50%	111	111				61.26%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17244	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线后大东分05	200	35.10%	109.8	109.8				-40.68%
17245	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线煤矿居民支线1	100	82.20%	0	0	2025年2月	是	2025年12月	-36.93%
17246	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线高家西分支线021	100	77.10%	0	0		是	2025年12月	-34.72%
17247	东陵	上佰变	上深乙线	上佰变311上深乙线上深乙干53左1柱上变压器	315	66.03%	0	0		是	2026年12月	-41.97%
17248	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线千佛支1（千佛B台）	200	36.75%	106.5	106.5				-22.88%
17249	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑小区1变电站2号变压器	630	38.73%	0	0			2027年	-59.68%
17250	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎镇变256虎利线虎利线32	160	30.63%	0	0		是	2026年12月	-38.34%
17251	沈北	方溪变	方开甲线	沈阳康城房屋开发有限公司2箱变202配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2026年12月	-38.53%
17252	法库	宝山变	法镇二线	宝山变005法镇线信用联社居民北	160	42.75%	75.6	75.6				-47.31%
17253	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	卫东甲线卫东干松北分16右2右8柱上变压器	100	10.50%	0	0		是	2025年12月	-141.48%
17254	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡5期1局维-2	400	45.60%	0	0		是	2026年12月	-39.98%
17255	于洪	小于变	10kV小山线56240	乐城国际4箱变2配电变压器	400	18.00%	288	288				100.00%
17256	康平	田家变	田家变76146田南线	10kV田南线前山分福玉德2机井支13	50	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
17257	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	雍华御景2箱变201间隔配电变压器	630	42.86%	0	0		是	2026年12月	-34.25%
17258	于洪	家俱变	丽锦线	丽锦城2变电站2变压器	630	51.75%	0	0				-41.44%
17259	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆14变电站2号变压器	630	43.17%	0	0				-37.26%
17260	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干91右8右10	100	61.80%	28.2	28.2				-26.44%
17261	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰变青园2变电站1变压器	800	25.50%	0	0		是	2027年12月	-43.03%
17262	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线油坊支058	200	33.00%	0	0		是	2026年5月	0.45%
17263	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	龙湖云璟2箱变2变压器	800	30.00%	0	0				23.86%
17264	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章1-3变电站202间隔配电变压器	400	47.50%	0	0		是	2026年12月	-38.86%
17265	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	环保家园1箱变1变压器	630	66.79%	146.2	146.2				-43.03%
17266	新民	新民变	新民变30170营西线	营西线粮库分6变台	400	38.00%	0	0		是	2025年12月	10.56%
17267	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线佟家分025	50	99.40%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-30.76%
17268	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线东环线主干50	315	48.57%	0	0		是	2026年12月	-42.06%
17269	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘南照明3号	100	61.20%	28.8	28.8		是	2025年	-27.39%
17270	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲小区4变电站2变压器	800	26.63%	507	507		是	2025年12月	-46.73%
17271	于洪	范屯变	范静线	小微大房身西台	200	7.20%	0	0				-35.13%
17272	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆7号变电站1号变压器	500	24.48%	0	0		是	2027年12月	-42.91%
17273	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分16左11左3柱上变压器	400	90.60%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-40.09%
17274	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷7变电站201配电变压器	500	15.04%	0	0			2027年	-18.64%
17275	东陵	孤家子	营城甲线	家之梦小区2箱变2变压器	630	5.08%	0	0		是	2026年12月	100.00%
17276	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚2变电站2变压器	630	17.78%	0	0		是	2027年12月	-41.05%
17277	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分25左12柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	-2239.07%
17278	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	雍景湾小区2配电室101配电变压器	630	64.76%	0	0		是	2025年12月	-22.12%
17279	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	锦官天宸2箱变1变压器	630	49.52%	0	0				19.44%
17280	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	实验场箱变2变压器	400	58.00%	0	0				-38.90%
17281	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区3变电站1配电变压器	500	55.04%	173.2	173.2				-43.65%
17282	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	刘二堡变170靛庄线皮下照明家属楼	100	83.00%	0	0	2025年11月			-36.70%
17283	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线农科支005	400	17.50%	0	0		是	2026年12月	-16.24%
17284	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线于家房三组照明	200	39.10%	101.8	101.8				-48.91%
17285	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线散力分散力村支15	100	60.60%	0	0		是	2026年12月	-32.26%
17286	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线前廖电井1台分支09	30	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
17287	铁西	重工变	重工变10840城西线	天易晶城三期2变电站201间隔配电变压器	630	50.48%	0	0		是	2027年12月	-41.86%
17288	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	春华园小区3变电站2变压器	500	12.16%	0	0		是	2025年12月	-46.40%
17289	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线29右13变台	200	60.60%	0	0				-37.84%
17290	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	鑫柳小区箱变1	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
17291	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线罗泉沟梨树支09	315	26.03%	201.5	201.5				-31.77%
17292	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线金家卜台	100	85.30%	4.7	4.7	2022年12月			-28.81%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17293	于洪	光辉变	光东线	依云温泉小镇一期5变电站5变压器	630	10.24%	502.5	502.5				-38.54%
17294	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线高东支8	200	39.00%	0	0		是	2027年	-36.64%
17295	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦6箱变1变压器	800	39.75%	0	0				0.00%
17296	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区7变电站2变压器	800	25.13%	0	0		是	2025年12月	-39.66%
17297	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线小莫前台分支线01	50	114.60%	0	0	2023年7月	是	2026年6月	-37.11%
17298	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园6变电站1变压器	500	21.60%	0	0		是	2027年12月	-42.26%
17299	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线凤鸣山凡49	100	31.80%	0	0		是	2025年12月	-42.61%
17300	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线服装厂台	200	24.60%	130.8	130.8		是	2025年11月	-44.75%
17301	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和干97畅阳分4	400	27.30%	0	0				8.90%
17302	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线荒地东甲8	100	38.00%	0	0		是	2025年12月	-33.75%
17303	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	恒大中央广场一期2号变电站201间隔配电变压器	630	42.54%	0	0		是	2027年12月	4.29%
17304	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线186左3变台	200	123.00%	0	0	2024年2月			4.10%
17305	浑南	水家变	水家变764水北线	檀溪2号变电站1变压器	630	39.52%	0	0		是	2027年12月	-42.13%
17306	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城1变电站2变压器	630	13.65%	481	481				-42.83%
17307	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	南樾府3号变电站201间隔（官塔乙线）配电变压器	800	22.50%	0	0			2027年	6.46%
17308	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	摩根凯利箱变1变压器	400	45.00%	0	0				-38.74%
17309	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	红枫庭院二期1局维变电站202配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年12月	12.02%
17310	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	偏堡子西北台二台（新）	400	55.50%	138	138				0.00%
17311	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河4变电站2号主变	800	27.38%	501	501				-35.84%
17312	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑4箱变2变压器	630	19.05%	0	0		是		-39.53%
17313	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线敖牛卜分30（敖牛卜北一台）	250	16.08%	184.8	184.8				-13.92%
17314	皇姑	红卫变	红卫变374荣光线	旭辉铂悦公望小区2变电站1配电变压器	800	20.50%	0	0		是	2025年12月	100.00%
17315	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	丁香水岸二期1箱式变电站配电变压器	630	41.14%	0	0		是	2025年12月	-29.68%
17316	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东陵甲线东陵干10右14之2	315	13.33%	241.5	241.5				-46.95%
17317	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分杨窝堡支21变台	100	42.80%	0	0				-34.26%
17318	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线潭木分6左5变台	160	63.56%	0	0		是	2025年12月	-28.02%
17319	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	新湖湾一期3箱式变电站1配电变压器	400	18.30%	0	0		是	2025年12月	5.22%
17320	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城5箱式变电站2变电站	630	23.81%	0	0				-38.54%
17321	沈北	道义变	道义变15292开发一线	雷明锦程花园二期A2区1变电站2配电变压器	630	38.41%	0	0		是	2026年12月	-40.91%
17322	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线马三家袁家10组新	400	41.70%	0	0				0.00%
17323	法库	果园	果园变1415镇东线	10kV镇东线十东分18	200	25.50%	0	0		是	2028年	-48.18%
17324	大东	望花变	望花变70244上园甲线	地环家园2变电站1变压器	630	18.41%	381.772	381.772				-33.33%
17325	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	忙后东台(2020微)	400	149.10%	0	0	2025年11月			-22.16%
17326	苏家屯	曹仲变	曹仲变51368曹融线	满融首府4号变电站201间隔（苏融线）配电变压器	800	6.00%	672	672				13.49%
17327	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	小莲花村照明二台	200	28.80%	0	0		是	2025年11月	-10.07%
17328	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支6右8右1	200	11.10%	157.8	157.8				100.00%
17329	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分公家支15左7	400	58.50%	0	0				-56.23%
17330	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中烟干新民分20民井支18+1右支3柱上变压器--站式	80	36.00%	0	0		是	2026年12月	-17.97%
17331	沈北	文北变	文虎线	10KV文虎线融创御景4小区变电站201配电变压器	400	9.20%	0	0				100.00%
17332	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝G区4号箱变1号变	500	37.12%	0	0		是	2026年12月	-19.91%
17333	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	邵家村（2022微）	200	58.80%	62.4	62.4				-24.56%
17334	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	LS 国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司(沈北供电公司停车场快充站)	630	47.94%	265	265				7.51%
17335	浑南	孤家子	孤家子变654富民乙线	伊湾尊府3号变电站1号变压器	630	34.67%	0	0				-44.48%
17336	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰奕夏园1号变电站201配电变压器	800	39.00%	0	0			2027年	-33.78%
17337	和平	方型变	方型变430方文甲线	华润瑞府3变电站202间隔配电变压器	800	21.90%	544.8	544.8				18.06%
17338	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线昂村分3变台	400	38.30%	206.8	206.8		是	2025年12月	-33.57%
17339	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	601所1箱式变电站2配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-35.26%
17340	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线齐家分支016	100	69.40%	20.6	20.6		是	2025年12月	-26.75%
17341	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	雍添金园3变电站202配电变压器	630	29.21%	0	0				-39.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17342	浑南	于山变	于山变744于安甲线	首创光和郡二期1号变电站1号配电变压器	800	31.80%	0	0				-9.32%
17343	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线后高支012	200	31.80%	116.4	116.4				-27.08%
17344	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	桃相乙线117右3	200	24.00%	132	132				0.00%
17345	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	海上五月花15变电站1变压器	400	50.50%	0	0				-39.04%
17346	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境一期2变电站201间隔配电变压器	800	40.88%	0	0		是	2026年12月	-37.75%
17347	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	泓府一期2局维变电站202配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2026年12月	18.04%
17348	和平	方型变	方型变438方文乙线	沈阳市和平区洗来澄浴所201间隔配电变压器	500	7.36%	413.2	413.2				-219.96%
17349	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线头台子棚菜区南台支1（头台子西台）	400	39.40%	202.4	202.4				-32.55%
17350	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	红星新程1号变电站2号变压器	630	23.62%	10	10				-44.12%
17351	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天赋2箱变2配电变压器	630	43.33%	0	0		是	2025年12月	-40.42%
17352	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线158左7变台	200	19.50%	0	0				-47.58%
17353	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分42	400	70.80%	0	0				-45.77%
17354	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太三分支线003	100	65.70%	0	0		是	2026年12月	-39.27%
17355	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线东五分20右4+1柱上变压器	315	46.35%	0	0		是	2025年12月	-43.01%
17356	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分11柱上变压器	315	33.02%	0	0		是	2025年12月	-25.83%
17357	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	陵西干陵西甲线军政分8柱上变压器	315	32.06%	0	0		是	2025年12月	-43.92%
17358	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	嫩江干嫩江乙线6柱上变压器	315	29.52%	0	0		是	2025年12月	-49.39%
17359	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	回民村综合一台(2023做)	200	15.90%	0	0				25.12%
17360	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	建筑公司3板厂住宅1变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年12月	-43.51%
17361	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城地下2号2主变	1250	6.72%	0	0		是	2027年12月	-38.15%
17362	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城四期5号配电室1号变压器	500	46.80%	0	0		是	2027年12月	-36.30%
17363	大东	小东变	小东变80186东润线	时代之城5箱变1变压器	800	25.50%	516	516				88.35%
17364	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城22变电站1变压器	630	13.71%	0	0			2027年	-41.12%
17365	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	锦泉蓝湾2-2期1局维变电站202配电变压器	630	19.37%	445	445				100.00%
17366	于洪	大兴变	大兴线	西湖俪景4站房2变压器	630	33.52%	0	0				-41.95%
17367	康平	四家子	四家子变1205四刘线	靠龙山分台	200	33.90%	0	0		是	2026年12月	-34.02%
17368	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	漾子泡11组新1	100	0.00%	90	90				0.00%
17369	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大瓦拉北台新	400	139.20%	0	0	2025年8月			0.00%
17370	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅11变电站1变压器	500	28.16%	0	0				-43.47%
17371	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分22右12	250	4.40%	0	0				-55.72%
17372	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分万台支12左6变台	200	30.75%	118.5	118.5				-44.34%
17373	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	御康府自然城小区1箱变202间隔配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年12月	-6.32%
17374	东陵	祝家变	祝高线	郝义线107柱上变压器	400	21.15%	0	0		是	2026年12月	-31.33%
17375	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	雷凯铂庭1箱式变电站2配电变压器	800	13.80%	0	0				3.85%
17376	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	城中艺景3箱变1变压器	630	28.95%	384.6	384.6				-40.41%
17377	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	老街坊6变电站1变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-42.97%
17378	东陵	孙家寨	孙桃乙线	孙家寨变104孙桃线宁路村住宅小区照明柱上变压器	400	83.50%	0	0	2025年11月	是	2026年12月	-33.56%
17379	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线134+1左1变台	200	27.30%	0	0				100.00%
17380	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干25右2	315	32.48%	181.2	181.2				-70.16%
17381	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线乌尔汉分43左3变台	100	43.80%	0	0				-27.15%
17382	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	北兴变344军工甲线军工干贸易分2+1	200	30.75%	0	0				-32.72%
17383	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	代家乙干74左6变台	200	104.40%	0	0	2023年9月	是	2025年12月	-29.84%
17384	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	艾蒿沟综合一台	400	43.95%	0	0				-22.36%
17385	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干118右1变台	200	14.00%	0	0		是	2025年12月	-59.16%
17386	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科四季花苑大家1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
17387	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线金窝堡分孙屯支85左16变台	100	6.00%	84	84				-44.11%
17388	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线162左1柱上变压器	200	15.00%	0	0		是	2026年12月	-45.89%
17389	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	红豆杉花园3局维201配电变压器	630	37.14%	0	0		是	2026年12月	-36.99%
17390	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	江南春城4变电站201	630	47.24%	0	0		是		-42.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17391	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分57右10变台	100	56.10%	0	0		是	2025年12月	-38.51%
17392	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线后当堡分26左3变台	200	52.80%	74.4	74.4				-37.50%
17393	沈河	文艺变	文艺变956文嘉线	雅颂大苑2配变站201间隔配电变压器	630	23.17%	0	0				-35.28%
17394	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线秦家房分照明支8变台	200	36.30%	107.4	107.4				-30.81%
17395	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线贾沟分20右18	30	60.00%	0	0		是	2025年	-34.38%
17396	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分79右06	200	29.00%	0	0		是	2025年	-33.40%
17397	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城7号变电站1号变压器	630	13.65%	0	0		是	2027年12月	-40.79%
17398	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线熙娇物业台	400	49.80%	0	0				-27.38%
17399	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	城南御园3变电站1变压器	630	23.81%	0	0		是	2025年12月	-29.37%
17400	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干233左1变台	200	9.60%	160.8	160.8				32.18%
17401	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干114右11右4变台	400	91.80%	0	0	2024年9月			-57.68%
17402	康平	中心变	中心变2609东关线	拉马东台	200	34.50%	0	0		是	2026年12月	-11.07%
17403	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	阳光城璞悦配电室202间隔配电变压器	400	60.90%	116.4	116.4				-7.00%
17404	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金樾府小区1变电站202配电变压器	800	20.10%	0	0		是	2026年12月	75.04%
17405	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浦江苑9变电站1号配电变压器	630	44.29%	0	0				-37.13%
17406	浑南	安顺变	安顺变172安运线	绿城映月2号变电站201间隔配电变压器	630	37.71%	0	0		是	2027年12月	13.01%
17407	于洪	平罗变	平辛线	刘家村内	200	32.70%	0	0		是	2025年	-32.84%
17408	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境二期北区2局维变电站2配电变压器	800	31.13%	0	0		是	2026年12月	-1.01%
17409	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	嘉麟2箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
17410	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分29	200	46.60%	0	0		是	2025年	-29.74%
17411	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线128右1变台	200	45.60%	88.8	88.8				-26.05%
17412	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分227变台	400	8.55%	0	0		是	2025年12月	-37.32%
17413	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大喇嘛分20右1变台	400	65.40%	0	0				29.97%
17414	于洪	化学变	化东乙线	美悦府2站房1配电变压器	630	32.00%	0	0		是	2025年	83.83%
17415	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡22号小区变电站201配电变压器	400	59.25%	0	0			2027年	-42.93%
17416	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	名流嘉园一期8号变电站2号变压器	800	64.50%	0	0		是	2027年12月	-92.92%
17417	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树干新台子分70右4	200	6.90%	0	0		是	2027年	3.53%
17418	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村10机井	100	60.60%	0	0		是	2025年11月	-80.17%
17419	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10KV中盘干兴北井分2加1右支5变压器	50	58.40%	0	0				-42.68%
17420	浑南	营盘	营盘线078营福线	上院小区2变电站1变压器	800	21.50%	0	0		是	2027年12月	-38.66%
17421	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线阻燃支08	315	75.24%	0	0				-22.23%
17422	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡14号小区变电站1变压器	500	22.40%	0	0			2027年	-43.54%
17423	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城一品4箱变2变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	-40.03%
17424	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七干2右9变台	400	37.20%	0	0		是	2025年12月	-23.91%
17425	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线52左4变台	400	21.30%	274.8	274.8				-21.41%
17426	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	大辛回迁楼站房1变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年12月	-38.23%
17427	于洪	范屯变	范新线	边台南台	400	43.20%	187.2	187.2				-42.18%
17428	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	华润万象府小区4配电室202间隔变压器	800	41.70%	0	0				6.53%
17429	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线南环散户	200	87.30%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-46.96%
17430	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线忙前南台	400	56.10%	0	0		是	2026年6月	-27.71%
17431	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜线93右1	200	21.00%	0	0			2027年	0.02%
17432	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线前二台子分瑞茂支45变台	200	32.00%	116	116				-58.63%
17433	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区2变电站2变压器	630	37.33%	0	0		是	2025年12月	-42.83%
17434	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线84右18变台	400	20.48%	278.1	278.1				-25.28%
17435	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分28左2	400	29.70%	0	0				-59.04%
17436	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5-5变电站2柜配电变压器	500	31.00%	295	295				-41.86%
17437	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园5号小区变电站1变压器	500	38.80%	0	0			2027年	-32.51%
17438	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡5号小区变电站1号变压器	630	24.00%	0	0			2027年	-44.21%
17439	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡线	前当堡线36左7变台	400	35.25%	219	219				-44.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17440	康平	城南变	城南变2515南环线	煤矿小区1箱变2变压器	630	29.84%	379	379				-38.88%
17441	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线胡占分56+1右1	200	17.40%	0	0			2027年	-31.91%
17442	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城10号变电站1号变压器	630	18.10%	0	0		是	2027年12月	-39.90%
17443	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆6号变电站2号变压器	500	25.44%	0	0		是	2027年12月	-43.43%
17444	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	长兴分71左8右2	400	18.38%	0	0			2027年	-24.20%
17445	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	云麓里1号变电站201间隔（施城线）配电变压器	800	7.50%	0	0			2027年	100.00%
17446	沈北	王驿变	城南线	YHG 侯三家子村A台	200	22.80%	134.4	134.4		是	2026年12月	-73.35%
17447	于洪	小于变	10kV于工线56284	中南熙悦站房2配电变压器	630	75.05%	0	0				-29.20%
17448	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	黄海花园变电站2变压器	630	24.60%	0	0		是	2025年12月	-45.63%
17449	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河南支8右8之4	400	47.40%	170.4	170.4		是	2026年	100.00%
17450	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干89左3+1左1	200	14.40%	0	0			2027年	-22.94%
17451	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲干94左1变台	200	61.60%	56.8	56.8				-33.68%
17452	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦3变电站202配电变压器	800	45.38%	0	0				-31.03%
17453	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光2箱式变电站配电变压器	630	27.43%	0	0		是	2025年12月	-41.03%
17454	于洪	东民变	东李线	小微东李34左5台	200	36.90%	0	0				5.44%
17455	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区12变电站2变压器	800	47.25%	342	342				-41.41%
17456	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	颐景御园1箱变1变压器配电变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年12月	-40.26%
17457	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区5变电站1变压器	400	37.50%	0	0		是	2025年12月	-43.91%
17458	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	中粮锦云二期3小区变电站202变压器	800	14.10%	0	0		是	2026年12月	20.97%
17459	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线大房申南台	400	44.40%	0	0				-43.03%
17460	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	西华府小区5变电站2变压器	400	55.80%	136.8	136.8				-33.35%
17461	于洪	大潘变	大彰线	小微彰驿3台区	400	16.05%	0	0				-7.62%
17462	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金干66左47+1右5	200	42.90%	0	0				-100.38%
17463	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干39右6右7	160	45.00%	0	0		是	2027年	-82.76%
17464	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树干新台子分11左10左5	80	33.00%	0	0		是	2027年	-315.30%
17465	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干44左8+1	200	26.10%	0	0			2027年	-28.85%
17466	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金樾府小区2变电站202配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2026年12月	48.29%
17467	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	西房身村供暖1	400	27.30%	0	0		是	2026年6月	15.33%
17468	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区3变电站1变压器	400	31.60%	0	0		是	2025年12月	-35.15%
17469	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	沈阳龙湖新北置业有限公司(龙湖道义项目A2地块一组团)201配电变压器	500	35.40%	0	0		是	2026年12月	-41.58%
17470	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	10kV南环甲线畜牧局分4(今前门宾馆)	200	0.00%	180	180				-42.08%
17471	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分1左2柱上变压器	315	42.22%	0	0		是	2025年12月	-76.77%
17472	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	占城村81组（2021微）	500	32.00%	290	290				-32.42%
17473	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线大棚分89+1右11变台	200	13.50%	0	0				0.00%
17474	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线刘屯东台支11	315	35.56%	171.5	171.5				-28.89%
17475	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分拉塔湖支10左分支22变压器	100	20.40%	0	0				-47.93%
17476	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路干40加2	400	36.60%	213.6	213.6				0.00%
17477	沈河	大东变	大东变052城南甲线	城南干45之10+1公变	250	19.60%	0	0		是	2026年12月	-35.02%
17478	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线兰州分支027含光伏	200	24.60%	130.8	130.8				-19.80%
17479	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线八大马分支43	200	32.40%	0	0		是	2026年12月	-26.98%
17480	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线二道子分二道东台支001	400	14.40%	302.4	302.4				-43.62%
17481	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	东大道北机井	100	22.40%	0	0		是	2025年11月	-61.01%
17482	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	后边外西北台（煤改洁）新	400	51.30%	154.8	154.8				0.00%
17483	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期1变电站201间隔配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	-41.91%
17484	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子9.10组（2021微）	200	64.20%	51.6	51.6				-26.83%
17485	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	恒大华府二期2配电站201间隔配电变压器	315	96.51%	0	0	2022年12月	是	2028年12月	-35.09%
17486	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组2变电站2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
17487	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	妙音雕塑工艺制品厂（一站式）	200	11.10%	0	0		是	2026年12月	98.68%
17488	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强干48	200	64.80%	0	0		是	2026年6月	-43.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17489	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分上三棵树支八队支002	100	68.10%	0	0		是	2026年6月	-30.73%
17490	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	鑫丰御景华庭3变电站202变压器	630	22.22%	0	0				-42.20%
17491	浑南	智慧变	智慧082智于乙线	融创御湖府2号变电站2号配电变压器	800	2.40%	0	0		是	2027年12月	0.00%
17492	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团2变电站配电变压器1公变	630	55.56%	0	0				-43.75%
17493	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	天和人家1变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
17494	铁西	应昌变	应昌变20540应中甲线	应中1左3	200	38.70%	0	0		是	2026年12月	-43.14%
17495	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	6903二期1变电站202配电变压器	500	38.40%	0	0		是		-40.60%
17496	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线朝阳支043	200	46.00%	0	0		是	2026年12月	-49.51%
17497	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	八家村四组（微）	400	22.50%	0	0				-34.77%
17498	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线59	400	50.10%	0	0				-43.54%
17499	皇姑	广源变	广源变25780广明线	橡树湾二期2箱式变电站1配电变压器	800	31.88%	0	0		是	2025年12月	-38.53%
17500	浑南	安顺变	安顺变180安校线	绿城和园3号变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
17501	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场E组团2变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
17502	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展一号3箱变201配电变压器	630	32.06%	0	0			2027年	-49.46%
17503	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡5.2期2箱变2号配电变压器	800	65.10%	0	0		是	2026年12月	-37.74%
17504	和平	广州变	广州变464广太乙线	万锦小区2变电站2主变	630	27.05%	0	0				-28.73%
17505	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园32主变	630	31.24%	370.2	370.2				-41.37%
17506	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科翡翠新都会二期小区1配电室201间隔配电变压器	800	0.00%	720	720				-3.96%
17507	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺干93柱上变压器	400	16.50%	0	0		是	2025年12月	-42.08%
17508	皇姑	广源变	广源变25766广莲乙线	沈阳客厅二期1箱式变电站2配电变压器	800	37.50%	0	0		是	2025年12月	-37.71%
17509	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城1号变电站2号变压器	630	20.32%	0	0		是	2027年	-39.99%
17510	于洪	五金变	五金变	东民变343东民线付强一队	100	2.80%	0	0		是	2025年12月	-93.07%
17511	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干程屯分25右2变台	200	38.70%	102.6	102.6		是	2025年12月	-27.46%
17512	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉他分14右1左2	200	129.30%	0	0	2025年8月		2027年	7.80%
17513	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分81左6	200	112.20%	0	0	2023年9月	是	2027年	2.34%
17514	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线东沟支东沟四组支02	80	75.38%	0	0		是	2026年12月	-26.18%
17515	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	格林木棉花二期1箱式变电站2配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	-12.85%
17516	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线柳匠线46左07	100	54.80%	35.2	35.2				-33.67%
17517	于洪	范屯变	范静线	小微曹台村东北台2	400	36.60%	0	0				9.51%
17518	沈河	长青变	长青变480银河线	东方威尼斯（四）5变电站201配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
17519	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干35右5	200	58.50%	63	63				-25.40%
17520	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	前榆乙线21右1	200	13.80%	0	0			2027年	-5.11%
17521	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	塔湾军官住宅小区4箱变202间隔配电变压器	500	16.80%	0	0		是	2025年12月	-41.91%
17522	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高南台照明2号柱上变压器	400	20.55%	277.8	277.8		是	2025年	-33.03%
17523	和平	青年变	青年变356青广线	华强金廊小区4变电站202配电变压器	630	53.33%	0	0		是		-23.37%
17524	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	卫校分8左3	400	61.80%	0	0		是	2025年	33.04%
17525	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	宝地铭门6箱变1变压器	630	47.94%	0	0				-28.31%
17526	康平	所口变	所口变76352所张线	西王分张家支36	200	5.85%	168.3	168.3				-53.67%
17527	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	丁香水岸西区2箱式变电站1配电变压器	630	45.24%	0	0		是	2025年12月	-31.64%
17528	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	红旗线小莲花毅泽畜牧公变台区	400	13.20%	0	0				0.00%
17529	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	英里蓝湾小区1变电站2变压器	400	31.88%	232.372	232.372				-36.86%
17530	开发	汪河变	汪河变56172汪新线	新加坡花园二期小区1变电站1变压器	630	71.75%	115	115				-37.87%
17531	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔新城A区一期1箱式变电站201间隔配电变压器	630	25.14%	408.6	408.6				-41.49%
17532	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干66右2	200	51.00%	0	0		是	2026年3月	-42.04%
17533	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利五期19箱变2变压器	630	34.92%	347	347				-33.96%
17534	东陵	李相变	李古线	尚盈丽都5号箱式变电站1号变压器	630	17.14%	459	459				-36.17%
17535	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线大六西支05	315	16.51%	0	0		是	2025年	-22.57%
17536	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	仙林金谷3变电站202配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2026年12月	-21.82%
17537	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	和平上和城2号变电站201间隔（北官线）配电变压器	630	1.27%	0	0			2027年	26.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17538	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城14号变电站202配电变压器	630	26.29%	0	0			2027年	-45.92%
17539	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城15号变电站201配电变压器	630	30.86%	0	0			2027年	-47.30%
17540	沈北	方溪变	方开甲线	首开如院2局维变电站201配电变压器	800	31.50%	0	0		是	2026年12月	20.62%
17541	沈北	天乾变	天金线	金沙星城1.1期1201间隔配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	-13.38%
17542	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园4箱变1变压器	630	16.00%	0	0		是		-40.86%
17543	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	YHG_速冻分22（航苑住宅小区）1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
17544	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线温家分22左12柱上变压器	400	3.00%	348	348				0.00%
17545	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾2变电站2号变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年12月	-41.62%
17546	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾5变电站2号变压器	630	12.54%	0	0		是	2026年12月	-42.65%
17547	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号二期小区5局维变电站201配电变压器	800	15.60%	0	0		是	2026年12月	100.00%
17548	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	沙河村南2号	200	18.00%	144	144				-31.00%
17549	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	移动基站变电站201间隔配电变压器	50	55.80%	17.1	17.1				-41.22%
17550	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	一站式服务-安途燃气设备有限公司	200	19.20%	0	0		是	2026年12月	-41.42%
17551	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际1号变电站202配电变压器	400	29.00%	244	244				-43.12%
17552	沈北	董楼子	望滨线	沈阳阳哈乐综合农业观光园有限公司（一站式）	100	53.80%	36.2	36.2				-35.08%
17553	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区南区1变电站1变压器	630	41.90%	303	303				-34.84%
17554	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线东拉电台	250	38.32%	129.2	129.2				-27.61%
17555	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加1箱变201	630	55.87%	0	0		是	2027年12月	-38.49%
17556	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	沈空老干部住宅2箱变2变压器	500	32.00%	0	0				-33.40%
17557	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干166右1变台	200	41.10%	97.8	97.8				3.21%
17558	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区1变电站1变压器	500	23.20%	105.652	105.652				-39.90%
17559	铁西	历工变	历工变10470历华线	雅景豪城5变电站变压器	630	34.92%	0	0		是	2028年12月	-42.41%
17560	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	前民猪场西台	100	77.70%	0	0		是	2025年12月	-49.91%
17561	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地4+1台区微	400	36.60%	0	0		是	2025年11月	8.03%
17562	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居4箱变1变压器	630	8.25%	515	515				-40.87%
17563	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分苇子沟支姜岗子支42变台	200	12.80%	0	0		是	2025年12月	-50.43%
17564	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲线88右2左1变台	400	0.00%	360	360				0.00%
17565	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	格林英郡5号变电站1变压器	400	36.80%	0	0			2027年	-39.82%
17566	于洪	东民变	东酒线	东民变348东酒线姚家4台区	160	43.69%	0	0				-55.13%
17567	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	财落干姚家分四清支96左T1	200	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
17568	沈河	方家变	方家变640方青甲线	方青干24右6+1柱上变压器	400	33.90%	224.4	224.4				-40.68%
17569	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微夏家西北	400	19.05%	169.736	169.736				-45.83%
17570	沈北	大志变	志詹甲线	沈煤大桥11箱变202配电变压器	630	96.19%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	-8.13%
17571	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	柳条湖3箱变202间隔配电变压器	630	52.19%	0	0		是	2025年12月	6.07%
17572	和平	方型变	方型变442方青甲线	东电三经小区配电变压器	630	34.92%	0	0		是	2025年	5.33%
17573	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍施线43+1右13	200	26.40%	0	0		是	2025年	-6.93%
17574	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	善仓干5右2	400	123.30%	0	0	2025年8月	是		-46.55%
17575	沈北	柳岗变	柳岗变74158建发线	丽水人家一期小区2变电站201配电变压器	400	28.20%	0	0		是	2026年12月	0.33%
17576	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园2箱变1变压器	630	38.41%	0	0				-40.45%
17577	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾3号变电站2号变压器	630	9.84%	0	0			2027年	-41.67%
17578	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分71左11	80	73.50%	0	0			2027年	-31.42%
17579	于洪	家俱变	佰锦线	佰锦城四期2站房2配电变压器	400	90.00%	0	0	2025年5月	是	2025年	-34.65%
17580	东陵	孙家寨	孙营线	孙家寨变208孙营线孙营干35柱上变压器	250	15.36%	0	0		是	2026年12月	-58.90%
17581	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景二期3配电室201间隔配电变压器	800	73.50%	0	0		是	2027年12月	9.27%
17582	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	望湖丽园3变电站1配电变压器	400	45.20%	0	0		是	2025年12月	-37.69%
17583	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	金地檀郡1号变电站1变压器	630	22.38%	0	0				-47.89%
17584	开发	宁官变	宁官变95065宁明甲线	西宸之光小区5变电站1变压器	630	6.67%	525	525				100.00%
17585	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	普澜颂2变电站2变压器	800	22.50%	0	0				60.88%
17586	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干101右16变台	200	49.80%	0	0				-40.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17587	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干大四分101变台	400	24.30%	0	0				-39.93%
17588	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线要英台分40右7变台	400	9.30%	0	0				-44.01%
17589	大东	粮仓变	粮仓变65540粮君甲线	上东花墅6变电站1变压器	500	28.40%	308	308				-39.11%
17590	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑3配电室2变压器	630	22.48%	0	0		是	2026年12月	-36.90%
17591	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	三粮库1箱变1变压器	500	46.72%	0	0				-26.96%
17592	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	10kV新农干信家分51+1瓦厂支5左T1马家甸B台（一站式）	315	26.41%	0	0		是	2026年12月	-46.89%
17593	浑南	智慧变	智慧982智于乙线	融创御潮府1号变电站202间隔配电变压器	630	1.90%	0	0		是	2027年12月	0.00%
17594	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	北乱支57左2	200	27.60%	0	0		是	2026年	1.77%
17595	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村15号变电站1号配电变压器	500	27.52%	0	0		是	2027年12月	-43.55%
17596	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线三道房村照明	160	63.47%	0	0		是	2026年6月	-41.52%
17597	沈北	道义变	道义变15269佃景线	佃景汇置四期2变201间隔配电变压器	630	50.67%	0	0		是	2026年12月	22.04%
17598	皇姑	长江变	长江变25446长加线	壹米阳光2变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
17599	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	金豪大厦1变压器	500	18.24%	358.8	358.8				-31.62%
17600	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖南村综合一台	200	76.80%	0	0		是	2025年11月	-34.78%
17601	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	明城市3变电站1号主变	800	18.75%	0	0		是	2027年12月	-49.94%
17602	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	南站2号变电站2号变压器	630	46.67%	0	0			2027年	-45.81%
17603	铁西	历工变	历工变10456黎明线	宏伟金都1变电站201	630	20.32%	0	0				-44.60%
17604	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线45左2	200	1.50%	177	177				0.85%
17605	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	英国宫4号变电站201间隔配电变压器	800	50.25%	0	0			2027年	-30.46%
17606	大东	望花变	望花变70262合作乙线	祥和家园1箱变2变压器	630	22.22%	427	427				-43.75%
17607	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	新铁家园1变电站1变压器	400	17.10%	0	0		是	2025年12月	-40.99%
17608	法库	包家屯	包家屯	10kV包家线孤束子支4	200	41.40%	0	0		是	2027年	-33.09%
17609	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	浑河国际城2号变电站201配电变压器	630	47.24%	0	0			2027年	-32.39%
17610	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子干二道房分31右4变台	200	60.30%	59.4	59.4				-42.48%
17611	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	格林木棉花一期小区4箱式变电站2配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	-40.21%
17612	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线上深甲干刘红分17柱上变压器	200	23.40%	0	0		是	2026年12月	-38.11%
17613	于洪	建筑变	建筑变22698建赵乙线	大潘变405大潘线河北村南台区	50	19.60%	0	0		是	2025年	-41.28%
17614	于洪	东民变	东民线	东民变343东民线东民3台区	315	57.78%	0	0				-43.72%
17615	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	承德2箱变1变压器	630	10.79%	0	0		是	2026年6月	41.46%
17616	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	秀水靛园3变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
17617	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线170左1变台	400	22.20%	0	0				100.00%
17618	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	亦农乙线亦农干20左10变压器	200	16.00%	0	0				-90.98%
17619	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区8变电站202间隔配电变压器	630	32.70%	173.2	173.2				3.74%
17620	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线52右2	400	37.00%	212	212				-34.95%
17621	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10KV柏家线柏二分28（柏家沟村北台）	160	14.63%	0	0		是	2025年	-30.06%
17622	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	金硕园6变电站201	500	34.56%	277.2	277.2				-48.77%
17623	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三西照明中台照明	400	32.18%	231.3	231.3				-36.67%
17624	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线石佛山北台分05	200	49.50%	81	81				-29.28%
17625	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线鞋城分5柱上变压器	400	46.80%	0	0		是	2025年12月	-42.52%
17626	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分6#右4	315	21.27%	0	0				-40.71%
17627	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线40右2	315	59.37%	0	0				-43.29%
17628	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸干9	315	39.11%	0	0		是	2027年12月	-52.99%
17629	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分30右1变压器1	315	31.11%	0	0		是	2025年12月	-63.18%
17630	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格乙线39	250	43.52%	0	0		是	2027年	-58.92%
17631	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左2	315	20.00%	0	0				-14.64%
17632	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干89+1右22	30	20.00%	0	0				-57.64%
17633	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	意沈甲意合联干23右3左3	315	6.98%	0	0		是		-45.43%
17634	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	启工变762启村乙线新村干32	400	30.60%	0	0				-42.75%
17635	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	肇工变156新村线农村干沈大分9	200	73.20%	0	0		是	2027年12月	-38.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17636	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	苏北变364市内甲线香杨分2	315	74.41%	49.1	49.1				-38.58%
17637	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干16右6变压器	250	17.20%	0	0				-50.24%
17638	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线拉它分19+1	100	51.90%	0	0			2027年	-42.25%
17639	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍家变456鲍沙线鲍沙线59	100	13.60%	0	0		是	2026年	-60.76%
17640	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	苏南变246临湖乙线临湖乙线工商分6左1	250	21.84%	0	0		是	2026年	-42.11%
17641	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	苏官线林化分9右11	250	7.00%	0	0		是	2027年	-70.14%
17642	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启西分6左5	400	73.75%	0	0				-43.98%
17643	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干42公变	315	49.21%	128.5	128.5				-38.89%
17644	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	善小联干11	200	16.20%	147.6	147.6				-5.69%
17645	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	万中干17右1公变	315	54.10%	0	0		是	2025年12月	-40.11%
17646	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南干合金分3公变	250	26.40%	0	0		是	2026年12月	-45.32%
17647	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线田义干33右8柱上变压器	315	6.98%	0	0		是	2025年12月	-29.32%
17648	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小乙线如小联干13左3	200	55.50%	0	0				-44.87%
17649	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线12右2	100	103.20%	0	0	2025年2月	是	2025年12月	-30.15%
17650	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	大南干北文分15公变	315	75.56%	0	0				-44.59%
17651	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变162营东线营东线湖滨分18	200	5.50%	0	0		是	2025年12月	-48.17%
17652	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	南湖变444丰乐乙线长南干47右3公变	315	91.11%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-41.07%
17653	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南干长泉分15公变	315	40.00%	0	0		是	2026年12月	-30.15%
17654	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南干96右4	400	126.25%	0	0	2025年6月	是	2026年	100.00%
17655	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西乙线东陵干种子一分10左4	400	10.50%	318	318				8.65%
17656	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干70右1柱上变压器	315	75.87%	0	0		是	2025年12月	-47.85%
17657	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干72右3柱上变压器	200	39.90%	0	0		是	2025年12月	-91.79%
17658	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干75右2之1柱上变压器	315	33.02%	0	0		是	2025年12月	-53.04%
17659	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	欧亚变262西江乙线西江干3左1之1柱上变压器	315	43.17%	0	0		是	2025年12月	-20.95%
17660	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工大干21右3	315	26.35%	0	0				-40.33%
17661	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	文南干56柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	-924.75%
17662	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经干八纬东分3	400	21.30%	0	0				-43.52%
17663	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线33左5	315	46.86%	0	0		是	2025年12月	-42.40%
17664	铁西	万达变	万达变56080万翔乙线	滑翔变562滑应乙线建设干104	315	66.48%	74.1	74.1				-38.91%
17665	铁西	肇工变	肇工变10172肇体线	肇体干2	400	65.10%	0	0				-41.47%
17666	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干9变台	315	3.81%	0	0		是	2027年12月	-20.27%
17667	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左6+1右8柱上变压器	400	64.80%	0	0				-11.31%
17668	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	红卫变352长江乙线长江干29柱上变压器	250	46.00%	0	0		是	2025年12月	-41.60%
17669	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线39	315	65.40%	0	0				-39.67%
17670	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干46右3	200	60.30%	59.4	59.4				-38.57%
17671	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线中药分20左4	315	63.17%	0	0				-43.95%
17672	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分3左4柱上变压器	315	40.32%	0	0				-47.21%
17673	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	昆工甲线锦水分14右10柱上变压器	315	10.79%	0	0		是	2025年12月	-69.80%
17674	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃家分河沿支13右05	160	26.25%	0	0			2027年	-27.92%
17675	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支34右11之1柱上变压器	315	79.05%	0	0		是	2025年12月	-22.51%
17676	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	新村干马壮分18	315	12.38%	0	0		是	2026年12月	-43.10%
17677	和平	太原变	太原变056南七乙线	太平里变电站一次1变压器柜1主变	630	60.57%	0	0				-42.16%
17678	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	九九骏铭2箱变1号变	630	22.48%	425.4	425.4		是	2025年12月	-43.85%
17679	皇姑	长江变	25464长怒乙线	红田翠园2箱变1号变	630	65.14%	0	0		是	2025年12月	-43.95%
17680	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	劝业场箱变	630	19.30%	0	0		是	2025年12月	-41.76%
17681	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区17变电站201变压器	630	0.00%	6.928	6.928				0.00%
17682	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科I期3箱变2变压器	500	27.52%	0	0		是	2026年12月	-41.65%
17683	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡2箱变1号变	500	55.20%	0	0		是	2025年12月	-41.19%
17684	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城1箱变1变压器	630	15.56%	469	469				-41.52%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17685	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城3箱变2变压器	630	15.87%	467	467				-42.37%
17686	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城8箱变2变压器	800	14.63%	603	603				-34.83%
17687	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园2变电站1变压器	1250	38.40%	645	645				-44.00%
17688	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔1箱变1变压器	630	21.90%	429	429				-33.89%
17689	皇姑	长江变	25460长亚乙线	下坎子新3箱变1号变	630	54.48%	0	0		是	2025年12月	-47.05%
17690	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	辽大一部箱变2号变	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-56.59%
17691	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	碧塘箱变1	400	48.00%	0	0		是	2025年12月	-49.02%
17692	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	府北1变电站2号高压柜1主变	400	40.00%	0	0		是	2027年12月	-39.27%
17693	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑6箱变1站内变压器	630	12.95%	0	0				-38.02%
17694	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区8变电站1变压器	630	17.78%	455	455				-43.58%
17695	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区4变电站1变压器	630	17.90%	0	0		是	2025年12月	-43.25%
17696	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	富工花园2201	500	47.36%	0	0				-43.37%
17697	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	富馨1配电站202	630	36.19%	339	339				-46.32%
17698	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	泾河小区2箱变1号变	400	35.10%	0	0		是	2025年12月	-42.09%
17699	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	后漠新村小区2变电站2变压器	630	22.54%	0	0				-44.36%
17700	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金贵1小区变电站1变压器	630	44.19%	0	0		是	2025年12月	-42.93%
17701	开发	昆明变	昆明变55956昆大甲线	银座小区变电站1变压器	315	27.62%	196.5	196.5				-39.93%
17702	铁西	万达变	万达变56084万滑乙线	今日阳光2变电站1变压器	630	43.17%	295	295		是	2025年12月	-38.88%
17703	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨苑二期2变电站201变压器	630	23.49%	0	0		是	2027年12月	-40.53%
17704	铁西	万达变	万达变56084万滑乙线	昊辰苑小区2变电站202	630	46.67%	273	273		是	2025年12月	-30.09%
17705	铁西	万达变	万达变56084万滑乙线	昊辰苑小区1变电站201	630	31.43%	369	369		是	2025年12月	-44.94%
17706	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	建大一区1变电站201柜	630	28.19%	0	0				-38.08%
17707	铁西	重工变	重工变10840城西线	府兴雅园1变电站202变压器	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
17708	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城3箱变2变压器	630	23.62%	0	0				-32.27%
17709	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	兴华市场小区1变电站201柜	500	48.32%	0	0				99.94%
17710	皇姑	长江变	482岳山甲线	新海阳光2箱变1	630	21.71%	0	0		是	2025年12月	-43.50%
17711	铁西	劝工变	劝工变20090中央甲线	万丰花苑3变电站201变压器	630	48.57%	261	261				-40.63%
17712	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲3箱变1号变	500	28.48%	0	0		是	2025年12月	-42.25%
17713	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	圣芳庭2箱变2号变	630	13.97%	115.656	115.656				-41.82%
17714	和平	太原变	太原变058南七甲线	沈后南宁变电站2号高压柜1主变	500	36.80%	0	0				-51.85%
17715	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	11中学教师楼箱变1变压器	400	18.50%	0	0		是	2025年12月	-40.94%
17716	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	阳光2000-4箱变2变压器	630	22.86%	423	423				-41.87%
17717	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸1箱变1变压器	500	19.20%	0	0				-44.49%
17718	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸3箱变2变压器	500	18.88%	0	0				-38.58%
17719	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	向荣里箱变2变压器	500	30.40%	0	0		是	2026年12月	-43.75%
17720	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	公安里箱变2变压器	630	53.71%	0	0		是	2026年12月	-37.80%
17721	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	顺城北箱变2变压器	500	34.88%	0	0				-57.89%
17722	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	泽工2箱变1变压器	630	103.81%	0	0	2023年8月	是	2026年12月	-41.75%
17723	铁西	历工变	历工变10450重联线	北一路6变电站201柜	200	0.00%	0	0				0.00%
17724	沈河	大东变	大东变054城南乙线	进华1箱变1变压器	500	51.52%	0	0		是	2026年12月	-47.13%
17725	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村5号变电站1变压器	630	29.71%	0	0		是	2027年12月	-34.82%
17726	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	东顺城变电站2变压器	630	61.46%	0	0		是	2025年12月	-43.72%
17727	沈河	顺城变	顺城变079广宣甲线	荣光1变电站2变压器	630	57.90%	0	0		是	2025年12月	-41.90%
17728	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	永乐箱变2变压器	500	51.84%	0	0		是	2025年12月	-40.31%
17729	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	西顺城1变电站1变压器	630	99.37%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-44.06%
17730	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	陵西二变电站1变压器	500	51.20%	0	0		是	2025年12月	-42.50%
17731	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	绿景花园12主变	630	20.32%	0	0				-40.23%
17732	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期4箱变2变压器	500	21.60%	342	342				-44.06%
17733	大东	沈海变	沈海变80382偃城线	东方偃城9箱变站2变压器	630	17.52%	0	0		是		-46.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17734	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	金建欣苑箱变1变压器	500	29.60%	0	0				-35.92%
17735	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都11变电站201变压器	630	25.08%	0	0				-45.65%
17736	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	金利苑箱变1变压器	500	51.20%	194	194				-50.26%
17737	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华小区1变电站201	630	59.05%	0	0		是		-37.68%
17738	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	铁西一小区变电站201	630	84.13%	37	37	2022年12月			-42.07%
17739	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	晋斯豪庭9变电站201	800	28.50%	492	492				-44.86%
17740	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	西窑1箱变2变压器	630	58.67%	0	0				-48.20%
17741	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都9箱变2变压器	630	14.92%	473	473				-45.35%
17742	铁西	万达变	万达变56066万荣线	南十二路小区2变电站201	400	0.00%	360	360				0.00%
17743	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	艳路安居2变电站202	400	27.30%	250.8	250.8				-44.38%
17744	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	令闻2箱变2变压器	630	66.35%	0	0				-44.64%
17745	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑1箱变2	500	96.00%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-41.52%
17746	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	省检察院住宅箱变1	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
17747	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	时代新居箱变2号变	630	49.52%	0	0		是	2025年12月	-45.73%
17748	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	卫工新村1变电站202柜	630	0.00%	93.528	93.528				0.00%
17749	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	东环雅居变电站201变压器	630	23.17%	421	421				-46.09%
17750	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区24号箱变1号变	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-43.42%
17751	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	五爱商住2变电站1变压器	630	27.81%	0	0		是	2025年12月	-52.98%
17752	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	五爱商住2变电站2变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-46.42%
17753	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	妇女会馆一次1#主变	400	35.60%	0	0				-43.91%
17754	浑南	下深变	下深变286亚泰线	伯爵源筑一期1变电站2号配电变压器	630	36.83%	0	0		是	2027年12月	-41.55%
17755	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	芳园新村3变电站1变压器	630	32.38%	0	0		是	2025年12月	-38.75%
17756	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	陵东变158陵北乙线西窑1开闭站西窑1西窑1开闭站之2柱上变压器	400	96.60%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-43.36%
17757	于洪	化学变	化东乙线	闲云雅居住宅小区2变电站2配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年	-28.06%
17758	沈北	农高变	农商线	湖郡小区2局维变电站201配电变压器	630	9.84%	0	0		是	2026年12月	6.55%
17759	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆3箱变1变压器	500	33.92%	0	0				-48.63%
17760	新民	金五台	金五台变713四台线	四台干六台子分22左9变台	400	22.20%	271.2	271.2				-19.83%
17761	浑南	智慧变	智慧972智月线	恒大中央广场六期2号变电站202间隔配电变压器	630	4.76%	537	537				0.00%
17762	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲4小区变电站2变压器	500	27.52%	0	0		是	2025年12月	-43.77%
17763	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲6小区变电站2变压器	500	24.00%	0	0		是	2025年12月	-44.46%
17764	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城二期1箱式变电站2配电变压器	800	35.00%	0	0		是	2025年12月	16.52%
17765	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	科隆箱变变压器	630	15.87%	467	467				25.14%
17766	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线刘才东支05	200	26.70%	0	0		是	2026年12月	6.82%
17767	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	保工干劳动分28	200	47.00%	0	0		是	2027年12月	-44.71%
17768	皇姑	广源变	广源变25766广莲乙线	沈阳客厅3箱式变电站配电变压器	630	44.44%	0	0		是	2025年12月	-24.83%
17769	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	苏堤春晓2变电站1变压器	500	31.20%	294	294				-39.85%
17770	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城5变电站2变压器	630	22.10%	0	0				-38.55%
17771	和平	花园变	花园变764花新甲线	汇景二区22主变	630	21.90%	0	0				-45.33%
17772	和平	和平变	和平变196和新线	新世界名汇大厦2202间隔配电变压器	630	24.76%	411	411				-40.84%
17773	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	维华商业广场小区变电站202配电变压器	500	38.00%	0	0			2027年	-36.85%
17774	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干胜利分40右6变台	200	21.00%	0	0		是	2025年12月	-40.26%
17775	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干6	315	46.98%	0	0				-41.14%
17776	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤靠分利合丰养殖场支2	200	6.90%	166.2	166.2				100.00%
17777	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城4开闭站2箱变1变压器	630	60.32%	0	0		是	2026年12月	-44.46%
17778	东陵	麦子屯	麦孙线	水家变778水孙甲线水孙甲于王启照明支15柱上变压器	200	54.90%	70.2	70.2				-38.64%
17779	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心二期22号变压器	630	22.22%	0	0		是	2026年12月	45.87%
17780	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓1变电站2变压器	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-44.28%
17781	沈北	天乾变	天孝甲线	汇置尚郡2小区箱变201配电变压器	800	27.60%	0	0		是	2026年12月	9.19%
17782	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	白沙林雨三期3箱变2变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年12月	18.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17783	和平	和平变	和平变178和海线	正大广场1变电站201间隔配电变压器	630	13.02%	485	485				-41.73%
17784	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	雷凯尼坤2变电站2变压器	400	24.38%	0	0		是	2025年12月	-45.17%
17785	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑6号变电站1变压器	630	17.14%	0	0			2027年	-44.15%
17786	沈北	天乾变	天金线	1小区变电站202配电变压器	800	39.60%	0	0		是	2026年12月	-4.67%
17787	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区12主变	800	11.75%	626	626				-39.40%
17788	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	沈新园3小区变电站1变压器	630	12.70%	487	487				-46.93%
17789	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五粮分21	100	60.90%	29.1	29.1				-35.06%
17790	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线8右4（变电所南台）	100	63.75%	0	0		是	2025年	-45.40%
17791	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分81左11变台	400	29.70%	0	0		是	2025年12月	100.00%
17792	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	辽河分2开闭站之2柱上变压器	400	33.90%	0	0		是	2025年12月	-42.79%
17793	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑南区三期1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
17794	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	代家乙线偏排分9+1右3变台	400	52.00%	0	0		是	2025年12月	-25.84%
17795	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线前尖山电井2方3	100	32.10%	57.9	57.9				-40.03%
17796	铁西	启工变	启工变10774建园线	恒润*御林湾1箱变202	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
17797	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙1小区变电站1变压器	500	40.80%	246	246				-45.46%
17798	和平	太原变	太原变062胜三甲线	万科金地中山公园2变电站201配电变压器	630	35.87%	341	341				-34.69%
17799	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线35变台	400	29.50%	0	0		是	2025年12月	11.04%
17800	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际二期4变电站2变压器	630	27.30%	0	0		是	2025年	-41.60%
17801	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	锦绣华苑小区1变电站1变压器	630	14.48%	0	0		是	2025年12月	-38.76%
17802	法库	新依变	依三线	10kV依三线老三面船村支06	315	11.68%	0	0		是	2025年12月	-27.86%
17803	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	胡家线金宝分9右1	315	25.14%	0	0			2027年	-39.79%
17804	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	金宝分15+1右1	200	43.50%	0	0			2027年	0.00%
17805	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线33右7	250	23.76%	0	0		是	2027年	-37.97%
17806	辽中	赵柳房变	赵柳房变92664赵潘线	茨于坨变023莲花线大莲花西台	160	91.00%	0	0	2024年7月	是	2025年12月	-32.64%
17807	于洪	五金变	小微五机乙线	小微五机乙6	400	35.10%	0	0		是	2025年12月	-18.51%
17808	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	024生活体住宅变电站201变压器	500	71.04%	0	0		是	2028年12月	-41.01%
17809	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园二期2变电站2变压器	630	6.67%	525	525				0.00%
17810	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分18左6变台	400	25.50%	0	0		是	2025年12月	-24.96%
17811	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	瀛滨寓3变电站配电变压器2公变	630	33.65%	93.528	93.528				-43.35%
17812	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	消防警官二期1箱变202配电变压器	400	0.00%	0	0		是		0.00%
17813	辽中	金山变	金山变45544金东线	冷子堡高力房村宪忠家庭农场公变台区	200	61.20%	57.6	57.6				0.00%
17814	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵乙线种子一分12+1	200	36.30%	107.4	107.4				-79.07%
17815	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立于17右12	400	123.00%	0	0	2022年12月		2027年	-56.79%
17816	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线教师楼台	400	62.10%	111.6	111.6				-30.67%
17817	辽中	茨北变	开发区变1264众鑫线	开发区变264众鑫线东荒地西南照明台（新）	400	37.50%	0	0				6.14%
17818	浑南	于山变	于山变778于通线	府城名邸二期8号变电站2号配电变压器	630	11.75%	493	493				1.13%
17819	和平	三好变	三好变178科技乙线	三好街54号1变压器	630	16.51%	0	0				0.00%
17820	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分42变台	200	29.55%	120.9	120.9				-31.08%
17821	新民	罗家房	罗家房变418罗房乙线	罗家房线三道岗子分29变台	200	30.30%	119.4	119.4				-37.49%
17822	开发	张士变	张士变55898张工乙线	西铁城小区3变电站1变压器	630	42.86%	204.376	204.376		是	2025年12月	-40.40%
17823	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	中海上河府1号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	44.70%	0	0			2027年	29.41%
17824	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林8箱变1配电变压器	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-36.41%
17825	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造工程B区51变配电变压器	400	24.40%	262.4	262.4				-37.02%
17826	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	罗屯综合一台	200	0.00%	0	0				-20.27%
17827	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	鲁班尚品2变电站202配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2026年12月	-41.41%
17828	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大西江天悦4变电站1配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	100.00%
17829	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	江湾城2号变电站2号变压器	630	39.05%	321	321		是	2027年12月	-41.59%
17830	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸9变电站1变压器	500	26.88%	315.6	315.6				-39.90%
17831	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都一期1变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17832	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城7变电站变压器	630	16.76%	0	0		是	2027年12月	-41.70%
17833	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚7变电站1变压器	630	13.02%	0	0		是	2027年12月	-38.63%
17834	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十六号变电站1变压器	630	34.67%	0	0		是	2027年	-45.34%
17835	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	科园小区箱变(单)	630	39.05%	0	0		是		-41.75%
17836	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	YHG_恒大江湾47箱式变电站1号变压器	630	25.52%	0	0		是	2026年12月	-37.31%
17837	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分22左7柱上变压器	400	48.30%	0	0		是	2025年12月	-52.01%
17838	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	鲍沙干河南分8右9	200	21.00%	138	138		是	2026年	-38.38%
17839	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	YHG_学府雅园土建变2箱式变电站1号配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2025年12月	-38.10%
17840	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	华山干5左1(临时电)柱上变压器	100	58.50%	0	0		是	2025年12月	13.11%
17841	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分55右9	100	46.50%	43.5	43.5				-15.28%
17842	于洪	得胜变	得胜变95446	香堤北苑3变电站1变压器	630	10.29%	0	0		是	2025年	-36.09%
17843	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗变051杨士岗线幸福小区	400	39.15%	203.4	203.4				-34.90%
17844	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑C区1箱变2变压器	630	47.94%	0	0		是	2026年12月	-37.77%
17845	沈北	农高变	农高变70358农海线	风度泊林4箱变201配电变压器	630	14.92%	0	0				-38.61%
17846	开发	郑家变	郑家变55248郑胜乙线	金地檀府三期小区1变电站1变压器	800	41.63%	387	387				-41.20%
17847	大东	如意变	如意变80858意小甲线	吉祥1小区变电站2站内变压器	630	41.43%	306	306				-45.44%
17848	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆1箱变1变压器	500	22.08%	0	0				-43.53%
17849	于洪	东民变	东民变	和泰4小区2站房1变压器配电变压器	630	22.98%	0	0				-46.36%
17850	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	新湖湾一期2箱式变电站1配电变压器	400	35.10%	0	0		是	2025年12月	-19.35%
17851	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区3配电站2变压器	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-43.70%
17852	东陵	中马变	疗养甲线	琥珀湾2箱变2变压器	630	7.14%	228.7972	228.7972				-85.46%
17853	沈北	清水变	清浦线	清水台变656清浦线树林子村分支1(树林子A台)	315	25.97%	0	0		是	2026年12月	-39.59%
17854	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	名门第一城三期6箱变202间隔配电变压器	630	35.87%	0	0		是	2026年12月	-34.71%
17855	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	华润置地南区二期1变电站201配电变压器	315	40.38%	156.3	156.3				-43.07%
17856	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线石化分1左支03	200	42.00%	0	0				-42.68%
17857	于洪	得胜变	得中线95474	富景居住商业(一期)1箱变1变压器	630	0.95%	561	561				-43.03%
17858	于洪	得胜变	得中线95474	富景居住商业(一期)1箱变2变压器	630	6.03%	529	529				-51.48%
17859	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农线137+1	400	26.70%	0	0		是	2026年12月	15.96%
17860	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线镇一线079	200	66.40%	0	0		是	2026年12月	-45.24%
17861	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线大棚地分09	50	87.30%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-24.32%
17862	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线八三堡排水站电井	200	67.20%	45.6	45.6				-39.39%
17863	于洪	大潘变	大祝线	中置蔡悦.中置古悦1站房2配电变压器	800	7.50%	0	0		是	2025年	0.00%
17864	沈北	天乾变	天金线	中兴和园1-4住宅小区局维变电站202配电变压器	800	11.25%	0	0		是	2026年12月	100.00%
17865	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干157右6	100	17.10%	72.9	72.9				-31.96%
17866	浑南	莫子山变	莫子山变842莫松线	金地九溪2变电站201间隔配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2027年12月	-48.27%
17867	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	荟林苑3变电站2变压器	630	19.37%	445	445				-36.96%
17868	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线肖家支线038	100	68.80%	0	0		是	2026年6月	-26.76%
17869	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线押生街村棚菜小区	200	38.40%	103.2	103.2				-28.25%
17870	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	新蒲商贸住宅1变电站1变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-34.97%
17871	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	证券公司变电站变压器	500	69.20%	0	0		是	2025年12月	-43.12%
17872	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线新表分支线002	160	72.38%	28.2	28.2				-41.86%
17873	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分014	400	31.20%	0	0		是	2026年5月	-61.66%
17874	沈北	王驛变	王驛变73840太阳线	YHG_太阳干二小分6	200	50.40%	79.2	79.2				-41.12%
17875	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	柳湖绿园1箱式变电站2配电变压器	500	35.20%	0	0		是	2025年12月	-42.29%
17876	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉四组照明	400	29.15%	243.4	243.4				-32.04%
17877	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	华润翡翠城三期1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
17878	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾9号变电站202配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2027年	-41.14%
17879	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾10号变电站202配电变压器	500	28.00%	0	0		是	2027年	-48.18%
17880	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟城4变电站1号变压器	400	60.50%	0	0		是	2025年	-41.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17881	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	大潘变403大高线南荒东台	200	48.60%	82.8	82.8				-24.82%
17882	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线艾亩地分10	400	66.60%	0	0		是	2026年12月	-5.06%
17883	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线关屯一队分19	100	42.60%	0	0		是	2025年12月	-27.63%
17884	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长江变464长怒乙线长怒38左2柱上变压器	315	40.95%	0	0		是	2025年12月	-44.02%
17885	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线佟家分27右5左10变台	200	34.80%	23.8	23.8				-62.08%
17886	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	钢厂8号箱变1号变压器	630	61.59%	0	0		是	2025年	-37.75%
17887	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	中科院公共变电站201配电变压器	400	15.30%	0	0				100.00%
17888	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	中德节能变电站2变压器	630	42.38%	0	0		是	2025年12月	-44.26%
17889	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支6右3柱上变压器	400	63.00%	0	0		是	2025年12月	-44.61%
17890	浑南	智慧变	智慧954智天线	中海玺悦1号变电站201间隔配电变压器	800	2.10%	0	0		是	2027年12月	0.00%
17891	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街线镇内分10左1变台	100	80.70%	9.3	9.3	2024年6月			-28.67%
17892	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际4变电站2变压器	630	57.14%	207	207				-42.44%
17893	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线小黄家分机井支3	50	3.60%	0	0		是	2026年6月	-305.00%
17894	东陵	中马变	高坎线	高坎分12右支12柱上变压器	200	37.50%	0	0		是	2026年12月	-32.71%
17895	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线民屯分39右3+2右4变台	400	0.00%	0	0				0.00%
17896	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	龙湖云璟3箱变2变压器	800	23.40%	0	0				57.65%
17897	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线巴北分49变台	200	6.00%	0	0		是	2025年12月	3.89%
17898	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线牧场分126柱上变压器	400	11.10%	0	0				0.00%
17899	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	辽宁博达房地产开发有限公司变电站1号变压器	400	44.00%	0	0		是	2025年	-40.06%
17900	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章1-4变电站202间隔配电变压器	400	35.60%	0	0		是	2026年12月	-28.95%
17901	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变430小卜线李英分12右2右2右02	315	71.75%	0	0		是	2025年	-36.05%
17902	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期1号变电站1变压器	630	11.27%	496	496				-42.01%
17903	沈北	清水变	清王线	清水台变642清王线朱家支7(朱家综合台)	315	59.43%	0	0		是	2026年12月	-38.87%
17904	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	毛纺乙线毛纺干12左1加1变压器	200	40.20%	0	0		是	2025年12月	-12.19%
17905	东陵	孤家子	东治线	房实名苑1局维箱变2号变	800	40.50%	0	0		是	2026年12月	-40.27%
17906	东陵	孤家子	东治线	房实名苑2局维箱变1号变	800	49.50%	0	0		是	2026年12月	-40.71%
17907	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线唐家二支07	200	24.60%	0	0		是	2026年5月	81.43%
17908	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干泡沿分金家子支11左3	100	21.00%	69	69				-41.06%
17909	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座2箱变2变压器	800	30.75%	474	474				-38.74%
17910	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲小区6变电站1变压器	500	28.80%	306	306		是	2025年12月	-35.98%
17911	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷6变电站201配电变压器	800	26.00%	0	0			2027年	-36.36%
17912	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线巴北分34左16变台	200	33.00%	0	0		是	2025年12月	-66.73%
17913	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地长青湾1号变电站1变压器	400	36.00%	10	10				-28.45%
17914	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	万和花园变电站201间隔配电变压器	800	13.20%	0	0		是		5.89%
17915	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房村万斗金新能源公变台区	200	1.50%	177	177				0.00%
17916	浑南	于山变	于山变782于河线	万锦红树湾F地块1号变电站1号变压器	630	27.05%	396.6	396.6				26.60%
17917	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	刘二堡变170靛庄线靛庄照明	200	25.20%	0	0				-26.75%
17918	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分佟家支36	100	38.70%	51.3	51.3				-33.42%
17919	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	唐轩英郡8变电站1变压器	630	48.89%	0	0		是	2025年12月	-33.36%
17920	大东	大志变	大志变70542志农乙线	东路干东沟分38柱上变压器	315	2.22%	0	0				-128.92%
17921	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧北支养殖场几6	200	37.80%	0	0		是	2027年	100.00%
17922	苏家屯	刘千变	刘千变1648劳改线	劳改干96左2右9	200	17.40%	0	0		是	2026年	-40.17%
17923	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区2变电站2变压器	630	33.90%	353.4	353.4				-44.06%
17924	法库	马家变	马家变1132马十线	10kV马十线东闫分6	50	37.60%	26.2	26.2				-36.67%
17925	辽中	代家房	代家房变1059永丰线	代家房变059永丰线代家1组照明	400	13.65%	305.4	305.4				-35.30%
17926	新民	新民变	新民变30172化肥线	YHG_化肥干20右1	315	33.02%	0	0		是	2025年12月	-59.48%
17927	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展一号8号变电站201间隔(莱茵线)配电变压器	400	5.10%	0	0			2027年	94.17%
17928	辽中	代家房	代家房变1059永丰线	代家房变059永丰线范家一组照明	200	41.90%	96.2	96.2				-42.15%
17929	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞1箱变(单)	630	33.97%	0	0		是		-31.89%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17930	皇姑	文北变	70462文信线	旭辉铂辰时代4变电站2配电变压器	630	12.70%	0	0				0.00%
17931	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线石白子儿2	400	48.75%	0	0		是	2025年12月	-34.33%
17932	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖七号(微)	400	28.50%	234.044	234.044				5.68%
17933	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	阳光尚品3变电站1配电变压器	500	26.00%	0	0		是	2025年12月	-41.96%
17934	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线一棵树分支线009	50	140.40%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-28.38%
17935	东陵	世园变	泗水甲线	高坎干观音阁支12+1右4柱上变压器	200	37.80%	0	0		是	2026年12月	-27.70%
17936	于洪	五金变	五机乙线	大兴变512兴光线爱国村东台区	315	72.06%	0	0		是	2025年12月	-38.08%
17937	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑5变电站2变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-43.12%
17938	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	天宝国际商务大厦箱式变电站201间隔配电变压器	630	16.19%	465	465		是	2028年12月	-48.67%
17939	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城8号变电站1变压器	630	26.67%	0	0			2027年	-41.35%
17940	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	公主屯变162辽滨线辽滨干中学分25变台	200	84.00%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-29.30%
17941	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线183变台	200	76.50%	0	0				-32.66%
17942	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线北四分63左4变台	400	26.10%	255.6	255.6				-36.78%
17943	沈北	王驿变	王新甲线	唐轩上城2变电站202配电变压器	800	41.25%	390	390				-42.42%
17944	沈北	王驿变	王新甲线	唐轩上城1变电站201配电变压器	800	33.00%	456	456				-34.31%
17945	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	昭华里1号变电站201间隔(下深乙线)配电变压器	630	51.75%	0	0			2027年	38.32%
17946	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线78右1变台	200	25.20%	0	0				-23.02%
17947	沈河	长青变	长青变448长南乙线	颐龙在天箱变变压器	500	21.76%	0	0		是	2026年12月	-40.89%
17948	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	林家新能源照明	400	0.00%	0	0		是	2025年11月	-9.83%
17949	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线丁家堡大棚	80	72.00%	0	0				-41.31%
17950	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨杨贵成淡水鱼公变台区	400	3.90%	0	0				0.00%
17951	新民	张屯变	张屯变3362赖花乙线	欧亚非洲国际温泉度假区B区2变电站1变压器	630	0.00%	0	0				100.00%
17952	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城5号变电站1号变压器	630	19.05%	447	447				-53.99%
17953	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城4号变电站1号变压器	630	51.75%	241	241				-41.28%
17954	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊12号变电站2变压器	500	29.76%	0	0			2027年	-30.50%
17955	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	喜地红城2站房1变压器	630	29.21%	383	383				-41.14%
17956	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城三期变电站1变压器	1000	6.24%	0	0		是	2025年12月	-38.34%
17957	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山干荒东分43右13右6变压器	400	43.50%	0	0		是	2025年12月	-40.06%
17958	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干韩家分29变台	400	10.13%	319.5	319.5				-22.96%
17959	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线彭家分51左9右7变台	200	26.00%	0	0				-37.88%
17960	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线35左20	200	3.00%	0	0				-106.86%
17961	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园5号变电站1号变压器	400	48.00%	0	0		是	2027年	-42.72%
17962	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	观泉家园4变电站1变压器	630	73.33%	0	0		是		-38.75%
17963	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	玉良支02加1左03变压器	100	35.10%	54.9	54.9				-43.88%
17964	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区6变电站2变压器	630	29.84%	379	379				-35.79%
17965	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城2.2期1变电站201配电变压器	800	45.30%	0	0		是	2026年12月	7.65%
17966	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑1箱变1变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年12月	-42.77%
17967	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线房产6楼	200	55.50%	69	69				-44.88%
17968	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区10变电站1变压器	400	15.50%	298	298				-41.70%
17969	于洪	大潘变	大潘线	民欣家园1配电变压器	630	21.59%	0	0		是	2025年	100.00%
17970	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝G区2号箱变1号变	630	35.56%	0	0		是	2026年12月	-36.81%
17971	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝G区5号箱变1号变	500	49.92%	0	0		是	2026年12月	-31.97%
17972	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地长青湾四组变电站2变电站	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
17973	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭门2变电站1变压器	630	52.70%	0	0				-36.69%
17974	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	莲花乙线莲花干17	315	56.83%	104.5	104.5				-44.46%
17975	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线木材经销公司	100	67.80%	22.2	22.2				-41.46%
17976	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期4箱变1变压器	630	23.81%	417	417				-44.80%
17977	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春六期2变电站202变压器	800	30.38%	0	0				-33.94%
17978	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	绿厦爵士汇一期2变电站202配电变压器	315	29.33%	0	0				-32.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17979	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	龙湖唐宁6号变电站202配电变压器	630	25.40%	0	0			2027年	-39.29%
17980	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城五期5箱式变电站1配电变压器	800	30.60%	0	0		是	2025年12月	15.26%
17981	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	一站式-沈阳市成立种植专业合作社	200	70.80%	38.4	38.4				-56.44%
17982	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线善友后山台分支07	50	39.00%	0	0		是	2026年12月	-33.40%
17983	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分上三棵树腰沟支003	100	106.35%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-21.22%
17984	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	祥龙干41左9柱上变压器	315	29.84%	0	0		是	2026年12月	-45.32%
17985	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干18右10右2柱上变压器2	500	97.60%	0	0	2024年6月			-23.33%
17986	法库	包家屯	包家线	10kV包家线金家沟支12	50	91.60%	0	0	2022年12月	是	2027年	-140.76%
17987	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张屯变404张沿线张沿干崔三分30左5左1变台	100	93.30%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-42.37%
17988	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区8变电站1变压器	630	36.19%	339	339				-41.07%
17989	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分18右3变压器	315	29.21%	0	0		是	2025年12月	-42.60%
17990	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	善友线前五家子分支03	50	42.00%	0	0		是	2026年12月	-35.02%
17991	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河1变电站1号主变	800	0.00%	720	720				0.00%
17992	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河3变电站1号主变	800	24.00%	528	528				-41.18%
17993	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支孟久支044	200	42.30%	0	0		是	2026年6月	-28.56%
17994	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相变430小卜线李英分5右02	400	46.00%	0	0		是	2025年	-37.25%
17995	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线进步分支03	100	17.70%	0	0		是	2026年12月	-28.59%
17996	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒塔线舍宅分5柱上变压器	400	101.00%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-41.50%
17997	和平	方型变	方型变424方聪线	和平101小区3变电站201配电变压器	800	34.50%	0	0				20.52%
17998	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区7变电站1变压器	630	22.22%	427	427				-41.97%
17999	沈北	天乾变	天乾变70670天疆线	锦云天城一期2变电站202配电变压器	800	0.00%	0	0				-3.92%
18000	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象5变电站2变压器	400	22.40%	0	0		是	2027年12月	-42.83%
18001	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线64满融分11左8	200	21.90%	0	0			2027年	-45.16%
18002	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城E组团2变电站201变压器	800	66.30%	0	0				-37.62%
18003	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾5号变电站201配电变压器	630	20.00%	0	0			2027年	-40.98%
18004	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	孙家寨变109孙张线璟悦香湾4箱变2	315	67.62%	0	0		是	2026年12月	-38.68%
18005	东陵	孙家寨	孙桃乙线	孙家寨变104孙桃线美地天秀圆柱上变压器	630	31.11%	0	0		是	2026年12月	-40.12%
18006	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干259变台	400	60.75%	0	0				-38.66%
18007	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	虎镇变264虎工线蒲河房地产（二期1箱2变）	630	30.00%	0	0		是	2026年12月	-36.63%
18008	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期4箱式变电站1配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-43.79%
18009	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分22右9	200	75.30%	0	0				-20.34%
18010	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园5变电站2变压器	630	24.38%	0	0		是	2025年12月	-43.79%
18011	沈北	清水变	清依线	清依干274旁风分6	200	31.50%	0	0		是	2026年12月	-19.44%
18012	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学线移动分04	400	33.50%	204.376	204.376				9.25%
18013	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗前尖山肇启农业种植公变台区	200	8.70%	162.6	162.6				0.00%
18014	东陵	祝家变	祝高线	祝高干52柱上变压器	200	54.30%	0	0		是	2026年12月	-36.52%
18015	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城三期4局维变201配电变压器	630	76.51%	0	0		是	2026年12月	-33.08%
18016	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分张宝支53+1左4变台	200	36.80%	0	0		是		-28.77%
18017	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红干魏屯分后杜家支25变台	200	27.00%	0	0				-43.59%
18018	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十五号变电站201配电变压器	500	48.32%	0	0			2027年	-40.43%
18019	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线黄旗堡分21左1变台	200	34.80%	0	0		是	2025年12月	100.00%
18020	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	潘英声加工厂 四方台西台 王树凡修理部	315	44.19%	144.3	144.3				-113.82%
18021	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线马圈子分21左41变台	100	76.40%	13.6	13.6		是	2025年12月	-26.30%
18022	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园4变电站1变压器	630	26.67%	10	10				-44.47%
18023	康平	中心变	中心变2605镇二线	张立彦开发楼箱变1变压器	200	20.10%	0	0		是	2026年12月	-34.30%
18024	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线泡沿分21	100	41.50%	48.5	48.5				-42.55%
18025	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境（分建二）2变电站1变压器	630	37.14%	333	333				-12.64%
18026	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	万科明天广场四期变电站2配电变压器	315	51.43%	0	0		是	2027年12月	-43.29%
18027	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线4+1右1	315	42.54%	0	0				-46.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18028	新民	查牛变	查牛变31344安福线	安福线62变台	200	82.80%	14.4	14.4	2025年4月			-28.55%
18029	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	林溪郡AB期3箱变2配电变压器	630	11.75%	0	0		是	2025年	89.95%
18030	沈北	农高变	农柳线	沈阳天阔化城房地产开发有限公司变电站2号变压器	630	10.48%	0	0				-73.15%
18031	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线叶刘分194	315	58.73%	98.5	98.5				-26.91%
18032	沈北	道义变	道义变15293开发二线	雷明锦程花园二期A1区2箱变1号变压器	630	45.40%	0	0				-41.82%
18033	法库	新依变	依草线	10kV依草线马荒地分四支三队几09（马荒地三队台）	400	32.00%	0	0		是	2025年11月	-33.57%
18034	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲8小区变电站2变压器	400	45.90%	0	0		是	2025年12月	-25.07%
18035	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	庐山苑小区箱式变电站1配电变压器	800	25.80%	0	0		是	2025年12月	0.77%
18036	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	银河线银河干19测绘变台	180	31.33%	105.6	105.6		是	2026年12月	-31.87%
18037	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	御皇铭邸1变电站2变压器	500	30.72%	296.4	296.4				-37.12%
18038	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村5机井	50	44.00%	23	23		是	2025年	-48.12%
18039	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村18机井	100	45.80%	44.2	44.2		是	2025年	-120.34%
18040	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分39右3右8右1变台	200	17.70%	0	0				100.00%
18041	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	光辉变814光北线薄荷村1台	400	18.60%	285.6	285.6				-30.48%
18042	于洪	东民变	东李线	和泰7小区1站房1变压器	630	19.81%	0	0				-39.82%
18043	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线43左1变台	400	8.70%	0	0				100.00%
18044	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分64+1左1	200	12.00%	156	156				89.38%
18045	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团6变电站201间隔配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2027年12月	-41.43%
18046	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房马三家翔芸设备公变台区	400	76.50%	0	0				100.00%
18047	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	忙后村北一方机井2台	100	66.80%	0	0		是	2026年6月	-44.76%
18048	大东	毛君变	10kV毛衣乙线7954	和平干大洼分53左1	400	29.10%	0	0				-29.83%
18049	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘线大孤柳9左支1	400	26.10%	0	0				16.29%
18050	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	姜屯变206大路线大路干北王岗子分94变台	80	71.25%	15	15				-38.21%
18051	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山变201梁山线梁山线顺屯分薛窝支24变台	50	61.60%	14.2	14.2				-28.35%
18052	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207卢屯线卢屯干潘岗分12变台	200	23.40%	0	0				-39.43%
18053	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	永乐变022宝相线宝相线103左4	160	68.25%	34.8	34.8				-31.96%
18054	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园四期二号变电站201配电变压器	630	30.95%	0	0			2027年	-41.42%
18055	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城3号变电站2号变压器	630	26.67%	0	0				-39.35%
18056	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园23号小区变电站201配电变压器	800	34.50%	0	0			2027年	-40.62%
18057	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干兴北井分2加1右支12变压器	50	12.80%	0	0				-57.20%
18058	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲线刘家分50右2右1柱上变压器	315	11.68%	0	0		是	2025年12月	-100.76%
18059	于洪	化学变	化西甲线	小微沈新支35号台	400	6.30%	0	0				100.00%
18060	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡11号小区变电站1变压器	800	18.00%	0	0			2027年	-40.67%
18061	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	兴隆变548孤家线孤家线兰旗分班屯支31左4变台	100	85.80%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-40.33%
18062	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	公主屯变164石庙子线石庙子线孙窝堡分27变台	200	44.70%	90.6	90.6		是	2025年12月	-39.84%
18063	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线200左10变台	400	36.85%	212.6	212.6				-27.89%
18064	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线常家窝堡分兰旗支58右18右5变台	100	81.30%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-32.46%
18065	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	大红旗变507铁北线铁北干红东四组分25左1变台	100	76.20%	0	0				-27.17%
18066	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北线初中分15左3变台	100	60.00%	0	0				-36.95%
18067	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	七家湾小区2号变电站202配电变压器	630	25.52%	0	0			2027年	-43.12%
18068	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	詹屯变862辉山线建设分004	250	26.40%	0	0		是	2026年12月	-36.51%
18069	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那3变电站2021变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
18070	东陵	汪家变	汪官乙线	方大世纪城二期1变电站1变压器	800	16.50%	0	0		是	2026年12月	100.00%
18071	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	方溪变348道义乙线道义干39柱上变压器	315	66.98%	0	0				-40.10%
18072	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	双子雅苑2变电站1变压器	400	19.50%	0	0		是	2025年12月	-42.37%
18073	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	名门1箱变1变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	-41.78%
18074	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线34变台	400	54.00%	144	144				-30.92%
18075	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜线80左6	100	29.10%	0	0			2027年	-102.00%
18076	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山大线沈双分29右8右6	200	8.40%	0	0			2027年	-18.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18077	沈北	道义变	道义变15269偈景线	沈阳百益龙置业有限公司4变电站1变压器配电变压器	630	32.70%	0	0				-44.68%
18078	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线菜屯分12右1右2	200	16.40%	0	0			2027年	-18.63%
18079	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大西江天悦3变电站2配电变压器	630	28.57%	0	0		是	2025年12月	100.00%
18080	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	65133箱变1变压器	500	20.80%	0	0				-42.12%
18081	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡六期4变电站1变压器	800	28.00%	0	0		是	2026年12月	6.67%
18082	和平	方型变	方型变460四平乙线	YHG_四平乙线34左6	315	4.76%	268.5	268.5				-38.67%
18083	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干44英达分1右2加1	200	56.10%	0	0				-54.19%
18084	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	河畔六期3号变电站2号变压器	630	4.76%	0	0		是	2027年12月	-2.99%
18085	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干古洞岗子分37左3变台	400	19.20%	0	0		是	2025年12月	-55.91%
18086	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	站前乙线96+1	400	37.50%	0	0				-42.28%
18087	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	站前乙线83+2	400	19.50%	0	0			2027年	-43.74%
18088	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	龙盛家园分1	500	52.32%	0	0			2027年	100.00%
18089	浑南	安顺变	安顺变148安科线	半山华府二期2号变电站2号配电变压器	630	54.60%	0	0		是	2027年12月	6.21%
18090	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城和悦府1箱式变电站1配电变压器	630	74.29%	0	0		是	2025年12月	-23.92%
18091	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	华邑世纪城二期2箱式变电站配电变压器	630	43.81%	0	0		是	2025年12月	-41.73%
18092	于洪	曹家变	曹大甲线	曹家变674曹大甲线大于2台	100	70.80%	0	0		是	2025年	-49.30%
18093	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进14号	200	36.90%	0	0				100.00%
18094	东陵	李相变	李古线	李古线高八三分14柱上变压器	400	17.70%	289.2	289.2				-25.44%
18095	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干81左分1加1左支3变压器	100	31.80%	0	0				-42.49%
18096	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区3变电站2变压器	800	33.38%	0	0		是	2025年12月	-42.11%
18097	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线东长北台	200	74.00%	32	32				-34.41%
18098	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	丰收分42+1右3右1	400	0.00%	360	360				0.00%
18099	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	大黑村电井3号综合台区	200	55.60%	0	0				-39.55%
18100	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	山姆会员店变电站202间隔配电变压器	630	27.30%	0	0			2027年	-50.21%
18101	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干156左7左25	160	41.50%	77.6	77.6				-46.97%
18102	浑南	安顺变	安顺变180安校线	绿城留香苑2号变电站202间隔配电变压器	630	19.68%	0	0		是	2027年12月	-8.76%
18103	铁西	启工变	启工变10772启东线	其仕和颂小区1变电站202间隔配电变压器	800	32.25%	0	0				-40.80%
18104	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	七星九龙湾一期3变电站201配电变压器	800	45.75%	0	0		是	2026年12月	-13.38%
18105	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	君临天下三期4箱变201	630	39.37%	0	0		是		-38.28%
18106	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干20左11	200	12.00%	156	156				-35.22%
18107	和平	广州变	广州变460广原乙线	广原乙线北七干16变压器	400	3.20%	347.2	347.2				0.00%
18108	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北分8柱上变压器	315	45.40%	0	0		是	2025年12月	-42.89%
18109	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	鹏源农业公变台	160	70.50%	0	0		是	2026年12月	100.00%
18110	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园6箱变2变压器	630	21.27%	433	433				-41.94%
18111	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线二道沟新台支04	315	83.62%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-34.02%
18112	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯干98右10变台	200	15.30%	149.4	149.4				0.00%
18113	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	善友线北大泉眼支43	200	21.50%	0	0		是	2026年12月	-16.61%
18114	辽中	六间房	六间房变1128化家线	赵家窝棚二台(2020微)	400	6.75%	0	0		是	2025年	-37.15%
18115	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线东西贾支025	50	138.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-48.45%
18116	东陵	杨官变	杨石线	杨官66千伏变电所10千伏杨石线马佳堡分14号左1号柱上变压器	200	3.60%	0	0		是	2026年12月	-0.37%
18117	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲小区10变电站2变压器	630	47.94%	265	265		是	2025年12月	-43.71%
18118	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城8箱变202配电变压器	630	42.86%	0	0				-37.73%
18119	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团1变电站配电变压器2公变	630	0.00%	0	0				0.00%
18120	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团4变电站配电变压器2变压器	630	33.97%	0	0				-43.50%
18121	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	南路乙线南路干22之3	315	23.17%	0	0				-52.47%
18122	于洪	得胜变	得工线95446	翟家开发区宿舍(并表)3D	400	102.00%	0	0	2022年12月	是	2025年	-40.54%
18123	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	华宁2箱变202	630	0.00%	567	567				0.00%
18124	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	10kV南环甲线大安益宫分充电支2	400	54.90%	140.4	140.4				0.00%
18125	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇东甲4	160	49.00%	0	0		是	2025年11月	-34.17%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18126	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分18	400	22.20%	0	0		是	2026年12月	-40.82%
18127	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	平安堡照明（改2021）	400	24.90%	260.4	260.4		是	2025年	-35.35%
18128	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干82右1	30	55.33%	0	0				-38.59%
18129	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	远洋公馆2变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
18130	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干115左2公变	315	66.67%	0	0		是	2026年12月	-40.61%
18131	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东七5变电站1变压器	400	19.50%	0	0				-43.57%
18132	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线北郭家分支线028	100	72.80%	17.2	17.2				-30.54%
18133	于洪	曹家变	曹工线	中南世纪城三期2箱变2变压器	630	49.52%	255	255				-40.67%
18134	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	奉天九里三期1变电站1配电变压器	800	39.38%	405	405				-50.53%
18135	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线铁路宿舍	200	46.00%	0	0				-42.54%
18136	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线中学分26变台	200	71.70%	0	0				0.00%
18137	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地7箱变2变压器	630	8.89%	511	511		是	2026年12月	2.81%
18138	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都15号变电站202间隔配电变压器	630	32.00%	0	0			2027年	-18.98%
18139	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆9号变电站2号变压器	315	22.86%	0	0		是	2027年12月	-43.94%
18140	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线陈家南支05	200	62.60%	0	0		是	2026年6月	-44.03%
18141	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	昆工甲线锦水分14右15柱上变压器	200	7.50%	0	0		是	2025年12月	6.08%
18142	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干房身分门井支占有分支5右T2变压器	100	61.50%	0	0				-49.92%
18143	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	金裕经典一期箱式变电站1号配电变压器	400	42.60%	0	0				0.00%
18144	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养士堡白家村溢兴机械公变台区	200	0.30%	0	0				0.00%
18145	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城6箱变1变压器	500	54.72%	0	0		是	2025年12月	-44.96%
18146	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞17箱变2变压器	800	37.20%	0	0		是		-40.91%
18147	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	格林木棉花二期2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
18148	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新东大棚1	80	85.00%	0	0	2022年12月	是	2025年11月	-26.45%
18149	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线小卜线065	100	31.50%	58.5	58.5				-36.10%
18150	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线33右8右2	400	50.20%	0	0		是	2027年	-36.42%
18151	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地小区4变电站2变压器	500	32.40%	0	0				-39.91%
18152	皇姑	文北变	10kV文田乙线70466线	文田乙线14右3柱上变压器	400	25.20%	0	0		是	2025年12月	8.45%
18153	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分180	200	28.43%	123.15	123.15				-38.89%
18154	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线大辛街里乙07	200	99.60%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	-35.62%
18155	苏家屯	下深变	理想线	理想新城6号变电站2号变压器	630	24.00%	0	0				-39.86%
18156	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	万科铁西蓝山1变电站201间隔配电变压器	500	33.92%	0	0				-42.43%
18157	和平	青年变	青年变356青广线	华强金廊小区2变电站202配电变压器	630	43.81%	0	0		是		-38.52%
18158	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线宋家窝堡分59变台	200	24.30%	131.4	131.4				100.00%
18159	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	东站2箱变（单）	630	18.67%	0	0		是		-44.05%
18160	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	红旗干教育分7公变	400	44.00%	184	184				-34.12%
18161	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	云峰花园小区1变电站202	630	29.21%	0	0		是		-40.51%
18162	沈河	大东变	大东变074东青乙线	606所8箱变201配电变压器	400	17.10%	0	0		是	2026年6月	-33.70%
18163	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	丁香水岸西区1箱式变电站2配电变压器	630	60.95%	0	0		是	2025年12月	-31.87%
18164	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工佳苑小区变电站2变压器	500	47.20%	0	0				-40.45%
18165	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线232	200	51.60%	0	0		是	2026年12月	100.00%
18166	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	四方台变095四方台线四方台东台	250	50.40%	99	99				-40.51%
18167	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线141右1柱上变压器	400	55.50%	0	0		是	2026年12月	4.68%
18168	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾花园1期1变202配电变压器	800	14.40%	0	0		是	2026年12月	6.27%
18169	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	苏南变290站前甲线站前线56右4	160	59.00%	0	0			2027年	-49.60%
18170	东陵	上佰变	上深乙线	深井子牡丹园箱式变电站201间隔配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-39.32%
18171	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	土台子1台	100	44.10%	0	0		是	2025年	-36.53%
18172	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	书香人家1变电站1变压器	800	31.88%	0	0		是	2025年12月	-41.87%
18173	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	惠庭花园2箱式变电站201间隔1配电变压器	630	27.94%	0	0				-43.37%
18174	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城11号变电站2号变压器	630	16.51%	0	0		是	2027年12月	-38.36%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18175	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域4箱变1变压器	630	31.62%	0	0		是		-42.39%
18176	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园3箱变2变压器	630	18.29%	0	0		是		-48.38%
18177	新民	张屯变	张屯变3360山环线	农田乙干王家岗分景观支19变台	200	36.90%	0	0		是	2025年12月	-40.19%
18178	沈河	万柳变	万柳变286万联线	五联住宅1箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
18179	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	恒大江湾1箱式变电站2号变压器	630	46.10%	0	0		是	2026年12月	-44.93%
18180	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城18变电站变压器	630	13.33%	0	0		是	2027年12月	-43.69%
18181	于洪	范屯变	范工线	御龙湾变电站1变压器	630	29.21%	383	383				-38.98%
18182	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分7右3右2	400	31.20%	0	0		是		4.76%
18183	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干大古柳分43号右支8杆（一站式）	200	46.80%	0	0				-73.93%
18184	辽中	养士堡	养士堡变1185曹家线	养士堡变1185曹家线郭家西台新	100	21.60%	68.4	68.4				0.00%
18185	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区东区1变电站1变压器	630	42.22%	301	301				-36.37%
18186	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区东区1变电站2变压器	630	60.63%	185	185				-37.69%
18187	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分62右6右8	200	46.50%	87	87				0.30%
18188	于洪	东民变	东李线	和泰4小区4站房1变压器	630	17.78%	0	0				-39.04%
18189	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼子分30+2左1	200	103.50%	0	0	2025年6月		2027年	100.00%
18190	法库	新依变	依草线	10kV依草线四村分5（四家子村南台）	315	23.81%	0	0		是	2025年11月	-33.81%
18191	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	孔家南2台	200	38.10%	0	0		是	2026年12月	-10.33%
18192	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景1变电站201间隔配电变压器	630	12.38%	0	0		是		-6.47%
18193	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区4变电站1变压器	400	25.60%	0	0		是	2025年12月	-41.71%
18194	沈北	方溪变	10kV方道甲线25374线	沈阳华海房屋开发有限公司(华海蓝境·1)12号变压器	630	59.05%	0	0		是	2026年12月	-41.01%
18195	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线政府宿舍	315	30.48%	0	0				-44.37%
18196	于洪	范屯变	范古线	全胜小微10号台	400	0.30%	0	0				0.00%
18197	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分南张支79变台	400	5.40%	0	0				-43.43%
18198	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	汇丽生活港小区2变电站1变压器	630	12.19%	0	0		是	2025年12月	0.00%
18199	浑南	水家变	水家变766杨官线	悦城3号变电站2变电器	630	43.81%	0	0		是	2027年12月	-47.21%
18200	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	长岗子村综合二台	200	7.40%	0	0		是	2026年6月	45.60%
18201	大东	善邻变	善邻变81084善润线	时代之城5箱变2变压器	800	19.20%	566.4	566.4				81.37%
18202	沈北	道义变	道义变15252步阳线	沈阳步阳置业有限公司9（江南甲第）6箱2变201配电变压器	630	13.65%	0	0		是	2026年12月	-43.92%
18203	沈北	孝信变	孝科线	智慧谷2小区局维变电站201配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2026年12月	11.56%
18204	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	小黑分2+1右支2台区	100	34.20%	0	0		是	2026年12月	-49.39%
18205	法库	果子园	果子园变1411龙山线	龙山线红街箱变配电变压器	1000	69.90%	0	0		是	2028年	-35.53%
18206	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线佛山卜西台分10	400	13.50%	306	306				100.00%
18207	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	高山分2-1	400	54.30%	0	0			2027年	14.01%
18208	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖北住宅楼柱上变压器	315	94.73%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-38.60%
18209	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户a1201配电变压器	500	14.40%	378	378				-41.60%
18210	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际2变电站1变压器	500	44.16%	229.2	229.2				-45.14%
18211	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期5箱式变电站2配电变压器	630	25.52%	0	0		是	2025年12月	-38.98%
18212	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地1号变电站2变压器	400	38.50%	0	0			2027年	-43.03%
18213	沈河	万柳变	万柳变284万国线	万国干24右8柱上变压器	315	7.24%	0	0		是	2026年12月	-47.74%
18214	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	安检2箱变2配电变压器	500	11.84%	0	0		是	2025年12月	-44.99%
18215	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干谢家分69左13变台	200	20.00%	0	0		是	2025年12月	-40.33%
18216	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变844王全线联合分29七家子支007	50	3.20%	0	0		是	2026年12月	-167.12%
18217	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线48右1右13变台	200	40.80%	98.4	98.4				0.00%
18218	沈河	市府变	市府变574银置线	YHG_红卫干银河大厦配变站变压器	2000	27.20%	0	0		是	2025年12月	-43.04%
18219	浑南	于山变	于山变748于运线	江山云著1号变电站1号配电变压器	800	18.00%	0	0		是	2027年12月	-13.65%
18220	沈北	董楼子	望滨线	沈阳棋盘山开发区红枫叶养殖场（一站式）	200	4.50%	171	171				12.58%
18221	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河乙线黄河干54右5能效柱上变压器	400	48.60%	0	0				100.00%
18222	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	YHG_道义干39+1(沈师专家公寓箱变)-2间隔配电变压器	630	12.38%	0	0				-43.96%
18223	沈河	长青变	长青变466青阳线	保利康桥1配电室2变压器	800	37.13%	423	423				-40.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18224	铁西	工农变	工农变55578工北线	双百园变电站2变压器	200	37.50%	105	105				23.30%
18225	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北联干中药分16加1	200	55.80%	0	0				16.34%
18226	和平	广州变	广州变452广州线	龙湖天钜一期2变电站202配电变压器	800	11.70%	626.4	626.4				100.00%
18227	铁西	重工变	重工变10870城冶线	城冶开闭站右1+1左3变压器	200	60.60%	0	0				-36.34%
18228	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲干333左1柱上变压器	100	85.80%	4.2	4.2	2025年6月			-29.90%
18229	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干后陵卜分10右5-2	400	31.35%	234.6	234.6				-14.38%
18230	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	闽江乙线21左2	315	88.76%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-33.00%
18231	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城尚城1箱式变电站1配电变压器	800	51.00%	0	0		是	2025年12月	-43.55%
18232	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城尚城3箱式变电站2配电变压器	800	27.90%	0	0		是	2025年12月	-34.61%
18233	沈北	河北变	10kV河岗线84656	沈阳棋盘山开发区景超养殖场（一站式服务）	200	11.10%	157.8	157.8		是	2026年12月	12.03%
18234	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马耳山分57右2	400	9.30%	322.8	322.8				31.86%
18235	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	桃园干145+1右1	200	33.30%	0	0			2027年	100.00%
18236	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	集美天城1箱式变电站2配电变压器	800	63.00%	0	0		是	2025年12月	4.41%
18237	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线黑牛分132	100	94.50%	0	0	2024年10月	是	2025年	-29.71%
18238	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线聂家支066	200	29.25%	0	0				-37.60%
18239	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线前张支34	200	37.55%	0	0		是	2025年12月	-32.62%
18240	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区2变电站2配电变压器	630	40.63%	0	0		是	2025年12月	-43.10%
18241	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区2变电站2变压器	800	23.25%	534	534				-40.82%
18242	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	鲁尔新天地三期配电室202配电变压器	500	19.20%	0	0				-40.94%
18243	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分13左3	200	17.70%	0	0			2027年	3.41%
18244	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	格林木棉花一期小区2箱式变电站2配电变压器	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	-45.27%
18245	东陵	中马变	疗养甲线	禧瑞长河3变电站1变压器	630	28.25%	228.7972	228.7972				-12.01%
18246	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园1-4项目1变电站201间隔配电变压器	630	15.62%	468.6	468.6				-47.29%
18247	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线中尹线47左分2	400	67.20%	0	0				-35.41%
18248	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	南昌分14	315	8.13%	257.9	257.9				-41.39%
18249	皇姑	方溪变	方溪变25370万科线	万科假日一期4箱式变电站1配电变压器	800	71.63%	0	0				-36.29%
18250	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	沈阳市沈北新区益利旧物收购站（一站式）	200	92.40%	0	0	2025年9月			0.00%
18251	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	秀水靛园1变电站1变压器	630	35.24%	0	0				-33.54%
18252	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居2箱变2变压器	630	48.38%	262.2	262.2				-35.31%
18253	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和颂1变电站2配电变压器	800	23.10%	0	0		是	2025年12月	7.95%
18254	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分12左10柱上变压器	200	44.00%	0	0		是	2025年12月	-34.06%
18255	东陵	上佰变	汪家乙线	汪家乙线汪家甲干79紫东苑分5左4柱上变压器	315	6.03%	0	0		是	2026年12月	-53.19%
18256	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	茨子坨变018妈妈街线东三台照明	315	39.24%	0	0		是	2025年11月	-101.57%
18257	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	文华住宅1变压器	500	65.28%	123.6	123.6				-42.34%
18258	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	教材分4柱上变压器	400	52.00%	0	0		是	2025年12月	-27.89%
18259	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	新民变175陶瓷线陶瓷线32	160	26.81%	0	0		是	2025年12月	-38.68%
18260	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支10变压器	400	20.75%	0	0		是	2025年12月	-70.96%
18261	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	齐贤变456保北甲线历南干历创分3	315	65.40%	0	0		是		-44.48%
18262	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	保北甲线历南干历创分11变压器	315	54.92%	0	0		是		-40.33%
18263	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	应东干11	315	46.03%	0	0		是	2027年12月	-42.50%
18264	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分5变压器	200	58.40%	0	0		是	2025年12月	-37.60%
18265	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干53	250	15.20%	0	0				-45.74%
18266	大东	如意变	如意变80858意小甲线	意小甲线北海干吉祥一支5左4	100	36.40%	53.6	53.6				-45.61%
18267	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	城南干般若寺分2左2公变	315	90.41%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-35.98%
18268	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	城南干华岩寺分2公变2	400	38.40%	0	0				-45.75%
18269	和平	和平变	和平变144南一乙线	南一乙线10左2	315	46.67%	0	0				-40.88%
18270	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干10变压器	250	27.20%	0	0		是	2025年12月	-50.80%
18271	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分17变压器	200	56.40%	0	0		是	2025年12月	-79.04%
18272	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干42右2变压器	200	12.00%	0	0				-45.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18273	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线98	400	34.40%	0	0		是	2026年	-41.55%
18274	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线47左2	200	100.05%	0	0	2022年12月		2027年	-40.11%
18275	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相线032	160	9.00%	0	0			2027年	-31.75%
18276	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干78左8变压器	315	115.87%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-41.94%
18277	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙线洞西干73左5变压器	315	52.83%	117.1	117.1		是	2025年12月	-32.93%
18278	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线5	315	22.10%	213.9	213.9				-101.78%
18279	和平	三好变	三好变148科技甲线	自动分2	315	22.86%	211.5	211.5				-36.20%
18280	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支6右7柱上变压器	250	64.64%	0	0		是	2025年12月	-41.47%
18281	大东	如意变	如意变80860意小乙线	意小乙线北海干43右4	315	21.27%	0	0				-45.81%
18282	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	鹏小甲线城北干小什北分3柱上变压器	315	40.00%	0	0				-47.37%
18283	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变054万寿甲线万寿干25右4+1公变	315	22.86%	0	0		是	2026年12月	-56.74%
18284	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变054万寿甲线万寿干25右6公变	315	59.68%	0	0		是	2026年12月	-43.37%
18285	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	北陵变144田义乙线田义干22柱上变压器	400	2.70%	0	0		是	2025年12月	-606.26%
18286	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干34左7右1之1柱上变压器	315	35.56%	0	0				-42.67%
18287	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分5右3柱上变压器	250	67.84%	0	0		是	2025年12月	-46.40%
18288	沈河	大东变	大东变074东青乙线	大东变074东青乙线南塔干花园分4公变	315	92.95%	0	0	2025年8月	是	2026年6月	-42.29%
18289	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干八王寺分3左1	315	54.29%	0	0				-49.68%
18290	大东	毛君变	毛君变946毛光线	毛光线毛光干39右3右1	315	63.49%	83.5	83.5				-36.34%
18291	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	南湖变460南万乙线大南干33+1公变	400	7.50%	0	0		是	2026年12月	-49.12%
18292	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分74右15左8变压器	50	13.80%	0	0		是	2025年12月	-31.14%
18293	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分22左3变压器	315	84.95%	0	0	2024年6月	是	2025年	-33.06%
18294	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线12	315	64.44%	0	0		是	2027年12月	-40.47%
18295	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河干6右4柱上变压器	400	84.30%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-36.68%
18296	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分36柱上变压器	315	20.00%	0	0		是	2025年12月	-134.55%
18297	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	文北乙线文北干22右6柱上变压器	315	46.03%	0	0		是	2025年12月	-17.95%
18298	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分23变压器	315	8.57%	0	0		是	2025年12月	-67.34%
18299	和平	太原变	太原变062胜三甲线	南二分15	400	66.00%	96	96				-28.51%
18300	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线山梨红分10加1	400	11.70%	313.2	313.2				-100.46%
18301	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干19	315	46.67%	0	0		是		-35.13%
18302	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干21	315	49.21%	0	0		是		-46.41%
18303	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干22	315	52.06%	0	0		是		-36.63%
18304	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	光荣分3	315	54.60%	111.5	111.5				-44.89%
18305	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	陵东乙B之1柱上变压器	400	49.50%	0	0				-8.87%
18306	皇姑	长江变	25466长黄甲线	长江变466长黄甲线长黄干长北分29右4柱上变压器	315	26.35%	0	0		是	2025年12月	-39.27%
18307	和平	广州变	广州变492广东乙线	八经乙线29	400	39.20%	0	0				-53.62%
18308	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线80右1	200	60.30%	0	0			2027年	-31.17%
18309	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干范家分2	200	49.80%	0	0				-38.61%
18310	和平	青年变	青年变368青二线	青二线九如巷分4	315	25.71%	0	0		是		-39.21%
18311	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线21右1变台	250	21.44%	0	0		是	2025年12月	-40.04%
18312	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干44加1	315	40.63%	117.776	117.776				-36.06%
18313	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	沈毛乙线沈小联干12	315	12.70%	0	0				-39.88%
18314	和平	三好变	三好变166文体甲线	华都新村一次1主变	500	44.00%	230	230				-37.30%
18315	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	迎宾小区2变电站2变压器	400	65.70%	0	0		是	2025年12月	-38.31%
18316	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城6变电站202变压器	630	30.79%	373	373				-40.34%
18317	铁西	工农变	工农变55552圈强甲线	天缘逸居小区1变电站201	630	25.40%	407	407		是	2027年6月	-46.58%
18318	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	东景德巷变电站1变压器	630	48.57%	0	0		是	2026年12月	-48.05%
18319	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二10箱变1号变	630	35.24%	0	0				-44.40%
18320	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	凯兴花园二期1箱变2号变	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	-41.07%
18321	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	凯兴花园一期1箱变1号变	500	15.36%	0	0		是	2025年12月	-41.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18322	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光3变电站1变压器	400	34.20%	0	0				-47.43%
18323	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	滨河1箱变1号变	400	34.80%	0	0		是	2025年12月	-50.95%
18324	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	金鹰小区1箱变1站内变压器	500	26.40%	0	0				-41.82%
18325	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	御花园箱变2	400	51.60%	0	0		是	2025年12月	-42.44%
18326	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	长新2箱变1	500	37.60%	0	0		是	2025年12月	-40.26%
18327	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金色高尔夫3小区变电站2变压器	630	13.97%	0	0		是	2025年12月	-40.24%
18328	和平	南湖变	南湖变440三好乙线	南湖11主变	500	39.68%	251.6	251.6				-40.21%
18329	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	北里干警小区变电站1变压器	500	27.60%	0	0		是	2025年12月	-43.34%
18330	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	张士一小区变电站1变压器	500	44.16%	0	0				-38.49%
18331	铁西	历工变	历工变10462历南乙线	梦想之约变电站201柜	800	24.60%	0	0				-45.30%
18332	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑1箱变2变压器	630	22.54%	425	425				-43.72%
18333	沈河	长青变	长青变454御龙线	中房凌云2-3箱变2变压器	630	20.00%	0	0				-41.87%
18334	铁西	万达变	万达变56084万滑乙线	今日阳光6变电站202	630	0.00%	567	567		是	2025年12月	0.00%
18335	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大五区1变电站202配电变压器	630	47.94%	0	0				-41.86%
18336	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村小区3变电站202配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
18337	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	北二路3变电站201柜	250	88.96%	0	0	2023年2月	是		-38.60%
18338	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	南七小区2变电站201柜	315	72.38%	0	0		是	2027年12月	-44.11%
18339	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	世海铭尊小区202柜	630	33.97%	0	0		是	2027年12月	-49.43%
18340	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	书香门第4变电站201柜	500	41.92%	0	0		是	2027年12月	-35.98%
18341	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城6箱变1变压器	630	35.05%	0	0				-41.65%
18342	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	泰和苑1箱变1	630	15.56%	0	0				-42.14%
18343	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	泰和苑4箱变2	630	17.78%	0	0				-39.46%
18344	皇姑	长江变	25462长怒甲线	红田翠园二期1箱变1号变	500	19.52%	0	0		是	2025年12月	-41.84%
18345	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	辽大公寓2箱变1号变	400	31.00%	236	236				-43.52%
18346	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区5箱变1号变	630	13.71%	0	0				-42.70%
18347	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲3箱变2号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
18348	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	中远颐和1箱变2	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
18349	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华厅2箱变2变	630	22.48%	425.4	425.4				-43.53%
18350	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	韩都1箱变1变压器	400	49.20%	0	0				-37.53%
18351	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	韩都2箱变1变压器	500	39.68%	0	0				-52.79%
18352	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	昊翔家园3变电站201	630	36.83%	0	0				-41.50%
18353	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	光明苑3变电站201柜	630	42.86%	297	297				-41.15%
18354	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	中街北苑2箱变2变	630	32.38%	0	0				-41.33%
18355	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期2箱变1变	630	34.67%	0	0				-41.37%
18356	沈河	站前变	站前变230红卫甲线	LED箱变1变压器	630	1.90%	555	555				0.00%
18357	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	汇川箱变1变	630	46.73%	0	0				-42.43%
18358	皇姑	长江变	25466长黄甲线	干休所箱变1	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-41.18%
18359	和平	和平变	和平变142南一甲线	三十九中学一次2变压器柜2主变	630	27.05%	0	0				-53.79%
18360	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	凯厦家园1号变电站1号变压器	630	46.67%	0	0		是	2026年	-42.37%
18361	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	新村厚合变电站2变压器	630	76.19%	0	0		是	2026年12月	-42.61%
18362	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	望花5变电站1站内变压器	500	81.60%	0	0	2023年9月	是		-34.98%
18363	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	育林社区变电站1号变压器	400	18.30%	0	0		是	2026年	-43.62%
18364	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	兴盛家园3变电站201柜	400	38.40%	0	0				-40.31%
18365	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	宏伟小区5变电站201柜	630	78.98%	0	0				-41.01%
18366	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	赞新小区2变电站201	500	38.72%	256.4	256.4				-43.99%
18367	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	花园3变电站202	630	33.02%	0	0		是		-45.99%
18368	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	新民里1箱变1变压器	500	43.52%	0	0				-46.33%
18369	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	春晖小区箱变2变压器	630	19.37%	0	0		是		-45.04%
18370	新民	新民变	新民变30162营东线	中兴花园1变电站1变压器	500	23.36%	0	0		是	2025年12月	-43.54%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18371	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	富都丽景2号变电站1号变压器	500	18.00%	0	0		是	2027年12月	-39.90%
18372	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	艺术家园4号变电站2号变压器	500	32.00%	0	0		是	2027年12月	-35.55%
18373	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城4号变电站2号变压器	630	13.33%	0	0		是	2027年12月	-44.22%
18374	沈河	大东变	大东变074东青乙线	万莲新村箱变1变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年6月	-34.23%
18375	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	奚林3箱变1变压器	400	33.60%	225.6	225.6				-44.04%
18376	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	奚林3箱变2变压器	400	35.40%	218.4	218.4				-40.81%
18377	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区23变电站201柜	630	29.84%	0	0		是	2027年12月	-43.32%
18378	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	西顺城西箱变2变压器	400	38.10%	207.6	207.6				-50.12%
18379	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	筑景东方1变电站2站内变压器	630	12.38%	0	0		是		-40.16%
18380	大东	望花变	望花变70258望北甲线	沈阳大学1箱变2变压器	630	16.76%	461.4	461.4				-48.45%
18381	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	五彩微型箱变1变压器	400	32.80%	0	0		是	2025年12月	-45.57%
18382	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村11变电站201柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
18383	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	艳路安居二期2变电站202	500	21.20%	344	344				-41.28%
18384	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园6号变电站2号变压器	630	16.38%	10	10				-41.74%
18385	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城2号变电站2变压器	630	15.56%	0	0		是	2027年12月	-41.80%
18386	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	北塔花园变电站2配电变压器	500	34.00%	0	0				-39.11%
18387	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	富家天下变电站201	630	0.00%	550.776	550.776				0.00%
18388	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	华宁小区1变电站202	500	29.12%	304.4	304.4				-43.26%
18389	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	区政府廉租房1箱变1	400	40.50%	0	0		是		-40.23%
18390	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	五彩二4箱变1变	630	43.43%	0	0				-41.23%
18391	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	永泰1箱变2变压器	630	63.49%	0	0		是	2025年12月	-37.56%
18392	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	监督局住宅箱变1号变	630	23.43%	0	0		是	2025年12月	-44.61%
18393	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区5箱变2	630	60.48%	0	0		是	2025年12月	-39.82%
18394	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	阳光苑1箱变1	630	26.03%	0	0		是	2025年12月	-42.11%
18395	皇姑	长江变	25460长亚乙线	环际1箱变1号变	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-41.74%
18396	和平	太原变	太原变060胜三乙线	试验所主变	500	15.20%	374	374				-29.34%
18397	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	刘二卜罗圈泡村园微养鱼公变台区	200	19.50%	141	141				0.00%
18398	苏家屯	前显变	前显变278前地线	樾檀山6号变电站2号配电变压器	630	33.02%	0	0			2027年	-2.00%
18399	沈北	天乾变	天乾变70670天佃线	裕湾花园二期1号地块小区2局维变电站202配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	100.00%
18400	沈北	清水变	清蒲线	一站式-沈阳信顺通绿色农业发展有限公司-清蒲干信顺通支1	200	21.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
18401	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅美苑1变电站2配电变压器	800	18.75%	0	0		是	2025年	-36.10%
18402	于洪	得胜变	得中线95474	小微锦绣天地台	200	54.30%	71.4	71.4		是	2025年	-12.74%
18403	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线马家沟分34+1右5	100	60.90%	29.1	29.1				-40.60%
18404	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲放乙线	蒲东国际新城1号考核	250	17.92%	0	0		是	2025年12月	-39.82%
18405	沈北	天乾变	天乾变70670天佃线	吾悦一期B4小区2变电站201配电变压器	800	29.40%	0	0		是	2026年12月	5.67%
18406	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	朗香邸2箱式变电站2配电变压器	630	38.48%	0	0		是	2025年12月	-36.76%
18407	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨村欣妍袜厂公变台	200	0.30%	0	0				100.00%
18408	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜干22右6	200	95.70%	0	0	2024年6月		2027年	24.01%
18409	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线19+1	315	20.95%	0	0		是	2026年12月	-52.04%
18410	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达8变电站2号配电变压器	630	34.92%	0	0		是	2027年12月	-43.15%
18411	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线陈家卜支奶牛场几2	200	15.90%	0	0		是	2027年	5.35%
18412	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城2箱式变电站1配电变压器	400	60.38%	0	0		是	2025年12月	-67.38%
18413	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园2号变电站1号变压器	630	9.21%	0	0			2027年	-32.69%
18414	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	中房4箱变1变压器	630	24.44%	0	0				-42.75%
18415	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园6变电站1变压器	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-41.02%
18416	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	春河里1期2变电站2变压器	630	18.41%	0	0		是		-38.81%
18417	沈北	农高变	农高变70358农海线	农海线南沟分11变压器	315	9.84%	0	0				16.08%
18418	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干70右2+2柱上变压器	315	33.33%	0	0		是	2025年12月	-21.57%
18419	东陵	杨官变	杨孤甲线	水家变782水孙乙线水孙乙干杨官分018柱上变压器	80	43.75%	0	0				-124.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18420	东陵	水家变	水李线	水家变754水李线水李干古城子分09右分5柱上变压器	400	79.20%	10	10				-34.05%
18421	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾3号变电站2号变压器	630	31.43%	0	0		是	2027年	-39.86%
18422	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	汇置尚都2.2期2小区变电站202配电变压器	800	19.80%	0	0		是	2026年12月	33.62%
18423	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	监狱分13+1柱上变压器	400	73.50%	0	0		是	2025年12月	28.81%
18424	辽中	养士堡	养士堡变1184腰电线	养士堡四合村晟鑫源编织袋厂公变台区	200	21.60%	136.8	136.8				0.00%
18425	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分86右12变台	200	30.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%
18426	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊7号变电站1变压器	630	34.67%	0	0			2027年	-45.84%
18427	大东	农大变	农大变942农西乙线	马官桥3箱变2变压器	500	19.52%	352.4	352.4				-41.15%
18428	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	西河乙线10右1变台	50	48.80%	20.6	20.6		是	2025年12月	-11.94%
18429	于洪	大兴变	兴古线	大兴街道201配电变压器	630	38.86%	0	0				-43.39%
18430	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	旭辉锦堂1变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
18431	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	山林变560林东线于家分24右3右3	200	45.50%	89	89				-39.12%
18432	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路干154变台	200	26.25%	127.5	127.5				-45.15%
18433	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支005	30	44.00%	0	0		是	2026年5月	-52.07%
18434	沈河	文艺变	文艺变952文关甲线	华润中央公园二期1-1变压器	800	111.38%	0	0	2025年10月			-40.38%
18435	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下7变电站1变	800	57.38%	0	0		是	2025年12月	-36.83%
18436	辽中	赵柳房变	赵柳房变92664赵潘线	茨于坨变023莲花线史家村台	200	68.40%	43.2	43.2				-42.18%
18437	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	佳园分3	630	34.92%	347	347				-76.00%
18438	铁西	应昌变	应昌变20540应中甲线	应昌公寓变电站201	400	30.00%	0	0		是	2026年12月	-38.88%
18439	沈北	清水变	清王线	清水台变642清王线闫三家分67(熊家岗子综合台)	100	54.00%	0	0		是	2026年12月	-42.12%
18440	沈北	清水变	清依线	清依干168(依路A台)	200	69.60%	0	0		是	2026年12月	-62.69%
18441	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙干40+1左1变台	200	6.45%	0	0				-19.70%
18442	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分39左1	315	38.73%	0	0				-32.78%
18443	沈北	王驿变	王新乙线	新水湾河畔花园变电站202配电变压器	630	29.21%	383	383				-8.48%
18444	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干74右1变台	200	72.30%	35.4	35.4				32.75%
18445	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	皇家特区小区3变电站201变压器	315	28.19%	0	0				-43.72%
18446	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园5变电站2变压器	400	33.20%	0	0				-41.57%
18447	开发	洞庭变	洞庭变55786洞新线	新加坡花园小区1变电站2变压器	800	45.38%	357	357				-37.73%
18448	铁西	重工变	重工变10840城西线	君悦美景3箱变201变压器	630	43.05%	0	0		是	2027年12月	-42.52%
18449	和平	广州变	广州变464广太乙线	广太乙线6	315	20.00%	0	0				-57.91%
18450	东陵	杨官变	杨紫线	紫提东郡二期4局维-2	500	51.60%	0	0		是	2026年12月	-41.59%
18451	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太五水西分支线006	50	15.20%	0	0		是	2026年12月	-175.23%
18452	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线160右6	200	42.00%	0	0		是	2026年	0.00%
18453	和平	广州变	广州变476广府乙线	盛京金融广场北区7小区变电站201配电变压器	630	41.90%	303	303				79.56%
18454	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期3箱式变电站1配电变压器	630	40.32%	0	0				-38.70%
18455	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	尚品中央公馆1箱变2站内变压器	500	23.68%	331.6	331.6				-43.61%
18456	大东	如意变	如意变80842如花甲线	文华园4变电站1站内变压器	400	17.40%	0	0				-43.99%
18457	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	沈铁小区3变电站2变压器	400	34.80%	0	0				-43.53%
18458	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	西安街1681主变	400	21.00%	0	0		是	2026年12月	-42.66%
18459	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	西城晶典2箱变配电变压器2公变	500	17.92%	0	0		是		-44.35%
18460	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	香峪兰溪二期5箱变201配电变压器	500	52.40%	0	0		是	2026年12月	-39.30%
18461	皇姑	红卫变	红卫变356红乐线	乐天圣苑3箱式变电站2配电变压器	630	3.17%	0	0				0.00%
18462	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	水源干100右6+1右1	400	56.70%	0	0			2027年	100.00%
18463	和平	青年变	青年变366青北线	青北线93	400	97.50%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	6.29%
18464	和平	马路湾	马路湾变658马二乙线	YHG聚福楼变压器间隔配电变压器	500	27.60%	312	312				5.14%
18465	辽中	茨北变	开发区变1264众鑫线	开发区变264众鑫线东荒地北台照明	400	38.40%	0	0		是	2025年11月	-36.20%
18466	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线77右13右1变台	400	38.40%	206.4	206.4				0.00%
18467	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城22变电站2变压器	630	24.00%	0	0			2027年	-47.35%
18468	开发	化学变	化学变95364化发甲线	澳海7号公馆二期小区变电站2变压器	630	58.41%	0	0		是	2025年12月	-38.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18469	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢干张马夫分37左712变台	200	51.90%	76.2	76.2				-54.14%
18470	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	盛悦府小区一期2局维变电站201配电变压器	800	11.63%	0	0		是	2026年12月	98.17%
18471	辽中	刘二堡	刘二堡变1170毓庄线	刘二堡变170毓庄线毓庄村大棚	100	25.20%	0	0				-49.14%
18472	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左7变压器	315	62.54%	0	0		是	2025年12月	-14.49%
18473	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分81左16变台	400	33.30%	0	0				0.00%
18474	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	中国人民财产保险股份有限公司辽宁省分公司箱式变电站配电变压器	400	56.10%	0	0		是	2025年12月	-49.25%
18475	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	汇景华庭2变电站2变压器	800	12.90%	616.8	616.8				7.76%
18476	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳宗达置业有限公司6箱变配电变压器	630	24.13%	415	415				-39.62%
18477	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	中海上河府2号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	38.50%	0	0			2027年	29.60%
18478	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	宏久家园小区3变电站1变压器	630	32.38%	363	363				-42.54%
18479	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长白新城1号变电站1变压器	630	22.86%	0	0			2027年	-42.08%
18480	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	丰硕加工公变台	315	9.14%	0	0		是	2026年6月	99.90%
18481	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线勘探仓库	100	12.00%	78	78				-44.56%
18482	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线南岗分15+1右4变台	400	56.70%	133.2	133.2		是	2025年12月	100.00%
18483	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	冠虹小区箱变21号配电变压器	630	20.00%	0	0		是	2025年12月	-22.53%
18484	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	佳境天成2变电站2变压器	630	61.33%	0	0		是	2025年12月	-42.70%
18485	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	东黄泥坎村住宅楼变电站201间隔配电变压器	630	44.44%	287	287				-52.30%
18486	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	红旗线小莲花年强畜牧公变台区	400	0.90%	0	0				0.00%
18487	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	龙湖分10+2左1	200	1.50%	0	0			2027年	0.00%
18488	东陵	世园变	世园变80572海洋线	惠山花园一期2.2期变电站1变压器	400	14.40%	302.4	302.4				-37.64%
18489	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲线127右1柱上变压器	100	66.00%	24	24				-32.93%
18490	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	建设公寓箱变202	315	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
18491	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	华新名筑3号变电站201配电变压器	630	58.41%	0	0			2027年	-47.54%
18492	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变王全千五五分石油支3（一站式）	200	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
18493	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北分12右9右6柱上变压器	400	6.00%	0	0		是	2025年12月	-2020.12%
18494	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆1变电站2变压器	630	23.24%	10	10		是	2027年12月	-39.35%
18495	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科润园二期2变电站1号变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
18496	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园2箱变变压器	630	20.00%	0	0		是	2025年12月	-51.37%
18497	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	YHG_教材分27左1学府雅园变2箱式变电站201间隔配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2025年12月	-40.92%
18498	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式-沈阳腾达精密科技有限公司-天洋甲腾达支1	400	28.80%	0	0				0.00%
18499	沈河	青年变	青年变370青军线	银兴苑箱变1变压器	500	29.76%	0	0		是	2026年12月	-37.11%
18500	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干114+1右1	200	62.70%	54.6	54.6				0.00%
18501	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	马刚西照明A	200	77.10%	25.8	25.8				-33.56%
18502	于洪	东民变	东李线	和泰4小区7站房1变压器配电变压器	630	19.68%	0	0				-49.31%
18503	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河A区3站房1变压器	630	24.63%	411.8	411.8				-33.16%
18504	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区4配电站2变压器	630	24.00%	0	0		是	2025年12月	-41.95%
18505	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分19右9	100	87.30%	0	0	2025年4月		2027年	-4.35%
18506	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分39右7	100	8.70%	0	0			2027年	0.00%
18507	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	新湖湾二期2箱式变电站2配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
18508	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	德园小区1箱式变电站202间隔配电变压器	630	13.71%	480.6	480.6				69.19%
18509	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期10箱式变电站1配电变压器	630	27.43%	0	0				-42.46%
18510	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线满东开发楼	100	83.60%	6.4	6.4	2024年7月			-35.00%
18511	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	轿车一线轿车干4右1	200	13.60%	152.8	152.8				-49.41%
18512	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	环路支3左1	200	0.60%	0	0			2027年	-201.54%
18513	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	YHG_淮海雅馨苑5箱式变电站2号配电变压器	630	16.00%	0	0		是	2025年12月	-38.73%
18514	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线阿山沟支38	200	64.00%	0	0				-31.12%
18515	沈北	天乾变	天乾变70668天财线	10KV中铁逸都进步回迁西1局维变电站201配电变压器	800	11.10%	0	0				100.00%
18516	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包中台支2	315	20.32%	0	0		是	2027年	-20.42%
18517	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线教师学校门市	100	44.70%	45.3	45.3				-31.98%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18518	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田2分013	160	41.75%	0	0		是	2026年6月	-48.24%
18519	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK5变电站2变压器	630	19.56%	443.8	443.8				7.63%
18520	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	杨树干水罗分4左5	100	42.60%	0	0			2027年	-32.48%
18521	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园29号小区变电站202配电变压器	800	55.88%	0	0			2027年	-41.02%
18522	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	沈阳滩凯养殖场（一站式）	200	67.05%	45.9	45.9				-41.85%
18523	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑岗子正泉家禽台台区	400	70.50%	0	0				100.00%
18524	东陵	麦子屯	麦孙线	水家变778水孙甲线水孙甲干张沙布分照明支17柱上变压器	315	6.35%	263.5	263.5				-58.97%
18525	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期6变电站2号配电变压器	800	5.75%	0	0		是	2027年12月	-47.96%
18526	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线四组分支线29	100	19.35%	70.65	70.65				-45.91%
18527	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线高家分支线065	200	54.90%	0	0		是	2025年12月	-44.36%
18528	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	平罗甲1之1左6柱上变压器	100	21.90%	0	0		是	2025年12月	-38.29%
18529	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34右16	100	75.60%	0	0		是	2025年	-38.19%
18530	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	和平新居11变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
18531	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷1变电站201配电变压器	630	9.14%	0	0			2027年	-58.38%
18532	东陵	中马变	满堂线	唯美十方8箱变1变压器	630	26.35%	0	0		是	2026年12月	-32.70%
18533	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城学府壹号1箱式变电站2配电变压器	630	53.65%	0	0		是	2025年12月	-45.15%
18534	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微小韩屯东台	400	37.80%	208.8	208.8				-72.33%
18535	铁西	重工变	重工变10840城西线	米兰颂二期1变电站202间隔配电变压器	630	20.57%	0	0		是	2027年12月	100.00%
18536	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG 沈阳恒先房地产开发有限公司（美麟阁住宅小区2变）	630	54.10%	0	0		是	2026年12月	-38.52%
18537	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线高力房分41变台	100	51.60%	0	0				-37.74%
18538	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干101右1变台	400	6.25%	335	335		是	2025年12月	36.36%
18539	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜干60左7左6左2	200	36.00%	0	0			2027年	0.00%
18540	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	宝石家园1箱变2变压器	630	20.63%	0	0				-44.73%
18541	浑南	营盘	营盘变046营北线	钻石山广场1号变电站1号变压器	630	39.68%	0	0		是	2027年12月	-39.88%
18542	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林干三家子分渔场支8左6左4	200	53.00%	74	74				-127.82%
18543	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干15右11	200	40.50%	0	0		是	2025年	-31.43%
18544	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	雪北甲线38左13+1右1	200	69.90%	0	0			2027年	-38.29%
18545	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干60	200	4.80%	170.4	170.4				-92.24%
18546	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	美弗霞湾2号变电站201间隔配电变压器	800	3.30%	693.6	693.6				100.00%
18547	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线化工厂分欣果园支12	100	44.70%	0	0		是	2026年6月	-41.56%
18548	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树四队支果园支6	50	14.70%	0	0		是	2026年6月	-47.58%
18549	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	丽景名居4变电站2配电变压器	800	21.75%	546	546		是	2025年12月	100.00%
18550	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲放甲线	县关武部住宅	200	45.00%	0	0		是	2026年12月	-41.67%
18551	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	国税局1变压器	400	67.05%	91.8	91.8				-45.20%
18552	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	蒲岸芳华二期1小区变电所配电变压器201	800	13.50%	0	0				100.00%
18553	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	秀水靛园2变电站201	630	0.00%	0	0				0.00%
18554	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线后栏分后棚支8左1变台	200	20.10%	0	0				0.00%
18555	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸6变电站2变压器	1000	17.10%	729	729				-44.04%
18556	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城F组团1变电站201变压器	800	68.63%	0	0		是	2028年12月	-39.36%
18557	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾4号变电站1变压器	500	26.80%	0	0			2027年	-38.62%
18558	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区2变电站2变压器	400	23.40%	266.4	266.4				-43.90%
18559	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	YHG-沈阳浑南热力有限责任公司201间隔配电变压器	630	4.60%	0	0		是	2027年12月	-45.45%
18560	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城1箱变2变压器	800	23.63%	97.5	97.5				-38.69%
18561	东陵	中马变	世贤线	世贤诺丁山一期3局维箱变1变压器	630	7.62%	519	519				-29.27%
18562	东陵	花山变	碧桂园乙线	满堂家园2变电站1变压器	800	21.00%	552	552				-38.13%
18563	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	正大香格城3号变电站202配电变压器	630	15.62%	0	0			2027年	-41.38%
18564	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线年屯分26左8右7变台	200	28.20%	123.6	123.6				9.64%
18565	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	军政干35	200	0.00%	0	0		是	2025年	-23.74%
18566	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	金鼎阳光苑1变电站2变压器	630	26.98%	0	0		是	2025年12月	-40.01%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18567	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座1箱变2变压器	630	22.86%	423	423				-37.61%
18568	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华府广场1变电所2变压器	630	52.70%	0	0		是	2026年12月	-40.25%
18569	皇姑	文北变	文北变70450文青线	碧桂园学府壹号一期1箱式变电站2配电变压器	630	43.17%	0	0		是	2025年12月	-40.37%
18570	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都二期1变电站1变压器	630	33.65%	0	0		是	2027年12月	-34.99%
18571	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线44	315	46.03%	138.5	138.5				-38.15%
18572	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线两家子支008	200	51.60%	0	0		是	2026年12月	-30.82%
18573	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线太平地分0004	100	40.65%	0	0		是	2026年6月	-43.87%
18574	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	龙湖唐宁花园小区3号变电站201配电变压器	500	52.20%	0	0			2027年	-36.40%
18575	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG 世代龙城6变电站-2	630	22.60%	0	0		是	2025年12月	-40.30%
18576	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干9左2	100	25.50%	0	0				16.92%
18577	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	云峰嘉园2变电站201变压器	630	28.57%	0	0				-50.63%
18578	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44左6左1	400	26.40%	0	0				0.00%
18579	东陵	中马变	满堂线	世贸棋盘山四期2变电站1变压器	630	14.48%	0	0				20.07%
18580	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线大泉分67	100	26.00%	0	0		是	2025年12月	-21.37%
18581	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左11+1右4	200	64.20%	51.6	51.6				-37.74%
18582	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线110右1	200	3.60%	0	0			2027年	0.00%
18583	铁西	应昌变	应昌变20554应动甲线	富雅豪临4变电站202变压器	630	33.97%	0	0		是	2026年12月	-42.52%
18584	法库	果子园	果子园变1411龙山线	文体局1箱变配电变压器	630	9.14%	0	0		是	2028年	-35.15%
18585	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线沈阳商园物业公司	250	71.04%	47.4	47.4				-41.59%
18586	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	冷子堡变039周徐线周徐东台照明	400	5.10%	339.6	339.6				-69.77%
18587	铁西	历工变	历工变10472光明线	冶金粉末小区二期变电站201间隔配电变压器	315	30.79%	0	0		是	2027年12月	-44.45%
18588	于洪	平罗变	平辛线	上三家2北台区	400	63.30%	0	0				-36.41%
18589	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十号（微）	400	32.40%	230.4	230.4				12.20%
18590	开发	工农变	工农变55558半吉乙线	金沙枫景小区3变电站2变压器	400	30.80%	236.8	236.8				-42.70%
18591	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东乙线卫东干29右8柱上变压器	400	32.80%	0	0		是	2025年12月	-9.48%
18592	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊平安巷综合公变台区	200	44.40%	0	0		是	2026年12月	-9.46%
18593	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	桃相甲线95右4右4+1	400	9.30%	0	0			2027年	-5.05%
18594	沈河	青年变	青年变348青特线	庆云1箱变1变压器	400	69.75%	0	0		是	2026年12月	-37.43%
18595	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	丁香水岸二期2箱式变电站配电变压器	400	39.00%	0	0		是	2025年12月	-41.02%
18596	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	丁香水岸二期7箱式变电站配电变压器	400	50.00%	0	0		是	2025年12月	-37.82%
18597	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	招商曦城小区1变电站1变压器	400	39.00%	0	0		是	2025年12月	3.49%
18598	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑5箱变202间隔配电变压器	630	10.16%	0	0		是	2026年12月	-44.28%
18599	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天干青岗分35变台	400	26.15%	0	0				-29.56%
18600	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	陶屯变130乌荆线乌荆线28右12变台	400	21.68%	0	0				-38.87%
18601	新民	梁山变	梁山变197街内线	梁山变197街内线街内线后二台分53右15变台	200	56.50%	67	67				-47.62%
18602	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分24右5右3变压器	200	27.20%	0	0		是	2025年12月	-35.85%
18603	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	东北区1开闭站2箱变202配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	-30.84%
18604	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线陶屯支5	315	19.05%	223.5	223.5				-38.67%
18605	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	龙湖东望府2箱变2变压器	630	19.68%	0	0				100.00%
18606	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际—1箱变2	630	32.06%	0	0		是	2025年12月	-43.74%
18607	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	孔雀城17号变电站201间隔（松南乙线）配电变压器	800	32.70%	0	0		是	2026年	10.97%
18608	于洪	范屯变	范北线	永安新村2站房2变压器	400	6.90%	332.4	332.4				-41.09%
18609	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城5号变电站2号变压器	630	13.97%	479	479				-41.14%
18610	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊5号变电站1变压器	500	25.60%	0	0			2027年	-41.41%
18611	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干43+1左1变台	200	29.00%	0	0		是	2025年12月	-29.42%
18612	东陵	世园变	泗水乙线	世高线五零五分胡芦支35右1	200	4.80%	170.4	170.4		是	2026年12月	3.82%
18613	开发	砂山变	砂山变50562李官甲线	阳光100三期小区2变电站1变压器	400	32.40%	0	0		是	2025年12月	-37.64%
18614	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	观泉家园1变电站1变压器	800	21.75%	0	0		是		-34.61%
18615	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干145左分05变压器	50	37.80%	26.1	26.1				-58.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18616	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	保利和光屿湖2箱式变电站1配电变压器	800	27.60%	351	351				16.83%
18617	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区8变电站201间隔配电变压器	630	40.95%	0	0		是	2028年12月	-35.14%
18618	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线财二A台分02	315	25.65%	0	0		是	2026年12月	-31.03%
18619	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线四纺后考核	100	59.40%	0	0		是	2026年12月	-34.64%
18620	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	七彩雅筑小区1箱变1变	630	23.62%	0	0		是	2025年12月	-43.41%
18621	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子11组(2022微)	160	53.16%	58.95	58.95				-38.63%
18622	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线凤凰支038	200	27.60%	0	0		是	2026年5月	-34.29%
18623	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线石拉子东台支03	160	51.38%	61.8	61.8				-32.94%
18624	大东	如意变	如意变80894如花乙线	东海明珠2变电站2变压器	500	24.00%	0	0				-42.77%
18625	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	茨于坨变017肖寨门线沙东南台照明	200	54.15%	71.7	71.7				-34.29%
18626	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	和谐家园1变电站1变压器	400	44.40%	0	0		是	2025年12月	-42.77%
18627	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十于8变台	100	12.90%	0	0		是	2027年12月	-13.32%
18628	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	益格清水湾二期小区1变电站1变压器	800	18.90%	0	0		是	2025年12月	11.34%
18629	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰2号变电站202配电变压器	800	46.00%	0	0			2027年	-40.99%
18630	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线西燕分055	200	31.50%	117	117				-21.97%
18631	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线郝家支008	50	47.40%	0	0		是	2026年5月	-33.38%
18632	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线后刘支线路006	100	87.45%	0	0	2024年6月	是	2025年	-31.52%
18633	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相于63右3+1左8	200	13.80%	152.4	152.4				92.04%
18634	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线孙家支013	50	73.80%	0	0		是	2026年12月	-27.99%
18635	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	阳光新嘉园3箱变1号变压器	400	100.00%	0	0	2024年2月		2027年	-45.28%
18636	和平	马路湾	马路湾变652马南乙线	富中大厦自维1配电变压器	800	12.90%	616.8	616.8				-37.08%
18637	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔2变电站1变压器	400	19.60%	281.6	281.6				-48.29%
18638	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔4变电站1变压器	500	1.60%	442	442				-36.36%
18639	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福于英达分45	50	46.20%	0	0				-44.39%
18640	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线大黑支17	80	99.75%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-52.41%
18641	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	西江月2箱式变电站2配电变压器	800	31.20%	0	0		是	2025年12月	29.99%
18642	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚3变电站2变压器	630	20.00%	0	0		是	2027年12月	-25.32%
18643	于洪	平罗变	平罗线	东盛家园(临时电)	200	60.00%	0	0		是	2025年	100.00%
18644	东陵	上佰变	汪家乙线	兆成紫东苑1箱变201间隔配电变压器	630	43.10%	0	0		是	2026年12月	-42.85%
18645	皇姑	红卫变	10kV红审线20358	红卫变红审于6柱上变压器	315	20.32%	0	0		是	2025年12月	-47.13%
18646	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那5变电站2021变压器	630	23.24%	0	0				-45.42%
18647	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	皇姑乙线皇姑于45之1柱上变压器	400	19.00%	0	0		是	2025年12月	-44.22%
18648	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾6号变电站201配电变压器	630	33.65%	0	0			2027年	-42.90%
18649	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	LS_沈阳兴铭房地产有限公司(沈阳颐景园西地块一、二期)1-2	800	21.38%	0	0		是	2026年12月	-34.96%
18650	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	御康府自然城小区2箱变201间隔配电变压器	500	24.80%	326	326				5.05%
18651	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	雷凯铂庭3箱式变电站2配电变压器	630	11.43%	0	0				-5.22%
18652	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠4箱式变电站2配电变压器	630	27.43%	0	0		是	2025年12月	-39.65%
18653	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线高力房分12右5右1变台	400	5.40%	0	0				14.35%
18654	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	利生郦城1箱式变电站1配电变压器	630	23.49%	0	0		是	2025年12月	-40.80%
18655	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	教育新村1箱变2变压器	800	14.63%	0	0				-38.40%
18656	大东	善邻变	善邻变81084善润线	时代之城3箱变2变压器	800	24.30%	525.6	525.6				77.08%
18657	浑南	于山变	于山变758于盛线	半山华府一期2号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
18658	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科四季花苑大家3箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
18659	法库	新依变	依三线	10kV依三线马家沟东支12	315	30.60%	0	0		是	2025年12月	-35.73%
18660	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发名城1变电站202变压器	630	23.17%	421	421				-49.75%
18661	皇姑	文北变	文北变70446文前乙线	文前乙线10柱上变压器	315	45.40%	0	0		是	2025年12月	-24.92%
18662	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线后当堡分17左7变台	400	44.70%	181.2	181.2				-55.89%
18663	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林线12左76右39	200	65.20%	49.6	49.6				-40.40%
18664	于洪	大兴变	兴援线	小微援工4号	200	27.90%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18665	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境（分建二）1变电站1变压器	630	44.76%	285	285				-18.01%
18666	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园30号小区变电站201配电变压器	800	48.60%	0	0			2027年	-38.45%
18667	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	天创线天西线富力院士廷5局维变电站201配电变压器	800	7.80%	0	0		是	2026年12月	35.94%
18668	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公农线高荒地分12右9右5变台	200	72.60%	34.8	34.8				-28.87%
18669	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线马房分19左5+1右6变台	400	55.80%	136.8	136.8				-31.00%
18670	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学乙线潭江分4柱上变压器变压器	315	93.65%	0	0	2024年6月			-17.57%
18671	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干23右1柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
18672	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线张家西台分支线008	200	51.60%	76.8	76.8				-35.97%
18673	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线拉马三组支11	100	58.50%	0	0		是	2026年12月	-37.28%
18674	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	果色添香2变电站1站内变压器	800	27.00%	0	0		是		-42.47%
18675	东陵	祝家变	祝高线	祝高干62左1左1柱上变压器	400	62.10%	0	0		是	2026年12月	-38.40%
18676	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙干排水分六组支18变台	200	87.90%	0	0	2024年7月			-30.74%
18677	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	紫荆花6箱式变电站1配电变压器	800	30.00%	0	0				0.00%
18678	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区4变电站2变压器	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-36.33%
18679	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	紫荆花1箱式变电站1配电变压器	800	33.38%	0	0				-36.32%
18680	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇九队几2	400	15.20%	0	0		是	2025年11月	-29.33%
18681	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯西台分02	400	29.75%	0	0				-27.39%
18682	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	贾沟分10右1	200	64.20%	0	0		是	2025年	-10.93%
18683	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊21号变电站2号变压器	400	47.00%	0	0			2027年	-39.32%
18684	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线蛤蟆分25	200	20.60%	0	0			2027年	-5.81%
18685	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫2变电站1变压器	500	49.20%	0	0		是	2025年12月	-41.04%
18686	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线南王岗分双山子支29左14变台	200	18.90%	142.2	142.2				100.00%
18687	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘4箱变（单）	630	38.86%	97.5	97.5				-35.26%
18688	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线经济开发住宅楼	100	99.30%	0	0	2023年8月	是	2026年12月	-42.45%
18689	法库	双台子	双台子变045双四线	四家子东2队台	400	40.05%	97.3384	97.3384				-28.17%
18690	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区7变电站1变压器	630	31.62%	105.652	105.652				-43.96%
18691	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村15机井	100	40.40%	49.6	49.6		是	2025年	-46.68%
18692	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都7号变电站202间隔配电变压器	630	27.43%	0	0				-39.93%
18693	苏家屯	新南变	新南线38058新林线	公元九里7号变电站201间隔（施林线）配电变压器	630	13.65%	0	0			2027年	7.75%
18694	东陵	汪家变	汪杨甲线	汪家馨城二期4变电站2变压器	630	35.24%	0	0		是	2026年12月	-30.14%
18695	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘北村10机井	100	19.20%	70.8	70.8		是	2025年	-41.34%
18696	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园二期一号变电站201配电变压器	630	36.19%	0	0			2027年	-45.46%
18697	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分卧东支卧南几3	200	33.90%	0	0		是	2027年	-35.96%
18698	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境二期A小区2变电站2配电变压器	630	44.19%	288.6	288.6				6.73%
18699	新民	新民变	新民变30172化肥线	依林华府1变电站1变压器	630	30.22%	0	0		是	2025年12月	-22.17%
18700	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区三期2变电站202配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	14.98%
18701	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里一期2配电室201间隔配电变压器	630	47.24%	269.4	269.4				-41.51%
18702	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村6机井	50	24.80%	32.6	32.6				-40.68%
18703	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾三期B区5号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
18704	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干147右2+1左8变台	400	44.25%	0	0		是	2025年12月	-26.08%
18705	新民	查牛变	查牛变31342金牛线	金牛线温牛分4变台	200	43.50%	93	93				-33.46%
18706	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡4号小区变电站1号变压器	400	30.40%	0	0			2027年	-47.88%
18707	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线张士太分支010	30	120.67%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-30.43%
18708	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	华润万象府小区5配电室202间隔变压器	630	36.19%	0	0				3.20%
18709	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线崔三分50左11变台	400	24.30%	0	0				18.71%
18710	苏家屯	前显变	前显变51256前湾线	鹿特丹8号变电站201配电变压器	630	33.65%	0	0			2027年	-39.44%
18711	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭门4变电站1变压器	800	70.20%	0	0				-40.08%
18712	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线后当堡分8右3变台	400	69.30%	82.8	82.8				-37.68%
18713	新民	梁山变	梁山变197街内线	梁山变197街内线街内干16变台	400	56.10%	135.6	135.6				-17.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18714	新民	梁山变	梁山变197街内线	梁山变197街内线街内线21变台	200	42.00%	96	96				-57.33%
18715	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分登南支三石几1左2	200	25.50%	0	0		是	2025年12月	-26.09%
18716	沈北	道义变	道信线	蒲岸芳华一期5小区变电所配电变压器201	800	25.20%	0	0		是	2026年12月	13.75%
18717	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	老观坨变138后老薄线大坨子大棚（新）	200	10.00%	160	160				5.83%
18718	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉干152右13左10变台	400	66.75%	0	0		是	2025年12月	-36.79%
18719	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	区城建计生服务站及派出所201间隔	315	0.00%	0	0				-37.62%
18720	东陵	李相变	李古线	李古线德胜分8左1柱上变压器	200	11.40%	157.2	157.2				0.00%
18721	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	幸福里二期2箱式变电站202间隔配电变压器	630	3.81%	0	0		是	2026年12月	0.00%
18722	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都三期3201配电变压器	630	51.43%	0	0		是	2026年12月	-40.52%
18723	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分27右17右5左2	400	18.75%	0	0			2027年	-12.78%
18724	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	五彩阳光城四期2变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
18725	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分15左2	200	32.40%	0	0			2027年	-27.43%
18726	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑1变电站202配电变压器	800	33.00%	0	0				-40.66%
18727	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干20柱上变压器	400	41.70%	0	0		是	2026年12月	-46.37%
18728	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干195柱上变压器	315	24.76%	205.5	205.5				-34.39%
18729	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干79右分7左支4变压器	50	33.00%	0	0				-64.41%
18730	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分66	50	64.20%	12.9	12.9				-44.36%
18731	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区9变电站1变压器	400	27.38%	0	0		是	2025年12月	-44.59%
18732	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	滑翔变绥医大住宅供暖变电站201间隔配电变压器	315	11.11%	248.5	248.5				-34.79%
18733	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线李亚窝分27左8变台	200	8.70%	162.6	162.6				100.00%
18734	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干69左4	200	54.40%	0	0		是	2027年	-20.26%
18735	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林线三家子分39左9	50	19.20%	35.4	35.4				-84.48%
18736	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	公务员3箱变1变压器	630	13.33%	0	0				-45.75%
18737	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分58左3	200	31.50%	0	0				-24.74%
18738	和平	广州变	广州变464广太乙线	广太乙线13	400	46.25%	0	0				-47.59%
18739	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑5变电站1变压器	800	33.90%	10	10				-40.74%
18740	于洪	范屯变	范静线	大房身村铁路宿舍台	100	5.70%	0	0				-40.11%
18741	于洪	大兴变	兴古线	三供一业龙头村新3号台	100	15.90%	0	0				-8.35%
18742	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	双树中台分二台	200	39.30%	0	0				3.77%
18743	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期5变电站201间隔配电变压器	630	60.32%	0	0		是	2025年12月	-26.96%
18744	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期6变电站202间隔配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2025年12月	-36.60%
18745	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	山水文园4箱变1变压器	500	24.96%	325.2	325.2				-44.13%
18746	大东	望花变	望花变70252二台乙线	万恒愿景2箱变2变压器	630	50.79%	247	247				-44.80%
18747	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支3加1右分支21左T7变压器	100	31.80%	0	0				-55.77%
18748	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分聂家支71	400	20.10%	0	0		是	2026年5月	-27.17%
18749	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	滂江小区1箱变2变压器	315	85.33%	14.7	14.7	2025年8月			-41.72%
18750	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区4变电站1主变	400	29.20%	243.2	243.2				-36.94%
18751	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分35右15	200	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
18752	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区7变电站2变压器	630	16.03%	0	0		是	2025年12月	-55.14%
18753	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居6箱变1变压器	500	18.80%	0	0				21.47%
18754	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	天和人家2变电站配电变压器1公变	630	46.98%	0	0				-38.78%
18755	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线大辛B右分03	200	32.70%	0	0				-37.60%
18756	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城9变电站2配电变压器	630	19.56%	0	0		是	2025年12月	-43.32%
18757	铁西	应昌变	应昌变20564应甲线	宏伟若都2变电站202变压器	630	22.22%	0	0				-42.83%
18758	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期5箱式变电站1配电变压器	630	39.24%	0	0				-42.58%
18759	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干45变压器	400	13.20%	0	0		是	2025年12月	-43.39%
18760	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马耳山分69右7	400	1.80%	352.8	352.8				0.03%
18761	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	明清册3号变电站202间隔配电变压器	400	9.00%	324	324				8.30%
18762	浑南	营盘	营盘变050营侦线	同麟汇水湾3变电站201间隔配电变压器	630	43.81%	0	0		是	2027年12月	-43.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18763	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线前冷支02	200	47.75%	0	0		是	2026年6月	-53.93%
18764	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干房身分马门井支占有分支1右T4变压器	100	34.50%	0	0				-67.77%
18765	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	皇家特区小区2变电站201变压器	630	23.24%	0	0				-42.74%
18766	苏家屯	达连变	达连变60644达史甲线	大古家子分32右1	315	26.29%	0	0			2027年	-54.18%
18767	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线刘太平分58	50	31.00%	29.5	29.5				-26.37%
18768	沈北	虎镇变	虎镇变74270先锋线	百岁生命科学产业园1箱变202配电变压器	630	12.06%	0	0		是	2026年12月	-14.16%
18769	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线木业分木材加工厂支4	200	63.00%	0	0		是	2025年	100.00%
18770	大东	如意变	如意变856如沈乙线	北方奥运2箱变2变压器	630	17.78%	342.936	342.936				-39.48%
18771	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	枫景瑞阁2箱变1变压器	500	47.04%	0	0		是		-26.68%
18772	大东	如意变	如意变80898如望乙线	联合乙线新生干60+1左1	315	70.79%	0	0		是		-36.34%
18773	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	浪子分73右12	200	40.80%	98.4	98.4				-85.93%
18774	于洪	范屯变	范古线	全胜村西台（南/北）4台区	200	126.00%	0	0	2024年7月	是	2025年	-37.15%
18775	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	星荟小区7变电站1变压器	400	43.60%	183.08	183.08				-38.99%
18776	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔新城A区一期3箱式变电站201间隔配电变压器	630	11.68%	493.4	493.4				-42.43%
18777	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	万金雅苑小区变电站1变压器	315	78.10%	37.5	37.5		是	2025年12月	-44.21%
18778	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区1变电站2变压器	630	24.38%	0	0		是	2025年12月	-42.32%
18779	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居4箱变201间隔配电变压器	400	19.50%	282	282				-41.47%
18780	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	保利白沙林语2箱变2号变压器	630	33.97%	0	0		是	2026年12月	-43.08%
18781	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分36右10左2	200	0.00%	0	0			2027年	0.00%
18782	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	锦绣四合院4变电站1变压器	630	38.86%	322.2	322.2				-40.64%
18783	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	华润润府1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	29.10%	0	0			2027年	-20.80%
18784	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾2箱式变电站1号变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-40.48%
18785	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区5变电站1变压器	630	21.59%	431	431		是	2027年12月	-40.42%
18786	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格7号配电室1号配电变压器	500	37.44%	0	0		是	2027年12月	-41.06%
18787	大东	如意变	如意变80894如花乙线	铁源2变电站1变压器	500	13.76%	0	0				-45.59%
18788	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际2号变电站201配电变压器	630	32.00%	365.4	365.4				-43.39%
18789	皇姑	北陵变	北陵变251162黄河甲线	黄河甲线明华分12右3能效柱上变压器	400	26.10%	0	0				100.00%
18790	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	恒大御湖郡1号变电站201配电变压器	800	18.38%	0	0				100.00%
18791	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线双东北分16柱上变压器	200	35.40%	109.2	109.2				-30.83%
18792	沈河	大东变	大东变074东青乙线	花园分5+1公变（沈空西）	400	74.75%	0	0		是	2026年6月	-40.94%
18793	浑南	安顺变	安顺变142安深线	美食美客盛京坊2号变电站2号配电变压器	800	72.60%	0	0		是	2027年12月	0.00%
18794	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	观园小区1变电站1变压器	800	38.70%	410.4	410.4				76.74%
18795	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	双树中台分三台	200	39.00%	0	0				0.00%
18796	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花7变电站201间隔配电变压器	400	38.70%	0	0				-14.85%
18797	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	汇丽生活港小区1变电站1变压器	630	26.29%	0	0		是	2025年12月	-38.77%
18798	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农干52右分木家井分20（木家村后）	200	34.80%	0	0		是	2026年12月	-48.52%
18799	浑南	桃仙变	桃仙变246桃山甲线	桃园3号变电站1号配电变压器	630	10.16%	0	0		是	2027年12月	-27.03%
18800	皇姑	北陵变	北陵变251146卫东甲线	卫东干34左5+1右4柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	-1352.61%
18801	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	石台新苑住宅3箱变201配电变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-32.23%
18802	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马耳山分73左1+1	200	3.30%	173.4	173.4				100.00%
18803	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台胜利村乐晟畜牧养殖公变台区	200	40.40%	99.2	99.2				0.00%
18804	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分15左2	400	48.60%	0	0		是	2027年	18.05%
18805	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	文化馆家属楼	630	3.88%	0	0		是	2026年12月	-38.56%
18806	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	坤湖潮舍三期1变202配电变压器	800	31.80%	0	0		是	2026年12月	-2.02%
18807	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树于21+1左1	200	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
18808	沈北	柳岗变	柳岗变74158建发线	丽水人家一期小区3变电站201配电变压器	400	34.80%	0	0		是	2026年12月	0.80%
18809	沈北	柳岗变	柳岗变74158建发线	丽水人家一期小区4变电站201配电变压器	400	33.60%	0	0		是	2026年12月	0.41%
18810	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	久成乐府1配电室201间隔配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
18811	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线东青分71变台	200	14.10%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18812	苏家屯	前显变	前显变51286前洋乙线	远洋天地十号变电站2变压器	800	22.13%	0	0			2027年	-41.44%
18813	苏家屯	前显变	前显变51286前洋乙线	远洋天地十二号变电站1变压器	630	33.33%	0	0			2027年	-30.29%
18814	皇姑	文北变	文北变70470文居线	黄河府4小区箱变1配电变压器	800	11.25%	0	0				100.00%
18815	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲干于胜分线箱T支8柱上变压器	200	73.00%	0	0		是	2026年12月	-32.15%
18816	新民	梁山变	梁山变200汤电线	汤电干86变台	200	34.55%	110.9	110.9				-33.97%
18817	东陵	花山变	欧陆甲线	欧陆风情小镇二期别墅1箱变201间隔配电变压器	400	13.60%	0	0		是	2026年12月	-36.75%
18818	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	翰林世家5箱式变电站202间隔配电变压器	800	30.75%	0	0		是	2025年12月	-40.97%
18819	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西扎大桥支17	50	81.60%	0	0	2024年2月	是	2026年12月	10.27%
18820	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线东大支鑫旺凡7	200	12.60%	154.8	154.8				0.00%
18821	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城三期1号变电站202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
18822	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分53右15左6右3	200	1.50%	0	0		是	2026年	0.00%
18823	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区3变电站1变压器	630	29.52%	0	0				-27.66%
18824	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	龙湖椿山小区1配电室202间隔配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2027年12月	14.75%
18825	沈河	万柳变	万柳变278万阳线	五矿紫晶苑2B-1箱变202配电变压器	400	19.20%	0	0				-0.56%
18826	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	协力箱变1变压器	400	33.60%	225.6	225.6				-41.11%
18827	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分14右3左4公变	400	74.25%	0	0				-42.99%
18828	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城东2号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	7.62%	519	519				100.00%
18829	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	10kV新农干22左分6+2新农A1台（一站式）	315	37.59%	0	0		是	2026年12月	-43.18%
18830	和平	广州变	广州变492广东乙线	八经乙线34	315	9.52%	0	0				-36.97%
18831	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工乙线保工干26+1变压器	100	6.00%	84	84				-61.07%
18832	皇姑	长江变	长江变25446长加线	壹米阳光1变电站202间隔	800	58.00%	0	0		是	2025年12月	-40.50%
18833	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河三期1变电站1变压器	800	50.25%	318	318				-40.69%
18834	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线陈古家子村	250	32.00%	0	0				-43.34%
18835	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干八王寺分3左2	200	74.40%	0	0				-58.49%
18836	大东	农大变	农大变80976农花乙线	农花乙线后梭干62右1	250	71.04%	47.4	47.4				-40.58%
18837	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大兰村三组照明（2020微）	200	63.75%	0	0				-35.81%
18838	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界二期3号变电站2变压器	630	28.10%	390	390				-39.13%
18839	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	馨波院2箱变1变压器	630	26.03%	117.776	117.776				-44.04%
18840	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	益格清水湾小区1变电站1变压器	800	33.38%	0	0		是	2025年12月	-42.34%
18841	苏家屯	苏北变	乔松线	秀水花城1号变电站202间隔配电变压器	630	15.71%	0	0			2027年	-42.60%
18842	于洪	大潘变	大潘线	小微小潘村企业2	200	16.50%	0	0		是	2025年	-33.52%
18843	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线赵家分22变台	100	58.20%	31.8	31.8				-42.54%
18844	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭B区1箱式变电站2配电变压器	800	18.00%	0	0				-44.65%
18845	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭B区3箱式变电站配电变压器	800	16.50%	0	0				-42.11%
18846	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分9	315	39.68%	0	0		是	2025年12月	-39.78%
18847	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀叶线顺边屯分支03	400	17.10%	291.6	291.6				-32.50%
18848	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城13号变电站201配电变压器	500	51.52%	192.4	192.4				-40.07%
18849	东陵	中马变	满堂线	唯美十方3箱变1变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年12月	-38.20%
18850	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线团北分05	160	32.50%	0	0		是	2025年12月	-51.79%
18851	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关线西关于小辛四五组支006	50	120.40%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-31.78%
18852	法库	包家屯	包家线	10kV包家线张家堡分33	315	25.40%	0	0		是	2027年	-32.90%
18853	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	YHG 西河甲线前板分杜井支48变台	400	72.90%	68.4	68.4				-53.46%
18854	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线99变台	80	66.50%	0	0				-40.11%
18855	铁西	历工变	历工变10456黎明线	宏伟金都二期7变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
18856	浑南	铁匠变	铁匠变886铁万线	华润悦玺1号变电站201间隔配电变压器	800	52.20%	0	0		是	2027年12月	0.00%
18857	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期5变电站201	500	33.00%	0	0		是	2027年12月	-43.37%
18858	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干211右6变台	200	33.30%	113.4	113.4		是	2025年12月	-36.97%
18859	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线钟家支080	50	0.00%	0	0		是	2026年5月	-51.81%
18860	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	富民小区5号变电站1号变压器	630	24.44%	0	0		是	2027年	-42.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18861	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	67巷分之8柱上变压器	400	50.40%	0	0		是	2025年12月	-44.03%
18862	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分6右1柱上变压器	250	1.28%	0	0		是	2025年12月	-80.35%
18863	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	伊甸干20左3	315	75.87%	0	0		是	2027年12月	-41.45%
18864	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线南五经分5	400	72.90%	0	0				-40.41%
18865	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分7#	315	75.24%	0	0				-36.58%
18866	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	应东干15	315	16.51%	0	0		是	2027年12月	-138.44%
18867	皇姑	红卫变	10kV红审线20358	红卫变红审干7右2柱上变压器	400	27.60%	0	0		是	2025年12月	-60.21%
18868	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分16右3变压器	250	47.68%	0	0		是	2025年12月	-44.01%
18869	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干北李分18左8变压器	200	9.75%	0	0		是	2025年12月	-37.77%
18870	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44右5右3	315	41.90%	0	0				-53.01%
18871	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干金海分8变压器	315	29.21%	0	0		是	2025年12月	-40.64%
18872	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干新七分3	315	94.92%	0	0	2025年4月	是	2028年12月	-50.78%
18873	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	应滑乙线建设干建七分7变压器	315	12.06%	0	0		是		-45.76%
18874	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯干24柱上变压器	315	55.87%	0	0		是	2025年12月	-52.00%
18875	和平	和平变	和平变142南一甲线	四平甲线40左3	315	16.83%	0	0				-35.80%
18876	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	劝工变094二路甲线肇东干特变分2	400	58.80%	0	0		是		-44.16%
18877	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	苏南变250临湖甲线临湖甲线94右4	315	78.73%	0	0		是	2026年	-41.53%
18878	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干57	315	54.10%	0	0				-37.64%
18879	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	郑农乙线郑农干40左2变压器	400	21.00%	0	0				-23.85%
18880	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干15变压器	250	19.20%	0	0		是	2025年12月	-45.32%
18881	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干38变压器	200	24.90%	0	0		是	2025年12月	-48.85%
18882	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左13变压器	315	71.75%	0	0		是	2025年12月	-42.61%
18883	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	张羊乙线张羊干16左1变压器	200	90.60%	0	0	2024年12月	是	2025年	-19.62%
18884	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干32右10+1左3	315	106.35%	0	0	2025年4月	是	2026年3月	-38.52%
18885	和平	马路湾	马路湾变678北一甲线	北一甲线9	500	52.32%	0	0				-43.53%
18886	沈河	长青变	长青变478长木甲线	长木甲线方南干57右3+1公变	315	46.98%	135.5	135.5				-43.72%
18887	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分12公变	500	36.48%	0	0		是	2026年6月	-41.11%
18888	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分5右5公变	315	14.92%	0	0		是	2026年12月	-41.55%
18889	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	市府变562府北乙线红卫干11公变	315	49.52%	0	0		是	2026年12月	-35.56%
18890	铁西	历工变	历工变10470历华线	景星干77	315	54.60%	0	0		是	2028年12月	-39.42%
18891	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干20左6	315	45.46%	0	0				-44.08%
18892	新民	东郊变	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分125	100	72.90%	17.1	17.1				-39.46%
18893	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	北陵变144田义乙线田义干36左3柱上变压器	315	3.17%	0	0		是	2025年12月	-26.78%
18894	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化干30右2柱上变压器	400	101.50%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-78.50%
18895	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	造化干35柱上变压器	315	14.48%	0	0		是	2025年12月	-21.99%
18896	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	造化干41右9柱上变压器	400	52.20%	0	0		是	2025年12月	-106.12%
18897	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干132	315	41.90%	151.5	151.5				-49.09%
18898	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线5右5	315	25.08%	0	0		是	2025年12月	-47.10%
18899	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	毛机线毛光干20右3	400	14.25%	0	0				-69.74%
18900	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干17右3公变	315	42.22%	0	0				-43.31%
18901	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	新民变175陶瓷线陶瓷线57左1	200	61.80%	0	0				-36.75%
18902	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐干29左1	315	14.92%	0	0		是	2027年12月	-40.09%
18903	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干25柱上变压器	315	24.13%	0	0		是	2025年12月	-62.07%
18904	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	图强干路官分14	315	45.08%	6.928	6.928				-41.38%
18905	和平	太原变	太原变046南五甲线	体官分2	315	44.44%	0	0		是	2025年	-48.81%
18906	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	李官乙线李官干28变压器	50	59.40%	0	0		是	2025年12月	-50.22%
18907	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支10左2变压器	315	32.38%	0	0				-31.33%
18908	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分119左6变压器	200	71.70%	0	0				1.57%
18909	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线82右4变台	100	48.60%	0	0		是	2025年12月	-47.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18910	和平	方型变	方型变444方青乙线	十三纬路38号变台	200	37.20%	0	0		是	2025年	-39.36%
18911	皇姑	长江变	25460长亚乙线	欧亚变270欧怒乙线欧怒干14右3柱上变压器	315	34.29%	0	0				-47.44%
18912	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧亚变248欧北乙线欧北干26左6柱上变压器	315	27.43%	0	0				-40.05%
18913	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	东塔干35左5左5	315	85.08%	15.5	15.5	2022年12月			-44.89%
18914	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线木场干12左2	315	12.06%	117.776	117.776				-13.47%
18915	大东	小东变	小东变80167小海乙线	北海干23	315	7.94%	0	0				-202.17%
18916	和平	太原变	太原变046南五甲线	庆华分6	315	19.05%	0	0		是	2025年	-31.26%
18917	皇姑	广源变	10kV/广华甲线25758线	开发支27右1之11柱上变压器	200	54.90%	0	0		是	2025年12月	-47.43%
18918	皇姑	广源变	10kV/广华甲线25758线	开发支32左2柱上变压器	200	54.30%	0	0		是	2025年12月	-36.45%
18919	皇姑	广源变	10kV/广华甲线25758线	开发支34右4柱上变压器	315	95.87%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-24.33%
18920	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	基业百花园1箱变1号变	630	29.97%	0	0				-44.00%
18921	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光1箱变1号变	630	30.86%	0	0		是	2025年12月	-41.50%
18922	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	博客地带1箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
18923	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	丽仁花园箱变2配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	-44.18%
18924	和平	太原变	太原变058南七甲线	十条锅炉房变电站2号高压柜主变	200	13.60%	0	0				-43.26%
18925	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	科研8小区变电站1变压器	315	45.08%	141.5	141.5		是	2025年12月	-29.93%
18926	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	艳粉新城1变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
18927	沈河	青年变	青年变370青军线	永环1箱变1变压器	630	19.43%	0	0				-40.92%
18928	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二7箱变2号变	630	19.37%	0	0				-39.39%
18929	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二2箱变1号变	630	37.78%	0	0				-43.08%
18930	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲6配电箱变1号变	630	43.17%	295	295				-43.79%
18931	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡8箱变2号变	500	52.00%	0	0		是	2025年12月	-40.88%
18932	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活4箱变1号变	500	32.40%	288	288		是	2025年12月	-39.55%
18933	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园1箱变2号变	500	23.36%	0	0		是	2025年12月	-39.98%
18934	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花东小区2箱变2变压器	400	45.30%	178.8	178.8				-43.66%
18935	和平	市府变	市府变588寺甲线	一六五西变电站一次变压器柜主变	315	66.54%	0	0				-40.73%
18936	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	精博苑2箱变2变压器	400	66.60%	0	0		是	2025年12月	-41.72%
18937	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	川江4箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
18938	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	87222箱变1	630	19.37%	0	0		是	2025年12月	-42.27%
18939	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	三洞桥1箱变2	630	78.86%	0	0				-29.35%
18940	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	城建1小区变电站1变压器	630	18.54%	0	0		是	2025年12月	-36.46%
18941	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	塔湾军官住宅小区1箱变2	500	22.40%	0	0		是	2025年12月	-45.31%
18942	开发	昆明变	昆明变55946星海乙线	田中小区变电站1变压器	400	38.00%	208	208				-43.97%
18943	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区4变电站2变压器	400	17.00%	0	0		是	2025年12月	-42.99%
18944	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙4箱变1变压器	630	27.62%	393	393				-47.88%
18945	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	世纪明珠博士楼变电站201	315	19.43%	222.3	222.3				-46.15%
18946	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都5变电站201	630	22.10%	427.8	427.8				-40.78%
18947	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区3变电站201配电变压器	630	68.89%	133	133				-39.78%
18948	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	云峰街5变电站201柜	315	39.05%	0	0		是	2027年12月	-71.83%
18949	沈河	鹏源变	鹏源变456鹏顺甲线	商业银行公寓变电站1变压器	400	10.00%	320	320				-136.60%
18950	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	翠生变电站2变压器	630	66.67%	147	147				-40.10%
18951	沈河	万柳变	万柳变276万东线	万泉家园箱变2变压器	630	26.98%	0	0				-40.75%
18952	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	千缘公寓2变电站202	500	16.00%	0	0				-44.04%
18953	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	浅草绿阁2变电站201柜	630	16.51%	463	463				-44.37%
18954	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区4变电站201	500	21.12%	0	0		是	2028年12月	-40.70%
18955	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	四季嘉园变电站201柜	500	16.00%	0	0				-72.43%
18956	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	肉联2箱变	400	48.40%	0	0		是	2025年12月	-43.34%
18957	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	金盛馨园箱变1	500	8.64%	0	0				-42.92%
18958	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂南路2变压器	400	42.00%	0	0		是	2026年12月	-43.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18959	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥三期4箱变1号变	630	36.51%	0	0		是	2025年12月	-44.21%
18960	大东	望花变	望花变70242上园乙线	梧桐园4箱变2站内变压器	630	14.86%	0	0				-37.81%
18961	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	永顺2箱变2变压器	400	70.50%	0	0		是	2026年12月	-41.42%
18962	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	庆余店箱变1变压器	400	58.20%	0	0		是	2026年12月	-42.33%
18963	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	魁星3变电站2变压器	630	67.05%	0	0				-42.36%
18964	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	南令闻西变电站2变压器	630	32.70%	0	0				-43.19%
18965	铁西	历工变	历工变10450重联线	北一路7变电站201柜	200	46.00%	0	0				-37.08%
18966	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	祥顺西1箱变1变压器	500	10.80%	0	0				-30.97%
18967	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	大南农贸住宅1变压器	500	24.32%	0	0				-44.53%
18968	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	堂子街箱变1变压器	400	48.60%	0	0				-40.30%
18969	沈河	青年变	青年变348青特线	泽工1箱变1变压器	630	86.67%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-44.87%
18970	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	鹤鸣变电站2变压器	630	54.60%	0	0		是	2026年6月	-39.38%
18971	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	东顺城2箱变1变压器	630	45.40%	0	0		是	2025年12月	-43.91%
18972	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	吉龙小区箱变2变压器	400	46.20%	0	0				-42.17%
18973	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	天龙1期4箱变1变压器	500	49.28%	0	0				-41.58%
18974	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	盛发花园2主变	630	10.67%	0	0		是	2026年12月	-36.84%
18975	新民	新民变	新民变30162营东线	光明小区2变电站1变压器	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	-42.39%
18976	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	南塔综合楼箱变1变压器	630	13.65%	0	0				-46.43%
18977	铁西	万达变	万达变56064万金线	春江花月小区2变电站201	500	0.00%	450	450		是	2025年12月	-191.69%
18978	铁西	历工变	历工变10456黎明线	黎明西部风情4变电站201柜	630	40.00%	0	0		是	2027年12月	-20.53%
18979	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	东环时代小区2变电站201	630	0.00%	567	567				0.00%
18980	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区6变电站2变压器	630	18.67%	0	0		是	2025年12月	-44.96%
18981	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	馨和花园2#主变	630	33.52%	0	0		是		-40.89%
18982	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	主变一二四中学东	400	24.40%	0	0				-37.06%
18983	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥一期4箱变2号变	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-42.62%
18984	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	燕山小区箱变2变压器	400	49.20%	0	0		是	2025年12月	-43.83%
18985	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园6号变电站1号变压器	630	18.10%	10	10				-44.96%
18986	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	金港天府3箱变1	500	20.48%	0	0		是	2025年12月	-53.13%
18987	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	第九街区小区2变电站201柜	630	40.63%	0	0		是		-39.19%
18988	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰6箱变1	630	42.86%	0	0				-39.70%
18989	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水人家1箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
18990	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区2变电站201	400	59.00%	0	0		是	2028年12月	-49.00%
18991	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺于闾北分12右8左5柱上变压器	400	98.40%	0	0	2025年5月	是	2025年12月	3.56%
18992	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	半岛天境4号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	14.70%	0	0			2027年	5.43%
18993	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房马家房子村增强农业公变台区	200	24.80%	0	0				0.00%
18994	苏家屯	新南变	新南变38068新站线	集美万象2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	10.50%	0	0			2027年	-7.86%
18995	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山6号变电站1号配电变压器	630	28.25%	0	0			2027年	-0.71%
18996	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线杨家分方家支赵会平养殖几4	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
18997	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园5变电站1站内变压器	630	35.87%	0	0				-43.17%
18998	大东	农大变	农大变940农西甲线	东陵干1箱变（单）	500	81.28%	43.6	43.6	2025年6月			-36.85%
18999	大东	如意变	如意变856如沈乙线	警官之家1箱变2变压器	630	18.10%	342.936	342.936				-41.86%
19000	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵4箱变2变压器	630	16.00%	0	0				-41.77%
19001	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	东风二分5箱变1变压器	400	42.90%	0	0				29.66%
19002	和平	展览变	展览变858展光线	佳兆业小区3变电站间隔201配电变压器	630	23.17%	421	421		是	2026年9月	-40.90%
19003	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	茨于坨变017肖寨门线肖南南西北照明新	400	41.40%	194.4	194.4				0.00%
19004	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	孔雀城14号变电站202间隔配电变压器	400	23.20%	0	0		是	2026年	-30.84%
19005	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	保利大都会3箱式变电站2配电变压器	630	45.71%	0	0		是	2025年12月	-36.71%
19006	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	兰庭园4变电站1变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-40.83%
19007	皇姑	红卫变	红卫变356红乐线	乐天圣苑2箱式变电站2配电变压器	630	46.35%	0	0		是	2025年12月	-41.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19008	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	泰奕夏园2号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	43.17%	0	0			2027年	5.58%
19009	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城3箱式变电站1配电变压器	800	39.38%	0	0		是	2025年12月	-38.00%
19010	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	古田和睦城3箱变1变压器	400	27.60%	249.6	249.6		是		15.08%
19011	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	望湖丽园3变电站2配电变压器	400	30.80%	0	0		是	2025年12月	-42.35%
19012	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干北山分1右6	400	71.70%	73.2	73.2				-42.81%
19013	浑南	于山变	于山变774于城线	旭辉御府二期别墅2号配电变压器	630	43.81%	0	0		是	2027年12月	-43.63%
19014	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	中医乙线中医干辽河分16右7+1柱上变压器	400	2.40%	0	0		是	2025年12月	-10.77%
19015	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分14右10公变	200	56.00%	0	0		是	2026年12月	-48.46%
19016	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线光辉二分厂三队照明	400	18.60%	285.6	285.6				-29.31%
19017	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分22左8柱上变压器	400	48.00%	0	0		是	2025年12月	21.67%
19018	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期7箱变2变压器	630	37.78%	0	0		是	2026年12月	-37.07%
19019	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城3开闭站2箱变1变压器	630	39.05%	0	0		是	2026年12月	-40.49%
19020	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃花源4箱变1变压器	630	49.84%	0	0				-40.69%
19021	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天下天睿小区箱式变电站2配电变压器	630	24.13%	415	415		是	2025年12月	-39.17%
19022	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	金裕华城三期箱式变电站202间隔配电变压器	500	37.44%	0	0		是	2026年12月	6.35%
19023	苏家屯	雪松变	雪松变60554松检甲线	云杉赋2号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	18.73%	449	449				13.78%
19024	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分泡子沿北几裴冰养殖甲9	400	12.00%	0	0		是	2025年	100.00%
19025	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线良种支良种南大棚支004	200	28.20%	0	0		是	2026年12月	-31.19%
19026	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线冯家支10	50	9.00%	40.5	40.5		是	2025年12月	-71.42%
19027	和平	方型变	方型变470望湖乙线	雅宾利二期3变电站202配电变压器	800	40.50%	0	0		是	2026年12月	-39.99%
19028	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线种子公司	50	76.80%	6.6	6.6				-43.99%
19029	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	悦时光小区2箱变202间隔配电变压器	630	32.70%	0	0		是	2025年12月	-37.70%
19030	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝山变005宝十线前魏台	200	26.80%	126.4	126.4		是	2025年11月	-40.76%
19031	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分砖厂支电信几1+1（砖厂西台）	315	8.00%	0	0		是	2025年	-19.72%
19032	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线马三家村朱四家子新	200	77.70%	0	0				0.00%
19033	沈北	农高变	农丰线	沈阳隆方房地产开发有限公司1箱变201配电变压器	630	6.98%	0	0		是	2026年12月	-41.21%
19034	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日风景一期2箱式变电站1配电变压器	800	33.00%	0	0				-36.15%
19035	浑南	新南变	新南086新学线	金石小镇北区1号变电站2号变压器	630	32.06%	0	0		是	2027年12月	-39.18%
19036	大东	小东变	小东变80162大华线	珠林2小区箱变202变压器	500	30.72%	0	0				-43.65%
19037	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城四期3变电站1变压器	630	23.49%	0	0		是	2025年12月	-43.37%
19038	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城C组团2土建变配电变压器2公变	500	54.40%	0	0				-39.08%
19039	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	君临天下三期3变电站配电变压器1公变	630	33.02%	0	0		是		-40.33%
19040	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微解放4台	400	31.50%	234	234				-46.52%
19041	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支16柱上变压器	315	41.59%	0	0		是	2025年12月	-41.92%
19042	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙7小区变电站1变压器	400	23.10%	267.6	267.6				-42.89%
19043	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干127左1	200	28.50%	0	0				48.15%
19044	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分33左1	30	77.33%	0	0			2027年	-39.57%
19045	沈北	清水变	清蒲线	汪千综合台	400	15.23%	0	0		是	2026年12月	-117.98%
19046	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线孙家分04(孙家综合台)	80	35.25%	0	0		是	2026年12月	-39.80%
19047	法库	宝山变	宝山变015兴瓷线	10KV兴瓷线希贵分龙德汽修支1变压器	400	31.20%	235.2	235.2				0.00%
19048	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	钻石学府2箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
19049	大东	劳动变	劳动变70148劳车线	龙湖樾前1箱变1变压器	800	15.60%	0	0		是		100.00%
19050	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园二期B区1变电站1变压器	630	66.19%	150	150				-39.40%
19051	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	鼎兴佳苑小区配电室202间隔配电变压器	500	24.40%	328	328				-43.47%
19052	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	官大分51右8加1	400	65.25%	0	0		是	2027年	-37.06%
19053	于洪	得胜变	得中线95474	画苑西小区1站房2变压器	630	22.86%	423	423				-20.84%
19054	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内干镇内分73左2变压器	200	27.00%	0	0		是	2025年12月	-37.21%
19055	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	江南印象小区2变电站201	630	18.29%	451.8	451.8				-38.74%
19056	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干电信分4	100	28.80%	61.2	61.2				-48.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19057	铁西	肇工变	肇工变10172肇体线	肇体2环网单元左2柱上变压器	50	26.80%	0	0				6.20%
19058	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	集美天城4变电站2配电变压器	800	17.10%	0	0		是	2025年12月	100.00%
19059	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区8变电站1变压器	400	26.00%	256	256				-34.78%
19060	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	碧水龙庭二期箱式变电站1配电变压器	315	29.97%	0	0		是	2025年12月	-45.10%
19061	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	玲珑居小区变电站配电变压器2公变	400	14.80%	0	0		是	2027年12月	29.34%
19062	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	西城晶典变电站配电变压器1公变	800	22.88%	0	0		是		-38.71%
19063	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	香峪兰溪二期2箱变201配电变压器	500	44.80%	0	0		是	2026年12月	-39.47%
19064	沈北	清水变	清蒲线	一站式-沈阳市沈北新区荷花湖养鱼池	200	4.35%	0	0		是	2026年12月	9.84%
19065	开发	金湖变	金湖变16644金云线	翡丽云邸小区2变电站1变压器	800	13.50%	612	612				100.00%
19066	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线15	200	47.60%	0	0			2027年	-26.61%
19067	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	刘家分49柱上变压器	315	68.25%	0	0		是	2025年12月	-35.82%
19068	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线96+1左11左4	200	37.20%	0	0		是	2027年	100.00%
19069	沈北	天乾变	天乾变70658天津甲线	一站式-沈阳金森隆机电设备制造有限公司-天洋甲园区分3	400	30.90%	0	0				0.00%
19070	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分二道房支20右3变台	200	27.30%	125.4	125.4				-40.57%
19071	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期5箱变1变压器	630	24.44%	413	413				-43.82%
19072	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线沉檀木分24右8右6变台	200	17.40%	0	0		是	2025年12月	78.10%
19073	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期2变电站1变压器	500	25.28%	0	0				-41.14%
19074	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域2箱变1变压器	630	84.57%	0	0	2025年8月	是		-44.40%
19075	开发	工农变	工农变55580工岛线	长岛小区2变电站2变压器	800	35.63%	435	435				-40.22%
19076	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线丰收分37	200	75.75%	28.5	28.5				-36.27%
19077	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线灰山二组猪场	200	26.40%	0	0		是	2026年6月	-70.73%
19078	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线慈恩寺东台	315	8.25%	0	0		是	2025年12月	-17.15%
19079	沈北	新城子	新城线	新城子变550新城子线工业厂分支017	315	93.71%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-44.17%
19080	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线榆树屯分5	400	24.60%	0	0		是	2027年	-27.52%
19081	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线红砂地3队几线13	400	8.70%	97.3384	97.3384				-30.15%
19082	于洪	家俱变	儒锦线	水木城典10变电站2变压器	630	24.76%	0	0				-41.52%
19083	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分6右8	400	67.20%	0	0		是	2025年12月	-21.34%
19084	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线哥府东支线02(哥府东台)	200	105.30%	0	0	2025年5月	是	2025年12月	-29.96%
19085	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林3箱变1配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-42.09%
19086	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林6箱变2配电变压器	630	25.90%	0	0		是	2025年12月	-40.87%
19087	沈北	道义变	道义变15269儒景线	YHG_沈阳百益龙置业有限公司4箱变1、2变（备）配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
19088	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎利干鞋厂分8	100	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
19089	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干上河分45+1左7变台	200	45.30%	0	0		是	2025年12月	-27.80%
19090	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	万南2箱变1变压器	630	34.92%	0	0				0.00%
19091	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线刘家店分台支01	400	27.00%	252	252				34.09%
19092	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	上东花墅26变电站2变压器	400	44.70%	0	0				-31.38%
19093	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李歪线中学分10右1	100	50.40%	0	0		是	2025年	-38.52%
19094	沈北	清水变	清依线	清依线清依干依路村南分3	200	49.00%	0	0		是	2026年12月	-43.29%
19095	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线石狮分21左3变台	200	0.00%	0	0				100.00%
19096	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	保利海德小区2变电站2变压器	630	83.17%	0	0	2024年9月	是	2025年	-25.59%
19097	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进11号	200	28.50%	0	0				100.00%
19098	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎德鑫花园四本3变	200	101.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-41.26%
19099	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子堡高力房村红宇农业公变台区	200	21.30%	137.4	137.4				0.00%
19100	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新北分8柱上变压器	315	1.52%	0	0				-60.33%
19101	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分36右21	100	18.30%	0	0			2027年	0.26%
19102	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	红星分4左2右2	400	6.30%	334.8	334.8				29.10%
19103	苏家屯	夹河变	河湾线	银河湾3号变电站2变压器	630	33.97%	0	0			2027年	-38.47%
19104	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线腰屯西台照明新	315	77.78%	38.5	38.5				0.00%
19105	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进村10台	400	32.70%	0	0		是	2025年12月	57.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19106	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线乡直南台分08	200	71.10%	0	0		是	2026年6月	-26.98%
19107	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分46	200	51.50%	0	0				-31.77%
19108	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	华润置地南区二期3变电站201配电变压器	500	48.80%	173.2	173.2				-37.11%
19109	东陵	水家变	水李线	水家变754水李线水李干古城子分25右1柱上变压器	200	75.80%	10	10				-34.52%
19110	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖甲线林校分11右3	200	39.00%	0	0		是	2026年	5.56%
19111	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑1箱变1变压器	630	22.10%	0	0				-39.82%
19112	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线金属材料公司1、2号	80	70.00%	16	16		是	2026年12月	-45.63%
19113	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期2变电站2配电变压器	315	63.49%	0	0				-35.01%
19114	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	造化干沙平分87左14柱上变压器	400	65.75%	0	0		是	2025年12月	-42.94%
19115	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区1变电站1变压器	630	33.90%	0	0		是	2025年12月	-40.66%
19116	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线李砖分115	200	3.60%	0	0				10.92%
19117	开发	宁官变	宁官变95065宁明甲线	西宸之光小区4变电站2变压器	630	15.87%	467	467		是	2025年12月	100.00%
19118	大东	望花变	望花变70262合作乙线	合作干22右9新	400	41.40%	194.4	194.4				8.66%
19119	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线金坨子3电井分支02	100	14.10%	0	0		是	2026年12月	-34.81%
19120	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分23右3柱上变压器	315	62.54%	0	0				-43.14%
19121	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线新发二分支线002	200	49.28%	0	0		是	2026年12月	-29.77%
19122	法库	新依变	依三线	10kV依三线信用社几02	200	39.50%	0	0		是	2025年12月	-42.66%
19123	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	国瑞熙悦6箱变2变压器	630	11.43%	97.5	97.5				100.00%
19124	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线县社副食东楼	315	32.51%	181.1	181.1				-40.50%
19125	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期4变电站1号配电变压器	800	45.60%	0	0		是	2027年12月	-38.72%
19126	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线中尹线52右分1	100	68.40%	0	0				-31.58%
19127	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	解放1号变电站1号变压器	800	54.30%	0	0		是	2027年	-43.13%
19128	沈北	清水变	清依线	YHG 依路村西大棚	50	18.00%	0	0		是	2026年12月	-45.22%
19129	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	山林变560林东线吴八分14	200	25.00%	130	130				-32.05%
19130	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	柳湖绿园1箱式变电站1配电变压器	500	37.60%	0	0		是	2025年12月	-44.68%
19131	于洪	平罗变	平悟线	平罗变615平悟线沟子沿村南二台	400	15.75%	0	0				-38.84%
19132	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期二组团2箱式变电站1配电变压器	800	28.80%	0	0		是	2025年12月	-10.99%
19133	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	保利大都会1箱式变电站2配电变压器	630	37.62%	0	0		是	2025年12月	-41.71%
19134	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾10号变电站201配电变压器	500	43.60%	0	0		是	2027年	-40.90%
19135	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟城二期3变电站1号变压器	400	57.50%	0	0		是	2025年	-41.73%
19136	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍白干34左17右1-1左1	200	5.70%	0	0			2027年	13.59%
19137	于洪	东民变	东李线	东民变345东李线良种场台区	100	67.50%	0	0				-31.73%
19138	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长江变464长怒乙线长怒干38左5柱上变压器	315	33.65%	0	0		是	2025年12月	-42.41%
19139	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线184	160	31.25%	0	0		是	2027年	-33.04%
19140	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线西村支09	315	36.83%	167.5	167.5				-23.42%
19141	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城14号变电站201间隔配电变压器	400	46.40%	174.4	174.4				-42.55%
19142	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区7变电站2变压器	630	88.89%	7	7	2025年8月			-41.48%
19143	新民	姜屯变	姜屯变31550孟屯线	孟屯线90右5变台	200	27.90%	124.2	124.2				-18.33%
19144	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	佟家支30	200	29.80%	120.4	120.4				-17.57%
19145	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城六期小区1变电站2变压器	800	15.60%	296.172	296.172		是	2025年12月	10.97%
19146	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城小区4变电站2变压器	630	49.52%	255	255		是	2025年12月	-35.75%
19147	铁西	万达变	万达变56070万腾线	里仁居小区三期1变电站202变压器	500	30.40%	298	298		是	2025年12月	-40.52%
19148	于洪	五金变	五兰乙线	小微繁荣村10号台区	400	46.65%	0	0		是	2025年12月	26.63%
19149	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线历家大棚台分支02	50	0.00%	0	0		是	2026年12月	-424.53%
19150	和平	太原变	太原变086民族乙线	沈铁青工家园变电站202间隔配电变压器	630	17.14%	459	459				0.00%
19151	浑南	智慧变	智慧954智天线	碧桂园中央公园2号变电站201间隔配电变压器	630	82.54%	0	0	2025年8月	是	2027年12月	-32.17%
19152	法库	果子园	果子园变1415镇东线	公安局柱上变压器	315	25.71%	0	0		是	2028年	-41.93%
19153	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	YHG 妈妈街南一台新台	200	74.40%	0	0		是	2025年11月	-26.52%
19154	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象1号变电站2号变压器	800	26.25%	0	0		是	2027年12月	-33.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19155	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期1箱式变电站1配电变压器	315	36.19%	0	0				-39.44%
19156	东陵	孤家子	营城乙线	优品天地花园二期变电站202配电变压器	630	83.17%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-48.22%
19157	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际4号变电站201配电变压器	500	26.40%	0	0			2027年	-38.27%
19158	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪新城17号变电站2号变压器	630	20.95%	0	0		是	2027年12月	-40.73%
19159	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	佰代宜居1号变电站1变压器	630	33.02%	0	0				-38.94%
19160	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际12号变电站2变压器	630	16.83%	0	0		是	2027年12月	-39.04%
19161	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河南分35右11左1	200	50.00%	80	80		是	2026年	-43.47%
19162	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干96+1左19	200	48.40%	0	0		是	2027年	-19.65%
19163	苏家屯	刘千变	刘千变1648劳改线	劳改干51左1	200	16.50%	0	0		是	2026年	9.15%
19164	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向山北巷3变电站2变压器	630	12.19%	0	0				-42.53%
19165	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	东山小区1箱变2变压器	630	13.97%	0	0				-49.30%
19166	和平	三好变	三好变152文体乙线	光明线53柱上变压器	400	36.00%	0	0				-41.93%
19167	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	董楼子变048中寺线白灰分50（苇塘A台）	80	30.50%	47.6	47.6				-34.69%
19168	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	玉屏乙线36左5	200	68.25%	0	0		是	2026年12月	-37.63%
19169	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷7变电站202配电变压器	630	11.68%	0	0			2027年	-12.93%
19170	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	锦官天宸3箱变1变压器	400	34.80%	0	0				11.85%
19171	于洪	平罗变	平罗线	平罗变611平罗线平罗中心小区	315	58.41%	0	0		是	2025年	-38.65%
19172	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	星城国际三期1变电站201配电变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年12月	9.22%
19173	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	星城国际三期2变电站201配电变压器	630	3.81%	0	0		是	2026年12月	100.00%
19174	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	唐轩北廷3变电站201配电变压器	500	25.60%	322	322		是	2026年12月	-37.76%
19175	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城4号变电站201配电变压器	500	23.60%	0	0			2027年	-40.67%
19176	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里1号变电站202配电变压器	800	45.38%	0	0			2027年	29.49%
19177	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	北国之春四期A区2变电站201变压器	400	40.50%	0	0				-42.46%
19178	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期6号配电室1号变压器配电变压器	500	63.36%	133.2	133.2				-40.02%
19179	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期5号变电站2号变压器	500	51.36%	193.2	193.2				-42.55%
19180	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线达东南支06	200	29.10%	0	0		是	2025年12月	-36.29%
19181	东陵	中马变	世贸线	世贸棋盘山四期3变电站2变压器	630	8.38%	514.2	514.2				14.01%
19182	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分66右1	200	9.00%	36.372	36.372				-12.29%
19183	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分47左2柱上变压器	400	26.40%	0	0				-49.27%
19184	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	里仁居润尚枫庭1变电站202变压器	400	31.20%	0	0		是	2027年12月	-41.65%
19185	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线孔家北台支05	400	46.80%	0	0		是	2026年6月	100.00%
19186	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅5变电站5变压器	630	30.16%	0	0		是	2025年	-44.34%
19187	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线粮贸公司住宅楼	80	59.63%	24.3	24.3				-42.20%
19188	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线化肥库支08	200	42.75%	0	0		是	2028年	2.97%
19189	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园干51之4新	400	3.83%	0	0				6.85%
19190	于洪	东民变	东红线	小微东红1台	200	127.80%	0	0	2025年8月			-1.16%
19191	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城17变电站1变压器	500	25.60%	0	0			2027年	-41.31%
19192	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十六号（微）	400	24.90%	234.044	234.044				14.80%
19193	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	金沙枫景小区2变电站1变压器	500	36.00%	270	270				-39.73%
19194	浑南	水家变	水家变764水北线	檀溪4号变电站2变压器	630	28.95%	0	0		是	2027年12月	-40.17%
19195	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	冷子堡变039周徐线黑鱼泡大棚台	100	37.05%	52.95	52.95		是	2026年6月	-42.77%
19196	和平	三好变	三好变148科技甲线	永安分6右1	315	67.81%	69.9	69.9				-38.48%
19197	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线马家支线004	160	66.00%	0	0		是	2026年12月	-34.30%
19198	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	圣丰御景广场二期C组团2变电站201间隔配电变压器	800	2.40%	0	0				100.00%
19199	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线卢屯分18右2变台	200	17.20%	0	0				0.00%
19200	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	招商曦城小区1变电站2变压器	400	31.20%	0	0		是	2025年12月	7.25%
19201	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢干营子分王台支10左5变台	100	54.30%	35.7	35.7				-46.11%
19202	东陵	花山变	花山770花马乙线	中旅万科城五期东区1箱变2变压器	800	44.40%	364.8	364.8				14.99%
19203	东陵	花山变	花山770花马乙线	中旅万科城五期东区2箱变2变压器	800	37.50%	420	420				13.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19204	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线西营分61右1变台	400	16.20%	0	0				-42.93%
19205	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城11号变电站201间隔配电变压器	630	62.86%	0	0			2027年	-40.50%
19206	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭都3变电站1变压器	800	46.50%	0	0				-36.70%
19207	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	绿厦爵士意境变电站202配电变压器	630	45.71%	0	0				-42.43%
19208	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城9号变电站1号变压器	630	33.97%	353	353				-41.18%
19209	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	罗曼威森3号变电站2号变压器	630	27.05%	396.6	396.6				-39.31%
19210	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	新安乙线赖分前沙支21+1变台	400	69.60%	0	0		是	2025年12月	-34.86%
19211	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际11号变电站201配电变压器	800	20.70%	0	0			2027年	-43.84%
19212	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	观泉家园3变电站2变压器	630	32.38%	0	0		是		-42.63%
19213	和平	三好变	三好变148科技甲线	永安分6右2	315	60.19%	93.9	93.9				-38.27%
19214	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	陕西甲线陕西干17右4变压器50	100	52.80%	0	0				-26.95%
19215	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区8变电站2变压器	500	18.72%	356.4	356.4				-42.79%
19216	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期5号箱式变电站1号变压器	630	26.98%	0	0		是	2027年12月	-38.45%
19217	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯10箱变1变压器	630	45.97%	0	0		是	2026年12月	-42.64%
19218	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线大玉干80+1变台	400	21.90%	0	0		是	2025年12月	85.35%
19219	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线西拉马东几线08	200	62.50%	0	0		是	2025年12月	-31.95%
19220	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线财政局几1	400	27.90%	0	0		是	2028年	-46.87%
19221	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干141盘北分9左支6柱上断路器-一站式	80	20.25%	0	0				0.00%
19222	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城小区二期3箱式变电站1配电变压器	800	76.88%	0	0		是	2025年12月	-38.75%
19223	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝G区3号箱变2号变	630	29.21%	0	0		是	2026年12月	-36.86%
19224	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区3变电站1变压器	630	39.68%	0	0		是	2025年12月	-41.04%
19225	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线四家子东台分支线002	200	52.20%	75.6	75.6				-34.53%
19226	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	龙达线小区分10左4+1右1变台	400	69.90%	0	0		是	2025年12月	10.10%
19227	于洪	光辉变	光南线	小微三台子4台区	400	30.90%	236.4	236.4				-66.78%
19228	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	招商公园8变电站1配电变压器	630	23.17%	0	0				96.80%
19229	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线小瓦拉5组新	200	56.40%	67.2	67.2				0.00%
19230	和平	方型变	方型变430方文甲线	华润瑞府1变电站202间隔配电变压器	800	19.50%	564	564				9.54%
19231	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线周坨分支线004	50	78.40%	0	0		是	2026年12月	-32.45%
19232	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	润东府1箱变2变压器	800	18.75%	0	0		是		89.00%
19233	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	红旗线小莲花宋金山畜牧公变台区	400	3.30%	0	0				0.00%
19234	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城H区1变电站202变压器	630	21.59%	0	0		是	2027年12月	-40.07%
19235	于洪	东民变	东红线	小微东红线市场分14右3台	400	12.60%	0	0				100.00%
19236	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线火石2支1	200	24.00%	0	0		是	2026年6月	100.00%
19237	沈河	北兴变	北兴变348北南甲线	中韩科技园2箱变2变压器	630	22.54%	425	425				-4.20%
19238	辽中	茨榆屯	茨榆屯变1303偏堡线	后岭村综合一台	400	7.65%	329.4	329.4				0.02%
19239	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	刘屯后1台	200	44.40%	91.2	91.2				-16.48%
19240	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	嫩江干嫩江乙线26柱上变压器	315	3.49%	0	0		是	2025年12月	-75.15%
19241	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5期4箱变1变压器	400	20.40%	278.4	278.4				-45.65%
19242	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线小卜线69右02	200	56.40%	67.2	67.2				-37.60%
19243	沈北	农高变	农丰线	柳岗变168育才线沈阳永丰房屋开发有限公司	630	0.00%	0	0				0.00%
19244	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线双五线干线136	200	38.00%	104	104				-39.08%
19245	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠1箱式变电站1配电变压器	800	46.50%	0	0		是	2025年12月	-40.92%
19246	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	御康府自然城小区1箱变201间隔配电变压器	630	19.68%	443	443				-9.86%
19247	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	天墅小区2变电站1变压器	800	37.50%	420	420				-40.93%
19248	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干57左12变台	200	37.20%	105.6	105.6				-44.16%
19249	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	文田甲线1之3柱上变压器	400	21.30%	0	0		是	2025年12月	-36.03%
19250	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	福丽商店公变台	200	63.00%	54	54				100.00%
19251	苏家屯	前显变	前显变51256前湾线	鹿特丹2号变电站1变压器	800	29.70%	0	0			2027年	-40.85%
19252	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线刘大沟分43	160	75.75%	0	0		是	2025年12月	-22.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19253	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线马圈子分21左60变台	100	0.00%	90	90				-43.74%
19254	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线红西分46变台	200	86.70%	0	0	2023年1月			-46.21%
19255	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	新一品3箱式变电站1配电变压器	500	40.80%	0	0		是	2025年12月	-41.47%
19256	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线玉站分13左11变台	400	57.60%	0	0				-48.21%
19257	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线大屯分8	200	59.00%	0	0				-34.64%
19258	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒皇甲线舍宅分15柱上变压器	315	114.92%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-42.99%
19259	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线后网户分排水支12右9变台	200	51.75%	76.5	76.5				-35.28%
19260	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林线243变台	200	28.40%	123.2	123.2				-37.61%
19261	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子支04市场西台	315	35.56%	0	0		是	2025年12月	-27.52%
19262	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干14+1左2	200	23.70%	0	0			2027年	0.00%
19263	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线陈台分陈台照明支9左4右1变台	200	58.20%	63.6	63.6				-24.11%
19264	开发	张士变	张士变55860昆海乙线	昆海乙线昆海干27右1变压器	400	22.40%	0	0		是	2025年12月	-16.62%
19265	法库	双台子	双台子变045双四线	红砂地西台	400	22.00%	97.3384	97.3384				-25.21%
19266	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线171左1变台	200	0.00%	0	0				0.00%
19267	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯7箱式变电站1配电变压器	800	65.10%	0	0		是	2025年12月	-40.30%
19268	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	信盟花园4变电站1号变压器	400	29.00%	0	0			2027年	-41.00%
19269	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干德泰分老舍牛分54右4变台	400	21.80%	272.8	272.8				-27.48%
19270	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	天财线首开国凤尚城小区3变电站202配电变压器	800	10.20%	0	0		是	2026年12月	53.98%
19271	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村21机井	100	78.00%	12	12		是	2025年	-26.86%
19272	于洪	光辉变	光北线	光辉变814光北线南台村南台	200	75.60%	28.8	28.8				-39.11%
19273	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线鸡场分42变台	400	67.50%	0	0				-21.91%
19274	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线深井子10组照明支24	400	44.50%	182	182				-24.42%
19275	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线160+1柱上变压器	200	33.90%	112.2	112.2				-28.96%
19276	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城四期小区2变电站2配电变压器	630	36.19%	296.172	296.172		是	2025年12月	-12.63%
19277	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳金天置业有限公司-尚书府二期32202配电变压器	630	40.32%	313	313				-36.64%
19278	东陵	汪家变	汪佰甲线	白沙岛B区2箱变1变压器	400	10.20%	0	0		是	2026年12月	19.34%
19279	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	美域天成二期2变电站2变压器1	800	29.25%	486	486				-29.77%
19280	东陵	汪家变	汪杨甲线	汪家馨城二期3变电站1变压器	630	28.25%	0	0		是	2026年12月	-11.30%
19281	法库	果子园	果子园变1409煤矿线	日升如意城二号箱式变电站2号配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年	0.00%
19282	东陵	祝家变	祝高线	郝义线162+2右1柱上变压器	200	49.20%	0	0		是	2026年12月	1.33%
19283	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗社区4机井	50	36.40%	26.8	26.8				-43.69%
19284	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈线29右7变台	315	25.90%	0	0		是	2025年12月	-42.52%
19285	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干149变台	200	57.00%	66	66				-25.82%
19286	东陵	李相变	李班线	李班线李班干87左1柱上变压器	200	6.00%	168	168				0.00%
19287	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李歪线76右2	400	12.60%	0	0			2027年	0.00%
19288	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	名流嘉园一期7号变电站1号变压器	630	39.62%	0	0		是	2027年12月	-39.48%
19289	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线罗家支021	200	57.00%	0	0		是	2026年12月	-17.34%
19290	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207卢屯线卢屯干张窝分20左7变台	200	35.40%	0	0				-37.11%
19291	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线杨大宝分支003	200	16.20%	147.6	147.6				-27.30%
19292	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	平江线马莲支023	80	27.56%	49.95	49.95				-48.30%
19293	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	海逸铭筑小区一期3箱式变电站1配电变压器	400	63.30%	0	0		是	2025年12月	-29.92%
19294	于洪	东民变	东前线	东民变344东前线西和平村西台区	315	67.43%	0	0				-39.28%
19295	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东七5变电站2变压器	400	25.13%	0	0				-43.00%
19296	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城4变电站2变压器	500	40.40%	0	0		是	2025年12月	-40.20%
19297	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分30右11	100	46.80%	43.2	43.2				-52.84%
19298	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	长兴分71左12	200	47.10%	0	0			2027年	-23.10%
19299	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	凌云佳园2变电站2变压器	630	23.17%	421	421				-35.51%
19300	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	陶屯变123东蛇线东蛇线东中分9左3变台	315	68.95%	0	0				-31.17%
19301	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线下坎子分91左12变台	100	18.00%	72	72				-24.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19302	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分蛇北支7	200	18.30%	0	0		是	2025年12月	-33.19%
19303	铁西	滑翔变	滑翔变20274龙城线	时代广场1变电站202变压器	630	19.56%	443.8	443.8				-40.56%
19304	东陵	白沙变	白湖乙线	方大锦溪里1变电站2号变压器	630	7.30%	521	521				100.00%
19305	皇姑	方溪变	方溪变25370万科线	万科假日二期小区1箱式变电站1配电变压器	800	91.50%	0	0	2025年8月			-29.24%
19306	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团1变电站202变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
19307	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线明华分6右2能效柱上变压器	400	52.50%	0	0				100.00%
19308	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分8+1右1	400	29.70%	0	0		是	2027年	-24.67%
19309	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际5变电站1变压器	500	16.32%	0	0				-45.30%
19310	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干狼尾泡分29右9左2变台	200	45.60%	0	0		是	2025年12月	-39.84%
19311	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	胜利分39右10	200	30.30%	0	0			2027年	100.00%
19312	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线联络分渔场支08右T05	315	21.59%	0	0				-39.13%
19313	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	双E港3号变电站1号变压器	630	19.81%	0	0			2027年	-43.21%
19314	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线三合分23右7变台	200	25.25%	0	0				-32.74%
19315	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	金地峯汇1配电站202配电变压器	800	31.80%	0	0		是	2026年12月	-14.69%
19316	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干拉它分22	200	21.30%	0	0			2027年	-38.60%
19317	大东	小东变	小东变80186东润线	时代之城1箱变1变压器	630	17.14%	459	459				36.09%
19318	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线古城子北台	400	55.50%	0	0				-38.80%
19319	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩东街云翰养殖公变台区	200	31.20%	117.6	117.6				100.00%
19320	新民	新民变	新民变30178高台甲线	馨月小区1变电站1变压器	315	17.46%	0	0				6.26%
19321	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	西华府南区小区1变电站1变压器	800	50.40%	0	0				-29.69%
19322	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	杨树干水罗分14右2	50	71.20%	0	0			2027年	-30.34%
19323	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	南站甲线47右3+1	315	73.90%	0	0			2027年	-41.85%
19324	康平	所口变	所口变76352所张线	所张线小莫西支04	200	33.00%	114	114				-37.54%
19325	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	孔雀城7号变电站201间隔配电变压器	400	43.20%	187.2	187.2				-35.78%
19326	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干143左18	200	19.20%	141.6	141.6				-45.15%
19327	东陵	水家变	水李线	水家变水李线74右1柱上变压器	50	12.90%	10	10				28.20%
19328	康平	中心变	中心变2608粮油线	环卫箱变1变压器	200	39.60%	0	0		是	2026年12月	-38.32%
19329	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	建大高层（建大高层）主建变2变压器	800	0.00%	720	720		是	2028年12月	0.00%
19330	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡南村东台公变台区	200	47.70%	0	0		是	2026年12月	-43.54%
19331	开发	汪河变	汪河变56152汪阳线	洞阳小区7变电站1变压器	400	25.50%	258	258		是	2025年12月	-24.92%
19332	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支3加1右分支11变压器	50	21.00%	0	0				-17.16%
19333	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线苇塘组分支07	200	44.40%	0	0		是	2026年6月	-29.89%
19334	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线董家一组分支线002	400	18.30%	0	0		是	2025年12月	-39.28%
19335	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干70+1公变	315	35.24%	0	0		是	2026年12月	-10.24%
19336	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日3变电站201配电变压器	400	12.30%	310.8	310.8				4.90%
19337	于洪	得胜变	得中钱95474	和悦名邸二期1站房1配电变压器	800	21.00%	552	552				100.00%
19338	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园2变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
19339	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干89右14右1	200	28.20%	123.6	123.6				1.31%
19340	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老成分068	200	50.40%	79.2	79.2				-42.27%
19341	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分082	200	22.20%	0	0		是	2026年5月	-34.95%
19342	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	三经甲线22左2	400	40.25%	199	199				-38.01%
19343	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分097	50	47.20%	0	0		是	2027年	-30.91%
19344	沈北	天乾变	10kV天星线70654	汇置尚都2.2期1小区变电站201配电变压器	800	16.80%	0	0		是	2026年12月	27.74%
19345	于洪	东民变	东李线	小微东李线11左2+1号台	200	33.00%	0	0				15.53%
19346	和平	方型变	方型变438方文乙线	东北设计研究院住宅202间隔配电变压器	400	7.50%	330	330				12.72%
19347	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	甘官分1开闭站1变电站变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
19348	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线四组四号支线03	100	132.90%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-32.95%
19349	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	长江乙线长江干巴兰河分2柱上变压器	400	36.30%	0	0		是	2025年12月	-45.98%
19350	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	城央华墅3号变电站2号配电变压器	400	20.00%	0	0		是	2027年12月	-10.65%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19351	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园41主变	630	25.14%	408.6	408.6				-36.97%
19352	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵园乙线29+1柱上变压器	315	28.57%	0	0		是	2025年12月	-35.60%
19353	东陵	世园变	世园变80572海洋线	国王湖1箱变2变压器	400	19.80%	280.8	280.8				-4.95%
19354	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙4箱变2变压器	630	44.13%	0	0				-41.78%
19355	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	西堤国际7变电站2变压器	500	54.08%	179.6	179.6				-37.77%
19356	于洪	光辉变	光东线	小微门台村5台区	400	2.70%	349.2	349.2				-193.55%
19357	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相变432军政线军政线16	315	31.14%	0	0		是	2025年	-39.36%
19358	于洪	家俱变	佰锦线	沙岭回迁楼3变电站1变压器	400	48.38%	0	0				-35.75%
19359	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	润东府1箱变1变压器	800	35.63%	0	0				82.82%
19360	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	造化甲线沙平分103柱上变压器	50	69.60%	0	0		是	2025年12月	-44.12%
19361	东陵	水家变	水孙乙线	恒大滨江左岸1变电站1变压器	800	51.60%	0	0		是	2026年12月	-38.83%
19362	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分1右3	315	39.37%	0	0				-45.89%
19363	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分101左14	200	48.30%	83.4	83.4				1.16%
19364	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩前余村韩纯伟畜牧养殖公变台区	200	5.70%	0	0				0.00%
19365	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	鸭绿江分3左2柱上变压器	200	42.50%	0	0		是	2025年12月	-17.98%
19366	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	正邦帝景湾4箱式变电站201间隔配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-52.48%
19367	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	正邦帝景湾5箱式变电站201间隔配电变压器	630	19.81%	0	0		是	2025年12月	-41.72%
19368	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	岐山甲线岐山干19右4左3柱上变压器	400	34.00%	0	0		是	2025年12月	5.06%
19369	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	世茂云图2变电站1配电变压器	800	9.90%	0	0				100.00%
19370	沈北	孝信变	孝场乙线	万达小区1局维变电站202配电变压器	630	53.33%	0	0		是	2026年12月	17.12%
19371	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线商家支04商家	100	39.00%	0	0		是	2025年12月	-29.57%
19372	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线花甲屯支05	400	25.09%	259.65	259.65				-33.48%
19373	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭门5箱变2变压器	400	26.40%	0	0				-18.98%
19374	苏家屯	前显变	前显变51282前树线	中海商业公寓变电站201间隔（前树线）配电变压器	630	23.81%	0	0			2027年	23.22%
19375	大东	如意变	如意变856如沈乙线	北方奥运1箱变2变压器	630	20.57%	342.936	342.936				-51.45%
19376	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方丽城15箱变2变压器	630	35.05%	0	0		是		-38.90%
19377	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分11左6	200	19.50%	0	0				-45.30%
19378	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝滨干牧场分121左4柱上变压器	200	32.70%	0	0		是	2026年12月	100.00%
19379	苏家屯	施官变	施官变60188施航线	奥园34号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	28.50%	0	0			2027年	-27.44%
19380	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线32右2变台	200	54.30%	0	0		是	2025年12月	14.09%
19381	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干41左2	315	58.10%	0	0		是		-27.43%
19382	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分18右6+1右1	250	139.20%	0	0	2023年7月	是	2026年	15.30%
19383	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	沈阳世界温泉乐园1变电站2变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
19384	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	黑牛分41左11	200	21.80%	0	0		是	2025年	-38.76%
19385	沈河	文艺变	文艺变952文关甲线	华润中央花园1箱变1变压器	800	63.38%	213	213				-41.67%
19386	浑南	安顺变	安顺变178安学线	恒大四季上东二期2号变电站2号变压器	630	3.49%	0	0		是	2027年12月	0.00%
19387	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	小微学府1台	200	7.80%	0	0		是	2025年	-18.33%
19388	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线刀兰分刀兰南支1	200	33.90%	0	0		是	2026年12月	-38.59%
19389	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南干15+2公变	315	55.24%	0	0		是	2026年12月	-39.25%
19390	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线贺尔海分贺村支线11(贺尔海村台)	315	26.29%	200.7	200.7				-29.50%
19391	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区12变电站2变压器	630	39.68%	0	0		是	2027年12月	-39.87%
19392	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园5变电站1变压器	500	24.80%	0	0		是	2027年12月	-30.22%
19393	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线忙牛支45	100	31.05%	0	0		是	2026年5月	-28.96%
19394	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城14号变电站201配电变压器	630	27.43%	0	0			2027年	-31.85%
19395	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融公馆6号变电站202间隔配电变压器	630	27.62%	393	393				-20.40%
19396	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期9变201	630	13.97%	479	479				-50.26%
19397	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾1变电站1变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年12月	-44.10%
19398	沈北	农高变	农商线	农商线万隆广场局维变电站202配电变压器	400	21.20%	0	0				100.00%
19399	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	锦绣江南4箱变1变压器	630	10.29%	0	0				-48.55%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19400	和平	花园变	花园变752花南甲线	夏宫2变电站202间隔配电变压器	800	9.30%	645.6	645.6				45.12%
19401	辽中	四方台	四方台变91158农场线	四方台土耳坨村鑫顺丰编织袋公变台区	200	44.40%	91.2	91.2				0.00%
19402	于洪	曹家变	曹乙线	香堤南苑5变电站2变压器	630	15.75%	467.8	467.8				-37.03%
19403	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线四家子几25	315	24.13%	0	0		是	2025年12月	-36.67%
19404	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河南支35右7+1左2	400	55.20%	139.2	139.2		是	2026年	100.00%
19405	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳二矿4号变电站202间隔配电变压器	630	20.32%	0	0			2027年	-43.15%
19406	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳三矿2号变电站202间隔配电变压器	630	23.49%	0	0			2027年	-42.79%
19407	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期1一次2主变	500	22.80%	0	0		是	2026年12月	-42.27%
19408	于洪	五金变	五兰乙线	小微沙坨子村6号台	200	36.60%	0	0				23.29%
19409	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑村综合一台	400	64.20%	0	0				-29.16%
19410	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期6箱变1变压器	630	46.67%	0	0		是	2026年12月	-37.21%
19411	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	香城澜湾2变电站2变压器	400	33.20%	227.2	227.2				-37.65%
19412	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学干尹家法院分2（一站式）	200	21.60%	136.8	136.8				-31.74%
19413	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学干47东拉拉分46右支2（村部门口）	200	23.10%	133.8	133.8				0.25%
19414	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东干于家分29右3	200	27.30%	125.4	125.4				-46.65%
19415	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	YHG 大庄科1-3（王胜于87右1）	200	25.20%	0	0			2027年	-29.72%
19416	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	富力院士庭B2局维变电站201配电变压器	630	9.21%	0	0				100.00%
19417	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线昂村分34右6变台	200	80.40%	19.2	19.2	2025年11月			0.00%
19418	新民	新民变	新民变30172化肥线	依林华府5变电站2变压器	630	2.54%	0	0				100.00%
19419	辽中	敖司牛	敖司牛变1232局供线	书香苑3住宅1变压器	500	21.60%	0	0		是	2026年12月	-41.71%
19420	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城3号变电站2号变压器	630	26.67%	0	0		是	2027年	-41.74%
19421	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区7变电站1变压器	630	19.68%	443	443				-41.62%
19422	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养士卜乡王家岗新棚区（仅换变压器）改造	100	65.60%	0	0				4.42%
19423	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	锦业祥府1变电站1变压器	630	13.02%	0	0				0.00%
19424	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区2变电站2变压器	800	39.60%	403.2	403.2				-36.97%
19425	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	水墨丹青2号变电站201间隔配电变压器	630	21.52%	0	0				-36.11%
19426	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线电力宿舍	100	30.00%	0	0		是	2026年12月	-39.68%
19427	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居4箱变1变压器	630	16.51%	342.936	342.936				-40.08%
19428	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	虎工线小桥子村分聚脂粉文华支2计文华（一站式）	400	17.70%	90.064	90.064				100.00%
19429	沈北	河北变	10kV河南线84656	柳北干157#变压器	315	74.60%	48.5	48.5		是	2026年12月	-36.88%
19430	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线35左6变台	200	1.20%	0	0				0.00%
19431	沈北	董楼子	望滨线	一站式-沈阳市浑南区向往的田园种植农场望斌线田园分1	100	18.00%	72	72				100.00%
19432	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	假日欧洲7变电站2变压器	630	8.25%	0	0				100.00%
19433	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科润园二期2配电室202间隔配电变压器	500	31.04%	294.8	294.8				-41.51%
19434	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大汉分110右3变台	200	63.60%	0	0				-35.53%
19435	大东	粮仓变	粮仓变65540粮君甲线	上东花墅4变电站1变压器	315	24.38%	206.7	206.7				-38.32%
19436	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	倚云新村变电站1变压器	630	29.33%	0	0				-43.40%
19437	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖6号变电站1号变压器	630	14.86%	218.6	218.6				-24.81%
19438	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线218	200	54.60%	0	0			2027年	-44.34%
19439	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线腰堡分25右6变台	400	23.45%	0	0		是	2025年12月	17.92%
19440	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城1号变电站202配电变压器	630	46.03%	0	0			2027年	-36.43%
19441	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城2号变电站202配电变压器	800	36.38%	0	0			2027年	-39.37%
19442	于洪	东民变	民兴线	中港城永安嘉苑2站房2配电变压器	800	17.40%	0	0				-34.12%
19443	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院2配变站1变压器	630	35.87%	0	0		是	2026年6月	-43.81%
19444	法库	包家屯	包家线	10kV包家线前辛秋分金家沟支杨矿几杨矿甲33	200	82.20%	0	0	2025年10月	是	2027年	-76.83%
19445	铁西	历工变	历工变10456黎明线	宏伟金都3变电站202	630	27.43%	0	0				-30.28%
19446	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	黄东南照明（2020微）	400	17.40%	0	0		是	2026年6月	-54.75%
19447	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线张家分123	50	54.00%	0	0		是	2026年12月	-24.73%
19448	于洪	东民变	东前线	小微东前线53左23+1台	200	6.30%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19449	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	中汇广场1箱式变电站2配电变压器	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-38.06%
19450	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线高屯分17左24变台	400	11.40%	0	0				0.00%
19451	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干153左9变台	400	11.75%	313	313		是	2025年12月	12.83%
19452	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线东三家子分05	200	26.10%	0	0		是	2026年6月	-18.36%
19453	于洪	范屯变	范工线	小微西三家村内	400	52.50%	150	150				-45.64%
19454	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线马家支线063	80	84.75%	0	0	2023年2月	是	2026年12月	-39.76%
19455	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线前集体照明台	400	73.50%	66	66		是	2025年	-43.59%
19456	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	周徐村照明南台	200	47.70%	84.6	84.6		是	2026年6月	18.45%
19457	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线文方干实德北分40+1之1柱上变压器	200	58.20%	0	0		是	2025年12月	-174.46%
19458	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干118左1+1左2	200	32.25%	115.5	115.5				100.00%
19459	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线12	200	24.00%	132	132				-28.97%
19460	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方6箱变2变压器	630	37.33%	0	0		是	2026年12月	-44.68%
19461	皇姑	长江变	25460长亚乙线	龙腾馨苑1箱式变电站2配电变压器	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	-48.47%
19462	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线7右2+1	315	16.19%	0	0				-48.06%
19463	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	民主小区5号变电站201配电变压器	400	40.00%	0	0			2027年	100.00%
19464	浑南	新南变	新南056新医甲线	华发新城厚和轩1号变电站1号配电变压器	800	23.40%	0	0		是	2027年12月	11.66%
19465	浑南	新南变	新南056新医甲线	华发新城行知坊3号变电站1号配电变压器	800	41.40%	0	0		是	2027年12月	9.19%
19466	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	10KV中寺线沈阳沈北新区盛丰禾种植苗圃	200	33.90%	112.2	112.2				100.00%
19467	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴线古屯分8变台	80	26.00%	0	0				-23.45%
19468	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	卫东甲线卫东干松北分16右2右3能效柱上变压器	400	20.70%	0	0				17.62%
19469	苏家屯	雪松变	雪松变60584松榆乙线	孔雀城公馆3号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	32.38%	0	0			2027年	17.59%
19470	新民	查牛变	查牛变31354排水线	排水线92右8右1变台	200	63.90%	52.2	52.2				0.00%
19471	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期3变电站1变压器	400	64.88%	0	0				-39.11%
19472	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	水木康桥3号箱变变压器配电变压器	630	25.24%	0	0		是	2026年12月	-38.81%
19473	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯线华凯1之1柱上变压器	315	23.17%	0	0		是	2025年12月	-72.20%
19474	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线48右8柱上变压器	315	74.60%	48.5	48.5		是	2025年12月	-40.16%
19475	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线55右4柱上变压器	200	55.60%	0	0		是	2025年12月	-54.55%
19476	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	平罗分23左1柱上变压器	400	59.70%	0	0		是	2025年12月	-44.34%
19477	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	祥龙干47公变	400	4.50%	0	0		是	2026年12月	-22.15%
19478	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线65	315	44.44%	0	0		是	2025年12月	-42.88%
19479	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干丰乐一分5公变2	400	7.50%	0	0		是	2026年12月	-34.28%
19480	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	新民变175陶瓷线陶瓷线5左1	200	46.20%	0	0		是	2025年12月	-39.10%
19481	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干11右3左5	250	13.60%	0	0		是		-46.49%
19482	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	羊吉变670太湖甲线西湖小区	250	61.76%	0	0				-41.95%
19483	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线66	250	49.60%	0	0		是	2026年	-48.61%
19484	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	齐贤变446十路甲线齐十干63	315	23.17%	0	0		是	2027年12月	-45.65%
19485	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯干12左8柱上变压器	315	42.86%	0	0		是	2025年12月	-35.46%
19486	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	陵东变160陵望甲线鸭绿江分18右5柱上变压器	400	44.00%	0	0		是	2025年12月	-41.71%
19487	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线21右3	315	41.90%	0	0			2027年	-38.04%
19488	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干65变压器	315	11.11%	0	0				-35.17%
19489	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	王刚变662孟达线孟达干130	400	94.60%	0	0	2023年1月	是	2027年	-25.01%
19490	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	王刚变662孟达线孟达干140右2	315	92.70%	0	0	2022年12月	是	2027年	-28.72%
19491	和平	三好变	三好变178科技乙线	计量分5左3	315	72.70%	0	0				-42.36%
19492	铁西	历工变	历工变10472光明线	北一东3开闭站右5	315	25.08%	0	0		是	2027年12月	-43.58%
19493	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线124	100	120.60%	0	0	2022年12月		2027年	-51.06%
19494	和平	广州变	广州变492广东乙线	八经乙线26右6	315	71.11%	0	0				-38.85%
19495	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分4变压器	315	74.29%	0	0		是	2025年12月	-45.20%
19496	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	善小乙线善小联干21公变	400	42.60%	189.6	189.6				-45.74%
19497	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线28柱上变压器	400	38.70%	0	0		是	2025年12月	-54.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19498	新民	南窰变	南窰变3552瓦房线	南窰变552瓦房线瓦房线27	160	29.81%	0	0		是	2025年12月	-54.42%
19499	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	大南干北文分6公变	315	55.87%	0	0				-41.47%
19500	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	大南干20+2公变	200	33.75%	0	0		是	2026年12月	-54.60%
19501	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	长南干73右6右1公变2	315	80.95%	0	0	2024年7月	是	2026年12月	-38.12%
19502	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线16	315	31.11%	0	0		是	2025年12月	-41.26%
19503	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线水源分39	200	9.30%	0	0				-67.00%
19504	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	善和干2左2	250	70.00%	0	0		是	2026年4月	-44.06%
19505	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线45左1	200	61.50%	0	0		是	2025年12月	-42.53%
19506	和平	三好变	三好变152文体乙线	光明线36左6	200	9.50%	0	0				-51.74%
19507	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	陵北干瓦窰分20右8之1柱上变压器	200	43.00%	0	0		是	2025年12月	-42.13%
19508	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融分11右4	200	117.30%	0	0	2022年12月	是	2027年	-46.83%
19509	和平	花园变	花园变56753花三甲线	花三甲线66左5	315	60.63%	92.5	92.5				-36.26%
19510	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线66左02	80	74.25%	0	0			2027年	-38.96%
19511	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	官立乙线101右03	100	41.40%	0	0			2027年	-32.26%
19512	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干121公变	315	28.89%	0	0		是	2026年12月	-43.23%
19513	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分8右1柱上变压器	315	41.65%	0	0		是	2025年12月	-46.67%
19514	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分2变压器	315	8.63%	0	0		是	2025年12月	-550.99%
19515	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分8右2	200	9.20%	0	0				-190.00%
19516	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	如沈乙线线沈小联干皮革分4	200	12.90%	0	0		是		-19.46%
19517	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	闸南分7右3柱上变压器	400	56.00%	0	0				-45.09%
19518	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	百花二期4箱变2变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-43.01%
19519	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	奥普1箱变	400	5.00%	0	0		是	2025年12月	-8.84%
19520	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	橙色时光二1箱变1号变	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	-42.32%
19521	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	碧海新居箱变2_1号变	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-42.68%
19522	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区2变电站1变压器	630	25.71%	405	405				-46.25%
19523	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	艳粉新城2变电站202	500	18.88%	355.6	355.6				-47.52%
19524	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区16变电站202	630	10.16%	6.928	6.928				32.88%
19525	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区5箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
19526	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤二4箱变1号变	500	49.92%	0	0		是	2025年12月	-40.30%
19527	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华1箱变1号变	800	0.00%	346.4	346.4		是	2025年12月	-237.85%
19528	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华3箱变2号变	630	28.19%	346.4	346.4		是	2025年12月	-40.51%
19529	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城8箱变1变压器	800	15.00%	600	600				-42.23%
19530	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	消防住宅箱变2号变	630	20.00%	0	0		是	2025年12月	-43.54%
19531	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	水榭花都2箱变2号变	630	24.44%	0	0		是	2025年12月	-45.55%
19532	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安10号1箱变2变压器	630	52.95%	117.776	117.776				-38.71%
19533	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都12变电站202变压器	500	24.40%	328	328				-43.42%
19534	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	精博苑1箱变2变压器	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-17.28%
19535	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	北飞新村2箱变1变压器	500	28.80%	0	0		是	2025年12月	-44.61%
19536	和平	花园变	花园变774花景线	新世界花园D组团1#1##主变	630	16.00%	466.2	466.2				-41.72%
19537	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	长南1箱变2	630	67.43%	0	0				-43.72%
19538	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	荣城花园1箱变2站内变压器	630	20.95%	0	0				-39.59%
19539	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区5变电站1变压器	630	36.19%	296.172	296.172		是	2025年12月	-41.61%
19540	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区1变电站2变压器	630	29.97%	0	0		是	2025年12月	-38.45%
19541	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园7小区变电站1变压器	630	17.14%	459	459				-44.57%
19542	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园7号变电站1号变压器	315	7.62%	10	10				-25.26%
19543	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	佰都2期3箱变2变压器	630	16.19%	465	465				-46.43%
19544	沈河	长青变	长青变454御龙线	中鸿基阳光城2箱变1变压器	500	25.28%	0	0		是	2026年12月	-39.88%
19545	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区2变电站1变压器	630	34.60%	349	349				-43.78%
19546	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区4变电站2变压器	630	56.38%	211.8	211.8				-39.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19547	铁西	万达变	万达变56084万滑乙线	吴辰苑小区2变电站201	630	43.17%	295	295		是	2025年12月	-47.63%
19548	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	华天新城2变电站202变压器	630	43.81%	0	0		是	2027年12月	-46.49%
19549	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大三区2变电站201柜	800	16.80%	0	0				-36.53%
19550	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	建大一区1变电站202柜	630	89.65%	0	0	2022年12月			-45.57%
19551	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园南园3变电站202变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
19552	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	团结新村小区1变电站201柜	630	27.94%	0	0		是		-40.69%
19553	铁西	历工变	历工变10454历兴线	鑫峰俪城小区6变电站202	400	42.00%	0	0				-43.27%
19554	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	乐园2小区变电站202变压器	400	53.40%	0	0				-42.09%
19555	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	泰和苑2箱变2	630	21.90%	0	0				-40.29%
19556	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	客运新村箱变2	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
19557	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥三期4箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
19558	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	康都4箱变1站内变压器	400	30.90%	0	0				-44.98%
19559	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	令闻1箱变2变压器	630	39.37%	0	0				-47.44%
19560	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	魁星1变电站2变压器	500	47.36%	0	0				-41.35%
19561	浑南	下深变	下深变244高科甲线	同方大厦1号变电站2号变压器	630	26.19%	0	0		是	2027年12月	-37.53%
19562	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际6号变电站2变压器	630	16.83%	0	0		是	2027年12月	-40.05%
19563	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	令闻新村2箱变1变压器	800	19.50%	0	0				-37.87%
19564	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	惠天热电小区变电站201	250	25.44%	161.4	161.4				-41.96%
19565	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	强大小区1变电站202	630	19.68%	443	443				-42.09%
19566	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	雁翔苑1小区变电站1变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-44.63%
19567	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	汇景阁小区3变电站201柜	630	21.27%	433	433				-41.06%
19568	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	南塔图书馆箱变1变压器	500	47.68%	0	0		是	2026年12月	-44.62%
19569	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	五三乡箱变1变压器	315	15.24%	0	0		是	2026年12月	-42.97%
19570	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际9号变电站1变压器	630	32.06%	0	0		是	2027年12月	-32.06%
19571	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	华家箱变2变	630	75.43%	0	0				-41.44%
19572	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	格林花园变电站1变压器	2500	21.76%	0	0				-43.11%
19573	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城二期1号变电站2变压器	630	19.52%	0	0		是	2027年12月	-40.98%
19574	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	富强8箱变1变压器	630	33.02%	0	0				-44.64%
19575	皇姑	长江变	25466长黄甲线	艺术名家2箱变2变压器	630	11.68%	0	0		是	2025年12月	-41.63%
19576	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	丽华精舍1箱变1站内变压器	630	18.29%	0	0				-36.99%
19577	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富3变电站201	500	46.40%	218	218				-37.08%
19578	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	百臻园南区箱变202	630	0.00%	567	567				-50.14%
19579	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	兴盛家园2变电站201柜	630	33.02%	0	0				-46.00%
19580	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	铁西三小区4变电站201	400	100.00%	0	0	2022年12月	是	2027年12月	-43.40%
19581	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华厅7箱变1变	400	27.60%	249.6	249.6				-21.77%
19582	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	文荟苑1变电站2变压器	630	36.51%	0	0		是	2025年12月	-39.56%
19583	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	赞新小区1变电站202	500	56.64%	166.8	166.8				-45.04%
19584	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	黎明三小区箱变2变压器	630	19.37%	445	445		是		-38.28%
19585	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	富都丽景2号变电站2号变压器	500	25.60%	0	0		是	2027年12月	-40.86%
19586	沈河	长青变	长青变452长大甲线	泉源1期2变电站1变压器	1000	70.50%	0	0		是	2026年12月	-41.71%
19587	沈河	大东变	大东变074东青乙线	泉柳家园箱变2变压器	400	17.10%	0	0		是	2026年6月	-43.75%
19588	铁西	历工变	历工变10456黎明线	黎明西部风情4变电站202柜	630	55.87%	0	0		是	2027年12月	-46.74%
19589	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	什字里变电站1变压器	400	66.00%	0	0		是	2026年12月	-38.18%
19590	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	鑫宇园3箱变1	630	20.95%	0	0				-37.21%
19591	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都1箱变1变压器	500	13.12%	384.4	384.4				-39.00%
19592	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	铁亚3箱变1变压器间隔1配电变压器	500	29.44%	0	0		是	2025年12月	-41.68%
19593	和平	市府变	市府变582北市乙线	南京五七里1主变	315	90.92%	0	0	2023年1月	是	2027年12月	-28.03%
19594	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	南十土变2#变压器	800	67.80%	0	0		是	2026年12月	-38.32%
19595	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	兴华街2变电站201	400	46.20%	175.2	175.2				-35.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19596	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格3号变电站1号变压器	630	53.65%	0	0		是	2026年	-40.38%
19597	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园1号变电站1号变压器	630	24.44%	0	0		是	2027年	-38.66%
19598	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城一期1号变电站2号变压器	630	26.67%	0	0		是	2027年12月	-35.34%
19599	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	曙光大厦2号变电站2号变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
19600	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	前塔1箱变	315	73.90%	0	0		是	2025年12月	-44.97%
19601	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区16箱变1号变	630	56.19%	0	0		是	2025年12月	-39.16%
19602	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	海韵3箱变1号变	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-46.22%
19603	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	海韵4箱变1号变	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	-42.73%
19604	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	海韵6箱变1号变	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	-42.45%
19605	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	龙逸二2箱变1号变	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-42.97%
19606	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	橙色时光箱变2变	630	22.54%	0	0		是	2025年12月	-43.15%
19607	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	鸿凯箱变1变压器	500	29.60%	0	0		是	2025年12月	-40.26%
19608	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	春城雅苑变电站201柜	500	29.76%	0	0		是	2027年12月	-44.52%
19609	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区4变电站202	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
19610	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区3变电站201	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
19611	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	保利达江湾城四期1变电站201间隔配电变压器	800	38.25%	414	414		是	2027年12月	-38.89%
19612	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯线	杨士岗镇三王堡村鑫盛世五金建材公变台区	200	7.80%	48.36	48.36				0.00%
19613	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	纸行1箱变变压器	630	27.94%	0	0		是	2025年12月	-33.88%
19614	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线中烟线53右分6	100	62.40%	0	0		是	2026年12月	-35.25%
19615	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线52右7右4变台	400	28.20%	0	0		是	2025年12月	-20.96%
19616	东陵	汪家变	汪官乙线	百利得1箱变2变压器	400	19.00%	0	0				100.00%
19617	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	全运村蘭园4号变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
19618	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	阳光格林城4局维-2间隔201配电变压器	630	40.95%	0	0		是	2026年12月	-22.45%
19619	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	桃山苑1箱式变电站2配电变压器	800	22.88%	0	0		是	2025年12月	-9.45%
19620	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	锦园2变电站201间隔配电变压器	800	30.00%	0	0				-40.05%
19621	苏家屯	夹河变	河湾线	银河湾2号变电站1变压器	630	23.81%	0	0			2027年	74.37%
19622	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区4变电站1变压器	400	51.60%	0	0		是	2025年12月	-40.14%
19623	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	招商公园9变电站2配电变压器	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	80.40%
19624	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场3局维箱变202间隔配电变压器	800	31.20%	0	0		是	2026年12月	-41.18%
19625	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线庭东干11变压器	200	89.20%	1.6	1.6	2022年12月	是	2025年	-27.38%
19626	和平	太原变	太原变042南十甲线	俪兹花园201间隔配电变压器	630	40.95%	0	0				-38.50%
19627	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	法张甲线59左1变台	200	6.90%	0	0				100.00%
19628	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	东环瑞府1箱式变电站1配电变压器	800	36.75%	0	0		是	2025年12月	-44.82%
19629	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城三期3变电站2变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
19630	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	永善小区1土建变202变压器	630	46.35%	6.928	6.928				-37.45%
19631	东陵	孙家寨	孙桃乙线	听蓝时光1箱变2变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	14.65%
19632	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期6小区箱式变电站1配电变压器	630	8.89%	0	0		是	2025年12月	100.00%
19633	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张屯变404张沿线张沿干周家分55左9右4右3变台	400	24.30%	0	0				-14.94%
19634	新民	张屯变	张屯变3364粮库线	张屯变405粮库线粮库干16右3变台	400	84.30%	0	0	2025年9月			-44.59%
19635	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线北关西台区	400	57.60%	0	0				-35.09%
19636	东陵	上佰变	上深乙线	上佰变311上深乙线上深乙干九台区分06柱上变压器	100	68.00%	0	0		是	2026年12月	-46.56%
19637	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲干于桥分53右分07柱上变压器	200	42.00%	0	0		是	2026年12月	-22.79%
19638	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	云杉赋4号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	18.10%	453	453				27.24%
19639	沈北	农高变	农丰线	原香墅小区1局维变电站202配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2026年12月	7.48%
19640	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干41右9变台	200	28.30%	123.4	123.4				-35.22%
19641	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网干100左7变台	400	24.00%	264	264				62.53%
19642	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分100左5	315	50.10%	125.7	125.7				-41.53%
19643	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线172柱上变压器	200	91.80%	0	0	2025年11月			-25.64%
19644	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村2号变电站202间隔配电变压器	800	30.38%	0	0			2027年	-41.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19645	东陵	孙家寨	孙张线	YHG 实验厂宿舍柱上变压器	100	20.00%	0	0		是	2026年12月	-37.44%
19646	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺一号二期1箱式变电站2配电变压器	800	24.75%	0	0		是	2025年12月	-37.19%
19647	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农于东沟分3	20	43.50%	0	0				-47.80%
19648	铁西	历工变	历工变10470历华线	旭辉锦堂1变电站202间隔配电变压器	630	54.29%	0	0		是	2028年12月	-40.20%
19649	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左11加2	400	68.40%	0	0				100.00%
19650	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	轿车干17右13加1	315	57.14%	103.5	103.5				-27.90%
19651	新民	张屯变	张屯变3340代家甲线	代家甲线南渔分2右4变台	200	60.00%	0	0		是	2025年12月	-29.10%
19652	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	万泉枫景箱变1变压器	400	29.10%	0	0				-44.41%
19653	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线金家分078	50	100.80%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-33.10%
19654	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南甲线121左4	200	26.10%	0	0		是	2026年	1.64%
19655	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干53+1右3	200	75.60%	28.8	28.8				-37.87%
19656	沈河	长青变	长青变466青阳线	保利康桥2配电室2变压器	800	25.13%	519	519				-41.57%
19657	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	朱家房变068朱家房线市场	400	37.30%	210.8	210.8				-23.93%
19658	和平	南湖变	南湖变454南体线	华强22主变	500	17.60%	362	362				-43.29%
19659	辽中	金山变	金山变45564金长线	刘二堡变169北长线蒲河南照明	200	69.20%	41.6	41.6				-29.83%
19660	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛于门家网分卜干沟支28左3变台	200	18.40%	143.2	143.2				-11.39%
19661	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	香柏花园1号变电站1号变压器	400	32.40%	0	0		是	2026年	-43.32%
19662	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城四期1变电站1变压器	630	31.11%	0	0				-43.11%
19663	和平	和平变	和平变192和城线	城开中心小区2变电站201配电变压器	400	36.40%	214.4	214.4				-43.86%
19664	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分111+1左9变台	200	13.50%	0	0		是	2025年12月	25.00%
19665	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南干201左5	400	25.80%	0	0		是	2026年	-27.34%
19666	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	兴华大厦1土建变201	400	36.30%	0	0		是		-32.85%
19667	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内干镇内分35右6右4变压器	200	27.00%	0	0		是	2025年12月	-31.48%
19668	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡9变电站2变压器	630	10.48%	501	501				-43.89%
19669	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	瑞赛居圣苑5变电站1变压器	630	18.67%	0	0		是	2025年12月	-43.67%
19670	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	庄科干102右2	200	18.00%	0	0			2027年	0.00%
19671	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分砖厂支电信凡9右2	400	12.15%	0	0		是	2025年	100.00%
19672	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线工屯支74	160	63.13%	0	0				-30.31%
19673	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网干后网户分21变台	400	18.60%	285.6	285.6				-23.13%
19674	于洪	平罗变	平罗线	小微沈阳市于洪区宏源展鸿模具加工厂台	200	0.60%	0	0				0.00%
19675	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	一站式服务沈阳市沈北区润林养殖场	200	18.90%	0	0		是	2026年12月	0.15%
19676	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房福惠仓储公变台	200	111.90%	0	0	2025年8月			100.00%
19677	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线嫩草坡村照明新	400	79.20%	43.2	43.2				0.00%
19678	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线240右1变台	200	38.00%	0	0		是	2025年12月	-38.90%
19679	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干52右15变台	200	8.20%	0	0		是	2025年12月	-68.20%
19680	浑南	新南变	新南变040新北线	府城名邸二期6号变电站1号配电变压器	800	15.25%	0	0		是	2027年12月	2.40%
19681	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线榆堡村支03	200	59.00%	0	0				-32.02%
19682	康平	城南变	城南变2511南钱线	倪家新台	200	34.20%	0	0		是	2025年12月	-10.25%
19683	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	省储备局1变压器	315	26.41%	0	0		是	2025年12月	-37.17%
19684	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	10KV古城新都箱变201配电变压器	1000	11.10%	0	0		是	2026年12月	100.00%
19685	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融分11左2左2	200	4.50%	0	0			2027年	100.00%
19686	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线高力房三组照明新	100	9.30%	80.7	80.7				0.00%
19687	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	文曲公馆小区箱式变电站2配电变压器	400	17.70%	0	0				8.96%
19688	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	金裕华城小区1箱式变电站配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2026年12月	-35.24%
19689	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	府苑雅都二期1号箱1号考核配电变压器	630	40.95%	0	0		是	2025年12月	-37.17%
19690	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	融创中央学府3局维变电站201配电变压器	400	35.40%	0	0		是	2026年12月	3.23%
19691	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分25左16变台	100	57.60%	0	0		是	2025年12月	34.78%
19692	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线庙山沟台	200	19.00%	0	0		是	2025年12月	-24.29%
19693	于洪	光辉变	光东线	依云温泉小镇一期1变电站1变压器	630	22.86%	423	423				-39.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19694	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际四期2变电站1变压器	630	41.90%	0	0		是	2027年12月	-34.63%
19695	开发	洞庭变	洞庭变55758洞柱线	星座小区1变电站2变压器	800	60.38%	0	0		是	2025年12月	-42.29%
19696	于洪	光辉变	光东线	依云温泉小镇一期3变电站3变压器	630	8.57%	513	513				-27.50%
19697	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都茗苑三期1变电站1变压器	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-41.61%
19698	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	夏语园2变电站2变压器	500	12.48%	0	0				-39.06%
19699	于洪	后马变	后午线	小微东盛达	400	64.20%	0	0				9.54%
19700	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线12右1变台	200	9.60%	160.8	160.8				12.80%
19701	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山6箱变1变压器	800	35.25%	0	0				-45.33%
19702	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	鑫刚农业公变台	100	26.70%	63.3	63.3				100.00%
19703	浑南	营盘	营盘变072七星线	七星大厦2号变电站2变压器	800	40.88%	0	0		是	2027年12月	-13.42%
19704	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利福邸3箱变1变压器	500	27.20%	314	314				-46.42%
19705	大东	如意变	如意变80842如花甲线	锦联左岸5变电站1站内变压器	630	40.63%	0	0				-45.70%
19706	开发	昆明变	昆明变55954后澳甲线	旭辉琅宸小区2变电站1变压器	800	45.90%	0	0				-19.73%
19707	沈北	道义变	道孝乙线	鑫欣小区202间隔配电变压器	630	61.46%	0	0		是	2026年12月	-57.98%
19708	大东	如意变	如意变80876如小乙线	金叶1箱变1变压器	630	20.63%	0	0				-40.72%
19709	大东	如意变	如意变854如沈甲线	如意花园1箱变1变压器	500	26.80%	316	316				-40.52%
19710	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分52右4	100	0.00%	0	0			2027年	0.00%
19711	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线苏家堡支10	200	41.00%	0	0		是	2025年12月	-34.28%
19712	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝杨干66牧场分36洪台沟支28柱上变压器	200	61.80%	0	0		是	2026年12月	-41.87%
19713	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	YHG 华海雅馨苑4箱式变电站2号配电变压器	630	11.43%	0	0		是	2025年12月	-45.01%
19714	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	华邑世纪城一期3箱式变电站201间隔1配电变压器	500	33.60%	0	0		是	2025年12月	-38.20%
19715	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	郑家屯大棚	80	89.00%	0.8	0.8	2024年9月	是	2026年12月	-36.78%
19716	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期2变电站1配电变压器	800	28.13%	0	0				-37.92%
19717	于洪	小于变	10kV小山线56240	连泰美域1站房2配电变压器	630	42.54%	299	299				-39.96%
19718	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北线27左9+1	200	0.00%	0	0			2027年	0.00%
19719	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都19号变电站201间隔（施恒线）配电变压器	800	23.40%	0	0			2027年	9.41%
19720	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线马场分支049	100	75.30%	14.7	14.7		是	2025年12月	-28.06%
19721	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线157	200	30.00%	120	120		是	2025年12月	-14.38%
19722	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线平房分050	80	18.38%	0	0		是	2026年12月	-38.23%
19723	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路干4之4	400	11.10%	0	0		是		42.12%
19724	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	田园分50	400	15.00%	300	300				100.00%
19725	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	沈阳华强新城市发展有限公司(华强城二期2-1期住宅)2202配电变压器	630	53.81%	0	0		是	2026年12月	-40.52%
19726	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	信盟花园1变电站2号变压器	400	74.00%	0	0			2027年	-34.02%
19727	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园3号变电站1号配电变压器	800	19.50%	0	0		是	2027年12月	-42.92%
19728	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	五彩阳光城四期4变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
19729	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟城二期1号变电站1号变压器	400	45.50%	0	0		是	2025年	-43.14%
19730	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期3变电站1号配电变压器	630	34.79%	0	0		是	2027年12月	-40.75%
19731	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	江户雅致小区变电站2号配电变压器	500	28.80%	0	0		是	2027年12月	-38.98%
19732	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	华润紫云府二期1箱式变电站202间隔配电变压器	800	53.25%	0	0		是	2025年12月	-32.46%
19733	沈北	道义变	道义变15269佰景线	YHG 沈阳百益龙置业有限公司6箱变2变202配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
19734	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子西分支线026	80	13.00%	0	0		是	2025年12月	-66.43%
19735	新民	张屯变	张屯变3360山环线	山环线山里分7右2变台	400	15.30%	0	0				-33.32%
19736	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	太阳干28	100	86.00%	4	4	2022年12月			-42.13%
19737	沈北	方溪变	方开甲线	沈阳康城房屋开发有限公司4箱变201配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年12月	-42.69%
19738	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	辽宁辽泰房地产开发有限公司1箱变1号配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
19739	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线燕屯水支线010	50	22.40%	0	0		是	2026年12月	-30.46%
19740	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	大棚小微3号台	400	59.70%	121.2	121.2				100.00%
19741	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	丽景名居2变电站2配电变压器	800	20.25%	558	558		是	2025年12月	100.00%
19742	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳3电井分支08	80	52.13%	0	0		是	2026年6月	-45.65%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19743	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城国际4号变电站202间隔配电变压器	400	45.00%	180	180				-35.46%
19744	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大汉分110右2左9右10变台	200	25.80%	0	0				43.40%
19745	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线214左4柱上变压器	400	0.30%	358.8	358.8				0.00%
19746	大东	农大变	农大变80954农锦线	锦城邻里一期2箱变1变压器	800	25.88%	513	513				-39.77%
19747	于洪	双树变	双南甲线	小微永光二队	400	52.50%	150	150				56.46%
19748	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线103左4右1	200	44.70%	0	0			2027年	100.00%
19749	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立于来胜分7左0+1	200	29.40%	0	0			2027年	-33.23%
19750	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	颐景园二期小区3变电站201配电变压器	630	27.05%	0	0		是	2026年12月	56.68%
19751	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线魏家四组照明新	200	16.80%	0	0				0.00%
19752	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右7柱上变压器	315	44.70%	0	0		是	2025年12月	-48.96%
19753	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居6局维变电站201配电变压器	400	25.88%	0	0		是	2026年12月	6.25%
19754	于洪	东民变	东范线	隆盛花园1台（临时电）	315	74.60%	0	0				100.00%
19755	辽中	茨榆屯	茨榆屯变1023莲花线	茨榆屯第四社区综合二台（微）	200	79.80%	0	0		是	2025年	-18.54%
19756	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	富民小区1箱变1号变压器	400	24.50%	0	0		是	2027年	-42.07%
19757	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	棠颂2号变电站201间隔（前新线）配电变压器	630	40.32%	0	0			2027年	0.65%
19758	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲放甲线	客运家属楼	200	28.80%	0	0		是	2026年12月	-45.12%
19759	东陵	花山变	碧桂园甲线	花山变760碧桂园甲干长岭子分64柱上变压器	100	53.40%	36.6	36.6				-40.22%
19760	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线许家卜台	200	27.60%	124.8	124.8				-31.92%
19761	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山1箱变2变压器	630	28.57%	0	0				-41.99%
19762	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	北三台子中台（2021微）	400	47.60%	0	0		是	2026年6月	-28.60%
19763	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线八纬西分5变压器	400	56.70%	0	0				-42.62%
19764	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	富顿公馆2变电站1变压器	630	15.24%	0	0				-44.69%
19765	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	吉隆花园1变电站2变压器	630	36.83%	0	0		是	2025年12月	-40.72%
19766	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	崇山变262宁山乙线宁山乙线21柱上变压器	400	45.60%	0	0		是	2025年12月	-39.64%
19767	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线前李支10	100	32.50%	57.5	57.5				-33.32%
19768	东陵	祝家变	祝高线	祝高干78左支9	160	60.38%	0	0				-35.84%
19769	辽中	赵柳房变	赵柳房变92670赵茨乙线	公安分局住宅西箱公变台区	50	111.60%	0	0	2025年8月			100.00%
19770	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线后鸭房大棚	80	10.50%	0	0				-96.88%
19771	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线太平支024	50	131.20%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-34.78%
19772	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	YHG_东环专缆东环国际1	630	34.03%	0	0		是		-43.36%
19773	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	龙湖唐宁花园小区1号变电站201配电变压器	800	46.13%	0	0			2027年	-39.10%
19774	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	菱角泡北台新台（仅换变压器）改造	100	12.90%	0	0				10.41%
19775	法库	包家屯	包家线	10kV包家线前辛秋分38	100	126.00%	0	0	2025年2月	是	2027年	-38.96%
19776	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线哈支20	100	97.00%	0	0	2025年4月	是	2027年	-40.72%
19777	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	盛天家苑3号变电站2变压器	630	91.90%	0	0	2025年8月		2027年	-41.85%
19778	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期5变电站2变压器	800	19.50%	564	564				-44.36%
19779	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	新环支50左6	400	15.30%	298.8	298.8				100.00%
19780	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线法律事务所	100	60.00%	30	30				-41.37%
19781	于洪	范屯变	范新线	岔路西北台	100	68.00%	22	22				-38.40%
19782	康平	张强变	张强变76244沙金线	双庙西台1柱上变压器	200	49.20%	0	0		是	2026年12月	-2.36%
19783	开发	化学变	化学变95364化发甲线	凤凰城小区2变电站1变压器	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-42.40%
19784	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	九州御玺2号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	630	0.00%	0	0			2027年	0.00%
19785	于洪	铸造变	铸东乙线	得胜变843得中线小青村西台区	200	46.50%	0	0		是	2025年	-29.43%
19786	法库	果园	果蕴线	10kV果蕴线果蕴干48右2	200	75.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%
19787	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁雷分香泉支兴隆裕几兴北甲10	200	0.00%	0	0		是	2025年11月	0.00%
19788	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑五期3箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	-2535.28%
19789	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	金科集美2箱变2变压器	630	4.13%	0	0				100.00%
19790	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居公寓3变电站202	630	30.16%	0	0		是		-46.82%
19791	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金城蓝湾3变电站1变压器	800	12.38%	621	621				-41.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19792	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	流碧花园小区变电站201间隔配电变压器	400	52.50%	0	0			2027年	-32.43%
19793	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园会展广场6变电站2号变压器	400	32.50%	0	0			2027年	-22.86%
19794	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线姜家分支线003	50	118.80%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-17.97%
19795	于洪	大潘变	大潘变54070潘彰线	大潘变403大高线高花东北台	400	48.60%	165.6	165.6				-28.23%
19796	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	沈铁霁虹家园4变电站201变压器	800	40.50%	0	0				-43.36%
19797	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线敖牛卜分村台支西台几1（敖牛卜西台）	100	26.10%	63.9	63.9				-33.17%
19798	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村3箱式变电站2配电变压器	630	7.46%	0	0		是	2025年12月	-42.07%
19799	和平	青年变	青年变364青文线	青文线5+1柱上变压器	400	47.40%	0	0		是		-5.24%
19800	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	兴隆变548孤家线孤家线11变台	315	49.90%	0	0		是	2025年12月	-36.17%
19801	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线罗6组分11右8变台	80	79.88%	0	0				-38.36%
19802	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧划分9	200	14.80%	0	0		是	2027年	16.09%
19803	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	地铁云杉里2号变电站201间隔（莱茵线）配电变压器	400	25.80%	0	0			2027年	100.00%
19804	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线马三家袁家十组	630	13.43%	0	0				-30.90%
19805	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台二期箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
19806	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线河套分河井支29右1变台	200	60.60%	58.8	58.8				0.00%
19807	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分68+1左1	400	33.90%	36.372	36.372				11.90%
19808	浑南	白塔变	白塔变978白榆乙线	江山府2号变电站202号配电变压器	800	23.25%	0	0		是	2027年12月	100.00%
19809	大东	毛君变	毛君变7942东陵甲线	土官住宅1箱变2变压器	630	14.60%	475	475				9.46%
19810	浑南	安顺变	安顺变180安校线	润山府3号变电站2号配电变压器	800	38.10%	0	0		是	2027年12月	10.30%
19811	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分29变台	400	21.98%	0	0		是	2025年12月	-35.46%
19812	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山大干7右4	200	85.20%	0	0	2025年6月		2027年	-24.76%
19813	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期2箱变2变压器	400	56.70%	0	0		是	2026年12月	5.10%
19814	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区1变电站1变压器	800	35.63%	435	435				-37.88%
19815	铁西	重工变	重工变10840城西线	泵站分39	100	0.00%	0	0		是	2027年12月	-392.86%
19816	皇姑	长江变	25464长怒乙线	克莱枫丹2箱式变电站1配电变压器	800	29.63%	0	0		是	2025年12月	-42.09%
19817	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线开发区支线06	200	48.50%	0	0		是	2025年12月	-35.18%
19818	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳养殖小区分26	50	72.00%	0	0		是	2026年6月	-35.85%
19819	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城6变电站1变压器	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-42.39%
19820	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	太原变电锅炉201间隔配电变压器	1250	75.52%	0	0		是	2027年12月	-38.03%
19821	新民	张屯变	张屯变3360山环线	山环线乌牛分22右11变台	400	33.00%	0	0		是	2025年12月	-31.30%
19822	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区9变电站1变压器	400	85.20%	19.2	19.2	2025年8月			-40.29%
19823	和平	展览变	展览变882展河线	华润瑞府1变电站201间隔配电变压器	800	29.70%	482.4	482.4				10.14%
19824	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	601所4箱式变电站2配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2025年12月	-42.37%
19825	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线太平支215	50	71.70%	0	0		是	2026年12月	-25.98%
19826	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线后李孤店支006	200	87.30%	5.4	5.4	2024年6月			-32.14%
19827	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线小坨支线008	50	90.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-51.00%
19828	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线王家八队支004	400	26.40%	0	0		是	2026年12月	-20.66%
19829	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	南关路2变电站1变压器	630	39.37%	0	0				100.00%
19830	和平	花园变	花园变752花南甲线	科普2河畔小区3201间隔配电变压器	315	33.52%	177.9	177.9				-38.30%
19831	法库	双台子	双台子变045双四线	李祥堡分水利支	50	0.00%	45	45				0.00%
19832	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线哈辉山支04	100	42.40%	0	0		是	2027年	-35.49%
19833	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉十一组照明	100	28.80%	61.2	61.2				-45.05%
19834	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛颐和名郡三期2小区箱式变电站2配电变压器	800	26.70%	0	0		是	2025年12月	16.54%
19835	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区1变电站1变压器	630	26.35%	401	401				-41.63%
19836	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新干26右1变台	400	45.60%	177.6	177.6				-41.19%
19837	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	闸上乙线闸上干环北分3柱上变压器	400	7.00%	0	0		是	2025年12月	-43.84%
19838	新民	新民变	新民变30162营东线	营东干35变台	400	52.20%	0	0		是	2025年12月	-46.03%
19839	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区15变电站1变压器	630	51.43%	243	243				-47.23%
19840	沈河	鹏源变	鹏源变474鹏沈乙线	鹏利广场A区住宅1变电站1变压器	630	24.44%	413	413				-40.65%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19841	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-14母线配电变压器	630	9.65%	0	0		是	2026年12月	-39.23%
19842	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干67之1右2	400	0.00%	0	0			2027年	0.00%
19843	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线三台子分20	50	74.00%	0	0				-31.01%
19844	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	桃相乙线138右1	400	31.95%	218.6	218.6				18.93%
19845	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊白家村照明公变台区	400	18.30%	0	0		是	2026年12月	17.21%
19846	和平	方型变	方型变482光荣甲线	滨河干57省电实业201间隔配电变压器	400	10.80%	0	0		是		-45.71%
19847	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园5变电站1变压器	630	19.37%	0	0		是	2027年12月	-43.77%
19848	于洪	得胜变	得河线95442	丽水名都3站房2变压器	630	22.48%	425.4	425.4				-38.84%
19849	法库	新依变	依草线	10KV依草线机井分11（机井四村一台）	100	24.60%	0	0		是	2025年11月	73.68%
19850	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	辽宁城开4箱变2变202	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	-39.74%
19851	沈北	方溪变	方开甲线	道义变246开发一线沈阳康城房屋开发有限公司2箱1变	630	30.48%	0	0				-39.94%
19852	铁西	历工变	历工变10454历兴线	金地名京二期1变电站201变压器	800	38.63%	0	0				-46.93%
19853	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线供电所分1	200	21.00%	0	0		是	2026年6月	-71.51%
19854	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦B1B2小区1变电站201配电变压器	800	18.00%	0	0		是	2026年12月	15.24%
19855	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路干劳动分11右4+1	400	48.00%	0	0				15.48%
19856	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	佟罗北分11左10左13	200	21.00%	0	0			2027年	-451.10%
19857	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线165右4右6左9变台	100	47.60%	0	0				-33.14%
19858	和平	花园变	花园变56768花三乙线	花三乙线49+1	315	47.62%	0	0				-44.53%
19859	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲小区12变电站2变压器	630	17.14%	459	459		是	2025年12月	-36.78%
19860	东陵	中马变	高坎线	高坎线政府分11右1柱上变压器	400	22.60%	0	0		是	2026年12月	-37.12%
19861	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	茨榆坨偏堡村全福来畜牧养殖公变台区	400	12.00%	312	312				0.00%
19862	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	假日欧洲3变电站2变压器	630	41.90%	0	0		是	2025年12月	-35.43%
19863	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	老大房养殖一台	400	60.30%	0	0				63.90%
19864	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十六号变电站202配电变压器	630	36.51%	0	0			2027年	-42.50%
19865	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	西山北台	160	106.50%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-54.75%
19866	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村照明	400	55.80%	136.8	136.8				-31.84%
19867	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	长白干78之1左1	400	15.00%	0	0			2027年	6.14%
19868	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园24号小区变电站202配电变压器	500	47.36%	0	0			2027年	-32.91%
19869	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水二支16左1柱上变压器	400	75.30%	0	0		是	2025年12月	5.86%
19870	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	秀水靛园1变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
19871	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线48左3变台	100	55.50%	0	0				-35.11%
19872	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干耿窝分17变台	50	72.80%	0	0		是	2025年12月	-35.45%
19873	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园31号小区变电站201配电变压器	630	51.43%	0	0			2027年	-38.35%
19874	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官村3台区	200	30.30%	0	0				-44.15%
19875	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	小东1变电站1变压器	400	24.50%	0	0				-41.37%
19876	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南干文南甲线东五分20右2柱上变压器	315	18.73%	0	0		是	2025年12月	-25.49%
19877	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村3号变电站1变压器	630	24.76%	0	0			2027年	-48.63%
19878	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线水库支03右23	200	20.80%	0	0		是	2025年	-27.71%
19879	康平	所口变	所口变76342所方线	所方线砖厂支3	200	127.50%	0	0	2025年10月			0.00%
19880	新民	东郊变	东郊变30270郑南乙线	城东甲线农田分20左5右5变台	315	11.94%	0	0				-59.73%
19881	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园3变电站1号变压器	800	18.00%	0	0		是	2027年12月	-42.05%
19882	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡1箱式变电站2配电变压器	500	28.80%	0	0		是	2025年12月	-42.55%
19883	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛线门家网分52+1右6变台	100	27.40%	62.6	62.6				-33.23%
19884	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线20+1左1	200	4.50%	0	0			2027年	4.61%
19885	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分38左1加1	200	82.80%	0	0	2025年6月			100.00%
19886	于洪	兰台变	兰张线	兰台小镇变电站2变压器	630	46.98%	0	0		是	2025年	-38.07%
19887	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干46	200	6.00%	0	0		是		99.55%
19888	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线19变压器	400	61.25%	115	115				-38.72%
19889	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城地下1号1主变	630	6.67%	0	0		是	2027年12月	-36.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19890	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	美域天成二期2变电站2变压器	800	28.88%	489	489				-31.05%
19891	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号3局维变电站201配电变压器	800	23.40%	0	0		是	2026年12月	2.83%
19892	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾小区一期8箱式变电站1配电变压器	630	54.86%	0	0		是	2025年12月	-18.91%
19893	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚4箱式变电站1配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-40.60%
19894	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城1号变电站2号变压器	630	21.90%	0	0			2027年	-40.64%
19895	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯线	佑户坨社区3机井	200	37.40%	105.2	105.2				-46.30%
19896	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘南村1机井	100	52.00%	38	38		是	2025年	-45.52%
19897	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村4机井	100	50.00%	40	40				-36.86%
19898	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	华润崑崙御一期2箱式变电站1配电变压器	630	34.92%	0	0		是	2025年12月	-42.44%
19899	新民	金五台	金五台变713四台线	金五台变713四台线四台线前四台分12变台	100	36.60%	53.4	53.4				-37.06%
19900	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地8号变电站201配电变压器	500	37.44%	0	0			2027年	26.92%
19901	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地6号台区	400	48.00%	0	0		是	2025年11月	-43.21%
19902	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线大六村支10	400	14.65%	0	0		是	2025年	-34.05%
19903	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线后屯支03	200	49.70%	80.6	80.6				-30.72%
19904	于洪	大潘变	大潘线	小微大潘线岳家分2台	400	61.20%	0	0		是	2025年	100.00%
19905	沈北	清水变	清依线	一站式服务-沈阳丰旺农业发展有限公司	200	17.10%	0	0		是	2026年12月	16.57%
19906	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园10号小区变电站202配电变压器	630	37.71%	0	0			2027年	-38.92%
19907	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干小黑分奕侠支6右分支1变压器	50	45.00%	0	0		是	2026年12月	-50.66%
19908	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村5机井	100	38.00%	52	52				-46.94%
19909	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干34加1左分2变压器	100	38.70%	0	0				-48.89%
19910	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分上河支12右8变台	50	76.20%	0	0		是	2025年12月	-40.42%
19911	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线粮库家属新支01	200	84.90%	10.2	10.2	2025年6月			-31.89%
19912	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线中烟线105	200	41.20%	0	0		是	2026年12月	-31.94%
19913	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10KV大陆线大孤家子分37+2（高宇充电桩）	400	32.40%	230.4	230.4				0.00%
19914	于洪	光辉变	光东线	蒲河温泉汇景轩1站房1变压器	630	26.35%	401	401				-38.75%
19915	于洪	光辉变	光东线	蒲河温泉汇景轩2站房1变压器	630	28.89%	385	385				-40.93%
19916	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区2变电站1变压器	630	41.90%	0	0		是	2025年12月	-40.57%
19917	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾8箱变2变压器	800	78.75%	90	90				-39.31%
19918	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	文北干1之1柱上变压器	100	43.20%	0	0		是	2025年12月	-38.09%
19919	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	罗家房变410团山子线团山子线二道房分9左4变台	200	37.20%	105.6	105.6				-42.39%
19920	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	哥本哈根2变电站1变压器	315	27.43%	0	0		是	2025年12月	-38.79%
19921	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	万科假日一期10箱式变电站2配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	-121.63%
19922	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干菜园分9变台	200	33.50%	0	0		是	2025年12月	-29.41%
19923	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区2变电站1变压器	630	25.71%	405	405				-43.18%
19924	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸6变电站1变压器	800	2.40%	700.8	700.8				-57.65%
19925	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干81左3右7	400	62.40%	110.4	110.4				100.00%
19926	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	公元九里2号变电站201间隔（施北乙线）配电变压器	800	23.10%	0	0			2027年	6.87%
19927	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	万滑甲线万滑干五金分1左4加1变压器	50	24.40%	32.8	32.8				-5.58%
19928	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	昂邦乙线57右1变台	400	2.10%	0	0				100.00%
19929	辽中	新民屯	新民屯变1144沈西线	新民屯变146沈西线新东水田电井三节	50	99.20%	0	0	2025年4月	是	2025年	28.12%
19930	东陵	孤家子	营城乙线	优品天地3箱变1变压器配电变压器	630	52.38%	0	0		是	2026年12月	-44.02%
19931	沈北	道义变	道义变15293开发二线	一站式服务-辽宁恒润通信工程有限公司（雅居乐西南）	100	13.80%	0	0		是	2026年12月	-15.58%
19932	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜干水罗分36右6	400	13.80%	0	0			2027年	-17.65%
19933	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分12右7	200	32.40%	0	0			2027年	-32.40%
19934	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城2箱变1变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年12月	-35.90%
19935	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线后满洲电1队支15	200	17.70%	97.3384	97.3384				-38.76%
19936	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	丁香小微2号台	400	6.00%	336	336				1.49%
19937	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华泰新都AB区2箱式变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
19938	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马三家袁家10组综合一台	200	53.40%	0	0				-41.36%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19939	皇姑	文北变	文北变70446文前乙线	文前乙线34柱上变压器	400	15.20%	0	0		是	2025年12月	-47.51%
19940	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和悦府二期3箱式变电站2配电变压器	800	25.20%	0	0		是	2025年12月	4.72%
19941	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线大泉支08	400	16.35%	0	0		是	2025年12月	-30.97%
19942	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线保险公司住宅变	200	71.70%	36.6	36.6				-40.46%
19943	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干176左5+1右1	200	0.00%	180	180				0.00%
19944	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格甲线百合分11	80	21.00%	0	0		是	2027年	-60.12%
19945	浑南	安顺变	安顺变148安科线	绿城留香苑1号变电站201配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2027年12月	-28.72%
19946	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线11号台	200	18.30%	0	0				0.00%
19947	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	竞赛支8左1	400	53.10%	0	0		是	2026年	0.00%
19948	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	锦绣华城1开闭站2箱1变压器配电变压器	800	23.25%	534	534		是	2026年12月	-39.21%
19949	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	鑫丰御景华庭1变电站201变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
19950	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	新立分49	400	44.40%	182.4	182.4				100.00%
19951	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	提水分12柱上变压器	400	64.00%	0	0		是	2025年12月	-33.45%
19952	于洪	得胜变	得胜线95444	锦绣天地六期A期分建二1站房1配电变压器	800	16.50%	0	0		是	2025年	99.48%
19953	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线红土墙子支36	30	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
19954	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线六一队支08	50	132.30%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-39.61%
19955	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支14右分支4变压器	50	57.00%	0	0				-52.72%
19956	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡忙后村丹宁林子加工公变台区	400	80.70%	0	0	2025年10月			0.00%
19957	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期1变电站202变压器	630	31.75%	0	0				-42.53%
19958	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线叔家北照明新	400	70.20%	79.2	79.2				0.00%
19959	和平	广州变	广州变462广太甲线	城市家园21号变	500	23.60%	0	0				-48.63%
19960	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干44英达分14公家支7加2	200	40.20%	0	0				-24.21%
19961	沈河	青年变	青年变348青特线	领先国际2变电站1变压器	630	50.00%	0	0		是	2026年12月	-37.09%
19962	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区6变电站1变压器	400	27.60%	0	0		是	2025年12月	-43.64%
19963	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	招商瑞园1箱式变电站2配电变压器	630	7.62%	0	0		是	2025年12月	100.00%
19964	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干70左6右2左1	400	0.00%	360	360				0.00%
19965	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线兴胜分兴胜支9+1变台	400	22.80%	0	0				-18.38%
19966	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线西鹅厂支养殖场几2	200	52.50%	0	0		是	2027年	100.00%
19967	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分7	315	85.08%	0	0	2024年6月			-38.93%
19968	法库	果子园	果子园变1411龙山线	龙山线龙山市场箱变201间隔配电变压器	630	18.73%	0	0		是	2028年	-36.22%
19969	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	刘二堡镇后岗村丁守淡水鱼养殖场公变台区	200	12.60%	154.8	154.8				0.00%
19970	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东乙线志东干61左13右1	400	11.10%	0	0				4.12%
19971	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区2变电站1变压器	630	22.48%	425.4	425.4				-43.46%
19972	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	中海望京6小区变电站202配电变压器	800	19.50%	0	0				82.84%
19973	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰分36	200	49.20%	0	0		是	2027年	-41.11%
19974	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园国际7变电站202配电变压器	630	22.10%	0	0			2027年	-26.93%
19975	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地7箱变1变压器	630	8.89%	511	511		是	2026年12月	4.94%
19976	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑四期1箱式变电站1配电变压器	800	40.88%	0	0		是	2025年12月	-37.73%
19977	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	官房分46右1	200	83.40%	0	0	2024年6月		2027年	0.15%
19978	康平	富裕变	富裕变9204团山子线	团山子线团山子支018	100	88.35%	1.65	1.65	2024年6月	是	2025年12月	-36.55%
19979	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前谟分23左14+1右1右1	200	8.70%	0	0			2027年	0.06%
19980	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子十组新台分02	200	22.05%	0	0		是	2025年12月	9.95%
19981	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	于家房镇政府空气能公变台区	200	69.00%	42	42				100.00%
19982	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线西三间支006	200	29.10%	0	0		是	2026年5月	-27.01%
19983	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干23右1变压器	315	26.48%	0	0		是	2025年12月	-38.52%
19984	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分52+1左1	200	64.80%	50.4	50.4				0.79%
19985	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线牛心坨五组照明新	100	49.20%	40.8	40.8				0.00%
19986	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	三隆春天小区2变电站1变压器	400	40.40%	198.4	198.4		是	2025年12月	-40.63%
19987	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	沈飞住宅1箱式变电站1配电变压器	630	31.11%	0	0		是	2025年12月	-42.04%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19988	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	吉隆繁华里小区1变电站1变压器	630	16.00%	0	0				29.72%
19989	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	中海领馆4号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	20.00%	441	441				100.00%
19990	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科线45右11	200	77.70%	0	0		是	2025年	-34.44%
19991	东陵	孤家子	向东甲线	天泰大学城教师住宅楼1箱变2配电变压器	400	32.00%	0	0		是	2026年12月	-46.28%
19992	新民	侯家变	侯家变16742昂邦甲线	昂邦甲线众友分25右1变台	400	3.90%	0	0				0.00%
19993	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	禧悦风华2号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	88.00%	0	0	2024年6月	是	2025年	-27.25%
19994	法库	包家屯	包家线	10kV包家线百后山支20	100	49.80%	0	0		是	2027年	-33.36%
19995	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	双E港2号变电站2号变压器	630	28.57%	0	0			2027年	-43.05%
19996	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里4号变电站202配电变压器	630	41.90%	0	0		是	2027年	-39.64%
19997	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	丁香湾小区4箱式变电站201间隔配电变压器	630	14.92%	0	0				33.81%
19998	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	望花春城3箱变1变压器	630	22.54%	0	0				-38.95%
19999	康平	所口变	所口变76340所富线	李家分李家支24	200	49.50%	81	81				-29.64%
20000	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干左分11台区	100	29.00%	61	61				-77.14%
20001	和平	方型变	方型变442方青甲线	经纬家园201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年	0.00%
20002	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线王滨甲干温家分23右支03柱上变压器	200	38.55%	102.9	102.9				-21.28%
20003	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线二道房四组照明	100	65.40%	0	0				-40.99%
20004	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线五小学住宅楼（1）	200	33.15%	0	0		是	2026年12月	-40.35%
20005	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居6箱变201间隔配电变压器	630	26.29%	401.4	401.4				-41.64%
20006	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线祝家堡分山上支08（祝家堡山上北）	250	29.20%	152	152				-23.44%
20007	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	璟悦香湾6箱变1变压器	630	68.57%	0	0		是	2026年12月	-39.06%
20008	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期5变202	630	25.71%	405	405				-36.70%
20009	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园2箱变2变压器	630	18.73%	0	0		是		-40.53%
20010	东陵	水家变	水阳甲线	红阳上河城B区1局维箱变1变压器	630	8.25%	0	0		是	2026年12月	-55.00%
20011	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城一期1号配电室1号配电变压器	630	34.60%	0	0		是	2027年12月	-41.62%
20012	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	翡翠滨江1号变电站201间隔（电台线）配电变压器	800	114.60%	0	0	2025年2月	是	2026年	-0.86%
20013	沈河	怀远变	怀远变182怀景线	裕景中心1-1-202配电变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
20014	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	东方尚城2变电站1变压器	400	38.40%	0	0		是	2025年12月	-46.90%
20015	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线东大北甲02	200	23.10%	133.8	133.8				-32.71%
20016	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	金山小区2号变电站2号变压器	400	82.80%	0	0	2022年12月	是	2027年	-39.93%
20017	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房新立屯鸿利祥食品销售公变台区	200	67.50%	0	0				100.00%
20018	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	大兰坨村综合一台	200	23.10%	0	0				-45.17%
20019	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线149右2变台	200	48.60%	0	0				77.03%
20020	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线富裕西分11	400	21.60%	273.6	273.6				-62.34%
20021	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	文华苑三期1号变电站202变压器	630	7.62%	0	0		是	2027年12月	96.81%
20022	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	爱琴海小区8变电站1变压器	630	25.14%	408.6	408.6		是	2025年12月	-44.20%
20023	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园18变电站变压器	630	25.52%	0	0				-41.30%
20024	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路干北山分1右3	400	86.10%	15.6	15.6	2025年6月			4.42%
20025	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式服务—沈阳市沈北新区营盘门窗厂	400	18.60%	0	0		是	2026年12月	4.25%
20026	浑南	于山变	于山变748于运线	桃花源2号变电站2号配电变压器	630	10.67%	0	0		是	2027年12月	-27.98%
20027	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	阳光尚品4变电站1配电变压器	500	27.60%	0	0		是	2025年12月	-41.63%
20028	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微鲜丰1号	200	29.10%	121.8	121.8				-2.90%
20029	和平	太原变	太原变050先锋线	东北医药1变电站1主变	630	20.19%	0	0		是	2025年12月	-38.80%
20030	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城2号变电站2号变压器	630	35.87%	0	0		是	2027年	-39.78%
20031	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城五期3箱式变电站2配电变压器	800	26.40%	0	0		是	2025年12月	10.66%
20032	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线四间房新台支01	200	27.90%	0	0		是	2026年12月	23.74%
20033	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区3变电站2变压器	800	34.50%	444	444				-37.18%
20034	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	十里河镇新庄村3台区（山姜干28右2+1）	200	21.30%	0	0			2027年	-30.29%
20035	于洪	光辉变	光南线	小微高台村6号	200	5.70%	168.6	168.6				-18.08%
20036	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干范家分6右9	400	21.30%	0	0				-56.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20037	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	大东路10箱变1变压器	400	87.60%	0	0	2023年8月	是	2025年12月	-40.38%
20038	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干35右2	200	14.70%	150.6	150.6				0.00%
20039	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线何家分陈窑支001	100	69.00%	0	0		是	2026年12月	-32.13%
20040	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线纪家分支线119	100	62.85%	0	0		是	2026年12月	-27.60%
20041	新民	姜屯变	姜屯变31550孟屯线	孟屯线117左5变台	200	62.40%	55.2	55.2				-25.48%
20042	沈北	清水变	清水变73648清辉线	新鑫1箱变202配电变压器	630	30.79%	373	373				-24.05%
20043	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都茗苑三期2变电站2变压器	630	25.08%	0	0		是	2025年12月	-42.16%
20044	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际3变电站1变压器	630	22.54%	0	0				-46.31%
20045	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨农康合作社公变台区	200	6.30%	0	0				100.00%
20046	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	富邦一品3号变电站201配电变压器	315	19.05%	0	0			2027年	-29.10%
20047	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干28右8+1左1	400	25.35%	258.6	258.6				-30.69%
20048	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大汉分110右14变台	200	27.30%	0	0				-40.13%
20049	浑南	桃仙变	桃仙变246桃山甲线	和鸿广场一期1号变电站1号配电变压器	630	81.90%	0	0	2025年9月	是	2027年12月	-29.46%
20050	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线民主分64右17变台	200	41.10%	0	0				-33.84%
20051	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线民主分后岗支6右21变台	200	43.20%	0	0				-74.81%
20052	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	鑫森人家箱变1变压器	800	31.88%	0	0				-38.16%
20053	浑南	莫子山变	莫子山变868莫全线	恒大珺睿府2号变电站1号配电变压器	800	12.38%	621	621				100.00%
20054	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村2号变电站2号配电变压器	500	24.80%	0	0		是	2027年12月	-44.24%
20055	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲放甲线	盛世御景二期4号箱变变压器间隔配电变压器	800	41.70%	0	0		是	2026年12月	-25.95%
20056	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯乙线含屯干20柱上变压器	200	36.40%	0	0		是	2025年12月	-43.28%
20057	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御龙家园2号变电站2号变压器	630	14.86%	0	0			2027年	-42.15%
20058	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分53左34右25	200	16.80%	0	0		是	2027年	1.02%
20059	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公农线21右1右5变台	400	19.20%	283.2	283.2				7.13%
20060	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	公园里5号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	37.60%	209.6	209.6				-38.26%
20061	于洪	范屯变	范屯变	范屯变756范北线马三家村东台	400	111.30%	0	0	2025年6月	是	2025年	-39.94%
20062	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	怡园廉租房2箱变1变压器	400	40.40%	0	0		是		57.48%
20063	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城7号变电站1变压器	800	39.38%	0	0			2027年	-39.81%
20064	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城9号变电站2号变压器	630	24.44%	413	413				-44.26%
20065	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林尚城4变电站1变压器	630	34.67%	0	0		是	2025年12月	-33.14%
20066	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡中台（2020微）	400	67.35%	0	0		是	2025年11月	-30.31%
20067	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	浑河乙线110之1	200	9.00%	0	0		是	2026年	0.00%
20068	大东	小东变	小东变80186东润线	时代之城3箱变1变压器	800	15.90%	592.8	592.8				74.01%
20069	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干18左2加1	250	75.20%	0	0				-55.04%
20070	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线颜家设施小区支014	50	0.00%	0	0		是	2026年5月	-24.21%
20071	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	格林木棉花一期小区1箱式变电站1配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-41.86%
20072	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园3变电站2变压器	630	29.71%	0	0		是		-31.33%
20073	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园4变电站1变压器	630	46.67%	0	0		是		-33.66%
20074	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线大孤柳分26	100	61.20%	0	0				-45.80%
20075	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	新乐苑1变电站2配电变压器	630	46.35%	0	0		是	2025年12月	-33.16%
20076	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线小郭家3电井分支06	50	29.40%	0	0		是	2026年12月	-53.59%
20077	于洪	铸造变	铸造变	荣盛锦绣天地三期1变电站2变压器	630	36.67%	0	0		是	2025年	-35.77%
20078	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑1变电站2变压器	800	25.80%	10	10				-43.09%
20079	东陵	中马变	军影线	世博之春8箱变2变压器	630	63.81%	0	0		是	2026年12月	-42.53%
20080	东陵	水家变	水孙乙线	建大新家园三期局维2变电站2配电变压器	400	23.60%	0	0		是	2026年12月	-37.69%
20081	开发	化学变	化学变95364化发甲线	万象首府小区1变电站1变压器	800	29.70%	0	0		是	2025年12月	-25.04%
20082	大东	大东变	大东变66064东风甲线	仁寿小区箱变1变压器	315	53.33%	115.5	115.5				-41.69%
20083	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	滂江花园箱变1变压器	630	31.43%	369	369				-43.14%
20084	和平	花园变	花园变789花世线	世纪华丰3变电站202配电变压器	630	4.76%	0	0				100.00%
20085	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚B区6变电站1配电变压器	800	37.20%	0	0		是	2025年12月	-40.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20086	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星国际城北区一期3变电站2号配电变压器	630	39.05%	0	0		是	2027年12月	-39.42%
20087	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	汪砂乙线汪砂干57变压器	100	58.00%	32	32				-43.85%
20088	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干75左6变台	200	23.78%	132.45	132.45				-38.47%
20089	苏家屯	曹仲变	曹仲变51372曹海乙线	龙湖天曜1号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	31.20%	470.4	470.4				100.00%
20090	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线孙金6组照明	200	48.00%	84	84				-34.55%
20091	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯线	杨士岗变053靠山屯线三王卜东台	200	22.90%	48.36	48.36				-36.41%
20092	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三东一二组大棚	30	142.67%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-38.68%
20093	沈北	王驿变	王新甲线	国御汤城一期小区2局维变电所配电变压器202	630	12.38%	489	489				12.95%
20094	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线农科分台1	200	74.40%	0	0		是	2026年12月	-32.25%
20095	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线刑东支祥泰养殖场甲3	400	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
20096	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工大干21右2	100	44.40%	0	0				-32.49%
20097	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	祥龙干41左8公变	400	36.90%	0	0		是	2026年12月	-41.82%
20098	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干18右1	315	38.41%	0	0		是		-42.75%
20099	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分58右3变压器	250	124.32%	0	0	2022年12月	是	2025年	-39.12%
20100	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈海变368沈望乙线沈望乙线沈望联干70+2	250	20.48%	0	0				-43.44%
20101	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分15变压器	250	72.96%	0	0		是	2025年12月	-43.81%
20102	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分14左2柱上变压器	200	3.20%	0	0		是	2025年12月	-79.70%
20103	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干40左8	400	52.20%	151.2	151.2				-46.64%
20104	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干40左5左1	315	41.90%	151.5	151.5				-44.45%
20105	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	陵东变160陵望甲线陵望干52右1柱上变压器	100	10.00%	0	0		是		-53.94%
20106	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干34变压器	315	74.60%	0	0				-55.87%
20107	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分27右3变压器	315	8.95%	0	0				100.00%
20108	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分89	50	57.60%	0	0			2027年	-39.63%
20109	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线马头分77	100	26.00%	0	0			2027年	-17.57%
20110	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分92	315	61.97%	36.372	36.372				-38.16%
20111	和平	青年变	青年变364青文线	青文线16	400	44.40%	0	0		是		8.25%
20112	开发	洞庭变	洞庭变55756洞西甲线	洞西甲线洞西干37右7变压器	315	9.21%	0	0		是	2025年12月	-54.35%
20113	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支5柱上变压器	500	39.36%	0	0		是	2025年12月	-43.20%
20114	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分珍珠支1-1变压器	200	50.80%	0	0		是	2025年12月	-35.37%
20115	沈河	青年变	青年变352青东线	青年变352青东线万青干68公变	315	60.00%	0	0		是	2026年6月	-39.71%
20116	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干52柱上变压器	160	28.88%	0	0		是	2025年12月	-38.47%
20117	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干3	315	49.84%	126.5	126.5				-44.16%
20118	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	怀远变174怀青甲线怀青干20右4公变1	400	37.00%	0	0				-4.39%
20119	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37右9	315	84.76%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-41.88%
20120	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆乙线大庆干20公变	315	53.33%	0	0				-36.88%
20121	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西甲线球场分7	200	33.00%	114	114				-26.42%
20122	新民	新民变	新民变30164新区线	新民变158中学线中学线新区分11左4	160	40.63%	0	0		是	2025年12月	-49.97%
20123	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵乙线东陵干卫星分13	200	18.60%	142.8	142.8				-2.74%
20124	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	于洪干24	200	17.70%	0	0		是		-46.01%
20125	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	工大干18右9	400	106.80%	0	0	2024年6月	是	2028年12月	-40.52%
20126	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干20	315	46.03%	0	0		是	2027年12月	-46.10%
20127	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干14柱上变压器	315	58.73%	0	0		是	2025年12月	-44.09%
20128	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	文北乙线文北干22右7柱上变压器	400	62.00%	0	0		是	2025年12月	-39.72%
20129	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干45柱上变压器	315	48.89%	0	0		是	2025年12月	-40.41%
20130	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	榆林乙线生产干99	315	31.75%	0	0				-48.73%
20131	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	建设干21加1左5	315	28.95%	0	0		是		-31.04%
20132	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分4左3—1变台	100	41.70%	0	0		是	2027年12月	-35.78%
20133	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分4左3-2变台	315	55.87%	0	0		是	2027年12月	-55.59%
20134	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	于洪干农药分4	315	29.97%	0	0				-50.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20135	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分141变压器	315	3.17%	0	0				-40.75%
20136	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙线85左1	160	125.00%	0	0	2023年7月	是	2026年	-36.04%
20137	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长怒乙线长怒干陆运分16右1柱上变压器	315	18.10%	0	0				-42.15%
20138	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线木场干15亩卜分13	315	36.19%	117.776	117.776				-35.39%
20139	大东	如意变	如意变80860意小乙线	意小乙线意合联干7+1	315	35.24%	0	0				-46.83%
20140	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线中药分51左4	315	9.84%	0	0				-45.19%
20141	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格干桂花分11右4左1	200	43.00%	0	0		是	2027年	-39.90%
20142	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分15左4	315	56.89%	0	0				-46.65%
20143	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分13	250	86.72%	0	0	2024年12月			-41.89%
20144	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	广华乙线广华干41左8左5柱上变压器	200	47.50%	85	85		是	2025年12月	-46.53%
20145	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科4箱变1变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
20146	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	将军花园箱变1	500	63.20%	0	0		是	2025年12月	-35.00%
20147	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	博客地带3箱变1号变	630	28.95%	0	0		是	2025年12月	-37.78%
20148	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	丁香园1箱变1号变	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-41.18%
20149	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科五期四六组团2箱变1号变	630	47.62%	0	0		是	2025年12月	-46.85%
20150	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城8变电站2变压器	630	23.49%	419	419				-40.17%
20151	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二4箱变1号变	630	31.43%	0	0				-43.52%
20152	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙8箱变1变压器	630	26.29%	401.4	401.4				-43.18%
20153	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城3箱变1变压器	630	17.78%	455	455				-36.64%
20154	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	岐山新园箱变1	630	26.03%	0	0				-39.27%
20155	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	劳菲苑2箱变1站内变压器	400	27.00%	0	0				-39.25%
20156	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区10变电站2变压器	630	11.17%	0	0		是	2025年12月	-39.41%
20157	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区10变电站1变压器	630	18.03%	0	0		是	2025年12月	-40.35%
20158	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	和惠家园2箱2站内变压器	500	27.20%	0	0				-37.17%
20159	和平	展览变	展览变876二经乙线	1主变二经五里	630	98.29%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-38.22%
20160	铁西	工农变	工农变55578工北线	重工铁路小区2变电站201柜	630	17.14%	459	459				-36.35%
20161	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨苑1变电站202柜	630	17.27%	0	0		是	2027年12月	-42.51%
20162	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园4箱变2变压器	500	27.20%	0	0		是	2025年12月	-44.26%
20163	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	93277部队经济适用房变电站202柜	400	0.00%	0	0		是		-300.00%
20164	沈河	方家变	方家变666方南甲线	金杯2箱变2变压器	630	15.24%	471	471				-32.39%
20165	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	景星南小区变电站202柜	630	24.00%	0	0				-44.85%
20166	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	天时嘉园2变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
20167	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范二期2变电站201变压器	630	41.27%	0	0				-42.79%
20168	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸1#1主变	630	13.33%	0	0		是	2026年12月	-39.91%
20169	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	阳光变电站2变压器	630	67.43%	0	0		是	2026年12月	-43.76%
20170	沈河	长青变	长青变444长南甲线	嘉兴园1箱变1变压器	630	8.25%	0	0		是	2026年12月	-48.56%
20171	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	文翠2箱变2变压器	315	32.38%	0	0		是	2026年12月	-41.90%
20172	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	善东甲2环网单元SB1箱变1变压器	500	64.00%	130	130				-36.98%
20173	浑南	下深变	下深变244高科甲线	同方大厦1号变电站1号变压器	630	27.14%	0	0		是	2027年12月	-43.01%
20174	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	工人小区7号变电站1号变压器	630	59.37%	0	0		是	2026年	-43.55%
20175	铁西	应昌变	应昌变20540应中甲线	油漆小区2变电站202	630	16.51%	0	0		是	2026年12月	-43.88%
20176	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城5号变电站1号变压器	400	18.80%	0	0		是	2027年	-46.87%
20177	铁西	历工变	历工变10472光明线	北一路18变电站201柜	315	20.32%	0	0		是	2027年12月	-45.41%
20178	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	鹏程小区2变电站2变压器	800	52.50%	0	0				-44.22%
20179	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	建设大厦箱变1变压器	500	18.24%	0	0				-91.96%
20180	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	祥发1箱变1变	630	101.33%	0	0	2022年12月			-41.94%
20181	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	万盛综合楼2箱变1变压器	630	29.52%	0	0				-38.98%
20182	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰2-1箱变2变压器	630	32.00%	0	0		是	2026年12月	-45.80%
20183	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	华天新城3箱变201	630	38.73%	0	0				-40.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20184	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	华天新城4箱变201	630	45.40%	0	0				-39.69%
20185	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期3变电站201变压器	630	28.89%	0	0				-34.38%
20186	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	偕华精舍1箱变2站内变压器	630	17.90%	0	0				-40.49%
20187	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	望花1变电站2站内变压器	500	55.68%	0	0		是		-41.07%
20188	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	乐园1变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
20189	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	向阳新村西区1变电站1变压器	400	69.60%	0	0		是	2025年12月	-43.64%
20190	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	瑞华苑1变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
20191	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	艺术家园4号变电站1号变压器	500	16.64%	0	0		是	2027年12月	-41.12%
20192	沈河	长青变	长青变452长大甲线	御泉花园箱变2变压器	630	13.33%	0	0		是	2026年12月	-35.52%
20193	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	航翠园2箱变1变压器	630	22.54%	425	425				-44.79%
20194	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天6箱变2变压器	630	18.29%	0	0				-40.58%
20195	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭7箱变1	630	33.97%	0	0		是	2025年12月	-42.80%
20196	大东	望花变	望花变70258望北甲线	沈阳大学1箱变1变压器	630	13.71%	480.6	480.6				-42.03%
20197	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前土建变电站1号变压器	630	40.32%	0	0			2027年	-45.20%
20198	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	华海雅馨苑2箱变1	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
20199	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	羊红1小区变电站1变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
20200	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区15箱变1号变	630	14.92%	0	0		是	2025年12月	-44.22%
20201	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区21箱变2号变	630	12.38%	0	0				-46.21%
20202	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区23号箱变2号变	630	41.59%	0	0		是	2025年12月	-36.00%
20203	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	商桥小区变电站1变压器	630	16.51%	463	463				-37.34%
20204	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙家园2箱变1变	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	-40.61%
20205	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	体工队箱变1变压器	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-41.95%
20206	皇姑	长江变	25460长亚乙线	加州茗苑1箱变1号变	500	16.80%	0	0		是	2025年12月	-46.71%
20207	皇姑	长江变	25460长亚乙线	加州茗苑1箱变2号变	500	24.00%	0	0		是	2025年12月	-42.35%
20208	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水人家3箱变1号变	630	45.71%	0	0		是	2025年12月	-37.93%
20209	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	橙色时光2箱变	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	-43.59%
20210	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	五爱商住大厦1配变站1变压器	630	9.90%	0	0		是	2025年12月	-44.40%
20211	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科Ⅱ期4箱变1变压器	500	28.80%	0	0		是	2026年12月	-41.86%
20212	新民	新民变	新民变30170营西线	富贵人家1变电站2变压器	315	17.52%	0	0		是	2025年12月	-42.37%
20213	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	新伟庭院小区变电站202柜	500	40.32%	0	0				-92.91%
20214	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线常家窝堡分兰旗支58右20变台	200	38.70%	0	0		是	2025年12月	-30.47%
20215	浑南	下深变	下深变286亚泰线	伯爵源筑一期2变电站1号电变压器	630	58.73%	0	0		是	2027年12月	-43.64%
20216	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干35左4	315	52.38%	0	0		是		-25.73%
20217	苏家屯	达连变	达连变60642达林乙线	有色支10左13左6左1	200	32.40%	0	0			2027年	-12.59%
20218	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城4变电站1站内变压器	630	21.90%	0	0				-45.11%
20219	于洪	东民变	东李线	和泰馨城七区二期A2变电站2变压器	630	51.75%	0	0				-40.99%
20220	新民	金五台	金五台变713四台线	四台干前四台分29左1变台	200	13.40%	153.2	153.2				-45.23%
20221	法库	包家屯	包卧线	10KV包卧线卧李分李家东支4	400	12.15%	0	0		是	2027年	14.00%
20222	皇姑	广源变	10kV/广华乙线25782线	开发支23左1柱上变压器	200	79.50%	0	0		是	2025年12月	-41.47%
20223	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线46左5变台	200	0.00%	0	0				0.00%
20224	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十四号变电站202间隔配电变压器	800	48.38%	0	0			2027年	-30.38%
20225	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10KV大李线后孤家子东台分南台支1	400	23.75%	265	265				-21.90%
20226	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达2变电站2号配电变压器	800	22.88%	0	0		是	2027年12月	-40.37%
20227	于洪	平罗变	平辛线	小微秋家村种植园1台	400	26.70%	0	0				-1.48%
20228	和平	太原变	太原变042南十甲线	偻兹花园202间隔配电变压器	630	37.78%	0	0				-36.33%
20229	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10KV孟慈线东北支33	400	7.05%	0	0		是	2025年12月	-12.35%
20230	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	香树湾2变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
20231	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城25号变电站202配电变压器	500	23.20%	0	0			2027年	-48.08%
20232	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期3箱式变电站2配电变压器	630	33.52%	0	0				-41.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20233	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园51主变	630	28.19%	389.4	389.4				-34.89%
20234	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都茗苑三期2变电站1变压器	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-40.49%
20235	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂园钻石郡小区3变电站1变压器	400	18.50%	286	286				-34.73%
20236	浑南	于山变	于山变774于城线	旭辉御府二期别墅1号配电变压器	630	40.00%	0	0				-39.80%
20237	浑南	智慧变	智慧954智天线	中海玺悦3号变电站201间隔配电变压器	630	2.86%	0	0		是	2027年12月	0.00%
20238	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园2号小区变电站1变压器	630	20.95%	0	0			2027年	-34.15%
20239	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城H区3变电站201变压器	630	27.94%	0	0		是	2027年12月	-44.12%
20240	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	pms_包道分18柱上变压器	200	26.00%	0	0		是	2025年12月	-48.94%
20241	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	兴地线郡泉分13+1柱上变压器	400	28.20%	247.2	247.2				-9.40%
20242	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	广特分4+1	315	78.41%	36.5	36.5				-30.71%
20243	于洪	光辉变	光辉变	光辉变816光东线前集体南台照明	400	23.70%	265.2	265.2				-36.26%
20244	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分46变台	200	17.40%	0	0		是	2025年12月	-34.31%
20245	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	文台苑2箱式变电站2配电变压器	800	18.90%	0	0		是	2025年12月	-12.00%
20246	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干86右6	200	6.60%	166.8	166.8				0.00%
20247	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨线222柳泉分51八家子18左1柱上变压器	200	31.80%	116.4	116.4				-50.24%
20248	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线222柳泉分68柱上变压器	200	93.00%	0	0	2025年8月			-20.01%
20249	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线新立屯分支01	200	38.70%	0	0		是	2026年12月	-30.80%
20250	于洪	得胜变	得化线95476	水墨丹青1站房2变压器	630	5.84%	530.2	530.2				-34.70%
20251	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专线岳士分支20岳士D台	400	15.30%	0	0		是	2026年12月	13.51%
20252	大东	农大变	农大变942农西乙线	东陵干2箱变（单）	400	28.80%	244.8	244.8				-41.08%
20253	大东	农大变	农大变942农西乙线	马官桥2箱变1变压器	400	20.80%	276.8	276.8				-36.70%
20254	于洪	高明变	高张线	和谐3期2站房1变压器	630	28.19%	0	0				-42.77%
20255	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房裴家乡村孙涛农业种植公变台区	200	8.10%	0	0				0.00%
20256	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区16变电站2变压器	400	44.50%	0	0		是	2025年12月	-41.50%
20257	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	富禹天玺一期小区2箱式变电站2配电变压器	800	14.10%	0	0		是	2025年12月	12.01%
20258	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分53左40右5+1	80	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
20259	铁西	重工变	重工变10868城水线	鑫丰鑫悦庭小区2变电站201变压器	630	15.87%	467	467				0.00%
20260	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线78变台	200	40.65%	98.7	98.7				-40.50%
20261	于洪	得胜变	得化线95476	沈阳化工大学(教师住宅)2站房2变压器	630	16.38%	463.8	463.8				-39.74%
20262	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线碱家分87左15变台	200	39.00%	102	102				-36.23%
20263	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干李亚窝分30右7变台	200	25.50%	129	129				-40.78%
20264	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线场部台支线002	200	67.80%	0	0		是	2026年6月	-28.16%
20265	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任西水田北支032	30	55.33%	0	0		是	2026年5月	-55.52%
20266	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天钻1箱式变电站2配电变压器	800	25.50%	0	0		是	2025年12月	-41.34%
20267	东陵	孤家子	东冶线	翡翠书院3变电站1变压器	800	36.00%	0	0		是	2026年12月	-29.68%
20268	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙2小区变电站1变压器	500	27.60%	312	312				-43.04%
20269	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙3小区变电站2变压器	500	39.20%	254	254				-36.76%
20270	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	河榆线夹河分3	315	40.32%	0	0			2027年	-52.98%
20271	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	曹家变662曹山线余粮村6台区	100	8.60%	0	0				-48.21%
20272	沈北	清水变	清依线	清依线前屯支1（前屯B台）	200	55.60%	0	0		是	2026年12月	-30.54%
20273	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	董楼子变048中寺线中寺线110（下寺B台）	200	32.70%	114.6	114.6				-21.86%
20274	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门8号变电站201间隔配电变压器	630	62.86%	0	0			2027年	-35.67%
20275	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲干铁北分宏达支4左5变台	200	13.50%	0	0		是	2025年12月	-189.42%
20276	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干293变台	200	2.10%	175.8	175.8				-69.42%
20277	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干顿家分44变台	200	16.35%	147.3	147.3				-82.55%
20278	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	富禹金科繁梦里二期2变电站2配电变压器	630	1.27%	559	559				0.00%
20279	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国都5变电站1变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
20280	铁西	历工变	历工变10482历达线	沈阳南星行汽车销售服务有限公司201配电变压器	315	0.00%	0	0				-37.02%
20281	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产干75+1	200	9.00%	0	0				6.84%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20282	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓4变电站201变压器	500	56.40%	0	0				-39.03%
20283	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	双喜南小区变电站201	630	60.00%	0	0		是	2027年12月	-43.61%
20284	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	北欧云墅小区2变电站1变压器	800	22.50%	0	0				-29.77%
20285	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	龙湖锦瑞原著3小区变电站2配电变压器	630	30.79%	0	0		是	2025年12月	81.15%
20286	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干前莲分十里支120变台	200	22.40%	0	0		是	2025年12月	-38.55%
20287	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	万和顺景3箱变2变压器	400	45.60%	0	0		是		-38.01%
20288	和平	太原变	太原变046南五甲线	和平广场小住宅1主变	400	30.30%	0	0		是	2025年	-29.08%
20289	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	鑫丰金园3箱变202配电变压器	500	24.40%	0	0				-39.60%
20290	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光维也纳二期2箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
20291	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	一站式服务—沈阳市沈北新区慕平鑫机械加工厂	200	5.85%	90.064	90.064				100.00%
20292	浑南	前显变	前白乙线	万锦香樟树2期变电站202间隔配电变压器	800	28.13%	0	0		是	2027年12月	-33.21%
20293	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线119右6	200	21.25%	0	0			2027年	-47.39%
20294	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	孔雀城13号变电站202间隔配电变压器	400	50.50%	0	0			2027年	-37.09%
20295	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	北方甲2之1箱变1变压器	200	41.60%	0	0		是	2025年12月	-39.73%
20296	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区3变电站2变压器	500	19.60%	0	0		是	2025年12月	-41.93%
20297	于洪	平罗变	平罗线	旭升1站房1变压器	630	46.22%	0	0		是	2025年	-41.53%
20298	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	海伦堡小区1箱式变电站2配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	-35.45%
20299	沈河	青年变	青年变348青特线	领先国际1变电站1变压器	800	7.88%	0	0		是	2026年12月	-38.94%
20300	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线满西村四组照明新	200	41.10%	97.8	97.8				0.00%
20301	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平干小太平分村内支5左2变台	200	60.40%	59.2	59.2				-44.67%
20302	于洪	化学变	化西甲线	小微化西甲4号	400	35.70%	0	0				18.10%
20303	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期3号变电站1变压器	630	15.87%	467	467				-36.08%
20304	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干安家分23左7变台	200	15.60%	148.8	148.8		是	2025年12月	-7.78%
20305	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线金窝堡分孙屯支70左7变台	200	28.10%	123.8	123.8				-28.70%
20306	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	体院分12	400	14.70%	0	0		是	2026年12月	100.00%
20307	于洪	家俱变	俪锦线	丽锦城4变电站2变压器	630	33.27%	0	0				-42.18%
20308	于洪	平罗变	平罗线	平罗变611平罗线黄土坎东台区	100	13.68%	0	0		是	2025年	-100.75%
20309	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	城市经典2箱变1变压器	630	26.03%	122.972	122.972				-40.22%
20310	沈河	方家变	方家变642方长甲线	大德公馆变电站1变压器	400	5.70%	337.2	337.2				35.37%
20311	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	纳帕阳光2土建变201	630	26.03%	0	0		是	2028年12月	-42.56%
20312	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线尚屯东台	160	32.06%	92.7	92.7		是	2025年11月	-38.11%
20313	新民	温台变	温台变1103平坨线	平坨干马窝堡分78变台	100	17.40%	72.6	72.6				-76.71%
20314	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山3箱变1变压器	630	29.21%	0	0				-44.25%
20315	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳干旧门分水支9变台	100	23.00%	67	67				-34.21%
20316	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾5号变电站202配电变压器	800	52.50%	0	0			2027年	-39.40%
20317	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙线北乱分15	200	21.60%	0	0		是	2026年	-45.85%
20318	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线69+1变台	400	7.20%	0	0				0.00%
20319	苏家屯	夹河变	夹河变50750夹商线	恒大天境1号变电站201间隔（夹商线）配电变压器	630	12.06%	0	0			2027年	100.00%
20320	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	大民线大棚分87+1左4变台	200	23.40%	0	0		是	2025年12月	-42.08%
20321	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯线	杨士岗靠山屯锦添石材加工厂公变台区	200	9.90%	48.36	48.36				0.00%
20322	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄东大棚2号	80	69.50%	0	0		是	2026年6月	-40.45%
20323	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线单家支006	200	26.40%	0	0		是	2026年12月	-30.79%
20324	沈北	农高变	农高变70358农海线	风度泊林2箱变201配电变压器	630	14.92%	0	0				-45.82%
20325	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线188右11左1变台	100	45.45%	23.8	23.8				-39.54%
20326	铁西	历工变	历工变10482历达线	北一路万达广场2小区变电站202柜	800	37.20%	0	0		是	2028年12月	-39.53%
20327	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养后街里综合（微）	400	40.50%	0	0				10.05%
20328	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城12号变电站2变压器	630	21.90%	0	0			2027年	-41.90%
20329	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线6右2	400	6.15%	0	0			2027年	-11.28%
20330	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线大望村支1(大望A台)	160	76.88%	0	0		是	2026年12月	-49.67%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20331	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干85右1	100	18.80%	71.2	71.2				-71.60%
20332	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线马家沟后台004	100	102.60%	0	0	2024年6月			-47.19%
20333	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线孙家台分支线008	200	87.60%	4.8	4.8	2023年2月	是	2026年12月	-21.69%
20334	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园一期5箱变1配电变压器	630	17.52%	0	0				-38.02%
20335	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	金地领峯2变电站1配电变压器	800	11.10%	0	0				100.00%
20336	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线前栏分13右4变台	400	25.50%	0	0				0.00%
20337	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线63左1右7+1右2	200	34.80%	0	0		是	2027年	-14.22%
20338	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	沈铁凌空佳园小区变电站202变压器	500	19.20%	354	354				-42.03%
20339	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城二期3变电站201配电变压器	800	37.88%	0	0		是	2026年12月	-41.01%
20340	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变91362养西线夏堡子长垌大棚	100	96.80%	0	0	2022年12月			-39.92%
20341	皇姑	文北变	70462文信线	华润荣华府1小区箱式变电站1配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2025年12月	54.96%
20342	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干149右34+1右5	50	57.60%	16.2	16.2				-33.21%
20343	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园28号小区变电站201配电变压器	630	28.89%	0	0			2027年	-39.18%
20344	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望联干45右8新	400	49.20%	0	0				4.51%
20345	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天下天翠1箱式变电站1配电变压器	800	23.10%	0	0		是	2025年12月	-13.36%
20346	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	唐轩英郡6变电站1变压器	630	4.95%	0	0		是	2025年12月	-10.24%
20347	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园1号变电站2号配电变压器	630	22.10%	0	0		是	2027年12月	-39.03%
20348	铁西	滑翔变	滑翔变20290云峰乙线	顺艺苑小区变电站201变压器	500	14.08%	0	0				-42.14%
20349	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变844王全线道树子分支4右T03	50	68.40%	0	0		是	2026年12月	-40.77%
20350	沈北	农高变	农高变70358农海线	大溪地2箱变2变压器201配电变压器	630	13.33%	0	0				-37.55%
20351	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙干61柱上变压器	400	19.75%	0	0		是	2026年12月	-42.07%
20352	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34左2右07	250	33.20%	0	0			2027年	-36.10%
20353	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微薄荷村2台	400	13.20%	307.2	307.2				-7.45%
20354	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶14组台	200	14.20%	151.6	151.6				-29.56%
20355	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线高家6组照明	400	16.65%	293.4	293.4				-47.46%
20356	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾9号变电站201配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2027年	-43.47%
20357	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	银亿大城印象锦园二期3箱式变电站1配电变压器	800	25.80%	0	0				7.29%
20358	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	融城时代2号变电站1号变压器	400	55.60%	0	0		是	2027年12月	-39.48%
20359	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式-沈阳易普迪机械制造有限公司	400	19.50%	0	0		是	2026年12月	9.34%
20360	大东	望花变	望花变70252二台乙线	万恒愿景4箱变1变压器	630	36.19%	339	339				-45.60%
20361	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线双五线干线146	315	55.62%	108.3	108.3				-20.13%
20362	东陵	汪家变	汪白甲线	汪家甲线大深分37鱼塘支02柱上变压器	250	10.80%	0	0		是	2026年12月	-45.40%
20363	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期2变电站2变压器	630	17.52%	0	0		是	2026年12月	-48.36%
20364	东陵	世园变	世园变80572海洋线	万科惠山花园3.2期4号箱变1变压器	400	21.30%	274.8	274.8				3.63%
20365	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城5箱式变电站2配电变压器	800	42.00%	0	0		是	2025年12月	-16.31%
20366	沈北	道义变	道义变15293开发二线	唐轩首府二期2箱变202配电变压器	800	32.40%	0	0		是	2026年12月	-26.58%
20367	开发	陕西变	陕西变55358韩园甲线	张士新村二期小区2变电站2变压器	630	22.54%	425	425				-11.28%
20368	东陵	农大变	农首线	双珑原著1箱变1变压器	800	26.10%	511.2	511.2				5.04%
20369	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	肖寨门黄北村牧丰畜牧公台区	315	130.79%	0	0	2025年6月			100.00%
20370	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	庄园分26+1左10	200	15.60%	0	0			2027年	0.00%
20371	于洪	马三家	马辉线	小微陆家村5	200	12.30%	0	0				0.00%
20372	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马尔山分16	200	23.10%	133.8	133.8				-43.60%
20373	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	中海汇德理2箱变1变压器	800	8.50%	652	652				54.56%
20374	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	天阔城2箱变202配电变压器	630	38.86%	322.2	322.2				-42.64%
20375	东陵	中马变	世贸线	保利十二橡树4箱变1号配电变压器	630	22.86%	423	423				-49.72%
20376	东陵	世园变	世满甲线	沈阳龙玺房地产201配电变压器	630	2.06%	554	554				-45.25%
20377	于洪	兰台变	兰汇线	兰汇68号小微台	400	1.20%	0	0				0.00%
20378	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭B区3变电站2配电变压器	630	10.67%	0	0				100.00%
20379	铁西	启工变	启工变10776启配线	保利云禧2配电室202间隔配电变压器	800	33.60%	451.2	451.2				5.29%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20380	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	心涂汽配公变台	200	39.00%	0	0				100.00%
20381	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景3变电站2变压器	500	34.00%	280	280				-39.77%
20382	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	沈海变374东望甲线东望甲线和平干91右4	100	6.00%	84	84				-248.28%
20383	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	胡古分86左5	200	5.70%	0	0			2027年	100.00%
20384	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	景星南苑2变电站202	630	20.63%	0	0				-38.97%
20385	东陵	中马变	高坎线	高坎干97大仁提水干28左43柱上变压器	200	4.95%	0	0		是	2026年12月	-37.79%
20386	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪新城19号变电站2号变压器	630	29.33%	0	0		是	2027年12月	-44.67%
20387	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城5号变电站2变压器	630	24.44%	0	0			2027年	-44.62%
20388	铁西	历工变	历工变10472光明线	北一路20变电站变压器	200	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
20389	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	鲁能公馆4箱变1变压器	800	4.20%	0	0		是		100.00%
20390	铁西	历工变	历工变10450重联线	重联线北一路2开闭站2变压器	200	14.40%	0	0				-34.81%
20391	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城14号变电站2号变压器	630	14.92%	0	0		是	2027年12月	-38.86%
20392	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大都5变电站2变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
20393	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	正大香格城4号变电站201配电变压器	630	10.29%	0	0			2027年	-37.09%
20394	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	怡林名门1变电站1变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-39.56%
20395	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城5号变电站201间隔配电变压器	630	53.65%	0	0			2027年	-41.83%
20396	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲小区9变电站2变压器	630	55.24%	219	219		是	2025年12月	-43.28%
20397	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	绍成淡水鱼养殖公变台	400	8.40%	0	0		是	2025年11月	67.60%
20398	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	慧麟小区	315	30.79%	0	0		是	2026年12月	-50.86%
20399	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	御华府3号变电站201间隔（新施乙线）配电变压器	800	137.70%	0	0	2025年8月		2027年	0.00%
20400	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露2箱变202	400	51.60%	0	0		是		-45.40%
20401	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	大舞台箱变2变压器	630	67.81%	0	0				100.00%
20402	于洪	化学变	化东乙线	美悦府4站房1配电变压器	800	24.60%	0	0		是	2025年	78.84%
20403	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦5箱变2变压器	800	41.25%	0	0		是		-45.00%
20404	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分靠山支30	400	41.80%	192.8	192.8				-26.07%
20405	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	伊甸甲线伊甸干26变压器	50	30.60%	0	0		是	2027年12月	-40.77%
20406	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城20变电站变压器	630	11.94%	0	0		是	2027年12月	-42.60%
20407	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都三期1变电站2变压器	630	24.44%	0	0		是	2027年12月	-40.22%
20408	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	肇工勋业路202	630	32.06%	365	365				-45.02%
20409	浑南	水家变	水家变764水北线	檀溪1号变电站2变压器	630	32.76%	0	0		是	2027年12月	-43.90%
20410	于洪	东民变	东红线	小微东红干84北李分9左3加1	400	83.40%	0	0	2025年2月	是	2025年	14.75%
20411	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	翠堤湾小区1变电站1变压器	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	2.73%
20412	皇姑	长江变	468长黄乙线	长黄干18柱上变压器	315	22.48%	0	0		是	2025年12月	-58.31%
20413	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	大潘变403大高线张福安西北台	400	34.80%	0	0		是	2025年	-40.81%
20414	皇姑	文北变	70462文信线	万科府前壹号3变电站1配电变压器	800	2.40%	0	0				0.00%
20415	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线七家子一二队分03	200	17.10%	0	0		是	2026年12月	0.00%
20416	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村8箱式变电站2配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
20417	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期4变电站2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
20418	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花园	柳河沟变206黄花园黄干兰家分柴窝支40变台	400	32.10%	0	0				-33.37%
20419	新民	金五台	金五台变716邱街线邱街线143变台	金五台变716邱街线邱街线143变台	400	39.60%	201.6	201.6				-32.84%
20420	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分十里支马蹄岗支40左9变台	200	61.35%	0	0		是	2025年12月	-32.61%
20421	新民	金五台	金五台变717树林线	金五台变717树林线树林线鲢鱼泡分20变台	200	120.90%	0	0	2025年6月			-29.91%
20422	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林线73右4	315	78.73%	35.5	35.5				-43.97%
20423	和平	方型变	方型变444方青乙线	方青乙线69	315	83.49%	0	0	2022年12月	是	2025年	-42.50%
20424	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	丽都水岸二期1号变电站201间隔配电变压器	630	46.67%	0	0		是	2025年12月	-27.37%
20425	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	亿海阳光一期2变电站2变压器	500	39.84%	0	0				-44.44%
20426	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城7号变电站202间隔配电变压器	400	36.00%	0	0			2027年	-37.07%
20427	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城10号变电站202间隔配电变压器	400	64.40%	0	0			2027年	-38.94%
20428	法库	新依变	依三线	10kV依三线苗家沟支苗家沟东几3	200	15.30%	0	0		是	2025年12月	-15.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20429	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线七家子分七水利支七水利南几6	30	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
20430	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线道不侵支20	50	106.80%	0	0	2025年2月			-30.15%
20431	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期5变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
20432	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	北地龙华农业科技有限公司（一站式）	200	19.60%	140.8	140.8				-91.67%
20433	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	盛世御景一期1箱变考核配电变压器	630	44.76%	0	0		是	2026年12月	-39.20%
20434	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	罗曼威森4号变电站2号变压器	630	27.05%	396.6	396.6				-43.51%
20435	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	绿地罗斯福公馆2箱式变电站1配电变压器	800	10.80%	0	0		是	2025年12月	52.34%
20436	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	八家村北台（微）	200	98.80%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-30.72%
20437	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线崔三分30左12柱上变压器	200	32.40%	0	0				15.66%
20438	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	开发甲线171左6变台	400	55.50%	0	0		是	2025年12月	-16.91%
20439	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	腰岭村东台照明(2022微)	200	16.80%	0	0		是	2025年11月	-52.59%
20440	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	君兰江山2变电站202变压器	400	55.50%	138	138				20.25%
20441	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干黄家井分10加1变压器	50	24.60%	32.7	32.7				-66.96%
20442	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区9变电站2变压器	630	42.67%	298.2	298.2				-40.39%
20443	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区11变电站2变压器	630	22.86%	423	423				-39.51%
20444	辽中	茨北变	开发区变1264众鑫线	开发区变264众鑫线东荒地南照明台	250	57.60%	0	0		是	2025年11月	-28.95%
20445	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城星座5箱变2配电变压器	500	38.80%	0	0		是	2025年12月	-39.80%
20446	辽中	四方台	四方台变91158农场线	土耳坨村八组（2022微）	400	73.50%	66	66				-23.72%
20447	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷子堡变039周徐线冷后西2	200	69.00%	42	42		是	2026年6月	-30.31%
20448	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗变051杨士岗线杨士岗医院	400	40.35%	198.6	198.6				-31.67%
20449	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡南村南台公变台区	200	50.40%	0	0		是	2026年12月	-45.66%
20450	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城三期3箱变1变压器	500	31.68%	291.6	291.6				-43.23%
20451	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区5变电站2变压器	630	16.00%	466.2	466.2				-45.11%
20452	浑南	水家变	水家变766杨官线	天阅2号变电站1变压器	630	51.81%	0	0		是	2027年12月	-39.39%
20453	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区4变电站2变压器	500	22.40%	0	0		是	2025年12月	-39.54%
20454	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线小刘屯分支02	50	111.00%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-29.83%
20455	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	一站式服务—沈阳市沈北新区爱民种植专业合作社	100	25.60%	0	0		是	2026年12月	7.52%
20456	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期4号变电站1号配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2027年12月	-40.75%
20457	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区3变电站1变压器	630	16.57%	462.6	462.6				-41.99%
20458	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	纳帕名门1变电站201	630	28.57%	387	387				-40.37%
20459	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区8变电站1变压器	400	23.63%	0	0		是	2025年12月	-42.31%
20460	于洪	大潘变	大潘线	大潘变406大视线赵运涛水田IC	400	76.80%	0	0		是	2025年	-38.85%
20461	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线新民分21加工厂支06	100	58.00%	0	0		是	2026年12月	-29.48%
20462	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线后二台分5变台	200	84.50%	11	11	2022年12月			-34.13%
20463	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	刘家分40柱上变压器	400	48.60%	0	0		是	2025年12月	-39.07%
20464	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城三期2号变电站2号变压器	800	26.10%	0	0				-41.17%
20465	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际二期2号变电站1号配电变压器	800	37.50%	0	0		是	2027年12月	-42.13%
20466	法库	双台子	双台子变045双四线	大房子水利台	50	15.60%	37.2	37.2				1.77%
20467	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分严千支苏家几严东北甲58	100	5.70%	0	0		是	2025年12月	1.90%
20468	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	金盛鑫园小区配电站202变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
20469	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那5变电站201变压器	630	30.10%	0	0				-43.03%
20470	于洪	五金变	五兰乙线	小微11号台	200	27.90%	0	0				28.94%
20471	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造二期工程B区箱变201配电变压器	800	17.10%	583.2	583.2				-38.67%
20472	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	苏堤春晓1变电站1变压器	500	18.40%	358	358				-60.47%
20473	和平	广州变	广州变462广太甲线	万锦小区5变电站1主变	630	30.86%	0	0				-34.40%
20474	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线37右4右3变台	315	70.35%	61.9	61.9				-35.27%
20475	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	天泰大学城3箱变101配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年12月	-28.84%
20476	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	宁家三组照明东	50	103.20%	0	0	2025年11月			16.93%
20477	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区4变电站1变压器	630	33.33%	357	357				-39.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20478	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区10变电站1变压器	630	36.51%	337	337				-40.10%
20479	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居11号变电站202间隔配电变压器	800	17.63%	0	0			2027年	-42.16%
20480	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	五彩阳光城二期3箱式变电站1配电变压器	800	45.38%	0	0		是	2025年12月	-40.26%
20481	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	三委新南台	200	56.40%	0	0				-38.44%
20482	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘南2号照明	200	73.20%	33.6	33.6		是	2025年	-30.29%
20483	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	胜利村西台胜利村西台Z	250	70.72%	48.2	48.2				-38.32%
20484	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发名城2变电站202变压器	630	44.13%	289	289				-43.30%
20485	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干7柱上变压器	250	50.16%	0	0		是	2025年12月	-15.93%
20486	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分17	200	61.50%	0	0		是	2025年	-37.45%
20487	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干3左5变台	200	42.60%	0	0		是	2025年12月	-35.65%
20488	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干大柳分18右8变台	200	45.90%	0	0		是	2025年12月	7.08%
20489	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线大莫五组台分支线路008	200	56.40%	67.2	67.2				-36.17%
20490	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯干12左4柱上变压器	400	54.00%	0	0		是	2025年12月	-29.07%
20491	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡1箱变1变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-40.32%
20492	于洪	光辉变	光东线	小微光辉农场北台2号	400	20.70%	277.2	277.2				-34.79%
20493	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	南红支18+1左1	200	0.00%	180	180				100.00%
20494	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干液压分2柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
20495	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团13变电站201间隔配电变压器	630	21.08%	0	0		是	2027年12月	-40.30%
20496	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线五道沟分31左8右1变台	200	41.40%	0	0				6.50%
20497	辽中	金山变	金山变45564金长线	北长村2机井	50	33.60%	28.2	28.2				-47.13%
20498	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分登南支4	200	36.30%	0	0		是	2025年12月	-23.78%
20499	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线105变台	200	52.50%	75	75				-27.08%
20500	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	柳河沟变205甲河线甲河干4变台	200	20.10%	0	0				-66.97%
20501	沈北	董楼子	望滨线	千佛分71柱上变压器	200	55.30%	69.4	69.4				9.67%
20502	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖寨门沙东井春畜禽公变台区	200	42.00%	96	96				100.00%
20503	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	华润万象府小区2变电站202配电变压器	630	35.24%	0	0				-11.77%
20504	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北乙线91右2	200	75.90%	0	0			2027年	100.00%
20505	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园17号小区变电站201配电变压器	500	33.60%	0	0			2027年	-38.65%
20506	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干小黑分8加1左支1右分支8变压器	100	45.30%	0	0		是	2026年12月	-50.35%
20507	大东	毛君变	毛君变946毛光线	保利天汇4箱变2变压器	630	27.62%	393	393				61.01%
20508	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星国际南区一期2号配电室2号变压器	630	46.19%	0	0		是	2027年12月	-38.65%
20509	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡村3机井	200	25.50%	129	129				-55.10%
20510	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分28右支怀江分支21变压器	100	40.20%	0	0		是	2026年12月	-53.05%
20511	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城4变电站1变压器	630	15.56%	469	469				-43.90%
20512	苏家屯	前显变	前显变278前地线	樾檀山11号变电站201间隔（前地线）配电变压器	400	39.00%	0	0			2027年	12.22%
20513	开发	汪河变	汪河变56146汪后甲线	恒大绿洲十期小区1变电站101配电变压器	630	36.51%	337	337				4.55%
20514	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线新立支19	50	19.80%	0	0		是	2026年6月	-44.32%
20515	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	茨于坨变018妈妈街线妈妈街东一台	315	62.98%	0	0		是	2025年11月	-27.14%
20516	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线房身分41房左分07	200	74.40%	0	0				-39.26%
20517	皇姑	文北变	70462文信线	万科府前壹号1变电站1配电变压器	800	6.90%	0	0				0.00%
20518	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线141左1变台	400	10.50%	0	0				-40.98%
20519	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高屯分17左15变台	50	130.20%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-45.74%
20520	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线鸡场分15左1变台	400	28.50%	0	0		是	2025年12月	5.90%
20521	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	君海朗郡2号变电站201间隔配电变压器	400	50.40%	0	0			2027年	-38.29%
20522	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	YHG 大桥支7	400	6.15%	0	0		是	2026年12月	-7.16%
20523	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	金牛线陶菜屯分3右1变台	200	23.75%	132.5	132.5				88.59%
20524	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	富贵园小区1变电站1变压器	630	21.27%	0	0				-46.25%
20525	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区5变电站1变压器	400	29.60%	241.6	241.6				-42.49%
20526	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线面粉厂支11	200	43.70%	0	0		是	2025年12月	-36.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20527	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章2期1变电站1配电变压器	630	38.73%	0	0		是	2026年12月	-21.54%
20528	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	法妮娜公馆1号箱变1号配电变压器	630	18.79%	448.6	448.6				-40.54%
20529	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座5箱变2变压器	800	26.63%	507	507				-38.32%
20530	于洪	小于变	10kV于工线56284	小微曹后路一台区	400	42.00%	0	0				11.31%
20531	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线明华分13能效柱上变压器	400	39.30%	0	0				100.00%
20532	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干142变台	200	40.60%	0	0				-32.38%
20533	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线大兴村西台	200	57.60%	64.8	64.8				-44.47%
20534	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大高东南台	400	30.00%	169.736	169.736				-55.87%
20535	法库	双台子	双台子变045双四线	红砂地6队台	200	33.40%	97.3384	97.3384				-39.70%
20536	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干124左15左10	200	19.80%	0	0			2027年	-28.35%
20537	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分20右支10变压器	100	32.40%	0	0				-51.05%
20538	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	方溪变350造化甲线造化干沙平分关家一支10柱上变压器	315	0.95%	0	0		是	2025年12月	-84.86%
20539	大东	如意变	如意变80842如花甲线	鸿海东星1变电站1变压器	500	32.64%	0	0				-41.47%
20540	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	北部战区疾控中心家属楼2配电变压器	630	10.16%	0	0		是	2025年12月	-0.75%
20541	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	阳光格林城1局维-2间隔201间隔配电变压器	630	54.29%	0	0		是	2026年12月	-40.47%
20542	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲放乙线	蒲东国际新城7号考核1	250	24.00%	0	0		是	2025年12月	-41.19%
20543	苏家屯	夹河变	夹河变50744时代线	和泓领峰1号变电站201间隔（时代线）配电变压器	800	10.80%	0	0			2027年	8.91%
20544	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高于59左分02柱上变压器	200	48.60%	0	0		是	2026年12月	-38.35%
20545	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分8*1	200	18.40%	143.2	143.2				-37.19%
20546	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期3号变电站1号变压器	500	24.80%	326	326				-41.40%
20547	沈北	天乾变	天新线	远洋上河风景小区4局维变电所201配电变压器800	800	10.88%	0	0				100.00%
20548	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	250变压器（铁西）	250	18.88%	0	0		是	2026年12月	-54.71%
20549	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	融创融公馆2箱式变电站2配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2025年12月	8.72%
20550	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线东翻分支02	200	35.40%	0	0		是	2026年12月	-38.84%
20551	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线前廖变台001	200	20.25%	0	0				-37.12%
20552	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线伍家分支14	200	20.00%	0	0		是	2026年6月	-26.68%
20553	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线段家分南屯支013	400	15.86%	296.55	296.55				-37.92%
20554	康平	中心变	中心变2604镇一线	百货箱变1变压器	630	38.29%	0	0		是	2026年12月	-48.97%
20555	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	九州种植专业合作社（一站式服务）	200	8.10%	163.8	163.8				2.40%
20556	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	圣丰御景广场二期3变电站201配电变压器	630	27.94%	0	0				9.80%
20557	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线朝阳一队支05	200	44.55%	90.9	90.9				-24.33%
20558	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线王坨子支010	50	127.60%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-34.85%
20559	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	城北干大什南分7	400	40.20%	0	0				100.00%
20560	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分苗圃支2左分支11变压器	100	27.00%	0	0				-57.03%
20561	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城4箱变201变压器	500	24.00%	0	0				-41.10%
20562	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城7箱变201	630	25.40%	0	0				-42.94%
20563	于洪	东民变	机床三线	小微机床3干5加1左5右1台	200	59.70%	0	0		是	2025年	22.10%
20564	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡三期2局维箱变202间隔配电变压器	800	37.13%	0	0		是	2026年12月	-39.43%
20565	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	和平首府5号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	53.10%	147.6	147.6				35.92%
20566	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	中金河御小区1局维变电站201配电变压器	800	19.80%	0	0		是	2026年12月	7.51%
20567	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	胜君修理公变台	400	5.55%	337.8	337.8				0.00%
20568	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	古田和睦城5箱变2变压器	400	37.60%	209.6	209.6		是		52.90%
20569	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线211右12变台	50	27.20%	31.4	31.4				21.81%
20570	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	富力院士庭B1局维变电站202配电变压器	630	11.11%	0	0				100.00%
20571	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城4.1期5变电站变压器	630	30.16%	0	0				0.00%
20572	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	奉天九里三期1变电站2配电变压器	800	41.63%	387	387				-42.46%
20573	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	施官小区1号变电站1变压器	500	22.80%	0	0			2027年	-39.93%
20574	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线刘店支07	200	45.00%	0	0		是	2026年12月	22.72%
20575	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线帮牛支56	160	43.75%	0	0		是	2025年11月	-39.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20576	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	中海望京府1变电站201配电变压器	630	17.14%	0	0				2.36%
20577	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	中海望京8小区变电站202配电变压器	630	25.08%	0	0				95.92%
20578	大东	如意变	如意变80866如信线	万新东苑箱变2变压器	500	15.04%	0	0				-43.76%
20579	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线红花分40变台	400	36.90%	212.4	212.4				-24.43%
20580	皇姑	崇山变	崇山变10270崇北线	中海源镜2变电站1配电变压器	800	9.00%	0	0				100.00%
20581	苏家屯	前显变	前显变51256前湾线	鹿特丹1号变电站1变压器	500	36.00%	0	0			2027年	34.19%
20582	和平	青年变	青年变362青好线	青好线21右4	315	39.62%	0	0		是		-39.05%
20583	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	一站式-沈阳市锻压机械厂-特动线20	200	6.90%	166.2	166.2				100.00%
20584	皇姑	长江变	25464长怒乙线	克莱枫丹4箱式变电站2配电变压器	400	67.50%	0	0		是	2025年12月	-45.21%
20585	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海三期1号变电站1变压器	500	42.00%	0	0			2027年	-30.43%
20586	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	府和苑1变电站2变压器	500	24.96%	0	0		是	2025年12月	-33.37%
20587	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	江南印象小区1变电站201	630	18.67%	449.4	449.4				-43.50%
20588	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞16箱变1变压器	800	35.10%	0	0		是		-41.86%
20589	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线105右1变台	200	0.00%	0	0				0.00%
20590	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线上太平支002	200	27.45%	0	0		是	2026年12月	-29.59%
20591	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	瓦子峪分52+1左1	400	1.80%	0	0		是	2027年	-4.99%
20592	沈北	孝信变	孝场乙线	万达小区2局维变电站202配电变压器	630	47.30%	0	0		是	2026年12月	10.79%
20593	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线王家卜儿17	100	39.00%	0	0		是	2025年12月	-34.41%
20594	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园32号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	30.60%	0	0			2027年	-32.53%
20595	东陵	李相变	李古线	李相变645李古线李班于10左07柱上变压器	200	53.10%	73.8	73.8				-43.22%
20596	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线北四家分102右10左25变台	200	51.90%	76.2	76.2				100.00%
20597	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台一期2箱式变电站2配电变压器	630	46.35%	0	0		是	2025年12月	-42.38%
20598	康平	四家子	四家子变1207四长线	刘三四（2）台	100	29.40%	60.6	60.6				-37.48%
20599	沈河	万柳变	万柳变276万东线	水道干41变压器	315	56.83%	0	0				-42.59%
20600	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线张鹏干77左1变压器	20	22.50%	0	0				-29.42%
20601	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	天达2箱变1变压器	630	26.35%	0	0				4.56%
20602	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线赵家村2组照明	400	135.60%	0	0	2025年6月			-36.88%
20603	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居3箱变201间隔配电变压器	630	28.95%	384.6	384.6				-41.65%
20604	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	大棚分003	100	72.60%	0	0				-28.26%
20605	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	浑河四区2配电站2公变	1000	41.40%	486	486				-40.52%
20606	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期6变201	500	30.72%	296.4	296.4				26.80%
20607	于洪	大潘变	大潘线	小微大潘线岳家分台	200	2.70%	0	0		是	2025年	100.00%
20608	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线充电桩支2	200	90.00%	0	0	2025年11月			0.00%
20609	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑二期1箱变1号变压器	630	36.83%	0	0		是	2026年12月	-42.35%
20610	康平	中心变	中心变2604镇一线	德园小区2箱式变电站201间隔配电变压器	630	20.57%	0	0		是	2026年12月	58.48%
20611	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园4变电站1变压器	500	18.56%	0	0				-38.68%
20612	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	城市之光3箱变1变压器	630	25.40%	0	0		是		-40.59%
20613	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖寨门肖南杨显盛畜禽公变台区	200	42.90%	0	0				100.00%
20614	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	佟家支11右2	200	0.90%	178.2	178.2				0.61%
20615	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线包卧干150	100	53.40%	0	0		是	2027年	-33.39%
20616	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线奶站分支线1	80	94.75%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-34.96%
20617	于洪	得胜变	得化线95476	远大家园2站房2变压器	630	25.40%	407	407				-37.78%
20618	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	93055一期居民变电站201变压器	400	16.80%	0	0		是	2027年12月	100.00%
20619	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	中铁阅香湖3箱式变电站1配电变压器	630	33.97%	351	351				5.06%
20620	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府AB开闭站1配电室201间隔配电变压器	800	35.25%	438	438				-43.73%
20621	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品2号变电站202配电变压器	630	14.60%	0	0			2027年	-39.91%
20622	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	香城澜湾1变电站2变压器	500	30.72%	296.4	296.4				-41.43%
20623	东陵	中马变	满堂线	唯美十方4箱1变压器	630	29.21%	0	0		是	2026年12月	-37.16%
20624	东陵	中马变	满堂线	唯美十方5箱变2变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年12月	-29.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20625	东陵	上佰变	汪家甲线	汪南新村1箱变1变压器	630	45.21%	0	0		是	2026年12月	-44.22%
20626	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干黎明分关屯支24变台	100	23.90%	0	0		是	2025年12月	-62.76%
20627	铁西	劝工变	劝工变20040劝霖线	沈铁霁虹家园3变电站201变压器	800	18.38%	0	0				-62.94%
20628	和平	广州变	广州变474广府甲线	盛京金融广场北区5小区变电站201配电变压器	630	29.52%	381	381				80.42%
20629	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农于93左T1台	50	51.60%	0	0		是	2026年12月	-19.48%
20630	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队住宅箱式变电站2配电变压器	500	18.00%	0	0		是	2025年12月	-42.60%
20631	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相线29右6	100	92.40%	0	0	2024年10月	是	2027年	-37.63%
20632	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	坤湖郦舍三期3变201配电变压器	800	46.20%	0	0		是	2026年12月	14.72%
20633	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期5小区箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
20634	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线黑山几战忧养殖场甲12	200	0.00%	97.3384	97.3384				0.00%
20635	于洪	大兴变	大兴线	石材城小微2号台	200	40.50%	0	0				100.00%
20636	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	金地峯尚1箱变2变压器	800	26.40%	0	0		是		46.98%
20637	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨一组综合台区(2022微)	200	19.80%	0	0		是	2026年6月	100.00%
20638	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳君力房地产开发有限公司尚品南苑箱式变电站202间隔配电变压器	630	43.43%	293.4	293.4				-36.09%
20639	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	万科如园局维变电站201配电变压器	630	38.10%	327	327				-30.80%
20640	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线赵窝卜分大车鱼池支18右16变台	100	26.40%	63.6	63.6				-95.90%
20641	浑南	于山变	于山变774于城线	星河湾二期2号变电站2号配电变压器	800	37.20%	0	0		是	2027年12月	-21.44%
20642	皇姑	历工变	历工变452华泰线	YHG_中海寰宇天下2.1期E地块2-2间隔配电变压器	630	28.89%	0	0		是	2025年12月	-36.98%
20643	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干长兴分牛队支15	200	28.20%	0	0			2027年	-27.81%
20644	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科润园二期1配电室202间隔配电变压器	800	34.50%	444	444				-42.28%
20645	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	万寿干48附近(飞龙大厦)201配电变压器	1000	14.80%	346.4	346.4				-37.98%
20646	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	10kV新农干54+1穆家C台	315	19.30%	0	0		是	2026年12月	100.00%
20647	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	碧桂园珑悦1箱变2变压器	800	111.00%	0	0	2024年6月			-12.89%
20648	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	赤山阳光园2箱式变电站2配电变压器	800	21.38%	0	0		是	2025年12月	-29.80%
20649	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华一期2箱式变电站1配电变压器	800	17.10%	0	0		是	2025年12月	23.12%
20650	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线新立东支01	200	14.25%	0	0		是	2026年6月	7.03%
20651	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	开发甲干七井分水水库支13+1左1变压器	400	21.00%	0	0				-39.81%
20652	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑4变电站2变压器	800	0.00%	10	10				0.00%
20653	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑3变电站2变压器	800	28.50%	10	10				-42.52%
20654	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线大夫祝家队柱上变压器	50	40.50%	0	0		是	2026年12月	-35.33%
20655	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	哥本哈根二期1箱式变电站配电变压器	630	33.65%	0	0		是	2025年12月	-40.73%
20656	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院3配变站1变压器	400	30.90%	0	0		是	2026年6月	-44.60%
20657	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院5配变站2变压器	400	33.50%	0	0		是	2026年6月	-50.72%
20658	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分22+1左1	200	0.00%	0	0			2027年	0.00%
20659	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线河套分苇塘一支20变台	315	20.44%	219.1	219.1				-148.11%
20660	大东	望花变	望花变70262合作乙线	祥和家园2变电站2变压器	630	20.32%	439	439				-42.23%
20661	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线张美支9左T05	200	15.20%	0	0				-23.45%
20662	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街线43+1右1变台	400	12.00%	312	312				11.03%
20663	东陵	李相变	李古线	李古线孵化厂分9左3右1柱上变压器	200	13.50%	153	153				0.00%
20664	东陵	麦子屯	麦孙线	水家变778水孙甲线水孙甲干王宝分21柱上变压器	200	42.00%	96	96				-33.55%
20665	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城4箱变1变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年12月	-38.15%
20666	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城三十三号变电站201配电变压器	500	32.32%	0	0		是	2027年	-42.16%
20667	东陵	中马变	疗养甲线	奥林匹克花园3开闭站2箱变1变压器	630	9.84%	228.7972	228.7972				-25.84%
20668	和平	太原变	太原变058南七甲线	重光里小区3变电站202配电变压器	630	17.71%	0	0				-40.52%
20669	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜线33左5	100	0.00%	0	0			2027年	0.00%
20670	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线石桩子东南台支04	200	53.80%	72.4	72.4				-35.64%
20671	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微双树子村2号台	200	0.00%	180	180				0.00%
20672	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和颂3变电站2配电变压器	800	19.80%	0	0		是	2025年12月	5.47%
20673	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线常家窝堡分58左20变台	100	66.90%	0	0		是	2025年12月	16.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20674	于洪	范屯变	范静线	小微拉马台北东1台	400	15.30%	0	0				0.00%
20675	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场1变电所3301配电变压器	630	37.14%	0	0		是	2026年12月	-38.24%
20676	开发	郑家变	郑家变55244毛纺甲线	龙湖天宸小区6变电站101配电变压器	800	42.60%	379.2	379.2				-10.94%
20677	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干后二台分123变台	400	23.40%	266.4	266.4				-25.08%
20678	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	机场线和睦干43凌云东分33	400	40.50%	0	0		是		-44.39%
20679	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞熙悦4箱变1变压器	630	37.46%	0	0		是		100.00%
20680	沈北	道义变	道义变15261道阳线	万科北宸之光小区1变电站202配电变压器	800	16.20%	590.4	590.4		是	2026年12月	45.64%
20681	沈北	道义变	道义变15261道阳线	万科北宸之光小区2变电站202配电变压器	800	35.10%	439.2	439.2		是	2026年12月	36.01%
20682	沈北	方溪变	66kV方溪变25380方富线	万科北宸之光小区3变电站201配电变压器	800	21.00%	0	0				16.09%
20683	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	正宸府1箱变2配电变压器	630	14.92%	0	0		是	2025年	0.00%
20684	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	森林里2箱变1配电变压器	630	55.56%	0	0		是	2026年12月	-41.74%
20685	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右6右2柱上变压器	400	2.70%	0	0		是	2025年12月	-15463.43%
20686	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	陵东变166陵西乙线陵西干22柱上变压器	315	50.16%	0	0		是	2025年12月	-38.11%
20687	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	道旺乙线46柱上变压器	315	91.75%	0	0	2025年11月	是	2025年12月	-52.18%
20688	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分26左7右1变压器	100	28.20%	0	0		是	2025年12月	-44.79%
20689	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之7柱上变压器	200	12.00%	0	0		是	2025年12月	-63.02%
20690	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	崇山变296中医乙线辽河分15柱上变压器	315	68.89%	0	0		是	2025年12月	-41.61%
20691	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线57左5右1	200	17.10%	0	0		是	2025年12月	-67.25%
20692	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望干77左1	315	57.14%	0	0				-39.95%
20693	大东	如意变	如意变80858意小甲线	意小甲线北海干吉祥一支17左7	315	23.87%	208.3	208.3				-40.84%
20694	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	齐十干70右3	315	86.10%	0	0	2025年8月	是	2027年12月	-41.62%
20695	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	崇山变296中医乙线辽河分16右11柱上变压器	315	34.92%	0	0		是	2025年12月	-49.61%
20696	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯干12左11柱上变压器	315	28.89%	0	0		是	2025年12月	-33.28%
20697	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯干27柱上变压器	250	52.40%	0	0		是	2025年12月	-35.03%
20698	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分19变压器	250	59.84%	0	0		是	2025年12月	-35.77%
20699	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分20变压器	315	23.81%	0	0		是	2025年12月	-60.09%
20700	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分20右15	400	8.48%	0	0			2027年	-24.56%
20701	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	苏南变246临湖乙线临湖乙线工商分12	160	41.88%	0	0		是	2026年	-46.95%
20702	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	苏南变290站前甲线站前干白杨分3左4	315	109.21%	0	0	2023年8月		2027年	-47.47%
20703	苏家屯	苏北变	苏北变60378南站甲线	苏南变288站前乙线站前干083	315	31.11%	0	0			2027年	-43.16%
20704	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	北官线29右3	250	49.92%	0	0			2027年	-47.24%
20705	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变346军工乙线军工干贸易分10右3公变	315	71.75%	0	0		是	2025年12月	-38.71%
20706	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分森林支4左1变台	200	76.00%	0	0		是	2025年12月	-17.84%
20707	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支2变台	200	39.50%	0	0		是	2025年12月	-39.83%
20708	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分31左10变台	100	46.80%	0	0		是	2025年12月	-44.01%
20709	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分45右3变台	100	101.40%	0	0	2023年7月			-40.18%
20710	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	通天乙线万青干剪刀分5+1公变	315	17.14%	0	0		是	2026年6月	-39.56%
20711	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	顺城变054万寿甲线万寿干53右3公变	315	33.33%	0	0		是	2026年12月	-32.90%
20712	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线万寿干工校分8+1公变	315	48.25%	0	0		是	2026年12月	-50.20%
20713	皇姑	昆山变	昆山变25642昆蓬乙线	勾连变350前塔乙线前塔干49柱上变压器	200	24.80%	0	0		是	2025年12月	-39.60%
20714	大东	望花变	望花变70242上园乙线	南路乙线南路干随机分15	200	45.00%	0	0				-27.93%
20715	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右4+1左6柱上变压器	315	60.63%	0	0		是	2025年12月	-41.06%
20716	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右4+1左5右2柱上变压器	400	60.40%	0	0		是	2025年12月	-41.24%
20717	和平	市府变	市府变564总站甲线	总站甲线23右2	400	36.90%	0	0		是	2027年12月	-39.35%
20718	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	鹏大甲线东风干太川分3	500	54.72%	0	0				-43.60%
20719	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37右5	315	27.62%	0	0		是	2025年12月	-39.59%
20720	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线38+1	250	22.40%	0	0				-41.71%
20721	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南干黄金分2公变	315	16.38%	0	0		是	2026年12月	-55.62%
20722	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分8柱上变压器	400	80.00%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-16.83%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20723	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干36右4柱上变压器	315	52.70%	0	0		是	2025年12月	-47.27%
20724	新民	新民变	新民变30170营西线	营西线粮库分4右1变台	400	33.00%	0	0		是	2025年12月	-40.10%
20725	新民	新民变	新民变30170营西线	营西线粮库分4右3变台	315	28.89%	0	0		是	2025年12月	-45.46%
20726	大东	农大变	农大变940农西甲线	东陵甲线板材分3+1	200	24.00%	132	132				-38.69%
20727	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干24变压器	315	71.11%	0	0		是	2025年12月	-35.68%
20728	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保南甲线保工干保九分6变压器	315	43.81%	145.5	145.5				-41.86%
20729	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干43	315	56.19%	0	0				-41.25%
20730	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线32左6	315	42.54%	0	0				-40.40%
20731	和平	和平变	和平变166同南甲线	同南甲线44右2	315	59.68%	95.5	95.5				-43.29%
20732	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线33右15	160	36.56%	0	0			2027年	-23.03%
20733	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	含屯干包道分4柱上变压器	400	52.80%	0	0		是	2025年12月	-44.23%
20734	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干46右2加1	315	47.30%	117.776	117.776				-45.15%
20735	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干46右4加1	315	28.57%	117.776	117.776				-47.81%
20736	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科三3箱变2变	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-40.45%
20737	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	百花二期2箱变1变压器	630	13.02%	0	0		是	2025年12月	-42.05%
20738	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科五期四六组团3箱变2号变	315	18.67%	0	0		是	2025年12月	-44.15%
20739	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲4配电箱变2号变	630	0.00%	452.5	452.5				0.00%
20740	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙9箱变1号变压器	630	28.57%	387	387				-43.29%
20741	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城10箱变1变压器	800	28.50%	492	492				-45.13%
20742	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	博雅馨园1箱变2变压器	400	22.80%	0	0		是	2025年12月	-36.66%
20743	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	三好中科仪一次1主变	630	22.86%	0	0				-44.09%
20744	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	辽大一部箱变1号变	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	-44.70%
20745	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	乾鹤2箱变2号变	630	13.02%	0	0		是	2025年12月	-45.90%
20746	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	绿园箱变1变压器	400	74.40%	0	0		是	2025年12月	-40.77%
20747	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园4箱变1站内变压器	400	30.60%	0	0				-41.31%
20748	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	金色枫景小区2变电站2变压器	630	37.78%	0	0		是	2025年12月	-43.35%
20749	铁西	万达变	万达变56052万云甲线	万科小区1变电站202	400	53.10%	147.6	147.6				-43.99%
20750	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	雁翔居小区1变电站1变压器	400	21.00%	0	0		是	2025年12月	-40.25%
20751	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	政兴家园变电站一次变压器柜主变	500	54.40%	178	178				-39.42%
20752	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村三期小区3变电站202配电变压器	500	0.40%	0	0				-151.85%
20753	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	梧桐别苑1变电站201配电变压器	500	50.24%	0	0				-42.97%
20754	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村小区8变电站202柜	315	43.17%	0	0		是	2027年12月	-41.80%
20755	沈河	大东变	大东变052城南甲线	煤矿设计院1箱变1变压器	400	26.70%	0	0		是	2026年12月	-40.23%
20756	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	嘉禾花园1变电站201	630	48.57%	0	0		是		-42.71%
20757	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城7箱变2变压器	500	23.20%	0	0				-42.17%
20758	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期2变电站202变压器	630	29.52%	0	0				-43.18%
20759	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区2箱变2号柜	630	53.65%	0	0				-11.05%
20760	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区3箱变1号变	630	14.29%	0	0				-43.28%
20761	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝2箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
20762	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	地质住宅箱变1变压器	630	15.81%	0	0		是	2025年12月	-43.75%
20763	沈河	长青变	长青变478长木甲线	中房凌云1-3箱变2变压器	630	19.05%	447	447				-44.53%
20764	沈河	长青变	长青变466青阳线	假日兰庭3箱变2变压器	630	38.10%	327	327				-44.47%
20765	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	秀水靛园4变电站202	630	61.59%	0	0				-40.87%
20766	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	金华园小区变电站201	500	29.12%	0	0				-64.36%
20767	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	军区后勤变电站201变压器	630	21.27%	433	433				-45.44%
20768	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	天光花园2箱变2变压器	630	13.97%	0	0				-43.56%
20769	沈河	顺城变	顺城变079广宜甲线	荣光3变电站1变压器	630	40.63%	0	0		是	2025年12月	-46.18%
20770	大东	沈海变	沈海变80382俪城线	东方俪城5箱变站1变压器	630	18.10%	0	0		是		-24.72%
20771	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期3变电站202变压器	630	40.00%	0	0				-41.55%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率（%）	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20772	大东	望花变	望花变70242上园乙线	圣淘沙1箱变1站内变压器	630	11.75%	0	0				-40.31%
20773	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	诗波特1箱变201	630	0.00%	567	567				0.00%
20774	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺微型4变电站201柜	200	36.30%	107.4	107.4				-44.72%
20775	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	云峰街1变电站201	315	22.54%	0	0		是		-43.78%
20776	新民	新民变	新民变30162营东线	冠芳园2变电站2变压器	630	30.79%	0	0		是	2025年12月	-40.50%
20777	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	中房1箱变2变压器	630	56.00%	0	0				-40.21%
20778	铁西	万达变	万达变56064万金线	春江花月小区2变电站202	500	40.32%	248.4	248.4		是	2025年12月	-21.21%
20779	铁西	万达变	万达变56064万金线	春江花月小区3变电站201	630	16.51%	463	463		是	2025年12月	-40.68%
20780	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区8变电站	630	22.54%	0	0		是	2027年12月	-42.04%
20781	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	东环时代小区4变电站201	400	27.60%	249.6	249.6				-39.12%
20782	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区1变电站2变压器	630	57.14%	0	0		是	2025年12月	-42.14%
20783	沈河	青年变	青年变372青寺线	临园箱变1变压器	630	21.84%	0	0				-38.67%
20784	沈河	青年变	青年变372青寺线	太和公寓箱变1变压器	400	42.90%	0	0		是	2026年12月	-34.80%
20785	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天9箱变2变压器	315	41.52%	0	0				-44.30%
20786	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	炮苑花都13箱变1变压器	400	12.00%	312	312				-37.94%
20787	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥一期3箱变2号变	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-28.01%
20788	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	融合尊邸1箱变201	630	0.00%	567	567				0.00%
20789	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	加州西区1箱变1变压器	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	-47.48%
20790	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	铁路新新箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
20791	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	牡丹变电站1号变压器	800	14.10%	0	0			2027年	-44.19%
20792	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那6变电站2011变压器	630	34.29%	0	0				-39.42%
20793	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	塞纳家园1号变电站2号变压器	630	43.49%	10	10		是	2027年12月	-18.95%
20794	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	新华士建变电站1号变压器	630	32.70%	0	0			2027年	-50.29%
20795	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	万宝新村1箱变1变压器	630	45.40%	0	0				-42.58%
20796	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	沈飞五四箱变1配电变压器	630	35.05%	0	0				-37.76%
20797	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	雨坛22号高压柜1变压器	315	40.38%	0	0				-44.52%
20798	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	红光分2变电站201柜	315	18.73%	0	0		是		-46.55%
20799	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	御林家园2箱变1	630	87.94%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-39.96%
20800	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都2箱变2变	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-43.23%
20801	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙花园3箱变2变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
20802	和平	太原变	太原变046南五甲线	宜春21变压器	630	43.43%	0	0		是	2025年12月	-44.36%
20803	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	南风雅轩4变电站201柜	630	23.17%	0	0		是	2027年12月	-37.96%
20804	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线靠山屯几线02（大狼洞4队台）	200	21.60%	0	0		是	2025年12月	-17.24%
20805	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	文北甲线文北干工业分2+1柱上变压器	200	6.00%	0	0				0.00%
20806	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地线大荒地分小荒地支19变台	200	51.90%	76.2	76.2				-34.67%
20807	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线60左1变台	400	22.00%	0	0				10.43%
20808	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅美苑3变电站1配电变压器	800	10.80%	0	0		是	2025年	-37.52%
20809	于洪	东民变	东李线	和泰馨城七区二期A3变电站3变压器	630	64.13%	0	0				-39.94%
20810	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	博地左岸箱式变电站2配电变压器	800	33.38%	0	0		是	2025年12月	-40.19%
20811	浑南	营盘	营盘变088营亿线	亿丰南奥3变电站2变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
20812	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	桃山苑4箱式变电站2配电变压器	630	16.19%	0	0		是	2025年12月	-9.03%
20813	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑ABC座变电站201间隔配电变压器	800	25.88%	10	10				-40.58%
20814	沈河	青年变	青年变372青寺线	万寿干72+1公变	315	59.37%	0	0		是	2026年12月	5.89%
20815	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	新蒲家园1变电站2变压器	400	28.40%	0	0				-37.10%
20816	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	瑞龙辽中城1号箱变1号变压器	800	12.60%	619.2	619.2				30.95%
20817	和平	太原变	太原变098大胜线	沈铁金街佳园5变电站2主变	630	48.38%	262.2	262.2				-17.92%
20818	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	居易青年城四期1变电站2变压器	400	33.50%	0	0		是	2025年12月	-45.62%
20819	和平	青年变	青年变362青好线	省电调度住宅201间隔配电变压器	630	13.46%	0	0		是		-42.91%
20820	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	餐具消毒公变台	400	0.00%	360	360				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20821	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	广方乙线元江街11变电站配电变压器	400	54.90%	0	0		是	2025年12月	100.00%
20822	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场3变电站1变压器	630	22.54%	425	425				-37.55%
20823	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干上河分12变台	200	28.58%	0	0		是	2025年12月	-36.46%
20824	东陵	中马变	满堂线	万科蓝桥圣菲中心开闭站3箱变2变压器	630	9.40%	0	0		是	2026年12月	-34.01%
20825	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	和平上和城3号变电站201间隔（施加线）配电变压器	630	22.22%	0	0			2027年	29.54%
20826	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	高山分2左1	315	65.08%	0	0			2027年	-34.25%
20827	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线前旧门分50	100	68.40%	0	0		是	2026年12月	-31.06%
20828	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	辽宁宝郡房地产开发有限公司(宝郡·盛唐雍景)柱上变压器-5	400	32.10%	0	0				0.00%
20829	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区6变电站2变压器	400	21.00%	276	276				-42.68%
20830	沈北	天乾变	天孝甲线	汇置尚郡3小区箱变201配电变压器	800	19.20%	0	0		是	2026年12月	-3.45%
20831	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	蓝湾一品4变电站2变压器	630	6.67%	525	525				100.00%
20832	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	远大2小区变电站1变压器	400	46.50%	0	0		是	2025年12月	-41.67%
20833	大东	如意变	如意变80842如花甲线	文华园1变电站2站内变压器	630	20.63%	0	0				-45.11%
20834	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙干链条分10左1柱上变压器	100	101.00%	0	0	2024年2月	是	2026年12月	-66.08%
20835	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干顾屯分45变台	200	32.50%	115	115				-28.73%
20836	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	瀛滨寓1变电站配电变压器2公变	630	30.79%	93.528	93.528				-40.21%
20837	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线刑柏西台	80	49.50%	32.4	32.4				-43.13%
20838	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线小兀拉中台	200	79.00%	22	22				-36.44%
20839	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任西水田北支016	30	27.67%	0	0		是	2026年5月	-100.44%
20840	浑南	榆树变	榆树变844榆铁乙线	伊利亚特湾三期1号变电站2号配电变压器	630	16.83%	10	10				-46.34%
20841	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期1变电站2变压器	500	49.60%	0	0		是	2027年12月	-42.65%
20842	和平	马路湾	马路湾变684八经甲线	八经干14右1孔雀花园201间隔配电变压器	630	57.14%	207	207				-36.06%
20843	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾四期3变电站1配电变压器	630	41.59%	0	0		是	2025年12月	-41.04%
20844	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线324左15变台	200	18.60%	142.8	142.8		是	2025年12月	59.36%
20845	铁西	工农变	工农变55578工北线	双百园变电站1变压器	200	38.50%	103	103				-46.01%
20846	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	千缘爱城3变电站201	630	22.22%	0	0		是		-37.63%
20847	沈北	清水变	清主线	清水D台	200	59.50%	0	0		是	2026年12月	-38.89%
20848	和平	太原变	太原变060胜三乙线	万科金地中山公园2变电站202配电变压器	630	38.41%	325	325				-35.58%
20849	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城四期1变电站2变压器	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	-40.86%
20850	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡1变电站2变压器	630	20.95%	435	435				-12.57%
20851	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区3变电站202配电变压器	630	64.76%	159	159				0.00%
20852	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	农药干邮政分18	315	23.49%	0	0		是	2025年	-32.81%
20853	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线新安分5左5右1变台	400	24.60%	0	0				-23.04%
20854	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分15左3	200	87.60%	0	0	2022年12月		2027年	-29.86%
20855	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微高花西北台	200	8.70%	162.6	162.6				-75.97%
20856	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园5变电站202配电变压器	250	32.64%	0	0			2027年	-38.69%
20857	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大汉分110右2左9左12变台	200	18.90%	0	0				100.00%
20858	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境3.3期2箱变2变压器	800	42.30%	0	0		是	2026年12月	0.06%
20859	东陵	孙家寨	孙营线	后林新村锅炉房变电所1配电变压器	630	53.08%	0	0		是	2026年12月	4.77%
20860	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线9+1右2变台	200	118.50%	0	0	2025年8月			0.00%
20861	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	晟海阳光2号变电站201间隔配电变压器	630	34.92%	0	0			2027年	100.00%
20862	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区5变电站2变压器	630	33.65%	355	355				-37.93%
20863	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区4变电站1变压器	400	50.40%	158.4	158.4				-34.70%
20864	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	业兴村综合一台	200	6.60%	0	0				0.32%
20865	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干42左20+1左1	200	23.80%	132.4	132.4				-52.15%
20866	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分72变台	200	27.50%	0	0		是	2025年12月	-38.34%
20867	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分罐洞支75变台	200	10.10%	0	0		是	2025年12月	-42.91%
20868	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分4右1左6变台	200	40.90%	0	0				-25.29%
20869	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城12号变电站201配电变压器	630	12.70%	487	487				-37.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20870	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线55右7变台	200	42.90%	94.2	94.2				-36.41%
20871	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区4变电站1变压器	800	16.13%	591	591				-53.49%
20872	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰东方园4箱变1变压器	500	25.92%	0	0		是	2026年12月	-46.63%
20873	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	上园1配电站2站内变压器	500	109.12%	0	0	2022年12月	是	2026年4月	-42.80%
20874	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	前塔甲线前塔干朝中分33柱上变压器	400	12.00%	0	0		是	2025年12月	-27.15%
20875	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	中海上河府3号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	33.00%	0	0			2027年	-33.63%
20876	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分哥府支2	200	24.90%	0	0		是	2025年12月	100.00%
20877	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	明城市北2变电站1号主变	630	39.24%	0	0		是	2027年12月	-35.94%
20878	辽中	浦东变	浦东变91440蒲吴线	亿甲尚府综合楼箱变4变压器间隔配电变压器	630	76.51%	0	0		是	2025年12月	-24.78%
20879	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	秋实园二期3变电站2变压器	400	17.63%	0	0				-39.27%
20880	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线44+1变台	400	11.40%	0	0		是	2025年12月	-2.01%
20881	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线卢屯分王窝支14变台	400	11.40%	0	0		是	2025年12月	-4.68%
20882	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路干19转盘分6加1	400	16.50%	0	0				10.47%
20883	沈河	大东变	大东变074东青乙线	万莲箱变2变压器	315	46.86%	0	0		是	2026年6月	-41.87%
20884	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期11变电站201开关柜	630	19.68%	0	0				-42.36%
20885	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	江南春天2箱式变电站配电变压器	630	28.19%	389.4	389.4				-41.58%
20886	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线三七分2左8变台	200	41.55%	96.9	96.9				-29.81%
20887	新民	温台变	温台变1104安李线	安李干北岗分19变台	200	14.40%	151.2	151.2				-44.09%
20888	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干四家分20右8变台	200	30.90%	23.8	23.8				-24.21%
20889	于洪	兰台变	兰集线	小微钢材市场4号台	200	38.40%	103.2	103.2				100.00%
20890	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十七号变电站2变压器	630	28.57%	0	0		是	2027年	-36.96%
20891	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭一期4变电站1号配电变压器	630	36.51%	337	337				-39.12%
20892	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	平罗分23左11柱上变压器	100	98.40%	0	0	2024年7月	是	2025年12月	-28.21%
20893	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	润东府4箱变1变压器	630	28.89%	0	0				100.00%
20894	和平	和平变	和平变162同北甲线	太原西主变	400	43.60%	0	0				-35.26%
20895	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支43右13左3左1	100	19.60%	70.4	70.4				-106.94%
20896	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳二屯01	100	77.40%	0	0		是	2026年6月	-36.87%
20897	大东	如意变	如意变80872意沈乙线	久业1变电站1站内变压器	630	24.13%	0	0		是		-45.62%
20898	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	强晟家园箱变1变压器	315	70.48%	61.5	61.5				-46.78%
20899	东陵	孙家寨	孙元线	10千伏孙元线50号右1号右1号柱上变压器	200	33.00%	0	0		是	2026年12月	-30.16%
20900	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干69右5变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
20901	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府2变电站2变压器	500	30.72%	0	0		是	2025年12月	-32.73%
20902	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	提水分20柱上变压器	315	30.16%	0	0		是	2025年12月	-140.87%
20903	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园4箱变2变压器	630	16.83%	461	461				-42.04%
20904	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线石头房支12	160	39.00%	0	0		是	2025年12月	-56.54%
20905	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	YHG_中海城02B区别墅3箱式变电站2号配电变压器	400	21.00%	0	0		是	2025年12月	-40.45%
20906	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线新四家子分支02	200	12.45%	0	0		是	2026年12月	-22.45%
20907	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线田南干047	30	32.00%	0	0		是	2026年12月	-39.70%
20908	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线罗家支罗家东大棚支24	50	59.10%	0	0		是	2026年12月	-38.34%
20909	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	YHG_顺明干18右7左1	1250	1.73%	0	0		是	2025年12月	-47.49%
20910	法库	新依变	依戴线	10KV依戴线贺尔海分草砖支贺西几6（贺尔海村西台）	400	40.80%	196.8	196.8				21.17%
20911	于洪	化学变	化东乙线	京西祥云2变电站1配电变压器	800	7.50%	0	0				100.00%
20912	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干77左4	200	38.40%	103.2	103.2				-39.20%
20913	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	荟林苑1变电站1变压器	500	24.32%	328.4	328.4				-31.12%
20914	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	创意产业园(沈阳)房地产开发有限公司(明发创意产业园配套项目(一期)-3)2-2	800	27.30%	501.6	501.6				100.00%
20915	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线小王分支支线025	50	41.20%	24.4	24.4				-40.89%
20916	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干36左3左4	200	47.10%	0	0			2027年	100.00%
20917	新民	金五台	金五台变717树林线	树林线皂角树分9左1变台	200	43.80%	92.4	92.4				-21.09%
20918	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	顺明7箱变2变压器	630	53.97%	0	0		是	2025年12月	77.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20919	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	和平上和城2号变电站201间隔（施加线）配电变压器	630	2.54%	0	0			2027年	48.62%
20920	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居公寓2变电站202变压器	630	26.67%	0	0		是		-32.69%
20921	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户变012宁家线东刘家三组照明新	400	54.60%	141.6	141.6				0.00%
20922	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳唐轩新北置业有限公司（沈阳唐轩*公馆）8201配电变压器	630	53.33%	0	0				-37.88%
20923	于洪	平罗变	平罗线	小微玲珑源养殖场台	200	29.40%	0	0		是	2025年	-10.73%
20924	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线仓库分66	200	23.70%	0	0		是	2025年	-32.95%
20925	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线武警于159左02	80	44.00%	0	0		是	2025年	-36.66%
20926	于洪	光辉变	光东线	小微门台村台	200	105.60%	0	0	2022年12月	是	2025年	-96.99%
20927	沈北	道义变	道义变15293开发二线	沈阳雷明置业有限公司2箱变202配电变压器	630	18.10%	0	0				-41.13%
20928	沈北	道义变	道义变15259道义线	沈阳市道义经济开发区百乐农贸市场201配电变压器	630	60.32%	0	0				-42.89%
20929	于洪	得胜变	得胜线95452	林溪郡AB期2箱变1配电变压器	630	13.02%	485	485				84.27%
20930	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线泉眼支07	100	73.40%	0	0		是	2026年12月	-36.21%
20931	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线欢洞分41变台	400	25.20%	23.8	23.8				-39.60%
20932	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北乙线27左2	400	15.00%	0	0			2027年	0.00%
20933	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城学府壹号3箱式变电站2配电变压器	630	55.87%	0	0		是	2025年12月	-34.48%
20934	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	薰衣草小区3变电站201间隔配电变压器	630	38.86%	0	0		是		-47.53%
20935	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华二期1变电站1配电变压器	800	1.80%	0	0		是	2025年12月	100.00%
20936	苏家屯	苏南变	苏南变60256南官甲线	施文甲玫瑰分8+1	160	23.50%	0	0			2027年	-36.75%
20937	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	唐轩首府小区1变电站1变压器	800	9.30%	0	0				100.00%
20938	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线耿窝分高窝支刘岗支2左4变台	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	-9.08%
20939	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地一期三组变电站1号变压器	630	12.95%	0	0		是	2027年12月	100.00%
20940	于洪	光辉变	光东线	小微后集体3	400	3.60%	345.6	345.6				7.89%
20941	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡大邦牛岗长会畜牧公变台区	200	103.20%	0	0	2025年8月			0.00%
20942	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分47左3右1	400	26.40%	254.4	254.4				0.73%
20943	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	时代悦小区1变电站201间隔配电变压器	800	2.40%	700.8	700.8				60.21%
20944	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支61	50	9.20%	0	0		是	2026年6月	-32.36%
20945	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线12	200	73.50%	0	0				-42.78%
20946	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	龙湖云璟6箱变1变压器	800	10.80%	0	0		是		100.00%
20947	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗腰堡村海清淡水鱼公变台区	200	24.90%	130.2	130.2				0.00%
20948	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干浪子分水田支18左1	100	41.70%	48.3	48.3				-38.46%
20949	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	城市之光7箱变2变压器	400	43.80%	0	0		是		-55.42%
20950	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	云峰花园小区3变电站202	630	19.05%	0	0		是		-42.98%
20951	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相变432军政线军政线36左9右01	200	38.00%	0	0		是	2025年	-40.02%
20952	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线嫩草坡三组照明新	200	90.60%	0	0	2025年8月			0.00%
20953	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线乡政府分01	200	34.80%	0	0		是	2027年	-38.66%
20954	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	达连村南台	400	79.50%	42	42				-32.86%
20955	康平	富裕变	富裕变9204团山子线	团山子线团山子线徐东支003	50	92.10%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-34.83%
20956	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅18变电站1变压器	630	40.95%	0	0				-37.56%
20957	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园6变电站1变压器	630	14.60%	0	0		是	2025年12月	-44.71%
20958	于洪	铸造变	铸东乙线	荣盛锦绣天地三期3变电站1配电变压器	630	38.57%	0	0		是	2025年	-37.85%
20959	大东	沈海变	沈海变80352联合甲线	辰宇新村4箱变2变压器	630	24.76%	0	0				-44.64%
20960	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	万泉小区箱变2变压器	630	17.14%	459	459				-43.83%
20961	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户满东村晓敏家禽公变台区	400	31.80%	232.8	232.8				100.00%
20962	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆1变电站1变压器	630	27.81%	10	10		是	2027年12月	-36.87%
20963	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线古屯分12+1变台	200	30.60%	0	0				100.00%
20964	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	唐轩北廷1变电站201配电变压器	630	81.90%	51	51	2025年4月	是	2026年12月	-38.09%
20965	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	团山子西台	100	49.00%	41	41				-33.07%
20966	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	YHG_东环专缆东环国际地下3变电站202	630	82.54%	0	0	2021年9月	是		-45.29%
20967	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	方聚线胜官一组2台分5	200	45.60%	0	0		是	2026年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20968	于洪	大潘变	大祝线	弘泽湾4变电站1变压器	630	54.10%	0	0		是	2025年	-41.41%
20969	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG 世代龙城2变电站-1	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	-42.07%
20970	沈北	天乾变	10kV天星线70654	盛京绿洲二期二变电站201配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2026年12月	-39.41%
20971	浑南	于山变	于山变776于景线	盛京宸院4号变电202间隔配电变压器	800	4.00%	688	688				55.52%
20972	皇姑	文北变	文北变70450文青线	恒大雅苑四期3小区箱式变电站2配电变压器	630	29.52%	0	0		是	2025年12月	9.79%
20973	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	金家支13右9	315	57.90%	101.1	101.1		是		-10.66%
20974	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	盛天家苑3号变电站1变压器	630	45.24%	0	0			2027年	-38.52%
20975	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际6号变电站1变压器	630	32.70%	0	0			2027年	-60.00%
20976	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	惠民家园3箱变1变压器	500	43.20%	0	0				-40.66%
20977	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	惠民家园3箱变2变压器	500	49.28%	0	0				-45.30%
20978	东陵	中马变	疗养甲线	中旅万科城1箱变2变压器	500	30.80%	228.7972	228.7972				100.00%
20979	东陵	汪家变	汪佰甲线	白沙岛3箱变2变压器	400	9.90%	0	0		是	2026年12月	14.70%
20980	铁西	历工变	历工变10456黎明线	宏伟金都二期8变电站202	500	0.00%	0	0				0.00%
20981	辽中	金山变	金山变45566金冷线	同合村北照明（煤改洁）	400	12.30%	310.8	310.8				7.30%
20982	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期4变电站1变压器	800	14.70%	602.4	602.4				-42.87%
20983	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	翡翠华庭3变电站2变压器	500	51.20%	0	0				0.00%
20984	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线彰译社区2	400	87.00%	0	0	2024年6月			-40.10%
20985	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线前山支72	315	36.83%	0	0		是	2025年	-27.35%
20986	沈河	方家变	方家变664方北乙线	佳和新城大二期1箱变202间隔配电变压器	630	25.71%	405	405				-21.36%
20987	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚5变电站2变压器	630	13.97%	0	0		是	2027年12月	-42.72%
20988	浑南	前显变	前白乙线	万锦香樟树三期2号变电站1号配电变压器	400	30.90%	0	0		是	2027年12月	-3.58%
20989	于洪	家俱变	丽锦线	小微丽锦线58号台	400	0.00%	0	0				0.00%
20990	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线华山于5左2柱上变压器	400	62.10%	0	0		是	2025年12月	-48.32%
20991	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	公务员1箱变1变压器	630	21.27%	0	0				-42.10%
20992	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	华策小区变电站1变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-41.98%
20993	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅12变电站2变压器	630	34.29%	0	0				-41.62%
20994	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯线	杨士岗变053靠山屯线三王堡中二台	200	49.05%	48.36	48.36				-36.22%
20995	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑2变电站1变压器	800	16.80%	10	10				-46.51%
20996	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线77左7左1	400	19.50%	0	0		是	2025年12月	11.74%
20997	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	北国之春六期1变电站201变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
20998	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河2变电站2号主变	800	11.25%	630	630				-39.68%
20999	大东	毛君变	毛君变7950水晶线	毛机线毛光干8右3	200	0.00%	0	0				-2678.65%
21000	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城18楼11主变	500	31.36%	0	0		是	2027年12月	-45.63%
21001	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线辛家分八家子支67变台	400	20.40%	0	0				-49.12%
21002	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树线125右35右2	200	55.40%	0	0			2027年	-31.47%
21003	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	南长新菜棚（2021微）	400	19.70%	281.2	281.2				-36.64%
21004	东陵	花山变	花山770花马乙线	中旅万科城五期西区3箱变2变压器	800	70.20%	158.4	158.4				16.00%
21005	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子北支2	400	10.35%	0	0		是	2025年12月	-9.61%
21006	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城10号变电站201间隔配电变压器	400	68.80%	0	0			2027年	-39.40%
21007	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	地研锦隆2箱式变电站1配电变压器	315	32.38%	0	0		是	2025年12月	-39.89%
21008	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期4变电站1变压器	400	19.00%	0	0		是	2025年12月	-38.37%
21009	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期6变电站1变电站	630	31.11%	0	0		是	2025年12月	-41.60%
21010	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家4号变电站2号变压器	630	14.29%	477	477				-41.39%
21011	于洪	兰台变	兰四线	沙岭小区3站房1变压器	630	83.05%	0	0	2022年12月	是	2025年	-44.30%
21012	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线大黄沟分11变台	400	23.40%	0	0				-36.49%
21013	东陵	中马变	高坎线	高坎干111右1	200	1.20%	0	0		是	2026年12月	-2.49%
21014	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	玉祥明居二期5箱式变电站1配电变压器	800	20.25%	0	0		是	2025年12月	-31.67%
21015	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线彭家分51左10变台	200	33.80%	0	0				-31.79%
21016	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园5号变电站2号变压器	630	24.44%	0	0		是	2027年	-38.70%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21017	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线红宝支32	400	10.20%	0	0			2027年	-10.92%
21018	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	小达台分20加1左支03变压器	100	22.20%	67.8	67.8				-50.33%
21019	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	绪祥支5加106左11变压器	100	36.30%	53.7	53.7				-63.21%
21020	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区5变电站2变压器	630	37.14%	333	333				-38.34%
21021	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干219+1左分1台区（一站式）	200	28.95%	122.1	122.1				-58.36%
21022	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线151(榛柴东台)	400	23.75%	0	0		是	2025年12月	-30.70%
21023	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	土东北台（2022微）	400	16.80%	0	0		是	2025年11月	-33.48%
21024	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	台北分14左3+1之1柱上变压器	315	60.32%	0	0		是	2025年12月	-43.34%
21025	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线马三家村腰窝棚	200	66.00%	0	0				-38.70%
21026	沈北	新城子	新城线	新城子线涂料厂支09新卜三A	100	32.80%	0	0		是	2026年12月	0.00%
21027	于洪	小于变	10kV小山线56240	得胜变848得山线鸿源小区2西	200	77.10%	25.8	25.8				-41.93%
21028	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官村11台区	200	33.00%	0	0				-63.65%
21029	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白头沟2组照明	400	25.05%	259.8	259.8				-32.61%
21030	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分13右22	200	24.90%	0	0			2027年	0.08%
21031	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	盛京世家五期3号箱变1号变压器	400	22.80%	0	0		是	2026年12月	100.00%
21032	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线马家照明	400	62.40%	0	0		是	2025年11月	-34.91%
21033	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线二粮库家属楼	200	53.20%	73.6	73.6				-40.37%
21034	沈河	怀远变	怀远变170怀艺甲线	小西路箱变2变压器	630	0.00%	50.776	50.776				0.00%
21035	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田5支003	100	68.70%	0	0		是	2026年6月	-56.55%
21036	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区2变电站1变压器	500	32.00%	0	0		是	2025年12月	-43.63%
21037	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	恒大天鹅湾1号变电站201间隔（前榆甲线）配电变压器	800	17.63%	0	0			2027年	97.29%
21038	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	永丰郑郑支（2022微）新	200	53.70%	72.6	72.6				0.00%
21039	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	爱琴海小区12变电站1变压器	250	28.40%	154	154		是	2025年12月	-49.74%
21040	开发	化学变	化学变95364化发甲线	陕西甲线陕西干112左1变压器	50	19.20%	0	0		是	2025年12月	-41.93%
21041	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	惠民家园1箱变1变压器	500	11.84%	0	0				-40.56%
21042	皇姑	红卫变	10kV红审线20358	红卫变红审干14左1之1柱上变压器	315	41.90%	0	0		是	2025年12月	-61.30%
21043	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干易家分18	400	75.00%	0	0				-40.44%
21044	大东	粮仓变	粮仓变65540粮君甲线	上东花墅4变电站2变压器	315	28.19%	194.7	194.7				-37.37%
21045	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线275右18变台	200	22.13%	0	0				-57.85%
21046	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆4变电站1变压器	500	22.40%	10	10		是	2027年12月	-41.21%
21047	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际一期1变电站2变压器	630	29.05%	0	0		是	2027年12月	-43.42%
21048	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闾北分12右7柱上变压器	400	98.70%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-37.01%
21049	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃仙变254桃苏线吴家西五台区（桃苏干桃家分河沿支2	200	15.60%	0	0			2027年	-27.27%
21050	康平	四家子	四家子变1205四刘线	三合堡一二队分台	200	20.10%	0	0		是	2026年12月	-36.41%
21051	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线125+1	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
21052	沈北	文北变	文虎线	金地峯范小区1变电站201配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2026年12月	7.55%
21053	沈北	道义变	道信线	汇置尚都八期-3-1小区变电站202配电变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年12月	39.63%
21054	铁西	启工变	启工变10772启东线	兵工物资201间隔配电变压器	630	11.94%	0	0				-48.91%
21055	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北干116+1右1	400	103.80%	0	0	2024年6月		2027年	100.00%
21056	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园19变电站变压器	630	13.33%	0	0				-33.65%
21057	皇姑	文北变	文北变70450文青线	荣盛颐和名郡1箱式变电站2配电变压器	800	24.60%	0	0		是	2025年12月	22.58%
21058	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠3箱式变电站1配电变压器	800	31.25%	0	0		是	2025年12月	-38.76%
21059	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园3变电站202变压器	800	43.13%	375	375				-46.05%
21060	苏家屯	雪松变	雪松变60554松桧甲线	孔雀城公馆3号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	23.81%	417	417				11.95%
21061	和平	市府变	市府变582北市乙线	北市乙线33	400	37.50%	0	0		是	2027年12月	-10.31%
21062	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线西三合下分016	200	104.70%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	-46.08%
21063	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲小区13变电站1变压器	800	20.63%	555	555		是	2025年12月	-29.32%
21064	和平	展览变	展览变882展河线	春河里二期1变电站1变压器配电变压器	500	39.68%	251.6	251.6				-38.64%
21065	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	城建璞邸小区1配电室101变压器	630	60.95%	0	0				-10.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21066	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地6箱变1变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	-35.12%
21067	东陵	李相变	李班线	李班线下泉分12+1右7柱上变压器	400	36.00%	216	216				-26.15%
21068	新民	家俱变	10kV沙侯乙线16874线	侯南线81右1变台	200	63.60%	0	0		是	2025年12月	-44.52%
21069	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	茨于坨变023莲花线二委北台	315	51.24%	0	0		是	2025年	-41.37%
21070	浑南	榆树变	榆河甲线	浦江御景湾3号变电站201间隔配电变压器	630	9.84%	0	0		是	2027年12月	92.73%
21071	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城5变电站1公变	500	0.00%	450	450				-52.09%
21072	于洪	光辉变	光辉变	光辉变815光水线光辉农场陆家	400	26.10%	255.6	255.6				-41.21%
21073	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子干利民分北岗支27右6变台	200	39.90%	0	0				-34.65%
21074	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	新安乙线法赖分186左13右13变台	400	11.75%	0	0		是	2025年12月	-30.73%
21075	法库	新依变	依三线	10kV依三线大康卜子支10	200	53.10%	0	0		是	2025年12月	-201.79%
21076	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线地税分003	200	33.00%	114	114				-56.25%
21077	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线六四队分030	200	50.40%	79.2	79.2				-37.62%
21078	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线34(花牛堡东一)	200	58.50%	63	63				-35.20%
21079	浑南	营盘	营新线	华发首府二期2号配电室2号变压器	800	27.75%	0	0		是	2027年12月	-43.32%
21080	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线东升三组一号台支03	100	56.70%	0	0		是	2026年12月	16.06%
21081	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分3左1	250	16.00%	0	0		是		-55.30%
21082	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	大辛三A照明	50	28.80%	0	0				-40.26%
21083	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	融创观澜壹号3局维变电站202配电变压器	800	29.10%	0	0		是	2026年12月	3.70%
21084	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分18加1右支2变压器	100	33.90%	0	0		是	2026年12月	-44.26%
21085	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团9变电站201间隔配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	-36.07%
21086	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团14变电站201间隔配电变压器	500	31.36%	0	0		是	2027年12月	-39.23%
21087	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干4	400	49.80%	0	0		是	2027年12月	-42.11%
21088	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	建大分8+1右2	200	14.70%	0	0			2027年	100.00%
21089	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	沈阳星鑫电动汽车充电服务有限公司(一站式)	400	55.80%	0	0				0.00%
21090	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分27+1左5柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
21091	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内干镇内分40左11变台	400	39.00%	0	0		是	2025年12月	-34.65%
21092	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地花园8变电站2号配电变压器	630	25.90%	0	0		是	2027年12月	-43.35%
21093	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	小树子机井(2022微)	200	23.80%	0	0		是	2025年11月	-46.17%
21094	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干48加1右分1变压器	100	29.40%	0	0				-46.85%
21095	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	富兴经典2期4变电站201间隔配电变压器	630	45.40%	0	0		是	2025年12月	-5.98%
21096	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	荒地线荒地分沿路支13变台	400	87.90%	8.4	8.4	2024年7月			-34.53%
21097	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	法哈牛变603新安线新安干10变台	400	44.90%	0	0				-63.15%
21098	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线65左1变台	250	39.04%	0	0				-42.47%
21099	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小民屯变157小七线小七干68变台	200	84.60%	0	0	2022年12月			-34.55%
21100	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线下坎子分77变台	200	126.40%	0	0	2025年6月			-30.08%
21101	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线后当堡分24右5变台	400	42.50%	190	190				-29.07%
21102	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线聋哑家属楼	315	69.08%	65.9	65.9				-38.82%
21103	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线柳匠线86右05	200	46.00%	88	88				-35.12%
21104	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线10组大楼照明	400	17.00%	292	292				-37.76%
21105	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	七家湾小区2号变电站201配电变压器	630	27.43%	0	0			2027年	-41.64%
21106	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	三家分15左2	400	32.10%	0	0		是	2027年	-40.66%
21107	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	半山麓1箱变2变压器	630	59.68%	0	0		是		-20.57%
21108	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城5变电站1变压器	315	53.71%	0	0		是	2025年12月	-40.03%
21109	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区3变电站1变压器	630	30.86%	0	0		是	2025年12月	-41.57%
21110	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那4变电站2011变压器	630	20.95%	0	0				-45.27%
21111	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	速腾名郡小区3变电站1变压器	630	29.33%	0	0				-41.42%
21112	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房马三家晶安充电站箱式公变台区	630	51.43%	0	0				100.00%
21113	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干张窝分32变台	50	71.10%	0	0		是	2025年12月	-32.33%
21114	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林线104右28右08	100	77.00%	13	13		是	2027年	-45.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21115	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线郝家分二支28	200	18.30%	0	0		是	2028年	-20.32%
21116	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区3变电站1变压器	630	88.89%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-40.75%
21117	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	YHG_c阳华强新城市发展有限公司（华强城一期4箱变1变）配电变压器	630	41.52%	0	0		是	2026年12月	-42.60%
21118	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城一期4箱变1变配电变压器	630	44.19%	0	0		是	2026年12月	-41.26%
21119	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线22+2柱上变压器	400	50.50%	0	0		是	2026年12月	-30.96%
21120	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干前板分53变压器	400	11.00%	316	316		是	2025年12月	6.31%
21121	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干147左10+1变台	200	60.50%	0	0		是	2025年12月	-43.13%
21122	东陵	水家变	水阳甲线	碧桂园云顶2变电站1号变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	82.40%
21123	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线29右15变台	315	27.30%	197.5	197.5				32.35%
21124	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线秦家房分10+1右1变台	400	6.30%	334.8	334.8				0.00%
21125	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期4变电站2变压器	500	36.40%	0	0		是	2027年12月	-38.55%
21126	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线薛家分太平支65变台	80	101.63%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-36.78%
21127	辽中	新民屯	新民屯变1144沈西线	新民屯变146沈西线新东大棚4	100	83.60%	6.4	6.4	2022年12月			-36.31%
21128	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	72中学体育馆201间隔配电变压器	630	0.00%	6.928	6.928				0.00%
21129	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干86+1左1	200	42.30%	0	0			2027年	-35.66%
21130	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	南刚分11	400	9.30%	0	0			2027年	-25.24%
21131	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	红卫变352长江乙线长江干9柱上变压器	400	28.80%	0	0				-39.13%
21132	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城2箱变2变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年12月	-40.02%
21133	法库	双台子	双台子变045双四线	李祥堡3队台	200	75.60%	28.8	28.8				-37.33%
21134	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分9加1右支12变压器	100	21.30%	0	0				-46.82%
21135	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望联干老瓜卜分6右1加1	400	0.00%	0	0				0.00%
21136	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	小微新荒村东台	400	19.20%	283.2	283.2				27.51%
21137	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干71右分3左支7变压器	100	50.10%	0	0				-50.34%
21138	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗支5	50	94.00%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-30.78%
21139	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	汇景园2变电站201	800	60.75%	0	0		是	2027年12月	-42.78%
21140	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭B区2箱式变电站1配电变压器	800	20.63%	0	0				-40.85%
21141	浑南	安顺变	安顺变174安青线	美食美客盛京坊1号变电站配电变压器1	800	39.90%	0	0		是	2027年12月	0.00%
21142	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右13+3	400	27.50%	0	0		是	2027年12月	-49.31%
21143	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线十东分28（福润大卖场）	200	75.60%	0	0		是	2028年	-43.40%
21144	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干55右2右5	200	30.90%	0	0			2027年	-28.31%
21145	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分8左4柱上变压器	400	23.20%	0	0		是	2025年12月	-28.83%
21146	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷前新兴花园照明02201配电变压器	500	33.60%	0	0		是	2026年6月	-41.16%
21147	于洪	化学变	化西甲线	化西甲小微2号台	200	3.30%	0	0				100.00%
21148	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微西狼干北二队台	200	20.10%	139.8	139.8				0.00%
21149	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左30右4	200	13.80%	152.4	152.4				0.07%
21150	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河3号变电站2号变压器	630	16.19%	10	10		是	2027年12月	-39.44%
21151	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金城蓝湾2变电站2变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
21152	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线小房申分18	200	56.10%	0	0		是	2026年12月	-23.52%
21153	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园5箱变1变压器	630	33.90%	353.4	353.4				-41.59%
21154	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合6变电站1变压器	630	49.52%	0	0				-42.73%
21155	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期8变电站202变压器	630	56.83%	0	0				-43.08%
21156	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线罗家支大辛村支08	200	39.90%	0	0		是	2026年12月	-32.08%
21157	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线（后高支12下线）后高台支001	200	14.50%	151	151				-43.35%
21158	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	东杨坟机井	100	51.20%	0	0		是	2025年11月	-34.50%
21159	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	省宅分12左2+1柱上变压器	400	6.60%	0	0		是	2025年12月	5.83%
21160	和平	砂山变	砂山变550砂大甲线	金叶新苑2变电站1变压器	630	24.00%	0	0		是	2026年12月	-44.26%
21161	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支01	50	95.20%	0	0	2024年7月	是	2026年5月	-39.61%
21162	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线东岗子分2	30	99.33%	0	0	2025年8月	是	2025年11月	-39.95%
21163	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线土堡子西一台	200	48.60%	0	0		是	2025年11月	-36.59%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21164	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	红卫变352长江乙线长江干26柱上变压器	400	60.75%	0	0		是	2025年12月	-37.94%
21165	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡三期1局维箱变202间隔配电变压器	800	63.75%	0	0		是	2026年12月	-41.95%
21166	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格线龙湖西府小区3变电站1变压器	400	26.63%	253.5	253.5				-41.87%
21167	和平	花园变	花园变752花南甲线	夏宫3变电站202间隔配电变压器	630	14.60%	475	475				44.17%
21168	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲线71号台	400	28.80%	0	0				100.00%
21169	法库	新依变	依草线	10kV依草线三尖泡分三支13+1（三尖泡六队）	200	27.20%	0	0		是	2025年11月	-21.92%
21170	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	庆余店1箱变1变压器	315	32.70%	0	0				-48.15%
21171	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南干合金分13左1+1公变	315	66.03%	0	0		是	2026年12月	-44.54%
21172	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线西王东台分支线011	200	60.80%	58.4	58.4				-36.76%
21173	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线红台分85右7柱上变压器	200	6.60%	0	0				0.00%
21174	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线222柳泉分75柱上变压器	200	41.40%	97.2	97.2				88.84%
21175	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	旭辉和恩2箱变1变压器	630	22.86%	0	0				32.67%
21176	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	世茂云图4变电站2配电变压器	630	4.76%	0	0				100.00%
21177	东陵	世园变	世园变80572海洋线	国王湖1箱变1变压器	400	11.70%	313.2	313.2				8.84%
21178	浑南	营盘	营盘变040营奥线	沿海商业中心1号变电站1号变压器	800	35.25%	0	0				-36.68%
21179	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城4箱式变电站2配电变压器	400	30.90%	0	0		是	2025年12月	-34.35%
21180	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线115左1变台	400	26.70%	253.2	253.2				100.00%
21181	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线牛其卜东台分04	160	65.38%	39.4	39.4		是	2025年11月	-32.20%
21182	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线华房支34	200	37.43%	105.15	105.15				-35.68%
21183	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线195左1	200	29.10%	0	0		是	2026年	18.87%
21184	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭B区6变电站1配电变压器	800	13.50%	0	0		是	2025年12月	100.00%
21185	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线165	400	21.45%	0	0		是	2028年	19.36%
21186	大东	望花变	望花变70242上园乙线	紫竹茗郡8箱变2变压器	800	39.75%	0	0				-42.64%
21187	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	香醇波尔多3号变电站2号变压器	630	30.48%	375	375				-36.07%
21188	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	一站式服务—沈阳明轩文化旅游有限公司	400	22.73%	269.1	269.1				-37.63%
21189	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线东沟支44	50	82.20%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-36.57%
21190	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光13箱式变电站配电变压器	630	12.38%	0	0		是	2025年12月	-40.04%
21191	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	天汇新干线1变电站2变压器	500	51.52%	0	0		是	2025年12月	-41.95%
21192	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞17箱变1变压器	800	32.40%	0	0		是		-40.51%
21193	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台西余村石头家禽养殖公变台区	200	0.00%	180	180				0.00%
21194	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	大格乙线37左3	100	10.20%	0	0			2027年	-28.47%
21195	沈北	孝信变	孝场乙线	万达小区4局维变电站202配电变压器	630	39.24%	0	0		是	2026年12月	14.47%
21196	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线钱家沟东台	200	43.05%	93.9	93.9		是	2025年11月	-35.65%
21197	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张街里支07	200	46.60%	0	0		是	2025年12月	-36.53%
21198	沈河	方家变	方家变664方北乙线	佳和大三期3箱变202配电变压器	630	14.29%	477	477				61.45%
21199	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	虎桥线东岗支02	200	81.00%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	100.00%
21200	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	医院分11+1柱上变压器	200	32.70%	0	0		是	2025年12月	-47.33%
21201	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	站前乙线70	500	44.60%	0	0			2027年	-40.89%
21202	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔新城A区一期2箱式变电站201间隔配电变压器	630	24.76%	411	411				-38.64%
21203	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	龙湖分9左5右10左1	200	23.70%	0	0			2027年	15.80%
21204	于洪	后马变	后马变后林线	小微前马村	200	5.10%	169.8	169.8				-1.70%
21205	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	十路甲1环网单元右2右3变压器	400	10.80%	0	0				0.00%
21206	东陵	世园变	世满甲线	上水溪谷2号箱变1号变压器	630	28.19%	389.4	389.4				-42.27%
21207	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村14-1台区	400	87.00%	0	0	2022年12月	是	2025年	-36.73%
21208	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	小付家北1台	200	61.80%	0	0		是	2026年12月	-29.34%
21209	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	锦绣四合院2变电站1变压器	630	27.43%	394.2	394.2				-38.30%
21210	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分肖家家支鑫超越家畜16	400	16.65%	0	0		是	2025年	0.00%
21211	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	浑河四区3配电站1公变	630	53.08%	232.6	232.6				-44.17%
21212	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	荣仕家园变电站2变压器	630	17.14%	0	0		是	2027年12月	-26.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21213	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	桥园小区1变电站1公变	500	39.36%	0	0				-44.45%
21214	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域3箱变1变压器	630	57.52%	0	0		是		-45.00%
21215	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	狮城经典1主建变202	500	0.00%	0	0		是		0.00%
21216	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾2变电站1号变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年12月	-42.96%
21217	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道5箱变1变压器	630	31.43%	0	0				-50.18%
21218	东陵	水家变	水阳乙线	文华南苑二期2箱式变电站1号变压器	630	76.57%	0	0		是	2026年12月	-21.12%
21219	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	翡翠滨江2号变电站201间隔（电台线）配电变压器	630	64.76%	0	0		是	2026年	5.37%
21220	浑南	营盘	营盘变072七星线	七星大厦1号变电站1变压器	800	27.75%	0	0		是	2027年12月	-31.20%
21221	大东	沈海变	沈海变80374东望甲线	东山小区2箱变（单）	400	41.60%	97.5	97.5				-45.16%
21222	沈北	清水变	清蒲线	清水变清蒲干汪千分46（一站式）	100	41.40%	0	0		是	2026年12月	-47.93%
21223	法库	宝山变	镇西线	陶屯南居民台	200	32.40%	115.2	115.2				-41.83%
21224	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区西区2变电站1变压器	630	42.22%	301	301				-36.96%
21225	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线四管堡北台甲16（四官堡北台）	315	30.16%	188.5	188.5				-34.92%
21226	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线头台子南台儿09	315	23.17%	210.5	210.5				-36.33%
21227	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳三矿1号变电站202间隔配电变压器	630	33.33%	0	0			2027年	-43.50%
21228	铁西	历工变	历工变10474富海线	其什亚美利加2箱变201	630	52.70%	0	0		是	2027年12月	-43.12%
21229	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方4箱变1变压器	630	72.00%	0	0		是	2026年12月	-33.90%
21230	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景5变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
21231	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线大玉干大棚分13右1变台	200	12.60%	0	0				100.00%
21232	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	华策小区变电站2变压器	630	34.60%	0	0		是	2025年12月	-44.59%
21233	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	华润紫云府一期3箱式变电站1配电变压器	500	46.08%	0	0		是	2025年12月	-41.69%
21234	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园17变电站变压器	630	12.57%	0	0				-41.64%
21235	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	水源线33左7左4	400	47.10%	0	0			2027年	0.00%
21236	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖北村综合二台（2022微）	315	39.62%	0	0		是	2025年11月	-32.85%
21237	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线65左7变台	400	65.40%	0	0		是	2025年12月	-51.47%
21238	苏家屯	新南变	新南变38068新站线	集美万象3号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	13.97%	0	0			2027年	-20.10%
21239	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	一站式-沈阳市沈北新区李红霞水电焊-大辛干电焊分1	400	8.55%	0	0		是	2026年12月	0.00%
21240	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线吴家荒	100	46.00%	0	0				-66.92%
21241	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线四家子分27+1左3变台	100	70.40%	19.6	19.6				-27.79%
21242	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区7变电站2变压器	630	16.51%	463	463				-42.29%
21243	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河南分12+1右1	200	20.40%	139.2	139.2		是	2026年	-67.32%
21244	沈北	农高变	农高变70374农南甲线	辽宁广播电视大学住宅楼1箱201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
21245	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线西大林南台	200	51.90%	0	0				-37.66%
21246	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	金地峯尚2箱变1变压器	800	32.40%	97.5	97.5				29.86%
21247	辽中	茨榆屯	茨榆屯变1023莲花线	豪林悦景小区2号箱变1号考核	800	26.10%	0	0		是	2025年	78.05%
21248	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分34右28左8	400	6.00%	0	0		是	2026年	100.00%
21249	沈北	清水变	清水变73648清辉线	温馨箱变202配电变压器	630	35.87%	341	341				-25.48%
21250	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象3号变电站2号变压器	800	69.00%	0	0		是	2027年12月	-20.47%
21251	于洪	大潘变	大潘变54054大古线	大潘变407大李线东古村台区	100	35.20%	54.8	54.8		是	2025年	-60.67%
21252	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	刀兰西1台	200	56.10%	0	0		是	2026年12月	-21.03%
21253	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	YHG 丽阳开闭站柱上变压器	200	28.80%	0	0		是	2025年12月	-31.15%
21254	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	荣信森林里4箱变201配电变压器	800	59.10%	0	0		是	2026年12月	-17.38%
21255	沈河	青年变	青年变350青大线	前春变电站2变压器	630	70.79%	0	0		是	2026年6月	-40.33%
21256	于洪	东民变	东李线	和泰八区三期5变电站1配电变压器	630	38.10%	0	0				-40.46%
21257	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线街道支17	160	65.94%	0	0		是	2026年12月	-27.56%
21258	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线宋岗分2左1+1左8变台	200	52.80%	74.4	74.4				0.00%
21259	东陵	汪家变	汪官乙线	龙湖江与城1局维变电站1变压器	630	14.60%	0	0				0.00%
21260	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地馨城4201间隔配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2026年12月	-36.24%
21261	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲干后康分于桥照明支9柱上变压器	160	51.38%	0	0		是	2026年12月	-59.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21262	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河5变电站2号主变	630	27.81%	391.8	391.8				-41.26%
21263	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	明城北市2变电站2号主变	630	25.14%	0	0		是	2027年12月	-34.42%
21264	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公主屯变165新农线新农线下坎子分105左7变台	100	80.40%	9.6	9.6	2025年4月			-39.82%
21265	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线前尖山西台	400	8.10%	327.6	327.6				-23.47%
21266	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧北干11左2柱上变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
21267	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式服务—沈阳市沈北新区玉民生猪养殖场	400	12.30%	0	0		是	2026年12月	25.03%
21268	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线黑牛分025	100	29.70%	0	0		是	2025年	-29.57%
21269	和平	和平变	和平变144南一乙线	潮州城酒店水源热泵用户201间隔配电变压器	160	79.50%	0	0				-45.48%
21270	铁西	重工变	重工变10870城冶线	鑫丰鑫悦庭小区4变电站202变压器	630	2.22%	0	0				0.00%
21271	东陵	李相变	李古线	李相变645李古线李古线32邦士台照明分05柱上变压器	200	58.50%	63	63				-30.03%
21272	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分7右17变台	200	14.10%	0	0				0.00%
21273	东陵	孙家寨	孙香线	万科新里程地下变电站2箱变1变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年12月	-33.28%
21274	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金沙美丽岛3箱式变电站202间隔配电变压器	630	55.24%	0	0		是	2025年12月	-38.48%
21275	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	龙腾花苑3箱式变电站2配电变压器	630	27.62%	0	0				-40.84%
21276	东陵	汪家变	汪佰甲线	白沙岛A地块1变电所1变压器	630	7.62%	0	0		是	2026年12月	11.19%
21277	和平	方型变	方型变424方聪线	奕聪花园小区2变电站2变压器	630	32.70%	0	0				-37.37%
21278	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	万科东第1箱变2变压器	800	27.60%	499.2	499.2				49.15%
21279	浑南	新南变	新南056新医甲线	华发新城厚和轩4号变电站1号配电变压器	630	37.46%	0	0		是	2027年12月	9.77%
21280	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和颂5变电站2配电变压器	800	34.80%	0	0		是	2025年12月	10.80%
21281	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线薛家分太平支28左8变台	100	87.00%	0	0	2022年12月			-35.75%
21282	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干139变台	400	15.30%	298.8	298.8				-25.55%
21283	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干北四家分103变台	200	109.80%	0	0	2024年6月			-35.51%
21284	东陵	孙家寨	孙张线	孙张线后桑林子分12柱上变压器	400	38.25%	0	0		是	2026年12月	-35.40%
21285	沈北	方溪变	66kV方溪变25380方富线	万科北宸之光小区5变电站201配电变压器	800	19.20%	0	0				14.04%
21286	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房12组照明	400	9.05%	323.8	323.8				-55.29%
21287	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	大众乙大众干老龙里分5	315	70.48%	0	0				-46.30%
21288	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化于75右1	315	13.02%	0	0		是	2025年12月	-42.75%
21289	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分15右2柱上变压器	400	35.20%	0	0		是	2025年12月	-70.85%
21290	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	广方乙线刘家分14柱上变压器	400	1.80%	0	0		是	2025年12月	-312.53%
21291	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干17柱上变压器	315	24.76%	0	0		是	2025年12月	-80.03%
21292	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44右11	315	62.86%	0	0				-9.81%
21293	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸乙线齐干80	500	78.80%	0	0		是	2027年12月	-39.41%
21294	铁西	启工变	启工变10774建园线	北四干27柱上变压器	315	19.05%	0	0		是	2028年12月	-46.77%
21295	大东	望花变	望花变70258望北甲线	望北甲线望北联干4	315	6.98%	261.5	261.5				-45.62%
21296	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	如沈乙线沈小联干东站分12	250	8.32%	0	0				-39.71%
21297	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干44	250	13.44%	0	0				-51.77%
21298	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	施官变152东官线东官干65	160	12.75%	0	0		是	2025年	-102.75%
21299	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	施官变146北官线农场分38+1	200	39.50%	0	0			2027年	-32.00%
21300	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左4左4变压器	315	51.43%	0	0		是	2025年12月	-38.38%
21301	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左4左8变压器	200	74.50%	0	0		是	2025年12月	-46.39%
21302	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干9柱上变压器	315	29.21%	0	0		是	2025年12月	-38.40%
21303	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线44右6左2	315	35.43%	0	0		是		-45.30%
21304	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	城北干桥北分2	400	41.10%	0	0				-40.83%
21305	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干12公变2	315	2.54%	0	0		是	2026年6月	-36.38%
21306	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干6左2	250	3.52%	0	0				0.00%
21307	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线33左2	100	62.00%	28	28				-38.41%
21308	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	上林乙线上林干污水支26柱上变压器	250	5.76%	0	0		是	2025年12月	-79.09%
21309	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干26	315	57.52%	0	0				-47.28%
21310	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	顺城变073大众乙线大众乙线大众干大北分30-2	315	48.57%	0	0				-49.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21311	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线65左1左1变台	315	60.57%	0	0		是	2025年12月	-41.59%
21312	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线62右2变台	250	33.20%	0	0		是	2025年12月	-39.73%
21313	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干82右8右3变台	400	57.30%	130.8	130.8				-67.27%
21314	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分6右7柱上变压器	315	115.56%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-48.62%
21315	皇姑	文北变	文北变70446文前乙线	文前乙线30右2柱上变压器	160	45.75%	0	0		是	2025年12月	-47.14%
21316	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	红卫变352长江乙线长江干17柱上变压器	315	81.27%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-36.52%
21317	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工大干21右3+1变压器	200	37.50%	0	0				0.00%
21318	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干35	160	0.00%	0	0				0.00%
21319	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪松变572雪南甲线西郊线181左1	400	41.55%	0	0		是	2027年	-40.20%
21320	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线32左4	315	33.33%	0	0				-40.12%
21321	沈河	大东变	大东变054城南乙线	大东变054城南乙线城南干25公变	315	19.68%	0	0		是	2026年12月	-57.28%
21322	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分新园支5变压器	315	57.14%	0	0				-43.08%
21323	和平	花园变	花园变56753花三甲线	花三甲线57左4	315	91.43%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	2.91%
21324	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分77变压器	315	10.79%	0	0				-44.19%
21325	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分115左4变压器	100	9.60%	0	0				-38.50%
21326	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左6+1右6柱上变压器	315	31.75%	0	0		是	2025年12月	-44.83%
21327	皇姑	长江变	25460长亚乙线	欧亚变270欧怒乙线龙山分3柱上变压器	400	78.30%	0	0		是	2025年12月	-45.69%
21328	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	怒江变252怒含线怒水分15柱上变压器	200	73.80%	32.4	32.4				-33.77%
21329	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	怒江变252怒含线怒水分12左6柱上变压器	315	18.10%	115.656	115.656				-66.63%
21330	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分9柱上变压器	315	14.92%	0	0		是	2025年12月	-48.53%
21331	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干44加3	315	22.54%	117.776	117.776				-44.82%
21332	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	三洞桥3箱变1	400	52.80%	0	0		是	2025年12月	-47.53%
21333	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	基业百花园3箱变2号变	400	0.00%	0	0				0.00%
21334	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	将军花园箱变2	500	23.60%	0	0		是	2025年12月	-30.20%
21335	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	实验中学2箱变1号变	500	21.20%	0	0		是	2025年12月	-46.12%
21336	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	富山三期3箱变2号变	500	32.40%	0	0		是	2025年12月	-34.42%
21337	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	艳粉新城3变电站201	500	0.00%	450	450				0.00%
21338	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸5箱变1变压器	630	17.90%	0	0				-46.08%
21339	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙7箱变1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
21340	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城1箱变2变压器	630	16.51%	463	463				-42.75%
21341	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	叠彩人家2箱变1变	400	44.40%	0	0		是	2025年12月	-45.60%
21342	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	松山二期3箱变1号变	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
21343	和平	三好变	三好变176河堤乙线	安检法一次主变	630	27.05%	396.6	396.6				-41.37%
21344	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	勋业西苑2变电站202	400	20.00%	0	0		是	2027年12月	19.95%
21345	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑1变电站202	630	18.41%	0	0		是	2027年12月	26.94%
21346	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	天一名筑小区2变电站2变压器	630	57.78%	0	0		是	2025年12月	-43.61%
21347	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界花园11#1#主变	630	28.57%	173.2	173.2				-41.60%
21348	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	包道住宅小区箱变2变压器	630	19.43%	0	0		是	2025年12月	-47.76%
21349	和平	青年变	青年变368青二线	2主变电业新村	1250	20.80%	0	0		是		-35.55%
21350	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区4变电站2变压器	630	39.62%	0	0		是	2025年12月	-43.60%
21351	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园8号变电站1号变压器	630	21.59%	10	10				-47.77%
21352	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙13箱变1变压器	630	23.49%	419	419				-41.10%
21353	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	移动馨城小区3变电站202变压器	630	37.14%	0	0				-38.09%
21354	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光尚城一期1箱变2配电变压器	500	12.80%	0	0		是	2025年12月	-34.41%
21355	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	千缘新财富大厦1土建变201	630	56.63%	0	0		是		-44.37%
21356	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	运动家园（体彩教工住宅）变电站201	630	38.41%	325	325				-43.57%
21357	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河七区2变电站202	315	61.27%	90.5	90.5				-43.37%
21358	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	阳光嘉园1变电站202变压器	630	31.11%	0	0				-43.97%
21359	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	南七小区1变电站201柜	630	116.57%	0	0	2024年2月	是	2027年12月	-39.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21360	沈河	万柳变	万柳变276万东线	万泉家园箱变1变压器	630	20.63%	0	0				-38.46%
21361	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	启明新村1变电站202变压器	630	15.24%	0	0		是	2027年12月	-40.57%
21362	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	金都花园2变电站201	500	26.24%	318.8	318.8				-42.92%
21363	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	金鹏雅居1变电站202柜	630	27.30%	0	0				-43.31%
21364	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园11变电站2变压器	500	25.20%	0	0				-40.64%
21365	皇姑	长江变	25462长怒甲线	红田翠园二期2箱变1号变	500	18.80%	0	0		是	2025年12月	-43.33%
21366	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲9箱变1号变	400	23.20%	0	0		是	2025年12月	-42.39%
21367	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	阳光2000-1箱变2变压器	630	22.22%	427	427				-38.00%
21368	沈河	青年变	青年变350青大线	茂泉1箱变1变压器	630	63.81%	0	0		是	2026年6月	-42.37%
21369	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	铁路光明3变电站201	630	26.35%	6.928	6.928				-44.71%
21370	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	庆余店箱变2变压器	400	75.00%	0	0		是	2026年12月	-40.75%
21371	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	天坛箱变1变压器	630	58.67%	197.4	197.4		是	2026年12月	-42.19%
21372	苏家屯	夹河变	河湾线	银河湾1号变电站1变压器	630	50.79%	0	0			2027年	-45.40%
21373	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	令闻新村1箱变1变压器	800	19.25%	0	0				-46.40%
21374	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	回民1配变站1变压器	630	80.00%	0	0	2025年8月			-39.62%
21375	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉一区1变电站201	630	68.83%	0	0				-42.84%
21376	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	荣城*罗曼春天1变电站202	500	53.12%	184.4	184.4				-45.45%
21377	大东	大东变	大东变66064东风甲线	祥发2箱变1变压器	630	43.49%	293	293				-39.97%
21378	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	民富6变电站2变压器	800	29.40%	0	0		是	2026年12月	-38.27%
21379	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	榆荫综合楼箱变1变压器	630	1.59%	0	0				-29.60%
21380	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	榆荫变电站1变压器	630	38.41%	0	0		是	2026年6月	-40.60%
21381	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科Ⅱ期6箱变1变压器	500	32.80%	0	0		是	2026年12月	-39.35%
21382	沈河	北兴变	北兴变40364北顺甲线	华丽山庄5变电站2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
21383	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	华丽山庄1变电站1变压器	500	16.00%	0	0				-38.86%
21384	沈河	长青变	长青变480银河线	银河2-2箱变1变压器	1000	6.00%	0	0		是	2026年12月	-39.08%
21385	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	金鼎家园2#变压器	400	14.70%	0	0		是	2026年12月	-28.79%
21386	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	花好悦圆3箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
21387	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	艺术家园1号变电站1号变压器	630	17.78%	0	0		是	2027年12月	-40.22%
21388	沈河	长青变	长青变466青阳线	都市晨光1箱变1变压器	630	21.27%	433	433				-39.66%
21389	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和1期2箱变1变压器	630	18.10%	453	453				-43.88%
21390	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	富强8箱变2变压器	630	38.73%	0	0				-43.31%
21391	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	东电六合箱变1变压器	500	9.28%	0	0		是	2026年6月	-43.00%
21392	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	广泉箱变1变压器	630	41.59%	0	0		是	2026年12月	-39.15%
21393	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	八家子小区2箱变1变压器	630	52.19%	0	0				-42.58%
21394	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	和睦北小区箱变2变压器	400	25.00%	260	260		是		-45.18%
21395	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	跃进小区箱变（单）	400	55.20%	139.2	139.2		是		-44.46%
21396	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	工人小区8号变电站1号变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年	-46.85%
21397	沈河	长青变	长青变452长大甲线	配件箱变1变压器	500	27.20%	0	0		是	2026年12月	-31.91%
21398	沈河	长青变	长青变452长大甲线	新世纪家园2变电站2变压器	400	20.70%	0	0				-47.30%
21399	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	勋业1变电站201	630	43.17%	295	295				-42.76%
21400	沈河	青年变	青年变352青东线	五爱1期2箱变1变压器	400	45.60%	0	0		是	2026年6月	-38.84%
21401	沈河	青年变	青年变352青东线	五爱1期2箱变2变压器	400	73.80%	0	0		是	2026年6月	-40.44%
21402	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊6变电站201柜	630	66.03%	0	0		是	2027年12月	-40.91%
21403	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	祥龙国际变电站201	315	23.81%	0	0		是	2027年12月	-57.99%
21404	和平	南湖变	南湖变472文萃甲线	雨坛1变电站1变压器	400	32.00%	0	0				-31.38%
21405	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	怒江小区箱变1号变	630	46.67%	115.656	115.656				-40.07%
21406	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	新铁箱变1	400	99.00%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-42.65%
21407	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	第九街区小区1变电站202柜	500	61.44%	0	0		是		-46.06%
21408	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都1箱变1变	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-44.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21409	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰14箱变2号变	630	54.86%	0	0		是	2025年12月	-47.00%
21410	皇姑	长江变	25460长亚乙线	加州茗苑2箱变2号变	500	12.80%	0	0		是	2025年12月	-41.34%
21411	和平	太原变	太原变046南五甲线	平安馨园2#1#变压器	500	57.60%	0	0		是	2025年	-46.78%
21412	和平	太原变	太原变046南五甲线	省委三亚1变压器	315	35.56%	0	0		是	2025年	-38.12%
21413	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水人家1箱变1号变	630	43.17%	0	0		是	2025年12月	-39.64%
21414	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	绿苑2箱变1变压器	250	21.20%	0	0				-39.98%
21415	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	新华阁箱变201柜	630	25.52%	0	0		是	2028年12月	-33.32%
21416	浑南	下深变	下深变286亚泰线	伯爵源筑一期1变电站1号配电变压器	630	39.37%	0	0		是	2027年12月	-40.37%
21417	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线21+1	400	37.35%	0	0		是	2027年	100.00%
21418	于洪	东民变	东李线	和泰馨城七区二期A1变电站1变压器	630	78.73%	0	0				-40.11%
21419	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑二期2箱式变电站2配电变压器	500	41.92%	0	0		是	2025年12月	-37.59%
21420	新民	新民变	新民变30162营东线	瑞华苑4变电站2变压器	630	42.54%	0	0		是	2025年12月	-36.04%
21421	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	光荣分11+1	315	56.38%	105.9	105.9				-39.42%
21422	苏家屯	苏北变	苏北变60364市内甲线	花园西3号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	73.65%	0	0			2027年	-4.68%
21423	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分67右6变台	400	20.40%	0	0				-42.79%
21424	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十三号变电站201间隔配电变压器	630	38.10%	0	0			2027年	-33.18%
21425	和平	展览变	展览变842展方甲线	辽展分1KB鲁美01间隔201配电变压器	400	34.00%	224	224				-46.59%
21426	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达6变电站2号配电变压器	630	42.86%	0	0		是	2027年12月	-48.32%
21427	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	宏久家园小区1变电站1变压器	630	59.52%	192	192				-42.48%
21428	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达8变电站1号配电变压器	630	37.14%	0	0		是	2027年12月	-45.77%
21429	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	保利大都会3箱式变电站1配电变压器	630	50.79%	0	0		是	2025年12月	-34.46%
21430	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫干老牛圈分17右3+1变台	200	14.70%	150.6	150.6				11.42%
21431	新民	新民变	新民变30172化肥线	紫御首府2变电站1变压器	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	4.57%
21432	大东	望花变	望花变70256望北乙线	西堡巷2变电站1变压器	630	18.29%	0	0				-45.74%
21433	苏家屯	雪松变	雪松变60554松榆甲线	星樾时代2号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	19.37%	445	445				50.39%
21434	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖4号变电站2号变压器	630	8.25%	218.6	218.6				-42.13%
21435	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉养殖号	160	98.75%	0	0	2025年2月	是	2026年12月	-47.41%
21436	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线土井子几卢家养殖场甲2（土井子南台）	100	0.00%	90	90				0.00%
21437	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干胜利分5左13变台	200	11.70%	0	0		是	2025年	-32.60%
21438	东陵	中马变	满堂线	万科蓝桥圣菲中心开闭站3箱变1变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年12月	-42.07%
21439	东陵	孙家寨	孙张线	金水湾4箱变1变压器	630	35.87%	0	0		是	2026年12月	-38.15%
21440	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线蔡伯街东南照明	630	35.24%	345	345				-12.68%
21441	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线葡萄园支003	30	16.67%	0	0				-42.68%
21442	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线靠山支65	200	42.00%	0	0		是	2026年12月	-36.34%
21443	康平	中心变	中心变2607纺纱线	步行街开发箱变1变压器	250	98.88%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-43.83%
21444	于洪	铸造变	铸东乙线	荣盛锦绣天地四期201配电变压器	800	33.75%	0	0		是	2025年	-34.63%
21445	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	中国电科第四十七所研究所202变压器	800	12.60%	0	0				100.00%
21446	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨线135龙山分41左2柱上变压器	200	10.50%	159	159				-46.01%
21447	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲放甲线	近海城中花园2间隔1配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2026年12月	-39.83%
21448	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	泰和龙庭二期2箱式变电站2配电变压器	500	42.88%	0	0				-32.51%
21449	于洪	得胜变	得山线95478	荣盛*幸福大道1站房1变压器	630	34.79%	0	0		是	2025年	-50.59%
21450	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分官宝支15	100	42.00%	0	0		是	2026年6月	-42.86%
21451	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村小区5变电站1变压器	400	20.10%	0	0		是	2025年12月	-41.96%
21452	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10KV大陆线大孤家子西台支11大孤家子西1台	200	26.00%	128	128				-28.83%
21453	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分60右1	200	35.70%	108.6	108.6				2.47%
21454	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分坑东支49	100	63.00%	0	0		是	2026年5月	-31.32%
21455	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线茨芽坨分16左1	100	49.50%	40.5	40.5				-39.17%
21456	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线肖家小区分支线004	100	39.60%	0	0		是	2026年6月	-23.65%
21457	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线邢柏大棚4台	30	76.67%	4	4				-53.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21458	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城四期2变电站1变压器	400	31.88%	0	0		是	2025年12月	-43.27%
21459	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	鑫丰熙区府2变电站202配电变压器	500	81.60%	42	42	2023年8月			-29.25%
21460	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城C组团4土建变配电变压器1公变	500	24.40%	0	0				-37.72%
21461	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜干46右24+1右22	200	2.40%	0	0			2027年	0.00%
21462	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线朱家房3组照明	200	46.80%	86.4	86.4				-43.29%
21463	浑南	榆树变	榆树变844榆铁乙线	伊利亚特湾三期3号变电站1号配电变压器	630	12.06%	10	10				-41.19%
21464	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑4-2配电室1变压器	630	25.90%	0	0		是	2026年12月	-42.51%
21465	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化甲线沙平分旺牛支42左8柱上变压器	315	69.84%	0	0		是	2025年12月	-47.49%
21466	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	官立乙线101右2+1左1	400	14.70%	0	0			2027年	-31.53%
21467	法库	包家屯	包家线	10kV包家线大三家子支36	315	54.10%	0	0		是	2027年	-38.38%
21468	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分148左5变台	200	23.80%	132.4	132.4				-41.96%
21469	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A2配电站2变压器	630	47.62%	0	0		是	2026年12月	-41.56%
21470	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	南昌分8+1	315	10.16%	251.5	251.5				-37.90%
21471	康平	四家子	四家子变1206两家子线	牯东新台1柱上变压器	200	37.60%	0	0		是	2026年5月	-48.70%
21472	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学线66左分1	400	13.90%	204.376	204.376				11.75%
21473	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	YHG 东岗干31右	100	49.20%	0	0		是	2025年12月	-47.36%
21474	浑南	智慧变	智慧972智月线	环球港动感城二期1号变电站202配电变压器2	800	8.70%	650.4	650.4				0.00%
21475	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	荒地干荒地分秦家房支25右6变台	200	39.60%	100.8	100.8				-16.86%
21476	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾一期B区1箱变2变压器	400	58.40%	126.4	126.4				-32.28%
21477	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	香峪兰溪二期1箱变201配电变压器	630	39.62%	0	0		是	2026年12月	-42.34%
21478	和平	方型变	方型变470望湖乙线	迎湖园3局维变电站201配电变压器	800	31.50%	0	0		是	2026年12月	-42.57%
21479	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	双喜南小区变电站202	630	52.70%	0	0		是	2027年12月	-44.26%
21480	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	南铁乙线39左15变台	400	11.70%	0	0				0.00%
21481	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干91+1左3	200	44.70%	0	0		是	2027年	-35.33%
21482	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	沈铁小区5变电站2变压器	630	21.71%	0	0				-43.96%
21483	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	亦农龙湖西府小区3变电站2变压器	630	47.94%	0	0				-26.06%
21484	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支51右4+1右4变台	200	24.90%	0	0				11.52%
21485	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线柴屯分65左6变台	400	26.70%	0	0		是	2025年12月	-33.63%
21486	于洪	平罗变	平罗线	平罗变611平罗线平罗一村村后台	200	63.60%	0	0				-27.88%
21487	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干13右1加1	200	71.10%	0	0				0.00%
21488	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	华润崑崙御4箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	-633.68%
21489	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天干7右9左5变台	200	32.40%	0	0				-41.17%
21490	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景3箱变（单）	630	11.75%	0	0		是		-40.97%
21491	大东	沈海变	沈海变80374东望甲线	沈海变374东望甲线和平干铁工分2	200	62.70%	54.6	54.6				-43.36%
21492	和平	方型变	方型变430方文甲线	方文甲线三院分8左3	400	59.75%	121	121				-44.31%
21493	沈河	文艺变	文艺变986文好线	嘉里中心6配电室1变压器	500	0.96%	445.2	445.2				0.00%
21494	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	雷凯尼绅1变电站2变压器	500	27.20%	0	0		是	2025年12月	-39.30%
21495	法库	果园	果园1413果东线	10kV果东线郝家分28+1	200	50.40%	0	0		是	2028年	13.76%
21496	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	文曲公馆小区箱式变电站1配电变压器	400	18.60%	0	0				7.15%
21497	和平	方型变	方型变444方青乙线	青三乙E金世纪家园201间隔配电变压器	630	32.76%	0	0		是	2025年	-42.18%
21498	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线古城南台	400	54.75%	0	0				-37.80%
21499	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	丽都铭城4号201配电变压器	630	49.21%	0	0		是	2025年12月	-32.59%
21500	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	融创中央学府2局维变电站201配电变压器	630	24.00%	0	0		是	2026年12月	5.50%
21501	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线高家五组大棚	30	91.33%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-33.12%
21502	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家村综合二台	200	53.40%	73.2	73.2				-28.86%
21503	苏家屯	佟沟变	佟沟变61762佟王线	佟王线8右分04	80	111.75%	0	0	2024年6月	是	2027年	-50.00%
21504	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线大泉分94	200	25.00%	0	0				-38.28%
21505	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区3变电站变压器	500	36.96%	105.652	105.652				-41.15%
21506	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分213左4变台	200	21.90%	0	0		是	2025年12月	13.20%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21507	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子卜刘土村漫全养鱼公变台区	200	35.40%	109.2	109.2				0.00%
21508	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	四方台村传峰淡水鱼养殖场公变台区	200	27.60%	124.8	124.8				0.00%
21509	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分176右7变台	200	27.00%	0	0		是	2025年12月	-24.31%
21510	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干77+1右1	400	8.40%	0	0				0.00%
21511	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线20左1变台	200	80.20%	19.6	19.6	2025年2月			-94.10%
21512	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾4号变电站201配电变压器	800	48.75%	0	0			2027年	-39.92%
21513	于洪	建筑变	建筑变22640建工甲线	小微建工甲线1台	200	7.20%	0	0		是	2025年	-12.43%
21514	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线团山村支4	200	9.00%	0	0		是		0.00%
21515	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	枫景瑞阁1箱变2变压器	500	43.20%	0	0		是		-36.98%
21516	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线深井9组照明新	200	38.40%	103.2	103.2				0.00%
21517	苏家屯	鲍家变	鲍家变60454鲍苏线	沙河干桑分12	200	42.00%	96	96				-21.61%
21518	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线三道岗村后岗照明	400	29.70%	241.2	241.2				-38.77%
21519	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎医院1楼虎利干乾弘分2	200	21.00%	0	0		是	2026年12月	-39.40%
21520	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河A区3站房2变压器	630	12.44%	488.6	488.6				-39.48%
21521	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	区政府廉租房2箱变2	400	0.00%	0	0		是		0.00%
21522	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园3变电站2变压器	400	44.25%	0	0				-29.68%
21523	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃苏线桃家分河沿支34	200	15.60%	0	0			2027年	-48.17%
21524	沈河	青年变	青年变352青东线	嘉宁公寓箱变2变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年6月	-37.44%
21525	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃花园5箱变2变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年12月	-41.49%
21526	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	YHG 中海城02B区别墅3箱式变电站1号配电变压器	400	22.00%	0	0		是	2025年12月	99.93%
21527	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	YHG 丽江苑小区6箱式变电站1号配电变压器	400	58.00%	0	0		是	2025年12月	-38.77%
21528	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线本纲分158	200	96.90%	0	0	2025年10月	是	2025年12月	-35.49%
21529	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线王连河分支21	200	42.80%	0	0		是	2026年12月	-32.06%
21530	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线东升二组台支08	200	27.90%	0	0		是	2026年12月	-25.38%
21531	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干罗家东大棚支罗家大棚支07	100	43.80%	0	0		是	2026年12月	-22.51%
21532	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线两家村照明台2	400	18.00%	288	288				-32.72%
21533	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园二期2箱式变电站1配电变压器	630	46.03%	0	0		是	2025年12月	-4.66%
21534	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期1变电站2配电变压器	500	35.52%	0	0				-42.40%
21535	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线226左1变台	200	40.20%	0	0				100.00%
21536	于洪	小于变	10kV小山线56240	连泰美域1站房1配电变压器	630	45.08%	283	283				-38.64%
21537	东陵	祝家变	祝高线	祝高线祝家分9右1柱上变压器	315	73.40%	0	0		是	2026年12月	-37.38%
21538	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	汇置尚都二期二组2变电站202配电变压器	800	15.90%	592.8	592.8		是	2026年12月	33.89%
21539	于洪	范屯变	范新线	小微皮台村东一台	200	2.10%	175.8	175.8				0.00%
21540	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	茨于坨变017肖寨门线肖东南大棚地	100	108.00%	0	0	2024年6月			29.03%
21541	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟城二期2变电站1号变压器	400	48.50%	0	0		是	2025年	-42.60%
21542	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	闵家一组大棚（2021微）新	400	8.10%	327.6	327.6				0.00%
21543	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线林校分5右4	160	49.00%	0	0		是	2026年	-27.66%
21544	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干辛家分10右10	400	34.25%	223	223				10.82%
21545	浑南	新南变	新南084新通线	华发新城丽景嘉园1变电站1号配电变压器	800	29.10%	0	0		是	2027年12月	-14.64%
21546	铁西	历工变	历工变10482历达线	盛世家园1变电站201	630	16.19%	0	0				-42.85%
21547	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油干后当堡分8左4变台	400	36.50%	214	214				5.93%
21548	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	LS YHG 沈阳荣盛房地产开发有限公司(香堤澜山二期)3箱1变	630	36.83%	0	0		是	2026年12月	-32.41%
21549	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线东翻4电井分支11	30	54.00%	0	0		是	2026年12月	-20.98%
21550	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线押牛街二组照明	400	39.00%	204	204				-34.76%
21551	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	冷子堡变039周徐线周徐村照明	400	40.20%	199.2	199.2		是	2026年6月	-51.12%
21552	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	陈相变438吴家线吴家线154左10	315	14.92%	0	0		是	2025年	-42.58%
21553	沈北	大志变	大志变70564志西线	朱尔变352朱尔线朱尔A台分02	400	33.60%	0	0		是	2026年12月	-40.07%
21554	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷2变电站201配电变压器	630	17.52%	0	0			2027年	-35.44%
21555	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城四期6箱式变电站配电变压器	630	26.03%	0	0				-42.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率（%）	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21556	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰太甲线	大潘变403大高线高花村内中台	400	81.00%	36	36	2025年4月			-23.95%
21557	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	金叶小明公寓变电站202配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	-160.63%
21558	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳恒先房地产开发有限公司（美麟阁住宅小区）	630	45.33%	0	0		是	2026年12月	-33.86%
21559	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	颐和城2.1期箱变1变压器	630	50.29%	0	0		是	2026年12月	-31.23%
21560	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香樟10变电站2变压器	800	47.63%	0	0				-40.34%
21561	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	敖司牛村综合一台微	400	35.70%	0	0		是	2025年11月	-31.83%
21562	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	白沙林语六期1箱变1配电变压器	800	38.10%	0	0		是	2026年12月	17.15%
21563	沈北	天乾变	天孝甲线	御水澜湾（二）3局维变电站配电变压器201	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	87.58%
21564	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村二期小区1变电站1变压器	800	22.80%	0	0		是	2025年12月	-29.03%
21565	东陵	农大变	农首线	双珑原著1箱变2变压器	800	34.80%	441.6	441.6				5.42%
21566	大东	农大变	农大变80954农锦线	锦城邻里一期1箱变1变压器	800	24.75%	522	522				-36.32%
21567	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	宝石家园2箱变1变压器	400	30.00%	0	0				-43.29%
21568	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧卧分咯支29	200	9.60%	0	0		是	2027年	11.06%
21569	浑南	营盘	营盘变046营北线	钻石山广场2号变电站2号变压器	400	28.00%	0	0		是	2027年12月	-40.00%
21570	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支11右1右1	400	10.05%	319.8	319.8				0.00%
21571	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线耐火分6左4右1变台	400	21.90%	0	0				0.00%
21572	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆10变电站2号变压器	630	24.13%	0	0				-42.02%
21573	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城02B区4别墅2配电变压器	400	53.50%	0	0		是	2025年12月	7.29%
21574	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线母坨子支57	100	77.00%	13	13				-29.33%
21575	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平于辛家分22	315	77.78%	38.5	38.5				-33.79%
21576	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	东望甲线和平于辛家分17左4	100	70.80%	19.2	19.2				-11.69%
21577	苏家屯	前显变	前显变278前地线	樾檀山一期2号变电站2号配电变压器	800	34.20%	0	0			2027年	-7.97%
21578	苏家屯	前显变	前显变278前地线	樾檀山一期3号变电站1号配电变压器	630	25.08%	0	0			2027年	-14.34%
21579	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城11号变电站1号变压器	630	15.24%	0	0		是	2027年12月	-41.77%
21580	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支12右11	200	17.40%	0	0			2027年	-29.61%
21581	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	北乱分19	200	49.80%	0	0		是	2026年	-22.74%
21582	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲放甲线	水利考核	100	32.40%	0	0		是	2026年12月	-38.92%
21583	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南风雅园1箱变变压器	630	26.67%	0	0				-44.15%
21584	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线方家五组照明	400	100.80%	0	0	2025年6月			-23.90%
21585	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰2箱变（单）	630	22.48%	0	0				-41.34%
21586	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	西堤国际6变电站1变压器	500	32.16%	289.2	289.2				-38.44%
21587	沈北	道义变	道义变15270纺校线	边防小区	630	11.81%	0	0		是	2026年12月	-21.39%
21588	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾4号变电站2变压器	500	21.60%	0	0			2027年	-37.90%
21589	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	安运集团住宅变电站202柜	250	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
21590	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲干五民分12左7左3+2	400	33.00%	0	0		是	2025年12月	18.50%
21591	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅17变电站1变压器	630	47.30%	0	0				-37.14%
21592	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支09	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	0.00%
21593	大东	沈海变	沈海变80352联合甲线	辰宇新村4箱变1变压器	630	30.86%	0	0				-38.05%
21594	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	水岸雅居1箱变1变压器	630	16.51%	463	463				-47.32%
21595	东陵	世园变	世高线	天琴湾3箱变1变压器	400	8.70%	0	0		是	2026年12月	13.65%
21596	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	YHG_金杯开发	500	15.68%	6.928	6.928				-44.86%
21597	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	雪南乙线39右1	400	49.50%	0	0			2027年	0.00%
21598	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期3箱式变电站1配电变压器	630	41.90%	0	0				-39.78%
21599	沈河	站前变	站前变262省邮甲线	金利大厦变电站2变压器	800	15.30%	597.6	597.6				-45.34%
21600	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	紫庭院3箱变1变压器	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-43.02%
21601	于洪	得胜变	得河线95442	三隆熙湖枫景小区2变压器	630	44.44%	287	287				-42.90%
21602	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际一期2箱式变电站2配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-34.64%
21603	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城三期2号变电站1号变压器	800	15.30%	0	0		是	2027年12月	-41.30%
21604	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露1箱变101	500	0.00%	0	0		是		0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21605	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	西塔储备局1变压器	630	40.76%	0	0		是	2025年12月	-29.97%
21606	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线21	400	49.00%	0	0		是	2027年12月	-45.71%
21607	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台一期3箱变1配电变压器	630	64.29%	0	0		是	2025年12月	-41.99%
21608	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台一期3箱变2配电变压器	630	30.95%	0	0		是	2025年12月	-41.32%
21609	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城6号变电站201配电变压器	500	27.60%	0	0			2027年	-40.81%
21610	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾豪庭1.2期2局维变202配电变压器	400	20.10%	0	0		是	2026年12月	-35.96%
21611	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	西江乙线西江干7+1柱上变压器	400	6.25%	0	0		是	2025年12月	-30.85%
21612	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线佟沟干84左03	160	63.19%	42.9	42.9				-34.18%
21613	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	北国之春四期B区2变电站202变压器	500	70.40%	0	0				12.37%
21614	辽中	金山变	金山变45542金庄线	靛庄村综合一台	200	76.20%	27.6	27.6				-46.86%
21615	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线北陵干省宅分3柱上变压器	400	64.25%	0	0		是	2025年12月	-44.22%
21616	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线大黄分靠山支张家西台支8	200	23.40%	0	0		是	2026年12月	-51.39%
21617	法库	包家屯	包家线	10kV包家线东洼子分10	80	28.25%	0	0		是	2027年	-33.36%
21618	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	雨润二期（二）局维变202配电变压器	800	40.80%	0	0		是	2026年12月	-23.36%
21619	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线小潘照明	630	19.05%	447	447				-27.99%
21620	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地长青湾4号变电站2变压器	315	0.00%	10	10				-49.41%
21621	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园3变电站2号变压器	800	20.25%	0	0		是	2027年12月	-42.28%
21622	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园8变电站1变压器	500	24.40%	0	0		是	2027年12月	-43.84%
21623	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	宏泰香蒲湾（1期4箱变）	630	50.48%	0	0		是	2025年12月	-31.97%
21624	沈北	董楼子	望滨线	10kV望滨干千佛分15加1右2变压器	200	52.65%	74.7	74.7				-2.88%
21625	沈北	大志变	志詹乙线	沈北城市管理局（虎利干排污分一站式）	100	38.70%	51.3	51.3		是	2026年12月	-13.68%
21626	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分36变压器	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	-35.83%
21627	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	卫工新村3变电站202柜	630	0.00%	93.528	93.528				0.00%
21628	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	恒大三期小区2变电站1变压器	500	55.20%	174	174		是	2025年12月	-44.75%
21629	沈北	道义变	道孝甲线	辽宁恒润通信工程有限公司（一站式服务）	200	16.40%	147.2	147.2		是	2026年12月	-37.26%
21630	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线平房分支线053	100	22.80%	0	0		是	2026年12月	-19.26%
21631	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	圣水源2变电站2变压器	500	20.80%	0	0				-49.03%
21632	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界御景4变电站1变压器	500	28.80%	306	306				-34.45%
21633	铁西	应昌变	应昌变20582应五乙线	华润置地广场北区2变电站201变压器	630	33.14%	0	0		是		-40.26%
21634	大东	沈海变	沈海变80382俪城线	东方俪城14箱变2变压器	500	29.60%	0	0		是		-62.63%
21635	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区7变电站1变压器	630	12.54%	0	0		是	2025年12月	-42.74%
21636	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干114右6变台	200	58.80%	62.4	62.4				-23.76%
21637	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线西营分16右14变台	100	72.70%	0	0				-24.48%
21638	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	前当堡变304章京线章京线章京分35变台	400	48.60%	0	0				-29.67%
21639	新民	梁山变	梁山变197街内线	梁山变197街内线街内线小区分11变台	200	56.20%	67.6	67.6				-31.08%
21640	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	新湖湾一期3箱式变电站2配电变压器	400	16.20%	0	0		是	2025年12月	1.04%
21641	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线民屯分16变台	100	8.60%	0	0		是	2025年12月	-42.34%
21642	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	目羽分2	400	16.50%	0	0			2027年	100.00%
21643	法库	新依变	依三线	10kV依三线新三面船东支4	250	21.12%	0	0		是	2025年12月	-28.97%
21644	沈北	大志变	志詹乙线	富城春天一期1变电站1号变压器	630	17.78%	455	455		是	2026年12月	-38.66%
21645	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚C区3箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
21646	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	全胜变152新农线新农干063	315	63.43%	0	0		是	2026年12月	-35.15%
21647	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	黑鱼泡照明（微）	400	15.60%	297.6	297.6		是	2026年6月	-106.69%
21648	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	翡丽云邸小区2变电站2变压器	800	12.38%	0	0				100.00%
21649	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线148+1右14变台	200	21.60%	0	0				-31.45%
21650	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线后二台分马连岗支50左22变台	200	36.00%	108	108				-35.84%
21651	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线大孤家子南水利支5（韩冰2）	100	50.40%	39.6	39.6				-61.46%
21652	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春1变电站1变压器	500	30.08%	299.6	299.6				-39.07%
21653	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城四期5箱式变电站2配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-35.27%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21654	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区4变电站2变压器	630	41.90%	303	303				-44.38%
21655	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	恒大温泉一期小区2变电站202配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	100.00%
21656	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线关家村大棚	200	39.75%	100.5	100.5				-44.40%
21657	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线欢子洞中台	400	65.50%	98	98				-33.88%
21658	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区1变电站1变压器	800	16.13%	591	591				-43.14%
21659	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	图门1变压器	315	30.48%	0	0				-43.90%
21660	于洪	得胜变	得胜变95478	得胜变848得山线博昌物业2西0562	630	58.41%	0	0		是	2025年	-38.28%
21661	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线杨家设施小区支004	200	36.50%	0	0				-39.23%
21662	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城三期1号变电站1号变压器	800	21.30%	0	0		是	2027年12月	-40.49%
21663	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线李小分085	160	46.75%	69.2	69.2				-42.65%
21664	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	虹桥新居小区变电站202变压器	500	15.20%	50.776	50.776				-41.36%
21665	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利海四2变电站2变压器	500	49.28%	0	0				-40.23%
21666	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际2变电站1柜	630	22.54%	0	0				-42.94%
21667	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区2变电站1变压器	630	15.62%	468.6	468.6				-40.83%
21668	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区1变电站1变压器	630	20.19%	439.8	439.8				-41.26%
21669	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线务南几18	200	60.00%	0	0				-27.55%
21670	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线新安分新西支44左1	200	51.90%	0	0				0.00%
21671	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅20变电站1变压器	630	43.49%	0	0				-41.24%
21672	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线329左1变台	200	43.20%	93.6	93.6		是	2025年12月	9.15%
21673	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境一期3变电站202间隔配电变压器	500	32.96%	0	0		是	2026年12月	-42.74%
21674	于洪	大潘变	大潘线	紫金城1变电站1变压器	630	71.75%	0	0		是	2025年	-39.35%
21675	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线西乡分支003	100	91.80%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-26.27%
21676	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线050	100	66.90%	0	0		是	2026年12月	-30.03%
21677	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	中兴消防公寓变电站201间隔（官塔甲线）配电变压器	400	1.50%	0	0			2027年	7.48%
21678	沈北	朱尔变	朱尔变74358顺风线	瑞成万方园1箱变202变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	-27.64%
21679	沈北	朱尔变	朱尔变74358顺风线	瑞成万方园3箱变202变压器	630	6.03%	0	0		是	2026年12月	-26.76%
21680	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子东几03	400	14.75%	0	0		是	2025年12月	-33.18%
21681	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干北分25左1柱上变压器	400	63.60%	0	0		是	2025年12月	-33.88%
21682	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	四方台胜利村荣创宇公变台区	400	2.70%	349.2	349.2				0.00%
21683	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-7母线配电变压器	630	14.60%	0	0		是	2026年12月	-35.74%
21684	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	保利海德三期小区1变电站2变压器	800	47.40%	0	0				12.10%
21685	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	锦云天城一期5变电站201配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
21686	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	盛悦府小区二期2局维变电站202配电变压器	800	2.40%	0	0		是	2026年12月	12.25%
21687	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	弘泽锦城六期1变电站1S变压器	630	25.52%	0	0		是	2025年	-42.02%
21688	新民	东郊变	东郊变30270郑南乙线	汇景锦绣滇南1变电站2变压器	630	8.57%	0	0				100.00%
21689	东陵	中马变	疗养甲线	方迪山庄2箱变新1变压器	630	14.86%	228.7972	228.7972				7.66%
21690	大东	大志变	大志变70582志东乙线	西寺分49右9LD	80	17.75%	0	0				-54.66%
21691	浑南	新南变	新南044新盈线	华发德仁里2号变电站2号配电变压器	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	4.36%
21692	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和乙线人和干101（路灯）	50	12.00%	39	39				-90.87%
21693	大东	望花变	望花变70242上园乙线	南路乙线南路干90+1	315	53.84%	0	0				-25.25%
21694	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分34左10柱上变压器	400	41.10%	0	0		是	2025年12月	-38.26%
21695	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵1箱变1变压器	630	41.27%	0	0				-40.88%
21696	铁西	万达变	万达变56056万翔甲线	建设干111+1	315	27.94%	195.5	195.5				-43.41%
21697	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	住宅一支2柱上变压器	315	10.79%	0	0		是	2025年12月	-52.35%
21698	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	金水丽景湾1箱式变电站配电变压器	400	20.00%	0	0		是	2025年12月	-41.32%
21699	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区6变电站1变压器	630	31.43%	369	369				-42.48%
21700	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分杨疆洞支13左1变台	50	48.00%	0	0		是	2025年12月	-31.74%
21701	新民	大柳变	大柳变31840吴电线	吴屯线辛家分110左19右6变台	400	11.40%	0	0				-36.47%
21702	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期1变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21703	于洪	范屯变	范静线	拉马台村于家坟小微1号台	400	16.80%	0	0				0.00%
21704	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际十八号变电站202配电变压器	630	38.86%	0	0			2027年	-40.61%
21705	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干4+1左5柱上变压器	200	19.50%	0	0		是	2025年12月	-50.00%
21706	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线泡沿分33变台	200	49.20%	81.6	81.6				-43.56%
21707	于洪	化学变	化西甲线	安乐村2台区	50	18.30%	0	0				-100.81%
21708	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	天创线天西线富力院士廷1局维变电站202配电变压器	800	10.20%	0	0				100.00%
21709	于洪	得胜变	得胜线95478	得胜变848得山线博昌物业1东0439	400	110.00%	0	0	2022年12月	是	2025年	-43.91%
21710	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	松辽东区1号变电站2号变压器	630	12.70%	0	0			2027年	-36.11%
21711	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	旭辉和汇2箱变2变压器	800	33.00%	0	0				11.22%
21712	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵干北陵甲线省宅分12左2柱上变压器	315	31.75%	0	0				-34.47%
21713	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵干北陵甲线省宅分18变压器	315	44.44%	0	0		是	2025年12月	-41.83%
21714	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分王岗支前熊支19左5变台	200	36.60%	0	0				-11.03%
21715	沈河	文艺变	文艺变978文雅线	雅颂大苑1配变站201间隔配电变压器	800	12.00%	624	624				-26.07%
21716	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	天坛干35公变	100	2.40%	0	0		是	2026年12月	-225.00%
21717	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线苏家四组1号台支1	200	31.80%	0	0		是	2026年12月	-48.25%
21718	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	方糖小区1变电站1变压器	800	74.63%	123	123				-37.62%
21719	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	芳洲园箱变1站内变压器	315	45.71%	0	0				-42.22%
21720	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	紫荆花5箱式变电站2配电变压器	630	52.95%	0	0				-45.56%
21721	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线林校分11+1右1	200	39.30%	0	0		是	2026年	100.00%
21722	法库	双台子	双丁线	双台子变046双丁线西丁家房村（西台）	315	25.10%	0	0		是	2025年11月	-28.93%
21723	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	紫荆花3箱式变电站1配电变压器	800	25.88%	0	0				-40.76%
21724	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城蓝堡3箱式变电站2配电变压器	630	27.81%	0	0		是	2025年12月	-42.84%
21725	大东	沈海变	沈海变80398沈槽线	金地槽悦一期3箱变2变压器	800	35.63%	0	0		是		-41.00%
21726	浑南	营盘	营盘变076营科线	万科明天广场一期1变电站1变压器	630	33.81%	0	0		是	2027年12月	-43.19%
21727	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分杨窝支10左8变台	400	15.75%	0	0				2.94%
21728	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分43变台	200	23.10%	0	0		是	2025年12月	-54.70%
21729	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线沈阳市于洪区彰驿供暖管理处	400	36.60%	0	0				-41.39%
21730	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高村1机井	50	60.80%	14.6	14.6		是	2025年	-44.39%
21731	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分20	315	78.73%	0	0		是		-22.05%
21732	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
21733	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚5箱式变电站1配电变压器	630	50.16%	0	0		是	2025年12月	-36.27%
21734	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	方林龙湖学樾府1小区变电站2配电变压器	630	13.02%	0	0		是	2025年12月	100.00%
21735	于洪	光辉变	光东线	小微后集体西台	400	35.70%	217.2	217.2				-28.79%
21736	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城地下1号3主变	630	13.71%	0	0		是	2027年12月	-41.46%
21737	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	龙湖花千树小区2变电站201变压器	630	36.19%	0	0				-46.57%
21738	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园3箱变2变压器	500	32.96%	0	0				-43.08%
21739	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧西支16	400	37.20%	0	0		是	2027年	-29.61%
21740	开发	宁官变	宁官变95067宁东甲线	高尔夫香墅三期小区变电站2变压器	800	19.80%	561.6	561.6				-15.59%
21741	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园10号小区变电站201配电变压器	630	36.57%	0	0			2027年	-41.68%
21742	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村11机井	400	5.10%	339.6	339.6				-38.19%
21743	辽中	潘家堡	潘家堡变90252于台乙线	黄旗堡村14机井	50	106.40%	0	0	2025年8月			-69.46%
21744	辽中	潘家堡	潘家堡变90252于台乙线	黄旗堡村15机井	100	37.20%	52.8	52.8				-50.30%
21745	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干65左分12左支5加1左分支12右T8变压器	50	45.60%	0	0		是	2026年12月	-57.92%
21746	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎镇变256虎利线小区分1	200	80.40%	0	0	2023年9月	是	2026年12月	-32.46%
21747	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线24+1	200	28.50%	0	0				-33.84%
21748	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	兴隆变548孤家线孤家线55左10变台	315	59.05%	0	0		是	2025年12月	-29.84%
21749	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	公主屯变162辽滨线辽滨线14左10变台	400	47.63%	0	0		是		-29.06%
21750	新民	温台变	温台变1104安李线	温台变104安李线安李线佟窝分26变台	200	108.00%	0	0	2025年6月			-48.56%
21751	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线平房分010	100	104.10%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-38.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21752	大东	如意变	如意变80858意小甲线	水润1箱变1变压器	800	25.50%	469.372	469.372				9.06%
21753	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分14左5右1柱上变压器	200	34.00%	0	0		是	2025年12月	-47.21%
21754	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	盛京世家五期1号箱变2号变压器	630	4.76%	0	0		是	2026年12月	100.00%
21755	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	珍茜变电站配电变压器	250	84.40%	0	0	2022年12月			-44.92%
21756	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际6变电站2变压器	400	57.25%	0	0				-41.44%
21757	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	柳河沟变207芦电线芦电干171左4右8变台	50	87.40%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-34.71%
21758	新民	梁山变	梁山变199周坨线	梁山变199周坨线周坨线安坨分郑家支72变台	100	73.80%	16.2	16.2		是	2025年12月	-55.04%
21759	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李歪干康家山分同心支54右12	200	45.30%	0	0		是	2025年	-20.13%
21760	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡11号小区变电站2变压器	800	18.38%	0	0			2027年	-40.13%
21761	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	长白干82+1左2	400	46.50%	0	0			2027年	100.00%
21762	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	香楦2变电站1变压器	630	42.86%	0	0				-39.07%
21763	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅8变电站2变压器	400	54.00%	0	0				-40.99%
21764	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线下洼子分04	160	97.50%	0	0	2025年6月			-33.83%
21765	铁西	历工变	历工变10470历华线	景星A小区变电站201	630	52.06%	0	0		是	2028年12月	-49.05%
21766	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第四期1202配电变压器	400	86.25%	0	0	2025年11月	是	2026年12月	-42.20%
21767	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都二期2202配电变压器	630	23.11%	0	0		是	2026年12月	-38.59%
21768	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线彰驿社区	400	17.80%	0	0				-48.83%
21769	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干马头分20右6	200	56.70%	0	0			2027年	-21.91%
21770	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分18+1	200	18.00%	0	0			2027年	-33.12%
21771	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双转分靠村南支4	200	45.60%	0	0		是	2025年12月	11.91%
21772	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	易居园2变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是		0.00%
21773	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居二期3变电站202	630	0.00%	0	0		是		0.00%
21774	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分柏家支05	200	17.60%	0	0		是	2026年5月	-13.76%
21775	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭A区1变电站2配电变压器	400	8.00%	0	0		是	2025年12月	25.78%
21776	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	光明苑A2变电站201变压器	400	23.60%	0	0				-49.59%
21777	和平	广州变	广州变464广太乙线	广太乙线16	315	33.97%	0	0				-43.92%
21778	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园1变电站1变压器	630	22.86%	423	423				-11.26%
21779	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干156左7右22	80	63.25%	21.4	21.4				-112.99%
21780	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦畅园3变电站2变压器	630	30.16%	377	377				4.92%
21781	苏家屯	雪松变	雪松变60554松桧甲线	孔雀城6号变电站201间隔配电变压器	400	65.20%	99.2	99.2				-35.02%
21782	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	港基双水岸2号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	27.00%	0	0			2027年	-22.50%
21783	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线山崴子支046	200	55.20%	0	0		是	2026年12月	-24.01%
21784	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	农机局箱变1变压器	400	88.25%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-15.58%
21785	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田4分016	100	71.70%	0	0		是	2026年6月	-47.07%
21786	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金城蓝湾3变电站2变压器	800	23.63%	531	531				-42.88%
21787	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	桃园干95右1	400	63.90%	0	0			2027年	0.00%
21788	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线侯东几2	100	43.20%	0	0		是	2025年11月	-32.65%
21789	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线荣鹏支02	315	82.54%	0	0	2024年2月	是	2026年12月	-38.14%
21790	于洪	铸造变	铸东乙线	林溪郡三期1站房1配电变压器	630	10.95%	0	0		是	2025年	100.00%
21791	皇姑	旺牛变	10kV旺广乙线10980线	润江华府2箱式变电站2配电变压器	630	36.19%	0	0		是	2025年12月	-38.79%
21792	东陵	李相变	李古线	李相变645李古线李古干永安分74柱上变压器	200	26.10%	127.8	127.8				-23.96%
21793	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	山水文园5箱变1变压器	500	19.20%	354	354				-39.16%
21794	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线东岗子分支19	400	18.00%	0	0		是	2026年6月	-45.73%
21795	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线房家分支线011	200	14.50%	151	151				-20.56%
21796	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	西大道北机井	100	43.20%	0	0		是	2025年11月	-50.90%
21797	浑南	智慧变	智慧954智天线	恒大中央广场六期1号变电站201间隔配电变压器	630	2.86%	0	0		是	2027年12月	0.00%
21798	辽中	四方台	四方台变91146纸板厂线	四方台农场村新业棉业公变台区	200	62.40%	55.2	55.2				100.00%
21799	沈北	天乾变	天乾变70670天俚线	君豪巴黎庄园一期2小区变电站201配电变压器	630	2.86%	0	0				90.08%
21800	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅11变电站2变压器	500	34.88%	0	0				-41.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21801	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙干长岗子分六组支3变台	200	11.15%	0	0				-22.07%
21802	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	圣丰御景广场二期2变电站201配电变压器	800	47.70%	0	0				-27.83%
21803	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线雷塔支53	200	27.90%	0	0		是	2025年11月	-29.73%
21804	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干154左7右9	200	87.90%	0	0	2025年10月	是	2027年	0.00%
21805	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相于12+1左6	400	2.18%	351.3	351.3				24.34%
21806	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	圣丰御景广场一期2变电站201间隔配电变压器	630	59.37%	0	0		是	2028年12月	-38.41%
21807	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	嘉禾花园1变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是		0.00%
21808	铁西	劝工变	劝工变20040劝霖线	鑫丰又一城6箱变201变压器	500	26.24%	0	0				-41.48%
21809	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	兴隆台B西2号变台	200	27.60%	0	0				-17.70%
21810	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线126右1变台	200	17.10%	145.8	145.8				18.88%
21811	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线四间房分支37	100	71.10%	0	0		是	2026年12月	-43.15%
21812	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线杏果树园支16	50	77.00%	0	0		是	2026年12月	10.39%
21813	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	陵东变158陵北乙线瓦岔分5柱上变压器	400	48.60%	0	0		是	2025年12月	-38.15%
21814	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干21左1	200	3.60%	0	0		是	2025年	37.66%
21815	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分29右10变压器	200	7.60%	164.8	164.8				-13.14%
21816	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线湾沟分38(湾沟综合台)	200	29.10%	121.8	121.8				-37.14%
21817	于洪	范屯变	范静线	小微北甸子村1台	400	32.10%	0	0				0.00%
21818	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	南关路3变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
21819	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	93055二期居民变电站202变压器	400	5.40%	338.4	338.4				100.00%
21820	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	金盛鑫园小区配电站201变压器	500	40.64%	0	0				-38.20%
21821	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干73+1左2变台	200	9.30%	161.4	161.4		是	2025年12月	20.06%
21822	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地5箱变2变压器	630	8.89%	511	511		是	2026年12月	-5.66%
21823	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑2变电站202配电变压器	800	29.63%	0	0				-22.82%
21824	沈北	道义变	道孝甲线	LS 沈阳工程学院(沈阳工程学院教师公寓)3201配电变压器	630	25.71%	405	405				-43.47%
21825	铁西	万达变	万达变56066万荣线	宏伟2小区变电站202间隔配电变压器	630	22.22%	427	427				-46.40%
21826	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线文华分文华西1台支9	400	37.40%	0	0		是	2026年12月	-23.97%
21827	新民	新民变	新民变30162营东线	恺帝城1变电站2变压器	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-39.78%
21828	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	格林常青藤6变电站1变压器	630	25.08%	0	0		是	2025年12月	-41.05%
21829	辽中	满都户	满都户变1011满西线	齐家二台综合(2023微)	400	72.30%	70.8	70.8				61.28%
21830	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向山北巷1变电站1变压器	630	14.29%	0	0				-40.09%
21831	于洪	高明变	高北线	弓匠社区4变电站6变压器	630	21.33%	0	0				-41.32%
21832	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝山变005宝十线荒地台区	315	26.67%	199.5	199.5				-33.76%
21833	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线后次沟支37	200	55.58%	68.85	68.85				-34.80%
21834	沈河	方家变	方家变664方北乙线	佳和大三期1箱变202配电变压器	400	4.80%	340.8	340.8				50.23%
21835	大东	农大变	农大变942农西乙线	东陵干农机所分1加1左1	200	19.50%	141	141				39.78%
21836	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园6小区变电站1变压器	800	18.30%	573.6	573.6		是	2025年12月	-45.95%
21837	辽中	金山变	金山变45542金庄线	皮家卜南照明2号柱上变压器	200	30.90%	118.2	118.2				-37.82%
21838	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城B区变电站1变压器	630	59.05%	0	0		是	2027年12月	-36.77%
21839	东陵	水家变	水李线	水家变754水李线水李干076柱上变压器	400	47.40%	10	10				-36.96%
21840	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东陵甲线东陵干10右14之1	315	20.32%	219.5	219.5				-44.26%
21841	沈北	天乾变	天金线	中金和悦1局维变电站201配电变压器	800	91.25%	0	0	2025年10月	是	2026年12月	7.16%
21842	于洪	光辉变	光专线	西老边照明南台分台	400	12.30%	310.8	310.8				0.00%
21843	于洪	范屯变	范古线	爱国村西台2台区	200	86.10%	0	0	2025年8月	是	2025年	-10.07%
21844	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园3箱式变电站2配电变压器	630	90.67%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-38.30%
21845	和平	太原变	太原变082温州线	温州城21主变	630	16.76%	461.4	461.4				-40.83%
21846	东陵	李相变	李班线	李班线李班干下泉分25照明支3柱上变压器	400	17.40%	290.4	290.4		是	2026年12月	-31.74%
21847	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙7	400	74.10%	0	0		是	2025年12月	3.56%
21848	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第四期2201配电变压器	630	51.90%	0	0		是	2026年12月	-40.01%
21849	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线老观四组照明	200	41.70%	0	0				-55.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21850	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语小区3变电站2变压器	630	29.33%	0	0				-38.96%
21851	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城15号变电站202配电变压器	630	26.67%	0	0			2027年	-19.87%
21852	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城29号变电站201配电变压器	630	40.38%	0	0			2027年	-43.30%
21853	于洪	平罗变	平辛线	前辛台村内南台	200	17.70%	0	0				-6.69%
21854	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台线44左12左4变台	200	42.60%	0	0		是	2025年12月	-13.59%
21855	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园3箱式变电站1号变压器	630	11.11%	0	0		是	2026年12月	-41.09%
21856	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分北水利支华晨几9	200	4.80%	170.4	170.4				-1.10%
21857	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分夏长伟养殖场支2	200	30.30%	0	0				27.97%
21858	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分11右2变压器	315	36.57%	0	0		是	2025年12月	-10.29%
21859	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧西支15	400	21.00%	0	0		是	2027年	100.00%
21860	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	春晖园1变电站1变压器	630	41.59%	0	0		是	2025年12月	-39.63%
21861	铁西	重工变	重工变10880重天线	天易晶城五期2变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
21862	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	三盛颐景园二期小区1变电站201配电变压器	800	10.20%	0	0		是	2026年12月	52.96%
21863	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期4箱变2变压器	630	44.19%	0	0		是	2026年12月	-29.58%
21864	东陵	孙家寨	孙张线	华新园2箱变1变压器	630	36.19%	0	0		是	2026年12月	-34.71%
21865	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和干141新	400	83.00%	28	28	2024年6月			7.87%
21866	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍白干营房分45右2	315	25.71%	0	0		是	2025年	-33.41%
21867	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	葡萄园小微分台	400	25.20%	0	0				6.29%
21868	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	金冠御景西城二期变电站201变压器	630	6.98%	523	523				0.00%
21869	东陵	中马变	高坎线	YHG 东泽住宅楼箱式变电站201间隔配电变压器	200	48.00%	0	0		是	2026年12月	-36.03%
21870	东陵	水家变	水李线	水李线龙家分奶站支14柱上变压器	400	18.60%	10	10				-22.56%
21871	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	10kv宝十线134杆（十间房北一台）	100	53.60%	36.4	36.4		是	2025年11月	-42.57%
21872	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线130右1柱上变压器	400	13.35%	0	0		是	2026年12月	-36.71%
21873	皇姑	文北变	70482文岗线	旭辉铂宸时代3变电站2配电变压器	400	17.60%	0	0		是	2025年12月	100.00%
21874	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	獐跃冷藏公变台	315	8.57%	256.5	256.5				100.00%
21875	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线41左2	315	38.86%	0	0			2027年	-40.89%
21876	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线范屯分25变台	400	13.80%	0	0		是	2025年12月	-35.76%
21877	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期2小区箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
21878	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利六期24箱变1变压器	630	36.19%	339	339				-43.11%
21879	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园4箱变1变压器	630	27.94%	0	0				-37.83%
21880	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	军官住宅1变电站101配电变压器	630	9.84%	0	0				-45.70%
21881	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路干44	200	46.20%	0	0				8.08%
21882	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园12主变	500	34.00%	280	280				-38.93%
21883	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林4箱变2配电变压器	630	32.76%	0	0		是	2025年12月	-48.39%
21884	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际3变电站2柜	630	25.08%	0	0				-44.60%
21885	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期9箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
21886	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	锦业祥府1变电站2变压器	630	6.98%	0	0				0.00%
21887	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线佟家分27左8变台	200	31.60%	23.8	23.8				-49.93%
21888	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	小北干慎德分3柱上变压器	315	73.97%	50.5	50.5				-45.14%
21889	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西翻西分支11	80	38.75%	0	0		是	2026年12月	-42.54%
21890	沈北	农高变	农丰线	一站式服务—沈阳宏远路灯管理服务公司（东北育才小学）	200	1.05%	0	0		是	2026年12月	9.47%
21891	新民	新民变	新民变30172化肥线	化肥干大营分3右1	200	7.50%	0	0		是	2025年12月	11.24%
21892	沈河	万柳变	万柳变278万阳线	五矿紫晶苑2B-2箱变202配电变压器	400	23.40%	0	0				-0.54%
21893	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线122变台	200	40.20%	0	0				-39.20%
21894	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农七分35+1柱上变压器	400	23.40%	0	0		是	2027年12月	-20.40%
21895	大东	望花变	望花变70258望北甲线	沈阳大学2箱变1变压器	630	16.38%	463.8	463.8				-27.10%
21896	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	四德里住宅1箱变1变压器	500	19.20%	0	0				-44.81%
21897	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	七家回迁1号变电站202配电变压器	630	20.95%	0	0			2027年	-43.04%
21898	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园B1区3变电站202变压器	630	30.10%	377.4	377.4				-44.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21899	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖7号变电站1号变压器	630	10.16%	218.6	218.6				-43.38%
21900	东陵	汪家变	汪佰甲线	白沙岛1变电站2变压器	630	13.33%	0	0		是	2026年12月	18.21%
21901	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线老大房三组	400	51.60%	0	0				-41.22%
21902	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干176左12+1左9	200	14.40%	151.2	151.2				100.00%
21903	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	沈阳四维雅悦酒店管理有限公司201间隔配电变压器	630	40.95%	0	0		是		-62.97%
21904	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	八一小区变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是		0.00%
21905	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪枫景汇4变电站变压器	630	20.00%	0	0		是	2027年12月	-42.06%
21906	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	雁翔苑1小区变电站2变压器	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-42.70%
21907	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村6号变电站2变压器	500	20.16%	0	0			2027年	-43.02%
21908	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	于家房15组新1	100	0.00%	90	90				0.00%
21909	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区6变电站1变压器	630	12.06%	0	0		是	2025年12月	-2.26%
21910	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干山梨分线54-2	315	0.63%	281.5	281.5				-1092.13%
21911	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城四期3号配电室1号变压器	630	52.70%	0	0		是	2027年12月	-34.54%
21912	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线147右2左1变台	200	18.80%	0	0		是	2025年12月	-117.76%
21913	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	大兰三井大棚二台（2020微）	200	22.95%	0	0				-23.04%
21914	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分35右17变台	400	41.60%	0	0		是	2025年12月	-36.69%
21915	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	工业线30右9左1变台	200	41.70%	0	0				-30.95%
21916	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	水源线88左1	400	0.00%	0	0			2027年	0.00%
21917	苏家屯	山林变	山林变61548林达甲线	山林变550林西线文城分73英窝支15	200	76.60%	26.8	26.8				-38.51%
21918	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	泰莱香榭里小区变电站202间隔配电变压器	400	26.80%	0	0				-49.26%
21919	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	浑河国际城1号变电站201配电变压器	630	46.48%	0	0			2027年	-35.43%
21920	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	浑河国际城4号变电站201配电变压器	630	49.14%	0	0			2027年	-34.62%
21921	东陵	中马变	高坎线	高坎线大仁分20左1左1柱上变压器	400	20.00%	0	0		是	2026年12月	-38.63%
21922	东陵	花山变	欧陆甲线	港中旅1箱变1变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年12月	-43.21%
21923	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干党校分1+1	315	22.22%	0	0				-40.83%
21924	沈北	道义变	道义变15259道义线	地铁惠民新城总开闭站1箱变变压器配电变压器配电变压器	1000	13.92%	0	0		是	2026年12月	-41.82%
21925	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	新安乙线法赖分后沙支15右2变台	200	47.70%	0	0		是	2025年12月	-34.51%
21926	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	西湖俪景苑7变电站1变压器	630	33.14%	358.2	358.2				-40.03%
21927	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区2变电站201间隔配电变压器	630	22.86%	173.2	173.2				52.61%
21928	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	法哈牛变608东兴线东兴干古屯分5左8变台	200	76.20%	0	0				-32.21%
21929	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏一队分柏一队北支3（柏一队北台）	315	37.71%	0	0		是	2025年	-26.60%
21930	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干徐窝分37右1右12变台	200	25.20%	129.6	129.6				-28.94%
21931	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛二期1变电站2号变压器	500	29.70%	0	0		是	2027年12月	-34.45%
21932	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城5号变电站201配电变压器	630	20.19%	439.8	439.8				-42.23%
21933	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	地坛安居1箱变2变压器	630	40.63%	311	311		是		-44.31%
21934	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分64左3	400	34.50%	0	0				-46.24%
21935	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线魏家分48	200	10.80%	158.4	158.4				-34.37%
21936	沈北	农高变	农丰线	山水绿阁4号箱变变压器配电变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年12月	-42.21%
21937	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右13柱上变压器	315	14.86%	0	0		是	2025年12月	-34.11%
21938	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干101公变	400	48.50%	0	0		是	2026年12月	-40.75%
21939	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干18右4	315	43.81%	0	0		是		-44.07%
21940	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分41左5变压器	250	0.00%	0	0				-15033.33%
21941	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干108左3	315	0.00%	283.5	283.5				-124.19%
21942	铁西	重工变	重工变10870城冶线	城冶线城水干14左4变压器	400	18.50%	0	0				-61.51%
21943	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干23变压器	400	91.80%	0	0	2022年12月	是	2028年12月	-44.06%
21944	和平	方型变	方型变454文化甲线	文化甲线16右5	315	83.81%	0	0	2022年12月			-49.06%
21945	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分9柱上变压器	315	73.65%	0	0		是	2025年12月	-35.25%
21946	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	万柳变266南关乙线南关干35+1公变	315	0.63%	0	0				-11.20%
21947	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	肇东干劝联5开闭站右4	315	96.00%	0	0	2022年12月	是		-42.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21948	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线陵望干25柱上变压器	315	4.13%	0	0		是	2025年12月	-47.44%
21949	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干73	315	11.11%	0	0				-35.08%
21950	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分环保支3	100	25.40%	0	0			2027年	-1130.90%
21951	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分75变压器	315	62.86%	0	0		是	2025年12月	-62.59%
21952	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望甲线沈望联干45右4左1+1	200	53.50%	0	0				-43.15%
21953	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线60	315	23.17%	210.5	210.5				-70.36%
21954	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	鹏小乙线城北干大什北分3	400	64.80%	0	0				-49.88%
21955	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干25左2之1柱上变压器	315	46.03%	0	0		是	2025年12月	-45.47%
21956	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	方溪变350造化甲线造化干30右6右7右1	400	26.25%	0	0		是	2025年12月	-53.75%
21957	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线65左1左2变台	315	55.56%	0	0		是	2025年12月	-40.64%
21958	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线12左8	200	61.05%	0	0		是	2025年12月	-39.95%
21959	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	北陵变142田义甲线台北分19左5之1柱上变压器	315	43.81%	0	0		是	2025年12月	-43.07%
21960	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线53右3变台	315	27.62%	0	0		是	2025年12月	-41.76%
21961	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	苏官干53右18左2	100	26.40%	0	0		是	2027年	-59.13%
21962	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干明泡分9右1变台	100	27.30%	62.7	62.7				-40.70%
21963	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线34	400	33.30%	0	0		是	2025年12月	-40.61%
21964	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	广华乙线广华干19柱上变压器	400	52.80%	148.8	148.8		是	2025年12月	-60.18%
21965	皇姑	长江变	25466长黄甲线	北陵变162黄河甲线黄河干50右3柱上变压器	200	44.10%	0	0		是	2025年12月	-45.75%
21966	铁西	齐贤变	齐贤变55444齐滑乙线	齐贤变444齐滑乙线滑齐干52	315	63.62%	0	0		是		-42.75%
21967	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐干十42右12	315	45.08%	0	0		是	2027年12月	-41.85%
21968	和平	太原变	太原变050先锋线	先锋线民族分17	315	43.81%	0	0		是	2025年12月	-42.92%
21969	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	劳动变158陵南乙线陵南干64柱上变压器	315	29.21%	0	0				3.07%
21970	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线103右5	200	40.80%	0	0			2027年	-28.37%
21971	和平	广州变	广州变462广太甲线	北五甲线85	400	14.25%	0	0				-34.27%
21972	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线15+1	400	60.80%	0	0				-28.28%
21973	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干34	315	82.22%	0	0	2025年8月	是		-44.07%
21974	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分116变压器	250	4.16%	0	0				-67.25%
21975	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线102变台	100	42.80%	0	0				-42.23%
21976	和平	方型变	方型变444方青乙线	北五经分3	315	43.81%	0	0		是	2025年	-41.55%
21977	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	北兴变344军工甲线军工干朱剪炉分4公变	400	22.75%	0	0				-42.43%
21978	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线57左3	400	6.60%	0	0				-62.14%
21979	和平	方型变	方型变442方青甲线	北四经分7	315	60.32%	0	0		是	2025年	-39.44%
21980	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	新立甲线新立干63左3	315	36.51%	0	0				-67.78%
21981	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干7左9	400	35.25%	0	0				-63.73%
21982	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线64右6变台	315	25.40%	0	0		是	2025年12月	-43.98%
21983	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分18	200	84.90%	0	0	2024年12月			-43.62%
21984	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干8	315	63.49%	0	0				-41.43%
21985	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	河北甲线45左3	315	53.65%	0	0		是		-36.70%
21986	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	橙色时光二2箱变2号变	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-41.58%
21987	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城一期1箱变1号变	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
21988	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期8箱变1变压器	630	25.71%	405	405				-38.45%
21989	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区4变电站1变压器	630	31.11%	371	371				-34.66%
21990	大东	望花变	望花变70262合作乙线	北海嘉园2变电站2变压器	630	26.03%	403	403				-39.04%
21991	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区5变电站1变压器	630	20.95%	435	435				-42.17%
21992	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科I期5箱变2变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年12月	-41.93%
21993	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝5箱变1号变	630	55.87%	0	0				-41.12%
21994	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝6箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
21995	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二1箱变1号变	630	0.00%	0	0				0.00%
21996	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园2箱变1号变	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-39.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21997	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	辽大高职2箱变2号变	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	-41.94%
21998	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	沈师教授公寓箱变1	630	4.76%	0	0		是	2025年12月	-49.18%
21999	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	长江北9箱变1	630	49.21%	0	0				-36.51%
22000	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑1箱变1站内变压器	630	17.14%	0	0				-43.28%
22001	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	医大小区3变电站201	500	37.92%	260.4	260.4				-43.87%
22002	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙5箱变1变压器	630	33.65%	355	355				-49.47%
22003	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	世纪明珠1变电站202	630	34.29%	325.616	325.616				-44.31%
22004	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙10箱变2变压器	630	22.54%	425	425				-45.18%
22005	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金地盛世小区4变电站2变压器	500	57.60%	0	0		是	2025年12月	-38.62%
22006	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	百鸟西苑1箱变1号变	630	11.81%	0	0		是	2025年12月	-41.15%
22007	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	同兴北六经变电站一次变压器柜主变	500	51.20%	194	194				-47.03%
22008	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期3箱变1变压器	630	43.49%	293	293				-45.12%
22009	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期5箱变1变压器	630	52.38%	237	237				-45.08%
22010	铁西	滑翔变	滑翔变20290云峰乙线	城建花园10变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
22011	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	静园1箱变202	400	78.50%	46	46				-42.43%
22012	铁西	滑翔变	滑翔变20278滑艳乙线	九林居4变电站201	630	23.81%	0	0				-43.64%
22013	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大三区1变电站201柜	630	66.79%	0	0				-38.22%
22014	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大三区2变电站202柜	800	60.30%	0	0				-37.38%
22015	铁西	重工变	重工变10840城西线	康居苑小区变电站201变压器	630	36.95%	0	0		是	2027年12月	-42.47%
22016	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村小区1变电站201配电变压器	500	26.80%	0	0				-43.11%
22017	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	南塔公园箱变2变压器	400	14.70%	0	0		是	2026年12月	-42.50%
22018	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	龙净2变电站1变压器	630	36.95%	0	0				-43.09%
22019	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景1箱变2变压器	630	14.86%	473.4	473.4				-39.88%
22020	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	南风雅苑4变电站201	500	25.60%	322	322				-42.13%
22021	皇姑	长江变	25462长怒甲线	红田翠园1箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
22022	和平	和平变	和平变170商贸线	海韵广场2主变	800	12.00%	624	624				-36.65%
22023	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲2箱变2号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
22024	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	圣芳庭1箱变2号变	630	26.67%	115.656	115.656				-45.29%
22025	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	中远颐和3箱变1	800	0.00%	0	0				0.00%
22026	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	昆山二1箱变1号变	500	58.80%	0	0		是	2025年12月	-43.81%
22027	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	测绘3箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
22028	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	山河里变电站2变压器	400	32.00%	0	0		是	2026年12月	-37.99%
22029	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸花园1箱变1变	800	11.40%	628.8	628.8				-42.24%
22030	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	铁路光明3变电站202	630	21.90%	6.928	6.928				-43.99%
22031	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	凯荣国际花园1变电站202柜	500	27.20%	0	0		是	2028年12月	-25.66%
22032	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	401小区箱变2变压器	500	25.20%	324	324				-39.84%
22033	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团5变电站202变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
22034	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团4变电站202	400	0.00%	0	0				0.00%
22035	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	北一东路职工住宅1变电站201变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
22036	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	勒石南巷1箱变1变压器	500	75.52%	0	0				-45.95%
22037	浑南	下深变	下深变244高科甲线	同方大厦2号变电站1号变压器	800	46.88%	0	0		是	2027年12月	-42.54%
22038	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	祥发箱变1变	315	62.48%	86.7	86.7				-34.47%
22039	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏太乙线	新中街箱变2变	315	55.62%	0	0				0.00%
22040	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	万盛综合楼1箱变1变压器	630	15.87%	0	0				-43.78%
22041	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	地质箱变1变压器	630	53.90%	0	0				-65.25%
22042	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期2箱变2变	630	23.17%	421	421				-41.60%
22043	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期1变电站201变压器	500	42.88%	0	0				-43.34%
22044	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期4变电站202柜	400	0.00%	0	0		是		0.00%
22045	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	赞工小区变电站201	400	85.60%	17.6	17.6	2025年8月			-40.59%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22046	大东	沈海变	沈海变80382偏城线	东方偏城10箱变站2变压器	630	21.71%	0	0		是		-47.14%
22047	新民	新民变	新民变30162宫东线	光明小区2变电站2变压器	630	12.70%	0	0		是	2025年12月	-41.75%
22048	大东	如意变	如意变80884品品线	新华壹品1变电站2变压器	800	69.90%	0	0		是		-44.06%
22049	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	空干休所箱变1变压器	315	19.37%	0	0				-38.63%
22050	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区3变电站	630	34.60%	0	0		是	2027年12月	-38.49%
22051	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	春江花月小区6变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
22052	沈河	青年变	青年变352青东线	五爱沙轮箱变1变压器	400	34.20%	0	0		是	2026年6月	-51.80%
22053	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	金港天府1箱变1	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
22054	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	省检察院住宅箱变2	630	25.52%	0	0		是	2025年12月	-42.16%
22055	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区11箱变2号变	630	9.21%	0	0		是	2025年12月	-44.98%
22056	皇姑	长江变	长江变25474长泰甲线	沙河子小区箱变1号变	630	66.29%	0	0		是	2025年12月	-43.48%
22057	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰9箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
22058	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	兴华街10变电站201	400	13.20%	0	0		是	2028年12月	-41.41%
22059	苏家屯	安顺变	安顺变51156安南线	紫金桃源1号变电站201间隔（安南线）配电变压器	800	15.00%	0	0			2027年	50.05%
22060	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	10KV中学干东拉拉分世家沈北新城小区1局维箱变202配电变压器	630	8.89%	204.376	204.376				100.00%
22061	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	半岛天境4号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	30.90%	0	0			2027年	6.31%
22062	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分6	200	41.70%	0	0		是	2027年	-39.61%
22063	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	假日欧洲2变电站1变压器	630	32.38%	0	0		是	2025年12月	-38.92%
22064	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分8右1变台	400	62.70%	0	0				100.00%
22065	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵2箱变1变压器	630	16.83%	0	0				-42.69%
22066	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村蘭园3号变电站202间隔配电变压器	630	68.25%	0	0		是	2027年12月	-40.05%
22067	苏家屯	夹河变	夹河变50772河榆甲线	壹宫1变电站201间隔配电变压器	630	24.00%	0	0			2027年	-6.19%
22068	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线东下洼子北新分03	200	35.40%	0	0		是	2026年12月	63.28%
22069	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	玉祥明居2箱式变电站2配电变压器	500	68.80%	0	0		是	2025年12月	-43.36%
22070	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山干61左13右1变台	400	94.50%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	30.47%
22071	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城G组团2变电站202变压器	500	30.00%	0	0		是	2028年12月	-37.50%
22072	新民	张屯变	张屯变3340代家甲线	代家甲线代家分南岔支8左4变台	200	46.50%	0	0		是	2025年12月	-35.38%
22073	新民	张屯变	张屯变3340代家甲线	代家甲线代家分58+1右7变台	400	46.20%	0	0		是	2025年12月	22.19%
22074	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区15变电站1变压器	500	0.00%	450	450		是	2025年12月	-44.82%
22075	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线35右1变台	200	38.40%	0	0				100.00%
22076	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	雅士居1箱变2变压器	500	12.00%	390	390				-40.06%
22077	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线农场村照明	400	41.70%	0	0				-36.86%
22078	于洪	马三家	马辉线	平罗变605平辛线王家村1台	400	26.40%	0	0		是	2025年	-49.49%
22079	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	城佛线211+1左1变台	400	45.00%	180	180				78.17%
22080	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变91362养西线YHG 白家岗棚菜生产东台新	100	34.20%	0	0				0.00%
22081	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	昂帮乙干46+1右1变台	400	101.70%	0	0	2025年8月			0.00%
22082	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤靠分东大支南几3	200	17.10%	145.8	145.8				100.00%
22083	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线东四家分26变台	200	53.10%	73.8	73.8				100.00%
22084	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站2箱变2变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年12月	-42.44%
22085	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑C区2箱变2变压器	630	42.86%	0	0		是	2026年12月	-43.84%
22086	新民	侯家变	侯家变16780侯南甲线	侯南干二忙分5变台	100	11.20%	0	0				-156.26%
22087	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线张相支05	100	84.30%	0	0	2023年2月	是	2026年12月	-30.35%
22088	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	金沙湾4号变电站2号变压器	630	47.94%	0	0		是	2027年	-231.64%
22089	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨榆坨后领计涛农业公变台区	200	38.40%	103.2	103.2				100.00%
22090	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	恒大御景湾小区一期1箱式变电站2配电变压器	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	-40.90%
22091	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线186右7左10变台	400	54.00%	0	0				0.00%
22092	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	万家福箱变201间隔配电变压器	630	38.73%	323	323				-20.85%
22093	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城国际4号变电站1号变压器	630	33.02%	359	359				-44.27%
22094	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	沈阳市鑫浪稻谷加工厂	200	29.20%	121.6	121.6				-33.47%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22095	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	一站式服务-沈阳市宏远路灯管理服务（孝汉北街东南角）	200	3.60%	0	0		是	2026年12月	7.04%
22096	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	山林变560林东线林东线37	80	90.00%	0	0	2022年12月	是	2027年	-25.17%
22097	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	浦和馨苑1号箱变2变压器配电变压器	400	62.25%	0	0		是	2026年12月	-39.34%
22098	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	善和干6左3左2	400	30.30%	0	0				100.00%
22099	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	百乐3小区箱变2变压器	630	37.08%	0	0				-43.71%
22100	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	五彩二1箱变2变压器	630	22.86%	0	0				-44.21%
22101	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	瑞赛居圣苑8变电站1变压器	400	37.50%	0	0		是	2025年12月	-41.02%
22102	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	保利大都会三期2变电站1配电变压器	800	8.10%	0	0				0.00%
22103	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干60+1右11	400	11.40%	314.4	314.4				0.13%
22104	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分16左6右1柱上变压器	400	50.00%	0	0		是	2025年12月	-44.97%
22105	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	卫东甲3之1箱式变电站201间隔配电变压器	400	19.50%	0	0		是	2025年12月	-13.19%
22106	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线东扎三组支1	100	81.00%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-26.47%
22107	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	方林龙湖学樾府2小区变电站2配电变压器	400	30.40%	0	0		是	2025年12月	100.00%
22108	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期6箱变2变压器	630	35.87%	341	341				-46.24%
22109	沈北	王驿变	王新乙线	碧泉家庭2箱变202配电变压器	630	18.67%	449.4	449.4				-31.04%
22110	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤4变电站2变压器	400	31.50%	0	0		是	2025年12月	-40.77%
22111	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A4配电站1变压器	630	28.10%	0	0		是	2026年12月	-34.51%
22112	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山干159+1变台	400	53.40%	0	0				100.00%
22113	皇姑	文北变	文北变70470文居线	黄河府2小区变电站1配电变压器	800	21.00%	0	0				100.00%
22114	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干154左14右15左3右2	200	41.40%	0	0		是	2026年	100.00%
22115	沈北	新城子	新城线	富华园1变电站2配电变压器	500	42.40%	0	0		是	2026年12月	-38.46%
22116	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线13左2	400	10.20%	0	0				0.00%
22117	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分24左2	200	66.90%	0	0			2027年	-37.34%
22118	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞熙悦6箱变1变压器	630	26.67%	0	0		是		100.00%
22119	新民	南窑变	南窑变3570世纪甲线	吉隆壹号公馆1变压器	200	30.60%	118.8	118.8				-30.76%
22120	和平	展览变	展览变886展金线	环球金融中心三期小区1变电站202配电变压器	800	47.25%	342	342				-29.31%
22121	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡7变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
22122	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	昂邦乙线91变台	200	28.20%	0	0		是	2025年12月	-36.70%
22123	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园35号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	43.17%	0	0			2027年	-15.83%
22124	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	方大一品2号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	56.38%	0	0		是	2026年	22.75%
22125	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树干新台子分23+1	200	45.00%	0	0		是	2026年	-36.97%
22126	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛三期2号变电站1变压器	630	41.90%	0	0		是	2027年12月	-42.68%
22127	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	金叶新苑3变电站1变压器	630	25.90%	0	0		是	2026年12月	-38.40%
22128	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	亦农龙湖西府小区1变电站2变压器	800	35.25%	0	0		是	2025年12月	-27.87%
22129	铁西	历工变	历工变10458历南甲线	圣丰御景广场二期C组团1变电站202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是		0.00%
22130	于洪	大兴变	兴红线	世代书香5站房2变压器	630	65.78%	0	0		是	2025年	-42.98%
22131	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧北干11左4柱上变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
22132	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	沐樾府一期2箱式变电站201间隔配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2025年12月	37.92%
22133	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	隆悦祥云3号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	800	24.90%	0	0			2027年	18.52%
22134	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	叠彩人家1箱变1变	400	30.00%	0	0		是	2025年12月	-40.17%
22135	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线林场分支线014	200	33.30%	113.4	113.4				-27.95%
22136	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	洞锦锦园小区5变电站1变压器	500	27.60%	312	312				-40.22%
22137	新民	金五台	金五台变717树林线	树林子干34右2变台	200	37.80%	104.4	104.4				-6.87%
22138	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑9变电站2变压器	630	16.76%	461.4	461.4				-39.79%
22139	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	丽都铭城5号201配电变压器	630	40.63%	0	0		是	2025年12月	-41.98%
22140	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河大街2变电站1配电变压器	630	30.79%	0	0				100.00%
22141	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干129右分1台区	50	14.40%	0	0				-47.18%
22142	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	鲁班尚品小区1局维变电站202配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2026年12月	6.22%
22143	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线甲河三组照明	400	63.90%	0	0		是	2026年6月	-34.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22144	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	鲁班尚品小区2局维变电站202配电变压器	630	29.21%	0	0		是	2026年12月	6.72%
22145	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线杨家分028	200	57.30%	0	0		是	2025年12月	-36.76%
22146	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道7变电站2变压器	630	12.57%	0	0				-40.19%
22147	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	亿甲尚府综合楼箱变3变压器间隔配电变压器	500	48.64%	0	0		是	2025年12月	-31.42%
22148	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	冬悦年丰园小区4变电站2变压器	500	20.48%	0	0		是	2025年12月	-46.04%
22149	新民	金五台	金五台变718三台线	三台干小根分41变台	400	26.40%	254.4	254.4				-38.44%
22150	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	银亿大城印象锦园2箱式变电站1配电变压器	630	85.08%	0	0	2025年8月			-30.57%
22151	康平	富裕变	富裕变9204团山子线	团山子线张家分03	100	83.10%	6.9	6.9	2025年4月	是	2025年12月	-38.79%
22152	沈河	万柳变	万柳变278万阳线	五矿紫晶苑2A-2变电站202配电变压器	630	24.76%	0	0				-11.33%
22153	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	交通队22考核	160	69.19%	0	0		是	2026年12月	-45.84%
22154	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10KV大陆线拉马桥北水利34（拉马桥桥北台）	200	40.20%	99.6	99.6				15.83%
22155	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干褚贵分17左5	100	18.90%	71.1	71.1				-121.88%
22156	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城7变电站1变压器	630	37.08%	0	0		是	2025年12月	-38.23%
22157	沈北	孝信变	孝场乙线	徽商大厦小区2局维变电站202配电变压器	800	17.40%	0	0				86.83%
22158	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分55右5	100	42.30%	47.7	47.7				-10.63%
22159	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微解放村北台区	400	15.60%	297.6	297.6				-52.19%
22160	于洪	五金变	五机乙线	兴盛汇景苑4站房1变压器	630	9.52%	0	0		是	2025年12月	-35.12%
22161	于洪	家俱变	俪锦线	俪锦线8号小微台	400	5.40%	0	0				100.00%
22162	和平	广州变	广州变468广马乙线	联勤部幼儿园主变	400	17.60%	0	0				-42.22%
22163	于洪	双树变	双树变16160双金线	建设村北台分台	200	10.50%	0	0				0.00%
22164	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	西湖俪景棠苑6箱式变电站1变压器配电变压器	630	28.57%	387	387				-40.45%
22165	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	荒地干荒地分秦家房支55右8变台	200	52.80%	74.4	74.4				-12.67%
22166	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	菜屯分4右4	100	13.80%	0	0			2027年	24.76%
22167	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	九三小区箱变1变压器	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-41.26%
22168	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	区政府廉租房1箱变2	400	0.00%	0	0		是		0.00%
22169	皇姑	北陵变	北陵变25152含电乙线	宝郡·盛唐雍景柱上变压器-3	315	128.25%	0	0	2025年9月			0.00%
22170	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	碧桂园御玺变电站202间隔配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
22171	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃花源2箱变2变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年12月	-30.67%
22172	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干71柱上变压器	400	13.80%	0	0		是	2026年12月	-97.78%
22173	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线三家子几06	315	46.98%	0	0		是	2025年12月	-30.98%
22174	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干52右7	200	39.00%	102	102				-128.49%
22175	皇姑	长江变	25464长怒乙线	YHG_红田美林居高层箱式变电站1号配电变压器	630	62.10%	0	0		是	2025年12月	-43.27%
22176	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	卢电线171左6变台	400	13.50%	0	0		是	2025年12月	1.78%
22177	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	刘家岗北综合	200	42.90%	94.2	94.2				35.73%
22178	开发	陕西变	陕西变55390陈明线	翡丽府小区2变电站2变压器	630	25.40%	407	407				20.72%
22179	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线33左2变压器	400	38.75%	0	0				100.00%
22180	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线四间房支04	100	59.40%	30.6	30.6		是	2025年12月	-30.78%
22181	法库	果园	果园变1411龙山线	果园变411龙山线龙山干43	250	41.20%	0	0		是	2028年12月	-35.57%
22182	开发	工农变	工农变55558丰吉乙线	阳光里2小区变电站1变压器	630	28.19%	389.4	389.4				-42.15%
22183	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干田园分18右5	80	42.00%	38.4	38.4				-41.73%
22184	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	全运万达2号变电站2号配电变压器	630	55.24%	219	219				-18.55%
22185	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干62右4	50	64.80%	12.6	12.6		是	2027年	-38.21%
22186	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	沈阳华强新城市发展有限公司(华强城二期2-1期住宅)1202配电变压器	630	22.35%	0	0		是	2026年12月	-40.52%
22187	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	旭辉雍和府2配电室202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是		0.00%
22188	铁西	劝工变	劝工变20080劝南乙线	万和丽景4变电站201变压器	400	28.40%	246.4	246.4				-45.10%
22189	康平	所口变	所口变76340所富线	二线线杜家分支线004	80	86.25%	3	3	2023年1月			-34.19%
22190	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟城二期8变电站1号变压器	400	25.88%	0	0		是	2025年	-49.76%
22191	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	半岛天境1号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	72.00%	0	0			2027年	-26.82%
22192	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰3号变电站201间隔配电变压器	800	20.63%	0	0			2027年	-29.81%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22193	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线大孤柳分48	200	11.25%	0	0				-36.60%
22194	新民	新民变	新民变30164新区线	卓越馨城2变电站1变压器	630	39.68%	0	0		是	2025年12月	-33.20%
22195	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分严千支6	400	10.50%	0	0		是	2025年12月	0.00%
22196	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线高家分支线019	160	62.75%	0	0		是	2025年12月	-43.35%
22197	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	YHG_慧麟工贸有限公司柱上变压器	315	78.41%	0	0		是	2026年12月	6.48%
22198	沈北	道义变	道义变15292开发一线	水岸花园201配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年12月	-36.83%
22199	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线南钱于三台子东街分20	100	90.90%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-36.33%
22200	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线兴盛村1台	400	34.20%	0	0		是	2025年12月	-3.64%
22201	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	星汇蓝海1号变电站202配电变压器	500	37.60%	0	0			2027年	-44.21%
22202	和平	市府变	市府变564总站甲线	总站甲线61右9+1	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
22203	沈北	天乾变	天新线	远洋上河风景小区3局维变电所201配电变压器800	800	19.13%	0	0				100.00%
22204	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东于29+1右4	400	26.10%	255.6	255.6				4.68%
22205	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场于15苗卜分6加1	200	21.90%	117.776	117.776				-6.50%
22206	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	雨润二期三1小区变电站202配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	14.60%
22207	于洪	马三家	马辉线	小微王家村2	200	31.80%	0	0				-55.93%
22208	于洪	小于变	10kV于工线56284	金辉.尚璟二期2变电站1变压器	630	35.56%	0	0				-39.33%
22209	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线后魏西台	315	8.89%	255.5	255.5		是	2025年11月	-34.62%
22210	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	沈海变374东望甲线东望甲线和平于辛家分10右1-1	400	63.00%	108	108				-28.86%
22211	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平于辛家分10右14	200	64.20%	51.6	51.6				-47.96%
22212	法库	双台子	双台子变045双四线	红砂地东台	400	32.25%	97.3384	97.3384				-27.09%
22213	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	台沟子24右5右1	200	3.00%	174	174				-38.48%
22214	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	柴河家园小区箱式变电站2配电变压器	630	4.06%	0	0		是	2025年12月	8.53%
22215	辽中	敖司牛	敖司牛变1233制药厂线	新华书店1变压器	630	27.17%	0	0				-48.22%
22216	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	春河里1期1变电站2变压器	630	20.63%	0	0		是		-43.06%
22217	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线岳家支08	50	69.00%	10.5	10.5				-29.62%
22218	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分关宝支011	400	55.05%	0	0		是	2026年6月	-34.05%
22219	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线高速分13右01	250	40.96%	122.6	122.6				-26.48%
22220	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	安民小区2变压器	630	0.00%	0	0		是		-64.10%
22221	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区3变电站1变压器	630	20.57%	437.4	437.4				-39.22%
22222	沈北	清水变	清依线	依路村北分03(依路B台)	200	42.30%	0	0		是	2026年12月	-30.67%
22223	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	龙湖香堤漫步二期2变电站201配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
22224	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	官房2号变电站2变压器	630	20.57%	0	0			2027年	-42.58%
22225	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际4号变电站202配电变压器	500	26.00%	0	0			2027年	-43.26%
22226	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线三家子支清申养殖几2	400	0.00%	360	360				0.00%
22227	沈北	孝信变	孝信变25584孝感线	碧桂园太阳城东区1变202配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-30.12%
22228	东陵	孤家子	东冶线	房实名苑2局维箱变2号变	800	52.88%	0	0		是	2026年12月	-45.00%
22229	东陵	李相变	李班线	李班线91柱上变压器	200	43.20%	93.6	93.6		是	2026年12月	-31.98%
22230	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包百后山支美味源食品几2	400	13.80%	0	0		是	2027年	0.00%
22231	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	大潘变403大高线青台中台	400	94.50%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-34.94%
22232	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区2箱式变电站2配电变压器	800	35.25%	0	0		是	2025年12月	-38.69%
22233	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场1变电所1变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年12月	-40.44%
22234	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象2变电站2变压器	630	39.24%	0	0		是	2025年12月	-35.58%
22235	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房二组综合	315	21.71%	0	0		是	2025年	100.00%
22236	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大民分大喇嘛支21左6变台	400	14.78%	0	0				100.00%
22237	和平	马路湾	马路湾变652马南乙线	富中1主变	400	45.00%	180	180				-39.23%
22238	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	金家支9右3	200	16.80%	146.4	146.4				100.00%
22239	东陵	中马变	疗养甲线	中旅万科城3箱变1变压器	400	28.80%	228.7972	228.7972				9.76%
22240	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期8变电站2变压器	800	16.50%	588	588				-41.02%
22241	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线电影公司住宅	315	39.24%	159.9	159.9				-42.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22242	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞2箱变（单）	630	28.95%	0	0		是		-39.24%
22243	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	罗家房变408张欢线张欢干营子分65左7变台	80	68.63%	17.1	17.1		是	2025年12月	-62.99%
22244	康平	张强变	张强变76244沙金线	前八大西台14柱上变压器	100	30.80%	0	0		是	2026年12月	-38.20%
22245	开发	宁官变	宁官变95067宁东甲线	高尔夫香墅小区2变电站1变压器	630	54.29%	225	225				-38.16%
22246	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线三中心新台分1	200	97.50%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	100.00%
22247	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	纳帕阳光1土建变202	630	32.06%	0	0		是	2028年12月	-44.88%
22248	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园3变电站201变压器	630	46.03%	0	0		是		-42.92%
22249	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	三经甲线14右3左1变压器	400	69.75%	81	81				-43.22%
22250	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村6箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
22251	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线古洞岗子分47左6变台	200	45.90%	0	0		是	2025年12月	-40.94%
22252	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线100右5变台	50	121.80%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-36.05%
22253	新民	金五台	金五台变716邱街线	金五台变716邱街线邱街于18右4左1变台	200	25.20%	129.6	129.6				-28.01%
22254	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线31左8变台	200	61.65%	0	0				-33.00%
22255	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	马家村二组照明（2021微）	200	78.98%	0	0				-15.52%
22256	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线229左2变台	200	15.60%	0	0		是	2025年12月	-38.10%
22257	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线彭家分51左8变台	100	51.80%	0	0				-28.80%
22258	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干XB1-1变压器	630	31.43%	0	0				0.00%
22259	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际一期4箱式变电站2配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-38.01%
22260	于洪	得胜变	得河线95442	远大花园3站房2变压器	630	43.81%	291	291				-31.00%
22261	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城6号变电站2号变压器	630	20.63%	437	437				-42.84%
22262	于洪	小于变	10kV于工线56284	小于小区3站房1变压器	630	25.14%	0	0				-36.82%
22263	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线放海2台支06	200	15.30%	0	0		是	2026年12月	6.61%
22264	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	速腾美丽都2箱变2考核配电变压器	630	53.02%	0	0		是	2026年12月	-35.09%
22265	铁西	肇工变	肇工变10172肇体线	恒润怡沁园变电站202间隔配电变压器	315	22.86%	0	0				-40.40%
22266	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	莲花乙线莲花干6右3加1	315	1.59%	278.5	278.5				-41.11%
22267	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	YHG_沈阳绿厦爵仕房地产202配电变压器	630	38.41%	0	0				-45.62%
22268	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家4号变电站1号变压器	630	15.56%	469	469				-39.99%
22269	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	孔雀城9号变电站202间隔配电变压器	800	38.25%	0	0		是	2026年	-33.85%
22270	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	胜应乙线南二干42+1变压器	400	63.30%	0	0		是	2027年12月	-42.92%
22271	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	士官住宅1箱变1变压器	630	13.33%	483	483				27.07%
22272	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾一期1变电站1变压器	200	40.40%	0	0				-50.70%
22273	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际9号变电站201配电变压器	500	31.60%	0	0			2027年	-37.94%
22274	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际9号变电站202配电变压器	500	31.60%	0	0			2027年	-40.44%
22275	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际10号变电站202配电变压器	500	30.40%	0	0			2027年	-43.16%
22276	于洪	五金变	五兰乙线	小微繁荣11号台	400	26.70%	0	0				28.37%
22277	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大喇嘛分41左17变台	200	34.80%	0	0				-46.69%
22278	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线163左13右1变台	200	23.40%	0	0		是	2025年12月	-33.44%
22279	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分班屯支27左5变台	200	29.20%	0	0		是	2025年12月	-38.59%
22280	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园7号变电站1号变压器	400	42.50%	0	0		是	2027年	-30.66%
22281	开发	汪河变	汪河变56152汪阳线	洞阳小区4变电站2变压器	800	44.25%	366	366		是	2025年12月	-40.43%
22282	开发	洞庭变	洞庭变55762洞阳线	洞阳小区5变电站2变压器	800	40.50%	396	396		是	2025年12月	-36.31%
22283	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城四期2箱式变电站1配电变压器	400	40.40%	0	0		是	2025年12月	-37.49%
22284	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区3变电站1变压器	630	38.41%	325	325				-36.99%
22285	皇姑	长江变	25464长怒乙线	克莱枫丹1箱式变电站1配电变压器	800	46.50%	0	0		是	2025年12月	-42.22%
22286	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花香干63左2变台	200	60.90%	0	0				100.00%
22287	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭门1变电站1变压器	630	62.22%	0	0				-35.69%
22288	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后粮库北机井4台（微）	100	25.60%	0	0		是	2026年6月	-67.79%
22289	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯线	杨士岗变048八三堡线佑户坨西台照明	200	61.65%	56.7	56.7				-31.39%
22290	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	长风干46+1柱上变压器	315	33.52%	0	0		是	2025年12月	-42.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22291	于洪	马三家	马辉线	小微陆家村4	400	14.55%	0	0				43.80%
22292	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	康泰家园小区1变电站1变压器	630	42.54%	0	0				-38.88%
22293	苏家屯	前显变	前显变51286前洋乙线	远洋天地十七号变电站201配电变压器	630	30.48%	0	0			2027年	-38.64%
22294	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	康富新居二期变电站202变压器	400	25.60%	0	0		是		-40.71%
22295	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分43	200	64.50%	0	0				-24.61%
22296	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线罗家支大辛葡萄园支09	50	117.00%	0	0	2023年2月	是	2026年6月	-32.23%
22297	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	富康雅苑1变电站2变压器	630	24.00%	415.8	415.8				-36.07%
22298	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区6箱变201间隔配电变压器	800	22.50%	0	0		是	2026年6月	-44.05%
22299	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分005	200	38.33%	0	0		是	2026年5月	-27.30%
22300	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太五西分支线001	50	53.00%	0	0		是	2026年12月	-30.40%
22301	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	财落干大辛分13	630	6.16%	0	0		是	2026年12月	-28.64%
22302	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境一期1变电站201间隔配电变压器	500	35.52%	0	0		是	2026年12月	-28.60%
22303	于洪	平罗变	平雅线	观莲雅居1站房2变压器	315	43.17%	0	0		是	2025年	12.38%
22304	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线满洲屯分红砂地1队支水利几5	50	2.40%	43.8	43.8				0.00%
22305	沈河	站前变	站前变246培训乙线	嘉兴国际变电站3变压器	800	19.80%	561.6	561.6				-29.57%
22306	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城H区1变电站201变压器	630	21.90%	0	0		是	2027年12月	-41.80%
22307	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	恒大中央广场二期1号变电站201配电变压器	630	77.78%	0	0		是	2027年12月	0.00%
22308	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太平堡分支线049	200	56.20%	0	0		是	2026年12月	-30.12%
22309	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都四期2号变电站1号配电变压器	630	32.76%	0	0		是	2027年12月	-43.02%
22310	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂园钻石郡小区2变电站1变压器	400	30.40%	238.4	238.4				-40.30%
22311	浑南	孤家子	孤家子变654富民乙线	伊湾尊府2号变电站1号变压器	630	22.10%	0	0				17.85%
22312	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线长岗村七组棚菜新	100	27.90%	62.1	62.1				0.00%
22313	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	广旺乙线提水分6左1柱上变压器	400	28.50%	0	0		是	2025年12月	-8.83%
22314	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	后老薄村灯新	400	35.40%	218.4	218.4				100.00%
22315	苏家屯	达连变	达连变60650达雪甲线	官大分36	200	0.00%	0	0		是	2027年	-1826.19%
22316	东陵	农大变	农首线	上佰变303新生线银河湾四期1变电站201间隔配电变压器	630	24.44%	413	413				-38.32%
22317	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	铁路高层1号变	500	16.00%	0	0		是	2025年12月	-43.69%
22318	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	青苹果小区3变电站2变压器	630	16.76%	0	0		是	2025年12月	-73.27%
22319	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干55	100	90.30%	0	0	2023年1月	是	2026年4月	-13.24%
22320	沈北	道义变	道义变地铁线	纺校干网点	400	97.50%	0	0	2024年7月	是	2026年12月	-25.91%
22321	皇姑	崇山变	崇山变10285金穗线	凯悦花园1箱变2配电变压器	500	24.40%	0	0		是	2025年12月	-44.78%
22322	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城8变电站2变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-42.38%
22323	康平	四家子	四家子变1206两家子线	坑西（2台）	100	54.60%	0	0		是	2026年5月	-28.63%
22324	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	桃木分22左16	400	1.50%	354	354				100.00%
22325	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城二期1变电站1变压器	630	26.29%	0	0		是	2025年12月	-42.94%
22326	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分34右32右9右2	400	18.75%	0	0		是	2025年	22.60%
22327	沈河	青年变	青年变352青东线	青年变352青东线万青干60五爱供暖	250	18.00%	0	0		是	2026年6月	-39.57%
22328	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机干农机分2右1变台	400	23.10%	0	0		是	2025年12月	100.00%
22329	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区7变电站1变压器	630	39.68%	317	317				-41.45%
22330	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城15号变电站1变压器	500	27.36%	0	0			2027年	-43.33%
22331	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾1变电站1变压器	630	20.00%	0	0		是	2027年	-36.53%
22332	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾2变电站1变压器	500	29.44%	0	0		是	2027年	-40.75%
22333	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新西村中台	200	59.00%	0	0		是	2025年11月	-31.96%
22334	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线小沟二台分07	315	27.30%	0	0		是	2025年12月	-28.50%
22335	沈北	天乾变	天乾变70670天俚线	裕湾花园一期3地块1变202配电变压器	400	18.30%	0	0		是	2026年12月	-26.14%
22336	东陵	水家变	水李线	水李线龙家分130右1柱上变压器	200	32.10%	10	10				-25.27%
22337	苏家屯	新南变	新南变38050新塔甲线	地铁云杉里1号变电站201间隔（官塔甲线）配电变压器	400	51.90%	0	0			2027年	100.00%
22338	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵干北陵甲线省宅分15变压器	315	51.75%	0	0		是	2025年12月	-45.64%
22339	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	自荒地西北台	200	33.50%	113	113				-26.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22340	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地线大荒地分33左1变台	200	51.90%	76.2	76.2				-30.63%
22341	沈北	道义变	道义变15259道义线	雅居乐C2二小区1开1箱202配电变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	-5.11%
22342	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	果色添香1变电站2站内变压器	800	25.88%	0	0		是		-44.25%
22343	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	沈阳淡马锡物业管理有限公司（天赋新居）1号配电变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	-42.50%
22344	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线秀长干167	315	44.00%	144.9	144.9				-36.61%
22345	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线大冯干线159	400	51.25%	0	0				-12.51%
22346	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线后姚堡分20左1变台	400	11.70%	313.2	313.2				11.60%
22347	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里1箱式变电站2配电变压器	800	21.75%	0	0		是	2025年12月	0.00%
22348	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡1箱变2变压器	630	39.37%	0	0				-43.32%
22349	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线赵家村大棚593650	80	36.00%	0	0				-39.30%
22350	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线122右4+1左16变台	100	88.20%	1.8	1.8	2022年12月			-38.25%
22351	辽中	金山变	金山变45542金庄线	丁家堡村2机井	100	29.60%	60.4	60.4				-40.63%
22352	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	爱丽家园3号变电站1号变压器	630	44.95%	0	0			2027年	-39.84%
22353	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	周家村内台	400	118.50%	0	0	2024年12月	是	2025年	-27.25%
22354	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆11号变电站1号变压器	800	14.80%	0	0		是	2027年12月	-44.13%
22355	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城2号变电站2号变压器	630	15.24%	0	0			2027年	-32.77%
22356	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	龙盛家园4号变电站1号变压器	630	20.95%	0	0			2027年	-41.48%
22357	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干45加1石分3变压器	100	55.50%	0	0		是	2026年12月	-47.96%
22358	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路干60左6	400	5.25%	0	0		是		-28.85%
22359	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山变201梁山线梁山线82右14变台	80	62.50%	22	22				-36.79%
22360	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干154左16右11右2+1右1	400	33.60%	0	0		是	2027年	0.65%
22361	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡21号小区变电站201配电变压器	630	58.41%	0	0			2027年	-40.66%
22362	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	永利嘉院小区1变电站1变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-50.54%
22363	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	新立屯村南台（2022微）	200	19.80%	0	0				-35.84%
22364	于洪	平罗变	平悟线	平罗变615平悟线平罗二村九队1台	400	47.10%	0	0		是	2025年	-42.82%
22365	于洪	平罗变	平辛线	上三家南	400	45.00%	0	0				-32.21%
22366	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线64左5变台	400	136.20%	0	0	2025年11月			-44.56%
22367	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	善友线胜胜三组台分支03	400	39.30%	0	0		是	2026年12月	-31.60%
22368	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线八岔沟支032	50	78.00%	0	0		是	2026年12月	-17.89%
22369	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线大辛大棚支21	50	67.20%	0	0		是	2026年12月	-24.65%
22370	于洪	范屯变	范新线	皮台东台	400	51.40%	154.4	154.4				-39.47%
22371	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	万科宝马国际社区2变电站2配电变压器	630	18.41%	0	0		是	2025年	0.50%
22372	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线四龙井T4左T3	100	75.40%	0	0				-41.25%
22373	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	田园分42左3	200	17.40%	145.2	145.2				100.00%
22374	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑2变电站2变压器	630	14.48%	475.8	475.8				-37.51%
22375	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟分黎巴彦村支3杆	315	83.49%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-23.75%
22376	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	龙湖天宸小区1变电站2变压器	630	36.19%	0	0		是	2025年12月	-16.64%
22377	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府七期小区2变电站1变压器	630	47.94%	265	265				-36.46%
22378	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	兴隆变542大民线大民线大喇嘛分33右6变台	200	108.90%	0	0	2023年2月			-33.06%
22379	新民	梁山变	梁山变197街内线	梁山变197街内线街内线16变台	200	50.10%	79.8	79.8				-24.55%
22380	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分红土墙子支小蛇村几2	200	12.30%	0	0		是	2025年11月	-69.16%
22381	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线45南分13	400	10.80%	0	0		是	2025年12月	93.82%
22382	皇姑	方溪变	方溪变25370万科线	万科假日一期10箱式变电站1配电变压器	400	78.60%	0	0				-15.67%
22383	浑南	于山变	于山变744于安甲线	恒大御峰一期1号变电站1号配电变压器	400	31.80%	0	0				7.06%
22384	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五黄分12	315	27.62%	196.5	196.5				-57.97%
22385	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线50左3变台	400	0.00%	0	0				0.00%
22386	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园2小区变电站2变压器	630	32.38%	363	363		是	2025年12月	-51.80%
22387	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线马长岗分北道支贺家店支40变台	200	106.20%	0	0	2025年5月	是	2025年	-35.87%
22388	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都三期2202配电变压器	630	39.52%	0	0		是	2026年12月	-40.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22389	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警干186右6	200	27.60%	0	0		是	2025年	-28.91%
22390	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干58左3	400	53.40%	0	0			2027年	-20.21%
22391	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	沙场分27右7	400	25.20%	0	0			2027年	100.00%
22392	于洪	范屯变	范古线	全胜小微3号台	400	45.75%	0	0		是	2025年	12.79%
22393	于洪	马三家	马辉线	小微王家村2台	400	20.70%	0	0				1.87%
22394	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区3变电站1变压器	315	59.05%	97.5	97.5		是	2025年	-42.80%
22395	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区2变电站1变压器	630	33.65%	0	0		是	2025年12月	-45.54%
22396	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分小四家支012+1	200	22.50%	0	0		是	2026年5月	-10.87%
22397	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	颐景御园1箱变2变压器配电变压器	630	17.52%	0	0		是	2026年12月	-38.07%
22398	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	滨河湾小区3变电站2变压器	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-34.10%
22399	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树干新台子分60左23	80	15.75%	0	0		是	2027年	-28.69%
22400	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树干新台子分11左12右17	100	21.00%	0	0		是	2027年	-63.50%
22401	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	胜利分43左1	200	27.60%	0	0			2027年	-13.78%
22402	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干106	200	24.60%	0	0			2027年	-27.87%
22403	法库	双台子	双台子变045双四线	10KV双四线公主陵水浇地2几29右1	200	0.30%	97.3384	97.3384				0.00%
22404	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	保利堂悦3箱变2变压器	800	55.80%	0	0				-151.14%
22405	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	港基双水岸1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	29.70%	0	0			2027年	-36.38%
22406	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线敬老院分张强东支003	50	138.90%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-28.49%
22407	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线新南分支28	200	75.00%	30	30				-43.42%
22408	大东	望花变	望花变70252二台乙线	龙湖樾山1箱变1变压器	800	28.50%	492	492				100.00%
22409	和平	方型变	方型变490诚大线	南湖大厦2主变	800	0.00%	0	0		是		0.00%
22410	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线大冷分38	200	31.20%	0	0		是	2026年6月	-44.87%
22411	于洪	兰台变	兰汇线	假日小城（临时电）	500	47.04%	0	0		是	2025年	100.00%
22412	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城5变电站1变压器	630	16.19%	465	465				-41.01%
22413	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线农科站分03	315	132.00%	0	0	2025年2月	是	2025年12月	-22.06%
22414	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭12台区	315	93.02%	0	0	2025年8月	是	2025年	-35.07%
22415	于洪	马三家	马辉线	三台子村南台	400	26.70%	0	0				-33.96%
22416	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村三期4变电站1变压器	500	36.80%	266	266				-42.39%
22417	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	学府华城二期1箱2变考核	630	38.41%	0	0		是	2026年12月	-38.32%
22418	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳线旧门分东旧门支18变台	400	40.95%	196.2	196.2				-274.17%
22419	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合5变电站2变压器	500	25.60%	0	0				-42.22%
22420	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线215右4左1变台	200	33.90%	0	0				0.00%
22421	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地苹果园2箱变1变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-42.75%
22422	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	鹏源变452水道甲线水道甲开闭站未命名水道干2变压器	315	91.43%	0	0	2024年6月			-37.28%
22423	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日6变电站201配电变压器	400	6.60%	333.6	333.6				8.53%
22424	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园3变电站1变压器	630	38.60%	0	0		是	2025年12月	-42.56%
22425	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线乔家分14左4变台	200	14.70%	0	0				-42.86%
22426	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城1变电站1变压器	800	48.00%	0	0				-45.25%
22427	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	元江街3变电站1配电变压器	400	6.00%	0	0		是	2025年12月	30.88%
22428	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线榆树砬牛场分森郁绿化支4	200	4.50%	171	171				0.00%
22429	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	三隆春天小区1变电站1变压器	630	25.40%	407	407		是	2025年12月	-40.34%
22430	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支二008	30	26.00%	0	0		是	2026年5月	-85.22%
22431	沈河	青年变	青年变370青年线	旭辉峰尚配电站201间隔配电变压器	400	22.40%	0	0		是	2026年12月	-38.69%
22432	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居4箱变1变压器	800	18.30%	0	0				4.47%
22433	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	阳光梧桐园2箱变201	630	0.00%	0	0				0.00%
22434	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	阳光梧桐园1箱变202	630	0.00%	0	0				0.00%
22435	东陵	上佰变	上佰变	上佰变上深甲线于桥分38左6左12柱上变压器	200	16.80%	0	0				0.00%
22436	辽中	潘家堡	潘家堡变90252于台乙线	黄旗堡村12机井（微）	200	41.90%	96.2	96.2				-48.93%
22437	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	四方台变095四方台线胜利西南台新	200	78.60%	22.8	22.8				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22438	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线苗卜分3左1变台	400	52.50%	150	150		是	2025年12月	10.87%
22439	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤2变电站2变压器	400	34.50%	0	0		是	2025年12月	-34.88%
22440	新民	南窗变	南窗变3572城东乙线	蓝湾一品1变电站2变压器	630	31.11%	371	371				7.32%
22441	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	宏伟茗都2变电站201柜变压器	630	12.38%	0	0				-39.36%
22442	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲干57左17变台	400	30.25%	239	239		是	2025年12月	-25.17%
22443	沈北	董楼子	望滨线	10KV沈阳市浑南区叁水有点甜民宿店（一站式）	200	34.80%	110.4	110.4				100.00%
22444	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	金冠御景西城2配电室201间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
22445	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科翡翠新都会二期小区2配电室201间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				-6.71%
22446	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙5箱变1变压器	630	21.59%	0	0				-43.06%
22447	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区2变电站2变压器	630	20.95%	435	435				-42.90%
22448	于洪	得胜变	得胜变848得山线家宁花园东	得胜变848得山线家宁花园东	315	86.03%	0	0	2025年8月	是	2025年	-36.59%
22449	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际三期4变电站1变压器	630	53.02%	0	0		是	2027年12月	-42.53%
22450	于洪	家俱变	佰锦线	水木城典6变电站1变压器	630	81.02%	0	0	2023年4月	是	2025年	-41.49%
22451	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	高力房大棚（微）	200	14.70%	150.6	150.6				9.52%
22452	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	华岩寺分10+1柱上变压器	315	39.37%	0	0				-44.68%
22453	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南干196右17	400	6.00%	0	0		是	2026年	100.00%
22454	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	万寿干27+3公变	315	57.14%	103.5	103.5				-44.04%
22455	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分49右1	200	18.30%	143.4	143.4				0.44%
22456	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海三期1号变电站2变压器	500	36.80%	0	0			2027年	-39.56%
22457	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期1号变电站1号变压器	500	25.20%	324	324				-40.43%
22458	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养士卜乡政府棚区西站（仅换变压器）改造	100	31.60%	0	0				6.18%
22459	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线王湖分支40	100	54.00%	0	0		是	2026年12月	-32.29%
22460	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区二期3变电站202变压器	500	46.08%	0	0				-37.57%
22461	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线东沟分40右13	100	35.40%	54.6	54.6				-22.46%
22462	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区1号变电站2号配电变压器	630	33.65%	0	0		是	2027年12月	-39.20%
22463	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区4箱式变电站1配电变压器	630	30.79%	0	0		是	2025年12月	-38.90%
22464	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干18右10右2柱上变压器	630	106.92%	0	0	2023年7月	是	2025年12月	-36.78%
22465	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	西郊线17+2-1	200	50.10%	0	0			2027年	-27.74%
22466	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	东站1箱变1变压器	630	17.14%	0	0		是		-44.86%
22467	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kv大陆线方家支养殖场几29	400	72.30%	70.8	70.8				100.00%
22468	沈河	站前变	站前变262省邮甲线	金利大厦变电站3变压器	800	17.10%	583.2	583.2				-37.97%
22469	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	晟海分18	315	44.44%	0	0			2027年	-86.82%
22470	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	中金和悦2局维变电站202配电变压器	800	52.50%	0	0		是	2026年12月	7.79%
22471	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干大丁井分绪祥支5加1右12	200	7.95%	164.1	164.1				-83.96%
22472	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线28	400	124.20%	0	0	2024年12月	是	2026年6月	-24.03%
22473	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工佳苑小区变电站1变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
22474	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	碧商芷兰湾小区2变电站2变压器	400	27.60%	249.6	249.6				-40.12%
22475	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线检测线台	200	57.60%	0	0		是	2025年11月	-25.12%
22476	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分17+1变台	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	-257.17%
22477	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10KV大陆干大孤家子南台支9+2（齐俊海充电桩）	400	0.00%	360	360				0.00%
22478	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	四方台变095四方台线龙湾村照明	200	40.80%	98.4	98.4				-37.93%
22479	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	四方台变095四方台线后边外东南台	500	38.88%	255.6	255.6				-42.93%
22480	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	御龙东郡3箱变1变压器	500	27.20%	0	0				-43.52%
22481	东陵	农大变	农首线	银河湾三期1箱变1号变压器	630	11.43%	495	495				-36.72%
22482	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园5箱变201间隔配电变压器	630	8.63%	0	0		是	2026年12月	-47.20%
22483	和平	方型变	方型变424方聪线	和平101小区4变电站201配电变压器	630	38.41%	0	0				19.12%
22484	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨一委1机井(2020微)	50	55.20%	17.4	17.4				-104.99%
22485	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融公馆7号变电站201间隔配电变压器	630	12.70%	487	487				-13.38%
22486	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线严干支振英畜牧养殖场几2	200	6.90%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22487	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	桥园小区2土建变1公变	630	39.37%	0	0				-29.99%
22488	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东1箱变2	630	28.57%	0	0		是	2025年12月	-44.64%
22489	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	电信箱变变压器	500	32.60%	0	0		是	2025年12月	-41.46%
22490	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线73+1右1	400	2.70%	0	0			2027年	100.00%
22491	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道3箱变2变压器	630	26.35%	0	0				-43.12%
22492	浑南	营盘	营新线	华发首府3变电站2变压器	800	22.13%	0	0		是	2027年12月	-42.71%
22493	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发广场二期202配电变压器	400	24.00%	0	0		是	2026年12月	-13.68%
22494	大东	如意变	如意变80894如花乙线	铁源3变电站1变压器	500	26.24%	0	0				-47.77%
22495	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际3号变电站202配电变压器	400	29.50%	242	242				-38.92%
22496	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际4号变电站202配电变压器	500	28.40%	308	308				-38.15%
22497	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	城市之光2箱变2变压器	630	28.25%	0	0		是		-41.07%
22498	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线刘半道台	100	54.60%	35.4	35.4		是	2025年12月	-35.46%
22499	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡二期5号箱式变电站1号配电变压器	630	10.48%	0	0		是	2026年12月	-39.10%
22500	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱6号变电站201间隔配电变压器	630	15.56%	469	469				-37.55%
22501	于洪	东民变	东李线	和泰4小区3站房1变压器	630	18.79%	0	0				-40.27%
22502	浑南	下深变	下深变284新城线	金地檀府3变电站201间隔配电变压器	800	34.50%	0	0		是	2027年12月	-40.51%
22503	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	新安乙线黎明分150右1变台	200	108.90%	0	0	2023年5月	是	2025年12月	4.78%
22504	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	中铁园香湖4箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	-521.84%
22505	于洪	五金变	五兰乙线	小微沙坨子7台	200	27.30%	0	0		是	2025年12月	10.78%
22506	东陵	麦子屯	麦古甲线	水家变776水古线水古干麦子屯分44右2柱上变压器	200	18.20%	0	0		是	2026年12月	-34.74%
22507	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	秀工住宅变电站201	400	34.80%	0	0				-39.59%
22508	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线黎明分48左5变台	200	126.30%	0	0	2023年1月			-24.54%
22509	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学于52（一站式）	200	38.80%	102.4	102.4				-348.59%
22510	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融公馆4号变电站201配电变压器	630	30.48%	375	375				-37.16%
22511	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线政府宿舍1	315	25.40%	0	0				-43.51%
22512	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干26变台	200	37.80%	0	0		是	2025年12月	-33.09%
22513	于洪	五金变	五兰乙线	集贤2台区	160	125.50%	0	0	2025年9月			-45.31%
22514	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	金地檀悦二期2箱变2变压器	800	25.25%	0	0		是		-28.10%
22515	于洪	大潘变	大潘变54070潘彰线	小微小高油站台	200	49.80%	80.4	80.4				0.00%
22516	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分47左4+1右1	400	49.80%	160.8	160.8				1.17%
22517	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	美村3号变电站2变压器	630	13.97%	0	0			2027年	-49.11%
22518	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	十里河镇新庄村1台区（山姜干21左1+1）	200	43.20%	0	0			2027年	-26.52%
22519	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区9变电站2变压器	630	22.86%	423	423				-41.57%
22520	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十七号变电站1变压器	630	24.44%	0	0		是	2027年	-44.35%
22521	沈北	道义变	道义变15293开发二线	沈阳爱馨物业管理有限公司201间隔配电变压器	800	26.75%	0	0				-30.44%
22522	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	苏官干26左3	200	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
22523	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线114左1柱上变压器	400	105.30%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-62.53%
22524	沈北	大志变	大志变70564志西线	沈阳鑫宁房地产开发有限公司1箱式变电站202间隔配电变压器	630	38.10%	0	0				-36.17%
22525	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线180右1变台	200	42.00%	96	96		是	2025年12月	-43.66%
22526	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线纺纱西分电信支2+2	200	38.40%	0	0		是	2026年12月	0.09%
22527	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	朱家房变068朱家房线中学	50	42.40%	23.8	23.8				-42.45%
22528	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城十八号变电站2号变压器	800	33.38%	0	0		是	2027年	-37.52%
22529	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	农恒甲干罗家沟分翔宇支3箱式变电站1号变压器	630	43.81%	0	0				-27.44%
22530	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干118左5变台	200	41.40%	0	0				-44.14%
22531	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5期3箱变2变压器	400	24.00%	264	264				-42.75%
22532	大东	如意变	如意变80866如信线	山川喜悦都1箱变1变压器	800	20.10%	0	0				-44.54%
22533	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线电力黄楼	200	34.95%	0	0		是	2025年12月	-41.11%
22534	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	嘉陵苑箱式变电站2配电变压器	800	30.75%	0	0		是	2025年12月	-39.58%
22535	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期10箱变2变压器	630	16.83%	0	0		是	2026年12月	-35.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22536	新民	公主屯	公主屯变31148农公线	新农线马圈子分21左32右43变压器	100	1.20%	88.8	88.8				-42.47%
22537	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界二期3号变电站1变压器	630	23.81%	417	417				-39.73%
22538	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十号变电站1号变压器	800	24.75%	0	0		是	2027年	-33.44%
22539	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	瓦窑分34左7柱上变压器	100	20.40%	0	0		是	2025年12月	-307.43%
22540	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干后陵卜分2左1-2	250	10.24%	199.4	199.4				23.78%
22541	法库	新依变	依草线	10kV依草线家庭农场分2	200	47.10%	0	0		是	2025年11月	-23.00%
22542	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	润公寓小区箱式变电站1配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2025年12月	6.41%
22543	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线大王支线119	50	124.80%	0	0	2024年6月			-31.16%
22544	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线安章设施小区支006	50	7.80%	0	0		是	2026年5月	-89.61%
22545	苏家屯	曹仲变	曹仲变51340曹水线	水源线足球分76左2	200	9.00%	0	0		是	2026年	0.00%
22546	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸H园1变电站1变压器	630	15.56%	469	469				-42.85%
22547	东陵	李相变	李祝乙线	李相变643李祝线李祝干071小仁义分07柱上变压器	80	28.00%	49.6	49.6		是	2026年12月	-30.27%
22548	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城17号变电站202配电变压器	630	26.03%	403	403				-42.43%
22549	东陵	中马变	疗养甲线	桑堤亚纳3箱变1变压器	630	14.60%	228.7972	228.7972				-30.66%
22550	东陵	汪家变	汪沈甲线	汪沈甲线82左2右2柱上变压器	400	50.10%	0	0		是	2026年12月	8.74%
22551	法库	双台子	双丁线	双台子变046双丁线刘家卜村	315	49.05%	0	0		是	2025年11月	-39.00%
22552	浑南	营盘	营盘变084营天线	明天广场南区一期1号变电站202配电变压器	400	74.10%	0	0		是	2027年12月	-22.72%
22553	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	新安线法赖分186左12变台	200	48.80%	0	0		是	2025年12月	-28.09%
22554	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴线62左9变台	400	55.65%	0	0				-23.85%
22555	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴干五道沟分31左12变台	160	53.75%	0	0				-59.72%
22556	东陵	世园变	泗水甲线	泗水甲线观音阁分55右1柱上变压器	200	27.30%	0	0		是	2026年12月	-40.97%
22557	东陵	李相变	李古线	李古线51左12右6柱上变压器	200	14.40%	151.2	151.2				1.41%
22558	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	亿海2箱变1变压器	500	30.24%	0	0				-44.20%
22559	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺甲甲线	五彩阳光城三期1箱式变电站1配电变压器	630	79.05%	0	0		是	2025年12月	-32.33%
22560	辽中	航辽变	航辽变90172文华线	文华住宅南楼1变压器	630	96.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-35.85%
22561	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	万滑干17	315	23.81%	208.5	208.5				-40.50%
22562	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	方溪变352造化乙线造化干97变压器	315	30.79%	0	0		是	2025年12月	-38.45%
22563	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲线刘家分50右3柱上变压器	315	31.49%	0	0		是	2025年12月	-33.38%
22564	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干114公变	315	48.57%	0	0		是	2026年12月	-56.75%
22565	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线柴屯分9右12	100	99.00%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-40.77%
22566	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干4左8	400	31.20%	0	0		是		-52.22%
22567	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干北山分12	200	69.00%	42	42				-51.27%
22568	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线78左6变台	100	17.40%	0	0		是	2025年12月	-46.06%
22569	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼分38	315	13.71%	0	0			2027年	-32.20%
22570	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分珍珠支6变压器	315	59.94%	0	0		是	2025年12月	-55.30%
22571	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支2变压器	315	60.70%	0	0		是	2025年12月	-54.36%
22572	大东	大志变	大志变70558志东甲线	志东干76左3	250	26.72%	0	0				-53.70%
22573	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分11右3变压器	250	61.44%	0	0				-40.69%
22574	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干新七分30左1	400	53.10%	0	0				-41.21%
22575	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干9右2右1	400	44.70%	0	0		是		-46.49%
22576	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	建设干建七分华园KB右3	315	41.27%	0	0		是		-44.83%
22577	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	新村线沈大分12	200	25.20%	0	0		是	2027年12月	-28.02%
22578	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	陵东变158陵北乙线陵北干9柱上变压器	200	11.50%	0	0		是	2025年12月	-21.91%
22579	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	城南干龙风寺分4公变	315	43.81%	0	0				-47.59%
22580	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分张宝支95变台	160	42.00%	0	0		是	2025年12月	-47.46%
22581	和平	和平变	和平变164同北乙线	同泽北分5	400	61.80%	112.8	112.8				-38.26%
22582	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线40 # 右5	400	37.80%	0	0				-37.34%
22583	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干军沙分17变压器	315	18.41%	0	0				-56.36%
22584	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙线北乱分58右7	100	67.00%	0	0		是	2026年	-41.65%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22585	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干94左2左1变压器	315	40.38%	156.3	156.3		是	2025年12月	-23.42%
22586	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干78左4右2变压器	315	121.40%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-43.06%
22587	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分9变台	315	40.63%	0	0		是	2025年12月	-46.75%
22588	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	小西线城北干天齐分5左3	315	34.29%	0	0				-46.27%
22589	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	市府变562府北乙线红卫干17公变	315	49.52%	0	0		是	2026年12月	-38.81%
22590	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干34左9右1之1柱上变压器	315	34.29%	0	0		是	2025年12月	-42.10%
22591	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	文田甲线6左1之1柱上变压器	400	85.50%	0	0	2023年9月	是	2025年12月	-38.16%
22592	沈河	青年变	青年变370青军线	青年变370青军线怀青干24右1+1公变	315	34.92%	0	0		是	2026年12月	-37.71%
22593	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线48右5变台	315	46.35%	0	0		是	2025年12月	-39.92%
22594	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线40 #左3	400	59.25%	0	0				-36.93%
22595	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线14左3	250	76.00%	0	0				-43.10%
22596	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干17右2+1公变	315	36.51%	0	0				-45.88%
22597	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分25右1变压器	100	51.90%	0	0		是	2025年12月	-48.70%
22598	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	雪松变568松南甲线松南干083左6右5	200	31.35%	0	0		是	2026年	-38.02%
22599	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干38右7	200	72.50%	0	0				-21.79%
22600	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干64之1柱上变压器	200	17.20%	0	0		是	2025年12月	-52.49%
22601	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线23左4	315	29.52%	0	0		是	2025年12月	-42.40%
22602	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干美登支8右1柱上变压器	400	36.90%	0	0		是	2025年12月	-51.85%
22603	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干6	315	58.73%	0	0		是		-26.51%
22604	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干42	315	16.51%	0	0				-46.54%
22605	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	于洪干7	250	35.84%	0	0		是		-43.60%
22606	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	苏北变364市内甲线香杨分5	250	75.84%	35.4	35.4				-40.72%
22607	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线35	315	44.76%	0	0		是	2025年12月	-44.67%
22608	铁西	万达变	万达变56080万翔乙线	滑翔变562滑应乙线建设干108	200	77.25%	25.5	25.5				-23.36%
22609	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	苏北变358胡家线金山分16左3	500	44.88%	0	0			2027年	-44.12%
22610	和平	青年变	青年变366青北线	YHG青北线九如巷分12左1	315	8.89%	0	0		是		-150.36%
22611	和平	青年变	青年变368青二线	青二线44	100	0.00%	0	0		是		-122.32%
22612	大东	农大变	农大变80976农花乙线	农花乙线后陵干后陵卜分6-2	400	24.20%	263.2	263.2				-60.52%
22613	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干84右5右6柱上变压器	315	38.73%	0	0		是	2025年12月	-54.46%
22614	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分17柱上变压器	315	45.71%	0	0		是	2025年12月	-43.94%
22615	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵卜分14右11	315	6.03%	264.5	264.5				-40.07%
22616	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干41左5	315	17.78%	117.776	117.776				-40.68%
22617	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾连变346向工乙线勾连分4柱上变压器	400	45.30%	0	0				-37.83%
22618	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	南窑变566城西乙线城西乙线水源分3	315	30.73%	0	0		是	2025年12月	-51.79%
22619	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	南湖变466天坛乙线天坛干49公变2	200	25.80%	0	0		是	2026年12月	-40.19%
22620	皇姑	长江变	25466长黄甲线	长黄甲线长黄干35右2左6之1柱上变压器	200	50.00%	0	0		是	2025年12月	-54.22%
22621	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科4箱变2变	500	48.00%	0	0		是	2025年12月	-44.97%
22622	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	月光橙箱变1号变	630	12.19%	0	0		是	2025年12月	-41.39%
22623	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西5箱变2号变	630	39.62%	0	0		是	2025年12月	-36.23%
22624	铁西	万达变	万达变56066万荣线	浅草绿阁二期变电站（夏日风情）201	630	47.30%	269	269				-46.86%
22625	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	军官住宅1#主变	630	26.67%	0	0				-42.76%
22626	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	富山二期1箱变2	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-39.69%
22627	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	风华时代1箱变1号变	500	51.20%	0	0		是	2025年12月	-33.78%
22628	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙1箱变2号变压器	630	13.71%	480.6	480.6				-44.07%
22629	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙5箱变1号变压器	630	13.02%	485	485				-43.54%
22630	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	天一名筑小区1变电站2变压器	630	46.48%	0	0		是	2025年12月	-41.57%
22631	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际三期1箱变2号变	500	26.24%	0	0		是	2025年12月	-36.98%
22632	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区10箱变2	630	25.52%	0	0		是	2025年12月	-30.48%
22633	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	沈阔家园2箱变1	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22634	和平	展览变	展览变846二经甲线	铁路二经北主变	500	62.08%	139.6	139.6				-42.57%
22635	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	浑河九区变电站202	315	21.59%	0	0		是	2025年12月	-45.40%
22636	和平	方型变	方型变442方青甲线	昊天家园1主变	630	30.86%	0	0		是	2025年	-43.41%
22637	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	富祥园2201	630	32.00%	0	0				-47.67%
22638	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙7箱变1变压器	630	30.79%	373	373				-42.66%
22639	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	移动馨城小区2变电站202变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
22640	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	黄海花园1小区变电站1变压器	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	-42.22%
22641	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	富强小区变电站201变压器	630	14.29%	0	0		是	2027年12月	-39.29%
22642	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	南十小区1变电站201柜	630	63.81%	0	0		是	2027年12月	-45.61%
22643	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	富祥园4变电站202柜	800	29.10%	0	0		是	2027年12月	-43.71%
22644	铁西	万达变	万达变56084万滑乙线	今日阳光8变电站202	630	43.81%	291	291		是	2025年12月	-40.08%
22645	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	兴顺街3变电站201柜	200	43.20%	0	0				-44.44%
22646	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村二期小区3变电站202配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
22647	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园7箱变1变压器	500	24.96%	0	0		是	2025年12月	-38.86%
22648	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	友佳花园2变电站201变压器	630	20.32%	0	0				-36.06%
22649	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	廊桥溪语2变电站201柜	630	26.98%	0	0		是		-44.95%
22650	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭3箱变2变	630	0.00%	50.776	50.776				0.00%
22651	皇姑	长江变	25462长怒甲线	红田翠园二期3箱变1号变	630	31.11%	0	0		是	2025年12月	-41.48%
22652	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	官房3号变电站1变压器	630	41.59%	0	0			2027年	-41.77%
22653	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	阳光2000-1箱变1变压器	630	18.10%	453	453				-46.80%
22654	沈河	青年变	青年变350青大线	茂泉1箱变2变压器	630	72.06%	0	0		是	2026年6月	-37.73%
22655	沈河	站前变	站前变240光达线	光达1变电站2变压器	800	24.00%	528	528				-29.86%
22656	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区20变电站202	630	0.00%	6,928	6,928				0.00%
22657	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	敬宾东街东箱变1变压器	400	55.80%	0	0				-42.92%
22658	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	彤利雅3箱变1变	630	59.68%	191	191				-42.84%
22659	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	南令闻西变电站1变压器	630	37.14%	0	0				-46.96%
22660	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	供电局201	800	36.00%	0	0		是		-40.20%
22661	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天晨箱变1变压器	400	23.20%	0	0		是	2026年12月	-36.61%
22662	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	昊翔家园3变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
22663	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉四区4变电站201	630	39.68%	0	0				-44.56%
22664	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	万盛综合楼1箱变2变压器	630	17.46%	0	0				-38.95%
22665	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	钓鱼台一期21主变	500	22.40%	0	0		是		-41.63%
22666	沈河	顺城变	顺城变080广宣乙线	合义箱变1变压器	400	39.60%	201.6	201.6				-38.37%
22667	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	文轩园箱变2变压器	800	72.00%	0	0				-19.58%
22668	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	嘉陵江2箱变1配电变压器	315	45.40%	0	0		是	2025年12月	-41.65%
22669	和平	广州变	广州变464广太乙线	胜利北街一次变1#主变	630	44.19%	0	0				-44.58%
22670	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城二期2号变电站1变压器	630	19.52%	0	0		是	2027年12月	-45.22%
22671	大东	顺城变	顺城变40084商品甲线	尚品天城一期3箱变1变	630	24.13%	415	415				-27.65%
22672	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友5箱变1变压器	630	15.24%	471	471				-45.33%
22673	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	新民里2箱变1变压器	500	48.64%	0	0				-47.91%
22674	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品2变电站2变压器	630	19.37%	0	0		是		-48.66%
22675	浑南	铁匠变	铁匠变870慧品线	河畔新城11号变电站1号变压器	630	13.65%	481	481				-42.65%
22676	沈河	长青变	长青变452长大甲线	泉园电气化3箱变1变压器	800	35.70%	0	0		是	2026年12月	-33.94%
22677	铁西	万达变	万达变56064万金线	春江花月小区5变电站202	630	0.00%	567	567		是	2025年12月	0.00%
22678	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	有色1号变电站01号变压器	1000	44.10%	0	0			2027年	-39.90%
22679	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	主变南京街自来水	400	16.80%	0	0				-42.63%
22680	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆树屯1箱变1变压器	630	23.62%	418.2	418.2				-41.15%
22681	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆树屯1箱变2变压器	630	27.81%	391.8	391.8				-41.09%
22682	大东	如意变	如意变80842如花甲线	电台小区变电站1变压器	400	47.40%	0	0				-38.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22683	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	金水佳缘箱变2变压器	630	34.29%	0	0		是		-39.36%
22684	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都7箱变1变压器	630	14.60%	475	475				-41.85%
22685	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	圣淘沙3变电站1站内变压器	630	14.48%	0	0		是		-43.64%
22686	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	筑景东方3变电站1站内变压器	500	16.32%	0	0		是		-44.47%
22687	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	铁路四条半小区箱变201	400	22.00%	272	272				-43.45%
22688	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	云华园小区3变电站202	630	21.90%	429	429				-42.74%
22689	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	格林自由城3变电站1变压器	630	39.37%	0	0				-39.18%
22690	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	金港天府4箱变2	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-33.37%
22691	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	玉环华苑1箱变2	630	28.89%	0	0		是	2025年12月	-44.02%
22692	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	永泰2箱变2变压器	630	72.89%	0	0		是	2025年12月	-40.88%
22693	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰8箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
22694	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科II期3箱变1变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-38.36%
22695	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花2号变电站1号变压器	800	25.20%	0	0		是	2027年	-42.16%
22696	和平	广州变	广州变478柳州甲线	玫瑰小区一次1主变	630	46.48%	0	0		是	2027年12月	-41.07%
22697	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	柳条河2箱变2	630	32.38%	0	0		是	2025年12月	-43.40%
22698	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	南风雅轩3变电站201柜	630	14.29%	0	0		是	2027年12月	-44.71%
22699	浑南	下深变	下深变286亚泰线	伯爵源筑一期2变电站2号配电变压器	630	58.10%	0	0		是	2027年12月	-37.43%
22700	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方儒城17箱变1变压器	630	23.62%	0	0		是		-49.45%
22701	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线兴胜分19左2+1变台	400	63.00%	0	0				100.00%
22702	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲2小区变电站2变压器	500	25.20%	0	0		是	2025年12月	-39.23%
22703	皇姑	广源变	广源变25766广莲乙线	沈阳客厅1箱式变电站配电变压器	630	44.76%	0	0		是	2025年12月	-37.74%
22704	大东	如意变	如意变80876如小乙线	上东花墅一期2箱变1变压器	630	22.10%	0	0				-45.28%
22705	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线70+1右2柱上变压器	200	45.00%	0	0		是	2025年12月	-62.30%
22706	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭B区5变电站1配电变压器	800	8.70%	0	0		是	2025年12月	100.00%
22707	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达5变电站2号配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
22708	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干116左5	200	6.90%	166.2	166.2				100.00%
22709	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学线下坎子井右支06	400	24.60%	204.376	204.376				16.54%
22710	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	果蔬市场1变电站1变压器	630	31.11%	0	0		是	2025年12月	-39.09%
22711	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	体院分7右5和泰201间隔配电变压器	630	17.52%	0	0		是		-38.92%
22712	和平	广州变	广州变452广京线	龙湖天钜一期1变电站202配电变压器	800	9.90%	640.8	640.8				100.00%
22713	于洪	范屯变	范北线	三供一业马三家御东社1号台	630	26.67%	399	399				-39.38%
22714	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	善小联干24左1	200	58.80%	62.4	62.4				-57.97%
22715	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	百集大厦小区1局维变电站201配电变压器	400	14.00%	304	304				7.90%
22716	于洪	化学变	化东乙线	小微一万科	400	19.50%	0	0		是	2025年	-10.79%
22717	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分12右8柱上变压器	315	15.24%	0	0		是	2025年12月	-42.35%
22718	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	辽宁星之火孵化器有限公司	315	82.10%	24.9	24.9	2024年6月	是	2026年12月	27.39%
22719	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	北陵变144田义乙线田义干3+1左1柱上变压器	315	68.76%	0	0		是	2025年12月	-44.59%
22720	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	崇山变290黎明甲线黎明干23柱上变压器	400	33.00%	0	0		是	2025年12月	-43.85%
22721	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子干利民分北岗支于屯支8右5变台	200	30.90%	0	0				-45.85%
22722	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分农场支25南几5	400	19.20%	0	0		是	2025年	100.00%
22723	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	景星C土建箱变202.	630	50.16%	0	0				-38.74%
22724	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城3箱变201配电变压器	800	15.38%	597	597		是	2026年12月	-38.01%
22725	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村5土建变201	500	64.40%	0	0		是	2027年12月	-34.39%
22726	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	金地棕榈岛2号变电站2号配电变压器	630	34.60%	0	0		是	2027年12月	-21.47%
22727	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	环境监测变电站1变压器	200	29.20%	0	0		是	2025年12月	-34.05%
22728	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	全运村Z3地块2号变电站2号变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
22729	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村Z3地块3变电站201间隔配电变压器	400	68.63%	0	0		是	2027年12月	-36.05%
22730	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区14变电站1变压器	630	33.02%	0	0		是	2025年12月	-40.96%
22731	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区13变电站1变压器	630	57.52%	204.6	204.6				-40.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22732	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	紫荆花2箱式变电站2配电变压器	800	25.13%	0	0				-41.79%
22733	东陵	李相变	李古线	李古线路灯分4左5柱上变压器	400	9.30%	322.8	322.8				0.00%
22734	新民	张屯变	张屯变3360山环线	山环线山里分24右2变台	200	27.30%	0	0		是	2025年12月	-50.46%
22735	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线放牛卜东台支05	315	37.71%	164.7	164.7				-40.66%
22736	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	华润琨瑜府小区2变电站202间隔配电变压器	800	9.60%	0	0				17.80%
22737	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	浦和馨苑5号箱变1变压器配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2026年12月	-40.25%
22738	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	惠美好家园2变电站1变压器	500	20.80%	0	0				-40.96%
22739	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线东赵染坊分支15	50	114.30%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-34.51%
22740	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线兰家支003	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	-273.23%
22741	东陵	李相变	李祝乙线	李祝线李祝干128左1右1柱上变压器	200	25.50%	129	129		是	2026年12月	-50.13%
22742	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	瀛滨寓1变电站配电变压器1公变	630	25.71%	93.528	93.528				-42.22%
22743	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	肖寨门三西村大伟林业公变台区	200	41.10%	97.8	97.8				0.00%
22744	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	水库支15左1	200	12.00%	0	0		是	2025年	1.12%
22745	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	开发支13柱上变压器	315	71.75%	0	0		是	2025年12月	-40.79%
22746	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	八一小区变电站201变压器	630	40.00%	0	0		是		-45.91%
22747	大东	沈海变	沈海变80398沈槽线	金地朗悦1箱变2变压器	800	36.30%	0	0		是		0.18%
22748	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线双庙果园支01	100	88.50%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-26.66%
22749	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙7小区变电站2变压器	400	37.20%	211.2	211.2				-38.75%
22750	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门7号变电站201间隔配电变压器	800	40.13%	0	0			2027年	-38.49%
22751	沈北	天乾变	天乾变70658大洋甲线	一站式-缝勿精密-伟力达机电沈北公司	400	21.90%	0	0				-19.31%
22752	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微西狼高速西台	200	67.50%	45	45				100.00%
22753	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	岸上公馆箱式变电站202间隔配电变压器	500	15.84%	0	0		是	2025年12月	-41.24%
22754	铁西	重工变	重工变10840城西线	君悦美景1箱变201变压器	630	32.38%	0	0		是	2027年12月	-41.94%
22755	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	君临天下五期1箱变202	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
22756	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城三期3箱式变电站1配电变压器	800	66.30%	0	0		是	2025年12月	9.23%
22757	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	新安乙线法赖分前沙支2+1左1变台	400	26.10%	0	0		是	2025年12月	-30.53%
22758	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区二期2变电站201变压器	630	53.33%	0	0				-51.16%
22759	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线李亚窝堡分10右18左11变台	200	3.60%	172.8	172.8				0.00%
22760	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线68左1+1	400	5.40%	0	0		是		0.00%
22761	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干69左12	315	42.86%	0	0		是	2027年	-9.42%
22762	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	万和顺景2箱变1变压器	500	50.80%	0	0		是		-42.04%
22763	开发	张士变	张士变55878大明一线	大明一线二十四城小区3变电站2变压器	800	54.38%	285	285				-24.87%
22764	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	世茂云图3变电站2配电变压器	630	4.76%	0	0				0.00%
22765	于洪	平罗变	平罗线	平罗变611平罗线上蒲河村2台	400	37.20%	0	0		是	2025年	-39.81%
22766	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干26+1右3	200	3.60%	0	0			2027年	100.00%
22767	苏家屯	施官变	施官变60160施文甲线	四季都会2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	20.70%	0	0			2027年	36.28%
22768	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立于23右1左1	200	17.20%	0	0			2027年	-291.60%
22769	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	隆悦祥云2号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	630	23.17%	0	0			2027年	20.50%
22770	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	隆悦祥云5号变电站201间隔（官塔乙线）配电变压器	800	42.30%	0	0			2027年	59.55%
22771	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子于新安堡分14变台	200	39.90%	100.2	100.2				-33.40%
22772	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	一站式服务—沈阳宏杨家庭农场有限公司	400	15.25%	0	0		是	2026年12月	-33.13%
22773	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期4号变电站1变压器	630	16.19%	465	465				-44.55%
22774	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	鲁班尚品小区1局维变电站201配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2026年12月	6.27%
22775	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线上顶村一组照明	200	40.35%	99.3	99.3				-42.90%
22776	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线曹家二组照明	250	13.28%	0	0		是	2026年6月	-37.85%
22777	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾6号变电站1变压器	800	22.50%	540	540				-40.09%
22778	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	沈阳市远胜创业孵化基地（一站式）	200	24.60%	130.8	130.8				0.54%
22779	于洪	大兴变	兴古线	小微鲍岗村3	200	0.00%	0	0				0.00%
22780	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线三家子中台甲3	315	35.17%	0	0		是	2025年12月	-33.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22781	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	太阳干22	315	41.14%	153.9	153.9				-41.97%
22782	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	沈站干30左2加2	200	60.30%	0	0				100.00%
22783	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分99左1	200	8.40%	163.2	163.2				100.00%
22784	东陵	水家变	水李线	水李线148右4左2柱上变压器	200	35.40%	10	10				100.00%
22785	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	沙河新城变电站201配电变压器	630	19.84%	442	442				-37.97%
22786	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	藏珑花园2号变电站202配电变压器	500	38.40%	0	0			2027年	-36.46%
22787	于洪	五金变	五兰乙线	繁荣村1	200	64.50%	0	0		是	2025年12月	-37.68%
22788	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利福邸2箱变1变压器	630	59.43%	192.6	192.6				-43.31%
22789	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	YHG_恒大江湾48箱式变电站1号变压器	630	29.71%	0	0		是	2026年12月	-39.76%
22790	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	YHG_学府雅园土建变1箱式变电站1号配电变压器	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	-42.41%
22791	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线70右8+1右3	400	21.60%	0	0			2027年	0.00%
22792	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康泉府2变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
22793	辽中	茨榆屯	茨榆屯变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线偏堡子东台	200	57.00%	66	66				-44.32%
22794	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳分054	50	104.40%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-39.26%
22795	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	湖畔绿洲3号变电站1号变压器	800	19.50%	0	0			2027年	-45.67%
22796	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	湖畔绿洲3号变电站2号变压器	800	46.75%	0	0			2027年	-40.54%
22797	新民	兴隆变	兴隆变15642排灌线	排灌线24变台	200	72.00%	0	0				-28.36%
22798	大东	粮仓变	粮仓变65584粮君乙线	小光乙HKB毛光干15箱变（单）	400	16.00%	296	296				-44.87%
22799	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵3箱变2变压器	630	27.94%	0	0				-43.89%
22800	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城3变电站1站内变压器	630	29.52%	0	0				-40.68%
22801	大东	鹏源变	鹏源变444鹏北线	鹏利D座1变电站2站内变压器	500	33.20%	0	0				-36.77%
22802	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	如意茗苑变电站1站内变压器	630	24.76%	0	0		是		-43.82%
22803	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	西湖俪景棠苑4箱式变电站1变压器配电变压器	630	24.76%	411	411				-39.04%
22804	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河A区2站房1变压器	630	16.51%	463	463				-39.63%
22805	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	新湖湾一期1箱式变电站2配电变压器	400	27.60%	0	0		是	2025年12月	-36.84%
22806	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线136右14右7变台	200	3.60%	0	0		是	2025年12月	0.52%
22807	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	文欣澜庭1变电站1变压器	500	51.20%	0	0		是	2025年12月	-38.27%
22808	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天朗3箱式变电站1配电变压器	800	29.63%	0	0		是	2025年12月	-41.25%
22809	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾三期2箱式变电站1配电变压器	400	33.20%	0	0		是	2025年12月	-40.88%
22810	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	马家照明综合(2022微)	200	20.10%	0	0		是	2025年11月	11.00%
22811	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲干五民分12左7左6+1左2	200	17.10%	0	0		是	2025年12月	7.36%
22812	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	雪莲干12左4+1左1	400	38.10%	207.6	207.6				100.00%
22813	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园7变电站201配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
22814	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线教堂分08	315	46.48%	0	0		是	2026年12月	-41.97%
22815	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	润悦湾1配电室1配电变压器	800	8.10%	0	0		是	2025年	100.00%
22816	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线花古水库支17	50	19.80%	0	0		是	2026年6月	-69.25%
22817	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK4变电站2变压器	630	12.44%	488.6	488.6				31.90%
22818	皇姑	广源变	广源变25746水城线	凤凰水城2箱式变电站配电变压器	400	29.63%	0	0		是	2025年12月	-41.77%
22819	浑南	安顺变	安顺变164安于甲线	中海天誉2号变电站2号配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
22820	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	圣丰御景广场二期C组团3变电站201间隔配电变压器	630	14.60%	0	0				100.00%
22821	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	漾子泡13组南新1	100	18.90%	71.1	71.1				0.00%
22822	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线电镀厂住宅楼	80	56.25%	27	27				-40.56%
22823	铁西	重工变	重工变10874重塔线	米兰颂二期3变电站201间隔配电变压器	500	10.40%	398	398				100.00%
22824	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳唐轩新北置业有限公司（沈阳唐轩*公馆）9202配电变压器	630	22.22%	0	0				-40.38%
22825	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期2箱式变电站2配电变压器	800	36.75%	0	0		是	2025年12月	-28.48%
22826	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	YHG_孟家村村	315	37.33%	0	0		是	2026年12月	-33.93%
22827	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线嘎土支100	50	132.80%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-28.29%
22828	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线前廖屯井4台分支08	30	99.00%	0	0	2025年11月	是	2026年12月	-75.40%
22829	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	一站式服务—沈阳宏远路灯管理服务有限公司（常州路与太阳街）	200	4.20%	0	0				9.83%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22830	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	一站式服务-辽中区程成苗圃	200	2.70%	174.6	174.6				56.66%
22831	于洪	大兴变	兴红线	大兴变510兴红线红旗台村大棚(南台区局属综合台)	315	32.06%	0	0		是	2025年	-34.74%
22832	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线镇东二组分05	200	75.75%	0	0		是	2026年12月	-26.44%
22833	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	紫芳苑小区变电站1变压器	250	24.48%	163.8	163.8				-39.21%
22834	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线张成水田支02	50	8.70%	40.65	40.65				-10.43%
22835	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张鹏乙线张鹏干45加1左1变压器	200	9.60%	0	0		是	2025年12月	3.39%
22836	开发	汪河变	汪河变56170汪保乙线	九里颐和小区1变电站2变压器	800	25.50%	0	0		是	2025年12月	0.00%
22837	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	高山分6左4之3	200	4.20%	0	0			2027年	0.00%
22838	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	YHG_沈阳昱宽房地产开发有限公司3箱变考核表(龙江鑫都)	630	30.16%	377	377				-25.27%
22839	沈北	新城子	新城线	富华园小区2变电站1变压器配电变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	-41.67%
22840	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分10左3柱上变压器	315	27.43%	0	0		是	2025年12月	-46.34%
22841	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干55	200	9.30%	161.4	161.4				-42.45%
22842	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支联通支4	50	23.20%	0	0		是	2026年6月	-19.18%
22843	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支四道号机井5	50	39.60%	0	0		是	2026年6月	-23.76%
22844	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	颐景园三期小区4变电站201配电变压器	630	11.11%	0	0				100.00%
22845	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场B组团1变电站1变压器	800	54.38%	0	0				-38.92%
22846	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分34右1右08	315	29.97%	0	0		是	2025年	-73.43%
22847	法库	新依变	新依变11670佟军线	10kV依三线崔家沟支27	160	26.25%	0	0		是	2025年12月	-24.32%
22848	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居二期2变电站201	630	59.37%	0	0		是		-40.36%
22849	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	香榭水岸2变电站202变压器	630	24.44%	413	413		是	2027年6月	-43.01%
22850	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄前干前三分25	100	28.50%	0	0		是	2026年12月	-33.23%
22851	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	沈海变374东望甲线和平干94右8	100	38.80%	51.2	51.2				-49.50%
22852	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星中央公园2号变电站1号变压器	630	39.05%	0	0		是	2027年12月	-34.19%
22853	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线东于村大棚	30	61.33%	0	0				-34.04%
22854	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	景星南苑1变电站201	500	24.96%	0	0				-41.55%
22855	法库	果子园	果子园变1411龙山线	烟草1箱变配电变压器	500	27.20%	0	0		是	2028年	-38.53%
22856	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	龙泉圣域1变电站1变压器	400	30.40%	238.4	238.4				-31.73%
22857	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	兰泰苑豪庭箱式变电站1号配电变压器	630	13.33%	0	0				100.00%
22858	沈河	文艺变	文艺变978文雅线	雅颂居2配变电站1变压器柜间隔配电变压器	630	48.10%	264	264				-43.76%
22859	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线胜利税务所01	400	74.70%	0	0		是	2026年12月	-22.29%
22860	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线章子沟分9(章子沟综合台)	200	39.30%	101.4	101.4				-36.29%
22861	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线后旧门分54	200	33.30%	0	0		是	2026年12月	100.00%
22862	于洪	得胜变	得胜变95478	和谐红都4变电站2变压器	630	21.84%	0	0		是	2025年	-39.47%
22863	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑4变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
22864	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线要英台分63左1变台	200	51.60%	0	0				-77.55%
22865	新民	梁山变	梁山变197街内线	梁山变197街内线街内线35左3	200	91.60%	0	0	2025年4月	是	2025年	-31.85%
22866	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆1号变电站2号变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
22867	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支07	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	-1320.74%
22868	大东	如意变	如意变80846如望甲线	辰宇新村2箱变2变压器	630	35.87%	341	341				-43.37%
22869	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛颐和名郡三期1小区箱式变电站2配电变压器	800	21.60%	0	0				15.74%
22870	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	零湖经典小区1变电站1变压器	630	18.29%	451.8	451.8		是	2025年12月	-36.33%
22871	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	芳园新村2变电站1变压器	630	97.38%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-37.05%
22872	辽中	赵柳房变	赵柳房变92664赵潘线	茨榆坨史家村文凯酒坊公变台区	200	11.10%	157.8	157.8				100.00%
22873	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干70右2柱上变压器	315	62.38%	0	0		是	2025年12月	-16.84%
22874	康平	中心变	中心变2608粮油线	翰林华府小区2箱式变电站202间隔配电变压器	630	14.92%	0	0				0.00%
22875	浑南	于山变	于山变774于城线	旭辉御府一期1变电站1号配电变压器	500	21.44%	0	0		是	2027年12月	-41.25%
22876	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区19变电站1变压器	630	29.52%	381	381		是	2025年12月	-49.37%
22877	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	春华园小区2变电站2变压器	500	17.28%	0	0		是	2025年12月	-44.30%
22878	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区9变电站1变压器	500	39.60%	252	252				-44.06%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22879	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	御点江山箱变1变压器	800	10.80%	0	0				-42.66%
22880	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线利华公司	250	30.40%	0	0		是	2028年12月	-29.89%
22881	法库	双台子	双台子变045双四线	四家子9队台	200	66.00%	48	48				-32.01%
22882	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融分6+1右1	200	47.40%	0	0			2027年	1.04%
22883	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	一站式服务-沈阳市沈北新区梓睿生猪养殖场	200	3.00%	0	0				0.00%
22884	新民	新民变	新民变30178高台甲线	YHG_罗家车站	20	56.00%	0	0		是	2025年12月	-38.06%
22885	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线鸡场分11+1左9变台	200	32.10%	0	0		是	2025年12月	-38.98%
22886	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十九号变电站202配电变压器	800	27.00%	0	0		是	2027年	-38.93%
22887	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	造化干沙平分80左12柱上变压器	400	23.60%	0	0		是	2025年12月	-10.11%
22888	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线钱屯分015	200	79.80%	0	0		是	2026年6月	-25.18%
22889	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线卫生防疫站住宅和养路费征稽所住宅	315	37.90%	0	0		是	2026年12月	-36.40%
22890	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎线双庙分18变台	100	84.00%	6	6	2022年12月			-44.68%
22891	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	怡园廉租房1箱变1变压器	400	30.40%	0	0		是		27.07%
22892	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城13变电站变压器	400	57.38%	0	0		是	2028年12月	-41.58%
22893	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语三期变电站201间隔配电变压器	500	73.28%	0	0				-43.23%
22894	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线荒东分荒山支25+1左1变台	200	56.40%	0	0				100.00%
22895	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线老陵支16	100	50.40%	0	0		是	2025年12月	-39.71%
22896	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地丹陛1变电站1变压器	630	29.21%	10	10				-23.35%
22897	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园会展广场7变电站2号变压器	400	24.00%	0	0			2027年	-23.67%
22898	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线10	200	56.40%	67.2	67.2				-32.42%
22899	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线印屯分支线003	100	54.00%	0	0		是	2026年12月	-37.93%
22900	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	景星花园3变电站201变压器	800	88.00%	0	0	2025年6月			-41.96%
22901	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村2箱式变电站1配电变压器	500	25.60%	0	0		是	2025年12月	-9.74%
22902	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线59+1左18变台	100	86.70%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-38.32%
22903	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳开发区新支4	400	111.00%	0	0	2025年6月	是	2026年6月	-35.68%
22904	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	东北区1开闭站1箱变201配电变压器	630	40.00%	0	0		是	2026年12月	-13.82%
22905	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	昆工甲线锦水分14右8右1之1柱上变压器	400	53.10%	0	0		是	2025年12月	-38.38%
22906	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期4变电站2变压器	400	29.50%	0	0		是	2025年12月	-43.80%
22907	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑2号变电站2变压器	500	21.60%	0	0			2027年	-34.09%
22908	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	顶佳肥牛公变台	100	100.50%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	95.75%
22909	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊11号变电站2变压器	500	24.00%	0	0			2027年	-66.05%
22910	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城15号变电站2变压器	500	36.00%	0	0			2027年	-43.66%
22911	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干174右12+1左2	200	21.60%	0	0			2027年	0.00%
22912	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分西水利2支16	200	0.00%	180	180				0.00%
22913	大东	毛君变	毛君变7942东陵甲线	土官住宅2箱变2变压器	630	19.68%	443	443				100.00%
22914	浑南	安顺变	安顺变148安科线	润山府2号变电站1号配电变压器	800	25.50%	0	0		是	2027年12月	8.96%
22915	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	玉祥明居二期4箱式变电站2配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-5.89%
22916	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	沙场分19右17加1左1	200	1.80%	0	0				0.00%
22917	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	绿地罗斯福公馆1变电站1配电变压器	630	13.02%	0	0		是	2025年12月	77.85%
22918	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线军垦分74右4变台	200	22.20%	0	0				-18.82%
22919	沈北	清水变	清依线	沈阳市沈北新区振环果园（仁忠果园、周丰果园）一站式	100	1.20%	0	0		是	2026年12月	-86.76%
22920	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区15变电站1变压器	630	17.02%	459.8	459.8				-38.39%
22921	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城星座1箱变1配电变压器	500	29.20%	0	0		是	2025年12月	-40.45%
22922	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线砖厂分支线003	100	36.60%	0	0		是	2026年12月	-39.85%
22923	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景3箱式变电站2配电变压器	500	49.60%	0	0		是	2025年12月	-44.45%
22924	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期2箱式变电站2配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-42.46%
22925	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯10箱变2变压器	630	43.68%	0	0		是	2026年12月	-33.89%
22926	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变中石干128联络分40支4左分10（新立变台）柱上断路器一站式	80	80.25%	0	0	2024年7月			-26.73%
22927	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线火石岗照明5台	315	7.62%	259.5	259.5				-34.06%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22928	浑南	白塔变	白塔变986白施甲线	翡翠四季2号变电站1号配电变压器	800	77.70%	0	0		是	2027年12月	-30.08%
22929	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线四家支008	50	82.20%	0	0	2025年8月	是	2026年5月	-43.65%
22930	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	国奥现代城四期2箱式变电站2配电变压器	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	9.54%
22931	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线苗圃分13变台	400	122.70%	0	0	2025年6月			0.00%
22932	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	豪林悦景小区2号箱变2号考核	800	30.30%	0	0		是	2025年	28.59%
22933	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	世代商业小区变电站1变压器	630	36.19%	339	339				-41.96%
22934	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线西山北台分06	200	78.30%	0	0		是	2025年12月	-24.09%
22935	沈北	詹屯变	詹屯变7846虎开线	百岁万汇城变电站201配电变压器	800	37.50%	420	420				-43.78%
22936	沈北	道义变	道义变地铁线	YHG_辽宁省省直建设集团有限公司4配电变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年12月	-43.07%
22937	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东陵甲线东陵干10右6左1	315	31.24%	185.1	185.1				-44.10%
22938	铁西	劝工变	劝工变20052劝东乙线	瀚都大厦1变电站201变压器	630	22.48%	0	0				-35.66%
22939	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城5号变电站202配电变压器	630	34.29%	0	0			2027年	-33.40%
22940	和平	太原变	太原变060胜三乙线	胜三乙线22	400	74.70%	61.2	61.2				-42.07%
22941	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道6变电站1变压器	630	25.40%	0	0				-45.83%
22942	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	601所2箱式变电站2配电变压器	630	23.81%	0	0		是	2025年12月	-41.62%
22943	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线32+1	400	71.60%	0	0		是	2026年12月	-54.98%
22944	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线小黄家分015	100	83.40%	0	0	2025年10月			-33.42%
22945	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干105左2	200	3.60%	0	0				0.00%
22946	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	唐轩英都8变电站2变压器	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-41.66%
22947	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线东老边北台区	80	71.25%	15	15				-44.45%
22948	浑南	于山变	于山变744于安甲线	金辉中央云著2号变电站2号配电变压器	400	27.00%	0	0				-25.40%
22949	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线五罗分5	400	0.00%	360	360				0.00%
22950	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线梁烧锅分2变台	200	32.40%	0	0		是	2025年12月	-32.76%
22951	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线黄山西台分18右2变台	200	39.30%	101.4	101.4				0.00%
22952	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	御华府2号变电站201间隔（新南新出线1）配电变压器	800	11.10%	0	0			2027年	39.70%
22953	沈河	万柳变	万柳变276万东线	惠民馨苑2变电站1变压器	800	16.20%	0	0				-38.74%
22954	于洪	大潘变	大祝线	弘泽湾5变电站1变压器	630	42.67%	0	0		是	2025年	-38.08%
22955	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三西大棚台	200	25.50%	129	129				-77.24%
22956	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	阿仙分17	200	11.67%	0	0		是	2025年	17.77%
22957	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地1箱变2变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年12月	-30.73%
22958	苏家屯	夹河变	夹河变50744时代线	洁菲分1	200	7.80%	0	0			2027年	25.29%
22959	东陵	孤家子	向东甲线	孤家子变670向东甲线万科新里程地下变电站2箱变1	800	36.25%	0	0		是	2026年12月	-45.69%
22960	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	保利紫云小区变电站201间隔配电变压器	800	53.10%	0	0		是	2028年12月	72.81%
22961	和平	三好变	三好变171三展甲线	世纪华丰2变电站201配电变压器	630	22.54%	425	425				100.00%
22962	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	军友房地产1箱变1变压器（备）	630	0.00%	567	567				0.00%
22963	浑南	新南变	新南084新通线	华发德仁里4号变电站1号配电变压器	630	17.78%	0	0		是	2027年12月	4.90%
22964	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线206+1左1变台	400	39.00%	0	0		是	2025年12月	5.63%
22965	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	大成家园小区箱式变电站1配电变压器	630	11.43%	0	0				-11.02%
22966	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	雷凯铂庭2箱式变电站2配电变压器	630	20.32%	0	0				-4.96%
22967	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线镇东果园支01	200	56.25%	0	0		是	2026年12月	-21.14%
22968	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域1箱变1变压器	630	26.29%	0	0		是		-45.32%
22969	和平	广州变	广州变464广太乙线	万锦小区3变电站1主变	630	30.10%	0	0				-30.46%
22970	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	恒大绿洲四期小区3变电站1变压器	800	30.38%	477	477		是	2025年12月	-42.64%
22971	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区5变电站2变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-42.54%
22972	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城6变电站2配电变压器	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-40.14%
22973	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	环路支21+1右1	200	1.50%	0	0			2027年	0.00%
22974	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期3变电站2主变	500	22.00%	0	0		是	2026年12月	-43.77%
22975	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲线	六委北台	315	81.14%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-41.66%
22976	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台乡政府四方台政府住宅镇政府住宅楼基建二公司	315	80.76%	29.1	29.1	2024年6月			-44.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22977	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分59左01	200	31.50%	0	0		是	2025年	-33.98%
22978	于洪	大潘变	大彭线	大潘变401大彭线公路南二台区	200	89.10%	0	0	2024年3月	是	2025年	-33.30%
22979	新民	金五台	金五台变718三台线	三台线57右2变台	200	16.60%	146.8	146.8				-39.38%
22980	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线206右7变台	200	46.50%	87	87		是	2025年12月	-40.21%
22981	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线186右13变台	400	59.75%	0	0		是	2025年12月	100.00%
22982	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	浑河乙线96右4+1右1	200	29.10%	0	0		是	2026年	20.37%
22983	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子干77右16变台	200	42.60%	0	0				-34.19%
22984	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线大棚分支线003	100	53.60%	36.4	36.4				-38.12%
22985	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区9变电站1变压器	630	15.24%	0	0		是	2027年12月	-40.57%
22986	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园23变电站变压器	630	19.43%	0	0				-42.18%
22987	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯8箱式变电站1配电变压器	500	45.44%	0	0		是	2025年12月	-41.71%
22988	皇姑	红卫变	红卫变372红汇线	旭辉铂悦公望小区2变电站2配电变压器	800	20.75%	0	0				100.00%
22989	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花北2号变电站1号变压器	630	38.10%	0	0		是	2027年	-42.57%
22990	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺干闸南分22柱上变压器	315	137.46%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-24.15%
22991	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙新广旺干39之1柱上变压器	400	14.80%	0	0		是	2025年12月	55.76%
22992	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干116左8左7	200	27.00%	126	126				0.31%
22993	和平	花园变	花园变764花新甲线	汇景二区3变电站2变压器	630	23.62%	0	0				-45.65%
22994	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团12变电站201间隔配电变压器	630	21.33%	0	0		是	2027年12月	-40.78%
22995	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线46右18右9之1柱上变压器	50	0.00%	0	0				0.00%
22996	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城18楼21主变	500	22.40%	0	0		是	2027年12月	-45.20%
22997	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干147左15左3变台	400	22.80%	0	0		是	2025年12月	100.00%
22998	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城1号变电站1变压器	630	19.81%	0	0			2027年	-50.40%
22999	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分14右2变台	200	42.90%	0	0		是	2025年12月	-32.47%
23000	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前当堡变310前油线前油线25左7变台	400	40.80%	196.8	196.8				-31.21%
23001	新民	大红旗	大红旗变508九天线九天干青岗分6变台	大红旗变508九天线九天干青岗分6变台	100	95.20%	0	0	2022年12月			-31.69%
23002	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	中铁阅香湖三期1变电站2配电变压器	630	69.21%	0	0				0.00%
23003	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽泰牧村养殖基地8号台区	200	79.80%	0	0		是	2025年11月	-29.48%
23004	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	保利天汇5箱变1变压器	630	17.46%	457	457				100.00%
23005	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路干19转盘分9加1	200	25.50%	0	0				12.52%
23006	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线吴家线60右11	200	27.40%	125.2	125.2				-29.86%
23007	新民	大红旗	大红旗变506二红线	大红旗变506二红线二红干砖厂分5变台	50	93.20%	0	0	2022年12月	是	2025年	-40.31%
23008	浑南	榆树变	榆树变844榆铁乙线	凤祥新城二期2号变电站1号配电变压器	400	5.00%	10	10				-144.44%
23009	法库	果子园	果子园变1411龙山线	宝山变005法镇线回回营分03	200	10.80%	0	0		是	2028年	-34.42%
23010	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线环保局台	315	35.87%	0	0		是	2028年	-39.42%
23011	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线苇塘分支013	200	9.00%	162	162		是	2025年12月	-31.77%
23012	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	万科宝马国际社区4变电站2配电变压器	800	46.50%	0	0				9.32%
23013	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	侯头沟村综合一台（微）	200	63.30%	53.4	53.4				15.08%
23014	沈北	清水变	清蒲线	柳条河C台新增	315	12.70%	0	0		是	2026年12月	-36.16%
23015	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分61右1	400	78.00%	0	0			2027年	99.64%
23016	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	瀚博房地产黄金地带1局维箱变201配电变压器	400	17.60%	289.6	289.6				40.13%
23017	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	一站式-沈阳市沈北新区兴凯莱水电焊修理部	400	25.20%	0	0		是	2026年12月	0.00%
23018	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线望北联干中药分15左3	315	67.94%	0	0				-40.78%
23019	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	拉马桥中台	200	68.70%	42.6	42.6				-25.51%
23020	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干谢家分台门支18左3变台	400	9.25%	0	0		是	2025年12月	-31.88%
23021	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分红土墙子支小蛇西几2	200	25.20%	0	0		是	2025年11月	-13.79%
23022	皇姑	文北变	文北变70470文居线	黄河府3小区变电站1配电变压器	800	1.50%	0	0				100.00%
23023	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线菜屯分15左1	200	55.20%	0	0			2027年	-28.38%
23024	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	沈阳军翔房地产开发有限公司(阳光书香园)3箱变1201配电变压器	630	19.68%	0	0				-38.37%
23025	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线278右12变台	200	30.30%	119.4	119.4				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23026	和平	亚明变	亚明变170闽江甲线	闽江甲线10变压器	400	6.60%	0	0				0.00%
23027	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马三家村棚菜分台(2023微)	200	0.00%	0	0				0.15%
23028	于洪	小于变	10kV小工线56242	龙湖中德开春江悦茗1站房1配电变压器	800	11.40%	628.8	628.8				100.00%
23029	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地干大荒地分33变台	200	34.40%	111.2	111.2				-34.60%
23030	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章2期1变电站2配电变压器	630	33.65%	0	0		是	2026年12月	-21.44%
23031	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园3变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
23032	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸8变电站1变压器	630	24.76%	411	411				-61.12%
23033	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	黎明昆山苑2变电站2变压器	400	17.63%	289.5	289.5				-43.32%
23034	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线牧场分生态园支3右支5右1柱上变压器	100	87.30%	0	0	2025年2月	是	2026年12月	-10.09%
23035	铁西	历工变	历工变10470历华线	景星B小区变电站202	630	21.71%	0	0		是	2028年12月	-52.56%
23036	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	广华乙线广华干12柱上变压器	100	16.00%	74	74		是	2025年12月	-44.03%
23037	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都三期2201配电变压器	630	43.81%	0	0		是	2026年12月	-39.81%
23038	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线彩钢南台分01	200	40.80%	0	0		是	2026年12月	0.00%
23039	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干拉它分17	200	14.60%	0	0			2027年	-24.14%
23040	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达线82左2	400	17.50%	0	0			2027年	-41.54%
23041	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线温家分21左9柱上变压器	400	9.00%	324	324				-32.48%
23042	康平	中心变	中心变2606东环线	镇二线制镜东支06	315	23.17%	0	0		是	2026年12月	-39.22%
23043	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支11右分支4左T1变压器	100	36.30%	0	0				-52.51%
23044	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲线五民分8左1号台	200	46.50%	0	0				100.00%
23045	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分张家支39左2左2变台	400	60.90%	0	0				0.00%
23046	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔6变电站1变压器	630	3.05%	547.8	547.8				-36.28%
23047	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	西华府南区小区2变电站1变压器	800	44.40%	0	0				-20.41%
23048	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干60+1右12	200	59.70%	60.6	60.6				0.00%
23049	苏家屯	苏南变	苏南变60264南官乙线	x铁路三供一业(牛奶厂)	200	0.00%	0	0			2027年	-74.58%
23050	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分马场支37右12变台	200	2.70%	0	0		是	2025年12月	0.00%
23051	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	港基双水岸1号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	25.20%	0	0			2027年	18.19%
23052	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	润东府2箱变2变压器	800	12.38%	0	0		是		88.34%
23053	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分7左11变台	200	0.00%	0	0				0.00%
23054	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线85右6+1变台	400	30.30%	238.8	238.8				100.00%
23055	东陵	汪家变	汪杨甲线	汪家馨城B区3局维·1间隔201间隔配电变压器	800	89.70%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-42.85%
23056	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	保利达江湾城二期2变电站1变压器	800	25.88%	513	513		是	2027年12月	-38.15%
23057	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	核工业二四零研究所1201配电变压器	630	13.21%	0	0		是	2026年12月	-38.14%
23058	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线舒适小区	200	50.85%	78.3	78.3				-41.30%
23059	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分40右支4左分支6变压器	100	29.10%	0	0				-49.43%
23060	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分李油房支003	100	75.20%	14.8	14.8				-32.05%
23061	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分聂家支20	200	28.20%	0	0		是	2026年5月	-19.01%
23062	和平	太原变	太原变050先锋线	东北医药1变电站2主变	630	24.38%	0	0		是	2025年12月	-39.96%
23063	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干116+1左1	400	6.30%	0	0		是	2027年	2.36%
23064	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学干23+1柱上变压器	315	21.71%	0	0				-172.36%
23065	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分漫山屯支020	50	96.30%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-38.01%
23066	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线达子营南大鹏	80	49.00%	0	0		是	2025年11月	-40.14%
23067	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	城建乾元2箱变1变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	-21.73%
23068	于洪	范屯变	范北线	小微永安村西台区	400	65.40%	98.4	98.4				-12.95%
23069	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北干初中分联户支13变台	200	25.80%	0	0				-15.33%
23070	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	后岗西照明(改2021)	400	18.30%	286.8	286.8				-43.30%
23071	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	南塔干科学分50公变	100	136.00%	0	0	2025年5月			-78.90%
23072	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	沈北支41左11柱上变压器	400	67.50%	0	0		是	2025年12月	-15.77%
23073	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	盛京花园变电站1变压器	500	10.88%	395.6	395.6				-41.06%
23074	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线四间房棚菜分支26	50	5.40%	0	0		是	2026年12月	-12.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23075	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线后张家分支05	50	93.00%	0	0	2023年7月	是	2026年6月	-38.19%
23076	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	坤博园四期局维变电站201配电变压器	630	39.37%	0	0		是	2026年12月	6.26%
23077	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	时代悦小区2变电站202间隔配电变压器	800	20.70%	554.4	554.4				60.96%
23078	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	刘家分31右1柱上变压器	400	57.30%	0	0		是	2025年12月	-30.85%
23079	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区6变电站1变压器	630	21.59%	431	431				-42.32%
23080	皇姑	方溪变	方溪变354闸上甲线	闸上甲线闸上干16右7之1柱上变压器	400	16.80%	0	0		是	2025年12月	-32.71%
23081	新民	张屯变	张屯变3360山环线	农田乙线王家岗分59左1变台	400	35.50%	0	0		是	2025年12月	-36.91%
23082	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期4变电站2号变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	92.88%
23083	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	省政府宿舍变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
23084	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	中海望京府5变电站201配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	3.63%
23085	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	长沟村综合一台（微）	200	54.60%	70.8	70.8				3.46%
23086	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期1变电站1号变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	87.67%
23087	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10kV孟桃线机井分维安支2	400	8.40%	0	0		是	2025年12月	0.00%
23088	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分25右1变台	200	65.10%	0	0				0.12%
23089	大东	大志变	大志变70558志东甲线	志东干29右7	200	47.40%	0	0				-18.01%
23090	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	御康府1箱式变电站202间隔配电变压器	800	22.20%	0	0		是	2026年12月	-33.01%
23091	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干房身分马门井支占有分支5右T8变压器	100	54.00%	0	0				-53.25%
23092	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线韩家四组照明	400	12.30%	310.8	310.8				-33.35%
23093	辽中	刘二堡	刘二堡变1170毓庄线	刘二堡变170毓庄线后岗大棚地	100	36.00%	0	0				-102.00%
23094	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	恒隆东箱变1变压器	630	52.70%	0	0		是	2026年6月	-35.95%
23095	法库	三泉变	泉富线	10kV泉富线下窑支02	100	47.25%	42.75	42.75				-37.07%
23096	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典9变电站2变压器	630	15.49%	0	0				-42.86%
23097	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	碧桂园天汇1变电站2配电变压器	800	13.50%	0	0		是	2025年12月	100.00%
23098	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品8变电站201变压器	400	39.00%	204	204				-45.90%
23099	苏家屯	白塔变	白塔变50950白总线	汽商分9左8+1左1	200	3.60%	0	0			2027年	5.30%
23100	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭23号	200	78.60%	0	0		是	2025年	2.98%
23101	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	英里蓝湾小区4变电站2变压器	800	44.63%	232.372	232.372				-2.01%
23102	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	马家沟(2)台	100	47.70%	42.3	42.3				-35.44%
23103	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV乳业甲线干线24	20	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
23104	于洪	家俱变	俪锦线	澳源2站房2变压器	630	42.92%	0	0				-42.08%
23105	皇姑	红卫变	红卫变348国际线	克萊斯特5变电站1变压器	800	17.25%	0	0		是	2025年12月	-14.08%
23106	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园一期2箱变1配电变压器	630	26.19%	0	0		是	2026年12月	-37.59%
23107	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子西苇塘2台	200	32.70%	114.6	114.6		是	2025年12月	-53.81%
23108	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城27号变电站202配电变压器	630	27.30%	0	0			2027年	-42.08%
23109	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	香港物业箱式变电站201间隔配电变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	-39.10%
23110	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	怡华馨园箱变202	400	47.60%	0	0				-44.37%
23111	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	延河新居箱式变电站1配电变压器	400	12.60%	115.656	115.656				8.68%
23112	新民	新民变	新民变30164新区线	恺帝花园1变电站2变压器	500	24.00%	0	0		是	2025年12月	-38.60%
23113	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大大文旅城7号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	12.06%	491	491				56.96%
23114	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	城市之光1箱变2变压器间隔配电变压器	800	22.13%	0	0		是		-38.87%
23115	东陵	水家变	水李线	水李线139左4柱上变压器	500	23.64%	10	10				-5.75%
23116	东陵	中马变	军影线	旧站回迁楼2箱变1变压器	630	15.87%	0	0		是	2026年12月	-42.27%
23117	东陵	中马变	疗养甲线	桑堤亚纳2箱变2变压器	630	11.75%	228.7972	228.7972				-33.36%
23118	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	瑞华苑2变电站1变压器	630	20.48%	0	0		是	2025年12月	-34.93%
23119	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	华润紫云府一期2箱式变电站1配电变压器	800	68.63%	0	0		是	2025年12月	-37.59%
23120	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	华润紫云府一期4箱式变电站1配电变压器	500	38.40%	0	0		是	2025年12月	-41.55%
23121	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	新安乙线沙安干法赖分208左9变台	200	40.80%	0	0				0.00%
23122	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	融创观澜壹号二期小区6局维变电站202配电变压器	630	15.56%	0	0		是	2026年12月	100.00%
23123	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	YHG_吉宝城镇开发(沈阳)有限公司4箱1变201配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	-33.72%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23124	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	凯翔6箱变2变压器	800	15.50%	596	596				-45.13%
23125	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区1变电站2变压器	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-40.02%
23126	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	崇山变290黎明甲线黎明干15右5柱上变压器	400	69.00%	0	0		是	2025年12月	-39.05%
23127	东陵	孙家寨	孙张线	保利十二橡树箱式变电站1号间隔配电变压器	630	35.71%	0	0		是	2026年12月	-36.67%
23128	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	龙达线小区分12左10左1变台	400	36.60%	0	0		是	2025年12月	-45.33%
23129	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡线	前当堡线80左1变台	200	12.30%	155.4	155.4				0.00%
23130	东陵	水家变	水阳乙线	碧桂园云顶1变电站2号变压器	630	5.40%	0	0		是	2026年12月	47.81%
23131	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官9号台区	100	17.40%	0	0				-66.79%
23132	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干42+1右分1台区	100	36.30%	0	0				-50.31%
23133	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG_沈阳蒲河房地产开发有限公司2配电变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年12月	-38.88%
23134	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	安居干35右5之1	400	87.90%	0	0	2025年8月			-43.17%
23135	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	君兰江山2变电站201变压器	400	37.80%	0	0				20.13%
23136	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线老干部1-2	630	32.57%	0	0		是	2026年12月	-37.52%
23137	沈北	孝信变	孝科线	中金朗悦小区2变电站201配电变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年12月	24.04%
23138	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园3箱变1变压器	630	66.98%	0	0				-42.04%
23139	于洪	家俱变	偃锦线	偃锦城四期3站房2配电变压器	630	50.79%	0	0				-22.08%
23140	于洪	五金变	五兰乙线	五兰乙123左23小微台	400	41.70%	0	0		是	2025年	100.00%
23141	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际3变电站2变压器	630	20.63%	437	437				-38.00%
23142	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑南区二期1局维变电站2变压器	630	14.60%	0	0		是	2026年12月	10.55%
23143	大东	善邻变	善邻变81052善环线	大悦城E馆1箱变2变压器	630	31.11%	371	371				23.91%
23144	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林7箱变1配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-43.02%
23145	法库	双台子	双台子变045双四线	公主陵3队台	400	22.50%	97.3384	97.3384				-28.77%
23146	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	造化乙线造化干沈北支8右1柱上变压器	200	6.90%	0	0		是	2025年12月	-48.99%
23147	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗子分42+1右10变台	100	49.60%	23.8	23.8				-115.39%
23148	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分兴隆山支30左4变台	400	12.60%	0	0		是	2025年12月	-41.05%
23149	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变844王全线联合分43南四家子支017	400	59.70%	0	0		是	2026年12月	-42.07%
23150	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	中海天钻2号变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0			2027年	0.00%
23151	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干47+1右1	400	19.50%	0	0		是	2026年	0.00%
23152	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	保利溪湖林语五期1-1箱式变电站配电变压器	630	30.79%	0	0				-39.90%
23153	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	恒星新能源公变台区	400	60.00%	120	120				100.00%
23154	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分130右7变台	400	26.10%	0	0				-35.24%
23155	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑2B-2箱变201配电变压器	400	26.40%	0	0				7.82%
23156	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙8箱变2变压器	400	24.90%	0	0				-43.66%
23157	于洪	范屯变	范工线	小微西三家南1台	200	24.30%	131.4	131.4				9.79%
23158	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	云泽经典箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	50.776	50.776				0.00%
23159	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	美的盛堂小区1变电站1变压器	800	30.00%	0	0		是	2025年12月	-15.96%
23160	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	赤山阳光园3箱式变电站2配电变压器	800	18.00%	0	0		是	2025年12月	-39.66%
23161	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	御长白1号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	60.32%	0	0		是	2027年	-21.22%
23162	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线梁家村2组照明	200	25.40%	0	0		是	2025年	-30.38%
23163	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	地空间箱式变电站201配电变压器	500	68.80%	0	0				-31.03%
23164	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖南养殖场综合（微）	400	39.60%	201.6	201.6				5.88%
23165	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界御景3变电站2变压器	500	68.80%	106	106				-39.76%
23166	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	明城北市5变电站1号主变	800	13.20%	0	0		是	2027年12月	-39.28%
23167	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林尚城3变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
23168	和平	方型变	方型变742方学乙线	东大人才11变压器	250	25.20%	0	0		是	2026年12月	-42.71%
23169	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	浪子分73右11左6	200	59.10%	61.8	61.8				22.64%
23170	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分92左8	200	20.10%	0	0			2027年	-9.00%
23171	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线张家分125	100	65.55%	0	0		是	2026年6月	-30.76%
23172	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分新立支刘小船几58	400	22.50%	0	0		是	2025年	79.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23173	皇姑	勾莲变	勾莲变10352上林甲线	金辉优步湖畔2箱式变电站1配电变压器	800	37.50%	420	420				-34.83%
23174	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	山林变550林西线电井支8右06	400	30.10%	0	0			2027年	-40.52%
23175	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	卫工佳苑5变电站1变压器	500	39.84%	250.8	250.8		是	2026年12月	-45.84%
23176	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭B区4箱式变电站201间隔配电变压器	800	16.88%	0	0				-33.16%
23177	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区4变电站2变压器	630	20.00%	0	0		是	2027年12月	-39.27%
23178	新民	梁山变	梁山变194大刘电线	大刘电线255右7变台	200	16.50%	147	147				-38.76%
23179	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	御长白3号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	23.81%	0	0			2027年	-27.59%
23180	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线李影小区分01	200	76.80%	0	0		是	2026年12月	-47.08%
23181	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线22	315	47.30%	0	0				-37.51%
23182	苏家屯	达连变	达连变60666达史乙线	林达分79左27之2	400	2.40%	0	0			2027年	-65.45%
23183	浑南	新南变	新南070新医乙线	华发新城行知坊3号变电站2号配电变压器	630	25.52%	0	0		是	2027年12月	12.19%
23184	皇姑	红卫变	红卫变356红乐线	乐天圣苑1箱式变电站1配电变压器	630	49.21%	0	0		是	2025年12月	-41.86%
23185	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安线小三家分53变台	200	15.75%	0	0				-45.07%
23186	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线152右1变台	200	40.65%	98.7	98.7				-39.05%
23187	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城6号变电站202配电变压器	500	34.00%	280	280				-39.37%
23188	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	地坛安居3箱变2变压器	630	20.95%	435	435		是		-41.18%
23189	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园1-5区2箱变2变压器	400	14.10%	303.6	303.6				11.35%
23190	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线293右4变台	200	0.90%	0	0				0.00%
23191	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线青麻坎5组照明	400	11.20%	315.2	315.2				-35.27%
23192	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线文城分008	200	16.50%	147	147				-33.49%
23193	大东	如意变	如意变80876如小乙线	上东花墅一期1箱变1变压器	400	28.00%	0	0				-40.95%
23194	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	灰山二组照明（新）	400	10.20%	0	0				0.00%
23195	辽中	航辽变	航辽变90172文华线	丽都新城箱变1变压器	630	148.57%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-40.56%
23196	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分10右1柱上变压器	200	21.90%	0	0		是	2025年12月	-26.94%
23197	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化干沙平分28右2柱上变压器	400	9.30%	0	0		是	2025年12月	-38.23%
23198	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会洋支30左5变压器	315	31.11%	185.5	185.5				-47.16%
23199	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支6变压器	315	63.75%	0	0		是	2025年12月	-36.09%
23200	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山右8右5柱上变压器	315	46.35%	0	0		是	2025年12月	-44.29%
23201	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干丰田分5变压器	400	47.10%	0	0				-105.20%
23202	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干52右4	315	48.76%	0	0				-18.49%
23203	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分11右3左4变压器	315	83.05%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-41.10%
23204	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干147右3左1	100	37.50%	52.5	52.5				-37.40%
23205	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干6右4	200	81.60%	0	0	2024年6月	是	2028年12月	-37.38%
23206	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	齐十干5左3	315	30.98%	0	0				-40.99%
23207	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	陵东变156陵北甲线金山分24柱上变压器	400	42.60%	0	0		是	2025年12月	-43.48%
23208	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	陵东变162陵望乙线陵望干26右13柱上变压器	400	75.90%	0	0		是		-39.26%
23209	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变160陵望乙线陵望干3柱上变压器	100	53.60%	0	0		是	2025年12月	0.00%
23210	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分獾洞支张宝支55变台	160	44.63%	0	0		是	2025年12月	-39.75%
23211	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	沈毛甲线沈小联干米金分1	100	32.80%	0	0		是		-20.19%
23212	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干43变压器	200	10.00%	0	0				-54.53%
23213	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工干15之3变压器	400	62.10%	0	0				-44.81%
23214	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	大津分20右2	100	97.80%	0	0	2022年12月	是	2027年	-33.25%
23215	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	昆农甲线张工干天线分22变压器	250	29.44%	0	0				-29.66%
23216	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线青寺线万寿干工校分6+2公变	200	53.60%	0	0		是	2026年12月	-47.05%
23217	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干九毫分3	400	23.10%	0	0				-116.41%
23218	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干43右1	315	3.81%	0	0				-47.20%
23219	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线137左1	200	62.40%	55.2	55.2				-45.89%
23220	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	城佛线171右6左4变台	100	78.60%	11.4	11.4		是	2025年12月	-43.55%
23221	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线53	400	27.00%	0	0				-46.29%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23222	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	崇山变296中医乙线中医干17柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
23223	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	炮师分17柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
23224	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分5右5左3柱上变压器	250	44.80%	0	0		是	2025年12月	-45.96%
23225	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干大北分27左5	315	36.51%	0	0				-45.49%
23226	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线48	400	70.20%	0	0				-34.14%
23227	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	大南干北文分8公变	315	40.00%	0	0		是	2026年12月	-40.67%
23228	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线15	200	29.20%	0	0		是	2027年12月	-36.46%
23229	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众甲线大众干取义北分7+1	315	34.60%	0	0				-41.95%
23230	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分26右1+1	315	41.27%	0	0				-43.44%
23231	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	广华乙线广华干13柱上变压器	250	20.80%	173	173		是	2025年12月	-49.55%
23232	皇姑	文北变	文北变70446文前乙线	文前乙线31左4柱上变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
23233	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线18左1	315	55.24%	0	0		是	2025年12月	-36.34%
23234	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长北分24柱上变压器	200	40.80%	0	0		是	2025年12月	-43.94%
23235	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	明华分6右5柱上变压器	400	83.50%	0	0	2024年9月			-39.24%
23236	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工大干21右5	315	29.84%	0	0				-34.17%
23237	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干43	315	56.19%	0	0				-40.63%
23238	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干57	400	62.00%	0	0				-42.55%
23239	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	善仓干18左11	315	27.81%	0	0		是		-32.28%
23240	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	苏北变352市内乙线雪柳分14	315	108.89%	0	0	2022年12月	是	2027年	-41.34%
23241	和平	方型变	方型变480万太乙线	三亚分5	315	12.38%	0	0				-50.06%
23242	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融分11左4	200	22.50%	0	0			2027年	-41.95%
23243	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线232	200	18.40%	0	0		是	2025年12月	-33.71%
23244	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干16右3加2	315	46.98%	0	0		是		-41.89%
23245	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	李官乙线李官干57右8变压器	200	13.50%	0	0		是	2025年12月	-79.77%
23246	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	于洪干农药分7	315	19.37%	0	0				-33.62%
23247	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分29右5柱上变压器	100	34.80%	0	0		是	2025年12月	-78.84%
23248	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线官立乙线151右07	200	24.50%	0	0			2027年	-35.92%
23249	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干46左6加1	250	88.00%	5	5	2024年9月			-34.19%
23250	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线25左3左1变台	315	46.10%	0	0		是	2025年12月	-40.75%
23251	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分21右5变压器	315	29.84%	0	0		是	2025年12月	-51.83%
23252	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科2箱变2变	500	17.20%	0	0		是	2025年12月	-41.80%
23253	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	橙色时光二1箱变2变	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-42.08%
23254	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	博客地带4箱变2号变	630	24.38%	0	0		是	2025年12月	-41.92%
23255	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科五期四六组团1箱变1号变	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-43.38%
23256	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	八一东变电站一次变压器主变	315	18.29%	0	0				-60.98%
23257	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	浅草绿阁小区三期1变电站202变	630	31.75%	367	367				-17.02%
23258	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏西区1箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
23259	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	2#主变总参通讯	630	10.29%	0	0				-41.36%
23260	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙1箱变1号变压器	630	14.48%	475.8	475.8				-40.30%
23261	和平	三好变	三好变178科技乙线	三好南一次1#主变	100	32.80%	0	0				0.96%
23262	开发	张士变	张士变55842海逸乙线	海逸乙小区1变电站1变压器	500	21.60%	342	342				-40.29%
23263	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	丽阳大厦箱变2	630	28.89%	0	0		是	2025年12月	-46.08%
23264	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	城建花园3变电站201	315	53.33%	115.5	115.5				-39.41%
23265	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城2变电站1变压器	630	80.32%	0	0	2025年5月	是	2025年12月	-39.58%
23266	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	杏花雅居1变电站201变压器	630	53.33%	0	0				-41.77%
23267	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区1变电站1变压器	630	21.27%	433	433				-39.98%
23268	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区1变电站2变压器	630	21.27%	433	433				-40.59%
23269	铁西	万达变	万达变56084万滑乙线	今日阳光3变电站202	630	0.00%	567	567		是	2025年12月	0.00%
23270	铁西	万达变	万达变56084万滑乙线	今日阳光5变电站202	630	32.06%	365	365		是	2025年12月	-44.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23271	大东	毛君变	毛君变946毛光线	东城1箱变2变压器	630	21.27%	433	433				-43.08%
23272	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园南园1变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
23273	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园南园1变电站201变压器	630	60.32%	0	0				-43.64%
23274	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	锦绣园2变电站202柜	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
23275	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	北斗新苑小区变电站201变压器	630	0.00%	50.776	50.776				0.00%
23276	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村小区8变电站201柜	315	44.44%	0	0		是	2027年12月	-42.91%
23277	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	格林自由城1变电站2变压器	630	41.90%	0	0				-44.12%
23278	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大万莲1箱变1变压器	630	48.57%	0	0				-44.16%
23279	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城4箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
23280	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	嘉禾花园2变电站201柜	630	14.29%	0	0		是		-46.49%
23281	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园1变电站1变压器	630	42.86%	0	0				-42.98%
23282	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园2变电站2变压器	630	18.10%	0	0				-43.38%
23283	皇姑	长江变	482岳山甲线	河畔人家2箱变1	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
23284	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝4箱变1号变	630	61.59%	0	0				-43.99%
23285	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲8箱变1号变	630	28.57%	0	0		是	2025年12月	-41.93%
23286	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科八九区2箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
23287	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	雪松新城9号变电站1号变压器	400	52.40%	0	0			2027年	-34.57%
23288	和平	广州变	广州变492广东乙线	桂阳南一次1主变	630	44.95%	0	0				-37.11%
23289	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥三期3箱变2号变	500	24.00%	0	0		是	2025年12月	-39.12%
23290	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	中远颐和二期期1箱变2	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
23291	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	测绘3箱变1变压器	630	11.90%	0	0		是	2025年12月	-34.26%
23292	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸2箱变1变压器	500	20.48%	0	0				-44.61%
23293	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	瑞盛1变电站2变压器	630	24.13%	415	415				-44.23%
23294	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	盛世华城3变电站201柜（5）	800	30.90%	0	0		是	2028年12月	-44.82%
23295	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	魁星南箱变2变压器	400	44.10%	0	0				-37.80%
23296	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	彤利雅1箱变1变	630	20.95%	435	435				-43.62%
23297	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	令闻新村2箱变2变压器	800	17.40%	0	0				-33.30%
23298	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	隆中密苑2变电站1变压器	800	18.60%	571.2	571.2				-37.70%
23299	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团5变电站201	400	63.90%	0	0				-31.13%
23300	铁西	历工变	历工变10472光明线	北一路17变电站201柜	315	35.24%	0	0		是	2027年12月	-41.93%
23301	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	大东路6箱变1变	400	34.20%	0	0				-38.86%
23302	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	工商局箱变1变压器	630	5.33%	533.4	533.4				-44.63%
23303	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	友好箱变变压器	500	29.12%	304.4	304.4				-44.02%
23304	沈河	方家变	方家变642方长甲线	万科III期1箱变2变压器	630	7.30%	521	521				-40.99%
23305	沈河	顺城变	顺城变079广宣甲线	荣光2箱变2变压器	500	43.84%	0	0		是	2025年12月	-45.02%
23306	沈河	方家变	方家变642方长甲线	万科III期4箱变2变压器	500	44.48%	227.6	227.6				-47.57%
23307	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	万科金色2-1变电站1变压器	630	22.54%	0	0				-41.20%
23308	沈河	长青变	长青变480银河线	银河2-2箱变2变压器	1000	8.40%	0	0		是	2026年12月	-42.14%
23309	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	东河金都小区箱变2变压器	500	21.12%	0	0		是		-43.15%
23310	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期6变电站202变压器	400	21.90%	0	0				-36.81%
23311	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺微型1变电站201柜	200	32.40%	115.2	115.2				-41.78%
23312	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	鑫丰花园小区2变电站201变压器	500	48.96%	50.776	50.776				-46.63%
23313	铁西	历工变	历工变10456黎明线	黎明西部风情1变电站202柜	630	35.87%	0	0		是	2027年12月	-37.68%
23314	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	羊红3小区变电站1变压器	315	15.56%	0	0				-57.05%
23315	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	光辉小区变电站201	630	60.70%	184.6	184.6				-36.25%
23316	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	和信家园2箱变1	500	25.60%	0	0				-44.46%
23317	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	鑫宇园5箱变2	630	32.51%	0	0				-46.38%
23318	大东	望花变	望花变70242上园乙线	北大营1小区2站内变压器	500	102.40%	0	0	2022年12月			-42.64%
23319	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	格林自由城3变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23320	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	五彩三期5箱变2变	630	21.33%	0	0		是	2025年12月	-41.34%
23321	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区1箱变2	630	9.14%	0	0		是	2025年12月	-45.72%
23322	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰7箱变1	630	35.43%	0	0		是	2025年12月	-46.37%
23323	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰9箱变1号变	630	33.90%	0	0		是	2025年12月	-37.89%
23324	皇姑	长江变	25460长亚乙线	北苑明珠2箱变2号变	400	32.80%	0	0		是	2025年12月	5.16%
23325	和平	方型变	方型变438方文乙线	主变城中花园3	400	36.80%	212.8	212.8				-41.07%
23326	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	西顺城2变电站1变压器	800	41.75%	0	0		是	2025年12月	-43.87%
23327	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	长安佳园2号变电站201间隔配电变压器	400	41.10%	0	0			2027年	6.94%
23328	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	东站1箱变2变压器	630	11.43%	0	0		是		-40.48%
23329	大东	鹏源变	鹏源变444鹏北线	鹏利C座1变电站1站内变压器	800	32.00%	0	0				-36.62%
23330	东陵	水家变	水李线	水李线龙家分保合支16*1左3柱上变压器	400	16.50%	10	10				39.16%
23331	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支32左1柱上变压器	250	25.20%	0	0		是	2025年12月	-59.53%
23332	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	鲍苏线沙河干9左3	200	42.30%	95.4	95.4		是	2027年	100.00%
23333	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	雪莲干7右1	200	18.30%	143.4	143.4				-24.70%
23334	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进村7台	400	18.00%	0	0		是	2025年12月	13.67%
23335	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	锦园1变电站201间隔配电变压器	630	28.25%	0	0				-36.77%
23336	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达1变电站1号配电变压器	800	25.88%	0	0		是	2027年12月	-41.74%
23337	法库	果子园	果子园变1412水泥线	10kV水泥线北沟支1	30	38.67%	15.4	15.4				-46.26%
23338	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达6变电站1号配电变压器	630	32.38%	0	0		是	2027年12月	-35.55%
23339	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡四期7变电站配电变压器	630	58.67%	0	0		是	2025年12月	-35.53%
23340	新民	新民变	新民变30156高台乙线	YHG 高台乙干15右	315	34.54%	0	0		是	2025年12月	-20.87%
23341	东陵	花山变	碧桂园乙线	碧桂园乙线48柱上变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
23342	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	芳园新村3变电站2变压器	630	31.19%	0	0		是	2025年12月	-37.82%
23343	新民	新民变	新民变30170营西线	嘉禾小镇2变电站1变压器	630	29.33%	0	0		是	2025年12月	-38.68%
23344	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯4箱变2变压器	630	40.63%	0	0		是	2026年12月	-39.22%
23345	康平	中心变	中心变2606东环线	商场箱变1变压器	400	81.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-34.28%
23346	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民于西高力分长山子支13右7变台	200	27.60%	0	0		是	2025年12月	-35.55%
23347	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村3号变电站201间隔配电变压器	400	52.13%	0	0			2027年	-42.47%
23348	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景4变电站1变压器	500	78.80%	56	56				-42.26%
23349	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城4箱变202配电变压器	500	15.04%	374.8	374.8		是	2026年12月	-36.54%
23350	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	宋大分35左6	400	21.30%	274.8	274.8				-0.42%
23351	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干甲河分21变台	200	8.55%	0	0				-71.60%
23352	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线东青分齐离支54变台	200	29.50%	0	0				-37.18%
23353	铁西	滑翔变	滑翔变20268腾飞甲线	浑河一区2变电站201变压器	800	60.75%	234	234				-43.05%
23354	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	金地棕榈岛3号变电站2号配电变压器	630	41.59%	0	0		是	2027年12月	-41.90%
23355	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线徐家屯村新台	200	71.40%	37.2	37.2				-22.81%
23356	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	芦电线曹屯分12左1变台	200	52.20%	0	0		是	2025年12月	6.15%
23357	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支20右1变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
23358	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都茗苑三期3变电站1变压器	400	22.50%	0	0		是	2025年12月	-41.13%
23359	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	四德里住宅1箱变2变压器	500	24.96%	0	0		是		-41.89%
23360	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村小区4变电站1变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-38.05%
23361	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线押牛街村五组新	200	31.40%	117.2	117.2				100.00%
23362	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线前栏分15左3变台	200	48.60%	0	0		是	2025年12月	7.99%
23363	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线后姚堡分22右2变台	200	50.33%	79.35	79.35				-36.45%
23364	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	冷子堡周徐村兆胜养鱼公变台区	200	42.90%	94.2	94.2				0.00%
23365	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线王秀台西台	400	80.70%	37.2	37.2	2023年2月			-41.46%
23366	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	辽宁宝郡房地产开发有限公司(宝郡·盛唐雍景)柱上变压器-2	315	96.19%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	0.00%
23367	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	朱家房变068朱家房线候头沟7组照明	100	135.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-31.59%
23368	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	朱家房变068朱家房线候头沟6组照明	400	29.40%	242.4	242.4				-35.15%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23369	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉西台	200	50.30%	79.4	79.4				-37.82%
23370	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰村5之1柱上变压器	400	2.70%	0	0		是	2025年12月	-148.74%
23371	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	恒大华府一期1变电站202变压器	800	29.50%	484	484				-40.05%
23372	铁西	应昌变	应昌变20554应动甲线	鑫丰国际1变电站202变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
23373	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	董楼子变048中寺线苇塘支5（苇塘B台）	100	62.20%	27.8	27.8				-32.87%
23374	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线欢洞分28+1右10变台	400	0.00%	23.8	23.8				0.00%
23375	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶窑干顿家分19左1变台	200	11.80%	156.4	156.4				-45.27%
23376	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	水源线173	250	20.48%	0	0			2027年	-52.81%
23377	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分11左8	100	60.60%	0	0			2027年	-49.59%
23378	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城17变电站2变压器	500	25.60%	0	0			2027年	-44.40%
23379	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城三期1箱式变电站2配电变压器	800	64.20%	0	0		是	2025年12月	10.00%
23380	法库	孟家变	孟东线	孟家变942孟东线孤靠分油站支2（孤树子大棚台）	200	14.55%	150.9	150.9				-27.55%
23381	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪线于洪干29右1变压器	200	7.80%	0	0		是	2028年12月	-29.11%
23382	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡9变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
23383	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分小桑林子支93+2	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
23384	和平	市府变	市府变554东森线	东森1变电站2主变	630	28.95%	0	0				-44.24%
23385	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	头台子东台	315	30.16%	188.5	188.5				-31.07%
23386	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线果东干152	200	34.50%	0	0		是	2028年	-28.33%
23387	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区6变电站1变压器	315	67.30%	71.5	71.5				-44.53%
23388	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区6变电站2变压器	315	84.13%	18.5	18.5	2025年8月			-39.52%
23389	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	华润崑崙御4箱式变电站2配电变压器	800	44.70%	0	0		是	2025年12月	-16.84%
23390	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	北方乙A之2箱变1变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
23391	于洪	曹家变	曹大甲线	圣新园3变电站1变压器	630	22.60%	0	0		是	2025年	-38.89%
23392	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城23变电站1变压器	630	65.90%	0	0			2027年	-33.74%
23393	于洪	范屯变	范新线	岔路西南台	400	49.20%	163.2	163.2				-50.32%
23394	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线门台村东南台区	400	31.60%	233.6	233.6				-35.91%
23395	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	刘二堡变170靛庄线皮下东2大棚	200	21.90%	0	0				-41.20%
23396	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	一站式服务-沈阳市沈北新区宁丰饲料厂	200	20.85%	0	0		是	2026年12月	10.73%
23397	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	惠工王府2箱变变压器	315	31.11%	0	0				-39.54%
23398	大东	小东变	小东变80162大华线	水岸8变电站1变压器	630	22.48%	0	0				-44.91%
23399	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	阳光港湾2变电站1变压器	800	32.70%	0	0		是		-27.65%
23400	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	和平上和城1号变电站201间隔配电变压器	800	25.75%	0	0			2027年	-13.93%
23401	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	大羊分19左20	100	42.00%	0	0		是	2025年	-35.22%
23402	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区7变电站1变压器	630	16.38%	463.8	463.8				-46.66%
23403	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	融创中央学府4局维变电站201配电变压器	630	26.29%	0	0		是	2026年12月	2.03%
23404	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线铁西支14左03	200	28.80%	0	0		是	2025年	-44.05%
23405	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子干37右4左6变台	200	67.75%	44.5	44.5				-120.91%
23406	新民	新民变	新民变30162营东线	瑞华苑6变电站1变压器	400	80.00%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-37.44%
23407	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	冠虹小区箱变11号配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2025年12月	-78.91%
23408	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	银亿大城印象都荟3箱式变电站1配电变压器	800	56.40%	0	0				-21.97%
23409	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	纳帕阳光1土建变201	500	27.60%	0	0		是	2028年12月	-40.36%
23410	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城一期1小区变电站202配电变压器	800	45.75%	0	0		是	2026年12月	-40.57%
23411	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线羊草沟分尹家支08	400	22.50%	0	0				19.97%
23412	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	北运河花园箱变1号变	400	47.50%	0	0		是	2025年12月	-41.65%
23413	大东	如意变	如意变80894如花乙线	鸿泽园1变电站2站内变压器	500	29.12%	0	0				-39.49%
23414	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支6右23左11	100	59.10%	30.9	30.9				-51.46%
23415	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	幸福里二期1箱式变电站202间隔配电变压器	630	3.17%	0	0		是	2026年12月	0.00%
23416	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	荒地干荒地分秦家房支37右4变台	200	48.40%	83.2	83.2				-30.02%
23417	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	莱茵南郡3号变电站1变压器	630	8.57%	0	0			2027年	-48.48%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23418	于洪	大潘变	大潘线	奥玛丽都2站房1变压器	630	40.89%	0	0		是	2025年	-41.40%
23419	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区2号箱2号变压器	630	30.16%	377	377				-39.99%
23420	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	金地领峯2变电站2配电变压器	800	13.20%	0	0				100.00%
23421	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐千金家支15右9	100	42.90%	47.1	47.1				-188.69%
23422	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	YHG_中海城02B区-别墅1箱式变电站2号配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
23423	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线后苇二支11	200	20.30%	139.4	139.4				-30.47%
23424	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线花古东支03	200	31.50%	0	0		是	2026年6月	-30.44%
23425	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线刘家店支02	200	61.80%	0	0		是	2026年6月	-30.42%
23426	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线石厂一支02	80	22.50%	0	0		是	2026年6月	-38.02%
23427	和平	展览变	展览变884展友乙线	友谊时代广场小区2变电站201配电变压器	800	34.88%	441	441				-34.48%
23428	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地线61左3变台	100	79.50%	10.5	10.5				-29.27%
23429	苏家屯	雪松变	雪松变60554松榆甲线	剑桥郡4号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	15.90%	592.8	592.8				0.00%
23430	苏家屯	施官变	施官变60192施站线	恒大大都19号变电站201间隔（施站线）配电变压器	800	24.00%	0	0			2027年	9.43%
23431	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	江南壹号二期1变电站201配电变压器	800	53.40%	0	0		是	2026年12月	-35.28%
23432	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	四方台变092太平庄线太平庄西台照明	400	30.45%	238.2	238.2				-36.53%
23433	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	九英里6号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	32.70%	361	361				4.63%
23434	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	95979部队变电站2变压器	250	35.20%	0	0		是	2025年12月	-45.54%
23435	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区6变电站2变压器	630	30.10%	377.4	377.4				-35.35%
23436	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线梁家村3组新	200	34.80%	0	0				0.00%
23437	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	锦绣华城1开闭站2箱变202间隔配电变压器	315	54.86%	110.7	110.7		是	2026年12月	-41.53%
23438	浑南	新南变	新南042新景线	华发新城丽景嘉园1变电站2号配电变压器	800	31.20%	0	0		是	2027年12月	-18.85%
23439	沈北	道义变	道义变15259道义线	地铁惠民新城总开闭站2环网柜4101配电变压器	630	18.67%	0	0				-39.13%
23440	浑南	新南变	新南084新通线	华发新城鸿景嘉园1号变电站1号配电变压器	800	32.70%	0	0		是	2027年12月	-13.40%
23441	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天下天翠1箱式变电站2配电变压器	800	24.00%	467.64	467.64		是	2025年12月	-25.58%
23442	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线孟家一组照明	400	67.80%	0	0				-25.46%
23443	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房王浩南畜牧养殖公变台区	200	98.10%	0	0	2025年8月			100.00%
23444	皇姑	广源变	广源变25746水城线	凤凰水城5箱式变电站配电变压器	400	33.38%	0	0		是	2025年12月	-42.88%
23445	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路乙线南路干65右6左4	315	53.33%	0	0		是		-33.43%
23446	于洪	铸造变	铸造变95250铸雅线	铸雅线小微1台	400	33.30%	226.8	226.8				0.00%
23447	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	工商分26	200	6.00%	0	0		是	2026年	-44.05%
23448	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线胡成喜水支线002	20	78.00%	0	0		是	2026年12月	-57.07%
23449	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	城建水岸1变电站201间隔配电变压器	630	24.29%	6.928	6.928				-43.16%
23450	沈北	方溪变	方开甲线	沈阳雷明房地产开发有限公司2变电站1变压器配电变压器	400	32.00%	0	0		是	2026年12月	-37.98%
23451	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园1变电站201配电变压器	500	40.80%	0	0				-37.81%
23452	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	外滩三号2号变电站202配电变压器	800	53.40%	0	0			2027年	-37.21%
23453	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	怒崇乙线嘉陵分2柱上变压器	400	8.10%	0	0		是	2025年12月	-40.82%
23454	新民	张屯变	张屯变3362赖花乙线	欧亚菲国际温泉度假区B区2变电站2变压器	630	0.00%	0	0				100.00%
23455	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分53右1+1	200	40.20%	0	0		是	2027年	-25.42%
23456	浑南	营盘	营盘变046营北线	钻石山广场1号变电站2号变压器	630	28.57%	0	0		是	2027年12月	-32.59%
23457	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢干营子分王台支9左6+1右2变台	400	23.40%	266.4	266.4				8.81%
23458	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干15右7右2	200	57.30%	0	0		是	2025年	-29.35%
23459	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	田园分34+1右2+2左1	200	3.00%	174	174				0.00%
23460	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡皮家卜村刘博稻谷加工公变台区	200	77.40%	25.2	25.2				0.00%
23461	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	采煤沉陷区4变电站1号变压器	630	16.76%	461.4	461.4				-43.87%
23462	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新干47右6变台	400	35.70%	217.2	217.2				-26.34%
23463	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	西房身村供暖4	400	33.30%	0	0		是	2026年6月	17.39%
23464	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑1变电站2变压器	630	8.13%	515.8	515.8				-31.72%
23465	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居2局维变电站201配电变压器	400	12.75%	0	0				6.20%
23466	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰栗桃园1变电站变压器	630	22.48%	0	0				-42.49%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23467	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星中央公园1号变电站2号变压器	800	39.90%	0	0		是	2027年12月	-35.91%
23468	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线樱桃沟南台	200	22.80%	134.4	134.4				-30.57%
23469	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	龙湖云璟3箱变1变压器	800	23.10%	0	0		是		46.97%
23470	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	云峰花园小区3变电站201	630	19.68%	0	0		是		-46.65%
23471	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	招商公园3变电站2配电变压器	800	6.60%	0	0				55.44%
23472	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线大车西台分22+1右4变台	200	7.40%	165.2	165.2				13.54%
23473	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线兴隆岭北甲9	100	47.00%	0	0		是	2025年11月	-38.92%
23474	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	庙台山北台	200	20.10%	139.8	139.8				72.69%
23475	大东	如意变	如意变880果香线	国合添香3变电站2变压器	800	25.13%	0	0		是		-41.90%
23476	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	龙湖香堤漫步二期2变电站202配电变压器	400	33.00%	0	0		是	2026年12月	-26.00%
23477	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾1号变电站2变压器	630	16.83%	0	0			2027年	-46.43%
23478	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房6组综合(2022微)	200	21.00%	138	138				5.93%
23479	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲放乙线	宸居箱式公变台	630	53.97%	0	0		是	2025年12月	100.00%
23480	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线36+1变台	200	11.40%	157.2	157.2				100.00%
23481	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线交通队南台	200	46.20%	0	0		是	2026年12月	-48.13%
23482	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园7变电站1变压器	630	30.86%	0	0		是	2025年12月	-39.21%
23483	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	仙林金谷1-2-4期4局维变电站202配电变压器	400	9.60%	321.6	321.6				87.48%
23484	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	紫庭院3箱变2变压器	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-39.68%
23485	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场2变电所2变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年12月	-41.78%
23486	东陵	世园变	世园变80572海洋线	汇置山湖2箱变1变压器	630	7.30%	521	521				100.00%
23487	东陵	世园变	世中乙线	汇置山湖2箱变2变压器	630	5.40%	533	533				100.00%
23488	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	锦官天宸3箱变2变压器	400	11.40%	0	0				10.21%
23489	沈河	青年变	青年变358青金乙线	金廊公馆5变电站202配电变压器	800	7.50%	0	0				100.00%
23490	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	胜利分39右11	200	57.60%	0	0			2027年	0.00%
23491	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新东西大棚	400	8.20%	0	0		是	2025年11月	-1.61%
23492	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线于台中照明	315	64.38%	80.7	80.7				-34.02%
23493	铁西	重工变	重工变10840城西线	天易晶城三期2变电站202间隔配电变压器	800	37.50%	0	0		是	2027年12月	-43.94%
23494	大东	劳动变	劳动变70148劳车线	旭辉花园6箱变1变压器	800	47.10%	0	0		是		-6.30%
23495	大东	劳动变	劳动变70148劳车线	旭辉花园8箱变2变压器	800	38.70%	0	0		是		-18.61%
23496	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	观园小区4变电站1变压器	800	42.60%	379.2	379.2				87.46%
23497	浑南	于山变	于山变762于盈线	盛京宸院4号变电201间隔配电变压器	800	6.00%	672	672		是	2027年12月	72.46%
23498	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区14变电站1变压器	800	28.13%	495	495		是	2025年12月	-40.49%
23499	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线镇一线022	315	21.33%	0	0		是	2026年12月	-44.40%
23500	于洪	铸造变	铸东乙线	和悦名邸二期2站房2配电变压器	800	15.75%	0	0		是	2025年	100.00%
23501	皇姑	文北变	文北变70450文青线	恒大雅苑四期2箱式变电站2配电变压器	800	35.10%	0	0		是	2025年12月	9.65%
23502	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分80+1左5左1	200	8.10%	163.8	163.8				13.09%
23503	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑1号变电站2变压器	630	19.68%	0	0			2027年	-38.89%
23504	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线碧草绿阁西	250	44.80%	113	113				-40.51%
23505	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线大堡分39左1	400	19.50%	0	0			2027年	-14.22%
23506	法库	包家屯	包家线	10kV包家线大山屯东支7	400	11.70%	0	0		是	2027年	-26.68%
23507	辽中	赵柳房变	赵柳房变92664赵潘线	茨榆坨大莲花术理木门公变台区	200	23.70%	132.6	132.6				0.00%
23508	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	塞斯小区1变电站202变压器	630	28.25%	0	0				-41.75%
23509	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分9+1变台	200	29.20%	0	0		是	2025年12月	-34.18%
23510	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞7箱变(单)	400	42.38%	0	0		是		-38.97%
23511	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	幻景家园1变电站1变压器	630	24.00%	0	0		是		-43.64%
23512	于洪	范屯变	范静线	小微范屯村东一台	200	23.40%	0	0				13.71%
23513	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线四组三号1	100	118.20%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-29.92%
23514	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期2变电站201开关柜	630	0.00%	0	0				0.00%
23515	和平	方型变	方型变470望湖乙线	雅宾利三期A项目1变电站201配电变压器	400	18.00%	0	0		是	2026年12月	-51.54%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23516	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	一站式服务—沈阳宏远路灯管理服务有限公司（蒲丰路与盛京东二街）-天诚盛京支1	200	1.60%	0	0		是	2026年12月	13.04%
23517	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大大文旅城东3号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	13.00%	308	308				100.00%
23518	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线张鹏干66左1变压器	50	90.80%	0	0	2025年8月			-19.49%
23519	和平	市府变	市府变582北市乙线	盛京金融广场11变电站201配电变压器	630	33.02%	0	0		是	2027年12月	6.09%
23520	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10KV秀叶线小杨家堡支06	200	53.50%	73	73				-28.19%
23521	辽中	金山变	金山变45564金长线	刘二堡变169北长线丁家堡棚菜	200	45.45%	89.1	89.1				-50.01%
23522	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	悠然雅居箱变201	630	25.71%	0	0		是		3.47%
23523	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大大名都1号变电站201配电变压器	630	27.05%	0	0			2027年	-41.82%
23524	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大大名都2号变电站202配电变压器	630	21.33%	0	0			2027年	-45.57%
23525	沈北	清水变	清水变73648清辉线	中央下放煤矿棚户区3配电变压器	800	2.25%	702	702				2.54%
23526	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	东刘家二组照明(2020微)	200	115.20%	0	0	2025年8月			-43.52%
23527	大东	望花变	望花变70252二台乙线	城市立方2箱变2变压器	500	45.44%	222.8	222.8				-46.98%
23528	浑南	孤家子	孤家子变644榆树线	名流泰玺台1号变电站202间隔配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2027年12月	-25.70%
23529	开发	宁官变	宁富线	圣诺园三期2变电站1变压器	400	56.80%	132.8	132.8		是	2025年	-38.60%
23530	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期1号变电站1号变压器	630	31.43%	0	0		是	2027年12月	-39.53%
23531	于洪	铸造变	铸东乙线	和悦名邸三期2站房1配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2025年	97.80%
23532	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城8号变电站1号变压器	1000	34.20%	0	0		是	2027年12月	-14.95%
23533	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	茉莉公馆8号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	630	20.63%	0	0			2027年	20.42%
23534	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城5变电站1变压器	630	27.43%	0	0		是	2025年12月	-37.96%
23535	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	御龙东郡1箱变1变压器	315	31.11%	0	0				-44.22%
23536	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线棉麻综合楼门市	100	56.70%	0	0		是	2026年12月	-14.57%
23537	沈北	朱尔变	朱尔变74358顺风线	沈阳京创包装有限公司（一站式）	400	25.20%	0	0				0.00%
23538	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	益格名郡小区1变电站2变压器	500	28.80%	0	0		是	2025年12月	-34.66%
23539	浑南	水家变	水家变764水北线	檀溪1号变电站1变压器	630	30.48%	0	0		是	2027年12月	-43.62%
23540	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	春兰支32+1右5右1	400	18.30%	0	0			2027年	0.00%
23541	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支华家支 003	200	49.50%	0	0		是	2026年6月	-27.24%
23542	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线二牛八组台分支线002	400	74.60%	61.6	61.6		是	2026年6月	-18.11%
23543	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉二组照明	315	19.68%	221.5	221.5				-23.89%
23544	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线汪千分21(马家村A台)	50	73.56%	0	0		是	2026年12月	-43.15%
23545	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分68右2	100	0.00%	90	90				0.00%
23546	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林于51左1	315	54.92%	0	0				-26.13%
23547	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分19柱上变压器	315	34.92%	0	0		是	2025年12月	-41.96%
23548	和平	马路湾	马路湾变656常德乙线	常德乙线常德于4	400	36.60%	213.6	213.6				-22.11%
23549	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-9母线配电变压器	630	7.62%	0	0		是	2026年12月	-42.64%
23550	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心一期12号变压器	800	22.80%	0	0		是	2026年12月	89.89%
23551	法库	新依变	依草线	10KV依草线草村水利分四支草根泡几12	100	28.80%	0	0		是	2025年11月	-59.16%
23552	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线230变台	200	42.00%	96	96				100.00%
23553	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分登南支三石几盛兴甲7右30	100	2.10%	0	0		是	2025年12月	-3.62%
23554	东陵	花山变	碧桂园乙线	花山变760碧桂园甲于63火车站3柱上变压器	200	84.30%	11.4	11.4	2024年6月			1.13%
23555	浑南	新南变	新南044新盈线	华发德仁里4号变电站2号配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2027年12月	3.54%
23556	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	益文箱变变压器1	630	50.29%	0	0				-40.52%
23557	大东	望花变	望花变70256望北乙线	天庆家园1站内变压器	630	14.29%	0	0				-39.69%
23558	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	御景苑箱变2变压器	630	27.05%	396.6	396.6				-35.85%
23559	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干做多牛分104变台	200	93.00%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	24.79%
23560	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线泡沿分27左1变台	200	34.20%	111.6	111.6				98.55%
23561	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	金科玖禧2箱变2变压器	800	14.70%	0	0		是		33.29%
23562	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	兰庭园1变电站1变压器	630	16.00%	0	0		是	2025年12月	-40.79%
23563	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	宏久家园小区2变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23564	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线四后分10	100	0.00%	90	90				0.00%
23565	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺干明星分15右1右6柱上变压器	80	60.00%	0	0		是	2025年12月	-59.01%
23566	浑南	榆树变	榆树变844榆铁乙线	伊利雅特湾5号变电站201间隔配电变压器	630	19.05%	10	10				-50.01%
23567	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干黑岗分虎山支6变台	400	12.60%	0	0		是	2025年12月	-29.74%
23568	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾花园一期2地块1变201配电变压器	630	31.11%	0	0		是	2026年12月	-27.85%
23569	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线56左2变台	200	28.28%	123.45	123.45				-50.19%
23570	于洪	大兴变	大兴变	大兴变516兴富线于洪乡红旗村委会南	315	29.97%	0	0				-46.60%
23571	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	天创线天西线富力院士廷4局维变电站201配电变压器	800	10.50%	0	0		是	2026年12月	34.30%
23572	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化干沙平分旺牛支42左12变压器	315	84.57%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-41.00%
23573	康平	中心变	中心变2607纺纱线	步行街开发新建箱变201间隔配电变压器	400	20.10%	0	0		是	2026年12月	0.00%
23574	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	充电桩考核	250	130.88%	0	0	2024年6月			26.49%
23575	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线红土墙支104	100	28.80%	0	0		是	2025年11月	-39.83%
23576	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡北原北台公变台区	400	19.20%	0	0		是	2026年12月	10.33%
23577	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	恒大温泉一期小区1变电站202配电变压器	630	35.87%	0	0		是	2026年12月	100.00%
23578	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线刘台几03	200	36.60%	106.8	106.8				-36.67%
23579	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城蓝堡2箱式变电站2配电变压器	500	26.00%	0	0		是	2025年12月	-40.79%
23580	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农干下坎子分105右1左20变台	200	6.30%	167.4	167.4				100.00%
23581	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	弘泽锦城六期2变电站1变压器	630	55.62%	0	0		是	2025年	-40.71%
23582	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都6号变电站201间隔配电变压器	630	31.24%	0	0			2027年	-35.93%
23583	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分9左18+1左1	200	53.10%	0	0		是	2027年	-0.06%
23584	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	动轴支27左分支03	315	50.16%	125.5	125.5				-39.44%
23585	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分31右支1变压器	100	82.20%	0	0	2023年7月	是	2026年12月	-34.93%
23586	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金城蓝湾二期6号配电室2号变压器	630	24.38%	413.4	413.4				-39.38%
23587	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	水木康桥管理处变电站101配电变压器	630	47.94%	0	0				-39.72%
23588	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳兴铭房地产有限公司（三盛颐景园一期A区）3201配电变压器	630	12.86%	0	0				-36.39%
23589	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北村2机井	200	44.30%	91.4	91.4		是	2025年	-9.71%
23590	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	刘北村4机井	200	39.80%	0	0				-48.16%
23591	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖2	400	30.00%	240	240				16.71%
23592	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城二期3变电站2变压器	500	30.40%	0	0		是	2025年12月	-43.83%
23593	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡6号小区变电站1号变压器	400	56.40%	0	0			2027年	-41.84%
23594	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平干大三家子分56变台	200	53.10%	73.8	73.8				-39.41%
23595	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线下坎子分44左10变台	100	15.30%	74.7	74.7				-50.45%
23596	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期南区1202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
23597	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	华润万象府小区1变电站202配电变压器	630	34.60%	0	0				-21.04%
23598	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	翟家5台区	200	24.00%	0	0		是	2025年	-39.19%
23599	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	丁香水岸三期1箱式变电站配电变压器	400	30.40%	0	0		是	2025年12月	-41.94%
23600	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干小黑分9变压器	50	39.60%	0	0		是	2026年12月	-46.77%
23601	东陵	世园变	世园变80572海洋线	万科惠斯勒三期1局维201配电变压器	630	20.00%	441	441				-29.04%
23602	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	丁香水岸三期3箱式变电站配电变压器	400	30.00%	0	0		是	2025年12月	-41.94%
23603	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干兴北井分2加1右支8变压器	100	25.20%	0	0				-62.12%
23604	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线后八大支05	50	120.90%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-23.89%
23605	开发	汪河变	汪河变56146汪后甲线	恒大绿洲十期小区3变电站101配电变压器	630	49.52%	255	255				1.93%
23606	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分38变台	100	83.90%	0	0	2022年12月			-37.66%
23607	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线龙山干25	100	60.00%	0	0		是	2028年	-41.15%
23608	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯线	杨士岗变053靠山屯线三王卜中台	250	50.56%	48.36	48.36				-37.56%
23609	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	陈相变438吴家线吴家线140右04	160	36.19%	0	0		是	2025年	-34.79%
23610	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线44	315	32.76%	180.3	180.3				-42.52%
23611	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	全胜变146财落线垃圾厂分060	100	19.80%	0	0				-98.68%
23612	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分24右1变台	50	69.60%	0	0				-31.47%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23613	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	望湖丽园2变电站2配电变压器	630	17.52%	0	0				-44.29%
23614	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分56右10右4左3	200	37.50%	0	0		是	2025年	-22.08%
23615	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰二期2号变电站2号配电变压器	400	40.50%	0	0				6.26%
23616	东陵	中马变	疗养甲线	世贸二期1箱变1变压器	630	27.24%	228.7972	228.7972				-39.14%
23617	和平	马路湾	马路湾变684八经甲线	八经甲线15右3	200	60.80%	58.4	58.4				-39.45%
23618	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿三期3变电站2变压器	630	21.90%	0	0				-42.99%
23619	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲小区7变电站1变压器	500	24.96%	325.2	325.2		是	2025年12月	-43.91%
23620	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分73左1	400	20.25%	36.372	36.372				6.62%
23621	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线梁家村1组新	400	24.90%	0	0				0.00%
23622	沈北	柳岗变	柳岗变74152乐业线	宝地源仓储物流（沈阳）有限公司（一站式）	400	29.10%	243.6	243.6				0.00%
23623	铁西	启工变	启工变10772启东线	阳光嘉园三期1箱变201	630	39.68%	0	0				-43.86%
23624	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星D小区变电站202	630	68.89%	133	133				-43.34%
23625	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干103右6	200	13.80%	0	0			2027年	-18.04%
23626	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分36右9	400	25.80%	0	0			2027年	-37.70%
23627	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	金地名悦1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	64.50%	0	0			2027年	-35.08%
23628	沈河	市府变	市府变558府北甲线	府北甲2之4柱上变压器	200	14.40%	0	0				5.74%
23629	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线牯牛大棚支5	50	82.80%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	3.40%
23630	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线牯牛设施小区支04	50	39.60%	0	0		是	2026年5月	-30.69%
23631	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线树林一二组照明新	400	25.20%	0	0				0.00%
23632	于洪	五金变	五兰乙线	小微繁荣5台	200	27.00%	0	0		是	2025年12月	2.33%
23633	铁西	重工变	重工变10870城冶线	沈阳立业金鑫钢铁贸易有限公司变电站201间隔配电变压器	200	91.00%	0	0	2024年6月	是	2028年12月	26.67%
23634	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园3变电站1变压器	630	18.41%	451	451				-14.61%
23635	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	10kV宝十线继阳养殖场分5	400	6.30%	334.8	334.8		是	2025年11月	100.00%
23636	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	广华乙线广华干36右6柱上变压器	200	12.60%	154.8	154.8				0.00%
23637	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干149右7	100	88.40%	1.6	1.6	2025年4月	是	2026年	-32.26%
23638	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线那家分16右3变台	100	84.90%	5.1	5.1	2025年8月			-42.25%
23639	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨文斌木材加工厂公变台区	400	35.70%	0	0				100.00%
23640	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线榛柴分12	200	50.50%	0	0				-27.27%
23641	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队3箱式变电站1配电变压器	400	8.10%	0	0		是	2025年12月	4.00%
23642	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城6变电站1变压器	500	57.20%	0	0		是	2025年12月	-40.03%
23643	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	盛悦府小区一期4局维变电站201配电变压器	800	10.50%	0	0		是	2026年12月	100.00%
23644	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	崇山变250岐山甲线岐山干5右3柱上变压器	315	31.11%	0	0		是	2025年12月	-42.31%
23645	辽中	赵柳房变	赵柳房变92664赵潘线	茨榆坨大莲花暖水嘉园公变台区	400	41.40%	194.4	194.4				0.00%
23646	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分拉塔湖支10左分支3变压器	50	28.80%	0	0				-53.43%
23647	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园7箱变1变压器	500	28.40%	308	308				-45.18%
23648	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线崔家西组支06	200	18.80%	0	0		是	2026年12月	-35.00%
23649	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分上三棵树支青年队支004	200	27.60%	0	0		是	2026年6月	-31.47%
23650	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线齐连发支1	400	75.90%	56.4	56.4		是	2025年12月	-12.39%
23651	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线沙金二组支02	200	45.15%	0	0		是	2026年12月	-28.35%
23652	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	南桥西2机井	50	86.80%	0	0	2024年10月	是	2025年11月	-40.89%
23653	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日3变电站202配电变压器	400	21.60%	273.6	273.6				6.48%
23654	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	金沙湾2号变电站1号变压器	630	29.52%	0	0		是	2027年	4.57%
23655	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	桃木分3右6+1左1	200	59.40%	61.2	61.2				100.00%
23656	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城1变电站2变压器	800	33.75%	0	0				-42.41%
23657	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	玉屏乙线34	400	12.90%	0	0		是	2026年12月	-31.31%
23658	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园2土建变202	630	0.00%	93.528	93.528				0.00%
23659	于洪	范屯变	范屯变	范屯变756范北线永安东台	100	88.80%	1.2	1.2	2024年6月			-231.71%
23660	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	和平首府1号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	36.30%	214.8	214.8				32.87%
23661	于洪	范屯变	范工线	小微东三家村西南1台	200	69.00%	42	42				7.44%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23662	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	后岗东照明（改2021）	200	16.20%	147.6	147.6		是	2025年	-76.89%
23663	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	盛京花园变电站2变压器	500	15.68%	371.6	371.6				-38.31%
23664	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	富兴经典1号箱变201间隔配电变压器	400	54.30%	0	0		是	2025年12月	-23.51%
23665	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	北陵乙线北陵干11右1+1右2左1柱上变压器	400	67.20%	0	0		是	2025年12月	1.76%
23666	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	假日国际1土建变202	800	27.75%	0	0		是	2027年12月	-42.82%
23667	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家综合台	200	21.90%	136.2	136.2				-35.76%
23668	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡5.2期3箱变2号母线201配电变压器	800	35.10%	0	0		是	2026年12月	-29.49%
23669	新民	前当堡	前当堡变31946农田乙线	农田乙线王家岗分博井支13右4变台	400	15.90%	296.4	296.4				-42.05%
23670	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左4之3变压器	400	21.60%	0	0		是	2025年12月	-42.50%
23671	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线七队分支2（望滨一队C）	80	15.38%	59.7	59.7				-54.42%
23672	于洪	东民变	东前線	小微东前线64左32右1台	400	12.90%	0	0				0.00%
23673	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	绿地老街坊二期1箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
23674	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	陵东新小区箱变	500	32.64%	0	0		是	2025年12月	-44.18%
23675	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际三期2变电站2变压器	630	33.81%	0	0		是	2027年12月	-41.40%
23676	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期3变电站2变压器	800	31.88%	465	465				-42.06%
23677	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分162左9左10	400	26.00%	0	0		是	2025年	4.74%
23678	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	中海望京府1变电站202配电变压器	630	15.24%	0	0				51.66%
23679	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	城建花园2箱变2配电变压器	630	20.95%	0	0				-43.73%
23680	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	仙林金谷二期1变电站201间隔配电变压器	500	49.60%	0	0		是	2026年12月	-38.81%
23681	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	沙场分29	200	3.00%	0	0			2027年	-17.41%
23682	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中烟干营盘分23农场支9左T10	200	13.80%	0	0		是	2026年12月	-38.89%
23683	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜干98右9	400	39.75%	0	0			2027年	0.79%
23684	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	陵西甲1之1柱上变压器	315	46.98%	0	0		是	2025年12月	-44.40%
23685	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养士卜乡养后村温家坟棚区（仅换变压器）改造	100	84.40%	0	0	2024年2月	是	2026年12月	11.64%
23686	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城5箱变1变压器	800	28.20%	0	0				-35.41%
23687	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线68	400	85.20%	19.2	19.2	2025年11月			0.00%
23688	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线靠丁支09	100	36.80%	0	0		是	2025年11月	-37.70%
23689	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分13之2柱上变压器	400	6.60%	0	0		是	2025年12月	-42.22%
23690	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线裴家乡龙风岗新	100	80.40%	0	0	2025年8月			0.00%
23691	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分11右36左11	200	21.30%	0	0			2027年	1.10%
23692	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地五期2配电变压器	800	35.40%	436.8	436.8				-18.84%
23693	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线清韵百园分12左3号柱上变压器	160	23.63%	0	0		是	2026年12月	-42.05%
23694	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	中街南分1箱变2变压器	630	47.94%	265	265				26.72%
23695	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开新建1箱变201配电变压器	630	37.46%	0	0		是	2026年12月	-32.02%
23696	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星荟小区1变电站2变压器	630	28.95%	346.4	346.4		是	2025年12月	-42.52%
23697	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔新城A区一期4箱式变电站201间隔配电变压器	630	44.19%	288.6	288.6				-41.52%
23698	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	93055二期居民变电站201变压器	400	8.10%	0	0		是	2027年12月	100.00%
23699	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分184	80	31.25%	0	0		是	2027年	-37.69%
23700	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户变015工厂线满东村一组照明	400	103.50%	0	0	2025年8月			-19.19%
23701	沈北	天乾变	10kV天星线70654	三盛颐景蓝湾二期1变电站201配电变压器	800	38.25%	0	0		是	2026年12月	-35.47%
23702	东陵	花山变	欧陆甲线	YHG 欧陆风情小镇二期洋房3箱变201间隔配电变压器	630	20.57%	0	0		是	2026年12月	-39.17%
23703	于洪	化学变	化开乙线	四台子村8台区	100	74.40%	0	0				-157.52%
23704	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区2变电站2变压器	630	39.62%	317.4	317.4				-44.36%
23705	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区7变电站1变压器	630	18.41%	0	0		是	2027年12月	-41.03%
23706	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园6变电站2变压器	500	23.20%	0	0		是	2027年12月	-45.40%
23707	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	新立分39右20	400	65.70%	97.2	97.2				100.00%
23708	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城18号变电站201配电变压器	630	23.62%	0	0			2027年	-39.48%
23709	沈北	方溪变	10kV方道甲线25374线	首开如院3局维变电站202配电变压器	400	9.60%	0	0				100.00%
23710	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	浑河四区2配电站1公变	1000	28.50%	615	615				-45.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23711	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	桥园小区1变电站2公变	500	0.00%	0	0				0.00%
23712	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	恒大江湾3箱式变电站1号变压器	630	33.90%	0	0		是	2026年12月	-41.26%
23713	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城三期4号变电站1号变压器	800	24.75%	0	0		是	2027年12月	-42.59%
23714	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际一期3变电站2变压器	800	26.70%	0	0		是	2027年12月	-39.37%
23715	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干10左14之1柱上变压器	315	46.48%	0	0				-54.75%
23716	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区北区1变电站1变压器	630	47.30%	269	269				-20.23%
23717	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城9变电站1变压器	630	27.81%	0	0		是	2025年12月	-37.36%
23718	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分65新三面村台	400	38.75%	0	0		是	2025年12月	-29.42%
23719	于洪	范屯变	范新线	曹台新村箱式变电站2配电变压器	630	12.19%	490.2	490.2				-22.17%
23720	于洪	高明变	高北线	共和新村4站房2变压器	500	23.36%	0	0				-39.38%
23721	东陵	水家变	水孙乙线	沈阳建大汇众置业有限公司2箱式变电站201间隔配电变压器	630	55.24%	0	0		是	2026年12月	-41.81%
23722	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线小兀拉1组新	100	98.00%	0	0	2025年8月			0.00%
23723	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	阳光城未来悦2小区变电站202	630	22.22%	0	0		是	2027年12月	27.71%
23724	东陵	杨官变	富康线	华润长安里2变电站1母线变压器	800	61.50%	0	0		是	2026年12月	-29.94%
23725	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	新潮国际箱式变电站2配电变压器	630	45.24%	0	0		是	2025年12月	-37.19%
23726	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居4箱变2变压器	630	37.46%	331	331				-32.92%
23727	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	大帮牛村综合一台	200	35.70%	108.6	108.6				-24.89%
23728	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	荣兴大厦变电站2变压器	630	14.92%	473	473				-41.96%
23729	和平	马路湾	马路湾变692马和线	协和广场住宅31变压器	500	22.80%	0	0				-36.17%
23730	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	龙泽湾小区1变电站2变压器	630	34.29%	351	351				-51.66%
23731	于洪	小于变	10kV小山线56240	得胜变848得山线鸿源小区1东	630	47.90%	265.2	265.2				-39.62%
23732	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线西长南台新	200	105.20%	0	0	2025年8月			0.00%
23733	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线133左1变台	200	17.40%	145.2	145.2				100.00%
23734	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	学府华城精英（第二轴承厂）1变压器	630	80.95%	0	0	2024年12月	是	2026年12月	-35.51%
23735	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和干畅阳分18右3左2	400	27.60%	0	0				100.00%
23736	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式-沈阳远东电焊机制造有限公司	400	40.80%	0	0		是	2026年12月	23.88%
23737	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区9变电站1变压器	630	18.41%	451	451				-41.26%
23738	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	龙泽湾小区2变电站1变压器	500	34.00%	280	280				-42.83%
23739	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分41变台	400	22.20%	0	0		是	2025年12月	-36.93%
23740	沈北	大志变	志詹乙线	沈煤大桥1箱变202配电变压器	630	44.76%	285	285				-15.77%
23741	沈北	大志变	志詹乙线	沈煤大桥5箱变202配电变压器	630	58.73%	197	197				-21.25%
23742	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	沈阳诚丰金源2号变电站1号配电变压器	630	36.19%	0	0		是	2026年12月	-34.98%
23743	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	水墨丹青1号变电站201间隔配电变压器	630	28.70%	0	0				-35.34%
23744	东陵	世园变	世中乙线	世中线37号（上马四队台）柱上变压器	80	8.50%	65.2	65.2				-42.63%
23745	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十五号变电站2变压器	630	22.22%	0	0		是	2027年	-42.36%
23746	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	金地峯尚2箱变2变压器	800	15.30%	0	0		是		29.15%
23747	于洪	家俱变	俪锦线	俪锦城四期1站房2配电变压器	630	51.43%	0	0				-29.97%
23748	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	半山麓小区3箱变1变压器	800	42.30%	97.5	97.5				7.40%
23749	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑南区二期2局维变电站2变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	7.60%
23750	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区1变电站2变压器	500	35.52%	0	0		是	2025年12月	-39.24%
23751	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	苏堤春晓3变电站1变压器	500	32.16%	289.2	289.2				-42.22%
23752	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡F区2变电站1变压器	500	78.80%	0	0		是	2025年12月	-38.70%
23753	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	老街坊7变电站2变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-42.35%
23754	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙11箱变2变压器	630	16.83%	0	0				-44.44%
23755	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分小六西支6	200	0.00%	0	0		是	2025年	0.00%
23756	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线大尚义村西台	400	31.20%	0	0		是	2025年	-28.85%
23757	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干174右分3柱上变压器	315	17.14%	229.5	229.5				-38.48%
23758	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	新城子变554农专线农专干59营盘分38五五部队支001	100	38.00%	0	0		是	2026年12月	-116.97%
23759	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	中海天钻5号变电站201间隔配电变压器	630	19.37%	0	0			2027年	100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23760	开发	汪河变	汪河变56146汪后甲线	恒大绿洲五期小区3变电站1变压器	630	78.10%	75	75		是	2025年	-38.50%
23761	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	唐轩英郡5变电站2变压器	630	11.43%	0	0		是	2025年12月	-37.26%
23762	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	万南3箱变1变压器	630	24.13%	0	0				0.00%
23763	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子保护地分支线002	160	48.56%	0	0		是	2025年12月	-29.83%
23764	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170毓庄线皮家堡居民楼2号	160	34.88%	88.2	88.2				-39.50%
23765	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分11左2	200	101.70%	0	0	2025年10月			0.00%
23766	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园峰景一期1变电站1变	400	22.80%	268.8	268.8				-43.91%
23767	东陵	白沙变	白湖乙线	方大锦溪里2变电站2号变压器	400	10.40%	318.4	318.4				100.00%
23768	大东	望花变	望花变70242上园乙线	南路乙线南路干96右1	315	8.38%	0	0				-31.50%
23769	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城一期5变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
23770	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	北国之春六期4变电站201变压器	630	29.33%	0	0				-41.27%
23771	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5-2箱变2变压器	800	22.00%	544	544				-42.94%
23772	于洪	家俱变	儒锦线	沙岭回迁楼2变电站1变压器	630	35.87%	0	0				-42.26%
23773	东陵	上佰变	汪家甲线	沈阳市现代科技学校	100	22.20%	0	0		是	2026年12月	-23.63%
23774	东陵	世园变	泗水甲线	大夫村自来水	30	32.50%	0	0		是	2026年12月	-31.84%
23775	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	09庄园2变电站2变压器	630	30.10%	377.4	377.4				-39.84%
23776	辽中	四方台	四方台变91146纸板厂线	四方台鑫铭瑞科技公变台区	400	47.10%	171.6	171.6				0.00%
23777	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	中粮锦云二期3小区变电站201变压器	800	18.90%	0	0		是	2026年12月	25.89%
23778	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	候头沟1组照明（2020微）	400	43.80%	184.8	184.8				-30.57%
23779	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳干008	50	60.00%	0	0		是	2025年12月	-44.06%
23780	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	卫工佳苑3变电站2变压器	630	29.71%	379.8	379.8		是	2026年12月	-41.98%
23781	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安2箱变（单）	400	38.50%	117.776	117.776				-42.94%
23782	大东	望花变	望花变70262合作乙线	祥和家园1箱变1变压器	630	20.95%	435	435				-45.12%
23783	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立乙线任家甸分21左1	400	27.00%	0	0				0.00%
23784	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾一期3箱式变电站1配电变压器	800	28.20%	0	0		是	2025年12月	-40.85%
23785	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园1-4项目1变电站202间隔配电变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-41.26%
23786	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干149左13左2	200	13.80%	152.4	152.4				31.93%
23787	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园5箱变2变压器	630	12.06%	491	491				-40.85%
23788	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线107(戴荒地前屯)	200	20.00%	140	140				-33.89%
23789	和平	方型变	方型变424方聪线	新兴花园小区3变电站1变压器	630	32.38%	0	0				-37.17%
23790	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡四期3变电站配电变压器	630	62.86%	0	0		是	2025年12月	-35.25%
23791	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡四期4变电站配电变压器	630	59.43%	0	0		是	2025年12月	-40.13%
23792	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和颂4变电站1配电变压器	800	22.20%	0	0		是	2025年12月	8.29%
23793	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	保利大都会二期1箱式变电站2配电变压器	630	34.92%	0	0		是	2025年12月	3.36%
23794	苏家屯	前显变	前显变278前地线	锦麟誉1号变电站201间隔（前地线）配电变压器	630	22.86%	0	0			2027年	100.00%
23795	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	郭家一小区变电站202变压器	500	48.32%	0	0		是	2027年12月	31.53%
23796	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干徐窝堡分29变台	200	17.85%	144.3	144.3				-34.95%
23797	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分55	200	64.50%	0	0				-46.14%
23798	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分98	100	6.80%	0	0			2027年	-143.07%
23799	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进村8台	200	7.20%	0	0		是	2025年12月	10.79%
23800	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	水木康桥5号箱变变压器配电变压器	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	-35.60%
23801	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右4柱上变压器	200	14.55%	0	0		是	2025年12月	-76.70%
23802	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	亚明变166华山甲线华山干7右2柱上变压器	315	23.17%	0	0		是	2025年12月	-45.29%
23803	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	道旺乙线32柱上变压器	250	57.28%	0	0				-50.12%
23804	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分52变压器	200	19.50%	0	0		是	2025年12月	-62.97%
23805	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左11	315	46.03%	0	0				-47.87%
23806	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	毛机线毛光干25之4	100	33.60%	0	0				18.36%
23807	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	陵东变168陵园甲线体院分5+1柱上变压器	315	66.03%	0	0		是	2025年12月	-42.68%
23808	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线华山干4柱上变压器	315	37.14%	0	0		是	2025年12月	-51.65%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23809	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	辽河分1开闭站之3	400	90.40%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-26.03%
23810	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	二三厂支2柱上变压器	400	79.25%	0	0		是	2025年12月	-43.67%
23811	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名沙西分21右1柱上变压器	315	37.78%	0	0				-44.63%
23812	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干16右3右2变压器	250	24.32%	0	0				-52.60%
23813	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线89	100	58.50%	0	0			2027年	-32.66%
23814	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线47左1	400	56.20%	0	0			2027年	-41.71%
23815	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启西分10右3	200	50.10%	0	0				-41.08%
23816	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	粮善乙线粮善干14左2左2	315	23.17%	210.5	210.5				-44.90%
23817	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支16右1变台	315	43.17%	0	0		是	2025年12月	-39.64%
23818	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支3柱上变压器	500	41.92%	0	0		是	2025年12月	-42.45%
23819	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	金湖乙线暖风支7变压器	250	82.56%	0	0	2022年12月	是	2025年	-72.34%
23820	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	城北线城北干小东分29左1	400	71.70%	0	0				-51.64%
23821	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分25公变	315	28.25%	0	0		是	2026年6月	-42.88%
23822	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	万寿干南寺里分16+2公变	315	60.63%	92.5	92.5				-46.23%
23823	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	张羊乙线张羊干巢湖分7变压器	200	27.60%	124.8	124.8		是	2025年12月	-63.50%
23824	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干10左1	315	23.81%	0	0				-18.36%
23825	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	生产甲线生产干80右7	250	15.04%	0	0				-62.54%
23826	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	崇山变294中医甲线中医干19左2柱上变压器	315	85.40%	0	0	2023年1月	是	2025年12月	-35.90%
23827	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干太平分10柱上变压器	400	60.30%	0	0				-40.77%
23828	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	崇山变262宁山乙线宁山干3柱上变压器	315	40.95%	0	0		是	2025年12月	-40.30%
23829	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	张羊乙线洪湖干石材分28变压器	200	35.00%	105.652	105.652				-56.32%
23830	沈河	青年变	青年变370青军线	青年变370青军线怀青干25+1公变	315	70.48%	0	0		是	2026年12月	-40.53%
23831	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线49左11变台	80	85.50%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	13.39%
23832	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	亦农甲线亦农干19右10左3变压器	200	14.80%	150.4	150.4				-49.39%
23833	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干62右3	315	49.52%	0	0				-39.78%
23834	新民	东郊变	东郊变30258郑东乙线	郑东乙线陶瓷干81左5左3变台	200	50.10%	79.8	79.8				-43.16%
23835	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	南湖变444丰乐乙线长南干64公变	315	33.97%	176.5	176.5		是	2026年12月	-66.90%
23836	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	南湖变444丰乐乙线长南干48公变	315	30.79%	186.5	186.5		是	2026年12月	-39.56%
23837	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干64右5	315	15.87%	0	0				-31.29%
23838	铁西	历工变	历工变10450重联线	大历干重联5KB一粮库T接箱左1	200	56.00%	0	0				-45.85%
23839	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线舍宅分10右3柱上变压器	400	75.00%	0	0		是	2025年12月	-40.36%
23840	大东	善邻变	善邻变81078善仓乙线	善仓干16	315	16.51%	231.5	231.5		是		-44.26%
23841	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干64	315	52.06%	119.5	119.5		是	2026年12月	-40.46%
23842	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	和睦甲线和睦干41左2	315	18.73%	0	0				-46.22%
23843	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星干3	315	62.54%	86.5	86.5				-43.44%
23844	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干28左2	50	86.40%	0	0	2024年6月	是	2028年12月	-26.83%
23845	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	于洪干农药分25	315	3.81%	0	0				-58.09%
23846	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干40柱上变压器	315	27.94%	0	0		是	2025年12月	-29.61%
23847	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干74左3柱上变压器	315	17.90%	0	0		是	2025年12月	-42.00%
23848	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分8右4柱上变压器	315	67.62%	0	0		是	2025年12月	-37.40%
23849	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	崇山变296中医乙线辽河分10柱上变压器	315	83.17%	0	0	2024年7月	是	2025年12月	-35.51%
23850	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	毛纺乙线毛纺干12左2变压器	315	45.71%	0	0		是	2025年12月	-37.09%
23851	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线29右6	315	61.59%	0	0				-37.68%
23852	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线42左5变台	315	30.48%	0	0		是	2025年12月	-43.29%
23853	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线5右2右1	250	41.44%	0	0		是	2025年12月	-46.85%
23854	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	大南干29+2公变	315	50.29%	0	0		是	2026年12月	-40.53%
23855	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分49左6变压器	250	78.72%	0	0		是	2025年12月	-47.99%
23856	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒江变276怒信乙线怒信干5柱上变压器	100	61.80%	0	0		是	2025年12月	-61.30%
23857	和平	太原变	太原变056南七乙线	南七乙线26 #右5	315	45.71%	0	0				-43.29%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23858	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科七区2箱变2变	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-44.29%
23859	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科3箱变2变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
23860	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	竟越明居箱变1号变	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-39.78%
23861	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	重型2箱变1号变	630	47.24%	0	0		是	2025年12月	-41.11%
23862	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西二3箱变配电变压器	500	28.48%	0	0		是	2025年12月	-40.57%
23863	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	鑫宇园2箱变2号变	630	25.71%	0	0		是	2025年12月	-43.89%
23864	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	碧海新居箱变2-2号变	630	13.65%	0	0		是	2025年12月	-42.58%
23865	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西1箱变2号变	630	21.33%	0	0		是	2025年12月	-41.70%
23866	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑5变电站1变压器	500	26.00%	0	0		是		-44.66%
23867	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	长城家园变电站1号变压器	630	41.90%	0	0			2027年	-44.09%
23868	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二2箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
23869	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园4箱变2变压器	630	16.38%	0	0		是	2025年12月	-39.74%
23870	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	富山二期2箱变1	630	26.19%	0	0		是	2025年12月	-47.69%
23871	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	剑苑箱变2	630	77.78%	0	0		是	2025年12月	-42.53%
23872	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲9配电箱变2号变	630	0.00%	452.5	452.5				0.00%
23873	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡6箱变2号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
23874	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	消防住宅箱变1号变	630	14.92%	0	0		是	2025年12月	-38.77%
23875	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	博雅鑫园2箱变1变压器	315	21.59%	0	0		是	2025年12月	-45.88%
23876	皇姑	长江变	25460长亚乙线	下坎子新2箱变2号变	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-47.54%
23877	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	东川时尚雅居2箱变2变压器	500	25.20%	0	0		是	2025年12月	-40.52%
23878	和平	太原变	太原变050先锋线	太原31主变	500	60.80%	0	0		是	2025年12月	-43.03%
23879	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	民航住宅1箱变1变压器	400	28.20%	247.2	247.2				-50.08%
23880	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	民航住宅1箱变2变压器	400	25.20%	259.2	259.2				-36.12%
23881	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	岐山新园箱变2	630	0.00%	0	0				0.00%
23882	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	府北4变电站2号高压柜主变	315	33.90%	0	0		是	2027年12月	-44.84%
23883	和平	花园变	花园变56753花三甲线	金碧花园一次1变	800	35.25%	438	438				-42.92%
23884	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑4变电站201	630	35.56%	0	0		是	2027年12月	-42.03%
23885	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都15变电站202	630	31.24%	370.2	370.2				-45.53%
23886	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都3变电站202	630	24.76%	411	411				-42.39%
23887	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	燕塞湖小区1变电站1变压器	630	19.43%	0	0		是	2025年12月	-42.76%
23888	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	前进2箱变1站内变压器	630	25.90%	0	0				-42.25%
23889	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	翡翠园2箱变1	400	39.00%	0	0		是	2025年12月	-35.58%
23890	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	三洞桥1箱变1	630	62.10%	0	0				-40.44%
23891	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	金杯小区箱变2变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
23892	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	金穗小区3变电站1变压器	630	45.46%	0	0		是	2025年12月	-46.83%
23893	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南风雅园2箱变201	500	24.48%	0	0				-42.30%
23894	和平	青年变	青年变344青三线	南一经街72号变电站一次变压器柜主变	400	84.40%	0	0	2025年8月	是	2025年	-36.49%
23895	和平	展览变	展览变846二经甲线	馨静园变电站一次1变压器柜1主变	500	11.20%	394	394				-36.61%
23896	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情小区4变电站2变压器	630	24.38%	0	0		是	2025年12月	-42.79%
23897	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	金山小区1号变电站1号变压器	1000	74.80%	0	0			2027年	-43.66%
23898	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑5箱变1变压器	630	19.05%	447	447				-47.83%
23899	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙1箱变1变压器	400	24.80%	260.8	260.8				-43.08%
23900	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙2箱变2变压器	630	28.25%	389	389				-42.26%
23901	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	泾河小区1箱变1变	400	38.70%	0	0		是	2025年12月	-41.45%
23902	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	梧桐馨园2箱变2站内变压器	630	14.60%	0	0				-42.04%
23903	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	塔湾军官住宅小区2箱变1	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
23904	铁西	工农变	工农变55578工北线	铁西教师新村变电站202柜	630	46.67%	273	273				-38.41%
23905	铁西	万达变	万达变56084万滑乙线	今日阳光3变电站201	630	45.40%	281	281		是	2025年12月	-45.12%
23906	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	华天新城1变电站201柜	630	27.62%	0	0		是	2027年12月	-47.89%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23907	铁西	重工变	重工变10870城冶线	北一路3变电站201柜	500	46.08%	0	0				-37.47%
23908	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	廊桥溪语3变电站201柜	315	0.00%	0	0		是		0.00%
23909	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	北二路5变电站201配电变压器	250	87.20%	0	0	2022年12月	是		-39.98%
23910	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	易居园1变电站201变压器	630	21.27%	0	0		是		-42.86%
23911	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	锦绣园2变电站201柜	400	49.00%	0	0		是	2027年12月	-37.38%
23912	铁西	历工变	历工变10454历兴线	鑫峰俪城小区7变电站202	500	0.00%	0	0				0.00%
23913	皇姑	长江变	25464长怒乙线	红田美林居1箱变1号变	630	46.03%	0	0		是	2025年12月	-37.35%
23914	皇姑	长江变	25464长怒乙线	红田美林居2箱变2号变	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-42.56%
23915	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区2箱变1号柜	630	19.05%	0	0				-45.88%
23916	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	测绘1箱变2变压器	630	14.76%	0	0		是	2025年12月	-38.82%
23917	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	康都4箱变2站内变压器	400	19.20%	0	0				-43.28%
23918	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	文翠苑花园箱变1变压器	630	46.48%	274.2	274.2		是	2026年12月	-40.85%
23919	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	边强1箱变1变压器	630	42.41%	0	0				-39.19%
23920	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	龙汉花园变电站2变压器	630	30.16%	0	0				-41.37%
23921	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	大东B开闭站SB3箱变1变压器	500	56.64%	166.8	166.8				-44.75%
23922	铁西	齐贤变	齐贤变55454荣达线	荣达变电站201	630	0.00%	0	0		是		0.00%
23923	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	万家茗苑小区1变电站2变压器	630	22.86%	296.172	296.172		是	2025年12月	-42.92%
23924	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	成功箱变1变压器	500	33.28%	0	0				-40.10%
23925	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	红巾3变电站1变压器	500	44.48%	0	0				-41.17%
23926	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦4箱变1变压器	800	32.63%	0	0				-40.63%
23927	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦3箱变2变压器	500	26.56%	0	0		是		-42.03%
23928	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	北通天箱变1变压器	500	39.20%	254	254				-41.74%
23929	沈河	顺城变	顺城变079广宜甲线	SB4箱变1变压器	500	31.68%	0	0		是	2025年12月	-41.37%
23930	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰花园箱变1变压器	500	38.08%	0	0		是	2026年12月	-46.05%
23931	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰花园箱变2变压器	500	46.72%	0	0		是	2026年12月	-39.07%
23932	和平	太原变	太原变056南七乙线	胜利大街2变电站2号高压柜1主变	500	38.80%	0	0				-41.95%
23933	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城二期2号变电站2变压器	630	24.44%	0	0		是	2027年12月	-43.51%
23934	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛2箱变1变压器	630	44.44%	0	0		是	2026年12月	-40.08%
23935	大东	沈海变	沈海变80382偃城线	东方偃城3箱变1变压器	630	20.63%	0	0		是		-43.32%
23936	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富7变电站202	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
23937	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富7变电站102	315	64.44%	80.5	80.5				-37.51%
23938	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	望花3变电站1站内变压器	500	31.36%	0	0		是		-46.17%
23939	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	富民小区4号变电站1号变压器	630	16.67%	0	0		是	2027年	-40.14%
23940	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	东电六合箱变2变压器	500	11.20%	0	0		是	2026年6月	-41.72%
23941	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	铁路机务里小区变电站201变压器	315	46.98%	50.776	50.776				-42.54%
23942	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	晋斯华庭2变电站201变压器	630	76.83%	50.776	50.776				-46.81%
23943	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	北联3变电站201变压器	315	2.54%	0	0				99.34%
23944	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华小区1变电站202	630	64.44%	0	0		是		-17.42%
23945	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和1期1箱变1变压器	630	22.22%	427	427				-44.44%
23946	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大万连3变电站2变压器	400	86.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-47.90%
23947	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	金居花园变电站202	630	23.49%	173.2	173.2				-49.91%
23948	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	金居花园变电站201	800	18.00%	173.2	173.2				-43.88%
23949	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区12变电站201变压器	630	18.73%	0	0		是	2027年12月	-41.01%
23950	沈河	青年变	青年变352青东线	风雨坛2箱变2变压器	400	47.60%	0	0		是	2026年6月	-45.00%
23951	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠1箱变1变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-43.72%
23952	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都4箱变2变压器	630	14.92%	473	473				-44.29%
23953	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	沈辽东路17箱变201	400	62.40%	110.4	110.4				-37.67%
23954	新民	新民变	新民变30158中学线	湖畔花园1变电站1变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-32.11%
23955	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	兴盛家园1变电站201柜	630	35.87%	0	0				-41.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23956	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	五彩三期3箱变2	630	20.19%	0	0		是	2025年12月	-43.26%
23957	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	闲庭花园1箱变2变压器	630	15.87%	0	0				-44.55%
23958	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区12箱变1号变	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-45.89%
23959	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	五彩二3箱变2变	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-39.88%
23960	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区16箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
23961	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都茗苑二期1箱变	630	13.02%	0	0		是	2025年12月	-41.07%
23962	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	鑫园小区201	630	20.95%	0	0				-43.90%
23963	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科Ⅱ期4箱变2变压器	500	25.28%	0	0		是	2026年12月	-42.45%
23964	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	书馨苑1变电站2变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
23965	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南风雅苑1变电站202柜	500	16.32%	0	0				-46.43%
23966	苏家屯	曹仲变	曹仲变51372曹海乙线	中海领馆5号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	19.37%	445	445				100.00%
23967	苏家屯	夹河变	夹河变50772河榆甲线	昱宫1变电站202间隔配电变压器	630	22.10%	0	0			2027年	-37.48%
23968	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼子分22+1左6	200	3.40%	0	0			2027年	-57.64%
23969	于洪	东民变	东李线	和泰馨城七区二期A4变电站4变压器	630	53.57%	0	0				-39.30%
23970	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线六台子分22右4变台	200	24.85%	130.3	130.3				-31.90%
23971	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线六道分28右6变台	400	12.60%	0	0		是	2025年12月	-36.85%
23972	于洪	得胜变	得河线95442	大青所充电桩台	200	75.00%	30	30				23.64%
23973	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十二号变电站201间隔配电变压器	630	37.46%	0	0			2027年	-29.01%
23974	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城三期2箱式变电站1配电变压器	400	31.00%	0	0		是	2025年12月	-41.13%
23975	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	中置序序翠园配电室202间隔配电变压器	400	17.40%	0	0		是		8.21%
23976	于洪	兰台变	兰集线	小微钢材市场1号台	200	20.70%	138.6	138.6				22.30%
23977	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	毛纺乙线毛纺干4右2加1变压器	200	24.60%	0	0		是	2025年12月	-21.94%
23978	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星星寓2号变电站201间隔配电变压器	800	18.75%	0	0		是	2027年12月	100.00%
23979	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城8变电站1变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-42.31%
23980	沈北	新城子	新城子	百集大厦小区1局维变电站202配电变压器	400	19.20%	0	0		是	2026年12月	8.69%
23981	于洪	小于变	10kV于工线56284	龙湖中德开春江悦茗2站房2配电变压器	800	17.70%	0	0				100.00%
23982	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南于12柱上变压器	400	57.00%	0	0		是	2025年12月	-50.43%
23983	和平	青年变	青年变364青文线	百胜餐饮沈阳有限公司201间隔配电变压器	315	5.08%	0	0		是		-2.84%
23984	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	芳园新村1变电站1变压器	630	56.00%	0	0		是	2025年12月	-34.32%
23985	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线南井支37右T07	100	93.60%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-44.43%
23986	东陵	孙家寨	孙张线	金水湾3箱变2变压器	630	57.78%	0	0		是	2026年12月	-35.98%
23987	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站2箱变1变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-39.90%
23988	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天下天睿小区箱式变电站1配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2025年12月	-42.37%
23989	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	古城村三九组（2021微）新	400	119.40%	0	0	2025年6月			0.00%
23990	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰二期1箱式变电站1配电变压器	630	44.76%	0	0		是	2025年12月	-43.95%
23991	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线良种支19	100	54.90%	0	0		是	2025年12月	-41.66%
23992	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线良种支22	200	20.78%	0	0		是	2026年12月	-35.44%
23993	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线马场分支067	100	28.05%	61.95	61.95		是	2025年12月	-16.66%
23994	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线张家窝分白马支52左6变台	200	18.60%	0	0		是	2025年12月	-52.56%
23995	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	荒地分40左2	200	76.20%	0	0		是	2025年	-35.87%
23996	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺干高力分1左4柱上变压器	400	25.50%	0	0		是	2025年12月	-47.74%
23997	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线198柱上变压器	400	21.30%	0	0		是	2026年12月	-30.65%
23998	东陵	汪家变	汪佰甲线	方大欣湖里2号箱变2号变压器	630	3.49%	0	0		是	2026年12月	0.00%
23999	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	金裕华庭二期1号箱1号考核箱变配电变压器	630	60.48%	0	0		是	2026年12月	-39.83%
24000	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟胜线93左11+1左7右2	400	12.00%	0	0		是	2025年	-4.52%
24001	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线还阳树水田支02	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	-29.96%
24002	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑1号变电站2变压器	630	18.10%	0	0			2027年	-45.35%
24003	康平	四家子	四家子变1207四长线	中心村改造台	200	61.50%	57	57				-31.10%
24004	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	YHG_前塔干35右2柱上变压器	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	-65.67%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24005	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	阜近门箱变201间隔配电变压器	400	38.80%	0	0		是	2025年12月	-44.17%
24006	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线84右13右2变台	200	35.70%	108.6	108.6				-17.75%
24007	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	YHG_环际一期5箱式变电站1号配电变压器	630	29.21%	0	0		是	2025年12月	-24.87%
24008	沈北	虎镇变	虎镇变74266虎西线	虎西干前坟村1变压器	200	11.62%	156.77	156.77				100.00%
24009	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	水印蓝庭4变电站2站内变压器	630	34.92%	0	0		是		-38.62%
24010	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线大泉大东	100	73.00%	0	0		是	2025年12月	-21.83%
24011	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村小区3变电站1变压器	400	28.50%	0	0		是	2025年12月	-35.13%
24012	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包百分10（包西台）	200	37.80%	0	0		是	2027年	-23.60%
24013	和平	方型变	方型变426宁波甲线	河北干88右5东电生技202间隔配电变压器	500	5.20%	0	0				-46.26%
24014	于洪	得胜变	得胜线95444	锦绣天地六期A期分建二站房1配电变压器	800	15.38%	0	0		是	2025年	99.75%
24015	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	YHG_陶瓷干76右1柱上变压器	200	8.40%	163.2	163.2				-39.25%
24016	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线后姚堡分5变台	200	50.63%	78.75	78.75				-41.32%
24017	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干李亚窝分39变台	200	29.10%	121.8	121.8				-40.84%
24018	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	沈纺北里1主变	800	27.00%	0	0		是	2027年12月	-50.35%
24019	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	君临天下三期1配电变压器1公变	630	34.29%	0	0		是		-46.87%
24020	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	佟家支18右11	400	22.20%	271.2	271.2				35.69%
24021	和平	三好变	三好变152文体乙线	文体干61光明花园201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
24022	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	0五家园小区箱式变电站202间隔配电变压器	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-41.53%
24023	东陵	孤家子	东冶线	翡翠书院3变电站2变压器	800	35.70%	0	0		是	2026年12月	-33.82%
24024	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分影双福养殖户支3	400	0.00%	360	360				0.00%
24025	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	千缘爱城4变电站202	630	41.27%	0	0		是		-33.45%
24026	铁西	应昌变	应昌变20554应劝甲线	鑫丰国际2变电站201变压器	630	72.06%	0	0		是	2026年12月	-41.74%
24027	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	长白干64右4	250	51.60%	0	0			2027年	-42.96%
24028	沈北	清水变	清王线	祝文革	400	34.20%	0	0		是	2026年12月	-47.26%
24029	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	兰泰苑一期2箱变变压器间隔配电变压器	630	47.94%	0	0		是	2025年12月	-38.08%
24030	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	金品吴城二期1箱2变	630	64.13%	0	0		是	2025年	-36.30%
24031	沈北	王驿变	王新乙线	碧泉豪庭1箱变202配电变压器	630	21.27%	433	433				-29.02%
24032	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤7变电站1变压器	500	32.32%	0	0		是	2025年12月	-41.36%
24033	和平	展览变	展览变876二经乙线	警备区干休所主变	400	23.10%	0	0				-44.09%
24034	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线前进西牛支07 #	200	27.30%	0	0		是	2026年12月	-29.77%
24035	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园7变电站201变压器	630	26.67%	0	0		是	2027年12月	-36.68%
24036	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园二期B区2变电站2变压器	500	51.52%	192.4	192.4				-44.63%
24037	苏家屯	达连变	达连变60650达雪甲线	官大分91	200	66.60%	0	0		是	2027年	-33.72%
24038	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍白干34左10	400	12.53%	0	0		是	2025年	-33.72%
24039	东陵	杨官变	杨紫线	紫提东郡二期2局维-2	800	41.25%	0	0		是	2026年12月	-41.12%
24040	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干30左2变台	200	37.00%	0	0		是	2025年12月	-35.74%
24041	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分47左1变台	200	20.80%	0	0		是	2025年12月	-34.60%
24042	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿干周家分佟庄支8左4变台	200	23.40%	0	0				-34.24%
24043	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干南崴子分38变台	200	24.00%	0	0		是	2025年12月	9.77%
24044	东陵	中马变	军影线	世园变574世高线世高干71柱上变压器	100	24.30%	0	0		是	2026年12月	-46.75%
24045	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖寨门董艳畜禽公变台区	200	18.30%	143.4	143.4				100.00%
24046	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	体校1变电站201间隔配电变压器	400	69.60%	81.6	81.6				7.30%
24047	沈北	大志变	志詹乙线	虎镇变256虎利线虎利线64	400	31.00%	236	236		是	2026年12月	-43.78%
24048	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区9变电站1变压器	400	43.20%	0	0		是	2025年12月	-41.95%
24049	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	华润崑崙御3变电站2配电变压器	800	25.80%	0	0		是	2025年12月	-28.27%
24050	开发	化学变	化学变95364化发甲线	陕西甲线陕西干49右4左1变压器	50	45.20%	0	0		是	2025年12月	-20.64%
24051	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	有色7号变电站1号变压器	400	51.00%	0	0			2027年	-38.93%
24052	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家子分91变台	200	38.25%	0	0				-31.62%
24053	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线沉槽木分87变台	200	55.80%	0	0		是	2025年12月	-20.44%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24054	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北干34左1	200	60.60%	0	0			2027年	8.60%
24055	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线127右7变台	200	38.40%	103.2	103.2				-44.96%
24056	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分苇子沟支71右28变台	400	33.90%	0	0		是	2025年12月	-28.58%
24057	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	新生1小区箱变(单)	500	19.60%	0	0		是		-44.25%
24058	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑4变电站2变压器	630	28.95%	0	0		是	2026年12月	-44.30%
24059	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	新安乙干后沙支右3左1变台	400	10.20%	0	0				100.00%
24060	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线关粮村南台照明	200	46.00%	88	88				-39.09%
24061	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线134变台	200	47.40%	85.2	85.2				-60.25%
24062	皇姑	文北变	文北变70470文居线	黄河府1小区变电站1配电变压器	800	10.13%	0	0				100.00%
24063	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子堡变043冷东线宋家果园	400	21.85%	272.6	272.6				-39.51%
24064	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山干金窝堡分87变台	200	57.00%	66	66				-38.74%
24065	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	鲁班尚品小区2局维变电站201配电变压器	630	16.83%	0	0		是	2026年12月	7.27%
24066	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分14右14+1公变	400	24.90%	0	0		是	2026年12月	-44.46%
24067	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘北2号照明	315	48.57%	130.5	130.5		是	2025年	-40.13%
24068	于洪	范屯变	范屯线	范屯变754范屯线东三家南台	200	55.60%	68.8	68.8				-36.30%
24069	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区4变电站2变压器	400	21.20%	0	0		是	2025年12月	-42.69%
24070	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	荣兴大厦变电站1变压器	630	21.27%	433	433				-43.17%
24071	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲线	融顺小区3号变电站1变压器配电变压器	630	40.32%	0	0		是	2027年12月	-39.56%
24072	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	瓦房线5右2右1左1变台	200	30.00%	0	0				0.00%
24073	于洪	家俱变	锦棚线	沙岭回迁楼3变电站2变压器	400	51.38%	0	0				-37.25%
24074	康平	卧龙变	卧龙变75946卧山线	亿居公园里1期1配电变压器配电变压器	630	36.19%	0	0		是	2026年12月	-32.05%
24075	开发	宁官变	宁官变95067宁东甲线	翡丽公园小区1变电站1变压器	630	6.98%	523	523				100.00%
24076	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	羊吉乙线羊吉干28加1变压器	400	65.40%	98.4	98.4				-18.32%
24077	新民	温台变	温台变1104安李线	安李干泡沿分43变台	200	45.00%	90	90				-56.04%
24078	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	黎明昆山苑3变电站2变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
24079	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲小区5变电站2变压器	630	30.16%	377	377		是	2025年12月	-40.44%
24080	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线毕家分支24	50	73.60%	0	0				-47.13%
24081	大东	望花变	望花变70242上园乙线	卉盛花园2箱变2站内变压器	630	26.98%	0	0				-41.21%
24082	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干128左6右1	200	32.10%	115.8	115.8				-33.52%
24083	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分47右1	200	34.50%	111	111				-30.09%
24084	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分58左1	200	71.10%	37.8	37.8				-27.18%
24085	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	YHG_93033部队1号箱变2号配电变压器	800	29.25%	0	0		是	2025年12月	-46.71%
24086	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干80左9	100	57.20%	32.8	32.8				-17.15%
24087	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线赵东支33	200	26.40%	0	0		是	2026年5月	-21.60%
24088	于洪	东民变	东李线	和泰8小区2变电站配电变压器	630	23.87%	0	0				-39.02%
24089	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	城水线城水干27+1变压器	400	14.10%	303.6	303.6				100.00%
24090	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干蔡家沟分58柱上变压器	400	27.90%	0	0		是	2026年12月	-27.14%
24091	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙苗圃分30变台	400	36.60%	213.6	213.6				0.00%
24092	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高墙子1、2组照明新	400	68.70%	0	0				0.00%
24093	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干山城分82柱上变压器	100	36.30%	0	0		是	2026年12月	-36.43%
24094	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线陶连支141	200	30.00%	0	0		是	2026年12月	-33.94%
24095	铁西	重工变	重工变10840城西线	意大利风情小镇四期3202间隔配电变压器	630	91.90%	0	0	2024年7月	是	2027年12月	7.10%
24096	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线陶瓷北支11	100	27.00%	0	0		是	2026年12月	-47.40%
24097	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	一站式-沈阳市沈北新区牛牛嚼嚼大块牛肉饭店-孝昌甲牛牛支1	400	15.90%	0	0				0.00%
24098	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	豪景箱变1变压器	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	-36.52%
24099	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	河畔新城品尚2号变电站2号变压器	630	62.86%	0	0		是	2027年12月	-19.45%
24100	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	华润置地南区一期2变电站201配电变压器	500	57.12%	164.4	164.4				-47.74%
24101	于洪	大潘变	大岳线	大潘变405大潘线文教小区1	160	42.75%	70	70				-38.91%
24102	浑南	新南变	新南042新景线	华发新城鸿景嘉园1号变电站2号配电变压器	800	26.70%	0	0		是	2027年12月	-4.72%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24103	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城4箱式变电站2配电变压器	800	29.40%	0	0		是	2025年12月	-19.83%
24104	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	新生干41左4	400	74.70%	0	0		是		4.75%
24105	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线花家村1组照明	400	13.85%	304.6	304.6				-51.46%
24106	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线花家房五组照明	200	16.28%	147.45	147.45				-29.29%
24107	浑南	新南变	新南040新北线	万锦红树湾三期4号变电站2号变压器	800	19.20%	0	0		是	2027年12月	16.07%
24108	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线40左1变台	400	28.50%	0	0		是	2025年12月	-40.21%
24109	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线三合分10左3变台	400	18.40%	0	0				-33.61%
24110	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲放甲线	敖司牛变221商业线交通局住宅	315	71.75%	0	0		是	2026年12月	-41.00%
24111	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	融创观澜壹号二期小区2局维变电站202配电变压器	630	29.21%	0	0		是	2026年12月	100.00%
24112	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	塔后乙线10右1柱上变压器	400	16.80%	0	0		是	2025年12月	-66.19%
24113	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34右9左15	315	8.25%	0	0		是	2025年	-43.06%
24114	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千干15	200	83.25%	13.5	13.5	2025年4月	是	2026年	-26.72%
24115	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	五月花四期3箱变2变压器	800	58.13%	0	0				-36.85%
24116	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城学府壹号1箱式变电站1配电变压器	630	39.05%	0	0		是	2025年12月	-36.93%
24117	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	港华燃气公变	100	13.20%	76.8	76.8				45.66%
24118	沈北	王驿变	王新甲线	恒大温泉一期小区4变电站201配电变压器	630	33.97%	353	353				100.00%
24119	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	浪子分54+1左1	200	87.90%	4.2	4.2	2023年8月	是		-7.14%
24120	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线二道房分14右22变台	200	78.30%	23.4	23.4				-43.73%
24121	于洪	家俱变	俪锦线	澳源3站房1变压器	630	44.44%	0	0				-41.76%
24122	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	木场甲线木场干18右2	315	2.54%	0	0				-50.52%
24123	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园1变电站1变压器	800	33.75%	0	0		是		-44.25%
24124	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展一号9号变电站201间隔（莱茵线）配电变压器	400	1.80%	0	0			2027年	96.27%
24125	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨7灯新	400	30.90%	0	0				0.00%
24126	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	中铁阅香湖三期2变电站1配电变压器	400	0.00%	351	351				0.00%
24127	新民	柳沟沟	柳沟沟变33140上河线	上河线上河分张沟支41右1变台	200	5.80%	0	0		是	2025年12月	37.32%
24128	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	雍华御景3箱变201间隔配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2026年12月	-34.49%
24129	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山一期4号变电站2号配电变压器	630	48.57%	0	0			2027年	-10.11%
24130	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南干109左11左7左4左3右1	200	45.00%	36.372	36.372				-33.20%
24131	苏家屯	达连变	达连变60650达雪甲线	官大分62右19左2	315	20.00%	0	0			2027年	-33.12%
24132	沈北	天乾变	天乾变70670天俪线	七星九龙湾小区局维变电站202配电变压器	400	9.60%	0	0		是	2026年12月	51.85%
24133	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章1-2变电站202间隔配电变压器	400	46.40%	0	0		是	2026年12月	-29.31%
24134	苏家屯	雪松变	雪松变60554松榆甲线	孔雀城学园里4号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	31.20%	470.4	470.4				7.81%
24135	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34右30右08	200	75.60%	0	0		是	2025年	-19.26%
24136	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	樾港公园里4号变电站201配电变压器	630	33.33%	357	357				-42.98%
24137	沈北	虎镇变	虎镇变74266虎西线	虎西干新华村1变压器	250	7.03%	207.43	207.43				100.00%
24138	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支四011	30	26.67%	0	0		是	2026年5月	-54.55%
24139	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	阳光幸福里2开1变201间隔配电变压器	630	14.92%	0	0				-150.54%
24140	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	广华乙线广华干21右3柱上变压器	400	37.50%	210	210		是	2025年12月	-27.77%
24141	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	热电厂变电站202间隔变压器	400	8.40%	0	0		是		-46.52%
24142	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆8号变电站1号变压器	630	28.89%	0	0		是	2027年12月	-37.35%
24143	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支10	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	-1153.33%
24144	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区5箱式变电站2配电变压器	800	28.25%	0	0		是	2025年12月	-41.21%
24145	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	柳林家园1变电站1变压器	630	22.10%	0	0		是		-40.26%
24146	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅8变电站1变压器	400	41.60%	0	0				-42.88%
24147	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林干69水库分44	400	9.00%	0	0				7.12%
24148	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分28	160	44.38%	73	73				-25.80%
24149	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路乙线南路干65右14左1-1	315	43.17%	0	0		是		-43.46%
24150	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线小四家子支10	200	13.80%	0	0		是	2025年12月	-36.10%
24151	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线大狐狸沟台	200	18.80%	142.4	142.4		是	2025年11月	-26.78%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24152	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲线王宝分22左6柱上变压器	200	40.80%	98.4	98.4				-36.22%
24153	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东干43+1柱上变压器	315	18.19%	0	0		是	2025年12月	-51.98%
24154	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	南塔东变电站2变压器	500	22.08%	0	0				-39.64%
24155	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线沙河沿分10	200	40.20%	0	0			2027年	-25.31%
24156	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	翟家1台区	100	34.80%	0	0		是	2025年	-26.72%
24157	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	城北干小什北分5左7之2	160	67.19%	0	0				0.00%
24158	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区6变电站2变压器	315	50.79%	0	0		是	2025年12月	-37.21%
24159	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	卫工新村2变电站202柜	630	10.67%	93.528	93.528				-43.05%
24160	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	万科大都会公元2箱式变电站2配电变压器	800	27.75%	452.5	452.5				-18.57%
24161	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	北国之春五期C、D区3变电站201变压器	400	32.40%	0	0				-38.31%
24162	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区1变电站2变压器	800	15.38%	597	597				-46.51%
24163	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房镇范家棚菜小区	200	76.80%	26.4	26.4				-21.76%
24164	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区1变电站2变压器	800	22.75%	538	538		是	2027年12月	-38.66%
24165	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝杨干66牧场分57欢喜岭支13柱上变压器	400	26.10%	0	0		是	2026年12月	-52.39%
24166	和平	花园变	花园变764花新甲线	铭铸湾畔2变电站2号变	400	28.40%	0	0				-42.13%
24167	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	江南印象小区4变电站201	630	19.43%	444.6	444.6				-43.26%
24168	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村1箱式变电站1配电变压器	500	41.60%	0	0		是	2025年12月	-38.69%
24169	和平	花园变	花园变56768花三乙线	花三乙线55	400	29.25%	0	0				-38.12%
24170	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑岗子方家村方士广家庭农场公变台	400	0.00%	0	0				0.00%
24171	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	顺星北苑小区2变电站202配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
24172	皇姑	旺牛变	10kV旺华甲线10954线	丽景名居2变电站1配电变压器	800	24.75%	522	522		是	2025年12月	100.00%
24173	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	康桥花园1箱式变电站1配电变压器	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-42.65%
24174	新民	金五台	金五台变717树林线	金五台变717树林线树林线86变台	100	53.10%	36.9	36.9				-32.46%
24175	东陵	孙家寨	孙营线	沈一方2箱变2变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年12月	-40.43%
24176	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分25+1右5左1变台	160	71.00%	0	0		是	2025年12月	-40.12%
24177	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	一站式-沈阳市沈北新区晓彤生态养殖场-中烟三台子20右分3	200	27.75%	0	0		是	2026年12月	71.42%
24178	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线239右8变台	200	35.70%	0	0				-17.08%
24179	法库	包家屯	包家线	10kV包家线满斗上台支7	100	47.40%	0	0		是	2027年	-39.90%
24180	辽中	金山变	金山变45564金长线	刘二堡变169北长线高登村照明	315	41.71%	152.1	152.1				-47.13%
24181	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线沙金主干线160	400	103.20%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-22.85%
24182	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路干正新分5左3右1	200	47.10%	0	0				100.00%
24183	于洪	兰台变	兰张线	和谐2期3站房2变压器	500	26.24%	0	0		是	2025年	-42.07%
24184	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	泡沿分19右2	200	34.50%	111	111				0.00%
24185	和平	青年变	青年变364青文线	青文线7	400	42.60%	0	0		是		9.10%
24186	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵干水源分38加1右3加1	200	15.90%	0	0				-34.75%
24187	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	玉祥明居二期2箱式变电站2配电变压器	800	39.38%	0	0		是	2025年12月	-36.81%
24188	苏家屯	曹仲变	曹仲变51372曹海乙线	中海领馆1号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	30.60%	475.2	475.2				100.00%
24189	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇干东中分2变台	200	29.80%	0	0				-34.53%
24190	辽中	代家房	代家房变1059永丰线	代家三组照明(2020微)	200	44.60%	90.8	90.8				-47.77%
24191	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	观泉家园3变电站1变压器	630	38.48%	0	0		是		-37.42%
24192	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区10变电站1变压器	630	27.43%	394.2	394.2				-41.21%
24193	于洪	得胜变	得豪线95452	林溪郡AB期4箱变1配电变压器	630	11.75%	493	493				89.57%
24194	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	西江月3箱式变电站1配电变压器	800	19.50%	0	0		是	2025年12月	31.43%
24195	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线中药分17	400	67.00%	0	0				13.41%
24196	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线纺纱3-4住宅	315	41.71%	0	0		是	2026年12月	-42.41%
24197	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城小区二期1箱式变电站1配电变压器	800	108.00%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-39.20%
24198	和平	花园变	花园变56754花丽甲线	花丽甲线13+1	400	38.50%	206	206				-15.98%
24199	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	御龙东郡1箱变2变压器	315	35.24%	0	0				-41.70%
24200	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界二期1号变电站2变压器	630	23.24%	420.6	420.6				-44.14%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24201	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗变051杨士岗线杨士岗西南台照明	315	58.73%	98.5	98.5				-39.46%
24202	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地国际四期1号变电站1变压器	630	33.90%	0	0		是	2027年12月	-46.42%
24203	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	恒大悦龙台二期1配电变压器	630	49.84%	253	253				16.21%
24204	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	康富新居二期变电站201变压器	400	34.40%	0	0		是		-39.92%
24205	东陵	麦子屯	麦孙线	水家变778水孙甲线水孙甲于王启照明支左5柱上变压器	200	75.50%	29	29				-45.45%
24206	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线李家支57	50	77.60%	0	0		是	2026年12月	-34.06%
24207	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线北田分支01	200	69.90%	40.2	40.2		是	2026年6月	-24.58%
24208	东陵	水家变	水李线	水李线龙三分130右2柱上变压器	200	51.00%	10	10				-30.69%
24209	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和郡二期3号变电站1号配电变压器	630	37.46%	0	0		是	2027年12月	-10.13%
24210	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线崔家分支04	50	106.80%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-28.59%
24211	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线刘坨子支083	200	9.75%	160.5	160.5				-41.61%
24212	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支东一棵支后辛力支004	200	32.40%	0	0		是	2026年6月	-32.06%
24213	皇姑	历工变	历工变452华泰线	寿泉1变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
24214	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天喜1箱变2配电变压器	500	40.64%	0	0		是	2025年12月	-42.82%
24215	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界御景2变电站2变压器	800	46.50%	348	348				-33.80%
24216	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	爱琴海小区2变电站2变压器	630	26.67%	399	399		是	2025年12月	-37.89%
24217	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	爱琴海小区6变电站2变压器	630	16.38%	463.8	463.8		是	2025年12月	-42.72%
24218	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	假日国际2上建变201	250	53.20%	0	0		是	2027年12月	-39.43%
24219	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	刘屯前2台	100	42.00%	48	48				-20.96%
24220	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分9右1柱上变压器	315	0.95%	0	0		是	2025年12月	-367.25%
24221	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	汇景园2变电站202变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
24222	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干59	315	38.86%	0	0				-42.93%
24223	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	金地阅风华5小区变电站2配电变压器	800	15.38%	0	0		是	2025年12月	100.00%
24224	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线25左2+1右1	400	2.10%	0	0			2027年	100.00%
24225	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	琥珀天地变电站2变压器	800	69.38%	10	10		是	2027年12月	-43.40%
24226	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗分腰长岗子支16右4变台	80	84.38%	4.5	4.5	2023年9月			-38.10%
24227	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线五前分西水利2支5	50	12.40%	38.8	38.8				0.00%
24228	法库	新依变	依草线	10KV依草线机井分四村机井支8（机井四村三台）	100	0.00%	0	0		是	2025年11月	-44.83%
24229	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分严千支达中几76	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
24230	苏家屯	于山变	于山变37742于白乙线	公园里2号变电站201（乙）配电变压器	400	50.40%	158.4	158.4				0.00%
24231	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区4变电站2变压器	800	10.50%	636	636				-43.32%
24232	和平	广州变	广州变464广太乙线	沈铁家园1小区变电站201乙配电变压器	630	25.71%	0	0				-40.71%
24233	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	御康府自然城小区3箱变202间隔配电变压器	500	23.68%	0	0		是	2026年12月	0.50%
24234	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南甲线109左11左5右2左2	315	75.43%	36.372	36.372				4.18%
24235	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	赖花甲线大河分10右1变台	200	69.15%	0	0				-73.52%
24236	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分48左5变台	200	29.80%	0	0		是	2025年12月	-36.66%
24237	浑南	白塔变	白塔变976铜网线	世纪新城D区电梯自维变电站变压器	315	14.29%	0	0		是	2027年12月	-41.16%
24238	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城3箱变2变压器	800	31.13%	97.5	97.5				-40.57%
24239	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十二号变电站201配电变压器	500	59.52%	0	0			2027年	-33.16%
24240	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线瓜茄二、三组照明	250	135.36%	0	0	2023年2月			-32.75%
24241	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线张马夫分37左17变台	200	23.10%	133.8	133.8				1.96%
24242	东陵	中马变	高坎线	高坎线高坎干149风溪分4柱上变压器	100	36.96%	0	0		是	2026年12月	-32.65%
24243	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化甲线造化干沙平分旺牛支39变压器	315	15.87%	0	0		是	2025年12月	-65.32%
24244	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线高富支044	200	33.90%	112.2	112.2				-26.51%
24245	苏家屯	前显变	前显变51286前洋乙线	远洋天地十五号变电站202配电变压器	400	34.00%	0	0			2027年	-43.04%
24246	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城蓝堡4箱式变电站1配电变压器	400	46.00%	0	0		是	2025年12月	-39.72%
24247	浑南	营盘	营新线	华发首府二期1号配电室1号变压器	800	58.88%	0	0		是	2027年12月	-39.97%
24248	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线东于村一组照明	100	64.00%	0	0				-26.35%
24249	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线赵贝堡村台	160	37.63%	83.8	83.8		是	2025年11月	-33.78%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24250	皇姑	历工变	历工变452华泰线	中海寰宇盛京府1箱式变电站2配电变压器	315	36.57%	0	0		是	2025年12月	-38.87%
24251	于洪	高明变	高北线	小微高北1	200	27.60%	0	0				-37.54%
24252	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福干59左4柱上变压器	50	42.40%	0	0				-38.08%
24253	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干太平分3+1柱上变压器	400	51.20%	0	0		是	2025年12月	70.41%
24254	苏家屯	新南变	新南线38058新林线	公元九里6号变电站201间隔（施林线）配电变压器	630	15.24%	0	0			2027年	7.72%
24255	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	金地阅风华1小区箱式变电站1配电变压器	800	52.80%	0	0		是	2025年12月	15.20%
24256	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉他分14右8+1左4	200	82.20%	0	0	2025年6月	是	2026年	0.24%
24257	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	东望乙线和平干100+1右4	315	20.63%	0	0				-24.01%
24258	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干62左分15右支9右分支3变压器	100	35.70%	54.3	54.3				-55.86%
24259	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线乡直支03	400	20.40%	0	0		是	2026年12月	0.00%
24260	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	阳光家园2号变电站1号变压器	630	29.52%	0	0			2027年	-43.33%
24261	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线74+1左1变台	400	36.23%	0	0				-38.31%
24262	和平	太原变	太原变068北二乙线	泰元商务2变电站2变压器	800	44.00%	0	0				-36.19%
24263	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊小龙湾1井公变台区	50	40.80%	0	0		是	2026年12月	4.61%
24264	皇姑	文北变	70482文岗线	江山风华二期5变电站2配电变压器	800	13.20%	0	0				0.00%
24265	辽中	金山变	金山变45564金长线	蒲河村6机井	50	72.80%	8.6	8.6		是	2026年12月	-47.75%
24266	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分卧北支6	200	28.20%	0	0		是	2027年	-38.87%
24267	开发	张士变	张士变55860昆海乙线	昆海乙线昆海干29加1变压器	200	4.50%	0	0		是	2025年12月	-6.06%
24268	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟沟变758佟胜线苏沟分35	30	78.43%	0	0		是	2025年	-42.45%
24269	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	兴隆变550农机线农机线15变台	315	33.52%	0	0		是	2025年12月	-42.69%
24270	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干35左4变台	400	47.10%	171.6	171.6		是	2025年12月	-50.39%
24271	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分2左11	160	67.25%	0	0		是	2025年	-25.81%
24272	新民	温台变	温台变1103平坨线	温台变103平坨线平坨线马窝堡分37变台	160	59.25%	49.2	49.2				-40.44%
24273	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯家变744新城甲线新城甲线河套分45左5变台	160	42.50%	76	76		是	2025年12月	-38.17%
24274	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线36左11变台	100	57.10%	0	0				-35.24%
24275	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线7变台	400	39.90%	0	0		是	2025年12月	-26.50%
24276	和平	和平变	和平变148和铁甲线	联勤部正大2变压器	400	22.80%	268.8	268.8				-41.92%
24277	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线老边西支06	200	51.20%	77.6	77.6				-32.44%
24278	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	丁香水岸三期4箱式变电站配电变压器	630	27.05%	0	0		是	2025年12月	-42.73%
24279	浑南	水家变	水家变766杨官线	金地左岸4号配电室1号配电变压器	800	38.63%	0	0		是	2027年12月	-37.34%
24280	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里二期2变电站2号配电变压器	630	50.95%	246	246				-41.74%
24281	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村5机井	200	48.00%	0	0		是	2025年11月	-49.25%
24282	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	姜屯变203和平线和平干大三家子分50右6变台	160	47.06%	68.7	68.7				-45.12%
24283	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山变201梁山线梁山线碱家分68变台	200	43.35%	93.3	93.3				-35.92%
24284	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线140右3变台	100	45.60%	44.4	44.4		是	2025年12月	-41.88%
24285	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线单坨分46变台	200	38.85%	102.3	102.3		是	2025年12月	-33.04%
24286	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	南长1号照明新台	500	8.32%	408.4	408.4				-30.15%
24287	于洪	兰台变	兰四线	沙岭村1台区	400	72.00%	0	0		是	2025年	-50.01%
24288	于洪	大潘变	大岳线	大潘变405大潘线大潘村北岗子	400	44.70%	70	70				-45.24%
24289	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线后陵支07	100	67.00%	0	0		是	2026年6月	-57.42%
24290	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线四间房小区支10	100	46.80%	43.2	43.2				-21.15%
24291	于洪	大潘变	大潘变54056大古乙线	大潘变401大彰线蔡家照明	200	24.40%	131.2	131.2				-29.14%
24292	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分63左12左1	200	12.00%	0	0			2027年	0.00%
24293	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干美登支8右1（2）柱上变压器	315	85.71%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-44.59%
24294	苏家屯	前显变	前显变51256前湾线	鹿特丹7号变电站201配电变压器	800	37.88%	0	0			2027年	-44.62%
24295	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	双子雅苑1变电站1变压器	630	27.05%	0	0		是	2025年12月	-38.75%
24296	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分后杜家支1变台	80	102.38%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-32.27%
24297	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线兰家分小北支60右6变台	200	59.40%	0	0		是	2025年12月	-36.98%
24298	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10KV大牛线111(兴龙山东台)	200	50.40%	79.2	79.2				-34.47%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24299	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳荣盛房地产开发有限公司坤湖郾舍3变电站2变压器配电变压器	500	52.80%	0	0		是	2026年12月	-36.30%
24300	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜于宁官分17右2	400	17.75%	0	0			2027年	-8.47%
24301	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线胡古分35+1左4	200	19.60%	0	0			2027年	-9.25%
24302	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	徐屯村养殖西台	400	69.30%	82.8	82.8				36.27%
24303	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	蒲岸芳华一期5小区变电所配电变压器202	800	28.50%	0	0		是	2026年12月	24.10%
24304	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	侯南于王庄分34变台	200	19.20%	0	0		是	2025年12月	-52.15%
24305	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈于79右2变台	200	79.20%	0	0		是	2025年12月	-18.08%
24306	沈北	道义变	道义变15269偈景线	太湖国际二期3201配电变压器	630	26.67%	0	0				-40.79%
24307	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军线农场分29左5	400	14.70%	0	0		是	2026年	0.00%
24308	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	顺宇汽车变电站201间隔配电变压器	315	94.48%	0	0	2023年8月	是		-23.34%
24309	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线马塘房分16变台	200	36.25%	0	0				-34.94%
24310	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线彰驿村西南关	100	95.40%	0	0	2024年9月	是	2025年	-38.95%
24311	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	崇东乙线友谊分4柱上变压器	160	51.25%	0	0		是	2025年12月	-11.48%
24312	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	君兰江山1变电站201变压器	630	15.24%	0	0				88.42%
24313	东陵	棋盘山	棋盘山	清韵百园1箱变2变压器	630	7.94%	0	0		是	2026年12月	-39.72%
24314	法库	双台子	双台子变045双四线	大房子西台	200	33.40%	97.3384	97.3384				-38.39%
24315	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线王爷陵1队甲线08	400	20.50%	97.3384	97.3384				-36.04%
24316	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线养士堡乡腰屯村新棚区（改造）	100	39.20%	50.8	50.8				12.05%
24317	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区5变电站一次2主变	500	28.40%	308	308				-38.90%
24318	于洪	大潘变	大潘线	大潘镇政府2台	630	26.19%	0	0		是	2025年	-41.94%
24319	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	意沈甲意合联干23右5右3	315	51.75%	0	0		是		-44.68%
24320	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈于79右4右1变台	200	21.00%	0	0		是	2025年12月	-37.39%
24321	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园2变电站2变压器	630	30.48%	375	375				-12.21%
24322	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干100左1	80	44.25%	0	0		是	2027年	-38.23%
24323	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村7号变电站201间隔配电变压器	630	41.59%	0	0			2027年	-40.71%
24324	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	恒大中央广场二期4号变电站201配电变压器	630	26.98%	0	0		是	2027年12月	0.00%
24325	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队2箱式变电站1配电变压器	315	11.11%	0	0		是	2025年12月	-57.41%
24326	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分苗木支11	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
24327	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	兴旺楼1配电站201	250	59.20%	77	77				-35.46%
24328	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右13左5左2柱上变压器	315	34.29%	0	0		是	2025年12月	-68.28%
24329	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸7变电站1变压器	400	15.00%	300	300				-41.96%
24330	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇北线水田2支003	100	32.10%	57.9	57.9				-39.97%
24331	沈北	农高变	农柳线	龙湖滟澜山2箱变201配电变压器	630	23.81%	0	0				-39.83%
24332	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	鸭绿江分华能支26（一站式）	200	29.60%	0	0		是	2026年12月	-11.70%
24333	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线安乐分27左7变台	200	33.30%	113.4	113.4				100.00%
24334	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线（西分32下线）前陈自来水至001	200	44.40%	91.2	91.2				-21.64%
24335	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线北四支08	200	23.35%	133.3	133.3				-34.47%
24336	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日2变电站202配电变压器	400	10.80%	316.8	316.8				3.29%
24337	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	一站式-沈阳市沈北新区大海生态养殖场	200	44.10%	0	0		是	2026年12月	9.19%
24338	皇姑	文北变	文北变70450文青线	名仕经典一期1箱式变电站2配电变压器	800	20.10%	0	0		是	2025年12月	-1.61%
24339	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城3.2期1变电站1变压器	315	28.95%	0	0		是	2025年12月	-38.96%
24340	和平	市府变	市府变564总站甲线	西塔干74民族甲3(朝百)	500	102.00%	0	0	2023年9月	是		-34.95%
24341	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	陶瓷大都汇2箱变2变压器	630	37.14%	0	0		是		-36.09%
24342	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居6箱变2变压器	500	14.40%	0	0				8.52%
24343	大东	如意变	如意变80842如花甲线	合作乙线合作于50右4	400	48.00%	0	0				-47.49%
24344	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城5箱变201变压器	500	20.48%	0	0				-45.71%
24345	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团5变电站配电变压器2公变	500	0.00%	0	0				0.00%
24346	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	舍宅新居2小区变电站1配电变压器	630	6.03%	0	0		是	2025年12月	42.76%
24347	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方乙线文方干53右2柱上变压器	400	20.80%	0	0		是	2025年12月	27.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24348	大东	粮仓变	粮仓变65566和滕甲线	中金启城4箱变3变压器	315	52.38%	0	0				-46.95%
24349	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	金山寿衣公变台	200	11.10%	157.8	157.8				0.00%
24350	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	西高照明（改2021）	400	25.05%	259.8	259.8		是	2025年	-51.52%
24351	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤掌分孤新支张双林养殖几3	200	0.00%	180	180				0.00%
24352	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户变012宁家线东刘家四组照明新	200	30.00%	120	120				0.00%
24353	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品2变电站202变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
24354	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线何家支线109	100	39.00%	0	0		是	2026年12月	-30.54%
24355	浑南	安顺变	安顺变148安科线	绿城和园1号变电站201间隔配电变压器	630	39.37%	0	0		是	2027年12月	11.85%
24356	浑南	安顺变	安顺变180安校线	绿城和园2号变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
24357	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	虎工线小桥厂分016	200	39.00%	90.064	90.064				100.00%
24358	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线张家水田南二线西支分支线001	80	39.00%	40.8	40.8				-112.75%
24359	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进村15号	200	6.90%	0	0		是	2025年12月	48.47%
24360	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	兰亭馨居二期变电站202间隔配电变压器	630	36.19%	339	339				-41.47%
24361	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺于闸北分12右9右3左2柱上变压器	400	147.00%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-22.98%
24362	沈北	道义变	道义变15269佰景线	YHG 太湖国际二期4箱变201配电变压器	630	63.24%	0	0				-31.46%
24363	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际2变电站2变压器	500	32.32%	288.4	288.4				-38.58%
24364	沈北	文北变	文虎线	10KV文虎线融创御景5小区变电站201配电变压器	400	5.20%	0	0				100.00%
24365	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官村21台区	315	77.14%	0	0				-42.55%
24366	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧苇分147	200	38.10%	0	0		是	2027年	-32.53%
24367	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线侯家卜分6	50	44.70%	22.65	22.65				-44.08%
24368	法库	新依变	依三线	10kV依三线大棚甲03	50	144.00%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-41.84%
24369	法库	孟家变	孟东线	10KV孟东线村台几07	160	61.00%	46.4	46.4				-27.74%
24370	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线曹家三台支12	50	107.60%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	30.21%
24371	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	世博弘苑1箱变1变压器	500	43.52%	0	0				-42.61%
24372	东陵	水家变	水孙乙线	恒大滨江左岸2变电站2母线2变压器	630	51.43%	0	0		是	2026年12月	-36.64%
24373	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房马三家杰通汽修公变台	400	15.00%	0	0				100.00%
24374	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分5右4	315	70.79%	0	0				-15.95%
24375	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	香醇波尔多3号变电站1号变压器	630	20.19%	439.8	439.8				-44.83%
24376	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	田园分18右1右1	200	0.00%	180	180				0.00%
24377	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	明清册2号变电站202间隔配电变压器	400	9.00%	324	324				5.06%
24378	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干罗家东大棚支罗家六组支02	200	112.60%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-25.44%
24379	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线王家大棚支4	50	65.10%	12.45	12.45		是	2025年12月	-55.51%
24380	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	万科朗润园二期2变电站1变压器	800	30.38%	377.576	377.576				-37.57%
24381	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区9变电站1变压器	630	19.37%	0	0		是	2025年12月	-37.87%
24382	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分65+1右1	400	62.10%	0	0			2027年	-65.53%
24383	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区1号变电站1号配电变压器	630	43.17%	0	0		是	2027年12月	-40.37%
24384	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区5号变电站1号配电变压器	400	52.40%	0	0		是	2027年12月	-35.93%
24385	东陵	世园变	洒水甲线	高坎干腰沟分35柱上变压器	200	132.90%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	-22.30%
24386	苏家屯	鲍家变	鲍家变60454鲍苏线	沙河干桑兰分18	200	31.50%	117	117				-32.19%
24387	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分14右1+1左1	200	10.20%	0	0			2027年	-38.92%
24388	沈北	虎镇变	虎镇变74270先锋线	百岁生命科学产业园2箱变201配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2026年12月	-48.16%
24389	沈北	孝信变	孝场乙线	万达小区6局维变电站202配电变压器	630	18.29%	0	0				100.00%
24390	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	毛君屯1箱变2变压器	630	34.67%	0	0		是		-42.34%
24391	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	丁香水岸西区3箱式变电站2配电变压器	630	24.95%	0	0		是	2025年12月	-12.47%
24392	沈北	道义变	道义变15293开发二线	柳岸新居5201配电变压器	630	18.73%	0	0				-40.71%
24393	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	英里蓝湾小区3变电站1变压器	800	27.38%	0	0		是	2025年12月	-39.91%
24394	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
24395	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干107右5	400	23.75%	265	265				-38.86%
24396	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户a4201配电变压器	500	16.32%	368.4	368.4				-40.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24397	于洪	小于变	10kV于工线56284	新庭小区238（新）	315	83.30%	0	0	2024年7月			-43.10%
24398	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	富力院士庭B2局维变电站202配电变压器	630	8.25%	0	0				100.00%
24399	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城10变电站2变压器	315	33.52%	0	0				-43.75%
24400	新民	新民变	新民变30170营西线	潢南欣城1变电站2变压器	630	25.71%	0	0		是	2025年12月	-41.27%
24401	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线孙屯西台支03	100	77.40%	0	0		是	2026年6月	-28.65%
24402	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	北三台村综合二台	400	60.00%	0	0		是	2026年6月	-51.58%
24403	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区4变电站2变压器	630	12.57%	0	0				-40.49%
24404	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区7变电站1变压器	500	14.00%	0	0				-43.51%
24405	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	金科集美1箱变1变压器	630	9.52%	0	0				100.00%
24406	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干大棚分116右1变台	200	12.00%	0	0		是	2025年12月	-10.68%
24407	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	狮城经典2土建变201	400	73.00%	0	0		是		-30.79%
24408	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡刘南村助农公变台区1号	400	3.60%	345.6	345.6		是	2025年	100.00%
24409	于洪	双树变	双南乙线	小微新义村西台	400	74.70%	61.2	61.2				0.00%
24410	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城17变电站变压器	630	16.00%	0	0		是	2027年12月	-43.02%
24411	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	许家村综合三台	400	63.90%	25.57736	25.57736				-14.23%
24412	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线转北支王玉恒几7	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
24413	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	甘河分7柱上变压器	400	43.80%	0	0				0.00%
24414	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线祝村支03（祝家堡村台）	315	92.06%	0	0	2023年6月	是	2025年	-34.89%
24415	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳三矿3号变电站201间隔配电变压器	630	27.30%	0	0			2027年	-40.03%
24416	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	北苑绿洲二本箱式变电站1号变压器	630	27.94%	391	391		是	2026年12月	-32.97%
24417	沈北	农高变	农丰线	富力星月湾A区小区1变201配电变压器	630	31.11%	0	0		是	2026年12月	-7.14%
24418	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花9变电站201间隔配电变压器	630	25.08%	0	0				-13.76%
24419	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	华润紫云府一期1箱式变电站1配电变压器	500	77.44%	0	0		是	2025年12月	-41.88%
24420	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线沙岗子五、七队	100	49.50%	0	0				-56.62%
24421	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学干47东拉拉分56左支13（南拉拉村南堤1台）	200	52.80%	74.4	74.4				-48.27%
24422	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园二期1箱变1变压器	400	38.40%	0	0		是	2026年12月	4.50%
24423	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家四期2箱式变电站2配电变压器	800	23.25%	0	0		是	2025年12月	-36.15%
24424	大东	大东变	大东变66076大环线	中环广场2变电站2变压器	630	56.19%	213	213				-21.81%
24425	沈北	新城子	新城线	新城子变550新城子线涂料厂支24	100	43.60%	0	0		是	2026年12月	-69.68%
24426	沈北	新城子	新城子变7554农专线	新城子变554农专线农专干57大孤家分121左支2大孤家B001	315	38.16%	0	0		是	2026年12月	-46.83%
24427	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	凯翔4箱变1变压器	630	28.95%	384.6	384.6				-49.13%
24428	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区2变电站1变压器	630	14.92%	473	473				-41.15%
24429	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	龙湖天曜2号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	36.51%	337	337				0.00%
24430	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官10号台区	100	23.70%	0	0				-71.04%
24431	法库	包家屯	包家线	10kv包家线医院分市场支中五台几线4杆（中五台）	200	12.30%	0	0		是	2027年	-24.13%
24432	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园1变电站2变压器	630	14.48%	0	0		是	2025年12月	-39.06%
24433	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖8	400	26.10%	255.6	255.6				17.25%
24434	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	兴华文居2变电站201间隔配电变压器	630	54.29%	225	225				-2.19%
24435	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林干236变台	200	29.25%	121.5	121.5				-43.93%
24436	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明干15右2+1柱上变压器	400	98.40%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	25.46%
24437	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	茉莉公馆6号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	80.40%	0	0	2025年11月		2027年	-10.63%
24438	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯线35变台	50	25.80%	0	0		是	2025年12月	-48.73%
24439	沈北	清水变	清水变73648清辉线	新鑫2箱变201配电变压器	630	37.14%	333	333				-22.44%
24440	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	富邦一品1号变电站202配电变压器	800	16.25%	0	0			2027年	-36.28%
24441	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	富邦一品2号变电站202配电变压器	630	36.19%	0	0			2027年	-32.44%
24442	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线水田支026	100	7.20%	82.8	82.8				-58.55%
24443	浑南	于山变	于山变774于城线	星河湾二期1号变电站2号配电变压器	630	40.63%	0	0		是	2027年12月	-16.21%
24444	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	YHG_中海城02B区-别墅2-1配电变压器	400	41.50%	0	0				-36.81%
24445	浑南	榆树变	榆树变850榆营甲线	融城时代5变电站2变压器配电变压器	630	0.00%	10	10				-74.89%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24446	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城二期1变电站1配电变压器	800	28.88%	0	0		是	2027年12月	-37.96%
24447	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线老虎三组照明	50	129.00%	0	0	2023年6月			-41.62%
24448	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	YHG 油漆分6左4左2	50	34.00%	0	0				-41.30%
24449	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干83右17+1左1	200	10.20%	0	0		是	2027年	-26.82%
24450	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线高家12组照明	400	15.60%	297.6	297.6				-40.67%
24451	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期10箱变1变压器	630	16.83%	0	0		是	2026年12月	-30.63%
24452	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干92左7变台	400	25.80%	256.8	256.8		是	2025年12月	-40.13%
24453	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城1号变电站201配电变压器	630	56.19%	0	0			2027年	-38.91%
24454	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门2号变电站202配电变压器	800	36.00%	0	0			2027年	-41.18%
24455	东陵	农大变	农首线	首创银河湾5期小区1变电站201间隔配电变压器	630	50.79%	247	247				-40.03%
24456	铁西	重工变	重工变10870城冶线	重工变460城冶线城水干12左1之1	315	40.00%	0	0				-30.29%
24457	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线120左1变台	200	13.20%	153.6	153.6				100.00%
24458	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城9号变电站1号变压器	630	25.90%	403.8	403.8				-43.74%
24459	于洪	东民变	民兴线	中港城永安嘉苑3站房2配电变压器	800	18.30%	0	0				-24.31%
24460	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城8变电站2变压器	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-16.65%
24461	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	学府华城三期2箱2号变考核	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-2.02%
24462	大东	如意变	如意变80894如花乙线	意小乙线北海干吉祥一支2	400	59.50%	0	0				-38.64%
24463	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分32左1	400	45.15%	0	0				-16.13%
24464	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	步阳江南壹号三期小区1变201配电变压器	800	11.40%	0	0		是	2026年12月	7.28%
24465	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星干7右2	400	45.30%	178.8	178.8				-44.42%
24466	苏家屯	达连变	达连变60642达林乙线	有色支10左13左9右3	400	35.10%	0	0			2027年	-35.35%
24467	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线河套分40变台	200	55.80%	68.4	68.4				-96.36%
24468	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格6号配电室1号配电变压器	630	25.40%	0	0		是		-39.11%
24469	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	凯翔5箱变1变压器	400	32.70%	117.776	117.776				-42.29%
24470	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安1箱变2变压器	630	91.05%	0	0	2022年12月			-42.62%
24471	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	格林木棉花一期小区2箱式变电站1配电变压器	630	43.49%	0	0		是	2025年12月	-37.44%
24472	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地丹陛1变电站2变压器	630	0.00%	10	10				-133.23%
24473	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城三十一号变电站202配电变压器	630	28.25%	0	0		是	2027年	-42.29%
24474	东陵	中马变	疗养甲线	桑堤亚纳3箱变2变压器	630	8.25%	228.7972	228.7972				-36.06%
24475	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙干雍贺园分5柱上变压器	315	60.00%	0	0		是	2026年12月	-30.79%
24476	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	解放军北部战区机关单身宿舍2配电变压器	400	14.40%	0	0		是	2026年12月	-42.56%
24477	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭28号台	400	15.30%	0	0				100.00%
24478	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒信乙线怒信干太白山分8右6柱上变压器	100	18.60%	0	0		是	2025年12月	-41.77%
24479	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	朗香邸4箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
24480	沈北	农高变	农丰线	山水绿阁5号箱变变压器配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-41.01%
24481	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	陵西乙线陵西干运河分2左7柱上变压器	315	27.94%	0	0				-31.82%
24482	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干85左4	315	47.62%	0	0				-44.18%
24483	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	方溪变350造化甲线造化干92左3	200	28.80%	0	0		是	2025年12月	-71.91%
24484	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	陶瓷线43左2变台	200	20.70%	0	0		是	2025年12月	-39.33%
24485	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线40右5右2	315	29.52%	0	0				-36.63%
24486	和平	太原变	太原变056南七乙线	南七乙线51#	315	60.32%	0	0				-38.14%
24487	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	景星干16右2	400	79.25%	0	0				-44.23%
24488	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干4柱上变压器	315	33.65%	0	0		是	2025年12月	-42.74%
24489	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干3左1	315	31.11%	0	0				-41.99%
24490	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干金海分5变压器	315	73.14%	0	0		是	2025年12月	-40.33%
24491	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分11右1变压器	315	34.54%	0	0		是	2025年	-45.30%
24492	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分12柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
24493	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干15左6-1	315	40.00%	0	0		是	2028年12月	-39.89%
24494	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变陵园乙线塔西分9柱上变压器	315	54.92%	0	0		是	2025年12月	-41.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24495	和平	和平变	和平变144南一乙线	南一乙线18	200	74.50%	0	0				-41.72%
24496	皇姑	方溪变	方溪变354闸上甲线	闸上甲线闸上干16右11柱上变压器	400	5.40%	0	0				-78.83%
24497	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	施官变152东官线东官干34	200	64.40%	0	0		是	2025年	-36.52%
24498	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	军工干贸易分14公变	400	87.60%	0	0	2025年6月			-38.25%
24499	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	南区分02	160	60.31%	0	0		是	2027年	-37.67%
24500	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	羊吉乙线羊吉干沈新分15左1变压器	200	33.30%	113.4	113.4				-105.96%
24501	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干9公变	315	42.22%	0	0		是	2026年6月	-43.75%
24502	沈河	青年变	青年变352青东线	青年变352青东线万青干51公变	315	49.52%	0	0		是	2026年6月	-44.65%
24503	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分5右6左3公变	315	61.90%	0	0		是	2026年12月	-17.26%
24504	沈河	青年变	青年变370青军线	青年变370青军线万寿干83右8公变	500	79.44%	0	0		是	2026年12月	-52.85%
24505	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	立新干五三分1+1公变	315	57.14%	0	0				-49.00%
24506	新民	东郊变	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分66左3	200	47.70%	84.6	84.6				-32.34%
24507	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线79	315	1.90%	0	0				7.96%
24508	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	勾连变352前塔甲线朝中分4左2左1柱上变压器	315	52.95%	0	0		是	2025年12月	-43.64%
24509	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干42柱上变压器	315	68.83%	0	0		是	2025年12月	-39.82%
24510	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干45公变	315	67.62%	0	0				-42.74%
24511	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	南路甲线砂轮分19	315	0.00%	0	0		是		-41.90%
24512	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	鹏源变478鹏南乙线鹏南乙A开闭站未命名鹏南干三陵分5公变	315	62.10%	0	0		是	2025年12月	-44.08%
24513	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	大南干塔东分11+1公变	315	36.83%	0	0				-43.62%
24514	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	体院分5	500	24.80%	0	0				-48.85%
24515	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东陵乙线49左1	200	26.40%	127.2	127.2				-40.28%
24516	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西乙线种子一分11右1	315	8.57%	256.5	256.5				-34.17%
24517	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑齐乙线滑齐干20右3柱上变压器	315	53.65%	114.5	114.5				-42.72%
24518	和平	方型变	方型变426宁波甲线	宁波甲线97左7	200	35.00%	0	0				-39.88%
24519	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	善和干8	315	16.51%	0	0				-50.86%
24520	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线20	315	32.06%	0	0				-42.60%
24521	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干56柱上变压器	315	45.71%	0	0		是	2025年12月	-41.20%
24522	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	图强干路官分3	315	57.40%	6.928	6.928				-44.83%
24523	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干83	315	12.06%	245.5	245.5		是	2026年12月	-44.64%
24524	和平	太原变	太原变046南五甲线	铁中分8	315	17.46%	0	0		是	2025年	-41.75%
24525	和平	和平变	和平变186和铁乙线	和铁乙线16	100	92.00%	0	0	2023年9月	是	2025年12月	-37.46%
24526	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干90	20	24.00%	0	0				-50.13%
24527	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分109右1变压器	200	34.20%	0	0				-85.92%
24528	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	八纬西分3	400	52.80%	0	0				-41.17%
24529	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族甲线前进分4	400	33.75%	225	225				-39.44%
24530	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分26变压器	400	44.25%	0	0		是	2025年12月	-41.63%
24531	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线29右1	400	38.40%	0	0				-65.85%
24532	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线42左2变台	315	29.52%	0	0		是	2025年12月	-38.62%
24533	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场干15苗卜分26左8	200	16.80%	117.776	117.776				-42.30%
24534	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾连变348向工甲线明廉分1柱上变压器	250	58.56%	0	0				-48.44%
24535	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃家分河沿支12左05	315	19.24%	0	0			2027年	-38.20%
24536	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科三2箱变2变	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	-46.21%
24537	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科四1箱变2变	630	12.38%	0	0		是	2025年12月	-42.47%
24538	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科5箱变2变	500	22.80%	0	0		是	2025年12月	-43.49%
24539	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	基业百花园2箱变	630	24.13%	0	0				-38.06%
24540	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	博客地带1箱变2号变	630	49.14%	0	0		是	2025年12月	-45.24%
24541	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	如意缘小区12号变	630	27.62%	0	0		是	2025年12月	-46.35%
24542	和平	太原变	太原变040南十乙线	玉麟花园21主变	500	24.40%	0	0				-44.15%
24543	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	田义小区箱变1变压器	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-45.22%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24544	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲6配电箱变2号变	630	0.00%	452.5	452.5				0.00%
24545	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡4箱变1号变	500	44.64%	0	0		是	2025年12月	-44.65%
24546	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	叠彩人家2箱变2变	400	37.80%	0	0		是	2025年12月	-43.41%
24547	和平	广州变	广州变464广太乙线	民族北1箱变一次主变	500	33.20%	0	0				-48.81%
24548	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	君临世家箱变1号变	630	27.05%	0	0		是	2025年12月	-41.48%
24549	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	乐警1小区箱变（单）	500	35.04%	274.8	274.8				-41.66%
24550	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	瑞士风情5变电站2变压器	630	24.38%	413.4	413.4				-41.94%
24551	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界花园12#1#主变	630	0.00%	173.2	173.2				0.00%
24552	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	芳菲苑2箱变2站内变压器	400	15.30%	0	0				-44.09%
24553	沈河	展览变	展览变844展文甲线	青年1箱变1变压器	250	4.80%	0	0		是	2026年12月	-40.50%
24554	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	明地小区1变电站1变压器	630	35.56%	296.172	296.172		是	2025年12月	-43.24%
24555	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	揽军路小区变电站202	400	30.60%	0	0		是	2025年12月	-41.11%
24556	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园4小区变电站2变压器	500	51.52%	192.4	192.4				-48.51%
24557	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城14号变电站1号变压器	630	20.83%	435.8	435.8				-37.97%
24558	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	梦翔之家1变电站201	630	20.32%	439	439				-46.66%
24559	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	富祥园2202	630	0.00%	0	0				0.00%
24560	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙7箱变2变压器	630	22.22%	427	427				-42.57%
24561	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙11箱变2变压器	630	33.02%	359	359				-40.95%
24562	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	新开河二1箱变1变压器	400	42.00%	0	0		是	2025年12月	-42.41%
24563	铁西	万达变	万达变56084万滑乙线	今日阳光1变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
24564	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村二期小区2变电站202配电变压器	400	36.80%	0	0				-41.27%
24565	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村二期小区2变电站201配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
24566	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	宏基国际大厦1变电站201变压器	630	70.48%	0	0				-40.82%
24567	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	梧桐别苑2变电站202配电变压器	315	74.60%	0	0				-39.37%
24568	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	阳光嘉园2变电站201变压器	630	58.10%	0	0				-38.86%
24569	铁西	启工变	启工变10774建园线	艺格春天小区2变电站201柜	630	57.14%	0	0				-43.63%
24570	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	建大四区2变电站202变压器	630	85.71%	0	0	2025年8月	是		-39.84%
24571	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区1变电站201	630	40.32%	0	0		是	2028年12月	-42.10%
24572	皇姑	长江变	482岳山甲线	河畔人家1箱变1	630	13.71%	0	0		是	2025年12月	-59.14%
24573	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景5箱变2变压器	630	12.95%	485.4	485.4				-44.83%
24574	皇姑	长江变	482岳山甲线	新海阳光3箱变1	630	28.95%	0	0		是	2025年12月	-40.36%
24575	铁西	劝工变	劝工变20090中央甲线	万丰花苑1变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
24576	铁西	劝工变	劝工变20090中央甲线	万丰花苑3变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
24577	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	桃仙居1号变电站1号变压器	630	16.51%	0	0		是	2027年	-31.37%
24578	和平	马路湾	马路湾变642马五乙线	省情报所一次主变	315	57.40%	102.7	102.7				-48.96%
24579	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	三隆小区1变电站2变压器	500	40.40%	248	248		是	2025年12月	-42.34%
24580	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	中远颐和3箱变2	800	31.50%	0	0		是	2025年12月	-43.08%
24581	沈河	长青变	长青变448长南乙线	东升家园箱变1变压器	500	45.44%	0	0		是	2026年12月	-22.78%
24582	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	阔业小区201	630	17.46%	0	0				-45.31%
24583	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	长青新苑箱变1变压器	630	17.90%	0	0		是	2026年12月	-44.23%
24584	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉四区改造1变电站201	630	46.10%	0	0				-38.30%
24585	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉一区1变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
24586	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	晋斯豪庭5变电站201	315	33.14%	179.1	179.1				-37.28%
24587	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	龙风寺箱变1变压器	315	47.75%	0	0				-46.87%
24588	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	中街北苑3箱变1变	630	27.05%	0	0				-41.79%
24589	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	枫杨西变电站1号变压器	630	25.14%	0	0		是	2026年	-39.42%
24590	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	王府花园1箱变2变压器	800	26.40%	0	0		是	2025年12月	-39.82%
24591	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	珠林2变压器	400	28.00%	0	0				-37.06%
24592	沈河	顺城变	顺城变079广宜甲线	荣光2箱变1变压器	500	30.40%	0	0		是	2025年12月	-53.34%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24593	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	广宜2箱变2变压器	630	31.11%	371	371				-41.72%
24594	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	新大地箱变1变压器	800	16.20%	526.528	526.528				-42.01%
24595	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城4号变电站2号变压器	630	18.57%	0	0		是		-39.47%
24596	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛2箱变2变压器	630	53.84%	0	0		是	2026年12月	-43.86%
24597	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期1箱变2变	630	21.27%	433	433				-43.51%
24598	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	中房2箱变2变压器	630	29.84%	0	0				-41.45%
24599	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	雍熙金园4号变电站2号变压器	630	28.10%	0	0		是	2027年12月	0.00%
24600	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	艺术家园3号变电站2号变压器	500	24.00%	0	0		是		-47.73%
24601	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区15变电站201柜	630	21.59%	0	0		是	2027年12月	-42.16%
24602	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	洪湖土建小区变电站1变压器	630	35.87%	341	341				-49.14%
24603	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	绿茵家苑2号变电站1号变压器	630	31.43%	0	0			2027年	-41.79%
24604	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	通天4箱变1变压器	250	73.44%	0	0		是	2026年6月	-43.53%
24605	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	狮城南变电站202	400	54.40%	142.4	142.4				-44.28%
24606	沈河	青年变	青年变372青寺线	宏达广昌箱变1变压器	630	28.19%	0	0		是	2026年12月	-44.33%
24607	大东	粮仓变	粮仓变65558榆园乙线	保利双河城14箱变1变压器	630	41.14%	307.8	307.8				-44.14%
24608	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都7箱变2变压器	630	13.02%	485	485				-49.54%
24609	开发	张士变	张士变55898张工乙线	别墅小区变电站1变压器	630	27.43%	204.376	204.376		是	2025年12月	-21.98%
24610	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	新新小区箱变1变压器	315	73.14%	0	0		是	2025年12月	-40.47%
24611	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	民主小区1号变电站1号变压器	800	46.80%	0	0		是	2027年	-42.90%
24612	新民	新民变	新民变30158中学线	湖畔花园2变电站2变压器	630	14.60%	0	0		是	2025年12月	-38.08%
24613	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	卫工新村1变电站201柜	630	44.13%	93.528	93.528				-45.40%
24614	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	金领园2变电站201	630	0.00%	550.776	550.776				0.00%
24615	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区10号箱变2号变	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-42.15%
24616	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	三隆小区3变电站1变压器	500	43.20%	234	234		是	2025年12月	-41.81%
24617	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	宏发住宅变电站2变压器	800	10.20%	0	0		是	2025年12月	-41.74%
24618	和平	广州变	广州变480柳州乙线	八一公寓一次1主变	400	18.00%	0	0		是	2027年12月	-42.63%
24619	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	方迪家园1变电站202柜	630	50.16%	0	0		是	2027年12月	-49.08%
24620	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南风雅苑2变电站202柜	500	23.68%	0	0				-38.72%
24621	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	半岛天境3号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	27.30%	0	0			2027年	5.93%
24622	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线柏和干314	400	11.40%	0	0		是	2025年12月	-21.61%
24623	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分32右1左11变台	200	50.00%	0	0		是	2025年12月	15.00%
24624	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅嘉园3变电站1配电变压器	400	39.00%	0	0		是	2025年	-34.48%
24625	大东	小东变	小东变80162大华线	盛京1变电站2变压器	630	30.10%	0	0				-45.82%
24626	和平	和平变	和平变186和铁乙线	和铁乙线26变压器	400	1.00%	356	356				0.00%
24627	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑二期1箱式变电站2配电变压器	500	29.44%	0	0		是	2025年12月	-40.18%
24628	浑南	安顺变	安顺变172安运线	龙湖云峰原著2号变电站202间隔配电变压器	630	26.98%	0	0		是		11.76%
24629	苏家屯	达连变	达连变60642达林乙线	达林乙线5右2	200	18.20%	0	0			2027年	32.86%
24630	浑南	营盘	营盘变088营亿线	亿丰南奥2变电站1变压器	630	22.10%	0	0				-41.35%
24631	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	小河北井支09小河沿综合台B	400	23.10%	267.6	267.6				-15.63%
24632	苏家屯	夹河变	夹河变	银河湾3号变电站1变压器	630	37.78%	0	0			2027年	-45.30%
24633	于洪	光辉变	光专线	小微西老边西北台	200	62.40%	55.2	55.2				10.49%
24634	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达3变电站1号配电变压器	630	46.10%	0	0		是		-41.20%
24635	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线西大几46	400	16.80%	292.8	292.8				-30.45%
24636	新民	新民变	新民变30172化肥线	紫御首府2变电站2变压器	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	5.42%
24637	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干鲢鱼泡分27变台	400	12.00%	312	312				-33.03%
24638	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	大孤家东台支1（大孤家北台）	200	37.50%	105	105				-18.48%
24639	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	时代新城一期2小区变电站201配电变压器	630	15.56%	0	0				0.00%
24640	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖3号变电站2号变压器	630	4.76%	218.6	218.6				-29.57%
24641	苏家屯	夹河变	夹河变	和泓花园2号变电站1变压器	630	30.00%	0	0			2027年	-39.15%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24642	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左12右1	200	26.50%	0	0				-48.60%
24643	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都茗苑三期4变电站2变压器	400	33.00%	0	0		是	2025年12月	-46.74%
24644	新民	温台变	温台变1103平坨线	平坨线姚屯分34右3变台	200	24.00%	132	132				100.00%
24645	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大兰村一组照明	500	106.56%	0	0	2023年2月			-29.27%
24646	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际4开闭站之1柱上变压器	400	40.80%	0	0		是	2025年12月	39.41%
24647	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	广源小区1变电站2变压器	630	25.08%	409	409				-33.06%
24648	东陵	中马变	军影线	世博之春6箱变1变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年12月	-48.23%
24649	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站4箱变1变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年12月	-43.19%
24650	东陵	中马变	疗养甲线	万科蓝桥圣菲中心开闭站1箱变1变压器	630	16.00%	228.7972	228.7972				-51.80%
24651	东陵	水家变	水阳乙线	文华南苑1箱变2变压器	630	37.46%	0	0		是	2026年12月	-43.02%
24652	东陵	水家变	水孙乙线	文华街3号院1箱变2变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	-42.34%
24653	苏家屯	雪松变	雪松变60584松榆乙线	云杉赋1号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	22.86%	0	0			2027年	16.24%
24654	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村1号变电站201间隔配电变压器	800	34.50%	0	0			2027年	-39.98%
24655	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线27变台	200	25.20%	129.6	129.6				-20.95%
24656	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线供销社照明	50	83.20%	3.4	3.4	2025年2月			-36.37%
24657	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线严东甲04	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	-49.09%
24658	大东	如意变	如意变80842如花甲线	旭升小区土建变1变压器	800	47.25%	0	0				-42.21%
24659	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区16变电站1变压器	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	-43.94%
24660	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺干广旺乙线28左1柱上变压器	100	52.80%	0	0		是	2025年12月	-42.72%
24661	大东	如意变	如意变80858意小甲线	文华园2变电站2站内变压器	630	23.81%	417	417				-46.96%
24662	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线样子沟支28	80	53.13%	0	0		是	2025年12月	-42.98%
24663	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线20（柏家沟6队）	315	16.25%	0	0		是	2025年	-35.09%
24664	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包百分敬老院支5（敬老院台）	100	20.00%	0	0		是	2027年	-20.37%
24665	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线于桥分36左4右2柱上变压器	315	12.95%	0	0		是	2026年12月	-25.91%
24666	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线文方干安德北分19右4+1左7柱上变压器	400	19.50%	0	0		是	2025年12月	-39.20%
24667	东陵	杨官变	富康线	华润长安里3变电站2变压器	630	11.43%	0	0		是	2026年12月	3.69%
24668	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干147左5变台	200	41.70%	96.6	96.6				-39.51%
24669	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线巴东支06	200	24.90%	0	0		是	2025年12月	-32.31%
24670	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线152（小岭南台）	400	18.30%	286.8	286.8				-33.36%
24671	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分13右2-2	315	51.75%	0	0				-42.28%
24672	大东	沈海变	沈海变80398沈槽线	金地朗悦2箱变2变压器	800	28.20%	0	0		是		-1.60%
24673	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线镇西干52	315	33.27%	178.7	178.7				-37.81%
24674	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	千缘爱城2变电站202	630	0.00%	0	0		是		0.00%
24675	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线孙家分2左4右2柱上变压器	400	6.60%	0	0				0.00%
24676	大东	如意变	如意变80842如花甲线	鸿海东星2变电站1变压器	630	33.97%	0	0				-41.94%
24677	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区2变电站2主变	500	19.60%	352	352				-41.11%
24678	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期6箱式变电站1配电变压器	630	29.33%	0	0				-39.91%
24679	皇姑	长江变	25460长亚乙线	龙逸尊尚雅苑1箱变1变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-46.34%
24680	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线马房分19左5+1左8变台	200	25.80%	128.4	128.4				0.00%
24681	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	丽景名居3变电站2配电变压器	800	19.50%	564	564		是	2025年12月	100.00%
24682	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线大乐分12右3左6柱上变压器	400	6.90%	332.4	332.4				0.00%
24683	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤2变电站1变压器	400	43.50%	0	0		是	2025年12月	-40.00%
24684	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干前莲分58右8左4变台	200	61.50%	0	0		是	2025年12月	-47.66%
24685	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区3变电站2变压器	630	21.59%	431	431				-44.37%
24686	和平	和平变	和平变144南一乙线	南一乙线24左4	400	53.25%	0	0				-40.03%
24687	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线三家花苑	250	76.48%	33.8	33.8				-39.71%
24688	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线19右12变台	200	16.20%	147.6	147.6				-40.71%
24689	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线88右4变台	200	56.85%	66.3	66.3				-20.67%
24690	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线乡政府台	315	26.67%	199.5	199.5		是	2025年11月	-32.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24691	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	宏伟新都箱变1变压器	630	37.84%	328.6	328.6		是	2026年12月	-39.80%
24692	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	恒大支18右2	400	31.50%	0	0			2027年	100.00%
24693	和平	方型变	方型变4424青甲线	青胜甲5KB丰晟供暖201间隔配电变压器	315	2.86%	0	0		是	2025年	-44.31%
24694	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	金港名城1号201配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	-34.95%
24695	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线蔡伯街4大棚	500	58.88%	155.6	155.6				-31.30%
24696	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	中海上海府1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	93.00%	0	0	2024年12月	是	2027年	-28.64%
24697	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干吴长岗分11右4变台	200	37.00%	0	0		是	2025年12月	-38.55%
24698	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	024保工印象3202配电变压器	630	30.79%	0	0				-39.27%
24699	浑南	水家变	水家变766杨官线	悦城1号变电站2变压器	800	22.50%	0	0		是		-39.56%
24700	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分24右5	200	48.30%	0	0		是	2025年12月	-37.01%
24701	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	孔雀城公馆2号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	16.19%	0	0			2027年	14.37%
24702	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	秋实园一期3变电站1变压器	400	20.63%	0	0		是	2025年12月	-40.95%
24703	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙之梦1箱变2变压器	630	34.29%	351	351				-39.32%
24704	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干45左3	400	132.90%	0	0	2025年10月			0.00%
24705	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅2变电站201间隔配电变压器	400	19.50%	0	0		是	2025年	-28.93%
24706	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅5变电站201间隔配电变压器	400	24.00%	0	0		是	2025年	-20.53%
24707	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	特步大厦2变电站1变压器	630	37.46%	0	0		是		-34.29%
24708	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城8号变电站1变压器	630	33.14%	0	0			2027年	-41.80%
24709	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	繁华里二期小区变电站2变压器	630	25.08%	232.372	232.372				-38.20%
24710	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡白小灾家庭农场公变台区	400	0.30%	358.8	358.8				100.00%
24711	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干韩城分22右1	200	49.50%	81	81				-41.13%
24712	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖5号变电站1号变压器	630	7.37%	218.6	218.6				-35.08%
24713	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	汇置尚樾2箱式变电站2配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	16.12%
24714	东陵	花山变	欧陆甲线	港中旅三期5箱变1变压器	400	53.10%	0	0		是	2026年12月	-9.33%
24715	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线三道岗前岗照明	200	49.50%	81	81				-44.08%
24716	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变040山长线山长线126	200	33.00%	0	0			2027年	-35.81%
24717	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	山水文园1箱变1变压器	630	27.43%	0	0				-37.43%
24718	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区1站房2变压器	630	28.19%	389.4	389.4				-43.67%
24719	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑二期2箱变1变压器	400	27.60%	0	0		是	2026年12月	2.17%
24720	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分72左11左5	100	0.00%	0	0			2027年	0.00%
24721	辽中	赵柳房变	赵柳房变92664赵潘线	茨榆坨大莲花春雨水门公变台区	400	6.00%	336	336				0.00%
24722	铁西	历工变	历工变10482历达线	北一路万达广场2小区变电站201变压器	800	30.60%	0	0		是	2028年12月	-41.12%
24723	和平	太原变	太原变042南十甲线	中梁学府壹号变电站202间隔配电变压器	630	37.46%	0	0				9.04%
24724	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城11号变电站2变压器	630	46.10%	0	0			2027年	-35.85%
24725	辽中	赵柳房变	赵柳房变92664赵潘线	史家村西台小微	100	44.40%	45.6	45.6		是	2025年12月	23.05%
24726	于洪	双树变	双南甲线	光辉变815光水线永光村2队	400	94.20%	0	0	2025年2月	是	2025年	-44.19%
24727	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语6箱变201	500	0.00%	0	0				0.00%
24728	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线新立支29	100	67.20%	0	0		是	2026年6月	-38.73%
24729	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线西北土分081	200	44.20%	0	0		是	2026年6月	-56.67%
24730	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	福兴园小区变电站2变压器	630	7.37%	520.6	520.6				-28.93%
24731	沈北	清水变	清王线	YHG_东方华宇小区2箱变2变（考核表）配电变压器	630	26.03%	0	0				-38.29%
24732	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	金道城一期1号变电站2号配电变压器	630	6.67%	0	0		是		-38.27%
24733	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	长兴分111右4	400	22.60%	0	0			2027年	-20.85%
24734	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线孟家三组照明	400	7.50%	0	0		是	2026年6月	-10.02%
24735	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线邵家分支线063	50	63.60%	0	0		是	2026年12月	-37.98%
24736	新民	新民变	新民变30162营东线	恒悦鑫都2变电站1变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	20.89%
24737	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳唐轩新北置业有限公司（沈阳唐轩*公馆）7202配电变压器	630	33.65%	0	0				-43.33%
24738	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区二期2变电站202配电变压器	630	39.68%	0	0		是	2026年12月	4.30%
24739	于洪	大兴变	兴富线	红旗村南5台区	200	13.00%	0	0				-31.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24740	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城四期2箱式变电站配电变压器	630	56.19%	0	0				-34.86%
24741	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	王家村台	200	43.50%	0	0		是	2026年12月	-10.08%
24742	苏家屯	陈相变	陈相变438吴家线	新立分38+1右2	200	11.10%	157.8	157.8				12.78%
24743	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	佳华国际大厦201配电变压器	800	42.75%	378	378		是	2028年12月	-38.58%
24744	于洪	东民变	机床二线	小微机床二千3之6	400	9.00%	0	0				16.68%
24745	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	闫荒地中台	315	20.95%	217.5	217.5				24.94%
24746	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香槟11变电站1变压器	800	40.13%	0	0				-41.46%
24747	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城二期4号变电站2变压器	630	29.33%	0	0				41.97%
24748	沈北	孝信变	孝信变25588雨润乙线	美的翰悦府2局维变202配电变压器	800	31.50%	0	0				-82.69%
24749	浑南	下深变	下深变270深软线	万锦紫园二期1号变电站1号配电变压器	630	55.24%	0	0		是		-38.62%
24750	沈河	万柳变	万柳变284万国线	万国干11+2变压器	315	34.92%	0	0		是	2026年12月	-39.87%
24751	浑南	安顺变	安顺变140顺西线	裕沁听月轩一期2号变电站2号变压器	400	27.60%	0	0				-28.84%
24752	康平	田家变	田家变76146田南线	10KV田前线前山分富玉德4机井支13	100	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
24753	沈北	道义变	道义变15289雷明线	正良嘉园2箱变1号变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年12月	-49.72%
24754	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城小区1变电站2变压器	630	73.97%	101	101		是	2025年12月	-18.91%
24755	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线刘花分17变台	200	23.40%	0	0		是	2025年12月	-38.07%
24756	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地7号变电站201配电变压器	500	38.08%	0	0			2027年	14.31%
24757	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	刑警学院1箱变1变压器	500	25.60%	0	0		是	2025年12月	-50.24%
24758	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线清韵百园分2柱上变压器	200	70.80%	0	0		是	2026年12月	24.88%
24759	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	阳光幸福里1开2变201间隔配电变压器	400	39.50%	0	0		是	2026年12月	-41.26%
24760	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园6箱变2变压器	400	25.50%	0	0				-43.93%
24761	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园7箱变（单）	400	17.20%	0	0				-35.40%
24762	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	金地檀郡1号变电站2变压器	630	40.48%	0	0				-43.48%
24763	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线马家村支05(马家村B台)	200	51.90%	0	0				-36.65%
24764	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	金科玖禧2箱变1变压器	800	11.70%	0	0				42.36%
24765	康平	卧龙变	卧龙变75946卧山线	公园里2期201间隔配电变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年12月	-26.90%
24766	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	红卫变364皇姑甲线皇姑干47左5柱上变压器	400	56.25%	0	0				-46.88%
24767	康平	富裕变	富裕变9204团山子线	团山子线河信子支08	100	68.10%	21.9	21.9				-32.60%
24768	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品3变电站201变压器	400	33.00%	228	228				-39.09%
24769	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林幸福里2变电站1变压器	500	44.16%	0	0		是	2025年12月	-39.62%
24770	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线熙娇花园	250	40.32%	0	0				-31.72%
24771	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯线	杨士岗佑户坨村财臻稻大米销售公变台区	200	57.30%	65.4	65.4				0.00%
24772	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展6号变电站201间隔配电变压器	315	23.49%	0	0			2027年	-30.06%
24773	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	东方之珠箱变1变压器	630	18.10%	0	0				-40.77%
24774	大东	农大变	农大变942农西乙线	农机所箱变（单）	315	17.46%	228.5	228.5				-59.65%
24775	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区1变电站2变压器	630	20.00%	441	441				-36.04%
24776	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际3变电站2变压器	400	26.80%	252.8	252.8				-47.93%
24777	法库	新依变	依戴线	10KV依戴线祝家堡分山上支15+1（祝家堡山上北新东台）	200	27.60%	124.8	124.8				24.55%
24778	和平	广州变	广州变474广府甲线	盛京金融广场北区7小区变电站202配电变压器	630	26.35%	401	401				81.64%
24779	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线刘太平分23左02	200	12.40%	155.2	155.2				-31.79%
24780	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	龙湖唐宁花园小区2号变电站202配电变压器	630	48.10%	0	0			2027年	-43.36%
24781	铁西	重工变	重工变10840城西线	天易晶城三期1变电站202间隔配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2027年12月	-39.82%
24782	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	中海领馆2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	31.80%	465.6	465.6				100.00%
24783	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线小潘村岳家地	100	61.20%	0	0		是	2025年	-63.28%
24784	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线小岭东台分7台区	400	30.60%	237.6	237.6				18.70%
24785	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑四期2箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
24786	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	西湖俪景棠苑1变电站1变压器	630	34.67%	348.6	348.6				-40.46%
24787	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线大二房几03	200	49.90%	80.2	80.2				-35.32%
24788	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村2变电站202柜	630	51.11%	245	245				-42.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24789	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期1变电站1变压器	500	22.08%	339.6	339.6				-40.75%
24790	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10KV大陆线韩庆国水利分郝盼畜牧养殖支5	200	0.00%	180	180				0.00%
24791	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期6变电站2变压器	630	16.38%	463.8	463.8				-41.21%
24792	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线饮服综合楼考核	200	21.00%	0	0		是	2026年12月	-43.01%
24793	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线一中附属工厂	200	56.40%	67.2	67.2				-47.18%
24794	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	茨于坨变017肖寨门线沙沟子大棚	100	37.30%	52.7	52.7				-39.19%
24795	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线农场支053	80	55.69%	0	0		是	2025年	-85.72%
24796	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园6变电站1变压器	630	32.00%	0	0		是	2025年12月	-43.81%
24797	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线汪家沟西台	400	10.20%	0	0		是	2025年12月	-24.12%
24798	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	鑫塔小区1号台201间隔配电变压器	400	46.00%	0	0			2027年	-47.36%
24799	东陵	上佰变	上佰变	上深甲干赵家沟支23柱上变压器	200	16.80%	0	0		是	2026年12月	-40.24%
24800	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯9箱变2变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年12月	-25.26%
24801	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑4-1配电室2变压器	630	33.90%	0	0		是	2026年12月	-36.66%
24802	开发	张士变	张士变55898张工乙线	白领双星小区2变电站2变压器	630	24.00%	204.376	204.376		是	2025年12月	-36.99%
24803	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰东方园4箱变2变压器	500	21.12%	0	0		是	2026年12月	-42.68%
24804	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线268右14变台	200	10.20%	159.6	159.6				100.00%
24805	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	招商曦城小区2变电站1变压器	800	32.10%	0	0		是	2025年12月	4.92%
24806	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	陶屯变130乌荆线乌荆线前连分排水支16左4变台	100	85.20%	0	0	2025年2月	是	2025年12月	4.58%
24807	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线古洞岗子分62左5变台	200	19.20%	0	0				96.99%
24808	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊10号变电站1变压器	315	81.90%	0	0	2024年12月		2027年	-42.91%
24809	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线60+1左7左1变台	200	67.80%	0	0				-26.63%
24810	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双转分转北支19	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
24811	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	刘二堡刘南村助农公变台区4号	400	0.00%	360	360		是	2025年	0.00%
24812	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城8号变电站2号变压器	630	17.46%	457	457				-39.09%
24813	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	速腾美丽都1箱变1考核配电变压器	500	42.88%	0	0		是	2026年12月	-34.98%
24814	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城12号变电站1号变压器	630	20.00%	441	441				-44.22%
24815	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城七期箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
24816	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	玉祥明居二期3箱式变电站2配电变压器	800	23.63%	0	0		是	2025年12月	-32.69%
24817	康平	中心变	中心变2607纺纱线	土地局箱变1变压器	315	25.08%	0	0		是	2026年12月	-42.10%
24818	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	华润紫云府三期1变电站201间隔配电变压器	800	27.90%	0	0		是	2025年12月	4.64%
24819	沈北	清水变	清依线	弯道分02(弯道A台)清洁能源	400	11.25%	0	0		是	2026年12月	-42.84%
24820	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干70右5	200	35.70%	0	0			2027年	-28.82%
24821	铁西	启工变	历工变10470历华线	雍景豪城9变电站变压器	400	41.25%	0	0		是	2028年12月	-40.74%
24822	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	肇兴佳苑小区2变电站1变压器	400	48.50%	0	0				-38.29%
24823	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城星座2箱变2配电变压器	500	38.80%	0	0		是	2025年12月	-41.75%
24824	法库	果子园	果子园变1415镇东线	果子园变415镇东线元和小区	200	52.80%	0	0		是	2028年	-40.85%
24825	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	玉祥明居二期7箱式变电站2配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-41.29%
24826	沈北	王驿变	城南线	王驿变848城南线城南线128	160	63.00%	43.2	43.2				-30.77%
24827	沈河	南湖变	南湖变499南东乙线	星汇云锦2-5配变站1变压器	630	26.67%	399	399				11.40%
24828	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦2-5配变站2变压器	630	31.43%	0	0				8.69%
24829	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊隆元园林台公变台区	200	8.70%	0	0		是	2026年12月	100.00%
24830	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线北岗照明	200	44.40%	91.2	91.2				-13.15%
24831	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线茨于五组照明	200	57.90%	0	0				-37.30%
24832	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	沈军花园箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-50.48%
24833	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	唐轩英郡9变电站1变压器	630	47.24%	0	0		是	2025年12月	-38.08%
24834	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	江南印象小区3变电站201	630	22.48%	425.4	425.4				-37.92%
24835	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10KV柏家线头台子北支05	400	37.00%	0	0		是	2025年	-29.41%
24836	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期4箱变2变压器	630	21.27%	433	433				-41.99%
24837	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10KV大李线石砬子分华房支水库几1变压器	200	25.50%	129	129				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24838	法库	双台子	双台子变0250双西线	双西线团新分侯家堡5	200	30.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
24839	和平	广州变	广州变494广风线	凤凰大厦公寓C座201间隔配电变压器	800	30.60%	475.2	475.2				-37.51%
24840	大东	林海变	林海变80352联合甲线	联合甲线新生干35右2	315	49.52%	0	0				-43.17%
24841	沈北	天乾变	天乾变70650天文线	锦云天城一期1变电站201配电变压器	800	39.00%	0	0		是	2026年12月	12.73%
24842	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大汉分110右13右2变台	400	14.70%	0	0				-31.65%
24843	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	南铁乙干66左6变台	400	96.60%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	11.06%
24844	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干水分20变台	100	51.00%	0	0		是	2025年12月	-26.36%
24845	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城6号变电站1号变压器	630	12.06%	491	491				-41.65%
24846	东陵	李相变	李祝乙线	李相变645李古线李祝干022柱上变压器	100	81.00%	9	9	2025年4月	是	2026年12月	-29.28%
24847	皇姑	广源变	广源变25746水城线	凤凰水城3箱式变电站2配电变压器	630	23.24%	0	0				-39.30%
24848	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	幻影家园2变电站2变压器	800	34.80%	0	0		是		-39.94%
24849	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛三期3号变电站1变压器	630	35.56%	0	0		是		-37.95%
24850	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅12变电站1变压器	630	26.03%	0	0				-41.63%
24851	大东	毛君变	10kV毛海线7952	林海变374东望甲线和平干祁家分8	160	28.50%	0	0				-44.81%
24852	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大喇嘛分33右5左4变台	200	50.70%	0	0				0.00%
24853	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	一站式服务-沈阳市沈北新区广禾秸秆加工厂	400	0.68%	0	0		是	2026年12月	100.00%
24854	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼子分30右3	100	18.90%	0	0				-49.35%
24855	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园16变电站变压器	630	12.95%	0	0				-40.64%
24856	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	辽宁信达恒源科技有限公司公变台	400	43.50%	0	0				40.01%
24857	皇姑	崇山变	崇山变10285金穗线	凯悦花园2箱变1配电变压器	500	35.20%	0	0		是	2025年12月	-44.24%
24858	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线西三合下分040	200	70.50%	0	0		是	2026年12月	-35.69%
24859	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干白云分6左1	100	64.50%	0	0		是	2025年	-48.79%
24860	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	青堆子北台照明	400	38.40%	206.4	206.4				-20.51%
24861	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变040山长线红宝山村3台	400	9.23%	0	0			2027年	-9.97%
24862	沈北	李驿变	城南线	一站式服务-沈阳市沈北新区众盈塑料包装制品加工厂	400	10.65%	317.4	317.4				89.92%
24863	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城二期2变电站1变压器	500	38.40%	0	0		是	2025年12月	-44.42%
24864	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	YHG_南塔干科学分42左1南塔综合楼KB五洲箱变配电变压器	400	39.60%	0	0				-52.73%
24865	东陵	水家变	水李线	水家变754水李线水李干龙家分49右4柱上变压器	200	93.00%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	-34.90%
24866	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区9变电站1变压器	630	44.44%	287	287				-40.42%
24867	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	五彩阳光城二期2箱式变电站2配电变压器	800	57.75%	0	0		是	2025年12月	-37.80%
24868	东陵	麦子屯	麦孙线	水家变778水孙甲线水孙甲干张沙布分7左1柱上变压器	315	31.62%	183.9	183.9				-33.45%
24869	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁雷分祥辉几15	400	115.80%	0	0	2025年8月	是	2025年11月	0.00%
24870	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷后东2照明A	200	88.00%	4	4	2024年2月			-30.54%
24871	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分13左2之1柱上变压器	315	60.63%	0	0		是	2025年12月	-51.93%
24872	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线李歪干133	100	82.40%	0	0	2024年6月	是	2025年	-22.17%
24873	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分上河支22变台	100	56.80%	0	0		是	2025年12月	-33.86%
24874	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化甲线造化干沙平分旺牛支22左1柱上变压器	50	24.00%	0	0		是	2025年12月	-6.57%
24875	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线中盘线63	100	45.60%	0	0				-42.50%
24876	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北线红东四组分25左4变台	100	71.60%	0	0				-40.43%
24877	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城7箱变2变压器	630	18.29%	97.5	97.5				-40.35%
24878	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线姚家分61变台	200	7.20%	0	0		是	2025年12月	3.08%
24879	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵干北陵甲线省宅分13变压器	315	33.02%	0	0		是	2025年12月	-40.64%
24880	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干8右4	100	34.50%	0	0				-62.37%
24881	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地线小荒地分11变台	200	28.50%	123	123				-25.30%
24882	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分长山子支23+1右1变台	200	43.50%	0	0		是	2025年12月	-40.96%
24883	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	服装城1变压器	315	71.62%	57.9	57.9				-42.68%
24884	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵干上柳分2+1柱上变压器	100	42.60%	0	0		是	2026年12月	-30.78%
24885	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线二组分支线004	100	84.90%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-36.36%
24886	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线二支06	200	58.20%	0	0		是	2026年12月	-41.22%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24887	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	龙之梦壹号公馆2箱变2变压器	800	27.75%	0	0				100.00%
24888	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡4箱式变电站2配电变压器	500	33.60%	0	0		是	2025年12月	-37.89%
24889	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡8箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
24890	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线后二台子分87右6变台	100	61.80%	28.2	28.2				-31.43%
24891	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	黎明柳林苑1变电站2变压器	500	26.56%	0	0				-34.73%
24892	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线赵家村大棚593512	50	39.90%	0	0				-44.55%
24893	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫1变电站1变压器	500	39.36%	0	0		是	2025年12月	-34.65%
24894	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	丁家堡村13机井	100	44.40%	0	0				-25.46%
24895	于洪	大潘变	大祝线	中置蔡悦.中置古悦2站房2配电变压器	800	11.40%	0	0		是	2025年	0.00%
24896	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期4箱式变电站2配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	-36.51%
24897	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线29	315	55.87%	0	0				-43.50%
24898	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	于家房韩家村庆民家禽公变台区	200	22.80%	134.4	134.4				100.00%
24899	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	图门干闽江乙线4+1	400	76.50%	0	0		是	2025年12月	-35.03%
24900	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分卧北支10	200	22.50%	0	0		是	2027年	-40.26%
24901	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前当堡变310前油线前油线50左1变台	315	97.46%	0	0	2022年12月			-39.79%
24902	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线13变台	315	110.10%	0	0	2022年12月			-41.15%
24903	大东	毛君变	毛君变946毛光线	保利天汇2箱变2变压器	800	54.30%	285.6	285.6				65.54%
24904	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地花园7变电站2号配电变压器	630	26.29%	0	0		是		-43.37%
24905	浑南	营盘	营盘线078营福线	福融天地商业公寓1号变电站1号变压器	630	18.73%	0	0		是		-40.24%
24906	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	姜屯变208红岭线红岭于宋家窝堡分47变台	200	45.98%	88.05	88.05				-38.47%
24907	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	善友线五家子一组分支12	100	37.95%	0	0		是	2026年6月	-36.55%
24908	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	华润万象府小区2变电站201配电变压器	630	35.87%	341	341				-18.42%
24909	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线富家分24右22右01	315	29.90%	189.3	189.3				-37.43%
24910	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	华润万象府小区5配电室201间隔变压器	630	37.78%	329	329				4.00%
24911	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线前庙照明	200	43.20%	0	0				-33.85%
24912	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	大庆干6左1左1加1	200	2.50%	0	0				-1.94%
24913	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分14左5右0柱上变压器	315	40.00%	0	0		是	2025年12月	-23.58%
24914	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5-6变电站1柜配电变压器	315	62.98%	85.1	85.1				-44.53%
24915	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线105左59	200	94.00%	0	0	2025年6月	是	2026年	-35.50%
24916	康平	城南变	城南变2515南环线	煤矿小区2箱变2变压器	630	31.43%	369	369				-41.22%
24917	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分路西支4	100	30.00%	0	0		是	2025年11月	5.08%
24918	沈北	道义变	道义变15269偃景线	沈阳百益龙置业有限公司3变电站2变压器配电变压器	630	27.94%	0	0				-27.98%
24919	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	蒲岸芳华一期3小区变电所201配电变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年12月	24.35%
24920	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城6号变电站1号变压器	630	16.83%	0	0		是		-40.71%
24921	皇姑	文北变	文北变70450文青线	翡翠熙府1小区开闭站之1变压器	315	5.08%	0	0				0.00%
24922	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡3变电站1变压器	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-37.30%
24923	开发	化学变	化学变95364化发甲线	陕西甲线陕西干49右1左7变压器	200	40.20%	0	0		是	2025年12月	26.63%
24924	辽中	敖司牛	敖司牛变1232局供线	书香苑（居民2）	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	-35.05%
24925	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华二期6变电站1配电变压器	800	12.90%	0	0				0.00%
24926	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干景屯分57变台	200	39.00%	0	0		是	2025年12月	-29.88%
24927	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露5箱变202	630	25.08%	0	0		是		-43.89%
24928	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线中尹线22	100	81.00%	0	0	2024年6月			-39.61%
24929	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立甲线49+1	200	22.20%	0	0				-35.08%
24930	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干78+1	200	25.50%	129	129				-23.69%
24931	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西线褚贵分9+1	200	23.10%	133.8	133.8				-23.13%
24932	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃园6箱变2变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	-24.79%
24933	法库	双台子	双台子变045双四线	陈五十屯7队台	400	33.75%	97.3384	97.3384				-24.27%
24934	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	树林一二组照明综合（2023）	200	30.00%	0	0				33.17%
24935	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区5变电站202配电变压器	800	45.00%	173.2	173.2				-38.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24936	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	沈阳市电子技术学校综合台区（太阳干38+1）	200	76.20%	27.6	27.6				-32.03%
24937	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	杨树干水罗分14右14	100	33.90%	0	0			2027年	-43.17%
24938	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	许家村综合二台	200	22.50%	25.57736	25.57736				-25.68%
24939	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	pms_新南分支21	200	6.50%	167	167				-37.31%
24940	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	幸福岛3变电站202	630	0.00%	325.616	325.616				0.00%
24941	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	万家分2+1	400	39.60%	0	0		是	2027年	-3.23%
24942	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里二期1变电站2号变压器	500	42.56%	237.2	237.2				-42.68%
24943	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线古城子北二截地	100	62.10%	0	0				-56.50%
24944	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干43+1右2	200	75.60%	28.8	28.8				100.00%
24945	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线广场支09	315	65.52%	0	0		是	2026年12月	-39.08%
24946	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支10加1右分支5变压器	100	35.40%	0	0				-56.31%
24947	大东	望花变	望花变70252二台乙线	万恒愿景3箱变2变压器	500	28.80%	306	306				-43.19%
24948	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线171	200	127.80%	0	0	2025年2月	是	2026年6月	-17.30%
24949	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线兰州分支041	200	21.53%	136.95	136.95				-31.30%
24950	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	善友线北大泉眼2台支04	200	19.50%	0	0		是	2026年12月	-52.62%
24951	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线小三官支12	50	27.60%	31.2	31.2				-36.35%
24952	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	北洼子机井	100	26.00%	0	0				-60.08%
24953	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	沈铁滑翔佳园4变电站202变电站	630	22.48%	425.4	425.4				-44.11%
24954	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	名仕经典一期2箱式变电站1配电变压器	630	32.70%	0	0		是	2025年12月	-0.11%
24955	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	望花7箱变1变压器	500	19.20%	0	0		是		-43.95%
24956	于洪	光辉变	光南线	小微两家4台区	200	87.90%	4.2	4.2	2023年1月			-39.22%
24957	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	龙湖锦瑞原著3小区变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
24958	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线145+1右1变台	200	44.10%	0	0		是	2025年12月	8.06%
24959	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居1箱变1变压器	800	30.75%	0	0				-40.92%
24960	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	东望乙线和平干大洼分38+1	250	22.40%	0	0				-48.75%
24961	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城5变电站1配电变压器	630	26.16%	0	0		是	2025年12月	-41.34%
24962	铁西	重工变	重工变10874重塔线	天易晶城二期2变电站201间隔配电变压器	315	29.21%	191.5	191.5				-46.43%
24963	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	幸福新居小区箱式变电站1配电变压器	400	19.50%	0	0		是	2025年12月	-41.33%
24964	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期2箱式变电站1配电变压器	630	23.49%	0	0				-39.24%
24965	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分道发支19右10变台	400	23.40%	0	0		是	2025年12月	-67.56%
24966	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线16右1	315	47.62%	0	0		是	2027年12月	-36.94%
24967	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线苗圃支线007	100	85.20%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-28.94%
24968	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分61新三面北台	315	13.02%	0	0		是	2025年12月	-31.97%
24969	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关西分支线09	200	52.95%	74.1	74.1				-29.86%
24970	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	宏伟茗都3变电站202变压器	630	17.78%	0	0				-45.32%
24971	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居3箱变1变压器	630	44.76%	0	0				-37.65%
24972	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	东大智慧森邻4变电站202柜	630	12.06%	0	0		是		-48.08%
24973	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	宝山变006南环甲线西家属楼支4	630	19.81%	442.2	442.2				-46.02%
24974	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	蔡伯街村综合二台(微)	400	33.30%	226.8	226.8				24.78%
24975	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	中粮2箱变1变压器	400	93.30%	0	0	2025年8月			-13.97%
24976	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	仙林金谷二期1变电站202间隔配电变压器	500	32.96%	0	0		是	2026年12月	-37.71%
24977	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分26+1右1	200	26.70%	0	0		是	2027年	21.39%
24978	康平	富裕变	富裕变9204团山子线	团山子线张西分支013	100	75.50%	14.5	14.5				-32.65%
24979	于洪	东民变	东民线	东民变343东民线东民楼房台区	250	75.20%	0	0				-43.81%
24980	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖北村综合二台	200	101.10%	0	0	2023年1月	是	2025年11月	-38.45%
24981	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向工甲线向工干明廉分8右2柱上变压器	315	5.43%	0	0				-41.13%
24982	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线工业台支01	200	87.90%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-30.55%
24983	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光11箱式变电站配电变压器	630	23.57%	0	0		是	2025年12月	-43.18%
24984	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家一期小区2箱式变电站1配电变压器	630	41.27%	0	0		是	2025年12月	-42.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24985	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三西抗旱4新	400	141.00%	0	0	2025年10月			0.00%
24986	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤1变电站2变压器	400	40.50%	0	0		是	2025年12月	-43.46%
24987	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产10变电站1号配电变压器	630	7.62%	519	519				-13.03%
24988	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁雷分33	400	19.20%	0	0		是	2025年11月	-15.85%
24989	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	林西干19+2右2	200	12.90%	154.2	154.2				0.00%
24990	苏家屯	施官变	施官变60188施航线	奥园32号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	34.20%	0	0			2027年	-35.25%
24991	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园2变电站1变压器	800	32.63%	0	0		是		-31.40%
24992	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品4变电站201变压器	630	43.05%	295.8	295.8				-36.54%
24993	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	桃相乙线223左1	400	2.40%	0	0		是	2027年	10.33%
24994	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干56右5+1右8左1	200	91.50%	0	0	2024年6月	是	2027年	3.66%
24995	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线大狼洞支富荣昌几5（富荣昌台）	200	29.10%	0	0		是	2025年12月	12.84%
24996	和平	方型变	方型变442方青甲线	十三纬路72好变电站配电变压器	400	64.00%	0	0		是	2025年	-30.26%
24997	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线小付家分支002	100	50.40%	0	0		是	2026年12月	-47.58%
24998	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡7箱变2变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-40.87%
24999	于洪	大潘变	大潘线	奥玛丽都1站房1变压器	630	35.30%	0	0		是	2025年	-40.91%
25000	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干30左2	200	9.00%	0	0			2027年	100.00%
25001	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区2变电站1变压器	630	30.10%	0	0				-42.02%
25002	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城24号变电站201配电变压器	630	31.11%	0	0			2027年	-36.02%
25003	和平	方型变	方型变430方文甲线	鲁园分6左1	100	32.00%	58	58				-31.64%
25004	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑7箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-220.11%
25005	和平	三好变	三好变178科技乙线	光河分4+1	315	3.81%	0	0				1.89%
25006	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十六号变电站2变压器	630	33.52%	0	0		是	2027年	-38.50%
25007	东陵	营盘	营孤乙线	yhg_文澜苑B区2箱变201间隔配电变压器	630	23.05%	0	0		是	2026年12月	-40.28%
25008	沈河	大东变	大东变074大青乙线	公园大道1箱变1变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年6月	-43.31%
25009	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区8变电站2变压器	630	16.83%	0	0		是		-41.68%
25010	开发	陕西变	陕西变55390陕明线	观园小区3变电站2变压器	800	8.70%	650.4	650.4				45.53%
25011	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	沈阳宏远路灯管理服务有限公司（一站式）	200	55.30%	0	0		是	2026年12月	100.00%
25012	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	沈阳盛宣通信工程有限公司2（一站式）	100	5.20%	0	0		是	2026年12月	-35.96%
25013	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线胡家分058	100	52.65%	0	0		是	2026年12月	-65.64%
25014	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城3箱变1变压器	630	18.10%	0	0		是	2026年12月	-37.30%
25015	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	棠颂5号变电站201间隔（前新线）配电变压器	630	26.98%	0	0			2027年	71.25%
25016	铁西	重工变	重工变10874重塔线	米兰颂二期1变电站201间隔配电变压器	630	11.05%	497.4	497.4				100.00%
25017	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分6右5	200	39.30%	0	0			2027年	3.52%
25018	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳三矿1号变电站201间隔配电变压器	630	28.57%	0	0			2027年	-43.06%
25019	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	宁家五组照明新	200	31.80%	116.4	116.4				0.00%
25020	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期41主变	500	23.60%	0	0		是	2026年12月	-38.73%
25021	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	千缘爱都1土建变201	630	25.40%	0	0		是		-45.26%
25022	沈北	道义变	道义变15269佰景线	沈阳军辉房地产开发有限公司1箱式变电站2号变压器	630	15.56%	0	0				-38.27%
25023	于洪	平罗变	平辛线	小微富强6台	400	9.90%	0	0				3.43%
25024	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	阳光城未来悦4小区变电站202	630	23.17%	0	0		是	2027年12月	26.10%
25025	东陵	中马变	军影线	旧站回迁楼4箱变1变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年12月	-40.91%
25026	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑B区1箱变2变压器	630	45.33%	0	0		是	2026年12月	-40.14%
25027	法库	新依变	依草线	10kV依草线依村分05+1(依牛堡村台)	160	39.75%	0	0		是	2025年11月	-49.29%
25028	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	沈空老干部住宅2箱变1变压器	500	24.96%	0	0				-39.75%
25029	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城1变电站1变压器	630	25.08%	0	0		是	2025年12月	-41.66%
25030	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	东湖学府局维变电站102间隔配电变压器	630	35.56%	343	343				0.00%
25031	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花6变电站201间隔配电变压器	630	35.87%	0	0				-13.91%
25032	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线31左7柱上变压器	400	48.30%	0	0		是	2025年12月	-25.25%
25033	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	沙柳花园4号变电站1号变压器	630	31.24%	0	0			2027年	-41.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25034	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线后弓分7+1左3变台	400	20.75%	0	0		是	2025年12月	82.95%
25035	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分5左1变台	200	62.40%	0	0		是	2025年12月	-46.07%
25036	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	95979部队变电站1变压器	250	20.80%	0	0		是	2025年12月	-43.77%
25037	和平	马路湾	马路湾变692马和线	协和广场住宅12主变	1250	35.20%	0	0				-12.57%
25038	东陵	中马变	高坎线	z旧站三队井箱式变电站201间隔配电变压器	315	45.08%	0	0		是	2026年12月	-33.68%
25039	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村3变电站2变压器间隔配电变压器	630	14.10%	478.2	478.2				-30.61%
25040	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城4号变电站1变压器	630	24.13%	415	415				-44.64%
25041	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	古城子村养殖南台	400	51.00%	156	156				34.96%
25042	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	沈阳亮洁物业管理有限公司4箱变1号变压器	630	29.52%	0	0		是	2026年12月	-40.77%
25043	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	保利溪湖林语五期3-1母线间隔1配电变压器	800	48.38%	0	0				-39.30%
25044	于洪	曹家变	曹滨线	曹家变668曹滨线谈家村五八队	200	86.85%	6.3	6.3	2022年12月	是	2025年	-36.46%
25045	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	汇置尚都2.2期5小区变电站202配电变压器	800	13.00%	0	0		是	2026年12月	37.71%
25046	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林干101左12变台	200	53.15%	73.7	73.7				-38.83%
25047	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城7变电站1配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-42.41%
25048	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线前二台分22左5变台	200	54.60%	70.8	70.8				-31.35%
25049	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	pms_五五分9右支001	200	38.70%	0	0		是	2026年12月	-63.20%
25050	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	和鸿广场一期2号变电站2号配电变压器	630	0.00%	0	0		是		0.00%
25051	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线西河山分16	100	42.00%	0	0		是	2025年	-26.27%
25052	和平	花园变	花园变56753花三甲线	城建局住宅变电站201间隔配电变压器	630	26.67%	399	399				-42.81%
25053	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	四方台变095四方台线胜利村东台g新	400	58.20%	127.2	127.2				0.00%
25054	浑南	安顺变	安顺变178安学线	恒大四季上东二期1号变电站2号变压器	630	11.11%	0	0		是	2027年12月	0.00%
25055	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	张屯变403赖花甲线赖花甲干大河分43变台	160	45.94%	0	0				-49.96%
25056	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	赤山阳光园1箱式变电站1配电变压器	800	20.63%	0	0		是	2025年12月	-46.72%
25057	东陵	汪家变	汪佰甲线	白沙岛1变电站1变压器	630	10.16%	0	0		是	2026年12月	12.20%
25058	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	碧桂园天语3箱式变电站2配电变压器	800	20.70%	0	0		是	2025年12月	16.30%
25059	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线山大线196	200	11.40%	0	0			2027年	-25.89%
25060	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲干151右1变台	200	8.40%	0	0				11.33%
25061	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线老东房二组照明	400	33.00%	0	0				-39.39%
25062	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城8号变电站2号变压器	400	17.50%	290	290				-56.34%
25063	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	丽都水岸二期二号1号箱变2号变考核	800	31.50%	0	0		是	2025年12月	-4.91%
25064	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大北分27左3右1	315	33.14%	0	0				-45.04%
25065	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘南4号照明（2020微）	200	77.40%	25.2	25.2		是	2025年	-38.05%
25066	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干14左13	315	80.00%	0	0	2022年12月			-41.50%
25067	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线藤家村照明	630	19.68%	443	443				-15.04%
25068	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	香槟蓝湾2箱变2变压器	630	28.57%	117.776	117.776				-43.66%
25069	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园1变电站2变压器	800	54.75%	0	0		是		-29.41%
25070	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子干二道房分31右13变台	200	34.05%	111.9	111.9				-41.57%
25071	法库	新依变	依草线	10kV依草线粮库分2+1（依牛堡北居民）	200	41.95%	0	0		是	2025年11月	-33.87%
25072	和平	太原变	太原变058南七甲线	南十条变电站202配电变压器	630	31.75%	0	0				-44.47%
25073	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	解放军北部战区机关单身宿舍1配电变压器	400	18.90%	0	0		是		-52.27%
25074	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	友好配电站2变压器间隔配电变压器	630	33.02%	0	0				-42.93%
25075	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳兴铭房地产有限公司2201配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	-42.11%
25076	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	第二干休所小区变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
25077	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里1变201配电变压器配电变压器	630	35.24%	0	0		是	2026年12月	-40.11%
25078	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	韵动领地2变电站202	800	25.50%	325.616	325.616				-39.51%
25079	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	万滑甲线万滑干五金分8变压器	100	5.40%	84.6	84.6				-127.18%
25080	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右12左1柱上变压器	315	17.78%	0	0		是	2025年12月	-59.53%
25081	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线省宅分12左5柱上变压器	315	56.19%	0	0		是	2025年12月	-43.63%
25082	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	方溪变350造化甲线造化干沙平分旺牛支34变压器	315	4.13%	0	0		是	2025年12月	-26.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25083	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	平罗分23左10柱上变压器	400	15.30%	0	0		是	2025年12月	-31.48%
25084	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支11变压器	315	43.68%	0	0		是	2025年12月	-47.35%
25085	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	沈毛甲线沈小联干军体分3	100	52.80%	0	0		是		-47.71%
25086	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分9变压器	250	45.76%	0	0		是	2025年12月	-43.44%
25087	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分11右2变压器	315	53.97%	0	0		是	2025年12月	-18.24%
25088	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	启工变760启村甲线新村干新七分16	315	59.43%	0	0				-40.75%
25089	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分18右5变压器	315	61.21%	0	0		是	2025年12月	-41.86%
25090	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	北联干北国分9变压器	250	26.24%	50.776	50.776				-35.79%
25091	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	新民变175陶瓷线陶瓷线2左2	200	48.60%	0	0				-42.47%
25092	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工干20变压器	315	69.84%	0	0				-24.52%
25093	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分6	400	58.20%	0	0				-55.50%
25094	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变170陵园乙线陵园干29柱上变压器	400	40.50%	0	0		是	2025年12月	-34.19%
25095	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	崇山变296中医乙线辽河分16右13柱上变压器	100	40.20%	0	0		是	2025年12月	-38.77%
25096	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干102左7	50	41.40%	0	0				-36.16%
25097	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分16柱上变压器	400	48.60%	0	0		是	2025年12月	-37.22%
25098	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分49左3变压器	400	28.20%	0	0				-83.12%
25099	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线50 #右8	315	65.71%	0	0				-41.12%
25100	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干42右10变压器	315	18.54%	0	0				-52.55%
25101	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干59左2变压器	315	29.21%	0	0				-76.70%
25102	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	新开河02台(王刚线58左5)	100	46.50%	0	0			2027年	-32.32%
25103	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线工商分8	160	57.50%	0	0		是	2026年	-38.17%
25104	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	苏南变290站前甲线站前干56右3	250	19.20%	0	0			2027年	-42.07%
25105	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	滑应甲线建设干54右4	315	48.76%	129.9	129.9				-47.46%
25106	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	艳粉甲线艳粉干5变压器	400	51.00%	156	156				26.81%
25107	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干94左2右1变压器	315	33.02%	179.5	179.5		是	2025年12月	-43.05%
25108	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	万寿干20左13+1公变	315	20.57%	218.7	218.7				-41.91%
25109	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	市府变562府北乙线红卫干12右5公变	400	5.25%	0	0				-30.68%
25110	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明干18右1+1柱上变压器	315	26.35%	0	0		是	2025年12月	-36.26%
25111	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线田义干33右2	250	2.00%	0	0		是	2025年12月	-48.79%
25112	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干泾河分2左1柱上变压器	400	97.50%	0	0	2025年6月			-46.83%
25113	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干31公变	400	9.60%	0	0				-23.25%
25114	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线33左3	250	29.60%	0	0		是	2025年12月	-48.20%
25115	和平	市府变	市府变564总站甲线	总站甲线5	100	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
25116	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	苏南变254沙河甲线沙河线7	200	82.00%	16	16	2022年12月	是	2026年	26.56%
25117	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分5左8	315	20.63%	0	0				-23.87%
25118	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干76右6	315	29.21%	191.5	191.5				-40.34%
25119	皇姑	旺牛变	10kV旺华甲线10954线	广华乙线广华干6+1左29柱上变压器	200	14.00%	152	152		是	2025年12月	-56.56%
25120	大东	毛君变	毛君变7942东陵甲线	东陵干40右3	100	32.40%	57.6	57.6				-77.53%
25121	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	王刚变654官立乙线五镇分070	100	44.10%	0	0			2027年	-30.95%
25122	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	劝工变056三路乙线北三干64	315	21.27%	0	0				-42.13%
25123	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支5变压器	200	33.60%	0	0				-29.96%
25124	铁西	万达变	万达变56066万荣线	万荣干40变压器	200	32.10%	115.8	115.8				-46.22%
25125	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支17变压器	100	17.40%	0	0				-41.21%
25126	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右9	315	61.59%	0	0		是	2027年12月	-38.53%
25127	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分18右3柱上变压器	250	39.68%	0	0		是	2025年12月	-41.82%
25128	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	南湖变468天坛甲线天坛干柳碑分4公变	315	66.03%	75.5	75.5				-47.24%
25129	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线4+1	315	80.32%	0	0	2025年8月			-45.13%
25130	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	广华乙线广华干7柱上变压器	400	37.80%	208.8	208.8				-60.97%
25131	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干15右6变压器	315	9.21%	0	0		是	2025年12月	-67.84%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25132	沈河	长青变	长青变480银河线	银河线长青分15左23公变	200	22.50%	0	0		是	2026年12月	-40.41%
25133	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分5	200	71.60%	0	0				-42.07%
25134	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分21右4右3变压器	315	14.38%	0	0		是	2025年12月	8.22%
25135	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	明美丽苑箱变2	400	22.80%	0	0		是	2025年12月	-42.12%
25136	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	博客地带2箱变2号变	630	26.29%	0	0		是	2025年12月	-42.53%
25137	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲7配电箱变1号变	500	47.36%	213.2	213.2				-47.94%
25138	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光3变电站2变压器	400	26.40%	0	0				-44.76%
25139	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	辽大高职1箱变1号变	630	10.48%	0	0		是	2025年12月	-41.27%
25140	和平	青年变	青年变364青文线	1主变兴盛2	630	92.19%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-39.77%
25141	和平	花园变	花园变56754花丽甲线	体育中心南一次1主变	630	19.43%	360.256	360.256				-42.48%
25142	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	松山小区2箱变1变压器	630	41.90%	0	0		是	2025年12月	-33.74%
25143	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	世茂现代城3变电站2变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
25144	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情小区3变电站2变压器	630	20.57%	0	0		是	2025年12月	-43.16%
25145	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情小区4变电站1变压器	630	22.48%	0	0		是	2025年12月	-42.55%
25146	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园5小区变电站2变压器	630	20.63%	437	437				-45.34%
25147	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	杏花雅居1变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
25148	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	富城小区2箱变1	630	34.60%	0	0		是	2025年12月	-45.65%
25149	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	滨河2箱变2号变	500	17.92%	0	0		是	2025年12月	-42.93%
25150	沈河	南湖变	南湖变450雨坛甲线	雨坛甲3-1箱变1变压器	315	50.48%	124.5	124.5		是	2026年12月	-38.60%
25151	和平	方型变	方型变482光荣甲线	电大北主变	630	63.17%	0	0		是		-44.05%
25152	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	鹿鸣春变电站一次1变压器柜1主变	630	29.33%	353.328	353.328				-64.46%
25153	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期1箱变2变压器	630	36.19%	339	339				-47.09%
25154	铁西	滑翔变	滑翔变20278滑艳乙线	九林居2变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
25155	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村5变电站202柜	630	0.00%	567	567				-44.01%
25156	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	北二路4变电站201变压器	400	29.00%	0	0		是		-60.54%
25157	沈河	大东变	大东变052城南甲线	祥顺2箱变2变压器	630	15.87%	0	0		是	2026年12月	-41.80%
25158	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河七区1变电站202变压器	500	32.64%	286.8	286.8				-87.19%
25159	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	肇工六路小区变电站201	400	57.60%	0	0				-42.52%
25160	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	幸福小区变电站201柜	630	24.44%	413	413				-42.45%
25161	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	天时嘉园1变电站201柜	630	28.89%	0	0				-42.43%
25162	铁西	应昌变	应昌变20554应劝甲线	富雅豪临小区2变电站201变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	-44.48%
25163	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	泰和苑1箱变2	630	15.56%	0	0				-43.80%
25164	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	金盛馨园箱变2	250	25.60%	0	0				-37.97%
25165	皇姑	长江变	25464长怒乙线	格林梦夏1箱变1号变	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-43.35%
25166	开发	张士变	张士变55864张鹏乙线	供暖小区变电站1变压器	200	9.20%	0	0		是	2025年12月	-33.55%
25167	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区19变电站202	630	0.00%	6.928	6.928				0.00%
25168	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	铁路光明1变电站202	630	17.46%	6.928	6.928				-45.12%
25169	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	康乐新居变电站202柜	500	16.64%	0	0		是	2028年12月	-26.90%
25170	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	令闻3箱变1变压器	630	36.19%	0	0				-45.72%
25171	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	逸翠园箱变2变压器	630	13.65%	0	0		是	2026年12月	-50.91%
25172	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	北一东路职工住宅2变电站201变压器	400	39.60%	0	0				-38.49%
25173	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉三区1变电站202	500	55.04%	0	0				-45.76%
25174	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉三区2变电站202	630	33.33%	0	0				-43.22%
25175	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	天龙1期1箱变2变压器	630	25.52%	0	0				-43.80%
25176	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	中地明都1箱变2变压器	630	25.14%	0	0				-45.21%
25177	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	百隄园2变电站201	630	30.48%	375	375				-39.34%
25178	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	莱茵南部1号变电站1变压器	630	8.57%	0	0			2027年	-41.06%
25179	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	金宝花园2号变电站1号变压器	630	61.59%	0	0			2027年	-39.36%
25180	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	未来城1箱变2变压器	630	21.27%	0	0				-43.17%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25181	沈河	长青变	长青变452长大甲线	商业网点1箱变1变压器	500	82.00%	0	0	2021年9月	是	2026年12月	-35.65%
25182	沈河	长青变	长青变452长大甲线	商业网点2箱变1变压器	800	47.60%	0	0		是	2026年12月	-39.60%
25183	和平	太原变	太原变044南五乙线	银河主变	500	25.60%	0	0				-49.18%
25184	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	宏泽园小区变电站201	630	30.79%	373	373				-41.33%
25185	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	龙腾金荷苑3箱变2	630	28.89%	0	0		是	2025年12月	-38.45%
25186	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	大成小区箱变1	400	37.20%	0	0				-41.28%
25187	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥一期2箱变2号变	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-41.88%
25188	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	加州东区2箱变1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
25189	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	五厂变电站1号变压器	400	55.80%	0	0			2027年	-39.03%
25190	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期4号变电站2变压器	630	28.89%	385	385				-46.64%
25191	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那9变电站2011变压器	630	31.62%	0	0				-42.70%
25192	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	万宝新村1箱变2变压器	630	32.38%	0	0				-42.47%
25193	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	丰泽花园1配变站2变压器	630	15.56%	0	0		是		-33.93%
25194	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	君安花园小区2变电站1变压器	400	13.20%	0	0				-37.73%
25195	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区9箱变2号变	630	16.51%	0	0		是	2025年12月	-42.90%
25196	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区25箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
25197	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	116巷小区箱式变电站1	400	50.80%	0	0		是	2025年12月	-42.70%
25198	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水人家2箱变2号变	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	-43.98%
25199	和平	太原变	太原变058南七甲线	宜昌2变电站2号高压柜1主变	630	27.62%	0	0				-44.06%
25200	于洪	小于变	10kV小山线56240	友谊城3变电站1变压器	630	21.08%	434.2	434.2				-41.09%
25201	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	省建科院住宅1主变	400	10.40%	0	0		是		-40.60%
25202	大东	望花变	望花变70258望北甲线	联合1小区1站内变压器	630	28.25%	389	389				-44.40%
25203	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆于南崴子分房申支14变台	400	60.25%	0	0		是	2025年12月	-33.40%
25204	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线杨家分39	200	54.90%	0	0		是	2026年6月	-28.32%
25205	于洪	大潘变	大祝线	民欣家园2配电变压器	630	33.33%	0	0		是	2025年	100.00%
25206	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线善友村2台支6	200	53.40%	0	0		是	2026年12月	100.00%
25207	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线324左12左25变台	200	0.00%	180	180				0.00%
25208	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦华府B3小区3变电站201配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2026年12月	5.41%
25209	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	中铁御水澜湾小区2变电站202配电变压器	800	17.40%	0	0		是	2026年12月	9.93%
25210	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农干89加1右5	200	22.80%	0	0				100.00%
25211	苏家屯	前显变	前显变51256前湾线	鹿特丹3号变电站1变压器	800	28.50%	0	0			2027年	-39.97%
25212	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分千支日晟几8	200	8.10%	0	0		是	2025年12月	0.00%
25213	东陵	孙家寨	孙桃乙线	听蓝时光2箱变2变压器	630	8.89%	0	0		是	2026年12月	19.05%
25214	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟沟土建变电站101变压器	500	30.40%	0	0		是	2025年	-42.70%
25215	和平	马路湾	马路湾变684八经甲线	八经甲线15右分支2	200	20.00%	140	140				-21.85%
25216	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	富禹天玺一期3箱式变电站2配电变压器	630	2.22%	0	0		是	2025年12月	47.32%
25217	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线郝家沟分靠山屯支24	200	13.20%	0	0		是	2028年	-47.15%
25218	新民	金五台	金五台变717树林线	王窝堡2台树林线王窝分12左1变台	50	90.40%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-24.20%
25219	东陵	营盘	营孤乙线	泰莱十六区1箱变1变压器	800	39.00%	0	0		是	2026年12月	-37.61%
25220	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	刘千变656武警线武警干71右05	160	90.31%	0	0	2022年12月	是	2027年	-30.98%
25221	康平	中心变	中心变2609东关线	幸福里二期1箱式变电站201间隔配电变压器	630	2.86%	0	0		是	2026年12月	0.00%
25222	和平	市府变	市府变566总站乙线	西塔千金业宾馆201间隔配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	-4040.33%
25223	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊3号变电站2变压器	630	37.84%	0	0			2027年	-53.67%
25224	浑南	营盘	营新线	华发首府1变电站1变压器	630	26.67%	0	0		是		-35.87%
25225	于洪	兰台变	兰工线	假日小城1站房1变压器	630	74.41%	98.2	98.2				-41.46%
25226	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线后柳分4变台	400	19.80%	0	0		是	2025年12月	-37.81%
25227	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十四号(微)	400	30.90%	234.044	234.044				17.92%
25228	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北分36右3柱上变压器	200	26.80%	0	0		是	2025年12月	-27.05%
25229	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之14右4柱上变压器	315	50.54%	0	0		是	2025年12月	-57.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25230	法库	包家屯	包家线	10kV包家线医院分3（医院台）	200	14.70%	0	0		是	2027年	-31.75%
25231	大东	善邻变	善邻变050善铁线	地铁星悦里1箱变1变压器	630	9.21%	509	509				0.00%
25232	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房正土卜阿虎超市公变台区	400	0.30%	358.8	358.8				100.00%
25233	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	山林变560林东线林东线40	200	19.95%	140.1	140.1				-22.12%
25234	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑南区三期2箱式变电站1配电变压器	800	37.50%	0	0		是	2025年12月	-33.74%
25235	浑南	白塔变	白塔变984白亿线	金石小镇北区2号变电站1号变压器	800	44.25%	0	0		是		-6.35%
25236	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干75右10左1变台	200	12.98%	154.05	154.05				-34.07%
25237	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干碱家分67右9变台	200	21.30%	137.4	137.4				-37.17%
25238	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干碱家分杜家支22右16变台	200	20.10%	139.8	139.8		是	2025年12月	-42.33%
25239	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线邢柏大棚5台	100	39.00%	51	51				-58.81%
25240	皇姑	广源变	广源变25780广明线	橡树湾一期1箱式变电站2变压器	630	48.38%	0	0		是	2025年12月	-42.35%
25241	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	瑞泰居圣苑10变电站1变压器	400	38.50%	0	0		是	2025年12月	-42.05%
25242	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	沈铁住宅1箱变2变	800	42.38%	381	381				-40.41%
25243	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分23右1	200	22.80%	134.4	134.4				0.22%
25244	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线前尖山大地块大棚	100	102.00%	0	0	2022年12月			-44.08%
25245	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	集美天城5变电站1配电变压器	800	26.10%	0	0		是	2025年12月	54.57%
25246	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园小区3变电站202	500	0.00%	450	450				0.00%
25247	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	绿厦爵士汇一期1变电站202配电变压器	800	64.88%	0	0				-40.87%
25248	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干67+1右1	200	48.90%	0	0			2027年	13.33%
25249	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天钻1箱式变电站1配电变压器	800	18.38%	0	0				-41.30%
25250	于洪	小于变	10kV于山线56286	曹家变662曹山线宁官村19台区	50	20.40%	34.8	34.8				7.54%
25251	沈北	清水变	清水线	清水台变642清王线闫三家分18(前腰B台)	315	16.19%	0	0		是	2026年12月	-29.23%
25252	和平	太原变	太原变062胜三甲线	万科金地中山公园1变电站201配电变压器	630	30.16%	377	377				-36.01%
25253	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	兰泰苑一期1箱变变压器间隔配电变压器	630	39.37%	0	0		是	2025年12月	-34.60%
25254	法库	三泉变	三泉变86040泉泰乙线	10kV泉泰乙线木业加工厂支2	200	144.30%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	0.00%
25255	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡1变电站1变压器	630	0.00%	567	567				-137.85%
25256	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	YHG凤祥东门变台201间隔配电变压器	630	45.40%	281	281				-54.86%
25257	浑南	榆树变	榆树变870榆下乙线	YHG世纪新城五期高层201间隔配电变压器	630	60.63%	10	10				-45.93%
25258	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城三期2箱式变电站1配电变压器	800	40.50%	0	0		是	2025年12月	94.68%
25259	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	砂轮甲线105之4	315	61.90%	0	0		是	2027年	-42.40%
25260	和平	方型变	方型变470望湖乙线	迎湖园2局维变电站201配电变压器	800	31.13%	0	0		是	2026年12月	-41.66%
25261	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯贝堡东二台几3	400	16.50%	0	0				-23.07%
25262	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分道发支19右6变台	400	27.60%	0	0		是	2025年12月	6.92%
25263	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干65变台	200	25.80%	128.4	128.4		是	2025年12月	-43.12%
25264	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干花牛分31左2+1变台	200	11.00%	158	158		是	2025年12月	-32.53%
25265	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡12变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
25266	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树干新台子分15+1	200	47.10%	0	0		是	2027年	-70.49%
25267	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	武警部队宿舍箱式变电站1配电变压器	400	49.80%	0	0		是	2025年12月	-38.99%
25268	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	望花变148陵东甲线轻工分13右6柱上变压器	200	19.20%	0	0		是	2025年12月	-48.40%
25269	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干113辛家分31右1加1	315	100.57%	0	0	2024年7月	是	2026年4月	-3.78%
25270	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分李家东支6	400	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
25271	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	东湖家园1箱变2变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年12月	-36.08%
25272	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场6变电站1变压器	630	36.51%	337	337				8.81%
25273	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城11号变电站2号变压器	630	16.83%	461	461				-43.25%
25274	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	隆悦祥云1号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	630	25.08%	0	0			2027年	11.66%
25275	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干178左1变台	200	25.80%	128.4	128.4				100.00%
25276	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	龙湖东望府1箱变1变压器	630	20.95%	0	0				100.00%
25277	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线李小分水利支金源几2（李贝卜南台）	100	75.60%	14.4	14.4				100.00%
25278	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	天惠广场二期变电站1号配电变压器	800	22.20%	0	0				8.47%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25279	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园二期1变电站1变压器	630	21.59%	431	431				100.00%
25280	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十四号变电站1变压器	630	24.13%	0	0		是	2027年	-43.63%
25281	东陵	杨官变	杨孤甲线	水家变782水孙乙线干杨官分39右分06柱上变压器	30	54.00%	0	0		是	2026年12月	-53.29%
25282	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线秀水北台支3	200	81.50%	0	0	2025年2月	是	2025年12月	-34.04%
25283	于洪	得胜变	得河线95442	竹胜园1开关柜2变压器	630	27.94%	391	391				-40.87%
25284	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	秋实园一期3变电站2变压器	400	19.50%	0	0		是	2025年12月	-41.91%
25285	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	肖寨门镇老观坨村杨鑫冷库屋公变台区	200	34.50%	0	0				0.00%
25286	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡城D座公寓10变电站1变压器	630	13.02%	0	0				-41.10%
25287	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡城D座公寓9变电站2变压器	630	14.60%	0	0				-44.51%
25288	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线184右2变台	200	50.70%	0	0		是	2025年12月	-36.01%
25289	铁西	滑翔变	滑翔变20274龙城线	世代龙城公馆2变电站2变压器	500	57.28%	163.6	163.6				-42.52%
25290	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	YHG 小兀拉村棚菜基地1	200	53.80%	72.4	72.4				-69.07%
25291	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙线18左3变台	400	43.00%	188	188				-35.44%
25292	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分63+1右1变台	400	48.00%	0	0		是	2025年12月	-34.36%
25293	于洪	五金变	五机乙线	兴盛汇景苑1站房1变压器	400	7.50%	0	0		是	2025年12月	-41.36%
25294	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线温家台分支线004	200	26.85%	126.3	126.3		是	2026年12月	-20.30%
25295	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线财政局家属楼	315	53.71%	114.3	114.3				-29.46%
25296	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44左5加1	400	76.00%	0	0		是	2026年4月	-61.99%
25297	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府三期小区1变电站2变压器	800	33.75%	450	450				-58.92%
25298	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	馨丽康城4号变电站2变压器	630	33.97%	0	0			2027年	-41.79%
25299	大东	农大变	农大变80976农花乙线	三江紫香园3箱变1变压器	630	22.48%	425.4	425.4				-39.36%
25300	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干153养殖场分87柱上变压器	200	103.20%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	-36.06%
25301	皇姑	文北变	70462文信线	万科府前壹号2变电站1配电变压器	800	8.70%	0	0				0.00%
25302	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	华邑世纪城一期3箱式变电站202间隔2配电变压器	500	29.20%	0	0		是	2025年12月	-39.90%
25303	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线泥马支17	100	86.50%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-31.13%
25304	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线龙山干35	200	28.00%	0	0		是	2028年	-32.43%
25305	于洪	东民变	民兴线	东升鸿璟园1站房1配电变压器	630	7.94%	0	0				100.00%
25306	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线耿窝分陈家支13左2变台	200	12.40%	0	0				0.00%
25307	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干4+1右11	200	15.00%	0	0		是	2025年	-6.21%
25308	沈北	文北变	文闵乙线	10KV文闵乙线融创御景2小区变电站202配电变压器	630	7.62%	0	0				0.00%
25309	于洪	平罗变	平辛线	小微上三家北台区	200	2.10%	0	0				0.00%
25310	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线腰后分支06	160	77.63%	19.8	19.8		是	2025年12月	-33.13%
25311	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	平江线水库居民分支002	30	58.67%	9.4	9.4				-37.41%
25312	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线三家子分020	160	57.94%	51.3	51.3				-39.02%
25313	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干太平西分3左1柱上变压器	100	8.40%	0	0				-29.73%
25314	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	七彩雅筑小区2箱变1变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
25315	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线287+1右11变台	100	21.30%	68.7	68.7		是	2025年12月	16.83%
25316	沈河	南湖变	南湖变499南东乙线	星汇云锦2-4变电站201配电变压器	630	27.62%	393	393				-12.48%
25317	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干139右10右6	160	6.38%	133.8	133.8				-20.66%
25318	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	LS 沈阳新家园物业管理有限公司6箱1变201配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
25319	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	荟林苑2变电站2变压器	630	25.08%	409	409				-35.33%
25320	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	林北线多维分21	315	16.51%	0	0			2027年	-23.38%
25321	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	10kv中网线中网干29右1变台	400	21.90%	272.4	272.4				30.60%
25322	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线魏家六组照明	100	46.80%	0	0		是	2026年6月	-36.68%
25323	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线肖党家支22	100	61.00%	0	0		是	2025年	-25.98%
25324	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分20右23	400	0.00%	0	0			2027年	0.00%
25325	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	红旗干德增分6公变	315	43.17%	147.5	147.5				-44.00%
25326	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线东翻5电井分支01	50	50.40%	0	0		是	2026年12月	-71.59%
25327	沈北	道义变	道义变地铁线	孝昌甲线57+1柱上变压器	400	63.30%	0	0		是	2026年12月	-42.55%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25328	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北甲线87	100	76.00%	0	0				-37.44%
25329	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	鸟市分5右1柱上变压器	400	39.60%	0	0				8.13%
25330	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾7号变电站202配电变压器	500	30.00%	0	0		是	2027年	-36.31%
25331	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城四期8箱式变电站配电变压器	400	32.80%	0	0				-39.85%
25332	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	前进小区2号变电站1号变压器	400	60.50%	0	0			2027年	-42.00%
25333	沈北	道义变	道义变15242花园线	一站式-辽宁盛京壹佰味餐饮有限公司-花园2	400	78.60%	0	0		是	2026年12月	50.09%
25334	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线大泉分25	400	18.75%	0	0		是	2025年12月	-37.22%
25335	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水干次干分7右1变台	400	17.70%	0	0				100.00%
25336	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香樟9变电站1变压器	800	55.50%	0	0				-41.45%
25337	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	九里颐和小区2变电站1变压器	800	37.80%	0	0				7.78%
25338	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城四期3变电站1配电变压器	800	20.50%	0	0		是	2025年12月	27.16%
25339	新民	罗家房	罗家房变418罗房乙线	罗家房线闵家分7右6变台	100	58.40%	31.6	31.6				-33.07%
25340	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	梦想逸居1号变电站202配电变压器	315	48.89%	0	0			2027年	-32.39%
25341	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村三期1变电站1变压器	630	18.10%	453	453				-43.13%
25342	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金干65+1左1	200	114.20%	0	0	2024年7月		2027年	-34.15%
25343	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分水田支赶牛道支9	100	12.60%	0	0		是	2026年6月	-43.96%
25344	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支高大沟支9	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
25345	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	安泰家园201间隔配电变压器	630	25.78%	404.6	404.6		是	2025年	-29.97%
25346	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	二十四城小区5变电站1变压器	400	38.80%	204.8	204.8				49.92%
25347	于洪	家俱变	棚锦线	水木城典8变电站1变压器	630	20.83%	0	0				-43.81%
25348	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	何庄南台（2021微）新	400	24.90%	260.4	260.4				0.00%
25349	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	华怡欣欣城2箱变1变压器	630	7.30%	521	521				-314.98%
25350	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	营房分42右4	200	18.20%	0	0		是	2025年	-38.87%
25351	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	公安住宅箱变201间隔配电变压器	630	8.38%	0	0		是	2025年12月	-44.02%
25352	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	中央财富公馆1变电站2变压器	630	15.62%	468.6	468.6		是	2025年12月	-22.56%
25353	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线前辛屯中分005	200	52.05%	0	0		是	2026年6月	-26.20%
25354	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象1号变电站1号变压器	800	31.13%	0	0		是	2027年12月	-33.91%
25355	于洪	得胜变	得山线95478	和谐红都1变电站2变压器	630	19.56%	0	0		是	2025年	-41.24%
25356	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	金象箱变1变压器	315	55.56%	0	0				-32.14%
25357	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城C区变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
25358	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线达中几15	400	9.53%	0	0		是	2025年12月	6.93%
25359	东陵	花山变	欧陆乙线	环保局2箱变2变压器	630	0.00%	567	567				-48.36%
25360	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	银河丽湾二期2配变电站202配电变压器	400	42.60%	0	0		是	2026年12月	-8.83%
25361	康平	中心变	中心变2607纺纱线	卧康线金墅分27	400	26.70%	0	0		是	2026年12月	0.00%
25362	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际二期4号变电站2变压器	630	20.19%	0	0		是	2027年12月	-44.22%
25363	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	老龙里配变电站1变压器	400	11.20%	0	0				-28.73%
25364	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	沈铁达观1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	33.60%	0	0			2027年	-34.76%
25365	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线观音分8柱上变压器	400	42.00%	0	0		是	2025年12月	-63.41%
25366	于洪	平罗变	平罗线	平罗变611平罗线平罗二村云龙台	400	64.50%	0	0		是	2025年	-31.16%
25367	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星星寓2号变电站202间隔配电变压器	800	31.88%	0	0		是		100.00%
25368	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	生产干88加6右4左1	400	32.80%	0	0				100.00%
25369	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧苇分056	400	11.70%	0	0		是	2027年	-33.44%
25370	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	中海汇德理2箱变2变压器	800	3.25%	694	694				80.00%
25371	新民	新民变	新民变30170营西线	嘉禾小镇1变电站2变压器	630	32.00%	0	0		是	2025年12月	-37.71%
25372	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团5变电站2变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
25373	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	依云书院箱式变电站201间隔配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2025年12月	-32.44%
25374	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左9公变	315	19.05%	0	0				-28.34%
25375	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春四期B区1变电站201变压器	400	69.00%	0	0				-39.48%
25376	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干36左35	80	59.63%	0	0			2027年	4.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25377	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期2变电站1变压器	500	21.12%	344.4	344.4				-44.73%
25378	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	体校2变电站201间隔配电变压器	630	26.67%	173.2	173.2				7.28%
25379	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑3号变电站1变压器	630	14.98%	0	0			2027年	-40.87%
25380	新民	罗家房	罗家房变418罗房乙线	罗家房线小韩分29变台	100	75.30%	14.7	14.7				-39.93%
25381	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区7变电站1变压器	800	28.50%	0	0		是	2025年12月	19.65%
25382	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干106左4-2	400	7.00%	332	332				6.92%
25383	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十三号（微）	400	29.10%	234.044	234.044				13.33%
25384	和平	太原变	太原变070北二甲线	北二甲线兰州南分10	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
25385	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	颐和城三期1箱变1变压器	400	34.50%	0	0		是	2026年12月	7.73%
25386	于洪	五金变	五机乙线	沈阳市于洪区大兴街道爱国村民委员会1变电站1变压器	630	66.29%	0	0		是	2025年12月	-34.34%
25387	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春五期C、D区5变电站201变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
25388	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	德馨苑3变电站1变压器	500	29.44%	0	0		是		-44.36%
25389	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑4变电站1变压器	800	43.50%	10	10				-44.13%
25390	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	雨润中央宫园二期局维变电站201配电变压器	800	57.90%	0	0		是	2026年12月	-61.63%
25391	于洪	大潘变	大潘变54070潘彰线	大潘变403大高线小高东台	400	42.90%	188.4	188.4				-38.51%
25392	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景7变电站2变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
25393	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	公主屯变164石庙子线石庙子线87左18变台	200	67.50%	45	45				-37.54%
25394	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干148右6变台	400	45.60%	0	0				-28.05%
25395	沈北	大志变	志詹甲线	（虎石台）矿建1变箱201配电变压器	630	46.67%	0	0		是	2026年12月	-18.60%
25396	东陵	中马变	满堂线	万科蓝桥圣菲6箱变1变压器	630	9.84%	0	0		是	2026年12月	-37.39%
25397	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	胡台干法赖分前沙支8左2变压器	200	30.50%	0	0		是	2025年12月	-31.36%
25398	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二卜镇皮家堡肇玲养鱼公变台区	200	66.30%	47.4	47.4				0.00%
25399	东陵	祝家变	祝高线	祝高线9左4柱上变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
25400	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	丽都水岸二期2号变电站201间隔配电变压器	400	42.90%	0	0		是	2025年12月	-25.31%
25401	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城8变电站1变压器	630	44.44%	0	0				-38.64%
25402	于洪	化学变	化东乙线	美悦府5站房1配电变压器	630	3.49%	0	0				39.72%
25403	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家2号变电站2号变压器	630	23.17%	421	421				-36.19%
25404	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG_沈阳蒲河房地产开发有限公司12间隔配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	-41.50%
25405	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲放甲线	盛世御景一期3箱变考核配电变压器	250	60.96%	0	0		是	2026年12月	-37.92%
25406	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊1号变电站1变压器	500	30.08%	0	0			2027年	-58.06%
25407	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	全胜变148大辛线盛新支06	400	10.20%	0	0		是	2026年12月	-64.96%
25408	浑南	安顺变	安顺变148安科线	润山府3号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0		是		0.00%
25409	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干65+1变压器	200	64.00%	0	0		是	2025年12月	-20.84%
25410	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期1箱变2变压器	630	35.24%	0	0		是	2026年12月	4.78%
25411	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区2变电站2变压器	630	34.92%	347	347				-38.18%
25412	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期1箱式变电站1配电变压器	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	-45.19%
25413	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期2箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
25414	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城7箱变2变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年12月	-38.10%
25415	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	新汉城2箱式变电站1配电变压器	630	48.76%	0	0		是	2025年12月	-20.10%
25416	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金樾府小区3变电站201配电变压器	800	21.30%	549.6	549.6		是	2026年12月	59.11%
25417	于洪	小于变	10kV小山线56240	得胜变848得山线宁官4台区	160	5.63%	135	135				-69.50%
25418	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线董家台分支线路023	200	22.80%	134.4	134.4				1.06%
25419	于洪	平罗变	平辛线	前辛台村东南台	200	30.00%	0	0				-18.64%
25420	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	华润新凯旋1箱式变电站1配电变压器	630	41.27%	0	0		是	2025年12月	12.46%
25421	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分13右17左1	200	43.20%	0	0			2027年	0.36%
25422	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变91362养西线夏堡子大棚南台新	100	36.60%	0	0				0.00%
25423	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线县社副食楼	315	93.97%	0	0	2023年1月	是	2026年12月	-30.27%
25424	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期1箱变1变压器	800	23.25%	534	534				-44.01%
25425	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城4号变电站202配电变压器	800	37.88%	0	0			2027年	-36.06%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25426	和平	太原变	太原变060胜三乙线	胜三乙线8	100	45.90%	44.1	44.1				-33.58%
25427	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛国际3号变电站202配电变压器	630	45.71%	0	0			2027年	-40.73%
25428	康平	四家子	四家子变1205四划线	四划线靠龙山支03	50	59.20%	0	0		是	2026年12月	-38.38%
25429	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象2号变电站2号变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
25430	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线牛其下西台分03	400	51.70%	153.2	153.2				-30.95%
25431	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线高台村八九队东台	200	126.00%	0	0	2025年6月	是	2025年	-34.43%
25432	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区5箱变201间隔配电变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年6月	-44.48%
25433	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线大石头支007	100	95.70%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-33.02%
25434	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线修李油厂分支004	100	72.60%	0	0		是	2026年12月	-36.67%
25435	法库	双台子	双台子变045双四线	红砂地5.6队支水利台	50	0.00%	45	45				0.00%
25436	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河6变电站1号主变	630	25.52%	406.2	406.2				-38.95%
25437	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干省医分7+1柱上变压器	315	26.67%	0	0				-33.78%
25438	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子1组照明综合(2023微)	200	1.20%	177.6	177.6				0.24%
25439	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	陵西甲线军政分2柱上变压器	315	26.03%	0	0				-51.13%
25440	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期4箱变1变压器	630	23.49%	419	419				-45.80%
25441	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	保利海德三期小区2变电站2变压器	800	58.50%	0	0				13.92%
25442	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线118右1+1右25变台	80	16.88%	0	0		是	2025年12月	-37.71%
25443	东陵	祝家变	祝高线	李相变642郝义线郝义干129牧场分03柱上变压器	200	30.30%	0	0		是	2026年12月	-20.20%
25444	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	西江月4箱式变电站1配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2025年12月	43.06%
25445	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	锦云天城一期3变电站202配电变压器	800	0.00%	0	0				-3.69%
25446	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	苏南变254沙河甲线沙河7号台区	200	24.00%	132	132		是	2026年	-34.60%
25447	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分9	315	44.76%	0	0				-38.86%
25448	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干78右1（路灯）	50	22.00%	0	0		是		-45.75%
25449	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林干40左4左3左1加1	400	80.75%	0	0	2025年10月			-45.33%
25450	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工大乙线工大干25右2变压器	400	21.00%	0	0				-51.17%
25451	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑3变电站2变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-42.74%
25452	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期5箱式变电站2配电变压器	630	44.95%	0	0				-43.39%
25453	苏家屯	苏南变	苏南变60264南官乙线	施文乙线76左5右3	200	43.50%	0	0			2027年	19.15%
25454	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河小区11楼-1配电变压器	500	39.36%	253.2	253.2				-44.69%
25455	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区1变电站1变压器	630	39.05%	321	321				-44.34%
25456	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干80右13左1右4右2	200	2.70%	174.6	174.6				0.00%
25457	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线164柱上变压器	200	23.70%	0	0		是	2026年12月	-23.34%
25458	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干55右4	200	11.10%	157.8	157.8				11.21%
25459	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	鹏小乙A开闭站保险公司箱变（单）	100	92.10%	0	0	2022年12月	是	2026年4月	-38.37%
25460	大东	农高变	农高变70364裕农甲线	裕农乙线裕农干43（路灯）	50	23.40%	0	0		是		1.31%
25461	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线47	630	64.76%	0	0				-40.32%
25462	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	琴叠园箱式变电站配电变压器	400	40.20%	0	0				-43.13%
25463	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线茨榆分21左支1	80	70.50%	0	0				-45.44%
25464	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	凤凰干凤凰甲线大厦西分5柱上变压器	315	2.86%	0	0		是	2025年12月	-56.98%
25465	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线高力房二组照明新	200	114.00%	0	0	2025年8月			0.00%
25466	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分24右10变台	400	21.75%	0	0		是	2025年12月	-26.30%
25467	新民	查牛变	查牛变31344安福线	安福干75变台	400	33.00%	228	228				-28.16%
25468	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	一品汤城小区2变电站1变压器	630	2.22%	553	553				100.00%
25469	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区4变电站1变压器	630	23.49%	0	0		是	2025年12月	-35.43%
25470	于洪	范屯变	范古线	大兴变512兴光线爱国村西二队	400	53.70%	0	0		是	2025年	-35.30%
25471	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	纺纱线纺纱主干034	315	113.52%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-38.62%
25472	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓1变电站202变压器	500	46.80%	0	0				-36.30%
25473	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡9箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
25474	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线159左20变台	200	7.50%	165	165				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25475	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线三尖村三组照明	100	82.80%	0	0	2025年6月			-38.18%
25476	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园3箱变2间隔配电变压器	800	40.50%	0	0				-40.65%
25477	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线荒东分11+1左1变台	100	37.80%	0	0		是	2025年12月	-38.26%
25478	于洪	高明变	高北线	共和新村3站房1变压器	500	36.48%	0	0				-35.83%
25479	于洪	大潘变	大祝线	弘泽锦城2变电站1变压器	630	46.22%	0	0		是	2025年	-37.11%
25480	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线18右1变台	200	35.70%	108.6	108.6				-137.70%
25481	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都8号变电站201间隔配电变压器	630	30.86%	0	0			2027年	-34.38%
25482	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	一站式服务-沈阳市沈北新区誉赢仓储服务中心	400	16.90%	292.4	292.4				-26.12%
25483	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	碧水丽城1小区变电站201间隔配电变压器	630	54.29%	0	0		是		-25.66%
25484	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩新北置业有限公司（沈阳唐轩*公馆）112号变压器	630	24.76%	0	0				-40.50%
25485	于洪	家俱变	锦锦线	沙岭回迁楼5变电站1变压器	630	40.95%	0	0				-43.40%
25486	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	中医乙线中医干28柱上变压器	400	49.00%	0	0		是	2025年12月	-41.69%
25487	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线辛家分兴隆山支40变台	200	19.70%	0	0		是	2025年12月	-41.40%
25488	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线泡沿分11右19	100	31.50%	58.5	58.5				-25.87%
25489	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	光明南苑小区变电站1变压器	630	30.48%	0	0		是		-40.18%
25490	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星国际南区一期1号配电室1号变压器	630	33.27%	0	0		是		-38.26%
25491	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星国际南区一期1号配电室2号变压器	630	31.24%	0	0		是		-40.98%
25492	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线韩家支06	80	62.50%	0	0		是	2025年12月	-40.86%
25493	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路干66右1+1右1	250	3.20%	0	0				100.00%
25494	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10V龙山线交通队分1	315	37.78%	0	0		是	2028年	-43.68%
25495	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线龙山干27	315	2.29%	0	0		是	2028年	-17.75%
25496	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	刘家岗南综合	200	29.10%	121.8	121.8				31.88%
25497	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区1变电站1变压器	800	44.63%	0	0		是	2025年12月	-36.66%
25498	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区4变电站1变压器	400	37.00%	0	0		是	2025年12月	-39.56%
25499	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾8箱变1变压器	800	79.88%	81	81				-35.67%
25500	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	长江街3箱式变电站配电变压器	400	32.00%	0	0				-45.17%
25501	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	田水分26左2	400	8.40%	326.4	326.4				0.00%
25502	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线57右6变台	50	71.20%	0	0				-29.49%
25503	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	罗家房变407红卫线红卫线19右5变台	100	35.40%	54.6	54.6				-36.60%
25504	新民	梁山变	梁山变199周坨线	梁山变199周坨线周坨线335变台	80	70.31%	15.75	15.75		是	2025年12月	-39.24%
25505	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	西江月4箱式变电站2配电变压器	630	13.65%	0	0		是	2025年12月	34.38%
25506	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫4变电站2变压器	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	-14.78%
25507	于洪	得胜变	得中线95474	和悦名邸三期2站房2配电变压器	630	12.38%	489	489				97.02%
25508	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期2号变电站1号变压器	630	24.76%	411	411				-41.77%
25509	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期6号变电站1号变压器	630	18.10%	453	453				-43.28%
25510	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区7变电站2变压器	400	46.00%	176	176				-36.79%
25511	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲二期小区2变电站1变压器	800	24.38%	525	525		是	2025年12月	-47.26%
25512	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和悦府二期2箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	-3.06%
25513	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和悦府二期2箱式变电站2配电变压器	800	57.30%	0	0		是	2025年12月	-9.86%
25514	苏家屯	新南变	新南线38058新林线	公元九里3号变电站201间隔（施林线）配电变压器	800	22.80%	0	0			2027年	11.52%
25515	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线薛家分7变台	200	38.30%	0	0				-37.02%
25516	于洪	平罗变	平辛线	小微后辛台村4号台	200	73.50%	0	0				11.06%
25517	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	南十小区3变电站201	800	51.25%	0	0		是	2027年12月	-42.53%
25518	浑南	于山变	于山变758于盛线	半山华府二期2号变电站1号配电变压器	630	0.00%	0	0		是		0.00%
25519	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城和悦府2箱式变电站1配电变压器	630	73.33%	0	0		是	2025年12月	-5.07%
25520	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干马岗分9变台	200	26.35%	0	0				-32.47%
25521	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	鑫丰御景华庭3变电站201变压器	630	23.49%	0	0				-41.58%
25522	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	孔雀城公馆1号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	14.92%	0	0			2027年	17.62%
25523	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干马头分48	400	16.75%	0	0			2027年	-23.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25524	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线电信支02	100	40.20%	0	0		是	2026年12月	-40.32%
25525	法库	双台子	双台子变045双四线	大房子大队台	400	8.70%	97.3384	97.3384				-29.93%
25526	法库	双台子	双台子变045双四线	大房子1队台	200	16.90%	97.3384	97.3384				-40.16%
25527	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线梁家村双树岗新	200	18.60%	25.57736	25.57736				0.00%
25528	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝滨干牧场分104左1柱上变压器	200	8.70%	0	0		是	2026年12月	100.00%
25529	沈北	道义变	道义变15269幅景线	YHG_沈阳百益龙置业有限公司3箱变1、2变间隔201配电变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	-41.74%
25530	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京干大棚分21左1变台	200	41.40%	0	0				-31.21%
25531	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分额增支08	200	24.68%	0	0		是	2026年5月	-17.88%
25532	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙钻石郡小区1变电站1变压器	630	22.86%	423	423				-34.02%
25533	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线范屯2台	100	83.60%	0	0	2025年8月			-34.65%
25534	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线68左6	200	78.00%	0	0		是		-43.37%
25535	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线27	400	91.75%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-39.95%
25536	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	老窝棚村综合一台	200	54.20%	0	0				2.93%
25537	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干柳沟分16	400	13.50%	0	0			2027年	-14.82%
25538	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	西苏分68左2	200	11.10%	0	0			2027年	-44.81%
25539	康平	卧龙变	卧龙变75948卧滨线	康湖茗筑小区1期2变电站201间隔配电变压器	800	16.80%	0	0		是	2026年12月	-7.31%
25540	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	御才湾2号变电站201间隔配电变压器	800	12.00%	0	0			2027年	-32.90%
25541	东陵	水家变	水家变水孙甲线	YHG_沈阳泰荣房地产开发有限公司（泰荣湾小区）201配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-42.66%
25542	沈河	万柳变	万柳变276万东线	水道干30右3变压器	315	44.19%	0	0				-40.08%
25543	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	惠庭花园2箱式变电站202间隔2配电变压器	630	15.87%	0	0				-39.20%
25544	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	陶村大棚（2021微）	400	34.20%	0	0				-33.64%
25545	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	候头沟3组（2021微）	200	46.35%	87.3	87.3				-41.87%
25546	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	金水湾丽城箱变1号变压器	630	52.38%	237	237				-26.47%
25547	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线盖顶分005	200	58.50%	0	0		是	2026年6月	-9.62%
25548	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线宋山下台	200	26.33%	127.35	127.35				-35.57%
25549	皇姑	长江变	482岳山甲线	西江春晓1箱式变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
25550	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支4加1右分支1变压器	100	23.40%	0	0				-61.44%
25551	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线38	200	36.83%	106.35	106.35		是	2025年12月	-30.27%
25552	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期9变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
25553	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干宋家窝堡分39左3变台	200	16.20%	147.6	147.6				100.00%
25554	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	北国之春五期C、D区4变电站201变压器	630	23.24%	0	0				-44.37%
25555	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线于家沟东台	100	38.40%	0	0		是	2025年12月	-34.02%
25556	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿三期3变电站1变压器	630	20.95%	0	0				-37.08%
25557	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	圣丰御景广场二期1变电站201配电变压器	800	53.40%	0	0				-31.43%
25558	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家设施小区支011	50	64.50%	0	0		是	2026年5月	-49.04%
25559	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支东一棵支大棚支016	50	9.00%	0	0		是	2026年6月	-57.21%
25560	法库	秀水变	秀水变052秀水线	秀水车站1台	400	27.60%	0	0		是	2025年12月	12.16%
25561	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	圣丰御景广场一期1变电站201间隔配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2028年12月	-34.65%
25562	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城3箱变201变压器	500	29.12%	0	0				-29.46%
25563	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城2箱变202变压器	500	41.92%	0	0				-37.94%
25564	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	阳光梧桐园2箱变202	630	42.54%	0	0				-41.16%
25565	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	大庆乙线28+1柱上变压器	400	57.60%	0	0				-35.89%
25566	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	和平首府2号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	41.10%	195.6	195.6				34.91%
25567	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	居易青年城四期5变电站1变压器	630	28.19%	0	0		是	2025年12月	-36.25%
25568	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线47左5变台	400	3.00%	348	348				0.00%
25569	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长泉分6左5公变	400	55.00%	0	0		是	2026年12月	-25.68%
25570	于洪	铸造变	铸造变	和悦名邸四期五期小区1站房1配电变压器	630	9.21%	0	0		是	2025年	0.00%
25571	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	繁荣家园2变电站2变压器	630	14.48%	475.8	475.8		是	2025年12月	-42.18%
25572	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展一号5箱变201配电变压器	630	25.08%	0	0			2027年	-38.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25573	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	宏伟茗都5变电站201柜	630	8.89%	0	0				-32.99%
25574	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	王家村照明新台	200	5.60%	0	0		是	2025年11月	-47.96%
25575	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	金地檀郡4号变电站1变压器	630	33.81%	0	0				-41.80%
25576	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	米拉经典2号变电站1变压器	500	24.80%	0	0			2027年	-40.66%
25577	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干韩家支14左6变台	200	33.60%	112.8	112.8				-5.53%
25578	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	晟海阳光1号变电站201间隔配电变压器	630	29.84%	0	0			2027年	100.00%
25579	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	中海望京府5变电站202配电变压器	630	20.63%	0	0				45.35%
25580	沈北	文北变	文虎线	10KV文虎线融创御景3小区变电站201配电变压器	630	11.11%	0	0				0.00%
25581	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和干136左2	200	1.20%	177.6	177.6				0.73%
25582	沈河	怀远变	怀远变190怀金乙线	金廊公馆1变电站201配电变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
25583	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	金汇温泉雅苑2变电站1变压器	630	11.11%	0	0				-20.29%
25584	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区3号变电站1号配电变压器	400	37.60%	0	0		是		-41.23%
25585	沈北	孝信变	孝场甲线	万达小区7局维变电站201配电变压器	800	0.00%	0	0				100.00%
25586	法库	柏家沟	柏和线	10KV柏和线曲大沟分38	200	32.18%	0	0		是	2025年12月	-32.05%
25587	于洪	得胜变	得河线95442	竹胜园4变电站1变压器	630	29.52%	381	381				-42.30%
25588	和平	青年变	青年变356青广线	华强金廊小区4变电站201配电变压器	630	53.65%	0	0		是		-33.57%
25589	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路干转盘分23右2加1右2	200	21.00%	0	0				0.00%
25590	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城D组团小区1变电站201	630	23.81%	0	0		是	2028年12月	-36.12%
25591	大东	毛君变	10KV毛农乙线7954	和平干73大洼分22右10左11加1	400	62.10%	0	0				-40.80%
25592	苏家屯	新南变	新南变38064新市线	沈南分29+1左1	200	9.00%	0	0			2027年	10.82%
25593	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	城北线大众干2左3	315	54.29%	112.5	112.5				-38.74%
25594	浑南	于山变	于山变778于通线	府城名邸二期4号变电站2号配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
25595	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户a3201配电变压器	500	15.36%	373.2	373.2				-42.40%
25596	法库	包家屯	包家线	10KV包家线十中台支2	200	147.30%	0	0	2025年5月	是	2027年	-36.16%
25597	法库	包家屯	包卧线	10KV包卧线包卧干178	315	32.38%	0	0		是	2027年	-46.28%
25598	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥10变电站201间隔配电变压器	630	39.24%	0	0		是	2026年12月	-42.68%
25599	浑南	安顺变	安顺变174年青线	泰奕上园5变电站2变压器	500	27.20%	0	0		是		-70.93%
25600	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城26号变电站202配电变压器	630	36.19%	0	0			2027年	-37.70%
25601	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	浑河四区3配电站2公变	630	23.87%	416.6	416.6				-42.61%
25602	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	黄土坎照明综合(2023微)	200	43.50%	0	0				9.65%
25603	沈北	农高变	农商线	农商线万隆广场局维变电站201配电变压器	400	23.60%	0	0				100.00%
25604	沈河	万柳变	万柳变286万联线	五联住宅1箱变1变压器	630	13.97%	0	0				-41.26%
25605	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城三期4号变电站2号变压器	800	25.88%	0	0		是		-42.70%
25606	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	沈采小区北区4变电站1变压器	630	32.70%	361	361				-34.26%
25607	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	深井2组照明（微）	200	36.98%	106.05	106.05				-34.17%
25608	东陵	水家变	水阳乙线	文华苑二期1号箱式变电站2号配电变压器	500	54.00%	0	0		是	2026年12月	-40.31%
25609	于洪	化学变	化西甲线	小微化西甲6台	400	31.50%	0	0				100.00%
25610	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地天秀园箱式变电站201间隔配电变压器	630	14.48%	0	0		是	2026年12月	-38.43%
25611	铁西	重工变	重工变10874重塔线	天易晶城五期1变电站202间隔配电变压器	630	53.33%	231	231				-36.58%
25612	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	香城澜湾1变电站1变压器	500	32.32%	288.4	288.4				-39.39%
25613	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	万科蓝山二期2变电站202间隔配电变压器	630	35.56%	0	0				-41.08%
25614	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线大柳分2左3左1变台	200	41.40%	0	0		是	2025年12月	10.73%
25615	沈北	道义变	道孝乙线	YHG_辽宁示范房开发有限公司3号箱变1号表间隔201配电变压器	630	29.52%	0	0		是	2026年12月	-41.96%
25616	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城2变电站2变压器	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-37.61%
25617	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线街道支22	315	60.95%	0	0		是	2026年12月	-28.69%
25618	开发	工农变	工农变55558半吉乙线	金沙枫景小区1变电站1变压器	630	57.52%	204.6	204.6				-40.74%
25619	沈北	农高变	农高变70358农海线	沈阳安邦置业发展有限公司3202配电变压器	630	8.13%	0	0				-45.20%
25620	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	10KV中铁逸都进步回迁西2局维变电站202配电变压器	800	2.10%	0	0				100.00%
25621	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	逸仙苑小区变电站2变压器	800	29.63%	483	483				-44.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25622	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙13台	400	83.70%	0	0	2025年5月	是	2025年12月	-23.35%
25623	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线84变台	400	32.40%	0	0		是	2025年12月	-38.13%
25624	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	10KV中学干东拉拉分世家沈北新城小区2局维箱变201配电变压器	630	6.03%	204.376	204.376				100.00%
25625	沈北	天乾变	天乾变70670天佃线	太湖明珠三期2局维变电站202配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	4.85%
25626	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	X铁路三供一业（电务器材火车站2台）	200	22.00%	0	0			2027年	-77.49%
25627	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大西江天悦1变电站2配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	100.00%
25628	沈北	清水变	清董线	环宇绿洲小区1箱变202	630	6.98%	0	0		是	2026年12月	100.00%
25629	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城五期3箱式变电站1配电变压器	800	27.00%	0	0		是	2025年12月	10.42%
25630	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干丰乐一分11柱上变压器	400	90.30%	0	0	2025年5月	是	2026年12月	-45.14%
25631	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖7	400	29.70%	241.2	241.2				17.61%
25632	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	坤湖郦舍三期2变201配电变压器	800	21.30%	0	0		是	2026年12月	-2.79%
25633	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干114+1左8	200	3.60%	0	0		是	2025年	-13.06%
25634	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分42	80	49.50%	0	0			2027年	-33.36%
25635	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线育林分支线109	100	73.20%	0	0		是	2026年12月	-20.91%
25636	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	茉莉公馆5号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	49.84%	0	0			2027年	-13.85%
25637	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	君力房地产开发有限公司尚品南苑1箱式变电站201间隔配电变压器	630	30.86%	372.6	372.6				-34.85%
25638	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	东山小区1箱变1变压器	630	46.03%	0	0				-44.50%
25639	东陵	棋盘山	棋上线	世满线世满干62柱上变压器	50	38.76%	0	0		是	2026年12月	-41.73%
25640	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线小沟北分李壮家畜养殖场支4	400	10.50%	0	0		是	2025年12月	100.00%
25641	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线83左6右2左1	200	34.20%	0	0		是	2026年	0.00%
25642	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线长发几边家家属房甲17	100	26.40%	0	0		是	2025年12月	100.00%
25643	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分北岗支干屯支29变台	200	26.70%	0	0				-33.78%
25644	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	祥顺3箱变1变压器	500	41.60%	0	0				-44.64%
25645	浑南	安顺变	安顺变172安运线	龙湖云里变电站202间隔配电变压器	630	82.54%	0	0	2025年8月	是		27.96%
25646	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	10KV虎桥线逸景盛熙城BC区箱变202变压器	400	3.60%	0	0				100.00%
25647	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景6变电站1变压器	500	42.80%	236	236				-33.33%
25648	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑5箱变1变压器	400	29.40%	0	0		是		-41.51%
25649	于洪	东民变	东范线	中港城永安嘉苑3站房1配电变压器	800	15.60%	0	0				-19.34%
25650	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分12右10左1柱上变压器	160	14.63%	0	0		是	2025年12月	-148.34%
25651	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西二村部分01	200	145.00%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	6.71%
25652	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖北东台照明（2020微）	400	84.90%	0	0	2025年4月	是	2025年11月	-37.46%
25653	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	英国宫3号变电站201间隔配电变压器	630	62.54%	0	0			2027年	-32.28%
25654	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线颜家支011	200	40.50%	0	0		是	2026年5月	-34.53%
25655	于洪	大兴变	兴古线	陈孤家子小微1号台	400	51.60%	0	0				100.00%
25656	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	益格清水湾小区3变电站1变压器	400	55.13%	0	0		是	2025年12月	-40.84%
25657	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干88右10	200	15.30%	0	0			2027年	4.28%
25658	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分5左7	315	25.40%	0	0		是	2025年12月	-41.80%
25659	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分11	315	42.86%	0	0		是	2025年12月	-41.19%
25660	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线古坨子分39右22柱上变压器	200	10.00%	160	160				0.00%
25661	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	义友1箱变1变压器	400	59.40%	0	0				-65.17%
25662	沈北	新城子	新城线	新城子变550新城子线新城子干09	315	26.67%	0	0		是	2026年12月	-41.54%
25663	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	滂江花园箱变2变压器	630	33.02%	359	359				-35.23%
25664	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子干103左6变台	200	21.90%	136.2	136.2				-49.28%
25665	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区7变电站202间隔配电变压器	800	38.10%	173.2	173.2				5.15%
25666	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	保利大都会二期2箱式变电站1配电变压器	630	39.24%	0	0		是	2025年12月	5.11%
25667	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	香樟5箱变1变压器	630	17.14%	0	0				-43.15%
25668	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分037	30	49.00%	0	0		是	2026年5月	-85.72%
25669	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线青麻坎4组照明	400	9.55%	321.8	321.8				-42.60%
25670	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	金辉天鹅湾1箱式变电站1配电变压器	500	54.60%	0	0		是	2025年12月	-34.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25671	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相变432军政线军政线24	315	29.21%	0	0		是	2025年	-38.47%
25672	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分12左1柱上变压器	50	23.20%	0	0		是	2025年12月	-63.78%
25673	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线八纬东分7右1	200	61.00%	0	0				-41.67%
25674	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	亚明变166华山甲线华山干16右1左1之1柱上变压器	400	88.75%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-41.72%
25675	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分4柱上变压器	400	12.20%	0	0		是	2025年12月	-30.32%
25676	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支11柱上变压器	200	15.00%	0	0		是	2025年12月	1.08%
25677	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分14左2柱上变压器	315	21.59%	0	0		是	2025年12月	-33.97%
25678	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲8环网单元202开关之3柱上变压器	400	49.50%	0	0		是	2025年12月	-39.62%
25679	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙线14左2变台	160	36.38%	85.8	85.8				-41.63%
25680	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸干3	315	67.62%	0	0		是	2027年12月	-42.61%
25681	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽支34左7变压器	100	63.00%	27	27				-51.59%
25682	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支8变压器	315	55.37%	0	0		是	2025年12月	-43.37%
25683	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干3左4	315	33.97%	0	0				-42.25%
25684	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干23左2	315	42.86%	0	0				-36.65%
25685	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分4右2变台	200	63.00%	0	0		是		-41.07%
25686	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干40左6	200	0.00%	0	0				0.00%
25687	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干16柱上变压器	250	56.40%	0	0		是	2025年12月	-37.68%
25688	铁西	应昌变	应昌变20542应中乙线	云峰干3	400	37.80%	0	0				-40.23%
25689	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农村干农专B右2	315	40.38%	0	0		是	2027年12月	-43.64%
25690	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	陵东变168陵园甲线体院分12左2之1柱上变压器	315	49.84%	0	0		是	2025年12月	-29.21%
25691	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线华山干29柱上变压器	100	0.00%	0	0				-1258.18%
25692	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯干医学院分5柱上变压器	315	59.68%	0	0		是	2025年12月	-39.20%
25693	开发	化学变	化学变95364化发甲线	陕西甲线陕西干开大分23左7变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	-2721.04%
25694	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍家变450鲍施线鲍施干46	30	0.00%	0	0		是	2025年	0.00%
25695	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线94左6	315	14.60%	0	0			2027年	-60.23%
25696	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	亦农甲线亦农干19右10左1变压器	315	35.56%	171.5	171.5				-40.40%
25697	和平	花园变	花园变752花南甲线	沈水湾终端开闭站变台	80	0.00%	72	72				0.00%
25698	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分8左1公变	315	47.94%	0	0		是	2026年6月	-44.51%
25699	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	万寿干南寺里分5右4+1公变	400	39.20%	0	0		是	2026年12月	-41.83%
25700	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	市府变562府北乙线红卫干16左3公变	400	23.75%	0	0				-41.32%
25701	新民	东郊变	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分120	100	66.30%	23.7	23.7				-41.79%
25702	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分4柱上变压器	500	8.16%	0	0		是	2025年12月	-22.99%
25703	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	北陵变146卫东甲线松北分19柱上变压器	315	33.65%	0	0		是	2025年12月	-44.59%
25704	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	体院分16	315	37.46%	0	0		是	2026年12月	-43.67%
25705	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大东变072东青甲线南塔干万泉分9左5右2公变	315	25.71%	0	0		是	2026年6月	-41.06%
25706	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	马五甲线医大分12	315	25.08%	0	0				-34.36%
25707	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	大庆干17右4	400	55.00%	0	0				-32.05%
25708	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	景星干景八分9右3	315	94.60%	0	0	2025年2月	是	2028年12月	-40.64%
25709	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵甲线东陵干沙场分19右9	200	34.80%	0	0				-38.93%
25710	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干72右7	315	14.60%	0	0				-36.15%
25711	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干70右4柱上变压器	315	25.40%	0	0		是	2025年12月	-30.48%
25712	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	方溪变344方溪乙线方溪干19柱上变压器	315	32.06%	0	0		是	2025年12月	-30.51%
25713	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干64右5	315	55.87%	0	0				-34.30%
25714	大东	如意变	如意变80892如热线	联合甲线新生干48左9	315	36.51%	0	0		是		-46.47%
25715	和平	广州变	广州变470二纬甲线	二纬甲线19右4	315	71.75%	57.5	57.5				-29.88%
25716	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	善仓干18之7	250	13.44%	0	0		是		-48.86%
25717	和平	马路湾	马路湾变656常德乙线	马路湾变656常德乙线常德乙线12	315	39.05%	160.5	160.5				-42.61%
25718	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分32变压器	315	9.21%	0	0		是	2025年12月	-56.94%
25719	铁西	万达变	万达变56080万翔乙线	滑翔变562滑应乙线建设干91	315	23.49%	209.5	209.5				-1.63%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25720	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干26	315	29.52%	0	0		是		-43.50%
25721	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干32	400	33.90%	0	0		是		-41.85%
25722	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	城水线城水干22	400	31.50%	234	234				-41.90%
25723	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	速冻分15右1左1柱上变压器	315	11.43%	0	0		是	2025年12月	-67.14%
25724	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线修罗北分2左1	200	38.70%	0	0			2027年	-5.73%
25725	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分8变压器	100	53.60%	0	0		是	2025年12月	-48.49%
25726	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线九纬分8	400	26.10%	255.6	255.6				-42.43%
25727	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾连变346向工乙线向工干26左4柱上变压器	315	17.52%	0	0				-41.75%
25728	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干12左3左1柱上变压器	315	52.70%	0	0		是	2025年12月	-39.45%
25729	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线17	315	50.48%	0	0		是	2025年12月	-39.78%
25730	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分6	315	67.94%	0	0				-34.76%
25731	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工街8变电站201	200	0.00%	180	180				0.00%
25732	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	怡然小区箱变2号变	500	24.64%	326.8	326.8		是	2025年12月	-28.06%
25733	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	淮河街1箱变	400	21.50%	0	0		是	2025年12月	-30.49%
25734	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	冠虹小区箱变2	630	30.22%	0	0		是	2025年12月	-43.72%
25735	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	百花二期3箱变2变压器	630	31.43%	0	0		是	2025年12月	-40.61%
25736	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	博客地带2箱变1号变	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-40.13%
25737	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	富山三期1箱变2号变	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-42.39%
25738	和平	方型变	方型变452中兴乙线	长兴家园变电站1号高压柜1主变	630	22.10%	427.8	427.8				-39.97%
25739	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	碧水龙庭3箱变1号变	630	28.89%	0	0		是	2025年12月	-36.38%
25740	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活5箱变1号变	630	57.14%	207	207		是	2025年12月	-32.99%
25741	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华4箱变1号变	630	62.10%	175.8	175.8		是	2025年12月	-41.80%
25742	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙11箱变1变压器	630	24.76%	411	411				-43.87%
25743	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城7箱变2变压器	800	15.75%	594	594				-45.81%
25744	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光5变电站2变压器	630	22.86%	0	0				-46.97%
25745	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	精博苑1箱变1变压器	630	28.25%	0	0		是	2025年12月	-45.71%
25746	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	长江2箱变1	630	82.54%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-43.07%
25747	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区1变电站1变压器	630	20.06%	0	0		是	2025年12月	-42.20%
25748	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园5小区变电站1变压器	630	17.46%	457	457				-42.77%
25749	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	曙光大厦1号变电站2号变压器	630	39.37%	319	319				-40.43%
25750	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	富祥园1201	630	0.00%	0	0				0.00%
25751	沈河	长青变	长青变454御龙线	中房凌云2-2箱变1变压器	800	17.75%	0	0		是	2026年12月	-43.55%
25752	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	酃都1期3箱变2变压器	630	18.10%	453	453				-42.46%
25753	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	泾河小区3箱变1号变	400	30.30%	0	0		是	2025年12月	-45.47%
25754	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	华伟小区变电站1变压器	630	28.89%	0	0		是	2025年12月	-44.59%
25755	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	滨河2箱变1号变	500	46.08%	0	0		是	2025年12月	-41.32%
25756	和平	花园变	花园变774花景线	新世界花园D组团41#主变	400	11.60%	313.6	313.6				-38.33%
25757	沈河	南湖变	南湖变450雨坛甲线	雨坛甲2-1变电站1变压器	400	14.10%	303.6	303.6		是	2026年12月	-41.66%
25758	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	和惠家园3箱2站内变压器	630	20.63%	0	0				-53.23%
25759	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨苑二期1变电站201柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
25760	铁西	万达变	万达变56084万滑乙线	昊辰苑小区1变电站202	630	40.32%	313	313		是	2025年12月	-45.45%
25761	铁西	重工变	重工变10840城西线	康居苑小区变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
25762	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	书香门第3变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
25763	铁西	历工变	历工变10470历华线	四季嘉园变电站202柜	500	25.20%	0	0		是	2028年12月	5.92%
25764	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园6变电站2变压器	630	69.33%	0	0				-43.50%
25765	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭2箱变2变	630	0.00%	50.776	50.776				0.00%
25766	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格6号变电站1号变压器	630	28.89%	0	0		是	2027年	-43.65%
25767	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥一期1箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
25768	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光1变电站1变	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-44.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25769	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	龙鼎箱变1变压器	500	26.24%	0	0		是	2026年12月	-51.28%
25770	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	府苑名都2箱变1变压器	315	22.48%	0	0				-44.38%
25771	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	隆中密苑1变电站2变压器	800	17.10%	583.2	583.2				-38.61%
25772	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	正丰怡静园箱变1变压器	630	48.57%	0	0				-37.14%
25773	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	大东路8箱变1变	400	3.30%	0	0				-44.67%
25774	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	天光花园2箱变1变压器	630	21.59%	0	0				-41.50%
25775	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	杏林东箱变1变压器	630	43.49%	0	0		是	2026年12月	-47.21%
25776	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	马家箱变1变压器	500	2.56%	0	0				-53.70%
25777	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	红星2变电站2变压器	400	71.10%	0	0		是	2025年12月	-52.38%
25778	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科Ⅱ期7箱变1变压器	315	44.57%	0	0		是	2026年12月	-26.54%
25779	沈河	方家变	方家变642方长甲线	万科Ⅲ期1箱变1变压器	630	30.79%	373	373				-40.97%
25780	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	文轩园箱变1变压器	800	17.70%	0	0				-48.79%
25781	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和2期2箱变2变压器	630	18.10%	453	453				-43.72%
25782	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	黎明地铁箱变(单)	500	14.88%	0	0		是		-47.21%
25783	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富3变电站202	500	0.00%	450	450				0.00%
25784	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	文荟苑3变电站2变压器	630	51.43%	0	0		是	2025年12月	-39.10%
25785	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	文官2箱变1变压器	500	25.28%	0	0				-44.28%
25786	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	泉林2箱变1变压器	400	40.20%	199.2	199.2				-42.24%
25787	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天8箱变2变压器	630	19.81%	0	0				-38.77%
25788	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	鑫宇园5箱变1	630	33.52%	0	0				-49.60%
25789	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	秀水馨园1变电站202变压器	500	0.00%	50.776	50.776				0.00%
25790	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村9变电站201柜	630	28.25%	0	0		是	2027年12月	-42.86%
25791	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	于洪新村F小区2变电站201柜	630	45.71%	0	0		是		-32.83%
25792	新民	新民变	新民变30164新区线	馨园民居1变电站1变压器	315	21.33%	0	0				-40.49%
25793	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东富1箱变1	500	68.80%	0	0		是	2025年12月	-41.72%
25794	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	君安花园小区2变电站2变压器	400	14.40%	0	0				-36.58%
25795	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	沈辽路12变电站201	500	20.80%	346	346				-46.76%
25796	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	三隆小区2变电站2变压器	630	25.71%	105.652	105.652				0.00%
25797	皇姑	长江变	25460长亚乙线	环际2箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
25798	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水人家4箱变2号变	630	38.73%	0	0		是	2025年12月	-43.74%
25799	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线中石线112	200	75.60%	0	0				-32.56%
25800	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方丽城18箱变2变压器	500	24.00%	0	0		是		-42.10%
25801	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村蘭园1号变电站202间隔配电变压器	800	81.75%	0	0	2025年8月	是	2027年12月	-34.87%
25802	新民	金五台	金五台变713四台线	四台干前四台子分8变台	200	39.90%	100.2	100.2				-35.22%
25803	皇姑	长江变	25466长黄甲线	二四二北小区箱式变电站2配电变压器	800	27.25%	0	0		是	2025年12月	16.90%
25804	和平	展览变	展览变858展兆线	佳兆业小区3变电站间隔202配电变压器	630	20.95%	435	435		是	2026年9月	-41.82%
25805	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	圣丰御景湾2变电站1号变压器	630	10.16%	0	0		是	2026年12月	52.41%
25806	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟分旧门支6(崔家屯旧门新北台)	200	39.00%	0	0		是	2025年12月	16.43%
25807	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区1变电站1变压器	630	22.38%	0	0		是		-39.37%
25808	苏家屯	夹河变	夹河变50762生活乙线	格林生活坊16号变电站2变压器	630	27.62%	0	0			2027年	-35.56%
25809	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场2局维箱变202间隔配电变压器	630	50.79%	0	0		是	2026年12月	-42.12%
25810	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都8变电站202	500	30.40%	298	298				-41.28%
25811	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房正士卜阿显超市公变台区	400	0.00%	360	360				100.00%
25812	新民	新民变	新民变30172化肥线	紫御首府1变电站2变压器	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	5.52%
25813	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城20变电站202配电变压器	630	29.71%	0	0			2027年	-65.10%
25814	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线小北地分54左11变台	50	90.00%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-41.44%
25815	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡F区4变电站1变压器	500	27.60%	0	0		是	2025年12月	-45.37%
25816	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	老街坊4变电站2变压器	800	25.13%	0	0		是	2025年12月	-44.67%
25817	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲15变电站1变压器	630	24.44%	0	0		是	2025年12月	-37.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25818	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线马家店西台	315	23.17%	210.5	210.5		是	2025年11月	-37.31%
25819	辽中	满都户	满都户变1011满西线	满都户满西张生白羽鸡养殖公变台区	200	31.20%	117.6	117.6				0.00%
25820	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园4号小区变电站1变压器	500	19.60%	0	0			2027年	-36.76%
25821	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	陵西—2箱变2变压器	630	47.30%	0	0				0.00%
25822	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	东民变342东专线前民村西台区	200	15.08%	0	0		是	2025年12月	-44.15%
25823	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园1期1箱变2变压器	630	70.16%	0	0		是	2026年12月	-35.74%
25824	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园3箱变1变压器	630	21.27%	433	433				-40.62%
25825	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干127右4变台	200	81.60%	16.8	16.8	2024年6月	是	2025年12月	-39.26%
25826	苏家屯	雪松变	雪松变60584松榆乙线	云杉赋2号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	22.86%	0	0			2027年	16.08%
25827	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝杨干124右9柱上变压器	400	39.30%	0	0		是	2026年12月	-36.52%
25828	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵望乙线陵望干48左2能效柱上变压器	400	54.30%	0	0				100.00%
25829	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	城东干19变压器	315	22.86%	211.5	211.5				100.00%
25830	沈北	董楼子	望滨线	YHG 鲍家沟分5	100	28.40%	61.6	61.6				-36.90%
25831	和平	太原变	太原变086民族乙线	西塔干101北三2201间隔配电变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
25832	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	泰和龙庭二期1箱式变电站2配电变压器	800	18.00%	0	0				-37.91%
25833	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城2箱变201配电变压器	800	13.88%	609	609		是	2026年12月	-33.73%
25834	东陵	中马变	军影线	世满干45右分03右支01柱上变压器	315	20.70%	0	0		是	2026年12月	-44.31%
25835	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分7右18变台	400	11.40%	0	0				0.00%
25836	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线一建住宅楼	80	79.88%	8.1	8.1				-43.81%
25837	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线毛三家子分45变台	400	22.35%	0	0				-32.22%
25838	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	石化分10右6	200	123.60%	0	0	2022年12月	是	2027年	-11.55%
25839	辽中	赵柳房变	赵柳房变92670赵茨乙线	茨榆坨大莲花村宏森木门公变台区	200	80.40%	0	0	2025年8月			0.00%
25840	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专线岳士分支13岳士C台	400	17.70%	0	0		是	2026年12月	7.56%
25841	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线60右16右8变台	200	28.80%	0	0		是	2025年12月	6.53%
25842	皇姑	长江变	482岳山甲线	龙腾翰芳苑箱式变电站1配电变压器	630	24.00%	0	0		是	2025年12月	-42.34%
25843	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	开发区变263伟家线太平村北台2(新)	400	35.70%	0	0				11.78%
25844	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之15柱上变压器	315	7.11%	0	0		是	2025年12月	-80.32%
25845	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线和和平村分11	400	16.58%	0	0		是	2025年12月	-28.12%
25846	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	全季首府箱变2配电变压器	800	14.10%	0	0		是	2025年12月	0.00%
25847	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	爵士公馆一期1局维箱变变压器	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	26.55%
25848	和平	三好变	三好变178科技乙线	科乙A(三好家园)201间隔配电变压器	315	66.67%	0	0				-40.07%
25849	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支010	30	101.33%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-46.70%
25850	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线前尖山大棚地	200	14.00%	152	152				-42.98%
25851	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干10+1右1	400	67.20%	0	0			2027年	100.00%
25852	于洪	家俱变	锦锡线	金沙岭峯3变电站1变压器	630	73.33%	0	0				-39.39%
25853	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹屯线	翡翠滨江3号变电站201间隔（电台线）配电变压器	800	36.60%	0	0		是	2026年	14.08%
25854	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干60	20	0.00%	0	0		是		-73.11%
25855	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	龙湖云颂1号变电站201间隔（市场线）配电变压器	800	23.40%	0	0			2027年	41.95%
25856	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔5变电站1变压器	630	14.48%	475.8	475.8				-35.60%
25857	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区13变电站1变压器	400	26.40%	0	0		是	2025年12月	-43.50%
25858	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	金麦良缘2变电站1变压器	630	53.97%	0	0		是	2025年12月	-39.71%
25859	东陵	杨官变	杨石线	杨石线杨石干69左5右2柱上变压器	200	50.70%	0	0				0.00%
25860	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	格林常青藤5变电站1变压器	630	23.81%	0	0		是	2025年12月	-41.46%
25861	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	军政干18	560	55.18%	0	0		是	2025年	-37.28%
25862	于洪	平罗变	平罗变15366平水线	小微平水2台	400	3.00%	0	0		是	2025年	100.00%
25863	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	赖花甲线张井分36左16变台	200	24.00%	0	0				-30.11%
25864	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线165	315	65.08%	0	0		是	2027年	-27.85%
25865	东陵	杨官变	杨紫线	紫堤东郡二期1配电室201间隔配电变压器	630	89.52%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-41.49%
25866	和平	方型变	方型变496辽医甲线	迎湖园1局维变电站202配电变压器	800	27.00%	504	504				-41.96%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25867	和平	方型变	方型变496辽医甲线	迎湖园3局维变电站202配电变压器	800	35.25%	438	438				-38.41%
25868	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线尚家村二支9	200	46.50%	0	0				-20.51%
25869	沈北	新城子	新城线	亿嘉首府小区2局维变电站202配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
25870	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	乌市分10之1柱上变压器	400	45.50%	0	0		是	2025年12月	-24.67%
25871	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分217右7变台	200	15.00%	0	0				-42.03%
25872	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	亦农龙湖西府小区4变电站2变压器	630	46.35%	0	0		是	2025年12月	-32.41%
25873	法库	双台子	双台子变045双四线	四家子大队台	315	71.87%	57.1	57.1				-13.58%
25874	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	正鑫家园箱变配电变压器1公变	250	54.80%	88	88				-42.20%
25875	沈北	王驿变	王驿变73850王虎甲线	一站式-沈阳市沈北新区喜浴休闲桑拿浴场-王虎甲26	200	40.80%	98.4	98.4				78.66%
25876	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	金水花园小区考核	630	53.65%	0	0		是	2026年12月	-31.29%
25877	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台一期4箱式变电站1配电变压器	400	40.88%	0	0		是	2025年12月	-39.53%
25878	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	坤业城1站房1配电变压器	630	22.67%	0	0				12.78%
25879	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干二道分30左11变台	200	39.60%	0	0		是	2025年12月	-42.02%
25880	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾10号变电站201配电变压器	630	53.97%	0	0			2027年	-39.17%
25881	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城8号变电站2变压器	500	23.60%	0	0			2027年	-51.89%
25882	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙干32左4变台	400	32.00%	232	232				15.99%
25883	浑南	于山变	于山变778于通线	府城名邸二期5号变电站1号配电变压器	630	23.24%	420.6	420.6				0.99%
25884	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢干营子分全窝堡支2变台	200	45.00%	90	90				-37.52%
25885	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	大孤家子东台	400	34.50%	222	222				-15.71%
25886	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	公和桥1变压器	315	34.67%	0	0		是	2025年12月	-48.23%
25887	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金泓府二期2变电站201配电变压器	800	18.00%	0	0		是	2026年12月	21.00%
25888	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	西房身村供暖3	400	32.10%	0	0		是	2026年6月	15.05%
25889	沈北	天乾变	天孝甲线	御水澜湾（二）2局维变电站配电变压器201	800	12.00%	0	0		是	2026年12月	11.86%
25890	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	德隆-姚千小区1号配电变压器	400	19.50%	0	0		是	2025年	-42.21%
25891	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨姜家村回迁楼居民2号配电变压器	630	26.35%	401	401				-38.79%
25892	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线东拉马三支2杆	200	66.60%	0	0		是	2025年12月	-18.38%
25893	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道6配电室2变压器	800	18.75%	0	0				-43.20%
25894	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线双东东分04	100	52.00%	38	38				-27.47%
25895	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥五期3变电站1变压器	500	28.32%	0	0		是	2025年12月	-41.21%
25896	浑南	营盘	营盘变050营侦线	文澜院四期变电站1号变压器	630	38.73%	0	0		是		14.35%
25897	于洪	东民变	东前线	小微东前线2号台	400	8.10%	0	0				-6.91%
25898	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	沈阳亮洁物业管理有限公司1箱1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
25899	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	太阳干金星分38	315	58.67%	98.7	98.7				-41.82%
25900	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花1变电站2变压器	630	25.14%	0	0				-48.81%
25901	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线25右2	200	21.00%	0	0			2027年	0.00%
25902	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾2号变电站202配电变压器	630	61.27%	0	0			2027年	-42.79%
25903	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城24变电站变压器	630	15.24%	0	0		是		-44.06%
25904	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际5号变电站1变压器	630	24.13%	415	415				-43.12%
25905	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线老陵支37	100	73.60%	0	0		是	2025年12月	-36.00%
25906	皇姑	广源变	10kV广源甲线25758线	开发支27右1之2柱上变压器	200	95.20%	0	0	2023年4月	是	2025年12月	-30.59%
25907	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线18右5变台	400	79.20%	43.2	43.2				0.00%
25908	沈北	农高变	农高变70380农南乙线	一站式-辽宁利民科技有限公司-农南乙佳阳支18	200	77.70%	0	0		是	2026年12月	14.74%
25909	大东	望花变	望花变70256望北乙线	沈大公寓2站内变压器	400	21.00%	0	0				-43.13%
25910	大东	望花变	望花变70256望北乙线	洮昌花园1箱变1站内变压器	630	28.10%	0	0				-40.76%
25911	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线七家子分43	315	23.17%	0	0		是	2025年12月	-36.32%
25912	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	泰山社区箱变1配电变压器	630	19.68%	0	0				100.00%
25913	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝1箱变2变压器	630	24.38%	0	0		是	2026年12月	-36.91%
25914	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线高台村中台	400	118.50%	0	0	2022年12月			-33.48%
25915	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线门台村新建台区	400	23.70%	265.2	265.2				-38.25%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25916	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	五矿弘园二期1箱式变电站2配电变压器	630	52.06%	0	0		是	2025年12月	-80.59%
25917	东陵	上佰变	上深乙线	雍贺园1箱变202间隔配电变压器	630	8.00%	0	0		是	2026年12月	-47.50%
25918	于洪	得胜变	得中线95474	锦绣天地六期A期分建二1站房2配电变压器	800	22.88%	537	537				99.88%
25919	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线和平分66右4变台	400	32.70%	229.2	229.2				0.00%
25920	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线土西村住宅楼	30	51.00%	0	0		是	2025年11月	-50.66%
25921	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线石油公司住宅北	80	59.63%	24.3	24.3				-39.42%
25922	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线71右1	630	24.38%	0	0				-41.25%
25923	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	富景居住商业(二期)1箱变1变压器	630	32.86%	0	0		是	2025年	-33.61%
25924	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线古家子照明	400	73.80%	64.8	64.8				-44.88%
25925	浑南	孤家子	孤家子648空氧甲线	格林馨港湾3变电站2号配电变压器	630	41.27%	0	0		是	2027年12月	-42.83%
25926	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线陶屯东台01	200	60.23%	59.55	59.55				-33.18%
25927	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳唐轩新北置业有限公司(沈阳唐轩*公馆)3202配电变压器	800	27.60%	0	0				-44.23%
25928	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳唐轩新北置业有限公司(沈阳唐轩*公馆)7201配电变压器	630	29.21%	0	0				-42.59%
25929	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	华强城2-3期局维3变202配电变压器	800	0.00%	0	0				-470.71%
25930	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线同心支17左04	200	25.50%	0	0		是	2025年	-37.66%
25931	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑小区1变电站1号变压器	630	16.83%	0	0			2027年	1.62%
25932	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	柳湖绿园2箱式变电站1配电变压器	630	24.13%	0	0				-46.83%
25933	沈北	道义变	道义变15293开发二线	沈阳雷明置业有限公司1箱变202配电变压器	630	58.41%	0	0				-40.99%
25934	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线叶东南支07	200	59.70%	60.6	60.6				-28.32%
25935	法库	包家屯	包家线	10kV包家线前辛秋中台支2	160	31.13%	0	0		是	2027年	-36.85%
25936	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	康宏3箱式变电站201间隔配电变压器	630	81.90%	0	0	2025年9月	是	2025年12月	-43.69%
25937	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线201右1变台	200	40.50%	0	0				0.00%
25938	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前漠分18左35右1	400	38.10%	0	0			2027年	8.99%
25939	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干252左1变台	200	52.80%	74.4	74.4				0.00%
25940	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街线9右1变台	400	6.00%	336	336				0.00%
25941	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分3柱上变压器	400	93.00%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-45.47%
25942	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线付财屯并分支05	100	15.00%	0	0		是	2026年6月	-46.00%
25943	东陵	世园变	世园变80572海洋线	万科惠山花园3.2期3号箱变1变压器	400	28.80%	244.8	244.8				7.33%
25944	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城二期4号变电站2变压器	630	29.71%	0	0		是		-41.49%
25945	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	巴塞罗那晶座4变电站201变压器	630	22.54%	0	0				-46.88%
25946	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树枝西沟支一支11	50	63.60%	0	0		是	2026年6月	-46.23%
25947	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分水田支一支4	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
25948	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居公寓3变电站201	630	27.94%	0	0		是		-51.67%
25949	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居3局维变电站201配电变压器	400	33.00%	0	0		是	2026年12月	5.55%
25950	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山一期1号变电站1号配电变压器	800	29.40%	0	0			2027年	-13.41%
25951	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子分大造屯支30(花家屯东台)	100	70.40%	0	0		是	2025年12月	-40.33%
25952	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园8变电站2变压器	500	30.40%	0	0		是		-43.31%
25953	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星中央公园3号变电站2号变压器	630	36.83%	0	0		是		-39.09%
25954	皇姑	方溪变	方溪变25370万科线	万科假日一期7箱式变电站2配电变压器	800	52.88%	0	0				-37.39%
25955	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	华怡欣欣城1箱变2变压器	630	15.87%	467	467				-45.05%
25956	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	锦绣华城6箱变3变压器配电变压器	630	23.62%	418.2	418.2		是	2026年12月	-41.13%
25957	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右10左3	315	60.32%	0	0		是	2027年12月	-36.15%
25958	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄家变046黄吴线黄吴线戈三分戈三支02	400	15.00%	300	300				-28.86%
25959	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	人和村综合分台	400	14.25%	303	303		是	2026年12月	0.00%
25960	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线三官屯支02	100	45.60%	44.4	44.4				-32.71%
25961	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线杜坨子水田支005	30	23.00%	0	0		是	2026年5月	-76.00%
25962	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线韩家五组照明	100	24.40%	65.6	65.6				-39.15%
25963	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	阳光幸福里2开2变201间隔配电变压器	400	21.00%	0	0		是	2026年12月	-11.33%
25964	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	黎明昆山苑1变电站1变压器	500	23.36%	333.2	333.2				-41.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25965	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际5变电站2柜	500	26.24%	0	0				-43.68%
25966	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地国际四期3号变电站2变压器	630	28.70%	0	0		是	2027年12月	-38.78%
25967	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线高家西分支线002	100	68.10%	0	0		是	2025年12月	-35.33%
25968	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线保护地分支线003	30	24.67%	0	0		是	2025年12月	-59.17%
25969	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	一站式服务-沈阳市沈北新区通顺达水泥制品厂	100	11.40%	78.6	78.6				-0.40%
25970	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	10kV南环乙线65+1右分2	400	1.50%	354	354				41.93%
25971	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线南臧子分房申支17左4变台	200	41.10%	0	0		是	2025年12月	14.99%
25972	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展6号变电站202间隔配电变压器	315	22.22%	0	0			2027年	31.86%
25973	沈北	农高变	农高变378农恒乙线	202间隔配电变压器	500	38.80%	0	0		是	2026年12月	-40.99%
25974	皇姑	文北变	文北变70450文青线	碧桂园学府壹号一期2箱式变电站2配电变压器	800	62.63%	0	0		是	2025年12月	-39.15%
25975	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾一期2变电站1变压器	315	30.98%	0	0				-39.74%
25976	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺于94右5柱上变压器	400	15.60%	0	0				50.43%
25977	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里三期2变电站202配电变压器	630	38.10%	0	0		是	2026年12月	-39.14%
25978	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线大觉卜南台	200	72.50%	35	35				-40.79%
25979	于洪	平罗变	平罗线	小微上蒲河村8台	400	57.30%	0	0		是	2025年	18.25%
25980	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	小卜线田水分9右8	200	28.50%	123	123				-42.13%
25981	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立乙线148左19	200	87.30%	0	0	2025年9月	是	2026年	100.00%
25982	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线四刘线010	200	46.50%	0	0				-19.76%
25983	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	白家岗新大棚（仅换变压器）改造	100	25.80%	0	0				6.52%
25984	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线曹家2台支06	200	22.00%	0	0		是	2026年12月	8.80%
25985	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	工农变548红工甲线红工干33	400	19.50%	282	282				-49.36%
25986	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	贵和十马路小区变电站201	400	64.00%	104	104				-41.69%
25987	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际6号变电站2变压器	630	18.10%	0	0			2027年	-40.68%
25988	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城40号变电站201间隔配电变压器	630	48.25%	263	263				-34.94%
25989	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑2号变电站1变压器	630	20.32%	0	0			2027年	-39.94%
25990	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑2号变电站2变压器	630	16.19%	0	0			2027年	-36.81%
25991	康平	中心变	中心变2611中胜线	中胜线海浪花2台支1	400	34.50%	0	0		是	2026年12月	0.00%
25992	沈河	方家变	方家变664方北乙线	佳和新城大二期2箱变202间隔配电变压器	630	34.29%	351	351				-47.54%
25993	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线小莫东台分支线路003	100	38.85%	51.15	51.15				-29.34%
25994	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73左14左2	400	54.00%	0	0			2027年	0.00%
25995	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分20右2柱上变压器	400	41.00%	0	0		是	2025年12月	-36.34%
25996	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	天缘御景1变电站201	630	60.57%	0	0				-43.83%
25997	沈北	清水变	清依线	42右分4左支12变压器（清洁能源）	400	19.50%	0	0		是	2026年12月	-22.00%
25998	皇姑	文北变	文北变70450文青线	恒大雅苑五期3箱式变电站2配电变压器	800	36.30%	0	0		是	2025年12月	7.27%
25999	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分09	250	33.20%	0	0				11.00%
26000	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下4变电站2变	800	0.38%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26001	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品1变电站202变压器	630	29.71%	379.8	379.8				-35.27%
26002	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线散牛卜分村台支西北台几3（散牛卜西北台）	200	29.40%	121.2	121.2				-28.70%
26003	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线鞋城分2+1柱上变压器	315	8.25%	0	0		是	2025年12月	-40.16%
26004	开发	陕西变	陕西变55390陈明线	观园小区2变电站2变压器	800	12.30%	621.6	621.6				100.00%
26005	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	一站式服务-沈阳宏远路灯管理服务有限公司（佳吉快远、16年新建334）	200	59.40%	61.2	61.2				6.18%
26006	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线189右10左5变台	200	39.30%	0	0				-29.45%
26007	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分93右3变台	400	14.95%	0	0				-21.83%
26008	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	仙林金谷三期2变电站202配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2026年12月	26.08%
26009	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城6箱变1变压器	630	50.29%	0	0				-40.37%
26010	法库	果子园	果子园变1415镇东线	果子园变415镇东线红五月乡政府	315	61.90%	0	0		是	2028年	-36.56%
26011	库陵	杨官变	富康线	华润长安里3变电站1变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年12月	10.32%
26012	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南风雅园8箱变变压器	630	21.71%	0	0				-51.77%
26013	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	孔雀城16号变电站201间隔（松北线）配电变压器	800	22.20%	0	0		是	2026年	11.81%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26014	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家1号变电站1号变压器	630	34.67%	348.6	348.6				-31.44%
26015	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山干荒东分43右13右8右3变压器	200	27.00%	0	0		是	2025年12月	-33.22%
26016	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线岳村分15左2变台	100	40.20%	49.8	49.8		是	2025年12月	-48.29%
26017	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山姜干8左6	200	40.20%	0	0			2027年	-31.03%
26018	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	和平之门15号变电站201间隔配电变压器	630	56.51%	0	0			2027年	-44.42%
26019	新民	张屯变	张屯变3340代家甲线	张屯变407代家甲线代家甲干代家分3右9变台	80	92.25%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-41.30%
26020	皇姑	长江变	25464长怒乙线	克萊枫丹3箱式变电站2配电变压器	800	34.50%	0	0		是	2025年12月	-40.23%
26021	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干大屯分39右支12柱上变压器一立式	200	17.40%	0	0				-14.27%
26022	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	尚品精舍箱式变电站1配电变压器	315	59.05%	0	0		是	2025年12月	-38.37%
26023	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期7变电站2变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
26024	苏家屯	达连变	达连变60666达史乙线	山林变550林西线小古支40右01	80	60.75%	0	0			2027年	-46.98%
26025	东陵	杨官变	杨孤乙线	和光尘越杨孤线1变电站1变压器	800	38.10%	0	0		是	2026年12月	5.49%
26026	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境三期（分建一）2变电站1配电变压器	800	49.80%	321.6	321.6				7.63%
26027	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	金河花园1号变电站2号变压器	630	32.06%	0	0		是		-43.43%
26028	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线火石岗中二台照明	160	77.63%	19.8	19.8				-39.39%
26029	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期5变电站1变压器	500	38.40%	0	0		是		-43.32%
26030	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸8变电站2	630	21.59%	431	431				4.65%
26031	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	半岛公馆1号变电站202配电变压器	800	65.25%	0	0			2027年	-40.78%
26032	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	冶金分3综合台	315	32.06%	182.5	182.5				0.00%
26033	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线盐业分04	315	27.17%	0	0		是	2026年12月	-30.03%
26034	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	雍添金园3变电站201配电变压器	630	26.98%	0	0				-42.89%
26035	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线文华砖厂支03	200	60.90%	0	0		是	2026年12月	-29.31%
26036	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线吴梁支21	80	61.00%	0	0		是	2026年12月	-26.34%
26037	皇姑	历工变	历工变452华泰线	寿泉2变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26038	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分18+1右4	200	24.60%	0	0			2027年	7.66%
26039	沈北	农高变	农高变70358农海线	岫湖郡五期1局维变电站202配电变压器	400	13.60%	0	0				48.45%
26040	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城H区2变电站201变压器	630	17.14%	0	0		是	2027年12月	-37.60%
26041	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线陈西甲09	400	28.65%	0	0		是	2027年	-27.30%
26042	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区7变电站1变压器	630	28.57%	387	387				-42.72%
26043	于洪	兰台变	兰张线	兰台村3台区	400	68.40%	0	0				-229.66%
26044	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	善友线胜官一组台分支08	100	87.30%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-33.67%
26045	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干小辛三组支014	50	93.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-37.38%
26046	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门14号变电站201间隔配电变压器	630	50.16%	0	0			2027年	-39.99%
26047	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	提水分4箱变配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2025年12月	100.00%
26048	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线恒山分6右3柱上变压器	315	26.98%	0	0		是	2025年12月	-42.04%
26049	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区8变电站1变压器	630	33.97%	353	353				-39.50%
26050	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干22右7左4	160	48.25%	0	0				-10.03%
26051	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	善仓于5右1左1	400	14.70%	301.2	301.2		是		100.00%
26052	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	沈毛甲线沈小联干军体分13+1左1	50	18.00%	0	0		是		-59.35%
26053	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	锦云天城一期3变电站201配电变压器	800	26.40%	0	0		是	2026年12月	10.06%
26054	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼6箱变1变压器	630	16.19%	465	465				-36.30%
26055	沈北	道义变	道信线	汇置尚都九期3变电站202配电变压器	800	4.20%	0	0				0.00%
26056	沈北	清水变	清水变73648清辉线	中央下放煤矿棚户区改造二期工程B区2箱变202配电变压器	800	9.60%	643.2	643.2				-34.07%
26057	大东	沈海变	沈海变80364东建乙线	国瑞城20箱变2变压器	630	37.71%	97.5	97.5				-12.89%
26058	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干70右3左5柱上变压器	200	53.50%	0	0		是	2025年12月	-52.43%
26059	大东	望花变	望花变70244上园甲线	枫丹白露1变电站2变压器	630	29.21%	381.772	381.772				-34.33%
26060	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线东青分48右7变台	200	6.60%	0	0				0.00%
26061	大东	如意变	如意变854如沈甲线	如意花园1箱变2变压器	500	30.80%	296	296				-47.27%
26062	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	老街坊2变电站2变压器	800	13.50%	0	0		是	2025年12月	-41.51%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26063	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河大街1变电站1配电变压器	630	32.06%	0	0				100.00%
26064	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平干127右1柱上变压器	400	44.40%	182.4	182.4				0.00%
26065	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家子分三家子支32左7右6变台	200	10.00%	0	0		是	2025年12月	-34.67%
26066	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	伊利亚特二期3号变电站202间隔配电变压器	630	19.68%	0	0				-45.06%
26067	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	城建璞邸小区2配电室101变压器	630	32.06%	0	0		是	2025年12月	-18.59%
26068	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	城建璞邸小区2配电室102变压器	630	39.68%	0	0		是	2025年12月	-8.69%
26069	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城9变电站1配电变压器	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	-43.03%
26070	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	达连支2左6	400	24.90%	260.4	260.4				100.00%
26071	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城2号变电站202配电变压器	500	43.52%	0	0			2027年	-40.88%
26072	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑村1组照明	200	61.80%	0	0				-36.18%
26073	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	红豆杉花园1局维202配电变压器	630	29.52%	0	0		是	2026年12月	-23.32%
26074	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	红豆杉花园3局维202配电变压器	630	27.14%	0	0		是	2026年12月	-35.36%
26075	沈北	朱尔变	汽车乙线1	车创小区2变电站202配电变压器	630	28.25%	389	389				100.00%
26076	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干物流分2变压器1	315	19.43%	0	0		是	2025年12月	-39.25%
26077	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	旭辉和汇1箱变1变压器	800	26.10%	0	0				13.91%
26078	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线21右6变台	100	84.30%	5.7	5.7	2025年4月			-28.38%
26079	沈河	文艺变	文艺变978文雅线	雅颂大苑3配变电站202间隔配电变压器	800	27.00%	504	504				-38.60%
26080	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线孤东支04	100	59.00%	31	31				-34.88%
26081	沈北	道义变	道义变15269佰景线	雅居乐C2二小区2开2箱201配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-29.48%
26082	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	欢乐人家1箱变2变压器	630	31.24%	0	0				-43.38%
26083	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线李刘联分62右01	50	15.60%	0	0		是	2025年	-31.60%
26084	沈北	道义变	道义变地铁线	沈阳市沈北新区小雨门家大院铁锅炖店（一站式）	400	30.60%	0	0				0.00%
26085	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂7箱式变电站2配电变压器	630	31.24%	370.2	370.2		是	2025年12月	-41.92%
26086	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线西天支05	100	97.80%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-43.83%
26087	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡5箱式变电站2配电变压器	500	30.00%	0	0		是	2025年12月	-41.38%
26088	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干周家分23+1左1变台	100	0.00%	90	90				0.00%
26089	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	四方台变095四方台线后边外村照明北台	400	39.60%	201.6	201.6				-76.54%
26090	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线巴北支34左14变台	200	52.80%	0	0		是	2025年12月	-70.23%
26091	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线张马夫分25+1右10变台	200	26.70%	126.6	126.6				-38.34%
26092	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	富康雅苑2变电站1变压器	500	50.80%	196	196				-37.23%
26093	于洪	得胜变	得化线95476	远大家园2站房1变压器	630	17.27%	458.2	458.2				-44.32%
26094	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期4箱式变电站1配电变压器	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-40.23%
26095	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都4号变电站202间隔配电变压器	315	33.14%	0	0			2027年	-177.88%
26096	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	白沙林雨三期1箱变1变压器	630	33.33%	0	0		是	2026年12月	26.34%
26097	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳君力房地产开发有限公司22202配电变压器	630	23.11%	421.4	421.4				-38.63%
26098	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	融创观澜壹号2局维变电站202配电变压器	800	31.20%	0	0		是	2026年12月	6.49%
26099	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分10加1右2变压器	50	48.00%	0	0		是	2026年12月	-46.90%
26100	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和干97畅阳分21	400	14.40%	0	0				0.78%
26101	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘北村3机井	50	47.60%	0	0				-44.69%
26102	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养后东南台	500	139.20%	0	0	2025年6月			-32.05%
26103	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境二期北区2局维变电站1变压器	800	28.88%	0	0		是	2026年12月	-1.13%
26104	新民	侯家变	侯家变16780侯南甲线	侯家变740侯南线侯南线二忙分28变台	200	0.00%	0	0				0.00%
26105	新民	大柳变	大柳变31840吴电线	吴电线谢家分台门支125变台	400	146.10%	0	0	2025年8月			-32.82%
26106	大东	如意变	如意变856如沈乙线	时代之光1箱变1变压器	630	44.13%	289	289				0.00%
26107	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡20号小区变电站202配电变压器	630	81.27%	0	0	2025年5月		2027年	139.97%
26108	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	和泓星座1号变电站201间隔（马总甲线）配电变压器	800	12.00%	0	0			2027年	7.35%
26109	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园9号小区变电站202配电变压器	630	21.71%	0	0			2027年	-35.72%
26110	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地花园5变电站2号配电变压器	630	0.00%	0	0		是		0.00%
26111	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地花园6变电站2号配电变压器	630	34.29%	0	0		是		-46.33%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26112	浑南	孤家子	孤家子变652富民甲线	岭南荟2号变电站1号变压器	800	39.38%	0	0				-44.09%
26113	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分114右04	315	65.78%	0	0		是	2025年	-26.28%
26114	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干210变台	200	39.38%	101.25	101.25				-39.60%
26115	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分张沟支46右17右2变台	50	54.00%	0	0		是	2025年12月	-39.65%
26116	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线246左6变台	200	93.75%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-27.75%
26117	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干23	200	52.50%	0	0		是	2026年4月	-38.53%
26118	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10kV法镇线铁制支1	315	55.24%	0	0		是	2028年	-43.93%
26119	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线小屯分52右支02	200	25.60%	0	0				-33.04%
26120	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	假日名居小区5变电站1变压器	630	33.52%	0	0		是	2025年12月	-43.66%
26121	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	大红旗变505长沙线长沙干八组分46变台	200	48.00%	0	0				-39.70%
26122	沈北	道义变	道义变	蒲岸芳华一期3小区变电所202配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	38.09%
26123	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨6组照明新台	200	12.30%	155.4	155.4				-8.86%
26124	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰一期3号变电站2号配电变压器	400	41.10%	0	0				7.70%
26125	于洪	铸造变	铸造变	得胜变843得中线四王村西	100	36.45%	0	0		是	2025年	-53.21%
26126	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七干后栏杆分17右8变台	200	30.00%	0	0		是	2025年12月	-36.08%
26127	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	茨榆坨第四社区充电桩箱式公变台区	630	54.29%	0	0				0.00%
26128	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区2变电站2变压器	630	12.57%	487.8	487.8				-40.25%
26129	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	施加线北官干2+1左1	200	77.70%	0	0			2027年	-37.13%
26130	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花2变电站1变压器	400	31.50%	0	0				-42.62%
26131	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	小淑下分14左1	400	49.80%	0	0		是	2027年	-26.08%
26132	浑南	安顺变	安顺变178安学线	舜山府1号变电站1号配电变压器	800	30.90%	0	0		是		-9.24%
26133	沈河	鹏源变	鹏源变462鹏沈甲线	鹏利广场B座1变电站1变压器	630	45.40%	281	281				-43.34%
26134	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	云峰嘉园2变电站202变压器	630	32.70%	0	0				-31.80%
26135	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃园4箱变2变压器	630	59.05%	0	0		是	2026年12月	-39.82%
26136	开发	砂山变	砂山变50562李官甲线	芒果分变电站变压器	400	2.10%	0	0		是	2025年12月	100.00%
26137	大东	望花变	望花变70244上园甲线	地环家园1变电站1变压器	630	20.32%	381.772	381.772				-35.91%
26138	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区2变电站2变压器	630	50.67%	247.8	247.8		是	2025年	-26.98%
26139	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	小微张福安西南2台	400	33.00%	0	0		是	2025年	37.11%
26140	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	珠江雅苑小区箱式变电站2配电变压器	630	15.62%	0	0		是	2025年12月	4.82%
26141	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	公元九里4号变电站201间隔（施北乙线）配电变压器	630	39.37%	0	0			2027年	9.78%
26142	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	胜利分43左5	200	36.30%	0	0			2027年	-25.92%
26143	苏家屯	雪松变	雪松变60554松桧甲线	孔雀城7号变电站202间隔配电变压器	400	22.80%	268.8	268.8				-43.16%
26144	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	保利堂悦1箱变1变压器	630	51.75%	0	0		是		7.80%
26145	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	保利堂悦2箱变1变压器	800	81.30%	0	0	2025年8月	是		19.66%
26146	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线陶屯分50南支2	200	9.60%	160.8	160.8				100.00%
26147	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线柴屯分109变台	100	132.40%	0	0	2025年4月	是	2025年	-40.74%
26148	东陵	李相变	李古线	李相变645李古线李古干1高八四台分11柱上变压器	200	26.70%	126.6	126.6				-30.15%
26149	于洪	平罗变	平辛线	小微富强5台	315	28.00%	0	0				-56.07%
26150	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干20左8左2	200	17.40%	145.2	145.2				-32.10%
26151	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	滑建乙线建设干59柱上变压器	400	11.25%	315	315				-37.67%
26152	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线37之1柱上变压器	100	99.20%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-40.89%
26153	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	红旗干教育分3公变	400	61.80%	112.8	112.8				-38.43%
26154	沈北	新城子	新城线	侯三分动轴支34柱上变压器	200	30.00%	0	0		是	2026年12月	-39.90%
26155	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	融创融公馆1箱式变电站1配电变压器	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	-4.52%
26156	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线红土墙支092	30	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26157	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线党校分02	160	45.19%	0	0		是	2026年12月	-40.66%
26158	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线背河分支21	200	41.75%	0	0		是	2026年12月	-26.86%
26159	和平	和平变	和平变186和铁乙线	中冶凯悦名都2变电站201配电变压器	500	18.24%	358.8	358.8				-38.60%
26160	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关分东关支19	400	30.70%	237.2	237.2				-58.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26161	东陵	中马变	疗养甲线	中马66千伏变电所10千伏疗养线乱泥分22号左1号柱上变压器	200	5.40%	169.2	169.2				5.50%
26162	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	格林喜鹊4变电站201配电变压器	630	34.67%	0	0			2027年	-36.69%
26163	法库	马家变	马家变1126隆盛线	马家变126隆盛线西闫三组台	160	18.00%	0	0		是	2025年11月	-35.02%
26164	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线48右15	50	45.60%	0	0		是	2026年	0.81%
26165	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线前苇组分支08	50	106.00%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-36.91%
26166	浑南	于山变	于山变744于安甲线	盛京印象二、三期1号变201间隔配电变压器	630	38.10%	0	0				5.13%
26167	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	城建乾元1箱变2变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年12月	-45.09%
26168	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居1箱变2变压器	800	37.13%	0	0				-38.79%
26169	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天4土建变201	800	23.63%	93.528	93.528				-41.60%
26170	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	华宁2箱变201	630	25.90%	403.8	403.8				-43.29%
26171	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	铁路公寓变电站201间隔（站前乙）配电变压器	400	9.30%	0	0			2027年	15.42%
26172	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线上三道沟支4	30	91.50%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-37.14%
26173	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分60+1右1柱上变压器	100	11.00%	0	0		是	2025年12月	-71.40%
26174	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	沈铁幸福邸变电站201间隔（南站乙）配电变压器	630	23.49%	0	0			2027年	4.59%
26175	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	汇景园1变电站202变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
26176	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	万科朗润园一期2变电站2变压器	400	32.50%	230	230				-44.77%
26177	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线马家支线017	50	105.30%	0	0	2023年2月	是	2026年6月	-32.70%
26178	法库	秀水变	秀水变	10KV秀登线粮库支12	400	45.30%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26179	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区10变电站1变压器	630	24.13%	415	415				-41.78%
26180	皇姑	文北变	70482文岗线	江山风华二期6变电站2配电变压器	800	12.60%	0	0				0.00%
26181	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干102左7变台	200	66.90%	46.2	46.2				-65.41%
26182	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前漠分38左1-1右11	400	76.20%	0	0			2027年	100.00%
26183	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	老街坊3变电站1变压器	400	28.40%	0	0		是	2025年12月	-42.52%
26184	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立干34右1	400	4.50%	0	0				-36.74%
26185	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	文化社区3号变电站2号变压器	630	21.27%	433	433				-43.33%
26186	于洪	范屯变	范古线	全胜村小微5号台	400	15.30%	0	0				0.00%
26187	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干北四家分102右10变台	200	4.80%	170.4	170.4				-17.34%
26188	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	万家福箱变2箱变201间隔配电变压器	400	45.30%	178.8	178.8				0.00%
26189	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三甲大棚支52	100	91.95%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-39.66%
26190	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	红旗线小莲花成圆畜牧公变台区	400	16.80%	0	0				0.00%
26191	大东	粮仓变	粮仓变65566和膝甲线	中金启城4箱变1变压器	800	26.10%	0	0				-42.59%
26192	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	沈飞住宅2箱式变电站1配电变压器	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-42.56%
26193	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞15箱变1变压器	400	33.60%	0	0		是		-36.05%
26194	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线满斗支10	100	57.60%	0	0		是	2026年12月	-35.66%
26195	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线66左11右3	200	32.70%	0	0			2027年	-53.88%
26196	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区2箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26197	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金澜庭2开闭站2箱变201配电变压器	630	39.37%	0	0		是	2026年12月	-30.65%
26198	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	怡林名门2变电站1变压器	630	44.95%	0	0		是	2025年12月	-24.23%
26199	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	颐和城2箱变1变压器	400	5.70%	0	0		是	2026年12月	-4.05%
26200	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城2箱变2站内变压器	630	27.62%	0	0				-52.04%
26201	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵干6箱变（单）	630	22.48%	425.4	425.4				-35.97%
26202	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	东馨园变电站1站内变压器	500	21.60%	0	0		是		-42.63%
26203	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾二期4号变电站1号配电变压器	630	30.48%	0	0				-38.00%
26204	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	宋大分35左5	400	1.65%	353.4	353.4				-9916.67%
26205	沈北	道义变	道义变15293开发二线	柳岸新居4201间隔配电变压器	630	19.05%	0	0				-40.84%
26206	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干卢屯分14变台	200	61.50%	0	0		是	2025年12月	-24.67%
26207	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	汇置五期2号箱变202间隔配电变压器	400	36.00%	0	0		是	2026年12月	-21.70%
26208	法库	新依变	依草线	10kV依草线三尖泡分05+1（三尖泡村）	400	36.00%	0	0		是	2025年11月	-24.43%
26209	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北乙线85右1	200	76.20%	0	0			2027年	-38.17%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26210	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾花园1期2变201配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2026年12月	5.19%
26211	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	南苇巷箱变1变压器	630	30.79%	373	373				25.12%
26212	于洪	家俱变		四台子村6台区	200	95.20%	0	0	2025年2月	是	2025年	-36.23%
26213	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线东拉马一支13杆	200	55.20%	0	0		是	2025年12月	-33.10%
26214	浑南	营盘	营盘变072七星线	七星大厦2号变电站1变压器	800	31.50%	0	0		是		-31.74%
26215	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	北方甲线客运分7左1之1柱上变压器	400	3.90%	0	0		是	2025年12月	-38.05%
26216	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城20号变电站201配电变压器	630	62.86%	0	0			2027年	-42.12%
26217	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工干29柱上变压器	400	29.20%	0	0				-35.55%
26218	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	狮城经典1土建变201	500	48.40%	0	0		是		-42.43%
26219	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	明日之光4号变电站201间隔（施北乙线）配电变压器	800	35.40%	0	0			2027年	-28.00%
26220	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都一期2变电站2变压器	630	28.57%	0	0		是		-39.44%
26221	苏家屯	下深变	理想线	信达万科城1号变电站201间隔配电变压器	630	53.33%	0	0			2027年	0.00%
26222	苏家屯	下深变	理想线	信达万科城2号变电站201间隔配电变压器	400	75.30%	0	0				-32.23%
26223	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	腰荒地南台（新）	400	30.00%	0	0				0.00%
26224	法库	新依变	依三线	10kV依三线老三面船东支09	315	30.79%	0	0		是	2025年12月	-34.61%
26225	沈北	道义变	道义变15269偃景线	沈阳雅苑房地产（汇置尚都）2箱201间隔配电变压器	630	10.16%	0	0				-39.43%
26226	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品6号变电站201配电变压器	630	12.38%	0	0			2027年	-39.82%
26227	铁西	重工变	重工变10880重天线	天易晶城五期3变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				-84.81%
26228	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	宁波乙A-1(1022105)配电变压器	400	27.90%	0	0				0.00%
26229	于洪	化学变	化西乙线	弓匠村1台区	100	49.80%	0	0				-60.14%
26230	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际11号变电站201配电变压器	630	33.14%	358.2	358.2				-42.41%
26231	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	明景小镇小区1变电站1变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-39.98%
26232	浑南	下深变	下深变270深软线	万锦紫园一期1变电站2配电变压器	630	30.16%	0	0		是		-42.70%
26233	沈北	新城子	新城线	新城子线新卜一支10新卜-A	100	26.40%	0	0				5.15%
26234	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分52右5变台	200	27.20%	0	0		是	2025年12月	-36.95%
26235	东陵	中马变	疗养甲线	沈阳昊华置业有限公司(首创珑珀湾三期)箱式变电站1号变压器	630	21.90%	228.7972	228.7972				-32.66%
26236	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号二期小区4局维变电站201配电变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
26237	沈北	清水变	清董线	环宇绿洲小区2局维箱变202变压器	630	7.62%	0	0		是	2026年12月	100.00%
26238	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期4箱式变电站2配电变压器	630	33.52%	0	0		是	2025年12月	-41.55%
26239	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆10号变电站1号变压器	800	10.95%	0	0		是		-43.69%
26240	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	馨丽康城1号变电站2变压器	630	13.33%	0	0			2027年	-37.49%
26241	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	浣花溪小区2变电站2变压器	630	14.92%	0	0		是	2025年12月	24.41%
26242	大东	沈海变	沈海变80374东望甲线	富禹东域小区1箱变2变压器	800	17.70%	97.5	97.5				56.72%
26243	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	YHG_大庄科2-2（王胜干61右1）	200	27.60%	0	0			2027年	59.76%
26244	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线142右8变台	400	21.00%	0	0		是	2025年12月	23.54%
26245	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线万金村南台	400	21.00%	0	0		是	2025年	-36.26%
26246	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线榆树二组照明	200	37.50%	105	105				-13.86%
26247	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯于大柳分12右6变台	200	43.20%	0	0		是	2025年12月	-32.99%
26248	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线长兴分111右12	200	45.60%	0	0			2027年	-34.06%
26249	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线158左3变台	200	63.30%	0	0				-28.58%
26250	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大汉分110左9变台	400	31.20%	0	0				-33.45%
26251	沈河	长青变	长青变478长木甲线	武警芳园箱变2变压器	400	25.50%	258	258				-43.38%
26252	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	绿岛香湾变电站202间隔配电变压器	800	24.60%	0	0			2027年	-41.81%
26253	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	青堆子东台分台	400	10.80%	316.8	316.8				0.00%
26254	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	旺角自由度箱变1变压器	400	16.50%	294	294				-44.85%
26255	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村12号变电站1号配电变压器	630	26.41%	0	0		是		-36.64%
26256	浑南	莫子山变	莫子山变868莫全线	江山云著4号变电站2号配电变压器	630	13.97%	479	479				-8.77%
26257	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干153	100	50.00%	0	0			2027年	7.64%
26258	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	太湖丽景小区3变电站1变压器	630	14.60%	475	475				-42.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26259	和平	花园变	花园变764花新甲线	铭铸湾畔3变电站1号主变	400	27.20%	0	0				-46.37%
26260	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	卫东甲线卫东干松北分16右2右2能效柱上变压器	400	22.80%	0	0		是	2025年12月	19.16%
26261	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线龙山分13柱上变压器	200	31.80%	116.4	116.4				-30.74%
26262	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林尚城1变电站1变压器	500	48.80%	0	0		是	2025年12月	-40.07%
26263	铁西	历工变	历工变10456黎明线	宏伟金都1变电站202	630	13.33%	0	0				-45.16%
26264	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院5配变站1变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年6月	-41.00%
26265	于洪	平罗变	平辛线	白辛台南2台	400	19.20%	0	0				-19.50%
26266	东陵	孤家子	向东甲线	天泰6箱变2变压器	630	25.14%	0	0		是	2026年12月	-46.90%
26267	东陵	中马变	疗养甲线	锦麟河院东区二期3箱变2号变压器	630	5.08%	228.7972	228.7972				0.00%
26268	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	益格清水湾小区1变电站2变压器	800	18.00%	0	0		是	2025年12月	-37.97%
26269	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线卢屯分20左1变台	200	24.90%	0	0		是	2025年12月	91.98%
26270	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三西抗旱养殖台	200	47.70%	84.6	84.6				15.20%
26271	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子支15	200	38.80%	0	0		是	2025年12月	-30.35%
26272	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	格林木棉花一期小区4箱式变电站1配电变压器	630	25.08%	0	0		是	2025年12月	-42.63%
26273	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线084	200	56.70%	0	0		是	2026年12月	-25.93%
26274	于洪	曹家变	曹大乙线	沈阳工业大学(教师公寓)变电站2变压器	630	29.05%	384	384				-42.37%
26275	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟西支07（段树沟西台）	200	35.60%	0	0		是	2025年12月	-40.54%
26276	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑一期1箱式变电站2配电变压器	800	38.25%	0	0		是	2025年12月	-41.71%
26277	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区5变电站2配电变压器	800	22.50%	0	0		是	2025年12月	-36.77%
26278	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	团结新村小区1变电站202柜	630	21.90%	0	0		是		-40.67%
26279	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	曹家小区2变电站1变压器	630	81.52%	53.4	53.4	2025年6月			-34.52%
26280	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村三期2变电站1变压器	630	34.92%	347	347				-47.97%
26281	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线之城分7右04	400	33.00%	228	228				-37.86%
26282	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三北台北台照明	200	54.20%	71.6	71.6				-33.91%
26283	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷子堡变039周徐线冷前台北台照明	400	140.10%	0	0	2023年9月			-19.27%
26284	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	金辉天鹅湾1箱式变电站2配电变压器	500	64.20%	0	0		是	2025年12月	-38.64%
26285	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变166华山乙线红工分26柱上变压器	315	96.19%	0	0	2025年10月	是	2025年12月	-49.39%
26286	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵望乙线之1柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	-158.60%
26287	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干63	315	100.95%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-38.45%
26288	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	方溪变352造化乙线造化干27右1	400	69.00%	0	0		是	2025年12月	-38.47%
26289	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	平罗分23左2柱上变压器	400	1.20%	0	0		是	2025年12月	-67.17%
26290	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	祥龙干46右2+2公变	200	4.50%	0	0		是	2026年12月	-51.70%
26291	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	新民变175陶瓷线陶瓷线23左5	160	103.69%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-30.21%
26292	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分60变压器	315	39.05%	0	0				-48.97%
26293	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽洋39右1变压器	250	8.16%	204.6	204.6				-80.85%
26294	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线45左1	315	54.10%	0	0		是	2025年12月	-41.57%
26295	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线53	315	70.48%	0	0		是	2026年	-47.77%
26296	大东	望花变	望花变70244上园甲线	上园甲线沈望联干96左7	315	34.29%	175.5	175.5				-38.43%
26297	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分3变压器	315	39.37%	0	0		是	2025年12月	-41.50%
26298	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左10加1右5	100	84.00%	0	0	2022年12月			-107.44%
26299	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西乙线东陵干种子一分10左2右1	315	30.48%	187.5	187.5				-45.86%
26300	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	南昌分8	315	26.67%	199.5	199.5				-39.34%
26301	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分23左2柱上变压器	315	7.62%	0	0		是	2025年12月	-55.74%
26302	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线21右2	315	59.37%	0	0			2027年	-37.51%
26303	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	保工干劳动分29左6	315	43.17%	0	0		是	2027年12月	-43.67%
26304	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分4	200	12.90%	154.2	154.2				-44.91%
26305	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分15右1变压器	250	16.00%	0	0		是	2025年12月	-31.89%
26306	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白塔变960白金线白金干129	160	83.75%	0	0	2022年12月		2027年	-45.15%
26307	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分38	160	55.50%	36.372	36.372				-26.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26308	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	桃相甲线95右02	50	22.00%	0	0			2027年	-15.13%
26309	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线153左3左3	100	10.00%	0	0			2027年	-503.27%
26310	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	轿车干17右3	250	23.20%	167	167				-23.15%
26311	沈河	方家变	方家变666方南甲线	方南甲线方南干方家栏分3右2公变	315	54.10%	113.1	113.1				-28.09%
26312	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分15右2公变	400	39.90%	0	0		是	2026年6月	-37.08%
26313	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干15右7公变	315	60.63%	0	0		是	2026年12月	-48.64%
26314	和平	广州变	广州变472二纬乙线	二纬乙线6	315	29.84%	189.5	189.5				-43.20%
26315	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干25左8左4柱上变压器	250	30.40%	0	0		是	2025年12月	-36.56%
26316	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左19公变	315	58.10%	0	0				-44.72%
26317	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	南路乙线南路干32右2	315	14.92%	0	0				-46.74%
26318	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右22柱上变压器	400	47.20%	0	0		是	2025年12月	-37.87%
26319	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干文艺东分7公变	400	39.00%	0	0				-42.61%
26320	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	万南干32右3公变	315	31.24%	0	0				-35.20%
26321	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	鹏大乙线东风干天龙分6左3	315	51.43%	0	0				-40.02%
26322	和平	方型变	方型变470望湖乙线	望湖乙线19	315	12.06%	0	0		是	2026年12月	-54.95%
26323	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干79	200	22.20%	0	0				-41.03%
26324	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干36右7柱上变压器	315	51.75%	0	0		是	2025年12月	-40.76%
26325	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线水源分15	100	30.30%	0	0				-20.10%
26326	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分13右3	315	22.86%	0	0				-42.09%
26327	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑翔变560滑齐乙线滑齐干3	50	81.00%	4.5	4.5	2025年4月			-25.68%
26328	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工干五院分11	100	32.00%	58	58				-40.24%
26329	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干143加2	315	79.05%	0	0				-42.98%
26330	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线142	315	9.52%	0	0			2027年	-55.66%
26331	铁西	重工变	重工变10840城西线	重工变442城西线城西干4变台	315	48.51%	0	0		是	2027年12月	-43.71%
26332	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	望花变148陵东甲线轻工分13右1柱上变压器	200	14.40%	0	0		是	2025年12月	-76.95%
26333	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左6+1右4柱上变压器	315	32.38%	0	0		是	2025年12月	-28.92%
26334	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左6+1右5柱上变压器	315	12.06%	0	0		是	2025年12月	-45.09%
26335	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	含屯干包道分42柱上变压器	315	95.87%	0	0	2023年4月	是	2025年12月	-31.34%
26336	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线43	200	30.60%	118.8	118.8				-40.76%
26337	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线57右03	100	61.80%	0	0			2027年	-35.93%
26338	大东	如意变	如意变80894如花乙线	合作乙线合作干47左4+1	400	31.05%	0	0				-41.79%
26339	和平	太原变	太原变060胜三乙线	胜三乙线27左4	315	39.05%	160.5	160.5				-41.73%
26340	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	三经甲线14右4	315	83.49%	20.5	20.5	2025年4月			-24.18%
26341	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干金羊分4变压器	400	15.80%	0	0		是	2025年12月	-65.52%
26342	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃仙变254桃苏线桃家分河沿支08	160	22.69%	0	0			2027年	-32.11%
26343	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科三2箱变1变	630	25.08%	0	0		是	2025年12月	-44.51%
26344	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光3箱变2号变	400	57.50%	0	0		是	2025年12月	-44.14%
26345	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光4箱变2号变	400	27.00%	0	0		是	2025年12月	-45.24%
26346	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	鑫宇园1箱变1号变	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-36.86%
26347	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸6箱变2变	630	23.24%	0	0				-46.36%
26348	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区1箱变2号变	630	23.49%	0	0		是	2025年12月	-58.90%
26349	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园3变电站1变压器	1250	36.00%	675	675				-38.99%
26350	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王13楼变电站1变压器	1250	11.60%	980	980				-35.83%
26351	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区5变电站2变压器	400	0.00%	360	360				-44.10%
26352	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	沈空四站箱变2变压器	400	13.60%	305.6	305.6				-43.35%
26353	皇姑	红卫变	红卫变348国际线	克萊斯特2箱变2号变	800	13.50%	0	0		是	2025年12月	-54.32%
26354	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	乾鹤1箱变2号变	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-43.50%
26355	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	新乐花园箱式配电站1	630	42.54%	0	0		是	2025年12月	-23.19%
26356	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区9箱变1	630	35.81%	0	0		是	2025年12月	-46.84%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26357	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	三洞桥2箱变1	630	88.25%	0	0	2023年9月			-42.09%
26358	开发	张士变	张士变55860昆海乙线	数控小区变电站1变压器	200	108.00%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-31.90%
26359	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑5箱变1站内变压器	630	12.19%	0	0				-36.79%
26360	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区7变电站1变压器	630	20.00%	441	441				-43.96%
26361	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑1箱变1变压器	630	13.97%	479	479				-46.18%
26362	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	佰世雅阁小区变电站202	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
26363	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	运河1箱变1	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26364	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金地盛世小区2变电站1变压器	630	33.65%	0	0		是	2025年12月	-40.13%
26365	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	和惠家园1箱2站内变压器	630	16.00%	0	0				-42.02%
26366	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区7变电站2变压器	500	20.80%	346	346				-41.88%
26367	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都4变电站201	630	25.14%	408.6	408.6				-45.44%
26368	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	浑河六区2变电站202	630	87.62%	15	15	2024年2月			-41.76%
26369	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	浑河六区3变电站202	630	84.44%	35	35	2025年8月			-42.50%
26370	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨苑二期3变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
26371	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	慧莲花园1变电站202柜	630	15.56%	0	0		是	2027年12月	-50.04%
26372	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园东园1变电站201变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
26373	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	阳光嘉园2变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
26374	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	东大智慧森邻2变电站201柜	630	18.29%	0	0		是		-43.87%
26375	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	园路箱变1变压器	315	102.10%	0	0	2023年8月	是	2025年12月	-35.51%
26376	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	景星南小区变电站201柜	630	33.14%	0	0				-46.99%
26377	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	扬子江箱变1配电变压器	400	4.50%	0	0				-26.40%
26378	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲4箱变2号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26379	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地41主变	800	38.25%	414	414				-38.11%
26380	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	11中学教师楼箱变2变压器	400	20.50%	0	0		是	2025年12月	-38.71%
26381	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	测绘2箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26382	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光7变电站2号变	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	-39.99%
26383	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	顺发1箱变1变压器	630	32.38%	0	0		是	2026年12月	-39.50%
26384	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华厅1箱变1变	500	25.44%	322.8	322.8				-40.10%
26385	沈河	长青变	长青变444长南甲线	泉园电气化1箱变1变压器	1250	72.96%	0	0		是	2026年12月	-40.72%
26386	和平	太原变	太原变088民族甲线	前进歌舞团主变	500	31.36%	0	0		是	2027年12月	-41.42%
26387	浑南	榆树变	榆树变842榆树甲线	瑞宝国际3号变电站2号变压器	630	23.81%	10	10				-40.55%
26388	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	彤利雅2箱变2变	630	28.57%	387	387				-44.82%
26389	沈河	市府变	市府变546惠南甲线	火炬箱变1变压器	400	18.30%	0	0		是	2026年12月	-44.39%
26390	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉四区改造1变电站202	630	16.51%	0	0				-47.22%
26391	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	边强2箱变1变压器	630	47.62%	122.972	122.972				-45.65%
26392	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	瑞士家园1箱变2站内变压器	630	28.57%	0	0				-43.07%
26393	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期3箱变2变	630	15.87%	0	0				-43.74%
26394	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	卫生局箱变1变压器	500	40.00%	0	0		是	2026年6月	-34.13%
26395	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	现代家园3箱变1变压器	630	20.00%	0	0		是	2025年12月	-41.92%
26396	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	SB16箱变1变	315	23.49%	0	0				-37.03%
26397	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	天后宫箱变1变压器	800	49.75%	322	322				-41.78%
26398	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	医院1箱变1变压器	630	15.81%	0	0				-11.84%
26399	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛1箱变1变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年12月	-50.73%
26400	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期6箱变2变	630	16.51%	463	463				-47.58%
26401	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友4箱变1变压器	630	25.90%	403.8	403.8				-40.84%
26402	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富2配电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
26403	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	都城MAM02变电站201	500	16.96%	0	0		是	2027年12月	-52.09%
26404	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	兴工街3变电站201变压器	200	72.60%	0	0				-42.84%
26405	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城13号变电站2号变压器	630	36.51%	337	337				-39.06%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26406	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	晋斯豪庭1变电站201	500	30.80%	296	296				-46.63%
26407	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	晋斯豪庭2变电站201	500	28.16%	309.2	309.2				-44.88%
26408	铁西	万达变	万达变56064万金线	春江花月小区1变电站201	630	15.87%	467	467		是	2025年12月	-41.88%
26409	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	东环时代小区3变电站201	400	0.00%	360	360				0.00%
26410	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	卫工街1变电站201	315	29.21%	0	0		是	2027年12月	-46.11%
26411	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区15变电站202	630	7.62%	6.928	6.928				-49.43%
26412	铁西	万达变	万达变56080万翔乙线	青春嘉园变电站202	800	27.30%	501.6	501.6				-34.02%
26413	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	铁路新新箱变1变压器	630	79.24%	0	0		是	2025年12月	-39.92%
26414	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那8变电站201变压器	500	33.60%	0	0				-49.15%
26415	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山4箱变1	400	41.00%	0	0		是	2025年12月	-45.17%
26416	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	华海雅馨苑1箱变1	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	-43.08%
26417	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	溱日华庭小区1变电站1变压器	630	47.94%	0	0				-39.68%
26418	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	金硕园1变电站202	630	32.06%	365	365				-42.71%
26419	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	金硕园2变电站202	630	32.06%	365	365				-37.23%
26420	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	明华园1箱变2变	400	51.00%	0	0		是	2025年12月	-39.09%
26421	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	海韵1箱变1号变	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	-42.00%
26422	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	沈空崇山路离职干部所信宅1箱变2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26423	皇姑	长江变	25460长亚乙线	黄山教师1箱变2号变	500	23.36%	0	0		是	2025年12月	-44.18%
26424	和平	太原变	太原变060胜三乙线	温州商住21主变	630	27.81%	391.8	391.8				-39.76%
26425	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	兴龙苑二期1变电站201柜	630	27.62%	0	0		是	2027年12月	-42.55%
26426	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	南风雅居1变电站201配电变压器	630	15.56%	0	0				-43.32%
26427	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	三道岗变306向新线向新干87变台	100	65.40%	24.6	24.6				-54.14%
26428	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线前尖支5	200	19.50%	0	0		是	2027年	-32.27%
26429	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	鼓楼东巷箱变2变压器	630	48.57%	0	0		是	2025年12月	-39.75%
26430	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干40左4左4	315	17.78%	0	0				-60.91%
26431	沈北	农高变	农商线	湖郡小区1局维变电站201配电变压器	630	9.84%	0	0		是	2026年12月	15.71%
26432	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城4箱变2变压器	630	24.76%	0	0				-41.79%
26433	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期4变电站202变压器	500	36.60%	0	0		是	2027年12月	-43.35%
26434	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分2+1右1	400	20.40%	0	0		是	2026年	0.00%
26435	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	城南御园4变电站2变压器	400	18.40%	0	0				100.00%
26436	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期2变电站2变压器	500	19.20%	0	0				-40.75%
26437	苏家屯	新南变	新南变38064新市线	沈南分27左1+1右1	400	24.00%	0	0			2027年	100.00%
26438	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦一期B4小区1变电站201配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2026年12月	6.19%
26439	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	唐轩英郡7变电站2变压器	630	32.00%	0	0		是	2025年12月	-39.77%
26440	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线所带祝杨干70+1右4柱上变压器	200	1.80%	0	0		是	2026年12月	100.00%
26441	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线胜利分关营支38变台	200	13.50%	0	0		是	2025年12月	-41.13%
26442	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城4开闭站3箱变2变压器	630	56.51%	0	0		是	2026年12月	7.57%
26443	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线三中心分06	200	67.50%	0	0		是	2026年12月	-40.33%
26444	东陵	上佰变	上辽线	上辽线上辽干83右1柱上变压器	400	50.40%	0	0				0.00%
26445	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	造纸线哈户南台分支015	160	72.19%	28.5	28.5				-30.70%
26446	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓2变电站2变压器	500	19.84%	0	0		是	2025年12月	-46.99%
26447	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	恒大御景湾小区一期2箱式变电站2配电变压器	630	34.92%	0	0		是	2025年12月	-40.36%
26448	辽中	敖司牛	敖司牛变1233制药厂线	航辽变078城内线服装鞋帽住宅楼	500	66.24%	0	0				-45.40%
26449	铁西	重工变	重工变10840城西线	米兰颂小区1配电室201间隔配电变压器	630	28.89%	0	0		是	2027年12月	3.90%
26450	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	南关路4变电站2变压器	630	31.11%	0	0				100.00%
26451	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	茨于村综合一台（微）	200	0.00%	0	0				4.95%
26452	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	YHG_沈阳张士农副产品股份有限公司基建工程办1变压器	630	5.43%	0	0		是	2025年12月	-52.06%
26453	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线34（柏一队南台）	315	17.33%	0	0		是	2025年	-29.57%
26454	于洪	东民变	东李线	小微东李线57号台	400	24.60%	0	0				13.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26455	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线明华分6右4能效柱上变压器	400	36.90%	0	0				100.00%
26456	开发	宁官变	宁富线	圣诺园小区1变电站1变压器	630	32.38%	363	363				-55.73%
26457	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	YHG_城东干22右1右2	200	131.40%	0	0	2025年9月			-44.09%
26458	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分太前支6	200	37.20%	0	0		是	2026年5月	-20.13%
26459	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线年屯分26左9变台	200	42.30%	95.4	95.4				-66.58%
26460	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉中台	200	90.90%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-35.88%
26461	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	建业大厦2变电站1变压器	500	23.60%	0	0		是	2025年12月	-41.99%
26462	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	兴工佳园小区2变电站202变压器	500	26.88%	0	0				-44.52%
26463	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分62右4+1左7	400	52.35%	150.6	150.6		是	2027年	0.72%
26464	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园5变电站202	400	0.00%	360	360				0.00%
26465	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	10kV中寺干99加1左分1变压器	200	56.10%	67.8	67.8				-30.68%
26466	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	YHG_老虎六组照明新	200	61.80%	0	0				0.00%
26467	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干53左7加1	315	11.11%	0	0				-42.27%
26468	浑南	下深变	下深变258金河线	YHG_高荣路四户箱变-变压器配电变压器	630	9.21%	0	0		是	2027年12月	-35.29%
26469	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝M区西区3箱变T2201间隔配电变压器	500	44.80%	0	0		是	2026年12月	-39.52%
26470	和平	太原变	太原变040南十乙线	嘉禾3201间隔配电变压器	315	19.68%	0	0				-52.55%
26471	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝滨干21沙河子分05柱上变压器	400	39.00%	0	0		是	2026年12月	8.67%
26472	苏家屯	新南变	新南变38078新塔乙线	官塔干91右2	400	64.25%	0	0			2027年	100.00%
26473	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡2变电站2变压器	630	18.41%	451	451				-40.04%
26474	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	庆余家园配电站1配电变压器	630	20.63%	0	0				3.72%
26475	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾一期B区1箱变1变压器	630	34.52%	349.5	349.5				-36.72%
26476	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线新分89右4变台	400	23.70%	0	0		是	2025年12月	39.77%
26477	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线柴屯分72左23变台	400	17.70%	0	0		是	2025年12月	-41.53%
26478	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台干155右1变台	200	49.30%	0	0				-35.77%
26479	于洪	得胜变	得山线95478	青城2站房2变压器	630	61.97%	0	0		是	2025年	-39.03%
26480	于洪	兰台变	兰四线	沙岭小区1站房2变压器	630	66.03%	0	0		是	2025年	-39.51%
26481	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城10号变电站201配电变压器	630	21.27%	433	433				-45.53%
26482	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式-沈阳市沈北新区冰哥粮食加工坊	200	53.70%	0	0		是	2026年12月	8.08%
26483	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线秀三队支4	315	40.63%	0	0		是	2025年12月	-58.70%
26484	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景7箱变（单）	630	13.33%	0	0		是		-39.62%
26485	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线南西干线159	200	56.93%	66.15	66.15				-31.83%
26486	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线张家店新分5	30	92.67%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-29.37%
26487	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家村综合三台	200	45.60%	88.8	88.8				-42.90%
26488	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	天财线首开国风尚城小区1变电站202配电变压器	630	6.03%	0	0		是	2026年12月	41.48%
26489	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城二期4号变电站1号变压器	630	42.86%	0	0				-38.92%
26490	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期1变电站2变压器	630	7.62%	0	0		是	2026年12月	-84.64%
26491	于洪	小于变	10kV于山线56286	小微宁官15台区	200	3.00%	174	174				6.71%
26492	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线团南分10	315	43.17%	0	0		是	2025年12月	-26.85%
26493	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城三期3变电站1变压器	400	51.00%	0	0		是	2025年12月	-41.30%
26494	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇一期3-2号1号变配电变压器	400	62.70%	0	0		是	2026年12月	-38.11%
26495	沈北	道义变	道义变地铁线	YHG_辽宁省省直建设集团有限公司2间隔配电变压器	500	37.12%	0	0		是	2026年12月	-44.75%
26496	于洪	铸造变	铸东乙线	林溪郡三期2站房1配电变压器	630	10.48%	0	0		是	2025年	100.00%
26497	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望联干32右10加2左1加1	200	6.60%	0	0				-59.28%
26498	和平	南湖变	南湖变490南方线	蓝铂公馆1变电站201配电变压器	315	65.71%	0	0		是	2025年12月	-47.00%
26499	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	绿洲乙线绿洲分36变台	100	18.90%	71.1	71.1				-34.36%
26500	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	华新名筑4号变电站201配电变压器	630	40.63%	0	0			2027年	-40.31%
26501	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线21柱上变压器	400	21.25%	0	0				0.00%
26502	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	黎明昆山苑2变电站1变压器	400	30.00%	240	240				-36.72%
26503	新民	温台变	温台变1104安李线	安李干84变台	200	37.88%	104.25	104.25				-41.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26504	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚1变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是		0.00%
26505	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚6变电站1变压器	630	4.13%	0	0		是		-5.46%
26506	大东	小东变	小东变80188地坛线	黎明国际1箱变2变压器	400	29.10%	243.6	243.6				-40.17%
26507	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2.1期.三期1箱式变电站201间隔	630	38.41%	0	0		是	2025年12月	-44.55%
26508	东陵	水家变	水古线	水家变776水古线水古干水家分6右1柱上变压器	200	21.60%	0	0		是	2026年12月	-163.45%
26509	铁西	重工变	重工变10874重塔线	污水分10变压器	100	5.70%	84.3	84.3				27.68%
26510	东陵	花山变	欧陆乙线	港中旅三期4箱变2变压器	630	34.60%	349	349				-22.66%
26511	于洪	平罗变	平梧线	美卉花园1站房1变压器	630	30.73%	0	0				-39.82%
26512	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	汇馨2箱变1站内变压器	630	46.35%	0	0				-40.62%
26513	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	良辰美景2变电站1站内变压器	630	29.71%	0	0				-39.13%
26514	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	万科朗润园二期1变电站2变压器	630	25.52%	377.576	377.576				-39.21%
26515	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天朗2箱式变电站1配电变压器	800	27.00%	0	0				-42.47%
26516	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城3号变电站1变压器	630	54.92%	0	0			2027年	-47.90%
26517	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干80右9右10	100	68.00%	22	22				-90.72%
26518	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分21右7变台	200	29.70%	0	0		是	2025年12月	-36.26%
26519	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾（首二期）1箱式变电站2号变压器	630	43.43%	0	0		是	2026年12月	-41.62%
26520	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	万科翡翠观澜2号变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
26521	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	万科翡翠观澜3号变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
26522	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线小屯分23兴胜支20	100	63.90%	0	0				-45.54%
26523	铁西	重工变	重工变10840城西线	意大利风情小镇四期1202配电变压器	630	63.81%	0	0		是	2027年12月	7.10%
26524	铁西	重工变	重工变10880重天线	意大利风情小镇四期4201间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				-89.41%
26525	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺干闸北分17右4柱上变压器	400	18.00%	0	0		是	2025年12月	19.63%
26526	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线内线大职工住宅	160	60.00%	48	48				-39.13%
26527	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	四方台变092太平庄线金家村照明	400	19.50%	282	282		是	2025年11月	-34.03%
26528	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线科研井8	500	36.00%	0	0		是	2028年	-43.15%
26529	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦2-1变电站202配电变压器	800	32.70%	0	0				-16.27%
26530	皇姑	广源变	广源变25746水城线	凤凰水城1箱式变电站配电变压器	400	65.00%	0	0		是	2025年12月	-27.12%
26531	浑南	安顺变	安顺变172安运线	全运万达6号变电站1号配电变压器	800	36.60%	0	0		是	2027年12月	-1.14%
26532	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园4号变电站1号配电变压器	500	27.60%	0	0		是	2027年12月	-37.34%
26533	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖渔义A2地块2变电站1变压器配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-39.52%
26534	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线小米虎分005	315	62.10%	0	0		是	2026年6月	-21.75%
26535	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	青苹果小区3变电站1变压器	630	33.71%	0	0		是	2025年12月	73.69%
26536	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	时代新城一期7小区变电站201配电变压器	630	18.41%	0	0				0.00%
26537	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	大兴变516兴富线红旗台村程三家4台	160	62.25%	44.4	44.4				-34.60%
26538	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居公寓2变电站201	630	29.52%	0	0		是		-38.85%
26539	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	陵信干英雄分1+1柱上变压器	400	118.00%	0	0	2023年8月	是	2025年12月	-13.74%
26540	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线孔家支043	80	112.50%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-23.04%
26541	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树于41+1左1	200	2.10%	0	0		是	2027年	0.65%
26542	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉十组照明	400	27.40%	250.4	250.4				-49.75%
26543	沈北	新城子	新城子	新城子干23号	315	21.90%	0	0		是	2026年12月	-63.53%
26544	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干顿家分21左5左1变台	400	4.40%	342.4	342.4				-42.92%
26545	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	佳华国际大厦202配电变压器	800	31.13%	0	0				-38.09%
26546	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎线218左5变台	100	44.60%	23.8	23.8				-46.56%
26547	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金汇小区1变电站1变压器	630	25.87%	0	0		是	2025年12月	-32.56%
26548	皇姑	广源变	广源变25780广明线	广厦绿园一期3箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26549	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村二期小区2变电站1变压器	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-8.25%
26550	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干62右8变台	200	57.50%	0	0		是	2025年12月	-29.18%
26551	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线吕家卜支13	200	16.80%	0	0		是	2025年12月	-39.62%
26552	于洪	曹家变	曹漠线	鑫余华府2变电站2配电变压器	630	33.65%	355	355				-33.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26553	康平	张强变	张强变76266张强线	张强前辛屯张强干123	50	50.00%	0	0		是	2026年6月	-16.82%
26554	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园三期二号变电站202配电变压器	630	25.71%	0	0			2027年	-41.85%
26555	于洪	家俱变	偃锦线	水木城典6变电站2变压器	630	18.03%	0	0				-39.58%
26556	于洪	小于变	10kV于工线56284	金辉.尚璟二期2变电站2变压器	630	42.54%	0	0				-37.75%
26557	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆11变电站1号变压器	630	31.43%	0	0				-40.78%
26558	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	中街南分2箱变1变压器	630	38.73%	323	323				27.09%
26559	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	香榆水岸2变电站201变压器	630	21.90%	429	429		是	2027年6月	-44.10%
26560	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支13右6+1	200	55.70%	0	0				-21.93%
26561	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新西村照明	50	84.00%	0	0	2025年2月	是	2025年11月	-28.36%
26562	沈北	新城子	新城子变7554农专线	一站式服务-沈阳懿麟食品科技有限公司	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
26563	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	双树村南台区	200	54.00%	72	72				-34.45%
26564	沈北	清水变	清依线	清依线后屯北支1（后屯A台）	200	73.50%	0	0		是	2026年12月	-35.32%
26565	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线马泉分28（马泉村综合台）	50	42.00%	24	24				-39.57%
26566	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	龙湖香堤漫步二期1变电站201配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
26567	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾2号变电站2变压器	630	27.81%	0	0			2027年	-43.17%
26568	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线土堡子村自来水新	200	52.20%	0	0				0.00%
26569	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	西江月2箱式变电站1配电变压器	800	15.60%	0	0				29.37%
26570	和平	太原变	太原变040南十乙线	城市玫瑰园小区变电站11	630	34.29%	0	0				-39.73%
26571	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线静安南台	400	48.30%	0	0				-32.20%
26572	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干泡沿分29	100	46.50%	43.5	43.5				-65.75%
26573	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干83左1右1	200	0.60%	0	0			2027年	0.00%
26574	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线信用社住宅	100	30.40%	59.6	59.6				0.00%
26575	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线尖山子支支连军养殖场几2	200	15.90%	0	0		是	2027年	100.00%
26576	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城18号变电站1号变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	-2961.76%
26577	苏家屯	雪松变	雪松变60584松榆乙线	剑桥郡3号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	28.80%	0	0			2027年	-32.62%
26578	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	四方台平安堡润泽鱼仓公变台区	400	29.10%	243.6	243.6				0.00%
26579	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170臃庄线皮下18号	100	100.40%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-26.45%
26580	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG 世代龙城4变电站-2	630	40.38%	0	0		是	2025年12月	-43.02%
26581	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	北乱支39右9右8	100	22.40%	0	0				0.04%
26582	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园9箱变1变压器	800	39.60%	0	0		是		-15.29%
26583	浑南	于山变	于山变748于运线	恒大珺睿府3号变电站2号配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
26584	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区6变电站1变压器	400	28.20%	247.2	247.2				-43.15%
26585	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线长发支57	400	33.60%	0	0		是	2025年12月	-14.27%
26586	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线大刘家台	200	32.40%	0	0		是	2025年12月	-39.02%
26587	于洪	五金变	五兰乙线	前进村3	200	88.20%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-38.84%
26588	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线苏家支72	400	15.00%	0	0		是	2025年12月	-33.88%
26589	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线151右12	400	10.05%	0	0		是	2026年	-55.23%
26590	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线66左1右1	200	21.00%	0	0			2027年	1.15%
26591	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线16变台	400	29.25%	0	0		是	2025年12月	-40.77%
26592	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线九纬分6	315	74.67%	48.3	48.3				-39.48%
26593	东陵	花山变	欧陆乙线	中旅万科城4箱变2变压器	400	41.10%	195.6	195.6				6.62%
26594	东陵	汪家变	汪佰甲线	白沙岛4箱变2变压器	400	18.60%	0	0		是	2026年12月	33.39%
26595	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	光辉变814光北线解放大棚台	80	46.75%	34.6	34.6				-34.24%
26596	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线物价局住宅楼	100	50.70%	39.3	39.3				-41.05%
26597	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田1支006	80	14.44%	0	0		是	2026年6月	-18.88%
26598	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线开隆村高家照明台	400	17.60%	289.6	289.6				-42.77%
26599	康平	田家变	田家变76146田南线	后廖组分台3柱上变压器	50	125.40%	0	0	2025年2月	是	2026年12月	-46.98%
26600	沈北	清水变	清依线	238加1右分2变压器（清洁能源）	400	11.55%	0	0		是	2026年12月	-27.87%
26601	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖六号（微）	400	25.50%	234.044	234.044				16.39%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26602	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	北国之春五期C、D区2变电站201变压器	630	29.33%	0	0				-43.31%
26603	大东	大东变	大东变066东风乙线	东风乙线东风干4	315	36.83%	0	0				-39.28%
26604	东陵	世园变	世高线	世园变574世高线世高干荒地分55柱上变压器	50	47.70%	0	0		是	2026年12月	-39.27%
26605	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	万科金色3-1变电站1变压器	630	44.44%	0	0				-44.25%
26606	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子1组分台	200	46.20%	87.6	87.6				21.14%
26607	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	康桥花园3箱式变电站2配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-45.59%
26608	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张屯变404张沿线张沿干113右8变台	200	54.90%	0	0				-31.50%
26609	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	公主屯变164石庙子线石庙子线17变台	160	75.75%	22.8	22.8				-34.92%
26610	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分33右7变台	80	107.63%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-34.58%
26611	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分南张支78变台	50	0.00%	0	0				0.00%
26612	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线龙潭水分74右14变台	100	123.20%	0	0	2023年2月	是	2025年12月	-23.41%
26613	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线后山分40变台	200	67.10%	0	0				-40.65%
26614	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线南威子分房申支6变台	160	87.38%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-34.50%
26615	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	候头沟5组照明（2021微）	200	70.70%	38.6	38.6				-32.38%
26616	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	一站式服务-沈阳市沈北新区忠红农民专业合作社	200	6.00%	168	168				5.61%
26617	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城1变电站2变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	72.83%
26618	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城2变电站1变压器	630	37.33%	0	0		是	2025年12月	-38.82%
26619	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚C区2箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26620	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都2号变电站201配电变压器	630	22.86%	0	0			2027年	-40.04%
26621	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	恒大御湖郡2号变电站201配电变压器	800	24.75%	0	0				100.00%
26622	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	丽都新城3站房2变压器	630	58.67%	197.4	197.4				-38.86%
26623	浑南	新南变	新南040新北线	府城名邸二期3号变电站1号配电变压器	630	18.41%	0	0		是	2027年12月	61.61%
26624	东陵	中马变	高坎线	高坎干兴隆分23柱上变压器	200	53.70%	0	0		是	2026年12月	-37.12%
26625	和平	太原变	太原变050先锋线	沈铁胜利佳园31主变	400	18.80%	0	0		是	2025年12月	-47.29%
26626	开发	陕西变	陕西变55390陕明线	观园小区4变电站2变压器	800	17.10%	583.2	583.2				77.71%
26627	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村2机井	100	44.40%	45.6	45.6		是	2025年	-52.79%
26628	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干长友分31左支01变压器	100	53.10%	36.9	36.9				-44.71%
26629	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈乙线53右8变台	400	63.00%	0	0		是	2025年12月	-3.10%
26630	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线依拉线分崔家屯东支6（崔家屯新东台）	200	22.20%	0	0		是	2025年12月	13.65%
26631	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区9变电站201间隔配电变压器	630	45.40%	0	0		是	2028年12月	-44.09%
26632	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城7号变电站2号变压器	1000	64.40%	0	0		是	2027年12月	-29.42%
26633	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界1号变电站1变压器	630	32.70%	361	361				-37.94%
26634	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线火石岗北台照明	200	57.45%	65.1	65.1		是	2026年12月	-48.51%
26635	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线登南分03	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26636	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	七彩雅筑小区3箱变2变	630	0.00%	0	0				0.00%
26637	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线光辉二分厂一队照明	200	33.90%	112.2	112.2				-44.46%
26638	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期5箱变2变压器	630	24.76%	0	0				-34.24%
26639	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	环卫处	400	8.25%	0	0		是	2026年12月	-38.81%
26640	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境（分建一）5变电站1配电变压器	800	52.20%	302.4	302.4				7.75%
26641	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台变097粮库线八音台南台大棚nz	400	88.50%	6	6	2024年9月			-36.12%
26642	法库	新依变	依三线	10kV依三线大造屯支34	200	20.80%	0	0		是	2025年12月	-40.17%
26643	和平	青年变	青年变362青好线	源增变电站1主变	500	24.60%	0	0		是		-33.98%
26644	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	浑河农场箱变202间隔配电变压器	400	11.40%	0	0			2027年	100.00%
26645	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	金地檀郡4号变电站2变压器	630	30.00%	0	0				-41.18%
26646	东陵	中马变	满堂线	世茂棋盘山B区三期箱变1变压器	400	22.50%	0	0		是	2026年12月	-47.87%
26647	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线大山下支026	50	115.80%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-33.86%
26648	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	YHG_世纪干89右8自	200	16.80%	146.4	146.4				-37.07%
26649	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	万家分8右2	400	55.65%	0	0		是	2027年	-14.98%
26650	于洪	大兴变	兴古线	三供一业龙头村新2号台	200	4.80%	0	0				-31.02%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26651	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立乙线192左2	200	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
26652	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线210+1左1	400	10.80%	0	0			2027年	-18.10%
26653	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右1左3柱上变压器	400	82.50%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-45.74%
26654	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前谟分35+1右1	400	19.20%	0	0			2027年	51.46%
26655	新民	查牛变	查牛变31344安福线	安福线二分厂分8右1变台	400	49.50%	162	162				0.00%
26656	和平	太原变	太原变086民族乙线	北三KB1201间隔配电变压器	400	10.00%	320	320				0.00%
26657	沈河	站前变	站前变262省邮甲线	金利大厦变电站1变压器	800	12.60%	619.2	619.2				-44.19%
26658	皇姑	广源变	10kV/广华甲线25758线	开发支27右1之9+1柱上变压器	315	7.30%	0	0		是	2025年12月	-34.25%
26659	苏家屯	桃仙变	桃仙变6254莫山线	安南线莫八八分6+1左1	200	41.70%	0	0			2027年	93.28%
26660	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10kV法镇线回回营分08	315	26.67%	0	0		是	2028年	-50.34%
26661	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下2变电站2变	800	63.38%	0	0		是	2025年12月	-32.93%
26662	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分58右10	100	0.00%	90	90				0.00%
26663	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线五前分西水利2支2	50	10.40%	39.8	39.8				44.38%
26664	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝杨干137柱上变压器	315	46.73%	0	0		是	2026年12月	-30.74%
26665	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子西台支09	50	24.40%	0	0		是	2025年12月	-145.63%
26666	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	嫩江干嫩江乙线19柱上变压器	315	28.25%	0	0				-52.43%
26667	法库	新依变	依三线	10KV依三线大桑西台几3+2	200	12.90%	0	0				0.00%
26668	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-19母线配电变压器	630	9.52%	0	0		是	2026年12月	-37.01%
26669	和平	太原变	太原变060胜三乙线	富润阳光小区22主变	500	24.00%	330	330				-37.01%
26670	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干36左28	315	58.29%	0	0		是	2025年	-76.35%
26671	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线五前分北水利支4	50	0.00%	45	45				0.00%
26672	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	古田和睦城3箱变2变压器	400	31.60%	233.6	233.6		是		16.03%
26673	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城9号变电站2号变压器	630	25.71%	0	0		是	2027年12月	-40.47%
26674	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡F区4变电站2变压器	500	26.40%	0	0		是	2025年12月	-20.61%
26675	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线罗六分8左1变台	400	9.00%	0	0				100.00%
26676	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线三合卜大棚023	50	92.20%	0	0	2024年7月	是	2026年6月	10.05%
26677	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线203南支004	200	69.60%	0	0		是	2026年12月	-29.29%
26678	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线民屯分26左13变台	100	66.80%	0	0		是	2025年12月	-43.71%
26679	浑南	孤家子	孤家子变644榆树线	浑南生态园变电站1号配电变压器	630	23.33%	0	0		是	2027年12月	-41.90%
26680	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城6变电站变压器	630	34.60%	0	0		是	2028年12月	-40.94%
26681	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居1号变电站201间隔配电变压器	800	18.38%	0	0			2027年	-41.79%
26682	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居9号变电站202间隔配电变压器	630	24.44%	0	0			2027年	-42.91%
26683	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城1号变电站1号变压器	630	8.25%	515	515				-40.36%
26684	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖9号变电站1号变压器	630	12.19%	218.6	218.6				-38.51%
26685	开发	宁官变	宁官变95065宁明甲线	西宸之光小区4变电站1变压器	630	1.59%	557	557				100.00%
26686	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十一号变电站201配电变压器	630	51.05%	0	0			2027年	-38.89%
26687	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十五号变电站202配电变压器	500	43.52%	0	0			2027年	-42.83%
26688	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	刑柏中台	400	45.60%	177.6	177.6				-17.73%
26689	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线土井子几东泉甲25	200	41.10%	97.8	97.8				-7.28%
26690	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	冠家四组照明	100	78.90%	0	0		是	2026年12月	-41.03%
26691	沈河	展览变	展览变874展文乙线	嘉里中心4配电室2变压器	630	3.17%	547	547				0.00%
26692	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	中置学府翠园小区变电站201变压器	400	5.20%	339.2	339.2				100.00%
26693	东陵	李相变	李祝乙线	李祝线91柱上变压器	200	60.00%	60	60		是	2026年12月	-34.38%
26694	法库	宝山变	宝山变015兴瓷线	10kV兴瓷线新光蓓蕾分9	200	2.40%	175.2	175.2				100.00%
26695	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园25小区变电站201配电变压器	500	28.16%	0	0			2027年	-41.59%
26696	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林线12左47左8	200	8.00%	164	164				-59.68%
26697	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线中石线105右分02	100	91.20%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-35.70%
26698	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	凤凰干凤凰甲线大厦西分13柱上变压器	315	29.21%	0	0		是	2025年12月	-46.48%
26699	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	凤凰干凤凰甲线大厦西分6右1柱上变压器	315	29.52%	0	0		是	2025年12月	-41.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26700	康平	所口变	所口变76352所张线	二线线新成子分支线004	50	139.20%	0	0	2025年8月	是	2026年6月	-36.25%
26701	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线小郭家3电井分支13	30	48.00%	0	0		是	2026年12月	-76.49%
26702	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	紫荆花7箱式变电站2配电变压器	630	26.67%	0	0				-13.68%
26703	东陵	世园变	世高线	天琴湾1箱变1变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年12月	-80.75%
26704	铁西	历工变	历工变10450重联线	金辉优步大道小区202间隔配电变压器	800	34.88%	0	0				-62.05%
26705	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯5箱式变电站1配电变压器	800	52.20%	0	0		是	2025年12月	-45.87%
26706	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线25左13变台	400	41.50%	194	194				-32.42%
26707	辽中	金山变	金山变45542金庄线	丁家堡村5机井	50	47.60%	21.2	21.2				-54.41%
26708	东陵	祝家变	磨料线	磨料线混凝土分28右1柱上变压器	200	20.40%	139.2	139.2				100.00%
26709	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线157+1右1	200	35.40%	0	0			2027年	100.00%
26710	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	文萃乙线7	400	40.80%	0	0				0.00%
26711	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分10加1左4变压器	50	58.20%	0	0		是	2026年12月	-51.71%
26712	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线55柱上变压器	400	44.10%	0	0				0.00%
26713	沈北	农高变	农柳线	沈阳岭海房地产有限公司3变电站201配电变压器	630	14.92%	0	0				-23.80%
26714	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	夹河分15+1右1	200	7.80%	0	0			2027年	5.29%
26715	东陵	世园变	世满乙线	上水溪谷二期1箱变1变压器	400	9.90%	320.4	320.4				-40.74%
26716	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	大柳变908长岗线长岗子线民主分后岗支60左6变台	400	60.90%	0	0				-42.89%
26717	新民	大红旗	大红旗变506二红线	大红旗变506二红线二红干柱屯分56变台	160	39.38%	0	0				-36.63%
26718	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯干芦屯分王窝支3右1变台	400	33.00%	0	0		是	2025年12月	-32.55%
26719	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	名流嘉园一期6号变电站2号变压器	800	38.25%	0	0		是	2027年12月	-39.40%
26720	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线东陵干水源分20	100	9.00%	0	0				-41.47%
26721	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线293左3变台	400	108.00%	0	0	2025年8月			-32.34%
26722	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分115右10变台	100	67.50%	0	0		是	2025年12月	-38.05%
26723	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	YHG 妈妈街南二台新台	315	69.52%	0	0		是	2025年11月	-25.79%
26724	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线佳美小区变	250	39.12%	127.2	127.2				-34.85%
26725	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	詹屯变848虎联线虎联干031	160	96.25%	0	0	2023年1月	是	2026年12月	-62.36%
26726	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	茉莉公馆3号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	108.30%	0	0	2024年6月			19.68%
26727	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	茉莉公馆4号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	55.24%	0	0			2027年	-14.43%
26728	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区5变电站1变压器	800	32.63%	0	0		是	2025年12月	-40.64%
26729	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那4变电站201变压器	630	22.86%	0	0				-41.99%
26730	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	瑞士风情小区7变电站2变压器	500	35.20%	274	274				-38.44%
26731	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	假日名居小区1变电站1变压器	630	18.29%	0	0		是	2025年12月	-40.83%
26732	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	沈阳法姬娜5号箱式变电站1号配电变压器	630	28.57%	387	387				-45.26%
26733	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	荣成世纪1号变电站1号变压器	630	36.83%	0	0		是	2027年	-39.14%
26734	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干36变台	200	54.60%	0	0		是	2025年12月	-16.54%
26735	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线99变台	100	85.80%	4.2	4.2	2025年5月			-36.86%
26736	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城一期2箱变201配电变压器	800	39.50%	0	0		是	2026年12月	-40.04%
26737	沈北	新城子	新城线	YHG 工业局分支2柱上变压器	250	101.20%	0	0	2024年7月	是	2026年12月	-36.64%
26738	沈北	清水变	清董线	环宇绿洲小区3局维箱变201变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	100.00%
26739	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	沈阳军翔房地产开发有限公司(阳光书香园)3箱变2201配电变压器	630	26.98%	0	0				-40.49%
26740	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡13号小区变电站2变压器	630	21.71%	0	0			2027年	-18.79%
26741	康平	中心变	中心变2607纺纱线	迎宾花园小区1箱变202间隔配电变压器	400	22.50%	0	0		是	2026年12月	0.51%
26742	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	下河分21+1左2	400	16.65%	0	0		是	2026年	14.78%
26743	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干147左15变台	200	44.20%	0	0		是	2025年12月	-38.46%
26744	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲小区1变电站1变压器	500	29.44%	302.8	302.8		是	2025年12月	-45.46%
26745	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院干18	400	74.25%	63	63				-37.78%
26746	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	东上坎机井	80	37.25%	42.2	42.2				-41.22%
26747	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑1变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
26748	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线35左2变台	200	97.05%	0	0	2025年5月	是	2025年	-19.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26749	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干马长岗分6变台	200	100.80%	0	0	2025年5月	是	2025年	-43.59%
26750	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分29	200	33.00%	0	0		是	2026年12月	-40.39%
26751	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	鑫丰御景华庭2变电站202变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
26752	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界卓铸3变电站201配电变压器	400	57.00%	132	132				-15.04%
26753	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线武器库分邸彪养殖支2	400	1.80%	0	0		是	2025年11月	0.00%
26754	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分51左2	400	11.50%	0	0		是	2026年	-37.40%
26755	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线大乐分12右3左9柱上变压器	400	0.30%	358.8	358.8				0.00%
26756	东陵	李相变	李古线	李古线63右3柱上变压器	400	46.60%	173.6	173.6				-27.83%
26757	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华泰新都AB区1箱式变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26758	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	尚书府2箱式变电站202间隔配电变压器	630	9.40%	507.8	507.8				-40.93%
26759	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	金地领峯1变电站1配电变压器	800	9.00%	0	0				100.00%
26760	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线大块地	315	26.67%	0	0		是	2025年12月	-30.56%
26761	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑一期2箱式变电站2配电变压器	630	36.83%	0	0		是	2025年12月	-41.36%
26762	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期3变电站2号变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年12月	87.59%
26763	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	华润长白中心变电站201间隔（甲）配电变压器	800	69.90%	0	0			2027年	59.09%
26764	康平	中心变	中心变2608粮油线	世代康城3箱变1变压器	500	46.40%	0	0		是	2026年12月	-41.18%
26765	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	嘉麟1箱变2变压器	630	32.86%	0	0		是	2025年12月	-43.79%
26766	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李歪干109左1右1	200	30.00%	0	0		是	2025年	-25.63%
26767	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	监狱分3柱上变压器	400	12.00%	0	0		是	2025年12月	-0.40%
26768	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	阳光格林城3-1间隔201配电变压器	630	40.48%	0	0		是	2026年12月	-42.05%
26769	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线黄旗堡大棚	80	50.00%	0	0		是	2025年11月	-33.80%
26770	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分亩圃支3右分支1变压器	50	74.40%	0	0				-62.47%
26771	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	于家房于家房村沓泰畜牧公变台区	400	21.60%	273.6	273.6				0.00%
26772	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线七家子村分01	200	35.30%	0	0		是	2026年6月	-35.97%
26773	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线三家支054	400	21.90%	272.4	272.4		是	2025年12月	-24.54%
26774	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	后边外东南二台(2020微)	400	30.90%	236.4	236.4				-153.24%
26775	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线聂力南台分支04	200	27.80%	0	0		是	2026年12月	-29.93%
26776	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分后新支3	200	26.33%	0	0		是	2026年5月	-25.75%
26777	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期2变电站202间隔配电变压器	630	22.48%	0	0		是	2026年12月	5.19%
26778	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	时光印象2号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	15.00%	0	0		是	2026年	100.00%
26779	苏家屯	桃仙变	桃仙变6276桃苏线	泰和府1号变电站201间隔（东官线）配电变压器	630	3.17%	0	0			2027年	46.03%
26780	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	格林喜鹊1变电站201配电变压器	800	27.00%	0	0			2027年	-40.73%
26781	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线130右5左2	250	90.00%	0	0	2025年2月	是	2027年	-34.23%
26782	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	提水分24柱上变压器	400	59.00%	0	0		是	2025年12月	-42.40%
26783	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线碱家分15右1变台	200	7.80%	164.4	164.4				100.00%
26784	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙7箱变1变压器	630	31.11%	0	0				-41.76%
26785	皇姑	怒江变	怒江变8250怒舍乙线	沈铁住宅2箱变1变压器	800	22.88%	452.5	452.5				-41.55%
26786	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线14左5	315	45.40%	0	0		是	2027年12月	-35.61%
26787	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线孙白村台分支线1	100	73.50%	0	0		是	2026年12月	-33.87%
26788	和平	广州变	广州变464广太乙线	万锦小区4变电站2主变	800	26.63%	0	0				-44.88%
26789	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分15左5变压器	400	40.40%	0	0		是	2025年12月	-35.57%
26790	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门十号变电站201间隔配电变压器	800	41.63%	0	0			2027年	-32.66%
26791	浑南	营盘	营盘变040营奥线	沿海商业中心3号变电站2号变压器	400	57.00%	0	0				-42.16%
26792	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线前房身四组照明新	100	38.40%	0	0				0.00%
26793	于洪	东民变	东民线	东民2台区	200	18.53%	0	0				-37.65%
26794	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	中海领馆5号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	23.17%	421	421				100.00%
26795	沈北	中心台	中心台变73950中石线	孟家A2台	400	27.00%	0	0				-22.00%
26796	沈北	中心台	中心台变73950中石线	孟家B台	400	11.10%	0	0				-55.45%
26797	于洪	大潘变	大潘变54056大古乙线	小微前庙一台区	200	98.10%	0	0	2024年6月	是	2025年	-0.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26798	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金城曦郡小区4变电站1变电站	500	36.16%	0	0		是		-39.47%
26799	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东乙线卫东干27柱上变压器	400	19.75%	0	0		是	2025年12月	-37.38%
26800	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	农药干23	50	76.40%	0	0		是	2025年	-46.12%
26801	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线黄花岭分移动支石兴民养殖几2	200	14.10%	0	0		是	2028年	0.00%
26802	沈北	道义变	道义变15265御院线	汇置尚都二期二组团2变电站202配电变压器	800	32.10%	463.2	463.2				-4.75%
26803	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	造纸线猪毛厂支002	200	113.20%	0	0	2025年4月			-34.22%
26804	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线沈阳市于洪区大潘社区委员会	250	89.92%	0	0	2022年12月	是	2025年	-38.10%
26805	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线吴家村台支04	100	54.90%	0	0		是	2026年12月	-41.07%
26806	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房新立屯渔客隆淡水鱼公变台区	200	39.90%	0	0				100.00%
26807	于洪	曹家变	曹大乙线	小于小微1台区	200	102.60%	0	0	2024年9月	是	2025年	12.48%
26808	沈北	大志变	大志变70564志西线	木匠分31号	100	88.80%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-41.15%
26809	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线于台2大棚	100	76.60%	13.4	13.4				-28.83%
26810	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线于家房五组照明	200	38.20%	103.6	103.6				-41.06%
26811	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	果园分21右2柱上变压器	400	56.40%	0	0				-61.56%
26812	于洪	家俱变	佰锦线	水木城典5变电站1变压器	630	39.37%	0	0				-39.38%
26813	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北乙线74+1右1	200	78.30%	0	0			2027年	-29.25%
26814	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	前进新村2号变电站1号变压器	630	44.44%	0	0			2027年	-40.39%
26815	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里4号变电站201配电变压器	630	55.87%	0	0			2027年	-40.98%
26816	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干44右1	100	43.20%	46.8	46.8				7.24%
26817	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分51	400	54.00%	0	0				-128.07%
26818	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨村瑞盛德丰农场公变台区	400	0.00%	0	0				0.00%
26819	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园1箱式变电站1配电变压器	630	89.14%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-36.33%
26820	康平	张强变	张强变76240柳树线	大黄线大黄线刘沟分两家子支西支008	200	39.00%	0	0		是	2026年6月	-36.83%
26821	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	方聚线工业4台支3	200	60.30%	0	0		是	2026年12月	100.00%
26822	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包百分北土城支北六队几2	200	10.50%	0	0		是	2027年	14.15%
26823	东陵	李相变	李古线	德胜花园1箱变2变压器	630	23.49%	419	419				-32.62%
26824	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城19变电站变压器	630	13.21%	0	0		是	2027年12月	-45.95%
26825	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分苇子沟支71右26右1变台	200	18.00%	0	0				100.00%
26826	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园2变电站201变压器	630	30.48%	0	0		是	2027年12月	-42.23%
26827	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	千德1箱变1变压器	315	58.73%	0	0		是	2025年12月	-43.37%
26828	辽中	金山变	金山变45540金杨线	后尖山小微分台	200	39.60%	100.8	100.8				-35.64%
26829	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	浑河三区配电站1公变	630	63.24%	168.6	168.6				-41.90%
26830	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	家福苑箱变配电变压器1公变	160	67.50%	36	36				-43.43%
26831	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干83右10左1左1	200	17.70%	0	0			2027年	0.00%
26832	沈北	河北变	10kV河岗线84656	新城子区丁福来养殖厂工程（一站式）	200	10.43%	159.15	159.15		是	2026年12月	5.93%
26833	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	刘家村北台	200	29.10%	121.8	121.8				12.92%
26834	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府4变电站2变压器	500	55.36%	0	0		是	2025年12月	-40.84%
26835	沈北	詹屯变	詹屯变7846虎开线	虎开干蓝田分5杆（一站式）	200	2.40%	175.2	175.2				-49.76%
26836	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线郭家分20变台	100	68.70%	21.3	21.3				-33.61%
26837	于洪	大潘变	大祝线	弘泽锦城1站房1变压器	630	24.89%	0	0		是	2025年	-41.21%
26838	于洪	铸造变	铸东乙线	澳海澜郡小区回迁楼2号箱式变电站2号配电变压器	500	23.04%	0	0		是	2025年	-40.36%
26839	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	佰世雅阁小区二期变电站201	500	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
26840	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都9号变电站202配电变压器	800	28.50%	0	0			2027年	-42.86%
26841	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	华瑞家园2箱变1变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-36.23%
26842	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼3箱变2变压器	630	41.27%	307	307				99.90%
26843	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	阔北分12右9右7柱上变压器	400	83.10%	0	0	2025年8月			0.00%
26844	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际15号变电站201配电变压器	630	32.76%	360.6	360.6				-28.80%
26845	铁西	历工变	历工变10472光明线	冶金粉末1期变电站201间隔配电变压器	630	7.30%	0	0		是	2027年12月	-16.00%
26846	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	华润紫云府一期2箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26847	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干124右2	400	20.70%	277.2	277.2				0.00%
26848	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	后边外村综合（2021微）	400	24.90%	260.4	260.4				2.89%
26849	大东	善邻变	善邻变81052善环线	中环广场1变电站1变压器	800	39.38%	405	405				3.96%
26850	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地一期1变电站2变压器	630	33.97%	353	353				-37.34%
26851	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	智慧谷1小区局维变电站202配电变压器	630	3.17%	0	0		是	2026年12月	12.51%
26852	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	水源线33左9+1右1	80	94.50%	0	0	2024年12月		2027年	26.20%
26853	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中烟干65左分12左分7左支12右T2台区	100	36.30%	0	0		是	2026年12月	-54.31%
26854	沈北	大志变	志詹乙线	沈煤大桥16箱变201配电变压器	400	30.90%	236.4	236.4		是	2026年12月	-15.36%
26855	法库	双台子	双台子变045双四线	公主陵115台	200	7.20%	97.3384	97.3384				10.13%
26856	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利六期23箱变2变压器	630	45.33%	281.4	281.4				-43.54%
26857	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地意境3.2期2变压器	400	30.60%	0	0		是	2026年12月	-32.76%
26858	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线天宝库佳园	160	81.00%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-40.17%
26859	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线交通队北台	100	61.80%	0	0		是	2026年12月	-43.46%
26860	大东	望花变	望花变70262合作乙线	远东1箱变1站内变压器	630	55.62%	216.6	216.6				-39.61%
26861	于洪	家俱变	佰锦线	佰锦城四期3站房1配电变压器	630	40.95%	0	0				-33.66%
26862	于洪	范屯变	范北线	小微兰屯东二加一	200	95.10%	0	0	2024年9月			-38.42%
26863	沈北	清水变	清水变73648清辉线	温馨箱变201配电变压器	630	26.03%	403	403				-24.40%
26864	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	老街坊5变电站1变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26865	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区3变电站2变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-41.96%
26866	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线终平分63右4变台	200	107.70%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	6.02%
26867	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗子分牛营子井支22变台	100	50.40%	23.8	23.8				-79.61%
26868	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分23左5左2柱上变压器	400	57.00%	0	0		是	2025年12月	-60.46%
26869	于洪	马三家	马辉线	平罗变605平辛线陆家村1台	200	129.60%	0	0	2024年6月	是	2025年	-36.86%
26870	沈北	天乾变	天乾变70670天丽线	道义变260佰景线佰景线002	200	68.40%	0	0		是	2026年12月	-36.90%
26871	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	龙湖花千树二期1变电站201间隔配电变压器	630	26.98%	0	0				-33.66%
26872	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	妈妈街村综合三台（微）	400	27.30%	0	0		是	2025年11月	6.19%
26873	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	保利溪湖林语五期2-2配电变压器	800	36.00%	0	0				-41.21%
26874	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干冯屯分34变台	200	26.40%	0	0				-38.10%
26875	沈河	万柳变	万柳变294五客线	五爱客运1箱变2变压器	800	13.88%	0	0				-38.72%
26876	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	未来城3箱变1变压器	630	30.48%	0	0				-47.57%
26877	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城3变电站2站内变压器	630	27.43%	0	0				-43.75%
26878	大东	鹏源变	鹏源变444鹏北线	鹏利C座1变电站2站内变压器	800	35.50%	0	0				-41.56%
26879	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分刘屯支24左6变台	200	48.30%	0	0				-33.60%
26880	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线苇塘分支042	100	106.80%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-33.61%
26881	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	闸南分25+1柱上变压器	400	89.70%	0	0	2025年8月			100.00%
26882	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	东电南塔箱变2变压器	500	16.32%	0	0		是	2026年12月	-41.13%
26883	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心一期11号变压器	800	10.80%	0	0		是	2026年12月	100.00%
26884	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑1号变电站1变压器	630	19.05%	0	0			2027年	-36.64%
26885	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村10号变电站2号配电变压器	630	30.10%	0	0		是	2027年12月	-38.45%
26886	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	万城小区1箱变（单）	630	37.46%	0	0				-45.14%
26887	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	万城小区4箱变2变压器	800	43.13%	0	0				-39.33%
26888	于洪	范屯变	范古线	小微全胜村西台1	400	16.50%	0	0		是	2025年	-33.52%
26889	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门1号变电站201配电变压器	630	40.13%	0	0			2027年	-42.41%
26890	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	时代新城一期4小区变电站202配电变压器	630	20.00%	0	0				0.00%
26891	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城一期2变电站1配电变压器	800	43.80%	0	0		是	2025年12月	-42.10%
26892	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	纳帕名门1变电站202	630	32.38%	363	363				-40.03%
26893	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园二期A区1变电站1变压器	630	45.33%	281.4	281.4				-38.83%
26894	辽中	四方台	四方台变91158农场线	四方台变091农场线土耳坨新大棚	630	33.95%	353.1	353.1				-36.79%
26895	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	乐山2箱式变电站配电变压器	400	5.50%	0	0		是	2025年12月	-57.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26896	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	洪湖湾小区1变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是		0.00%
26897	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林尚城2变电站1变压器	500	47.20%	0	0		是	2025年12月	-37.30%
26898	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分28左1右1	400	26.40%	0	0				-44.53%
26899	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	南乱分26左3	200	54.30%	71.4	71.4				-36.81%
26900	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金辉优步湖畔2箱式变电站2配电变压器	800	43.80%	0	0		是	2025年12月	-31.94%
26901	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	林东干12右5	400	0.00%	360	360				0.00%
26902	东陵	中马变	疗养甲线	锦麟河院东区二期1箱变2号变压器	630	8.63%	228.7972	228.7972				79.42%
26903	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线黑牛分70左16	100	73.60%	0	0		是	2025年	-31.89%
26904	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线凤凰2支01	200	35.50%	0	0		是	2026年5月	-28.90%
26905	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线胜利台分支线018	100	73.20%	16.8	16.8				-32.54%
26906	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区3变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26907	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园2变电站2变压器	400	71.00%	0	0		是		-29.71%
26908	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	新生干14加1右3	400	29.10%	0	0		是		100.00%
26909	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭B区4箱式变电站202间隔配电变压器	800	24.00%	0	0				-35.69%
26910	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干王滨甲线173左分03柱上变压器	200	43.20%	93.6	93.6				-40.22%
26911	东陵	祝家变	祝高线	李相变642郝义线10kV郝义干55柱上变压器	315	57.90%	0	0		是	2026年12月	-31.60%
26912	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃园1箱变2变压器	630	26.35%	0	0		是	2026年12月	-39.92%
26913	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关线西关干小辛四五组支011	50	88.20%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-5.32%
26914	开发	宁官变	宁富线	万象首府小区1变电站2变压器	800	32.40%	460.8	460.8				-23.15%
26915	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线24右9左3变台	200	12.90%	0	0				0.00%
26916	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾二期4箱式变电站1配电变压器	315	44.95%	0	0		是	2025年12月	-40.40%
26917	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	八家子小区1箱变（单）	800	64.00%	0	0				-43.39%
26918	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	鲁尔新天地一二期小区202间隔配电变压器	800	23.70%	0	0				-43.57%
26919	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线13	400	36.25%	0	0				-42.17%
26920	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线柳匠线后岗子分22	200	34.00%	112	112				-53.36%
26921	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线17右1	315	14.60%	0	0		是	2026年	20.87%
26922	沈北	新城子	新城线	新城子线侯三分018新卜二B	100	30.00%	0	0		是	2026年12月	-41.92%
26923	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯线	杨士岗变053靠山屯线靠山屯中台	200	84.00%	12	12	2025年4月			-40.01%
26924	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分1左8柱上变压器	500	74.40%	0	0		是	2025年12月	-54.12%
26925	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑翔变560滑齐乙线滑齐干37右6	315	33.71%	177.3	177.3				-47.86%
26926	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线83变台	200	49.20%	0	0		是	2025年12月	-28.66%
26927	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分67变压器	200	8.70%	0	0				-45.90%
26928	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会洋支30左3变压器	315	40.63%	155.5	155.5				-45.33%
26929	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东甲线迎宾干哈大东分珍珠支14右4变压器	100	24.60%	0	0		是	2025年12月	-37.21%
26930	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分13左2	400	33.25%	0	0				-41.14%
26931	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	万家分8左02	100	28.20%	0	0		是	2027年	-11.90%
26932	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干8右2柱上变压器	315	23.81%	0	0		是	2025年12月	-41.87%
26933	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干金海分6变压器	315	58.73%	0	0				-37.94%
26934	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	胡家干42右2	315	23.33%	0	0			2027年	-51.99%
26935	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	北联干铁路分6变压器	200	39.00%	50.776	50.776				-26.85%
26936	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	绿洲乙线绿洲分55左2变台	200	0.00%	180	180				-7682600.00%
26937	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	陵东变168陵园甲线体院分12左1柱上变压器	400	19.50%	0	0		是	2025年12月	-43.46%
26938	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线红工分6柱上变压器	315	16.19%	0	0		是	2025年12月	-46.48%
26939	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北干21右6	315	39.68%	0	0			2027年	-38.06%
26940	皇姑	长江变	长江变25476长泰乙线	长泰乙线长泰干38右10柱上变压器	315	58.41%	0	0		是	2025年12月	-41.84%
26941	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	亦农乙线亦农干10左4变压器	250	16.80%	0	0		是	2025年12月	-79.22%
26942	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分4变压器	250	26.88%	0	0		是	2025年12月	-60.46%
26943	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分10变压器	315	15.24%	0	0		是	2025年12月	-45.80%
26944	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙线北乱分11	160	47.25%	0	0		是	2026年	-30.26%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26945	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线61	400	4.20%	0	0		是	2026年	11.09%
26946	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	苏南变246临湖乙线临湖乙工商分11	315	77.46%	0	0		是	2026年	-35.81%
26947	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线47左6	315	60.00%	0	0			2027年	-39.44%
26948	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线47左9	315	56.83%	0	0			2027年	-41.31%
26949	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干10变压器	315	68.89%	0	0		是	2025年	-47.05%
26950	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线6左1	400	27.60%	249.6	249.6				-40.55%
26951	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	亦农甲线亦农干19右13变压器	200	62.00%	56	56				-42.51%
26952	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分16公变1	315	26.98%	198.5	198.5				-41.40%
26953	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干电子分10公变	400	33.60%	225.6	225.6				-47.38%
26954	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干志新里分8左4公变	315	39.05%	0	0		是	2026年12月	-42.10%
26955	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	万中干8公变	315	70.79%	0	0		是	2025年12月	-44.43%
26956	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线16	315	31.11%	0	0		是	2027年12月	-45.25%
26957	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干22	315	15.24%	0	0				-59.45%
26958	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干10左2	315	54.92%	0	0		是	2027年12月	-45.90%
26959	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	崇山变290黎明甲线黎明干18右2柱上变压器	315	6.35%	0	0		是	2025年12月	-40.19%
26960	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山干恒山分6右1柱上变压器	315	85.08%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-47.86%
26961	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	南路甲线南路干56左3	200	5.50%	0	0				-50.38%
26962	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干勤石分14+1公变	250	30.40%	0	0				-44.85%
26963	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线50右3变台	315	37.78%	0	0		是	2025年12月	-39.64%
26964	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	羊吉乙线羊吉干矿棉分2右1变压器	315	30.79%	186.5	186.5				-58.09%
26965	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线三纬分8	400	18.60%	0	0		是	2027年12月	-33.34%
26966	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干70左5	315	15.56%	0	0				-40.14%
26967	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线水源分49左2	50	26.00%	0	0				-71.47%
26968	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	劳动变158文南乙线文南干57柱上变压器	200	11.70%	0	0		是	2025年12月	-148.48%
26969	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪松变572雪南甲线西郊线181左12	200	65.50%	0	0		是	2027年	-47.17%
26970	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	善仓干31	200	12.40%	0	0		是		-19.94%
26971	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分9右5变压器	315	6.67%	0	0		是	2025年12月	-48.75%
26972	和平	太原变	太原变062胜三甲线	南二分6	315	72.38%	55.5	55.5				-42.24%
26973	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线山梨红分36	100	5.10%	84.9	84.9				-32.67%
26974	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	于洪干农药分24	400	40.50%	0	0				-43.78%
26975	铁西	重工变	重工变10874重塔线	城西干广业支3左1变台	100	19.20%	70.8	70.8				-9.16%
26976	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙变7左3变压器	315	10.48%	0	0				-36.30%
26977	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分36柱上变压器	315	21.59%	0	0		是	2025年12月	-86.37%
26978	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左7之1柱上变压器	250	42.00%	0	0		是	2025年12月	-15.64%
26979	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	方溪变344方溪乙线方溪干15柱上变压器	315	53.33%	0	0		是	2025年12月	-16.43%
26980	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线中药分28	200	57.30%	0	0				-40.70%
26981	大东	如意变	如意变80898如望乙线	新生干76	400	10.05%	0	0		是		0.00%
26982	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	昆工甲线锦水分18左3柱上变压器	315	47.49%	0	0		是	2025年12月	-40.72%
26983	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾连变348向工甲线向工干油漆分6左15柱上变压器	315	2.54%	0	0				-47.91%
26984	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线66变台	315	34.60%	0	0		是	2025年12月	-39.93%
26985	和平	市府变	市府变582北市乙线	北市乙线58	400	52.50%	0	0		是	2027年12月	-38.38%
26986	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	三经甲线14左3	315	57.14%	103.5	103.5				-33.21%
26987	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北分25柱上变压器	200	43.50%	0	0		是	2025年12月	-45.84%
26988	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区3变电站1变压器	500	50.40%	0	0		是	2025年12月	-41.04%
26989	和平	太原变	太原变040南十乙线	嘉禾21主变	630	9.21%	0	0				-46.30%
26990	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	荣安箱变2变压器	500	38.88%	0	0		是	2026年12月	-43.50%
26991	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏西区2箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
26992	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区5箱变2号变	630	51.43%	0	0		是	2025年12月	-44.69%
26993	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡一期5变电站1号变	500	60.40%	0	0		是	2025年12月	-42.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26994	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光1变电站1变压器	630	50.79%	0	0				-45.36%
26995	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	中频小区2变电站1变压器	200	42.50%	0	0		是	2025年12月	-0.25%
26996	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑6变电站（原尊龙苑变电站）202	630	35.24%	0	0		是	2027年12月	25.97%
26997	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都14变电站201	630	23.62%	418.2	418.2				-43.13%
26998	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	松山小区3箱变2变压器	630	45.08%	0	0		是	2025年12月	-38.16%
26999	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金色高尔夫1小区变电站1变压器	630	11.11%	0	0		是	2025年12月	-37.69%
27000	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	区政府廉租房3箱变1	630	24.76%	0	0		是		-42.47%
27001	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	金尊雅苑变电站2变压器	400	17.25%	0	0		是	2025年12月	-36.31%
27002	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区1变电站2变压器	630	21.27%	296.172	296.172		是	2025年12月	-43.22%
27003	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	揽军路小区变电站201	400	43.50%	0	0		是	2025年12月	-44.31%
27004	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	医大小区2变电站1变压器	400	15.60%	297.6	297.6				-40.57%
27005	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	城建2小区变电站2变压器	630	43.33%	0	0				-38.42%
27006	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园8号变电站2号变压器	500	26.40%	10	10				-42.64%
27007	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙10箱变1变压器	630	24.76%	411	411				-45.10%
27008	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	俪都2期2箱变2变压器	630	21.90%	429	429				-45.17%
27009	铁西	滑翔变	滑翔变20290云峰乙线	里仁居箱变201	630	40.00%	0	0				-43.91%
27010	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区5变电站201配电变压器	800	83.40%	52.8	52.8	2025年6月			-34.42%
27011	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	浑河六区2变电站201	500	122.80%	0	0	2025年6月	是	2028年12月	-42.03%
27012	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大五区2变电站201柜	400	61.50%	0	0				-42.38%
27013	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	建大二区1变电站201柜	630	38.73%	0	0				-46.73%
27014	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	新湖北国之春五期B区2变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
27015	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	北斗新苑小区变电站202变压器	630	38.10%	50.776	50.776				-48.57%
27016	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	景丽花园2变电站202柜	630	17.78%	0	0				-41.79%
27017	沈河	大东变	大东变052城南甲线	滨河2变电站1变压器	315	54.60%	0	0		是	2026年12月	-43.15%
27018	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	浅草绿园2变电站202柜	630	27.62%	393	393				-41.35%
27019	铁西	应昌变	应昌变20554应劝甲线	富雅豪临小区1变电站202变压器	800	27.00%	0	0		是	2026年12月	-43.68%
27020	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区1箱变2号变	630	21.90%	0	0				-44.45%
27021	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	供电局2箱变1号变	400	20.50%	0	0		是	2025年12月	-44.51%
27022	大东	望花变	望花变70242上园乙线	梧桐园3箱变2站内变压器	500	28.32%	0	0				-42.94%
27023	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光6变电站1号变	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-43.69%
27024	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	东大智慧鑫园箱变2变压器	630	20.19%	0	0				-38.43%
27025	沈河	方家变	方家变668方南乙线	华龙奥翔2箱变1变压器	500	20.48%	347.6	347.6				-43.30%
27026	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华小区2变电站202配电变压器	630	35.24%	0	0		是		-41.23%
27027	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际6号变电站1变压器	630	18.73%	0	0		是	2027年12月	-39.02%
27028	沈河	青年变	青年变348青特线	都市港湾2箱变2变压器	800	17.40%	0	0		是	2026年12月	-40.60%
27029	沈河	长青变	长青变466青阳线	东陵廉租房箱变1变压器	500	13.44%	382.8	382.8				-49.03%
27030	沈河	长青变	长青变466青阳线	东陵廉租房箱变2变压器	500	8.64%	406.8	406.8				-38.31%
27031	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	强大小区1变电站201	630	22.86%	423	423				-43.63%
27032	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	正光箱变1变压器	630	30.48%	0	0				-45.75%
27033	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	香樟4变电站1变压器	400	75.50%	0	0				-38.37%
27034	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	锦绣华庭1箱变1变压器	630	31.11%	371	371				-47.50%
27035	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	珠紫里箱变2变压器	630	42.67%	0	0		是	2025年12月	-43.57%
27036	沈河	北兴变	北兴变40364北顺甲线	华丽山庄3变电站2变压器	500	14.72%	0	0				-46.31%
27037	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	五彩—2箱变2变压器	500	40.80%	0	0		是	2025年12月	-43.10%
27038	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期2箱变1变压器	630	15.62%	468.6	468.6				-42.93%
27039	沈河	长青变	长青变466青阳线	都市晨光2箱变1变压器	630	16.83%	461	461				-42.77%
27040	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	富强7箱变1变压器	630	28.57%	0	0				-57.32%
27041	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期6变电站201变压器	400	21.90%	0	0				-31.82%
27042	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品7 # 变电站2变压器	630	38.48%	0	0		是		-46.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27043	沈河	万柳变	万柳变284万国线	天合花园箱变1变压器	400	14.80%	0	0		是	2026年12月	-44.98%
27044	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	金颂园4变电站202	630	23.17%	421	421				-44.10%
27045	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	南风雅阁5201	630	15.87%	467	467				-39.97%
27046	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天7箱变1变压器	630	24.76%	0	0				-39.93%
27047	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都3箱变2变压器	630	17.78%	455	455				-37.56%
27048	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	站西箱变2变压器间隔2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
27049	大东	望花变	望花变70242上园乙线	沈政住宅1站内变压器	500	16.80%	0	0				-43.19%
27050	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	e佰家园小区2变电站201	400	27.20%	251.2	251.2				-48.47%
27051	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	新北花园1箱变1号变	500	67.20%	0	0		是	2025年12月	-48.92%
27052	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	新北花园2箱变2号变	500	28.40%	0	0		是	2025年12月	-41.61%
27053	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	艳路安居二期1变电站202	500	30.40%	298	298				-44.99%
27054	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	澳普2箱变1	400	20.10%	0	0				-33.88%
27055	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山1箱变2	630	13.65%	0	0		是	2025年12月	-48.17%
27056	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区10号箱变1号变	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-40.28%
27057	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	沙河子二1箱变2号变	400	36.60%	0	0				-41.35%
27058	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	友谊花园1箱变2	500	26.88%	0	0		是	2025年12月	-40.04%
27059	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰5箱变1	630	42.67%	0	0		是	2025年12月	-45.16%
27060	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区2箱变1	630	27.94%	0	0		是	2025年12月	-44.61%
27061	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙花园3箱变1变	630	41.90%	0	0		是	2025年12月	-40.42%
27062	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	前进新村1号变电站1号变压器	630	21.27%	0	0			2027年	-39.17%
27063	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	有色2号变电站1号变压器	1000	37.50%	0	0			2027年	-42.91%
27064	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	柳条湖3箱变1	630	68.83%	0	0		是	2025年12月	-74.03%
27065	沈北	道义变	道义变15259道义线	地铁惠民2环网柜5箱变1变压器配电变压器配电变压器	630	19.43%	0	0		是	2026年12月	-43.22%
27066	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	东城紫祥园4变电站2变压器	630	15.24%	471	471				-40.81%
27067	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北甲线101+1右1	200	46.80%	0	0			2027年	-41.02%
27068	康平	卧龙变	卧龙变75948卧滨线	康湖茗筑小区三期1变电站201间隔配电变压器	630	15.56%	0	0		是	2026年12月	10.37%
27069	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语一期商业楼变电站1变压器	315	38.10%	0	0				-31.75%
27070	新民	金五台	金五台变718三台线	三台干81右5变台	200	21.60%	136.8	136.8				-177.98%
27071	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓2变电站202变压器	500	34.00%	0	0				-41.46%
27072	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城四期1箱式变电站1配电变压器	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-43.56%
27073	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城17号变电站201配电变压器	630	38.41%	0	0			2027年	-41.56%
27074	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖9号变电站2号变压器	630	11.94%	218.6	218.6				-43.75%
27075	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	江南时代3号变电站202间隔配电变压器	630	14.48%	0	0			2027年	-26.78%
27076	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线64右7右7变台	200	8.40%	163.2	163.2				2.52%
27077	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干胜利分9右8变台	200	40.50%	0	0		是	2025年12月	-38.22%
27078	东陵	孙家寨	孙张线	金水湾4箱变2变压器	630	35.24%	0	0		是	2026年12月	-40.59%
27079	沈北	天乾变	天孝甲线	龙湖原府小区5局维变电站201配电变压器	800	20.70%	0	0		是	2026年12月	42.52%
27080	新民	新民变	新民变30172化肥线	依林华府4变电站2变压器	630	9.21%	0	0				100.00%
27081	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线李刘联分18右05	400	10.70%	0	0				-34.58%
27082	康平	中心变	中心变2607纺纱线	依澜阳光3箱变1变压器	500	31.68%	0	0		是	2026年12月	-41.97%
27083	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分6右1+1柱上变压器	315	46.48%	0	0		是	2025年12月	-37.06%
27084	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城6箱变202配电变压器	800	15.75%	594	594		是	2026年12月	-37.51%
27085	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线19变台	200	65.20%	0	0				-36.59%
27086	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线政府楼832	200	60.00%	60	60				-43.92%
27087	于洪	得胜变	得化线95476	远大家园5站房1变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-43.11%
27088	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线耿联分62右5变台	200	29.10%	0	0		是	2025年12月	-38.95%
27089	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	万科明天广场五期变电站2号变压器	800	43.13%	0	0		是	2027年12月	-42.63%
27090	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	富禹天玺一期小区1箱式变电站2配电变压器	800	18.60%	0	0		是	2025年12月	12.27%
27091	东陵	上伯变	上深乙线	上伯变311上深乙线上深乙+62+1柱上变压器	315	28.57%	0	0		是	2026年12月	-36.49%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27092	浑南	莫子山变	莫子山变842莫松线	金地九溪1变电站1号配电变压器	630	34.60%	0	0		是	2027年12月	-32.08%
27093	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线农场西山分04+2（农场西山台）	100	111.20%	0	0	2023年2月	是	2025年11月	-32.30%
27094	康平	所口变	所口变76342所方线	二线线山东大棚台分支线008	50	46.20%	21.9	21.9		是	2026年12月	-74.49%
27095	于洪	小于变	10kV于工线56284	富海若乔1站房1变压器	630	35.56%	0	0				-38.78%
27096	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线钟家支051	250	54.40%	0	0		是	2026年6月	-44.72%
27097	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任西水田支016	50	56.80%	0	0		是	2026年5月	-866.42%
27098	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线柳匠线47右03	100	59.80%	30.2	30.2				-35.28%
27099	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾四期2变电站1配电变压器	500	50.56%	0	0		是	2025年12月	-36.56%
27100	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	奉天九里四期1变电站1号配电变压器	630	32.38%	363	363				-44.89%
27101	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干80左5右1	200	3.60%	0	0			2027年	7.63%
27102	沈北	董楼子	董楼子变042望滨线黑林子分3(黑林子B台)	望滨线	200	18.30%	143.4	143.4				-31.30%
27103	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际二期6变电站1变压器	630	28.57%	0	0		是	2025年	-39.88%
27104	沈北	清水变	清依线	沈阳市沈北新区百利达塑料帆布制品厂（一站式）	100	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
27105	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	荒地分10右4左6	200	63.60%	0	0		是	2025年	-40.03%
27106	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	装饰箱变1号变	500	28.40%	0	0		是	2025年12月	-47.18%
27107	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东贸佳园5变电站1变压器	400	22.50%	0	0				-43.26%
27108	苏家屯	前显变	前显变51286前洋乙线	远洋天地十一号变电站1变压器	800	51.38%	0	0			2027年	-43.38%
27109	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内干镇内分35右6右5变压器	400	23.50%	0	0				-25.03%
27110	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	北欧云墅小区2变电站2变压器	800	27.30%	0	0		是	2025年12月	-30.92%
27111	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太二水东分支线004	30	55.00%	0	0		是	2026年12月	-77.46%
27112	于洪	范屯变	范静线	小微静安村南一台	400	55.80%	0	0				-37.63%
27113	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分94左24变台	200	15.30%	0	0				100.00%
27114	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	西塔21变压器	800	58.88%	0	0		是	2025年12月	-33.90%
27115	辽中	养土堡	养土堡变1191林家线	孙家万北台（2021微）	200	16.50%	0	0		是	2025年11月	-9.24%
27116	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	鑫丰金园2箱变202配电变压器	500	23.04%	0	0				-48.22%
27117	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天3箱变201	630	67.43%	93.528	93.528				-43.79%
27118	于洪	平罗变	平罗线	平罗变611平罗线黄土坎村2台	50	21.62%	0	0		是	2025年	6.30%
27119	大东	望花变	望花变70252二台乙线	二台干14加1	400	51.30%	154.8	154.8				11.42%
27120	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	有色12号变电站201配电变压器	630	37.14%	0	0			2027年	-53.02%
27121	于洪	高明变	高张线	馨韵雅居1变电站1变压器	630	24.00%	0	0				-41.69%
27122	铁西	启工变	启工变10776启配线	保利云禧4配电室202间隔配电变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
27123	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线70左7左1变台	400	22.50%	0	0				0.00%
27124	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城2号1变压器	800	7.88%	0	0		是	2027年12月	-30.04%
27125	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	巴塞罗那晶座7变电站201变压器	630	22.54%	0	0				-42.25%
27126	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙B开闭站1变电站1变压器	400	9.00%	324	324		是	2025年12月	-38.24%
27127	和平	和平变	和平变144南一乙线	同泽花园202间隔配电变压器	800	13.80%	0	0				-2103.76%
27128	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分15右1	80	47.00%	0	0		是	2025年	-55.48%
27129	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分117右17	50	25.20%	0	0		是	2025年	-49.10%
27130	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	和平上和城1号变电站202间隔配电变压器	800	34.00%	0	0			2027年	-11.64%
27131	和平	方型变	方型变454文化甲线	文化干绿园里供暖所201间隔配电变压器	500	15.36%	0	0				-24.18%
27132	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	024保工印象2配电站201配电变压器	800	52.50%	0	0				-41.34%
27133	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	世欧融汇城1变电站2变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	30.64%
27134	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科润园一期1变电站1号变压器	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
27135	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	乐府新天地1号变电站2号配电变压器	630	39.05%	321	321				-22.26%
27136	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	林西线文城分87	315	63.05%	84.9	84.9				-29.65%
27137	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线一分场支线014	100	38.40%	0	0		是	2026年6月	-41.03%
27138	于洪	东民变	东民线	东升鸿璟园2站房1配电变压器	630	11.11%	0	0				100.00%
27139	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线东丁北几25	50	58.50%	0	0		是	2025年11月	-44.63%
27140	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲线	融顺小区1号变电站1变压器配电变压器	630	25.08%	0	0		是	2027年12月	-36.96%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27141	于洪	光辉变	光东线	依云温泉小镇一期2变电站2变压器	630	22.86%	423	423				-37.61%
27142	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	东日养殖照明台	400	54.90%	140.4	140.4				22.32%
27143	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝居住M区2局维201间隔配电变压器	630	30.10%	0	0		是	2026年12月	-41.45%
27144	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	强工东街小区202	630	66.19%	0	0		是	2027年12月	-45.72%
27145	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	上东花墅25变电站1变压器	630	38.73%	0	0				-3.11%
27146	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	文化社区1号变电站1号变压器	630	41.14%	0	0		是	2027年	-49.41%
27147	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	西地东照明	200	11.70%	156.6	156.6				-39.93%
27148	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线石桩子西南台支06	200	32.10%	115.8	115.8				-34.74%
27149	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线三家子村照明	160	52.25%	0	0		是	2026年6月	-34.17%
27150	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	美村2号变电站1变压器	630	15.08%	0	0			2027年	-39.63%
27151	大东	大志变	大志变70558志东甲线	志东干35右1加1	315	27.30%	0	0				-40.08%
27152	大东	小东变	小东变80162大华线	水岸7变电站2变压器	630	20.95%	0	0				-40.39%
27153	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线董家开发区分3	200	16.80%	0	0		是	2025年12月	100.00%
27154	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	YHG_文南干13右7号柱上变压器	200	34.80%	0	0		是	2025年12月	-57.62%
27155	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	YHG_沈阳于洪区北陵乡小舍村基建办柱上变压器	500	97.60%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-42.29%
27156	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军线农场分2左3右6右1	400	1.50%	0	0		是	2026年	0.00%
27157	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园9箱变2变压器	630	8.38%	514.2	514.2				-30.92%
27158	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干73左1+1右2柱上变压器	50	52.20%	0	0		是	2025年12月	-48.14%
27159	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线北甸子西台几02	200	45.00%	0	0				-33.85%
27160	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	刘家分33左1柱上变压器	250	8.64%	0	0		是	2025年12月	-21.77%
27161	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期3变电站2配电变压器	630	27.81%	0	0				-39.32%
27162	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线小齐台分支线003	100	39.75%	50.25	50.25		是	2026年12月	-30.40%
27163	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	亿甲府第2箱2变201配电变压器	630	48.89%	0	0		是	2025年12月	-33.43%
27164	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡乡人民政府	200	59.80%	60.4	60.4				-1695.08%
27165	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾（首二期）3箱式变电站1号变压器	630	30.10%	0	0		是	2026年12月	-41.94%
27166	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线木舒分55	50	75.00%	0	0		是	2026年12月	-29.98%
27167	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线16+1右9变台	400	42.75%	189	189				51.00%
27168	开发	宁官变	宁官变95066宁中甲线	翡丽府小区1变电站1变压器	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	64.53%
27169	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都20号变电站201间隔（施恒线）配电变压器	800	23.40%	0	0			2027年	9.65%
27170	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	九英里6号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	32.38%	0	0		是	2027年	4.44%
27171	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象1变电站1变压器	630	27.81%	0	0		是	2025年12月	-38.60%
27172	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	瑞士风情小区6变电站1变压器	630	18.03%	453.4	453.4				-45.28%
27173	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	雪北甲线83右10	200	18.00%	0	0			2027年	-32.42%
27174	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线19右5	160	24.50%	0	0			2027年	-66.80%
27175	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	魏家分26右2	200	2.70%	174.6	174.6				0.00%
27176	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	旭辉雍和府小区1配电室202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是		0.00%
27177	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发水韵桃源2局维变电站201配电变压器	800	18.60%	0	0		是	2026年12月	9.84%
27178	辽中	满都户	满都户变1011满西线	满都户变013满西线满西二组照明	250	74.88%	37.8	37.8				-39.73%
27179	沈河	怀远变	怀远变142怀金甲线	金廊公馆6变电站201配电变压器	800	7.80%	657.6	657.6				100.00%
27180	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄东台照明	200	66.40%	0	0		是	2026年6月	-41.81%
27181	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰3号变电站202间隔配电变压器	800	19.13%	0	0			2027年	-35.95%
27182	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线母坨子支水井几5	200	27.60%	124.8	124.8				84.00%
27183	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期3箱式变电站1配电变压器	500	32.64%	0	0		是	2025年12月	-35.66%
27184	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相变432军政线军政线21	315	35.24%	0	0		是	2025年	-36.90%
27185	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜量2202变压器	500	40.80%	246	246				-44.17%
27186	沈北	大志变	大志变70564志西线	朱尔变352朱尔线朱尔大棚分03	200	57.00%	0	0		是	2026年12月	-40.50%
27187	于洪	平罗变	平梧线	平罗变615平梧线梧兵村2台区	400	54.60%	0	0				-36.88%
27188	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变344军工甲线	400	23.20%	0	0				100.00%
27189	东陵	世园变	世园变80572海洋线	国王湖三期1箱变2号变压器	630	7.30%	521	521				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27190	东陵	花山变	欧陆甲线	欧陆风情小镇二期别墅2201间隔.配电变压器	630	22.10%	0	0		是	2026年12月	-35.74%
27191	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	东开箱变1变压器	630	51.75%	0	0				33.51%
27192	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居5变电站南九变压器	630	16.51%	0	0		是	2025年	-51.46%
27193	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	金科集美3箱变1变压器	630	11.43%	0	0				100.00%
27194	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线后山嘴子分51（后山嘴子北台）	200	31.20%	117.6	117.6				0.00%
27195	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	中国铁路沈阳局沈阳供电段2变压器	100	17.20%	0	0		是	2026年12月	-13.56%
27196	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	正宸府2箱变1配电变压器	630	40.32%	0	0		是	2025年	10.95%
27197	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	天玺1箱变1变压器	630	52.70%	0	0		是		-1.05%
27198	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分26左14变压器	400	31.50%	0	0		是	2025年12月	100.00%
27199	法库	新依变	依三线	10kV依三线小桑林子支起航几6	200	36.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%
27200	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	同心支21+1	200	23.10%	0	0		是	2025年	-22.45%
27201	浑南	安顺变	安顺变140顺西线	裕沁听月轩一期1号变电站2号变压器	630	38.48%	0	0		是	2027年12月	-67.66%
27202	法库	双台子	双台子变045双四线	满洲屯3队台	200	21.00%	97.3384	97.3384				-17.97%
27203	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干114右1	400	8.40%	0	0				0.00%
27204	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满东村阳森木业公变台区	400	62.40%	110.4	110.4				100.00%
27205	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	景星南苑3变电站201	400	19.20%	0	0				-38.97%
27206	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲放甲线	联营商场综合楼（1）	630	105.08%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-35.93%
27207	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲放甲线	县医院住宅	100	95.40%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-46.26%
27208	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线朱家店分支09	200	31.80%	0	0		是	2026年12月	-30.11%
27209	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线方家四，六组照明	400	49.20%	0	0				-36.06%
27210	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	龙湾南二台-柱上变压器	400	55.95%	136.2	136.2				-36.94%
27211	于洪	大兴变	大兴变	世代书香4站房2变压器	630	49.78%	0	0		是	2025年	-39.17%
27212	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分83	200	26.40%	0	0		是	2025年	-30.03%
27213	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙干牛村分9变台	400	31.80%	232.8	232.8		是	2025年12月	-32.86%
27214	沈北	大志变	大志变70564志西线	一站式-沈阳陆上先锋道路工程有限公司	400	29.40%	0	0		是	2026年12月	34.97%
27215	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干宋大分41左8	100	19.80%	70.2	70.2				-80.37%
27216	大东	如意变	如意变80846如望甲线	辰宇新村1箱变2变压器	630	19.37%	445	445				-42.80%
27217	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线11	400	77.20%	0	0				-34.19%
27218	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线171左8变台	400	15.00%	0	0		是	2025年12月	12.82%
27219	法库	包家屯	包家线	10kV包家线东洼子分42	50	92.00%	0	0	2025年4月	是	2027年	-35.74%
27220	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王全干联合分七家子支4	315	7.30%	0	0		是	2026年12月	-40.33%
27221	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	西湖俪景棠苑2变电站1变压器	630	34.67%	348.6	348.6				-40.89%
27222	沈北	河北变	10kV河岗线84656	一站式服务-沈阳市中海铝材门窗有限公司	200	51.90%	76.2	76.2		是	2026年12月	48.41%
27223	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城7变电站1变压器	800	47.25%	0	0				-154.74%
27224	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三南大棚地	630	47.81%	265.8	265.8				-46.34%
27225	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	翟家3台区	100	38.10%	0	0		是	2025年	-68.38%
27226	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区5变电站1变压器	800	34.88%	0	0		是	2025年12月	-38.17%
27227	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城5号变电站2号变压器	630	12.54%	0	0		是	2027年12月	-40.44%
27228	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分21右3柱上变压器	315	4.76%	0	0		是	2025年12月	-102.57%
27229	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农大实验场种猪场变压器（单）	315	18.73%	224.5	224.5				5.03%
27230	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞8箱变（单）	400	43.88%	0	0		是		-39.90%
27231	和平	青年变	青年变368青二线	青二线九如巷分7	315	46.67%	0	0		是		-38.27%
27232	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	西塔11变压器	800	84.00%	0	0	2025年8月			-30.50%
27233	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线李建支03	100	57.60%	0	0		是	2025年12月	-36.36%
27234	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	德馨苑1变电站1变压器	500	42.00%	0	0		是	2027年12月	-41.27%
27235	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场2变电站2变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-41.69%
27236	东陵	祝家变	祝家变	祝高线晚枫分30+1柱上变压器	200	36.00%	0	0		是	2026年12月	-34.74%
27237	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	佰代宜居3号变电站1变压器	630	9.52%	0	0				-43.10%
27238	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干50柱上变压器	315	1.52%	0	0		是	2025年12月	-0.59%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27239	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村4箱式变电站1配电变压器	200	64.80%	0	0		是	2025年12月	-45.06%
27240	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线常家窝堡分兰旗支58右4右7变台	100	88.50%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-33.42%
27241	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	罗家房变407红卫线红卫线老牛圈分42变台	200	101.70%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-34.03%
27242	新民	金五台	金五台变717树林线	树林线树林分22右1变台	100	59.10%	30.9	30.9				-43.20%
27243	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线三家分101	400	10.40%	318.4	318.4				-35.70%
27244	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线古屯分29+1变台	400	30.00%	0	0				-123.68%
27245	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线六道分28左2变台	200	27.30%	0	0		是	2025年12月	-28.06%
27246	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线六道分28右2变台	200	27.00%	0	0		是	2025年12月	-29.93%
27247	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分6左1	315	47.94%	0	0				-41.55%
27248	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸6变电站5变压器	800	6.90%	664.8	664.8				-54.15%
27249	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲放甲线	盛世御景一期4箱变考核配电变压器	250	79.36%	0	0		是	2026年12月	-37.41%
27250	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	恒大天境3号变电站201间隔（前榆乙线）配电变压器	630	11.75%	0	0			2027年	100.00%
27251	浑南	安顺变	安顺变166安于乙线	保利紫荆公馆三期1号变电站2号配电变压器	630	78.10%	0	0				-22.86%
27252	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	士官住宅2箱变1变压器	630	8.25%	515	515				100.00%
27253	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	丰泽家园二期1变压器	400	23.25%	0	0				-41.63%
27254	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	玉祥明居二期6箱式变电站1配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2025年12月	-69.91%
27255	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	白塔茗居1号变电站2号变压器	630	21.90%	0	0			2027年	-45.38%
27256	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城2变电站变压器	630	29.52%	0	0		是	2028年12月	-38.52%
27257	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城2.2期3变电站201配电变压器	630	54.60%	0	0		是	2026年12月	7.21%
27258	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金于钢球分16	80	71.25%	0	0			2027年	-164.99%
27259	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207卢屯线卢屯线曹屯分8左17变台	200	23.40%	0	0		是	2025年12月	-18.63%
27260	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分44-1	100	86.40%	0	0	2022年12月			-71.64%
27261	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线小东南支01	100	59.00%	0	0		是	2028年	-41.43%
27262	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线欢子洞东台	315	56.76%	104.7	104.7				-35.04%
27263	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线工商局临时工地	200	63.90%	52.2	52.2				-30.57%
27264	于洪	小于变	10kV小山线56240	得胜变848得山线鹏臣物业北0591	200	51.30%	77.4	77.4				-42.09%
27265	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白头沟1组照明	315	36.19%	169.5	169.5				-31.68%
27266	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支11右21+1右1	200	51.00%	78	78				0.00%
27267	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线黄河干明华分9左1能效柱上变压器	400	19.80%	0	0				100.00%
27268	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑3变电站1变压器	500	28.32%	0	0				-44.16%
27269	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	一品汤城小区1变电站1变压器	630	1.90%	555	555				100.00%
27270	大东	粮仓变	粮仓变556市场甲线	机场供4箱变1变压器	630	29.84%	0	0				-28.23%
27271	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	金地时代风华小区配电室202间隔配电变压器	630	26.98%	397	397				5.43%
27272	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分56右2	400	36.60%	213.6	213.6				-51.76%
27273	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干35右3柱上变压器	400	29.50%	0	0		是	2025年12月	-40.39%
27274	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛锦绣御府3小区变电站2配电变压器	630	23.49%	0	0		是	2025年12月	64.12%
27275	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天赋2箱变1配电变压器	630	53.65%	0	0		是	2025年12月	0.00%
27276	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园别墅小区2变电站2变压器	400	18.50%	286	286		是	2025年12月	-40.27%
27277	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线太平庄南台支4（太平庄南台）	400	14.00%	304	304				-32.03%
27278	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三岔大棚分18	100	72.00%	0	0		是	2026年6月	-18.37%
27279	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	恒大天境2号变电站201间隔（前榆乙）配电变压器	630	6.98%	0	0			2027年	100.00%
27280	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10KV孟桃线排水站分水利支4	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
27281	于洪	得胜变	得豪线95452	林溪郡AB期3箱变1配电变压器	630	9.52%	507	507				82.01%
27282	于洪	范屯变	范静线	小微东大林东2台	630	0.76%	0	0				-0.82%
27283	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城地下2号1主变	1250	5.52%	0	0		是	2027年12月	-87.98%
27284	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区8变电站2变压器	630	23.49%	419	419		是	2027年12月	-40.50%
27285	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚6变电站2变压器	630	17.46%	0	0		是	2027年12月	-7.13%
27286	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	奉天住宅变电站2变压器	630	13.33%	0	0		是	2026年12月	-38.45%
27287	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分登南支三石几盛兴甲6右22	100	4.80%	0	0		是	2025年12月	-14.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27288	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	公园里3号变电站201（甲）配电变压器	630	9.52%	507	507				0.00%
27289	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	公园里4号变电站201（甲）配电变压器	400	94.00%	0	0	2024年9月	是	2027年12月	-38.60%
27290	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造工程A区配电变压器	630	14.73%	474.2	474.2				-37.24%
27291	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分35右4	315	44.13%	0	0				-41.64%
27292	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦B1B2小区3变电站201配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2026年12月	20.32%
27293	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	御康府自然城小区3箱变201间隔配电变压器	500	24.96%	325.2	325.2				-2.94%
27294	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	万科千山苑箱式变电站202间隔配电变压器	800	38.70%	0	0		是	2025年12月	-25.64%
27295	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格美郡小区变电站1变压器	400	64.50%	102	102				-6.17%
27296	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠2箱式变电站2配电变压器	800	34.13%	0	0		是	2025年12月	-37.10%
27297	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	城卉小区2箱变1站内变压器	500	27.84%	0	0				-43.27%
27298	和平	太原变	太原变050先锋线	沈铁胜利家园21主变	800	48.38%	0	0		是	2025年12月	-47.83%
27299	和平	方型变	方型变498望湖甲线	东大家属楼1变电站201间隔配电变压器	400	30.75%	0	0		是	2026年12月	-42.35%
27300	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	天墅小区1变电站1变压器	315	40.00%	157.5	157.5				-41.51%
27301	和平	展览变	展览变882展河线	春河里二期1配电变压器	500	25.92%	320.4	320.4				-48.15%
27302	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	伊利亚特二期3号变电站201间隔配电变压器	630	21.27%	0	0				-37.51%
27303	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干街里分25变台	200	30.60%	118.8	118.8				-69.40%
27304	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区8变电站1变压器	630	45.40%	281	281				-36.21%
27305	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	旺道甲线旺道干沙平分87左13柱上变压器	400	65.40%	0	0		是	2025年12月	100.00%
27306	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居9号变电站201间隔配电变压器	630	24.44%	0	0			2027年	-44.13%
27307	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居10号变电站201间隔配电变压器	800	33.00%	0	0			2027年	-26.10%
27308	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三东村台	400	63.90%	104.4	104.4				-37.49%
27309	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	金牛线陶菜屯分14右3左16变台	100	74.80%	15.2	15.2				-70.53%
27310	沈北	天乾变	天乾变70670天偃线	裕湾花园一期2地块1变202配电变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-27.67%
27311	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	红豆杉花园2局维202配电变压器	630	16.67%	0	0		是	2026年12月	-33.00%
27312	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干畅阳分18右2左1	200	14.70%	0	0				-12.36%
27313	和平	展览变	展览变876二经乙线	东纬分7	315	56.83%	0	0				-22.16%
27314	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线台沟支32	50	67.60%	11.2	11.2				-38.81%
27315	法库	新依变	依草线	10kV依草线草村二支养殖场几1桥北台	400	9.90%	0	0		是	2025年12月	0.00%
27316	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂7箱式变电站1配电变压器	630	29.71%	379.8	379.8		是	2025年12月	-41.10%
27317	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10k孟桃线王家分子铍肉牛繁育养殖场支2	200	33.30%	0	0		是	2025年12月	79.13%
27318	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城8号变电站1号变压器	630	24.29%	0	0		是	2027年12月	-43.71%
27319	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线邮政支01	315	68.06%	0	0		是	2026年12月	-39.36%
27320	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线张家7电分分支11	30	0.00%	0	0				0.00%
27321	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区1变电站2变压器	630	20.19%	0	0		是	2025年12月	-44.32%
27322	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	三尖村五组（2022微）	200	55.05%	0	0				-34.08%
27323	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线蛤蟆分54	200	19.90%	0	0			2027年	-21.53%
27324	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫3变电站1变压器	630	51.11%	0	0		是	2025年12月	-41.44%
27325	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	丁家堡村11机井	315	36.57%	0	0				-49.03%
27326	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	工人小区4号变电站1号变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年	-41.78%
27327	于洪	得胜变	得化线95476	远大家园3站房2变压器	630	40.63%	311	311				-33.68%
27328	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	龙湖花千树小区1变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
27329	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城二期4号变电站1变压器	630	22.22%	0	0		是	2027年12月	-43.45%
27330	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干41加1右分3变压器	50	69.00%	0	0		是	2026年12月	-60.35%
27331	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分道发支15左7变台	400	16.20%	0	0				100.00%
27332	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷前村北岗子机井2台	100	48.00%	42	42				-49.25%
27333	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑南区3箱式变电站2配电变压器	800	28.88%	0	0		是	2025年12月	-34.92%
27334	沈北	道义变	道义变15269佰景线	沈阳百益龙置业有限公司2箱变2变配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
27335	沈北	道义变	道义变15269佰景线	沈阳百益龙置业有限公司5箱变2变配电变压器	630	37.78%	0	0		是	2026年12月	-40.80%
27336	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧划分吴城店支2	315	16.57%	0	0		是	2027年	-34.58%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27337	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分61变台	200	79.20%	0	0				-36.39%
27338	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线21左1变台	400	20.30%	0	0				-34.47%
27339	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分77变台	200	66.00%	0	0		是	2025年12月	-28.87%
27340	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线98左6变台	200	28.00%	124	124		是	2025年12月	-35.06%
27341	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分苇子沟支85变台	200	10.20%	0	0		是	2025年12月	-31.82%
27342	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡16号小区变电站201配电变压器	630	40.00%	0	0			2027年	-30.79%
27343	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡18号小区变电站202配电变压器	630	30.48%	0	0			2027年	-17.57%
27344	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	永利嘉院小区2变电站1变压器	630	16.76%	461.4	461.4				-42.17%
27345	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线宽场村自来水新	100	111.90%	0	0	2025年6月			0.00%
27346	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	劝东甲线兴工分3+1变压器	200	86.40%	0	0	2022年12月			-43.62%
27347	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡8号小区变电站1号变压器	400	20.00%	0	0			2027年	-44.88%
27348	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线大辛大棚支12	200	38.40%	0	0		是	2026年12月	-25.64%
27349	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三岔南分07	200	25.20%	0	0		是	2026年6月	-66.61%
27350	康平	富裕变	富裕变9205小城市线	小城市线杨家店支3	200	18.10%	143.8	143.8				-30.75%
27351	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	廊桥阳光3号变电站201配电变压器	400	27.00%	0	0			2027年	-40.93%
27352	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干13右3右2	200	42.60%	0	0		是	2025年	-61.57%
27353	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线田家支043	200	34.65%	0	0		是	2026年5月	-82.53%
27354	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线青麻坎村3组照明	400	27.25%	251	251				-33.49%
27355	铁西	滑翔变	滑翔变20274龙城线	世代龙城公馆1变电站1变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
27356	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	龙湖E1E2地块3箱变202配电变压器	630	16.19%	0	0				53.64%
27357	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李歪干康家山分同心支59左1	200	16.60%	0	0		是	2025年	-28.81%
27358	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	区政府8号箱变	630	71.43%	117	117				-43.13%
27359	沈北	道义变	道信线	蒲岸芳华一期2小区变电所配电变压器202	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	37.65%
27360	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线刀兰南1支07	200	37.50%	0	0		是	2026年12月	100.00%
27361	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区2配电站2变压器	630	23.24%	0	0		是	2025年12月	-42.93%
27362	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线柳树屯甲8	200	80.20%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-33.03%
27363	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	刘二堡西高高长琪养鱼公变台区	400	20.10%	279.6	279.6				0.00%
27364	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期5号变电站1号变压器	500	24.00%	330	330				-42.48%
27365	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区8变电站2变压器	500	16.80%	366	366				-40.35%
27366	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河1号变电站1号变压器	630	24.38%	10	10		是	2027年12月	-48.61%
27367	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干63左13变台	200	51.00%	78	78				-36.13%
27368	辽中	沙东变	沙东变90940刘家线	肖门道机井	100	61.60%	28.4	28.4				-40.33%
27369	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	怡园廉租房2箱变2变压器	400	50.80%	0	0		是		61.98%
27370	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚分81左2右1	200	15.00%	0	0			2027年	-88.75%
27371	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西线褚贵分11	200	16.50%	147	147				-14.72%
27372	东陵	水家变	水孙乙线	文华街3号院4箱变2变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	-62.40%
27373	法库	双台子	双台子变045双四线	王爷陵3队台	200	23.00%	97.3384	97.3384		是	2025年12月	-35.31%
27374	东陵	李相变	李祝乙线	李祝乙线高家沟分13右5柱上变压器	400	23.70%	265.2	265.2		是	2026年12月	-33.15%
27375	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区1变电站2变压器	800	36.00%	432	432				-36.27%
27376	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线张凤海分5	30	49.00%	12.3	12.3				-19.82%
27377	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微双树子村1号台	200	0.60%	178.8	178.8				-51.22%
27378	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线化家村西台新	200	54.00%	0	0				0.00%
27379	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干183左9右6	50	25.20%	0	0		是	2027年	-36.52%
27380	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干113	400	20.70%	0	0			2027年	-25.88%
27381	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干196	200	16.80%	0	0			2027年	-31.64%
27382	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	巴黎香榭小区3箱式变电站2配电变压器	630	25.90%	0	0				-36.08%
27383	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	玉龙园小区201配电变压器	500	93.12%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-44.95%
27384	辽中	金山变	金山变45540金杨线	杨士岗变049德兴堡线德兴卜北台新	200	92.70%	0	0	2025年8月			0.00%
27385	于洪	马三家	马辉线	小微三台子5号台	400	18.90%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27386	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	和泓领峰1号变电站201间隔（马总甲线）配电变压器	800	14.10%	0	0			2027年	11.06%
27387	康平	中心变	中心变2607纺纱线	依澜阳光2箱变1变压器	500	43.84%	0	0		是	2026年12月	-42.48%
27388	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	阳光格林城2-2间隔202配电变压器	630	46.19%	0	0		是	2026年12月	-41.60%
27389	东陵	世园变	世高线	高坎线高坎干81左5柱上变压器	80	14.63%	0	0		是	2026年12月	-116.16%
27390	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	刘家分55柱上变压器	315	30.98%	0	0		是	2025年12月	-46.13%
27391	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线程子沟分006	100	56.80%	0	0		是	2026年6月	-24.96%
27392	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线砖厂分010	400	30.60%	0	0		是	2026年6月	-53.68%
27393	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城26号变电站202配电变压器	630	37.71%	0	0			2027年	-78.66%
27394	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线西哈分01	200	22.05%	0	0		是	2026年6月	-30.94%
27395	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线116左2变台	400	74.10%	63.6	63.6				0.00%
27396	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	英国宫1号变电站201间隔配电变压器	400	35.40%	0	0			2027年	-36.47%
27397	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线27左2+3	315	57.90%	0	0		是	2026年12月	-51.00%
27398	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线长岗子分46右5变台	200	31.10%	0	0				-35.44%
27399	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	宝盛园箱变2变压器	500	21.20%	0	0				-37.00%
27400	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西赵分支02	315	12.95%	0	0		是	2026年12月	-21.28%
27401	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘北1号照明	400	33.60%	225.6	225.6		是	2025年	-57.68%
27402	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河南支55右12	400	45.75%	177	177		是	2026年	13.29%
27403	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城1箱变201变压器	630	21.59%	0	0				-42.35%
27404	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园2土建变201	630	42.22%	93.528	93.528				-44.58%
27405	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	云峰明居变电站配电变压器2公变	500	31.36%	0	0		是	2027年12月	-33.42%
27406	于洪	范屯变	范静线	小微范屯村4台	200	44.10%	0	0				11.94%
27407	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分14	200	47.70%	0	0		是	2025年12月	100.00%
27408	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线三棵树一分2+1	200	29.20%	0	0		是	2026年12月	6.20%
27409	大东	农大变	农大变942农西乙线	马官桥分37+1柱上变压器	200	10.50%	159	159				100.00%
27410	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支43左3	400	0.00%	360	360				0.00%
27411	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	建业大厦1变电站1变压器	500	48.40%	0	0		是	2025年12月	-39.35%
27412	沈河	青年变	青年变370青军线	青军线怀青干28+1公变	400	64.25%	0	0		是	2026年12月	-39.16%
27413	东陵	孤家子	营城乙线	农机实验场小区箱变1变压器	630	33.33%	0	0		是	2026年12月	-27.04%
27414	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	南苇巷箱变2变压器	630	25.71%	405	405				23.43%
27415	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干黄中分机械厂支1	200	24.90%	130.2	130.2				-17.96%
27416	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线张家分099	30	9.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
27417	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	宏泰香蒲湾东区二期1箱变2变压器	630	5.40%	0	0		是	2025年12月	100.00%
27418	于洪	东民变	东民线	小微东民干49右7左6左4+1台	200	23.70%	0	0				100.00%
27419	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	东大智慧森邻3变电站201柜	630	24.89%	0	0		是		-43.04%
27420	沈北	清水变	清王线	清水台变642清王线清水村西支2(清水A台)	315	56.76%	0	0				-41.28%
27421	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线王岗台分支5(王岗台B台)	400	30.90%	0	0		是	2026年12月	-29.77%
27422	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	绿地老街坊二期1箱式变电站2配电变压器	630	59.05%	0	0		是	2025年12月	-38.15%
27423	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干63+2右1	200	18.00%	144	144				11.00%
27424	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	普澜颂2变电站1变压器	800	23.40%	0	0				59.18%
27425	和平	三好变	三好变166文体甲线	文体线9左2	400	57.75%	129	129				-49.54%
27426	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线东北支41	315	13.90%	0	0		是	2025年12月	-19.82%
27427	沈河	长青变	长青变480银河线	东方威尼斯（四）3变电站201配电变压器	800	28.88%	0	0		是	2026年12月	-40.27%
27428	辽中	刘二堡	刘二堡变1170骊庄线	刘二堡变170骊庄线皮堡中大棚	200	16.80%	0	0				-51.37%
27429	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线于家房东台照明	200	35.60%	108.8	108.8				-41.95%
27430	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	雅德里岛变电站201间隔（前岛线）配电变压器	800	46.50%	0	0			2027年	36.39%
27431	康平	富裕变	富裕变9204团山子线	团山子线孟东支12	200	16.50%	147	147				0.00%
27432	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线五家子西支03	200	40.20%	0	0		是	2025年12月	-31.58%
27433	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线麻北支8	400	11.00%	0	0		是	2027年	-33.75%
27434	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	望花春城2箱变1变压器	630	18.41%	0	0				-43.04%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27435	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线东沟分23	100	21.30%	0	0				-39.59%
27436	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台一期2箱式变电站1配电变压器	630	46.98%	0	0		是	2025年12月	-43.07%
27437	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔C区2箱式变电站1号间隔配电变压器	630	27.30%	395	395				-40.04%
27438	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分新豪树莓厂支01	200	44.40%	0	0		是	2025年12月	11.98%
27439	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖2变201配电变压器	630	34.76%	0	0		是	2026年12月	-39.24%
27440	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线75右2左20左7变台	400	42.60%	189.6	189.6				-75.13%
27441	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	天达1箱变1变压器	630	28.57%	0	0				4.86%
27442	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张鹏乙线张鹏干34左1变压器	200	5.70%	0	0		是	2025年12月	-38.89%
27443	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利五期18箱变2变压器	630	72.06%	113	113				4.29%
27444	东陵	中马变	疗养甲线	沈阳紫檀山二期2箱变201间隔配电变压器	630	11.43%	228.7972	228.7972		是	2026年12月	-35.47%
27445	沈河	北兴变	北兴变354北税甲线	万科大都汇变电站201变压器	630	14.60%	0	0		是	2026年12月	36.88%
27446	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	信达万科城A区1变电站1号配电变压器	800	51.60%	307.2	307.2				-13.71%
27447	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	恒润通信（一站式）	400	18.60%	0	0		是	2026年12月	-22.59%
27448	沈北	天金变	天金线	金沙星城1.1期2201间隔配电变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年12月	-35.48%
27449	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期3变201	500	25.60%	322	322				-43.70%
27450	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心一期41号变压器	630	13.65%	0	0		是	2026年12月	100.00%
27451	沈北	天乾变	天金线	金沙星城1.1期3变电站202间隔配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2026年12月	-31.24%
27452	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	锦绣江南2箱变1变压器	630	18.29%	0	0				-41.97%
27453	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾6箱式变电站2号变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年12月	-47.10%
27454	沈北	方溪变	方开甲线	辽宁恒润通信工程有限公司（一站式）	100	12.80%	0	0		是	2026年12月	-22.43%
27455	和平	方型变	方型变442方青甲线	云集2202间隔配电变压器	630	21.33%	0	0		是	2025年	89.05%
27456	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	沈采小区北区3变电站2变压器	630	38.41%	325	325				-34.37%
27457	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	阳光棕榈园1变电站2变压器	500	23.60%	332	332				-45.95%
27458	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	中海天际3号变电站201间隔（前鼎线）配电变压器	800	17.10%	0	0			2027年	15.59%
27459	苏家屯	达连变	达连变60654达乐甲线	红阳二矿3号变电站201间隔配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2027年	-43.04%
27460	沈河	怀远变	怀远变190怀金乙线	金廊公馆1变电站202配电变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
27461	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭A区1箱式变电站配电变压器	400	34.00%	0	0				-36.08%
27462	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	名流嘉园二期1变电站2配电变压器	800	30.60%	0	0		是	2027年12月	-42.06%
27463	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府AB开闭站1配电室202间隔配电变压器	800	32.25%	462	462				-42.07%
27464	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加2箱变202	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	-150.00%
27465	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	造化甲线造化于41右12柱上变压器	400	42.30%	0	0		是	2025年12月	-39.63%
27466	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线黄河干铸造分21能效柱上变压器	400	54.60%	0	0				29.56%
27467	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘9变电站201间隔配电变压器	630	25.08%	97.5	97.5				-13.44%
27468	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑1箱变2变压器	500	31.04%	0	0		是		-42.43%
27469	大东	善邻变	善邻变81052善环线	中环广场2变电站1变压器	630	52.38%	237	237				-23.68%
27470	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	城市经典1箱变1变压器	630	20.32%	122.972	122.972				-43.66%
27471	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙爱国1台	400	3.60%	0	0		是	2025年12月	-80.57%
27472	大东	善邻变	善邻变81084善润线	时代之城2箱变2变压器	630	22.86%	423	423				41.48%
27473	沈北	董楼子	望滨线	望滨小镇2箱变201间隔配电变压器	630	13.33%	483	483				-49.22%
27474	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	工业干19左1变台	400	100.00%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	100.00%
27475	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	幸福里2箱式变电站202间隔配电变压器	630	15.49%	0	0		是	2026年12月	100.00%
27476	沈河	长青变	长青变470长青甲线	航翠园2箱变2变压器间隔配电变压器	630	22.22%	427	427				-46.69%
27477	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	平江线22左12柱上变压器	200	44.10%	59.5	59.5				1.93%
27478	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	万滑干6左1变压器	100	28.20%	61.8	61.8				-50.77%
27479	沈北	大志变	大志变70564志西线	沈阳鑫宁房地产开发有限公司2箱式变电站201间隔配电变压器	630	16.51%	0	0				-40.23%
27480	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林干204右1变台	200	42.38%	95.25	95.25				-35.03%
27481	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林7箱变2配电变压器	630	57.46%	0	0		是	2025年12月	-40.47%
27482	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线政府小区2台	400	69.15%	0	0		是	2025年	-47.20%
27483	于洪	建筑变	建筑变22682建领线	大祝村东南	100	31.60%	0	0		是	2025年	-45.84%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27484	于洪	光辉变	光北线	光辉变814光北线光辉农场苗圃	50	76.80%	6.6	6.6				-40.70%
27485	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科润园二期2配电室201间隔配电变压器	800	52.60%	299.2	299.2				-37.22%
27486	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	皇姑甲线皇姑干38左0左2柱上变压器	200	39.30%	0	0				-10.14%
27487	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线花牛一、二组照明	200	119.60%	0	0	2025年4月			-36.14%
27488	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	柳沟电井支20右53	100	0.00%	0	0			2027年	0.00%
27489	大东	农高变	农高变70366裕农乙线	裕农乙线裕农干68	100	0.00%	0	0		是		-2.79%
27490	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线大玉干新方分44右1变台	400	11.40%	0	0		是	2025年12月	96.83%
27491	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	刘二堡变170靛庄线皮家堡东大棚	100	31.95%	0	0				-34.06%
27492	于洪	化学变	化西乙线	四台子村4台区	160	49.50%	0	0				-56.93%
27493	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线高大南支02	200	30.45%	0	0		是	2026年6月	9.26%
27494	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	善和干6左8	400	63.90%	0	0				20.57%
27495	皇姑	怒江变	怒江变272怒润线	维华润祥箱式变电站202间隔配电变压器	500	34.24%	0	0		是	2025年12月	-41.73%
27496	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	赤山阳光园4箱式变电站1配电变压器	800	15.25%	0	0		是	2025年12月	-39.05%
27497	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	林溪郡AB期4箱变2配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2025年	91.28%
27498	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张屯变404张沿线张沿干张屯分20变台	200	48.90%	0	0				-38.72%
27499	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分47+1左1	400	0.00%	36.372	36.372				0.00%
27500	辽中	四方台	四方台变91158农场线	土耳其村（2022微）	400	72.60%	69.6	69.6				-36.85%
27501	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线北芦家台分支线006	200	37.50%	105	105				-32.82%
27502	于洪	范屯变	范静线	小微东甸子南	200	49.80%	0	0				-41.34%
27503	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分5左5左2	315	52.95%	0	0		是	2025年12月	-33.40%
27504	于洪	五金变	五兰乙线	兰台变013兰集线前进村1台区	400	70.20%	0	0		是	2025年12月	-30.40%
27505	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城7变电站1变压器	630	13.71%	480.6	480.6				-38.61%
27506	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城4箱变2变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	-39.71%
27507	和平	太原变	太原变058南七甲线	重光里小区2变电站201配电变压器	630	32.70%	0	0				-42.69%
27508	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线新立移动乙.10	400	0.00%	0	0		是	2025年	0.00%
27509	东陵	世园变	世中乙线	国王湖三期1箱变1号变压器	630	6.35%	527	527				100.00%
27510	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园2变电站201变压器	500	19.50%	352.5	352.5				-41.97%
27511	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	九英里5号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2027年	100.00%
27512	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干19变台	400	38.70%	205.2	205.2				-25.72%
27513	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	文化社区2号变电站1号变压器	630	47.94%	0	0		是	2027年	-42.73%
27514	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景三期3箱式变电站1配电变压器	500	44.80%	0	0		是	2025年12月	-43.08%
27515	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	莱茵城B区2站房2变压器	400	18.40%	0	0		是	2025年	-46.43%
27516	浑南	榆树变	榆树变882三义线	万象中心D座变电站202配电变压器	800	7.80%	10	10				100.00%
27517	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	方溪变350造化甲线造化干沙平分80左5变压器	400	72.00%	0	0		是	2025年12月	-65.03%
27518	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线54柱上变压器	315	38.41%	0	0		是	2025年12月	-33.27%
27519	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线48右1	315	63.62%	83.1	83.1				-48.00%
27520	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐干23右4	250	57.28%	0	0		是	2027年12月	-47.61%
27521	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线45右1	315	40.63%	0	0		是	2025年12月	-42.72%
27522	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干城建分9变压器	100	15.20%	0	0		是	2025年12月	-34.14%
27523	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干28变压器	200	51.60%	0	0		是	2025年12月	-34.79%
27524	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干60左5	315	38.10%	163.5	163.5		是	2026年12月	-43.13%
27525	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	中央乙线中央干5	315	15.56%	0	0				-60.86%
27526	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	齐十干62右5	315	25.71%	0	0		是	2027年12月	-42.17%
27527	和平	方型变	方型变426宁波甲线	宁波甲线97左6	315	70.16%	0	0				-43.83%
27528	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变170陵园乙线经贸分13左2柱上变压器	315	35.24%	0	0		是	2025年12月	12.20%
27529	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变陵园乙线塔西分7柱上变压器	315	70.48%	0	0		是	2025年12月	-43.32%
27530	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	苏南变250临湖甲线临湖甲线100	315	94.29%	0	0	2022年12月	是	2026年	-36.49%
27531	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分10左1	315	48.89%	129.5	129.5				-39.90%
27532	苏家屯	苏南变	苏南变60264南官乙线	施官变168施文乙线施文干90	50	74.00%	0	0		是	2027年	-77.81%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27533	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	苏南变290站前甲线站前干50	400	70.50%	0	0			2027年	-39.20%
27534	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	郑农甲线郑农干25左8右1变压器	100	33.60%	0	0		是	2025年12月	-39.87%
27535	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	郑农甲线郑农干25左8右4变压器	100	56.00%	0	0		是	2025年12月	-51.22%
27536	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙线洞西干73左11变压器	315	22.22%	213.5	213.5		是	2025年12月	-26.26%
27537	和平	方型变	方型变442方青甲线	南四经分10	315	24.76%	0	0		是	2025年	-38.82%
27538	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	羊吉乙线羊吉干沈新分17变压器	500	1.20%	444	444				-72.84%
27539	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线44右2	315	50.16%	0	0		是		-41.97%
27540	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线44右5	315	82.86%	0	0	2024年6月	是		-41.00%
27541	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	鹏源变478鹏南乙线鹏南干老久华分1公变	315	8.13%	0	0				-46.79%
27542	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场干15苗卜分苗卜2KB苗圃支7	315	34.60%	117.776	117.776				-34.22%
27543	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线13柱上变压器	315	73.33%	0	0		是	2025年12月	-46.47%
27544	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分68右1变压器	200	55.50%	0	0		是	2025年12月	-46.72%
27545	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	鹏源变478鹏南乙线鹏南乙C开闭站鹏南乙C开闭站101-1鹏南干7公变	315	37.78%	0	0		是	2025年12月	-50.17%
27546	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	景星干景八分4	315	99.56%	0	0	2024年7月	是	2028年12月	-42.22%
27547	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	善仓干14左3	315	21.90%	214.5	214.5		是		-30.33%
27548	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	北三千30	315	5.08%	0	0				-25.24%
27549	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干28左8柱上变压器	100	9.00%	0	0		是	2025年12月	-113.08%
27550	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干28左14柱上变压器	100	20.40%	0	0		是	2025年12月	-95.05%
27551	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	郑农甲线郑农干19右2变压器	400	26.00%	256	256		是	2025年12月	-44.20%
27552	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	和睦乙线和睦干23	400	72.60%	69.6	69.6				-46.74%
27553	大东	小东变	小东变80194北宅线	北宅线北宅干6加1	315	21.90%	214.5	214.5				-51.78%
27554	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干29	315	4.13%	0	0		是		-40.99%
27555	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线耐火分6左1变台	100	52.50%	0	0		是	2025年12月	-41.25%
27556	和平	方型变	方型变444方青乙线	北五经分6	315	108.57%	0	0	2025年2月	是	2025年	-44.26%
27557	皇姑	长江变	25460长亚乙线	欧亚变270欧怒乙线欧怒干20右10柱上变压器	400	117.90%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-50.33%
27558	和平	广州变	广州变462广太甲线	北五甲线36+2	200	31.50%	0	0				-33.87%
27559	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分5变压器	315	17.27%	0	0		是	2025年12月	-35.46%
27560	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分20变压器	100	95.70%	0	0	2024年6月	是	2025年	-40.24%
27561	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线42左8变台	315	21.59%	0	0		是	2025年12月	-43.59%
27562	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线25左3变台	315	21.59%	0	0		是	2025年12月	-45.81%
27563	和平	市府变	市府变582北市乙线	北市乙线44	400	21.50%	0	0		是	2027年12月	100.00%
27564	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	富馨花园3变电站201	500	25.92%	320.4	320.4				-44.27%
27565	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	浅草绿阁小区三期2变电站201	630	15.24%	471	471				22.57%
27566	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科四1箱变1变	630	12.70%	0	0		是	2025年12月	-47.41%
27567	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	老干部住宅小区1箱变1号变	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	-42.42%
27568	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	柳条湖1箱变1	630	110.48%	0	0	2024年2月	是	2025年12月	-41.12%
27569	沈河	南湖变	南湖变448雨坛乙线	二中游泳馆箱变1变压器	630	94.48%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-32.34%
27570	大东	望花变	望花变70262合作乙线	北海嘉园2变电站1变压器	630	29.21%	383	383				-45.37%
27571	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	风华时代3箱变2号变	500	41.20%	0	0		是	2025年12月	-47.29%
27572	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙9箱变2号变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
27573	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	奇尔斯公馆1箱变1变压器	500	34.56%	0	0				-43.30%
27574	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	万龙翔苑2变电站202	630	27.94%	0	0		是	2027年12月	-41.78%
27575	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	金鹰小区2箱变1站内变压器	400	26.50%	0	0				-40.42%
27576	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	御花园箱变1变压器	400	45.00%	0	0		是	2025年12月	-41.49%
27577	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区7变电站2变压器	630	28.70%	0	0		是	2025年12月	-39.57%
27578	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	牛三官2箱变1变压器	500	58.00%	0	0		是		-39.00%
27579	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	于洪安居小区变电站1变压器	500	64.96%	0	0		是	2025年12月	-42.53%
27580	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	明地小区2变电站2变压器	630	29.21%	296.172	296.172		是	2025年12月	-41.47%
27581	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	明颂华庭小区变电站2变压器	500	73.92%	0	0				-43.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27582	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园11小区变电站1变压器	315	30.48%	187.5	187.5				-54.25%
27583	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	城建雅居小区1变电站1变压器	630	27.81%	391.8	391.8				-36.86%
27584	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	酈都1期2箱变2变压器	630	20.95%	435	435				-44.37%
27585	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	凯兴花园二期2箱变2号变	500	29.12%	0	0		是	2025年12月	-41.80%
27586	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都4变电站202	630	29.33%	382.2	382.2				-46.70%
27587	铁西	滑翔变	滑翔变20278滑艳乙线	九林居3变电站202	630	53.02%	0	0				-40.23%
27588	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城15号变电站2号变压器	500	41.60%	242	242				-38.21%
27589	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城3箱变1变压器	630	21.33%	0	0				-43.86%
27590	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园2变电站1变压器	630	22.54%	0	0				-43.94%
27591	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	龙净3变电站1变压器	500	28.80%	0	0				-40.49%
27592	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	百花二期1箱变2变压器	630	32.70%	0	0		是	2025年12月	-41.38%
27593	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景5箱变1变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-41.44%
27594	皇姑	长江变	25462长怒甲线	红田翠园二期3箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
27595	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭6箱变2变	500	25.92%	50.776	50.776				-43.45%
27596	和平	和平变	和平变178和海线	海悦大厦1主变	630	14.48%	475.8	475.8				-14.41%
27597	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸2#2主变	630	13.65%	0	0		是	2026年12月	-39.20%
27598	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲10箱变2号变	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
27599	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	龙鼎箱变2变压器	500	29.12%	0	0		是	2026年12月	-39.26%
27600	和平	马路湾	马路湾变658马二乙线	北二乙E-2主变	315	3.81%	271.5	271.5				-52.21%
27601	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	舟泉1箱变1变压器	630	78.10%	0	0				-36.46%
27602	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	祥发3小区箱变1变压器	630	44.19%	288.6	288.6				-43.60%
27603	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	东寺2箱变2变压器	400	37.50%	0	0				-36.90%
27604	铁西	劝工变	劝工变20052劝东乙线	金昊大厦箱变202变压器	800	34.80%	0	0				-42.96%
27605	铁西	历工变	历工变10444历动乙线	汇景阁小区2变电站201柜	630	18.41%	451	451				-40.69%
27606	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	般若寺北1箱变1变压器	400	59.10%	0	0				-41.40%
27607	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	憩园箱变1变压器	630	43.94%	0	0				-42.37%
27608	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	自动化2箱变1变压器	630	14.29%	0	0		是	2026年12月	-42.73%
27609	大东	大东变	大东变066东风乙线	大东路1箱变1变压器	500	12.48%	0	0				-47.99%
27610	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	富仁家园箱变2变	315	76.19%	0	0				-40.95%
27611	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙3期1箱变1变	630	19.37%	0	0				-43.47%
27612	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	庆云2箱变2变压器	400	83.10%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-43.58%
27613	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	天龙1期2箱变2变压器	630	16.76%	0	0				-47.17%
27614	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	西顺城1变电站2变压器	630	51.11%	0	0		是	2025年12月	-44.16%
27615	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期1箱变1变压器	500	25.92%	320.4	320.4				-41.52%
27616	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期2变电站202变压器	630	0.00%	0	0				-100.00%
27617	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期5变电站201柜	630	51.43%	0	0		是		-44.40%
27618	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	人和馨园1变电站202变压器	630	19.68%	0	0				-41.95%
27619	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	梅江世纪城1箱变2变压器	630	22.10%	0	0		是	2025年12月	-38.98%
27620	沈河	万柳变	万柳变284万国线	沈水2变电站1变压器	630	33.90%	0	0		是	2026年12月	-41.52%
27621	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2箱变2变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
27622	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	晋斯豪庭8变电站201	500	24.32%	328.4	328.4				-44.40%
27623	沈河	青年变	青年变372青寺线	桃园1变电站1变压器	400	60.40%	0	0		是	2026年12月	-38.97%
27624	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	分局箱变1变压器	630	56.83%	209	209				-36.76%
27625	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠3箱变2变压器	630	14.10%	478.2	478.2				-36.28%
27626	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园小区箱变（单）	315	51.11%	122.5	122.5				-38.40%
27627	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园10配电站201	630	34.92%	347	347				-45.36%
27628	铁西	万达变	万达变56056万翔甲线	浑河五小区8变电站201	800	55.80%	273.6	273.6				-41.94%
27629	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那6变电站2021变压器	630	33.02%	0	0				-42.92%
27630	新民	新民变	新民变30158中学线	湖畔花园3变电站1变压器	630	26.03%	0	0		是	2025年12月	-38.58%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27631	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	百乐4箱变2变	400	94.40%	0	0	2022年12月			-42.76%
27632	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	龙福箱变1变	630	30.10%	377.4	377.4				-40.91%
27633	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	五彩上筑2变电站1变	630	13.97%	0	0		是	2025年12月	-41.98%
27634	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	工程学院北区箱变1变	630	18.03%	0	0				-40.05%
27635	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	永泰1箱变1变压器	630	51.11%	0	0		是	2025年12月	-44.28%
27636	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科Ⅱ期2箱变1变压器	500	46.08%	0	0		是	2026年12月	-41.54%
27637	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	兴龙苑二期5变电站201柜	630	20.00%	0	0		是	2027年12月	-40.91%
27638	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	闽江乙线7	400	74.25%	0	0		是	2025年12月	-22.79%
27639	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分50左5左10	200	1.80%	0	0			2027年	0.00%
27640	大东	顺城变	顺城变40060商品乙线	城中艺景1箱变1变压器	500	56.00%	170	170				-36.09%
27641	大东	如意变	如意变80858意小甲线	吉祥花园2变电站1站内变压器	630	7.24%	469.372	469.372				-47.68%
27642	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	良辰美景1变电站1站内变压器	630	41.14%	0	0				-39.96%
27643	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景5箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-40.28%
27644	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线自来水分06	250	84.16%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-37.62%
27645	于洪	大潘变	大潘变54070潘彰线	小微青北渔池台	200	5.40%	169.2	169.2				0.00%
27646	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲6小区变电站1变压器	500	20.40%	0	0		是	2025年12月	-43.77%
27647	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲9小区变电站2变压器	400	24.90%	0	0		是	2025年12月	-45.01%
27648	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分南大片地2机井支6柱上变压器	100	4.00%	86	86				71.76%
27649	沈北	道义变	道义变15265御院线	瀚博皇家御院一期局维1箱201配电变压器	800	45.30%	357.6	357.6		是	2026年12月	-26.38%
27650	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	丁香水岸一期2箱式变电站配电变压器	400	31.13%	0	0		是	2025年12月	-23.99%
27651	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	立新干五三分4+1公变	315	60.63%	0	0				-44.78%
27652	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	丁香水岸一期3箱式变电站配电变压器	630	29.52%	0	0		是	2025年12月	-45.11%
27653	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分79左6右6	200	54.90%	36.372	36.372				100.00%
27654	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干8右3加1	315	21.90%	0	0				-55.51%
27655	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	中铁御水澜湾小区1变电站201配电变压器	800	35.70%	0	0		是	2026年12月	9.07%
27656	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	小微鑫良源台	400	85.20%	0	0	2025年10月	是	2025年	100.00%
27657	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰奕夏园2号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	26.67%	0	0			2027年	6.95%
27658	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干16柱上变压器	315	81.14%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-40.90%
27659	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	唐轩北廷二期2局维变电站202配电变压器	800	36.30%	0	0		是	2026年12月	-0.49%
27660	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	一站式-沈阳赛世家具制造有限公司-朱尔干6+1	200	120.60%	0	0	2024年12月	是	2026年12月	27.07%
27661	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融首府4号变电站201间隔（苏满线）配电变压器	800	7.20%	662.4	662.4				10.89%
27662	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分40变台	200	36.10%	0	0		是	2025年12月	-38.18%
27663	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站4箱变2变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-39.51%
27664	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线十东分04	250	26.40%	0	0		是	2028年	-46.51%
27665	于洪	得胜变	得工线95446	冯学义住宅小区	100	105.80%	0	0	2022年12月	是	2025年	-38.49%
27666	和平	广州变	广州变494广风线	凤凰大厦公寓B座201间隔配电变压器	630	18.73%	449	449				-31.23%
27667	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅2变电站2变压器	630	29.21%	0	0		是	2025年	-41.39%
27668	于洪	大潘变	大祝线	弘泽锦城3站房2变压器	630	22.10%	0	0		是	2025年	-43.44%
27669	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线营城村大棚（东）	80	26.25%	0	0				-72.71%
27670	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅10变电站10变压器	400	24.75%	0	0		是	2025年	-43.73%
27671	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线东营分27左3变台	200	24.30%	0	0		是	2025年12月	-35.53%
27672	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	金麦良缘2变电站2变压器	630	46.98%	0	0		是	2025年12月	-41.23%
27673	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	全运村Z3地块4号变电站2号变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
27674	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	YHG 福逸居小区变电站2变压器	630	39.11%	0	0				-43.47%
27675	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十九号(微)	400	29.10%	234.044	234.044				29.18%
27676	大东	望花变	望花变70262合作乙线	思和苑2箱变1站内变压器	630	33.02%	359	359				-41.23%
27677	开发	宁官变	宁官变95088宁九线	圣诺园小区1变电站2变压器	630	25.90%	403.8	403.8				10.17%
27678	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	时代新城一期1小区变电站202配电变压器	630	16.19%	0	0				0.00%
27679	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑南区三期2箱式变电站2配电变压器	800	40.20%	0	0		是	2025年12月	-35.52%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27680	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	浦和馨苑3号箱变2变压器配电变压器	400	30.00%	0	0		是	2026年12月	-33.25%
27681	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线179变台	200	20.70%	138.6	138.6				-37.53%
27682	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任西水田北支029	50	55.40%	0	0		是	2026年5月	-59.17%
27683	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤3变电站2变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
27684	新民	张屯变	张屯变3360山环线	山环线乌牛分南灌支7变台	200	45.30%	0	0		是	2025年12月	-27.59%
27685	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉南台	400	22.80%	268.8	268.8				-287.21%
27686	于洪	范屯变	范静线	小微静安北台	400	34.20%	0	0				-37.24%
27687	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线215右13变台	200	9.30%	0	0		是	2025年12月	95.56%
27688	浑南	安顺变	安顺变174安青线	美食美客盛京坊2号变电站1号配电变压器	800	63.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
27689	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	造化甲线71左10柱上变压器	400	88.80%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-18.37%
27690	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右8右9柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
27691	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线刘坨子分刘三四支7左1	100	70.80%	19.2	19.2				-305.43%
27692	大东	毛君变	10kV毛衣乙线7954	和平干108	400	47.40%	0	0				8.83%
27693	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门妈妈街珥源禄厂公变台区	200	26.70%	0	0				0.00%
27694	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号4变电站1变压器	630	27.05%	0	0		是	2025年12月	-41.30%
27695	苏家屯	施官变	施官变60188施航线	奥园37号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	26.98%	0	0			2027年	-15.94%
27696	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线柴屯分彭屯支29变台	200	61.50%	0	0		是	2025年12月	-35.29%
27697	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	九英里2号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	29.70%	241.2	241.2				-23.01%
27698	大东	如意变	如意变80866如信线	山川喜悦都1箱变2变压器	800	28.80%	0	0				-42.04%
27699	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲放乙线	蒲东国际新城2号考核	250	28.16%	0	0		是	2025年12月	-36.07%
27700	东陵	孙家寨	孙张线	融城七里3箱变2变压器	500	15.20%	0	0		是	2026年12月	7.94%
27701	浑南	前显变	前白乙线	万锦香樟树2期变电站201间隔配电变压器	800	36.38%	0	0		是	2027年12月	-37.74%
27702	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	翰逸华园3号变电站202配电变压器	630	38.86%	0	0			2027年	-44.13%
27703	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	三益商店公变台	200	33.00%	0	0		是	2025年11月	100.00%
27704	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线新兴分13右12右4变台	200	46.95%	0	0				-31.67%
27705	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分39变台	200	22.50%	0	0				-40.12%
27706	法库	秀水变	秀水变052秀水线	秀水东东1台	400	84.60%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	10.31%
27707	沈河	大东变	大东变052城南甲线	红巾2变电站1变压器	630	57.14%	0	0		是	2026年12月	-38.44%
27708	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	宏久家园小区2变电站1变压器	630	51.81%	240.6	240.6				-44.11%
27709	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立线158左1	315	47.94%	0	0				-40.74%
27710	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	银亿大城印象都荟2箱式变电站1配电变压器	630	83.81%	0	0	2025年8月			-26.36%
27711	大东	如意变	如意变80842如花甲线	文华园5变电站1站内变压器	630	16.51%	0	0				-45.54%
27712	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳盈达房产开发有限公司3箱变配电变压器	630	23.17%	421	421				-38.95%
27713	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干戈三分4右支0加1左分2台区	100	29.10%	60.9	60.9				-50.60%
27714	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	富兴湖畔新城3配电变压器	800	46.20%	0	0		是	2025年12月	-38.66%
27715	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城二十号变电站202间隔配电变压器	630	34.60%	0	0			2027年	-41.91%
27716	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十八号变电站202间隔配电变压器	400	55.20%	0	0			2027年	-37.75%
27717	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶7组台	400	62.10%	111.6	111.6				-20.82%
27718	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线大王支线048	50	100.50%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-37.24%
27719	于洪	得胜变	得胜变一期95474	荣盛锦绣天地一期2变电站1变压器	630	69.21%	131	131				-41.24%
27720	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线老虎沟几23	100	60.00%	30	30		是	2025年11月	-33.08%
27721	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线邓家支09	200	27.00%	0	0		是	2025年12月	-27.99%
27722	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲线王宝分3左1柱上变压器	100	17.40%	72.6	72.6				-57.22%
27723	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	鸿凯花园1变电站1变压器	500	68.80%	0	0		是	2025年12月	-41.20%
27724	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干33左8	80	23.25%	53.4	53.4				9.58%
27725	于洪	范屯变	范工线	御龙湾2号变电站4号变压器配电变压器	630	59.05%	195	195				-42.87%
27726	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线次于分51变台	200	14.00%	0	0		是	2025年12月	-49.46%
27727	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	藏珑花园2号变电站201配电变压器	500	43.20%	0	0			2027年	-36.16%
27728	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干112左1	400	31.25%	0	0				-42.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27729	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	恒大中央广场二期4号变电站202配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2027年12月	0.00%
27730	铁西	历工变	历工变10454历兴线	金地京小区3变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
27731	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	YHG_石棉分16（将军楼）箱式变电站1号配电变压器	630	15.49%	0	0		是	2025年12月	-25.13%
27732	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康泉府6变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
27733	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	莱茵南郡3号变电站2变压器	630	10.79%	0	0			2027年	-30.62%
27734	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区2站房1变压器	630	12.44%	488.6	488.6				-35.38%
27735	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区3站房1变压器	630	25.90%	403.8	403.8				-22.46%
27736	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分26左5右1	100	7.20%	0	0			2027年	3.89%
27737	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府2变电站1变压器	500	31.68%	0	0		是	2025年12月	-45.54%
27738	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城1号变电站1变压器	630	34.92%	0	0			2027年	-44.77%
27739	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干96右2	100	38.80%	51.2	51.2				-174.44%
27740	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干朱庄分6	100	14.40%	75.6	75.6				-83.24%
27741	皇姑	长江变	25464长怒乙线	YHG_红田美林居3(并表)箱式变电站1号配电变压器	630	29.52%	0	0		是	2025年12月	-42.77%
27742	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线花古西支07	400	45.60%	0	0		是	2026年6月	-30.89%
27743	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线工屯支63	200	74.50%	0	0				-31.48%
27744	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园二期3箱式变电站1配电变压器	630	40.32%	0	0		是	2025年12月	-26.87%
27745	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	万科翡翠观澜1号变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
27746	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾1号变电站2号变压器	630	18.29%	0	0			2027年	-35.03%
27747	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线前新支16	200	19.80%	0	0		是	2026年5月	-37.35%
27748	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	华润置地南区一期2变电站202配电变压器	500	77.28%	63.6	63.6				-37.70%
27749	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线糖坊大棚支51	80	8.63%	0	0		是	2026年6月	-55.36%
27750	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	逸仙苑小区变电站1变压器	800	13.50%	612	612				-36.45%
27751	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	辽宁盛柏霖建设工程有限公司（一站式）	400	3.90%	0	0				0.00%
27752	大东	农大变	农大变80974农花甲线	山梨分线42左1	400	53.50%	146	146		是	2026年4月	6.34%
27753	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线李坨子分支06	100	60.30%	0	0		是	2026年12月	-36.96%
27754	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园1号变电站1号配电变压器	630	31.24%	0	0		是	2027年12月	-47.05%
27755	法库	新依变	依三线	10kV三面船村支12	200	25.20%	0	0		是	2025年12月	100.00%
27756	铁西	齐贤变	齐贤变55470齐兴线	惠和大厦变电站202间隔配电变压器	630	29.52%	381	381				-42.10%
27757	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园2号变电站1号变压器	400	26.25%	0	0		是	2027年	-46.27%
27758	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	宝隆房地产1变电站1号变压器	400	55.20%	0	0		是	2025年	-37.48%
27759	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佳地新村4变电站1号变压器	400	49.00%	0	0		是	2025年	-47.94%
27760	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	阳光美居小区变电站2变压器	315	28.25%	0	0		是	2027年12月	23.47%
27761	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线兴隆山西台支04	315	34.60%	174.5	174.5				-33.85%
27762	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分21右1右1柱上变压器	400	30.30%	0	0		是	2025年12月	-187.89%
27763	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线宁山干9右4+1之1柱上变压器	315	24.76%	0	0		是	2025年12月	-40.89%
27764	东陵	上佰变	新生线	上佰变303新生线新生于国范分石化院支7右分2柱上变压器	100	54.00%	0	0				-21.87%
27765	沈北	董楼子	望滨线	YHG_望滨一队C	315	40.13%	157.1	157.1				-63.84%
27766	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	左得胜台支10	315	8.51%	0	0		是	2026年12月	-30.99%
27767	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	薰衣草小区5变电站201间隔配电变压器	630	40.76%	0	0		是		-36.09%
27768	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线吴家线60左03	160	56.06%	54.3	54.3				-32.87%
27769	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线佟军线49右04	315	12.38%	0	0		是	2025年	-52.39%
27770	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	承瀚花园6箱变201配电变压器	630	18.03%	0	0		是	2026年12月	-41.45%
27771	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	承瀚花园2箱变201配电变压器	630	18.10%	0	0		是	2026年12月	-46.92%
27772	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	太阳线福宁东	630	27.62%	393	393				-42.53%
27773	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯11箱变1变压器	630	34.92%	0	0		是	2026年12月	-37.30%
27774	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城学府壹号2箱式变电站1配电变压器	630	51.75%	0	0		是	2025年12月	-38.25%
27775	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	金地宸颂配变站202配电变压器	800	22.20%	0	0		是	2026年12月	-23.46%
27776	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	大张尔分47右2右1左1	200	10.80%	0	0				-9.53%
27777	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线盐业分08	315	51.43%	0	0		是	2026年12月	-50.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27778	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG 沈阳恒先房地产开发有限公司（美麟阁住宅小区6变）	400	30.40%	0	0		是	2026年12月	-42.29%
27779	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	东环国际二期变电站201变压器	500	26.00%	0	0				-46.00%
27780	于洪	范屯变	范北线	小三家村小微1台	400	123.60%	0	0	2024年2月			0.02%
27781	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	恒大绿洲四期小区9变电站1变压器	800	22.25%	520	520		是	2025年12月	-39.80%
27782	东陵	水家变	水李线	水李线141左7右1柱上变压器	400	18.60%	10	10				100.00%
27783	东陵	农大变	农首线	双珑原著4箱变2变压器	630	19.68%	443	443				-5.26%
27784	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干191左5+1	315	20.57%	0	0		是	2027年	-37.56%
27785	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分44右3	200	11.40%	0	0		是	2027年	-28.53%
27786	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科于17左2+1左1	200	26.10%	0	0		是	2025年	-34.01%
27787	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	新汉城9箱式变电站201间隔配电变压器	400	31.20%	0	0		是	2025年12月	-44.27%
27788	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支23+1左14	400	63.90%	104.4	104.4				1.95%
27789	浑南	新南变	新南040新北线	万锦红树湾F地块2号变电站2变压器	630	16.00%	0	0		是	2027年12月	17.36%
27790	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树枝83	50	2.80%	0	0		是	2026年6月	-66.67%
27791	法库	包家屯	包家线	10kV包家线水浇地几11	200	25.80%	0	0		是	2027年	100.00%
27792	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	二十四城小区2变电站1变压器	800	82.80%	57.6	57.6	2025年8月			-34.90%
27793	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园13变电站变压器	630	26.29%	0	0				-41.22%
27794	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右7左2	400	75.25%	0	0		是	2027年12月	-38.53%
27795	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章1-1变电站201间隔配电变压器	400	48.40%	0	0		是	2026年12月	-25.96%
27796	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山2箱变1变压器	630	28.57%	0	0				-45.94%
27797	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线西老边中台	400	26.40%	254.4	254.4		是	2025年	-42.20%
27798	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园4变电站201变压器	500	33.60%	0	0		是		-45.05%
27799	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房村立忠伟业汽修公变台区	200	0.00%	0	0				0.00%
27800	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房11组分台	200	43.80%	92.4	92.4				28.55%
27801	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城13号变电站1号变压器	630	36.19%	0	0		是	2027年12月	-42.86%
27802	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	吴家干47右5	200	9.30%	161.4	161.4				0.00%
27803	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干宋大分54	100	0.00%	90	90				-79.54%
27804	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座5箱变1变压器	800	25.13%	519	519				-40.23%
27805	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	紫庭院1箱变1变压器	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	-39.02%
27806	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆4号变电站2号变压器	500	23.68%	0	0		是	2027年12月	-40.34%
27807	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	沈铁达观4号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	30.00%	0	0			2027年	-42.02%
27808	浑南	白塔变	白塔变986白施甲线	东博分1左1右4	400	11.00%	0	0		是	2027年12月	-35.44%
27809	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170靛庄线皮家堡村村民集资89住宅楼2	315	37.33%	165.9	165.9				-35.59%
27810	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分修家支25右04	100	33.00%	57	57				-31.05%
27811	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	沈空嫩江干休所箱式变电站2配电变压器	630	35.24%	0	0		是	2025年12月	-44.20%
27812	浑南	于山变	于山变776于景线	盛京宸院3号变电站202间隔配电变压器	800	9.75%	642	642				65.56%
27813	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	凯荣禧乐都6变电站201变压器	400	28.40%	0	0		是		-42.02%
27814	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期7变电站2变压器	630	23.81%	417	417				-39.78%
27815	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	诚达家园2号变电站1号变压器	630	27.05%	0	0		是	2027年	-44.46%
27816	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	北木分9柱上变压器	200	74.80%	0	0		是	2025年12月	10.65%
27817	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南干长泉分22+1柱上变压器	400	72.90%	0	0		是	2026年12月	-46.77%
27818	于洪	光辉变	光东线	小微集体大棚3台	200	37.50%	105	105				0.00%
27819	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖八号（微）	400	36.00%	216	216				15.45%
27820	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑五期2箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
27821	于洪	小于变	10kV于工线56284	新鼎花园小区1变电站1配电变压器	630	25.40%	0	0				5.43%
27822	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居二期1变电站202	630	0.00%	0	0		是		0.00%
27823	于洪	范屯变	范北线	小微永安村东一台	400	37.65%	209.4	209.4				16.07%
27824	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	五三箱变1变压器	630	14.10%	0	0				-48.30%
27825	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	摩根凯利箱变2变压器	400	17.50%	0	0				-52.29%
27826	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润悦府4变电站1变压器	800	25.50%	516	516				-42.42%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27827	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	碧桂园天语2箱式变电站2配电变压器	800	22.20%	0	0		是	2025年12月	19.78%
27828	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前当堡变310前油线前油线25左8变台	400	11.85%	312.6	312.6				-40.87%
27829	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街线粮库分17变台	200	68.70%	42.6	42.6				-20.29%
27830	沈北	大志变	志詹甲线	(虎石台) 金盛苑1号箱202配电变压器	630	77.78%	0	0		是	2026年12月	-19.23%
27831	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟胜线56右5	200	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
27832	开发	汪河变	汪河变56146汪后甲线	恒大绿洲九期小区1变电站1变压器	800	53.25%	294	294				-32.87%
27833	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城2变电站2变压器	630	32.38%	0	0		是	2025年12月	-32.93%
27834	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸6变电站3变压器	800	6.90%	664.8	664.8				-53.92%
27835	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	潘家堡变110南长线南长1号照明	500	13.12%	384.4	384.4				-29.87%
27836	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区7变电站1变压器	630	24.00%	415.8	415.8				-40.11%
27837	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干22右3加1	100	87.00%	3	3	2025年8月			-18.55%
27838	于洪	大潘变	大潘线	桃园小区2站房2变压器	630	22.10%	0	0		是	2025年	-40.06%
27839	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城17号变电站1变压器	630	18.10%	453	453				-42.43%
27840	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	玉祥明居二期4箱式变电站1配电变压器	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-39.55%
27841	法库	果子园	果子园变1409煤矿线	东郡华府2局维变电站202间隔配电变压器	630	16.25%	0	0		是	2028年	100.00%
27842	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分24右15变台	200	30.60%	0	0		是	2025年12月	-35.46%
27843	开发	洞庭变	洞庭变55762洞阳线	洞阳小区5变电站1变压器	800	33.38%	453	453		是	2025年12月	-41.42%
27844	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干长友分13右支04变压器	100	43.50%	46.5	46.5				-53.20%
27845	大东	望花变	望花变70252二台乙线	城市立方3箱变1变压器	630	41.90%	303	303				-39.21%
27846	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城12变电站变压器	630	59.37%	0	0		是	2028年12月	-42.29%
27847	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	金柳园2号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	25.20%	0	0		是	2026年	-34.82%
27848	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门15号变电站202间隔配电变压器	630	50.79%	0	0			2027年	20.54%
27849	东陵	世园变	世高线	世园变574世高线世高于荒地分41右支2柱上变压器	50	25.20%	0	0		是	2026年12月	-56.66%
27850	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线小东南支09	200	26.50%	0	0		是	2028年	-36.17%
27851	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	新汉城2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-773.67%
27852	东陵	孙家寨	孙桃乙线	孙桃线千锦汇支17柱上变压器	200	2.70%	0	0		是	2026年12月	3.90%
27853	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线大王支线112	200	60.90%	58.2	58.2				-38.10%
27854	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城小区一期二组团1号变电站变压器	630	18.67%	449.4	449.4				-42.91%
27855	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线镇政府家属楼	400	59.50%	0	0		是	2026年6月	-21.28%
27856	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城三期4箱变2变压器	500	24.72%	326.4	326.4				-39.72%
27857	沈北	农高变	农高变70358农海线	辽宁省电力有限公司沈阳供电公司电动汽车服务公司-主供	500	60.80%	0	0		是	2026年12月	14.32%
27858	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分疆洞支90变台	200	3.30%	0	0		是	2025年12月	-68.43%
27859	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	金地檀郡2号变电站2变压器	630	25.40%	0	0				-41.43%
27860	沈北	清水变	清蒲线	沈阳丰饶养殖厂(一站式)	100	5.40%	0	0		是	2026年12月	-51.92%
27861	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线红旗支002	100	107.10%	0	0	2023年2月	是	2026年12月	-32.15%
27862	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线上沙金支12	100	93.30%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-32.49%
27863	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和郡三期1号变电站2号配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2027年12月	-27.96%
27864	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪3箱变2变压器	630	24.76%	377.576	377.576				-35.17%
27865	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线高家七组照明	200	32.80%	114.4	114.4				-40.20%
27866	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天赋1箱变2配电变压器	630	53.97%	0	0		是	2025年12月	-38.77%
27867	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天赋3箱变2配电变压器	630	39.52%	0	0		是	2025年12月	-42.69%
27868	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关线西关于东分线105	100	87.00%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-26.81%
27869	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线市场分02	250	18.56%	178.6	178.6				-40.04%
27870	浑南	于山变	于山变744于安甲线	金辉中央云著1号变电站2号配电变压器	800	33.90%	0	0				-19.72%
27871	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	大张尔分3+1右1	200	24.90%	0	0		是	2026年	100.00%
27872	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干35左5左1	315	82.86%	0	0	2025年4月	是		-34.92%
27873	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-2母线配电变压器	630	9.90%	0	0		是	2026年12月	-39.41%
27874	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线三台子分24	80	36.50%	0	0		是	2026年12月	-37.11%
27875	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	劝动领地1变电站202	800	39.75%	325.616	325.616				-35.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27876	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金域曦郡小区2变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是		0.00%
27877	苏家屯	于山变	于山变37742于白乙线	公园里1号变电站201（乙）配电变压器	400	76.50%	54	54				0.00%
27878	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线侯店分支线006	100	86.00%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-26.96%
27879	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	西塔铁路21号变	400	72.00%	0	0		是	2025年12月	-21.86%
27880	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	沈海变372东望乙线东望乙D开闭站未命名和平干大洼分12	200	30.30%	0	0				-40.03%
27881	和平	广州变	广州变462广太甲线	沈铁家园2小区变电站201甲配电变压器	630	33.65%	0	0				-44.81%
27882	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰爱上园2变电站1变压器	500	17.60%	0	0		是	2027年12月	-40.70%
27883	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干东沟分28LD	80	0.00%	0	0				-98.35%
27884	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线5右2柱上变压器	200	54.90%	0	0		是	2026年12月	2.33%
27885	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城三期3局维变202配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
27886	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	佟罗南分17右5	400	5.25%	0	0			2027年	100.00%
27887	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	YHG_佳园新村变电站配电变压器	630	35.24%	345	345				-120.61%
27888	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城二期1变电站2变压器	630	21.71%	0	0		是	2025年12月	-42.18%
27889	于洪	小于变	10kV于工线56284	景城时代2-1台（临时电）	250	60.48%	0	0				0.00%
27890	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	凤祥新城一期1号变电站201间隔配电变压器	630	67.14%	144	144				-33.72%
27891	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	桃相乙线117+1右2	200	0.00%	180	180				0.00%
27892	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	兰庭园1变电站2变压器	630	29.33%	0	0		是	2025年12月	-37.12%
27893	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居2号变电站202间隔配电变压器	800	18.38%	0	0			2027年	-42.34%
27894	于洪	化学变	化西乙线	小微化西乙线2号台	400	50.55%	0	0				14.87%
27895	于洪	平罗变	平罗线	小微上蒲河村9台	400	51.00%	0	0		是	2025年	21.41%
27896	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂2箱式变电站2配电变压器	500	16.00%	370	370		是	2025年12月	-34.37%
27897	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分30右7变台	100	5.20%	0	0		是	2025年12月	-53.36%
27898	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线下坎子分44左18左20变台	200	37.80%	104.4	104.4				-39.86%
27899	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分64右1+1右5	400	41.40%	194.4	194.4				0.47%
27900	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	西房身村供暖2	400	27.30%	0	0		是	2026年6月	17.32%
27901	东陵	水家变	水李线	水李线145右4柱上变压器	100	67.50%	10	10				-27.19%
27902	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干东营分36右2变台	100	96.20%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-34.20%
27903	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线091	315	52.57%	0	0		是	2027年	-14.08%
27904	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园31号小区变电站202配电变压器	630	26.67%	0	0			2027年	-36.53%
27905	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	红星广场1号变电站201间隔配电变压器	800	22.80%	0	0			2027年	-19.53%
27906	新民	查牛变	查牛变31354排水线	排水线营子分29左2变台	400	27.60%	249.6	249.6				-25.78%
27907	法库	新依变	依三线	10kV依三线小桑林子支养殖场几2	400	9.60%	0	0		是	2025年12月	100.00%
27908	皇姑	文北变	70482文岗线	华润荣华府6箱式变电站2配电变压器	800	19.60%	0	0		是	2025年12月	18.20%
27909	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区5配电站1变压器	630	24.00%	0	0		是	2025年12月	-39.63%
27910	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区11变电站1变压器	500	28.80%	306	306		是	2025年12月	-47.19%
27911	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	紫荆花7箱式变电站1配电变压器	630	34.29%	0	0				-73.01%
27912	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线红西几2	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
27913	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线兴胜大棚分支线012	50	18.00%	36	36				-83.03%
27914	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡3箱式变电站1配电变压器	630	50.79%	0	0		是	2025年12月	-36.88%
27915	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线三尖一组照明	200	45.80%	0	0				-34.36%
27916	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线荒东分韩三支20+1左5变台	100	35.40%	0	0		是	2025年12月	-38.80%
27917	开发	张士变	张士变55878大明一线	二十四城四期小区1变电站1配电变压器	630	33.02%	359	359				-24.44%
27918	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳金天置业有限公司尚书府二期31201配电变压器	630	35.56%	343	343				-29.55%
27919	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	镇二线镇二线主于071	100	60.30%	29.7	29.7				-40.85%
27920	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城提香1箱式变电站2配电变压器	800	64.88%	0	0		是	2025年12月	-36.51%
27921	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭B区3变电站1配电变压器	630	22.10%	0	0		是	2025年12月	52.26%
27922	于洪	小于变	10kV于工线56284	金辉·尚璟二期1变电站2变压器	630	25.65%	0	0				-35.38%
27923	和平	方型变	方型变424方聪线	奕聪花园小区2变电站1变压器	630	29.21%	0	0				-42.37%
27924	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城2号变电站1号变压器	630	24.13%	0	0			2027年	-35.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27925	沈北	道义变	道孝甲线	晨兴花园1-2期1箱变配电变压器	630	35.87%	341	341		是	2026年12月	-36.12%
27926	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井9台	50	52.40%	0	0		是	2026年6月	-11.84%
27927	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线工厂分2	400	36.30%	0	0		是	2027年	-29.58%
27928	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高电分23左3变台	50	57.60%	0	0				-39.24%
27929	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	永乐变022宝相线宝相线102	200	46.40%	87.2	87.2				-22.59%
27930	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线河套分河南支19左1变台	200	8.70%	162.6	162.6				0.00%
27931	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分28右支怀江分支14左T4变压器	100	66.60%	0	0		是	2026年12月	-27.97%
27932	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区12变电站1变压器	630	24.76%	411	411		是	2027年12月	-37.67%
27933	苏家屯	前显变	前显变278前地线	樾檀山12号变电站201间隔（前地线）配电变压器	630	32.70%	0	0			2027年	15.03%
27934	于洪	得胜变	得中线95474	和悦名邸2变电站1配电变压器	800	27.90%	496.8	496.8				11.30%
27935	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微达连1号	200	0.00%	180	180				0.00%
27936	浑南	于山变	于山变782于河线	万锦红树湾F地块2号变电站1变压器	630	13.33%	483	483				22.96%
27937	皇姑	长江变	25466长黄甲线	长黄甲线长黄干35右2左5柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	-24.69%
27938	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	九英里5号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	27.62%	393	393				100.00%
27939	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线房身分41房右支06	200	56.25%	0	0				-37.53%
27940	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5-5变电站1柜配电变压器	500	17.00%	365	365				-41.92%
27941	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小民屯变157小七线小七干后栏分29变台	200	57.80%	0	0		是	2025年12月	-36.58%
27942	新民	金五台	金五台变717树林线	金五台变717树林线树林线鲫鱼泡分前岗支25变台	100	70.20%	19.8	19.8				-32.75%
27943	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都茗苑三期4变电站1变压器	400	22.50%	0	0		是	2025年12月	-38.56%
27944	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城一期3箱变2变配电变压器	800	31.80%	0	0		是	2026年12月	-39.18%
27945	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	林西线文城分8+2右3	100	34.80%	55.2	55.2				-28.76%
27946	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	时代新城一期3小区变电站202配电变压器	630	20.00%	0	0				0.00%
27947	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区2变电站1变压器	630	24.00%	415.8	415.8				-41.19%
27948	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区9变电站1变压器	630	23.24%	420.6	420.6				-40.79%
27949	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际2变电站2柜	630	31.75%	0	0				-45.17%
27950	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干259右4变台	400	40.95%	196.2	196.2		是	2025年12月	-27.82%
27951	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	公元九里3号变电站201间隔（施北乙线）配电变压器	800	22.50%	0	0			2027年	10.54%
27952	浑南	安顺变	安顺变140顺西线	舜山府3号变电站2号配电变压器	630	0.00%	0	0				-2.39%
27953	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城2变电站2变压器	630	19.52%	0	0		是	2025年12月	-42.99%
27954	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线农机分14右1变台	400	58.50%	0	0				100.00%
27955	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	一站式服务-辽宁恒润通信工程有限公司（花海公园3）	100	13.20%	0	0		是	2026年12月	-7.52%
27956	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	贵和四区变电站202	630	85.08%	31	31	2023年9月			-45.69%
27957	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干96+1	400	37.20%	0	0			2027年	-35.78%
27958	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金干128右6	400	27.25%	0	0			2027年	-37.17%
27959	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干89左1	200	29.40%	0	0			2027年	-25.06%
27960	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干73+1左5	200	11.00%	158	158				-26.31%
27961	康平	富裕变	富裕变9204团山子线	团山子线徐西支04	100	31.80%	58.2	58.2				-37.36%
27962	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线49右2柱上变压器	315	48.00%	0	0		是	2025年12月	-29.86%
27963	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲线五民分12左7右3号台	400	23.40%	0	0		是	2025年12月	19.97%
27964	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南甲线64右1右2	400	27.00%	36.372	36.372				0.00%
27965	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干149右分04柱上变压器	200	26.30%	0	0		是	2026年12月	-117.96%
27966	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干79右分1左支1变压器	200	48.00%	0	0				46.19%
27967	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城G组团2变电站201变压器	500	29.20%	0	0		是	2028年12月	-34.69%
27968	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华泰新都E区1箱式变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
27969	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线尹家分3	100	135.20%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-27.99%
27970	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东韵1箱变（单）	630	35.05%	0	0				-37.62%
27971	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	大黑村电井1号综合台区	400	29.20%	0	0		是	2026年12月	-43.12%
27972	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	南里小区4变电站1变压器	315	28.44%	0	0		是	2025年12月	-41.77%
27973	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山干长柳沟分10	200	14.40%	0	0			2027年	-29.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27974	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线镇一线011	200	52.50%	0	0		是	2026年12月	-44.19%
27975	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分20+1左4	200	19.50%	141	141				0.41%
27976	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	赵永刚秸秆加工厂	200	0.00%	180	180				0.00%
27977	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线7变台	100	84.20%	5.8	5.8	2024年6月			100.00%
27978	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线水源线161右1	160	1.88%	0	0			2027年	-548.14%
27979	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	于家分30左16右6	200	9.30%	161.4	161.4				-35.19%
27980	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线172+1右1	400	14.70%	0	0		是	2026年	29.76%
27981	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐甲线滑齐干44右5变压器	315	26.29%	0	0		是	2027年12月	-45.24%
27982	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线蛤蟆分79	200	15.90%	0	0			2027年	-30.76%
27983	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	英国宫8号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	32.70%	0	0			2027年	7.02%
27984	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	深井子3组（2022微）新	200	96.00%	0	0	2025年6月			0.00%
27985	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支6右分支4变压器	50	50.40%	0	0				-50.56%
27986	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线东三益号分支线002	50	87.00%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	-33.26%
27987	苏家屯	夹河变	夹河变50762生活乙线	格林生活坊15号变电站1变压器	630	36.06%	0	0			2027年	-89.97%
27988	浑南	智慧变	智慧972智月线	恒大中央广场六期4号变电站202配电变压器	400	7.50%	330	330				0.00%
27989	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红干魏屯分130变台	200	56.40%	0	0				-30.50%
27990	法库	马家变	马家变1126隆盛线	马家变126隆盛线西门二组台	50	15.60%	0	0		是	2025年11月	-56.14%
27991	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线刘家店分04	200	48.00%	84	84				-38.37%
27992	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老成分040	30	0.00%	27	27				-91.31%
27993	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线佟沟干20	30	69.00%	6.3	6.3				-37.28%
27994	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰二期2号变电站2号配电变压器	630	13.97%	0	0				14.02%
27995	沈河	青年变	青年变372青寺线	旭辉峰尚配变站202间隔配电变压器	400	25.60%	0	0		是	2026年12月	-38.07%
27996	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居5箱变2变压器	500	8.40%	0	0				5.81%
27997	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干191右2	200	28.50%	0	0				0.00%
27998	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期5箱式变电站1配电变压器	630	32.00%	0	0				-41.68%
27999	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心一期32号变压器	800	9.30%	0	0		是	2026年12月	0.00%
28000	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区1变电站2变压器	800	16.75%	586	586				100.00%
28001	浑南	前显变	前白乙线	万锦香樟树三期-2变电站2号变压器	630	9.52%	0	0		是	2027年12月	17.96%
28002	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分森林支17左1变台	100	36.30%	0	0		是	2025年12月	-26.76%
28003	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	恒大温泉一期小区4变电站202配电变压器	630	18.10%	0	0		是	2026年12月	100.00%
28004	浑南	营盘	营盘变040营奥线	沿海商业中心1号变电站2号变压器	800	45.75%	0	0				-39.45%
28005	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝山变005宝十线唐房台	200	15.90%	148.2	148.2		是	2025年11月	-33.30%
28006	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	中海望京2小区变电站201配电变压器	800	17.40%	0	0				2.32%
28007	苏家屯	于山变	于山变37742于白乙线	穗港8号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	27.30%	395	395				100.00%
28008	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地4箱变1变压器	630	9.52%	507	507		是	2026年12月	2.98%
28009	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线132变台	200	36.30%	0	0				0.00%
28010	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73左10右1	200	101.10%	0	0	2023年4月	是	2027年	15.11%
28011	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期4号变电站1号变压器	500	28.32%	308.4	308.4				-40.68%
28012	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大喇嘛支40右3变台	400	27.00%	0	0				0.00%
28013	康平	张强变	张强变76270张粮线	张粮线良种场大棚南台分01	200	19.60%	0	0		是	2026年6月	11.91%
28014	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分支056	200	46.00%	88	88		是	2025年12月	-34.84%
28015	于洪	范屯变	范古线	小微大兴繁荣1台	200	44.40%	0	0		是	2025年	14.94%
28016	于洪	范屯变	范新线	小微皮台村东南台	200	29.70%	120.6	120.6				4.64%
28017	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线147+2	200	57.80%	0	0			2027年	-26.55%
28018	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	南区分4右4	400	12.90%	0	0		是	2027年	-12.17%
28019	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分79左5右2	200	9.90%	36.372	36.372				-6.43%
28020	和平	广州变	广州变476广府乙线	广府乙线12+1	400	50.70%	157.2	157.2				-40.92%
28021	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧高分65	200	29.00%	0	0		是	2027年	-49.13%
28022	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	计划生育箱式变电站1配电变压器	400	66.00%	0	0				-38.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28023	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际2号变电站2变压器	800	33.00%	0	0			2027年	-18.76%
28024	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园4小区变电站1变压器	630	43.81%	291	291		是	2025年12月	-41.42%
28025	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园7小区变电站1变压器	630	50.67%	247.8	247.8		是	2025年12月	-42.32%
28026	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高北照明2号柱上变压器	400	24.00%	264	264		是	2025年	-29.68%
28027	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	机械加工公变台	200	5.70%	0	0				100.00%
28028	于洪	得胜变	得胜线95444	荣盛锦绣天地五期1配电变压器	800	41.70%	0	0		是	2025年	-21.61%
28029	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	阳光碧水园1变电站变压器	500	25.28%	0	0		是		-40.66%
28030	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	丁香水岸西区4箱式变电站1配电变压器	630	90.16%	0	0	2025年10月			-43.16%
28031	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	星荟小区6变电站1变压器	630	28.57%	183.08	183.08				-43.95%
28032	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线25左6右1右2	400	91.60%	0	0	2022年12月		2027年	-17.57%
28033	法库	赵贝堡	赵贝堡	宝山变005宝十线樱桃沟西台	200	20.10%	139.8	139.8		是	2025年11月	-33.08%
28034	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡7箱变1变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-40.64%
28035	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居5箱变201间隔配电变压器	630	20.19%	439.8	439.8				-43.84%
28036	东陵	李相变	李古线	尚盈丽都3号箱式变电站2号变压器	630	12.38%	489	489				-28.31%
28037	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	世众宏厦变电站2变压器	500	20.80%	0	0		是	2025年12月	-32.78%
28038	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	阳光碧水园二期3变电站变压器	630	24.76%	0	0		是		-42.47%
28039	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区1变电站2变压器	630	54.10%	0	0				-39.75%
28040	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区3变电站2变压器	630	38.48%	0	0				-44.32%
28041	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园4箱变2变压器	630	15.62%	0	0		是		-42.49%
28042	浑南	营盘	营盘变082营榆线	沿海国际综合商业B区13楼201间隔配电变压器	400	51.50%	0	0		是	2027年12月	-38.85%
28043	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区1变电站1变压器	630	21.33%	0	0		是	2025年12月	-40.31%
28044	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线78左1变台	200	0.00%	0	0				0.00%
28045	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城一期3号配电室2号配电变压器	800	46.80%	0	0		是	2027年12月	-42.32%
28046	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	锦绣江南4箱变2变压器	630	15.05%	0	0				-42.71%
28047	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	恒大江湾3箱式变电站2号变压器	630	39.62%	0	0		是	2026年12月	-39.54%
28048	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格7号配电室2号配电变压器	500	23.68%	0	0		是	2027年12月	-40.95%
28049	和平	花园变	花园变56754花丽甲线	南航城1变电站202配电变压器	800	38.10%	360.256	360.256				-44.00%
28050	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	郑家南小区变电站2变压器	630	52.57%	0	0		是	2025年12月	-40.38%
28051	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专干大孤家子分少中井支0+1（一站式）	200	61.60%	0	0		是	2026年12月	-4.56%
28052	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区南区1变电站2变压器	630	20.95%	435	435				-36.25%
28053	沈北	清水变	清依线	清水变清依干种畜分兴达鞋业支3杆（一站式）	200	18.00%	0	0		是	2026年12月	-30.01%
28054	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干20+1右9	200	70.50%	39	39				-54.11%
28055	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	候头沟4组照明（微）	400	30.30%	238.8	238.8				-40.29%
28056	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	前尖山照明3台（微）	400	37.05%	211.8	211.8				-25.59%
28057	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干78左2	200	31.20%	117.6	117.6				11.42%
28058	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分42右8左2	200	18.00%	144	144				2.27%
28059	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	中铁阅香湖1箱式变电站1配电变压器	630	27.94%	351	351				8.94%
28060	于洪	铸造变	铸东乙线	澳海澜郡小区回迁楼1号箱式变电站1号配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2025年	-34.54%
28061	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	名流嘉园二期1变电站1配电变压器	800	31.00%	0	0		是	2027年12月	-36.28%
28062	沈北	道义变	道孝乙线	祥瑞一期箱式变电站2号变压器	630	46.03%	0	0		是	2026年12月	-41.58%
28063	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	北美房屋开发3号变电站1号配电变压器	630	28.57%	0	0				-35.21%
28064	沈北	道义变	道义变15269佰景线	沈阳雅苑房地产（汇置尚都）2箱202间隔配电变压器	630	21.27%	0	0				-34.12%
28065	沈河	北兴变	北兴变374镜兴线	华府新天地AB2配室202间隔配电变压器	630	29.84%	379	379				-43.94%
28066	沈北	河北变	10kV河岗线84656	一站式一秀水养殖场	200	29.40%	121.2	121.2		是	2026年12月	12.68%
28067	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗线北岗支27右4左11变台	200	17.70%	0	0				100.00%
28068	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期9箱变2变压器	630	33.97%	0	0		是	2026年12月	-36.81%
28069	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	10kV南环乙线西沟支养殖乙4	400	0.00%	360	360				0.00%
28070	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	万科蓝山二期2变电站201间隔配电变压器	630	44.44%	0	0				-40.50%
28071	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	金地名著小区箱式变电站2配电变压器	630	29.21%	0	0		是	2025年12月	-48.89%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28072	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	仙林金谷1-2-4期2局维变电站201配电变压器	630	12.06%	0	0		是	2026年12月	85.78%
28073	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线朱三台子分22右7变台	200	0.00%	180	180				0.00%
28074	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农干76信家分7左支0+1杆（一站式）	400	98.40%	0	0	2024年6月			74.79%
28075	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城9号变电站2变压器	630	66.98%	0	0			2027年	-44.00%
28076	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城1号变电站2号变压器	630	10.79%	499	499				-37.59%
28077	新民	东郊变	东郊变30270郑南乙线	城东甲线农田分12变台	400	25.80%	0	0				-40.96%
28078	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东干于家分50+1右5	200	22.50%	135	135				-37.61%
28079	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区2变电站2变压器	630	22.22%	427	427				-43.18%
28080	新民	新民变	新民变30162营东线	营东干96左3变台	400	28.20%	0	0		是	2025年12月	-29.27%
28081	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线芦屯分王窝支29变台	400	25.20%	0	0				-23.13%
28082	于洪	范屯变	范屯线	小微静安村北1台	200	58.80%	0	0				-2.29%
28083	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	49农行1变压器	630	67.56%	0	0		是	2026年12月	-38.72%
28084	于洪	铸造变	美工乙线	大挨金村内站	200	11.00%	158	158				-64.91%
28085	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中烟干65左分12左分7左支8台区	100	21.90%	0	0		是	2026年12月	-64.79%
28086	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城2号变电站1变压器	630	36.51%	337	337				-39.99%
28087	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景6站房2变压器	630	28.70%	0	0				-38.86%
28088	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	浣花溪小区2变电站1变压器	630	25.08%	409	409				42.56%
28089	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区6变电站1变压器	630	20.95%	435	435				-39.73%
28090	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	YHG 大庄科1-1（王胜干46右11左8）	200	44.40%	0	0			2027年	-23.77%
28091	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村4变电站2变压器间隔配电变压器	630	18.67%	449.4	449.4				-37.59%
28092	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园5箱变1变压器	630	46.35%	0	0				-33.96%
28093	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干53左1右1	200	82.50%	15	15	2025年8月			0.00%
28094	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园3箱变2变压器	630	67.30%	0	0				-41.70%
28095	沈北	东场变	10kV东润乙线70768线	中金朗悦小区3变电站202配电变压器	800	15.90%	592.8	592.8		是	2026年12月	15.50%
28096	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居2箱变2变压器	630	22.86%	342.936	342.936				-43.69%
28097	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	宝时SOHO公寓变电站201间隔配电变压器	500	13.60%	0	0		是		28.94%
28098	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林干51右4变台	80	26.25%	51	51		是	2025年	-43.33%
28099	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	天赋新居1号变电站202配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2026年12月	-42.38%
28100	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地上城1号变电站2变压器	800	32.10%	0	0		是	2027年12月	-39.68%
28101	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	万科如园局维变电站202配电变压器	630	36.51%	337	337		是	2026年12月	-30.68%
28102	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区5站房2变压器	630	12.70%	487	487				-41.28%
28103	于洪	得胜变	得化线95476	中央湖畔1站房2变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-41.75%
28104	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干长兴分42	200	20.40%	0	0			2027年	-31.80%
28105	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	龙湖椿山小区2配电室202间隔配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	17.36%
28106	于洪	东民变	东李线	和泰八区三期3变电站1配电变压器	630	40.89%	0	0				-39.74%
28107	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	10kV新农干70+1穆家B台（一站式）	315	13.21%	0	0		是	2026年12月	-52.37%
28108	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	美的盛堂小区3变电站1变压器	800	63.90%	0	0		是	2025年12月	-3.07%
28109	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线大冷排灌站支24	200	30.45%	0	0				13.03%
28110	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地1小区变电站1变压器	315	48.76%	0	0				-33.39%
28111	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门15号变电站201配电变压器	500	42.00%	0	0			2027年	-41.38%
28112	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	铁路1箱变1变压器	400	8.70%	0	0				-43.94%
28113	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区4变电站2变压器	630	36.83%	0	0		是	2025年12月	-20.92%
28114	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	鲍苏线沙河干19左2	200	66.90%	46.2	46.2				100.00%
28115	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线62右2+1左1	200	0.00%	0	0			2027年	0.00%
28116	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线马家铺15、16电井分支01	30	36.00%	0	0		是	2026年12月	-26.45%
28117	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城二期5号变电站2变压器	630	36.95%	0	0		是	2027年12月	-43.29%
28118	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金辉优步湖畔1箱式变电站2配电变压器	800	50.40%	0	0		是	2025年12月	-18.45%
28119	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子大棚支025	200	14.10%	0	0		是	2026年5月	-21.68%
28120	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安1箱变1变压器	630	61.33%	117.776	117.776				-41.34%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28121	大东	如意变	如意变80894如花乙线	吉祥馨园2变电站2变压器	630	22.10%	0	0				-42.65%
28122	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	四季花园小区2变电站1变压器	800	45.00%	360	360		是	2025年12月	-39.96%
28123	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾一期4箱式变电站2配电变压器	800	35.75%	0	0				-26.41%
28124	铁西	历工变	历工变10456黎明线	宏伟金都11变电站201	630	48.25%	0	0				-45.10%
28125	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园7箱变1变压器	630	13.97%	479	479				-33.03%
28126	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园13箱变2变压器	630	9.14%	509.4	509.4				-38.16%
28127	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线安坨分郑家支80变台	200	59.10%	61.8	61.8		是	2025年12月	9.93%
28128	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和颂4变电站2配电变压器	800	20.70%	0	0		是	2025年12月	6.46%
28129	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	白山乙B204之1柱上变压器	400	72.00%	0	0				100.00%
28130	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	刑警学院1箱变2变压器	500	14.00%	0	0		是	2025年12月	-47.30%
28131	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城8号变电站201配电变压器	400	41.50%	194	194				-38.14%
28132	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	福利塑料厂住宅改造	400	13.35%	0	0		是	2026年12月	12.09%
28133	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	凯荣禧乐都1变电站201变压器	630	61.33%	0	0		是		-40.31%
28134	沈河	鹏源变	鹏源变456鹏顺甲线	红旗甲线中街北分3变压器3	400	22.50%	270	270				-52.76%
28135	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	砂轮乙线20	200	22.00%	0	0			2027年	-51.90%
28136	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	亚明变166华山甲线华山干16右2柱上变压器	315	80.95%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-41.76%
28137	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	陵卫甲2之1柱上变压器	315	39.37%	0	0		是	2025年12月	-44.69%
28138	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分56左5柱上变压器	315	39.05%	0	0		是	2025年12月	-45.74%
28139	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分9左3柱上变压器	200	43.50%	0	0		是	2025年12月	-44.48%
28140	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分54变压器	200	54.90%	0	0				-37.71%
28141	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干69右8	315	111.11%	0	0	2024年6月	是	2028年12月	-32.15%
28142	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	应东干27	400	47.75%	0	0		是	2027年12月	-42.62%
28143	皇姑	红卫变	10kV红审线20358	红卫变红审干16柱上变压器	315	72.38%	0	0				-40.90%
28144	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干新七分11左1	315	51.11%	0	0				-44.36%
28145	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分39柱上变压器	400	73.75%	0	0		是	2025年12月	-30.60%
28146	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	齐十干62右3	250	52.48%	0	0		是	2027年12月	-41.11%
28147	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干38	315	104.44%	0	0	2024年12月	是	2026年4月	-31.92%
28148	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	陵东变162陵望乙线陵望干26右11之1柱上变压器	250	22.40%	0	0		是		-79.14%
28149	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干20变压器	250	26.24%	0	0		是	2025年12月	-39.69%
28150	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍家变450鲍施线鲍施干营房分38	50	47.20%	0	0		是	2025年	-59.87%
28151	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	白塔变956长白线长白干王士分02	30	66.00%	0	0			2027年	-43.60%
28152	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	滑翔变562滑应乙线建设干建后分3	315	28.57%	193.5	193.5				-41.34%
28153	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	郑农甲线郑农干25左6左2变压器	200	37.20%	0	0		是	2025年12月	-43.68%
28154	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线124+1	200	6.60%	0	0			2027年	-25.34%
28155	和平	方型变	方型变442方青甲线	南四经分4右1	315	28.57%	0	0		是	2025年	-42.41%
28156	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干测绘分12左1公变	200	57.00%	66	66				-39.91%
28157	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分22公变1	315	24.38%	0	0		是	2026年6月	-36.29%
28158	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分22公变2	315	22.22%	0	0		是	2026年6月	-38.09%
28159	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干30公变	400	20.40%	278.4	278.4				-49.85%
28160	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干97柱上变压器	250	7.04%	0	0		是	2025年12月	-301.23%
28161	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	污水支乙线23柱上变压器	50	60.00%	0	0		是	2025年12月	-38.50%
28162	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干117	315	23.81%	208.5	208.5				-38.94%
28163	和平	青年变	青年变362青好线	青好线31左6	200	42.00%	0	0		是		-47.44%
28164	大东	毛君变	毛君变946毛光线	毛光线毛光干15右8+1	315	78.48%	36.3	36.3				-21.74%
28165	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分74右1变压器	315	6.98%	0	0		是	2025年12月	-15.11%
28166	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左6公变	315	10.16%	0	0				-39.79%
28167	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线42左4左1	315	32.76%	0	0		是	2025年12月	-44.42%
28168	和平	方型变	方型变480方太乙线	振兴分6(南)	315	40.32%	0	0				-39.24%
28169	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵甲线血站分7	200	30.00%	120	120				-28.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28170	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	东五分26之1柱上变压器	400	4.25%	0	0		是	2025年12月	-42.46%
28171	皇姑	文北变	文北变70446文前乙线	文前乙线31左3柱上变压器	315	11.75%	0	0		是	2025年12月	-98.94%
28172	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干66柱上变压器	400	76.80%	0	0				-46.43%
28173	新民	新民变	新民变30170营西线	营西线粮库分6左4变台	160	37.50%	0	0		是	2025年12月	-40.16%
28174	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变364皇姑乙线乌市分6柱上变压器	400	58.80%	0	0		是	2025年12月	-48.43%
28175	大东	沈海变	沈海变80352联合甲线	联合甲线新生于23右5	315	60.95%	0	0				-39.59%
28176	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干42右3	315	52.70%	0	0		是	2027年12月	-41.72%
28177	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线11	315	47.62%	0	0				-32.40%
28178	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	榆林乙线生产干87右2	500	72.96%	0	0				0.17%
28179	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干54	315	84.44%	17.5	17.5	2022年12月	是	2026年12月	-42.20%
28180	和平	太原变	太原变046南五甲线	pms_南五甲铁中分7右3	200	49.50%	0	0		是	2025年	-53.44%
28181	大东	小东变	小东变80162大华线	大华线大众于珠林分8右6变压器	315	26.98%	0	0				-48.13%
28182	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	欧亚变260白山甲线白山干51左10柱上变压器	315	40.00%	0	0		是	2025年12月	-38.10%
28183	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干37柱上变压器	315	22.86%	0	0		是	2025年12月	-30.67%
28184	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长怒乙线长怒干陆运分25左1柱上变压器	315	54.29%	0	0		是	2025年12月	-36.75%
28185	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分23左28柱上变压器	200	55.20%	0	0		是	2025年12月	-40.03%
28186	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线佟罗南分9右05	200	26.25%	0	0			2027年	-86.67%
28187	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	含屯干包道分4-2柱上变压器	315	38.10%	0	0		是	2025年12月	-26.45%
28188	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	毛站线沈站干货站分5	200	2.40%	0	0		是	2026年4月	-14.17%
28189	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线41	315	10.16%	0	0				-46.40%
28190	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线61左4变台	315	53.33%	0	0		是	2025年12月	-42.18%
28191	和平	太原变	太原变046南五甲线	庆华分2	315	35.56%	0	0		是	2025年	-39.86%
28192	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分16左5柱上变压器	315	33.33%	0	0		是	2025年12月	-47.38%
28193	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	方迪东阁2箱变1	400	63.60%	0	0		是	2025年12月	-42.88%
28194	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	百花二期3箱变1变压器	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-42.78%
28195	和平	太原变	太原变056南七乙线	宜春3变电站2号高压柜1主变	630	30.86%	0	0				-49.84%
28196	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	中乾小区1箱变1号变	630	26.19%	0	0		是	2025年12月	-41.00%
28197	和平	青年变	青年变368青二线	1主变军区政治部住宅	500	21.60%	0	0		是		-39.54%
28198	铁西	万达变	万达变56066万荣线	聚贤雅苑变电站201	250	0.00%	225	225				0.00%
28199	铁西	万达变	万达变56066万荣线	聚贤雅苑变电站202	315	74.41%	49.1	49.1				-42.86%
28200	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华4箱变2号变	630	0.00%	346.4	346.4		是	2025年12月	0.00%
28201	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城9箱变2变压器	800	15.00%	600	600				-40.09%
28202	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	龙逸花园1箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
28203	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔3箱变2变压器	630	17.78%	455	455				-54.72%
28204	和平	方型变	方型变460四平乙线	东宇大厦主变	630	42.86%	297	297				-33.83%
28205	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	府北2变电站2号高压柜1主变	630	25.14%	0	0				-34.11%
28206	和平	花园变	花园变56754花丽甲线	通达新村2-次1主变	800	50.40%	316.8	316.8				-42.82%
28207	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际三期2箱变2号变	630	58.10%	0	0		是	2025年12月	-43.86%
28208	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区10箱变1	630	16.00%	0	0		是	2025年12月	-47.97%
28209	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	珠江箱变1	630	39.11%	0	0				-42.61%
28210	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	长南2箱变1	630	70.10%	0	0		是	2025年12月	-44.30%
28211	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	前塔2箱变	500	47.60%	0	0		是	2025年12月	-41.19%
28212	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	黄海八期2变电站1变压器	500	21.44%	0	0		是	2025年12月	-42.39%
28213	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	张士二小区变电站2变压器	400	20.40%	0	0		是	2025年12月	-40.36%
28214	苏家屯	下深变	理想线	理想新城2号变电站1号变压器	630	26.98%	0	0			2027年	-39.67%
28215	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金贵2小区变电站2变压器	630	17.90%	0	0		是	2025年12月	-44.44%
28216	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	文体中心箱变1	400	3.00%	0	0				-37.54%
28217	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	沈报西变电站-次变压器柜主变	315	24.38%	0	0				-43.76%
28218	铁西	万达变	万达变56084万滑乙线	今日阳光4变电站202	630	49.84%	253	253		是	2025年12月	-40.36%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28219	铁西	万达变	万达变56084万滑乙线	吴辰苑小区4变电站202	630	0.00%	567	567		是	2025年12月	0.00%
28220	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	宜家居小区变电站201柜	315	24.44%	0	0				-45.90%
28221	大东	毛君变	10kV毛海线7952	金杯安居箱变1变压器	500	26.40%	0	0				-44.75%
28222	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	梧桐别苑1变电站202配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
28223	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	重工小区2变电站201柜	630	20.32%	0	0		是	2027年12月	-43.16%
28224	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	南七小区3变电站201柜	500	59.60%	0	0		是	2027年12月	-44.86%
28225	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	明哲园2变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
28226	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城2箱变2变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
28227	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城4箱变1变压器	630	49.90%	0	0				-46.47%
28228	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	八苑东阁变电站201	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	-41.30%
28229	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	乐园2小区变电站201	400	0.00%	0	0				0.00%
28230	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景4箱变2变压器	630	29.71%	379.8	379.8				-43.67%
28231	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工2箱变2配电变压器	500	82.00%	0	0	2022年12月			-40.59%
28232	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	泰和苑3箱变2	630	14.29%	0	0				-42.81%
28233	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥二期3箱变1号变	630	13.65%	0	0				-42.72%
28234	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光1变电站2变	630	28.25%	0	0		是	2025年12月	-43.98%
28235	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	文翠公务员箱变2变压器	400	38.40%	0	0		是	2026年12月	-39.75%
28236	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	晋斯豪庭6变电站201	500	19.52%	352.4	352.4				-40.65%
28237	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际8号变电站1变压器	630	20.00%	0	0		是	2027年12月	-44.67%
28238	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	福安1箱变2变压器	630	45.71%	0	0				-49.10%
28239	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	广宜2箱变1变压器	630	35.56%	343	343				-40.37%
28240	沈河	长青变	长青变466青阳线	都市晨光3箱变1变压器	630	29.21%	383	383				-44.96%
28241	大东	沈海变	沈海变80382偃城线	东方偃城5箱变站2变压器	630	26.98%	0	0		是		-66.61%
28242	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	乐园1变电站201	630	36.83%	0	0				-43.36%
28243	和平	太原变	太原变068北二乙线	北二乙D-1主变	315	1.90%	0	0				-34.53%
28244	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	人和馨园2变电站201变压器	630	32.06%	0	0				-42.71%
28245	沈河	长青变	长青变450长大乙线	丰源箱变1变压器	630	35.24%	0	0		是	2026年12月	-45.01%
28246	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	东陵公务员箱变2变压器	630	13.02%	485	485				-43.89%
28247	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	MOTO新城配电站1变压器	800	12.90%	616.8	616.8				-41.47%
28248	铁西	万达变	万达变56064万金线	春江花月小区3变电站202	630	13.97%	479	479		是	2025年12月	-35.90%
28249	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都2箱变2变压器	400	19.20%	283.2	283.2				-41.91%
28250	和平	广州变	广州变468广马乙线	桂林1主变	315	21.71%	0	0				-36.41%
28251	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	e佰家园小区1变电站201	630	17.90%	454.2	454.2				-40.57%
28252	铁西	万达变	万达变56066万荣线	嘉富学生公寓1变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
28253	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	新新小区箱变2变压器	315	97.14%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-42.64%
28254	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	前进小区箱变1号变	400	87.50%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-34.79%
28255	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	辽河2箱变1变压器	500	58.08%	0	0		是	2025年12月	-46.92%
28256	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	桥西1箱变2	400	83.60%	0	0	2025年11月			-40.29%
28257	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	爱心家园小区变电站201	630	36.19%	0	0				-44.37%
28258	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	体育学院箱变1	630	26.29%	0	0		是	2025年12月	-43.40%
28259	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区22号箱变2号变	630	29.52%	0	0		是	2025年12月	-39.31%
28260	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	友谊花园2箱变1	400	23.60%	0	0		是	2025年12月	-44.41%
28261	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰7箱变2	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-41.13%
28262	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	沈空崇山路离职干休所住宅2箱变2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
28263	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰11箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
28264	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	联通一次1主变	630	32.76%	0	0				-35.36%
28265	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路干51加1	200	51.30%	0	0		是		14.52%
28266	沈北	新城子	新城子变7554农专线	10kV农专干237右分3右支4变压器	200	24.15%	0	0		是	2026年12月	-45.60%
28267	苏家屯	前显变	前显变278前地线	槌檀山5号变电站2号配电变压器	800	25.20%	0	0			2027年	3.15%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28268	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	新生2小区箱变（单）	500	27.20%	0	0		是		-45.24%
28269	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	鸿基园2箱变2站内变压器	630	25.52%	0	0				-46.62%
28270	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	北官干17左1+1	400	43.90%	0	0			2027年	-23.90%
28271	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	刘家分9右1柱上变压器	315	53.65%	0	0				-30.16%
28272	东陵	水家变	水李线	水李线69右9柱上变压器	630	78.10%	10	10				6.54%
28273	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰三期箱式变电站1配电变压器	630	52.06%	0	0		是	2025年12月	7.43%
28274	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	玉祥明居1箱式变电站1配电变压器	800	25.50%	0	0		是	2025年12月	-40.19%
28275	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	时代悦小区1变电站202间隔配电变压器	800	20.70%	554.4	554.4				57.13%
28276	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	中置库序翠园配电室201间隔配电变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
28277	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线吴长岗分23右16右7变台	160	24.75%	0	0		是	2025年12月	-39.81%
28278	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城4.1期4变电站变压器	400	37.50%	0	0				0.00%
28279	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	含笑小区变电站2号变压器	400	62.50%	0	0			2027年	-45.56%
28280	开发	砂山变	砂山变50562李官甲线	阳光100三期小区3变电站1变压器	800	13.50%	0	0		是	2025年12月	-34.30%
28281	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线102左17变台	200	10.80%	0	0				3.91%
28282	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线大三家子分43右9柱上变压器	200	31.35%	117.3	117.3				-41.62%
28283	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分76+1右1	200	0.00%	180	180				0.00%
28284	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	胡家线57右1	200	65.10%	0	0			2027年	9.78%
28285	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线前二台分31左6右8变台	200	60.30%	59.4	59.4				-37.16%
28286	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干胜利分25左6变台	200	43.20%	0	0				-35.36%
28287	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	一站式·立新A1综合台·中烟立新89改造支1	200	0.00%	0	0				0.00%
28288	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	城南御园1变电站1变压器	630	36.83%	0	0		是	2025年12月	-39.07%
28289	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线历家小苇沟台分支07	100	84.00%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-23.49%
28290	辽中	代家房	代家房变1059永丰线	代家房变059永丰线代家2组照明	400	32.10%	231.6	231.6				-40.35%
28291	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分富拉堡支福源几5	200	9.60%	0	0				100.00%
28292	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	惠庭花园3箱式变电站1配电变压器	630	16.51%	0	0				-43.81%
28293	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城1箱变202配电变压器	500	19.20%	354	354		是	2026年12月	-34.31%
28294	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村5土建变202	500	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
28295	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯12箱变1变压器	630	43.68%	0	0		是	2026年12月	-41.44%
28296	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分刘小船几养殖场甲2	400	6.30%	0	0		是	2025年	100.00%
28297	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包百分粮库支1（乡政府台）	400	31.50%	0	0		是	2025年12月	-28.87%
28298	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分53右3	400	20.55%	277.8	277.8				1.46%
28299	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居6号变电站202间隔配电变压器	630	20.95%	0	0			2027年	-39.91%
28300	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居7号变电站202间隔配电变压器	630	26.98%	0	0			2027年	-34.38%
28301	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干113右5变台	400	19.20%	283.2	283.2				-30.24%
28302	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子堡变043冷东线刘士照明	400	31.90%	232.4	232.4				-58.13%
28303	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线前尖山照明 4 台	400	35.40%	218.4	218.4				-44.43%
28304	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干52+1右1	200	36.90%	106.2	106.2				5.43%
28305	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线龙凤楼区照明	200	56.70%	66.6	66.6				-39.99%
28306	和平	花园变	花园变764花新甲线	房地产物业管理有限公司201间隔配电变压器	100	42.00%	0	0				-91.10%
28307	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户区2箱变202配电变压器	630	9.84%	505	505				13.40%
28308	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包百分095	200	31.50%	0	0		是	2027年	-38.23%
28309	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	后老薄2灯(新)	400	17.10%	291.6	291.6				20.15%
28310	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝MIX西区2箱变201间隔配电变压器	500	45.76%	0	0		是	2026年12月	-40.16%
28311	铁西	应昌变	应昌变20554应动甲线	鑫丰国际3变电站201变压器	630	51.75%	0	0		是	2026年12月	-45.60%
28312	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立乙线161	315	53.97%	0	0		是	2026年	-39.90%
28313	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	湖景豪庭2箱变201	400	60.40%	0	0		是	2026年12月	-41.39%
28314	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	桃相甲线荒山分1+1	400	80.80%	0	0	2022年12月	是	2027年	-37.13%
28315	沈北	新城子	新城线	亿嘉首府小区1局维变电站202配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
28316	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内干镇内分47左4变压器	200	24.80%	0	0		是	2025年12月	-39.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28317	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干54左8变压器	200	32.50%	115	115		是	2025年12月	-28.03%
28318	苏家屯	施官变	施官变60188施航线	奥园38号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	21.59%	0	0			2027年	-12.70%
28319	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	香峪兰溪二期4箱变201配电变压器	630	29.33%	0	0		是	2026年12月	-39.16%
28320	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	雪南乙线65左3	200	21.80%	0	0			2027年	-39.80%
28321	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	锦绣御景一、二期1局维变201配电变压器	800	26.10%	0	0		是	2026年12月	0.67%
28322	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分29变台	200	20.25%	0	0		是	2025年12月	-36.20%
28323	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	旺道甲线旺道干7+1柱上变压器	400	12.60%	0	0				0.00%
28324	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾12号变电站201配电变压器	500	45.60%	0	0			2027年	-40.68%
28325	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线长山沟五队（十间房五组）	400	27.05%	251.8	251.8		是	2025年11月	-28.00%
28326	于洪	平罗变	平辛线	后辛台村1台	200	75.60%	0	0				-24.97%
28327	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线14	315	92.70%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-41.35%
28328	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分68右10右2变台	200	21.90%	0	0				100.00%
28329	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲放乙线	宏泰香蒲湾1号箱1号变箱变配电变压器	630	33.65%	0	0		是	2025年12月	-29.87%
28330	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分142	160	20.25%	0	0		是	2025年12月	-37.27%
28331	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线上炭窑台	200	18.20%	143.6	143.6		是	2025年11月	-28.04%
28332	于洪	兰台变	兰汇线	小微沙岭26号	400	43.20%	0	0				75.50%
28333	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	洞桂都荟小区4变电站1变压器	800	50.63%	0	0		是	2025年12月	-40.54%
28334	皇姑	长江变	长江变25494长华线	银亿大城印象锦园2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
28335	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分7左2右2	400	41.40%	36.372	36.372				5.26%
28336	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	圣水源1变电站2变压器	500	16.40%	0	0				-38.35%
28337	新民	温台变	温台变1103平坨线	平坨干60右2变台	200	35.70%	108.6	108.6				-35.57%
28338	法库	包家屯	包家线	10kV刘帮屯分养殖场支10	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
28339	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾3号变电站201配电变压器	800	58.50%	0	0			2027年	-42.75%
28340	沈北	清水变	清依线	清依线前腰分13（前腰A台）	400	29.40%	0	0		是	2026年12月	-39.45%
28341	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	城中艺景3箱变2变压器	630	35.43%	343.8	343.8				-53.36%
28342	大东	望花变	望花变70264合作甲线	教师新村1站内变压器	500	36.48%	267.6	267.6				-41.59%
28343	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第五-2期变电站201配电变压器	630	91.75%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-20.27%
28344	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线新台支07	160	69.00%	0	0		是	2026年12月	-38.16%
28345	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康泉府4变电站2变压器	630	7.62%	519	519				-42.44%
28346	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康泉府5变电站2变压器	630	8.57%	513	513				-42.18%
28347	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧高分家畜养殖场支3	400	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
28348	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线大辛几35	100	79.80%	0	0		是	2025年12月	-36.62%
28349	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线偏堡子南台	100	85.20%	4.8	4.8	2025年8月			-44.69%
28350	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线前岭西台	200	74.20%	31.6	31.6				-29.81%
28351	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄西南台照明	400	47.40%	0	0				-39.50%
28352	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎利于战前分1	315	7.87%	0	0		是	2026年12月	-30.08%
28353	于洪	大兴变	兴富线	西湖棚景8站房1变压器	630	39.11%	0	0				-42.46%
28354	大东	望花变	望花变70258望北甲线	祥云居箱变1站内变压器	400	42.90%	188.4	188.4				-47.49%
28355	新民	金五台	金五台变718三台线	三台线107左20柱上变压器	400	6.30%	334.8	334.8				-10.78%
28356	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区1站房1变压器	630	26.16%	402.2	402.2				-40.43%
28357	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区2站房2变压器	630	11.68%	493.4	493.4				-37.22%
28358	沈北	核心变	10kV核道乙线53286线	太湖明珠花园1期2变电站202配电变压器	630	15.87%	467	467		是	2026年12月	-210.17%
28359	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	文欣澜庭3变电站1变压器	400	33.50%	0	0		是	2025年12月	-38.67%
28360	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分50左17+1右2	400	14.85%	0	0			2027年	0.01%
28361	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油干后当堡分37左1变台	400	20.70%	277.2	277.2				0.00%
28362	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	YHG_怒信2之1柱上变压器	315	43.81%	0	0		是	2025年12月	-43.62%
28363	和平	马路湾	马路湾变672北一乙线	钻石1主变	800	64.38%	205	205				-36.52%
28364	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾三期A区1箱变2变压器	800	40.13%	399	399				-26.73%
28365	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾三期A区2箱变2变压器	800	43.88%	369	369				-30.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28366	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	油福家苑住宅小区箱式变电站1号配电变压器	630	8.57%	513	513				100.00%
28367	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲线	五委新区2号	315	123.43%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-48.52%
28368	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村4号变电站2变压器	500	35.04%	0	0			2027年	-43.48%
28369	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	茨于坨变017肖寨门线肖南养殖基地	315	81.52%	26.7	26.7	2022年12月			-52.02%
28370	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语2箱变201	630	23.24%	0	0				-41.11%
28371	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期3变电站2配电变压器	500	34.60%	0	0				-34.26%
28372	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK2变电站2变压器	630	16.76%	461.4	461.4				-34.12%
28373	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干4左1	80	45.00%	36	36				-88.37%
28374	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	创意产业园(沈阳)房地产开发有限公司(明发创意产业园配套项目(一期)-3)-3-2	800	26.75%	506	506				100.00%
28375	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	军政干48+1左1	400	13.35%	0	0				-60.39%
28376	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线孙家堡儿09	200	26.00%	128	128				-33.16%
28377	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干60左1	400	60.15%	0	0		是	2026年	-33.75%
28378	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线老干部局住宅	80	91.13%	0	0	2025年2月	是	2026年12月	-41.98%
28379	沈北	天乾变	天乾变70670天偃线	瀚博锡耶纳一期201配电变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	-40.58%
28380	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	朱家房侯头沟村胜峰饭店公变台区	200	26.40%	127.2	127.2				100.00%
28381	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲线元江街10变电站配电变压器	400	22.80%	0	0		是	2025年12月	100.00%
28382	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分92左06	200	42.30%	0	0		是	2025年	-33.35%
28383	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳恒先房地产开发有限公司(美麟阁住宅小区4变)	400	36.00%	0	0		是	2026年12月	-38.63%
28384	于洪	兰台变	兰家线	银岭支42号小微台	400	38.40%	0	0				0.00%
28385	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线159	400	43.05%	0	0		是	2027年	-37.68%
28386	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	兴隆华府2箱变出线间隔配电变压器	630	30.48%	0	0		是	2025年	-34.33%
28387	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都八期2小区变电站201配电变压器	800	43.20%	0	0		是	2026年12月	99.66%
28388	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都八期5小区变电站201配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	21.49%
28389	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	白沙林雨三期2箱变1变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年12月	23.01%
28390	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线茨林分32左4+1左1变台	100	56.70%	33.3	33.3				-32.45%
28391	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里5号变电站202配电变压器	800	43.50%	372	372				-36.54%
28392	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	明珠城JW2变电所1箱变201配电变压器	630	40.00%	315	315				-37.91%
28393	于洪	家俱变	俱兰甲线	光伸2变电站2变压器	630	78.10%	0	0		是	2025年	-33.82%
28394	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	怀青干5左2公变	400	60.60%	0	0				-33.04%
28395	苏家屯	达连变	达连变60666达史乙线	林达分82+1左1	200	19.20%	0	0			2027年	0.00%
28396	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干辛家分31右1	400	85.25%	19	19	2024年6月			-42.20%
28397	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	君豪巴黎庄园一期1小区变电站202配电变压器	630	11.11%	497	497				74.54%
28398	法库	宝山变	法镇二线	计委1箱变变压器	1000	42.00%	480	480				-35.33%
28399	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干10+1左6	100	23.10%	66.9	66.9				-3005.40%
28400	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干浪子分水田支41左7右5	100	50.40%	39.6	39.6				-49.07%
28401	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	华润八号院西区小区箱式变电站2配电变压器	400	70.80%	0	0		是	2025年12月	-26.75%
28402	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线前进分前进东支01	200	25.20%	0	0		是	2026年12月	-41.51%
28403	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34右24	400	20.30%	0	0		是	2025年	-29.68%
28404	沈北	孝信变	孝场乙线	徽商大厦小区1局维变电站202配电变压器	800	9.60%	0	0		是	2026年12月	45.98%
28405	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线东丁东支17	315	32.51%	0	0		是	2025年11月	-31.17%
28406	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线孙屯支24	200	56.70%	0	0		是	2027年	-34.61%
28407	浑南	榆树变	榆树变882三义线	泛美华庭3号变电站1变压器	800	22.50%	10	10		是	2027年12月	-40.81%
28408	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区3变电站2变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-44.03%
28409	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线湾沟分22(古砬子B台)	200	45.90%	88.2	88.2				-24.71%
28410	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	上林乙线51左1左5左1柱上变压器	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	-91.54%
28411	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线五棵树分支线64	100	110.70%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-32.61%
28412	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	正大香格城4号变电站202配电变压器	630	16.76%	0	0			2027年	-43.74%
28413	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	田园分51	200	20.40%	139.2	139.2				-57.42%
28414	大东	如意变	如意变80846如望甲线	卫士1箱变1变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-38.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28415	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向山北巷1变电站2变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
28416	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际1变电站1柜	630	21.27%	0	0				-45.41%
28417	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	阳光尚城三期4变电站1变压器	500	31.36%	0	0		是	2025年12月	-42.41%
28418	沈河	万柳变	万柳变284万国线	世纪家园1箱变1变压器	630	0.00%	0	0				-110.29%
28419	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	紫庭院2箱变1变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-40.70%
28420	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地长青湾3号变电站2变压器	315	0.00%	10	10				0.00%
28421	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	长胜建材公变台	200	67.20%	0	0		是	2025年	100.00%
28422	浑南	于山变	于山变774于城线	旭辉御府一期1变电站2号配电变压器	500	45.12%	0	0		是	2027年12月	-42.36%
28423	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线元科分14右4柱上变压器	200	37.20%	0	0		是	2026年12月	0.00%
28424	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170毓庄线皮卜大棚	100	37.20%	52.8	52.8				-112.62%
28425	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团5变电站1变压器	400	49.00%	0	0				-51.92%
28426	大东	劳动变	劳动变70148劳车线	旭辉花园9箱变2变压器	800	43.80%	0	0		是		-10.67%
28427	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	一站式-沈阳晒之缘农业科技有限公司	200	16.20%	147.6	147.6				2.07%
28428	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区5变电站1变压器	630	27.43%	394.2	394.2				-44.07%
28429	开发	工农变	工农变55580工岛线	工岛小区1变电站1变压器	500	25.60%	322	322				-42.30%
28430	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线镇一线019	315	41.90%	0	0		是	2026年12月	-35.80%
28431	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯线	杨士岗佑户坨刘洋农副产品加工公变台区	400	47.40%	170.4	170.4				100.00%
28432	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里2号变电站2变压器	315	25.14%	204.3	204.3				-41.11%
28433	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期4变电站2变压器	800	17.10%	583.2	583.2				-41.11%
28434	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线一中教师楼	250	45.12%	112.2	112.2				-34.37%
28435	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线营盘分13	200	22.80%	0	0			2027年	-9.21%
28436	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园二期2变电站1变压器	630	4.13%	541	541				0.00%
28437	于洪	铸造变	铸造变95250铸雅线	西胜旧村	200	57.00%	66	66				-19.50%
28438	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	恒大中央广场一期3号变电站201间隔配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2027年12月	3.36%
28439	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十一号（微）	400	27.00%	234.044	234.044				14.74%
28440	东陵	水家变	水李线	水李干收兵台支42右10柱上变压器	200	41.40%	10	10				-26.59%
28441	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城1号变电站1变压器	630	29.52%	0	0			2027年	-41.50%
28442	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	恒大华府二期2变电站201变压器	315	72.76%	54.3	54.3				-49.38%
28443	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	爱琴海小区2变电站1变压器	630	26.67%	399	399		是	2025年12月	-43.82%
28444	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线青岗分38变台	400	17.40%	0	0				-32.47%
28445	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线93左3变台	400	36.55%	0	0		是	2025年12月	-32.80%
28446	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线沉檀木分74右6变台	200	62.10%	0	0		是		-26.41%
28447	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线053	160	61.13%	46.2	46.2				-39.38%
28448	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	杨树线62右41左5	100	64.80%	0	0			2027年	-23.95%
28449	沈北	天乾变	天乾变70670天佃线	太湖明珠花园四期3变电站202配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2026年12月	27.47%
28450	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线217右3变台	200	10.80%	0	0				-39.64%
28451	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城1变电站1变压器	630	14.10%	0	0		是	2025年12月	-38.60%
28452	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	港基双水岸一期3箱变1号配电变压器	630	14.10%	0	0			2027年	-31.73%
28453	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	东风二分14箱变1变压器	400	17.40%	0	0				100.00%
28454	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线三七支07	100	66.00%	0	0		是	2026年12月	-21.05%
28455	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城4号变电站2号变压器	630	46.35%	275	275				-46.77%
28456	和平	展览变	展览变882展河线	春河里三期1变电站1号变压器	800	30.75%	474	474				-37.28%
28457	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	滨水路玉波电动汽车充电公变台区	200	65.10%	0	0				0.00%
28458	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	北联2变电站201变压器	315	24.76%	50.776	50.776				-47.27%
28459	和平	太原变	太原变050先锋线	沈铁胜利佳园41主变	800	17.25%	0	0		是	2025年12月	-42.13%
28460	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际13号变电站202配电变压器	630	66.29%	0	0			2027年	-40.38%
28461	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干兰旗分24右8变台	200	25.50%	0	0		是	2025年12月	-26.16%
28462	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流奉玺台2号变电站201间隔配电变压器	800	41.63%	0	0		是	2027年12月	-35.50%
28463	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城四期3箱式变电站1配电变压器	800	34.88%	0	0		是	2025年12月	-33.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28464	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变中烟干立新分63+1电井支32（新立变台）柱上断路器--站式	200	35.40%	0	0		是	2026年12月	-24.87%
28465	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线东拉马三队支冷库几6	400	24.90%	0	0		是	2025年12月	0.00%
28466	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城小区二期2箱式变电站1配电变压器	800	100.75%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-35.85%
28467	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线大雅洞分杜屯支5右8变台	200	4.50%	171	171				100.00%
28468	东陵	杨官变	杨孤乙线	和光尘越杨孤线1变电站2变压器	800	26.10%	0	0		是	2026年12月	0.95%
28469	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲线	新华国际2变电站2变压器	630	18.57%	0	0		是	2027年12月	-37.72%
28470	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城三期1箱变2变压器	400	26.63%	253.5	253.5				-44.26%
28471	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区二期1变电站201变压器	800	58.50%	0	0				-45.01%
28472	浑南	孤家子	孤家子变654富民乙线	伊湾尊府2号变电站2号变压器	630	22.86%	0	0				-61.95%
28473	于洪	五金变	五兰乙线	沙坨子小微5台	400	19.80%	0	0				25.55%
28474	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线赵家分17左5+1变台	200	56.40%	67.2	67.2				0.15%
28475	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙10箱变2变压器	630	18.73%	0	0				-41.91%
28476	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线尚村支07	315	33.65%	0	0				-25.24%
28477	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线苗圃支01	50	44.70%	0	0		是	2026年12月	-44.82%
28478	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线红旗小区支08	50	80.70%	0	0	2025年10月			-23.40%
28479	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线喇玛荒支004	100	69.90%	0	0		是	2026年6月	-29.54%
28480	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼7箱变2变压器	630	12.06%	491	491				-40.61%
28481	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪5箱变2变压器	630	41.14%	307.8	307.8				-44.26%
28482	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期7箱变（单）	400	52.50%	0	0				-36.63%
28483	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	高屯台	315	25.71%	202.5	202.5				-45.14%
28484	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线219左3变台	200	51.30%	77.4	77.4				100.00%
28485	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区5变电站1变压器	630	23.11%	421.4	421.4				-42.67%
28486	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线光辉三队	400	19.05%	283.8	283.8				-33.13%
28487	开发	汪河变	汪河变56178汪爰线	爱琴海小区9变电站2变压器	200	34.40%	111.2	111.2		是	2025年12月	-32.37%
28488	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线西王分支线002	100	41.60%	0	0		是	2026年12月	-39.72%
28489	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	白头沟5组照明综合(2023微)	200	49.50%	81	81				47.96%
28490	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	方大一品1号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	86.48%	0	0	2025年11月	是	2026年	21.89%
28491	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和干新阳分7右8左5新	400	67.50%	0	0		是		4.25%
28492	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	东兴家园3变电站1变压器	400	32.80%	0	0				-29.64%
28493	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线76左1	200	13.80%	0	0		是	2027年	0.24%
28494	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线悦府鑫城分2	200	16.20%	0	0		是	2028年	7.84%
28495	法库	新依变	依三线	10KV依三线依村机井分1	100	1.20%	0	0		是	2025年12月	-15.59%
28496	法库	新依变	依三线	10KV依三线马家沟支2	200	34.50%	0	0				0.00%
28497	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	生活园5箱变1变压器	630	44.44%	0	0				-37.73%
28498	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	三粮库1箱变2变压器	500	105.92%	0	0	2025年6月			-42.31%
28499	沈河	鹏源变	鹏源变456鹏顺甲线	红旗干中街北分3公变1	315	41.14%	153.9	153.9				-44.11%
28500	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分18左5变台	400	15.00%	300	300				5.44%
28501	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线乌尔汉分49左9右1变台	100	78.90%	0	0				21.77%
28502	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	凤祥新城一期1号变电站202间隔配电变压器	630	37.62%	330	330				-34.10%
28503	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼6箱变2变压器	630	14.60%	475	475				-38.33%
28504	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖8号变电站1号变压器	630	10.29%	218.6	218.6				-37.23%
28505	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯线	三王堡西台	400	32.30%	48.36	48.36				-35.52%
28506	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线65左7+1右4变台	200	15.00%	150	150				5.47%
28507	东陵	中马变	高坎线	高坎线高坎干95柱上变压器	100	81.30%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-34.61%
28508	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	江南春城4变电站202变压器	800	0.00%	0	0		是		0.00%
28509	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡腰屯村中台（微）	315	20.00%	220.5	220.5				-39.43%
28510	于洪	五金变	五机乙线	东民变343东民线付强三队	100	11.20%	0	0		是	2025年12月	-38.40%
28511	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城4箱变2变压器	800	22.88%	97.5	97.5				-39.97%
28512	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干前板分21变台	200	75.60%	28.8	28.8		是	2025年12月	4.48%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28513	于洪	东民变	东李线	洪汇园公租房1站房1变压器	800	15.38%	0	0				-39.80%
28514	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线商贸楼支线006	100	74.40%	0	0		是	2026年12月	-39.66%
28515	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子于利民分列电支24右4变台	200	37.80%	0	0				-25.08%
28516	苏家屯	夹河变	河湾线	和泓花园1号变电站1变压器	800	28.88%	0	0			2027年	-37.10%
28517	铁西	历工变	历工变10458历南甲线	弘景花园小区1变电站202变压器	500	24.00%	0	0		是		-41.18%
28518	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线纺纱西分03	315	38.73%	0	0		是	2026年12月	-55.38%
28519	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线登东北几14	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
28520	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际三期2变电站1变压器	630	40.00%	0	0		是	2027年12月	-42.06%
28521	于洪	家俱变	佰锦线	丽锦城4变电站1变压器	630	28.95%	0	0				-44.08%
28522	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯5箱式变电站2配电变压器	800	51.30%	0	0		是	2025年12月	-46.25%
28523	大东	沈海变	沈海变80398沈槽线	金地檀悦一期2箱变2变压器	800	99.38%	0	0	2023年9月	是		-15.87%
28524	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	庐山苑小区箱式变电站2配电变压器	800	27.60%	0	0		是	2025年12月	0.29%
28525	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	恒大御湖郡3号变电站201配电变压器	800	12.38%	0	0				100.00%
28526	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分53右7变台	50	97.80%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	4.93%
28527	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线山大线148	200	55.60%	0	0			2027年	-78.39%
28528	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭苑1变电站2变压器	500	38.08%	0	0		是	2025年12月	-38.33%
28529	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线大尚义村南台	200	64.95%	0	0		是	2025年	-28.12%
28530	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	碧水俪城2小区变电站202间隔配电变压器	400	0.00%	0	0		是		0.00%
28531	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚2箱式变电站1配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2025年12月	-32.20%
28532	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊金世达通信公变台区	200	8.40%	163.2	163.2				100.00%
28533	辽中	六间房	六间房变1128化家线	老窝棚村1机井	100	52.40%	0	0		是	2025年	-54.04%
28534	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯线	台区名:杨士岗社区1机井	80	59.00%	24.8	24.8				-51.36%
28535	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷前村古城子道南机井1台	200	22.00%	0	0				-73.71%
28536	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷前村杜林贵鱼池机井2台	100	36.80%	53.2	53.2				-50.78%
28537	于洪	光辉变	光南线	小微高台村南台	400	18.90%	284.4	284.4				-65.67%
28538	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村18机井	100	43.60%	46.4	46.4				-47.92%
28539	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	华润崑崙御一期1箱式变电站2配电变压器	400	77.50%	0	0		是	2025年12月	-38.67%
28540	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	老大房灰山村清明养鸡公变台区	200	13.80%	0	0				0.00%
28541	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线169右18变台	50	62.00%	0	0				-38.89%
28542	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡19号小区变电站201配电变压器	800	57.75%	0	0			2027年	-41.92%
28543	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深干老虎分5	180	10.00%	0	0			2027年	-87.30%
28544	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线商业1考核	200	51.90%	0	0		是	2026年12月	-38.43%
28545	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园9号小区变电站201配电变压器	630	25.14%	0	0			2027年	-44.39%
28546	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里一期1变电站201间隔配电变压器	630	69.52%	129	129				-41.72%
28547	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干俊丰分7右支3变压器	100	46.80%	0	0				-48.39%
28548	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	东环堤脚街综合一台（2022微）	400	21.00%	0	0		是	2026年12月	6.13%
28549	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线忙前大棚南区	400	15.00%	0	0				-51.83%
28550	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	全胜变146财落线工厂分支01	100	103.80%	0	0	2025年5月	是	2026年12月	-56.12%
28551	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二卜蔡彬养鱼公变台区	200	78.90%	22.2	22.2				0.00%
28552	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	龙湖唐宁花园小区4号变电站201配电变压器	800	51.75%	0	0			2027年	-40.98%
28553	于洪	大兴变	兴红线	小微石材城1台区	400	31.80%	0	0		是	2025年	-20.91%
28554	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	锦绣四合院3变电站1变压器	630	25.14%	408.6	408.6				-41.65%
28555	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	盛城嘉园1变电站1变压器	630	25.90%	403.8	403.8				-43.00%
28556	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干图颜太分29变台	315	39.62%	158.7	158.7				-33.34%
28557	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线37右4左6变台	200	69.30%	41.4	41.4				-32.35%
28558	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花钱	柳河沟变206黄花钱黄花干兰家分柴窝支陈家支24变台	50	78.40%	0	0		是	2025年12月	-35.02%
28559	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线文城分7右05	315	37.71%	164.7	164.7				-40.63%
28560	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线郝家分98	100	27.00%	0	0		是	2028年	-42.46%
28561	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	怡林名门二期1变电站2变压器	500	35.60%	0	0		是	2025年12月	-36.51%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28562	沈北	道义变	道义变15259道义线	百乐小区南水泵201配电变压器	500	66.40%	0	0				-40.92%
28563	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大纲	山大纲胡占分83左3	200	24.90%	0	0			2027年	-25.50%
28564	东陵	孙家寨	孙营线	孙营线35柱上变压器	250	50.88%	0	0		是	2026年12月	-53.89%
28565	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园B1区3变电站201变压器	630	34.67%	348.6	348.6				-41.20%
28566	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	沈阳法姬娜1号箱式变电站1号配电变压器	630	30.16%	377	377				-41.47%
28567	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	沈阳法姬娜1号箱式变电站2号配电变压器	630	17.46%	457	457				-44.76%
28568	苏家屯	新南变	新南线38058新林线	公元九里2号变电站201间隔（施林线）配电变压器	800	42.30%	0	0			2027年	12.23%
28569	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场D组团2变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
28570	浑南	安顺变	安顺变178安学线	舜山府3号变电站1号配电变压器	630	31.11%	0	0		是	2027年12月	25.51%
28571	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干马塘房分虎山支排水支3变台	200	112.50%	0	0	2025年5月	是	2025年	-35.99%
28572	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	郑农乙E开闭站1变电站变压器	630	11.75%	0	0				-54.37%
28573	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线230右1右1变台	400	38.10%	0	0				-30.43%
28574	于洪	曹家变	曹大乙线	特变水木融城三期站房2配电变压器	800	28.50%	492	492				-34.22%
28575	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都二期2201配电变压器	630	21.84%	0	0		是	2026年12月	-35.54%
28576	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都三期1201配电变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年12月	-41.39%
28577	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干89左2左1	200	31.20%	0	0			2027年	-31.56%
28578	于洪	范屯变	范新线	曹台村西二台	100	64.95%	25.05	25.05				-45.83%
28579	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干70右9右1柱上变压器	100	50.00%	0	0		是	2025年12月	-47.09%
28580	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线18左2变台	250	39.36%	0	0		是	2025年12月	13.86%
28581	东陵	水家变	水阳乙线	文华北苑3箱变1变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	-45.14%
28582	东陵	上佰变	沈链线	上佰变322沈链干沈链干上佰分16柱上变压器	200	3.00%	0	0		是	2026年12月	-309.61%
28583	法库	双台子	双台子变045双四线	四家子西大棚台	200	5.00%	97.3384	97.3384				-92.28%
28584	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分拉塔湖支10左分支10右T5变压器	100	25.80%	0	0				-50.52%
28585	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	林化分9右4	200	42.00%	0	0		是	2027年	100.00%
28586	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	鸭绿江分14右2柱上变压器	200	24.80%	0	0		是	2025年12月	-59.47%
28587	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区13变电站2变压器	800	59.25%	246	246				-41.24%
28588	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分16左18右6柱上变压器	400	7.80%	0	0				-36.18%
28589	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和悦府二期4箱式变电站1配电变压器	800	31.20%	0	0		是	2025年12月	5.86%
28590	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	西华府小区5变电站1变压器	400	57.00%	0	0				-32.43%
28591	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	光明苑A1变电站201变压器	630	14.48%	0	0				-35.94%
28592	于洪	光辉变	光北线	小微南台村北台	400	45.60%	177.6	177.6				-8.63%
28593	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园2变电站1变压器	630	22.22%	427	427				-5.94%
28594	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	和景嘉园1变电站201配电变压器	630	39.68%	0	0		是	2027年12月	-43.57%
28595	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干136	200	21.30%	0	0			2027年	-28.58%
28596	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线新城子大队分07	200	56.20%	67.6	67.6				-38.67%
28597	浑南	于山变	于山变744于安甲线	华茂央府1号变电站1号配电变压器	500	29.60%	0	0				-30.76%
28598	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线35右3变台	400	0.00%	268.46	268.46				100.00%
28599	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线敖司牛大棚南台新	100	74.20%	0	0				0.00%
28600	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	辽宁广和通汽车销售服务有限公司201间隔配电变压器	400	51.00%	0	0		是		-35.43%
28601	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分10右1右1	200	22.20%	135.6	135.6				-39.44%
28602	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线14右1变台	400	37.50%	0	0				100.00%
28603	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑2变电站2变压器	800	20.70%	10	10				-38.78%
28604	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线柏和干336	200	21.50%	0	0		是	2025年12月	-28.21%
28605	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线东天支04	200	36.40%	107.2	107.2				-25.43%
28606	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干畅阳分39	200	74.40%	0	0				-41.05%
28607	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园6箱变1变压器	630	31.75%	367	367		是	2026年5月	-46.11%
28608	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合7变电站2变压器	630	26.29%	0	0				-44.86%
28609	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线南小陵二组台分支01	200	41.00%	0	0		是	2026年12月	-30.47%
28610	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线腰沟分012	100	100.50%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-28.83%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28611	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分北山支6	200	35.50%	0	0		是	2026年5月	-36.93%
28612	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	北国之春五期C、D区3变电站202变压器	400	24.00%	0	0				-42.99%
28613	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	百合湾二期1号箱变202配电变压器	630	67.81%	0	0			2027年	-39.90%
28614	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马耳山分50右4左1-1右1	400	11.10%	315.6	315.6				0.00%
28615	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙干三组分22变台	200	25.90%	0	0				-42.00%
28616	辽中	金山变	金山变45566金冷线	同合村南照明（煤改洁）	400	12.90%	308.4	308.4				13.08%
28617	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线胜利医院支03	50	111.60%	0	0	2024年12月	是	2026年6月	-36.60%
28618	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分114	200	65.40%	0	0		是	2026年6月	-37.43%
28619	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分110右11变台	200	58.80%	0	0		是	2025年12月	-28.87%
28620	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天4土建变202变压器	800	28.88%	93.528	93.528				-43.54%
28621	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	开发支8右4+1之1柱上变压器	400	7.20%	0	0				0.00%
28622	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	龙湖方林昱樾变电站2配电变压器	800	14.25%	0	0		是	2025年12月	100.00%
28623	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	未来城2箱变1变压器	630	12.38%	0	0				-53.23%
28624	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线油厂支塑料制品几2（张勇）	400	77.10%	51.6	51.6				100.00%
28625	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干60柱上变压器	400	56.00%	0	0		是	2025年12月	-28.35%
28626	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展一号2箱变201配电变压器	630	35.24%	0	0			2027年	-38.51%
28627	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	城央华墅1号变电站2号配电变压器	800	25.20%	0	0		是	2027年12月	-22.21%
28628	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	茉莉公馆2号变电站201配电变压器	630	37.78%	0	0			2027年	-38.77%
28629	新民	金五台	金五台变718三台线	金五台变718三台线三台线35左2变台	400	13.50%	306	306				-34.02%
28630	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	施官小区1号变电站2变压器	500	21.60%	0	0			2027年	-41.32%
28631	和平	市府变	市府变554东森线	东森3变电站1主变	800	21.38%	0	0				-41.00%
28632	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛线门家网分91右2+1变台	200	37.20%	105.6	105.6				-39.56%
28633	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线文城分达连支46	200	39.60%	100.8	100.8				-28.39%
28634	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地3箱变1变压器	630	10.48%	501	501		是	2026年12月	3.86%
28635	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地5箱变1变压器	630	9.21%	509	509		是	2026年12月	2.19%
28636	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	中梁首府小区变电站101配电变压器	630	25.52%	0	0		是	2025年12月	-20.22%
28637	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	金宝分16右2	400	40.50%	0	0			2027年	17.84%
28638	和平	方型变	方型变442方青甲线	北四经分9右4	400	55.00%	0	0		是	2025年	-40.35%
28639	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	善友线王家台分支02	50	70.40%	0	0		是	2025年12月	-32.32%
28640	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干55+1右1	400	29.55%	241.8	241.8				2.02%
28641	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线王爷陵支老大棚几8	200	5.10%	97.3384	97.3384				100.00%
28642	沈北	道义变	道孝乙线	纺校开发住宅楼	400	48.90%	0	0		是	2026年12月	-36.21%
28643	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线王家分016	100	119.70%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-269.58%
28644	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	桃园干99左1	400	30.90%	0	0			2027年	-24.16%
28645	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向山北巷3变电站1变压器	630	8.63%	0	0				-43.89%
28646	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分037	400	35.85%	216.6	216.6				-29.19%
28647	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	沈阳法姬娜置业有限公司3箱式变电站配电变压器	630	20.00%	441	441				-33.78%
28648	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园33号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	23.49%	0	0			2027年	-33.20%
28649	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分15右1右3柱上变压器	400	62.25%	0	0		是	2025年12月	-83.59%
28650	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都九期4变电站201配电变压器	800	3.00%	0	0				0.00%
28651	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	誉澜颂1变电站2变压器	800	22.80%	0	0				58.80%
28652	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	YHG和平新居配电变压器	315	51.43%	0	0		是	2026年12月	-17.55%
28653	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线23左2变台	200	33.60%	0	0				-48.25%
28654	皇姑	文北变	70482文岗线	江山风华二期1变电站2配电变压器	800	2.10%	0	0		是	2025年12月	0.00%
28655	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	刀兰北1台	200	38.10%	0	0		是	2026年12月	-33.85%
28656	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地长青湾4号变电站1变压器	315	51.30%	10	10				-29.67%
28657	沈北	方溪变	方溪变	首开如院1局维变电站201配电变压器	800	39.00%	0	0		是	2026年12月	15.74%
28658	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	方林龙湖学樾府1小区变电站1配电变压器	630	12.06%	0	0				100.00%
28659	苏家屯	前显变	前显变51268前润乙线	华润润府1号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	30.60%	0	0			2027年	-22.96%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28660	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾3变电站2号变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-36.68%
28661	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾5变电站1号变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	-40.85%
28662	东陵	水家变	水阳乙线	文华南苑二期1箱式变电站1号变压器	630	39.37%	0	0		是	2026年12月	-39.37%
28663	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线新立电村1组新	200	63.90%	0	0				0.00%
28664	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专干198左分10柱上断路器-一站式	200	22.80%	0	0		是	2026年12月	0.00%
28665	皇姑	北陵变	北陵变25150含电甲线	府和苑2变电站2变压器	500	26.56%	0	0		是	2025年12月	-40.66%
28666	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线拉马小区分支线003	50	63.20%	0	0		是	2026年12月	-25.67%
28667	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区北区1变电站2变压器	630	32.38%	363	363				-18.66%
28668	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡二期1号箱式变电站2号配电变压器	630	9.84%	0	0		是	2026年12月	-47.24%
28669	苏家屯	达连变	达连变60654达乐甲线	红阳二矿1号变电站201间隔配电变压器	630	32.70%	0	0		是	2027年	-37.23%
28670	于洪	建筑变	建筑变22682建领线	大祝村西南台	100	3.60%	0	0		是	2025年	-58.59%
28671	东陵	水家变	水孙乙线	建大新家园5箱变202间隔配电变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-52.55%
28672	沈北	道义变	道义变15269幅景线	沈阳军辉房地产开发有限公司箱式变电站1号变压器	630	43.81%	0	0				-38.27%
28673	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾东区2变电站1配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2025年12月	19.57%
28674	于洪	大潘变	大彰线	小微驿4台区	200	6.30%	0	0				8.77%
28675	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	阳光城未来悦2小区变电站201	630	20.95%	435	435				17.18%
28676	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期2箱变1变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年12月	-37.03%
28677	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	昆农乙线张工干60加1变压器	400	67.80%	88.8	88.8				-55.94%
28678	沈北	清水变	清蒲线	一站式服务—沈阳市沈北新区马刚乡柳条河聚友食杂店	200	13.05%	0	0		是	2026年12月	18.93%
28679	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居5箱变1变压器	500	29.44%	302.8	302.8				-41.04%
28680	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区5变电站2变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-43.49%
28681	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛花园2号变电站1变压器	630	28.95%	0	0			2027年	-41.16%
28682	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林干4+2右1	200	0.00%	180	180				0.00%
28683	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	朱庄分3+1左2	400	23.10%	267.6	267.6				9.46%
28684	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干57右11右5	400	9.30%	0	0			2027年	15.35%
28685	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城五期1箱式变电站2配电变压器	800	26.10%	0	0		是	2025年12月	10.17%
28686	浑南	智慧变	智慧972智月线	中海玺悦3号变电站202间隔配电变压器	630	2.86%	549	549				0.00%
28687	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	招商公园5箱式变电站2配电变压器	800	15.60%	0	0		是	2025年12月	82.47%
28688	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园1箱变2变压器	630	56.19%	0	0				-44.23%
28689	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	北方甲线北方干客运分4右2柱上变压器	400	3.25%	0	0		是	2025年12月	-30.99%
28690	沈北	河北变	10kV河岗线84656	柳北干96号变压器	400	23.70%	265.2	265.2		是	2026年12月	-34.45%
28691	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城4变电站1配电变压器	630	22.35%	0	0		是	2025年12月	-45.02%
28692	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城5变电站2配电变压器	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-39.61%
28693	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线沈阳分支线022	50	75.20%	0	0		是	2026年12月	-34.22%
28694	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线李砖分万牧养殖场支2	200	31.20%	0	0				90.25%
28695	和平	方型变	方型变442方青甲线	群芳202间隔配电变压器	800	18.25%	0	0		是	2025年	0.00%
28696	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干四家子分河套支8左11变台	100	47.60%	23.8	23.8				-47.76%
28697	皇姑	长江变	25466长黄甲线	二四二北小区箱式变电站1配电变压器	800	19.25%	0	0		是	2025年12月	17.61%
28698	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干3+5右1	200	15.30%	149.4	149.4				-30.93%
28699	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前漠分23左2+1右1	200	0.60%	0	0			2027年	-61.60%
28700	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	YHG 红旗干德增KB冠信大厦地下变电所-1变压器	800	51.00%	312	312				-31.48%
28701	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分刘屯支青沟子支33右2变台	200	38.40%	0	0				-69.01%
28702	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑6变电站1变压器	630	23.24%	0	0		是	2026年12月	-44.48%
28703	大东	如意变	如意变80842如花甲线	文华园4变电站2站内变压器	400	24.90%	0	0				-42.50%
28704	沈河	青年变	青年变352青东线	青年变352青东线万青干51+3公变	200	38.50%	0	0		是	2026年6月	-36.68%
28705	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三岔南支05	200	41.55%	0	0		是	2026年6月	8.28%
28706	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线老村南台	100	63.60%	0	0		是	2025年	-45.64%
28707	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克5号变电站202配电变压器	500	20.80%	0	0			2027年	-38.68%
28708	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期1变电站1变压器	500	40.80%	0	0		是	2027年12月	-40.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28709	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园2变电站1变压器	630	8.89%	0	0		是	2027年12月	-41.93%
28710	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线代家分13左2柱上变压器	100	44.70%	0	0		是	2026年12月	-40.85%
28711	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线古屯分40左8右4变台	200	5.10%	0	0				-132.20%
28712	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线298防火分1左2柱上变压器	200	32.70%	114.6	114.6				-25.21%
28713	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰一期2箱式变电站1配电变压器	630	40.95%	0	0		是	2025年12月	-46.18%
28714	辽中	养士堡	养士堡变1185曹家线	细河沿北台照明（2020微）	500	49.60%	202	202				-41.01%
28715	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	方家二组照明（2020微）	500	19.04%	0	0				-22.48%
28716	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	褚贵分43左3左2	400	40.50%	198	198				100.00%
28717	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线木家支线043	20	95.25%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-52.52%
28718	大东	如意变	如意变80894如花乙线	吉祥商业街4变电站1变压器	500	79.68%	0	0				-39.63%
28719	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾一期4箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	-107.10%
28720	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线二道房分燕飞里支12变台	80	91.88%	0	0	2025年8月			-40.21%
28721	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	鑫丰金园1箱变201配电变压器	630	20.32%	0	0				-49.57%
28722	皇姑	长江变	25460长亚乙线	龙腾馨苑1箱式变电站1配电变压器	630	36.51%	0	0		是	2025年12月	-40.98%
28723	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	毛光干2箱变（单）	400	26.10%	0	0				-42.16%
28724	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	新安干法赖分186左6变台	200	38.60%	0	0		是	2025年12月	-30.80%
28725	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线薛家分37右6变台	100	94.20%	0	0	2022年12月			-31.42%
28726	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星国际城北一期4变电站2号配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-39.62%
28727	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期3变电站201配电变压器	630	15.56%	0	0		是	2026年12月	-12.68%
28728	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	水木康桥2号箱变变压器配电变压器	630	33.33%	0	0		是	2026年12月	-40.14%
28729	沈北	农高变	农高变378农恒乙线	森林里四期5变	400	30.00%	0	0		是	2026年12月	-39.06%
28730	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变166华山乙线红工分27柱上变压器	315	52.70%	0	0		是	2025年12月	-46.37%
28731	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线20右5柱上变压器	200	3.20%	173.6	173.6		是	2025年12月	-75.10%
28732	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分26左6变压器	315	55.24%	0	0				-44.62%
28733	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分47左7左11柱上变压器	315	11.68%	0	0		是	2025年12月	-37.38%
28734	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分27	200	13.20%	0	0		是	2025年12月	-49.30%
28735	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线37	200	9.90%	0	0			2027年	-24.98%
28736	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干18右7变压器	250	48.00%	0	0		是	2025年12月	-36.31%
28737	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干60左8	250	75.36%	36.6	36.6				-43.51%
28738	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干38右4-1	200	101.50%	0	0	2023年1月	是	2026年5月	-28.68%
28739	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支12左4左1变台	400	29.70%	0	0		是	2025年12月	-44.96%
28740	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干15左62	315	69.84%	0	0		是	2028年12月	-46.27%
28741	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变170陵园乙线经贸分3柱上变压器	315	62.54%	0	0		是	2025年12月	-40.88%
28742	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线红工分8柱上变压器	315	57.14%	0	0		是	2025年12月	-36.69%
28743	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干43	250	52.48%	93.8	93.8				-42.74%
28744	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	陵东变160陵望甲线鸭绿江分18右3柱上变压器	400	30.50%	0	0		是	2025年12月	-39.27%
28745	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分8变压器	250	5.12%	0	0		是	2025年12月	-44.67%
28746	苏家屯	桃仙变	桃仙变6276桃苏线	桃仙变254桃苏线桃苏线045	100	0.00%	0	0			2027年	-23.86%
28747	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线41左3	630	49.37%	0	0			2027年	-40.38%
28748	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望甲线沈望联干45右6右5	315	31.11%	0	0				-40.87%
28749	和平	市府变	市府变580北市甲线	北市甲线38左6左1	400	18.00%	0	0		是	2027年12月	99.36%
28750	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支4柱上变压器	400	45.30%	0	0		是	2025年12月	-41.34%
28751	沈河	粮仓变	粮仓变546粮木甲线	方北干河道分23公变	400	57.20%	131.2	131.2				-44.17%
28752	沈河	方家变	方家变668方南乙线	方南干方家变分2公变	400	72.60%	69.6	69.6				-37.49%
28753	和平	花园变	花园变752花南甲线	沈水湾变台	250	41.20%	122	122				-44.81%
28754	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	万寿干南寺里分5右8+2公变	400	69.25%	0	0		是	2026年12月	-45.86%
28755	沈河	青年变	青年变352青东线	青东线南乐郊分7+1公变	315	43.81%	0	0		是	2026年6月	-40.76%
28756	大东	善邻变	善邻变81064善小甲线	善小联干19左3	250	51.20%	0	0				-44.22%
28757	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	崇山变262宁山乙线宁山干17柱上变压器	400	76.75%	0	0		是	2025年12月	-45.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28758	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干6右1	200	92.10%	0	0	2023年1月	是	2027年12月	-18.71%
28759	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分8左3	200	74.50%	0	0		是	2026年12月	-39.70%
28760	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线39右7	200	18.00%	0	0				-38.04%
28761	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南干13公变	200	27.60%	0	0				-37.02%
28762	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南乙线长南干16公变	315	58.29%	0	0		是	2026年12月	-43.01%
28763	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干23左1右3	200	36.00%	0	0				-29.71%
28764	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干28柱上变压器	315	37.46%	0	0		是	2025年12月	-56.45%
28765	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干36	315	68.89%	0	0				-40.77%
28766	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	怒江变250怒陵线怒含干9柱上变压器	250	33.28%	141.8	141.8				-84.83%
28767	铁西	万达变	万达变56080万翔乙线	滑应乙线建设干106右3变压器	315	23.24%	210.3	210.3				-37.37%
28768	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线45	400	78.60%	45.6	45.6				-39.30%
28769	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干污水分52变压器	315	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
28770	和平	方型变	方型变742方学乙线	三学乙线5	315	82.54%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-41.70%
28771	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右2左1	315	68.57%	0	0		是	2027年12月	-39.47%
28772	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线2左1	315	24.38%	0	0				-41.90%
28773	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分3右4柱上变压器	315	71.11%	0	0		是	2025年12月	-41.30%
28774	和平	青年变	青年变368青二线	青二线九如巷分17	200	30.50%	0	0		是		-46.27%
28775	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线28左5变台	315	35.56%	0	0		是	2025年12月	-39.75%
28776	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线25左11变台	315	46.98%	0	0				-51.79%
28777	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线43变台	315	38.73%	0	0		是	2025年12月	-95.36%
28778	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干5左2柱上变压器	315	50.48%	0	0		是	2025年12月	-45.28%
28779	和平	太原变	太原变056南七乙线	中兴乙线60 #左4	200	10.50%	0	0				-24.31%
28780	和平	太原变	太原变058南七甲线	和平分8 #左6	315	27.94%	0	0				-43.42%
28781	和平	太原变	太原变046南五甲线	庆华分12	315	28.25%	0	0		是	2025年	-55.22%
28782	和平	太原变	太原变056南七乙线	和平分12左2	315	25.08%	0	0				-40.42%
28783	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	广华乙线广华干36左2柱上变压器	200	14.80%	150.4	150.4		是	2025年12月	-44.66%
28784	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之9柱上变压器	200	14.80%	0	0				-65.23%
28785	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	宁山路箱变1	400	27.20%	0	0		是	2025年12月	-42.81%
28786	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光3箱变1号变	400	43.50%	0	0		是	2025年12月	-57.15%
28787	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	丁香园1箱变2号变	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	-32.84%
28788	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西3箱变1号变	630	31.24%	0	0		是	2025年12月	-41.84%
28789	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	幸福里小区箱变1号变	500	29.60%	0	0		是	2025年12月	-45.46%
28790	和平	方型变	方型变438方文乙线	中润科技城3主变	800	15.38%	597	597				-34.61%
28791	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑4变电站2变压器	630	25.08%	0	0		是		-42.87%
28792	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	郭家二小区2变电站201	800	106.50%	0	0	2025年2月	是	2027年12月	-40.76%
28793	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	东景德巷变电站2变压器	630	55.87%	0	0		是	2026年12月	-48.37%
28794	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科1期5箱变1变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	-40.04%
28795	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园4箱变1变压器	630	13.71%	0	0		是	2025年12月	-37.90%
28796	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	印务中心住宅主变	500	28.00%	310	310				-45.86%
28797	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区3箱变2号变	630	36.51%	0	0		是	2025年12月	-46.32%
28798	大东	望花变	望花变70242上园乙线	卉盛花园1箱变2站内变压器	630	28.95%	0	0				-42.94%
28799	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	辽大二部箱式变电站1	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-41.57%
28800	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	北飞新村2箱变2变压器	500	21.20%	0	0		是	2025年12月	-43.22%
28801	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光维也纳1箱变1变压器	500	40.00%	0	0		是	2025年12月	-42.53%
28802	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	公职人员小区2变电站202	315	27.62%	196.5	196.5				-40.46%
28803	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城1变电站2变压器	630	46.03%	0	0		是	2025年12月	-41.26%
28804	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山3箱变1变压器	630	67.94%	139	139				-41.43%
28805	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	兴工街10变电站201	315	34.92%	173.5	173.5				-43.93%
28806	沈河	长青变	长青变454御龙线	中房凌云2-2箱变2变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年12月	-44.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28807	和平	方型变	方型变450中兴甲线	铁厦家园1变电站2号高压柜1主变	630	24.76%	0	0				-39.98%
28808	铁西	滑翔变	滑翔变20290云峰乙线	城建花园11变电站202	400	0.00%	0	0				0.00%
28809	铁西	滑翔变	滑翔变20278滑艳乙线	九林居1变电站202	630	21.27%	0	0				-37.87%
28810	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	齐贤东小区变电站201柜	630	35.56%	0	0				-39.00%
28811	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村4变电站201柜	630	27.62%	393	393				-39.87%
28812	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村8变电站201柜	630	40.00%	315	315				-42.23%
28813	铁西	历工变	历工变10454历兴线	鑫峰俪城小区8变电站202	630	25.40%	0	0				-44.69%
28814	沈河	万柳变	万柳变276万东线	东煤万莲箱变1变压器	630	42.41%	0	0				-42.98%
28815	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	启明新村2变电站202变压器	630	58.41%	0	0		是	2027年12月	-35.85%
28816	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	保工街6变电站201柜	200	0.00%	0	0		是		-124.93%
28817	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	金鹏雅居2变电站201柜	630	20.95%	0	0				-42.19%
28818	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	天时嘉园2变电站201柜	630	34.92%	0	0				-39.67%
28819	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期4变电站201变压器	500	53.12%	0	0				-21.77%
28820	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	兴龙苑变电站202	500	47.04%	214.8	214.8				-38.35%
28821	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲1箱变2号变	400	40.80%	0	0		是	2025年12月	-17.94%
28822	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科十一十二区2箱变1号变	630	27.43%	0	0		是	2025年12月	-42.88%
28823	和平	和平变	和平变148和铁甲线	豪隆世家变电站201间隔变压器	630	25.90%	403.8	403.8				-51.44%
28824	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	长江新区3箱变1号变	630	44.57%	0	0		是	2025年12月	-37.86%
28825	大东	望花变	望花变70244上园甲线	凤凰园箱式变电站1站内变压器	500	16.00%	370	370				-37.78%
28826	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	顺发2箱变2变压器	630	13.71%	0	0		是	2026年12月	-49.70%
28827	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	城中箱变1变压器	630	33.52%	0	0		是	2026年12月	-43.54%
28828	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	爱馨苑小区变电站202柜	400	27.60%	0	0		是	2027年12月	-45.69%
28829	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	佳园箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
28830	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	承德1箱变1变压器	630	64.76%	0	0		是	2026年6月	-32.12%
28831	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	榆荫变电站2变压器	630	51.75%	0	0		是	2026年6月	-45.30%
28832	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	华丽山庄2变电站2变压器	630	12.38%	0	0				-40.51%
28833	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期5变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
28834	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	蘭庭花园3箱变1	400	26.00%	0	0		是	2025年12月	-42.29%
28835	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富1配电站201	630	54.29%	225	225				-44.62%
28836	大东	望花变	望花变70242上园乙线	华诚阳光2箱变2站内变压器	500	26.00%	0	0				-47.01%
28837	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	铁西二小区变电站201	630	51.30%	243.8	243.8				-42.92%
28838	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城2号变电站2号变压器	500	23.60%	0	0		是	2027年12月	-42.87%
28839	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区14变电站201柜	630	26.35%	0	0		是	2027年12月	-36.94%
28840	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天5箱变（单）	630	26.67%	0	0				-52.63%
28841	大东	粮仓变	粮仓变65558榆园乙线	保利双河城16箱变2变压器	630	94.48%	0	0	2025年8月			-42.63%
28842	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都5箱变1变压器	630	15.24%	471	471				-44.42%
28843	大东	望花变	望花变70242上园乙线	北大营1小区1站内变压器	400	43.00%	0	0				-44.21%
28844	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村9变电站202变压器	630	20.95%	0	0		是	2027年12月	-44.84%
28845	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳粉四区5变电站202	630	43.17%	6.928	6.928				-46.67%
28846	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊2变电站201柜	630	29.84%	0	0		是	2027年12月	-37.55%
28847	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义2箱变2变	630	15.56%	0	0				-42.54%
28848	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际3号变电站1变压器	500	36.80%	0	0		是	2027年12月	-41.70%
28849	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	新三箱变1变压器	630	31.75%	0	0		是	2025年12月	-41.69%
28850	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	经贸变电站箱变1	400	48.60%	0	0		是	2025年12月	-47.06%
28851	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区19箱变1号变	630	42.22%	0	0		是	2025年12月	-12.88%
28852	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区21箱变1号变	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	-44.33%
28853	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	纵横小区箱变1号变	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	-44.82%
28854	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区27箱变1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
28855	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	御林家园3箱变2	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28856	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区3箱变1	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%
28857	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	YHG 辽宁城开地产开发有限公司1箱变1变201配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
28858	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线42变压器	400	22.50%	270	270				-36.57%
28859	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	YHG_下深线130#柱上变压器	100	42.60%	0	0			2027年	-87.33%
28860	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	大洼分17+1	200	30.90%	0	0				39.09%
28861	浑南	榆树变	榆树变870榆下乙线	YHG世纪新城五期高层202间隔配电变压器	630	52.06%	10	10				-51.14%
28862	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	巴黎香榭小区1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
28863	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线供销社住宅楼	100	56.70%	33.3	33.3				-34.68%
28864	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分13左1	200	76.50%	0	0				-38.11%
28865	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	北华城3变电站202	630	0.38%	325.616	325.616				0.00%
28866	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山于5左1柱上变压器	400	39.80%	0	0		是	2025年12月	-41.12%
28867	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线电车分8右7柱上变压器	315	23.37%	0	0		是	2025年12月	-37.77%
28868	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十二号变电站202间隔配电变压器	630	24.76%	0	0				-30.59%
28869	东陵	中马变	高坎线	高坎线小仁分7左5柱上变压器	200	11.10%	0	0				0.00%
28870	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达7变电站1号配电变压器	500	29.12%	0	0		是	2027年12月	-40.95%
28871	和平	和平变	和平变166同南甲线	同泽南分13检察院201间隔配电变压器	630	39.62%	317.4	317.4				-33.75%
28872	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干73大洼分38左5右3加1	400	15.90%	0	0				-130.93%
28873	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	巴黎香榭小区2箱式变电站1配电变压器630KVA	630	11.68%	0	0				-44.58%
28874	于洪	得胜变	得山线95478	万煮绿景1变电站1变压器	630	55.62%	0	0		是	2025年	-38.84%
28875	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园3号小区变电站2变压器	630	23.24%	0	0			2027年	-37.10%
28876	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二期B小区箱变201配电变压器	630	39.37%	0	0		是	2026年12月	-27.83%
28877	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	假日欧洲4变电站1变压器	500	37.44%	0	0		是	2025年12月	-38.92%
28878	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园自维箱变201间隔配电变压器	400	20.00%	0	0		是	2027年	-40.57%
28879	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园2期3箱变1变压器	630	33.02%	0	0		是	2026年12月	-36.80%
28880	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园3箱变2变压器	630	8.25%	515	515				-42.48%
28881	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干155右分上高土14柱上变压器	315	55.62%	0	0		是	2026年12月	-32.82%
28882	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	潘家堡变110南长线刘士照明	160	38.44%	82.5	82.5				-35.15%
28883	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲干104变台	400	71.40%	74.4	74.4		是	2025年12月	-41.39%
28884	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾5号变电站201间隔（白郡线）配电变压器	630	78.10%	0	0			2027年	-27.92%
28885	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干西分线089	50	89.40%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-24.42%
28886	于洪	化学变	化西甲线	沙岭村8台区	200	72.40%	0	0		是	2025年	-46.10%
28887	开发	洞庭变	洞庭变55756洞西甲线	洞西甲线洞西干43右2变压器	100	55.80%	0	0		是	2025年12月	-36.45%
28888	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊8号变电站1变压器	630	52.19%	0	0			2027年	-42.45%
28889	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线26变台	200	29.10%	121.8	121.8				-36.56%
28890	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄西东台照明	400	69.60%	0	0				-32.83%
28891	铁西	滑翔变	滑翔变20268腾飞甲线	浑河一区2变电站2变压器	630	116.51%	0	0	2022年12月	是	2028年12月	-42.81%
28892	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	八家子大岗分2杆变台	200	123.60%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-14.09%
28893	于洪	得胜变	得山线95478	青城3站房1变压器	630	46.22%	0	0		是	2025年	-34.85%
28894	东陵	汪家变	汪佰乙线	一方上河府2箱变1号配电变压器	800	16.75%	0	0		是	2026年12月	97.74%
28895	开发	化学变	化学变95364化发甲线	澳海7号公馆一期小区2变电站1变压器	630	50.16%	0	0		是	2025年12月	-42.26%
28896	和平	花园变	花园变752花南甲线	科普2河畔小区1201间隔配电变压器	800	39.00%	408	408				-39.61%
28897	沈北	新城子	新城线	新城子干侯三分动轴支工业局分支17变压器	400	15.38%	0	0		是	2026年12月	62.99%
28898	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线西丁东葡几10	100	30.00%	0	0		是	2025年11月	-23.63%
28899	辽中	金山变	金山变45540金杨线	杨士岗变049德兴堡线金海卜西台	400	29.10%	243.6	243.6				-19.28%
28900	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	建业大厦2变电站2变压器	500	26.40%	0	0		是	2025年12月	-41.08%
28901	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城7箱变1变压器	400	63.38%	0	0		是	2025年12月	-40.94%
28902	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线新村大棚	200	67.20%	0	0		是	2025年12月	-72.40%
28903	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线钟家支043	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	0.00%
28904	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	田家房3组（2022微）	100	97.40%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-38.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28905	开发	陕西变	陕西变55390陕明线	翡丽府小区1变电站2变压器	630	17.46%	457	457				24.20%
28906	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线颐屯分13右3变台	200	84.00%	12	12	2025年8月			100.00%
28907	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分11-1	250	79.68%	0	0				-31.77%
28908	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分13右2-1	315	40.00%	0	0				-41.02%
28909	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线高楼分23右2	200	85.00%	0	0	2022年12月		2027年	-29.59%
28910	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式-博能传动-富强森建筑	400	47.10%	0	0		是	2026年12月	-4.43%
28911	开发	洞庭变	洞庭变55786洞新线	新加坡花园小区2变电站2变压器	800	48.38%	333	333				-42.78%
28912	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线满融分11右4	100	43.20%	0	0			2027年	-38.90%
28913	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台西余村优奇冷库公变台区	400	6.60%	333.6	333.6				0.00%
28914	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨花牛沟唐志刚畜禽养殖公变台区	200	21.00%	0	0				0.00%
28915	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园三期1变压器	630	53.97%	227	227				-42.13%
28916	苏家屯	前显变	前显变51286前洋乙线	远洋天地十四号变电站2变压器	500	36.80%	0	0			2027年	-42.60%
28917	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶货栈台	315	17.46%	228.5	228.5				-44.82%
28918	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏一队分06	400	10.75%	0	0		是	2025年	-30.51%
28919	东陵	杨官变	杨紫线	紫堤东郡1配电室201柜1变压器	630	52.57%	0	0		是	2026年12月	-43.82%
28920	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线腰截子12组照明	200	58.95%	62.1	62.1				-25.64%
28921	于洪	东民变	东李线	和泰4小区5站房1变压器	630	25.33%	0	0				-36.12%
28922	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区14变电站1变压器	400	38.80%	0	0		是	2025年12月	-36.93%
28923	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区5变电站1变压器	630	27.30%	395	395				-40.98%
28924	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融首府3号变电站201间隔（苏满线）配电变压器	630	22.86%	423	423				99.13%
28925	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线34左1变台	200	28.70%	122.6	122.6				-34.83%
28926	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑9变电站1变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-34.64%
28927	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳宗达置业有限公司3箱变配电变压器	630	25.71%	405	405				-37.69%
28928	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	金源佳苑201配电变压器	630	34.67%	0	0		是	2026年12月	-41.02%
28929	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	后村大棚新台	200	32.85%	0	0		是	2025年11月	-36.66%
28930	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线65左3	400	51.25%	0	0				-49.07%
28931	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线30左15变台	200	23.60%	0	0		是	2025年12月	-39.44%
28932	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山千金窝堡分孙屯支3变台	200	30.20%	119.6	119.6				-36.14%
28933	沈河	长青变	长青变478长木甲线	方南于37右5右9公变	400	31.50%	234	234				-43.34%
28934	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	青堆子南台	400	111.90%	0	0	2023年2月	是	2025年	-30.01%
28935	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分237变台	400	12.30%	0	0				-37.01%
28936	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙之梦2箱变2变压器	630	46.35%	275	275				-41.39%
28937	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座4箱变2变压器	630	28.57%	387	387				-44.82%
28938	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区7变电站2变压器	630	20.95%	435	435		是	2027年12月	-42.07%
28939	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线前板分44右8变台	200	91.80%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-45.10%
28940	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	青苹果小区1变电站2变压器	500	25.44%	0	0		是	2025年12月	74.86%
28941	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	保利海德小区3变电站1变压器	630	48.89%	0	0		是	2025年12月	-11.62%
28942	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林·康泉府2变电站2变压器	630	2.54%	551	551				-39.31%
28943	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康泉府6变电站2变压器	630	11.43%	495	495				-35.91%
28944	东陵	花山变	欧陆乙线	港中旅三期1箱变2变压器	630	21.59%	431	431				-19.47%
28945	法库	果园	果园1413果东线	10kV果东线红西分风车支晓华养殖几2	200	3.60%	0	0		是	2028年12月	0.00%
28946	东陵	农大	农首线	双珑原著二期2变电站1变压器	800	16.20%	590.4	590.4				100.00%
28947	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝山变005宝十线赵贝堡七组台	200	43.20%	93.6	93.6		是	2025年11月	-27.46%
28948	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	港大箱变1变压器	400	21.30%	0	0				-16.27%
28949	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	小光乙·FKB毛光干12箱变（单）	400	20.40%	0	0				-38.00%
28950	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	民强箱变B站内变压器	630	55.87%	215	215				-33.20%
28951	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	山水文园2箱变2变压器	630	20.95%	0	0				-49.85%
28952	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	尚品中央公馆2箱变1站内变压器	630	32.38%	363	363				-38.40%
28953	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	YHG_盛京路3KB联通自维箱变变压器	400	11.03%	315.9	315.9				-74.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28954	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	菜屯分34+1左7	100	5.40%	0	0			2027年	0.64%
28955	辽中	茨榆屯	茨榆屯变1020肖寨门线	茨榆小区1号箱1号变压器	630	29.52%	381	381				-41.17%
28956	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线小民屯分29变台	200	63.90%	0	0		是	2025年12月	-34.04%
28957	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城5号变电站2变压器	630	39.68%	0	0			2027年	-42.24%
28958	东陵	上佰变	上深乙线	上佰变311上深乙线上深乙干雍贺园分01柱上变压器	315	48.25%	0	0		是	2026年12月	-41.08%
28959	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	嘉陵分3柱上变压器	315	34.92%	0	0		是	2025年12月	-33.42%
28960	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯7箱变1变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-38.52%
28961	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线西冷支10	100	82.10%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-40.89%
28962	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73左13右1	400	124.75%	0	0	2024年9月	是	2027年	49.14%
28963	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	和平新居12变压器	400	61.50%	0	0		是	2026年12月	-41.83%
28964	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	前进线鸡场分31左6	400	14.10%	0	0				0.00%
28965	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线前余中台	100	101.20%	0	0	2022年12月	是	2025年11月	-34.17%
28966	新民	张屯变	张屯变3360山环线	农田乙线王家岗分59左7左14左2变台	400	30.60%	0	0				-34.82%
28967	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田5支005	100	51.30%	0	0		是	2026年6月	-49.60%
28968	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	平江线民政居民小区分支004	200	47.70%	59.5	59.5				-8.46%
28969	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线二道分019	100	78.60%	11.4	11.4				-38.97%
28970	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干52+1右4变压器	200	43.00%	94	94		是	2025年12月	-54.13%
28971	浑南	安顺变	安顺变162安乙线	中海康城一期2变电站2号配电变压器	630	51.11%	0	0		是	2027年12月	6.80%
28972	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子村几03	400	15.00%	0	0		是	2025年12月	-34.11%
28973	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城3变电站1配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2025年12月	-41.87%
28974	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期1变电站1号配电变压器	800	20.50%	0	0		是	2027年12月	-39.57%
28975	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	承瀚花园1箱变201配电变压器	630	33.33%	0	0		是	2026年12月	7.73%
28976	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷于顿家分21左13变台	400	4.00%	344	344				-47.13%
28977	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线77左5左11号台	400	30.60%	0	0				100.00%
28978	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户胡家屯村常家农产品加工变台区	400	76.50%	54	54				0.00%
28979	沈北	农高变	农柳线	岭海明珠2201配电变压器	630	15.24%	0	0				-39.41%
28980	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分95左支21加1左分支4变压器	100	47.40%	0	0		是	2026年12月	-52.72%
28981	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树干新台子分35右12	200	44.30%	0	0		是	2027年	-31.77%
28982	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立于88左2右2	400	25.05%	0	0			2027年	0.00%
28983	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	中海汇德理1箱变2变压器	800	8.25%	654	654				39.31%
28984	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支西洼地东支1	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
28985	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线良种场分机井支6	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
28986	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	近海城邦1号202配电变压器	630	51.43%	0	0		是	2025年12月	-35.20%
28987	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微于金2号台区	200	21.00%	138	138				-18.40%
28988	法库	新依变	依三线	10kV依三线团山子分26(团山子中台)	100	32.80%	0	0		是	2025年12月	-21.30%
28989	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	太平北一台小微分台	200	68.70%	0	0				-30.93%
28990	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支12左1	200	12.80%	0	0			2027年	-39.93%
28991	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线东于三组	200	45.30%	0	0				-51.83%
28992	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线83左16	400	18.15%	0	0		是	2027年	-27.39%
28993	皇姑	方溪变	方溪变25370万科线	万科假日一期8箱式变电站2配电变压器	800	42.75%	0	0				-35.59%
28994	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章1-3变电站201间隔配电变压器	400	62.50%	0	0		是	2026年12月	-30.90%
28995	皇姑	文北变	70482文岗线	万科府前壹号1变电站2配电变压器	800	6.00%	0	0				0.00%
28996	苏家屯	刘千变	刘千变656武警线后房分13左3	刘千变656武警线后房分13左3	100	58.40%	31.6	31.6				-19.28%
28997	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	东刘村综合一台(微)	400	13.50%	306	306				0.00%
28998	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强二期2-1分建二201配电变压器	630	12.70%	0	0				0.00%
28999	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线朝阳三队支016	200	122.70%	0	0	2025年6月	是	2026年6月	-36.14%
29000	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线朱坨子支010	200	35.10%	109.8	109.8				-35.99%
29001	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线小黄2号大棚	80	40.13%	0	0		是	2025年11月	-44.46%
29002	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闾北分12右8左3柱上变压器	400	90.90%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-32.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29003	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲小区11变电站2变压器	630	30.79%	373	373		是	2025年12月	-44.06%
29004	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山4箱变2变压器	630	26.98%	0	0				-40.77%
29005	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线凤浩谷物种植家庭农场分1	200	6.90%	0	0				-15.03%
29006	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	和睦乙线和睦干38	400	63.25%	107	107				12.99%
29007	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	碧桂园太阳城东区1变201配电变压器	630	78.10%	0	0		是	2026年12月	-42.65%
29008	大东	粮仓变	粮仓变65540粮君甲线	上东花墅5变电站1变压器	630	25.90%	403.8	403.8				-39.69%
29009	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立干7左4右1加1柱上变压器	200	20.10%	0	0				1.02%
29010	东陵	花山变	碧桂园乙线	满堂家园3变电站1变压器	400	25.13%	259.5	259.5				-37.16%
29011	铁西	历工变	历工变10454历兴线	金地名京二期2变电站201变压器	800	37.88%	0	0				-36.03%
29012	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和干149加1右4	200	75.00%	30	30				0.00%
29013	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	春江俪城一期1号变电站202间隔配电变压器	800	70.75%	0	0		是	2027年12月	-30.41%
29014	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干桃园分4公变	400	10.40%	0	0		是	2026年12月	-39.88%
29015	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园三期7变压器	630	51.11%	245	245				-40.32%
29016	苏家屯	雪松变	雪松变60554松榆甲线	剑桥郡3号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	28.80%	244.8	244.8				-34.27%
29017	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	绿地罗斯福公馆4变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
29018	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170缸庄线皮上养殖场基地	200	28.20%	123.6	123.6				-52.39%
29019	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG 世代龙城8变电站-2	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-40.88%
29020	铁西	重工变	重工变10840城西线	天易晶城小区三期4箱式变电站201配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2027年12月	-42.04%
29021	沈北	清水变	清蒲线	一站式服务—沈阳市沈北新区福德蛋鸡养殖场	100	68.25%	0	0		是	2026年12月	12.13%
29022	东陵	孙家寨	孙元线	孙家寨变204孙元线孙元干16+1柱上变压器	400	57.20%	0	0		是	2026年12月	-34.25%
29023	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦鑫园1箱变1变压器	400	21.90%	272.4	272.4				-43.58%
29024	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙之梦鑫园2箱变2变压器	400	32.70%	229.2	229.2				-41.00%
29025	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线靠山分支16	200	39.90%	0	0		是	2026年12月	-31.68%
29026	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	万家分16左7	400	14.10%	0	0		是	2027年	-2.74%
29027	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分49+1左1	400	10.80%	36.372	36.372				0.00%
29028	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城8号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	13.60%	305.6	305.6				46.40%
29029	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房马三家清沽能源公变台区	200	26.40%	0	0				100.00%
29030	于洪	赵家变	10kV赵建乙线47384	铸造变286铸西甲线赵家村内	100	4.80%	85.2	85.2				-72.16%
29031	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	光辉变814光北线薄荷村3台	400	86.10%	15.6	15.6	2022年12月			-36.40%
29032	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸5变电站4变压器	800	9.60%	643.2	643.2				-46.87%
29033	东陵	杨官变	杨古线	紫提东郡八期1变电站2号变压器	800	34.80%	0	0		是	2026年12月	65.39%
29034	开发	化学变	化学变95364化发甲线	凤凰城小区1变电站1变压器	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-40.97%
29035	于洪	得胜变	得化线95476	小微一装修大院	200	42.00%	96	96				6.41%
29036	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	艾临雅居1-1考核	630	29.21%	381.04	381.04				-34.89%
29037	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线10kV秀水干21	200	119.50%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-30.15%
29038	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园5变电站202柜	630	40.95%	93.528	93.528				-42.61%
29039	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	三一小区2变电站2变压器	630	26.16%	0	0		是	2025年12月	-42.53%
29040	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	益格风情湾小区3变电站1变压器	500	27.36%	313.2	313.2				-44.60%
29041	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲干前康照明支4右1柱上变压器	200	25.50%	0	0		是	2026年12月	-31.10%
29042	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	LS_沈阳地华房地产开发有限公司雨润中央宫园1变1	630	42.86%	0	0		是	2026年12月	-20.79%
29043	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	招商曦城小区3变电站2变压器	800	27.30%	0	0		是	2025年12月	6.87%
29044	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村4箱式变电站2配电变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
29045	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式-花开财落传媒有限公司-财落二C台1	200	17.25%	0	0		是	2026年12月	100.00%
29046	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村9箱式变电站2配电变压器	500	9.20%	0	0		是	2025年12月	-45.36%
29047	东陵	白沙变	白湖甲线	方大映川里3箱变1号变压器	630	4.44%	539	539				0.00%
29048	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	菱角泡西台新台（仅换变压器）	400	38.10%	0	0				15.68%
29049	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分18右1变台	200	22.20%	0	0		是	2025年12月	-38.67%
29050	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	闵家一组照明（2021微）	400	34.50%	222	222				-136.45%
29051	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线青岗分23左1变台	400	11.25%	0	0				-8.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29052	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都1号变电站202配电变压器	630	22.10%	0	0			2027年	-43.34%
29053	沈北	文北变	文虎线	10KV文虎线融创御景1小区变电站201配电变压器	630	12.70%	0	0				0.00%
29054	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城国际2号变电站2号变压器	630	31.62%	367.8	367.8				-43.23%
29055	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊1号变电站2变压器	500	19.84%	0	0			2027年	-44.25%
29056	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线60+1左5变台	400	12.00%	0	0				-35.17%
29057	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	曹家四组照明(2020微)	400	111.30%	0	0	2025年6月			-33.88%
29058	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖东北大棚(2020微)	400	33.10%	0	0				-42.07%
29059	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线126+1	50	4.80%	42.6	42.6				-76.75%
29060	开发	汪河变	汪河变56152汪阳线	洞阳小区3变电站1变压器	800	33.00%	456	456		是	2025年12月	-35.89%
29061	大东	善邻变	善邻变81084善润线	时代之城1箱变2变压器	630	11.43%	495	495				27.89%
29062	铁西	重工变	重工变10866重体线	首创大观配电室201间隔配电变压器	800	20.70%	554.4	554.4				9.01%
29063	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分17加1变压器	400	37.95%	0	0		是	2025年12月	-36.50%
29064	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	张屯变407代家乙线代家乙干79左6变台	200	59.25%	0	0		是	2025年12月	-39.49%
29065	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	沈阳半岛饮品有限公司1	400	55.60%	0	0		是	2026年12月	-5.17%
29066	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干公家支16	315	32.70%	0	0				-41.56%
29067	东陵	杨官变	杨孤乙线	杨热线杨孤甲线保利云上3变电站箱变1变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	66.73%
29068	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区二期1箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
29069	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区二期3箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
29070	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝G区3号箱变1号变	630	37.46%	0	0		是	2026年12月	-36.90%
29071	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变040山长线山长线22右1	400	50.10%	0	0			2027年	-33.99%
29072	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	华润新凯旋2箱式变电站1配电变压器	630	37.14%	0	0		是	2025年12月	13.42%
29073	苏家屯	新南变	新南变38062新白线	静安府4号变电站201间隔（白恒线）配电变压器	630	36.51%	0	0			2027年	0.00%
29074	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	鑫丰御景华庭4变电站202变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
29075	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线电管所照明	200	69.00%	0	0		是	2026年6月	-39.48%
29076	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线宽场菜棚4号	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
29077	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线136变台	200	23.10%	0	0				100.00%
29078	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛国际4号变电站201配电变压器	800	53.50%	0	0			2027年	-39.06%
29079	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际4变电站1变压器	400	43.60%	185.6	185.6				-38.94%
29080	开发	工农变	工农变55580工岛线	长岛小区1变电站1变压器	800	32.25%	462	462				-43.91%
29081	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	三一小区2变电站1变压器	630	33.27%	0	0		是	2025年12月	-42.44%
29082	浑南	水家变	水家变764水北线	檀溪2号变电站2变压器	800	36.38%	0	0		是	2027年12月	-36.09%
29083	大东	小东变	小东变80194北宅线	仪表供箱变1变压器	630	19.37%	445	445				-43.57%
29084	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线十家子支001	100	67.80%	0	0		是	2026年12月	-25.91%
29085	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线前河信支03	200	40.80%	98.4	98.4				-40.66%
29086	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	瑞士家园2箱变1变压器新	630	55.62%	0	0				-42.64%
29087	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线高力分23+1柱上变压器	400	38.70%	0	0		是	2025年12月	-22.69%
29088	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干辛家店分6左8变台	200	6.00%	0	0				0.00%
29089	和平	市府变	市府变564总站甲线	65-1号箱变配电变压器	400	67.50%	0	0		是	2027年12月	36.89%
29090	和平	花园变	花园变56768花三乙线	文化干57(云顶)03201间隔配电变压器	800	5.63%	0	0				-41.02%
29091	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张屯变404张沿线张沿干周家分双程支63右1变台	200	46.80%	0	0				-45.09%
29092	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线西舜分线05	315	13.97%	0	0		是	2025年12月	-32.41%
29093	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期4变电站1变压器	630	37.33%	0	0		是	2027年12月	-41.05%
29094	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期5变电站2变压器	500	40.40%	0	0		是	2027年12月	-42.24%
29095	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑3箱变1变压器	400	39.00%	0	0		是		-40.21%
29096	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线苗圃分9左3柱上变压器	315	1.90%	0	0		是	2025年12月	-444.00%
29097	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露6箱变201	630	24.44%	0	0		是		-38.26%
29098	法库	柏家沟	柏和线	10KV柏和线和平祖师湾养殖分2	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
29099	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦B1B2小区2变电站201配电变压器	800	24.30%	0	0		是	2026年12月	17.91%
29100	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	御康府自然城小区2箱变202间隔配电变压器	500	23.60%	0	0		是	2026年12月	7.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29101	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城G组团3变电站201变压器	630	24.76%	0	0		是	2028年12月	-37.84%
29102	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线西北西2支01	200	53.10%	0	0		是	2026年6月	14.69%
29103	大东	望花变	望花变70258望北甲线	沈阳大学3箱变2变压器	630	16.00%	466.2	466.2				-44.26%
29104	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境二期2箱变202间隔配电变压器	315	30.86%	0	0		是	2026年12月	-36.70%
29105	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城三期1局维变201配电变压器	800	51.90%	0	0				-35.71%
29106	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	幸福里1箱式变电站202间隔配电变压器	630	10.92%	0	0		是	2026年12月	100.00%
29107	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	曹仲分30	200	33.60%	0	0			2027年	34.22%
29108	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线顺山分08	160	21.94%	0	0		是	2026年12月	-37.46%
29109	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线陶瓷北支04	200	22.80%	0	0		是	2026年12月	-50.65%
29110	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福干38加1	400	89.10%	0	0	2024年6月			16.22%
29111	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	三粮库2箱变1变压器	630	46.98%	0	0				-33.31%
29112	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南甲线长南干黄金分3公变	400	45.90%	0	0		是	2026年12月	-37.92%
29113	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖北养殖分一台	315	66.67%	73.5	73.5				100.00%
29114	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线33左1右1变台	200	66.90%	0	0		是	2025年12月	-33.78%
29115	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干145变台	200	129.75%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-45.10%
29116	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	前当堡变305太平线太平线60变台	200	77.40%	25.2	25.2				-48.27%
29117	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线73左6变台	200	73.80%	0	0				-49.03%
29118	辽中	新民屯	新民屯变1141东方线	北三台子北台综合(2022微)	200	140.40%	0	0	2025年8月			62.24%
29119	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线武器库分盛京酒楼支1+2	200	0.00%	0	0		是	2025年11月	0.00%
29120	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分29左1变台	400	39.90%	0	0		是	2025年12月	-21.42%
29121	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线转北支04	400	40.05%	0	0		是	2025年12月	-21.78%
29122	东陵	李相变	李祝乙线	李相变643李祝线李祝干120小常王分43柱上变压器	250	39.36%	126.6	126.6		是	2026年12月	-31.90%
29123	开发	张士变	张士变55898张工乙线	西铁城小区3变电站2变压器	630	30.00%	204.376	204.376		是	2025年12月	-41.25%
29124	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线嘎叭支线094	100	44.10%	0	0		是	2026年12月	-39.73%
29125	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线四家子敬老院家属支02	100	10.40%	79.6	79.6				-29.35%
29126	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城蓝堡5箱式变电站2配电变压器	500	35.60%	0	0		是	2025年12月	-40.68%
29127	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	广方乙线元江街6变电站配电变压器	400	22.50%	0	0		是	2025年12月	100.00%
29128	新民	南窑变	南窑变3570世纪甲线	世纪甲线佛岗分23变台	400	24.15%	263.4	263.4				-32.99%
29129	浑南	营盘	营新线	华发首府二期4号配电室2号变压器	800	41.25%	0	0		是	2027年12月	-39.92%
29130	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	黎明柳林苑1变电站1变压器	500	30.40%	0	0				-38.26%
29131	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线二道房六组照明	100	91.50%	0	0	2025年4月			-38.02%
29132	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村19机井	100	45.20%	44.8	44.8		是	2025年	-43.40%
29133	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线3左2左2	400	27.00%	0	0		是	2027年12月	-37.68%
29134	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线东岗子南几04	400	10.00%	320	320				-20.92%
29135	东陵	汪家变	汪杨甲线	汪家馨城二期2变电站2变压器	630	42.38%	0	0		是	2026年12月	-13.67%
29136	东陵	汪家变	汪杨甲线	汪家馨城二期2变电站1变压器	630	39.37%	0	0		是	2026年12月	-18.21%
29137	东陵	汪家变	汪杨甲线	汪家馨城二期5变电站1变压器	800	28.50%	0	0		是	2026年12月	-34.47%
29138	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期7箱变2变压器	400	28.40%	246.4	246.4				-40.26%
29139	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浦江苑9变电站202间隔配电变压器	630	46.19%	0	0				-39.41%
29140	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	阳光家园1号变电站1号变压器	630	44.29%	0	0			2027年	-39.25%
29141	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺干55右6左1之1柱上变压器	400	58.80%	0	0		是	2025年12月	17.92%
29142	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线小屯南台分04	400	16.80%	0	0		是	2025年12月	17.48%
29143	法库	双台子	双台子变0242双五线	五台子村（四）	315	35.24%	172.5	172.5				-26.89%
29144	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯线	台区名:佑户坨社区2机井	200	46.20%	87.6	87.6				-48.59%
29145	辽中	金山变	金山变45564金长线	北长村1机井	50	75.20%	7.4	7.4				-52.26%
29146	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	法哈牛变606荒山线荒山线荒东分山杯南支9变台	200	80.60%	0	0	2022年12月			-27.71%
29147	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线南王岗分双山子支32变台	200	27.30%	125.4	125.4				-34.56%
29148	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯干17左3变台	200	63.90%	52.2	52.2				-41.10%
29149	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地5号台区	400	55.20%	0	0		是	2025年11月	-37.73%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29150	辽中	潘家堡	潘家堡变90252于台乙线	潘家堡黄旗堡关绍山淡水鱼公变台区	400	19.50%	282	282				0.00%
29151	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区三期1变电站201配电变压器	630	20.57%	0	0		是	2026年12月	14.86%
29152	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启工于26变压器	315	72.06%	0	0				-39.99%
29153	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线高大支06	100	78.40%	0	0		是	2026年6月	-48.63%
29154	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤靠分惠丰谷物支2	200	10.20%	159.6	159.6				100.00%
29155	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分42右4	200	21.60%	136.8	136.8				-17.03%
29156	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	融创沈阳府小区3变电站2变压器	400	36.60%	105.652	105.652				5.57%
29157	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城二期2号变电站1号变压器	630	35.71%	0	0		是	2027年12月	-43.28%
29158	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村12箱式变电站1配电变压器	500	29.60%	0	0		是	2025年12月	-79.20%
29159	新民	查牛变	查牛变31354排水线	查牛变708排水线排水干营子分村内支17左5变台	100	114.00%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-38.33%
29160	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	法哈牛变605工业线工业线10变台	200	73.75%	0	0				-32.21%
29161	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线温屯分18变台	100	72.00%	0	0				-50.39%
29162	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线登东北甲5(新)	250	18.24%	0	0		是	2025年12月	90.25%
29163	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山大线沈双分46右8	200	22.50%	0	0			2027年	-17.79%
29164	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线姜家一组照明新	200	27.60%	124.8	124.8				0.00%
29165	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线张马大分39左1变台	50	0.00%	45	45				0.00%
29166	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区4变电站1变压器	400	60.90%	116.4	116.4				-42.21%
29167	辽中	养士堡	养士堡变1185曹家线	养士堡变185曹家线小帮牛薛家照明新	200	26.00%	128	128				0.00%
29168	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干菜园分1变台	200	21.50%	0	0		是	2025年12月	-33.57%
29169	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	侯南于王庄分33变台	200	56.00%	0	0		是	2025年12月	-44.43%
29170	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区1变电站1变压器	630	29.33%	382.2	382.2				-42.41%
29171	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线14+1+1左1	200	21.30%	0	0			2027年	-53.70%
29172	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五台子东南分05	315	50.79%	123.5	123.5				-32.44%
29173	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干太平分22变台	200	41.70%	96.6	96.6		是	2025年12月	-44.02%
29174	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	香御兰溪二期2局维变202配电变压器	400	37.20%	0	0		是	2026年12月	-19.82%
29175	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园1小区变电站1变压器	630	21.33%	432.6	432.6		是	2025年12月	-38.14%
29176	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线马塘房分虎山支12右1变台	200	16.25%	0	0				-20.21%
29177	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干马头分20右11左3	200	13.20%	0	0			2027年	-28.71%
29178	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立于151右4	200	19.20%	0	0		是	2026年	-20.59%
29179	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦1变电站201配电变压器	315	17.78%	0	0				-45.82%
29180	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线靠村西支02	200	49.50%	0	0		是	2025年12月	-23.16%
29181	法库	双台子	双台子变045双四线	大房子东台	200	22.10%	97.3384	97.3384				-29.85%
29182	东陵	李相变	李祝乙线	李相变643李祝线李祝于11首山分07柱上变压器	400	23.48%	266.1	266.1				-27.51%
29183	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	官房分41+1右1	200	10.50%	0	0			2027年	-27.05%
29184	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树干新台子分60左18	80	26.25%	0	0		是	2027年	-42.43%
29185	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	白沙林雨三期1箱变2变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年12月	20.70%
29186	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑一期1箱式变电站1配电变压器	630	40.95%	0	0		是	2025年12月	-37.14%
29187	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑一期1箱式变电站2配电变压器	630	35.87%	0	0		是	2025年12月	-40.83%
29188	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	泡沿分28+1左1	200	1.80%	176.4	176.4				-48.41%
29189	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城8变电站2变压器	500	45.60%	0	0		是	2025年12月	-37.44%
29190	法库	新依变	依草线	10kV依草线粮库分2(粮库台)	400	93.30%	0	0	2025年6月	是	2025年11月	0.00%
29191	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺干54-1柱上变压器	315	38.73%	0	0				100.00%
29192	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线40左7	250	34.24%	0	0				-40.10%
29193	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城19变电站1变压器	630	24.95%	409.8	409.8				-39.06%
29194	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	万科明天广场三期变电站1变压器	630	66.29%	0	0		是	2027年12月	-28.41%
29195	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线联通分11右5柱上变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
29196	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	沈阳市碧桂园房地产开发有限公司(碧桂园太阳城北区一、二期)22.201配电变压	630	58.67%	0	0				-37.81%
29197	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村新小学台区	400	89.70%	0	0	2025年8月			-43.02%
29198	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北分4右1柱上变压器	200	91.60%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-38.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29199	沈北	道义变	道孝甲线	晨讯置业（沈阳）有限公司（晨兴花园1.1期）3变压器配电变压器	630	30.16%	377	377		是	2026年12月	-38.44%
29200	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	红旗线小莲花宜美畜牧公变台区	400	10.50%	0	0				0.00%
29201	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线广慧寺甲12	400	13.10%	0	0		是	2025年11月	-24.35%
29202	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	棠颂4号变电站201间隔（前新线）配电变压器	630	36.19%	0	0			2027年	6.18%
29203	和平	太原变	太原变056南七乙线	南七乙线集贤分6右5之1东变压器	400	89.00%	0	0	2024年6月			-33.69%
29204	铁西	启工变	启工变10772启东线	其仕和裕小区1配电室202间隔配电变压器	800	28.88%	0	0				-39.35%
29205	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	解放村2分台	400	39.00%	204	204				0.00%
29206	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	长兴分87+1右1	200	0.00%	0	0				0.00%
29207	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区11变电站1变压器	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	-44.53%
29208	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区12变电站1变压器	400	22.40%	0	0		是	2025年12月	-41.05%
29209	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	苓湖经典小区2变电站1变压器	630	17.52%	456.6	456.6		是	2025年12月	-42.12%
29210	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分任家支西支004	200	33.00%	0	0		是	2026年6月	-36.40%
29211	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	10KV中学干东拉拉分世家沈北新城小区1局维箱变201配电变压器	630	12.06%	204.376	204.376				100.00%
29212	铁西	劝工变	劝工变20040劝零线	鑫丰又一城1箱变202变压器	630	42.86%	0	0				-46.61%
29213	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天1土建变201	630	61.71%	93.528	93.528				-43.00%
29214	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天2土建变201	800	45.00%	93.528	93.528				-43.61%
29215	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区南2变电站1变压器	800	18.75%	0	0				-42.29%
29216	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	北陵变142田义甲线台北分14左2柱上变压器	400	64.80%	0	0		是	2025年12月	-46.46%
29217	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	万寿千南寺里分17+1右1公变	315	40.95%	154.5	154.5				-38.70%
29218	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线西沟分4	250	33.12%	0	0		是	2025年11月	-27.75%
29219	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉它分14右14左2	200	38.40%	0	0			2027年	0.00%
29220	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线后栏分21+1左1变台	400	33.90%	0	0		是	2025年12月	37.39%
29221	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	大南干24左3+1柱上变压器	400	56.70%	0	0		是	2026年12月	-42.06%
29222	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨大兰坨卓丰保鲜公变台	200	11.70%	0	0				100.00%
29223	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	茉莉公馆1号变电站201配电变压器	630	51.11%	0	0			2027年	-31.63%
29224	皇姑	广源变	广源变25766广莲乙线	沈阳客厅二期1箱式变电站1配电变压器	800	37.13%	0	0		是	2025年12月	-36.10%
29225	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际二期1号变电站2变压器	630	19.81%	0	0		是	2027年12月	-43.98%
29226	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线湾北分12	100	70.95%	0	0		是	2025年11月	-39.19%
29227	于洪	家俱变	盘锦线	水木年华1变电站1变压器	630	44.70%	0	0				-41.53%
29228	沈北	中心台	中心台变73950中石线	孟家A台	400	32.10%	0	0				-42.84%
29229	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	中海望京府3变电站202配电变压器	800	31.50%	0	0				98.77%
29230	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	中海望京府4变电站202配电变压器	800	21.30%	0	0				83.10%
29231	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线拉马台村内台	400	51.90%	0	0				-25.95%
29232	浑南	智慧变	智慧972智月线	环球港动感城一期5号变电站202配电变压器2	800	9.60%	643.2	643.2				100.00%
29233	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	城建花园1箱变2配电变压器	630	19.81%	0	0				-44.36%
29234	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	格林英都6号变电站1变压器	630	29.52%	0	0			2027年	-40.95%
29235	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	李英分12左6右4	200	6.30%	0	0		是	2025年	-44.42%
29236	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线善友村台分支02	160	53.13%	0	0		是	2026年12月	-37.85%
29237	康平	中心变	中心变2607纺纱线	粮油线转播台分04	100	13.00%	0	0		是	2026年12月	-20.98%
29238	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房腰截子村庆吉饲料公变台区	200	29.10%	121.8	121.8				100.00%
29239	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地小区4变电站1变压器	500	28.40%	0	0				-35.71%
29240	于洪	小于变	10kV小山线56240	乐城国际2箱变2配电变压器	400	8.40%	326.4	326.4				100.00%
29241	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	全胜变146财落线进步分支05	315	32.38%	0	0		是	2026年12月	-35.33%
29242	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城F组团3变电站202变压器	630	43.05%	0	0		是	2028年12月	-34.87%
29243	法库	果园	果园变418果府线	10kV果府线爱心分碎石厂支6	200	28.80%	0	0		是	2025年12月	16.86%
29244	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线孙元干123左1柱上变压器	400	59.70%	0	0		是	2026年12月	-40.98%
29245	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线修李支28	200	102.90%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-25.87%
29246	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线山大线124	400	13.75%	0	0			2027年	-24.33%
29247	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡5箱变1变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	-41.27%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29248	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	三七分19左4变台	200	33.90%	112.2	112.2				100.00%
29249	沈北	道义变	道义变15259道义线	太湖明珠花园二期2局维变202配电变压器	800	18.00%	0	0		是	2026年12月	-31.57%
29250	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥7变电站201间隔配电变压器	630	40.00%	0	0		是	2026年12月	-40.17%
29251	东陵	花山变	欧陆甲线	欧陆风情小镇二期洋房4箱变201间隔配电变压器	630	10.79%	0	0		是	2026年12月	-45.13%
29252	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	桃木分28左2+1左11	200	1.50%	177	177				0.19%
29253	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园15变电站变压器	630	14.86%	0	0				-31.77%
29254	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线孤南支07	315	38.10%	163.5	163.5				-30.03%
29255	沈北	方溪变	10kV方道甲线25374线	华海蓝镜2.1期变电站201间隔配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	-33.97%
29256	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区11变电站1变压器	630	31.24%	0	0				-40.30%
29257	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城22号变电站201配电变压器	630	28.25%	0	0			2027年	-38.67%
29258	皇姑	文北变	文北变70450文青线	翡翠熙府2箱式变电站1配电变压器	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	1.04%
29259	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线84+1右2变台	200	24.00%	0	0				13.67%
29260	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	浑河四区1配电站2公变	630	66.98%	145	145				-48.54%
29261	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	外商变电箱1	500	21.12%	0	0		是	2025年12月	-49.85%
29262	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	陵卫乙E1箱式变电站1配电变压器	400	15.00%	0	0		是	2025年12月	-10.88%
29263	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科润园一期1变电站2号变压器	315	78.73%	35.5	35.5				-42.45%
29264	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际6号变电站2变压器	630	31.24%	370.2	370.2				-38.45%
29265	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	城北干小什北分2加2	400	14.10%	0	0				0.00%
29266	于洪	双树变	双南乙线	光辉变815光水线新义村东照明	400	129.90%	0	0	2025年6月			-34.56%
29267	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	城市之光2箱变1变压器	630	41.27%	0	0		是		-39.91%
29268	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	南关路3变电站1变压器	630	27.30%	0	0				100.00%
29269	苏家屯	夹河变	夹河变50750夹商线	恒大天境2号变电站201间隔（夹商线）配电变压器	630	10.48%	0	0			2027年	100.00%
29270	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	太平庄北台	200	23.50%	133	133				-35.99%
29271	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	世茂云图4变电站1配电变压器	630	6.67%	0	0				100.00%
29272	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳二矿6号变电站202间隔配电变压器	630	30.48%	0	0			2027年	-39.26%
29273	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分7左1变台	400	52.50%	0	0				0.81%
29274	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	春晖园1变电站2变压器	630	48.57%	0	0		是	2025年12月	-41.42%
29275	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际9号变电站201配电变压器	630	22.48%	425.4	425.4				-41.64%
29276	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	凯荣禧乐都5变电站201变压器	400	60.40%	0	0		是		-39.57%
29277	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线靠西分靠丁支东丁北几广慧寺甲东丁北2乙2	315	9.40%	0	0		是	2025年11月	-38.81%
29278	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队住宅箱式变电站1配电变压器	500	28.80%	0	0		是	2025年12月	-44.20%
29279	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分苇子沟支姜岗子支38变台	200	40.00%	0	0		是	2025年12月	-66.63%
29280	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期11箱式变电站201间隔配电变压器	630	19.52%	0	0		是	2026年12月	-43.10%
29281	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	闸上乙线闸上干6左2柱上变压器	400	9.25%	0	0		是	2025年12月	-10.69%
29282	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村3变电站1变压器间隔配电变压器	630	15.24%	471	471				-28.92%
29283	铁西	历工变	历工变10450重联线	保工佳苑小区配电室202间隔配电变压器	800	12.30%	0	0				-13.98%
29284	沈北	董楼子	望滨线	望滨干曾家分30左支1（曾家B台）	315	27.94%	195.5	195.5				-31.68%
29285	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	水墨丹青3号变电站201间隔配电变压器	630	27.68%	0	0				-43.69%
29286	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯家园小区1变电站1变压器	630	32.25%	0	0		是	2025年12月	-34.12%
29287	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线西大林北台	80	73.00%	0	0				-48.18%
29288	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	兴工街八马路配电站变压器	400	14.00%	0	0		是		-45.00%
29289	于洪	家俱变	锦铝线	丽锦城四期4站房1配电变压器	630	39.68%	0	0				-36.11%
29290	和平	广州变	广州变462广太甲线	万锦小区1变电站2主变	630	28.19%	0	0				-28.14%
29291	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城1变电站2变压器	630	18.67%	0	0		是	2025年12月	-41.30%
29292	开发	工农变	工农变55580工岛线	长岛小区2变电站1变压器	800	35.63%	435	435				-42.60%
29293	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期7箱式变电站2配电变压器	500	36.80%	0	0		是	2025年12月	-36.82%
29294	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	翡翠臻园2号变电站2号配电变压器	800	50.40%	316.8	316.8				-12.25%
29295	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区1变电站1变压器	800	24.00%	0	0				-34.20%
29296	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线83左3变台	400	25.80%	0	0				-44.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29297	铁西	劝工变	劝工变20080劝南乙线	万和丽景3变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
29298	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	万柳塘变电站1变压器	630	76.19%	0	0				-43.64%
29299	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村5号变电站1号配电变压器	800	24.60%	0	0		是	2027年12月	-46.56%
29300	新民	张电变	张电变3360山环线	山环线35右8右2变台	200	36.90%	0	0				0.00%
29301	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城一期4变电站2配电变压器	630	26.29%	0	0		是	2025年12月	-47.71%
29302	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑4号变电站1变压器	630	32.00%	0	0			2027年	-35.99%
29303	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城4号变电站2变压器	500	37.44%	0	0			2027年	-41.87%
29304	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线153代家分13左2柱上变压器	200	10.80%	0	0		是	2026年12月	-28.10%
29305	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东七4变电站（单）	400	23.10%	0	0				-2.87%
29306	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	爱丽家园1号变电站1号变压器	630	29.52%	0	0			2027年	-43.68%
29307	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	10KV黄前线新台子分96左支01	315	24.19%	0	0		是	2026年12月	-37.84%
29308	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期2变电站2变电站	500	36.80%	0	0		是	2027年12月	-44.61%
29309	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	山林变550林西线文城分116左电井支13	400	24.68%	0	0			2027年	-36.66%
29310	辽中	四方台	四方台变91158农场线	四方台变091农场线八音台东台照明	200	93.00%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-33.59%
29311	东陵	祝家变	祝高线	郝义线电业分16左4柱上变压器	200	3.60%	0	0		是	2026年12月	2.72%
29312	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含于鹏程分2+0柱上变压器	400	54.60%	0	0				1.39%
29313	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线小房申支14	200	47.70%	0	0		是	2028年	-37.21%
29314	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城三十号变电站202配电变压器	630	50.48%	0	0		是	2027年	-38.16%
29315	和平	太原变	太原变058南七甲线	新华十五层变电站201配电变压器	400	25.20%	0	0				-40.52%
29316	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明于液压分7柱上变压器	315	70.16%	0	0		是	2025年12月	-35.39%
29317	皇姑	长江变	25460长亚乙线	龙腾馨苑2箱式变电站2配电变压器	630	24.44%	0	0		是	2025年12月	-41.11%
29318	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线黄堡村几06	315	46.67%	0	0				-31.12%
29319	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑5变电站1变压器	630	16.51%	463	463				-36.54%
29320	沈北	天乾变	天乾变70670天丽线	国奥新城小区局维3变电站202配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
29321	皇姑	旺牛变	10kV旺华甲线10954线	丽景名居1变电站1配电变压器	800	21.75%	546	546		是	2025年12月	100.00%
29322	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线147右20变台	100	116.10%	0	0	2024年9月			-34.26%
29323	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线93左2变台	200	84.25%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-33.44%
29324	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲干126+1王宝分6+1左1	100	31.05%	58.95	58.95				-32.17%
29325	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	环北福盛居1变电站1变压器	630	25.08%	0	0				-41.56%
29326	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干小区分11变台	200	36.90%	106.2	106.2		是	2025年	-40.19%
29327	于洪	光辉变	光水线	小微光辉陆家1	200	22.80%	134.4	134.4				100.00%
29328	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分68左5右4	400	28.80%	244.8	244.8				0.00%
29329	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分107	30	89.33%	0	0	2024年6月	是	2025年	-37.70%
29330	辽中	航辽变	航辽变90172文华线	文华住宅北台1变压器	500	65.76%	121.2	121.2				-40.51%
29331	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分1左14柱上变压器	315	12.38%	0	0		是	2025年12月	-81.28%
29332	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	教材分12右6柱上变压器	315	38.86%	0	0		是	2025年12月	-46.89%
29333	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	教材分6柱上变压器	200	29.10%	0	0		是	2025年12月	-54.71%
29334	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线造化于118右2柱上变压器	315	45.40%	0	0		是	2025年12月	-46.21%
29335	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	祥龙干38公变	315	80.32%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-44.12%
29336	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	岐山干5右4+1柱上变压器	315	6.98%	0	0		是	2025年12月	-31.18%
29337	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	南六干35右3左2	400	66.00%	0	0		是	2028年12月	-37.95%
29338	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分22右2	400	25.20%	0	0		是	2026年12月	-35.85%
29339	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	站前干56右4-1	160	87.50%	0	0	2024年6月		2027年	-37.37%
29340	浑南	榆树变	榆树变844榆铁乙线	铁榆乙线雅特分6柱上变压器	315	18.73%	10	10				-95.91%
29341	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	安居甲线安居于35右8之2	315	58.10%	0	0				-45.06%
29342	沈河	长青变	长青变476长木乙线	长木乙线方南于61+2公变	315	68.00%	69.3	69.3				-45.80%
29343	沈河	粮仓变	粮仓变574粮木乙线	粮仓变574粮木乙线方北于50公变	315	44.95%	141.9	141.9				-42.14%
29344	沈河	青年变	青年变350青大线	青年变350青大线青大线万青于65右6公变	400	60.30%	0	0		是	2026年6月	-38.08%
29345	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	万寿干20左13+2公变	315	27.81%	195.9	195.9				-39.44%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29346	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	善小联干5	100	39.60%	50.4	50.4				-46.53%
29347	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干58柱上变压器	400	23.20%	0	0		是	2025年12月	-40.99%
29348	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	北陵变146卫东甲线松北分14柱上变压器	315	10.79%	0	0		是	2025年12月	-23.48%
29349	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干大北分25	200	61.50%	0	0				-33.07%
29350	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路乙线南路干60左1	400	57.00%	0	0		是		-52.13%
29351	沈河	青年变	青年变370青军线	青年变370青军线怀青干24右5+1公变	200	31.80%	0	0		是	2026年12月	-40.15%
29352	沈河	青年变	青年变370青军线	青年变370青军线怀青干39右1公变	315	50.16%	0	0		是	2026年12月	-41.26%
29353	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干东滨河分6+1公变	315	53.97%	0	0				-46.76%
29354	沈河	大东变	大东变074东青乙线	大东变074东青乙线南塔干14+1公变	315	49.52%	0	0		是	2026年6月	-47.88%
29355	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干189变台	100	28.50%	61.5	61.5				-44.28%
29356	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西甲线前陵下分3	400	41.70%	193.2	193.2				-30.31%
29357	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线25右3	315	39.37%	0	0		是	2025年12月	-40.70%
29358	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	工大干18右3右3	200	3.60%	0	0				-43.47%
29359	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工大乙线工大干28变压器	315	32.06%	0	0				-41.17%
29360	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干变久分7	315	81.59%	0	0	2022年12月	是	2027年12月	-43.76%
29361	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	善仓干23左5	250	33.28%	0	0		是		-46.21%
29362	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分6右5变压器	315	14.22%	0	0		是	2025年12月	-44.48%
29363	铁西	万达变	万达变56056万翔甲线	揽军分3	250	15.04%	187.4	187.4				-38.05%
29364	沈河	大东变	大东变054城南乙线	大东变054城南乙线城南干40公变	200	52.50%	0	0		是	2026年12月	-39.31%
29365	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	陵北干瓦窑分20右8.2柱上变压器	315	19.43%	0	0		是	2025年12月	-40.19%
29366	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	东塔甲线东塔干27右5	315	67.94%	69.5	69.5				-44.28%
29367	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干29右1+1	315	11.43%	0	0		是	2028年12月	-100.15%
29368	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线91变台	250	62.40%	0	0		是	2025年12月	-47.52%
29369	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	砂轮乙线15	160	7.13%	0	0			2027年	-48.87%
29370	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分15右1柱上变压器	200	4.50%	0	0		是	2025年12月	-68.38%
29371	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左7+1左1之1柱上变压器	315	125.40%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-8.82%
29372	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变344军工甲线军工干50左1公变	400	3.45%	0	0				-15.14%
29373	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干水厂分7之2	250	24.40%	0	0				-42.74%
29374	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	欧亚变266平罗乙线平罗干43柱上变压器	100	74.40%	0	0		是	2025年12月	-17.11%
29375	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	柳条湖1箱变2变压器	630	59.37%	0	0				0.00%
29376	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	三洞桥3箱变2	400	46.80%	0	0		是	2025年12月	-43.83%
29377	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西二1箱变2号变	630	29.21%	0	0		是	2025年12月	-39.82%
29378	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	富山三期1箱变1号变	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	-39.85%
29379	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	御路家园1箱变1号变	630	49.21%	0	0		是	2025年12月	-38.36%
29380	和平	方型变	方型变478方太甲线	长兴箱变1变压器	630	51.81%	0	0		是		-46.33%
29381	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝3箱变1号变	630	53.33%	0	0				-47.58%
29382	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝7箱变1号变	630	64.76%	0	0				-42.98%
29383	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑1箱变2站内变压器	630	29.71%	0	0				-39.46%
29384	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区9变电站1变压器	630	27.30%	395	395				-41.58%
29385	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	和泰小区变电站1变压器	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-41.47%
29386	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	金盛花园小区2变电站1变压器	630	19.05%	447	447				-43.26%
29387	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙1箱变2变压器	400	30.40%	238.4	238.4				-38.80%
29388	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙13箱变2变压器	630	23.81%	417	417				-42.66%
29389	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	石化箱变1	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-82.94%
29390	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区6变电站1变压器	630	35.24%	345	345				-47.07%
29391	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区6变电站2变压器	630	30.16%	377	377				-41.10%
29392	铁西	万达变	万达变56084万滑乙线	今日阳光4变电站201	630	0.00%	567	567		是	2025年12月	0.00%
29393	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村四期小区变电站201配电变压器	630	11.43%	0	0				-42.36%
29394	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	正家园二期变电站201变压器	630	46.03%	0	0		是		-44.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29395	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	翠生变电站1变压器	630	59.68%	191	191				-36.51%
29396	沈河	大东变	大东变052城南甲线	盛龙箱变1变压器	500	28.16%	0	0		是	2026年12月	-47.70%
29397	沈河	万柳变	万柳变276万东线	重明里箱变1变压器	630	16.51%	0	0				-42.62%
29398	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	浅草绿阁1变电站202柜	630	20.63%	0	0		是		-45.95%
29399	皇姑	长江变	25462长怒甲线	红田翠园二期1箱变2号变	500	22.40%	0	0		是	2025年12月	-43.53%
29400	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏二4箱变1号变	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	-41.52%
29401	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥二期6箱变2号变	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-31.52%
29402	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	中远颐和二期期3箱变2	800	20.70%	0	0		是	2025年12月	-41.37%
29403	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	通天2箱变1变压器	630	36.57%	0	0				-38.13%
29404	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	贵和二小区变电站201柜	800	58.20%	0	0		是	2028年12月	-37.96%
29405	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际4号变电站1变压器	630	24.76%	0	0		是	2027年12月	-47.44%
29406	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	友好小区配电站1变压器	630	37.78%	0	0				-43.47%
29407	沈河	长青变	长青变466青阳线	假日兰庭2箱变1变压器	630	21.27%	433	433				-45.88%
29408	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳欣小区1变电站202	400	0.00%	0	0				0.00%
29409	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	金硕园6变电站202	500	0.00%	450	450				0.00%
29410	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙溪园1箱变2变	630	33.65%	355	355				-39.41%
29411	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	民富1变电站1变压器	630	77.46%	0	0		是	2026年12月	-39.81%
29412	沈河	顺城变	顺城变079广宜甲线	荣光1变电站1变压器	630	76.57%	0	0		是	2025年12月	-44.40%
29413	沈河	长青变	长青变480银河线	银河1-2箱变1变压器	630	14.29%	0	0		是	2026年12月	-45.16%
29414	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	千德2箱变1变	630	40.63%	0	0		是	2025年12月	-43.36%
29415	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	区委箱变1变压器	400	59.40%	0	0				-40.00%
29416	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	大含3箱变1	630	37.78%	0	0		是	2025年12月	-40.20%
29417	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	陵西—1箱变1变压器	630	48.57%	0	0		是	2025年12月	-45.31%
29418	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	陵西—2箱变1变压器	630	97.14%	0	0	2024年2月	是	2025年12月	-43.91%
29419	沈河	长青变	长青变466青阳线	都市晨光3箱变2变压器	630	21.90%	429	429				-44.46%
29420	大东	沈海变	沈海变80382偈城线	东方偈城3箱变2变压器	630	17.78%	0	0		是		-48.10%
29421	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	水印蓝庭1变电站2站内变压器	630	52.06%	0	0		是		-43.59%
29422	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富4变电站202	400	0.00%	360	360				0.00%
29423	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	MOTO新城配电站2变压器	800	12.60%	619.2	619.2				-43.44%
29424	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区13变电站201柜	630	20.32%	0	0		是	2027年12月	-41.93%
29425	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	沈辽路16变电站201	315	81.27%	27.5	27.5	2025年8月			-42.22%
29426	沈河	青年变	青年变372青寺线	桃园1变电站2变压器	400	47.60%	0	0		是	2026年12月	-40.34%
29427	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	南京街119号主变	400	49.13%	0	0				-43.35%
29428	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	新北花园1箱变2号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
29429	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳粉四区改造2变电站202	630	29.52%	6.928	6.928				-44.93%
29430	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	东祥箱变2变	400	45.30%	0	0				-43.34%
29431	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际3号变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
29432	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城一期1号变电站1号变压器	630	43.33%	0	0		是	2027年12月	-41.73%
29433	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园7变电站201柜	630	0.00%	93.528	93.528				0.00%
29434	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	南九路小区变电站201	315	36.51%	168.5	168.5				-37.24%
29435	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	国源新村2箱变1号变	500	20.80%	0	0				-40.37%
29436	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区20箱变2号变	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	-43.71%
29437	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	星光小区202变压器	400	47.20%	171.2	171.2		是	2026年12月	-44.20%
29438	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	南风雅居4变电站201配电变压器	630	29.90%	0	0				-39.21%
29439	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	旺方乙线旺方干2+0左1柱上变压器	50	11.60%	0	0		是	2025年12月	-8.89%
29440	新民	金五台	金五台变713四台线	四台干六台子分61变台	200	29.90%	120.2	120.2				-31.46%
29441	新民	新民变	新民变30162营东线	瑞华苑3变电站2变压器	630	31.43%	0	0		是	2025年12月	-35.03%
29442	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分15+1	200	64.50%	0	0				-43.09%
29443	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	玉祥明居1箱式变电站2配电变压器	800	22.88%	0	0		是	2025年12月	-42.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29444	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	翔云佳苑1箱式变电站配电变压器	500	22.80%	0	0		是	2025年12月	-41.79%
29445	和平	市府变	市府变580北市甲线	盛京金融广场北区8小区变电站202配电变压器	630	31.43%	0	0		是	2027年12月	77.23%
29446	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线北辰村	400	18.30%	0	0				-86.88%
29447	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	老观坨变138后老薄线大坨子3灯（新）	400	12.90%	308.4	308.4				-1.32%
29448	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线羊草沟分养殖场支2	200	1.80%	0	0		是	2028年	100.00%
29449	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	蓝湾一品2变电站1变压器	630	6.67%	525	525				100.00%
29450	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	金汇温泉雅苑2变电站2变压器	630	17.14%	0	0				-32.46%
29451	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	雨润中央宫园一期（二）1配电变压器	800	53.63%	0	0		是	2026年12月	-39.11%
29452	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干128右3变台	200	12.80%	154.4	154.4				-21.86%
29453	苏家屯	前显变	前显变51282前树线	中海商业公寓变电站201间隔（榆中线）配电变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年	27.13%
29454	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户变015工厂线满东棚菜东	80	33.38%	45.3	45.3				-40.07%
29455	东陵	世园变	世园变80572海洋线	万科惠山花园一期2.2期变电站201间隔配电变压器	630	17.52%	456.6	456.6				-37.17%
29456	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城8号变电站2号变压器	630	15.56%	0	0		是	2027年	-46.32%
29457	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	广源小区2变电站1变压器	630	26.98%	397	397				-42.13%
29458	和平	和平变	和平变196和新线	新世界名汇大厦1202间隔配电变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-45.47%
29459	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分9变台	200	31.70%	0	0				-29.34%
29460	和平	太原变	太原变050先锋线	枫景名城3变电站201间隔变压器	630	33.90%	0	0		是	2025年12月	100.00%
29461	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期3箱变2变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年12月	-36.02%
29462	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰二期2箱式变电站2配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	-34.68%
29463	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克8号变电站202配电变压器	800	15.25%	0	0			2027年	-40.60%
29464	于洪	小于变	10kV于工线56284	宁官小区31变压器	630	26.41%	0	0				-41.70%
29465	于洪	兰台变	兰张线	和谐2期4站房1变压器	500	26.56%	0	0				-40.62%
29466	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺一号二期3箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
29467	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	YHG 福逸居小区变电站1变压器	630	42.67%	0	0				-42.46%
29468	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖三十五号(微)	400	59.70%	121.2	121.2				53.28%
29469	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干158+1左2	200	30.00%	0	0		是	2027年	7.48%
29470	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线杨家分019	200	22.50%	0	0		是	2025年12月	-32.12%
29471	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线东沟分20（东沟台）	100	83.60%	6.4	6.4	2025年4月			-25.76%
29472	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	舍宅新居1小区变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
29473	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园3箱变1变压器	500	25.60%	0	0				-45.88%
29474	大东	小东变	小东变80162大华线	珠林1小区箱变1变压器	630	40.32%	0	0				-43.98%
29475	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺干75右2柱上变压器	200	7.80%	0	0		是	2025年12月	-26.02%
29476	皇姑	广源变	广源变25780广明线	橡树湾一期3箱式变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
29477	和平	太原变	太原变046南五甲线	体宫分3+1	315	34.92%	0	0		是	2025年	-43.67%
29478	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分1左12柱上变压器	400	78.30%	0	0		是	2025年12月	-31.01%
29479	法库	宝山变	镇西线	宝山变019镇西线武装部	500	14.40%	378	378				-41.76%
29480	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房镇朱家房村志江水产公变台区	400	33.30%	226.8	226.8				0.00%
29481	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分卜干沟支8右5左2变台	200	28.00%	124	124				-43.48%
29482	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分19	400	28.50%	0	0			2027年	-44.69%
29483	苏家屯	新南变	新南变38078新塔乙线	市场线64	315	30.95%	0	0			2027年	-33.57%
29484	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	香峪兰溪二期1箱变202配电变压器	630	31.62%	0	0		是	2026年12月	-38.57%
29485	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园4变电站202配电变压器	250	10.40%	0	0			2027年	-43.01%
29486	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡14变电站1变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
29487	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	沈空崇山路离职干休所3箱式变电站1配电变压器	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-43.96%
29488	法库	新依变	依草线	10kV依草线马荒地四支35(马荒地一队)	315	32.00%	0	0		是	2025年11月	-29.58%
29489	东陵	麦子屯	麦孙线	花溪林语小区1箱变1变压器	630	35.56%	343	343				-14.94%
29490	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	西城鼎盛变电站配电变压器2公变	800	25.88%	0	0		是		-41.98%
29491	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干烟台分11左10	100	62.40%	27.6	27.6				-5.78%
29492	皇姑	红卫变	红卫变356红乐线	乐天圣苑4箱式变电站1配电变压器	800	28.13%	0	0		是	2025年12月	-33.89%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29493	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景5箱变（单）	630	12.70%	0	0		是		-38.42%
29494	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	塔南分24左3	200	14.40%	0	0			2027年	17.45%
29495	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	前塔甲线前塔干朝中分44柱上变压器	100	13.80%	0	0		是	2025年12月	-22.34%
29496	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	锦绣御景一、二期2局维变201配电变压器	800	16.50%	0	0		是	2026年12月	2.68%
29497	新民	罗家房	罗家房变418罗房乙线	罗家房干岗家分30变台	200	32.40%	115.2	115.2				-38.88%
29498	大东	沈海变	沈海变80382偃城线	东方偃城14箱变1变压器	500	27.20%	0	0		是		-31.96%
29499	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	沈空西箱变202间隔配电变压器	630	19.43%	0	0				-44.64%
29500	于洪	小于变	10kV于工线56284	金辉.尚璟一期2变电站2变压器	630	29.97%	0	0				-41.33%
29501	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	银亿大城印象都荟1箱式变电站1配电变压器	630	102.86%	0	0	2025年8月			-31.55%
29502	大东	如意变	如意变80842如花甲线	文华园5变电站2站内变压器	630	22.86%	0	0				-35.75%
29503	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	汇景华庭1变电站2变压器	800	12.90%	616.8	616.8				8.34%
29504	和平	方型变	方型变442方青甲线	南四经分12(蓝田)201间隔配电变压器	160	50.50%	0	0		是	2025年	-51.02%
29505	和平	太原变	太原变058南七甲线	沈阳市和平区妇婴医院201间隔配电变压器	200	64.40%	0	0				-37.67%
29506	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	府苑雅都二期4号箱1号考核箱变配电变压器	630	33.65%	0	0		是	2025年12月	-33.80%
29507	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	宁家四组照明(2020微)新	200	130.20%	0	0	2025年6月			0.00%
29508	沈北	天乾变	天金线	融创中央学府2局维变电站202配电变压器	630	29.33%	0	0		是	2026年12月	5.26%
29509	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	乐府新天地2号变电站2号配电变压器	400	39.00%	204	204				-32.89%
29510	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线杨天成台分支线003	200	30.60%	118.8	118.8				-42.43%
29511	浑南	水家变	水家变766杨官线	天阅2号变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
29512	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线112+1变台	400	25.20%	0	0				100.00%
29513	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线前鲍屯分19	315	121.90%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	-27.96%
29514	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	冬悦年丰园小区3变电站1变压器	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	-44.85%
29515	法库	宝山变	宝山变017法慈线	宝山变017法慈线往户老台	400	20.75%	0	0		是	2025年12月	-33.83%
29516	沈北	天乾变	天乾变70650天文线	道信线天文线吾悦华府二期3局维变电所202配电变压器	800	21.00%	0	0		是	2026年12月	29.28%
29517	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分养殖场支3	200	39.00%	0	0		是	2027年	100.00%
29518	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	鸿凯花园1变电站2变压器	500	32.96%	0	0		是	2025年12月	-44.82%
29519	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地长青湾2号变电站2变压器	400	27.60%	10	10				-40.55%
29520	辽中	养士堡	养士堡变1185曹家线	YHG_细河沿村棚菜生产	400	20.75%	277	277				-23.09%
29521	沈河	南湖变	南湖变499南东乙线	文化路住宅箱变201配电变压器	800	30.60%	475.2	475.2				0.00%
29522	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	和平新居2变电站2变压器	315	36.19%	0	0		是	2026年12月	-43.98%
29523	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	沈阳奥园广场二期C区及二期D区工程2变电站1变压器	630	32.76%	0	0			2027年	-28.90%
29524	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干前板分39变台	400	48.30%	166.8	166.8		是	2025年12月	-46.39%
29525	东陵	花山变	欧陆乙线	港中旅三期2箱变2变压器	630	27.30%	395	395				-22.23%
29526	于洪	小于变	10kV于山线56286	新余粮府2变电站1配电变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
29527	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	庙台山东台	200	31.40%	117.2	117.2				-28.71%
29528	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线刘家分支支线042	100	88.20%	1.8	1.8	2024年6月	是	2026年12月	-29.52%
29529	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	湖畔绿洲2号变电站1号变压器	800	9.60%	0	0			2027年	-48.11%
29530	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线71左1变台	200	0.00%	0	0				0.00%
29531	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区4站房1变压器	630	14.48%	475.8	475.8				-37.40%
29532	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分72左17	100	2.40%	0	0			2027年	0.00%
29533	和平	花园变	花园变774花景线	新世界悦景小区6变电站202配电变压器	400	7.60%	329.6	329.6				0.00%
29534	沈北	清水变	清驿甲线	清万台变642清王线泥沟米厂分10(泥沟村C台)	50	48.00%	0	0		是	2026年12月	-38.06%
29535	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	和皇家园二期1变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
29536	于洪	化学变	化开乙线	四台子一期小区1箱变2配电变压器	800	16.50%	0	0				20.43%
29537	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍白干34左4	200	87.30%	0	0	2025年8月	是	2025年	-52.34%
29538	于洪	平罗变	平辛线	小微东二台村3号台	200	45.60%	0	0				-39.43%
29539	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	世欧融汇城2变电站1变压器	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	33.15%
29540	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线东三间支021	50	123.00%	0	0	2022年12月	是	2026年5月	-61.73%
29541	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区3变电站2变压器	630	24.38%	0	0		是	2025年12月	-42.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29542	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园28号小区变电站202配电变压器	630	37.14%	0	0			2027年	-37.86%
29543	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融分16左11+1右1	400	3.75%	0	0			2027年	22.18%
29544	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线铁西支03左02	250	34.80%	0	0		是	2025年	-35.90%
29545	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	刘二堡变163西高线东高南台照明	400	34.20%	223.2	223.2		是	2025年	-26.91%
29546	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73左14左1	400	66.00%	0	0			2027年	0.00%
29547	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧北干11左3柱上变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
29548	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	华润紫云府二期2箱式变电站202间隔配电变压器	800	46.13%	0	0		是	2025年12月	-37.95%
29549	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线仓库分55右01	160	29.25%	0	0		是	2025年	-35.53%
29550	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	柳湖绿园2箱式变电站2配电变压器	630	52.06%	0	0		是	2025年12月	-44.92%
29551	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟城二期5变电站1号变压器	400	45.00%	0	0		是	2025年	-43.05%
29552	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线黄旗堡分7右1左1变台	200	36.30%	0	0		是	2025年12月	18.03%
29553	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干114左2右2	200	13.20%	153.6	153.6				-6.78%
29554	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期7变电站1变压器	500	81.28%	0	0	2022年12月			-40.22%
29555	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	陵卫乙线陵卫干31左4左1柱上变压器	400	22.50%	0	0				-39.62%
29556	皇姑	广源变	10kV/广华甲线25758线	开发支27右1之11+1柱上变压器	315	65.40%	0	0		是	2025年12月	-31.95%
29557	沈北	天乾变	天乾变70670天玺线	君豪巴黎庄园一期1小区变电站201配电变压器	630	7.94%	0	0		是	2026年12月	81.46%
29558	皇姑	长江变	482岳山甲线	岳山甲线岳山干15左3柱上变压器	400	36.90%	0	0		是	2025年12月	-65.39%
29559	大陵	上佰变	上佰变01313汪北线	白沙林语六期2箱变1配电变压器	800	62.40%	0	0		是	2026年12月	8.81%
29560	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区1箱式变电站2配电变压器	800	33.38%	0	0		是	2025年12月	-34.84%
29561	沈河	站前变	站前变282站汇线	旭辉铂宸府4配变站201配电变压器	630	44.44%	287	287				9.76%
29562	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	YHG_平罗干40号柱上变压器	200	66.00%	0	0		是	2025年12月	-37.41%
29563	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树枝四道号机井8	50	24.90%	0	0		是	2026年6月	-33.08%
29564	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路干54加2	400	100.50%	0	0	2025年11月			-10.83%
29565	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	雨润二期三1小区变电站201配电变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年12月	18.80%
29566	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华二期3变电站1配电变压器	800	20.10%	0	0		是	2025年12月	90.39%
29567	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆12变电站2号变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	-40.14%
29568	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	惠合经典2变压器	315	27.94%	0	0				-43.80%
29569	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	融创观澜壹号二期小区3局维变电站202配电变压器	800	11.10%	0	0		是	2026年12月	100.00%
29570	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干东望甲线辛家分24右1	200	42.30%	95.4	95.4				-25.17%
29571	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园三期3箱变2配电变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年12月	-37.80%
29572	浑南	营盘	营盘变076营科线	万科明天广场一期3变电站1变压器	630	29.52%	0	0		是	2027年12月	-44.84%
29573	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线善友大棚台分支10	50	0.00%	0	0				0.00%
29574	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线菜屯分35	315	19.05%	0	0			2027年	-8.63%
29575	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日一期8箱式变电站1配电变压器	800	45.75%	0	0				-37.07%
29576	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	富民小区2号变电站1号变压器	400	29.50%	0	0		是	2027年	-41.35%
29577	法库	宝山变	法镇二线	生产资料箱变配电变压器	500	18.24%	358.8	358.8				-38.89%
29578	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线街里分30变台	200	75.60%	28.8	28.8				6.56%
29579	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	湖景华庭1箱变202	315	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
29580	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	北欧云著小区2变电站1变压器	630	29.21%	0	0		是	2025年12月	-11.18%
29581	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城5号变电站1变压器	200	79.20%	0	0			2027年	-41.75%
29582	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区3变电站2变压器	400	27.30%	250.8	250.8				-43.49%
29583	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期3变电站201开关柜	630	23.17%	0	0				-41.84%
29584	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	一站式-沈阳市沈北新区李红霞水电焊修理部	200	31.20%	0	0		是	2026年12月	-36.12%
29585	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大都2变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
29586	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支05	30	25.33%	0	0		是	2026年5月	-21.11%
29587	于洪	曹家变	曹漠线	曹家变668曹漠线漠家村西1台区	100	99.60%	0	0	2022年12月	是	2025年	-42.81%
29588	于洪	曹家变	曹漠线	曹家变668曹漠线漠家村西2台区	160	30.84%	94.65	94.65				-77.20%
29589	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	香格经典1号变电站203配电变压器	400	27.00%	0	0			2027年	-35.94%
29590	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷4变电站201配电变压器	800	51.75%	0	0			2027年	-37.96%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29591	沈北	大志变	志詹乙线	虎利线61	315	35.24%	172.5	172.5				-40.68%
29592	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村综合一台(2023微)	400	36.90%	212.4	212.4				29.13%
29593	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG 世代龙城5变电站-2	630	22.35%	0	0		是	2025年12月	-40.68%
29594	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖原府一期2变电站201配电变压器	630	12.06%	0	0		是	2026年12月	-34.31%
29595	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	博驰春天三期小区变电站	630	40.95%	0	0		是	2025年12月	-40.31%
29596	浑南	于山变	于山变762于盈线	盛京宸院1号变电站201间隔配电变压器	800	3.00%	696	696		是	2027年12月	50.99%
29597	和平	方型变	方型变470望湖乙线	望湖乙线10	400	10.25%	0	0		是	2026年12月	-41.19%
29598	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	翡翠华庭2变电站2变压器	315	35.87%	0	0				-41.65%
29599	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线镇北线主干150	80	25.50%	0	0		是	2026年6月	-62.13%
29600	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	景星北苑小区变电站202间隔配电变压器	200	0.00%	0	0				0.00%
29601	开发	化学变	化学变95364化发甲线	凤凰城小区3变电站1变压器	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-41.58%
29602	沈河	方家变	方家变664方北乙线	佳和新城大二期3箱变202间隔配电变压器	630	37.46%	331	331				-18.62%
29603	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城11变电站变压器	630	12.57%	0	0		是	2027年12月	-45.55%
29604	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城7号变电站2号变压器	630	19.37%	0	0		是	2027年12月	-37.73%
29605	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	卫工佳苑4变电站2变压器	500	15.84%	370.8	370.8		是	2026年12月	-42.94%
29606	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线武器库分7	200	4.50%	0	0		是	2025年11月	100.00%
29607	沈北	清水变	清依线	250右分6变压器	200	42.90%	0	0		是	2026年12月	-28.35%
29608	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线吕家卜支7	100	110.20%	0	0	2023年2月	是	2025年12月	-39.61%
29609	新民	新民变	新民变30158中学线	华丽新都3变电站1变压器	630	31.43%	0	0		是	2025年12月	-38.35%
29610	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐甲线滑齐干44右6变压器	400	24.90%	0	0		是	2027年12月	-50.10%
29611	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园会展广场7变电站1号变压器	400	33.60%	0	0			2027年	-14.41%
29612	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河1变电站2号主变	800	60.75%	234	234				-36.60%
29613	铁西	应昌变	应昌变20582应五乙线	华润置地广场北区1变电站202变压器	800	27.38%	0	0		是		0.00%
29614	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑1箱变201间隔配电变压器	400	40.13%	0	0		是	2026年12月	-45.86%
29615	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑2箱变202间隔配电变压器	400	27.75%	0	0		是	2026年12月	-43.88%
29616	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑3箱变201间隔配电变压器	800	12.00%	0	0				-45.37%
29617	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑4箱变202间隔配电变压器	800	13.50%	0	0		是	2026年12月	-45.07%
29618	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分69右10变台	100	78.60%	0	0				-53.08%
29619	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线新兴分25变台	200	76.65%	0	0				-26.25%
29620	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线54右1变台	400	60.60%	117.6	117.6				-15.08%
29621	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	中置学府翠园小区变电站202变压器	400	2.80%	0	0		是		100.00%
29622	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分25柱上变压器	630	66.03%	0	0		是	2025年12月	-46.10%
29623	沈北	王驿变	王新甲线	唐轩上城2变电站201配电变压器	800	29.25%	486	486				-39.04%
29624	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红旗西营分71变台	100	41.40%	0	0				-37.34%
29625	和平	青年变	青年变364青文线	青文线20	315	50.79%	0	0		是		-48.15%
29626	法库	宝山变	镇西线	宝山变019镇西线娄家沟台	100	17.70%	72.3	72.3				-29.68%
29627	于洪	曹家变	曹大乙线	凯怡西城秀墅1变电站1变压器	630	13.46%	482.2	482.2				-29.13%
29628	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城10号变电站2号变压器	630	82.67%	46.2	46.2	2023年9月	是	2027年	-40.51%
29629	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	丽都新城2站房2变压器	630	58.67%	197.4	197.4				-37.09%
29630	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊9号变电站1变压器	500	53.20%	0	0			2027年	-42.89%
29631	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	玉祥明居二期5箱式变电站2配电变压器	800	27.00%	0	0		是	2025年12月	-37.47%
29632	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	关粮村照明北台(2020微)	200	48.00%	84	84				-37.74%
29633	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	玉良支8左3变压器	100	32.10%	57.9	57.9				-57.84%
29634	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲干于桥分38左8柱上变压器	400	18.25%	0	0		是	2026年12月	-35.54%
29635	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城四期2箱式变电站2配电变压器	400	68.80%	0	0		是	2025年12月	-26.41%
29636	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区1变电站2变压器	800	36.00%	432	432				-41.75%
29637	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景4箱式变电站2配电变压器	500	34.40%	0	0		是	2025年12月	-41.42%
29638	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城星座6箱变2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
29639	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	沈大分7右3左2变压器	160	48.50%	0	0		是	2027年12月	-39.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29640	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡北村村台公变台区	200	58.20%	0	0		是	2026年12月	-30.51%
29641	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线颜增水田支12	50	16.80%	0	0		是	2026年5月	-46.27%
29642	于洪	光辉变	光北线	小微南台3号	200	27.90%	124.2	124.2				9.82%
29643	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象6变电站1变压器	630	22.10%	0	0		是	2027年12月	-40.98%
29644	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相于176左25	200	22.80%	134.4	134.4				1.11%
29645	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	蓝桥郡小区3变电站202间隔配电变压器	400	19.20%	0	0		是		-12.37%
29646	和平	广州变	广州变480柳州乙线	八经住宅小区12主变	630	18.67%	0	0		是	2027年12月	-43.12%
29647	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	益格清水湾二期小区3变电站2变压器	800	27.30%	0	0				18.17%
29648	苏家屯	前显变	前显变51286前洋乙线	远洋天地十七号变电站202配电变压器	630	66.67%	0	0			2027年	-38.87%
29649	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线新立屯分支08	50	82.20%	0	0	2023年7月	是	2026年12月	-37.50%
29650	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分6右4柱上变压器	400	30.00%	0	0		是	2025年12月	12.10%
29651	大东	如意变	如意变80898如望乙线	水润观园2箱变1变压器	800	62.10%	0	0		是		7.86%
29652	于洪	平罗变	平雅线	观莲雅居1站房1变压器	315	19.68%	0	0		是	2025年	13.71%
29653	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线郭家卜分31	100	106.40%	0	0	2023年1月			-36.00%
29654	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式-沈阳宏晏气体有限公司-财落172	200	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
29655	新民	查牛变	查牛变31342金牛线	金牛干金牛分2左28变台	200	76.35%	27.3	27.3				-37.39%
29656	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线散罕支11	50	94.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-34.66%
29657	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线西三益号分支线003	50	44.40%	0	0		是	2026年12月	-38.84%
29658	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线何家支线134	50	97.80%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-44.59%
29659	于洪	大兴变	兴古线	三供一业龙头村新1号台	200	4.50%	0	0				-26.37%
29660	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙干国公寨分46右6柱上变压器	400	42.30%	0	0		是	2026年12月	-33.65%
29661	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分18左8右2	400	1.20%	0	0		是	2026年	-20.41%
29662	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	盛京绿洲五期2局维变电站201配电变压器	800	17.40%	0	0		是	2026年12月	16.36%
29663	东陵	中马变	满堂线	唯美十方11箱变1变压器	630	10.16%	0	0		是	2026年12月	-38.72%
29664	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期6箱变（单）	630	44.76%	0	0				-34.38%
29665	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	区政府箱变1变压器	400	43.20%	187.2	187.2				-46.19%
29666	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	10kV南环乙线供电分21	200	39.50%	101	101				-40.05%
29667	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城5变电站1变压器	500	23.68%	0	0		是	2025年12月	-35.75%
29668	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园1变电站1变压器	800	27.38%	0	0				-42.87%
29669	浑南	智慧变	智慧954智天线	金辉中央云著1号变电站1号配电变压器	800	37.80%	0	0		是	2027年12月	-33.03%
29670	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线太四支01	100	74.40%	0	0		是	2026年12月	-27.64%
29671	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔3变电站1变压器	500	11.20%	394	394				-43.78%
29672	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线西地新	100	27.60%	0	0				0.00%
29673	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干易家分7右2	315	19.37%	0	0				-31.02%
29674	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线苗圃分12+1变台	400	76.20%	55.2	55.2				0.00%
29675	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南甲线135左1	200	28.60%	36.372	36.372				-20.22%
29676	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙干32左3变台	400	51.25%	155	155				10.65%
29677	新民	新民变	新民变30162营东线	恒悦鑫都1变电站1变压器	400	26.40%	0	0		是	2025年12月	-42.00%
29678	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区9变电站2变压器	630	19.68%	443	443		是	2027年12月	-46.31%
29679	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园5变电站2变压器	630	17.78%	0	0		是	2027年12月	-45.24%
29680	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	胡家线51右7左2	400	61.80%	0	0			2027年	100.00%
29681	法库	双台子	双台子变045双四线	前四家子水利分	100	85.20%	4.8	4.8	2022年12月			-37.15%
29682	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线111+1左13左6	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
29683	沈北	文北变	文虎线	金地峯范小区2变电站201配电变压器	800	26.70%	0	0		是	2026年12月	18.06%
29684	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城5箱变202间隔配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-41.41%
29685	沈北	道义变	道义变地铁线	道义变270纺校线辽宁省省直建设集团有限公司2	500	21.44%	0	0		是	2026年12月	-38.69%
29686	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线小后分04	200	52.00%	76	76				-37.91%
29687	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	沈海变376榆林乙线榆林乙线榆林干40左4-	400	58.75%	0	0				-54.76%
29688	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分28	200	51.30%	0	0				-42.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29689	和平	广州变	广州变464广太乙线	沈铁家园2小区变电站201乙配电变压器	630	28.57%	0	0				-40.42%
29690	和平	展览变	展览变846二经甲线	二经甲线51右1	400	7.50%	330	330				100.00%
29691	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛颐和名都2箱式变电站1配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	26.13%
29692	大东	农高变	农高变70364裕农甲线	裕农甲线裕农干乳品分13	100	7.80%	0	0		是		-36.55%
29693	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	居易青年城四期3变电站2变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-43.99%
29694	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	明发上河时代1变电站1配电变压器	630	11.75%	0	0		是	2025年12月	100.00%
29695	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分006	400	36.30%	0	0		是	2026年5月	-31.31%
29696	康平	张强变	张强变76270张粮线	张粮线粮库分01	400	49.50%	0	0		是	2026年6月	-25.59%
29697	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线薄铁支01	315	40.95%	0	0		是	2026年12月	-49.53%
29698	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	恒大绿洲四期小区1变电站1变压器	800	37.88%	417	417		是	2025年12月	-39.89%
29699	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区20变电站1变压器	630	29.33%	382.2	382.2		是	2025年12月	-39.35%
29700	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期2变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
29701	和平	三好变	三好变174河堤甲线	汇景一区11主变	800	37.13%	423	423				-37.63%
29702	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居11号变电站201间隔配电变压器	800	21.00%	0	0			2027年	-39.89%
29703	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十四号变电站201配电变压器	630	62.22%	0	0			2027年	-42.00%
29704	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园26小区变电站202配电变压器	630	34.29%	0	0			2027年	-39.98%
29705	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线南岗分42右6变台	200	35.60%	108.8	108.8		是	2025年12月	-36.58%
29706	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线提水分10左支1	200	40.80%	0	0				-35.70%
29707	于洪	范屯变	范古线	小微全胜新增2号台	200	48.60%	0	0		是	2025年	4.41%
29708	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线茨林分14左16+1右7左1变台	200	72.60%	34.8	34.8				-38.60%
29709	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线后网户分8+1右1变台	100	96.90%	0	0	2025年4月	是	2025年	-31.43%
29710	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子干韭菜岗分28变台	200	33.30%	0	0				-32.66%
29711	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰栗桃园5变电站变压器	630	16.38%	0	0				-43.40%
29712	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线侯刘支55	100	61.00%	0	0		是	2025年11月	-36.44%
29713	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线腰岭岗村照明	200	65.20%	0	0		是	2025年11月	-33.13%
29714	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	紫荆花3箱式变电站2配电变压器	800	26.63%	0	0				-43.70%
29715	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	付家屯北台照明（新）	400	35.40%	218.4	218.4				0.00%
29716	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯4箱式变电站1配电变压器	800	45.50%	0	0		是	2025年12月	-43.38%
29717	皇姑	长江变	482岳山甲线	岳山甲线岳山干9+2左1之1柱上变压器	400	11.20%	0	0		是	2025年12月	2.63%
29718	法库	新依变	依草线	10KV依草线岗关分1	400	49.50%	0	0		是	2025年12月	0.00%
29719	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	四方台变095四方台线四方台付连群照明	160	73.00%	27.2	27.2		是	2026年12月	-38.98%
29720	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线北关东一台区	400	68.70%	0	0		是	2025年	-33.16%
29721	于洪	光辉变	光北线	光辉变814光北线佟李家村台	80	65.63%	19.5	19.5				-37.29%
29722	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分7右5	200	81.90%	0	0	2023年4月	是		-17.39%
29723	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都3号变电站201间隔配电变压器	315	34.29%	0	0			2027年	-44.39%
29724	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	格林英都2号变电站1变压器	500	24.80%	0	0			2027年	-38.60%
29725	东陵	农大变	农首线	实验厂小区箱变配电变压器	500	105.20%	0	0	2025年6月			100.00%
29726	辽中	金山变	金山变45564金长线	北长村16机井	100	38.80%	51.2	51.2				-42.44%
29727	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	杨大鹏畜牧公变台	200	8.40%	163.2	163.2				96.95%
29728	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑南区3箱式变电站1配电变压器	800	25.13%	0	0		是	2025年12月	-31.82%
29729	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分登南支三石几登东北甲20	200	16.50%	0	0		是	2025年12月	-22.04%
29730	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线巴北分6变台	400	36.75%	0	0				-29.41%
29731	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干周家分26变台	200	39.15%	101.7	101.7		是	2025年12月	-32.83%
29732	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分47变台	200	38.70%	0	0				-22.88%
29733	苏家屯	施官变	施官变60168施文乙线	四季都会2号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	25.80%	0	0			2027年	100.00%
29734	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	文竹家园3号变电站201配电变压器	400	21.60%	0	0			2027年	-40.64%
29735	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	孙家万子南台综合(2023微)	200	30.00%	0	0		是	2025年11月	19.54%
29736	和平	马路湾	马路湾变652马南乙线	青年地铁公寓变电站201配电变压器	800	22.88%	537	537				-39.92%
29737	和平	方型变	方型变444方青乙线	青年地铁公寓变电站202配电变压器	800	33.38%	0	0		是	2025年	-41.35%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29738	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	丽欣园箱式变电站配电变压器	630	14.48%	0	0				-41.60%
29739	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线同心支68	200	35.10%	0	0		是	2025年	-38.95%
29740	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线路房申分移动支5	400	7.45%	330.2	330.2				17.47%
29741	辽中	茨北变	开发区变1264众鑫线	开发区变264众鑫线东荒地中台照明(新)	400	26.40%	0	0		是	2025年11月	9.89%
29742	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房养鸡小区	200	49.30%	81.4	81.4				-44.04%
29743	新民	新民变	新民变30162营东线	新华家园1变电站2变压器	315	26.98%	0	0		是	2025年12月	-44.82%
29744	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	姜屯变206大路线大路于北王岗子分88左15变台	200	45.75%	88.5	88.5				-43.65%
29745	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	前当堡变306中网线中网线后网户分排水支21右5变台	100	66.90%	23.1	23.1				-27.94%
29746	沈河	展览变	展览变874展文乙线	嘉里中心3配电室2变压器	630	6.03%	529	529				100.00%
29747	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干122右3左2变台	200	36.60%	0	0		是	2025年12月	-43.86%
29748	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干211左3变台	400	0.00%	360	360				0.00%
29749	东陵	中马变	疗养甲线	世贸二期3箱变2变压器	630	16.51%	228.7972	228.7972				-35.28%
29750	于洪	平罗变	平罗变15366平水线	小微平水1号	200	27.00%	0	0		是	2025年	38.62%
29751	大东	如意变	如意变80858意小甲线	意小甲线北海干吉祥一支5左2+1右1	200	66.00%	48	48				-64.50%
29752	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关中学新台支01	200	43.60%	92.8	92.8				4.92%
29753	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	苏北变380南站乙线南站干46	315	42.54%	0	0			2027年	-49.08%
29754	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线三合分29变台	200	18.95%	0	0				-35.60%
29755	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分27右29右9	400	37.75%	0	0			2027年	-32.10%
29756	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分41左3	400	31.25%	36.372	36.372				-24.66%
29757	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干69右7	200	27.30%	0	0			2027年	-23.70%
29758	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	方溪变352造化乙线造化干沙平分73	100	37.80%	0	0		是	2025年12月	-58.20%
29759	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	香树湾4变电站2变压器	500	24.64%	0	0		是	2025年12月	-39.16%
29760	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线夏家老村	100	62.70%	27.3	27.3				-38.95%
29761	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	滨海湾小区1变电站1变压器	400	24.60%	0	0				-30.14%
29762	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	保利白沙林语花园4箱变1变压器	400	29.10%	0	0		是	2026年12月	-24.71%
29763	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树干新台子分53右32	315	63.62%	0	0		是	2027年	-41.32%
29764	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干141左16	100	22.20%	0	0		是	2027年	-54.41%
29765	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干154左14右15左5	80	72.75%	0	0		是	2027年	-42.68%
29766	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干156左7左11	100	68.40%	21.6	21.6				-42.44%
29767	辽中	敖司牛	敖司牛变1233制药厂线	二百楼1变压器	400	73.25%	0	0		是	2026年12月	-31.99%
29768	于洪	大潘变	大潘变54056大古乙线	小微西古1号台	400	26.40%	254.4	254.4				18.85%
29769	和平	和平变	和平变144南一乙线	咸阳分4变压器	400	60.25%	0	0				100.00%
29770	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	七星九龙湾一期1变电站202配电变压器	800	39.38%	0	0		是	2026年12月	-22.26%
29771	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分50左8+1左2	200	9.90%	0	0			2027年	0.00%
29772	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	三供一业大兴工程大片老裕国3号台	200	11.00%	158	158				-25.44%
29773	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	丁香湾2小区箱式变电站配电变压器	630	11.75%	0	0				27.69%
29774	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干60左1	200	21.90%	0	0			2027年	-32.58%
29775	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	美的瀚堂3箱式变电站1配电变压器	800	46.20%	0	0		是	2025年12月	23.62%
29776	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城4变电站2变压器	630	17.46%	457	457				-37.93%
29777	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	闾南分4柱上变压器	400	18.75%	0	0		是	2025年12月	-38.93%
29778	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线医院几3	160	51.28%	0	0		是	2025年11月	-35.69%
29779	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线聂力北台支03	200	31.80%	0	0		是	2026年12月	-28.87%
29780	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日1变电站202配电变压器	400	16.20%	295.2	295.2				4.06%
29781	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分51	200	56.10%	0	0		是	2026年5月	-14.07%
29782	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发广场一期2201配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-36.62%
29783	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐B区局维2变202配电变压器	400	35.40%	0	0		是	2026年12月	-20.04%
29784	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾6号变电站202配电变压器	800	13.50%	0	0			2027年	-42.34%
29785	皇姑	文北变	文北变70450文青线	名仕经典一期2箱式变电站2配电变压器	630	60.32%	0	0		是	2025年12月	-0.23%
29786	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅10变电站1变压器	500	30.40%	0	0				-43.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29787	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分王岗支27右3变台	200	33.50%	0	0				-37.03%
29788	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨村综合	200	23.40%	0	0				100.00%
29789	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学干35左7柱上变压器	315	49.21%	0	0				-43.59%
29790	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分053	200	75.75%	28.5	28.5				-28.24%
29791	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团5变电站配电变压器1公变	500	63.36%	0	0				-44.12%
29792	开发	张士变	张士变55860昆海乙线	盛京学府1小区变电站102配电变压器	630	46.67%	0	0		是	2025年12月	-8.67%
29793	沈北	清水变	清水变	环宇绿洲小区2局维箱变201变压器	630	12.06%	0	0		是	2026年12月	100.00%
29794	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	广华乙线广华干36右1柱上变压器	200	9.00%	162	162		是	2025年12月	-72.47%
29795	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城3箱变3变压器	315	49.21%	0	0				-52.89%
29796	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分21右7柱上变压器	400	17.85%	0	0		是	2025年12月	-30.63%
29797	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北干初中分41左6变台	200	22.50%	0	0				-49.42%
29798	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇五六队支12	160	50.00%	0	0		是	2025年11月	-36.60%
29799	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊孟家村孙艳种植公变台区	400	35.70%	0	0				0.00%
29800	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线联通支03	200	52.50%	0	0		是	2026年12月	-31.74%
29801	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线四间房分支20	100	91.35%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-37.11%
29802	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线田前家2支02	200	3.75%	0	0		是	2026年5月	0.59%
29803	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	10kV宝十线尚屯分5	200	34.50%	111	111		是	2025年11月	13.52%
29804	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线苗圃台分支线01	50	113.20%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-27.29%
29805	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干易家分5	315	71.75%	0	0				-65.79%
29806	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线82左1变台	200	21.90%	136.2	136.2				5.40%
29807	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	造化甲线造化干67柱上变压器	400	27.00%	0	0		是	2025年12月	-45.25%
29808	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分8+1柱上变压器	400	72.25%	0	0		是	2025年12月	-18.33%
29809	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线侯刘支91	400	49.09%	0	0		是	2025年11月	-16.07%
29810	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干黑岗分40左4右6变台	400	15.00%	0	0		是	2025年12月	-41.76%
29811	苏家屯	新南变	新南变38078新塔乙线	富城铭邸1变电站1变压器	630	23.11%	0	0			2027年	-40.83%
29812	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	中梁首府小区变电站102配电变压器	630	54.86%	0	0				0.20%
29813	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微青堆子5队	400	15.30%	298.8	298.8				7.28%
29814	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线罗家支031	200	59.70%	0	0		是	2026年12月	-24.62%
29815	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	黎明房屋箱变（单）	630	35.05%	0	0		是		-54.92%
29816	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线93左7右5右1变台	400	10.80%	0	0				0.00%
29817	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	格林常青藤5变电站2变压器	630	28.89%	0	0		是	2025年12月	-41.36%
29818	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	正邦帝景湾7箱式变电站201间隔配电变压器	630	14.86%	0	0		是	2025年12月	-39.62%
29819	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线乡直支04	315	59.24%	0	0		是	2026年12月	-54.26%
29820	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线92+1右1	200	1.50%	0	0			2027年	0.00%
29821	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	辽海分30+1右1	200	25.80%	0	0		是	2026年	-34.76%
29822	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区3箱式变电站2配电变压器	630	50.79%	0	0		是	2025年12月	-29.57%
29823	沈北	虎镇变	虎镇变74270先锋线	百岁生命科学产业园1箱变201配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年12月	-24.58%
29824	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	明日之光2号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	54.92%	0	0			2027年	-29.22%
29825	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南甲线109左18	315	32.06%	36.372	36.372				0.00%
29826	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际三期1变电站1变压器	630	36.83%	0	0		是	2027年12月	-40.27%
29827	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	龙湖锦璘原著1小区变电站2配电变压器	800	17.40%	0	0				0.00%
29828	苏家屯	下深变	理想线	理想新城12号变电站201间隔配电变压器	630	55.56%	0	0			2027年	-35.07%
29829	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	书香人家2变电站1变压器	800	34.50%	0	0		是	2025年12月	-48.27%
29830	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	望花春城2箱变2变压器	630	15.56%	0	0				-37.62%
29831	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	望花春城3箱变2变压器	630	18.73%	0	0				-44.23%
29832	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	城中艺景4箱变2变压器	630	13.33%	483	483				-40.60%
29833	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干105左5变压器	30	95.00%	0	0	2023年1月	是	2026年5月	-19.98%
29834	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户押牛街村新正鑫养殖公变台区	200	21.90%	136.2	136.2				0.00%
29835	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	英里蓝湾小区1变电站1变压器	400	52.13%	0	0		是	2025年12月	-40.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29836	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	英里蓝湾小区2变电站2变压器	630	30.48%	232.372	232.372				-40.63%
29837	康平	四家子	四家子变1207四长线	后张（2）台	100	39.60%	50.4	50.4				-35.16%
29838	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	天墅二期小区变电站1变压器	400	32.00%	232	232				-38.45%
29839	于洪	范屯变	范古线	爱国村中台2台区	315	50.48%	0	0		是	2025年	-32.58%
29840	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街三期1箱变2变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-28.20%
29841	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙8	200	19.80%	0	0		是	2025年12月	-51.85%
29842	大东	农大变	农大变942农西乙线	东陵干东陵乙B马官桥分8加1	200	14.10%	151.8	151.8				-9.33%
29843	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线19左1变台	200	100.50%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	100.00%
29844	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干48左5公变	315	34.92%	0	0				-39.94%
29845	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利五期20箱变2变压器	630	26.03%	403	403				-45.08%
29846	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥3变电站201间隔配电变压器	630	38.57%	0	0		是	2026年12月	-38.70%
29847	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	璟悦香湾6箱变2变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年12月	-37.54%
29848	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房村成刚养殖公变台区	400	12.60%	0	0				100.00%
29849	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线45南分6	400	22.50%	0	0		是	2025年12月	72.05%
29850	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	后领东南台(2020微)	315	41.52%	152.7	152.7				-41.58%
29851	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	林家村照明(2020微)	200	54.40%	0	0		是	2025年11月	-37.51%
29852	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	10kV南环乙线西沟支采摘园甲5	400	0.00%	360	360				0.00%
29853	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线于滨分33变压器	400	0.30%	358.8	358.8				100.00%
29854	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	欢乐人家2箱变2变压器	630	30.79%	0	0				-41.74%
29855	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	锦绣江南1箱变2变压器	630	19.05%	0	0				-47.78%
29856	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	恒大江湾1箱式变电站1号变压器	630	35.81%	0	0		是	2026年12月	-40.72%
29857	沈北	天乾变	天乾变70668天财线	天财线首开国凤尚城小区4变电站201配电变压器	800	17.10%	0	0		是	2026年12月	50.46%
29858	浑南	营盘	营新线	华发首府2变电站1变压器	800	32.25%	0	0		是	2027年12月	-41.56%
29859	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干42+1右1	400	24.90%	0	0			2027年	100.00%
29860	大东	如意变	如意变80894如花乙线	铁源2变电站2变压器	500	29.60%	0	0				-46.12%
29861	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际2号变电站202配电变压器	630	27.81%	391.8	391.8				-42.66%
29862	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际4号变电站201配电变压器	500	22.80%	336	336				-45.03%
29863	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线李南分03	200	48.00%	0	0				-31.95%
29864	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨2灯二台（微）	500	36.48%	0	0				-24.95%
29865	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱7号变电站202间隔配电变压器	630	26.67%	399	399				-35.43%
29866	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	光辉变814光北线鲜丰村内台	100	41.34%	48.66	48.66				-44.38%
29867	于洪	铸造变	铸东乙线	澳海澜郡小区回迁楼1号箱式变电站2号配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2025年	-40.69%
29868	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线110（戴荒地前屯新南台）	200	18.00%	144	144				100.00%
29869	铁西	重工变	重工变10874重塔线	天易晶城五期3变电站202间隔配电变压器	630	48.25%	263	263				8.51%
29870	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	邓陀子支33	200	44.70%	90.6	90.6		是	2025年12月	-28.80%
29871	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘8变电站201间隔配电变压器	630	24.44%	97.5	97.5				-11.20%
29872	于洪	得胜变	得河线95442	远大花园1变电站2变压器	630	55.71%	216	216				-37.59%
29873	沈北	孝信变	孝科线	智慧谷1小区局维变电站201配电变压器	630	11.11%	0	0		是	2026年12月	26.59%
29874	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期3箱式变电站2配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-41.38%
29875	于洪	光辉变	光东线	小微后集体北2号台	400	28.80%	244.8	244.8				13.59%
29876	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城五期2箱式变电站2配电变压器	800	25.50%	0	0		是	2025年12月	15.61%
29877	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	坤湖郛舍三期4变202配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年12月	25.72%
29878	浑南	下深变	下深变268三环乙线	海域香庭二期1号变电站2号配电变压器	800	19.20%	0	0		是	2027年12月	-20.46%
29879	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线温家分中学支2左2柱上变压器	200	0.00%	180	180				100.00%
29880	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地二期1变电站2变压器	630	38.57%	324	324				-40.42%
29881	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干36右13左7变台	200	42.60%	0	0				20.67%
29882	法库	双台子	双台子变045双四线	公主陵1队台	200	43.50%	93	93				-13.58%
29883	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地2号变电站2变压器	630	25.90%	0	0			2027年	-40.84%
29884	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	全胜变146财落线垃圾厂分105	200	21.60%	0	0		是	2026年12月	-42.70%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29885	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线下洼子南分2台支08	200	22.20%	0	0		是	2026年12月	100.00%
29886	大东	望花变	望花变70258望北甲线	联合2小区2站内变压器	315	36.51%	168.5	168.5				-44.73%
29887	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	小光乙EKB毛光干10箱变（单）	400	39.60%	0	0				-27.56%
29888	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	万和顺景1箱变1变压器	630	29.71%	0	0		是		-40.52%
29889	法库	包家屯	包家线	10kV包家线水泉分30	100	58.40%	0	0		是	2027年	-33.09%
29890	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线南钱干线115	100	40.50%	0	0		是	2025年12月	-31.85%
29891	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	南刚分10右1	200	16.80%	0	0		是	2027年	0.00%
29892	铁西	启工变	启工变10774建园线	恒润*御林湾2202变压器	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
29893	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线50	400	27.50%	0	0		是	2025年12月	10.68%
29894	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	盛世御景二期3号箱变变压器间隔配电变压器	800	35.10%	0	0		是	2026年12月	-24.21%
29895	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线小黑3组照明	200	101.10%	0	0	2022年12月			-37.21%
29896	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左9加1右4	200	24.60%	0	0		是	2025年12月	20.21%
29897	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲干71左5右1变压器	400	87.75%	9	9	2024年6月	是	2025年12月	-33.79%
29898	于洪	东民变	东范线	中港城永安嘉苑2站房1配电变压器	800	17.70%	0	0				-11.79%
29899	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城尚城2箱式变电站1配电变压器	800	32.10%	0	0		是	2025年12月	-31.51%
29900	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园2期1箱变2变压器201间隔配电变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	-40.36%
29901	辽中	四方台	四方台变91158农场线	四方台变091农场线八音台北台菜棚nz	100	51.20%	38.8	38.8		是	2026年12月	-39.55%
29902	东陵	中马变	军影线	世博之春5箱变1变压器	630	30.79%	0	0		是	2026年12月	-41.71%
29903	东陵	祝家变	祝高线	李相变642郝义线郝义干159柱上变压器	100	48.90%	0	0		是	2026年12月	-41.42%
29904	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰4号变电站201间隔配电变压器	800	46.13%	0	0			2027年	-34.57%
29905	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	沈空老干部住宅1箱变（单）	630	12.95%	0	0				-43.52%
29906	浑南	新南变	新南056新医甲线	华发新城行知坊1号变电站1号配电变压器	800	18.30%	0	0				11.30%
29907	浑南	新南变	新南056新医甲线	华发新城行知坊2号变电站1号配电变压器	800	25.50%	0	0		是	2027年12月	9.50%
29908	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线草库分3左4柱上变压器	200	27.50%	0	0		是	2026年12月	-35.43%
29909	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线小北地分31变台	200	64.80%	0	0				-37.44%
29910	于洪	得胜变	得中线95474	小青新苑2站房1配电变压器	500	29.76%	301.2	301.2				-26.08%
29911	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	五彩阳光城三期2箱式变电站1配电变压器	630	68.57%	0	0		是	2025年12月	-36.85%
29912	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	朗香邸4箱式变电站1配电变压器	500	58.00%	0	0		是	2025年12月	-140.61%
29913	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干312右17变台	400	7.95%	328.2	328.2		是	2025年12月	-44.06%
29914	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	荒地分10右13	80	37.13%	0	0		是	2025年	-5.68%
29915	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线鞋城分4左2柱上变压器	315	28.89%	0	0		是	2025年12月	-38.38%
29916	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线省宅分12右6柱上变压器	250	52.80%	0	0		是	2025年12月	-39.48%
29917	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	方溪变350造化甲线造化干沙平分82变压器	200	46.00%	0	0		是	2025年12月	-36.80%
29918	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干11右3左2左2	250	22.08%	0	0		是		-38.00%
29919	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干50	315	20.32%	219.5	219.5				-51.17%
29920	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	南路干怡园分15加1	400	68.25%	0	0		是		-39.96%
29921	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	苏北变356浑河乙线浑河乙线015	100	55.00%	0	0			2027年	-59.17%
29922	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分9左02	200	124.65%	0	0	2025年6月	是	2027年	-31.19%
29923	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线161右2变台	160	61.88%	0	0		是	2025年12月	-29.05%
29924	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干9柱上变压器	100	53.60%	0	0		是	2025年12月	-45.25%
29925	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	十路甲线齐十干5左5变压器	315	88.25%	0	0	2025年8月	是	2027年12月	-42.22%
29926	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分11左3柱上变压器	250	65.60%	0	0		是	2025年12月	-41.71%
29927	沈河	长青变	长青变478长木甲线	长木甲线方南干57右8+1公变	315	6.35%	263.5	263.5				-45.53%
29928	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	顺城变054万寿甲线万寿干53右2+1公变	500	13.44%	0	0		是	2026年12月	-43.06%
29929	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干20左5左1公变	315	17.14%	229.5	229.5				-42.25%
29930	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分6公变	315	17.14%	229.5	229.5				-35.87%
29931	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	陵东变156陵北甲线瓦窑分20右7柱上变压器	315	13.33%	0	0		是	2025年12月	-38.46%
29932	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	陵信干英雄分9右1右2柱上变压器	200	64.00%	0	0		是	2025年12月	-44.23%
29933	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	陵信干英雄分11右1柱上变压器	200	32.40%	0	0		是	2025年12月	-35.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29934	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分8右6柱上变压器	315	56.63%	0	0		是	2025年12月	-40.10%
29935	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干17右2柱上变压器	315	43.94%	0	0		是	2025年12月	-41.04%
29936	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	上林乙线7左2柱上变压器	200	11.00%	0	0		是	2025年12月	-39.32%
29937	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙地分大桥支1变压器	315	14.60%	0	0		是	2025年12月	-36.60%
29938	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分22左12变压器	315	55.11%	0	0		是	2025年12月	-41.13%
29939	新民	东郊变	东郊变30258郑东乙线	郑东乙线陶瓷干186左1变台	100	36.60%	53.4	53.4				-46.76%
29940	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	景星干景八分13左2	315	54.60%	0	0				-50.26%
29941	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南干27公变	315	48.89%	0	0		是	2026年12月	-44.51%
29942	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	怒江变264怒特线嘉陵分11柱上变压器	315	50.48%	0	0		是	2025年12月	-42.95%
29943	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线东陵干水源分30左2	400	54.50%	0	0				-53.62%
29944	大东	粮仓变	粮仓变65540粮君甲线	安居甲线毛光干小毛甲7沈淀分5	100	29.10%	60.9	60.9				-42.67%
29945	沈河	大东变	大东变054城南乙线	大东变054城南乙线城南干16+1公变	200	5.50%	0	0		是	2026年12月	-20.45%
29946	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分30右8	315	26.98%	0	0				-47.35%
29947	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	李官乙线李官干阳光分18左12变压器	315	20.95%	0	0				-91.38%
29948	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	光荣分18+1	400	11.20%	315.2	315.2				-45.51%
29949	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	望花变148陵东甲线轻工分13右2柱上变压器	315	3.49%	0	0		是	2025年12月	-21.04%
29950	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分5柱上变压器	315	25.71%	0	0		是	2025年12月	-32.64%
29951	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长怒乙线怒干线陆运分22柱上变压器	200	91.80%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-39.24%
29952	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格甲线桂花分11右4左5	315	69.84%	0	0		是	2027年	-50.50%
29953	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	昆工甲线锦水分14右5右6柱上变压器	200	57.20%	0	0				-37.09%
29954	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	南湖变468天坛甲线天坛干柳焊分2公变	315	29.84%	189.5	189.5				-42.78%
29955	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之12柱上变压器	200	127.20%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-43.91%
29956	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	浅草绿阁三期2变电站202变压器	630	18.41%	451	451				-51.84%
29957	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	西江棚园2箱变2变	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-44.31%
29958	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	鑫宇园1箱变2号变	630	24.44%	0	0		是	2025年12月	-43.35%
29959	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	富山三期2箱变1号变	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	-43.42%
29960	和平	三好变	三好变166文体甲线	东大南区住宅一次2主变	500	26.40%	318	318				-40.37%
29961	和平	方型变	方型变438方文乙线	中润科技城2主变	800	12.30%	621.6	621.6				-38.00%
29962	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸4箱变2变压器	630	40.76%	0	0				-35.92%
29963	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	天意利生缘1箱变2变压器	630	11.05%	0	0		是	2025年12月	-39.92%
29964	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	林语家话2箱变1	500	30.40%	0	0		是	2025年12月	-45.11%
29965	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤花园1箱变2号变	630	60.00%	0	0		是	2025年12月	-42.63%
29966	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	风华时代2箱变1号变	500	30.80%	0	0		是	2025年12月	-39.14%
29967	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城6箱变1变压器	800	25.88%	513	513				-45.45%
29968	皇姑	长江变	25460长亚乙线	下坎子新2箱变1号变	630	33.14%	0	0		是	2025年12月	-39.66%
29969	和平	太原变	太原变040南十乙线	玉麟花园41主变	400	0.00%	0	0				0.00%
29970	和平	花园变	花园变56768花三乙线	音乐高层一次主变	500	30.40%	0	0				-36.07%
29971	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	十三路小区变电站201	500	79.36%	0	0		是	2027年12月	-42.42%
29972	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	二台子箱变1站内变压器	400	56.50%	0	0				-40.53%
29973	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	长江北6箱变1	630	75.24%	0	0		是	2025年12月	-39.20%
29974	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	金色枫景小区2变电站1变压器	630	18.10%	0	0				0.00%
29975	皇姑	历工变	历工变452华泰线	寿泉4箱变2变压器	500	29.60%	0	0				-41.62%
29976	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	黄海八期1变电站1变压器	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	-45.10%
29977	沈河	南湖变	南湖变450雨坛甲线	雨坛甲1-1箱变1变压器	315	47.94%	132.5	132.5				-48.21%
29978	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	世茂现代城3变电站1变压器	400	72.00%	72	72				-38.89%
29979	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶1号变电站1变压器	630	17.52%	456.6	456.6				-42.15%
29980	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	泾河小区3箱变2号变	400	22.80%	0	0		是	2025年12月	-42.07%
29981	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金地盛世小区1变电站1变压器	630	25.71%	0	0		是	2025年12月	-41.22%
29982	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高丽新城箱变2配电变压器	630	24.00%	0	0		是	2025年12月	-39.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29983	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区1变电站201配电变压器	630	29.84%	379	379				-44.94%
29984	铁西	工农变	工农变55578工北线	铁西教师新村变电站201柜	630	47.94%	265	265				-38.68%
29985	铁西	工农变	工农变55578工北线	重工铁路小区1变电站201柜	630	26.03%	403	403				-38.81%
29986	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	新湖北国之春五期B区1变电站202变压器	630	29.52%	0	0				-46.99%
29987	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	北三中路职工住宅小区变电站202柜	500	29.44%	0	0				-42.02%
29988	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向工1箱变1	500	81.20%	0	0	2025年8月			-39.87%
29989	和平	方型变	方型变426宁波甲线	沈铁南八1主变	500	32.80%	0	0				-50.04%
29990	皇姑	长江变	25462长怒甲线	红田翠园二期2箱变2号变	500	22.80%	0	0		是	2025年12月	-46.22%
29991	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科八九区2箱变1号变	630	61.59%	0	0		是	2025年12月	-39.81%
29992	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	昆山东油箱变1号变	630	48.57%	0	0		是	2025年12月	-42.72%
29993	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光5变电站1号变	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-43.55%
29994	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园2箱变1变压器	630	27.81%	0	0		是	2025年12月	-44.67%
29995	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园2箱变2变压器	630	12.57%	0	0		是	2025年12月	-40.73%
29996	沈河	怀远变	怀远变178怀港线	汇宝3变电站1变压器	630	16.83%	461	461				-42.52%
29997	沈河	长青变	长青变444长南甲线	泉园电气化2箱变2变压器	1250	32.96%	0	0		是	2026年12月	-38.70%
29998	和平	市府变	市府变566总站乙线	西塔31主变	1000	57.60%	0	0		是	2027年12月	-31.70%
29999	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	府苑名都变电站1变压器	800	23.40%	0	0				-43.64%
30000	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	艳路西小区变电站201	630	26.67%	399	399				-52.44%
30001	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	般若寺箱变1变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
30002	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	怡静园2箱变1变压器	630	48.57%	0	0				-42.55%
30003	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际8号变电站2变压器	630	17.78%	0	0		是	2027年12月	-46.35%
30004	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	昆山中路95楼箱变1号变	400	27.00%	0	0		是	2025年12月	-36.27%
30005	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	五彩一1箱变2变压器	500	17.60%	0	0		是	2025年12月	-38.79%
30006	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期4变电站201变压器	630	22.54%	0	0				-42.32%
30007	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友2箱变1变压器	630	13.33%	483	483				-39.98%
30008	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友2箱变2变压器	630	28.19%	389.4	389.4				-40.75%
30009	大东	望花变	望花变70242上园乙线	圣淘沙1箱变2站内变压器	630	8.89%	0	0				-44.23%
30010	和平	方型变	方型变498望湖甲线	2主变供电处	630	11.43%	0	0		是	2026年12月	-40.40%
30011	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	兴盛家园2变电站202柜	630	14.29%	0	0				-43.17%
30012	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	小西住宅箱变1变压器	400	18.00%	288	288				-47.78%
30013	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	鑫丰花园小区1变电站201变压器	500	0.00%	50.776	50.776				0.00%
30014	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	和皇家园一期变电站201变压器	630	0.00%	0	0				-47.11%
30015	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	十二路农贸市场1变电站201	630	10.16%	503	503				-41.10%
30016	大东	如意变	如意变80884如品线	新华喜品5变电站2变压器	630	29.52%	0	0		是		-36.86%
30017	沈河	长青变	长青变452长大甲线	御泉花园箱变1变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年12月	-44.12%
30018	铁西	历工变	历工变10456黎明线	黎明西部风情1变电站201柜	630	35.87%	0	0		是	2027年12月	-39.70%
30019	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	金辉佳苑变电站201	630	25.71%	173.2	173.2				-33.39%
30020	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	主变南京街103号	400	73.20%	0	0				-44.87%
30021	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	筑景东方1变电站1站内变压器	630	13.97%	0	0		是		-42.27%
30022	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭2箱变1	630	26.35%	50.776	50.776				-22.97%
30023	和平	市府变	市府变582北市乙线	宾翠2主变	630	20.19%	0	0		是	2027年12月	-64.79%
30024	铁西	万达变	万达变56066万荣线	南十二路1变电站201	315	117.33%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-43.16%
30025	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	金阳21主变	630	18.10%	0	0		是		-45.67%
30026	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	山川2箱变1	630	21.33%	0	0				-41.66%
30027	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	怒江小区箱变2号变	630	42.86%	115.656	115.656				-48.97%
30028	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	兴盛家园1变电站202柜	630	19.68%	0	0				-46.76%
30029	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	桐杉家园箱变2	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-41.05%
30030	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	柳条河2箱变1	630	32.76%	0	0		是	2025年12月	-45.43%
30031	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	第一商城1变电站202间隔变	400	0.00%	0	0		是		0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30032	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	方迪家园2变电站201柜	630	17.14%	0	0		是	2027年12月	-44.01%
30033	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线大夏卜支瑛亮养殖几2	400	11.70%	0	0		是	2025年	100.00%
30034	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	卫东甲线松北分7右5+1柱上变压器	400	26.80%	0	0		是	2025年12月	14.85%
30035	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	集美万象2号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	9.60%	0	0			2027年	-9.60%
30036	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线朱家岗大棚	100	55.50%	0	0		是	2025年11月	-56.50%
30037	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲5小区变电站2变压器	500	24.00%	0	0		是	2025年12月	-41.68%
30038	东陵	世园变	泗水甲线	z大夫磨米加工厂	80	9.75%	0	0		是	2026年12月	-3.64%
30039	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	中瑞府小区1局维变电站202配电变压器	800	13.80%	0	0		是	2026年12月	23.45%
30040	于洪	化学变	化东乙线	京西祥云4变电站2配电变压器	630	33.02%	0	0				100.00%
30041	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园4变电站201配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
30042	东陵	李相变	李祝乙线	pms_李祝干128左分4柱上变压器	315	133.33%	0	0	2025年6月			-27.84%
30043	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达7变电站2号配电变压器	500	24.32%	0	0		是	2027年12月	-34.57%
30044	苏家屯	前显变	前显变278前地线	锦麟誉3号变电站201间隔（前地线）配电变压器	630	7.94%	0	0			2027年	100.00%
30045	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城11号变电站201配电变压器	630	31.11%	0	0			2027年	-41.84%
30046	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	辽海分12左2	200	85.50%	0	0	2024年6月	是	2026年	15.25%
30047	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线30右12柱上变压器	400	78.30%	0	0		是	2025年12月	-49.86%
30048	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干178右2变台	200	10.05%	159.9	159.9				-21.62%
30049	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园1变电站1主变	500	28.40%	308	308				-41.39%
30050	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城4变电站1变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
30051	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	江南时代3号变电站201间隔配电变压器	630	29.71%	0	0			2027年	-40.11%
30052	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	文台苑1箱式变电站2配电变压器	630	24.44%	0	0		是	2025年12月	-8.35%
30053	和平	青年变	青年变368青二线	八经干48中华园公寓201间隔配电变压器	500	38.80%	0	0		是		-36.09%
30054	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	御华府3号变电站201间隔（新施甲线）配电变压器	800	3.90%	0	0			2027年	0.00%
30055	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	维华商业广场小区变电站201配电变压器	500	51.60%	0	0			2027年	-34.31%
30056	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分李影支20变台	200	23.60%	0	0		是	2025年12月	-38.23%
30057	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	文台苑2箱式变电站1配电变压器	800	62.10%	0	0		是	2025年12月	-14.93%
30058	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园1箱变2变压器	630	13.49%	482	482				-40.05%
30059	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干298防火分12柱上变压器	200	14.85%	150.3	150.3				-28.49%
30060	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干284右分02柱上变压器	50	74.80%	7.6	7.6				-56.78%
30061	东陵	孙家寨	孙桃乙线	孙家寨变104孙桃线孙桃干南岭分16+1柱上变压器	400	45.45%	0	0		是	2026年12月	-28.37%
30062	沈北	天乾变	天乾变70668天财线	天财线首开国风尚城小区3变电站201配电变压器	800	27.90%	0	0		是	2026年12月	61.35%
30063	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线92右1变台	200	15.90%	148.2	148.2				100.00%
30064	于洪	得胜变	得工线95446	大青乡政府宿舍小区	315	54.29%	0	0		是	2025年	-73.98%
30065	于洪	东民变	东红线	小微东红干48	400	8.10%	0	0				34.59%
30066	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线龙山分兴盛支42左2柱上变压器	200	54.90%	70.2	70.2				-35.71%
30067	沈北	天乾变	天孝甲线	汇置尚郡1小区箱变201配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年12月	8.45%
30068	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡镇木耳岗邵伟大棚蔬菜种植公变台区	400	2.70%	349.2	349.2				0.00%
30069	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村2号变电站201间隔配电变压器	800	33.00%	0	0			2027年	-41.04%
30070	和平	和平变	和平变178和海线	正大广场2变电站201间隔配电变压器	630	17.78%	455	455				-46.38%
30071	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线还阳树支023	30	53.50%	0	0		是	2026年5月	-75.08%
30072	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线严东南甲02	160	78.38%	0	0		是	2025年12月	-31.70%
30073	大东	农大变	农大变942农西乙线	马官桥3箱变1变压器	500	22.80%	336	336				-43.56%
30074	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑6号变电站2变压器	630	21.59%	0	0			2027年	-45.65%
30075	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑3号变电站1变压器	630	17.46%	0	0			2027年	-40.75%
30076	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	坤业城3站房1配电变压器	400	36.30%	0	0				9.67%
30077	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	仙林金谷1-2-4期1局维变电站202配电变压器	800	14.63%	603	603		是	2026年12月	90.93%
30078	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线67	50	102.00%	0	0	2024年12月		2027年	-39.75%
30079	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区15变电站1变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-42.25%
30080	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	YHG_嘉麟泵站箱式变电站1号配电变压器	315	16.38%	0	0		是	2025年12月	-26.33%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30081	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	四海小区箱变1站内变压器	630	38.86%	0	0				-49.66%
30082	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	一四六中学间隔配电变压器	630	33.02%	307.43	307.43				-45.18%
30083	东陵	上佰变	上深乙线草库分3左2左1柱上变压器		315	11.05%	0	0		是	2026年12月	-40.58%
30084	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线石桩子东一台支04	200	32.70%	114.6	114.6				-28.67%
30085	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分63左23+1右1	200	11.10%	0	0			2027年	0.00%
30086	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	10kV宝十线新光实业分2	400	20.10%	279.6	279.6		是	2025年11月	-17.54%
30087	于洪	得胜变	得化线95476	沈阳化工大学(教师住宅)2站房1变压器	630	24.38%	413.4	413.4				-39.74%
30088	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线北王岗子分114变台	200	33.30%	113.4	113.4				-39.38%
30089	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任东水田支二008	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	-48.46%
30090	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分21左1	200	9.30%	161.4	161.4				0.11%
30091	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	中寺干邱家分8蚂蚱鸡养殖场(一站式)	200	5.20%	169.6	169.6				-50.25%
30092	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干鹏程分3(2)柱上变压器	500	43.60%	0	0				-81.44%
30093	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	安居乙线毛光干小光乙G燃料分2右1之1	315	68.57%	0	0				-49.58%
30094	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干64加1右6右1之2	315	112.06%	0	0	2022年12月			-33.90%
30095	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门6号变电站202间隔配电变压器	630	49.52%	0	0			2027年	-21.36%
30096	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城三期1箱式变电站1配电变压器	800	79.88%	0	0		是	2025年12月	-22.45%
30097	于洪	平罗变	平雅线	观莲雅居2站房1变压器	315	84.44%	0	0	2024年12月	是	2025年	12.95%
30098	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	农药干邮政分14+1	315	40.32%	0	0		是	2025年	-36.62%
30099	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分7左4	315	18.41%	0	0			2027年	-43.33%
30100	铁西	重工变	重工变10840城西线	君悦美景2箱变201变压器	400	75.60%	0	0		是	2027年12月	-41.43%
30101	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	兴华大厦2土建变202	500	0.00%	0	0		是		0.00%
30102	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	北官线103右1	250	80.96%	0	0	2025年2月		2027年	-51.07%
30103	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线5右4+1	315	31.11%	0	0				-44.05%
30104	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	新安乙线法赖分前沙支4变台	400	15.90%	0	0				-31.88%
30105	康平	城南变	城南变2514铸造线	九组新台支4	200	57.00%	66	66		是	2026年6月	-1.71%
30106	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线林校分20左7	180	61.11%	0	0		是	2026年	-42.47%
30107	沈北	道义变	道义变15252步阳线	江南甲第2变电站202配电变压器	1260	13.33%	0	0		是	2026年12月	-41.67%
30108	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线干31右1变压器	200	50.50%	0	0		是	2025年12月	-33.69%
30109	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	双树中台分一台	200	74.40%	0	0				0.67%
30110	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡13变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
30111	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	肇兴佳苑小区1变电站1变压器	630	21.59%	0	0				-48.32%
30112	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	如小联干83左9	400	49.50%	0	0				-21.47%
30113	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线12柱上变压器	200	43.20%	0	0		是	2025年12月	-40.66%
30114	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾7箱变2变压器	800	75.60%	115.2	115.2				-37.05%
30115	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾5箱变1变压器	500	50.56%	197.2	197.2				-38.02%
30116	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	九悦一期小区2变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
30117	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	兴工农贸小区变电站202变压器	250	0.00%	50.776	50.776				0.00%
30118	浑南	白塔变	白塔变986白施甲线	田园牧歌1号变电站201间隔配电变压器	800	43.13%	0	0		是	2027年12月	-40.03%
30119	于洪	双树变	双南甲线	小微十里河综合台	200	90.00%	0	0	2025年8月	是	2025年	-5.52%
30120	东陵	杨官变	杨紫线	紫堤东郡3配电室202柜配电变压器	630	43.05%	0	0		是	2026年12月	-42.08%
30121	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线所带祝杨干靠山东分16右20柱上变压器	400	8.70%	0	0		是	2026年12月	-15.93%
30122	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区3变电站2变压器	400	29.00%	244	244				-45.05%
30123	浑南	白塔变	白塔变962东化线	东化线12右18左2柱上变压器	200	13.50%	0	0		是	2027年12月	31.40%
30124	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶6组北台	200	10.20%	159.6	159.6				100.00%
30125	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都八期-3-2小区变电站201配电变压器	400	11.40%	0	0		是	2026年12月	50.73%
30126	东陵	李相变	郝义线	郝义线郝义干9旭龙分7柱上变压器	400	34.50%	222	222				-33.71%
30127	和平	青年变	青年变342青胜线	青胜甲1KB铝镁小区201间隔配电变压器	315	106.67%	0	0	2023年8月	是	2025年	-37.35%
30128	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线东屯四组北民屯	50	32.80%	0	0		是	2026年6月	-53.55%
30129	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线大棚支线1	50	2.40%	0	0		是	2026年6月	-20.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30130	东陵	水家变	水李线	水李线龙三分44收兵台支46左2柱上变压器	200	29.10%	10	10				-24.54%
30131	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左5右2	200	47.40%	0	0		是	2025年12月	-47.06%
30132	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线粮库台支01	200	43.00%	94	94				-30.38%
30133	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	太阳干51	80	52.00%	30.4	30.4				-38.00%
30134	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线慈恩寺南台	315	31.11%	0	0		是	2025年12月	-34.79%
30135	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	明日之光6号变电站201间隔（施城线）配电变压器	630	26.67%	0	0			2027年	12.92%
30136	和平	市府变	市府变564总站甲线	65-2号箱变配电变压器	400	29.50%	0	0		是	2027年12月	38.16%
30137	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	离职干休所箱变1变压器	400	14.00%	304	304				-35.38%
30138	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线10变台	400	62.50%	0	0				-39.94%
30139	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	YHG_卫东干34左5加1右3（临时电）柱上变压器	315	0.00%	0	0				-683.61%
30140	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	沈阳奥园广场二期C区及二期D区工程2变电站2变压器	630	37.33%	0	0			2027年	-32.71%
30141	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支43右23左2	100	53.70%	36.3	36.3				-99.77%
30142	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线西村支16	315	34.92%	173.5	173.5				-29.13%
30143	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	山林变556林北线林北干20左09	400	9.23%	323.1	323.1				-39.54%
30144	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语7箱变202	500	0.00%	0	0				0.00%
30145	开发	郑家变	郑家变55248郑胜乙线	金地檀府六期小区变电站1变压器	800	48.00%	336	336				-36.09%
30146	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	苏家小区2号变电站1变压器	630	24.44%	413	413				-41.78%
30147	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线30+1	400	17.10%	0	0				-30.73%
30148	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线欢一新支02	200	21.00%	138	138				3.87%
30149	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金汇雅居2变电站2变压器	500	65.60%	0	0		是	2025年12月	-41.48%
30150	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分19右7	200	45.15%	0	0			2027年	9.61%
30151	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线126右22	100	14.70%	0	0			2027年	50.72%
30152	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区5号箱2号变压器	630	28.25%	389	389				-43.66%
30153	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城四期2变电站202间隔配电变压器	1000	45.20%	0	0				-39.88%
30154	沈北	董楼子	董楼子变042望滨线望滨干	董楼子变042望滨线望滨干248（黑林子A台）	200	39.70%	100.6	100.6				-34.69%
30155	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干浪子分水田支28	100	54.00%	36	36				-65.59%
30156	辽中	金山变	金山变45566金冷线	黄西村综合一台（微）	500	72.60%	87	87				-41.93%
30157	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	华润置地南区二期2变电站201配电变压器	500	61.60%	142	142				-38.92%
30158	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾（首二期）5箱式变电站2号变压器	630	33.52%	0	0		是	2026年12月	-38.63%
30159	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝杨干129大台分28柱上变压器	100	33.60%	0	0		是	2026年12月	-29.99%
30160	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	全波工厂公变台	400	12.00%	312	312				99.99%
30161	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	长兴分79+1右1	200	78.90%	0	0			2027年	-39.20%
30162	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑3箱变2变压器	500	34.80%	0	0		是	2025年12月	-40.93%
30163	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都17号变电站201间隔（施恒线）配电变压器	630	18.10%	0	0			2027年	38.17%
30164	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线前刘设施小区支009	50	42.90%	0	0		是	2026年5月	-47.16%
30165	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	漾子泡9.15组新1	200	0.00%	180	180				0.00%
30166	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线三家支022	100	53.70%	36.3	36.3		是	2025年12月	-31.37%
30167	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线糖坊支19	200	57.00%	0	0		是	2026年6月	-39.19%
30168	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲放甲线	阳光家园二期1变压器	630	31.71%	0	0		是	2026年12月	-49.16%
30169	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园27号小区变电站202配电变压器	630	40.95%	0	0			2027年	-42.82%
30170	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	全运万达6号变电站2号配电变压器	800	21.60%	547.2	547.2				-11.00%
30171	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	金山北苑4小区箱变1配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2025年12月	5.57%
30172	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城2变电站-2	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
30173	新民	大红旗	大红旗变506二红线	大红旗变506二红线二红干柱屯分38变台	200	22.80%	0	0				-35.79%
30174	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线张家分117	50	28.20%	0	0		是	2026年12月	-51.02%
30175	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期1变电站2号配电变压器	800	23.75%	0	0		是	2027年12月	-38.56%
30176	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居公寓1变电站201	630	25.71%	0	0		是		-43.16%
30177	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳唐轩新北置业有限公司（沈阳唐轩*公馆）2202配电变压器	800	15.60%	0	0				-41.50%
30178	沈北	董楼子	望滨线	YHG_董楼子东关村	200	16.25%	147.5	147.5				-36.71%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30179	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	沈阳新家园物业管理有限公司2箱1变（备）201配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
30180	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	小荒地台	200	36.50%	107	107				-38.56%
30181	沈北	道义变	道义变15293开发二线	沈阳蒲河房地产开发有限公司5箱变201配电变压器	630	15.87%	0	0				-42.25%
30182	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子分李房申支朱千堡几28	200	55.80%	0	0		是	2025年12月	6.11%
30183	东陵	世园变	世高线	世园变574世高线棉花支10右2右1柱上变压器	200	64.80%	0	0		是	2026年12月	-29.40%
30184	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分獾洞支25右15变台	400	6.30%	0	0		是	2025年12月	-2153.06%
30185	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际一期3箱式变电站2配电变压器	630	26.98%	0	0		是	2025年12月	-42.27%
30186	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香槟8变电站1变压器	800	37.50%	0	0				-31.80%
30187	沈河	大东变	大东变074东青乙线	万泉分4+1	200	86.70%	0	0	2024年2月	是	2026年6月	7.35%
30188	新民	家俱变	10kV沙侯乙线16874线	侯南干82右1左3变台	200	45.60%	0	0				100.00%
30189	东陵	农大变	农首线	双珑原著2箱变1变压器	800	20.70%	554.4	554.4				13.25%
30190	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	八家子3栋楼柱上变压器	315	44.44%	0	0		是	2025年12月	-44.90%
30191	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	台北分22右6左1柱上变压器	400	38.00%	0	0		是	2025年12月	9.02%
30192	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	巴塞罗那晶座3变电站201变压器	400	34.00%	0	0				-41.12%
30193	皇姑	文北变	文北变70450文青线	翡翠城1箱式变电站2配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	100.00%
30194	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关干南分线西关二组分台支10	200	61.50%	0	0		是	2026年12月	-21.14%
30195	沈北	道义变	道义变15289雷明线	正良嘉园4箱变1号变压器	630	61.27%	0	0		是	2026年12月	-33.68%
30196	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	天阔城2箱变201配电变压器	630	50.29%	250.2	250.2				-38.66%
30197	东陵	中马变	世贸线	保利十二橡树1箱变1号配电变压器	630	26.03%	403	403				-32.86%
30198	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城小区2变电站2变压器	800	0.00%	296.172	296.172		是	2025年12月	0.00%
30199	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	亚太小区箱变1变压器	400	86.10%	0	0	2023年7月			-31.69%
30200	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	恒大中央广场二期6号变电站2号配电变压器	630	25.71%	0	0		是	2027年12月	100.00%
30201	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	曙光大厦3号变电站1号变压器	630	30.48%	375	375				-43.01%
30202	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星中央公园2号变电站2号变压器	630	43.17%	0	0		是	2027年12月	-36.23%
30203	沈北	清水变	清依线	清依干熊家岗村B台	200	10.35%	0	0		是	2026年12月	-24.92%
30204	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线老观二组照明西	400	10.50%	0	0				-17.16%
30205	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	华怡欣欣城202配电变压器	630	8.25%	515	515				-44.00%
30206	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	金桔园小区箱式变电站1号变压器	400	35.00%	0	0			2027年	27.37%
30207	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城10变电站1变压器	500	38.00%	0	0		是	2025年12月	-37.05%
30208	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章1-4变电站201间隔配电变压器	400	27.20%	0	0		是	2026年12月	-20.31%
30209	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	棠颂1号变电站201间隔（前新线）配电变压器	800	52.20%	0	0			2027年	-10.89%
30210	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线双丁线142	100	29.00%	0	0		是	2025年11月	-15.03%
30211	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	秀水靓园2变电站202	630	47.94%	0	0				-46.29%
30212	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰7箱变（单）	630	29.33%	0	0				-43.16%
30213	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅7变电站1变压器	400	28.50%	0	0				-45.55%
30214	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际3号变电站202配电变压器	800	25.80%	0	0				-43.27%
30215	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵4箱变1变压器	630	28.19%	0	0				-43.53%
30216	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干102+1	400	9.90%	0	0				14.50%
30217	沈河	方家变	方家变668方南乙线	其仕和悦配变站202间隔配电变压器	800	28.80%	489.6	489.6				-23.21%
30218	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大都4变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
30219	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干114左1右1	200	32.70%	114.6	114.6				-60.32%
30220	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分80+1左10	400	8.10%	327.6	327.6				-4.99%
30221	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区4箱式变电站1配电变压器	800	49.75%	0	0		是	2025年12月	-39.63%
30222	开发	昆明变	昆明变55980昆纺乙线	万丽御府小区变电站102间隔配电变压器	630	3.81%	543	543				-5.72%
30223	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象4号变电站1号变压器	630	24.76%	0	0		是	2027年12月	-39.48%
30224	和平	青年变	青年变342青胜线	青胜线5	400	63.25%	0	0		是	2025年	-36.76%
30225	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍施线34左10左1	200	3.00%	0	0			2027年	0.00%
30226	辽中	赵柳房变	赵柳房变92664赵潘线	茨榆坨鑫家福门窗公变台区	200	24.90%	130.2	130.2				0.00%
30227	于洪	平罗变	平罗线	平罗变611平罗线上蒲河村1台	400	35.70%	0	0		是	2025年	-25.26%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30228	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾豪庭1.2期1局维变202配电变压器	400	28.20%	0	0		是	2026年12月	-33.40%
30229	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田2支016	100	30.00%	0	0		是	2026年6月	-54.12%
30230	皇姑	文北变	文北变70450文青线	华润翡翠城二期箱变201间隔配电变压器	800	42.90%	0	0		是	2025年12月	-26.72%
30231	于洪	光辉变	光东线	二分场2号小微台	400	1.80%	352.8	352.8				0.00%
30232	法库	双台子	双台子变045双四线	后满洲屯大队台	400	39.75%	97.3384	97.3384				-31.69%
30233	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	年家村综合一台	200	30.30%	119.4	119.4				-37.69%
30234	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	龙湖锦瑞原著2小区变电站1配电变压器	800	22.20%	0	0				86.15%
30235	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线于家支22于家沟西台	315	17.33%	0	0		是	2025年12月	-27.75%
30236	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线腰三合屯分05	160	106.50%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-37.22%
30237	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭B区2变电站2配电变压器	630	9.14%	0	0		是	2025年12月	30.75%
30238	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期6变电站1变压器	630	16.00%	466.2	466.2				-47.26%
30239	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期8变电站1变压器	800	17.40%	580.8	580.8				-45.77%
30240	浑南	于山变	于山变778于通线	府城名邸二期3号变电站2号配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
30241	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	茨于坨变017肖寨门线肖南养殖场	315	53.71%	114.3	114.3				-25.88%
30242	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线新发支036	50	0.00%	0	0		是	2026年5月	-224.01%
30243	于洪	东民变	东民线	东民变343东民线东民4台区	250	42.88%	0	0				-44.70%
30244	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线茨林分14左12左1变台	200	23.10%	133.8	133.8				0.00%
30245	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区11变电站1变压器	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	-41.83%
30246	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	肇工家园小区配电站201间隔配电变压器	500	44.80%	0	0				-42.43%
30247	沈北	孝信变	孝信变25588南润乙线	沈阳市沈北新区城市管理局（一站式）	100	9.90%	0	0		是	2026年12月	-11.00%
30248	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑五期1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
30249	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区1变电站1变压器	630	17.78%	455	455				-41.06%
30250	浑南	下深变	下深变284新城线	金地锦城一期3变电站2变压器	500	47.60%	0	0		是	2025年12月	-42.90%
30251	沈北	天乾变	天乾变70658大洋甲线	沈阳亿德金属制品有限公司（一站式）	400	28.00%	0	0				-24.92%
30252	沈北	天乾变	天乾变70658大洋甲线	沈阳市于洪区华业金属装饰制品厂100KVA（一站式）	400	53.60%	0	0		是	2026年12月	-46.94%
30253	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	丁香水岸二期4箱式变电站配电变压器	630	31.43%	0	0		是	2025年12月	-32.55%
30254	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村2箱式变电站2配电变压器	500	17.20%	0	0		是	2025年12月	-101.89%
30255	和平	市府变	市府变564总站甲线	煤建一营1主变	400	70.00%	0	0		是	2027年12月	-41.36%
30256	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	凤祥市场变电站1号变压器	400	102.50%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	18.29%
30257	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	康桥花园2箱式变电站1配电变压器	630	28.89%	0	0		是	2025年12月	-43.95%
30258	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线高力房分22变台	100	60.30%	0	0				-38.77%
30259	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线后山分21左1变台	100	99.90%	0	0	2023年1月			-40.34%
30260	沈北	大志变	志詹乙线	（虎石台）兴明1变箱201配电变压器	630	25.52%	406.2	406.2				-11.14%
30261	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分68左4变台	200	34.80%	0	0		是	2025年12月	-39.84%
30262	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线七家子分七水利支17	50	1.20%	0	0		是	2025年12月	1.10%
30263	辽中	金山变	金山变45564金长线	刘二堡变169北长线蒲河北照明	200	62.85%	54.3	54.3				-40.74%
30264	辽中	金山变	金山变45544金东线	刘二堡变169北长线集贤照明	400	148.50%	0	0	2025年6月			-38.43%
30265	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线农场水田几水田甲2	200	25.80%	0	0		是	2025年	-53.01%
30266	于洪	兰台变	兰张线	和谐1期1站房1变压器	630	16.51%	0	0		是	2025年	-40.14%
30267	开发	昆明变	昆明变55944星海甲线	净月臺小区2变电站1变压器	630	46.67%	273	273				7.27%
30268	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	罗曼威森1号变电站2号变压器	630	39.62%	317.4	317.4				-41.05%
30269	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	孔雀城9号变电站201间隔配电变压器	800	76.50%	0	0		是	2026年	-38.92%
30270	和平	方型变	方型变442方青甲线	群芳201间隔配电变压器	800	30.00%	0	0		是	2025年	0.00%
30271	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干68右1	200	24.00%	0	0			2027年	-36.24%
30272	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	代家乙线100左2变台	200	73.20%	0	0		是	2025年12月	-11.85%
30273	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府四期小区变电站2变压器	630	78.10%	75	75				-39.37%
30274	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城星座3箱变1配电变压器	500	17.60%	0	0		是	2025年12月	-41.45%
30275	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑3箱变2变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	-38.68%
30276	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟分崔家屯西几线8+1（崔家屯西台）	200	43.20%	0	0		是	2025年12月	-24.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30277	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区5变电站201间隔配电变压器	630	67.30%	0	0		是	2028年12月	-40.09%
30278	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖寨门肖北村增秋电焊公变台区	200	19.50%	0	0				100.00%
30279	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台南台g（2022微）	200	93.60%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-34.06%
30280	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线闫家村照明	400	23.40%	266.4	266.4				-24.08%
30281	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线柳官西组支03	50	70.00%	0	0		是	2026年12月	-37.40%
30282	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	志新里箱变201配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年12月	-4.79%
30283	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线二道房分9左12右2变台	200	10.50%	159	159				-41.54%
30284	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期3变电站1变压器	800	41.25%	0	0		是	2025年12月	-39.56%
30285	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河2变电站1号主变	800	15.25%	598	598				-39.93%
30286	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线林场变048	100	38.55%	0	0		是	2026年12月	-33.89%
30287	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区1变电站1变压器	500	34.00%	0	0		是	2025年12月	-45.00%
30288	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线沙金主干线059	100	63.30%	0	0		是	2026年12月	-36.87%
30289	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线新发一支009	200	23.55%	0	0		是	2026年12月	-24.54%
30290	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	回民村综合二台	315	8.89%	0	0				90.13%
30291	沈北	农高变	农商线	汇鑫山庄3小区局维箱变201配电变压器	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	100.00%
30292	沈北	天乾变	天乾变70670天俪线	中粮锦云二期4小区局维变电站202变压器	800	24.00%	0	0		是	2026年12月	21.09%
30293	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下9变电站1变	630	41.14%	0	0		是	2025年12月	-15.85%
30294	沈河	北兴变	北兴变368北诸线	诺富特1配电室1变压器	800	41.25%	390	390				-35.49%
30295	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干达连南井分16加1变压器	50	36.00%	27	27				-54.52%
30296	浑南	于山变	于山变786于安乙线	盛京印象一期3号变电站202间隔配电变压器	400	30.75%	0	0				-43.04%
30297	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线元家南分支线006	200	29.48%	0	0		是	2026年12月	-35.08%
30298	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34右1右08	50	89.40%	0	0	2024年9月			-171.94%
30299	沈河	顺城变	顺城变079广宜甲线	言论箱变1变压器	630	25.71%	0	0		是	2025年12月	-48.81%
30300	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线188左9右1	400	57.60%	0	0		是	2026年	18.34%
30301	东陵	上佰变	汪家乙线	兆成紫东苑4箱变201间隔配电变压器	630	31.67%	0	0		是	2026年12月	-36.91%
30302	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓3变电站201变压器	500	27.20%	0	0				-41.28%
30303	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾8号变电站201配电变压器	630	31.19%	0	0			2027年	-41.38%
30304	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅15变电站1变压器	630	33.14%	0	0				-37.70%
30305	沈北	天乾变	天乾变70670天俪线	沈阳盛盟房地产开发有限公司2变压器	630	32.38%	0	0		是	2026年12月	-35.18%
30306	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造二期工程B区1箱变201配电变压器	800	19.50%	564	564				-52.20%
30307	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线78右2变台	400	48.50%	0	0		是	2025年12月	-29.84%
30308	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区4变电站2变压器	400	35.25%	219	219				-39.61%
30309	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	师大宿舍箱变2变压器	400	29.20%	0	0		是	2025年12月	-31.35%
30310	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	中瑞府小区2变电站201配电变压器	800	15.30%	0	0				100.00%
30311	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境二期2箱变201间隔配电变压器	315	41.90%	0	0		是	2026年12月	-38.57%
30312	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区5变电站1变压器	400	40.13%	199.5	199.5				-42.86%
30313	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	火石岗村综合一台	200	57.30%	65.4	65.4				-73.19%
30314	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居14号变电站202间隔配电变压器	800	40.50%	0	0			2027年	-16.06%
30315	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线四间房8电井分支05	80	10.88%	0	0		是	2026年12月	-75.36%
30316	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂3箱式变电站2配电变压器	500	20.40%	348	348		是	2025年12月	-39.21%
30317	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分30右26变台	100	3.20%	0	0		是	2025年12月	-46.73%
30318	东陵	祝家变	祝高线	祝高线祝高干111右2柱上变压器	200	25.20%	0	0		是	2026年12月	-47.69%
30319	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分56左1	200	25.50%	36.372	36.372				0.00%
30320	东陵	李相变	李古线	李古线永安分34柱上变压器	100	11.10%	78.9	78.9				-15.16%
30321	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	北陵变168北方乙线三环分3柱上变压器	400	119.50%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-27.16%
30322	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南甲线109左11左5之1左2	400	79.20%	36.372	36.372		是	2026年	4.50%
30323	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大民分36左1变台	400	27.90%	0	0				0.00%
30324	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区4配电站1变压器	630	15.62%	0	0		是	2025年12月	-42.22%
30325	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡线	湖畔馨城小区1变电站2变压器	500	55.68%	171.6	171.6				-31.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30326	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线昌泰东支09	30	21.00%	0	0		是	2025年	-82.02%
30327	皇姑	勾连变	勾连变10384勾华线	中海寰宇天颂5箱式变电站2配电变压器	500	33.60%	282	282		是	2025年12月	-44.87%
30328	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	学府花苑住宅2箱变201配电变压器	630	20.63%	437	437				-39.70%
30329	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	向阳新村西区4变电站1变压器	500	29.60%	0	0		是	2025年12月	-41.45%
30330	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分苇子沟支16+1左5变台	200	49.20%	0	0		是	2025年12月	-23.20%
30331	苏家屯	达连变	达连变60650达雪甲线	官大分62右20	250	75.52%	0	0		是	2027年	-32.43%
30332	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	黎明柳林苑2变电站1变压器	630	43.17%	0	0				-40.92%
30333	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔新城C区1号箱式变电站2号变压器	630	27.62%	393	393				-39.59%
30334	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分44左3变台	250	102.24%	0	0	2023年2月	是	2025年12月	-33.46%
30335	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	爱丽家园2号变电站1号变压器	630	25.52%	0	0			2027年	-43.22%
30336	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水干51右5变台	200	25.20%	0	0		是	2025年12月	54.64%
30337	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰太甲线	大潘变403大高线东狼中台1	200	86.10%	7.8	7.8	2025年8月			-36.17%
30338	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦10箱变1变压器	630	27.05%	0	0		是		-44.14%
30339	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号1局维变电站201配电变压器	800	45.90%	0	0		是	2026年12月	0.96%
30340	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	美域天成二期3变电站1变压器	630	35.87%	341	341				-35.50%
30341	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	美域天成二期3变电站2变压器	630	33.02%	359	359				-33.89%
30342	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团8变电站201间隔配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	-40.64%
30343	东陵	汪家变	汪杨甲线	汪家馨城二期4变电站1变压器	630	37.14%	0	0		是	2026年12月	-33.24%
30344	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳兴铭房地产有限公司（三盛颐景园一期A区）2201配电变压器	630	11.43%	0	0		是	2026年12月	-40.72%
30345	于洪	平罗变	平辛线	东二台子村2台	200	63.00%	0	0				-35.03%
30346	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	平安卜照明东台新	400	35.10%	219.6	219.6				0.00%
30347	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线臧家分91变台	100	87.80%	2.2	2.2	2024年6月			-27.60%
30348	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分117右2+1左1	200	94.20%	0	0	2024年6月	是	2025年	4.54%
30349	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园11号小区变电站202配电变压器	500	35.60%	0	0			2027年	-40.19%
30350	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	美的东堂2箱变2变压器	400	95.10%	0	0	2024年6月			9.90%
30351	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园23号小区变电站202配电变压器	800	43.50%	0	0			2027年	-38.03%
30352	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	鞋城分6左1柱上变压器	160	61.13%	0	0		是	2025年12月	-48.22%
30353	辽中	潘家堡	潘家堡变90252于台乙线	黄旗堡村11机井	100	104.20%	0	0	2025年9月			23.42%
30354	沈北	大志变	大志变70564志西线	朱尔变352朱尔线木匠分10	200	21.90%	0	0		是	2026年12月	-80.48%
30355	浑南	孤家子	孤家子变652富民甲线	岭南荟2号变电站2号变压器	800	32.63%	0	0				-40.61%
30356	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城2变电站1变压器	630	17.46%	457	457				-41.47%
30357	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干120左6变台	200	42.45%	95.1	95.1				-42.24%
30358	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线111右5右1变台	80	117.38%	0	0	2022年12月	是	2025年	-37.66%
30359	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线长岗子分46左7变台	200	58.20%	0	0				-36.47%
30360	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线64左3变台	200	130.20%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-23.20%
30361	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	前当堡变305太平线太平线茨林分32左9变台	100	34.20%	55.8	55.8				-46.25%
30362	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	万科宝马国际社区1变电站2配电变压器	630	26.98%	0	0		是	2025年	4.20%
30363	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	文南干文南乙线13右13左1柱上变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	-61.32%
30364	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	海逸铭筑小区一期3箱式变电站2配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
30365	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线桃木分27左03	100	51.00%	39	39				-37.83%
30366	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	双树南台新	200	43.80%	0	0				0.00%
30367	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分48右11左22左7	200	33.30%	113.4	113.4				0.00%
30368	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分48右11左34右1	200	31.50%	117	117				-59.97%
30369	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	世博弘苑2箱变2变压器	500	29.76%	0	0				-44.40%
30370	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分29右1变台	200	43.05%	0	0		是	2025年12月	-38.55%
30371	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线吴长岗分25变台	200	37.20%	0	0				-43.04%
30372	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳荣盛房地产开发有限公司坤湖郦舍1变电站2变压器配电变压器	630	52.86%	0	0		是	2026年12月	-33.64%
30373	法库	新依变	依戴线	10KV依戴线花牛堡一分3+1(花牛堡东二新北)	200	39.00%	102	102				13.64%
30374	沈北	道义变	道义变15269佰景线	太湖国际二期2间隔配电变压器	630	32.38%	0	0				-41.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30375	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线蛤蚂分83	400	11.60%	0	0			2027年	-9.84%
30376	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分34右2+1右3	200	18.00%	0	0			2027年	0.00%
30377	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章2期3变电站1配电变压器	400	32.70%	0	0		是	2026年12月	-17.77%
30378	沈北	新城子	新城子变7554农专线	YHG_大孤家子村A台	500	27.52%	0	0		是	2026年12月	-36.95%
30379	沈北	朱尔变	汽车乙线1	车创小区3变电站202配电变压器	630	12.70%	487	487				100.00%
30380	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	宝盛园箱变1变压器	500	15.60%	0	0				-39.24%
30381	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	望花7箱变2变压器	500	19.84%	0	0		是		-43.05%
30382	浑南	营盘	营盘变050营侦线	泰莱白金湾1号变电站1号变压器	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-36.76%
30383	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线30左19	400	58.80%	0	0				-34.58%
30384	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线前谢分19变台	200	42.85%	0	0				-41.02%
30385	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线173右3变台	200	54.00%	0	0				-32.34%
30386	沈北	道义变	道义变地铁线	一站式服务-辽宁恒润通信工程有限公司（工程学院西）	100	15.90%	0	0		是	2026年12月	-9.88%
30387	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干拉它分30左1右3	200	19.40%	0	0			2027年	-30.45%
30388	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线19+1	400	36.90%	0	0			2027年	-48.14%
30389	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立干148左7	200	35.10%	0	0		是	2026年	-28.09%
30390	沈河	方家变	方家变690方佳线	佳和大三期4箱变201配电变压器	630	4.19%	540.6	540.6				100.00%
30391	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分台门支103右6变台	200	19.80%	0	0		是	2025年12月	51.04%
30392	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	远洋琨栖府小区1配电室201变压器	630	6.67%	0	0		是	2027年12月	100.00%
30393	沈河	怀远变	怀远变190怀金乙线	金廊公馆2变电站201配电变压器	800	13.50%	612	612				100.00%
30394	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干69左分03柱上变压器	200	24.60%	0	0		是	2026年12月	-36.46%
30395	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	下河分11左11	400	27.30%	0	0		是	2026年	0.00%
30396	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线油田2住宅	315	51.30%	121.9	121.9				-40.97%
30397	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	小微青苔北台	400	16.65%	293.4	293.4				-13.56%
30398	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10KV柏家线刘小船几26	200	2.40%	0	0		是	2025年12月	0.00%
30399	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	警官家园1变电站2变压器	630	25.14%	408.6	408.6				-39.52%
30400	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	锦绣华城2开闭站5箱变1变压器配电变压器	630	20.00%	441	441		是	2026年12月	-40.85%
30401	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	锦绣华城2开闭站5箱变2变压器配电变压器	800	25.50%	516	516		是	2026年12月	-40.43%
30402	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线42+1变台	200	40.00%	0	0				0.00%
30403	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	花溪山庄箱变1	630	37.14%	0	0		是	2025年	-47.46%
30404	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海三期4号变电站2变压器	800	28.50%	0	0			2027年	-53.52%
30405	皇姑	文北变	文北变70450文青线	美的瀚堂2箱式变电站2配电变压器	630	33.02%	0	0		是	2025年12月	0.00%
30406	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	阳光格林城3-2间隔配电变压器	630	48.57%	0	0		是	2026年12月	-42.14%
30407	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲放甲线	金地华府住宅	200	62.10%	0	0		是	2026年12月	-26.51%
30408	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	融创融公馆1箱式变电站2配电变压器	630	33.02%	0	0		是	2025年12月	-17.99%
30409	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	高墙子5组（2021微）	200	64.30%	0	0				-27.58%
30410	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线申家分05	50	84.30%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-31.96%
30411	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	润江华府1箱式变电站1配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2025年12月	-41.60%
30412	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干畅阳分赵家支26左06	315	26.98%	0	0				-25.41%
30413	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期4变电站202间隔配电变压器	630	42.86%	0	0		是	2025年12月	-36.52%
30414	大东	小东变	小东变80166小海甲线	万新小区箱变（单）	630	18.41%	451	451				-43.49%
30415	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	山水文园4箱变2变压器	500	21.12%	344.4	344.4				-46.39%
30416	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支3加1右分支22变压器	50	31.20%	0	0				-59.28%
30417	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线金坨子支1	200	35.40%	0	0		是	2026年12月	-20.82%
30418	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期10变电站202变压器	630	24.13%	0	0				-46.99%
30419	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线刘坨子支074	200	39.10%	101.8	101.8				-37.11%
30420	于洪	大兴变	兴援线	大兴变513兴援线大兴村援工道	100	50.85%	0	0				-37.06%
30421	铁西	历工变	历工变10450重联线	人民里小区变电站201间隔配电变压器	630	59.37%	0	0				-41.30%
30422	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	郑农甲线郑农干25左16变压器	200	87.60%	0	0	2022年12月	是	2025年	-45.61%
30423	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	世代悦龙湾小区2变电站1变压器	630	34.92%	0	0		是	2025年12月	-31.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30424	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分任家支东支004	50	102.60%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-29.39%
30425	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科线8右2	200	75.20%	0	0		是	2026年	-20.97%
30426	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	陶瓷大都汇1箱变2变压器	630	26.03%	0	0		是		-36.50%
30427	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	城建乾元2箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	-187.05%
30428	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城5箱变202变压器	500	24.96%	0	0				-35.67%
30429	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城8箱变201变压器	630	29.21%	0	0				-45.32%
30430	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	阳光梧桐园1箱变201	630	46.67%	0	0				-41.20%
30431	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	闽江乙线21左3	400	46.00%	0	0		是	2025年12月	-20.86%
30432	沈河	长青变	长青变478长木甲线	武警芳园箱变1变压器	400	23.00%	268	268				-44.11%
30433	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	远洋公馆3变电站2变压器	630	32.00%	0	0		是	2025年12月	-39.32%
30434	皇姑	广源变	广源变25756广海线	绿地罗斯福公馆4变电站1配电变压器	800	23.70%	0	0		是	2025年12月	70.69%
30435	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙线	新安乙线法赖分80右1变台	200	3.00%	0	0				0.00%
30436	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	城央华墅3号变电站1号配电变压器	400	16.00%	0	0		是	2025年12月	-22.40%
30437	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居5箱变1变压器	800	67.13%	0	0				-27.59%
30438	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	张三家南台新	315	49.33%	0	0				0.00%
30439	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	园中小区箱变（单）	500	37.60%	117.776	117.776				-40.70%
30440	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线獐草沟分东獐支5	400	20.75%	0	0		是	2025年12月	-32.13%
30441	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	郑工乙B开闭站1变电站1变压器	315	73.33%	0	0		是	2025年12月	-41.77%
30442	新民	梁山变	梁山变194大刘电线	大刘屯干140变台	200	28.20%	123.6	123.6				-42.18%
30443	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	x铁路三供一业（灯塔厂）	200	33.60%	0	0			2027年	-3.75%
30444	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干94左15+1右1	200	52.80%	0	0			2027年	8.99%
30445	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期4变电站202变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
30446	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	万象云玺2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	63.30%	0	0			2027年	0.65%
30447	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新六分13右1柱上变压器	400	23.70%	0	0				-51.38%
30448	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘线大孤柳38张美支16	400	20.90%	0	0				16.16%
30449	和平	三好变	三好变152文体乙线	光明线39右2	200	37.60%	0	0				-41.44%
30450	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干70左1化工厂支8右3	100	70.80%	0	0		是	2026年12月	-35.26%
30451	大东	粮仓变	粮仓变65566和陆甲线	中金启城5箱变2变压器	800	52.88%	0	0				-34.31%
30452	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前漠分38左17	400	51.75%	0	0			2027年	-24.15%
30453	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城四期2变电站2变压器	400	37.13%	0	0		是	2025年12月	-42.54%
30454	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	正邦帝景湾2箱式变电站201间隔配电变压器	630	28.57%	0	0		是	2025年12月	-35.22%
30455	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线方家支22	400	4.50%	0	0		是	2025年12月	-14.49%
30456	法库	包家屯	包家线	10kV包家线喇嘛沟分14	100	49.40%	0	0		是	2025年12月	-34.66%
30457	新民	新民变	新民变30172化肥线	依林华府2变电站2变压器	500	19.52%	0	0		是	2025年12月	12.92%
30458	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	省招生办箱式变电站配电变压器	500	34.40%	0	0		是	2025年12月	-35.36%
30459	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	荣廷经典箱式变电站出线间隔1配电变压器	630	26.35%	401	401				-7.69%
30460	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	沈阳法姬娜置业有限公司4箱式变电站配电变压器	630	13.10%	484.5	484.5				-43.11%
30461	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城D组团小区3变电站201	800	45.90%	0	0		是	2028年12月	-37.84%
30462	苏家屯	新南变	新南变38078新塔乙线	官塔乙线83左11	200	33.60%	0	0			2027年	-44.29%
30463	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	黑牛分42右7	200	16.20%	0	0		是	2025年	-31.36%
30464	于洪	范屯变	范古线	全胜村内台1台区	200	27.60%	0	0		是	2025年	-400.75%
30465	于洪	大兴变	兴光线	光辉村一队2台区	200	35.40%	109.2	109.2				-42.24%
30466	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线牛心坨小村	200	53.70%	0	0		是	2026年6月	-41.65%
30467	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡3箱变1变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年12月	-39.15%
30468	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡5箱变2变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年12月	-42.77%
30469	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	腰荒地大棚(2020微)	400	10.20%	0	0		是	2025年11月	-36.52%
30470	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期8变202	630	16.83%	461	461				-40.46%
30471	于洪	五金变	五兰乙线	小微繁荣村8台	400	6.00%	0	0		是	2025年12月	15.05%
30472	东陵	孙家寨	孙营线	华瑞箱变2号变压器	630	91.75%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-17.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30473	沈河	大东变	大东变074东青乙线	公园大道1箱变2变压器	630	17.27%	0	0				-42.89%
30474	大东	小东变	小东变80167小海乙线	锦绣花园3箱变1变压器	630	67.81%	0	0				-38.31%
30475	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	沈采小区北区3变电站1变压器	630	28.25%	389	389				-30.53%
30476	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	孝阳干邦威分8+1（一站式）	200	7.20%	0	0		是	2026年12月	-8.17%
30477	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	八三卜中台照明（微）	400	46.20%	175.2	175.2				-40.02%
30478	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	桃相乙线158+1左1	400	24.00%	0	0		是	2027年	6.72%
30479	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加3箱变201	400	61.60%	0	0		是	2027年12月	-42.90%
30480	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品3号变电站201配电变压器	630	15.24%	0	0			2027年	-34.79%
30481	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线48右3变压器	400	82.20%	31.2	31.2	2025年4月	是	2025年12月	-47.74%
30482	东陵	中马变	军影线	世博之春9箱变1变压器	630	37.78%	0	0		是	2026年12月	-41.20%
30483	东陵	中马变	满堂线	万科蓝桥圣菲中心开闭站5箱变2变压器	630	17.52%	0	0		是	2026年12月	-40.15%
30484	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线腰岭岗南台新	100	21.90%	0	0				0.00%
30485	苏家屯	下深变	理想线	理想新城1号变电站2号变压器	630	19.68%	0	0			2027年	-40.45%
30486	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	新新家园1箱变2变压器	630	11.75%	493	493				-46.53%
30487	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线84右26变台	200	90.40%	0	0	2024年6月			7.05%
30488	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	金沙枫景小区4变电站2变压器	630	48.38%	262.2	262.2				-42.98%
30489	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线80变台	400	35.70%	0	0		是	2025年12月	-43.63%
30490	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期4箱式变电站1配电变压器	630	19.43%	0	0		是	2025年12月	-41.78%
30491	苏家屯	施官变	施官变60168施文乙线	四季都会1号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	27.30%	0	0			2027年	40.10%
30492	沈北	大志变	大志变70564志西线	沈阳鑫宁房地产开发有限公司3箱式变电站201间隔配电变压器	630	27.62%	0	0				-39.74%
30493	于洪	曹家变	曹大乙线	特变水木融城住宅小区一期2变电站1变压器	630	40.95%	309	309				-39.82%
30494	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村5号变电站2变压器	630	47.62%	0	0			2027年	-45.88%
30495	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳5电井分支08	50	70.80%	0	0		是	2026年6月	-48.17%
30496	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期1箱式变电站2配电变压器	315	41.43%	0	0				-38.02%
30497	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期2号变电站2变压器	315	57.78%	101.5	101.5				-44.60%
30498	东陵	世园变	世高线	世园变574世高线世高干荒地分08柱上变压器	200	32.40%	0	0		是	2026年12月	-51.66%
30499	苏家屯	施官变	施官变60160施文甲线	奥园誉峰1号变电站202间隔配电变压器	630	31.75%	0	0			2027年	92.54%
30500	东陵	花山变	欧陆甲线	欧陆风情小镇二期洋房2箱变202间隔配电变压器	500	45.12%	0	0				-43.57%
30501	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰一期3变电站-2配电变压器	400	19.88%	0	0		是	2025年12月	-35.41%
30502	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干19左1柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	-233.62%
30503	于洪	得胜变	得中线95474	和悦名邸四期五期小区1站房2配电变压器	630	7.94%	517	517				0.00%
30504	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	中海康城一期1变电站2号配电变压器	630	60.95%	0	0		是	2025年12月	-26.50%
30505	于洪	兰台变	兰家线	沙岭标2	100	25.50%	0	0		是	2025年	-39.21%
30506	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区3变电站2变压器	630	29.71%	0	0		是	2025年12月	-37.47%
30507	康平	中心变	中心变2609东关线	郑春明台	50	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
30508	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	赤山阳光园3箱式变电站1配电变压器	800	20.25%	0	0		是	2025年12月	-39.60%
30509	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线腰截子7组照明新	400	74.70%	61.2	61.2				100.00%
30510	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村14号变电站1号配电变压器	500	33.60%	0	0		是	2025年12月	-41.49%
30511	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	万城小区4箱变1变压器	800	39.00%	0	0				-39.17%
30512	法库	赵贝堡	赵贝堡10kV宝十线赵贝堡凡18	10kV宝十线赵贝堡凡18	200	45.00%	90	90		是	2025年11月	-31.49%
30513	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	开发甲干182左5变压器	315	51.11%	0	0		是	2025年12月	-45.56%
30514	新民	家俱变	10kV沙侯乙线16874线	侯南干侯村分1变压器	200	67.60%	0	0		是	2025年12月	-46.40%
30515	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	铁路3箱变1变压器	400	13.80%	0	0				-34.47%
30516	铁西	历工变	历工变10456黎明线	宏伟金都二期9变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
30517	于洪	化学变	化东乙线	闲云雅居住宅小区1变电站1配电变压器	630	12.06%	0	0		是	2025年	-49.15%
30518	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	翠堤湾1箱变2变压器	630	51.43%	0	0				-35.75%
30519	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城三期2号变电站1变压器	630	32.00%	0	0		是	2027年12月	-42.28%
30520	于洪	曹家变	曹大乙线	凯怡阳光二期变电站1变压器	400	21.00%	276	276				-37.76%
30521	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地二期2变电站2变压器	630	34.29%	351	351				-39.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30522	于洪	范屯变	范新线	范屯村西	400	73.50%	66	66				-47.36%
30523	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线北陈村3台	200	41.50%	0	0				-37.11%
30524	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线兴盛支99左2右1柱上变压器	200	5.10%	169.8	169.8				-49.21%
30525	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线248左1柱上变压器	200	30.30%	119.4	119.4				-23.54%
30526	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房中分24右1变台	200	35.10%	0	0				66.67%
30527	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	黎明生活坊变电站（单）	400	22.20%	0	0		是		-3.91%
30528	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	黎明盛景苑1变电站（单）	630	32.06%	0	0				-3.24%
30529	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	集美天城2箱式变电站1配电变压器	800	26.70%	0	0		是	2025年12月	-1.14%
30530	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	龙达线36左14右2左3变台	400	64.20%	0	0		是	2025年12月	-3.93%
30531	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干10右2-1	315	17.52%	0	0				-108.35%
30532	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	水田支51左3左14	200	2.40%	175.2	175.2				0.00%
30533	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线丁家堡南台	200	48.00%	0	0				-39.17%
30534	大东	望花变	望花变70262合作乙线	老瓜卜小区变电站2变压器	630	37.14%	333	333				-42.43%
30535	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	四季花园小区1变电站1变压器	630	78.10%	75	75		是	2025年12月	-37.25%
30536	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线中尹线25	160	52.03%	0	0				-34.60%
30537	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭B区2箱式变电站2配电变压器	800	20.63%	0	0				-39.16%
30538	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	新乐苑2变电站2配电变压器	630	44.13%	0	0		是	2025年12月	-40.75%
30539	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城15号变电站201配电变压器	800	70.20%	158.4	158.4				-29.08%
30540	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃园2箱变1变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年12月	-42.87%
30541	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金沙美丽岛5箱式变电站202间隔配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-37.19%
30542	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中达三百户变电站201配电变压器	630	35.87%	341	341				-44.92%
30543	皇姑	方溪变	方溪变25370万科线	万科假日一期3箱式变电站1配电变压器	630	28.95%	0	0				-39.37%
30544	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴线046右分01（清洁能源）	400	7.80%	328.8	328.8				15.09%
30545	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	镀锌钢管厂育才1-2考核	630	52.57%	0	0		是	2026年12月	-36.67%
30546	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星国际城北一期4变电站1号配电变压器	630	17.62%	0	0		是	2027年12月	-42.63%
30547	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线33	400	80.25%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	-41.91%
30548	于洪	光辉变	光东线	小微二分场一队台	400	0.00%	360	360				0.00%
30549	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	龙湖天宸小区6变电站102配电变压器	800	40.80%	0	0		是	2025年12月	-21.58%
30550	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干后二台分54左5变台	200	62.30%	55.4	55.4				-25.12%
30551	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	地坛安居3箱变1变压器	630	19.05%	447	447		是		-42.65%
30552	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线教材分5右3柱上变压器	315	52.06%	0	0		是	2025年12月	-53.46%
30553	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	方溪变352造化乙线造化干沙平分32变压器	400	4.00%	0	0		是	2025年12月	-15.01%
30554	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	造化乙线造化干沙平分63柱上变压器	400	34.50%	0	0				-20.01%
30555	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分42变压器	315	0.00%	0	0				-56.23%
30556	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分24左1变压器	315	47.30%	0	0		是	2025年12月	-75.48%
30557	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	苏南变262大格乙线大格乙线48	160	56.00%	0	0		是	2027年	-45.50%
30558	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44右5	200	75.30%	0	0				-61.80%
30559	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启工于50变压器	315	77.71%	0	0				-41.36%
30560	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干24右2	630	24.00%	0	0				5.61%
30561	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸乙线齐十干79右5左1	315	28.89%	0	0		是	2027年12月	-42.17%
30562	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	亚明变166华山甲线红工分25左12左2柱上变压器	200	42.30%	0	0		是	2025年12月	-42.35%
30563	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分26变压器	200	5.40%	0	0				-158.31%
30564	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分101	100	88.60%	1.4	1.4	2025年2月	是	2026年	-30.36%
30565	苏家屯	苏北变	苏北变60378南站甲线	站前甲线78左1	250	57.60%	0	0			2027年	-43.62%
30566	和平	广州变	广州变492广东乙线	八经乙线26右7	315	68.57%	0	0				-32.39%
30567	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分44变压器	315	115.05%	0	0	2022年12月	是	2025年	-39.28%
30568	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南干长泉分4公变	315	9.21%	0	0				-54.53%
30569	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	怀顺干12+1公变	315	23.81%	208.5	208.5				-45.26%
30570	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线万寿干78左1公变	315	31.75%	0	0		是	2026年12月	-30.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30571	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	工宅分2	400	22.25%	271	271				-40.45%
30572	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	马五甲线医大分10右2	315	73.02%	0	0				-32.87%
30573	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分8左3柱上变压器	315	49.52%	0	0		是	2025年12月	-36.60%
30574	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学乙线科学干36+1公变	315	40.38%	0	0				-39.17%
30575	沈河	长青变	长青变452长大甲线	南塔干泉源分3公变	400	97.00%	0	0	2025年6月			-32.40%
30576	大东	望花变	望花变70242上园乙线	南路乙线南路干随机分19	200	65.40%	0	0				-47.81%
30577	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	大南干怡静园分5公变	315	17.46%	0	0				-42.13%
30578	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	亦农甲线亦农干19右10左2变压器	200	7.20%	165.6	165.6				-44.12%
30579	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	亦农乙线亦农干11右5变压器	500	23.52%	0	0		是	2025年12月	-33.57%
30580	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线109	100	44.10%	0	0		是	2025年12月	-46.45%
30581	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	雪松变568松南甲线松南干161右1	315	81.33%	0	0	2024年2月	是	2026年	-34.82%
30582	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	沈陵乙线沈陵干13柱上变压器	50	58.80%	0	0		是		-33.36%
30583	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干23左7	315	36.83%	0	0				-76.20%
30584	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分8柱上变压器	315	22.54%	0	0		是	2025年12月	-66.02%
30585	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分13柱上变压器	315	64.13%	0	0		是	2025年12月	-42.59%
30586	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分42-1变台	200	18.60%	0	0		是	2027年12月	-16.75%
30587	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线70左3变台	315	54.86%	0	0		是	2025年12月	-42.44%
30588	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干79左2柱上变压器	315	36.51%	0	0		是	2025年12月	-35.82%
30589	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	北兴变346军工乙线军工乙线军工干贸易分15右3+2公变	315	27.43%	0	0				-53.26%
30590	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立乙线183右4左1	100	100.00%	0	0	2023年7月	是	2026年	-150.64%
30591	大东	如意变	如意变80894如花乙线	合作乙线合作干34	315	77.14%	0	0				-42.24%
30592	和平	广州变	广州变482广东甲线	广东甲线35左1	400	29.70%	0	0				-33.11%
30593	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分19右7变压器	315	78.10%	0	0		是	2025年12月	-30.15%
30594	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北分15左1柱上变压器	315	17.14%	0	0		是	2025年12月	-82.90%
30595	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分47变压器	250	67.52%	0	0				-32.62%
30596	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	环北书香苑1箱变2号变	500	20.64%	346.8	346.8		是	2025年12月	-44.64%
30597	和平	三好变	三好变166文体甲线	华地一次1主变	630	84.57%	34.2	34.2	2023年9月			-37.95%
30598	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	天缘逸居小区2变电站201	630	20.63%	437	437		是	2027年6月	-45.38%
30599	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科I期4箱变2变压器	500	21.12%	0	0		是	2026年12月	-41.67%
30600	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏西区3箱变2号变	630	28.95%	0	0				-44.61%
30601	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡7箱变1号变	630	68.25%	0	0		是	2025年12月	-42.08%
30602	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙4箱变2号变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
30603	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	虹桥花园箱变2号变	630	24.44%	0	0		是	2025年12月	-39.40%
30604	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	东湖秀景小区变电站2变压器	630	35.81%	0	0		是	2025年12月	-21.00%
30605	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	燕塞湖小区2变电站1变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-43.04%
30606	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区1变电站1变压器	630	22.22%	427	427				-34.41%
30607	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区1变电站2变压器	630	20.32%	439	439				-43.49%
30608	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	浑河九区变电站201	315	34.60%	0	0		是	2025年12月	-40.71%
30609	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	富工花园2202	500	0.00%	0	0				0.00%
30610	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	世纪明珠2变电站202	630	0.00%	325.616	325.616				0.00%
30611	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	移动馨城小区3变电站201变压器	630	39.37%	0	0				-42.58%
30612	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	顺德园2箱变2变压器	630	44.19%	0	0				-41.26%
30613	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	南十西路1变电站201柜	315	0.00%	0	0		是	2027年12月	-255.92%
30614	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	建业路小区变电站202柜	630	38.41%	0	0		是	2027年12月	-45.32%
30615	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	新湖北国之春五期A区2变电站202变压器	630	17.78%	0	0				-45.46%
30616	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	廊桥溪语2变电站202柜	630	23.49%	0	0		是		-40.07%
30617	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	重工小区1变电站201柜	500	48.40%	0	0		是	2027年12月	-43.83%
30618	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	书香门第2变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
30619	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	南塔公园箱变1变压器	400	38.70%	0	0		是	2026年12月	-31.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30620	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	卫工农贸市场箱变202变压器	630	28.57%	387	387		是	2028年12月	-35.91%
30621	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区5变电站201	630	13.97%	0	0		是	2028年12月	-40.85%
30622	和平	三好变	三好变184银科线	艾特国际公寓3楼1主变	1600	10.25%	0	0				-44.10%
30623	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	双鑫友好家园箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
30624	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格4号变电站1号变压器	400	110.00%	0	0	2022年12月	是	2027年	-36.62%
30625	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥二期2箱变1号变	500	12.40%	0	0		是	2025年12月	-43.32%
30626	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥二期6箱变1号变	630	26.98%	0	0		是	2025年12月	-41.98%
30627	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭13箱变2变	500	0.00%	0	0				0.00%
30628	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光2变电站1号变	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-42.19%
30629	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园1箱变2变压器	630	17.90%	0	0		是	2025年12月	-31.78%
30630	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光5变电站2号变	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-43.69%
30631	大东	顺城变	顺城变40060商品乙线	御泉华庭1箱变2站内变压器	500	22.56%	337.2	337.2				-40.93%
30632	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸花园3箱变1变	630	13.33%	483	483				-48.34%
30633	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	广昌箱变1变压器	630	65.08%	0	0		是	2026年12月	-41.11%
30634	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	和谐大厦1变电站202柜	630	30.79%	0	0		是	2027年12月	-39.62%
30635	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	香樟5变电站1变压器	630	37.46%	0	0				-36.43%
30636	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	东寺1箱变2变压器	400	66.25%	0	0		是	2026年12月	-41.96%
30637	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	顺城箱变1变压器	400	24.60%	0	0				-48.39%
30638	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	荣城*罗曼春天1变电站201	500	0.00%	450	450				0.00%
30639	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	建民箱变2变	630	24.89%	0	0				-42.42%
30640	沈河	顺城变	顺城变061辽艺乙线	回民2变电站1变压器	630	77.46%	79	79				-46.38%
30641	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	红星3变电站1变压器	500	62.00%	0	0		是	2025年12月	-39.43%
30642	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	天龙1期2箱变1变压器	630	27.05%	0	0				-47.50%
30643	沈河	长青变	长青变480银河线	银河2-1箱变2变压器	1000	18.96%	0	0		是	2026年12月	-46.89%
30644	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期7变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
30645	和平	和平变	和平变142南一甲线	1主变玛丽蓝	400	23.20%	0	0				-42.48%
30646	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期5变电站202柜	630	0.00%	0	0		是		0.00%
30647	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	春晖小区箱变1变压器	630	26.98%	0	0		是		-44.01%
30648	沈河	青年变	青年变352青东线	五爱新天地1变压器	500	27.84%	0	0		是	2026年6月	-27.85%
30649	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区11变电站	630	22.54%	0	0		是	2027年12月	-42.66%
30650	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区22变电站201柜	630	19.68%	0	0		是	2027年12月	-42.62%
30651	沈河	青年变	青年变350青大线	86中学箱变1变压器	400	6.60%	0	0		是	2026年6月	-50.26%
30652	沈河	青年变	青年变352青东线	五爱2期1箱变1变压器	315	38.48%	0	0		是	2026年6月	-45.02%
30653	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	青海里小区变电站201	400	79.20%	43.2	43.2				-40.90%
30654	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	筑景东方3变电站2站内变压器	500	16.00%	0	0		是		-41.11%
30655	铁西	万达变	万达变56066万荣线	宏伟1小区变电站201	630	8.25%	515	515				-73.01%
30656	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	国源新村1箱变2号变	400	30.00%	0	0				-40.62%
30657	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	南里小区3变电站2变压器	630	95.24%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-40.13%
30658	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	兴华街3箱变201	400	0.00%	360	360				0.00%
30659	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	兴华街1变电站201	315	65.02%	78.7	78.7				-52.58%
30660	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	于洪新村F小区1变电站201柜	630	66.03%	0	0		是		-39.46%
30661	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	德增3箱变2变	500	21.76%	0	0				-41.15%
30662	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	富山2箱变1	400	50.50%	0	0		是	2025年12月	-42.48%
30663	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	新铁箱变2	630	93.33%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-41.92%
30664	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	闲庭花园2箱变1号变	630	17.14%	0	0				-43.10%
30665	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水人家2箱变1号变	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	-39.55%
30666	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	书馨苑1变电站1变压器	400	29.50%	0	0		是	2025年12月	-58.19%
30667	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	方迪家园1变电站201柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
30668	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	兴龙苑二期3变电站201柜	630	20.00%	0	0		是	2027年12月	-41.15%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30669	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜线64	200	27.90%	0	0			2027年	-30.38%
30670	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线油库支02	200	54.00%	0	0		是	2026年12月	-28.19%
30671	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	中瑞府小区2变电站202配电变压器	800	12.00%	0	0		是	2026年12月	28.32%
30672	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	果色添香2变电站2站内变压器	800	16.13%	0	0		是		-42.57%
30673	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村蘭园4号变电站202间隔配电变压器	800	84.38%	0	0	2025年8月	是	2027年12月	-36.19%
30674	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线后二台分74左22变台	200	123.30%	0	0	2025年4月	是	2025年	50.07%
30675	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲4小区变电站1变压器	500	25.92%	0	0		是	2025年12月	-43.36%
30676	和平	展览变	展览变858展兆线	佳兆业小区1变电站202间隔配电变压器	630	24.76%	411	411		是	2026年9月	-38.12%
30677	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	玉祥明居3箱式变电站1配电变压器	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-40.12%
30678	苏家屯	施官变	施官变60160施文甲线	四季都会1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	10.20%	0	0			2027年	35.36%
30679	大东	如意变	如意变80876如小乙线	上东花墅一期1箱变2变压器	400	28.80%	0	0				-40.61%
30680	沈北	天乾变	天乾变70670天俣线	吾悦华府B3小区1变电站202配电变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	14.70%
30681	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖8号变电站2号变压器	630	13.71%	218.6	218.6				-41.33%
30682	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡F区5变电站1变压器	500	33.20%	0	0		是	2025年12月	-39.81%
30683	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城地下24主变	1000	29.70%	0	0		是	2027年12月	-61.27%
30684	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线常家窝堡分兰旗支东岗支4右7左7变台	200	4.80%	0	0		是	2025年12月	60.70%
30685	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线钱缝村1组照明	200	64.10%	0	0				-23.49%
30686	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园3变电站2变压器	500	28.80%	0	0		是	2027年12月	-42.38%
30687	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线大獾洞分57左8变台	200	6.00%	168	168				0.00%
30688	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯4箱变1变压器	630	10.16%	0	0		是	2026年12月	-45.64%
30689	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园6箱变1变压器	630	26.16%	402.2	402.2				-23.42%
30690	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	金裕华城三期箱式变电站201间隔配电变压器	500	40.64%	0	0		是	2026年12月	7.02%
30691	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城3箱变2变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-44.28%
30692	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线大乐分12右支08柱上变压器	400	17.10%	291.6	291.6				-27.52%
30693	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤靠022	400	126.30%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	-29.90%
30694	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	沈阳雅居乐花园摩卡2变电站1变压器配电变压器	630	73.33%	0	0		是	2026年12月	-39.93%
30695	于洪	家俱变	偏锦线	沙岭乾沙街小微1号	400	16.20%	0	0				100.00%
30696	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城3号变电站1变压器	630	34.29%	0	0			2027年	-27.68%
30697	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	恒大御景湾小区一期2箱式变电站1配电变压器	630	51.11%	0	0		是	2025年12月	-35.73%
30698	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线张家窝分白马支67变台	400	15.90%	0	0		是	2025年12月	-43.41%
30699	沈北	天乾变	天金线	2小区变电站202配电变压器	800	41.70%	0	0		是	2026年12月	-3.02%
30700	东陵	孙家寨	孙营线	后林新村1箱变1变压器	500	104.96%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-0.65%
30701	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十六号(微)	400	24.90%	234.044	234.044				9.19%
30702	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新西村综合一台(微)	200	7.20%	0	0		是	2025年11月	89.83%
30703	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居5箱变1变压器	630	22.86%	342.936	342.936				-43.67%
30704	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	胡家线60右1	200	94.80%	0	0	2025年10月		2027年	97.53%
30705	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分长山子支34变台	400	18.75%	0	0		是	2025年12月	-104.21%
30706	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	锦绣四合院6变电站1变压器	630	42.67%	298.2	298.2				-40.17%
30707	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	格林常青藤6变电站2变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-41.17%
30708	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分37左10	200	5.70%	0	0			2027年	0.51%
30709	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	汽校分34左4	400	10.50%	318	318				8.98%
30710	苏家屯	刘千变	刘千变1648劳改线	劳改干16左2	200	8.40%	0	0		是	2026年	4.50%
30711	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线三义井分19	315	19.37%	222.5	222.5				-24.61%
30712	铁西	劝工变	劝工变20040劝奔线	沈铁霁虹家园2变电站201变压器	400	20.80%	0	0				-43.24%
30713	辽中	赵柳房变	赵柳房变92670赵茨乙线	茨榆坨天时利农贸市场公变台区	400	25.80%	0	0				0.00%
30714	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两前3支03	200	63.60%	0	0		是	2026年5月	100.00%
30715	于洪	光辉变	光南线	小微门台村2	400	3.60%	345.6	345.6				-53.66%
30716	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城7箱变2变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
30717	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干农场分27左4	100	41.20%	0	0			2027年	-46.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30718	皇姑	文北变	70482文岗线	华润荣华府3箱式变电站2配电变压器	800	24.00%	0	0		是	2025年12月	58.88%
30719	和平	方型变	方型变444方青乙线	方青乙线62	315	39.11%	0	0		是	2025年	-40.27%
30720	苏家屯	前显变	前显变51286前洋乙线	远洋天地十四号变电站1变压器	500	26.88%	0	0			2027年	-42.79%
30721	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城三期2箱式变电站2配电变压器	800	43.80%	0	0		是	2025年12月	4.32%
30722	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾一期B区3箱变1变压器	630	37.78%	329	329				-25.30%
30723	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓4变电站202变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
30724	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太二水西分支线004	30	29.33%	0	0		是	2026年12月	-67.34%
30725	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分雅洞支26左2变台	200	0.40%	0	0				0.00%
30726	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林源小区1变电站201间隔配电变压器	630	24.13%	415	415				-37.07%
30727	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线瓦房分南台支4	200	25.50%	129	129				-51.38%
30728	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线31左3柱上变压器	315	26.98%	0	0		是	2025年12月	-51.12%
30729	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇于住宅分5柱上变压器	250	42.56%	0	0		是	2025年12月	-43.96%
30730	于洪	光辉变	光水线	光辉变815光水线光辉四分厂三站照明	50	82.20%	3.9	3.9	2023年4月			-17.41%
30731	沈北	新城子	新城子变7554农专线	沈阳市沈北新区吴宪章生态养殖农场400KVA变压器	400	21.60%	0	0		是	2026年12月	0.00%
30732	于洪	东民变	东李线	和泰5小区2变电站1变压器	630	42.92%	0	0				-40.39%
30733	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区8变电站1变压器	400	46.00%	0	0		是	2025年12月	-41.38%
30734	浑南	前显变	前白乙线	万锦香樟树1期2变电站202间隔配电变压器	800	24.75%	0	0		是	2027年12月	-44.59%
30735	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	胡家线32左1	200	14.40%	0	0			2027年	0.41%
30736	大东	农大变	农大变80976农花乙线	农花乙线后陵下分6-1	250	71.76%	45.6	45.6				-43.54%
30737	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	丰泽家园二期2变压器	400	36.38%	0	0				-38.13%
30738	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	隆悦祥云3号变电站201间隔（官塔乙线）配电变压器	800	28.20%	0	0			2027年	23.13%
30739	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立乙线163左1	400	34.95%	0	0		是	2026年	-29.56%
30740	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线潜水电机住宅2	100	76.40%	13.6	13.6				-36.04%
30741	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	YHG 金港名城1号箱2号变	630	16.51%	0	0		是	2026年12月	-37.09%
30742	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城6号变电站1变压器	630	9.33%	0	0			2027年	-39.64%
30743	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线铁西支14左03+2	200	58.40%	0	0		是	2025年	-30.38%
30744	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线柳匠线059	160	49.13%	65.4	65.4				-28.49%
30745	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线耿家	200	14.10%	0	0		是	2025年12月	-31.22%
30746	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线依拉线干线75	400	21.80%	0	0		是	2025年12月	-35.81%
30747	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城二期2号变电站2号变压器	630	51.43%	0	0				-38.96%
30748	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	金昌商务中心小区箱式变电站2配电变压器	630	13.97%	0	0		是	2025年12月	-4.80%
30749	大东	小东变	小东变80162大华线	大华线珠林分8左6	315	4.19%	0	0				-58.02%
30750	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	瀛滨寓2变电站配电变压器2公变	630	22.86%	93.528	93.528				-37.95%
30751	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期10变电站201开关柜	630	29.84%	0	0				-41.18%
30752	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨顺鑫畜牧公变台区	200	82.20%	0	0	2025年9月			100.00%
30753	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴线吴家分01（清洁能源）	400	14.03%	303.9	303.9				10.93%
30754	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑二期1箱变2变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	2.82%
30755	和平	花园变	花园变764花新甲线	汇景二区12主变	630	23.33%	0	0				-38.83%
30756	东陵	孙家寨	孙桃乙线	YHG 美地苹果园一期1箱式变电站1号变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-32.21%
30757	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	民族支7左6右1	400	16.50%	0	0		是	2026年	97.30%
30758	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康泉府5变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
30759	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄西大棚1号	100	81.40%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-32.25%
30760	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	锦龙大厦变压器	500	33.60%	0	0				-24.63%
30761	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	苏家小区3号变电站1变压器	630	18.41%	451	451				-40.22%
30762	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆于张高力分7右1变台	400	19.35%	282.6	282.6		是	2025年12月	-33.45%
30763	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园1箱变2变压器	630	32.00%	365.4	365.4				-45.09%
30764	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵2箱变2变压器	630	28.57%	0	0				-41.88%
30765	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线红土墙支养殖几2	200	21.60%	0	0		是	2025年12月	0.00%
30766	苏家屯	雪松变	雪松变60546松沈甲线	云和天境1号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	16.83%	461	461				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30767	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	YHG 武警院内箱式变电站1号配电变压器	500	17.28%	0	0		是	2025年12月	-44.57%
30768	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城8号变电站2号变压器	630	18.41%	0	0		是	2027年12月	-38.05%
30769	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线工电支44	200	29.50%	0	0				-36.52%
30770	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干84右5右8柱上变压器	400	54.60%	0	0		是	2025年12月	-29.14%
30771	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲线	茨榆坨五委综合一台（微）	630	65.71%	0	0		是	2025年12月	-38.63%
30772	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗线利民分31左4变台	200	50.10%	0	0				-871.69%
30773	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾三期4箱式变电站1配电变压器	400	39.00%	0	0		是	2025年12月	-42.45%
30774	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期4变电站1配电变压器	800	33.38%	0	0				-34.65%
30775	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分砖厂支电信凡8左2	200	0.00%	0	0				0.00%
30776	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景1变电站2变压器	630	59.05%	195	195				-40.33%
30777	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾3号变电站1号变压器	630	14.92%	0	0			2027年	-42.42%
30778	和平	文艺变	文艺变950文金线	宝新公馆1变电站202配电变压器	800	9.75%	642	642				100.00%
30779	苏家屯	桃仙变	桃仙变6276桃苏线	潮尚生活荟变电站202间隔配电变压器	800	23.25%	0	0			2027年	0.00%
30780	于洪	得胜变	得中线95474	锦绣天地六期A期分建二2站房2配电变压器	800	15.38%	597	597				99.66%
30781	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	小峪回迁楼变电站1变压器配电变压器	800	12.00%	0	0		是	2025年	-39.18%
30782	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线教委住宅楼南	100	49.80%	40.2	40.2				-44.37%
30783	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨榆坨偏堡村玉赢畜牧公司台区	200	52.20%	75.6	75.6				100.00%
30784	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线王立岗分057	200	53.40%	0	0		是	2026年6月	-39.02%
30785	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线齐屯分009	200	59.20%	61.6	61.6				-30.12%
30786	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线后山北02	100	65.00%	0	0				-31.40%
30787	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期4变电站2配电变压器	500	77.76%	0	0				-40.37%
30788	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK1变电站1变压器	630	16.51%	463	463				-32.94%
30789	浑南	新南变	新南040新北线	万锦红树湾三期3号站2号变201间隔	800	23.10%	0	0		是	2027年12月	8.08%
30790	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线袁家分邵家支刘才支50	200	30.30%	0	0		是	2026年12月	-46.88%
30791	浑南	孤家子	孤家子648空氧甲线	格林馨港湾1配电室2号配电变压器	800	34.13%	0	0		是	2027年12月	-40.74%
30792	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城4变电站2配电变压器	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-40.90%
30793	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	文南干鞋城分12柱上变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
30794	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	天下乐1局维变压器102	630	38.73%	323	323				100.00%
30795	于洪	平罗变	平辛线	小微占红养殖场台	400	60.30%	0	0		是	2025年	-19.76%
30796	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线桃木分3右07	100	41.40%	48.6	48.6				-36.40%
30797	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城四期7箱式变电站配电变压器	400	38.80%	0	0				-45.01%
30798	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线三嘴子支18	200	25.50%	0	0		是	2026年12月	-28.38%
30799	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG 沈阳恒先房地产开发有限公司（美麟阁住宅小区5变）	400	34.40%	0	0		是	2026年12月	-41.84%
30800	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧葑分哈支10	400	6.75%	0	0		是	2027年	10.51%
30801	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干党校分10左2	200	31.80%	0	0				-14.65%
30802	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑B区2箱变202.配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	-41.82%
30803	皇姑	广源变	广源变25764广莲甲线	沈阳客厅二期2箱式变电站1配电变压器	630	15.87%	0	0				-32.15%
30804	苏家屯	新南变	新南线38058新林线	公元九里公寓2号变电站201间隔（施林线）配电变压器	630	30.48%	0	0			2027年	29.64%
30805	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左10	250	72.00%	0	0				-38.62%
30806	东陵	中马变	世贸线	保利十二橡树2箱变1号配电变压器	630	27.62%	393	393				-38.12%
30807	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线后满洲屯2队支04	200	12.10%	97.3384	97.3384				-31.45%
30808	于洪	家俱变	丽锦线	丽锦城1变电站2变压器	630	40.63%	0	0				-43.94%
30809	铁西	启工变	启工变10776启配线	保利云禧1配电室202间隔配电变压器	800	42.90%	376.8	376.8				1.60%
30810	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居1局维变电站201配电变压器	400	21.00%	0	0		是	2026年12月	6.30%
30811	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居9局维变电站201配电变压器	400	32.25%	0	0		是	2026年12月	5.74%
30812	于洪	小于变	10kV于工线56284	龙湖中德开春江悦茗1站房2配电变压器	800	9.60%	0	0				100.00%
30813	东陵	祝家变	祝滨线	蔡家沟分42右2柱上变压器	400	70.50%	0	0		是	2026年12月	100.00%
30814	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	刑警学院2箱变2变压器	500	28.80%	0	0		是	2025年12月	-42.68%
30815	苏家屯	雪松变	雪松变60554松桧甲线	孔雀城学园里3号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	53.70%	145.2	145.2				-8.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30816	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线何付分07#左支01	400	12.60%	0	0		是	2026年12月	-29.97%
30817	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲放甲线	新型电缆住宅	200	55.20%	0	0		是	2026年12月	-39.07%
30818	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干144左1	400	31.80%	232.8	232.8				0.00%
30819	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	苏北变372电台线曹仲分19右5	100	63.30%	0	0			2027年	-54.50%
30820	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	阳光尚城二期2变电站1变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-42.80%
30821	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区5变电站1变压器	630	16.25%	464.6	464.6				-44.47%
30822	于洪	得胜变	得胜变95476	水墨丹青2站房2变压器	630	12.95%	485.4	485.4				-33.17%
30823	于洪	曹家变	曹大甲线	圣新园1变电站2变压器	630	12.19%	0	0		是	2025年	-45.14%
30824	康平	卧龙变	卧龙变75946卧山线	公园里2期202间隔配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	-34.28%
30825	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑5变电站1变压器	630	25.71%	0	0		是	2025年12月	-47.09%
30826	沈河	青年变	青年变350青大线	文华变电站1变压器	630	77.33%	0	0		是	2026年6月	-40.87%
30827	东陵	花山变	碧桂园乙线	满堂家园2变电站2变压器	800	20.25%	558	558				-37.97%
30828	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大都4变电站1变压器	630	24.76%	411	411				-20.09%
30829	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	YHG_东方家园201变压器	630	49.52%	0	0				-49.02%
30830	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	御华府2号变电站201间隔（新南新出线2）配电变压器	800	12.30%	0	0			2027年	0.00%
30831	东陵	祝家变	祝高线	郝义线养殖场分刘家沟支23右11左6柱上变压器	200	30.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
30832	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际二期3号变电站1变压器	630	27.81%	0	0		是	2027年12月	-41.59%
30833	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期2箱式变电站2配电变压器	400	40.80%	0	0				-37.47%
30834	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	大洋河新建变台	200	51.00%	78	78				-22.16%
30835	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城16变电站变压器	630	13.33%	0	0		是	2027年12月	-41.81%
30836	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城4号变电站202配电变压器	500	17.60%	0	0			2027年	-41.33%
30837	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线下太平支02	100	53.00%	0	0		是	2026年12月	-36.98%
30838	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	乐都新城1变电站2变压器	500	33.20%	284	284				-35.75%
30839	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑1变电站1变压器	630	14.98%	0	0		是	2025年	-38.77%
30840	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线姚村支16	200	76.80%	0	0		是	2026年12月	-35.02%
30841	皇姑	文北变	文北变70450文青线	华润翡翠城二期箱变202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
30842	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	重工小区1变电站202	500	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
30843	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	沈陵干16加1	200	6.00%	0	0		是		67.38%
30844	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线城郊信用社住宅	80	43.88%	36.9	36.9				-40.42%
30845	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	王成畜牧公变台	200	33.30%	113.4	113.4				100.00%
30846	辽中	赵柳房变	赵柳房变92664赵潘线	露游汽车公变台	200	0.00%	180	180				0.00%
30847	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	枫叶园2号变电站202间隔配电变压器	800	27.00%	0	0		是	2026年	-40.57%
30848	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	灯具厂住宅1变压器	630	40.32%	0	0		是	2026年12月	-43.88%
30849	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林干水库分11	400	9.08%	0	0				16.14%
30850	和平	市府变	市府变564总站甲线	YHG_西塔干韩城	200	63.00%	0	0		是	2027年12月	-45.02%
30851	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	塞斯小区2变电站202变压器	630	31.75%	0	0				-52.01%
30852	于洪	平罗变	平悟线	平罗二村九队2南台区	400	32.25%	0	0				-35.69%
30853	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园6变电站202柜	630	0.00%	93.528	93.528				0.00%
30854	于洪	大潘变	大彰线	小微朴坨6台	200	0.00%	0	0				0.00%
30855	沈河	万柳变	万柳变276万东线	惠民馨苑1变电站1变压器	800	57.75%	0	0				-40.56%
30856	浑南	孤家子	孤家子变652富民甲线	岭南荟1号配电室1号变压器	800	53.63%	0	0				-42.06%
30857	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆5号变电站2号变压器	630	16.83%	0	0		是	2027年12月	-42.11%
30858	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	招商曦城小区3变电站1变压器	800	27.30%	0	0		是	2025年12月	16.98%
30859	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村6箱式变电站2配电变压器	500	27.84%	0	0		是	2025年12月	-42.28%
30860	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	姜屯变206大路线大路干170左6变台	80	85.50%	3.6	3.6	2022年12月	是	2025年12月	-49.66%
30861	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线24左3变台	200	18.45%	143.1	143.1				-31.37%
30862	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干70变台	200	89.20%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-28.09%
30863	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线常家窝堡分兰旗支58右8变台	200	49.80%	0	0		是	2025年12月	17.86%
30864	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯干215右8变台	200	83.10%	0	0	2022年12月			-35.96%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30865	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林线125左5	160	39.75%	80.4	80.4				-47.26%
30866	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心一期52号变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年12月	95.26%
30867	东陵	花山变	花山770花马乙线	中旅万科城五期东区4箱变2变压器	630	50.48%	249	249				20.84%
30868	沈北	道义变	道义变15292开发一线	雷明锦程花园二期A2区1-1变电站1配电变压器	630	38.10%	0	0		是	2026年12月	-40.61%
30869	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	偏堡北台综合（微）	400	34.80%	220.8	220.8				8.11%
30870	和平	市府变	市府变582北市乙线	盛京金融广场10变电站201配电变压器	800	32.63%	0	0		是	2027年12月	5.68%
30871	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线土西农民住宅楼	100	14.90%	0	0		是	2025年11月	-43.80%
30872	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城3号变电站1号变压器	630	43.17%	295	295				-42.25%
30873	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干43左2变台	200	33.50%	0	0		是	2025年12月	-45.58%
30874	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线王义东支05	400	39.80%	0	0		是	2025年12月	-21.91%
30875	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分4右1左5右13变台	200	23.10%	0	0		是	2025年12月	-41.15%
30876	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	白塔茗居1号变电站1号变压器	630	16.95%	0	0			2027年	-40.64%
30877	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干韩家分23左7变台	200	19.40%	141.2	141.2				-55.23%
30878	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线大孤家子东水利几15	50	51.20%	19.4	19.4				-43.03%
30879	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线李小分88	400	24.60%	261.6	261.6				10.82%
30880	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	达连南井分4加1右支02变压器	50	40.80%	24.6	24.6				-57.08%
30881	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区14变电站2变压器	630	20.00%	441	441				-38.66%
30882	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期1箱式变电站2配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-40.97%
30883	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	龙湖桃李芳华1小区变电站201配电变压器	800	42.75%	378	378				100.00%
30884	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	涟水家园小区箱式变电站201间隔配电变压器	400	11.70%	0	0				-49.62%
30885	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变中烟干100三台子分1左支6（新立变台）柱上断路器—站式	80	33.75%	0	0		是	2026年12月	-3.08%
30886	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台变91156四粮线	200	85.50%	9	9	2024年6月			-34.22%
30887	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台变097粮库线西余村东台照明	400	29.85%	240.6	240.6				-41.65%
30888	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线孙家万子南台	200	45.90%	0	0		是	2025年11月	-38.83%
30889	铁西	重工变	重工变10846重北线	和樾小区2配电室201间隔配电变压器	630	79.24%	67.8	67.8				0.38%
30890	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	中南世纪城二期1站房2变压器	800	40.50%	396	396				-37.82%
30891	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线后兴分02	50	75.60%	0	0		是	2026年6月	-36.11%
30892	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线坑东支017	200	31.60%	0	0		是	2026年5月	-36.44%
30893	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线饮服楼	200	27.60%	124.8	124.8				-40.51%
30894	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期2箱变1变压器	800	25.50%	516	516				-43.09%
30895	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城5号变电站201配电变压器	630	47.62%	0	0			2027年	-39.92%
30896	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰1号变电站201配电变压器	800	48.38%	0	0			2027年	-38.71%
30897	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	镇一线公园桥分013	100	61.80%	28.2	28.2				-39.87%
30898	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线下柳支17	100	112.20%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-32.00%
30899	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线克保支03	50	99.00%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-30.95%
30900	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西窑支014	200	42.90%	0	0		是	2026年12月	-28.83%
30901	于洪	平罗变	平罗线	白辛台村6台	400	15.60%	0	0				100.00%
30902	沈河	站前变	站前变276站南乙线	中韩科技园2箱变1变压器	630	26.67%	399	399				-12.28%
30903	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线巴东支02	200	52.00%	0	0		是	2025年12月	-33.76%
30904	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河6变电站2号主变	630	28.95%	384.6	384.6				-32.42%
30905	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干小达台分达连东支26右02变压器	50	21.60%	34.2	34.2				-60.16%
30906	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干48+1左1	400	3.90%	344.4	344.4				100.00%
30907	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式服务-鑫红利食品厂	200	11.70%	0	0		是	2026年12月	100.00%
30908	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南干文南甲线苗圃分4右1柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
30909	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线中石线11右分1	200	105.00%	0	0	2025年10月			-30.91%
30910	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城三期3号变电站2号变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
30911	于洪	得胜变	得胜变95446	画苑西小区2站房1变压器	630	62.73%	0	0		是	2025年	-46.37%
30912	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分登南支三石儿登东北甲登树莓4台乙30	100	7.20%	0	0		是	2025年12月	-5.44%
30913	沈北	道义变	道义变15293开发二线	柳岸新居3箱1变	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	-40.26%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30914	沈北	道义变	道义变15269偈景线	道义变260偈景线沈阳军辉房地产开发有限公司（1箱变1变）	1260	9.84%	0	0		是	2026年12月	-40.45%
30915	沈北	道义变	道信线	吾悦B1B2小区1变电站202配电变压器	800	16.20%	0	0		是	2026年12月	18.40%
30916	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左6+1右9柱上变压器	315	67.30%	0	0		是	2025年12月	-40.24%
30917	东陵	中马变	疗养甲线	疗养线疗养干16下马三台分10柱上变压器	200	25.50%	129	129				-58.16%
30918	大东	如意变	如意变80894如花乙线	北海干2变电站1站内变压器	500	54.40%	0	0				-35.75%
30919	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	三分家分15右2右1	315	30.86%	0	0		是	2026年	99.88%
30920	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城三期5局维变201配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
30921	于洪	大潘变	大彰线	小微彰驿北井分4台	400	27.00%	0	0				0.00%
30922	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	九悦一期小区1变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
30923	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科四季花苑大家4箱式变电站2配电变压器	800	27.30%	0	0		是	2025年12月	8.00%
30924	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线137左7变台	200	54.60%	0	0				-61.51%
30925	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃园7箱变2变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年12月	-42.65%
30926	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙沟村综合一台（微）	200	49.80%	80.4	80.4				-15.14%
30927	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	芦电线石狮子分30变台	200	32.40%	0	0		是	2025年12月	-20.90%
30928	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干69+1变台	100	47.60%	0	0		是	2025年12月	-53.32%
30929	东陵	祝家变	祝高线	祝高线苗圃分13左4柱上变压器	100	48.00%	0	0		是	2026年12月	-30.67%
30930	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾花园一期2地块2变201配电变压器	630	31.11%	0	0		是	2026年12月	-15.57%
30931	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	浑河国际城6号变电站201配电变压器	315	25.52%	0	0			2027年	-34.18%
30932	新民	大柳变	大柳变31840吴电线	吴电线大柳分15右1变台	200	15.30%	0	0		是	2025年12月	100.00%
30933	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线文南干东五分32左3柱上变压器	315	46.03%	0	0		是	2025年12月	-63.48%
30934	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡7号小区变电站1号变压器	400	37.60%	0	0			2027年	-44.78%
30935	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔干薛家分太平支31变台	400	23.40%	0	0				-34.11%
30936	于洪	东民变	东李线	洪汇园公租房2站房2变压器	630	14.60%	0	0				-41.49%
30937	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线石桩子东台支02	250	43.84%	115.4	115.4				-29.26%
30938	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线孙小二组分支线006	100	71.70%	0	0		是	2026年12月	-35.33%
30939	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线小郭家4电井分支05	30	42.00%	0	0		是	2026年12月	-54.82%
30940	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期1变电站2号变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年12月	88.87%
30941	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	果园分14左1右7柱上变压器	315	53.97%	0	0		是	2025年12月	-27.85%
30942	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线34	200	43.80%	0	0				-33.05%
30943	法库	包家屯	包家线	10kV包家线大山屯西支4	160	54.88%	0	0		是	2025年12月	-42.40%
30944	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海名都1箱式变电站1配电变压器	500	63.04%	0	0		是	2025年12月	-41.58%
30945	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线三尖村四组照明	400	112.20%	0	0	2024年6月			-41.43%
30946	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线老牛圈分37右5变台	100	95.40%	0	0	2023年4月	是	2025年12月	-31.07%
30947	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村23机井	200	20.90%	138.2	138.2		是	2025年	-43.30%
30948	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	碧桂园太阳城南区2局维变201配电变压器	800	33.00%	0	0		是	2026年12月	-8.25%
30949	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳金天置业有限公司-尚书府二期41201配电变压器	630	33.14%	358.2	358.2				-38.09%
30950	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚1箱式变电站2配电变压器	630	56.38%	0	0		是	2025年12月	-43.52%
30951	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚3箱式变电站2配电变压器	630	43.81%	0	0		是	2025年12月	-37.69%
30952	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干62左分19变压器	100	22.50%	67.5	67.5				-51.48%
30953	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	小卜干135左18+1左1	200	25.50%	129	129				7.64%
30954	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	华润崑崙御一期1箱式变电站1配电变压器	400	78.00%	0	0		是	2025年12月	-37.00%
30955	新民	梁山变	梁山变199周坨线	梁山变199周坨线周坨线安坨分7变台	200	43.50%	93	93				-37.55%
30956	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	丰乐乙线长南干100公变	400	45.60%	177.6	177.6		是	2026年12月	-37.66%
30957	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡15号小区变电站202配电变压器	800	28.50%	0	0			2027年	-42.16%
30958	大东	如意变	如意变856如沈乙线	时代之光2箱变1变压器	400	41.10%	195.6	195.6				0.00%
30959	于洪	大潘变	大潘变54070潘彰线	乡政府宿舍	315	48.00%	132.3	132.3				-53.26%
30960	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线柳树西支2支1	200	35.70%	0	0		是	2026年6月	100.00%
30961	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	兴隆变548孤家线孤家线兰旗分班电支37变台	250	46.44%	0	0		是	2025年12月	-43.11%
30962	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	兴隆变548孤家线孤家线古洞岗子分58右8变台	315	13.90%	0	0		是	2025年12月	-46.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30963	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	海逸铭筑小区一期1箱式变电站1配电变压器	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-40.17%
30964	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线东沟分80	200	39.30%	101.4	101.4				-33.42%
30965	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线大黑支8右T02	200	35.10%	0	0		是	2026年12月	-39.28%
30966	于洪	五金变	五兰乙线	小微沙坨子4台	400	30.60%	0	0		是	2025年12月	10.39%
30967	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线47左6变台	200	42.30%	95.4	95.4				-32.65%
30968	铁西	肇工变	肇工变10170肇西乙线	锦绣四合院7变电站1变压器	630	42.67%	298.2	298.2				-41.66%
30969	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	凌云佳园1变电站1变压器	400	36.00%	216	216				-27.98%
30970	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲线村内分8变台	200	42.50%	95	95		是	2025年12月	-37.32%
30971	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线兰家分柴窝支8变台	400	11.70%	0	0				-37.59%
30972	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	科圣花园变电站1号变压器	630	58.41%	0	0			2027年	-47.46%
30973	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河A区1站房2变压器	630	26.92%	397.4	397.4				-43.29%
30974	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线东关干线064	315	47.05%	0	0		是	2026年12月	-40.38%
30975	法库	果子园	果子园变1410果北甲线	10kV果北甲线交通分10	200	127.50%	0	0	2024年6月	是	2025年11月	-39.64%
30976	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房10组分台	315	9.84%	252.5	252.5				100.00%
30977	沈北	道义变	道孝乙线	正义路城北印象四变电站1变压器配电变压器	630	35.24%	0	0		是	2026年12月	-40.00%
30978	沈北	道义变	道义变15269偈景线	沈阳百益龙置业有限公司2变电站1变压器配电变压器	630	15.87%	0	0				-42.92%
30979	于洪	大潘变	大彰线	小微双树3台区	200	53.10%	0	0		是	2025年	12.20%
30980	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	塞纳家园3号变电站1号变压器	630	32.70%	10	10		是	2027年12月	-42.30%
30981	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干北张分40变台	200	38.70%	102.6	102.6				-14.34%
30982	沈北	道义变	道信线	蒲岸芳华一期4小区变电所配电变压器202	630	28.25%	0	0		是	2026年12月	20.15%
30983	康平	中心变	中心变2608粮油线	迎宾花园小区1箱变201间隔配电变压器	400	29.40%	0	0		是	2026年12月	-3.04%
30984	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	斗沟子1组2台	200	0.00%	180	180				0.00%
30985	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线县工会1	315	43.05%	0	0		是	2028年	-46.53%
30986	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品6变电站202变压器	630	28.25%	389	389				-38.04%
30987	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线大马卜村支4	200	30.60%	0	0		是	2025年12月	-40.79%
30988	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	一站式服务-沈阳市沈北新区多福源畜牧养殖场	50	43.20%	0	0				3.43%
30989	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民干大喇嘛分46变台	400	61.13%	0	0				-28.86%
30990	和平	方型变	方型变444方青乙线	北五经分5+1	315	42.54%	0	0		是	2025年	-31.94%
30991	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	公元九里1号变电站201间隔（施北乙线）配电变压器	800	23.70%	0	0			2027年	6.82%
30992	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城1变电站2变压器	630	28.10%	0	0		是	2025年12月	-43.10%
30993	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期3箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-3569.79%
30994	于洪	得胜变	得化线95476	远家园1站房1变压器	630	18.54%	450.2	450.2				-41.63%
30995	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙A开闭站2变电站变压器	315	20.63%	0	0				-39.18%
30996	苏家屯	达连变	达连变60644达史甲线	大古家分32右1右6	200	45.30%	0	0			2027年	-35.43%
30997	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	沈阳法姬娜3号箱式变电站2号配电变压器	630	21.90%	429	429				-37.01%
30998	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支3加1右分支18变压器	50	23.40%	0	0				-28.71%
30999	法库	双台子	双台子变045双四线	车家堡台	50	71.60%	9.2	9.2				-24.18%
31000	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线王爷陵大棚2支05	200	29.00%	97.3384	97.3384				-31.75%
31001	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	易居园2变电站201变压器	630	26.92%	0	0				-44.73%
31002	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区13变电站1变压器	800	31.50%	468	468				-40.03%
31003	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线山东线021	200	36.90%	106.2	106.2				-40.79%
31004	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干老瓜卜分11+1	315	54.29%	0	0				-45.69%
31005	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	滨河湾小区2变电站2变压器	400	35.70%	0	0		是	2025年12月	-33.32%
31006	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马耳山分50左26左1	400	12.90%	308.4	308.4				-33.81%
31007	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城8变电站1变压器	500	64.80%	0	0		是	2025年12月	-39.77%
31008	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	滑建乙线建设干76柱上变压器	400	5.75%	337	337				-46.32%
31009	苏家屯	雪松变	雪松变60590松沈乙线	云和天境3号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	10.16%	0	0			2027年	100.00%
31010	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡南村中台公变台区	400	28.50%	0	0		是	2026年12月	-26.27%
31011	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线黄旗北台照明	200	27.20%	0	0		是	2025年11月	-34.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31012	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	洞阳小区6变电站2变压器	630	23.17%	421	421				-24.75%
31013	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干192右1	400	10.20%	0	0			2027年	0.00%
31014	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线佟家分008	200	29.10%	0	0		是	2026年6月	-32.67%
31015	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线东下支011	200	32.20%	115.6	115.6				-27.99%
31016	浑南	安顺变	安顺变176安软线	丽水新城三期202变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
31017	于洪	范屯变	范屯线	范屯变756范屯线永安四十一队	200	65.10%	49.8	49.8				-44.22%
31018	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线土井山分07	100	63.00%	0	0		是	2026年6月	-38.58%
31019	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日5变电站202配电变压器	400	6.00%	336	336				0.00%
31020	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒信乙线怒信干太白山分8右5左2柱上变压器	100	54.90%	0	0		是	2025年12月	-45.80%
31021	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线茨林分32左18变台	200	117.60%	0	0	2024年6月			-22.01%
31022	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线三组分7左2变台	200	26.03%	0	0				-46.88%
31023	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	文北乙线46柱上变压器	400	26.70%	0	0		是	2025年12月	-37.37%
31024	于洪	兰台变	兰汇线	小微沙岭19号台	400	69.00%	0	0		是	2025年	-31.99%
31025	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线佟家分朝阳支014	50	46.50%	0	0		是	2026年6月	-34.25%
31026	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡四期1局维箱变202间隔配电变压器	800	55.50%	0	0		是	2026年12月	-36.48%
31027	康平	张强变	张强变76240柳树线	大黄线大黄线刘沟分西家子支小区支01	30	79.50%	0	0		是	2026年6月	-38.10%
31028	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线205右6变台	200	26.05%	0	0				-26.38%
31029	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新西南二台照明新	400	54.00%	0	0				0.00%
31030	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	英国宫6号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	56.40%	0	0			2027年	-19.37%
31031	于洪	曹家变	曹工线	中南世纪城三期3箱变2变压器	630	36.51%	337	337				-40.56%
31032	新民	查牛变	查牛变31354排水线	排水干营子分24变台	400	32.40%	230.4	230.4				-59.37%
31033	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	西堤国际5变电站1变压器	630	31.24%	370.2	370.2				-37.40%
31034	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	西堤国际5变电站2变压器	630	27.81%	391.8	391.8				-38.07%
31035	新民	张屯变	张屯变3360山环线	农田乙线王家岗分49左6变台	200	95.20%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-29.91%
31036	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	军工干42右6公变1	400	22.50%	0	0				-48.71%
31037	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	瑞龙辽中城1号箱变2号变压器	800	11.10%	631.2	631.2				33.92%
31038	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线椿贵分08	400	10.28%	318.9	318.9				-19.00%
31039	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线31左5右10柱上变压器	400	46.75%	0	0		是	2025年12月	-41.22%
31040	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡7箱变2变压器	630	44.44%	180.128	180.128				-34.01%
31041	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分排水支28+1右9变台	200	74.40%	0	0				-442.83%
31042	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分11右21左11	400	21.00%	0	0			2027年	1.46%
31043	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线东沟支东沟二组支02	200	118.80%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	-29.46%
31044	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	造纸线哈户中台分支002	100	76.00%	14	14				-50.13%
31045	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线东胜支12	200	58.50%	63	63		是	2025年12月	-28.77%
31046	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	沈飞住宅1箱式变电站2配电变压器	630	37.46%	0	0		是	2025年12月	-41.96%
31047	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	黑牛分96右1	200	14.70%	0	0		是	2026年	100.00%
31048	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线大山下支034	50	78.40%	0	0		是	2026年12月	-32.12%
31049	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金澜庭二期局维202配电变压器	400	26.80%	0	0		是	2026年12月	-40.63%
31050	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	西湖锦景棠苑3变电站1变压器	630	31.24%	370.2	370.2				-41.33%
31051	辽中	敖司牛	敖司牛变1222中心线	虹桥禧瑞府1箱变201间隔配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	9.95%
31052	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳君子力房地产开发有限公司箱式变电站201间隔配电变压器	630	38.35%	325.4	325.4				-40.48%
31053	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城1箱变2站内变压器	630	24.76%	0	0				-38.82%
31054	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	供电分公司自维变电站202变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
31055	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地4变电站2变压器	800	35.40%	436.8	436.8				-41.12%
31056	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区6变电站2变压器	800	37.88%	417	417				-41.82%
31057	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙线32左6变台	315	65.40%	77.5	77.5				-38.30%
31058	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干92右支1一站式	200	9.60%	0	0				-38.31%
31059	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石干53房身分32+1一站式	200	69.60%	0	0				10.73%
31060	沈河	长青变	长青变480银河线	YHG_银河线长青分15左4右1柱上变压器	50	21.00%	0	0		是	2026年12月	-51.22%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31061	沈北	河北变	10kV河岗线84656	恒大绿茵小镇4局维箱变202配电变压器	630	13.02%	485	485				0.00%
31062	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线小三家村内	80	54.00%	28.8	28.8				-45.65%
31063	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园4变电站1变压器	630	43.05%	0	0		是	2027年12月	-35.79%
31064	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城2-4期小区4变电站201配电变压器	400	10.80%	0	0				78.84%
31065	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	魏家三组照明(2020微)	200	14.40%	0	0		是	2026年6月	-19.31%
31066	和平	青年变	青年变368青二线	青二线72变压器	400	104.70%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	32.63%
31067	铁西	滑翔变	滑翔变20290云峰乙线	浑河二区2配电站1公变	630	70.79%	0	0				-42.47%
31068	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期10变202	500	20.00%	350	350				33.65%
31069	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期11变201	630	18.41%	451	451				-34.11%
31070	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东区3箱变1	630	24.29%	0	0		是	2025年12月	-40.44%
31071	浑南	于山变	于山变740于白甲线	美弗霞湾2号变电站202间隔配电变压器	800	3.60%	691.2	691.2				100.00%
31072	苏家屯	前显变	前显变51268前润乙线	华润润府2号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	21.90%	0	0			2027年	-21.43%
31073	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园3箱式变电站2号变压器	630	9.84%	0	0		是	2026年12月	-42.85%
31074	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城18号变电站2号变压器	630	22.38%	0	0		是	2027年12月	-41.18%
31075	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城8变电站变压器	630	13.71%	0	0		是	2027年12月	-42.29%
31076	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	吴八分9右3	400	31.80%	232.8	232.8				100.00%
31077	铁西	历工变	历工变10454历兴线	金地名京二期1变电站202变压器	800	53.63%	0	0				-46.00%
31078	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干16右12	400	26.10%	255.6	255.6				0.46%
31079	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	北乱1号变电站201间隔配电变压器	630	19.05%	447	447				-42.46%
31080	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅7变电站7变压器	630	25.48%	0	0		是	2025年	-39.15%
31081	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	天财线首开国风尚城小区4变电站202配电变压器	800	8.10%	0	0				60.12%
31082	浑南	于山变	于山变786于安乙线	保利紫荆公馆一期1变电站202间隔配电变压器	800	22.50%	0	0				-45.29%
31083	铁西	重工变	重工变10874重塔线	天易晶城五期2变电站202间隔配电变压器	630	51.11%	245	245				-31.93%
31084	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝3箱变2变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-36.87%
31085	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	沈铁小区1变电站1变压器	630	11.94%	0	0				-45.37%
31086	开发	金湖变	金湖变16644金云线	翡丽云邸小区1变电站1变压器	630	18.73%	449	449				97.83%
31087	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	农电局道东家属楼母线间隔配电变压器	500	35.52%	272.4	272.4				-41.76%
31088	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线70左5变台	400	11.40%	0	0		是	2025年12月	-40.28%
31089	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园一期3箱变1配电变压器	630	13.71%	0	0				-35.18%
31090	和平	三好变	三好变172丽景乙线	丽景小区用户201配电变压器	1250	23.36%	833	833				-45.08%
31091	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲放甲线	工商行住宅楼	630	54.10%	0	0		是	2026年12月	-37.87%
31092	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟沟土建变电站201变压器	500	30.80%	0	0		是	2025年	-33.86%
31093	沈北	大志变	志詹甲线	沈煤大桥1箱变201配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2026年12月	-19.37%
31094	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG_沈阳蒲河房地产开发有限公司4配电变压器	630	13.02%	0	0		是	2026年12月	-40.89%
31095	于洪	范屯变	范静线	小微微屯村北台	200	48.00%	0	0				-15.83%
31096	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	中兴和园一期4201间隔配电变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年12月	-33.12%
31097	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	水墨丹青5号变电站201间隔配电变压器	630	30.48%	0	0				-40.18%
31098	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利六期21箱变2变压器	630	49.52%	255	255				-43.12%
31099	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线大潘村大队前	200	48.60%	0	0		是	2025年	-46.65%
31100	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居3箱变2变压器	630	36.19%	339	339				-41.41%
31101	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	黑牛支70左16右8左2	200	5.10%	0	0		是	2026年	100.00%
31102	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园16箱变2变压器	630	17.14%	459	459				-37.95%
31103	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工工37左9	315	12.06%	245.5	245.5				-26.14%
31104	皇姑	怒江变	怒江变8250怒舍乙线	苏堤春晓1变电站2变压器	500	22.40%	338	338				-42.05%
31105	浑南	营盘	营盘变050营侦线	泰莱白金湾2号变电站1号变压器	630	18.57%	0	0		是	2027年12月	-44.74%
31106	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	翰林世家5箱式变电站201间隔配电变压器	800	57.00%	0	0		是	2025年12月	-41.22%
31107	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分兴隆山支30左7变台	400	10.50%	0	0		是	2025年12月	-42.51%
31108	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼子分9+1左1	400	18.60%	0	0			2027年	0.00%
31109	大东	望花变	望花变70256望北乙线	中胜公安箱变1站内变压器	500	15.68%	0	0				-42.51%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31110	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村1号变电站1号配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2027年12月	-31.90%
31111	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之14右3+1柱上变压器	400	30.30%	0	0				0.00%
31112	于洪	平罗变	平辛线	小微后辛台村1	400	54.60%	0	0				-36.28%
31113	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈阳荆众机械设备有限公司（一站式）	200	30.30%	119.4	119.4				24.23%
31114	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	恒大悦龙台1配电变压器	800	45.00%	360	360				8.93%
31115	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	恒大悦龙台2配电变压器	800	78.30%	93.6	93.6				6.23%
31116	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	爱琴海小区10变电站2变压器	250	23.20%	167	167				-51.78%
31117	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	肇西线肇西干10加2变压器	50	25.80%	0	0		是		-18.62%
31118	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	盛辉世纪城五期2箱变	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-17.39%
31119	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	三家子安居1箱变2变压器	800	13.80%	609.6	609.6				-25.25%
31120	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	保利大都会三期1箱式变电站1配电变压器	800	19.50%	0	0				0.00%
31121	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格6号配电室2号配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2027年12月	-42.53%
31122	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线文城分47右01	100	71.10%	18.9	18.9				-40.10%
31123	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	大陆线二院箱变配变间隔配电变压器	315	38.41%	162.5	162.5				-26.61%
31124	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	菱角泡亮化3台	200	26.00%	0	0				54.04%
31125	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲线2台	400	93.60%	0	0	2022年12月	是	2025年	-27.26%
31126	浑南	下深变	下深变284新城线	金地檀府1号变电站1号配电变压器	500	50.24%	0	0		是	2027年12月	-38.69%
31127	苏家屯	苏北变	乔松线	秀水花城2号变电站202间隔配电变压器	630	21.43%	0	0			2027年	-31.69%
31128	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线张家分支线046	200	38.85%	102.3	102.3				-39.24%
31129	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分15右5	400	74.40%	0	0		是	2025年12月	-40.54%
31130	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	浑河国际城3号变电站201配电变压器	630	17.52%	0	0			2027年	-33.78%
31131	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺干高力分1左13左2柱上变压器	400	52.00%	0	0		是	2025年12月	6.39%
31132	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	自来水宿舍箱式变电站配电变压器	500	41.60%	242	242				-46.07%
31133	东陵	中马变	高坎线	高坎线87右1柱上变压器	200	17.40%	0	0		是	2026年12月	-33.72%
31134	新民	前当堡	前当堡变31946农田乙线	农田乙线王家岗分15左2变台	400	29.70%	241.2	241.2				0.20%
31135	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线博坨子几22	315	32.51%	181.1	181.1				-32.02%
31136	浑南	营盘	营盘变040营奥线	华润悦玺2号变电站2号配电变压器	630	56.83%	0	0				-11.83%
31137	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星国际城北区一期1变电站1号配电变压器	630	21.90%	0	0		是	2027年12月	-64.41%
31138	浑南	营盘	营盘变084营天线	明天广场南区一期2号201间隔配电变压器	800	99.00%	0	0	2024年12月	是	2027年12月	-36.39%
31139	于洪	得胜变	得中线95474	小青新苑1站房2配电变压器	630	24.76%	411	411				-25.68%
31140	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	上佰变322沈链干沈链干上佰分34左1柱上变压器	160	6.25%	0	0		是	2026年12月	-70.46%
31141	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线木材住宅	315	62.67%	0	0		是	2025年12月	-41.04%
31142	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	金辉天鹅湾2箱式变电站2配电变压器	500	40.20%	0	0		是	2025年12月	-37.94%
31143	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干贾沟分10+1	50	24.00%	0	0		是	2025年	-44.98%
31144	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园8箱变（单）	315	38.41%	162.5	162.5				-41.26%
31145	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	欧亚变268平罗甲线平罗干52左9右5柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	-195.80%
31146	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分5柱上变压器	315	52.70%	0	0		是	2025年12月	-46.74%
31147	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	南窑变554城东甲线城东甲线30	315	38.10%	163.5	163.5				-36.90%
31148	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	后陵干109	315	35.24%	0	0				-36.77%
31149	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	北四千109变压器	315	20.00%	0	0		是	2027年12月	-41.54%
31150	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干28左6	400	8.75%	0	0				-43.52%
31151	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分4左2变压器	315	71.37%	0	0		是	2025年12月	-40.35%
31152	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分19变压器	315	17.27%	0	0		是	2025年12月	-50.39%
31153	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	启工变762启村乙线新村干新六分9右3	315	77.97%	0	0				-46.93%
31154	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	十路甲线齐十干新村4开闭站左2变压器	315	70.29%	0	0		是	2027年12月	-34.40%
31155	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯干12左13柱上变压器	315	26.67%	0	0		是	2025年12月	-40.09%
31156	和平	和平变	和平变142南一甲线	四平甲线40右5	315	44.44%	0	0				-42.71%
31157	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北干27左5	315	25.65%	0	0			2027年	-42.45%
31158	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线白杨分5左7	315	44.44%	0	0			2027年	-63.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31159	和平	三好变	三好变178科技乙线	计量分5左2	315	61.90%	0	0				-46.71%
31160	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支3变台	315	18.73%	0	0		是	2025年12月	-42.31%
31161	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	城北线城北干小东分27左1	315	54.92%	0	0				-22.32%
31162	沈河	青年变	青年变352青东线	青年变352青东线万青干63公变	315	87.62%	0	0	2025年8月	是	2026年6月	-40.92%
31163	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	怀顺干10公变	200	68.40%	43.2	43.2				-39.45%
31164	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	万寿干57右2+1公变	315	37.46%	0	0		是	2026年12月	-39.30%
31165	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分5右13公变	400	61.50%	0	0		是	2026年12月	-39.56%
31166	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分5右6左4公变	400	66.80%	0	0		是	2026年12月	-92.72%
31167	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南干37左4公变	315	40.00%	0	0		是	2026年12月	-41.26%
31168	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南线城南干45左3左1公变	315	28.25%	0	0		是	2026年12月	-43.98%
31169	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干20左5	250	39.36%	0	0				-39.57%
31170	新民	东郊变	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分106右17	100	42.40%	47.6	47.6				-62.59%
31171	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分10柱上变压器	315	25.08%	0	0		是	2025年12月	-37.58%
31172	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干41柱上变压器	315	29.52%	0	0		是	2025年12月	-32.12%
31173	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分4	200	7.20%	0	0				-54.77%
31174	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	北陵变162黄河乙线黄河干48右3柱上变压器	400	43.00%	0	0		是	2025年12月	-37.75%
31175	大东	如意变	如意变80892如热线	联合甲线新生干48左12	200	17.20%	0	0		是		-74.26%
31176	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线44右1	315	38.48%	0	0		是	2025年12月	-45.01%
31177	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分14右3变压器	315	5.71%	0	0		是	2025年12月	-42.10%
31178	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干68	315	40.32%	156.5	156.5		是	2026年12月	-29.48%
31179	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵甲线东陵干农大分3-2	160	57.75%	0	0				-39.40%
31180	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干东沟分17	50	18.60%	0	0				-55.22%
31181	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分98右1变压器	315	27.94%	0	0				-43.03%
31182	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分99变压器	315	63.24%	0	0				-11.14%
31183	和平	青年变	青年变368青二线	青二线九如巷分11	315	37.78%	0	0		是		-39.63%
31184	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干78变压器	250	76.00%	0	0		是	2025年12月	-51.92%
31185	和平	和平变	和平变162同北甲线	南海渔村变台	315	34.29%	0	0				-55.14%
31186	和平	太原变	太原变060胜三乙线	胜三乙线47+1	315	30.48%	187.5	187.5				-46.12%
31187	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线16	400	77.70%	0	0				-38.36%
31188	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水一支16柱上变压器	250	2.80%	0	0		是	2025年12月	-27.39%
31189	和平	太原变	太原变056南七乙线	祥云家园变电站2号高压柜1主变	500	14.08%	0	0				-42.90%
31190	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	家礼花园箱变1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
31191	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西4箱变2号变	630	22.10%	0	0		是	2025年12月	-44.31%
31192	大东	望花变	望花变70262合作乙线	北海1变电站2变压器	630	23.81%	417	417				-46.09%
31193	和平	广州变	广州变482广东甲线	区图书馆主变	500	0.48%	0	0				-98.48%
31194	沈河	长青变	长青变476长木乙线	万科I期1箱变1变压器	500	41.28%	243.6	243.6				-43.47%
31195	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二4箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
31196	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	林语家话1箱变2	500	28.48%	0	0		是	2025年12月	-44.25%
31197	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	林语家话1箱变1	500	38.40%	0	0		是	2025年12月	-41.21%
31198	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭4#1主变	500	27.60%	312	312				-39.53%
31199	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙8箱变2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
31200	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	松山二期3箱变2号变	400	65.50%	0	0		是	2025年12月	-42.18%
31201	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园3变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
31202	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	凯兴花园二期1箱变1号变	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-38.35%
31203	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	瑞士风情5变电站1变压器	630	34.67%	348.6	348.6				-42.60%
31204	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园1箱变2站内变压器	500	25.92%	0	0				-41.92%
31205	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	三洞桥2箱变2	630	76.83%	0	0				-44.05%
31206	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	三隆新城小区2变电站1变压器	630	15.56%	469	469				-45.61%
31207	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区2变电站1变压器	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	-40.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31208	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	城建雅居小区1变电站2变压器	630	32.76%	360.6	360.6				-29.81%
31209	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑7箱变2变压器	630	23.17%	421	421				-43.93%
31210	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙9箱变2变压器	630	34.60%	349	349				-42.12%
31211	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光尚城一期4箱式变电站2配电变压器	630	26.16%	0	0		是	2025年12月	-40.81%
31212	和平	太原变	太原变050先锋线	太原11变压器	315	23.24%	0	0		是	2025年12月	-46.04%
31213	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	军官公寓2箱变1站内变压器	500	20.40%	0	0				-48.11%
31214	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨苑2变电站201柜	630	41.27%	0	0		是	2027年12月	-43.53%
31215	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨苑二期1变电站202柜	630	38.41%	0	0		是	2027年12月	-39.52%
31216	铁西	重工变	重工变10840城西线	府兴雅园2变电站201变压器	400	36.80%	0	0		是	2027年12月	-47.59%
31217	铁西	重工变	重工变10870城冶线	重工街9变电站201柜	500	26.88%	0	0				-46.83%
31218	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	友佳花园4变电站201变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
31219	沈河	长青变	长青变478长木甲线	方家栏小区2箱变1变压器	630	34.92%	347	347				-42.53%
31220	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	桥园小区3变电站201	400	23.20%	0	0				-43.36%
31221	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园10变电站2变压器	630	49.52%	0	0				-44.29%
31222	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	铁亚1箱变2	500	60.40%	50.776	50.776				-39.96%
31223	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	1主变百合园	1000	24.80%	0	0		是		-42.13%
31224	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲7箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
31225	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏二3箱变1号变	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-42.42%
31226	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光4变电站1号变	500	21.44%	0	0		是	2025年12月	-47.95%
31227	大东	顺城变	顺城变40060商品乙线	御泉华府3箱变2变	630	16.38%	463.8	463.8				-39.08%
31228	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸1箱变2变压器	500	21.12%	0	0				-43.48%
31229	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	兴旺阁小区2变电站201柜	500	20.16%	0	0		是		-50.73%
31230	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	瑞盛1变电站1变压器	630	20.63%	437	437				-43.77%
31231	铁西	历工变	历工变10450重联线	北一路10变电站201柜	315	23.81%	0	0				-7.94%
31232	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	祥顺西2箱变1变压器	400	21.20%	0	0				-41.79%
31233	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	南塔东变电站1变压器	500	22.72%	0	0				-42.02%
31234	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	富民花园2号变电站1号变压器	630	29.84%	0	0		是	2026年	-43.45%
31235	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	现代家园1箱变1变压器	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-62.51%
31236	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	天龙1期1箱变1变压器	630	23.24%	0	0				-48.29%
31237	沈河	北兴变	北兴变40364北顺甲线	华丽山庄5变电站1变压器	630	25.40%	0	0				-41.52%
31238	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	凤凰新村箱变2变压器	630	46.10%	0	0		是	2025年12月	-38.55%
31239	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	中地明都2箱变2变压器	630	24.38%	0	0				-42.79%
31240	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春一期2202变压器	630	18.73%	0	0				-41.80%
31241	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期南区2202变压器	630	33.65%	0	0				-43.47%
31242	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都13变电站201变压器	500	26.56%	0	0				-39.53%
31243	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	蘭庭花园1箱变2	630	25.08%	0	0		是	2025年12月	-42.98%
31244	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	佳馨苑变电站202	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	-45.82%
31245	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	前进村1号变电站1号变压器	630	9.05%	0	0			2027年	-34.52%
31246	浑南	营盘	营盘变072七星线	富腾国际4号变电站1号变压器	800	57.75%	0	0		是	2027年12月	-39.83%
31247	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	小西住宅箱变2变压器	400	11.75%	313	313				-46.95%
31248	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	晋斯华庭4变电站201变压器	630	33.33%	50.776	50.776				-44.58%
31249	皇姑	长江变	25466长黄甲线	艺术名家1箱变2变压器	630	11.94%	0	0		是	2025年12月	-41.70%
31250	新民	新民变	新民变30162营东线	冠芳园1变电站1变压器	630	31.11%	0	0		是	2025年12月	-40.88%
31251	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格4号变电站1变压器	500	23.04%	0	0				-41.57%
31252	浑南	铁匠变	铁匠变870慧品线	河畔新城11号变电站2号变压器	630	15.24%	471	471				-39.10%
31253	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳1箱变2变压器	800	16.88%	585	585				-38.75%
31254	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区17变电站201柜	630	21.90%	0	0		是	2027年12月	-41.30%
31255	沈河	青年变	青年变352青东线	热闹路变电站2变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年6月	-47.46%
31256	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	彤利箱变1变压器	500	18.88%	0	0		是	2026年6月	-71.26%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31257	沈河	青年变	青年变352青东线	工校1箱变1变压器	315	9.84%	0	0		是	2026年6月	-39.37%
31258	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	主变六九零三	630	19.05%	0	0		是		-43.04%
31259	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	大成小区箱变2	400	31.80%	0	0				-42.88%
31260	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	筑景东方4变电站2站内变压器	400	21.90%	0	0		是		-38.78%
31261	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	行政小区箱变1号变	400	73.20%	0	0		是	2025年12月	-43.71%
31262	铁西	万达变	万达变56060万清甲线	梦祥之家2变电站202	630	0.00%	567	567				-51.83%
31263	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村3变电站201柜	630	15.87%	0	0		是	2027年12月	-43.69%
31264	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊1变电站201柜	630	23.81%	0	0		是	2027年12月	-42.16%
31265	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	塞纳家园2号变电站2号变压器	630	0.00%	10	10		是	2027年12月	0.00%
31266	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格1号变电站1号变压器	630	42.22%	0	0		是	2027年12月	-44.05%
31267	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	金阳2配变站2变压器	630	11.75%	0	0		是		-37.41%
31268	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	闲庭花园1箱变1变压器	630	16.51%	0	0				-42.53%
31269	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	永泰3箱变1变压器	630	85.71%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-39.03%
31270	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	永泰3箱变2变压器	630	48.57%	0	0		是	2025年12月	0.00%
31271	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	嫩江2箱变1变压器	500	33.84%	0	0		是	2025年12月	-37.98%
31272	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	兴龙苑二期6变电站201柜	630	49.21%	0	0		是	2027年12月	-41.27%
31273	大东	顺城变	顺城变40060商品乙线	城中艺景2箱变2变压器	630	31.62%	367.8	367.8				-42.82%
31274	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方丽城16箱变1变压器	630	37.71%	0	0		是		-23.13%
31275	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期3变电站201变压器	500	23.60%	0	0		是	2027年12月	-46.99%
31276	法库	包家屯	包卧线	法库县卧牛石乡王迎旭家畜养殖场	200	15.60%	0	0		是	2027年	0.00%
31277	新民	金五台	金五台变713四台线	四台干朱三台子分37变台	100	73.50%	16.5	16.5				-35.96%
31278	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	桃山苑2箱式变电站1配电变压器	800	16.13%	0	0		是	2025年12月	-11.43%
31279	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	德馨苑2变电站2变压器	500	37.60%	0	0		是	2027年12月	-38.71%
31280	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	锦园1变电站202间隔配电变压器	630	39.68%	0	0				-42.38%
31281	苏家屯	夹河变	夹河变50762生活乙线	格林生活坊18号变电站1变压器	630	15.49%	0	0			2027年	-49.96%
31282	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城7变电站1变压器	630	30.95%	0	0		是	2025年12月	-41.15%
31283	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线91右32+1号台	200	43.80%	0	0		是	2025年12月	64.30%
31284	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	供销社分01冯堡堡中心台柱上变压器	200	24.50%	0	0				-27.49%
31285	和平	展览变	展览变858展兆线	佳兆业小区2202间隔配电变压器	630	19.37%	445	445		是	2026年9月	-39.26%
31286	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干176左6变台	200	14.40%	151.2	151.2				-22.29%
31287	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线林业队分忠江养殖场支8	80	16.50%	0	0				60.89%
31288	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡F区1变电站1变压器	500	17.20%	0	0		是	2025年12月	-43.18%
31289	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分5之2	200	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
31290	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	雅典居1箱变（单）	400	20.50%	278	278				-41.65%
31291	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线榆树底东台	200	19.05%	141.9	141.9		是	2025年11月	-31.16%
31292	于洪	得胜变	得河线95442	远大花园1变电站1变压器	630	59.52%	192	192				-38.00%
31293	康平	富裕变	富裕变9204团山子线	张家2台	200	55.60%	68.8	68.8				-39.92%
31294	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线所带祝杨干30常家湾分26柱上变压器	400	15.30%	0	0		是	2026年12月	-40.67%
31295	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田3支002	160	59.06%	0	0		是	2026年6月	-61.87%
31296	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	周树林变压器（一站式）	200	17.60%	144.8	144.8				0.00%
31297	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线永安分30右8变台	200	36.30%	0	0		是	2025年12月	-27.83%
31298	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	崇山变290黎明甲线黎明干17柱上变压器	315	33.33%	0	0		是	2025年12月	-44.34%
31299	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干11	400	31.50%	0	0				-49.75%
31300	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯5箱变1变压器	630	15.87%	0	0		是	2026年12月	-35.37%
31301	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑B区1箱变1变压器	630	17.33%	0	0		是	2026年12月	-41.26%
31302	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾10号变电站201间隔（白郡线）配电变压器	800	72.00%	0	0			2027年	-26.52%
31303	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右9柱上变压器	315	83.81%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-46.93%
31304	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干62	250	3.84%	215.4	215.4		是	2026年12月	-89.93%
31305	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语9箱变1变压器	500	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31306	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	沈阳雅居乐花园摩卡1变电站1变压器配电变压器	630	46.67%	0	0		是	2026年12月	-43.92%
31307	东陵	孙家寨	孙张线	YHG z英城子家属楼锅炉柱上变压器	315	36.67%	0	0		是	2026年12月	-41.72%
31308	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民电线	杨士岗佑户坨治强大棚公变台区	200	6.00%	168	168				0.00%
31309	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城5号变电站1变压器	630	32.06%	0	0			2027年	-35.76%
31310	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村Z3地块2变电站201间隔配电变压器	630	73.33%	0	0		是	2027年12月	-35.23%
31311	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	全运村Z3地块3号变电站2号变压器	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
31312	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区14变电站2变压器	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-38.47%
31313	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之21柱上变压器	315	40.63%	0	0		是	2025年12月	-50.01%
31314	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线文南干果园分21右5+1柱上变压器	400	36.50%	0	0				-47.13%
31315	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路干26劳动分11左5左2	200	36.00%	0	0				8.14%
31316	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	惠天美好家园1变电站1变压器	630	14.29%	0	0				-40.61%
31317	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线湾西乙5	100	95.55%	0	0	2023年2月	是	2025年11月	-40.42%
31318	东陵	祝家变	祝杨线	祝杨线祝杨干85左2柱上变压器	400	8.55%	325.8	325.8				-36.34%
31319	新民	张屯变	张屯变3362槐花乙线	欧亚菲国际温泉度假区C区2变电站2变压器	500	1.28%	0	0				100.00%
31320	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺干提水分16左8右4柱上变压器	400	64.50%	0	0		是	2025年12月	3.73%
31321	东陵	营盘	营孙线	博荣水立方三期1箱变2变压器	630	11.43%	0	0		是	2026年12月	6.13%
31322	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	北国之春六期3变电站201变压器	630	29.71%	0	0				-41.36%
31323	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下6变电站2变	500	63.60%	0	0		是	2025年12月	-37.66%
31324	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线康台分05	200	39.08%	101.85	101.85				-34.98%
31325	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城7号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	10.16%	503	503				56.11%
31326	法库	果子园	果子园变1415镇东线	法镇线千东分29（政府办家属楼）	315	32.38%	0	0		是	2028年	-42.01%
31327	法库	宝山变	镇西线	宝山变019镇西线卫生局	315	33.65%	177.5	177.5				-46.27%
31328	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线菜地儿4	80	24.00%	52.8	52.8				-43.94%
31329	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分4左14右11	200	2.10%	0	0			2027年	0.00%
31330	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙6小区变电站1变压器	400	29.10%	243.6	243.6				-41.71%
31331	东陵	李相变	李祝乙线	李祝线李祝干8左2柱上变压器	200	38.55%	102.9	102.9		是	2026年12月	-33.64%
31332	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	名仕雅居2号变电站201间隔配电变压器	800	19.80%	0	0			2027年	24.31%
31333	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线四长干46右2	100	62.40%	27.6	27.6				-30.47%
31334	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	瑞赛居圣苑1变电站1变压器	630	10.79%	0	0		是	2025年12月	-44.91%
31335	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线43左8变台	200	43.20%	0	0				-17.46%
31336	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干树林分邻窝堡支28右11左8变台	200	17.40%	145.2	145.2				0.00%
31337	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城5号1变压器	800	12.75%	0	0		是	2027年12月	-47.05%
31338	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线老边支06	200	34.90%	110.2	110.2				-29.91%
31339	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线高楼子分38	315	38.73%	0	0			2027年	-44.94%
31340	和平	马路湾	马路湾变658马二乙线	马二乙线南昌分16右6变压器	315	60.95%	91.5	91.5				-48.74%
31341	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园三期5变压器	630	37.78%	329	329				-41.85%
31342	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七干前栏分15左6变台	200	45.00%	0	0		是	2025年12月	-29.60%
31343	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	开发甲干181右1变压器	200	54.00%	0	0		是	2025年12月	-39.62%
31344	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大干常家窝堡分红庙支41变台	200	34.20%	0	0				-38.39%
31345	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线275右10右2变台	200	32.10%	0	0				100.00%
31346	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	沈空首长楼箱变（单）	400	20.40%	117.776	117.776				-49.07%
31347	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线河套分河南支7左3变台	200	0.00%	180	180				0.00%
31348	大东	农大变	农大变80976农花乙线	后陵干34	200	54.30%	71.4	71.4				0.00%
31349	和平	青年变	青年变364青文线	青文线6	630	25.40%	0	0		是		-11.80%
31350	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干42左7+1右1	200	37.40%	105.2	105.2				-63.34%
31351	大东	农大变	农大变80976农花乙线	农花乙线后陵卜分8	400	59.75%	121	121				-48.20%
31352	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	古田和睦城5箱变1变压器	400	33.60%	225.6	225.6		是		43.77%
31353	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城23变电站2变压器	630	54.48%	0	0			2027年	-50.95%
31354	沈北	中心台	中心台变73950中石线	沈阳市沈北新区七星山风景区双州停车场（一站式）	200	91.50%	0	0	2025年6月			100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31355	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干49	200	102.30%	0	0	2024年6月	是	2026年5月	-15.31%
31356	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑7变电站1变压器	630	29.21%	383	383				-31.74%
31357	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	近海城邦2号201配电变压器	630	51.43%	0	0		是	2025年12月	-33.44%
31358	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	教堂自维变压器	630	7.14%	0	0				-48.52%
31359	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际6号变电站1变压器	630	27.43%	394.2	394.2				-37.65%
31360	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	中海上河府2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	58.00%	0	0		是	2027年	-38.87%
31361	大东	如意变	如意变80842如花甲线	北海干辽沈支3新	400	45.30%	0	0				-41.05%
31362	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线石人北支4	100	63.60%	0	0		是	2027年	-40.12%
31363	法库	新依变	依草线	10kV依草线依九队分04（依牛堡九队）	200	51.50%	0	0				-21.58%
31364	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	顺明4箱变1变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	23.86%
31365	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	双树村北台区	100	101.85%	0	0	2024年6月	是	2025年	-36.98%
31366	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线2	200	45.00%	0	0		是	2025年12月	-28.04%
31367	法库	宝山变	宝山变10117法慈线	宝山变017法慈线于家沟南台	100	36.00%	0	0		是	2025年12月	-31.13%
31368	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线小村分02	200	47.33%	85.35	85.35				-31.89%
31369	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干20右2柱上变压器	400	48.60%	165.6	165.6				-45.48%
31370	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干215变台	400	18.90%	284.4	284.4				-36.42%
31371	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华一期1箱式变电站1配电变压器	800	18.90%	0	0		是	2025年12月	60.26%
31372	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地1号变电站1变压器	630	24.13%	0	0			2027年	-45.02%
31373	新民	温台变	温台变1103平坨线	平坨干马窝堡分马屯一队支19变台	200	17.15%	145.7	145.7				-35.06%
31374	新民	三道岗子	三道岗子变1304老虎线	老虎线鲍岗分30变台	200	22.50%	23.8	23.8				-35.25%
31375	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	江湾城1号变电站2号变压器	800	25.13%	519	519		是	2027年12月	-39.86%
31376	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰6箱变（单）	630	30.79%	0	0				-37.84%
31377	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳干树林子分19变台	200	26.30%	127.4	127.4				-40.26%
31378	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲线花牛分7变台	400	26.60%	253.6	253.6		是	2025年12月	10.81%
31379	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线90右11变台	200	52.50%	75	75				-40.77%
31380	浑南	营盘	营新线	华发首府1变电站2变压器	630	30.10%	0	0		是	2027年12月	-42.84%
31381	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	枫景瑞阁1箱变1变压器	500	30.72%	0	0		是		-45.64%
31382	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	睿达畜禽公变台	200	46.80%	0	0		是	2025年11月	100.00%
31383	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	长白干79右9+1	400	10.20%	0	0			2027年	79.33%
31384	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	翠文箱变1变压器	500	27.60%	0	0		是	2026年12月	-53.75%
31385	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园11变电站201变压器	630	26.67%	0	0		是	2027年12月	-38.76%
31386	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线腰后北台分05	100	89.20%	0.8	0.8	2025年4月	是	2025年12月	-27.51%
31387	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分26左2右4	100	15.60%	0	0			2027年	1.64%
31388	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区5号箱1号变压器	630	23.17%	421	421				-41.09%
31389	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城13号变电站1变压器	630	26.35%	0	0			2027年	-44.76%
31390	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线古洞子分59左4变台	200	32.25%	0	0		是	2025年12月	100.00%
31391	东陵	中马变	疗养甲线	琥珀湾1箱变1变压器	630	16.51%	228.7972	228.7972				-41.87%
31392	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾三期A区3箱变1变压器	630	38.10%	327	327				-28.95%
31393	东陵	上佰变	上深乙线	雍贺园2箱变202间隔配电变压器	630	16.38%	0	0		是	2026年12月	-40.48%
31394	于洪	范屯变	范古线	小微大兴繁荣2号台	200	25.50%	0	0				0.00%
31395	和平	花园变	花园变791夏宫线	夏宫2变电站201间隔配电变压器	800	14.70%	602.4	602.4				47.19%
31396	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	茨于坨变017肖寨门线肖北社区大棚	200	33.20%	0	0		是	2025年11月	-39.01%
31397	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线后领东北台	315	51.30%	121.9	121.9				-46.55%
31398	沈北	农高变	农丰线	汇鑫山庄2小区局维箱变202配电变压器	630	8.25%	0	0		是	2026年12月	100.00%
31399	于洪	大潘变	大岳线	大潘变405大潘线58中学	100	88.20%	1.8	1.8	2022年12月	是	2025年	-40.10%
31400	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线东北街台分支06	50	66.00%	0	0		是	2026年12月	-31.08%
31401	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干德泰分18右8变台	200	48.30%	83.4	83.4				-15.08%
31402	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	沈阳华强新城市发展有限公司(华强城二期2-1期住宅)2201配电变压器	630	55.24%	0	0		是	2026年12月	-33.63%
31403	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	旭辉雍和府小区3配电室202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是		0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31404	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉他分9右1	200	4.00%	0	0			2027年	68.77%
31405	浑南	莫子山变	莫子山变868莫全线	恒大珺睿府1号变电站1号配电变压器	800	8.63%	651	651				100.00%
31406	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干79新	400	4.80%	0	0				3.04%
31407	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	东五分25左1左1之2柱上变压器	400	57.60%	0	0		是	2025年12月	29.78%
31408	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线满东三组东台照明	400	41.70%	193.2	193.2				-34.54%
31409	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期3变电站2号配电变压器	630	24.63%	0	0		是	2027年12月	-35.84%
31410	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期5变电站1号配电变压器	800	30.60%	0	0		是	2026年12月	-34.81%
31411	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融首府1号变电站201间隔（苏满线）配电变压器	800	0.30%	717.6	717.6				100.00%
31412	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	恒大御景湾小区二期1箱式变电站1配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2025年12月	-39.68%
31413	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子西分小区分支线1	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
31414	于洪	大潘变	大彰线	小微朴坨一台	400	35.70%	0	0				-26.68%
31415	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖香醍漫步三期局维2变202配电变压器	400	17.70%	0	0		是	2026年12月	-5.86%
31416	于洪	得胜变	得山线95478	百福花园变电站1变压器	630	41.65%	0	0		是	2025年	-44.83%
31417	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城14号变电站202间隔配电变压器	400	40.00%	200	200				-40.04%
31418	苏家屯	雪松变	雪松变60590松沈乙线	云和天境4号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	8.63%	0	0			2027年	100.00%
31419	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	兴隆御府3箱式变电站1配电变压器	630	43.49%	0	0		是	2025年12月	-43.17%
31420	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	鸭绿江分箱式变电站1配电变压器	630	19.81%	0	0		是	2025年12月	7.01%
31421	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式-沈阳市沈北新区崇宏养猪场	400	14.59%	0	0		是	2026年12月	6.54%
31422	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	安福干陈台分陈台照明支17+1左11变台	100	63.20%	26.8	26.8				-66.55%
31423	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干106左3	200	88.00%	4	4	2025年4月	是	2026年	-19.59%
31424	康平	田家变	田家变76146田南线	10kV田南线前山分福玉德6机井支6	50	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
31425	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分道西2水井支9	100	0.00%	90	90				0.00%
31426	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线乡直南台分07	200	32.10%	0	0		是	2026年6月	-39.08%
31427	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	YHG 沈阳盈达房地产开发有限公司2	630	20.32%	439	439				-50.61%
31428	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居4局维变电站201配电变压器	400	23.25%	0	0		是	2026年12月	10.62%
31429	铁西	万达变	万达变56070万腾线	里仁居小区三期2变电站201变压器	315	0.00%	283.5	283.5		是	2025年12月	0.00%
31430	苏家屯	前显变	前显变278前地线	槭檀山一期1号变电站2号配电变压器	800	26.10%	0	0			2027年	-2.61%
31431	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干78之14	200	43.90%	0	0		是	2026年	-26.41%
31432	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	军政线41	160	24.06%	0	0		是	2025年	-41.38%
31433	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	近海4期1变压器	630	44.76%	0	0		是	2025年12月	-41.08%
31434	沈河	站前变	站前变222站北线	惠工1箱变2变压器	630	49.21%	257	257				-44.68%
31435	沈北	清水变	清依线	10KV清依线沈阳市沈北新区二道沟生态农业养殖场	200	18.30%	0	0				100.00%
31436	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线前房身分10（前房身A台）	200	46.20%	87.6	87.6				-31.21%
31437	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城4号变电站1变压器	630	13.02%	0	0			2027年	-43.94%
31438	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾5号变电站2变压器	630	22.48%	0	0			2027年	-60.95%
31439	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马三家村八组（2021微）	400	18.60%	0	0				-42.07%
31440	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	正大香格城2号变电站202配电变压器	630	18.29%	0	0			2027年	-42.31%
31441	铁西	万达变	万达变56066万荣线	YHG 金韵华庭	630	16.19%	465	465				-41.55%
31442	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园6变电站2变压器	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-40.95%
31443	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区3箱式变电站1配电变压器	800	25.50%	0	0		是	2025年12月	-35.95%
31444	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗镇八三堡村国清淡水鱼养殖场公变台区	200	46.80%	86.4	86.4				0.00%
31445	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲小区1变电站2变压器	500	32.32%	288.4	288.4		是	2025年12月	-42.28%
31446	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际二期3号变电站2变压器	630	25.14%	0	0		是	2027年12月	-42.84%
31447	沈河	站前变	站前变246培训乙线	嘉兴国际变电站1变压器	800	25.20%	518.4	518.4				-44.21%
31448	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	富华公寓小区变电站变压器	630	4.57%	0	0		是	2025年12月	-45.36%
31449	和平	方型变	方型变444方青乙线	方青乙线68	315	47.62%	0	0		是	2025年	-44.86%
31450	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际一期1变电站1变压器	630	26.19%	0	0		是	2026年12月	-39.36%
31451	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城5变电站变压器	630	13.33%	0	0		是	2027年12月	-40.44%
31452	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	锦官天宸2箱变2变压器	630	17.78%	0	0				17.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31453	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线孙店分支线166	100	50.40%	0	0		是	2026年12月	19.68%
31454	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	雪北甲线117右2+1	400	6.98%	0	0			2027年	11.08%
31455	沈北	清水变	清蒲线	右分4台区（清洁能源）	400	21.00%	0	0		是	2026年12月	2.68%
31456	新民	新民变	新民变30170营西线	嘉禾小镇1变电站1变压器	630	30.86%	0	0		是	2025年12月	-36.85%
31457	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城4变电站-1	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-44.19%
31458	于洪	范屯变	范静线	小微静安村东台	200	62.70%	0	0		是	2025年	-10.96%
31459	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线大屯北支4	250	28.48%	0	0		是	2027年	-30.45%
31460	法库	新依变	依草线	10kV依草线马荒地分四支马荒地村几线05（马荒地村台）	200	43.00%	0	0		是	2025年11月	-33.95%
31461	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际3号变电站2变压器	500	24.00%	0	0			2027年	-45.74%
31462	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	东望乙线和平干大洼分35右1	250	29.60%	0	0				-46.36%
31463	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑3号变电站2变压器	630	19.30%	0	0			2027年	-38.70%
31464	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线新光二队	200	57.60%	64.8	64.8				-34.57%
31465	于洪	兰台变	兰张线	和谐1期2站房2变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年	-42.94%
31466	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线燃料公司住宅	50	70.20%	9.9	9.9				-39.34%
31467	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线沈双分6右7	200	37.90%	0	0			2027年	-16.83%
31468	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	闸上乙线闸上于29柱上变压器	400	32.25%	0	0		是	2025年12月	-30.80%
31469	沈北	清水变	清依线	46加1左分4变压器	200	19.20%	0	0		是	2026年12月	-19.05%
31470	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线喇嘛营几19	200	57.90%	0	0		是	2025年12月	-32.86%
31471	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分23左2变台	200	41.20%	0	0		是	2025年12月	-25.27%
31472	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十七号（微）	400	29.10%	234.044	234.044				17.66%
31473	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	阳光里3小区变电站1变压器	630	26.67%	399	399				-44.95%
31474	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲放乙线	蒲东国际新城8号考核	250	45.12%	0	0				-40.70%
31475	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江御景湾4号变电站2号配电变压器	630	25.40%	0	0		是	2027年12月	-63.74%
31476	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	雨润中央宫园二期局维变电站202配电变压器	800	47.40%	0	0		是	2026年12月	5.81%
31477	辽中	六间房	六间房变1128化家线	化家村综合一台	200	64.20%	0	0		是	2025年	-18.92%
31478	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	未来城3箱变2变压器	630	13.65%	0	0				-49.01%
31479	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区一期1变电站201变压器	630	12.06%	0	0				-46.89%
31480	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	翰林3箱变1变压器	630	18.29%	0	0				-35.82%
31481	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村5箱式变电站1配电变压器	500	52.00%	0	0		是	2025年12月	-41.94%
31482	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线37+1	315	73.33%	52.5	52.5				-35.94%
31483	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线罗六分24左3变台	200	22.00%	0	0				5.01%
31484	开发	汪河变	汪河变56180汪后乙线	恒大绿洲九期小区1变电站2变压器	800	65.63%	195	195		是	2025年12月	-38.00%
31485	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	孔雀城8号变电站201间隔配电变压器	400	42.80%	0	0			2027年	-107.73%
31486	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线土东南台	100	76.50%	0	0		是	2025年11月	-40.21%
31487	沈北	农高变	农柳线	农柳线九如溪谷4-1期小区变电站202配电变压器	630	53.65%	0	0				100.00%
31488	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期2变电站2变压器	500	57.60%	0	0		是	2025年12月	-43.44%
31489	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	速腾美丽都2箱变1考核配电变压器	630	49.21%	0	0		是	2026年12月	-33.26%
31490	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊2号变电站2变压器	500	59.20%	0	0			2027年	-41.26%
31491	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10KV秀水线秀水干21	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
31492	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分55右12右2	200	24.90%	0	0			2027年	0.59%
31493	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	军工干清真路分6公变	315	16.76%	0	0				-39.84%
31494	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干36左4变台	200	40.50%	0	0		是	2025年12月	-38.87%
31495	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	坤业城2站房1配电变压器	400	78.50%	0	0				10.35%
31496	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干42右1	200	58.80%	62.4	62.4				-28.06%
31497	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭B区4变电站1配电变压器	800	9.60%	0	0		是	2025年12月	100.00%
31498	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园二期3变电站2变压器	630	4.13%	541	541				0.00%
31499	皇姑	方溪变	方溪变25394方福线	金地阅风华3小区变电站1配电变压器	800	26.25%	0	0				100.00%
31500	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	洞西乙线洞西干18左1变压器	200	70.50%	39	39				0.00%
31501	大东	望花变	望花变70270二台甲线	鸿泽馨园1箱变2变压器	630	26.98%	377.576	377.576				-33.02%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31502	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	中海汇德理8箱变1变压器	400	8.40%	326.4	326.4				64.78%
31503	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	保利和光屿湖1箱式变电站2配电变压器	800	25.20%	0	0		是	2025年12月	6.75%
31504	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线富洲支02	200	8.70%	0	0		是	2025年12月	-32.31%
31505	铁西	重工变	重工变10846重北线	和樾小区1配电室201间隔配电变压器	630	48.38%	262.2	262.2				2.46%
31506	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝G区1号箱变2号变	630	76.19%	0	0		是	2026年12月	-36.13%
31507	沈北	新城子	新城子变7554农专线	新城子变554农专线农专干217冶炼分32	160	39.38%	0	0		是	2026年12月	-36.49%
31508	于洪	平罗变	平辛线	郝三家村	200	57.00%	0	0				-52.82%
31509	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	华润新凯旋2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
31510	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥现代城四期1箱式变电站1配电变压器	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	10.93%
31511	法库	新依变	依三线	10kV依三线大造屯村几01	315	7.75%	0	0		是	2025年12月	-11.11%
31512	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城三期1箱变1变压器	400	27.90%	248.4	248.4				-43.86%
31513	于洪	得胜变	得中线95474	锦绣学府小微1	200	13.80%	152.4	152.4				9.57%
31514	和平	青年变	青年变354彩塔甲线	春河里2.3期小区变电站201配电变压器	800	29.75%	0	0				-40.57%
31515	和平	广州变	广州变480柳州乙线	八经住宅小区11主变	630	29.71%	0	0		是	2027年12月	-40.20%
31516	和平	南湖变	南湖变474南昌线	昌鑫1变电站202间隔配电变压器	800	10.88%	0	0				-38.81%
31517	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区7变电站2变压器	630	27.43%	394.2	394.2				-38.26%
31518	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖寨门沙东牛彝畜牧台变台区	200	27.60%	124.8	124.8				100.00%
31519	大东	望花变	望花变70252二台乙线	二台乙线二台于11加1左1	315	46.86%	135.9	135.9				-40.96%
31520	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线西台支009	200	54.00%	0	0		是	2026年6月	-26.35%
31521	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线小塔子分033	80	109.13%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-32.76%
31522	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区4箱变202间隔配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年6月	-32.07%
31523	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	机场供2箱变2变压器	630	27.30%	0	0				-33.29%
31524	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	机场供3箱变2变压器	630	23.17%	0	0		是		-25.74%
31525	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线小横道子分支005	200	33.30%	113.4	113.4				-29.47%
31526	东陵	中马变	疗养甲线	新希望1箱变2变压器	630	20.57%	228.7972	228.7972				-16.72%
31527	皇姑	勾莲变	勾莲变10352上林甲线	上林甲线污水支33柱上变压器	400	9.00%	324	324				100.00%
31528	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨海湾4号变电站1号变压器	630	37.14%	0	0		是	2027年	-44.12%
31529	于洪	得胜变	得山线95478	和谐红都2变电站1变压器	630	16.25%	0	0		是	2025年	-43.94%
31530	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	沈铁滑翔佳园2变电站201变压器	400	38.00%	208	208				-37.81%
31531	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆12变电站1号变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-39.60%
31532	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线李胡二组照明	250	28.32%	154.2	154.2				-20.14%
31533	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线李胡四组照明	100	81.60%	8.4	8.4	2022年12月			-48.77%
31534	沈河	南湖变	南湖变476南升线	群升沈阳新天地小区1变电站1变压器	630	24.76%	411	411				-43.29%
31535	沈河	文艺变	文艺变978文雅线	雅颂居3箱变1变压器	630	54.76%	222	222				-43.41%
31536	于洪	大潘变	大潘线	潘城阳光1变电站1变压器	630	33.02%	0	0		是	2025年	-45.24%
31537	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景2站房1变压器	630	21.84%	0	0				-39.57%
31538	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干30右1	100	62.10%	0	0		是	2025年	-97.24%
31539	沈北	新城子	新城线	新城子变550新城子线劳动局分支10右T02	100	42.00%	0	0		是	2026年12月	-44.68%
31540	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变040山长线山长线26右57右26左3	200	34.65%	0	0			2027年	-33.57%
31541	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线图颜太分31右4变台	400	17.50%	290	290				92.88%
31542	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境二期1箱变201间隔配电变压器	500	40.40%	0	0		是	2026年12月	-38.85%
31543	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线白凤英支10	30	45.00%	0	0		是	2026年12月	-6.85%
31544	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期4变电站202变压器	630	23.17%	0	0				-35.11%
31545	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	鹏小甲线城北干小什南分2柱上变压器	315	39.62%	0	0				-41.41%
31546	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	恒大绿洲四期小区2变电站2变压器	500	28.80%	306	306		是	2025年12月	-46.92%
31547	东陵	世园变	世中乙线	维也纳2箱变2变压器	630	9.14%	509.4	509.4				100.00%
31548	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区5变电站1变压器	630	20.95%	435	435				-41.70%
31549	辽中	金山变	金山变45564金长线	北长村综合一台	400	55.20%	139.2	139.2				-16.33%
31550	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区3变电站1变压器	630	46.03%	277	277				-37.29%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31551	铁西	历工变	历工变10458历南甲线	圣丰御景广场二期C组团3变电站202间隔配电变压器	630	19.37%	0	0		是		100.00%
31552	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	时代新城一期6小区变电站202配电变压器	630	9.84%	0	0				0.00%
31553	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线木耳岗西台	400	108.90%	0	0	2022年12月			-31.57%
31554	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯线	靠山屯东台	400	17.40%	48.36	48.36				-40.33%
31555	于洪	五金变	五兰乙线	小微沙坨子10号	400	39.30%	0	0				100.00%
31556	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线金窝堡分孙屯支99右1变台	100	0.80%	89.2	89.2				-78.41%
31557	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗分13左8变台	100	98.80%	0	0	2023年2月	是	2025年12月	-30.23%
31558	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高屯分单屯支38变台	50	49.60%	0	0				-41.13%
31559	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官村8台区	100	85.60%	0	0	2024年6月	是	2025年	-41.15%
31560	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	高力新台201间隔配电变压器	400	90.50%	0	0	2024年6月	是	2027年	-42.25%
31561	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城5箱变1变压器	800	26.25%	97.5	97.5				-37.59%
31562	沈河	文艺变	文艺变956文嘉线	雅颂大苑3配变站201间隔配电变压器	800	31.88%	0	0				-39.21%
31563	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线张家水田南一线西支分支线001	100	36.60%	53.4	53.4				-142.58%
31564	康平	中心变	中心变2607纺纱线	东关线三组支线003	50	89.40%	0	0	2024年6月			-36.13%
31565	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子于102左3变台	200	37.80%	0	0				-24.46%
31566	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利福邸3箱变2变压器	500	30.80%	296	296				-45.11%
31567	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分长山子支48变台	200	70.50%	0	0		是	2025年12月	-35.21%
31568	开发	张士变	张士变55898张工乙线	西铁城小区2变电站2变压器	630	24.13%	204.376	204.376		是	2025年12月	-41.32%
31569	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城12变电站1变压器	630	17.46%	0	0		是	2027年12月	-40.36%
31570	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园4变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
31571	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线西四支07	200	39.30%	101.4	101.4				-21.04%
31572	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡5箱式变电站1配电变压器	500	33.60%	0	0		是	2025年12月	-37.91%
31573	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线343变台	200	44.85%	90.3	90.3		是	2025年12月	-45.98%
31574	沈北	天乾变	天乾变70670天俚线	远洋上河风景小区3局维变电所202配电变压器800	800	0.00%	0	0				0.00%
31575	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村4机井	100	39.60%	50.4	50.4		是	2025年	-42.48%
31576	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线造化干30右11柱上变压器	315	50.29%	0	0		是	2025年12月	-4.79%
31577	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	后领南台综合(2022微)	200	33.30%	113.4	113.4				13.18%
31578	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	碧桂园太阳城南区1局维变202配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	-17.09%
31579	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳君力房地产开发有限公司1201配电变压器	630	44.70%	285.4	285.4				-35.43%
31580	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团10变电站201间隔配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	-37.73%
31581	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	水木康桥1号箱变电站201配电变压器	630	30.48%	0	0				-38.85%
31582	于洪	家俱变	堡锦线	沙岭回迁楼4变电站1变压器	630	42.22%	0	0				-41.01%
31583	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干4+1左1	100	53.70%	0	0		是	2025年	-74.00%
31584	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	赖花甲线兴隆分40右3变台	200	0.00%	0	0				0.00%
31585	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	绿城映月2号变电站202间隔配电变压器	630	32.38%	0	0		是	2027年12月	13.67%
31586	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	新安乙线法赖分201右1右1变台	200	65.10%	0	0		是	2025年12月	9.20%
31587	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨一委社区2机井	200	25.00%	130	130		是	2026年12月	-70.04%
31588	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘南村2机井	100	26.40%	63.6	63.6		是	2025年	-53.79%
31589	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景4变电站2变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
31590	新民	大柳变	大柳变31842于家线	大柳变907于家线于家线大四分新村支35变台	200	25.45%	0	0				-82.85%
31591	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园15号小区变电站201配电变压器	630	30.79%	0	0			2027年	-32.94%
31592	浑南	水家变	水家变766杨官线	金地左岸4号配电室2号配电变压器	800	37.13%	0	0		是	2027年12月	-40.02%
31593	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分28右支怀江分支16左T1变压器	50	70.80%	0	0		是	2026年12月	-56.43%
31594	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村16机井	100	50.00%	0	0		是	2025年11月	-45.89%
31595	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线178+1左1	400	9.50%	0	0		是	2026年	45.72%
31596	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	消防研究所家属楼箱式变电站配电变压器	400	15.00%	0	0				-44.24%
31597	开发	汪河变	汪河变56180汪后乙线	恒大绿洲十期小区3变电站102配电变压器	630	27.30%	395	395		是	2025年12月	6.05%
31598	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线226变台	200	22.43%	135.15	135.15				-37.63%
31599	康平	朝阳变	朝阳变75752张开线	平江线大横道子分支008	200	123.90%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-15.01%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31600	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中尹于40北飞分0+1一站式	200	0.00%	0	0				0.00%
31601	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分41右6+1左2	400	28.00%	0	0			2027年	0.81%
31602	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	融创沈阳府小区2变电站2变压器	800	50.70%	105.652	105.652				-23.93%
31603	开发	郑家变	郑家变55248郑胜乙线	金地檀府七期小区1变电站2变压器	800	48.30%	333.6	333.6				-28.79%
31604	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	沈阳法姬娜5号箱式变电站2号配电变压器	630	28.89%	385	385				-41.49%
31605	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城7号变电站1变压器	630	27.17%	0	0			2027年	-43.49%
31606	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分40左13变台	200	56.00%	0	0		是	2025年12月	-37.70%
31607	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线安乐分27变台	200	58.80%	62.4	62.4				-44.12%
31608	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南于188变台	315	57.33%	0	0				-83.40%
31609	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡线	前当堡变307前当堡线前当堡线政府分14变台	100	109.20%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-28.10%
31610	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡12号小区变电站2变压器	630	38.10%	0	0			2027年	-44.19%
31611	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线红花分33变台	400	23.00%	268	268				-26.84%
31612	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城11号变电站1号变压器	630	15.24%	0	0		是	2027年12月	-38.72%
31613	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章2期2变电站1配电变压器	400	86.10%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-12.15%
31614	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	西郊干金山分18	315	19.05%	0	0			2027年	100.00%
31615	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	x铁路三供一业（浑铁路）	315	59.05%	0	0			2027年	-20.60%
31616	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	x铁路三供一业（陈相电站）	315	6.86%	0	0		是	2025年	-33.21%
31617	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都二期1202配电变压器	630	17.02%	0	0		是	2026年12月	-39.17%
31618	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	贵和四区变电站201	630	108.44%	0	0	2022年12月	是	2028年12月	-33.95%
31619	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分81左2	200	56.70%	0	0				-12.26%
31620	沈北	清水变	清依线	一站式服务沈阳泰格野生动植物旅游开发有限公司	100	78.60%	0	0		是	2026年12月	0.15%
31621	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西线椿贵分5右1	200	18.30%	143.4	143.4				-26.91%
31622	东陵	水家变	水孙乙线	文华街3号院2箱变2变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年12月	-48.64%
31623	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线四家子1队支19	315	24.06%	97.3384	97.3384				-36.98%
31624	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华泰新都AB区1箱式变电站201间隔配电变压器	630	50.79%	0	0		是	2025年12月	-23.26%
31625	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	里仁居润尚枫庭1变电站201变压器	400	35.60%	0	0		是	2027年12月	-44.18%
31626	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡家属楼综合	400	32.40%	230.4	230.4		是	2025年	16.45%
31627	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	东官干42左1	400	6.60%	0	0			2027年	100.00%
31628	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科线白云分16右8左3	50	85.60%	0	0	2025年8月	是	2025年	-45.01%
31629	沈河	文艺变	文艺变986文好线	嘉里中心2配电室1变压器	800	3.90%	688.8	688.8				100.00%
31630	铁西	启工变	启工变10772启东线	其仕和颂小区1变电站201间隔配电变压器	800	41.25%	0	0				-38.85%
31631	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线兰屯村内台	400	50.40%	158.4	158.4				-35.82%
31632	浑南	于山变	于山变744于安甲线	华茂央府2号变电站1号配电变压器	630	27.43%	0	0				-40.41%
31633	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关五组203	200	60.90%	0	0		是	2026年12月	-20.42%
31634	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	幸福岛3变电站201	630	41.59%	305	305				-43.99%
31635	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左24右1	200	37.50%	105	105				0.23%
31636	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	北国之春五期C、D区4变电站202变压器	630	22.86%	0	0				-42.32%
31637	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	大帮牛中台（2021微）	400	42.60%	189.6	189.6				-25.11%
31638	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	宁家三组（2021微）	200	48.80%	82.4	82.4				-42.31%
31639	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄干128	200	136.80%	0	0	2025年9月	是	2026年6月	-18.54%
31640	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线坨张分支07	50	133.50%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	-43.90%
31641	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线前府支012	200	36.50%	0	0		是	2026年12月	-35.61%
31642	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐B区局维1变201配电变压器	800	35.10%	0	0		是	2026年12月	-15.38%
31643	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐B区局维4变电站201配电变压器	400	27.60%	0	0		是	2026年12月	-13.81%
31644	东陵	李相变	李古线	德胜花园1箱变1变压器	630	13.33%	483	483				-36.51%
31645	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线排水分下洼子支11变台	200	24.50%	0	0				-37.86%
31646	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	世代悦龙湾小区2变电站2变压器	630	46.35%	0	0		是	2025年12月	-35.46%
31647	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	天润广场2变电站1变压器	500	35.52%	272.4	272.4				-40.28%
31648	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座1箱变1变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-41.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31649	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分68左7	200	9.90%	160.2	160.2				2.86%
31650	铁西	重工变	重工变10868城水线	鑫丰鑫悦庭小区3变电站201变压器	630	8.89%	511	511				0.00%
31651	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期11主变	800	19.50%	0	0		是	2027年12月	-40.14%
31652	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线后九支18	200	36.30%	0	0		是	2026年5月	100.00%
31653	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	中金河御小区2局维变电站202配电变压器	630	18.10%	0	0		是	2026年12月	12.08%
31654	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干17左8左2	500	69.60%	0	0			2027年	100.00%
31655	皇姑	广源变	广源变25780广明线	橡树湾二期2箱式变电站2配电变压器	800	30.38%	0	0		是	2025年12月	-40.10%
31656	于洪	范屯变	范静线	小微东大林村东2台	200	40.50%	0	0		是	2025年	0.00%
31657	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线兴胜分兴胜支22左3变台	400	19.50%	0	0				-42.45%
31658	浑南	安顺变	安顺变180安校线	绿城和园1号变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
31659	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分9左2+1	400	18.90%	0	0		是	2027年	87.08%
31660	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都14号变电站201间隔配电变压器	800	31.13%	0	0			2027年	-40.58%
31661	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	假日国际1土建变201	800	27.00%	0	0		是	2027年12月	-41.82%
31662	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	宏伟茗都3变电站201柜	630	18.41%	0	0				-43.94%
31663	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭B区2变电站1配电变压器	630	22.48%	0	0		是	2025年12月	30.87%
31664	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线汪千分67(汪千村综合台)	200	48.30%	0	0		是	2026年12月	-30.44%
31665	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	金地檀郡3号变电站1变压器	630	23.81%	0	0				-45.29%
31666	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	首创国际1号变电站2变压器	800	0.00%	0	0				-42.86%
31667	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居3箱变2变压器	630	44.76%	0	0				-38.20%
31668	康平	中心变	中心变2604镇一线	一门新箱变201间隔配电变压器	400	23.40%	0	0		是	2026年12月	0.00%
31669	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线后集体北台区	50	0.00%	45	45				6.99%
31670	于洪	得胜变	得翟线95444	得胜变841得翟线东胜台区	100	32.40%	0	0		是	2025年	-26.12%
31671	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	中海望京8小区变电站201配电变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年12月	5.84%
31672	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干沟沿分25变台	200	18.30%	143.4	143.4				-73.18%
31673	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干李屯分22变台	400	13.20%	307.2	307.2				-11.56%
31674	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露3箱变2号变压器	630	27.30%	0	0		是		-39.72%
31675	于洪	平罗变	平辛线	小微秋家村3台	400	67.20%	0	0				32.04%
31676	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	皇冠花园1变电站1变压器	630	22.35%	426.2	426.2				-34.95%
31677	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河南支60	200	64.80%	50.4	50.4		是	2026年	-9622.26%
31678	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	中金澜庭二期局维201配电变压器	400	25.20%	0	0		是	2026年12月	-35.66%
31679	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	宝地铭门5箱变1变压器	400	45.90%	0	0				-6.63%
31680	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	璟悦香湾4箱变1变压器	630	34.92%	0	0		是	2026年12月	-35.52%
31681	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	东盛小区3箱变(单)	500	30.40%	298	298				-44.09%
31682	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	东馨园变电站2站内变压器	500	20.40%	0	0		是		-42.52%
31683	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	东塔干35左7	400	69.25%	83	83				10.63%
31684	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干90柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	-103.64%
31685	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛徐家屯宏斌小吃公变台区	200	42.90%	94.2	94.2				100.00%
31686	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线移动分03	315	16.76%	230.7	230.7				-21.28%
31687	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	英里蓝湾小区6变电站2变压器	800	34.13%	232.372	232.372				-36.94%
31688	沈北	道义变	道信线	蒲岸芳华二期2小区变电所配电变压器202	800	2.10%	0	0				100.00%
31689	于洪	建筑变	建嘉线	小微建嘉线1号台区	200	11.70%	0	0		是	2025年	-0.61%
31690	沈北	道义变	道孝甲线	LS 沈阳工程学院(沈阳工程学院教师公寓)4201配电变压器	630	12.95%	485.4	485.4				-40.85%
31691	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分25变台	200	6.30%	0	0		是	2025年12月	-22.00%
31692	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	四方台变095四方台线龙湾村照明	400	103.50%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-32.02%
31693	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	三盛颐景蓝湾三期1变电站202配电变压器	800	71.40%	0	0				-3.49%
31694	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	世众宏厦变电站1变压器	500	21.20%	0	0		是	2025年12月	-40.23%
31695	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语小区1变电站1变压器	630	20.19%	0	0				-42.30%
31696	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园2变电站变压器	630	20.19%	0	0				-42.38%
31697	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区6变电站1变压器	630	14.48%	0	0				-41.42%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31698	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区11变电站2变压器	630	16.00%	0	0				-42.15%
31699	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	宏远路灯管理秋月湖街（一站式）	100	5.00%	0	0		是	2026年12月	3.76%
31700	浑南	于山变	于山变786于安乙线	盛京印象二期2号变电站2号配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
31701	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期2变201	500	55.68%	171.6	171.6				-43.06%
31702	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东区2箱变1	630	19.52%	0	0		是	2025年12月	-45.54%
31703	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东1箱变1	630	28.10%	0	0		是	2025年12月	-53.81%
31704	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	恒大江湾5箱式变电站2号变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	-42.02%
31705	浑南	营盘	营新线	华发首府4变电站1变压器	800	28.88%	0	0		是	2027年12月	-45.30%
31706	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	城建花园3箱变1变压器	400	22.50%	270	270				-44.31%
31707	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线苏家堡支30	315	34.92%	173.5	173.5				-23.88%
31708	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线林场分支线001	100	51.90%	38.1	38.1				-35.78%
31709	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线泡子沿五组分支线1	200	49.50%	81	81				-27.56%
31710	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线后大村分03	200	32.00%	116	116				-25.89%
31711	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	中铁阅香湖2箱式变电站1配电变压器	630	35.24%	0	0		是	2025年12月	4.59%
31712	于洪	光辉变	光北线	光辉变814光北线解放村1台	400	43.80%	184.8	184.8				-45.53%
31713	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	林校小区变电站2号变压器	500	40.96%	0	0		是	2026年	-44.49%
31714	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地AB2配室201间隔配电变压器	630	44.13%	289	289				-42.73%
31715	沈北	农高变	农高变70358农海线	富力星月湾A区小区2变202配电变压器	800	43.20%	0	0		是	2026年12月	-3.90%
31716	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干鹏程分19柱上变压器	630	74.29%	0	0				-43.18%
31717	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村1变电站1变压器间隔配电变压器	630	17.14%	459	459				-37.59%
31718	东陵	中马变	满堂线	唯美十方1箱变2变压器	630	27.68%	0	0		是	2026年12月	-38.04%
31719	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方1箱变2变压器	630	38.10%	0	0		是	2026年12月	-40.95%
31720	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	全季首府箱变1配电变压器	800	49.50%	0	0		是	2025年12月	100.00%
31721	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	辽宁城开地产开发有限公司14箱变2号变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-28.52%
31722	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	沈联物资站变电站202	630	15.87%	0	0		是		-42.63%
31723	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干16右4柱上变压器	315	67.30%	0	0		是	2025年12月	-53.37%
31724	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城8变电站变压器	630	41.90%	0	0		是	2028年12月	-44.96%
31725	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	一站式服务—沈阳市沈北新区人民法院（虎石台）	400	9.30%	0	0		是	2026年12月	30.90%
31726	浑南	于山变	于山变748于运线	桃花源3号变电站2号配电变压器	630	14.48%	0	0		是	2027年12月	-30.44%
31727	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	虎镇变264虎工线小桥村分06	160	90.00%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-43.30%
31728	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆1变电站1号变压器	630	30.48%	0	0				-32.62%
31729	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑4变电站2变压器	500	24.80%	0	0		是	2025年12月	-46.09%
31730	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	恒大中央广场二期5号变电站1号配电变压器	630	38.41%	0	0		是	2027年12月	100.00%
31731	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线71+1右1	400	0.90%	0	0			2027年	-116.40%
31732	和平	太原变	太原变060胜三乙线	胜三乙线29+1	400	19.80%	280.8	280.8				28.95%
31733	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	兴北井分4左支2台区	50	92.80%	0	0	2023年7月	是	2026年12月	0.17%
31734	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养前村综合一台（微）	400	1.20%	0	0				-31.88%
31735	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	古城宜家二期1箱变201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
31736	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	崇山教师箱式变电站1配电变压器	400	49.20%	0	0		是	2025年12月	-41.50%
31737	苏家屯	施官变	施官变60168施文乙线	立交分11	400	9.00%	0	0			2027年	-26.43%
31738	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	大辛线213分168	400	8.21%	0	0		是	2026年12月	11.57%
31739	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园1箱变1变压器	630	57.14%	0	0				-42.37%
31740	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘线中盘线136右分3	400	26.30%	0	0				15.67%
31741	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207卢屯线卢屯干20左12变台	200	46.50%	0	0		是	2025年12月	-37.94%
31742	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干四家子分41左5变台	100	62.00%	23.8	23.8				-71.19%
31743	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线太阳线30	400	75.90%	56.4	56.4				-36.10%
31744	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	龙湖花千树二期2变电站201间隔配电变压器	630	58.67%	0	0				13.66%
31745	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际一期3箱式变电站1配电变压器	1250	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
31746	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干大四分12右16变台	200	65.10%	0	0				-43.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31747	沈河	文艺变	文艺变942文湖甲线	YHG 雨坛干雨坛甲4(金生社区3)01变压器	630	35.81%	0	0		是	2026年12月	-41.77%
31748	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	翰林1箱变1变压器	630	27.05%	0	0				-43.25%
31749	大东	如意变	如意变80858意小甲线	文华园3变电站2站内变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-43.71%
31750	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	雅士居2箱变1变压器	500	17.60%	362	362				-38.72%
31751	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线放力分散力村支01	250	57.40%	0	0		是	2026年12月	-27.02%
31752	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线万宝西支03	100	99.30%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-33.46%
31753	东陵	李相变	李班线	李相变646李班线李班干92自新分35柱上变压器	400	24.00%	264	264		是	2026年12月	-38.18%
31754	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	红枫庭院小区变电站202配电变压器	630	37.46%	0	0		是	2026年12月	-33.05%
31755	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线柏和干203	400	62.40%	0	0				-25.11%
31756	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区1变电站201间隔配电变压器	800	15.60%	173.2	173.2				-0.85%
31757	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲放甲线	盛世御景二期1号箱变变压器间隔配电变压器	630	45.40%	0	0		是	2026年12月	-32.84%
31758	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线梁家村四组	100	86.00%	0	0	2024年9月	是	2025年	-33.92%
31759	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线十间房南台	400	17.13%	291.5	291.5		是	2025年11月	-22.88%
31760	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线178左12变台	200	25.20%	129.6	129.6				-144.91%
31761	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线古屯分43左3变台	400	23.10%	0	0				-26.55%
31762	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景6变电站2变压器	500	33.20%	284	284				-38.02%
31763	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑4号变电站2变压器	630	15.24%	0	0			2027年	-37.91%
31764	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河三期1变电站2变压器	800	43.50%	372	372				-41.66%
31765	和平	市府变	市府变580北市甲线	市府大路162号变电站201间隔配电变压器	400	21.00%	0	0		是	2027年12月	7.30%
31766	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	步阳江南壹号三期小区2变201配电变压器	800	8.70%	0	0				11.19%
31767	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖寨门肖东村荣臻首禽公变台区	200	45.60%	0	0				100.00%
31768	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院6配变站1变压器	400	14.40%	0	0		是	2026年6月	-49.79%
31769	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	新一尚品三期4箱式变电站1配电变压器	800	38.40%	0	0		是	2025年12月	2.83%
31770	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干高坎分04（清洁能源）	400	28.43%	246.3	246.3				16.14%
31771	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线河套分17变台	315	36.06%	169.9	169.9				-111.94%
31772	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	集美天城1箱式变电站1配电变压器	800	24.60%	0	0		是	2025年12月	-3.32%
31773	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白头沟六组明	200	42.53%	94.95	94.95				-38.00%
31774	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线林西线029	200	44.70%	90.6	90.6				-35.71%
31775	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线褚贵分49右04	100	78.60%	11.4	11.4				-42.73%
31776	苏家屯	苏北变	乔松线	秀水花城4号变电站201间隔配电变压器	630	31.90%	0	0			2027年	-38.56%
31777	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干14柱上变压器	400	51.00%	0	0		是	2025年12月	-42.72%
31778	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	华府丹郡25号变电站201间隔（莱茵线）配电变压器	630	37.78%	0	0			2027年	4.93%
31779	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	代家乙线90左1变台	400	26.70%	0	0		是	2025年12月	-38.08%
31780	新民	查牛变	查牛变31344安福线	安福线80右3变台	200	21.60%	136.8	136.8				100.00%
31781	法库	新依变	依草线	10kV依草线岗关分依二队支线07（依牛堡二队台）	315	28.19%	0	0		是	2025年11月	-23.33%
31782	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线头台子11—12队支13	400	10.43%	0	0		是	2025年	-29.46%
31783	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑5号变电站2变压器	630	14.48%	0	0			2027年	-38.02%
31784	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾二期3箱式变电站2配电变压器	400	36.80%	0	0		是	2025年12月	-37.25%
31785	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新甲线大鱼分19右10左14变台	200	17.10%	145.8	145.8				0.00%
31786	浑南	新南变	新南070新医乙线	华发新城厚和轩4号变电站2号配电变压器	630	21.90%	0	0		是	2027年12月	11.08%
31787	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和颂2变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
31788	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	翰林尚品1变电站1变压器	500	42.80%	0	0				-40.53%
31789	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线彭家窝堡分58变台	100	58.60%	0	0				-34.03%
31790	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	龙之梦壹号公馆3箱变2变压器	800	34.50%	0	0				100.00%
31791	于洪	平罗变	平罗线	上蒲河村7台	200	40.50%	0	0		是	2025年	-4.38%
31792	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城10号变电站201配电变压器	400	24.75%	261	261				-36.53%
31793	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线41变压器	400	29.00%	244	244				-37.57%
31794	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高墙子9组照明	400	30.23%	0	0				-28.60%
31795	康平	四家子	四家子变1206两父子线	两父子线后双支04	200	59.40%	0	0		是	2026年5月	-27.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31796	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺干14柱上变压器	200	46.50%	0	0		是	2025年12月	-51.43%
31797	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分1左6左2柱上变压器	400	84.75%	0	0	2025年2月	是	2025年12月	-36.31%
31798	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线鞋城分17左1柱上变压器	400	25.50%	0	0		是	2025年12月	-62.38%
31799	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学干5柱上变压器	200	29.40%	0	0				-65.23%
31800	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	67巷分之2左4柱上变压器	250	34.56%	0	0		是	2025年12月	-40.05%
31801	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	方溪变352造化乙线造化干122	160	16.13%	0	0		是	2025年12月	-43.72%
31802	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化甲线造化干沙平分旺牛支5左1变压器	250	8.40%	0	0		是	2025年12月	-83.93%
31803	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分6左4柱上变压器	315	85.59%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-37.46%
31804	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	监狱分14柱上变压器	250	73.20%	0	0		是	2025年12月	-159.67%
31805	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	广华甲线广华干1左3柱上变压器	200	12.50%	0	0		是	2025年12月	-57.74%
31806	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	伊甸干20之8	315	3.49%	0	0		是	2027年12月	-30.79%
31807	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	南路甲线南路干37右7左1	315	7.94%	0	0		是		-40.80%
31808	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线40右7	400	57.00%	0	0				-40.83%
31809	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	保北乙线历南干历七分8变压器	250	24.64%	163.4	163.4				-43.69%
31810	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线华山干25右5柱上变压器	200	28.40%	0	0		是	2025年12月	-41.63%
31811	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	保工干劳动分25	315	17.46%	0	0		是	2027年12月	-43.22%
31812	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干电信分6左4	315	46.67%	136.5	136.5				-42.71%
31813	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分14变压器	250	15.36%	0	0				-33.80%
31814	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干68右3变压器	200	83.40%	0	0	2022年12月	是	2025年	-62.31%
31815	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	苏南变246临湖乙线临湖干临湖乙线80	100	90.00%	0	0	2022年12月	是	2026年	-39.50%
31816	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线白杨分3左2	315	98.10%	0	0	2023年4月		2027年	-40.86%
31817	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	王刚变662孟达线孟达干99左4	100	61.80%	0	0			2027年	-34.28%
31818	和平	青年变	青年变364青文线	青文线23	400	3.90%	0	0		是		-53.68%
31819	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望甲线沈望联干49右5	315	16.83%	0	0				-108.69%
31820	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	三家分9右2	200	71.40%	0	0		是	2027年	-33.18%
31821	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分森林支4右1变台	315	31.62%	0	0		是	2025年12月	-48.01%
31822	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线68左3	315	8.25%	0	0		是		-85.83%
31823	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干28右3+1公变	315	40.00%	157.5	157.5				-38.87%
31824	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线179左2	100	28.40%	61.6	61.6				-47.70%
31825	皇姑	文北变	10kV文田乙线70466线	松北分3柱上变压器	400	41.60%	0	0		是	2025年12月	-38.06%
31826	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干勒石分8左5+1公变	315	37.14%	0	0				-41.64%
31827	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	陶瓷线48右2变台	400	28.20%	0	0		是	2025年12月	-37.16%
31828	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干北张分65变台	100	96.90%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-35.11%
31829	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分18	315	34.92%	0	0				-11.76%
31830	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵甲线血站分6	315	50.16%	125.5	125.5				-42.87%
31831	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分12之2柱上变压器	200	57.30%	0	0		是	2025年12月	-24.40%
31832	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干41	315	77.78%	0	0		是	2027年12月	-39.31%
31833	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干42	250	19.52%	0	0				-43.04%
31834	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	医大分4右5右1	400	39.60%	0	0				-54.10%
31835	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑齐乙线滑齐干22柱上变压器	315	62.86%	85.5	85.5				-41.19%
31836	铁西	万达变	万达变56056万翔甲线	滑建甲线揽军分8柱上变压器	200	17.40%	145.2	145.2				-36.85%
31837	大东	大东变	大东变066东风乙线	东风干12加1	315	20.63%	0	0				-33.58%
31838	大东	农大变	农大变80974农花甲线	后陵甲线山梨红分3	315	12.38%	244.5	244.5				-29.29%
31839	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干38	315	32.06%	0	0		是		-58.99%
31840	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	城水线城水干29	315	18.73%	224.5	224.5				-45.90%
31841	铁西	重工变	重工变10868城水线	城水线城水干5变压器	315	6.35%	263.5	263.5				-179.91%
31842	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干21变压器	315	4.19%	0	0		是	2025年12月	-23.84%
31843	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分10左3柱上变压器	315	30.16%	0	0		是	2025年12月	-42.94%
31844	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	张羊乙线张羊干3变压器	100	0.00%	90	90				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31845	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线21	400	56.75%	0	0				-48.97%
31846	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	东塔干35左5左6	400	87.60%	9.6	9.6	2025年9月			-49.57%
31847	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	崇山变296中医乙线中医干7柱上变压器	315	52.38%	0	0		是	2025年12月	-41.06%
31848	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	南湖变466天坛乙线天坛干14公变	315	65.14%	0	0		是	2026年12月	-31.73%
31849	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分15右1右4柱上变压器	100	65.00%	0	0		是	2025年12月	-98.14%
31850	和平	太原变	太原变046南五甲线	平安馨园11变压器	500	37.20%	0	0		是	2025年	-39.10%
31851	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	百花二期4箱变1变压器	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-43.43%
31852	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	丁香园2箱变2号变	630	40.95%	0	0		是	2025年12月	-39.35%
31853	浑南	榆树变	榆树甲线	移动馨苑1号变电站1变压器	630	10.67%	0	0		是	2027年12月	-46.16%
31854	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	富康花园2变电站1变压器	630	12.38%	0	0		是	2025年12月	-38.21%
31855	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	华明变电站1变压器	800	42.00%	0	0		是	2026年12月	-31.79%
31856	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	军官住宅2#主变	630	20.57%	0	0				-42.87%
31857	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区8箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-70.81%
31858	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	城建明居园2箱变1号变	400	36.00%	0	0		是	2025年12月	-41.47%
31859	和平	南湖变	南湖变472文萃甲线	三好一次1#主变	500	6.40%	0	0				-33.84%
31860	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡2变电站2变压器	630	22.48%	180.128	180.128				-45.00%
31861	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	东川时尚雅居1箱变2变压器	630	10.79%	0	0		是	2025年12月	-43.44%
31862	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	勋业三路变电站201	500	31.04%	294.8	294.8				-46.32%
31863	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	乾鹤1箱变1号变	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	-41.82%
31864	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金1开闭站2小区变电站1变压器	315	48.76%	0	0		是	2025年12月	-37.74%
31865	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区2变电站1变压器	630	23.81%	296.172	296.172		是	2025年12月	-43.58%
31866	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	医大小区1变电站202	400	39.90%	200.4	200.4				-44.34%
31867	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区1变电站2变压器	630	16.25%	0	0		是	2025年12月	-44.58%
31868	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村2变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
31869	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山明渠5箱变2变压器	630	62.54%	173	173				-41.02%
31870	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	北五经街45号变电站一次1变压器柜1主变	500	30.00%	0	0				-44.60%
31871	铁西	滑翔变	滑翔变20290云峰乙线	城建花园9变电站201	630	37.14%	0	0				-43.23%
31872	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	紫东阁小区变电站201柜	630	41.59%	0	0				-41.38%
31873	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	建大二区1变电站202柜	630	43.49%	0	0				-46.46%
31874	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村小区1变电站202柜	630	29.84%	0	0		是	2027年12月	-45.10%
31875	铁西	历工变	历工变10454历兴线	鑫峰堡城小区3变电站202	630	25.40%	0	0				-42.32%
31876	沈河	大东变	大东变052城南甲线	现代家园7箱变2变压器	630	22.60%	0	0				-41.46%
31877	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	九路市场小区变电站201柜	630	32.70%	0	0				-42.36%
31878	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	勋望小区2变电站201柜	630	18.03%	0	0				-41.37%
31879	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园12变电站1变压器	500	20.40%	0	0				-42.59%
31880	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	绿园雅舍箱变2	500	22.40%	0	0				-49.37%
31881	和平	展览变	展览变842展方甲线	军区离退休住宅1主变	630	13.02%	485	485				-41.90%
31882	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭9箱变2变	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-41.41%
31883	和平	马路湾	马路湾变642马五乙线	七纬路政治部一次1主变	500	54.40%	178	178				-40.09%
31884	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	田义箱变1变压器	630	26.29%	0	0		是	2025年12月	-43.89%
31885	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	安顺配变站1变压器	315	104.13%	0	0	2024年12月	是	2026年12月	-40.01%
31886	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	牛心屯小区变电站201柜	630	49.52%	0	0		是	2028年12月	-44.65%
31887	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	府苑名都变电站2变压器	800	22.80%	0	0				-41.92%
31888	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	艺术家园2号变电站1号变压器	500	15.68%	0	0		是	2027年12月	-40.48%
31889	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	逸翠园箱变1变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年12月	-44.83%
31890	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳路安居19变电站201	630	18.73%	0	0				-41.14%
31891	铁西	历工变	历工变10450重联线	北一路9变电站201柜	250	30.40%	0	0				-45.99%
31892	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	五中西箱变1变压器	500	4.80%	0	0				-59.52%
31893	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际7号变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31894	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	财神庙箱变2变	630	21.84%	0	0				-48.33%
31895	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	民富4箱变1变压器	630	48.89%	0	0		是	2026年12月	-42.61%
31896	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	三棱巷箱变2变压器	630	44.13%	0	0		是	2025年12月	-36.31%
31897	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	1主变绣水花园	630	48.38%	0	0		是	2026年12月	-37.98%
31898	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期南区1201变压器	630	34.92%	0	0				-43.58%
31899	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友1箱变1变压器	400	18.90%	284.4	284.4				-44.19%
31900	大东	望花变	望花变70242上园乙线	圣淘沙2箱变1站内变压器	500	23.36%	0	0				-40.16%
31901	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	南风雅都3箱变201	630	15.05%	0	0				-39.53%
31902	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	兴盛家园3变电站202柜	400	0.00%	0	0				0.00%
31903	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	阳光宝座箱变1变压器	630	20.63%	437	437				-37.90%
31904	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华厅6箱变1变	630	42.67%	298.2	298.2				-37.58%
31905	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	文官1箱变1变压器	500	22.08%	0	0				-45.61%
31906	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品6变电站2变压器	630	16.00%	0	0		是		-39.23%
31907	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	艺术家园5号变电站1号变压器	630	11.17%	0	0		是	2027年12月	-42.36%
31908	沈河	青年变	青年变352青东线	风雨坛1箱变2变压器	400	18.90%	0	0		是	2026年6月	-42.94%
31909	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	炮苑花都12箱变1变压器	630	36.51%	337	337				-44.16%
31910	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	依园2箱变1变压器	630	15.87%	467	467				-42.19%
31911	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	辽河1箱变2变	630	33.65%	0	0		是	2025年12月	-45.44%
31912	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	艳路安居2变电站201	400	0.00%	360	360				0.00%
31913	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	大渡河2箱变1	400	36.00%	0	0				-44.03%
31914	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	华海雅馨苑1箱变2	630	23.49%	0	0		是	2025年12月	-40.58%
31915	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区14箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
31916	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	五彩二4箱变2变	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-40.07%
31917	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	三隆小区4变电站1变压器	500	23.20%	105.652	105.652				-44.00%
31918	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	第一商城1变电站201	400	49.60%	0	0		是		-44.75%
31919	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	紫金桃源2号变电站201间隔（下深甲线）配电变压器	800	0.00%	0	0			2027年	0.00%
31920	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	广华乙线广华于30柱上变压器	315	20.63%	218.5	218.5		是	2025年12月	-35.26%
31921	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	镀金山箱变1站内变压器	500	11.20%	0	0				-49.68%
31922	大东	如意变	如意变80842如花甲线	锦联左岸3变电站1站内变压器	630	49.84%	0	0				-41.40%
31923	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅美苑2变电站1配电变压器	630	18.73%	0	0		是	2025年	-39.74%
31924	新民	金五台	金五台变718三台线	三台于101右2右2变台	400	24.60%	261.6	261.6				-208.52%
31925	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区5变电站1变压器	630	16.83%	0	0		是	2027年12月	-39.16%
31926	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城二期2箱式变电站2配电变压器	630	32.76%	0	0		是	2025年12月	-35.20%
31927	和平	方型变	方型变424方聪线	和平101小区6变电站201配电变压器	630	40.95%	0	0				100.00%
31928	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	中铁御水澜湾小区1变电站202配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2026年12月	7.31%
31929	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	宋大分23+1右2	200	39.90%	100.2	100.2				100.00%
31930	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城21变电站201配电变压器	630	17.78%	0	0			2027年	-44.25%
31931	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城二期2-1期商业分建二小区局维变电站201间隔配电变压器	1260	11.56%	0	0				-39.31%
31932	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园21主变	630	27.43%	394.2	394.2				-38.87%
31933	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望联干老瓜下分10	400	24.50%	0	0				-51.30%
31934	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线东屯一二组照明	100	67.80%	0	0				-47.35%
31935	浑南	新南变	新南042新景线	华发新城四季嘉园2号变电站201间隔配电变压器	800	22.20%	0	0		是	2027年12月	54.99%
31936	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相乙线99右1	400	69.60%	0	0			2027年	-10.84%
31937	东陵	汪家变	汪佰甲线	上佰变312上佰线上佰干163柱上变压器	200	11.10%	0	0		是	2026年12月	-56.80%
31938	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	中瑞府小区1局维变电站201配电变压器	800	18.90%	0	0		是	2026年12月	20.64%
31939	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线东站分4变台	400	60.90%	116.4	116.4		是		-43.82%
31940	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾2号变电站201间隔（白郡线）配电变压器	800	74.70%	0	0			2027年	-25.28%
31941	康平	中心变	中心变2604镇一线	聚鑫箱变1变压器	400	23.10%	0	0		是	2026年12月	-83.89%
31942	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村16-2台	200	56.60%	0	0		是	2025年	-45.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31943	沈北	农高变	农高变70358农海线	沈阳恒高房地产开发有限公司2201配电变压器	630	0.32%	0	0				-88.62%
31944	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	沈阳利居房地产开发有限公司2201配电变压器	630	40.63%	0	0		是	2026年12月	-33.83%
31945	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城国际1号变电站2号变压器	630	36.57%	336.6	336.6				-39.85%
31946	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城1号变电站2变压器	630	46.03%	0	0			2027年	-39.90%
31947	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	悦时光小区1箱变202间隔配电变压器	400	31.60%	0	0		是	2025年12月	-38.54%
31948	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑5号变电站1变压器	630	21.90%	0	0			2027年	-42.68%
31949	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	沈新园1小区变电站1变压器	630	20.83%	435.8	435.8				-40.26%
31950	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	沈新园2小区变电站1变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-42.64%
31951	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语9箱变2变压器	500	74.88%	0	0				-39.82%
31952	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	融城时代1号变电站1号变压器	400	65.70%	0	0		是	2027年12月	-13.29%
31953	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	YHG 造化干120加1之1柱上变压器	200	46.20%	0	0		是	2025年12月	-58.27%
31954	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线双五线干线161	315	68.57%	67.5	67.5				-27.12%
31955	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	双山子线肖家崴子王肖蔬菜种植公变台区	630	5.90%	529.8	529.8				0.00%
31956	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑南区三期1箱式变电站1配电变压器	630	58.73%	0	0		是	2025年12月	-35.39%
31957	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线沈阳台分支线002	50	52.20%	18.9	18.9		是	2026年12月	-45.78%
31958	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干179变台	200	36.83%	106.35	106.35				-39.86%
31959	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	坤湖二期1开1变201间隔配电变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年12月	-33.74%
31960	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下1变电站2变	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
31961	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	如小联干83左10右3	200	63.00%	0	0				-32.82%
31962	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干安坨分鱼塘支3+1右5变台	200	21.30%	137.4	137.4				0.00%
31963	法库	宝山变	镇西线	宝山变019镇西线陶瓷小学	315	16.19%	232.5	232.5				-43.14%
31964	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线畜牧支06	315	39.87%	0	0		是	2026年12月	-42.41%
31965	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线镇二线主于027	200	11.40%	0	0		是	2026年12月	-84.43%
31966	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分40+1左3	200	26.10%	0	0		是	2027年	-0.65%
31967	于洪	家俱变	偏锦线	金沙岭峯4变电站1变压器	400	70.13%	0	0				-44.02%
31968	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙6小区变电站2变压器	400	18.60%	285.6	285.6				-42.41%
31969	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分176变台	200	40.20%	99.6	99.6				-36.15%
31970	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园5变电站1变压器	400	36.00%	0	0				-45.77%
31971	和平	和平变	和平变192和城线	城开中心小区1变电站202配电变压器	630	28.57%	387	387				-43.28%
31972	和平	太原变	太原变050先锋线	先锋线民族分7左4	315	71.62%	0	0		是	2025年12月	100.00%
31973	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	军政干10左5	315	60.00%	0	0		是	2025年	-35.33%
31974	于洪	得胜变	得河线95442	丽水名都1站房1变压器	630	51.81%	240.6	240.6				-37.93%
31975	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居2变电站北四变压器	630	40.89%	0	0		是	2025年	-23.43%
31976	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	侯南干徐林分5左3变压器	200	60.80%	0	0		是	2025年12月	-36.34%
31977	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	如小联干90左20	200	16.50%	0	0				-42.74%
31978	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城1变电站1变压器	800	34.88%	0	0		是	2027年12月	-40.53%
31979	大东	如意变	如意变80858意小甲线	文华园3变电站1站内变压器	630	22.86%	423	423				-44.22%
31980	东陵	杨官变	杨紫线	紫堤东郡1配电室202柜配电变压器	630	43.43%	0	0		是	2026年12月	-38.33%
31981	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区3变电站1变压器	630	22.54%	0	0		是	2027年12月	-38.85%
31982	苏家屯	施官变	施官变60160施文甲线	沈阳市中鼎电力设备厂等	160	91.56%	0	0	2023年1月		2027年	-31.49%
31983	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	有色10号变电站201配电变压器	800	26.25%	0	0			2027年	-37.51%
31984	辽中	浦东变	浦东变91442浦放甲线	城北政府路伊涛建材公变台区	315	62.48%	0	0				100.00%
31985	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区4变电站1变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-42.06%
31986	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾10号变电站202配电变压器	630	56.51%	0	0			2027年	-40.49%
31987	于洪	得胜变	得山线95478	青城2站房1变压器	630	71.37%	0	0		是	2025年	-44.30%
31988	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	麒麟馨宫考核1变压器	630	49.52%	0	0		是	2026年12月	-35.20%
31989	沈河	顺城变	顺城变061辽艺乙线	银田1箱变1变压器	630	33.02%	359	359				-50.19%
31990	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	体工队2箱式变电站2配电变压器	500	57.20%	0	0		是	2025年12月	-46.68%
31991	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线泡子沿分支线77	200	56.25%	67.5	67.5				-23.98%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31992	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	胜辉世纪城3配电变压器	630	40.32%	0	0				-35.75%
31993	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城10号变电站2变压器	630	23.24%	0	0			2027年	-42.04%
31994	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线上顶二组照明	400	17.80%	288.8	288.8				-38.00%
31995	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线赵西2台支04	200	35.10%	0	0		是	2026年5月	100.00%
31996	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线前四家儿06	315	16.89%	230.3	230.3				-24.61%
31997	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期2变电站2变压器	800	24.30%	525.6	525.6				-36.68%
31998	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线和平九队支1杆	80	62.25%	0	0		是	2025年12月	-35.69%
31999	于洪	高明变	高北线	弓匠社区1变电站1变压器	630	23.62%	0	0				-38.20%
32000	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	夏语园3变电站2变压器	500	10.50%	0	0				-41.05%
32001	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分马场支37变台	400	14.33%	0	0		是	2025年12月	-41.66%
32002	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分1左11柱上变压器	400	82.80%	0	0	2023年4月	是	2025年12月	-68.09%
32003	和平	南湖变	南湖变490南方线	蓝铂公馆2变电站202配电变压器	315	21.90%	0	0		是	2025年12月	-42.56%
32004	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警线仓库分75	315	19.56%	0	0		是	2025年	-46.44%
32005	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线朝阳中台分32	100	46.80%	0	0		是	2026年12月	-45.60%
32006	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅7变电站201间隔配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2025年	-43.06%
32007	法库	果子园	果子园变1410果北甲线	10kV镇东线火车站几11	50	37.60%	0	0		是	2025年11月	-51.90%
32008	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景3变电站1变压器	500	54.80%	176	176				-42.03%
32009	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳线29右7变台	200	33.20%	113.6	113.6				-39.87%
32010	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线次子分26右7变台	400	20.10%	0	0		是	2025年12月	-41.65%
32011	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小四组2台支13	200	42.30%	95.4	95.4		是	2025年12月	31.38%
32012	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干戈三分鲍岗子支9	200	19.50%	141	141				-30.38%
32013	和平	太原变	太原变042南十甲线	碧桂园御玺变电站201间隔配电变压器	400	43.80%	0	0				12.20%
32014	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	东五分10柱上变压器	315	16.38%	0	0		是	2025年12月	-31.48%
32015	沈北	清水变	清依线	清依线拥屯支01（拥屯综合台）	200	27.20%	0	0		是	2026年12月	-35.99%
32016	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干52+1右2	400	37.65%	0	0			2027年	-28.66%
32017	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	嘉陵分7柱上变压器	315	25.08%	0	0		是	2025年12月	-37.71%
32018	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	YHG_中海城02B区-别墅1箱式变电站1号配电变压器	400	41.50%	0	0		是	2025年12月	-37.21%
32019	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线工东几11	100	92.00%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-39.78%
32020	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分杨窝堡支30左3变台	200	8.40%	0	0				3.41%
32021	东陵	上佰变	上深乙线	雍贺园1箱变201间隔配电变压器	630	16.76%	0	0		是	2026年12月	-42.75%
32022	铁西	重工变	重工变10880重天线	意大利风情小镇四期1201间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				-103.82%
32023	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线朱家房10组照明新	200	68.40%	43.2	43.2				0.00%
32024	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线粮食供应公司住宅	315	32.48%	0	0		是	2026年12月	-39.22%
32025	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	河畔新城品尚2号变电站1号变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	-64.01%
32026	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南二千20左5左3之1变压器	400	74.00%	0	0				-100.86%
32027	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖线工商分9	630	20.19%	0	0		是	2026年	-42.01%
32028	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二期B小区箱变204配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2026年12月	-38.75%
32029	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	金山北苑1小区箱变1配电变压器	800	17.70%	0	0		是	2025年12月	6.61%
32030	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	恒润雅筑小区1变电站202间隔配电变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
32031	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线四家子村支3	400	33.00%	228	228				-33.09%
32032	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干42右2右1+1	400	42.30%	190.8	190.8				0.00%
32033	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线五家子分4左支1	200	35.10%	0	0				-18.86%
32034	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干13左2左1	200	77.40%	0	0				10.11%
32035	沈北	道义变	道义变15269恒景线	YHG_沈阳广厦天颜房屋开发公司2箱1变201配电变压器	630	64.13%	0	0				-42.87%
32036	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	肖寨门三南村米朵生物质公变台区	200	47.60%	84.8	84.8				0.00%
32037	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	虎镇变264虎工线牛队分03	80	65.06%	19.95	19.95				-34.58%
32038	沈北	道义变	道义变15293开发二线	沈阳雷明置业有限公司1箱变201配电变压器	630	18.73%	0	0				-53.78%
32039	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶市场台	315	29.84%	189.5	189.5				-35.86%
32040	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯8箱变1变压器	630	7.94%	0	0		是	2026年12月	-36.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32041	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线146左2	200	4.00%	0	0		是	2027年	4.89%
32042	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分83右1	200	49.20%	0	0			2027年	10.34%
32043	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	麟博白羽鸡公变台	400	66.60%	93.6	93.6				85.95%
32044	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	盘古A1	315	24.76%	0	0				-28.08%
32045	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	外滩三号1号变电站201配电变压器	630	32.06%	0	0			2027年	-42.29%
32046	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	颐和城2.1期箱变2变压器	630	59.81%	0	0		是	2026年12月	-38.32%
32047	于洪	平罗变	平罗变	白辛台村北台区	400	18.90%	0	0				-18.47%
32048	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线135左3柱上变压器	200	64.50%	0	0		是	2026年12月	100.00%
32049	沈北	孝信变	孝信变25588雨润乙线	美的翰悦府1局维变202配电变压器	800	44.10%	0	0				-62.86%
32050	苏家屯	前显变	前显变278前地线	锦麟誉2号变电站201间隔（前地线）配电变压器	630	28.25%	0	0			2027年	100.00%
32051	新民	张屯变	张屯变3360山环线	农田乙线王家岗分59左5变台	200	58.50%	0	0		是	2025年12月	-27.81%
32052	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李歪干康家山分27右1	200	27.30%	0	0		是	2025年	-35.51%
32053	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李歪干康家山分27右2	200	25.20%	0	0		是	2025年	-30.07%
32054	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向工甲线向工干明康分8右2-2柱上变压器	315	76.51%	0	0				0.00%
32055	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干106左4左1	400	14.40%	302.4	302.4				6.70%
32056	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干60	200	21.00%	138	138				-32.23%
32057	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑三期箱式变电站2配电变压器	800	58.13%	0	0		是	2025年12月	-30.92%
32058	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	明珠城JW2变电所2箱变201配电变压器	630	32.38%	363	363				-37.93%
32059	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇二.三期8箱201配电变压器	630	33.33%	0	0		是	2026年12月	-32.11%
32060	开发	张士变	张士变55878大明一线	二十四城六期小区1变电站1变压器	800	20.70%	554.4	554.4				10.82%
32061	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	颐景园三期小区2变电站201配电变压器	800	32.70%	0	0		是	2026年12月	9.18%
32062	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	颐景园三期小区3变电站202配电变压器	630	15.62%	0	0		是	2026年12月	49.24%
32063	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院B2箱变1变压器	630	36.95%	334.2	334.2				-44.10%
32064	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区10变电站2变压器	630	15.56%	0	0		是	2027年12月	-42.59%
32065	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城10号变电站2号变压器	630	22.38%	0	0		是	2027年12月	-39.10%
32066	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星中央公园3号变电站1号变压器	630	36.51%	0	0		是	2027年12月	-37.84%
32067	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线牛心坨一组大棚	50	40.80%	0	0		是	2026年6月	-52.19%
32068	于洪	平罗变	平罗变	小微白辛台村5台	200	87.60%	0	0	2024年7月	是	2025年	-26.99%
32069	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干79右1	200	44.70%	0	0		是	2026年	-19.56%
32070	浑南	智慧变	智慧954智天线	碧桂园中央公园1号变电站201间隔配电变压器	630	48.89%	0	0				-146.28%
32071	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养士堡养后村高家鱼场公变台区	400	36.90%	0	0				0.00%
32072	辽中	敖司牛	敖司牛变1233制药厂线	副食大厅1变压器	630	60.63%	0	0				-44.72%
32073	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	王家水井台柱上变压器	50	58.80%	0	0		是	2025年12月	-39.20%
32074	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干马耳山分50右28	160	12.94%	123.3	123.3				-32.06%
32075	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线韩家三组照明	200	39.75%	100.5	100.5				-33.15%
32076	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	湖景华庭1箱变201	315	83.17%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-41.38%
32077	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际1号变电站202配电变压器	500	43.68%	0	0			2027年	-42.46%
32078	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园太阳城东区2变202配电变压器	800	36.90%	0	0		是	2026年12月	-14.58%
32079	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期5箱变2变压器	630	13.97%	479	479				-54.67%
32080	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线馨福小区	250	65.04%	0	0		是	2026年12月	-35.32%
32081	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干154左7+1右1	200	0.40%	0	0		是	2027年	0.00%
32082	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线吴军农产品分3	200	72.60%	0	0		是	2025年12月	0.00%
32083	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山3箱变2变压器	630	29.84%	0	0				-42.84%
32084	沈北	天乾变	天乾变70650天文线	道义干41一站式	200	14.10%	0	0		是	2026年12月	-13.63%
32085	苏家屯	雪松变	雪松变60584松榆乙线	剑桥郡1号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	27.30%	0	0			2027年	-29.53%
32086	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新西家属楼照明	100	94.40%	0	0	2023年8月	是	2025年11月	-44.46%
32087	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线新房子支018	100	56.00%	0	0		是	2026年12月	-43.17%
32088	东陵	上佰变	汪家甲线	龙湖水江与城2局维变电站2变压器	630	12.70%	0	0				0.00%
32089	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北线南乱分7+1左10	100	0.00%	90	90				-17.44%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32090	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西新支7西新台	400	60.50%	0	0		是	2025年12月	-35.59%
32091	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙干87右3变台	400	38.40%	0	0		是	2025年12月	-37.99%
32092	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	金穗小区1变电站1变压器	630	30.16%	0	0		是	2025年12月	-39.61%
32093	康平	张强变	张强变76270张粮线	张粮线油房南台分支01	200	94.80%	0	0	2025年10月	是	2026年6月	11.25%
32094	于洪	高明变	高北线	弓匠社区1变电站2变压器	630	14.48%	0	0				-44.26%
32095	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场B组团3变电站1变压器	500	52.80%	0	0				-44.45%
32096	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	惠民家园2箱变1变压器	500	48.00%	0	0				-39.80%
32097	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎线郭家分16右1变台	200	66.45%	23.8	23.8				-32.87%
32098	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都二期1变电站2变压器	630	40.63%	0	0		是	2027年12月	-39.07%
32099	沈北	董楼子	望滨线	10kV望滨干千佛分董楼子支15加1右19变压器	200	9.75%	160.5	160.5				-38.13%
32100	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞10箱变（单）	630	35.43%	0	0		是		-41.03%
32101	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	万科大都会公元1箱式变电站2配电变压器	800	63.30%	213.6	213.6				-20.97%
32102	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天3箱变202	630	0.00%	93.528	93.528				0.00%
32103	于洪	得胜变	得山线95478	和谐红都4变电站1变压器	630	69.59%	0	0		是	2025年	-44.87%
32104	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	颐和城三期3箱变1变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年12月	7.92%
32105	辽中	金山变	金山变45540金杨线	杨士岗德兴堡曹德旺淡水鱼公变台区	200	55.80%	68.4	68.4				0.00%
32106	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	绿厦爵士意境变电站201配电变压器	630	41.27%	0	0				-47.68%
32107	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	丁香水岸二期3箱式变电站配电变压器	400	33.00%	0	0		是	2025年12月	-42.10%
32108	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线七家子分三盛鑫煤炭几4	400	39.30%	202.8	202.8				100.00%
32109	新民	东郊变	东郊变30272绿洲甲线	绿洲甲线41右7变台	200	31.80%	116.4	116.4				11.87%
32110	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线5右1变台	400	59.70%	0	0				-38.38%
32111	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干北四家分55右1变台	400	49.58%	161.7	161.7				-37.06%
32112	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线南藏子分房申支21变台	200	60.60%	0	0		是	2025年12月	-33.37%
32113	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	苏南变288站前乙线站前干077	250	45.76%	0	0			2027年	-44.93%
32114	沈北	道义变	道义变15259道义线	太湖明珠花园四期1变电站201配电变压器	800	15.00%	0	0		是	2026年12月	23.68%
32115	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双转分转水利支4	50	23.20%	0	0		是	2025年12月	52.93%
32116	大东	沈海变	沈海变80364东建乙线	国瑞城18变电站2变压器	630	30.79%	97.5	97.5				-37.29%
32117	沈北	天乾变	10kV天星线70654	汇置尚都2.2期4小区变电站201配电变压器	800	15.25%	0	0		是	2026年12月	100.00%
32118	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭都2变电站1变压器	630	14.48%	0	0				-29.61%
32119	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	自然城德园小区二期1箱式变电站202间隔配电变压器	630	41.14%	307.8	307.8				100.00%
32120	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	工业线30右10+1变台	400	20.10%	0	0				41.61%
32121	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干英达分公家支31+1柱上变压器	200	0.00%	0	0				0.04%
32122	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际—1箱变1	630	38.10%	0	0		是	2025年12月	-30.96%
32123	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家2号变电站1号变压器	630	26.67%	399	399				-28.51%
32124	于洪	兰台变	兰四线	沙岭小区2站房1变压器	630	61.97%	0	0		是	2025年	-44.42%
32125	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北村8机井(2020微)	200	51.00%	78	78		是	2025年	-41.27%
32126	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	小达台分21左支16变压器	50	37.20%	26.4	26.4				-42.09%
32127	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区11变电站1变压器	630	25.40%	407	407				-43.79%
32128	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线33右6左2右14	100	41.10%	0	0			2027年	-38.19%
32129	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干89右13右3	200	4.80%	170.4	170.4				0.11%
32130	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期2号变电站1号配电变压器	630	9.65%	0	0		是	2027年12月	-34.41%
32131	东陵	营盘	营孙线	博荣水立方3箱变2变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	-41.44%
32132	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	璟悦香湾8箱变1变压器	630	36.83%	0	0		是	2026年12月	-37.09%
32133	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆8号变电站2号变压器	630	28.57%	0	0		是	2027年12月	-43.20%
32134	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线秀登干244	400	36.80%	0	0		是	2025年12月	-31.97%
32135	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	茉莉公馆7号变电站201间隔（施雅线）配电变压器	630	18.41%	0	0			2027年	18.36%
32136	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝G区5号箱变2号变	500	59.52%	0	0		是	2026年12月	-29.80%
32137	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干33左7加1	315	39.37%	159.5	159.5				-41.40%
32138	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	百岁万汇城变电站202配电变压器	800	40.13%	0	0		是	2026年12月	-39.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32139	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	纺纱线039	200	21.00%	0	0		是	2026年12月	-50.30%
32140	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	景星花园1变电站202变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
32141	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	益格清水湾二期小区2变电站1变压器	800	20.70%	0	0		是	2025年12月	13.56%
32142	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	古田和隆城1箱变2变压器	630	31.75%	367	367		是		9.83%
32143	法库	果子园	果子园1413果东线	10KV果东线红西分种畜场支23	200	0.00%	0	0		是	2028年	100.00%
32144	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	富景四期2变电站2配电变压器	400	19.20%	283.2	283.2				16.28%
32145	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线孔家分支线004	100	82.80%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-27.91%
32146	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线韩达分支线051	400	24.60%	261.6	261.6		是	2026年12月	-33.59%
32147	皇姑	历工变	历工变452华泰线	寿泉3变电站1变压器	630	12.38%	0	0		是	2025年12月	-41.66%
32148	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	双台分21+1左1	200	7.80%	0	0		是	2026年	29.98%
32149	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅23变电站1变压器	630	35.24%	0	0				-36.36%
32150	东陵	中马变	满堂线	唯美十方6箱变1变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-29.98%
32151	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城5变电站2变压器	500	13.12%	0	0		是	2025年12月	-35.39%
32152	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙钻石墅小区1变电站2变压器	400	19.60%	281.6	281.6				12.27%
32153	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	庄科干86右4	400	6.60%	0	0			2027年	100.00%
32154	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线韩达分支线058	100	70.80%	19.2	19.2		是	2026年12月	-31.92%
32155	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太一支线002	200	55.60%	0	0		是	2026年12月	-37.13%
32156	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑6变电站1变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-48.13%
32157	于洪	化学变	化东甲线	美悦府5站房2配电变压器	630	5.71%	0	0				55.15%
32158	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	官房分54左5左3+1左1	200	3.60%	0	0			2027年	-59.23%
32159	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	全胜变146财落线院内支08	250	36.16%	0	0		是	2026年12月	-51.85%
32160	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳线7左2变台	200	32.70%	114.6	114.6				-23.46%
32161	大东	粮仓变	粮仓变556本场甲线	本场甲线本场于9菜站分10左1	400	43.80%	0	0				-17.58%
32162	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地5变电站1变压器	800	33.00%	456	456				-42.50%
32163	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线牛心坨村三、四组照明	200	130.20%	0	0	2025年6月	是	2026年6月	-35.16%
32164	浑南	新南变	新南040新北线	府城名邸二期7号变电站1号配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	63.27%
32165	法库	新依变	依草线	10KV依草线机井分43（机井四村二台）	100	40.50%	0	0		是	2025年11月	-0.09%
32166	沈北	文北变	文虎线	金地峯范小区3变电站201配电变压器	630	25.40%	0	0				25.81%
32167	沈北	文北变	文闵乙线	金地峯范小区3变电站202配电变压器	630	24.13%	0	0				100.00%
32168	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分严千支达中凡51右8	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
32169	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期4箱式变电站2配电变压器	630	20.57%	0	0		是	2025年12月	-43.83%
32170	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	善仓干21	315	22.54%	0	0		是		-60.04%
32171	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干66	200	38.10%	0	0				-58.50%
32172	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	惠天美好家园1变电站2变压器	630	17.46%	0	0				-44.28%
32173	沈北	道义变	道信线	吾悦B1B2小区5变电站202配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	18.68%
32174	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	毛光干16箱变1站内变压器	400	12.80%	0	0				-49.41%
32175	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	场馆线104右9	400	0.00%	360	360				0.00%
32176	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	牧晨畜牧公变台	400	37.50%	0	0				100.00%
32177	和平	方型变	方型变498望湖甲线	东家属楼3变电站201间隔配电变压器	400	119.50%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	-40.22%
32178	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线敬老院分015	200	50.10%	0	0		是	2026年6月	-23.26%
32179	沈北	中心台	中心台变73950中石线	一站式-沈阳市佳实种植农民专业合作社-中石石化分21左支1	200	0.00%	0	0				0.00%
32180	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10KV秀长线刘半道养殖几3	200	34.80%	110.4	110.4				0.00%
32181	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	恒大绿洲四期小区1变电站2变压器	800	30.00%	480	480		是	2025年12月	-43.94%
32182	于洪	兰台变	兰家线	小微沙岭村22号台	400	59.70%	0	0		是	2025年	3.84%
32183	沈河	文艺变	文艺变978文雅线	雅颂居1号箱变201间隔配电变压器	800	45.00%	360	360				-41.72%
32184	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城二期3变电站1变压器	500	21.20%	0	0		是	2025年12月	-44.03%
32185	浑南	于山变	于山变758于盛线	半山华府一期1号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
32186	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居3号变电站202间隔配电变压器	800	18.00%	0	0			2027年	-34.83%
32187	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂1箱式变电站2配电变压器	500	22.00%	340	340		是	2025年12月	-43.53%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32188	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养前村棚菜生产	100	72.80%	0	0				-39.25%
32189	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	天缘御景2变电站202变压器	630	26.29%	0	0				-40.40%
32190	新民	查牛变	查牛变31342金牛线	金牛线温牛分20+1变台	400	69.90%	80.4	80.4		是	2025年12月	-32.20%
32191	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟沟变758佟胜线华立分28	315	90.63%	0	0	2023年4月	是	2025年	26.21%
32192	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	新一尚品4箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
32193	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线大营子分22	100	48.00%	0	0				-43.15%
32194	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线25左8+1左6变台	200	94.20%	0	0	2021年9月			-31.02%
32195	东陵	杨官变	杨官线	龙湖天璞1局维变电站2变压器	800	67.80%	0	0		是	2026年12月	-14.24%
32196	新民	姜屯变	姜屯变31550孟屯线	孟屯线156左7变台	200	69.15%	41.7	41.7				-34.52%
32197	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	上沙支A开闭站1变电站变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
32198	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线中学支02	400	14.10%	0	0				-20.13%
32199	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	袁平养殖照明台	200	41.70%	96.6	96.6				21.61%
32200	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂6箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	467.64	467.64		是	2025年12月	0.00%
32201	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	学府花苑住宅1箱变202配电变压器	630	23.81%	417	417				-26.58%
32202	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线秀长干065	315	57.14%	103.5	103.5				-38.86%
32203	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线东关新区支线001	160	86.25%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-30.94%
32204	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分张家支17左1变台	400	64.20%	0	0		是	2025年12月	74.84%
32205	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际四期2变电站2变压器	630	33.33%	0	0		是	2027年12月	-37.59%
32206	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线45左8变台	200	22.90%	134.2	134.2				-43.60%
32207	浑南	营盘	营新线	华发首府二期3号配电室2号变压器	800	59.63%	0	0		是	2027年12月	-39.52%
32208	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	四方台变095四方台线张家喜照明	400	42.60%	189.6	189.6				-42.89%
32209	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村20机井	100	64.60%	25.4	25.4		是	2025年	-42.50%
32210	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线西岗子分9左3变台	200	19.80%	140.4	140.4				-28.38%
32211	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚6箱式变电站1配电变压器	630	71.11%	0	0		是	2025年12月	-37.42%
32212	苏家屯	下深变	理想线	理想新城9号变电站201间隔配电变压器	400	47.20%	0	0			2027年	-42.63%
32213	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘北村9机井	50	60.80%	14.6	14.6		是	2025年	-0.38%
32214	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒信乙线怒信干太白山分8右3右2柱上变压器	250	91.92%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-37.37%
32215	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井2台	100	44.40%	0	0		是	2026年6月	-45.09%
32216	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井5台	100	48.00%	0	0		是	2026年6月	-43.49%
32217	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	老观坨变138后老薄线吴家岗南灯新	200	78.00%	24	24				0.00%
32218	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园一期二号变电站201配电变压器	630	51.11%	0	0			2027年	96.65%
32219	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	公主屯变166黄山线黄山线金窝堡分孙屯支48左2变台	200	68.55%	42.9	42.9				-33.61%
32220	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	前当堡变306中网线中网线后网户分排水支12右3变台	80	100.50%	0	0	2023年1月	是	2025年12月	-31.13%
32221	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	大潘变403大高线张福安东南台	400	37.20%	0	0		是	2025年	-35.18%
32222	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大高房西地	100	69.60%	20.4	20.4				-32.92%
32223	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	恒大温泉一期小区3变电站202配电变压器	400	15.60%	0	0		是	2026年12月	100.00%
32224	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园8号小区变电站201配电变压器	630	36.95%	0	0			2027年	-38.44%
32225	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园15号小区变电站202配电变压器	630	32.38%	0	0			2027年	-37.30%
32226	新民	张屯变	张屯变3362赖花乙线	欧亚菲国际温泉度假区D区1变电站1变压器	800	0.00%	0	0				100.00%
32227	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干俊丰分10左支2变压器	100	63.90%	0	0				-46.56%
32228	浑南	孤家子	孤家子变652富民甲线	岭南荟3号变电站1号变压器	800	33.00%	0	0				-39.39%
32229	于洪	铸造变	铸东乙线	和悦金邸1变电站2配电变压器	800	21.90%	0	0		是	2025年	-1.65%
32230	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干耿窝分25变台	50	92.00%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-43.73%
32231	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	卫东甲线卫东干松北分7右6柱上变压器	200	31.20%	0	0		是	2025年12月	-10.19%
32232	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	平江线平江干氧气厂分支009	100	102.30%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-18.56%
32233	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三家子支21	200	49.50%	0	0		是	2026年6月	-36.23%
32234	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	虎桥干唐三分9+1	315	16.83%	0	0		是	2026年12月	100.00%
32235	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中尹干六间房分6左支11一站式	200	31.20%	0	0				-29.32%
32236	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线东沟分63右18	100	121.20%	0	0	2023年2月	是	2027年	-27.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32237	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线刘窝堡支02	50	35.20%	27.4	27.4				-33.77%
32238	和平	方型变	方型变442方青甲线	省直综合楼1主变	500	24.00%	0	0		是	2025年	-42.44%
32239	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲放乙线	宏泰香蒲湾东区二期2箱变1变压器	630	7.30%	0	0		是	2025年12月	75.21%
32240	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线望北联干中药分11	200	71.60%	0	0				-36.32%
32241	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	鸭绿江分20右1柱上变压器	100	63.60%	0	0		是	2025年12月	-34.64%
32242	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干45右4	400	36.45%	0	0				-45.71%
32243	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	姜屯变206大路线大路干东四家分21变台	200	30.45%	119.1	119.1				-34.20%
32244	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前当堡变310前油线前油线29变台	200	88.50%	3	3	2025年2月			-34.31%
32245	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	大红旗变507铁北线铁北干初中分22变台	100	55.50%	0	0				-33.08%
32246	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线后二台子分87变台	200	63.00%	54	54				-33.78%
32247	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡F区3变电站2变压器	400	39.20%	0	0		是	2025年12月	-42.27%
32248	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	盛京绿洲四五期2开1变201间隔配电变压器	400	49.50%	0	0		是	2026年12月	-45.42%
32249	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马三家新综合台	200	25.50%	0	0				30.20%
32250	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干前板分57变压器	200	40.15%	99.7	99.7		是	2025年12月	-47.15%
32251	辽中	六间房	六间房变1128化家线	树勇畜牧公变台	200	38.10%	0	0		是	2025年	100.00%
32252	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲二期小区2变电站2变压器	800	25.13%	519	519		是	2025年12月	-44.40%
32253	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干10左5变台	400	67.20%	91.2	91.2		是	2025年12月	-34.09%
32254	新陵	祝家变	祝高线	郝义线隄石分20号右6右1柱上变压器	200	20.40%	0	0		是	2026年12月	-22.34%
32255	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城2变电站1变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-44.16%
32256	浑南	于山变	于山变758于盛线	半山华府二期1号变电站1号配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
32257	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	集美天城4变电站1配电变压器	800	21.60%	0	0		是	2025年12月	100.00%
32258	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	鑫丰御景华庭4变电站201变压器	400	49.13%	0	0				-39.60%
32259	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子村几2南2	400	12.60%	0	0		是	2025年12月	100.00%
32260	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	南刚分8右7	200	26.10%	0	0			2027年	-30.19%
32261	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干108左2	200	9.90%	0	0			2027年	-18.95%
32262	皇姑	广源变	广源变25756广海线	绿地罗斯福公馆1变电站2配电变压器	630	10.16%	0	0		是	2025年12月	35.99%
32263	苏家屯	新南变	新南线38058新林线	华铁1号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	52.50%	0	0			2027年	-34.96%
32264	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分71+1左1变台	400	54.90%	0	0		是	2025年12月	22.41%
32265	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦2变电站202配电变压器	500	48.96%	0	0				-42.24%
32266	法库	双台子	双台子变045双四线	李祥堡大队台	200	55.00%	70	70				-35.74%
32267	沈北	道义变	道义变15269偈景线	YHG_沈阳百益龙置业有限公司4箱变1、2变间隔201配电变压器	400	79.50%	0	0				-40.67%
32268	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支12	30	71.33%	0	0		是	2026年5月	-57.50%
32269	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	华强城2-4期小区2变电站202配电变压器	630	33.33%	0	0				74.43%
32270	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	保利白沙林语花园3箱变2变压器	500	21.44%	0	0		是	2026年12月	-27.61%
32271	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线68左6加1右1台	400	39.30%	0	0		是	2025年12月	14.49%
32272	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	大黑村屯井2号综合台区	200	35.60%	0	0		是	2026年12月	-47.95%
32273	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树干新台子分15右23	100	24.00%	0	0		是	2027年	-31.57%
32274	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑一期2箱式变电站1配电变压器	630	43.17%	0	0		是	2025年12月	-29.12%
32275	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线粮库分003	200	88.50%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-28.14%
32276	康平	四家子	四家子变1205四划线	四划线四合卜支59	20	46.50%	0	0		是	2026年12月	-59.13%
32277	浑南	于山变	于山变744于安甲线	华茂央府3号变电站2号配电变压器	630	44.57%	0	0				-31.27%
32278	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线上屯支15	200	31.95%	116.1	116.1				-29.82%
32279	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	公务员2箱变1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
32280	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干20右3	200	51.60%	0	0		是	2027年12月	-46.83%
32281	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	三供一业大兴工程大片老裕国1号台	200	8.70%	162.6	162.6				-25.67%
32282	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	南樾府1号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	71.70%	0	0			2027年	-27.31%
32283	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	胡屯村一组（2021微）	500	114.24%	0	0	2025年8月			-38.36%
32284	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线申家分32	100	56.10%	0	0		是	2026年6月	-25.12%
32285	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线小区支02	200	64.25%	51.5	51.5				-22.65%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32286	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	中海汇德理6箱变2变压器	630	11.11%	497	497				73.72%
32287	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线包陵山分006含光伏	200	30.60%	0	0		是	2026年6月	-44.37%
32288	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期4变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
32289	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线孔家南分支002	200	32.10%	0	0		是	2026年12月	-21.20%
32290	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发广场一期2202配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2026年12月	-39.57%
32291	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐B区局维5变电站201配电变压器	630	32.70%	0	0		是	2026年12月	-30.85%
32292	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线前房身二三组照明	200	71.40%	0	0				-46.69%
32293	于洪	马三家	马辉线	小微三台子村4号台	200	0.00%	0	0				0.00%
32294	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	东运国宾府B区1变电站2变压器	630	8.89%	511	511				100.00%
32295	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日5变电站201配电变压器	400	4.20%	343.2	343.2				5.81%
32296	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙干排水分韭菜岗子支37变台	200	29.30%	0	0				-40.79%
32297	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区5变电站一次1主变	500	28.00%	310	310				-39.62%
32298	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分63左4右1	200	3.00%	0	0			2027年	0.00%
32299	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老成一支02	200	35.55%	108.9	108.9				-21.18%
32300	浑南	于山变	于山变744于安甲线	盛京印象二、三期2号变201间隔配电变压器	630	28.89%	0	0				8.66%
32301	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	武警3变电站2变压器	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	-42.10%
32302	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居4箱变2变压器	800	7.20%	0	0				4.46%
32303	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城6箱变202变压器	500	24.32%	0	0				-45.45%
32304	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线23左6	200	53.70%	0	0			2027年	-26.78%
32305	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线新安1分13	200	38.85%	0	0		是	2026年6月	-35.58%
32306	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡四期3局维箱变202间隔配电变压器	630	57.78%	0	0		是	2026年12月	-39.47%
32307	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	铁路公寓变电站201间隔（南站乙）配电变压器	400	12.30%	0	0			2027年	14.65%
32308	和平	市府变	市府变566总站乙线	财政部驻辽宁省财政监察专员办配电变压器	315	33.52%	0	0		是	2027年12月	-33.45%
32309	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	红旗干教育分5公变	500	49.60%	202	202				-35.91%
32310	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙7箱变2变压器	630	26.03%	0	0				-44.64%
32311	沈河	青年变	青年变352青东线	万青干62左1华齐锦江之星变压器配电变压器	500	33.92%	0	0		是	2026年6月	-39.73%
32312	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展一号1箱变201配电变压器	630	27.94%	0	0			2027年	-33.91%
32313	沈北	天乾变	天乾变70670天俪线	沈阳瀚博房地产开发有限公司2箱变2考核表101配电变压器	630	44.13%	0	0		是	2026年12月	-39.62%
32314	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干109+1左1	200	14.70%	0	0			2027年	0.00%
32315	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居2箱变1变压器	630	54.92%	0	0				-36.08%
32316	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线后康分金德胜支联通支12+1柱上变压器	200	57.30%	0	0		是	2026年12月	-33.51%
32317	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	黑牛分17左2	400	54.30%	0	0			2027年	
32318	于洪	家俱变	锦锦线	水木城典2变电站1变压器	630	27.43%	0	0				-36.32%
32319	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	中海望京2小区变电站202配电变压器	800	19.20%	0	0				56.75%
32320	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	中海望京7小区变电站202配电变压器	630	6.98%	0	0				99.38%
32321	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	世博弘苑2箱变1变压器	500	39.04%	0	0				-45.60%
32322	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛北台分台	200	39.30%	101.4	101.4				8.10%
32323	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地2箱变2变压器	630	9.52%	507	507		是	2026年12月	-3.01%
32324	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露3箱变1号变压器	630	30.16%	0	0		是		-49.34%
32325	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分排水支前坨支18左8变台	200	62.70%	0	0				-103.86%
32326	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区1变2-201配电变压器	400	45.30%	0	0		是	2026年12月	100.00%
32327	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期4变电站1变压器	500	51.84%	0	0				-39.47%
32328	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	明清册1号变电站202间隔配电变压器	400	27.90%	248.4	248.4				3.97%
32329	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	造纸线造纸线主干035	400	31.80%	232.8	232.8				-38.14%
32330	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左4加1变压器	315	53.84%	0	0		是	2025年12月	-43.24%
32331	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线蔡伯街7大棚	80	42.38%	38.1	38.1				-38.67%
32332	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	瑞赛居圣苑9变电站1变压器	400	31.50%	0	0		是	2025年12月	-41.62%
32333	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区2号变电站2号配电变压器	400	33.20%	0	0		是	2025年12月	-42.28%
32334	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新西大楼照明	315	92.57%	0	0	2025年11月	是	2025年11月	-39.48%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32335	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线沙金四组支01	200	56.40%	0	0		是	2026年12月	-21.79%
32336	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分11左4+1左1	200	0.00%	0	0		是	2027年	-202.45%
32337	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线腰达房分11	100	96.60%	0	0	2023年4月	是	2027年	-45.48%
32338	于洪	家俱变	锦锦线	沙岭回迁楼1变电站1变压器	630	44.70%	0	0				-44.06%
32339	辽中	敖司牛	敖司牛变1222中心线	虹桥禧瑞府1箱变202间隔配电变压器	630	31.11%	0	0		是	2026年12月	9.03%
32340	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城西1号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	4.13%	541	541				92.60%
32341	新民	新民变	新民变30172化肥线	依林华府2变电站1变压器	500	24.32%	0	0		是	2025年12月	13.78%
32342	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园6小区变电站2变压器	800	17.75%	578	578		是	2025年12月	100.00%
32343	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	老大房高家村白羽鸡养殖公变台区	200	56.70%	0	0				100.00%
32344	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾二期1号变电站1号配电变压器	630	23.81%	0	0				-40.12%
32345	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线苏家分15	400	25.20%	0	0				11.41%
32346	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	科学园二期北区2站房2变压器	800	32.63%	459	459				-41.89%
32347	于洪	五金变	五机乙线	爱国村东台1台区	315	38.41%	0	0		是	2025年12月	-38.45%
32348	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干红旗分30+1变压器	100	97.00%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-27.78%
32349	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园3箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
32350	于洪	光辉变	光东线	小微粮库宿舍2号	400	35.40%	218.4	218.4				7.28%
32351	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线二道房一组照明	100	51.90%	0	0		是	2026年6月	-41.82%
32352	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线二道房五组照明	100	54.00%	0	0		是	2026年6月	-44.25%
32353	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居2箱变202间隔配电变压器	800	25.13%	519	519				-41.72%
32354	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	胡台乙线五道沟分31左4+1变台	200	76.00%	0	0				-27.22%
32355	新民	新民变	新民变30170营西线	潢南欣城1变电站1变压器	630	31.75%	0	0		是	2025年12月	-40.45%
32356	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线何屯东支09	200	39.30%	101.4	101.4				-38.41%
32357	东陵	水家变	水李线	水家变754水李线水李干141左分6柱上变压器	315	42.29%	10	10				-34.65%
32358	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲线花牛分20变台	400	15.00%	300	300		是	2025年12月	7.58%
32359	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区8变电站2变压器	630	11.81%	0	0				-44.68%
32360	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	中南世纪城一期2配电变压器	800	48.00%	336	336				-35.18%
32361	沈北	方溪变	10kV方道甲线25374线	首开如院1局维变电站202配电变压器	800	10.50%	0	0		是	2026年12月	4.08%
32362	沈北	方溪变	10kV方道甲线25374线	首开如院4局维变电站202配电变压器	630	10.79%	0	0		是	2026年12月	5.00%
32363	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	新光住宅1箱变2变压器	630	17.46%	457	457				-32.38%
32364	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京干64右7右1变台	400	30.90%	236.4	236.4				7.42%
32365	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	一站式-沈阳市沈北新区东耀家禽养殖场-王全线五五分家禽支6	200	10.80%	0	0				0.00%
32366	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城7号变电站1变压器	630	43.81%	0	0			2027年	-36.74%
32367	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线闫荒地南台支33	200	51.00%	78	78				15.34%
32368	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙干57中学分6柱上变压器	315	62.73%	0	0		是	2026年12月	-45.34%
32369	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄家变黄吴干稻田分7（一站式）	200	1.60%	176.8	176.8				-84.00%
32370	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	天洋甲干75右支3（一站式）	400	24.00%	0	0		是	2026年12月	-72.93%
32371	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户a6201配电变压器	500	13.12%	384.4	384.4				-41.70%
32372	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	高家四、六组照明（微）	400	84.00%	0	0	2025年6月			-27.34%
32373	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分59左2	400	28.80%	244.8	244.8				0.31%
32374	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	北乱2号变电站201间隔配电变压器	630	13.33%	483	483				-34.05%
32375	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	新湖国际3箱式变电站1配电变压器	800	22.13%	0	0		是	2025年12月	-32.73%
32376	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左9+1右6	400	52.20%	0	0				-18.84%
32377	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品5号变电站202配电变压器	630	27.62%	0	0			2027年	-27.83%
32378	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润中心三期变电站202变压器配电变压器	315	45.08%	141.5	141.5				-37.06%
32379	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城3开闭站3箱变2变压器	630	51.43%	0	0		是	2026年12月	-45.78%
32380	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际7号变电站201配电变压器	630	24.00%	415.8	415.8				-43.31%
32381	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花11变电站201间隔配电变压器	630	22.54%	0	0				-13.21%
32382	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	华润紫云府一期4箱式变电站2配电变压器	500	31.36%	0	0		是	2025年12月	-40.59%
32383	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语8箱变1变压器	500	21.76%	0	0				-43.36%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32384	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线永安村龙头	400	46.50%	0	0				-45.38%
32385	于洪	曹家变	10kV曹南甲线55670	欣美家园2配电变压器	400	20.70%	277.2	277.2				-37.77%
32386	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农干98西拉井分14左支4（西拉村南）	200	42.00%	0	0		是	2026年12月	-52.09%
32387	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居1箱变1变压器	630	12.70%	487	487				-41.96%
32388	沈北	天乾变	天乾变70670天佃线	太湖明珠三期1局维变电站202配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2026年12月	-4.29%
32389	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	格林英郡2号变电站2变压器	500	30.80%	0	0			2027年	-32.28%
32390	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	智慧谷2小区局维变电站2	800	9.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
32391	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干39左1	200	92.70%	0	0	2024年12月	是	2027年	100.00%
32392	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	矿区分23左1	400	13.80%	304.8	304.8				0.00%
32393	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	十里香住宅1变压器	630	61.71%	0	0		是	2026年12月	-42.75%
32394	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线柴屯分52右6右5变台	200	4.50%	0	0				0.00%
32395	新民	新民变	新民变30158中学线	中学线44右3变台	400	64.50%	0	0		是	2025年12月	-38.63%
32396	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	十里河镇新庄村4台区（山姜干28左2右1+1）	200	58.80%	0	0			2027年	-18.82%
32397	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	全胜变150中学线世家支03	100	70.20%	19.8	19.8				-36.15%
32398	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园1箱变2变压器	500	20.80%	0	0				-45.59%
32399	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	军官住宅2变电站101配电变压器	630	6.35%	0	0				-41.22%
32400	新民	姜屯变	姜屯变31550孟屯线	孟屯线166右1变台	200	44.90%	90.2	90.2				-40.12%
32401	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	首创国际3号变电站1号变压器	800	37.50%	0	0				-38.97%
32402	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期6箱式变电站2配电变压器	800	25.88%	0	0				-38.42%
32403	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	久成乐府2配电室202间隔配电变压器	315	48.25%	0	0				-36.24%
32404	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	测绘画苑4自维箱变-1配电1变压器	800	10.20%	0	0		是	2025年12月	-38.52%
32405	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干长兴分49右8	400	17.25%	0	0			2027年	-22.39%
32406	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	褚贵分53+1右1	200	11.10%	157.8	157.8				-65.06%
32407	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分65左3右7变台	200	27.90%	0	0				-37.23%
32408	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里4箱变202配电变压器	800	49.50%	0	0		是	2026年12月	-31.62%
32409	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰东方园3箱变2变压器	630	19.56%	0	0		是	2026年12月	-42.35%
32410	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆2箱变2变压器	630	26.35%	0	0				-34.76%
32411	大东	望花变	望花变70264合作甲线	上悦城1箱变1变压器	630	55.24%	219	219				9.83%
32412	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线万宝东支03	100	77.10%	0	0		是	2026年12月	-27.73%
32413	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	10kV新农干18农小学分2新农A2台（一站式）	315	27.68%	0	0		是	2026年12月	-6.54%
32414	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线包秀干03	400	24.75%	0	0		是	2027年	-33.75%
32415	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线陈家东支01	200	23.40%	0	0		是	2026年6月	5.90%
32416	沈北	清水变	清蒲线	清蒲干崔公分阻燃支1（一站式）	400	83.80%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-50.76%
32417	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线三家子四组照明	50	71.70%	0	0		是	2026年6月	-32.88%
32418	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝十线果园台	100	64.80%	25.2	25.2		是	2025年11月	-36.96%
32419	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路干42左7	400	32.10%	231.6	231.6				8.84%
32420	于洪	大潘变	大潘变54070潘彰线	小微小高西台	400	39.90%	200.4	200.4				-38.31%
32421	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干56右5+1右9	200	54.60%	70.8	70.8				-40.00%
32422	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城一期3变电站2配电变压器	630	28.10%	0	0		是	2025年12月	-45.02%
32423	皇姑	劳动变	劳动变178北岗甲线	城建北岗A区1变电站1配电变压器	800	46.13%	0	0		是	2025年12月	-44.20%
32424	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	田园分38+1右8	200	6.00%	168	168				0.00%
32425	于洪	大潘变	大潘变54056大古乙线	前庙村内	400	39.00%	204	204				-28.88%
32426	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十号变电站2号变压器	800	29.63%	0	0		是	2027年	-42.10%
32427	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线靛墅小区	400	81.75%	0	0	2024年2月			-40.82%
32428	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城8变电站1变压器	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	-15.52%
32429	沈河	展览变	展览变874展文乙线	嘉里中心6配电室2变压器	500	2.88%	435.6	435.6				0.00%
32430	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线柳泉分33柱上变压器	100	48.30%	41.7	41.7				-18.14%
32431	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干70	200	22.80%	0	0				-52.12%
32432	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	东望乙线和平干大洼分13+1	315	30.22%	0	0				-36.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32433	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	甲河高家三组照明（2020微）	200	42.40%	0	0				-35.19%
32434	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干149左6左2	400	17.70%	289.2	289.2				100.00%
32435	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城尚城2箱式变电站2配电变压器	800	35.10%	0	0		是	2025年12月	-30.08%
32436	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线黑牛分40左02	80	97.50%	0	0	2023年1月	是	2025年	-23.89%
32437	大东	望花变	望花变70262合作乙线	老瓜卜小区变电站1变压器	630	61.90%	177	177				-47.09%
32438	大东	望花变	望花变70262合作乙线	北洪昌2变电站2变压器	630	35.87%	341	341				-37.17%
32439	大东	劳动变	劳动变176欧博线	旭辉花园5变电站2变压器	630	44.44%	0	0				-25.97%
32440	浑南	下深变	下深变284新城线	金地檀府1号变电站2号配电变压器	630	28.70%	0	0		是	2025年12月	-42.04%
32441	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线服装厂宿舍	200	47.20%	0	0		是	2025年	-39.89%
32442	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线四家子分新台	200	31.50%	117	117				-37.21%
32443	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	于家房村综合一台	200	11.10%	157.8	157.8				-89.04%
32444	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干61右5	200	14.40%	0	0			2027年	9.48%
32445	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城三十二号变电站201配电变压器	800	33.00%	0	0		是	2027年	-35.66%
32446	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城三十二号变电站202配电变压器	800	29.40%	0	0		是	2027年	-40.57%
32447	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金沙美丽岛4箱式变电站202间隔配电变压器	630	40.32%	0	0		是	2025年12月	-40.57%
32448	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线前山东支07	400	25.20%	0	0		是	2025年	-25.59%
32449	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线大夏堡东支06	160	51.75%	0	0		是	2025年	-33.01%
32450	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	龙腾花苑1箱式变电站1配电变压器	630	9.21%	0	0				-48.25%
32451	浑南	营盘	营盘变040营奥线	华润悦玺1号变电站2号配电变压器	800	47.40%	0	0		是	2025年12月	-23.08%
32452	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑三期2箱式变电站1配电变压器	800	40.88%	0	0		是	2025年12月	-37.24%
32453	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城A区变电站2变压器	630	39.05%	0	0		是	2027年12月	-38.49%
32454	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	吉隆新天地4变电站2变压器	630	41.59%	0	0		是	2025年12月	-33.70%
32455	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	YHG 靠山新村小区2箱变202配电变压器	400	30.30%	238.8	238.8				-40.98%
32456	浑南	铁匠变	铁匠变886铁万线	华润悦玺3号变电站201间隔配电变压器	800	33.30%	0	0		是	2027年12月	0.00%
32457	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干56左分2—站式	200	71.40%	0	0				-15.16%
32458	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干207变台	200	16.80%	146.4	146.4		是	2025年12月	-45.88%
32459	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸干10右1	315	72.38%	0	0		是	2027年12月	-32.18%
32460	沈北	农高变	农丰线	山水绿阁6号箱变变压器配电变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	-42.68%
32461	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分22柱上变压器	400	22.40%	0	0		是	2025年12月	-46.62%
32462	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯线华凯2之1柱上变压器	200	39.30%	0	0		是	2025年12月	-35.16%
32463	大东	沈海变	沈海变80374东望甲线	和平干13左1变台	100	13.00%	77	77				-36.96%
32464	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支19柱上变压器	315	38.73%	0	0		是	2025年12月	-45.59%
32465	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线40右3	315	35.24%	0	0				-41.90%
32466	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	应东干20左2	315	54.60%	0	0		是	2027年12月	-45.73%
32467	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分7变压器	400	33.75%	0	0		是	2025年12月	-42.46%
32468	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干13左2左3	315	28.57%	0	0				-42.40%
32469	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分17变压器	250	41.28%	0	0		是	2025年12月	-43.79%
32470	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	李官乙线李官干15变压器	50	86.40%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-40.79%
32471	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	北联干北国分14变压器	315	48.57%	50.776	50.776				-40.81%
32472	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	启工变762启村乙线新村干新六分9右6	315	15.24%	0	0				-40.31%
32473	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	亚明变166华山甲线红工分25左17柱上变压器	250	16.64%	0	0		是	2025年12月	-32.18%
32474	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	崇山变296中医乙线辽河分16左3柱上变压器	315	73.97%	0	0		是	2025年12月	-36.64%
32475	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	张羊甲线张羊干巢湖分6左6变压器	400	72.75%	69	69				-44.23%
32476	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分杨雅洞支26变台	400	29.60%	0	0		是		-62.15%
32477	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	如沈乙线沈小联干东站分3200	200	23.00%	0	0				-63.53%
32478	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	如沈乙线沈小联干东站分16左7	315	70.16%	0	0				-43.06%
32479	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分10左1右1	315	12.06%	245.5	245.5				-39.04%
32480	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干19+1	315	3.17%	0	0				-1558.79%
32481	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	苏南变250临湖甲线临湖干林校分20左1	315	65.40%	0	0		是	2026年	-39.89%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32482	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线42左3右2	315	73.02%	0	0			2027年	-43.00%
32483	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	万家分14右01	50	74.00%	0	0		是	2027年	-35.12%
32484	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	北兴变350大庆甲线大庆于12左2公变	315	50.79%	122.972	122.972				-46.45%
32485	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	滑应甲线建设干沈辽东路KB之1	315	33.65%	177.5	177.5				-32.02%
32486	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干32左6公变	500	43.04%	234.8	234.8				-55.03%
32487	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	小西线城北干天齐分7左1	315	47.94%	0	0				-42.00%
32488	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	青年变370青军线万寿干71左4公变	315	44.44%	0	0		是	2026年12月	-40.16%
32489	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线青寺线万寿干工校分6公变	315	23.81%	0	0		是	2026年12月	-52.60%
32490	沈河	大东变	大东变052城南甲线	城南干45之5公变	315	29.52%	0	0		是	2026年12月	-43.21%
32491	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干57柱上变压器	400	71.70%	0	0				-33.79%
32492	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分3柱上变压器	160	85.13%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-20.90%
32493	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	炮师分4柱上变压器	315	32.00%	0	0		是	2025年12月	-22.64%
32494	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	上林乙线上林干污水支22左2右2柱上变压器	315	7.62%	0	0		是	2025年12月	-54.40%
32495	大东	毛君变	毛君变946毛光线	毛光线毛光干39右4	315	40.63%	155.5	155.5				-40.69%
32496	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线22右4	315	36.83%	0	0		是	2026年12月	-37.79%
32497	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大东变072东青甲线南塔干万泉分9右2+1公变	315	75.24%	0	0		是	2026年6月	-8.10%
32498	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37右6右1	315	66.67%	0	0		是	2025年12月	-43.41%
32499	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37右7	315	22.86%	0	0		是	2025年12月	-38.82%
32500	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南干长泉分14公变	315	62.54%	0	0		是	2026年12月	-54.44%
32501	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线三纬分4	315	71.43%	0	0		是	2027年12月	-43.12%
32502	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分26右4	315	81.27%	0	0	2025年2月			-36.64%
32503	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	东望乙线和平干92	250	30.48%	0	0				-41.23%
32504	新民	新民变	新民变30170营西线	营西线粮库分6左1变台	315	35.87%	0	0		是	2025年12月	-42.62%
32505	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干美登支10左2柱上变压器	315	40.00%	0	0		是	2025年12月	-44.63%
32506	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西乙线宿舍分3右1	315	61.27%	90.5	90.5				-42.53%
32507	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵甲线东陵干农大分3	400	89.60%	0	0	2022年12月			-38.21%
32508	大东	沈海变	沈海变80352联合甲线	联合甲线新生干40右2	315	56.51%	0	0				-45.39%
32509	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线33左3	160	51.88%	0	0				-27.75%
32510	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	善仓干18左5	315	11.43%	0	0		是		-46.92%
32511	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	苏北变352市内乙线雪柳分21	500	66.96%	0	0				-37.81%
32512	和平	太原变	太原变046南五甲线	体宫分8	400	45.25%	0	0		是	2025年	-37.50%
32513	和平	花园变	花园变56753花三甲线	花三甲线57左4(东)	800	38.25%	414	414				-35.90%
32514	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支21变压器	315	65.27%	0	0				-38.01%
32515	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分125变压器	200	20.50%	0	0				-99.47%
32516	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左4之1柱上变压器	315	20.57%	0	0		是	2025年12月	-17.43%
32517	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒长乙线怒长干沙西分9左1右2柱上变压器	315	21.90%	0	0				-34.13%
32518	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒岐线沙西分9左4左2柱上变压器	315	54.92%	0	0				-41.75%
32519	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分40柱上变压器	315	67.05%	0	0		是	2025年12月	-50.82%
32520	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线52右3	315	37.14%	166.5	166.5				-47.31%
32521	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线019	315	20.00%	0	0			2027年	-33.47%
32522	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分7右3柱上变压器	315	52.70%	0	0		是	2025年12月	-46.52%
32523	大东	望花变	望花变70262合作乙线	合作乙线合作干22右7	315	78.73%	35.5	35.5				-38.58%
32524	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线中药分29	315	46.35%	0	0				-46.85%
32525	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线中药分43	200	43.00%	0	0				-46.63%
32526	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾连变348向工甲线和信分11右2柱上变压器	315	18.41%	0	0				-42.41%
32527	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾连变348向工甲线明廉分10柱上变压器	315	30.86%	0	0				-45.36%
32528	和平	太原变	太原变046南五甲线	庆华分5+1	315	83.49%	0	0	2022年12月	是	2025年	-38.51%
32529	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之10柱上变压器	315	29.46%	0	0		是	2025年12月	-49.57%
32530	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分19右1变压器	315	32.06%	0	0		是	2025年12月	-50.29%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32531	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分49左2变压器	100	1.60%	0	0		是	2025年12月	-66.41%
32532	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	浅草绿阁小区1变电站201	630	0.00%	567	567				0.00%
32533	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华2箱变2号变	630	0.00%	346.4	346.4		是	2025年12月	0.00%
32534	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城6箱变2变压器	800	16.13%	591	591				-44.17%
32535	皇姑	长江变	25460长亚乙线	下坎子新1箱变1号变	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-46.59%
32536	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区13变电站1变压器	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	-39.22%
32537	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	新新家园2箱变2变压器	630	24.76%	411	411				-41.69%
32538	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	郭家一小区变电站201	630	33.78%	0	0		是	2027年12月	-52.90%
32539	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	燕塞湖小区1变电站2变压器	630	32.00%	0	0		是	2025年12月	-42.60%
32540	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	北飞新村1箱变2变压器	630	28.95%	0	0		是	2025年12月	-39.81%
32541	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑4箱变1站内变压器	630	14.10%	0	0				-38.76%
32542	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	洪湖箱变小区变电站2变压器	630	23.81%	417	417				-42.11%
32543	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	富馨2配电站201	630	21.59%	431	431				-43.46%
32544	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	富城1小区箱变1	400	61.50%	0	0		是	2025年12月	-43.36%
32545	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	城建花园2变电站201	500	26.56%	317.2	317.2				-48.73%
32546	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	慧莲花园1变电站201柜	630	33.65%	0	0		是	2027年12月	31.50%
32547	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村小区3变电站201配电变压器	400	46.20%	0	0				-41.72%
32548	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	花苑东药小区变电站201柜	630	57.14%	0	0		是	2027年12月	-41.12%
32549	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	易居园1变电站202变压器	630	17.78%	0	0		是		-43.43%
32550	铁西	历工变	历工变10454历兴线	鑫峰棚城2变电站201	500	32.00%	0	0				-40.46%
32551	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	北重工小区2变电站201柜	400	32.50%	0	0		是	2027年12月	-45.34%
32552	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	启明新村4变电站201柜	630	43.49%	0	0		是	2027年12月	-42.80%
32553	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	金都花园1变电站202	500	0.00%	450	450				0.00%
32554	铁西	万达变	万达变56052万云甲线	经典家园变电站201	630	43.05%	295.8	295.8				-42.34%
32555	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城5箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
32556	和平	南湖变	南湖变454南体线	五里河大厦21主变	630	17.46%	457	457				-42.14%
32557	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭6箱变1变	500	12.16%	50.776	50.776				-45.33%
32558	和平	太原变	太原变058南七甲线	宜昌1变电站3号高压柜2主变	630	25.90%	0	0				-44.60%
32559	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	星辰花园箱变1	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-41.39%
32560	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	沈州花园2箱变1变压器	800	22.20%	0	0		是	2026年12月	-40.77%
32561	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	和谐大厦1变电站201柜	630	23.17%	0	0		是	2027年12月	-40.16%
32562	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	皮革箱变1变压器	315	47.62%	0	0				-35.54%
32563	铁西	应昌变	应昌变20540应中甲线	油漆小区1变电站202	800	42.90%	0	0		是	2026年12月	-37.85%
32564	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	光明苑2变电站201柜	630	41.27%	307	307				-43.04%
32565	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	荣城*罗曼春天2变电站201	630	26.35%	401	401				-43.77%
32566	沈河	大东变	大东变054城南乙线	舟泉2箱变1变压器	800	11.40%	0	0		是	2026年12月	0.00%
32567	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	大东路7箱变1变	400	40.20%	0	0				-51.57%
32568	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期1箱变1变	630	44.76%	0	0				-39.22%
32569	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期5箱变2变	630	24.44%	0	0				-39.44%
32570	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	领秀E家1箱变2变压器	400	55.50%	0	0				-37.66%
32571	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	板行箱变1变压器	630	47.24%	0	0				-50.71%
32572	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	红星2变电站1变压器	400	60.90%	0	0		是	2025年12月	-34.89%
32573	沈河	方家变	方家变642方长甲线	万科III期3箱变2变压器	630	20.95%	435	435				-43.89%
32574	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	教学仪器箱变1配电变压器	400	76.50%	0	0		是	2025年12月	-38.04%
32575	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和2期2箱变1变压器	630	24.13%	415	415				-44.55%
32576	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	百隄园1变电站202	630	22.54%	425	425				-41.02%
32577	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	诗波特2箱变201	630	32.06%	365	365				-48.47%
32578	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	黎明二小区箱变2变压器	630	13.33%	483	483		是		-41.82%
32579	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	金宝花园1号变电站2号变压器	630	35.24%	0	0			2027年	-44.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32580	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天7箱变2变压器	630	39.24%	0	0				-39.25%
32581	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	馨和花园2#1#主变	630	42.29%	0	0		是		-40.41%
32582	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥一期2箱变1号变	630	25.71%	0	0		是	2025年12月	-45.02%
32583	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	万兴园变电站202变压器	630	12.57%	487.8	487.8				-41.05%
32584	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	燕山小区箱变1变压器	630	25.65%	0	0		是	2025年12月	-39.38%
32585	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	天缘雅苑变电站201	630	41.90%	303	303				-46.14%
32586	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际1号变电站2变压器	630	15.62%	0	0		是	2025年12月	-36.10%
32587	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	物资局箱变1变	630	8.00%	0	0				-40.59%
32588	浑南	孤家子	孤家子变656空氧乙线	慧缘小区2号变电站2号变压器	630	12.38%	0	0		是	2027年12月	-41.85%
32589	和平	南湖变	南湖变472文萃甲线	园林科技所1变压器	500	36.00%	0	0				-41.96%
32590	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑2箱变2	400	14.50%	0	0		是	2025年12月	-42.64%
32591	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	豪馨花园1变电站201	630	29.52%	381	381				-45.17%
32592	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	泰和箱变1变	500	23.60%	0	0		是	2025年12月	-44.00%
32593	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	五彩二5箱变1变	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-36.95%
32594	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区3箱变2	630	41.59%	0	0		是	2025年12月	-44.37%
32595	皇姑	长江变	25460长亚乙线	黄山教师2箱变2号变	500	18.24%	0	0		是	2025年12月	-39.23%
32596	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线西拉电台	400	19.75%	281	281				-34.87%
32597	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	1主变(金盛园)	400	39.20%	0	0		是		-42.93%
32598	大东	望花变	望花变70264合作甲线	教师新村2站内变压器	500	57.60%	162	162				-41.57%
32599	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅美苑2变电站2配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年	-38.88%
32600	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城十九号变电站2号变压器	800	29.63%	0	0		是	2027年	-35.08%
32601	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城二期5箱式变电站1配电变压器	800	56.50%	0	0		是	2025年12月	-36.54%
32602	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	和平供电变压器配电变压器	630	49.21%	0	0				-51.82%
32603	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	YHG 铁专乙线57右1	250	39.36%	0	0		是	2025年12月	-45.06%
32604	沈北	天乾变	天乾变70670天堡线	吾悦华府B3小区2变电站202配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年12月	11.85%
32605	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线114右7变台	400	36.30%	0	0				-24.90%
32606	苏家屯	前显变	前显变51256前湾线	鹿特丹3号变电站2变压器	800	34.75%	0	0			2027年	-37.86%
32607	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	丽晶书香院1变电站1变压器	630	9.52%	0	0		是	2025年12月	-36.30%
32608	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区3变电站一次1主变	500	16.40%	368	368				-39.13%
32609	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	美村3号变电站1变压器	630	8.63%	0	0			2027年	-47.15%
32610	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线六间房39	100	68.80%	0	0				-35.59%
32611	于洪	化学变	化西乙线	王兴村1台区	100	66.00%	0	0				-58.38%
32612	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线赵家东台	100	57.20%	0	0		是	2025年11月	-38.89%
32613	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方5箱变1变压器	630	30.16%	0	0		是	2026年12月	-43.06%
32614	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张屯变404张沿线张沿干周家分佟庄支9变台	200	67.20%	0	0				-29.26%
32615	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线西沟子台支03	200	37.50%	0	0		是	2026年12月	-36.27%
32616	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线拉拉干支09	200	55.30%	0	0		是	2026年12月	-29.14%
32617	康平	中心变	中心变2604镇一线	一门箱变1变压器	200	71.20%	0	0		是	2026年12月	-42.91%
32618	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府3变电站2变压器	500	31.68%	0	0		是	2025年12月	-39.85%
32619	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	惠盛苑小区2变电站1变压器	630	50.00%	173.2	173.2				-54.19%
32620	和平	花园变	花园变56753花三甲线	文化干57党校南楼2201间隔配电变压器	630	16.76%	461.4	461.4				-41.88%
32621	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	悦时光小区3箱变201间隔配电变压器	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	-40.77%
32622	于洪	得胜变	得化线95476	远大家庭1站房2变压器	630	14.73%	474.2	474.2				-34.19%
32623	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干148之1	200	25.50%	0	0		是	2027年	-11.66%
32624	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯干耿窝分邵家支22变台	200	32.70%	0	0		是	2025年12月	-34.11%
32625	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线姚家分36右6左9变台	200	30.90%	0	0		是	2025年12月	-42.59%
32626	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	望花春城4箱变1变压器	630	22.22%	0	0				-43.04%
32627	苏家屯	雪松变	雪松变60592松园甲线	产业支12+1左1	200	133.80%	0	0	2025年8月		2027年	0.00%
32628	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	金河花园3号变电站2号变压器	630	11.94%	0	0		是	2025年12月	-42.20%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32629	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区17变电站2变压器	630	28.57%	0	0		是	2025年12月	-43.87%
32630	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十三号(微)	400	28.20%	234.044	234.044				19.81%
32631	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	摩卡公馆2变电站1变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
32632	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线大乐分12右3左11柱上变压器	400	0.30%	358.8	358.8				0.00%
32633	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	富禹天玺一期小区1箱式变电站1配电变压器	800	46.50%	0	0		是	2025年12月	16.15%
32634	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场2变电1变压器201间隔配电变压器	630	68.10%	0	0				-40.23%
32635	于洪	大潘变	大彰线	彰驿社区自来水水井	100	58.80%	0	0				-33.26%
32636	皇姑	方溪变	方溪变25370万科线	万科假日风景一期2箱式变电站2配电变压器	800	44.70%	0	0				-39.78%
32637	东陵	中马变	高坎线	高坎线大仁分20左1右1柱上变压器	400	18.45%	0	0		是	2026年12月	-38.13%
32638	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分油坊支62左2	100	48.90%	0	0		是	2026年5月	-42.80%
32639	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线北王岗子分53左4变台	200	35.03%	109.95	109.95				-33.93%
32640	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾四期2变电站2配电变压器	500	55.36%	0	0		是	2025年12月	-24.66%
32641	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线21+2	400	86.70%	13.2	13.2	2025年6月			-37.03%
32642	法库	宝山变	法镇二线	广播局家属楼	100	75.60%	14.4	14.4				84.28%
32643	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天钻2箱式变电站2配电变压器	800	41.63%	0	0		是	2025年12月	-34.42%
32644	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	千缘爱城2变电站201	630	38.73%	0	0		是		-45.97%
32645	于洪	家俱变	儒锦线	金沙岭峯2变电站1变压器	630	60.95%	0	0				-36.36%
32646	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分161左6变台	200	47.60%	84.8	84.8				-37.15%
32647	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	银亿大城印象锦园二期1箱式变电站1配电变压器	800	74.70%	0	0				-3.45%
32648	和平	和平变	和平变192和城线	城开中心小区1变电站201配电变压器	630	34.29%	351	351				-41.15%
32649	于洪	东民变	东李线	和泰馨城七区二期B站房1配电变压器	630	36.51%	0	0				-35.67%
32650	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	阳光洛可可2号变电站配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-40.81%
32651	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	翡翠华庭5箱变1变压器	800	51.38%	0	0				-40.93%
32652	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城7箱变1变压器	630	94.60%	0	0	2025年8月			-24.89%
32653	东陵	杨官变	杨紫线	紫提东郡二期3局维-1	630	39.37%	0	0		是	2026年12月	-39.33%
32654	和平	方型变	方型变470望湖乙线	迎湖园1局维变电站201配电变压器	800	35.25%	0	0		是	2026年12月	-45.71%
32655	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干前连分马蹄岗支47变台	200	26.40%	0	0		是	2025年12月	-36.09%
32656	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线闫台北凡04	315	25.71%	202.5	202.5				-42.70%
32657	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	紫金名门箱式变电站1配电变压器	630	39.68%	0	0		是	2025年12月	-43.43%
32658	皇姑	红卫变	红卫变356红乐线	乐天圣苑4箱式变电站2配电变压器	800	27.75%	0	0		是	2025年12月	-31.00%
32659	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	腰岭岗村照明南新台	100	100.40%	0	0	2025年4月	是	2025年11月	-32.77%
32660	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线四方甸分13左5+1变台	400	49.80%	0	0				0.00%
32661	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	海伦堡小区1箱式变电站1配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2025年12月	-31.85%
32662	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干排水分7右支1变压器（清洁能源）	400	14.85%	300.6	300.6				16.67%
32663	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区5变电站1变压器	800	34.88%	441	441				-40.59%
32664	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑3变电站1变压器	630	9.65%	506.2	506.2				-29.66%
32665	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑3变电站2变压器	630	13.97%	479	479				-31.73%
32666	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳宗达置业有限公司2箱变配电变压器	630	27.62%	393	393				-37.10%
32667	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线上顶村养殖基地(大棚)	80	33.38%	45.3	45.3				-35.73%
32668	辽中	满都户	满都户变1011满西线	满都户变013满西线满西三组照明分	400	105.90%	0	0	2022年12月			-37.33%
32669	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	繁荣家园3变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
32670	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分14右3左3公变	400	77.50%	0	0				-36.72%
32671	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线和平十队支31	50	48.00%	0	0		是	2025年12月	-38.12%
32672	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线和平村分16	400	15.60%	0	0		是	2025年12月	-34.42%
32673	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑3变电站2变压器	500	32.16%	0	0		是	2025年12月	-40.29%
32674	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	洞桂都荟小区1变电站1变压器	800	54.00%	0	0		是	2025年12月	-41.53%
32675	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	秋实园一期1变电站1变压器	400	24.75%	0	0		是	2025年12月	-44.05%
32676	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造工程A区81变配电变压器	400	27.20%	251.2	251.2				-36.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32677	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈阳珠华保障房建设开发有限公司(沈北新区中央下放煤矿棚户区改造工程A区)10箱1配电变压器	400	17.60%	289.6	289.6				-41.25%
32678	东陵	孤家子	营城乙线	优品天地2201间隔配电变压器	630	86.35%	0	0	2024年9月	是	2026年12月	-40.44%
32679	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线沙家支36	200	24.60%	0	0		是	2025年12月	-49.75%
32680	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线马户屯水田支4变台	400	38.40%	206.4	206.4				-13.94%
32681	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西曲分支14	50	74.40%	0	0		是	2026年12月	-36.97%
32682	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰8箱变(单)	630	26.67%	0	0				-41.43%
32683	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾5号变电站201配电变压器	800	56.25%	0	0			2027年	-41.48%
32684	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际一期2变电站1变压器	630	35.81%	0	0		是	2027年12月	-23.52%
32685	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	罗家房变408张欢线张欢于张马夫分73变台	100	72.60%	17.4	17.4				-35.12%
32686	于洪	大兴变	兴红线	世代分小微1号台	400	54.00%	0	0				0.00%
32687	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干140左1	200	53.20%	73.6	73.6				-35.35%
32688	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙干13变台	400	43.50%	186	186				12.52%
32689	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	斗沟1组新3	200	0.00%	180	180				0.00%
32690	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	旭辉璟宸小区1变电站1变压器	800	57.00%	0	0				-5.79%
32691	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	雪松新城10号变电站2号变压器	500	20.80%	0	0			2027年	-42.45%
32692	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	美村1号变电站1变压器	630	16.19%	0	0			2027年	-44.05%
32693	沈北	新城子	新城线	工业局分支14	315	62.54%	0	0		是	2026年12月	-40.77%
32694	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干7箱变(单)	630	21.33%	0	0				-45.70%
32695	东陵	水家变	水孙乙线	沈阳建大汇众置业有限责任公司(文华街3号院(建大新家园)三期)	630	30.16%	0	0		是	2026年12月	-36.58%
32696	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分19右2	400	34.20%	0	0		是	2026年12月	-42.50%
32697	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖寨门沙西村曹梁畜牧公变台区	400	0.00%	234.044	234.044				0.00%
32698	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	九州御璟4号变电站201间隔(白雅线)配电变压器	630	4.44%	0	0			2027年	95.90%
32699	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	曹家变662曹山线余粮村灯	100	34.20%	0	0				-57.45%
32700	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	大张尔分47左8	100	31.20%	0	0		是	2025年	100.00%
32701	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	西江月3箱式变电站2配电变压器	800	27.30%	0	0		是	2025年12月	39.26%
32702	东陵	孙家寨	孙柏线	孙柏线41左7柱上变压器	400	0.90%	0	0				0.00%
32703	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	凯荣禧乐都2变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是		0.00%
32704	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线电影院台工商局家属楼	800	54.90%	280.8	280.8		是	2026年12月	-41.24%
32705	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线大堡分18左1	100	42.40%	0	0			2027年	-32.06%
32706	法库	宝山变	法镇二线	宝山变005法镇线信用联社台	250	47.04%	107.4	107.4				-47.89%
32707	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线糖坊支14	100	141.60%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-47.71%
32708	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线东升一组台支05	200	46.20%	0	0		是	2026年12月	-28.54%
32709	浑南	水家变	水家变766杨官线	天阅3号变电站1变电站	500	32.00%	0	0		是	2027年12月	-45.98%
32710	和平	马路湾	马路湾变692马和线	协和广场住宅11主变	1250	39.60%	0	0				-27.14%
32711	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南甲线95	200	40.20%	0	0			2027年	-23.87%
32712	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	路官分14-1	315	89.52%	1.5	1.5	2022年12月			-45.27%
32713	皇姑	广源变	广源变25746水城线	凤凰水城3箱式变电站1配电变压器	630	23.62%	0	0				-42.17%
32714	大东	小东变	小东变80186东润线	时代之城4箱变1变压器	800	18.90%	568.8	568.8				85.56%
32715	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园2号变电站2号配电变压器	630	32.00%	0	0		是	2027年12月	-42.08%
32716	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干91	200	25.90%	128.2	128.2				-27.93%
32717	沈河	青年变	青年变348青特线	YHG_立新干青特线青特CKB换热站-1	315	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
32718	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	四方台村照明综合(2022微)	400	29.40%	242.4	242.4				36.28%
32719	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	顺风箱变201间隔配电变压器	630	23.62%	0	0				-24.89%
32720	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园1号变电站1号变压器	400	12.25%	0	0		是	2027年	-48.46%
32721	浑南	孤家子	孤家子648空氧甲线	格林馨港湾2配电室2号配电变压器	500	41.92%	0	0		是	2027年12月	-41.22%
32722	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	开发支8右5之1柱上变压器	400	28.80%	0	0		是	2025年12月	-50.04%
32723	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区二期2变电站201配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	7.89%
32724	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线歪头山分28	160	86.56%	5.5	5.5	2025年4月	是	2026年	-39.26%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32725	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线朱庄分17	100	99.60%	0	0	2025年4月	是	2027年	-30.22%
32726	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前谟分23左18+1左1	400	37.05%	0	0			2027年	-60.56%
32727	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	金通桃花源箱式变电站2配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-43.67%
32728	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	陆通环保公变台	100	52.00%	38	38				100.00%
32729	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	龙湖香醍漫步三期局维2变201配电变压器	400	28.80%	0	0		是	2026年12月	-6.10%
32730	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	锦绣华城2局维变电站202配电变压器	800	2.40%	700.8	700.8				100.00%
32731	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城四期1箱式变电站配电变压器	630	57.14%	0	0				-38.92%
32732	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佳地新村2变电站1号变压器	400	31.00%	0	0		是	2025年	-38.71%
32733	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园太阳城西南区1变电站1变压器配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-39.02%
32734	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线大队分08	200	64.20%	0	0		是	2026年12月	-20.59%
32735	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃仙分12右26右1	200	15.30%	0	0			2027年	29.11%
32736	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	田园分38+1右14	400	1.20%	355.2	355.2				0.00%
32737	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分15右1右3+2柱上变压器	315	38.10%	0	0		是	2025年12月	-42.60%
32738	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	兴隆御府2箱式变电站1配电变压器	500	44.00%	0	0		是	2025年12月	-38.37%
32739	于洪	光辉变	光东线	小微光辉1台区	400	67.20%	91.2	91.2				10.20%
32740	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡5.2期2箱变1母线1变压器	800	49.80%	0	0		是	2026年12月	-27.49%
32741	法库	新依变	依三线	10kV依三线棚菜支04	50	36.00%	0	0		是	2025年12月	-3.47%
32742	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线马虎干78右6左2+1变台	400	104.40%	0	0	2025年8月			100.00%
32743	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线文南干苗圃分24柱上变压器	100	47.00%	0	0		是	2025年12月	-40.00%
32744	沈北	天乾变	天乾变70650天文线	七星九龙湾小区局维变电站201配电变压器	400	5.40%	0	0		是	2026年12月	9.15%
32745	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	城市之光4箱变2变压器	800	47.63%	0	0		是		-47.81%
32746	开发	洞庭变	洞庭变55770吉利甲线	大坝甲线大坝甲线李官干大坝分18左6变压器	100	19.20%	70.8	70.8				-8.13%
32747	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老成分034	200	22.80%	134.4	134.4				-45.33%
32748	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线北市支01	315	40.76%	0	0		是	2026年12月	-37.52%
32749	于洪	大兴变	兴古线	瑞金家苑1站房2变压器	630	16.25%	0	0				-40.85%
32750	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线大潘村北二台区	400	31.50%	0	0		是	2025年	-44.59%
32751	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园5变电站2变压器	630	17.90%	0	0				-40.66%
32752	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲小区5变电站1变压器	630	29.52%	381	381		是	2025年12月	-41.50%
32753	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际二期1号变电站1变压器	630	22.60%	0	0		是	2027年12月	-42.04%
32754	新民	张屯变	张屯变3360山环线	山环线山里分3右8变台	400	37.20%	0	0				-45.76%
32755	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	特步大厦3变电站2变压器	800	34.13%	0	0		是	2027年12月	-33.91%
32756	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城6变电站变压器	630	16.76%	0	0		是	2027年12月	-44.37%
32757	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城8号变电站2号变压器	1000	18.30%	0	0		是	2027年12月	-50.22%
32758	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分三台子支自来水几7	200	30.90%	0	0		是	2025年12月	100.00%
32759	于洪	范屯变	范工线	三供一业马三家铁路平房	200	6.90%	166.2	166.2				-42.17%
32760	沈北	黄家变	黄家变74052黄昊线	黄昊线大丁分04（清洁能源）	400	15.60%	297.6	297.6				13.14%
32761	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧苇分123	100	78.40%	0	0		是	2025年12月	-37.29%
32762	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支53右10右5	100	18.60%	71.4	71.4				0.00%
32763	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区14变电站1变压器	630	56.83%	209	209				-40.98%
32764	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙之梦鑫园3箱变2变压器	630	37.14%	333	333				-38.54%
32765	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线孙家分2左6右1柱上变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
32766	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾1变电站2变压器	630	74.29%	0	0		是	2027年	-42.87%
32767	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里1号变电站2变压器	315	29.05%	192	192				-37.34%
32768	沈河	万柳变	万柳变276万东线	惠民馨苑1变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
32769	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分152变台	400	1.60%	0	0				3.06%
32770	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦8箱变1变压器	500	65.20%	0	0		是		-63.12%
32771	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线光辉二队	200	48.90%	82.2	82.2				-41.39%
32772	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区5变电站2变压器	800	22.13%	0	0		是	2025年12月	-41.10%
32773	开发	化学变	化学变95364化发甲线	凤凰城小区1变电站2变压器	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-44.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32774	开发	化学变	化学变95364化发甲线	凤凰城小区3变电站2变压器	630	14.60%	0	0		是	2025年12月	-44.03%
32775	苏家屯	夹河变	河湾线	龙湖唐宁7号变电站201（甲）配电变压器	630	42.86%	0	0			2027年	-40.76%
32776	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园1变电站1变压器	800	19.13%	0	0		是	2027年12月	-43.91%
32777	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分五排支9右7变压器	400	13.80%	0	0		是	2025年12月	-38.73%
32778	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	百臻园2变电站202	630	29.21%	383	383				-43.15%
32779	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园9配电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
32780	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	于洪新村F小区2变电站202柜	630	0.00%	0	0		是		0.00%
32781	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	学府美的城1变电站1配电变压器	800	37.50%	0	0		是	2025年12月	51.86%
32782	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	保利达江湾城二期1变电站2变压器	800	25.50%	516	516		是	2027年12月	-43.28%
32783	沈北	道义变	道孝乙线	智慧双港中心1局维变电所202配电变压器	800	49.88%	0	0		是	2026年12月	100.00%
32784	大东	如意变	如意变880果香线	果舍添香7变电站1变压器	630	47.62%	0	0		是		-43.07%
32785	东陵	中马变	满堂线	万科蓝桥圣菲7箱变1变压器	630	5.59%	0	0		是	2026年12月	-46.52%
32786	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	雪南干68+1	200	134.70%	0	0	2024年6月	是	2027年	100.00%
32787	辽中	敖司牛	敖司牛变1232局供线	城北西环好日子公变台区	400	75.60%	0	0				100.00%
32788	新民	大红旗	大红旗变508九天线	大红旗变508九天线九天干11左2变台	200	45.85%	0	0				-33.98%
32789	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰首2号变电站1号变压器	500	18.00%	0	0			2027年	-41.00%
32790	沈北	大志变	志詹乙线	（虎石台）矿建1变箱202配电变压器	630	45.08%	283	283				-10.89%
32791	沈北	大志变	志詹乙线	（虎石台）矿建2变箱202配电变压器	630	33.33%	357	357				-16.23%
32792	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	王秀台棚菜（2021微）	200	19.35%	141.3	141.3				-69.87%
32793	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	永丰5组照明（2021微）	400	21.10%	275.6	275.6				-37.91%
32794	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干116左23变台	200	39.90%	100.2	100.2		是	2025年12月	-67.20%
32795	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分94+1左1变台	400	12.90%	0	0				-11.24%
32796	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭郡1变电站2变压器	800	40.50%	0	0				-39.57%
32797	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线小东北支2	200	23.50%	0	0		是	2028年	-43.34%
32798	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干23左7	315	19.37%	222.5	222.5				-40.88%
32799	铁西	齐贤变	齐贤变55444齐滑乙线	齐滑乙线滑齐干53变压器	400	20.40%	0	0		是		19.34%
32800	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	靛庄村1机井(2020微)	400	52.80%	0	0				-36.10%
32801	沈北	清水变	清王线	清水台变642清王线化工支4(朱家香瓜园)	50	32.00%	0	0		是	2026年12月	-92.20%
32802	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区15变电站2变压器	630	17.52%	456.6	456.6				-41.84%
32803	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分21右4右2变压器	315	19.68%	0	0		是	2025年12月	-46.27%
32804	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	博驰春天五期小区变电站1变压器	800	42.75%	378	378				-41.95%
32805	东陵	中马变	军影线	世博之春1箱变2变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	-46.43%
32806	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线宽场菜棚5号	50	15.20%	0	0		是	2026年6月	-47.61%
32807	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	万科东第3箱变2变压器	800	25.20%	518.4	518.4				91.88%
32808	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期6变电站1变压器	400	31.13%	0	0				-37.44%
32809	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝G区2号箱变2号变	630	37.46%	0	0		是	2026年12月	-32.80%
32810	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	蓝桥郡小区2变电站202间隔配电变压器	630	20.00%	0	0		是		-10.71%
32811	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城三期4箱变1变压器	400	30.90%	236.4	236.4				-40.24%
32812	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河5号变电站2号变压器	630	35.24%	10	10		是	2027年12月	-47.41%
32813	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	明发上河时代2变电站1配电变压器	630	24.44%	0	0				100.00%
32814	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线60左3变台	400	77.10%	0	0		是	2025年12月	18.99%
32815	和平	展览变	展览变882展河线	华润瑞府4变电站201间隔配电变压器	800	19.50%	564	564				25.11%
32816	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	方林龙湖学樾府2小区变电站1配电变压器	400	21.20%	0	0				100.00%
32817	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线孙贵台分支03	50	56.80%	0	0		是	2026年12月	-29.90%
32818	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线西广宁台分支02	100	69.75%	0	0		是	2026年6月	-40.27%
32819	东陵	白沙变	白湖乙线	方大映川里3箱变2号变压器	630	6.03%	529	529				0.00%
32820	沈河	大东变	大东变074大青乙线	六0六所小区3箱变201间隔配电变压器	630	31.43%	0	0		是	2026年6月	-43.06%
32821	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线移民支02	200	31.65%	0	0		是	2026年12月	-24.42%
32822	于洪	光辉变	光南线	门台村新建台区分台	400	16.20%	295.2	295.2				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32823	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线6右1变台	200	0.00%	180	180				0.00%
32824	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境一期1变电站202间隔配电变压器	500	34.24%	0	0		是	2026年12月	-38.31%
32825	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	10千伏文方甲线46右18右4左1-2柱上变压器	400	48.90%	0	0				100.00%
32826	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天喜1箱变1配电变压器	500	36.48%	0	0		是	2025年12月	-39.29%
32827	铁西	历工变	历工变10456黎明线	君临天下六期假日蓝湾3变电站202变压器	500	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
32828	沈河	万柳变	万柳变276万东线	沈河教工住宅箱变2变压器	630	7.46%	0	0				-37.81%
32829	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干20左1柱上变压器	400	29.40%	0	0		是	2025年12月	-45.51%
32830	沈北	天乾变	天乾变70670天俣线	锦云天城一期1变电站202配电变压器	800	0.00%	0	0				-5.93%
32831	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	特步大厦3变电站1变压器	800	25.88%	0	0		是	2027年12月	-37.10%
32832	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	锦云天城一期4变电站201配电变压器	800	33.90%	0	0		是	2026年12月	14.68%
32833	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园6变电站201配电变压器	500	28.80%	0	0				-41.42%
32834	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	三盛颐景园一期B区1箱变2变压器配电变压器	500	28.80%	0	0		是	2026年12月	-37.26%
32835	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期6箱变1变压器	630	21.71%	430.2	430.2				-42.27%
32836	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景6站房1变压器	630	50.29%	0	0				-42.68%
32837	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	绿厦爵士观邸小区2变电站201	800	62.40%	0	0		是	2027年12月	-41.87%
32838	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新东北大棚新	100	55.50%	0	0				0.00%
32839	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分登南支三石几盛兴甲7右41	100	13.20%	0	0		是	2025年12月	-31.57%
32840	沈河	万柳变	万柳变284万国线	东陵区房地产实业公司	200	81.30%	0	0	2024年7月	是	2026年12月	-48.18%
32841	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kv双五线五罗分西水利2支2	50	0.00%	45	45				0.00%
32842	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区11变电站2变压器	630	20.63%	0	0		是	2027年12月	-38.69%
32843	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干32左1	200	36.00%	108	108				-88.30%
32844	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分52左5变台	50	79.20%	0	0		是	2025年12月	-33.68%
32845	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	方大一品4号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	24.00%	0	0		是	2026年	23.59%
32846	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分19+1右1	200	0.00%	0	0			2027年	0.00%
32847	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团3变电站201变压器	630	61.43%	0	0				-36.09%
32848	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城3箱变1变压器	800	35.63%	97.5	97.5				-40.30%
32849	和平	方型变	方型变442方青甲线	会武小区变电站配电变压器	630	51.43%	0	0		是	2025年	-42.68%
32850	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂1箱式变电站1配电变压器	500	39.60%	252	252		是	2025年12月	-41.15%
32851	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	三委中台	160	58.75%	0	0				-40.55%
32852	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖南南台（2022微）	400	67.35%	0	0		是	2025年11月	-30.84%
32853	于洪	范屯变	范古线	大兴变512兴光线爱国村中台	315	52.06%	0	0		是	2025年	-36.98%
32854	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分25左3变台	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
32855	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	万南3箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
32856	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	农场分14右8右3	200	69.60%	0	0			2027年	17.63%
32857	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线柳泉分英城子支6柱上变压器	400	26.55%	253.8	253.8				-33.43%
32858	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	新一尚品1箱式变电站2配电变压器	800	52.88%	0	0		是	2025年12月	-18.81%
32859	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘7箱变（单）	630	25.08%	97.5	97.5				-42.61%
32860	浑南	孤家子	孤家子648空氧甲线	蓝天佳苑1变电站201间隔配电变压器	800	24.00%	0	0		是	2027年12月	-41.08%
32861	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干246左3变台	200	82.50%	15	15	2025年4月	是	2025年12月	7.37%
32862	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山干宁山甲线电车分15柱上变压器	315	18.41%	0	0		是	2025年12月	-46.39%
32863	于洪	高明变	高张线	馨韵雅居2变电站1变压器	630	32.38%	0	0				-40.85%
32864	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分张沟支22左18变台	200	5.10%	0	0				0.00%
32865	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区9变电站1变压器	800	18.38%	573	573		是	2025年12月	-40.14%
32866	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂5箱式变电站1配电变压器	500	23.60%	332	332		是	2025年12月	-45.73%
32867	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰变青园1变电站2变压器	800	24.38%	0	0		是	2027年12月	-43.71%
32868	于洪	大潘变	大祝线	大潘变405大潘线小潘村杨家洼子	100	52.00%	0	0		是	2025年	-34.62%
32869	和平	方型变	方型变438方文乙线	三院分13右1柱上变压器	400	74.40%	62.4	62.4				100.00%
32870	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	夹河分2左2号箱变配电变压器	630	68.89%	0	0			2027年	100.00%
32871	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	东运国宾府B区2变电站2变压器	630	5.71%	531	531				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32872	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡2箱变1变压器	630	35.56%	0	0		是	2026年12月	-28.22%
32873	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫3变电站2变压器	630	39.37%	0	0		是	2025年12月	-42.83%
32874	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘5箱变(单)	630	25.40%	97.5	97.5				-39.80%
32875	沈北	农高变	农丰线	农丰线翔凤小区2局维变电站201配电变压器	630	13.65%	0	0				100.00%
32876	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村16机井	50	80.80%	4.6	4.6	2025年8月	是	2025年	-40.73%
32877	于洪	兰台变	兰张线	和谐1期3站房1变压器	630	23.62%	0	0		是	2025年	-42.41%
32878	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分30右7右2	200	19.50%	141	141				100.00%
32879	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城提香1箱式变电站1配电变压器	800	57.38%	0	0		是	2025年12月	-35.35%
32880	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分16加1左支4变压器	100	50.70%	0	0		是	2026年12月	-54.18%
32881	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾小区一期8箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-454.29%
32882	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城西2号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	11.60%	313.6	313.6				97.96%
32883	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公主屯变165新农线新农线高荒地分69变台	200	116.70%	0	0	2025年8月			-33.82%
32884	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线辛家分兴隆山支10右6变台	400	76.50%	0	0				-41.54%
32885	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线宋岗分14左5左1变台	200	24.90%	130.2	130.2		是	2025年12月	0.03%
32886	于洪	曹家变	曹大甲线	曹家变674曹大甲线大于1台	315	14.57%	0	0		是	2025年	-56.07%
32887	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园17号小区变电站202配电变压器	500	61.12%	0	0			2027年	-34.62%
32888	大东	毛君变	毛君变946毛光线	保利天汇1箱变2变压器	800	64.80%	201.6	201.6				57.33%
32889	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东七3变电站1变压器	630	31.11%	0	0				-35.39%
32890	开发	化学变	化学变95364化发甲线	西棠小区2变电站2变压器	800	14.10%	0	0		是	2025年12月	0.00%
32891	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村7机井	50	60.80%	0	0		是	2025年11月	-64.26%
32892	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线文方干实德北分18+1柱上变压器	400	48.75%	0	0		是	2025年12月	-63.26%
32893	开发	汪河变	汪河变56180汪后乙线	恒大绿洲十期小区2变电站102配电变压器	630	37.46%	331	331		是	2025年12月	1.31%
32894	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	富丽新村变电站1号变压器	630	29.21%	0	0		是	2026年	-43.31%
32895	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线131变台	200	58.35%	0	0				-37.09%
32896	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	大红旗变507铁北线铁北干57左1变台	400	35.70%	0	0				-25.16%
32897	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干小辛十组支小辛南台支005	50	48.60%	0	0		是	2026年12月	-39.48%
32898	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线罗家支大辛葡萄园支西关大棚支14	50	22.80%	0	0		是	2026年12月	-38.62%
32899	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线永丰2组照明	200	34.73%	110.55	110.55				-39.88%
32900	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨村春芝建材商店公变台区	400	27.30%	0	0				100.00%
32901	和平	方型变	方型变442方青甲线	经纬家园202间隔配电变压器	630	16.25%	0	0		是	2025年	5.24%
32902	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	广方乙线元江街8变电站配电变压器	400	42.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%
32903	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线104右10变台	200	48.00%	0	0		是	2025年12月	-12.37%
32904	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那1变电站2011变压器	630	64.00%	0	0				-42.47%
32905	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	假日名居小区3变电站1变压器	400	17.60%	0	0		是	2025年12月	-43.65%
32906	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	颐景园三期-2小区2局维变电站201配电变压器	800	31.88%	0	0		是	2026年12月	70.10%
32907	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	柳河沟变206黄花线黄花干兰家分小北支95变台	400	18.75%	0	0				-38.36%
32908	苏家屯	曹仲变	曹仲变51342曹浑甲线	浑河甲线122左2	200	5.10%	147.616	147.616				100.00%
32909	铁西	历工变	历工变10454历兴线	金地名京小区1变电站202变压器	800	28.88%	0	0				-43.63%
32910	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	老街坊1变电站1变压器	630	55.24%	0	0		是	2025年12月	-43.18%
32911	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	蒲岸芳华一期2小区变电所配电变压器201	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	19.07%
32912	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	万家茗苑二期小区1变电站1变压器	400	46.20%	175.2	175.2		是	2025年12月	-41.74%
32913	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线黄堡村支06	400	33.60%	0	0				12.34%
32914	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	梦想西铁城二期小区2变电站1变压器	630	15.87%	0	0		是	2025年12月	-42.31%
32915	沈北	新城子	新城线	安宇花园3变电站2变压器配电变压器	500	62.40%	0	0		是	2026年12月	-34.73%
32916	沈北	道义变	道义变15252步阳线	江南甲地三期9变电站1变压器配电变压器	630	76.95%	0	0		是	2026年12月	-40.91%
32917	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	东沟分26右1	200	0.00%	180	180				0.00%
32918	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	提水分3箱变配电变压器	630	10.16%	0	0		是	2025年12月	100.00%
32919	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干62+1右1	200	30.60%	0	0			2027年	-18.70%
32920	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线电影院支08	200	90.90%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-33.63%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32921	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线黑山几线49	200	39.30%	97.3384	97.3384		是	2025年12月	-35.53%
32922	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	佳园新村二期变电站1号变压器	630	53.65%	229	229				-49.16%
32923	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	尚书府1箱式变电站201间隔配电变压器	630	16.76%	461.4	461.4				-28.18%
32924	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区11变电站1变压器	630	48.38%	262.2	262.2				-43.26%
32925	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干5	400	71.70%	0	0		是		-40.13%
32926	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干183左9右2	50	42.40%	0	0		是	2027年	-22.99%
32927	苏家屯	新南变	新南线38058新林线	公元九里5号变电站201间隔（施林线）配电变压器	800	22.20%	0	0			2027年	4.61%
32928	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干61右15	100	79.20%	0	0		是	2026年	-44.89%
32929	于洪	高明变	高北线	高北56左7左8右1加1小微台区	200	27.30%	0	0				0.00%
32930	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干149右17	30	126.00%	0	0	2022年12月	是	2027年	-42.51%
32931	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干44左1	200	24.00%	0	0			2027年	-30.08%
32932	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线新发卜支05	200	43.20%	0	0		是	2026年12月	-30.92%
32933	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	幸福岛1变电站201	500	16.40%	325.616	325.616				-43.44%
32934	于洪	光辉变	光南线	小微高台西1台	200	21.30%	137.4	137.4				-118.42%
32935	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河5号变电站1号变压器	630	13.71%	10	10		是	2027年12月	-39.35%
32936	和平	马路湾	马路湾变678北一甲线	黄金广场变电站2主变	500	40.40%	0	0				-50.43%
32937	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	美的瀚堂1箱式变电站1配电变压器	630	37.46%	0	0		是	2025年12月	24.70%
32938	铁西	万达变	万达变56080万翔乙线	滑建乙线建设干84柱上变压器	400	37.05%	211.8	211.8				-12.39%
32939	康平	卧龙变	卧龙变75946卧山线	康湖茗筑小区2期局维变电站202间隔配电变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年12月	-8.90%
32940	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	沈阳市碧桂园房地产开发有限公司(碧桂园太阳城北区一、二期)41.201配电变压	630	58.41%	0	0				-39.90%
32941	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干41公变	315	45.08%	0	0				-45.82%
32942	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	沈阳雅居乐花园C1区3变2号201配电变压器	630	86.98%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-39.51%
32943	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线贺尔海分花牛堡山下支3（花牛堡村山下台）	400	13.50%	306	306				100.00%
32944	法库	双台子	双丁线	双台子变046双丁线靠山屯村台	200	36.30%	0	0		是	2025年11月	-30.79%
32945	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线长沟子大棚子支012	100	33.60%	56.4	56.4		是	2026年6月	-53.50%
32946	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸H园1变电站2变压器	630	18.41%	451	451				-38.67%
32947	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分40右支3右分支2变压器	100	20.40%	0	0				-60.42%
32948	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关西分支线37	200	54.00%	72	72				-29.23%
32949	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	黄旗堡村6机井	50	28.40%	0	0		是	2025年11月	-110.41%
32950	皇姑	怒江变	10kV怒字线8260	中海寰宇天成1小区箱式变电站1配电变压器	630	46.03%	0	0				-36.80%
32951	于洪	得胜变	得山线95478	小微翟家社区一区（西）	400	50.70%	0	0		是	2025年	-25.04%
32952	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	瑞龙辽中城2号箱变1号变压器	800	7.50%	660	660				0.00%
32953	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡黄东村郑洋农产品加工公变台区	200	4.20%	0	0				0.00%
32954	东陵	李相变	李古线	德胜花园3箱变1变压器	630	26.67%	399	399				-30.89%
32955	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲小区11变电站1变压器	630	35.24%	345	345		是	2025年12月	-43.83%
32956	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	石化分10右7	400	40.50%	198	198				100.00%
32957	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学干35左2+1柱上变压器	315	53.02%	0	0				-24.77%
32958	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线麻辉水支10	400	26.70%	0	0		是	2027年	100.00%
32959	和平	展览变	展览变842展方甲线	霍尔寓所住宅小区3变电站1变压器	500	37.44%	262.8	262.8				-40.29%
32960	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干德泰分老合牛分54右4右1变台	400	41.40%	194.4	194.4				39.12%
32961	和平	广州变	广州变464广太乙线	沈铁青工家园变电站201间隔变压器	630	11.11%	0	0				0.00%
32962	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路干65右6左1加1	400	57.90%	0	0		是		-36.86%
32963	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	前房身一组照明（微）	200	39.90%	0	0				-49.83%
32964	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5-6变电站2柜配电变压器	315	52.83%	117.1	117.1				-42.80%
32965	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金城曦郡小区5变电站2变压器	500	32.64%	0	0		是		-42.42%
32966	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤8变电站1变压器	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	-42.76%
32967	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	富兴经典2号箱变201间隔配电变压器	400	49.50%	0	0		是	2025年12月	-25.11%
32968	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线郭家分16右3变台	200	57.90%	23.8	23.8				-28.73%
32969	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干46加1右分1变压器（清洁能源）	400	32.40%	230.4	230.4				14.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32970	东陵	祝家变	祝高线	祝高线祝高干晚枫分69右1柱上变压器	200	19.20%	0	0		是	2026年12月	100.00%
32971	沈北	道义变	道义变15289雷明线	华海蓝境2.2期202配电变压器	630	16.83%	0	0		是	2026年12月	-24.29%
32972	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分31变压器	400	19.20%	0	0				-34.51%
32973	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	城建花园2箱变1配电变压器	630	25.14%	0	0				-41.92%
32974	新民	梁山变	梁山变194大刘电线	大刘电干223变台	200	38.70%	102.6	102.6		是	2025年	-37.51%
32975	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分排水支9右1变台	200	51.30%	0	0				0.13%
32976	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干164右1	200	24.90%	0	0			2027年	5.21%
32977	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分26左9+2左2	200	31.50%	0	0			2027年	0.00%
32978	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	八家子线飞机厂支022	50	30.90%	29.55	29.55				-78.31%
32979	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园5变电站2变压器	630	18.41%	0	0				-40.94%
32980	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	闸南分15柱上变压器	400	15.60%	0	0				-44.93%
32981	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	皇冠花园2变电站1变压器	630	24.89%	410.2	410.2				-41.43%
32982	于洪	大兴变	兴光线	大兴小微4号台	200	9.90%	160.2	160.2				0.00%
32983	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线老观一二三组新	200	37.80%	0	0				0.00%
32984	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	正邦帝景湾9箱式变电站201间隔配电变压器	400	33.38%	0	0		是	2025年12月	-38.59%
32985	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	盛世御景六期2变电站202间隔配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年12月	13.50%
32986	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线后大西分03	100	88.20%	1.8	1.8	2025年4月			-36.26%
32987	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	金宝花园2号变电站2号变压器	630	40.32%	0	0			2027年	-39.44%
32988	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	广场分2	100	64.20%	25.8	25.8				-19.41%
32989	大东	顺城变	顺城变40060商品乙线	城中艺景1箱变2变压器	500	53.20%	184	184				-37.18%
32990	大东	如意变	如意变80894如花乙线	东北大马路108小区变电站1变压器	630	27.05%	0	0				-38.50%
32991	东陵	水家变	水家变	水李线龙三分44收兵台支42左5柱上变压器	400	38.10%	10	10				-22.93%
32992	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城D组团小区3变电站202	800	63.60%	0	0		是	2028年12月	-36.91%
32993	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	近海5期变压器	800	37.50%	0	0		是	2025年12月	-41.44%
32994	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	英里蓝湾小区3变电站2变压器	800	27.38%	232.372	232.372				-38.85%
32995	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线图颜太分16左6变台	400	13.50%	306	306				100.00%
32996	康平	张强变	张强变76266张强线	二道沟（2）台	200	27.15%	0	0		是	2026年6月	-30.07%
32997	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星荟小区3变电站2变压器	630	31.90%	346.4	346.4		是	2025年12月	-43.12%
32998	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	东运国宾府B区1变电站1变压器	630	19.05%	447	447				100.00%
32999	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干176左7右30	400	28.20%	247.2	247.2				-14.82%
33000	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线刀兰分刀兰东支1	200	87.00%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-25.75%
33001	沈北	天乾变	天乾变70670天儒线	太湖明珠花园二期2局维变201配电变压器	800	29.75%	0	0		是	2026年12月	-16.85%
33002	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	张家西1台支3	200	31.50%	0	0		是	2026年12月	13.98%
33003	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	信达万科城A区2变电站1号配电变压器	800	40.80%	393.6	393.6				-12.30%
33004	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺于闸北分12+1柱上变压器	400	42.90%	0	0		是	2025年12月	-43.64%
33005	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯线	靠山屯西台(2020微)	400	20.40%	48.36	48.36				-51.35%
33006	大东	如意变	如意变80846如望甲线	卫士2箱变2变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-42.46%
33007	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	里仁居润尚枫庭2变电站202变压器	250	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
33008	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	沙西分3左1	315	39.37%	0	0				-38.54%
33009	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城8号变电站2变压器	630	35.05%	0	0			2027年	-41.05%
33010	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾1变电站2号变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	-43.57%
33011	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑二期6箱变1号变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-42.07%
33012	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆2变电站1变压器	500	21.20%	10	10		是	2027年12月	-37.43%
33013	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城9变电站变压器	630	11.05%	0	0		是	2027年12月	-44.34%
33014	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子分大造屯支大造屯村凡造化养殖场甲1	200	53.10%	0	0		是	2025年12月	-35.07%
33015	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立干167左3+1左2	400	31.65%	0	0		是	2026年	1.11%
33016	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	西江月1箱式变电站2配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2025年12月	37.64%
33017	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	天洋甲干园区分4左支2（一站式）	200	85.60%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-42.02%
33018	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线算草沟分东寮支25	400	38.00%	0	0		是	2025年12月	-19.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33019	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分64右12+1右1	400	15.00%	300	300				0.58%
33020	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线南西干线164	200	61.20%	57.6	57.6				-49.19%
33021	于洪	兰台变	兰张线	和谐2期3站房1变压器	500	26.56%	0	0				-42.06%
33022	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	郑家南小区变电站1变压器	630	36.06%	0	0		是	2025年12月	-43.13%
33023	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福于党校分8	100	17.10%	0	0				-81.94%
33024	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都9号变电站201配电变压器	800	37.88%	0	0			2027年	-41.84%
33025	大东	望花变	望花变70256望北乙线	西堡巷3变电站1变压器	630	24.38%	0	0				-43.59%
33026	东陵	孙家寨	孙张线	孙张线58右支2柱上变压器	315	20.83%	0	0		是	2026年12月	-58.85%
33027	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘1变电站201间隔配电变压器	400	43.80%	97.5	97.5				-5.28%
33028	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	大众干12箱变1变压器	630	16.57%	0	0				-41.69%
33029	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区3变电站1变压器	630	31.62%	367.8	367.8				-41.58%
33030	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	爱琴海小区6变电站1变压器	630	18.67%	449.4	449.4		是	2025年12月	-40.63%
33031	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地6号变电站1变压器	400	45.00%	0	0			2027年	-43.15%
33032	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线茨榆分73右支02	100	104.80%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-32.23%
33033	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区4变电站1变压器	500	26.80%	0	0		是	2025年12月	-41.29%
33034	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	公园里7号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	70.88%	153	153				-36.00%
33035	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	格林英郡1号变电站2变压器	500	27.60%	0	0			2027年	-37.96%
33036	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	润景朗琴湾3箱变2变压器	800	33.90%	448.8	448.8				-2.23%
33037	法库	包家屯	包家线	10kv包家线医院分市场支11杆（市场台）	200	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
33038	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大大文旅城5号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	14.80%	300.8	300.8				59.45%
33039	于洪	大潘变	大彰线	小微彰驿北井分3台	400	5.10%	0	0				0.00%
33040	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利六期21箱变1变压器	630	40.00%	315	315				-39.94%
33041	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	招商公园4箱式变电站2配电变压器	800	17.70%	0	0		是	2025年12月	100.00%
33042	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地二期2变电站2变压器	630	44.76%	285	285				-41.41%
33043	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地二期2变电站1变压器	630	35.81%	341.4	341.4				-37.48%
33044	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	承德2箱变2变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年6月	14.05%
33045	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分水利支25右3变台	400	32.40%	0	0		是	2025年12月	0.29%
33046	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯干71变台	200	30.00%	120	120				-31.65%
33047	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	怡林名门二期2变电站2变压器	630	29.71%	0	0		是	2025年12月	-39.58%
33048	法库	双台子	双台子变045双四线	公主陵8队台	200	49.00%	82	82				-29.99%
33049	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城34号变电站201配电变压器	630	32.06%	365	365				-41.00%
33050	沈北	农高变	农高变70358农海线	农高变农海干南沟分34+1（一站式）	200	6.00%	0	0		是	2026年12月	-1.46%
33051	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线72左1右6变台	100	11.20%	23.8	23.8				-66.91%
33052	浑南	下深变	下深变284新城线	金地檀府4号变电站1号变压器	630	86.03%	0	0	2025年8月	是	2027年12月	-35.94%
33053	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑8变电站1变压器	630	24.00%	0	0		是	2026年12月	-42.12%
33054	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域1箱变2变压器	630	27.81%	0	0		是		-45.53%
33055	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线腰达房南支15	400	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
33056	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西一中支01	100	63.60%	0	0		是	2026年12月	-25.57%
33057	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分53右12	200	45.60%	0	0		是	2027年	-45.23%
33058	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	YHG_96101部队后勤部住宅1变压器1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
33059	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	绿厦爵士汇二期变电站202配电变压器	630	41.90%	0	0				-46.06%
33060	于洪	得胜变	得中线95474	富景居住商业(三期)1箱变1变压器	400	49.20%	163.2	163.2				-29.19%
33061	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	洪湖湾小区1变电站201间隔配电变压器	630	83.05%	0	0	2025年6月	是		-53.46%
33062	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲放乙线	丽都水岸二期二3号箱变1号变考核	800	31.80%	0	0		是	2025年12月	11.52%
33063	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	兴隆台街道单家村箱变201配电变压器	630	34.92%	0	0				-21.68%
33064	苏家屯	雪松变	雪松变60554松桧甲线	孔雀城公馆2号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	14.60%	475	475				19.35%
33065	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城尚城3箱式变电站1配电变压器	800	37.50%	0	0		是	2025年12月	-31.32%
33066	大东	望花变	望花变70270二台甲线	二台干12左2右2左1柱上变压器	200	7.20%	165.6	165.6				100.00%
33067	东陵	祝家变	祝高线	祝高线30左4柱上变压器	200	69.00%	0	0		是	2026年12月	5.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33068	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线中尹线018左分3	100	78.30%	0	0				-22.29%
33069	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干长河分国忠支02	200	22.20%	135.6	135.6				-29.92%
33070	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	鑫丰金园2箱变201配电变压器	630	20.00%	0	0				-44.40%
33071	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝滨干179左1柱上变压器	100	23.40%	0	0		是	2026年12月	-28.58%
33072	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	龙腾花苑2箱式变电站1配电变压器	630	26.98%	0	0				-42.93%
33073	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	汇锦华府1号变电站202配电变压器	630	41.90%	0	0			2027年	-36.48%
33074	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区5变电站1配电变压器	800	23.10%	0	0		是	2025年12月	-46.32%
33075	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	YHG_靠山新村小区1箱变201配电变压器	315	33.33%	178.5	178.5				-43.55%
33076	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡刘南村助农公变台区3号	400	0.00%	360	360		是	2025年	0.00%
33077	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干8右1变台	315	28.89%	192.5	192.5				-41.85%
33078	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线钟家支083	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	0.00%
33079	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三北大棚地（2022做）	315	18.19%	226.2	226.2				-64.93%
33080	沈北	农高变	农丰线	山水绿阁3号箱变变压器配电变压器	630	18.10%	0	0				-43.19%
33081	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	明天广场六期1变电站202间隔配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2027年12月	-43.24%
33082	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线中药分25+1	200	52.20%	0	0				-29.44%
33083	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	陵卫甲3之1柱上变压器	315	19.81%	0	0		是	2025年12月	-7.83%
33084	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	苏北变356浑河乙线浑河乙线高楼分23右2	100	75.00%	0	0			2027年	-85.93%
33085	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干金海分2变压器	315	93.97%	0	0	2024年10月			-38.93%
33086	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线161右11变台	200	56.60%	0	0		是	2025年12月	-42.61%
33087	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	南六干15	400	66.00%	0	0		是	2028年12月	-43.08%
33088	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干41	315	41.90%	151.5	151.5				-36.94%
33089	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干25+1	250	0.00%	225	225				0.00%
33090	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖甲线林校分20左5左4	160	76.00%	0	0		是	2026年	-37.38%
33091	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	瓦子峪分32	50	32.40%	0	0		是	2027年	-53.29%
33092	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分5右1	315	21.90%	214.5	214.5				-41.37%
33093	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分3左2变压器	250	5.76%	0	0		是	2025年12月	-54.30%
33094	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分17变压器	100	7.50%	0	0		是	2025年12月	-31.29%
33095	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线47	315	57.14%	0	0			2027年	-38.40%
33096	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左4之4变压器	100	52.80%	0	0		是	2025年12月	-4.12%
33097	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分57变压器	315	27.17%	0	0		是	2025年12月	-48.04%
33098	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	郑农乙线郑农干15右5变压器	315	82.29%	24.3	24.3	2022年12月			-39.14%
33099	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	郑农甲线郑农干25左3变压器	315	19.68%	0	0		是	2025年12月	-52.23%
33100	沈河	长青变	长青变478长木甲线	长木甲线方南干57右4公变	400	82.50%	30	30	2024年6月			-31.10%
33101	沈河	方家变	方家变668方南乙线	方南干13公变	400	67.20%	91.2	91.2				-41.61%
33102	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	祥龙干41左5左1公变	400	7.25%	0	0		是	2026年12月	-38.33%
33103	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	城北干桥北分5	315	46.67%	0	0				-43.53%
33104	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	顺城变054万寿甲线万寿干53右4公变1	500	46.40%	0	0		是	2026年12月	-41.70%
33105	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干41公变	315	88.89%	3.5	3.5	2023年8月			-40.01%
33106	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	崇山变248嫩江乙线嫩江干10柱上变压器	315	44.76%	0	0		是	2025年12月	-56.12%
33107	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分12之1柱上变压器	315	36.06%	0	0		是	2025年12月	-29.06%
33108	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	北陵变146卫东甲线松北分22柱上变压器	315	29.52%	0	0		是	2025年12月	-43.41%
33109	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路乙线南路干57左1	400	48.00%	0	0		是		-41.81%
33110	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干6右3	315	37.46%	0	0		是	2027年12月	-39.55%
33111	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干30	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
33112	和平	方型变	方型变450中兴甲线	中兴甲线83	315	63.49%	0	0				-37.10%
33113	大东	毛君变	毛君变946毛光线	毛光线毛光干39左3右3	315	11.11%	248.5	248.5				-52.36%
33114	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	宁波乙线94	200	41.00%	0	0				-41.17%
33115	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	大南干北文分5左2公变1	400	58.00%	0	0		是	2026年12月	-46.10%
33116	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线50右4变台	315	33.33%	0	0		是	2025年12月	-41.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33117	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线59左6变台	400	29.70%	0	0		是	2025年12月	-36.99%
33118	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	体院分20	315	15.87%	0	0		是	2026年12月	-42.27%
33119	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	齐贤变462景星甲线景星干景七分12右1	400	44.75%	0	0				-44.12%
33120	和平	市府变	市府变564总站甲线	兴文分7	315	57.14%	0	0		是	2027年12月	-41.13%
33121	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线舍宅分10右14柱上变压器	400	58.00%	0	0		是	2025年12月	-44.03%
33122	铁西	齐贤变	齐贤变55444齐滑乙线	齐贤变444齐滑乙线滑齐干67	200	7.20%	0	0		是		-42.94%
33123	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线40	315	13.65%	0	0				-31.15%
33124	和平	太原变	太原变046南五甲线	体官分7	315	17.78%	0	0		是	2025年	-38.23%
33125	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线25右4	315	21.59%	0	0		是	2025年12月	-40.98%
33126	铁西	历工变	历工变10470历华线	景星干55左1	315	20.63%	0	0		是	2028年12月	-49.70%
33127	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线82左5变台	315	22.54%	0	0		是	2025年12月	-43.21%
33128	皇姑	长江变	25460长亚乙线	欧亚变270欧怒乙线欧怒干7左8柱上变压器	200	26.00%	0	0		是	2025年12月	-16.26%
33129	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	怒江变252怒含线怒水分12左2柱上变压器	315	16.83%	115.656	115.656				-50.05%
33130	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族乙线前进分7右3	400	31.00%	236	236				-10.89%
33131	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干126公变2	315	76.19%	0	0		是	2026年12月	-43.62%
33132	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	王刚变654官立乙线五镇分27右28	200	33.45%	0	0			2027年	-30.02%
33133	大东	如意变	如意变80894如花乙线	意小乙线北海干吉祥二支8	315	37.08%	0	0				-41.58%
33134	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干锦水分13左2柱上变压器	315	29.84%	0	0				-41.95%
33135	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分甲1开闭站201开关之4柱上变压器	315	64.00%	0	0		是	2025年12月	-43.21%
33136	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	环北花园箱变1	630	21.33%	432.6	432.6		是	2025年12月	-40.64%
33137	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	朝一中1箱变	630	30.79%	0	0		是	2025年12月	-44.14%
33138	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光4箱变1号变	400	34.00%	0	0		是	2025年12月	-37.32%
33139	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西1箱变1号变	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-45.17%
33140	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西5箱变1号变	630	30.10%	0	0		是	2025年12月	-38.95%
33141	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区6变电站1变压器	630	21.59%	431	431				-42.23%
33142	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳欣教工小区变电站201	500	21.76%	6.928	6.928				-39.72%
33143	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二3箱变1号变	800	36.90%	0	0				-43.09%
33144	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二3箱变1号变	630	58.10%	0	0				-40.88%
33145	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二4箱变1号变	630	14.60%	0	0				-43.19%
33146	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二4箱变2号变	630	20.00%	0	0				-41.88%
33147	和平	三好变	三好变178科技乙线	金源新村一次1#主变	630	62.10%	0	0				-38.09%
33148	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园3箱变2号变	400	25.20%	0	0		是	2025年12月	-39.63%
33149	和平	太原变	太原变040南十乙线	鑫荣家园21主变	800	21.75%	0	0				-43.35%
33150	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安10号2箱变2变压器	630	19.43%	117.776	117.776				-42.00%
33151	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都13变电站201	630	29.84%	379	379				-42.19%
33152	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	后勤干休所箱变1	630	11.05%	0	0		是	2025年12月	-46.89%
33153	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑6箱变2变压器	630	23.17%	421	421				-41.17%
33154	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	太平庄1箱变1号变	500	55.20%	0	0		是	2025年12月	-41.59%
33155	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	兴顺街8变电站201柜	400	35.20%	0	0				-39.86%
33156	铁西	工农变	工农变55578工北线	重工南小区变电站201柜	400	58.50%	126	126				-44.69%
33157	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	慧莲花园2变电站201柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
33158	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	齐贤八路1变电站201柜	315	26.29%	0	0				-44.32%
33159	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园南园2变电站201变压器	500	26.88%	0	0				-52.17%
33160	铁西	重工变	重工变10870城治线	北一路2变电站201柜	500	17.60%	0	0				-49.09%
33161	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	书香门第2变电站201柜	630	32.70%	0	0		是	2027年12月	-42.59%
33162	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	启明新村1变电站201柜	630	41.27%	0	0		是	2027年12月	-45.87%
33163	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	鑫丰馨园2变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
33164	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	铁路景星小区变电站201柜	315	37.78%	0	0				-40.82%
33165	和平	和平变	和平变148和铁甲线	先锋家园31主变	630	49.21%	257	257				-36.29%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33166	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏二1箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
33167	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥三期2箱变1号变	630	19.37%	0	0		是	2025年12月	-43.59%
33168	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	112小区1箱变1变压器	630	68.19%	0	0		是	2025年12月	-38.92%
33169	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光7变电站1号变	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-42.49%
33170	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	文翠公务员箱变1变压器	400	32.80%	0	0		是	2026年12月	-44.55%
33171	沈河	站前变	站前变240光达线	光达1变电站1变压器	800	7.20%	662.4	662.4				-35.18%
33172	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	桃园3变电站1变压器	800	42.30%	0	0		是	2026年12月	-50.77%
33173	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	润来庭院小区变电站202柜	315	29.84%	189.5	189.5				-46.15%
33174	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉二区5变电站202	630	55.24%	0	0				-35.59%
33175	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	勒石南巷2箱变1变压器	400	29.70%	0	0				-35.00%
33176	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦3箱变1变压器	500	29.12%	0	0		是		-40.05%
33177	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏太乙线	天龙二期4箱变1变	630	20.00%	0	0				-46.84%
33178	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	福安2箱变2变压器	630	39.37%	0	0				-44.19%
33179	沈河	青年变	青年变370青军线	天光花园箱变2变压器	630	29.90%	0	0				-40.00%
33180	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	红星3变电站2变压器	630	31.24%	0	0		是	2025年12月	-39.51%
33181	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰-1箱变1变压器	630	23.62%	0	0		是	2026年12月	-49.73%
33182	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	医院2箱变1变压器	315	44.57%	0	0				-48.89%
33183	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区1变电站2变压器	400	25.50%	0	0		是	2025年12月	-41.86%
33184	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期1箱变1变	630	31.75%	367	367				-47.46%
33185	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	富强5箱变1变压器	630	42.22%	0	0				-42.35%
33186	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都3变电站201变压器	630	26.03%	0	0				-40.53%
33187	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	晋斯华庭4变电站202变压器	630	0.00%	50.776	50.776				0.00%
33188	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	文荟苑1变电站1变压器	630	42.22%	0	0		是	2025年12月	-35.94%
33189	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	向阳新村西区1变电站2变压器	400	48.30%	0	0		是	2025年12月	-44.12%
33190	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	雍熙金园2号变电站1号变压器	630	45.71%	0	0		是	2027年12月	-38.67%
33191	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	未来城1箱变1变压器	630	13.65%	0	0		是	2026年12月	-41.82%
33192	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	先达文翠1箱变1变压器	630	26.03%	403	403				-44.91%
33193	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	诗波特3箱变201变压器	630	0.00%	173.2	173.2				0.00%
33194	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	东环时代1变电站202	630	38.41%	325	325				-39.33%
33195	沈河	青年变	青年变350青大线	金城箱变1变压器	630	53.02%	0	0		是	2026年6月	-42.50%
33196	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	南风雅阁2201	630	17.46%	457	457				-45.21%
33197	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天9箱变1变压器	315	33.90%	0	0				-40.41%
33198	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	梦祥之家2变电站201	630	32.06%	365	365				-35.29%
33199	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳粉四区1变电站201	630	36.19%	6.928	6.928				-45.74%
33200	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	华宁小区1变电站201	500	27.84%	310.8	310.8				-41.80%
33201	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	城市阳光小区2变电站201柜	630	26.35%	0	0				-42.48%
33202	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	后漠新村小区1变电站1变压器	630	18.73%	0	0				-45.00%
33203	皇姑	长江变	25460长亚乙线	北苑明珠1箱变1号变	630	36.83%	0	0		是	2025年12月	-44.59%
33204	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	钓鱼台一期32主变	500	28.00%	0	0		是		-36.53%
33205	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站乙线9右2	200	71.70%	0	0			2027年	11.58%
33206	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分上河支12右3变台	200	25.50%	0	0		是	2025年12月	-36.85%
33207	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	半岛天境3号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	19.37%	0	0			2027年	7.08%
33208	于洪	大祝变	大祝线	弘泽湾2变电站101变压器	630	18.81%	0	0		是	2025年	-43.37%
33209	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线39右4柱上变压器	400	55.20%	139.2	139.2		是	2025年12月	-37.22%
33210	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际4变电站1变压器	630	61.27%	181	181				-37.04%
33211	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安10号4箱变1变压器	500	26.80%	117.776	117.776				-35.56%
33212	东陵	世园变	世园变80572海洋线	万科别墅充电桩箱变变压器	630	63.81%	165	165				4.25%
33213	新民	金五台	金五台变718三台线	三台干107左16变台	200	28.50%	123	123				-57.03%
33214	东陵	水家变	水李线	水李线74右14柱上变压器	630	70.16%	10	10				6.70%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33215	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景三期2箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-126.81%
33216	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	北华城2变电站201	400	61.60%	113.6	113.6				-41.16%
33217	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	时代城小区3变电站2变压器	800	37.20%	0	0		是	2025年12月	-29.71%
33218	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	巴黎泉乡2变电站1变压器	500	9.60%	402	402				-37.68%
33219	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线古家子村南	100	23.70%	0	0				-35.82%
33220	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十六号变电站202间隔配电变压器	630	42.22%	0	0			2027年	-38.09%
33221	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京干64右8左15+1变台	200	84.40%	11.2	11.2	2025年9月			100.00%
33222	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	新民屯腰岭岗雨洋淡水鱼公变台区	200	33.60%	0	0		是	2026年6月	100.00%
33223	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线百花分12左3柱上变压器	400	62.40%	0	0		是	2025年12月	-39.07%
33224	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分雅洞支107左13变台	400	15.30%	0	0				100.00%
33225	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭B区1变电站1配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2025年12月	28.88%
33226	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城5号变电站2号变压器	400	20.00%	0	0		是	2027年	-44.13%
33227	康平	田家变	田家变76148海洲线	沈阳2台	100	101.40%	0	0	2025年9月	是	2026年12月	-22.33%
33228	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线红发分1	200	2.40%	0	0		是	2025年11月	0.00%
33229	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线农行支1+2(大孤家子11队)	400	9.30%	322.8	322.8				0.00%
33230	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水干28左1变台柱上变压器	100	69.60%	0	0		是	2025年12月	-34.70%
33231	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线十间房北台	200	13.60%	152.8	152.8				-25.19%
33232	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	龙湖原府小区1局维变电站202配电变压器	800	16.80%	0	0		是	2026年12月	7.65%
33233	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克8号变电站201配电变压器	800	15.25%	0	0			2027年	-39.61%
33234	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线善友西台分支04	100	35.40%	0	0		是	2026年12月	-31.07%
33235	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线红西分5变台	50	124.80%	0	0	2025年6月			-35.22%
33236	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右5柱上变压器	315	46.98%	0	0		是	2025年12月	-55.31%
33237	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	翡丽云邸小区3变电站2变压器	800	12.90%	0	0				100.00%
33238	康平	四家子	四家子变1207四长线	六家子二分台1柱上变压器	200	33.20%	113.6	113.6				-34.59%
33239	新民	家俱变	10kV沙侯乙线16874线	侯南干82右1变台	200	0.00%	0	0				0.00%
33240	和平	广州变	广州变494广凤线	凤凰大厦公寓C座202间隔配电变压器	800	33.30%	453.6	453.6				-32.26%
33241	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村3号变电站202间隔配电变压器	400	48.00%	0	0			2027年	-33.24%
33242	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	泰和龙庭二期2箱式变电站1配电变压器	500	48.00%	0	0				-37.87%
33243	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊7号变电站2变压器	630	32.76%	0	0			2027年	-42.79%
33244	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线南土城支62	200	57.00%	0	0		是	2027年	-42.73%
33245	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	黎明里小区箱变1变压器	630	30.79%	373	373				-36.25%
33246	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	悦时光小区1箱变201间隔配电变压器	400	27.60%	0	0		是	2025年12月	-35.89%
33247	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑3号变电站2变压器	630	16.51%	0	0			2027年	-38.75%
33248	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺一号二期2箱式变电站2配电变压器	800	50.63%	0	0		是	2025年12月	-41.35%
33249	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线哥府南支07(哥府南台)	200	23.70%	0	0		是	2025年12月	-31.66%
33250	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线凡家店台	200	33.90%	112.2	112.2				-33.22%
33251	于洪	高明变	高北线	弓匠社区2变电站3变压器	630	14.73%	0	0				-43.94%
33252	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10KV大陆线大孤家子西南台几7大孤家子西3台	400	11.25%	315	315				-10.25%
33253	和平	花园变	花园变761御景甲线	19+1新世界KBA201间隔配电变压器	630	32.51%	362.2	362.2				-16.56%
33254	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	新民屯变154中村线后村大棚	100	84.80%	0	0	2025年9月	是	2026年6月	-40.58%
33255	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	轿车一线轿车干7	315	2.86%	274.5	274.5				-631.46%
33256	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平干南王岗分17左2变台	80	43.13%	37.5	37.5				-47.17%
33257	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线南王岗分39变台	200	23.25%	133.5	133.5				-37.55%
33258	于洪	得胜变	得化线95476	沈阳化工大学(教师住宅)1站房1变压器	500	19.20%	354	354				-40.47%
33259	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线年屯分27变台	200	14.40%	151.2	151.2				-43.14%
33260	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤7变电站2变压器	500	27.52%	0	0		是	2025年12月	-41.79%
33261	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	刘二堡变163西高线东高北照明	400	29.70%	241.2	241.2		是	2025年	-16.02%
33262	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线西丁南几7	160	35.25%	0	0		是	2025年11月	-32.89%
33263	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	煤炭监察局箱变202配电变压器	400	12.60%	309.6	309.6				3.67%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33264	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	电网 pms_五五分15左004	200	35.85%	0	0		是	2026年12月	-40.80%
33265	沈北	天乾变	天孝甲线	坤湖郛舍二期--1局维变电所202配电变压器	800	31.20%	0	0		是	2026年12月	92.99%
33266	沈北	清水变	清王线	周凤安	400	45.90%	0	0		是	2026年12月	-41.17%
33267	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	中寺村A（绝缘）	200	89.10%	1.8	1.8	2022年12月			-22.43%
33268	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际二期4变电站1变压器	630	37.78%	0	0		是	2025年	-44.10%
33269	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	建谷线壕上支小微1台	200	50.70%	0	0		是	2025年	100.00%
33270	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	清泉分1	400	32.40%	0	0				100.00%
33271	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干农场分2右2	100	77.60%	0	0		是	2026年	-14.72%
33272	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园二期B区1变电站2变压器	630	77.14%	81	81				-41.16%
33273	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	腰屯小三家子照明（微）（改造）新	630	6.03%	273.656	273.656				0.00%
33274	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	翡翠华庭5箱变2变压器	800	52.13%	0	0				-34.71%
33275	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线兴胜分兴井支14变台	200	17.40%	0	0				1.05%
33276	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园38号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	25.40%	0	0			2027年	-11.33%
33277	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡13变电站2变压器	630	5.40%	533	533				-47.75%
33278	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干53+1左1	315	36.19%	0	0		是	2027年	-23.63%
33279	大东	望花变	望花变70256望北乙线	沈大公寓1站内变压器	400	23.10%	0	0				-41.25%
33280	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线前屯西台几2	315	71.11%	0	0		是	2025年12月	-30.06%
33281	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都13号变电站201配电变压器	630	42.67%	0	0			2027年	-38.23%
33282	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线王家荒	80	41.75%	0	0				-64.48%
33283	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线大兴乡政府房管所	250	41.60%	0	0				-42.01%
33284	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅8变变8变压器	630	33.97%	0	0		是	2025年	-34.84%
33285	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分28左7右6变台	200	46.35%	87.3	87.3				-25.40%
33286	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	洞锦锦园小区4变电站2变压器	800	29.25%	486	486				-40.11%
33287	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线古城北台	400	65.10%	0	0				-37.21%
33288	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干戈三分10+1左支9台区	100	32.70%	57.3	57.3				-64.99%
33289	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分146右6右13变台	160	67.13%	0	0				-39.82%
33290	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	明日之光5号变电站201间隔（施城线）配电变压器	800	30.90%	0	0			2027年	14.91%
33291	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	江南春天4箱式变电站配电变压器	400	25.20%	259.2	259.2				-43.90%
33292	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线21左6右9变台	200	21.30%	23.8	23.8				-27.80%
33293	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	河畔六期2号变电站2号变压器	630	30.79%	0	0		是	2027年12月	-41.19%
33294	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线165右2变台	100	24.80%	65.2	65.2		是	2025年12月	-42.97%
33295	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳干旧门分水文支26右5变台	100	84.10%	5.9	5.9	2025年5月			-38.97%
33296	新民	家俱变	10kV沙侯乙线16874线	侯南线侯村分29+1左5变台	400	39.60%	0	0				-47.25%
33297	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城5变电站1变压器	500	67.20%	0	0				-38.04%
33298	浑南	营盘	营盘变072七星线	七星大厦1号变电站2变压器	800	26.25%	0	0		是	2027年12月	-41.02%
33299	于洪	得胜变	得翟线95444	林溪郡三期2站房2配电变压器	630	12.86%	0	0		是	2025年	100.00%
33300	东陵	世园变	世满甲线	沈阳龙玺上水溪谷一期别墅1号变压器	630	11.05%	497.4	497.4				-37.88%
33301	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户满东养殖貳公变台区	400	63.60%	105.6	105.6				100.00%
33302	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	YHG_佳苑家园1箱式变电站1号配电变压器	200	59.00%	0	0		是	2025年12月	-43.67%
33303	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	万科城市阳光花园2配电室201间隔配电变压器	630	49.84%	0	0				-41.10%
33304	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	馨丽康城4号变电站1变压器	630	20.95%	0	0			2027年	-43.98%
33305	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	苏家小区1号变电站1变压器	630	37.78%	329	329				-35.50%
33306	康平	中心变	中心变2604镇一线	自然城德园小区二期2箱式变电站201间隔配电变压器	630	6.10%	0	0		是	2026年12月	100.00%
33307	沈北	朱尔变	朱尔变74348朱洋线	车创小区3变电站201配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	100.00%
33308	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分二道房支6左4变台	50	58.20%	15.9	15.9				-32.81%
33309	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	YHG_辽宁大学生公寓改造工程变电站2号配电变压器	630	49.90%	0	0				-43.73%
33310	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城9号变电站2号变压器	630	14.60%	0	0		是	2027年12月	-41.77%
33311	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	YHG_新汉城8箱式变电站1号配电变压器	315	123.43%	0	0	2023年2月	是	2025年12月	-42.49%
33312	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	10kV镇东线镇东干02	50	80.80%	4.6	4.6	2025年8月			100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33313	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线181左3变台	200	27.60%	23.8	23.8				11.85%
33314	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾三期2箱式变电站2配电变压器	400	31.20%	0	0		是	2025年12月	-43.78%
33315	东陵	孙家寨	孙张线	炎帝分10左4柱上变压器	200	49.20%	0	0		是	2026年12月	100.00%
33316	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线中烟线104右分5	200	53.60%	0	0		是	2026年12月	-37.56%
33317	沈河	万柳变	万柳变262王大乙线	庆余家园配电站202配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
33318	苏家屯	桃仙变	桃仙变6254莫山线	莫七六分2左1	200	22.80%	0	0			2027年	-27.19%
33319	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	朱庄子分7+1左10	200	7.80%	164.4	164.4				100.00%
33320	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变91362养西线养前村新棚区东台	160	34.25%	0	0				-45.90%
33321	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	沈阳市第一二0中学图书馆箱式变电站1配电变压器	315	85.71%	0	0	2023年8月	是	2025年12月	-35.49%
33322	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期4变电站1配电变压器	500	38.40%	0	0				-43.88%
33323	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK4变电站1变压器	630	17.78%	455	455				-3.38%
33324	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发水韵桃源3局维变电站201配电变压器	800	20.00%	0	0		是	2026年12月	19.29%
33325	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线蔡伯街1大棚	500	10.88%	395.6	395.6				-33.07%
33326	东陵	祝家变	祝滨线	10kV祝滨线73左5左2右1柱上变压器	200	9.60%	0	0		是	2026年12月	-126.24%
33327	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太二分支线002	160	81.75%	0	0	2025年11月	是	2026年12月	-33.46%
33328	苏家屯	苏北变	苏北变60378南站甲线	苏白路市场箱式变电站1号配电变压器	630	20.32%	0	0			2027年	-41.58%
33329	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	江户雅致小区变电站1号配电变压器	500	30.00%	0	0		是	2027年12月	-40.81%
33330	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线141	160	37.81%	0	0			2027年	-39.74%
33331	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期1箱式变电站1配电变压器	800	21.75%	0	0		是	2025年12月	-37.02%
33332	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线南钱干线154	250	16.80%	0	0		是	2025年12月	-29.14%
33333	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线柳匠线050	400	38.63%	205.5	205.5				-32.90%
33334	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	苏北变372电台线沙场分12右2	100	57.30%	0	0			2027年	-197.02%
33335	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南于13右13左10柱上变压器	400	80.10%	0	0	2025年8月			-46.61%
33336	铁西	应昌变	应昌变20542应中乙线	云峰街9变电站201	400	18.50%	0	0		是	2026年12月	-49.50%
33337	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北分15左4柱上变压器	400	19.60%	0	0		是	2025年12月	-50.12%
33338	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	吴家岗北灯新	200	20.40%	139.2	139.2				100.00%
33339	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	贾沟分26+1右19	200	11.40%	0	0		是	2025年	-4.54%
33340	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融1小区01台箱式变电站1号配电变压器	400	50.10%	0	0			2027年	-46.42%
33341	法库	新依变	依三线	10kV依三线团山子分苗家沟北台支15	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	4.35%
33342	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线东砖分东砖支农机几1	200	57.90%	64.2	64.2				-24.51%
33343	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线62左1变台	200	63.60%	52.8	52.8				0.00%
33344	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区1变电站1变压器	630	16.83%	461	461				-37.61%
33345	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都八期4小区变电站201配电变压器	630	17.90%	0	0		是	2026年12月	11.42%
33346	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	高速支29	200	51.90%	0	0			2027年	0.00%
33347	浑南	于山变	于山变778于通线	府城名邸二期2号变电站1号配电变压器	630	15.87%	467	467				-25.46%
33348	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线大玉干大棚分96右2变台	400	15.60%	0	0				94.41%
33349	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李歪干129左1	200	25.50%	0	0		是	2025年	-12.29%
33350	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	巴塞罗那晶座8变电站201变压器	630	21.27%	0	0				-47.20%
33351	铁西	历工变	历工变10472光明线	历动乙线光明分10变压器	250	53.20%	0	0		是	2027年12月	-45.21%
33352	苏家屯	曹仲变	曹仲变51368曹融线	满融首府3号变电站201间隔（苏融线）配电变压器	630	23.17%	421	421				19.63%
33353	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	薰衣草小区1变电站201变压器	630	46.10%	0	0		是		-40.20%
33354	法库	双台子	双台子变045双四线	李祥卜7队台	200	42.00%	96	96				-43.34%
33355	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北山分1右8柱上变压器	250	75.84%	35.4	35.4				-33.87%
33356	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆4变电站2号变压器	800	15.80%	0	0				-38.35%
33357	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干81	400	18.60%	0	0		是	2026年	-26.47%
33358	辽中	茨榆屯	茨榆屯变1023莲花线	豪林悦景小区1号箱变2号考核	630	22.54%	0	0		是	2025年	26.78%
33359	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线王树行分王树行北支4	200	30.60%	118.8	118.8				-29.63%
33360	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	城市之光5箱变2变压器	800	34.13%	0	0		是		-40.55%
33361	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	景星南苑1变电站202	500	18.88%	0	0				-43.52%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33362	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干张良分29左13	100	41.60%	48.4	48.4				-51.49%
33363	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	棠颂2号变电站201间隔（前鼎线）配电变压器	630	49.84%	0	0			2027年	-8.86%
33364	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	四方台村（2021微）照明	200	57.60%	64.8	64.8				-5.04%
33365	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线小黄照明	400	22.60%	0	0		是	2025年11月	-26.86%
33366	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线后鸭房一、三、四组照明	100	144.40%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-41.58%
33367	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线前大分25	200	28.60%	122.8	122.8				-15.86%
33368	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城15号变电站1号变压器	630	13.33%	0	0		是	2027年12月	-45.91%
33369	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	白家岗棚菜新区（仅换变压器）改造	100	11.60%	0	0				7.60%
33370	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区2箱式变电站1配电变压器	800	27.00%	0	0		是	2025年12月	-35.07%
33371	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区3箱式变电站2配电变压器	800	31.13%	0	0		是	2025年12月	-34.65%
33372	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	提水分18柱上变压器	400	42.00%	0	0				-21.80%
33373	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南乙线66右5右2	200	100.50%	0	0	2025年6月		2027年	100.00%
33374	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	阳光尚城三期4变电站2变压器	500	29.76%	0	0		是	2025年12月	-44.66%
33375	法库	赵贝堡	赵贝堡变10644赵十线	10kV宝十线钱家沟32南2	400	19.20%	283.2	283.2		是	2025年11月	46.74%
33376	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地1变电站1变压器	500	34.40%	278	278				-42.16%
33377	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷5变电站202配电变压器	800	33.75%	0	0			2027年	-36.06%
33378	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区9变电站1变压器	630	29.21%	383	383		是	2027年12月	-37.69%
33379	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	雍景湾小区1配电室102配电变压器	800	27.00%	0	0		是	2025年12月	-18.24%
33380	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	北陵干22柱上变压器	400	25.20%	0	0		是	2025年12月	-37.44%
33381	沈北	天乾变	天金线	金沙巴黎花园041-1期小区2变电站202配电变压器	800	24.60%	0	0		是	2026年12月	27.88%
33382	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	北国之春四期A区3变电站202变压器	630	23.87%	0	0				-47.13%
33383	和平	三好变	三好变192中雁线	中雁线世茂花园10楼1变压器配电变压器	630	55.24%	219	219				-36.67%
33384	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线于台西照明	400	113.70%	0	0	2022年12月			-40.98%
33385	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	丁香工业园物流台	315	22.19%	213.6	213.6				5.95%
33386	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	东方香榭里二期2201配电变压器	400	21.00%	276	276				-21.61%
33387	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线孔家村分支15	200	38.40%	0	0		是	2026年12月	-33.79%
33388	东陵	中马变	世贸线	世贸棋盘山四期1变电站2变压器	630	7.24%	521.4	521.4				71.29%
33389	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线柴家支66	200	19.15%	0	0		是	2025年12月	-35.20%
33390	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁雷分帮牛支古城几5	100	28.80%	0	0		是	2025年11月	-39.78%
33391	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分23柱上变压器	315	66.67%	0	0		是	2025年12月	84.90%
33392	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线农场支099	250	15.68%	0	0		是	2025年	-43.67%
33393	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线关家店分19左4变台	400	34.20%	23.8	23.8				-29.81%
33394	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	龙湖锦瑞原著4小区变电站2配电变压器	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	42.71%
33395	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十九号（微）	400	21.60%	234.044	234.044				15.47%
33396	新民	张屯变	张屯变3362赖花乙线	欧亚丰温泉水度假区1变电站1变压器	630	48.57%	0	0				14.20%
33397	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	金沙枫景小区3变电站1变压器	400	34.40%	222.4	222.4				-45.41%
33398	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛三期1号变电站2变压器	630	40.63%	0	0		是	2027年12月	-34.33%
33399	东陵	世园变	世满甲线	世园变568世满线世满干45右分03右支01柱上变压器	200	43.80%	92.4	92.4				-33.28%
33400	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	南樾府4号变电站201间隔（官塔乙线）配电变压器	630	35.81%	0	0			2027年	4.59%
33401	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	龙湖花千树3变电站202间隔配电变压器	630	94.86%	0	0	2024年9月	是	2028年12月	-41.06%
33402	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下8变电站1变	500	66.00%	0	0		是	2025年12月	-33.45%
33403	新民	金五台	金五台变718三台线	金五台变718三台线三台线小根分30变台	200	25.50%	129	129				-32.84%
33404	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南风雅园6箱变压器	630	20.00%	0	0				-45.58%
33405	于洪	兰台变	兰工线	假日小城1站房2变压器	630	46.22%	275.8	275.8				-38.19%
33406	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	核工业1变电站变压器	630	51.81%	0	0				-41.10%
33407	浑南	安顺变	安顺变180安校线	润山府1号变电站2号配电变压器	800	22.50%	0	0		是	2027年12月	9.04%
33408	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线彭家分61右5自维5左8变台	200	33.80%	0	0				-27.22%
33409	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场3变电站2变压器	630	38.41%	325	325				-38.82%
33410	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干腰排分长排支19加1左03变压器	100	21.30%	68.7	68.7				-62.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33411	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区8变电站1变压器	630	25.14%	408.6	408.6				-38.70%
33412	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	电台线79左1	400	34.80%	0	0			2027年	-11.48%
33413	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城星座5箱变1配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
33414	东陵	中马变	满堂线	满堂线42号左4柱上变压器	200	1.80%	0	0		是	2026年12月	-4.13%
33415	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆5号变电站1号变压器	630	17.46%	0	0		是	2027年12月	-46.53%
33416	康平	中心变	中心变2607纺纱线	聚鑫市场新箱变201间隔配电变压器	400	88.80%	0	0	2024年7月	是	2026年12月	5.87%
33417	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	华润新凯旋3箱式变电站1配电变压器	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	15.52%
33418	于洪	得胜变	得工线95446	得胜变846得工线翟家管委会宿舍	400	87.25%	0	0	2022年12月	是	2025年	-40.65%
33419	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	长风干48+1柱上变压器	100	23.40%	0	0		是	2025年12月	-37.69%
33420	铁西	肇西变	肇西变10144肇西线	蓝桥郡小区1变电站202间隔配电变压器	630	22.54%	0	0		是		-11.53%
33421	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡南村西台公变台区	200	45.40%	0	0				-41.00%
33422	大东	顺城变	顺城变40084商品甲线	天润广场1变电站2变压器	630	30.16%	377	377				-40.04%
33423	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利海四1变电站1变压器	315	68.89%	0	0				-42.10%
33424	新民	柳树沟	柳树沟变33158卢屯线	卢屯线卢屯分8右3+1变台	400	63.60%	0	0				6.87%
33425	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线两家村照明台3	200	93.30%	0	0	2025年8月			-39.95%
33426	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西窑支025	100	53.40%	0	0		是	2026年12月	-29.66%
33427	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	机场供2箱变1变压器	630	24.13%	0	0				-31.45%
33428	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵卜分10右3右1	315	42.86%	148.5	148.5				-46.34%
33429	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙干133柱上变压器	200	15.90%	0	0		是	2026年12月	-61.36%
33430	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线144右1	200	44.10%	0	0		是	2026年	-54.46%
33431	于洪	大潘变	大彰线	小微双树2号台	200	18.60%	0	0				5.59%
33432	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	沈阳市沈北新区应急局	400	44.50%	182	182				15.04%
33433	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪1箱变2变压器	500	58.00%	160	160				-44.52%
33434	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期3箱变(单)	400	57.38%	0	0				-36.84%
33435	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线五前分西水利3支3	50	0.00%	45	45				0.00%
33436	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	爵士公馆一期2局维箱变变压器	630	15.87%	0	0		是	2025年12月	26.89%
33437	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分57	100	60.60%	0	0		是	2027年	-35.09%
33438	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	北国之春六期2变电站201变压器	800	22.50%	0	0				-38.69%
33439	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10KV孟桃线排水站分水利支24	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	8.82%
33440	浑南	营盘	营盘变060航西甲线	金辉优步学府小区变电站1号配电变压器	800	40.50%	0	0		是	2027年12月	-34.11%
33441	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	先峰佳园箱变201变压器	250	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
33442	沈河	万柳变	万柳变252祥龙甲线	祥龙居变电站2变压器	630	18.67%	0	0		是	2026年12月	-40.63%
33443	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线农场支09左支07	200	66.00%	0	0		是	2026年12月	-44.86%
33444	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线于滨沟分40柱上变压器	400	3.00%	348	348				0.00%
33445	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	育才巷箱变变压器	630	28.19%	0	0				0.00%
33446	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城四期4号配电室2变压器	630	35.05%	0	0		是	2027年12月	-42.48%
33447	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	仙林金谷三期3变电站202配电变压器	800	11.10%	0	0		是	2026年12月	22.39%
33448	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区4变电站1变压器	630	26.67%	399	399		是	2027年12月	-41.29%
33449	和平	太原变	太原变070北二甲线	兰州南分9	315	48.25%	131.5	131.5				-41.36%
33450	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线南小陵大棚台分支16	50	95.40%	0	0	2025年11月	是	2026年12月	0.00%
33451	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线西王设施小区支005	30	50.00%	0	0		是	2026年5月	-35.75%
33452	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾5号变电站1号变压器	500	23.36%	0	0		是	2027年	-38.91%
33453	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	郭家窝棚综合(2022微)	630	5.08%	0	0				85.30%
33454	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	白塔变964制药线景丽,教工楼变台(制药线69左2)	315	37.46%	0	0			2027年	-41.31%
33455	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山分客运集团停车场箱式变电站1配电变压器	315	11.81%	0	0		是	2025年12月	-30.70%
33456	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农陵乙AKB种子一分10左5左3加1	400	9.00%	324	324				4.06%
33457	沈北	河北变	10kV河岗线84656	恒大绿茵小镇1局维箱变202配电变压器	630	3.81%	543	543				0.00%
33458	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	黑龙江街2箱式变电站2配电变压器	630	52.38%	0	0		是	2025年12月	8.37%
33459	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园2变电站2变压器	500	54.00%	0	0		是	2027年12月	-49.42%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33460	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠4箱式变电站1配电变压器	630	23.87%	0	0		是	2025年12月	-37.62%
33461	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线白文举支02	30	34.00%	0	0		是	2026年12月	-93.10%
33462	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家子分三家子支47变台	50	34.00%	0	0		是	2025年12月	-42.62%
33463	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户东刘家富嘉旺家禽饲养公变台区	200	7.50%	165	165				0.00%
33464	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	新城甲线57+1右1变台	200	88.50%	0	0	2025年6月			0.00%
33465	浑南	榆树变	榆树变844榆铁乙线	伊利雅特湾4号变电站201间隔配电变压器	630	21.90%	10	10				-37.57%
33466	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	各力房东台照明（微）	630	4.86%	0	0				-47.13%
33467	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分4右1变台	100	83.80%	0	0	2025年4月			-31.79%
33468	于洪	东民变	东李线	洪汇园公租房2站房1变压器	630	14.60%	0	0		是	2025年	-41.77%
33469	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线三台子村中台	400	144.60%	0	0	2023年7月	是	2025年	-30.06%
33470	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	锦绣前程1号变电站1号变压器	630	23.49%	0	0		是	2027年	-38.54%
33471	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金汇雅居4变电站1变压器	630	61.90%	0	0		是	2025年12月	-40.06%
33472	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	御皇铭邸1变电站1变压器	630	30.48%	375	375				-38.09%
33473	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线北二台	400	20.10%	279.6	279.6				-36.82%
33474	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线刘小船支14	160	40.75%	0	0		是	2025年	-31.71%
33475	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁西分桥南浴池支1	200	77.10%	0	0		是	2025年11月	-24.09%
33476	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线丁连华支01	30	0.00%	27	27				0.00%
33477	于洪	曹家变	曹大甲线	曹家变674曹大甲线郎家九台	315	97.14%	0	0	2023年7月	是	2025年	-40.51%
33478	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区2变电站1变压器	630	22.10%	0	0		是	2025年12月	-40.34%
33479	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际社区三期8箱式变电站1号配电变压器	400	29.00%	0	0			2027年	-37.26%
33480	苏家屯	前显变	前显变51286前洋乙线	远洋天地十六号变电站201配电变压器	630	21.71%	0	0			2027年	-36.51%
33481	沈北	天乾变	10kV天星线70654	汇置尚都2.2期5小区变电站201配电变压器	800	15.75%	0	0		是	2026年12月	100.00%
33482	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和乙线人和干123左4	200	60.00%	60	60				-23.31%
33483	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	公元九里7号变电站201间隔（施北乙线）配电变压器	630	11.11%	0	0			2027年	6.41%
33484	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界二期1号变电站1变压器	630	22.48%	425.4	425.4				-45.47%
33485	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2箱式变电站2配电变压器	500	58.80%	0	0		是	2025年12月	-40.73%
33486	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村5机井	100	40.00%	50	50				-40.93%
33487	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村13机井	50	42.40%	23.8	23.8				-54.72%
33488	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑南区4箱式变电站1配电变压器	400	42.00%	0	0		是	2025年12月	-35.35%
33489	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈牛变604法哈线法哈线49右1变台	400	61.00%	0	0		是	2025年12月	-58.95%
33490	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线264左6变台	400	18.90%	0	0				-38.26%
33491	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线105左67	100	74.50%	15.5	15.5				-40.90%
33492	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园四期二号变电站202配电变压器	630	39.05%	0	0			2027年	-47.55%
33493	苏家屯	苏南变	苏南变60264南官乙线	施文乙线56左7右1+1右1	200	19.80%	0	0			2027年	-26.67%
33494	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分32+1柱上变压器	200	71.70%	0	0		是	2025年12月	-31.10%
33495	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	文南干13右13左5左3柱上变压器	315	69.59%	0	0		是	2025年12月	-1.56%
33496	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	天阔二期东箱式变电站201间隔配电变压器	630	55.71%	216	216				-39.49%
33497	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	昆塔干41柱上变压器	315	8.00%	0	0				-50.72%
33498	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里一期1变电站2号变压器	630	32.38%	363	363				-40.56%
33499	和平	三好变	三好变192中雁线	京城中心1配电室201中雁线配电变压器	630	12.57%	487.8	487.8				0.00%
33500	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	文化社区3号变电站1号变压器	630	25.40%	407	407				-41.34%
33501	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10kV法镇线二高中支1	250	6.40%	0	0		是	2028年	-51.81%
33502	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎联干38+1公园北台	315	76.44%	0	0		是	2026年12月	-30.28%
33503	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	卢屯线兰旗分小北支5右2变台	200	6.60%	0	0		是	2025年12月	-21.21%
33504	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线孙金5组照明	50	78.40%	5.8	5.8				-46.50%
33505	沈北	河北变	10kV河岗线84656	柳岗变160柳北线柳北线201	315	10.48%	250.5	250.5		是	2026年12月	-36.32%
33506	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线小屯分31	400	41.55%	0	0				-35.51%
33507	浑南	于山变	于山变744于安甲线	保利紫荆公馆二期2变电站1号配电变压器	800	71.63%	0	0				-9.82%
33508	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	武警3变电站1变压器	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-39.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33509	铁西	重工变	重工变10868城水线	翡翠新都会2变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	720	720				-40.51%
33510	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公主屯变165新农线新农线高荒地分12右3变台	200	29.55%	120.9	120.9				-42.26%
33511	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	柳河沟变207卢电线芦屯干耿窝分高窝支刘岗支25变台	50	62.00%	0	0		是	2025年12月	-35.58%
33512	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林线12左66左2	250	25.92%	160.2	160.2				-15.22%
33513	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利三期3	630	24.00%	0	0		是	2026年12月	-37.97%
33514	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	信用社2号箱变1变压器	630	17.14%	307.43	307.43				-41.87%
33515	和平	青年变	青年变344青三线	青三线4柱上变压器	400	64.80%	0	0		是	2025年	0.00%
33516	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城10号变电站2号变压器	630	16.83%	0	0		是	2027年12月	-38.17%
33517	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城4号变电站1号变压器	630	59.43%	0	0		是	2027年12月	-40.19%
33518	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界1号变电站2变压器	630	26.03%	403	403				-39.42%
33519	浑南	白塔变	白塔变962东化线	北官干139左2右1柱上变压器	200	13.80%	0	0		是	2027年12月	100.00%
33520	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区8变电站1变压器	500	33.60%	282	282				-42.70%
33521	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	农机公司考核改造	400	9.75%	0	0		是	2026年12月	8.98%
33522	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干297变台	400	25.65%	257.4	257.4		是	2025年12月	-37.33%
33523	沈北	孝信变	孝信变25562孝阳线	香御兰溪二期2局维变201配电变压器	400	30.30%	0	0		是	2026年12月	-20.67%
33524	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	兴华市场2变电站	500	21.44%	0	0				-37.83%
33525	东陵	孤家子	营城乙线	优品天地1箱变1变压器配电变压器	630	46.35%	0	0		是	2026年12月	-34.59%
33526	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	双E港4号变电站1号变压器	500	21.60%	0	0			2027年	-46.39%
33527	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和悦府2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
33528	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	大兴变516兴富线红旗村台2台区	315	2.29%	276.3	276.3				-46.76%
33529	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相干107左1	200	35.10%	0	0			2027年	-27.34%
33530	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干120	400	12.50%	0	0			2027年	-21.57%
33531	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干105	400	83.40%	0	0	2025年5月			-13.24%
33532	东陵	李相变	李古线	李相变645李古线李古干永安分44东沟支16柱上变压器	200	14.20%	151.6	151.6				-35.14%
33533	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	时代新城一期7小区变电站202配电变压器	630	20.32%	0	0				0.00%
33534	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	滨河湾小区3变电站1变压器	630	54.29%	0	0				-35.67%
33535	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	保利白沙林语花园4箱变2变压器	400	32.70%	0	0		是	2026年12月	-22.84%
33536	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干139右8右1	80	16.88%	58.5	58.5				-34.37%
33537	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干83左4	200	26.10%	0	0			2027年	-29.53%
33538	沈北	新城子	二零八线	新城子变554农专线大孤家子分016	315	24.13%	0	0		是	2026年12月	-51.17%
33539	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	庄科干61+1左4	200	0.00%	0	0			2027年	0.00%
33540	大东	农大变	农大变80976农花乙线	后陵干39加1	200	31.50%	117	117				4.94%
33541	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	沈阳市铁西区第三房产物业公司变电站201间隔配电变压器	500	11.52%	93.528	93.528				-47.06%
33542	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支43右6右2	200	50.40%	79.2	79.2				-15.40%
33543	沈北	清水变	清依线	一站式服务-沈阳友祥怪坡旅游有限公司	200	2.25%	0	0		是	2026年12月	11.97%
33544	于洪	后马变	后马变后林线	后马变253后林线前马2台区	200	0.00%	180	180				-30.30%
33545	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	昆明甲线机车分4柱上变压器	250	38.40%	0	0		是	2025年12月	-41.95%
33546	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	沈阳市碧桂园房地产开发有限公司1柱上变压器	1000	18.00%	0	0		是	2026年12月	-41.85%
33547	于洪	大潘变	大祝线	镇政府	315	56.83%	0	0		是	2025年	-87.07%
33548	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	山水文园5箱变2变压器	500	19.20%	354	354				-42.51%
33549	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线王立岗分新立支前陵台支005	200	28.80%	0	0		是	2026年6月	-33.62%
33550	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾8号变电站202配电变压器	630	43.49%	0	0			2027年	-41.90%
33551	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	浑河乙线79	200	13.20%	0	0		是	2026年	100.00%
33552	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	莲花干6右10左3	400	60.60%	117.6	117.6				100.00%
33553	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	市内线民主分1	250	34.56%	0	0		是	2027年	-43.41%
33554	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸11变电站1变压器	630	35.56%	343	343				-53.51%
33555	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干30之1	200	30.40%	119.2	119.2				-36.22%
33556	浑南	于山变	于山变744于安甲线	恒大御峰二期3号变电站1号配电变压器	630	16.51%	0	0				10.35%
33557	开发	张士变	张士变55868星海甲线	盛京学府2小区变电站101配电变压器	630	58.73%	0	0		是	2025年12月	3.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33558	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线五道沟分31左10+1变台	400	12.00%	0	0				100.00%
33559	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线白家分大棚支001	30	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
33560	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线农资支02	315	65.71%	0	0		是	2026年12月	-55.00%
33561	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	兴隆台A南2号变台	200	79.50%	0	0				-34.99%
33562	沈河	鹏源变	鹏源变474鹏沈乙线	鹏利广场A区住宅2箱变2变压器	630	41.27%	307	307				-42.63%
33563	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城一期1箱变配电变压器	1260	31.75%	0	0		是	2026年12月	-53.02%
33564	浑南	安顺变	安顺变148安科线	绿城和园3号变电站201间隔配电变压器	630	30.79%	0	0		是	2027年12月	18.69%
33565	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线大獾洞分杜屯支50左4变台	200	32.10%	115.8	115.8				100.00%
33566	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线蒿甸子村支05(蒿甸子综合台)	200	64.80%	0	0		是	2026年12月	-39.68%
33567	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城2箱式变电站1配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2025年12月	-40.08%
33568	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线16右2变台	200	35.70%	0	0				100.00%
33569	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	碧桂园天汇5变电站1配电变压器	630	13.33%	0	0				100.00%
33570	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线何家支02	50	40.00%	25	25				-26.20%
33571	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线45	400	14.75%	0	0			2027年	-36.71%
33572	沈北	道义变	道义变15265御院线	汇置尚都二期二组团1变电站202配电变压器	630	40.32%	313	313		是	2026年12月	13.41%
33573	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线双台分22	200	25.95%	0	0		是	2026年	-66.52%
33574	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	x铁路三供一业(小红楼)	200	19.20%	0	0			2027年	-51.88%
33575	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	白云分34+1右1	200	13.50%	0	0		是	2025年	15.62%
33576	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线71左1变台	200	38.50%	0	0		是	2025年12月	-21.10%
33577	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三甲大棚支08	80	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
33578	沈北	农高变	农高变70358农海线	岫湖郡五期2局维变电站202配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
33579	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家一期小区1箱式变电站2配电变压器	800	75.38%	0	0		是	2025年12月	-37.20%
33580	沈河	长青变	长青变480银河线	东方威尼斯(四)2变电站201配电变压器	630	22.10%	0	0		是	2026年12月	-45.10%
33581	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线叶中街台支04	400	26.00%	256	256				-19.69%
33582	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分28左6右7变台	400	21.75%	273	273				5.07%
33583	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际三期3变电站1变压器	630	40.00%	0	0		是	2027年12月	-40.13%
33584	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	时代新城1变电站1变压器	630	13.33%	483	483				-32.52%
33585	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	一站式-沈阳宏远路灯管理有限公司(孝新)	200	56.40%	0	0		是	2026年12月	52.13%
33586	于洪	光辉变	光辉变	依云温泉小区三期1变压器	630	4.57%	538.2	538.2				0.00%
33587	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线花牛堡分8(花牛堡村台)	400	23.25%	267	267				-25.03%
33588	浑南	新南变	新南040新北线	万锦红树湾F地块3号变电站202配电变压器	630	8.89%	0	0		是	2027年12月	65.69%
33589	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线60左1变台	200	1.50%	177	177				100.00%
33590	东陵	水家变	水李线	水孙乙干杨官分043柱上变压器	200	23.40%	10	10				100.00%
33591	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾二期3号变电站2号配电变压器	630	48.89%	0	0				-43.41%
33592	于洪	高明变	高张线	小微兰张1号台	200	75.60%	0	0				-5.72%
33593	沈河	方家变	方家变666方南甲线	瑞丰家园1箱变2变压器	500	0.00%	450	450				-115.56%
33594	沈北	清水变	清依线	绿荫苗圃(一站式)	100	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
33595	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居2箱变201间隔配电变压器	800	21.38%	549	549				-35.94%
33596	东陵	花山变	欧陆甲线	YHG 欧陆风情小镇二期别墅3箱变201间隔配电变压器	630	18.29%	0	0		是	2026年12月	-37.61%
33597	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	文华苑三期1号变电站201变压器	630	13.97%	10	10				100.00%
33598	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东青变电站1变压器	500	17.40%	363	363				-45.27%
33599	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线祝家堡分祝家排水支南几3+1(祝家堡山下南台)	200	22.70%	134.6	134.6				-18.65%
33600	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园7变电站2变压器	500	36.40%	0	0		是	2027年12月	-42.31%
33601	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园21变电站变压器	630	36.19%	0	0				-35.58%
33602	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	沈阳昌润房地产开发有限公司小区2变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年12月	16.06%
33603	浑南	于山变	于山变786于安乙线	盛京印象一期1号变电站2号配电变压器	630	28.89%	0	0				-36.06%
33604	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东区2箱变2	630	26.19%	0	0		是	2025年12月	-42.81%
33605	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	欢乐人家2箱变1变压器	630	21.90%	0	0				-35.87%
33606	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园1箱变2变压器	630	19.05%	0	0		是		-44.30%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33607	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	树林村照明（2021微）新	400	54.00%	0	0				0.00%
33608	沈北	朱尔变	朱尔变74372朱玉线	朱尔变朱玉干海分冰箱支10（一站式）	200	12.80%	154.4	154.4				-4.32%
33609	康平	四家子	四家子变1206两子线	两子线东三间2支04	200	27.00%	0	0		是	2026年5月	13.83%
33610	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	中海天际3号变电站201间隔（前新线）配电变压器	800	15.60%	0	0			2027年	14.12%
33611	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路干41加1	400	37.50%	0	0		是		-35.50%
33612	苏家屯	达连变	达连变60654达乐甲线	三矿新村变电站202间隔配电变压器	630	23.81%	0	0		是	2027年	-41.33%
33613	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱4号变电站202间隔配电变压器	630	20.32%	439	439				-37.47%
33614	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分45左3	200	24.00%	132	132				7.35%
33615	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线前大分06	400	10.20%	319.2	319.2				-39.61%
33616	东陵	中马变	军影线	世博之春4箱变2变压器	630	57.14%	0	0		是	2026年12月	-41.31%
33617	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站5箱变1变压器	630	65.40%	0	0		是	2026年12月	-39.27%
33618	东陵	水家变	水阳乙线	香堤湾1箱变2变压器	630	16.76%	0	0		是	2026年12月	-43.87%
33619	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	卫东甲线卫东干10右1+1柱上变压器	400	13.80%	0	0		是	2025年12月	-33.76%
33620	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	道义乙线方溪干8右2柱上变压器	400	4.80%	0	0				-54.43%
33621	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景10变电站201间隔配电变压器	400	20.70%	0	0		是		4.78%
33622	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	吉隆花园2变电站2变压器	630	29.05%	0	0		是	2025年12月	-31.03%
33623	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	益格风情湾小区4变电站1变压器	630	22.48%	425.4	425.4				-45.21%
33624	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	万南1箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
33625	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	仙林金谷1-2-4期4局维变电站201配电变压器	400	8.00%	0	0		是	2026年12月	90.18%
33626	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	立新分36+1左支2台区	100	44.70%	0	0		是	2026年12月	-51.57%
33627	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	浣花溪小区4变电站2变压器	630	43.81%	0	0		是	2025年12月	-1.38%
33628	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干42左5柱上变压器	400	58.00%	0	0		是	2026年12月	-43.54%
33629	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华二期2变电站1配电变压器	800	2.40%	0	0		是	2025年12月	58.93%
33630	沈北	大志变	大志变70564志西线	一站式-康国物业	200	50.85%	0	0		是	2026年12月	-17.64%
33631	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村4变电站1变压器间隔配电变压器	630	15.24%	471	471				-39.26%
33632	浑南	下深变	下深变274三环甲线	海域香庭二期1号变电站1号配电变压器	800	24.60%	0	0		是	2027年12月	-18.83%
33633	沈北	大志变	大志变70564志西线	沈阳鑫宁房地产开发有限公司1箱式变电站201间隔配电变压器	630	31.11%	0	0				-36.63%
33634	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线静安南八队	400	21.60%	0	0				-17.74%
33635	于洪	小于变	10kV于工线56284	金辉·尚璟二期1变电站1变压器	630	37.59%	0	0				-41.69%
33636	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧亚变248欧北乙线欧北干19+1左1	315	4.76%	0	0		是	2025年12月	1.32%
33637	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线祝家堡分村东北支4（祝家堡村东台）	400	0.00%	360	360				0.00%
33638	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分道支19右10右5变台	400	16.50%	0	0				100.00%
33639	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线满洲屯林场支03	400	23.40%	97.3384	97.3384				-31.97%
33640	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线前茨沟分粮道食品几2（老北味酒厂台）	200	6.90%	166.2	166.2				100.00%
33641	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	郑胜檀府小区1变电站1变压器	630	54.92%	221	221				-25.94%
33642	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	郑胜檀府小区1变电站2变压器	630	54.29%	225	225				-38.92%
33643	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期9箱式变电站2配电变压器	800	54.50%	0	0		是	2025年12月	-36.15%
33644	铁西	重工变	重工变10840城西线	米兰颂二期3变电站202间隔配电变压器	500	8.00%	0	0		是	2027年12月	100.00%
33645	皇姑	历工变	历工变452华泰线	YHG 中海寰宇天下2.1期201间隔配电变压器	630	31.43%	0	0		是	2025年12月	-37.05%
33646	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变844王全线五五分019	200	54.00%	0	0		是	2026年12月	-35.70%
33647	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线74右14右14变台	200	33.60%	0	0		是	2025年12月	-28.66%
33648	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	龙湖椿山小区2配电室201间隔配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2027年12月	14.95%
33649	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170腕庄线皮家堡北冷棚	100	41.10%	48.9	48.9				-48.98%
33650	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养前南台综合(2023微)	200	9.30%	0	0				3.02%
33651	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	赤山阳光园1箱式变电站2配电变压器	800	21.75%	0	0				-41.35%
33652	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支11右28	400	21.60%	273.6	273.6				0.30%
33653	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村10号变电站1号配电变压器	630	36.95%	0	0		是	2027年12月	-42.02%
33654	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村14号变电站2号配电变压器	500	22.08%	0	0		是	2027年12月	-42.26%
33655	沈北	道义变	道信线	道信线天义线吾悦华府二期2局维变电所201配电变压器	800	22.50%	0	0		是	2026年12月	27.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33656	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲干71左9变压器	200	78.50%	23	23		是	2025年12月	-34.59%
33657	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村小区6变电站1变压器	400	16.50%	0	0		是	2025年12月	7.83%
33658	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄西南2台	400	47.10%	0	0				-34.62%
33659	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线古城南大棚2台	400	8.40%	0	0				-26.24%
33660	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城7变电站1变压器	630	37.78%	0	0		是	2025年12月	-11.73%
33661	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线龙山绿湖支28柱上变压器	200	45.00%	90	90				12.90%
33662	辽中	浦东变	浦东变91454蒲放乙线	丽都水岸二期二号1号箱变1号变考核	800	23.70%	0	0		是	2025年12月	11.05%
33663	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院7配变站2变压器	400	16.80%	0	0		是	2026年6月	-44.50%
33664	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线72左1变台	200	71.40%	37.2	37.2				-70.40%
33665	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干14左9右1	200	93.90%	0	0	2022年12月			-42.02%
33666	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	卫工佳苑1变电站1变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
33667	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	新乐苑3变电站2配电变压器	630	40.95%	0	0		是	2025年12月	-40.34%
33668	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	弓匠分015	200	14.00%	152	152				-55.66%
33669	浑南	榆树变	榆树变844榆铁乙线	凤祥西分新建变电站102变压器	630	55.56%	10	10				7.77%
33670	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城2变电站2变压器	630	19.68%	443	443				-39.70%
33671	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线刑柏东台新	400	10.50%	318	318				0.00%
33672	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河3号变电站1号变压器	630	28.89%	10	10		是	2027年12月	-37.95%
33673	东陵	孙家寨	孙张线	孙家寨变孙张线炎帝分18柱上变压器	200	82.20%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-28.23%
33674	于洪	五金变	五兰乙线	小微繁荣村9号台	200	42.00%	0	0				0.00%
33675	东陵	汪家变	汪佰甲线	白沙岛A地块1变电所2变压器	630	11.43%	0	0		是	2026年12月	7.06%
33676	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线95右9变台	100	31.20%	0	0		是	2025年12月	-32.93%
33677	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线末家卜支10	315	26.35%	200.5	200.5				-24.90%
33678	法库	包家屯	包家线	10kV包家线百后山支12	315	28.25%	0	0		是	2027年	-36.50%
33679	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线后魏村台	315	13.65%	240.5	240.5		是	2025年11月	-35.71%
33680	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村3号变电站2变压器	630	34.67%	0	0			2027年	-41.09%
33681	和平	青年变	青年变366青北线	青北线79左3	315	47.62%	0	0		是		100.00%
33682	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房4组（2022微）	200	92.70%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-30.79%
33683	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金泓府二期2变电站202配电变压器	800	17.70%	578.4	578.4		是	2026年12月	23.24%
33684	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	YHG_靠山新村小区1箱变202配电变压器	315	40.00%	157.5	157.5				-39.96%
33685	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星国际城北区一期2变电站2号配电变压器	630	40.00%	0	0		是	2027年12月	-18.28%
33686	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑B区大挨金2201配电变压器	630	20.24%	0	0		是	2025年	-40.86%
33687	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线昂村分33变台	400	116.40%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	25.17%
33688	东陵	李相变	李班线	李班线李班干自新分8柱上变压器	200	8.40%	163.2	163.2		是	2026年12月	7.06%
33689	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街线110右3变台	200	33.20%	113.6	113.6				-38.04%
33690	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六队北分6（柏六队北台）	315	19.81%	0	0		是	2025年	-24.10%
33691	沈河	长青变	长青变452长大甲线	超市箱变1变压器	400	39.30%	0	0		是	2026年12月	-49.23%
33692	沈北	道义变	道义变15261道阳线	万科北宸之光小区3变电站202配电变压器	800	27.30%	501.6	501.6		是	2026年12月	12.47%
33693	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期3变电站2变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
33694	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线49左1	315	52.38%	0	0				-41.95%
33695	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线省宅分12右5柱上变压器	500	19.20%	0	0		是	2025年12月	-43.91%
33696	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分50左4变压器	315	26.67%	0	0		是	2025年12月	-38.08%
33697	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙线18左3左1变台	315	33.65%	177.5	177.5				-40.36%
33698	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线梁烧锅分61	100	32.00%	0	0		是	2025年12月	-62.07%
33699	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干43	315	46.67%	136.5	136.5				-44.44%
33700	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	农花乙线后陵干107	315	38.73%	0	0				-21.18%
33701	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽洋30左4变压器	315	29.84%	189.5	189.5				-41.12%
33702	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分珍珠支8变压器	200	48.00%	0	0		是	2025年12月	-39.30%
33703	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	太湖乙线太湖干国兴分4变压器	200	75.90%	0	0				-56.12%
33704	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分16左10柱上变压器	315	2.86%	0	0		是	2025年12月	-43.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33705	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分3	315	68.57%	0	0				-39.65%
33706	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	南六干6	315	70.79%	0	0		是	2028年12月	-34.86%
33707	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	陵东变168陵园甲线陵园干21右4柱上变压器	315	51.43%	0	0		是	2025年12月	-43.85%
33708	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线陵望干41左2柱上变压器	200	51.60%	0	0		是	2025年12月	-31.03%
33709	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	意沈甲意合联干23右5右2	315	25.08%	0	0		是		-48.38%
33710	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北干21右7	250	61.60%	0	0				-39.04%
33711	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	瓦子峪分39左1	50	7.20%	0	0		是	2027年	-482.82%
33712	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒长干5柱上变压器	315	52.06%	0	0				-38.68%
33713	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃仙分8右07	50	12.00%	0	0			2027年	-22.56%
33714	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	东官干大羊分19左20	160	62.50%	0	0		是	2025年	-35.46%
33715	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前干47左5	250	71.04%	0	0			2027年	-6.64%
33716	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	北兴变346军工乙线军工乙线军工干32左1公变	400	33.25%	0	0				-29.82%
33717	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线128右4	160	13.00%	0	0			2027年	-56.41%
33718	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干6公变	400	59.40%	122.4	122.4				-39.15%
33719	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	城北线城北干小东分5	400	19.80%	0	0				-42.85%
33720	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	怀顺干25右1公变	315	61.90%	0	0		是	2026年12月	-40.09%
33721	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分5右6左1公变	315	29.84%	0	0		是	2026年12月	-45.64%
33722	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变370青军线万寿干68+1公变	315	74.29%	0	0		是	2026年12月	-41.25%
33723	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	市府变562府北乙线红卫干16右5公变	400	64.00%	0	0				-58.48%
33724	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	崇山变294中医甲线中医干19左10柱上变压器	315	71.11%	0	0		是	2025年12月	-40.51%
33725	铁西	万达变	万达变56080万翔乙线	滑翔变562滑应乙线建设干81	315	0.00%	283.5	283.5				-77.00%
33726	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分12公变	315	60.00%	0	0		是	2026年12月	-41.45%
33727	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线5	400	54.25%	0	0		是	2025年12月	-40.11%
33728	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干5左6左1	315	38.41%	162.5	162.5				-44.72%
33729	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	清真东寺变台	315	33.27%	0	0				-17.06%
33730	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	柳州乙线城北分4+3	400	59.75%	0	0		是	2027年12月	-35.92%
33731	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大东变072东青甲线南塔干万泉分9左7右7公变	100	27.30%	0	0		是	2026年6月	-43.87%
33732	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	长南干73右6右1公变1	315	34.92%	0	0		是	2026年12月	-35.17%
33733	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	启工变762启村乙线新村干新六分17右5	250	13.44%	0	0				-52.33%
33734	铁西	齐贤变	齐贤变55444齐滑乙线	齐贤变444齐滑乙线滑齐干51	315	16.19%	0	0		是		-42.79%
33735	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	机场线和睦干43凌云东分26	200	43.20%	0	0		是		-49.72%
33736	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分26右5变压器	50	7.80%	0	0		是	2025年12月	-41.94%
33737	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线山梨红分63	160	47.25%	68.4	68.4				-46.67%
33738	铁西	重工变	重工变10874重塔线	城西干广业支14变台	315	66.03%	75.5	75.5				-44.67%
33739	皇姑	红卫变	10kV红审线20358	红卫变红审干7右5柱上变压器	200	46.00%	0	0				-13.02%
33740	和平	青年变	青年变368青二线	青二线55	400	51.00%	0	0		是		-38.46%
33741	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	文北甲线文官分29右4右1柱上变压器	200	16.50%	0	0		是	2025年12月	-105.63%
33742	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	北陵干28柱上变压器	315	46.67%	0	0		是	2025年12月	-55.50%
33743	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望花变256望北乙线望北乙线中药分28	315	35.56%	0	0				-44.81%
33744	大东	粮仓变	粮仓变65556榆园甲线	榆园甲线榆园干12右8左1	315	21.27%	216.5	216.5				-37.37%
33745	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干20左9右3公变	315	21.33%	216.3	216.3				-55.55%
33746	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	南湖变468天坛甲线天坛干42左3公变	315	33.71%	177.3	177.3				-51.50%
33747	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	淮河街2箱变压器	400	28.50%	0	0		是	2025年12月	-37.49%
33748	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	万科魅力之城一期3箱变2号变	630	27.43%	0	0		是	2025年12月	-48.00%
33749	和平	太原变	太原变040南十乙线	嘉禾11主变	630	25.40%	0	0				-39.30%
33750	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城8变电站202变压器	500	58.24%	158.8	158.8				-42.43%
33751	铁西	万达变	万达变56066万荣线	永善小区2变电站201	400	38.40%	206.4	206.4				-40.68%
33752	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	富山1箱变1	400	43.50%	0	0		是	2025年12月	-44.13%
33753	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区1箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33754	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	剑苑箱变1	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
33755	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活2箱变2号变	630	30.48%	346.4	346.4		是	2025年12月	-43.40%
33756	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙2箱变2号变压器	630	13.33%	483	483				-30.33%
33757	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙6箱变2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
33758	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光2变电站1变压器	400	39.60%	0	0				-41.92%
33759	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	优特区3箱变2号变	500	24.64%	0	0		是	2025年12月	-41.09%
33760	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区13变电站2变压器	630	15.43%	0	0		是	2025年12月	-44.50%
33761	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	望花大队箱变1变压器	500	49.44%	0	0		是		-42.04%
33762	和平	方型变	方型变482光荣甲线	1#主变格林	800	11.00%	0	0		是		-43.88%
33763	和平	方型变	方型变742方学乙线	文澜尊邸一次1主变	500	60.80%	0	0		是	2026年12月	-40.93%
33764	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	新新家园2箱变1变压器	630	21.71%	430.2	430.2				-44.83%
33765	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	万龙翔苑1变电站201	630	26.03%	0	0		是	2027年12月	-50.27%
33766	开发	工农变	工农变55556羊吉甲线	沈新路2小区变电站1变压器	400	21.90%	272.4	272.4				-46.06%
33767	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	新乐花园箱式配电站2	630	26.98%	0	0		是	2025年12月	0.00%
33768	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区9箱变2	630	28.19%	0	0		是	2025年12月	-40.72%
33769	和平	花园变	花园变774花景线	新世界花园D组团2#1#主变	630	18.29%	451.8	451.8				-42.95%
33770	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区8变电站2变压器	500	32.00%	0	0		是	2025年12月	-45.82%
33771	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	长新2箱变2	500	42.00%	0	0		是	2025年12月	-41.38%
33772	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	医大小区1变电站201	400	32.10%	231.6	231.6				-44.27%
33773	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	金盛花园小区1变电站2变压器	630	13.71%	480.6	480.6				-39.39%
33774	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园11小区变电站2变压器	315	25.90%	201.9	201.9				-42.84%
33775	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园3小区变电站1变压器	630	16.51%	463	463				-49.03%
33776	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	昊翔家园2变电站201	630	29.21%	0	0				-40.30%
33777	苏家屯	下深变	理想线	理想新城1号变电站1号变压器	630	16.83%	0	0			2027年	-42.81%
33778	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	杏花雅居2变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
33779	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金贵4小区变电站1变压器	630	7.24%	0	0		是	2025年12月	-39.44%
33780	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	新开河二3箱变1号变	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
33781	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区2变电站2变压器	630	22.54%	425	425				-37.89%
33782	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区7变电站201配电变压器	630	41.27%	307	307				-39.22%
33783	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨苑二期3变电站201柜	630	46.35%	0	0		是	2027年12月	-37.03%
33784	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	宏基国际大厦2变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
33785	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	新湖北国之春五期B区1变电站201变压器	630	31.11%	0	0				-43.06%
33786	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	消防官兵小区1变电站201变压器	400	30.50%	0	0		是		-43.28%
33787	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	重工街7变电站201柜	500	3.84%	0	0		是	2027年12月	-45.58%
33788	沈河	大东变	大东变052城南甲线	祥顺科技花园箱变2变压器	800	14.10%	0	0		是	2026年12月	-42.53%
33789	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园7变电站2变压器	630	68.57%	0	0				-42.93%
33790	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工四期箱变1	630	29.84%	0	0				-43.26%
33791	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北2主变	400	28.00%	0	0				-35.87%
33792	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	地质勘察局住宅箱变1变压器	630	15.87%	0	0		是	2025年12月	-39.18%
33793	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	阳光2000-4箱变1变压器	630	24.44%	413	413				-42.55%
33794	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	云峰四段变电站201	630	0.00%	0	0		是		0.00%
33795	沈河	长青变	长青变448长南乙线	文化东路箱变1变压器	400	75.90%	0	0		是	2026年12月	-42.04%
33796	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	府苑名都变电站3变压器	800	11.70%	0	0				-45.04%
33797	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际5号变电站2变压器	630	31.75%	0	0		是	2027年12月	-31.87%
33798	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	西顺城东箱变1变	630	21.84%	0	0		是	2025年12月	-41.45%
33799	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	艺术家园2号变电站2号变压器	500	13.44%	0	0		是	2027年12月	-41.21%
33800	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	富云花都佳苑6变电站201变压器	400	20.40%	0	0				-43.88%
33801	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	怡青园箱变2变压器	630	23.37%	0	0		是	2026年12月	-42.55%
33802	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉二区9变电站202	400	37.20%	0	0				-36.78%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33803	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	强大小区2变电站202	630	36.51%	337	337				-42.57%
33804	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	华兴箱变2变压器	630	66.67%	0	0				-49.66%
33805	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	部队箱变2变压器	630	13.65%	0	0				-40.48%
33806	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	万寿小区箱变1站内变压器	800	57.60%	0	0				-43.66%
33807	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	北皇城家园箱变1站内变压器	500	43.60%	0	0				-46.22%
33808	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	民富3箱变2变压器	630	45.40%	0	0		是	2026年12月	-37.34%
33809	沈河	顺城变	顺城变061辽艺乙线	回民2变电站2变压器	630	59.37%	193	193				-43.38%
33810	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	皇城箱变1变压器	315	41.59%	0	0		是	2025年12月	-44.96%
33811	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	华丽山庄2配变站1变压器	630	12.06%	0	0				-46.25%
33812	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	恒运豪庭2箱变1变压器	630	39.62%	0	0				-30.90%
33813	大东	沈海变	沈海变80382棚城线	东方棚城6箱变站2变压器	630	20.00%	0	0		是		-43.72%
33814	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富5变电站201	315	51.43%	121.5	121.5				-46.78%
33815	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	碧塘南2箱变1号变	400	33.60%	0	0		是	2025年12月	-44.86%
33816	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	诗波特2箱变202	630	33.02%	359	359				-47.18%
33817	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	南风雅都2箱变201	630	12.76%	0	0				-41.73%
33818	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	主变盛发花园1	630	21.71%	0	0		是	2026年12月	-45.57%
33819	浑南	孤家子	孤家子变654富民乙线	金利家园1号变电站2号变压器	630	8.38%	0	0				-44.88%
33820	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	兴顺街5变电站201柜	400	0.00%	0	0				0.00%
33821	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	广泉箱变2变压器	630	65.08%	0	0		是	2026年12月	-42.90%
33822	皇姑	长江变	25466长黄甲线	二四二东箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
33823	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	黎明西小区箱变(单)	400	28.50%	246	246		是		-43.14%
33824	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	瑞宝国际2号变电站1号变压器	800	14.25%	10	10				-37.27%
33825	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城12号变电站1号变压器	630	20.32%	439	439				-37.98%
33826	铁西	滑翔变	滑翔变20272清盛线	金辉佳苑箱变202	630	20.00%	173.2	173.2				-45.87%
33827	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	西顺城西箱变1变压器	400	54.60%	141.6	141.6				-47.75%
33828	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园1变电站201	500	48.00%	210	210				-41.98%
33829	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	南里小区1变电站1变压器	630	62.86%	0	0		是	2025年12月	-41.69%
33830	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格1号变电站1号变压器	800	72.50%	0	0		是	2027年	-45.14%
33831	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那2变电站201变压器	630	26.29%	0	0				100.00%
33832	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	塞纳家园1号变电站1号变压器	630	0.00%	10	10		是	2027年12月	-201.06%
33833	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村7号变电站2变压器	500	39.20%	0	0		是	2027年12月	-37.90%
33834	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	曙光大厦2号变电站1号变压器	630	47.94%	265	265				-44.54%
33835	沈河	方家变	方家变668方南乙线	华龙奥翔3箱变1变压器	630	2.22%	553	553				-39.55%
33836	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	卫工新村4变电站202柜	500	0.00%	93.528	93.528				0.00%
33837	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园7变电站202柜	630	36.19%	93.528	93.528				-44.18%
33838	皇姑	长江变	长江变25474长泰甲线	沙河子小区箱变2号变	630	68.95%	0	0		是	2025年12月	-42.03%
33839	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	陵东小区箱变2	630	44.76%	0	0		是	2025年12月	-45.25%
33840	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	木兰河箱变1号变	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	-31.22%
33841	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	新华2箱变1变压器	400	6.20%	0	0		是	2025年12月	-34.48%
33842	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰10箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
33843	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园1变电站1变压器	1250	23.04%	837	837				-49.87%
33844	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科Ⅱ期1箱变2变压器	630	16.51%	0	0		是	2026年12月	-40.41%
33845	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	洋楼箱变2变压器	500	17.28%	0	0		是	2025年12月	-34.96%
33846	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线中烟线108右分1	80	37.50%	0	0		是	2026年12月	-49.59%
33847	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园4变电站2变压器	630	41.90%	0	0				-42.70%
33848	大东	如意变	如意变856如沈乙线	北方奥运3箱变2变压器	630	31.75%	342.936	342.936				-39.39%
33849	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方棚城17箱变2变压器	630	33.14%	0	0		是		-34.00%
33850	大东	如意变	如意变80842如花甲线	锦联左岸4变电站1站内变压器	630	41.59%	0	0				-41.97%
33851	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期2变电站202	500	17.92%	0	0		是	2027年12月	-40.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33852	新民	金五台	金五台变718三台线	三台干小根分49变台	200	29.90%	120.2	120.2				-29.86%
33853	新民	金五台	金五台变718三台线	三台干124变台	400	8.85%	324.6	324.6				-44.51%
33854	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大喇嘛分24变台	400	22.50%	0	0				-35.25%
33855	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲5小区变电站1变压器	500	17.20%	0	0		是	2025年12月	-44.40%
33856	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	时代城小区4变电站1变压器	630	31.75%	0	0		是	2025年12月	-28.32%
33857	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	水泥厂支4右1之1柱上变压器	400	22.25%	0	0		是	2025年12月	-36.80%
33858	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长白新城4号变电站2变压器	630	21.59%	0	0			2027年	-38.85%
33859	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长白新城3号变电站2变压器	400	34.13%	0	0			2027年	16.89%
33860	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲干于桥分48右03柱上变压器	400	6.30%	0	0		是	2026年12月	-33.16%
33861	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线五家子分36右12变台	400	41.90%	192.4	192.4				-30.94%
33862	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城13号变电站201配电变压器	630	32.06%	0	0			2027年	-39.48%
33863	和平	花园变	花园变752花南甲线	河畔花园66号楼自维配电变压器	1000	36.40%	536	536				-39.25%
33864	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族乙线西塔干134左1	400	11.40%	314.4	314.4				-27.11%
33865	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干树林分郾窝堡支28右7变台	200	25.35%	129.3	129.3				-14.39%
33866	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	融创观澜壹号二期小区1局维变电站202配电变压器	800	16.50%	0	0		是	2026年12月	100.00%
33867	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	唐轩北廷二期2局维变电站201配电变压器	800	20.40%	0	0				-1.88%
33868	和平	太原变	太原变098大胜线	沈铁金街佳园2变电站1主变	800	23.50%	532	532				-41.73%
33869	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	育嘉花园2箱变2变压器	630	31.43%	369	369				-46.30%
33870	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大黑村大棚	400	17.40%	0	0				-66.42%
33871	和平	和平变	和平变176和银线	银信KB银信公寓2201间隔配电变压器	630	36.19%	0	0		是	2025年12月	-35.61%
33872	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	红星新程1号变电站1号变压器	630	28.19%	10	10				-42.78%
33873	于洪	光辉变	光辉变	光辉变816光东线光辉三队宿舍	50	40.80%	24.6	24.6				-46.74%
33874	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分李影支49变台	200	36.70%	0	0		是	2025年12月	-33.85%
33875	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园1期1箱变1变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	-29.19%
33876	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线蔡伯街5大棚	200	85.60%	8.8	8.8	2022年12月			-96.71%
33877	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰二期2箱式变电站1配电变压器	630	29.52%	0	0		是	2025年12月	-38.33%
33878	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线91右1台	200	15.60%	0	0				100.00%
33879	康平	中心变	中心变2605镇二线	一建箱变1变压器	200	118.80%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-43.15%
33880	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干36右1+1柱上变压器	315	106.98%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-25.77%
33881	东陵	花山变	碧桂园甲线	YHG_小里沟一台区柱上变压器	315	5.90%	264.9	264.9				-25.75%
33882	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	悦时光小区4箱变201间隔配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-36.98%
33883	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺一号二期2箱式变电站1配电变压器	800	50.25%	0	0		是	2025年12月	-42.05%
33884	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	闽南分26柱上变压器	400	114.90%	0	0	2022年12月			-55.37%
33885	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	万和顺景1箱变2变压器	630	17.90%	0	0		是		-44.23%
33886	法库	包家屯	包家线	10kV包家线满斗中台支5	100	31.80%	0	0		是	2027年	-37.86%
33887	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线前余北台	200	58.20%	0	0		是	2025年11月	-44.34%
33888	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线团山村支08	315	47.94%	0	0				-27.21%
33889	康平	所口变	所口变76342所方线	所方线大齐支01	400	13.50%	306	306		是	2026年12月	-22.47%
33890	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线和平分18变台	200	41.85%	96.3	96.3				-32.33%
33891	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	百乐3小区箱变1变压器	630	47.49%	0	0				-42.92%
33892	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二卜刘南周丽杰养鱼公变台区	400	26.70%	253.2	253.2				0.00%
33893	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	时代新城一期2小区变电站202配电变压器	630	19.37%	0	0				0.00%
33894	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞11箱变2变压器	800	49.13%	0	0		是		-38.22%
33895	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	绿厦爵士汇二期变电站201配电变压器	630	43.81%	0	0				-44.90%
33896	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线小区分16右1变台	200	19.20%	141.6	141.6				100.00%
33897	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线嘎土支220	100	58.50%	0	0				-36.24%
33898	于洪	小于变	10kV于山线56286	曹家变662曹山线宁官村14台区	100	20.60%	69.4	69.4				-47.76%
33899	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	曹家变662曹山线余粮村5台区	100	9.60%	0	0				-475.94%
33900	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	董楼子变048中寺线马刚村东分1（马刚C台）	200	66.20%	47.6	47.6				-34.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33901	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线雷塔支02	100	101.00%	0	0	2025年8月	是	2025年11月	-40.56%
33902	辽中	敖司牛	敖司牛变1233制药厂线	沈阳润府房地产2号201间隔配电变压器	800	84.00%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-11.20%
33903	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	024生活体住宅变电站202变压器	500	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
33904	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线马家铺15、16电井分支08	50	0.00%	0	0		是	2026年12月	-37.20%
33905	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	八家子分14左6	200	35.00%	0	0		是	2025年	-31.69%
33906	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南甲线44	400	33.00%	0	0		是	2026年	-37.93%
33907	东陵	孙家寨	孙张线	融城七英里2箱变1变压器	800	15.60%	0	0		是	2026年12月	8.34%
33908	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	北陵乙线北陵干24柱上变压器	400	73.50%	0	0		是	2025年12月	-44.69%
33909	皇姑	广源变	广源变25780广明线	橡树湾一期2箱式变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
33910	苏家屯	施官变	施官变60188施航线	奥园36号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	30.90%	0	0			2027年	-13.07%
33911	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干4左2柱上变压器	315	3.49%	0	0				-19.08%
33912	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	幻影家园2变电站1变压器	800	32.70%	0	0		是		-44.18%
33913	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	瀛滨寓3变电站配电变压器1公变	630	24.76%	93.528	93.528				-41.01%
33914	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都12号变电站201配电变压器	500	28.40%	0	0			2027年	-42.20%
33915	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园4号变电站1号变压器	630	46.03%	0	0		是	2027年	-42.50%
33916	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区11变电站1变压器	400	43.20%	0	0		是	2025年12月	-42.20%
33917	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	洞锦锦园小区3变电站1变压器	800	32.25%	462	462				-42.16%
33918	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	翰逸华园3号变电站201配电变压器	630	26.41%	0	0			2027年	-41.04%
33919	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分87	400	81.30%	0	0	2025年4月			11.09%
33920	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	润东府4箱变2变压器	630	17.46%	0	0		是		100.00%
33921	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子干96左15变台	200	28.80%	122.4	122.4				-40.25%
33922	大东	农大变	农大变80976农花乙线	三江紫香园2箱变2变压器	500	24.40%	328	328				-43.99%
33923	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	鑫淼人家箱变2变压器	800	23.63%	0	0				-42.80%
33924	浑南	榆树变	榆树变882三义线	天惠广场二期变电站2号配电变压器	800	18.00%	10	10		是	2027年12月	5.06%
33925	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	东官63右3	200	10.50%	0	0		是	2025年	-82.33%
33926	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	阳光家园东区201配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-39.94%
33927	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73之3	200	27.00%	0	0			2027年	0.00%
33928	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	融创观澜壹号二期小区5局维变电站202配电变压器	800	13.80%	0	0		是	2026年12月	100.00%
33929	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳宗达置业有限公司7箱变配电变压器	630	20.63%	437	437				-33.05%
33930	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨姜家村回迁楼居民5号配电变压器	630	11.43%	495	495				-36.91%
33931	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景8变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
33932	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线高荒地分80右11变台	200	31.05%	117.9	117.9				-30.30%
33933	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线杭东台几线4	400	42.25%	0	0		是	2027年	-29.26%
33934	沈北	董楼子	望滨线	望滨干渔场分33风景园林支1（一站式）	200	8.00%	164	164				-38.94%
33935	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	夏语园1变电站2变压器	500	18.56%	0	0				-39.79%
33936	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支11右20左9	200	64.50%	51	51				2.50%
33937	沈河	青年变	青年变350青大线	文华变电站2变压器	630	15.43%	0	0		是	2026年6月	-45.01%
33938	铁西	重工变	重工变10874重塔线	重塔线城西干丁香支8B变压器	200	64.00%	52	52				-57.25%
33939	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	金品吴城3变电站1变压器	630	53.08%	0	0		是	2025年	-34.71%
33940	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2.1期三期2箱式变电站201间隔	630	37.14%	0	0		是	2025年12月	-41.22%
33941	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式服务-沈阳市沈北新区郎奎林养殖场	400	11.44%	0	0		是	2026年12月	45.35%
33942	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	YHG 佳苑庄园三期箱式变电站1号配电变压器	200	53.00%	0	0		是	2025年12月	-46.83%
33943	沈北	道义变	道义变地铁线	沈阳瑞脉医疗科技有限公司（一站式）	400	6.00%	0	0				0.00%
33944	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	YHG 速冻分22（航苑住宅小区）1箱式变电站1号配电变压器	630	26.16%	0	0		是	2025年12月	-47.63%
33945	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干刘家沟支23右5柱上变压器	200	60.00%	0	0		是	2026年12月	-29.99%
33946	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	旭辉璟宸小区3变电站1变压器	800	29.70%	0	0				-16.96%
33947	于洪	五金变	五金乙线	兴盛汇景苑2站房1变压器	400	17.50%	0	0		是	2025年12月	-36.28%
33948	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	大民线大棚分96+1左4变台	200	14.10%	0	0		是	2025年12月	-60.11%
33949	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	万科城市阳光花园1配电室202间隔配电变压器	800	38.40%	0	0				-29.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33950	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	苏家小区4号变电站2变压器	630	16.19%	465	465				-38.87%
33951	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	前进1配电站2站内变压器	630	27.30%	0	0				-42.61%
33952	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	山水文园3箱变2变压器	400	31.50%	0	0				-45.81%
33953	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	上园开发区箱变2变压器	800	43.50%	0	0		是		-31.79%
33954	法库	包家屯	包家线	10kV包家线百东几9南2	200	21.60%	0	0		是	2027年	0.00%
33955	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城2号变电站2变压器	630	57.46%	0	0			2027年	-47.23%
33956	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	YHG_新东箱式变电站1号配电变压器	630	53.33%	0	0		是	2025年12月	-41.50%
33957	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园10箱变1变压器	630	32.70%	361	361				-38.32%
33958	东陵	上佰变	上深乙线	上佰变311上深乙线上深乙干双树子支31柱上变压器	200	69.00%	0	0		是	2026年12月	-35.74%
33959	苏家屯	达连变	达连变60644达史甲线	官立乙线大古家子分47	100	39.00%	0	0			2027年	-75.74%
33960	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	华润置地南区二期3变电站202配电变压器	500	43.20%	173.2	173.2				-40.69%
33961	东陵	上佰变	上深乙线	雍贺园2箱变201间隔配电变压器	630	21.33%	0	0		是	2026年12月	-39.44%
33962	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾（首二期）4箱式变电站2号变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	-37.82%
33963	东陵	中马变	疗养甲线	宴山东一区1箱变2变压器	630	14.92%	228.7972	228.7972				-4.12%
33964	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线所带祝杨干121右1柱上变压器	200	14.75%	0	0		是	2026年12月	52.59%
33965	法库	宝山变	宝山变1004城南线	10kV南环乙线代家庄02	315	6.98%	261.5	261.5				-87.10%
33966	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙5号	400	23.10%	0	0		是	2025年12月	-37.19%
33967	和平	方型变	方型变424方聪线	新兴花园小区2变电站1变压器	400	28.50%	0	0				-37.09%
33968	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村2号变电站2变压器	630	30.48%	0	0			2027年	-42.12%
33969	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	鑫久盛门窗公变台	200	42.30%	0	0				0.00%
33970	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1024四0一—线	茨于坨变017肖寨门线肖北养牛厂（2）nz	200	99.00%	0	0	2025年5月	是	2025年11月	-26.47%
33971	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田1分004	100	61.20%	0	0		是	2026年6月	-43.18%
33972	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线糖酒公司	200	62.80%	54.4	54.4				-40.76%
33973	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干90	80	22.88%	0	0			2027年	-46.93%
33974	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	国瑞熙悦4箱变2变压器	630	14.60%	97.5	97.5				100.00%
33975	沈北	道义变	道孝甲线	沈阳工程学院(沈阳工程学院教师公寓)5201配电变压器	800	7.05%	663.6	663.6				-39.28%
33976	沈北	清水变	清王线	YHG_东方华宇小区1箱变1变（考核表）配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
33977	沈北	大志变	大志变70564志西线	LS_木匠大队	200	23.85%	0	0		是	2026年12月	-33.41%
33978	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线养后西南台	400	36.00%	0	0				-37.00%
33979	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干77+1柱上变压器	400	63.00%	0	0		是	2025年12月	-40.57%
33980	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区二期1变电站201配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-9.63%
33981	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	王驿变854城东线物探分005	315	36.19%	169.5	169.5				-37.38%
33982	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	吴家干15右2	200	46.50%	87	87				-70.52%
33983	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶村西台	200	66.20%	47.6	47.6				-30.70%
33984	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾6号变电站202配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2027年	-38.13%
33985	和平	文艺变	文艺变950文金线	环球金融中心三期2变电站201配电变压器	800	9.90%	640.8	640.8				1.92%
33986	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊双山南综合公变台区	200	15.90%	148.2	148.2				99.78%
33987	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香槟12变电站1变压器	800	28.20%	0	0				-41.18%
33988	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园自维2箱变201间隔配电变压器	400	24.90%	0	0		是	2027年	-32.24%
33989	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分2右1	400	38.10%	0	0			2027年	83.22%
33990	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆10变电站1号变压器	630	26.03%	0	0				-41.61%
33991	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	融创观澜壹号二期小区4局维变电站202配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2026年12月	100.00%
33992	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香槟13箱变1变压器	800	56.10%	0	0				-34.20%
33993	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡5.2期1箱变1母线1变压器	400	57.30%	0	0		是	2026年12月	-34.90%
33994	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	天阔城1箱变202配电变压器	630	35.56%	343	343				-41.38%
33995	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分23左1变台	200	36.30%	0	0				0.35%
33996	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	西河山分37	50	0.00%	0	0		是	2025年	-79.41%
33997	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	香檀1箱变2变压器	500	31.20%	0	0				-43.33%
33998	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	保利云禧2配电室201间隔配电变压器	800	33.60%	0	0		是		4.49%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33999	苏家屯	前显变	前显变278前地线	樾檀山一期3号变电站2号配电变压器	630	49.52%	0	0			2027年	-7.59%
34000	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线牛心坨二组照明	160	66.19%	0	0		是	2026年6月	-32.60%
34001	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线腰街五组照明	200	32.70%	0	0				-33.94%
34002	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝山变005宝十线拉马沟东台	200	19.50%	141	141		是	2025年11月	-31.02%
34003	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支13左4	200	13.40%	0	0			2027年	-36.98%
34004	浑南	于山变	于山变786于安乙线	碧桂园中央公园2号变电站202间隔配电变压器	630	42.86%	0	0				-25.86%
34005	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	景星南苑3变电站202	400	20.00%	0	0				-35.83%
34006	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	华润八號院东区2箱式变电站2配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2025年12月	-32.85%
34007	浑南	前显变	前白乙线	军职退休干部休养所变电站202间隔配电变压器	500	15.36%	0	0		是	2027年12月	-38.31%
34008	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	纺纱线地税分05	200	65.40%	0	0		是	2026年12月	-42.17%
34009	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线南岗分南岗支2右1变台	200	32.40%	115.2	115.2				100.00%
34010	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象2号变电站1号变压器	800	60.75%	0	0		是	2027年12月	-29.17%
34011	于洪	大潘变	大潘线	桃园小区2站房1变压器	630	21.08%	0	0		是	2025年	-43.93%
34012	于洪	曹家变	曹大乙线	特变水木融城住宅小区一期1站房2变压器	630	26.03%	403	403				-39.35%
34013	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线西老边照明南台	400	19.50%	282	282				6.33%
34014	康平	中心变	中心变2606东环线	翰林华府小区1箱式变电站201间隔配电变压器	630	0.95%	0	0				0.00%
34015	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	万泉小区箱变1变压器	630	20.57%	437.4	437.4				-42.66%
34016	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向山北巷2变电站2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
34017	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线侯程支侯村东几6	200	38.10%	0	0		是	2025年12月	0.00%
34018	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆5变电站2变压器	500	21.20%	10	10		是	2027年12月	-34.70%
34019	皇姑	长江变	长江变25476长泰乙线	长泰乙线长泰干38右5柱上变压器	315	43.05%	0	0		是	2025年12月	-30.57%
34020	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林三期1变电站201配电变压器	630	53.33%	0	0		是	2026年12月	-37.11%
34021	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干21	100	72.80%	0	0				-42.66%
34022	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区12变电站1变压器	630	64.38%	161.4	161.4				-42.61%
34023	新民	南窑变	南窑变3570世纪甲线	世纪甲线24右3变台	400	41.05%	195.8	195.8				7.65%
34024	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	生态研究所1箱变201间隔配电变压器	400	21.60%	0	0		是	2026年12月	-43.38%
34025	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	炼钢线于洪干24加1变压器	100	22.50%	0	0		是		-32.00%
34026	东陵	中马变	疗养甲线	中旅万科城2箱变1变压器	400	41.10%	195.6	195.6				9.14%
34027	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线北出口支21	200	70.80%	0	0		是	2026年12月	19.91%
34028	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城40号变电站202间隔配电变压器	630	48.57%	261	261				-33.10%
34029	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金四组分台5+1柱上变压器	200	23.85%	0	0		是	2026年12月	-41.99%
34030	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳二电分台1柱上变压器	50	144.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-43.03%
34031	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区5变电站1变压器	630	23.49%	0	0		是	2025年12月	-36.55%
34032	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	光明苑3变电站202柜	630	0.00%	567	567				0.00%
34033	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	老大房灰山村欣欣家禽饲养公变台区	200	0.00%	0	0				0.00%
34034	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	武警干部住宅2变电站1变	630	13.71%	0	0		是	2025年12月	-37.69%
34035	浑南	营盘	营盘变088营亿线	亿丰南奥2变电站2变压器	630	32.76%	0	0				-37.93%
34036	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线獐草沟分烘干塔支南2	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
34037	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江御景湾1号变电站1号配电变压器	800	20.40%	0	0		是	2027年12月	-11.82%
34038	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	沈阳市皇姑区广顺机械加工部（一站式）	400	32.80%	0	0		是	2026年12月	-35.54%
34039	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	宽场村照明新	100	114.30%	0	0	2025年6月			0.00%
34040	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑4-2配电室2变压器	630	36.57%	0	0		是	2026年12月	-43.46%
34041	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	沈铁霁虹佳园3变电站202配电变压器	800	19.88%	0	0				7.02%
34042	皇姑	文北变	70482文岗线	万科府前壹号3变电站2配电变压器	800	0.30%	0	0				0.00%
34043	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	冠信公寓箱变2变压器	630	0.00%	567	567				-107.25%
34044	铁西	滑翔变	滑翔变20274龙城线	世代龙城公馆3变电站2变压器	500	34.20%	279	279				-52.38%
34045	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线117右7变台	200	52.80%	74.4	74.4				-39.81%
34046	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	罗家房变407红卫线红卫线老牛圈分30右4变台	100	107.40%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-33.28%
34047	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分李河套排水支10左1变台	200	14.20%	0	0		是	2025年12月	-46.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34048	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线水利分04	200	47.60%	0	0		是	2026年12月	-38.86%
34049	和平	广州变	广州变476广府乙线	盛京金融广场3变电站201配电变压器	630	5.71%	531	531				76.01%
34050	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家3号变电站1号变压器	630	26.98%	397	397				-41.74%
34051	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山干荒东分韩三支13+1变台	400	40.80%	0	0		是	2025年12月	-24.65%
34052	辽中	敖司牛	敖司牛变1232局供线	书香苑（居民2）	500	29.20%	0	0		是	2026年12月	-39.02%
34053	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	丁家一组照明(2020微)	200	51.90%	0	0				-24.27%
34054	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	龙达线36左12左15变台	630	7.75%	0	0		是	2025年12月	9.35%
34055	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干中学分21变台	400	53.40%	0	0		是	2025年12月	-44.87%
34056	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干达连西井分8加1变压器	50	45.60%	22.2	22.2				-45.01%
34057	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城四期4箱式变电站2配电变压器	800	33.75%	0	0		是	2025年12月	-33.50%
34058	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	肇兴佳苑小区3变电站2变压器	400	24.50%	0	0				-45.59%
34059	新民	张屯变	张屯变3340代家甲线	张屯变407代家甲线代家甲干代家分63变台	200	52.80%	0	0		是	2025年12月	-35.26%
34060	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	老观坨东海林厂公变台	200	58.80%	62.4	62.4				100.00%
34061	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线东哈3电井分10	50	86.40%	0	0	2025年11月	是	2026年6月	-7.01%
34062	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	茉莉公馆7号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	630	19.05%	0	0			2027年	17.93%
34063	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦2-6配变站2变压器	800	35.70%	0	0				8.51%
34064	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区2变电站1变压器	630	33.65%	0	0		是	2025年12月	-39.97%
34065	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪柳分12右1	400	24.00%	0	0		是	2027年	100.00%
34066	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线44右16变台	400	24.60%	0	0		是	2025年12月	100.00%
34067	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线何家卜台	315	30.16%	0	0		是	2025年12月	-16.34%
34068	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线东新西台	315	64.76%	0	0		是	2025年12月	-30.99%
34069	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线二牛线主干220	400	109.80%	0	0	2024年12月	是	2026年6月	-25.25%
34070	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡北村西台公变台区	200	49.80%	0	0				-30.50%
34071	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	赖花甲线兴隆分29右1变台	400	4.80%	0	0				11.29%
34072	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪枫景汇5变电站变压器	630	28.25%	0	0		是	2027年12月	-43.35%
34073	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	首创国际1号变电站1变压器	800	29.50%	0	0				-41.63%
34074	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干西关东台支004	200	23.03%	0	0		是	2026年12月	-30.94%
34075	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	金宝分19右1左1	200	25.80%	0	0				0.00%
34076	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	YHG_教材分27左1学府雅园变2箱式变电站2配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2025年12月	-35.91%
34077	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛电支三组支004	50	93.60%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-35.13%
34078	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线双四分011	50	101.10%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-27.85%
34079	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干18右11变压器	200	9.60%	0	0		是	2025年12月	-39.48%
34080	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	唐轩英郡11变电站1变压器	630	48.38%	0	0		是	2025年12月	-37.31%
34081	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区7变电站2变压器	630	26.03%	403	403				-40.50%
34082	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天悦3箱变2配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2025年12月	-39.33%
34083	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线太平大棚支07	50	45.30%	0	0		是	2026年5月	-69.58%
34084	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-10母线	630	10.16%	0	0		是	2026年12月	-36.22%
34085	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线小屯分58仇家支07	80	88.50%	0	0	2024年6月			-26.86%
34086	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线连三万四组照明新	100	93.60%	0	0	2025年6月			0.00%
34087	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区5变电站2变压器	630	22.86%	423	423		是	2027年12月	-45.03%
34088	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	唐轩英郡13变电站2变压器	630	28.25%	0	0		是	2025年12月	-29.88%
34089	沈北	王驿变	城南线	一站式-沈北新区黎森木材经销处	400	65.40%	98.4	98.4				2.31%
34090	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干獾洞支118变台	200	19.80%	0	0		是	2025年12月	4.38%
34091	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地苹果园3箱变1变压器	630	20.79%	0	0		是	2026年12月	-22.06%
34092	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	孝信变594孝昌甲线辽宁城开地产开发有限公司3箱变1、2变	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-39.37%
34093	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线72	400	57.30%	130.8	130.8				-38.80%
34094	沈北	农高变	农丰线	柳岗变168育才线沈阳锐锋置业有限公司2号箱变	630	0.00%	0	0				0.00%
34095	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分22右1	200	57.20%	0	0		是	2026年5月	-44.98%
34096	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干西寺分29	50	95.40%	0	0	2024年6月			-15.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34097	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北干39左2右3+1右1	200	13.80%	0	0			2027年	-257.02%
34098	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛颐和名都3箱式变电站1配电变压器	630	21.33%	0	0		是	2025年12月	25.34%
34099	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线82右1变台	200	52.80%	74.4	74.4				0.00%
34100	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线83右10右9	100	52.20%	0	0		是	2027年	-33.98%
34101	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线21右5左9变台	100	47.40%	0	0				20.03%
34102	和平	太原变	太原变060胜三乙线	富润阳光小区11主变	500	19.20%	354	354				-42.40%
34103	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分三台子支医院几5	200	40.80%	0	0		是	2025年12月	-44.25%
34104	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	YHG_小北干北顺乙BKB如意坊自维箱变-1配电变压器	315	54.60%	0	0				-36.20%
34105	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区7变电站2变压器	630	20.00%	441	441				-39.00%
34106	铁西	应昌变	应昌变20554应劝甲线	鑫丰国际4变电站201变压器	630	59.68%	0	0		是	2026年12月	-45.61%
34107	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十一号变电站202配电变压器	630	27.81%	0	0			2027年	-35.27%
34108	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线铁北分6右1变台	200	20.70%	0	0				0.65%
34109	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线156右1变台	100	36.00%	54	54		是	2025年12月	-79.10%
34110	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线150右10变台	100	30.80%	59.2	59.2		是	2025年12月	-19.93%
34111	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	林东干12右2	200	0.00%	180	180				0.00%
34112	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	红豆杉花园1局维201配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
34113	和平	展览变	展览变846二经甲线	二经甲线51右6	200	8.00%	164	164				-64.03%
34114	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	新城华庭小区3变电站1变压器	630	19.52%	0	0		是	2025年12月	-45.51%
34115	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园26小区变电站201配电变压器	800	30.38%	0	0			2027年	-38.64%
34116	沈北	王驿变	城南线	王驿变848城南线亮化分73	100	64.80%	25.2	25.2				-29.30%
34117	于洪	光辉变	光东线	光辉场部南台供暖公司	400	75.00%	60	60				-38.05%
34118	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	长城家园变电站2号变压器	630	24.44%	0	0			2027年	-43.46%
34119	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学乙线潭江分5柱上变压器变压器	315	28.57%	0	0				-44.43%
34120	于洪	东民变	机床三线	小微机床3干5+1左2右7号台	400	16.20%	0	0				18.82%
34121	开发	工农变	工农变55580工岛线	工岛小区2变电站1变压器	630	37.71%	329.4	329.4				-31.26%
34122	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线一组分支线005	200	54.00%	0	0		是	2026年12月	-284.03%
34123	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线粮西台	100	53.40%	36.6	36.6				-49.49%
34124	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线商贸楼支线001	160	91.88%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-39.31%
34125	大东	沈海变	沈海变80398沈槽线	金地槽悦一期1箱变1变压器	630	20.95%	0	0		是		-43.19%
34126	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	招商公园2变电站2配电变压器	800	12.90%	0	0		是	2025年12月	41.16%
34127	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里1箱式变电站1配电变压器	800	75.75%	0	0		是	2025年12月	-41.15%
34128	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝山变005宝十线赵贝堡北台	315	28.70%	193.1	193.1		是	2025年11月	-37.96%
34129	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅3变电站3变压器	630	28.25%	0	0		是	2025年	-42.93%
34130	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	碧桂园太阳城南区1局维变201配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-20.47%
34131	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线32+2	400	19.00%	0	0		是	2026年12月	-40.67%
34132	东陵	汪家变	汪佰甲线	白沙岛B区3箱变2变压器	400	10.50%	0	0		是	2026年12月	22.28%
34133	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭A区2变电站2配电变压器	800	14.40%	0	0		是	2025年12月	24.91%
34134	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	吉宝城镇开发（沈阳）有限公司1箱2202配电变压器	400	64.50%	0	0		是	2026年12月	-35.13%
34135	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线三七分19左1变台	100	44.70%	45.3	45.3				-43.87%
34136	辽中	金山变	金山变45564金长线	蒲河村1机井	50	51.20%	19.4	19.4				-44.26%
34137	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线48左18变台	200	50.70%	78.6	78.6				-41.99%
34138	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	珠江干4柱上变压器	200	36.00%	0	0		是	2025年12月	15.40%
34139	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	兴隆变550农机线农机线31变台	500	32.32%	0	0		是	2025年12月	-37.66%
34140	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线茨林分32左9变台	100	105.00%	0	0	2023年7月	是	2025年12月	-31.04%
34141	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	龙湖天宸小区3变电站2变压器	400	30.60%	0	0		是	2025年12月	27.76%
34142	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	文竹家园1号变电站202配电变压器	500	22.00%	0	0			2027年	-39.20%
34143	浑南	莫子山变	莫子山变842莫松线	恒大御湖郡4号变电站202配电变压器	800	13.13%	0	0				100.00%
34144	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园18号小区变电站201配电变压器	630	21.90%	0	0			2027年	-49.97%
34145	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村1机井	100	61.60%	0	0		是	2025年11月	-74.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34146	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线刁立养殖场分2	200	28.20%	0	0		是	2027年	100.00%
34147	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线247右9变台	200	64.95%	50.1	50.1		是		-32.38%
34148	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线辛先分支029	50	89.10%	0.45	0.45	2025年4月	是	2025年12月	-30.34%
34149	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房田家房振双畜牧公变台区	200	36.60%	106.8	106.8				100.00%
34150	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	万科宝马国际社区4变电站1配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2025年	9.58%
34151	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	香格一品1号变电站202配电变压器	400	45.60%	0	0		是	2026年	-37.62%
34152	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村1机井	100	82.00%	8	8	2025年8月	是	2025年	-38.72%
34153	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	速腾名郡小区1变电站1变压器	630	25.90%	0	0				-37.60%
34154	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含于10左7柱上变压器	400	28.00%	0	0				-38.42%
34155	新民	梁山变	梁山变199周坨线	梁山变199周坨线周坨线125右8变台	100	92.70%	0	0	2024年10月	是	2025年	-39.60%
34156	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大干沉檀水分24右8变台	200	23.40%	0	0		是	2025年12月	-35.29%
34157	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	荷花苑1变电站1变压器	315	33.02%	179.5	179.5				-34.87%
34158	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线小范分12右13	200	15.60%	0	0			2027年	-6.44%
34159	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	法哈牛变605工业线工业线25右4变台	200	66.40%	0	0				-36.31%
34160	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡14号小区变电站2变压器	500	25.60%	0	0			2027年	-39.77%
34161	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	东城紫祥园4变电站1变压器	630	30.48%	375	375				-39.55%
34162	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	蒲岸芳华一期1小区变电所配电变压器201	630	15.56%	0	0		是	2026年12月	8.43%
34163	浑南	于山变	于山变744于安甲线	恒大御峰一期3号变电站1号配电变压器	400	49.20%	0	0				6.07%
34164	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干52+1之1	400	113.70%	0	0	2023年5月	是	2026年	86.40%
34165	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	巧克力城8箱变2变压器	630	26.98%	0	0				-41.79%
34166	浑南	智慧变	智慧972智月线	恒大中央广场六期3号变电站202配电变压器	630	6.67%	525	525				0.00%
34167	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	达乐乙线148左5	200	13.80%	0	0			2027年	0.00%
34168	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲小区8变电站2变压器	400	33.75%	225	225		是	2025年12月	-42.81%
34169	东陵	杨官变	杨孤乙线	杨热线杨孤甲线保利云上3变电站箱变2变压器	800	18.90%	0	0		是	2026年12月	44.10%
34170	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	大沟沿机井	80	39.00%	40.8	40.8				-22.65%
34171	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和悦府二期1箱式变电站2配电变压器	800	39.00%	0	0		是	2025年12月	-19.41%
34172	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	水源线100右2+1	400	31.50%	0	0			2027年	27.25%
34173	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期5变电站1变压器	630	22.10%	0	0		是	2027年12月	-55.03%
34174	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城一期3变201间隔配电变压器	630	33.02%	0	0		是	2026年12月	-34.79%
34175	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城3变电站1变压器	630	35.71%	0	0		是	2025年12月	-46.07%
34176	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	南塔6箱变变压器	400	22.20%	0	0		是	2026年12月	48.51%
34177	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线前谢分32变台	200	27.65%	0	0				-28.54%
34178	于洪	曹家变	曹大乙线	特变水木融城三期站房1配电变压器	800	23.40%	532.8	532.8				-35.40%
34179	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都三期1202配电变压器	630	39.05%	0	0		是	2026年12月	-41.37%
34180	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界卓铸2变电站201配电变压器	400	26.70%	253.2	253.2				-21.25%
34181	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	华邑世纪城二期4箱式变电站配电变压器	400	39.00%	0	0		是	2025年12月	-40.68%
34182	开发	宁官变	宁官变95065宁明甲线	西宸之光小区3变电站1变压器	800	21.60%	547.2	547.2				19.54%
34183	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线关屯西凡02（老台）	400	30.90%	236.4	236.4				-34.46%
34184	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	华泰新都AB区2箱式变电站201间隔配电变压器	630	51.75%	0	0		是	2025年12月	-44.35%
34185	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	富兴华府二期箱变2号配电变压器	800	9.60%	0	0				0.00%
34186	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线56	400	85.00%	20	20	2025年8月			-37.74%
34187	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场干15亩卜分37	100	54.40%	35.6	35.6				-51.40%
34188	浑南	智慧变	智慧954智天线	恒大中央广场六期2号变电站201间隔配电变压器	630	7.30%	0	0		是	2027年12月	0.00%
34189	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队2箱式变电站2配电变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
34190	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线一门支01	200	62.40%	0	0		是	2026年12月	-41.35%
34191	沈北	新城子	新城子变7554农专线	新城子变554农专线农专干143黄岗子分36右支006	315	30.79%	0	0		是	2026年12月	-35.21%
34192	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	桃相乙线134右1	200	39.00%	102	102				-14.14%
34193	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期4箱变1变压器	400	39.30%	0	0		是	2026年12月	5.55%
34194	新民	张屯变	张屯变3360山环线	山环线乌牛分14右1变台	200	23.40%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34195	康平	卧龙变	卧龙变75946卧山线	康湖茗筑小区1期1变电站202间隔配电变压器	1000	32.70%	0	0		是	2026年12月	5.10%
34196	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	阳光格林城2-1间隔201配电变压器	630	47.14%	0	0		是	2026年12月	-42.17%
34197	沈北	道义变	道孝甲线	晨讯置业（沈阳）有限公司（晨兴花园1.1期）2变压器配电变压器	630	24.44%	413	413				-40.37%
34198	和平	和平变	和平变168同南乙线	亚洲时尚11主变	630	40.38%	312.6	312.6				-33.13%
34199	康平	朝阳变	朝阳变75752张开线	张开线大横道子东支09	200	24.60%	0	0		是	2026年12月	100.00%
34200	大东	如意变	如意变80858意小甲线	吉祥2小区变电站1变压器	800	41.10%	391.2	391.2				-47.72%
34201	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷于程屯分19左12变台	400	5.70%	337.2	337.2				100.00%
34202	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑4箱变1变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-38.00%
34203	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三南北台照明台新	400	40.80%	196.8	196.8				0.00%
34204	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	太湖丽景小区2变电站1变压器	630	17.52%	456.6	456.6				-44.14%
34205	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分6左5柱上变压器	400	39.60%	0	0				0.00%
34206	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学干22左25+2右1柱上变压器	250	32.32%	0	0				-23.76%
34207	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	圣丰御景广场二期3变电站202配电变压器	630	28.25%	0	0				11.37%
34208	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡三期4箱变202间隔配电变压器	630	18.29%	0	0		是	2026年12月	-49.59%
34209	沈河	方家变	方家变668方南乙线	中铁建大桥局箱变201间隔配电变压器	630	17.78%	455	455				-44.49%
34210	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分王岗支35左26右3变台	400	17.68%	0	0				-40.85%
34211	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	佳兆业悦峰1号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	58.73%	0	0			2027年	-22.41%
34212	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红干魏屯分南张支20右8变台	200	34.73%	0	0				-30.06%
34213	沈河	大东变	大东变074东青乙线	万莲箱变1变压器	315	52.95%	0	0		是	2026年6月	-38.46%
34214	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	金冠御景西城1配电室202间隔配电变压器	630	53.71%	228.6	228.6				-41.51%
34215	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线五组台分支线003	50	29.40%	0	0		是	2026年12月	-41.90%
34216	东陵	汪家变	汪官甲线	百利得1箱变1变压器	400	21.50%	0	0				0.00%
34217	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	陵西乙线陵西干11+1柱上变压器	400	24.90%	0	0		是	2025年12月	1.32%
34218	于洪	双树变	双树变16160双金线	小尚义村内分台	200	23.40%	0	0				0.00%
34219	浑南	营盘	营盘变040营奥线	沿海商业中心2号变电站2号变压器	630	20.19%	0	0				-34.51%
34220	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城2箱式变电站2配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	-42.50%
34221	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城3箱式变电站2配电变压器	500	35.52%	0	0		是	2025年12月	-40.18%
34222	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线刘小船支49	315	48.57%	0	0		是	2025年	-41.95%
34223	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式服务—沈阳市英沃尔康环保科技有限公司	400	34.80%	0	0		是	2026年12月	30.65%
34224	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线45右7右2	200	3.00%	0	0		是	2027年	13.24%
34225	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线自来水支08	200	34.80%	0	0		是	2026年6月	0.00%
34226	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户a5201配电变压器	500	17.92%	360.4	360.4				-43.55%
34227	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线文华分文华西2台支3	400	26.18%	0	0		是	2026年12月	-29.98%
34228	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	尚品南苑2变电站202间隔配电变压器	630	47.24%	269.4	269.4				-39.00%
34229	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号5变电站1变压器	630	27.05%	0	0		是	2025年12月	-42.73%
34230	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线33右11	400	22.30%	0	0		是	2027年	-31.74%
34231	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分16	315	21.71%	0	0		是	2025年11月	-40.66%
34232	沈北	朱尔变	朱尔变74368朱林线	一站式-沈阳宏远路灯管理有限公司（朱林）	200	10.50%	159	159		是	2026年12月	10.91%
34233	苏家屯	施官变	施官变60188施航线	奥园33号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	26.35%	0	0			2027年	-32.45%
34234	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干100+1右1	200	49.20%	0	0		是	2026年	100.00%
34235	东陵	孙家寨	孙元线	孙家寨变204孙元线孙元干大棚支6右分02柱上变压器	315	58.41%	0	0		是	2026年12月	-29.20%
34236	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳四季园3变电站1变压器	800	41.70%	386.4	386.4				-43.91%
34237	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街线粮库分8变台	200	70.50%	39	39				-11.41%
34238	于洪	范屯变	范古线	全胜村西台（南/北）3台区	200	68.70%	0	0		是	2025年	-15.69%
34239	沈北	道义变	道孝甲线	LS_沈阳工程学院(沈阳工程学院教师公寓)6201配电变压器	630	19.05%	447	447				-41.53%
34240	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	碧商芷兰湾小区1变电站1变压器	800	25.13%	519	519				-41.01%
34241	康平	四家子	四家子变1207四长线	六五（2）台	200	30.90%	118.2	118.2				-25.63%
34242	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微鹭岛湖	200	28.50%	123	123		是	2025年	-16.06%
34243	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线包卧干172	200	27.60%	0	0		是	2027年	-43.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34244	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	钢厂支1+1左2	200	40.80%	0	0		是	2026年6月	-25.39%
34245	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变91362养西线白家岗老卜照明	400	21.00%	0	0				-33.28%
34246	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居6箱变202间隔配电变压器	630	14.48%	475.8	475.8				-42.22%
34247	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥2变电站201间隔配电变压器	630	52.86%	0	0		是	2026年12月	-42.41%
34248	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线16左1	315	33.52%	177.9	177.9				-77.09%
34249	于洪	东民变	东前线	东民变344东前线和和平村南1台区	100	78.90%	0	0				-34.54%
34250	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线南王岗分50变台	200	30.00%	120	120				100.00%
34251	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期9变202	630	19.05%	447	447				24.64%
34252	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东区4箱变2	630	42.38%	0	0		是	2025年12月	-30.16%
34253	东陵	孤家子	营城乙线	yhg_嘉华新城箱式变电站201间隔配电变压器	630	54.29%	0	0		是	2026年12月	-43.24%
34254	东陵	杨官变	杨占线	温馨港湾2箱式变电站2号变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	-40.14%
34255	沈北	道义变	道义变15269偃景线	偃景干泵站分C2支9（一站式）	200	32.40%	0	0		是	2026年12月	-29.14%
34256	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	中海天际2号变电站201间隔（前鼎线）配电变压器	800	39.90%	0	0			2027年	10.92%
34257	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱5号变电站201间隔配电变压器	400	18.30%	286.8	286.8				-39.75%
34258	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	北苑绿洲一本箱式变电站1号变压器	630	25.65%	405.4	405.4		是	2026年12月	-43.90%
34259	和平	三好变	三好变174河堤甲线	汇景一区32主变	630	21.71%	430.2	430.2				-39.31%
34260	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品3号变电站202配电变压器	630	45.08%	0	0			2027年	-40.74%
34261	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园3开闭站4箱变2变压器	630	17.40%	0	0		是	2026年12月	-29.63%
34262	东陵	中马变	高坎线	秀水花都1箱变2变压器	630	29.84%	0	0		是	2026年12月	-38.36%
34263	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	繁荣家园2变电站1变压器	630	10.92%	498.2	498.2		是	2025年12月	-42.82%
34264	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙线洞西干73左8变压器	400	50.10%	159.6	159.6		是	2025年12月	8.81%
34265	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	吕惠瑜变压器（一站式）	400	12.60%	309.6	309.6				0.00%
34266	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	道义干师范分3柱上变压器	160	0.75%	0	0				-17.57%
34267	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景2变电站201间隔配电变压器	630	13.02%	0	0		是		-6.71%
34268	新民	新民变	新民变30158中学线	蓝湾一品3变电站1变压器	630	37.46%	0	0				100.00%
34269	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干易家分25	315	50.48%	0	0				-49.93%
34270	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地4号变电站2变压器	630	29.52%	0	0			2027年	-43.38%
34271	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	东民变342东专线前民六队台区	160	97.50%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-46.13%
34272	大东	大东变	大东变66076大环线	中环广场1变电站2变压器	800	50.25%	318	318				-44.07%
34273	沈北	新城子	新城线	侯三分116新卜四B	200	2.70%	0	0		是	2026年12月	-60.46%
34274	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	石台新苑住宅2箱变201配电变压器	630	9.90%	0	0		是	2026年12月	-39.48%
34275	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线东八家子凡23	250	18.24%	179.4	179.4				100.00%
34276	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	浣花溪小区3变电站2变压器	400	32.70%	0	0		是	2025年12月	-3.95%
34277	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园2变电站2变压器	400	36.60%	0	0		是	2025年12月	-35.13%
34278	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	兴华文居1变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
34279	沈北	大志变	志詹乙线	富城时代5箱变1号配电变压器	630	37.14%	333	333		是	2026年12月	-36.77%
34280	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	市政研究院住宅变电站配电变压器	400	24.30%	0	0				-42.05%
34281	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干37	315	66.03%	0	0		是		-38.50%
34282	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	代家乙线53左22变台	400	21.90%	0	0		是	2025年12月	-34.39%
34283	于洪	家俱变	偃锦线	偃锦城四期1站房1配电变压器	630	33.33%	0	0				-28.39%
34284	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	吉隆市场1变电站1变压器	630	61.90%	0	0		是	2025年12月	-34.30%
34285	沈北	清水变	清王线	小洋河B台	315	28.38%	0	0		是	2026年12月	-40.52%
34286	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	天玺家园变电站2变压器	630	11.43%	0	0			2027年	-54.49%
34287	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲干96张沙布分10右2柱上变压器	160	15.63%	119	119				-23.89%
34288	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	长北8箱变2配电变压器	630	41.90%	0	0				-40.43%
34289	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾二期3号变电站1号配电变压器	800	33.60%	0	0		是	2027年12月	-15.31%
34290	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变844王全线五五分17桥头支3	400	26.10%	0	0		是	2026年12月	-37.16%
34291	浑南	于山变	于山变760于尚线	翡翠臻园1号变电站1号配电变压器	800	38.10%	0	0		是	2027年12月	1.74%
34292	皇姑	长江变	468长黄乙线	美登支5加1左1柱上变压器	250	77.60%	0	0		是	2025年12月	-60.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34293	大东	顺城变	顺城变40060商品乙线	尚品中央公馆3箱变2站内变压器	500	18.80%	356	356				-44.44%
34294	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙D环网单元1变电站1变压器	400	39.00%	204	204		是	2025年12月	-43.12%
34295	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园B1区1变电站202变压器	800	24.75%	522	522				-38.32%
34296	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村4号变电站1号配电变压器	630	29.21%	0	0		是	2027年12月	-39.78%
34297	法库	果子园	果子园变1412水泥线	宝山变005宝十线机房电台	100	26.70%	63.3	63.3				-28.16%
34298	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	铁路2箱变1变压器	400	9.90%	0	0				-49.72%
34299	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城一期1变电站1配电变压器	800	27.75%	0	0		是	2025年12月	-44.85%
34300	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分2左19	200	35.70%	0	0		是	2025年	-29.95%
34301	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚A区2变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
34302	于洪	小于变	10kV于工线56284	景城时代2台（临时电）	630	46.03%	0	0				100.00%
34303	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	凤凰甲线凤凰干19+5柱上变压器	400	29.10%	0	0		是	2025年12月	-36.65%
34304	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	格林英郡4号变电站1变压器	630	27.94%	0	0			2027年	-38.80%
34305	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	德馨苑2变电站1变压器	500	23.20%	0	0		是	2027年12月	-54.08%
34306	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑5变电站2变压器	800	0.00%	10	10				0.00%
34307	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线东风村	200	90.00%	0	0	2023年7月			-35.92%
34308	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线60右5	315	57.90%	0	0				-41.34%
34309	皇姑	勾莲变	勾莲变10352上林甲线	金辉优步湖畔3箱式变电站1配电变压器	800	34.50%	444	444				-21.71%
34310	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期2变电站1变压器	500	36.40%	0	0		是	2027年12月	-37.00%
34311	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	英国宫4号变电站202间隔配电变压器	800	59.25%	0	0			2027年	-27.51%
34312	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线聂家屯031	50	3.60%	0	0		是	2026年5月	5.15%
34313	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线秀登干222	315	40.32%	0	0		是	2025年12月	-32.48%
34314	于洪	东民变	东范线	隆盛花园4台（临时电）	315	28.57%	0	0				100.00%
34315	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	乐警3箱变2变压器	630	20.57%	117.776	117.776				-40.96%
34316	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线田家二支01	200	47.60%	0	0		是	2026年5月	8.80%
34317	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾一期3箱式变电站2配电变压器	800	26.70%	0	0		是	2025年12月	-41.71%
34318	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	郑农甲1开闭站2变电站变压器	400	77.75%	49	49		是	2025年12月	-30.50%
34319	新民	东郊变	东郊变30270郑南乙线	城东甲线农田分13右7	250	45.20%	0	0				-37.90%
34320	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷子堡变039周徐线冷后中心街台	400	51.20%	155.2	155.2		是	2026年6月	-35.82%
34321	新民	东郊变	东郊变30270郑南乙线	城东甲线农田分27	100	33.60%	0	0				-50.03%
34322	于洪	铸造变	铸东乙线	荣盛锦绣天地三期2变电站2变压器	630	47.14%	0	0		是	2025年	-39.03%
34323	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线前大分09	400	23.25%	267	267				-36.50%
34324	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	河畔六期3号变电站1号变压器	630	0.48%	0	0		是	2027年12月	0.00%
34325	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河1号变电站2号变压器	630	24.00%	10	10		是	2027年12月	-36.05%
34326	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站1箱变1变压器	630	15.87%	0	0		是	2026年12月	-42.34%
34327	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑一期1箱式变电站1配电变压器	800	37.50%	0	0		是	2025年12月	-39.72%
34328	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	闽江乙线延寿寺东分2	400	73.20%	0	0		是	2025年12月	-32.19%
34329	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	西城逸景2变电站1变压器	630	35.05%	346.2	346.2				-39.89%
34330	大东	毛君变	毛君变946毛光线	天汇公园壹号6箱变1变压器	800	4.50%	684	684				100.00%
34331	浑南	营盘	营盘变084营天线	明天广场南区一期2号202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
34332	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干45左1	315	65.71%	0	0				-23.44%
34333	皇姑	红卫变	红卫变356红乐线	乐天圣苑1箱式变电站2配电变压器	630	48.57%	0	0		是	2025年12月	-41.43%
34334	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分3	315	41.90%	0	0		是	2025年12月	-33.30%
34335	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩*公馆13-1间隔201配电变压器	630	25.71%	0	0				-42.67%
34336	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分派出所支柏村几2（柏家沟村东台）	200	14.40%	0	0		是	2025年	-36.05%
34337	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分砖厂支柏九队西几（柏九队西台）	315	12.19%	0	0		是	2025年	-32.98%
34338	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干安坨分郑家支47右3变台	200	33.00%	114	114		是	2025年12月	-46.36%
34339	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线烟草	160	84.75%	0	0	2023年9月	是	2025年12月	-20.68%
34340	大东	如意变	如意变80876如小乙线	上东花墅一期2箱变2变压器	630	28.95%	0	0				-39.75%
34341	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	明天广场六期2变电站202间隔配电变压器	800	36.38%	0	0		是	2027年12月	-42.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34342	苏家屯	苏南变	苏南变60296南砂乙线	砂轮乙线83	200	63.90%	0	0		是	2027年	-44.62%
34343	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线省宅分12右3柱上变压器	250	33.60%	0	0		是	2025年12月	-43.42%
34344	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分26左8变压器	500	31.40%	0	0		是	2025年12月	-47.71%
34345	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	毛站线沈站干30左7	315	10.16%	0	0				-52.75%
34346	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	崇山变266凤凰乙线金融开闭站金融金融2柱上变压器	315	29.52%	0	0		是	2025年12月	-46.46%
34347	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支4变压器	315	19.68%	0	0		是	2025年12月	-25.13%
34348	大东	如意变	如意变80858意小甲线	意小甲线北海干吉祥一支5左3	200	89.70%	0.6	0.6	2025年8月			-42.00%
34349	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分146右7变台	100	47.40%	0	0		是	2025年12月	-46.33%
34350	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	长风乙线40+2柱上变压器	400	24.75%	0	0		是	2025年12月	-44.19%
34351	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干9右6变压器	315	26.35%	0	0				-38.08%
34352	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分14变压器	200	14.80%	0	0		是	2025年12月	-46.06%
34353	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线工商分2	315	43.43%	0	0			2027年	16.44%
34354	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	施官变146北官线北官线088	200	0.00%	0	0			2027年	-108.96%
34355	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线后西分12	315	68.57%	0	0				-43.14%
34356	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	长江甲线32右2之1柱上变压器	315	40.00%	0	0		是	2025年12月	-47.20%
34357	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分21右8变台	100	43.50%	0	0		是	2025年12月	-46.64%
34358	沈河	粮仓变	粮仓变546粮木甲线	粮仓变542粮木甲线方北干河道分3右1+1公变	315	29.71%	189.9	189.9				-47.82%
34359	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干测绘分28公变	200	46.80%	86.4	86.4				-47.23%
34360	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干36右1公变	315	19.05%	223.5	223.5				-45.87%
34361	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干27公变	315	35.87%	170.5	170.5				-33.65%
34362	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	勾连变352前塔甲线朝中分4左6柱上变压器	200	53.10%	0	0		是	2025年12月	-42.69%
34363	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分5右5左5柱上变压器	315	46.67%	0	0		是	2025年12月	-16.18%
34364	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路干65右6左2加1	400	97.20%	0	0	2025年9月			-38.08%
34365	大东	如意变	如意变856如沈乙线	沈联线沈小联干消防分1	315	33.65%	177.5	177.5				-32.38%
34366	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	万南干32右2公变	315	44.19%	0	0				-44.43%
34367	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线39	400	44.10%	0	0		是	2025年12月	-42.39%
34368	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干70右7	315	37.14%	0	0				-51.85%
34369	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	方溪变344方溪乙线方溪干20左2柱上变压器	160	3.38%	0	0		是	2025年12月	15.92%
34370	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	善仓干1左2	400	16.80%	292.8	292.8		是		7.83%
34371	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分6左1变压器	315	9.84%	0	0		是	2025年12月	-49.96%
34372	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线25右8	200	54.80%	0	0		是	2025年12月	-42.20%
34373	和平	展览变	展览变846二经甲线	二经甲线26右5	250	24.00%	165	165				-55.57%
34374	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干山梨红分32	250	1.92%	220.2	220.2				-135.36%
34375	和平	方型变	方型变444方青乙线	北五经分10	315	99.37%	0	0	2022年12月	是	2025年	-37.65%
34376	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干27右4变压器	400	88.75%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-28.65%
34377	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分7变台	160	46.88%	0	0		是	2025年12月	-62.79%
34378	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾连变346向工乙线勾连分2左1之1柱上变压器	100	0.00%	0	0				0.00%
34379	和平	市府变	市府变582北市乙线	北市乙线34左1	630	27.94%	0	0		是	2027年12月	-49.53%
34380	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分22左2右1变压器	315	58.41%	0	0		是	2025年12月	-44.92%
34381	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	月光橙箱变2号变	630	16.00%	0	0		是	2025年12月	-35.00%
34382	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	环北书香苑2箱变1变	500	17.28%	363.6	363.6		是	2025年12月	-41.07%
34383	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期7箱变1变压器	630	20.95%	435	435				-44.96%
34384	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二10箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
34385	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲3配电箱变1号变	630	47.30%	269	269				-41.51%
34386	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔2箱变2变压器	630	37.46%	331	331				-39.13%
34387	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙花园6箱变2号变	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	-46.00%
34388	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	烟草变电站一次变压器柜主变	315	48.25%	0	0				-44.63%
34389	和平	方型变	方型变442方青甲线	四平街26号主变	400	18.90%	0	0		是	2025年	-44.22%
34390	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都11变电站202	630	20.95%	435	435				-40.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34391	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	沈阔家园2箱变2	630	45.71%	0	0		是	2025年12月	-41.58%
34392	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	牛三官2箱变2变压器	500	36.80%	0	0		是		-41.01%
34393	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	明地小区3变电站2变压器	630	38.10%	296.172	296.172		是	2025年12月	-42.80%
34394	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区2变电站2变压器	630	18.54%	0	0		是	2025年12月	-39.55%
34395	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情小区2变电站2变压器	630	21.33%	0	0		是	2025年12月	-42.28%
34396	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情小区3变电站1变压器	630	23.24%	0	0		是	2025年12月	-43.84%
34397	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶1号变电站2变压器	630	26.67%	399	399				-35.56%
34398	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑2箱变1变压器	630	50.79%	247	247				-43.07%
34399	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金地盛世小区5变电站2变压器	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	-47.23%
34400	和平	广州变	广州变470二纬甲线	九如西巷变电站一次变压器柜主变	315	36.19%	169.5	169.5				-40.14%
34401	铁西	滑翔变	滑翔变20290云峰乙线	城建花园10变电站201	630	39.37%	0	0				-42.47%
34402	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	高官花园2箱变1变压器	630	14.86%	0	0				-42.06%
34403	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村四期小区变电站202配电变压器	630	16.83%	0	0				-39.92%
34404	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	顺星北苑小区2变电站201配电变压器	500	60.80%	0	0				-46.71%
34405	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	廊桥溪语1变电站201柜	500	26.88%	0	0		是		-39.59%
34406	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	御览家园小区变电站202变压器	630	25.08%	0	0				-45.23%
34407	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	廊桥溪语3变电站202柜	315	64.00%	0	0		是		-35.30%
34408	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	消防官兵小区2变电站201变压器	500	25.28%	0	0		是		-48.81%
34409	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	消防官兵3变电站201变压器	500	14.72%	0	0		是		-35.29%
34410	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	圣工小区变电站201柜	630	36.19%	0	0				-42.10%
34411	和平	马路湾	马路湾变658马二乙线	和平北大街1主变	400	23.40%	266.4	266.4				-46.60%
34412	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	帅府箱变1变压器	400	19.20%	0	0		是	2025年12月	-108.46%
34413	沈河	万柳变	万柳变276万东线	邻园箱变2变压器	500	35.84%	0	0				-46.79%
34414	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城1箱变1变压器	400	24.50%	0	0				-45.77%
34415	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	南八中路小区变电站201柜	500	71.60%	0	0		是		-49.09%
34416	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区3变电站201	500	37.12%	0	0		是	2028年12月	-43.93%
34417	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园11变电站1变压器	500	28.80%	0	0				-39.42%
34418	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	通站东里箱变1	630	44.95%	0	0				-46.06%
34419	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	铁亚2箱变1配电变压器	400	83.60%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-42.69%
34420	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	辽大公寓1箱变2号变	400	18.50%	286	286				-40.51%
34421	和平	三好变	三好变192中雁线	中雁21主变	1600	13.75%	1220	1220				-45.19%
34422	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地51主变	630	29.71%	379.8	379.8				-34.71%
34423	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	北塔小区箱变1	630	135.87%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-40.30%
34424	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华厅2箱变1变	630	20.57%	437.4	437.4				-43.25%
34425	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	大成箱变1变压器	500	31.68%	0	0		是	2026年12月	-40.83%
34426	沈河	长青变	长青变448长南乙线	丰乐1变电站2变压器	630	38.48%	0	0		是	2026年12月	-41.62%
34427	沈河	长青变	长青变444长南甲线	泉园电气化1箱变2变压器	1250	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
34428	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	凯荣国际花园2变电站201柜	500	35.60%	0	0		是	2028年12月	-42.42%
34429	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华街7变电站201柜	630	28.57%	0	0		是		-48.33%
34430	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	金融家园变电站1变压器	630	17.78%	0	0				-42.14%
34431	大东	善邻变	善邻变81064善小甲线	高炮小区变电站1变压器	630	11.43%	0	0				-38.32%
34432	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	西顺城东箱变2变	630	32.25%	0	0		是	2025年12月	-45.47%
34433	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑4变电站201变压器	400	22.80%	0	0				-45.71%
34434	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	北一路14变电站201柜	250	0.00%	225	225				-60.38%
34435	铁西	万达变	万达变56084万滑乙线	艳路二区变电站201	630	29.21%	383	383		是	2025年12月	-44.37%
34436	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	红巾3变电站2变压器	500	62.72%	0	0				-40.90%
34437	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	自动化1箱变1变压器	500	40.64%	0	0		是	2026年12月	-48.12%
34438	大东	大东变	大东变66064东风甲线	大东路2箱变1变	500	10.24%	398.8	398.8				-39.39%
34439	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙3期2箱变1变	630	24.13%	0	0				-34.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34440	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	民富5变电站2变压器	500	26.56%	0	0		是	2026年12月	-45.84%
34441	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	万科金色1-2变电站1变压器	630	23.17%	0	0				-43.58%
34442	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城一期1箱变1变压器	630	72.76%	0	0				-44.42%
34443	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺微型6变电站201柜	315	40.32%	156.5	156.5				-33.21%
34444	新民	新民变	新民变30162营东线	冠芳园1变电站2变压器	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	-40.38%
34445	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城10号变电站1号变压器	630	60.95%	183	183				-45.80%
34446	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	和平新村箱变1	400	57.60%	0	0				-42.02%
34447	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	牛三官1箱变2变压器	500	50.40%	0	0		是		-41.43%
34448	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	泰山东箱变1号变	500	71.52%	0	0				-41.60%
34449	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村4变电站201柜	500	7.20%	0	0		是	2027年12月	-26.40%
34450	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳粉四区2变电站201	630	12.06%	6.928	6.928				-42.39%
34451	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊8变电站201柜	630	50.48%	0	0		是	2027年12月	-40.88%
34452	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	金山小区2号变电站1号变压器	400	78.40%	0	0		是	2027年	-39.09%
34453	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	金港天府4箱变1	630	32.06%	0	0		是	2025年12月	-49.44%
34454	皇姑	长江变	25466长黄甲线	卧龙箱变2	500	20.40%	0	0		是	2025年12月	4.49%
34455	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	大渡河1箱变1	400	67.20%	0	0				-36.03%
34456	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	华海雅馨苑3箱变1	400	55.50%	0	0		是	2025年12月	-41.97%
34457	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园4变电站201柜	630	52.70%	93.528	93.528				-43.14%
34458	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区18箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
34459	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区4箱变1	630	11.11%	0	0		是	2025年12月	-44.08%
34460	新民	新民变	新民变30170营西线	富贵人家1变电站1变压器	630	31.81%	0	0		是	2025年12月	-46.64%
34461	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区4变电站202柜	500	78.80%	0	0		是	2028年12月	-42.18%
34462	东陵	中马变	疗养甲线	锦麟河院东区二期3箱变1号变压器	630	7.94%	228.7972	228.7972				0.00%
34463	沈北	农高变	农高变70358农海线	湖郡小区2局维变电站202配电变压器	630	7.62%	0	0		是	2026年12月	7.89%
34464	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅嘉园2变电站1配电变压器	630	18.73%	0	0		是	2025年	-21.36%
34465	于洪	得胜变	得工线95446	小微香堤北苑台	200	8.10%	0	0		是	2025年	-41.00%
34466	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	博地左岸箱式变电站1配电变压器	800	36.38%	0	0		是	2025年12月	-43.39%
34467	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线古城丙40	400	19.50%	0	0		是	2025年12月	100.00%
34468	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘线大屯分40	400	15.30%	0	0				19.97%
34469	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长白新城5号变电站1变压器	630	23.49%	0	0			2027年	-39.54%
34470	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	立新干五三分5+1公变	400	20.40%	0	0				-43.91%
34471	东陵	祝家变	祝高线	祝高线祝家分46左1柱上变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
34472	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	重型高楼变电站202	630	24.44%	325.616	325.616				-47.60%
34473	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城18号变电站201配电变压器	630	33.33%	0	0			2027年	-39.96%
34474	于洪	范屯变	范北线	三供一业马三家御东社2号台	630	26.67%	399	399				-43.46%
34475	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山于电车分5柱上变压器	400	78.20%	0	0		是	2025年12月	-42.07%
34476	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北于46柱上变压器	400	10.25%	0	0		是	2025年12月	-47.07%
34477	大东	如意变	如意变80842如花甲线	中盛2变电站1变压器	500	80.32%	0	0	2025年8月			-43.12%
34478	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭郡2变电站2变压器	630	36.19%	0	0				-37.23%
34479	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	南铁乙线67变台	200	48.00%	0	0				-23.85%
34480	和平	方型变	方型变442方青甲线	南四经分2	315	55.56%	0	0		是	2025年	-40.55%
34481	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡叔家庵叔桂永大棚公变台区	200	17.40%	145.2	145.2				0.00%
34482	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线昆村分15左4变台柱上变压器	50	102.40%	0	0	2022年12月			-35.65%
34483	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干永安分8变台	200	33.00%	0	0				-18.36%
34484	东陵	汪家变	汪佰甲线	上佰变312上佰线上佰干156右07柱上变压器	100	22.80%	0	0		是	2026年12月	-50.76%
34485	沈北	天乾变	天孝甲线	龙湖原府小区1局维变电站201配电变压器	800	19.20%	0	0		是	2026年12月	56.33%
34486	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	龙湖原府小区4局维变电站202配电变压器	800	14.40%	0	0		是	2026年12月	29.34%
34487	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干砖厂分2变台	200	6.60%	166.8	166.8		是	2025年12月	-42.72%
34488	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	金宝分19右2	400	44.70%	0	0			2027年	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34489	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	高山分8右5+2	315	46.86%	0	0			2027年	-38.20%
34490	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	高山分3	250	26.80%	0	0			2027年	-136.12%
34491	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	城南御园1变电站2变压器	630	12.70%	0	0		是	2025年12月	7.22%
34492	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线后房分13左04	100	61.50%	0	0		是	2025年	-29.95%
34493	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支34右11	200	2.70%	0	0			2027年	100.00%
34494	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期1箱式变电站1配电变压器	630	31.24%	0	0				-37.93%
34495	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	崇山变250岐山甲线岐山干5右1柱上变压器	100	34.20%	0	0		是	2025年12月	-42.68%
34496	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干184右2	400	30.45%	238.2	238.2				-7.69%
34497	于洪	兰台变	兰工线	假日小城2站房1变压器	630	60.95%	183	183				-36.84%
34498	铁西	重工变	重工变10874重塔线	米兰颂小区1配电室202间隔配电变压器	630	20.63%	437	437				0.82%
34499	东陵	麦子屯	麦子屯	麦古甲线麦屯分28柱上变压器	200	39.30%	0	0				0.00%
34500	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线耿窝分121变台	100	34.50%	0	0		是	2025年12月	6.89%
34501	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干68左3	200	54.90%	70.2	70.2				-31.30%
34502	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城3号2变压器	630	27.05%	0	0		是	2027年12月	4.24%
34503	东陵	李相变	李祝乙线	李相变643李祝线李祝干49右分04柱上变压器	400	21.00%	276	276		是	2026年12月	-33.83%
34504	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙干链条分17柱上变压器	200	3.60%	0	0		是	2026年12月	-39.08%
34505	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园4变电站202	400	0.00%	360	360				0.00%
34506	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	颐和城三期2箱变2变压器	400	42.60%	0	0		是	2026年12月	6.09%
34507	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干碱家分29左11变台	200	63.00%	54	54				-33.90%
34508	大东	农高变	农高变70370人和乙线	富友雅士居1箱变2变压器	630	10.16%	0	0		是		13.67%
34509	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	百乐5小区箱变201变压器	630	38.73%	0	0				-43.15%
34510	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线大帮牛西台照明	200	45.30%	89.4	89.4				-20.43%
34511	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干茨干分43变台	200	22.20%	0	0		是	2025年12月	-50.63%
34512	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区6变电站201配电变压器	400	11.60%	173.2	173.2				0.00%
34513	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分汪家沟西二台几1（汪西二台）	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
34514	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	徐家屯养殖南台	400	45.30%	178.8	178.8				57.15%
34515	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	四方台农场村聚鑫源泽纶公变台区	200	0.40%	179.2	179.2				100.00%
34516	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三号院乙4小区变电站2变压器	630	31.43%	369	369				-41.07%
34517	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线万寿干97公变	400	14.40%	0	0		是	2026年12月	-41.40%
34518	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	砂轮甲线104左1	500	95.20%	0	0	2022年12月	是	2027年	-39.22%
34519	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干222右4变台	200	31.05%	117.9	117.9				-40.59%
34520	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	天汇新干线2变电站2变压器	500	27.20%	0	0		是	2025年12月	-42.15%
34521	铁西	重工变	重工变10840城西线	君悦美景1箱变202变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
34522	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾一期B区2箱变2变压器	400	27.00%	252	252				-32.41%
34523	和平	文艺变	文艺变950文金线	环球金融中心三期小区1变电站201配电变压器	800	40.88%	393	393				-37.00%
34524	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园4变电站201配电变压器	250	24.80%	0	0			2027年	-52.41%
34525	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	双喜北小区土建变202	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
34526	新民	家俱变	10kV沙侯乙线16874线	侯南干87左1变台	200	14.80%	0	0		是	2025年12月	-37.18%
34527	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大千常家窝堡分兰旗支72变台	200	52.20%	0	0		是	2025年12月	-34.23%
34528	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园1箱变1变压器	500	22.08%	0	0				-45.77%
34529	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	亦农龙湖西府小区1变电站1变压器	800	36.38%	429	429				-29.09%
34530	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	益格堡景小区变电站1变压器	400	37.60%	209.6	209.6		是	2025年12月	-41.50%
34531	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	紫金名门箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
34532	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场D组团1变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
34533	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区2变电站1变压器	630	22.38%	0	0		是	2027年12月	-40.60%
34534	浑南	营盘	营盘变088营亿线	亿丰南奥4变电站1变压器	800	24.00%	0	0				-46.16%
34535	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	西华府小区2变电站1变压器	400	38.40%	0	0				-36.89%
34536	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线83左6右2左0	400	12.75%	0	0			2027年	0.00%
34537	浑南	白塔变	白塔变986白施甲线	田园牧歌2号变电站202间隔配电变压器	800	36.75%	0	0		是	2027年12月	-37.84%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34538	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	监狱分11柱上变压器	200	22.40%	0	0				-19.06%
34539	法库	宝山变	宝山变10117法慈线	10kV法慈线粮库联通分满仓农业支2	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
34540	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	锦绣御景一、二期4局维变202配电变压器	800	28.20%	0	0		是	2026年12月	-11.64%
34541	东陵	汪家变	汪佰乙线	方大欣湖里1变电站1号变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年12月	37.91%
34542	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	保利云禧3配电室201间隔配电变压器	800	44.10%	0	0		是		-8.86%
34543	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	隆悦祥云4号变电站201间隔（官塔乙线）配电变压器	800	20.10%	0	0			2027年	7.09%
34544	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分1左6左3柱上变压器	400	71.40%	0	0		是	2025年12月	100.00%
34545	和平	广州变	广州变464广太乙线	广太乙线5+2	315	57.14%	0	0				-46.08%
34546	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二卜皮家堡吕鑫养鱼公变台区	200	5.10%	169.8	169.8				0.00%
34547	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线42右25变台	200	18.90%	142.2	142.2				-12.24%
34548	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳宗达置业有限公司1箱变配电变压器	630	24.76%	411	411				-35.23%
34549	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	丽都铭城2号201配电变压器	630	34.60%	0	0		是	2025年12月	-36.88%
34550	开发	工农变	工农变55580工岛线	长岛小区3变电站1变压器	800	32.63%	459	459				-46.00%
34551	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨姜家村回迁楼居民4号2配电变压器	630	12.70%	487	487				-35.65%
34552	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干戈三分4右支0加1左分7台区	100	38.40%	51.6	51.6				-63.44%
34553	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	府苑雅都二期3号箱1号考核箱变配电变压器	630	46.03%	0	0		是	2025年12月	-21.05%
34554	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线古城乙38	100	66.30%	0	0		是	2025年12月	-35.91%
34555	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界御景1变电站2变压器	630	55.24%	219	219				-34.64%
34556	于洪	大潘变	大祝线	中置蔡悦.中置古悦4站房2配电变压器	800	7.20%	0	0		是	2025年	0.00%
34557	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	沈阳蒲河房地产开发有限公司（石台新苑住宅）1间隔1配电变压器	400	20.40%	0	0		是	2026年12月	-36.49%
34558	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城4变电站2变压器	500	71.68%	0	0				-42.77%
34559	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	果蔬市场1变电站2变压器	630	39.37%	0	0		是	2025年12月	-52.00%
34560	浑南	白塔变	白塔变972白成乙线	育才学校箱式变电站1变压器配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2027年12月	-39.69%
34561	浑南	白塔变	白塔变972白成乙线	育才学校箱式变电站2变压器配电变压器	315	36.19%	0	0		是	2027年12月	-43.07%
34562	大东	如意变	如意变856如沈乙线	北方奥运3箱变1变压器	630	20.00%	342.936	342.936				-46.28%
34563	东陵	孤家子	营城乙线	优品天地地下变电所1号配电变压器	630	62.86%	0	0		是	2026年12月	-37.75%
34564	和平	市府变	市府变582北市乙线	盛京金融广场北区8小区变电站201配电变压器	630	41.27%	0	0		是	2027年12月	78.81%
34565	于洪	五金变	五机乙线	兴盛汇景苑5站房1变压器	630	13.33%	0	0		是	2025年12月	-38.02%
34566	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和干100左2	400	36.00%	216	216				7.02%
34567	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区3号箱1号变压器	630	38.10%	327	327				-41.03%
34568	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区1配电站1变压器	630	23.62%	0	0				-42.60%
34569	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干林场分03左支02柱上变压器	200	19.30%	0	0		是	2026年12月	-38.21%
34570	东陵	营盘	营孤乙线	泰来十六区2箱变1变压器	800	74.10%	0	0		是	2026年12月	-38.25%
34571	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	英雄公园1箱式变电站1配电变压器	100	20.40%	0	0		是	2025年12月	-32.85%
34572	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲线广方干小转弯分17左1柱上变压器	50	21.20%	0	0		是	2025年12月	-9.63%
34573	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线老山头西支003	100	92.25%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-30.89%
34574	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	另角泡村西台（仅换变压器）改造	400	93.00%	0	0	2025年8月			17.23%
34575	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期4变电站2配电变压器	800	29.25%	0	0				-37.91%
34576	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北分19柱上变压器	400	27.20%	0	0		是	2025年12月	-36.22%
34577	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	碧桂园天语1箱变2配电变压器	800	30.30%	0	0		是	2025年12月	18.58%
34578	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	詹屯变842虎桥线大桥台分005	80	32.63%	0	0				-29.06%
34579	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗变051杨士岗线佑户坨东台照明	400	42.15%	191.4	191.4		是	2026年12月	-39.42%
34580	于洪	曹家变	曹乙线	凯怡阳光四期2站房1配电变压器	400	34.50%	222	222				-39.01%
34581	法库	宝山变	法镇二线	宝山变005法镇线双庙子分8	315	4.95%	267.9	267.9				-53.70%
34582	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	阳光尚品2变电站1配电变压器	630	26.98%	0	0		是	2025年12月	-43.43%
34583	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	七彩雅筑小区4箱变2变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
34584	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	七彩雅筑小区1箱变2变	630	28.19%	0	0		是	2025年12月	-47.02%
34585	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线10	315	43.81%	0	0			2027年	-45.70%
34586	沈河	南湖变	南湖变499南东乙线	星汇云锦2-1变电站201配电变压器	800	34.50%	444	444				-7.29%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34587	浑南	新南变	新南042新景线	华发新城鸿景嘉园2号变电站2号配电变压器	800	23.40%	0	0		是	2027年12月	-17.64%
34588	浑南	新南变	新南042新景线	华发新城鸿景嘉园3号变电站2号配电变压器	800	18.90%	0	0		是	2027年12月	-14.50%
34589	辽中	新民屯	新民屯变1144沈西线	新民屯新东村贵川淡水鱼养殖公变台区	200	60.60%	58.8	58.8				0.00%
34590	于洪	大兴变	兴古线	沈阳市于洪区大兴街道吴家荒村民委员会变电站1变压器	630	38.73%	0	0				-33.85%
34591	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄东中台照明	400	95.10%	0	0	2025年6月			-24.93%
34592	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄东北台照明	400	38.40%	0	0		是	2026年6月	-18.37%
34593	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线满东三四组照明	400	6.90%	332.4	332.4				-45.16%
34594	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线碧草绿阁东	630	33.97%	353	353				-38.34%
34595	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城2变电站1配电变压器	630	28.95%	0	0		是	2025年12月	-44.83%
34596	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之14右3柱上变压器	100	36.00%	0	0		是	2025年12月	-135.04%
34597	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线新区分支线10	160	19.25%	0	0		是	2025年12月	-29.37%
34598	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期3箱式变电站2配电变压器	500	27.52%	0	0		是	2025年12月	-30.89%
34599	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	虎镇变264虎工线小桥井分09	50	87.60%	1.2	1.2	2025年9月			-40.12%
34600	于洪	平罗变	平罗线	平罗二村十七队台区	200	48.90%	0	0		是	2025年	-70.86%
34601	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳荣盛房地产开发有限公司坤湖郦舍2变电站2变压器配电变压器	500	28.00%	0	0		是	2026年12月	-46.91%
34602	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城四期3箱式变电站配电变压器	630	33.02%	0	0				-42.40%
34603	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	明发上河时代2变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
34604	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线小坨水分支线001	50	24.60%	0	0		是	2026年12月	-75.85%
34605	皇姑	广源变	广源变25766广莲乙线	沈阳客厅二期2箱式变电站2配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-30.14%
34606	大东	望花变	望花变70256望北乙线	世博家园2箱变2变压器	630	22.48%	0	0				6.52%
34607	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养士堡养前新棚菜nz（仅换变压器）改造	200	37.60%	0	0				9.58%
34608	东陵	农大变	农首线	双珑原著4箱变1变压器	630	19.37%	445	445				-1.07%
34609	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线91右7	200	54.90%	0	0		是	2026年	6.14%
34610	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆6变电站1号变压器	630	21.27%	0	0				-37.10%
34611	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	龙江苑小区箱式变电站2配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-42.05%
34612	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线牛心坨六组照明新	200	69.00%	42	42				0.00%
34613	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分15右1+1右2	200	21.90%	0	0		是	2027年	-35.88%
34614	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期2变电站1变压器	800	26.40%	508.8	508.8				-45.06%
34615	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	江南春城2变电站201	630	41.27%	0	0		是		-43.54%
34616	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干辛家分2右1	315	80.00%	31.5	31.5	2025年2月			-36.82%
34617	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城6号变电站2号变压器	630	29.21%	0	0		是	2027年12月	-40.96%
34618	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线腰刘支04	200	32.40%	0	0		是	2026年5月	-21.09%
34619	浑南	于山变	于山变786于安乙线	碧桂园中央公园1号变电站202间隔配电变压器	630	64.44%	0	0				-15.00%
34620	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	环保家园32变压器	630	55.24%	0	0		是	2025年12月	-41.81%
34621	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线许家卜西台	200	24.00%	132	132				-32.12%
34622	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线工厂分02	50	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
34623	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	西堤国际6变电站2变压器	500	30.72%	296.4	296.4				-44.19%
34624	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期2变电站202开光柜	630	34.29%	0	0				-45.11%
34625	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	阳光碧水园2变电站1变压器	315	56.51%	0	0		是		-42.79%
34626	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分移动支贺臣养殖场几2	200	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
34627	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	水岸雅居2箱变2变压器	630	17.14%	459	459				-44.92%
34628	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际二期2号变电站1变压器	630	23.62%	0	0		是	2027年12月	-43.57%
34629	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	紫庭院2箱变2变压器	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-41.02%
34630	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯乙线含屯干11柱上变压器	400	47.75%	0	0		是	2025年12月	-43.97%
34631	于洪	得胜变	得化线95476	美域天成一期1站房2变压器	500	23.04%	334.8	334.8				-35.05%
34632	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里1号变电站201配电变压器	800	42.00%	0	0			2027年	-53.19%
34633	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	龙湖唐宁花园小区2号变电站201配电变压器	630	49.52%	0	0			2027年	-41.24%
34634	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线三家分45右2变台	400	20.40%	0	0				94.35%
34635	东陵	中马变	军影线	军影线所带世高干东泽分2右3柱上变压器	400	32.70%	0	0		是	2026年12月	28.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34636	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	恒大天鹅湾1号变电站201间隔（前榆乙线）配电变压器	800	10.88%	0	0			2027年	66.44%
34637	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线排水支01	100	31.20%	0	0		是	2025年12月	-31.04%
34638	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线孔家卜儿4	100	42.75%	0	0		是	2025年12月	-36.49%
34639	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际4号变电站2变压器	630	34.29%	0	0			2027年	-40.45%
34640	新民	大柳变	大柳变31840吴电线	吴电线辛家分109右1变台	200	37.25%	0	0		是	2025年12月	-7.08%
34641	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户满东养殖肆公变台区	400	21.30%	274.8	274.8				0.00%
34642	康平	中心变	中心变2611中胜线	老档案局门前箱式变电站201间隔配电变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年12月	7.69%
34643	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城16号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	50.48%	249	249				0.00%
34644	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	光辉变814光北线薄荷村2台	200	58.20%	63.6	63.6				-42.24%
34645	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	炮师宿舍3箱式变电站配电变压器	500	8.64%	0	0				0.00%
34646	大东	大志变	大志变70584大农乙线	回龙岗墓园变压器（单）	200	53.10%	73.8	73.8				6.54%
34647	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十号（微）	400	19.20%	234.044	234.044				7.31%
34648	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞5箱变（单）	630	22.86%	0	0		是		-39.07%
34649	于洪	小于变	10kV于工线56284	新鼎花园小区1变电站2配电变压器	630	29.84%	0	0				5.01%
34650	东陵	水家变	水阳乙线	香堤湾5箱变1变压器	630	42.22%	0	0		是	2026年12月	-42.57%
34651	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	圣水源3变电站1变压器	315	13.33%	0	0				-17.04%
34652	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	丁香水岸二期5箱式变电站配电变压器	400	27.00%	0	0		是	2025年12月	-33.43%
34653	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村3箱式变电站1配电变压器	630	4.29%	0	0		是	2025年12月	-43.24%
34654	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园1号小区变电站1变压器	800	19.88%	0	0			2027年	-37.45%
34655	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	罗家房变408张欢线张欢于张马夫分37左10右6右3变台	400	36.00%	216	216				-40.23%
34656	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分58右15变台	100	103.80%	0	0	2025年4月	是	2025年	-35.50%
34657	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	榆树一组照明（2021微）	400	29.06%	243.75	243.75				-30.95%
34658	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨于辽滨分17右5变台	200	36.00%	0	0		是	2025年12月	-31.00%
34659	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线东中分9左5变台	200	14.40%	0	0				-40.84%
34660	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分王岗支50变台	400	21.30%	0	0				-15.57%
34661	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸6变电站4变压器	800	6.75%	666	666				-25.22%
34662	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线公安分06	315	66.98%	0	0		是	2026年12月	-49.55%
34663	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	联邦大厦箱变201	630	28.70%	0	0		是		-40.18%
34664	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	政府补贴房1变电站1	630	0.00%	0	0				0.00%
34665	沈河	站前变	站前变282站汇线	旭辉铂宸府3箱变201配电变压器	800	36.90%	424.8	424.8				0.85%
34666	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	阳光100三期小区2变电站2变压器	400	31.60%	0	0		是	2025年12月	-36.19%
34667	沈北	清水变	清蒲线	一站式-沈阳市沈北新区鹏达发展建材经销处-清蒲干柳条河分37	200	30.60%	0	0		是	2026年12月	26.47%
34668	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	陕西甲线陕西干泰南分38右1变压器	50	32.00%	0	0		是	2025年12月	-36.62%
34669	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	金柳园2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	22.20%	0	0		是	2026年	-33.07%
34670	皇姑	长江变	25464长怒乙线	克莱枫丹3箱式变电站1配电变压器	800	31.88%	0	0		是	2025年12月	-41.84%
34671	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线4	200	30.60%	0	0		是	2025年12月	-83.92%
34672	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线东拉马二支2杆	200	53.40%	0	0		是	2025年12月	-30.04%
34673	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线秀登于256	400	37.50%	0	0		是	2025年12月	-39.01%
34674	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线二牛线主干198	400	86.10%	15.6	15.6	2024年6月			-26.69%
34675	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线茨于四、六组照明	200	81.30%	0	0	2025年2月	是	2026年12月	-40.09%
34676	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城36号变电站201配电变压器	630	30.48%	375	375				-39.12%
34677	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线油七分左1变台	200	15.20%	149.6	149.6				0.00%
34678	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	长堤湾7号变电站201间隔（施雅线）配电变压器	630	20.63%	0	0			2027年	8.47%
34679	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线东扎一组支05	100	88.90%	0	0	2025年4月			-37.00%
34680	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线东西贾支025	200	42.00%	96	96				-30.90%
34681	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分八队支七队支003	50	120.30%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-28.91%
34682	沈北	孝信变	孝科线	泓府一期2局维变电站201配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2026年12月	14.77%
34683	法库	双台子	双台子变045双四线	满洲屯分46水利台	50	0.00%	45	45				0.00%
34684	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张屯变404张沿线张沿于崔三分76变台	200	63.00%	0	0				-35.24%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34685	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园别墅小区2变电站1变压器	400	18.00%	288	288		是	2025年12月	-54.42%
34686	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线东拉马一支7杆	315	40.38%	0	0		是	2025年12月	-33.92%
34687	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天喜3箱变2配电变压器	630	41.27%	0	0		是	2025年12月	-40.64%
34688	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下8变电站2变	500	25.20%	0	0		是	2025年12月	0.00%
34689	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中尹干五家子分13变压器(清洁能源)	400	31.80%	0	0				-18.96%
34690	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线五罗分敬老院支水利几4	200	5.70%	168.6	168.6				-31.03%
34691	东陵	上佰变	汪家甲线	汪家甲线汪南分8右3柱上变压器	400	65.50%	0	0				-35.34%
34692	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干上河分73右5+1右4变台	200	27.00%	0	0				0.00%
34693	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区14变电站2变压器	800	19.50%	564	564		是	2025年12月	-44.05%
34694	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-1配电变压器	630	8.38%	0	0		是	2026年12月	-35.69%
34695	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干64右2左2	400	73.80%	64.8	64.8				19.25%
34696	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线126左5变台	400	26.10%	255.6	255.6				36.76%
34697	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城四期5号配电室2号变压器	500	54.00%	0	0		是	2027年12月	-46.25%
34698	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张屯变404张沿线张沿干29右9变台	100	74.10%	0	0				-35.26%
34699	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园4变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
34700	东陵	上佰变	汪家乙线	兆成紫东苑2箱变201间隔配电变压器	630	29.52%	0	0		是	2026年12月	-44.19%
34701	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	苏南变254沙河甲线沙河干142	200	25.20%	129.6	129.6				-38.17%
34702	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城E组团3变电站202变压器	250	0.00%	0	0				0.00%
34703	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	公园里2号变电站201(甲)配电变压器	630	72.00%	113.4	113.4				-38.63%
34704	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城5箱变201间隔配电变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	-39.01%
34705	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	如意明珠变电站1站内变压器	500	24.64%	0	0		是		-36.04%
34706	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	近海雅韵小区2号箱变1号变压器	630	8.38%	0	0				100.00%
34707	浑南	榆树变	榆树变870榆下乙线	世纪新城五期电梯自维变电站变压器	315	23.37%	10	10				-45.70%
34708	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐1变电站2变压器配电变压器	630	57.46%	0	0		是	2026年12月	-39.68%
34709	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	伊利亚特二期2号变电站202间隔配电变压器	630	47.62%	0	0				-40.20%
34710	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	范家村综合一台	400	30.30%	238.8	238.8				1.55%
34711	新民	侯家变	侯家变16770花生甲线	花生甲干四方分33右2变台	200	24.60%	130.8	130.8		是	2025年12月	-49.86%
34712	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	南万乙线大南干21+1公变	400	28.50%	0	0		是	2026年12月	-22.69%
34713	浑南	安顺变	安顺变148安科线	半山华府一期1号变电站2号配电变压器	630	60.57%	0	0		是	2027年12月	-13.94%
34714	浑南	安顺变	安顺变148安科线	半山华府一期4号变电站2号配电变压器	800	40.50%	0	0		是	2027年12月	2.04%
34715	铁西	应昌变	应昌变20554应劭甲线	鑫丰国际6变电站201变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年12月	-42.37%
34716	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线146右7变台	200	72.90%	0	0				-47.88%
34717	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线193变台	100	59.20%	30.8	30.8		是	2025年12月	-14.90%
34718	康平	中心变	中心变2611中胜线	中胜线胜利乡分9	400	36.30%	0	0		是	2026年12月	0.00%
34719	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城1变电站201变压器	630	23.81%	417	417				-44.69%
34720	新民	梁山变	梁山变199周坨线	梁山变199周坨线周坨线安坨分郑家支31左2变台	200	63.20%	53.6	53.6		是	2025年12月	-42.12%
34721	辽中	金山变	金山变45564金长线	刘二堡北长军军淡水鱼公变台区	200	33.30%	113.4	113.4				0.00%
34722	沈河	文艺变	文艺变956文嘉线	雅颂大苑1配变站202间隔配电变压器	800	26.25%	0	0				-24.08%
34723	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗干利民分北岗支于屯支14右5变台	200	24.90%	0	0				-36.69%
34724	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	紫荆花5箱式变电站1配电变压器	630	61.71%	0	0				-31.37%
34725	大东	劳动变	劳动变70148劳车线	龙湖樾前2箱变1变压器	800	28.80%	0	0		是		100.00%
34726	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线黄旗堡南台	400	46.50%	0	0		是	2025年11月	-29.09%
34727	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线小莫金家台分支线006	50	61.60%	14.2	14.2				-34.88%
34728	法库	新依变	依三线	10kV依三线三家子分12	200	19.50%	0	0		是	2025年12月	-37.76%
34729	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	信盟花园4变电站2号变压器	400	23.00%	0	0			2027年	-22.03%
34730	新民	东郊变	东郊变30258郑东乙线	郑东乙线陶瓷干明泡分3右1变台	100	83.40%	6.6	6.6	2025年8月			0.00%
34731	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干58右2变台	100	0.00%	90	90				0.00%
34732	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	黎明柳林苑2变电站2变压器	630	29.84%	0	0				-39.81%
34733	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包百分自来水南台支4	400	84.90%	0	0	2025年11月			0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34734	皇姑	历工变	历工变452华泰线	中海寰宇盛京府2箱式变电站1配电变压器	315	36.57%	0	0		是	2025年12月	-35.54%
34735	苏家屯	达连变	达连变60650达雪甲线	官大分62右4右1	200	14.10%	0	0			2027年	0.00%
34736	开发	工农变	工农变55580工岛线	工岛小区2变电站2变压器	630	32.00%	365.4	365.4				-160.00%
34737	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村8机井	100	48.00%	42	42		是	2025年	-44.88%
34738	于洪	东民变	东李线	和泰7小区1站房2变压器	630	23.62%	0	0				-33.26%
34739	于洪	大潘变	大祝线	弘泽锦城3站房1变压器	630	37.84%	0	0		是	2025年	-41.01%
34740	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	碧水丽城3小区变电站202间隔配电变压器	630	20.32%	0	0		是		-11.12%
34741	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾小区一期6箱式变电站2配电变压器	500	27.20%	0	0		是	2025年12月	-41.58%
34742	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟于立新分28右支怀江分支6变压器	100	70.80%	0	0		是	2026年12月	-50.89%
34743	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线古洞岗子分58右9+1右1变台	200	29.10%	0	0		是	2025年12月	50.59%
34744	东陵	汪家变	汪沈乙线	上深乙线139+4号右16柱上变压器	200	74.10%	0	0		是	2026年12月	10.50%
34745	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗社区3机井	50	88.80%	0.6	0.6	2025年11月			-57.15%
34746	皇姑	长江变	468长黄乙线	长黄于17柱上变压器	400	41.85%	0	0		是	2025年12月	-35.65%
34747	沈河	万柳变	万柳变282万群线	文化路住宅箱变202配电变压器	800	0.60%	0	0				0.00%
34748	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	侯家变740侯南线侯南线徐林分砖厂支8右1变台	400	61.00%	0	0				-49.27%
34749	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线69右10变台	200	7.50%	0	0				-16.24%
34750	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线62左15	100	125.70%	0	0	2022年12月	是	2027年	-32.92%
34751	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡18号小区变电站201配电变压器	630	29.33%	0	0			2027年	-34.13%
34752	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	富兴经典2期4变电站202间隔配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	0.36%
34753	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线马架子支02	50	111.90%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-38.98%
34754	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	兴隆变548孤家线孤家线后弓分18变台	160	67.13%	0	0		是	2025年12月	-24.01%
34755	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线五家子分36右6变台	100	91.60%	0	0	2024年6月			-38.71%
34756	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	万科宝马国际社区5变电站2配电变压器	800	18.90%	0	0		是	2025年	39.52%
34757	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	茨于坨变018妈妈街线妈妈街道东二台	315	79.62%	0	0		是	2025年11月	-31.27%
34758	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	中海汇德理8箱变2变压器	400	11.20%	315.2	315.2				61.23%
34759	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线小屯分48四龙支41	50	28.60%	0	0				-55.37%
34760	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭二期3站房1配电变压器	800	39.38%	405	405				-37.93%
34761	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城4变电站1变压器	500	60.80%	0	0		是	2025年12月	-38.95%
34762	于洪	得胜变	得山线95478	万嘉绿景3变电站2变压器	630	41.65%	0	0		是	2025年	-45.57%
34763	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城二期1号变电站1号变压器	630	28.57%	0	0		是	2027年12月	-44.68%
34764	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村12箱式变电站2配电变压器	500	25.20%	0	0		是	2025年12月	-8.71%
34765	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	法哈牛变606荒山线荒山线208左3变台	200	88.05%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-31.59%
34766	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	柳河沟变205甲河线甲河于毛三家子分10变台	100	114.60%	0	0	2024年6月			-41.40%
34767	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	老街坊6变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
34768	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林2箱变2配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	-42.24%
34769	沈北	道义变	道义变15293开发二线	沈阳正轩鑫盛房地产开发有限公司(香槟新坐标二期)201配电变压器	630	33.97%	0	0				-38.74%
34770	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	YHG 达连支1	200	42.00%	96	96				-33.44%
34771	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	利波莎依得变电站2号变压器	630	25.71%	405	405				-40.58%
34772	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城11号变电站2号变压器	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-32.84%
34773	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分杨耀洞支17右1变台	200	19.50%	0	0				0.00%
34774	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	褚贵分49右4	400	18.90%	284.4	284.4				0.00%
34775	铁西	滑翔变	滑翔变20274龙城线	时代广场1变电站201变压器	630	17.78%	455	455				-43.59%
34776	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	法妮娜·欧洲城6变电站1号变压器	630	20.00%	441	441				-36.66%
34777	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干菜园分15+1变台	200	47.00%	0	0		是	2025年12月	-38.85%
34778	和平	方型变	方型变480方太乙线	铁医分3	100	0.00%	0	0				0.00%
34779	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里2变202配电变压器配电变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	-40.65%
34780	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	雍熙金园1号变电站1号变压器	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-41.99%
34781	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡二期2电站2母线201配电变压器	630	52.70%	0	0		是	2026年12月	5.53%
34782	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干老舍牛分16变台	400	34.95%	220.2	220.2				-42.27%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34783	苏家屯	新南变	新南线38058新林线	公元九里1号变电站201间隔（施林线）配电变压器	800	19.20%	0	0			2027年	6.68%
34784	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	南十小区3变电站202	800	49.75%	0	0		是	2027年12月	-42.80%
34785	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	三家子照明新	100	41.40%	0	0				0.00%
34786	新民	大红旗	大红旗变503大红旗	大红旗马长岗分北道支贺家店支28变台	200	29.05%	0	0				-36.05%
34787	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分27右29	200	75.60%	0	0			2027年	-33.30%
34788	沈河	青年变	青年变352青东线	嘉宁公寓箱变1变压器	630	36.83%	0	0		是	2026年6月	-33.90%
34789	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分同心支67+2	100	44.10%	0	0		是	2025年	-25.82%
34790	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线幼儿中心支02	160	73.13%	0	0		是	2026年12月	-51.38%
34791	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干81左分1加1右支2变压器	100	47.70%	0	0				-21.27%
34792	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线新李家分支11	200	30.80%	0	0		是	2026年6月	-46.95%
34793	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分钟家支091	400	20.10%	0	0		是	2026年5月	-34.82%
34794	苏家屯	苏南变	苏南变60264南官乙线	施文乙线73左1左2	400	12.75%	0	0			2027年	-47.90%
34795	苏家屯	前显变	前显变254前金线	锦麟誉2号变电站201间隔（前金线）配电变压器	630	21.59%	0	0			2027年	100.00%
34796	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干183左17	100	22.20%	0	0		是	2027年	-28.23%
34797	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	长兴分18左22	200	72.90%	0	0			2027年	-1.40%
34798	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线东新东支03	400	47.00%	0	0		是	2025年12月	-38.10%
34799	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线高家小区支06	200	22.80%	0	0		是	2026年12月	-67.21%
34800	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支12+1柱上变压器	250	41.60%	0	0		是	2025年12月	-52.25%
34801	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期5箱变1变压器	800	20.40%	0	0		是	2026年12月	8.28%
34802	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线105右5变台	200	22.95%	134.1	134.1				-65.65%
34803	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干73左分03柱上变压器	200	64.00%	0	0		是	2026年12月	-30.13%
34804	东陵	汪家变	汪杨甲线	汪家馨城A-2局维间隔202配电变压器	315	101.59%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-29.82%
34805	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘线大营子分5左支1	400	19.90%	0	0				8.26%
34806	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支13左分支2变压器	100	25.80%	0	0				-51.98%
34807	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关线西关干东分线020小辛二组支1	200	23.40%	0	0		是	2026年12月	-37.33%
34808	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线西关一组支07	200	14.10%	0	0		是	2026年12月	-39.14%
34809	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	棠颂3号变电站201间隔（前鼎线）配电变压器	630	59.05%	0	0			2027年	8.70%
34810	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	造化甲线造化干85左1柱上变压器	400	79.20%	0	0		是	2025年12月	-38.35%
34811	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线赵家洼子支06	200	19.20%	0	0		是	2026年12月	100.00%
34812	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线139变台	200	25.00%	0	0				-40.36%
34813	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	世代悦龙湾小区1变电站1变压器	630	37.14%	0	0		是	2025年12月	-36.24%
34814	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	亿甲尚府15号22号楼变压器间隔配电变压器	315	27.30%	0	0		是	2025年12月	-29.83%
34815	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲小区10变电站1变压器	630	40.32%	313	313		是	2025年12月	-13.65%
34816	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区3变电站一次2主变	500	24.80%	326	326				-39.78%
34817	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	文南干16柱上变压器	400	23.40%	0	0		是	2025年12月	-51.90%
34818	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线海丰张支04	50	59.20%	15.4	15.4				-33.50%
34819	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分上三棵树支064	250	7.36%	0	0		是	2026年6月	-40.86%
34820	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干79右1	400	3.90%	0	0			2027年	92.74%
34821	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	闽江乙线25左3	315	1.90%	0	0		是	2025年12月	-41.14%
34822	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡四期2局维箱变202间隔配电变压器	800	55.88%	0	0		是	2026年12月	-43.93%
34823	大东	望花变	望花变70252二台乙线	万恒愿景6箱变2变压器	250	28.16%	154.6	154.6				-42.45%
34824	和平	广州变	广州变4761广府乙线	盛京金融广场北区5小区变电站202配电变压器	630	19.37%	445	445				84.33%
34825	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线木耳岗北照明	400	36.00%	216	216		是	2025年	-32.35%
34826	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房11组照明（微）	400	53.15%	147.4	147.4				-35.51%
34827	沈北	天乾变	天孝甲线	御水澜湾（二）1局维变电站配电变压器201	800	8.70%	0	0		是	2026年12月	88.66%
34828	沈北	中心台	中心台变73950中石线	孟家A3台区	400	26.10%	0	0				-35.55%
34829	和平	三好变	三好变152文体乙线	光明线56	400	19.50%	0	0				-30.00%
34830	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里四期2变202配电变压器	800	45.30%	0	0		是	2026年12月	25.25%
34831	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	翰林世家4箱式变电站1配电变压器	800	39.75%	0	0		是	2025年12月	-30.72%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34832	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	世博弘苑3箱变2变压器	500	34.88%	0	0				-41.43%
34833	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	公园里9号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	68.10%	175.2	175.2				-33.94%
34834	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房八家子晓磊淡水鱼公变台区	400	15.90%	0	0				100.00%
34835	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡腰屯村英森木材公变台区	200	90.60%	0	0	2025年8月			0.00%
34836	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线把什支25	100	103.20%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-50.05%
34837	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线望山四组支04	100	51.30%	0	0		是	2026年12月	-37.43%
34838	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分46+1右4	400	14.70%	301.2	301.2				0.76%
34839	皇姑	广源变	广源变25780广明线	橡树湾二期1箱式变电站2配电变压器	800	35.63%	0	0		是	2025年12月	-41.58%
34840	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北乙线122右1	400	17.10%	0	0			2027年	100.00%
34841	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房6组照明（微）新	400	49.50%	162	162				0.00%
34842	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区9变电站（九丰）201变压器	800	54.90%	280.8	280.8				-40.65%
34843	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	锦绣前程1号变电站2号变压器	630	17.46%	0	0		是	2027年	-34.49%
34844	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	客运分4左4（客运集团箱变）母线间隔配电变压器	200	27.00%	0	0		是	2025年12月	-31.54%
34845	浑南	于山变	于山变780于桃线	万锦红树湾三期2变电站201间隔配电变压器	630	21.33%	432.6	432.6		是	2027年12月	-11.08%
34846	东陵	孙家寨	孙元线	孙家寨变204孙元线孙元干元科分17右02柱上变压器	80	29.00%	0	0		是	2026年12月	-30.00%
34847	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干96右分06柱上变压器	100	96.90%	0	0	2023年1月	是	2026年12月	-36.18%
34848	沈河	大东变	大东变074东青乙线	606所7箱变201配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年6月	-28.06%
34849	辽中	金山变	金山变45540金杨线	杨士岗德兴堡曹福野淡水鱼公变台区	200	48.00%	84	84				0.00%
34850	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	YHG诚信花园201间隔配电变压器	630	97.52%	0	0	2024年6月			-57.64%
34851	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	英里蓝湾小区5变电站2变压器	800	30.38%	232.372	232.372				-39.15%
34852	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	天阔新城房地产湖畔新城3箱式变电站母线间隔配电变压器	630	36.51%	337	337				-38.36%
34853	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜线84左6	100	17.70%	0	0			2027年	-189.73%
34854	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区7变电站2变压器	500	13.60%	0	0				-46.93%
34855	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	太平南一小微分台	200	52.50%	0	0				-22.09%
34856	铁西	齐贤变	齐贤变55470齐兴线	大商公寓变电站1变压器	630	19.37%	445	445				-48.24%
34857	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进21号	200	15.30%	0	0				100.00%
34858	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟6组照明新	200	61.80%	0	0				0.00%
34859	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发广场二期201配电变压器	400	22.00%	0	0		是	2026年12月	-12.66%
34860	新民	新民变	新民变30170营西线	嘉禾小镇3变电站2变压器	630	6.86%	0	0		是	2025年12月	-36.48%
34861	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线柳官东组支06	50	76.50%	0	0		是	2026年12月	-34.51%
34862	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园4变电站2变压器	500	20.16%	0	0				-41.66%
34863	和平	方型变	方型变426宁波甲线	宁波甲线97左4变压器	400	11.75%	0	0				-46.85%
34864	东陵	汪家变	汪官乙线	方大世纪城一期1变电站1变压器	800	19.80%	0	0		是	2026年12月	100.00%
34865	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区西区3变电站1变压器	630	42.86%	297	297				-35.41%
34866	苏家屯	达连变	达连变60654达乐甲线	红阳二矿3号变电站202间隔配电变压器	630	28.57%	0	0		是	2027年	-39.56%
34867	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳二矿5号变电站202间隔配电变压器	630	35.56%	0	0			2027年	-38.83%
34868	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	中铁阅香湖1箱式变电站2配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	4.99%
34869	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园1号变电站2号变压器	630	18.73%	0	0		是	2027年	-42.98%
34870	于洪	建筑变	建筑变22682建领线	大祝村36队	100	29.70%	0	0		是	2025年	15.05%
34871	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际一期2变电站2变压器	630	23.17%	0	0		是	2025年	-40.41%
34872	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干38右4-2	200	83.40%	0	0	2022年12月			-31.01%
34873	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际8号变电站201配电变压器	630	24.38%	413.4	413.4				-42.69%
34874	铁西	应昌变	应昌变20582应五乙线	华润置地广场北区1变电站201变压器	800	67.13%	0	0		是		-33.93%
34875	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景9变电站1变压器	630	29.33%	382.2	382.2				-35.92%
34876	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖1号变电站2号变压器	630	10.29%	218.6	218.6				-43.96%
34877	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居3箱变2变压器	630	21.27%	433	433				-39.54%
34878	东陵	中马变	高坎线	z化工厂自来水箱式变电站1号间隔配电变压器	630	14.38%	0	0		是	2026年12月	-36.84%
34879	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线何家分20	200	32.70%	0	0				0.00%
34880	沈北	道义变	道义变15259道义线	太湖明珠三期分建1变电站201配电变压器	800	19.20%	0	0		是	2026年12月	100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34881	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	招商公园7变电站2配电变压器	800	24.00%	0	0		是	2025年12月	97.09%
34882	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都二期15箱式变电站2配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-41.59%
34883	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分23柱上变压器	400	18.40%	0	0		是	2026年6月	-41.43%
34884	苏家屯	安顺变	安顺变51156安南线	莫九四分6右1	200	0.00%	0	0				0.00%
34885	沈北	农高变	农柳线	天阔华成房地1箱变201间隔配电变压器	630	20.32%	0	0				-33.21%
34886	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨从英家禽公变台区	200	38.40%	0	0				100.00%
34887	沈北	柳岗变	柳岗变74158建发线	丽水人家一期小区6变电站201配电变压器	400	25.20%	0	0		是	2026年12月	-0.04%
34888	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	大潘变403大高线青台北台	400	24.60%	261.6	261.6				-36.89%
34889	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	丰收分33+1右4	400	25.50%	258	258				100.00%
34890	于洪	铸造变	铸东乙线	和悦名邸二期1站房2配电变压器	800	21.60%	0	0		是	2025年	100.00%
34891	东陵	孤家子	营城甲线	家之梦小区2箱变1变压器	630	9.52%	0	0				100.00%
34892	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	陈相变438晁家线马楼子分10左03	315	37.90%	0	0		是	2025年	-40.48%
34893	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城3变电站202变压器	630	19.37%	445	445				-37.02%
34894	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	师范花园变电站1变压器	400	43.00%	0	0				-42.15%
34895	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	首创国际2号变电站2变压器	800	44.70%	0	0				-44.52%
34896	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线公主陵5/6队几04	400	16.30%	97.3384	97.3384				-29.31%
34897	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	候沈乙线河套分河南支15左1变台	400	11.10%	315.6	315.6				0.00%
34898	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙分9箱变1变压器	630	55.56%	0	0				31.66%
34899	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾二期1号变电站1号配电变压器	630	43.49%	0	0		是	2027年12月	-18.22%
34900	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线太阳线25	400	51.25%	155	155				47.31%
34901	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	善仓干14左9	315	6.98%	261.5	261.5				0.00%
34902	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	丰收分31右1	200	4.80%	170.4	170.4				31.01%
34903	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	中房6箱变2变压器	630	54.92%	0	0				-41.83%
34904	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚B区7箱式变电站2配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-42.60%
34905	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线西河山分28	200	67.20%	0	0		是	2025年	-29.76%
34906	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村三期4变电站2变压器	500	25.28%	323.6	323.6				-46.20%
34907	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线30左1	200	99.30%	0	0	2024年6月		2027年	24.84%
34908	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	新一尚品三期1箱式变电站2配电变压器	800	57.30%	0	0		是	2025年12月	-9.39%
34909	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	万城小区5箱变1变压器	800	39.00%	0	0				-42.31%
34910	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	丽都水岸-3变压器间隔配电变压器	800	47.70%	0	0		是	2025年12月	-30.73%
34911	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干范家分27	315	62.22%	0	0				5.32%
34912	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线马圈子分21左32右19变压器	100	15.20%	74.8	74.8				-214.40%
34913	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地2小区变电站2变压器	500	31.68%	0	0				-41.53%
34914	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干114左9左15	100	34.80%	55.2	55.2				-55.09%
34915	康平	张强变	张强变76266张强线	十二家子分台	50	102.00%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-25.10%
34916	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔干小北地分57变台	200	49.13%	0	0				-39.16%
34917	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分2左17右14	100	59.00%	0	0		是	2025年	-30.80%
34918	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	泊岸华庭2配电室1变压器	800	25.20%	0	0		是	2026年12月	-32.06%
34919	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线马三家北台	200	108.30%	0	0	2024年6月	是	2025年	-31.02%
34920	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分34左1	315	22.86%	0	0				-47.55%
34921	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城四期3号配电室2号变压器	630	38.73%	0	0		是	2027年12月	-40.39%
34922	新民	张屯变	张屯变3364粮库线	富贵雅居2变电站1变压器	400	41.10%	0	0				-38.60%
34923	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	依云蓝湾小区变电站1变压器	400	72.60%	69.6	69.6				-28.62%
34924	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线小坨子设施小区支012	80	39.75%	0	0		是	2026年5月	-37.43%
34925	东陵	孤家子	向东甲线	天泰4箱变1变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	-44.23%
34926	大东	如意变	如意变80894如花乙线	锦联左岸1变电站2变压器	500	20.48%	0	0				-40.99%
34927	大东	如意变	如意变80894如花乙线	吉祥馨园2变电站1变压器	630	17.90%	0	0				-37.60%
34928	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学乙线潭江分4+1柱上变压器	315	18.10%	0	0				-44.15%
34929	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	金汇温泉雅苑1变电站1变压器	630	20.95%	0	0				-29.81%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34930	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分4	200	37.00%	0	0		是	2025年12月	-40.58%
34931	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分12	100	77.40%	0	0		是	2025年12月	-64.55%
34932	东陵	祝家变	祝高线	李相变642郝义线郝义干152左分04柱上变压器	100	52.50%	0	0		是	2026年12月	-25.98%
34933	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线富裕西支009	200	90.90%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-15.11%
34934	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园7变电站2变压器	630	23.62%	0	0				-45.26%
34935	浑南	新南变	新南056新医甲线	华发新城行知坊4号变电站1号配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2027年12月	10.54%
34936	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和颂1变电站1配电变压器	800	23.10%	0	0		是	2025年12月	5.84%
34937	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线小北地分张家窝堡支21右6变台	200	28.10%	0	0				-30.66%
34938	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	十里锦城11号变电站201配电变压器	630	24.44%	413	413				-42.31%
34939	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	胜利线八家子北分台13柱上变压器	200	24.00%	132	132				-22.42%
34940	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线深井8组照明	200	69.00%	42	42				-51.54%
34941	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期4变电站201配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2026年12月	-60.90%
34942	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	教材分9柱上变压器	315	58.10%	0	0				-45.79%
34943	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	祥龙干35公变	315	32.00%	0	0		是	2026年12月	-31.60%
34944	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干2+1柱上变压器	315	47.94%	0	0		是	2025年12月	-46.00%
34945	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干金羊分1左1变压器	200	1.05%	0	0		是	2025年12月	-15.67%
34946	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线23左3	400	24.00%	264	264				-634.58%
34947	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	中央乙线中央干13	100	46.50%	0	0				-31.38%
34948	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分19右11+1柱上变压器	315	7.62%	0	0		是	2025年12月	-34.76%
34949	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙线7变台	315	26.48%	200.1	200.1				-6.48%
34950	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干33右8右1变压器	315	5.71%	0	0		是	2028年12月	-47.20%
34951	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农村干农七分46	250	22.40%	0	0		是	2027年12月	-55.97%
34952	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	陵东变168陵园甲线体院分16柱上变压器	200	53.70%	0	0		是	2025年12月	-45.35%
34953	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	陵东变158陵北乙线陵北干18柱上变压器	400	83.50%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-40.12%
34954	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线红工分3柱上变压器	315	42.22%	0	0		是	2025年12月	-43.49%
34955	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分2变压器	100	25.20%	0	0		是	2025年12月	-44.32%
34956	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分75右3左1	250	3.84%	0	0			2027年	-280.73%
34957	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分92左7	100	89.70%	0	0	2025年2月		2027年	-31.12%
34958	和平	广州变	广州变492广东乙线	八经乙线33	315	38.73%	0	0				-33.42%
34959	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干10右4	100	46.40%	0	0				-64.16%
34960	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	万寿干南寺里分5右12+1公变	315	32.51%	0	0		是	2026年12月	-29.49%
34961	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变370青军线万寿干69公变	315	35.56%	0	0		是	2026年12月	-41.55%
34962	沈河	青年变	青年变352青东线	青东线南乐郊分6右5+1公变	250	38.72%	0	0		是	2026年6月	-46.35%
34963	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南干合金分4公变	315	45.33%	0	0		是	2026年12月	-44.46%
34964	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干38左3柱上变压器	315	48.76%	0	0		是	2025年12月	-43.43%
34965	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线25右2	315	32.06%	0	0		是	2025年12月	-37.73%
34966	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	马五甲线十纬分4+1	315	33.14%	0	0				-45.65%
34967	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干24	315	0.00%	283.5	283.5				-96.79%
34968	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	北陵变142田义甲线台北分10右1柱上变压器	200	95.70%	0	0	2024年7月	是	2025年12月	-44.40%
34969	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	怀青干5左1右1公变	315	34.92%	0	0				-39.44%
34970	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干东滨河分8公变	315	19.43%	0	0				-34.94%
34971	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干东滨河分15公变	315	25.08%	0	0				-37.32%
34972	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	鹏大甲线东风干莹子分4右1	315	45.08%	0	0				-44.21%
34973	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干72右10右4	250	71.68%	0	0				-37.90%
34974	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干3左1柱上变压器	200	54.30%	0	0		是	2025年12月	-29.31%
34975	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干72右1柱上变压器	200	31.60%	0	0		是	2025年12月	-17.11%
34976	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	欧亚变262西江乙线西江干38左5柱上变压器	100	41.70%	0	0		是	2025年12月	-52.23%
34977	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分42-2变台	200	56.50%	0	0		是	2027年12月	-38.54%
34978	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线舍宅分10右8柱上变压器	400	84.60%	0	0	2025年9月	是	2025年12月	-41.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34979	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线舍宅分10右9柱上变压器	400	40.50%	0	0		是	2025年12月	-47.27%
34980	大东	农大变	农大变942农西乙线	东陵乙线马官桥分2	400	21.75%	273	273				-46.92%
34981	大东	如意变	如意变80846如望甲线	联合甲线新生干59右4右1	315	75.56%	45.5	45.5				-46.36%
34982	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分17左2	315	31.11%	0	0				-43.00%
34983	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	劳动变158文南乙线文南干47柱上变压器	400	2.00%	0	0		是	2025年12月	-185.83%
34984	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南干33右6	160	43.13%	0	0		是	2027年	-34.50%
34985	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	毛光干黎明分1右2	200	42.50%	0	0				-46.51%
34986	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	机场线和睦干43凌云东分48左1	200	16.80%	0	0		是		-43.90%
34987	和平	三好变	三好变152文体乙线	光明线12右1	315	33.33%	0	0				-44.58%
34988	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	九路乙线新村干87变压器	315	88.00%	6.3	6.3	2025年8月	是	2026年12月	-44.79%
34989	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线26	315	15.87%	0	0		是	2025年12月	-43.33%
34990	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分32右1左7变台	400	38.10%	0	0		是	2025年12月	-67.12%
34991	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	李官乙线李官干57右5变压器	315	24.76%	0	0		是	2025年12月	-44.70%
34992	和平	方型变	方型变444方青乙线	北五经分14	315	40.95%	0	0		是	2025年	-21.50%
34993	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	苏南变246临湖乙线临湖乙线84	400	102.75%	0	0	2022年12月		2027年	-44.80%
34994	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	望花变146陵东乙线泵站分10柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
34995	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相乙线42右2	250	7.68%	0	0			2027年	-22.72%
34996	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线32变台	315	34.92%	0	0		是	2025年12月	-42.03%
34997	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾连变346向工乙线向工干17柱上变压器	315	70.16%	0	0				-42.55%
34998	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分10左3右1	315	30.16%	0	0				-44.75%
34999	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分30	200	17.20%	0	0				-37.89%
35000	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分12变压器	400	18.00%	0	0		是	2025年12月	-36.63%
35001	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	阳光小区变电站201	500	0.00%	450	450				0.00%
35002	和平	太原变	太原变046南五甲线	南园1变压器	630	44.95%	0	0		是	2025年	-32.18%
35003	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	西江佃园2箱变1变	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-42.07%
35004	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	新开河箱变1号变	630	42.54%	0	0		是	2025年12月	-45.63%
35005	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区11变电站2变压器	630	30.48%	375	375				-39.75%
35006	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	五彩三期1箱变1变	630	22.48%	0	0		是	2025年12月	-41.20%
35007	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区4变电站2变压器	500	50.40%	198	198				-42.11%
35008	和平	太原变	太原变040南十乙线	玉麟花园31主变	630	23.62%	0	0				-39.01%
35009	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	府北3变电站2号高压柜1主变	500	44.00%	0	0		是	2027年12月	-38.42%
35010	和平	方型变	方型变442方青甲线	十三纬路8号主变	400	18.80%	0	0		是	2025年	-38.81%
35011	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	翡翠园1箱变1	400	80.40%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-43.18%
35012	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	翡翠园1箱变2	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35013	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	长江北1箱变1	500	24.40%	0	0		是	2025年12月	-37.46%
35014	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	长江北3箱变1	500	50.40%	0	0		是	2025年12月	-40.11%
35015	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑2箱变2站内变压器	630	34.29%	0	0				-39.14%
35016	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区3变电站2变压器	630	25.08%	296.172	296.172		是	2025年12月	-43.02%
35017	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑4箱变2变压器	630	18.29%	451.8	451.8				-47.66%
35018	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	赛诗哲小区变电站1变压器	100	133.00%	0	0	2022年12月	是	2025年	-44.40%
35019	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	阳光尚城一期1箱变1变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35020	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期2箱变2变压器	630	29.84%	379	379				-43.29%
35021	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	富强小区变电站202变压器	630	14.29%	0	0		是	2027年12月	-39.11%
35022	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区2变电站201配电变压器	630	65.71%	153	153				-36.09%
35023	铁西	工农变	工农变55578工北线	重工街2变电站201柜	500	54.72%	176.4	176.4				-33.40%
35024	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	顺星北苑小区3变电站201配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
35025	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	卫工街7变电站201柜	400	32.40%	0	0		是		-51.63%
35026	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河七区3变电站202	315	28.70%	193.1	193.1				-43.14%
35027	铁西	万达变	万达变56052万云甲线	浑河七区6变电站201	400	45.60%	177.6	177.6				-39.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35028	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	幸福小区变电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
35029	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	鑫丰馨园1变电站202柜	630	26.35%	0	0				-43.95%
35030	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	鑫丰馨园2变电站201柜	630	77.78%	0	0				-42.90%
35031	皇姑	长江变	482岳山甲线	河畔人家2箱变2	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-42.29%
35032	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	东方香榭里一期1配电变压器	500	26.80%	316	316				-39.51%
35033	和平	三好变	三好变184银科线	艾特国际公寓2楼1主变	630	11.81%	0	0				-45.37%
35034	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地21主变	500	56.00%	170	170				-35.18%
35035	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科八九区1箱变2号变	630	18.41%	0	0				-45.83%
35036	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	望花6变电站1站内变压器	500	18.24%	0	0		是		-43.86%
35037	和平	太原变	太原变050先锋线	枫景名城41主变	630	28.57%	0	0		是	2025年12月	-32.93%
35038	沈河	怀远变	怀远变178怀港线	汇宝2变电站1变压器	800	10.80%	633.6	633.6				-41.88%
35039	大东	顺城变	顺城变40084商品甲线	尚品天城一期7箱变1变	630	20.63%	437	437				-35.18%
35040	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	永顺2箱变1变压器	400	59.70%	0	0		是	2026年12月	-42.77%
35041	沈河	长青变	长青变444长南甲线	泉园电气化2箱变1变压器	1250	23.36%	0	0		是	2026年12月	-44.40%
35042	和平	市府变	市府变564总站甲线	西塔51主变	400	34.00%	0	0		是	2027年12月	-38.77%
35043	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	爱馨苑二期小区变电站202变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
35044	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	令闻1箱变1变压器	630	40.95%	0	0				-44.84%
35045	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	湖畔绿洲1号变电站1号变压器	800	12.90%	0	0			2027年	-42.87%
35046	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑3变电站201变压器	400	23.20%	0	0				-46.09%
35047	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	长青变箱变1变压器	315	29.52%	190.5	190.5				-28.03%
35048	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	荣成花园1变电站202变压器	500	13.76%	381.2	381.2				-43.57%
35049	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	晋斯豪庭7变电站201	500	24.00%	330	330				-44.59%
35050	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	怡静园1箱变1变压器	630	42.54%	0	0				-35.55%
35051	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	双E港1号变电站1号变压器	630	27.94%	0	0			2027年	-46.07%
35052	大东	大东变	大东变066东风乙线	大东路3箱变1变	500	38.08%	0	0				-41.43%
35053	沈河	站前变	站前变222站北线	惠工2箱变1变压器	630	22.10%	427.8	427.8				-42.32%
35054	沈河	顺城变	顺城变061辽艺乙线	东大1箱变1变压器	500	20.48%	347.6	347.6				-46.41%
35055	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	华馨箱变1变压器	500	31.68%	0	0				-37.73%
35056	沈河	顺城变	顺城变079广宜甲线	电工站北箱变1变压器	315	26.98%	0	0		是	2025年12月	-50.04%
35057	和平	市府变	市府变564总站甲线	沈铁教工住宅1主变	1000	14.40%	0	0		是	2027年12月	-38.63%
35058	和平	和平变	和平变148和铁甲线	天津南街174号2号高压柜1主变	630	36.51%	337	337				-34.73%
35059	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	蘭庭花园1箱变1	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-39.19%
35060	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	龙腾金荷苑1箱变2	630	26.98%	0	0		是	2025年12月	-42.15%
35061	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园8配电站201间隔配电变压器	400	85.50%	18	18	2025年6月			-39.68%
35062	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期1变电站201柜	630	70.48%	0	0		是		-42.20%
35063	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	宝石南箱变2变压器	500	39.04%	254.8	254.8				-40.48%
35064	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	金利苑箱变2变压器	500	132.80%	0	0	2025年10月			-31.47%
35065	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	赞新小区2变电站202	500	0.00%	450	450				0.00%
35066	大东	顺城变	顺城变40060商品乙线	御泉华厅5箱变1变	630	24.00%	415.8	415.8				-37.80%
35067	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	花园3变电站201	630	27.62%	0	0		是		-47.46%
35068	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品10变电站2变压器	630	15.24%	0	0		是		-44.84%
35069	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	瑞宝国际2号变电站2号变压器	800	11.00%	10	10				-41.73%
35070	浑南	铁匠变	铁匠变870慧品线	河畔新城10号变电站2号变压器	630	16.83%	461	461				-41.28%
35071	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	雍熙金园4号变电站1号变压器	630	71.90%	0	0		是	2027年12月	-42.74%
35072	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	顺通2变电站1变压器	630	84.57%	0	0	2022年12月			-39.35%
35073	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	文富北路箱变1变压器	315	18.41%	0	0				-37.29%
35074	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	鸿雁家园变电站202	500	14.08%	379.6	379.6				-45.45%
35075	沈河	青年变	青年变372青寺线	太和公寓箱变2变压器	400	61.20%	0	0		是	2026年12月	-53.80%
35076	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	兴旺阁1201	630	50.79%	0	0		是		-44.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35077	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	南风雅阁1变电站201	630	18.41%	451	451				-40.72%
35078	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区14变电站202	630	0.00%	6.928	6.928				0.00%
35079	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠2箱变1变压器	630	14.48%	475.8	475.8				-46.32%
35080	大东	粮仓变	粮仓变65558榆园乙线	保利双河城13箱变1变压器	630	48.00%	264.6	264.6				-44.33%
35081	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆树屯3箱变2变压器	630	22.10%	427.8	427.8				-41.06%
35082	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	家乐茗苑箱变2号变	630	32.38%	0	0		是	2025年12月	-46.51%
35083	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	南里小区3变电站1变压器	800	93.75%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-39.84%
35084	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村11变电站202变压器	630	37.46%	0	0		是	2027年12月	-41.64%
35085	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	天缘雅苑变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
35086	新民	新民变	新民变30158中学线	湖畔花园4变电站1变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-38.77%
35087	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	五河东里北2号高压柜1变压器	315	27.30%	0	0				-41.34%
35088	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	桥西2箱变2	400	87.00%	0	0	2022年12月			-42.46%
35089	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山5箱变1	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-43.20%
35090	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	西窑2箱变1	630	59.37%	0	0				-48.91%
35091	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	康城茗品小区1变电站1变压器	500	42.40%	0	0				-59.84%
35092	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	阳光苑2箱变1	630	25.08%	0	0		是	2025年12月	-43.13%
35093	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	北二箱变一次1#主变	315	70.10%	0	0				-35.48%
35094	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南风雅苑1变电站201柜	500	16.96%	0	0				-40.15%
35095	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象5变电站1变压器	630	32.00%	0	0		是	2025年12月	-40.80%
35096	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	长安佳园1号变电站201间隔配电变压器	400	36.60%	0	0			2027年	6.84%
35097	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	西苏分10+1左5	200	18.90%	0	0			2027年	8.13%
35098	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲3小区变电站1变压器	400	32.10%	0	0				-42.79%
35099	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲7小区变电站1变压器	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	-42.68%
35100	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲7小区变电站2变压器	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-40.02%
35101	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	陵西甲线市政分3左3变压器	250	42.24%	0	0		是	2025年12月	-43.42%
35102	苏家屯	夹河变	夹河变	银湾湾1号变电站2变压器	630	37.46%	0	0			2027年	-34.92%
35103	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长白新城2号变电站1变压器	630	34.29%	0	0			2027年	-42.37%
35104	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	朗香邸1箱式变电站2配电变压器	800	34.88%	0	0		是	2025年12月	-37.78%
35105	法库	果子园	果子园1413果东线	羊草沟分7羊草沟西台柱上变压器	100	38.40%	0	0		是	2028年	-42.57%
35106	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	四海自由家小区变电站201	800	21.90%	377.576	377.576				9.01%
35107	新民	新民变	新民变30172化肥线	紫御首府3变电站2变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	5.07%
35108	皇姑	怒江变	怒江变8252怒东甲线	怒江变254怒塔线舍宅分10右11柱上变压器	400	72.75%	0	0		是	2025年12月	-37.78%
35109	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	一站式服务沈阳沈北新区春意蔬菜种植农场	100	57.00%	33	33				-31.79%
35110	苏家屯	夹河变	夹河变	和泓花园1号变电站2变压器	800	34.13%	0	0			2027年	-30.89%
35111	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产干64右4加1右1	315	56.19%	0	0				-41.13%
35112	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	怡林名门二期2变电站1变压器	630	32.76%	0	0		是	2025年12月	-39.50%
35113	铁西	历工变	历工变10454历兴线	金地名京小区2变电站202变压器	800	27.00%	0	0				0.00%
35114	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	医大分2(龙汉)201间隔配电变压器	630	50.29%	0	0				-36.45%
35115	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分50变台	400	34.65%	0	0		是	2025年12月	-18.15%
35116	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇二、三期4变电站变压器	630	12.19%	0	0		是	2026年12月	19.07%
35117	东陵	棋盘山	棋盘山	阳光住宅1箱变1变压器	630	57.46%	0	0		是	2026年12月	-35.88%
35118	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	贵和三区变电站202	630	45.40%	0	0				-47.28%
35119	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线赵家店分支054	400	21.90%	272.4	272.4		是	2025年12月	-46.21%
35120	康平	中心变	中心变2607纺纱线	成隆箱变1变压器	500	41.76%	0	0		是	2026年12月	-39.56%
35121	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	宏伟茗都4变电站202变压器	630	23.17%	0	0				-40.80%
35122	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干马塘房分虎山支排水支6+1右17变台	400	0.00%	0	0				0.00%
35123	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线粮库分01	315	56.95%	0	0		是	2025年12月	-34.57%
35124	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线七场分17右9变台	200	62.70%	0	0				0.00%
35125	和平	方型变	方型变470望湖乙线	雅宾利二期5变电站202配电变压器	800	16.31%	0	0		是	2026年12月	-41.06%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35126	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分东一棵支51	200	16.80%	0	0		是	2026年6月	-27.99%
35127	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	吴翔家园1变电站2变压器	630	45.40%	0	0				-29.63%
35128	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	太平村综合三台（微）	400	41.10%	0	0				14.84%
35129	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分29右2（柏九队台）	315	10.29%	0	0		是	2025年	-18.52%
35130	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分26左2右2（柏家沟村台）	315	17.90%	0	0		是	2025年	-40.04%
35131	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线74左13+1变台	200	12.00%	156	156				14.67%
35132	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线175右9变台	200	27.60%	124.8	124.8				-36.88%
35133	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	齐北乙线南六干62左6左2变压器	400	45.90%	0	0				10.42%
35134	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	东兴2箱变（单）	400	24.00%	0	0				-44.48%
35135	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线海卜北台	315	25.08%	204.5	204.5				-6.90%
35136	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	新立分29左1	200	0.00%	180	180				0.00%
35137	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干25左8右7柱上变压器	200	55.20%	0	0		是	2025年12月	-47.28%
35138	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	景星花园2变电站201变压器	800	34.00%	0	0				-41.08%
35139	铁西	劝工变	劝工变20040劝零线	沈铁霁虹家园5变电站201变压器	630	48.38%	0	0				-42.22%
35140	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	奉天九里四期1变电站2号配电变压器	630	35.24%	345	345				-24.17%
35141	法库	包家屯	包家线	10kV包家线大三家子东台几线3	100	52.00%	0	0		是	2027年	-37.68%
35142	和平	太原变	太原变060胜三乙线	万科金地中山公园1变电站202配电变压器	630	42.22%	301	301				-36.31%
35143	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际2变电站1变压器	630	26.29%	401.4	401.4				-37.88%
35144	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线33+1	200	57.30%	0	0		是	2026年12月	15.46%
35145	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东贤佳园2变电站1变压器	400	20.63%	0	0				26.67%
35146	铁西	重工变	重工变10840城西线	君悦美景3箱变202变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
35147	苏家屯	前显变	前显变51286前洋乙线	远洋天地十三号变电站2变压器	400	30.40%	0	0			2027年	-42.29%
35148	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	荒地干荒地分秦家房支55右11变压器	200	42.80%	94.4	94.4				-26.82%
35149	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期8箱式变电站1配电变压器	630	26.29%	0	0				-42.95%
35150	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	含屯干包道分32+1柱上变压器	50	47.20%	0	0		是	2025年12月	-41.68%
35151	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴干古屯分79左4变台	400	26.40%	0	0				-39.20%
35152	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	沈汽1箱变2变压器	630	19.43%	0	0		是		-42.99%
35153	开发	张士变	张士变55878大明一线	大明一线二十四城小区4变电站1变压器	630	53.02%	233	233				-28.30%
35154	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	兴工农贸小区变电站201变压器	250	58.00%	50.776	50.776				-42.08%
35155	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	消防警官二期1箱变201配电变压器	400	25.25%	0	0		是		-40.75%
35156	于洪	光辉变	光北线	光辉变814光北线光辉三分厂2台	100	74.40%	15.6	15.6				-46.64%
35157	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区7变电站1变压器	630	37.14%	0	0		是	2025年12月	92.24%
35158	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	黄河府1小区变电站2配电变压器	800	7.88%	0	0		是	2025年12月	100.00%
35159	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾11号变电站202配电变压器	630	45.71%	0	0			2027年	-43.98%
35160	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10k孟桃线殡仪馆分家禽养殖场支2	200	78.30%	0	0		是	2025年12月	100.00%
35161	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线沉檀木分5右4变台	100	74.40%	0	0		是	2025年12月	-37.84%
35162	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分雅洞支38右8变台	200	64.40%	0	0		是	2025年12月	-42.22%
35163	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	保利云禧4配电室201间隔配电变压器	800	59.70%	0	0		是		-12.27%
35164	东陵	孤家子	营城甲线	欧洲花园6箱变B（水乡二期）201间隔配电变压器	630	10.79%	0	0		是	2026年12月	-40.71%
35165	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线74左14变台	200	55.80%	68.4	68.4				-34.00%
35166	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	体工队2箱式变电站1配电变压器	500	21.60%	0	0		是	2025年12月	-51.12%
35167	大东	如意变	如意变80858意小甲线	智居园2箱变1站内变压器	630	16.00%	466.2	466.2				-40.18%
35168	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	024保工印象1变电站201配电变压器	630	32.70%	0	0				-39.76%
35169	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲放乙线	宏泰香蒲湾2号201配电变压器	630	21.33%	0	0		是	2025年12月	-39.99%
35170	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城二期2号变电站1号变压器	630	41.59%	0	0				-40.66%
35171	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	星座小区3变电站1变压器	800	29.63%	0	0		是	2025年12月	-39.89%
35172	法库	三泉变	泉富线	10kV泉富线五秋分86	100	39.10%	50.9	50.9				-41.76%
35173	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	冬悦园2变电站1变压器	400	21.75%	0	0		是	2025年12月	-47.81%
35174	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造工程C区51变配电变压器	400	14.25%	303	303				-30.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35175	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙之梦2箱变1变压器	630	37.46%	331	331				-37.15%
35176	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	瀛滨湾2变电站配电变压器1公变	630	31.11%	93.528	93.528				-39.23%
35177	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线王滨甲干319右5柱上变压器	100	10.80%	79.2	79.2				-34.18%
35178	皇姑	长江变	长江变25494长华线	银亿大城印象锦园1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35179	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅6变电站201间隔配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年	-37.94%
35180	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	鲁班尚品1变电站201配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2026年12月	-41.97%
35181	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城一期3小区变电站202配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	-40.39%
35182	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分22左6之2柱上变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35183	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾2号变电站201配电变压器	630	67.30%	0	0			2027年	-40.59%
35184	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾3号变电站202配电变压器	800	66.00%	0	0			2027年	-43.87%
35185	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线203变台	100	69.00%	21	21				-40.59%
35186	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线于滨沟分38上变压器	400	0.30%	358.8	358.8				0.00%
35187	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	兴牛线昂帮牛分6左3变台	400	47.70%	169.2	169.2				-26.72%
35188	东陵	花山变	欧陆乙线	港中旅三期3箱变2变压器	630	24.13%	415	415				-25.51%
35189	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	西城逸景1变电站1变压器	630	45.71%	279	279				-43.99%
35190	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	丽都新城2期1变电站1变压器配电变压器	630	72.38%	111	111				-35.31%
35191	于洪	平罗变	平悟线	美卉花园4站房1变压器	630	20.57%	0	0				-38.16%
35192	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	昆塔干72柱上变压器	400	8.40%	0	0		是	2025年12月	-54.93%
35193	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	香城澜湾4变电站1变压器	630	24.76%	411	411				55.69%
35194	大东	如意变	如意变80876如小乙线	金叶1箱变2变压器	630	19.68%	0	0				-41.19%
35195	大东	农大变	农大变80976农花乙线	三江紫香园1箱变1变压器	630	24.38%	413.4	413.4				-42.36%
35196	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居2变电站南三变压器	630	40.89%	0	0		是	2025年	-38.77%
35197	浑南	桃仙变	桃仙变244桃科乙线	名仕财富中心二期变电站2号配电变压器	800	15.25%	0	0		是	2027年12月	0.00%
35198	新民	张屯变	张屯变3360山环线	农田乙线王家岗分103左6变台	200	91.50%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-33.77%
35199	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线77+2右1	400	20.40%	0	0		是	2026年	9.14%
35200	皇姑	历工变	历工变452华泰线	中海寰宇天下2.1期(E地块) 1箱变1配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2025年12月	-41.85%
35201	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线侯村几05	400	44.25%	0	0		是	2025年12月	-38.53%
35202	东陵	麦子屯	麦孙线	水家变778水孙甲线水孙甲干张沙布分10右2柱上变压器	100	75.00%	15	15				-35.50%
35203	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	华邑世纪城一期1箱式变电站1配电变压器	630	21.71%	0	0		是	2025年12月	-44.62%
35204	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线两家村1照明台	400	22.50%	270	270		是	2025年	-24.09%
35205	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾（首二期）1箱式变电站1号变压器	630	37.33%	0	0		是	2026年12月	-38.62%
35206	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线51右1变台	200	19.80%	0	0				100.00%
35207	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微双树二台区	200	28.20%	123.6	123.6				-36.96%
35208	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑4箱变1变压器	500	23.20%	0	0		是	2025年12月	-42.90%
35209	苏家屯	施官变	施官变60192施站线	恒大名都20号变电站201间隔（施站线）配电变压器	800	32.40%	0	0			2027年	9.98%
35210	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线养士堡乡政府棚区东站	160	40.00%	0	0				-81.45%
35211	沈河	怀远变	怀远变170怀艺甲线	小西路箱变1变压器	630	16.19%	50.776	50.776				0.00%
35212	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	全运万达5号变电站2号配电变压器	630	20.63%	437	437				0.05%
35213	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城2变电站-1	800	23.40%	0	0		是	2027年12月	-41.41%
35214	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线黑驼子支16	400	15.83%	0	0		是	2025年12月	-33.15%
35215	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺干61柱上变压器	160	31.50%	0	0		是	2025年12月	-75.40%
35216	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线东翻2电井分支13	30	25.00%	0	0		是	2026年12月	-48.13%
35217	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	造化镇村箱变2配电变压器	500	20.00%	350	350		是	2025年12月	-45.99%
35218	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线城郊营业所住宅	100	51.00%	39	39				-50.01%
35219	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	华润紫云府二期1箱式变电站201间隔配电变压器	800	52.88%	0	0		是	2025年12月	-37.72%
35220	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区二期4变电站201配电变压器	400	29.40%	0	0		是	2026年12月	8.58%
35221	沈北	王驛变	王驛变73854城东线	王驛变854城东线物探分006	200	68.40%	43.2	43.2				-36.95%
35222	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	陈相变438吴家线吴家线154左010	200	16.40%	0	0		是	2025年	-39.72%
35223	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千千50	200	26.80%	126.4	126.4				-27.27%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35224	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干北张分16+2右12左2变台	400	10.50%	318	318				-33.57%
35225	于洪	得胜变	得工线95446	得胜变846得工线翟家开发区宿舍652、653	250	68.80%	0	0		是	2025年	-35.72%
35226	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	林盛镇人民政府3箱式变电站1号变压器	400	47.40%	170.4	170.4				-37.09%
35227	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线燕屯水分支线002	30	78.00%	0	0		是	2026年12月	-59.95%
35228	沈北	方溪变	方开甲线	沈阳雷明房地产开发有限公司3变电站1配电变压器	400	26.50%	0	0		是	2026年12月	-38.60%
35229	于洪	范屯变	范静线	拉马台北东台区	100	89.40%	0	0	2024年6月	是	2025年	-58.49%
35230	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	塔后乙线塔后干3右0柱上变压器	400	10.80%	0	0				-51.35%
35231	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线水田分支线023	50	25.50%	0	0		是	2026年12月	-45.43%
35232	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	沐樾府二期箱变变压器	800	8.25%	0	0		是	2025年12月	100.00%
35233	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支11	50	59.00%	0	0				-26.78%
35234	开发	汪河变	汪河变56170汪保乙线	九里颐和小区2变电站2变压器	800	28.50%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35235	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线60右9+1左1	315	44.95%	0	0				-7.48%
35236	于洪	大潘变	大彰线	小微彰驿市场台区	400	4.20%	0	0				0.00%
35237	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	兴隆御府1箱式变电站1配电变压器	800	19.50%	0	0		是	2025年12月	-41.97%
35238	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干140	200	69.60%	40.8	40.8				-40.20%
35239	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	上顶2组新1	200	0.00%	180	180				0.00%
35240	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团2变电站1变压器	500	42.00%	0	0				-41.10%
35241	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线大块支7南2	100	32.40%	0	0		是	2025年12月	100.00%
35242	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	北方乙A之1箱变1变压器	400	11.10%	0	0				0.00%
35243	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线70变台	400	45.60%	0	0		是	2025年12月	-42.72%
35244	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆4变电站1号变压器	800	12.40%	0	0				-48.13%
35245	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分南大片地1机井支12	100	0.00%	90	90				0.00%
35246	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支门前地支3	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
35247	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线佟家分16	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
35248	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	啄木岗村综合一台	400	3.90%	0	0				14.74%
35249	辽中	六间房	六间房变1128化家线	桑林家禽公变台	200	34.20%	0	0		是	2025年	100.00%
35250	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园二期2箱变2变压器	315	15.24%	0	0		是	2026年12月	-44.78%
35251	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东陵干27加3右1	200	13.20%	153.6	153.6				-13.56%
35252	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	云峰花园小区2变电站201	630	19.37%	0	0		是		-39.42%
35253	浑南	前显变	前白乙线	军职退休干部休养所变电站201间隔配电变压器	500	22.72%	0	0		是	2027年12月	-41.21%
35254	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	棠颂1号变电站201间隔（前鼎线）配电变压器	800	45.00%	0	0			2027年	-12.60%
35255	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	光明花园1变压器	630	97.62%	0	0	2024年6月			-43.21%
35256	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	近海2期1变压器	630	47.62%	0	0		是	2025年12月	-40.69%
35257	康平	中心变	中心变2611中胜线	东环线油路支01	200	45.30%	0	0		是	2026年12月	-30.23%
35258	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场7变电站2变压器	630	8.89%	511	511				0.00%
35259	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线曾家沟分11(曾家综合台)	200	25.60%	128.8	128.8				-40.70%
35260	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期3变电站202变压器	630	22.54%	0	0				-42.79%
35261	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	沈毛乙C开闭站XB2箱变（单）	500	33.92%	0	0				-43.72%
35262	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城2号变电站2变压器	630	25.90%	0	0			2027年	-40.02%
35263	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分孙家支10	400	19.95%	0	0		是	2027年	17.39%
35264	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线赵家分22右1变台	200	35.10%	109.8	109.8				0.00%
35265	于洪	光辉变	光水线	幸福温泉小镇一期1站房2配电变压器	630	5.40%	533	533				6.84%
35266	沈北	文北变	文阔乙线	金地峯范二期小区1变电站202配电变压器	800	7.88%	0	0				100.00%
35267	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线大房申北台	200	42.30%	0	0				-40.69%
35268	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干114左9右1	100	45.60%	44.4	44.4				-89.84%
35269	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干170右8右7	200	38.00%	0	0		是	2027年	15.76%
35270	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	小卜干135右4+1右2	400	10.50%	318	318				0.00%
35271	浑南	榆树变	榆树变882三义线	泛美华庭3号变电站2变压器	800	16.20%	10	10		是	2027年12月	-37.83%
35272	沈北	新城子	新城线	新城线城市管理事务服务中心	250	23.76%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35273	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线马岗分北道支36变台	200	7.80%	0	0				100.00%
35274	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	佰代宜居2号变电站2变压器	630	26.03%	0	0				-39.60%
35275	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾豪庭1.1期1小区局维201配电变压器	630	11.11%	0	0		是	2026年12月	-41.89%
35276	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	天阔新城房地产5箱式变电站201间隔配电变压器	630	25.71%	405	405				-38.58%
35277	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线张福支02	100	58.50%	0	0		是	2026年12月	-31.93%
35278	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	龙湖唐宁花园小区1号变电站202配电变压器	800	55.13%	0	0			2027年	-42.27%
35279	沈北	河北变	10kV河岗线84656	10KV柳北线开发分4（一站式）沈阳福道满堂文化旅游开发有限公司	200	31.80%	116.4	116.4		是	2026年12月	100.00%
35280	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	化工散户1变压器	630	29.21%	0	0		是	2025年12月	-50.42%
35281	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	贾沟分6右1	200	56.40%	0	0		是	2025年	27.00%
35282	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线水田1-2台分支09	30	17.50%	0	0		是	2026年12月	-50.74%
35283	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	孟家变940孟桃线孟家医院台（医院台）	250	52.24%	0	0		是	2025年12月	-29.67%
35284	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线样子沟支78	200	30.00%	0	0		是	2025年12月	-38.13%
35285	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线小东分02	100	71.25%	18.75	18.75				-36.84%
35286	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村1变电站202柜	630	58.41%	199	199				-41.47%
35287	法库	新依变	依三线	10kV依三线李房申支养殖场几6	315	26.48%	0	0		是	2025年12月	100.00%
35288	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	碧桂园御时光1变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
35289	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦8箱变2变压器	500	31.20%	0	0		是		-5.11%
35290	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	光辉变814光北线解放村2台	400	53.03%	147.9	147.9				-33.25%
35291	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线城南村协办楼	250	69.12%	52.2	52.2				-31.51%
35292	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田2支006	100	23.10%	0	0		是	2026年6月	-22.99%
35293	于洪	大潘变	大潘变54070潘彰线	小微大高线9号右分台	400	53.40%	146.4	146.4				0.00%
35294	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干45右1新	200	46.00%	0	0				4.19%
35295	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞13箱变（单）	400	42.75%	0	0		是		-36.06%
35296	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	魁星箱变1变压器	630	22.48%	0	0		是	2025年12月	-44.13%
35297	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期3变电站1号变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年12月	89.47%
35298	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	纳帕阳光3土建变202	630	21.27%	0	0		是	2028年12月	-47.74%
35299	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分9左17右4	80	15.75%	0	0		是	2027年	0.20%
35300	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线肖党家支65	200	17.70%	0	0		是	2025年	-236.56%
35301	开发	张士变	张士变55898张工乙线	白领双星小区2变电站1变压器	630	23.62%	204.376	204.376		是	2025年12月	-39.98%
35302	铁西	应昌变	应昌变20554应劝甲线	鑫丰国际6变电站202变压器	630	36.19%	0	0		是	2026年12月	-40.10%
35303	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	军政线4右01	200	51.60%	0	0		是	2025年	-35.68%
35304	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公主屯变165新农线新农线高荒地分41左22变台	160	63.94%	41.7	41.7				-31.45%
35305	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线杜屯分45右1变台	50	98.40%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-40.57%
35306	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	陶屯变130乌荆线乌荆线前连分排水支12右13变台	200	71.00%	0	0		是		-39.27%
35307	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林线12左82右8	315	79.24%	33.9	33.9				-55.67%
35308	沈北	大志变	志詹甲线	（虎石台）花园1变箱201配电变压器	630	50.16%	0	0		是	2026年12月	-12.67%
35309	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线民屯分22变台	200	60.50%	0	0		是	2025年12月	-34.33%
35310	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子4组照明（2021微）	400	25.00%	260	260				-34.73%
35311	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城4箱式变电站1变压器	630	26.03%	0	0				-37.34%
35312	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	昆广1箱变配电变压器	400	28.20%	0	0		是	2025年12月	26.33%
35313	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	汾河家园小区2箱式变电站201间隔配电变压器	400	24.30%	0	0		是	2025年12月	-38.15%
35314	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	潘家堡变110南长线南长2号照明	500	22.72%	336.4	336.4				-38.33%
35315	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	地研锦隆1箱式变电站1配电变压器	315	27.62%	0	0		是	2025年12月	-39.83%
35316	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期1变电站2变压器	500	31.60%	0	0		是	2025年12月	-38.12%
35317	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	政府补贴房2变电站1	630	12.57%	0	0				-44.12%
35318	沈北	大志变	大志变70564志西线	沈阳鑫彤彤电讯工程有限公司（一站式）	200	2.80%	0	0		是	2026年12月	-14.13%
35319	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家5号变电站2号变压器	630	27.30%	395	395				-37.88%
35320	开发	昆明变	昆明变55946星海乙线	净月臺小区1变电站2变压器	400	60.30%	118.8	118.8				-20.87%
35321	和平	和平变	和平变186和铁乙线	和铁乙线和铁干32右1	400	84.50%	22	22	2024年7月			-47.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35322	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	莲花乙线莲花干6右9左4	315	58.41%	99.5	99.5				-41.74%
35323	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	YHG_伊利亚特二期2号箱变-1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
35324	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	玉祥明居二期1箱式变电站1配电变压器	800	33.00%	0	0		是	2025年12月	-31.18%
35325	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	93033部队3箱变2配电变压器	500	26.80%	0	0		是	2025年12月	-39.57%
35326	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干金海分1加1变压器	80	38.00%	0	0		是	2025年12月	5.85%
35327	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区1变电站1变压器	630	13.97%	479	479				-40.83%
35328	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	公主屯变164石庙子线石庙子线40左2变台	400	49.20%	163.2	163.2				-32.75%
35329	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	博兴养殖场专业合作社（一站式）	200	25.50%	129	129				-51.27%
35330	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城星座4箱变1配电变压器	500	16.80%	0	0		是	2025年12月	-37.67%
35331	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	新汉城3箱式变电站2配电变压器	630	35.81%	0	0		是	2025年12月	-26.93%
35332	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	新汉城5箱式变电站2配电变压器	500	43.20%	0	0		是	2025年12月	-43.82%
35333	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	北陵变142田义甲线台北分15柱上变压器	315	53.02%	0	0		是	2025年12月	-40.16%
35334	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线西山西台分08	200	44.80%	0	0		是	2025年12月	-34.63%
35335	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分23左1	200	13.80%	152.4	152.4				0.42%
35336	和平	花园变	花园变764花新甲线	铭铸湾畔1变电站1号变	400	48.00%	0	0				-39.15%
35337	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园4变电站2变压器	630	29.33%	10	10				-42.84%
35338	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线杨士岗大棚	200	92.40%	0	0	2024年9月			-42.95%
35339	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线火石岗中一台照明	160	81.75%	13.2	13.2	2025年8月			-41.18%
35340	皇姑	广源变	广源变25780广明线	广厦绿园二期2箱式变电站2配电变压器	800	31.80%	0	0		是	2025年12月	-29.72%
35341	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线头台子台北台几02	200	25.00%	130	130		是	2025年12月	-30.07%
35342	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天悦1箱变2配电变压器	630	99.43%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-40.92%
35343	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线王权支线101	100	79.80%	0	0		是	2026年12月	-32.87%
35344	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线大车西台变22变台	400	58.20%	127.2	127.2				-65.49%
35345	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分粮库支久正几大彝甲2	400	5.40%	0	0		是	2025年12月	100.00%
35346	铁西	启工变	启工变10772启东线	橡四分11柱上变压器	315	10.16%	0	0				-61.97%
35347	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	陵西干陵西甲线军政分6柱上变压器	315	14.60%	0	0		是	2025年12月	-52.45%
35348	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡镇潘家堡村兴强养鱼公变台区	400	20.70%	277.2	277.2				0.00%
35349	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分42左5右1	200	21.30%	137.4	137.4				1.30%
35350	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	华房物业箱变变压器	315	40.38%	156.3	156.3				-50.98%
35351	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变430小卜线李英分03	400	35.00%	220	220				-34.54%
35352	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五干57左5南宁公寓202间隔配电变压器	630	8.38%	0	0				-34.27%
35353	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线范屯分29左4变台	400	13.80%	0	0		是	2025年12月	10.84%
35354	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区5变电站2变压器	800	17.25%	582	582				-43.07%
35355	和平	马路湾	马路湾变692马和线	协和广场三期2变电站1	630	0.00%	0	0				-37.27%
35356	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分24	200	73.00%	0	0				-45.17%
35357	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	北三线北三干6右6变压器	400	59.70%	0	0				100.00%
35358	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦B1B2小区4变电站201配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	24.91%
35359	东陵	水家变	水李线	水李线古城子分82右10柱上变压器	400	20.70%	10	10				-79.12%
35360	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城14号变电站2号变压器	630	29.52%	0	0		是	2027年12月	-38.09%
35361	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区4变电站1变压器	400	36.00%	216	216				-41.40%
35362	于洪	范屯变	范新线	范屯村南台	400	8.70%	325.2	325.2				0.00%
35363	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园2变电站202变压器	500	21.30%	343.5	343.5				-43.16%
35364	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干35柱上变压器	200	74.80%	0	0		是	2025年12月	-19.90%
35365	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	区幼儿园10号箱变1变压器配电变压器	630	40.95%	307.43	307.43				-40.45%
35366	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	科研小区2变电站1变压器	630	13.90%	0	0		是	2025年12月	-43.52%
35367	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线83右24	100	12.60%	0	0		是	2027年	-36.67%
35368	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干73大洼分26加1	315	13.14%	0	0				-27.68%
35369	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区1变电站1变压器	630	27.30%	395	395				-41.61%
35370	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	YHG_南塔干科学分6右2自维箱变配电变压器	630	6.10%	0	0				-43.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35371	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	城建璞邸小区1配电室102变压器	630	64.44%	0	0		是	2025年12月	-9.64%
35372	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	代家乙干53左12变台	200	34.20%	0	0		是	2025年12月	-49.41%
35373	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴干35+1右5变台	400	62.40%	0	0				-20.22%
35374	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新西村南台	200	78.00%	0	0		是	2025年11月	-34.08%
35375	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	下河分12之2	200	40.20%	0	0		是	2026年	100.00%
35376	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马三家村	400	30.45%	0	0				-36.40%
35377	东陵	杨官变	杨孤乙线	杨热线杨孤甲线保利云上2变电站箱变2变压器	630	42.67%	0	0		是	2026年12月	100.00%
35378	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	中南紫云集小区变电站201间隔配电变压器	630	40.32%	0	0				-27.82%
35379	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线29右3	400	42.90%	0	0				-40.36%
35380	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线279变台	200	43.80%	0	0		是	2025年12月	-43.12%
35381	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线河西分13右4变台	50	58.00%	0	0				-39.69%
35382	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北线35左1变台	400	63.00%	0	0				-26.52%
35383	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城5箱变2变压器	800	18.00%	97.5	97.5				-36.94%
35384	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线钱歪头山分33	160	57.13%	52.6	52.6				-19.56%
35385	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	新柳家园小区1变电站1变压器	500	27.20%	0	0		是	2025年12月	-35.13%
35386	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	新湖国际2箱式变电站1配电变压器	800	24.38%	0	0		是	2025年12月	-38.01%
35387	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园6变电站变压器	630	15.24%	0	0				-45.54%
35388	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线新立支40	400	25.00%	0	0		是	2025年	-27.61%
35389	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	望花春城1箱变2变压器	630	20.95%	0	0				-48.55%
35390	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡6箱式变电站2配电变压器	500	37.20%	0	0		是	2025年12月	-43.55%
35391	浑南	营盘	营新线	华发首府二期1号配电室2号变压器	630	54.76%	0	0		是	2027年12月	-39.59%
35392	新民	张屯变	张屯变3362赖花乙线	欧亚菲国际温泉度假区EFG区1变电站1变压器	800	0.00%	0	0				100.00%
35393	于洪	高明变	高北线	共和新村2站房1变压器	630	11.17%	0	0				-35.79%
35394	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分7右6右2	250	54.00%	0	0		是		-61.01%
35395	于洪	光辉变	光南线	小微两家村5台	200	7.20%	165.6	165.6				-63.73%
35396	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城二期6号变电站2变压器	630	38.35%	0	0		是	2027年12月	-50.62%
35397	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分6右1柱上变压器	200	73.80%	0	0		是	2025年12月	-38.28%
35398	于洪	五金变	五兰乙线	前进村4	400	49.80%	0	0		是	2025年12月	-37.10%
35399	沈北	道义变	道孝甲线	晨兴花园1-2期3箱变配电变压器	630	31.75%	367	367		是	2026年12月	-39.78%
35400	浑南	安顺变	安顺变166安于乙线	保利紫荆公馆六期变电站2号配电变压器	800	22.80%	0	0				3.11%
35401	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分55加2右1	200	82.20%	0	0	2025年2月			-55.34%
35402	东陵	世园变	世满乙线	上水溪谷二期1箱变2变压器	400	10.50%	318	318				-35.70%
35403	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线大玉干新方分58左1变台	200	27.00%	0	0				100.00%
35404	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	盛悦府小区一期2局维变电站202配电变压器	800	11.70%	0	0		是	2026年12月	29.27%
35405	和平	和平变	和平变148和铁甲线	联动部正大1变压器	200	0.00%	180	180				-4168.75%
35406	法库	宝山变	法镇二线	宝山变005法镇线老物资局分1	200	31.20%	117.6	117.6				-54.72%
35407	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线本纲支4	200	24.68%	130.65	130.65				-33.63%
35408	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	万科宝马国际社区3变电站1配电变压器	800	34.80%	0	0		是	2025年	12.13%
35409	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线牛营分17右5变台	200	25.80%	23.8	23.8				-399.16%
35410	沈北	河北变	10kV河岗线84656	柳岗变160柳北线新屯分2	400	24.75%	261	261		是	2026年12月	-38.20%
35411	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局11主变	630	13.81%	480	480				-42.85%
35412	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线中学分20右1右11变台	400	70.50%	0	0		是	2025年12月	34.90%
35413	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线31左9柱上变压器	200	48.80%	0	0		是	2025年12月	-44.98%
35414	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际6变电站1变压器	400	48.25%	0	0				-42.60%
35415	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	法哈牛变608东兴线东兴干93变台	200	81.70%	0	0	2022年12月			-22.05%
35416	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线后姚堡分27变台	200	51.75%	76.5	76.5				-45.68%
35417	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分50左3变台	400	23.10%	0	0				-35.94%
35418	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡F区2变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35419	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林5箱变1配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2025年12月	-39.70%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35420	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	利波莎依得变电站1号变压器	630	32.38%	363	363				-41.33%
35421	大东	如意变	如意变80858意小甲线	吉祥一支13加1	200	14.10%	151.8	151.8				0.00%
35422	沈北	道义变	道义变15270纺校线	蒲昌路11号边防住宅(四)变电站1变压器配电变压器	630	25.52%	0	0				-37.76%
35423	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里2变201配电变压器配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2026年12月	-40.45%
35424	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦1箱变1变压器	800	61.13%	0	0				-41.27%
35425	沈北	董楼子	望滨线	一站式服务-沈阳耀军专业合作社	200	8.10%	163.8	163.8				5.68%
35426	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线把什2号台支03	200	52.80%	0	0		是	2026年6月	17.29%
35427	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	一站式服务辽宁恒润通信工程有限公司(小桥子北村)	100	3.90%	0	0		是	2026年12月	4.65%
35428	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	龙湖唐宁8号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	57.00%	0	0			2027年	100.00%
35429	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	一站式服务沈阳市红石家具厂	200	19.80%	140.4	140.4				-14.53%
35430	沈河	站前变	站前变222站北线	站前变222站北线站北线立新干立新一分7右2公变	315	42.86%	148.5	148.5				-45.25%
35431	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	同心支48右8+1	200	61.50%	0	0		是	2025年	-42.03%
35432	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干85左2	200	20.70%	0	0			2027年	-28.87%
35433	陵东	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干晚枫分北沟左30加1柱上变压器	400	16.50%	0	0		是	2026年12月	-32.43%
35434	于洪	五金变	五兰乙线	小微繁荣4	400	18.90%	0	0		是	2025年12月	-2.04%
35435	皇姑	长江变	10kV长陵乙线25448	九悦二期1变电站1配电变压器	800	4.50%	0	0				100.00%
35436	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和悦府二期3箱式变电站1配电变压器	800	23.10%	0	0		是	2025年12月	3.53%
35437	和平	太原变	太原变040南十乙线	南十乙线29+1	315	27.94%	0	0				-40.91%
35438	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线76+3	400	0.00%	0	0				0.00%
35439	沈北	清水变	清依线	一站式服务-沈阳市沈北新区继民果园	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	11.36%
35440	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干大古柳分18+1右支11	200	10.00%	0	0				-51.95%
35441	沈北	道义变	道信线	汇置尚都八期-3-2小区变电站202配电变压器	400	6.60%	0	0		是	2026年12月	21.66%
35442	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	城建花园3箱变2变压器	400	13.50%	306	306				-40.02%
35443	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	西棠小区2变电站1变压器	800	19.80%	561.6	561.6				0.00%
35444	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	金泉花园小区变电站1变压器	630	15.24%	471	471		是	2025年12月	-30.09%
35445	浑南	孤家子	孤家子变654富民乙线	伊湾尊府1号变电站2号变压器	630	17.14%	0	0				-129.86%
35446	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	胡古分1+1右1	200	30.30%	0	0			2027年	-27.18%
35447	于洪	光辉变	光东线	依云温泉小镇二期站房1配电变压器	400	21.00%	276	276				-27.36%
35448	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	城丰分02	100	45.00%	0	0		是	2026年12月	-35.50%
35449	辽中	满都户	满都户变1011满西线	齐家照明(2021微)	200	85.20%	9.6	9.6	2025年4月			-37.06%
35450	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期6变电站201间隔配电变压器	630	23.49%	0	0		是	2025年12月	-35.31%
35451	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线养殖场分嘴茂支2	200	102.30%	0	0	2025年6月	是	2027年	100.00%
35452	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支中间T8加1右分支4变压器	50	20.40%	0	0				-93.06%
35453	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支东一棵支062	200	19.28%	0	0		是	2026年6月	-22.42%
35454	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	黄西东二台(2020微)	200	29.10%	0	0		是	2026年6月	-36.81%
35455	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线齐屯分东台支008	200	99.30%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-27.28%
35456	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线49右4柱上变压器	315	78.48%	0	0		是	2025年12月	-34.12%
35457	和平	广州变	广州变476广府乙线	盛京金融广场北区6小区变电站202配电变压器	630	13.14%	484.2	484.2				97.08%
35458	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线中学分09	400	21.90%	0	0		是	2025年12月	-33.23%
35459	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	百合湾二期4号箱变202配电变压器	630	30.10%	0	0			2027年	-35.27%
35460	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	太湖丽景小区3变电站2变压器	630	34.29%	351	351				-51.12%
35461	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后菜支04	200	64.20%	51.6	51.6				-19.05%
35462	浑南	于山变	于山变744于安甲线	恒大御峰二期2号变电站1号配电变压器	630	14.92%	0	0				14.88%
35463	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合3变电站2变压器	500	60.80%	0	0				-42.57%
35464	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居2箱变1变压器	500	24.80%	0	0				-42.43%
35465	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	圣丰御景广场一期3变电站202间隔配电变压器	800	35.63%	0	0		是	2028年12月	-33.90%
35466	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	正家园二期变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是		-600.00%
35467	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线44左1左9	200	52.50%	0	0			2027年	-23.06%
35468	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格线龙湖西府小区3变电站2变压器	400	25.13%	259.5	259.5				-32.17%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35469	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	碧桂园天语2箱式变电站1配电变压器	800	23.10%	0	0		是	2025年12月	15.27%
35470	和平	和平变	和平变164同北乙线	太原工艺美术主变	630	44.29%	288	288				-52.48%
35471	皇姑	文北变	70482文岗线	旭辉铂宸时代4变电站1配电变压器	630	13.65%	0	0				0.00%
35472	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线秦家坟分03	200	60.60%	0	0		是	2027年	-30.27%
35473	大东	望花变	望花变70256望北乙线	西堡巷4变电站1变压器	630	22.10%	0	0				-42.47%
35474	大东	如意变	如意变80866如信线	万新东苑箱变1变压器	500	15.36%	0	0				-42.79%
35475	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线114右2变台	200	16.50%	147	147		是	2025年12月	100.00%
35476	沈北	河北变	10kV河南线84656	一站式服务—沈阳怡口实业有限公司	400	17.55%	289.8	289.8		是	2026年12月	8.15%
35477	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线三七分26左4右1变台	200	38.40%	103.2	103.2				11.28%
35478	新民	新民变	新民变30170营西线	营西干33左2变台	400	29.00%	0	0		是	2025年12月	-56.00%
35479	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线222柳泉分51八家子18左15柱上变压器	200	19.05%	141.9	141.9				-20.80%
35480	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	居易青年城四期3变电站1变压器	630	27.05%	0	0		是	2025年12月	-44.83%
35481	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区1变电站2变压器	630	24.76%	411	411				-45.52%
35482	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城3箱式变电站1配电变压器	500	27.20%	0	0		是	2025年12月	-38.83%
35483	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线五趟房分19+1	400	51.45%	0	0		是	2026年12月	95.32%
35484	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港7号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	29.52%	381	381				-20.33%
35485	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地2箱变1变压器	630	6.98%	523	523		是	2026年12月	-4.20%
35486	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	东大智慧森邻1变电站201柜	630	20.83%	0	0		是		-42.67%
35487	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干袁家分25变台	200	147.60%	0	0	2025年11月			-33.29%
35488	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区1变1-201配电变压器	400	27.30%	0	0		是	2026年12月	-28.90%
35489	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线高家东分支线01	200	52.00%	0	0		是	2025年12月	-29.12%
35490	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户b2202配电变压器	250	34.20%	139.5	139.5				-41.67%
35491	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	明清册3号变电站201间隔配电变压器	400	9.90%	320.4	320.4				7.24%
35492	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业干017	400	60.30%	0	0		是	2026年6月	-32.89%
35493	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	府和苑2变电站1变压器	500	27.52%	0	0		是	2025年12月	-42.79%
35494	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	德增分12+1	250	40.32%	124.2	124.2				-40.20%
35495	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	兴牛线老什牛分54右4变台	400	17.75%	289	289				100.00%
35496	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城4箱变2变压器	800	25.20%	0	0				-42.87%
35497	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科线78右63右3	200	33.90%	0	0		是	2025年	-33.78%
35498	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	雪南乙线28+1右1	400	60.00%	0	0			2027年	100.00%
35499	大东	如意变	如意变856如沈乙线	北方奥运1箱变1变压器	630	12.38%	342.936	342.936				-46.90%
35500	沈北	农高变	农商线	岫湖郡七期2局维变电站201配电变压器	630	6.98%	0	0				0.00%
35501	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区7变电站1变压器	630	23.62%	418.2	418.2				-41.73%
35502	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地6变电站1变压器	630	38.41%	325	325				-37.10%
35503	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发创意产业园一期-2变202配电变压器	400	18.90%	0	0		是	2026年12月	91.98%
35504	沈河	大东变	大东变074东青乙线	606所8箱变202配电变压器	400	16.50%	0	0		是	2026年6月	-31.44%
35505	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	科学园二期北区1站房1变压器	800	47.63%	339	339				-39.53%
35506	沈北	道义变	道孝甲线	LS_沈阳工程学院(沈阳工程学院教师公寓)1201配电变压器	630	21.27%	433	433		是	2026年12月	-38.93%
35507	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线樱桃沟北台	400	15.50%	298	298		是	2025年11月	-29.17%
35508	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园1箱变202间隔配电变压器	630	10.16%	0	0		是	2026年12月	-37.01%
35509	东陵	营盘	营孙线	yhg_文澜苑A区2箱变201间隔配电变压器	630	45.08%	0	0		是	2026年12月	-43.38%
35510	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地9号台区	400	33.30%	0	0		是	2025年11月	-40.42%
35511	大东	如意变	如意变80894如花乙线	铁源1变电站1变压器	500	55.04%	0	0				-40.48%
35512	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	四方台镇平安堡锐明机械加工厂公变台区	200	0.00%	180	180				0.00%
35513	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园1变电站1变压器	630	44.44%	0	0				-40.29%
35514	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑4变电站2变压器	630	14.22%	477.4	477.4				-41.30%
35515	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关西分支线21	400	27.45%	250.2	250.2				-27.44%
35516	沈北	农高变	农高变70358农海线	辽宁华龙源实业发展有限公司1箱变201间隔配电变压器	630	16.19%	0	0				-23.38%
35517	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	达子营综合（2022微）	400	6.90%	0	0		是	2025年11月	31.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35518	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干黎明分39变台	200	85.65%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-29.40%
35519	新民	公主屯	公主屯变31148公安线	新农线下坎子分105右1左6变台	50	113.20%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-33.32%
35520	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	吉隆花园2变电站1变压器	630	32.14%	0	0		是	2025年12月	-30.88%
35521	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城二期2箱式变电站2配电变压器	800	83.40%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	2.15%
35522	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	蔡伯街村综合一台（微）	500	6.24%	418.8	418.8				5.45%
35523	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	凯翔7箱变1变压器	800	10.13%	639	639				-41.51%
35524	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科Ⅱ期6箱变2变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
35525	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	公园里8号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	64.76%	159	159				-40.84%
35526	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分21右5	400	16.95%	292.2	292.2				0.19%
35527	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期1箱式变电站2配电变压器	630	30.10%	0	0		是	2025年12月	-41.24%
35528	东陵	花山变	碧桂园甲线	花山变760碧桂园甲干长岭子分49锅炉支5左支2柱上变压器	200	50.10%	79.8	79.8				-40.14%
35529	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	区政府变电站201间隔配电变压器	500	82.08%	0	0	2024年6月	是	2027年	-22.57%
35530	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	沈阳港联房地产开发有限公司(住宅商业-顶盛国际花园一期B-1、B-2地块)1-1配 电变压器	630	22.35%	0	0			2027年	-38.16%
35531	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	前民分10右25+1右5小微台	200	28.50%	0	0				0.00%
35532	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地公共快充站1变压器	630	71.43%	117	117				-4.85%
35533	新民	姜屯变	姜屯变31550孟屯线	孟屯干75左14变台	200	45.35%	89.3	89.3				-39.89%
35534	开发	工农变	工农变55580工岛线	长岛小区5变电站2变压器	630	36.57%	336.6	336.6				-41.19%
35535	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线25右8右3变台	200	15.00%	150	150				9.62%
35536	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期5箱式变电站1配电变压器	630	36.19%	0	0		是	2025年12月	-33.08%
35537	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干谢家分69左7右9变台	400	11.30%	0	0		是	2025年12月	-5.02%
35538	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	舍宅新居1小区变电站2配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2025年12月	96.85%
35539	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和乙线人和干123右6左2	400	67.75%	89	89				13.75%
35540	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科润园二期1配电室201间隔配电变压器	800	34.88%	441	441				-41.31%
35541	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干127左4变台	200	24.00%	0	0				3.24%
35542	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	沈阳市电信工程局201间隔配电变压器	500	60.00%	150	150				-26.63%
35543	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	良辰美景1变电站2站内变压器	630	28.57%	0	0				-42.09%
35544	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	闸南分27柱上变压器	400	75.90%	0	0				0.00%
35545	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城6号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	15.60%	297.6	297.6				66.35%
35546	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	嘉陵苑箱式变电站1配电变压器	800	25.13%	0	0		是	2025年12月	-40.85%
35547	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变170陵园乙线经贸分10柱上变压器	400	95.00%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-35.80%
35548	浑南	智慧变	智慧954智天线	龙湖云里变电站201间隔配电变压器	630	59.05%	0	0		是	2027年12月	22.74%
35549	法库	包家屯	包家线	10kV包家线前辛秋分44	400	15.60%	0	0		是	2027年	0.00%
35550	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北乙线观北干75右3之1柱上变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
35551	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村7号变电站1号配电变压器	630	43.81%	0	0		是	2027年12月	-33.23%
35552	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线前冷南支04	200	53.70%	0	0		是	2026年6月	11.82%
35553	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线后陵支13	200	29.70%	0	0		是	2026年6月	8.02%
35554	沈北	道义变	道义变15259道义线	佰景汇置四期1变201间隔配电变压器	800	31.20%	0	0		是	2026年12月	-40.99%
35555	浑南	于山变	于山变748于运线	江山云著3号变电站1号配电变压器	800	12.90%	0	0		是	2027年12月	-11.74%
35556	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干36变压器	200	31.20%	0	0		是	2025年12月	-23.89%
35557	苏家屯	于山变	于山变37742于白乙线	公园里5号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	37.00%	212	212				-39.26%
35558	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线胜利分9右5右2变台	200	5.10%	0	0		是	2025年12月	-60.55%
35559	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线84（环路台）	200	32.00%	116	116				-15.60%
35560	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园2变电站2变压器	630	10.48%	0	0		是	2027年12月	-40.01%
35561	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城5号变电站2号变压器	630	8.89%	511	511				-44.42%
35562	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	洪湖湾小区2变电站201间隔配电变压器	315	76.57%	0	0		是		-36.45%
35563	铁西	万达变	万达变56056万翔甲线	滑建甲线揽军分22右3柱上变压器	50	19.20%	35.4	35.4				-66.65%
35564	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	铭晖新天地2箱变201间隔配电变压器	800	10.50%	636	636				-5.23%
35565	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	三家子安居2箱变2变压器	800	8.40%	652.8	652.8				-17.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35566	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院1配变电站1变压器	400	33.90%	0	0		是	2026年6月	-39.67%
35567	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院8配变电站2变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年6月	-38.58%
35568	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	东电南塔箱变1变压器新	500	53.76%	0	0		是	2026年12月	-40.32%
35569	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线马家铺17、18、19电井07	80	67.13%	0	0		是	2026年12月	-46.89%
35570	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲放甲线	农业局老干部楼（农推广中心）	80	44.63%	0	0				-40.06%
35571	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	家乐园变电站201间隔配电变压器	630	14.48%	0	0				0.00%
35572	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分35（小电东台）	400	40.10%	0	0		是	2025年12月	-30.11%
35573	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳4号电井支5	200	51.60%	0	0		是	2026年6月	0.00%
35574	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园4变电站2变压器	630	53.02%	0	0		是		-38.36%
35575	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	新乐苑1变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35576	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲放乙线	蒲东国际新城8号考核	250	42.24%	0	0		是	2025年12月	-37.70%
35577	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城8变电站1变压器	630	21.71%	430.2	430.2				-36.77%
35578	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干腰沟分8左支2柱上变压器	50	51.00%	0	0		是	2026年12月	-35.58%
35579	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	沈铁滑翔佳园3变电站202变压器	630	21.71%	430.2	430.2				-43.07%
35580	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站1箱变2变压器	630	32.70%	0	0		是	2026年12月	-38.21%
35581	沈北	天乾变	天乾变70670天玺线	远洋上河风景小区4局维变电所202配电变压器800	800	11.63%	0	0		是	2026年12月	100.00%
35582	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	龙腾花苑3箱式变电站1配电变压器	630	41.27%	0	0				-41.72%
35583	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分48变台	400	15.08%	0	0		是	2025年12月	-48.28%
35584	辽中	四方台	四方台变91158农场线	土耳其村大队后院（2022微）	400	120.60%	0	0	2025年8月			-33.38%
35585	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑三期2箱式变电站2配电变压器	800	43.13%	0	0		是	2025年12月	-38.90%
35586	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分41右28右12	200	16.50%	0	0			2027年	2.51%
35587	浑南	新南变	新南070新医乙线	华发新城行知坊1号变电站2号配电变压器	800	26.10%	0	0		是	2027年12月	10.33%
35588	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	第二干休所小区变电站201间隔配电变压器	630	31.75%	0	0				8.12%
35589	新民	梁山变	梁山变199周垞线	周垞干288右8变台	200	23.70%	132.6	132.6		是	2025年12月	-42.74%
35590	沈北	道义变	道义变15261道阳线	万科北宸之光小区5变电站202配电变压器	800	23.10%	535.2	535.2		是	2026年12月	16.16%
35591	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线11右11	315	29.52%	0	0		是	2025年12月	-42.75%
35592	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	方溪变350造化甲线造化干沙平分关家二支21变压器	200	6.00%	0	0		是	2025年12月	-112.53%
35593	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	景星干景7分18	315	58.73%	0	0				-43.95%
35594	和平	和平变	和平变148和铁甲线	南七乙线33右4右1	315	24.76%	205.5	205.5				-15.08%
35595	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分43变压器	200	53.60%	0	0		是	2025年12月	-45.91%
35596	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	保北甲线历南干历八分11变压器	315	33.65%	0	0		是		-41.21%
35597	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	凤凰乙线实验分2右1柱上变压器	315	9.21%	0	0		是	2025年12月	-355.22%
35598	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	齐贤变446十路甲线齐十干59	250	56.40%	0	0		是	2027年12月	-44.65%
35599	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯干医学院分8右3柱上变压器	400	17.75%	0	0		是	2025年12月	-42.71%
35600	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分79变台	200	24.60%	0	0		是	2025年12月	-66.63%
35601	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线右94右8	315	35.56%	0	0		是	2026年	-42.63%
35602	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	北水分12右12柱上变压器	250	23.36%	0	0		是	2025年12月	-58.29%
35603	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干26右1变压器	100	15.90%	0	0		是	2025年12月	-29.23%
35604	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分29变压器	250	16.32%	0	0				-79.70%
35605	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	苏南变254沙河甲线沙河线149左17	100	80.20%	9.8	9.8	2022年12月	是	2026年	-42.80%
35606	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	白塔变964制药线大张尔分22	200	3.45%	0	0		是	2025年	-61.10%
35607	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干32柱上变压器	315	29.21%	0	0		是	2025年12月	-43.55%
35608	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分25右5变台	200	50.70%	0	0		是	2025年12月	-46.20%
35609	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分7右2柱上变压器	315	13.97%	0	0				-44.33%
35610	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一11柱上变压器	315	29.52%	0	0		是	2025年12月	-48.98%
35611	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分37左5左3变压器	315	55.11%	0	0		是	2025年12月	-46.90%
35612	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	鹏小乙线城北干大什南分4	315	57.46%	0	0				-35.64%
35613	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干64右1	315	43.17%	0	0				-24.76%
35614	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	崇山变294中医甲线中医干19左7柱上变压器	315	66.98%	0	0		是	2025年12月	-42.36%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35615	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	昆塔干54右2柱上变压器	315	26.98%	0	0		是	2025年12月	-41.20%
35616	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分5右8柱上变压器	200	66.80%	0	0		是	2025年12月	-38.96%
35617	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右2左2柱上变压器	250	24.64%	0	0		是	2025年12月	-23.05%
35618	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉它分029	100	84.30%	0	0	2023年1月	是	2026年	-37.03%
35619	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干勒石分2+1公变	315	54.29%	0	0				-56.61%
35620	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	胡家干金山分12	200	52.50%	0	0			2027年	-22.80%
35621	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分4变压器	200	33.00%	0	0		是	2025年12月	-52.78%
35622	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南干26右3公变	400	9.75%	0	0				-25.88%
35623	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线部队分7	315	55.24%	0	0				-38.16%
35624	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干52左1之1柱上变压器	200	22.80%	0	0		是	2025年12月	-40.76%
35625	新民	新民变	新民变30164新区线	新民变158中学线中学线新区分5	315	72.13%	0	0		是	2025年12月	-38.62%
35626	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线12右2	160	70.94%	0	0		是	2025年12月	-40.75%
35627	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	方溪变344方溪乙线方溪干24柱上变压器	200	88.50%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-12.44%
35628	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	鸟市分18柱上变压器	250	31.20%	0	0		是	2025年12月	-47.97%
35629	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线水源分2	315	6.67%	0	0				-64.26%
35630	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干阔业分5	315	69.08%	0	0				-44.76%
35631	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	体院分9右3	315	27.30%	0	0		是		-31.36%
35632	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右13左6柱上变压器	315	88.25%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	13.14%
35633	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	善仓干26左4	250	57.60%	0	0		是		-53.69%
35634	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干72柱上变压器	315	13.02%	0	0		是	2025年12月	-19.46%
35635	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分17右5左7变压器	315	32.38%	0	0		是	2025年12月	-32.05%
35636	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	齐贤变464景星乙线景星干20	315	30.16%	188.5	188.5				-40.33%
35637	和平	方型变	方型变742方学乙线	三学乙线31	400	58.40%	0	0		是	2026年12月	-39.24%
35638	大东	小东变	小东变80162大华线	大华线大众干珠林分8右5变压器	400	60.30%	0	0				-40.50%
35639	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干73左9柱上变压器	315	65.08%	0	0		是	2025年12月	-42.94%
35640	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵卜分16	315	47.62%	133.5	133.5				-54.19%
35641	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变344军工甲线军工干31公变	400	36.80%	0	0		是	2025年12月	-46.72%
35642	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干14变压器	250	28.56%	0	0		是	2025年12月	-63.20%
35643	大东	如意变	如意变80898如望乙线	新生干73	400	33.90%	0	0		是		-3.82%
35644	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干34右9	315	2.03%	0	0				-185.22%
35645	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾连变346向工乙线向工干28柱上变压器	315	32.76%	0	0				-39.26%
35646	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线71变台	400	29.40%	0	0		是	2025年12月	-41.45%
35647	和平	市府变	市府变580北市甲线	北市甲线47+1	315	4.44%	0	0				-515.66%
35648	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分20变压器	315	57.14%	0	0		是	2025年12月	-53.20%
35649	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	明美丽苑箱变3配电变压器	400	25.00%	0	0		是	2025年12月	-42.37%
35650	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光2箱变1号变	630	17.52%	0	0		是	2025年12月	-40.75%
35651	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑2变电站2变压器	500	28.00%	0	0		是		-48.12%
35652	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期7箱变2变压器	630	25.08%	409	409				-45.47%
35653	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	富康花园4变电站2变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-42.25%
35654	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	富山二期1箱变1	630	29.52%	0	0		是	2025年12月	-42.62%
35655	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲5配电箱变1号变	630	0.00%	452.5	452.5				0.00%
35656	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭2#主变	400	60.00%	120	120				-46.63%
35657	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	风华时代3箱变1号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35658	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活1箱变2号变	630	28.25%	346.4	346.4		是	2025年12月	-40.29%
35659	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际二2箱变1号变	630	14.60%	0	0		是	2025年12月	-44.35%
35660	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	凯兴花园一期1箱变2号变	500	10.56%	0	0		是	2025年12月	-37.18%
35661	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光4变电站1变压器	500	26.88%	0	0				-44.10%
35662	和平	青年变	青年变362青好线	工学里2#主变	500	94.80%	0	0	2023年9月	是	2025年12月	-38.41%
35663	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	万龙翔苑1变电站202	630	19.68%	0	0		是	2027年12月	23.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35664	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都2变电站201	630	25.52%	406.2	406.2				-37.32%
35665	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际三期1箱变1号变	500	29.12%	0	0		是	2025年12月	-35.27%
35666	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	东油1箱变1	400	27.50%	0	0		是	2025年12月	-44.10%
35667	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	长南1箱变1	630	81.14%	0	0	2025年8月			-42.15%
35668	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	沈阔家园1箱变2	630	26.03%	0	0		是	2025年12月	-46.92%
35669	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	长北8箱变1	630	35.87%	0	0				-62.83%
35670	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	公职人员小区1变电站202	500	41.60%	242	242				-38.32%
35671	铁西	万达变	万达变56052万云甲线	万科小区1变电站201	400	38.70%	205.2	205.2				-44.11%
35672	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高丽新城箱变1配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-41.24%
35673	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期4箱变1变压器	630	35.24%	345	345				-44.70%
35674	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区5变电站2变压器	630	37.71%	329.4	329.4				-39.45%
35675	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	城建花园1变电站201	500	31.68%	291.6	291.6				-47.10%
35676	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	南十小区2变电站201柜	630	86.03%	0	0	2024年7月	是	2027年12月	-39.12%
35677	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	静园小区2变电站201	315	24.44%	206.5	206.5				-33.65%
35678	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	浑河六区3变电站201	630	71.43%	117	117				-44.23%
35679	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村二期小区3变电站201配电变压器	630	45.71%	0	0				-38.78%
35680	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	金都花园2变电站202	500	0.00%	450	450				0.00%
35681	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	卫工农贸市场箱变201	630	32.70%	361	361		是	2028年12月	-40.89%
35682	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	肇工小区变电站201	630	81.27%	0	0	2025年9月			-43.09%
35683	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	雁翔居小区2变电站1变压器	400	30.60%	0	0		是	2025年12月	-43.74%
35684	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景2箱变2变压器	630	35.05%	346.2	346.2				-43.70%
35685	和平	三好变	三好变192中雁线	中雁11主变	1600	28.75%	980	980				-42.05%
35686	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	三隆小区2变电站1变压器	630	54.29%	105.652	105.652				-41.02%
35687	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光4变电站2号变	500	24.32%	0	0		是	2025年12月	-40.10%
35688	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	大成箱变2变压器	500	83.52%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-38.78%
35689	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	向荣里箱变1变压器	500	51.52%	0	0		是	2026年12月	-36.19%
35690	沈河	长青变	长青变448长南乙线	丰乐3箱变1变压器	630	52.57%	0	0				-42.06%
35691	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团3变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
35692	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑5变电站201变压器	400	24.40%	0	0				-49.41%
35693	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉四区4变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
35694	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	瑞宝国际1号变电站1号变压器	800	20.25%	10	10				-21.16%
35695	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	怡静园2箱变2变压器	630	40.00%	0	0				-44.38%
35696	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	领秀E家1箱变1变压器	400	75.75%	0	0				-42.79%
35697	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	万科金色家园1期1配变站1变压器	630	22.22%	0	0				-43.72%
35698	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城一期2箱变2变压器	630	81.14%	0	0	2025年8月			-46.83%
35699	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和2期1箱变1变压器	630	20.95%	435	435				-45.26%
35700	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期2变电站201变压器	630	39.68%	0	0				-44.79%
35701	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	蘭庭花园3箱变2	400	22.00%	0	0		是	2025年12月	-44.99%
35702	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都4变电站201变压器	630	22.10%	0	0				-46.68%
35703	浑南	孤家子	孤家子变654富民乙线	pms_金利家园2号变电站2号变压器	630	13.52%	0	0				-41.74%
35704	浑南	营盘	营盘变072七星线	富腾国际2号变电站1号变压器	800	24.38%	0	0		是	2027年12月	-45.87%
35705	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	鑫丰花园小区1变电站202变压器	500	43.20%	50.776	50.776				-40.81%
35706	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	和皇家园一期变电站202变压器	630	46.03%	0	0				100.00%
35707	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	云峰街2变电站201	400	39.75%	0	0		是		-46.33%
35708	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	新民里3箱变（单）	500	52.48%	0	0				-41.35%
35709	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	鸿彤园箱变2变压器	500	28.16%	0	0		是		-45.40%
35710	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	万柳塘怡静园箱变1变压器	500	37.44%	0	0				-43.21%
35711	沈河	大东变	大东变074东青乙线	明城花园3箱变1变压器	630	29.21%	0	0		是	2026年6月	-51.93%
35712	沈河	大东变	大东变074东青乙线	明城花园3箱变2变压器	630	32.06%	0	0		是	2026年6月	-43.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35713	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城1号变电站2号变压器	500	29.20%	0	0		是	2027年12月	-43.05%
35714	沈河	长青变	长青变470长青甲线	先达文翠2箱变2变压器	630	16.51%	463	463				-38.78%
35715	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	晋斯豪庭4变电站201	500	22.72%	336.4	336.4				-54.04%
35716	铁西	历工变	历工变10456黎明线	黎明西部风情2变电站201柜	630	20.63%	0	0		是	2027年12月	-46.61%
35717	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区20变电站	630	20.95%	0	0		是	2027年12月	-34.76%
35718	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	东环时代1变电站201	630	0.00%	567	567				0.00%
35719	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都9箱变1变压器	630	8.57%	513	513				-39.32%
35720	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	站西箱变1变压器间隔1配电变压器	500	78.80%	0	0		是	2025年12月	-45.09%
35721	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工街9变电站201	315	23.62%	209.1	209.1				-41.73%
35722	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	辽河2箱变2变压器	500	37.92%	0	0		是	2025年12月	-41.89%
35723	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村5变电站201柜	630	30.79%	0	0		是	2027年12月	-32.19%
35724	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村7变电站201柜	630	34.29%	0	0		是	2027年12月	-41.61%
35725	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	含笑小区变电站1号变压器	400	76.00%	0	0			2027年	-41.06%
35726	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那7变电站2011变压器	630	69.52%	0	0				-33.94%
35727	新民	新民变	新民变30158中学线	恺帝南苑2变电站1变压器	500	50.80%	0	0		是	2025年12月	-43.94%
35728	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	格林自由城2变电站2变压器	630	33.02%	0	0				-46.23%
35729	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	金港天府3箱变2	500	24.96%	0	0		是	2025年12月	-44.11%
35730	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	富山3箱变1	400	35.50%	0	0		是	2025年12月	-42.79%
35731	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑4箱变1	630	35.24%	0	0		是	2025年12月	-34.64%
35732	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	五彩三期3箱变1变	630	19.81%	0	0		是	2025年12月	-40.71%
35733	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	御林家园2箱变2	630	2.54%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35734	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰14箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35735	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	洋楼箱变1变压器	500	6.72%	0	0		是	2025年12月	-40.83%
35736	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	卓越平方1号变电站1号变压器	630	18.57%	0	0			2027年	-43.11%
35737	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	南风雅轩1变电站201柜	630	20.32%	0	0		是	2027年12月	-39.64%
35738	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	兴顺街2变电站201柜	315	54.29%	0	0		是	2028年12月	-43.95%
35739	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线叶刘分85	315	28.89%	192.5	192.5				-32.40%
35740	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线水库支25+1右2变台	400	7.20%	0	0		是	2025年12月	43.93%
35741	大东	小东变	小东变80162大华线	盛京1变电站1变压器	630	28.19%	0	0				-41.61%
35742	大东	鹏源变	鹏源变444鹏北线	鹏利D座2变电站2站内变压器	500	33.20%	0	0				-37.42%
35743	浑南	智慧变	智慧954智天线	龙湖云峰原著2号变电站201间隔配电变压器	630	30.48%	0	0		是	2027年12月	12.46%
35744	辽中	代家房	代家房变1063千家房线	于家房镇花家房村常亮家畜养殖公变台区	200	6.90%	166.2	166.2				0.00%
35745	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达2变电站1号配电变压器	800	21.38%	0	0		是	2027年12月	-39.29%
35746	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场3局维箱变201间隔配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2026年12月	-39.06%
35747	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都13变电站202	630	22.22%	427	427				-41.20%
35748	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线登北分4	400	10.20%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35749	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	丁香水岸一期4箱式变电站配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	-43.79%
35750	皇姑	红卫变	红卫变356红乐线	乐天圣苑2箱式变电站1配电变压器	630	51.75%	0	0		是	2025年12月	-45.21%
35751	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干树林分廊窝堡支23变台	200	14.70%	150.6	150.6				-42.88%
35752	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干树林分廊窝堡支8左3变台	200	19.80%	140.4	140.4				-33.20%
35753	苏家屯	前显变	前显变51256前湾线	鹿特丹4号变电站2变压器	800	27.38%	0	0			2027年	-43.63%
35754	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔1变电站1变压器	400	18.00%	288	288				-38.19%
35755	于洪	得胜变	得后线95454	西城宸阅3站房1变压器	630	29.21%	383	383				100.00%
35756	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分二台子北支11	400	25.20%	0	0		是	2025年	100.00%
35757	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	施官小区2号变电站2变压器	630	36.51%	0	0			2027年	-40.53%
35758	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园4变电站1变压器	630	38.10%	0	0				-41.35%
35759	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	沈阳市杨威食品有限公司（一站式）	400	34.80%	220.8	220.8				100.00%
35760	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干腰沟分13左4柱上变压器	200	27.90%	0	0		是	2026年12月	-27.23%
35761	辽中	赵柳房变	赵柳房变92670赵茨乙线	偏堡子村综合二台	400	8.10%	0	0		是	2025年12月	-12.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35762	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线杨家大棚分支007	100	64.80%	25.2	25.2		是	2026年6月	-44.41%
35763	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	翰逸华园1号变电站1变压器	630	41.27%	0	0			2027年	-43.45%
35764	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	文欣澜庭2变电站2变压器	500	28.80%	0	0		是	2025年12月	-41.75%
35765	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线上深甲干后康分金德胜支山庄支5左7柱上变压器	200	23.10%	0	0		是	2026年12月	-32.84%
35766	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	沈阳雅居乐花园摩卡2变电站2变压器配电变压器	630	81.90%	0	0	2025年11月	是	2026年12月	-38.56%
35767	沈北	虎镇变	虎镇变74266虎西线	虎利干木木材分36柱上变压器	315	57.78%	101.5	101.5				-59.01%
35768	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城2箱变202配电变压器	800	9.75%	642	642		是	2026年12月	-39.14%
35769	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城5箱变202配电变压器	500	16.32%	368.4	368.4		是	2026年12月	-34.36%
35770	于洪	得胜变	得化线95476	水墨丹青1站房1变压器	630	20.57%	437.4	437.4				-35.14%
35771	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲干24变台	200	29.55%	120.9	120.9				-33.16%
35772	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油干33右4变台	400	60.00%	120	120				-38.50%
35773	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线小帮牛西台	100	48.80%	0	0		是	2025年11月	-30.52%
35774	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线营城村1.3组	200	34.80%	0	0				-48.71%
35775	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	法张甲线大河分10右9变台	200	79.80%	0	0				2.79%
35776	皇姑	长江变	482岳山甲线	龙腾翰芳苑箱式变电站2配电变压器	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-41.33%
35777	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	新华西箱变201间隔配电变压器	2000	16.75%	0	0				-46.55%
35778	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	于家分48右3+1左1	200	48.60%	82.8	82.8				100.00%
35779	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	四德里住宅2箱变1变压器	500	19.84%	0	0		是		-39.65%
35780	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分砖厂支6（砖厂台）	400	13.35%	0	0		是	2025年	-26.52%
35781	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	奉天九里三期3号配电室1号配电变压器	630	38.41%	325	325				-41.94%
35782	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	鑫丰熙区府1变电站202配电变压器	500	71.04%	94.8	94.8				-41.21%
35783	东陵	营盘	营孙线	博荣水立方三期3箱变1变压器	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	5.76%
35784	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下4变电站1变	800	62.25%	0	0		是	2025年12月	-42.15%
35785	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线畜牧支02	315	52.00%	0	0		是	2026年12月	-41.22%
35786	法库	宝山变	镇西线	宝山变019镇西线酱油厂	200	56.80%	66.4	66.4				-44.14%
35787	铁西	应昌变	应昌变20554应劝甲线	鑫丰国际1变电站201变压器	800	50.70%	0	0		是	2026年12月	-39.11%
35788	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	国瑞熙悦2箱变2变压器	630	14.10%	97.5	97.5				28.70%
35789	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分11左6左1左1	315	23.81%	0	0			2027年	-38.70%
35790	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分94右5变台	200	39.40%	0	0		是	2025年12月	-31.06%
35791	大东	如意变	如意变80842如花甲线	鸿海东星1变电站2变压器	500	26.88%	0	0				-41.30%
35792	和平	市府变	市府变564总站甲线	改为兴文分12	400	23.25%	0	0		是	2027年12月	-34.71%
35793	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农线农南支07	400	29.30%	0	0		是	2026年12月	14.42%
35794	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	姜家五组新台支5柱上变压器	200	14.10%	0	0		是	2026年12月	-60.03%
35795	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线新安分5左5右7变台	400	17.40%	0	0				-29.08%
35796	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	胡台干法粮分前沙支12变压器	200	32.00%	0	0		是	2025年12月	-24.12%
35797	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西二分台支06	200	21.00%	0	0		是	2026年12月	40.68%
35798	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园三期6变压器	630	42.86%	297	297				-40.09%
35799	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园5变电站201配电变压器	250	14.40%	0	0			2027年	-42.94%
35800	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华二期4变电站1配电变压器	800	18.00%	0	0		是	2025年12月	97.66%
35801	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅14变电站1变压器	630	17.52%	0	0				-29.73%
35802	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	益格堡景小区变电站2变压器	400	66.00%	96	96		是	2025年12月	-37.84%
35803	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	华策书苑箱变配电变压器1公变	400	24.40%	262.4	262.4		是	2026年12月	-49.65%
35804	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	小淑堡分15左+1左1	200	29.20%	0	0		是	2027年	-7.00%
35805	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线巴屯分33变台	200	36.40%	0	0		是	2025年12月	-37.16%
35806	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线巴屯分8变台	200	47.60%	0	0		是	2025年12月	-44.07%
35807	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	侯头沟4组综合(2023微)	400	3.15%	347.4	347.4				2.69%
35808	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	洞锦园小区4变电站1变压器	800	34.50%	444	444				-38.58%
35809	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	富兴湖畔新城1箱式变电站配电变压器	800	43.20%	0	0		是	2025年12月	-40.03%
35810	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线金坨子3电井分支13	50	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35811	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山干金窝堡分孙屯支23右2变台	200	21.70%	136.6	136.6				-31.38%
35812	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山干金窝堡分孙屯支48左9变台	200	34.65%	110.7	110.7				-31.83%
35813	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线登东北几07	200	23.70%	0	0		是	2025年12月	-29.12%
35814	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站干22+1左1	200	14.70%	0	0			2027年	-22.16%
35815	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	星座小区5变电站2变压器	800	34.50%	0	0		是	2025年12月	-41.97%
35816	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前漠分38左17右1	200	72.00%	0	0			2027年	100.00%
35817	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城4变电站变压器	630	17.90%	0	0		是	2027年12月	-41.84%
35818	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	沈小联干军体分2加1	200	60.00%	0	0				0.00%
35819	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭一期6变电站1号配电变压器	630	35.24%	345	345				-40.52%
35820	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	YHG_93033部队3号箱变1号配电变压器	500	44.80%	0	0		是	2025年12月	-35.49%
35821	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	YHG_巴黎世家变电站间隔配电变压器	630	29.52%	0	0				-40.71%
35822	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	雪北甲线前漠分24右4	200	105.00%	0	0	2022年12月		2027年	-31.00%
35823	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城西1号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	10.16%	503	503				84.03%
35824	皇姑	文北变	文北变70450文青线	荣盛颐和名都三期1小区箱式变电站1配电变压器	800	20.40%	0	0		是	2025年12月	17.07%
35825	苏家屯	前显变	前显变51256前湾线	鹿特丹1号变电站2变压器	500	55.60%	0	0			2027年	38.25%
35826	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	营城子甲干璟悦海湾分06柱上变压器	630	18.41%	0	0				-38.37%
35827	沈北	董楼子	望滨线	望滨线百贯分1（百贯B台）	315	64.00%	81.9	81.9				-33.44%
35828	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线电井支01(柳条河A台)	400	31.13%	0	0		是	2026年12月	-38.72%
35829	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	善友线电台台分支05	160	43.13%	0	0		是	2026年12月	-33.05%
35830	于洪	双树变	双南甲线	光辉变815光水线十里河村东北台	400	61.20%	115.2	115.2		是	2025年	-35.80%
35831	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾（首二期）3箱式变电站2号变压器	630	32.38%	0	0		是	2026年12月	-39.41%
35832	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线木舒分49	50	33.30%	0	0		是	2026年12月	-36.40%
35833	浑南	于山变	于山变774于城线	旭辉御府二期-1变电站2号变压器间隔配电变压器	400	14.63%	0	0		是	2027年12月	-37.16%
35834	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金泓府二期4变电站201配电变压器	800	26.10%	0	0		是	2026年12月	25.88%
35835	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线孟家支2	100	62.10%	27.9	27.9		是	2025年12月	-29.52%
35836	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小三组2台支7	400	58.80%	124.8	124.8		是	2025年12月	-18.97%
35837	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线曹家支11	400	17.29%	0	0		是	2026年6月	-36.50%
35838	辽中	敖司牛	敖司牛变1229小邦牛线	蒲西街道敖司牛村张强电动汽车充电服务公变台区	200	68.10%	0	0				0.00%
35839	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	宏发国际城1考核	630	17.46%	0	0		是	2026年12月	-39.12%
35840	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	繁荣家园4变电站2变压器	630	8.57%	513	513		是	2025年12月	-39.22%
35841	浑南	安顺变	安顺变172安运线	全运万达3号变电站2号配电变压器	800	30.90%	0	0		是	2027年12月	-2.08%
35842	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天下天翠2箱式变电站1配电变压器	800	26.40%	0	0		是	2025年12月	-23.86%
35843	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发水韵桃源1局维变电站201配电变压器	800	22.50%	0	0		是	2026年12月	11.67%
35844	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	四方台变095四方台线偏卜村西北台	315	93.46%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-38.52%
35845	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	红旗干德增分13公变	315	48.89%	129.5	129.5				-41.83%
35846	沈北	道义变	道义变15259道义线	地铁惠民新城2变电站1变压器配电变压器	630	24.76%	0	0				-41.26%
35847	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期4变电站2号配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
35848	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	YHG_沈阳市北美房屋开发有限公司北美公馆4201配电变压器	630	26.98%	0	0				-34.57%
35849	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲放甲线	沈阳昌润房地产开发有限公司小区1变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	20.49%
35850	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	薰衣草小区4变电站201间隔配电变压器	630	38.86%	0	0		是		-42.42%
35851	于洪	平罗变	平罗线	平罗变611平罗线平罗一村派出所门前台区	50	62.10%	0	0		是	2025年	-2.59%
35852	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村10	400	37.20%	0	0		是	2025年	-42.95%
35853	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线三嘴子6	30	45.00%	0	0		是	2026年6月	-29.65%
35854	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	新光分10左1	400	25.50%	0	0		是	2026年	-9.21%
35855	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花钱	柳河沟变206黄花钱黄花干黄旗堡分34变台	80	84.63%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-59.82%
35856	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎线199变台	200	55.20%	23.8	23.8				-44.63%
35857	铁西	历工变	历工变10456黎明线	YHG_黎明西部风情台区201配电变压器	200	35.00%	0	0		是	2027年12月	-43.84%
35858	沈北	道义变	道信线	汇置尚都8期1小区变电站201配电变压器	800	19.80%	0	0		是	2026年12月	97.78%
35859	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线167+0左2	400	54.90%	0	0		是	2026年	100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35860	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台变097粮库线西余村南台照明新	400	75.60%	57.6	57.6				0.00%
35861	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	兴隆御府4箱式变电站1配电变压器	500	72.40%	0	0		是	2025年12月	-38.89%
35862	浑南	新南变	新南040新北线	府城名邸二期1号变电站1号配电变压器	630	26.98%	0	0		是	2027年12月	-15.70%
35863	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线吴家卜支42	200	32.40%	0	0		是	2025年12月	-38.88%
35864	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城一期2号配电室1变压器	500	43.84%	0	0		是	2027年12月	-37.36%
35865	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分后辛屯机井支1	50	13.60%	0	0		是	2026年6月	0.00%
35866	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	雅德里岛变电站201间隔（河新线）配电变压器	800	39.90%	0	0			2027年	18.44%
35867	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	采煤沉陷区3变电站1号变压器	630	10.67%	499.8	499.8				-38.18%
35868	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	香槽3箱变1变压器	630	33.65%	0	0				-42.42%
35869	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	珠江干5柱上变压器辽宁亿科房地产开发有限公司（珠江桥东地块项目）	100	22.00%	0	0		是	2025年12月	-15.71%
35870	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城13号变电站2号变压器	630	26.19%	0	0		是	2027年12月	-40.01%
35871	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干91	200	41.25%	0	0			2027年	-40.98%
35872	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干33左2	100	0.00%	90	90				0.00%
35873	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线石桩子畜牧场支50右几12	200	0.00%	180	180				0.00%
35874	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	中医院1变压器	630	35.81%	341.4	341.4				-40.13%
35875	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线古城子几26	100	72.60%	0	0		是	2025年12月	-35.05%
35876	浑南	榆树变	榆树变882三义线	泛美华庭2号变电站1变压器	630	27.30%	10	10		是	2027年12月	-45.23%
35877	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区4变电站1变压器	630	16.83%	461	461				-43.40%
35878	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区2变电站1变压器	400	27.00%	252	252				-39.08%
35879	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线170右8右4左15	200	22.80%	0	0			2027年	0.00%
35880	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线一委东台	100	69.60%	0	0				-39.41%
35881	于洪	光辉变	光辉线	幸福温泉小镇一期2站房2配电变压器	630	5.71%	531	531				6.27%
35882	东陵	汪家变	汪官甲线	百利得2箱变1变压器	400	35.60%	0	0				100.00%
35883	东陵	花山变	碧桂园乙线	满堂家园1变电站2变压器	800	18.75%	570	570				-47.51%
35884	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	文城分80+1左2	200	109.20%	0	0	2024年6月	是	2027年	21.39%
35885	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	润樾府2变电站2变压器	800	10.20%	0	0		是	2026年12月	43.15%
35886	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	保利观唐苑2箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35887	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城5号变电站202间隔配电变压器	630	51.75%	0	0			2027年	-41.36%
35888	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线杨胡下分南土城支59	200	80.70%	0	0	2025年2月	是	2027年	36.52%
35889	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象6变电站2变压器	630	25.52%	0	0		是	2027年12月	-42.16%
35890	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干38柱上变压器	400	40.20%	0	0		是	2025年12月	-42.59%
35891	东陵	孙家寨	孙张线	融城七英里2箱变2变压器	800	11.10%	0	0		是	2026年12月	7.28%
35892	沈河	长青变	长青变452长大甲线	新世纪家园2变电站1变压器	400	23.10%	0	0		是	2026年12月	-39.84%
35893	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	马总甲线45左1	200	34.80%	0	0			2027年	-33.13%
35894	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	小莲花七组（2022微）	630	49.21%	0	0		是	2025年11月	-44.84%
35895	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶14组东一台	200	90.45%	0	0	2025年5月	是	2025年11月	-30.19%
35896	和平	南湖变	南湖变474南昌线	昌鑫3变电站201间隔配电变压器	800	16.88%	0	0				-40.34%
35897	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	小含乙线17柱上变压器	400	12.40%	0	0		是	2025年12月	-35.29%
35898	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线前高家照明新	100	18.60%	0	0				0.00%
35899	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春四期A区1变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
35900	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期1变电站2变压器	500	16.32%	368.4	368.4				-48.17%
35901	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线潜水电机厂路北散户	200	42.60%	94.8	94.8				-49.02%
35902	于洪	范屯变	范新线	岔路东北台	200	55.80%	68.4	68.4				-41.90%
35903	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	枫叶园2号变电站201间隔配电变压器	800	26.25%	0	0		是	2026年	-42.06%
35904	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	翠堤湾小区1变电站2变压器	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	2.72%
35905	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西翻东分支01	30	51.00%	0	0		是	2026年12月	-60.36%
35906	于洪	平罗变	平悟线	平罗3村	200	78.30%	0	0				-40.38%
35907	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	万兴变电站2变压器	630	59.68%	191	191				-35.09%
35908	沈北	詹屯变	詹屯变7846虎开线	红枫庭院二期1局维变电站201配电变压器	630	13.33%	483	483				21.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35909	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园小区一期B2区2变电站201变压器	800	33.38%	453	453				-42.36%
35910	浑南	水家变	水家变766杨官线	天阅1号变电站1变压器	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
35911	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线11	400	79.75%	0	0				-37.73%
35912	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线马房分19左5变台	400	34.35%	222.6	222.6				-32.01%
35913	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城4号变电站1变压器	630	25.40%	0	0			2027年	-40.55%
35914	沈北	道义变	道义变15259道义线	太湖明珠花园四期3变电站201配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2026年12月	14.89%
35915	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线七家子分088	400	22.15%	271.4	271.4				-38.24%
35916	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲线	茨榆坨第五社区宏孚木工板厂公变台区	200	70.20%	0	0				0.00%
35917	新民	张屯变	张屯变3360山环线	农田乙线王家岗分132左31变台	200	14.40%	0	0		是	2025年12月	-506.17%
35918	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸H园2变电站2变压器	630	15.87%	467	467				-43.98%
35919	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分杨雅洞支25+1右3变台	200	30.30%	0	0		是	2025年12月	-41.39%
35920	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	胡台干法赖分前沙支15+1右1变台	200	37.00%	0	0		是	2025年12月	-35.44%
35921	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园9箱变1变压器	315	38.73%	161.5	161.5				-42.45%
35922	于洪	得胜变	得河线95442	三隆熙湖枫景2期B期1配电变压器	630	39.05%	321	321				-37.83%
35923	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春1变电站2变压器	500	35.20%	274	274				-42.97%
35924	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	首创大观配电室202间隔配电变压器	800	26.40%	0	0				4.28%
35925	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	肇兴佳苑小区3变电站1变压器	400	44.50%	0	0				-43.53%
35926	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷子堡变039周徐线冷后南台	200	36.80%	106.4	106.4				-32.56%
35927	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线朝阳堡设施小区支010	100	129.60%	0	0	2025年11月	是	2026年5月	-50.08%
35928	康平	富裕变	富裕变9204团山子线	团山子线团山子2台支07	200	12.30%	155.4	155.4				18.30%
35929	沈河	文艺变	文艺变986文好线	嘉里中心3配电室1变压器	630	15.87%	467	467				100.00%
35930	沈北	孝信变	孝场甲线	徽商大厦小区2局维变电站201配电变压器	800	28.80%	0	0		是	2026年12月	81.02%
35931	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台变097粮库线西余菜棚n	400	42.90%	188.4	188.4				-27.13%
35932	沈河	北兴变	北兴变368北诺线	诺富特2配电室1变压器	800	47.63%	339	339				-48.76%
35933	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期11号箱式变电站1号配电变压器	630	29.21%	0	0		是	2027年12月	-43.62%
35934	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城五期4箱式变电站2配电变压器	630	33.02%	0	0		是	2025年12月	14.27%
35935	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	三一小区1变电站2变压器	630	33.65%	0	0		是	2025年12月	-41.31%
35936	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	机场供4箱变2变压器	630	31.11%	0	0				-28.48%
35937	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线电信支002	50	52.80%	0	0		是	2026年12月	-35.53%
35938	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵乙线宿舍分3左3	315	55.56%	108.5	108.5				-45.48%
35939	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线次于分34右17左3变台	200	16.50%	0	0				0.00%
35940	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	海上五月花14变电站1变压器	630	43.81%	0	0				-36.74%
35941	沈河	万柳变	万柳变284万国线	世纪家园1箱变2变压器	630	31.75%	0	0				-18.03%
35942	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	唐轩英郡13变电站1变压器	630	33.02%	0	0		是	2025年12月	-35.88%
35943	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	牛队支25+1左1	400	28.80%	0	0			2027年	100.00%
35944	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区6变电站2变压器	630	56.83%	209	209				-41.21%
35945	沈北	天乾变	天乾变70668天财线	天财线首开国风尚城小区1变电站201配电变压器	630	8.89%	0	0		是	2026年12月	36.63%
35946	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期8号箱式变电站1号变压器	630	27.30%	0	0		是	2027年12月	-41.87%
35947	沈北	朱尔变	朱尔变74358顺风线	瑞成万方园3箱变201变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
35948	辽中	金山变	金山变45566金冷线	金鳞淡水鱼公变台	400	33.30%	226.8	226.8				100.00%
35949	大东	如意变	如意变80842如花甲线	鸿海东星2变电站2变压器	630	23.49%	0	0				-41.50%
35950	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线后姚堡分22右15变台	200	18.30%	143.4	143.4				100.00%
35951	铁西	功工变	功工变20076欧尚线	欧尚一品3变电站202变压器	400	29.00%	244	244				-32.65%
35952	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-16母线配电变压器	630	8.57%	0	0		是	2026年12月	-32.94%
35953	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉他分14右1左2	200	31.20%	0	0			2027年	7.75%
35954	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方干广方甲线小转弯分14柱上变压器	400	4.80%	0	0		是	2025年12月	-28.92%
35955	辽中	金山变	金山变45564金长线	高登村综合二台	200	68.70%	42.6	42.6				-14.15%
35956	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城20号变电站1号变压器	630	29.21%	0	0		是	2027年12月	-38.30%
35957	大陵	上佰变	汪家乙线	兆成紫东苑3箱变201间隔配电变压器	630	18.57%	0	0		是	2026年12月	-38.67%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35958	法库	新依变	依草线	10KV依草线草村水利分四支草根泡几11	100	25.20%	0	0		是	2025年11月	-77.15%
35959	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	红粉分12	50	25.60%	32.2	32.2				-42.93%
35960	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干16	315	41.90%	0	0				-41.44%
35961	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	夹河分3右1	200	36.30%	0	0			2027年	100.00%
35962	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	城中艺景4箱变1变压器	630	30.48%	375	375				-40.41%
35963	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线刘大沟分35	200	38.00%	0	0		是	2025年12月	-29.36%
35964	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分44左2	200	54.60%	36.372	36.372				27.28%
35965	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园31主变	630	28.95%	384.6	384.6				-35.84%
35966	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城三期3局维变201配电变压器	800	41.70%	0	0		是	2026年12月	-26.37%
35967	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线石佛山北台分06	200	30.50%	119	119				-30.38%
35968	辽中	金山变	金山变45566金冷线	金山南台照明（煤改洁）	100	33.60%	56.4	56.4				15.92%
35969	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线蔡伯街3并菜棚	50	141.60%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-43.09%
35970	沈北	天乾变	天乾变70668天财线	天财线首开国风尚城小区2变电站201配电变压器	630	8.89%	0	0		是	2026年12月	41.48%
35971	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城3号变电站201配电变压器	500	73.28%	0	0			2027年	-42.21%
35972	于洪	东民变	东范线	隆盛花园5台（临时电）	315	65.71%	0	0				100.00%
35973	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线车井分车井支4+1右6变台	100	64.00%	26	26		是	2025年12月	-53.69%
35974	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	公主屯变166黄山线黄山线84变台	200	40.10%	99.8	99.8				-34.31%
35975	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	新一尚品4箱式变电站1配电变压器	630	75.43%	0	0		是	2025年12月	-40.33%
35976	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	大兴变516兴富线于洪乡红旗村委员会	400	58.50%	126	126				-28.66%
35977	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干54左8变台	200	41.10%	0	0				4.10%
35978	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线孙白小区分支线012	50	139.20%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-44.63%
35979	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	学府花苑住宅2箱变202配电变压器	630	28.19%	389.4	389.4				-37.96%
35980	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分36大卜子北台	400	35.75%	0	0		是	2025年12月	-24.77%
35981	东陵	李相变	李祝乙线	李祝乙线长岭分右支6+1柱上变压器	200	2.70%	174.6	174.6				0.00%
35982	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线包卧干192	100	66.00%	0	0		是	2027年	-39.68%
35983	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期4变电站1变压器	630	55.24%	219	219				-43.82%
35984	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯6箱式变电站2配电变压器	800	86.10%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	-40.84%
35985	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯7箱式变电站2配电变压器	800	66.30%	0	0		是	2025年12月	-41.26%
35986	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城蓝堡3箱式变电站1配电变压器	630	35.43%	0	0		是	2025年12月	-37.22%
35987	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城蓝堡5箱式变电站1配电变压器	500	25.60%	0	0		是	2025年12月	-40.91%
35988	于洪	大潘变	大彰线	小微前庙7台	400	8.40%	0	0				0.00%
35989	法库	新依变	依三线	10kV依三线丁家屯几18	200	33.30%	0	0		是	2025年12月	7.71%
35990	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高村6机井	100	4.40%	85.6	85.6		是	2025年	-169.77%
35991	于洪	建筑变	建筑变22682建领线	小祝村一台	100	17.40%	0	0		是	2025年	-42.74%
35992	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城提香2箱式变电站1配电变压器	800	44.63%	0	0		是	2025年12月	-39.34%
35993	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城提香3箱式变电站2配电变压器	800	30.38%	0	0		是	2025年12月	-46.38%
35994	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾小区一期6箱式变电站1配电变压器	500	27.60%	0	0		是	2025年12月	-42.87%
35995	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地二期1变电站1变压器	630	48.10%	264	264				-40.62%
35996	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分50变台	200	52.65%	0	0		是	2025年12月	-39.33%
35997	新民	温台变	温台变1103平坨线	温台变103平坨线平坨线叶窝堡分36变台	200	15.00%	150	150				-44.99%
35998	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线62左05	315	33.02%	179.5	179.5				-42.39%
35999	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干6+1左1	400	47.40%	0	0			2027年	-0.82%
36000	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江苑御品1号变电站202间隔配电变压器	630	25.71%	0	0		是	2027年12月	-3.05%
36001	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡21号小区变电站202配电变压器	630	26.98%	0	0			2027年	-39.69%
36002	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	翡翠华庭6箱变1变压器	400	44.00%	0	0				-37.29%
36003	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园16号小区变电站202配电变压器	630	60.00%	0	0			2027年	-36.20%
36004	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	盛溢畜牧公变台	400	3.00%	0	0				99.97%
36005	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44左9	315	78.73%	0	0				-47.38%
36006	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境二期A小区3变电站2配电变压器	800	38.40%	412.8	412.8				5.17%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36007	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线三不管照明(改造)	100	35.70%	54.3	54.3				9.62%
36008	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	房地产公司住宅	315	53.52%	114.9	114.9				-35.59%
36009	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	腰截子大棚 (2022做)	100	17.40%	0	0				-38.63%
36010	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡七期1配电站1号线201配电变压器	800	46.50%	0	0		是	2026年12月	6.82%
36011	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式-沈阳长汇机械制造有限公司-天洋甲74+2右分2+1	400	19.50%	0	0				0.00%
36012	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	军区司令部住宅箱式变电站202间隔配电变压器	630	19.43%	0	0				-42.33%
36013	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀叶线秀杨家堡西台分09	400	35.70%	217.2	217.2				-29.36%
36014	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	城佛干71右1变台	200	18.00%	144	144				3.28%
36015	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线17右1变台	250	44.16%	0	0				-29.08%
36016	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树线125右20	160	45.75%	0	0		是	2027年	-16.30%
36017	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	中海汇德理1箱变1变压器	800	5.25%	678	678				10.52%
36018	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分蛇村支2	100	51.30%	0	0		是	2025年11月	-60.42%
36019	和平	展览变	展览变842展方甲线	霍尔寓所住宅小区3变电站2变压器	500	44.48%	227.6	227.6				-46.10%
36020	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	LS_沈阳市碧桂园房地产开发有限公司(碧桂园太阳城北区一.二期)201配电变 器	630	41.59%	0	0				-31.88%
36021	铁西	工农变	工农变55578工北线	远洋琨玺府小区2配电室202变压器	630	11.43%	495	495				100.00%
36022	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	旭辉和恩1箱变1变压器	800	41.10%	0	0				25.81%
36023	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线喇嘛营甲6	200	52.50%	0	0		是	2025年12月	-40.77%
36024	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区12箱式变电站2配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-45.15%
36025	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章2期2变电站2配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	-180.55%
36026	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区5变电站2变压器	630	16.76%	461.4	461.4				-39.25%
36027	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲小区4变电站1变压器	800	22.50%	540	540		是	2025年12月	-41.96%
36028	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分6方1	400	13.80%	0	0		是	2026年	0.00%
36029	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	一站式服务-沈阳市沈北新区万利养殖场	100	22.80%	0	0		是	2026年12月	-15.11%
36030	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界卓铸1变电站202配电变压器	400	25.80%	256.8	256.8				4.10%
36031	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界卓铸2变电站202配电变压器	400	24.60%	261.6	261.6				-3.01%
36032	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干44右7	200	32.40%	0	0			2027年	-27.56%
36033	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰影城变电站1号配电变压器	400	3.30%	0	0				5.96%
36034	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	文华苑三期2号变电站201配电变压器	630	29.52%	10	10				100.00%
36035	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光1箱式变电站配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-39.64%
36036	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区5变电站201配电变压器	800	37.88%	173.2	173.2				-38.72%
36037	于洪	大潘变	大彭线	朴坨村西2号台	200	33.60%	0	0				-25.14%
36038	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村5号变电站202间隔配电变压器	630	40.00%	0	0			2027年	-26.21%
36039	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金泓府二期4变电站202配电变压器	800	22.20%	542.4	542.4		是	2026年12月	24.42%
36040	沈北	中心台	中心台变73950中石线	一站式-沈阳沈北新区鑫双州城南秸秆加工厂-中石造纸厂支15	200	77.10%	0	0				100.00%
36041	于洪	五金变	五兰乙线	小微沙坨子12号	200	79.50%	0	0		是	2025年	55.76%
36042	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期5箱变2变压器	800	29.40%	0	0		是	2026年12月	7.74%
36043	和平	广州变	广州变464广太乙线	广太乙线兰州分13左2	400	34.20%	0	0				-65.84%
36044	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	方溪变352造化乙线造化干沙平分郭大支5	400	22.50%	0	0		是	2025年12月	-28.35%
36045	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒信乙线怒信干10之1之1柱上变压器1	315	27.94%	0	0		是	2025年12月	-37.50%
36046	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干33右13左2	200	53.50%	0	0			2027年	-39.99%
36047	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	西塔乙线西塔干19右3	400	33.90%	0	0		是	2027年12月	-43.25%
36048	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	御才湾1号变电站201间隔配电变压器	800	33.60%	0	0			2027年	-38.27%
36049	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园2箱变2变压器	630	46.48%	274.2	274.2				-39.74%
36050	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张屯变404张沿线张沿干崔三分50左2变台	200	58.20%	0	0				-39.88%
36051	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线泡子沿二组分支线006	400	27.90%	248.4	248.4				-38.59%
36052	辽中	六间房	六间房变1128化家线	老村南二台(2020做)	400	6.15%	0	0		是	2025年	-38.64%
36053	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里6号变电站202间隔配电变压器	800	46.50%	0	0			2027年	-40.92%
36054	东陵	营盘	营孙线	博荣水立方1箱变2变压器	630	48.25%	0	0		是	2026年12月	-40.51%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36055	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北线初中分联户支5右1变台	200	37.20%	0	0				-24.50%
36056	大东	如意变	如意变880果香线	国舍添香4变电站2变压器	800	24.38%	0	0		是		-42.30%
36057	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	恒大支12	200	2.10%	0	0			2027年	3.04%
36058	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干165+1左1	200	0.00%	0	0		是	2027年	8.72%
36059	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城2箱变201变压器	500	41.28%	0	0				-41.51%
36060	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分40左10右8变台	200	27.00%	0	0		是	2025年12月	-39.06%
36061	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	振工街箱变201变压器	630	4.13%	0	0		是	2027年12月	-62.76%
36062	法库	新依变	依三线	10kV依三线西下卜东支06	100	48.00%	0	0				-22.10%
36063	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分严千支苏家几大辛甲石砬子乙一石丙16	100	49.80%	0	0		是	2025年12月	100.00%
36064	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	东运国宾府1变电站1变压器	630	19.05%	447	447				100.00%
36065	于洪	小于变	10kV于工线56284	中南世纪城三期1箱变1变压器	400	37.80%	0	0				-41.68%
36066	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	城央华墅2号变电站2号配电变压器	400	27.20%	0	0		是	2027年12月	-12.99%
36067	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	砂轮乙线23	500	72.96%	0	0			2027年	13.22%
36068	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心二期21号变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年12月	51.71%
36069	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊下万村中台公变台区	400	7.80%	0	0		是	2026年12月	9.14%
36070	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港8号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	26.03%	403	403				-20.07%
36071	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业于046	200	33.30%	0	0		是	2026年6月	-36.21%
36072	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分50左17左1	200	46.80%	0	0				0.51%
36073	皇姑	长江变	25464长怒乙线	克莱枫丹4箱式变电站1配电变压器	400	53.25%	0	0		是	2025年12月	-40.20%
36074	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分39右2变台	200	52.20%	0	0				0.28%
36075	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线广宁支020	100	58.80%	0	0		是	2026年12月	-35.85%
36076	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	万科朗润园二期2变电站2变压器	800	34.13%	377.576	377.576				-41.96%
36077	大东	粮仓变	粮仓变65566和滕甲线	中金启城3箱变2变压器	800	28.50%	0	0				-40.76%
36078	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾四期1变电站2配电变压器	800	34.50%	0	0		是	2025年12月	-41.09%
36079	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	鑫丰御景庭小区1变电站201间隔配电变压器	800	35.63%	0	0		是	2027年12月	-40.29%
36080	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干贾沟分55	80	62.06%	0	0		是	2025年	-53.23%
36081	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金澜庭1开闭站2箱变201配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2026年12月	-36.51%
36082	于洪	光辉变	光东线	依云温泉小镇一期4变电站4变压器	630	17.46%	457	457				-40.57%
36083	于洪	家俱变	佰锦线	沙岭回迁楼5变电站2变压器	630	41.90%	0	0				-40.08%
36084	于洪	得胜变	得河线95442	竹胜园4变电站2变压器	630	24.76%	411	411				-45.40%
36085	于洪	家俱变	佰锦线	水木城典1变电站1变压器	630	33.27%	0	0				-39.87%
36086	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	詹屯变862辉山线辉山干055	400	37.25%	0	0		是	2026年12月	-39.31%
36087	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	皇冠家园3变电站1变压器	630	23.62%	418.2	418.2				-35.93%
36088	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾二期2号变电站1号配电变压器	630	29.84%	0	0				-39.77%
36089	于洪	光辉变	光水线	小微农场宿舍2	200	78.30%	23.4	23.4				14.71%
36090	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线刀兰分颗粒支8	100	97.20%	0	0	2025年2月			-51.69%
36091	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线奎发友支010	50	92.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-32.94%
36092	沈北	天乾变	10kV天星线70654	三盛颐景蓝湾二期2变电站202配电变压器	800	45.00%	0	0		是	2026年12月	-13.45%
36093	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾花园1期3变201配电变压器	800	16.20%	0	0		是	2026年12月	3.08%
36094	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	小微前民4号	200	46.20%	0	0				93.51%
36095	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园2箱变201间隔配电变压器	630	11.11%	0	0		是	2026年12月	-43.24%
36096	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区5变电站1变压器	800	19.88%	561	561				-45.80%
36097	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	肇东线肇启分4+2变压器	400	81.00%	0	0	2025年10月	是		2.95%
36098	和平	太原变	太原变068北二乙线	新世界变电站主变	630	17.71%	0	0				-59.28%
36099	新民	新民变	新民变30158中学线	华丽新都2变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
36100	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城3号变电站2号变压器	800	11.75%	0	0		是	2027年12月	-43.29%
36101	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	查牛变706安福线安福线家属楼分13左4变台	200	52.50%	75	75				-42.92%
36102	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	外商变电箱2	500	24.96%	0	0		是	2025年12月	-55.00%
36103	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨子线233左2变台	200	63.30%	53.4	53.4		是	2025年12月	-33.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36104	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线后栏分33右6变台	200	9.60%	0	0				0.00%
36105	东陵	上佰变	沈链线	沈链干沈链干西照明分03柱上变压器	200	4.35%	0	0		是	2026年12月	-142.26%
36106	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾6箱式变电站1号变压器	630	42.86%	0	0		是	2026年12月	-27.75%
36107	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	恒大江湾2箱式变电站2号变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年12月	-38.59%
36108	沈河	大东变	大东变074东青乙线	公园大道2箱变2变压器	630	16.76%	0	0		是	2026年6月	-34.58%
36109	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城14变电站变压器	630	13.71%	0	0		是	2027年12月	-44.30%
36110	于洪	大潘变	大彰线	朴驼村西1台	200	63.90%	0	0				-49.77%
36111	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干32+1右2	200	16.00%	148	148				28.57%
36112	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农线信家分23	400	9.40%	0	0		是	2026年12月	12.58%
36113	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线果东干008	200	42.00%	0	0		是	2028年	-30.29%
36114	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	中海天际1号变电站201间隔（前鼎线）配电变压器	800	50.10%	0	0			2027年	9.51%
36115	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳二矿4号变电站201间隔配电变压器	630	27.30%	0	0			2027年	-38.93%
36116	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳二矿6号变电站201间隔配电变压器	630	46.03%	0	0			2027年	-41.51%
36117	铁西	太原变	太原变35092动联乙线	中海国际公寓2变电站202配电变压器	630	14.29%	296.172	296.172				-45.15%
36118	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分18柱上变压器	400	25.50%	0	0		是	2025年12月	-36.10%
36119	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦畅园3箱变1变压器	630	16.19%	465	465				6.94%
36120	浑南	安顺变	安顺变172安运线	名仕财富中心二期变电站1号配电变压器	800	4.75%	0	0		是	2027年12月	0.00%
36121	东陵	奥中马变	满堂线	奥林匹克花园三期6箱变2配电变压器	630	12.19%	0	0		是	2026年12月	-40.86%
36122	皇姑	文北变	70482文岗线	华润荣华府4箱式变电站2配电变压器	800	12.75%	0	0		是	2025年12月	49.71%
36123	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区11变电站1变压器	630	29.33%	382.2	382.2				-38.00%
36124	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	香榭蓝郡小区2变电站1变压器	630	26.67%	0	0				-47.41%
36125	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽塞牧村养殖基地7+1台区微	400	52.50%	0	0		是	2025年11月	7.55%
36126	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线头台子北支南几2	400	30.60%	0	0		是	2025年	100.00%
36127	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	三一小区3变电站1变压器	630	16.00%	0	0		是	2025年12月	-39.81%
36128	东陵	中马变	疗养甲线	港中旅（沈阳）置业有限公司二期2箱式变电站2号变压器	630	60.32%	187	187				-37.93%
36129	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门妈妈街春廷畜禽公变台区	400	30.90%	0	0		是	2025年11月	100.00%
36130	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干164+1左1	200	93.90%	0	0	2025年8月		2027年	0.19%
36131	开发	宁官变	宁官变95065宁明甲线	西宸之光小区5变电站2变压器	630	14.92%	473	473		是	2025年12月	100.00%
36132	于洪	范屯变	范新线	小微岔路西北1台	200	54.00%	72	72				-19.87%
36133	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线面粉厂支05	400	23.05%	0	0		是	2025年12月	-27.28%
36134	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站干34	160	46.50%	0	0			2027年	-45.51%
36135	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	刘二堡镇东高村凤帆淡水鱼养殖场公变台区	200	24.30%	131.4	131.4				0.00%
36136	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分5右3变台	400	16.80%	0	0		是	2025年12月	-47.50%
36137	沈北	农高变	农柳线	龙湖房地产箱式变电站201间隔配电变压器	630	9.84%	0	0				-26.67%
36138	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园4箱变2变压器	630	25.40%	0	0				-38.76%
36139	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	白塔茗居2号变电站1号变压器	630	26.98%	0	0			2027年	-46.07%
36140	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分33右4	80	40.69%	0	0			2027年	-47.99%
36141	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳3电井分支04	30	55.00%	0	0		是	2026年6月	-53.79%
36142	新民	张屯变	张屯变3340代家甲线	张屯变407代家甲线代家甲干代家分20变台	160	66.00%	0	0		是	2025年12月	-49.74%
36143	皇姑	广源变	广源变25770广业线	泰华林4箱变1配电变压器	630	22.10%	0	0		是	2025年12月	-41.62%
36144	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	港基双水岸3号变电站201间隔（制药线）配电变压器	800	22.50%	0	0			2027年	100.00%
36145	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	富邦一品1号变电站201配电变压器	800	11.75%	0	0			2027年	-44.97%
36146	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线李小分9	200	74.20%	31.6	31.6				-34.43%
36147	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区3变电站2变压器	630	23.33%	0	0				-40.16%
36148	于洪	东民变	东李线	和泰八区三期2变电站1配电变压器	630	25.90%	0	0				-42.40%
36149	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公农线高荒地分41左17左10变台	200	18.00%	144	144				0.00%
36150	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干45	400	54.30%	142.8	142.8				14.74%
36151	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干56右5+1右3+1右4	400	63.60%	105.6	105.6				5.40%
36152	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门3号变电站201配电变压器	630	52.38%	0	0			2027年	-40.17%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36153	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	绿厦爵士汇一期1变电站201配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
36154	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	宏发国际城2考核	630	14.92%	0	0		是	2026年12月	-34.93%
36155	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线九纬分12	400	36.30%	214.8	214.8				-40.92%
36156	铁西	历工变	历工变10456黎明线	宏伟金都3变电站201	630	38.10%	0	0				-21.10%
36157	皇姑	方溪变	方溪变354闸上甲线	闸上甲线闸上于16右6左2柱上变压器	400	16.20%	0	0				-103.82%
36158	大东	如意变	如意变80842如花甲线	合作干50左7加1右1	200	87.60%	0	0	2024年6月			-17.20%
36159	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	凯翔5箱变2变压器	400	22.50%	117.776	117.776				-41.04%
36160	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	时光印象4号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	0.00%	0	0			2027年	0.00%
36161	浑南	下深变	下深变284新城线	金地檀府2号变电站2号配电变压器	630	32.38%	0	0		是	2027年12月	-33.49%
36162	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	壹号官邸别墅小区变电站202变压器	200	0.00%	0	0				0.00%
36163	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	君豪巴黎庄园一期2小区变电站202配电变压器	630	3.17%	547	547				100.00%
36164	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新东西台新	200	34.50%	0	0				0.00%
36165	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干大仁提水分17柱上变压器	80	19.50%	0	0		是	2026年12月	-46.53%
36166	东陵	中马变	军影线	世博之春2箱变1变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年12月	-42.94%
36167	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线北四家分37左20变台	400	1.95%	268.46	268.46				7.46%
36168	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线78左1变台	200	62.70%	54.6	54.6				-8.78%
36169	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线前山支06	400	34.20%	0	0		是	2025年	-25.96%
36170	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分120	315	21.27%	0	0		是	2027年	-33.18%
36171	皇姑	方溪变	方溪变25370万科线	万科假日一期5箱式变电站2配电变压器	400	45.20%	0	0				-41.96%
36172	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	毛光干6箱变（单）	630	34.03%	0	0				-44.21%
36173	沈北	天乾变	天乾变70670天疆线	国奥新城小区局维2变电站202配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
36174	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	大舞台箱变1变压器	630	14.48%	0	0				100.00%
36175	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干25左1变台	400	27.90%	248.4	248.4				-32.01%
36176	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	五彩阳光城三期2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
36177	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	证大御中环2箱变2变压器	800	13.50%	0	0				100.00%
36178	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线深井子7组照明	100	97.80%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-35.75%
36179	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线方家支41	50	59.20%	15.4	15.4				-31.32%
36180	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线鞋城分4左1柱上变压器	315	53.65%	0	0				-45.93%
36181	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	道旺乙线11柱上变压器	400	32.00%	0	0		是	2025年12月	13.03%
36182	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线造化干24柱上变压器	400	47.40%	0	0				-54.33%
36183	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线59	100	84.90%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-41.82%
36184	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干9	200	29.70%	0	0		是		-29.08%
36185	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	劝东甲线劝东干兴工分3变压器	315	73.65%	0	0				-53.38%
36186	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	岐山干6柱上变压器	250	76.16%	0	0		是	2025年12月	-34.01%
36187	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干13左2右2	400	21.90%	0	0				-43.10%
36188	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左2加2	315	69.84%	0	0				-50.25%
36189	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分三家支37变台	100	42.60%	0	0		是	2025年12月	-42.56%
36190	和平	和平变	和平变164同北乙线	同北乙线27	315	25.71%	202.5	202.5				-44.22%
36191	和平	和平变	和平变164同北乙线	同北乙线20	315	57.46%	102.5	102.5				-40.52%
36192	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名泰山分13左1-1柱上变压器	315	7.94%	0	0				-37.60%
36193	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名沙西分11柱上变压器	315	40.00%	0	0				-42.96%
36194	皇姑	长江变	长江变25476长泰乙线	长泰乙线长泰干38右12柱上变压器	400	48.00%	0	0		是	2025年12月	-34.46%
36195	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干16	315	22.54%	0	0				-30.04%
36196	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分21右3变压器	200	26.80%	0	0		是	2025年12月	-51.70%
36197	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍家变456鲍沙线鲍沙线北乱分39右8	100	46.50%	0	0			2027年	-94.31%
36198	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	万家分03	400	43.80%	0	0		是	2027年	-47.45%
36199	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	滑应甲线建设干54右2	315	20.32%	219.5	219.5				-43.51%
36200	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分森林支9变台	200	78.60%	0	0		是	2025年12月	-47.71%
36201	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分94左2变台	200	66.90%	0	0		是	2025年12月	-43.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36202	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分24变压器	400	82.25%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-40.79%
36203	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干测绘分10公变	400	31.50%	234	234				-45.69%
36204	沈河	青年变	青年变370青军线	青年变370青军线万寿干83右7公变	315	66.98%	0	0		是	2026年12月	-15.15%
36205	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干九毫分13	400	27.90%	0	0				-34.30%
36206	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线55右8	200	70.95%	38.1	38.1				-40.75%
36207	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	崇山变294中医甲线中医干19左5柱上变压器	315	49.33%	0	0		是	2025年12月	-44.40%
36208	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干28柱上变压器	315	22.54%	0	0		是	2025年12月	-37.82%
36209	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干泾河分4柱上变压器	315	81.90%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-45.67%
36210	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	崇东乙线儿童分3之1柱上变压器	400	26.00%	0	0		是	2025年12月	-45.73%
36211	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分4公变	400	31.75%	0	0		是	2026年12月	-33.30%
36212	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	怀远变176怀青乙线怀青干17右3+1公变	315	32.70%	0	0		是	2026年12月	-37.52%
36213	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干勒石分12右2+1公变	100	70.80%	0	0				-46.61%
36214	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	万南干28右2公变1	200	35.60%	0	0		是	2026年12月	-65.52%
36215	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	北联乙线北联干彩虹KB右2变压器	315	52.83%	0	0				-42.77%
36216	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线19	315	29.84%	0	0				-39.88%
36217	新民	新民变	新民变30172化肥线	新民变175陶瓷线陶瓷线大营分1右1	200	133.80%	0	0	2025年9月	是	2025年12月	-35.13%
36218	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南干黄金分5公变	315	46.48%	0	0		是	2026年12月	-35.64%
36219	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线三纬分9	400	20.10%	0	0		是	2027年12月	-45.84%
36220	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分27	315	34.60%	0	0				-41.03%
36221	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线30	400	67.20%	0	0		是	2025年12月	-49.69%
36222	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干30柱上变压器	315	90.48%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-27.17%
36223	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵甲线水源分44	100	36.30%	0	0				-45.00%
36224	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	启工变762启村乙线新村干新六分17右2	250	39.04%	0	0				-50.04%
36225	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工干保九分2变压器	400	57.20%	131.2	131.2				-39.31%
36226	和平	广州变	广州变462广太甲线	北五甲线54右1	315	19.05%	0	0				-40.15%
36227	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干48之2	315	56.51%	0	0				-44.12%
36228	大东	农大变	农大变80974农花甲线	后陵干后陵下分1左1左1	400	36.90%	212.4	212.4				-39.59%
36229	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	金山分18	315	21.21%	0	0			2027年	-43.56%
36230	和平	花园变	花园变56753花三甲线	花三甲线50左3	400	46.25%	175	175				-43.41%
36231	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分34左5右2变压器	100	45.30%	0	0				-42.50%
36232	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	苏南变246临湖乙线临湖乙线86	400	41.38%	0	0		是	2026年	-30.40%
36233	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分30柱上变压器	315	33.97%	0	0		是	2025年12月	-43.17%
36234	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	怒江变252怒含线怒水分9右2柱上变压器	400	44.00%	115.656	115.656				-43.83%
36235	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒岐线沙西分9左4左1柱上变压器	200	51.50%	0	0				-41.65%
36236	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	军工干42右6公变2	400	48.50%	0	0				-39.92%
36237	大东	如意变	如意变80842如花甲线	合作甲线合作干41左9	315	68.57%	0	0				-46.91%
36238	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干59左1加1	315	57.78%	101.5	101.5				-47.09%
36239	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分10左4柱上变压器	315	26.03%	0	0		是	2025年12月	-31.75%
36240	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	景观小区箱变1	630	43.68%	0	0		是	2025年12月	-46.78%
36241	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	富山三期4箱变2号变	500	79.20%	0	0		是	2025年12月	-37.95%
36242	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	御路家园1箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36243	皇姑	长江变	25464长怒乙线	红田翠园2箱变2号变	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36244	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区5变电站2变压器	630	19.37%	445	445				-42.24%
36245	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	五彩三期1箱变2变	630	8.00%	0	0		是	2025年12月	-39.26%
36246	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区7箱变1号变	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-42.09%
36247	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	大含屯2箱变1号变	400	60.00%	0	0		是	2025年12月	-39.74%
36248	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城5箱变2变压器	800	41.25%	390	390				-44.26%
36249	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	水榭花都3箱变1号变	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-42.88%
36250	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	君临世家箱变2号变	630	33.52%	0	0		是	2025年12月	-51.65%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36251	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	金厦太湖湾1变电站1变压器	630	87.94%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-39.84%
36252	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	松山小区4箱变1变压器	630	28.25%	0	0		是	2025年12月	-38.00%
36253	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	克俭胜利2箱变2	400	31.60%	0	0		是	2025年12月	-42.01%
36254	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	电器公司自维箱变1	400	62.00%	0	0		是	2025年12月	-42.10%
36255	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	军官公寓2箱变2站内变压器	500	20.00%	0	0				-41.26%
36256	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经海洋变电站一次1进变压器柜1主变	630	49.52%	0	0				-35.44%
36257	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	千缘新财富大厦1土建变202变压器	630	62.22%	0	0		是		-34.46%
36258	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园6箱变1变压器	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	-37.13%
36259	铁西	应昌变	应昌变20554应劝甲线	富雅豪临3变电站202变压器	800	31.20%	0	0		是	2026年12月	-46.41%
36260	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	御览家园小区变电站201变压器	630	18.10%	0	0				-38.26%
36261	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	花苑小区变电站201柜	800	72.75%	0	0		是	2027年12月	-44.20%
36262	铁西	历工变	历工变10454历兴线	鑫峰俪城小区4变电站202	630	31.43%	0	0				-43.09%
36263	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	北三中路职工住宅小区变电站201柜	500	32.96%	0	0				-42.91%
36264	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	肇工六路小区变电站202	400	0.00%	0	0				0.00%
36265	铁西	历工变	历工变10456黎明线	宏伟金都4变电站201	630	23.49%	0	0				-49.37%
36266	铁西	历工变	历工变10456黎明线	宏伟金都二期6变电站202配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
36267	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	雁翔居小区2变电站2变压器	400	35.40%	0	0		是	2025年12月	-43.88%
36268	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	炮师宿舍2箱变1	500	26.40%	0	0		是	2025年12月	-40.63%
36269	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	绿香村2箱变1	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-33.87%
36270	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园12变电站2变压器	500	27.20%	0	0				-43.33%
36271	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期2变电站201变压器	630	26.67%	0	0				-39.91%
36272	皇姑	长江变	25464长怒乙线	红田美林居1箱变2号变	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	-39.84%
36273	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	61905主变	500	35.20%	0	0				-35.72%
36274	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光2变电站2号变	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-42.57%
36275	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光9变电站1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36276	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光10变电站2变	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	-44.94%
36277	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	云峰四段变电站202	630	40.63%	0	0		是		-40.80%
36278	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	沈州花园2箱变2变压器	800	20.10%	0	0		是	2026年12月	-43.12%
36279	和平	市府变	市府变566总站乙线	西塔32主变	1000	19.00%	0	0		是	2027年12月	-32.69%
36280	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	盛世华城4变电站201柜（7）	800	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
36281	沈河	青年变	青年变348青特线	都市港湾1箱变2变压器	800	12.60%	0	0		是	2026年12月	-40.49%
36282	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	光明苑1变电站201柜	630	50.16%	251	251				-41.32%
36283	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	光明苑4变电站201变压器	630	17.14%	0	0				-41.32%
36284	大东	大东变	大东变66064东风甲线	大东路4箱变1变压器	500	38.40%	258	258				-49.80%
36285	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	承德1箱变2变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年6月	-45.72%
36286	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	皇城东苑1箱变1变压器	630	40.95%	0	0				-43.06%
36287	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期2箱变1变压器	630	14.22%	477.4	477.4				-43.84%
36288	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都10变电站201变压器	630	32.38%	0	0				-43.13%
36289	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	华景花园1变电站201	400	27.00%	0	0		是	2027年12月	-44.00%
36290	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	顺星小区变电站201柜	630	69.59%	128.6	128.6				-43.38%
36291	大东	顺城变	顺城变40060商品乙线	御泉华厅4箱变2变	630	19.81%	442.2	442.2				-45.01%
36292	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	瑞华苑1变电站2变压器	630	27.17%	0	0		是	2025年12月	-40.07%
36293	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	黎明二小区箱变1变压器	630	15.56%	469	469		是		-45.22%
36294	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品11变电站2变压器	500	20.48%	0	0		是		-44.03%
36295	沈河	长青变	长青变450长大乙线	东陵供电局箱变1变压器	400	68.70%	0	0		是	2026年12月	-40.94%
36296	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大万连3变电站1变压器	400	114.80%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-41.92%
36297	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区18变电站201柜	630	19.68%	0	0		是	2027年12月	-43.21%
36298	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	勋业1变电站202	630	0.00%	567	567				0.00%
36299	沈河	青年变	青年变372青寺线	桃园2箱变2变压器	630	33.78%	0	0				-40.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36300	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	和信家园2箱变2	500	12.00%	0	0				-51.27%
36301	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都1箱变2变压器	500	13.44%	382.8	382.8				-39.91%
36302	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	重工街8变电站201柜	500	0.00%	0	0		是	2028年12月	-633.33%
36303	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众甲线大众干取义新家园二期1箱变2变	630	30.48%	0	0				-41.81%
36304	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	新三箱变2变压器	630	38.41%	0	0		是	2025年12月	-44.31%
36305	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	永恒里小区箱变1	630	87.94%	0	0	2022年12月			-38.95%
36306	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	富山3箱变2	400	28.00%	0	0		是	2025年12月	-43.58%
36307	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	城市阳光小区1变电站201柜	630	0.00%	0	0				0.00%
36308	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	沈辽路11变电站201	400	21.60%	273.6	273.6				-44.72%
36309	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	红光分1变电站201柜	315	13.71%	0	0		是		-41.88%
36310	皇姑	长江变	468长黄乙线	龙逸花园2箱变1变压器	630	19.56%	0	0		是	2025年12月	-43.13%
36311	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区2箱变2	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%
36312	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	阳光苑3箱变2	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-43.62%
36313	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科Ⅱ期1箱变1变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年12月	-39.14%
36314	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	中国银行箱变一次1#主变	400	24.40%	0	0				-44.89%
36315	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	中海天钻2号变电站201间隔配电变压器	630	10.48%	0	0			2027年	100.00%
36316	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线高三家子台	200	73.70%	32.6	32.6				-40.11%
36317	沈北	农高变	农高变70358农海线	湖郡小区1局维变电站202配电变压器	630	9.52%	0	0		是	2026年12月	18.35%
36318	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	生活园3箱变1变压器	630	13.33%	0	0				-41.94%
36319	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分33左7右1	200	28.20%	0	0			2027年	4.14%
36320	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景6箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36321	新民	金五台	金五台变713四台线	四台干六台子分75变台	400	11.25%	315	315				-21.30%
36322	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑二期1箱式变电站1配电变压器	500	21.44%	0	0		是	2025年12月	-27.79%
36323	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城二期5箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36324	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十七号变电站201间隔配电变压器	630	78.10%	0	0			2027年	-36.62%
36325	和平	和平变	和平变176和银线	盛京大厦202间隔配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2025年12月	-34.57%
36326	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺干闸北分15右5柱上变压器	400	64.40%	0	0		是	2025年12月	0.54%
36327	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	江山府2号变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
36328	东陵	祝家变	祝家变	郝义线隰石分47右1柱上变压器	200	2.70%	0	0		是	2026年12月	0.00%
36329	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	施官小区3号变电站1变压器	630	21.90%	0	0			2027年	-42.21%
36330	法库	新依变	依三线	10kV依三线三家子分东大甸子支清水稻几1	200	10.20%	0	0		是	2025年12月	-25.60%
36331	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线33右7左2变台	100	68.40%	21.6	21.6				-27.90%
36332	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园2箱变2变压器	630	11.90%	492	492				-44.77%
36333	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干王滨沟分12柱上变压器	200	11.70%	156.6	156.6				-34.40%
36334	东陵	水家变	水孙乙线	文华街3号院2箱变1变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	-43.13%
36335	大东	如意变	如意变80846如望甲线	龙湖樾山1箱变2变压器	800	42.75%	378	378				100.00%
36336	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	云杉赋4号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	22.22%	0	0			2027年	11.85%
36337	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	龙达线小区分10左4变台	400	63.00%	0	0		是	2025年12月	4.96%
36338	皇姑	方溪变	方溪变25394方福线	金地阅风华1小区箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
36339	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜线58右3	100	123.00%	0	0	2024年9月		2027年	-30.31%
36340	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线董家东台分支04	50	69.00%	0	0		是	2026年12月	-35.64%
36341	东陵	李相变	李古线	李相变645李古线李班干6左5左1柱上变压器	315	56.63%	105.1	105.1				-34.16%
36342	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	沈阳雅居乐花园摩卡1变电站2变压器配电变压器	630	42.86%	0	0		是	2026年12月	-35.59%
36343	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房正士卜阿贾超市公变台区	400	0.00%	360	360				100.00%
36344	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线南士城支28	200	46.70%	0	0		是	2027年	-30.36%
36345	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	茨榆坨偏堡村洪润家居公变台区	200	24.00%	132	132				0.00%
36346	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	悦时光小区2箱变201间隔配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2025年12月	-36.43%
36347	于洪	得胜变	得化线95476	水墨丹青砚池2变电站1变压器	630	22.54%	425	425				-32.76%
36348	于洪	兰台变	兰张线	和谐2期1站房1变压器	500	15.68%	0	0		是	2025年	-40.22%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36349	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园干35左0右1	200	20.10%	139.8	139.8				0.00%
36350	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	西苏分21左8	400	40.58%	0	0			2027年	-29.68%
36351	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	YHG_东五分20右7柱上变压器	315	30.48%	0	0		是	2025年12月	-95.64%
36352	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分92左4左5	200	39.30%	0	0			2027年	0.18%
36353	浑南	智慧变	智慧972智月线	恒大中央广场六期1号变电站202间隔配电变压器	630	2.22%	553	553				0.00%
36354	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	水务分2	200	0.00%	180	180				0.00%
36355	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干147右1变台	200	25.65%	128.7	128.7				-37.33%
36356	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线10左3变台	200	39.15%	101.7	101.7				-38.79%
36357	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线和平分21右4变台	200	36.60%	106.8	106.8				-33.22%
36358	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线145变台	200	49.05%	81.9	81.9				-39.02%
36359	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干碱家分15左6变台	200	19.50%	141	141		是	2025年	-41.05%
36360	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏太甲线	万泉风景箱变2变压器	400	27.30%	0	0				-41.47%
36361	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线新村南台	200	70.50%	0	0		是	2025年12月	-41.59%
36362	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城C组团1土建变配电变压器1公变	630	0.00%	0	0				0.00%
36363	新民	大柳变	大柳变31840吴电线	吴电线谢家分苇子沟支姜岗子支21+1右8变台	400	32.10%	0	0				0.00%
36364	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线兴胜分井支37右6变台	400	24.90%	0	0				0.00%
36365	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91070排水线	乌伯牛变029排水线王士新	50	28.20%	30.9	30.9				-44.95%
36366	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾四期1变电站1配电变压器	800	31.88%	0	0		是	2025年12月	-40.52%
36367	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线满融分7左1	400	64.00%	0	0			2027年	-46.39%
36368	浑南	于山变	于山变740于白甲线	美弗霞湾1号变电站201间隔配电变压器	630	57.14%	207	207				-31.42%
36369	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	金品吴城二期1箱1变	630	47.94%	0	0		是	2025年	-34.68%
36370	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区1变电站1变压器	630	27.68%	0	0		是	2025年12月	-42.51%
36371	皇姑	长江变	长江变25494长华线	银亿大城印象锦园二期1箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36372	于洪	平罗变	平辛线	小微东二台子六号台	400	3.00%	0	0				0.00%
36373	于洪	小于变	10kV小山线56240	乐城国际1箱变2配电变压器	400	9.00%	324	324				100.00%
36374	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	万和阁变电站1变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-41.10%
36375	东陵	孙家寨	孙张线	孙张线炎帝分21柱上变压器	400	17.40%	0	0		是	2026年12月	100.00%
36376	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	浑河甲线96右12	315	59.62%	0	0		是	2026年	-39.20%
36377	东陵	孙家寨	孙营线	后林新村锅炉房变电所2配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2026年12月	4.77%
36378	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线彭家卜支25	315	43.81%	0	0		是	2025年12月	-38.45%
36379	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛三期1号变电站1变压器	630	31.11%	0	0		是	2027年12月	-49.14%
36380	开发	张士变	张士变55878大明一线	大明一线二十四城小区1变电站1变压器	630	39.37%	319	319				-30.85%
36381	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	亦农龙湖西府小区3变电站1变压器	630	75.87%	89	89				-29.61%
36382	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线孤大棚支15	30	0.00%	27	27				0.00%
36383	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线果东干155	250	22.72%	0	0		是	2028年	-38.17%
36384	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线东升村	160	66.75%	0	0				-46.04%
36385	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园2号变电站1号变压器	630	20.32%	0	0		是	2027年	-39.56%
36386	于洪	建筑变	建筑变22682建领线	小祝村二台区	100	111.00%	0	0	2024年6月		2025年	-2.50%
36387	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区5变电站1变压器	400	37.20%	0	0		是	2025年12月	-42.17%
36388	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	西华府小区3变电站2变压器	630	51.43%	243	243				-30.33%
36389	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾9号变电站201配电变压器	630	33.65%	0	0			2027年	-50.90%
36390	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨西房身村回迁楼居民1号配电变压器	630	27.05%	0	0		是	2026年6月	-35.95%
36391	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	024保工印象2配电站202配电变压器	800	33.75%	0	0				-36.91%
36392	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线东屯四组西	100	38.00%	0	0		是	2026年6月	-39.89%
36393	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线甲河南大棚	80	37.88%	0	0		是	2026年6月	-36.50%
36394	沈河	长青变	长青变452长大甲线	商业网点3箱变1变压器	630	43.81%	0	0		是	2026年12月	29.81%
36395	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	星海甲线星海干27左1变压器	315	112.06%	0	0	2024年6月	是	2025年	-6.63%
36396	东陵	孤家子	营城乙线	优品天地3箱变203间隔配电变压器	630	51.81%	0	0		是	2026年12月	-37.86%
36397	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	银亿大城印象锦园1箱式变电站1配电变压器	630	81.59%	0	0	2025年8月			-29.78%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36398	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花1变电站1变压器	630	24.00%	0	0				-40.47%
36399	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳干树林子分11变台	200	89.10%	1.8	1.8	2024年12月	是	2025年	-36.51%
36400	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区7变电站1变压器	630	25.71%	405	405		是	2027年12月	-43.77%
36401	皇姑	广源变	10kV/广华甲线25758线	开发支34右9柱上变压器	315	40.63%	0	0		是	2025年12月	-45.00%
36402	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干129+1	200	24.60%	130.8	130.8				-38.34%
36403	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干72左1	100	72.60%	17.4	17.4				-29.16%
36404	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	西城逸景3变电站1变压器	630	33.52%	355.8	355.8				-43.07%
36405	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	水墨丹青2箱变201配电变压器	630	18.86%	0	0				-37.23%
36406	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	亚太小区箱变2变压器	400	63.00%	0	0				-38.61%
36407	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	馨丽康城2号变电站2变压器	630	12.06%	0	0			2027年	-35.93%
36408	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	馨丽康城3号变电站1变压器	630	24.44%	0	0			2027年	-38.77%
36409	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	苏家小区5号变电站2变压器	630	16.19%	465	465				-37.47%
36410	大东	望花变	望花变70242上园乙线	华诚阳光3箱变2站内变压器	630	15.87%	0	0				-38.34%
36411	大东	如意变	如意变80858意小甲线	吉祥1小区变电站1站内变压器	630	59.05%	195	195				-38.52%
36412	大东	望花变	望花变70256望北乙线	商住楼1站内变压器	400	33.90%	0	0				-53.05%
36413	于洪	东民变	东李线	和泰8小区3变电站2配电变压器	630	56.89%	0	0				-42.02%
36414	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左45右2	200	19.20%	141.6	141.6				100.00%
36415	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线侯村几07	200	46.20%	0	0		是	2025年12月	-32.52%
36416	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干262左分07柱上变压器	200	36.30%	107.4	107.4				-44.20%
36417	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线曹家台分支25	80	53.25%	0	0		是	2026年12月	-54.61%
36418	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖寨门沙东召杨畜禽公变台区	200	0.00%	180	180				100.00%
36419	铁西	启工变	启工变10774建园线	春树广场配电室202间隔配电变压器	400	15.60%	0	0		是	2028年12月	-50.22%
36420	东陵	中马变	疗养甲线	宴山东一区1箱变1变压器	630	17.46%	228.7972	228.7972				-9.78%
36421	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区5变电站1变压器	630	25.90%	0	0		是	2025年12月	-43.23%
36422	和平	展览变	展览变882展河线	春河里二期1变电站2变压器	500	44.40%	228	228				-39.01%
36423	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北干68	250	9.60%	0	0			2027年	-21.31%
36424	于洪	东民变	东李线	和泰4小区6站房2配电变压器	630	16.76%	0	0				-32.92%
36425	铁西	历工变	历工变10474富海线	旭辉雍和府小区3配电室201间隔配电变压器	630	64.44%	0	0		是	2027年12月	-17.03%
36426	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	金山北苑3小区箱变1配电变压器	800	17.85%	0	0		是	2025年12月	9.83%
36427	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户变012宁家线前鸭村一二组照明	400	21.30%	274.8	274.8				-35.20%
36428	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子支60三台子西台	400	18.00%	0	0		是	2025年12月	-26.39%
36429	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线红五分支线027	200	29.18%	0	0		是	2026年12月	-28.56%
36430	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	香提漫步2箱变1变压器配电变压器	630	58.67%	0	0		是	2026年12月	7.67%
36431	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙71右1号箱式变电站1号变压器	630	43.05%	0	0		是	2026年	-39.44%
36432	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线山东会大棚支11	50	34.50%	0	0		是	2026年5月	-32.08%
36433	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微一队南井台	200	29.70%	120.6	120.6				-60.38%
36434	皇姑	北陵变	北陵变25152舍屯乙线	辽宁宝郡房地产开发有限公司(宝郡·盛唐雍景)柱上变压器-6	400	61.50%	0	0				0.00%
36435	于洪	平罗变	平罗线	平罗三村西2台区	80	94.38%	0	0	2024年6月	是	2025年	-42.01%
36436	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	金通桃花源箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36437	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	阳光棕榈园2变电站2变压器	315	33.90%	176.7	176.7				-41.99%
36438	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	苏官干37右1	250	2.88%	0	0		是	2026年	100.00%
36439	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟城二期6变电站1号变压器	400	35.00%	0	0		是	2025年	-42.10%
36440	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	银河丽湾二期3配电室202配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2026年12月	4.59%
36441	于洪	范屯变	范古线	全胜村小微4号	200	111.60%	0	0	2025年8月	是	2025年	27.59%
36442	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干53左5	315	20.63%	0	0				-37.15%
36443	皇姑	广源变	广源变25780广明线	广厦绿园一期3箱式变电站1配电变压器	630	81.90%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-30.66%
36444	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	兴隆御府1箱式变电站2配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2025年12月	-41.97%
36445	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	兴隆御府3箱式变电站2配电变压器	630	43.49%	0	0		是	2025年12月	-40.83%
36446	沈北	孝信变	孝信变25586雨润甲线	美的翰悦府2局维变201配电变压器	800	46.80%	0	0		是	2026年12月	0.02%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36447	东陵	农大变	农首线	双珑原著3箱变1变压器	800	16.50%	588	588				4.83%
36448	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小六组2台支13	400	6.30%	334.8	334.8		是	2025年12月	45.84%
36449	大东	农大变	农大变80954农锦线	锦城邻里一期2箱变2变压器	800	21.00%	552	552				-39.31%
36450	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	新兴绿色家园2号变电站201间隔配电变压器	400	93.60%	0	0	2025年6月	是	2026年	100.00%
36451	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城F组团1变电站202变压器	800	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
36452	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南干44	500	146.40%	0	0	2025年6月	是	2026年	100.00%
36453	法库	果子园	果子园变1411龙山线	环保箱变变压器	630	25.71%	0	0		是	2028年	-36.78%
36454	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	亿海3箱变1变压器	630	13.21%	0	0				-43.35%
36455	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	富康雅苑3变电站2变压器	400	69.30%	82.8	82.8				-37.80%
36456	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线铁制分08#	400	32.93%	0	0		是	2026年12月	-41.38%
36457	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线四三分02	200	65.00%	50	50				-33.32%
36458	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧所分02	200	51.00%	0	0		是	2027年	-18.51%
36459	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	官房2号变电站1变压器	630	30.73%	0	0			2027年	-48.39%
36460	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	韩家一组照明（2021微）	400	30.40%	238.4	238.4				-37.35%
36461	苏家屯	新南变	新南变38064新市线	新市干9右4	200	5.70%	0	0			2027年	0.00%
36462	和平	太原变	太原变040南十乙线	城市玫瑰园小区变电站22	500	29.60%	0	0				-39.15%
36463	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干宋大分18左7	100	0.00%	90	90				0.00%
36464	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	张屯变407代家乙线代家乙干79左5右4变台	100	68.70%	0	0		是	2025年12月	-35.37%
36465	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线张屯分34变台	200	57.30%	0	0				-37.03%
36466	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷5变电站201配电变压器	800	34.88%	0	0			2027年	-33.87%
36467	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	腰荒地西台综合(2023微)	200	18.90%	0	0		是	2025年11月	36.44%
36468	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露1箱变202	500	51.84%	0	0		是		-46.03%
36469	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	唐轩北廷3变电站202配电变压器	500	18.40%	358	358		是	2026年12月	-22.03%
36470	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线任家支18	200	37.50%	0	0		是	2026年12月	-30.61%
36471	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	YHG_东环专缆东环国际地下3变电站201	1000	36.50%	0	0		是		-35.59%
36472	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城1变电站-2	630	42.54%	0	0		是	2025年12月	-41.34%
36473	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG_世代龙城3变电站-1	630	40.63%	0	0		是	2025年12月	-41.02%
36474	浑南	于山变	于山变776于景线	盛京宸院2号变电站201间隔配电变压器	630	5.08%	535	535				61.62%
36475	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	永善小区1土建变201变压器	630	64.76%	6.928	6.928				-41.84%
36476	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线乡直支08	200	29.10%	0	0		是	2026年12月	-29.56%
36477	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	银塔新苑2号变电站1变压器	630	41.90%	0	0			2027年	-39.15%
36478	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城12号变电站1号变压器	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-43.96%
36479	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线21	315	49.21%	128.5	128.5				-47.70%
36480	和平	展览变	展览变842展方甲线	展方甲2-1变电站变压器	400	47.40%	170.4	170.4				100.00%
36481	东陵	汪家变	汪佰甲线	白沙岛4箱变1变压器	400	9.60%	0	0		是	2026年12月	19.94%
36482	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	御华府4号变电站201间隔（新施甲线）配电变压器	800	8.10%	0	0			2027年	0.00%
36483	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变91362养西线养前村新棚区西台	160	27.75%	0	0				-60.43%
36484	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变91362养西线养后村二方棚区	200	45.40%	0	0				-37.14%
36485	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线罗六组分2右4变台	200	20.55%	0	0				-43.86%
36486	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	利民佳苑啤酒厂住宅1变压器	630	74.29%	0	0		是	2026年12月	-39.72%
36487	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	艾临雅居2-1考核	630	26.67%	381.04	381.04				-35.92%
36488	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖九号（微）	400	21.00%	234.044	234.044				7.83%
36489	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天5箱变202	630	0.00%	93.528	93.528				0.00%
36490	浑南	水家变	水家变764水北线	檀溪3号变电站2变压器	630	35.05%	0	0		是	2026年12月	-42.95%
36491	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	总参住宅11变压器	400	24.00%	0	0				-46.71%
36492	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	幻景家园1变电站2变压器	630	27.81%	0	0		是		-44.01%
36493	东陵	中马变	军影线	世园变574世高线世高干旧站医院分07左支01柱上变压器	400	42.00%	0	0		是	2026年12月	-41.55%
36494	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	未来城2箱变2变压器	630	32.70%	0	0				-41.95%
36495	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线100右18变台	100	58.50%	0	0				-35.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36496	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线王屯分15变台	50	119.40%	0	0	2023年1月	是	2025年12月	-47.78%
36497	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	福宁小区1变压器	630	47.30%	269	269				-32.24%
36498	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	兰泰苑家庭箱式变电站2号配电变压器	630	4.13%	0	0				100.00%
36499	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线后二台分马连岗支58变台	100	39.00%	51	51				-39.32%
36500	浑南	智慧变	智慧954智天线	恒大中央广场六期4号变电站201配电变压器	400	11.10%	0	0		是	2027年12月	0.00%
36501	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线古屯分41变台	400	41.40%	0	0				-34.71%
36502	和平	市府变	市府变580北市甲线	盛京金融广场10变电站202配电变压器	800	9.38%	0	0		是	2027年12月	6.03%
36503	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线胜利小学支06	100	52.20%	0	0		是	2026年12月	-37.84%
36504	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	孔雀城17号变电站201间隔（松北线）配电变压器	800	31.50%	0	0		是	2026年	10.49%
36505	辽中	金山变	金山变45540金杨线	杨士岗变049德兴堡线德兴堡南台	100	109.50%	0	0	2023年2月	是	2026年12月	-38.87%
36506	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	方溪变350造化甲线造化干沙平分旺牛支42左4变压器	400	95.00%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	49.09%
36507	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分14左1+1右4柱上变压器	100	12.60%	0	0		是	2025年12月	-18.61%
36508	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分十里支马蹄岗支40左16变台	200	46.40%	0	0				-35.90%
36509	开发	汪河变	汪河变56152汪阳线	洞阳小区2变电站2变压器	630	32.70%	361	361		是	2025年12月	-41.44%
36510	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	沈北支41左5柱上变压器	315	67.30%	0	0		是	2025年12月	-49.73%
36511	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干达连南井分10加1变压器	315	18.10%	226.5	226.5				-56.26%
36512	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干79右分06变压器	100	54.60%	35.4	35.4				-54.63%
36513	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干长河分为刚支12左03变压器	50	46.20%	21.9	21.9				-60.49%
36514	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线车村分车井支4+1右5左1变台	400	7.80%	328.8	328.8				100.00%
36515	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	保利和光屿湖3箱式变电站2配电变压器	800	4.20%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36516	皇姑	文北变	文北变70470文居线	武警驻沈公寓箱式变电站1配电变压器	630	9.52%	0	0				-73.46%
36517	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金泓府二期3变电站201配电变压器	800	22.50%	0	0		是	2026年12月	20.38%
36518	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆3号变电站1号变压器	500	18.24%	0	0		是	2027年12月	-44.12%
36519	法库	新依变	依三线	10kV依三线朱干卜几28	160	39.50%	0	0		是	2025年12月	-88.46%
36520	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线税务家属楼	100	107.70%	0	0	2023年1月	是	2026年12月	-38.01%
36521	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1024四0一线	茨于坨变017肖寨门线肖寨门镇三北村大棚小区	200	76.50%	27	27				-39.90%
36522	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线农药线黑牛分60右08	200	21.60%	0	0		是	2025年	-27.84%
36523	于洪	平罗变	平辛线	白辛台村1台区	200	42.00%	0	0				-23.14%
36524	苏家屯	新南变	新南变38068新站线	静安府4号变电站201间隔（施站线）配电变压器	630	33.02%	0	0			2027年	30.81%
36525	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线大泉西台	315	36.19%	0	0		是	2025年12月	-23.95%
36526	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线达中支01	160	65.63%	0	0		是	2025年12月	-28.96%
36527	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	长风干44+1柱上变压器	315	74.92%	0	0		是	2025年12月	-42.10%
36528	和平	青年变	青年变354彩塔甲线	春河里2.2期小区变电站201配电变压器	630	61.90%	0	0				-37.18%
36529	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区11变电站2变压器	630	39.62%	317.4	317.4				-42.42%
36530	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线董家分支线019	200	57.90%	0	0		是	2025年12月	-29.38%
36531	和平	方型变	方型变430方文甲线	华润瑞府2变电站202间隔配电变压器	800	12.60%	619.2	619.2				9.01%
36532	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地国际四期3号变电站1变压器	630	29.46%	0	0		是	2027年12月	-40.14%
36533	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	东电一工区箱式变电站1配电变压器	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	-21.16%
36534	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区7变电站1变压器	630	26.03%	0	0		是	2025年12月	-42.14%
36535	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线粮油线主干030	315	74.86%	0	0		是	2026年12月	-34.99%
36536	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线东环线主干27	315	48.38%	0	0		是	2026年12月	-34.69%
36537	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区1箱变201间隔配电变压器	400	27.60%	0	0		是	2026年6月	-39.11%
36538	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	机场供5箱变1变压器	630	31.11%	0	0		是		-33.94%
36539	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	富景四期1变电站2配电变压器	630	28.25%	389	389				6.82%
36540	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线后齐支03	200	16.50%	147	147				-32.10%
36541	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融分17+1右1	200	7.80%	0	0			2027年	-102.81%
36542	法库	双台子	双台子变045双四线	满洲屯分85+1水利台	50	0.00%	45	45				0.00%
36543	法库	新依变	依草线	10kV依草线米厂分2（四家子村台）	400	33.90%	0	0		是	2025年11月	-18.95%
36544	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线072	200	60.00%	0	0		是	2026年12月	-17.34%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36545	铁西	历工变	历工变10456黎明线	君临天下六期假日蓝湾1变电站202变压器	630	23.49%	0	0		是	2027年12月	-43.81%
36546	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区2变电站1变压器	500	32.96%	105.652	105.652				-47.33%
36547	沈北	朱尔变	朱尔变74358顺凤线	瑞成万方圆2箱变201变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-23.77%
36548	大东	望花变	望花变70264合作甲线	思和苑西南角路边箱变（单）	200	27.00%	126	126				-45.25%
36549	沈北	方溪变	10kV方道甲线25374线	城建美庭一期201配电变压器配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
36550	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线三东会支013	50	6.80%	0	0		是	2026年5月	-7.17%
36551	皇姑	红卫变	10kV红审线20358	红卫变红审干13柱上变压器	315	29.84%	0	0		是	2025年12月	-46.48%
36552	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干59左1	200	4.60%	0	0			2027年	0.00%
36553	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干东沟分17+1左1LD	80	49.88%	0	0				-118.95%
36554	苏家屯	于山变	于山变37742于白乙线	公园里3号变电站201（乙）配电变压器	400	28.00%	248	248				-40.59%
36555	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分22右10左4	250	33.60%	0	0				-36.39%
36556	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	93325部队住宅楼201间隔配电变压器	630	16.51%	173.2	173.2				-41.77%
36557	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	虎镇变256虎利线辽宁城开地产开发有限公司1箱变1变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年12月	-41.99%
36558	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园7变电站1变压器	630	19.81%	0	0		是	2025年12月	-51.52%
36559	沈北	道义变	道信线	吾悦B1B2小区3变电站202配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2026年12月	19.17%
36560	和平	展览变	展览变896展科乙线	科技乙E变台	400	50.10%	159.6	159.6				-55.70%
36561	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	地利苑箱变2变压器	630	21.71%	0	0		是	2025年12月	-40.39%
36562	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田3支002	100	64.50%	0	0		是	2026年6月	-41.79%
36563	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科四季花苑大家2箱式变电站2配电变压器	800	56.40%	0	0		是	2025年12月	12.57%
36564	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科四季花苑大家4箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36565	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居13号变电站202间隔配电变压器	800	19.13%	0	0			2027年	-41.21%
36566	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十四号变电站202配电变压器	630	54.92%	0	0			2027年	-42.45%
36567	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	插拉村一组照明A	400	9.90%	320.4	320.4				-43.10%
36568	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	仙林金谷1-2-4期1局维变电站201配电变压器	800	18.00%	0	0		是	2026年12月	85.82%
36569	新民	公主屯	公主屯变31148公安线	新农线下坎子分55左3左10变台	100	26.40%	63.6	63.6				-36.05%
36570	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	新一尚品2箱式变电站2配电变压器	800	49.50%	0	0		是	2025年12月	-37.67%
36571	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	公主屯变166黄山线黄山干金窝堡分65变台	200	56.10%	67.8	67.8				-39.28%
36572	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	新一尚品3箱式变电站2配电变压器	500	37.20%	0	0		是	2025年12月	-40.52%
36573	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	旭辉和汇1箱变2变压器	800	31.50%	0	0				11.26%
36574	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干89右26右2	200	12.30%	155.4	155.4				0.94%
36575	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	方糖小区3变电站1变压器	400	70.40%	78.4	78.4				-34.55%
36576	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	苏北变372电台线曹仲分7	200	49.20%	0	0			2027年	-40.52%
36577	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融分11右7右7	200	65.40%	0	0			2027年	100.00%
36578	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线粮油线主干058	200	25.80%	0	0		是	2026年12月	-40.80%
36579	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙A-1变电站配电变压器	400	34.20%	0	0				13.34%
36580	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干106右3变台	400	15.60%	297.6	297.6		是	2025年12月	-19.38%
36581	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城蓝堡2箱式变电站1配电变压器	500	27.60%	0	0		是	2025年12月	-42.63%
36582	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛线门家网分106右2左1变台	50	64.40%	12.8	12.8				-38.92%
36583	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分117右14左6	400	1.50%	0	0		是	2026年	0.00%
36584	辽中	金山变	金山变45542金庄线	丁家堡村3机井	100	39.60%	50.4	50.4				-54.53%
36585	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	工人小区6号变电站1号变压器	630	45.71%	0	0		是	2026年	-47.58%
36586	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线线和干78右4	100	63.20%	0	0		是		-43.31%
36587	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水二支19之1柱上变压器	400	44.40%	0	0		是	2025年12月	-28.01%
36588	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都8号变电站202间隔配电变压器	630	30.10%	0	0			2027年	-41.28%
36589	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线联通分11右8柱上变压器	400	0.00%	360	360				0.00%
36590	东陵	汪家变	汪佰甲线	白沙岛B区3箱变1变压器	400	7.50%	0	0		是	2026年12月	30.51%
36591	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城提香3箱式变电站1配电变压器	800	43.88%	0	0		是	2025年12月	-38.51%
36592	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	龙湖桃李芳华3小区变电站202配电变压器	800	3.60%	691.2	691.2				100.00%
36593	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚5箱式变电站2配电变压器	630	36.83%	0	0		是	2025年12月	-38.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36594	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈乙线80右9左2变台	200	81.00%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	14.72%
36595	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井7台	100	39.60%	0	0		是	2026年6月	-51.55%
36596	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	中海领馆1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	19.80%	561.6	561.6				100.00%
36597	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	天河家园一期一号变电站201配电变压器	630	36.19%	0	0			2027年	-41.30%
36598	新民	梁山变	梁山变194大刘电线	梁山变194大刘电线大刘电线268变台	100	98.40%	0	0	2022年12月			-40.98%
36599	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	前当堡变306中网线中网线后网户分排水支15左3变台	200	67.95%	44.1	44.1				-34.64%
36600	于洪	光辉变	光辉变	光辉变813光专线农机南宿舍 光专线	30	51.67%	11.5	11.5				-37.32%
36601	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	前村东台照明（2022微）	200	67.80%	0	0		是	2026年6月	-26.13%
36602	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡村8机井	50	40.80%	24.6	24.6				-51.32%
36603	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙分13+1柱上变压器	315	0.00%	283.5	283.5				-74.42%
36604	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线104变台	400	34.20%	223.2	223.2				-39.56%
36605	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干21	315	29.52%	0	0				-19.07%
36606	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线林西线22	200	19.80%	140.4	140.4				-14.66%
36607	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	龙湖天宸小区2变电站2变压器	800	29.10%	0	0		是	2025年12月	-17.42%
36608	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲放乙线	漂水宏泰房地产配电变压器	630	25.08%	0	0		是	2025年12月	-33.75%
36609	东陵	汪家变	汪佰乙线	一方上河府1箱变1号配电变压器	800	22.20%	0	0		是	2026年12月	49.22%
36610	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线金窝堡分24右5变台	400	50.78%	156.9	156.9				-32.91%
36611	和平	市府变	市府变564总站甲线	总站甲线61右7	400	42.00%	0	0		是	2027年12月	4.40%
36612	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫5变电站2变压器	400	27.00%	0	0		是	2025年12月	-30.22%
36613	开发	张士变	张士变55844张丰乙线	万家茗苑二期小区1变电站2变压器	400	34.80%	220.8	220.8		是	2025年12月	-46.92%
36614	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	梦想西铁城二期小区4变电站1变压器	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	-37.77%
36615	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	毛君屯2箱变1变压器	500	18.72%	0	0		是		-31.94%
36616	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线双五线干线210	315	40.00%	157.5	157.5				-26.79%
36617	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东线09庄园1变电站1变压器	630	35.05%	346.2	346.2				-40.92%
36618	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分81+1	200	38.40%	0	0			2027年	-20.36%
36619	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村7台区	400	112.80%	0	0	2022年12月	是	2025年	-39.31%
36620	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干49左1	200	145.80%	0	0	2023年2月	是	2027年	-21.15%
36621	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分6	400	5.10%	0	0		是	2026年	-40.67%
36622	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金干123右1	400	25.00%	0	0			2027年	-43.02%
36623	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干西山城子支43柱上变压器	200	13.95%	0	0		是	2026年12月	-32.22%
36624	东陵	麦子屯	麦孙线	水家变778水孙甲线水孙甲干139柱上变压器	80	59.00%	24.8	24.8				-40.72%
36625	康平	中心变	中心变2606东环线	镇二线制镜东支23	315	65.40%	0	0		是	2026年12月	-5.63%
36626	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线四家子5、6队支03	200	58.40%	63.2	63.2				-38.82%
36627	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干81左分6右支3变压器	100	49.80%	0	0				-23.41%
36628	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔新城A区一期1号箱式变电站1号变压器	630	34.54%	349.4	349.4				-45.15%
36629	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	天阔二期西箱式变电站201间隔配电变压器	630	56.67%	210	210				-41.52%
36630	东陵	祝家变	磨料线	磨料线混凝土分21左1柱上变压器	400	12.00%	312	312				0.00%
36631	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分东王支08+1	200	28.00%	0	0		是	2026年5月	-190.08%
36632	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	香树湾3变电站2变压器	500	43.52%	0	0		是	2025年12月	-40.15%
36633	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	金鸟家园变电站201变压器	500	28.40%	0	0		是		-35.88%
36634	于洪	后马变	后马变	后马变253后林线林台1台区	100	35.70%	54.3	54.3				-40.47%
36635	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	艾蒿沟7组综合（2022微）	200	43.80%	0	0				21.95%
36636	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	站前乙线49+1	250	33.60%	0	0			2027年	100.00%
36637	东陵	汪家变	汪杨甲线	汪家馨城B区4局维-1间隔201配电变压器	800	45.30%	0	0		是	2026年12月	-41.98%
36638	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大西江天悦2变电站1配电变压器	400	13.60%	0	0		是	2025年12月	100.00%
36639	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线西三合卜支06	200	65.25%	0	0		是	2026年12月	-18.72%
36640	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分03左1	200	30.45%	0	0		是	2026年5月	-19.52%
36641	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线一门支02	315	51.81%	0	0		是	2026年12月	-78.68%
36642	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	医大小区2变电站2变压器	400	37.20%	211.2	211.2				-43.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36643	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城6变电站2变压器	500	64.80%	0	0		是	2025年12月	-38.83%
36644	东陵	汪家变	汪杨甲线	汪家馨城A2局维201间隔配电变压器	800	47.00%	0	0		是	2026年12月	-30.15%
36645	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分5公变	315	36.83%	0	0		是	2026年12月	-41.44%
36646	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线满西四组照明2台	400	46.50%	174	174				-28.09%
36647	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线化工厂分黄家支01	200	50.40%	0	0		是	2026年6月	-50.76%
36648	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊双山大棚南公变台区	400	8.10%	327.6	327.6				10.04%
36649	铁西	劝工变	劝工变20080劝南乙线	万和丽景2变电站201变压器	630	30.79%	373	373				-39.99%
36650	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	中医甲线中医干29右1+1柱上变压器	400	77.70%	0	0		是	2025年12月	-43.19%
36651	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合8变电站2变压器	630	22.86%	0	0				-40.14%
36652	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分37右2变台	400	30.75%	0	0				-38.64%
36653	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线腰前支010	200	51.30%	77.4	77.4		是	2025年12月	-23.96%
36654	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线东河南分支线007	200	18.83%	0	0		是	2026年12月	-38.53%
36655	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分7+1左3	400	21.60%	0	0		是	2026年	0.00%
36656	沈北	农高变	农高变70380农南乙线	一站式—沈阳东和建筑装饰工程有限公司	200	40.20%	0	0		是	2026年12月	-5.45%
36657	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城2.4期小区3变电站201配电变压器	630	14.29%	0	0				53.73%
36658	东陵	中马变	疗养甲线	奥林匹克花园3开闭站2箱变2变压器	630	21.75%	228.7972	228.7972				-29.02%
36659	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房八家村自诚水产公变台区	200	18.60%	0	0				100.00%
36660	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分22变压器	315	43.81%	0	0		是	2025年12月	-23.48%
36661	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪新城20号变电站2号变压器	630	20.57%	0	0		是	2027年12月	-41.05%
36662	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线前辛屯西分006	200	40.80%	0	0		是	2026年6月	-40.16%
36663	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	富禹东域小区1箱变1变压器	800	18.60%	0	0		是		48.67%
36664	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左6+1右7柱上变压器	400	63.75%	0	0		是	2025年12月	-11.31%
36665	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	聚贤雅居土建变202变压器	250	17.60%	0	0		是	2027年12月	23.66%
36666	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团3变电站配电变压器1公变	630	60.00%	0	0				-44.44%
36667	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	天和人家1变电站配电变压器1公变	630	41.59%	0	0				-41.93%
36668	苏家屯	新南变	新南变38050新塔甲线	地铁云杉里2号变电站201间隔（官塔甲线）配电变压器	400	28.80%	0	0			2027年	100.00%
36669	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线放宝分黄金支019+1	200	103.20%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-27.72%
36670	沈北	道义变	道义变15269佰景线	太湖国际二期1201间隔配电变压器	630	28.19%	0	0				-41.55%
36671	新民	张屯变	张屯变3362槐花乙线	欧亚菲国际温泉度假区EFG区1变电站2变压器	800	0.75%	0	0				100.00%
36672	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区4变电站2变压器	800	25.13%	519	519				-41.20%
36673	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线21右5变台	400	81.90%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-20.86%
36674	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	宏伟茗都5变电站202柜	630	16.83%	0	0				-25.33%
36675	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	宏伟茗都1变电站202柜	630	14.60%	0	0				-46.11%
36676	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门十号变电站202间隔配电变压器	800	41.25%	0	0			2027年	-33.09%
36677	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅9变电站2变压器	500	34.20%	0	0				-43.47%
36678	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区2变电站2变压器	630	13.52%	481.8	481.8				-41.41%
36679	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光7箱式变电站配电变压器	630	35.43%	0	0		是	2025年12月	-40.76%
36680	开发	宁官变	宁官变95066宁中甲线	翡翠府小区2变电站1变压器	630	29.52%	0	0		是	2025年12月	25.06%
36681	辽中	金山变	金山变45564金长线	刘二堡变169北长线北长北照明	400	79.73%	41.1	41.1				-26.12%
36682	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线沈家岗子分42变台	400	23.18%	0	0		是	2025年12月	-39.06%
36683	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地1箱变1变压器	630	8.57%	513	513		是	2026年12月	-10.33%
36684	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干4左5+1左1	400	1.05%	355.8	355.8				15.79%
36685	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村综合二台	400	35.70%	0	0		是	2025年11月	-12.61%
36686	苏家屯	雪松变	雪松变60554松桧甲线	星樾时代3号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	36.19%	339	339				100.00%
36687	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	四方台变095四方台线胜利村新	400	64.20%	103.2	103.2				0.00%
36688	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线冯家支47	200	94.80%	0	0	2025年5月	是	2026年6月	-30.75%
36689	大东	农大变	农大变80976农花乙线	后陵干46	400	0.00%	360	360				0.00%
36690	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新六分13左4柱上变压器	400	55.50%	0	0				-44.29%
36691	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城6箱变2变压器	630	36.83%	0	0				-39.47%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36692	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城四期3变电站2变压器	630	29.52%	0	0		是	2025年12月	-34.71%
36693	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	正邦帝景湾6箱式变电站201间隔配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-43.06%
36694	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区3号变电站2号配电变压器	400	41.60%	0	0		是	2027年12月	-40.82%
36695	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科线78右39左09	200	42.30%	0	0		是	2025年	-26.73%
36696	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支23左2	200	6.00%	168	168				-13.23%
36697	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	田水分65右1	200	45.00%	90	90				-29.41%
36698	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞熙悦5箱变1变压器	630	26.03%	0	0		是		100.00%
36699	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际三期4变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
36700	于洪	家俱变	佃锦线	水木城典4变电站1变压器	630	37.59%	0	0				-26.45%
36701	于洪	平罗变	平辛线	富强村2南台区	200	20.80%	0	0				-42.45%
36702	和平	青年变	青年变356青广线	华强金廊小区1变电站201配电变压器	500	61.76%	0	0		是		-36.34%
36703	和平	青年变	青年变356青广线	华强金廊小区3变电站202配电变压器	800	51.38%	0	0		是		-35.22%
36704	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干47左1	100	10.50%	79.5	79.5				-43.90%
36705	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区7变电站2变压器	630	19.43%	444.6	444.6				-39.73%
36706	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	恭友自维箱式变电站201间隔配电变压器	100	18.00%	0	0		是	2025年12月	-88.59%
36707	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区南1变电站1变压器	630	26.67%	0	0				-41.30%
36708	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分上三棵树支17左1	200	38.40%	0	0		是	2026年6月	-32.96%
36709	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星荟小区7变电站2变压器	400	36.40%	214.4	214.4		是	2025年12月	-42.59%
36710	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街三期2箱变1变压器	400	47.40%	0	0		是	2026年12月	-0.47%
36711	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线拉马沟村台	400	12.23%	311.1	311.1		是	2025年11月	-28.50%
36712	东陵	李相变	李古线	尚盈丽都5号箱式变电站2号变压器	630	12.38%	489	489				-31.11%
36713	东陵	杨官变	富康线	其什盛和祥8变电站201间隔配电变压器	630	41.67%	0	0		是	2026年12月	-38.54%
36714	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	璟悦香湾5箱变2变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年12月	-37.52%
36715	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城12变电站变压器	630	11.81%	0	0		是	2027年12月	-44.98%
36716	浑南	于山变	于山变760于尚线	信达万科城A区2变电站2号配电变压器	800	34.50%	0	0		是	2027年12月	-12.47%
36717	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城二期2-1期商业分建变电站201配电变压器	630	29.21%	0	0				-36.20%
36718	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城19号变电站201配电变压器	630	19.05%	0	0			2027年	-46.69%
36719	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城26号变电站201配电变压器	630	28.89%	0	0			2027年	-40.05%
36720	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	棠颂5号变电站201间隔（前鼎线）配电变压器	630	29.52%	0	0			2027年	69.11%
36721	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域4箱变2变压器	630	37.33%	0	0		是		-43.27%
36722	大东	善邻变	善邻变81064善小甲线	地坛小区箱变1变压器	630	12.38%	0	0				-40.27%
36723	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾6变电站1号变压器	630	22.22%	0	0		是	2026年12月	-40.49%
36724	沈河	长青变	长青变448长南乙线	豪轩居箱变1变压器	630	8.89%	0	0		是	2026年12月	-39.14%
36725	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城23变电站变压器	630	11.81%	0	0		是	2027年12月	-46.01%
36726	大东	如意变	如意变80894如花乙线	铁源3变电站2变压器	500	23.68%	0	0				-43.72%
36727	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙线82左3+1	200	53.00%	0	0		是	2026年	46.13%
36728	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝H区3箱变202配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2026年12月	-32.46%
36729	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区北区2变电站1变压器	400	41.70%	193.2	193.2				-20.07%
36730	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区北区2变电站2变压器	400	44.40%	182.4	182.4				-28.22%
36731	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线一组分支线004	200	50.10%	79.8	79.8				-54.80%
36732	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公农线高荒地分21右2左1变台	200	34.80%	110.4	110.4				0.00%
36733	沈北	道义变	道义变15269佃景线	军辉分001箱式变电站1号变压器	500	55.60%	0	0				-31.69%
36734	沈北	农高变	农高变70358农海线	辽宁华龙源实业发展有限公司5箱变201间隔配电变压器	630	15.87%	0	0				-43.87%
36735	沈北	道义变	道义变15269佃景线	沈阳百益龙2箱变1、2变201间隔配电变压器	630	67.30%	0	0				-45.78%
36736	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	永丰村综合一台	200	4.60%	170.8	170.8				-34.05%
36737	法库	双台子	双台子变045双四线	四家子3.4队台	400	32.25%	97.3384	97.3384				-30.83%
36738	东陵	孤家子	向东甲线	万科新里程地下变电站3箱变1变压器	800	22.50%	0	0		是	2026年12月	-45.42%
36739	铁西	启工变	启工变10774建园线	消防大队临时电工程201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
36740	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	小莲花村综合一台	400	77.40%	0	0				-50.53%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36741	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线刘北大棚	200	58.05%	0	0				-42.28%
36742	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际10号变电站201配电变压器	630	23.24%	420.6	420.6				-43.51%
36743	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融公馆3号变电站201配电变压器	630	29.84%	379	379				-38.75%
36744	东陵	祝家变	祝高线	郝义线养殖场分刘家沟支23右21变压器	200	1.80%	0	0		是	2026年12月	0.72%
36745	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	佰世品德小区3变电站1变压器	630	23.81%	105.652	105.652				-38.86%
36746	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍白干34左7	315	50.79%	0	0		是	2025年	-37.87%
36747	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分32变压器	400	39.50%	0	0		是	2025年12月	-44.37%
36748	浑南	于山变	于山变748于运线	桃园1号变电站1号配电变压器	630	14.22%	0	0		是	2027年12月	-37.19%
36749	浑南	桃仙变	桃仙变246桃山甲线	桃园1号变电站2号配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-25.24%
36750	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	凯翔3箱变1变压器	630	25.52%	406.2	406.2				-41.21%
36751	浑南	水家变	水家变766杨官线	悦城4号变电站2变电器	800	24.38%	0	0		是	2027年12月	-42.14%
36752	苏家屯	新南变	新南变38078新塔乙线	富城铭邸1变电站2变压器	630	23.62%	0	0			2027年	-39.39%
36753	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期5箱式变电站1配电变压器	630	17.90%	0	0		是	2025年12月	-43.99%
36754	于洪	得胜变	得胜线95446	得胜小区南	315	63.81%	0	0		是	2025年	-14.62%
36755	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克1号变电站2变压器	630	18.54%	0	0			2027年	-40.50%
36756	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758得胜线	佟沟土建变电站202变压器	500	38.00%	0	0		是	2025年	-37.77%
36757	苏家屯	苏北变	苏北变60364市内甲线	苏北变364市内甲线市内甲线29之2	315	28.19%	0	0			2027年	-43.94%
36758	沈北	农高变	农高变70374农南甲线	辽宁广播电视大学住宅楼2箱变1号变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	-32.29%
36759	浑南	下深变	下深变274三环甲线	海域香庭二期2号变电站2号配电变压器	630	21.59%	0	0		是	2027年12月	-16.19%
36760	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线桃水分22左02	160	67.50%	36	36				-36.55%
36761	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	鞋城分11柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36762	大东	沈海变	沈海变80398沈槽线	半山麓小区4箱变2变压器	800	40.20%	0	0		是		9.69%
36763	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳君力房地产开发有限公司尚品南苑箱式变电站201间隔配电变压器	630	40.00%	315	315				-44.97%
36764	沈北	清水变	清依线	前屯矿电站变201配电变压器	630	12.00%	0	0		是	2026年12月	-19.12%
36765	和平	广州变	广州变462广太甲线	万锦小区5变电站2主变	630	28.95%	0	0				-32.48%
36766	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干10左9之1柱上变压器	200	17.00%	0	0				-73.17%
36767	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地3号变电站2变压器	630	36.51%	0	0			2027年	-45.62%
36768	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干湾泡子分6左6左7变台	100	18.00%	23.8	23.8				-69.93%
36769	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区2变电站1变压器	630	28.89%	0	0				-39.66%
36770	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	祥顺3箱变2变压器	500	39.04%	0	0				-39.52%
36771	沈河	方家变	方家变668万南乙线	方南干10右3铁路十三局配电变压器	800	11.20%	630.4	630.4				-40.02%
36772	于洪	东民变	东李线	和泰八区三期6变电站1配电变压器	630	19.30%	0	0				-40.50%
36773	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分9左32左6	200	64.50%	0	0		是	2026年	0.00%
36774	东陵	上佰变	新生线	一方上河府3箱变2号配电变压器	800	9.60%	0	0		是	2026年12月	18.03%
36775	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村11号变电站2号配电变压器	500	34.00%	0	0		是	2027年12月	-29.75%
36776	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	中瑞府小区5变电站201配电变压器	630	7.94%	0	0		是	2026年12月	35.59%
36777	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园峰景一期2变电站2变	400	21.90%	272.4	272.4				-47.21%
36778	浑南	莫子山变	莫子山变868莫全线	江山云著1号变电站2号配电变压器	800	14.10%	607.2	607.2				-9.83%
36779	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	铁路2箱变2变压器	400	15.60%	0	0				-36.52%
36780	于洪	化学变	化东乙线	闲云雅居住宅小区1变电站2配电变压器	630	16.19%	0	0		是	2025年	-39.60%
36781	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城一期1变电站2配电变压器	800	37.13%	0	0		是	2025年12月	-43.48%
36782	于洪	化学变	化东乙线	闲云雅居住宅小区2变电站1配电变压器	630	42.86%	0	0		是	2025年	-33.54%
36783	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	招商公园3变电站1配电变压器	800	10.80%	0	0				25.13%
36784	铁西	历工变	历工变10456黎明线	君临天下六期假日蓝湾4变电站变压器	400	36.75%	0	0		是	2027年12月	-42.40%
36785	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线西山北台分05	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36786	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景11变电站2变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
36787	苏家屯	曹仲变	曹仲变51372曹海乙线	龙湖天曜2号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	24.13%	415	415				0.00%
36788	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	宏发国际城4考核	630	20.63%	0	0		是	2026年12月	-41.90%
36789	于洪	得胜变	得中线95474	富景居住商业(三期)2箱变1变压器	630	27.81%	391.8	391.8				-26.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36790	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干40柱上变压器	100	5.00%	0	0		是	2025年12月	-6.56%
36791	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农八分7之1柱上变压器	50	46.40%	0	0		是	2027年12月	-39.91%
36792	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城2号变电站1号变压器	630	42.86%	0	0				-42.15%
36793	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林尚城1变电站2变压器	500	30.40%	0	0		是	2025年12月	-38.30%
36794	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	老大房四组（2020微）	200	24.20%	0	0				-45.41%
36795	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线75+1左2变台	200	0.00%	0	0				0.00%
36796	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线小成子台分支线011	100	34.80%	55.2	55.2				-28.84%
36797	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	新铁家园2变电站2变压器	630	31.11%	0	0		是	2025年12月	-38.98%
36798	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向山北巷2变电站1变压器	630	30.79%	0	0				-41.55%
36799	铁西	万达变	万达变56066万荣线	万荣干22变压器	400	24.60%	261.6	261.6				0.00%
36800	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	壹号官邸别墅小区变电站201变压器	200	32.80%	0	0				-28.39%
36801	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园三期4变压器	800	63.75%	210	210				-40.53%
36802	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡25号变电站201间隔（施丹线）配电变压器	630	40.95%	0	0			2027年	-16.33%
36803	和平	和平变	和平变186和铁乙线	和铁乙线7	400	21.30%	274.8	274.8				-27.96%
36804	东陵	李相变	李班线	李班线94长岭分18柱上变压器	200	17.40%	145.2	145.2		是	2026年12月	-40.53%
36805	辽中	金山变	金山变45564金长线	北长北综合	200	89.40%	1.2	1.2	2025年4月			55.32%
36806	和平	广州变	广州变480柳州乙线	八经住宅小区22主变	630	19.68%	0	0		是	2027年12月	-44.64%
36807	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	御长白3号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	48.57%	0	0		是	2027年	-26.03%
36808	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼4箱变1变压器	315	25.71%	202.5	202.5				-40.52%
36809	皇姑	文北变	70482文岗线	旭辉铂宸时代2变电站1配电变压器	630	29.21%	0	0		是	2025年12月	67.66%
36810	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山干恒山分2+1柱上变压器	315	81.59%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-31.63%
36811	和平	太原变	太原变058南七甲线	新华十五层变电站202配电变压器	400	20.40%	0	0				-44.47%
36812	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线头台于11—12队支08	200	72.60%	0	0		是	2025年	-17.56%
36813	于洪	东民变	东民线	东民变343东民线东民6台区	200	68.70%	0	0				-35.24%
36814	于洪	平罗变	平罗线	小微德宝发饲料加工厂台	400	0.75%	0	0				0.00%
36815	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	伯伦时代小区2变电站201	630	30.79%	0	0		是	2027年12月	-38.49%
36816	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	土东东台（2022微）	400	85.50%	0	0	2025年6月			-35.66%
36817	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	伯伦时代小区1变电站201	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	-49.66%
36818	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	国奥新城小区局维3变电站201配电变压器	800	34.20%	0	0		是	2026年12月	5.72%
36819	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	新民屯变154中村线中村东台大棚新	200	18.30%	0	0				0.00%
36820	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分马场支33左16变台	200	17.70%	0	0		是	2025年12月	14.91%
36821	铁西	重工变	重工变10840城西线	米兰颂二期2变电站202间隔配电变压器	630	27.81%	0	0		是	2027年12月	100.00%
36822	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干鱼塘支75左12变台	100	27.60%	62.4	62.4		是	2025年12月	-43.29%
36823	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖寨门肖东洪文蓄禽公变台	200	39.00%	0	0		是	2025年11月	100.00%
36824	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	深井子5组（2022微）	200	38.30%	103.4	103.4				-37.01%
36825	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分34左2柱上变压器	315	49.84%	0	0		是	2025年12月	-39.50%
36826	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	伊甸干20左2	315	10.86%	0	0		是	2027年12月	-60.82%
36827	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线柴屯分104	200	64.80%	0	0		是	2025年12月	-32.21%
36828	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干16	400	59.00%	0	0		是		-39.98%
36829	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	农花甲线后陵干92	315	30.48%	0	0				-55.15%
36830	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	应东干17	315	27.30%	0	0		是	2027年12月	-37.19%
36831	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干49右2	315	53.33%	0	0				-38.30%
36832	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启工干21变压器	315	73.97%	0	0				-38.14%
36833	大东	如意变	如意变80858意小甲线	意小甲线北海干吉祥一支4	250	21.44%	171.4	171.4				-66.27%
36834	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分37柱上变压器	315	27.30%	0	0		是	2025年12月	-36.47%
36835	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相线050	160	0.50%	0	0			2027年	-124.13%
36836	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六干9右4	315	1.59%	0	0				-44.23%
36837	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线红工分7柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36838	皇姑	亚明变	亚明变166珠江甲线	珠江干珠江甲线1之1柱上变压器	315	94.60%	0	0	2023年1月	是	2025年12月	-30.22%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36839	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分5右4	315	29.21%	191.5	191.5				-40.23%
36840	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	方溪变356闸上乙线闸上干18柱上变压器	315	31.43%	0	0		是	2025年12月	-36.62%
36841	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分15左2变压器	250	48.00%	0	0		是	2025年12月	-38.49%
36842	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干57变压器	250	22.40%	0	0				-50.93%
36843	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分66	180	67.67%	0	0			2027年	-42.10%
36844	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍家变456鲍沙线鲍沙线北乱分60+1	315	81.52%	0	0	2022年12月	是	2026年	-42.38%
36845	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施官变170施北线施北干41	315	36.83%	0	0			2027年	-38.54%
36846	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	昆农乙线张工干38变压器	315	63.17%	84.5	84.5				-28.83%
36847	沈河	长青变	长青变478长木甲线	长木甲线方南干57右7公变	200	0.00%	180	180				0.00%
36848	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	小西线城北干天齐分5左4	315	104.13%	0	0	2025年11月			-45.03%
36849	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分7公变	315	1.27%	0	0				-46.29%
36850	沈河	市府变	市府变558府北甲线	市府变562府北乙线红卫干12左3公变	400	41.60%	0	0				-41.15%
36851	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干49	315	13.65%	0	0				-31.12%
36852	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线12左6右7	100	64.20%	0	0		是	2025年12月	-42.56%
36853	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	凤凰甲线大厦西分10左1之1柱上变压器	315	44.44%	0	0		是	2025年12月	-42.35%
36854	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	宁波乙线87	400	42.90%	0	0				-40.54%
36855	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大东变072东青甲线南塔干万泉分9左8公变	200	37.80%	0	0		是	2026年6月	-45.10%
36856	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	新民变175陶瓷线陶瓷线46左8	160	21.50%	0	0		是	2025年12月	-59.99%
36857	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分5左12	315	48.25%	0	0				-30.23%
36858	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干72右2	315	45.71%	0	0				-44.97%
36859	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	工大干18右5	315	56.38%	0	0				-37.91%
36860	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干29右4	315	55.24%	0	0		是	2027年12月	-14.09%
36861	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	毛光干黎明分4	400	24.30%	0	0				-45.82%
36862	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线32左5	315	37.78%	0	0				-41.41%
36863	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干77柱上变压器	315	40.95%	0	0		是	2025年12月	-67.57%
36864	和平	和平变	和平变166同南甲线	同南甲线44右4	315	57.14%	103.5	103.5				-30.67%
36865	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	肇西线肇西干34变台	160	35.31%	0	0		是		-30.95%
36866	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分13左1之1柱上变压器	315	47.94%	0	0		是	2025年12月	-44.07%
36867	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	望花变146陵东乙线北塔分6柱上变压器	400	42.60%	0	0				-48.28%
36868	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	欧亚变264西江甲线西江干0右1柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36869	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分12右1柱上变压器	315	86.98%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-42.18%
36870	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干69左9加1	200	33.00%	0	0				-23.85%
36871	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立于水厂分4左2	250	2.88%	0	0				-28.73%
36872	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线25右11变台	400	87.90%	0	0	2025年9月			-27.01%
36873	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格甲线百合分9右10	160	52.00%	0	0		是	2027年	-43.95%
36874	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾连变348向工甲线向工干油漆分5柱上变压器	315	25.40%	0	0				-38.72%
36875	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科33箱变1变	630	14.60%	0	0		是	2025年12月	-42.97%
36876	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科2箱变1变	500	16.80%	0	0		是	2025年12月	-45.11%
36877	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	方迪东阁1箱变1	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36878	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	九九骏铭1箱变2号变	630	21.71%	430.2	430.2		是	2025年12月	-42.10%
36879	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	车辆厂乙丙箱变1号变	500	75.20%	0	0		是	2025年12月	-42.23%
36880	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	富贵小区主变	500	49.20%	204	204				-38.86%
36881	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区3变电站2变压器	500	40.32%	248.4	248.4				-42.01%
36882	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二8箱变2变	630	15.24%	0	0				-51.55%
36883	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区4箱变1号变	630	52.06%	0	0		是	2025年12月	-42.41%
36884	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭1#1#主变	400	18.00%	288	288				-41.11%
36885	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	城建明居园1箱变1号变	400	33.60%	0	0		是	2025年12月	-40.86%
36886	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙花园5箱变2号变	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-45.76%
36887	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花东小区3箱变2变压器	500	22.08%	339.6	339.6				-38.67%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36888	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑1变电站201	630	17.14%	0	0		是	2027年12月	-45.71%
36889	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑3变电站201	630	34.29%	0	0		是	2027年12月	-45.82%
36890	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都15变电站201	630	32.38%	363	363				-50.99%
36891	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	亚明2箱变1	630	70.48%	0	0		是	2025年12月	-45.99%
36892	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	金穗小区2变电站2变压器	630	32.51%	0	0		是	2025年12月	-54.08%
36893	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区3变电站2变压器	630	41.65%	0	0		是	2025年12月	-42.45%
36894	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山4箱变2变压器	630	23.49%	419	419				-44.14%
36895	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	金三角小区变电站201	630	0.00%	325.616	325.616				0.00%
36896	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	酈都1期1箱变1变压器	630	31.43%	369	369				-45.25%
36897	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金贵3小区变电站2变压器	630	12.19%	0	0		是	2025年12月	-42.13%
36898	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	城建花园7变电站201	315	15.62%	234.3	234.3				-39.12%
36899	铁西	万达变	万达变56084万滑乙线	今日阳光5变电站201	630	32.38%	363	363		是	2025年12月	-36.90%
36900	沈河	大东变	大东变052城南甲线	滨河2变电站2变压器	315	46.98%	0	0		是	2026年12月	-40.65%
36901	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	铁路景星自来水小区变电站202柜	500	0.00%	0	0				0.00%
36902	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	龙净1变电站2变压器	630	38.48%	0	0				-40.59%
36903	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	惠和公寓1变电站201变压器	630	32.06%	0	0				-45.38%
36904	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸4#1主变	500	11.52%	0	0		是	2026年12月	-38.15%
36905	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲6箱变1号变	500	23.60%	0	0		是	2025年12月	-39.83%
36906	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	绿景花园21#主变	630	18.41%	0	0				-43.73%
36907	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格7号变电站1号变压器	630	22.22%	0	0		是	2027年	-42.78%
36908	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	中远颐和二期期3箱变1	800	20.70%	0	0		是	2025年12月	-10.98%
36909	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光9变电站2号变	630	40.95%	0	0		是	2025年12月	-43.22%
36910	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光10变电站1变	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-44.37%
36911	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区20变电站201	630	30.16%	6.928	6.928				-41.83%
36912	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	阳光配变电站1变压器	630	38.10%	0	0		是	2026年12月	-43.03%
36913	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	友联2箱变1变压器	630	24.76%	0	0				-38.54%
36914	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华街5变电站201	250	0.00%	0	0		是		0.00%
36915	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	富民变电站2变压器	630	75.24%	93	93		是	2026年12月	-43.03%
36916	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	敬宾东街西箱变1变压器	315	44.95%	0	0				-44.41%
36917	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	怡景新居箱变1变压器	315	32.70%	0	0				-56.66%
36918	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	龙盛家园1号变电站1号变压器	630	42.22%	0	0			2027年	-31.36%
36919	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	丰乐5箱变1变压器	630	32.00%	0	0				-42.15%
36920	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉二区9变电站201	400	34.80%	0	0				-58.20%
36921	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	荣成花园1变电站201柜	500	13.76%	381.2	381.2				-38.72%
36922	铁西	历工变	历工变10450重联线	北一路8变电站201柜	315	35.87%	0	0				-38.09%
36923	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	中街北苑箱变1变	630	25.52%	0	0				-46.40%
36924	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	祥顺箱变1变压器	630	30.86%	0	0				-44.46%
36925	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	天龙1期3箱变1变压器	630	38.10%	0	0				-44.30%
36926	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科二期7箱变2变压器	315	0.00%	0	0		是	2026年12月	-163.83%
36927	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	电工南箱变1变压器	315	26.03%	201.5	201.5				-39.05%
36928	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区1变电站1变压器	400	31.50%	0	0		是	2025年12月	-41.12%
36929	皇姑	长江变	25466长黄甲线	艺术名家2箱变1变压器	630	11.43%	0	0		是	2025年12月	-45.18%
36930	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友6箱变2变压器	630	20.57%	437.4	437.4				-44.76%
36931	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	望花3变电站2站内变压器	500	28.48%	0	0		是		-42.85%
36932	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期4变电站201柜	400	62.00%	0	0		是		-41.56%
36933	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺微型3变电站201柜	200	36.00%	108	108				-37.01%
36934	沈河	长青变	长青变452长大甲线	泉源2期1变电站2变压器	500	94.40%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-35.24%
36935	沈河	长青变	长青变450长大乙线	药研院住宅箱变1变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年12月	-38.62%
36936	沈河	大东变	大东变072东青甲线	科技园箱变2变压器	400	19.50%	0	0		是	2026年6月	-42.06%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36937	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	桃仙居2号变电站1号变压器	630	28.25%	0	0		是	2027年	-41.32%
36938	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆树屯3箱变1变压器	630	21.71%	430.2	430.2				-41.74%
36939	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	西窑1箱变1变压器	630	56.38%	0	0				-49.60%
36940	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	圣淘沙4变电站2站内变压器	500	12.80%	0	0		是		-40.92%
36941	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭1箱变2	630	6.48%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36942	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	流星花园小区变电站201	400	16.20%	295.2	295.2				-40.48%
36943	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	加州西区2箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36944	新民	新民变	新民变30158中学线	湖畔花园2变电站1变压器	630	23.49%	0	0		是	2025年12月	-39.64%
36945	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶2号变电站1变压器	630	15.24%	471	471				-44.71%
36946	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶2号变电站2变压器	630	14.48%	475.8	475.8				-42.25%
36947	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	银山2箱变1	500	22.72%	0	0				-56.73%
36948	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑4箱变2	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36949	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园3变电站201柜	630	63.49%	93.528	93.528				-45.58%
36950	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	友谊花园2箱变2	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36951	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	监督局住宅箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36952	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区4箱变2	630	14.92%	0	0		是	2025年12月	-43.09%
36953	皇姑	长江变	25460长亚乙线	北苑明珠2箱变1号变	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	-263.36%
36954	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科Ⅱ期2箱变2变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
36955	沈河	南湖变	南湖变476南升线	群升B1变电站2变压器	500	28.80%	306	306				-41.78%
36956	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	宁波乙C-1(1022107)配电变压器	400	12.60%	0	0				0.00%
36957	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	生活园1箱变1变压器	630	21.59%	0	0				-35.97%
36958	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线殡仪馆分13左2柱上变压器	200	10.80%	0	0				0.00%
36959	和平	方型变	方型变438方文乙线	三院分29	400	27.25%	251	251				-38.10%
36960	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	翔云佳苑2箱式变电站配电变压器	500	26.80%	0	0		是	2025年12月	-43.32%
36961	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯甲线含屯干10左2柱上变压器	315	43.17%	0	0		是	2025年12月	-58.09%
36962	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	颐景园三期-2小区2局维变电站202配电变压器	800	54.00%	0	0		是	2026年12月	65.92%
36963	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	恒大城二期4箱式变电站1配电变压器	630	23.62%	0	0		是	2025年12月	-37.74%
36964	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十四号变电站201间隔配电变压器	800	41.63%	0	0			2027年	-32.03%
36965	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	香树湾2变电站2变压器	630	50.79%	0	0		是	2025年12月	-39.10%
36966	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林1箱变2配电变压器	630	12.19%	0	0		是	2025年12月	-34.94%
36967	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线农场村一组照明	30	66.00%	0	0				-48.61%
36968	皇姑	文北变	70462文信线	万科未来城二期1箱式变电站1配电变压器	800	23.70%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36969	皇姑	文北变	70462文信线	万科未来城二期2箱式变电站1配电变压器	800	30.90%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36970	皇姑	文北变	70482文岗线	万科未来城二期2箱式变电站2配电变压器	800	56.40%	0	0		是	2025年12月	2.48%
36971	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干东滨河分7+2公变	315	11.75%	0	0				-45.14%
36972	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟分开发区电狗支2	400	103.20%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	0.00%
36973	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩能闪速电动汽车充电公变台区	200	66.00%	48	48				0.00%
36974	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	沈海变376榆林乙线榆林乙线榆林干11	400	31.50%	0	0				-93.96%
36975	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区7变电站1变压器	500	39.04%	0	0		是	2025年12月	-45.37%
36976	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	造纸线哈户东台分支011	50	123.60%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-24.23%
36977	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园2变电站2变压器	500	23.04%	0	0				-39.80%
36978	东陵	汪家变	汪佰甲线	白沙岛2变电站1变压器	400	19.20%	0	0		是	2026年12月	3.13%
36979	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变040山长线山长线26右71左9	200	33.75%	0	0			2027年	-19.37%
36980	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	太阳线鑫兴水务	80	41.06%	39.15	39.15				0.00%
36981	东陵	孙家寨	孙营线	后林新村1箱变2变压器	500	121.60%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-0.99%
36982	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	万科明天广场五期变电站1号变压器	800	39.75%	0	0		是	2027年12月	-44.69%
36983	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖三十号(微)	400	27.30%	234.044	234.044				16.09%
36984	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树干新台子分53左34右9+1	80	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
36985	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林8箱变2配电变压器	630	23.87%	0	0		是	2025年12月	-25.24%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36986	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑4变电站1变电站	630	15.62%	0	0		是	2026年12月	-42.16%
36987	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线赵家卜甲18	200	26.70%	0	0		是	2025年12月	-39.11%
36988	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线柏和干114	100	96.40%	0	0	2025年2月	是	2025年12月	-37.23%
36989	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾（首二期）2箱式变电站2号变压器	630	38.10%	0	0		是	2026年12月	-44.22%
36990	和平	青年变	青年变362青好线	辽宁省电力有限公司出线间隔201配电变压器	400	18.00%	0	0		是		-39.13%
36991	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分81右2右2	200	64.20%	0	0			2027年	7.14%
36992	和平	和平变	和平变162同北甲线	马二北二甲3KB成林宾馆出线间隔配电变压器	400	78.80%	0	0				-34.84%
36993	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	招商公园8变电站2配电变压器	630	20.00%	0	0		是	2025年12月	82.83%
36994	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线马屯支18	100	51.90%	0	0		是	2026年12月	-29.71%
36995	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线朱家房5组照明	250	42.48%	118.8	118.8				-39.99%
36996	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线丰收分07	100	72.50%	17.5	17.5				-31.99%
36997	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线大帮牛西北台照明(改造)	200	46.43%	87.15	87.15				12.33%
36998	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线三委南台	200	115.50%	0	0	2022年12月			-37.30%
36999	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分13右5	315	25.71%	0	0				-45.09%
37000	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河线上河分85变台	100	49.50%	0	0		是	2025年12月	-40.55%
37001	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城3号变电站1号变压器	630	20.00%	0	0				-43.53%
37002	于洪	家俱变	锦锦线	金沙岭峯5变电站1变压器	630	40.00%	0	0				-41.07%
37003	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干90左8	200	16.80%	146.4	146.4				-3.06%
37004	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A1配电站2变压器	500	21.60%	0	0		是	2026年12月	-39.07%
37005	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡4变电站2变压器	630	5.08%	535	535				-32.82%
37006	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线上深甲干后康分金德胜支山庄支5左15柱上变压器	400	9.75%	0	0		是	2026年12月	-4.94%
37007	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水二支18左4柱上变压器	400	20.10%	0	0		是	2025年12月	38.16%
37008	铁西	重工变	重工变10840城西线	君悦美景2箱变202变压器	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
37009	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	鲍沙线河南分43	160	58.13%	51	51		是	2026年	-46.50%
37010	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线林校分6	250	22.00%	0	0		是	2026年	-43.03%
37011	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线173	200	41.60%	0	0		是	2026年	-33.00%
37012	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园三期3变压器	800	76.13%	111	111				-40.88%
37013	于洪	大兴变	兴富线	西湖锦景5站房1变压器	630	33.27%	0	0				-44.89%
37014	东陵	杨官变	杨紫线	紫提东郡二期2局维-1	800	39.38%	0	0		是	2026年12月	-39.04%
37015	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡8变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
37016	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格甲线90左5+1右1+1左2	400	0.00%	0	0			2027年	0.00%
37017	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤4变电站1变压器	400	25.13%	0	0		是	2025年12月	-42.66%
37018	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安干小三家分60变台	200	38.30%	0	0				-53.39%
37019	康平	中心变	中心变2604镇一线	德园小区1箱式变电站201间隔配电变压器	630	14.98%	0	0		是	2026年12月	81.50%
37020	于洪	东民变	东李线	和泰5小区1变电站1变压器	630	52.57%	0	0				-14.86%
37021	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干80右13左20	100	54.00%	36	36				-26.33%
37022	苏家屯	苏南变	苏南变60264南官乙线	施文乙线45+1右1	400	0.45%	0	0			2027年	-2.67%
37023	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	恒世雅园小区二期变电站202	500	59.84%	0	0		是	2027年12月	-38.75%
37024	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲线	茨于坨变021化肥线五委新区	400	88.80%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-40.67%
37025	东陵	李相变	李古线	李古线高八四台分1-1右1柱上变压器	200	20.40%	139.2	139.2				8.98%
37026	大东	望花变	望花变70258望北甲线	沈大学生公寓1站内变压器	630	40.00%	315	315				-39.12%
37027	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城二十一号变电站201间隔配电变压器	630	41.59%	0	0			2027年	-38.45%
37028	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线欢子洞分125南几2	400	40.20%	199.2	199.2				0.00%
37029	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线甲河大棚	80	36.75%	0	0		是	2026年6月	-38.79%
37030	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线四分支04	200	26.10%	0	0		是	2026年6月	-25.82%
37031	康平	城南变	城南变2514铸造线	铸造线煤矿居民支03	315	55.24%	109.5	109.5				-40.83%
37032	苏家屯	施官变	施官变60168施文乙线	十里锦城18号变电站201间隔（施文乙线）配电变压器	800	46.80%	0	0			2027年	15.42%
37033	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城二期3号变电站2号变压器	800	0.00%	0	0				-189.20%
37034	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十二号变电站201配电变压器	800	17.63%	0	0		是	2027年	-36.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37035	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	丽晶书香院2变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
37036	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	冬悦年丰园小区4变电站1变压器	500	23.36%	0	0		是	2025年12月	-45.04%
37037	大东	如意变	如意变80858意小甲线	水润2箱变2变压器	800	33.00%	456	456				9.43%
37038	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎利干32	200	82.00%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-38.90%
37039	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线下铺几02	400	12.30%	310.8	310.8				16.48%
37040	大东	如意变	如意变80866如信线	山川喜悦都2箱变2变压器	800	23.70%	0	0				-42.05%
37041	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城3号变电站1号变压器	800	10.75%	0	0		是	2027年12月	-46.76%
37042	沈北	新城子	二零八线	一站式-沈北新区绿谷畜禽养殖场-208线微波分5	200	45.00%	0	0		是	2026年12月	76.24%
37043	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分75右4左2	400	13.50%	0	0			2027年	100.00%
37044	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园箱式变电站1号变压器	630	9.65%	506.2	506.2				-55.53%
37045	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高屯分38左27变台	200	41.05%	0	0				-48.31%
37046	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期4变电站1号变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年12月	90.86%
37047	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	汇置尚樾3箱式变电站1配电变压器	630	14.92%	0	0				19.38%
37048	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支6右23左4	200	28.50%	123	123				-68.93%
37049	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线北三台子北台新	100	78.30%	0	0				0.00%
37050	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	山林变556林北线林北干20右23	200	56.70%	66.6	66.6				-38.06%
37051	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线公安干警印刷楼	200	69.15%	41.7	41.7				-41.45%
37052	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄东大棚1号	100	82.80%	0	0	2024年6月			-274.83%
37053	东陵	孙家寨	孙张线	融城七英里1箱变1变压器	800	27.00%	0	0		是	2026年12月	7.97%
37054	大东	如意变	如意变80876如小乙线	金叶2箱变1变压器	630	25.40%	0	0				-44.27%
37055	大东	农大变	农大变80976农花乙线	三江紫香园1箱变2变压器	630	28.19%	389.4	389.4				-47.80%
37056	东陵	麦子屯	麦孙线	10千伏孙甲线王启分11号右18+1号柱上变压器	200	36.60%	106.8	106.8				-52.78%
37057	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区3号箱2号变压器	630	22.86%	423	423				-36.63%
37058	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分新立支48	400	7.80%	0	0		是	2025年	0.00%
37059	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城12号变电站1变压器	630	29.21%	0	0			2027年	-48.65%
37060	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园8箱变1变压器	630	7.11%	522.2	522.2				-42.62%
37061	东陵	祝家变	王滨乙线	祝家变304王滨线王滨干沙地分03柱上变压器	315	49.52%	127.5	127.5				-33.28%
37062	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干晚枫分北沟支右15柱上变压器	30	69.33%	0	0		是	2026年12月	-31.80%
37063	沈北	清水变	清依线	后腰分2（后腰A台）	200	38.70%	0	0		是	2026年12月	-28.90%
37064	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干西关大队支04	200	54.60%	0	0		是	2026年12月	-18.67%
37065	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期2变电站2配电变压器	800	24.00%	0	0				-35.67%
37066	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	华润置地南区一期1变电站201配电变压器	630	49.52%	173.2	173.2				-43.19%
37067	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线韩达台分支线005	50	129.60%	0	0	2025年11月	是	2026年12月	-62.98%
37068	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	亿甲府第1箱201配电变压器	630	45.40%	0	0		是	2025年12月	-35.72%
37069	沈北	核心变	10kV核道甲线53240线	汇置尚都二期二组1变电站202配电变压器	800	20.70%	554.4	554.4		是	2026年12月	7.86%
37070	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分西营子支3	200	51.10%	77.8	77.8				-34.20%
37071	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	吉隆新街坊1变电站2变压器	500	32.00%	0	0				-40.77%
37072	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都21号变电站201间隔（施恒线）配电变压器	800	24.60%	0	0			2027年	9.48%
37073	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干53+1左7	200	33.00%	0	0			2027年	0.00%
37074	于洪	曹家变	曹乙线	香堤南苑DK3变电站1变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-51.34%
37075	沈河	南湖变	南湖变499南东乙线	星汇云锦2-2变电站201配电变压器	630	56.19%	213	213				0.32%
37076	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农干132东沟分22加1右5	200	4.80%	0	0				100.00%
37077	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	宝相干149右2	100	0.00%	0	0		是	2026年	-47.00%
37078	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林线三家子分42左6左3	80	48.50%	33.2	33.2				-70.68%
37079	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	金山北苑4小区箱变2配电变压器	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	5.35%
37080	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏家干15	200	7.58%	0	0		是	2025年	-12.73%
37081	浑南	于山变	于山变774于城线	星河湾三期B区4号变电站2号配电变压器	800	24.00%	0	0		是	2027年12月	42.76%
37082	东陵	上佰变	江家乙线	东湖家园3箱变1变压器	630	11.11%	0	0		是	2026年12月	-45.59%
37083	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期2变电站2号配电变压器	630	10.92%	0	0		是	2027年12月	20.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37084	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都九期1变电站201配电变压器	800	8.40%	0	0				0.00%
37085	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期4箱式变电站1配电变压器	500	23.36%	0	0		是	2025年12月	-40.19%
37086	皇姑	旺牛变	10kV旺华甲线10954线	富禹金科繁梦里二期1变电站1配电变压器	630	4.76%	537	537				0.00%
37087	于洪	大潘变	大祝线	中置蔡悦.中置古悦3站房2配电变压器	800	6.30%	0	0		是	2025年	0.00%
37088	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	保利大都会2箱式变电站2配电变压器	630	73.81%	0	0		是	2025年12月	-39.63%
37089	于洪	后马变	后马变后林线	后马变253后林线后马1台区	100	24.00%	66	66				-70.49%
37090	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	怒江变250怒陵线怒含于20左11之1变压器	315	28.25%	194.5	194.5				-40.03%
37091	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分48右4+1左1	200	0.00%	180	180				100.00%
37092	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线火石岗鸡场道西新	200	13.20%	153.6	153.6				0.00%
37093	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干199左5右1	200	31.80%	0	0			2027年	0.00%
37094	东陵	农大变	农首线	双珑原著2箱变2变压器	800	18.00%	576	576				15.79%
37095	浑南	下深变	下深变270深软线	万锦紫园二期1号变电站2号配电变压器	630	46.67%	0	0		是	2027年12月	-38.86%
37096	康平	田家变	田家变76146田南线	10KV田前线前山分西山2机井支1	100	0.00%	0	0		是	2026年12月	12.36%
37097	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线敖宝分机井支18	50	1.60%	0	0		是	2026年6月	-185.71%
37098	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	绿厦爵士观邸小区1变电站201	800	28.80%	0	0		是	2027年12月	-38.16%
37099	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	龙湖云璟2箱变1变压器	800	32.40%	0	0		是		22.99%
37100	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线268右1变台	200	38.10%	103.8	103.8				26.16%
37101	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地7号变电站202配电变压器	500	40.32%	0	0			2027年	18.38%
37102	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融2号小区变电站1号变压器	400	30.20%	0	0			2027年	-29.57%
37103	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐于浪子分水田支41左17	100	62.70%	27.3	27.3				-40.81%
37104	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	龙泉圣域1变电站2变压器	400	35.60%	217.6	217.6				-31.28%
37105	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线何付分42	315	31.52%	0	0		是	2026年12月	-36.07%
37106	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	土地局考核	100	38.70%	0	0		是	2026年12月	-25.65%
37107	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金城曦郡小区4变电站2变电站	500	30.08%	0	0		是		-48.74%
37108	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	纺纱线纺纱主干051	400	60.90%	0	0		是	2026年12月	-39.31%
37109	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	九路市场小区变电站202	630	23.17%	0	0				-41.91%
37110	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	北欧云著小区2变电站2变压器	630	26.03%	0	0		是	2025年12月	-1130.53%
37111	于洪	小于变	10kV于山线56286	曹家变662曹山线宁官村16台区	160	5.16%	135.75	135.75				-37.91%
37112	沈河	南湖变	南湖变476南升线	群升沈阳新天地小区2变电站2变压器	630	21.59%	431	431				-40.76%
37113	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44左8右1	400	26.40%	0	0		是	2025年12月	5.90%
37114	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅19变电站1变压器	630	41.59%	0	0				-39.06%
37115	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干宋大分61右5	100	17.70%	72.3	72.3				-2314.51%
37116	于洪	铸造变	铸东乙线	荣盛锦绣天地三期3变电站2配电变压器	630	46.67%	0	0		是	2025年	-37.20%
37117	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区4箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
37118	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城4号变电站201间隔配电变压器	630	60.63%	0	0			2027年	-40.09%
37119	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆2变电站2变压器	500	19.20%	10	10		是	2027年12月	-39.83%
37120	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	唐轩北廷2变电站202配电变压器	500	39.20%	254	254		是	2026年12月	-30.28%
37121	皇姑	长江变	25460长亚乙线	龙山分9+1柱上变压器	200	85.20%	0	0	2024年6月			28.20%
37122	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线小卜线123	160	2.88%	139.4	139.4				-94.53%
37123	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线于家房七八组照明	400	25.30%	258.8	258.8				-36.41%
37124	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线路房分32	200	48.30%	83.4	83.4				-32.53%
37125	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	东方香榭里二期1201配电变压器	400	24.50%	262	262				-20.10%
37126	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园小区19变电站2变压器	630	20.00%	441	441		是	2025年12月	-43.91%
37127	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园8箱变1变压器	800	39.90%	0	0		是		-22.04%
37128	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线头台子北支12右2	400	10.95%	0	0		是	2025年	0.00%
37129	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分48右11左6右23左14	200	53.40%	73.2	73.2				-43.84%
37130	于洪	五金变	五机甲线	东民变344东前线前民村东台区	250	31.36%	0	0		是	2025年	-39.35%
37131	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双转分23	200	39.90%	0	0		是	2025年12月	-38.72%
37132	东陵	中马变	满堂线	世贸棋盘山四期3变电站1变压器	630	9.90%	0	0		是	2026年12月	22.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37133	东陵	汪家变	汪官乙线	龙湖江与城3局维变电站1变压器	800	13.20%	0	0				0.00%
37134	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线拉三大棚分支005	50	0.00%	45	45				0.00%
37135	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	中医甲线中医干29右2柱上变压器	400	26.40%	0	0				-32.60%
37136	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	九州御玺1号变电站201间隔（施雅线）配电变压器	630	41.27%	0	0			2027年	6.17%
37137	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	九州御玺2号变电站201间隔（施雅线）配电变压器	630	61.27%	0	0			2027年	4.50%
37138	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈乙线29右6左1变台	200	82.20%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	7.56%
37139	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线三家子西台几6	315	25.90%	0	0		是	2025年12月	-40.89%
37140	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分20+1变台	200	37.20%	0	0		是	2025年12月	-33.06%
37141	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	恒大中央广场一期1号变电站201间隔配电变压器	630	33.65%	0	0		是	2027年12月	5.27%
37142	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖五号（微）	400	24.90%	234.044	234.044				17.27%
37143	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园2小区变电站1变压器	630	32.76%	360.6	360.6		是	2025年12月	-40.92%
37144	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	阳光里4小区变电站1变压器	630	28.57%	387	387				-37.79%
37145	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线苗圃支线027	50	75.00%	0	0		是	2026年12月	-45.45%
37146	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	花山变760幸福甲线幸福干英达分公家支30	100	109.80%	0	0	2023年6月	是	2026年5月	-61.79%
37147	新民	金五台	金五台变717树林线	树林子线鲫鱼泡分18左1变台	400	0.00%	360	360				0.00%
37148	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区2变电站2变压器	500	24.96%	105.652	105.652				-43.88%
37149	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑6变电站2变压器	630	32.00%	0	0		是	2025年12月	-40.90%
37150	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪新城17号变电站1变压器	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	-40.97%
37151	沈北	天乾变	天乾变70670天俤线	太湖明珠花园四期2变电站202配电变压器	800	12.90%	0	0		是	2026年12月	20.46%
37152	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	一站式服务-沈阳宏远路灯管理有限公司（孝信街与蒲盛路东北角）	200	3.30%	0	0		是	2026年12月	5.91%
37153	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城5箱变1变压器	315	50.29%	0	0				-41.83%
37154	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期3变电站1变压器	500	33.20%	0	0		是	2025年12月	-44.00%
37155	法库	双台子	双台子变045双四线	李祥卜4队台	200	50.70%	78.6	78.6				-31.90%
37156	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际10号变电站201配电变压器	500	31.60%	0	0			2027年	-39.67%
37157	开发	汪河变	汪河变56152汪阳线	洞阳小区2变电站1变压器	630	29.52%	381	381		是	2025年12月	-41.33%
37158	沈北	黄家变	黄家变74052黄昊线	黄昊干81左分05变压器	100	32.10%	57.9	57.9				-55.47%
37159	大东	望花变	望花变70270二台甲线	天兴家园箱变2变压器	500	59.04%	154.8	154.8				-40.92%
37160	东陵	上佰变	汪家甲线	汪家甲干汪北分13右04柱上变压器	315	15.87%	0	0		是	2026年12月	-126.74%
37161	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分92右2右5	200	20.40%	139.2	139.2				100.00%
37162	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区10变电站2变压器	630	30.86%	372.6	372.6				-40.53%
37163	开发	宁官变	宁官变95088宁九线	圣诺园三期1变电站2变压器	630	31.75%	367	367				-39.12%
37164	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线林西线045	50	22.40%	33.8	33.8				-28.74%
37165	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线信用社	100	58.80%	0	0		是	2026年6月	-39.99%
37166	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城6变电站2变压器	630	38.10%	0	0		是	2025年12月	-49.46%
37167	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境3变电站1配电变压器	630	29.52%	381	381				-35.52%
37168	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线二牛七组支线003	200	89.10%	1.8	1.8	2024年12月			-59.55%
37169	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	蓝桥郡小区1变电站201间隔配电变压器	630	21.27%	0	0		是		-12.05%
37170	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线杨家分119	200	16.50%	0	0		是	2025年12月	-34.51%
37171	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干22右5	315	29.84%	189.5	189.5				-44.09%
37172	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境（分建一）4变电站1配电变压器	800	52.20%	302.4	302.4				8.22%
37173	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	法张甲线兴隆分80左1变台	200	81.00%	0	0	2025年10月			100.00%
37174	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	春河里2.3期小区变电站202配电变压器	800	26.50%	0	0		是		-37.25%
37175	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙6箱变2变压器	500	21.12%	0	0				-43.07%
37176	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区5变电站1变压器	630	28.57%	0	0		是	2025年12月	-42.64%
37177	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	601所2箱式变电站1配电变压器	630	23.49%	0	0		是	2025年12月	-38.99%
37178	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线高台村八九队西台	400	47.55%	169.8	169.8		是	2025年	-30.11%
37179	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	601所3箱式变电站2配电变压器	630	42.54%	0	0		是	2025年12月	-41.13%
37180	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	机场供1箱变2变压器	630	26.03%	0	0				-31.52%
37181	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线东三家子井分07	200	15.90%	0	0		是	2026年6月	-57.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37182	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城4变电站1变压器	500	33.28%	0	0		是	2025年12月	-35.16%
37183	沈北	孝信变	孝科线	泓府一期3局维变电站201配电变压器	800	17.40%	0	0		是	2026年12月	13.59%
37184	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线满洲屯分162+1	50	39.60%	25.2	25.2				-38.85%
37185	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期2箱变(单)	400	53.63%	0	0				-36.77%
37186	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区4变电站2变压器	630	39.37%	319	319				-41.36%
37187	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园小区一期B2区1变电站202变压器	800	55.88%	273	273				-44.88%
37188	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下5变电站1变	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
37189	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老城分64右1	100	0.00%	90	90				5.13%
37190	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿干崔三分30左17变台	200	62.40%	0	0				68.26%
37191	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城小区二期二组团4号变电站变压器	630	22.86%	423	423				-41.72%
37192	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期6箱变2变压器	630	32.76%	360.6	360.6				-43.53%
37193	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分严干支达中几60右10	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
37194	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金城曦郡小区2变电站1变压器	500	52.16%	0	0		是		-37.64%
37195	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干15	315	64.76%	0	0				-42.47%
37196	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干60左3-2	315	40.32%	0	0				-46.54%
37197	浑南	新南变	新南044新盈线	华发德仁里1号变电站2号配电变压器	630	17.46%	0	0		是	2027年12月	8.50%
37198	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡村山氏畜牧养殖公变台区	200	0.00%	180	180				0.00%
37199	东陵	祝家变	祝高线	祝高线小田屯支20柱上变压器	400	11.10%	0	0		是	2026年12月	-54.59%
37200	大东	如意变	如意变80842如花甲线	同联房屋变电站1变压器	500	52.48%	0	0				-44.68%
37201	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	果色添香1变电站1站内变压器	800	26.25%	0	0		是		-42.29%
37202	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡F区5变电站2变压器	500	18.00%	0	0		是	2025年12月	-44.61%
37203	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境二期1箱变202间隔配电变压器	500	42.00%	0	0		是	2026年12月	-41.09%
37204	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线101分04	200	40.20%	0	0		是	2026年12月	-44.27%
37205	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	枫杨路小区箱式变电站1号变压器	630	2.67%	550.2	550.2				-12.87%
37206	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区6变电站1变压器	630	22.86%	423	423				-36.48%
37207	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城4号变电站1号变压器	630	27.30%	395	395				-15.98%
37208	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	万家分16左2右1	400	28.80%	0	0		是	2026年	100.00%
37209	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	恒大天境1号变电站201间隔(前榆乙线)配电变压器	630	9.52%	0	0			2027年	100.00%
37210	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线70左6左2变台	250	66.24%	0	0		是	2025年12月	8.34%
37211	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	时代悦小区2变电站201间隔配电变压器	800	7.80%	657.6	657.6				53.71%
37212	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城8箱变2变压器	630	20.19%	97.5	97.5				-40.64%
37213	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	美村4号变电站1变压器	630	66.29%	0	0			2027年	-35.11%
37214	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑8变电站2变压器	630	17.78%	455	455				-37.16%
37215	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	兴牛干陶屯分陶屯支26变台	200	56.40%	67.2	67.2				-25.39%
37216	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	兴牛干陶屯分陶屯支17变台	200	32.00%	116	116				-25.84%
37217	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线粮食车队分03	200	45.60%	0	0		是	2026年12月	-78.99%
37218	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线陈祥卜养牛场台	80	73.69%	13.05	13.05				-32.80%
37219	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金城蓝湾6号变电站2变压器	800	27.38%	501	501				-40.42%
37220	苏家屯	前显变	前显变51286前洋乙线	远洋天地十五号变电站201配电变压器	400	50.40%	0	0			2027年	-36.02%
37221	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡4箱式变电站1配电变压器	500	26.00%	0	0		是	2025年12月	-43.27%
37222	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干148+1右1变台	50	0.00%	45	45				0.00%
37223	沈北	河北变	10kV河农甲线84640线	恒大绿茵小镇4局维箱变201配电变压器	630	11.75%	493	493				0.00%
37224	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大民分大喇嘛支8左4变台	200	59.40%	0	0				-22.88%
37225	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高村5机井	50	50.40%	19.8	19.8		是	2025年	-81.93%
37226	于洪	范屯变	范新线	小微皮台村南台	200	57.00%	66	66				-904.95%
37227	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期1箱式变电站2配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2025年12月	-41.65%
37228	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期2箱式变电站2配电变压器	800	30.75%	0	0		是	2025年12月	-39.98%
37229	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	信家烧麦公变台	400	33.90%	224.4	224.4				100.00%
37230	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	碧水丽城1小区变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37231	和平	广州变	广州变476广府乙线	广府乙线9	315	54.10%	113.1	113.1				-47.51%
37232	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	融创观澜壹号1局维变电站202配电变压器	800	47.10%	0	0		是	2026年12月	2.69%
37233	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴于62左分7变压器	100	31.50%	58.5	58.5				-50.04%
37234	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	靛庄村5机井	50	2.40%	0	0				-25.30%
37235	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井1台	100	114.40%	0	0	2025年8月	是	2026年6月	-51.15%
37236	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷后村金大棚机井1台	100	22.80%	0	0				-44.53%
37237	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村14机井	100	67.20%	22.8	22.8				-51.95%
37238	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	圣丰御景湾1变电站2号变压器	630	7.62%	0	0		是	2026年12月	54.26%
37239	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园三期一号变电站201配电变压器	630	57.46%	0	0			2027年	-44.09%
37240	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红旗变503大红线大红干马塘房分七八组支14变台	100	76.80%	0	0				-37.67%
37241	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线王屯分14右12变台	400	12.83%	0	0				-35.35%
37242	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	庄园分12+1右1	200	23.10%	0	0			2027年	-13.85%
37243	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	文竹家园3号变电站202配电变压器	400	24.80%	0	0			2027年	-38.50%
37244	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	小含干48柱上变压器	50	24.00%	0	0		是	2025年12月	-20.32%
37245	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中烟干立新分大黑支21	315	19.37%	0	0		是	2026年12月	10.22%
37246	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专干大孤家子分八家子支8台分支8	315	31.75%	0	0		是	2026年12月	8.14%
37247	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东七2变电站1变压器	400	38.63%	0	0				-34.11%
37248	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡村7机井	50	28.80%	30.6	30.6				2.56%
37249	苏家屯	夹河变	夹河变50750夹商线	恒大天境3号变电站201间隔（夹商线）配电变压器	630	11.11%	0	0			2027年	100.00%
37250	开发	汪河变	汪河变56180汪后乙线	恒大绿洲十期小区1变电站102配电变压器	630	41.27%	307	307		是	2025年12月	2.03%
37251	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线16左23右10	100	94.00%	0	0	2025年4月	是	2027年	-35.38%
37252	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线浪子分11	100	110.60%	0	0	2023年1月	是	2027年	-34.27%
37253	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	平江线平江线主于035	100	103.80%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-26.55%
37254	于洪	光辉变	光南线	小微两家子村西台	400	44.40%	182.4	182.4				25.96%
37255	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线敬老院支003	50	91.60%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-490.13%
37256	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭二期1站房1配电变压器	800	37.88%	417	417				-42.66%
37257	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线吉康分10左1变台	400	60.90%	0	0		是	2025年12月	10.04%
37258	沈河	文艺变	文艺变942文湖甲线	金生1箱变2变压器配电变压器	630	23.62%	0	0		是	2026年12月	-41.82%
37259	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	公主屯变164石庙子线石庙子线24左3变台	200	42.30%	95.4	95.4				-38.91%
37260	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分红土墙子支红东几8	200	33.60%	0	0		是	2025年11月	-28.77%
37261	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园82号变压器	630	25.90%	403.8	403.8				-43.57%
37262	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳荣盛房地产开发有限公司坤湖郦舍3变电站1变压器配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	-34.18%
37263	新民	新民变	新民变30172化肥线	地王花园1变电站1变压器	630	3.49%	0	0				100.00%
37264	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	唐轩英郡5变电站1变压器	630	5.56%	0	0		是	2025年12月	-33.24%
37265	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线小陵村支08	200	37.50%	0	0		是	2026年12月	100.00%
37266	辽中	金山变	金山变45566金冷线	金山堡北照明（煤改洁）	400	10.50%	318	318				10.40%
37267	东陵	水家变	水阳甲线	碧桂园云顶1变电站1号变压器	630	3.81%	0	0				83.53%
37268	法库	果园	果园变1416新城甲线	沈阳法姬娜2号变电站2号变压器	630	19.68%	443	443				-38.29%
37269	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	张三家子大棚新	100	57.90%	0	0				0.00%
37270	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	中海汇德理3箱变2变压器	800	7.60%	659.2	659.2				22.94%
37271	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡七期3配电站1母线201配电变压器	630	53.65%	0	0		是	2026年12月	6.25%
37272	法库	双台子	双台子变045双四线	黑山北窑沟支	100	25.80%	64.2	64.2		是	2025年12月	-33.70%
37273	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干71右分3左支2变压器	50	18.00%	0	0				-70.82%
37274	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	香树湾3变电站1变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
37275	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯线	杨士岗靠山屯村维喜养鱼台变台区	400	3.45%	48.36	48.36				0.00%
37276	于洪	平罗变	平悟线	小微平罗2村1号台	400	22.80%	0	0				1.88%
37277	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	沙河村北6号台	400	27.00%	252	252				-38.61%
37278	浑南	于山变	于山变744于安甲线	华茂央府1号变电站2号配电变压器	500	28.40%	0	0				-45.37%
37279	浑南	于山变	于山变744于安甲线	华茂央府2号变电站2号配电变压器	630	42.29%	0	0				-34.81%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37280	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	御才湾1号变电站202间隔配电变压器	800	33.90%	0	0			2027年	-37.61%
37281	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	安运集团住宅变电站201柜	250	37.20%	0	0		是	2027年12月	-45.70%
37282	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线南街分09	400	68.70%	0	0		是	2026年12月	-21.05%
37283	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	融创融公馆2箱式变电站1配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	7.52%
37284	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线陈祥卜南台	400	45.00%	180	180				-29.59%
37285	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	轻工分1箱变1配电变压器	630	0.00%	0	0				100.00%
37286	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线白西分支009	200	31.35%	117.3	117.3				-45.28%
37287	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线西北前山支前山东台支001	200	40.58%	0	0		是	2026年6月	-30.21%
37288	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线红二分支线002	200	31.20%	0	0		是	2026年12月	-39.66%
37289	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线王家店支002	200	20.55%	0	0		是	2026年6月	-31.16%
37290	和平	市府变	市府变566总站乙线	龙湖天钜一期2变电站201配电变压器	800	11.70%	0	0		是	2027年12月	100.00%
37291	东陵	孙家寨	孙营线	华瑞家园4箱变1变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年12月	-35.74%
37292	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期1一次1主变	500	24.80%	0	0		是	2026年12月	-37.94%
37293	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	九路乙线新村干87加1变压器	250	91.20%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-42.05%
37294	东陵	祝家变	祝高线	祝高线祝高干12柱上变压器	400	37.20%	0	0		是	2026年12月	-21.33%
37295	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线36左1左5	315	47.43%	0	0			2027年	-34.43%
37296	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲小区2变电站1变压器	630	37.78%	329	329		是	2025年12月	-40.36%
37297	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪新城19号变电站1号变压器	630	27.43%	0	0		是	2027年12月	-40.91%
37298	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	桃相乙线117左4	400	38.10%	207.6	207.6				100.00%
37299	于洪	范屯变	范北线	小微马三家村东5台	400	0.00%	360	360				0.00%
37300	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳线73右2变台	200	92.70%	0	0	2025年6月			100.00%
37301	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红干192变台	200	15.90%	0	0				-34.28%
37302	法库	新依变	依草线	10kV依草线马荒地分马王东支05(王家窝棚东台)	160	31.13%	0	0		是	2025年11月	-30.24%
37303	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	板厂南考核1变压器1	160	63.19%	0	0		是	2026年12月	-47.93%
37304	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	新安乙线法赖分前沙支后沙支18左1变台	400	24.60%	0	0				100.00%
37305	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	茨榆坨偏堡村鑫顺包装公变台区	400	4.35%	342.6	342.6				0.00%
37306	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线沉檀木分8变台	400	38.40%	0	0		是	2025年12月	34.27%
37307	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展一号4箱变201配电变压器	400	37.13%	0	0			2027年	-41.12%
37308	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分公家支2左1	400	83.75%	0	0	2023年9月	是	2026年5月	-12.23%
37309	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线贺村支酒厂几5(贺尔海村酒厂台)	400	11.70%	313.2	313.2				100.00%
37310	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线上深甲干联通支22柱上变压器	200	45.30%	0	0		是	2026年12月	-23.75%
37311	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线龙山分兴盛支81柱上变压器	100	40.20%	49.8	49.8				-28.99%
37312	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城7变电站1变压器	400	26.40%	0	0		是	2025年12月	-36.86%
37313	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金城蓝湾二期3变电站1变压器	800	18.00%	576	576				-42.33%
37314	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线开隆村北台	200	50.10%	79.8	79.8				-45.92%
37315	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	西高照明新建2号	400	29.10%	243.6	243.6		是	2025年	-14.68%
37316	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	中粮2箱变2变压器	400	45.00%	0	0				-17.96%
37317	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都16号变电站202间隔配电变压器	630	47.62%	0	0			2027年	-34.27%
37318	康平	富裕变	富裕变9204团山子线	团山子线张东分支007	200	51.98%	76.05	76.05				-32.84%
37319	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干35加1变压器	315	0.63%	0	0		是	2025年12月	-67.52%
37320	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	御康府1箱式变电站201间隔配电变压器	800	31.20%	470.4	470.4				-29.99%
37321	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线蔡伯街东北照明	500	24.96%	325.2	325.2				-24.88%
37322	和平	三好变	三好变178科技乙线	计量分5左4	315	55.24%	0	0				-44.66%
37323	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干58左12+1左8	200	0.00%	0	0			2027年	0.00%
37324	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线杨家分112	50	55.20%	0	0		是	2025年12月	-39.38%
37325	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金城蓝湾二期4变电站2变压器	630	57.14%	207	207				-41.47%
37326	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	詹屯变862辉山线辉山干054	200	63.00%	0	0		是	2026年12月	-44.13%
37327	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑3箱变1变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-40.00%
37328	沈河	万柳变	万柳变276万东线	惠民馨苑3变电站2变压器	630	23.62%	0	0				-40.35%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37329	铁西	历工变	历工变10458历南甲线	香域蓝山1变电站202变压器	630	37.14%	0	0		是		-44.49%
37330	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	中金和悦1局维变电站202配电变压器	800	89.40%	0	0	2024年7月	是	2026年12月	6.08%
37331	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	昭华里4号变电站201间隔（下深乙线）配电变压器	800	42.00%	0	0			2027年	45.96%
37332	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分31左3	400	44.40%	182.4	182.4				0.00%
37333	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	丁香水岸西区2箱式变电站2配电变压器	630	49.05%	0	0		是	2025年12月	-25.94%
37334	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	辽河分2开闭站之1柱上变压器	315	32.00%	0	0		是	2025年12月	-60.81%
37335	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	保利白沙林语花园1箱变1号变压器变压器	630	54.29%	0	0		是	2026年12月	-39.40%
37336	东陵	农大变	农首线	银河湾三期1箱变2号变压器	630	17.38%	457.5	457.5				-34.24%
37337	东陵	上佰变	上深乙线	东郡园2箱式变电站201间隔配电变压器	630	21.71%	0	0		是	2026年12月	-39.60%
37338	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村11台区	400	30.60%	0	0		是	2025年	-36.16%
37339	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文华西4台	200	62.80%	0	0		是	2026年12月	-27.13%
37340	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛颐和名郡三期4小区箱式变电站2配电变压器	630	24.76%	0	0				100.00%
37341	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区6变电站2变压器	630	11.43%	0	0				-39.10%
37342	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城27号变电站201配电变压器	630	20.63%	0	0			2027年	-43.52%
37343	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	城建花园5变电站202	400	0.00%	360	360				0.00%
37344	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	花园新村2变电站201	630	28.57%	0	0		是	2027年12月	-43.10%
37345	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城一期2号配电室2号配电变压器	500	43.52%	0	0		是	2027年12月	-39.72%
37346	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝H区4箱变201配电变压器	630	48.25%	0	0		是	2026年12月	-32.68%
37347	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城西4号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	7.94%	517	517				99.42%
37348	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干辛家分21右5加1	400	46.20%	175.2	175.2				0.00%
37349	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园2期1箱变201间隔	630	58.41%	0	0		是	2026年12月	-36.79%
37350	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干73大洼分45加1	400	27.90%	0	0				-64.95%
37351	东陵	水家变	水孙乙线	建大新家园5箱变201间隔配电变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	-40.69%
37352	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭A区2箱式变电站配电变压器	400	25.00%	0	0				-37.78%
37353	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线139右1变台	200	45.30%	89.4	89.4		是	2025年12月	8.83%
37354	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	牛心屯村综合一台	200	65.10%	0	0		是	2025年11月	17.55%
37355	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都10号变电站201配电变压器	800	36.75%	0	0			2027年	-39.65%
37356	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线和平八队支06	200	38.70%	0	0		是	2025年12月	-31.68%
37357	浑南	营盘	营盘变054丽水线	九韵风华1变电站2号配电变压器	800	50.25%	0	0		是	2027年12月	-39.17%
37358	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	香槟蓝郡小区5变电站1变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-45.45%
37359	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	毛站线沈站干货站分10	250	56.32%	0	0				-58.21%
37360	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	监狱分9柱上变压器	315	90.16%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-96.12%
37361	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学干47东拉拉分36（东拉拉村碑南）	200	21.60%	136.8	136.8				-55.87%
37362	于洪	东民变	东红线	东民变347东红线姚家三台区	100	82.00%	0	0	2025年8月			-33.29%
37363	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区3变电站2变压器	400	22.80%	0	0		是	2025年12月	-40.86%
37364	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	汇丽生活港小区1变电站2变压器	630	61.71%	0	0		是	2025年12月	-46.09%
37365	沈北	道义变	道义变15259道义线	太湖明珠三期1局维变电站201配电变压器	800	20.10%	0	0		是	2026年12月	3.45%
37366	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	重型锅炉箱式变电站配电变压器	630	5.40%	0	0				-13.79%
37367	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	春兰支33左6	400	38.50%	0	0			2027年	13.95%
37368	沈北	道义变	道义变15252步阳线	江南甲第2变电站201配电变压器	630	18.10%	0	0		是	2026年12月	-41.19%
37369	法库	包家屯	包家线	10kv包家线包百分中街支12杆（中三台）	100	27.30%	0	0		是	2027年	-21.78%
37370	法库	包家屯	包家线	10kv包家线包百分中街支21杆（中四台）	200	46.20%	0	0		是	2027年	-21.17%
37371	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	兴北井支1右支0+1左T6台区	50	52.00%	0	0				-60.77%
37372	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线芦屯分王窝支2右1变台	200	39.20%	0	0		是	2025年12月	-15.03%
37373	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城7号变电站2号变压器	630	31.11%	0	0		是	2027年	-44.60%
37374	沈北	农高变	农高变70358农海线	沈阳安邦置业发展有限公司1箱202配电变压器	630	7.81%	0	0				-37.80%
37375	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线善友干陶连分雷家村台04	200	80.40%	0	0	2025年6月	是	2026年12月	-25.72%
37376	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	盛悦府小区一期3局维变电站201配电变压器	800	13.50%	0	0		是	2026年12月	100.00%
37377	沈北	柳岗变	柳岗变74158建发线	丽水人家一期小区5变电站201配电变压器	400	19.20%	0	0		是	2026年12月	-0.04%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37378	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关分24	100	62.70%	27.3	27.3				13.35%
37379	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳2电井分支10	80	10.50%	0	0		是	2026年6月	-55.20%
37380	和平	花园变	花园变56768花三乙线	花三乙线14变压器	400	52.00%	0	0				-45.41%
37381	新民	姜屯变	姜屯变31550孟屯线	孟屯干84变台	100	62.40%	27.6	27.6				-72.37%
37382	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景二期2配电室201间隔配电变压器	800	66.60%	0	0		是	2027年12月	7.28%
37383	于洪	高明变	高北线	共和新村1站房2变压器	500	18.24%	0	0				-43.75%
37384	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期8箱式变电站1配电变压器	500	34.20%	0	0		是	2025年12月	-40.29%
37385	沈北	新城子	新城线	王驿变844王全线五五分26左支006	50	103.20%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-35.41%
37386	于洪	小于变	10kV于山线56286	乐城国际1箱变1配电变压器	400	12.30%	310.8	310.8				100.00%
37387	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	假日欧洲6变电站1变压器	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	19.72%
37388	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干付家分27右4变台	200	49.50%	0	0				-32.86%
37389	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑2B-1箱变201配电变压器	400	28.50%	0	0				0.57%
37390	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	义友2箱变1变压器	800	58.80%	0	0				-38.20%
37391	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园5变电站202变压器	500	17.92%	0	0		是		-48.96%
37392	大东	小东变	小东变80162大华线	水岸8变电站2变压器	630	15.62%	0	0				-46.73%
37393	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	YHG_天坛干111左5右1侨兴公寓（自维）201变压器	630	10.16%	503	503				-41.13%
37394	于洪	建筑变	建嘉线	润悦湾1配电室2配电变压器	800	7.50%	0	0		是	2025年	100.00%
37395	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农干132东沟分37加1	200	22.20%	0	0				-6.34%
37396	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线和平村分05	400	28.20%	0	0		是	2025年12月	-22.95%
37397	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线文南干东五分3左1柱上变压器	400	94.00%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	32.28%
37398	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	新一商品三期1箱式变电站1配电变压器	800	64.20%	0	0		是	2025年12月	0.00%
37399	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	张士新村三期小区变电站1变压器	800	12.90%	0	0		是	2025年12月	6.95%
37400	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑5号变电站1变压器	630	22.10%	0	0			2027年	-35.86%
37401	浑南	营盘	营盘变084营天线	明天广场南区三期2变电站202间隔配电变压器	500	72.60%	0	0		是	2027年12月	-39.37%
37402	法库	包家屯	包卧线	10KV包卧线卧刑分12	200	4.20%	0	0				0.00%
37403	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵望干26左1+1柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
37404	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	盛辉世纪城五期4箱变	630	12.38%	0	0		是	2025年12月	7.82%
37405	于洪	光辉变	光南线	小微门台村北1号台	200	47.10%	85.8	85.8				100.00%
37406	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西干粮库分5右1	315	11.81%	0	0		是	2025年12月	-36.46%
37407	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线河套分25右5变台	160	61.00%	46.4	46.4				-87.53%
37408	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	卫工佳苑2变电站2变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-47.44%
37409	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	馨波院2箱变2变压器	630	16.51%	117.776	117.776				-44.95%
37410	大东	望花变	望花变70262合作乙线	祥和家园2变电站1变压器	630	22.86%	423	423				-42.31%
37411	苏家屯	苏北变	乔松线	秀水花城1号变电站201间隔配电变压器	630	15.71%	0	0			2027年	-30.88%
37412	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	名门小区3变电站2变压器	630	33.33%	0	0		是	2025年12月	-28.78%
37413	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	小微前民3号台	400	42.90%	0	0		是	2025年	50.79%
37414	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚B区6变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
37415	浑南	于山变	于山变748于运线	四季上东一期1号变电站2号配电变压器	630	8.25%	0	0		是	2027年12月	69.27%
37416	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区8变电站201间隔配电变压器	630	25.08%	173.2	173.2				6.38%
37417	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	保利大都会二期2箱式变电站2配电变压器	630	44.19%	0	0		是	2025年12月	3.01%
37418	东陵	孙家寨	孙桃乙线	孙桃线孙桃干南岭分12左2柱上变压器	200	17.10%	0	0		是	2026年12月	8.94%
37419	于洪	得胜变	得中线95474	小青新苑1站房1配电变压器	630	13.65%	481	481				-34.55%
37420	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线电管站东分5（电管站东台）	200	30.30%	0	0		是	2025年	-21.43%
37421	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线高屯支5变台	200	19.80%	140.4	140.4		是	2025年12月	-40.81%
37422	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵3箱变1变压器	630	35.24%	0	0				-42.75%
37423	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	大众乙大众干老龙里分3+1	400	82.00%	0	0	2024年6月			-45.74%
37424	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线5柱上变压器	315	4.83%	268.3	268.3		是	2025年12月	-37.90%
37425	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	67巷分之7右1柱上变压器	200	53.10%	0	0		是	2025年12月	-42.57%
37426	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分4柱上变压器	200	52.50%	0	0		是	2025年12月	-64.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37427	沈河	万柳变	万柳变254祥龙乙线	祥龙干15公变	200	51.00%	0	0				-44.06%
37428	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干51	400	43.80%	184.8	184.8				-42.41%
37429	大东	毛君变	毛君变946毛光线	毛光线毛光干39左9	315	6.67%	262.5	262.5				-31.44%
37430	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分63右5变压器	315	8.38%	0	0				-54.72%
37431	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分31右1变压器	315	13.02%	0	0		是	2025年12月	-81.31%
37432	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左9右1	400	8.40%	0	0				-20.64%
37433	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左10加2	400	3.60%	0	0				-1939.54%
37434	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工干17变压器	315	68.25%	0	0				-34.71%
37435	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分13柱上变压器	400	89.00%	0	0	2022年12月			-47.05%
37436	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干电信分6左3右1	315	23.49%	209.5	209.5				-48.36%
37437	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线89左5	250	67.20%	0	0		是	2026年	-41.25%
37438	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线白杨分5之6	315	36.76%	0	0			2027年	-42.26%
37439	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	大洼分10	100	77.10%	0	0		是	2027年	-29.98%
37440	和平	方型变	方型变442方青甲线	南四经分16+1	315	37.46%	0	0		是	2025年	-25.50%
37441	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分5右9公变	315	29.21%	0	0		是	2026年12月	-31.38%
37442	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明干18右5+1柱上变压器	315	102.86%	0	0	2023年8月	是	2025年12月	-40.56%
37443	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干35右5柱上变压器	315	87.62%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-44.02%
37444	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分24	400	24.60%	0	0		是	2026年12月	-33.52%
37445	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	南二干41	100	64.00%	0	0		是	2027年12月	-42.16%
37446	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干198变台	200	69.15%	41.7	41.7				-42.40%
37447	新民	东郊变	东郊变30272绿洲甲线	绿洲甲线49左2变台	100	89.10%	0.9	0.9	2025年5月	是	2025年	-38.67%
37448	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干65左3	200	31.20%	0	0				-43.79%
37449	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分73变压器	315	13.97%	0	0		是	2025年12月	-44.47%
37450	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	医院分15柱上变压器	315	15.24%	0	0		是	2025年12月	-46.02%
37451	皇姑	长江变	25466长黄甲线	北陵变162黄河甲线黄河干50右2柱上变压器	200	49.60%	0	0		是	2025年12月	-45.13%
37452	和平	马路湾	马路湾变656常德乙线	马路湾变656常德乙线常德乙线7	315	65.14%	78.3	78.3				-71.19%
37453	大东	小东变	小东变80162大华线	大华线大众干珠林分10变压器	400	79.80%	0	0				-55.51%
37454	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分9之1柱上变压器	200	30.00%	0	0		是	2025年12月	-28.04%
37455	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干77柱上变压器	315	55.24%	0	0		是	2025年12月	-42.41%
37456	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干79左6柱上变压器	200	31.50%	0	0		是	2025年12月	-17.31%
37457	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长怒乙线长怒干陆运分20柱上变压器	315	19.05%	0	0		是	2025年12月	-34.54%
37458	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经甲线22右3+1	315	35.56%	0	0				-41.44%
37459	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	洪湖乙线洪湖干28变压器	400	90.30%	0	0	2021年9月			-39.35%
37460	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线40	315	43.81%	0	0				-45.15%
37461	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干7左5	315	16.00%	0	0				-315.31%
37462	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线27左1变台	100	75.90%	0	0		是	2025年12月	-37.12%
37463	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线20	315	40.32%	0	0				-32.70%
37464	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干10	315	42.54%	0	0				-44.14%
37465	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	广华乙线广华干41左6柱上变压器	250	6.40%	209	209		是	2025年12月	42.93%
37466	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科七区2箱变1变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
37467	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科1箱变1变	500	43.20%	0	0		是	2025年12月	-42.54%
37468	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	文化宫箱变	400	7.20%	0	0		是	2025年12月	-28.57%
37469	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	公安1箱变1	400	73.00%	0	0		是	2025年12月	-43.71%
37470	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科五期四六组团2箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
37471	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	沈辽路3变电站201	400	24.90%	6.928	6.928				-36.81%
37472	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏西区1箱变1号变	630	31.49%	0	0				-44.53%
37473	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤二1箱变2号变	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	-42.18%
37474	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	凯兴花园二期2箱变1号变	800	48.30%	0	0		是	2025年12月	-48.03%
37475	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园3箱变1号变	400	21.60%	0	0		是	2025年12月	-37.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37476	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	虹桥花园箱变1号变	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-40.29%
37477	和平	三好变	三好变166文体甲线	长宏公寓一次1主变	500	23.52%	332.4	332.4				-47.12%
37478	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际三期4箱变1号变	500	7.68%	0	0		是	2025年12月	-43.04%
37479	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界花园C区1#主变	630	17.14%	173.2	173.2				-46.26%
37480	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	川江3箱变1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
37481	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	北飞新村3箱变1变压器	500	43.20%	0	0		是	2025年12月	-36.00%
37482	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	长南2箱变2	630	80.76%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-43.20%
37483	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	金沙江箱变1	630	53.65%	0	0		是	2025年12月	-42.10%
37484	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	沈阔家园1箱变1	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	-40.99%
37485	开发	昆明变	昆明变55946星海乙线	商贸二小区变电站1变压器	630	31.11%	371	371				-30.42%
37486	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园2小区变电站1变压器	630	35.56%	343	343				-39.80%
37487	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园4小区变电站1变压器	500	21.44%	342.8	342.8				-44.22%
37488	浑南	铁匠变	铁匠变870慧品线	河畔新城14号变电站2号变压器	630	18.54%	450.2	450.2				-29.48%
37489	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	城建花园5变电站201	400	47.10%	171.6	171.6				-43.55%
37490	铁西	工农变	工农变55578工北线	重工铁路小区1变电站202变压器	630	15.56%	469	469				-38.43%
37491	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村三期小区1变电站202配电变压器	630	0.32%	0	0				-17.59%
37492	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村三期小区2变电站201配电变压器	630	15.87%	0	0				-39.97%
37493	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园6箱变2变压器	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	-43.94%
37494	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	花苑小区变电站202柜	800	55.25%	0	0		是	2027年12月	-40.85%
37495	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	重工街6变电站201柜	500	54.08%	0	0		是	2027年12月	-45.51%
37496	沈河	长青变	长青变478长木甲线	中房凌云1-1箱变1变压器	630	46.67%	273	273				-47.16%
37497	沈河	方家变	方家变666方南甲线	金杯2箱变1变压器	630	10.16%	503	503				-45.10%
37498	沈河	大东变	大东变054城南乙线	现代家园8箱变1变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	-39.91%
37499	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城1箱变2变压器	400	24.50%	0	0				-40.10%
37500	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城7箱变1变压器	500	27.20%	0	0				-44.29%
37501	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	南八中路小区变电站202柜	500	0.00%	0	0		是		0.00%
37502	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲4箱变1号变	500	14.40%	0	0		是	2025年12月	-41.44%
37503	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	通天2箱变2变压器	630	38.67%	0	0				-43.06%
37504	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	舟泉1箱变2变压器	630	59.68%	0	0				-43.99%
37505	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	万家茗苑小区2变电站2变压器	630	40.63%	296.172	296.172		是	2025年12月	-39.66%
37506	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	百乐1箱变1变压器	800	28.50%	492	492				-39.63%
37507	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	大众干10变电站1变压器	315	26.92%	198.7	198.7				-40.65%
37508	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众干8变电站1变压器	500	24.00%	0	0				-44.15%
37509	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期5箱变1变	630	27.62%	0	0				-45.04%
37510	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	鹤鸣变电站1变压器	630	53.02%	0	0		是	2026年6月	-42.91%
37511	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	文化大楼箱变2变压器	630	36.19%	0	0				-50.73%
37512	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期3箱变2变	630	23.49%	419	419				-37.72%
37513	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都1变电站201变压器	630	91.43%	0	0	2022年12月			-43.85%
37514	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	望云寺箱变1变压器	400	23.00%	268	268				-45.44%
37515	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天3箱变2变压器	630	21.71%	0	0				-43.58%
37516	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天4箱变2变压器	630	20.95%	0	0				-43.38%
37517	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	八家子小区2箱变2变压器	630	42.67%	0	0				-43.01%
37518	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	黎明三小区箱变1变压器	630	19.05%	447	447		是		-36.80%
37519	浑南	铁匠变	铁匠变870慧品线	河畔新城9号变电站1号变压器	630	23.81%	417	417				-40.17%
37520	浑南	铁匠变	铁匠变870慧品线	河畔新城9号变电站2号变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
37521	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	金硕园5变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	550.776	550.776				0.00%
37522	铁西	历工变	历工变10458历南甲线	香城蓝山1变电站201	630	24.76%	0	0		是		-36.35%
37523	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠6箱变1变压器	630	20.57%	437.4	437.4				-40.56%
37524	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠5箱变2变压器	630	32.76%	360.6	360.6				-38.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37525	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	炮苑花都10箱变1变压器	630	27.30%	395	395				-44.62%
37526	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园10配电站202变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
37527	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	五彩新村箱变2变压器	500	42.72%	0	0		是	2025年12月	-41.21%
37528	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	新新花园箱变1变压器	400	57.60%	0	0		是	2025年12月	-36.64%
37529	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	漾日华庭小区3变电站2变压器	630	36.83%	0	0				5.90%
37530	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	永顺1箱变1变压器	400	52.80%	0	0		是	2025年12月	-43.70%
37531	辽中	满都户	满都户变1011满西线	齐家照明综合(2023微)	400	69.00%	84	84				23.07%
37532	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都八期-3-1小区变电站201配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
37533	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分22左1右1柱上变压器	400	40.80%	0	0				-50.70%
37534	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	古田和隆城2箱变2变压器	630	33.02%	359	359		是		10.41%
37535	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	崇山变296中医乙线辽河分16右7柱上变压器	400	18.00%	0	0		是	2025年12月	-38.79%
37536	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	朗香邸1箱式变电站1配电变压器	800	36.00%	0	0		是	2025年12月	-38.84%
37537	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达3变电站2号配电变压器	630	64.00%	0	0		是	2027年12月	-42.19%
37538	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达4变电站2号配电变压器	630	50.79%	0	0		是	2027年12月	-39.26%
37539	沈北	天乾变	天金线	金沙巴黎花园041-2分建一期1变电站201配电变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年12月	35.54%
37540	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线173右8变台	80	58.13%	25.5	25.5				-36.27%
37541	皇姑	方溪变	方溪变25376方安线	集美天城5变电站2配电变压器	800	19.20%	0	0		是	2025年12月	47.06%
37542	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	华府丹郡26号变电站202间隔（莱茵线）配电变压器	630	28.57%	0	0			2027年	8.14%
37543	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城3箱式变电站2配电变压器	800	37.50%	0	0		是	2025年12月	-36.35%
37544	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干皂角树分28右9变台	200	26.75%	126.5	126.5				-21.15%
37545	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干80左1变台	200	51.68%	76.65	76.65				-18.31%
37546	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期2号变电站2号变压器	630	20.19%	439.8	439.8				-44.08%
37547	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	广源小区2变电站2变压器	630	33.33%	357	357				-38.52%
37548	和平	太原变	太原变050先锋线	枫景名城1变电站201间隔变压器	630	32.76%	0	0		是	2025年12月	100.00%
37549	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园6箱变2变压器	630	12.44%	488.6	488.6				-32.22%
37550	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	龙湖原府小区2局维变电站202配电变压器	800	21.30%	0	0		是	2026年12月	25.87%
37551	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾1号变电站201间隔（白郡线）配电变压器	800	55.50%	0	0			2027年	-22.34%
37552	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾3号变电站201间隔（白郡线）配电变压器	630	63.49%	0	0			2027年	-27.53%
37553	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线前刘支74	200	121.20%	0	0	2025年6月	是	2026年6月	-30.63%
37554	于洪	铸造变	铸东乙线	荣盛锦绣天地四期202配电变压器	800	30.38%	0	0		是	2025年	-37.51%
37555	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城7变电站变压器	630	46.35%	0	0		是	2028年12月	-35.54%
37556	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓5变电站1变压器	500	30.80%	0	0		是	2025年12月	-44.06%
37557	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线王滨甲干龙山分23柱上变压器	200	41.70%	96.6	96.6				-30.28%
37558	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨线135龙山分24兴盛支26小未家支16柱上变压器	100	64.05%	25.95	25.95				-39.79%
37559	沈北	虎镇变	虎镇变74266虎西线	木材分15柱上变压器	1200	0.22%	1077.4	1077.4				-8.70%
37560	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城3箱变202配电变压器	800	11.25%	630	630		是	2026年12月	-34.07%
37561	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线东青分齐窝支17变台	200	88.25%	0	0	2025年8月			-36.96%
37562	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线赵东支22	100	63.30%	0	0		是	2026年5月	-33.35%
37563	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线三东会支031	200	54.60%	0	0		是	2026年5月	-33.30%
37564	于洪	大潘变	大祝线	弘泽锦城4站房1变压器	630	32.00%	0	0		是	2025年	-40.92%
37565	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	金地棕榈岛1号变电站2号配电变压器	800	31.50%	0	0		是	2027年12月	-40.51%
37566	东陵	李相变	李古线	李古线李班干6左5左1柱上变压器	315	26.67%	199.5	199.5				6.72%
37567	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线大万6-11组照明	500	38.08%	259.6	259.6				-32.63%
37568	于洪	光辉变	光水线	光辉变815光水线光辉水泵宿舍	100	74.80%	15.2	15.2				-34.19%
37569	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干大獾洞分杜屯支50变台	200	27.60%	124.8	124.8				-38.51%
37570	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李刘联分9右1+1左1	200	61.20%	0	0		是	2025年	11.62%
37571	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支014	30	71.33%	0	0		是	2026年5月	-58.19%
37572	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露4箱变202	250	36.80%	0	0		是		-43.01%
37573	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线姚水支17	200	40.00%	0	0		是	2026年12月	-38.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37574	辽中	赵柳房变	赵柳房变92670赵茨乙线	茨榆坨大莲花以琳门窗厂公变台区	400	57.00%	0	0				0.00%
37575	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水二支13柱上变压器	400	114.00%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	7.12%
37576	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城1号变电站1号变压器	630	25.71%	0	0				-45.27%
37577	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干75+1右1	400	0.60%	357.6	357.6				0.00%
37578	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙3小区变电站1变压器	500	30.40%	298	298				-42.97%
37579	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线常家窝堡分21右2左1变台	200	105.60%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-12.11%
37580	沈北	清水变	清水变	清水台变656清蒲线崔公分95(大望B台)	50	43.80%	0	0		是	2026年12月	-33.02%
37581	浑南	下深变	下深变286亚泰线	伯爵世家1号变电站1号变压器	630	89.21%	0	0	2025年8月	是	2027年12月	-42.50%
37582	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城三期2箱式变电站1配电变压器	800	39.00%	0	0		是	2025年12月	1.32%
37583	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城三期2箱式变电站2配电变压器	800	43.13%	0	0		是	2025年12月	-10.08%
37584	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号1变电站1变压器	630	31.62%	0	0		是	2025年12月	-44.13%
37585	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	沈阳副食集团有限公司金星街54-1号	400	19.20%	283.2	283.2				-4.28%
37586	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	时代新城一期6小区变电站201配电变压器	630	13.97%	0	0				0.00%
37587	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	农药干黑牛分70左4左6	315	12.32%	0	0		是	2025年	-28.10%
37588	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线满融分11左4	200	26.40%	0	0			2027年	-44.67%
37589	新民	张屯变	张屯变3340代家甲线	代家甲线代家分3右5左1变台	200	45.30%	0	0		是	2025年12月	-12.48%
37590	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里2期1箱变201配电变压器	630	45.71%	0	0		是	2026年12月	-34.20%
37591	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干91右11之1	100	9.60%	80.4	80.4				-50.67%
37592	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡6变电站2变压器	630	16.19%	465	465				-39.40%
37593	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡11变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
37594	皇姑	广源变	广源变25780广明线	橡树湾二期1箱式变电站1配电变压器	800	36.00%	0	0		是	2025年12月	-30.71%
37595	东陵	麦子屯	麦孙线	花溪林语小区2箱变2变压器	630	13.02%	485	485				-9.63%
37596	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都12号变电站202配电变压器	500	49.20%	0	0			2027年	-31.13%
37597	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔干大黄沟分26变台	200	32.00%	0	0				-39.23%
37598	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	虎桥线大队支07	200	26.50%	0	0		是	2026年12月	100.00%
37599	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	锦绣御景一、二期2局维变202配电变压器	800	23.40%	0	0		是	2026年12月	1.86%
37600	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	大帮牛杨宝忱生物公变台区	200	97.50%	0	0	2025年9月			0.00%
37601	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场6变电站2变压器	630	29.52%	381	381				8.22%
37602	辽中	赵柳房变	赵柳房变92664赵潘线	茨于坨变023莲花线大莲花南台	315	84.83%	16.3	16.3	2024年6月	是	2025年12月	-42.14%
37603	法库	新依变	依草线	10kV依草线草村二支养殖场几12桥南台	400	9.30%	0	0		是	2025年11月	0.00%
37604	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线石拉子分47	315	20.81%	217.95	217.95				-28.88%
37605	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	三经甲8KB新世纪201间隔配电变压器	315	5.59%	0	0				-5.24%
37606	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳盈达房地产开发有限公司6箱变配电变压器	630	26.35%	401	401				-39.48%
37607	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	金港名城2号201配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-37.19%
37608	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨姜家村回迁楼居民3号配电变压器	630	17.14%	459	459				-37.90%
37609	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	府苑雅都二期2号箱1号考核配电变压器	630	25.71%	0	0		是	2025年12月	-34.23%
37610	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	大兰坨中台	160	65.25%	0	0				-28.13%
37611	法库	新依变	依三线	10kV依三线三家子村支01	160	35.63%	0	0		是	2025年12月	-41.86%
37612	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线64右8左15左2变台	400	25.50%	258	258				100.00%
37613	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景9变电站2变压器	630	28.19%	389.4	389.4				-36.78%
37614	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区3变电站1变压器	400	32.70%	229.2	229.2				-39.23%
37615	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	五彩上筑1箱变2号变	800	21.38%	0	0		是	2025年12月	-43.15%
37616	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线镇内线主于01-1	160	72.38%	28.2	28.2				-32.32%
37617	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	星汇蓝海商业变电站201间隔（乙）配电变压器	400	5.10%	0	0			2027年	-15.53%
37618	于洪	铸造变	铸东乙线	小青村3台小微企业台	400	32.10%	0	0		是	2025年	0.00%
37619	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线54左11变台	200	44.55%	23.8	23.8				-26.23%
37620	大东	小东变	小东变80188地坛线	黎明国际2箱变1变压器	500	34.88%	275.6	275.6				-20.46%
37621	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	金品吴城1变电站1变压器	630	30.79%	0	0		是	2025年	-40.66%
37622	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2.1期-三期3箱式变电站202间隔	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37623	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线钱家支02	100	61.80%	0	0		是	2025年12月	-29.22%
37624	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康康府1变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
37625	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	旭辉璟宸小区1变电站2变压器	800	51.30%	0	0		是	2025年12月	-17.94%
37626	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾东区6变电站1配电变压器	630	6.35%	0	0		是	2025年12月	28.95%
37627	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	美村2号变电站2变压器	630	5.08%	0	0			2027年	-47.77%
37628	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	王驿分3+1综合台区（一站式）	200	13.20%	153.6	153.6				-49.35%
37629	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	桃相乙线117左2右2	400	32.40%	218.6	218.6				0.00%
37630	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	YHG_里仁宾馆箱变1号配电变压器	315	70.86%	0	0		是	2025年12月	-11.52%
37631	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线一中分7	315	10.86%	0	0		是	2028年12月	-38.62%
37632	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线创业队分12	100	54.60%	0	0		是	2028年	-43.88%
37633	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	名门第一城三期6箱变201间隔配电变压器	630	34.92%	0	0		是	2026年12月	-29.85%
37634	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线陶屯分34+3	400	0.00%	360	360				0.00%
37635	苏家屯	新南变	新南变38064新市线	沈南分26左8右1	200	69.60%	0	0			2027年	1.21%
37636	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线龙山干40	160	32.50%	0	0		是	2028年	-44.54%
37637	于洪	范屯变	范古线	爱国村小微1号台	400	4.20%	0	0				0.00%
37638	浑南	安顺变	安顺变172安运线	全运万达1号变电站1号配电变压器	630	46.67%	0	0		是	2027年12月	2.19%
37639	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	金道城一期2变电站1号配电变压器	630	29.52%	0	0		是	2027年12月	-43.13%
37640	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新东南台新	100	133.50%	0	0	2025年6月			0.00%
37641	铁西	劝工变	劝工变20080劝南乙线	万和丽景4变电站202变压器	400	27.60%	249.6	249.6				-38.79%
37642	康平	所口变	所口变76340所富线	二线线义合台分支线036	315	77.33%	39.9	39.9				-31.49%
37643	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城6箱式变电站2变压器间隔配电变压器	630	25.71%	0	0				-39.10%
37644	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖渔义A2地块1变电站2变压器配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年12月	-37.45%
37645	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙72右1箱式变电站2号配电变压器	400	34.00%	0	0		是	2026年	-40.30%
37646	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	华润紫云府二期2箱式变电站201间隔配电变压器	800	37.13%	0	0		是	2025年12月	-39.14%
37647	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线高家人组照明	200	37.60%	104.8	104.8				-43.30%
37648	沈北	全胜变	全胜变15142全南线	一站式-沈阳市李猛农业仓储有限公司	400	0.00%	360	360				0.00%
37649	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城四期9箱式变电站配电变压器	630	27.94%	0	0				-40.53%
37650	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园二期32号楼变电站202	630	10.48%	10	10				27.69%
37651	皇姑	长江变	长江变25494长华线	银亿大城印象锦园二期3箱式变电站2配电变压器	800	26.40%	0	0		是	2025年12月	7.42%
37652	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园太阳城西南区1变电站2变压器配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-41.54%
37653	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干白云分10左2	315	31.05%	0	0		是	2025年	-37.47%
37654	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	王家村综合三台	400	45.30%	178.8	178.8				-47.36%
37655	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干鹏程分7之1左1柱上变压器	315	74.29%	0	0				-42.76%
37656	于洪	平罗变	平辛线	小微秋家村2号台	400	39.00%	0	0				2.18%
37657	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	丽都新城1变电站1变压器	630	33.90%	353.4	353.4				-39.50%
37658	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳坝南东井分支05	200	41.10%	0	0		是	2026年6月	-39.32%
37659	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分14左6+1右5+1柱上变压器	400	89.10%	0	0	2025年6月			-30.61%
37660	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园1变电站2变压器	800	0.00%	0	0		是		0.00%
37661	和平	太原变	太原变056南七乙线	和平分14+1	315	0.00%	0	0				0.00%
37662	浑南	于山变	于山变778于通线	府城名邸二期1号变电站2号配电变压器	630	19.68%	443	443				-18.29%
37663	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城二期3号变电站2变压器	630	25.52%	0	0		是	2027年12月	-41.65%
37664	沈北	道义变	道义变15292开发一线	唐轩首府二期2箱变201配电变压器	800	34.80%	0	0		是	2026年12月	-26.95%
37665	大东	如意变	如意变80894如花乙线	铁源4配电站1变压器	630	68.95%	0	0				-48.14%
37666	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	格拉斯香邸小区1变电站201配电变压器	630	31.75%	0	0		是		-38.18%
37667	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	YHG_沈阳昱宽房地产开发有限公司2箱考核表（龙江鑫都）	630	41.59%	305	305				-42.61%
37668	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林干三家子分87左6	200	41.70%	96.6	96.6				-135.47%
37669	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支102	50	6.40%	0	0		是	2026年6月	-37.78%
37670	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	雍华御景1箱变201间隔配电变压器	630	56.19%	0	0		是	2026年12月	-37.44%
37671	于洪	家俱变	偃锦线	丽锦城2变电站1变压器	630	43.81%	0	0				-43.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37672	于洪	家俱变	锦锦线	丽锦城3变电站1变压器	630	47.24%	0	0				-46.65%
37673	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	江南春城1变电站202	630	27.62%	0	0		是		-44.51%
37674	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线胡古分84	200	29.20%	0	0			2027年	-24.09%
37675	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干张良分29左5	100	56.40%	33.6	33.6				-63.72%
37676	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	宽场大棚1新	100	0.00%	0	0				0.00%
37677	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	君兰江山3变电站202变压器	800	26.25%	510	510				18.18%
37678	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线朝阳南台支06	200	47.40%	0	0		是	2026年12月	100.00%
37679	沈北	清水变	清驿甲线	清水台变642清王线泥沟米厂分4(泥沟村D台)	100	37.00%	0	0		是	2026年12月	-62.56%
37680	沈北	清水变	清董线	清水台变656清蒲线清水村东分3(清水E台)	315	41.14%	0	0		是	2026年12月	-34.85%
37681	法库	果子园	果子园变1412水泥线	10kV水泥线27右2	400	0.00%	360	360				0.00%
37682	沈河	万柳变	万柳变276万东线	沈河教工住宅箱变1变压器	315	29.84%	0	0				-41.24%
37683	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	南塔2变电站1变压器	630	20.76%	0	0				-41.99%
37684	铁西	历工变	历工变10454历兴线	金地名京二期2变电站202变压器	800	24.00%	0	0				-44.03%
37685	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大都3变电站1变压器	315	17.78%	227.5	227.5				-15.08%
37686	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	正大香格城1号变电站202配电变压器	630	17.90%	0	0			2027年	-39.06%
37687	浑南	营盘	营盘变050营侦线	泰莱白金湾1号变电站2号变压器	630	18.29%	0	0		是	2027年12月	-40.14%
37688	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界2号变电站2变压器	630	31.43%	369	369				-41.49%
37689	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新东中台	200	21.60%	0	0				-27.25%
37690	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	电台线75左6+1	400	77.10%	0	0			2027年	100.00%
37691	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线苏家四组1号新台分01	100	36.30%	0	0		是	2026年12月	13.44%
37692	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	褚贵分17左1左1	100	21.90%	68.1	68.1				0.00%
37693	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门肖北村傅大平农业种养殖公变台区	200	36.00%	0	0				0.00%
37694	于洪	五金变	五兰乙线	沙陀村3	160	63.00%	0	0		是	2025年	-49.38%
37695	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城4.1期3变电站变压器	630	26.67%	0	0				0.00%
37696	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城41号变电站201间隔配电变压器	400	65.10%	99.6	99.6				-36.57%
37697	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸5变电站3变压器	800	10.20%	638.4	638.4				-43.96%
37698	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语三期变电站202间隔配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
37699	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线二道房分39右1变台	200	13.50%	153	153				-94.52%
37700	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二号(微)	400	35.70%	217.2	217.2				11.21%
37701	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干二道分张宝支20右4变台	400	17.40%	0	0		是	2025年12月	18.35%
37702	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线敬老院支山里湾凡1	200	10.20%	159.6	159.6				1.65%
37703	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园3小区变电站1变压器	500	31.20%	294	294		是	2025年12月	-41.44%
37704	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景5变电站1变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
37705	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城四期1变电站1配电电压器	800	7.20%	0	0		是	2025年12月	42.43%
37706	大东	农高变	农高变70366裕农乙线	裕农乙线裕农干59	100	27.00%	0	0		是		-72.43%
37707	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花园	黄花园154变台	400	7.20%	0	0		是	2025年12月	-40.70%
37708	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	浑河农场箱变201间隔配电变压器	400	21.30%	0	0			2027年	100.00%
37709	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干物流分2变压器	100	105.30%	0	0	2022年12月	是	2025年	-49.38%
37710	东陵	李相变	李古线	李古线永安分6柱上变压器	400	63.50%	106	106				-36.95%
37711	沈北	王驿变	王新甲线	唐轩上城1变电站202配电变压器	800	44.25%	366	366				-36.71%
37712	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	汾河家园小区3箱式变电站201间隔配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-35.95%
37713	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚C区1箱式变电站2配电变压器	800	28.60%	0	0		是	2025年12月	-18.76%
37714	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	孔雀城16号变电站201间隔(松南乙线)配电变压器	800	26.70%	0	0		是	2026年	10.43%
37715	和平	太原变	太原变066汽配线	中铁瑞达广场变电站2变压器	800	4.13%	687	687				-59.17%
37716	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯新西村永明养殖公变台区	400	21.30%	0	0				0.00%
37717	浑南	于山变	于山变744于安甲线	保利紫荆公馆三期1号变电站1号配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
37718	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	小微宁官2台区	200	27.60%	0	0				-47.19%
37719	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线历家村分台支04	50	68.40%	0	0		是	2026年12月	37.56%
37720	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分47左13柱上变压器	400	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37721	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线74+1变台	200	57.40%	0	0		是	2025年12月	-34.35%
37722	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线农场水利支李安宁水利几6	50	0.00%	45	45				0.00%
37723	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干长友分36加1变压器	100	21.00%	69	69				-43.90%
37724	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景1箱式变电站1配电变压器	630	39.24%	0	0		是	2025年12月	-39.32%
37725	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区8变电站1变压器	500	21.12%	344.4	344.4				-41.09%
37726	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	中海上东区1号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	42.60%	0	0		是	2026年	-18.97%
37727	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟分黎巴彦西支南几3+1杆	200	35.50%	0	0		是	2025年12月	-30.32%
37728	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	新汉城4箱式变电站1配电变压器	630	40.76%	0	0		是	2025年12月	-32.92%
37729	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线宽场菜棚6号	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	-122.42%
37730	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官6号台区	100	59.00%	0	0				-55.49%
37731	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境3变电站2配电变压器	630	23.81%	417	417				-32.80%
37732	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线李家分支线030	200	30.00%	120	120				-39.83%
37733	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树干170左8	200	33.90%	0	0		是	2027年	1.83%
37734	新民	新民变	新民变30164新区线	新区干12左2	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	10.86%
37735	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台变097粮库线胜利村新大棚	100	80.10%	9.9	9.9	2024年9月			-50.55%
37736	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期1箱变2变压器	800	27.75%	498	498				-39.00%
37737	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	后边外村综合一台	400	34.20%	223.2	223.2				-33.73%
37738	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	巴黎春天变电站201配电变压器	400	53.25%	0	0			2027年	-43.95%
37739	大东	农大变	农大变942农西乙线	东陵干桃水分2	100	58.80%	31.2	31.2				-42.63%
37740	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	益格清水湾二期小区2变电站2变压器	800	24.60%	0	0				19.23%
37741	和平	展览变	展览变882展河线	华润瑞府2变电站201间隔配电变压器	800	15.00%	600	600				11.43%
37742	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地国际四期2号变电站2变压器	800	32.40%	0	0		是	2027年12月	-44.24%
37743	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线李家支002	200	33.98%	0	0		是	2026年5月	-36.22%
37744	于洪	得胜变	得中线95474	富景四期1变电站1配电变压器	630	25.71%	405	405				4.30%
37745	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区4变电站1变压器	630	30.10%	0	0		是	2025年12月	-42.97%
37746	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和郡三期2号变电站1号配电变压器	630	25.40%	0	0		是	2027年12月	-23.23%
37747	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园10箱变（单）	630	49.14%	0	0				-37.42%
37748	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线刘东支5	200	15.30%	0	0		是	2027年	-28.73%
37749	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北分12右10柱上变压器	315	52.70%	0	0		是	2025年12月	-62.33%
37750	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区4变电站1变压器	630	25.08%	409	409				-41.41%
37751	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	江南印象小区5变电站201	630	22.86%	423	423				-43.82%
37752	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景11变电站1变压器	800	61.88%	225	225				-35.45%
37753	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支062	50	69.00%	0	0		是	2026年6月	-38.60%
37754	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	柳沟电井支20右19	100	0.00%	0	0			2027年	0.00%
37755	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	刘屯后3台	200	63.60%	52.8	52.8				-9.89%
37756	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区4变电站2主变	400	26.40%	254.4	254.4				-41.73%
37757	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	怒崇乙线嘉陵分6柱上变压器	315	54.60%	0	0		是	2025年12月	-42.90%
37758	浑南	营盘	营盘变062航西乙线	金辉优步学府小区变电站2号配电变压器	800	28.80%	0	0		是	2027年12月	20.11%
37759	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑5变电站2变压器	630	14.86%	0	0		是	2026年12月	-45.27%
37760	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线柴屯分74左2变台	200	6.30%	0	0				0.00%
37761	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地2箱变1变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年12月	-38.05%
37762	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园14箱变2变压器	630	10.10%	503.4	503.4				-54.36%
37763	于洪	得胜变	得工线95446	画苑西小区2站房2变压器	630	87.37%	0	0	2025年8月	是	2025年	-39.87%
37764	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	爱慕城小区变电站变压器配电变压器	315	106.67%	0	0	2024年12月	是		-42.20%
37765	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线太阳线251	400	48.80%	164.8	164.8				-41.11%
37766	新民	金五台	金五台变718三台线	三台线小根分46右4变台	200	14.70%	150.6	150.6				100.00%
37767	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期6箱式变电站2配电变压器	630	17.90%	0	0		是	2025年12月	-42.06%
37768	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐甲线滑齐干军械分2	400	24.60%	0	0		是	2027年12月	-39.94%
37769	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线105左1柱上变压器	400	38.10%	0	0		是	2025年12月	-68.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37770	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠2箱式变电站1配电变压器	800	35.25%	0	0		是	2025年12月	-42.69%
37771	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线222+1	200	43.20%	0	0			2027年	-39.10%
37772	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	生活园2箱变1变压器	630	27.94%	0	0				-33.57%
37773	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	延寿寺西变电站1主变	400	26.00%	0	0		是	2025年12月	5.51%
37774	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线136右12左1变台	200	0.00%	0	0				0.00%
37775	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线沙金主干线053	200	32.70%	0	0		是	2026年12月	-33.82%
37776	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	恒大绿洲四期小区3变电站2变压器	800	37.13%	423	423		是	2025年12月	-38.60%
37777	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分75左1变台	50	70.00%	0	0		是	2025年12月	-44.66%
37778	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区2变电站1变压器	400	31.88%	232.5	232.5				-42.79%
37779	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线五家子分36左20变台	200	59.25%	61.5	61.5				-40.62%
37780	法库	孟家变	孟家变	10KV孟东线东岗子村分南台支自来水甲3	50	0.00%	45	45				0.00%
37781	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区2变电站1变压器	630	30.16%	377	377				-45.84%
37782	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	凯荣禧乐都3变电站202变压器	630	25.52%	0	0		是		-44.82%
37783	沈北	道义变	道义变地铁线	一站式-沈阳市沈北新区崔泽家招牌烤肉店-地铁孝昌甲41	400	18.60%	0	0				0.00%
37784	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际十九号变电站202配电变压器	800	40.88%	0	0			2027年	-42.24%
37785	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新东南台	400	60.90%	0	0		是	2025年11月	-24.13%
37786	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线凯博农业分1	200	14.10%	0	0		是	2028年	0.52%
37787	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	东药住宅小区箱式变电站202出线间隔配电变压器	630	19.37%	0	0				6.75%
37788	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	荒地线荒地分秦家房支25右12右4变台	100	13.20%	76.8	76.8				-77.43%
37789	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线下坎子分29左1变台	100	18.80%	71.2	71.2				-57.00%
37790	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线文南干东五分20右5柱上变压器	315	1.59%	0	0		是	2025年12月	-34.80%
37791	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干44变台	400	97.80%	0	0	2025年9月			-37.31%
37792	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分50左1变台	400	39.50%	0	0		是	2025年12月	-22.88%
37793	法库	柏家沟	柏和线	10KV柏和线大泉分56	400	14.10%	0	0		是	2025年12月	31.79%
37794	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学乙线潭江分3柱上变压器变压器	315	38.10%	0	0				-58.10%
37795	新民	查牛变	查牛变31342金牛线	金牛干74左10变台	200	92.70%	0	0	2025年2月	是	2025年12月	-23.45%
37796	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线大莫七组台分支线002	100	81.90%	8.1	8.1	2022年12月			-38.87%
37797	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线孙南支02	200	64.50%	0	0				-23.86%
37798	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台照明综合（2022微）	200	50.10%	79.8	79.8				46.32%
37799	东陵	孙家寨	孙元线	孙家寨变204孙元线孙元干元科分9柱上变压器	315	28.57%	0	0		是	2026年12月	-32.73%
37800	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	吉隆新街坊2变电站2变压器	500	48.32%	0	0				-36.31%
37801	沈北	农高变	农柳线	沈阳天阔化城房地产开发有限公司变电站1号变压器	630	17.14%	0	0				-23.57%
37802	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	四架山台	200	42.50%	95	95				-32.52%
37803	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线田南于072	50	15.00%	0	0		是	2026年12月	-35.02%
37804	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线183右11+1左11	200	59.70%	0	0		是	2026年	100.00%
37805	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯2箱式变电站1配电变压器	800	79.00%	0	0		是	2025年12月	-11.06%
37806	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	坤博园三期-2箱变201间隔配电变压器	630	38.10%	0	0		是	2026年12月	-41.17%
37807	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	陶瓷小区1变	630	59.68%	0	0				-40.19%
37808	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊21号变电站1号变压器	630	26.67%	0	0			2027年	-24.20%
37809	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线蛤蟆分61右9	200	13.10%	0	0			2027年	-12.50%
37810	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	安福线123右1+1右2变台	100	49.80%	40.2	40.2				-24.87%
37811	辽中	金山变	金山变45564金长线	丁家堡村10机井	50	37.20%	26.4	26.4				-42.02%
37812	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村26机井	100	38.60%	51.4	51.4		是	2025年	-22.56%
37813	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	浑河乙线103+1右1	200	11.50%	0	0		是	2026年	100.00%
37814	新民	张屯变	张屯变3362槐花乙线	欧亚菲国际温泉度假区C区1变电站1变压器	630	0.00%	0	0				100.00%
37815	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城三期5号变电站2变压器	630	25.14%	0	0		是	2027年12月	-39.90%
37816	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线大万10组照明	200	51.68%	76.65	76.65				-26.67%
37817	于洪	小于变	10kV小工线56242	龙湖中德开春江悦茗3站房1配电变压器	800	11.40%	628.8	628.8				100.00%
37818	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚3箱式变电站1配电变压器	630	33.52%	0	0		是	2025年12月	-36.99%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37819	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干62左分15右支10变压器	100	31.20%	58.8	58.8				-63.49%
37820	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	沈阳兴铭房地产有限公司（三盛颐景园一期A区）4母线配电变压器	630	36.67%	0	0		是	2026年12月	-38.85%
37821	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区9变电站2变压器	630	20.00%	0	0		是	2025年12月	-40.18%
37822	法库	果子园	果子园变1409煤矿线	日升如意城一号箱式变电站2号配电变压器	630	54.60%	0	0		是	2028年	-40.52%
37823	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园二期一号变电站202配电变压器	630	17.14%	0	0			2027年	-50.03%
37824	新民	姜屯变	姜屯变31550孟电线	孟屯干179变台	200	28.40%	123.2	123.2				-37.29%
37825	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	公主屯变162辽滨线辽滨线吴长岗分24左7变台	200	53.20%	0	0		是	2025年12月	-39.00%
37826	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线280右3变台	100	34.90%	0	0				-56.65%
37827	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深线133左4	160	90.31%	0	0	2022年12月		2027年	-49.76%
37828	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	中海天钻1号变电站201间隔配电变压器	630	16.51%	0	0			2027年	100.00%
37829	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	名流嘉园一期7号变电站2号变压器	630	75.43%	0	0		是	2025年12月	-41.73%
37830	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干小黑分8加1左支2变压器	100	47.10%	0	0		是	2026年12月	-41.37%
37831	浑南	水家变	水家变766杨官线	金地左岸1号配电室2号配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	-44.20%
37832	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区三期1变电站202配电变压器	630	24.38%	0	0		是	2026年12月	14.58%
37833	辽中	潘家堡	潘家堡变90252于台乙线	黄旗堡村13机井	200	48.50%	83	83				-38.54%
37834	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子堡变043冷东线高力房中台	400	42.98%	188.1	188.1				-32.26%
37835	于洪	铸造变	铸东乙线	和悦名邸2变电站2配电变压器	800	27.90%	0	0		是	2025年	5.37%
37836	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线47左22右13	200	138.60%	0	0	2025年8月		2027年	-33.56%
37837	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干小辛十组支007	200	45.90%	0	0		是	2026年12月	-31.38%
37838	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线焦家支11	100	69.30%	0	0		是	2026年12月	-37.70%
37839	康平	富裕变	富裕变9205小城市线	小城市线边前分支004	200	31.20%	117.6	117.6		是	2025年12月	-23.80%
37840	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	四方台后边外明城种禽养殖公变台区	200	71.10%	37.8	37.8				0.00%
37841	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	腰屯村综合一台	400	49.50%	162	162				-77.71%
37842	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	林化分15+1右1	200	62.10%	0	0		是	2027年	-42.73%
37843	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城2变电站1变压器	800	35.63%	0	0		是	2025年12月	-38.27%
37844	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线双庙分33变台	200	25.20%	23.8	23.8				15.57%
37845	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分48右11左42	200	37.50%	105	105				-41.58%
37846	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分74左2变台	200	51.00%	0	0		是	2025年12月	-48.04%
37847	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	前当堡变306中网线中网线后网户分15	200	65.40%	49.2	49.2				-43.21%
37848	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线高屯分单屯支9左7左4变台	50	62.00%	0	0				-42.94%
37849	于洪	大潘变	大潘线	奥玛丽都3站房1变压器	630	21.08%	0	0		是	2025年	-41.75%
37850	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分35右2左6变台	400	41.00%	0	0		是	2025年12月	-50.77%
37851	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分56右10右4+1	200	30.00%	0	0		是	2025年	-21.69%
37852	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	万科假日二期小区1箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
37853	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线李亚窝分13左6变台	50	99.60%	0	0	2023年8月			-36.42%
37854	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	河畔六期1号变电站1号变压器	630	27.05%	0	0		是	2025年12月	-40.61%
37855	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	南北垄机井	80	51.00%	31.2	31.2				-46.55%
37856	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分28+1左1	400	22.80%	268.8	268.8				-43.08%
37857	沈北	董楼子	董楼子变050中寺线	董楼子变048中寺线铁营子分3（铁营子A台）	50	39.20%	25.4	25.4				-40.67%
37858	浑南	安顺变	安顺变148安科线	半山华府二期1号变电站2号配电变压器	630	44.76%	0	0		是	2025年12月	8.09%
37859	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和悦府3箱式变电站1配电变压器	800	45.30%	0	0		是	2025年12月	39.92%
37860	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	一站式服务-辽宁恒润通信工程有限公司（道义大街与蒲南路交汇处）	100	13.50%	0	0		是	2026年12月	-8.44%
37861	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	圣水源2变电站1变压器	500	28.00%	0	0				-41.30%
37862	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路干5右1新	400	37.50%	0	0				19.66%
37863	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线侯程支79	100	28.40%	0	0		是	2025年12月	-41.24%
37864	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线周占宇商品楼几02	100	30.00%	60	60				-37.99%
37865	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干82右分造纸厂支16变压器	50	57.00%	0	16	0			-40.01%
37866	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	提水分2箱变配电变压器	630	41.59%	0	0		是	2025年12月	100.00%
37867	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分前九支022	200	40.20%	0	0		是	2026年5月	-25.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37868	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团4变电站202变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
37869	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干44右3	315	21.08%	0	0				-41.21%
37870	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期4变电站1主变	800	12.38%	0	0		是	2027年12月	-31.12%
37871	于洪	小于变	10kV于工线56284	景城时代1-1台（临时电）	250	81.60%	0	0	2025年11月			0.00%
37872	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙干77左7左10左1台	400	24.60%	0	0		是	2025年	-0.54%
37873	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	山姆会员店变电站201间隔配电变压器	630	19.37%	0	0			2027年	-47.75%
37874	浑南	安顺变	安顺变148安科线	绿城留香苑2号变电站201间隔配电变压器	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	-8.52%
37875	东陵	李相变	李古线	李古线李班干10左5柱上变压器	315	74.41%	49.1	49.1		是	2026年12月	-35.22%
37876	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干180左1	200	21.60%	0	0			2027年	-25.05%
37877	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾西区3变压器	630	40.00%	0	0		是	2025年12月	21.08%
37878	铁西	启工变	启工变10772启东线	其仕和颂小区2变电站201间隔配电变压器	630	29.21%	0	0				-44.82%
37879	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐花园C2分建一小区2变电站202配电变压器	630	99.05%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-39.33%
37880	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	港基双水岸2号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	30.60%	0	0			2027年	-27.38%
37881	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干143左16右2	200	24.60%	130.8	130.8				-31.85%
37882	沈北	新城子	新城子变7554农专线	新城子变554农专线农专干143黄岗子分7八间房支005	200	40.05%	0	0		是	2026年12月	-35.38%
37883	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线170右2变台	400	36.00%	216	216				63.40%
37884	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线72右1变台	200	63.60%	52.8	52.8				0.00%
37885	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	沈阳市碧桂园房地产开发有限公司(碧桂园太阳城北区一.二期)21.201配电变压	630	61.33%	0	0				-41.01%
37886	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干122左13	200	31.80%	116.4	116.4				100.00%
37887	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线粮食小区分01	160	55.31%	0	0		是	2026年12月	-39.53%
37888	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄干098	100	33.90%	0	0		是	2026年6月	-25.28%
37889	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	詹屯变842虎桥线小望A台支01	315	67.30%	0	0		是	2026年12月	-33.02%
37890	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合4变电站1变压器	630	29.33%	0	0				-43.35%
37891	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西曲分支07	200	26.75%	0	0		是	2026年12月	-32.57%
37892	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西扎一组支04	200	51.60%	0	0		是	2026年12月	-23.54%
37893	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分坑东支61	200	39.00%	0	0		是	2026年5月	-27.22%
37894	于洪	大兴变	兴援线	大兴变513兴援线援工区东台	200	83.80%	0	0	2022年12月			-41.89%
37895	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	恒大华府二期2配电站202配电变压器	315	0.00%	283.5	283.5				0.00%
37896	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘北科技园	100	98.40%	0	0	2025年2月	是	2025年	-28.29%
37897	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线兴隆峪南甲10	315	19.30%	0	0		是	2025年11月	-31.06%
37898	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场5变电站2变压器	630	36.51%	337	337				0.00%
37899	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居5箱变1变压器	500	15.20%	0	0				4.02%
37900	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线路家分037	50	99.60%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-34.88%
37901	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线部队支009	100	57.60%	0	0		是	2026年12月	-31.79%
37902	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分066	100	30.00%	0	0				-35.45%
37903	大东	望花变	望花变70256望北乙线	西堡巷1变电站1变压器	630	18.67%	0	0				-40.52%
37904	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	富兴经典1号箱变202间隔配电变压器	400	60.00%	0	0		是	2025年12月	-24.92%
37905	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线梁烧锅分12右10右1变台	400	103.80%	0	0	2025年11月			0.00%
37906	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域5箱变2变压器	630	39.24%	0	0		是		-47.63%
37907	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	邢柏村助农公变台	400	4.80%	340.8	340.8				100.00%
37908	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	蓝湾一品1变电站1变压器	630	23.17%	421	421				-0.03%
37909	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	前塔乙线前塔干53柱上变压器	400	20.70%	0	0		是	2025年12月	-81.70%
37910	浑南	营盘	营盘变040营奥线	沿海商业中心4号变电站2号变压器	630	56.76%	0	0				-38.49%
37911	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光8箱式变电站配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-40.98%
37912	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微长堽子3台区	200	11.40%	157.2	157.2				-30.68%
37913	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门妈妈街村咏美农业公变台区	200	82.00%	0	0	2025年6月			0.00%
37914	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分全窝堡支16右9变台	400	12.23%	311.1	311.1				-36.45%
37915	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	中粮1箱变2变压器	800	48.00%	0	0				-2.19%
37916	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线宴冈分支003	100	68.90%	21.1	21.1		是	2025年12月	-30.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37917	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线文华分文华北台支1	400	49.95%	0	0		是	2026年12月	-27.53%
37918	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大西江天悦4变电站2配电变压器	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	100.00%
37919	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	爱馨苑小区箱变203间隔配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2027年12月	-41.33%
37920	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线小卜线085	400	74.60%	61.6	61.6				-44.86%
37921	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线240+1右1	200	3.00%	0	0		是	2026年	-7.03%
37922	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	春江家园箱变2	630	24.00%	0	0				-43.16%
37923	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线李小分112	200	53.48%	73.05	73.05				-33.62%
37924	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟分黎东支黎南几4	200	39.50%	0	0		是	2025年12月	-37.58%
37925	浑南	桃仙变	桃仙变246桃山甲线	和鸿广场二期2号变电站1号变压器	630	35.24%	0	0		是	2027年12月	99.81%
37926	法库	果子园	果子园变1415镇东线	工商小区箱变201间隔1号变压器	630	65.27%	0	0		是	2028年	-43.04%
37927	和平	青年变	青年变356青广线	华强金廊小区1变电站202配电变压器	500	51.20%	0	0		是		-37.48%
37928	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线李胡五组照明新	100	51.60%	38.4	38.4				100.00%
37929	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	英里蓝湾小区2变电站1变压器	630	35.24%	0	0		是	2025年12月	-41.85%
37930	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线四七支003	200	92.10%	0	0	2025年6月	是	2026年6月	-34.86%
37931	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线东于村五组照明	400	99.60%	0	0	2025年6月			-35.40%
37932	沈北	天乾变	天乾变70670天堡线	太湖明珠花园二期1局维变201配电变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年12月	-27.37%
37933	于洪	家俱变	俣锦线	澳源3站房2变压器	630	53.33%	0	0				-42.81%
37934	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线贺尔海分贺东支14（贺尔海村东台）	400	18.00%	288	288				-40.11%
37935	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线贺尔海分草砖支贺西几05+1（贺尔海村西新北台）	250	42.24%	119.4	119.4				-40.84%
37936	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	向阳新村西区4变电站2变压器	500	27.60%	0	0		是	2025年12月	-39.91%
37937	沈河	万柳变	万柳变276万东线	鹏源变452水道甲线水道甲开闭站未命名水道干19变压器	315	25.71%	0	0				-47.46%
37938	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	造化干沙平分33柱上变压器	400	45.60%	0	0		是	2025年12月	2.01%
37939	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十三号变电站2变压器	630	23.24%	0	0		是	2027年	-42.76%
37940	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道4箱变1变压器	800	24.38%	0	0				-40.90%
37941	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户满东养殖壹公变台区	400	67.20%	91.2	91.2				100.00%
37942	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干62左分11右支1加1右5变压器(清洁能源)	400	9.53%	321.9	321.9				22.21%
37943	沈北	朱尔变	朱尔变74380江森线	捷众干47杆（一站式）	200	47.60%	84.8	84.8		是	2026年12月	-35.15%
37944	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	灰山三组照明（微）	400	70.50%	0	0		是	2026年6月	-30.85%
37945	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	土堡子西二台（微）	400	41.65%	0	0		是	2025年11月	-39.09%
37946	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡二期4号箱式变电站2号配电变压器	630	44.44%	0	0		是	2026年12月	-42.71%
37947	苏家屯	达连变	达连变60654达乐甲线	红阳二矿2号变电站202间隔配电变压器	630	40.63%	0	0		是	2027年	-37.63%
37948	苏家屯	达连变	达连变60654达乐甲线	三矿新村变电站201间隔配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2027年	-42.22%
37949	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	北乱2号变电站202间隔配电变压器	630	9.84%	505	505				-37.44%
37950	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期42主变	500	23.20%	0	0		是	2026年12月	-41.93%
37951	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二AB三B1局维201配电变压器	800	33.60%	0	0		是	2026年12月	13.95%
37952	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	光辉变814光北线于金村台	400	24.90%	260.4	260.4				-25.58%
37953	沈北	农高变	农高变70358农海线	辽宁华龙源实业发展有限公司2箱变201间隔配电变压器	630	11.43%	0	0				-41.92%
37954	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城1开闭站1箱变2变压器	630	39.05%	0	0		是	2026年12月	-43.71%
37955	东陵	中马变	军影线	旧站回迁楼4箱变2变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年12月	-45.13%
37956	开发	张士变	张士变55860昆海乙线	盛京学府3小区变电站102配电变压器	630	37.46%	0	0		是	2025年12月	4.76%
37957	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	佰世品德小区2变电站2变压器	400	47.60%	105.652	105.652				-38.02%
37958	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑5箱变2变压器	400	23.70%	0	0		是		-42.57%
37959	浑南	水家变	水家变766杨官线	悦城1号变电站1变压器	800	22.20%	0	0		是	2025年12月	-40.91%
37960	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园10变电站变压器	630	33.52%	0	0				-30.63%
37961	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩西街牧馨牲畜养殖公变台区	200	36.30%	107.4	107.4				0.00%
37962	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	粮善乙线粮善干31左5	400	56.70%	133.2	133.2				4.75%
37963	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地6号变电站2变压器	400	57.00%	0	0			2027年	-40.74%
37964	皇姑	文北变	文北变70450文青线	荣盛颐和名郡三期3小区箱式变电站1配电变压器	630	20.95%	0	0				100.00%
37965	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区一期2变电站201变压器	630	29.21%	0	0				-48.36%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37966	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干34右2+1	315	60.32%	0	0				-43.95%
37967	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线87左1	200	12.60%	0	0		是	2027年	-51.89%
37968	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线西八家子几7	200	23.50%	133	133				-27.50%
37969	沈北	中心台	中心台变73950中石线	联络分渔场支中间T1+1右T2台区	100	34.20%	0	0				-3.20%
37970	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期51主变	400	26.50%	0	0		是	2026年12月	-41.29%
37971	沈北	大志变	志詹乙线	沈煤大桥16箱变202配电变压器	400	27.60%	249.6	249.6		是	2026年12月	-21.13%
37972	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	方林家园二期小区箱式变电站1配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2025年12月	11.95%
37973	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	久成乐府1配电室202间隔配电变压器	800	97.88%	0	0	2024年12月	是	2028年12月	-41.53%
37974	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利六期23箱变1变压器	630	49.52%	255	255				-44.05%
37975	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线大兴村东台	160	78.25%	18.8	18.8				-42.65%
37976	和平	广州变	广州变462广太甲线	北五甲线64右6变压器	200	97.00%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	3.88%
37977	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	宁波乙B-1(1022106)配电变压器	400	30.90%	0	0				0.00%
37978	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园2箱变2变压器	630	58.10%	0	0				-50.04%
37979	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金韵华城1变电站2变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-5.42%
37980	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	云锦公寓箱变2变压器	630	20.00%	0	0				89.62%
37981	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线何家支线015	160	106.50%	0	0	2023年1月	是	2026年6月	-10.14%
37982	东陵	营盘	营孤甲线	文澜苑南区二期2局维变电站1变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	6.76%
37983	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	华强城2-4期小区1变电站202配电变压器	630	26.67%	0	0				79.52%
37984	开发	砂山变	砂山变50562李官甲线	李官甲线李官干56左7左2右3左9右2变压器	200	4.20%	0	0		是	2025年12月	-68.40%
37985	和平	方型变	方型变442方青甲线	财政三经小区变电站201间隔配电变压器	630	57.40%	0	0		是	2025年	43.66%
37986	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线长兴分111右11	200	23.40%	0	0			2027年	-33.70%
37987	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支15+1左3	200	29.40%	121.2	121.2				-30.75%
37988	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	良辰美景2变电站2站内变压器	630	20.95%	0	0				-38.99%
37989	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	七家回迁2号变电站202配电变压器	630	19.68%	0	0			2027年	-38.05%
37990	法库	包库变	包卧线	10kV包卧线刑东支彭中元几2	400	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
37991	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干70右10柱上变压器	400	83.00%	0	0	2025年2月	是	2025年12月	-30.84%
37992	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村7号变电站2号配电变压器	630	54.29%	0	0		是	2025年12月	-51.97%
37993	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线钱家沟西台	160	44.06%	73.5	73.5		是	2025年11月	-38.27%
37994	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克4号变电站201配电变压器	400	27.20%	0	0			2027年	-34.86%
37995	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城7变电站2变压器	630	37.08%	0	0		是	2025年12月	-39.33%
37996	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城18楼31主变	500	20.80%	0	0		是	2027年12月	-44.53%
37997	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖5号变电站2号变压器	630	10.67%	218.6	218.6				-31.87%
37998	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	东风甲线东风干东风一分4+1	250	12.00%	195	195				-44.33%
37999	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分18左13变台	80	107.50%	0	0	2023年2月	是	2025年12月	-39.30%
38000	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分石洞支养殖几5	200	0.30%	0	0		是	2025年12月	100.00%
38001	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团2变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
38002	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	凯翔2箱变1变压器	500	30.40%	117.776	117.776				-42.37%
38003	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线车村分2左4+1变台	200	55.50%	69	69				100.00%
38004	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	益格清水湾小区2变电站2变压器	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-40.59%
38005	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东干3左2右2柱上变压器	315	50.79%	0	0		是	2025年12月	-51.05%
38006	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城6变电站2变压器	630	34.29%	351	351				-40.21%
38007	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城三十一号变电站201配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2027年	-43.13%
38008	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期8箱变1变压器	630	64.44%	0	0		是	2026年12月	-40.57%
38009	东陵	孙家寨	孙香线	万科新里程地下变电站2箱变2变压器	800	12.25%	0	0		是	2026年12月	-33.81%
38010	东陵	中马变	疗养甲线	万科蓝桥圣菲中心开闭站1箱变2变压器	630	16.38%	228.7972	228.7972				-35.34%
38011	法库	新依变	依草线	10kV依草线依村分09(依牛堡村西北台)	400	15.45%	0	0		是	2025年11月	-29.06%
38012	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	龙腾花苑1箱式变电站2配电变压器	630	20.95%	0	0				-41.13%
38013	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	宏达家园2箱式变电站1配电变压器	500	44.00%	0	0				-41.90%
38014	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	沈毛乙线沈小联干钢管分4	315	31.43%	0	0				-40.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38015	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支46右2	400	0.00%	360	360				0.00%
38016	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	环路支25+1右1	200	62.70%	0	0			2027年	-51.20%
38017	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	毛光干1箱变（单）	400	10.80%	0	0				-41.97%
38018	浑南	新南变	新南070新医乙线	华发新城行知坊2号变电站2号配电变压器	800	40.20%	0	0		是	2025年12月	10.45%
38019	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	吉隆新天地3变电站1变压器	630	39.68%	0	0		是	2025年12月	-37.13%
38020	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	国奥新城小区局维2变电站201配电变压器	800	35.10%	0	0		是	2026年12月	6.69%
38021	新民	新民变	新民变30164新区线	恺帝花园1变电站1变压器	500	28.40%	0	0		是	2025年12月	-38.09%
38022	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	新安干法赖分后沙支8变台	100	70.60%	0	0		是	2025年12月	-36.39%
38023	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线大孤家西台支2（车站台）	200	45.30%	89.4	89.4				-19.06%
38024	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区7变电站201间隔配电变压器	800	26.10%	173.2	173.2				4.01%
38025	东陵	水家变	水阳乙线	香堤湾6箱变1变压器	630	17.46%	0	0		是	2026年12月	-35.93%
38026	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线山梨红分61	400	50.10%	159.6	159.6				-34.86%
38027	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期1变电站202配电变压器	500	22.08%	0	0		是	2027年12月	-44.25%
38028	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖2号变电站1号变压器	630	20.19%	218.6	218.6				-33.53%
38029	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支40左2	200	57.00%	66	66				12.84%
38030	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房11组照明	400	31.35%	234.6	234.6				-34.38%
38031	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	方溪变350造化甲线造化干沙平分旺牛一支10变压器	400	48.90%	0	0		是	2025年12月	-31.47%
38032	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干11右3右2	250	43.20%	0	0		是		-38.51%
38033	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	应东干16左2	315	62.86%	0	0		是	2027年12月	-39.73%
38034	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙线6	200	68.10%	0	0		是	2026年	-37.62%
38035	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干13左2左5	250	34.00%	0	0				-40.58%
38036	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工干31变压器	315	72.06%	0	0				-48.34%
38037	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农村干农七分25	250	38.40%	0	0		是	2027年12月	-81.82%
38038	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农村干农七分26右2	250	8.00%	0	0		是	2027年12月	-44.37%
38039	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	教材分24柱上变压器	315	53.97%	0	0		是	2025年12月	-43.09%
38040	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	崇山变296中医乙线中医乙线24柱上变压器	315	33.33%	0	0		是	2025年12月	-36.81%
38041	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯干医学院分7柱上变压器	315	43.43%	0	0		是	2025年12月	-44.20%
38042	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名泰山分16柱上变压器	315	27.30%	0	0				-39.40%
38043	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分15左6左4变压器	315	55.24%	0	0		是	2025年12月	-38.83%
38044	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	长白干王士分12	100	54.90%	0	0			2027年	-46.88%
38045	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃仙分9左07	50	31.20%	0	0			2027年	-40.44%
38046	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线白杨分3左6	315	100.32%	0	0	2022年12月		2027年	-40.55%
38047	和平	花园变	花园变56768花三乙线	花三乙线10	315	60.63%	0	0				-36.10%
38048	沈河	长青变	长青变476长木乙线	长木乙线方南干45+3公变	400	32.40%	230.4	230.4				-33.79%
38049	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	怀顺干21左1+1公变	315	123.49%	0	0	2025年10月			-43.50%
38050	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干55公变	315	57.14%	103.5	103.5				-47.06%
38051	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线万寿干77公变	400	51.00%	0	0		是	2026年12月	-50.94%
38052	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干15右3公变	315	18.41%	0	0		是	2026年12月	-44.42%
38053	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干4右4柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
38054	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干34左4柱上变压器	315	33.65%	0	0		是	2025年12月	-35.58%
38055	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干大北分30	500	28.48%	0	0				-34.55%
38056	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干24左3	400	18.20%	0	0		是	2027年12月	-54.71%
38057	大东	如意变	如意变80866如信线	如信线科信干8右1	200	39.00%	0	0				-1.46%
38058	和平	方型变	方型变450中兴甲线	中兴甲线82+1	315	22.22%	0	0				-56.38%
38059	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分5	315	31.43%	0	0		是	2026年12月	-43.42%
38060	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分22左6变压器	400	30.00%	0	0		是	2025年12月	-56.16%
38061	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变170陵园乙线陵园干16柱上变压器	315	22.54%	0	0		是	2025年12月	-41.10%
38062	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	沈陵乙线沈陵干12柱上变压器	200	7.80%	0	0		是		-33.53%
38063	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分28	200	60.00%	0	0				-26.47%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38064	大东	大志变	大志变70554大劳甲线	北路甲线北路干38右5	200	34.50%	0	0				-41.48%
38065	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵乙线种子一分12+3	200	1.50%	177	177				-158.94%
38066	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干62右5	315	20.32%	0	0				-36.29%
38067	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	文萃乙线12	315	31.43%	0	0				-26.33%
38068	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线44左3	315	24.76%	0	0		是	2025年12月	-38.19%
38069	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	图强干奖工分6	315	52.70%	6.928	6.928				-43.82%
38070	和平	方型变	方型变742方学乙线	三学乙线7	400	15.50%	0	0		是	2026年12月	-17.37%
38071	皇姑	方溪变	方溪变25344方溪乙线	方溪变344方溪乙线方溪干11柱上变压器	315	9.84%	0	0		是	2025年12月	-23.47%
38072	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	川江分5柱上变压器	315	45.40%	0	0		是	2025年12月	-42.14%
38073	大东	如意变	如意变80842如花甲线	合作乙线合作干50左6	315	63.75%	0	0				-39.05%
38074	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线24变台	315	45.71%	0	0		是	2025年12月	-40.51%
38075	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	九纬分7同义2	315	7.94%	258.5	258.5				-122.31%
38076	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分10左3变台	100	90.80%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	-46.74%
38077	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾连变348向工甲线向工干42左4柱上变压器	400	46.80%	0	0				-41.99%
38078	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分12	315	78.67%	0	0				-42.59%
38079	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分22左2柱上变压器	315	19.05%	0	0		是	2025年12月	-31.76%
38080	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	怒信甲线延河分4柱上变压器	200	28.50%	0	0		是	2025年12月	-38.17%
38081	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	景观小区箱变2	630	39.62%	0	0		是	2025年12月	-33.92%
38082	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	新开河箱变2号变	630	28.25%	0	0		是	2025年12月	-42.88%
38083	和平	太原变	太原变042南十甲线	集智大厦2一次2#主变	800	33.38%	0	0				-50.70%
38084	和平	太原变	太原变040南十乙线	南宁花园21主变	630	0.00%	0	0				0.00%
38085	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城7变电站202变压器	500	40.64%	246.8	246.8				-42.77%
38086	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科1期3箱变1变压器	500	16.00%	0	0		是	2026年12月	-41.90%
38087	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二9箱变2号变	630	17.14%	0	0				-40.22%
38088	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区4箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
38089	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	林语家话2箱变2	500	16.00%	0	0		是	2025年12月	-41.66%
38090	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲8配电箱变1号变	500	65.92%	120.4	120.4				-45.83%
38091	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡6箱变1号变	500	64.40%	0	0		是	2025年12月	-43.33%
38092	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	风华时代4箱变1号变	500	30.40%	0	0				-45.50%
38093	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙3箱变2号变压器	630	12.06%	491	491				-43.82%
38094	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华2箱变1号变	630	46.86%	271.8	271.8		是	2025年12月	-42.06%
38095	和平	三好变	三好变148科技甲线	长白一次1#主变	400	59.60%	121.6	121.6				-46.29%
38096	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	万龙翔苑3变电站201	630	17.52%	0	0		是	2027年12月	-42.72%
38097	皇姑	红卫变	红卫变348国际线	克莱斯特2箱变1号变	1000	48.00%	0	0		是	2025年12月	-39.12%
38098	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际三期2箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
38099	大东	望花变	望花变70242上园乙线	人和家园箱式变电站1站内变压器	630	28.95%	0	0				-43.66%
38100	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	韩国新城1箱变1	630	16.00%	0	0				-53.82%
38101	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明1箱变1配电箱变压器	630	102.22%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-42.20%
38102	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	长北7箱变配电变压器	800	32.10%	0	0				-321.07%
38103	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	工程学院南区箱变1	630	13.02%	0	0				-42.96%
38104	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	千缘新财富大厦2土建变201	500	65.60%	0	0		是		-50.84%
38105	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑3箱变1变压器	630	18.73%	449	449				-43.87%
38106	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑4箱变1变压器	630	16.76%	461.4	461.4				-44.00%
38107	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金地盛世小区5变电站1变压器	630	37.46%	0	0		是	2025年12月	-39.11%
38108	开发	工农变	工农变55572云城乙线	宏发小区9变电站1变压器	630	27.68%	0	0		是	2025年12月	-42.25%
38109	铁西	滑翔变	滑翔变20290云峰乙线	城建花园8变电站201	315	46.03%	0	0				-46.10%
38110	铁西	重工变	重工变10840城西线	府兴雅园2变电站202变压器	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
38111	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村二期小区1变电站201配电变压器	630	34.60%	0	0				-44.98%
38112	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园7箱变2变压器	500	26.56%	0	0		是	2025年12月	-36.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38113	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	新湖北国之春五期A区1变电站202变压器	500	32.64%	0	0				99.97%
38114	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	御苑箱变1变压器	630	16.76%	461.4	461.4				29.16%
38115	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	惠和公寓4变电站201变压器	630	20.32%	0	0				-46.70%
38116	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	南风雅苑3变电站202	500	39.68%	251.6	251.6				-42.55%
38117	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工三期箱变1	630	83.81%	0	0	2025年8月			-40.17%
38118	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光8变电站2号变	630	23.49%	0	0		是	2025年12月	-41.57%
38119	沈河	怀远变	怀远变178怀港线	汇宝1变电站1变压器	630	20.00%	441	441				-44.37%
38120	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	铁路光明2变电站202变压器	630	11.43%	6.928	6.928				-43.77%
38121	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸3箱变1变压器	500	16.00%	0	0				-39.98%
38122	沈河	长青变	长青变448长南乙线	恒信1箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
38123	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	众成小区箱变1变	500	56.00%	170	170				-41.27%
38124	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际13号变电站1变压器	630	13.02%	0	0		是	2025年12月	-42.89%
38125	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城3号变电站1号变压器	630	20.95%	0	0		是	2027年	-49.35%
38126	铁西	劝工变	劝工变20052劝东乙线	金昊大厦箱变201变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
38127	沈河	长青变	长青变466青阳线	假日兰庭2箱变2变压器	630	16.19%	465	465				-42.57%
38128	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉二区5变电站201	630	77.14%	0	0				-39.47%
38129	铁西	历工变	历工变10462历南乙线	保工街3变电站201柜	400	11.10%	0	0				-48.61%
38130	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	瑞宝国际1号变电站2号变压器	800	14.25%	10	10				-40.89%
38131	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际10号变电站1变压器	1000	8.00%	0	0		是	2025年12月	-48.14%
38132	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大北小区变电站1变压器	630	53.33%	0	0				-48.10%
38133	沈河	顺城变	顺城变061辽艺乙线	东大2箱变1变压器	630	7.30%	521	521				-41.79%
38134	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰2-4箱变1变压器	400	37.20%	0	0		是	2026年12月	-40.00%
38135	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	沈阳路箱变1变压器	315	39.37%	0	0				-44.47%
38136	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期3箱变2变压器	630	19.52%	444	444				-42.96%
38137	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期4箱变1变压器	500	18.60%	357	357				-45.72%
38138	大东	沈海变	沈海变80382偕城线	东方偕城4箱变1变压器	630	25.14%	0	0		是		-43.75%
38139	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	副省级领导住宅箱变1号变	630	17.52%	452.5	452.5				-40.99%
38140	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	都城MAMO2变电站202	500	20.48%	0	0		是	2027年12月	-46.41%
38141	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工业大学博士公寓小区变电站201柜	400	20.80%	0	0				-50.36%
38142	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	汇源小区变电站201柜	400	29.40%	0	0				-44.34%
38143	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	弘富小区变电站201	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	-41.56%
38144	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	航翠园1箱变1变压器	630	25.40%	407	407				-45.36%
38145	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区5变电站	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	-45.83%
38146	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区7变电站	630	23.81%	0	0		是	2027年12月	-44.35%
38147	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区9变电站	630	22.54%	0	0		是	2027年12月	-43.64%
38148	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天6箱变1变压器	630	20.57%	0	0				-42.47%
38149	大东	粮仓变	粮仓变65558榆园乙线	保利双河城14箱变2变压器	630	42.67%	298.2	298.2				-44.67%
38150	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都5箱变2变压器	630	11.75%	493	493				-43.80%
38151	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	依园1箱变1变压器	500	18.00%	360	360				-43.67%
38152	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭10箱变1变	500	0.00%	0	0				0.00%
38153	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	化工南里小区箱变201	400	85.60%	17.6	17.6	2025年8月			-42.42%
38154	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那7变电站2021变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
38155	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	601所箱变1变压器	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	-29.04%
38156	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	富山2箱变2	400	35.50%	0	0		是	2025年12月	-40.88%
38157	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河1箱变1	315	21.33%	0	0		是	2025年12月	-37.97%
38158	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区17箱变1号	630	16.19%	0	0		是	2025年12月	-43.10%
38159	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	明华园2箱变1变	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-34.17%
38160	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	明华园2箱变2变	630	33.33%	0	0		是	2025年12月	-38.26%
38161	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰4箱变2号变	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-44.51%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38162	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	体工队箱变2变压器	630	41.90%	0	0		是	2025年12月	-37.23%
38163	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	阳光苑1箱变2	630	32.70%	0	0		是	2025年12月	-39.92%
38164	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科Ⅱ期3箱变2变压器	630	16.83%	0	0		是	2026年12月	-45.01%
38165	和平	广州变	广州变480柳州乙线	北市一街142号一次1主变	315	36.57%	0	0		是	2027年12月	-40.89%
38166	沈河	南湖变	南湖变476南升线	群升B1变电站1变压器	500	0.64%	446.8	446.8				-43.78%
38167	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线团鑫分候程支石农业几石西甲9	200	30.30%	0	0		是	2025年12月	10.97%
38168	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线石化分06右支03	200	57.40%	0	0				-49.00%
38169	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分32	315	33.65%	0	0				-44.46%
38170	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅嘉园2变电站2配电变压器	630	25.08%	0	0		是	2025年	-27.00%
38171	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	刘士南台照明	400	37.50%	210	210				10.00%
38172	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉它分14右19右8	80	43.50%	0	0			2027年	0.00%
38173	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	旭辉和恩2箱变2变压器	630	23.24%	0	0				25.13%
38174	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长白新城2号变电站2变压器	630	24.13%	0	0			2027年	-40.91%
38175	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	丁香水岸一期5箱式变电站配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-41.58%
38176	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	小淑分18左2	400	12.50%	0	0		是	2027年	28.27%
38177	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	云麓里2号变电站201间隔（施城线）配电变压器	800	1.80%	0	0			2027年	100.00%
38178	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干63右7变台	200	28.80%	122.4	122.4				-40.39%
38179	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城1箱式变电站1配电变压器	800	51.38%	0	0		是	2025年12月	-38.02%
38180	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	雅士居1箱变1变压器	500	14.40%	378	378				-43.78%
38181	和平	和平变	和平变176和银线	银信KB银信公寓1201间隔配电变压器	800	15.75%	0	0		是	2025年12月	-31.85%
38182	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田4分020	100	38.40%	0	0		是	2026年6月	-69.63%
38183	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	闸上乙线A之1柱上变压器	400	58.80%	0	0		是	2025年12月	12.57%
38184	东陵	营盘	营孙线	文澜苑A区1箱变1变压器	630	43.49%	0	0		是	2026年12月	-41.05%
38185	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲干康红分6柱上变压器	315	68.95%	0	0		是	2026年12月	-54.64%
38186	东陵	花山变	欧陆乙线	环保局1箱变1变压器	630	8.89%	511	511				-43.05%
38187	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区6变电站2变压器	800	21.38%	0	0		是	2025年12月	-40.78%
38188	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾8号变电站201间隔（白郡线）配电变压器	800	95.70%	0	0	2025年8月		2027年	-25.56%
38189	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线孟家分020	50	64.00%	13	13		是	2026年6月	-31.26%
38190	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓1变电站1变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-37.83%
38191	沈北	天乾变	天金线	汇置尚郡2小区箱变202配电变压器	800	23.10%	0	0		是	2026年12月	-7.30%
38192	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城4箱变201配电变压器	500	20.80%	346	346		是	2026年12月	-46.87%
38193	东陵	花山变	碧桂园乙线	YHG_上水二台区柱上变压器	50	40.80%	24.6	24.6				-30.99%
38194	于洪	大潘变	大祝线	弘泽锦城4站房2变压器	630	34.79%	0	0		是	2025年	-38.36%
38195	于洪	大潘变	大潘线	桃园小区1站房1变压器	630	30.98%	0	0		是	2025年	-43.47%
38196	于洪	小于变	10kV于工线56284	宁官小区2站房1变压器	630	22.35%	0	0				-36.47%
38197	于洪	平罗变	平悟线	小微怡悠食品	200	23.70%	0	0				12.01%
38198	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	金地九阙台2变电站2配电变压器	800	8.25%	0	0				0.00%
38199	于洪	兰台变	兰张线	和谐2期2站房1变压器	500	27.20%	0	0		是	2025年	-39.12%
38200	于洪	大兴变	兴古线	瑞金家苑1站房1变压器	630	29.97%	0	0				-44.62%
38201	新民	柳树沟	柳树沟变33158卢屯线	芦屯线张家窝分白马支52左18变台	50	85.60%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	7.73%
38202	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	世博弘苑1箱变2变压器	500	24.32%	0	0				-43.14%
38203	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	新华东箱变201间隔配电变压器	2000	22.00%	0	0		是	2025年12月	-41.51%
38204	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分6左1之1柱上变压器	400	19.60%	0	0				32.71%
38205	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺于80柱上变压器	200	40.00%	0	0				-47.96%
38206	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线18左4变台	200	22.88%	134.25	134.25				-30.83%
38207	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干碱家分杜家支43变台	400	27.00%	252	252				-38.85%
38208	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线城北村	200	81.00%	0	0	2025年5月	是	2025年12月	-33.73%
38209	法库	新依变	依三线	10kV依三线李房申支3+2	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
38210	浑南	智慧变	智慧954智天线	恒大中央广场六期5号变电站201配电变压器	400	13.50%	0	0		是	2027年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38211	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城C组团3土建变配电变压器2公变	500	25.20%	0	0				-38.98%
38212	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御流家园9号变电站201间隔配电变压器	630	16.83%	0	0			2027年	100.00%
38213	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线老头山分列后支1+1左5	200	24.90%	130.2	130.2				-27.95%
38214	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	唐轩英郡4变电站1变压器	630	46.48%	0	0		是	2025年12月	-37.36%
38215	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内线镇内分67右5右1变台	200	90.60%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-39.91%
38216	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城6箱变2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
38217	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙线58	315	46.67%	0	0		是	2026年	-42.81%
38218	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金干1312	315	53.33%	0	0			2027年	-34.78%
38219	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线高楼子分9	315	26.67%	0	0			2027年	-47.40%
38220	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	万科长江府箱式变电站1配电变压器	800	40.50%	0	0				-34.86%
38221	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	翡翠华庭4箱变1变压器	400	44.70%	0	0				-41.89%
38222	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	北欧云墅小区1变电站2变压器	800	25.80%	0	0				-18.85%
38223	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	金宝分9右10	200	38.70%	0	0			2027年	-35.30%
38224	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干31加3	400	36.90%	0	0				8.21%
38225	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期1变电站1配电变压器	800	31.88%	0	0				-40.40%
38226	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期1变电站2配电变压器	800	31.13%	0	0				-37.21%
38227	于洪	平罗变	平悟线	晨涛雅苑箱1变压器	630	49.02%	0	0				-37.19%
38228	开发	洞庭变	洞庭变55787洞锦线	洞锦锦园小区3变电站2变压器	800	35.63%	435	435				-41.33%
38229	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线马贝路北综合台	100	52.80%	0	0		是	2025年	-42.94%
38230	东陵	杨官变	杨紫线	紫堤东郡3配电室201柜配电变压器	630	45.33%	0	0		是	2026年12月	-32.35%
38231	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分35左8右2变台	200	29.30%	0	0				-43.41%
38232	于洪	平罗变	平辛线	富强村1台	400	23.70%	0	0				-28.11%
38233	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	紫郡首府3配电变压器	630	36.19%	339	339				-36.09%
38234	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线永丰1组照明新	100	46.20%	43.8	43.8				100.00%
38235	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	东官线40（2）	200	29.60%	0	0		是	2025年	-51.76%
38236	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	乐府新天地2号变电站1号配电变压器	400	36.00%	216	216				-34.67%
38237	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地一期3变电站1变压器	630	46.35%	275	275				-36.75%
38238	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线胡屯几02	100	42.00%	0	0		是	2025年12月	-33.23%
38239	沈北	大志变	志詹乙线	虎利干59	200	58.00%	64	64		是	2026年12月	-46.46%
38240	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线五家子东支08	200	40.50%	0	0		是	2025年12月	-26.27%
38241	东陵	上佰变	上深乙线	深井子百卉园箱式变电站201间隔配电变压器	630	27.43%	0	0		是	2026年12月	-35.65%
38242	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	小羊安村1变电站1号配电变压器	630	6.03%	0	0		是	2025年	-51.49%
38243	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪柳分20+1右1	400	35.70%	0	0		是	2027年	24.95%
38244	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警线仓库分67左3	100	49.00%	0	0		是	2025年	-33.41%
38245	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线72左4变台	200	13.60%	23.8	23.8				-37.24%
38246	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水干次干分34右14变台	200	45.60%	0	0		是	2025年12月	-34.53%
38247	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分新村支8变台	200	123.30%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	17.16%
38248	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	鸿基园1箱变1站内变压器	630	41.52%	0	0				-42.81%
38249	于洪	东民变	东酒线	小微东酒线中学分11右3+1	400	28.50%	0	0				100.00%
38250	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭樟岭路1台	400	66.90%	0	0		是	2025年	-28.64%
38251	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2.1期.三期1箱式变电站202间隔	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-41.96%
38252	新民	沙河变	沙河变45642沙安线	新安乙线法赖分163+1变台	400	21.00%	0	0				-31.20%
38253	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线提水站分和平八队支涛哥家畜养殖场几2	315	18.86%	0	0		是	2025年12月	0.00%
38254	法库	新依变	依三线	10kV依三线小造屯村甲02	315	25.71%	0	0		是	2025年12月	-30.03%
38255	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线苏东几03	100	43.40%	0	0		是	2025年12月	-19.26%
38256	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左10加1右4	315	42.86%	0	0				-20.56%
38257	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	阳光碧水园二期1变电站变压器	400	24.00%	0	0		是		-47.49%
38258	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城四期1变电站201间隔配电变压器	1000	18.40%	0	0				-44.75%
38259	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城5号变电站1变压器	630	30.79%	0	0			2027年	-36.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38260	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲干后康分15柱上变压器	400	29.55%	0	0		是	2026年12月	-32.79%
38261	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线团新分61	400	35.10%	0	0		是	2025年12月	-31.43%
38262	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	文南干16+1柱上变压器	315	14.92%	0	0		是	2025年12月	-34.23%
38263	沈北	清水变	清依线	清依线依路村分1(依路C1台)	100	78.80%	0	0		是	2026年12月	-44.27%
38264	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线尖台子村支5(尖台子综合台)	200	38.50%	0	0				-27.67%
38265	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城4.1期1变电站变压器	630	33.33%	0	0				0.00%
38266	沈北	清水变	清蒲线	阎友棋变压器(一站式)	200	0.00%	0	0				0.00%
38267	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分12之2柱上变压器	100	29.40%	0	0		是	2025年12月	23.99%
38268	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线五趟房支03	400	33.75%	0	0		是	2026年12月	100.00%
38269	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	江南壹号二期2变电站202配电变压器	800	31.80%	0	0		是	2026年12月	-31.80%
38270	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线沈双分29右9右3	100	47.20%	0	0			2027年	-27.97%
38271	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线马塘房分1左11变台	200	0.00%	0	0				0.00%
38272	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	造化甲线造化干38左1柱上变压器	100	3.60%	0	0		是	2025年12月	-35.27%
38273	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	广场综合2号配电变压器	400	29.00%	0	0			2027年	-48.38%
38274	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干156左13	50	51.60%	19.2	19.2				-49.48%
38275	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线高家村八家子照明	50	66.00%	0	0		是	2026年6月	-43.92%
38276	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团1变电站1变压器	630	44.19%	0	0				-44.35%
38277	沈北	大志变	大志变70564志西线	木匠分15+1	80	80.50%	0	0	2025年8月	是	2026年12月	-39.68%
38278	于洪	平罗变	平梧线	平罗变615平梧线沟子沿村北1台	400	21.00%	0	0				-41.87%
38279	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户变012宁家线宁家一二组照明	200	74.40%	31.2	31.2				-36.80%
38280	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	城建水岸3变电站201间隔配电变压器	400	18.50%	6.928	6.928				-41.40%
38281	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城2-3期局维2变201配电变压器	400	85.20%	0	0	2025年11月	是	2026年12月	6.26%
38282	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干131右2	400	54.90%	140.4	140.4				100.00%
38283	东陵	杨官变	杨孤乙线	杨热线杨孤甲线保利云上2变电站箱变1变压器	630	22.48%	0	0		是	2026年12月	87.42%
38284	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	安福干安福屯水田分24左12变台	100	53.60%	36.4	36.4				-75.48%
38285	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	薰衣草小区2变电站201变压器	630	38.10%	0	0		是		-40.84%
38286	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	高速分19左1	200	83.70%	12.6	12.6	2025年4月	是	2026年	-25.19%
38287	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	水库支37	315	18.67%	0	0		是	2025年	-30.68%
38288	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆6变电站2号变压器	630	26.67%	0	0				-25.64%
38289	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北乙线108+1右1	400	53.70%	0	0			2027年	0.00%
38290	于洪	东民变	东李线	东升鸿璟园7站房2配电变压器	400	9.60%	0	0				100.00%
38291	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	江南春城1变电站201	630	34.92%	0	0		是		-43.26%
38292	浑南	白塔变	白塔变986白施甲线	东博分13左1+1右3柱上变压器	200	26.70%	0	0		是	2025年12月	33.22%
38293	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线钛制分王家支03#	200	38.55%	0	0				-37.50%
38294	东陵	花山变	碧桂园甲线	花山变760碧桂园甲干51#长岭子分35柱上变压器	200	23.78%	132.45	132.45		是	2026年12月	-36.12%
38295	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线北市场分06	250	21.20%	0	0		是	2026年12月	-51.11%
38296	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际3变电站1变压器	400	23.60%	265.6	265.6				-47.25%
38297	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	青堆子五队	50	78.90%	5.55	5.55				-38.85%
38298	沈北	清水变	清驿甲线	农具分5(清水C台)	250	50.40%	0	0		是	2026年12月	-39.40%
38299	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房马家房清浩能源公变台区	200	15.00%	0	0				100.00%
38300	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰东方园3箱变1变压器	630	19.81%	0	0		是	2026年12月	-45.17%
38301	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线拉马台村	200	26.80%	0	0				-48.97%
38302	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线5右4	400	31.00%	0	0				-44.12%
38303	东陵	世园变	世高线	天琴湾2箱变1变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年12月	-14.63%
38304	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	莲花小区箱变1变压器	500	34.88%	275.6	275.6				-47.13%
38305	皇姑	长江变	长江变25454长恒线	阳光尚城二期1箱式变电站1配电变压器	630	20.00%	0	0		是	2025年12月	-48.23%
38306	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山1箱变1变压器	630	23.62%	0	0				-41.32%
38307	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅9变电站1变压器	500	27.20%	0	0				-39.73%
38308	沈河	万柳变	万柳变276万东线	惠民馨苑3变电站1变压器	630	38.48%	0	0				-42.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38309	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷4变电站202配电变压器	800	63.38%	0	0			2027年	-37.63%
38310	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤靠分东大支西大南甲6	200	22.00%	136	136				-11.88%
38311	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	雍景湾小区1配电室101配电变压器	630	42.67%	0	0		是	2025年12月	-24.33%
38312	法库	双台子	双台子变0242双五线	法库县陈宝昌家庭养殖户	200	113.70%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	100.00%
38313	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城5号变电站202配电变压器	500	26.40%	0	0			2027年	-41.41%
38314	沈北	天乾变	天乾变70670天俣线	裕湾豪庭1.2期1局维变201配电变压器	400	52.80%	0	0		是	2026年12月	-34.11%
38315	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象5变电站2变压器	630	49.14%	0	0		是	2025年12月	-42.26%
38316	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水分甲1开闭站202开关之1右1柱上变压器	400	84.60%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-25.07%
38317	沈北	天乾变	10kV天星线70654	盛京绿洲三四期1变电站202配电变压器	630	58.73%	0	0		是	2026年12月	-39.63%
38318	大东	劳动变	劳动变176欧博线	旭辉花园6箱变2变压器	800	40.20%	0	0				-11.98%
38319	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	仓库分9左1	200	34.20%	0	0		是	2025年	-30.00%
38320	苏家屯	前显变	前显变51268前润乙线	华润长白中心变电站201间隔（乙）配电变压器	800	69.90%	0	0			2027年	36.72%
38321	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊双山东综合公变台区	200	25.20%	129.6	129.6				-11.56%
38322	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	银塔新苑1号变电站1变压器	630	50.16%	0	0			2027年	-42.58%
38323	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分21右1变台	200	17.10%	0	0		是	2025年12月	13.41%
38324	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十八号变电站202配电变压器	800	25.80%	0	0		是	2027年	-42.05%
38325	东陵	中马变	疗养甲线	中旅万科城4箱变1变压器	400	28.50%	228.7972	228.7972				7.18%
38326	于洪	兰台变	兰张线	和谐1期1站房2变压器	630	12.19%	0	0		是	2025年	-36.80%
38327	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线潜水电机住宅1	160	62.50%	44	44				-36.94%
38328	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线道西石油公司住宅	250	78.00%	30	30				-38.47%
38329	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线粮校	100	102.00%	0	0	2025年2月	是	2026年12月	-55.26%
38330	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	茨子坨变017肖寨门线肖东水浇地	200	66.00%	0	0		是	2025年11月	-40.32%
38331	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鮑甲线	沙河干10左2	200	20.10%	139.8	139.8				0.89%
38332	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	文南乙线文南干13右13之2柱上变压器	400	9.00%	0	0		是	2025年12月	-60.61%
38333	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	西江月5箱式变电站2配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2025年12月	17.07%
38334	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞9箱变1变压器	800	42.00%	0	0		是		-40.61%
38335	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	吉隆新天地1变电站1变压器	500	13.44%	0	0		是	2025年12月	6.67%
38336	新民	张屯变	张屯变3362赖花乙线	欧亚非温泉度假区2变电站2变压器	630	14.60%	0	0				3.47%
38337	和平	马路湾	马路湾变692马和线	协和广场住宅21变压器	500	28.40%	0	0				95.81%
38338	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑6变电站2变压器	800	17.10%	10	10				-40.20%
38339	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	于家线民主分64右1左10变台	200	29.10%	0	0				100.00%
38340	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线东风水分支线003	50	81.00%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-59.95%
38341	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	大潘变403大高线张福安东北台	400	29.10%	0	0		是	2025年	-34.86%
38342	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑4-1配电室1变压器	630	27.05%	0	0		是	2026年12月	-41.98%
38343	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	爱琴海小区3变电站1变压器	400	45.60%	177.6	177.6		是	2025年12月	-38.26%
38344	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干191变台	400	16.73%	293.1	293.1				-48.96%
38345	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干142右3变台	200	57.20%	0	0		是	2025年12月	-56.35%
38346	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高屯分43变台	50	65.00%	0	0				-47.37%
38347	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	车家村村南分台	200	21.00%	138	138				0.00%
38348	沈北	清水变	清水变73648清辉线	前屯矿（清水）温馨3箱202配电变压器	630	28.89%	385	385				-25.90%
38349	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众干24左4	200	60.30%	0	0				100.00%
38350	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分王岗支39左6变台	400	10.80%	0	0				-31.57%
38351	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东陵干50右5	400	32.00%	232	232				-18.06%
38352	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	胡家线52+1	315	62.57%	0	0			2027年	-12.21%
38353	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线五趟房分25	200	70.80%	0	0		是	2026年12月	-34.63%
38354	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	富民花园1号变电站2号变压器	630	13.33%	0	0		是	2026年	-41.85%
38355	于洪	平罗变	平罗线	景华园1站房1变压器	630	38.10%	0	0		是	2025年	-37.20%
38356	皇姑	亚明变	亚明变20156华山甲线	方林家园箱式变电站1配电变压器	315	30.16%	0	0		是	2025年12月	-48.32%
38357	开发	砂山变	砂山变50562李官甲线	阳光100三期小区1变电站1变压器	800	42.00%	0	0		是	2025年12月	-68.35%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38358	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	观泉家园1变电站2变压器	800	33.90%	0	0		是		-30.66%
38359	开发	汪河变	汪河变56152汪阳线	洞阳小区4变电站1变压器	800	40.13%	399	399		是	2025年12月	-43.76%
38360	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干长友分36右支02变压器	100	38.10%	51.9	51.9				-19.02%
38361	浑南	孤家子	孤家子变644榆树线	名流奉玺台2号变电站202间隔配电变压器	800	54.75%	0	0		是	2027年12月	-35.40%
38362	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区13变电站1变压器	630	24.00%	415.8	415.8				-42.02%
38363	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	财落线财一B台T05	400	20.40%	0	0		是	2026年12月	13.89%
38364	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城星座6箱变1配电变压器	500	33.20%	0	0		是	2025年12月	-41.77%
38365	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心一期22号变压器	800	23.70%	0	0				74.95%
38366	法库	新依变	依草线	10kV依草线三尖泡分三支五队几6杆（三尖泡五队）	315	18.29%	0	0		是	2025年11月	-29.82%
38367	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆7号变电站2号变压器	500	25.44%	0	0		是	2025年12月	-41.81%
38368	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干10+1公变	400	31.20%	0	0				-41.06%
38369	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	特步大厦1变电站1变压器	500	40.64%	0	0		是	2025年12月	-43.65%
38370	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线饲料门市（汇源小区）	315	62.67%	0	0		是	2026年12月	-41.28%
38371	沈北	方溪变	10kV方道甲线25374线	一站式服务—辽宁恒润通信工程有限公司（道义新）	100	15.00%	0	0		是	2026年12月	12.73%
38372	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	肉鸡示范场小区变电站1变压器	630	13.02%	0	0		是	2025年12月	-41.90%
38373	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区8变电站2变压器	400	36.75%	213	213				-45.90%
38374	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区9变电站2变压器	400	84.00%	24	24	2025年8月			-40.80%
38375	法库	新依变	依三线	10kV依三线团山子西台支07	400	17.75%	0	0		是	2025年12月	-23.90%
38376	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田1分002	100	39.00%	0	0		是	2026年6月	-45.79%
38377	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线207左8变台	100	28.20%	61.8	61.8		是	2025年12月	31.44%
38378	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线东扎二组支012	100	53.70%	0	0		是	2026年12月	-38.71%
38379	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线李影分031	200	68.40%	0	0		是	2026年12月	-30.92%
38380	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线杏树六队支12	200	59.70%	0	0		是	2026年6月	-24.91%
38381	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园15箱变2变压器	630	11.05%	497.4	497.4				-37.64%
38382	于洪	平罗变	平罗线	宝能水岸康城小区2变电站1变压器	630	41.90%	0	0		是	2025年	-36.11%
38383	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	唐轩英郡12变电站1变压器	630	35.56%	0	0		是	2025年12月	-34.43%
38384	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景10变电站1变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
38385	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线恒山分2柱上变压器	315	92.70%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-42.49%
38386	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线恒山分6右2柱上变压器	315	80.32%	0	0	2024年7月	是	2025年12月	-40.91%
38387	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园B1区1变电站201变压器	800	30.38%	477	477				-39.03%
38388	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东陵乙线东陵干27+1	200	4.95%	170.1	170.1				-47.13%
38389	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚1变电站1变压器	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-33.29%
38390	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城H区3变电站202变压器	630	25.71%	0	0		是	2027年12月	-43.14%
38391	于洪	大潘变	大祝线	弘泽湾3变电站1变压器	630	21.19%	0	0		是	2025年	-42.62%
38392	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团1变电站201间隔配电变压器	500	25.92%	0	0		是	2027年12月	-33.38%
38393	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾7号变电站201配电变压器	630	35.24%	0	0			2027年	-41.75%
38394	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期6箱式变电站1配电变压器	630	22.10%	0	0		是	2025年12月	-42.07%
38395	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	生活园1变电站2站内变压器	630	18.10%	0	0				-42.72%
38396	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	干休所小区箱变1变压器	630	26.35%	401	401				-42.95%
38397	大东	粮仓变	粮仓变65540粮君甲线	上东花墅二期2箱变2变压器	630	32.00%	365.4	365.4				-36.50%
38398	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线79左16+1左2右8	100	34.80%	0	0		是	2027年	-28.00%
38399	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	YHG 辽艺干27左11国府肥牛箱变配电变压器	315	59.52%	0	0				-40.16%
38400	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	长岗村综合一台	400	69.75%	0	0		是	2026年6月	-11.17%
38401	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	全胜变152新农线信家分51	400	36.75%	0	0		是	2026年12月	-38.57%
38402	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居8号变电站202间隔配电变压器	800	22.88%	0	0			2027年	-40.66%
38403	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十六号变电站201配电变压器	630	34.60%	0	0			2027年	-42.73%
38404	于洪	五金变	五机乙线	东民变343东民线付强四队	100	41.20%	0	0		是	2025年	-26.27%
38405	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分39右1变台	400	45.75%	0	0		是	2025年12月	-19.97%
38406	东陵	杨官变	富康线	华润长安里1变电站2变压器	800	34.20%	0	0		是	2026年12月	-10.48%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38407	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向工干油漆分6东5柱上变压器	315	9.21%	0	0				-87.28%
38408	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线113	100	40.00%	0	0		是	2025年11月	-42.06%
38409	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线嘎叭分嘎叭支17	200	62.40%	0	0		是	2026年12月	-35.28%
38410	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	碧桂园御时光2变电站2变压器	630	7.30%	0	0		是	2027年12月	50.82%
38411	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	兴牛干昂帮牛分8左3变台	400	30.00%	240	240				-35.88%
38412	新民	张屯变	张屯变3360山环线	农田乙线王家岗分133右4变台	400	33.30%	0	0		是	2025年12月	-25.56%
38413	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园20变电站变压器	630	12.19%	0	0				-39.18%
38414	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线新立支20	200	29.40%	0	0		是	2025年	-28.89%
38415	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线东甸子台	200	51.60%	0	0				-36.85%
38416	于洪	曹家变	曹大甲线	曹家变674曹大甲线郎家8台	200	44.85%	0	0		是	2025年	-39.32%
38417	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线西下支002	200	44.10%	91.8	91.8				-32.96%
38418	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	一站式服务-沈阳市沈北新区中旭养殖场	200	6.60%	0	0		是	2026年12月	-13.06%
38419	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	紫荆花4箱式变电站2配电变压器	800	27.75%	0	0				-43.50%
38420	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡2箱式变电站2配电变压器	500	57.20%	0	0		是	2025年12月	-39.91%
38421	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线二道房二组照明	100	70.05%	0	0		是	2026年6月	-41.46%
38422	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村三期2变电站2变压器	630	30.79%	373	373				24.39%
38423	于洪	东民变	东李线	和泰小区七区一期1变电站2变压器	630	60.57%	0	0				-40.41%
38424	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴线68+1左3变台	400	52.60%	0	0				-31.66%
38425	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊王志伟畜牧公变台区	200	20.10%	139.8	139.8				100.00%
38426	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾小区一期7箱式变电站1配电变压器	630	25.90%	0	0		是	2025年12月	-41.68%
38427	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河南支59+1左2	200	95.10%	0	0	2025年8月		2027年	0.00%
38428	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金城蓝湾二期5号变电站1号变压器	630	23.37%	419.8	419.8				-42.40%
38429	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干62左分15右支3变压器	100	34.20%	55.8	55.8				-28.91%
38430	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克3号变电站2变压器	630	28.19%	0	0			2027年	-39.46%
38431	和平	太原变	太原变068北二乙线	泰元商务2变电站1变压器	800	36.00%	0	0				-27.84%
38432	辽中	金山变	金山变45542金庄线	靛庄村3机井	100	16.80%	73.2	73.2				-55.48%
38433	法库	果子园	果子园变1409煤矿线	日升如意城一号箱式变电站1号配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年	0.00%
38434	于洪	光辉变	光北线	小微解放佟李家村台	400	14.70%	301.2	301.2				-60.19%
38435	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线101右7变台	400	45.60%	0	0				-31.01%
38436	皇姑	文北变	70482文岗线	江山风华二期2变电站2配电变压器	800	4.50%	0	0		是	2025年12月	93.41%
38437	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江苑御品2号变电站202间隔配电变压器	630	59.68%	0	0		是	2027年12月	11.07%
38438	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地7号台区	400	49.95%	0	0		是	2025年11月	-65.55%
38439	于洪	大潘变	大潘线	雅美小区2	200	84.60%	0	0	2025年8月	是	2025年	-41.87%
38440	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线茨林分32左17右2变台	200	51.30%	77.4	77.4				0.00%
38441	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	祥和苑1变电站1变压器	400	31.60%	0	0				-39.64%
38442	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城3变电站1变压器	630	9.65%	506.2	506.2				-42.05%
38443	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山8号变电站201间隔（前金线）配电变压器	800	28.20%	0	0			2027年	9.24%
38444	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干东营分68变台	50	42.60%	0	0		是	2025年12月	-40.75%
38445	皇姑	长江变	25460长亚乙线	欧怒乙线欧怒干20右2柱上变压器	315	43.43%	0	0		是	2025年12月	-37.36%
38446	新民	新民变	新民变30164新区线	卓越馨城1变电站1变压器	500	46.40%	0	0		是	2025年12月	-44.64%
38447	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局4主变	200	18.60%	142.8	142.8				-43.31%
38448	沈北	农高变	农丰线	YHG 沈阳恒高房地产开发有限公司3箱变2变101配电变压器	630	7.62%	0	0				-79.31%
38449	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	凌云佳园1变电站2变压器	400	36.60%	213.6	213.6				-40.68%
38450	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干153变台	250	52.48%	0	0		是	2025年12月	-46.89%
38451	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲线94变台	200	70.20%	39.6	39.6		是	2025年12月	-44.11%
38452	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线51左3变台	200	128.00%	0	0	2025年9月			-33.77%
38453	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分马场支2变台	100	107.70%	0	0	2025年5月	是	2025年12月	-44.38%
38454	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	拉马桥南台	200	51.90%	76.2	76.2				-27.82%
38455	沈北	道义变	道义变15269佰景线	沈阳百益龙置业有限公司5变电站1变压器配电变压器	630	27.94%	0	0				-41.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38456	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北部F区1变电站2变压器	500	41.20%	0	0				-42.24%
38457	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	居易青年城四期1变电站1变压器	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	-41.59%
38458	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城9变电站2变压器	630	31.62%	0	0		是	2025年12月	-40.34%
38459	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城一期2箱变202配电变压器	800	39.00%	0	0		是	2026年12月	-38.23%
38460	沈北	道义变	道义变15269偃景线	太湖国际二期6201配电变压器	630	35.81%	0	0				-34.99%
38461	皇姑	广源变	广源变25766广莲乙线	广莲乙线广连干隆迪分9左4左1+1柱上变压器	400	5.60%	0	0		是	2025年12月	-20.63%
38462	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干红旗分18+1变压器	400	9.90%	320.4	320.4		是	2025年12月	-55.09%
38463	东陵	中马变	疗养甲线	世贸二期3箱变1变压器	630	16.00%	228.7972	228.7972				-28.70%
38464	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	沈阳法姬娜2号变电站1号变压器	630	19.68%	443	443				-38.92%
38465	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿三期1变电站1变压器	630	21.59%	0	0				-36.34%
38466	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线小北地分16左3变台	100	89.80%	0	0	2025年4月			-36.76%
38467	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	御水澜湾（二）2局维变电站配电变压器202	800	11.70%	0	0		是	2026年12月	20.92%
38468	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线永丰10照明新	200	81.30%	17.4	17.4	2025年6月			0.00%
38469	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁北汽配城小区2变电站1变压器	630	16.51%	0	0		是	2025年12月	-20.92%
38470	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分28左15左5变台	400	6.25%	335	335				45.72%
38471	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立于151右10	400	25.75%	0	0			2027年	-30.59%
38472	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东干吴八分13左1	200	16.20%	147.6	147.6				-42.83%
38473	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺干75右1左1柱上变压器	200	29.20%	0	0		是	2025年12月	-16.51%
38474	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新干32右1左1变台	400	21.30%	274.8	274.8				-1.32%
38475	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城1箱变2变压器	630	35.56%	0	0		是	2026年12月	-43.60%
38476	东陵	李相变	李古线	李相变645李古线李古干5照明分02柱上变压器	200	67.80%	44.4	44.4				-12.92%
38477	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	河畔新城C区2号箱式变电站2号变压器	630	22.86%	423	423				-39.26%
38478	沈北	文北变	文虎线	10KV文虎线融创御景2小区变电站201配电变压器	630	4.76%	0	0				0.00%
38479	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	千缘爱语城1变电站202	800	34.80%	0	0				-39.10%
38480	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树干新台子分53左15	80	34.88%	0	0		是	2027年	-47.01%
38481	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区7变电站202配电变压器	630	32.00%	173.2	173.2				-15.77%
38482	和平	三好变	三好变174河堤甲线	河堤甲线10左2右1	400	55.00%	140	140				-41.88%
38483	于洪	得胜变	得河线95442	小微三隆熙湖枫景小区	200	8.40%	163.2	163.2				-13.89%
38484	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线小单台分支线018	50	139.80%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-33.40%
38485	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村6号变电站202间隔配电变压器	630	44.13%	0	0			2027年	-36.74%
38486	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村7号变电站202间隔配电变压器	630	46.35%	0	0			2027年	-40.63%
38487	和平	方型变	方型变442方青甲线	YHG-规划局201配电变压器	315	40.00%	0	0		是	2025年	-50.51%
38488	沈北	新城子	新城线	新城子变550新城子线三小分05	315	78.73%	0	0		是	2026年12月	-39.73%
38489	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干52+1右5	200	5.10%	0	0			2027年	0.00%
38490	东陵	杨官变	杨孤甲线	杨官变杨孤线杨孤干42柱上变压器	50	41.10%	0	0		是	2026年12月	-42.24%
38491	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	九悦二期2变电站2配电变压器	800	5.10%	0	0				100.00%
38492	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学干39左1+1柱上变压器	400	49.50%	0	0				6.27%
38493	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线七队支07	200	75.00%	0	0		是	2026年12月	-24.73%
38494	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北分7左1柱上变压器	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
38495	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港6号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	76.80%	105.6	105.6				-29.47%
38496	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯乙线26+1右1-1柱上变压器	400	23.60%	0	0		是	2025年12月	23.44%
38497	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线王乡屯分02	50	78.00%	0	0		是	2026年12月	-39.37%
38498	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分渔场支23右分支0加1台区变压器	100	34.20%	0	0				-52.27%
38499	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河9小区201配电变压器	400	28.20%	247.2	247.2				-4.97%
38500	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	恒大中央广场二期7号变电站1号配电变压器	630	24.89%	0	0		是	2025年12月	100.00%
38501	大东	如意变	如意变80858意小甲线	吉祥2小区变电站2变压器	800	54.00%	288	288				-43.00%
38502	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线109左10变台	400	22.50%	0	0				100.00%
38503	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关七组二号台支001	200	45.23%	89.55	89.55				-39.05%
38504	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线梁家四组分支线021	400	31.65%	0	0		是	2025年12月	-24.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38505	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线齐坨子分（齐坨子分008下线）前齐台支001	200	39.15%	101.7	101.7				-29.17%
38506	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线古寺啦支11	200	45.30%	0	0		是	2026年12月	-25.73%
38507	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发广场一期1201配电变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年12月	-18.63%
38508	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线222柳泉分51八家子23柱上变压器	200	50.70%	78.6	78.6				-16.12%
38509	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线大三家子分50右1左2变台	200	55.20%	69.6	69.6				13.12%
38510	东陵	麦子屯	麦古甲线	水古线水古干养竹分29左1柱上变压器	400	24.00%	0	0		是	2026年12月	-34.73%
38511	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房味味汽配公变台区	200	84.00%	0	0	2025年11月			100.00%
38512	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	马贝小区2箱变2变压器	630	18.57%	0	0		是	2025年	-33.40%
38513	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸10变电站1变压器	500	24.00%	330	330				-43.41%
38514	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线77左7	200	73.80%	0	0			2027年	10.62%
38515	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线元家支线024	30	23.00%	0	0		是	2026年12月	-89.25%
38516	和平	太原变	太原变060胜三乙线	富润阳光小区12主变	500	19.20%	354	354				-38.90%
38517	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	凯荣禧乐都1变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是		0.00%
38518	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	英国宫6号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	38.70%	0	0			2027年	-17.09%
38519	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	宏伟茗都1变电站201柜	630	9.84%	0	0				-44.23%
38520	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里2号变电站202配电变压器	500	49.92%	0	0			2027年	-43.37%
38521	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	白山甲线白山干51左6+1柱上变压器	400	47.40%	0	0		是	2025年12月	-32.70%
38522	铁西	重工变	重工变10844重新线	万科翡翠新都会二期小区2配电室202间隔配电变压器	630	15.87%	0	0				4.10%
38523	法库	赵贝堡	赵贝堡86440赵十线	宝山变005宝十线赵贝堡葡萄园（果子园）	50	34.60%	27.7	27.7		是	2025年11月	-41.63%
38524	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里四期1局维变202配电变压器	800	30.60%	0	0		是	2026年12月	-18.88%
38525	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式服务—正达航空装备（沈阳）有限公司	400	37.20%	0	0		是	2026年12月	15.38%
38526	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	古田和睦城2箱变1变压器	630	34.60%	349	349		是		9.84%
38527	新民	张屯变	张屯变3360山环线	山环线35右6右1变台	400	42.30%	0	0				0.00%
38528	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户b3201配电变压器	500	21.60%	342	342				-42.18%
38529	于洪	光辉变	光东线	小微光辉肉禽台区	400	34.80%	220.8	220.8				-54.37%
38530	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线232右10左5变台	400	27.00%	252	252				100.00%
38531	沈北	道义变	道义变15289雷明线	正良嘉园1考核表1号变压器	630	58.10%	0	0		是	2026年12月	-36.87%
38532	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产干6右6	400	11.75%	0	0				-44.31%
38533	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线玉站分25右2变台	400	20.40%	0	0				100.00%
38534	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水二支8左6柱上变压器	250	52.56%	0	0		是	2025年12月	4.13%
38535	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区1箱式变电站1配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-49.82%
38536	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线腰达房分南台支10	400	27.90%	0	0		是	2027年	-31.33%
38537	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际三期1变电站2变压器	630	33.02%	0	0		是	2025年12月	-38.00%
38538	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干31+1左1	200	41.40%	0	0			2027年	100.00%
38539	大东	如意变	如意变80898如望乙线	联合乙线新生干54	315	49.21%	0	0		是		-45.82%
38540	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区6变电站1变压器	800	0.00%	720	720				0.00%
38541	沈北	天乾变	天金线	中金和悦3局维变电站201配电变压器	630	18.10%	0	0		是	2026年12月	13.17%
38542	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台一期1箱式变电站1配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-39.63%
38543	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	碧商芷兰湾小区1变电站2变压器	800	25.88%	513	513				-37.10%
38544	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	沈阳军翔房地产开发有限公司（阳光书香园）2201配电变压器	630	44.76%	0	0				-42.27%
38545	法库	新依变	依草线	10kV依草线草村分06(草根泡村台)	200	59.20%	0	0		是	2025年11月	-30.89%
38546	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户变015工厂线古城村十组照明	200	82.50%	15	15	2025年5月			-22.98%
38547	东陵	花山变	欧陆甲线	YHG 欧陆风情小镇二期洋房3箱变202间隔配电变压器	630	19.43%	0	0		是	2026年12月	-41.58%
38548	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左13右12	200	32.10%	115.8	115.8				0.42%
38549	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城4号变电站1号变压器	630	28.25%	0	0		是	2025年12月	-28.20%
38550	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区2变电站2变压器	630	27.43%	0	0				-41.73%
38551	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城19号变电站202配电变压器	630	22.10%	0	0			2027年	-45.79%
38552	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分19	400	44.40%	182.4	182.4		是	2025年12月	-36.04%
38553	辽中	敖司牛	敖司牛变1232局供线	城北西环火锅烧烤餐饮公变台区	400	66.90%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38554	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	城建6配电站2公变	500	0.00%	450	450				0.00%
38555	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	建大高层（馨馨园）土建变2变压器	800	18.00%	576	576		是	2028年12月	-43.89%
38556	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东区3箱变2	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-47.25%
38557	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	一站式服务—辽宁恒润通信工程有限公司（金融大学东）	100	9.60%	0	0		是	2026年12月	8.24%
38558	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	怡华馨园箱变201	400	0.00%	0	0				0.00%
38559	于洪	平罗变	平梧线	小微平罗2村北台区	400	15.60%	0	0				-25.14%
38560	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾4变电站2号变压器	630	26.35%	0	0		是	2026年12月	-37.70%
38561	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	恒大江湾2箱式变电站1号变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年12月	-35.54%
38562	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园4箱式变电站1号变压器	630	7.62%	0	0		是	2026年12月	-42.08%
38563	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城1变电站变压器	630	12.57%	0	0		是	2025年12月	-43.28%
38564	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	锅炉房箱式变电站配电变压器	315	5.71%	0	0		是	2025年12月	-57.56%
38565	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线148+1右21左8变台	400	44.10%	0	0				0.00%
38566	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线五家子一组2台支07	50	23.70%	0	0		是	2026年12月	-119.73%
38567	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡二期2号箱式变电站1号配电变压器	630	33.65%	0	0		是	2026年12月	-47.04%
38568	东陵	水家变	水阳乙线	文华苑二期1号箱式变电站1号配电变压器	630	72.38%	0	0		是	2026年12月	-121.50%
38569	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山分2箱式变电站2配电变压器	400	3.60%	0	0		是	2025年12月	5.70%
38570	沈北	道义变	道义变15269佰景线	沈阳雅苑房地产（汇置尚都）201间隔配电变压器	630	6.67%	0	0				-33.76%
38571	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	哈户中1台	200	57.00%	66	66				-11.50%
38572	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林臻府1变电站1变压器	800	8.10%	0	0		是	2025年12月	29.47%
38573	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干34左1	250	99.20%	0	0	2022年12月			-79.31%
38574	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润悦府4变电站2变压器	800	22.88%	537	537				-40.37%
38575	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗佑户坨村杜洪涛养鱼公变台区	400	16.95%	292.2	292.2				0.00%
38576	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	沙柳花园1号变电站2号变压器	630	16.76%	0	0			2027年	-43.35%
38577	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	香城澜湾3变电站1变压器	400	28.50%	246	246				-37.81%
38578	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支27+1右2柱上变压器	50	22.40%	0	0		是	2025年12月	-40.00%
38579	于洪	小子变	10kV于山线56286	宁官17号台区	160	11.25%	126	126				-64.27%
38580	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG_沈阳蒲河房地产开发有限公司3配电变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年12月	-39.01%
38581	大东	农大变	农大变80974农花甲线	后陵干108左15柱上变压器	400	8.40%	326.4	326.4				78.13%
38582	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路干19转盘分11	400	58.40%	0	0				-44.42%
38583	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新甲线赵窝分大车鱼池支19+1变台	400	24.90%	260.4	260.4				100.00%
38584	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线65	500	25.20%	324	324				-35.19%
38585	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线安坨分鱼塘支16左2变台	200	22.50%	135	135		是	2025年12月	-69.48%
38586	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居4箱变2变压器	630	16.19%	342.936	342.936				-37.90%
38587	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥五期3变电站2变压器	500	33.12%	0	0		是	2025年12月	-40.01%
38588	皇姑	怒江变	怒江变8250怒舍乙线	沈铁住宅1201间隔配电变压器	800	27.38%	452.5	452.5				-50.06%
38589	辽中	金山变	金山变45564金长线	刘二卜高登村元泰饲料公变台区	200	58.80%	62.4	62.4				0.00%
38590	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10kV龙山线十北分化肥库支林会养殖户几2	400	6.00%	0	0		是	2028年	100.00%
38591	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线佟家分27右8变台	100	33.60%	23.8	23.8				-54.44%
38592	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰一期3变电站-1间隔配电变压器	400	17.63%	0	0		是	2025年12月	-42.43%
38593	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	香格经典2号变电站201间隔（施北线）配电变压器	800	8.40%	0	0			2027年	-13.00%
38594	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和干畅阳分赵家支26左19左4	200	25.20%	0	0				0.00%
38595	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	保利溪湖林语五期1-2配电变压器	630	26.03%	0	0				-45.93%
38596	和平	南湖变	南湖变474南昌线	昌鑫2变电站201间隔配电变压器	500	21.20%	0	0				-44.92%
38597	沈河	万柳变	万柳变254祥龙乙线	祥龙干17左1+1公变	315	93.71%	0	0	2025年5月	是	2026年12月	-40.53%
38598	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村6变电站202柜	630	34.92%	347	347				-39.29%
38599	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村13号变电站1号配电变压器	500	29.44%	0	0		是	2025年12月	-43.58%
38600	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	金牛线陶菜屯分3右13变压器	100	39.20%	50.8	50.8				-80.64%
38601	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地馨城5201间隔配电变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年12月	-36.20%
38602	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	古城子综合一台（微）	200	49.20%	81.6	81.6				-26.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38603	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线拉马桥北支07	200	61.00%	58	58				-41.29%
38604	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克3号变电站1变压器	630	32.38%	0	0			2027年	-38.65%
38605	和平	广州变	广州变482广东甲线	广东甲线32左5	400	45.75%	0	0				-40.98%
38606	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十一号变电站2号变压器	800	25.13%	0	0		是	2027年	-51.70%
38607	于洪	东民变	民兴线	中港城永安嘉苑1站房2配电变压器	800	14.70%	0	0				-21.07%
38608	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	华翰苑1变电站1变压器	500	72.48%	0	0		是	2025年12月	-38.15%
38609	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	沈大分7右3左7变压器	50	21.60%	0	0		是	2027年12月	-39.96%
38610	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分38左2	200	51.60%	0	0				-29.67%
38611	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	步阳江南壹号三期小区2变202配电变压器	800	7.50%	0	0				15.84%
38612	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院1配变站2变压器	400	36.60%	0	0		是	2026年6月	-44.27%
38613	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	双E港1号变电站2号变压器	630	20.63%	0	0			2027年	-51.47%
38614	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	上和郡1号变电站202间隔配电变压器	800	47.25%	0	0			2027年	-23.78%
38615	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	上和郡1号变电站201间隔配电变压器	800	63.00%	0	0			2027年	-25.08%
38616	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	山林变550林西线文城分116左电井支05	400	40.65%	0	0			2027年	-40.02%
38617	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	馨波院1箱变1变压器	630	25.40%	117.776	117.776				-40.88%
38618	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区2变电站1变压器	800	26.25%	510	510				-41.87%
38619	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾一期1箱式变电站1配电变压器	800	21.00%	0	0		是	2025年12月	-42.24%
38620	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工乙线保工干劳动分10+1变压器	315	0.00%	283.5	283.5				-55.18%
38621	铁西	历工变	历工变10456黎明线	宏伟金都10变电站201	630	15.24%	0	0				-39.20%
38622	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	公务员大厦箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
38623	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园2期2箱变1变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年12月	-33.26%
38624	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方地下变电站1变压器	630	21.33%	0	0		是	2026年12月	-40.66%
38625	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡刘南村助农公变台区2号	400	3.00%	348	348		是	2025年	0.00%
38626	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线拉一支005	50	110.00%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-35.16%
38627	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	岐山书苑2变电站1配电变压器	400	7.60%	0	0		是	2025年12月	86.21%
38628	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期5变电站202	500	42.00%	0	0		是	2027年12月	-44.07%
38629	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	香檀4箱变1变压器	630	43.81%	0	0				-41.03%
38630	沈北	方溪变	66kV方溪变25380方富线	万科北宸之光小区4变电站201配电变压器	800	24.60%	0	0				16.09%
38631	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子设施小区支006	100	20.40%	0	0		是	2026年5月	-44.52%
38632	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线文城分001	100	92.50%	0	0	2023年1月	是	2027年	-42.07%
38633	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线34柱上变压器	400	36.00%	0	0		是	2025年12月	41.26%
38634	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	万滑干22	315	50.79%	123.5	123.5				-33.29%
38635	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	方溪变350造化甲线造化干沙平分旺牛一支5变压器	160	105.00%	0	0	2024年2月	是	2025年12月	13.19%
38636	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分76左1变压器	250	49.44%	0	0				-56.34%
38637	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	刘家分2柱上变压器	315	33.14%	0	0		是	2025年12月	-169.10%
38638	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线柴屯分53	200	9.15%	0	0		是	2025年12月	-192.61%
38639	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支9变压器	315	46.98%	0	0		是	2025年12月	-30.83%
38640	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干七家子分7变台	100	44.40%	0	0				-77.47%
38641	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干30	400	72.45%	0	0				-29.14%
38642	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干新七分33	315	72.06%	0	0				-45.80%
38643	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	应南干18左1柱上变压器	400	43.20%	0	0		是		-39.97%
38644	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变168华山乙线红工分9柱上变压器	400	57.25%	0	0		是	2025年12月	-48.67%
38645	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯干4柱上变压器	200	6.80%	0	0		是	2025年12月	-46.69%
38646	大东	望花变	望花变70258望北甲线	望北甲线望北联干14左2	315	49.84%	126.5	126.5				-43.62%
38647	和平	和平变	和平变164同北乙线	同北乙线31	315	87.94%	6.5	6.5	2025年2月			-38.60%
38648	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工乙线保工干23加1变压器	250	46.72%	108.2	108.2				-44.49%
38649	皇姑	方溪变	方溪变354闸上甲线	闸上甲线闸上干16右7柱上变压器	400	33.00%	0	0				-93.31%
38650	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	庭东乙线亦农干新城分17加1变压器	100	33.60%	0	0		是	2025年12月	-47.23%
38651	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	郑农乙线郑农干29右5右3变压器	400	97.00%	0	0	2023年9月	是	2025年	-48.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38652	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启西分6右3	315	31.75%	0	0				-40.85%
38653	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分宏达支右10左4变台	315	28.63%	0	0		是	2025年12月	-54.77%
38654	大东	农大变	农大变942农西乙线	东陵乙线东陵干农机所分4+1右2	200	3.50%	173	173				-43.85%
38655	沈河	方家变	方家变666方南甲线	方家变666方南甲线方南干31左8左5公变	400	18.00%	288	288				-42.80%
38656	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	鹏小甲线城北干小什北分5左1柱上变压器	315	43.81%	0	0				-36.93%
38657	沈河	青年变	青年变370青军线	青年变370青军线万寿干86右5公变	315	4.76%	0	0		是	2026年12月	-5.90%
38658	沈河	站前变	站前变222站北线	站前变222站北线立新干立新一分2公变	315	7.62%	259.5	259.5				-64.12%
38659	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线76左1	200	42.40%	95.2	95.2				-40.11%
38660	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干10左6	400	46.50%	0	0		是	2027年12月	-39.98%
38661	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	崇山变294中医甲线中医干19左6右1之1柱上变压器	315	7.94%	0	0		是	2025年12月	-55.42%
38662	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	昆广乙线昆广干9左6柱上变压器	315	31.75%	0	0		是	2025年12月	-16.39%
38663	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	昆广乙线昆广干15柱上变压器	315	24.76%	0	0		是	2025年12月	-49.25%
38664	皇姑	勾莲变	勾莲变10352上林甲线	上林甲线污水支41柱上变压器	200	10.00%	160	160				-53.69%
38665	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	瓦房线黑岗分22变台	200	61.95%	0	0		是	2025年12月	-32.30%
38666	沈河	青年变	青年变370青军线	青年变370青军线怀青干24右3公变	315	40.00%	0	0		是	2026年12月	-43.34%
38667	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线57右1变台	315	20.32%	0	0		是	2025年12月	-41.04%
38668	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	苏北变370水源线竞赛分30左20	315	6.35%	0	0		是	2026年	-38.60%
38669	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线89	100	85.80%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-36.04%
38670	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线水源分58+1	100	58.40%	0	0				-43.32%
38671	皇姑	旺牛变	10kV旺华甲线10954线	广华乙线广华干6+1左37柱上变压器	315	121.59%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-45.36%
38672	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	广华乙线广华干23左4柱上变压器	400	101.75%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-38.92%
38673	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线观音分12+1柱上变压器	315	73.65%	0	0		是	2025年12月	-38.72%
38674	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线观音分20柱上变压器	200	40.80%	0	0		是	2025年12月	-11.45%
38675	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵甲线市政分5	200	27.60%	0	0				-36.41%
38676	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分18	315	83.49%	0	0	2024年7月			-37.22%
38677	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	劳动变158文南乙线文南干53柱上变压器	315	1.52%	0	0		是	2025年12月	-162.55%
38678	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线八纬东分2	315	60.00%	0	0				-43.09%
38679	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	红粉分11	315	38.41%	162.5	162.5				-37.12%
38680	大东	小东变	小东变80162大华线	大华线大众干珠林分8右3变压器	315	43.17%	0	0				-39.74%
38681	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分3右3柱上变压器	315	63.17%	0	0		是	2025年12月	-33.88%
38682	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵下分37右5	100	25.50%	64.5	64.5				-48.47%
38683	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线任家甸分03	500	55.44%	0	0		是	2026年	-38.56%
38684	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分7右1柱上变压器	400	49.80%	0	0		是	2025年12月	-52.35%
38685	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线44	315	70.16%	0	0				-41.74%
38686	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干48加1	250	35.52%	117.776	117.776				-39.32%
38687	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干18柱上变压器	315	24.44%	0	0		是	2025年12月	-36.18%
38688	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线68变台	315	43.17%	0	0		是	2025年12月	-41.73%
38689	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线70变台	200	89.00%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-40.62%
38690	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分15变压器	400	80.25%	0	0	2025年6月	是	2025年12月	-48.15%
38691	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分7	315	48.76%	0	0				-55.18%
38692	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园7变电站201	500	32.64%	286.8	286.8				-43.57%
38693	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	基业百花园1箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
38694	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城一期1箱变2号变	315	55.37%	0	0		是	2025年12月	-43.81%
38695	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	万科魅力之城一期2箱变2号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
38696	和平	三好变	三好变166文体甲线	华都大厦一次变1主变	630	22.22%	427	427				-45.52%
38697	铁西	工农变	工农变55552圈强甲线	旭雅变电站（圆梦园）变电站202	630	29.84%	379	379		是	2027年6月	-43.06%
38698	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	郭家二小区1变电站201	800	82.50%	0	0	2022年12月	是	2027年12月	-49.01%
38699	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园3箱变2变压器	630	9.90%	0	0		是	2025年12月	-42.32%
38700	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区2箱变2号变	630	41.27%	0	0		是	2025年12月	-43.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38701	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	天意利生缘2箱变1变压器	630	13.71%	0	0		是	2025年12月	-40.46%
38702	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲2配电箱变1号变	630	36.51%	337	337				-43.87%
38703	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹若郡3变电站2变压器	630	22.86%	180.128	180.128				-44.10%
38704	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	民航住宅3箱变2变压器	400	14.40%	0	0				-48.27%
38705	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	铁西三小区1变电站101	400	68.50%	0	0		是	2027年12月	-42.88%
38706	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	勋业西苑1变电站201	400	17.60%	0	0		是	2027年12月	-46.01%
38707	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都2变电站202	630	30.86%	372.6	372.6				-44.37%
38708	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园1箱变1站内变压器	500	28.16%	0	0				-43.03%
38709	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑6箱变2站内变压器	630	17.14%	0	0				-28.32%
38710	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区10变电站1变压器	630	26.98%	397	397				-39.81%
38711	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	金樾小区2变电站1变压器	630	25.65%	0	0		是	2025年12月	12.99%
38712	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	福盈居小区变电站2变压器	630	22.54%	0	0				-37.85%
38713	和平	展览变	展览变846二经甲线	铁路二经南主变	630	73.65%	103	103				-44.29%
38714	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园7小区变电站2变压器	630	12.06%	491	491				-45.86%
38715	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑2箱变2变压器	630	0.00%	567	567				-3.20%
38716	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光尚城一期4箱式变电站1配电变压器	630	19.30%	0	0		是	2025年12月	-40.28%
38717	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	新开河二3箱变2号变	500	88.00%	0	0	2023年9月	是	2025年12月	-39.85%
38718	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	和惠家园3箱1站内变压器	630	30.48%	0	0				-32.98%
38719	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺小区变电站201柜	630	39.05%	321	321				-44.78%
38720	大东	毛君变	10kV毛海线7952	金杯安居箱变2变压器	500	18.40%	0	0				-41.24%
38721	铁西	应昌变	应昌变20554应劝甲线	富雅豪临3变电站201变压器	800	32.70%	0	0		是	2026年12月	-42.27%
38722	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村小区2变电站201柜	800	114.00%	0	0	2022年12月	是	2027年12月	-36.91%
38723	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	保利百合花园北园2变电站202变压器	800	48.60%	0	0				-42.21%
38724	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区2变电站202	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
38725	铁西	历工变	历工变10456黎明线	宏伟金都2变电站201	630	34.29%	0	0				-43.97%
38726	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	天时嘉园1变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
38727	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	肉联1箱变	400	19.25%	0	0		是	2025年12月	-37.93%
38728	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	淮河1箱变2	500	31.60%	0	0		是	2025年12月	-45.72%
38729	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城2号变电站1号变压器	630	16.83%	0	0		是	2027年	-43.08%
38730	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏二5箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
38731	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	凯荣国际花园2变电站202柜	500	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
38732	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	府苑名都2箱变2变压器	315	11.43%	0	0				-43.91%
38733	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	彤利雅2箱变1变	630	21.59%	431	431				-39.86%
38734	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	顺城北箱变1变压器	500	40.32%	0	0				-43.34%
38735	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	惠东新苑箱变2变压器	800	21.00%	552	552				-34.36%
38736	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳欣小区2变电站202	400	41.10%	0	0				-42.81%
38737	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	般若寺箱变2变压器	400	62.40%	0	0				-39.74%
38738	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	圣天变电站2变压器	630	65.52%	0	0				-34.69%
38739	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期2箱变2变	630	29.33%	0	0				-48.58%
38740	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	板行箱变2变压器	630	46.73%	0	0				-37.98%
38741	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	红墙变电站1变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年6月	-83.47%
38742	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	东顺城变电站1变压器	630	35.81%	0	0		是	2025年12月	-46.94%
38743	沈河	长青变	长青变480银河线	银河1-4箱变2变压器	500	10.24%	0	0		是	2026年12月	-45.47%
38744	和平	广州变	广州变464广太乙线	沈司太原北一次1主变	630	14.10%	0	0				-52.47%
38745	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城二期3号变电站1变压器	630	19.56%	0	0		是	2025年12月	-44.60%
38746	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期3箱变1变压器	630	15.71%	468	468				-43.63%
38747	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期南区2201变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
38748	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	龙腾金荷苑2箱变2	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-42.26%
38749	和平	方型变	方型变498望湖甲线	主变东大体院	400	32.00%	0	0		是	2026年12月	-42.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38750	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	顺星小区变电站202柜	630	61.97%	176.6	176.6				-38.96%
38751	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	宝石南箱变1变压器	500	43.52%	232.4	232.4				-40.80%
38752	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品13变电站2变压器	630	20.06%	0	0		是		-45.43%
38753	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城3号变电站1号变压器	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-40.70%
38754	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	晏林1配变站2变压器	630	21.84%	429.4	429.4				-44.59%
38755	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	东环时代小区2变电站202	630	34.29%	351	351				-45.16%
38756	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	十四路小区变电站201	630	61.59%	179	179				-45.84%
38757	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	沈辽路19箱变101	200	0.30%	179.4	179.4				-22.03%
38758	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	教师进修学校变电站201	100	44.10%	45.9	45.9				-53.34%
38759	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	新北花园2箱变1号变	500	52.40%	0	0		是	2025年12月	-41.32%
38760	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村10变电站202变压器	630	34.60%	0	0		是	2027年12月	-42.94%
38761	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	艳路安居1变电站201	630	15.24%	471	471				-44.36%
38762	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	艳路安居3变电站202	630	16.51%	463	463				-45.67%
38763	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	云华园1变电站202	630	29.21%	383	383				-35.30%
38764	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那9变电站2021变压器	630	40.76%	0	0				-46.97%
38765	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	东城紫祥苑1变电站1变压器	400	29.40%	242.4	242.4				-40.99%
38766	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	阳山馨园箱变1变压器	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-37.45%
38767	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	潭江街1箱变1	400	0.00%	0	0				0.00%
38768	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山3箱变1	630	27.62%	0	0		是	2025年12月	-41.92%
38769	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园3变电站202变压器	630	0.00%	93.528	93.528				0.00%
38770	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	卫工新村4变电站201柜	500	36.48%	93.528	93.528				-41.35%
38771	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	沈辽路13变电站201	500	30.40%	298	298				-47.65%
38772	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区12箱变2号变	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-44.18%
38773	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	体育学院箱变2	630	26.29%	0	0		是	2025年12月	-42.34%
38774	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	三隆小区5变电站1变压器	500	23.20%	105.652	105.652				-42.40%
38775	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	鑫园小区202	630	26.03%	0	0				-45.95%
38776	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	绿苑2箱变2变压器	250	11.20%	0	0				-50.09%
38777	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新干84右7变台	200	34.50%	111	111				-42.62%
38778	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	保利达江湾城四期2变电站201间隔配电变压器	400	68.00%	88	88		是	2025年12月	-38.93%
38779	大东	如意变	如意变856如沈乙线	北方奥运2箱变1变压器	630	16.83%	342.936	342.936				-41.29%
38780	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立于33右5左5左1	200	60.30%	0	0			2027年	-177.90%
38781	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	于家房4组新2	100	0.00%	90	90				0.00%
38782	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	小卜干77右3	200	5.40%	169.2	169.2				-35.46%
38783	法库	孟家变	孟东线	七家分刘窝卜支2七家刘家新村柱上变压器	100	71.10%	18.9	18.9				-34.98%
38784	沈北	天乾变	天乾变70650天文线	吾悦华府B3小区2变电站201配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	10.03%
38785	新民	新民变	新民变30172化肥线	紫御首府1变电站1变压器	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	5.70%
38786	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	一站式服务-沈阳刚仁布艺有限公司	100	105.60%	0	0	2025年4月	是	2026年12月	-57.04%
38787	苏家屯	前显变	前显变51256前湾线	鹿特丹4号变电站1变压器	800	26.25%	0	0				-38.65%
38788	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干树林分鄯窝堡支33变台	200	29.10%	121.8	121.8				-29.88%
38789	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	华强城2-4期小区4变电站202配电变压器	400	13.60%	0	0				87.48%
38790	浑南	新南变	新南042新景线	华发新城四季嘉园1号变电站201间隔配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	24.77%
38791	和平	和平变	和平变176和银线	银信KB银信公寓3201间隔配电变压器	800	21.00%	0	0		是	2025年12月	-38.73%
38792	和平	青年变	青年变368青二线	八经干46右2沈政自维201间隔配电变压器	315	12.19%	0	0		是		-44.35%
38793	于洪	东民变	东专线	小微东专线44台	400	62.70%	0	0				100.00%
38794	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	宋大分28右15右12	200	21.00%	138	138				0.00%
38795	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	N大民屯瀛盛综合楼镇内线镇内分50右1变台	100	82.60%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-32.50%
38796	东陵	中马变	军影线	世博之春6箱变2变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年12月	-42.70%
38797	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	孙家寨变208孙营线孙营干后桑林子分12柱上变压器	630	70.79%	0	0		是	2026年12月	-35.05%
38798	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线武警干177	100	85.60%	0	0	2025年4月	是	2025年	-27.24%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38799	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张屯变404张沿线张沿干张屯分30变台	80	97.13%	0	0	2024年9月	是	2025年12月	-39.36%
38800	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	教育学院箱变201间隔配电变压器	200	18.40%	0	0		是	2026年12月	-48.52%
38801	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	富华生活坊2变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
38802	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺干明星分14左14右5柱上变压器	400	12.90%	0	0		是	2025年12月	11.39%
38803	和平	和平变	和平变148和铁甲线	和铁干7左2金都饭店201间隔配电变压器	1000	37.20%	528	528				-31.22%
38804	沈北	董楼子	望滨线	YHG_百贯村D台	100	60.60%	29.4	29.4				-27.95%
38805	皇姑	红卫变	红卫变348国际线	克萊斯特5变电站2变压器	800	12.00%	0	0		是	2025年12月	-56.07%
38806	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡线	前当堡线19变台	200	22.20%	135.6	135.6				-53.14%
38807	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线甲河分7变台	200	12.45%	0	0				-57.12%
38808	东陵	水家变	水阳乙线	碧桂园云顶2变电站2号变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年12月	84.72%
38809	大东	如意变	如意变80842如花甲线	文华园6变电站2站内变压器	400	21.30%	0	0				-41.85%
38810	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分石洞支16	100	25.80%	0	0		是	2025年12月	-32.39%
38811	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干42右2右2	200	41.70%	96.6	96.6				18.23%
38812	新民	东郊变	东郊变30276东网线	东网线二龙眼分19左13变台	400	105.75%	0	0	2025年6月			0.00%
38813	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居6号变电站201间隔配电变压器	630	15.56%	0	0			2027年	-42.12%
38814	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线佛山卜分18	200	76.40%	27.2	27.2				-38.90%
38815	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	陶瓷干120左1变台	200	31.20%	117.6	117.6				97.96%
38816	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干130左1变台	200	33.00%	114	114		是	2025年12月	51.29%
38817	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干碱家分杜家支6变台	200	94.20%	0	0	2024年6月			-23.31%
38818	于洪	小于变	10kV于山线56286	乐城国际3箱变1配电变压器	400	8.00%	328	328				100.00%
38819	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线前尖山东洼子电井	200	35.70%	108.6	108.6				-43.10%
38820	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任西水田支010	50	54.80%	0	0		是	2026年5月	-50.78%
38821	皇姑	长江变	25460长亚乙线	融乾花园箱变1变压器	500	49.20%	0	0		是	2025年12月	-41.73%
38822	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线城北村北台	315	45.21%	0	0		是	2025年12月	-44.92%
38823	康平	中心变	中心变2604镇一线	计量箱变1变压器	200	28.80%	0	0		是	2026年12月	-43.43%
38824	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	远洋公馆1变电站1变压器	630	38.10%	0	0		是	2025年12月	-39.76%
38825	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分8左2	250	12.40%	0	0			2027年	-66.92%
38826	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	君临天下五期1箱变201	400	66.80%	0	0		是	2027年12月	-37.70%
38827	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	玖熙墅2变电站2间隔102配电变压器	400	33.90%	224.4	224.4		是	2025年12月	-19.91%
38828	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城三期3箱式变电站2配电变压器	800	18.60%	0	0		是	2025年12月	0.00%
38829	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡5变电站2变压器	400	14.40%	302.4	302.4				-33.40%
38830	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	双喜北小区土建变201	400	113.50%	0	0	2022年12月	是	2027年12月	-42.15%
38831	皇姑	广源变	广源变25780广明线	橡树湾二期4箱式变电站1配电变压器	630	35.05%	0	0		是	2025年12月	-40.54%
38832	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	五彩二1箱变1变压器	630	25.08%	0	0				-41.91%
38833	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	市内乙线47+1右2	400	43.80%	0	0			2027年	75.52%
38834	苏家屯	苏南变	苏南变60242苏康甲线	香醇波尔多5号变电站2号变压器	630	66.29%	149.4	149.4				-40.78%
38835	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	肇西线肇西干39+1变压器	50	13.20%	0	0		是		8.97%
38836	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	长兴分49右3左2	400	0.00%	0	0			2027年	0.00%
38837	和平	马路湾	马路湾变692马和线	协和广场三期1变电站2号	800	93.38%	0	0	2024年9月	是		-30.90%
38838	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	荣盛昆山豪庭1箱式变电站2配电变压器	630	59.05%	0	0		是	2025年12月	0.00%
38839	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品7变电站201变压器	630	28.19%	389.4	389.4				-42.09%
38840	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	富禹天玺二期1箱式变电站1配电变压器	800	45.00%	0	0		是	2025年12月	49.97%
38841	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干14左15变台	200	48.00%	0	0		是	2025年12月	-38.71%
38842	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区10变电站1变压器	400	40.80%	0	0		是	2025年12月	-42.22%
38843	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台一期4箱式变电站2配电变压器	400	43.88%	0	0		是	2025年12月	-36.26%
38844	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线215左2变台	200	3.40%	0	0		是	2025年12月	-58.31%
38845	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城11号变电站201配电变压器	630	20.32%	439	439				-37.89%
38846	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分杨窝堡支11右3变台	400	10.58%	0	0				-34.13%
38847	新民	罗家房	罗家房变418罗房乙线	罗家房线裴家分14变台	200	76.50%	27	27				-36.15%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38848	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线开发区分支线002	250	16.68%	0	0		是	2025年12月	-37.53%
38849	和平	太原变	太原变098大胜线	沈铁金街佳园1美容院201间隔配电变压器	315	42.54%	149.5	149.5				-46.04%
38850	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	小微张福安中台	200	0.00%	0	0		是	2025年	-881.40%
38851	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨姜家村回迁楼居民1号配电变压器	630	20.57%	437.4	437.4				-37.83%
38852	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线姜家堡分05	200	34.00%	0	0		是	2025年12月	-25.52%
38853	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	爱琴海小区7变电站1变压器	400	36.00%	216	216		是	2025年12月	-43.02%
38854	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站干8+1	200	65.70%	0	0			2027年	-35.91%
38855	开发	洞庭变	洞庭变55758洞桂线	洞桂都荟小区3变电站2变压器	800	40.13%	0	0		是	2025年12月	-40.61%
38856	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	丽晶书香院2变电站1变压器	500	24.32%	0	0		是	2025年12月	-39.70%
38857	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造工程B区41变配电变压器	400	22.88%	268.5	268.5				-42.93%
38858	沈北	天乾变	10kV天星线70654	汇置尚都2.2期3小区变电站201配电变压器	800	21.60%	0	0		是	2026年12月	100.00%
38859	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	明日之光5号变电站201间隔（施北乙线）配电变压器	800	32.70%	0	0			2027年	17.10%
38860	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	华瑞家园1箱变1变压器	630	29.52%	0	0		是	2026年12月	-37.94%
38861	东陵	祝家变	祝高线	郝义线养殖场分48右1+1右1柱上变压器	200	48.90%	0	0		是	2026年12月	88.98%
38862	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	沈阳市沈北新区乐迪咖啡店	400	52.00%	0	0		是	2026年12月	-18.61%
38863	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑2A-1变电站201配电变压器	630	24.76%	0	0				-11.83%
38864	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干湾泡分17右8变台	200	60.60%	23.8	23.8				-37.02%
38865	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰3箱变（单）	630	29.71%	0	0				-39.32%
38866	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园6箱变1变压器	400	31.13%	0	0				-44.98%
38867	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	全胜变146财落线养鸡场支03	20	31.20%	0	0				12.08%
38868	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干四家分53变台	200	33.00%	23.8	23.8				-35.58%
38869	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉它分10+1左2	200	76.50%	0	0			2027年	0.00%
38870	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾4号变电站202配电变压器	800	48.75%	0	0			2027年	-41.36%
38871	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城10号变电站1变压器	630	27.81%	0	0			2027年	-43.98%
38872	大东	如意变	如意变80894如花乙线	鸿泽园1变电站1站内变压器	500	21.12%	0	0				-39.95%
38873	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207卢屯线卢屯干姚家分51左5变台	50	88.80%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-404.74%
38874	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	招商公园1变电站1配电变压器	800	14.70%	0	0				47.45%
38875	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙干北乱分28	50	127.80%	0	0	2022年12月	是	2026年	-33.32%
38876	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	东风干28	400	56.10%	0	0				100.00%
38877	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线229+1变台	315	34.16%	0	0		是	2025年12月	-37.26%
38878	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线周家分37右2右1变台	400	51.90%	0	0				-38.88%
38879	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	旭辉璟宸小区3变电站2变压器	800	42.00%	0	0		是	2025年12月	-17.09%
38880	辽中	赵柳房变	赵柳房变92664赵潘线	茨榆坨史家村佳佳木门公变台区	200	16.50%	147	147				100.00%
38881	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线西山果园支05	100	20.00%	70	70				-35.16%
38882	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分20左2+1	200	89.70%	0	0	2025年2月			-19.52%
38883	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门妈妈街奇雨畜禽公变台区	200	36.00%	0	0		是	2025年11月	0.00%
38884	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	莱茵南郡2号变电站2变压器	630	16.83%	0	0			2027年	-39.75%
38885	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分54左24	100	0.00%	0	0			2027年	29.41%
38886	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分54左16左2	100	16.20%	0	0			2027年	-1.56%
38887	浑南	白塔变	白塔变962东化线	北官干124左1柱上变压器	50	14.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%
38888	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城四期2变电站201间隔配电变压器	1000	16.40%	0	0				0.00%
38889	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天明1箱式变电站2配电变压器	630	60.57%	0	0				-40.62%
38890	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖7号变电站2号变压器	630	9.21%	218.6	218.6				-33.44%
38891	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线村西支03（南三家子B台）	100	125.40%	0	0	2023年2月	是	2026年12月	-33.86%
38892	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线靠山大棚支07	50	3.60%	0	0		是	2026年6月	-31042.86%
38893	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线孙北支02	400	27.50%	0	0				-25.24%
38894	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期3变电站1配电变压器	630	25.52%	0	0				-37.96%
38895	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干小达台分25	200	21.30%	137.4	137.4				-15.88%
38896	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	保利上林湾三期1箱式变电站2配电变压器	315	33.14%	0	0		是	2025年12月	-38.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38897	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线放力分145	200	13.50%	0	0				0.00%
38898	于洪	得胜变	得河线95442	银湖雅苑V街区二期1变电站2配电变压器	630	42.54%	299	299				-48.79%
38899	康平	张强变	张强变76266张强线	张强干119柱上变压器	50	14.40%	0	0		是	2026年6月	-37.10%
38900	铁西	重工变	重工变10880重天线	意大利风情小镇四期5201间隔配电变压器	630	0.00%	567	567				-112.13%
38901	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干111左2	200	9.60%	0	0			2027年	100.00%
38902	辽中	金山变	金山变45564金长线	高登村综合一台(微)	200	48.90%	82.2	82.2				-37.27%
38903	和平	方型变	方型变470望湖乙线	雅宾利二期11主变	800	67.13%	0	0		是	2026年12月	-41.06%
38904	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线赵金卓	160	74.25%	25.2	25.2				-36.12%
38905	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线小潘三角地	160	63.75%	0	0		是	2025年	-40.58%
38906	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	怒含乙线20左16右1柱上变压器	400	36.00%	216	216				-15.21%
38907	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	善仓干26左8新	400	49.25%	0	0		是		5.99%
38908	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	金道城一期2变电站2号配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-38.69%
38909	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	东塔干30加1	400	14.50%	302	302				4.92%
38910	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线蔡伯街西北照明	630	143.17%	0	0	2025年10月			-22.78%
38911	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园4号变电站1号变压器	630	11.43%	0	0		是	2027年	-21.92%
38912	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佳地新村1变电站1号变压器	400	36.75%	0	0		是	2025年	-41.78%
38913	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	YHG 沈阳翰文房地产开发有限公司201配电变压器	630	50.48%	0	0				-40.86%
38914	沈北	道义变	道义变15259道义线	百乐小区北水泵201间隔配电变压器	630	24.38%	0	0				-28.75%
38915	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区二期3变电站202配电变压器	400	35.70%	0	0		是	2026年12月	4.65%
38916	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线王乡新台分02	50	79.60%	0	0		是	2026年12月	-25.00%
38917	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	辽宁辽泰房地产开发有限公司2箱变1号配电变压器	630	30.48%	375	375		是	2026年12月	-37.25%
38918	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分5左12变台	400	15.90%	0	0		是	2025年12月	-44.70%
38919	于洪	大潘变	大潘变54068大高线	小微沙河村南1台	200	52.50%	75	75				-48.99%
38920	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	外滩三号2号变电站201配电变压器	800	43.80%	0	0			2027年	-43.92%
38921	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右10+1	400	28.80%	0	0		是	2027年12月	25.93%
38922	于洪	家俱变	镭锦线	澳源1站房1变压器	630	40.63%	0	0				-43.49%
38923	浑南	白塔变	白塔变984白亿线	金石小镇南区1号变电站1号配电变压器	800	60.60%	0	0		是	2025年12月	-25.50%
38924	沈北	道义变	道信线	汇置尚都八期3小区变电站202配电变压器	800	28.20%	0	0		是	2026年12月	97.63%
38925	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府二期小区变电站2变压器	630	53.02%	233	233				-40.88%
38926	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	格拉斯香邸小区4变电站201配电变压器	630	25.40%	0	0		是		-38.72%
38927	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	西余村西台照明新	400	40.50%	198	198				0.00%
38928	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长河湾1号变电站201间隔配电变压器	630	25.40%	0	0			2027年	-35.86%
38929	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分道西1水井支5	100	24.60%	65.4	65.4				-58.82%
38930	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线47右3	400	90.30%	0	0	2022年12月		2027年	-38.56%
38931	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分后辛屯支机井支1	50	7.60%	0	0		是	2026年6月	100.00%
38932	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	雨润二期三2小区变电站201配电变压器	630	16.83%	0	0		是	2026年12月	17.45%
38933	东陵	中马变	疗养甲线	保利十二橡树3箱变1号配电变压器	630	26.67%	228.7972	228.7972				-42.39%
38934	于洪	家俱变	镭锦线	水木城典8变电站2变压器	630	35.81%	0	0				-42.41%
38935	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右13+1	315	59.05%	0	0		是	2027年12月	-9.78%
38936	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	旭亦畜禽公变台	200	66.90%	0	0				100.00%
38937	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	曹家小区3变电站1变压器	630	38.10%	327	327				-31.59%
38938	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支四组支003	200	137.10%	0	0	2024年12月	是	2026年12月	-35.04%
38939	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际6号变电站202配电变压器	630	19.30%	0	0			2027年	-33.77%
38940	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际7号变电站201配电变压器	630	31.11%	0	0			2027年	-41.94%
38941	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分富拉堡大庆辉家禽养殖场几1	200	43.80%	0	0				90.58%
38942	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	时光印象2号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
38943	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰东方园1箱变变压器	630	29.71%	0	0		是	2026年12月	-38.74%
38944	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉干玉站分25右2变台	200	57.90%	0	0				100.00%
38945	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园3变电站1变压器	630	32.38%	0	0		是	2025年12月	-41.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38946	大东	沈海变	沈海变80352联合甲线	辰宇新村3箱变1变压器	630	22.22%	0	0				-54.25%
38947	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际1变电站2变压器	630	26.67%	399	399				-43.01%
38948	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾三期1变电站2变压器	630	36.95%	0	0		是	2025年12月	-40.66%
38949	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	保利和光屿湖5箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
38950	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦5箱变1变压器	800	53.63%	0	0		是		-43.31%
38951	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	唐轩北廷2变电站201配电变压器	500	33.60%	282	282		是	2026年12月	-26.04%
38952	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区2变电站2配电变压器	800	26.25%	173.2	173.2				-35.65%
38953	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区4变电站2配电变压器	500	43.52%	173.2	173.2				-37.31%
38954	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170腕庄线皮家卜西照明	400	13.75%	305	305				-30.48%
38955	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线小莲花二组	160	40.75%	0	0		是	2025年11月	-43.66%
38956	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变430小卜线田水分54	80	77.50%	10	10				-38.60%
38957	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地一期1变电站1变压器	630	41.27%	307	307				-33.23%
38958	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑2变电站1变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年	-36.58%
38959	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	金地领峯1变电站2配电变压器	800	21.30%	0	0				100.00%
38960	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春四期B区1变电站202变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
38961	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	万和顺景4箱变（单）	630	57.14%	0	0		是		-48.09%
38962	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线红土墙支067	160	11.63%	0	0		是	2025年12月	-73.05%
38963	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	翰逸华园2号变电站2变压器	630	25.08%	0	0			2027年	-38.05%
38964	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	盛天家苑2号变电站2变压器	630	13.33%	0	0			2027年	-42.99%
38965	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡南二综合公变台区	200	78.90%	0	0		是	2026年12月	9.71%
38966	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城6变电站1变压器	500	68.16%	0	0				-40.48%
38967	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地4变电站1变压器	800	35.10%	439.2	439.2				-38.86%
38968	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期5变电站1变压器	800	16.20%	590.4	590.4				-44.07%
38969	于洪	范屯变	范北线	永安新村2站房1变压器	400	7.20%	331.2	331.2				-46.77%
38970	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线中学家属照明	100	92.00%	0	0	2023年2月	是	2026年12月	-32.89%
38971	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	四方台变092太平庄线农场一队照明	400	60.00%	120	120		是	2025年11月	-43.43%
38972	康平	张强变	张强变76244沙金线	各得北台5柱上变压器	100	47.10%	0	0		是	2026年12月	-32.65%
38973	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖寨门肖北村子铭富离公变台区	400	24.90%	234.044	234.044				0.00%
38974	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城14号变电站1号变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-40.53%
38975	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	肇工家园小区配电站202配电变压器	500	17.92%	0	0				-53.86%
38976	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	中寺干移动分1加1右支3变压器（清洁能源）	400	15.60%	297.6	297.6				-32.67%
38977	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	10kV黄前干前三分前水支11变压器	100	9.90%	0	0		是	2026年12月	-33.22%
38978	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	国瑞C区变电站2变压器	800	21.75%	0	0				-42.58%
38979	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线127左3左6变台	200	0.00%	0	0				0.00%
38980	沈河	万柳变	万柳变294五客线	五爱客运2箱变2变压器	800	14.25%	0	0				-39.56%
38981	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园2变电站2变压器	800	22.50%	0	0				-41.14%
38982	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区6变电站变压器	630	23.81%	105.652	105.652				-42.41%
38983	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	一站式服务-沈阳市沈北新区连友生态养猪服务场	200	5.80%	168.4	168.4				0.00%
38984	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分21右16变台	200	31.50%	0	0				-34.63%
38985	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	陶屯变130乌荆线乌荆线84变台	100	68.00%	0	0		是	2025年12月	1.22%
38986	东陵	中马变	满堂线	万科蓝桥圣菲6箱变2变压器	630	10.48%	0	0		是	2026年12月	-33.95%
38987	辽中	赵柳房变	赵柳房变92664赵潘线	大莲花东台（2021微）	400	93.30%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-38.74%
38988	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	恒大天鹅湾2号变电站201间隔（前榆甲线）配电变压器	630	22.22%	0	0			2027年	100.00%
38989	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	胡家线51右7左1右2	200	0.00%	0	0				0.00%
38990	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	财落线沈阳市飞马金属制品有限公司	400	48.20%	0	0		是	2026年12月	-31.22%
38991	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸6变电站6变压器	1000	13.20%	768	768				-44.80%
38992	和平	市府变	市府变580北市甲线	盛京金融广场11变电站202配电变压器	630	21.59%	0	0		是	2027年12月	5.93%
38993	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干22右7	630	24.57%	412.2	412.2				11.02%
38994	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭A区1变电站1配电变压器	400	16.00%	0	0		是	2025年12月	28.51%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38995	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	西苏分21左4左1	400	3.30%	0	0			2027年	0.00%
38996	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干17右1之1	315	46.35%	0	0		是	2025年12月	-39.52%
38997	法库	果子园	果子园变1409煤矿线	东部华府2局维变电站201间隔配电变压器	630	13.71%	0	0		是	2028年	100.00%
38998	法库	果子园	果子园变1409煤矿线	东部华府1局维变电站201间隔配电变压器	500	21.12%	0	0		是	2028年	100.00%
38999	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房长岗子树朋养殖箱式公变台区	400	91.80%	0	0	2025年6月			100.00%
39000	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干130右20	200	23.10%	0	0			2027年	-17.67%
39001	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干小达台分10加1右支04变压器	50	35.40%	27.3	27.3				-93.15%
39002	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区2变电站1变压器	630	36.83%	335	335				-39.97%
39003	沈北	天乾变	天乾变70658大洋甲线	沈阳市通泰应用技术研究	400	15.60%	0	0		是	2026年12月	-14.34%
39004	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	YHG_小含自维（鹏程分3箱变）配电变压器	315	81.90%	0	0	2025年11月			-41.23%
39005	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	新汉城1箱式变电站2配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2025年12月	-47.32%
39006	东陵	杨官变	杨石线	杨石线81柱上变压器	400	12.15%	0	0		是	2026年12月	-18.11%
39007	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	新汉城6箱式变电站1配电变压器	630	28.19%	0	0		是	2025年12月	-39.96%
39008	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	航辽变086三家线六间房村二组	200	71.90%	36.2	36.2				-39.16%
39009	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融首府2号变电站201间隔（苏满线）配电变压器	800	1.20%	710.4	710.4				100.00%
39010	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	御水澜湾（二）3局维变电站配电变压器202	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	24.89%
39011	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线岔海西台分支线009	200	44.70%	90.6	90.6				-35.49%
39012	苏家屯	新南变	新南变38062新白线	静安府1号变电站201间隔（白恒线）配电变压器	800	39.60%	0	0			2027年	0.00%
39013	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线大泉东台	400	24.50%	0	0		是	2025年12月	-22.25%
39014	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷子堡变039周徐线冷后西1	315	30.73%	186.7	186.7		是	2026年6月	-32.41%
39015	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线纸箱厂	80	59.63%	24.3	24.3				-37.04%
39016	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	浅草绿阁水岸枫亭1小区变电站202变压器	800	21.75%	546	546		是	2027年6月	-42.56%
39017	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下5变电站2变	800	60.00%	0	0		是	2025年12月	-33.42%
39018	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛国际4号变电站202配电变压器	800	40.75%	0	0			2027年	-40.11%
39019	开发	工农变	工农变55580工岛线	长岛小区1变电站2变压器	800	28.50%	492	492				-44.44%
39020	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	龙湖花千树小区1变电站201变压器	315	78.10%	0	0		是	2028年12月	-38.88%
39021	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分40左8左1变台	400	0.00%	0	0				0.00%
39022	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线十家子支015	100	73.50%	0	0		是	2026年12月	-21.47%
39023	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线育林分支线017	50	86.60%	0	0	2023年4月	是	2026年6月	-38.57%
39024	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期2变电站2号变压器	630	16.51%	0	0		是	2026年12月	87.80%
39025	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干73右3左2	400	4.65%	341.4	341.4				-18.31%
39026	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期4箱变（单）	630	42.54%	0	0				-35.85%
39027	法库	新依变	依草线	10kV依草线166+1（四家子三队台）	315	31.24%	0	0				-20.67%
39028	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线后大屯支8	200	38.10%	0	0		是	2027年	-31.64%
39029	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线五里山北台	400	25.25%	259	259				-44.21%
39030	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线金山卜支002	50	133.80%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-39.56%
39031	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	碧桂园御时光1变电站2变压器	630	46.35%	0	0		是	2027年12月	63.42%
39032	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	世纪枫景汇3变电站变压器	630	29.84%	0	0		是	2027年12月	-38.67%
39033	和平	展览变	展览变882展河线	春河里二期1变电站1变压器	500	38.80%	256	256				-39.47%
39034	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期9号箱式变电站1号变压器	630	29.21%	0	0		是	2027年12月	-40.67%
39035	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	怒崇乙线嘉陵分12柱上变压器	315	53.65%	0	0		是	2025年12月	-39.28%
39036	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期5箱变1变压器	315	27.94%	195.5	195.5				-44.59%
39037	苏家屯	夹河变	夹河变50772河榆甲线	翡翠分19+1右1	200	6.00%	0	0			2027年	0.00%
39038	苏家屯	于山变	于山变37742于白乙线	公园里4号变电站201（乙）配电变压器	400	41.50%	194	194				0.00%
39039	沈北	天乾变	天乾变70670天俚线	道义变260佰景线富城佰景嘉园	630	64.13%	0	0		是	2026年12月	-36.36%
39040	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干46	315	100.32%	0	0	2024年9月	是	2026年5月	-65.96%
39041	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城三期4局维变202配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
39042	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干白云分26左8	100	41.70%	0	0		是	2025年	-6.39%
39043	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城5号变电站1变压器配电变压器	630	27.81%	0	0			2027年	-42.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39044	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区3变电站1变压器	630	25.95%	403.5	403.5				-43.09%
39045	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	恒大绿洲四期小区5变电站1变压器	500	83.60%	32	32	2022年12月	是	2025年12月	-40.66%
39046	浑南	于山变	于山变758于盛线	半山华府一期3号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
39047	浑南	于山变	于山变758于盛线	半山华府一期4号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
39048	铁西	应昌变	应昌变20554应劝甲线	鑫丰国际5变电站202变压器	630	43.81%	0	0		是	2026年12月	-40.41%
39049	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园24号小区变电站201配电变压器	500	31.68%	0	0			2027年	-36.88%
39050	东陵	上佰变	上佰变	上深乙线小甸子分9柱上变压器	400	2.60%	0	0		是	2026年12月	-58.28%
39051	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵干北陵甲线省宅分5变压器	400	47.20%	0	0		是	2025年12月	-56.51%
39052	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线南岗分南岗支17变台	200	70.00%	40	40		是	2025年12月	-43.30%
39053	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干东营分33左2变台	400	17.40%	0	0		是	2025年12月	-27.82%
39054	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线147左14右2变台	160	46.50%	0	0		是	2025年12月	-42.31%
39055	新民	前当堡	前当堡变31946农田乙线	农田乙线王家岗分2右9左3左1变台	400	44.25%	183	183				-36.72%
39056	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡线	前当堡线马家分9+1右6变台	200	66.60%	46.8	46.8				-21.90%
39057	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线周家分双程支70变台	200	78.30%	0	0				5.50%
39058	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场E组团1变电站202变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
39059	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园太阳城北区一二期31号变压器	630	70.48%	0	0				-39.97%
39060	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯1箱式变电站2配电变压器	800	105.00%	0	0	2025年10月	是	2025年12月	-42.45%
39061	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园2变电站201配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
39062	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	民主小区8号变电站2号变压器	500	83.04%	34.8	34.8	2025年8月			-38.59%
39063	皇姑	文北变	70482文岗线	华润荣华府1小区箱式变电站2配电变压器	800	19.20%	0	0		是	2025年12月	57.18%
39064	于洪	大潘变	大祝线	弘泽锦城2变电站2变压器	630	30.22%	0	0		是	2025年	-43.22%
39065	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期2箱式变电站1配电变压器	800	38.25%	0	0		是	2025年12月	-41.31%
39066	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期3箱式变电站1配电变压器	800	67.13%	0	0		是	2025年12月	-41.68%
39067	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	光伸园2变电站1变压器	500	45.76%	0	0		是	2025年12月	-39.81%
39068	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	碧桂园太阳城南区2局维变202配电变压器	800	34.80%	0	0		是	2026年12月	-8.06%
39069	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	时代新城一期3小区变电站201配电变压器	630	13.65%	0	0				0.00%
39070	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦10箱变2变压器	630	34.29%	0	0		是		-42.63%
39071	东陵	汪家变	汪佰甲线	白沙岛B区2箱变2变压器	400	10.20%	0	0		是	2026年12月	22.16%
39072	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城提香2箱式变电站2配电变压器	800	39.75%	0	0		是	2025年12月	-40.71%
39073	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚4箱式变电站2配电变压器	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-41.16%
39074	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线茨林分4左21变台	400	33.00%	228	228				-0.52%
39075	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	环北福盛居3变电站1变压器	630	19.68%	0	0				-41.34%
39076	于洪	小于变	10kV小山线56240	乐城国际3箱变2配电变压器	400	15.00%	300	300				100.00%
39077	开发	郑家变	郑家变55244毛纺甲线	龙湖天宸小区3变电站1变压器	400	38.70%	205.2	205.2				7.79%
39078	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地8号变电站202配电变压器	500	51.20%	0	0			2027年	-24.47%
39079	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深干103左5	250	26.88%	0	0			2027年	-27.55%
39080	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干小黑分英侠支1左分支1变压器	50	67.80%	0	0		是	2026年12月	-39.71%
39081	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分28右支怀江分支10左T3变压器	100	72.90%	0	0		是	2026年12月	-46.17%
39082	浑南	水家变	水家变766杨官线	金地左岸1号配电室1号配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
39083	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	新湖湾一期6箱式变电站2配电变压器	800	6.60%	0	0				0.00%
39084	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干兴北井分1右支0加1左分支3变压器	100	31.50%	0	0				-47.45%
39085	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑7变电站1变压器	800	0.00%	10	10				0.00%
39086	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	兴隆变550农机线农机线37变台	400	44.10%	0	0		是	2025年12月	-31.40%
39087	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花干兰家分小北支53右2变台	200	21.60%	0	0		是	2025年	-36.97%
39088	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线62左25	160	72.00%	28.8	28.8		是	2026年	-39.09%
39089	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线16左31	50	52.40%	18.8	18.8				-59.69%
39090	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线105左57右07	200	54.90%	70.2	70.2				-43.38%
39091	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三家子支36	50	95.40%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-250.13%
39092	法库	三泉变	泉富线	10kV泉富线五秋分63	100	70.80%	19.2	19.2				-35.49%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39093	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	半山麓1箱变1变压器	630	38.10%	97.5	97.5				-15.11%
39094	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	长白府1号变电站201间隔(乙)配电变压器	400	33.30%	0	0			2027年	-11.54%
39095	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分31左13	200	4.80%	0	0				-26.26%
39096	新民	大柳变	大柳变31842于家线	大柳变907于家线于家线大汉分44变台	400	20.70%	0	0				-29.74%
39097	新民	大红旗	大红旗变506二红线	大红旗变506二红线二红干任家分7左15变台	200	46.15%	0	0				-29.05%
39098	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	柳河沟变207芦电线芦电干305右1变台	200	23.70%	0	0		是	2025年12月	-37.69%
39099	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分蛇西支2	100	21.00%	0	0		是	2025年11月	-30.48%
39100	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	龙湖E1E2地块1箱变202配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	1.92%
39101	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	龙湖E1E2地块2箱变202配电变压器	800	11.70%	0	0		是	2026年12月	8.78%
39102	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线65营盘分19	100	38.40%	0	0			2027年	-10.76%
39103	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤靠分风岐卜支杨青凡5	100	49.20%	40.8	40.8				12.14%
39104	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期6号变电站2号变压器	630	22.22%	427	427				-41.38%
39105	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区13箱式变电站1配电变压器	630	8.00%	0	0		是	2025年12月	-44.21%
39106	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	乌伯牛吴家村仓健充电公变台区	200	66.30%	47.4	47.4				0.00%
39107	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨榆坨第三社区盘锦辽锦食品公司公变台	400	38.70%	0	0				0.00%
39108	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰1箱变(单)	630	22.10%	0	0				-41.13%
39109	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	龙湖云颂2号变电站201间隔(鲍白线)配电变压器	630	17.46%	0	0		是	2025年	19.06%
39110	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线30左12右1	400	16.80%	0	0			2027年	-51.17%
39111	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	小淑卜分13右1+1左1	400	5.40%	0	0		是	2027年	-10.08%
39112	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	刘二堡靛庄村福刚电动汽车充电公变台区	200	64.50%	0	0				0.00%
39113	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	红旗台大棚小微1台	200	48.30%	83.4	83.4				100.00%
39114	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	沈阳市排水管理处南部泵站管理中心箱式变电站201间隔配电变压器	160	119.00%	0	0	2024年7月	是	2028年12月	-39.58%
39115	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分40左2	200	11.70%	0	0		是	2026年	-43.06%
39116	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	10kV黄高干86左分0加1右支2变压器	50	25.80%	32.1	32.1				-61.12%
39117	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐花园C2分建一小区1变电站202配电变压器	630	66.67%	0	0		是	2026年12月	-39.52%
39118	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	和景嘉园1变电站202配电变压器	630	38.10%	0	0		是	2027年12月	-36.35%
39119	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分公家支7左4	315	65.40%	0	0				-62.02%
39120	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线瑞鑫谷物家庭农场分8	100	18.00%	0	0				-65.25%
39121	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干后姚堡分39变台	200	14.10%	151.8	151.8				0.00%
39122	东陵	李相变	李祝乙线	李相变643李祝线李祝干55左分03柱上变压器	50	60.60%	14.7	14.7		是	2026年12月	-33.29%
39123	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	沈阳亮洁物业管理有限公司5箱2变压器配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
39124	于洪	大兴变	兴红线	三供一业大兴北辰村西站(沈阳段)临时台	100	8.10%	0	0		是	2025年	-44.50%
39125	和平	和平变	和平变168同南乙线	亚洲时尚21主变	500	30.00%	300	300				-35.04%
39126	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期3变电站202间隔配电变压器	800	64.88%	0	0		是	2025年12月	-39.61%
39127	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线胜利水利站分01	200	21.30%	0	0		是	2026年12月	100.00%
39128	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分40右支3加1右分支1变压器	100	29.40%	0	0				-60.98%
39129	皇姑	文北变	70482文岗线	华润荣华府2箱式变电站2配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	67.53%
39130	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干33	250	6.72%	0	0		是		-10.08%
39131	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干54+1	100	56.70%	0	0		是		-20.78%
39132	大东	望花变	望花变70252二台乙线	万恒愿景1箱变1变压器	630	46.98%	271	271				-46.11%
39133	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分渔场支36左分支3变压器	100	22.20%	0	0				-62.51%
39134	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支3加1右分支8变压器	50	13.20%	0	0				-56.33%
39135	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	善友线倪家分57	200	36.90%	0	0		是	2026年12月	-30.79%
39136	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线陶连分七-九支1	200	44.25%	0	0		是	2026年12月	-37.94%
39137	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线纪家分支线东金支001	200	78.80%	0	0		是	2026年6月	-17.21%
39138	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干56右3左2	400	37.00%	212	212				0.00%
39139	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰二期4号变电站2号配电变压器	630	22.22%	0	0				6.89%
39140	大东	沈海变	沈海变80398沈槽线	陶瓷大都汇2箱变1变压器	630	30.79%	0	0		是		-32.49%
39141	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	盛京学府1小区变电站101配电变压器	630	57.14%	0	0		是	2025年12月	19.73%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39142	法库	新依变	依草线	10kV依草线马荒地分50+1（马荒地北台）	200	39.10%	0	0		是	2025年11月	-27.09%
39143	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线修支08	100	53.10%	0	0		是	2026年6月	-25.66%
39144	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	和平首府7号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	23.17%	421	421				20.52%
39145	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支02	30	23.33%	0	0		是	2026年5月	-98.68%
39146	沈河	南湖变	南湖变476南升线	群升沈阳新天地小区2变电站1变压器	630	16.51%	463	463				-41.73%
39147	沈河	南湖变	南湖变476南升线	群升沈阳新天地小区3变电站1变压器	630	20.57%	437.4	437.4				-43.61%
39148	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺于53右1柱上变压器	400	25.20%	0	0		是	2025年12月	-57.64%
39149	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线西王支线047	80	57.00%	26.4	26.4				-28.50%
39150	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线张家水田南三线西分支支线001	100	27.00%	63	63				-296.18%
39151	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分37	400	18.30%	0	0				-33.02%
39152	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	哥本哈根2变压器2变压器	315	33.52%	0	0		是	2025年12月	-44.20%
39153	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	老街坊2变电站1变压器	800	11.25%	0	0		是	2025年12月	-46.52%
39154	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	老街坊5变电站2变压器	800	29.25%	0	0		是	2025年12月	-41.17%
39155	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期2箱式变电站1配电变压器	400	45.20%	0	0				-34.96%
39156	于洪	得胜变	得后线95454	西城宸阅4站房1配电变压器	630	28.57%	387	387				100.00%
39157	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	深井子综合一台(微)	400	47.40%	170.4	170.4				8.18%
39158	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地一期3变电站2变压器	630	39.68%	317	317				-37.27%
39159	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园国际7变电站201配电变压器	630	21.33%	0	0			2027年	-40.21%
39160	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	荣信森林里四期1局维变201配电变压器	800	39.30%	0	0		是	2026年12月	-20.07%
39161	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑四期1箱式变电站2配电变压器	800	42.75%	0	0		是	2025年12月	-35.19%
39162	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线鸭厂分支合作社支07	100	98.40%	0	0	2025年6月	是	2026年6月	-77.02%
39163	沈河	文艺变	文艺变986文好线	嘉里中心5配电室1变压器	800	2.10%	703.2	703.2				0.00%
39164	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲线	茨榆坨竹源废品公变台区	200	97.80%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	100.00%
39165	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	茨榆坨第四社区艺华服装加工公变台区	400	58.20%	0	0				100.00%
39166	新民	新民变	新民变30162营东线	恺帝城1变电站1变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-39.49%
39167	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方俪城2箱变1变压器	630	41.90%	0	0		是		-46.10%
39168	浑南	新南变	新南040新北线	万锦红树湾三期2变电站202间隔配电变压器	800	21.30%	0	0		是	2027年12月	-3.03%
39169	铁西	历工变	历工变10458历南甲线	香域蓝山2变电站202变压器	630	34.60%	0	0		是		-42.11%
39170	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	星荟小区1变电站1变压器	630	29.33%	183.08	183.08				-39.56%
39171	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔新城A区一期5箱式变电站201间隔配电变压器	630	27.81%	391.8	391.8				-38.88%
39172	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	审计线审计于2柱上变压器1	200	63.50%	0	0		是	2025年12月	-15.25%
39173	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线四八支004	200	53.25%	73.5	73.5				-23.46%
39174	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线大米虎分25右4	200	45.30%	0	0		是	2026年6月	-28.83%
39175	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利五期17箱变2变压器	630	35.56%	343	343				-40.86%
39176	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥11变电站201间隔配电变压器	630	64.76%	0	0		是	2026年12月	-36.68%
39177	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥9变电站201间隔配电变压器	630	30.95%	0	0		是	2026年12月	-39.02%
39178	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语小区3变电站1变压器	630	28.95%	0	0				-42.05%
39179	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	万南2箱变2变压器	630	12.70%	0	0				0.00%
39180	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	一站式-沈阳市沈北新区苗庄生鲜蔬菜店	200	21.60%	0	0		是	2026年12月	18.41%
39181	沈北	道义变	道义变地铁线	一站式-沈阳米村沈肆拾贰餐饮合伙企业	400	69.60%	0	0				12.60%
39182	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道2箱变2变压器	800	27.90%	0	0				-45.69%
39183	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城22变电站变压器	630	11.43%	0	0		是	2027年12月	-44.54%
39184	东陵	中马变	疗养甲线	锦麟河院东区二期1箱变1号变压器	630	6.86%	228.7972	228.7972				98.72%
39185	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝H区4箱变202配电变压器	630	51.11%	0	0		是	2026年12月	-36.01%
39186	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	沈阳百花谷休闲农庄经营有限公司（一站式）	100	60.00%	30	30				-37.10%
39187	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	南关路4变电站1变压器	630	86.98%	0	0	2025年8月			0.00%
39188	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中尹干茨榆分62+1（一站式）	200	45.20%	0	0				-42.79%
39189	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线七家子分006	160	15.63%	119	119				-35.59%
39190	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾花园二期1号地块小区1局维变电站201配电变压器	800	17.25%	0	0		是	2026年12月	100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39191	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区西区1变电站2变压器	630	27.94%	391	391				-36.51%
39192	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区西区2变电站2变压器	630	35.56%	343	343				-29.60%
39193	于洪	平罗变	平罗线	小微万盈农业台	400	22.80%	0	0		是	2025年	100.00%
39194	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线严西台支05	400	29.80%	0	0		是	2025年12月	-35.91%
39195	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	千缘爱都2土建变201	800	28.20%	0	0		是		-43.59%
39196	铁西	太原变	太原变35092劝联乙线	中海国际公寓1变电站201配电变压器	630	27.62%	296.172	296.172				-44.78%
39197	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	中铁阅香湖3箱式变电站2配电变压器	630	31.11%	0	0		是	2025年12月	9.16%
39198	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线糖坊南支06	200	32.70%	0	0		是	2026年6月	17.76%
39199	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润中心三期变电站201变压器配电变压器	315	63.17%	84.5	84.5				-43.24%
39200	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村1变电站2202配电变压器	630	30.10%	377.4	377.4				-29.51%
39201	东陵	水家变	水阳乙线	香堤湾3箱变1变压器	630	39.05%	0	0		是	2026年12月	-40.82%
39202	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方3箱变1变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年12月	-33.65%
39203	沈北	柳岗变	柳岗变74152乐业线	宏远路灯管理乐业街（一站式）	100	8.00%	82	82				0.36%
39204	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景4变电站201间隔配电变压器	630	12.70%	0	0		是		-2.86%
39205	于洪	曹家变	10kV曹南甲线55670	欣美家园1配电变压器	400	16.20%	295.2	295.2				-37.40%
39206	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	汇丽生活港小区2变电站2变压器	630	52.95%	0	0		是	2025年12月	-42.98%
39207	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分14	400	19.00%	0	0		是	2026年12月	-43.09%
39208	新民	新民变	新民变30158中学线	中学线33右3变台	400	30.90%	0	0		是	2025年12月	-42.12%
39209	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期11箱式变电站202间隔配电变压器	630	14.98%	0	0		是	2026年12月	-36.47%
39210	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期2箱式变电站1配电变压器	630	40.00%	0	0		是	2025年12月	-42.93%
39211	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	龙泽湾小区3变电站2变压器	500	28.40%	308	308				-44.25%
39212	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	招商瑞园2变电站1配电变压器	630	1.59%	0	0		是	2025年12月	100.00%
39213	于洪	范屯变	范新线	岔路村西1台	200	8.70%	162.6	162.6				0.03%
39214	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线大潘村内	160	62.75%	0	0		是	2025年	-49.50%
39215	沈北	东场变	10kV东润乙线70768线	中金朗悦小区2变电站202配电变压器	630	13.33%	483	483				17.35%
39216	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分64	80	27.56%	0	0			2027年	-35.64%
39217	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	天阔新城房地产6箱式变电站201间隔配电变压器	630	17.14%	459	459				-39.07%
39218	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景二期1配电室201间隔配电变压器	630	93.02%	0	0	2024年6月	是	2027年12月	6.97%
39219	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	时代新城一期1小区变电站201配电变压器	630	13.97%	0	0				0.00%
39220	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇干21号柱上变压器1	315	71.37%	0	0		是	2025年12月	-45.18%
39221	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城二期2变电站2号变压器	500	72.60%	0	0		是	2027年12月	6.24%
39222	于洪	平罗变	平罗线	小微辽宁敖松电线电缆制作台	400	0.00%	0	0		是	2025年	0.00%
39223	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线寇家六组照明	100	42.90%	0	0				-35.01%
39224	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	雪南乙线28+1左1	200	105.90%	0	0	2023年4月	是	2027年	-17.70%
39225	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分北岗支30变台	100	90.20%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-34.43%
39226	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	上园开发区箱变1变压器	800	42.30%	0	0		是		-40.77%
39227	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	YHG 红旗干德增KB冠信大厦地下变电所-2变压器	800	17.70%	578.4	578.4				-46.53%
39228	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	旺角自由度箱变2变压器	400	17.00%	292	292				-55.01%
39229	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	万城小区3箱变（单）	630	42.54%	0	0				-43.19%
39230	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克4号变电站202配电变压器	400	25.20%	0	0			2027年	-37.19%
39231	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门4号变电站201配电变压器	630	51.11%	0	0			2027年	-39.78%
39232	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	翠堤湾2箱变（单）	500	26.00%	0	0				-41.26%
39233	苏家屯	于山变	于山变37742于白乙线	公园里6号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	9.00%	648	648				-35.99%
39234	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河4变电站1号主变	800	29.63%	483	483				-33.71%
39235	东陵	花山变	碧桂园乙线	花山变760碧桂园甲干25敬老院分3柱上变压器	50	24.80%	32.6	32.6				60.84%
39236	皇姑	方溪变	方溪变25342方溪甲线	新一商品三期4箱式变电站2配电变压器	800	21.00%	0	0		是	2025年12月	-1.89%
39237	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭B区5变电站2配电变压器	800	7.50%	0	0		是	2025年12月	100.00%
39238	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子设施小区支一04	80	72.00%	0	0		是	2026年5月	-36.75%
39239	东陵	孤家子	向东甲线	天泰1箱变1变压器	630	57.78%	0	0		是	2026年12月	-38.98%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39240	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高墙子10组照明	100	96.20%	0	0	2025年5月			-35.26%
39241	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学乙线潭江分5+1柱上变压器	315	19.37%	0	0				-42.23%
39242	苏家屯	苏北变	乔松线	秀水花城3号变电站201间隔配电变压器	630	28.57%	0	0			2027年	-39.53%
39243	苏家屯	苏北变	乔松线	秀水花城5号变电站202间隔配电变压器	630	21.43%	0	0			2027年	-38.23%
39244	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲线花牛分48左1变台	400	0.00%	360	360				0.00%
39245	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进20号	200	12.60%	0	0				100.00%
39246	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	格林木棉花一期小区3箱式变电站2配电变压器	400	48.60%	0	0		是	2025年12月	-41.55%
39247	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼5箱变2变压器	630	15.56%	469	469				-40.09%
39248	和平	太原变	太原变058南七甲线	重光里小区3变电站201配电变压器	400	42.00%	0	0				-40.75%
39249	和平	太原变	太原变058南七甲线	南十条变电站201配电变压器	630	31.11%	0	0				-41.90%
39250	于洪	得胜变	得中线95474	小青新苑2站房2配电变压器	500	32.00%	290	290				-23.11%
39251	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分柏九队支7（柏九队东台）	400	8.10%	0	0		是	2025年	-17.51%
39252	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团4变电站1变压器	800	43.13%	0	0				-41.01%
39253	沈北	方溪变	66kV方溪变25380方富线	万科北宸之光小区1变电站201配电变压器	800	19.20%	0	0				32.18%
39254	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线拉十队分08	200	16.00%	0	0		是	2027年	-36.61%
39255	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线刀兰东台分14柱上变压器	200	3.00%	0	0		是	2026年12月	-16.03%
39256	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干71+1右5	80	0.00%	0	0		是	2025年	-6.52%
39257	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线青麻坎6组照明	400	35.55%	217.8	217.8				-44.88%
39258	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	茨子坨变018妈妈街线妈妈街南二台	315	93.33%	0	0	2025年4月	是	2025年11月	-30.97%
39259	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期4变电站202配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	-63.81%
39260	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线鞋城分7柱上变压器	315	54.29%	0	0		是	2025年12月	-34.93%
39261	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	亚明变166华山乙线红工分28柱上变压器	315	20.19%	0	0		是	2025年12月	-25.28%
39262	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	北陵干13柱上变压器	315	29.21%	0	0		是	2025年12月	-40.35%
39263	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	67巷分之7右2之1柱上变压器	315	25.08%	0	0				-45.78%
39264	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分4+1#	315	85.71%	0	0	2024年6月			-41.83%
39265	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支13变压器	315	47.24%	0	0		是	2025年12月	-38.78%
39266	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干21右2	315	19.05%	0	0				-62.46%
39267	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干22+1变压器	400	28.25%	0	0		是	2028年12月	-44.11%
39268	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	教材分18柱上变压器	315	80.00%	0	0	2025年8月	是	2025年12月	-41.91%
39269	和平	和平变	和平变162同北甲线	马二甲线10	400	75.75%	0	0				-39.51%
39270	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名沙西分20柱上变压器	400	49.20%	0	0				-35.40%
39271	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分18左7变压器	100	9.90%	0	0		是	2025年12月	-62.50%
39272	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线27	400	20.55%	277.8	277.8				-41.71%
39273	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左2变压器	200	27.00%	0	0		是	2025年12月	-99.90%
39274	和平	方型变	方型变442方青甲线	南四经分7	250	41.20%	0	0		是	2025年	-39.35%
39275	和平	方型变	方型变444方青乙线	方青乙线70	315	43.17%	0	0		是	2025年	-43.14%
39276	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分3公变	400	51.90%	152.4	152.4				-47.04%
39277	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线万寿干94公变	400	35.75%	0	0		是	2026年12月	-37.97%
39278	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山支3之1柱上变压器	315	35.81%	0	0		是	2025年12月	-67.29%
39279	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线141左10右5	100	124.20%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-39.93%
39280	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	崇山变248嫩江乙线嫩江干2+2柱上变压器	200	16.50%	0	0		是	2025年12月	9.97%
39281	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干3左5柱上变压器	250	28.16%	0	0		是	2025年12月	-42.70%
39282	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干大北分12	315	13.65%	0	0				-60.44%
39283	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	南路甲线南路干砂轮分10左1	200	51.30%	0	0		是		-9.11%
39284	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干8左2	315	70.10%	0	0		是	2027年12月	-45.65%
39285	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线25	400	65.70%	0	0		是	2025年12月	-39.43%
39286	和平	马路湾	马路湾变678北一甲线	北一甲线11	400	19.75%	0	0				5.05%
39287	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	大南干北文分2左1公变	400	73.00%	0	0		是	2026年12月	-32.13%
39288	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干勒石分17公变	200	44.00%	0	0				-44.84%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39289	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分2	315	32.06%	0	0		是	2026年12月	-46.33%
39290	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37右2左1	315	56.00%	0	0		是	2025年12月	-42.97%
39291	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南干长泉分9公变	315	30.79%	0	0		是	2026年12月	-43.66%
39292	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干54右1柱上变压器	100	37.60%	0	0		是	2025年12月	-47.28%
39293	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干55右8右3	315	40.95%	0	0				-39.74%
39294	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干42右16	315	111.75%	0	0	2022年12月	是	2027年12月	-39.22%
39295	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	雪松变568松南甲线松南干109左17	315	63.81%	36.372	36.372				-39.32%
39296	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分18变压器	400	8.10%	0	0		是	2025年12月	-25.34%
39297	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线21右4+1	315	21.27%	0	0		是	2026年12月	-39.65%
39298	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	东塔乙线东塔干21加1	200	66.30%	47.4	47.4				-45.68%
39299	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干污水分59变压器	400	52.00%	0	0				-41.75%
39300	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分82变压器	250	47.20%	0	0				-36.96%
39301	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支10左6变压器	200	48.90%	0	0				-29.00%
39302	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	欧亚变264西江甲线西江干5右5柱上变压器	315	2.22%	0	0		是	2025年12月	-19.53%
39303	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	昆工甲线锦水分14右5右1柱上变压器	200	99.50%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-42.90%
39304	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	南湖变466天坛乙线天坛干15公变	315	16.00%	0	0		是	2026年12月	-43.35%
39305	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	闸南分7右1柱上变压器	400	42.00%	0	0		是	2025年12月	-33.50%
39306	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	怒信甲线2右5柱上变压器	400	31.20%	0	0		是	2025年12月	-42.87%
39307	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	运河2箱变1	200	19.80%	0	0		是	2025年12月	-37.65%
39308	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	基业百花园3箱变1号变	400	70.50%	0	0				-43.12%
39309	和平	广州变	广州变482广东甲线	1主变延安里(用户)	630	16.76%	0	0				-39.64%
39310	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	沈辽路2变电站201	400	48.60%	6.928	6.928				-41.75%
39311	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	客运小区1变电站2变压器	315	46.86%	0	0		是	2025年12月	-41.55%
39312	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活5箱变2号变	630	76.19%	87	87		是	2025年12月	-44.72%
39313	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际二2箱变2号变	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-38.66%
39314	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华5箱变1变	800	52.50%	300	300		是	2025年12月	-44.17%
39315	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	松山二期2箱变1号变	400	53.50%	0	0		是	2025年12月	-42.50%
39316	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙花园6箱变1号变	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-39.26%
39317	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光5变电站1变压器	630	24.00%	0	0				-42.12%
39318	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑1变电站1变压器	630	11.11%	0	0		是		-42.86%
39319	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	省军区第四干休所箱变2号变	630	22.60%	0	0		是	2025年12月	-40.95%
39320	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	勋业西苑2变电站201	400	16.00%	0	0		是	2027年12月	-48.36%
39321	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑7变电站(原二期) 202	630	15.62%	0	0		是	2027年12月	-49.57%
39322	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	韩国新城2箱变2	630	18.29%	0	0				-40.45%
39323	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	松山小区2箱变2变压器	630	28.89%	0	0		是	2025年12月	-42.60%
39324	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	金尊雅苑变电站1变压器	400	18.00%	0	0		是	2025年12月	-48.07%
39325	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区7变电站2变压器	630	26.98%	397	397				-47.06%
39326	和平	南湖变	南湖变440三好乙线	南湖2一次1主变	500	58.56%	157.2	157.2				-82.57%
39327	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	静园小区3变电站202	630	33.97%	0	0		是	2025年12月	-36.15%
39328	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	三隆新城小区2变电站2变压器	630	17.78%	455	455				-41.65%
39329	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	沈新园10小区变电站1变压器	630	19.43%	444.6	444.6				-38.62%
39330	沈河	长青变	长青变454御龙线	中房凌云2-3箱变1变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	-42.46%
39331	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	皇城东苑2箱变1变压器	630	35.56%	0	0				-42.33%
39332	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金贵3小区变电站1变压器	630	12.95%	0	0		是	2025年12月	-37.58%
39333	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区12变电站2变压器	630	25.08%	0	0		是	2025年12月	-44.35%
39334	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区6变电站201配电变压器	630	34.60%	349	349				-33.18%
39335	铁西	工农变	工农变55578工北线	重工铁路小区2变电站202柜	630	15.24%	471	471				-36.41%
39336	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园东园2变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
39337	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	晋斯佳苑1变电站201变压器	630	18.10%	0	0				-46.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39338	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范家园二期4变电站201变压器	630	35.24%	0	0				-48.14%
39339	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	景丽花园2变电站201柜	630	33.33%	0	0				-32.31%
39340	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	书香门第1变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
39341	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	长安箱变1变压器	315	15.24%	235.5	235.5				-31.55%
39342	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	建大四区2变电站201柜	630	73.33%	0	0		是		-41.62%
39343	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	铭学苑小区变电站201	400	14.70%	0	0				-40.13%
39344	皇姑	长江变	482岳山甲线	河畔人家1箱变2	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-43.02%
39345	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭9箱变1变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
39346	和平	和平变	和平变148和铁甲线	先锋家园21主变	630	19.37%	445	445				-46.75%
39347	大东	望花变	望花变70242上园乙线	梧桐园1箱变2站内变压器	630	22.48%	0	0				-48.19%
39348	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	瑞盛2变电站2变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
39349	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华街9变电站201柜	400	79.20%	0	0		是		-43.50%
39350	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	慎德2箱变1变压器	630	69.33%	0	0		是	2025年12月	-34.46%
39351	沈河	长青变	长青变478长木甲线	中房凌云1-3箱变1变压器	630	20.32%	439	439				-46.26%
39352	铁西	万达变	万达变56084万滑乙线	艳粉二区8变电站202	400	120.00%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-43.93%
39353	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村6号变电站1变压器	500	46.80%	0	0		是	2027年12月	-45.95%
39354	大东	小东变	小东变80162大华线	盛京2变电站2变压器	500	38.00%	0	0				-42.71%
39355	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	大东路9箱变1变	500	18.88%	0	0				-49.42%
39356	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	领秀E家2箱变1变压器	630	12.76%	0	0				-46.83%
39357	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	万科金色家园2期2配变站2变压器	630	20.95%	0	0				-41.72%
39358	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山2箱变2变压器	630	19.68%	443	443				-44.66%
39359	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	中地明都1箱变1变压器	630	26.29%	0	0				-46.19%
39360	大东	望花变	望花变70242上园乙线	圣淘沙2箱变2站内变压器	500	27.20%	0	0				-40.37%
39361	浑南	营盘	营盘变072七星线	富腾国际2号变电站2号变压器	800	57.00%	0	0		是	2027年12月	-40.42%
39362	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺微型2变电站201柜	160	59.69%	48.5	48.5				-49.06%
39363	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	百花一期2箱变2变压器	400	74.50%	0	0				-40.92%
39364	大东	粮仓变	粮仓变65568和膝乙线	新光1箱变（单）	400	42.00%	192	192				-38.35%
39365	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城12号变电站2号变压器	630	27.30%	395	395				-45.41%
39366	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区16变电站201柜	630	18.41%	0	0		是	2027年12月	-42.15%
39367	铁西	万达变	万达变56064万金线	春江花月小区1变电站202	630	19.68%	443	443		是	2025年12月	-43.24%
39368	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	鸿雁家园变电站201	500	19.84%	350.8	350.8				-47.22%
39369	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	工人村住宅小区变电站201	500	34.80%	0	0		是	2027年12月	-45.08%
39370	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠7箱变2变压器	630	20.19%	439.8	439.8				-41.68%
39371	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥一期3箱变1号变	630	41.27%	0	0		是	2025年12月	-41.69%
39372	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	老干部小区箱变2号变	500	41.20%	0	0		是	2025年12月	-44.60%
39373	铁西	历工变	历工变10442历劝甲线	北一路13变电站201柜	200	0.00%	180	180				0.00%
39374	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	民主小区2号变电站1号变压器	630	77.46%	0	0		是	2027年	-36.94%
39375	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格3号变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
39376	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	工农桥西主变	400	32.40%	0	0		是		-42.10%
39377	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	嘉陵江1箱变2变压器	630	61.59%	0	0		是	2025年12月	-41.99%
39378	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都2箱变1变	630	23.49%	0	0		是	2025年12月	-39.36%
39379	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区6箱变2	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
39380	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	书馨苑2变电站2变压器	400	37.00%	0	0		是	2025年12月	-40.55%
39381	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵望乙线陵望于6右3+1柱上变压器	400	26.80%	0	0		是	2025年12月	6.41%
39382	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线谷家卜台	315	32.06%	182.5	182.5				-38.57%
39383	大东	如意变	如意变80842如花甲线	北海干3变电站1站内变压器	400	87.60%	0	0	2023年9月			-42.09%
39384	大东	小东变	小东变80188地坛线	黎明国际3箱变1变压器	500	54.08%	179.6	179.6				-22.74%
39385	大东	鹏源变	鹏源变444鹏北线	鹏利C座2变电站1站内变压器	800	37.00%	0	0				-37.16%
39386	和平	方型变	方型变442方青甲线	东纬路配电变压器	315	47.24%	0	0		是	2025年	4.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39387	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	全运村蘭园2号变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
39388	沈北	天乾变	天乾变70670天丽线	吾悦一期B4小区1变电站202配电变压器	800	29.40%	0	0		是	2026年12月	6.88%
39389	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	沙平分55右1之1柱上变压器	100	32.40%	0	0		是	2025年12月	-139.01%
39390	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	贾沟分13+1左1	200	46.20%	0	0		是	2026年	0.00%
39391	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干47	200	59.40%	0	0				-27.52%
39392	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城15号变电站201配电变压器	630	48.38%	0	0			2027年	-43.18%
39393	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城16号变电站201配电变压器	630	47.62%	0	0			2027年	-42.10%
39394	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	望湖丽园1变电站2配电变压器	500	22.80%	0	0		是	2025年12月	-41.28%
39395	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙钻石墅小区1变电站1变压器	400	15.20%	299.2	299.2				-50.92%
39396	于洪	大兴变	大兴变2532兴岗线	小微丁香工业园台	200	20.40%	139.2	139.2				1.36%
39397	东陵	孙家寨	孙桃乙线	听蓝时光1箱变1变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	11.83%
39398	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	盛京世家五期1号箱变1号变压器	630	6.03%	0	0		是	2026年12月	100.00%
39399	和平	和平变	和平变176和银线	银信KB银信公寓3202间隔配电变压器	800	33.38%	0	0		是	2025年12月	-40.11%
39400	和平	花园变	花园变774花景线	新世界悦景小区5变电站202配电变压器	630	12.70%	487	487				86.19%
39401	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园2期3箱变2变压器	630	46.35%	0	0		是	2026年12月	-33.12%
39402	东陵	祝家变	祝滨线	祝杨干66牧场支36洪沟分12永胜支3左支4右支19左3左3柱上变压器	200	40.80%	0	0		是	2026年12月	-32.35%
39403	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线蔡伯街西南照明	500	13.92%	380.4	380.4				-14.05%
39404	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区7变电站2变压器	500	27.84%	0	0		是	2025年12月	-38.46%
39405	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五黄分藤忱支2	200	9.00%	162	162				100.00%
39406	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干马长岗分2+1左15变台	400	3.90%	0	0				0.00%
39407	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	乌伯牛吴家屯秋雨副食公变台区	200	22.80%	134.4	134.4				100.00%
39408	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线下洼子北分支002	200	41.18%	0	0		是	2026年12月	-22.22%
39409	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干堤分02	200	29.25%	121.5	121.5				-20.16%
39410	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓4变电站2变压器	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-44.70%
39411	和平	广州变	广州变494广风线	凤凰大厦公寓A座202间隔配电变压器	800	17.70%	578.4	578.4				-39.27%
39412	和平	广州变	广州变494广风线	凤凰大厦公寓B座202间隔配电变压器	630	31.43%	369	369				-34.74%
39413	和平	三好变	三好变166文体甲线	文体西路56号1变压器	630	22.22%	427	427				100.00%
39414	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗火石岗村刘万泽养鱼公变台区	200	55.50%	69	69				0.00%
39415	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分牯牛支33左1	100	78.00%	0	0		是	2026年5月	-23.52%
39416	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	凯翔小区箱变（单）	500	33.28%	283.6	283.6				-34.38%
39417	大东	望花变	望花变70256望北乙线	世博家园1箱变1变压器	630	19.43%	0	0				7.53%
39418	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区3变电站2变压器	500	29.20%	304	304				16.07%
39419	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线曹屯分6左6变台	200	46.80%	0	0		是	2025年12月	6.38%
39420	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线所带祝杨干122右7柱上变压器	400	11.40%	0	0		是	2026年12月	-28.63%
39421	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	体院分15金属供暖201间隔配电变压器	200	14.00%	0	0		是	2026年12月	-55.09%
39422	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居5号变电站201间隔配电变压器	800	22.88%	0	0			2027年	-42.02%
39423	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干130左分03柱上变压器	315	50.79%	0	0				-33.73%
39424	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线后姚堡分22右5变台	200	20.25%	139.5	139.5				-39.68%
39425	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干大雅洞分57变台	200	74.20%	31.6	31.6				-39.31%
39426	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线年屯分41变台	200	27.90%	124.2	124.2				-36.88%
39427	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园9变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
39428	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤1变电站1变压器	400	33.00%	0	0		是	2025年12月	-36.29%
39429	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉村7组照明	200	19.60%	140.8	140.8				-33.53%
39430	东陵	汪家变	汪佰乙线	一方上河府3箱变1号配电变压器	800	14.40%	0	0		是	2026年12月	95.42%
39431	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天钻3箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
39432	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门8号变电站202间隔配电变压器	630	44.13%	0	0			2027年	-35.84%
39433	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	武警辽宁总队箱变变压器	630	9.90%	0	0		是	2026年6月	-39.78%
39434	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	钻石学府2箱式变电站2配电变压器	630	69.84%	0	0		是	2025年12月	19.78%
39435	东陵	中马变	高坎线	高坎干49右2柱上变压器	400	6.38%	0	0		是	2026年12月	-51.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39436	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	家乐园变电站202间隔配电变压器	630	29.21%	0	0				0.00%
39437	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园二期B区2变电站1变压器	500	56.00%	170	170				-41.73%
39438	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾2号变电站2号变压器	630	19.05%	0	0			2027年	-36.50%
39439	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	农药干3左6左1	100	86.40%	0	0	2022年12月	是	2025年	-18.05%
39440	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线前次沟凡35	100	50.40%	39.6	39.6				-46.76%
39441	皇姑	广源变	广源变25780广明线	橡树湾二期3箱式变电站1配电变压器	630	28.95%	0	0		是	2025年12月	-39.96%
39442	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A3配电站2变压器	630	20.57%	0	0		是	2026年12月	-37.91%
39443	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	丁香湾小区5箱式变电站201间隔配电变压器	630	3.62%	0	0				19.25%
39444	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌干100右6变台	200	39.60%	0	0				-34.49%
39445	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干前莲分十里支马蹄岗支4右8变台	200	54.10%	0	0		是	2025年12月	-38.18%
39446	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾1号变电站1号变压器	630	14.10%	0	0			2027年	-40.82%
39447	沈北	天乾变	天金线	金沙巴黎花园分建二2变电站202配电变压器	630	32.00%	0	0		是	2026年12月	13.68%
39448	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	水印蓝庭4变电站1站内变压器	630	16.83%	0	0		是		-44.15%
39449	和平	广州变	广州变462广太甲线	城市家园11号主变	630	10.29%	0	0				-43.78%
39450	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	亦农龙湖西府小区2变电站2变压器	800	52.88%	0	0		是	2025年12月	-33.08%
39451	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾7箱变1变压器	800	69.90%	160.8	160.8				-36.59%
39452	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线金汇分26右6变台	400	67.38%	0	0				-34.85%
39453	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区3变电站2变压器	630	33.81%	354	354		是	2027年12月	-38.36%
39454	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛线门家网分卜干沟支8右16变台	400	29.40%	242.4	242.4				-37.30%
39455	浑南	白塔变	白塔变986白施甲线	田园牧歌1号变电站202间隔配电变压器	800	41.63%	0	0		是	2027年12月	-39.48%
39456	浑南	前显变	前白乙线	万锦香樟树1期1变电站201间隔配电变压器	800	53.25%	0	0		是	2027年12月	-41.30%
39457	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支34柱上变压器	200	7.50%	0	0		是	2025年12月	-26.61%
39458	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	华发加压站201配电变压器	250	28.00%	0	0		是	2028年12月	49.86%
39459	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干二道分30左10左6变台	200	30.40%	0	0		是	2025年12月	-33.52%
39460	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干二道分59右11变台	200	45.20%	0	0		是	2025年12月	-41.21%
39461	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线高力房村台照明	50	24.60%	32.7	32.7				-34.98%
39462	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	政发物业1号变压器	630	71.11%	119	119				-62.93%
39463	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城F组团3变电站201变压器	630	46.10%	0	0		是	2028年12月	-34.50%
39464	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田2分010	100	14.10%	0	0		是	2026年6月	-159.17%
39465	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线张马夫分40左1变台	400	27.90%	248.4	248.4				100.00%
39466	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干128联络分1+1右支1台区	50	16.20%	0	0				-8.78%
39467	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	024保工印象4变电站201配电变压器	630	16.51%	0	0				135.84%
39468	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	诚达家园1号变电站1号变压器	630	38.10%	0	0		是	2027年	-39.66%
39469	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线小金家卜台	100	56.50%	33.5	33.5				-14.09%
39470	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线姜东支01	200	47.50%	0	0		是	2025年12月	-31.32%
39471	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	YHG 宏达家园锅炉房柱上变压器	200	11.50%	0	0		是	2025年12月	-40.25%
39472	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十二号变电站202配电变压器	800	19.50%	0	0		是	2027年	-41.64%
39473	于洪	得胜变	得山线95478	和谐红都3变电站2变压器	630	27.68%	0	0		是	2025年	-34.34%
39474	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	秋实园一期2变电站1变压器	500	10.24%	0	0		是	2025年12月	-42.95%
39475	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	达乐乙线104左1	200	18.60%	0	0			2027年	0.00%
39476	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇二.三期1箱1配电变压器	400	34.40%	0	0		是	2026年12月	-36.21%
39477	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇二.三期6箱1配电变压器	400	40.20%	0	0		是	2026年12月	-37.50%
39478	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干前莲分21左9变台	400	33.60%	0	0		是	2025年12月	3.28%
39479	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	郑农甲线郑农干19右4变压器	315	40.63%	155.5	155.5		是	2025年12月	-68.55%
39480	辽中	四方台	四方台变91146纸板厂线	四方台变090纸板厂线农场五队照明新	400	56.40%	134.4	134.4				0.00%
39481	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	天坛3变电站1变压器	1000	37.80%	522	522				-44.21%
39482	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅8变电站201间隔配电变压器	400	34.80%	0	0		是	2025年	-32.71%
39483	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线宋岗分2左2变台	200	50.20%	79.6	79.6				-30.51%
39484	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分77右1	200	39.60%	0	0			2027年	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39485	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利福邸1箱变1变压器	630	71.24%	118.2	118.2				-42.60%
39486	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2.1期、三期3箱式变电站201间隔	800	66.00%	0	0		是	2025年12月	-41.15%
39487	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	YHG 93033部队1号箱变1号配电变压器	800	19.88%	0	0		是	2025年12月	-39.31%
39488	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线小邦牛中台	400	80.40%	0	0	2023年1月	是	2025年11月	-31.91%
39489	沈北	清水变	清董线	环宇绿洲小区3局维箱变202变压器	630	9.52%	0	0				100.00%
39490	大东	小东变	小东变80188地坛线	黎明国际1箱变1变压器	400	26.10%	255.6	255.6				-42.29%
39491	东陵	中马变	疗养甲线	琥珀湾2箱变1变压器	630	10.79%	228.7972	228.7972				-44.21%
39492	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干271泉水分5右支02柱上变压器	200	21.30%	137.4	137.4				-9.52%
39493	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干26右1	100	26.70%	63.3	63.3				-10.91%
39494	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	平江线马莲支050	80	72.00%	14.4	14.4				-30.99%
39495	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	道义干36柱上变压器	200	25.20%	0	0				-30.57%
39496	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾三期A区3箱变2变压器	630	21.90%	429	429				-23.01%
39497	于洪	化学变	化西乙线	化西乙四环分37右56左7杆小微台	200	16.80%	0	0				0.00%
39498	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	褚贵分85右1	200	26.20%	127.6	127.6				0.00%
39499	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖5	400	39.30%	202.8	202.8				18.20%
39500	东陵	孙家寨	孙营线	华瑞家园2箱变201配电变压器	630	21.84%	0	0		是	2026年12月	-36.61%
39501	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城二期2变电站202配电变压器	800	36.38%	0	0		是	2026年12月	-39.67%
39502	苏家屯	雪松变	雪松变60584松榆乙线	剑桥郡5号变电站201间隔 (乙) 配电变压器	800	33.30%	0	0			2027年	0.00%
39503	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分28	400	50.70%	157.2	157.2		是	2025年12月	-32.67%
39504	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线平房电井分支16	30	0.00%	0	0		是	2026年12月	-268.70%
39505	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期3变电站1配电变压器	500	37.20%	0	0				-40.17%
39506	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干149右18右4	80	60.00%	24	24				-37.41%
39507	沈河	南湖变	南湖变499南东乙线	星汇云锦2-3变电站201配电变压器	800	32.10%	463.2	463.2				-6.18%
39508	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	四方台胜利村俊东设备公变台区	200	24.30%	131.4	131.4				100.00%
39509	浑南	新南变	新南042新景线	华发新城丽景嘉园2变电站2号配电变压器	800	21.00%	0	0		是	2027年12月	-13.39%
39510	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	沈阳华强新城市发展有限公司(华强城二期2-1期住宅)3201配电变压器	630	65.71%	0	0		是	2026年12月	-35.13%
39511	铁西	历工变	历工变10474富海线	旭辉雍和府2配电室201间隔配电变压器	800	83.25%	0	0	2025年8月	是	2027年12月	-28.08%
39512	铁西	历工变	历工变10482历达线	盛世家园2变电站202	630	10.48%	0	0				-41.36%
39513	辽中	养士堡	养士堡变1185曹家线	养士堡变185曹家线细河沿南台	630	84.76%	33	33	2025年8月			-59.06%
39514	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲干房申分20变台	200	33.30%	0	0				-1.56%
39515	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分14右13+1公变	315	9.84%	0	0		是	2026年12月	-38.56%
39516	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	雷凯北苑箱式变电站2配电变压器	630	47.62%	0	0		是		-37.48%
39517	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城17号变电站2号变压器	400	40.00%	0	0			2027年	-45.58%
39518	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子西分支线020	80	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
39519	沈北	农高变	农高变70358农海线	沈阳安邦置业发展有限公司3201配电变压器	630	6.10%	0	0				-37.43%
39520	沈北	方溪变	方开甲线	沈阳雷明房地产开发有限公司3箱变201配电变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年12月	-44.14%
39521	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线于台北棚	80	46.00%	35.2	35.2				-342.74%
39522	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线农药线77左05	100	55.50%	0	0		是	2025年	-27.11%
39523	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖香醍漫步三期局维1变202配电变压器	400	19.50%	0	0		是	2026年12月	9.05%
39524	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	保利白沙林语二期变电站2变压器	630	59.05%	0	0		是	2026年12月	-29.03%
39525	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分12左0柱上变压器	50	19.20%	0	0		是	2025年12月	13.45%
39526	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	应东干18变台	400	62.40%	0	0				-33.04%
39527	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线大房申分支线007	50	114.30%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-41.81%
39528	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	昆明甲1之1柱上变压器	315	43.17%	0	0		是	2025年12月	-43.36%
39529	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分9左2	400	45.00%	0	0				-20.58%
39530	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线新发卜支005	30	115.33%	0	0	2025年11月	是	2026年12月	-84.93%
39531	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线20左12左1变台	200	35.70%	0	0		是	2025年12月	47.15%
39532	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关七组支15	200	39.90%	0	0		是	2026年12月	-32.43%
39533	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	新台子分35右9左4	200	22.20%	0	0		是	2027年	-14.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39534	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林干58右13加1左1	200	0.00%	0	0				-128.43%
39535	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	颐景园三期小区1变电站201配电变压器	800	17.10%	0	0		是	2026年12月	51.52%
39536	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山线139右1变台	400	3.00%	348	348				0.00%
39537	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线文南干苗圃分3柱上变压器	315	34.29%	0	0		是	2025年12月	-80.57%
39538	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	江南春城2变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是		0.00%
39539	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	香榭橙郡小区变电站201间隔配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2028年12月	-38.22%
39540	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山一期2号变电站1号配电变压器	800	26.70%	0	0			2027年	-6.71%
39541	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	四方台变092太平庄线平安下西台照明	400	69.00%	84	84		是	2025年11月	-33.66%
39542	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	红旗线小莲花汪荣光畜牧公变台区	400	18.30%	0	0				0.00%
39543	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花园线	黄花园线鲍窝分38变台	400	14.10%	0	0		是	2025年12月	-13.38%
39544	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	华润八号院东区1箱式变电站2配电变压器	400	37.50%	0	0		是	2025年12月	-31.57%
39545	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线永昌住宅	250	104.64%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-41.22%
39546	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线王树行台	200	65.60%	48.8	48.8				-35.75%
39547	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座4箱变1变压器	630	32.00%	365.4	365.4				-48.75%
39548	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际4变电站2柜	630	25.40%	0	0				-43.73%
39549	沈北	董楼子	董楼子变	电网 YHG 阎家村分5柱上变压器	160	26.81%	101.1	101.1				-33.22%
39550	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际2号变电站201配电变压器	800	25.80%	0	0			2027年	-44.57%
39551	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城3号变电站2变压器	630	19.81%	0	0			2027年	-43.64%
39552	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线夏家新村	200	39.00%	102	102				-33.58%
39553	大东	如意变	如意变880果香线	国合添香5变电站2变压器	630	19.37%	0	0		是		-41.77%
39554	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎石台医院邮局东变台	250	36.80%	0	0		是	2026年12月	-37.07%
39555	东陵	世园变	世园变80572海洋线	汇置山湖1箱变1变压器	630	8.89%	511	511				100.00%
39556	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干10左13柱上变压器	400	88.60%	0	0	2025年8月			-38.31%
39557	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	YHG 东环专缆东环国际2变电站201变压器	630	28.57%	0	0		是		-50.64%
39558	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	YHG 东环专缆东环国际2变电站202变压器	630	20.63%	0	0		是		-42.21%
39559	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线新台子分新台子支12左T03	315	31.24%	0	0		是	2026年12月	-39.77%
39560	皇姑	旺牛变	10kV旺华乙线10982线	富禹金科紫梦里二期1变电站2配电变压器	630	6.67%	525	525				0.00%
39561	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干36左7左1	80	43.13%	0	0			2027年	-10.04%
39562	法库	柏家沟	柏家沟变	10kV柏和线鲍屯支06	400	11.40%	0	0		是	2025年12月	-28.17%
39563	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	盛天家苑4号变电站1变压器	630	13.81%	0	0			2027年	-33.52%
39564	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	陵信干英雄分20右1柱上变压器	315	3.81%	0	0				0.00%
39565	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	白沙林雨三期3箱变1变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	23.30%
39566	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线北刘水田支005	30	43.33%	0	0		是	2026年5月	-48.98%
39567	于洪	五金变	五金乙线	东民变343东民线付强二队	80	26.63%	0	0		是	2025年	-9.84%
39568	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	艾临雅居1-2考核	630	26.67%	381.04	381.04				-29.08%
39569	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞14箱变（单）	400	59.63%	0	0				-40.30%
39570	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	边强1箱变2变压器	630	5.90%	0	0				-39.39%
39571	于洪	得胜变	得胜变95442	远大花园2变电站1变压器	630	36.57%	336.6	336.6				-32.33%
39572	浑南	水家变	水家变764水北线	檀溪3号变电站1变压器	630	26.29%	0	0		是	2027年12月	-41.17%
39573	沈北	天金变	天金线	金沙巴黎花园041-2分建二期2变电站201配电变压器	800	15.90%	0	0				40.74%
39574	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线152+3左1	400	6.90%	0	0			2027年	0.00%
39575	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	一高墙外考核改造	400	17.55%	0	0		是	2026年12月	14.19%
39576	大东	如意变	如意变880果香线	果舍添香6变电站2变压器	500	66.80%	0	0		是		-31.69%
39577	沈河	万柳变	万柳变276万东线	万泉明珠变电站1变压器	630	30.48%	0	0				-42.73%
39578	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑2箱变1变压器	500	21.76%	0	0		是		-39.38%
39579	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	鲍沙线沙河干153+1右1	400	22.50%	270	270				0.00%
39580	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线街里分14右4变台	80	68.81%	16.95	16.95				-34.44%
39581	新民	金五台	金五台变718三台线	金五台变718三台线三台线29左3变台	100	67.50%	22.5	22.5		是	2025年12月	-26.79%
39582	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山变201梁山线梁山线191右15变台	100	71.40%	18.6	18.6		是	2025年	-36.78%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39583	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线杜屯分41右12变台	50	66.60%	0	0				-43.30%
39584	大东	望花变	望花变70256望北乙线	洮昌小区变电站1变压器新	400	94.50%	0	0	2022年12月			-33.11%
39585	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线北四家分84右10变台	200	6.60%	166.8	166.8				100.00%
39586	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲放乙线	丽都水岸二期1号变电站202间隔配电变压器	630	53.65%	0	0		是	2025年12月	-13.94%
39587	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大民分大喇嘛支49右1变台	200	39.90%	0	0				0.00%
39588	大东	毛君变	毛君变946毛光线	毛光线毛光干15右4加1	200	28.80%	122.4	122.4				94.14%
39589	和平	市府变	市府变580北市甲线	盛京金融广场12变电站202配电变压器	630	14.29%	0	0		是	2027年12月	6.35%
39590	沈河	怀远变	怀远变142怀金甲线	金廊公馆7变电站201配电变压器	800	7.20%	662.4	662.4				100.00%
39591	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	保利和光屿湖5箱式变电站1配电变压器	800	10.20%	351	351				17.52%
39592	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑4号变电站2变压器	500	19.60%	0	0			2027年	-47.71%
39593	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家3号变电站2号变压器	630	11.11%	497	497				-38.33%
39594	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式-辽宁建盛混凝土有限公司-天洋甲57	200	50.40%	0	0				25.79%
39595	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	玉祥明居二期2箱式变电站1配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2025年12月	-39.57%
39596	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城16号变电站1变压器	630	21.59%	431	431				-41.07%
39597	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	斗沟1组新1	100	0.00%	90	90				0.00%
39598	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分57左15变台	400	17.40%	0	0		是	2025年12月	-28.84%
39599	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线大车分39变台	200	46.80%	86.4	86.4				-44.70%
39600	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干11右7+1	200	18.00%	0	0			2027年	-19.43%
39601	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干长河分19右支02变压器	50	6.00%	42	42				-31.87%
39602	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变中烟干118敬老院分24（新立变台）柱上断路器-一站式	200	38.10%	0	0		是	2026年12月	0.00%
39603	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线白大米支1	315	31.90%	183	183				-45.97%
39604	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线烟台村照明	50	66.80%	0	0		是	2025年11月	-44.40%
39605	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	森林里四期-4-1变电站201配电变压器	800	27.30%	0	0		是	2026年12月	10.85%
39606	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线火石岗鸡场道东	200	16.60%	146.8	146.8				-48.35%
39607	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城小区一期二组团3号变电站变压器	630	26.29%	401.4	401.4				-42.79%
39608	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	白云分41	100	31.20%	0	0		是	2025年	-38.93%
39609	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	蓝桥郡小区2变电站201间隔配电变压器	630	17.46%	0	0		是		-6.91%
39610	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养士堡陶家村富毛农农产品加工公变台区	400	0.60%	0	0				0.00%
39611	大东	如意变	如意变880果香线	国舍添香3变电站1变压器	800	23.63%	0	0		是		-39.44%
39612	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	高坎分15杆左支01D综合台	315	13.71%	240.3	240.3				-31.50%
39613	于洪	光辉变	光东线	光辉农场厂部南台分台	400	36.60%	213.6	213.6				0.00%
39614	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	601所1箱式变电站1配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-42.05%
39615	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线阿山沟支47	400	27.25%	0	0				-29.80%
39616	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区1箱变202间隔配电变压器	400	71.10%	0	0		是	2026年6月	-42.42%
39617	沈北	清水变	清王线	何忠洋养殖场（一站式）	100	7.80%	0	0		是	2026年12月	-26.01%
39618	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	蔡伯街新大棚	200	34.40%	111.2	111.2				-36.67%
39619	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干31柱上变压器	315	51.30%	0	0		是	2025年12月	-43.02%
39620	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线满洲屯分红砂地3队支水利几24	100	0.00%	90	90				0.00%
39621	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天喜2箱变1配电变压器	630	40.63%	0	0				-41.92%
39622	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	中兴消防公寓变电站201间隔（北官线）配电变压器	400	6.30%	0	0			2027年	5.20%
39623	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	兴工佳园小区1变电站202变压器	500	25.44%	0	0				-39.17%
39624	东陵	杨官变	杨石线	杨石线杨石干112柱上变压器	315	57.78%	0	0		是	2026年12月	-53.29%
39625	于洪	得胜变	得豪线95452	林溪郡AB期6箱变1配电变压器	630	26.98%	397	397				90.03%
39626	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分79右1	200	3.00%	36.372	36.372				0.00%
39627	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区2变电站1主变	500	20.80%	346	346				-37.60%
39628	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	怒崇乙线嘉陵分9柱上变压器	315	41.59%	0	0		是	2025年12月	-41.84%
39629	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	保利海德三期小区3变电站2变压器	800	61.20%	0	0				13.83%
39630	沈北	天乾变	天乾变70670天俚线	锦云天城一期4变电站202配电变压器	800	0.00%	0	0				-12.54%
39631	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线范屯分9右12变台	200	44.50%	0	0		是	2025年12月	8.59%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39632	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线19左4变台	100	78.00%	0	0		是	2025年12月	-39.16%
39633	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗长亮淡水鱼养殖场公变台区	400	10.05%	319.8	319.8				0.00%
39634	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园1变电站202变压器	500	0.00%	450	450				0.00%
39635	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴线16号右1变台	400	59.10%	0	0				100.00%
39636	新民	沙河变	沙河变45666沙田线	荒山线荒东分荒山支25左11左14右1变台	200	60.40%	0	0				0.00%
39637	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期7箱式变电站2配电变压器	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	-38.18%
39638	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区5变电站2变压器	800	29.25%	486	486				-40.16%
39639	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	良辰美景3变电站1站内变压器	630	44.76%	0	0				-37.42%
39640	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	沈毛甲6开闭站XB5箱变（单）	400	27.00%	0	0		是		-41.45%
39641	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	东沟分46左7	200	2.40%	175.2	175.2				-20.91%
39642	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	应昌变应齐乙线南六干26	400	49.50%	0	0		是	2028年12月	-38.37%
39643	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	肇工变于洪线农药分13	400	30.60%	0	0				-41.45%
39644	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线165右4右10变台	100	42.80%	0	0				-34.43%
39645	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	杨士教师楼小区变电站1变压器	630	51.62%	0	0		是	2025年12月	-58.91%
39646	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	富华生活坊1变压器	200	52.20%	0	0		是	2025年12月	-45.41%
39647	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线前八大支038	200	30.00%	0	0		是	2026年12月	-34.71%
39648	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线10左1	400	41.70%	0	0				-31.11%
39649	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	西山南台	315	70.67%	0	0		是	2025年12月	-55.02%
39650	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线榆树四、五组照明	100	90.60%	0	0	2024年6月	是	2026年12月	-39.14%
39651	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线康泰废品收购站分1	200	30.00%	0	0		是	2027年	-0.54%
39652	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城2号变电站201配电变压器	500	49.92%	0	0			2027年	-40.09%
39653	浑南	智慧变	智慧954智天线	中海玺悦2号变电站201间隔配电变压器	630	2.86%	0	0		是	2027年12月	0.00%
39654	皇姑	广源变	广源变25766广莲乙线	广连乙线广连于17右6柱上变压器	50	30.00%	0	0		是	2025年12月	8.12%
39655	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	天创线天西线富力院士廷2局维变电站201配电变压器	800	13.20%	0	0		是	2026年12月	23.02%
39656	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	天创线天西线富力院士廷3局维变电站201配电变压器	800	5.70%	0	0				48.44%
39657	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒皇甲线宿舍宅分13柱上变压器	315	103.17%	0	0	2023年7月	是	2025年12月	-42.61%
39658	新民	张屯变	张屯变3344张沿线	张沿线崔三分56变台	200	58.80%	0	0				8.21%
39659	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线张家水田北台分支线002	100	6.00%	84	84				-270.17%
39660	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马修支12右1	400	6.90%	332.4	332.4				0.00%
39661	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	集美尚景小区变电站101配电变压器	800	29.10%	487.2	487.2				-2.74%
39662	开发	化学变	化学变95364化发甲线	集美尚景小区变电站102配电变压器	800	17.40%	0	0		是	2025年12月	-11.67%
39663	新民	前当堡	前当堡变31946农田乙线	农田乙线王家岗分6变台	400	29.10%	243.6	243.6				-44.98%
39664	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干84右21+1右3变台	100	113.40%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-32.26%
39665	浑南	营盘	营盘变076营科线	万科明天广场一期2变电站2变压器	800	21.60%	0	0		是	2027年12月	-43.60%
39666	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线林场儿3	200	9.30%	0	0		是	2025年12月	100.00%
39667	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区1变电站1变压器	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-42.94%
39668	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线37左5变台	100	36.20%	0	0		是	2025年12月	-20.04%
39669	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大黑村四组照明	400	57.60%	0	0				-31.31%
39670	法库	赵贝堡	赵贝卜86440赵十线	宝山变005宝十线丁家沟台	100	55.80%	34.2	34.2		是	2025年11月	-31.25%
39671	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	二小学门市	200	45.00%	90	90				28.62%
39672	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村9机井	100	69.60%	20.4	20.4		是	2025年	-46.24%
39673	于洪	得胜变	得山线95478	汉生*经典家园站房2变压器	630	29.33%	0	0		是	2025年	-38.33%
39674	于洪	兰台变	兰张线	和谐1期2站房1变压器	630	30.22%	0	0		是	2025年	-45.10%
39675	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分12左1	160	24.06%	0	0		是		-60.33%
39676	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都3号变电站202间隔配电变压器	315	32.38%	0	0			2027年	-46.60%
39677	于洪	东民变	东红线	小微东红线北李分18左3台	400	16.50%	0	0				0.00%
39678	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	时代新城一期5小区变电站202配电变压器	630	15.87%	0	0				0.00%
39679	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城二期7号变电站2变压器	630	21.08%	0	0		是	2027年12月	-42.72%
39680	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养后街里照明（仅换变压器）改造	100	60.00%	0	0				11.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39681	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地2号台区	400	51.30%	0	0		是	2025年11月	-35.31%
39682	东陵	汪家变	汪佰甲线	白沙岛B区4箱变1变压器	400	12.30%	0	0		是	2026年12月	15.41%
39683	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干66右8	400	28.20%	0	0			2027年	0.00%
39684	苏家屯	下深变	理想线	理想新城9号变电站202间隔配电变压器	400	43.60%	0	0			2027年	-27.20%
39685	沈北	道义变	道孝甲线	晨兴花园1.2期5箱变配电变压器	630	26.98%	397	397		是	2026年12月	-38.40%
39686	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘南村3机井	100	48.00%	42	42		是	2025年	-39.46%
39687	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线孙家分14右10右1右1柱上变压器	315	30.48%	0	0		是	2026年12月	100.00%
39688	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浦江苑御品2号变电站201间隔配电变压器	630	50.16%	0	0				-1.23%
39689	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	郑农乙B开闭站1变电站1变压器	630	35.81%	341.4	341.4		是	2025年12月	-52.11%
39690	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线东岗子村支23	160	34.50%	88.8	88.8				-38.56%
39691	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园16号小区变电站201配电变压器	630	41.27%	0	0			2027年	-40.32%
39692	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分28右支杯江分支9右T3变压器	100	42.90%	0	0		是	2026年12月	-47.39%
39693	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	美的东堂1箱变2变压器	630	72.06%	0	0				10.93%
39694	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干俊丰分19变压器	50	32.80%	0	0				-49.79%
39695	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区1变电站1变压器	630	25.52%	0	0		是	2025年12月	-40.48%
39696	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城18变电站1号变压器	630	14.22%	477.4	477.4				-41.54%
39697	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城3变电站2变压器	630	23.87%	416.6	416.6				-40.19%
39698	苏家屯	前显变	前显变278前地线	槌檀山10号变电站201间隔（前地线）配电变压器	800	24.30%	0	0			2027年	17.47%
39699	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分二道房支12左9变台	200	61.20%	57.6	57.6				34.00%
39700	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大喇嘛分20左5变台	400	20.55%	0	0				-31.66%
39701	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线69左4变台	200	54.00%	0	0				-35.13%
39702	新民	大红旗	大红旗变506二红线	大红旗变506二红线二红干任家分王岗支7左3变台	100	52.00%	0	0				-38.81%
39703	新民	大柳变	大柳变31842于家线	大柳变907于家线于家线大四分新村支22变台	100	51.60%	0	0				-44.50%
39704	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	前当堡变306中网线中网线后网户分5	200	37.20%	105.6	105.6				-42.67%
39705	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线99右10变台	200	24.50%	0	0				-37.27%
39706	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线甄家支狐狸沟支016	200	27.10%	0	0				-31.70%
39707	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线腰截子6组照明	400	47.85%	0	0				-30.56%
39708	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟3组照明	400	16.80%	0	0				-29.72%
39709	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线大房申支姜家二组新台支08	50	65.10%	0	0		是	2026年12月	-51.21%
39710	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分24+1右5	200	30.00%	120	120				-30.16%
39711	皇姑	文北变	70482文岗线	旭辉铂宸时代5变电站1配电变压器	630	16.51%	0	0				0.00%
39712	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	假日名居小区6变电站1变压器	400	39.00%	0	0		是	2025年12月	-40.57%
39713	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡线	前当堡变307前当堡线前当堡线29变台	200	75.75%	28.5	28.5				-33.13%
39714	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干214变台	200	90.60%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-31.09%
39715	苏家屯	永乐变	永乐变6246杨树乙线	杨树线053	200	44.00%	0	0		是	2027年	-30.59%
39716	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	北陵变146卫东甲线松北分7右4柱上变压器	400	54.30%	0	0		是	2025年12月	-39.56%
39717	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分红土墙子支红西南凡5	200	61.50%	0	0		是	2025年11月	-23.20%
39718	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	肖寨门肖南村张洪波畜禽养殖公变台区	400	108.30%	0	0	2025年6月			100.00%
39719	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线37+1左2	200	39.80%	0	0			2027年	-19.80%
39720	开发	汪河变	汪河变56148汪恒线	恒大绿洲小区2变电站2变压器	630	36.51%	337	337		是	2025年12月	-38.35%
39721	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	碧桂园天汇4变电站1配电变压器	800	21.60%	0	0		是	2025年12月	100.00%
39722	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露5箱变201	630	27.62%	0	0		是	2028年12月	-47.62%
39723	浑南	安顺变	安顺变178安学线	舜山府2号变电站1号配电变压器	800	19.20%	0	0		是	2027年12月	0.41%
39724	铁西	历工变	历工变10470历华线	景星A小区变电站202	630	69.21%	0	0		是	2028年12月	-38.91%
39725	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际一期1变电站1变压器	630	29.21%	0	0		是	2025年	-43.62%
39726	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线乌尔汉分49左13左5变台	200	20.10%	0	0				22.15%
39727	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线三棵树支006	200	39.90%	0	0		是	2026年12月	-42.67%
39728	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线老机站一台区	315	35.30%	0	0				-29.99%
39729	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线马门子分10	200	94.40%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-34.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39730	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	闽江乙线图门干5	400	69.50%	0	0				-40.58%
39731	苏家屯	新南变	新南线38058新林线	华铁2号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	55.13%	0	0			2027年	-34.04%
39732	康平	中心变	中心变2606东环线	镇二线天地通支1	250	21.60%	0	0		是	2026年12月	-42.13%
39733	法库	双台子	双台子变045双四线	王爷陵大棚台	200	16.20%	97.3384	97.3384				-16.45%
39734	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线关屯支86	315	16.95%	230.1	230.1				-35.95%
39735	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分6右支3变压器	50	0.00%	0	0				0.00%
39736	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区12变电站1变压器	800	42.38%	381	381				-35.42%
39737	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线山东线31	200	41.70%	96.6	96.6				-30.04%
39738	浑南	安顺变	安顺变180安校线	绿城留香苑1号变电站202间隔配电变压器	630	12.38%	0	0		是	2027年12月	-23.51%
39739	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期6箱变2变压器	630	33.65%	0	0		是	2026年12月	8.34%
39740	康平	中心变	中心变2608粮油线	发展局箱变1变压器	500	29.80%	0	0		是	2026年12月	-43.93%
39741	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	代家乙线偏排分33右1变台	400	44.70%	0	0		是	2025年12月	80.58%
39742	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分59+1右1	200	12.90%	0	0			2027年	-32.36%
39743	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	菜屯分31右1	100	42.60%	0	0			2027年	-33.56%
39744	新民	张屯变	张屯变3366代家乙线	代家乙线偏排分16左1变台	200	40.20%	0	0		是	2025年12月	53.46%
39745	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	龙江鑫都2箱变考核表201配电变压器	630	0.00%	567	567				0.00%
39746	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线老合分9左1变台	400	47.40%	170.4	170.4				100.00%
39747	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	永安街1箱式变电站配电变压器	630	10.79%	0	0		是	2025年12月	13.88%
39748	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山葡分20	50	94.80%	0	0	2022年12月	是	2025年11月	-46.82%
39749	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线局锅炉支01	315	46.10%	0	0		是	2026年12月	-40.74%
39750	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线广场支07	200	51.00%	0	0		是	2026年12月	-36.77%
39751	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支14右分支1变压器	50	42.60%	0	0				-47.29%
39752	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	一站式-沈阳市沈北新区伊利来蛋糕店	400	81.30%	34.8	34.8	2025年8月			9.51%
39753	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线24左5变台	200	49.50%	81	81				-42.53%
39754	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园4箱变1变压器	500	35.20%	274	274				-36.19%
39755	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分支025	200	53.40%	73.2	73.2				-38.35%
39756	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线大房村台支02	200	38.40%	0	0		是	2026年12月	-52.18%
39757	东陵	安顺变	10kV安张线51195线	璟悦香湾1箱变2变压器	630	9.37%	0	0				-36.87%
39758	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线靠草沟分20+1	200	29.50%	0	0		是	2025年12月	-23.77%
39759	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	格林喜鹊3变电站202配电变压器	315	25.90%	0	0			2027年	-32.87%
39760	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线国公寨支44+1柱上变压器	200	44.70%	0	0		是	2026年12月	-18.75%
39761	铁西	启工变	启工变10772启东线	其仕和裕小区1配电室201间隔配电变压器	800	25.88%	0	0				-43.43%
39762	铁西	启工变	启工变10772启东线	其仕和裕小区2配电室202间隔配电变压器	630	35.43%	0	0				-41.52%
39763	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分059	80	85.75%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-35.50%
39764	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格线龙湖西府小区1变电站2变压器	630	40.00%	315	315				-38.93%
39765	辽中	长滩变	长滩变1244东余线	英架村综合一台(2022微)	200	23.10%	0	0				19.97%
39766	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城7变电站2配电变压器	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-40.99%
39767	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线严千支苏家几严东北甲严东乙6	400	21.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%
39768	和平	市府变	市府变554东森线	东森2变电站2主变	630	0.00%	0	0				0.00%
39769	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金城曦曜小区3变电站2变压器	400	55.20%	0	0		是		-36.27%
39770	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城C区变电站2变压器	630	88.57%	0	0	2022年12月	是	2027年12月	-40.98%
39771	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品2变电站201变压器	500	66.00%	120	120				-37.34%
39772	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤9变电站1变压器	400	24.80%	0	0		是	2025年12月	-43.35%
39773	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线苇塘分041	200	90.00%	0	0	2024年6月	是	2026年6月	-12.13%
39774	铁西	重工变	重工变10844重新线	万科翡翠新都会二期小区1配电室202间隔配电变压器	800	36.30%	0	0				5.16%
39775	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	东大智慧森邻4变电站201柜	630	23.81%	0	0		是		-37.91%
39776	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	米拉经典4号变电站1变压器	500	21.60%	0	0			2027年	-37.24%
39777	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	富禹金科繁梦里一期2小区箱式变电站2配电变压器	630	15.62%	0	0		是	2025年12月	17.51%
39778	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线光辉场部北台照明	160	80.25%	15.6	15.6	2025年8月			-42.53%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39779	皇姑	文北变	70482文岗线	江山风华一期2箱式变电站2配电变压器	800	22.80%	0	0		是	2025年12月	30.07%
39780	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左6右1加1	100	102.00%	0	0	2024年7月	是	2026年5月	-36.77%
39781	沈北	道义变	道义变15265御院线	汇置尚都二期二组团3变电站202配电变压器	800	30.60%	475.2	475.2		是	2026年12月	-13.16%
39782	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期4号变电站2号变压器	500	26.88%	315.6	315.6				-43.14%
39783	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第三期8变电站201配电变压器	630	59.05%	0	0		是	2026年12月	-39.39%
39784	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户c2201配电变压器	630	10.24%	502.5	502.5				-39.09%
39785	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干188右分2变压器（清洁能源）	400	12.38%	310.5	310.5				26.79%
39786	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线蔡伯街8大棚	100	26.80%	63.2	63.2				-11.95%
39787	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家一期小区2箱式变电站2配电变压器	630	39.37%	0	0		是	2025年12月	-38.10%
39788	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线36右21变台	200	31.80%	0	0				24.13%
39789	法库	双台子	双台子变045双四线	法库县顺兴达畜禽养殖场	200	33.60%	97.3384	97.3384				100.00%
39790	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	城建花园4箱变2配电变压器	630	30.48%	0	0				-44.65%
39791	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线东坨子支003	200	73.95%	0	0		是	2026年6月	-35.52%
39792	沈北	孝信变	孝信变	万达小区7局维变电站202配电变压器	800	24.30%	0	0				100.00%
39793	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线严千分049	200	46.70%	0	0		是	2025年12月	-39.16%
39794	和平	太原变	太原变058南七甲线	宜春园变电站2高压柜1主变	315	64.51%	0	0				-44.64%
39795	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养士卜王家村西洼子（仅换变压器）改造	100	32.40%	0	0				6.88%
39796	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑1箱变2变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年12月	-43.17%
39797	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	丁香水岸西区4箱式变电站2配电变压器	630	75.56%	0	0				-29.88%
39798	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	方溪变352造化乙线造化于沙平分39柱上变压器	315	29.21%	0	0		是	2025年12月	-48.65%
39799	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	潘家堡变110南长线刘士大棚1号	80	37.50%	42	42				-52.46%
39800	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	潘家堡变110南长线3组照明	200	69.40%	41.2	41.2				-37.39%
39801	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线腰街二组照明	100	74.80%	0	0				-36.07%
39802	法库	新依变	依三线	10kV依三线大造屯村几14	200	39.00%	0	0		是	2025年12月	3.10%
39803	皇姑	旺牛变	10kV旺华甲线10954线	丽景名居4变电站1配电变压器	800	23.25%	534	534		是	2025年12月	100.00%
39804	沈北	天乾变	10kV天星线70654	三盛颐景蓝湾二期1变电站202配电变压器	800	42.00%	0	0		是	2026年12月	-39.46%
39805	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	兴顺街18甲小区变电站201变压器	630	9.14%	0	0		是	2028年12月	-37.30%
39806	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	龙湖云颂2号变电站201间隔（市场线）配电变压器	630	22.54%	0	0			2027年	34.73%
39807	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	保利白沙林语2箱变1号变压器	630	23.33%	0	0		是	2026年12月	-41.77%
39808	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	书香人家2变电站2变压器	800	29.25%	0	0		是	2025年12月	-44.05%
39809	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	武警营房变电站1变压器	630	20.95%	0	0				-49.43%
39810	浑南	营盘	营盘变076营科线	万科明天广场一期3变电站2变压器	630	38.73%	0	0		是	2027年12月	-41.08%
39811	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	全胜变152新农线新农干023左分1	315	53.33%	0	0		是	2026年12月	-41.86%
39812	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园5变电站201变压器	630	28.57%	0	0		是	2027年12月	-38.67%
39813	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区5变电站1变压器	500	14.40%	0	0				-42.64%
39814	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	舍宅新居2小区变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
39815	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期8变201	630	22.86%	423	423				-43.49%
39816	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期10变201	500	24.40%	328	328				-45.96%
39817	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾1箱式变电站2号变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年12月	-12.60%
39818	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际一期2变电站2变压器	630	32.76%	0	0		是	2027年12月	-38.82%
39819	于洪	兰台变	兰四线	兰四16左11小微台	400	51.00%	0	0		是	2025年	0.00%
39820	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干73右5+1左1	200	30.00%	120	120				0.00%
39821	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	乐活小镇2、3期11箱变201配电变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	3.98%
39822	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	金颂园19楼变电站变压器	630	21.59%	431	431				-39.65%
39823	铁西	万达变	万达变56060万滑甲线	阳光棕榈园1变电站1变压器	500	22.40%	338	338				-42.01%
39824	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳三矿3号变电站202间隔配电变压器	630	30.48%	0	0			2027年	-42.38%
39825	和平	市府变	市府变564总站甲线	兴文分10+1	400	9.60%	0	0		是	2027年12月	-24.93%
39826	沈北	农高变	农高变70358农海线	辽宁华龙源实业发展有限公司3箱变201间隔配电变压器	630	11.43%	0	0				-31.72%
39827	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品5号变电站201配电变压器	630	10.67%	0	0			2027年	-36.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39828	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	沈阳市沈北新区睦邻修理部（一站式）	400	24.00%	0	0		是	2026年12月	-28.90%
39829	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯3箱变2变压器	630	13.02%	0	0		是	2026年12月	-24.72%
39830	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区4变电站1变压器	630	25.52%	406.2	406.2				-40.21%
39831	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	沈阳地华房地产开发有限公司雨润中央宫园2变11号变压器	630	76.67%	0	0		是	2026年12月	-22.47%
39832	大东	如意变	如意变80858意小甲线	水润1箱变2变压器	800	38.10%	415.2	415.2				13.29%
39833	东陵	上佰变	汪家甲线	汪家甲干汪北分3柱上变压器	200	45.20%	0	0		是	2026年12月	-42.55%
39834	大东	农大变	农大变80976农花乙线	农花甲线后陵卜分4左1加1	315	24.76%	205.5	205.5				-53.62%
39835	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	三一小区1变电站1变压器	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-40.92%
39836	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	阳光尚品1变电站2配电变压器	500	21.44%	0	0		是	2025年12月	-36.88%
39837	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	陈永怀变压器（一站式）	200	0.00%	180	180				0.00%
39838	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分008	200	36.00%	108	108				-29.96%
39839	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分39右3右18右1变台	200	22.50%	0	0				100.00%
39840	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区6变电站2变压器	630	20.63%	437	437				-45.45%
39841	皇姑	方溪变	方溪变354闸上甲线	闸上甲线闸上干16右13+1柱上变压器	400	18.30%	0	0		是	2025年12月	-34.13%
39842	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分94左17变台	400	45.30%	0	0		是	2025年12月	-41.79%
39843	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	龙湖樾前1箱变2变压器	800	14.40%	0	0				100.00%
39844	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线车家中台	400	38.10%	169.736	169.736				-27.77%
39845	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	电台线足球分42右9	200	1.80%	0	0		是	2026年	6.19%
39846	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	白塔茗居2号变电站2号变压器	630	33.33%	0	0			2027年	-32.40%
39847	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地2变电站1变压器	800	28.50%	0	0		是		-45.15%
39848	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	大东XB箱变1变压器	800	37.20%	0	0				-44.33%
39849	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	首创国际4号变电站2号变压器	630	20.32%	0	0				-40.93%
39850	于洪	光辉变	光北线	光辉变814光北线光辉三分场1台	400	105.30%	0	0	2025年6月	是	2025年	-32.31%
39851	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗子分牛营子支30变台	315	27.05%	23.8	23.8				-45.95%
39852	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	宋大分41右1	200	21.00%	138	138				18.20%
39853	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	YHG_加华小城3.2期1变电站2变压器间隔配电变压器	1250	5.76%	0	0				-33.55%
39854	皇姑	文北变	70482文岗线	华润荣华府5箱式变电站2配电变压器	800	15.00%	0	0		是	2025年12月	18.97%
39855	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干付家分65变台	400	30.00%	0	0				-35.97%
39856	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线102左13变台	200	33.30%	0	0				-50.15%
39857	大东	望花变	望花变70264合作甲线	祥和家园3箱变2站内变压器	500	23.68%	331.6	331.6				-42.85%
39858	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	兰亭馨居变电站2变压器	500	54.24%	178.8	178.8				-42.71%
39859	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村2号变电站1号配电变压器	500	24.80%	0	0		是	2027年12月	-49.83%
39860	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村4号变电站2号配电变压器	630	34.60%	0	0		是	2027年12月	-37.05%
39861	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村11号变电站1号配电变压器	500	34.80%	0	0		是	2027年12月	-63.14%
39862	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地3小区变电站1变压器	630	45.71%	0	0				-41.38%
39863	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	YHG_中海城02B区别墅4-1配电1变压器	100	0.00%	0	0				-166.87%
39864	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润悦府2变电站2变压器	400	20.00%	280	280				-43.03%
39865	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线新台子分101	315	39.24%	0	0		是	2026年12月	-44.05%
39866	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	方大一品6号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	9.50%	0	0		是	2026年	22.38%
39867	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线30左1变台	200	9.90%	0	0		是	2025年12月	13.60%
39868	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干121左1左2	200	8.40%	0	0			2027年	2.77%
39869	于洪	平罗变	平辛线	白辛台1南台	400	36.60%	0	0				-21.58%
39870	和平	广州变	广州变476广府乙线	盛京金融广场北区4小区变电站202配电变压器	630	5.08%	535	535				42.19%
39871	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	益格清水湾小区2变电站1变压器	630	48.25%	0	0		是	2025年12月	-45.99%
39872	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区2变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
39873	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园1变电站1变压器	800	58.13%	0	0		是		-19.00%
39874	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线彰驿民居家园	200	87.00%	0	0	2025年8月			-46.66%
39875	新民	东郊变	东郊变30270郑南乙线	城东甲线农田分18左1	160	54.75%	0	0				-54.91%
39876	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线小营子支8右T1	400	68.85%	0	0				-30.36%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39877	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城三十三号变电站202配电变压器	500	45.44%	0	0		是	2027年	-42.05%
39878	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园5箱变1变压器	630	16.19%	465	465				-33.12%
39879	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶窑干110左10变台	200	4.20%	171.6	171.6				0.00%
39880	皇姑	长江变	25460长亚乙线	龙腾馨苑2箱式变电站1配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-43.06%
39881	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	宏达家园1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
39882	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分106	315	14.92%	0	0		是	2027年	-38.59%
39883	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日一期3箱式变电站2配电变压器	630	33.52%	0	0				-39.59%
39884	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线王义支46	315	26.03%	0	0		是	2025年12月	-31.03%
39885	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线55+1右1	400	27.00%	0	0			2027年	0.00%
39886	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	忙后村综合一台(微)	100	52.40%	37.6	37.6		是	2026年6月	-13.71%
39887	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分十里支96左6变台	200	33.40%	0	0		是	2025年12月	-28.51%
39888	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城10变电站1变压器	630	23.33%	0	0		是	2027年12月	-42.99%
39889	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期6变电站202	500	17.60%	0	0		是	2027年12月	-31.76%
39890	和平	和平变	和平变186和铁乙线	和铁乙线24	200	22.80%	134.4	134.4				-52.05%
39891	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三东村北台照明	100	81.60%	8.4	8.4	2024年9月	是	2026年12月	-36.77%
39892	沈北	柳岗变	柳岗变74154蒲新线	辉山供电所办公用电	400	47.75%	169	169				0.00%
39893	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	金辉天鹅湾2箱式变电站1配电变压器	500	33.60%	0	0		是	2025年12月	-38.33%
39894	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线路房分40	80	82.00%	6.4	6.4	2025年4月			-22.30%
39895	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	宁波乙线89	400	16.50%	0	0				-53.73%
39896	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	南京1变台	315	38.10%	0	0				-41.86%
39897	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支27柱上变压器	315	42.54%	0	0		是	2025年12月	4.68%
39898	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线柴屯分65左10	100	54.20%	0	0		是	2025年12月	-28.25%
39899	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干北山分3	200	42.90%	94.2	94.2				-32.81%
39900	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干13左5	315	17.14%	0	0				-39.97%
39901	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工干12变压器	315	58.10%	0	0				-44.47%
39902	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分19柱上变压器	315	23.81%	0	0		是	2025年12月	-44.98%
39903	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线马头分36右1	200	38.80%	0	0			2027年	-27.05%
39904	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	苏南变254沙河甲线沙河线129	250	28.48%	153.8	153.8				-47.85%
39905	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线84	160	26.88%	0	0			2027年	-27.43%
39906	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干英窝分18	100	43.20%	46.8	46.8				-13.77%
39907	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白塔变960白金线白金干钢球分11左8	200	35.50%	0	0			2027年	-35.97%
39908	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙分24柱上变压器	200	39.50%	101	101				-55.03%
39909	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	郑工乙线郑工干21右4变压器	315	5.08%	0	0		是	2025年12月	-33.91%
39910	开发	洞庭变	洞庭变55756洞西甲线	洞西甲线洞西干32右1左2变压器	315	9.84%	0	0		是	2025年12月	-36.55%
39911	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	怀顺甲线万寿干35+1公变	315	24.13%	0	0		是	2026年12月	-34.78%
39912	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	青年变370青年线万寿干71左8公变	315	18.73%	0	0		是	2026年12月	-37.37%
39913	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	北陵变146卫东甲线松北分23左2柱上变压器	315	28.25%	0	0		是	2025年12月	-42.04%
39914	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学乙线科学干32+2公变	315	35.05%	0	0				-50.74%
39915	大东	如意变	如意变80866如信线	如信线科信干15右2	315	51.75%	0	0				-35.37%
39916	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	南窑变566城西乙线城西乙线17	160	51.56%	0	0		是	2025年12月	-51.54%
39917	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	玉屏甲线42左1左2	400	45.60%	0	0		是		-42.42%
39918	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南乙C之1变台	315	33.90%	0	0		是	2026年12月	-49.97%
39919	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵干种子二分2	315	29.33%	191.1	191.1				-28.69%
39920	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东陵乙线53	315	19.37%	222.5	222.5				-37.49%
39921	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干实久分9	315	36.51%	0	0		是	2027年12月	-52.53%
39922	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	劳动变158文南乙线文南干35柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	-90.70%
39923	大东	善邻变	善邻变81056善仓甲线	善仓干1左11加1	200	22.80%	134.4	134.4		是		-44.79%
39924	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	陵北乙线瓦窑分19+1左1柱上变压器	200	41.20%	0	0		是	2025年12月	-43.36%
39925	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星干19	250	68.48%	53.8	53.8				-41.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39926	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	胡家干金山分27右6	315	94.60%	0	0	2023年2月	是	2027年	-38.16%
39927	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分新园支13变压器	315	2.86%	0	0				-60.34%
39928	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右6	315	62.54%	0	0		是	2027年12月	0.00%
39929	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	长青变470长萃甲线长翠甲1开闭站长翠甲开闭站进线电缆头天坛干88右4左1公变	200	14.70%	150.6	150.6				-32.04%
39930	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	洪湖乙线洪湖干32变压器	315	57.46%	102.5	102.5				-47.16%
39931	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线39左3变台	315	44.76%	0	0		是	2025年12月	-36.42%
39932	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线28右6变台	100	87.90%	0	0	2025年4月	是	2025年12月	-39.62%
39933	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	榆园乙线新立干37	315	40.00%	0	0				-47.92%
39934	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分35加1左6右2变压器	315	38.60%	0	0		是	2025年12月	-40.60%
39935	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	辽河分4右3桩上变压器	400	51.90%	0	0		是	2025年12月	-43.92%
39936	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分20	315	65.40%	0	0				-30.44%
39937	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干147右3	315	15.24%	235.5	235.5				-47.20%
39938	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	阳光小区变电站202	500	56.00%	170	170				-40.95%
39939	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	家礼花园箱变2配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-38.23%
39940	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑5变电站2变压器	500	14.80%	0	0		是		-43.04%
39941	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲7配电箱2号变	500	0.00%	450	450				0.00%
39942	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	博雅馨园1箱变1变压器	400	22.00%	0	0		是	2025年12月	-35.58%
39943	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗都5变电站2变压器	630	16.38%	180.128	180.128				-39.55%
39944	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区6变电站1变压器	500	39.36%	253.2	253.2				-37.96%
39945	开发	张士变	张士变55842海逸乙线	海逸乙小区1变电站2变压器	500	28.40%	308	308				-43.06%
39946	和平	花园变	花园变56753花三甲线	万科紫金园21主变	500	20.40%	348	348				-44.51%
39947	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	三经乙H-1变电站一次变压器柜主变	200	16.80%	0	0				-49.56%
39948	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	勋业西苑1变电站202	400	25.20%	0	0		是	2027年12月	-45.65%
39949	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园2箱变1站内变压器	500	30.08%	0	0				-43.59%
39950	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	鲲鹏箱变2	630	32.00%	0	0		是	2025年12月	-42.81%
39951	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区1变电站1变压器	630	22.54%	296.172	296.172		是	2025年12月	-40.92%
39952	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区8变电站1变压器	630	47.94%	265	265				-40.88%
39953	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	三隆新城小区4变电站1变压器	630	16.51%	463	463				-43.23%
39954	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区5变电站1变压器	400	22.00%	0	0		是	2025年12月	-44.30%
39955	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	126东变电站一次变压器柜主变	315	25.90%	201.9	201.9				-42.06%
39956	和平	青年变	青年变368青二线	1主变三八里2	630	46.03%	0	0		是		-41.89%
39957	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期4箱变2变压器	630	36.83%	335	335				-30.93%
39958	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区5变电站1变压器	630	31.24%	370.2	370.2				-43.32%
39959	铁西	万达变	万达变56084万滑乙线	今日阳光1变电站201	630	45.71%	279	279		是	2025年12月	-32.76%
39960	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城15号变电站1号变压器	500	41.60%	242	242				-25.19%
39961	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	建大四区1变电站202柜	630	77.46%	0	0				-43.17%
39962	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园东园3变电站202变压器	400	81.00%	0	0	2024年6月			-38.90%
39963	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	圣工小区变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
39964	沈河	大东变	大东变052城南甲线	祥顺4箱变2变压器	630	30.98%	0	0				-39.81%
39965	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	启明新村3变电站202变压器	800	26.70%	0	0		是	2027年12月	-39.63%
39966	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	炮师宿舍2箱变2	500	16.00%	0	0		是	2025年12月	-42.09%
39967	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景3箱变1变压器	630	19.81%	442.2	442.2				-42.07%
39968	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范二期3变电站201变压器	630	24.76%	0	0				-43.93%
39969	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期1变电站201变压器	630	41.59%	0	0				-42.89%
39970	和平	三好变	三好变184银科线	艾特国际公寓1主变	500	21.76%	0	0				-40.47%
39971	和平	和平变	和平变148和铁甲线	先锋家园11主变	630	16.83%	461	461				-42.81%
39972	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	居易新青年2箱变1变	630	44.19%	288.6	288.6				-42.48%
39973	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格5号变电站1号变压器	400	38.10%	0	0			2027年	-39.54%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39974	和平	广州变	广州变480柳州乙线	桂阳北一次1主变	630	57.78%	0	0		是	2027年12月	-42.00%
39975	和平	太原变	太原变050先锋线	枫景名城51主变	630	33.90%	0	0		是	2025年12月	-29.84%
39976	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏二1箱变1号变	630	45.40%	0	0		是	2025年12月	-40.67%
39977	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥二期2箱变2号变	500	38.00%	0	0		是	2025年12月	-40.66%
39978	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥二期7箱变1号变	630	15.87%	0	0		是	2025年12月	-39.67%
39979	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	昆山二1箱变2号变	500	56.00%	0	0		是	2025年12月	-42.61%
39980	沈河	长青变	长青变448长南乙线	恒信2箱变1变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	-46.29%
39981	和平	太原变	太原变086民族乙线	日港大厦主变	630	92.06%	0	0	2025年6月	是	2027年12月	-33.68%
39982	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	润米庭院小区变电站201柜	315	25.40%	203.5	203.5				-41.81%
39983	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际11号变电站1变压器	630	14.92%	0	0		是	2027年12月	-36.46%
39984	沈河	长青变	长青变466青阳线	假日兰庭4箱变2变压器	630	28.57%	387	387				-43.24%
39985	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉一区2变电站202	400	60.30%	0	0				-41.00%
39986	铁西	历工变	历工变10450重联线	北一路5变电站201柜	200	46.80%	0	0				-25.39%
39987	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	般若寺南2箱变1变压器	400	21.90%	0	0				-47.24%
39988	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	瑞士家园1箱变1站内变压器	630	31.62%	0	0				-45.87%
39989	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	建民箱变1变	630	40.63%	0	0				-45.21%
39990	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙3期1箱变2变	630	18.73%	0	0				-44.33%
39991	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	华乐1箱变1变压器	500	17.20%	364	364				-45.18%
39992	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	民富3箱变1变压器	630	65.71%	0	0		是	2026年12月	-42.40%
39993	沈河	站前变	站前变222站北线	惠工东箱变1变压器	400	48.90%	164.4	164.4				-41.36%
39994	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	魁星2变电站1变压器	400	54.60%	0	0		是	2025年12月	-39.66%
39995	沈河	顺城变	顺城变079广宣甲线	荣光3变电站2变压器	630	48.25%	0	0		是	2025年12月	-43.70%
39996	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	言论北箱变2变压器	630	49.52%	0	0				-39.90%
39997	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山1箱变1变压器	630	68.57%	135	135				-32.26%
39998	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	百合花园住宅小区变电站201	630	43.49%	0	0				-49.93%
39999	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	五彩一1箱变1变压器	500	25.92%	0	0		是	2025年12月	-40.20%
40000	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和2期3箱变2变压器	630	14.60%	475	475				-42.37%
40001	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	炮师宿舍1箱变1	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-42.78%
40002	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	龙腾金荷苑1箱变1	630	22.54%	0	0		是	2025年12月	-43.87%
40003	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期2变电站202柜	630	0.00%	0	0		是		0.00%
40004	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺微型5变电站201柜	200	44.75%	90.5	90.5				-46.37%
40005	皇姑	长江变	25466长黄甲线	艺术名家1箱变1变压器	630	16.76%	0	0		是	2025年12月	-46.70%
40006	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	梅江世纪城2箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
40007	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	向阳新村西区2变电站1变压器	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-39.55%
40008	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	中房2箱变1变压器	630	25.90%	0	0				-42.43%
40009	沈河	长青变	长青变452长大甲线	泉源1期1变电站1变压器	1000	63.60%	0	0		是	2026年12月	-42.92%
40010	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城3号变电站2号变压器	630	23.17%	0	0		是	2027年12月	-40.10%
40011	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区10变电站	630	17.78%	0	0		是	2027年12月	-45.83%
40012	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	洪湖土建小区变电站2变压器	630	21.27%	433	433				-41.86%
40013	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	龙腾金荷苑4箱变2	630	14.60%	0	0		是	2025年12月	-49.85%
40014	和平	市府变	市府变564总站甲线	总站路东1主变	630	31.24%	0	0		是	2027年12月	-42.77%
40015	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥一期5箱变2变	630	16.19%	0	0		是	2025年12月	-40.19%
40016	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	南里小区1变电站2变压器	630	93.33%	0	0	2024年6月	是	2025年12月	-345.62%
40017	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	云华园小区2变电站201	630	14.60%	475	475				-41.00%
40018	苏家屯	下深变	理想线	理想新城4号变电站1号变压器	630	11.43%	0	0			2027年	-42.69%
40019	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山4箱变2	400	61.00%	0	0		是	2025年12月	-42.72%
40020	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑3箱变1	630	37.14%	0	0		是	2025年12月	-42.02%
40021	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	金硕园1变电站201	630	0.00%	550.776	550.776				0.00%
40022	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园6变电站201柜	500	49.92%	93.528	93.528				-43.34%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
40023	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	明华园3箱变2变	630	38.41%	0	0		是	2025年12月	-36.63%
40024	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	沈空崇山路离职干部所信宅2箱变1变压器	500	34.00%	0	0		是	2025年12月	-44.37%
40025	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干52右2	100	0.00%	90	90				0.00%
40026	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园1-5区1箱变1变压器	630	25.08%	409	409				-17.23%
40027	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦一期B4小区2变电站202配电变压器	800	23.40%	0	0		是	2026年12月	8.93%
40028	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦一期B4小区3变电站201配电变压器	800	15.30%	0	0		是	2026年12月	5.65%
40029	苏家屯	夹河变	河湾线	银河湾2号变电站2变压器	630	37.46%	0	0			2027年	-42.43%
40030	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	朗香邸2箱式变电站1配电变压器	630	41.52%	0	0		是	2025年12月	-36.03%
40031	东陵	孙家寨	孙张线	金水湾2箱式变2变压器	315	20.63%	0	0		是	2026年12月	-56.82%
40032	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都9变电站202	630	33.33%	357	357				-43.14%
40033	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦华府B3小区1变电站201配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	9.70%
40034	铁西	重工变	重工变10870城冶线	四海自由家小区变电站202	800	20.40%	0	0				8.57%
40035	开发	砂山变	砂山变50562李官甲线	李官甲线李官干56左7右9左2变压器	200	69.20%	0	0		是	2025年12月	100.00%
40036	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨镇政府空气能公变台区	200	67.20%	0	0				100.00%
40037	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	唐轩北廷二期1局维变电站202配电变压器	800	26.25%	0	0		是	2026年12月	1.59%
40038	于洪	大潘变	大彭线	朴屯村南林自来水电井	100	53.10%	0	0				-42.14%
40039	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园9号1变压器	630	21.33%	432.6	432.6				-33.21%
40040	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	公务员2箱变2变压器	630	46.86%	0	0				-42.17%
40041	铁西	重工变	重工变10868城水线	鑫丰鑫悦庭小区4变电站201变压器	630	2.54%	551	551				0.00%
40042	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃园5箱变1变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	-41.12%
40043	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	五彩阳光城四期1变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
40044	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	佳园新村二期变电站2号变压器	630	52.70%	235	235				-42.49%
40045	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干42左4	630	39.24%	319.8	319.8				7.30%
40046	东陵	孙家寨	孙张线	8A390D43-DE79-4E13-B9AD-FC17FC4E0BE1-07582	315	65.71%	0	0		是	2026年12月	-36.56%
40047	于洪	兰台变	兰工线	假日小城2站房2变压器	630	42.86%	297	297				-40.46%
40048	和平	方型变	方型变442方青甲线	北四经分9右3+1	400	27.00%	0	0		是	2025年	-18.14%
40049	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线200变台	200	49.00%	0	0				-36.57%
40050	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村7配电室201配电变压器	1000	21.60%	0	0		是	2027年12月	-50.75%
40051	大东	农大变	农大变942农西乙线	马官桥1箱变1变压器	630	14.92%	473	473				-39.33%
40052	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	悦时光小区4箱变202间隔配电变压器	630	16.19%	0	0		是	2025年12月	-35.94%
40053	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区5变电站2变压器	630	27.43%	394.2	394.2				-43.10%
40054	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线东营分7左3变台	400	14.10%	0	0		是	2025年12月	-16.64%
40055	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线姚家分36右19变台	200	39.60%	0	0		是	2025年12月	-37.07%
40056	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	远大1小区变电站1变压器	630	42.54%	0	0		是	2025年12月	-41.42%
40057	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	图强甲线图强干仙女分7左1变压器	400	65.40%	98.4	98.4		是	2027年6月	-41.32%
40058	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树甲线	杨树于新台子分8左34+1	80	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
40059	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	太湖湾二期小区变电站1变压器	315	62.22%	0	0		是	2025年12月	-43.03%
40060	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线大冯干线86	400	42.00%	0	0				-29.71%
40061	沈北	孝信变	孝信变25578孝乐线	浦和馨苑1号箱变1变压器配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
40062	于洪	曹家变	曹乙线	特变水木融城住宅小区二期2站房1变压器	800	33.38%	453	453				-39.47%
40063	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	苗卜分1箱变（单）	100	13.20%	76.8	76.8				-56.31%
40064	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园4箱变1变压器	630	23.49%	0	0				-42.25%
40065	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城四期2变电站1配电变压器	800	7.75%	0	0		是	2025年12月	38.77%
40066	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	鲁能公馆2箱变1变压器	800	3.30%	0	0				0.00%
40067	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A4配电站2变压器	630	29.52%	0	0		是	2026年12月	-23.67%
40068	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉村9组照明	200	44.20%	91.6	91.6				-37.66%
40069	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金樾府小区3变电站202配电变压器	800	17.40%	0	0		是	2026年12月	53.38%
40070	于洪	大潘变	大潘线	正宸弘泽鸣邸变电站1变压器	630	47.14%	0	0		是	2025年	-45.64%
40071	于洪	家俱变	偃锦线	金沙岭峯1变电站1变压器	630	60.95%	0	0				-47.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
40072	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线线屯分2	200	31.20%	0	0		是	2026年6月	0.00%
40073	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门9号变电站201间隔配电变压器	400	51.75%	0	0			2027年	-46.62%
40074	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门9号变电站202间隔配电变压器	400	48.00%	0	0			2027年	-66.48%
40075	新民	东郊变	东郊变30258郑东乙线	郑东乙线陶瓷干199右12变台	200	25.40%	129.2	129.2				-42.87%
40076	皇姑	广源变	广源变25780广明线	橡树湾一期1箱式变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
40077	苏家屯	达连变	达连变60650达雪甲线	苏官线官大分34右8	315	18.29%	0	0		是	2027年	-34.10%
40078	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	关家二支20右1柱上变压器	160	6.63%	0	0		是	2025年12月	-52.35%
40079	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	胡家线48	200	35.70%	0	0			2027年	-46.19%
40080	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城三期1箱式变电站1配电变压器	800	43.20%	0	0		是	2025年12月	0.00%
40081	东陵	杨官变	杨紫线	紫提东郡二期3局维-2	630	42.22%	0	0		是	2026年12月	-38.77%
40082	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线三委北台	200	92.40%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-36.13%
40083	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线果东干148	100	47.40%	0	0		是	2028年	-48.17%
40084	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线梁烧锅分12右14变台	200	41.50%	0	0		是	2025年12月	-37.52%
40085	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干前连分85右6变台	200	52.20%	0	0		是	2025年12月	-29.86%
40086	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾2号变电站1号变压器	630	14.48%	0	0			2027年	-32.73%
40087	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分087	315	37.90%	0	0		是	2025年	-16.49%
40088	和平	马路湾	马路湾变692马和线	协和广场住宅32变压器	500	22.80%	0	0				-32.84%
40089	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区8变电站2变压器	400	16.50%	294	294				-38.74%
40090	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾6箱变1变压器	500	67.84%	110.8	110.8				-33.94%
40091	东陵	水家变	水李线	水李线古城子分78柱上变压器	200	36.60%	10	10				6.76%
40092	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城星座7箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
40093	于洪	大潘变	大岳线	大潘变405大潘线文教小区	400	44.70%	70	70				-45.18%
40094	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	达乐乙线230左1	400	79.20%	0	0			2027年	0.00%
40095	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干38右1	400	64.20%	0	0			2027年	100.00%
40096	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	南红支10+1左9	200	26.70%	126.6	126.6				0.00%
40097	于洪	曹家变	曹大乙线	特变水木融城住宅小区一期2站房2变压器	630	29.52%	381	381				-41.71%
40098	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家子分85变台	200	61.80%	0	0		是	2025年12月	-19.87%
40099	东陵	杨官变	杨紫线	紫堤东郡2配电室201柜1配电变压器	630	65.52%	0	0		是	2026年12月	-40.18%
40100	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关西分支线30	100	67.80%	22.2	22.2				-54.61%
40101	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	居易新青年二期1箱变1变压器	400	23.60%	265.6	265.6				-32.47%
40102	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	居易新青年二期1箱变2变压器	400	30.40%	238.4	238.4				-42.45%
40103	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	山水文园3箱变1变压器	400	36.00%	0	0				-41.80%
40104	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	亿甲府第3配电变压器301	630	46.03%	0	0		是	2025年12月	-33.67%
40105	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	正轩悦堂变电站202间隔配电变压器	400	17.10%	0	0		是		-38.28%
40106	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城二十号变电站201间隔配电变压器	630	37.14%	0	0			2027年	-38.55%
40107	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区2变电站1变压器	400	25.60%	0	0		是	2025年12月	-42.54%
40108	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区5变电站1变压器	630	33.33%	357	357				-42.47%
40109	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线前边支05	315	9.33%	0	0		是	2025年12月	-28.42%
40110	浑南	安顺变	安顺变142安深线	美食美客盛京坊1号变电站配电变压器2	800	37.80%	0	0		是	2027年12月	0.00%
40111	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微新安1号	200	3.90%	172.2	172.2				8.31%
40112	铁西	工农变	工农变55578工北线	远洋琨玺府小区1配电室202变压器	630	4.76%	537	537				100.00%
40113	东陵	孙家寨	孙桃乙线	孙桃线孙桃干南岭分13左5右2柱上变压器	400	122.40%	0	0	2025年11月	是	2026年12月	100.00%
40114	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	后岗分23右2	400	0.00%	360	360				0.00%
40115	开发	洞庭变	洞庭变55753碧桂甲线	碧桂园5小区变电站1变压器	630	24.38%	413.4	413.4		是	2025年12月	-37.93%
40116	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	藏珑花园1号变电站201配电变压器	500	46.72%	0	0			2027年	-39.29%
40117	和平	花园变	花园变764花新甲线	汇景二区41变压器	630	25.52%	0	0				-42.29%
40118	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	保利海德小区1变电站1变压器	630	99.68%	0	0	2025年2月	是	2025年	-23.15%
40119	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线168右7变台	200	16.50%	0	0				100.00%
40120	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干韩城分21右6	200	27.00%	126	126				-37.83%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
40121	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	YHG_学府雅园2箱式变电站2号配电变压器	630	16.19%	0	0		是	2025年12月	-40.23%
40122	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子一组分支线002	100	69.00%	0	0		是	2025年12月	-26.49%
40123	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	雪北甲线前漠分23左10右1	200	41.60%	0	0			2027年	-59.66%
40124	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线前二台分25左1变台	200	0.00%	180	180				0.00%
40125	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线前栏分37右1变台	200	29.40%	0	0		是	2025年12月	-43.44%
40126	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	刘家岗东大棚	200	7.20%	165.6	165.6				-47.85%
40127	法库	三泉变	三泉变	10kV泉富线泉秋分砖厂支09	315	17.46%	228.5	228.5				-18.92%
40128	法库	秀水变	秀水变	10kV秀登线古城乙08	200	25.50%	0	0		是	2025年12月	-35.88%
40129	开发	郑家变	郑家变55248郑胜乙线	金地檀府三期小区2变电站1变压器	630	46.48%	274.2	274.2				-42.75%
40130	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵5箱变1变压器	315	29.71%	0	0				-37.53%
40131	大东	农大变	农大变80976农花乙线	三江紫香园4箱变2变压器	630	24.00%	415.8	415.8				-40.79%
40132	东陵	李相变	李古线	10千伏李古线永安分世外桃源支2号左1号柱上变压器	200	22.20%	135.6	135.6				-158.84%
40133	于洪	得胜变	得河线95442	丽水名都2站房2变压器	630	20.57%	437.4	437.4				-39.85%
40134	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分19右2	160	51.75%	0	0			2027年	1.16%
40135	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	新湖湾一期1箱式变电站1配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
40136	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	YHG_世纪龙城1箱式变电站2号配电变压器	630	33.97%	0	0		是	2025年12月	-44.93%
40137	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城14号变电站2变压器	315	53.97%	0	0			2027年	-45.83%
40138	东陵	上伯变	上深乙线	上伯变311上深乙线上深乙于07柱上变压器	250	83.84%	0	0	2022年12月	是	2026年12月	-38.90%
40139	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干94右分03柱上变压器	400	9.90%	0	0				-21.95%
40140	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线南三村东支3（南三家子A台）	200	34.80%	110.4	110.4				-60.61%
40141	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分47左4右1柱上变压器	315	73.90%	0	0		是	2025年12月	-49.05%
40142	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	提水一支4右2柱上变压器	315	26.38%	0	0		是	2025年12月	-40.11%
40143	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园二期1箱式变电站1配电变压器	630	61.27%	0	0		是	2025年12月	-8.62%
40144	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	五矿弘园二期3箱式变电站2配电变压器	630	62.54%	0	0		是	2025年12月	0.00%
40145	苏家屯	前显变	前显变51286前洋乙线	远洋天地十号变电站1变压器	800	22.13%	0	0			2027年	-42.34%
40146	和平	青年变	青年变368青二线	青二线60变压器	315	61.33%	0	0		是		-44.30%
40147	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线新安分新西支7右1变台	200	68.40%	0	0				100.00%
40148	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	茨于坨变017肖寨门线肖东北台照明	250	77.12%	0	0		是	2025年11月	-29.14%
40149	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北乙线金宝分9右7	100	129.90%	0	0	2024年6月		2027年	-47.88%
40150	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线25	800	11.75%	0	0			2027年	-45.74%
40151	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园27号小区变电站201配电变压器	630	33.02%	0	0			2027年	-40.62%
40152	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干19左2	80	45.00%	36	36				-57.98%
40153	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	恒润雅筑小区1变电站201间隔配电变压器	400	50.40%	158.4	158.4				-39.64%
40154	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线铁西支19	50	134.40%	0	0	2024年12月	是	2025年	-24.87%
40155	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干28+1右1	200	10.20%	0	0		是	2025年	-86.35%
40156	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	恒大御景湾小区二期1箱式变电站2配电变压器	630	39.68%	0	0		是	2025年12月	-29.90%
40157	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线麻北支004	100	37.80%	0	0		是	2027年	-38.99%
40158	皇姑	文北变	文北变70450文青线	华润翡翠城三期1箱式变电站2配电变压器	800	41.10%	0	0		是	2025年12月	-14.62%
40159	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线57右1变台	100	6.30%	0	0				-48.24%
40160	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲放乙线	蒲东街道滨水路久安餐饮公变台区	200	24.40%	0	0				0.00%
40161	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙干77左4右1变台	200	66.75%	0	0				-10.54%
40162	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗子分牛营子井支15左3变台	200	37.20%	23.8	23.8				-64.44%
40163	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	砂阳路228号箱变配电变压器	400	35.60%	0	0				-52.83%
40164	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名泰山分14柱上变压器	400	58.75%	0	0				-32.06%
40165	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居4变电站南八变压器	630	24.63%	0	0		是	2025年	-34.57%
40166	于洪	家俱变	锦铎线	澳源1站房2变压器	630	87.87%	0	0	2025年5月	是	2025年	-42.86%
40167	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑B区2箱变201.配电变压器	630	29.71%	0	0		是	2026年12月	-43.93%
40168	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香槟9变电站2变压器	800	36.75%	0	0				-37.78%
40169	沈北	道义变	道信线	汇置尚都8期2小区变电站202配电变压器	800	26.10%	0	0		是	2026年12月	4.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
40170	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线196左5右1	400	5.70%	0	0			2027年	0.00%
40171	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	梦想逸居1号变电站201配电变压器	315	36.83%	0	0			2027年	-34.03%
40172	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干53	200	50.10%	79.8	79.8				-30.56%
40173	皇姑	文北变	10kV文田甲线70464线	阳山苑箱式变电站1配电变压器	400	11.60%	0	0		是	2025年12月	-28.40%
40174	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄家分机井支5	100	15.60%	0	0		是	2026年6月	-1.41%
40175	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	城南所城北村清洁能源公变台区	200	26.70%	0	0				0.00%
40176	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	二十四城小区3变电站1变压器	800	47.70%	338.4	338.4				-26.50%
40177	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城小区5变电站2变压器	400	34.40%	222.4	222.4		是	2025年12月	-38.80%
40178	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	采煤沉陷区2变电站1号变压器	630	20.32%	439	439				-35.83%
40179	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线湾南几13	100	80.10%	0	0	2025年4月	是	2025年11月	-39.40%
40180	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁湾支7	315	32.38%	0	0		是	2025年11月	-31.18%
40181	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑6变电站1变压器	630	14.73%	474.2	474.2				-34.59%
40182	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑4变电站1变压器	630	17.52%	456.6	456.6				-39.48%
40183	沈河	方家变	方家变662方北甲线	方北甲线方北干滨水分13右1公变	400	29.70%	241.2	241.2				-39.78%
40184	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居8局维变电站201配电变压器	400	42.00%	0	0		是	2026年12月	6.51%
40185	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	王家村（2022微）	400	48.60%	165.6	165.6		是	2026年6月	-32.03%
40186	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	龙湖云璟1箱变1变压器	800	54.90%	0	0				36.60%
40187	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	新兴绿色家园1号变电站201间隔配电变压器	500	67.68%	0	0		是	2026年	100.00%
40188	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城10变电站2变压器	500	26.40%	0	0		是	2025年12月	-45.23%
40189	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线马家铺20电井分支11	80	36.00%	0	0		是	2026年12月	-42.35%
40190	皇姑	亚明变	亚明变20168华山乙线	19号新居箱式变电站201间隔配电变压器	400	11.70%	0	0		是	2025年12月	-23.82%
40191	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线东环线主干44	200	41.10%	0	0		是	2026年12月	-35.54%
40192	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花3变电站1变压器	400	37.50%	0	0				-42.91%
40193	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾3号变电站1变压器	500	34.08%	0	0			2027年	-41.12%
40194	苏家屯	前显变	前显变51248前海甲线	中海国际5号变电站201配电变压器	630	24.76%	0	0			2027年	-41.75%
40195	于洪	得胜变	得胜变95478	和谐红都3变电站1变压器	630	24.63%	0	0		是	2025年	-37.31%
40196	于洪	范屯变	范新线	曹台村东一台	200	24.00%	132	132				-48.32%
40197	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城1箱变1变压器	800	22.50%	97.5	97.5				-41.70%
40198	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	东官干44+1右1	400	7.50%	0	0		是	2025年	-211.92%
40199	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	香格经典1号变电站202配电变压器	400	71.25%	0	0			2027年	-36.40%
40200	于洪	高明变	高张线	小微蜡化二号路1号台	400	12.60%	0	0				99.23%
40201	浑南	营盘	营盘变050营侦线	泰莱白金湾2号变电站2号变压器	800	16.88%	0	0		是	2027年12月	-41.55%
40202	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际4变电站2变压器	400	40.40%	198.4	198.4				-41.04%
40203	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	剑桥郡1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	26.10%	511.2	511.2				-32.25%
40204	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	教材分25柱上变压器	400	31.80%	0	0		是	2025年12月	-46.89%
40205	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	星城国际三期2变电站202配电变压器	630	3.49%	0	0		是	2026年12月	100.00%
40206	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	毅城大厦箱变201间隔配电变压器	400	74.00%	0	0		是	2025年12月	-36.31%
40207	铁西	重工变	重工变10840城西线	天易晶城小区三期5箱式变电站201配电变压器	630	41.90%	0	0		是	2027年12月	-37.31%
40208	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭27号台	200	43.80%	0	0		是	2025年	100.00%
40209	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG 世代龙城1变电站-1	630	27.94%	0	0		是	2025年12月	-41.08%
40210	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG 世代龙城2变电站-2	630	31.43%	0	0		是	2025年12月	-42.12%
40211	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	YHG 东环专缆东环国际2	630	21.59%	0	0		是		-37.59%
40212	大东	望花变	望花变70256望北乙线	世博家园1箱变2变压器	630	18.29%	0	0				7.07%
40213	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	一站式服务—沈阳市沈北新区德联丰金属制品制造厂	400	36.90%	0	0		是	2026年12月	13.54%
40214	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区4变电站1变压器	500	32.40%	288	288				6.89%
40215	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦6箱变2变压器	800	89.25%	0	0	2025年8月	是		-41.01%
40216	东陵	汪家变	汪佰甲线	白沙岛3箱变1变压器	400	9.60%	0	0		是	2026年12月	13.83%
40217	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线满都户镇满东村四组照明台	400	31.00%	236	236				-38.00%
40218	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线大辛东台分台支1	200	38.10%	0	0		是	2026年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
40219	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰安青园6变电站1变压器	500	32.40%	0	0		是	2027年12月	-46.15%
40220	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	枫叶园1号变电站202间隔配电变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年	-38.71%
40221	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	天缘御景1变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
40222	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线往户南台	315	22.86%	0	0		是	2025年12月	-42.96%
40223	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地丹陛2变电站2变压器	800	16.50%	10	10				-43.78%
40224	浑南	榆树变	榆树甲线	浦江御景湾5号变电站1号配电变压器	630	33.33%	0	0		是	2027年12月	-0.47%
40225	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	南樾府3号变电站201间隔（官塔甲线）配电变压器	800	21.75%	0	0			2027年	7.65%
40226	开发	汪河变	汪河变56178汪爱线	爱琴海小区1变电站2变压器	630	14.48%	475.8	475.8		是	2025年12月	-33.83%
40227	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	康桥花园1箱式变电站2配电变压器	630	29.21%	0	0		是	2025年12月	-37.15%
40228	和平	市府变	市府变566总站乙线	民族乙G-1号箱变202间隔配电变压器	630	21.59%	0	0		是	2027年12月	21.74%
40229	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	名门2箱变1变压器	630	26.86%	0	0		是	2026年12月	-42.20%
40230	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内于镇内分35右10右4变台	400	31.80%	0	0		是	2025年12月	-32.05%
40231	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干161右2变台	200	93.60%	0	0	2022年12月	是	2025年12月	-43.67%
40232	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	罗家房变408张欢线张欢干营子分10左12变台	400	61.35%	114.6	114.6				-37.40%
40233	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分73右5变台	100	61.60%	0	0		是	2025年12月	-29.02%
40234	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线北三台新	100	18.00%	72	72				0.00%
40235	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	树林三组照明（2021微）	200	35.30%	0	0				-37.71%
40236	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线109右5变台	400	43.50%	0	0				-28.30%
40237	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线190右4右4变台	200	11.10%	0	0				-21.25%
40238	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分81右8柱上变压器	200	27.30%	0	0		是	2025年12月	-11.30%
40239	法库	新依变	依三线	10kV依三线新三面船南台支1	200	24.90%	0	0		是	2025年12月	-17.84%
40240	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	汾河家园小区4箱式变电站201间隔配电变压器	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-42.24%
40241	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线水利分06	200	77.20%	0	0		是	2026年12月	-41.36%
40242	于洪	高明变	高张线	和谐3期1站房2变压器	630	43.68%	0	0				-26.24%
40243	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明干4柱上变压器	100	58.80%	0	0		是	2025年12月	-39.65%
40244	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	兴工佳园小区2变电站201变压器	630	37.33%	0	0				-42.46%
40245	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众干大北分15右4加1	400	34.50%	0	0				-42.76%
40246	于洪	光辉变	光南线	高台子中分台	400	8.10%	327.6	327.6				0.00%
40247	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线常家窝堡分兰旗支东岗支27变台	200	20.40%	0	0		是	2025年12月	-36.89%
40248	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线农场水利支北水利几10	100	28.20%	61.8	61.8				-64.37%
40249	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城4变电站变压器	630	43.81%	0	0				-35.22%
40250	开发	洞庭变	洞庭变55767碧桂乙线	碧桂乙小区7变电站2变压器	500	17.20%	364	364				-43.78%
40251	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	中国铁路沈阳局沈阳供电段1201配电变压器	400	6.30%	0	0		是	2026年12月	-36.27%
40252	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区5变电站1变压器	630	36.51%	337	337				-37.11%
40253	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线小民屯分6右1变台	400	25.20%	0	0		是	2025年12月	6.88%
40254	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	陶村综合(2023微)	400	22.50%	0	0				20.95%
40255	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	博驰春天五期小区变电站2变压器	800	39.00%	408	408				-38.96%
40256	于洪	大潘变	大彭线	西古村内	200	47.70%	0	0				-43.00%
40257	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城东4号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	10.20%	319.2	319.2				100.00%
40258	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城4变电站2变压器	630	39.05%	0	0		是	2025年12月	-40.47%
40259	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	中南世纪城二期1站房1变压器	800	72.00%	144	144				-35.34%
40260	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝G区4号箱变2号变	500	32.32%	0	0		是	2026年12月	-32.59%
40261	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线巴西分02	200	33.30%	0	0		是	2025年12月	-30.50%
40262	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线榛子岗西台	100	104.40%	0	0	2023年2月	是	2026年12月	-37.21%
40263	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙12	400	31.80%	0	0		是	2025年	-7.28%
40264	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干19右4柱上变压器	315	28.89%	0	0		是	2025年12月	-38.94%
40265	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	御龙东郡2箱变2变压器	400	29.40%	0	0				-42.43%
40266	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷子堡变039周徐线冷后村1组	160	100.00%	0	0	2025年4月	是	2026年6月	-34.74%
40267	法库	新依变	依三线	10kV依三线马家屯凡05	160	45.63%	0	0		是	2025年12月	-33.89%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
40268	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线工商城市信用社	200	75.30%	0	0		是	2026年12月	-38.79%
40269	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线新立电村3.4组	400	62.40%	0	0				-24.96%
40270	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家小区支07	100	74.40%	0	0		是	2026年5月	-26.35%
40271	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期3箱变1变压器	800	23.63%	531	531				-41.45%
40272	浑南	孤家子	孤家子变654富民乙线	伊湾尊府3号变电站2号变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
40273	东陵	汪家变	汪沈乙线	上深乙线兴农分6柱上变压器	400	72.30%	0	0				-26.01%
40274	于洪	家俱变	俱兰甲线	小微俱兰甲1台	400	69.45%	0	0				22.10%
40275	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区10变电站1变压器	800	48.75%	330	330				-39.36%
40276	皇姑	怒江变	10kV怒字线8260	中海寰宇天成1小区箱式变电站2配电变压器	630	50.16%	0	0				-39.76%
40277	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	迎宾路御督电动汽车充电公变台区	200	83.70%	0	0	2025年9月			0.00%
40278	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	柳林家园3变电站1变压器	630	12.95%	0	0		是		-44.10%
40279	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线高台村北台	400	103.35%	0	0	2025年4月	是	2025年	-42.36%
40280	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线罗家支罗家南新建大棚支07	50	56.70%	0	0		是	2026年12月	-29.49%
40281	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	机场供5箱变2变压器	630	25.71%	0	0		是		-32.98%
40282	康平	富裕变	富裕变9203二牛线	二牛线赵宝分支线006	100	77.50%	12.5	12.5				-37.22%
40283	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	佟罗北分8+1右1	200	14.10%	0	0			2027年	-11.66%
40284	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	海上五月花16变电站1变压器	630	11.75%	0	0				-52.26%
40285	和平	方型变	方型变444方青乙线	沈阳市南市百货大楼201间隔配电变压器	400	65.20%	0	0		是	2025年	-40.84%
40286	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线满洲屯分水利支9	100	0.00%	90	90				0.00%
40287	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园6变电站2变压器	630	40.95%	0	0		是	2027年12月	-48.25%
40288	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	孟家变940孟桃线赵家村台区（赵家村）	200	50.70%	0	0		是	2025年12月	-38.29%
40289	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线林家支19	315	16.83%	0	0		是	2025年	-49.99%
40290	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线甄家支028	50	136.80%	0	0	2022年12月	是	2026年6月	-37.66%
40291	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园1变电站2变压器	800	36.00%	0	0				-47.23%
40292	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期3变电站2变压器	800	36.75%	0	0		是	2027年12月	-44.94%
40293	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下2变电站1变	800	25.50%	0	0		是	2025年12月	0.00%
40294	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲41号台	400	8.10%	0	0				0.00%
40295	法库	双台子	双台子变045双四线	四家子2队台	200	25.20%	97.3384	97.3384				-38.26%
40296	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线29右4左2柱上变压器	400	26.50%	0	0				100.00%
40297	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千线19左1左1	200	77.10%	25.8	25.8				100.00%
40298	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园15箱变1变压器	630	9.52%	507	507				-42.56%
40299	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	桃仙变262桃相甲线玫瑰园6号变电站1变压器	200	26.40%	0	0			2027年	-38.69%
40300	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	公园里1号变电站201（甲）配电变压器	400	114.00%	0	0	2022年12月	是	2027年12月	-43.74%
40301	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分西水利1支1	100	32.80%	57.2	57.2				-43.26%
40302	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳线沈阳步阳置业有限公司二期（江南甲第）4箱1变	630	31.11%	0	0		是	2026年12月	-35.32%
40303	浑南	安顺变	安顺变178安学线	四季上东一期3号变电站1号配电变压器	630	8.25%	0	0		是	2027年12月	66.44%
40304	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区3变电站2变压器	630	30.16%	377	377				-38.77%
40305	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园22主变	630	26.29%	401.4	401.4				-37.33%
40306	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城9变电站2变压器	630	23.81%	0	0		是	2025年12月	-23.12%
40307	康平	四家子	四家子变1205四划线	四划线新发下支016	200	17.10%	0	0		是	2026年12月	-42.44%
40308	铁西	万达变	万达变56066万荣线	工业大学换热站201变压器	200	0.00%	180	180				-194.37%