2025年四季度辽阳主变可开放容量对外信息公示

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量（MVA）	有功（MVA）	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量（MVA）	是否纳入计划	计划整改时间	备注
1	国网辽阳供电公司	灯塔变	220kV	#1	180	63.32	35.18%	35.18%	0	0		116.68	否		
2	国网辽阳供电公司	灯塔变	220kV	#2	180	41.81	23.23%	23.23%	0	0		138.19	否		
3	国网辽阳供电公司	峨嵋变	220kV	#1	180	29.68	16.49%	16.49%	0	0		150.32	否		
4	国网辽阳供电公司	峨嵋变	220kV	#2	180	31.32	17.40%	17.40%	0	0		148.68	否		
5	国网辽阳供电公司	付庄变	220kV	#2	240	48.61	20.25%	20.25%	0	0		191.39	否		
6	国网辽阳供电公司	付庄变	220kV	#3	240	0.00	0.00%	0.00%	0	0		240.00	否		
7	国网辽阳供电公司	耿家变	220kV	#1	120	66.32	55.27%	55.27%	0	0		53.68	否		
8	国网辽阳供电公司	耿家变	220kV	#2	120	66.27	55.23%	55.23%	0	0		53.73	否		
9	国网辽阳供电公司	弓长岭变	220kV	#1	180	28.28	15.71%	15.71%	0	0		151.72	否		
10	国网辽阳供电公司	弓长岭变	220kV	#2	180	50.56	28.09%	28.09%	0	0		129.44	否		
11	国网辽阳供电公司	铧子变	220kV	#1	240	90.85	37.85%	37.85%	0	0		149.15	否		
12	国网辽阳供电公司	铧子变	220kV	#2	240	90.45	37.69%	37.69%	0	0		149.55	否		
13	国网辽阳供电公司	刘二堡变	220kV	#1	180	121.91	67.73%	67.73%	0	0		58.09	否		
14	国网辽阳供电公司	刘二堡变	220kV	#2	180	100.00	55.56%	55.56%	0	0		80.00	否		
15	国网辽阳供电公司	刘二堡变	220kV	#3	180	65.38	36.32%	36.32%	0	0		114.62	否		
16	国网辽阳供电公司	兰家变	220kV	#1	180	45.13	25.07%	25.07%	0	0		134.87	否		
17	国网辽阳供电公司	兰家变	220kV	#2	180	77.00	42.78%	42.78%	0	0		103.00	否		
18	国网辽阳供电公司	首山变	220kV	#1	240	100.85	42.02%	42.02%	0	0		139.15	否		
19	国网辽阳供电公司	首山变	220kV	#2	240	141.64	59.02%	59.02%	0	0		98.36	否		
20	国网辽阳供电公司	苗圃变	220kV	#1	180	61.61	34.23%	34.23%	0	0		118.39	否		
21	国网辽阳供电公司	苗圃变	220kV	#2	180	0.00	0.00%	0.00%	0	0		180.00	否		
22	国网辽阳供电公司	铁西变	220kV	#1	120	43.24	36.03%	36.03%	0	0		76.76	否		
23	国网辽阳供电公司	铁西变	220kV	#2	120	41.31	34.43%	34.43%	0	0		78.69	否		
24	国网辽阳供电公司	佟二堡变	220kV	#1	180	71.21	39.56%	39.56%	0	0		108.79	否		
25	国网辽阳供电公司	佟二堡变	220kV	#2	180	64.46	35.81%	35.81%	0	0		115.54	否		
26	国网辽阳供电公司	襄平变	220kV	#1	240	0.00	0.00%	0.00%	0	0		240.00	否		
27	国网辽阳供电公司	襄平变	220kV	#2	240	96.48	40.20%	40.20%	0	0		143.52	否		
28	国网辽阳供电公司	襄平变	220kV	#3	240	89.44	37.27%	37.27%	0	0		150.56	否		
29	国网辽阳供电公司	绣江变	220kV	#2	120	61.80	51.50%	51.50%	0	0		58.20	否		
30	国网辽阳供电公司	绣江变	220kV	#3	120	41.40	34.50%	34.50%	0	0		78.60	否		
31	国网辽阳供电公司	迎水寺变	220kV	#1	180	91.54	50.86%	50.86%	0	0		88.46	否		
32	国网辽阳供电公司	迎水寺变	220kV	#2	180	102.16	56.76%	56.76%	0	0		77.84	否		

33	国网辽阳供电公司	安平变	66kV	#1	31.5	14.02	44.51%	44.51%	0	0		17.48	否		
34	国网辽阳供电公司	安平变	66kV	#2	20	9.74	48.70%	48.70%	0	0		10.26	否		
35	国网辽阳供电公司	八会变	66kV	#1	10	3.60	36.01%	36.01%	0	0		6.40	否		
36	国网辽阳供电公司	八会变	66kV	#2	5	0.00	0.00%	0.00%	0	0		5.00	否		
37	国网辽阳供电公司	蔡庄变	66kV	#1	31.5	13.70	43.49%	43.49%	0	0		17.80	否		
38	国网辽阳供电公司	蔡庄变	66kV	#2	31.5	17.10	54.29%	54.29%	0	0		14.40	否		
39	国网辽阳供电公司	大屯变	66kV	#1	20	6.21	31.04%	31.04%	0	0		13.79	否		
40	国网辽阳供电公司	大屯变	66kV	#2	20	7.15	35.75%	35.75%	0	0		12.85	否		
41	国网辽阳供电公司	大窑变	66kV	#1	31.5	9.44	29.97%	29.97%	0	0		22.06	否		
42	国网辽阳供电公司	大窑变	66kV	#2	31.5	0.00	0.00%	0.00%	0	0		31.50	否		
43	国网辽阳供电公司	道西庄变	66kV	#1	40	13.80	34.50%	34.50%	0	0		26.20	否		
44	国网辽阳供电公司	道西庄变	66kV	#2	40	0.00	0.00%	0.00%	0	0		40.00	否		
45	国网辽阳供电公司	灯二变	66kV	#1	50	20.42	40.84%	40.84%	0	0		29.58	否		
46	国网辽阳供电公司	灯二变	66kV	#2	50	21.74	43.48%	43.48%	0	0		28.26	否		
47	国网辽阳供电公司	东升变	66kV	#1	40	0.00	0.00%	0.00%	0	0		40.00	否		
48	国网辽阳供电公司	东升变	66kV	#2	40	7.24	18.10%	18.10%	0	0		32.76	否		
49	国网辽阳供电公司	东喻变	66kV	#1	31.5	7.94	25.21%	25.21%	0	0		23.56	否		
50	国网辽阳供电公司	东喻变	66kV	#2	31.5	9.05	28.73%	28.73%	0	0		22.45	否		
51	国网辽阳供电公司	东园变	66kV	#1	40	9.60	24.00%	24.00%	0	0		30.40	否		
52	国网辽阳供电公司	东园变	66kV	#2	40	5.10	12.75%	12.75%	0	0		34.90	否		
53	国网辽阳供电公司	峨二变	66kV	#1	20	5.30	26.50%	26.50%	0	0		14.70	否		
54	国网辽阳供电公司	峨二变	66kV	#2	20	4.50	22.50%	22.50%	0	0		15.50	否		
55	国网辽阳供电公司	繁荣变	66kV	#1	40	24.00	60.00%	60.00%	0	0		16.00	否		
56	国网辽阳供电公司	繁荣变	66kV	#2	40	13.00	32.50%	32.50%	0	0		27.00	否		
57	国网辽阳供电公司	高洛变	66kV	#1	31.5	2.80	8.89%	8.89%	0	0		28.70	否		
58	国网辽阳供电公司	高洛变	66kV	#2	31.5	0.00	0.00%	0.00%	0	0		31.50	否		
59	国网辽阳供电公司	高庄变	66kV	#1	31.5	5.26	16.71%	16.71%	0	0		26.24	否		
60	国网辽阳供电公司	高庄变	66kV	#2	31.5	0.00	0.00%	0.00%	0	0		31.50	否		
61	国网辽阳供电公司	葛西河	66kV	#1	40	30.00	75.00%	75.00%	0	0		10.00	否		
62	国网辽阳供电公司	葛西河	66kV	#2	40	17.16	42.90%	42.90%	0	0		22.84	否		
63	国网辽阳供电公司	冠山变	66kV	#1	31.5	6.75	21.43%	21.43%	0	0		24.75	否		
64	国网辽阳供电公司	冠山变	66kV	#2	31.5	10.65	33.81%	33.81%	0	0		20.85	否		
65	国网辽阳供电公司	韩夹河变	66kV	#1	20	0.00	0.00%	0.00%	0	0		20.00	否		
66	国网辽阳供电公司	韩夹河变	66kV	#2	20	0.00	0.00%	0.00%	0	0		20.00	否		
67	国网辽阳供电公司	寒岭变	66kV	#1	16	0.00	0.00%	0.00%	0	0		16.00	否		
68	国网辽阳供电公司	寒岭变	66kV	#2	16	8.02	50.13%	50.13%	0	0		7.98	否		

69	国网辽阳供电公司	合协变	66kV	#1	40	30.00	75.00%	75.00%	0	0		10.00	否		
70	国网辽阳供电公司	合协变	66kV	#2	40	15.72	39.31%	39.31%	0	0		24.28	否		
71	国网辽阳供电公司	河东变	66kV	#1	40	27.00	67.50%	67.50%	0	0		13.00	否		
72	国网辽阳供电公司	河东变	66kV	#2	40	0.00	0.00%	0.00%	0	0		40.00	否		
73	国网辽阳供电公司	河栏变	66kV	#1	20	0.00	0.00%	0.00%	0	0		20.00	否		
74	国网辽阳供电公司	河栏变	66kV	#2	20	2.59	12.95%	12.95%	0	0		17.41	否		
75	国网辽阳供电公司	河南变	66kV	#1	40	10.85	27.13%	27.13%	0	0		29.15	否		
76	国网辽阳供电公司	河南变	66kV	#2	40	12.53	31.34%	31.34%	0	0		27.47	否		
77	国网辽阳供电公司	黑牛变	66kV	#1	31.5	11.47	36.42%	36.42%	0	0		20.03	否		
78	国网辽阳供电公司	黑牛变	66kV	#2	31.5	16.62	52.75%	52.75%	0	0		14.88	否		
79	国网辽阳供电公司	宏伟变	66kV	#1	20	8.80	44.00%	44.00%	0	0		11.20	否		
80	国网辽阳供电公司	宏伟变	66kV	#2	20	9.10	45.50%	45.50%	0	0		10.90	否		
81	国网辽阳供电公司	后堡变	66kV	#1	40	8.49	21.22%	21.22%	0	0		31.51	否		
82	国网辽阳供电公司	后堡变	66kV	#2	40	0.00	0.00%	0.00%	0	0		40.00	否		
83	国网辽阳供电公司	铧二变	66kV	#1	31.5	2.20	6.98%	6.98%	0	0		29.30	否		
84	国网辽阳供电公司	铧二变	66kV	#2	31.5	11.76	37.33%	37.33%	0	0		19.74	否		
85	国网辽阳供电公司	黄泥洼变	66kV	#1	20	7.41	37.04%	37.04%	0	0		12.59	否		
86	国网辽阳供电公司	黄泥洼变	66kV	#2	31.5	19.05	60.48%	60.48%	0	0		12.45	否		
87	国网辽阳供电公司	鸡冠山变	66kV	#1	20	4.62	23.10%	23.10%	0	0		15.38	否		
88	国网辽阳供电公司	鸡冠山变	66kV	#2	20	4.24	21.20%	21.20%	0	0		15.76	否		
89	国网辽阳供电公司	吉洞变	66kV	#1	20	0.00	0.00%	0.00%	0	0		20.00	否		
90	国网辽阳供电公司	吉洞变	66kV	#2	20	4.01	20.06%	20.06%	0	0		15.99	否		
91	国网辽阳供电公司	开发变	66kV	#1	40	5.13	12.82%	12.82%	0	0		34.87	否		
92	国网辽阳供电公司	开发变	66kV	#2	40	23.51	58.77%	58.77%	0	0		16.49	否		
93	国网辽阳供电公司	矿山变	66kV	#1	20	4.70	23.50%	23.50%	0	0		15.30	否		
94	国网辽阳供电公司	兰二变	66kV	#1	20	0.00	0.00%	0.00%	0	0		20.00	否		
95	国网辽阳供电公司	兰二变	66kV	#2	20	13.01	65.05%	65.05%	0	0		6.99	否		
96	国网辽阳供电公司	立开变	66kV	#1	31.5	0.00	0.00%	0.00%	0	0		31.50	否		
97	国网辽阳供电公司	立开变	66kV	#2	31.5	10.63	33.75%	33.75%	0	0		20.87	否		
98	国网辽阳供电公司	岭泉变	66kV	#1	20	4.40	22.00%	22.00%	0	0		15.60	否		
99	国网辽阳供电公司	岭泉变	66kV	#2	20	6.20	31.00%	31.00%	0	0		13.80	否		
100	国网辽阳供电公司	刘二变	66kV	#1	40	0.00	0.00%	0.00%	0	0		40.00	否		
101	国网辽阳供电公司	刘二变	66kV	#2	40	13.91	34.77%	34.77%	0	0		26.09	否		
102	国网辽阳供电公司	柳壕变	66kV	#1	31.5	5.90	18.73%	18.73%	0	0		25.60	否		
103	国网辽阳供电公司	柳壕变	66kV	#2	20	11.15	55.73%	55.73%	0	0		8.85	否		
104	国网辽阳供电公司	柳河子变	66kV	#1	20	10.77	53.85%	53.85%	0	0		9.23	否		

105	国网辽阳供电公司	柳河子变	66kV	#2	20	14.53	72.65%	72.65%	0	0		5.47	否		
106	国网辽阳供电公司	柳条变	66kV	#1	20	15.00	75.00%	75.00%	0	0		5.00	否		
107	国网辽阳供电公司	柳条变	66kV	#2	20	14.00	70.00%	70.00%	0	0		6.00	否		
108	国网辽阳供电公司	隆昌变	66kV	#1	20	0.00	0.00%	0.00%	0	0		20.00	否		
109	国网辽阳供电公司	隆昌变	66kV	#2	20	2.35	11.75%	11.75%	0	0		17.65	否		
110	国网辽阳供电公司	龙头变	66kV	#1	20	0.00	0.00%	0.00%	0	0		20.00	否		
111	国网辽阳供电公司	龙头变	66kV	#2	10	4.65	46.47%	46.47%	0	0		5.35	否		
112	国网辽阳供电公司	罗大台变	66kV	#2	31.5	3.01	9.56%	9.56%	0	0		28.49	否		
113	国网辽阳供电公司	麻屯变	66kV	#1	10	1.08	10.80%	10.80%	0	0		8.92	否		
114	国网辽阳供电公司	麻屯变	66kV	#2	10	0.00	0.00%	0.00%	0	0		10.00	否		
115	国网辽阳供电公司	棉花变	66kV	#1	31.5	5.84	18.54%	18.54%	0	0		25.66	否		
116	国网辽阳供电公司	棉花变	66kV	#2	31.5	0.00	0.00%	0.00%	0	0		31.50	否		
117	国网辽阳供电公司	穆家变	66kV	#1	20	13.17	65.84%	65.84%	0	0		6.83	否		
118	国网辽阳供电公司	穆家变	66kV	#2	40	12.04	30.09%	30.09%	0	0		27.96	否		
119	国网辽阳供电公司	南沙变	66kV	#1	31.5	0.00	0.00%	0.00%	0	0		31.50	否		
120	国网辽阳供电公司	南沙变	66kV	#2	20	6.60	33.00%	33.00%	0	0		13.40	否		
121	国网辽阳供电公司	南庄变	66kV	#1	31.5	21.00	66.67%	66.67%	0	0		10.50	否		
122	国网辽阳供电公司	南庄变	66kV	#2	31.5	18.00	57.14%	57.14%	0	0		13.50	否		
123	国网辽阳供电公司	朴家变	66kV	#1	31.5	6.60	20.95%	20.95%	0	0		24.90	否		
124	国网辽阳供电公司	朴家变	66kV	#2	31.5	0.00	0.00%	0.00%	0	0		31.50	否		
125	国网辽阳供电公司	祁家变	66kV	#1	31.5	0.00	0.00%	0.00%	0	0		31.50	否		
126	国网辽阳供电公司	祁家变	66kV	#2	31.5	12.20	38.73%	38.73%	0	0		19.30	否		
127	国网辽阳供电公司	起台子变	66kV	#1	20	0.00	0.00%	0.00%	0	0		20.00	否		
128	国网辽阳供电公司	起台子变	66kV	#2	20	3.57	17.85%	17.85%	0	0		16.43	否		
129	国网辽阳供电公司	前进变	66kV	#1	31.5	13.00	41.27%	41.27%	0	0		18.50	否		
130	国网辽阳供电公司	前进变	66kV	#2	31.5	0.00	0.00%	0.00%	0	0		31.50	否		
131	国网辽阳供电公司	三块石变	66kV	#1	20	7.78	38.92%	38.92%	0	0		12.22	否		
132	国网辽阳供电公司	三块石变	66kV	#2	20	4.70	23.49%	23.49%	0	0		15.30	否		
133	国网辽阳供电公司	三里变	66kV	#1	31.5	18.00	57.14%	57.14%	0	0		13.50	否		
134	国网辽阳供电公司	三里变	66kV	#2	31.5	8.00	25.40%	25.40%	0	0		23.50	否		
135	国网辽阳供电公司	三星变	66kV	#1	20	5.10	25.50%	25.50%	0	0		14.90	否		
136	国网辽阳供电公司	三星变	66kV	#2	20	9.30	46.50%	46.50%	0	0		10.70	否		
137	国网辽阳供电公司	沙浒变	66kV	#1	28	2.84	10.14%	10.14%	0	0		25.16	否		
138	国网辽阳供电公司	沙浒变	66kV	#2	40	0.00	0.00%	0.00%	0	0		40.00	否		
139	国网辽阳供电公司	沙岭变	66kV	#1	20	9.27	46.35%	46.35%	0	0		10.73	否		
140	国网辽阳供电公司	沙岭变	66kV	#2	20	6.03	30.15%	30.15%	0	0		13.97	否		

141	国网辽阳供电公司	单庄子变	66kV	#1	20	8.93	44.65%	44.65%	0	0		11.07	否		
142	国网辽阳供电公司	单庄子变	66kV	#2	20	0.00	0.00%	0.00%	0	0		20.00	否		
143	国网辽阳供电公司	邵二台变	66kV	#1	40	8.97	22.43%	22.43%	0	0		31.03	否		
144	国网辽阳供电公司	邵二台变	66kV	#2	20	9.56	47.80%	47.80%	0	0		10.44	否		
145	国网辽阳供电公司	沈旦变	66kV	#1	20	0.00	0.00%	0.00%	0	0		20.00	否		
146	国网辽阳供电公司	沈旦变	66kV	#2	31.5	21.00	66.67%	66.67%	0	0		10.50	否		
147	国网辽阳供电公司	胜利变	66kV	#1	40	29.29	73.23%	73.23%	0	0		10.71	否		
148	国网辽阳供电公司	胜利变	66kV	#2	40	31.97	79.93%	79.93%	0	0		8.03	否		
149	国网辽阳供电公司	曙光变	66kV	#1	31.5	10.00	31.75%	31.75%	0	0		21.50	否		
150	国网辽阳供电公司	曙光变	66kV	#2	31.5	13.00	41.27%	41.27%	0	0		18.50	否		
151	国网辽阳供电公司	双河变	66kV	#1	20	0.22	1.11%	1.11%	0	0		19.78	否		
152	国网辽阳供电公司	双河变	66kV	#2	20	0.12	0.60%	0.60%	0	0		19.88	否		
153	国网辽阳供电公司	水泉变	66kV	#1	20	6.69	33.44%	33.44%	0	0		13.31	否		
154	国网辽阳供电公司	水泉变	66kV	#2	10	0.00	0.00%	0.00%	0	0		10.00	否		
155	国网辽阳供电公司	松泉变	66kV	#1	20	8.20	41.00%	41.00%	0	0		11.80	否		
156	国网辽阳供电公司	松泉变	66kV	#2	20	5.78	28.90%	28.90%	0	0		14.22	否		
157	国网辽阳供电公司	汤泉变	66kV	#1	40	3.40	8.50%	8.50%	0	0		36.60	否		
158	国网辽阳供电公司	汤泉变	66kV	#2	40	5.10	12.75%	12.75%	0	0		34.90	否		
159	国网辽阳供电公司	唐马变	66kV	#1	50	10.80	21.60%	21.60%	0	0		39.20	否		
160	国网辽阳供电公司	唐马变	66kV	#2	50	0.03	0.07%	0.07%	0	0		49.97	否		
161	国网辽阳供电公司	甜水变	66kV	#1	20	0.02	0.09%	0.09%	0	0		19.98	否		
162	国网辽阳供电公司	甜水变	66kV	#2	20	3.30	16.50%	16.50%	0	0		16.70	否		
163	国网辽阳供电公司	佟二变	66kV	#1	40	0.00	0.00%	0.00%	0	0		40.00	否		
164	国网辽阳供电公司	佟二变	66kV	#2	40	16.23	40.58%	40.58%	0	0		23.77	否		
165	国网辽阳供电公司	屯南变	66kV	#1	31.5	10.60	33.64%	33.64%	0	0		20.90	否		
166	国网辽阳供电公司	屯南变	66kV	#2	31.5	17.56	55.74%	55.74%	0	0		13.94	否		
167	国网辽阳供电公司	万宝变	66kV	#1	40	12.59	31.48%	31.48%	0	0		27.41	否		
168	国网辽阳供电公司	万宝变	66kV	#2	40	14.57	36.43%	36.43%	0	0		25.43	否		
169	国网辽阳供电公司	王家变	66kV	#1	20	9.00	45.00%	45.00%	0	0		11.00	否		
170	国网辽阳供电公司	王家变	66kV	#2	20	0.00	0.00%	0.00%	0	0		20.00	否		
171	国网辽阳供电公司	望水台变	66kV	#1	40	0.00	0.00%	0.00%	0	0		40.00	否		
172	国网辽阳供电公司	望水台变	66kV	#2	40	10.50	26.25%	26.25%	0	0		29.50	否		
173	国网辽阳供电公司	温泉变	66kV	#1	31.5	1.80	5.71%	5.71%	0	0		29.70	否		
174	国网辽阳供电公司	温泉变	66kV	#2	10	2.30	23.00%	23.00%	0	0		7.70	否		
175	国网辽阳供电公司	五星变	66kV	#1	20	7.07	35.35%	35.35%	0	0		12.93	否		
176	国网辽阳供电公司	五星变	66kV	#2	20	0.00	0.00%	0.00%	0	0		20.00	否		

177	国网辽阳供电公司	文圣变	66kV	#1	50	0.00	0.00%	0.00%	0	0		50.00	否		
178	国网辽阳供电公司	文圣变	66kV	#2	50	3.00	6.00%	6.00%	0	0		47.00	否		
179	国网辽阳供电公司	西辽变	66kV	#1	40	8.50	21.25%	21.25%	0	0		31.50	否		
180	国网辽阳供电公司	西辽变	66kV	#2	40	7.60	19.00%	19.00%	0	0		32.40	否		
181	国网辽阳供电公司	西马变	66kV	#1	20	0.00	0.00%	0.00%	0	0		20.00	否		
182	国网辽阳供电公司	西马变	66kV	#2	20	11.00	55.00%	55.00%	0	0		9.00	否		
183	国网辽阳供电公司	下达河变	66kV	#1	10	1.90	19.03%	19.03%	0	0		8.10	否		
184	国网辽阳供电公司	下达河变	66kV	#2	10	0.00	0.00%	0.00%	0	0		10.00	否		
185	国网辽阳供电公司	响山变	66kV	#1	20	0.00	0.00%	0.00%	0	0		20.00	否		
186	国网辽阳供电公司	响山变	66kV	#2	20	12.96	64.81%	64.81%	0	0		7.04	否		
187	国网辽阳供电公司	向阳变	66kV	#1	40	21.00	52.50%	52.50%	0	0		19.00	否		
188	国网辽阳供电公司	向阳变	66kV	#2	40	11.47	28.68%	28.68%	0	0		28.53	否		
189	国网辽阳供电公司	小北河变	66kV	#1	31.5	13.46	42.73%	42.73%	0	0		18.04	否		
190	国网辽阳供电公司	小北河变	66kV	#2	40	14.71	36.78%	36.78%	0	0		25.29	否		
191	国网辽阳供电公司	小张变	66kV	#1	40	14.63	36.57%	36.57%	0	0		25.37	否		
192	国网辽阳供电公司	小张变	66kV	#2	40	13.91	34.77%	34.77%	0	0		26.09	否		
193	国网辽阳供电公司	小赵台变	66kV	#1	40	19.20	48.01%	48.01%	0	0		20.80	否		
194	国网辽阳供电公司	小赵台变	66kV	#2	40	4.12	10.29%	10.29%	0	0		35.88	否		
195	国网辽阳供电公司	新地变	66kV	#1	31.5	7.30	23.17%	23.17%	0	0		24.20	否		
196	国网辽阳供电公司	新地变	66kV	#2	31.5	5.90	18.73%	18.73%	0	0		25.60	否		
197	国网辽阳供电公司	新城变	66kV	#1	50	0.00	0.00%	0.00%	0	0		50.00	否		
198	国网辽阳供电公司	新城变	66kV	#2	50	17.20	34.40%	34.40%	0	0		32.80	否		
199	国网辽阳供电公司	新华变	66kV	#1	31.5	19.00	60.32%	60.32%	0	0		12.50	否		
200	国网辽阳供电公司	新华变	66kV	#2	31.5	20.40	64.76%	64.76%	0	0		11.10	否		
201	国网辽阳供电公司	新铧子变	66kV	#1	20	0.00	0.00%	0.00%	0	0		20.00	否		
202	国网辽阳供电公司	新铧子变	66kV	#2	20	11.21	56.05%	56.05%	0	0		8.79	否		
203	国网辽阳供电公司	兴隆变	66kV	#1	31.5	5.97	18.94%	18.94%	0	0		25.53	否		
204	国网辽阳供电公司	兴隆变	66kV	#2	31.5	0.00	0.00%	0.00%	0	0		31.50	否		
205	国网辽阳供电公司	永久变	66kV	#1	20	5.00	25.00%	25.00%	0	0		15.00	否		
206	国网辽阳供电公司	永久变	66kV	#2	20	4.30	21.50%	21.50%	0	0		15.70	否		
207	国网辽阳供电公司	站前变	66kV	#1	50	15.70	31.40%	31.40%	0	0		34.30	否		
208	国网辽阳供电公司	站前变	66kV	#2	50	10.20	20.40%	20.40%	0	0		39.80	否		
209	国网辽阳供电公司	张台子变	66kV	#1	31.5	5.61	17.81%	17.81%	0	0		25.89	否		
210	国网辽阳供电公司	张台子变	66kV	#2	31.5	0.00	0.00%	0.00%	0	0		31.50	否		
211	国网辽阳供电公司	中心变	66kV	#1	50	5.30	10.60%	10.60%	0	0		44.70	否		
212	国网辽阳供电公司	中心变	66kV	#2	50	20.10	40.20%	40.20%	0	0		29.90	否		

2025年四季度辽阳可用变电间隔信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
1	国网辽阳供电公司	灯塔变	220kV	2		否		
2	国网辽阳供电公司	铧子变	220kV	3		否		
3	国网辽阳供电公司	刘二堡变	220kV	1		否		
4	国网辽阳供电公司	苗圃变	220kV	3		否		
5	国网辽阳供电公司	八会变	66kV	2		否		
6	国网辽阳供电公司	蔡庄变	66kV	8		否		
7	国网辽阳供电公司	大屯变	66kV	4		否		
8	国网辽阳供电公司	大窑变	66kV	11		否		
9	国网辽阳供电公司	单庄子变	66kV	9		否		
10	国网辽阳供电公司	道西庄变	66kV	14		否		
11	国网辽阳供电公司	灯塔变	66kV	1		否		
12	国网辽阳供电公司	东升变	66kV	15		否		
13	国网辽阳供电公司	东喻变	66kV	2		否		
14	国网辽阳供电公司	峨二变	66kV	5		否		
15	国网辽阳供电公司	繁荣变	66kV	3		否		
16	国网辽阳供电公司	高洛子变	66kV	5		否		
17	国网辽阳供电公司	葛西河变	66kV	4		否		
18	国网辽阳供电公司	冠山变	66kV	4		否		
19	国网辽阳供电公司	韩夹河变	66kV	12		否		
20	国网辽阳供电公司	寒岭变	66kV	9		否		
21	国网辽阳供电公司	合协变	66kV	13		否		
22	国网辽阳供电公司	河栏变	66kV	3		否		
23	国网辽阳供电公司	后堡变	66kV	15		否		
24	国网辽阳供电公司	铧二变	66kV	4		否		
25	国网辽阳供电公司	鸡冠山变	66kV	1		否		
26	国网辽阳供电公司	吉洞变	66kV	7		否		
27	国网辽阳供电公司	兰家变	66kV	2		否		
28	国网辽阳供电公司	岭泉变	66kV	3		否		
29	国网辽阳供电公司	刘二变	66kV	1		否		
30	国网辽阳供电公司	柳壕变	66kV	10		否		
31	国网辽阳供电公司	龙头变	66kV	11		否		
32	国网辽阳供电公司	隆昌变	66kV	5		否		
33	国网辽阳供电公司	麻屯变	66kV	8		否		

34	国网辽阳供电公司	棉花变	66kV	15		否		
35	国网辽阳供电公司	穆家变	66kV	9		否		
36	国网辽阳供电公司	南沙变	66kV	9		否		
37	国网辽阳供电公司	朴家变	66kV	9		否		
38	国网辽阳供电公司	祁家变	66kV	4		否		
39	国网辽阳供电公司	起台子变	66kV	7		否		
40	国网辽阳供电公司	前进变	66kV	3		否		
41	国网辽阳供电公司	三块石变	66kV	2		否		
42	国网辽阳供电公司	三里变	66kV	4		否		
43	国网辽阳供电公司	沙浒变	66kV	5		否		
44	国网辽阳供电公司	沙岭变	66kV	4		否		
45	国网辽阳供电公司	沈旦变	66kV	7		否		
46	国网辽阳供电公司	胜利变	66kV	13		否		
47	国网辽阳供电公司	曙光变	66kV	4		否		
48	国网辽阳供电公司	双河变	66kV	16		否		
49	国网辽阳供电公司	水泉变	66kV	9		否		
50	国网辽阳供电公司	唐马变	66kV	15		否		
51	国网辽阳供电公司	甜水变	66kV	8		否		
52	国网辽阳供电公司	佟二堡变	66kV	3		否		
53	国网辽阳供电公司	屯南变	66kV	8		否		
54	国网辽阳供电公司	万宝变	66kV	4		否		
55	国网辽阳供电公司	王家变	66kV	2		否		
56	国网辽阳供电公司	望水台变	66kV	12		否		
57	国网辽阳供电公司	温泉变	66kV	15		否		
58	国网辽阳供电公司	文圣变	66kV	17		否		
59	国网辽阳供电公司	五星变	66kV	9		否		
60	国网辽阳供电公司	西辽阳变	66kV	10		否		
61	国网辽阳供电公司	西马变	66kV	11		否		
62	国网辽阳供电公司	下达河变	66kV	4		否		
63	国网辽阳供电公司	响山变	66kV	10		否		
64	国网辽阳供电公司	小北河变	66kV	6		否		
65	国网辽阳供电公司	小张变	66kV	6		否		
66	国网辽阳供电公司	小赵台变	66kV	10		否		
67	国网辽阳供电公司	新城变	66kV	12		否		
68	国网辽阳供电公司	新地变	66kV	3		否		

69	国网辽阳供电公司	新华变	66kV	1		否		
70	国网辽阳供电公司	兴隆台变	66kV	4		否		
71	国网辽阳供电公司	站前变	66kV	11		否		
72	国网辽阳供电公司	张台子变	66kV	5		否		
73	国网辽阳供电公司	中心变	66kV	8		否		

2025年四季度辽阳10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	单位	变电站	馈线名称	配变名称	容量（千伏安）	最大负载率(%)	计算可开放容量（kVA）	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1	辽阳县供电分公司	刘二66kV变电站	刘二变456刘柳线	开发变858开镇线河北8组变压器	100	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
2	辽阳县供电分公司	黑牛变8754首新线	黑牛变8754首新线	龙翔家园小区3号箱变1#变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3	辽阳县供电分公司	小北河变7378小张线	小北河变7378小张线	亿兴家园1#箱变配电变压器	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4	辽阳县供电分公司	黑牛变8754首新线	黑牛变8754首新线	龙腾花园小区3号箱变1#变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5	辽阳县供电分公司	向阳变1654向赵线	向阳变1654向赵线	向赵线B区箱变4#配变	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6	辽阳县供电分公司	黑牛变8754首新线	黑牛变8754首新线	龙翔二期(一)箱变1#变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7	辽阳县供电分公司	后堡变18746后孟甲线	后堡变18746后孟甲线	刘二堡河北商贸城小区(二)箱变1#变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
8	辽阳县供电分公司	黑牛变8754首新线	黑牛变8754首新线	龙腾花园小区1号箱变1#变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
9	辽阳县供电分公司	向阳变1654向赵线	向阳变1654向赵线	向赵线B区箱变7#配变	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
10	辽阳县供电分公司	兴隆变5048兴电乙线	兴隆变5048兴电乙线	供电分公司箱变配电变压器	800	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
11	辽阳县供电分公司	向阳变1654向赵线	向阳变1654向赵线	向赵线A区箱变5#配变	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
12	辽阳县供电分公司	向阳变1654向赵线	向阳变1654向赵线	向赵线A区箱变1#变压器配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
13	辽阳县供电分公司	屯南变3262千山线	屯南变3262千山线	红房子小区#3箱变配电变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
14	辽阳县供电分公司	黑牛变8754首新线	黑牛变8754首新线	龙翔家园小区2号箱变1#变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
15	辽阳县供电分公司	后堡变18746后孟甲线	后堡变18746后孟甲线	刘二堡河北商贸城小区(一)箱变1#变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
16	辽阳县供电分公司	屯南变3262千山线	屯南变3262千山线	红房子小区#2箱变1#变压器	400	77.00	92	92	未进入负面清单	否	无	
17	辽阳县供电分公司	向阳变1654向赵线	向阳变1654向赵线	向赵线A区箱变3#配变	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
18	辽阳县供电分公司	黑牛变8754首新线	黑牛变8754首新线	龙翔二期(九)箱变1#变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

19	辽阳县供电分公司	1656向林线	1656向林线	百业城首山村回迁小区1号(南)箱变1#变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
20	辽阳县供电分公司	后堡变18746后孟甲线	后堡变18746后孟甲线	刘二堡河北商贸城小区(三)箱变1#变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
21	辽阳县供电分公司	黑牛变8751商业一线	黑牛变8751商业一线	美逸华城小区三号箱变1#变压器	630	61.59	242	242	未进入负面清单	否	无	
22	辽阳县供电分公司	黑牛变8754首新线	黑牛变8754首新线	龙腾花园小区2号箱变1#变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
23	辽阳县供电分公司	黑牛变8754首新线	黑牛变8754首新线	龙翔二期(四)箱变1#变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
24	辽阳县供电分公司	黑牛变8754首新线	黑牛变8754首新线	龙翔二期(七)箱变1#变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
25	辽阳县供电分公司	黑牛变8751商业一线	黑牛变8751商业一线	美逸华城小区二号箱变1#变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
26	辽阳县供电分公司	黑牛变8754首新线	黑牛变8754首新线	龙腾花园小区4号箱变1#变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
27	辽阳县供电分公司	黑牛变8754首新线	黑牛变8754首新线	龙翔二期(十)箱变1#变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
28	辽阳县供电分公司	黑牛变8754首新线	黑牛变8754首新线	龙翔二期(二)箱变1#变压器	630	82.22	112	112	未进入负面清单	否	无	
29	辽阳县供电分公司	向阳变1654向赵线	向阳变1654向赵线	向赵线B区箱变1#变压器配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
30	辽阳县供电分公司	向阳变1654向赵线	向阳变1654向赵线	向赵线B区箱变2#配变	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
31	辽阳县供电分公司	1656向林线	1656向林线	百业城首山村回迁小区2号(北)箱变1#变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
32	辽阳县供电分公司	黑牛变8754首新线	黑牛变8754首新线	龙翔二期(六)箱变1#变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
33	辽阳县供电分公司	黑牛变8751商业一线	黑牛变8751商业一线	美逸华城小区一号箱变1#变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
34	辽阳县供电分公司	向阳变1654向赵线	向阳变1654向赵线	向赵线A区箱变2#变压器配电变压器	630	76.51	148	148	未进入负面清单	否	无	
35	辽阳县供电分公司	向阳变1654向赵线	向阳变1654向赵线	向赵线A区箱变4#配变	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
36	辽阳县供电分公司	黑牛变8754首新线	黑牛变8754首新线	龙翔二期(八)箱变1#变压器	630	94.29	36	36	未进入负面清单	否	无	
37	辽阳县供电分公司	黑牛变8754首新线	黑牛变8754首新线	龙翔家园小区4号箱变1#变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
38	辽阳县供电分公司	屯南变3262千山线	屯南变3262千山线	红房子小区#1箱变1#变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

39	辽阳县供电分公司	向阳变1654向赵线	向阳变1654向赵线	向赵线B区箱变6#变压器配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
40	辽阳县供电分公司	向阳变1654向赵线	向阳变1654向赵线	向赵线B区箱变5#配变	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
41	辽阳县供电分公司	1672向寺线	1672向寺线	向寺线5#箱变配变	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
42	辽阳县供电分公司	1672向寺线	1672向寺线	向寺线6#箱变配变	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
43	辽阳县供电分公司	1672向寺线	1672向寺线	向寺线9#箱变配变	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
44	辽阳县供电分公司	1672向寺线	1672向寺线	向寺线1#箱变配变	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
45	辽阳县供电分公司	1672向寺线	1672向寺线	向寺线7#箱变配变	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
46	辽阳县供电分公司	黑牛变8755首纪线	黑牛变8755首纪线	首纪线1#箱变配变2配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
47	辽阳县供电分公司	向阳变1664向管线	向阳变1664向管线	向管线1#箱变配变	315	31.11	217	217	未进入负面清单	否	无	
48	辽阳县供电分公司	向阳变1664向管线	向阳变1664向管线	向管线3#箱变配电	800	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
49	辽阳县供电分公司	1672向寺线	1672向寺线	向寺线3#箱变配变	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
50	辽阳县供电分公司	1672向寺线	1672向寺线	向寺线8#箱变配变	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
51	辽阳县供电分公司	1672向寺线	1672向寺线	向寺线4#箱变配变	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
52	辽阳县供电分公司	1672向寺线	1672向寺线	向寺线10#箱变配变	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
53	辽阳县供电分公司	黑牛变8756商业二线	黑牛变8756商业二线	帅府小区4配变	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
54	辽阳县供电分公司	黑牛变8756商业二线	黑牛变8756商业二线	帅府小区3箱变	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
55	辽阳县供电分公司	黑牛变8756商业二线	黑牛变8756商业二线	帅府小区2配变	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
56	辽阳县供电分公司	黑牛变8756商业二线	黑牛变8756商业二线	帅府小区1配变	315	49.21	160	160	未进入负面清单	否	无	
57	辽阳县供电分公司	1656向林线	1656向林线	万兴达房地产箱变配变	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
58	辽阳县供电分公司	1656向林线	1656向林线	三公司住宅城箱变配变	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

59	辽阳县供电分公司	1656向林线	1656向林线	盛隆名苑箱变配变	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
60	辽阳县供电分公司	1656向林线	1656向林线	国管38号箱变配变	500	61.60	192	192	未进入负面清单	否	无	
61	辽阳县供电分公司	1656向林线	1656向林线	雅居园住宅箱变配变	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
62	辽阳县供电分公司	向阳变1684向鞍线	向阳变1684向鞍线	向鞍线箱变2#配变	500	43.20	284	284	未进入负面清单	否	无	
63	辽阳县供电分公司	向阳变1684向鞍线	向阳变1684向鞍线	向鞍线箱变10#配变	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
64	辽阳县供电分公司	向阳变1684向鞍线	向阳变1684向鞍线	向鞍线箱变11#配电变压器	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
65	辽阳县供电分公司	向阳变1684向鞍线	向阳变1684向鞍线	向鞍线箱变6#配变500	500	57.20	214	214	未进入负面清单	否	无	
66	辽阳县供电分公司	1656向林线	1656向林线	县鞋厂住宅箱变开关柜配变	630	17.94	517	517	未进入负面清单	否	无	
67	辽阳县供电分公司	1656向林线	1656向林线	三新小区箱变配变	500	72.00	140	140	未进入负面清单	否	无	
68	辽阳县供电分公司	1656向林线	1656向林线	鸿城房地产箱变配变配电变压器	800	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
69	辽阳县供电分公司	1656向林线	1656向林线	青龙房地产箱变1配变	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
70	辽阳县供电分公司	向阳变1684向鞍线	向阳变1684向鞍线	向鞍线箱变5#配变	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
71	辽阳县供电分公司	向阳变1684向鞍线	向阳变1684向鞍线	向鞍线箱变7#配变	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
72	辽阳县供电分公司	向阳变1684向鞍线	向阳变1684向鞍线	向鞍线箱变9#配变配电变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
73	辽阳县供电分公司	向阳变1684向鞍线	向阳变1684向鞍线	向鞍线箱变4#配变	500	38.40	308	308	未进入负面清单	否	无	
74	辽阳县供电分公司	向阳变1684向鞍线	向阳变1684向鞍线	向鞍线箱变8#配变	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
75	辽阳县供电分公司	向阳变1684向鞍线	向阳变1684向鞍线	向鞍线箱变3#配变配电变压器	400	96.50	14	14	未进入负面清单	否	无	
76	辽阳县供电分公司	向阳变1674向华线	向阳变1674向华线	向华线4#箱变配变	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
77	辽阳县供电分公司	向阳变1674向华线	向阳变1674向华线	向华线7#箱变配变	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
78	辽阳县供电分公司	向阳变1674向华线	向阳变1674向华线	向华线5#箱变配变	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

79	辽阳县供电分公司	向阳变1674向华线	向阳变1674向华线	向华线6#箱变配变	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
80	辽阳县供电分公司	1660向委线	1660向委线	向委线4#箱变配变	500	90.40	48	48	未进入负面清单	否	无	
81	辽阳县供电分公司	1660向委线	1660向委线	向委线7#箱变配变	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
82	辽阳县供电分公司	1660向委线	1660向委线	向委线9#箱变配变	630	61.90	240	240	未进入负面清单	否	无	
83	辽阳县供电分公司	1660向委线	1660向委线	向委线8#箱变配变	500	24.60	377	377	未进入负面清单	否	无	
84	辽阳县供电分公司	1660向委线	1660向委线	向委线11#箱变配变	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
85	辽阳县供电分公司	黑牛变8751商业一线	黑牛变8751商业一线	高铁回迁住宅箱变配变	500	80.80	96	96	未进入负面清单	否	无	
86	辽阳县供电分公司	向阳变1644向联线	向阳变1644向联线	向阳五六组箱变配变	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
87	辽阳县供电分公司	1660向委线	1660向委线	向委线13#箱变配变	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
88	辽阳县供电分公司	1660向委线	1660向委线	向委线10#箱变配变	500	46.60	267	267	未进入负面清单	否	无	
89	辽阳县供电分公司	1660向委线	1660向委线	向委线12#箱变配变	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
90	辽阳县供电分公司	1660向委线	1660向委线	向委线5#箱变配变	500	28.00	360	360	未进入负面清单	否	无	
91	辽阳县供电分公司	1660向委线	1660向委线	向委线15#箱变配变	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
92	辽阳县供电分公司	1660向委线	1660向委线	向委线1#箱变配变	500	18.20	409	409	未进入负面清单	否	无	
93	辽阳县供电分公司	1660向委线	1660向委线	向委线2#箱变配变	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
94	辽阳县供电分公司	1660向委线	1660向委线	向委线6#箱变配变	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
95	辽阳县供电分公司	1660向委线	1660向委线	向委线14#箱变配变	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
96	辽阳县供电分公司	黑牛变8754首新线	黑牛变8754首新线	龙翔家园小区箱变1#变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
97	辽阳县供电分公司			辽阳市文圣区小屯镇棚户区(一)1#箱变配电变压器	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
98	辽阳县供电分公司	1672向寺线	1672向寺线	孔一欧变1#变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

99	辽阳县供电分公司	1672向寺线	1672向寺线	孔四欧变1#变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
100	辽阳县供电分公司	1672向寺线	1672向寺线	孔三欧变1#变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
101	辽阳县供电分公司	1672向寺线	1672向寺线	孔二欧变1#变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
102	辽阳县供电分公司	屯南变3262千山线	屯南变3262千山线	红房子小区(四)1#变压器	400	89.50	42	42	未进入负面清单	否	无	
103	辽阳县供电分公司	向阳变1674向华线	向阳变1674向华线	首山华府B区1号台区出线间隔配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
104	辽阳县供电分公司	向阳变1674向华线	向阳变1674向华线	首山华府B区2号台区出线间隔配电变压器	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
105	辽阳县供电分公司	向阳变1674向华线	向阳变1674向华线	首山华府B区3号台区出线间隔配电变压器	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
106	辽阳县供电分公司	向阳变1674向华线	向阳变1674向华线	首山华府B区8号台区进线间隔配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
107	辽阳县供电分公司	黑牛变8755首纪线	黑牛变8755首纪线	世纪新园二期5号变出线间隔配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
108	辽阳县供电分公司	黑牛变8755首纪线	黑牛变8755首纪线	世纪新园三期2号变出线间隔配电变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
109	辽阳县供电分公司	黑牛变8755首纪线	黑牛变8755首纪线	世纪新园三期三号变出线间隔配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
110	辽阳县供电分公司	黑牛变8755首纪线	黑牛变8755首纪线	世纪新园2期4号变出线间隔配电变压器	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
111	辽阳县供电分公司	黑牛变8755首纪线	黑牛变8755首纪线	世纪新园三期4号变出线间隔配电变压器	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
112	辽阳县供电分公司	黑牛变8755首纪线	黑牛变8755首纪线	世纪新园二期3号变出线间隔配电变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
113	辽阳县供电分公司	小赵台变18645赵晟线	小赵台变18645赵晟线	晟宝龙C区1#配电室3#配电变压器	800	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
114	辽阳县供电分公司	小赵台变18645赵晟线	小赵台变18645赵晟线	晟宝龙C区2#配电室4#配电变压器	800	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
115	辽阳县供电分公司	小赵台变18645赵晟线	小赵台变18645赵晟线	晟宝龙C区2#配电室6#配电变压器	800	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
116	辽阳县供电分公司	小赵台变18645赵晟线	小赵台变18645赵晟线	晟宝龙C区1#配电室1#配电变压器	800	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
117	辽阳县供电分公司	小赵台变18645赵晟线	小赵台变18645赵晟线	晟宝龙C区1#配电室2#配电变压器	800	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
118	辽阳县供电分公司	1656向林线	1656向林线	青龙房地产箱变配变箱式变电站变压器配电变压器	630	86.67	84	84	未进入负面清单	否	无	

119	辽阳县供电分公司	向阳变1644向联线	向阳变1644向联线	国管39号变压器配电变压器	315	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
120	辽阳县供电分公司	黑牛变8755首纪线	黑牛变8755首纪线	世纪新园三期1#箱变变压器间隔配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
121	辽阳县供电分公司	1656向林线	1656向林线	雅居园二号箱变配电变压器	800	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
122	辽阳县供电分公司	刘二变8458刘南线	刘二变8458刘南线	金橡宝钰1#箱变配电变压器	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
123	辽阳县供电分公司	刘二变8458刘南线	刘二变8458刘南线	金橡宝钰2#箱变配电变压器	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
124	辽阳县供电分公司	刘二变8458刘南线	刘二变8458刘南线	金橡宝钰3#箱变配电变压器	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
125	辽阳县供电分公司	向阳变1654向赵线	向阳变1654向赵线	向赵线B区箱变3#变压器配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
126	辽阳县供电分公司	向阳变1650向兴线	向阳变1650向兴线	首山华府三期#1箱变变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
127	辽阳县供电分公司	向阳变1650向兴线	向阳变1650向兴线	首山华府三期#2箱变变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
128	辽阳县供电分公司	向阳变1650向兴线	向阳变1650向兴线	首山华府三期#3箱变变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
129	辽阳县供电分公司	向阳变1650向兴线	向阳变1650向兴线	首山华府三期#4箱变变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
130	辽阳县供电分公司	向阳变1650向兴线	向阳变1650向兴线	首山华府三期#5箱变变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
131	辽阳县供电分公司	向阳变1650向兴线	向阳变1650向兴线	首山华府三期#6箱变变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
132	辽阳县供电分公司	向阳变1650向兴线	向阳变1650向兴线	首山华府三期#7箱变变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
133	辽阳县供电分公司	大屯变15668小镇线	大屯变15668小镇线	国管7#箱变配电变压器	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
134	辽阳县供电分公司	向阳变1646向辽线	向阳变1646向辽线	辽阳县马伊新区保障性住房变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
135	辽阳县供电分公司	向阳变1680向汇二线	向阳变1680向汇二线	龙都豪庭1#箱变配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
136	辽阳县供电分公司	向阳变1680向汇二线	向阳变1680向汇二线	龙都豪庭2#箱变配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
137	辽阳县供电分公司	向阳变1680向汇二线	向阳变1680向汇二线	龙都豪庭3#箱变配电变压器	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
138	辽阳县供电分公司	向阳变1680向汇二线	向阳变1680向汇二线	龙都豪庭4#箱变配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

139	辽阳县供电分公司	向阳变1680向汇二线	向阳变1680向汇二线	龙都豪庭5#箱变配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
140	辽阳县供电分公司	向阳变1680向汇二线	向阳变1680向汇二线	龙都豪庭6#箱变配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
141	辽阳县供电分公司	向阳变1680向汇二线	向阳变1680向汇二线	龙都豪庭7#箱变配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
142	辽阳县供电分公司	向阳变1680向汇二线	向阳变1680向汇二线	龙都豪庭8#箱变配电变压器	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
143	辽阳县供电分公司	1660向委线	1660向委线	明星小区西箱变配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
144	辽阳县供电分公司	向阳变1664向管线	向阳变1664向管线	国管5#B箱变配电变压器	630	70.00	189	189	未进入负面清单	否	无	
145	辽阳县供电分公司	1660向委线	1660向委线	明星小区东箱变配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
146	辽阳县供电分公司	1656向林线	1656向林线	国管1#箱变配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
147	辽阳县供电分公司	1656向林线	1656向林线	国管4#箱变配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
148	辽阳县供电分公司	向阳变1678向汇一线	向阳变1678向汇一线	龙胜家园1#箱变配电变压器	800	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
149	辽阳县供电分公司	向阳变1678向汇一线	向阳变1678向汇一线	龙胜家园2#箱变配电变压器	1000	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
150	辽阳县供电分公司	向阳变1678向汇一线	向阳变1678向汇一线	龙胜家园3#箱变配电变压器	1000	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
151	辽阳县供电分公司	黑牛变8755首纪线	黑牛变8755首纪线	首纪线1#箱变配变1配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
152	辽阳县供电分公司	黑牛变8754首新线	黑牛变8754首新线	龙翔二期(三)箱变1#变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
153	辽阳县供电分公司	黑牛变8754首新线	黑牛变8754首新线	龙翔二期(五)箱变1#变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
154	辽阳县供电分公司	1672向寺线	1672向寺线	向寺线2#箱变配变	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
155	辽阳县供电分公司	1656向林线	1656向林线	乡中学箱变配变	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
156	辽阳县供电分公司	向阳变1684向鞍线	向阳变1684向鞍线	向鞍线箱变1#配变	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
157	辽阳县供电分公司	小北河变7378小张线	小北河变7378小张线	亿兴家园2#箱变配电变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
158	辽阳县供电分公司	黑牛变8762黑牛线	黑牛变8762黑牛线	恒景家园1#箱变配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

159	辽阳县供电分公司	黑牛变8762黑牛线	黑牛变8762黑牛线	通河园1#箱变配电变压器	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
160	辽阳县供电分公司	黑牛变8762黑牛线	黑牛变8762黑牛线	通河园2#箱变配电变压器	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
161	辽阳县供电分公司	1656向林线	1656向林线	二建1#箱变配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
162	辽阳县供电分公司	1656向林线	1656向林线	二建2#箱变配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
163	辽阳县供电分公司	1656向林线	1656向林线	二建3#箱变配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
164	辽阳县供电分公司	1656向林线	1656向林线	金奥家园二期箱变配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
165	辽阳县供电分公司	向阳变1676向高线	向阳变1676向高线	东兴府1#欧变配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
166	辽阳县供电分公司	向阳变1676向高线	向阳变1676向高线	东兴府2#欧变配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
167	辽阳县供电分公司	向阳变1676向高线	向阳变1676向高线	东兴府配电室1#配电变压器	800	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
168	辽阳县供电分公司	向阳变1676向高线	向阳变1676向高线	东兴府配电室2#变压器间隔配电变压器	800	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
169	辽阳县供电分公司	向阳变1676向高线	向阳变1676向高线	东兴府配电室3#变压器间隔配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
170	辽阳县供电分公司	向阳变1676向高线	向阳变1676向高线	东兴府配电室4#变压器间隔配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
171	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线上华二组台区变压器	100	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
172	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线八盘四组2台区变压器	10	80.00	2	2	未进入负面清单	否	无	
173	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线八盘四五组台区变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
174	辽阳县供电分公司	穆家变8650穆鲁线	穆家变8650穆鲁线	穆家变648穆鲁线横道村五组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
175	辽阳县供电分公司	穆家变8650穆鲁线	穆家变8650穆鲁线	穆家变648穆鲁线黄青村五组变压器	200	77.50	45	45	未进入负面清单	否	无	
176	辽阳县供电分公司	穆家变8650穆鲁线	穆家变8650穆鲁线	穆家变648穆鲁线落虎村二组变压器	200	71.50	57	57	未进入负面清单	否	无	
177	辽阳县供电分公司	小北河变353小相线	小北河变353小相线	小北河变353小相线相家村五组	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
178	辽阳县供电分公司	小北河变353小相线	小北河变353小相线	小北河变353小相线相家村六组	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

179	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	三块石变856三水线刁家村三组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
180	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线龙湾村三四组	400	85.25	59	59	未进入负面清单	否	无	
181	辽阳县供电分公司	八会变8046八东线	八会变8046八东线	八会变044八东线上八股四组台区变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
182	辽阳县供电分公司	寒岭变6542孤解线	寒岭变6542孤解线	寒岭变544孤解线孤解线29#右分58#右分宋家3组02#变压	100	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
183	辽阳县供电分公司	寒岭变6542孤解线	寒岭变6542孤解线	寒岭变544孤解线孤解线29#右分76#左分宋家6组06#变压	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
184	辽阳县供电分公司	八会变8046八东线	八会变8046八东线	八会变044八东线徐家四组台区变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
185	辽阳县供电分公司	八会变8046八东线	八会变8046八东线	八会变044八东线上八股五组台区变压器	100	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
186	辽阳县供电分公司	寒岭变6548孤双线	寒岭变6548孤双线	黄家四组分歧16#变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
187	辽阳县供电分公司	寒岭变6564孤邱线	寒岭变6564孤邱线	寒岭变548孤邱线松树三组分歧02#变压器	100	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
188	辽阳县供电分公司	寒岭变6564孤邱线	寒岭变6564孤邱线	寒岭变548孤邱线孤邱线主干89#韩王村变压器	100	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
189	辽阳县供电分公司	寒岭变6564孤邱线	寒岭变6564孤邱线	寒岭变548孤邱线邱家三组30#左分邱家三组13#金大山	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
190	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线宽厂八组台区变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
191	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线八会四组台区变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
192	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线上华五组台区变压器	100	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
193	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线通明一组台区变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
194	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线宽厂六组台区变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
195	辽阳县供电分公司	八会变046八长线	八会变046八长线	八会变046八长线长沟三组台区变压器	30	80.00	6	6	未进入负面清单	否	无	
196	辽阳县供电分公司	八会变046八长线	八会变046八长线	八会变046八长线长沟六七组台区变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
197	辽阳县供电分公司	八会变046八长线	八会变046八长线	八会变046八长线文官九组台区变压器	100	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
198	辽阳县供电分公司	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线核伙沟四组分歧10#变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

199	辽阳县供电分公司	寒岭6562孤东线	寒岭6562孤东线	寒岭变544孤解线前蒿村沟门变压器	100	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
200	辽阳县供电分公司	寒岭变6542孤解线	寒岭变6542孤解线	寒岭变544孤解线孤解线65#右分梨庇四组分变压器	100	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
201	辽阳县供电分公司	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线青鱼一组新台区变压器	100	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
202	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线罗套村二组台区变压器	160	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
203	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线榛子一组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
204	辽阳县供电分公司	三块石变8847三翟线	三块石变8847三翟线	三块石变847三则线康明村六组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
205	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线南教三组变压器	100	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
206	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线吉塔线主干478#大西七组变压器	100	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
207	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线六道三组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
208	辽阳县供电分公司	隆昌变8150隆北线	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线兰凤分歧56#王家村二组台区变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
209	辽阳县供电分公司	隆昌变8150隆北线	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线中心卜分歧#2祁家村一组台区变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
210	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线六道二组变压器	100	58.00	42	42	未进入负面清单	否	无	
211	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线塔子七组3变压器	100	80.50	19.5	19.5	未进入负面清单	否	无	
212	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线吉塔线主干280#右分08#塔子七组变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
213	辽阳县供电分公司	柳壕变8558柳西线	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线黄套一组照明台区变压器	100	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
214	辽阳县供电分公司	隆昌变8150隆北线	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线政府分歧柱上变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
215	辽阳县供电分公司	柳壕变8558柳西线	柳壕变8558柳西线	西腰六组照明台区变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
216	辽阳县供电分公司	柳壕变8558柳西线	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线孟柳三组照明台区变压器	100	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
217	辽阳县供电分公司	寒岭变6564孤邱线	寒岭变6564孤邱线	寒岭变548孤邱线孤邱线主干120#变栗子六组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
218	辽阳县供电分公司	柳壕变8558柳西线	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线西腰一组照明台区变压器	100	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	

219	辽阳县供电分公司	柳壕变8558柳西线	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线西腰二组照明台区变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
220	辽阳县供电分公司	柳壕变8558柳西线	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线蛤蜊一组照明台区变压器	100	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
221	辽阳县供电分公司	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线吉祥三组分歧02#吉祥村三组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
222	辽阳县供电分公司	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线吉祥八组分歧02#吉祥村八组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
223	辽阳县供电分公司	吉洞变7464吉北线	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线礼备八组分03#礼备八组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
224	辽阳县供电分公司	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线胜利二组16#变压器	100	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
225	辽阳县供电分公司	吉洞变7464吉北线	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线西崴一组05#西崴四组变压器	160	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
226	辽阳县供电分公司	吉洞变7464吉北线	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线吉洞兴隆村六组变压器	100	70.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
227	辽阳县供电分公司	隆昌变8150隆北线	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线双岭分歧38#邱家村一组台区变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
228	辽阳县供电分公司	吉洞变7464吉北线	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线吉洞礼备村十一组变压器	100	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
229	辽阳县供电分公司	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线吉南线214#粉城六组变压器	200	89.50	21	21	未进入负面清单	否	无	
230	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线大台村二组变压器	100	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
231	辽阳县供电分公司	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线五间一组分11#五间一组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
232	辽阳县供电分公司	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线吉南线主干191#粉城二组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
233	辽阳县供电分公司	穆家变8668穆民线	穆家变8668穆民线	穆家变656穆民线古树村五组变压器	100	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
234	辽阳县供电分公司	穆家变8668穆民线	穆家变8668穆民线	穆家变656穆民线古树村四组变压器	100	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
235	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	三块石变844三老线翟家村一组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
236	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	三块石变844三老线刘坨村副业队变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
237	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	三块石变844三老线吕塘房村三组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
238	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	三块石变844三老线康明村地号变压器	100	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	

239	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	三块石变844三老线刘坨村台区变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
240	辽阳县供电分公司	小北河变344小林线	小北河变344小林线	小北河变344小林线长沟沿五组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
241	辽阳县供电分公司	小张变158小钢线	小张变158小钢线	小张变158小钢线前杠电井分07#变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
242	辽阳县供电分公司	小北河变7378小张线	小北河变7378小张线	小北河变342小张线张家小胡台变压器	50	70.00	15	15	未进入负面清单	否	无	
243	辽阳县供电分公司	立开变454立榆线	立开变454立榆线	立开变454立榆线立开3变压器	50	20.00	40	40	未进入负面清单	否	无	
244	辽阳县供电分公司	高庄变10056高镇线	高庄变10056高镇线	小张变151小刘线义和二组变压器	100	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
245	辽阳县供电分公司	屯南变3258建材线	屯南变3258建材线	小屯变444小上线上麦村分06#变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
246	辽阳县供电分公司	屯南变3258建材线	屯南变3258建材线	小屯变444小上线达子村三组变压器	100	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
247	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线马家村五组	200	90.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
248	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村九队新建变台8#机台区井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
249	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线长林子村九队新建变台7#机台区井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
250	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三块石线蚂蜂村刁家三组分歧5#新建变台1台区机井通变压器	50	20.00	40	40	未进入负面清单	否	无	
251	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三块石线蚂蜂村刁家四组分歧12#新建变台2台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
252	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三块石线蚂蜂村三块石水田4#新建变台1台区机井通	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
253	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三块石线蚂蜂村三块石水田分6#新建变台1台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
254	辽阳县供电分公司	开发变858开镇线	开发变858开镇线	开镇线中心二组东分04#	100	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
255	辽阳县供电分公司	刘二变464刘发线	刘二变464刘发线	东堡二组分19#柱上变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
256	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳罗线北教村李家地西头电井机井通变压器	100	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
257	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳罗线北教村王友红电井机井通变压器	100	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	

258	辽阳县供电分公司	水泉变742引兰线	水泉变742引兰线	水泉变742引兰线河沿一组变压器	200	84.50	31	31	未进入负面清单	否	无	
259	辽阳县供电分公司	吉洞变7464吉北线	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线吉北线主干06#商品楼台区变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
260	辽阳县供电分公司	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线黄金村总表变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
261	辽阳县供电分公司	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线黄金7组分歧03#黄金村七组变压器	400	23.00	308	308	未进入负面清单	否	无	
262	辽阳县供电分公司	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线西黄村分歧1#变西黄泥村变压器	400	78.50	86	86	未进入负面清单	否	无	
263	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线八会二组台区变压器	315	49.71	158.4	158.4	未进入负面清单	否	无	
264	辽阳县供电分公司	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线	神木山分11#未家三组变压器	200	64.50	71	71	未进入负面清单	否	无	
265	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八西线105右2西庄六组变压器	100	80.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
266	辽阳县供电分公司	下达河变8254东老线	下达河变8254东老线	东风变244东老线东新1组分11#东新一组变压器	400	53.00	188	188	未进入负面清单	否	无	
267	辽阳县供电分公司	下达河变8254东老线	下达河变8254东老线	东风变244东老线大西一组变压器	200	89.00	22	22	未进入负面清单	否	无	
268	辽阳县供电分公司	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线得胜八组分歧02#德胜村八组变压器	200	65.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
269	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线刘家村十一组变压器	100	98.00	2	2	未进入负面清单	否	无	
270	辽阳县供电分公司	兰家变257兰洋线	兰家变257兰洋线	兰家变257兰洋线后堡3组变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
271	辽阳县供电分公司	下达河变8252东上线	下达河变8252东上线	东风变242东上线中心村变压器	100	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
272	辽阳县供电分公司	下达河变8252东上线	下达河变8252东上线	东风变242东上线中心四组变压器	100	32.00	68	68	未进入负面清单	否	无	
273	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线水泉西街变压器	100	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
274	辽阳县供电分公司	下达河变8252东上线	下达河变8252东上线	东风变242东上线下涧四组变压器	100	92.50	7.5	7.5	未进入负面清单	否	无	
275	辽阳县供电分公司	下达河变8252东上线	下达河变8252东上线	东风变242东上线太平三组变压器	100	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
276	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线杨木五组变压器	100	44.00	56	56	未进入负面清单	否	无	
277	辽阳县供电分公司	下达河变8252东上线	下达河变8252东上线	东风变242东上线大牛二组A变压器	200	87.00	26	26	未进入负面清单	否	无	

278	辽阳县供电分公司	小北河变353小相线	小北河变353小相线	小北河变353小相线相家村二组	200	97.00	6	6	未进入负面清单	否	无	
279	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线湾沟七组变压器	100	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
280	辽阳县供电分公司	下达河变8252东上线	下达河变8252东上线	东风变242东上线大牛三组变压器	100	32.00	68	68	未进入负面清单	否	无	
281	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线将军房一组	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
282	辽阳县供电分公司	小北河变344小林线	小北河变344小林线	小北河变344小林线前卜村三组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
283	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线三龙湾村一组	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
284	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线蒲河村四,九组	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
285	辽阳县供电分公司	小北河变353小相线	小北河变353小相线	小北河变353小相线小北河二组	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
286	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线将军房三组	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
287	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线柳壕五组台区(单)变压器	200	79.00	42	42	未进入负面清单	否	无	
288	辽阳县供电分公司	柳壕变8558柳西线	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线黄套一组照明新台区变压器	200	61.50	77	77	未进入负面清单	否	无	
289	辽阳县供电分公司	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线高力二组照明台区变压器	200	96.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
290	辽阳县供电分公司	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线高力二组新变压器	100	44.00	56	56	未进入负面清单	否	无	
291	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	三块石变844三老线蒲口村一组变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
292	辽阳县供电分公司	屯南变3258建材线	屯南变3258建材线	小屯变444小上线崴子村台区变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
293	辽阳县供电分公司	大屯变15668小镇线	大屯变15668小镇线	大屯变668小镇线国管二号变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
294	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	三块石变852三黄线西泗村一组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
295	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线三块石二组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
296	辽阳县供电分公司	三块石变8847三翟线	三块石变8847三翟线	三块石变847三则线康明村三组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
297	辽阳县供电分公司	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线柳壕镇孟柳村一组变压器	200	60.50	79	79	未进入负面清单	否	无	

298	辽阳县供电分公司	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线青鱼湾村二三组变压器	200	65.50	69	69	未进入负面清单	否	无	
299	辽阳县供电分公司	刘二变456刘柳线	刘二变456刘柳线	刘二变456刘柳线喇叭西北变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
300	辽阳县供电分公司	黄泥洼变256黄西线	黄泥洼变256黄西线	黄泥洼变256黄西线大卧子分18#西岔二组南台变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
301	辽阳县供电分公司	刘二变448刘山线	刘二变448刘山线	刘二变460刘镇线后堡村西变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
302	辽阳县供电分公司	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线16右国管变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
303	辽阳县供电分公司	胜利变11580穆家线	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线胜利村五组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
304	辽阳县供电分公司	胜利变11580穆家线	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线接官村四组变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
305	辽阳县供电分公司	刘二变448刘山线	刘二变448刘山线	刘二变460刘镇线山东38左6变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
306	辽阳县供电分公司	后堡变18748后孟乙线	后堡变18748后孟乙线	刘二变460刘镇线孟甲八组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
307	辽阳县供电分公司	小北河变344小林线	小北河变344小林线	小北河变344小林线通气弯村四组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
308	辽阳县供电分公司	刘二变448刘山线	刘二变448刘山线	刘二变460刘镇线山东40左3变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
309	辽阳县供电分公司	穆家变8668穆民线	穆家变8668穆民线	穆家变656穆民线鲁家村一组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
310	辽阳县供电分公司	穆家变8668穆民线	穆家变8668穆民线	穆家变656穆民线鲁家村二组（东）变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
311	辽阳县供电分公司	唐马变16350唐河二线	唐马变16350唐河二线	河南变353河西二线前杜3组照明03#变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
312	辽阳县供电分公司	刘二变442刘北线	刘二变442刘北线	刘二变442刘北线刘北线五道分58#变压器	200	86.00	28	28	未进入负面清单	否	无	
313	辽阳县供电分公司	后堡变18764后南线	后堡变18764后南线	刘二变458刘南线陆家5组变压器	200	87.00	26	26	未进入负面清单	否	无	
314	辽阳县供电分公司	河栏变8356河麻线	河栏变8356河麻线	河栏变348河麻线供销社变压器	100	32.00	68	68	未进入负面清单	否	无	
315	辽阳县供电分公司	后堡变18746后孟甲线	后堡变18746后孟甲线	刘二变460刘镇线9右3国管变压器	200	40.50	119	119	未进入负面清单	否	无	
316	辽阳县供电分公司	麻屯变10356麻上线	麻屯变10356麻上线	河栏变348河麻线算盘村三组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
317	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线八盘八组台区变压器	400	33.75	265	265	未进入负面清单	否	无	

318	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线通明村台区变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
319	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线上华八组台区变压器	100	92.50	7.5	7.5	未进入负面清单	否	无	
320	辽阳县供电分公司	穆家变8650穆鲁线	穆家变8650穆鲁线	穆家变648穆鲁线横道村二组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
321	辽阳县供电分公司	穆家变8650穆鲁线	穆家变8650穆鲁线	穆家变648穆鲁线横道村变压器	200	30.50	139	139	未进入负面清单	否	无	
322	辽阳县供电分公司	穆家变8650穆鲁线	穆家变8650穆鲁线	穆家变648穆鲁线落虎村一组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
323	辽阳县供电分公司	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线大安分5#北岭二组变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
324	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	10kV三唐线老背河村二组高殿云井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
325	辽阳县供电分公司	寒岭变6542孤解线	寒岭变6542孤解线	寒岭变544孤解线孤解线29#右分70#左分宋家5组10#变压	100	44.00	56	56	未进入负面清单	否	无	
326	辽阳县供电分公司	寒岭变6542孤解线	寒岭变6542孤解线	寒岭变544孤解线解放二组新区变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
327	辽阳县供电分公司	八会变8046八东线	八会变8046八东线	八会变044八东线西于一组台区变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
328	辽阳县供电分公司	八会变8046八东线	八会变8046八东线	八会变044八东线中八股一组台区变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
329	辽阳县供电分公司	双河变584双孤线	双河变584双孤线	寒岭变542孤双线双河一组分歧24#变压器	30	6.67	28	28	未进入负面清单	否	无	
330	辽阳县供电分公司	双河变584双孤线	双河变584双孤线	寒岭变542孤双线孤双线主干79#前达村东沟变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
331	辽阳县供电分公司	八会变8046八东线	八会变8046八东线	八会二组3台区变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
332	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线通明九十组台区变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
333	辽阳县供电分公司	八会变046八长线	八会变046八长线	八会变046八长线连河七组台区变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
334	辽阳县供电分公司	八会变046八长线	八会变046八长线	八会变046八长线连河八组台区变压器	100	92.50	7.5	7.5	未进入负面清单	否	无	
335	辽阳县供电分公司	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线核活沟一组分歧13#变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
336	辽阳县供电分公司	柳壕变8552柳小线	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线常家村四组台区变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
337	辽阳县供电分公司	柳壕变8552柳小线	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线常家四组东照明变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

338	辽阳县供电分公司	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线高力三组台区变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
339	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线刚家三组变压器	200	62.50	75	75	未进入负面清单	否	无	
340	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线塔子一组变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
341	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线塔子五组变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
342	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线高家上四组变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
343	辽阳县供电分公司	三块石变8847三翟线	三块石变8847三翟线	三块石变847三则线康明村二组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
344	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线北教村五组变压器	100	32.00	68	68	未进入负面清单	否	无	
345	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线吉塔线主干380#六道五组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
346	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线秦家一五组分03#秦家一五组变压器	100	32.00	68	68	未进入负面清单	否	无	
347	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线大西四组变压器	100	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
348	辽阳县供电分公司	隆昌变8150隆北线	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线台沟分歧21#祁家村台沟变压器	160	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
349	辽阳县供电分公司	柳壕变8558柳西线	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线往户一组照明台区变压器	100	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
350	辽阳县供电分公司	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线吉祥5组52#变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
351	辽阳县供电分公司	吉洞变7464吉北线	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线吉北线73#吉洞一组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
352	辽阳县供电分公司	吉洞变7464吉北线	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线中学分06#吉洞六组1变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
353	辽阳县供电分公司	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线郭家分歧33#郭家村三组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
354	辽阳县供电分公司	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线吉祥一组分歧07#吉祥村一组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
355	辽阳县供电分公司	隆昌变8150隆北线	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线洒厂分歧02#祁家村二组台区变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
356	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线曹家村一组变压器	125	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
357	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线郑家村一组变压器	100	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	

358	辽阳县供电分公司	吉洞变7464吉北线	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线吉北线主干10#吉洞六组3变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
359	辽阳县供电分公司	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线大安四组8#大安四组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
360	辽阳县供电分公司	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线北岭五组变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
361	辽阳县供电分公司	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线孔西沟分13#杨家四组变压器	100	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
362	辽阳县供电分公司	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线韩家分歧18#杨家二组变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
363	辽阳县供电分公司	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线大安分71#大安一组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
364	辽阳县供电分公司	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线懂地沟分歧21#高家二组变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
365	辽阳县供电分公司	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线北岭一组分04#北岭村变压器	30	71.33	8.6	8.6	未进入负面清单	否	无	
366	辽阳县供电分公司	三块石变8847三翟线	三块石变8847三翟线	三块石变847三则线康明一组B变压器	100	80.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	
367	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	三块石变844三老线翟家村小学台区变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
368	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	三块石变844三老线吕塘房村一组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
369	辽阳县供电分公司	小张变158小钢线	小张变158小钢线	小张变158小钢线小红旗分07#变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
370	辽阳县供电分公司	向阳变658向鞍线	向阳变658向鞍线	向阳变658向鞍线阀门厂住宅变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
371	辽阳县供电分公司	小赵台变18656赵安线	小赵台变18656赵安线	小张变146小双线蛤蜊四组变压器	100	80.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	
372	辽阳县供电分公司	立开变454立榆线	立开变454立榆线	立开变457立管线东王照明变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
373	辽阳县供电分公司	立开变454立榆线	立开变454立榆线	立开变454立榆线于屯北变压器	160	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
374	辽阳县供电分公司	立开变454立榆线	立开变454立榆线	立开变454立榆线于屯南变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
375	辽阳县供电分公司	立开变443立大线	立开变443立大线	立开变443立大线小赵台北照明变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
376	辽阳县供电分公司	开发变866开附线	开发变866开附线	开发变866开附线养路工区变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
377	辽阳县供电分公司	高庄变10056高镇线	高庄变10056高镇线	小张变151小刘线义和村二组变压器	100	80.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	

378	辽阳县供电分公司	小张变188小华线	小张变188小华线	小张变151小刘线大张三组变压器	100	80.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	
379	辽阳县供电分公司	小张变188小华线	小张变188小华线	小张变151小刘线大张2组分08#变压器	200	60.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
380	辽阳县供电分公司	向阳变645向委线	向阳变645向委线	向阳变645向委线二轻局住宅变变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
381	辽阳县供电分公司	向阳变645向委线	向阳变645向委线	向阳变645向委线异型住宅变压器	100	80.00	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	
382	辽阳县供电分公司	向阳变645向委线	向阳变645向委线	向阳变645向委线国管36号变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
383	辽阳县供电分公司	刘二变458刘南线	刘二变458刘南线	刘二变458刘南线中学住宅分1#变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
384	辽阳县供电分公司	小屯变444小上线	小屯变444小上线	小屯变444小上线上平村台区变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
385	辽阳县供电分公司	屯南变3258建材线	屯南变3258建材线	小屯变444小上线下麦东街变压器	100	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	
386	辽阳县供电分公司	小屯变444小上线	小屯变444小上线	小屯变444小上线江官东街变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
387	辽阳县供电分公司	小屯变444小上线	小屯变444小上线	小屯变444小上线西双分歧04#变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
388	辽阳县供电分公司	小屯变444小上线	小屯变444小上线	小屯变444小上线连刀湾分歧11#变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
389	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村九队新建变台5#机台区井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
390	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂大鹏分歧4#新建变台1#台区机井	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
391	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂大鹏分歧4#新建变台2#台区机井	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
392	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三水线蚂蜂村刁家水田分61#新建变台6台区机井通	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
393	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三块石线蚂蜂村刁家四组分歧15#新建变台3台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
394	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三块石线蚂蜂村三块石水田分6#新建变台2台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
395	辽阳县供电分公司	柳壕变8552柳小线	柳壕变8552柳小线	常家村三组	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
396	辽阳县供电分公司	小屯变444小上线	小屯变444小上线	胡家哇右分3号	50	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	

397	辽阳县供电分公司	小北河变7378小张线	小北河变7378小张线	小北河变342小张线张家一组变压器	200	49.00	102	102	未进入负面清单	否	无	
398	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳罗线北教村王成义电井机井通变压器	100	80.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
399	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳罗线北教村刘光言电井机井通变压器	100	80.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
400	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳罗线北教村六组白宝举电井机井通变压器	100	80.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
401	辽阳县供电分公司	柳壕变8552柳小线	柳壕变8552柳小线	10kV柳小线小川城村军队地电井机井通变压器	100	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	
402	辽阳县供电分公司	柳壕变8558柳西线	柳壕变8558柳西线	10kV柳西线蛤蜊坑村六组电井机井通变压器	100	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	
403	辽阳县供电分公司	柳壕变8558柳西线	柳壕变8558柳西线	10kV柳西线蛤蜊坑村三组北马道电井机井通变压器	100	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	
404	辽阳县供电分公司	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线河沿二组变压器	315	97.46	8	8	未进入负面清单	否	无	
405	辽阳县供电分公司	隆昌变8150隆北线	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线隆昌五组分歧1#柱上变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
406	辽阳县供电分公司	高庄变10056高镇线	高庄变10056高镇线	小张变151小刘线沿子沟11组变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
407	辽阳县供电分公司	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线唐家六组分歧02#变压器	200	67.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
408	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线八会六组台区变压器	100	81.00	19	19	未进入负面清单	否	无	
409	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线八会三组台区变压器	315	87.56	39.2	39.2	未进入负面清单	否	无	
410	辽阳县供电分公司	寒岭6562孤东线	寒岭6562孤东线	寒岭变544孤解线后蒿一组变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
411	辽阳县供电分公司	东喻变754东林线	东喻变754东林线	东喻变754东林线东喻三组变压器	200	39.00	122	122	未进入负面清单	否	无	
412	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	三龙湾村二组新台	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
413	辽阳县供电分公司	下达河变8254东老线	下达河变8254东老线	东风变244东老线小西五组变压器	200	58.00	84	84	未进入负面清单	否	无	
414	辽阳县供电分公司	下达河变8254东老线	下达河变8254东老线	东风变244东老线大西村变压器	200	25.50	149	149	未进入负面清单	否	无	
415	辽阳县供电分公司	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线得胜6组02#变压器	200	63.00	74	74	未进入负面清单	否	无	
416	辽阳县供电分公司	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线獐子沟分歧24#得胜七组变压器	100	86.00	14	14	未进入负面清单	否	无	

417	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线刘家村四组变压器	100	81.00	19	19	未进入负面清单	否	无	
418	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线贾家村三组变压器	100	24.00	76	76	未进入负面清单	否	无	
419	辽阳县供电分公司	兰家变257兰洋线	兰家变257兰洋线	兰家变257兰洋线单家三组变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
420	辽阳县供电分公司	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线兰家后堡变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
421	辽阳县供电分公司	下达河变8252东上线	下达河变8252东上线	东风变242东上线中学变压器	100	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
422	辽阳县供电分公司	下达河变8252东上线	下达河变8252东上线	东风变242东上线上涧四组变压器	100	34.00	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	
423	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线韩家一组变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
424	辽阳县供电分公司	下达河变8252东上线	下达河变8252东上线	东风变242东上线大牛六组变压器	100	34.00	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	
425	辽阳县供电分公司	柳壕变8558柳西线	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线代耳湾二组照明台区变压器	400	68.25	127	127	未进入负面清单	否	无	
426	辽阳县供电分公司	柳壕变8558柳西线	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线蛤蜊五六组新照明台区变压器	200	62.50	75	75	未进入负面清单	否	无	
427	辽阳县供电分公司	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线高力四组变压器	400	59.75	161	161	未进入负面清单	否	无	
428	辽阳县供电分公司	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线高力三组新变压器	100	34.00	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	
429	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线大背村四组变压器	400	66.75	133	133	未进入负面清单	否	无	
430	辽阳县供电分公司	三块石变8847三翟线	三块石变8847三翟线	康明九组B变压器	200	93.00	14	14	未进入负面清单	否	无	
431	辽阳县供电分公司	柳壕变8558柳西线	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线西腰七组照明台区变压器	400	78.75	85	85	未进入负面清单	否	无	
432	辽阳县供电分公司	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线转轴5组照明台区变压器	200	54.00	92	92	未进入负面清单	否	无	
433	辽阳县供电分公司	黄泥洼变252街道线	黄泥洼变252街道线	黄泥洼变252街道线中泗河分09#中河泗村台变压器	400	92.75	29	29	未进入负面清单	否	无	
434	辽阳县供电分公司	黄泥洼变256黄西线	黄泥洼变256黄西线	黄泥洼变256黄西线关口门村三组变压器	400	70.25	119	119	未进入负面清单	否	无	
435	辽阳县供电分公司	黄泥洼变256黄西线	黄泥洼变256黄西线	黄泥洼变256黄西线黄西线主干84#付伍道五组变压器	400	64.50	142	142	未进入负面清单	否	无	
436	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	三块石变852三黄线黄坨村六组变压器	400	69.00	124	124	未进入负面清单	否	无	

437	辽阳县供电分公司	胜利变11580穆家线	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线胜利村四组变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
438	辽阳县供电分公司	小北河变7378小张线	小北河变7378小张线	小北河变342小张线长沟沿二组变压器	200	70.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
439	辽阳县供电分公司	小北河变344小林线	小北河变344小林线	小北河变344小林线东月河一组变压器	400	95.25	19	19	未进入负面清单	否	无	
440	辽阳县供电分公司	小北河变344小林线	小北河变344小林线	小北河变344小林线小北河九组变压器	400	71.25	115	115	未进入负面清单	否	无	
441	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线将军房五组	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
442	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线淤泥湖村六组	200	82.50	35	35	未进入负面清单	否	无	
443	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线马家村三组	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
444	辽阳县供电分公司	河南变354河西一线	河南变354河西一线	河南变354河西一线村西2组分05#变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
445	辽阳县供电分公司	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线响山村二组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
446	辽阳县供电分公司	后堡变18764后南线	后堡变18764后南线	刘二变458刘南线西地三组变压器	200	44.00	112	112	未进入负面清单	否	无	
447	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线河栏村三组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
448	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线河栏村四组变压器	100	76.10	23.9	23.9	未进入负面清单	否	无	
449	辽阳县供电分公司	河栏变346河北线	河栏变346河北线	河栏变346河北线黄岗子村变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
450	辽阳县供电分公司	寒岭变6542孤解线	寒岭变6542孤解线	寒岭变544孤解线孤解线29#右分66#右分宋家四组变压器	100	76.10	23.9	23.9	未进入负面清单	否	无	
451	辽阳县供电分公司	小张变188小华线	小张变188小华线	小张变151小刘线高庄子3组分变压器	400	71.50	114	114	未进入负面清单	否	无	
452	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线上华三组台区变压器	100	76.10	23.9	23.9	未进入负面清单	否	无	
453	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八西线八盘八组(2)台区变压器	100	76.10	23.9	23.9	未进入负面清单	否	无	
454	辽阳县供电分公司	八会变8046八东线	八会变8046八东线	八会变044八东线西于五组1台区变压器	50	96.00	2	2	未进入负面清单	否	无	
455	辽阳县供电分公司	双河变584双孤线	双河变584双孤线	寒岭变542孤双线孤双线主干124#变二道二组变压器	30	83.33	5	5	未进入负面清单	否	无	
456	辽阳县供电分公司	寒岭变6564孤邱线	寒岭变6564孤邱线	寒岭变548孤邱线松树五组分歧21#变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

457	辽阳县供电分公司	八会变8046八东线	八会变8046八东线	八会变044八东线徐家三组台区变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
458	辽阳县供电分公司	寒岭变6564孤邱线	寒岭变6564孤邱线	寒岭变548孤邱线邱家三组分歧20#变张家村变压器	100	78.60	21.4	21.4	未进入负面清单	否	无	
459	辽阳县供电分公司	寒岭变6564孤邱线	寒岭变6564孤邱线	寒岭变548孤邱线孤家三组分政府分2#变家属宿舍变压器	100	78.60	21.4	21.4	未进入负面清单	否	无	
460	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线金厂三组台区变压器	100	78.60	21.4	21.4	未进入负面清单	否	无	
461	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线通明三四组台区变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
462	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线上华四组台区变压器	100	78.60	21.4	21.4	未进入负面清单	否	无	
463	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线西庄二组台区变压器	100	70.10	29.9	29.9	未进入负面清单	否	无	
464	辽阳县供电分公司	八会变046八长线	八会变046八长线	八会变046八长线连河五组台区变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
465	辽阳县供电分公司	八会变046八长线	八会变046八长线	八会变046八长线长沟十一组台区变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
466	辽阳县供电分公司	八会变046八长线	八会变046八长线	八会变046八长线文官六七组变压器	100	70.10	29.9	29.9	未进入负面清单	否	无	
467	辽阳县供电分公司	八会变046八长线	八会变046八长线	八会变046八长线连河五组2台区变压器	200	25.00	150	150	未进入负面清单	否	无	
468	辽阳县供电分公司	八会变046八长线	八会变046八长线	八会变046八长线文官三四组台区变压器	100	70.10	29.9	29.9	未进入负面清单	否	无	
469	辽阳县供电分公司	寒岭6562孤东线	寒岭6562孤东线	寒岭变544孤解线后蒿三组变压器	100	70.10	29.9	29.9	未进入负面清单	否	无	
470	辽阳县供电分公司	寒岭6562孤东线	寒岭6562孤东线	寒岭变544孤解线前蒿村沟里变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
471	辽阳县供电分公司	寒岭变6542孤解线	寒岭变6542孤解线	寒岭变544孤解线孤解线47#右分梨庇1组分02#变压器	100	70.10	29.9	29.9	未进入负面清单	否	无	
472	辽阳县供电分公司	寒岭变6542孤解线	寒岭变6542孤解线	寒岭变544孤解线孤解线主干58#变梨庇三组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
473	辽阳县供电分公司	柳壕变8552柳小线	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线常家村三组台区变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
474	辽阳县供电分公司	柳壕变8552柳小线	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线柳壕镇常家村一组变压器	100	70.10	29.9	29.9	未进入负面清单	否	无	
475	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线吉塔线主干460#大西六组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
476	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线秦家分歧08#秦家二组变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

477	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线大西三组变压器	100	70.10	29.9	29.9	未进入负面清单	否	无	
478	辽阳县供电分公司	三块石变8847三翟线	三块石变8847三翟线	三块石变847三则线康明村大丈变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
479	辽阳县供电分公司	三块石变8847三翟线	三块石变8847三翟线	三块石变847三则线康明一组A变压器	100	88.00	12	12	未进入负面清单	否	无	
480	辽阳县供电分公司	隆昌变8150隆北线	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线高岭分歧34#王家村四组台区变压器	100	88.00	12	12	未进入负面清单	否	无	
481	辽阳县供电分公司	隆昌变8150隆北线	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线白西沟分歧03#柳家村三组台区变压器	100	88.00	12	12	未进入负面清单	否	无	
482	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线吉洞榛子村六组河北变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
483	辽阳县供电分公司	隆昌变8150隆北线	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线分岭沟分歧15#祁家村分岭沟台区变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
484	辽阳县供电分公司	柳壕变8558柳西线	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线往户二组照明台区变压器	100	88.00	12	12	未进入负面清单	否	无	
485	辽阳县供电分公司	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线郭家二组分歧08#郭家村二组台区变压器	100	88.00	12	12	未进入负面清单	否	无	
486	辽阳县供电分公司	吉洞变7464吉北线	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线吉洞礼备村一组变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
487	辽阳县供电分公司	吉洞变7464吉北线	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线吉北线45#吉洞四组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
488	辽阳县供电分公司	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线得胜五组分歧11#德胜村五组变压器	100	46.00	54	54	未进入负面清单	否	无	
489	辽阳县供电分公司	吉洞变7464吉北线	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线兴隆八组变压器	100	46.00	54	54	未进入负面清单	否	无	
490	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线新台村一组变压器	100	46.00	54	54	未进入负面清单	否	无	
491	辽阳县供电分公司	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线主干20#赵家三组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
492	辽阳县供电分公司	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线五间四组台区变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
493	辽阳县供电分公司	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线大安分35#大安三组变压器	100	46.00	54	54	未进入负面清单	否	无	
494	辽阳县供电分公司	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线香草沟分06#杨家一组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
495	辽阳县供电分公司	穆家变8650穆鲁线	穆家变8650穆鲁线	穆家变648穆鲁线黄青四组(木璇)变压器	100	46.00	54	54	未进入负面清单	否	无	
496	辽阳县供电分公司	三块石变8847三翟线	三块石变8847三翟线	三块石变847三则线康明村小街变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	

497	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	三块石变844三老线刘坨村六组变压器	100	46.00	54	54	未进入负面清单	否	无	
498	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	三块石变844三老线吕塘房村五组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
499	辽阳县供电分公司	小张变158小钢线	小张变158小钢线	小张变158小钢线小红旗分10#变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
500	辽阳县供电分公司	向阳变645向委线	向阳变645向委线	向阳变645向委线供电旧宅变压器	200	58.50	83	83	未进入负面清单	否	无	
501	辽阳县供电分公司	立开变454立榆线	立开变454立榆线	立开变454立榆线立开4#变压器	50	20.00	40	40	未进入负面清单	否	无	
502	辽阳县供电分公司	立开变454立榆线	立开变454立榆线	立开变454立榆线立开6变压器	50	24.00	38	38	未进入负面清单	否	无	
503	辽阳县供电分公司	向阳变645向委线	向阳变645向委线	向阳变645向委线电影公司楼变变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
504	辽阳县供电分公司	向阳变645向委线	向阳变645向委线	向阳变645向委线政府招待所变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
505	辽阳县供电分公司	刘二变458刘南线	刘二变458刘南线	刘二变458刘南线河南一组北变压器	100	46.00	54	54	未进入负面清单	否	无	
506	辽阳县供电分公司	刘二变458刘南线	刘二变458刘南线	刘二变458刘南线河南一组南变压器	100	46.00	54	54	未进入负面清单	否	无	
507	辽阳县供电分公司	后堡变18764后南线	后堡变18764后南线	刘二变458刘南线陆家三组变压器	100	46.00	54	54	未进入负面清单	否	无	
508	辽阳县供电分公司	刘二变456刘柳线	刘二变456刘柳线	刘二变456刘柳线喇叭西南变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
509	辽阳县供电分公司	屯南变3258建材线	屯南变3258建材线	小屯变444小上线杨家沟台区变压器	100	46.00	54	54	未进入负面清单	否	无	
510	辽阳县供电分公司	屯南变3258建材线	屯南变3258建材线	小屯变444小上线达子村变压器	100	46.00	54	54	未进入负面清单	否	无	
511	辽阳县供电分公司	小屯变444小上线	小屯变444小上线	小屯变444小上线周家沟里变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
512	辽阳县供电分公司	屯南变3258建材线	屯南变3258建材线	小屯变444小上线达子村井尔沟变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
513	辽阳县供电分公司	小屯变444小上线	小屯变444小上线	小屯变444小上线江官西街变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
514	辽阳县供电分公司	小屯变444小上线	小屯变444小上线	小屯变444小上线江官胡佳洼变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
515	辽阳县供电分公司	小屯变444小上线	小屯变444小上线	小屯变444小上线下平村变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
516	辽阳县供电分公司	小屯变444小上线	小屯变444小上线	小屯变444小上线北沙村分歧02#变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

517	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线牛心坨一组	200	86.00	28	28	未进入负面清单	否	无	
518	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三块石线刁家三组分歧13#新建变台1台区机井通变	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
519	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三块石线蚂蜂村三块石水田分歧14#新建变台1台区机井通变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
520	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三水线蚂蜂村刁家水田分8#变台台区机井通变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
521	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三水线蚂蜂村刁家水田分11#变台台区机井通变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
522	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三水线蚂蜂村刁家水田分61#新建变台5台区机井通	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
523	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线长林子村蚂蜂六组分歧新建变台6#台区机井	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
524	辽阳县供电分公司	后堡变18746后孟甲线	后堡变18746后孟甲线	刘镇线兽医站分03#	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
525	辽阳县供电分公司	柳壕变8552柳小线	柳壕变8552柳小线	10kV柳小线小川城村赵家坟电井机井通变压器	100	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	
526	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	三块石变842三张线影剧院台区变压器	200	91.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
527	辽阳县供电分公司	柳壕变8552柳小线	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线柳壕三组变压器	315	68.57	99	99	未进入负面清单	否	无	
528	辽阳县供电分公司	柳壕变8552柳小线	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线柳壕村三组台区变压器	315	90.48	30	30	未进入负面清单	否	无	
529	辽阳县供电分公司	柳壕变8552柳小线	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线柳壕村二组台区变压器	200	90.50	19	19	未进入负面清单	否	无	
530	辽阳县供电分公司	刘二变448刘山线	刘二变448刘山线	刘二变460刘镇线后堡月亮地变压器	315	99.05	3	3	未进入负面清单	否	无	
531	辽阳县供电分公司	寒岭6562孤东线	寒岭6562孤东线	寒岭变544孤解线前蒿村变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
532	辽阳县供电分公司	刘二变442刘北线	刘二变442刘北线	朱家林家窝棚变压器	100	46.00	54	54	未进入负面清单	否	无	
533	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	马家8组新台	100	44.00	56	56	未进入负面清单	否	无	
534	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	蒲河村四九组新台区	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
535	辽阳县供电分公司	下达河变8254东老线	下达河变8254东老线	东风变244东老线炮手四组变压器	200	24.00	152	152	未进入负面清单	否	无	
536	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线刘家村五组变压器	200	51.00	98	98	未进入负面清单	否	无	

537	辽阳县供电分公司	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线西喻二组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
538	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线大东三组变压器	200	59.50	81	81	未进入负面清单	否	无	
539	辽阳县供电分公司	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线小学家属楼变压器	400	25.00	300	300	未进入负面清单	否	无	
540	辽阳县供电分公司	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线寇家村变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
541	辽阳县供电分公司	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线陈家八组变压器	100	44.00	56	56	未进入负面清单	否	无	
542	辽阳县供电分公司	下达河变8252东上线	下达河变8252东上线	东风变242东上线下涧一组变压器	100	94.00	6	6	未进入负面清单	否	无	
543	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线杨木九组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
544	辽阳县供电分公司	下达河变8252东上线	下达河变8252东上线	东风变242东上线大牛二组B变压器	100	44.00	56	56	未进入负面清单	否	无	
545	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线马家村八组	200	37.00	126	126	未进入负面清单	否	无	
546	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线北教村六组变压器	400	65.75	137	137	未进入负面清单	否	无	
547	辽阳县供电分公司	柳壕变8558柳西线	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线蛤蜊付业队变压器	400	69.00	124	124	未进入负面清单	否	无	
548	辽阳县供电分公司	大屯变15668小镇线	大屯变15668小镇线	大屯变668小镇线国管四号变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
549	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	三块石变852三黄线黄坨村一组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
550	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	三块石变844三老线刘坨村七组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
551	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线乔坨村五组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
552	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	三块石变852三黄线黄坨村四组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
553	辽阳县供电分公司	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线高力五组照明台区变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
554	辽阳县供电分公司	黑牛变762黑牛线	黑牛变762黑牛线	黑牛变762黑牛线向阳村五组照明变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
555	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线黄套村三组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
556	辽阳县供电分公司	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线转轴4组照明台区变压器	100	97.00	3	3	未进入负面清单	否	无	

557	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线六弓台一组变压器	200	74.50	51	51	未进入负面清单	否	无	
558	辽阳县供电分公司	刘二变456刘柳线	刘二变456刘柳线	刘二变456刘柳线喇叭沟东分歧05#变压器	400	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
559	辽阳县供电分公司	小北河变7378小张线	小北河变7378小张线	小北河变342小张线长沟沿1组变压器	400	99.50	2	2	未进入负面清单	否	无	
560	辽阳县供电分公司	穆家变8650穆鲁线	穆家变8650穆鲁线	穆家变648穆鲁线落虎村三组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
561	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线曹家村三组变压器	200	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
562	辽阳县供电分公司	后堡变18748后孟乙线	后堡变18748后孟乙线	刘二变460刘镇线孟甲1组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
563	辽阳县供电分公司	穆家变8668穆民线	穆家变8668穆民线	穆家变656穆民线鲁家村四组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
564	辽阳县供电分公司	小北河变344小林线	小北河变344小林线	小北河变344小林线通气湾三组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
565	辽阳县供电分公司	后堡变18764后南线	后堡变18764后南线	刘二变458刘南线后杜5组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
566	辽阳县供电分公司	穆家变8668穆民线	穆家变8668穆民线	穆家变656穆民线潘家村一组变压器	200	82.50	35	35	未进入负面清单	否	无	
567	辽阳县供电分公司	唐马变16349唐河一线	唐马变16349唐河一线	河南变353河西二线六间3组02#变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
568	辽阳县供电分公司	兰家变257兰洋线	兰家变257兰洋线	兰家变257兰洋线前堡2组变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
569	辽阳县供电分公司	刘二变442刘北线	刘二变442刘北线	刘二变442刘北线刘北线主干73#变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
570	辽阳县供电分公司	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线11国管分01#变压器	400	89.75	41	41	未进入负面清单	否	无	
571	辽阳县供电分公司	河栏变346河北线	河栏变346河北线	河栏变346河北线上卜村一组变压器	100	66.00	34	34	未进入负面清单	否	无	
572	辽阳县供电分公司	寒岭变6564孤邱线	寒岭变6564孤邱线	寒岭变548孤邱线松树四组分歧04#变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
573	辽阳县供电分公司	河栏变346河北线	河栏变346河北线	河栏变346河北线鸡鸣村二组变压器	200	52.00	96	96	未进入负面清单	否	无	
574	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线八会二组1台区变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
575	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线通明村六组台区变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
576	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线八盘七组台区变压器	100	49.00	51	51	未进入负面清单	否	无	

577	辽阳县供电分公司	寒岭变6564孤邱线	寒岭变6564孤邱线	寒岭变548孤邱线孤邱线主干06#变后蒿五组变压器	100	49.00	51	51	未进入负面清单	否	无	
578	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线蒲河六组	200	82.00	36	36	未进入负面清单	否	无	
579	辽阳县供电分公司	八会变8046八东线	八会变8046八东线	八会变044八东线上八股村三组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
580	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线通明七八组台区变压器	100	82.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
581	辽阳县供电分公司	寒岭变6542孤解线	寒岭变6542孤解线	寒岭变544孤解线孤解146#右分12#左分解放三组变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
582	辽阳县供电分公司	八会变8046八东线	八会变8046八东线	八会变044八东线徐家六组台区变压器	100	49.00	51	51	未进入负面清单	否	无	
583	辽阳县供电分公司	寒岭变6564孤邱线	寒岭变6564孤邱线	寒岭变548孤邱线孤邱线主干58#松树七组变压器	200	38.00	124	124	未进入负面清单	否	无	
584	辽阳县供电分公司	寒岭变6564孤邱线	寒岭变6564孤邱线	寒岭变548孤邱线孤家三组分歧20#变压器	100	59.00	41	41	未进入负面清单	否	无	
585	辽阳县供电分公司	寒岭变6564孤邱线	寒岭变6564孤邱线	寒岭变548孤邱线供销社分歧02#杆孤家二组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
586	辽阳县供电分公司	寒岭变6564孤邱线	寒岭变6564孤邱线	寒岭变548孤邱线曲轴分歧1#变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
587	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线八会六组1台区变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
588	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线宽厂村二组台区变压器	100	88.00	12	12	未进入负面清单	否	无	
589	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线通明村2台区变压器	30	76.00	7.2	7.2	未进入负面清单	否	无	
590	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线上华六组台区变压器	100	86.00	14	14	未进入负面清单	否	无	
591	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线下华二组台区变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
592	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线上华七组台区变压器	100	89.00	11	11	未进入负面清单	否	无	
593	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线西庄一组台区变压器	100	80.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
594	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线宽厂三组台区变压器	100	86.00	14	14	未进入负面清单	否	无	
595	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线八盘九组台区变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
596	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线宽厂十组台区变压器	50	78.00	11	11	未进入负面清单	否	无	

597	辽阳县供电分公司	八会变046八长线	八会变046八长线	八会变046八长线连河二组台区变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
598	辽阳县供电分公司	八会变046八长线	八会变046八长线	八会变046八长线长沟八组台区变压器	100	62.00	38	38	未进入负面清单	否	无	
599	辽阳县供电分公司	八会变046八长线	八会变046八长线	八会变046八长线八会一组台区变压器	200	46.00	108	108	未进入负面清单	否	无	
600	辽阳县供电分公司	八会变046八长线	八会变046八长线	八会变046八长线连河六组台区变压器	100	62.00	38	38	未进入负面清单	否	无	
601	辽阳县供电分公司	八会变046八长线	八会变046八长线	八会变046八长线连河三组台区变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
602	辽阳县供电分公司	八会变046八长线	八会变046八长线	八会变046八长线长沟四组台区变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
603	辽阳县供电分公司	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线唐家村分歧05#变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
604	辽阳县供电分公司	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线东黄泥分歧11#变东黄泥村变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
605	辽阳县供电分公司	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线西黄一组分歧17#变西黄一组变压器	100	93.00	7	7	未进入负面清单	否	无	
606	辽阳县供电分公司	寒岭变6542孤解线	寒岭变6542孤解线	寒岭变544孤解线孤解线75#右分梨花1组分08#变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
607	辽阳县供电分公司	穆家变8644穆古线	穆家变8644穆古线	穆家变647穆古线黎起村照明变压器	100	80.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
608	辽阳县供电分公司	柳壕变8552柳小线	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线柳壕村二组变压器	50	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
609	辽阳县供电分公司	柳壕变8552柳小线	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线川城三组台区变压器	200	96.50	7	7	未进入负面清单	否	无	
610	辽阳县供电分公司	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线青鱼湾村二组变压器	100	93.00	7	7	未进入负面清单	否	无	
611	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线翁家二组变压器	200	44.25	111.5	111.5	未进入负面清单	否	无	
612	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线塔子三四组变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
613	辽阳县供电分公司	三块石变8847三翟线	三块石变8847三翟线	三块石变847三则线康明村东大棚变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
614	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线罗套二组新台变压器	200	65.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
615	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线黄套村四组老变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
616	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线黄套村四组台区(东新)变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

617	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线黄套四组新台(北单相)变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
618	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线吉塔线主干418#六道六组变压器	10	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
619	辽阳县供电分公司	隆昌变8150隆北线	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线兰凤分歧50#王家村一组台区变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
620	辽阳县供电分公司	柳壕变8558柳西线	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线蛤蜊二组照明台区变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
621	辽阳县供电分公司	柳壕变8558柳西线	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线蛤蜊四组照明台区变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
622	辽阳县供电分公司	柳壕变8558柳西线	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线往户二组新变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
623	辽阳县供电分公司	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线瓦沟子分歧65#吉祥村六组变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
624	辽阳县供电分公司	吉洞变7464吉北线	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线兴隆四组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
625	辽阳县供电分公司	吉洞变7464吉北线	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线兴隆分58#兴隆五组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
626	辽阳县供电分公司	吉洞变7464吉北线	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线吉洞刘二堡建筑工程公司变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
627	辽阳县供电分公司	吉洞变7464吉北线	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线吉北线主干26#吉洞五组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
628	辽阳县供电分公司	吉洞变7464吉北线	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线吉洞礼备六、七组变压器	200	94.00	12	12	未进入负面清单	否	无	
629	辽阳县供电分公司	隆昌变8150隆北线	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线柳家五组分岐5#杆柳家五组台区变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
630	辽阳县供电分公司	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线韩家分歧57#韩家五组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
631	辽阳县供电分公司	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线北岭三组分04#北岭三组台区变压器	100	62.00	38	38	未进入负面清单	否	无	
632	辽阳县供电分公司	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线五间七组台区变压器	200	58.75	82.5	82.5	未进入负面清单	否	无	
633	辽阳县供电分公司	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线韩家六组分11#韩家六组变压器	200	77.30	45.4	45.4	未进入负面清单	否	无	
634	辽阳县供电分公司	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线韩家二组分2#韩家二组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
635	辽阳县供电分公司	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线赵家一组分42#赵家一组变压器	100	26.00	74	74	未进入负面清单	否	无	
636	辽阳县供电分公司	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线赵家六组分01#赵家六组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	

637	辽阳县供电分公司	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线五间五组台区变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
638	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	三块石变844三老线翟家村台区变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
639	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	三块石变844三老线翟家村三组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
640	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	三块石变844三老线刘坨村一组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
641	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	三块石变844三老线翟家村五组变压器	100	80.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
642	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	三块石变844三老线翟家村八组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
643	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	三块石变844三老线蒲口村台区变压器	200	74.50	51	51	未进入负面清单	否	无	
644	辽阳县供电分公司	穆家变8644穆古线	穆家变8644穆古线	穆家变647穆古线黄青村二组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
645	辽阳县供电分公司	小屯变448小八线	小屯变448小八线	小屯变454小城线小城线12号台区变压器	100	93.00	7	7	未进入负面清单	否	无	
646	辽阳县供电分公司	小北河变7378小张线	小北河变7378小张线	小北河变342小张线张家二组变压器	200	81.50	37	37	未进入负面清单	否	无	
647	辽阳县供电分公司	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线小北河姜窑变压器	400	91.25	35	35	未进入负面清单	否	无	
648	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线马家村	200	42.50	115	115	未进入负面清单	否	无	
649	辽阳县供电分公司	蔡庄变3456蔡新线	蔡庄变3456蔡新线	蔡庄变454蔡新线蔡新线92#变压器	315	22.22	245	245	未进入负面清单	否	无	
650	辽阳县供电分公司	立开变454立榆线	立开变454立榆线	立开变454立榆线立开2变压器	50	16.00	42	42	未进入负面清单	否	无	
651	辽阳县供电分公司	小张变146小双线	小张变146小双线	小张变146小双线王罗村变压器	100	80.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
652	辽阳县供电分公司	小赵台变18641赵大线	小赵台变18641赵大线	立开变443立大线大赵二组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
653	辽阳县供电分公司	小张变188小华线	小张变188小华线	小张变151小刘线大张9组分03#变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
654	辽阳县供电分公司	向阳变645向委线	向阳变645向委线	向阳变645向委线国管48号变压器	100	80.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
655	辽阳县供电分公司	向阳变645向委线	向阳变645向委线	向阳变645向委线国管一建综合变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
656	辽阳县供电分公司	后堡变18764后南线	后堡变18764后南线	刘二变458刘南线王家村1组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

657	辽阳县供电分公司	刘二变458刘南线	刘二变458刘南线	刘二变458刘南线西地村二组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
658	辽阳县供电分公司	小屯变444小上线	小屯变444小上线	小屯变444小上线周家村变压器	100	80.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
659	辽阳县供电分公司	屯南变3258建材线	屯南变3258建材线	小屯变444小上线达子村厂房沟变压器	200	97.00	6	6	未进入负面清单	否	无	
660	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三块石线蚂蜂村刁家四组分歧15#新建变台5台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
661	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线长林子村蚂蜂六组分歧新建变台4#台区机井	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
662	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳罗线北教村李家地北头电井机井通变压器	100	80.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
663	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	北教村电井16#	100	80.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
664	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳罗线北教村薛喜革电井机井通变压器	100	80.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
665	辽阳县供电分公司	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线	10kV柳小线转轴村黑鱼泡电井机井通变压器	100	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	
666	辽阳县供电分公司	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线	10kV柳小线转轴村杨房岗水田电井机井通变压器	100	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	
667	辽阳县供电分公司	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线	10kV柳小线青鱼湾村军队地二组电井机井通变压器	100	80.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
668	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	三块石变842三张线唐马村九组变压器	315	99.68	1	1	未进入负面清单	否	无	
669	辽阳县供电分公司	柳壕变8552柳小线	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线柳壕六组台区变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
670	辽阳县供电分公司	刘二变442刘北线	刘二变442刘北线	刘二变442刘北线后堡学校分01#变压器	200	76.00	48	48	未进入负面清单	否	无	
671	辽阳县供电分公司	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线西黄泥分歧18#变西黄泥四组变压器	200	85.50	29	29	未进入负面清单	否	无	
672	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线庙东二组变压器	100	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
673	辽阳县供电分公司	下达河变8254东老线	下达河变8254东老线	东风变244东老线小西二组2#右分13#小西三组变压器	200	77.00	46	46	未进入负面清单	否	无	
674	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线大东村六组变压器	200	71.50	57	57	未进入负面清单	否	无	
675	辽阳县供电分公司	响山变10278响西线	响山变10278响西线	响山变278响西线东升村三组变压器	200	59.00	82	82	未进入负面清单	否	无	
676	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线东沟五组变压器	100	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	

677	辽阳县供电分公司	下达河变8252东上线	下达河变8252东上线	东风变242东上线下涧三组变压器	100	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
678	辽阳县供电分公司	下达河变8252东上线	下达河变8252东上线	东风变242东上线大牛七组变压器	100	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	
679	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线将军房四组	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
680	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线黄套村二组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
681	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线南教四组变压器	400	87.00	52	52	未进入负面清单	否	无	
682	辽阳县供电分公司	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线陈家村台变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
683	辽阳县供电分公司	柳壕变8558柳西线	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线孟柳二组北照明台区变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
684	辽阳县供电分公司	柳壕变8558柳西线	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线孟柳二组南南变压器	100	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
685	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	三块石变856三水线沙岗村六组变压器	400	83.50	66	66	未进入负面清单	否	无	
686	辽阳县供电分公司	小赵台变18656赵安线	小赵台变18656赵安线	小张变146小双线朱家七八组1变压器	400	63.50	146	146	未进入负面清单	否	无	
687	辽阳县供电分公司	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线孟柳一组照明台区变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
688	辽阳县供电分公司	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线青鱼湾一组变压器	100	19.00	81	81	未进入负面清单	否	无	
689	辽阳县供电分公司	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线转轴一组变压器	200	53.50	93	93	未进入负面清单	否	无	
690	辽阳县供电分公司	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线模板厂分01#变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
691	辽阳县供电分公司	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线15左国管01变压器	400	32.00	272	272	未进入负面清单	否	无	
692	辽阳县供电分公司	小张变188小华线	小张变188小华线	小张变151小刘线高庄子2组分07#变压器	400	83.75	65	65	未进入负面清单	否	无	
693	辽阳县供电分公司	胜利变11580穆家线	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线胜利七组灯变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
694	辽阳县供电分公司	河南变354河西一线	河南变354河西一线	河南变354河西一线马家东村1组11#变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
695	辽阳县供电分公司	刘二变442刘北线	刘二变442刘北线	刘二变442刘北线刘北线五道分71#变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
696	辽阳县供电分公司	刘二变458刘南线	刘二变458刘南线	刘二变458刘南线河北七组变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

697	辽阳县供电分公司	后堡变18764后南线	后堡变18764后南线	刘二变458刘南线陆家4组变压器	400	80.75	77	77	未进入负面清单	否	无	
698	辽阳县供电分公司	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线45右2左国管变压器	400	69.75	121	121	未进入负面清单	否	无	
699	辽阳县供电分公司	麻屯变10356麻上线	麻屯变10356麻上线	河栏变348河麻线算盘一组变压器	50	86.00	7	7	未进入负面清单	否	无	
700	辽阳县供电分公司	后堡变18746后孟甲线	后堡变18746后孟甲线	刘二变460刘镇线6右2国管变压器	200	21.00	158	158	未进入负面清单	否	无	
701	辽阳县供电分公司	麻屯变10354麻屯线	麻屯变10354麻屯线	河栏变348河麻线康西四组变压器	100	19.00	81	81	未进入负面清单	否	无	
702	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线河栏村一组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
703	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线上华一组2台区变压器	100	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	
704	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村五组温景力井3台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
705	辽阳县供电分公司	蔡庄变3456蔡新线	蔡庄变3456蔡新线	蔡庄变454蔡新线蔡新线96#左2#变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
706	辽阳县供电分公司	立开变454立榆线	立开变454立榆线	立开变454立榆线西王照明变压器	100	19.00	81	81	未进入负面清单	否	无	
707	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村分支线路新建变台1#台区机井通变	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
708	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	10kV三唐线老背河村三组徐晓辉井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
709	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	10kV三张线运粮河村四组王春宝井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
710	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线八盘一组台区变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
711	辽阳县供电分公司	八会变8046八东线	八会变8046八东线	八会变044八东线上八股一组台区变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
712	辽阳县供电分公司	八会变8046八东线	八会变8046八东线	八会变044八东线徐家五组台区变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
713	辽阳县供电分公司	寒岭变6542孤解线	寒岭变6542孤解线	寒岭变542孤双线孤双线主干133#变二道六组变压器	20	20.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
714	辽阳县供电分公司	寒岭变6564孤邱线	寒岭变6564孤邱线	寒岭变548孤邱线松树二组分歧22#变压器	80	75.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
715	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线八会五组台区变压器	100	90.40	9.6	9.6	未进入负面清单	否	无	
716	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线宽厂村台区变压器	30	46.67	16	16	未进入负面清单	否	无	

717	辽阳县供电分公司	八会变046八长线	八会变046八长线	八会变046八长线文官八组台区变压器	100	90.40	9.6	9.6	未进入负面清单	否	无	
718	辽阳县供电分公司	八会变046八长线	八会变046八长线	八会变046八长线连河一组台区变压器	50	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
719	辽阳县供电分公司	八会变046八长线	八会变046八长线	八会变046八长线文官一二组台区变压器	200	77.00	46	46	未进入负面清单	否	无	
720	辽阳县供电分公司	八会变046八长线	八会变046八长线	八会变046八长线长沟九组台区变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
721	辽阳县供电分公司	柳壕变8552柳小线	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线常家三组新台区变压器	100	80.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
722	辽阳县供电分公司	柳壕变8552柳小线	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线常家村一组台区变压器	100	80.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
723	辽阳县供电分公司	柳壕变8552柳小线	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线川城三组新台区变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
724	辽阳县供电分公司	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线老神树照明台区变压器	100	19.00	81	81	未进入负面清单	否	无	
725	辽阳县供电分公司	隆昌变8150隆北线	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线邱家三组分歧02#邱家村三组变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
726	辽阳县供电分公司	隆昌变8150隆北线	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线隆西分歧10#隆昌住宅楼变压器	100	80.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
727	辽阳县供电分公司	隆昌变8150隆北线	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线白西沟分歧16#柳家村四组台区变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
728	辽阳县供电分公司	柳壕变8558柳西线	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线蛤蜊三组照明台区变压器	100	80.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
729	辽阳县供电分公司	柳壕变8558柳西线	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线西腰五组照明台区变压器	100	80.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
730	辽阳县供电分公司	柳壕变8558柳西线	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线代耳湾五组照明台区变压器	100	80.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
731	辽阳县供电分公司	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线郭家分歧54#郭家村六组变压器	200	78.00	44	44	未进入负面清单	否	无	
732	辽阳县供电分公司	吉洞变7464吉北线	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线西崴二组分07#西崴二组变压器	100	90.40	9.6	9.6	未进入负面清单	否	无	
733	辽阳县供电分公司	吉洞变7464吉北线	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线吉北线兴隆分7#西崴六组变压器	100	80.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
734	辽阳县供电分公司	吉洞变7464吉北线	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线兴隆分103#兴隆一组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
735	辽阳县供电分公司	隆昌变8150隆北线	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线样子沟分歧04#邱家村五组台区变压器	100	80.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
736	辽阳县供电分公司	隆昌变8150隆北线	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线台沟分歧15#祁家村台沟	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

737	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线南台村三组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
738	辽阳县供电分公司	穆家变8668穆民线	穆家变8668穆民线	穆家变656穆民线古树村灯变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
739	辽阳县供电分公司	穆家变8668穆民线	穆家变8668穆民线	穆家变656穆民线古树村二组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
740	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	三块石变844三老线刘坨村五组变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
741	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	三块石变844三老线刘坨村二组变压器	200	93.50	13	13	未进入负面清单	否	无	
742	辽阳县供电分公司	小张变158小钢线	小张变158小钢线	小张变158小钢线祈尔村分照明变压器	125	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
743	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线淤泥湖村五组	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
744	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线浦河村照明	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
745	辽阳县供电分公司	蔡庄变3456蔡新线	蔡庄变3456蔡新线	蔡庄变454蔡新线12#右6#+1变压器	200	76.50	47	47	未进入负面清单	否	无	
746	辽阳县供电分公司	蔡庄变3456蔡新线	蔡庄变3456蔡新线	蔡庄变454蔡新线97变压器	315	59.37	128	128	未进入负面清单	否	无	
747	辽阳县供电分公司	小张变146小双线	小张变146小双线	小张变146小双线白老照明变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
748	辽阳县供电分公司	小赵台变18656赵安线	小赵台变18656赵安线	小张变146小双线方双三组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
749	辽阳县供电分公司	向阳变646向林线	向阳变646向林线	向阳变646向林线三新分歧07#变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
750	辽阳县供电分公司	向阳变645向委线	向阳变645向委线	向阳变645向委线县纪委三园变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
751	辽阳县供电分公司	刘二变456刘柳线	刘二变456刘柳线	刘二变456刘柳线王福祥粮库变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
752	辽阳县供电分公司	小屯变444小上线	小屯变444小上线	小屯变444小上线钓水西街变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
753	辽阳县供电分公司	小屯变444小上线	小屯变444小上线	小屯变444小上线吊水东街变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
754	辽阳县供电分公司	小屯变444小上线	小屯变444小上线	小屯变444小上线小上线81#下平十组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
755	辽阳县供电分公司	小屯变444小上线	小屯变444小上线	小屯变444小上线英守西街变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
756	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村九队新建变台3#机台区井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	

757	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三水线蚂蜂村刁家水田分61#新建变台4台区机井通	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
758	辽阳县供电分公司	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线	吉洞村七组南	200	57.60	84.8	84.8	未进入负面清单	否	无	
759	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳罗线北教村薛士威电井机井通变压器	100	80.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
760	辽阳县供电分公司	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线	10kV柳小线转轴村刘家地电井机井通变压器	100	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	
761	辽阳县供电分公司	柳壕变8558柳西线	柳壕变8558柳西线	10kV柳西线蛤蜊坑村五组西截地电井机井通变压器	100	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	
762	辽阳县供电分公司	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线45右16国管变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
763	辽阳县供电分公司	刘二变464刘发线	刘二变464刘发线	开发变858开镇线东卜29#变压器	315	72.70	86	86	未进入负面清单	否	无	
764	辽阳县供电分公司	寒岭变6542孤解线	寒岭变6542孤解线	寒岭变544孤解线孤解线54#右分梨庇2组分变压器	315	78.41	68	68	未进入负面清单	否	无	
765	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	淤泥湖一组新台	200	65.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
766	辽阳县供电分公司	三块石变8847三翟线	三块石变8847三翟线	三老线则家村二组机井通	50	20.00	40	40	未进入负面清单	否	无	
767	辽阳县供电分公司	隆昌变8150隆北线	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线茧厂分歧13#王家村三组变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
768	辽阳县供电分公司	下达河变8254东老线	下达河变8254东老线	东风变244东老线庙尔三组变压器	100	93.00	7	7	未进入负面清单	否	无	
769	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线刘家十二组变压器	100	58.00	42	42	未进入负面清单	否	无	
770	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线刘家村十三组变压器	100	49.00	51	51	未进入负面清单	否	无	
771	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线贾家村五组变压器	200	57.00	86	86	未进入负面清单	否	无	
772	辽阳县供电分公司	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线信用社住宅楼变压器	200	24.00	152	152	未进入负面清单	否	无	
773	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线大东村二组变压器	100	58.00	42	42	未进入负面清单	否	无	
774	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线大东村七组变压器	200	56.00	88	88	未进入负面清单	否	无	
775	辽阳县供电分公司	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线王家村台变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
776	辽阳县供电分公司	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线杨房六组变压器	100	58.00	42	42	未进入负面清单	否	无	

777	辽阳县供电分公司	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线杨房四组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
778	辽阳县供电分公司	下达河变8252东上线	下达河变8252东上线	东风变242东上线太平6组变压器	100	82.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
779	辽阳县供电分公司	下达河变8252东上线	下达河变8252东上线	东风变242东上线中心一组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
780	辽阳县供电分公司	下达河变8252东上线	下达河变8252东上线	东风变242东上线中心五组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
781	辽阳县供电分公司	下达河变8252东上线	下达河变8252东上线	东风变242东上线太平一组变压器	100	72.00	28	28	未进入负面清单	否	无	
782	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线鸡爪三组变压器	100	16.00	84	84	未进入负面清单	否	无	
783	辽阳县供电分公司	下达河变8252东上线	下达河变8252东上线	东风变242东上线上涧三组变压器	100	44.00	56	56	未进入负面清单	否	无	
784	辽阳县供电分公司	小北河变353小相线	小北河变353小相线	小北河变353小相线银行住宅楼	100	58.00	42	42	未进入负面清单	否	无	
785	辽阳县供电分公司	柳壕变8558柳西线	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线代耳湾一组照明台区变压器	400	78.25	87	87	未进入负面清单	否	无	
786	辽阳县供电分公司	柳壕变8558柳西线	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线孟柳三组新变压器	200	88.00	24	24	未进入负面清单	否	无	
787	辽阳县供电分公司	柳壕变8558柳西线	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线往户四组照明台区变压器	400	68.25	127	127	未进入负面清单	否	无	
788	辽阳县供电分公司	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线高力一组变压器	400	56.25	175	175	未进入负面清单	否	无	
789	辽阳县供电分公司	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线转轴2组照明台区变压器	400	33.00	268	268	未进入负面清单	否	无	
790	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线南甸3组06#南甸村三组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
791	辽阳县供电分公司	小张变188小华线	小张变188小华线	小张变151小刘线小张三组变压器	400	44.50	222	222	未进入负面清单	否	无	
792	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	三块石变842三张线刘家村一组变压器	400	64.00	144	144	未进入负面清单	否	无	
793	辽阳县供电分公司	胜利变11580穆家线	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线胜利村灯变压器	200	88.50	23	23	未进入负面清单	否	无	
794	辽阳县供电分公司	胜利变11580穆家线	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线西穆村变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
795	辽阳县供电分公司	小北河变344小林线	小北河变344小林线	小北河变344小林线前卜村五组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
796	辽阳县供电分公司	胜利变11580穆家线	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线胜利村一组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

797	辽阳县供电分公司	穆家变8668穆民线	穆家变8668穆民线	穆家变656穆民线鲁家村三组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
798	辽阳县供电分公司	小北河变344小林线	小北河变344小林线	小北河变344小林线小北河七组变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
799	辽阳县供电分公司	穆家变8650穆鲁线	穆家变8650穆鲁线	穆家变648穆鲁线横道村四组变压器	200	87.00	26	26	未进入负面清单	否	无	
800	辽阳县供电分公司	唐马变16349唐河一线	唐马变16349唐河一线	河南变353河西二线六间1组分02#变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
801	辽阳县供电分公司	唐马变16350唐河二线	唐马变16350唐河二线	河南变353河西二线前杜3组照明13#变压器	200	30.50	139	139	未进入负面清单	否	无	
802	辽阳县供电分公司	后堡变18746后孟甲线	后堡变18746后孟甲线	刘二变460刘镇线4右1国管变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
803	辽阳县供电分公司	麻屯变10356麻上线	麻屯变10356麻上线	河栏变348河麻线中老村一组变压器	100	69.00	31	31	未进入负面清单	否	无	
804	辽阳县供电分公司	后堡变18746后孟甲线	后堡变18746后孟甲线	刘二变460刘镇线乡政府宿舍变压器	200	55.00	90	90	未进入负面清单	否	无	
805	辽阳县供电分公司	穆家变8668穆民线	穆家变8668穆民线	穆家变656穆民线曾家村二组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
806	辽阳县供电分公司	小北河变353小相线	小北河变353小相线	小北河变353小相线相家村三组	200	81.00	38	38	未进入负面清单	否	无	
807	辽阳县供电分公司	寒岭变6564孤邱线	寒岭变6564孤邱线	寒岭变548孤邱线七四七分歧12#松树一组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
808	辽阳县供电分公司	寒岭变6564孤邱线	寒岭变6564孤邱线	寒岭变548孤邱线栗子五组分歧24#变栗子五组变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
809	辽阳县供电分公司	寒岭变6564孤邱线	寒岭变6564孤邱线	寒岭变548孤邱线邱家三组分歧31#变熊家村变压器	100	58.00	42	42	未进入负面清单	否	无	
810	辽阳县供电分公司	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线五间六组台区变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
811	辽阳县供电分公司	寒岭变6564孤邱线	寒岭变6564孤邱线	寒岭变548孤邱线孤家村五组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
812	辽阳县供电分公司	寒岭变6542孤解线	寒岭变6542孤解线	寒岭变544孤解线孤解线主干110#变梨花4组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
813	辽阳县供电分公司	寒岭变6542孤解线	寒岭变6542孤解线	寒岭变544孤解线孤解线主干155#变解放二组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
814	辽阳县供电分公司	寒岭变6542孤解线	寒岭变6542孤解线	寒岭变544孤解线孤解线146#右分解放三组分55#解放四组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
815	辽阳县供电分公司	寒岭变6542孤解线	寒岭变6542孤解线	寒岭变544孤解线孤解线29#右分金宋分06#变九口变压器	100	58.00	42	42	未进入负面清单	否	无	
816	辽阳县供电分公司	八会变8046八东线	八会变8046八东线	八会变044八东线徐家一二组台区变压器	100	70.00	30	30	未进入负面清单	否	无	

817	辽阳县供电分公司	寒岭变6548孤双线	寒岭变6548孤双线	黄村分歧05#变压器（新）	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
818	辽阳县供电分公司	双河变584双孤线	双河变584双孤线	寒岭变542孤双线孤双线主干105#变二道五组变压器	100	4.00	96	96	未进入负面清单	否	无	
819	辽阳县供电分公司	八会变8046八东线	八会变8046八东线	八会变044八东线东于四组台区变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
820	辽阳县供电分公司	小赵台变18656赵安线	小赵台变18656赵安线	南山干22#变压器	50	42.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
821	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线八盘六组台区变压器	100	70.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
822	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线通明五组台区变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
823	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线下华一组台区变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
824	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线八盘二组台区变压器	100	70.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
825	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线西庄三组台区变压器	100	70.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
826	辽阳县供电分公司	八会变046八长线	八会变046八长线	八会变046八长线文官五组台区变压器	10	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
827	辽阳县供电分公司	八会变046八长线	八会变046八长线	八会变046八长线长沟十组台区变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
828	辽阳县供电分公司	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线西黄一组分歧08#变西黄泥二组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
829	辽阳县供电分公司	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线唐家五组分歧02#变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
830	辽阳县供电分公司	柳壕变8552柳小线	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线川城村四组台区变压器	100	70.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
831	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线大西五组变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
832	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线北教村三组(新)变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
833	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线黄套村(二组单台)变压器	100	72.00	28	28	未进入负面清单	否	无	
834	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线榛子四组变压器	200	53.00	94	94	未进入负面清单	否	无	
835	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线罗套三组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
836	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线塔子四组新变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	

837	辽阳县供电分公司	隆昌变8150隆北线	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线岔沟分歧14#邱家四组台区变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
838	辽阳县供电分公司	隆昌变8150隆北线	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线隆北线主干66#邱家村二组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
839	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线大西八组分03#大西八组变压器	100	36.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
840	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线吉塔线主干511#大西九组变压器	5	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
841	辽阳县供电分公司	柳壕变8558柳西线	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线孟柳二组南变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
842	辽阳县供电分公司	柳壕变8558柳西线	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线蛤蜊一组南台变压器	100	62.00	38	38	未进入负面清单	否	无	
843	辽阳县供电分公司	柳壕变8558柳西线	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线西腰六组照明台区变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
844	辽阳县供电分公司	柳壕变8558柳西线	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线代耳湾三组照明台区变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
845	辽阳县供电分公司	柳壕变8558柳西线	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线蛤蜊三组新台区变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
846	辽阳县供电分公司	柳壕变8558柳西线	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线蛤蜊五组照明台区变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
847	辽阳县供电分公司	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线吉祥2组75#变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
848	辽阳县供电分公司	吉洞变7464吉北线	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线兴隆二组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
849	辽阳县供电分公司	吉洞变7464吉北线	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线礼备分45#西崴五组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
850	辽阳县供电分公司	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线林场分歧11#林场一组变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
851	辽阳县供电分公司	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线郭家一组分歧02#郭家村一组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
852	辽阳县供电分公司	隆昌变8150隆北线	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线黄家沟分歧03#祁家村黄家沟变压器	100	62.00	38	38	未进入负面清单	否	无	
853	辽阳县供电分公司	吉洞变7464吉北线	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线吉洞医院台区变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
854	辽阳县供电分公司	隆昌变8150隆北线	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线隆北线主干48#隆昌一组台区变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
855	辽阳县供电分公司	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线吉南线主干137#五间三组变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
856	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线曹家村五组变压器	100	92.00	8	8	未进入负面清单	否	无	

857	辽阳县供电分公司	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线吉南线227#粉城八组变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
858	辽阳县供电分公司	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线吉南线主干191#粉城三组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
859	辽阳县供电分公司	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线吉南线主干034#赵家四组变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
860	辽阳县供电分公司	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线韩家分60#韩家三组变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
861	辽阳县供电分公司	穆家变8668穆民线	穆家变8668穆民线	穆家变656穆民线曾家村四组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
862	辽阳县供电分公司	穆家变8650穆鲁线	穆家变8650穆鲁线	穆家变648穆鲁线潘家村四组变压器	200	93.00	14	14	未进入负面清单	否	无	
863	辽阳县供电分公司	三块石变8847三翟线	三块石变8847三翟线	三块石变847三则线康明村四组变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
864	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	三块石变844三老线翟家村七组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
865	辽阳县供电分公司	小北河变7378小张线	小北河变7378小张线	小北河变342小张线长沟沿八组变压器	200	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
866	辽阳县供电分公司	小赵台变18656赵安线	小赵台变18656赵安线	小张变146小双线柳木变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
867	辽阳县供电分公司	蔡庄变3456蔡新线	蔡庄变3456蔡新线	蔡庄变454蔡新线96右1左1变压器	315	95.24	15	15	未进入负面清单	否	无	
868	辽阳县供电分公司	立开变454立榆线	立开变454立榆线	立开变454立榆线养路段宅变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
869	辽阳县供电分公司	立开变454立榆线	立开变454立榆线	立开变454立榆线立开1变压器	50	16.00	42	42	未进入负面清单	否	无	
870	辽阳县供电分公司	小张变188小华线	小张变188小华线	小张变151小刘线小张村变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
871	辽阳县供电分公司	向阳变645向委线	向阳变645向委线	向阳变645向委线国管15号配变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
872	辽阳县供电分公司	刘二变458刘南线	刘二变458刘南线	刘二变458刘南线西地2组宋变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
873	辽阳县供电分公司	刘二变458刘南线	刘二变458刘南线	刘二变458刘南线彭辉物业变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
874	辽阳县供电分公司	刘二变444刘开线	刘二变444刘开线	刘二变456刘柳线供电分局住宅分1#变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
875	辽阳县供电分公司	小屯变444小上线	小屯变444小上线	小屯变444小上线大屯分歧05#变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
876	辽阳县供电分公司	小屯变444小上线	小屯变444小上线	小屯变444小上线北沙沟里台区变压器	50	28.00	36	36	未进入负面清单	否	无	

877	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线蒲河村五组	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
878	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三块石线蚂蜂村刁家四组分歧15#新建变台4台区机井通变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
879	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线长林子村蚂蜂六组分歧新建变台3#台区机井	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
880	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三块石线蚂蜂村三块石水田分歧2#新建变台2台区机井通变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
881	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳罗线北教村刘向红电井机井通变压器	100	80.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
882	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳罗线北教村六组陈殿刚电井机井通变压器	100	80.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
883	辽阳县供电分公司	柳壕变8552柳小线	柳壕变8552柳小线	10kV柳小线小川城村柳家地电井机井通变压器	100	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	
884	辽阳县供电分公司	下达河变8254东老线	下达河变8254东老线	东风变244东老线下达二组变压器	200	98.00	4	4	未进入负面清单	否	无	
885	辽阳县供电分公司	隆昌变8150隆北线	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线隆东分歧01#柱上变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
886	辽阳县供电分公司	刘二变448刘山线	刘二变448刘山线	刘二变460刘镇线山东机站变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
887	辽阳县供电分公司	河栏变346河北线	河栏变346河北线	河栏变346河北线上仆八组变压器	100	94.00	6	6	未进入负面清单	否	无	
888	辽阳县供电分公司	刘二变464刘发线	刘二变464刘发线	开发变858开镇线东卜2组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
889	辽阳县供电分公司	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线吉南线主干007#吉洞六组南变压器	400	84.85	60.6	60.6	未进入负面清单	否	无	
890	辽阳县供电分公司	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线核伙沟分10#唐家四组变压器	200	78.50	43	43	未进入负面清单	否	无	
891	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变352河南线招待所分供销社变压器（一）	400	27.00	292	292	未进入负面清单	否	无	
892	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线供销社变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
893	辽阳县供电分公司	八会变046八长线	八会变046八长线	八会变046八长线连河四组台区变压器	100	18.00	82	82	未进入负面清单	否	无	
894	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	龙湾村一二组新台	200	92.75	14.5	14.5	未进入负面清单	否	无	
895	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线刘家村三组变压器	200	26.50	147	147	未进入负面清单	否	无	

896	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线贾家村四组变压器	50	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
897	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线大东村十组变压器	100	5.00	95	95	未进入负面清单	否	无	
898	辽阳县供电分公司	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线马家四组变压器	200	78.50	43	43	未进入负面清单	否	无	
899	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线贾家八组变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
900	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线贾家六组变压器	100	47.00	53	53	未进入负面清单	否	无	
901	辽阳县供电分公司	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线东山住户变压器	400	34.25	263	263	未进入负面清单	否	无	
902	辽阳县供电分公司	兰家变257兰洋线	兰家变257兰洋线	兰家变257兰洋线单家四组变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
903	辽阳县供电分公司	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线东喻茨沟变压器	400	61.00	156	156	未进入负面清单	否	无	
904	辽阳县供电分公司	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线杨房村台变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
905	辽阳县供电分公司	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线腰堡村台变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
906	辽阳县供电分公司	下达河变8252东上线	下达河变8252东上线	东风变242东上线上涧五组变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
907	辽阳县供电分公司	下达河变8252东上线	下达河变8252东上线	东风变242东上线大牛八组变压器	100	44.00	56	56	未进入负面清单	否	无	
908	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线屈家一组变压器	200	71.50	57	57	未进入负面清单	否	无	
909	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线杨木一组变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
910	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线龙湾村一二组	400	75.50	98	98	未进入负面清单	否	无	
911	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线三龙湾村二组	400	80.68	77.3	77.3	未进入负面清单	否	无	
912	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线北教村一组(老台)变压器	400	80.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
913	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线南教村二组变压器	400	60.50	158	158	未进入负面清单	否	无	
914	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线南教一组变压器	400	64.50	142	142	未进入负面清单	否	无	
915	辽阳县供电分公司	柳壕变8558柳西线	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线代尔湾四组照明台区变压器	400	56.50	174	174	未进入负面清单	否	无	

916	辽阳县供电分公司	柳壕变8558柳西线	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线蛤蜊一组照明新台区变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
917	辽阳县供电分公司	柳壕变8558柳西线	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线孟柳二组北新变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
918	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线老背村三组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
919	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线大背村八组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
920	辽阳县供电分公司	小北河变353小相线	小北河变353小相线	小北河变353小相线小北河三组	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
921	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线淤泥湖村一组	400	85.50	58	58	未进入负面清单	否	无	
922	辽阳县供电分公司	穆家变8668穆民线	穆家变8668穆民线	穆家变656穆民线鲁家村二组（西）变压器	200	96.50	7	7	未进入负面清单	否	无	
923	辽阳县供电分公司	刘二变442刘北线	刘二变442刘北线	刘二变442刘北线五道2组西分07#变压器	400	55.00	180	180	未进入负面清单	否	无	
924	辽阳县供电分公司	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线石灰村变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
925	辽阳县供电分公司	刘二变442刘北线	刘二变442刘北线	刘二变442刘北线五道4组分1#变压器	200	67.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
926	辽阳县供电分公司	麻屯变10354麻屯线	麻屯变10354麻屯线	河栏变348河麻线稠林村六组变压器	50	70.00	15	15	未进入负面清单	否	无	
927	辽阳县供电分公司	刘二变448刘山线	刘二变448刘山线	刘二变460刘镇线山东分38右7变压器	400	30.25	279	279	未进入负面清单	否	无	
928	辽阳县供电分公司	小张变188小华线	小张变188小华线	小张变151小刘线大张村变压器	400	50.25	199	199	未进入负面清单	否	无	
929	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线西庄五六组台区变压器	200	68.50	63	63	未进入负面清单	否	无	
930	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线八盘三组台区变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
931	辽阳县供电分公司	穆家变8650穆鲁线	穆家变8650穆鲁线	穆家变648穆鲁线横道村六组变压器	200	94.50	11	11	未进入负面清单	否	无	
932	辽阳县供电分公司	穆家变8668穆民线	穆家变8668穆民线	穆家变656穆民线潘家村二组变压器	200	94.50	11	11	未进入负面清单	否	无	
933	辽阳县供电分公司	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线赵家二组分03#赵家二组变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
934	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村三组王长友井1台区机井通变压器	50	90.00	5	5	未进入负面清单	否	无	
935	辽阳县供电分公司	蔡庄变3456蔡新线	蔡庄变3456蔡新线	蔡庄变454蔡新线90#左1#变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	

936	辽阳县供电分公司	蔡庄变3456蔡新线	蔡庄变3456蔡新线	蔡庄变454蔡新线蔡新线93#变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
937	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线蒲河村三组	200	86.00	28	28	未进入负面清单	否	无	
938	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	10kV三唐线老背河村五组杨晓雷井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
939	辽阳县供电分公司	八会变8046八东线	八会变8046八东线	八会变044八东线中八股四组台区变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
940	辽阳县供电分公司	八会变8046八东线	八会变8046八东线	八会变044八东线上八股二组台区变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
941	辽阳县供电分公司	八会变8046八东线	八会变8046八东线	八会变044八东线上八股六组台区变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
942	辽阳县供电分公司	八会变8046八东线	八会变8046八东线	八会变044八东线东于一组台区变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
943	辽阳县供电分公司	八会变8046八东线	八会变8046八东线	八会变044八东线西于三组台区变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
944	辽阳县供电分公司	八会变8046八东线	八会变8046八东线	八会变044八东线西于四组台区变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
945	辽阳县供电分公司	双河变584双孤线	双河变584双孤线	寒岭变542孤双线后达子分歧44#变压器	100	6.00	94	94	未进入负面清单	否	无	
946	辽阳县供电分公司	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线	甜水变234甜前线孤前分4#东黄泥三组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
947	辽阳县供电分公司	寒岭变6564孤邱线	寒岭变6564孤邱线	寒岭变548孤邱线孤家一组分歧08#变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
948	辽阳县供电分公司	八会变8046八东线	八会变8046八东线	八会变044八东线西于二组台区变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
949	辽阳县供电分公司	八会变8046八东线	八会变8046八东线	八会变044八东线东于三组台区变压器	200	72.00	56	56	未进入负面清单	否	无	
950	辽阳县供电分公司	寒岭变6564孤邱线	寒岭变6564孤邱线	寒岭变548孤邱线栗子一组分歧13#变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
951	辽阳县供电分公司	寒岭变6564孤邱线	寒岭变6564孤邱线	寒岭变548孤邱线文泽分歧01#变韩王四组变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
952	辽阳县供电分公司	寒岭变6542孤解线	寒岭变6542孤解线	寒岭变548孤邱线栗子分歧05#金家三组变压器	100	65.00	35	35	未进入负面清单	否	无	
953	辽阳县供电分公司	小赵台变18656赵安线	小赵台变18656赵安线	南山干28+1#变压器	100	78.00	22	22	未进入负面清单	否	无	
954	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线上华一组台区变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
955	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线下华三组台区变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	

956	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线宽厂五组台区变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
957	辽阳县供电分公司	八会变046八长线	八会变046八长线	八会变046八长线长沟二组台区变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
958	辽阳县供电分公司	八会变046八长线	八会变046八长线	八会变046八长线长沟一组台区变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
959	辽阳县供电分公司	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线西黄泥分歧47#西黄泥三组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
960	辽阳县供电分公司	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线核活沟一组分歧19#变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
961	辽阳县供电分公司	寒岭变6542孤解线	寒岭变6542孤解线	寒岭变544孤解线宋家一组变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
962	辽阳县供电分公司	寒岭变6542孤解线	寒岭变6542孤解线	寒岭变544孤解线孤解线94左分梨花五组分13#变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
963	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线郑家村四组变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
964	辽阳县供电分公司	穆家变8650穆鲁线	穆家变8650穆鲁线	穆家变648穆鲁线黄青村灯变压器	100	82.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
965	辽阳县供电分公司	柳壕变8552柳小线	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线柳壕村三组台区	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
966	辽阳县供电分公司	柳壕变8552柳小线	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线常家二组台区变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
967	辽阳县供电分公司	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线转轴副业队台区变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
968	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线塔子二组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
969	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线榛子五组变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
970	辽阳县供电分公司	三块石变8847三翟线	三块石变8847三翟线	三块石变847三则线康明村五组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
971	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线北教村二组变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
972	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线高家五组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
973	辽阳县供电分公司	隆昌变8150隆北线	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线隆北线主干94#祁家村三组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
974	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线秦家分歧38#秦家四组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
975	辽阳县供电分公司	隆昌变8150隆北线	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线隆北线主干128#祁家马家沟台区变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

976	辽阳县供电分公司	隆昌变8150隆北线	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线隆北线主干143#祁家村北岭台区变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
977	辽阳县供电分公司	柳壕变8558柳西线	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线蛤蜊六组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
978	辽阳县供电分公司	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线瓦沟子分歧32#吉祥村瓦子沟变压器	100	24.00	76	76	未进入负面清单	否	无	
979	辽阳县供电分公司	吉洞变7464吉北线	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线兴隆分24#兴隆十组变压器	160	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
980	辽阳县供电分公司	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线胜利1组01#变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
981	辽阳县供电分公司	吉洞变7464吉北线	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线吉洞兴隆村七组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
982	辽阳县供电分公司	隆昌变8150隆北线	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线头道沟分歧16#兰凤村四组台区变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
983	辽阳县供电分公司	隆昌变8150隆北线	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线兰凤分歧107#柳家村一组台区变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
984	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线曹家村四组变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
985	辽阳县供电分公司	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线韩家一组分20#韩家一组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
986	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线曹家村六组变压器	125	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
987	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线郑家村二组变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
988	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线南台村二组	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
989	辽阳县供电分公司	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线吉南线主干248#粉城十组变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
990	辽阳县供电分公司	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线张地沟分歧11#高家一组变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
991	辽阳县供电分公司	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线吉洞五间村二组变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
992	辽阳县供电分公司	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线大安分歧55#大安二组台区变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
993	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	三块石变844三老线吕塘房村四组变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
994	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	三块石变844三老线刘坨村集资楼变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
995	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	三块石变844三老线康明村八组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	

996	辽阳县供电分公司	小张变158小钢线	小张变158小钢线	小张变158小钢线后杠村照明变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
997	辽阳县供电分公司	小张变146小双线	小张变146小双线	小张变146小双线下台照明变压器	160	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
998	辽阳县供电分公司	蔡庄变3456蔡新线	蔡庄变3456蔡新线	蔡庄变454蔡新线12右6变压器	200	47.50	105	105	未进入负面清单	否	无	
999	辽阳县供电分公司	立开变454立榆线	立开变454立榆线	立开变454立榆线坡卜变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1000	辽阳县供电分公司	立开变454立榆线	立开变454立榆线	立开变454立榆线立开村变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1001	辽阳县供电分公司	立开变454立榆线	立开变454立榆线	立开变454立榆线立开5变压器	50	12.00	44	44	未进入负面清单	否	无	
1002	辽阳县供电分公司	小赵台变18641赵大线	小赵台变18641赵大线	立开变443立大线大赵三组变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
1003	辽阳县供电分公司	小张变146小双线	小张变146小双线	小张变146小双线青堆村变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1004	辽阳县供电分公司	小张变188小华线	小张变188小华线	小张变151小刘线大张6组分08#变压器	100	54.00	46	46	未进入负面清单	否	无	
1005	辽阳县供电分公司	向阳变646向林线	向阳变646向林线	向阳变646向林线国管4号B变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1006	辽阳县供电分公司	向阳变646向林线	向阳变646向林线	向阳变646向林线三新分歧02#变压器	400	18.50	326	326	未进入负面清单	否	无	
1007	辽阳县供电分公司	刘二变456刘柳线	刘二变456刘柳线	刘二变456刘柳线河南6组分04#变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1008	辽阳县供电分公司	小屯变444小上线	小屯变444小上线	小屯变444小上线英守东街变压器	100	54.00	46	46	未进入负面清单	否	无	
1009	辽阳县供电分公司	小屯变444小上线	小屯变444小上线	小屯变444小上线钓水楼子山变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1010	辽阳县供电分公司	小屯变444小上线	小屯变444小上线	小屯变444小上线下平东街变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1011	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线牛心坨四组	200	96.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
1012	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂大鹏分歧2#新建变台1#台区机井	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
1013	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三块石线蚂蜂村刁家四组分歧12#新建变台1台区机井通变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
1014	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三块石线蚂蜂村三块石水田分6#新建变台3台区机井通变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	

1015	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线长林子村蚂蜂六组分歧新建变台5#台区机井	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
1016	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会宽厂村2号台区	200	57.50	85	85	未进入负面清单	否	无	
1017	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳罗线北教村曺兴佳电井台区机井变压器	100	80.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
1018	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	北教村电井2#	100	80.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
1019	辽阳县供电分公司	柳壕变8558柳西线	柳壕变8558柳西线	10kV柳西线蛤蜊坑村五组东截地电井机井通变压器	100	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	
1020	辽阳县供电分公司	下达河变8254东老线	下达河变8254东老线	东风变244东老线东老线主干010#下达河五组变压器	200	91.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
1021	辽阳县供电分公司	柳壕变8552柳小线	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线柳壕三组照明西变压器	200	75.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
1022	辽阳县供电分公司	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线二台子南台分08#变压器	100	54.00	46	46	未进入负面清单	否	无	
1023	辽阳县供电分公司	刘二变444刘开线	刘二变444刘开线	开发变858开镇线中心一组6#变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1024	辽阳县供电分公司	高庄变10056高镇线	高庄变10056高镇线	小张变151小刘线沿子沟11组东变压器	200	90.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
1025	辽阳县供电分公司	刘二变464刘发线	刘二变464刘发线	开发变858开镇线东卜村8组变压器	200	62.00	76	76	未进入负面清单	否	无	
1026	辽阳县供电分公司	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线李正国分歧1#东黄泥四组变压器	200	96.50	7	7	未进入负面清单	否	无	
1027	辽阳县供电分公司	刘二变444刘开线	刘二变444刘开线	开发变858开镇线繁华商场住宅变压器	200	96.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
1028	辽阳县供电分公司	下达河变8254东老线	下达河变8254东老线	东风变244东老线庙尔分歧65#庙尔五组变压器	200	43.00	114	114	未进入负面清单	否	无	
1029	辽阳县供电分公司	下达河变8254东老线	下达河变8254东老线	东风变244东老线小西二组变压器	200	59.00	82	82	未进入负面清单	否	无	
1030	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线刘家村十四组变压器	100	54.00	46	46	未进入负面清单	否	无	
1031	辽阳县供电分公司	响山变10278响西线	响山变10278响西线	响山变278响西线赵家村变压器	400	81.75	73	73	未进入负面清单	否	无	
1032	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线贾家村二组变压器	200	75.50	49	49	未进入负面清单	否	无	
1033	辽阳县供电分公司	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线前堡2组分台变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1034	辽阳县供电分公司	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线兰家后堡2变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

1035	辽阳县供电分公司	下达河变8252东上线	下达河变8252东上线	东风变242东上线太平五组变压器	100	54.00	46	46	未进入负面清单	否	无	
1036	辽阳县供电分公司	下达河变8252东上线	下达河变8252东上线	东风变242东上线下达河三组变压器	100	56.00	44	44	未进入负面清单	否	无	
1037	辽阳县供电分公司	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线腰堡七组变压器	100	54.00	46	46	未进入负面清单	否	无	
1038	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线屈家二组变压器	100	54.00	46	46	未进入负面清单	否	无	
1039	辽阳县供电分公司	下达河变8252东上线	下达河变8252东上线	东风变242东上线上涧二组变压器	100	85.00	15	15	未进入负面清单	否	无	
1040	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线杨木七组变压器	100	54.00	46	46	未进入负面清单	否	无	
1041	辽阳县供电分公司	小北河变353小相线	小北河变353小相线	小北河变353小相线文教办住宅楼	200	40.00	120	120	未进入负面清单	否	无	
1042	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线北教村四组变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1043	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线三块石一组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1044	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	三块石变852三黄线西泗村二组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1045	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线老背村四组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1046	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	三块石变844三老线康明村七组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1047	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线大背村七组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1048	辽阳县供电分公司	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线孟柳一组新台区变压器	100	70.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
1049	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线北教村三组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1050	辽阳县供电分公司	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线青鱼湾村四组变压器	400	66.50	134	134	未进入负面清单	否	无	
1051	辽阳县供电分公司	柳壕变8552柳小线	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线川城二组新台区变压器	200	43.50	113	113	未进入负面清单	否	无	
1052	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线排水西电井分30#六公台三组变压器	200	85.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
1053	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线锅坑分歧40#锅坑村二号变压器	400	61.50	154	154	未进入负面清单	否	无	
1054	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线排南线主干66#变压器	400	92.50	30	30	未进入负面清单	否	无	

1055	辽阳县供电分公司	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线东道岔子分07#变压器	400	52.25	191	191	未进入负面清单	否	无	
1056	辽阳县供电分公司	黄泥洼变256黄西线	黄泥洼变256黄西线	黄泥洼变256黄西线八家子分26#西岔村四组变压器	200	94.00	12	12	未进入负面清单	否	无	
1057	辽阳县供电分公司	穆家变8668穆民线	穆家变8668穆民线	穆家变656穆民线古树村三组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1058	辽阳县供电分公司	小北河变344小林线	小北河变344小林线	小北河变344小林线通气弯村五组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1059	辽阳县供电分公司	河南变354河西一线	河南变354河西一线	河南变354河西一线村南台07#变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1060	辽阳县供电分公司	穆家变8650穆鲁线	穆家变8650穆鲁线	穆家变648穆鲁线黄青村三组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1061	辽阳县供电分公司	河南变354河西一线	河南变354河西一线	河南变354河西一线村东10#变压器	400	71.00	116	116	未进入负面清单	否	无	
1062	辽阳县供电分公司	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线末家村变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1063	辽阳县供电分公司	后堡变18748后孟乙线	后堡变18748后孟乙线	刘二变460刘镇线孟甲十二组柳变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1064	辽阳县供电分公司	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线河北小学宿舍变压器	200	79.00	42	42	未进入负面清单	否	无	
1065	辽阳县供电分公司	小张变188小华线	小张变188小华线	小张变151小刘线大张四组变压器	400	74.50	102	102	未进入负面清单	否	无	
1066	辽阳县供电分公司	小张变188小华线	小张变188小华线	小张变151小刘线大张七组变压器	200	67.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
1067	辽阳县供电分公司	小北河变353小相线	小北河变353小相线	小北河变353小相线小北河五组	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1068	辽阳县供电分公司	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线北岭一组分15#北岭一组变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1069	辽阳县供电分公司	穆家变8644穆古线	穆家变8644穆古线	穆家变647穆古线古树村七组变压器	200	97.00	6	6	未进入负面清单	否	无	
1070	辽阳县供电分公司	东喻变754东林线	东喻变754东林线	东喻村九组	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1071	辽阳县供电分公司	隆昌变8150隆北线	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线兰凤村六组台区变压器	200	40.00	120	120	未进入负面清单	否	无	
1072	辽阳县供电分公司	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线41左国管1变压器	400	58.50	166	166	未进入负面清单	否	无	
1073	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	10kV三唐线老背河村二组高景满井1台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
1074	辽阳县供电分公司	寒岭变6542孤解线	寒岭变6542孤解线	寒岭变544孤解线孤解线29#右分95#右分金家村04#变压	100	54.00	46	46	未进入负面清单	否	无	

1075	辽阳县供电分公司	双河变584双孤线	双河变584双孤线	寒岭变542孤双线前达分歧05#变压器	100	54.00	46	46	未进入负面清单	否	无	
1076	辽阳县供电分公司	八会变8046八东线	八会变8046八东线	八会变044八东线西于五组2台区变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1077	辽阳县供电分公司	八会变8046八东线	八会变8046八东线	八会变044八东线中八股村台区变压器	100	67.80	32.2	32.2	未进入负面清单	否	无	
1078	辽阳县供电分公司	八会变8046八东线	八会变8046八东线	八会变044八东线中八股二三组台区变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1079	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线金厂一二组台区变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1080	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线八会供销社台区变压器	100	54.00	46	46	未进入负面清单	否	无	
1081	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线宽厂四组台区变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1082	辽阳县供电分公司	八会变046八长线	八会变046八长线	八会变046八长线文官村台区变压器	100	92.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
1083	辽阳县供电分公司	八会变046八长线	八会变046八长线	八会变046八长线文官十组台区变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1084	辽阳县供电分公司	八会变046八长线	八会变046八长线	八会变046八长线连河九组台区变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1085	辽阳县供电分公司	寒岭变6542孤解线	寒岭变6542孤解线	寒岭变544孤解线孤解线97#右分梨花2组分04#变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1086	辽阳县供电分公司	寒岭变6542孤解线	寒岭变6542孤解线	寒岭变544孤解线孤解线主干107#变梨花3组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1087	辽阳县供电分公司	柳壕变8552柳小线	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线柳壕一组台区变压器	100	54.00	46	46	未进入负面清单	否	无	
1088	辽阳县供电分公司	柳壕变8552柳小线	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线川城村一组台区变压器	200	81.00	38	38	未进入负面清单	否	无	
1089	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线翁家八组变压器	100	54.00	46	46	未进入负面清单	否	无	
1090	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线吉洞刚家村六组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1091	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线六道四组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1092	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线刚家四组变压器	100	54.00	46	46	未进入负面清单	否	无	
1093	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线翁家一组变压器	100	26.00	74	74	未进入负面清单	否	无	
1094	辽阳县供电分公司	隆昌变8150隆北线	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线隆东分歧06#柱上变压器	100	54.00	46	46	未进入负面清单	否	无	

1095	辽阳县供电分公司	隆昌变8150隆北线	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线祁家十组分歧18#祁家村十组1变压器	10	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1096	辽阳县供电分公司	隆昌变8150隆北线	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线南山分歧09#隆昌村三组台区变压器	100	54.00	46	46	未进入负面清单	否	无	
1097	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线榛子二组变压器	100	90.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
1098	辽阳县供电分公司	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线郭家四组分歧03#郭家村四组变压器	100	54.00	46	46	未进入负面清单	否	无	
1099	辽阳县供电分公司	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线郭家五组分歧02#郭家村五组变压器	100	54.00	46	46	未进入负面清单	否	无	
1100	辽阳县供电分公司	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线隆南线主干38#隆昌村九组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1101	辽阳县供电分公司	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线得胜3组01#变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1102	辽阳县供电分公司	吉洞变7464吉北线	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线礼备十组分25#礼备九组变压器	100	60.00	40	40	未进入负面清单	否	无	
1103	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线曹家村二组变压器	100	54.00	46	46	未进入负面清单	否	无	
1104	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线南台村一组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1105	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线曹家村七组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1106	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线郑家村三组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1107	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线大台村一组变压器	100	54.00	46	46	未进入负面清单	否	无	
1108	辽阳县供电分公司	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线吉南线主干62#北岭四组台区变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1109	辽阳县供电分公司	穆家变8650穆鲁线	穆家变8650穆鲁线	穆家变648穆鲁线黄青村四组照明变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1110	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	三块石变844三老线翟家村二组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1111	辽阳县供电分公司	小张变158小钢线	小张变158小钢线	小张变158小钢线小红旗分22#变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1112	辽阳县供电分公司	向阳变658向鞍线	向阳变658向鞍线	向阳变658向鞍线商业银行住宅变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1113	辽阳县供电分公司	蔡庄变3456蔡新线	蔡庄变3456蔡新线	蔡庄变454蔡新线12#右14#变压器	100	54.00	46	46	未进入负面清单	否	无	
1114	辽阳县供电分公司	小张变146小双线	小张变146小双线	小张变146小双线郎二屯南变压器	160	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

1115	辽阳县供电分公司	小赵台变18656赵安线	小赵台变18656赵安线	小张变146小双线方双七组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1116	辽阳县供电分公司	小张变151小刘线	小张变151小刘线	小张变151小刘线小张二组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1117	辽阳县供电分公司	向阳变646向林线	向阳变646向林线	向阳变646向林线国管4号变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1118	辽阳县供电分公司	后堡变18764后南线	后堡变18764后南线	刘二变458刘南线陆家1组变压器	100	54.00	46	46	未进入负面清单	否	无	
1119	辽阳县供电分公司	小屯变444小上线	小屯变444小上线	小屯变444小上线江官孤家子变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1120	辽阳县供电分公司	小屯变444小上线	小屯变444小上线	小屯变444小上线小旋分歧46#变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1121	辽阳县供电分公司	小屯变444小上线	小屯变444小上线	小屯变444小上线小漩腰节子变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1122	辽阳县供电分公司	小屯变444小上线	小屯变444小上线	小屯变444小上线东霜村分歧07#变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1123	辽阳县供电分公司	小屯变444小上线	小屯变444小上线	小屯变444小上线东盛开发变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1124	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村九队新建变台9#机台区井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
1125	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三水线蚂蜂村刁家水田分61#新建变台3台区机井通	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
1126	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳罗线北教村王天朗电井机井通变压器	100	80.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
1127	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳罗线北教村刘作未电井机井通变压器	100	80.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
1128	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳罗线北教村刘春述电井机井通变压器	100	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	
1129	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	三块石变842三张线唐马村台区变压器	200	93.50	13	13	未进入负面清单	否	无	
1130	辽阳县供电分公司	后堡变18746后孟甲线	后堡变18746后孟甲线	刘二变460刘镇线山东新区变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1131	辽阳县供电分公司	刘二变444刘开线	刘二变444刘开线	开发变858开镇线中心二组变压器	315	54.29	144	144	未进入负面清单	否	无	
1132	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	三块石变852三黄线黄坨村三组变压器	100	54.00	46	46	未进入负面清单	否	无	
1133	辽阳县供电分公司	下达河变8254东老线	下达河变8254东老线	东风变244东老线小西一组变压器	100	78.00	22	22	未进入负面清单	否	无	
1134	辽阳县供电分公司	下达河变8254东老线	下达河变8254东老线	东风变244东老线东老5右东新分歧89#东新五组	200	80.00	40	40	未进入负面清单	否	无	

1135	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线罗家村八组变压器	200	44.00	112	112	未进入负面清单	否	无	
1136	辽阳县供电分公司	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线泉水二组变压器	400	43.25	227	227	未进入负面清单	否	无	
1137	辽阳县供电分公司	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线西喻三组变压器	400	40.75	237	237	未进入负面清单	否	无	
1138	辽阳县供电分公司	响山变10278响西线	响山变10278响西线	响山变278响西线东升村一组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1139	辽阳县供电分公司	下达河变8252东上线	下达河变8252东上线	东风变242东上线上涧一组变压器	100	54.00	46	46	未进入负面清单	否	无	
1140	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线屈家四组变压器	100	78.00	22	22	未进入负面清单	否	无	
1141	辽阳县供电分公司	下达河变8252东上线	下达河变8252东上线	东风变242东上线大牛四组变压器	100	78.00	22	22	未进入负面清单	否	无	
1142	辽阳县供电分公司	下达河变8252东上线	下达河变8252东上线	东风变242东上线大牛五组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1143	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线杨木二组变压器	100	78.00	22	22	未进入负面清单	否	无	
1144	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线庙东五组变压器	50	44.00	28	28	未进入负面清单	否	无	
1145	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线杏树坨村三组	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1146	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线罗套村一组台区变压器	200	49.00	102	102	未进入负面清单	否	无	
1147	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线柳壕五组(老台)变压器	400	71.25	115	115	未进入负面清单	否	无	
1148	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线南教五组变压器	400	90.00	40	40	未进入负面清单	否	无	
1149	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线南教六组变压器	200	90.50	19	19	未进入负面清单	否	无	
1150	辽阳县供电分公司	柳壕变8558柳西线	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线往户三组照明台区变压器	400	58.50	166	166	未进入负面清单	否	无	
1151	辽阳县供电分公司	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线高力四组新变压器	100	78.00	22	22	未进入负面清单	否	无	
1152	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线鱼窖村九组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1153	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线老背村六组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1154	辽阳县供电分公司	黑牛变761土台线	黑牛变761土台线	黑牛变761土台线杨林照明西变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

1155	辽阳县供电分公司	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线转轴3组照明台区变压器	400	57.25	171	171	未进入负面清单	否	无	
1156	辽阳县供电分公司	柳壕变8552柳小线	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线柳壕村一组台区变压器	200	88.50	23	23	未进入负面清单	否	无	
1157	辽阳县供电分公司	柳壕变8552柳小线	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线川城村一组台变压器	200	62.50	75	75	未进入负面清单	否	无	
1158	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线锅坑分歧06#变南甸村四组变压器	400	73.50	106	106	未进入负面清单	否	无	
1159	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线南甸子5组分03#南甸村五组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1160	辽阳县供电分公司	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线烟台二组分02#变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1161	辽阳县供电分公司	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线43国管变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1162	辽阳县供电分公司	黄泥洼变256黄西线	黄泥洼变256黄西线	黄泥洼变256黄西线西岔子七组变压器	200	89.50	21	21	未进入负面清单	否	无	
1163	辽阳县供电分公司	小张变188小华线	小张变188小华线	小张变151小刘线大张合一表变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1164	辽阳县供电分公司	胜利变11580穆家线	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线东木三四组变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1165	辽阳县供电分公司	穆家变8650穆鲁线	穆家变8650穆鲁线	穆家变648穆鲁线横道村三组变压器	100	78.00	22	22	未进入负面清单	否	无	
1166	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线将军房七组	200	82.50	35	35	未进入负面清单	否	无	
1167	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线新台村二组变压器	400	86.25	55	55	未进入负面清单	否	无	
1168	辽阳县供电分公司	河南变354河西一线	河南变354河西一线	河南变354河西一线村北15#变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1169	辽阳县供电分公司	胜利变11580穆家线	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线胜利村六组变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1170	辽阳县供电分公司	唐马变16350唐河二线	唐马变16350唐河二线	河南变353河西二线前杜村照明03#变压器	200	56.00	88	88	未进入负面清单	否	无	
1171	辽阳县供电分公司	后堡变18764后南线	后堡变18764后南线	刘二变458刘南线王家9组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1172	辽阳县供电分公司	河栏变8356河麻线	河栏变8356河麻线	河栏变348河麻线岭东村一组变压器	100	52.00	48	48	未进入负面清单	否	无	
1173	辽阳县供电分公司	寒岭变6564孤邱线	寒岭变6564孤邱线	寒岭变548孤邱线孤家村二组新区变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

1174	辽阳县供电分公司	小张变188小华线	小张变188小华线	小张变151小刘线大张5组分变压器	200	74.00	52	52	未进入负面清单	否	无	
1175	辽阳县供电分公司	河栏变8356河麻线	河栏变8356河麻线	河栏变348河麻线岭东村四组变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
1176	辽阳县供电分公司	麻屯变10354麻屯线	麻屯变10354麻屯线	河栏变348河麻线上麻村八组变压器	100	61.00	39	39	未进入负面清单	否	无	
1177	辽阳县供电分公司	麻屯变10354麻屯线	麻屯变10354麻屯线	河栏变348河麻线上麻村九组变压器	100	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
1178	辽阳县供电分公司	河栏变8356河麻线	河栏变8356河麻线	河栏变348河麻线岭东村三组变压器	100	89.00	11	11	未进入负面清单	否	无	
1179	辽阳县供电分公司	麻屯变10354麻屯线	麻屯变10354麻屯线	河栏变348河麻线稠林村一组变压器	100	63.00	37	37	未进入负面清单	否	无	
1180	辽阳县供电分公司	麻屯变10356麻上线	麻屯变10356麻上线	河栏变348河麻线下老村七组变压器	200	61.50	77	77	未进入负面清单	否	无	
1181	辽阳县供电分公司	河栏变346河北线	河栏变346河北线	河栏变346河北线上卜村四组变压器	100	96.00	4	4	未进入负面清单	否	无	
1182	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线翁家四组变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1183	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线鱼窖村三组变压器	200	90.50	19	19	未进入负面清单	否	无	
1184	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线高家二组变压器	100	76.00	24	24	未进入负面清单	否	无	
1185	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线吉洞刚家村一组变压器	200	79.05	41.9	41.9	未进入负面清单	否	无	
1186	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线吉塔线主干441#大西二组变压器	100	60.00	40	40	未进入负面清单	否	无	
1187	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村水田分歧7#新建变台1台区机井通变压	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
1188	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	10kV三唐线老背河村三组徐显辉井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
1189	辽阳县供电分公司	屯南变3258建材线	屯南变3258建材线	下麦村农业园区变压器	200	80.00	40	40	未进入负面清单	否	无	
1190	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村主干29#新建变台1台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
1191	辽阳县供电分公司	小屯变446小工一线	小屯变446小工一线	小屯变446小工一线北雪村东街分歧03#变压器	100	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
1192	辽阳县供电分公司	小北河变344小林线	小北河变344小林线	小北河变344小林线小林村四组变压器	200	90.50	19	19	未进入负面清单	否	无	

1193	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线杏树坨村六组	200	32.50	135	135	未进入负面清单	否	无	
1194	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线蒲河一组	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1195	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线树林村一组	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1196	辽阳县供电分公司	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线高台五组照明变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1197	辽阳县供电分公司	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线房身泡二组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1198	辽阳县供电分公司	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线郭家村一组变压器	200	95.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
1199	辽阳县供电分公司	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线三棵树村一组变压器	200	93.00	14	14	未进入负面清单	否	无	
1200	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	10kV三张线唐马寨村十组陈荣涛井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
1201	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧11#新建变台1#台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
1202	辽阳县供电分公司	小北河变7378小张线	小北河变7378小张线	小北河变342小张线兴隆台三号台区变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1203	辽阳县供电分公司	小北河变7378小张线	小北河变7378小张线	小北河变342小张线长沟沿六组变压器	400	93.25	27	27	未进入负面清单	否	无	
1204	辽阳县供电分公司	小北河变353小相线	小北河变353小相线	小北河变353小相线相家村四组	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1205	辽阳县供电分公司	小北河变7378小张线	小北河变7378小张线	小北河变342小张线长沟沿西地变压器	200	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1206	辽阳县供电分公司	小北河变7378小张线	小北河变7378小张线	小北河变342小张线兴隆台四号台区变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1207	辽阳县供电分公司	柳壕变8552柳小线	柳壕变8552柳小线	10kV柳罗线南教村五组新水田南段电井机井通变压器	100	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	
1208	辽阳县供电分公司	穆家变8650穆鲁线	穆家变8650穆鲁线	10kV穆鲁线曹家村落虎电井分14+1#新建变台1台区机井通变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1209	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台4#台区机井通变	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
1210	辽阳县供电分公司	小屯变448小八线	小屯变448小八线	小屯变448小八线小八线主干126#变压器	100	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	

1211	辽阳县供电分公司	屯南变3262千山线	屯南变3262千山线	屯南变3262千山线千山线#14变压器	315	98.10	6	6	未进入负面清单	否	无	
1212	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线詹家一组变压器	100	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
1213	辽阳县供电分公司	黄泥洼变252街道线	黄泥洼变252街道线	黄泥洼变252街道线街道线主干32#黄泥洼七组变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1214	辽阳县供电分公司	黄泥洼变252街道线	黄泥洼变252街道线	黄泥洼变252街道线街道线主干74#三道岗五组变压器	100	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
1215	辽阳县供电分公司	河栏变346河北线	河栏变346河北线	河栏变346河北线张家村一组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1216	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	三块石变852三黄线黄坨村八组变压器	160	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1217	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线韩家四组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1218	辽阳县供电分公司	黑牛变762黑牛线	黑牛变762黑牛线	黑牛变762黑牛线向阳九组变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1219	辽阳县供电分公司	下达河变8254东老线	下达河变8254东老线	东风变244东老线下达河一组B变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1220	辽阳县供电分公司	兰家变257兰洋线	兰家变257兰洋线	兰家变257兰洋线单家一组变压器	100	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
1221	辽阳县供电分公司	河栏变346河北线	河栏变346河北线	河栏变346河北线鸡鸣村五组西变压器	20	55.00	9	9	未进入负面清单	否	无	
1222	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	三块石变844三老线刘坨村七组大棚变压器	80	22.50	62	62	未进入负面清单	否	无	
1223	辽阳县供电分公司	屯南变3256双庙线	屯南变3256双庙线	88左17变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1224	辽阳县供电分公司	黄泥洼变256黄西线	黄泥洼变256黄西线	黄泥洼变256黄西线龙湾村分08#变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1225	辽阳县供电分公司	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线西道岔子分13#道岔子二三组变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1226	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	三块石变852三黄线长林村八组变压器	100	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
1227	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	三块石变852三黄线长林村一组大棚变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1228	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	三块石变852三黄线三块石六组变压器	100	87.00	63	63	未进入负面清单	否	无	
1229	辽阳县供电分公司	河栏变346河北线	河栏变346河北线	河栏变346河北线上卜村二组变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	

1230	辽阳县供电分公司	河栏变346河北线	河栏变346河北线	河栏变346河北线上卜村九组变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1231	辽阳县供电分公司	麻屯变10356麻上线	麻屯变10356麻上线	河栏变348河麻线中老村四组变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1232	辽阳县供电分公司	黄泥洼变252街道线	黄泥洼变252街道线	黄泥洼变252街道线黄泥洼九组分06#变压器	100	42.00	58	58	未进入负面清单	否	无	
1233	辽阳县供电分公司	黄泥洼变252街道线	黄泥洼变252街道线	黄泥洼变252街道线西坨子分02#变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1234	辽阳县供电分公司	麻屯变10354麻屯线	麻屯变10354麻屯线	河栏变348河麻线上麻村十组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1235	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线罗家村六组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1236	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线罗家村七组变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1237	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线中卜村六组变压器	100	42.00	58	58	未进入负面清单	否	无	
1238	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线罗家村四组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1239	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线河栏村政府变压器	100	42.00	58	58	未进入负面清单	否	无	
1240	辽阳县供电分公司	胜利变11580穆家线	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线徐家村一组变压器	100	42.00	58	58	未进入负面清单	否	无	
1241	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线罗家村十一组变压器	10	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1242	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线鱼窖村一组变压器	100	42.00	58	58	未进入负面清单	否	无	
1243	辽阳县供电分公司	大屯变15668小镇线	大屯变15668小镇线	大屯变668小镇线国管五号变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1244	辽阳县供电分公司	大屯变15668小镇线	大屯变15668小镇线	大屯变668小镇线国管六号变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1245	辽阳县供电分公司	小屯变448小八线	小屯变448小八线	小屯变448小八线八道陈家沟分歧11#变压器	100	42.00	58	58	未进入负面清单	否	无	
1246	辽阳县供电分公司	大屯变15644小城线	大屯变15644小城线	小屯变448小八线高城孙家沟台区变压器	100	76.00	24	24	未进入负面清单	否	无	
1247	辽阳县供电分公司	小屯变448小八线	小屯变448小八线	小屯变448小八线水峪村分03#变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1248	辽阳县供电分公司	小屯变446小工一线	小屯变446小工一线	小屯变446小工一线南雪新区变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

1249	辽阳县供电分公司	小屯变446小工一线	小屯变446小工一线	小屯变446小工一线北雪村变压器	100	42.00	58	58	未进入负面清单	否	无	
1250	辽阳县供电分公司	下达河变8254东老线	下达河变8254东老线	东风变244东老线大西四组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1251	辽阳县供电分公司	下达河变8254东老线	下达河变8254东老线	东风变244东老线炮首五组变压器	100	42.00	58	58	未进入负面清单	否	无	
1252	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	三块石变842三张线刘家村二组变压器	100	42.00	58	58	未进入负面清单	否	无	
1253	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	三块石变842三张线唐马村一组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1254	辽阳县供电分公司	下达河变8252东上线	下达河变8252东上线	东风变242东上线大牛一组变压器	100	93.00	7	7	未进入负面清单	否	无	
1255	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线上头一组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1256	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线上头四组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1257	辽阳县供电分公司	后堡变18746后孟甲线	后堡变18746后孟甲线	刘二变460刘镇线山东住宅楼1变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1258	辽阳县供电分公司	向阳变656向联线	向阳变656向联线	向阳变656向联线国管39号变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1259	辽阳县供电分公司	向阳变656向联线	向阳变656向联线	向阳变656向联线三高中住宅变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1260	辽阳县供电分公司	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线庙沟村台变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1261	辽阳县供电分公司	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线庙沟六组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1262	辽阳县供电分公司	刘二变442刘北线	刘二变442刘北线	刘二变442刘北线五道四组分09#变压器	100	42.00	58	58	未进入负面清单	否	无	
1263	辽阳县供电分公司	开发变858开镇线	开发变858开镇线	开发变858开镇线中学家属楼2变压器	200	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1264	辽阳县供电分公司	开发变858开镇线	开发变858开镇线	开发变858开镇线税务分局楼变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1265	辽阳县供电分公司	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线房产家属楼分01#变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1266	辽阳县供电分公司	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线伙仓新村2#变	250	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1267	辽阳县供电分公司	柳壕变8552柳小线	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线川城村大棚1#变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	

1268	辽阳县供电分公司	小屯变448小八线	小屯变448小八线	小屯变448小八线水峪村采石分08#台区变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1269	辽阳县供电分公司	黄泥洼变252街道线	黄泥洼变252街道线	黄泥洼变252街道线辽阳县黄泥洼兴隆市场4#、5#住宅楼	250	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1270	辽阳县供电分公司	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线先得月二期公网变台1号变	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1271	辽阳县供电分公司	小张变188小华线	小张变188小华线	小张变151小刘线高庄子一组分17#变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1272	辽阳县供电分公司	小赵台变18656赵安线	小赵台变18656赵安线	小张变146小双线腰老照明变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1273	辽阳县供电分公司	河栏变346河北线	河栏变346河北线	河栏变346河北线后台一组变压器	100	54.00	46	46	未进入负面清单	否	无	
1274	辽阳县供电分公司	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线	兰东线中学家属楼变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1275	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	三块石变852三黄线长林村六组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1276	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	三块石变842三张线张家村五组变压器	200	89.50	21	21	未进入负面清单	否	无	
1277	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线高家一组变压器	100	42.00	58	58	未进入负面清单	否	无	
1278	辽阳县供电分公司	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线粉城五组分32#粉城五组变压器	100	38.00	62	62	未进入负面清单	否	无	
1279	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳罗线北教村王炳忠电井机井通变压器	100	80.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
1280	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	三张线南坨村二组光伏A台变压器	200	40.00	120	120	未进入负面清单	否	无	
1281	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村三组于兴权井3台区机井通变压器	50	90.00	5	5	未进入负面清单	否	无	
1282	辽阳县供电分公司	小北河变344小林线	小北河变344小林线	小北河变344小林线西月河村三组变压器	200	53.00	94	94	未进入负面清单	否	无	
1283	辽阳县供电分公司	隆昌变8150隆北线	隆昌变8150隆北线	辽阳县隆昌新湖小区	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1284	辽阳县供电分公司	小北河变353小相线	小北河变353小相线	小北河变353小相线小北河六组	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1285	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线杏树坨村九组	200	39.00	122	122	未进入负面清单	否	无	
1286	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线龙湾村	200	72.00	56	56	未进入负面清单	否	无	

1287	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线树林村三组	400	64.00	144	144	未进入负面清单	否	无	
1288	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线马家六组	200	84.50	31	31	未进入负面清单	否	无	
1289	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线树林子西二区	200	58.00	84	84	未进入负面清单	否	无	
1290	辽阳县供电分公司	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线三颗树六组变压器	400	75.25	99	99	未进入负面清单	否	无	
1291	辽阳县供电分公司	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线	柳下线光伏一台区	400	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
1292	辽阳县供电分公司	小张变146小双线	小张变146小双线	夏台光伏台区	400	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
1293	辽阳县供电分公司	小张变158小钢线	小张变158小钢线	红光光伏台区一	400	80.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
1294	辽阳县供电分公司	小张变158小钢线	小张变158小钢线	前杠光伏台区三	400	80.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
1295	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧11#新建变台2#台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
1296	辽阳县供电分公司	穆家变8650穆鲁线	穆家变8650穆鲁线	穆家变648穆鲁线横道村一组变压器	400	78.25	87	87	未进入负面清单	否	无	
1297	辽阳县供电分公司	小张变146小双线	小张变146小双线	刘三家子村北台	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1298	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线六弓台村1号电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
1299	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线锅坑分歧46#锅坑村变压器	100	42.00	58	58	未进入负面清单	否	无	
1300	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台22#台区机井通变	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
1301	辽阳县供电分公司	唐马变16349唐河一线	唐马变16349唐河一线	河西线六间房村六间分歧34#机井变压器	50	92.00	4	4	未进入负面清单	否	无	
1302	辽阳县供电分公司	后堡变18748后孟乙线	后堡变18748后孟乙线	孟甲水田线孟甲村孟甲水田5#新建4台区机井变压器	50	74.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
1303	辽阳县供电分公司	东喻变754东林线	东喻变754东林线	东喻变754东林线东喻四组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1304	辽阳县供电分公司	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线甜水西街变压器	100	42.00	58	58	未进入负面清单	否	无	
1305	辽阳县供电分公司	大屯变15668小镇线	大屯变15668小镇线	大屯变668小镇线国管三号变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

1306	辽阳县供电分公司	小北河变346小郭线	小北河变346小郭线	10kV小郭线树林子村东稻田电井机井通变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1307	辽阳县供电分公司	屯南变3256双庙线	屯南变3256双庙线	双庙线#41变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1308	辽阳县供电分公司	黑牛变756商业二线	黑牛变756商业二线	黑牛变756商业二线辽铜老区变压器	630	77.30	143	143	未进入负面清单	否	无	
1309	辽阳县供电分公司	黄泥洼变252街道线	黄泥洼变252街道线	黄泥洼变252街道线街道线主干34#变黄泥洼八组变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1310	辽阳县供电分公司	黄泥洼变252街道线	黄泥洼变252街道线	黄泥洼变252街道线街道线主干77#三道岗四组变压器	100	42.00	58	58	未进入负面清单	否	无	
1311	辽阳县供电分公司	河栏变346河北线	河栏变346河北线	河栏变346河北线后台六组变压器	100	42.00	58	58	未进入负面清单	否	无	
1312	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线鸡爪十组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1313	辽阳县供电分公司	兰家变257兰洋线	兰家变257兰洋线	兰家变257兰洋线四合二组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1314	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线北教村大棚台变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1315	辽阳县供电分公司	兰家变257兰洋线	兰家变257兰洋线	兰家变257兰洋线单家后街变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1316	辽阳县供电分公司	屯南变3252物业线	屯南变3252物业线	物业线#9变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1317	辽阳县供电分公司	小北河变346小郭线	小北河变346小郭线	10kV小郭线树林子村开长泡1#电井机井通变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1318	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线大背寻北区大棚变压器	80	46.25	43	43	未进入负面清单	否	无	
1319	辽阳县供电分公司	屯南变3262千山线	屯南变3262千山线	屯南变3262千山线铁北分#15变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1320	辽阳县供电分公司	屯南变3262千山线	屯南变3262千山线	屯南变3262千山线千山线16左分#4变压器	200	83.00	34	34	未进入负面清单	否	无	
1321	辽阳县供电分公司	屯南变3262千山线	屯南变3262千山线	屯南变3262千山线千山线18右分#5变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1322	辽阳县供电分公司	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线寇家西街变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1323	辽阳县供电分公司	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线末家村二组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1324	辽阳县供电分公司	黄泥洼变256黄西线	黄泥洼变256黄西线	黄泥洼变256黄西线关口门村四五组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

1325	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	三块石变856三水线三块石村四组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1326	辽阳县供电分公司	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线黄金8组分歧02#黄金村八组变压器	100	42.00	58	58	未进入负面清单	否	无	
1327	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	三块石变852三黄线蚂蜂村七组变压器	100	42.00	58	58	未进入负面清单	否	无	
1328	辽阳县供电分公司	河栏变346河北线	河栏变346河北线	河栏变346河北线后台村十组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1329	辽阳县供电分公司	河栏变346河北线	河栏变346河北线	河栏变346河北线后台村三组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1330	辽阳县供电分公司	河栏变346河北线	河栏变346河北线	河栏变346河北线粉土崖村一组变压器	100	42.00	58	58	未进入负面清单	否	无	
1331	辽阳县供电分公司	河栏变346河北线	河栏变346河北线	河栏变346河北线鸡鸣村四组变压器	100	42.00	58	58	未进入负面清单	否	无	
1332	辽阳县供电分公司	麻屯变10354麻屯线	麻屯变10354麻屯线	河栏变348河麻线上麻村六组一表变压器	100	42.00	58	58	未进入负面清单	否	无	
1333	辽阳县供电分公司	黄泥洼变252街道线	黄泥洼变252街道线	黄泥洼变252街道线黄泥洼五组分03#黄泥洼5组变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1334	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线河栏镇政府家属变压器	100	42.00	58	58	未进入负面清单	否	无	
1335	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线罗家村十五组变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1336	辽阳县供电分公司	胜利变11580穆家线	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线徐家村四组变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1337	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线小东村一组变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1338	辽阳县供电分公司	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线马家五组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1339	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线大东村一组变压器	50	82.00	9	9	未进入负面清单	否	无	
1340	辽阳县供电分公司	黄泥洼变256黄西线	黄泥洼变256黄西线	黄泥洼变256黄西线八家子分07#西岔村三五组变压器	100	42.00	58	58	未进入负面清单	否	无	
1341	辽阳县供电分公司	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线前林村变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1342	辽阳县供电分公司	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线后堡3组1变压器	100	72.00	28	28	未进入负面清单	否	无	
1343	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线鱼窖村四组变压器	200	57.00	86	86	未进入负面清单	否	无	

1344	辽阳县供电分公司	大屯变15644小城线	大屯变15644小城线	小屯变448小八线高城二台沟变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1345	辽阳县供电分公司	大屯变15644小城线	大屯变15644小城线	小屯变448小八线高城新区分06#变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1346	辽阳县供电分公司	小屯变448小八线	小屯变448小八线	小屯变448小八线水峪村一组变压器	100	72.00	28	28	未进入负面清单	否	无	
1347	辽阳县供电分公司	小屯变446小工一线	小屯变446小工一线	小屯变446小工一线南雪村分歧07#变压器	100	72.00	28	28	未进入负面清单	否	无	
1348	辽阳县供电分公司	下达河变8254东老线	下达河变8254东老线	东风变244东老线炮手二组变压器	5	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1349	辽阳县供电分公司	下达河变8254东老线	下达河变8254东老线	东风变244东老线老爷岭二组变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1350	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	三块石变842三张线刘家村台区变压器	80	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
1351	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	三块石变842三张线南坨村一组变压器	100	72.00	28	28	未进入负面清单	否	无	
1352	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线东沟一组变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1353	辽阳县供电分公司	向阳变1664向管线	向阳变1664向管线	向阳变644向管线安庄五组王变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1354	辽阳县供电分公司	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线三道九组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1355	辽阳县供电分公司	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线腰堡一组变压器	100	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
1356	辽阳县供电分公司	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线三道七组变压器	50	72.00	14	14	未进入负面清单	否	无	
1357	辽阳县供电分公司	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线李家村台变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1358	辽阳县供电分公司	开发变858开镇线	开发变858开镇线	开发变858开镇线中学家属楼变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1359	辽阳县供电分公司	黑牛变762黑牛线	黑牛变762黑牛线	黑牛变762黑牛线向阳村一二组变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1360	辽阳县供电分公司	刘二变464刘发线	刘二变464刘发线	开发变858开镇线东卜52#变压器	100	72.00	28	28	未进入负面清单	否	无	
1361	辽阳县供电分公司	后堡变18748后孟乙线	后堡变18748后孟乙线	刘二变460刘镇线孟甲10组变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1362	辽阳县供电分公司	唐马变16349唐河一线	唐马变16349唐河一线	河南变353河西二线六间2组分04#变压器	100	72.00	28	28	未进入负面清单	否	无	

1363	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线杨木八组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1364	辽阳县供电分公司	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线五金家属楼变压器	160	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1365	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线鸡爪六组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1366	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线东沟四组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1367	辽阳县供电分公司	后堡变18748后孟乙线	后堡变18748后孟乙线	刘二变460刘镇线山东村二组	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1368	辽阳县供电分公司	小赵台变18656赵安线	小赵台变18656赵安线	小张变146小双线朱家许老小变压器	200	86.50	27	27	未进入负面清单	否	无	
1369	辽阳县供电分公司	小张变146小双线	小张变146小双线	小张变146小双线王罗四组变压器	400	83.50	66	66	未进入负面清单	否	无	
1370	辽阳县供电分公司	黑牛变761土台线	黑牛变761土台线	黑牛变761土台线土台村照明变压器	400	87.50	50	50	未进入负面清单	否	无	
1371	辽阳县供电分公司	河栏变8356河麻线	河栏变8356河麻线	河栏变348河麻线上麻村三组变压器	200	79.50	41	41	未进入负面清单	否	无	
1372	辽阳县供电分公司	河栏变346河北线	河栏变346河北线	河栏变346河北线鸡鸣村六组变压器	200	59.00	82	82	未进入负面清单	否	无	
1373	辽阳县供电分公司	河栏变8356河麻线	河栏变8356河麻线	河栏变348河麻线下麻村十一组一表变压器	200	80.50	39	39	未进入负面清单	否	无	
1374	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线秦家分歧27#秦家三组变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
1375	辽阳县供电分公司	吉洞变7464吉北线	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线兴隆三组分10#兴隆三组变压器	100	72.00	28	28	未进入负面清单	否	无	
1376	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线榛子三组变压器	200	56.00	88	88	未进入负面清单	否	无	
1377	辽阳县供电分公司	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线孤前线主干50#变梨庇六组变压器	50	74.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
1378	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	10kV三唐线老背河村四组徐波井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
1379	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	10kV小龙线蒲河村波浪坨西地3井机井通变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1380	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	大背四组B台	100	72.00	28	28	未进入负面清单	否	无	
1381	辽阳县供电分公司	小北河变344小林线	小北河变344小林线	小北河变344小林线西月河村四组变压器	400	86.25	55	55	未进入负面清单	否	无	
1382	辽阳县供电分公司	小北河变344小林线	小北河变344小林线	小北河变344小林线西月河村二组变压器	200	95.50	9	9	未进入负面清单	否	无	

1383	辽阳县供电分公司	小北河变344小林线	小北河变344小林线	小北河变344小林线小北河四组变压器	200	38.00	124	124	未进入负面清单	否	无	
1384	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线将军房六组	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1385	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线树林村六组	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1386	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线杏树坨七组	200	40.50	119	119	未进入负面清单	否	无	
1387	辽阳县供电分公司	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线高台一组变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1388	辽阳县供电分公司	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线房身泡三组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1389	辽阳县供电分公司	三块石变8847三翟线	三块石变8847三翟线	三翟线翟家村七组温井利1号井机井变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
1390	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套分歧21#新建变台1台区机井通变	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
1391	辽阳县供电分公司	柳壕变8558柳西线	柳壕变8558柳西线	10kV柳下线罗套村罗套电井分歧86#新建变台2#台区机井通变压器	50	20.00	40	40	未进入负面清单	否	无	
1392	辽阳县供电分公司	小北河变353小相线	小北河变353小相线	小北河变353小相线街道	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1393	辽阳县供电分公司	小北河变7378小张线	小北河变7378小张线	小北河变342小张线长沟沿四组变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1394	辽阳县供电分公司	八会变8046八东线	八会变8046八东线	八会变044八东线东于二组台区变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1395	辽阳县供电分公司	后堡变18748后孟乙线	后堡变18748后孟乙线	孟甲水田线孟甲村孟甲水田5#新建2台区机井变压器	50	74.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
1396	辽阳县供电分公司	后堡变18748后孟乙线	后堡变18748后孟乙线	孟甲水田线孟甲村孟甲水田5#新建6台区机井变压器	50	74.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
1397	辽阳县供电分公司	兰家变257兰洋线	兰家变257兰洋线	兰家变257兰洋线枫月湾小区变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1398	辽阳县供电分公司	黄泥洼变252街道线	黄泥洼变252街道线	幸福家园小区2号楼变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1399	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	河西线六间房村四大泡1机井通	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1400	辽阳县供电分公司	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线黄黄线主干136#变黄金村一组变压器	100	72.00	28	28	未进入负面清单	否	无	
1401	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线罗家村一组变压器	200	19.50	161	161	未进入负面清单	否	无	

1402	辽阳县供电分公司	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线古家二组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1403	辽阳县供电分公司	河栏变346河北线	河栏变346河北线	河栏变346河北线张家村五组变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1404	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	三块石变852三黄线黄坨村七组变压器	100	72.00	28	28	未进入负面清单	否	无	
1405	辽阳县供电分公司	下达河变8254东老线	下达河变8254东老线	东风变244东老线乡政府A变压器	100	72.00	28	28	未进入负面清单	否	无	
1406	辽阳县供电分公司	兰家变257兰洋线	兰家变257兰洋线	兰家变257兰洋线四合一组变压器	160	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1407	辽阳县供电分公司	屯南变3262千山线	屯南变3262千山线	千山线16支线#5变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1408	辽阳县供电分公司	屯南变3256双庙线	屯南变3256双庙线	耿家分63右分#5变压器	100	72.00	28	28	未进入负面清单	否	无	
1409	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	三块石变844三老线吕塘坊村坝下大棚变压器	50	56.00	22	22	未进入负面清单	否	无	
1410	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	三块石变844三老线刘坨村四组大棚变压器	50	52.00	24	24	未进入负面清单	否	无	
1411	辽阳县供电分公司	屯南变3256双庙线	屯南变3256双庙线	耿家分68左分#11(CDM)变压器	315	96.83	10	10	未进入负面清单	否	无	
1412	辽阳县供电分公司	屯南变3262千山线	屯南变3262千山线	屯南变3262千山线千山线22左分#2变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1413	辽阳县供电分公司	屯南变3262千山线	屯南变3262千山线	屯南变3262千山线千山线22左分#4变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1414	辽阳县供电分公司	黄泥洼变256黄西线	黄泥洼变256黄西线	黄泥洼变256黄西线付五道村分03#付伍道二组变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1415	辽阳县供电分公司	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线胡台村台变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1416	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	三块石变856三水线沙岗村一组变压器	100	72.00	28	28	未进入负面清单	否	无	
1417	辽阳县供电分公司	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线黄金五组分歧1#变黄金村五组变压器	100	72.00	28	28	未进入负面清单	否	无	
1418	辽阳县供电分公司	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线胡台村分01#变黄金村十三组变压器	100	72.00	28	28	未进入负面清单	否	无	
1419	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	三块石变856三水线小马村五组变压器	100	72.00	28	28	未进入负面清单	否	无	
1420	辽阳县供电分公司	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线黄金三组分08#变压器	100	72.00	28	28	未进入负面清单	否	无	

1421	辽阳县供电分公司	河栏变346河北线	河栏变346河北线	河栏变346河北线张家村八组变压器	200	24.50	151	151	未进入负面清单	否	无	
1422	辽阳县供电分公司	河栏变346河北线	河栏变346河北线	河栏变346河北线鸡鸣村五组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1423	辽阳县供电分公司	麻屯变10354麻屯线	麻屯变10354麻屯线	河栏变348河麻线康西五组变压器	100	72.00	28	28	未进入负面清单	否	无	
1424	辽阳县供电分公司	河栏变8356河麻线	河栏变8356河麻线	河栏变348河麻线麻屯村五组变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1425	辽阳县供电分公司	麻屯变10354麻屯线	麻屯变10354麻屯线	河栏变348河麻线稠林村五组变压器	200	31.00	138	138	未进入负面清单	否	无	
1426	辽阳县供电分公司	麻屯变10354麻屯线	麻屯变10354麻屯线	河栏变348河麻线康西一组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1427	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线中卜村四组变压器	315	12.70	275	275	未进入负面清单	否	无	
1428	辽阳县供电分公司	胜利变11580穆家线	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线南木村一组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1429	辽阳县供电分公司	胜利变11580穆家线	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线南木村三四组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1430	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线刘家一组变压器	100	52.00	48	48	未进入负面清单	否	无	
1431	辽阳县供电分公司	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线马家北山变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1432	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线大背村六组变压器	100	52.00	48	48	未进入负面清单	否	无	
1433	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线鱼窖村台区变压器	160	45.94	86.5	86.5	未进入负面清单	否	无	
1434	辽阳县供电分公司	小屯变448小八线	小屯变448小八线	小屯变448小八线水峪二组变压器	100	52.00	48	48	未进入负面清单	否	无	
1435	辽阳县供电分公司	下达河变8254东老线	下达河变8254东老线	东风变244东老线下达河四组变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1436	辽阳县供电分公司	下达河变8254东老线	下达河变8254东老线	东风变244东老线小西四组变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1437	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	三块石变842三张线唐马村四组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1438	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线上头五组变压器	50	70.00	15	15	未进入负面清单	否	无	
1439	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线台子二组变压器	100	52.00	48	48	未进入负面清单	否	无	

1440	辽阳县供电分公司	后堡变18748后孟乙线	后堡变18748后孟乙线	刘二变460刘镇线孟甲三组变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1441	辽阳县供电分公司	后堡变18746后孟甲线	后堡变18746后孟甲线	刘二变460刘镇线开发住宅1#变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1442	辽阳县供电分公司	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线15左国管02变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1443	辽阳县供电分公司	向阳变1664向管线	向阳变1664向管线	向阳变644向管线国管11#变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1444	辽阳县供电分公司	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线杨房五组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1445	辽阳县供电分公司	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线甜水村台变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1446	辽阳县供电分公司	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线三道三组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1447	辽阳县供电分公司	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线李家四组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1448	辽阳县供电分公司	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线甜水三组变压器	100	52.00	48	48	未进入负面清单	否	无	
1449	辽阳县供电分公司	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线甜水一组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1450	辽阳县供电分公司	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线青石一组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1451	辽阳县供电分公司	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线古家五八组变压器	100	52.00	48	48	未进入负面清单	否	无	
1452	辽阳县供电分公司	黑牛变762黑牛线	黑牛变762黑牛线	黑牛变762黑牛线黑牛村照明一组变压器	160	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1453	辽阳县供电分公司	刘二变464刘发线	刘二变464刘发线	开发变858开镇线东卜25#变压器	100	52.00	48	48	未进入负面清单	否	无	
1454	辽阳县供电分公司	刘二变464刘发线	刘二变464刘发线	开发变858开镇线东卜47#变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1455	辽阳县供电分公司	刘二变448刘山线	刘二变448刘山线	刘二变460刘镇线山东31#变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1456	辽阳县供电分公司	刘二变448刘山线	刘二变448刘山线	刘二变460刘镇线山东46右7变压器	100	52.00	48	48	未进入负面清单	否	无	
1457	辽阳县供电分公司	后堡变18746后孟甲线	后堡变18746后孟甲线	刘二变460刘镇线辉皇明居2变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1458	辽阳县供电分公司	后堡变18746后孟甲线	后堡变18746后孟甲线	刘二变460刘镇线辉皇明居1变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1459	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线湾沟二组变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

1460	辽阳县供电分公司	后堡变18746后孟甲线	后堡变18746后孟甲线	刘二变460刘镇线鸿运家园变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1461	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线东沟六组变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1462	辽阳县供电分公司	后堡变18748后孟乙线	后堡变18748后孟乙线	孟甲水田线孟甲村孟甲水田5#新建16台区机井变压器	50	74.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
1463	辽阳县供电分公司	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线水甜线十二组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1464	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	三块石变852三黄线黄坨村七组大棚变压器	50	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
1465	辽阳县供电分公司	柳壕变8552柳小线	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线川城村大棚2#变压器	100	52.00	48	48	未进入负面清单	否	无	
1466	辽阳县供电分公司	河栏变8356河麻线	河栏变8356河麻线	河栏变348河麻线岭东村八组变压器	100	52.00	48	48	未进入负面清单	否	无	
1467	辽阳县供电分公司	麻屯变10354麻屯线	麻屯变10354麻屯线	河栏变348河麻线稠林村七组变压器	50	28.00	36	36	未进入负面清单	否	无	
1468	辽阳县供电分公司	河栏变8356河麻线	河栏变8356河麻线	河栏变348河麻线下麻村九组变压器	200	81.00	38	38	未进入负面清单	否	无	
1469	辽阳县供电分公司	麻屯变10356麻上线	麻屯变10356麻上线	河栏变348河麻线中老村二组变压器	100	42.00	58	58	未进入负面清单	否	无	
1470	辽阳县供电分公司	河栏变346河北线	河栏变346河北线	河栏变346河北线后台八组变压器	100	42.00	58	58	未进入负面清单	否	无	
1471	辽阳县供电分公司	河栏变346河北线	河栏变346河北线	河栏变346河北线后台十一组变压器	100	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
1472	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线河栏村一组一南庙变压器	100	59.00	41	41	未进入负面清单	否	无	
1473	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线塔子六组变压器	100	78.00	22	22	未进入负面清单	否	无	
1474	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线高家下四组变压器	100	59.00	41	41	未进入负面清单	否	无	
1475	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线吉洞刚家村五组变压器	200	47.75	104.5	104.5	未进入负面清单	否	无	
1476	辽阳县供电分公司	寒岭6562孤东线	寒岭6562孤东线	寒岭变544孤解线后蒿村台沟变压器	50	20.00	40	40	未进入负面清单	否	无	
1477	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村长林水田分歧2#新建变台1#台区机井	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
1478	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	10kV三张线唐马寨村三组孙腾义3台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	

1479	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	鱼窖九组B台	50	58.00	21	21	未进入负面清单	否	无	
1480	辽阳县供电分公司	小张变146小双线	小张变146小双线	刘三家机井1#台区	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1481	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	三黄线长林十组光伏B台变压器	200	80.00	40	40	未进入负面清单	否	无	
1482	辽阳县供电分公司	屯南变3258建材线	屯南变3258建材线	小上线达子井尔沟光伏台区(一)变压器	200	40.00	120	120	未进入负面清单	否	无	
1483	辽阳县供电分公司	小北河变344小林线	小北河变344小林线	小北河变344小林线东月河三组变压器	400	99.75	1	1	未进入负面清单	否	无	
1484	辽阳县供电分公司	麻屯变10356麻上线	麻屯变10356麻上线	河栏变348河麻线上老村三组变压器	100	88.00	12	12	未进入负面清单	否	无	
1485	辽阳县供电分公司	小北河变344小林线	小北河变344小林线	小北河变344小林线小林子五组变压器	400	76.00	96	96	未进入负面清单	否	无	
1486	辽阳县供电分公司	小北河变344小林线	小北河变344小林线	小北河变344小林线前卜村四,六组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1487	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线杏树坨五组	200	64.00	72	72	未进入负面清单	否	无	
1488	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线三块石三组变压器	100	59.00	41	41	未进入负面清单	否	无	
1489	辽阳县供电分公司	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线郭家村五组变压器	200	89.50	21	21	未进入负面清单	否	无	
1490	辽阳县供电分公司	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线郭家村七组变压器	200	61.00	78	78	未进入负面清单	否	无	
1491	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂三黄新建变台3#台区机井通变压	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
1492	辽阳县供电分公司	后堡变18764后南线	后堡变18764后南线	后杜水田21#(后杜村9号井)变压器	200	40.00	120	120	未进入负面清单	否	无	
1493	辽阳县供电分公司	隆昌变8150隆北线	隆昌变8150隆北线	祁家村松树洼A台区	400	95.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
1494	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村主干线路新建变台5#台区机井通变	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
1495	辽阳县供电分公司	穆家变8644穆古线	穆家变8644穆古线	穆家变647穆古线黎起村三组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1496	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村主干线路新建变台9#台区机井通变	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
1497	辽阳县供电分公司	柳壕变8558柳西线	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线柳豪四组照明台区变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1498	辽阳县供电分公司	柳壕变8552柳小线	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线川城村台区变压器	100	70.00	30	30	未进入负面清单	否	无	

1499	辽阳县供电分公司	小北河变353小相线	小北河变353小相线	小北河变353小相线小北河街道	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1500	辽阳县供电分公司	小北河变7378小张线	小北河变7378小张线	小北河变342小张线兴隆台一号台区变压器	400	80.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
1501	辽阳县供电分公司	后堡变18748后孟乙线	后堡变18748后孟乙线	孟甲水田线孟甲村孟甲水田5#新建7台区机井变压器	50	74.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
1502	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线黄坨子村黄坨一组分歧新建变台1#台区机井	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
1503	辽阳县供电分公司	东喻变754东林线	东喻变754东林线	东喻变754东林线东喻村变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1504	辽阳县供电分公司	刘二变448刘山线	刘二变448刘山线	刘二变460刘镇线山东北电井变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1505	辽阳县供电分公司	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线三棵树五组变压器	200	32.00	136	136	未进入负面清单	否	无	
1506	辽阳县供电分公司	小屯变448小八线	小屯变448小八线	小屯变448小八线八道三组台区变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1507	辽阳县供电分公司	大屯变15668小镇线	大屯变15668小镇线	大屯变668小镇线小镇线主干09#变压器	160	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1508	辽阳县供电分公司	刘二变442刘北线	刘二变442刘北线	刘二变442刘北线刘北线主干02#后卜村东变压器	100	59.00	41	41	未进入负面清单	否	无	
1509	辽阳县供电分公司	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线27国管变压器	250	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1510	辽阳县供电分公司	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线29国管变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1511	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线乔坨村三组B变压器	100	59.00	41	41	未进入负面清单	否	无	
1512	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	三块石变842三张线张家村二组变压器	100	59.00	41	41	未进入负面清单	否	无	
1513	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	三块石变842三张线张家村一组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1514	辽阳县供电分公司	大屯变15668小镇线	大屯变15668小镇线	大屯变668小镇线辽阳县东盛房屋开发有限公司变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1515	辽阳县供电分公司	屯南变3256双庙线	屯南变3256双庙线	耿家分61左分#6变压器	100	59.00	41	41	未进入负面清单	否	无	
1516	辽阳县供电分公司	向阳变658向鞍线	向阳变658向鞍线	向阳变658向鞍线樱花酒店变压器	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1517	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂五组分歧2#新建变台1#台区机井	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
1518	辽阳县供电分公司	屯南变3256双庙线	屯南变3256双庙线	耿家分88左分#24(CDM)变压器	100	59.00	41	41	未进入负面清单	否	无	

1519	辽阳县供电分公司	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线泉水村变压器	100	59.00	41	41	未进入负面清单	否	无	
1520	辽阳县供电分公司	黄泥洼变256黄西线	黄泥洼变256黄西线	黄泥洼变256黄西线西岔村一六组变压器	100	33.00	67	67	未进入负面清单	否	无	
1521	辽阳县供电分公司	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线二台子鸡场分02#变压器	160	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1522	辽阳县供电分公司	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线头台村五六组03#变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1523	辽阳县供电分公司	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线头台子村台变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1524	辽阳县供电分公司	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线黄金四组台区分07#变压器	100	33.00	67	67	未进入负面清单	否	无	
1525	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	三块石变856三水线沙岗村二组变压器	100	33.00	67	67	未进入负面清单	否	无	
1526	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	三块石变852三黄线黄坨村二组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1527	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	三块石变852三黄线蚂蜂村六组变压器	100	33.00	67	67	未进入负面清单	否	无	
1528	辽阳县供电分公司	河栏变346河北线	河栏变346河北线	河栏变346河北线鸡鸣村一组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1529	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线六弓台二组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1530	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线马泉4组分07#马泉村四七八组变压器	100	33.00	67	67	未进入负面清单	否	无	
1531	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线娘城子分02#南甸村二组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1532	辽阳县供电分公司	黄泥洼变252街道线	黄泥洼变252街道线	黄泥洼变252街道线黄泥洼二组分03#变压器	100	33.00	67	67	未进入负面清单	否	无	
1533	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变352河南线中仆村三组变压器（一）	100	33.00	67	67	未进入负面清单	否	无	
1534	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线詹家村变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1535	辽阳县供电分公司	胜利变11580穆家线	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线接官村三组变压器	100	33.00	67	67	未进入负面清单	否	无	
1536	辽阳县供电分公司	胜利变11580穆家线	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线南木村照明变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
1537	辽阳县供电分公司	响山变10278响西线	响山变10278响西线	响山变278响西线响山村一组变压器	100	33.00	67	67	未进入负面清单	否	无	

1538	辽阳县供电分公司	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线马家六组变压器	125	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1539	辽阳县供电分公司	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线亚子沟变压器	20	10.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
1540	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线乔坨村一组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1541	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线大背村五组变压器	100	33.00	67	67	未进入负面清单	否	无	
1542	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线乔坨村六组变压器	100	33.00	67	67	未进入负面清单	否	无	
1543	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	三块石变842三张线刘家三组B变压器	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
1544	辽阳县供电分公司	小屯变446小工一线	小屯变446小工一线	小屯变446小工一线北雪西街变压器	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
1545	辽阳县供电分公司	下达河变8254东老线	下达河变8254东老线	东风变244东老线炮手三组变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1546	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	三块石变842三张线南坨村台区变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1547	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	三块石变842三张线唐马村二组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1548	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	三块石变842三张线刘家村三组变压器	200	84.50	31	31	未进入负面清单	否	无	
1549	辽阳县供电分公司	下达河变8252东上线	下达河变8252东上线	东风变242东上线郝家店变压器	200	43.00	114	114	未进入负面清单	否	无	
1550	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线水泉四组变压器	10	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1551	辽阳县供电分公司	黑牛变751商业一线	黑牛变751商业一线	向阳变656向联线通和园变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1552	辽阳县供电分公司	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线腰堡二组变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1553	辽阳县供电分公司	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线陈家五组变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
1554	辽阳县供电分公司	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线三道十组变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1555	辽阳县供电分公司	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线李家三组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1556	辽阳县供电分公司	刘二变442刘北线	刘二变442刘北线	刘二变442刘北线村东北分02#变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1557	辽阳县供电分公司	黑牛变762黑牛线	黑牛变762黑牛线	黑牛变762黑牛线黑牛庄三组变压器	400	95.50	18	18	未进入负面清单	否	无	

1558	辽阳县供电分公司	刘二变444刘开线	刘二变444刘开线	开发变858开镇线河北8组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1559	辽阳县供电分公司	开发变858开镇线	开发变858开镇线	开发变858开镇线六中宿舍变压器	100	57.00	43	43	未进入负面清单	否	无	
1560	辽阳县供电分公司	开发变858开镇线	开发变858开镇线	开发变858开镇线苏融开发住宅变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1561	辽阳县供电分公司	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线镇政府南宿舍变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1562	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线东沟二组变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1563	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线湾沟八组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1564	辽阳县供电分公司	小赵台变18656赵安线	小赵台变18656赵安线	南山干28+1(联通)变压器	80	25.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
1565	辽阳县供电分公司	小赵台变18656赵安线	小赵台变18656赵安线	小张变146小双线尤庄1变压器	400	68.50	126	126	未进入负面清单	否	无	
1566	辽阳县供电分公司	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线镇政府家属楼变压器	400	40.00	240	240	未进入负面清单	否	无	
1567	辽阳县供电分公司	麻屯变10356麻上线	麻屯变10356麻上线	河栏变348河麻线上老村四组变压器	100	36.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
1568	辽阳县供电分公司	麻屯变10356麻上线	麻屯变10356麻上线	河栏变348河麻线算盘村二组变压器	100	70.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
1569	辽阳县供电分公司	麻屯变10356麻上线	麻屯变10356麻上线	河栏变348河麻线中老村三组一表变压器	200	58.50	83	83	未进入负面清单	否	无	
1570	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	三块石变844三老线翟家村四组变压器	100	86.00	14	14	未进入负面清单	否	无	
1571	辽阳县供电分公司	吉洞变7464吉北线	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线吉北线主干61#吉洞三组变压器	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
1572	辽阳县供电分公司	吉洞变7464吉北线	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线吉洞礼备村十组变压器	100	54.00	46	46	未进入负面清单	否	无	
1573	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线六道七八组分六道七八组变压器	200	92.50	15	15	未进入负面清单	否	无	
1574	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线刚家九组变压器	100	48.00	52	52	未进入负面清单	否	无	
1575	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线乔坨村四组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1576	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村二组何雪峰井台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
1577	辽阳县供电分公司	黑牛变762黑牛线	黑牛变762黑牛线	黑牛线32右1变压器	200	80.00	40	40	未进入负面清单	否	无	

1578	辽阳县供电分公司	向阳变656向联线	向阳变656向联线	向阳变656向联线果园变压器	200	5.00	190	190	未进入负面清单	否	无	
1579	辽阳县供电分公司	小屯变444小上线	小屯变444小上线	小屯变444小上线高崖村变压器	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
1580	辽阳县供电分公司	小北河变344小林线	小北河变344小林线	小北河变344小林线小林村三组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1581	辽阳县供电分公司	小北河变344小林线	小北河变344小林线	小北河变344小林线通气湾七组2号变压器	200	17.00	166	166	未进入负面清单	否	无	
1582	辽阳县供电分公司	小北河变344小林线	小北河变344小林线	小北河变344小林线小林村二组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1583	辽阳县供电分公司	小北河变344小林线	小北河变344小林线	小北河变344小林线西月河五组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1584	辽阳县供电分公司	小北河变353小相线	小北河变353小相线	小北河变353小相线小北河一组	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1585	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线将军房村	200	86.00	28	28	未进入负面清单	否	无	
1586	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线马家村四组	400	85.25	59	59	未进入负面清单	否	无	
1587	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线树林村	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1588	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三块石线蚂蜂村刁家三组分歧7#新建变台3台区机井通变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1589	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三块石线蚂蜂村刁家三组分歧7#新建变台1台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
1590	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	10kV三唐线乔坨子村6组乔有发 (3)电井机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
1591	辽阳县供电分公司	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线三颗树村三组变压器	200	92.50	15	15	未进入负面清单	否	无	
1592	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村三组温景力井7台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
1593	辽阳县供电分公司	下达河变8254东老线	下达河变8254东老线	东风变244东老线高峰三组变压器	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
1594	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村一组刘春江井台区机井通变压器	50	90.00	5	5	未进入负面清单	否	无	
1595	辽阳县供电分公司	大屯变15644小城线	大屯变15644小城线	小屯变448小八线高城吴家沟台区变压器	100	54.00	46	46	未进入负面清单	否	无	
1596	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	三沙线长林九组机井通机井变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	

1597	辽阳县供电分公司	柳壕变8558柳西线	柳壕变8558柳西线	10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧6#新建变台1#台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
1598	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	10kV小龙线将军房村十三坨电井机井通变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
1599	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线下华四五组台区变压器	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
1600	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线罗套三四组照明变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1601	辽阳县供电分公司	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线交家分歧02#隆昌村七组台区变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1602	辽阳县供电分公司	小北河变7378小张线	小北河变7378小张线	小北河变342小张线通气湾七组变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1603	辽阳县供电分公司	屯南变3258建材线	屯南变3258建材线	小屯变444小上线小屯下麦村小学变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1604	辽阳县供电分公司	隆昌变8150隆北线	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线兰凤村七组台区变压器	200	50.00	100	100	未进入负面清单	否	无	
1605	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田六组分歧6#新建变台1台区机井通变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
1606	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三块石线蚂蜂分歧58#新建变台1台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
1607	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台2#台区机井通变	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
1608	辽阳县供电分公司	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线三棵树二组变压器	200	73.50	53	53	未进入负面清单	否	无	
1609	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线榛子分歧06#榛子六组变压器	100	80.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
1610	辽阳县供电分公司	屯南变3262千山线	屯南变3262千山线	千山线#12变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1611	辽阳县供电分公司	屯南变3256双庙线	屯南变3256双庙线	双庙线#8变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
1612	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线贾家村一组变压器	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
1613	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线贾家七组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1614	辽阳县供电分公司	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线三道村台变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	

1615	辽阳县供电分公司	黑牛变761土台线	黑牛变761土台线	黑牛变761土台线土台照明变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1616	辽阳县供电分公司	河栏变346河北线	河栏变346河北线	河栏变346河北线张家村三组变压器	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
1617	辽阳县供电分公司	河栏变346河北线	河栏变346河北线	河栏变346河北线粉土崖村牛场变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1618	辽阳县供电分公司	河栏变346河北线	河栏变346河北线	河栏变346河北线张家村二组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1619	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	三块石变852三黄线长林村一组变压器	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
1620	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线鸡爪五组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1621	辽阳县供电分公司	下达河变8254东老线	下达河变8254东老线	东风变244东老线老爷岭一组变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1622	辽阳县供电分公司	兰家变257兰洋线	兰家变257兰洋线	兰家变257兰洋线单家六组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1623	辽阳县供电分公司	屯南变3262千山线	屯南变3262千山线	屯南变3262千山线千山线5#	30	26.67	22	22	未进入负面清单	否	无	
1624	辽阳县供电分公司	穆家变8644穆古线	穆家变8644穆古线	穆家变647穆古线黎起村六组变压器	400	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
1625	辽阳县供电分公司	大屯变15644小城线	大屯变15644小城线	高城二台沟变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1626	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	10kV三张线运粮河村3组吴宝昌（1）电井机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
1627	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	三块石变844三老线吕塘房村坝北大棚变压器	50	76.00	12	12	未进入负面清单	否	无	
1628	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	三块石变844三老线刘坨村南区大棚变压器	50	44.00	28	28	未进入负面清单	否	无	
1629	辽阳县供电分公司	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线马家二组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1630	辽阳县供电分公司	屯南变3252物业线	屯南变3252物业线	物业线5左1#变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1631	辽阳县供电分公司	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线头台子菜队分1#变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1632	辽阳县供电分公司	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线黄黄线主干73#二台子村台变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1633	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	三块石变852三黄线蚂蜂村一组变压器	200	89.50	21	21	未进入负面清单	否	无	

1634	辽阳县供电分公司	河栏变346河北线	河栏变346河北线	河栏变346河北线后台五组变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1635	辽阳县供电分公司	河栏变8356河麻线	河栏变8356河麻线	河栏变348河麻线下麻屯一组变压器	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
1636	辽阳县供电分公司	麻屯变10356麻上线	麻屯变10356麻上线	河栏变348河麻线算盘村八组变压器	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
1637	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线马泉村三六组变压器	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
1638	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线南甸子7组电井分19#南甸村七组变压	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1639	辽阳县供电分公司	黄泥洼变252街道线	黄泥洼变252街道线	黄泥洼变252街道线黄泥洼十二、三组分06#变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1640	辽阳县供电分公司	麻屯变10356麻上线	麻屯变10356麻上线	河栏变348河麻线下老村三组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1641	辽阳县供电分公司	河栏变8356河麻线	河栏变8356河麻线	河栏变348河麻线下麻村六组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1642	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线大东村九组变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1643	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线罗家村二组变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1644	辽阳县供电分公司	胜利变11580穆家线	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线徐家村三组变压器	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
1645	辽阳县供电分公司	胜利变11580穆家线	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线北木村和北楼变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1646	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线大东村四组变压器	100	46.00	54	54	未进入负面清单	否	无	
1647	辽阳县供电分公司	黄泥洼变256黄西线	黄泥洼变256黄西线	黄泥洼变256黄西线付五道分01#付伍道一组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1648	辽阳县供电分公司	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线马家一组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1649	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线鱼窖村二组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1650	辽阳县供电分公司	大屯变15668小镇线	大屯变15668小镇线	大屯变668小镇线东盛房产开发变压器	200	73.00	54	54	未进入负面清单	否	无	
1651	辽阳县供电分公司	大屯变15644小城线	大屯变15644小城线	小屯变448小八线高城村台区变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1652	辽阳县供电分公司	小屯变446小工一线	小屯变446小工一线	小屯变446小工一线南雪高速分02#变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	

1653	辽阳县供电分公司	下达河变8254东老线	下达河变8254东老线	东风变244东老线大西二组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1654	辽阳县供电分公司	下达河变8254东老线	下达河变8254东老线	东风变244东老线炮手一组变压器	100	22.00	78	78	未进入负面清单	否	无	
1655	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	三块石变842三张线南坨村五组变压器	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
1656	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线韩家二组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1657	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线湾沟一组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1658	辽阳县供电分公司	后堡变18746后孟甲线	后堡变18746后孟甲线	刘二变460刘镇线河北向阳村变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1659	辽阳县供电分公司	向阳变656向联线	向阳变656向联线	向阳变656向联线国管45号变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1660	辽阳县供电分公司	向阳变656向联线	向阳变656向联线	向阳变656向联线向阳东区变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1661	辽阳县供电分公司	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线王家五组变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1662	辽阳县供电分公司	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线三道八组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1663	辽阳县供电分公司	刘二变442刘北线	刘二变442刘北线	刘二变442刘北线站朋分03#变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1664	辽阳县供电分公司	刘二变442刘北线	刘二变442刘北线	刘二变442刘北线朱家1组变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1665	辽阳县供电分公司	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线三道四组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1666	辽阳县供电分公司	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线塔湾三组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1667	辽阳县供电分公司	开发变858开镇线	开发变858开镇线	开发变858开镇线中山钢管厂变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1668	辽阳县供电分公司	刘二变464刘发线	刘二变464刘发线	开发变858开镇线东卜45#变压器	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
1669	辽阳县供电分公司	开发变858开镇线	开发变858开镇线	开发变858开镇线圣祥家园变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1670	辽阳县供电分公司	刘二变448刘山线	刘二变448刘山线	刘二变460刘镇线后卜村前照明变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1671	辽阳县供电分公司	黄泥洼变256黄西线	黄泥洼变256黄西线	10kV黄西线西岔子村西岔子村8号电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
1672	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	三块石变844三老线蒲口村小南地大棚变压器	80	86.25	11	11	未进入负面清单	否	无	

1673	辽阳县供电分公司	小张变188小华线	小张变188小华线	小张变151小刘线高庄子四组变压器	400	54.50	182	182	未进入负面清单	否	无	
1674	辽阳县供电分公司	高庄变10056高镇线	高庄变10056高镇线	小张变151小刘线沿子沟十组变压器	400	98.25	7	7	未进入负面清单	否	无	
1675	辽阳县供电分公司	小赵台变18656赵安线	小赵台变18656赵安线	小张变146小双线朱家三组变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1676	辽阳县供电分公司	麻屯变10356麻上线	麻屯变10356麻上线	河栏变348河麻线上老二组变压器	100	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
1677	辽阳县供电分公司	河栏变8356河麻线	河栏变8356河麻线	河栏变348河麻线上麻村二组变压器	200	69.00	62	62	未进入负面清单	否	无	
1678	辽阳县供电分公司	麻屯变10354麻屯线	麻屯变10354麻屯线	河栏变348河麻线康西六组变压器	200	54.50	91	91	未进入负面清单	否	无	
1679	辽阳县供电分公司	河栏变346河北线	河栏变346河北线	河栏变346河北线后台七组变压器	100	46.00	54	54	未进入负面清单	否	无	
1680	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线刚家七组变压器	100	46.00	54	54	未进入负面清单	否	无	
1681	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线鱼窖村八组变压器	100	46.00	54	54	未进入负面清单	否	无	
1682	辽阳县供电分公司	小北河变344小林线	小北河变344小林线	小北河变344小林线前卜村一组变压器	200	96.50	7	7	未进入负面清单	否	无	
1683	辽阳县供电分公司	小北河变344小林线	小北河变344小林线	小北河变344小林线前卜村二组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1684	辽阳县供电分公司	小北河变344小林线	小北河变344小林线	小北河变344小林线东月河二五组变压器	400	81.50	74	74	未进入负面清单	否	无	
1685	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线蒲河村二组	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1686	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线马家村一组	400	43.63	225.5	225.5	未进入负面清单	否	无	
1687	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线蒲河村七组	200	78.25	43.5	43.5	未进入负面清单	否	无	
1688	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线杏树坨村一组	400	55.00	180	180	未进入负面清单	否	无	
1689	辽阳县供电分公司	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线郭家六组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1690	辽阳县供电分公司	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线郭家四组变压器	400	82.50	70	70	未进入负面清单	否	无	
1691	辽阳县供电分公司	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线高台西大桥变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1692	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线西庄四组台区变压器	200	73.50	53	53	未进入负面清单	否	无	

1693	辽阳县供电分公司	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线高台四组变压器	200	92.50	15	15	未进入负面清单	否	无	
1694	辽阳县供电分公司	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线房身泡四组变压器	200	79.00	42	42	未进入负面清单	否	无	
1695	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村长林七组分14#1台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
1696	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	乔坨二组光伏B台区	400	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
1697	辽阳县供电分公司	小张变158小钢线	小张变158小钢线	红光光伏台区二	400	60.00	160	160	未进入负面清单	否	无	
1698	辽阳县供电分公司	小张变158小钢线	小张变158小钢线	前杠光伏台区二	400	80.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
1699	辽阳县供电分公司	小张变158小钢线	小张变158小钢线	前杠光伏台区一	400	60.00	160	160	未进入负面清单	否	无	
1700	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三块石线蚂蜂分歧70#新建变台1台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
1701	辽阳县供电分公司	柳壕变8558柳西线	柳壕变8558柳西线	10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧4#新建变台1#台区机井通变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1702	辽阳县供电分公司	柳壕变8558柳西线	柳壕变8558柳西线	10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧6#新建变台2#台区机井通变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1703	辽阳县供电分公司	穆家变8644穆古线	穆家变8644穆古线	穆家变647穆古线黎起村四组变压器	400	69.50	122	122	未进入负面清单	否	无	
1704	辽阳县供电分公司	小北河变7378小张线	小北河变7378小张线	小北河变342小张线兴隆台西刘家变压器	200	87.50	25	25	未进入负面清单	否	无	
1705	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧5组20#新建变台1#台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
1706	辽阳县供电分公司	吉洞变7464吉北线	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线礼备七组分19#礼备四组变压器	100	46.00	54	54	未进入负面清单	否	无	
1707	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	唐马四组B台区	200	40.00	120	120	未进入负面清单	否	无	
1708	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村转轴电井分歧8#新建变台1台区机井通	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
1709	辽阳县供电分公司	柳壕变8558柳西线	柳壕变8558柳西线	柳壕变554柳西线柳壕四组西台变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1710	辽阳县供电分公司	小北河变7378小张线	小北河变7378小张线	小北河变342小张线兴隆台二号台区变压器	400	74.00	104	104	未进入负面清单	否	无	

1711	辽阳县供电分公司	穆家变8644穆古线	穆家变8644穆古线	穆家变647穆古线黎起村五组变压器	400	98.50	6	6	未进入负面清单	否	无	
1712	辽阳县供电分公司	穆家变8644穆古线	穆家变8644穆古线	穆家变647穆古线潘家村三组变压器	400	61.25	155	155	未进入负面清单	否	无	
1713	辽阳县供电分公司	穆家变8644穆古线	穆家变8644穆古线	穆家变647穆古线力起五组灯(边岗)变压器	200	35.00	130	130	未进入负面清单	否	无	
1714	辽阳县供电分公司	胜利变11580穆家线	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线接官村二组变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1715	辽阳县供电分公司	后堡变18748后孟乙线	后堡变18748后孟乙线	孟甲水田线孟甲村孟甲水田5#新建1台区机井变压器	50	92.00	4	4	未进入负面清单	否	无	
1716	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村四组周朋博井台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
1717	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线中仆村一组变压器	100	46.00	54	54	未进入负面清单	否	无	
1718	辽阳县供电分公司	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线黄黄线主干29#地税综合台变压器	100	46.00	54	54	未进入负面清单	否	无	
1719	辽阳县供电分公司	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线农机修造二厂变压器	160	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1720	辽阳县供电分公司	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线13国管变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1721	辽阳县供电分公司	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线23国管变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1722	辽阳县供电分公司	开发变858开镇线	开发变858开镇线	开发变858开镇线刘二堡供电所变压器	200	51.50	97	97	未进入负面清单	否	无	
1723	辽阳县供电分公司	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线河北北哨变压器	100	46.00	54	54	未进入负面清单	否	无	
1724	辽阳县供电分公司	胜利变11580穆家线	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线穆家中街照明变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1725	辽阳县供电分公司	黄泥洼变252街道线	黄泥洼变252街道线	黄泥洼变252街道线街道线主干71#三道岗一组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1726	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线鱼窖村六组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1727	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	三块石变842三张线唐马村三组变压器	100	46.00	54	54	未进入负面清单	否	无	
1728	辽阳县供电分公司	黑牛变762黑牛线	黑牛变762黑牛线	黑牛变762黑牛线向阳村三八组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1729	辽阳县供电分公司	兰家变257兰洋线	兰家变257兰洋线	兰家变257兰洋线四合三组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	

1730	辽阳县供电分公司	屯南变3256双庙线	屯南变3256双庙线	耿家分121变压器	100	78.00	22	22	未进入负面清单	否	无	
1731	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村西腰六组分歧6#新建变台1台区机井通	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
1732	辽阳县供电分公司	向阳变656向联线	向阳变656向联线	向阳变656向联线城内-农机校住宅变压器	100	78.00	22	22	未进入负面清单	否	无	
1733	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	三块石变856三水线沙岗村大棚1号变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1734	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线大背村南二区大棚变压器	50	92.00	4	4	未进入负面清单	否	无	
1735	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	三块石变844三老线翟家村二组大棚变压器	50	72.00	14	14	未进入负面清单	否	无	
1736	辽阳县供电分公司	屯南变3256双庙线	屯南变3256双庙线	耿家分#60变压器	100	78.00	22	22	未进入负面清单	否	无	
1737	辽阳县供电分公司	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线石灰二组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1738	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	三块石变856三水线沙岗村三组变压器	100	78.00	22	22	未进入负面清单	否	无	
1739	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	三块石变852三黄线黄坨村五组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1740	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线马泉2组分02#马泉村二组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1741	辽阳县供电分公司	黄泥洼变252街道线	黄泥洼变252街道线	黄泥洼变252街道线中泗河二组变压器	160	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1742	辽阳县供电分公司	麻屯变10356麻上线	麻屯变10356麻上线	河栏变348河麻线上老村一组变压器	100	78.00	22	22	未进入负面清单	否	无	
1743	辽阳县供电分公司	麻屯变10354麻屯线	麻屯变10354麻屯线	河栏变348河麻线稠林村三四组变压器	100	78.00	22	22	未进入负面清单	否	无	
1744	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线周家村二组变压器	100	78.00	22	22	未进入负面清单	否	无	
1745	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线中卜村五组变压器	100	27.00	73	73	未进入负面清单	否	无	
1746	辽阳县供电分公司	小屯变446小工一线	小屯变446小工一线	胜利变581工业线祁家村分歧03#变压器	160	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1747	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线中仆村三组变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
1748	辽阳县供电分公司	东喻变754东林线	东喻变754东林线	兰家变254兰东线茨沟变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	

1749	辽阳县供电分公司	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线前林三组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1750	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线大背村三组变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
1751	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线乔坨村常岗一组变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
1752	辽阳县供电分公司	大屯变15644小城线	大屯变15644小城线	小屯变448小八线保温厂分歧30#变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1753	辽阳县供电分公司	小屯变446小工一线	小屯变446小工一线	小屯变446小工一线南雪东街分歧06#变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1754	辽阳县供电分公司	下达河变8254东老线	下达河变8254东老线	东风变244东老线大西三组变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
1755	辽阳县供电分公司	下达河变8254东老线	下达河变8254东老线	东风变244东老线老爷岭四组变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1756	辽阳县供电分公司	下达河变8254东老线	下达河变8254东老线	东风变244东老线高峰五组变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1757	辽阳县供电分公司	下达河变8254东老线	下达河变8254东老线	东风变244东老线炮手十组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1758	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线湾沟五组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1759	辽阳县供电分公司	向阳变656向联线	向阳变656向联线	向阳变656向联线消防设备厂住宅变压器	315	2.54	307	307	未进入负面清单	否	无	
1760	辽阳县供电分公司	后堡变18746后孟甲线	后堡变18746后孟甲线	刘二变460刘镇线河北兽医站变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1761	辽阳县供电分公司	向阳变1664向管线	向阳变1664向管线	向阳变644向管线站前小区变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1762	辽阳县供电分公司	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线陈家九组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1763	辽阳县供电分公司	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线陈家六组变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
1764	辽阳县供电分公司	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线庙沟一组变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
1765	辽阳县供电分公司	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线庙沟五八组变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
1766	辽阳县供电分公司	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线李家五组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1767	辽阳县供电分公司	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线河沿六组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

1768	辽阳县供电分公司	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线青石二组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1769	辽阳县供电分公司	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线甜水六组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1770	辽阳县供电分公司	开发变858开镇线	开发变858开镇线	开发变858开镇线信用社宿舍05#变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1771	辽阳县供电分公司	刘二变448刘山线	刘二变448刘山线	刘二变460刘镇线山东38右6苏变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1772	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线上头二组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1773	辽阳县供电分公司	后堡变18746后孟甲线	后堡变18746后孟甲线	刘二变460刘镇线9右1国管变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1774	辽阳县供电分公司	后堡变18746后孟甲线	后堡变18746后孟甲线	刘二变460刘镇线河北二组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1775	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线鸡爪八组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1776	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线鸡爪十一组变压器	10	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1777	辽阳县供电分公司	黄泥洼变256黄西线	黄泥洼变256黄西线	10kV黄西线西岔子村西岔子村7号电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
1778	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧2#新建变台2台区机井通变压	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
1779	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线头台子村头台子村6号电井机井通变压器	100	35.00	65	65	未进入负面清单	否	无	
1780	辽阳县供电分公司	大屯变15668小镇线	大屯变15668小镇线	大屯变668小镇线税务所住宅	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1781	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	三块石变852三黄线长林村七组大棚变压器	80	65.00	28	28	未进入负面清单	否	无	
1782	辽阳县供电分公司	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线伙仓新村	250	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1783	辽阳县供电分公司	黄泥洼变252街道线	黄泥洼变252街道线	幸福家园小区1号楼变压器	200	85.50	29	29	未进入负面清单	否	无	
1784	辽阳县供电分公司	小赵台变18656赵安线	小赵台变18656赵安线	小张变146小双线北王变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1785	辽阳县供电分公司	河栏变8356河麻线	河栏变8356河麻线	河栏变348河麻线上麻村一组变压器	200	58.50	83	83	未进入负面清单	否	无	
1786	辽阳县供电分公司	麻屯变10354麻屯线	麻屯变10354麻屯线	河栏变348河麻线稠林村十一组变压器	50	64.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
1787	辽阳县供电分公司	河栏变8356河麻线	河栏变8356河麻线	河栏变348河麻线上麻村四组变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	

1788	辽阳县供电分公司	麻屯变10356麻上线	麻屯变10356麻上线	河栏变348河麻线算盘村四组变压器	100	93.00	7	7	未进入负面清单	否	无	
1789	辽阳县供电分公司	河栏变346河北线	河栏变346河北线	河栏变346河北线鸡鸣麓场变压器	50	38.00	31	31	未进入负面清单	否	无	
1790	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线鸡爪四组变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
1791	辽阳县供电分公司	吉洞变7464吉北线	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线吉洞西崴村一组1变压器	100	67.00	33	33	未进入负面清单	否	无	
1792	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线鱼窖村七组变压器	200	64.50	71	71	未进入负面清单	否	无	
1793	辽阳县供电分公司	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线36国管变压器	160	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1794	辽阳县供电分公司	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线	郭家村一组A台区	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1795	辽阳县供电分公司	穆家变8668穆民线	穆家变8668穆民线	穆家变656穆民线曾家村三组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1796	辽阳县供电分公司	小北河变344小林线	小北河变344小林线	小北河变344小林线小北河十一组变压器	400	75.25	99	99	未进入负面清单	否	无	
1797	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线牛心坨二组	200	43.50	113	113	未进入负面清单	否	无	
1798	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田六组分歧5#新建变台2台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
1799	辽阳县供电分公司	向阳变648向邮线	向阳变648向邮线	一高中住宅变压器	500	18.80	406	406	未进入负面清单	否	无	
1800	辽阳县供电分公司	兰家变257兰洋线	兰家变257兰洋线	兰洋线光伏一台区	400	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
1801	辽阳县供电分公司	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线房身泡一组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1802	辽阳县供电分公司	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线高台三组变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1803	辽阳县供电分公司	小北河变353小相线	小北河变353小相线	小北河变353小相线高台村二．七组	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1804	辽阳县供电分公司	立开变454立榆线	立开变454立榆线	正德光伏台区	400	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
1805	辽阳县供电分公司	小张变158小钢线	小张变158小钢线	前杠光伏台区四	400	80.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
1806	辽阳县供电分公司	刘二变442刘北线	刘二变442刘北线	刘二变442刘北线刘北线五道分87#变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	

1807	辽阳县供电分公司	后堡变18748后孟乙线	后堡变18748后孟乙线	孟甲水田线孟甲村孟甲水田5#新建5台区机井变压器	50	74.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
1808	辽阳县供电分公司	小北河变7378小张线	小北河变7378小张线	小北河变342小张线长沟沿三组变压器	400	93.50	26	26	未进入负面清单	否	无	
1809	辽阳县供电分公司	小北河变353小相线	小北河变353小相线	小北河变353小相线新市场住宅	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1810	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线西泗村kV一组井4台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
1811	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线罗套村二组变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
1812	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧6#变台台区机井通变	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
1813	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线河栏村二组变压器	315	71.43	90	90	未进入负面清单	否	无	
1814	辽阳县供电分公司	穆家变8644穆古线	穆家变8644穆古线	穆家变647穆古线黎起村一二组变压器	400	91.25	35	35	未进入负面清单	否	无	
1815	辽阳县供电分公司	小北河变353小相线	小北河变353小相线	小北河变353小相线相家村一组	400	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
1816	辽阳县供电分公司	穆家变8644穆古线	穆家变8644穆古线	穆家变647穆古线曾家村一组变压器	200	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1817	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	10kV三张线运粮河村4组（1）电井机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
1818	辽阳县供电分公司	柳壕变8558柳西线	柳壕变8558柳西线	往户村2组新台（西）	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1819	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	穆喜线曹家七组分歧38号新建机井通	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1820	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村主干线路新建变台8#台区机井通变	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
1821	辽阳县供电分公司	东喻变754东林线	东喻变754东林线	东喻变754东林线东喻二组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1822	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂二八组分歧新建变台1#台区机井	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
1823	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村三组王长友井3台区机井通变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
1824	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三水线蚂蜂村主干17#新建变台1台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
1825	辽阳县供电分公司	大屯变15668小镇线	大屯变15668小镇线	大屯变668小镇线金铭房地变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

1826	辽阳县供电分公司	黑牛变756商业二线	黑牛变756商业二线	黑牛变756商业二线辽铜新区变压器	800	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1827	辽阳县供电分公司	黄泥洼变252街道线	黄泥洼变252街道线	黄泥洼变252街道线街道线主干68#三道岗村变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1828	辽阳县供电分公司	河栏变346河北线	河栏变346河北线	河栏变346河北线张家村六组变压器	315	41.27	185	185	未进入负面清单	否	无	
1829	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	三块石变852三黄线长林村二组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1830	辽阳县供电分公司	下达河变8254东老线	下达河变8254东老线	东风变244东老线下达河一组A变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1831	辽阳县供电分公司	兰家变257兰洋线	兰家变257兰洋线	兰家变257兰洋线洋湖一组变压器	30	26.67	22	22	未进入负面清单	否	无	
1832	辽阳县供电分公司	屯南变3256双庙线	屯南变3256双庙线	耿家分59左分#2变压器	30	33.33	20	20	未进入负面清单	否	无	
1833	辽阳县供电分公司	屯南变3256双庙线	屯南变3256双庙线	耿家分#80变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
1834	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	三块石变852三黄线马丰三组大棚台区变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1835	辽阳县供电分公司	屯南变3256双庙线	屯南变3256双庙线	耿家分63右分#9变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1836	辽阳县供电分公司	屯南变3262千山线	屯南变3262千山线	屯南变3262千山线千山线16支线#2变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
1837	辽阳县供电分公司	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线黄黄线主干78#二台子村东地号变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1838	辽阳县供电分公司	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线黄金二组分1#黄金村二组变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
1839	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	三块石变856三水线沙岗村四组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1840	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	三块石变852三黄线西泗村台区变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1841	辽阳县供电分公司	河栏变346河北线	河栏变346河北线	河栏变346河北线上卜村五组变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1842	辽阳县供电分公司	河栏变346河北线	河栏变346河北线	河栏变346河北线上卜村三组变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
1843	辽阳县供电分公司	河栏变346河北线	河栏变346河北线	河栏变346河北线上卜村六组变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
1844	辽阳县供电分公司	河栏变346河北线	河栏变346河北线	河栏变346河北线鸡鸣六组南山变压器	100	4.00	96	96	未进入负面清单	否	无	

1845	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线娘城子分16#南甸村一组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1846	辽阳县供电分公司	河栏变8356河麻线	河栏变8356河麻线	河栏变348河麻线下麻屯一组三表变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1847	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线詹家三组变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
1848	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线中仆村二组变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
1849	辽阳县供电分公司	胜利变11580穆家线	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线东木三组四组变压器	160	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1850	辽阳县供电分公司	胜利变11580穆家线	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线南木村二组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1851	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线大东村变压器	10	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1852	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线周家村三组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1853	辽阳县供电分公司	黄泥洼变256黄西线	黄泥洼变256黄西线	黄泥洼变256黄西线龙湾分36#龙湾二组变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
1854	辽阳县供电分公司	黄泥洼变256黄西线	黄泥洼变256黄西线	黄泥洼变256黄西线龙湾分16#关口门村台变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1855	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线鱼窖村五组变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
1856	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线乔坨村二组变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
1857	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线大背村一组变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
1858	辽阳县供电分公司	小屯变446小工一线	小屯变446小工一线	小屯变446小工一线北雪村五组变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1859	辽阳县供电分公司	小屯变446小工一线	小屯变446小工一线	小屯变446小工一线南雪沟里分歧29#变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1860	辽阳县供电分公司	小屯变446小工一线	小屯变446小工一线	小屯变446小工一线南雪石咀子分歧35#变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
1861	辽阳县供电分公司	下达河变8254东老线	下达河变8254东老线	东风变244东老线高峰一组变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1862	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	三块石变842三张线张家村三组变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
1863	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	三块石变842三张线南坨村三组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

1864	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线鸡爪二组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1865	辽阳县供电分公司	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线王家四组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1866	辽阳县供电分公司	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线西沟十二组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1867	辽阳县供电分公司	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线庙沟十组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1868	辽阳县供电分公司	刘二变442刘北线	刘二变442刘北线	刘二变442刘北线朱家三组分04#变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
1869	辽阳县供电分公司	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线甜水十组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1870	辽阳县供电分公司	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线李家六组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1871	辽阳县供电分公司	刘二变464刘发线	刘二变464刘发线	开发变858开镇线东卜村6组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1872	辽阳县供电分公司	刘二变444刘开线	刘二变444刘开线	开发变858开镇线信用社分1#中心6号变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1873	辽阳县供电分公司	开发变858开镇线	开发变858开镇线	开发变858开镇线农行家属楼变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
1874	辽阳县供电分公司	刘二变448刘山线	刘二变448刘山线	刘二变460刘镇线后卜村中变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1875	辽阳县供电分公司	后堡变18746后孟甲线	后堡变18746后孟甲线	刘二变460刘镇线彭辉物业变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1876	辽阳县供电分公司	后堡变18746后孟甲线	后堡变18746后孟甲线	刘二变460刘镇线辉皇明居3变压器	315	80.63	61	61	未进入负面清单	否	无	
1877	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线韩家五组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1878	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线庙东三组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1879	辽阳县供电分公司	后堡变18748后孟乙线	后堡变18748后孟乙线	刘二变460刘镇线孟甲11组后变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1880	辽阳县供电分公司	向阳变646向林线	向阳变646向林线	向阳变646向林线国管16号变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1881	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田六组分歧11#新建变台3台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
1882	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧5组新建变台28#台区机井通变	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	

1883	辽阳县供电分公司	柳壕变8552柳小线	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线卫生院宿舍楼变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1884	辽阳县供电分公司	高庄变10056高镇线	高庄变10056高镇线	小张变151小刘线义和三组变压器	400	59.25	163	163	未进入负面清单	否	无	
1885	辽阳县供电分公司	立开变457立开线	立开变457立开线	立开变455立开线兴隆新照明变压器	400	77.00	92	92	未进入负面清单	否	无	
1886	辽阳县供电分公司	立开变454立榆线	立开变454立榆线	立开变454立榆线立开一组变压器	400	71.00	116	116	未进入负面清单	否	无	
1887	辽阳县供电分公司	向阳变1664向管线	向阳变1664向管线	向阳变644向管线安庄五组变压器	400	95.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
1888	辽阳县供电分公司	麻屯变10356麻上线	麻屯变10356麻上线	河栏变348河麻线上老村五组变压器	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
1889	辽阳县供电分公司	麻屯变10354麻屯线	麻屯变10354麻屯线	河栏变348河麻线稠林村二组变压器	100	39.00	61	61	未进入负面清单	否	无	
1890	辽阳县供电分公司	麻屯变10356麻上线	麻屯变10356麻上线	河栏变348河麻线下老村九组变压器	100	21.00	79	79	未进入负面清单	否	无	
1891	辽阳县供电分公司	河栏变346河北线	河栏变346河北线	河栏变346河北线后台村二组变压器	200	55.50	89	89	未进入负面清单	否	无	
1892	辽阳县供电分公司	吉洞变7464吉北线	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线吉洞礼备村五组变压器	100	78.00	22	22	未进入负面清单	否	无	
1893	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	三块石变844三老线刘坨村四组变压器	200	90.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
1894	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村水田分歧8#新建变台7#台区机井通变	50	66.00	17	17	未进入负面清单	否	无	
1895	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧2#新建变台4台区机井通变压	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
1896	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	10kV三张线唐马寨村二、七组井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
1897	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	三老线刘坨村一组光伏A台变压器	200	20.00	160	160	未进入负面清单	否	无	
1898	辽阳县供电分公司	小北河变344小林线	小北河变344小林线	小北河变344小林线小北河十组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1899	辽阳县供电分公司	小北河变344小林线	小北河变344小林线	小北河变344小林线西月河一组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1900	辽阳县供电分公司	小北河变344小林线	小北河变344小林线	小北河变344小林线通气湾二组变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1901	辽阳县供电分公司	胜利变11580穆家线	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线胜利村二三组变压器	400	88.25	47	47	未进入负面清单	否	无	

1902	辽阳县供电分公司	胜利变11580穆家线	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线接官村一组变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1903	辽阳县供电分公司	小北河变344小林线	小北河变344小林线	小北河变344小林线小林村一组变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1904	辽阳县供电分公司	小北河变344小林线	小北河变344小林线	小北河变344小林线西月河六组变压器	200	65.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
1905	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线树林村四组	400	74.75	101	101	未进入负面清单	否	无	
1906	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线将军房二组	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1907	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线杏树坨四组	200	90.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
1908	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	穆喜线唐马寨村六、十一组1机井通	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
1909	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	10kV三唐线乔坨子村3组乔有发 (1)电井机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
1910	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	乔坨二组光伏A台区	400	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
1911	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村水田分歧8#新建变台5#台区机井通变	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
1912	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线黄坨子村黄坨七组分歧新建变台3#台区机井	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
1913	辽阳县供电分公司	小北河变353小相线	小北河变353小相线	小北河变353小相线街道38变压器	200	78.00	44	44	未进入负面清单	否	无	
1914	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线代耳湾村6号水田电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
1915	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套电井分歧82#新建变台1#台区机井通变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
1916	辽阳县供电分公司	小北河变7378小张线	小北河变7378小张线	小北河变342小张线通气湾六组变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1917	辽阳县供电分公司	小张变146小双线	小张变146小双线	刘三家子村南台	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1918	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台10#台区机井通变	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
1919	辽阳县供电分公司	小北河变353小相线	小北河变353小相线	小北河变353小相线新市场小区住宅	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1920	辽阳县供电分公司	胜利变11580穆家线	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线东穆一二组照明变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

1921	辽阳县供电分公司	后堡变18748后孟乙线	后堡变18748后孟乙线	孟甲水田线孟甲村孟甲水田5#新建3台区机井变压器	50	74.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
1922	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	10kV三张线刘坨子村6组王尚辉电井机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
1923	辽阳县供电分公司	东喻变754东林线	东喻变754东林线	东喻变754东林线闵栏子变压器	80	81.25	15	15	未进入负面清单	否	无	
1924	辽阳县供电分公司	刘二变444刘开线	刘二变444刘开线	开发变858开镇线信用社分01#兴华钢厂变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1925	辽阳县供电分公司	后堡变18746后孟甲线	后堡变18746后孟甲线	刘二变460刘镇线9右4国管变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1926	辽阳县供电分公司	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线刘二堡万家街变压器	400	96.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1927	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村主干30#新建变台1台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
1928	辽阳县供电分公司	大屯变15668小镇线	大屯变15668小镇线	大屯变668小镇线国管一号变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1929	辽阳县供电分公司	屯南变3262千山线	屯南变3262千山线	屯南变3262千山线千山线#32变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1930	辽阳县供电分公司	屯南变3252物业线	屯南变3252物业线	物业线12#变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1931	辽阳县供电分公司	大屯变15644小城线	大屯变15644小城线	小屯变446小工一线工业线3右11#台区变压器	160	70.00	48	48	未进入负面清单	否	无	
1932	辽阳县供电分公司	兰家变257兰洋线	兰家变257兰洋线	兰家变257兰洋线洋湖三组变压器	20	10.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
1933	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线詹家二组变压器	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
1934	辽阳县供电分公司	黄泥洼变252街道线	黄泥洼变252街道线	黄泥洼变252街道线街道线主干09#黄泥洼四组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1935	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	三块石变852三黄线长林村九组变压器	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
1936	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	三块石变842三张线张家村四组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1937	辽阳县供电分公司	黑牛变762黑牛线	黑牛变762黑牛线	黑牛变762黑牛线向阳大队台区变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1938	辽阳县供电分公司	下达河变8254东老线	下达河变8254东老线	东风变244东老线老爷岭三组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1939	辽阳县供电分公司	下达河变8254东老线	下达河变8254东老线	东风变244东老线站前村变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

1940	辽阳县供电分公司	兰家变257兰洋线	兰家变257兰洋线	兰家变257兰洋线洋湖二组变压器	50	12.00	44	44	未进入负面清单	否	无	
1941	辽阳县供电分公司	屯南变3262千山线	屯南变3262千山线	千山线16支线#4变压器	400	52.00	192	192	未进入负面清单	否	无	
1942	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村七组李纯久井台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
1943	辽阳县供电分公司	河栏变346河北线	河栏变346河北线	河栏变346河北线鸡鸣村一组北变压器	10	40.00	6	6	未进入负面清单	否	无	
1944	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线老背河四组大棚变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1945	辽阳县供电分公司	屯南变3256双庙线	屯南变3256双庙线	耿家分34左2#变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1946	辽阳县供电分公司	屯南变3256双庙线	屯南变3256双庙线	耿家分68左分#11变压器	200	47.50	105	105	未进入负面清单	否	无	
1947	辽阳县供电分公司	屯南变3256双庙线	屯南变3256双庙线	耿家分101右1变压器	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
1948	辽阳县供电分公司	屯南变3262千山线	屯南变3262千山线	屯南变/千山线（新）/16#左/2#	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1949	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	三块石变856三水线刁家村四组变压器	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
1950	辽阳县供电分公司	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线伙仓村分03#变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1951	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	三块石变856三水线沙岗村七组变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1952	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	三块石变852三黄线蚂蜂村四组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1953	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	三块石变852三黄线蚂蜂村五组变压器	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
1954	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	三块石变852三黄线黄坨村九组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1955	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	三块石变852三黄线长林村十组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1956	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	三块石变852三黄线长林村四组变压器	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
1957	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	三块石变852三黄线长林村七组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1958	辽阳县供电分公司	河栏变346河北线	河栏变346河北线	河栏变346河北线大甸村一祖变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1959	辽阳县供电分公司	河栏变346河北线	河栏变346河北线	河栏变346河北线二道村委会变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

1960	辽阳县供电分公司	河栏变346河北线	河栏变346河北线	河栏变346河北线黄岗村三道河变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1961	辽阳县供电分公司	河栏变346河北线	河栏变346河北线	河栏变346河北线亮甲委会一组变压器	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
1962	辽阳县供电分公司	河栏变346河北线	河栏变346河北线	河栏变346河北线鸡鸣村三组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1963	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线排南线主干42#左分07#南甸村六组变	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
1964	辽阳县供电分公司	麻屯变10356麻上线	麻屯变10356麻上线	河栏变348河麻线中老村五组变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1965	辽阳县供电分公司	麻屯变10356麻上线	麻屯变10356麻上线	河栏变348河麻线下老村六组变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1966	辽阳县供电分公司	麻屯变10356麻上线	麻屯变10356麻上线	河栏变348河麻线算盘村五组变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1967	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线食品收购站变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1968	辽阳县供电分公司	胜利变11580穆家线	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线胜利二组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1969	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线周家村一组变压器	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
1970	辽阳县供电分公司	胜利变11580穆家线	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线北木村灯变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1971	辽阳县供电分公司	响山变10278响西线	响山变10278响西线	响山变278响西线梨树沟变压器	100	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	
1972	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线乔坨村三组A变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1973	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线老背村一组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1974	辽阳县供电分公司	大屯变15644小城线	大屯变15644小城线	小屯变448小八线小高城分7#变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1975	辽阳县供电分公司	小屯变448小八线	小屯变448小八线	水峪村分03变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1976	辽阳县供电分公司	下达河变8254东老线	下达河变8254东老线	东风变244东老线下达河6组变压器	100	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
1977	辽阳县供电分公司	下达河变8254东老线	下达河变8254东老线	东风变244东老线乡政府住宅变压器	100	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
1978	辽阳县供电分公司	后堡变18746后孟甲线	后堡变18746后孟甲线	刘二变460刘镇线河北一组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1979	辽阳县供电分公司	后堡变18748后孟乙线	后堡变18748后孟乙线	刘二变460刘镇线孟甲6组变压器	100	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	

1980	辽阳县供电分公司	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线王家六组变压器	100	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
1981	辽阳县供电分公司	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线河沿七组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1982	辽阳县供电分公司	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线甜水九组变压器	100	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
1983	辽阳县供电分公司	刘二变442刘北线	刘二变442刘北线	刘二变442刘北线后卜村西北变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1984	辽阳县供电分公司	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线李家二组变压器	100	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
1985	辽阳县供电分公司	刘二变464刘发线	刘二变464刘发线	开发变858开镇线东卜54#变压器	100	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
1986	辽阳县供电分公司	黑牛变762黑牛线	黑牛变762黑牛线	黑牛变762黑牛线向阳新区变压器	125	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1987	辽阳县供电分公司	黑牛变762黑牛线	黑牛变762黑牛线	黑牛变762黑牛线黑牛村照明二组变压器	160	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1988	辽阳县供电分公司	刘二变464刘发线	刘二变464刘发线	开发变858开镇线东卜56#变压器	100	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
1989	辽阳县供电分公司	唐马变16350唐河二线	唐马变16350唐河二线	河南变353河西二线前杜3组04#变压器	100	23.00	77	77	未进入负面清单	否	无	
1990	辽阳县供电分公司	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线	刘二变460刘镇线记地房地产变压器	100	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
1991	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线湾沟四组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1992	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线水泉一组变压器	100	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
1993	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线湾沟六组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1994	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线台子一组变压器	200	33.00	134	134	未进入负面清单	否	无	
1995	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线代耳湾村30号水田电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
1996	辽阳县供电分公司	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线先得月二期公网变台2号变	250	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
1997	辽阳县供电分公司	柳壕变8552柳小线	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线川城村大棚5#变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
1998	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	三块石变844三老线康明村八组大棚变压器	50	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
1999	辽阳县供电分公司	后堡变18746后孟甲线	后堡变18746后孟甲线	刘二变460刘镇线山东村变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

2000	辽阳县供电分公司	刘二变464刘发线	刘二变464刘发线	开发变858开镇线东卜31左2变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2001	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村主干30#新建变台2台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2002	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	10kV三唐线老背河村六组李丙成井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2003	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	10kV三唐线老背河村一组吕明忠井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2004	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	10kV三沙线长林子村三沙线7#新建变台1台区机井通变压	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2005	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	10kV三唐线老背河村四组徐广波井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2006	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	10kV三唐线老背河村五、六组徐显涛井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2007	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	10kV三唐线老背河村六组杨先礼井1台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2008	辽阳县供电分公司	黄泥洼变252街道线	黄泥洼变252街道线	黄泥洼五组新台变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2009	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线大西一组变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2010	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套二组电井分歧45#新建变台1台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2011	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套二组电井分歧6#新建变台1台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2012	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套一组电井分歧2#新建变台1台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2013	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套二组电井分歧14#新建变台1台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2014	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套二组电井分歧14#新建变台2台区机井通变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2015	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套一组分歧6#新建变台1台区机井通	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
2016	辽阳县供电分公司	立开变454立榆线	立开变454立榆线	西王南照明变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

2017	辽阳县供电分公司	后堡变18764后南线	后堡变18764后南线	刘二变458刘南线陆家村变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2018	辽阳县供电分公司	后堡变18764后南线	后堡变18764后南线	刘二变458刘南线前杜4组变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2019	辽阳县供电分公司	后堡变18764后南线	后堡变18764后南线	刘二变458刘南线王家56组变压器	400	66.00	136	136	未进入负面清单	否	无	
2020	辽阳县供电分公司	后堡变18764后南线	后堡变18764后南线	刘二变458刘南线王家7组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2021	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村水田分歧8#新建变台1#台区机井通变	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2022	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村水田分歧8#新建变台2#台区机井通变	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2023	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村水田分歧8#新建变台3#台区机井通变	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2024	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村水田分歧8#新建变台4#台区机井通变	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2025	辽阳县供电分公司	小张变146小双线	小张变146小双线	小张变146小双线付庄照明变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2026	辽阳县供电分公司	黑牛变761土台线	黑牛变761土台线	黑牛变761土台线杨林照明东变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2027	辽阳县供电分公司	立开变454立榆线	立开变454立榆线	立开变454立榆线立开南照明变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2028	辽阳县供电分公司	寒岭变6564孤邱线	寒岭变6564孤邱线	寒岭变548孤邱线孤邱线主干110#韩王三组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
2029	辽阳县供电分公司	后堡变18764后南线	后堡变18764后南线	刘二变458刘南线王家八组变压器	200	86.00	28	28	未进入负面清单	否	无	
2030	辽阳县供电分公司	高庄变10056高镇线	高庄变10056高镇线	小刘线义和分28#新建2机井变压器	50	64.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
2031	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村北教电井分歧新建变台1台区机井通变	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2032	辽阳县供电分公司	高庄变10056高镇线	高庄变10056高镇线	10kV刘南线河南村34#新建变台1台区机井通变压器	50	64.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
2033	辽阳县供电分公司	高庄变10056高镇线	高庄变10056高镇线	10kV义和水田分义和村10#新建1#井机井通变压器	50	74.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
2034	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村二组王长云井台区机井通变压器	50	90.00	5	5	未进入负面清单	否	无	
2035	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村二组吕凤良井台区机井通变压器	50	90.00	5	5	未进入负面清单	否	无	

2036	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村二组张宝军井2台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2037	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村二组刘春国井台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2038	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村二组张庆云井台区机井通变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2039	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村三组刘福权井台区机井通变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2040	辽阳县供电分公司	小赵台变18656赵安线	小赵台变18656赵安线	小张变146小双线方双二组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2041	辽阳县供电分公司	小赵台变18656赵安线	小赵台变18656赵安线	小张变146小双线方双一组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2042	辽阳县供电分公司	小张变146小双线	小张变146小双线	小张变146小双线郎二屯北变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2043	辽阳县供电分公司	小赵台变18656赵安线	小赵台变18656赵安线	小张变146小双线朱家七八组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2044	辽阳县供电分公司	小张变146小双线	小张变146小双线	小张变146小双线下洼二组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2045	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套一组电井分歧终端新建变台1台区机井通变压器	50	20.00	40	40	未进入负面清单	否	无	
2046	辽阳县供电分公司	柳壕变8558柳西线	柳壕变8558柳西线	10kV柳下线罗套村罗套一组电井分歧终端新建变台2台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2047	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村西腰电井分歧4#新建变台1台区机井通	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2048	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧3#新建变台3#台区机井通变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2049	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村柳西主干137#杆新建变台1台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2050	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧7#新建变台1#台区机井通变压器	50	20.00	40	40	未进入负面清单	否	无	
2051	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套一组分歧6#新建变台2台区机井通	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	

2052	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	罗套村10kV柳下线罗套2组电井分歧18#新建变台1#台区机井通变压器	50	20.00	40	40	未进入负面清单	否	无	
2053	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧17#台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2054	辽阳县供电分公司	小赵台变18656赵安线	小赵台变18656赵安线	小张变146小双线尤庄2变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2055	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村三组金志刚井台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2056	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村二组吕晓彬井台区机井通变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
2057	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村五组高忠文井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2058	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村九队新建变台4#机台区井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2059	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	三块石变856三水线沙岗村五组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
2060	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三块石线蚂蜂村三块石水田分歧13#新建变台2台区机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2061	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三块石线蚂蜂村三块石水田分歧2#新建变台1台区机井通变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2062	辽阳县供电分公司	立开变443立大线	立开变443立大线	颢华工业园综合台	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2063	辽阳县供电分公司	小张变158小钢线	小张变158小钢线	常庄花卉综合台区	200	80.00	40	40	未进入负面清单	否	无	
2064	辽阳县供电分公司	穆家变8650穆鲁线	穆家变8650穆鲁线	10kV穆鲁线黄青村四号电井机井通变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
2065	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	穆喜线唐马寨村七、九组机井通	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
2066	辽阳县供电分公司	穆家变8650穆鲁线	穆家变8650穆鲁线	10kV穆鲁线黄青村一号电井机井通变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
2067	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	穆喜线新台子村二号机井通	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
2068	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	穆喜线接官村一号机井通	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
2069	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	穆喜线接官村三号机井通	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	

2070	辽阳县供电分公司	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线	10kV柳小线青鱼湾村军队地三组电井机井通变压器	100	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
2071	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村二组张庆福井台区机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2072	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村三组董金福井台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2073	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村一组曹金福井台区机井通变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
2074	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村二组刘磊井台区机井通变压器	50	90.00	5	5	未进入负面清单	否	无	
2075	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村一组刘春宝井台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2076	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村三组于兴权井2台区机井通变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2077	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村一组郭志发井台区机井通变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2078	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三块石线蚂蜂村主干76#新建变台2台区机井通变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2079	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	穆喜线唐马寨村二、五组机井通	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
2080	辽阳县供电分公司	小张变158小钢线	小张变158小钢线	常庄电井台区变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2081	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	穆喜线唐马寨村七组2机井通	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
2082	辽阳县供电分公司	穆家变8668穆民线	穆家变8668穆民线	10kV穆鲁线黄青村六号电井机井通变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
2083	辽阳县供电分公司	穆家变8668穆民线	穆家变8668穆民线	10kV穆鲁线黄青村五号电井机井通变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
2084	辽阳县供电分公司	穆家变8650穆鲁线	穆家变8650穆鲁线	10kV穆鲁线黄青村二号电井机井通变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
2085	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	穆喜线唐马寨村三组1机井通	200	25.00	150	150	未进入负面清单	否	无	
2086	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田六组分歧12#新建变台1台区机井通变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
2087	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	蚂蜂水田六组分歧14#新建变台1台区机井通变压器10kV三黄线蚂蜂村	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	

2088	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村一组田富玉井台区机井通变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2089	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村一组温井力井3台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2090	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村三组温景力井3台区机井通变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2091	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村一组温井力井1台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2092	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村三组温景力井4台区机井通变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2093	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村一组黄文革井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2094	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	10kV三唐线老背河村一组邹忠文井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2095	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧2#新建变台3台区机井通变压	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2096	辽阳县供电分公司	小北河变346小郭线	小北河变346小郭线	10kV小郭线龙湾村龙湾家西电井机井通变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
2097	辽阳县供电分公司	小北河变346小郭线	小北河变346小郭线	10kV小龙线将军房村于房岗电井机井通变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
2098	辽阳县供电分公司	小北河变346小郭线	小北河变346小郭线	10kV小郭线树林子村西沙包2#电井机井通变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
2099	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村六组詹力井台区机井通变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
2100	辽阳县供电分公司	穆家变8650穆鲁线	穆家变8650穆鲁线	10kV穆喜线鲁家村六号电井机井通变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
2101	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线六弓台村10号电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2102	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧16#新建变台1#台区机井通2#变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2103	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线锅坑村3号电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2104	辽阳县供电分公司	吉洞变7464吉北线	吉洞变7464吉北线	兴隆七组	400	75.00	100	100	未进入负面清单	否	无	
2105	辽阳县供电分公司	小赵台变18656赵安线	小赵台变18656赵安线	小张变146小双线蛤蜊三组变压器	400	70.50	118	118	未进入负面清单	否	无	
2106	辽阳县供电分公司	小赵台变18656赵安线	小赵台变18656赵安线	小张变146小双线蛤蜊一组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

2107	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线翁家五组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2108	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村水田分歧8#新建变台6#台区机井通变	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2109	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村水田分歧13#新建变台1#台区机井通变	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2110	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧2#新建变台6台区机井通变压	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2111	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧2#新建变台7台区机井通变压	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2112	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村水田分歧8#新建变台9#台区机井通变	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2113	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村水田分歧10#新建变台2#台区机井通变	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2114	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村水田分歧8#新建变台16#台区机井通变	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2115	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	10kV三唐线乔坨子村4组乔有发 (1)电井机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2116	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	10kV三唐线大背村1组电井机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2117	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	10kV三唐线大背村7组（1）电井机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2118	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	10kV三唐线大背村6组（1）电井机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2119	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	10kV三唐线乔坨子村4组乔有发(2)电井机井通变压器	100	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
2120	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	穆喜线唐马寨村十一组机井通	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
2121	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	穆喜线唐马寨村八组肖俊涛机井通	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2122	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线黄坨子村大棚子分歧新建变台4#台区机井通	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2123	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	10kV三黄线长林子村长林子水田分歧14#新建变台1台区机井通变压器	50	46.00	27	27	未进入负面清单	否	无	
2124	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线长林子村主干线路新建变台1#台区机井通变	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2125	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线长林子村蚂蜂六组分歧新建变台7#台区机井	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	

2126	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线长林子村分歧新建变台2#台区机井通变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2127	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村长林子七组大鹏新建变台1#台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2128	辽阳县供电分公司	黄泥洼变252街道线	黄泥洼变252街道线	黄泥洼变252街道线医院分04#黄泥洼一组变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2129	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村一组赵维百井1台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2130	辽阳县供电分公司	三块石变8847三翟线	三块石变8847三翟线	10kV三老线翟家村一组赵同德井2台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2131	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村一组苗兆林井台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2132	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村一组董连放井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2133	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	10kV三唐线老背河村六组杨先礼井2台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2134	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村三组温艳臣井台区机井通变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2135	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村三组温景力井2台区机井通变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2136	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田六组分歧3#新建变台1台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2137	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田六组分歧3#新建变台2台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2138	辽阳县供电分公司	三块石变8847三翟线	三块石变8847三翟线	10kV三翟线鱼窖子村八组井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2139	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	10kV三水线沙岗子村三组修宝瑞井台区机井通变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
2140	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	10kV三张线南坨子村一组谢宏振井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2141	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	10kV三唐线老背河村三组徐显波井1台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2142	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	10kV三张线南坨子村二组井2台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2143	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	10kV三唐线老背河村三组徐显栋井1台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	

2144	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	10kV三张线南坨子村二组陈永清井1台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2145	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	10kV三张线南坨子村二组陈永清井2台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2146	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	10kV三张线南坨子村三组陈宏峰井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2147	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	穆喜线郑家厂村一号机井通	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
2148	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	穆喜线郑家厂村水利站机井通	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
2149	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	穆喜线南台口村二号机井通	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
2150	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套3组电井分歧5#新建变台4#台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2151	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧25#新建变台3#台区机井通变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2152	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧1#新建变台1台区机井通变压	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2153	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧2#新建变台1台区机井通变压	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2154	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	三块石变852三黄线黄坨村六组B变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2155	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	三块石变852三黄线蚂蜂村二组变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2156	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田六组分歧2#新建变台1台区机井通变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
2157	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧2#新建变台5台区机井通变压	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2158	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村新建变台台区机井通变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2159	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田六组分歧11#新建变台1台区机井通变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
2160	辽阳县供电分公司	穆家变8644穆古线	穆家变8644穆古线	10kV穆古线曾家村曾家电井分歧16#新建变台1台区机井通#2变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	

2161	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村六组王占中井台区机井通变压器	100	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
2162	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村七组杨秀东井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2163	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村五组高横井台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2164	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	10kV小龙线蒲河村郭家蒲河东南电井机井通变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
2165	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	10kV小龙线树林子村花园地电井机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2166	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	10kV小龙线蒲河村波浪坨西地2井机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2167	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	10kV小郭线树林子村西稻田电井机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2168	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	10kV小龙线蒲河村波浪坨西地1井机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2169	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村三组于兴宏井台区机井通变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
2170	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村三组于兴州井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2171	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村六组王亮井井台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2172	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村六组王安喜井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2173	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村七组富英业井台区机井通变压器	50	90.00	5	5	未进入负面清单	否	无	
2174	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村七组关凯井台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2175	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村七组李纯栋井台区机井通变压器	50	20.00	40	40	未进入负面清单	否	无	
2176	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线马泉村4号电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2177	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线代耳湾村9号水田电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2178	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线代耳湾村7号水田电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2179	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线代耳湾村8号水田电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

2180	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	10kV三唐线老背河村六组杨振井台区 机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2181	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	10kV三唐线老背河村四组曾凡良井台区机井通变压器	50	56.00	22	22	未进入负面清单	否	无	
2182	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	10kV三唐线老背河村四组徐广伟井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2183	辽阳县供电分公司	下达河变8254东老线	下达河变8254东老线	东风变244东老线东新三组变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2184	辽阳县供电分公司	下达河变8254东老线	下达河变8254东老线	东风变244东老线东新堡四组变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2185	辽阳县供电分公司	小赵台变18656赵安线	小赵台变18656赵安线	小张变146小双线红老变压器	315	56.51	137	137	未进入负面清单	否	无	
2186	辽阳县供电分公司	小赵台变18656赵安线	小赵台变18656赵安线	小张变146小双线许老变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2187	辽阳县供电分公司	小赵台变18656赵安线	小赵台变18656赵安线	小张变146小双线乌龙台变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2188	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村一组郭印库井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2189	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村一组赵同佣井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2190	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	10kV三唐线老背河村一组黄德财井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2191	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村一组苗阳生井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2192	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	10kV三唐线老背河村一组黄志国井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2193	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村一组苗占生井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2194	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村六组温景力井3台区机井通变压器	50	20.00	40	40	未进入负面清单	否	无	
2195	辽阳县供电分公司	三块石变8847三翟线	三块石变8847三翟线	10kV三老线翟家村五组温景力井6台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2196	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	三组徐宝义井台区机井通变压器10kV三老线翟家村	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2197	辽阳县供电分公司	穆家变8668穆民线	穆家变8668穆民线	10kV穆民线古树村古树分歧106#新建变台2台区机井通变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	

2198	辽阳县供电分公司	穆家变8668穆民线	穆家变8668穆民线	10kV穆古线曾家村曾家二组井分歧4#新建变台1台区机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2199	辽阳县供电分公司	穆家变8668穆民线	穆家变8668穆民线	10kV穆古线曾家村曾家一组井分歧8#新建变台1台区机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2200	辽阳县供电分公司	穆家变8668穆民线	穆家变8668穆民线	10kV穆民线曾家村南石界井分歧21#新建变台1台区机井	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2201	辽阳县供电分公司	后堡变18764后南线	后堡变18764后南线	10kV刘南线王家村南三家子17+1#新建变台1台区机井通变压器	50	64.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
2202	辽阳县供电分公司	小北河变346小郭线	小北河变346小郭线	10kV小郭线西坝外1#台机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2203	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田六组分歧11#新建变台2台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2204	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田六组分歧11#新建变台5台区机井通变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2205	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田六组分歧11#新建变台4台区机井通变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2206	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田六组分歧11#新建变台6台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2207	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田六组分歧11#新建变台7台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2208	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田六组分歧11#新建变台8台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2209	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田六组分歧11#新建变台9台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2210	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田分岐10#新建变台1台区机井	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2211	辽阳县供电分公司	向阳变646向林线	向阳变646向林线	向阳变646向林线二建住宅变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

2212	辽阳县供电分公司	向阳变646向林线	向阳变646向林线	向阳变646向林线工会变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2213	辽阳县供电分公司	黑牛变762黑牛线	黑牛变762黑牛线	黑牛变762黑牛线向阳村变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2214	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	10kV三张线唐马寨村一组刘艳山井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2215	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	10kV三张线唐马寨村十一组石奎元井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2216	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	10kV三张线唐马寨村一、八组井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2217	辽阳县供电分公司	三块石变8847三翟线	三块石变8847三翟线	10kV三老线翟家村二组张德强井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2218	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线唐马寨村六组王少阳井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2219	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村三组董志祥井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2220	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	10kV三唐线老背河村五组杨先广井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2221	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村三组温景力井1台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2222	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村三组徐天路井台区机井通变压器	50	30.00	35	35	未进入负面清单	否	无	
2223	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	10kV三唐线老背河村六组杨东井台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2224	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	10kV三张线唐马寨村六、十一组井台区机井通变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2225	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂七组13#新建变台1台区机井通变	50	20.00	40	40	未进入负面清单	否	无	
2226	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂七组13#新建变台2台区机井通变	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2227	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂七组13#新建变台3台区机井通变	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2228	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂七组13#新建变台5台区机井通变	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2229	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田地六组分歧11#新建变台1台区机井通变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2230	辽阳县供电分公司	小北河变7378小张线	小北河变7378小张线	小北河变342小张线兴隆台东刘家变压器	400	86.25	55	55	未进入负面清单	否	无	

2231	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线高家七组变压器	100	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
2232	辽阳县供电分公司	向阳变656向联线	向阳变656向联线	向阳变656向联线消防队住宅变压器	200	41.00	118	118	未进入负面清单	否	无	
2233	辽阳县供电分公司	向阳变656向联线	向阳变656向联线	向阳变656向联线四建住宅变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2234	辽阳县供电分公司	下达河变8252东上线	下达河变8252东上线	东风变242东上线下涧二组变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2235	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村五组高子清井台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2236	辽阳县供电分公司	穆家变8650穆鲁线	穆家变8650穆鲁线	10kV穆鲁线曾家村横道二组水田分歧10#新建变台1台区机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2237	辽阳县供电分公司	小北河变346小郭线	小北河变346小郭线	10kV小郭线树林子村河北地电井机井通变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
2238	辽阳县供电分公司	小北河变346小郭线	小北河变346小郭线	10kV小郭线龙湾村西花角电井机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2239	辽阳县供电分公司	穆家变8668穆民线	穆家变8668穆民线	10kV穆民线古树村古树分歧106#新建变台1台区机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2240	辽阳县供电分公司	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线	10kV小唐线三棵树村前三棵树电井机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2241	辽阳县供电分公司	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线	10kV小唐线三棵树村后三棵树电井机井通变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
2242	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	10kV小龙线蒲河村孙家蒲河电井机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2243	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	10kV小龙线蒲河村王蒲河东电井机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2244	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村一组郭志海井台区机井通变压器	50	90.00	5	5	未进入负面清单	否	无	
2245	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村一组刘春楼井台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2246	辽阳县供电分公司	小北河变7378小张线	小北河变7378小张线	10kV小张线张家村老点电井机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2247	辽阳县供电分公司	小北河变7378小张线	小北河变7378小张线	10kV小张线张家村大水缸电井机井通变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
2248	辽阳县供电分公司	小北河变7378小张线	小北河变7378小张线	10kV小张线张家村顺道子电井机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	

2249	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村五组温景力井4台区机井通变压器	50	20.00	40	40	未进入负面清单	否	无	
2250	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村三组温景力井6台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2251	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	10kV三张线唐马寨村三组孙腾义1台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2252	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	10kV三张线唐马寨村三组孙腾义4台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2253	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村四组温景力井1台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2254	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	10kV三张线唐马寨村三组孙腾义2台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2255	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村一组李长福井台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2256	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村三组温勇井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2257	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村二组杨维修军井台区机井通变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2258	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	三块石变844三老线刘坨村三组变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2259	辽阳县供电分公司	刘二变448刘山线	刘二变448刘山线	10kV山东水田分线山东村7#新建变台1机井通变压器	50	64.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
2260	辽阳县供电分公司	后堡变18748后孟乙线	后堡变18748后孟乙线	孟甲水田线孟甲村孟甲水田5#新建8台区机井变压器	50	74.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
2261	辽阳县供电分公司	寒岭变6542孤解线	寒岭变6542孤解线	宋家村七组	50	64.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
2262	辽阳县供电分公司	穆家变8644穆古线	穆家变8644穆古线	曾家电井分歧24#新建变台1台区机井通2#变压器10kV穆古线曾家村	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2263	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	穆喜线曹家二三组水田分2机井通	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2264	辽阳县供电分公司	穆家变8644穆古线	穆家变8644穆古线	10kV穆古线曾家村古树八组电井分歧9#新建变台1台区机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2265	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	穆喜线曹家二三组水田1机井通	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2266	辽阳县供电分公司	穆家变8668穆民线	穆家变8668穆民线	曾家电井分歧24#新建变台1台区机井通变压器10kV穆古	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	

2267	辽阳县供电分公司	穆家变8668穆民线	穆家变8668穆民线	10kV穆民线六间房村六间电井分歧3#新建变台1台区机井通变压器	200	25.00	150	150	未进入负面清单	否	无	
2268	辽阳县供电分公司	穆家变8644穆古线	穆家变8644穆古线	10kV穆古线曾家村曾家电井分歧16#新建变台1台区机井	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
2269	辽阳县供电分公司	穆家变8644穆古线	穆家变8644穆古线	10kV穆古线曾家村曾家电井分歧16#新建变台1台区机井通2#变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
2270	辽阳县供电分公司	后堡变18748后孟乙线	后堡变18748后孟乙线	孟甲水田线孟甲村孟甲水田5#新建12台区机井变压器	50	74.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
2271	辽阳县供电分公司	后堡变18748后孟乙线	后堡变18748后孟乙线	孟甲水田线孟甲村孟甲水田5#新建13台区机井变压器	100	37.00	63	63	未进入负面清单	否	无	
2272	辽阳县供电分公司	后堡变18748后孟乙线	后堡变18748后孟乙线	孟甲水田线孟甲村孟甲水田5#新建14台区机井变压器	50	74.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
2273	辽阳县供电分公司	高庄变10056高镇线	高庄变10056高镇线	义和水田分镇10#新建2#电井机井变压器	50	74.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
2274	辽阳县供电分公司	高庄变10056高镇线	高庄变10056高镇线	义和分歧铸件分6#薄草沟电井机井变压器	50	74.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
2275	辽阳县供电分公司	高庄变10056高镇线	高庄变10056高镇线	义和水田分1#大棚子新井机井通变压器	100	37.00	63	63	未进入负面清单	否	无	
2276	辽阳县供电分公司	高庄变10056高镇线	高庄变10056高镇线	穆民线古树分歧45#新建1台区机井变压器	50	74.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
2277	辽阳县供电分公司	向阳变1664向管线	向阳变1664向管线	向阳变644向管线国管8#变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2278	辽阳县供电分公司	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线李家七组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
2279	辽阳县供电分公司	刘二变448刘山线	刘二变448刘山线	刘二变460刘镇线后堡6左2台区变压器	160	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2280	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	乔坨村二组西	400	50.00	200	200	未进入负面清单	否	无	
2281	辽阳县供电分公司	小北河变346小郭线	小北河变346小郭线	10kV小郭线树林子村牛圈家南电井机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2282	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	10kV小郭线树林子村老稻田电井机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2283	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线长林子村长林四组水田分歧8#新建变台1台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2284	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线代耳湾村16号水田电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

2285	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线代耳湾村15号水田电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2286	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线代耳湾村12号水田电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2287	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线代耳湾村20号水田电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2288	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线六弓台村5号电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2289	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线马泉村马泉村8号电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2290	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线六弓台村7号电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2291	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线代耳湾村1号水田电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2292	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线代耳湾村2号3号电井机井通变压器	100	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
2293	辽阳县供电分公司	黄泥洼变252街道线	黄泥洼变252街道线	10kV排南线马泉村1号电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2294	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	10kV小龙线蒲河村蒲河老村北电井机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2295	辽阳县供电分公司	黄泥洼变256黄西线	黄泥洼变256黄西线	10kV黄西线西岔子村西岔子村1号电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2296	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	10kV小龙线蒲河村王坟北井机井通变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
2297	辽阳县供电分公司	黄泥洼变256黄西线	黄泥洼变256黄西线	10kV黄西线西岔子村西岔子村3号电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2298	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	10kV小龙线蒲河村大房后井机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2299	辽阳县供电分公司	黄泥洼变256黄西线	黄泥洼变256黄西线	10kV黄西线西岔子村西岔子村2号电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2300	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线代耳湾村22号水田电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2301	辽阳县供电分公司	黄泥洼变256黄西线	黄泥洼变256黄西线	10kV黄西线西岔子村西岔子村4号电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2302	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线代耳湾村19号水田电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2303	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线代耳湾村18号水田电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

2304	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线代耳湾村17号水田电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2305	辽阳县供电分公司	黄泥洼变256黄西线	黄泥洼变256黄西线	10kV黄西线西岔子村西岔子村5号电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2306	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线代耳湾村5号水田电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2307	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线代耳湾村13号水田电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2308	辽阳县供电分公司	刘二变464刘发线	刘二变464刘发线	开发变858开镇线东卜二道街变	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2309	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村五组高忠江井台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2310	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村五组高中华井台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2311	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村五组高忠安井台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2312	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村三组王长宝井台区机井通变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2313	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村二组董连武井2台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2314	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	10kV三唐线老背河村四组徐广伟井台区机井通2#变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2315	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	10kV三唐线老背河村五组徐显军井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2316	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂六组水田分3#新建变台2台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2317	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三块石线蚂蜂分歧61#新建变台1台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2318	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村二组何再峰井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2319	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三块石线蚂蜂分歧61#新建变台2台区机井通变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2320	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村二组解明义井1台区机井通变压器	50	20.00	40	40	未进入负面清单	否	无	
2321	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三块石线蚂蜂分歧61#新建变台3台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2322	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村一组温井力井2台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	

2323	辽阳县供电分公司	刘二变458刘南线	刘二变458刘南线	刘二变458刘南线西地西坝口变压器	400	34.00	264	264	未进入负面清单	否	无	
2324	辽阳县供电分公司	刘二变458刘南线	刘二变458刘南线	刘二变458刘南线西地一组分歧03#变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2325	辽阳县供电分公司	刘二变456刘柳线	刘二变456刘柳线	刘二变456刘柳线园林分歧05#变压器	400	62.00	152	152	未进入负面清单	否	无	
2326	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三块石线蚂蜂七组16#新建变台1#台区机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2327	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂七组18#新建变台1#机井通变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2328	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三块石线蚂蜂七组18#新建变台2#台区机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2329	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三块石线蚂蜂七组20#新建变台1#台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2330	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三块石线蚂蜂七组25#新建变台1#台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2331	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三块石线蚂蜂七组26#新建变台1#台区机井通变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
2332	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧5组新建变台1#台区机井通变	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2333	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧34#新建变台1#台区机井通变	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2334	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧36#新建变台1#台区机井通变	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2335	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧5组21#新建变台1#台区井通变	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2336	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧5组26#新建变台1#台区机井通变压器	50	48.00	26	26	未进入负面清单	否	无	
2337	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧5组新建变台31#台区机井通变	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2338	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧5组24#新建变台2#台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2339	辽阳县供电分公司	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线房身泡六组变压器	400	65.75	137	137	未进入负面清单	否	无	
2340	辽阳县供电分公司	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线郭家村二组变压器	400	86.50	54	54	未进入负面清单	否	无	

2341	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村六组富乃海井台区机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2342	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村七组刁吉德井台区机井通变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2343	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村七组富武业井台区机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2344	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村七组徐福绵井台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2345	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村三组王清春井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2346	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村三组周尚军井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2347	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村三组高明井台区机井通变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2348	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村六组王占武井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2349	辽阳县供电分公司	小北河变7378小张线	小北河变7378小张线	10kV小张线张家村北台家北电井机井通变压器	100	70.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2350	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村二组吕晓红井台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2351	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会变047八西线宽厂一组台区变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2352	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台5#台区机井通变	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2353	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台6#台区机井通变	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2354	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台7#台区机井通变	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2355	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台9#台区机井通变	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2356	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台12#台区机井通变	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2357	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三水线蚂蜂村主干16#新建变台1台区机井通变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
2358	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三水线主干16#蚂蜂村新建变台2台区机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2359	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线代耳湾村27号水田电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

2360	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线六弓台村8号电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2361	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线代耳湾村28号水田电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2362	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线锅坑村2号电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2363	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线锅坑村1号电井机井通变压器	100	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
2364	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	榛子村一组1变压器	200	34.00	132	132	未进入负面清单	否	无	
2365	辽阳县供电分公司	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线	高家村四组(一)变压器	200	40.00	120	120	未进入负面清单	否	无	
2366	辽阳县供电分公司	高庄变10056高镇线	高庄变10056高镇线	义合村5号井	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
2367	辽阳县供电分公司	高庄变10056高镇线	高庄变10056高镇线	义合村8号井	50	92.00	4	4	未进入负面清单	否	无	
2368	辽阳县供电分公司	三块石变8847三翟线	三块石变8847三翟线	10kV三翟线鱼窖子村九组井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2369	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三水线沙岗子村三组修宝成井台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2370	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村长林村四组分歧新建变台1#台区机井	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2371	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村长林子六组分歧新建变台1#台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2372	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村长林子六组分歧新建变台2#台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2373	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村长林子六组分歧新建变台3#台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2374	辽阳县供电分公司	后堡变18764后南线	后堡变18764后南线	10kV南三家子线王家村王家水田分歧8#新建变台2台区机井通变压器	50	74.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
2375	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	穆喜线曾家村横道三组1机井通	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2376	辽阳县供电分公司	穆家变8650穆鲁线	穆家变8650穆鲁线	10kV穆鲁线曾家村主干109#新建变台1台区机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	

2377	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	河西线六间房村东阳红纸板厂1机井通	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
2378	辽阳县供电分公司	穆家变8668穆民线	穆家变8668穆民线	10kV穆民线鲁家村鲁家三组电井分歧8#新建变台1台区机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2379	辽阳县供电分公司	后堡变18764后南线	后堡变18764后南线	10kV南三家子线王家村南三家子17+1#新建变台5台区机井通变压器	50	92.00	4	4	未进入负面清单	否	无	
2380	辽阳县供电分公司	穆家变8644穆古线	穆家变8644穆古线	10kV穆古线曾家村曾家电井分歧16#新建变台2台区机井	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2381	辽阳县供电分公司	后堡变18764后南线	后堡变18764后南线	10kV南三家子线王家村南三家子17+1#新建变台7台区机井通变压器	50	64.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
2382	辽阳县供电分公司	后堡变18764后南线	后堡变18764后南线	10kV刘牵主干线线王家村刘牵主干线128#新建变台1台区机井通变压器	50	74.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
2383	辽阳县供电分公司	后堡变18764后南线	后堡变18764后南线	10kV刘牵主干线线王家村刘牵主干线136#新建变台1台区机井通变压器	50	74.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
2384	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	穆喜线唐马寨村一、八组3机井通	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
2385	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	穆喜线唐马寨村三、四组机井通	200	25.00	150	150	未进入负面清单	否	无	
2386	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	穆喜线唐马寨村二、七、十一组机井通	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
2387	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	穆喜线唐马寨村四、十组机井通	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
2388	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	穆喜线唐马寨村二、七组1机井通	200	50.00	100	100	未进入负面清单	否	无	
2389	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	穆喜线黄坨子村二组1机井通	200	50.00	100	100	未进入负面清单	否	无	
2390	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田分岐7#新建变台1台区机井通	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2391	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	穆喜线黄坨子村机井通	200	50.00	100	100	未进入负面清单	否	无	
2392	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	穆喜线唐马寨村十组陈荣涛1机井通	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
2393	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	穆喜线唐马寨村三组单荣江机井通	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	

2394	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	穆喜线唐马寨村二组马涛机井通	200	25.00	150	150	未进入负面清单	否	无	
2395	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	穆喜线黄坨子村三组1机井通	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
2396	辽阳县供电分公司	高庄变10056高镇线	高庄变10056高镇线	10kV张刘分主干高庄村40#新建8#机井通变压器	50	64.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
2397	辽阳县供电分公司	后堡变18764后南线	后堡变18764后南线	10kV南三家子线王家村南三家子17+1#新建变台2台区机井通变压器	50	64.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
2398	辽阳县供电分公司	穆家变8650穆鲁线	穆家变8650穆鲁线	10kV穆鲁线曾家村主干81#新建变台1台区机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2399	辽阳县供电分公司	后堡变18764后南线	后堡变18764后南线	10kV南三家子线王家村南三家子17+1#新建变台3台区机井通变压器	50	64.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
2400	辽阳县供电分公司	穆家变8650穆鲁线	穆家变8650穆鲁线	10kV穆鲁线曾家村横道二组水田分歧9#新建变台1台区机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2401	辽阳县供电分公司	穆家变8650穆鲁线	穆家变8650穆鲁线	10KV穆鲁线曾家村横道一组东井分歧6#新建变台1台区机井变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2402	辽阳县供电分公司	小北河变353小相线	小北河变353小相线	小北河变353小相线张春勇联建楼	160	47.50	84	84	未进入负面清单	否	无	
2403	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线黄坨子村黄坨七组分歧新建变台5#台区机井	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2404	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线黄坨子村大棚子分歧新建变台6#台区机井通	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2405	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线黄坨子村大棚子分歧新建变台3#台区机井通	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2406	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线黄坨子村大棚子分歧新建变台5#台区机井通	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2407	辽阳县供电分公司	东喻变754东林线	东喻变754东林线	东喻村六组	400	95.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2408	辽阳县供电分公司	吉洞变7464吉北线	吉洞变7464吉北线	兴隆七组2	400	75.00	100	100	未进入负面清单	否	无	
2409	辽阳县供电分公司	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线	兰家前堡三组	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2410	辽阳县供电分公司	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线	西喻村四组	400	75.00	100	100	未进入负面清单	否	无	

2411	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	长林村十组B	400	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2412	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村长林子六组分歧新建变台4#台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2413	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村长林子六组分歧新建变台5#台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2414	辽阳县供电分公司	东喻变754东林线	东喻变754东林线	东喻五组	315	93.97	19	19	未进入负面清单	否	无	
2415	辽阳县供电分公司	柳壕变8552柳小线	柳壕变8552柳小线	10kV刘小线山东水田分歧线山东村2#新建变台2机井通变	50	20.00	40	40	未进入负面清单	否	无	
2416	辽阳县供电分公司	小北河变346小郭线	小北河变346小郭线	10kV小龙线蒲河村蒲河提水站电井机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2417	辽阳县供电分公司	刘二变448刘山线	刘二变448刘山线	10kV苏家花园电井分线山东村8#新建变台1机井通变压器	50	74.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
2418	辽阳县供电分公司	刘二变442刘北线	刘二变442刘北线	10kV刘北线山东村51#新建变台2机井通变压器	50	92.00	4	4	未进入负面清单	否	无	
2419	辽阳县供电分公司	后堡变18764后南线	后堡变18764后南线	10kV南三家子线王家村南三家子17+1#新建变台4台区机井通变压器	50	64.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
2420	辽阳县供电分公司	后堡变18764后南线	后堡变18764后南线	10kV南三家子线王家村南三家子17+1#新建变台6台区机井通变压器	50	64.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
2421	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三块石线蚂蜂七组27#新建变台1#台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2422	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村水田分歧8#新建变台15#台区机井通变	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2423	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV柳下线罗套村罗套3组电井分歧3#新建变台1#台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2424	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧11#新建变台4#台区机井通2#变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2425	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧30#新建变台1#台区机井通变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2426	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村水田分歧8#新建变台8#台区机井通变	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	

2427	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村六组李纯栋井台区机井通变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2428	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	10kV三张线南坨子村一组井2台区机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2429	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	10kV三张线南坨子村一组井1台区机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2430	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	10kV三张线南坨子村二组井1台区机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2431	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	10kV三张线南坨子村三组张永金井台区机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2432	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	10kV三张线南坨子村刘家九组徐永杰井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2433	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村水田分歧21#新建变台1#台区机井通变	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2434	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村水田分歧10#新建变台1#台区机井通变	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2435	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台14#台区机井通变	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2436	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台15#台区机井通变	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2437	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台1#台区机井通变	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2438	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台3#台区机井通变	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2439	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线六弓台村9号电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2440	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线头台子村头台子村2号电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2441	辽阳县供电分公司	刘二变448刘山线	刘二变448刘山线	刘二变460刘镇线后卜村前东变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2442	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线马泉村3号电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2443	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村七组徐福成井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2444	辽阳县供电分公司	柳壕变8558柳西线	柳壕变8558柳西线	10kV三张线南坨子村三组张玉昌井4台区机井通变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
2445	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村三组于兴业井台区机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	

2446	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村二组孟庆振井台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2447	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村六组刘富文井台区机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2448	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村七组花德柱井台区机井通变压器	50	70.00	15	15	未进入负面清单	否	无	
2449	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村组吕晓红井台区机井通变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2450	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村二组张德玉井1台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2451	辽阳县供电分公司	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线	10kV小唐线三棵树村黄土坎东电井机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2452	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线马泉村马泉村6号电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2453	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线马泉村2号电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2454	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村七组翟庆国井台区机井通变压器	50	70.00	15	15	未进入负面清单	否	无	
2455	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村七组吕景群井台区机井通变压器	50	70.00	15	15	未进入负面清单	否	无	
2456	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村七组富乃东井台区机井通变压器	50	70.00	15	15	未进入负面清单	否	无	
2457	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV三老线翟家村四组温景力井2台区机井通变压器	50	20.00	40	40	未进入负面清单	否	无	
2458	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村七组全维国井台区机井通变压器	50	90.00	5	5	未进入负面清单	否	无	
2459	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV三翟线鱼窖子村七组井2台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2460	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村七组徐福峰井台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2461	辽阳县供电分公司	小屯变444小上线	小屯变444小上线	小上线26右分1#	200	46.50	107	107	未进入负面清单	否	无	
2462	辽阳县供电分公司	吉洞变7464吉北线	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线吉洞西崴村三组变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2463	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线刚家二组分02#刚家二组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
2464	辽阳县供电分公司	向阳变656向联线	向阳变656向联线	向阳变656向联线客运站住宅变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

2465	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线高家六组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2466	辽阳县供电分公司	向阳变645向委线	向阳变645向委线	向阳变645向委线六建住宅楼变压器	200	61.00	78	78	未进入负面清单	否	无	
2467	辽阳县供电分公司	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线粉城五组分7#粉城四组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
2468	辽阳县供电分公司	向阳变645向委线	向阳变645向委线	向阳变645向委线乡镇府南变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2469	辽阳县供电分公司	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线董地沟分05#高家三组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
2470	辽阳县供电分公司	向阳变645向委线	向阳变645向委线	向阳变645向委线三建住宅1城变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2471	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线高家三组变压器	100	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
2472	辽阳县供电分公司	向阳变645向委线	向阳变645向委线	向阳变645向委线电信局住宅变变压器	315	34.29	207	207	未进入负面清单	否	无	
2473	辽阳县供电分公司	吉洞变7464吉北线	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线吉洞西崴村一组变压器	100	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
2474	辽阳县供电分公司	向阳变645向委线	向阳变645向委线	向阳变645向委线交通派出所变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
2475	辽阳县供电分公司	向阳变645向委线	向阳变645向委线	向阳变645向委线风水小区变变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2476	辽阳县供电分公司	向阳变645向委线	向阳变645向委线	向阳变645向委线乡政府北宅变压器	315	67.94	101	101	未进入负面清单	否	无	
2477	辽阳县供电分公司	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线赵家一组分12#赵家五组变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2478	辽阳县供电分公司	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线得胜四组03#变压器	100	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
2479	辽阳县供电分公司	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线吉祥4组43#变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2480	辽阳县供电分公司	向阳变1664向管线	向阳变1664向管线	向阳变644向管线国管28#变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
2481	辽阳县供电分公司	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线隆南线主干108#吉祥村七组变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2482	辽阳县供电分公司	向阳变645向委线	向阳变645向委线	向阳变645向委线税务局住宅变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2483	辽阳县供电分公司	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线林场分歧30#林场二组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

2484	辽阳县供电分公司	隆昌变8150隆北线	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线隆北线主干36#隆昌二组台区变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2485	辽阳县供电分公司	隆昌变8150隆北线	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线松树洼分歧37#变祁家松树洼台区变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
2486	辽阳县供电分公司	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线核伙3组分歧02#变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2487	辽阳县供电分公司	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线核伙沟四组分歧04#变核伙二组变压器	100	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
2488	辽阳县供电分公司	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线唐家一组分歧05#变压器	200	88.00	24	24	未进入负面清单	否	无	
2489	辽阳县供电分公司	向阳变1664向管线	向阳变1664向管线	向阳变644向管线国管9#变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2490	辽阳县供电分公司	向阳变1664向管线	向阳变1664向管线	向阳变644向管线国管10#变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2491	辽阳县供电分公司	向阳变1664向管线	向阳变1664向管线	向阳变644向管线国管12#变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2492	辽阳县供电分公司	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线得胜分歧82#德胜村一组变压器	100	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
2493	辽阳县供电分公司	屯南变3256双庙线	屯南变3256双庙线	耿家分#62变压器	100	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
2494	辽阳县供电分公司	寒岭变6564孤邱线	寒岭变6564孤邱线	寒岭变548孤邱线栗子三组分歧1#变栗子三组变压器	100	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
2495	辽阳县供电分公司	寒岭变6564孤邱线	寒岭变6564孤邱线	寒岭变548孤邱线栗子五组分歧10#变栗子四组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2496	辽阳县供电分公司	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线米家分3#杆变压器	100	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
2497	辽阳县供电分公司	向阳变658向鞍线	向阳变658向鞍线	向阳变658向鞍线实政住宅变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2498	辽阳县供电分公司	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线梨庇五分歧13#梨庇五组变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2499	辽阳县供电分公司	向阳变1664向管线	向阳变1664向管线	向阳变644向管线马伊村2#变压器	200	14.00	172	172	未进入负面清单	否	无	
2500	辽阳县供电分公司	小张变158小钢线	小张变158小钢线	小张变158小钢线后杠分15#变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2501	辽阳县供电分公司	向阳变658向鞍线	向阳变658向鞍线	向阳变658向鞍线三联钢管变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2502	辽阳县供电分公司	向阳变658向鞍线	向阳变658向鞍线	向阳变658向鞍线锅炉安装公司变压器	250	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

2503	辽阳县供电分公司	下达河变8254东老线	下达河变8254东老线	庙尔六组	20	20.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
2504	辽阳县供电分公司	向阳变658向鞍线	向阳变658向鞍线	向阳变658向鞍线体校变压器	200	48.00	104	104	未进入负面清单	否	无	
2505	辽阳县供电分公司	向阳变658向鞍线	向阳变658向鞍线	向阳变658向鞍线广业北宅变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2506	辽阳县供电分公司	寒岭变6564孤邱线	寒岭变6564孤邱线	寒岭变548孤邱线邱家三组分歧01#变栗子村变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
2507	辽阳县供电分公司	立开变443立大线	立开变443立大线	立开变443立大线小赵台村变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2508	辽阳县供电分公司	立开变454立榆线	立开变454立榆线	立开变454立榆线运输公司变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2509	辽阳县供电分公司	立开变454立榆线	立开变454立榆线	立开变454立榆线饲料宿舍变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2510	辽阳县供电分公司	立开变457立开线	立开变457立开线	立开变455立开线兴隆南照明变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2511	辽阳县供电分公司	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线三颗树四组变压器	200	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2512	辽阳县供电分公司	穆家变8644穆古线	穆家变8644穆古线	穆家变647穆古线黄青村一组变压器	200	98.00	4	4	未进入负面清单	否	无	
2513	辽阳县供电分公司	穆家变8644穆古线	穆家变8644穆古线	穆家变647穆古线曾家村五组变压器	200	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2514	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	穆喜线南台口村一号机井通	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
2515	辽阳县供电分公司	柳壕变8552柳小线	柳壕变8552柳小线	10kV柳下线罗套村罗套一组电井分歧终端新建变台3台区机井通变压器	50	20.00	40	40	未进入负面清单	否	无	
2516	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线长林子村蚂蜂六组分歧新建变台2#台区机井	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2517	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三块石线蚂蜂村三块石水田分歧4#新建变台3台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2518	辽阳县供电分公司	后堡变18764后南线	后堡变18764后南线	10kV南三家子线王家村王家水田分歧8#新建变台1台区机井通变压器	50	64.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
2519	辽阳县供电分公司	刘二变448刘山线	刘二变448刘山线	10kV山东水田线山东村原变台81#机井通变压器	50	64.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
2520	辽阳县供电分公司	刘二变448刘山线	刘二变448刘山线	10kV山东水田线山东村81#新建变台1机井通变压器	50	64.00	18	18	未进入负面清单	否	无	

2521	辽阳县供电分公司	刘二变448刘山线	刘二变448刘山线	10kV山东水田分线山东村74#新建变台1机井通变压器	50	74.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
2522	辽阳县供电分公司	三块石变8847三翟线	三块石变8847三翟线	10kV三唐线鱼窖子村三组井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2523	辽阳县供电分公司	小张变144小兴线	小张变144小兴线	兴隆北照明变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2524	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三老线翟家村一组赵同德井1台区机井通变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2525	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧三组55#新建变台1台区机井	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2526	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	10kV小龙线将军房村地井沿电井机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2527	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	10kV小龙线蒲河村王坟道北井机井通变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
2528	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧三组55#新建变台2台区机井	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2529	辽阳县供电分公司	三块石变8847三翟线	三块石变8847三翟线	10kV三黄线蚂蜂村水田分歧8#新建变台13#台区机井通变	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2530	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂二八组分歧新建变台2#台区机井	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2531	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧新建变台9#台区机井通变压	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2532	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧新建变台8#台区机井通变压	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2533	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧新建变台7#台区机井通变压	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2534	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧新建变台4#台区机井通变压	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2535	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧新建变台5#台区机井通变压	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2536	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村分歧新建变台1#台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2537	辽阳县供电分公司	黄泥洼变252街道线	黄泥洼变252街道线	黄泥洼变252街道线黄泥洼十组分06#黄泥洼十一组变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2538	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村二组殷廷志井台区机井通变压器	50	20.00	40	40	未进入负面清单	否	无	
2539	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村二组何德库井台区机井通变压器	50	20.00	40	40	未进入负面清单	否	无	

2540	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村二组解明义井2台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2541	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	穆喜线唐马寨村五组电井1机井通	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
2542	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	穆喜线黄坨子村七组1机井通	200	25.00	150	150	未进入负面清单	否	无	
2543	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线黄坨子村黄坨七组分歧新建变台1#台区机井	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2544	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线黄坨子村黄坨七组分歧新建变台2#台区机井	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2545	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线黄坨子村大棚子分歧新建变台2#台区机井通	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2546	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线长林子村蚂蜂水田分歧3#新建变台1台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2547	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线长林子村蚂蜂水田分歧3#新建变台2台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2548	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	10kV三张线南坨子村刘家七组徐永启井2台区机井通变压	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2549	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线长林子村西三四分歧10#新建变台1台区机井	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2550	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	10kV三张线南坨子村三组张玉昌井1台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2551	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线长林子村蚂蜂分歧12#新建变台1台区机井通	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2552	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村主干74#新建变台3台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2553	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	10kV三张线南坨子村三组张玉昌井2台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2554	辽阳县供电分公司	屯南变3256双庙线	屯南变3256双庙线	耿家分#73变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2555	辽阳县供电分公司	屯南变3262千山线	屯南变3262千山线	屯南变3262千山线千山线18右分#6变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2556	辽阳县供电分公司	黄泥洼变252街道线	黄泥洼变252街道线	黄泥洼新村住宅楼	250	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2557	辽阳县供电分公司	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线	塔湾村西街	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

2558	辽阳县供电分公司	刘二变456刘柳线	刘二变456刘柳线	刘二变456刘柳线河南6组分12#变压器	400	59.00	164	164	未进入负面清单	否	无	
2559	辽阳县供电分公司	后堡变18764后南线	后堡变18764后南线	刘二变458刘南线后杜1组变压器	200	71.00	58	58	未进入负面清单	否	无	
2560	辽阳县供电分公司	后堡变18764后南线	后堡变18764后南线	刘二变458刘南线后杜2组变压器	200	61.00	78	78	未进入负面清单	否	无	
2561	辽阳县供电分公司	后堡变18764后南线	后堡变18764后南线	刘二变458刘南线后杜村变压器	100	88.00	12	12	未进入负面清单	否	无	
2562	辽阳县供电分公司	后堡变18764后南线	后堡变18764后南线	刘二变458刘南线后杜三组变压器	200	85.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2563	辽阳县供电分公司	后堡变18764后南线	后堡变18764后南线	刘二变458刘南线后杜四组变压器	200	79.50	41	41	未进入负面清单	否	无	
2564	辽阳县供电分公司	刘二变458刘南线	刘二变458刘南线	刘二变458刘南线粮库26户变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2565	辽阳县供电分公司	后堡变18764后南线	后堡变18764后南线	刘二变458刘南线陆家2组变压器	200	93.50	13	13	未进入负面清单	否	无	
2566	辽阳县供电分公司	小屯变448小八线	小屯变448小八线	小屯变448小八线水峪村四组变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2567	辽阳县供电分公司	向阳变656向联线	向阳变656向联线	向阳变656向联线新风集团变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2568	辽阳县供电分公司	下达河变8254东老线	下达河变8254东老线	东风变244东老线炮手九组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2569	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	三块石变852三黄线长林村三组变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2570	辽阳县供电分公司	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线庙沟九组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
2571	辽阳县供电分公司	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线古家一组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
2572	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线东沟三组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
2573	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线杨木四组变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2574	辽阳县供电分公司	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线陈家七组变压器	100	79.00	21	21	未进入负面清单	否	无	
2575	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	三块石变842三张线南坨村二组变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2576	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	三块石变852三黄线蚂蜂村八组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
2577	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线马泉村一五组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

2578	辽阳县供电分公司	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线兰家前堡变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2579	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线老背村二组变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2580	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	三块石变842三张线唐马村五组变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2581	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线罗家村十四组变压器	10	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2582	辽阳县供电分公司	大屯变15668小镇线	大屯变15668小镇线	大屯变668小镇线水泥厂01#变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2583	辽阳县供电分公司	河栏变346河北线	河栏变346河北线	河栏变346河北线鸡鸣村村民变压器	400	11.25	355	355	未进入负面清单	否	无	
2584	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线罗套村一组变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2585	辽阳县供电分公司	胜利变11580穆家线	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线东穆村前东变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2586	辽阳县供电分公司	兰家变257兰洋线	兰家变257兰洋线	兰家变257兰洋线单家二三组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2587	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线河栏村一组一河北变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2588	辽阳县供电分公司	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线马家三组变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2589	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线杏树坨村	200	18.00	164	164	未进入负面清单	否	无	
2590	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线杏树坨村二组	200	86.50	27	27	未进入负面清单	否	无	
2591	辽阳县供电分公司	小张变144小兴线	小张变144小兴线	鲁台照明变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2592	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10Kv排南线男甸子村001号机井	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2593	辽阳县供电分公司	穆家变8650穆鲁线	穆家变8650穆鲁线	10kV穆鲁线曹家村落虎设施农业分歧9+1#新建变台1台区机井通变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
2594	辽阳县供电分公司	柳壕变8552柳小线	柳壕变8552柳小线	10kV柳罗线北教村大泡子电井机井通变压器	200	5.00	190	190	未进入负面清单	否	无	
2595	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三块石线蚂蜂村三块石水田分歧13#新建变台1台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	

2596	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三块石线蚂蜂村刁家四组分歧15#新建变台2台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2597	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三块石线蚂蜂村刁家四组分歧15#新建变台1台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2598	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三块石线蚂蜂村刁家四组分歧19#新建变台1台区机井通变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2599	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三水线蚂蜂村刁家水田分61#新建变台2台区机井通2#变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2600	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	10kV三唐线乔坨子村1组乔有发 (1)电井机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2601	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	穆喜线黄坨子村六组1机井通	200	25.00	150	150	未进入负面清单	否	无	
2602	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	穆喜线黄坨子村二、九组1机井通	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2603	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	穆喜线黄坨子村五组2机井通	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2604	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	穆喜线黄坨子村二组2机井通	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2605	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	穆喜线黄坨子村四组1机井通	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2606	辽阳县供电分公司	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线	兰家后堡五组变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2607	辽阳县供电分公司	寒岭变6564孤邱线	寒岭变6564孤邱线	辽阳县二郎神庙	200	4.50	191	191	未进入负面清单	否	无	
2608	辽阳县供电分公司	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线	唐家一组新区	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2609	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	10kV小龙线蒲河村蒲河5组电井机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2610	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村三组王长友井2台区机井通变压器	50	90.00	5	5	未进入负面清单	否	无	
2611	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台17#台区机井通变	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2612	辽阳县供电分公司	黄泥洼变256黄西线	黄泥洼变256黄西线	10kV黄西线西岔子村西岔子村6号电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

2613	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台13#台区机井通变	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2614	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线长林子村九队新建变台6#机台区井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2615	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村三组于兴东井台区机井通变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
2616	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV柳下线罗套村罗套二组电井分歧12#新建变台2台区机井通2#变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2617	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线马泉村10号电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2618	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线代耳湾村11号水田电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2619	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三块石线蚂蜂村刁家三组分歧13#新建变台2台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2620	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线大背村南一区大棚变压器	50	52.00	24	24	未进入负面清单	否	无	
2621	辽阳县供电分公司	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线西道岔子分03#黄金村十二．三组菜队变压器	200	98.00	4	4	未进入负面清单	否	无	
2622	辽阳县供电分公司	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线河公台分歧33#变烟台村一组变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2623	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	三块石变856三水线刁家村台区变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2624	辽阳县供电分公司	河栏变346河北线	河栏变346河北线	河栏变346河北线后台村变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2625	辽阳县供电分公司	河栏变346河北线	河栏变346河北线	河栏变346河北线上卜村七组变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2626	辽阳县供电分公司	河栏变346河北线	河栏变346河北线	河栏变346河北线张家村四组变压器	30	80.00	6	6	未进入负面清单	否	无	
2627	辽阳县供电分公司	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线甜水二四组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2628	辽阳县供电分公司	黄泥洼变252街道线	黄泥洼变252街道线	黄泥洼变252街道线街道线主干12#黄泥洼三组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2629	辽阳县供电分公司	河栏变346河北线	河栏变346河北线	河栏变346河北线粉土崖村变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
2630	辽阳县供电分公司	水泉变742引兰线	水泉变742引兰线	水泉变742引兰线塔湾一组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

2631	辽阳县供电分公司	黑牛变762黑牛线	黑牛变762黑牛线	黑牛变762黑牛线向阳村六七组照明变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2632	辽阳县供电分公司	屯南变3256双庙线	屯南变3256双庙线	63右9右分1号	400	66.25	135	135	未进入负面清单	否	无	
2633	辽阳县供电分公司	屯南变3256双庙线	屯南变3256双庙线	80右分1号台区	400	60.00	160	160	未进入负面清单	否	无	
2634	辽阳县供电分公司	小屯变446小工一线	小屯变446小工一线	南雪村一号台	400	60.50	158	158	未进入负面清单	否	无	
2635	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村五组高忠宝井台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2636	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧11#新建变台3#台区机井通变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2637	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村三组于兴权井1台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2638	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧新建变台6#台区机井通变压	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2639	辽阳县供电分公司	柳壕变558柳下线	柳壕变558柳下线	10kV柳小线青鱼湾村军队地一组电井机井通变压器	100	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
2640	辽阳县供电分公司	穆家变8668穆民线	穆家变8668穆民线	穆家变656穆民线古树村六组变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2641	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线黄坨子村黄坨七组分歧新建变台4#台区机井	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2642	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧新建变台3#台区机井通变压	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2643	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村一组赵维百井2台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2644	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三老线翟家村五组董连海井台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2645	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线长林子村西三四分歧10#新建变台2台区机井	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2646	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村九队新建变台1#机台区井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2647	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三沙线长林子村三块石水田5#新建变台2台区机井通	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2648	辽阳县供电分公司	三块石变8847三翟线	三块石变8847三翟线	10kV三翟线鱼窖子村五组井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2649	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三沙线长林子村三块石水田5#新建变台1台区机井通	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	

2650	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三沙线长林子村三块石水田5#新建变台3台区机井通	100	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
2651	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	10kV三翟线鱼窖子村二组井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2652	辽阳县供电分公司	三块石变8847三翟线	三块石变8847三翟线	10kV三翟线鱼窖子村七组井1台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2653	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线西泗村一组井1台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2654	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线西泗村一组井2台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2655	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线西泗村一组井3台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2656	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线西泗村二组井1台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2657	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线西泗村二组井2台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2658	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线西泗村二组井3台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2659	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	10kV三张线南坨子村刘家七组王凤智井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2660	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线西泗村二组井4台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2661	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线长林子村蚂蜂六组分歧13#新建变台1台区机井通变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2662	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村长林子水田分歧14#新建变台2台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2663	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	刘家七组徐永启井1台区机井通变压器10kV三张线南坨子	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2664	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村五组温景力井1台区机井通变压器	50	30.00	35	35	未进入负面清单	否	无	
2665	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村五组温景力井2台区机井通变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2666	辽阳县供电分公司	三块石变8847三翟线	三块石变8847三翟线	10kV三老线翟家村五组温景力井5台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2667	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村二组张德玉井2台区机井通变压器	50	20.00	40	40	未进入负面清单	否	无	

2668	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村四组温景力井3台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2669	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村六组温景力井2台区机井通变压器	50	20.00	40	40	未进入负面清单	否	无	
2670	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村六组温景力井1台区机井通变压器	50	20.00	40	40	未进入负面清单	否	无	
2671	辽阳县供电分公司	小北河变346小郭线	小北河变346小郭线	10kV小郭线树林子村南沙包电井机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2672	辽阳县供电分公司	小北河变346小郭线	小北河变346小郭线	10kV小郭线树林子村开长泡2#电井机井通变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
2673	辽阳县供电分公司	小北河变346小郭线	小北河变346小郭线	10kV小郭线龙湾村龙湾家北电井机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2674	辽阳县供电分公司	小北河变346小郭线	小北河变346小郭线	10kV小张线张家村18已地电井机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2675	辽阳县供电分公司	小北河变346小郭线	小北河变346小郭线	10kV小郭线树林子村凤家地电井机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2676	辽阳县供电分公司	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线	10kV小唐线郭家村新长垄电井机井变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2677	辽阳县供电分公司	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线	10kV小唐线三棵树村黄土坎南电井机井通变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
2678	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三块石线刁家三组分歧7#新建变台4台区机井通变压	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2679	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧5组28#新建变台1#台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2680	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧5组28#新建变台2#台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2681	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧5组28#新建变台3#台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2682	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧5组28#新建变台4#台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2683	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧5组28#新建变台5#台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2684	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂五组分歧2#新建变台2#台区机井	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	

2685	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂五组分歧2#新建变台3#台区机井	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2686	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂五组分歧2#新建变台4#台区机井	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2687	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	10kV三唐线乔坨子村2组乔有发 (2)电井机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2688	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	10kV三唐线乔坨子村5组乔有发电井机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2689	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	10kV三唐线乔坨子村2组乔有发 (1)电井机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2690	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	10kV三唐线乔坨子村6组乔有发 (1)电井机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2691	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	10kV三张线运粮河村2组单长利（1）电井机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2692	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线长林子村蚂蜂六组分歧新建变台1#台区机井	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2693	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三块石线蚂蜂村刁家三组分歧7#新建变台2台区机井通变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
2694	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线代耳湾村14号水田电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2695	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线刘坨村吕占伟台变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2696	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	10kV小龙线蒲河村王蒲河东南电井机井通变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
2697	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	10kV三唐线老背河村二组高景波井1台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2698	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村长林子六组分支新建变台1#台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2699	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	10kV三唐线老背河村二组万忠喜井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2700	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	10kV三张线南坨子村三组张玉昌井3台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2701	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	10kV三张线南坨子村三组张玉昌井5台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2702	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	10kV三张线南坨子村六组井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	

2703	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	10kV三张线南坨子村孟宪龙井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2704	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	10kV三张线南坨子村刘家八组井1台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2705	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	10kV三张线南坨子村刘家八组井2台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2706	辽阳县供电分公司	高庄变10056高镇线	高庄变10056高镇线	义和水田分10#新建4#井机井通变压器	50	64.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
2707	辽阳县供电分公司	刘二变442刘北线	刘二变442刘北线	10kV刘北线五道分线五道村61#新建台变1机井通变压器	50	64.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
2708	辽阳县供电分公司	刘二变442刘北线	刘二变442刘北线	10kV五道分线五道村75#新建变台2机井通变压器	50	64.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
2709	辽阳县供电分公司	刘二变442刘北线	刘二变442刘北线	10kV五道分线五道村75#新建变台1机井通变压器	50	64.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
2710	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	10kV三唐线乔坨子村1组乔有发 (2)电井机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2711	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	10kV三唐线乔坨子村2组乔有发 (3)电井机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2712	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	10kV三唐线大背村5组（1）电井机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2713	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	10kV三唐线大背村V5组（2）电井机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2714	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	10kV三唐线大背村6组（2）电井机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2715	辽阳县供电分公司	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线房身泡七组变压器	400	70.25	119	119	未进入负面清单	否	无	
2716	辽阳县供电分公司	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线房身泡五组变压器	400	84.50	62	62	未进入负面清单	否	无	
2717	辽阳县供电分公司	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线古家四组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
2718	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套3组电井分歧5#新建变台2#台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2719	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套3组电井分歧5#新建变台1#台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2720	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套3组电井分歧3#新建变台3#台区机井通变压器	50	20.00	40	40	未进入负面清单	否	无	

2721	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧18#新建变台2#台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2722	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	穆喜线接官村四号、五号机井通	200	50.00	100	100	未进入负面清单	否	无	
2723	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	穆喜线接官村六号机井通	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
2724	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	穆喜线郑家厂村二号机井通	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
2725	辽阳县供电分公司	后堡变18748后孟乙线	后堡变18748后孟乙线	孟甲水田线孟甲村孟甲水田5#新建15台区机井变压器	50	74.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
2726	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套二组电井分歧12#新建变台1台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2727	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套二组电井分歧12#新建变台2台区机井通变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2728	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧11#新建变台4#台区机井通变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2729	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村转轴电井分歧7#新建变台1台区机井通	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
2730	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套二组电井分歧14#新建变台3台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2731	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	穆喜线新台子村一号机井通	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
2732	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	穆喜线新台子村三号机井通	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
2733	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧25#新建变台2#台区机井通变压器	50	20.00	40	40	未进入负面清单	否	无	
2734	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村转轴电井分歧8#新建变台2台区机井通	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2735	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳小线转轴村木家坟电井台区机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2736	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套3组电井分歧5#新建变台3#台区机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	

2737	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套3组电井分歧3#新建变台2#台区机井通变压器	50	20.00	40	40	未进入负面清单	否	无	
2738	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套2组电井分歧25#新建变台1#台区机井通变压器	50	20.00	40	40	未进入负面清单	否	无	
2739	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	10kV柳下线罗套村罗套电井分歧82#台区机井通变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2740	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	罗套2组电井分歧4#变台台区机井通变压器10kV柳下线罗	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2741	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	10kV三唐线大背村3组电井机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2742	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	10kV三唐线乔坨子村4组乔有发 (3)电井机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2743	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	10kV三唐线大背村7组（2）电井机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2744	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	10kV三唐线乔坨子村6组乔有发(2)电井机井通变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
2745	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	10kV三唐线乔坨子村3组乔有发 (2)电井机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2746	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	10kV三张线运粮河村6组张维满电井机井通变压器	50	48.00	26	26	未进入负面清单	否	无	
2747	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	10kV三张线运粮河村5组电井机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2748	辽阳县供电分公司	后堡变18748后孟乙线	后堡变18748后孟乙线	孟甲水田线孟甲村孟甲水田5#新建9台区机井变压器	50	74.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
2749	辽阳县供电分公司	后堡变18748后孟乙线	后堡变18748后孟乙线	孟甲水田线孟甲村孟甲水田5#新建10台区机井变压器	100	32.00	68	68	未进入负面清单	否	无	
2750	辽阳县供电分公司	后堡变18748后孟乙线	后堡变18748后孟乙线	孟甲水田线孟甲村孟甲水田5#新建11台区机井变压器	50	74.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
2751	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村三组温景力井5台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2752	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村二组董连弟井台区机井通变压器	50	70.00	15	15	未进入负面清单	否	无	
2753	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村二组张久辉井台区机井通变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2754	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村二组董连武井1台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	

2755	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三张线唐马寨村六组奎元井台区机井通变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2756	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	10kV三张线唐马寨村十一组石学东井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2757	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线长林子村蚂蜂大棚分歧6#新建变台1台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2758	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	10kV小龙线蒲河村王坟道南电井机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2759	辽阳县供电分公司	屯南变3266镁砂线	屯南变3266镁砂线	10kV镁砂线小屯东街一号台	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2760	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧新建变台1#台区机井通变压	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2761	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂七组13#新建变台4台区机井通变	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2762	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂七组13#新建变台7台区机井通变	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2763	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂七组13#新建变台6台区机井通变	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2764	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂七组13#新建变台8台区机井通变	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2765	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂七组13#新建变台9台区机井通变	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2766	辽阳县供电分公司	寒岭变6564孤邱线	寒岭变6564孤邱线	松树村八组	100	80.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2767	辽阳县供电分公司	小北河变346小郭线	小北河变346小郭线	10kV小龙线将军房村西坝外2#电井机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2768	辽阳县供电分公司	刘二变444刘开线	刘二变444刘开线	中心一组新台	400	43.75	225	225	未进入负面清单	否	无	
2769	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线牛心坨五组	200	70.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
2770	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线马家村七组	400	63.00	148	148	未进入负面清单	否	无	
2771	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线三龙湾村三组	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2772	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线淤泥湖村四组	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2773	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村水田分歧8#新建变台14#台区机井通变	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	

2774	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台18#台区机井通变	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2775	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台11#台区机井通变	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2776	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三水线蚂蜂村主干16#新建变台3台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2777	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三水线蚂蜂村三水线主干55新建变台区机井通变压	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2778	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三块石线蚂蜂村主干70#新建变台1台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2779	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线长林子村主干34#新建变台1台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2780	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台19#台区机井通变	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2781	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	10kV三张线运粮河村3组吴宝昌（3）电井机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2782	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	10kV三张线运粮河村3组吴宝昌（2）电井机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2783	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	10kV三张线运粮河村4组（2）电井机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2784	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	10kV三张线运粮河村4组王春宝电井机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2785	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	10kV三张线运粮河村2组单长利（2）电井机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2786	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	穆喜线黄坨子村四组2机井通	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
2787	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	穆喜线黄坨子村四组3机井通	200	50.00	100	100	未进入负面清单	否	无	
2788	辽阳县供电分公司	柳壕变8552柳小线	柳壕变8552柳小线	柳壕中学宿舍楼	80	90.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
2789	辽阳县供电分公司	后堡变18764后南线	后堡变18764后南线	刘南线后杜水田分35#（四组东）	100	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
2790	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	唐马村一组B台区变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
2791	辽阳县供电分公司	黄泥洼变256黄西线	黄泥洼变256黄西线	西岔子一六组新台	100	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2792	辽阳县供电分公司	八会变046八长线	八会变046八长线	文官村一组2	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	

2793	辽阳县供电分公司	寒岭变545孤前线	寒岭变545孤前线	核伙沟村	80	52.50	38	38	未进入负面清单	否	无	
2794	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线黄坨子村路桥厂分歧新建变台2#台区机井通	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2795	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线黄坨子村路桥厂分歧新建变台1#台区机井通	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2796	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线黄坨子村大棚子分歧新建变台1#台区机井通	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2797	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线黄坨子村黄坨水田分歧新建变台1#台区机井	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2798	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线黄坨子村黄坨九组分歧新建变台3#台区机井	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2799	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线黄坨子村黄坨九组分歧新建变台2#台区机井	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2800	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线黄坨子村黄坨三组分歧新建变台1#台区机井	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2801	辽阳县供电分公司	胜利变11580穆家线	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线徐家村二组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2802	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线小东村四六七组变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2803	辽阳县供电分公司	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线	兰家变254兰东线西喻一组变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2804	辽阳县供电分公司	下达河变8254东老线	下达河变8254东老线	东风变244东老线大西五组变压器	100	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
2805	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会供电所台区	100	7.20	92.8	92.8	未进入负面清单	否	无	
2806	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村三组于广祥井台区机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2807	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村三组董廷昌井2台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2808	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村三组于广岩井台区机井通变压器	50	90.00	5	5	未进入负面清单	否	无	
2809	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村二组张宝军井1台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2810	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三水线蚂蜂村台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2811	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	钟舜中学台区	100	5.00	95	95	未进入负面清单	否	无	

2812	辽阳县供电分公司	八会变8048八西线	八会变8048八西线	八会敬老院	20	10.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
2813	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村五组高忠明井台区机井通变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2814	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三张线刘坨子村四组周德顶井台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2815	辽阳县供电分公司	小北河变346小郭线	小北河变346小郭线	10kV小龙线将军房村西泡子电井机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2816	辽阳县供电分公司	小北河变346小郭线	小北河变346小郭线	10kV小龙线将军房村红家坟电井机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2817	辽阳县供电分公司	小北河变346小郭线	小北河变346小郭线	10kV小龙线将军房村后坨子电井机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2818	辽阳县供电分公司	小北河变346小郭线	小北河变346小郭线	10kV小龙线将军房村后背河电井机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2819	辽阳县供电分公司	小北河变346小郭线	小北河变346小郭线	10kV小龙线将军房村徐老坟1#电井机井通变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
2820	辽阳县供电分公司	小北河变346小郭线	小北河变346小郭线	10kV小龙线将军房村徐老坟2#电井机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2821	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村二组张士伟井2台区机井通变压器	50	90.00	5	5	未进入负面清单	否	无	
2822	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧5组31#新建变台1#台区机井通变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2823	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三块石线蚂蜂分歧71#新建变台1台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2824	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂三黄新建变台4#台区机井通变压	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2825	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂三黄新建变台2#台区机井通变压	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2826	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂三黄新建变台5#台区机井通变压	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2827	辽阳县供电分公司	向阳变645向委线	向阳变645向委线	城内—县政府住宅楼	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2828	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线代耳湾村25号26号水田电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2829	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线代耳湾村21号水田电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2830	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线代耳湾村10号水田电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

2831	辽阳县供电分公司	小北河变346小郭线	小北河变346小郭线	10kV小郭线三棵树村庄家坟电井机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2832	辽阳县供电分公司	小北河变346小郭线	小北河变346小郭线	10kV小郭线龙湾村老稻田电井机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2833	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线代耳湾村31号水田电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2834	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线代耳湾村29号水田电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2835	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线代耳湾村32号水田电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2836	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线头台子村头台子村3号电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2837	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线头台子村头台子村1号电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2838	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线马泉村9号电井机井通变压器	100	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
2839	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线马泉村马泉村7号电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2840	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线马泉村马泉村5号电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2841	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线六弓台村3号电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2842	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线六弓台村4号电井机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2843	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线六弓台村11号电井机井通变压器	200	10.00	180	180	未进入负面清单	否	无	
2844	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线头台子村头台子村4号电井机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2845	辽阳县供电分公司	黄泥洼变254排南线	黄泥洼变254排南线	10kV排南线排水东干31#台区机井通变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
2846	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线罗家村三组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2847	辽阳县供电分公司	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线塔湾四组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
2848	辽阳县供电分公司	后堡变18746后孟甲线	后堡变18746后孟甲线	鼎豪家园（一）	250	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2849	辽阳县供电分公司	小屯变446小工一线	小屯变446小工一线	北雪村东街二号台	50	8.00	46	46	未进入负面清单	否	无	

2850	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村四组温友林井1台区机井通变压器	50	72.00	14	14	未进入负面清单	否	无	
2851	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村四组温友林井2台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2852	辽阳县供电分公司	三块石变8847三翟线	三块石变8847三翟线	10kV三老线翟家村二组张士伟井1台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2853	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村二组张德勇井台区机井通变压器	50	20.00	40	40	未进入负面清单	否	无	
2854	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三老线翟家村七组温景力井台区机井通变压器	50	28.00	36	36	未进入负面清单	否	无	
2855	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田分岐16#新建变台1台区机井	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2856	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田分岐15#新建变台1台区机井	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2857	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田分岐8#新建变台1台区机井通	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2858	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线马丰村马丰水田分岐15#新建变台1##台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2859	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村水田分歧7#新建变台1#台区机井通变	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2860	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂三黄新建变台1#台区机井通变压	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2861	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线黄坨子村黄坨三组分歧新建变台2#台区机井	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2862	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线黄坨子村黄坨三组分歧新建变台3#台区机井	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2863	辽阳县供电分公司	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线二台子南台分04#变二台子村西地号变	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2864	辽阳县供电分公司	向阳变648向伊线	向阳变648向伊线	金属回收公司宿舍	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2865	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	刘家二组B台变压器	100	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
2866	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村主干线路新建变台3#台区机井通变	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2867	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村主干线路新建变台4#台区机井通变	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2868	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村主干线路新建变台6#台区机井通变	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	

2869	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线长林子村主干线路新建变台7#台区机井通变	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2870	辽阳县供电分公司	小屯变448小八线	小屯变448小八线	八道五组分歧18#变压器	100	63.00	37	37	未进入负面清单	否	无	
2871	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV柳下线罗套村罗套电井分歧86#新建变台1#台区机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2872	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台8#台区机井通变	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2873	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV柳下线罗套村罗套电井分歧86#新建变台1#台区机井通2#变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2874	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	三块石变844三老线蒲口村三组变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2875	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台16#台区机井通变	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2876	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台20#台区机井通变	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2877	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三水线蚂蜂村刁家水田分新建变台21#台区机井通变	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2878	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村综合台新建变台1#台区机井通变压器	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2879	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂分歧新建变台2#台区机井通变压	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2880	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三块石线蚂蜂分歧59#新建变台1台区机井通变压器	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2881	辽阳县供电分公司	三块石变8856三水线	三块石变8856三水线	10kV三黄线蚂蜂村蚂蜂水田分岐15#新建变台2台区机井	50	60.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2882	辽阳县供电分公司	三块石变8847三翟线	三块石变8847三翟线	10kV三老线翟家村二组张久发井台区机井通变压器	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2883	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	10kV三黄线蚂蜂村水田分歧8#新建变台10#台区机井通变	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2884	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	10kV三黄线蚂蜂村水田分歧8#新建变台11#台区机井通变	50	80.00	10	10	未进入负面清单	否	无	
2885	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	10kV三黄线蚂蜂村水田分歧8#新建变台12#台区机井通变	50	40.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2886	辽阳县供电分公司	唐马变16349唐河一线	唐马变16349唐河一线	河西线六间房村姜家洼分6#机井变压器	50	92.00	4	4	未进入负面清单	否	无	

2887	辽阳县供电分公司	穆家变8650穆鲁线	穆家变8650穆鲁线	10kV穆鲁线曹家村落虎电井分14+1#新建变台1台区机井通2#变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2888	辽阳县供电分公司	穆家变8650穆鲁线	穆家变8650穆鲁线	10kV穆鲁线曾家村主干73#新建变台1台区机井通变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
2889	辽阳县供电分公司	后堡变18746后孟甲线	后堡变18746后孟甲线	刘二变460刘镇线房地产开发公司变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2890	辽阳县供电分公司	刘二变448刘山线	刘二变448刘山线	刘二变460刘镇线后卜村北照明变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2891	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	蒲口村三组B	400	25.00	300	300	未进入负面清单	否	无	
2892	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	老背一组B	400	95.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
2893	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	乔坨村老一组北	400	75.00	100	100	未进入负面清单	否	无	
2894	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	乔坨五组B	400	50.00	200	200	未进入负面清单	否	无	
2895	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	水泉南街	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2896	辽阳县供电分公司	柳壕变8552柳小线	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线川城村二组台区变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2897	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	杨木村台区	200	40.00	120	120	未进入负面清单	否	无	
2898	辽阳县供电分公司	小屯变444小上线	小屯变444小上线	下平村观光道风景区台区变压器	200	9.00	182	182	未进入负面清单	否	无	
2899	辽阳县供电分公司	小北河变7378小张线	小北河变7378小张线	小北河变342小张线张家三组变压器	200	60.50	79	79	未进入负面清单	否	无	
2900	辽阳县供电分公司	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线	柳壕变552柳罗线北教村一组(新台)变压器	200	96.50	7	7	未进入负面清单	否	无	
2901	辽阳县供电分公司	吉洞变7464吉北线	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线吉北线主干61#吉洞二组变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2902	辽阳县供电分公司	小张变188小华线	小张变188小华线	小华线小张三组分17#(小张郎三组新台)变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2903	辽阳县供电分公司	开发变858开镇线	开发变858开镇线	开发变858开镇线新地号国管变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2904	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线湾沟三组变压器	30	86.67	4	4	未进入负面清单	否	无	
2905	辽阳县供电分公司	立开变443立大线	立开变443立大线	铁石大市场台区变压器	400	50.50	198	198	未进入负面清单	否	无	

2906	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变352河南线大东村十组变压器（一）	100	26.00	74	74	未进入负面清单	否	无	
2907	辽阳县供电分公司	小赵台变18641赵大线	小赵台变18641赵大线	立开变443立大线大赵水利照明变压器	200	96.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
2908	辽阳县供电分公司	隆昌变8150隆北线	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线黄岗子分歧03#黄岗子台区变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2909	辽阳县供电分公司	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线	黄泥洼变244黄黄线烟台三组分歧07#变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2910	辽阳县供电分公司	向阳变645向委线	向阳变645向委线	模板厂住宅变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
2911	辽阳县供电分公司	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线	甜水变232甜水线陈家十组变压器	100	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
2912	辽阳县供电分公司	下达河变8252东上线	下达河变8252东上线	下达河三组（新）	100	47.00	53	53	未进入负面清单	否	无	
2913	辽阳县供电分公司	河栏变8356河麻线	河栏变8356河麻线	河栏变348河麻线岭东村五组变压器	100	75.00	25	25	未进入负面清单	否	无	
2914	辽阳县供电分公司	柳壕变8552柳小线	柳壕变8552柳小线	10kV柳小线小川城村三节子电井机井通变压器	100	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	
2915	辽阳县供电分公司	黄泥洼变256黄西线	黄泥洼变256黄西线	黄泥洼变256黄西线付五道三四组变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2916	辽阳县供电分公司	后堡变18746后孟甲线	后堡变18746后孟甲线	刘二变460刘镇线市场开发楼变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2917	辽阳县供电分公司	河栏变346河北线	河栏变346河北线	河栏变346河北线后台四组变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2918	辽阳县供电分公司	胜利变584穆喜线	胜利变584穆喜线	穆喜线接官村二号机井通	315	15.87	265	265	未进入负面清单	否	无	
2919	辽阳县供电分公司	唐马变16349唐河一线	唐马变16349唐河一线	河西线六间房村六间分歧3#机井变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
2920	辽阳县供电分公司	向阳变658向鞍线	向阳变658向鞍线	向阳变658向鞍线三联住宅2号变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2921	辽阳县供电分公司	小北河变344小林线	小北河变344小林线	小北河九组新台区变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2922	辽阳县供电分公司	小张变188小华线	小张变188小华线	高庄子二组新台	200	67.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
2923	辽阳县供电分公司	隆昌变8150隆北线	隆昌变8150隆北线	王家村二组A台区	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
2924	辽阳县供电分公司	小北河变7376小龙线	小北河变7376小龙线	小北河变354小龙线马家二组	200	58.50	83	83	未进入负面清单	否	无	
2925	辽阳县供电分公司	麻屯变10356麻上线	麻屯变10356麻上线	算盘村一组二台区	50	66.00	17	17	未进入负面清单	否	无	

2926	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏村三组二台区	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2927	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏村四组二台区	100	28.00	72	72	未进入负面清单	否	无	
2928	辽阳县供电分公司	河栏变8356河麻线	河栏变8356河麻线	岭东村一组二台区	100	62.00	38	38	未进入负面清单	否	无	
2929	辽阳县供电分公司	河栏变346河北线	河栏变346河北线	上堡村一组二台区	100	39.00	61	61	未进入负面清单	否	无	
2930	辽阳县供电分公司	河栏变346河北线	河栏变346河北线	鸡鸣村二组二台区	200	34.50	131	131	未进入负面清单	否	无	
2931	辽阳县供电分公司	麻屯变10354麻屯线	麻屯变10354麻屯线	康西村四组二台区	100	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
2932	辽阳县供电分公司	麻屯变10354麻屯线	麻屯变10354麻屯线	稠林村七组二台区	50	36.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2933	辽阳县供电分公司	麻屯变10356麻上线	麻屯变10356麻上线	中老村一组二台区	100	49.00	51	51	未进入负面清单	否	无	
2934	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	大东村二组二台区	200	40.00	120	120	未进入负面清单	否	无	
2935	辽阳县供电分公司	河栏变346河北线	河栏变346河北线	黄岗村二台区	200	73.50	53	53	未进入负面清单	否	无	
2936	辽阳县供电分公司	刘二变464刘发线	刘二变464刘发线	开发变858开镇线东卜五小段变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2937	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	三块石变842三张线唐马村六组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2938	辽阳县供电分公司	小赵台变18641赵大线	小赵台变18641赵大线	立开变443立大线大赵一组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2939	辽阳县供电分公司	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线	甜水村房身沟	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
2940	辽阳县供电分公司	穆家变8668穆民线	穆家变8668穆民线	穆家变656穆民线古树村一组变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2941	辽阳县供电分公司	刘二变448刘山线	刘二变448刘山线	刘二变460刘镇线山东28左3变压器	160	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2942	辽阳县供电分公司	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线庙沟二三组变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2943	辽阳县供电分公司	河栏变346河北线	河栏变346河北线	河栏变346河北线后台九组变压器	100	58.00	42	42	未进入负面清单	否	无	
2944	辽阳县供电分公司	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线河沿三组变压器	100	73.00	27	27	未进入负面清单	否	无	
2945	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	三块石变852三黄线三块石五组变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

2946	辽阳县供电分公司	后堡变18748后孟乙线	后堡变18748后孟乙线	刘二变460刘镇线孟甲11组前变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2947	辽阳县供电分公司	三块石变843三唐线	三块石变843三唐线	乔坨村四组	400	50.00	200	200	未进入负面清单	否	无	
2948	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	三块石变844三老线翟家村六组变压器	100	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
2949	辽阳县供电分公司	向阳变646向林线	向阳变646向林线	向阳变646向林线国管3号变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2950	辽阳县供电分公司	寒岭变6542孤解线	寒岭变6542孤解线	寒岭变544孤解线宋家二组变压器	200	69.00	62	62	未进入负面清单	否	无	
2951	辽阳县供电分公司	吉洞变7464吉北线	吉洞变7464吉北线	吉洞变454吉北线吉北线主干40#吉洞八组变压器	400	31.13	275.5	275.5	未进入负面清单	否	无	
2952	辽阳县供电分公司	三块石变844三老线	三块石变844三老线	三块石变844三老线吕塘房村二组变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
2953	辽阳县供电分公司	刘二变464刘发线	刘二变464刘发线	开发变858开镇线东卜1组变压器	100	82.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
2954	辽阳县供电分公司	三块石变8852三黄线	三块石变8852三黄线	三块石变852三黄线长林村五组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2955	辽阳县供电分公司	大屯变15668小镇线	大屯变15668小镇线	国管四号2台区变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2956	辽阳县供电分公司	麻屯变10354麻屯线	麻屯变10354麻屯线	河栏变348河麻线下老村一组变压器	100	97.00	3	3	未进入负面清单	否	无	
2957	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线詹家村五组变压器	315	11.75	278	278	未进入负面清单	否	无	
2958	辽阳县供电分公司	黄泥洼变256黄西线	黄泥洼变256黄西线	黄泥洼变256黄西线西岔子二组分变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2959	辽阳县供电分公司	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线	吉洞变452吉南线韩家分歧38#高家四组变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2960	辽阳县供电分公司	后堡变18746后孟甲线	后堡变18746后孟甲线	刘二变460刘镇线地区医院楼变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2961	辽阳县供电分公司	开发变858开镇线	开发变858开镇线	开发变858开镇线镇知青厂变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2962	辽阳县供电分公司	柳壕变8552柳小线	柳壕变8552柳小线	柳壕变562柳小线柳壕二组台区变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2963	辽阳县供电分公司	胜利变11580穆家线	胜利变11580穆家线	胜利变580穆家线南木村三组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2964	辽阳县供电分公司	小张变158小钢线	小张变158小钢线	小张变158小钢线前杠分歧照明台变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2965	辽阳县供电分公司	小张变146小双线	小张变146小双线	小张变146小双线下洼三组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

2966	辽阳县供电分公司	向阳变656向联线	向阳变656向联线	向阳变656向联线公路段住宅变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2967	辽阳县供电分公司	三块石变857三沙线	三块石变857三沙线	三块石变852三黄线蚂蜂村三组变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2968	辽阳县供电分公司	三块石变8847三翟线	三块石变8847三翟线	三块石变847三则线康明村九组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2969	辽阳县供电分公司	三块石变8842三张线	三块石变8842三张线	三块石变842三张线南坨村四组变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2970	辽阳县供电分公司	小屯变448小八线	小屯变448小八线	小屯变448小八线水峪三组分04#变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2971	辽阳县供电分公司	河栏变344河南线	河栏变344河南线	河栏变344河南线詹家四组变压器	100	70.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
2972	辽阳县供电分公司	屯南变3258建材线	屯南变3258建材线	小屯变444小上线下麦村变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2973	辽阳县供电分公司	小屯变444小上线	小屯变444小上线	小屯变444小上线小上线88#下平九组变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2974	辽阳县供电分公司	小屯变448小八线	小屯变448小八线	小屯变448小八线水峪村六组变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2975	辽阳县供电分公司	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线	吉洞变456吉塔线六道一组变压器	100	38.00	62	62	未进入负面清单	否	无	
2976	辽阳县供电分公司	隆昌变8150隆北线	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线兰凤一组分歧31#兰凤村三组台区变压器	400	53.25	187	187	未进入负面清单	否	无	
2977	辽阳县供电分公司	隆昌变8150隆北线	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线二道沟分歧20#兰凤村二组台区变压器	100	58.00	42	42	未进入负面清单	否	无	
2978	辽阳县供电分公司	隆昌变8150隆北线	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线兰凤一组分歧13#兰凤村五组台区变压器	100	65.00	35	35	未进入负面清单	否	无	
2979	辽阳县供电分公司	隆昌变8150隆北线	隆昌变8150隆北线	隆昌变142隆北线兰凤一组分歧54#兰凤村一组台区变压器	200	71.00	58	58	未进入负面清单	否	无	
2980	辽阳县供电分公司	下达河变8254东老线	下达河变8254东老线	东风变244东老线东老5右东新分歧62#东新堡二组变压器	200	72.50	55	55	未进入负面清单	否	无	
2981	辽阳县供电分公司	下达河变8254东老线	下达河变8254东老线	东风变244东老线高峰六组变压器	100	85.00	15	15	未进入负面清单	否	无	
2982	辽阳县供电分公司	下达河变8254东老线	下达河变8254东老线	东风变244东老线庙尔一组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2983	辽阳县供电分公司	下达河变8254东老线	下达河变8254东老线	东风变244东老线庙尔四组变压器	100	83.00	17	17	未进入负面清单	否	无	
2984	辽阳县供电分公司	寒岭变6564孤邱线	寒岭变6564孤邱线	寒岭变548孤邱线邱家三组分歧44#变邱家村变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

2985	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线庙东一组变压器	100	82.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
2986	辽阳县供电分公司	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线	水泉变754水甜线塔湾二组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2987	辽阳县供电分公司	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线	水泉变753水泉线水泉二三组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
2988	辽阳县供电分公司	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线	小北河变351小唐线郭家村三组变压器	200	94.50	11	11	未进入负面清单	否	无	
2989	辽阳县供电分公司	麻屯变10356麻上线	麻屯变10356麻上线	河栏变348河麻线下老村八组变压器	200	43.50	113	113	未进入负面清单	否	无	
2990	辽阳县供电分公司	蔡庄变3456蔡新线	蔡庄变3456蔡新线	蔡庄变454蔡新线蔡新线90右分19#变压器	200	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
2991	辽阳县供电分公司	唐马变16349唐河一线	唐马变16349唐河一线	六间房一组新台	200	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
2992	辽阳县供电分公司	小屯变444小上线	小屯变444小上线	小上线上平村2台区变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
2993	辽阳县供电分公司	小屯变444小上线	小屯变444小上线	小上线20右1变台	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
2994	辽阳县供电分公司	隆昌变154隆南线	隆昌变154隆南线	林场一组A台柱上变压器	200	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
2995	辽阳县供电分公司	向阳变1644向联线	向阳变1644向联线	二高中分歧1#箱变配电变压器	630	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
2996	辽阳县供电分公司	开发变4858开镇线	开发变4858开镇线	圣祥家园3期1#箱变配电变压器	630	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
2997	辽阳县供电分公司	开发变4858开镇线	开发变4858开镇线	圣祥家园3期2#箱变配电变压器	630	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
2998	辽阳县供电分公司	开发变4858开镇线	开发变4858开镇线	圣祥家园3期3#箱变配电变压器	630	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
2999	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南外线10544	南外线7右8#变压器(北)	400	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
3000	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	铁工线4061	铁工线1右1#变压器	400	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
3001	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	铁工线4061	10kV铁工线铁工线#21变台	315	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
3002	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	铁工线4061	10kV铁工线#17	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
3003	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	铁工线4061	10kV铁工线#29变台	200	39.00	61	61	未进入负面清单	否	无	
3004	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	铁工线4061	10kV铁工线#22右9变台	200	21.00	79	79	未进入负面清单	否	无	

3005	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0348东园线	10kV东园线#8右7	200	78.00	22	22	未进入负面清单	否	无	
3006	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0344赵家线	10kV赵家线#24右1	200	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
3007	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0344赵家线	10kV赵家线21左1	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3008	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0344赵家线	赵家线#41右1（左）	315	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
3009	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0344赵家线	10kV赵家线39右4南	315	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
3010	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0344赵家线	10kV赵家线#32	200	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
3011	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0348东园线	10kV东园线#15	400	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
3012	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0348东园线	10kV东园线#8右21	315	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
3013	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0348东园线	10kV东园线#9右5	400	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
3014	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0348东园线	10kV东园线#8右3左5	315	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
3015	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0348东园线	10kV东园线#3变台	315	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
3016	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0348东园线	10kV东园线#16	200	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
3017	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	华东一号线3538	华南分4右4变台	315	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	
3018	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	华东一号线3538	10kV华东一号线华南分4右2	315	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
3019	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	华东一号线3538	10kV华东一号线华南分4右8	315	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
3020	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	东乙线#36左8	400	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
3021	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0364东六线	10kV东六线23右7	315	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
3022	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0364东六线	10kV东六线28右4	315	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
3023	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0364东六线	东六线#36变压器	400	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
3024	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0364东六线	10kV东六线#28右4	315	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	

3025	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0364东六线	10kV东六线36	400	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
3026	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0364东六线	10kV东六线41	400	23.00	77	77	未进入负面清单	否	无	
3027	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0364东六线	10kV东六线#41	315	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
3028	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0364东六线	10kV东六线19	315	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
3029	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4050皮革线	10kV皮革线纸板分22变台	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3030	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0364东六线	10kV东六线52	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3031	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3058城外线	10kV城外线38左1变台	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3032	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3058城外线	10kV城外线31#	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3033	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3548红砖线	10kV红砖线鹅房分#3	30	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3034	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	10kV蔡贾线南郊分9#东	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3035	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	10kV蔡贾线#54左5变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3036	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	10kV蔡贾线#54支12	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3037	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	10kV蔡贾线#54支1变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3038	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	10kV蔡贾线南郊分#13南	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3039	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	10kV东乙线东四分#1右2	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3040	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3546联络线	10kV联络线#25右7变压器	100	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
3041	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3546联络线	联络线#17变压器(右)	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3042	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3546联络线	10kV联络线#32左2	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3043	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3546联络线	10kV联络线#25右6左1	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3044	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3546联络线	10kV联络线#25右10东	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	

3045	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1070圃分线	10kV圃分线#60变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3046	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1070圃分线	10kV圃分线#54变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3047	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1070圃分线	10kV圃分线#71变压器	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3048	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	铁路线#3	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3049	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	10kV铁路线新华分#7左3变压器北	200	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
3050	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	10kV铁路线新华分16右2变压器东	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3051	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	10kV铁路线新华分#7左3变压器南	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3052	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	10kV铁路线新华分#9右2变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3053	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	10kV铁路线#18右3东	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3054	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	10kV铁路线新华分#5变压器北	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3055	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	10kV铁路线新华分5变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3056	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	10kV铁路线#18右13	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3057	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	10kV铁路线新华分#5变压器南	400	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
3058	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	10kV铁路线#22右1右1	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3059	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	10kV铁路线#18右3西	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3060	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3048水源线	10kV水源线63#变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3061	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3048水源线	10kV水源线55变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3062	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3048水源线	10kV水源线45变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3063	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3548红砖线	10kV红砖线鹅房分10	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3064	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4050皮革线	10kV皮革线大桥分#32右6	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

3065	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3062城内线	10kV城内线23#	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3066	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4050皮革线	10kV皮革线纸板分#14左6变台	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3067	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4050皮革线	10kV皮革线纸板分#14左2变台	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3068	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4050皮革线	10kV皮革线纸板分#12变台	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3069	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4050皮革线	10kV皮革线纸板分#23变台	400	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
3070	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4050皮革线	10kV皮革线纸板分#7右2变台	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3071	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4050皮革线	10kV皮革线纸板分#14左4变台	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3072	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4050皮革线	10kV皮革线纸板分#15变台	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3073	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	10kV南化线#28右9	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3074	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	10kV南化线#28右2	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3075	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	10kV南化线22#	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3076	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	10kV南化线#28右6	315	37.00	63	63	未进入负面清单	否	无	
3077	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	10kV南化线#11	200	37.00	63	63	未进入负面清单	否	无	
3078	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	南化线#16右1右2右1南变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3079	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	10kV南化线28右3	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3080	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	南化线16右1+1左3#变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3081	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	10kV南化线28右9	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3082	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	10kV南化线#28右3	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3083	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	10kV南化线#26右4	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3084	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1070圃分线	10kV圃分线#78变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

3085	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4050皮革线	10kV皮革线纸板分#2变台	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3086	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4050皮革线	10kV皮革线纸板分#10变台	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3087	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	10kV东乙线#38	100	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
3088	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	10kV东乙线#35	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3089	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	10kV东乙线#30	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3090	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0344赵家线	10kV赵家线24右4左12东	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3091	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0344赵家线	10kV赵家线39右4北	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3092	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0344赵家线	10kV赵家线46	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3093	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0344赵家线	10kV赵家线#36	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3094	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3548红砖线	鹅房分2+1	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3095	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3064城乡线	10kV城乡线#34变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3096	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3064城乡线	10kV城乡线#37右6变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3097	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3064城乡线	10kV城乡线#47左6变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3098	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3064城乡线	10kV城乡线#36变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3099	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3064城乡线	10kV城乡线47左6#变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3100	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3064城乡线	10kV城乡线47左2左2变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3101	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3064城乡线	10kV城乡线#38左1	315	70.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
3102	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3064城乡线	10kV城乡线51#变压器南	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3103	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3064城乡线	10kV城乡线#40变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3104	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3064城乡线	10kV城乡线#47右2右1变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

3105	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3064城乡线	10kV城乡线51#变压器北	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3106	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	华农线3854	10kV华农线18#左4变压器	50	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
3107	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	华农线3854	10kV华农线#18左4变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3108	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	华农线3854	10kV华农线#17左3变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3109	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	华联线3858	10kV华联线17#右3变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3110	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3058城外线	10kV城外线#20右9	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3111	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3058城外线	10kV城外线29#	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3112	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0344赵家线	10kV赵家线#31右1	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3113	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4050皮革线	10kV皮革线有机分#3右3变台	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3114	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3548红砖线	鹅房分2+1（左）	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3115	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0356东工线	10kV东工线电子分12左1	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3116	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	10kV铁路线新华分7左3变压器中	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3117	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3052纺宿线	10kV纺宿线#38变台	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3118	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3058城外线	10kV城外线25东	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3119	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3058城外线	10kV城外线25西	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3120	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	华农线3854	10kV华农线#5右3变台	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3121	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0356东工线	东工线33左15右1变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3122	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3874大什线	10kV大什线#3右4变台	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3123	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3870马税线	10kV马税线#11左2	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3124	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	北园线4064	北园线4右1	50	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	

3125	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	10kV东乙线#36	400	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
3126	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	油脂线3054	10kV油脂线#12	200	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
3127	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3866南分线	10kV南分线#10变台	315	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
3128	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	化学线4049	10kV化学线瓦窑分2#变台	200	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
3129	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	化学线4049	10kV化学线#28变台	315	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
3130	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	化学线4049	10kV化学线瓦窑分#3左1变台	315	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
3131	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3866南分线	10kV南分线#6左5变台	200	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
3132	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	10kV北分线4左支2	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3133	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3866南分线	10kV南分线4左5变台	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3134	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3866南分线	10kV南分线#4左4变台	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3135	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	10kV北分线#4左支2	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3136	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3866南分线	南分线#4左5	315	88.00	12	12	未进入负面清单	否	无	
3137	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	化学线4049	10kV化学线瓦窑分#2变台	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3138	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	化学线4049	10kV化学线瓦窑分#8变台	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3139	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南外线10544	10kV南外线7右11南	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3140	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	华农线3854	10kV华农线#5右3变台南	315	79.00	21	21	未进入负面清单	否	无	
3141	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	铁工线4061	10kV铁工线#23变台	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3142	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4050皮革线	10kV皮革线大桥分#49右5	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3143	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4050皮革线	10kV皮革线#44	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3144	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4050皮革线	10kV皮革线有机分#24右1变台	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

3145	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4050皮革线	10kV皮革线#36变台	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3146	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4050皮革线	10kV皮革线有机分#2变台	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3147	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4050皮革线	皮革线有机分26柱上变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3148	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线#37变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3149	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线#55左2	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3150	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线#9变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3151	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线北哨分#8右10#	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3152	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线和平分19#	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3153	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线#67右2#	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3154	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线北哨分16#	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3155	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线和平分#19	315	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
3156	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线北哨分5#	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3157	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线#18变压器	400	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
3158	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线工人分#23左2#	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3159	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线工人分#26	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3160	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线#51变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3161	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线北哨分#10右2#	500	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3162	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线工人分#26+1	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3163	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线#43	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3164	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线北哨分24#	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	

3165	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线北哨分#8右6#	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3166	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线#69变压器	200	32.00	68	68	未进入负面清单	否	无	
3167	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线#23左5变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3168	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线#22变压器	100	80.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
3169	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线北哨分#14右3	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3170	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线工人分15#	400	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3171	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线#66右3#	200	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
3172	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4063氯碱线	10kV氯碱线#4左6变台	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3173	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南外线10544	10kV南外线#7右3	200	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
3174	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	华联线3858	10kV华联线#17右3变压器	315	7.20	92.8	92.8	未进入负面清单	否	无	
3175	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	华联线3858	10kV华联线#4左3变压器	200	5.00	95	95	未进入负面清单	否	无	
3176	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10548南缘线	南缘线#1左2	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3177	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10548南缘线	南缘#2左2变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3178	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0364东六线	10kV东六线16	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3179	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0356东工线	10kV东工线24	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3180	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0356东工线	10kV东工线#26	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3181	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0356东工线	10kV东工线电子分31	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3182	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0356东工线	10kV东工线33左11	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3183	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0356东工线	10kV东工线电子分19	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3184	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0356东工线	10kV东工线#33左3	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

3185	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0356东工线	10kV东工线#21左4	315	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
3186	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0356东工线	电子分29右5变压器	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3187	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0356东工线	东工线北新华4#箱变支1变台	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3188	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0356东工线	10kV东工线夹河分22	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3189	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0356东工线	10kV东工线33左15右2	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3190	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10548南缘线	10kV南缘线#3左1左1变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3191	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3544农业线	农业线#23变压器	200	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
3192	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南外线10544	10kV南外线#7右8变压器	315	63.00	37	37	未进入负面清单	否	无	
3193	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	10kV南水线#3右17右1	50	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3194	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	10kV南水线#3右10	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3195	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	10kV南水线#3右5	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3196	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1063小南线	10kV小南线#20北	200	26.00	74	74	未进入负面清单	否	无	
3197	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1063小南线	10kV小南线#28左1	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3198	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1063小南线	10kV小南线22左7（逸夫小学）	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3199	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1063小南线	10kV小南线#11	100	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
3200	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1063小南线	10kV小南线#6	100	47.00	53	53	未进入负面清单	否	无	
3201	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线#28变压器	400	75.00	25	25	未进入负面清单	否	无	
3202	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1063小南线	10kV小南线#18左1	200	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	
3203	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1063小南线	10kV小南线#23	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3204	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1063小南线	10kV小南线#31	315	28.00	72	72	未进入负面清单	否	无	

3205	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3870马税线	10kV马税线#1左2	200	62.00	38	38	未进入负面清单	否	无	
3206	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0356东工线	10kV东工线电子分17左4	400	39.00	61	61	未进入负面清单	否	无	
3207	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0356东工线	10kV东工线电子分10	400	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
3208	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0356东工线	10kV东工线夹河分34	100	49.00	51	51	未进入负面清单	否	无	
3209	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0356东工线	10kV东工线电子分12左3	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3210	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	南化线#16右1右2右1北变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3211	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	10kV南水线3#右10	315	58.00	42	42	未进入负面清单	否	无	
3212	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	南化线#16右1+1左3变压器	400	73.00	27	27	未进入负面清单	否	无	
3213	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线北哨分#8+1	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3214	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3064城乡线	10kV城乡线57变压器	400	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
3215	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线和平分10+1#变压器	400	82.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
3216	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线北哨分#16（右）柱上变压器	500	97.00	3	3	未进入负面清单	否	无	
3217	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线北哨分15右1	150	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3218	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1063小南线	10kV小南线#22左7	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3219	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南体线10578	10kV南体线#11	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3220	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南体线10578	10kV南体线#14	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3221	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南体线10578	南体线#9左4	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3222	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南体线10578	10kV南体线#20支1	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3223	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南体线10578	10kV南体线#22右1	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3224	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南体线10578	南体线9左4	400	70.00	30	30	未进入负面清单	否	无	

3225	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南体线10578	10kV南体线#16右3	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3226	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	10kV铁路线新华分16右2变压器中	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3227	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	10kV蔡贾线南郊分9#中	315	38.00	62	62	未进入负面清单	否	无	
3228	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南外线10544	邮电新村2#	800	58.00	42	42	未进入负面清单	否	无	
3229	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南外线10544	10kV南外线#7右12	400	65.00	35	35	未进入负面清单	否	无	
3230	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	铁工线4061	铁工线2右9支1右1变压器	400	85.00	15	15	未进入负面清单	否	无	
3231	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3548红砖线	10kV红砖#30左2	200	83.00	17	17	未进入负面清单	否	无	
3232	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3548红砖线	10kV红砖线#9右1	315	82.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
3233	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线北哨分8+1	315	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3234	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	10kV蔡贾线南郊分#13北	315	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3235	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	10kV蔡贾线#78右2东	315	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3236	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	10kV蔡贾线南郊分9#西	315	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3237	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3548红砖线	10kV红砖线#12左2	400	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3238	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	化学线4049	10kV化学线#20变台	315	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3239	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1063小南线	10kV小南线#26	400	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3240	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3064城乡线	10kV城乡线#53变压器	400	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3241	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0364东六线	10kV东六线21	315	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3242	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0344赵家线	10kV赵家线42支1	315	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3243	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	10kV铁路线#20	200	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3244	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3546联络线	10kV联络线#25右10中	400	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	

3245	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	化学线4049	10kV化学线#13右5变压器	400	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3246	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3052纺宿线	10kV纺宿线#25右4变台南	315	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3247	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3052纺宿线	10kV纺宿线#27变压器	200	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3248	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3546联络线	10kV联络线#25右10西	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
3249	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3546联络线	10kV联络线34变压器	315	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
3250	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3546联络线	10kV联络线#34变压器	315	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
3251	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	10kV蔡贾线南郊分5#	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
3252	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	10kV蔡贾线#78右2西	400	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
3253	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	10kV蔡贾线南郊分7#西	315	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
3254	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	二分线26右2变压器	50	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
3255	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	10kV蔡贾线南郊分7#东	315	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
3256	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	10kV蔡贾线南郊分#12左3	315	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
3257	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	10kV蔡贾线二分线#17	315	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
3258	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	10kV蔡贾线二分线21左3	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
3259	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	10kV蔡贾线二分线#23右分2	100	39.00	61	61	未进入负面清单	否	无	
3260	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线工人分#6右4	200	21.00	79	79	未进入负面清单	否	无	
3261	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线工人分#4	315	78.00	22	22	未进入负面清单	否	无	
3262	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	10kV药机线和平分10#变压器	400	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
3263	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	铁工线4061	铁工线22右8左20变压器	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3264	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3052纺宿线	10kV纺宿线#23左1	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	

3265	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3052纺宿线	10kV纺宿线#25右4变台北	200	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
3266	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3052纺宿线	10kV纺宿线#30左4变压器	200	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
3267	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3052纺宿线	10kV纺宿线#22左1变台	200	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
3268	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3048水源线	10kV水源线42右5变压器	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
3269	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3048水源线	10kV水源线42右14变压器南	200	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
3270	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3048水源线	10kV水源线13#变压器（北）	400	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
3271	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3048水源线	10kV水源线32变压器	200	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
3272	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3048水源线	10kV水源线42右1北	200	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
3273	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3048水源线	10kV水源线42右14北1	200	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	
3274	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3048水源线	10kV水源线42右1南	100	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
3275	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3048水源线	10kV水源线42右10变压器南	315	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
3276	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3048水源线	10kV水源线48变压器	100	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
3277	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3048水源线	10kV水源线27变压器	315	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
3278	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3048水源线	10kV水源线42右14变压器北	100	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
3279	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3048水源线	水源线33右2变压器	100	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
3280	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3048水源线	10kV水源线13#变压器（南）	400	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
3281	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3048水源线	水源线4支1#变压器	400	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
3282	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3048水源线	10kV水源线42右10变压器北	400	23.00	77	77	未进入负面清单	否	无	
3283	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南外线10544	10kV南外线#7右11北	400	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
3284	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0344赵家线	10kV赵家线#21左1（东）	50	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	

3285	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	光明线3862	光明线石牌楼#4箱变变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3286	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	光明线3862	石牌楼#1变电亭一号变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3287	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	光明线3862	福民#2箱变	750	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3288	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	光明线3862	人民商场#1箱变	800	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3289	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	光明线3862	普化#1变电亭一号变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3290	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	光明线3862	菜市#2变电亭二号变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3291	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	光明线3862	光明线卧狮#1欧式组合箱变2#变压器	500	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3292	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	光明线3862	武圣#1变电亭一号变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3293	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	光明线3862	石牌楼#1变电亭二号变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3294	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	光明线3862	菜市#2变电亭一号变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3295	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	光明线3862	武圣#1变电亭二号变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3296	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	光明线3862	普化#1变电亭二号变压器	400	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
3297	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	光明线3862	普化#2箱变	750	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3298	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3868新太线	新太线太子商店#2箱变变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3299	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3870马税线	时尚#2配电室#2配电变压器	800	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3300	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3870马税线	三源和	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3301	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3868新太线	丰德园#4	500	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3302	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3868新太线	老年宫1#箱变102#间隔配电变压器	300	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3303	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3868新太线	菜市#1变电亭#2变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3304	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3868新太线	中新华#33	750	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

3305	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3868新太线	菜市#1变电亭#3变压器	630	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
3306	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3868新太线	新太线太子商店变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3307	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3868新太线	菜市#1变电亭#1变压器	800	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3308	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3868新太线	惠新园#4	800	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3309	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3868新太线	北新华#2	500	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3310	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3868新太线	新太线惠新#3箱变变压器	500	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3311	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3868新太线	北顺城#3	500	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3312	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3868新太线	四中箱变	750	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3313	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3868新太线	馨华园#1	750	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
3314	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3868新太线	中新华#32	750	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3315	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3868新太线	丰德园#2	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3316	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3868新太线	惠新园#2	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3317	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3868新太线	新太线中新华#34箱变变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3318	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3868新太线	新太线永昌雅居#2变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3319	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	佰亿四期#2组合箱变#2变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3320	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	青年大街#1箱变变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3321	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	百亿三期#1组合箱变#1变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3322	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	王字房#1箱变变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3323	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	百亿三期#2组合箱变#1变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3324	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	百亿三期#2组合箱变#2变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

3325	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3874大什线	东兴路#1	300	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
3326	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	沈空#4箱变	800	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3327	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	俪景茗城东#2箱变变压器	800	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3328	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	益友#1组合箱变#2变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3329	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	红盾#1箱变变压器	750	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3330	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	俪景茗城东#1箱变变压器	800	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3331	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	红盾#2箱变变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3332	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	党校西#1箱变变压器	750	37.00	63	63	未进入负面清单	否	无	
3333	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	红盾#4箱变变压器	750	37.00	63	63	未进入负面清单	否	无	
3334	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	华农线3854	大厦东＃1箱变	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3335	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18552站铁线	滨河#3箱变	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3336	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南虹线10568	阳光尊邸#4	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3337	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1073圃晟线	晟宝龙D区公网变电所1#变压器	800	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3338	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1073圃晟线	晟宝龙广场C区#6配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3339	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1073圃晟线	美丽幸福园1#箱变配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3340	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1073圃晟线	美丽幸福园3#箱变配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3341	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1073圃晟线	晟宝龙广场C区#9配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3342	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1073圃晟线	美丽幸福园2#箱变配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3343	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1073圃晟线	晟宝龙广场C区#5配电变压器	630	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
3344	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1073圃晟线	晟宝龙D区公网变电所2#变压器	800	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

3345	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1073圃晟线	晟宝龙广场C区#2配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3346	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1073圃晟线	美丽幸福园4#箱变配电变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3347	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1073圃晟线	晟宝龙广场C区#3配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3348	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1073圃晟线	晟宝龙广场C区#4配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3349	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1073圃晟线	晟宝龙广场C区#8配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3350	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1073圃晟线	晟宝龙广场C区#7配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3351	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3043中万线	万嘉国际配电室#1配电变压器	800	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3352	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1073圃晟线	晟宝龙广场C区#1配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3353	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18544站水线	衍水颐园北区1#公网变电所2#配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3354	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0344赵家线	湖畔#4箱变	800	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3355	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0344赵家线	新太线太子商店#3箱变出线间隔配电变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3356	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0344赵家线	赵家线方宏#2箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3357	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0344赵家线	卫校箱变	315	70.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
3358	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18544站水线	信德臻悦4#箱变配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3359	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18544站水线	信德臻悦二期配电室1#配电变压器	800	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3360	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18544站水线	信德臻悦二期配电室2#配电变压器	800	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3361	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18544站水线	信德臻悦1#箱变配电变压器	800	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3362	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18544站水线	衍水颐园北区1#公网变电所1#配电变压器	630	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
3363	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18544站水线	信德臻悦二期配电室4#配电变压器	800	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3364	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18544站水线	信德臻悦二期配电室5#配电变压器	800	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	

3365	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18544站水线	衍水颐园南区变电所#2配电变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3366	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18544站水线	衍水颐园南区变电所#4配电变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3367	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18544站水线	信德臻悦二期配电室6#配电变压器	800	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3368	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18544站水线	衍水颐园南区变电所#1配电变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3369	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3064城乡线	滨河公园#1箱变	500	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3370	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18544站水线	衍水颐园北区2#配电室#1配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3371	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18544站水线	衍水颐园南区变电所#3配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3372	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18544站水线	信德臻悦二期配电室3#配电变压器	800	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3373	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0344赵家线	赵家线紫丁苑#2箱变变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3374	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0344赵家线	水塔小区#2箱变	750	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3375	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18544站水线	万隆花园D区箱变配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3376	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3064城乡线	滨河#2箱变	300	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3377	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18544站水线	信德臻悦3#箱变配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3378	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18544站水线	衍水颐园北区2#配电室#2配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3379	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18551站隆线	裕隆花园二期#1组合箱变变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3380	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18551站隆线	铁路线裕隆花园3箱变#1变压器	630	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
3381	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18551站隆线	铁路线裕隆花园#4箱变#1变压器	630	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
3382	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18551站隆线	铁路线裕隆花园2箱变#1变压器	630	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
3383	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18551站隆线	裕隆花园二期#2组合箱变变压器	630	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
3384	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18551站隆线	铁路线裕隆花园#6组合箱变#1变压器	630	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	

3385	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18551站隆线	铁路线裕隆花园1箱变1#变压器	630	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
3386	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18551站隆线	铁路线裕隆花园5#箱变1#变压器	630	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
3387	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18551站隆线	铁路线裕隆花园5#箱变2#变压器	630	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
3388	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	青年大街#2箱变变压器	500	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3389	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0344赵家线	动迁办箱变	500	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3390	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0344赵家线	运达园#1箱变	500	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3391	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0344赵家线	湖畔#1箱变	750	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3392	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0344赵家线	水塔小区#1箱变	750	88.00	12	12	未进入负面清单	否	无	
3393	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0364东六线	俪水家园#2箱变	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3394	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0364东六线	硝堡#8箱变	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3395	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18563站襄线	襄平华庭1#欧变2#变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3396	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18545站城线	智慧城2#配电室4#配电变压器	630	79.00	21	21	未进入负面清单	否	无	
3397	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	俪景茗城西#3箱变变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3398	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	俪景茗城西#1箱变变压器	800	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3399	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18545站城线	智慧城1#配电室2#配电变压器	800	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3400	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0356东工线	北新华#6箱变	300	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3401	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	东六#2箱变	500	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3402	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	标牌厂箱变	750	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3403	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	裕国星园#2箱变	750	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3404	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	裕国#3箱变	750	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

3405	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18545站城线	智慧城2#配电室2#配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3406	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18545站城线	智慧城2#配电室1#配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3407	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18545站城线	智慧城2#配电室3#配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3408	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3870马税线	马税线5#箱变配电变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3409	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3876新邮线	京都#1箱变	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3410	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18545站城线	智慧城1#配电室1#配电变压器	800	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3411	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	光明线3862	人民商场#2	500	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
3412	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	光明线3862	中新华#42箱变	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3413	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	光明线3862	卧狮#2箱变	750	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
3414	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	光明线3862	中新华#41箱变	750	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3415	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	光明线3862	中新华#43箱变	750	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3416	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	光明线3862	光明线卧狮#1欧式组合箱变1#变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3417	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	光明线3862	福民#1箱变	750	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3418	国网辽阳市白塔区供电分公司	文圣66kV变电站	文圣变7850文什线	左岸欣城#4组合箱变#2变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3419	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	华联线3858	清华园箱变	750	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3420	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	华农线3854	人民银行#2箱变	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3421	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3870马税线	时尚#2配电室#1配电变压器	800	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3422	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3874大什线	大什#4箱变	750	32.00	68	68	未进入负面清单	否	无	
3423	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3870马税线	马税线1#美变配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3424	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3056纺织线	中泽城四期4#箱变配电变压器	630	80.00	20	20	未进入负面清单	否	无	

3425	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3056纺织线	纺织线#2（F）中泽城开闭所中泽城#3变电亭#1变压器	800	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3426	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3056纺织线	纺织线2#（F）中泽城开闭所中泽城2#变电亭1#变压器	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3427	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3056纺织线	中泽城二期#2箱变#1变压器	630	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
3428	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3048水源线	404小区#1组合箱变#2变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3429	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3056纺织线	中泽城四期7#箱变配电变压器	630	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
3430	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	沈空#1箱变	750	7.20	92.8	92.8	未进入负面清单	否	无	
3431	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3056纺织线	中泽城四期3#箱变配电变压器	630	5.00	95	95	未进入负面清单	否	无	
3432	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3056纺织线	纺织线2#（F）中泽城开闭所中泽城1#变电亭1#变压器	800	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
3433	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3870马税线	马税线2#美变配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3434	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3048水源线	民欣#2箱变变压器	800	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3435	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3056纺织线	中泽城2.1期#3箱变变压器间隔配电变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3436	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3056纺织线	中泽城2.1期#2箱变变压器间隔配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3437	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3874大什线	大什#3箱变	750	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3438	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3056纺织线	中泽城3.2期1#变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3439	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3048水源线	民欣二期#3箱变	800	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3440	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3056纺织线	中泽城三期地下变电所#2变压器配电变压器	800	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3441	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3056纺织线	中泽城四期2#箱变配电变压器	630	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
3442	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3048水源线	404小区#1组合箱变#1变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3443	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3056纺织线	纺织线2#（F）中泽城开闭所中泽城2#变电亭#2变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3444	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3056纺织线	中泽城四期5#箱变配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

3445	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3056纺织线	中泽城四期6#箱变配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3446	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3056纺织线	中泽城3.2期4#变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
3447	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3048水源线	民欣二期#2箱变	800	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
3448	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3056纺织线	中泽城3.2期3#变压器	500	63.00	37	37	未进入负面清单	否	无	
3449	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3056纺织线	中泽城四期1#箱变配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3450	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3056纺织线	纺织线#2（F）中泽城开闭所中泽城#3变电亭#2变压器	800	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3451	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3056纺织线	中泽城二期#1箱变#1变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3452	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3056纺织线	中泽城3.2期2#变压器	500	26.00	74	74	未进入负面清单	否	无	
3453	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3056纺织线	中泽城2.1期#1箱变变压器间隔配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3454	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3048水源线	民欣#3箱变变压器	800	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3455	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3056纺织线	纺织线2#（F）中泽城开闭所中泽城1#变电亭2#变压器	800	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
3456	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站福线18543	金福贵园2期1#箱变2#配电变压器	500	47.00	53	53	未进入负面清单	否	无	
3457	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	安居#8箱变	750	75.00	25	25	未进入负面清单	否	无	
3458	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	裕国#4箱变	500	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	
3459	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	五院#1箱变变压器	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3460	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	中新华#45箱变变压器	500	28.00	72	72	未进入负面清单	否	无	
3461	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	中新华#21箱变变压器	500	62.00	38	38	未进入负面清单	否	无	
3462	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	中新华#22箱变变压器	750	39.00	61	61	未进入负面清单	否	无	
3463	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	中新华#24箱变变压器	500	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
3464	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3546联络线	南青年#1变电亭三号变	1000	49.00	51	51	未进入负面清单	否	无	

3465	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3876新邮线	消防变电亭#2变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3466	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3870马税线	大地	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3467	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3874大什线	逸东#4箱变	750	58.00	42	42	未进入负面清单	否	无	
3468	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3870马税线	电子	315	73.00	27	27	未进入负面清单	否	无	
3469	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3544农业线	曙光花园箱变配电变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3470	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3544农业线	电业小区#2箱变	500	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
3471	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3870马税线	马税线时尚#1欧式箱变1#变压器	500	82.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
3472	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3544农业线	电业小区#3箱变	500	97.00	3	3	未进入负面清单	否	无	
3473	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3544农业线	电业小区#1箱变变压器	750	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3474	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3042中信线	信德华府#2配电室#2变压器	800	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3475	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站福线18543	金福贵园2期3#箱变1#变压器配电变压器	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3476	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站福线18543	金福贵园2期2#箱变2#配电变压器	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3477	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3042中信线	信德华府#1配电室#4变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3478	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3042中信线	信德华府#2配电室#1变压器	800	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3479	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站福线18543	金福贵园2期4#箱变2#变压器配电变压器	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3480	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3042中信线	信德华府#1配电室#2变压器	800	70.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
3481	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站福线18543	金福贵园2期2#箱变1#配电变压器	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3482	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3042中信线	信德华府#1配电室#1变压器	800	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3483	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站福线18543	金福贵园2期4#箱变1#变压器配电变压器	500	38.00	62	62	未进入负面清单	否	无	
3484	国网辽阳市白塔区供电分公司	文圣66kV变电站	文圣变7850文什线	文城尚品变电亭4#变压器	1000	58.00	42	42	未进入负面清单	否	无	

3485	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站福线18543	金福贵园2期3#箱变2#变压器配电变压器	500	65.00	35	35	未进入负面清单	否	无	
3486	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3069中菜线	中天城市广场五期配电室1#配电变压器	800	85.00	15	15	未进入负面清单	否	无	
3487	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3069中菜线	中天城市广场五期配电室2#配电变压器	630	83.00	17	17	未进入负面清单	否	无	
3488	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3546联络线	圣泰雅园#1组合箱变变压器	630	82.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
3489	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3546联络线	东青年#3箱变	315	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3490	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3546联络线	泰和园#1组合箱变#2变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3491	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3546联络线	喇嘛园#6箱变	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3492	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3546联络线	书香庭院2#配电室1#配电变压器	800	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3493	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3546联络线	书香庭院2#配电室2#配电变压器	800	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3494	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3874大什线	逸东#1箱变	750	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3495	国网辽阳市白塔区供电分公司	文圣66kV变电站	文圣变7850文什线	左岸欣城#2组合箱变#2变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3496	国网辽阳市白塔区供电分公司	文圣66kV变电站	文圣变7850文什线	左岸欣城#4组合箱变#1变压器	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3497	国网辽阳市白塔区供电分公司	文圣66kV变电站	文圣变7850文什线	左岸欣城#2组合箱变#1变压器	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3498	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3868新太线	馨华园#2	750	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3499	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3870马税线	金业丰	500	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3500	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3874大什线	中新华#51箱变	500	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3501	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3874大什线	逸东#3箱变	750	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3502	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3876新邮线	新邮线光明委#2箱变	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3503	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18552站铁线	石牌楼#3箱变	500	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3504	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	财政局箱变	300	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

3505	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3870马税线	马税线普化#4箱变间隔配电变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3506	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3064城乡线	水塔#3箱变	500	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3507	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3064城乡线	滨河公园#4箱变	500	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3508	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3064城乡线	城乡线光明委#1欧式组合箱变#1变压器	630	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3509	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3064城乡线	新梅#1变电亭#3变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3510	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3064城乡线	康圣园箱变	750	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3511	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3064城乡线	滨河公园#3箱变	315	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3512	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3876新邮线	京都#2箱变	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3513	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3064城乡线	光明委#4箱变变压器间隔配电变压器	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3514	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3064城乡线	新梅#1变电亭#1变压器	315	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3515	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3064城乡线	新梅#3箱变	500	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3516	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3064城乡线	滨河#1箱变	750	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3517	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3064城乡线	新梅#1变电亭#2变压器	315	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3518	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3064城乡线	南北岗欧式组合箱变#1变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3519	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3064城乡线	城乡线光明委#1欧式组合箱变#2变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3520	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3064城乡线	水塔#2变电亭#2变压器	315	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3521	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3064城乡线	滨河公园#2箱变	500	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3522	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3064城乡线	光明委#3箱变变压器	200	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3523	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3064城乡线	水塔#1变电亭#1变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3524	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3870马税线	马税线3#箱变配电变压器	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	

3525	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3064城乡线	北顺城变电亭#3变压器	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3526	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3870马税线	马税线4#箱变配电变压器	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3527	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3874大什线	富祥欣园欧变变压器间隔配电变压器	315	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3528	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3870马税线	襄聚一号配电室配电变压器	800	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3529	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3870马税线	马税线6#箱变配电变压器	400	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3530	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	三组团#1变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3531	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	东乙线六组团箱变#1变压器	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3532	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	裕国星园#1箱变	750	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3533	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	丰圣欣园配电室1#配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3534	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	安居#2箱变	500	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3535	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	东六变电亭#2变压器	400	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3536	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	金银#2变电亭一号变	500	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3537	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	裕国星园#3箱变	750	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3538	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	金银#5箱变	750	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3539	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	东六变电亭#1变压器	200	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3540	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	东四箱变	750	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3541	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	三组团#2变压器	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3542	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	金银#2变电亭二号变	500	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3543	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	有线电视2箱变	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3544	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	安居#3箱变	750	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

3545	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	金银#1变电亭#1变压器	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3546	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	裕国#B1箱变	750	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3547	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	东六#3箱变	315	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3548	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	安居#1箱变	750	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3549	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	金银#1变电亭#2变压器	630	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3550	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	裕国#5箱变	500	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3551	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	裕国#B2箱变	750	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3552	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	二中箱变	200	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3553	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	丰圣欣园配电室2#配电变压器	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3554	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	俪景茗城东#3箱变变压器	800	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3555	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	蔡贾线俪景明城东#4箱变变压器	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3556	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南京线10546	永兴佳城#2组合箱变#1变压器	315	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3557	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3067中虹线	阳光尊邸2#配电室2#变压器配电变压器	800	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3558	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3067中虹线	阳光尊邸2#配电室4#变压器配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3559	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3067中虹线	阳光尊邸二期箱变配电变压器	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3560	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3067中虹线	阳光尊邸三期1#配电室4#变压器配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3561	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3067中虹线	阳光尊邸三期1#配电室2#变压器配电变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3562	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3067中虹线	阳光尊邸三期1#配电室1#变压器配电变压器	800	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3563	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3067中虹线	阳光尊邸三期1#配电室3#变压器配电变压器	630	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3564	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3067中虹线	阳光尊邸2#配电室1#变压器配电变压器	800	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	

3565	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3052纺宿线	水月翰宫二期1#箱变配电变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3566	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3052纺宿线	纺宿线油联充电桩配电变压器	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3567	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3052纺宿线	水月翰宫#9箱变	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3568	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3052纺宿线	经济适用房#1箱变	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3569	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3052纺宿线	水月翰宫#1箱变	800	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3570	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3052纺宿线	水月翰宫#2箱变	800	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3571	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3052纺宿线	水月翰宫#3箱变	800	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3572	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3052纺宿线	经济适用房#3箱变	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3573	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3052纺宿线	经济适用房#4箱变	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3574	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3052纺宿线	水月翰宫#10箱变	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3575	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3052纺宿线	经济适用房#5箱变	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3576	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3052纺宿线	水月翰宫#7箱变	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3577	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3052纺宿线	辽纺土建变电亭一号变压器	315	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3578	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	卫国#5箱变变压器	500	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3579	国网辽阳市白塔区供电分公司	文圣66kV变电站	文圣变7850文什线	文城尚品变电亭3#变压器	1000	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3580	国网辽阳市白塔区供电分公司	文圣66kV变电站	文圣变7850文什线	文城尚品变电亭1#变压器	1000	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3581	国网辽阳市白塔区供电分公司	文圣66kV变电站	文圣变7850文什线	文城尚品变电亭2#变压器	1000	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3582	国网辽阳市白塔区供电分公司	文圣66kV变电站	文圣变7850文什线	文城尚品二期变电亭3#变压器	1000	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3583	国网辽阳市白塔区供电分公司	文圣66kV变电站	文圣变7850文什线	文城尚品二期变电亭2#变压器	1000	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3584	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南外线10544	电校#2箱变变压器	750	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	

3585	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0344赵家线	运达园#2箱变	315	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3586	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0344赵家线	曙光#2箱变	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3587	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	百亿三期#1组合箱变#2变压器	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3588	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南体线10578	东青年#2箱变变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3589	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南体线10578	罗马假日二期变电所#2变压器	1000	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3590	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南体线10578	电业#3箱变变压器	750	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3591	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南体线10578	罗马假日二期变电所#3变压器	1000	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3592	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南体线10578	消防#2组合箱变#1变压器	400	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3593	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南体线10578	东文化馨园#1箱变变压器	750	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3594	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南体线10578	东文化变电亭#1变压器	800	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3595	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南体线10578	电业#4箱变变压器	500	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3596	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南体线10578	电业#2箱变变压器	750	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3597	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南体线10578	电业#1箱变变压器	750	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3598	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南体线10578	罗马假日一期变电所#3变压器	1000	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3599	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南体线10578	东文化馨园#2箱变变压器	750	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3600	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南体线10578	罗马假日一期变电所#2变压器	1000	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3601	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	新民箱变	500	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3602	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	红盾#3箱变变压器	750	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3603	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3069中菜线	恒利怡鑫阁地下变电所变压器间隔配电变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3604	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	枫丹名邸5#箱变配电变压器	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	

3605	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	十二中箱变变压器	500	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3606	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	益友#1组合箱变#1变压器	315	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3607	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	枫丹名邸2#箱变配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3608	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南外线10544	南外线新兴街#2箱变变压器	500	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3609	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南外线10544	西文化#1组合箱变#2变压器	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3610	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	十九局一处1#箱变配电变压器	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3611	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3848新旗线	建发#1	750	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3612	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	华农线3854	大厦东#2箱变	800	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3613	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	华农线3854	恒景#1箱变	315	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3614	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	华农线3854	华农线恒景花园#5箱变变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3615	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3848新旗线	三义#5	800	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3616	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	华联线3858	南新华#3箱变变压器	750	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3617	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	华联线3858	清华园#4箱变	315	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3618	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3848新旗线	世纪鑫源地下变电所#2变压器	315	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3619	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	华联线3858	华兴箱变配电变压器	400	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3620	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	华农线3854	大厦东#3箱变	800	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3621	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	华农线3854	电大箱变变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3622	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3848新旗线	三义#4	800	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3623	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3848新旗线	新旗线旗仓汇鑫#1变压器	500	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3624	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	华农线3854	恒景#3箱变	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	

3625	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3848新旗线	三义#1	800	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3626	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10548南缘线	梧桐雅居#1	500	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3627	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	华农线3854	市政#2箱变	315	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3628	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3848新旗线	旗仓换热站箱变变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3629	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3848新旗线	世纪鑫源地下变电所#1变压器	315	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3630	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3848新旗线	中房#1	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3631	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3848新旗线	弘圣#1	750	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3632	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3848新旗线	三义#6	800	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3633	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	华联线3858	永寿变电亭#1变压器	630	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3634	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	华农线3854	三建＃1箱变	630	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3635	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	华联线3858	南顺城#1箱变	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3636	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	华农线3854	恒景#4箱变	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3637	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	华农线3854	华农线市政#1箱变	800	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3638	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3848新旗线	新旗线三义#3变压器	800	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3639	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3848新旗线	新旗线旗仓胜利变压器	750	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3640	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	华农线3854	人民银行#1箱变	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3641	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	华联线3858	清华园#2箱变	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3642	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	华农线3854	大厦东#4箱变	315	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3643	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	华联线3858	大南委#1箱变	750	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3644	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3848新旗线	三义#7	750	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

3645	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	华农线3854	恒景#2箱变	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3646	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	华联线3858	永寿变电亭#2变压器	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3647	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	商校箱变变压器	750	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3648	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	王字房#2箱变变压器	630	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3649	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	佰亿五期俪景茗城组合箱变#2变压器	200	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3650	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	俪景茗城东#5箱变变压器	750	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3651	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	佰亿四期#1组合箱变#1变压器	500	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3652	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10552南中线	南中线中天壹品#1欧变#2变压器	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3653	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10552南中线	南京线龙城盛汇#2组合箱变#1变压器	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3654	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	市委箱变变压器	800	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3655	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3866南分线	南新华#1箱变	750	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3656	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	天元#2组合箱变#1变压器	315	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3657	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	中新华#44箱变变压器	500	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3658	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	中新华#55箱变变压器	750	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3659	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3866南分线	南新华#4箱变变压器	750	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3660	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	前进#2箱变变压器	500	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3661	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	灯福楼变电亭#2变压器	800	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3662	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	北分线博物馆充电桩配电变压器	630	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3663	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	中新华#52箱变变压器	300	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3664	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	弘圣佳园#1箱变变压器	750	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	

3665	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	天元#2组合箱变#2变压器	315	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3666	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3866南分线	南青年#4箱变	750	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3667	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3866南分线	南青年#3变电亭#1变压器	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3668	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3866南分线	南分线26#左3右1（F）升华院1#地下变电所1#变压器	500	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3669	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	中新华#23箱变变压器	500	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3670	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	安居#7箱变变压器	750	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3671	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3866南分线	区政府变电亭#2变压器	400	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3672	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3866南分线	新兴#5箱变	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3673	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	向阳变电亭#1变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3674	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3866南分线	新兴#6箱变	500	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3675	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3866南分线	新兴#8箱变	300	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3676	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3866南分线	电陶箱变	500	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3677	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	中新华#54箱变变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3678	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	中新华#31箱变变压器	750	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3679	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3866南分线	新兴#4箱变	500	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3680	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3866南分线	丰乐小区箱变变压器	800	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3681	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3866南分线	南新华#5箱变	500	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3682	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3866南分线	区政府变电亭#1变压器	400	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3683	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3866南分线	太子河箱变配电变压器	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3684	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	菜市#3箱变变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

3685	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3866南分线	南青年#2变电亭二号变	400	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3686	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	前进#1箱变变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3687	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	灯福楼变电亭#1变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3688	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3866南分线	一职专箱变	300	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3689	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3866南分线	南青年#3变电亭#2配电变压器	630	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3690	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3866南分线	永寿#2箱变	630	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3691	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3866南分线	南青年#2变电亭一号变	400	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3692	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3544农业线	曙光小区箱变	750	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3693	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18572站衍线	衍水怡园二期1#箱变变压器	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3694	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18572站衍线	衍水怡园二期3#箱变变压器	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3695	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18572站衍线	衍水怡园二期4#箱变变压器	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3696	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	化肥线4062	化肥线第地嘉充电桩配电变压器	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3697	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	化肥线4062	化肥线14#箱变配电变压器	400	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3698	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南外线10544	西文化#4箱变变压器	750	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3699	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南外线10544	四处#2箱变变压器	500	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3700	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	卫国路#8箱变变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3701	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10558南亿线	亿达襄苑#1配电变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3702	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10558南亿线	亿达襄苑#2配电变压器	800	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3703	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	沈空#7箱变	750	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3704	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3069中菜线	西市家园地下变电所变压器间隔配电变压器	630	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	

3705	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0344赵家线	紫丁苑#1箱变	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3706	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0344赵家线	东园#4箱变变压器	500	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3707	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0344赵家线	万隆花园C区组合箱变#1变压器间隔配电变压器	315	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3708	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0344赵家线	湖畔#2箱变	500	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3709	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3870马税线	和园小区箱变变压器	315	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3710	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0344赵家线	曙光#1箱变	500	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3711	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3876新邮线	消防变电亭#1变压器	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3712	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0344赵家线	万隆花园C区组合箱变#2变压器间隔配电变压器	315	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3713	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0344赵家线	赵家线方宏#1箱变变压器	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3714	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0344赵家线	湖畔#3箱变	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3715	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0344赵家线	兰庭晟院配电室配电变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3716	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	油脂线3054	芙蓉花园#2箱变	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3717	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	油脂线3054	新家族#2箱变	630	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3718	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3056纺织线	中泽城三期地下变电所#1变压器间隔配电变压器	800	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3719	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3058城外线	金宝#5箱变#2变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3720	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南京线10546	大润华城变电所2#变压器	500	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3721	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18563站襄线	襄平华庭2#欧变1#变压器	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3722	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18563站襄线	襄平华庭2#欧变2#变压器	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3723	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18563站襄线	襄平华庭1#欧变1#变压器	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3724	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	沈空#6箱变	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	

3725	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	蓝天佳苑配电室2#配电变压器	315	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3726	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南京线10546	大润华城变电所1#变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3727	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南虹线10568	南虹线阳光尊邸二期#1欧变#2变压器	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3728	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南虹线10568	南虹线阳光尊邸二期#1欧变#1变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3729	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南虹线10568	阳光尊邸#2	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3730	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南虹线10568	南虹线阳光尊邸二期#3欧变#2变压器	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3731	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南虹线10568	碧景家园#2组合箱变#2变压器	630	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3732	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南虹线10568	碧景家园#2组合箱变#1变压器	630	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3733	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南虹线10568	碧景家园#4欧式箱变#2变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3734	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南虹线10568	阳光尊邸#1	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3735	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南京线10546	永兴佳城#1组合箱变#2变压器	500	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3736	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南京线10546	永兴佳城#2组合箱变#2变压器	315	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3737	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南虹线10568	阳光尊邸#7	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3738	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南虹线10568	阳光尊邸#5	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3739	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3052纺宿线	经济适用房#2箱变	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3740	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南虹线10568	阳光尊邸#3	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3741	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3052纺宿线	水月翰宫#8箱变	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3742	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3052纺宿线	水月翰宫#4箱变	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3743	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3052纺宿线	水月翰宫#5箱变	750	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3744	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3052纺宿线	水月翰宫#11箱变	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	

3745	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南虹线10568	碧景家园#3组合箱变#1变压器	630	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3746	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3052纺宿线	辽纺土建变电亭二号变压器	400	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3747	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3052纺宿线	水月翰宫#6箱变	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3748	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南虹线10568	碧景家园#1组合箱变#1变压器	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3749	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南虹线10568	阳光尊邸#6	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3750	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南虹线10568	碧景家园#3组合箱变#2变压器	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3751	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南虹线10568	南虹线阳光尊邸二期#2欧变#1变压器	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3752	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南虹线10568	碧景家园#4欧式箱变#1变压器	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3753	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南京线10546	永兴佳城#1组合箱变#1变压器	500	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3754	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南虹线10568	碧景家园#1组合箱变#2变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3755	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3868新太线	丰德园#3	800	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3756	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3868新太线	惠新园#1	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3757	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	隆江箱变	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3758	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	铁路变电亭1#变压器	400	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3759	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	沈空#5箱变	750	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3760	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	铁路变电亭2#变压器	500	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3761	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	沈空#2箱变	315	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3762	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	沈空#3箱变	800	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3763	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	蓝天佳苑配电室1#配电变压器	315	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3764	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3868新太线	新太线丰德园#5	750	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	

3765	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0348东园线	东园#5箱变变压器	750	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3766	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3868新太线	新太线永昌雅居组合箱变	315	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3767	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0348东园线	东园#1箱变	500	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3768	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3868新太线	中法#2	750	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3769	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3868新太线	丰德园#1	800	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3770	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3868新太线	中法#1	750	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3771	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3062城内线	滨河#4箱变变压器	300	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3772	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	光明线3862	武圣#2箱变	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3773	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	光明线3862	中新华#46箱变	750	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3774	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	光明线3862	武圣#3箱变	500	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3775	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3866南分线	南分线太子河供暖箱变配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3776	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南体线10578	健身中心配电室2#变压器间隔配电变压器	400	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3777	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	五组团#2配电变压器	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3778	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南虹线10568	南虹线阳光尊邸二期#2欧变#2变压器	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3779	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3068中域线	中域线金域蓝山#2组合箱变#1变压器	500	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3780	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3068中域线	金域蓝山三期2#箱变变压器	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3781	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3068中域线	金域蓝山二期#1箱变变压器	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3782	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3068中域线	胜利雅苑#1组合箱变变压器间隔	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3783	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10574南望线	中天御品#1地下变电所变压器间隔4配电变压器	800	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3784	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3866南分线	南分线真乐箱变配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

3785	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3866南分线	南分线泰和1#箱变配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3786	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3866南分线	南分线泰和2#箱变配电变压器	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3787	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0342东祥线	中合华府变电所#1变压器	315	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3788	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0362万隆线	华城新视界#2组合箱变#2变压器	630	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3789	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0342东祥线	中合华府变电所#2变压器	315	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3790	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0362万隆线	万隆花园#2欧式箱变1#变压器间隔配电变压器	500	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3791	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0362万隆线	华城新视界#1组合箱变#1变压器	500	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3792	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0362万隆线	万隆B2区#1组合箱变#2变压器	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3793	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0362万隆线	北尚华庭#4组合箱变变压器	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3794	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0342东祥线	祥祺左岸（二期）变电所#3变压器	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3795	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0364东六线	格林豪邸小区箱变出线间隔配电变压器	400	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3796	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0342东祥线	祥祺左岸（二期）变电所#2变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3797	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0364东六线	硝堡#5箱变	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3798	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0364东六线	硝堡#6箱变	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3799	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0342东祥线	祥祺左岸（二期）变电所#1变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3800	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0362万隆线	万隆B2区#1组合箱变#1变压器	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3801	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0342东祥线	祥祺左岸（二期）变电所#4变压器	630	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3802	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0364东六线	安泰华府配电室2#配电变压器	630	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3803	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0362万隆线	北上华庭#1组合箱变变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3804	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0342东祥线	祥祺左岸（二期）变电所#5变压器	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	

3805	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0364东六线	东六线东园2#箱变	315	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3806	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0364东六线	东五#2箱变	750	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3807	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0362万隆线	华城新视界#2组合箱变#1变压器	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3808	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0362万隆线	万隆花园#1欧式箱变1#变压器	400	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3809	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0362万隆线	北尚华庭#3组合箱变变压器	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3810	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0362万隆线	北上华庭#2组合箱变变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3811	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0342东祥线	祥祺左岸（二期）变电所#6变压器	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3812	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0362万隆线	万隆线万隆花园#1欧式箱变2#变压器	400	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3813	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0364东六线	硝堡#1箱变	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3814	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0364东六线	硝堡#7箱变	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3815	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0364东六线	硝堡#2箱变	630	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3816	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0362万隆线	万隆花园#2欧式箱变2#变压器	500	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3817	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0362万隆线	万隆B2区#2组合箱变#2变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3818	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	油脂线3054	辽纺新园#2箱变#2号变压器	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3819	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	油脂线3054	新家族#5箱变	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3820	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	油脂线3054	新家族#7箱变	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3821	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0362万隆线	华城新视界#1组合箱变#2变压器	500	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3822	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3848新旗线	三义#9	750	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3823	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3848新旗线	三义#2	800	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3824	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3848新旗线	新旗线中房2箱变	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

3825	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站福线18543	金福贵园2期1#箱变1#配电变压器	500	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3826	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18552站铁线	星火#3箱变	750	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3827	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10548南缘线	辽无一厂回迁配电室1#变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3828	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10548南缘线	南庄#2	750	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3829	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10548南缘线	南庄#3	750	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3830	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10548南缘线	祥和缘#1箱变	750	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3831	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10548南缘线	梧桐雅居#5	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3832	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10548南缘线	祥和缘#6箱变	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3833	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10548南缘线	梧桐雅居#3	500	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3834	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10548南缘线	梧桐雅居#4	500	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3835	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10548南缘线	梧桐雅居#2	500	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3836	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10548南缘线	卫国#3箱变	800	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3837	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10548南缘线	祥和缘#4箱变	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3838	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10574南望线	中天御品#1地下变电所变压器间隔2配电变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3839	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10548南缘线	梧桐雅居#6	500	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3840	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10548南缘线	祥和缘#7箱变	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3841	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10548南缘线	梧桐雅居#7	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3842	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10548南缘线	君悦天下#1箱变变压器间隔配电变压器	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3843	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10548南缘线	祥和缘#2箱变	750	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3844	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10548南缘线	祥和缘#5箱变	630	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	

3845	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10574南望线	中天御品#1地下变电所变压器间隔配电变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3846	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10548南缘线	君悦天下#2箱变变压器间隔配电变压器	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3847	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10548南缘线	卫国#2	500	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3848	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10548南缘线	南庄#1	750	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3849	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10574南望线	中天御品#1地下变电所变压器间隔3配电变压器	800	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3850	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10548南缘线	祥和缘#3箱变	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3851	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10548南缘线	君悦天下#3箱变变压器间隔配电变压器	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3852	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10548南缘线	辽无一厂回迁配电室2#变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3853	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3043中万线	万嘉国际配电室#3配电变压器	800	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3854	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3043中万线	万嘉国际配电室#4配电变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3855	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3043中万线	万嘉国际配电室#2配电变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3856	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18552站铁线	石牌楼#2变电亭一号变压器	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3857	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3064城乡线	水塔#1变电亭#2变压器	630	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3858	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3064城乡线	十六中箱变	630	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3859	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3064城乡线	北顺城#2箱变	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3860	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3064城乡线	北顺城变电亭#2变压器	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3861	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3546联络线	泰和园#1组合箱变#1变压器	315	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3862	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3546联络线	书香庭院1#配电室3#配电变压器	800	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3863	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3546联络线	喇嘛园#8箱变	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3864	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	华联线3858	丝绸箱变	500	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	

3865	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3546联络线	书香庭院1#配电室1#配电变压器	800	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3866	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3546联络线	喇嘛园#7箱变	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3867	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3546联络线	书香庭院2#配电室3#配电变压器	800	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3868	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3546联络线	书香庭院1#配电室2#配电变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3869	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3546联络线	书香庭院1#配电室4#配电变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3870	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18544站水线	信德臻悦2#箱变配电变压器	800	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3871	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0344赵家线	青年湖箱变配电变压器	630	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3872	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	华联线3858	外师#1箱变变压器	500	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3873	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	华联线3858	体育场#2箱变	750	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3874	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	华联线3858	东青年#1变电亭#1变压器	315	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3875	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	华联线3858	体育场#1箱变	750	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3876	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	华联线3858	清华园#3组合箱变2#变压器	800	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3877	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	华联线3858	清真#2箱变	500	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3878	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	华联线3858	东青年#1变电亭#2变压器	800	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3879	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	华联线3858	清华园#3组合箱变1#变压器	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3880	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	百亿三期#3组合箱变#2变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3881	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10552南中线	中天城市广场四期配电室2#配电变压器	800	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3882	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10552南中线	南京线龙城盛汇#1组合箱变#1变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3883	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10552南中线	中天城市广场#2变电所1#变压器	315	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3884	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	俪景茗城西#2箱变变压器	800	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	

3885	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10552南中线	中天城市广场四期配电室1#配电变压器	800	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3886	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10552南中线	南中线中天壹品#2欧变#2变压器	630	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3887	国网辽阳市白塔区供电分公司	三里66kV变电站	三里变11364三电线	七泵站箱变变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3888	国网辽阳市白塔区供电分公司	蔡庄66kV变电站	蔡庄变3454蔡贾线	佰亿五期俪景茗城组合箱变#1变压器	200	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3889	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	枫丹名邸1#箱变配电变压器	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3890	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	佰亿四期#1组合箱变#2变压器	500	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3891	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	卫国路#4箱变变压器	315	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3892	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18551站隆线	铁路线裕隆花园#4箱变#2变压器	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3893	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3848新旗线	弘圣#2	800	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3894	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3848新旗线	汇鑫#2	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3895	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3848新旗线	冶化#1	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3896	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3874大什线	逸东#2箱变	750	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3897	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3874大什线	大什#2箱变	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3898	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3848新旗线	冶化#2	750	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3899	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3874大什线	大什#1箱变	630	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3900	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18551站隆线	铁路线裕隆花园#6组合箱变#2变压器	630	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3901	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10552南中线	中天城市广场三期4#配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3902	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	百亿三期#3组合箱变#1变压器	500	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3903	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10552南中线	南京线龙城盛汇#2组合箱变#2变压器	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3904	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	油脂线3054	油脂线有机小区1#箱变配电变压器	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	

3905	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	油脂线3054	油脂线有机小区2#箱变配电变压器	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3906	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	农业局箱变变压器	315	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3907	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0346东太线	万隆花园B#1组合箱变#2变压器	315	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3908	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0356东工线	北新华#4箱变	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3909	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0356东工线	祥琪左岸#2组合箱变#1变压器	500	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3910	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0356东工线	东工线24右1#箱变配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3911	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0356东工线	众馨花园#2箱变	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3912	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0346东太线	鸿飞逸景变电所2#变压器配电变压器	500	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3913	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3064城乡线	城乡线特殊学校箱变配电变压器	400	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3914	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0346东太线	望湖小区变电所#2变压器	800	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3915	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0356东工线	合兴苑组合箱变#2变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3916	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0356东工线	祥琪左岸#1组合箱变#1变压器	500	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3917	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0356东工线	东工线众馨花园3箱变配电变压器	500	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3918	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0346东太线	万隆花园B#1组合箱变#1变压器	315	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3919	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0356东工线	祥琪左岸#1组合箱变#2变压器	500	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3920	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0346东太线	东太线滨湖花园#2组合箱变#2变压器	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3921	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0356东工线	众馨花园#1箱变	800	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3922	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0346东太线	鸿飞逸景变电所1#变压器间隔配电变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3923	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0356东工线	合兴苑组合箱变#1变压器	500	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3924	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0346东太线	望湖小区变电所#1变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

3925	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0356东工线	北新华#5箱变	750	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3926	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0346东太线	东太线滨湖花园#1组合箱变#2变压器	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3927	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0346东太线	东太线滨湖花园#1组合箱变#1变压器	630	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3928	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0346东太线	东太线滨湖花园#2组合箱变#1变压器	630	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3929	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0356东工线	金福贵源#1组合箱变#2变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3930	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0356东工线	金福贵源#1组合箱变#1变压器	315	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3931	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0348东园线	东园线东园3箱变配电变压器	800	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3932	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0364东六线	北门变电亭#1变压器	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3933	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0364东六线	东太线襄平逸景组合箱变#2变压器	315	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3934	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0364东六线	东太线襄平逸景组合箱变#1变压器	315	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3935	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0364东六线	二纸箱#1欧变#1变压器	500	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3936	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0364东六线	东五变电亭#1变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3937	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0364东六线	天齐#2箱变	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3938	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	前进#3箱变变压器	315	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3939	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0364东六线	硝堡#10箱变	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3940	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0364东六线	硝堡#3箱变	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3941	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0364东六线	北门变电亭#2变压器	630	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3942	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0364东六线	天齐#1箱变	750	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3943	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0362万隆线	万隆B2区#2组合箱变#1变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3944	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	安居#5箱变变压器	750	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	

3945	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	中新华#56箱变变压器	500	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3946	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0364东六线	硝堡#9箱变	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3947	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0364东六线	东五变电亭#2变压器	500	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3948	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	中新华#53箱变变压器	750	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3949	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0364东六线	俪水家园#1箱变	500	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3950	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	有线台#1箱变变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3951	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0364东六线	二纸箱#1欧变#2变压器	500	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3952	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0364东六线	硝堡#4箱变	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3953	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0364东六线	东兴#3箱变	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3954	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0364东六线	东六线东兴#4箱变	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3955	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	天元箱变变压器	300	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3956	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0364东六线	天齐#3箱变	630	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3957	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1073圃晟线	晟宝龙文明园1#配电变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3958	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3546联络线	南青年#1变电亭一号变	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3959	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3546联络线	书香庭院2#配电室4#配电变压器	800	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3960	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3546联络线	喇嘛园#5箱变	500	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3961	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18552站铁线	梨园箱变配电变压器	400	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3962	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1063小南线	七组团一号变	400	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3963	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3048水源线	404小区#2组合箱变#2变压器	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3964	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3058城外线	金地翠园#4	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

3965	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3058城外线	金地翠园#5	750	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3966	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3058城外线	金地翠园#3	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3967	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3058城外线	金地翠园#6	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3968	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3058城外线	金地翠园#7	500	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3969	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3058城外线	城外线金宝#6箱变#1变压器	630	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3970	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	枫丹名邸3#箱变配电变压器	630	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3971	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10552南中线	中天城市广场三期1#配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3972	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3058城外线	景明花园箱变	750	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3973	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3058城外线	金宝#6箱变#2变压器	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3974	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10552南中线	中天城市广场#1变电所2#变压器	800	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3975	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3058城外线	金宝#1	500	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3976	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3058城外线	辽纺6#组合箱变#1变压器间隔配电变压器	500	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3977	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3058城外线	金宝#2	500	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3978	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3058城外线	城外线辽纺#2箱变	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3979	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3058城外线	城外线辽纺#4箱变变压器	500	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3980	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3058城外线	金宝#4	315	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3981	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3058城外线	城外线金地明座组合箱变#1变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3982	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3058城外线	城外线金地明座组合箱变#2变压器	500	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3983	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3058城外线	修试箱变	800	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3984	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10552南中线	南中线中天壹品#1欧变#1变压器	630	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	

3985	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	枫丹名邸4#箱变配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3986	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10552南中线	中天城市广场#2变电所2#变压器	315	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3987	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	枫丹名邸6#箱变配电变压器	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3988	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	王字房#3组合箱变#1变压器	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
3989	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10552南中线	中天城市广场（二期）变电所2#变压器配电变压器	800	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3990	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3058城外线	辽纺6#组合箱变#2变压器间隔配电变压器	500	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3991	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3058城外线	金地翠园#2	750	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3992	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3058城外线	辽纺5#组合箱变#1变压器间隔配电变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3993	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3058城外线	城外线辽纺#1箱变变压器	500	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3994	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3058城外线	金宝#3	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3995	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3058城外线	城外线金宝5#箱变#1变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
3996	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3058城外线	金地翠园#1	750	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
3997	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3058城外线	辽纺5#组合箱变#2变压器间隔配电变压器	500	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3998	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3058城外线	城外线辽纺#3箱变变压器	315	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
3999	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10552南中线	中天城市广场（二期）变电所1#变压器配电变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4000	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10552南中线	南中线中天壹品#2欧变#1变压器	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
4001	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	佰亿四期#2组合箱变#1变压器	400	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
4002	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	卫国#7箱变变压器	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
4003	国网辽阳市白塔区供电分公司	文圣66kV变电站	文圣变7850文什线	文城尚品二期变电亭4#变压器	1000	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4004	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3048水源线	民欣#1箱变变压器	500	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	

4005	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3048水源线	卫国路#6箱变	500	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4006	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3048水源线	404小区#2组合箱变#1变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4007	国网辽阳市白塔区供电分公司	文圣66kV变电站	文圣变7850文什线	左岸欣城#1组合箱变#1变压器	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4008	国网辽阳市白塔区供电分公司	文圣66kV变电站	文圣变7850文什线	文城尚品二期变电亭1#变压器	1000	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4009	国网辽阳市白塔区供电分公司	文圣66kV变电站	文圣变7850文什线	左岸欣城#3组合箱变#1变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4010	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	王字房#3组合箱变#2变压器	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4011	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10552南中线	中天城市广场四期配电室3#配电变压器	800	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
4012	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10552南中线	中天城市广场三期3#配电变压器	630	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
4013	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	南水线19局住宅箱变#1变压器	400	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4014	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	十九局一处2#箱变配电变压器	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
4015	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	西青年#1箱变变压器	750	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
4016	国网辽阳市白塔区供电分公司	文圣66kV变电站	文圣变7850文什线	左岸欣城#3组合箱变#2变压器	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
4017	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3067中虹线	阳光尊邸2#配电室3#变压器配电变压器	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4018	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	光明线3862	普化#3箱变	750	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4019	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10572南化线	民盟箱变变压器	315	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4020	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	五组团变电亭一号变	315	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4021	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3856北分线	安居#6箱变变压器	750	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4022	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3866南分线	南青年#5箱变	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4023	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3866南分线	新兴#7箱变	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4024	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	华联线3858	大南委#2箱变	315	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	

4025	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18552站铁线	翰林府箱变配电变压器	750	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
4026	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10552南中线	中天城市广场三期2#配电变压器	630	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
4027	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10552南中线	南京线龙城盛汇#1组合箱变#2变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4028	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	南水线19局住宅箱变#2变压器	400	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
4029	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	卫国箱变变压器	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
4030	国网辽阳市白塔区供电分公司	新华66kV变电站	新华变3870马税线	可立亚	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
4031	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10552南中线	中天城市广场#1变电所1#变压器	800	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4032	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10570南水线	十九局一处3#箱变配电变压器	400	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4033	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0364东六线	东兴#2箱变	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4034	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0364东六线	北门#2箱变	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4035	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1063小南线	七组团二号变	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4036	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1063小南线	红砖线四公司#2欧式箱变#2变压器	315	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4037	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1063小南线	南顺城#3箱变变压器间隔配电变压器	200	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4038	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0364东六线	东兴#1箱变	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4039	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3062城内线	新运大街箱变变压器	315	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
4040	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3062城内线	清真变电亭#1变压器	1000	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
4041	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3062城内线	利嘉小区#1箱变变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4042	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3062城内线	二院箱变变压器	750	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
4043	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3062城内线	西地号变电亭#1变压器	800	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
4044	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3062城内线	西地号变电亭#2变压器	400	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	

4045	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3062城内线	利嘉小区#2箱变变压器	500	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4046	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3062城内线	清真变电亭#2变压器	800	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4047	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3062城内线	西地号变电亭#3变压器	1000	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4048	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南庄变10574南望线	南望线西青年2#箱变配电变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4049	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	十九局变电亭#1变压器	800	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4050	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	铁路线白塔二建欧式组合箱变#2	400	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4051	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	解放路3#箱变配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4052	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	新梅花园#1箱变	750	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4053	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	星火#1变电亭#2变压器	315	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
4054	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	六一委组合箱变#1变压器	400	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
4055	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	新梅#2变电亭#2变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4056	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	粮食局#1变压器	400	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
4057	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	新梅#4箱变	750	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
4058	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	新梅花园#2箱变	750	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
4059	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	六一委#2箱变配电变压器	500	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4060	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	铁路线白塔二建欧式组合箱变#1	400	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4061	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	新梅#2变电亭#3变压器	315	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4062	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	星火#1变电亭#1变压器	400	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4063	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	昌达箱变	315	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4064	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	铁路线千汇箱变变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

4065	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	解放路1#箱变配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4066	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	粮食局#2变压器	400	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4067	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	六一委组合箱变#2变压器	400	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
4068	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	新梅#5箱变	750	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
4069	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	解放路2#箱变配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4070	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	铁路线文城雅士组合箱变#1变压器	315	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
4071	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	铁路线千汇#2箱变变压器	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
4072	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	六一委#3箱变配电变压器	500	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
4073	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	中心变3066铁路线	铁路线文城雅士组合箱变#2变压器	315	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4074	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3546联络线	南青年#1变电亭二号变	1000	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4075	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	华东一号线3538	风和日丽#2	800	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4076	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	华东一号线3538	长吉#2箱变	750	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4077	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18572站衍线	衍水怡园二期2#箱变变压器	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4078	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南体线10578	罗马假日一期变电所#4变压器	1000	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4079	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南体线10578	健身中心配电室1#变压器间隔配电变压器	400	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4080	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南体线10578	东文化变电亭#2变压器	800	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4081	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南体线10578	罗马假日一期变电所#1变压器	1000	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
4082	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南体线10578	书香茗景配电室#1变压器	500	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
4083	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南体线10578	书香茗景配电室#2变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4084	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南体线10578	罗马假日二期变电所#1变压器	1000	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	

4085	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南体线10578	外师变#2箱变变压器	500	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
4086	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南体线10578	罗马假日二期变电所#4变压器	1000	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
4087	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	十九局东院基地箱变变压器	200	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4088	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	药机线沈空8#箱变配电变压器	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4089	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	和平#2箱变	800	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4090	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	和平#3箱变	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4091	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	华东一号线3538	风和日丽#3	800	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4092	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	华东一号线3538	风和日丽#4	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4093	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	华东一号线3538	鸿飞东方假日小区2#变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4094	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	华东一号线3538	风和日丽#1	800	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4095	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	华东一号线3538	鸿飞东方假日小区1#变压器	500	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
4096	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	华东一号线3538	南顺城#2箱变	500	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
4097	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	华东一号线3538	四公司#1变电亭#1变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4098	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	华东一号线3538	南水洞1#变压器	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
4099	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	华东一号线3538	风和日丽#5	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
4100	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	华东一号线3538	长吉#1箱变	750	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
4101	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	华东一号线3538	喇嘛园#1	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4102	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	华东一号线3538	南水洞#2变压器	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4103	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	华东一号线3538	喇嘛园#2	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4104	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	华东一号线3538	一鑫五交化箱变变压器	200	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

4105	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	华东一号线3538	喇嘛园#3	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4106	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	华东一号线3538	怀王箱变	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4107	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3068中域线	金域蓝山二期#2箱变变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4108	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3068中域线	胜利雅苑#2组合箱变变压器间隔配电变压器	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4109	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3068中域线	中域线金域蓝山#1组合箱变#1变压器	500	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
4110	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3068中域线	中域线金域蓝山#1组合箱变#2变压器	500	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
4111	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3068中域线	胜利雅苑#4组合箱变变压器间隔配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4112	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3068中域线	金域蓝山三期1#箱变变压器	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
4113	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3068中域线	胜利雅苑#3组合箱变变压器间隔配电变压器	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
4114	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3068中域线	金域蓝山二期#3箱变变压器	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
4115	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3068中域线	中域线金域蓝山#2组合箱变#2变压器	500	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4116	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	油脂线3054	新家族#4箱变	750	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4117	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	油脂线3054	新家族#1箱变	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4118	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	油脂线3054	辽纺新园#3组合箱变#1变压器	400	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4119	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	油脂线3054	新家族#6箱变	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4120	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南外线10544	西文化#2箱变变压器	750	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4121	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南外线10544	邮电新村1#箱变配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4122	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南外线10544	西文化#1组合箱变#1变压器	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4123	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南外线10544	西文化#5箱变变压器	750	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
4124	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南外线10544	邮电新村2#箱变配电变压器	630	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	

4125	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南外线10544	西文化#3箱变变压器	750	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4126	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南外线10544	西文化#6箱变变压器	750	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
4127	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南外线10544	新兴#1箱变变压器	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
4128	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南外线10544	四处#1箱变变压器	500	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
4129	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南外线10544	信息学院#1箱变变压器	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4130	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南外线10544	西文化#7箱变变压器	315	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4131	国网辽阳市白塔区供电分公司	南庄66kV变电站	南外线10544	南外线电校#1箱变变压器	750	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4132	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	油脂线3054	辽纺新园#2箱变#1号变压器	400	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4133	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	油脂线3054	芙蓉花园#3箱变	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4134	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	油脂线3054	芙蓉花园#1箱变	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4135	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	油脂线3054	辽纺新园#3组合箱变#2变压器	400	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4136	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	油脂线3054	新家族#8箱变	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4137	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	油脂线3054	新家族#3箱变	630	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
4138	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3546联络线	喇嘛园#4箱变	630	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
4139	国网辽阳市白塔区供电分公司	文圣66kV变电站	文圣变7850文什线	左岸欣城#1组合箱变#2变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4140	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3548红砖线	文庙#1变电亭2#变压器	400	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
4141	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0364东六线	东六线东兴#4箱变2#变压器	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
4142	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3548红砖线	文庙#2	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
4143	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3548红砖线	文庙#1变电亭#1变压器	200	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4144	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3548红砖线	红砖线21#箱变配电变压器	315	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	

4145	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3548红砖线	红砖线23左1箱变103#间隔配电变压器	500	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4146	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3548红砖线	红砖线鹅房分赵纸房#1箱变	315	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4147	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3548红砖线	文庙#4箱变变压器	500	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4148	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3548红砖线	文庙#3	750	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4149	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3062城内线	卫国路#1箱变变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4150	国网辽阳市白塔区供电分公司	中心66kV变电站	3062城内线	清真变电亭#3变压器	1000	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4151	国网辽阳市白塔区供电分公司	西辽阳66kV变电站	西辽阳变4060药机线	和平#1箱变	315	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
4152	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18552站铁线	襄平峰汇地下变电所 #2变压器间隔配电变压器	630	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
4153	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18552站铁线	襄平峰汇地下变电所 #1变压器间隔配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4154	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18552站铁线	石牌楼#2变电亭二号变压器	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
4155	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18552站铁线	滨河经典变电所#2变压器	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
4156	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18552站铁线	星火#2变电亭#2变压器	400	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
4157	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18552站铁线	滨河经典变电所#1变压器	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4158	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18552站铁线	星火#2变电亭#1变压器	400	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4159	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18552站铁线	襄平峰汇地下变电所 #3变压器间隔配电变压器	630	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4160	国网辽阳市白塔区供电分公司	站前66kV变电站	站前变18552站铁线	襄平峰汇地下变电所 #4变压器间隔配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4161	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3546联络线	碧桂园东区2#配电室2#变压器	800	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	
4162	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0364东六线	安泰华府配电室1#配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4163	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3546联络线	碧桂园东区3#配电室3#变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4164	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3546联络线	碧桂园东区1#配电室2#变压器	800	84.00	8	8	未进入负面清单	否	无	

4165	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3546联络线	碧桂园东区3#配电室1#变压器	800	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
4166	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0364东六线	安泰华府配电室4#配电变压器	630	84.00	64	64	未进入负面清单	否	无	
4167	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	0364东六线	安泰华府配电室3#配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4168	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3546联络线	碧桂园东区1#配电室1#变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4169	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3546联络线	碧桂园东区3#配电室2#变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4170	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	东辽阳变3546联络线	碧桂园东区2#配电室1#变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4171	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1073圃晟线	晟宝龙文明园2#配电变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4172	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	苗圃变1073圃晟线	晟宝龙文明园3#配电变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4173	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	五组团2箱变变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4174	国网辽阳市白塔区供电分公司	苗圃220kV变电站	华东一号线3538	风和日丽#6	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4175	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	裕国#2箱变变压器	750	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4176	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	一组团变电亭变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4177	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	金银#4箱变	750	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4178	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	金银#3箱变	300	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4179	国网辽阳市白塔区供电分公司	东园66kV变电站	东园变0366东乙线	裕国#1箱变	750	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4180	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃变3558麻袋线	苗圃变3558麻袋线	pms_麻袋线13+2(315)1#配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4181	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃变3558麻袋线	苗圃变3558麻袋线	pms_麻袋线13+2(315)1#配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4182	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃变3558麻袋线	苗圃变3558麻袋线	pms_麻袋线#28右4右2变压器	315	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4183	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0456繁水线	繁荣变0456繁水线	pms_机场分#39左2变压器	315	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4184	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0455繁三线	繁荣变0455繁三线	pms_繁三线#114右4变压器	200	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

4185	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0442繁蒂线	繁荣变0442繁蒂线	繁荣变0456繁水线弹簧分#27变压器	200	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4186	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线	电网_pms_繁徐线#62左分#3变压器	200	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4187	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线	pms_繁徐线#70左6变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
4188	国网辽阳市太子河区供电公司	中心变3044八三线	中心变3044八三线	pms_八三线粮库分#34右5#变压器(CDM)	315	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
4189	国网辽阳市太子河区供电公司	中心变3044八三线	中心变3044八三线	pms_粮库分39#变压器	315	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
4190	国网辽阳市太子河区供电公司	中心变3044八三线	中心变3044八三线	电网_pms_八三线粮库分43#变压器	200	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
4191	国网辽阳市太子河区供电公司	中心变3044八三线	中心变3044八三线	pms_八三线粮库分47#左1变压器	400	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
4192	国网辽阳市太子河区供电公司	中心变3044八三线	中心变3044八三线	pms_小庄箱变变压器	750	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
4193	国网辽阳市太子河区供电公司	祁家变11054祁中线	祁家变11054祁中线	电网_pms_祁中线45#变压器	200	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
4194	国网辽阳市太子河区供电公司	祁家变11054祁中线	祁家变11054祁中线	pms_祁中线45#变压器	315	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
4195	国网辽阳市太子河区供电公司	祁家变11054祁中线	祁家变11054祁中线	pms_光辉小区1#箱变1#变压器	500	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
4196	国网辽阳市太子河区供电公司	祁家变11054祁中线	祁家变11054祁中线	pms_光辉小区2#箱变1#变压器	500	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
4197	国网辽阳市太子河区供电公司	祁家变11054祁中线	祁家变11054祁中线	pms_光辉小区3#箱变1#变压器	500	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
4198	国网辽阳市太子河区供电公司	祁家变11054祁中线	祁家变11054祁中线	pms_光辉小区4#箱变1#变压器	500	39.00	61	61	未进入负面清单	否	无	
4199	国网辽阳市太子河区供电公司	祁家变11054祁中线	祁家变11054祁中线	pms_光辉小区5#箱变1#变压器	500	21.00	79	79	未进入负面清单	否	无	
4200	国网辽阳市太子河区供电公司	中心变3046养鱼线	中心变3046养鱼线	电网_pms_养鱼线69#变压器	315	78.00	22	22	未进入负面清单	否	无	
4201	国网辽阳市太子河区供电公司	中心变3046养鱼线	中心变3046养鱼线	电网_pms_养鱼线#77左1变压器	200	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
4202	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3460蔡里线	蔡庄变3460蔡里线	pms_晟雅格林#2箱变变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4203	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3460蔡里线	蔡庄变3460蔡里线	pms_晟雅格林#3箱变变压器	500	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
4204	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3460蔡里线	蔡庄变3460蔡里线	pms_晟雅格林#4箱变变压器	500	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	

4205	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11372三蔡线	三里变11372三蔡线	pms_绿华园小区#1箱变变压器	630	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
4206	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11372三蔡线	三里变11372三蔡线	pms_绿华园小区#3箱变变压器	500	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
4207	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11372三蔡线	三里变11372三蔡线	pms_绿华园小区#4箱变变压器	630	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
4208	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11372三蔡线	三里变11372三蔡线	pms_十九局六处1#箱变变压器	500	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
4209	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11372三蔡线	三里变11372三蔡线	pms_十九局六处2#箱变变压器	315	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
4210	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11372三蔡线	三里变11372三蔡线	pms_十九局六处3#箱变变压器	500	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
4211	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3442蔡水线	蔡庄变3442蔡水线	pms_蔡水线19右2#变压器	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
4212	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3442蔡水线	蔡庄变3442蔡水线	电网_pms_蔡水线20右3#变压器	200	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	
4213	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3442蔡水线	蔡庄变3442蔡水线	pms_蔡水线七窑分1#变压器	315	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
4214	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3442蔡水线	蔡庄变3442蔡水线	pms_蔡水线七窑分1#变压器(CDM)变压器	100	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
4215	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3442蔡水线	蔡庄变3442蔡水线	pms_蔡水线七窑分10右1#变压器	100	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
4216	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3442蔡水线	蔡庄变3442蔡水线	电网_pms_蔡水线七窑分14#变压器	400	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
4217	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3442蔡水线	蔡庄变3442蔡水线	电网_pms_蔡水线七窑分30#变压器	200	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
4218	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3442蔡水线	蔡庄变3442蔡水线	电网_pms_蔡水线七窑分34右2右2变压器（CDM）	200	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
4219	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3442蔡水线	蔡庄变3442蔡水线	pms_蔡水线七窑分34右16左1#变压器	100	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
4220	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3442蔡水线	蔡庄变3442蔡水线	pms_蔡水线七窑分36左2#变压器	100	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
4221	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3442蔡水线	蔡庄变3442蔡水线	电网_pms_蔡水线七窑分40右1#变压器	200	23.00	77	77	未进入负面清单	否	无	
4222	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3442蔡水线	蔡庄变3442蔡水线	pms_蔡水线七窑分50#变压器	100	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
4223	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3442蔡水线	蔡庄变3442蔡水线	蔡庄变3442蔡水线蔡水线豆双分11右2#变压器	400	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
4224	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3442蔡水线	蔡庄变3442蔡水线	pms_蔡水线豆双分23右2#变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

4225	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3442蔡水线	蔡庄变3442蔡水线	pms_蔡水线豆双分27左13#变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4226	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3442蔡水线	蔡庄变3442蔡水线	pms_蔡水线豆双分23右11#变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4227	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3442蔡水线	蔡庄变3442蔡水线	pms_豆双分23左5#变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4228	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3442蔡水线	蔡庄变3442蔡水线	pms_蔡水线豆双分27左7左4#变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4229	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3442蔡水线	蔡庄变3442蔡水线	电网_pms_蔡水线豆双分27左10#变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4230	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3442蔡水线	蔡庄变3442蔡水线	电网_pms_蔡水线豆双分33左2#变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4231	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3442蔡水线	蔡庄变3442蔡水线	电网_pms_蔡水线豆双分39左2#变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4232	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3442蔡水线	蔡庄变3442蔡水线	pms_蔡水线豆双分50#变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4233	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3442蔡水线	蔡庄变3442蔡水线	pms_蔡水线豆双27左13#变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4234	国网辽阳市太子河区供电公司	西辽阳变4051纸机线	西辽阳变4051纸机线	pms_纸机线#9变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4235	国网辽阳市太子河区供电公司	西辽阳变4051纸机线	西辽阳变4051纸机线	pms_纸机线#27左7变压器(CDM)	315	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
4236	国网辽阳市太子河区供电公司	西辽阳变4051纸机线	西辽阳变4051纸机线	电网_pms_纸机线#29变压器(CDM)	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4237	国网辽阳市太子河区供电公司	西辽阳变4051纸机线	西辽阳变4051纸机线	西辽阳变4068纸机线大林分#5变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4238	国网辽阳市太子河区供电公司	西辽阳变4051纸机线	西辽阳变4051纸机线	pms_大林分#12右5变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4239	国网辽阳市太子河区供电公司	西辽阳变4051纸机线	西辽阳变4051纸机线	pms_大林分#12右5变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4240	国网辽阳市太子河区供电公司	西辽阳变4051纸机线	西辽阳变4051纸机线	pms_大林分#22左3变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4241	国网辽阳市太子河区供电公司	西辽阳变4051纸机线	西辽阳变4051纸机线	pms_大林分#22左3变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4242	国网辽阳市太子河区供电公司	西辽阳变4051纸机线	西辽阳变4051纸机线	pms_大林分#23变压器(CDM)	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4243	国网辽阳市太子河区供电公司	西辽阳变4051纸机线	西辽阳变4051纸机线	pms_大林分#28变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4244	国网辽阳市太子河区供电公司	西辽阳变4051纸机线	西辽阳变4051纸机线	pms_大林分#28变压器(CDM)	315	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	

4245	国网辽阳市太子河区供电公司	西辽阳变4051纸机线	西辽阳变4051纸机线	pms_纸机线大林分25#变压器（新）	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4246	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0455繁三线	繁荣变0455繁三线	pms_繁三线#37右分#6变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4247	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0455繁三线	繁荣变0455繁三线	繁荣变0455繁三线繁三线#40变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4248	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0455繁三线	繁荣变0455繁三线	繁荣变0455繁三线繁三线#42变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4249	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0455繁三线	繁荣变0455繁三线	pms_繁三线#59右分#2变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4250	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0455繁三线	繁荣变0455繁三线	pms_繁三线#109左分#4变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4251	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0454繁中线	繁荣变0454繁中线	pms_繁中线#41变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4252	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0457繁纸线	繁荣变0457繁纸线	pms_繁纸线#51左分#1变压器	315	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
4253	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0457繁纸线	繁荣变0457繁纸线	电网_pms_繁纸线58右1#变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4254	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0457繁纸线	繁荣变0457繁纸线	pms_繁纸线#61变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4255	国网辽阳市太子河区供电公司	祁家变11056祁荣线	祁家变11056祁荣线	祁家变11056祁荣线祁荣线35#变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4256	国网辽阳市太子河区供电公司	祁家变11052祁纸线	祁家变11052祁纸线	pms_祁纸线4左8#变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4257	国网辽阳市太子河区供电公司	祁家变11052祁纸线	祁家变11052祁纸线	pms_祁纸线#1左8变压器(CDM)	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4258	国网辽阳市太子河区供电公司	祁家变11052祁纸线	祁家变11052祁纸线	pms_祁纸线7左16#变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4259	国网辽阳市太子河区供电公司	祁家变11052祁纸线	祁家变11052祁纸线	pms_祁纸线7左10#变压器(CDM)	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4260	国网辽阳市太子河区供电公司	祁家变11056祁荣线	祁家变11056祁荣线	pms_祁荣线铁西分#22左1右6变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4261	国网辽阳市太子河区供电公司	祁家变11056祁荣线	祁家变11056祁荣线	电网_pms_祁荣线铁西分#22左3变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4262	国网辽阳市太子河区供电公司	祁家变11056祁荣线	祁家变11056祁荣线	电网_pms_祁荣线铁西分#22左7变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4263	国网辽阳市太子河区供电公司	祁家变11056祁荣线	祁家变11056祁荣线	pms_祁荣线铁西分#23右5变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4264	国网辽阳市太子河区供电公司	祁家变11056祁荣线	祁家变11056祁荣线	pms_祁荣线铁西分#34变压器	315	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	

4265	国网辽阳市太子河区供电公司	祁家变11056祁荣线	祁家变11056祁荣线	pms_祁荣线铁西分#41变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4266	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线	电网_pms_繁徐线14#（CDM）变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4267	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线	pms_繁徐线23左3#变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4268	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线繁徐线#27变压器(左)	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4269	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线	pms_繁徐线#32变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4270	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线	pms_繁徐线#38左分#6变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4271	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线	pms_繁徐线#52变压器	315	37.00	63	63	未进入负面清单	否	无	
4272	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线	电网_繁荣变0452繁徐线繁徐线63右1#变压器	400	37.00	63	63	未进入负面清单	否	无	
4273	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线	pms_繁徐线#65变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4274	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线	电网_pms_繁徐线69右5#（CDM）变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4275	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线	pms_繁荣路#4箱变变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4276	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线	pms_繁荣路#3箱变变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4277	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线	pms_繁荣路#2箱变变压器	800	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4278	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线	电网_pms_繁徐线#71左分#7变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4279	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线	电网_pms_繁徐线71左4左3分#3(CDM)变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4280	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线	pms_繁徐线71左4左3分#3变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4281	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线	pms_繁徐线#71左4左分#15变压器	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4282	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线	pms_繁徐线#71左分#5变压器	315	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
4283	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线	pms_繁徐线71左11右5#（CDM）变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4284	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线	pms_繁徐线71左13右1#变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

4285	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线	pms_繁徐线#71左分#14变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4286	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃变3558麻袋线	苗圃变3558麻袋线	pms_麻袋线#26（CDM）变压器	160	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4287	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃变3558麻袋线	苗圃变3558麻袋线	pms_麻袋线#28右4右1(CDM)变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4288	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃变3558麻袋线	苗圃变3558麻袋线	pms_麻袋线#28右7变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4289	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃变3558麻袋线	苗圃变3558麻袋线	电网_pms_麻袋线#38右1(CDM)变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4290	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃变3558麻袋线	苗圃变3558麻袋线	电网_pms_麻袋线#42变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4291	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃变1068钢管线	苗圃变1068钢管线	pms_辽麻小区#1箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4292	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃变1068钢管线	苗圃变1068钢管线	pms_辽麻小区#2箱变变压器	750	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4293	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃变1068钢管线	苗圃变1068钢管线	pms_钢管线8右7变压器(CDM)	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4294	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃变1068钢管线	苗圃变1068钢管线	pms_辽麻小区#3箱变变压器	750	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4295	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃变1068钢管线	苗圃变1068钢管线	pms_辽麻小区#4箱变变压器	750	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4296	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃变1068钢管线	苗圃变1068钢管线	pms_钢管线辽麻分#9变压器	315	70.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
4297	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃变1068钢管线	苗圃变1068钢管线	pms_辽麻小区#5箱变变压器	750	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4298	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃变3542三新线	苗圃变3542三新线	pms_三新线10#变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4299	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃变3542三新线	苗圃变3542三新线	电网_pms_三新线#15右分#2变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4300	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃变3542三新线	苗圃变3542三新线	电网_pms_三新线20左2左1#变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4301	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃变3542三新线	苗圃变3542三新线	PMS_三新线#21左分#3(CDM)变压器	315	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
4302	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃变3542三新线	苗圃变3542三新线	pms_三新线#21左7右2右分#2（CDM）变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4303	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃变3542三新线	苗圃变3542三新线	东辽阳变3542三新线三新线#21左7右2右分#2变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4304	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃变3542三新线	苗圃变3542三新线	电网_pms_三新线#64右8变压器(CDM)	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	

4305	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11370三东线	三里变11370三东线	pms_三东线主干42#变压器(CDM)	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4306	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11370三东线	三里变11370三东线	pms_教委分2#箱变变压器	500	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4307	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11370三东线	三里变11370三东线	pms_教委分#3箱变变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4308	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11370三东线	三里变11370三东线	教委分4#箱变变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4309	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11370三东线	三里变11370三东线	电网_三里变11370三东线三东线教委分2左分01#变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4310	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11370三东线	三里变11370三东线	pms_泰居家园箱变变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4311	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11370三东线	三里变11370三东线	pms_影视家园1#箱变变压器	800	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4312	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11370三东线	三里变11370三东线	pms_影视家园2#箱变变压器	800	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4313	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11370三东线	三里变11370三东线	pms_影视家园3#箱变变压器	800	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4314	国网辽阳市太子河区供电公司	东喻变1782东蔡甲线	东喻变1782东蔡甲线	pms_东蔡甲线142左分04#变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4315	国网辽阳市太子河区供电公司	东喻变1782东蔡甲线	东喻变1782东蔡甲线	电网_pms_东蔡甲线146#左1变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4316	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11372三蔡线	三里变11372三蔡线	电网_pms_三新线107右4左1变压器（新）	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4317	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11372三蔡线	三里变11372三蔡线	电网_pms_三蔡线#18右12左分03B变压器（CDM）	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4318	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11372三蔡线	三里变11372三蔡线	pms_三蔡线#24A变压器（CDM）	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4319	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11372三蔡线	三里变11372三蔡线	电网_pms_三蔡线#25左12变压器(CDM)	200	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
4320	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11372三蔡线	三里变11372三蔡线	pms_三蔡线#25左20变压器	160	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
4321	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11372三蔡线	三里变11372三蔡线	pms_三蔡线#25左8左6右1变压器(CDM)	315	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
4322	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11372三蔡线	三里变11372三蔡线	pms_三蔡线#25左8左分09	200	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
4323	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃变1062矿渣线	苗圃变1062矿渣线	东辽阳变3552矿渣线矿渣线#21（CDM）变压器	315	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
4324	国网辽阳市太子河区供电公司	文圣变7851文矿线	文圣变7851文矿线	电网_pms_矿渣线#24右分#5变压器	315	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	

4325	国网辽阳市太子河区供电公司	中心变3044八三线	中心变3044八三线	电网_pms_八三线#31变压器	200	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
4326	国网辽阳市太子河区供电公司	中心变3044八三线	中心变3044八三线	pms_粮库分3#变压器	315	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
4327	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线	pms_繁荣路1#箱变变压器	500	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4328	国网辽阳市太子河区供电公司	中心变3044八三线	中心变3044八三线	中心变3044 八三线八三线#36左7变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4329	国网辽阳市太子河区供电公司	中心变3046养鱼线	中心变3046养鱼线	中心变3046 养鱼线养鱼线27#变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4330	国网辽阳市太子河区供电公司	中心变3046养鱼线	中心变3046养鱼线	电网_pms_养鱼线#75变压器(CDM)	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4331	国网辽阳市太子河区供电公司	中心变3046养鱼线	中心变3046养鱼线	pms_养鱼线63#变压器	20	88.00	12	12	未进入负面清单	否	无	
4332	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3460蔡里线	蔡庄变3460蔡里线	pms_晟雅格林#1箱变变压器	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4333	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11372三蔡线	三里变11372三蔡线	pms_绿华园小区#2箱变变压器	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4334	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11372三蔡线	三里变11372三蔡线	pms_十九局六处4#箱变变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4335	国网辽阳市太子河区供电公司	祁家变11056祁荣线	祁家变11056祁荣线	pms_祁荣线#16左1变压器	315	79.00	21	21	未进入负面清单	否	无	
4336	国网辽阳市太子河区供电公司	祁家变11056祁荣线	祁家变11056祁荣线	祁荣线铁西分#33变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4337	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线	电网_pms_繁徐线#41右分#4变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4338	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线	pms_繁徐线69右分9#（CDM）变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4339	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线	电网_pms_繁徐线#71左分#3变压器1	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4340	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线	pms_繁徐线#71左11右分#3变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4341	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11370三东线	三里变11370三东线	pms_三东线主干14#变压器(CDM)	50	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4342	国网辽阳市太子河区供电公司	东喻变1782东蔡甲线	东喻变1782东蔡甲线	pms_东蔡甲线149左分1#变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4343	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11372三蔡线	三里变11372三蔡线	pms_三蔡线#25左13变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4344	国网辽阳市太子河区供电公司	西辽阳变4051纸机线	西辽阳变4051纸机线	纸机线军体校箱变	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

4345	国网辽阳市太子河区供电公司	站小线18573	站小线18573	10kV站小线13左2公网箱变变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4346	国网辽阳市太子河区供电公司	峨二变3660峨农线	峨二变3660峨农线	峨农线洛子沟分#25右1变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4347	国网辽阳市太子河区供电公司	东喻变1774东峰线	东喻变1774东峰线	东峰线#8右3左1变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4348	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3458蔡农线	蔡庄变3458蔡农线	蔡农线首南电井分20右29#变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4349	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7160王上线	王家变7160王上线	王上线马草村2台区	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4350	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7146王朱线	王家变7146王朱线	10kV王朱线张窑分歧#4右3(东河一队台区新)变压器	100	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
4351	国网辽阳市太子河区供电公司	东喻变1782东蔡甲线	东喻变1782东蔡甲线	东蔡甲线17支1#变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4352	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7146王朱线	王家变7146王朱线	王朱线43右8#变压器	400	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
4353	国网辽阳市太子河区供电公司	祁家变11062祁革线	祁家变11062祁革线	祁革线16+1右1#变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4354	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16243兰西线	兰家变16243兰西线	兰西线腰乐F分#8右1变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4355	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3458蔡农线	蔡庄变3458蔡农线	蔡农线首南83+1右1#变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4356	国网辽阳市太子河区供电公司	16146望段线	16146望段线	望段线果林分玻璃厂支5#变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4357	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3458蔡农线	蔡庄变3458蔡农线	蔡农线首南分光华鑫水分3右1#变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4358	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线	沙干线东干河九组13左1#变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4359	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	沙大线兵马分98#变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4360	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线	沙干线东新分歧豆业园区支#4左20变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4361	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16247兰曙线	兰家变16247兰曙线	PMS_徐家一队	100	32.00	68	68	未进入负面清单	否	无	
4362	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16247兰曙线	兰家变16247兰曙线	pms_徐家四队（兰曙线69#）	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4363	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16247兰曙线	兰家变16247兰曙线	pms_工业分#7变压器	400	80.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
4364	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16247兰曙线	兰家变16247兰曙线	pms_兰曙线#105变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	

4365	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16247兰曙线	兰家变16247兰曙线	pms_六处分#4变压器	315	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
4366	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16247兰曙线	兰家变16247兰曙线	pms_杜一队B分#1变压器	315	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
4367	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16247兰曙线	兰家变16247兰曙线	pms_杜家二队分#5变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4368	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16247兰曙线	兰家变16247兰曙线	电网_pms_杜家三队分#8变压器	315	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
4369	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16247兰曙线	兰家变16247兰曙线	六处中学分#1变压器	400	7.20	92.8	92.8	未进入负面清单	否	无	
4370	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16247兰曙线	兰家变16247兰曙线	兰家变16247兰曙线六处分#12变压器	100	5.00	95	95	未进入负面清单	否	无	
4371	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16247兰曙线	兰家变16247兰曙线	pms_兰曙线#108变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4372	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16247兰曙线	兰家变16247兰曙线	pms_徐三队分#9变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4373	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16247兰曙线	兰家变16247兰曙线	pms_徐电井分#3变压器	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4374	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16247兰曙线	兰家变16247兰曙线	pms_六处分#15变压器1	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4375	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16247兰曙线	兰家变16247兰曙线	pms_水泥厂分#1变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4376	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16247兰曙线	兰家变16247兰曙线	pms_职高分1（F）支1#变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4377	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16247兰曙线	兰家变16247兰曙线	电网_pms_乡政府分1#变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4378	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16247兰曙线	兰家变16247兰曙线	pms_兰曙线#28变压器	80	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4379	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16247兰曙线	兰家变16247兰曙线	pms_徐家大队（新）	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4380	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16243兰西线	兰家变16243兰西线	pms_西三里分21#变压器	160	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
4381	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16243兰西线	兰家变16243兰西线	pms_四里五队（兰西线化塑线05#）变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4382	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16243兰西线	兰家变16243兰西线	腰乐分10#变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4383	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16243兰西线	兰家变16243兰西线	电网_pms_太子河高级中学宿舍变压器(用户)	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4384	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16243兰西线	兰家变16243兰西线	电网_pms_西三里分04#变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

4385	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16243兰西线	兰家变16243兰西线	pms_东电井台分08#变压器（电井）	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4386	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16243兰西线	兰家变16243兰西线	pms_巴家大队（兰西线16#）	160	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
4387	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16243兰西线	兰家变16243兰西线	pms_腰乐C分05#变压器	100	63.00	37	37	未进入负面清单	否	无	
4388	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16243兰西线	兰家变16243兰西线	pms_冷库分#7右分02#变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4389	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16243兰西线	兰家变16243兰西线	pms_保温分#18变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4390	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16243兰西线	兰家变16243兰西线	pms_福利分#4变压器四里三队变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4391	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16243兰西线	兰家变16243兰西线	pms_腰乐分24#变压器	100	26.00	74	74	未进入负面清单	否	无	
4392	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16243兰西线	兰家变16243兰西线	pms_模板厂分02#变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4393	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11370三东线	三里变11370三东线	PMS_西三里三队	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4394	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16243兰西线	兰家变16243兰西线	pms_东电井台分#8变压器	160	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
4395	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16243兰西线	兰家变16243兰西线	pms_化塑A分#3左分01#变压器	315	47.00	53	53	未进入负面清单	否	无	
4396	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16243兰西线	兰家变16243兰西线	pms_保温线#8变压器	400	75.00	25	25	未进入负面清单	否	无	
4397	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16243兰西线	兰家变16243兰西线	pms_四里四队（兰西线#43）变压器	400	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	
4398	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16243兰西线	兰家变16243兰西线	电网_pms_东电井台分01#变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4399	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16243兰西线	兰家变16243兰西线	pms_太子河高级中学变压器(用户)	315	28.00	72	72	未进入负面清单	否	无	
4400	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16243兰西线	兰家变16243兰西线	pms_冷库分#7右分01#变压器	400	62.00	38	38	未进入负面清单	否	无	
4401	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16243兰西线	兰家变16243兰西线	pms_东电井台分03#变压器	400	39.00	61	61	未进入负面清单	否	无	
4402	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16243兰西线	兰家变16243兰西线	pms_腰乐分07#(CDM)变压器	100	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
4403	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16243兰西线	兰家变16243兰西线	电网_pms_腰乐分#31变压器	200	49.00	51	51	未进入负面清单	否	无	
4404	国网辽阳市太子河区供电公司	东喻变1774东峰线	东喻变1774东峰线	pms_兰孟线#123变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

4405	国网辽阳市太子河区供电公司	东喻变1774东峰线	东喻变1774东峰线	pms_兰孟线#109左3变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4406	国网辽阳市太子河区供电公司	16146望段线	16146望段线	pms_下王家分#38变压器	400	58.00	42	42	未进入负面清单	否	无	
4407	国网辽阳市太子河区供电公司	16146望段线	16146望段线	望水台变16146望段线段夹河一二队（望段线#74）变压器	160	73.00	27	27	未进入负面清单	否	无	
4408	国网辽阳市太子河区供电公司	16146望段线	16146望段线	pms_下王家分#22变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4409	国网辽阳市太子河区供电公司	16146望段线	16146望段线	电网_望水台变16146望段线庞夹河大队（望段线#47）变	400	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
4410	国网辽阳市太子河区供电公司	16146望段线	16146望段线	望水台变16146望段线段夹河三四队（望段线#62）变压器	400	82.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
4411	国网辽阳市太子河区供电公司	16146望段线	16146望段线	段夹河南电井	50	97.00	3	3	未进入负面清单	否	无	
4412	国网辽阳市太子河区供电公司	16146望段线	16146望段线	电网_望水台变16146望段线下王家道西（望段线下道西分#13）变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4413	国网辽阳市太子河区供电公司	16146望段线	16146望段线	望水台变16146望段线景二队分05#变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4414	国网辽阳市太子河区供电公司	16146望段线	16146望段线	电网_望水台变16184望景线景大队分#5变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4415	国网辽阳市太子河区供电公司	16146望段线	16146望段线	pms_下王家分#28变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4416	国网辽阳市太子河区供电公司	16146望段线	16146望段线	电网_望段线#12变压器(乡街道)	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4417	国网辽阳市太子河区供电公司	16146望段线	16146望段线	pms_下王家分#28变压器	50	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4418	国网辽阳市太子河区供电公司	16146望段线	16146望段线	望水台变16146望段线段夹河五六队（望段线#83）变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4419	国网辽阳市太子河区供电公司	16184望景线	16184望景线	pms_乡街道分#5变压器	400	70.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
4420	国网辽阳市太子河区供电公司	16184望景线	16184望景线	望水台变16184望景线望景线#4变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4421	国网辽阳市太子河区供电公司	道西庄变11840道景线	道西庄变11840道景线	电网_道景线pms_井尔屯三队（道景线#31）变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4422	国网辽阳市太子河区供电公司	道西庄变11840道景线	道西庄变11840道景线	pms_道西庄二队（望景线道西庄分#11）变压器	100	38.00	62	62	未进入负面清单	否	无	
4423	国网辽阳市太子河区供电公司	16184望景线	16184望景线	pms_道西庄一队水田（望景线道西庄分#20）变压器	200	58.00	42	42	未进入负面清单	否	无	

4424	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台变16186望肖线	望水台变16186望肖线	望水台变16186望肖线望肖线望水台分11#变压器	50	65.00	35	35	未进入负面清单	否	无	
4425	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台变16186望肖线	望水台变16186望肖线	pms_望肖线55#右支2#变压器	50	85.00	15	15	未进入负面清单	否	无	
4426	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台变16186望肖线	望水台变16186望肖线	pms_望肖线铸钢分06#右分1#变压器	160	83.00	17	17	未进入负面清单	否	无	
4427	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台变16186望肖线	望水台变16186望肖线	pms_望肖线主线路47#变压器	315	82.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
4428	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台变16186望肖线	望水台变16186望肖线	pms_上王家大队（望肖线上王家分#12左10）变压器	160	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4429	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台变16186望肖线	望水台变16186望肖线	pms_望肖线08#变压器	160	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4430	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台变16186望肖线	望水台变16186望肖线	pms_望肖线上王家C分12#变压器	200	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4431	国网辽阳市太子河区供电公司	峨二变3662峨嵋线	峨二变3662峨嵋线	pms_10kV峨嵋线20#变压器	315	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4432	国网辽阳市太子河区供电公司	峨二变3662峨嵋线	峨二变3662峨嵋线	pms_10kV峨嵋线38#变压器	160	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4433	国网辽阳市太子河区供电公司	峨二变3662峨嵋线	峨二变3662峨嵋线	pms_峨嵋西八家子分5#变压器	200	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4434	国网辽阳市太子河区供电公司	峨二变3662峨嵋线	峨二变3662峨嵋线	pms_10kV峨嵋线13#变压器	200	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4435	国网辽阳市太子河区供电公司	峨二变3662峨嵋线	峨二变3662峨嵋线	pms_峨嵋铁南分2#变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
4436	国网辽阳市太子河区供电公司	峨二变3662峨嵋线	峨二变3662峨嵋线	pms_峨嵋铁南分13#变压器	50	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
4437	国网辽阳市太子河区供电公司	峨二变3662峨嵋线	峨二变3662峨嵋线	pms_10kV峨嵋线51#变压器	200	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
4438	国网辽阳市太子河区供电公司	峨二变3660峨农线	峨二变3660峨农线	pms_峨嵋二砖分#14变压器	50	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
4439	国网辽阳市太子河区供电公司	峨二变3660峨农线	峨二变3660峨农线	pms_河西分#2变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
4440	国网辽阳市太子河区供电公司	峨二变3660峨农线	峨二变3660峨农线	pms_养鱼二队变压器	50	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
4441	国网辽阳市太子河区供电公司	峨二变3660峨农线	峨二变3660峨农线	pms_洛子沟分#21变压器	30	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
4442	国网辽阳市太子河区供电公司	峨二变3660峨农线	峨二变3660峨农线	峨嵋变3660峨农线望宝三队分#14变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
4443	国网辽阳市太子河区供电公司	峨二变3660峨农线	峨二变3660峨农线	pms_石磨山分#9变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	

4444	国网辽阳市太子河区供电公司	峨二变3660峨农线	峨二变3660峨农线	pms_洛子沟分#2变压器	50	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
4445	国网辽阳市太子河区供电公司	峨二变3660峨农线	峨二变3660峨农线	pms_石洞沟A分#2变压器	50	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
4446	国网辽阳市太子河区供电公司	峨二变3660峨农线	峨二变3660峨农线	pms_农业线#71变压器	100	39.00	61	61	未进入负面清单	否	无	
4447	国网辽阳市太子河区供电公司	峨二变3660峨农线	峨二变3660峨农线	峨嵋变3660峨农线#116变压器	100	21.00	79	79	未进入负面清单	否	无	
4448	国网辽阳市太子河区供电公司	峨二变3660峨农线	峨二变3660峨农线	pms_洛子沟分#42变压器	50	78.00	22	22	未进入负面清单	否	无	
4449	国网辽阳市太子河区供电公司	峨二变3660峨农线	峨二变3660峨农线	pms_中旭分#2变压器	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
4450	国网辽阳市太子河区供电公司	峨二变3660峨农线	峨二变3660峨农线	峨嵋变3660峨农线100#变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4451	国网辽阳市太子河区供电公司	峨二变3660峨农线	峨二变3660峨农线	峨嵋变3660峨农线望宝一队分#4变压器	200	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
4452	国网辽阳市太子河区供电公司	峨二变3660峨农线	峨二变3660峨农线	pms_望宝分#45变压器	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
4453	国网辽阳市太子河区供电公司	峨二变3660峨农线	峨二变3660峨农线	pms_农业线#155变压器	315	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
4454	国网辽阳市太子河区供电公司	峨二变3660峨农线	峨二变3660峨农线	峨嵋变3660峨农线养鱼四队(峨农线陈家沟分12#杆)变压	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
4455	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3458蔡农线	蔡庄变3458蔡农线	蔡庄变3456蔡农线首山卜分#19变压器	200	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
4456	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3458蔡农线	蔡庄变3458蔡农线	蔡庄变3456蔡农线首南线#73变压器	200	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
4457	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3458蔡农线	蔡庄变3458蔡农线	国网辽宁省电力有限公司辽阳市太子河区供电公司曙光供电	80	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
4458	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3458蔡农线	蔡庄变3458蔡农线	pms_东宁卫分厂变压器(新)	400	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
4459	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3458蔡农线	蔡庄变3458蔡农线	pms_方家村变压器(新)	160	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
4460	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3458蔡农线	蔡庄变3458蔡农线	pms_首南线#139变压器	100	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	
4461	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3458蔡农线	蔡庄变3458蔡农线	pms_首南线#78变压器	100	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
4462	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3458蔡农线	蔡庄变3458蔡农线	pms_首南线#122变压器	200	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
4463	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3458蔡农线	蔡庄变3458蔡农线	pms_首山卜分#25变压器	160	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	

4464	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3458蔡农线	蔡庄变3458蔡农线	pms_大洼分#3变压器	50	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
4465	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3458蔡农线	蔡庄变3458蔡农线	pms_方家三组分#2变压器	100	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
4466	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3458蔡农线	蔡庄变3458蔡农线	蔡庄变3456蔡农线新立一组变压器(新)	200	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
4467	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11374三农线	三里变11374三农线	pms_首北分#1左7右分12#	50	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
4468	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11374三农线	三里变11374三农线	pms_首北分#1左7右分05#变压器	100	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
4469	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11374三农线	三里变11374三农线	电网_pms_首北分#1左10右分01变压器	200	23.00	77	77	未进入负面清单	否	无	
4470	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11374三农线	三里变11374三农线	电网_pms_西八里电井变压器	50	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
4471	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3458蔡农线	蔡庄变3458蔡农线	pms_西八里三队电井变压器	50	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
4472	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11374三农线	三里变11374三农线	pms_首北分#1左分04#变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4473	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11374三农线	三里变11374三农线	pms_首北分11#变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4474	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3458蔡农线	蔡庄变3458蔡农线	pms_菜庄三组变压器(新)	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4475	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3458蔡农线	蔡庄变3458蔡农线	pms_菜庄四组变压器(新)	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4476	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3458蔡农线	蔡庄变3458蔡农线	pms_水田分23右分05#变压器	80	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4477	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0446繁祁线	繁荣变0446繁祁线	电网_pms_石四组B分5#变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4478	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0444繁钢甲线	繁荣变0444繁钢甲线	pms_祁二组分#1变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4479	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0444繁钢甲线	繁荣变0444繁钢甲线	锻造分5#变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4480	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0444繁钢甲线	繁荣变0444繁钢甲线	繁钢甲线祁六组分#10变压器	50	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4481	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0444繁钢甲线	繁荣变0444繁钢甲线	pms_唐庄子一组分2#变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4482	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0444繁钢甲线	繁荣变0444繁钢甲线	pms_唐庄子分48#变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4483	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0444繁钢甲线	繁荣变0444繁钢甲线	繁祁线#49柱上变压器	50	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	

4484	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0446繁祁线	繁荣变0446繁祁线	电网_繁荣变0446繁祁线杨林子分02#变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4485	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0446繁祁线	繁荣变0446繁祁线	pms_杨林子分34#变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4486	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0444繁钢甲线	繁荣变0444繁钢甲线	pms_朝光二组分1#变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4487	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0446繁祁线	繁荣变0446繁祁线	pms_石四组A分2#变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4488	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0444繁钢甲线	繁荣变0444繁钢甲线	pms_祁一组分#14变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4489	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0444繁钢甲线	繁荣变0444繁钢甲线	电网_唐庄子L分#5变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4490	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0444繁钢甲线	繁荣变0444繁钢甲线	pms_朝光大队（甲）(新)	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4491	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0446繁祁线	繁荣变0446繁祁线	pms_杨林子B分9#变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4492	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0446繁祁线	繁荣变0446繁祁线	pms_杨林子D分4#变压器	100	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
4493	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0446繁祁线	繁荣变0446繁祁线	pms_杨林子B分7#变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4494	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0446繁祁线	繁荣变0446繁祁线	pms_石三组分4#变压器	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4495	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0446繁祁线	繁荣变0446繁祁线	石三组分1#变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4496	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0446繁祁线	繁荣变0446繁祁线	电网_pms_石二组分1#变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4497	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0444繁钢甲线	繁荣变0444繁钢甲线	pms_祁五组分#1变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4498	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0444繁钢甲线	繁荣变0444繁钢甲线	pms_唐庄子F分4#变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4499	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0446繁祁线	繁荣变0446繁祁线	pms_杨林子分19#变压器	160	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4500	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0446繁祁线	繁荣变0446繁祁线	pms_杨林子C分8#变压器	160	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
4501	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0446繁祁线	繁荣变0446繁祁线	pms_杨林子分16#变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4502	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0444繁钢甲线	繁荣变0444繁钢甲线	电网_pms_祁三组分#5变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4503	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0446繁祁线	繁荣变0446繁祁线	电网_pms_繁祁线#3变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

4504	国网辽阳市太子河区供电公司	高洛子变10672高祁线	高洛子变10672高祁线	pms_高洛子分11#变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4505	国网辽阳市太子河区供电公司	高洛子变10672高祁线	高洛子变10672高祁线	pms_高祁线66#变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4506	国网辽阳市太子河区供电公司	高洛子变10672高祁线	高洛子变10672高祁线	pms_高洛子分06#变压器	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4507	国网辽阳市太子河区供电公司	高洛子变10672高祁线	高洛子变10672高祁线	pms_沙岭台分08#变压器	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4508	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0444繁钢甲线	繁荣变0444繁钢甲线	电网_pms_唐庄子I分5#变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4509	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0444繁钢甲线	繁荣变0444繁钢甲线	pms_唐庄子I分9#变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4510	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0446繁祁线	繁荣变0446繁祁线	pms_石一组分3#变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4511	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0444繁钢甲线	繁荣变0444繁钢甲线	pms_繁祁线#13变压器	160	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4512	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0446繁祁线	繁荣变0446繁祁线	繁荣变0446繁祁线杨林子分08#变压器	400	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
4513	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0446繁祁线	繁荣变0446繁祁线	电网_pms_石二组分2#变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4514	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7160王上线	王家变7160王上线	电网_王家变7154王上线马草村照明分歧#4变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4515	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7160王上线	王家变7160王上线	电网_王家变7154王上线王家排灌站分歧#5变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4516	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7160王上线	王家变7160王上线	pms_金家大队变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4517	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7160王上线	王家变7160王上线	pms_金家新台变压器	50	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4518	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7158排水线	王家变7158排水线	pms_排水线主干#28变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4519	国网辽阳市太子河区供电公司	单庄子变18874单庄线	单庄子变18874单庄线	电网_王家变7156排水线单庄三队分歧#2变压器	400	37.00	63	63	未进入负面清单	否	无	
4520	国网辽阳市太子河区供电公司	单庄子变18874单庄线	单庄子变18874单庄线	pms_单庄照明分歧#3变压器	400	37.00	63	63	未进入负面清单	否	无	
4521	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7152王后线	王家变7152王后线	pms_尤户3队分歧4#变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4522	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7152王后线	王家变7152王后线	王家变7141王后线西河七队分歧9#变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4523	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7152王后线	王家变7152王后线	王家变7141王后线尤户二队分歧6#变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

4524	国网辽阳市太子河区供电公司	单庄子变18854单烟线	单庄子变18854单烟线	pms_前八大队变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4525	国网辽阳市太子河区供电公司	单庄子变18854单烟线	单庄子变18854单烟线	电网_王家变7141王后线前八东街分歧19#变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4526	国网辽阳市太子河区供电公司	单庄子变18854单烟线	单庄子变18854单烟线	电网_王家变7141王后线后烟台四队变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4527	国网辽阳市太子河区供电公司	单庄子变18854单烟线	单庄子变18854单烟线	电网_王家变7141王后线后烟台分歧主干82#变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4528	国网辽阳市太子河区供电公司	单庄子变18854单烟线	单庄子变18854单烟线	王家变7141王后线后八照明分歧12#变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4529	国网辽阳市太子河区供电公司	单庄子变18854单烟线	单庄子变18854单烟线	pms_后烟台大队分歧1#变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4530	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7152王后线	王家变7152王后线	电网_王家变7141王后线后烟台暖窖新台变压器	400	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
4531	国网辽阳市太子河区供电公司	单庄子变18854单烟线	单庄子变18854单烟线	pms_前八家暖窖变压器	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4532	国网辽阳市太子河区供电公司	单庄子变18854单烟线	单庄子变18854单烟线	王家变7141王后线后八大队照明分歧4#变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4533	国网辽阳市太子河区供电公司	单庄子变18854单烟线	单庄子变18854单烟线	pms_后八家中街变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4534	国网辽阳市太子河区供电公司	单庄子变18854单烟线	单庄子变18854单烟线	pms_后八7队变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4535	国网辽阳市太子河区供电公司	单庄子变18854单烟线	单庄子变18854单烟线	电网_pms_火神泡照明分歧1#变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4536	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7148王工线	王家变7148王工线	电网_王家变7142工业线沙河池西街分歧#1变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4537	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7148王工线	王家变7148王工线	pms_市场分歧#1变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4538	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7146王朱线	王家变7146王朱线	pms_张家窑分歧10#变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4539	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7146王朱线	王家变7146王朱线	电网_10kV王朱线西河大队分歧#2(0.4KV西河大队台区)变	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4540	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7146王朱线	王家变7146王朱线	pms_东河大队分歧1#变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4541	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7146王朱线	王家变7146王朱线	电网_10kV王朱线西河一队分歧#17(西河一组台区)变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4542	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7146王朱线	王家变7146王朱线	电网_10kV王朱线西河五队分歧#5(0.4KV西河洪五队台区)变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

4543	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7148王工线	王家变7148王工线	王家变7143王工线沙河池大队分歧22#变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4544	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7146王朱线	王家变7146王朱线	电网_王家变7143王朱线前河大队分歧2#变压器	400	70.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
4545	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7146王朱线	王家变7146王朱线	电网_王家变7143王朱线前河三队照明分歧6#变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4546	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7148王工线	王家变7148王工线	王家变7143王工线沙河池大队分歧9#变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4547	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7148王工线	王家变7148王工线	pms_沙河池西街分歧7#变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4548	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7148王工线	王家变7148王工线	电网_10kV王朱线沙池大队分歧#13变台(沙河池1队台区)变	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4549	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7146王朱线	王家变7146王朱线	电网_10kV王朱线前河一队分歧#1变台(前河一队照明台区)变压器	400	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
4550	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7148王工线	王家变7148王工线	电网_pms_沙河池4队分歧6#变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4551	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7146王朱线	王家变7146王朱线	电网_10kV王朱线#148(0.4KV朱庄大队台区)变	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4552	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7146王朱线	王家变7146王朱线	电网_10kV王朱线#89(0.4KV东河五队台区)变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4553	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7146王朱线	王家变7146王朱线	电网_10kV王朱线张窑分歧#9左1(东河三队台区)变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4554	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7146王朱线	王家变7146王朱线	pms_张家窑分歧21#变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4555	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7146王朱线	王家变7146王朱线	10kV王朱线张窑分歧#4右2(东河一队台区)变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4556	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7146王朱线	王家变7146王朱线	电网_王家变7143王朱线王朱线主干116#变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4557	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7146王朱线	王家变7146王朱线	电网_10kV王朱线头道电井分歧#6变台(头道西街台区)变压	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4558	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7146王朱线	王家变7146王朱线	电网_10kV王朱线排灌站分歧#9右4(0.4KV新生大队台区)	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4559	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7160王上线	王家变7160王上线	pms_夏施学校分歧#9变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4560	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7160王上线	王家变7160王上线	pms_泗河照明分歧#3变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4561	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7160王上线	王家变7160王上线	pms_泗河一队分歧#10变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

4562	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7160王上线	王家变7160王上线	pms_夏施四队分歧#2变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4563	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7160王上线	王家变7160王上线	pms_泗河照明分歧#9变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4564	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7160王上线	王家变7160王上线	pms_夏施大队分歧#6变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4565	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7160王上线	王家变7160王上线	pms_王上线主干#60变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4566	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7160王上线	王家变7160王上线	电网_王家变7154王上线王上线主干#100变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4567	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7160王上线	王家变7160王上线	pms_金家学校变压器	50	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
4568	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7160王上线	王家变7160王上线	电网_王家变7154王上线王上线主干#44变压器	400	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
4569	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7160王上线	王家变7160王上线	电网_王家变7154王上线辉宁大队分歧#5变压器	400	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
4570	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7160王上线	王家变7160王上线	电网_王家变7154王上线辉宁前街台区变压器	400	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
4571	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7160王上线	王家变7160王上线	电网_王家变7154王上线王家九队分歧#7变压器	400	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
4572	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7164王水线	王家变7164王水线	电网_王家变7164王水线王家村内照明分歧#23变压器	400	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
4573	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7164王水线	王家变7164王水线	电网_王家变7164王水线王家村内照明分歧#5变压器	400	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
4574	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7160王上线	王家变7160王上线	电网_王家变7154王上线王上线主干#7变压器	200	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
4575	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7160王上线	王家变7160王上线	电网_王家变7154王上线王上线主干#13变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4576	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_韩台村变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4577	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_韩台村二组变压器(新)	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4578	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_沙大线主干40#变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4579	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线沙大线主干80#变压器	400	88.00	12	12	未进入负面清单	否	无	
4580	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_沙大线后青分歧13号杆变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

4581	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_沙大线大沟分歧一组分5号杆变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4582	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_10kV沙大线05组分04#(后青村五组台区)变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4583	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_沙大线后青分歧28号杆变压器	400	79.00	21	21	未进入负面清单	否	无	
4584	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_沙大线小沟分歧31号杆变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4585	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_沙大线兵马分歧21号杆变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4586	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_沙大线兵马分歧双台子一组分9号杆变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4587	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_沙大线双台子二组分歧20号杆变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4588	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_沙大线兵马分歧27号杆变压器	80	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4589	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_沙大线兵马分10(双台村五组台区)变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4590	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_沙大线朝阳分歧28号杆变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4591	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_沙大线绣江分歧绣一分5号杆变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4592	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_沙大线绣江分歧二组分3号杆变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4593	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_沙岭变沙大线绣江分歧绣一分13号杆变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4594	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_沙大线绣江分歧51号变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4595	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_绣江二村变压器(新)	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4596	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_沙大线绣江分歧七组分10号变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4597	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_沙大线绣江分歧七组分10号变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4598	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_双台村五组	315	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
4599	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_沙大线兵马分歧兵马一组分15号杆变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

4600	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_沙大线兵马分歧75号变压器	400	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
4601	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线沙大线兵马分歧39号杆变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4602	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线范屯村一组变压器(新)	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4603	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_沙大线兵马分歧大沟分40号杆变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4604	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_沙大线小沟分歧三组分3号杆变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4605	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_沙大线大沟分歧四组分14号杆变压器	160	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4606	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_沙大线小沟分歧三组分3号杆变压器	80	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4607	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_沙大线兵马分歧大沟分35号杆变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4608	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_沙大线后青分歧#5变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4609	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7058大修线	沙岭变7058大修线	电网_沙岭变7058大修线大修线西主干#31变压器	400	32.00	68	68	未进入负面清单	否	无	
4610	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7058大修线	沙岭变7058大修线	电网_沙岭变7058大修线大修线金山三组分#25变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4611	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7056沙新线	沙岭变7056沙新线	沙岭变7056沙新线沙岭线主干#19变压器	400	80.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
4612	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7056沙新线	沙岭变7056沙新线	电网_沙新线金山分歧沙岭一组分#01变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4613	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7056沙新线	沙岭变7056沙新线	电网_沙岭线西主干#27变压器	315	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
4614	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7056沙新线	沙岭变7056沙新线	电网_沙新线金山分歧沙岭三组分#12变压器	100	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
4615	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7056沙新线	沙岭变7056沙新线	沙岭变7056沙新线沙新线主干#34变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4616	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7056沙新线	沙岭变7056沙新线	电网_沙新线主干#38变压器	100	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
4617	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7056沙新线	沙岭变7056沙新线	电网_沙岭村六组变压器	200	7.20	92.8	92.8	未进入负面清单	否	无	
4618	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7056沙新线	沙岭变7056沙新线	电网_沙岭变7056沙新线沙新线南沙岭分#21变压器	200	5.00	95	95	未进入负面清单	否	无	

4619	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7056沙新线	沙岭变7056沙新线	电网_沙新线南沙岭分一组分#02变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4620	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7056沙新线	沙岭变7056沙新线	电网_沙新线南沙岭分三组分#2变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4621	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7056沙新线	沙岭变7056沙新线	沙岭变7056沙新线沙新线南沙岭分#26变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4622	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7056沙新线	沙岭变7056沙新线	沙岭变7056沙新线新民二组分歧02#变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4623	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7056沙新线	沙岭变7056沙新线	电网_新民二组分歧04#变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4624	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7056沙新线	沙岭变7056沙新线	电网_新民三组分歧03#变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4625	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7056沙新线	沙岭变7056沙新线	电网_新民四组分歧05#变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4626	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7056沙新线	沙岭变7056沙新线	沙岭变7056沙新线沙新线主干#62变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4627	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7056沙新线	沙岭变7056沙新线	电网_沙新线主干#78变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4628	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7056沙新线	沙岭变7056沙新线	电网_新民七组分歧10#变压器	100	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
4629	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7056沙新线	沙岭变7056沙新线	电网_沙新线金山分歧小沙岭分#11变压器	80	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4630	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7056沙新线	沙岭变7056沙新线	电网_沙新线小沙岭分一组分#1变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4631	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7056沙新线	沙岭变7056沙新线	电网_沙新线小沙岭分二组分#1变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4632	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7056沙新线	沙岭变7056沙新线	电网_沙新线小沙岭分#33变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4633	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7056沙新线	沙岭变7056沙新线	电网_沙新线金山分歧村分#4变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4634	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7056沙新线	沙岭变7056沙新线	电网_沙新线金山分歧#29变压器	200	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
4635	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7056沙新线	沙岭变7056沙新线	电网_沙新线金山分歧#39变压器	100	63.00	37	37	未进入负面清单	否	无	
4636	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7056沙新线	沙岭变7056沙新线	电网_沙新线沙岭三组分#10变压器	50	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4637	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7056沙新线	沙岭变7056沙新线	电网_沙新线沙岭三组分#4变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4638	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7056沙新线	沙岭变7056沙新线	电网_沙新线主干#44变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

4639	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线	电网_pms_沙干线沙岭台分歧#11变压器	200	26.00	74	74	未进入负面清单	否	无	
4640	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线	pms_沙干线沙岭台分歧#33变压器	160	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4641	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线	pms_沙干线沙岭台分歧沙岭台三组分#5变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4642	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线	大闯分岐14#（大闯屯2组）	315	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
4643	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线沙干线大屯分歧#20变压器	400	47.00	53	53	未进入负面清单	否	无	
4644	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线沙干线大屯分歧#28变压器1	315	75.00	25	25	未进入负面清单	否	无	
4645	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线	pms_沙干线大屯四组分歧#04变压器	100	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	
4646	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线	小闯屯村	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4647	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线	pms_沙干线小屯分歧#13变压器	100	28.00	72	72	未进入负面清单	否	无	
4648	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线	pms_沙干线小屯分歧#15变压器	200	62.00	38	38	未进入负面清单	否	无	
4649	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线	沙干线养鱼分歧27#变压器(养鱼村二组)	200	39.00	61	61	未进入负面清单	否	无	
4650	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线沙干线养鱼分歧#23变压器(养鱼村三	100	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
4651	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线	pms_沙干线养鱼分歧#18变压器	200	49.00	51	51	未进入负面清单	否	无	
4652	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线	沙干线西干分歧#01变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4653	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线	沙干线西干分歧#1变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4654	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线	pms_沙干线康家堡分歧一组分#3变压器	200	58.00	42	42	未进入负面清单	否	无	
4655	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线	pms_沙干线康家堡分歧二组分#7变压器	200	73.00	27	27	未进入负面清单	否	无	
4656	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线	pms_沙干线西干分歧#26变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4657	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线	pms_沙干线西干分歧#22变压器	100	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	

4658	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线沙干线西干分歧康家分右#1变压器	400	82.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
4659	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线	pms_沙干线东干河七组分歧#04变压器	200	97.00	3	3	未进入负面清单	否	无	
4660	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线	电网_pms_沙干线东干河九组分#6变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4661	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线	pms_沙干线电井分歧五组分#4变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4662	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线	电网_沙干线东干河电井分#5变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4663	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线	东干河九组（新）	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4664	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线	pms_沙干线小屯分歧三组分#7变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4665	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线沙干线养鱼分歧#27变压器(养鱼村一	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4666	国网辽阳市太子河区供电公司	东喻变1782东蔡甲线	东喻变1782东蔡甲线	pms_东蔡甲线169左1变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4667	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线	pms_繁荣家园1#箱变1#变压器	630	70.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
4668	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线	pms_繁荣家园2#箱变1#变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4669	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线	pms_繁荣家园3#箱变1#变压器	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4670	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线	电网_pms_繁荣家园3#箱变2#变压器	500	38.00	62	62	未进入负面清单	否	无	
4671	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线	pms_繁荣家园4#箱变1#变压器	500	58.00	42	42	未进入负面清单	否	无	
4672	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11370三东线	三里变11370三东线	pms_三东线教委分5#箱变变压器	630	65.00	35	35	未进入负面清单	否	无	
4673	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线	pms_繁荣家园1#箱变2#变压器	630	85.00	15	15	未进入负面清单	否	无	
4674	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线	pms_繁荣家园2#箱变2#变压器	630	83.00	17	17	未进入负面清单	否	无	
4675	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线	pms_繁荣家园4#箱变2#变压器	500	82.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
4676	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线	pms_繁荣家园5#箱变2#变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4677	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃变3542三新线	苗圃变3542三新线	pms_曙光天信小区1#箱变2#变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

4678	国网辽阳市太子河区供电公司	祁家变11054祁中线	祁家变11054祁中线	pms_祁中线37#变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
4679	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃变3542三新线	苗圃变3542三新线	pms_曙光天信小区1#箱变1#变压器	630	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
4680	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃变3558麻袋线	苗圃变3558麻袋线	pms_麻袋线13+2(630)3#配电变压器	630	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
4681	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11372三蔡线	三里变11372三蔡线	pms_三蔡线#37变压器	50	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
4682	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3442蔡水线	蔡庄变3442蔡水线	电网_pms_七窑分34右7右5变压器	200	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
4683	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3442蔡水线	蔡庄变3442蔡水线	电网_pms_蔡水线豆双分23右16#变压器	200	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
4684	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11370三东线	三里变11370三东线	pms_翰林天下箱变#1变压器	630	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
4685	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11370三东线	三里变11370三东线	pms_翰林天下箱变#2变压器	630	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
4686	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃变3542三新线	苗圃变3542三新线	pms_三新线#8右8变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
4687	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16247兰曙线	兰家变16247兰曙线	电网_pms_兰曙线97#变压器（新）	200	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
4688	国网辽阳市太子河区供电公司	祁家变11054祁中线	祁家变11054祁中线	pms_光辉小区6#箱变1#变压器	500	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
4689	国网辽阳市太子河区供电公司	祁家变11054祁中线	祁家变11054祁中线	pms_光辉小区6#箱变2#变压器	500	39.00	61	61	未进入负面清单	否	无	
4690	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃变3542三新线	苗圃变3542三新线	pms_天信小区箱变1#变压器	500	21.00	79	79	未进入负面清单	否	无	
4691	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃变3542三新线	苗圃变3542三新线	电网_pms_天信小区箱变2#变压器	500	78.00	22	22	未进入负面清单	否	无	
4692	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16243兰西线	兰家变16243兰西线	pms_辽阳市白塔区星火旧物收购站变压器(新)	160	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
4693	国网辽阳市太子河区供电公司	祁家变11054祁中线	祁家变11054祁中线	pms_光辉小区7#箱变1#变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4694	国网辽阳市太子河区供电公司	祁家变11054祁中线	祁家变11054祁中线	pms_光辉小区7#箱变2#变压器	630	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
4695	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11382三南线	三里变11382三南线	pms_城南小区1#箱变1#变压器	630	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
4696	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11382三南线	三里变11382三南线	pms_城南小区1#箱变2#变压器	630	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
4697	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11382三南线	三里变11382三南线	pms_城南小区2#箱变#1变压器	630	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	

4698	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11382三南线	三里变11382三南线	pms_城南小区2#箱变#2变压器	630	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
4699	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11382三南线	三里变11382三南线	pms_城南小区3#箱变1#变压器	630	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
4700	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11382三南线	三里变11382三南线	pms_城南小区3#箱变2#变压器	630	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
4701	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11382三南线	三里变11382三南线	pms_城南小区4#箱变1#变压器	630	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
4702	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11382三南线	三里变11382三南线	pms_城南小区4#箱变2#变压器	630	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
4703	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11372三蔡线	三里变11372三蔡线	pms_三蔡线#55左2变压器	400	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	
4704	国网辽阳市太子河区供电公司	三望线11364	三望线11364	pms_中南望京1#变电所#1变压器	1000	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
4705	国网辽阳市太子河区供电公司	三望线11364	三望线11364	pms_中南望京1#变电所2#变压器	1000	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
4706	国网辽阳市太子河区供电公司	三望线11364	三望线11364	pms_中南望京#2变电所#1变压器	630	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
4707	国网辽阳市太子河区供电公司	三望线11364	三望线11364	pms_中南望京#2变电所#2变压器	630	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
4708	国网辽阳市太子河区供电公司	三望线11364	三望线11364	pms_中南望京#3变电所#1变压器	630	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
4709	国网辽阳市太子河区供电公司	三望线11364	三望线11364	pms_中南望京#3变电所#2变压器	630	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
4710	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3460蔡里线	蔡庄变3460蔡里线	pms_晟雅格林二期配电室一次#1馈电柜变压器	1000	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
4711	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3460蔡里线	蔡庄变3460蔡里线	pms_晟雅格林二期配电室一次#2馈电柜变压器	1000	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
4712	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0452繁徐线	繁荣变0452繁徐线	电网_繁徐线#38左分#6变压器	200	23.00	77	77	未进入负面清单	否	无	
4713	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7056沙新线	沙岭变7056沙新线	pms_大修线6#变压器（新）	50	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
4714	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7058大修线	沙岭变7058大修线	pms_大修线10右1（加油站）	100	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
4715	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃变3542三新线	苗圃变3542三新线	PMS_曙光家园小区1#箱变1#变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4716	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃变3542三新线	苗圃变3542三新线	PMS_曙光家园小区2#箱变1#变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4717	国网辽阳市太子河区供电公司	道西庄变11854道林甲线	道西庄变11854道林甲线	pms_祁兴甲线1#箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

4718	国网辽阳市太子河区供电公司	道西庄变11854道林甲线	道西庄变11854道林甲线	pms_祁兴甲线2#箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4719	国网辽阳市太子河区供电公司	西辽阳变4051纸机线	西辽阳变4051纸机线	电网_pms_大林分#24左1变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4720	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃变3542三新线	苗圃变3542三新线	pms_金城府邸小区1#箱变1#变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4721	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃变3542三新线	苗圃变3542三新线	pms_金城府邸小区3#箱变1#变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4722	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线	pms_大闯屯村五组变压器(新)	50	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4723	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线	东干河九组（北）	50	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4724	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃变3542三新线	苗圃变3542三新线	pms_金城府邸小区2#箱变1#变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4725	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3442蔡水线	蔡庄变3442蔡水线	电网_pms_蔡水线豆双分13左2变压器(新）	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4726	国网辽阳市太子河区供电公司	中心变3044八三线	中心变3044八三线	pms_铁兵新苑1#箱变变压器	630	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
4727	国网辽阳市太子河区供电公司	中心变3044八三线	中心变3044八三线	pms_铁兵新苑2#箱变变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4728	国网辽阳市太子河区供电公司	中心变3044八三线	中心变3044八三线	pms_铁兵新苑3#箱变变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4729	国网辽阳市太子河区供电公司	中心变3044八三线	中心变3044八三线	PMS_铁兵新苑4#箱变变压器	500	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4730	国网辽阳市太子河区供电公司	中心变3044八三线	中心变3044八三线	pms_铁兵新苑5#箱变变压器	500	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4731	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11374三农线	三里变11374三农线	pms_首山农场小区1#箱变#1变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4732	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11374三农线	三里变11374三农线	首山农场小区1#箱变#2变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4733	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7160王上线	王家变7160王上线	PMS_王上线3#德达新村1#箱变	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4734	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7160王上线	王家变7160王上线	pms_王上线3#德达新村2#箱变变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4735	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7160王上线	王家变7160王上线	pms_王上线3#德达新村3#箱变变压器	315	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
4736	国网辽阳市太子河区供电公司	三望线11364	三望线11364	pms_中南望京二期#1变电所#1变压器	500	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4737	国网辽阳市太子河区供电公司	三望线11364	三望线11364	pms_中南望京二期#2变电所#1变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

4738	国网辽阳市太子河区供电公司	三望线11364	三望线11364	pms_中南望京二期#3变电所#1变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4739	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台变16150望普线	望水台变16150望普线	pms_普罗旺斯5#箱变变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4740	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台变16150望普线	望水台变16150望普线	pms_普罗旺斯6#箱变变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4741	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台变16150望普线	望水台变16150望普线	pms_普罗旺斯7#箱变变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4742	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台变16150望普线	望水台变16150望普线	pms_普罗旺斯8#箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4743	国网辽阳市太子河区供电公司	三望线11364	三望线11364	pms_中南望京二期#1变电所#2变压器	500	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
4744	国网辽阳市太子河区供电公司	三望线11364	三望线11364	pms_中南望京二期#2变电所#2变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4745	国网辽阳市太子河区供电公司	三望线11364	三望线11364	pms_中南望京二期#3变电所#2变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4746	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11354三黎线	三里变11354三黎线	pms_巴黎经典1#箱变1#变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4747	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11354三黎线	三里变11354三黎线	pms_巴黎经典2#箱变1#变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4748	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11354三黎线	三里变11354三黎线	pms_巴黎经典3#箱变1#变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4749	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11354三黎线	三里变11354三黎线	pms_巴黎经典4#箱变1#变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4750	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台变16152望纳线	望水台变16152望纳线	pms_枫丹白露1#箱变1#变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4751	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台变16152望纳线	望水台变16152望纳线	pms_枫丹白露2#箱变1#变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4752	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台变16152望纳线	望水台变16152望纳线	pms_枫丹白露3#箱变1#变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4753	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台变16152望纳线	望水台变16152望纳线	pms_枫丹白露4#箱变1#变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4754	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台变16152望纳线	望水台变16152望纳线	pms_枫丹白露5#箱变1#变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4755	国网辽阳市太子河区供电公司	站恒线18556	站恒线18556	PMS_恒利新城1#箱变变压器	630	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
4756	国网辽阳市太子河区供电公司	站恒线18556	站恒线18556	PMS_恒利新城2#箱变变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4757	国网辽阳市太子河区供电公司	站恒线18556	站恒线18556	pms_恒利新城3#箱变变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	

4758	国网辽阳市太子河区供电公司	站恒线18556	站恒线18556	pms_恒利新城4#箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4759	国网辽阳市太子河区供电公司	站恒线18556	站恒线18556	PMS_恒利新城5#箱变变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4760	国网辽阳市太子河区供电公司	站恒线18556	站恒线18556	pms_恒利新城6#箱变变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4761	国网辽阳市太子河区供电公司	站恒线18556	站恒线18556	pms_恒利新城7#箱变变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4762	国网辽阳市太子河区供电公司	站恒线18556	站恒线18556	pms_恒利新城8#箱变变压器	630	37.00	63	63	未进入负面清单	否	无	
4763	国网辽阳市太子河区供电公司	站恒线18556	站恒线18556	pms_恒利新城9#箱变变压器	630	37.00	63	63	未进入负面清单	否	无	
4764	国网辽阳市太子河区供电公司	站徐线18561	站徐线18561	pms_恒利新城10#箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4765	国网辽阳市太子河区供电公司	站徐线18561	站徐线18561	pms_恒利新城11#箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4766	国网辽阳市太子河区供电公司	站徐线18561	站徐线18561	pms_恒利新城12#箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4767	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台变16152望纳线	望水台变16152望纳线	pms_戛纳印象1#箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4768	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台变16152望纳线	望水台变16152望纳线	pms_戛纳印象2#箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4769	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台变16152望纳线	望水台变16152望纳线	戛纳印象3#变	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4770	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0446繁祁线	繁荣变0446繁祁线	pms_麒麟家园1#箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4771	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0446繁祁线	繁荣变0446繁祁线	pms_麒麟家园2#箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4772	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0446繁祁线	繁荣变0446繁祁线	pms_麒麟家园3#箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4773	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台变16152望纳线	望水台变16152望纳线	pms_戛纳印象4#箱变变压器	630	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
4774	国网辽阳市太子河区供电公司	站徐线18561	站徐线18561	pms_恒利新城13#箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4775	国网辽阳市太子河区供电公司	站徐线18561	站徐线18561	pms_恒利新城14#箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4776	国网辽阳市太子河区供电公司	站徐线18561	站徐线18561	pms_恒利新城15#箱变变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4777	国网辽阳市太子河区供电公司	站徐线18561	站徐线18561	pms_恒利新城16#箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

4778	国网辽阳市太子河区供电公司	站徐线18561	站徐线18561	恒利新城17#变	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4779	国网辽阳市太子河区供电公司	站徐线18561	站徐线18561	pms_恒利新城18#箱变1#变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4780	国网辽阳市太子河区供电公司	站徐线18561	站徐线18561	pms_恒利新城19#箱变1#变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4781	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11354三黎线	三里变11354三黎线	pms_托斯卡纳5#箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4782	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11354三黎线	三里变11354三黎线	pms_托斯卡纳1#箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4783	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11354三黎线	三里变11354三黎线	pms_托斯卡纳2#箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4784	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11354三黎线	三里变11354三黎线	pms_托斯卡纳3#箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4785	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11354三黎线	三里变11354三黎线	pms_托斯卡纳4#箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4786	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11354三黎线	三里变11354三黎线	pms_托斯卡纳6#箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4787	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台变16150望普线	望水台变16150望普线	pms_普罗旺斯4#箱变变压器	630	70.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
4788	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台变16150望普线	望水台变16150望普线	pms_普罗旺斯3#箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4789	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台变16150望普线	望水台变16150望普线	pms_普罗旺斯2#箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4790	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台变16150望普线	望水台变16150望普线	pms_普罗旺斯1#箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4791	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7164王水线	王家变7164王水线	王水线东台电井分岐28#(夏施堡养殖新台)变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4792	国网辽阳市太子河区供电公司	单庄子变18874单庄线	单庄子变18874单庄线	电网_单庄三队新台 变压器	200	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
4793	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台变16150望普线	望水台变16150望普线	pms_莱茵物语1#箱变变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4794	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台变16150望普线	望水台变16150望普线	pms_莱茵物语2#箱变变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4795	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台变16150望普线	望水台变16150望普线	pms_莱茵物语3#箱变变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4796	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台变16150望普线	望水台变16150望普线	pms_莱茵物语4#箱变变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4797	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台变16150望普线	望水台变16150望普线	pms_莱茵物语5#箱变变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	

4798	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16247兰曙线	兰家变16247兰曙线	徐家三队新台	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4799	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11372三蔡线	三里变11372三蔡线	三蔡线#48左7+1右1变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4800	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11374三农线	三里变11374三农线	生态园小区1#箱变	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4801	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11374三农线	三里变11374三农线	生态园小区2#箱变	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4802	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11374三农线	三里变11374三农线	生态园小区3#箱变	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4803	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11356三华线	三里变11356三华线	华御世嘉1#变压器配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4804	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11356三华线	三里变11356三华线	华御世嘉2#变压器配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4805	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11356三华线	三里变11356三华线	华御世嘉3#变压器配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4806	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11356三华线	三里变11356三华线	华御世嘉4#变压器配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4807	国网辽阳市太子河区供电公司	站前变18546站保线	站前变18546站保线	北园新区1#箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4808	国网辽阳市太子河区供电公司	站前变18546站保线	站前变18546站保线	北园新区2#箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4809	国网辽阳市太子河区供电公司	站前变18546站保线	站前变18546站保线	北园新区3#箱变变压器	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4810	国网辽阳市太子河区供电公司	站前变18546站保线	站前变18546站保线	北园新区4#箱变变压器	500	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
4811	国网辽阳市太子河区供电公司	站前变18546站保线	站前变18546站保线	电网_北园新区5#箱变变压器	500	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
4812	国网辽阳市太子河区供电公司	站前变18546站保线	站前变18546站保线	北园新区6#箱变变压器	500	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
4813	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3458蔡农线	蔡庄变3458蔡农线	首山堡三组（新）	100	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
4814	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16243兰西线	兰家变16243兰西线	四里二队（新）变压器	315	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
4815	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16243兰西线	兰家变16243兰西线	东三里二队（新）	100	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
4816	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线	小闯屯村四组	100	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
4817	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7160王上线	王家变7160王上线	电网_王家学校新台变压器	200	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	

4818	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0457繁纸线	繁荣变0457繁纸线	电网_繁纸线13左2变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4819	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16243兰西线	兰家变16243兰西线	兰西线腰乐分15#	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4820	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线	东干河一组	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4821	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7160王上线	王家变7160王上线	电网_王上线东台新台	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4822	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11358三襄线	三里变11358三襄线	电网_襄平蓝庭小区A配电室1#变压器间隔配电变压器	800	88.00	12	12	未进入负面清单	否	无	
4823	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11358三襄线	三里变11358三襄线	电网_襄平蓝庭小区A配电室2#变压器间隔配电变压器	800	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4824	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11358三襄线	三里变11358三襄线	电网_襄平蓝庭小区A配电室3#变压器间隔配电变压器	800	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4825	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11358三襄线	三里变11358三襄线	电网_襄平蓝庭小区A配电室4#变压器间隔配电变压器	800	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4826	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11358三襄线	三里变11358三襄线	电网_襄平蓝庭小区C配电室1#变压器间隔配电变压器	800	79.00	21	21	未进入负面清单	否	无	
4827	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11358三襄线	三里变11358三襄线	电网_襄平蓝庭小区B配电室4#变压器间隔配电变压器	800	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4828	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11358三襄线	三里变11358三襄线	电网_襄平蓝庭小区C配电室2#变压器间隔配电变压器	800	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4829	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11358三襄线	三里变11358三襄线	电网_襄平蓝庭小区B配电室2#变压器间隔配电变压器	800	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4830	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11358三襄线	三里变11358三襄线	电网_襄平蓝庭小区C配电室3#变压器间隔配电变压器	800	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4831	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11358三襄线	三里变11358三襄线	电网_襄平蓝庭小区B配电室3#变压器间隔配电变压器	800	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4832	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11358三襄线	三里变11358三襄线	电网_襄平蓝庭小区C配电室4#变压器间隔配电变压器	800	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4833	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11358三襄线	三里变11358三襄线	电网_襄平蓝庭小区B配电室1#变压器间隔配电变压器	800	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4834	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台变16150望普线	望水台变16150望普线	电网_莱茵物语二期1#箱变变压器间隔配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4835	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台变16150望普线	望水台变16150望普线	电网_莱茵物语二期2#箱变变压器配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4836	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台变16150望普线	望水台变16150望普线	电网_莱茵物语二期3#箱变变压器配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4837	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7056沙新线	沙岭变7056沙新线	电网_南沙岭5#变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

4838	国网辽阳市太子河区供电公司	三望线11364	三望线11364	电网_中南望京三期#1变电所2#配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4839	国网辽阳市太子河区供电公司	南庄变10556南置线	南庄变10556南置线	电网_中南望京三期#3变电所2#配电变压器	800	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4840	国网辽阳市太子河区供电公司	三望线11364	三望线11364	电网_中南望京三期#2变电所2#配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4841	国网辽阳市太子河区供电公司	南庄变10556南置线	南庄变10556南置线	电网_中南望京三期#3变电所1#配电变压器	800	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
4842	国网辽阳市太子河区供电公司	三望线11364	三望线11364	电网_中南望京三期#1变电所1#配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4843	国网辽阳市太子河区供电公司	三望线11364	三望线11364	电网_中南望京三期#2变电所1#配电变压器	630	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
4844	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_双台子五斗变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4845	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_双台子十斗变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4846	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_双台子一斗变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4847	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_韩家灌溉一变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4848	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_韩家灌溉二变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4849	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0444繁钢甲线	繁荣变0444繁钢甲线	电网_祁家大队1#变压器	30	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4850	国网辽阳市太子河区供电公司	东喻变1782东蔡甲线	东喻变1782东蔡甲线	10kV东蔡甲线128+1左1#变台(腰乐大队台区（新台）)变	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4851	国网辽阳市太子河区供电公司	单庄子变18854单烟线	单庄子变18854单烟线	电网_后烟台#4电井（烟台电井分支#9左分#7）	50	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4852	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7152王后线	王家变7152王后线	电网_后烟台#6电井（后烟家南鱼池分支#2右分#4）	100	32.00	68	68	未进入负面清单	否	无	
4853	国网辽阳市太子河区供电公司	单庄子变18854单烟线	单庄子变18854单烟线	电网_后烟台#3电井（烟台电井分支#2）	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4854	国网辽阳市太子河区供电公司	单庄子变18854单烟线	单庄子变18854单烟线	电网_后烟台黄泥沟#5电井（黄泥沟分支#10右分#1）	100	80.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
4855	国网辽阳市太子河区供电公司	单庄子变18854单烟线	单庄子变18854单烟线	电网_后烟台#2电井（烟台电井分支#8右分#12）	50	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4856	国网辽阳市太子河区供电公司	道西庄变11840道景线	道西庄变11840道景线	道井线pms_井尔屯三队（道景线#28）变压器	200	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	

4857	国网辽阳市太子河区供电公司	单庄子变18854单烟线	单庄子变18854单烟线	电网_后八沟南2电井（后八沟南电井分支#5左分#2）	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
4858	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7152王后线	王家变7152王后线	电网_后烟台#1电井（烟台电井分支#8右分2）	50	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4859	国网辽阳市太子河区供电公司	单庄子变18854单烟线	单庄子变18854单烟线	电网_后八小学校后电井（王后线后八前街照明分歧#17左分#3）	50	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
4860	国网辽阳市太子河区供电公司	单庄子变18854单烟线	单庄子变18854单烟线	电网_后八西沟电井（后八西沟分支#14支#2）	50	7.20	92.8	92.8	未进入负面清单	否	无	
4861	国网辽阳市太子河区供电公司	单庄子变18854单烟线	单庄子变18854单烟线	电网_后八沟南1电井（后八沟南电井分支#3右分1）	50	5.00	95	95	未进入负面清单	否	无	
4862	国网辽阳市太子河区供电公司	单庄子变18854单烟线	单庄子变18854单烟线	后八家东电井（后八电井分支#3左分#3）机井	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4863	国网辽阳市太子河区供电公司	单庄子变18854单烟线	单庄子变18854单烟线	电网_后八张唐排水站北电井（后八电井总分支#11北分	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4864	国网辽阳市太子河区供电公司	单庄子变18854单烟线	单庄子变18854单烟线	电网_后八电井2分支电井	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4865	国网辽阳市太子河区供电公司	单庄子变18854单烟线	单庄子变18854单烟线	电网_后八火神炮电井（火神炮鱼池分歧#1右分#1）	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4866	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_双台村九组变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4867	国网辽阳市太子河区供电公司	站华线18562	站华线18562	电网_水岸华庭4#箱变103配电变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4868	国网辽阳市太子河区供电公司	站华线18562	站华线18562	电网_水岸华庭3#箱变103配电变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4869	国网辽阳市太子河区供电公司	单庄子变18854单烟线	单庄子变18854单烟线	电网_后烟台二队变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4870	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11354三黎线	三里变11354三黎线	巴黎经典2期102配电变压器	800	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4871	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11354三黎线	三里变11354三黎线	巴黎经典2期103配电变压器	800	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
4872	国网辽阳市太子河区供电公司	峨二变3660峨农线	峨二变3660峨农线	电网_峨农线望宝分62左35变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4873	国网辽阳市太子河区供电公司	站前变18546站保线	站前变18546站保线	电网_北园新区2期1#箱变1#配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4874	国网辽阳市太子河区供电公司	站前变18546站保线	站前变18546站保线	电网_北园新区2期2#箱变1#配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4875	国网辽阳市太子河区供电公司	站前变18546站保线	站前变18546站保线	电网_北园新区2期4#箱变1#配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

4876	国网辽阳市太子河区供电公司	站前变18546站保线	站前变18546站保线	电网_北园新区2期3#箱变1#配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4877	国网辽阳市太子河区供电公司	东喻变1784东蔡乙线	东喻变1784东蔡乙线	电网_星光天地1#箱变配电变压器	630	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
4878	国网辽阳市太子河区供电公司	东喻变1784东蔡乙线	东喻变1784东蔡乙线	电网_星光天地2#箱变配电变压器	500	63.00	37	37	未进入负面清单	否	无	
4879	国网辽阳市太子河区供电公司	站华线18562	站华线18562	电网_水岸华庭2#箱变103配电变压器	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4880	国网辽阳市太子河区供电公司	西辽阳变4051纸机线	西辽阳变4051纸机线	电网_滨河花园2#箱变配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4881	国网辽阳市太子河区供电公司	西辽阳变4051纸机线	西辽阳变4051纸机线	电网_滨河花园1#箱变配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4882	国网辽阳市太子河区供电公司	西辽阳变4051纸机线	西辽阳变4051纸机线	电网_滨河花园4#箱变配电变压器	630	26.00	74	74	未进入负面清单	否	无	
4883	国网辽阳市太子河区供电公司	西辽阳变4051纸机线	西辽阳变4051纸机线	电网_滨河花园5#箱变配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4884	国网辽阳市太子河区供电公司	西辽阳变4051纸机线	西辽阳变4051纸机线	电网_滨河花园3#箱变配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4885	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11356三华线	三里变11356三华线	华御世家2期变电所1#	630	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
4886	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11356三华线	三里变11356三华线	华御世家2期变电所#2	630	47.00	53	53	未进入负面清单	否	无	
4887	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11356三华线	三里变11356三华线	华御世家2期变电所#3	630	75.00	25	25	未进入负面清单	否	无	
4888	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11356三华线	三里变11356三华线	华御世家2期变电所#4	630	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	
4889	国网辽阳市太子河区供电公司	站华线18562	站华线18562	电网_ 水岸华庭1#箱变103配电变压器	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4890	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃变1055圃英线	苗圃变1055圃英线	英伦华府1#箱变	630	28.00	72	72	未进入负面清单	否	无	
4891	国网辽阳市太子河区供电公司	单庄子变18854单烟线	单庄子变18854单烟线	电网_单庄电井5#分2#变压器	50	62.00	38	38	未进入负面清单	否	无	
4892	国网辽阳市太子河区供电公司	单庄子变18874单庄线	单庄子变18874单庄线	电网_排水线95右8变压器	50	39.00	61	61	未进入负面清单	否	无	
4893	国网辽阳市太子河区供电公司	单庄子变18874单庄线	单庄子变18874单庄线	电网_单庄电井分歧97#8#变压器	50	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
4894	国网辽阳市太子河区供电公司	单庄子变18852单家线	单庄子变18852单家线	电网_7#26左5变压器	50	49.00	51	51	未进入负面清单	否	无	
4895	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7148王工线	王家变7148王工线	电网_王家信用社	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

4896	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7148王工线	王家变7148王工线	电网_环美住宅楼	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4897	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃变1055圃英线	苗圃变1055圃英线	电网_巴塞罗纳1#箱变配电变压器	400	58.00	42	42	未进入负面清单	否	无	
4898	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃变1055圃英线	苗圃变1055圃英线	电网_巴塞罗纳2#箱变配电变压器	400	73.00	27	27	未进入负面清单	否	无	
4899	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃变1055圃英线	苗圃变1055圃英线	电网_巴塞罗纳3#箱变配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4900	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃变1055圃英线	苗圃变1055圃英线	电网_巴塞罗纳7#箱变配电变压器	630	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
4901	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃变1055圃英线	苗圃变1055圃英线	电网_巴塞罗纳5#箱变配电变压器	400	82.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
4902	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃变1055圃英线	苗圃变1055圃英线	电网_巴塞罗纳6#箱变配电变压器	500	97.00	3	3	未进入负面清单	否	无	
4903	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃变1055圃英线	苗圃变1055圃英线	电网_巴塞罗纳4#箱变配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4904	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16247兰曙线	兰家变16247兰曙线	电网_10kV兰曙线49左14左1#变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4905	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16243兰西线	兰家变16243兰西线	电网_10kV兰西线化塑分1#变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4906	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16243兰西线	兰家变16243兰西线	电网_10kV兰西线15#变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4907	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16243兰西线	兰家变16243兰西线	电网_10kV腰乐分腰乐C分4#变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4908	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16243兰西线	兰家变16243兰西线	10kV兰西线化塑分#12(四里大队台区（新台))变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4909	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16243兰西线	兰家变16243兰西线	电网_10kV兰西线福利分7左1#变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4910	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3458蔡农线	蔡庄变3458蔡农线	电网_10kV蔡农线水田分20右1#变压器	200	70.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
4911	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7146王朱线	王家变7146王朱线	电网_王朱线前河灌溉分歧7+1左10#变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4912	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_沙大线兵马分30#双台子三组变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4913	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_沙大线兵马分02双台子五组变压器	400	38.00	62	62	未进入负面清单	否	无	
4914	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_沙大线兵马大队兵马一组变压器	100	58.00	42	42	未进入负面清单	否	无	

4915	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_沙大线大沟分32左1#变压器	200	65.00	35	35	未进入负面清单	否	无	
4916	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_沙大线兵马分34左11右9变压器	100	85.00	15	15	未进入负面清单	否	无	
4917	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16243兰西线	兰家变16243兰西线	电网_黄金武警部队第四支队	200	83.00	17	17	未进入负面清单	否	无	
4918	国网辽阳市太子河区供电公司	单庄子变18874单庄线	单庄子变18874单庄线	电网_排水线单庄照明分歧14左1左1变压器	200	82.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
4919	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃变1051煤气线	苗圃变1051煤气线	电网_香榭里1#箱变1#配电变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4920	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃变1051煤气线	苗圃变1051煤气线	电网_香榭里1#箱变2#配电变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4921	国网辽阳市太子河区供电公司	东喻变1784东蔡乙线	东喻变1784东蔡乙线	电网_星光天地二期#1配电室#1变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4922	国网辽阳市太子河区供电公司	东喻变1784东蔡乙线	东喻变1784东蔡乙线	电网_星光天地二期#2配电室#4变压器	400	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4923	国网辽阳市太子河区供电公司	东喻变1784东蔡乙线	东喻变1784东蔡乙线	电网_星光天地二期#2配电室#3变压器	400	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4924	国网辽阳市太子河区供电公司	东喻变1784东蔡乙线	东喻变1784东蔡乙线	电网_星光天地二期#1配电室#2变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4925	国网辽阳市太子河区供电公司	西辽阳变4051纸机线	西辽阳变4051纸机线	电网_纸机线大林分15右6变压器	200	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4926	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_10kV沙大线大沟村9#新建6#电井机井通变压器	50	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4927	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_10kV沙大线大沟村原变台14#新建8#电井机井通变压	50	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4928	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_10kV沙大线大沟村21#新建11#电井机井通变压器	50	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4929	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_10kV沙大线大沟村10#新建5#电井机井通变压器	50	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4930	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_10kV沙大线大沟村23#新建变台1机井通变压器	50	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4931	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_10kV沙大线大沟村29#新建变台1机井通变压器	50	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4932	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_10kV沙大线大沟村15#新建9#电井机井通变压器	50	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4933	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_10kV沙大线大沟村12#新建变台1机井通变压器	50	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

4934	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_10kV沙大线大沟村14#新建变台1机井通变压器	50	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4935	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_10kV沙大线大沟村10#新建4#电井机井通变压器	50	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4936	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_10kV沙大线大沟村1#新建变台1机井通变压器	50	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4937	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_10kV沙大线大沟村1#新建变台2机井通变压器	50	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4938	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_10kV沙大线大沟村21#新建10#电井机井通变压器	50	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4939	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台变16180望左线	望水台变16180望左线	电网_左岸雅筑2#配电室2#配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4940	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台变16180望左线	望水台变16180望左线	电网_左岸雅筑2#配电室3#配电变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4941	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台变16180望左线	望水台变16180望左线	电网_左岸雅筑1#配电室2#配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4942	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台变16180望左线	望水台变16180望左线	电网_左岸雅筑2#配电室1#配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4943	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台变16180望左线	望水台变16180望左线	电网_左岸雅筑1#配电室1#配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4944	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台变16180望左线	望水台变16180望左线	电网_左岸雅筑2#配电室4#配电变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4945	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3442蔡水线	蔡庄变3442蔡水线	电网_蔡水线七窑分14#变压器	315	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4946	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线	电网_10Kv沙干线#86左1右3（小闯屯袁家坟）	50	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4947	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_10Kv沙大线#94+1（后青堆排水）	50	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4948	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线	电网_10Kv沙干线农业分二区3+1右3（养鱼池菜地农田灌	50	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
4949	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线	电网_10Kv沙干线#107左5（养鱼池果树灌溉）	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
4950	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线	电网_10Kv沙干线#108右29（养鱼池水田灌溉二）	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
4951	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线	电网_10Kv沙干线#108右29（养鱼池水田灌溉一）	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
4952	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_10Kv沙干线#60+1（绣江五支）	50	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	

4953	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线	电网_10Kv沙干线#61右12（康家堡祁忠福地）	50	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
4954	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_10Kv沙大线后青电井分#7左1（后青堆二支）	50	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
4955	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_10Kv沙大线#151+1（前青堆北十二斗）	50	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
4956	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_10Kv沙大线#140+1（前青堆老荒地）	50	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
4957	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_10Kv沙大线#135+1（前青堆北十一斗）	50	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
4958	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	电网_10Kv沙大线后青堆电井分#24+1（后青堆三支）	50	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
4959	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线	电网_10Kv沙干线养鱼池麦田分#7右6（东干河家西道南）	50	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
4960	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7146王朱线	王家变7146王朱线	10kV(村村通)王朱线西河大队分歧6柱上变压器(西河洪大队新台台区)	400	39.00	61	61	未进入负面清单	否	无	
4961	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7146王朱线	王家变7146王朱线	10kV(村村通)王朱线145右1柱上变压器(朱庄大新台区)	100	21.00	79	79	未进入负面清单	否	无	
4962	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7146王朱线	王家变7146王朱线	10kV(村村通)王朱线电井分歧#18柱上变压器(新生大队新台	400	78.00	22	22	未进入负面清单	否	无	
4963	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7146王朱线	王家变7146王朱线	10kV(村村通)王朱线东河电井分歧7#左4柱上变压器(西河洪五队新台区)	200	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
4964	国网辽阳市太子河区供电公司	东喻变1782东蔡甲线	东喻变1782东蔡甲线	电网_东蔡甲线#108左19变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4965	国网辽阳市太子河区供电公司	东喻变1782东蔡甲线	东喻变1782东蔡甲线	电网_东蔡甲线#102左4变压器	400	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
4966	国网辽阳市太子河区供电公司	东喻变1782东蔡甲线	东喻变1782东蔡甲线	电网_东蔡甲线#108左25变压器	400	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
4967	国网辽阳市太子河区供电公司	峨二变3660峨农线	峨二变3660峨农线	电网_峨农线望宝分63左21变压器	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
4968	国网辽阳市太子河区供电公司	峨二变3660峨农线	峨二变3660峨农线	电网_峨农线望宝分63左2右7变压器	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
4969	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11372三蔡线	三里变11372三蔡线	电网_鑫兴苑5#箱变配电变压器	630	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
4970	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16243兰西线	兰家变16243兰西线	电网_保温分#14左5	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	

4971	国网辽阳市太子河区供电公司	西辽阳变4051纸机线	西辽阳变4051纸机线	电网_纸机线4左1变压器	200	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
4972	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16247兰曙线	兰家变16247兰曙线	电网_十九局三处2#院箱变配电变压器	500	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
4973	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16247兰曙线	兰家变16247兰曙线	电网_十九局二处2号院间隔2配电变压器	400	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
4974	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16247兰曙线	兰家变16247兰曙线	电网_十九局三处1#箱变2配电变压器	630	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	
4975	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16247兰曙线	兰家变16247兰曙线	电网_十九局三处3#箱变间隔2配电变压器	400	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
4976	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16247兰曙线	兰家变16247兰曙线	电网_十九局三处2#箱变配电变压器	400	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
4977	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16247兰曙线	兰家变16247兰曙线	电网_十九局二处2#变压器配电变压器	630	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
4978	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16247兰曙线	兰家变16247兰曙线	电网_十九局二处1#箱变配电变压器	630	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
4979	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16247兰曙线	兰家变16247兰曙线	电网_十九局二处3#箱变配电变压器	400	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
4980	国网辽阳市太子河区供电公司	站小线18573	站小线18573	小庄新苑1#箱变配电变压器	630	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
4981	国网辽阳市太子河区供电公司	站小线18573	站小线18573	小庄新苑2#箱变配电变压器	630	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
4982	国网辽阳市太子河区供电公司	站小线18573	站小线18573	小庄新苑3#箱变配电变压器	630	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
4983	国网辽阳市太子河区供电公司	站小线18573	站小线18573	小庄新苑4#箱变配电变压器	630	23.00	77	77	未进入负面清单	否	无	
4984	国网辽阳市太子河区供电公司	站小线18573	站小线18573	振兴新苑1#箱变配电变压器	500	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
4985	国网辽阳市太子河区供电公司	站小线18573	站小线18573	振兴新苑2#箱变配电变压器	500	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
4986	国网辽阳市太子河区供电公司	站小线18573	站小线18573	振兴新苑3#箱变配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4987	国网辽阳市太子河区供电公司	站荣线18547	站荣线18547	繁荣新苑1#箱变配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4988	国网辽阳市太子河区供电公司	站小线18573	站小线18573	振兴新苑4#箱变配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4989	国网辽阳市太子河区供电公司	站荣线18547	站荣线18547	繁荣新苑2#箱变配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
4990	国网辽阳市太子河区供电公司	站荣线18547	站荣线18547	繁荣新苑3#箱变配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

4991	国网辽阳市太子河区供电公司	站荣线18547	站荣线18547	繁荣新苑4#箱变配电变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4992	国网辽阳市太子河区供电公司	站荣线18547	站荣线18547	繁荣新苑5#箱变配电变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4993	国网辽阳市太子河区供电公司	站荣线18547	站荣线18547	繁荣新苑6#箱变配电变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4994	国网辽阳市太子河区供电公司	站小线18573	站小线18573	振兴新苑5#箱变配电变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4995	国网辽阳市太子河区供电公司	中心变3044八三线	中心变3044八三线	电网_八三线粮库分48#变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4996	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11352三上线	三里变11352三上线	电网_上上城配电室1#配电变压器	800	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4997	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11352三上线	三里变11352三上线	电网_上上城配电室4#配电变压器	630	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
4998	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11352三上线	三里变11352三上线	电网_上上城配电室3#配电变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
4999	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11352三上线	三里变11352三上线	电网_上上城配电室2#配电变压器	800	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5000	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0455繁三线	繁荣变0455繁三线	电网_繁三线98+1左20左5（水泉#1）变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5001	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0455繁三线	繁荣变0455繁三线	电网_繁三线98+1左24右6（水泉#3）变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5002	国网辽阳市太子河区供电公司	中心变3044八三线	中心变3044八三线	电网_中心变3044 八三线八三线粮库分49#右1变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5003	国网辽阳市太子河区供电公司	中心变3044八三线	中心变3044八三线	电网_中心变3044 八三线八三线粮库分#19右3变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5004	国网辽阳市太子河区供电公司	中心变3044八三线	中心变3044八三线	电网_中心变3044 八三线八三线粮库分#11变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5005	国网辽阳市太子河区供电公司	中心变3046养鱼线	中心变3046养鱼线	电网_中心变3046 养鱼线养鱼线91右2变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5006	国网辽阳市太子河区供电公司	西辽阳变4051纸机线	西辽阳变4051纸机线	电网_西辽阳变4068纸机线纸机线#17右2右2变压器	400	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
5007	国网辽阳市太子河区供电公司	中心变3046养鱼线	中心变3046养鱼线	电网_中心变3046 养鱼线养鱼线81#变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5008	国网辽阳市太子河区供电公司	西辽阳变4051纸机线	西辽阳变4051纸机线	电网_西辽阳变4068纸机线纸机线#17右2右3变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5009	国网辽阳市太子河区供电公司	中心变3046养鱼线	中心变3046养鱼线	电网_中心变3046 养鱼线养鱼线86#变压器(CDM)	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

5010	国网辽阳市太子河区供电公司	西辽阳变4051纸机线	西辽阳变4051纸机线	电网_纸机线#35左8变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5011	国网辽阳市太子河区供电公司	西辽阳变4051纸机线	西辽阳变4051纸机线	电网_西辽阳变4068纸机线纸机线#35左8变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5012	国网辽阳市太子河区供电公司	西辽阳变4051纸机线	西辽阳变4051纸机线	电网_西辽阳变4068纸机线大林分#11变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5013	国网辽阳市太子河区供电公司	西辽阳变4051纸机线	西辽阳变4051纸机线	电网_西辽阳变4068纸机线纸机线#17右3变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5014	国网辽阳市太子河区供电公司	单庄子变18874单庄线	单庄子变18874单庄线	电网_王家变7156排水线单庄大队分歧#3变压器	400	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
5015	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7146王朱线	王家变7146王朱线	电网_王家变7143王朱线前河洪四队变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5016	国网辽阳市太子河区供电公司	单庄子变18854单烟线	单庄子变18854单烟线	电网_10KV王后线前八东街分歧#16变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5017	国网辽阳市太子河区供电公司	东喻变1774东峰线	东喻变1774东峰线	电网_兰孟线86+1#变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5018	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7056沙新线	沙岭变7056沙新线	电网_沙岭水泉养鱼池	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5019	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃变3542三新线	苗圃变3542三新线	三新线55右11左1#箱变配电变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5020	国网辽阳市太子河区供电公司	16146望段线	16146望段线	电网_望段线56右1变压器	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5021	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3458蔡农线	蔡庄变3458蔡农线	电网_蔡庄变3456蔡农线水田分31#变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5022	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃变3542三新线	苗圃变3542三新线	电网_曙光馨园5#箱变配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5023	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃变3542三新线	苗圃变3542三新线	电网_曙光馨园4#箱变配电变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5024	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃变3542三新线	苗圃变3542三新线	电网_曙光馨园3#箱变配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5025	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃变3542三新线	苗圃变3542三新线	电网_曙光馨园1#箱变配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5026	国网辽阳市太子河区供电公司	苗圃变3542三新线	苗圃变3542三新线	电网_曙光馨园2#箱变配电变压器	630	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
5027	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7160王上线	王家变7160王上线	电网_王上线8+1#变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5028	国网辽阳市太子河区供电公司	峨二变3660峨农线	峨二变3660峨农线	电网_峨农线石洞沟分36+1#变压器	50	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	

5029	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0455繁三线	繁荣变0455繁三线	电网_繁三线98+1左20左9（水泉#2）#柱上变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5030	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0446繁祁线	繁荣变0446繁祁线	电网_繁祁线3+1#变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5031	国网辽阳市太子河区供电公司	道西庄变11853道兴线	道西庄变11853道兴线	电网_道兴线7左1#柱上变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5032	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3458蔡农线	蔡庄变3458蔡农线	电网_蔡农线首南分149#柱上变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5033	国网辽阳市太子河区供电公司	道西庄变11855道林乙线	道西庄变11855道林乙线	电网_道林乙线25右12+1左11#柱上变压器	400	37.00	63	63	未进入负面清单	否	无	
5034	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11370三东线	三里变11370三东线	电网_教委变电亭一次#2馈电柜变压器	400	37.00	63	63	未进入负面清单	否	无	
5035	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11370三东线	三里变11370三东线	电网_教委变电亭一次#1馈电柜变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5036	国网辽阳市太子河区供电公司	站荣线18547	站荣线18547	电网_襄平九里2#箱变配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5037	国网辽阳市太子河区供电公司	站荣线18547	站荣线18547	电网_襄平九里4#箱变配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5038	国网辽阳市太子河区供电公司	站荣线18547	站荣线18547	电网_襄平九里3#箱变配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5039	国网辽阳市太子河区供电公司	站荣线18547	站荣线18547	电网_襄平九里1#箱变配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5040	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7164王水线	王家变7164王水线	电网_王家变7164王水线王家村内照明分歧#1变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5041	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线	电网_沙干线西干分歧#28变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5042	国网辽阳市太子河区供电公司	峨二变3662峨嵋线	峨二变3662峨嵋线	电网_峨嵋变3662峨嵋线中学A分1#变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5043	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7058大修线	沙岭变7058大修线	电网_沙岭变7058大修线大修线主干#20变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5044	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7058大修线	沙岭变7058大修线	电网_沙岭变7058大修线大修线金山三组分#12变压器	400	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
5045	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3458蔡农线	蔡庄变3458蔡农线	电网_首南分砖厂分13#变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5046	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0457繁纸线	繁荣变0457繁纸线	电网_繁纸线63#变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5047	国网辽阳市太子河区供电公司	王家变7164王水线	王家变7164王水线	电网_王水线64左20左5#变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5048	国网辽阳市太子河区供电公司	中心变3046养鱼线	中心变3046养鱼线	电网_养鱼线23左1变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

5049	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线	电网_东干河大和建筑变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5050	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7048沙大线	沙岭变7048沙大线	沙大线朝阳分28右2(家东道南地机井)	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5051	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0444繁钢甲线	繁荣变0444繁钢甲线	繁钢甲线祁家分35+1#左1#变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5052	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台变16186望肖线	望水台变16186望肖线	电网_望肖线71左2#变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5053	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11372三蔡线	三里变11372三蔡线	电网_八一小区#2箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5054	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11372三蔡线	三里变11372三蔡线	电网_八一小区#1箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5055	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11372三蔡线	三里变11372三蔡线	电网_八一小区#3箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5056	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11382三南线	三里变11382三南线	电网_文庭雅苑1#箱变配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5057	国网辽阳市太子河区供电公司	三里变11382三南线	三里变11382三南线	电网_文庭雅苑2#配电变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5058	国网辽阳市太子河区供电公司	繁荣变0446繁祁线	繁荣变0446繁祁线	电网_繁祁线杨林子B分8左1变压器	400	70.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
5059	国网辽阳市太子河区供电公司	文圣变7851文矿线	文圣变7851文矿线	水利局2#变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5060	国网辽阳市太子河区供电公司	祁家变11056祁荣线	祁家变11056祁荣线	电网_铁西分15左4+1右1变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5061	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台变16182望祁乙线	望水台变16182望祁乙线	电网_望祁乙线36右3右7变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5062	国网辽阳市太子河区供电公司	高洛子变10672高祁线	高洛子变10672高祁线	高祁线83左5变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5063	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线	沙干线17左3#变压器	50	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
5064	国网辽阳市太子河区供电公司	沙岭变7046沙干线	沙岭变7046沙干线	沙干线4支1#变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5065	国网辽阳市太子河区供电公司	站华线18562	站华线18562	电网_水岸华庭二期#4配电变压器	800	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5066	国网辽阳市太子河区供电公司	站华线18562	站华线18562	电网_水岸华庭二期#3配电变压器	800	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5067	国网辽阳市太子河区供电公司	站华线18562	站华线18562	电网_水岸华庭二期#2配电变压器	800	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5068	国网辽阳市太子河区供电公司	站华线18562	站华线18562	电网_水岸华庭二期#1配电变压器	800	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	

5069	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3442蔡水线	蔡庄变3442蔡水线	电网_蔡水线七窑分13右1变压器(新)	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5070	国网辽阳市太子河区供电公司	道西庄变11854道林甲线	道西庄变11854道林甲线	电网_百弘亿拓3#箱变配电变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5071	国网辽阳市太子河区供电公司	望水台变16186望肖线	望水台变16186望肖线	电网_望肖线65右1变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5072	国网辽阳市太子河区供电公司	蔡庄变3458蔡农线	蔡庄变3458蔡农线	电网_创业分武警支5右4#变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5073	国网辽阳市太子河区供电公司	曙光变11970曙半线	曙光变11970曙半线	电网_半山央著2#配电室2#配电变压器	800	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5074	国网辽阳市太子河区供电公司	曙光变11970曙半线	曙光变11970曙半线	电网_半山央著1#配电室1#配电变压器	800	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5075	国网辽阳市太子河区供电公司	曙光变11970曙半线	曙光变11970曙半线	电网_半山央著2#配电室1#配电变压器	800	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5076	国网辽阳市太子河区供电公司	曙光变11970曙半线	曙光变11970曙半线	电网_半山央著1#配电室2#配电变压器	800	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5077	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16247兰曙线	兰家变16247兰曙线	10千伏兰曙线忠旺小区2#箱变配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5078	国网辽阳市太子河区供电公司	兰家变16247兰曙线	兰家变16247兰曙线	10千伏兰曙线忠旺小区1#箱变配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5079	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0863五庄线	佟二堡变145佟庄线佟庄线高家分歧#56(高家村台变压器)	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5080	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5658镇内一线	四方建材台变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5081	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5658镇内一线	农机台区3、4本	200	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
5082	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1348张粮线	张台子变344张粮线高营村陈家后变压器	30	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
5083	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7962柳洼线	柳河子变952柳洼线砬子寺一组变压器	50	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
5084	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1056柳矿线	柳条变042柳矿线柳矿线杨甸子分歧#11(杨甸子照明#2)变	315	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
5085	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1364张上线	张台子变353张上线罗大台村变压器	315	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
5086	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17142鸡北线	金家沟机井	50	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
5087	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17152鸡南线	瓦子峪机井	50	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
5088	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1044柳庄线	柳庄线0.4kV长沟沿村1号机井	50	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	

5089	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1052柳阁线	柳阁线九场地1号机井台区	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5090	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1054柳粮线	柳粮线0.4kV柳条村1号机井	50	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5091	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1048柳富线	柳富线0.4kV富庄村2号机井	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5092	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1056柳矿线	柳矿线0.4kV尤甸子3号井机井	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5093	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7944柳阳线	红旗二组变压器	200	88.00	12	12	未进入负面清单	否	无	
5094	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变5655灯东线	灯二变655灯东线邵二台南台照明分005#变压器(邵二台一	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5095	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变468起山线	起台子变468起山线杨寨子二队台变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5096	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	黄林子.	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5097	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	西马变453西野线西岗鱼厂分歧19#(西岗5队2#(综合台区))变压器	200	79.00	21	21	未进入负面清单	否	无	
5098	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	新生大营盘灯	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5099	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10978西铎线	铎子变354铎微线铎微线大窑分#21变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5100	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10978西铎线	铎子变354铎微线大窑分11变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5101	国网灯塔市供电公司	新铎子66kV变电站	17053铎荣线	新铎子变053铎荣线东王1队变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5102	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1860沙东线	10kv沙东线西沙二队变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5103	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0863五庄线	杨家二组西坝跟机井变压器	50	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5104	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1048柳富线	柳连线134#(设施农业连三村北)变压器	50	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5105	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7962柳洼线	柳洼线139右1#(三家子一组东)变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5106	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1048柳富线	柳富线提水分5左1(多户南李村1号南)变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5107	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变17444起石线	镇内线76左3变压器(新楼)	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

5108	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	17053铧荣线	新铧子变053铧荣线双龙村照明变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5109	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变17466起大线	起台子变466起大线周达台变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5110	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变5655灯东线	灯二变655灯东线小黄金村南养鱼池分004#变压器(小黄金村西-2台区)	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5111	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变5655灯东线	灯二变655灯东线小东堡2队照明右分孵化厂支线003#变压器(小堡2队)	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5112	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变5655灯东线	灯二变655灯东线青堆子分045#变压器(青堆子村)	400	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
5113	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10966西安线	大窑变966西安线公安堡西街变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5114	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17065铧唐线	新铧子变065铧唐线老干部住宅楼变压器	400	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
5115	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	沈旦变244沈沟线沈沟线后高分歧#37(后高东台综合台区变	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5116	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7962柳洼线	柳河子变952柳洼线下老三组变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5117	国网灯塔市供电公司	罗大台66kV变电站	罗大台变10888罗上线	拔立塞村1	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5118	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1052柳阁线	柳条变052柳阁线大阁分歧小阁照明分支(27分)变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5119	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0846五大线	佟二堡变152佟黄线黄腊坨村变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5120	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17248万五线	万宝变245万五线音得牛分歧一四分支7#(音得牛一四队)变	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5121	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1145佟黑线	佟二堡变143佟黑线河陀村新台变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5122	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17066铧大线	新铧子变066铧大线小堡村台变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5123	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17063铧工线	新铧子变063铧工线黄堡南灯变压器	400	32.00	68	68	未进入负面清单	否	无	
5124	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	东七线民生分歧3分支#4(民二新台区变压器)	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5125	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	西三家村3#台区机井变压器	50	80.00	20	20	未进入负面清单	否	无	

5126	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1860沙东线	东沙大队变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5127	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0864五里线	佟二堡变145佟庄线哈里分歧里仁四队支线#3(里仁四队)	100	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
5128	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5651镇内二线	铁西养路段（南）变压器	50	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
5129	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17244万营线	万宝变243万营线牤牛屯分歧朝官寺分支7#变压器	160	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5130	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	佟二堡变153佟兴线佟兴线四分歧#11(佟二堡三建住宅)变	400	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
5131	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	佟二堡变153佟兴线佟兴线二分歧#15(佟二堡分局门前考核)变压器	400	7.20	92.8	92.8	未进入负面清单	否	无	
5132	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17252万十线	万十线后二台村西综合台分37#（后二台子3队）	200	5.00	95	95	未进入负面清单	否	无	
5133	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17244万营线	万营线主干78#(孤家子四队)变压器	160	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5134	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17054铧镇线	二高中公共变变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5135	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1054柳粮线	柳条变054柳粮线柳粮线#21(二东住宅楼)变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5136	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1145佟黑线	佟二堡变152佟黄线佟二堡医院住宅变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5137	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1444西马线	西马东灯	160	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5138	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17066铧大线	新铧子变066铧大线半拉山三队照明变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5139	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5650灯营线	灯营线北台照明分歧7#(土屯五队)	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5140	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10974西石线	电石线陶瓷分#15左6变压器（苹果园子）	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5141	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10962西连线	大窑变962西连线松嘴子灯变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5142	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1444西马线	五一3队（洪荒地灯）	100	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
5143	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1048柳富线	柳条变046柳李线南李照明分支19#(南李村5#)变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5144	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	岳家西南灯	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

5145	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5644灯烟线	灯烟线东黑山照明腰结子提水分5#变压器(腰洁子四队)	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5146	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5644灯烟线	灯烟线腰结子6队照明分20#变压器(腰结子6队照明)	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5147	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5650灯营线	灯营线大荒地照明分歧14#(灯塔小荒地大队)	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5148	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	粮食局2#楼变压器	200	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
5149	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	南菜园子北台变压器	100	63.00	37	37	未进入负面清单	否	无	
5150	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	灯二变665灯林线化工厂台变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5151	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17652东金线	东升变652东金线佟赵线赵家分歧#13(金沙5队变压器)	50	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5152	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7942柳裕线	柳河子变943柳松线叶河支线6#(叶河一组)变压器	50	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5153	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10974西石线	铎子变348电石线电石线茨山分#18变压器	100	26.00	74	74	未进入负面清单	否	无	
5154	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1046柳李线	柳李西支干1北李四台照明改架后分32#变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5155	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1042柳大线	柳条变044柳大线柳大线西大堡三分歧#2(西大堡三片)变压	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5156	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变17454起灯线	葛水线林场分歧东高屯照明2#（东高屯村照明）	200	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
5157	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变17454起灯线	葛水线林场分歧吕方寺分歧32#（灯塔吕方寺村(1)）变压	500	47.00	53	53	未进入负面清单	否	无	
5158	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10978西铎线	铎子变354铎微线铎微线57右3右1变压器	315	75.00	25	25	未进入负面清单	否	无	
5159	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1156佟赵线	佟二堡变154佟赵线住宅分支#1(佟兴线西台)变压器	315	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	
5160	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	佟二堡变153佟兴线佟兴线二分歧#22(佟二堡8队西变压器)	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5161	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	佟二堡变153佟兴线一分支#1(华都新村)变压器	315	28.00	72	72	未进入负面清单	否	无	
5162	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17152鸡南线	鸡冠山变152鸡南线胡巴什三台变压器	80	62.00	38	38	未进入负面清单	否	无	
5163	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变3166生活乙线	邵二台变144生活甲线生活甲线#20变压器	315	39.00	61	61	未进入负面清单	否	无	

5164	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	西马变453西野线野老村东北大棚变压器	80	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
5165	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	后方干南岗灯	100	49.00	51	51	未进入负面清单	否	无	
5166	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	后方干北灯	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5167	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1444西马线	后戈北灯	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5168	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1444西马线	胜利灯	100	58.00	42	42	未进入负面清单	否	无	
5169	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17054铧镇线	铧子营业所考核	50	73.00	27	27	未进入负面清单	否	无	
5170	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	17053铧荣线	荣官西台	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5171	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1846沙西线	沙浒变844沙西线立沿七队分歧9#(立沿七队)变压器	100	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
5172	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17063铧工线	新铧子变063铧工线栈道四队	200	82.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
5173	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1846沙西线	沙浒变844沙西线新农分歧22#(新农三队)变压器	100	97.00	3	3	未进入负面清单	否	无	
5174	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1846沙西线	沙浒变844沙西线陈家分歧4#(杨家村陈家照明)变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5175	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17066铧大线	新铧子变066铧大线孤家北灯变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5176	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变468起山线	新铧子变064铧山线吴家四队	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5177	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17250万北线	万北线站前综合台分歧站前3队分5#（站前3队）	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5178	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	西岗四方台	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5179	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	大纸东灯	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5180	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1042柳大线	柳条变044柳大线柳大线西羊角照明分歧1#变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5181	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0846五大线	佟二堡变152佟黄线黄南1#台变压器	315	70.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
5182	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	佟二堡变153佟兴线灯塔佟二堡佟兴线佟二堡八队(二)变压	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5183	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	佟浪线前浪水电分歧农业设施分支2支线5#变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

5184	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟庄线1149	佟二堡变145佟庄线佟二堡4队变压器	400	38.00	62	62	未进入负面清单	否	无	
5185	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10966西安线	大窑变966西安线韩家一四队变压器	400	58.00	42	42	未进入负面清单	否	无	
5186	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变5655灯东线	灯二变655灯东线小黄金3队照明分1#变压器(小黄金三队)	200	65.00	35	35	未进入负面清单	否	无	
5187	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0863五庄线	西三家村7#台区机井变压器	100	85.00	15	15	未进入负面清单	否	无	
5188	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	1号排水站机井台区变压器	50	83.00	17	17	未进入负面清单	否	无	
5189	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	上坎子机井台区变压器	50	82.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
5190	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7942柳裕线	柳河子变943柳松线瓜沟支线03#(瓜沟三组)变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
5191	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1145佟黑线	苏麻堡水田地机井变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
5192	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0846五大线	头泡村西上坎井变压器机井	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
5193	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1145佟黑线	佟黑线金大泡分养鱼支7号变压器	200	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
5194	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	马家坟地机井台区变压器	50	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
5195	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	西浪村4#台区机井	150	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
5196	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五牛线0862	牛犋后街2变压器	200	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
5197	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7962柳洼线	三家大棚变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
5198	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五牛线0862	牛犋村机井2#台区变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
5199	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0863五庄线	杨家米地机井变压器	50	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
5200	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5644灯烟线	线西黑山排水站分西黑山照明分支005#变压器	200	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
5201	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17242万镇二线	大市场分6#永兴南台	500	39.00	61	61	未进入负面清单	否	无	
5202	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17250万北线	小河南2台	200	21.00	79	79	未进入负面清单	否	无	
5203	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五北线0844	八荒地东稻田机井变压器	50	78.00	22	22	未进入负面清单	否	无	

5204	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17242万镇二线	祥民分2#,祥民住宅,100	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
5205	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7942柳裕线	柳松线叶河五组	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5206	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	雅拨台村变压器	80	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
5207	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1156佟赵线	曹家村9#台区机井变压器	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
5208	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17142鸡北线	泉眼沟变压器	50	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
5209	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17065铧唐线	铧唐线193右17(唐家村万年沟)变压器	50	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
5210	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17065铧唐线	灰窑村1#台区机井	50	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
5211	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17142鸡北线	大峪沟三台	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
5212	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17658东庄线	哈尔堡村1#台区机井变压器	50	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
5213	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1145佟黑线	头接子机井	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
5214	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1156佟赵线	东荒水田3块机井	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
5215	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1044柳庄线	柳条变056柳庄线柳庄线西广善照明分歧#8(西广善村照明4#)变压器	100	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	
5216	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	灯二变665灯林线分局东400台变压器	630	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
5217	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	新生政府	200	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
5218	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1042柳大线	柳条变044柳大线柳大线#132(西羊角村2#)变压器	200	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
5219	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变17466起大线	起大线周达村分2(周达连新台)变压器	200	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
5220	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1048柳富线	柳富线富庄提水分5#（富庄北考核）	100	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
5221	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1052柳阁线	柳阁线大阁分歧82#左1（张唐4考核）	200	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
5222	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1058柳连线	柳连线朱官提水一分歧7#(朱官东北考核)	100	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	

5223	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1056柳矿线	柳矿线风井提水分歧1#(北青风井考核)	200	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
5224	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1056柳矿线	柳矿线佟三提水分歧17#左2(佟三北考核)	100	23.00	77	77	未进入负面清单	否	无	
5225	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17252万十线	音得牛6队分17#（音得牛六队）变压器	200	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
5226	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17252万十线	万宝变255万十线双台子新台分歧14#(双台新台)变压器	200	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
5227	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17244万营线	万宝变243万营线牤牛屯分歧88#(虻牛屯五队)变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5228	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦线70左1#(大堡四队2)变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5229	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变17454起灯线	起灯线林场分3#(冰雪冷库)变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5230	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7962柳洼线	柳河子变943柳松线新立分歧下柳村分支14#(下柳村)变压	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5231	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11772沈古线	沈旦变242沈古线沈古线#48(后古中台变压器)	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5232	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1048柳富线	柳李线柳李西支干1富庄分歧65#左分分2#（付庄村照明2	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5233	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17744葛林线	供电小区变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5234	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17744葛林线	灯二变665灯林线高中开发台变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5235	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	医院道东房产台变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5236	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1860沙东线	东沙二台变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5237	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	前方干学校门前灯	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5238	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7962柳洼线	柳河子变943柳松线新立团山子分支线29#(米家沟照明)变	400	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
5239	国网灯塔市供电公司	棉花66kV变电站	棉银线11658	银匠4组变压器	30	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5240	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1042柳大线	柳条变044柳大线柳大线西大堡一分歧#22(西大堡一片照明)变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5241	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1368张砼线	张台子变346张砼线上瓦二队分歧12#变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	

5242	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1348张粮线	张台子变344张粮线李庄子三队变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5243	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1348张粮线	张台子变344张粮线接官村三队变压器	160	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5244	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7962柳洼线	六组分歧变压器	50	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5245	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7962柳洼线	上柳村三组变压器	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5246	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1346张大线	乱泥村1	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5247	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0864五里线	佟二堡变145佟庄线哈里分歧#49变压器(佟庄线里仁分49#)	200	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
5248	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1346张大线	张台子变343张大线乱泥村台变压器	160	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5249	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0863五庄线	佟二堡变145佟庄线民二前甸变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5250	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0864五里线	佟二堡变145佟庄线里仁中台变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5251	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1056柳矿线	柳条变042柳矿线南照明分支#8(北青村)变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5252	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1044柳庄线	柳条变056柳庄线柳新线大新庄三台分歧#2(大新3台区北照明)变压器	80	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5253	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	粮库平房	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5254	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1860沙东线	西沙一队变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5255	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1860沙东线	沙浒中学变压器	100	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
5256	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1858沙南线	沙浒变851沙南线施官分歧27#(施官二台)变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5257	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17065铧唐线	新铧子变065铧唐线张海八队	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5258	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17065铧唐线	新铧子变065铧唐线唐家七队	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5259	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17264万大线	万大线周官提水站分歧周官照明分1#（周官东综合台区）	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5260	国网灯塔市供电公司	罗大台66kV变电站	罗大台变10874罗书线	稠井子二队	160	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

5261	国网灯塔市供电公司	罗大台66kV变电站	罗大台变10888罗上线	张书东街变压器	160	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5262	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1364张上线	张台子变353张上线罗台村一队照明变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5263	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17062塔东线	起台子变442起石线灰窑三四队综合台变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5264	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	谢忠江二台	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5265	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11774沈大线	南徐家坟电机井	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5266	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1056柳矿线	柳矿线0.4kV尤甸子2号机井	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5267	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1048柳富线	北李照明3#台	400	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
5268	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1048柳富线	南李村照明2号台3号变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5269	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1058柳连线	柳连线南条田（西）2号机井台区	50	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5270	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1058柳连线	柳连线0.4kV二斗地2号井台区机井	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5271	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1046柳李线	柳李线0.4kV北李村1号机井	50	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5272	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0845五黄线	佟二堡变152佟黄线五星村北台变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5273	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1348张粮线	张台子变344张粮线张台子村二队变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5274	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1348张粮线	张台子变344张粮线张台子村一变压器	315	37.00	63	63	未进入负面清单	否	无	
5275	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变5655灯东线	灯二变655灯东线邵二台大队照明左分1#变压器(邵二台村	315	37.00	63	63	未进入负面清单	否	无	
5276	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变5655灯东线	古城子街道	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5277	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变5655灯东线	灯二变655灯东线康家台三队照明分支007#变压器(康台三	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5278	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变468起山线	起台子变468起山线杨寨子一队台变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5279	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17252万十线	万宝变255万十线前二台分歧大队分支4#(前二台大队村东)变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

5280	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7946柳松线	柳河子变943柳松线柳松线上柳二组支线04#(上柳2组)变压	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5281	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7962柳洼线	柳河子变952柳洼线柳洼线毛峪分37#(上柳七组)变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5282	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变5655灯东线	前堡二队	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5283	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17264万大线	万宝变252万大线万大线主干45#(古树子大队)变压器	160	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5284	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7948柳前线	柳前线34左1#(前堡一组2#)变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5285	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变17466起大线	起台子变466起大线东台照明变压器	400	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
5286	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变17444起石线	起台子变442起石线灰窑一队综合台变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5287	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10964西韩线	大窑变964西韩线上缸村变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5288	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11772沈古线	沈旦变242沈古线沈古线#51(后古南台变压器)	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5289	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11774沈大线	沈旦变242沈古线于家窑分歧蒋家窑分支#9(于家窑变压器)	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5290	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变5655灯东线	前堡三队	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5291	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7946柳松线	柳河子变943柳松线柳松线主干棉花东支线03#(棉花村东台)变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5292	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17244万营线	万宝变243万营线五里台一九队分歧3#(五里台一九队)变压	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5293	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7962柳洼线	柳河子变943柳松线新立支线27#(下柳东台)变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5294	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17252万十线	万十线后二台村西综合台分歧26号右分2#（后二台村大	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5295	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17063铧工线	新铧子变063铧工线栈道南台	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5296	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0864五里线	佟二堡变145佟庄线哈里分歧移动分#1(里仁村住宅楼)变压	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5297	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟庄线1149	佟二堡变145佟庄线佟二堡6队变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5298	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变3166生活乙线	邵二台变156生活乙线生活乙线#13变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

5299	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1044柳庄线	柳庄线9左3#(柳条二台区)变压器	400	70.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
5300	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线#94左24左1右13#(张庄子北台综合台区变压器)	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5301	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1052柳阁线	柳条变052柳阁线大阁分歧张唐北分支#4(张唐5#变压器照	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5302	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变5655灯东线	灯二变655灯东线小黄金村西照明分006#变压器(小黄金村)	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5303	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	佟二堡变141佟浪线佟浪线主干#178(浪中变压器)	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5304	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10978西铧线	铧子变354铧微线铧微线大窑分#12变压器	400	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
5305	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线#74右18右6#(北台大队综合台区	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5306	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0846五大线	佟二堡变152佟黄线黄腊坨新台变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5307	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线北台子分歧北台子南台综合台区变	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5308	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	佟二堡变153佟兴线佟兴线一分歧#6(佟二堡9队东台变压	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5309	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1145佟黑线	佟二堡变143佟黑线河坨村1#台变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5310	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5651镇内二线	新华书店道西	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5311	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	东七线西三家分歧#13(西三4队变压器)	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5312	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17250万北线	大河南3#台	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5313	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1056柳矿线	柳条变042柳矿线柳矿线尤甸子分歧#23(尤甸子照明1)变压	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5314	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1048柳富线	柳富线0.4kV北李村1号机井	160	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5315	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17066铧大线	新铧子变066铧大线沟里二队变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5316	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	佟二堡变141佟浪线佟浪线#83左44(徐台大队变压器)	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5317	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7962柳洼线	西长垅大棚变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

5318	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	17784葛镇一线	葛镇一线25#（大路村道南）变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5319	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17264万大线	万宝变252万大线营盘分歧二队分支11#(营盘二队)变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5320	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5644灯烟线	西黑山村大队前大棚考核	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5321	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	佟二堡变153佟兴线佟兴线佟二堡九队变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5322	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17252万十线	万宝变255万十线后二台分歧大队分支4#(后二台大队)变压	200	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
5323	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变17444起石线	镇内线66变压器(中心街道)	200	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
5324	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1046柳李线	柳条变046柳李线北李村分支13#(北李大队前)变压器	200	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
5325	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	农技中心住宅变压器	100	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
5326	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变17444起石线	镇内线#54变压器（下达院）	200	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
5327	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7948柳前线	柳河子变944柳前线柳前线主干33#(前卜五组)变压器	200	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
5328	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变5655灯东线	灯二变655灯东线灯东线主干063#变压器(古城村)	200	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
5329	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变17466起大线	起台子变466起大线李达西台变压器	100	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
5330	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变3166生活乙线	邵二台变156生活乙线生活乙线#15变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5331	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17786葛热线	邵二台变146邵热线邵热线#93变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5332	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	大纸北灯	160	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5333	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1058柳连线	柳条变048柳连线金山屯提水分歧照明分支#6(金山照明变	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5334	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	17053铧荣线	荣官四台	315	88.00	12	12	未进入负面清单	否	无	
5335	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5650灯营线	灯营线纪家岗照明分歧4#(灯塔金家一队)	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5336	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0864五里线	佟二堡变145佟庄线哈里分歧里仁东台支线#4(里仁东台变	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

5337	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	西岗子1.2队2#	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5338	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变5655灯东线	灯二变655灯东线青堆子1、3队提水分支003#变压器(青堆子大队灯)	200	79.00	21	21	未进入负面清单	否	无	
5339	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5644灯烟线	灯烟线冷库分003#变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5340	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5644灯烟线	前烟台排水站分前烟台提水分支暖棚支线002#变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5341	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5644灯烟线	灯烟线往户屯照明分4#变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5342	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10962西连线	大窑变962西连线二台子一队变压器	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5343	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变5655灯东线	灯二变655灯东线青堆子大队照明分支1#变压器(青堆子1.3	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5344	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5650灯营线	灯营线孟胡屯分歧新立屯照明19#(灯塔新立屯大队)	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5345	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17744葛林线	灯二变665灯林线二中台变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5346	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17744葛林线	供电小区（二公司）变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5347	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	市三建公司楼	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5348	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1145佟黑线	佟二堡变143佟黑线曲家北台变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5349	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1145佟黑线	佟二堡变143佟黑线曲家南台变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5350	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变17444起石线	镇内线岭东分3变压器（铧子岭东）	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5351	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	东七线主干#190(七台村(南)3变压器)	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5352	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17153鸡西线	鸡冠山变153鸡西线干桂家沟分歧02#(桂家村)变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5353	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1156佟赵线	佟二堡变154佟赵线粮库分歧粮库硝染厂1分支#2(佟二堡南台)变压器	200	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
5354	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	佟二堡变153佟兴线佟兴线二分歧#2(灯塔市万盛服装厂住宅楼)变压器	250	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

5355	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0846五大线	佟二堡变152佟黄线黄南4#台变压器	315	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
5356	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1145佟黑线	佟二堡变143佟黑线黑沟西台变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5357	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	西马变453西野线野老村东大棚3变压器	50	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5358	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1444西马线	天河北灯	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5359	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1444西马线	西马变443西马线小福胜灯分歧6#变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5360	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1846沙西线	沙浒变844沙西线小红一队分支2#(大红一队)变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5361	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1846沙西线	沙浒变844沙西线大红分歧23#(小红二队)变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5362	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11762沈韭线	沈旦变254沈韭线沈韭线三犬子分歧#21(马狼五队变压器)	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5363	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11762沈韭线	沈旦变254沈韭线沈韭线汪家分歧#13(鸭子四队变压器)	50	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5364	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线#56左1(供销社住宅综合台区变压	50	32.00	68	68	未进入负面清单	否	无	
5365	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	西马变454西大线大纸蔬菜大棚3变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5366	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	西马变454西大线四方台村东大棚变压器	80	80.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
5367	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	东岗子村灯变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5368	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	东七线民生分歧2分支#4(民一分箱变压器)	400	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
5369	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10978西铎线	铎子变354铎微线57右20变压器	100	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
5370	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17744葛林线	灯二变665灯林线灯塔老房产3、4号住宅变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5371	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变17444起石线	铎子变346镇内线北山分15右7变压器	100	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
5372	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0846五大线	佟二堡变152佟黄线佟黄线黄南水田支线蛋托厂分2#(刘启平)变压器	100	7.20	92.8	92.8	未进入负面清单	否	无	
5373	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1444西马线	西马变443西马线前戈南灯变压器	100	5.00	95	95	未进入负面清单	否	无	

5374	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17744葛林线	石油公司住宅变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5375	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1052柳阁线	柳条变052柳阁线万金北台照明变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5376	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1145佟黑线	佟二堡变143佟黑线佟二堡村北窑变压器	160	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5377	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17248万五线	万宝变245万五线音得牛分歧五队分支11#(音得牛五队)变	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5378	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	佟浪线前浪水电分歧农业设施分支10#变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5379	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	前浪水电分歧农业设施分支1支线4#变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5380	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	佟浪线前浪水电分歧农业设施分支2支线4#变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5381	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1152佟七线	佟二堡变142佟七线佟七线十队分歧#8(佟二堡十队变压器)	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5382	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	后高南1台变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5383	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五牛线0862	牛犋刘苏木机井变压器	100	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
5384	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17152鸡南线	鸡南线胡巴什沟里分6右2(胡巴什沟里二台)变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5385	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5658镇内一线	土佳屯新村	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5386	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	杨家坟井机井变压器	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5387	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	大岗村2#台区机井	150	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5388	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	西三家村6号台区机井变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5389	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0845五黄线	北坨车弓泡机井变压器	150	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
5390	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	新生村灯1	315	63.00	37	37	未进入负面清单	否	无	
5391	国网灯塔市供电公司	棉花66kV变电站	棉银线11658	银匠村2#台区机井	50	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5392	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17143鸡詹线	詹家三台	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5393	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	西三家耗子坟机井柱上变压器	50	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

5394	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0845五黄线	北坨村1#台区机井变压器	100	26.00	74	74	未进入负面清单	否	无	
5395	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	东三家村2#台区机井	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5396	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	东三家村8#台区机井	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5397	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五牛线0862	牛犋水改旱井台区变压器机井	100	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
5398	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五牛线0862	民生一村4#台区机井变压器	100	47.00	53	53	未进入负面清单	否	无	
5399	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五北线0844	八荒地村菜家地机井变压器	50	75.00	25	25	未进入负面清单	否	无	
5400	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五牛线0862	牛犋村老团树井台区机井变压器	100	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	
5401	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线#11分歧4#(小堡南台综合台区变	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5402	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1042柳大线	柳条变044柳大线柳大线#134(西羊角北台)变压器	200	28.00	72	72	未进入负面清单	否	无	
5403	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11774沈大线	前古村长垅地井变压器机井	50	62.00	38	38	未进入负面清单	否	无	
5404	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五牛线0862	牛犋村机井1#台区变压器	50	39.00	61	61	未进入负面清单	否	无	
5405	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	单庄变18876单佟线	东升村9#台区机井	100	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
5406	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0863五庄线	西三家村曹氏金坟机井变压器	50	49.00	51	51	未进入负面清单	否	无	
5407	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1145佟黑线	苏麻堡郑家坟鬼子坟机井变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5408	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5658镇内一线	铁西养路段(158.35、36本)	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5409	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0863五庄线	杨家西坝跟机井变压器	50	58.00	42	42	未进入负面清单	否	无	
5410	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5644灯烟线	灯东线尖台子养殖场分支005#变压器	200	73.00	27	27	未进入负面清单	否	无	
5411	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五北线0844	八荒地村3#台区机井变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5412	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦大卜5队变压器	400	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
5413	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	17784葛镇一线	大路西街变压器	315	82.00	18	18	未进入负面清单	否	无	

5414	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	后高村四队东台	200	97.00	3	3	未进入负面清单	否	无	
5415	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17652东金线	罗卧村5#台区机井	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5416	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1054柳粮线	柳粮线柳条村南照明1号	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5417	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1048柳富线	10kV柳富线鱼池分11#变压器(蒿子屯村生猪养殖综合台区)	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5418	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1058柳连线	10kV柳连线41#变压器(朱官台村大棚综合台区)	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5419	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五北线0844	北坨村5#台区机井变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5420	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17652东金线	佟家坟3机井	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5421	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17652东金线	大盘地1机井	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5422	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17142鸡北线	高家1#台区机井	50	70.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
5423	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5644灯烟线	灯烟线冷库分预制件分支001#变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5424	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1058柳连线	柳连线朱官渔场分歧12右5#(朱官村照明中台2号)变压	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5425	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17244万营线	万宝变243万营线孤家子西台照明分15#(孤家子大棚一号)	100	38.00	62	62	未进入负面清单	否	无	
5426	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5644灯烟线	灯烟线大坝鱼池分电井支8#变压器(前烟台村)	315	58.00	42	42	未进入负面清单	否	无	
5427	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1058柳连线	柳连线连山渔场二分歧1#（连山西北考核）	100	65.00	35	35	未进入负面清单	否	无	
5428	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1058柳连线	柳连线朱官渔场分歧24#右1（朱官西考核）	100	85.00	15	15	未进入负面清单	否	无	
5429	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1048柳富线	柳富线南李5#照明分歧8#+1(南李西中考核)	100	83.00	17	17	未进入负面清单	否	无	
5430	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11772沈古线	北金家坟变台	200	82.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
5431	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7942柳裕线	柳河子变943柳松线叶河支线50#(叶河三组)变压器	400	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5432	国网灯塔市供电公司	罗大台66kV变电站	罗大台变10886罗张二线	张上线尖山分歧3#(尖山村照明(2))变压器	50	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

5433	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0863五庄线	东庄线杨家水田二分19#(杨家5,6队)变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
5434	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1052柳阁线	柳阁线万金分歧17左7#(万金村西3号)变压器	200	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
5435	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11774沈大线	沈大线41右1#(后古北1)变压器	400	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
5436	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1056柳矿线	柳矿线三七分歧21#(北青西北考核)	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
5437	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1044柳庄线	柳条变056柳庄线西广善照明分歧西广三台分支#7变压器	200	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
5438	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17652东金线	罗卧村8#机井台区	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
5439	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	葛镇二线57#（灯塔农行城关营业所住宅）变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
5440	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1044柳庄线	柳庄线0.4kV长沟沿村2号机井	200	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
5441	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17744葛林线	洪福义住宅	400	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
5442	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10964西韩线	大窑变964西韩线上缸西台变压器	400	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
5443	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0864五里线	佟二堡变145佟庄线里仁北台变压器	200	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
5444	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10966西安线	大窑变966西安线公安堡东街变压器	100	39.00	61	61	未进入负面清单	否	无	
5445	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	灯林线食品厂分歧养路段分支3#(政府广场南养路段住宅台)	315	21.00	79	79	未进入负面清单	否	无	
5446	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5658镇内一线	镇内一线食品厂分歧养路段分支3#(灯塔水利局住宅楼台））	200	78.00	22	22	未进入负面清单	否	无	
5447	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1348张粮线	张台子变344张粮线接官村照明变压器	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
5448	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1348张粮线	张台子变344张粮线张台子村变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5449	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1368张砼线	张大线双路分12#左分5#（李三）变压器	50	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
5450	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17764葛大线	张台子变343张大线前营村台变压器	200	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
5451	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0864五里线	佟二堡变145佟庄线哈里分歧罗卧二八队分支#8(罗家2队变	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	

5452	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17658东庄线	佟二堡变145佟庄线哈里分歧高沙沟分支#17(高沙沟村东台变压器)	315	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
5453	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	佟二堡变141佟浪线佟浪线#153左4左3(东三家分歧11#	315	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
5454	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	单庄变18876单佟线	佟二堡变141佟浪线佟浪线#70左11(高台子变压器)	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
5455	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1056柳矿线	柳条变042柳矿线北青提水分歧北青西照明分支#8变压器	315	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
5456	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1044柳庄线	柳条变056柳庄线柳庄线大新庄四台分歧#5(大新4#北照明)变压器	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
5457	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1044柳庄线	柳条变056柳庄线柳庄线大黄金南照明分歧#23(大黄金#2)	200	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
5458	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1044柳庄线	柳条变056柳庄线西广善照明分歧西广三台分支#3变压器	200	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	
5459	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1858沙南线	沙浒变851沙南线青峰村二台分支4#(青峰二台)变压器	100	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
5460	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1858沙南线	沙浒变851沙南线蒋家分歧56#(蒋家村台)变压器	100	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
5461	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1858沙南线	沙浒变851沙南线陆甲二队分支1#(陆甲二队)变压器	200	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
5462	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17264万大线	万大线周官提水站分歧周官西台区分7#（周官村西台）	160	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
5463	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1364张上线	张台子变353张上线尖山子分歧16#1变压器	100	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
5464	国网灯塔市供电公司	罗大台66kV变电站	罗大台变10888罗上线	土岗子村	160	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
5465	国网灯塔市供电公司	新铍子66kV变电站	新铍子变17062塔东线	起台子变442起石线灰窑五六队综合台变压器	100	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
5466	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	菜地井台区机井	50	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
5467	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0863五庄线	东庄线高家分歧39#变压器	200	23.00	77	77	未进入负面清单	否	无	
5468	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17152鸡南线	直沟机井	50	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
5469	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	灯塔市佟二堡新城工业有限公司（A）	630	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	

5470	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1048柳富线	南李村照明2号台2号变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5471	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1348张粮线	张力分歧14左7#设施农业变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5472	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17152鸡南线	关门山2台变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5473	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线主干147#(周官北台综合台区变压	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5474	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10964西韩线	大窑变964西韩线官屯东南台变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5475	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10978西铧线	铧子变354铧微线大窑分38变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5476	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17143鸡詹线	鸡詹线31#(牛棚村设施农业)变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5477	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	沈旦变244沈沟线东台分支北台支线#6(雅拔台北台综合台区变压器)	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5478	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1058柳连线	柳连线113#(设施农业连三村西)变压器	50	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5479	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17065铧唐线	新铧子变065铧唐线粘土矿平房南(粘土矿照明平房南台)变	80	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5480	国网灯塔市供电公司	棉花66kV变电站	棉银线11658	贾家大队变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5481	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7962柳洼线	柳河子变952柳洼线砬子寺三组变压器	400	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
5482	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线#86左3#(小树子东台综合台区变	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5483	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	沈旦变244沈沟线沈沟线90#(沟子5队综合台区变压器)	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5484	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟庄线1149	佟二堡变145佟庄线镇内分歧16#二分支#1(供销社住宅)变	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5485	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0864五里线	佟二堡变145佟庄线罗卧村六队支线#3(罗家三队)变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5486	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0863五庄线	庄河马蹄河变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5487	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	沈旦变244沈沟线沈沟线#94(沟子7队综合台区变压器)	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5488	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7962柳洼线	柳松线团山子西台分1支16#(仙人山台)变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

5489	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五牛线0862	东七线牛犋西台分支#11(牛犋4队变压器)	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5490	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	佟二堡变141佟浪线佟浪线主干#141(喇叭台变压器)	400	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
5491	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变3166生活乙线	生活乙线#23右08变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5492	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17065铧唐线	新铧子变065铧唐线唐家五队照明	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5493	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1042柳大线	柳条变044柳大线柳大线主干#16变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5494	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1145佟黑线	佟二堡变143佟黑线苏麻三队变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5495	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	东七线民生分歧4分支#7(民二大队变压器)	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5496	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变5655灯东线	康国屯照明分003#变压器(康国屯)	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5497	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0863五庄线	民生一南大亮1#台区机井变压器	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5498	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17142鸡北线	鸡冠山变142鸡北线詹家村分支04#(家村2台)变压器	400	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
5499	国网灯塔市供电公司	棉花66kV变电站	棉银线11658	棉花村农业设施变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5500	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1858沙南线	沙浒变851沙南线蒋家分歧龙湾鸭厂	80	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5501	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17264万大线	万宝变252万大线全家分村歧7#(全家村)变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5502	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5658镇内一线	四方建材南台	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5503	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变17444起石线	镇内线62变压器(转盘地)	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5504	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线北台分歧18号变压器	80	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5505	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17244万营线	万宝变243万营线牤牛屯分歧13#(东荒地大队)变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5506	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5651镇内二线	灯二变664镇内二线供电局住宅北楼变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5507	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17066铧大线	新铧子变066铧大线大堡村变压器	80	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	

5508	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17242万镇二线	保险北台1#变压器	800	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5509	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11762沈韭线	沈旦变254沈韭线沈韭线汪家分歧鸭子六队分支#4(鸭子二队变压器)	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5510	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17244万营线	万宝变243万营线牤牛屯分歧土门村分4#(土门村)变压器	200	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
5511	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17252万十线	东羊角大队	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5512	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5644灯烟线	西黑山村坝北中大棚	50	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5513	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1052柳阁线	柳条变052柳阁线柳阁线#95(营盘1#变压器)	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5514	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变468起山线	起台子变468起山线起台子西台变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5515	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11772沈古线	沈旦变242沈古线沈古线#60(前古北台变压器)	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5516	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1844沙杨线	杨家村台变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5517	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变3166生活乙线	邵二台变144生活甲线生活甲线#26变压器1	315	37.00	63	63	未进入负面清单	否	无	
5518	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线主干49#(沈旦市场楼综合台区变压	100	37.00	63	63	未进入负面清单	否	无	
5519	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线主干65#(沈旦大堡灯(三场)综合台区变压器)	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5520	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17252万十线	万宝变255万十线二十家子分支23#(二十家子3队)变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5521	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10974西石线	电石线陶瓷分#25右8变压器（矾盛村）	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5522	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1048柳富线	柳李线56#右分1分5#（蒿子屯村照明3号）变压器	80	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5523	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1048柳富线	柳李线柳李西支干1北李四台照明改架后分18#（南李村照明2号）变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5524	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5650灯营线	灯营线孟胡屯分歧小荒地照明7#(灯塔大荒地村院内台)	160	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5525	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变5655灯东线	灯二变655灯东线后古城子照明分支006#变压器(古城村1)	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

5526	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5644灯烟线	灯二变652灯烟线西黑山鱼池分002#变压器(前烟台大队灯)	160	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5527	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5651镇内二线	灯二变664镇内二线新华书店西侧供销社住宅台变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5528	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5644灯烟线	灯烟线腰结子6队磨米厂分支003#变压器	100	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
5529	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10964西韩线	大窑变964西韩线官屯一队变压器	80	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5530	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10964西韩线	大窑变964西韩线蔡家沟灯变压器	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5531	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17744葛林线	葛林线公路工程分歧石油公司分歧2#（灯塔财政局住宅楼）变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5532	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	医保中心台变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5533	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	饲料公司住宅变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5534	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	教师楼变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5535	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1145佟黑线	佟二堡变143佟黑线姜家村变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5536	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17652东金线	东升变652东金线金沙沟分歧金沙沟喷灌二分支#1(金沙东台变压器)	300	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5537	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17065铧唐线	铧子变344煤矿线煤矿线#81变压器	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5538	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17153鸡西线	鸡冠山变153鸡西线于家上沟分支线02#(于家上沟)变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5539	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17142鸡北线	鸡冠山变142鸡北线大浴沟分支16#(大汪沟)变压器	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5540	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	东七线民生分歧#11(民一大队住宅楼变压器)	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5541	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10978西铧线	铧子变354铧微线铧微线#57右10右1变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5542	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5651镇内二线	花园小区北台变压器	500	70.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
5543	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5651镇内二线	灯二变664镇内二线二力台变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

5544	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	葛镇二线房产分歧3#（灯塔新房产小区）变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5545	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0846五大线	佟二堡变152佟黄线黄南住宅楼变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5546	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	西马变454西大线四方台家西地大棚1变压器	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5547	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	西马变454西大线四方台村北大棚变压器	100	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
5548	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	西岗大棚	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5549	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	野老滩蔬菜大棚	50	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5550	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	前方干村西大棚	80	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5551	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1444西马线	后戈南灯2	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5552	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1444西马线	五一4队（许家窝棚灯）	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5553	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17063铧工线	新铧子变063铧工线黄灯堡西灯变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5554	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1846沙西线	沙浒变844沙西线新农一二队分支1#(新农一二队)变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5555	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	沈旦变244沈沟线沈沟线沟子一队分歧#10(沟子1.2队综合台区变压器)	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5556	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11772沈古线	沈旦变242沈古线大台分歧大台三队分支#4(大台3队变压	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5557	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11772沈古线	沈旦变242沈古线沈古线大台分歧#58(小甸提水变压器)	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5558	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线#27左6#(沈旦信用社综合台区变	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5559	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17250万北线	万宝变246万北线站前分国管002#变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5560	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	西马变454西大线大纸东南台大棚变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5561	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	东七线民生分歧1分支#3(民一一队变压器)	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5562	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五牛线0862	东七线牛犋东台分支#6(牛犋东台变压器)	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

5563	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1048柳富线	柳李线柳李西支干1富庄分歧47#右分5#（李大人北台照明4号）变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5564	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	佟庄子农业设施	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5565	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10978西铧线	铧子变354铧微线大窑分28左8_1变压器	100	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
5566	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5650灯营线	万宝变255万十线孟胡屯分歧12队分支4#(孟胡屯12队)变压	160	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
5567	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	南岗子提水分4号（朱）	160	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
5568	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	佟浪线前浪水电分歧农业设施分支13#变压器	100	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
5569	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1368张砼线	丁香村1变压器新	315	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
5570	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17152鸡南线	鸡冠山变152鸡南线胡巴什沟里变压器	100	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
5571	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	肖家坟机井变压器	50	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
5572	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0846五大线	10kV佟黄线黄北分歧黄南分支11+1#变压器(黄南1#新台)	200	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
5573	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	单庄变18876单佟线	大岗村3#台区机井	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5574	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0846五大线	头泡村培八坟井变压器机井	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5575	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	运输站住宅变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5576	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1348张粮线	张粮线张利分歧13#设施农业变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5577	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1145佟黑线	苏麻堡黄龙湾机井变压器	200	88.00	12	12	未进入负面清单	否	无	
5578	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0864五里线	哈尔堡村5#台区机井变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5579	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17652东金线	亮子口村3#台区机井	50	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5580	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11762沈韭线	鸭子村旱田井台区机井	50	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5581	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变3166生活乙线	生活乙线#7变压器	50	79.00	21	21	未进入负面清单	否	无	

5582	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1348张粮线	张粮线张利分歧14左6#设施农业变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5583	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	单庄变18876单佟线	佟二堡镇忠信农业机井变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5584	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	西浪村7#台区机井	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5585	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	西浪村8#台区机井	150	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5586	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	西浪村3#台区机井	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5587	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五北线0844	北坨村5.6区机井变压器	50	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5588	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0864五里线	里仁村4#台区机井变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5589	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	西岗北大棚	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5590	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17658东庄线	罗卧村15#台区机井变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5591	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0864五里线	罗卧村16#台区机井变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5592	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线#20左分歧4#(小堡西台综合台区	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5593	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0863五庄线	佟庄线西三家水田分歧综合台分支#5变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5594	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1156佟赵线	东荒水田1块机井	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5595	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	单庄变18876单佟线	东升村7#台区机井	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5596	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	西三家17村号台区机井变压器	100	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
5597	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	葛镇二线法庭分歧6#（灯塔畜牧局住宅台变压器）1	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5598	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	灯塔检务新村(一期)变压器	315	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
5599	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变17444起石线	镇内线41变压器（铧子镇住宅）	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5600	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	单庄变18876单佟线	曹家村6#台区机井变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5601	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0846五大线	头泡村唐家坟井变压器机井	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

5602	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0845五黄线	五星村4#台区机井变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5603	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0863五庄线	民生一南大亮2#台区机井变压器	50	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5604	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1046柳李线	柳李线东渔场分歧36左1#（柳柳线综合农-2）变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5605	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1156佟赵线	佟二堡村7#台区机井	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5606	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17658东庄线	哈尔堡村7号台区机井变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5607	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0864五里线	民生2村3号台区机井变压器	100	32.00	68	68	未进入负面清单	否	无	
5608	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五牛线0862	牛犋村机井5#台区变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5609	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五牛线0862	牛犋村机井7#台区变压器	100	80.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
5610	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0845五黄线	要路子机井	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5611	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	沟子大棚变压器机井	100	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
5612	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1145佟黑线	上道子机井	100	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
5613	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0845五黄线	西北地机井	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5614	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1156佟赵线	东荒水田5块机井	100	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
5615	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1444西马线	天河南灯	100	7.20	92.8	92.8	未进入负面清单	否	无	
5616	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	西三家村15#台区机井变压器	100	5.00	95	95	未进入负面清单	否	无	
5617	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1042柳大线	柳条变044柳大线柳大线东街东分歧#23(东广村东台)变压	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5618	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1058柳连线	柳连线金山渔场分支4#右支3#	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5619	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17153鸡西线	鸡西线姚家沟提水变压器	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5620	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1348张粮线	张台子变344张粮线李庄子村大棚变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5621	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11762沈韭线	沈韭线6#(沈旦粮库住宅楼)变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

5622	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1042柳大线	柳大线树碑分歧13#(树碑西考核)变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5623	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1058柳连线	柳连线连山渔场二分24#(连山东北1考核)变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5624	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1058柳连线	柳连线三台子分歧20#（三台子南考核）	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5625	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1052柳阁线	柳阁线大阁分歧102#（张唐2考核）	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5626	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1056柳矿线	柳矿线大于提水分歧18#(大于西考核)	100	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
5627	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变5655灯东线	古城子村北	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5628	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1145佟黑线	新水田机井台区变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5629	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7948柳前线	柳前线48左3#(前堡三组2#)变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5630	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变5655灯东线	小黄金村道南西台2	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5631	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0863五庄线	东庄线杨家水田二分28#(杨家3,4队)变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5632	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7962柳洼线	柳河子变943柳松线新立团山子分支线68#(团山东照明)变	400	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
5633	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线#54右7#(沈旦3.6队综合台区变压	400	63.00	37	37	未进入负面清单	否	无	
5634	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1052柳阁线	柳条变052柳阁线大阁分歧大阁提水分支#10(大阁2#变压	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5635	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1044柳庄线	柳庄线西广善照明分歧西广三台分支#8变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5636	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17066铧大线	新铧子变066铧大线贵子山村变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5637	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	灯二变665灯林线物资局台变压器	100	26.00	74	74	未进入负面清单	否	无	
5638	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	西马变454西大线岳家东灯街变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5639	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	新生村工行灯(村)	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5640	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1348张粮线	尖山子一队照明	200	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	

5641	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11762沈韭线	沈旦变254沈韭线沈韭线#65(马狼二队变压器)	400	47.00	53	53	未进入负面清单	否	无	
5642	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变5655灯东线	灯二变655灯东线东大堡南照明分支003#变压器(东大堡村	400	75.00	25	25	未进入负面清单	否	无	
5643	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变5655灯东线	灯二变655灯东线小东堡5、6队右分004#变压器(小东堡五	400	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	
5644	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17264万大线	万宝变252万大线营盘分歧大队分支4#(营盘大队)变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5645	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	佟二堡变141佟浪线佟浪线#83左24左14(徐台南台变压	160	28.00	72	72	未进入负面清单	否	无	
5646	国网灯塔市供电公司	棉花66kV变电站	棉银线11658	银匠1组变压器	100	62.00	38	38	未进入负面清单	否	无	
5647	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	17784葛镇一线	葛镇一线37#（大路东街）变压器	200	39.00	61	61	未进入负面清单	否	无	
5648	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1858沙南线	前沙分歧6#(前沙一台)变压器	100	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
5649	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17065铧唐线	新铧子变065铧唐线天宇水泥厂住宅楼变压器	200	49.00	51	51	未进入负面清单	否	无	
5650	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5658镇内一线	农机局住宅楼（加油站）	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5651	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5658镇内一线	镇内一线计量分歧11#(灯塔计量局小市场台)	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5652	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1348张粮线	张台子变344张粮线李庄子村六队变压器	100	58.00	42	42	未进入负面清单	否	无	
5653	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1348张粮线	张台子变344张粮线高营村西洼地变压器	50	73.00	27	27	未进入负面清单	否	无	
5654	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1348张粮线	张台子变344张粮线李庄子村兴台变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5655	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17764葛大线	周三村照明	100	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
5656	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1346张大线	张台子变343张大线聂山村台变压器	100	82.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
5657	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0863五庄线	佟二堡变145佟庄线西三家综合台分歧#6(西三1队)变压器	315	97.00	3	3	未进入负面清单	否	无	
5658	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1140佟浪线	佟二堡变佟浪线#30分歧左1(泽雨地产有限公司-2)变压	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5659	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	佟二堡变141佟浪线佟浪线#176右17右14(佟浪线鸡场分歧14#杆)变压器	250	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

5660	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1044柳庄线	柳条变056柳庄线柳新线大新庄葡萄地一分歧#2(大新1台区照明)变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5661	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1858沙南线	沙浒变851沙南线沙南线70#(陆甲大队)变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5662	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17065铧唐线	新铧子变065铧唐线张海四队	160	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5663	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17065铧唐线	新铧子变065铧唐线灰窑七队变压器	160	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5664	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17065铧唐线	新铧子变065铧唐线张海一队	50	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5665	国网灯塔市供电公司	罗大台66kV变电站	罗大台变10888罗上线	张书村变压器	315	70.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
5666	国网灯塔市供电公司	罗大台66kV变电站	罗大台变10888罗上线	孙庄村东	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5667	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17062塔东线	起台子变442起石线灰窑八队变压器	160	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5668	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17062塔东线	起台子变442起石线灰窑村台变压器	160	38.00	62	62	未进入负面清单	否	无	
5669	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11768沈雅线	沈雅线12#变压器	400	58.00	42	42	未进入负面清单	否	无	
5670	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17250万北线	大河南照明3台	200	65.00	35	35	未进入负面清单	否	无	
5671	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1058柳连线	柳连线0.4kV柳条村1号机井	50	85.00	15	15	未进入负面清单	否	无	
5672	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1042柳大线	柳大线0.4kV西大堡村2号机井	50	83.00	17	17	未进入负面清单	否	无	
5673	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1042柳大线	柳大线0.4kV西大堡村3号机井	100	82.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
5674	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5658镇内一线	土屯三队变压器	200	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5675	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变468起山线	起台子变468起山线杨寨子五队	200	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5676	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1054柳粮线	柳条变054柳粮线柳粮线供销社分歧#5(供销社西住宅)变压	200	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5677	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1054柳粮线	柳条变054柳粮线柳粮线#40(浑沙灌区)变压器	200	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5678	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变5655灯东线	灯二变655灯东线服装厂分支006#变压器(邵二台村)	315	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

5679	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	吴大哈堡2#	315	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5680	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	新生大营盘2#	315	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5681	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线主干128#(周官南台综合台区变压	315	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5682	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17054铧镇线	后铧子村台变压器	315	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5683	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1846沙西线	沙浒变844沙西线西大麦分支1#(解家西大麦)变压器	200	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5684	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7948柳前线	柳河子变944柳前线柳前线主干31#(前卜一组)变压器	400	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5685	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线#43右3#(沈旦队二队综合台区变	400	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5686	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线#228左6(头台子北台综合台区变压	200	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5687	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	17053铧荣线	新铧子变053铧荣线吴家七队照明	200	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5688	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变468起山线	起山线33#(矾盛设施农业)变压器	50	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5689	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7962柳洼线	新立分歧团山子村分3#(团山子西台)变压器	200	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5690	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7962柳洼线	柳洼线主干八家子支线01#(八家子三组)变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
5691	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17252万十线	万宝变255万十线二十家子分支5队分6#(二十家子5队)变压	400	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
5692	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1156佟赵线	佟二堡变154佟赵线粮库分歧东台分支#4(佟二堡镇商品楼变压器)	400	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
5693	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10964西韩线	大窑变964西韩线下缸东南台变压器	200	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
5694	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1858沙南线	沙浒变851沙南线二台分支06#(前沙二台)变压器	400	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
5695	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	家东地三接子井台区机井	50	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
5696	国网灯塔市供电公司	罗大台66kV变电站	罗大台变10888罗上线	拔立塞村变压器	400	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
5697	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦线张庄子分歧15#(小树子西台)变压器	315	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	

5698	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线#94左24左14#(张庄子西台综合台区变压器)	200	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
5699	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17142鸡北线	鸡冠山变142鸡北线刘家沟里变压器	200	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
5700	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5644灯烟线	西黑山村坝北西大棚分歧2#杆变压器	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
5701	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1145佟黑线	佟二堡变143佟黑线苏麻一队新台变压器	400	39.00	61	61	未进入负面清单	否	无	
5702	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17065铧唐线	新铧子变065铧唐线崔家照明变压器	400	21.00	79	79	未进入负面清单	否	无	
5703	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17252万十线	万十线东羊角西南大棚分12右1(东羊角村南)变压器	200	78.00	22	22	未进入负面清单	否	无	
5704	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1140佟浪线	佟二堡变141佟浪线佟浪线#40左28右2(东升大队变压器)	400	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
5705	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17244万营线	万宝变243万营线万营线主干84#(山岳堡五六队)变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5706	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1145佟黑线	黑沟台村3#台区变压器机井	200	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
5707	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1058柳连线	柳条变048柳连线柳连线连山一台区分歧#4(连山村照明变	400	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
5708	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11772沈古线	沈旦变242沈古线沈古线前古北台分歧#3(前古北东台变压	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
5709	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1145佟黑线	佟二堡变143佟黑线苏麻八队变压器	400	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
5710	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	佟二堡变153佟兴线佟兴线二分歧#21(木器厂住宅楼锅炉变	400	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
5711	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	东七线西三家分歧#9(西三9队变压器)	400	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
5712	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	西岗1.2队	200	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
5713	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1042柳大线	柳条变044柳大线西大堡提水五分歧移动分支#1变压器	315	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
5714	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	大纸西灯	160	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
5715	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	岳家中街	315	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	
5716	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17640东郡线	东郡线26#际盛紫郡河畔花园小区—4变压器	315	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	

5717	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17264万大线	韭台分歧33#(韭台综合台区)变压器	100	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
5718	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1056柳矿线	柳条变042柳矿线北青4号照明变压器	160	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
5719	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5651镇内二线	灯二变664镇内二线轻工设备厂住宅(165本)变压器	200	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
5720	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11762沈韭线	沈旦变254沈韭线沈韭线#40(鸭子八队变压器)	80	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
5721	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11762沈韭线	沈旦变254沈韭线沈韭线#51(鸭子七队变压器)	100	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
5722	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变17444起石线	镇内线#73变压器(商业街)	200	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
5723	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17066铧大线	新铧子变066铧大线半拉山一队灯变压器	80	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
5724	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1052柳阁线	柳条变052柳阁线柳阁线大阁分歧大阁提水分支#1变压器	200	23.00	77	77	未进入负面清单	否	无	
5725	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10962西连线	大窑变962西连线小达连东灯变压器	400	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
5726	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1046柳李线	柳李线柳李02-5分歧#15（柳李线南李村综合-农1号）变压	200	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
5727	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变17444起石线	镇内线北山分#20左7左6变压器(车站西)	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5728	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	大灯	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5729	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10962西连线	大窑变962西连线二台子三队变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5730	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1156佟赵线	佟二堡变154佟赵线佟赵线东台段变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5731	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变5655灯东线	灯二变655灯东线三家子1、4照明分支队002#变压器(三家	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5732	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5644灯烟线	灯烟线照明分014#变压器9(尖台子大队)	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5733	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10964西韩线	大窑变964西韩线李家峪灯变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5734	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10964西韩线	大窑变964西韩线燕州城灯变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5735	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	二公司住宅变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	

5736	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17744葛林线	卫生局住宅变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5737	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	灯二变665灯林线武装部台变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5738	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	邵二台教师住宅变压器	100	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
5739	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10974西石线	铧子变348电石线电石线茨山分#7左2变压器	50	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5740	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10974西石线	铧子变348电石线电石线茨山分#14变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5741	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5650灯营线	灯营线金家大队照明分歧10#(灯塔金家大队)	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5742	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1046柳李线	柳条变046柳李线东渔场分歧南李三台照明分支#9(李大人3变压器)	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5743	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变3148生活甲线	灯二变669自来水线红旗提水分8#	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5744	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1152佟七线	佟七线十队分歧三高中分支#3	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5745	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五牛线0862	东七线牛犋分歧#34(牛据住宅楼1#变压器)	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5746	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	佟二堡变153佟兴线佟兴线一分歧#3(富强小区二)变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5747	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5651镇内二线	站前老房产台变压器	200	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
5748	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1042柳大线	柳条变044柳大线柳大线西羊角一台区分歧#3(西羊角南台)变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5749	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0846五大线	佟二堡变152佟黄线头泡村新台变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5750	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	吴大哈堡灯1#	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5751	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	西马变453西野线野老村东大棚1变压器	80	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5752	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1444西马线	窝棚灯	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5753	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1444西马线	井泉提水灯	50	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	

5754	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1846沙西线	沙浒变844沙西线立沿分歧29#(立沿一二队)变压器	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5755	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1846沙西线	沙浒变844沙西线范官分歧22#(大范官村)变压器	200	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
5756	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17066铧大线	新铧子变066铧大线半山四队变压器	50	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5757	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	沈旦变244沈沟线沈沟线后高分歧#26(后高综合台区变压	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5758	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11772沈古线	沈旦变242沈古线大台分歧大台六队分支#5(大台六队变压	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5759	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变17466起大线	新铧子变064铧山线大达连变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5760	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变468起山线	起台子变468起山线起台子东台变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5761	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17252万十线	万宝变255万十线前二台分歧大队分支4#(前二台大队)变压	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5762	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	西马变454西大线西大线西吴分歧西岗子四方分支8#变压	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5763	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0846五大线	佟二堡变152佟黄线佟黄线黄北分歧黄北油房分支40#	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5764	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	沈旦变244沈沟线沈沟线雅拔东台变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5765	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17066铧大线	新铧子变066铧大线大堡新台变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5766	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0863五庄线	佟二堡变145佟庄线庄河村2变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5767	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5650灯营线	灯营线主干80#金家大鹏分歧二号变压器	100	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
5768	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	2号机井台区变压器	50	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5769	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10978西铧线	铧子变354铧微线铧微线大窑分#31左1变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5770	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	西三家村4#台区机井变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5771	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	徐台村6#台区机井	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5772	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7948柳前线	前堡村4#台区机井	50	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	

5773	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0846五大线	头泡村甸心子井变压器机井	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5774	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0863五庄线	庄河姜洪宇刘凤昌机动地机井变压器	100	37.00	63	63	未进入负面清单	否	无	
5775	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1144佟黄线	南昌珑机井台区变压器	150	37.00	63	63	未进入负面清单	否	无	
5776	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1044柳庄线	柳条变056柳庄线柳庄线大新庄二台分歧#5(大新2台区照明)变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5777	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1145佟黑线	佟二堡曲家长垄地机井台	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5778	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1145佟黑线	苏麻堡大长垄机井变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5779	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五北线0844	八荒地孙国昌地机井变压器	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5780	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1156佟赵线	东荒水田4块机井	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5781	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	大会计地井台区变压器	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5782	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	浪中村7#台区机井	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5783	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	东三家村9#台区机井	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5784	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17658东庄线	里仁村2#台区机井变压器	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5785	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1156佟赵线	曹家村3#台区机井变压器	100	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
5786	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0846五大线	头泡村变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5787	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1860沙东线	沙东线主干12#变压器（西沙浒四台区）	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5788	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线主干57#(沈旦大队综合台区变压	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5789	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟庄线1149	佟二堡变145佟庄线佟庄线佟二堡五队变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5790	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0863五庄线	苏连生机井	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5791	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17652东金线	金沙沟村1#台区机井	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

5792	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11762沈韭线	沈旦堡镇韭菜河村三接子机井台区	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5793	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	民生一村1#台区机井变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5794	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17652东金线	罗卧村11#台区机井	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5795	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五牛线0862	民生一村2#台区机井变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5796	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1056柳矿线	10kV柳矿线13#变压器(树碑台村农业排灌南1综合台区)	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5797	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0846五大线	头泡村小块子井变压器机井	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5798	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	兆麟小学台变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5799	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五北线0844	八荒地村1#台区机井变压器	100	70.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
5800	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5658镇内一线	木材厂住宅楼	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5801	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五牛线0862	东七线牛犋分歧#31(牛犋南台2变压器)	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5802	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11774沈大线	10kV沈古线前古白大沟变压器机井	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5803	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11762沈韭线	沈旦变254沈韭线沈韭线#94(韭菜河西台变压器)	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5804	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17065铧唐线	铧唐线116左4左30(张海村北台)变压器	50	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
5805	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	新生小营盘村变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5806	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17652东金线	罗卧村4#台区机井	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5807	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变5655灯东线	小黄金村道南西台	50	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5808	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1054柳粮线	柳粮线柳条村南照明2号	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5809	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1156佟赵线	东荒水田2块机井	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5810	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	岳家西街	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5811	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	岳家北灯	160	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	

5812	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1058柳连线	柳连线46左3#(朱官村照明东台2号)变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5813	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17244万营线	万营线孤家子西台照明分15#(孤家子大棚2#)变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5814	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1348张粮线	张台子变344张粮线高营村变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5815	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17744葛林线	灯二变665灯林线建设局住宅台变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5816	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1042柳大线	柳大线杨甸子提水分歧12#(杨甸子前考核)变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5817	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1042柳大线	柳大线66#(西大堡西考核)变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5818	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1056柳矿线	柳矿线鱼池分歧4#（杨甸子西北考核）	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5819	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11772沈古线	高家坟东变台	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5820	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1058柳连线	柳连线照明分歧06+1#（三台子中考核）	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5821	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	佟二堡变141佟浪线佟浪线前浪中台变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5822	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	西大线吴家窑排水站11+1#(西岗子机井)变压器	100	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
5823	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7962柳洼线	柳河子变952柳洼线下老一组变压器	100	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
5824	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5644灯烟线	灯烟线冷库分009#变压器	400	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
5825	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17244万营线	万宝变243万营线五里台村西分歧4#(五里台村西)变压器	200	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
5826	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7962柳洼线	柳河子变943柳松线新立支线66#(新立村)变压器	400	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
5827	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1052柳阁线	柳条变052柳阁线长沟分歧北台照明分支#3(长沟1#变压器)	400	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
5828	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1052柳阁线	柳条变052柳阁线大阁分歧大阁北台分支#3(大阁3#变压器)	400	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
5829	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17143鸡詹线	油房台区变压器	200	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
5830	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1052柳阁线	柳阁线0.4kV柳条村1号机井	50	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	

5831	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1058柳连线	柳连线金山屯提水分歧13#(金山东南考核)变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5832	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10964西韩线	大窑变964西韩线岔沟照明变压器	50	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5833	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	小纸北灯	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5834	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	17053铧荣线	新铧子变053铧荣线吴家一队	80	88.00	12	12	未进入负面清单	否	无	
5835	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1144佟黄线	佟二堡变152佟黄线三尖泡北台变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5836	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5644灯烟线	康国屯家南大棚分005#变压器	50	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5837	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0845五黄线	杨家坟井台区变压器机井	150	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5838	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17744葛林线	灯二变665灯林线乡政府台变压器	400	79.00	21	21	未进入负面清单	否	无	
5839	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变468起山线	起台子变468起山线吴家三队台变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5840	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10962西连线	大窑变962西连线尹家村变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5841	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	17053铧荣线	新铧子变053铧荣线吴家二队照明	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5842	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7962柳洼线	柳河子变952柳洼线柳洼线三家子西台分3#(三家子村西台)变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5843	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5651镇内二线	灯塔四建公司	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5844	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1368张砼线	张台子变346张砼线上瓦一队分歧4#变压器	30	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5845	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1348张粮线	张台子变344张粮线高营村大棚变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5846	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1348张粮线	张台子变344张粮线张台子街道用户变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5847	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1346张大线	张台子变343张大线邵红一二队变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5848	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1346张大线	张台子变343张大线张台子三队变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5849	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17764葛大线	张台子变343张大线大营变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

5850	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1346张大线	张台子变343张大线苍山村变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5851	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1346张大线	张台子变343张大线大三村1变压器	160	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5852	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0863五庄线	佟二堡变145佟庄线杨家综合台分歧#1(杨家村)变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5853	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1140佟浪线	佟二堡变141佟浪线佟浪线#40左5左3(东升五队变压器)	315	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
5854	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1056柳矿线	柳条变042柳矿线柳矿线杨甸子分歧#18(杨甸子照明#1)变	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5855	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1044柳庄线	柳条变056柳庄线柳庄线大新庄四台分歧#5(大新4台区南照明)变压器	200	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
5856	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1860沙东线	后黑村分歧6#(后黑村台)变压器	160	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5857	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1860沙东线	镇政府住宅变压器	80	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5858	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1858沙南线	沙浒变851沙南线陆甲一队分歧14#(陆甲一队)变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5859	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17065铧唐线	新铧子变065铧唐线张海七队灯	50	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5860	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17065铧唐线	新铧子变065铧唐线沈家沟村照明变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5861	国网灯塔市供电公司	罗大台66kV变电站	罗大台变10874罗书线	稠井子一队	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5862	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7944柳阳线	红旗二组2#台	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5863	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1048柳富线	柳富线0.4kV富庄村1号机井	50	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5864	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1042柳大线	柳大线0.4kV西大堡村1号井	100	32.00	68	68	未进入负面清单	否	无	
5865	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变5655灯东线	灯二变655灯东线青堆子分006#变压器(西堡一队)	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5866	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0845五黄线	佟二堡变152佟黄线五星村南台变压器	315	80.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
5867	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变468起山线	起台子变468起山线杨寨子村台变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5868	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变5655灯东线	灯二变655灯东线康家台照明东分02#变压器(康台大队2)	315	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	

5869	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	西岗3、4队	315	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
5870	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	新生市场	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5871	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线#123左10(周官西台#1综合台区变	315	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
5872	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线主干154#(周官东台综合台区变压	200	7.20	92.8	92.8	未进入负面清单	否	无	
5873	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10978西铧线	铧子变354铧微线铧微线大窑分#28左8变压器	200	5.00	95	95	未进入负面清单	否	无	
5874	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10978西铧线	铧子变354铧微线大窑分28左3变压器	50	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5875	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17065铧唐线	新铧子变065铧唐线唐家六队	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5876	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1144佟黄线	佟二堡变152佟黄线三尖泡子南台变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5877	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10962西连线	大窑变962西连线二台子二队灯变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5878	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	前方干照明	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5879	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1364张上线	张台子变353张上线罗大台路南变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5880	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17764葛大线	张台子变343张大线后营村台变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5881	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五牛线0862	家北一三机井台区变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5882	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	东七线民生分歧#10(民一住宅楼三变压器)	160	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5883	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	新生设施农业区3#	100	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
5884	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7944柳阳线	棉东线恒通分3右1#(贾家新台)变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5885	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10964西韩线	大窑变964西韩线岔沟村变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5886	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7962柳洼线	上老一组变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5887	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17063铧工线	新铧子变063铧工线栈道村台	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5888	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17244万营线	孤家子大队分歧13#（孤家子村）变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

5889	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	17053铧荣线	新铧子变053铧荣线东王二队照明变压器	400	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
5890	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17066铧大线	新铧子变066铧大线东沟村变压器	400	63.00	37	37	未进入负面清单	否	无	
5891	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17065铧唐线	新铧子变065铧唐线粘土矿楼北台	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5892	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7942柳裕线	柳河子变943柳松线松树支线24#(松树三组)变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5893	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0846五大线	佟二堡变152佟黄线黄南3#北变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5894	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1158佟宁线	佟浪线#40左16右2(泽雨地产-4)变压器	400	26.00	74	74	未进入负面清单	否	无	
5895	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0864五里线	佟二堡变145佟庄线罗卧九队分支罗卧七队分支#7(罗家	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5896	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17142鸡北线	鸡冠山变142鸡北线刘家支线04#(刘家村)变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5897	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17250万北线	万北线大河南福造纸厂16右1(大河南村二台)变压器	200	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
5898	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1846沙西线	大红村台	400	47.00	53	53	未进入负面清单	否	无	
5899	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0846五大线	佟二堡变152佟黄线黄北西台变压器	400	75.00	25	25	未进入负面清单	否	无	
5900	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0846五大线	佟二堡变152佟黄线黄北村南台变压器	400	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	
5901	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0846五大线	佟二堡变152佟黄线黄北东台变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5902	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0846五大线	佟二堡变152佟黄线黄南2#台变压器	400	28.00	72	72	未进入负面清单	否	无	
5903	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线小树子台变压器	400	62.00	38	38	未进入负面清单	否	无	
5904	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	佟二堡变141佟浪线佟浪线#83左51(徐台西台变压器)	400	39.00	61	61	未进入负面清单	否	无	
5905	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1058柳连线	柳条变048柳连线连山渔场二分歧右连山三台区分支#7(连山村变压器)	400	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
5906	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	东七线七台子东台分歧#5(七台村(东)1变压器)	400	49.00	51	51	未进入负面清单	否	无	
5907	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五北线0844	东七线北坨村台分支#4(北坨村变压器)	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

5908	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变468起山线	起台子变468起山线矾盛四队变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5909	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0864五里线	里仁村3#台区机井变压器	100	58.00	42	42	未进入负面清单	否	无	
5910	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17264万大线	万宝变252万大线全家分村歧1#(全家一队)变压器	100	73.00	27	27	未进入负面清单	否	无	
5911	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17065铧唐线	新铧子变065铧唐线粘土平房西台(粘土矿照明平房西台)变	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
5912	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	佟二堡变153佟兴线佟兴线9#(佟二堡东八队二)变压器	315	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
5913	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17244万营线	万宝变243万营线五里台八队分歧16#(五里台大队)变压器	200	82.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
5914	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7962柳洼线	上柳五组变压器	315	97.00	3	3	未进入负面清单	否	无	
5915	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17244万营线	五里台二队分歧6#（五里台二队）变压器	250	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5916	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17242万镇二线	保险北台2#变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5917	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17242万镇二线	农行开发楼108本	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5918	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	沈旦变244沈沟线沈沟线#85(沟子6队综合台区变压器)	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5919	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5644灯烟线	西黑山村坝北东大棚分歧5#杆变压器	50	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5920	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	17053铧荣线	新铧子变053铧荣线后屯二队照明变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5921	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10974西石线	铧子变348电石线电石线陶瓷分#14右8变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5922	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1048柳富线	柳李线柳李西支干112#左分22#（南李村照明4号）变压	200	70.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
5923	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1048柳富线	柳李线46#右分5#（蒿子村照明1号）变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5924	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1048柳富线	柳李线东渔场分歧45左分9#（北李小台照明1号）变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5925	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17065铧唐线	煤矿线大槽分#23变压器(石头山下)	315	38.00	62	62	未进入负面清单	否	无	
5926	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	沈旦变244沈沟线后高分歧后高北台分支6#(后高学校北新台)变压器	315	58.00	42	42	未进入负面清单	否	无	

5927	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1444西马线	五一5队（彦荒地灯）	100	65.00	35	35	未进入负面清单	否	无	
5928	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变5655灯东线	灯二变655灯东线康台大队照明分002#变压器(康台大队1)	100	85.00	15	15	未进入负面清单	否	无	
5929	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10962西连线	大窑变962西连线连金一三队灯变压器	400	83.00	17	17	未进入负面清单	否	无	
5930	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10962西连线	大窑变962西连线连金四队变压器	160	82.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
5931	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10964西韩线	大窑变964西韩线官屯东灯变压器	200	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5932	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10964西韩线	大窑变964西韩线高丽寨灯变压器	400	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5933	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17744葛林线	养路段台（政府广场南）变压器	200	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
5934	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1444西马线	西马变443西马线胜利西灯变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
5935	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17744葛林线	邮局住宅楼（高中东）变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
5936	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1145佟黑线	黑沟中台2#	200	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
5937	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1145佟黑线	佟二堡变143佟黑线苏麻八队新台变压器	200	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
5938	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17152鸡南线	鸡冠山变152鸡南线鸡冠山东后沟变压器	50	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
5939	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7942柳裕线	柳河子变943柳松线叶河支线21#(叶河二组)变压器	200	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
5940	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1042柳大线	柳条变044柳大线柳大线树碑分歧#13(树碑台)变压器	200	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
5941	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变3148生活甲线	灯二变669自来水线红旗村照明分支4#综合变压器	50	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
5942	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五北线0844	东七线八荒地村台分支#9(八荒地村变压器)	400	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
5943	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17153鸡西线	鸡冠山变153鸡西线鸡西线于家沟分歧74#(于家下沟)变压	50	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
5944	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变17454起灯线	葛水线吕方寺三队照明分歧6#（吕方寺村(3)）变压器	200	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
5945	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17142鸡北线	鸡冠山变142鸡北线詹家堡子分支07#(詹家村一台)变压器	160	39.00	61	61	未进入负面清单	否	无	

5946	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1156佟赵线	粮库分歧东台分支114#(佟二堡东台新)变压器	200	21.00	79	79	未进入负面清单	否	无	
5947	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	一分支#4(佟建公司住宅锅炉)变压器	315	78.00	22	22	未进入负面清单	否	无	
5948	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1144佟黄线	佟二堡变152佟黄线三尖泡村内变压器	315	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
5949	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0846五大线	佟二堡变152佟黄线黄北村北台变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5950	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0846五大线	佟二堡变152佟黄线头泡村变压器	315	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
5951	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1145佟黑线	佟二堡变143佟黑线黑沟北台变压器	200	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
5952	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变3166生活乙线	邵二台变144生活甲线生活甲线#23右1变压器1	315	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
5953	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	野老南灯	200	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
5954	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	大纸大棚2#	80	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
5955	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	东岗子村大棚农业设施	50	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
5956	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1444西马线	五一6.7队（白荒地南灯）	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
5957	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1444西马线	五一1队（刘荒地灯）	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
5958	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1846沙西线	沙浒变844沙西线新农村分支1#(新农村)变压器	160	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
5959	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11774沈大线	沈旦变242沈古线粉末厂分歧姚坨子分支#10(马狼6队变压	160	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	
5960	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11772沈古线	沈旦变242沈古线大台分歧大台一队分支#3(大台一队变压	200	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
5961	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11762沈韭线	沈旦变254沈韭线沈韭线三犬子分歧#4(马狼四队变压器)	100	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
5962	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线#94左16右11#(小树子南一台综合台区变压器)	315	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
5963	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	西马变454西大线大纸南大棚3变压器	50	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
5964	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	西岗（原五队）	80	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	

5965	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	大纸南灯	400	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
5966	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变468起山线	起台子变468起山线矾盛楼台变压器	100	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
5967	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变17466起大线	起台子变466起大线董达村灯变压器	50	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
5968	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5650灯营线	万宝变255万十线孟胡屯分歧新光分支18#(孟胡屯48队)变	100	23.00	77	77	未进入负面清单	否	无	
5969	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1444西马线	西马变443西马线前戈东灯变压器	100	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
5970	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	粮食局门前变压器	200	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
5971	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17244万营线	土门子	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5972	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17244万营线	牡牛屯	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5973	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	灯二变665灯林线张台子住宅楼(089本)变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5974	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17153鸡西线	鸡冠山变153鸡西线房身林场设施农业变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5975	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1145佟黑线	佟二堡变143佟黑线佟黑线黑沟南台变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5976	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	佟浪线前浪水电分歧农业设施分支2支线2#变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5977	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1054柳粮线	柳李线柳条1队-2变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5978	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	雅拔东1台变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5979	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1140佟浪线	东升村1#台区机井	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5980	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0863五庄线	西三家村11#台区机井变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5981	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	西三家子12#台区机井变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5982	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	西三家村2#台区机井变压器	100	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
5983	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1145佟黑线	苏麻堡西大道机井变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5984	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0846五大线	头泡荒地井变压器机井	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	

5985	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17142鸡北线	刘家村2#台区机井	50	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5986	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	徐台村5#台区机井	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5987	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1145佟黑线	黑沟台村2号台区变压器机井	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5988	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	哈尔堡村6号台区机井变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5989	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1144佟黄线	三尖泡村1#台区机井变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5990	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	东七台村1#台区机井变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5991	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	东三家村6#台区机井	100	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
5992	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	东三家村4#台区机井	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5993	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17142鸡北线	刘家村1#台区机井	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5994	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	沟子四队2变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5995	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	17784葛镇一线	主干48#杆变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5996	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五牛线0862	牛犋小岗子机井变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5997	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五牛线0862	牛犋二截子机井变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
5998	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0863五庄线	庄河北劫子三截子南河套机井变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
5999	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0863五庄线	佟二堡变145佟庄线佟庄线主杨家综合台分歧#4(杨家一队变压器)	400	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
6000	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11774沈大线	前古村一道方田井变压器机井	50	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6001	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五牛线0862	牛犋村机井3#台区变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6002	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	西三家村16号台区机井变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6003	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	鸡场子井台区变压器机井	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

6004	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	17053铧荣线	荣官东台	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6005	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1042柳大线	10kV柳大线提水分4#变压器(西大堡村大棚综合台区)	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6006	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1145佟黑线	黑沟台家西地机井变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6007	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5650灯营线	灯营线大路提水分3#变压器	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6008	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	富强二（新）	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6009	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变5655灯东线	灯二变655灯东线东大堡分065#变压器(东大堡村2)	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6010	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5644灯烟线	前烟台排水站分前烟台提水分支035#变压器	160	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6011	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	西浪村1#台区机井	100	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
6012	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	西三家村13#台区机井变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6013	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17652东金线	曹家村8#台区机井变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6014	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五牛线0862	牛犋西南台	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6015	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	西三家大坑井变压器机井	50	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6016	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17153鸡西线	鸡西线于家设施农业	50	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6017	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17652东金线	大提水3机井	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6018	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11762沈韭线	韭菜河村二接子井变压器机井	100	37.00	63	63	未进入负面清单	否	无	
6019	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11762沈韭线	沈旦堡镇鸭子村大块地机井台区	100	37.00	63	63	未进入负面清单	否	无	
6020	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17652东金线	罗卧村2#台区机井	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6021	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五牛线0862	民生2村1号台区机井变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6022	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0845五黄线	刘家坟机井	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6023	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17652东金线	佟家坟2机井	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

6024	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1140佟浪线	门口地机井	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6025	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1444西马线	东马村灯	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6026	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17244万营线	五里台八队	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6027	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17244万营线	万宝变243万营线山岳堡大队照明分5#变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6028	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变5655灯东线	灯二变655灯东线小黄金大队照明分005#变压器(小黄金大	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6029	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1058柳连线	柳连线51右3#(朱官村照明北台3号)变压器	200	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
6030	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17242万镇二线	万镇二线133左1#(保险北台3#)变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6031	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5650灯营线	灯营线大荒地五队照明分歧5#(灯塔大荒地五队)	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6032	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1056柳矿线	柳矿线主干33#右3（杨甸子西考核）	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6033	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1056柳矿线	柳矿线北青提水分歧8#左4(北青房西考核)	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6034	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7962柳洼线	三家子1组变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6035	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11772沈古线	沈古线66左1#(后古南台1)变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6036	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11774沈大线	沈大线于家窑分蒋家窑支7右2(于家窑南)变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6037	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1860沙东线	东沙四台	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6038	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1052柳阁线	柳阁线大阁分歧提水分支5#(张唐7考核)	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6039	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1042柳大线	柳大线西大堡三分支5支1#(西大堡牛场)变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6040	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17062塔东线	镇内线灰窑村分12右1(灰窑村新台)变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6041	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7962柳洼线	柳河子变943柳松线新立团山子分支线17#(长岭西台)变压	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6042	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线#217左9(头台村综合台区变压器)	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

6043	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1052柳阁线	柳条变052柳阁线柳阁线万金分歧#7(万金村东变压器)	400	70.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
6044	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	单庄变18876单佟线	佟二堡徐台南台变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6045	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	灯二变665灯林线劳动保险住宅变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6046	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	灯二变665灯林线自来水住宅台变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6047	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	小营盘2#	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6048	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10962西连线	大窑变962西连线后黑一四队变压器	400	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
6049	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10964西韩线	大窑变964西韩线上缸南灯变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6050	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0864五里线	佟二堡变145佟庄线哈里分歧里仁西台支线#8(里仁西台)变	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6051	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	17053铧荣线	荣官中台	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6052	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17066铧大线	新铧子变066铧大线水泉照明变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6053	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17065铧唐线	新铧子变065铧唐线工会住宅楼变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6054	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17658东庄线	佟二堡变145佟庄线哈尔堡2队变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6055	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10966西安线	前黑英西堡变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6056	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	17784葛镇一线	大路村新台	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6057	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1368张砼线	丁香村1变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6058	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1368张砼线	双路村照明	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6059	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1348张粮线	张台子变344张粮线高营村大棚2变压器	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6060	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1348张粮线	供销社变压器	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6061	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1348张粮线	张台子变344张粮线高营村林地变压器	30	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6062	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7962柳洼线	三家二组变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

6063	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0864五里线	佟二堡变145佟庄线罗家5队变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6064	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1346张大线	张台子变343张大线邵红村变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6065	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1346张大线	八棵树村1变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6066	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17658东庄线	佟二堡变145佟庄线高沙村西台变压器	200	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
6067	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1140佟浪线	佟二堡变141佟浪线佟浪线#40左5左7(东升一队变压器)	400	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
6068	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	佟二堡变141佟浪线佟浪线#153左13(三家变压器)	315	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
6069	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1056柳矿线	柳条变042柳矿线柳矿线大于分歧#37(大于中村)变压器	315	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
6070	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1056柳矿线	柳条变042柳矿线柳矿线尤甸子分歧#16(尤甸子2变压器)	100	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
6071	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0864五里线	佟二堡变145佟庄线里仁南校变压器	400	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
6072	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17065铧唐线	新铧子变065铧唐线张海三队照明	160	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
6073	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17065铧唐线	新铧子变065铧唐线唐家八队变压器	100	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
6074	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1364张上线	张台子变353张上线罗台砖厂分支12#变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6075	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11774沈大线	江华台机井	50	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6076	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	二接子井台区机井	50	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6077	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11774沈大线	后古家东台机井	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6078	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17250万北线	大河南照明2台	200	88.00	12	12	未进入负面清单	否	无	
6079	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1044柳庄线	柳庄线东转湖1号井台区机井	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6080	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1058柳连线	柳连线北条地（西）1号机井台区	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6081	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1048柳富线	柳富线0.4kV柳条村1号机井	50	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6082	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1056柳矿线	柳矿线尤甸子1号机井	100	79.00	21	21	未进入负面清单	否	无	

6083	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17065铧唐线	新铧子变065铧唐线唐家一队	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6084	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17250万北线	万北线小山东综合台分歧小河南分5#(小河南村综合台)变压	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6085	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17250万北线	万北线大河南村南综合台分5#（大河南村南综合台）	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6086	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17250万北线	小河南分歧小山东分支6#(小山东综合台)变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6087	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	新生村灯2	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6088	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	野老村政府	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6089	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1846沙西线	沙浒变844沙西线沙西线61#(樊家二台)变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6090	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	佟二堡变141佟浪线佟浪线#108左55右15(西浪南变压	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6091	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变17444起石线	镇内线58左10变压器(工商行)	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6092	国网灯塔市供电公司	棉花66kV变电站	棉银线11658	银匠2组变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6093	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线#67左3#(大卜四队综合台区变压	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6094	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变5655灯东线	灯二变655灯东线小堡分支022#变压器(小东堡大队)	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6095	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	灯二变665灯林线分局东200台变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6096	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7942柳裕线	柳河子变943柳松线松树支线50#(松树一组)变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6097	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1368张砼线	双路村	400	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
6098	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17152鸡南线	上瓦峪变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6099	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10966西安线	前黑英东堡变压器	200	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
6100	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17152鸡南线	鸡冠山变152鸡南线鸡南线胡巴什1队分歧22#(胡巴什一队)变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6101	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	东岗子村大棚-2	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	

6102	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变17466起大线	起台子变466起大线大达三五队台变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6103	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1156佟赵线	佟二堡变154佟赵线粮库分歧粮库1分支右分#8(佟二堡粮库变压器)	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6104	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17065铧唐线	新铧子变065铧唐线新生水泥厂南台	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6105	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11762沈韭线	沈旦变254沈韭线沈韭线#74(马狼一队区变压器)	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6106	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7962柳洼线	柳河子变952柳洼线三家子一组分歧3#(三家五组)变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6107	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	单庄变18876单佟线	东升村3#台区机井	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6108	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1346张大线	八棵树村	400	32.00	68	68	未进入负面清单	否	无	
6109	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17063铧工线	新铧子变063铧工线黄堡东灯变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6110	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1145佟黑线	佟二堡变143佟黑线苏麻大队变压器	400	80.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
6111	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5644灯烟线	灯二变652灯烟线灯烟线东黑山大队分歧5#变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6112	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	佟二堡变141佟浪线佟浪线#176右2(前浪东台变压器)	400	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
6113	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	佟二堡变153佟兴线佟兴线二分歧#22(刘中兴住宅变压器)	400	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
6114	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦线沈旦二队分2左1#(沈旦二队新)变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6115	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦线北台大棚5左4#(北台子北台)变压器	400	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
6116	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1058柳连线	柳条变048柳连线柳连线#118(连山村变压器)	400	7.20	92.8	92.8	未进入负面清单	否	无	
6117	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7950棉柳一线	棉花东台（新）	400	5.00	95	95	未进入负面清单	否	无	
6118	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1145佟黑线	佟黑线金大泡分歧9#(姜家村北台)变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6119	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1145佟黑线	佟二堡变143佟黑线苏麻住宅楼变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6120	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10974西石线	电石线陶瓷分#31右2变压器（住宅右1）	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

6121	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10974西石线	电石线陶瓷分#31右3变压器（住宅右2）	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6122	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五北线0844	东七线哈四队分支#5(哈尔堡4队变压器)	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6123	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	佟二堡变153佟兴线佟兴线四分歧#5(佟二堡镇中学住宅)变	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6124	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1056柳矿线	柳条变042柳矿线柳矿线北青提水分歧3#变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6125	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	西浪北台-2	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6126	国网灯塔市供电公司	罗大台66kV变电站	罗大台变10888罗上线	孙庄村西变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6127	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	铁通住宅变压器	630	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
6128	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	东三家新台	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6129	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17248万五线	万宝变245万五线站前三队分歧9#(站前三队)变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6130	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17744葛林线	灯二变665灯林线灯塔华子信用社住宅台变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6131	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	西岗子北地	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6132	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10974西石线	铧子变348电石线电石线#68变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6133	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1058柳连线	柳条变048柳连线柳连线#57变压器	315	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
6134	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10964西韩线	东大窑变压器	400	63.00	37	37	未进入负面清单	否	无	
6135	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1144佟黄线	佟二堡变152佟黄线三尖泡住宅楼变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6136	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7942柳裕线	松树二组变压器	50	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6137	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线北台分歧10号变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6138	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	西马变454西大线西大线21#变压器	100	26.00	74	74	未进入负面清单	否	无	
6139	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	大纸门前灯	160	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

6140	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	灯二变665灯林线灯塔老宾馆台区变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6141	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五牛线0862	东七线民一水田分支#3(牛据大队变压器)	400	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
6142	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1156佟赵线	东赵线14#(曹家2台)变压器	400	47.00	53	53	未进入负面清单	否	无	
6143	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1048柳富线	柳李线50#右分5#（蒿子村照明2号）变压器	100	75.00	25	25	未进入负面清单	否	无	
6144	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10964西韩线	大窑变964西韩线石场村变压器	400	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	
6145	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17065铧唐线	煤矿线大槽分#6左1变压器(沟大槽)	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6146	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17252万十线	万宝变255万十线音得牛3队分支1#(音得牛三队)变压器	200	28.00	72	72	未进入负面清单	否	无	
6147	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变5655灯东线	灯二变655灯东线三家子3队照明分支002#变压器(三家村)	200	62.00	38	38	未进入负面清单	否	无	
6148	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5644灯烟线	灯烟线尖台子排水站分支002#变压器	50	39.00	61	61	未进入负面清单	否	无	
6149	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10962西连线	大窑变962西连线小达连西灯变压器	400	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
6150	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10964西韩线	大窑变964西韩线东马连变压器	200	49.00	51	51	未进入负面清单	否	无	
6151	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变5655灯东线	古城子	50	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6152	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	灯二变665灯林线分局西400台变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6153	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	人事局变压器	315	58.00	42	42	未进入负面清单	否	无	
6154	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17652东金线	东升变652东金线佟赵线亮子口分歧#12(亮子口村西台变压	100	73.00	27	27	未进入负面清单	否	无	
6155	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17652东金线	东升变652东金线佟赵线金沙沟分歧#4(金沙新台变压器)	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6156	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7942柳裕线	柳河子变943柳松线瓜沟支线07#(八家村照明)变压器	100	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
6157	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变17444起石线	镇内线北山分17左2变压器（北山中）	315	82.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
6158	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五牛线0862	东七线牛犋后街分支#5(牛据后街变压器)	315	97.00	3	3	未进入负面清单	否	无	

6159	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五北线0844	东七线哈北分歧#15(哈尔堡3队变压器)	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6160	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变3148生活甲线	灯二变669自来水线四家子照明分7#综合变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6161	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17153鸡西线	鸡冠山变153鸡西线鸡西线于家沟分歧姚家沟分支05#(姚家沟)变压器	50	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6162	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五牛线0862	东七线老槐树水田分支#5(牛犋5队变压器)	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6163	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17142鸡北线	鸡冠山变142鸡北线大浴沟分支16#(大峪沟)变压器	50	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6164	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	野老三家子灯	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6165	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	西马变453西野线大纸房蔬菜大棚-2变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6166	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	野老洪家坟灯	100	70.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
6167	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	大纸村南大棚1	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6168	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1444西马线	河南西灯	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6169	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1444西马线	大福胜灯	200	38.00	62	62	未进入负面清单	否	无	
6170	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1444西马线	前戈大队灯	100	58.00	42	42	未进入负面清单	否	无	
6171	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17066铧大线	新铧子变066铧大线小堡河南变压器	50	65.00	35	35	未进入负面清单	否	无	
6172	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17066铧大线	新铧子变066铧大线沟里一队灯变压器	50	85.00	15	15	未进入负面清单	否	无	
6173	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	沈沟线沟子四队分支#2(沟子4队变压器)	400	83.00	17	17	未进入负面清单	否	无	
6174	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11772沈古线	沈旦变242沈古线大台分歧大台五队分支#7(大台五队变压	50	82.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
6175	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线#12分歧2#(小堡东台综合台区变	400	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6176	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	吴家窑灯	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
6177	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	东岗北灯	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	

6178	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	小纸灯	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
6179	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	小纸院内	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
6180	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变17466起大线	起台子变466起大线大达东台变压器	50	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
6181	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1846沙西线	沙浒变844沙西线东沙三队分歧24#(东沙三队)变压器	50	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
6182	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	灯二变665灯林线灯塔市建行住宅楼变压器	200	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
6183	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5650灯营线	孟胡屯分歧新光分支32#(新光综合台)变压器	250	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
6184	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	沈旦变244沈沟线沈沟线后高学校南台变压器	315	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
6185	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	西马变454西大线西大线岳家东南灯分歧岳家南灯分1#	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
6186	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17142鸡北线	鸡冠山变142鸡北线鸡北线15号变压器	80	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
6187	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	沈旦变244沈沟线沟子一队设施农业变压器	50	39.00	61	61	未进入负面清单	否	无	
6188	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10966西安线	连金五队变压器	200	21.00	79	79	未进入负面清单	否	无	
6189	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	佟浪线前浪水电分歧农业设施分支4#变压器	100	78.00	22	22	未进入负面清单	否	无	
6190	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1054柳粮线	柳粮线主干4#右分2#变压器	315	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
6191	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	后高西台变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6192	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	西肖家坟机井变压器	50	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
6193	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五北线0844	10kV东七线八荒地村台分支8左1#变压器(八荒地新台)	200	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
6194	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1156佟赵线	10kV佟赵线1分支7左3#变压器(东台段新台)	400	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
6195	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1052柳阁线	柳阁线朱官12#变压器(前朱官2#台)	315	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
6196	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1058柳连线	柳连线#47分1#变压器(后朱官2#台)	400	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	

6197	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0863五庄线	西三家村5#台区机井变压器	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
6198	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	西三家村10号台区机井变压器	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
6199	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	西三家村8#台区机井变压器	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
6200	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	西三家水改旱机井变压器	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
6201	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11774沈大线	沈旦堡镇前古村徐家坟机井台区	100	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	
6202	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17652东金线	金沙沟村3#台区机井	100	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
6203	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17652东金线	亮子口村1#台区机井	100	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
6204	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1156佟赵线	亮子口村2#台区机井	100	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
6205	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0864五里线	大拉泡机井台区变压器	50	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
6206	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11774沈大线	沈旦堡镇马狼村家南机井台区	100	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
6207	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0846五大线	黄腊坨村2#台区机井变压器	100	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
6208	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	西浪村6#台区机井	100	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
6209	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0864五里线	里仁村1#台区机井变压器	100	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
6210	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	浪中村4#台区机井	100	23.00	77	77	未进入负面清单	否	无	
6211	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11772沈古线	前古村甸边子井变压器机井	100	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
6212	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	单庄变18876单佟线	东升村6#台区机井	100	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
6213	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	单庄变18876单佟线	东升村8#台区机井	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6214	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17652东金线	罗卧村7#台区机井	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6215	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	沈旦变244沈沟线前高家东电井分#6(前高南综合台区变压	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6216	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1444西马线	河南东灯	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

6217	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1056柳矿线	柳条变042柳矿线大于分歧小于分支#9(小于村照明)变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6218	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1156佟赵线	曹家村5#台区机井变压器	150	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6219	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0864五里线	东庄线罗卧机井线路6#变压器(罗卧村设施施农业)	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6220	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1444西马线	西马线后戈提水分6#（后戈大棚）变压器	50	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6221	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	刑警队住宅	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6222	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1054柳粮线	柳粮线长沟分9右6(柳条村南照明3号)变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6223	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17252万十线	万十线设施农业	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6224	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17066铧大线	东小堡村南机井	50	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
6225	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17066铧大线	东小堡村北机井	50	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6226	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0845五黄线	五星道机井台区变压器	150	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6227	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	东三家村7#台区机井	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6228	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1145佟黑线	佟二堡曲家宋家坟机井台	50	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6229	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	沈沟线沟子三队分歧#4(沟子3队变压器)	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6230	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11772沈古线	沈旦堡镇后古村家北井台区机井	50	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6231	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五牛线0862	民生2村2号台区机井变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6232	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0863五庄线	曹明机井	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6233	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1145佟黑线	东门口机井	100	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
6234	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五北线0844	树林地机井	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6235	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	西三家村14#台区机井变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6236	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	西浪村9#台区机井	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

6237	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1042柳大线	柳条变044柳大线柳大线东街西分歧#17(东广村西台)变压	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6238	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1444西马线	五一6.7队（白荒地北灯）	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6239	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5658镇内一线	镇内一线食品厂分歧6#(灯塔铁西食品厂住宅楼)	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6240	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	17053铧荣线	铧荣线双龙分24右1(双龙村新台)变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6241	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	17053铧荣线	铧荣线看守所分7右1(吴家村新台)变压器	200	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
6242	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1058柳连线	柳连线连山渔场二分24#(连山东北2考核)变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6243	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1058柳连线	柳连线主干27#(蒿子南考核)	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6244	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1048柳富线	柳富线南李5#照明分歧4#(南李西南考核)	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6245	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11772沈古线	后古水田1变台	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6246	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11772沈古线	后古水田2变台	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6247	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17244万营线	万宝变243万营线牤牛屯分歧4#(东荒地村)变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6248	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17250万北线	万宝变246万北线大河南村分歧村南分支4#变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6249	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11772沈古线	沈古线63左1#(后古南台2)变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6250	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11762沈韭线	沈韭线林场分8#(小堡南台新)变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6251	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1058柳连线	柳条变048柳连线柳连线朱官三台区分歧#2(后朱官照明变	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6252	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1056柳矿线	柳条变042柳矿线柳矿线北青提水分歧#3变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6253	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17066铧大线	新铧子变066铧大线形相新台变压器	100	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
6254	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17066铧大线	新铧子变066铧大线东沟一队变压器	50	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6255	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1346张大线	后营乱泥综合	80	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	

6256	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0846五大线	10kV佟黄线黄南综合台4#变压器(黄南4#新台)	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6257	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	新生设施农业区1#	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6258	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17054铧镇线	新铧子变054铧镇线铧镇线镇中心分歧6#(粮库)变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6259	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10974西石线	电石线陶瓷分#28右7变压器（粮店南）	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6260	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10966西安线	大窑变966西安线韩家五六队变压器	400	37.00	63	63	未进入负面清单	否	无	
6261	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5658镇内一线	镇内一线计量分歧6#(经贸大厦)	100	37.00	63	63	未进入负面清单	否	无	
6262	国网灯塔市供电公司	棉花66kV变电站	棉银线11658	银匠3组变压器	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6263	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17764葛大线	张台子变343张大线大养场分歧5号分支变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6264	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	17784葛镇一线	葛镇一线农行宿舍分歧8#（灯塔农行宿舍平房）变压器	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6265	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1348张粮线	张台子变344张粮线高营村六队变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6266	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟庄线1149	佟庄线西台变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6267	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17658东庄线	佟二堡变145佟庄线高沙沟北台变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6268	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	单庄变18876单佟线	佟二堡变141佟浪线佟浪线#72右9(大岗变压器)	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6269	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1140佟浪线	佟浪线#40左20右3(泽雨地产-3)变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6270	国网灯塔市供电公司	棉花66kV变电站	棉银线11658	棉花7组变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6271	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1056柳矿线	柳条变042柳矿线柳矿线大于分歧#32(大于照明)变压器	100	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
6272	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1044柳庄线	柳条变056柳庄线小新庄排水分歧小新照明分支#6(小新村变压器)	160	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6273	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1044柳庄线	柳条变056柳庄线柳新线大新庄三台分歧#2大新3台区北台变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

6274	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1054柳粮线	乡水利住宅	50	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6275	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1858沙南线	沙浒变851沙南线青峰村分歧03#(青峰村台)变压器	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6276	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17065铧唐线	新铧子变065铧唐线张海五队灯	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6277	国网灯塔市供电公司	罗大台66kV变电站	罗大台变10886罗张二线	洪家村2#	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6278	国网灯塔市供电公司	罗大台66kV变电站	罗大台变10874罗书线	上瓦村三组变压器	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6279	国网灯塔市供电公司	罗大台66kV变电站	罗大台变10888罗上线	土岗子村东	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6280	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11774沈大线	猪场子井台区机井	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6281	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17066铧大线	华新灯1变压器	80	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6282	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17153鸡西线	于家沟机井	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6283	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1046柳李线	北李大队2#台	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6284	国网灯塔市供电公司	棉花66kV变电站	棉花变11660棉红线	红旗村灯2#台	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6285	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1044柳庄线	柳庄线0.4kV大黄金1号井	100	70.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
6286	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1058柳连线	柳连线敬老院门前1号井台区	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6287	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1348张粮线	张台子变344张粮线供电所考核变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6288	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1054柳粮线	柳条变054柳粮线柳粮线柳条二台照明分歧#3(柳条4.5队4#灯)变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6289	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1054柳粮线	柳条变054柳粮线柳粮线柳条四方分歧#5(柳条村2#灯)变压	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6290	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1348张粮线	张台子变344张粮线街道丝绸家属楼变压器	200	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
6291	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线#180左4(周官7队综合台区变压器)	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6292	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17054铧镇线	后铧子一队变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	

6293	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17065铧唐线	新铧子变065铧唐线唐家四组照明	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6294	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	前方干灯中心	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6295	国网灯塔市供电公司	棉花66kV变电站	棉银线11658	棉银线银匠二组分7右1#(银匠二组东台)变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6296	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7962柳洼线	柳洼线下老分上老41左6#(上老一组2#)变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6297	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	17053铧荣线	新铧子变053铧荣线腰堡西台	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6298	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	沈旦变244沈沟线沈沟线沟子一队3#台变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6299	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11774沈大线	沈旦变242沈古线沈古线后古北台分歧#3(后古北台变压器)	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6300	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17252万十线	万宝变255万十线东羊角分歧村分支14#(东羊角村)变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6301	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1846沙西线	沙浒变844沙西线大红五队分歧8#(大红五队)变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6302	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变5655灯东线	灯二变655灯东线灯东线主干167#变压器(康国屯道北)	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6303	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变17466起大线	起台子变466起大线大达一二队台变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6304	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1156佟赵线	佟二堡变154佟赵线佟兴线三分歧#12(圣堡集团住宅)变压	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6305	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17252万十线	双台大队分4#(双台子大队综合台)变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6306	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	沈旦变244沈沟线后高分歧后高南台分支#2(后高南台综合台区变压器)	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6307	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1042柳大线	柳大线0.4kV西广村2号机井	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
6308	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1348张粮线	张台子变344张粮线接官村北台变压器	100	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
6309	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1846沙西线	沙浒变844沙西线沙西线32#(解家村)变压器	400	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
6310	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1042柳大线	柳大线综合农2变压器	200	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
6311	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1145佟黑线	长龙地机井台区变压器	100	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	

6312	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1145佟黑线	佟二堡变143佟黑线黑沟东台变压器	400	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
6313	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17142鸡北线	高家村台变压器	400	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
6314	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17063铧工线	新铧子变063铧工线黄堡北灯变压器	400	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
6315	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	沈沟线钩子一队分41#(钩子一队南台)变压器	400	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
6316	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1048柳富线	柳李线柳李西支干1富庄分歧分59#（付庄村照明1号）变	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6317	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	佟二堡变153佟兴线佟兴线主干#21(佟二堡村住宅楼)变压	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6318	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0863五庄线	民生2村4号台区机井变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6319	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17065铧唐线	新铧子变065铧唐线粘土矿楼南台(粘土矿照明楼南台)变压	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6320	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1144佟黄线	王家坟机井台区变压器	150	88.00	12	12	未进入负面清单	否	无	
6321	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17264万大线	万大线周官提水站分歧周官西台区分7#(古树子村综合台)变	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6322	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1056柳矿线	柳条变042柳矿线柳矿线风井分3号变压器	160	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6323	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0864五里线	佟二堡变145佟庄线东庄线哈里分歧罗卧九队分支3#(罗家9队)变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6324	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1368张砼线	张台子变346张砼线双路村北台变压器	100	79.00	21	21	未进入负面清单	否	无	
6325	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	镇内二线56#（鑫鑫综合楼）变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6326	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线北台分歧22号变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6327	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线主干57#(沈旦住宅楼1)变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6328	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17242万镇二线	大市场北台变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6329	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变17444起石线	铧子变346镇内线71_1变压器	50	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6330	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	一棵树地井台区变压器机井	50	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

6331	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17652东金线	东升变652东金线东金线41+1号处变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6332	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变5655灯东线	灯二变655灯东线灯东线主干118#变压器(小黄金村北台区)	50	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6333	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17153鸡西线	鸡冠山变153鸡西线鸡西线主干47#(桂家上沟)变压器	50	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6334	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0845五黄线	佟二堡变152佟黄线五星村住宅楼变压器	160	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6335	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11772沈古线	沈旦变242沈古线沈古线#65(前古中台变压器)	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6336	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1144佟黄线	五星营业所	80	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6337	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线主干46#(沈旦2队综合台区变压器)	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6338	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1048柳富线	柳李线柳李西支干1北李四台照明改架后分14#（南李村照明1号）变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6339	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线冰果店分歧1#(小堡东南台)变压器	100	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
6340	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5650灯营线	万宝变255万十线孟胡屯分歧新光分支9#(孟胡屯大队)变压	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6341	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变5655灯东线	康家台河东分010#变压器(康台二队)	50	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
6342	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5644灯烟线	灯烟线前烟台排水站分023#变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6343	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5644灯烟线	灯烟线西黑山排水站分032#变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6344	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5644灯烟线	灯烟线康国屯大泵分2#变压器(康国屯河南温室大棚)	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6345	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5644灯烟线	前烟台排水站分大坝鱼池分支016#变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6346	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5644灯烟线	灯烟线尖台子苗圃分006#变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6347	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10964西韩线	大窑变964西韩线甜水峪变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6348	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	花园小区1、9楼变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6349	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	灯二变665灯林线粮食局1#台变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	

6350	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17744葛林线	生产资料住宅楼变压器	100	32.00	68	68	未进入负面清单	否	无	
6351	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1145佟黑线	佟二堡变143佟黑线苏麻一队变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6352	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17652东金线	东升变652东金线佟赵线亮子口分歧#22(亮子口村东台变压	315	80.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
6353	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7942柳裕线	柳河子变943柳松线瓜沟支线58#(瓜沟一组)变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6354	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7946柳松线	柳河子变943柳松线柳松线八家子支线08(八家子一组照明)变压器	100	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
6355	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变17444起石线	镇内线岭东分#2右9变压器（黄堡村）	200	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
6356	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1042柳大线	柳条变044柳大线柳大线树碑分歧#10(树碑台村照明)变压	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6357	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1042柳大线	柳条变044柳大线柳大线西大堡一分歧#32(西大堡一片)变	100	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
6358	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10974西石线	电石线陶瓷分#3左8右2变压器（竖窑）	315	7.20	92.8	92.8	未进入负面清单	否	无	
6359	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	东七线民生分歧#2(民生村三合一变压器)	50	5.00	95	95	未进入负面清单	否	无	
6360	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17142鸡北线	鸡冠山变142鸡北线朱家堡子支线07#(高家村三台)变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6361	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10978西铧线	铧子变354铧微线铧微线尾明分#24变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6362	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1156佟赵线	佟二堡变154佟赵线粮库分歧东台分支11#(佟二堡东台变压	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6363	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	佟二堡变153佟兴线佟兴线二分歧#17(佟二堡9队)变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6364	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	佟二堡变153佟兴线佟兴线一分支#9(镇政府住宅楼变压器)	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6365	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	灯塔市华翔物业管理服务中心变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6366	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5651镇内二线	站前金塔公司住宅变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6367	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	葛镇二线法庭分歧12#（灯塔大路二.六队(南)）变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

6368	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17152鸡南线	鸡冠山变152鸡南线鸡南线胡巴什1队分歧05#(胡巴什二队)变压器	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6369	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	后方干后街灯	100	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
6370	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	西马变453西野线大纸房蔬菜大棚-1变压器	80	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6371	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	新生佟庄子	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6372	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1444西马线	天河中灯	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6373	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1444西马线	西马西灯	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6374	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17063铧工线	新铧子变063铧工线卢芳村台变压器	80	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6375	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17066铧大线	新铧子变066铧大线半山大队变压器	200	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
6376	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17066铧大线	新铧子变066铧大线河西新台变压器	100	63.00	37	37	未进入负面清单	否	无	
6377	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	沈旦变244沈沟线沈沟线后高分歧#22(后高4队#1综合台区变压器)	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6378	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11772沈古线	沈旦变242沈古线沈古线大台分歧#20(大台二队变压器)	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6379	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11774沈大线	沈旦变242沈古线沈古线于家窑分歧#33(于家窑照明变压	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6380	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11772沈古线	沈旦变242沈古线沈古线大台分歧#51(小甸子南台变压器)	200	26.00	74	74	未进入负面清单	否	无	
6381	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11762沈韭线	沈旦变254沈韭线沈韭线汪家分歧#16(鸭子五队变压器)	50	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6382	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	岳家林业队	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6383	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	岳家大队灯	315	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
6384	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五北线0844	东七线哈北分歧#8(哈尔堡1队变压器)	400	47.00	53	53	未进入负面清单	否	无	
6385	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5650灯营线	灯营线大路提水分歧3#(山岳堡大棚台)	100	75.00	25	25	未进入负面清单	否	无	

6386	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5650灯营线	灯营线大荒地照明分歧6#(灯塔大荒地南台)	200	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	
6387	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	灯二变665灯林线碾盘村西台变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6388	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5650灯营线	万宝变255万十线孟胡屯分歧56队分支12#(孟胡屯56队)变	100	28.00	72	72	未进入负面清单	否	无	
6389	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10966西安线	西马连变压器	400	62.00	38	38	未进入负面清单	否	无	
6390	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	排水站机井台区变压器	50	39.00	61	61	未进入负面清单	否	无	
6391	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17142鸡北线	牛棚子村1#台区机井	100	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
6392	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11772沈古线	大台南台变压器	200	49.00	51	51	未进入负面清单	否	无	
6393	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17250万北线	万北线大河南村综合台分6#(大河南村)变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6394	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	黄沟井机井变压器	50	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6395	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五牛线0862	10kV东七线牛犋西北台分12左2左1#变压器(牛犋五队新	200	58.00	42	42	未进入负面清单	否	无	
6396	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	杨木沟排水站机井台区变压器	50	73.00	27	27	未进入负面清单	否	无	
6397	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	单庄变18876单佟线	徐台村2#台区机井	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6398	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	单庄变18876单佟线	东升村4#台区机井	100	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
6399	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五牛线0862	牛犋七十二垄井变压器机井	100	82.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
6400	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五牛线0862	牛犋大块地机井变压器	100	97.00	3	3	未进入负面清单	否	无	
6401	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0863五庄线	西三家村9号台区机井变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6402	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1145佟黑线	黑沟台村1#台区机井变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6403	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变17454起灯线	葛水线林场分歧下台子分歧18#(下台子村照明)变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6404	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	西三家梁家坟机井	50	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6405	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	哈尔堡村4#台区机井变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

6406	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变17444起石线	镇内线#54变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6407	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	西浪村5#台区机井	150	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6408	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1156佟赵线	曹家村1#台区机井变压器	100	70.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
6409	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变5655灯东线	小黄金三队2#	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6410	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1364张上线	政府分4#	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6411	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1846沙西线	大范官2台	100	38.00	62	62	未进入负面清单	否	无	
6412	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	沟子六队2变压器	400	58.00	42	42	未进入负面清单	否	无	
6413	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟庄线1149	佟二堡变145佟庄线佟二堡3队变压器	400	65.00	35	35	未进入负面清单	否	无	
6414	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11772沈古线	前古村周家坟井变压器机井	50	85.00	15	15	未进入负面清单	否	无	
6415	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1144佟黄线	北窖机井	100	83.00	17	17	未进入负面清单	否	无	
6416	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0845五黄线	牛犋村机井4#台区变压器	100	82.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
6417	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1145佟黑线	佟二堡金大泡机井台区变压器	50	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6418	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0863五庄线	西三家村18号台区机井变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
6419	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7962柳洼线	上老东台柱上变压器	200	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
6420	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五北线0844	北长垅机井	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
6421	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1044柳庄线	10kV柳庄线小新庄支干12#变压器(柳条大棚综合台区)	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
6422	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1156佟赵线	佟村（新）	200	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
6423	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17142鸡北线	鸡北线106分13#机井(马蹄沟西机井)变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
6424	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	九队二（新）	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
6425	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5644灯烟线	东黑山西照明分东黑山照明分支005#变压器(东黑山大队)1	200	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	

6426	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	沈旦变244沈沟线沈沟线沟子八队变压器	400	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
6427	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五北线0844	八荒地村2#台区机井变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
6428	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11772沈古线	沈旦变242沈古线沈古线大台分歧#8(大台四队变压器)	200	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
6429	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	教育局住宅变压器2	200	39.00	61	61	未进入负面清单	否	无	
6430	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17152鸡南线	台沟机井	100	21.00	79	79	未进入负面清单	否	无	
6431	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17143鸡詹线	高家村2#台区机井	50	78.00	22	22	未进入负面清单	否	无	
6432	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	东三家村3#台区机井	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
6433	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五牛线0862	民生一马小泡机井变压器	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6434	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0863五庄线	西三家子村高家地机井变压器	50	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
6435	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11762沈韭线	韭菜河村菜地井变压器机井	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
6436	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10964西韩线	西韩线官屯分歧7支2#(官屯中心变)变压器	200	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
6437	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1058柳连线	柳连线金山渔场分歧4#(金山南考核)变压器	50	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
6438	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1058柳连线	柳连线92#(连山南考核)变压器	200	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
6439	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1058柳连线	柳连线连山渔场一分歧11#左3（连山东南考核）	400	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
6440	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1056柳矿线	柳矿线杨甸子提水分歧4#左5（杨甸子北考核）	200	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
6441	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1056柳矿线	柳矿线主干102#左3(北青长垄考核)	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
6442	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1056柳矿线	柳矿线北青提水分歧7#左6右3(北青南考核)	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
6443	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1048柳富线	柳富线牛场东分歧11#左2(南李东南考核)	100	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	
6444	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1145佟黑线	老水田机井台区变压器	200	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
6445	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1056柳矿线	柳矿线三七分歧5#左1(北青小北荒考核)	200	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	

6446	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17264万大线	万宝变252万大线万大主干32#(古树子新台)变压器	200	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
6447	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦线232左1#(头台子东台)变压器	200	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
6448	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1052柳阁线	柳阁线万金村东4#变压器	100	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
6449	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	佟兴线2分歧二分支(于北晨住宅楼)变压器	200	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
6450	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7962柳洼线	柳河子变952柳洼线上老西台变压器	400	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
6451	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7962柳洼线	长岭子东台变压器	400	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
6452	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线#217左5左4(头台村南台综合台区	100	23.00	77	77	未进入负面清单	否	无	
6453	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线#94左46#(张庄子东台综合台区变	200	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
6454	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1052柳阁线	柳条变052柳阁线长沟分歧14#(长沟2#变压器)	400	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
6455	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1052柳阁线	柳阁线0.4kV张唐村2号井机井	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6456	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1042柳大线	柳大线0.4kV西广村1号机井	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6457	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11762沈韭线	沈旦变254沈韭线沈韭线#89(韭菜河东台变压器)	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6458	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变3148生活甲线	后蓝旗村北台变压器	80	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6459	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线#94左24左6#(张庄子南台综合台区变压器)	160	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6460	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7962柳洼线	柳河子变952柳洼线下老四组变压器	160	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6461	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17065铧唐线	新铧子变065铧唐线灰窑九十队照明变压器	160	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6462	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10962西连线	大窑变962西连线连金六队变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6463	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17264万大线	周官提水1#	80	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6464	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5658镇内一线	镇内一线计量分歧五户联建分支1#(五户连建)	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	

6465	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1348张粮线	张台子变344张粮线街道用户变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6466	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1348张粮线	张台子变344张粮线李庄子村变压器	100	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
6467	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1346张大线	张台子变343张大线大三村铁匠炉变压器	80	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6468	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1346张大线	张台子变343张大线大三村二变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6469	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	佟二堡变141佟浪线佟浪线#108左55右9(西浪新台)变压	250	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6470	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1860沙东线	西沙三台变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6471	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1860沙东线	后黑二队变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6472	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1858沙南线	沙浒变851沙南线陆甲四队分歧3#(陆甲四队)变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6473	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1858沙南线	沙浒变851沙南线施官分歧32#(施官村台)变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6474	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1858沙南线	沙浒变851沙南线二道二台分歧2#(二道二台)变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6475	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17065铧唐线	新铧子变065铧唐线张海六队照明	50	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
6476	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1364张上线	张台子变353张上线洪家村台变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6477	国网灯塔市供电公司	罗大台66kV变电站	罗大台变10874罗书线	稠井台3队变压器	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6478	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1048柳富线	北李照明2#台	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6479	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1052柳阁线	柳阁线上哨1号井台区机井	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6480	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7944柳阳线	红旗村变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6481	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7946柳松线	上柳村变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6482	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线主干139#(周官大队综合台区变压	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6483	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10978西铧线	铧子变354铧微线铧微线#49左9变压器	200	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
6484	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17065铧唐线	唐家二队	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	

6485	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5644灯烟线	灯烟线腰结子电井分008#变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6486	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1846沙西线	沙浒变844沙西线立沿分歧25#(立沿村)变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6487	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5658镇内一线	镇内一线繁荣分歧6#(供销社北台)	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6488	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7948柳前线	柳河子变944柳前线柳前线主干32#(前卜三组)变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6489	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7948柳前线	柳前线51右3#(前堡三组3#)变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6490	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5644灯烟线	西黑山排水站分西黑山大泵分支003#变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6491	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	佟二堡变141佟浪线佟浪线#83左24左3右4(徐台大棚台)	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6492	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1846沙西线	沙浒变844沙西线立沿五队分歧7#(立沿五队)变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6493	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7962柳洼线	砬子寺分歧砬子寺二组分支3#(砬子寺二组)变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6494	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7962柳洼线	柳河子变952柳洼线砬子寺分歧砬子寺北台分支7#(砬子寺村北台)变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6495	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	沈旦变244沈沟线前高前台分歧#3(前高北综合台区变压器)	400	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
6496	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1444西马线	后戈灯3#	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6497	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1846沙西线	沙浒变844沙西线大红一队分4#(小红一队)变压器	50	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6498	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	佟二堡变153佟兴线佟兴线二分歧#16(工商所住宅楼)变压	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6499	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变5655灯东线	灯二变655灯东线康国屯加工厂分支003#变压器(康国屯村	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6500	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变5655灯东线	灯二变655灯东线西蒲草冷库分支1#变压器西堡二队	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6501	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0864五里线	佟二堡变145佟庄线罗卧村六队支线#2(罗家6队变压器)	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6502	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦线织布厂分歧3+1(小堡西台2)变压器	315	37.00	63	63	未进入负面清单	否	无	

6503	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1052柳阁线	柳条变052柳阁线大阁分歧张唐南照明分支#7(张唐村照明)变压器	400	37.00	63	63	未进入负面清单	否	无	
6504	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1858沙南线	沙浒变851沙南线二道村分支3#(二道村台)变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6505	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1368张砼线	张大线（尖山子）（周三村1）变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6506	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	17053铧荣线	新铧子变053铧荣线后屯三队照明变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6507	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1054柳粮线	柳条变054柳粮线供销社分歧7#(柳条村3#)变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6508	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1058柳连线	柳条变048柳连线柳连线朱官渔场分歧#12(朱官村照明变压	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6509	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7962柳洼线	柳松线新立分59#(新立设施农业)变压器	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6510	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0846五大线	佟二堡变152佟黄线黄南3#台变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6511	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1056柳矿线	柳矿线北青西照明分支#14变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6512	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0846五大线	佟二堡变152佟黄线灯塔佟二堡佟黄线黄北中台变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6513	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五北线0844	东七线八荒地新台分支#6(八荒地新建台变压器)	400	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
6514	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1044柳庄线	柳条变056柳庄线柳庄线西广善照明分歧#25(西广村变压	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6515	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	佟二堡变153佟兴线佟兴线一分歧#4(富强小区住宅)变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6516	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	东七线西三家分歧#7(西三2队变压器)	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6517	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	东七线主干#185(七台村(北)2变压器)	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6518	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	佟二堡变153佟兴线一分支#2(佟二堡镇企业办宅)变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6519	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0864五里线	罗卧村14#台区机井变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6520	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10964西韩线	大窑变964西韩线下缸四五队变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6521	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17244万营线	五里台一九队（新）	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

6522	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0864五里线	里仁南校-2变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6523	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5651镇内二线	总店住宅（郑东林住宅楼）变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6524	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1054柳粮线	柳条变054柳粮线柳条4台照明分歧5#(柳条1队4#)变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6525	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	灯二变664镇内二线铧鑫小区锅炉变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6526	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17252万十线	甘家子一二五队	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6527	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	联通公司门前变压器	315	70.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
6528	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变17444起石线	铧子变346镇内线镇内线#71变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6529	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5651镇内二线	铁西局公房变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6530	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10964西韩线	大窑变964西韩线东大窑中心变变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6531	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变17466起大线	起台子变466起大线李达台变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6532	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17152鸡南线	下瓦峪变压器	50	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
6533	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1846沙西线	沙浒变844沙西线沙西线59#(樊家村)变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6534	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	西马变454西大线岳家门前变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6535	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17242万镇二线	葛镇二线64#（人民银行住宅楼）变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6536	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17770葛水线	葛水线葛西河公园分歧9#（西高屯寸照明）变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6537	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	沈旦变244沈沟线沈沟线后高学校北台变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6538	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1058柳连线	柳连线三台子一分歧三台子照明分支#11	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6539	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1052柳阁线	柳条变052柳阁线大阁分歧大阁西台照明分支#2变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6540	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1052柳阁线	柳条变052柳阁线柳阁线营盘北分歧#5(营盘3#生活照明变	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

6541	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1052柳阁线	柳条变052柳阁线柳阁线营盘南分歧#3(营盘2#变压器)	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6542	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	17053铧荣线	新铧子变053铧荣线腰堡村台	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6543	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	17053铧荣线	腰堡西台	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6544	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变17444起石线	铧子变346镇内线北山分22变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6545	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1156佟赵线	佟二堡变154佟赵线佟赵线曹家村台变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6546	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变5655灯东线	灯东线小黄金李家电井分7#变压器(小黄金村西1台区)	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6547	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5644灯烟线	灯烟线尖台子西台照明分支002#变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6548	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5644灯烟线	尖台子苗圃分尖台子东台照明分支004#变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6549	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10964西韩线	大窑变964西韩线下缸一三队变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6550	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯二变5655灯东线	灯二变655灯东线小黄金葡萄地东台分支004#变压器(小黄金村东台区)	50	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
6551	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	灯二变665灯林线市政台区变压器	500	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
6552	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17744葛林线	灯二变665灯林线烟台信用社1#变压器	100	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
6553	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17152鸡南线	鸡冠山变152鸡南线鸡南线鸡冠山村台变压器	100	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
6554	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17652东金线	东升变652东金线佟赵线亮子口分歧#14(金沙西台变压器)	315	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
6555	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7946柳松线	柳河子变943柳松线柳松线主干金盛支线06#(八家子四组)	100	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
6556	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7946柳松线	柳河子变943柳松线柳八组支线02#(上柳八组)变压器	200	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
6557	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7946柳松线	棉花西台变压器	200	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
6558	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17054铧镇线	电石线陶瓷分#37右18变压器（水沟南）	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6559	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	东七线民生鱼池分歧#5(民生村西台变压器)	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	

6560	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17142鸡北线	鸡冠山变142鸡北线牛棚沟分歧04#(牛棚村)变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6561	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17142鸡北线	鸡冠山变142鸡北线高二台子分支02#(高家村二台)变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6562	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	佟二堡变153佟兴线佟兴线一分支#6(水利住宅楼变压器)	200	88.00	12	12	未进入负面清单	否	无	
6563	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	佟二堡变153佟兴线佟兴线一分支#3(福兴小区住宅)变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6564	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	葛镇一线39#（灯塔检务新村9号楼台变压器）变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6565	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1145佟黑线	佟二堡变143佟黑线黑沟中台变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6566	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	西马变453西野线野老村东大棚2变压器	100	79.00	21	21	未进入负面清单	否	无	
6567	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	17053铧荣线	新铧子变053铧荣线东王东台变压器	80	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6568	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17066铧大线	新铧子变066铧大线河西村台变压器	160	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6569	国网灯塔市供电公司	沙浒66kV变电站	沙浒变1846沙西线	沙浒变844沙西线小红三队分1#(小红三队)变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6570	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17066铧大线	新铧子变066铧大线形相村台变压器	160	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6571	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17066铧大线	新铧子变066铧大线孤家村变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6572	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11762沈韭线	沈旦变254沈韭线沈韭线柳条口分#2(鸭子十队变压器)	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6573	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变468起山线	起台子变468起山线吴家六队台变压器	50	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6574	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变17466起大线	起台子变466起大线董达连村西台变压器	50	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6575	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17252万十线	万宝变255万十线二十家分支4队分2#(二十家子村4队2台)	250	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6576	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变17444起石线	78右1变压器（火车站）	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6577	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变468起山线	起台子变468起山线矾盛一队灯	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6578	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	沈旦变244沈沟线沈沟线雅拔村台变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

6579	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	南岗子水泥制品3#（东）	80	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6580	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	灯塔佟二堡佟兴线佟二堡九队(新)变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6581	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	葛镇二线二小分歧3#（工商局住宅楼台）变压器	800	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
6582	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	乡镇企业局住宅变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6583	国网灯塔市供电公司	单庄子66kV变电站	单庄变18856单沈线	佟浪线前浪水电分歧农业设施分支1支线2#变压器	100	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
6584	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1054柳粮线	柳粮线主干4#右分2#左1变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6585	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	西大线2左1#柱上变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6586	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0863五庄线	佟二堡变145佟庄线佟庄线高家分歧庄河东台分支#8(庄河村1变压器)	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6587	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	后高北1台变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6588	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	单庄变18876单佟线	大岗村1#台区机井	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6589	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	单庄变18876单佟线	东升村5#台区机井	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6590	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1145佟黑线	苏麻堡林家岗子马粪坑机井变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6591	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1156佟赵线	佟赵线镇内分歧6+1(佟二堡联通公司家属楼)变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6592	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1348张粮线	张粮线火车站供暖分4左4(铁路家属楼)变压器	400	32.00	68	68	未进入负面清单	否	无	
6593	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟庄线1149	哈尔堡村2号台区机井变压器	50	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6594	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五牛线0862	高家地机井台区变压器	100	80.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
6595	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	吴家坟井台区变压器机井	50	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6596	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11772沈古线	沈旦堡镇后古村家东井台区机井	50	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
6597	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0846五大线	黄腊坨村1#台区机井变压器	100	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	

6598	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1145佟黑线	苏麻堡村1#台区机井变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6599	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1462西大线	西大线岳家分歧北灯分支3#变压器	80	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
6600	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	前高1台新	400	7.20	92.8	92.8	未进入负面清单	否	无	
6601	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五牛线0862	民生一村3号台区机井变压器	100	5.00	95	95	未进入负面清单	否	无	
6602	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0864五里线	罗卧村13#台区机井变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6603	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1052柳阁线	柳条变052柳阁线柳阁线柳条分歧#2(柳条村照明变压器)	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6604	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线#28左2#(小堡3.4综合台区变压	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6605	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17065铧唐线	新铧子变065铧唐线张海二队	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6606	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11774沈大线	前古村南甸子井变压器机井	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6607	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11774沈大线	前古村云逸井变压器机井	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6608	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11772沈古线	小甸子村南斗井变压器机井	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6609	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17652东金线	罗卧村12#台区机井	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6610	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1044柳庄线	10kV柳庄线87#变压器(大新庄村大棚综合台区)	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6611	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5658镇内一线	辽东建材台变压器	315	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
6612	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1042柳大线	柳条变044柳大线柳大线西大堡二分歧#3(西大堡二片)变压	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6613	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17153鸡西线	于家村1号台区机井	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6614	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	煤炭局（虚拟）	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6615	国网灯塔市供电公司	起台子66kV变电站	起台子变17444起石线	镇内线北山分20左13变压器(后铧子)1	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6616	国网灯塔市供电公司	冠山66kV变电站	冠山变10770冠大线	大浴沟分支16#(大汪沟)变压器1	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6617	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17250万北线	小河南3台	200	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	

6618	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1156佟赵线	曹家村4#台区机井变压器	100	63.00	37	37	未进入负面清单	否	无	
6619	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11770沈沟线	雅拔西台变压器变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6620	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	单庄变18876单佟线	曹家村7#台区机井变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6621	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0863五庄线	西三家村西长垄机井变压器	50	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6622	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0863五庄线	西三家子五队门前机井变压器	50	26.00	74	74	未进入负面清单	否	无	
6623	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11774沈大线	马狼村家北井变压器机井	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6624	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1056柳矿线	柳矿线0.4kV大于村1号机井	50	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6625	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17652东金线	金沙沟村2#台区机井	100	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
6626	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五牛线0862	牛犋村机井6#台区变压器	100	47.00	53	53	未进入负面清单	否	无	
6627	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1056柳矿线	10kV柳矿线19#变压器(树碑台村农业排灌北2综合台区)	100	75.00	25	25	未进入负面清单	否	无	
6628	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五北线0844	北坨村4号台区机井变压器	100	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	
6629	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	清泡河	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6630	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟庄线1149	二队后机井	100	28.00	72	72	未进入负面清单	否	无	
6631	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1145佟黑线	王家坟机井	100	62.00	38	38	未进入负面清单	否	无	
6632	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五星变0845五黄线	福涛坟机井	100	39.00	61	61	未进入负面清单	否	无	
6633	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟庄线1149	佟二堡5队2#	200	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
6634	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	灯二变665灯林线化工厂住宅台变压器	50	49.00	51	51	未进入负面清单	否	无	
6635	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17153鸡西线	鸡西线罗家沟提水变压器	50	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6636	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17242万镇二线	万镇二线133左2#(保险北台4#)变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6637	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11772沈古线	沈旦变242沈古线沈古线前古家东电井分歧#6(前古东南台)	100	58.00	42	42	未进入负面清单	否	无	

6638	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5650灯营线	灯营线主干80#金家大鹏分歧一号变压器	100	73.00	27	27	未进入负面清单	否	无	
6639	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17063铧工线	铧工线栈道分7左4(栈道村新台)变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6640	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	17053铧荣线	铧荣线提水分歧14(腰堡村新台)变压器	400	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
6641	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1058柳连线	柳连线金山屯提水分歧19#(金山东北考核)变压器	200	82.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
6642	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1048柳富线	柳富线照明分52+1#（富庄南考核）	100	97.00	3	3	未进入负面清单	否	无	
6643	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1048柳富线	柳富线南李提水分歧4#（南李南考核）	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6644	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1052柳阁线	柳阁线万金提水分5#（小阁4考核）	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6645	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1052柳阁线	柳阁线大阁分歧94#右1（张唐3考核）	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6646	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1056柳矿线	柳矿线102#右2（北青大棚考核）	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6647	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1056柳矿线	柳矿线蒿子村渔场分支11#（蒿子东北考核）	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6648	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1056柳矿线	柳矿线主干91#(北青新修路考核)	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6649	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1048柳富线	柳富线牛场分歧13#+1(南李坝西考核)	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6650	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1052柳阁线	柳阁线大阁分歧提水分支6#(张唐5考核)	400	70.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
6651	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11772沈古线	后古水田3变台	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6652	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11772沈古线	南金家坟变台	50	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6653	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1364张上线	张上线政府分歧1#(政府家属住宅)变压器	200	38.00	62	62	未进入负面清单	否	无	
6654	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1364张上线	张上线信用分歧1#(信用社家属)变压器	200	58.00	42	42	未进入负面清单	否	无	
6655	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17244万营线	万营线五里台砖厂分22#(五里台高铁东)变压器	400	65.00	35	35	未进入负面清单	否	无	
6656	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1044柳庄线	柳条变056柳庄线柳庄线大黄金北照明分歧#15(大黄金村)	400	85.00	15	15	未进入负面清单	否	无	

6657	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1044柳庄线	柳条变056柳庄线柳庄线大黄金南照明分歧#15(大黄金#3)	400	83.00	17	17	未进入负面清单	否	无	
6658	国网灯塔市供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变17152鸡南线	关门山村台变压器	315	82.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
6659	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5644灯烟线	东黑山西照明分西黑山东照明分007#变压器	400	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6660	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1444西马线	东马后地灯	400	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6661	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	17784葛镇一线	大路村照明变压器	400	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6662	国网灯塔市供电公司	张台子66kV变电站	张台子变1368张砼线	张台子变346张砼线尖山六队分歧8#变压器	200	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6663	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	野老村北	200	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6664	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11774沈大线	后古鱼池变台	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
6665	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1048柳富线	富庄分歧65左3#(富庄3号)变压器	200	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
6666	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦变252沈旦线沈旦线#94左12#(小树子南台综合台区变	400	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
6667	国网灯塔市供电公司	柳条66kV变电站	柳条变1052柳阁线	柳条变052柳阁线柳阁线万金分歧#11(万金村中变压器)	400	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
6668	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17652东金线	罗卧村6#台区机井	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
6669	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	后方干前街	200	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
6670	国网灯塔市供电公司	西马66kV变电站	西马变1464西野线	新生小营盘	315	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
6671	国网灯塔市供电公司	五星66kV变电站	五七线0861	佟二堡变142佟七线东七线179#(佟七线179号)变压器	400	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
6672	国网灯塔市供电公司	大窑66kV变电站	大窑变10974西石线	铧子变348电石线电石线茨山分#22变压器	200	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
6673	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	供电分局门前台变压器	800	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
6674	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变3166生活乙线	盛盟小区#1箱变变压器	630	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
6675	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5658镇内一线	镇内一线东鑫馨园西区#2箱变配电变压器	500	39.00	61	61	未进入负面清单	否	无	
6676	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17744葛林线	灯林主干7#箱变1#变压器	500	21.00	79	79	未进入负面清单	否	无	

6677	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17772葛祥线	葛祥线祥和一期1#箱变变压器	500	78.00	22	22	未进入负面清单	否	无	
6678	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	西高屯2#箱变变压器	400	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
6679	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17772葛祥线	葛祥线祥和一期2#箱变变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6680	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	西高屯1#箱变变压器	400	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
6681	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变3166生活乙线	生活甲线西马生活区#1箱变变压器	315	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
6682	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变3166生活乙线	生活甲线西马生活区#2箱变变压器	500	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
6683	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	紫金城小区1#变压器	500	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
6684	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	紫金城2期4#变压器	630	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
6685	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	17784葛镇一线	水御林溪三期1#箱变配电变压器	630	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
6686	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17786葛热线	铧西新村住宅小区4#箱变变压器	630	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
6687	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17786葛热线	铧西新村住宅小区5#箱变变压器	630	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
6688	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17786葛热线	铧西新村住宅小区7#箱变变压器	630	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
6689	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	博达西区1#欧变2#变压器	630	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	
6690	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17744葛林线	二道沟回迁8#箱变2#变压器	800	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
6691	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	灯塔市府名城小区箱变变压器	630	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
6692	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	17784葛镇一线	鑫馨佳园-1#箱变配变	500	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
6693	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17640东郡线	东郡线紫郡河畔小区5#箱变变压器	630	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
6694	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	紫金城2期3#变压器	630	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
6695	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5651镇内二线	站前客运回迁西变压器	630	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
6696	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17786葛热线	铧西新村住宅小区10#箱变变压器	630	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	

6697	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17786葛热线	铧西新村住宅小区2#箱变变压器	630	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
6698	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17786葛热线	铧西新村住宅小区9#箱变变压器	630	23.00	77	77	未进入负面清单	否	无	
6699	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	灯塔市光明小区东区箱变变压器	630	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
6700	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5651镇内二线	镇内二线灯塔新村2#箱变变压器配电变压器	630	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
6701	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5658镇内一线	鑫阔小区2#箱变间隔变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6702	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17242万镇二线	亿迈隆箱变配电变压器	800	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6703	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17772葛祥线	保障性住房1#箱变变压器	1000	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6704	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	金璟花园1#箱变配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6705	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17756葛南线	灯塔蛤蜊河子自然屯回迁安置楼小区1#配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6706	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17756葛南线	灯塔蛤蜊河子自然屯回迁安置楼小区2#配电变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6707	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17774葛金线	金澜名邸小区2#箱变1#配变	500	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6708	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17774葛金线	金澜名邸小区2#箱变2#配变	500	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6709	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17774葛金线	金澜名邸小区7#箱变1#配变	500	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6710	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17774葛金线	金澜名邸F3-2-1#变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6711	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	紫金城小区3#变压器	500	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6712	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	紫金城2期6#变压器	630	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
6713	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	17784葛镇一线	水御林溪二期1号箱变变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6714	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	华鑫小区变压器	500	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6715	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	17784葛镇一线	水御林溪二期2号箱变变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6716	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17246万镇一线	天福新城E区4号变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	

6717	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	葛新线兰旗社区2#箱变1#变压器	1000	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6718	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5651镇内二线	刘文静开发1#箱变变压器	800	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6719	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17246万镇一线	天福新城E区1号变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6720	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	光明路回迁楼变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6721	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17246万镇一线	天福新城E区3号变压器	630	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
6722	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	六合商贸有限公司变压器	500	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6723	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17246万镇一线	天福新城D区2号变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6724	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	葛新线兰旗社区1#箱变1#变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6725	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17786葛热线	铧西新村住宅小区3#箱变变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6726	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17242万镇二线	万家灯火1#箱变变压器	800	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6727	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17754葛福线	葛福线幸福家园3#箱变变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6728	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17774葛金线	金澜名邸F3-2-2#变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6729	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	紫金城2期5#变压器	630	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
6730	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	紫金城2期1#变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6731	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变3148生活甲线	粘土矿小区3#箱变变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6732	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变3148生活甲线	鸿越家园2#箱变变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6733	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17246万镇一线	天福新城D区1号变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6734	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17246万镇一线	天福新城D区4号变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6735	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17246万镇一线	天福新城E区2号变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6736	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17754葛福线	葛福线幸福家园2#箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

6737	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17774葛金线	金澜名邸小区3#箱变1#配变	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6738	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17774葛金线	金澜名邸小区7#箱变2#配变	500	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6739	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17774葛金线	金澜名邸小区8#箱变2#配变	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6740	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17774葛金线	金澜名邸小区6#箱变1#配变	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6741	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	佟兴线华鼎龙庭小区1#变压器	630	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
6742	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	检务新村小区1#箱变变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6743	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	信合小区1#箱变	500	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6744	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	鑫厦上城1#配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6745	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	鑫厦上城2#配电变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6746	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	鑫厦上城3#配电变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6747	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变3148生活甲线	粘土矿小区2#箱变变压器	500	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6748	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17744葛林线	隆德小区1#箱变1#变压器	750	37.00	63	63	未进入负面清单	否	无	
6749	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	博达西区2#欧变2#变压器	630	37.00	63	63	未进入负面清单	否	无	
6750	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	铧西新村1#箱变1#变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6751	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	铧西新村8#箱变1#变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6752	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	康福碧城小区2#箱变1#变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6753	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	铧西新村10#箱变1#变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6754	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17744葛林线	天赐小区2#箱变1#变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6755	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17744葛林线	灯林主干4#箱变1#变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6756	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	博达东区欧变2#配变	1000	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

6757	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	博达东区欧变1#配变	1000	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6758	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	康福碧城小区3#箱变1#变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6759	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	铧西新村7#箱变1#变压器	630	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
6760	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	铧西新村6#箱变1#变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6761	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	铧西新村2#箱变1#变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6762	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	铧西新村4#箱变1#变压器	500	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6763	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	铧西新村5#箱变1#变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6764	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17744葛林线	天赐小区1#箱变1#变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6765	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17744葛林线	灯林主干5#箱变1#变压器	800	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6766	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	博达西区1#欧变1#配变	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6767	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	铧西新村9#箱变1#变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6768	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17744葛林线	隆德小区3#箱变1#变压器	750	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6769	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	博达西区2#欧变1#变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6770	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17744葛林线	玉林小区4#箱变配变	800	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6771	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17744葛林线	葛林线二道沟回迁楼2箱变配电变压器	800	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6772	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17744葛林线	二道沟回迁9#箱变1#变压器	800	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6773	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17744葛林线	二道沟回迁10#箱变1#变压器	800	70.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
6774	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17752葛华线	中奥花园小区1#箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6775	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17640东郡线	东郡线紫郡河畔小区1#箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6776	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17640东郡线	东郡线紫郡河畔小区2#箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

6777	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17640东郡线	东郡线紫郡河畔小区3#箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6778	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5658镇内一线	繁荣小区2#箱变配变	630	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
6779	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	17784葛镇一线	鑫馨佳园小区1#箱变配变	500	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6780	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5658镇内一线	灯塔东鑫馨园西区1号变	500	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6781	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5658镇内一线	灯塔东鑫馨园东区二期1号变	500	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6782	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	17784葛镇一线	鑫馨佳园小区3#箱变配变	500	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6783	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5658镇内一线	鑫阔小区1#箱变配变	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6784	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5658镇内一线	灯塔东鑫馨园东区3号变	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6785	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	17784葛镇一线	水御林溪分1箱变配变	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6786	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	17784葛镇一线	水御林溪分1箱变2#配电变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6787	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变3148生活甲线	粘土矿小区1#箱变变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6788	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变3148生活甲线	鸿越家园1#箱变变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6789	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5651镇内二线	灯塔新村分1#箱变配变	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6790	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5658镇内一线	繁荣小区1#箱变配变	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6791	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	长城小区1#箱变配变	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6792	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变3166生活乙线	生活甲线西马生活区#3箱变变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6793	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17786葛热线	供电局箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6794	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17754葛福线	葛福线幸福家园13#箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6795	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17754葛福线	葛福线幸福家园7#箱变变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6796	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17754葛福线	葛福线幸福家园5#箱变变压器	630	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	

6797	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17754葛福线	葛福线幸福家园8#箱变变压器	630	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
6798	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17754葛福线	葛福线幸福家园1#箱变变压器	630	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
6799	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17754葛福线	葛福线幸福家园11#箱变变压器	630	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
6800	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17754葛福线	葛福线幸福家园12#箱变变压器	630	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
6801	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17754葛福线	葛福线幸福家园10#箱变变压器	630	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
6802	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17754葛福线	葛福线幸福家园4#箱变变压器	630	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
6803	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17754葛福线	葛福线幸福家园14#箱变变压器	630	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
6804	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17754葛福线	葛福线幸福家园6#箱变变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6805	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17754葛福线	葛福线幸福家园9#箱变变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6806	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	市政府配电变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6807	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	金璟花园2#箱变配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6808	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变3150邵热线	天福C区3#箱变1#配变	400	88.00	12	12	未进入负面清单	否	无	
6809	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	镇政府分1#变压器	800	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6810	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	紫金城小区2#变压器	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6811	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17786葛热线	铧西新村住宅小区1#箱变变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6812	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17786葛热线	铧西新村住宅小区6#箱变变压器	630	79.00	21	21	未进入负面清单	否	无	
6813	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17786葛热线	铧西新村住宅小区8#箱变变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6814	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17242万镇二线	万家灯火2#箱变变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6815	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	灯塔市光明小区西区箱变变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6816	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	康福碧城小区1#箱变变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

6817	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17242万镇二线	兴盛小区箱变变压器	800	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6818	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变3150邵热线	天福C区2#箱变2#配变	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6819	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变3150邵热线	天福C区1#箱变1#配变	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6820	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变3150邵热线	天福C区1#箱变2#配变	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6821	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17752葛华线	葛华线紫金城1#箱变变压器	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6822	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17752葛华线	葛华线紫金城2#箱变变压器	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6823	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17752葛华线	葛华线紫金城5#箱变变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6824	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17752葛华线	葛华线紫金城3#箱变变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6825	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17752葛华线	葛华线紫金城4#箱变变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6826	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17752葛华线	葛华线紫金城6#箱变变压器	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6827	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17774葛金线	金澜名邸小区5#箱变2#配变	400	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
6828	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17774葛金线	金澜名邸小区5#箱变1#配变	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6829	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17774葛金线	金澜名邸小区6#箱变2#配变	400	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
6830	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	佟兴线华鼎龙庭小区2#变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6831	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17246万镇一线	天福新城D区3号变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6832	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	佟兴线华鼎龙庭小区3#变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6833	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	佟兴线华鼎龙庭小区4#变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6834	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	信和分2#变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6835	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17774葛金线	金澜名邸小区1#箱变1#配变	500	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6836	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17774葛金线	金澜名邸小区1#箱变2#配变	500	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	

6837	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	市府名城小区1#箱变	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6838	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	紫金城2期2#变压器	630	32.00	68	68	未进入负面清单	否	无	
6839	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17774葛金线	金澜名邸小区8#箱变1#配变	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6840	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	灯塔铧西金都嘉园小区1号变压器	630	80.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
6841	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	灯塔市妇幼保健所综合楼变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6842	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17774葛金线	金澜名邸小区3#箱变2#配变	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
6843	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17640东郡线	东郡线紫郡河畔小区7#箱变变压器	630	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
6844	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17640东郡线	东郡线紫郡河畔小区6#箱变变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6845	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	银盛家园3#箱变变压器	500	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
6846	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	17784葛镇一线	水御林溪三期2#箱变配电变压器	630	7.20	92.8	92.8	未进入负面清单	否	无	
6847	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	银盛家园1#箱变变压器	500	5.00	95	95	未进入负面清单	否	无	
6848	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	银盛家园4#箱变变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
6849	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	银盛家园2#箱变变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6850	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17752葛华线	中奥箱变#3变压器间隔配电变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6851	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17752葛华线	中奥花园小区2#箱变变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6852	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17758葛北线	葛北线大路回迁楼1#箱变间隔配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6853	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17758葛北线	葛北线大路回迁楼3#箱变变压器1间隔配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6854	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17758葛北线	葛北线大路回迁楼4#箱变变压器1间隔配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6855	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17758葛北线	葛北线大路回迁楼5#箱变变压器1间隔配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6856	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17758葛北线	葛北线大路回迁楼6#箱变变压器间隔配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

6857	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东宁线17680	泓景茗城1#出线间隔配电变压器	630	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
6858	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东宁线17680	泓景茗城2#出线间隔配电变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6859	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东宁线17680	时代新城小区2#箱变出线间隔配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6860	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东宁线17680	时代新城小区1#箱变出线间隔配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6861	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17242万镇二线	八栋楼北台箱变配电变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6862	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17242万镇二线	保险公司南台箱变配电变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
6863	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变3150邵热线	康福碧城东5号箱变变压器	630	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
6864	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17772葛祥线	祥和一期4#箱变出线间隔配电变压器	500	63.00	37	37	未进入负面清单	否	无	
6865	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17772葛祥线	祥和一期5#箱变出线间隔配电变压器	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6866	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17772葛祥线	祥和一期6#箱变出线间隔配电变压器	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6867	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17772葛祥线	祥和一期7#箱变出线间隔配电变压器	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6868	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变3166生活乙线	生活甲线西马生活区#4箱变变压器	500	26.00	74	74	未进入负面清单	否	无	
6869	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17744葛林线	高中台区变压器配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6870	国网灯塔市供电公司	新铍子66kV变电站	新铍子变17054铍镇线	铍子棚户区住宅楼1号箱变1号变压器配电变压器	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6871	国网灯塔市供电公司	新铍子66kV变电站	新铍子变17054铍镇线	铍子棚户区住宅楼1号箱变2号变压器配电变压器	500	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
6872	国网灯塔市供电公司	新铍子66kV变电站	新铍子变17054铍镇线	铍子棚户区住宅楼2号箱变1号变压器配电变压器	500	47.00	53	53	未进入负面清单	否	无	
6873	国网灯塔市供电公司	新铍子66kV变电站	新铍子变17054铍镇线	铍子棚户区住宅楼2号箱变2号变压器配电变压器	500	75.00	25	25	未进入负面清单	否	无	
6874	国网灯塔市供电公司	新铍子66kV变电站	新铍子变17054铍镇线	铍子棚户区住宅楼3号箱变1号变压器配电变压器	500	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	
6875	国网灯塔市供电公司	新铍子66kV变电站	新铍子变17054铍镇线	铍子棚户区住宅楼4号箱变1号变压器配电变压器	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6876	国网灯塔市供电公司	新铍子66kV变电站	新铍子变17054铍镇线	铍子棚户区住宅楼4号箱变2号变压器配电变压器	500	28.00	72	72	未进入负面清单	否	无	

6877	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17054铧镇线	铧子棚户区5号箱变1号变出线间隔配电变压器	400	62.00	38	38	未进入负面清单	否	无	
6878	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17744葛林线	四方小区3#台变压器配电变压器	1000	39.00	61	61	未进入负面清单	否	无	
6879	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	灯林线粮库住宅箱变变压器	200	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
6880	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	铧西新村3#箱变1#变压器配电变压器	630	49.00	51	51	未进入负面清单	否	无	
6881	国网灯塔市供电公司	新铧子66kV变电站	新铧子变17054铧镇线	铧子棚户区住宅楼3号箱变2号变压器配电变压器	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6882	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	葛新线兰旗社区1#箱变2#变压器间隔配电变压器	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6883	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	葛新线兰旗社区2#箱变2#变压器	500	58.00	42	42	未进入负面清单	否	无	
6884	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	佟兴线主干#19(灯塔市佟二堡新城建设有限公司B)变压器	630	73.00	27	27	未进入负面清单	否	无	
6885	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1166佟汇线	东方米兰1#箱变配出柜间隔配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6886	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1166佟汇线	东方米兰2#箱变配出柜间隔配电变压器	630	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
6887	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1166佟汇线	东方米兰3#箱变配出柜间隔配电变压器	630	82.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
6888	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1166佟汇线	东方米兰4#箱变配出柜间隔配电变压器	630	97.00	3	3	未进入负面清单	否	无	
6889	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17744葛林线	二道沟照明配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6890	国网灯塔市供电公司	柳河子66kV变电站	柳河子变7944柳阳线	顺锋钢铁配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6891	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变3150邵热线	邵热线博达三期1#箱变配电变压器	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6892	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变3150邵热线	邵热线博达三期2#箱变配电变压器	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6893	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变3150邵热线	邵热线博达三期3#箱变配电变压器	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6894	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17744葛林线	高中台区变压器配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6895	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1158佟宁线	宁海一期酒庄备用配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6896	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17744葛林线	土地局住宅台	500	70.00	30	30	未进入负面清单	否	无	

6897	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	碾盘村台变压器变压器配电变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6898	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变3150邵热线	邵热线博达三期1#箱变2#配电变压器配电变压器	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6899	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变3150邵热线	邵热线博达三期3#箱变2#配电变压器配电变压器	500	38.00	62	62	未进入负面清单	否	无	
6900	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17744葛林线	节育服务住宅变压器配电变压器	1000	58.00	42	42	未进入负面清单	否	无	
6901	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变3150邵热线	邵热线博达三期2#箱变2#配电变压器配电变压器	500	65.00	35	35	未进入负面清单	否	无	
6902	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17658东庄线	丰帝园区1#配电变压器	630	85.00	15	15	未进入负面清单	否	无	
6903	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17658东庄线	丰帝园区2#配电变压器	630	83.00	17	17	未进入负面清单	否	无	
6904	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17658东庄线	丰帝园区3#配电变压器	630	82.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
6905	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东升变17658东庄线	丰帝园区4#配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6906	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1158佟宁线	佟浪线#40左7右6(灯塔市泽雨地产开发有限公司-1)变压	315	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6907	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	金璟花园二期1#箱变配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6908	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	金璟花园二期2#箱变配电变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6909	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	金都小区1#箱变变压器配电变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6910	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17752葛华线	歌华中奥二期1#箱变变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6911	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17752葛华线	歌华中奥二期2#箱变变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6912	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东宁线17680	泓景茗城A2区#1箱变配电变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6913	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东宁线17680	泓景茗城A2区#2箱变配电变压器	400	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6914	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	大市场东箱变配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6915	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5658镇内一线	土家屯大队箱变配电变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6916	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1155佟兴线	佟兴线四分歧4#箱变配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

6917	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变3148生活甲线	红运家园A区1#箱变配电变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6918	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变3148生活甲线	红运家园A区4#箱变1#配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6919	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变3148生活甲线	红运家园A区5#箱变1#配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6920	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变3148生活甲线	红运家园A区6#箱变1#配电变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6921	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17770葛水线	红运家园B区1#箱变1#配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6922	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17770葛水线	红运家园B区2#箱变1#配电变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6923	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17770葛水线	红运家园B区3#箱变1#配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6924	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17758葛北线	葛北线大陆回迁楼西区1#箱变1#配电变压器	315	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6925	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	康福碧城小区4#箱变变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6926	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17752葛华线	金昌馨居1#变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6927	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17752葛华线	金昌馨居2#变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6928	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17752葛华线	中奥三期3箱变变压器间隔配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6929	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17752葛华线	中奥三期1箱变变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6930	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17752葛华线	中奥三期2箱变变压器间隔配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6931	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东宁线17680	丽景新城配电室1#变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6932	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东宁线17680	丽景新城配电室2#变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6933	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变3148生活甲线	红运家园A区7#箱变配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6934	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17770葛水线	兰轩世纪6#箱变配电变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6935	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17770葛水线	兰轩世纪5#箱变配电变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6936	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17770葛水线	兰轩世纪1#箱变配电变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

6937	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17770葛水线	兰轩世纪4#箱变配电变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6938	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17770葛水线	兰轩世纪3#箱变配电变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6939	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17770葛水线	兰轩世纪2#箱变配电变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6940	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	天福小镇变电所配电变压器	2500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6941	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东宁线17680	海宁皮革城时尚产业园1号变配电变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6942	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东宁线17680	海宁皮革城时尚产业园2号变配电变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6943	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东宁线17680	海宁皮革城时尚产业园3号变配电变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6944	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东宁线17680	海宁皮革城时尚产业园4号变配电变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6945	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	17784葛镇一线	紫瞳花园1#箱变间隔配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6946	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	17784葛镇一线	紫瞳花园2#箱变间隔变压器配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6947	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17772葛祥线	祥合家园1#箱变配电变压器	250	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6948	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17772葛祥线	祥合家园2#箱变配电变压器	250	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6949	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17772葛祥线	祥合家园3#箱变配电变压器	250	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6950	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1145佟黑线	姜家新苑箱变配电变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6951	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1145佟黑线	姜家新苑配电室1#配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6952	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1145佟黑线	姜家新苑配电室2#配电变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6953	国网灯塔市供电公司	佟二堡66kV变电站	佟二堡变1145佟黑线	姜家新苑配电室3#配电变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6954	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17752葛华线	红运家园C区4#箱变配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6955	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17752葛华线	红运家园C区1#箱变配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6956	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17752葛华线	红运家园C区2#箱变配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

6957	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17752葛华线	红运家园C区3#箱变配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6958	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17752葛华线	宁博御府1#配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6959	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17752葛华线	宁博御府2#配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6960	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17752葛华线	宁博御府3#配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6961	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17752葛华线	宁博御府4#配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6962	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变3148生活甲线	名典红运A区网点1#箱变配电变压器	250	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6963	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变3148生活甲线	名典红运A区网点2#箱变配电变压器	250	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6964	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17788葛镇二线	华阳服饰变压器	315	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6965	国网灯塔市供电公司	东升66kV变电站	东宁线17680	海宁公寓欧变配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6966	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变3150邵热线	馨源雅居配电室1#配电变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6967	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变3150邵热线	馨源雅居配电室2#配电变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6968	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17770葛水线	金璟花园三期2#箱变变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6969	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17770葛水线	金璟花园三期3#箱变变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6970	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17770葛水线	金璟花园三期1#箱变变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6971	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17770葛水线	澜轩府邸1#箱变配电变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6972	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17770葛水线	澜轩府邸2#箱变配电变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6973	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17752葛华线	万象华庭1期1#配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6974	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17752葛华线	万象华庭1期2#配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6975	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17740葛新线	葛新线夜市分歧1#(隆兴市场夜市)箱变	400	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6976	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17758葛北线	尚城郡府4#箱变配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

6977	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17758葛北线	尚城郡府1#箱变配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6978	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17758葛北线	尚城郡府2#箱变配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6979	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17758葛北线	尚城郡府3#箱变配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6980	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17770葛水线	龙翔雅居1#欧变间隔配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6981	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17770葛水线	龙翔雅居2#欧变间隔配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6982	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17246万镇一线	紫瞳御园1#欧变间隔配电变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6983	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17246万镇一线	紫瞳御园3#欧变间隔配电变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6984	国网灯塔市供电公司	万宝66kV变电站	万宝变17246万镇一线	紫瞳御园2#欧变间隔配电变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6985	国网灯塔市供电公司	灯塔66kV变电站	灯塔变5659灯林线	康福碧城北台2#箱变配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6986	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17770葛水线	澜轩府邸4#箱变配电变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6987	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17770葛水线	澜轩府邸5#箱变配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6988	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17770葛水线	澜轩府邸3#箱变配电变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6989	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17752葛华线	万象华庭5#配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6990	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17752葛华线	万象华庭4#配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6991	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17752葛华线	万象华庭3#配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6992	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17758葛北线	尚城郡府5#箱变配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6993	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17758葛北线	尚城郡府6#箱变配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6994	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17758葛北线	尚城郡府7#箱变配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6995	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17770葛水线	龙翔雅居3#箱变配变变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6996	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17770葛水线	龙翔雅居4#箱变配变变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

6997	国网灯塔市供电公司	葛西河66kV变电站	葛西河变17770葛水线	龙翔雅居5#箱变配变变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6998	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变3148生活甲线	红运家园A区3#箱变1#配电变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
6999	国网灯塔市供电公司	邵二台66kV变电站	邵二台变3148生活甲线	红运家园A区2#箱变1#配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7000	国网灯塔市供电公司	沈旦66kV变电站	沈旦变11766沈旦线	沈旦大队住宅楼2	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7001	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18068安南线	安平变18068安南线	安南线团山子#2变压器1	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7002	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18068安南线	安平变18068安南线	安南线团山子#2变压器2	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7003	国网辽阳市弓长岭区供电公司	0954泉眼线	0954泉眼线	泉眼线小区箱变3变压器1	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7004	国网辽阳市弓长岭区供电公司	0954泉眼线	0954泉眼线	泉眼线小区箱变2变压器1	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7005	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭南线	0954泉眼线	岭南线陈家小区#5变压器	750	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7006	国网辽阳市弓长岭区供电公司	0954泉眼线	0954泉眼线	29栋楼小区箱变5变压器2	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7007	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18042安石甲线	安平变18042安石甲线	安石甲线#51右7娴雅浩林#2箱变变压器	250	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7008	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18052安寒线	18052安寒线	安寒线#3城基河畔#1箱变变压器	400	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7009	国网辽阳市弓长岭区供电公司	15752汤土线	15752汤土线	温泉别墅二期2变压器	1000	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7010	国网辽阳市弓长岭区供电公司	汤温线15753	汤温线15753	巴萨罗那城1#欧变变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7011	国网辽阳市弓长岭区供电公司	0954泉眼线	0954泉眼线	玺合家园3变压器	250	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7012	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18046安土线	18046安土线	绿色家园1变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7013	国网辽阳市弓长岭区供电公司	0956岭西线	0956岭西线	苏北箱变变压器1	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7014	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭南线	0954泉眼线	岭南线陈家小区#7变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7015	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭南线	0954泉眼线	岭南线陈家小区#10变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7016	国网辽阳市弓长岭区供电公司	0954泉眼线	0954泉眼线	泉眼线小区箱变4变压器1	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

7017	国网辽阳市弓长岭区供电公司	15752汤土线	15752汤土线	温泉别墅门点变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7018	国网辽阳市弓长岭区供电公司	0956岭西线	0956岭西线	苏北箱变变压器2	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7019	国网辽阳市弓长岭区供电公司	0954泉眼线	0954泉眼线	29栋楼小区箱变5变压器1	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7020	国网辽阳市弓长岭区供电公司	汤温线15753	汤温线15753	巴萨罗那城#2欧变变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7021	国网辽阳市弓长岭区供电公司	汤温线15753	汤温线15753	巴萨罗那城#4欧变变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7022	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18042安石甲线	安平变18042安石甲线	安石甲线#51右7娴雅浩林#1箱变变压器	250	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7023	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18042安石甲线	安平变18042安石甲线	安石甲线#51右7娴雅浩林#4箱变变压器	250	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7024	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18046安土线	18046安土线	绿色家园3变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7025	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18068安南线	安平变18068安南线	清秀苑2期变压器2	1000	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7026	国网辽阳市弓长岭区供电公司	0956岭西线	0956岭西线	井下一车间箱变变压器1	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7027	国网辽阳市弓长岭区供电公司	0956岭西线	0956岭西线	苏北1#变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7028	国网辽阳市弓长岭区供电公司	0956岭西线	0956岭西线	苏北2#变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7029	国网辽阳市弓长岭区供电公司	0954泉眼线	0954泉眼线	泉眼线小区箱变1变压器1	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7030	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭南线	0954泉眼线	岭南线陈家小区#2变压器	750	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7031	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭南线	0954泉眼线	岭南线陈家小区#4变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7032	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭南线	0954泉眼线	岭南线陈家小区#1变压器	750	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7033	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18074安水乙线	18074安水乙线	供电局箱变变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7034	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18046安土线	18046安土线	绿色家园2变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7035	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭南线	0954泉眼线	岭南线陈家小区#6变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7036	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭南线	0954泉眼线	岭南线陈家小区#8变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

7037	国网辽阳市弓长岭区供电公司	0954泉眼线	0954泉眼线	玺合家园4变压器	250	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7038	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18052安寒线	18052安寒线	安寒线#1左4梁园小区箱变变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7039	国网辽阳市弓长岭区供电公司	0954泉眼线	0954泉眼线	玺合家园2变压器	250	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7040	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭南线	0954泉眼线	岭南线陈家小区#3变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7041	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18042安石甲线	安平变18042安石甲线	安石甲线#51右7娴雅浩林#3箱变变压器	250	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7042	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6648温新一线	温泉变6648温新一线	温乙线3#变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7043	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18068安南线	安平变18068安南线	八家子#1箱变变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7044	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18068安南线	安平变18068安南线	八家子#2箱变变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7045	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18068安南线	安平变18068安南线	八家子#3箱变变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7046	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18068安南线	安平变18068安南线	八家子#4箱变变压器	750	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7047	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18068安南线	安平变18068安南线	兴弓#1箱变变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7048	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18068安南线	安平变18068安南线	兴弓#2箱变变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7049	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18068安南线	安平变18068安南线	兴弓#3箱变变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7050	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18068安南线	安平变18068安南线	凯金亚#1箱变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7051	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18068安南线	安平变18068安南线	建安#3箱变压器	750	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7052	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18068安南线	安平变18068安南线	建安#4箱变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7053	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18068安南线	安平变18068安南线	建安#1箱变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7054	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18068安南线	安平变18068安南线	建安#2箱变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7055	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18068安南线	安平变18068安南线	建安#5箱变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7056	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18068安南线	安平变18068安南线	建安#6箱变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

7057	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18068安南线	安平变18068安南线	凯金亚#2箱变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7058	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18042安石甲线	安平变18042安石甲线	美好家园南欧变1#变压器	315	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7059	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18042安石甲线	安平变18042安石甲线	鑫源小区2中箱变变压器	315	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7060	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18042安石甲线	安平变18042安石甲线	鑫源小区北1箱变变压器	750	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7061	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18042安石甲线	安平变18042安石甲线	美好家园北欧变2#变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7062	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18042安石甲线	安平变18042安石甲线	美好家园北欧变1#变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7063	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18042安石甲线	安平变18042安石甲线	鑫源小区南3箱变变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7064	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18052安寒线	18052安寒线	安寒线#34#2箱变变压器（尤吉西地动力）	315	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7065	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18052安寒线	18052安寒线	安寒线39#1#箱变1#变压器（八家子住宅楼）	1000	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7066	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18052安寒线	18052安寒线	安寒线#16大库小区南箱变变压器（金豪小区）	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7067	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18048安街线	18048安街线	安街线4F2#金地小区二期(南)箱变变压器	315	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7068	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18048安街线	18048安街线	安街线#1F繁荣小区箱变变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7069	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18048安街线	18048安街线	安街线4F分金地小区北箱变变压器	400	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7070	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18052安寒线	18052安寒线	安寒线#3城基河畔#3箱变变压器	200	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7071	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18052安寒线	18052安寒线	安寒线#11右5清秀苑2南箱变变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7072	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18052安寒线	18052安寒线	安寒线#34#1箱变变压器（龙凤园）	315	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7073	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6648温新一线	温泉变6648温新一线	温乙线4#变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7074	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6648温新一线	温泉变6648温新一线	温乙线5#变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7075	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18052安寒线	18052安寒线	安寒线#9金豪小区2北箱变变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7076	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18048安街线	18048安街线	安街线2F1#箱变变压器（交通局小区）	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

7077	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18052安寒线	18052安寒线	安寒线#11右2金豪小区南箱变变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7078	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6648温新一线	温泉变6648温新一线	温乙线1#变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7079	国网辽阳市弓长岭区供电公司	15752汤土线	15752汤土线	温泉别墅二期1变压器	1000	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7080	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭南线	0954泉眼线	岭南线陈家小区#9变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7081	国网辽阳市弓长岭区供电公司	汤温线15753	汤温线15753	巴萨罗那城#3欧变变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7082	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18052安寒线	18052安寒线	安寒线#3城基河畔#2箱变变压器	400	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7083	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭南线	0954泉眼线	岭南线陈家小区#12变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7084	国网辽阳市弓长岭区供电公司	15764汤金线	15764汤金线	汤河温泉会馆1#箱变102#间隔配电变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7085	国网辽阳市弓长岭区供电公司	15764汤金线	15764汤金线	汤河温泉会馆2#箱变102#间隔配电变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7086	国网辽阳市弓长岭区供电公司	15764汤金线	15764汤金线	汤河温泉会馆3#箱变102#间隔配电变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7087	国网辽阳市弓长岭区供电公司	15764汤金线	15764汤金线	汤河温泉会馆4#箱变102#间隔配电变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7088	国网辽阳市弓长岭区供电公司	15752汤土线	15752汤土线	汤土线度假村#1变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7089	国网辽阳市弓长岭区供电公司	15752汤土线	15752汤土线	汤土线度假村#2变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7090	国网辽阳市弓长岭区供电公司	15752汤土线	15752汤土线	汤土线度假村#3变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7091	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18068安南线	安平变18068安南线	金禄小区1期2#箱变103变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7092	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18048安街线	18048安街线	振兴三组团变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7093	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18068安南线	安平变18068安南线	金禄小区2期1#箱变变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7094	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18052安寒线	18052安寒线	城基河畔二期1#箱变配电变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7095	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18052安寒线	18052安寒线	城基河畔二期2#箱变配电变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7096	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18062安石乙线	18062安石乙线	三官回迁住宅A区1#箱变	250	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

7097	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18062安石乙线	18062安石乙线	三官回迁住宅A区2#箱变	250	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7098	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18068安南线	安平变18068安南线	金禄小区2期2#箱变103变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7099	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18048安街线	18048安街线	安街线大市场箱变变压器配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7100	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18048安街线	18048安街线	平安小区2#箱变配电变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7101	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18048安街线	18048安街线	平安小区1#箱变配变	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7102	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18062安石乙线	18062安石乙线	亿圣华庭#1箱变变压器间隔配电变压器	250	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7103	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18062安石乙线	18062安石乙线	亿圣华庭#2箱变变压器间隔配电变压器	250	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7104	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18062安石乙线	18062安石乙线	亿圣华庭#3箱变变压器间隔配电变压器	250	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7105	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18062安石乙线	18062安石乙线	亿圣华庭#4箱变配电变压器	250	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7106	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18052安寒线	18052安寒线	安寒线#11右5东鑫果园箱变变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7107	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18052安寒线	18052安寒线	安寒线#11右5清秀苑1北箱变变压器	315	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7108	国网辽阳市弓长岭区供电公司	15754汤水乙线	15754汤水乙线	汤泉变汤水乙线水库家属楼1#箱变变压器间隔配电变压	400	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7109	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18068安南线	安平变18068安南线	安南线团山子#1变压器1	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7110	国网辽阳市弓长岭区供电公司	0954泉眼线	0954泉眼线	玺合家园1变压器	250	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7111	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6648温新一线	温泉变6648温新一线	温乙线2#变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7112	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18052安寒线	18052安寒线	安寒线#16售电所后箱变变压器（大库小区二期1）	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7113	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18052安寒线	18052安寒线	安寒线#13小博士幼儿园西箱变变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7114	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18048安街线	18048安街线	安街线三排道口欧式变变压器（安街#19楼）	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7115	国网辽阳市弓长岭区供电公司	15749汤驿线	15749汤驿线	佳兆业1#箱变配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7116	国网辽阳市弓长岭区供电公司	15749汤驿线	15749汤驿线	佳兆业#4箱变配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

7117	国网辽阳市弓长岭区供电公司	15749汤驿线	15749汤驿线	佳兆业#3箱变配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7118	国网辽阳市弓长岭区供电公司	15749汤驿线	15749汤驿线	佳兆业2#箱变配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7119	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18052安寒线	18052安寒线	安寒线#22平安小区#1箱变变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7120	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18052安寒线	18052安寒线	安寒线#22平安小区#2箱变变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7121	国网辽阳市弓长岭区供电公司	南沙变542 南甲线	南沙变542 南甲线	南沙变542 南甲线南甲线#20右8变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
7122	国网辽阳市弓长岭区供电公司	永久变18266永翁甲线	永久变18266永翁甲线	永久变18266永翁甲线永翁甲线61#变压器(60下翁家）	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
7123	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉变0944 杨木线	岭泉变0944 杨木线	岭泉变0944 杨木线铁路口楼变压器	200	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
7124	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉变0944 杨木线	岭泉变0944 杨木线	岭泉变0944 杨木线矿石厂前变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
7125	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉变0956 岭西线	岭泉变0956 岭西线	岭泉变0956 岭西线苏南楼2变压器	200	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
7126	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18046安土线	安平变18046安土线	安平变18046安土线安土线#1安土线3#终端头孙家菜地变	50	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
7127	国网辽阳市弓长岭区供电公司	永久变18262永解线	永久变18262永解线	永久变18262永解线永解线#41左分42#变压器（岭东低	50	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
7128	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6644温乙线	温泉变6644温乙线	温泉变6644 温乙线四方台六组变压器	50	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
7129	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6644温乙线	温泉变6644温乙线	温泉变6644 温乙线四方台五组变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
7130	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6644温乙线	温泉变6644温乙线	温泉变6644 温乙线石桥村三组变压器	200	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
7131	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6644温乙线	温泉变6644温乙线	瓦子村四组南沟照明变压器	200	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
7132	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6648温新一线	温泉变6648温新一线	小岭子一组变压器	200	39.00	61	61	未进入负面清单	否	无	
7133	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6648温新一线	温泉变6648温新一线	牛录五组变压器	50	21.00	79	79	未进入负面清单	否	无	
7134	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6648温新一线	温泉变6648温新一线	牛录八组变压器	100	78.00	22	22	未进入负面清单	否	无	
7135	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18046安土线	安平变18046安土线	安平变18046安土线安土线#1安土线3#终端头三官西地照明之二变压器	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	

7136	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18046安土线	安平变18046安土线	安平变18046安土线安土线#1安土线3#终端头孙家三组变	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7137	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18046安土线	安平变18046安土线	安平变18046安土线安土线#1安土线3#终端头孙家小堡子分变压器	50	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
7138	国网辽阳市弓长岭区供电公司	三星变18162三星线	三星变18162三星线	三星弯沟变压器	10	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
7139	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18360松朴线	18360松朴线	安平变18064安彬线安彬线#145右分05变压器（贾彬南	30	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
7140	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18068安南线	安平变18068安南线	安南中学2变压器	500	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
7141	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18068安南线	安平变18068安南线	头道沟1变压器	200	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
7142	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18068安南线	安平变18068安南线	头道沟2变压器	315	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
7143	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18052安寒线	安平变18052安寒线	安寒线2#(紫玉小区）变压器	200	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
7144	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18354松峪线	18354松峪线	安平变18064安彬线安彬线76#右15#右分28#变压器（尤吉二组下片）	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
7145	国网辽阳市弓长岭区供电公司	三星变18162三星线	三星变18162三星线	三星变18162三星线三星南沟变压器	50	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
7146	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18360松朴线	18360松朴线	安平变18064安彬线安彬线#094变压器（姑嫂村照明）	200	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	
7147	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18360松朴线	18360松朴线	安平变18064安彬线安彬线#190变压器（贾彬东沟）	50	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
7148	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18052安寒线	安平变18052安寒线	安平村果园	100	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
7149	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18354松峪线	18354松峪线	安平变18064安彬线安彬线76#右15#右分36#变压器（尤吉村二组照明）	100	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
7150	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉变0954 泉眼线	岭泉变0954 泉眼线	泉眼线24右8柱上变压器	200	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
7151	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6644温乙线	温泉变6644温乙线	石桥子张萍机井分歧4#变压器	50	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
7152	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6648温新一线	温泉变6648温新一线	小录1号大岭桥机井分歧1#变压器	50	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
7153	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6644温乙线	温泉变6644温乙线	瓦子村一五组照明变压器	200	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	

7154	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6644温乙线	温泉变6644温乙线	温泉变6644 温乙线石桥村八组变压器	50	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
7155	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18042安石甲线	安平变18042安石甲线	安石甲线#51右17右2#1#变压器（选矿住宅楼2）	315	23.00	77	77	未进入负面清单	否	无	
7156	国网辽阳市弓长岭区供电公司	南沙变542 南甲线	南沙变542 南甲线	南沙变542 南甲线南甲线#20右23变压器	100	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
7157	国网辽阳市弓长岭区供电公司	南沙变542 南甲线	南沙变542 南甲线	南沙变542 南甲线南甲线大瓦寺分#29变压器	200	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
7158	国网辽阳市弓长岭区供电公司	永久变18266永翁甲线	永久变18266永翁甲线	永久变18266永翁甲线永翁甲线78#变压器（77下翁家）	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7159	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6644温乙线	温泉变6644温乙线	温泉变6644 温乙线四方台一组变压器	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7160	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18046安土线	安平变18046安土线	安平变18046安土线安土线#1安土线3#终端头红花三台区	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7161	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6644温乙线	温泉变6644温乙线	温泉变6644 温乙线望宝村二组变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7162	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6648温新一线	温泉变6648温新一线	柳河四组变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7163	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6644温乙线	温泉变6644温乙线	温乙线右75左分05#	20	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7164	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6648温新一线	温泉变6648温新一线	小岭子五组南沟变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7165	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉变0956 岭西线	岭泉变0956 岭西线	岭泉变0956 岭西线苏南楼1变压器	500	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7166	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18074安水乙线	安平变18074安水乙线	安平变18074安水乙线东沟1变压器（穆家分44#）	50	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7167	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉变0954 泉眼线	岭泉变0954 泉眼线	岭泉变0954 泉眼线泉眼背3变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7168	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉变0954 泉眼线	岭泉变0954 泉眼线	岭泉变0954 泉眼线苏家街道变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7169	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18064安彬线	安平变18064安彬线	安平变18064安彬线安彬线#15右直分04变压器（西大井	200	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
7170	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18052安寒线	安平变18052安寒线	安寒线#24变压器（苏家街道集资楼）	500	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7171	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18048安街线	安平变18048安街线	安平变18048安街线安街线4F-1#变压器（教师住宅楼）	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7172	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18064安彬线	安平变18064安彬线	安平变18064安彬线安彬线#15右分04变压器（铜厂住宅	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	

7173	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6648温新一线	温泉变6648温新一线	牛录六组变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7174	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6648温新一线	温泉变6648温新一线	柳河四组二台	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7175	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉变0954 泉眼线	岭泉变0954 泉眼线	岭泉变0954 泉眼线银行后变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7176	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉变0954 泉眼线	岭泉变0954 泉眼线	岭泉变0954 泉眼线10栋楼变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7177	国网辽阳市弓长岭区供电公司	汤泉变15754汤水乙线	汤泉变15754汤水乙线	汤泉变15754汤水乙线水库家属楼变压器2#	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7178	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18046安土线	安平变18046安土线	安平变18046安土线安土线#1安土线3#终端头三官西地之三变压器	100	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
7179	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6648温新一线	温泉变6648温新一线	小道沟之三变压器	30	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7180	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18052安寒线	安平变18052安寒线	安平乡开发楼	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7181	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18048安街线	安平变18048安街线	安平后山	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7182	国网辽阳市弓长岭区供电公司	三星变18162三星线	三星变18162三星线	三星变18162三星线闫家分歧9组变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7183	国网辽阳市弓长岭区供电公司	三星变18162三星线	三星变18162三星线	三星变18162三星线一组变压器	160	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7184	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18360松朴线	18360松朴线	安平变18064安彬线安彬线#163左分02变压器（贾彬三	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7185	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18360松朴线	18360松朴线	安平变18064安彬线安彬线#169左分23变压器（贾彬四	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7186	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18074安水乙线	安平变18074安水乙线	安平变18074安水乙线柳河六组变压器	200	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
7187	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉变0954 泉眼线	岭泉变0954 泉眼线	岭泉变0954 泉眼线陈家小区变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7188	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18046安土线	安平变18046安土线	孙家寨土井子机井分歧1#变压器	50	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7189	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18074安水乙线	安平变18074安水乙线	安水乙线水库采摘生态园变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7190	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18054安飞线	安平变18054安飞线	小安平2号小安平村机井分歧1#变压器	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7191	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉变0956 岭西线	岭泉变0956 岭西线	二道岗子1-2变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

7192	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6648温新一线	温泉变6648温新一线	温泉变6644 温乙线小岭子二组变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7193	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18046安土线	安平变18046安土线	安平变18046安土线安土线#1安土线3#终端头三官菜地照明变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7194	国网辽阳市弓长岭区供电公司	南沙变542 南甲线	南沙变542 南甲线	南沙变542 南甲线南甲线#50右39变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7195	国网辽阳市弓长岭区供电公司	永久变18266永翁甲线	永久变18266永翁甲线	永久变18266永翁甲线永翁甲线84#左分20#变压器（新）	50	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7196	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18360松朴线	18360松朴线	安平变18064安彬线安彬线#121右分11变压器（朴沟大	80	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7197	国网辽阳市弓长岭区供电公司	三星变18162三星线	三星变18162三星线	三星变18162三星线三星小学变压器	30	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7198	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉变0944 杨木线	岭泉变0944 杨木线	岭泉变0944 杨木线杨木点式楼变压器	315	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
7199	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18046安土线	安平变18046安土线	安平变18046安土线安土线#1安土线3#终端头孙家寨七组	50	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7200	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6644温乙线	温泉变6644温乙线	温泉变6644 温乙线生态园变台变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7201	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6644温乙线	温泉变6644温乙线	柳河二组变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7202	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6644温乙线	温泉变6644温乙线	温泉变6644 温乙线望宝村六组变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7203	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉变0946 茨沟线	岭泉变0946 茨沟线	岭泉变0946 茨沟线茨沟线#10左3变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7204	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉变0954 泉眼线	岭泉变0954 泉眼线	岭泉变0954 泉眼线泉眼背1变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7205	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18064安彬线	安平变18064安彬线	安平变18064安彬线安彬线#7左6右1变压器（小安平照	400	37.00	63	63	未进入负面清单	否	无	
7206	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6644温乙线	温泉变6644温乙线	温泉变6644 温乙线石桥村九组变压器	200	37.00	63	63	未进入负面清单	否	无	
7207	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6644温乙线	温泉变6644温乙线	温泉变6644 温乙线石桥村一组变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7208	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6648温新一线	温泉变6648温新一线	牛录七组变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7209	国网辽阳市弓长岭区供电公司	汤泉变15752汤土线	汤泉变15752汤土线	计量所变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

7210	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18042安石甲线	安平变18042安石甲线	安平变18042安石甲线安石甲线#51右分17变压器（选矿液化站）	20	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7211	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18068安南线	安平变18068安南线	雷锋公园变压器	30	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7212	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18360松朴线	18360松朴线	安平变18064安彬线安彬线121右分(朴沟分)61#变压器（朴沟村二组照明）	80	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7213	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18048安街线	安平变18048安街线	安平变18048安街线安街线4F西大井分06#变压器(农行住宅	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7214	国网辽阳市弓长岭区供电公司	三星变18162三星线	三星变18162三星线	三星变18162三星线三星阎家岭变压器	30	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7215	国网辽阳市弓长岭区供电公司	三星变18162三星线	三星变18162三星线	三星变18162三星线八组变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7216	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18074安水乙线	安平变18074安水乙线	穆家线材厂	30	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
7217	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉变0954 泉眼线	岭泉变0954 泉眼线	岭泉变0954 泉眼线玺龙变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7218	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6648温新一线	温泉变6648温新一线	柳河山西二台变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7219	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18074安水乙线	安平变18074安水乙线	安平变18074安水乙线水库1变压器	20	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7220	国网辽阳市弓长岭区供电公司	汤泉变15754汤水乙线	汤泉变15754汤水乙线	汤泉变15754汤水乙线水库家属楼变压器3#	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7221	国网辽阳市弓长岭区供电公司	汤泉变15752汤土线	汤泉变15752汤土线	柳河照明二台	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7222	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18354松峪线	18354松峪线	松泉村照明二台	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7223	国网辽阳市弓长岭区供电公司	南沙变542 南甲线	南沙变542 南甲线	南沙变542 南甲线南甲线#7左16变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7224	国网辽阳市弓长岭区供电公司	南沙变542 南甲线	南沙变542 南甲线	南沙变542 南甲线南甲线#21变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7225	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18046安土线	安平变18046安土线	安平变18046安土线安土线#1安土线3#终端头红花村四台区变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7226	国网辽阳市弓长岭区供电公司	永久变18264永高线	永久变18264永高线	永久变18264永高线永高线30#右1#左分09#变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7227	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉变0944 杨木线	岭泉变0944 杨木线	岭泉变0944 杨木线楼群变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

7228	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6644温乙线	温泉变6644温乙线	温泉变6644 温乙线望宝村一组变压器	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7229	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6648温新一线	温泉变6648温新一线	柳河三组变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7230	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉变0946 茨沟线	岭泉变0946 茨沟线	岭泉变0946 茨沟线茨沟线#20变压器	315	70.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
7231	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉变0956 岭西线	岭泉变0956 岭西线	岭泉变0956 岭西线二道岗子2变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7232	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉变0954 泉眼线	岭泉变0954 泉眼线	岭泉变0954 泉眼线东沟1变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7233	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18048安街线	安平变18048安街线	安平变18048安街线安街线4F西大井分10#变压器（粮库住宅楼）	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7234	国网辽阳市弓长岭区供电公司	三星变18162三星线	三星变18162三星线	三星变18162三星线谷岳坟沟1变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7235	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18354松峪线	18354松峪线	安平变18064安彬线安彬线#76右分14+1变压器（松泉新	100	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
7236	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18354松峪线	18354松峪线	安平变18064安彬线安彬线76#右15#右分18#变压器（尤吉村加工厂）	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7237	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18354松峪线	18354松峪线	安平变18064安彬线安彬线76#右15#右分19#变压器（沈阳供电段）	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7238	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6644温乙线	温泉变6644温乙线	瓦子四组南山照明(南沟2台区)变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7239	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6644温乙线	温泉变6644温乙线	瓦子村三组六组照明变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7240	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6648温新一线	温泉变6648温新一线	小岭子四组变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7241	国网辽阳市弓长岭区供电公司	南沙变542 南甲线	南沙变542 南甲线	南沙变542 南甲线南甲线#50右14左9右8变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7242	国网辽阳市弓长岭区供电公司	汤泉变15752汤土线	汤泉变15752汤土线	张琳变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7243	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6648温新一线	温泉变6648温新一线	温乙线瑶池变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7244	国网辽阳市弓长岭区供电公司	汤泉变15752汤土线	汤泉变15752汤土线	温泉变6644 温乙线水槽对面2变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7245	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18046安土线	安平变18046安土线	安平变18046安土线安土线#1安土线3#终端头孙家寨六组	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

7246	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18046安土线	安平变18046安土线	安平变18046安土线安土线#1安土线3#终端头三官西地照明之一变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7247	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18068安南线	安平变18068安南线	福慧园小区1变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7248	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18360松朴线	18360松朴线	安平变18064安彬线安彬线#089变压器（姑嫂三组照	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7249	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18064安彬线	安平变18064安彬线	安平变18064安彬线安彬线036#变压器（新安村照明）	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7250	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18360松朴线	18360松朴线	安平变18064安彬线安彬线091#变压器（姑嫂二组照	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7251	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18052安寒线	安平变18052安寒线	安寒线#14变压器（振兴二组团）	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7252	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18048安街线	安平变18048安街线	安平变18048安街线安街线4F西大井分01#变压器（劳动局首宏楼）	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7253	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18360松朴线	18360松朴线	安平变18064安彬线安彬线#121右分56右分10变压器（朴沟二组2）	50	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
7254	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18068安南线	安平变18068安南线	派出所变压器	100	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
7255	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6648温新一线	温泉变6648温新一线	柳河三组二台	200	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
7256	国网辽阳市弓长岭区供电公司	南沙变542 南甲线	南沙变542 南甲线	南沙变542 南甲线南甲线#16变压器	100	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
7257	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6648温新一线	温泉变6648温新一线	小录2号大岭桥机井分歧2#变压器	50	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
7258	国网辽阳市弓长岭区供电公司	三星变18162三星线	三星变18162三星线	三星变18162三星线北沟7组变压器	200	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
7259	国网辽阳市弓长岭区供电公司	永久变18264永高线	永久变18264永高线	永高线30#右1#左分12#变压器	100	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
7260	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6648温新一线	温泉变6648温新一线	柳河山西变压器	100	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
7261	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18074安水乙线	安平变18074安水乙线	安平变18074安水乙线穆家南沟变压器（穆家分32#）	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7262	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18048安街线	安平变18048安街线	安街线08#变压器（振兴一组团2）	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7263	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18052安寒线	安平变18052安寒线	安寒线#16变压器（大库小区）	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	

7264	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18048安街线	安平变18048安街线	安平变18048安街线安街线4F西大井分14#变压器（西大井之三）	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7265	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18354松峪线	18354松峪线	安平变18064安彬线安彬线#76右39变压器（松泉村三组	100	88.00	12	12	未进入负面清单	否	无	
7266	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6644温乙线	温泉变6644温乙线	温泉变6644 温乙线四方台七组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7267	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6648温新一线	温泉变6648温新一线	牛录大队变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7268	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6648温新一线	温泉变6648温新一线	牛录二组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7269	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18046安土线	安平变18046安土线	安平变18046安土线安土线#1安土线3#终端头孙家寨八组	20	79.00	21	21	未进入负面清单	否	无	
7270	国网辽阳市弓长岭区供电公司	汤泉变15752汤土线	汤泉变15752汤土线	汤泉变15754汤水乙线水库家属楼变压器1#	50	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7271	国网辽阳市弓长岭区供电公司	南沙变542 南甲线	南沙变542 南甲线	南甲线#49右15柱上变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7272	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18068安南线	安平变18068安南线	团山子1变压器	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7273	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18052安寒线	安平变18052安寒线	安平变18052安寒线安寒线#53变压器（46）	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7274	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18048安街线	安平变18048安街线	安平变18048安街线安街线欧式街1#变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7275	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18052安寒线	安平变18052安寒线	安寒线#1左分03#变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7276	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18064安彬线	安平变18064安彬线	安平变18064安彬线安彬线#014变压器（西大井台区）	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7277	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉变0954 泉眼线	岭泉变0954 泉眼线	岭泉变0956 岭西线二道岗子3变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7278	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18046安土线	安平变18046安土线	安平变18046安土线安土线#1安土线3#终端头龙飞分变压	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7279	国网辽阳市弓长岭区供电公司	永久变18264永高线	永久变18264永高线	永久变18264永高线永高线15左01#变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7280	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18046安土线	安平变18046安土线	温泉变6642 温甲线孙家寨原小学变压器	250	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7281	国网辽阳市弓长岭区供电公司	永久变18266永翁甲线	永久变18266永翁甲线	永久变18266永翁甲线永翁甲线94#右分19#变压器（新）	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7282	国网辽阳市弓长岭区供电公司	三星变18162三星线	三星变18162三星线	三星变18162三星线三星大队变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

7283	国网辽阳市弓长岭区供电公司	三星变18146三泰线	三星变18146三泰线	三星变18146三泰线麻峪变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7284	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6644温乙线	温泉变6644温乙线	瓦子四组北沟2台区变压器	50	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
7285	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18046安土线	安平变18046安土线	安平变18046安土线安土线#1安土线3#终端头孙家寨五组	160	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7286	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6644温乙线	温泉变6644温乙线	温泉变6644 温乙线望宝村七组变压器	30	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
7287	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6644温乙线	温泉变6644温乙线	温泉变6644 温乙线望宝村五组变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7288	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉变0956 岭西线	岭泉变0956 岭西线	岭泉变0956 岭西线二道岗子1变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7289	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18048安街线	安平变18048安街线	安平变18048安街线安街线2F分1#东变压器（吉运达住宅	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7290	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18048安街线	安平变18048安街线	安平变18048安街线安街线财税大厦变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7291	国网辽阳市弓长岭区供电公司	三星变18162三星线	三星变18162三星线	三星变18162三星线谷岳坟沟2变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7292	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18064安彬线	安平变18064安彬线	安平变18064安彬线安彬线#65右分02变压器（松泉菜地	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7293	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6644温乙线	温泉变6644温乙线	温泉变6644 温乙线四方台八组变压器	50	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7294	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6644温乙线	温泉变6644温乙线	温泉变6644 温乙线四方台四组变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7295	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6644温乙线	温泉变6644温乙线	温泉变6644 温乙线石桥村四组变压器	200	32.00	68	68	未进入负面清单	否	无	
7296	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6648温新一线	温泉变6648温新一线	小岭子六组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7297	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18046安土线	安平变18046安土线	安平变18046安土线安土线#1安土线3#终端头红花一台区	100	80.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
7298	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18046安土线	安平变18046安土线	安平变18046安土线安土线#1安土线3#终端头三官照明之二变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7299	国网辽阳市弓长岭区供电公司	永久变18264永高线	永久变18264永高线	永高线30#右1#左分01#变压器	100	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
7300	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18046安土线	安平变18046安土线	安平变18046安土线安土线#1安土线3#终端头城建局家属楼变压器	160	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	

7301	国网辽阳市弓长岭区供电公司	永久变18266永翁甲线	永久变18266永翁甲线	永翁甲线114#变压器	50	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7302	国网辽阳市弓长岭区供电公司	汤泉变15752汤土线	汤泉变15752汤土线	温泉变6644 温乙线水槽对面1变压器	200	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
7303	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18360松朴线	18360松朴线	安平变18064安彬线安彬线#168变压器（贾彬三组2台	50	7.20	92.8	92.8	未进入负面清单	否	无	
7304	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18068安南线	安平变18068安南线	辽阳银行1变压器	315	5.00	95	95	未进入负面清单	否	无	
7305	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉变0954 泉眼线	岭泉变0954 泉眼线	岭泉变0954 泉眼线矿山对面1变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7306	国网辽阳市弓长岭区供电公司	三星变18162三星线	三星变18162三星线	三星变18162三星线三组变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7307	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18074安水乙线	安平变18074安水乙线	安平变18074安水乙线水库2变压器	20	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7308	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18046安土线	安平变18046安土线	安平变18046安土线安土线#1安土线3#终端头孙家寨新增	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7309	国网辽阳市弓长岭区供电公司	矿山变10144 矿乙线	矿山变10144 矿乙线	矿山变10144 矿乙线矿乙线#20变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7310	国网辽阳市弓长岭区供电公司	永久变18266永翁甲线	永久变18266永翁甲线	永久变18266永翁甲线永翁甲线27#右分05#变压器（新）	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7311	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉变0946 茨沟线	岭泉变0946 茨沟线	岭泉变0946 茨沟线茨沟线#36变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7312	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉变0956 岭西线	岭泉变0956 岭西线	岭泉变0956 岭西线月华广场变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7313	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18074安水乙线	安平变18074安水乙线	松树沟2变压器（松树沟25#）（新）	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7314	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉变0954 泉眼线	岭泉变0954 泉眼线	岭泉变0954 泉眼线东沟2变压器	100	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
7315	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18074安水乙线	安平变18074安水乙线	穆家农业设施一	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7316	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18048安街线	安平变18048安街线	安街线06#变压器（振兴一组团）	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7317	国网辽阳市弓长岭区供电公司	矿山变10142 矿甲线	矿山变10142 矿甲线	矿山变10142 矿甲线矿甲线#3变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7318	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18354松峪线	18354松峪线	安平变18064安彬线安彬线#76右分24变压器（松泉村二	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7319	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18054安飞线	安平变18054安飞线	安平变18054安飞线安飞线53#分1#变压器（原安飞线56#右分2#变压器）	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

7320	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18064安彬线	安平变18064安彬线	安平变18064安彬线安彬线048#变压器	200	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
7321	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18354松峪线	18354松峪线	安平变18064安彬线二炼铁	400	63.00	37	37	未进入负面清单	否	无	
7322	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6644温乙线	温泉变6644温乙线	温泉变6644 温乙线石桥村大队变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7323	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6644温乙线	温泉变6644温乙线	温泉变6644 温乙线石桥村五组变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7324	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6644温乙线	温泉变6644温乙线	瓦子村四组北沟一台区照明变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7325	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6648温新一线	温泉变6648温新一线	小岭子五组变压器	100	26.00	74	74	未进入负面清单	否	无	
7326	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6648温新一线	温泉变6648温新一线	牛录四组变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7327	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6648温新一线	温泉变6648温新一线	牛录三组变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7328	国网辽阳市弓长岭区供电公司	汤泉变15752汤土线	汤泉变15752汤土线	柳河照明1变压器	200	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
7329	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18046安土线	安平变18046安土线	安平变18046安土线安土线#1安土线3#终端头孙家四组变	100	47.00	53	53	未进入负面清单	否	无	
7330	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6648温新一线	温泉变6648温新一线	柳河一组二台区派出所变压器	200	75.00	25	25	未进入负面清单	否	无	
7331	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18360松朴线	18360松朴线	安平变18064安彬线安彬线#121右分69变压器（朴沟村三组照明）	100	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	
7332	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18360松朴线	18360松朴线	安平变18064安彬线安彬线#133变压器（贾彬一组照	50	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7333	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18042安石甲线	安平变18042安石甲线	安石甲线右分9#(原安石甲线#50右17右分02#2#变压器（选矿住宅楼1）)	315	28.00	72	72	未进入负面清单	否	无	
7334	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18064安彬线	安平变18064安彬线	安平变18048安街线安街线4F西大井分04#变压器（贺腾小	315	62.00	38	38	未进入负面清单	否	无	
7335	国网辽阳市弓长岭区供电公司	三星变18162三星线	三星变18162三星线	三星变18162三星线二组变压器	100	39.00	61	61	未进入负面清单	否	无	
7336	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18354松峪线	18354松峪线	安平变18064安彬线安彬线76右分(松泉分)12#变压器（松泉村照明）	160	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
7337	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18064安彬线	安平变18064安彬线	安平变18064安彬线安彬线#11左分08变压器（小安平后	160	49.00	51	51	未进入负面清单	否	无	

7338	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18360松朴线	18360松朴线	朴沟二组之阳光	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7339	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18042安石甲线	安平变18042安石甲线	安石甲线51#右分-1801#(原安石甲线#50右分14变压器（车站住宅）)	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7340	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6648温新一线	温泉变6648温新一线	温乙线柳河二组新台	200	58.00	42	42	未进入负面清单	否	无	
7341	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6644温乙线	温泉变6644温乙线	四方台果园机井分歧20#变压器	50	73.00	27	27	未进入负面清单	否	无	
7342	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6648温新一线	温泉变6648温新一线	刘兴强地机井分歧4#变压器	50	68.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
7343	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6648温新一线	温泉变6648温新一线	小岭子三组变压器	100	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
7344	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18046安土线	安平变18046安土线	安平变18046安土线安土线#1安土线3#终端头红花二台区	200	82.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
7345	国网辽阳市弓长岭区供电公司	南沙变542 南甲线	南沙变542 南甲线	南沙变542 南甲线南甲线#58变压器	200	97.00	3	3	未进入负面清单	否	无	
7346	国网辽阳市弓长岭区供电公司	永久变18266永翁甲线	永久变18266永翁甲线	永久变18266永翁甲线永翁甲线43#变压器（42下翁家）	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7347	国网辽阳市弓长岭区供电公司	三星变18162三星线	三星变18162三星线	三星变18162三星线东沟变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7348	国网辽阳市弓长岭区供电公司	永久变18264永高线	永久变18264永高线	永久变18264永高线永高线30#右1#左分17#变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7349	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6644温乙线	温泉变6644温乙线	温泉变6644 温乙线望宝村三组变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7350	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6644温乙线	温泉变6644温乙线	温泉变6644 温乙线望宝村四组变压器	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7351	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6644温乙线	温泉变6644温乙线	柳河二组二台区变压器	50	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7352	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18046安土线	安平变18046安土线	安平变18046安土线安土线#1安土线3#终端头孙家寨西地照明变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7353	国网辽阳市弓长岭区供电公司	南沙变552 南戊线	南沙变552 南戊线	南沙变552 南戊线南戊线#67变压器	100	70.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
7354	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉变0956 岭西线	岭泉变0956 岭西线	岭泉变0956 岭西线矿山服务公司变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7355	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉变0956 岭西线	岭泉变0956 岭西线	岭泉变0956 岭西线玺龙对面变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7356	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉变0954 泉眼线	岭泉变0954 泉眼线	岭泉变0954 泉眼线泉眼背2变压器	100	38.00	62	62	未进入负面清单	否	无	

7357	国网辽阳市弓长岭区供电公司	岭泉变0954 泉眼线	岭泉变0954 泉眼线	岭泉变0954 泉眼线点式楼变压器	315	58.00	42	42	未进入负面清单	否	无	
7358	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6644温乙线	温泉变6644温乙线	温泉变6644 温乙线四方台二组变压器	50	65.00	35	35	未进入负面清单	否	无	
7359	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6644温乙线	温泉变6644温乙线	温泉变6644 温乙线四方台三组变压器	100	85.00	15	15	未进入负面清单	否	无	
7360	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6644温乙线	温泉变6644温乙线	温泉变6644 温乙线石桥村六组变压器	200	83.00	17	17	未进入负面清单	否	无	
7361	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6644温乙线	温泉变6644温乙线	温泉变6644 温乙线石桥村二组变压器	200	82.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
7362	国网辽阳市弓长岭区供电公司	温泉变6648温新一线	温泉变6648温新一线	牛录一组变压器	200	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7363	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18042安石甲线	安平变18042安石甲线	安石甲线#51右分01变压器（尤吉西堡）	50	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7364	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18068安南线	安平变18068安南线	辽阳银行2变压器	315	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7365	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18068安南线	安平变18068安南线	泰康人寿变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
7366	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18068安南线	安平变18068安南线	头道沟3变压器	315	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
7367	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18042安石甲线	安平变18042安石甲线	环网柜2分-1#(原选矿住宅黄楼之二)	400	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
7368	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18048安街线	安平变18048安街线	安平变18048安街线安街线欧式街2#变压器	315	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
7369	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18048安街线	安平变18048安街线	安平变18048安街线安街线2F分1#西变压器（吉运达新	315	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
7370	国网辽阳市弓长岭区供电公司	18360松朴线	18360松朴线	安平变18064安彬线安彬线#121右分47右分03变压器（朴沟村一组照明）	50	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
7371	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18074安水乙线	安平变18074安水乙线	安平变18074安水乙线染房子变压器	150	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
7372	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18074安水乙线	安平变18074安水乙线	安平变18074安水乙线王小(机械设备厂)变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
7373	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18074安水乙线	安平变18074安水乙线	松树沟1变压器（松树沟10#）（新）	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
7374	国网辽阳市弓长岭区供电公司	安平变18062安石乙线	安平变18062安石乙线	三官庙小道沟分歧3#变压器	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
7375	宏伟区供电分公司	河购二线18456	河购二线18456	电网_金域华府配电室1#配电变压器	500	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	

7376	宏伟区供电分公司	朴家变1556朴新线	朴家变1556朴新线	电网_朴新线39#变压器	200	39.00	61	61	未进入负面清单	否	无	
7377	宏伟区供电分公司	新城变3958新东线	新城变3958新东线	pms_颐美新苑小区9#箱变变压器	630	21.00	79	79	未进入负面清单	否	无	
7378	宏伟区供电分公司	宏伟变0248宏小线	宏伟变0248宏小线	pms_宏小线#7变台	100	78.00	22	22	未进入负面清单	否	无	
7379	宏伟区供电分公司	前进变11472前平线	前进变11472前平线	pms_峨水线石场分#75左17变台	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
7380	宏伟区供电分公司	河东变18466河珠线	河东变18466河珠线	电网_金域揽境配电室1配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7381	宏伟区供电分公司	宏伟变0260宏林线	宏伟变0260宏林线	pms_宏林线#4箱变变压器	800	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
7382	宏伟区供电分公司	1764东龙甲线	1764东龙甲线	pms_龙鼎山庄#12箱变变压器	630	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
7383	宏伟区供电分公司	朴家变1556朴新线	朴家变1556朴新线	电网_朴新线42左6右15#变压器	400	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
7384	宏伟区供电分公司	河东变18444河绣线	河东变18444河绣线	锦绣澜湾#2箱变间隔2配电变压器	630	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
7385	宏伟区供电分公司	1764东龙甲线	1764东龙甲线	电网_pms_龙鼎佳园#2欧变变压器（南）	800	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
7386	宏伟区供电分公司	新地变11256新文线	新地变11256新文线	河东线45#变压器	315	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
7387	宏伟区供电分公司	新城变3956新宿线	新城变3956新宿线	电网_pms_新宿线39左15#变压器(CDM)	200	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
7388	宏伟区供电分公司	峨二变3670峨水线	峨二变3670峨水线	电网_pms_峨水线电台分#20变台	400	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
7389	宏伟区供电分公司	新地变11270新恒线	新地变11270新恒线	pms_恒大绿洲#2变电所#1变压器	630	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
7390	宏伟区供电分公司	新城变3958新东线	新城变3958新东线	pms_颐美新苑小区7#箱变变压器	630	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	
7391	宏伟区供电分公司	东辽阳变3568东水线	东辽阳变3568东水线	pms_东水线杨家分#57右1变台	315	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
7392	宏伟区供电分公司	曙光变11944曙山线	曙光变11944曙山线	pms_宏伟新苑1#箱变1#变压器	630	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
7393	宏伟区供电分公司	曙光变11944曙山线	曙光变11944曙山线	宏伟新苑#2箱变变压器配电变压器	630	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
7394	宏伟区供电分公司	新地变11248新保线	新地变11248新保线	pms_保莱蓝湾2#欧变#1变压器	630	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
7395	宏伟区供电分公司	1762东泽线	1762东泽线	龙泽小区5#	630	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	

7396	宏伟区供电分公司	1764东龙甲线	1764东龙甲线	电网_pms_龙鼎佳园#1欧变变压器（南）	800	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
7397	宏伟区供电分公司	曙光变11962曙源线	曙光变11962曙源线	电网_曙源线6右3支1变台	100	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
7398	宏伟区供电分公司	曙光变11956曙诚线	曙光变11956曙诚线	电网_筑美城居配电室2#	800	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
7399	宏伟区供电分公司	宏伟变0258宏泽线	宏伟变0258宏泽线	电网_仙鹤湖东5#箱变变压器	630	23.00	77	77	未进入负面清单	否	无	
7400	宏伟区供电分公司	宏伟变0258宏泽线	宏伟变0258宏泽线	青年湖小区2#变压器	630	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
7401	宏伟区供电分公司	1762东泽线	1762东泽线	龙泽小区3#	630	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
7402	宏伟区供电分公司	曙光变11946曙阳线	曙光变11946曙阳线	荣华鑫区#2箱变配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7403	宏伟区供电分公司	宏伟变0248宏小线	宏伟变0248宏小线	宏小线8左1#	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7404	宏伟区供电分公司	曙光变11944曙山线	曙光变11944曙山线	怡景花园#3组合箱变变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7405	宏伟区供电分公司	宏伟变0258宏泽线	宏伟变0258宏泽线	电网_东方路小区2#箱变变压器配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7406	宏伟区供电分公司	曙光变11944曙山线	曙光变11944曙山线	pms_宏伟新苑3#箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7407	宏伟区供电分公司	朴家变1556朴新线	朴家变1556朴新线	电网_朴新线22#变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7408	宏伟区供电分公司	朴家变1556朴新线	朴家变1556朴新线	电网_朴新线33左4#变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7409	宏伟区供电分公司	宏伟变0246宏加线	宏伟变0246宏加线	电网_宏加线40#变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7410	宏伟区供电分公司	1762东泽线	1762东泽线	PMS_龙泽国际花园#2变电所#1变压器	800	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7411	宏伟区供电分公司	河东变18474河卫线	河东变18474河卫线	电网_砂砣线49右11#变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7412	宏伟区供电分公司	新城变3964新富线	新城变3964新富线	电网_泛美五期二配电室1#配电变压器	800	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7413	宏伟区供电分公司	1762东泽线	1762东泽线	电网_天井园#6箱变间隔配电变压器	630	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
7414	宏伟区供电分公司	朴家变1572朴东线	朴家变1572朴东线	黎明小区7#变压器配电变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7415	宏伟区供电分公司	新地变11270新恒线	新地变11270新恒线	恒大绿洲二期#1变电所间隔4配电变压器	800	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	

7416	宏伟区供电分公司	新地变11248新保线	新地变11248新保线	pms_保莱蓝湾二期3#欧变#2变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7417	宏伟区供电分公司	曙光变11944曙山线	曙光变11944曙山线	pms_怡景花园#4变电所#1变压器	800	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7418	宏伟区供电分公司	新城变3956新宿线	新城变3956新宿线	pms_新宿线44左2左1#变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7419	宏伟区供电分公司	宏伟变0260宏林线	宏伟变0260宏林线	pms_宏林线#8箱变变压器	800	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7420	宏伟区供电分公司	1772东龙乙线	1772东龙乙线	pms_龙鼎山庄二期#3箱变变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7421	宏伟区供电分公司	1772东龙乙线	1772东龙乙线	pms_龙鼎山庄二期#11箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7422	宏伟区供电分公司	宏伟变0246宏加线	宏伟变0246宏加线	pms_大打白分#27变压器	400	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
7423	宏伟区供电分公司	宏伟变0248宏小线	宏伟变0248宏小线	pms_宏小线#19变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7424	宏伟区供电分公司	朴家变1572朴东线	朴家变1572朴东线	黎明小区13#箱变变压器间隔配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7425	宏伟区供电分公司	河东变18480河域线	河东变18480河域线	金域明珠四期2变压器	800	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7426	宏伟区供电分公司	曙光变11946曙阳线	曙光变11946曙阳线	荣华鑫区#3箱变配电变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7427	宏伟区供电分公司	新城变3962新迎线	新城变3962新迎线	pms_滨水花园7#箱变变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7428	宏伟区供电分公司	1764东龙甲线	1764东龙甲线	pms_东龙甲线米拉小筑#2组合箱变#1变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7429	宏伟区供电分公司	新城变3958新东线	新城变3958新东线	pms_泛美华庭3#欧变#1变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7430	宏伟区供电分公司	新城变3956新宿线	新城变3956新宿线	电网_新宿线44左2左10#变压器2新	400	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
7431	宏伟区供电分公司	曙光变11962曙源线	曙光变11962曙源线	电网_荟萃源小区2#变压器配电变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7432	宏伟区供电分公司	新城变3972墙体线	新城变3972墙体线	电网_pms_墙体线新城分7#变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7433	宏伟区供电分公司	新城变3972墙体线	新城变3972墙体线	电网_pms_墙体线新城分15左1#变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7434	宏伟区供电分公司	新城变3956新宿线	新城变3956新宿线	pms_新宿线26左3#变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7435	宏伟区供电分公司	峨二变3670峨水线	峨二变3670峨水线	pms_峨水线电台分34变台	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

7436	宏伟区供电分公司	宏伟变0246宏加线	宏伟变0246宏加线	pms_宏加线#11右2	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7437	宏伟区供电分公司	东辽阳变3568东水线	东辽阳变3568东水线	pms_东水线#49右10左6变台	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7438	宏伟区供电分公司	新城变3956新宿线	新城变3956新宿线	pms_庆阳南小区7#箱变变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7439	宏伟区供电分公司	东辽阳变3568东水线	东辽阳变3568东水线	pms_东水线杨家分#4变台	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7440	宏伟区供电分公司	河东变18474河卫线	河东变18474河卫线	pms_砂砣线45左6#变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7441	宏伟区供电分公司	朴家变1584朴棚线	朴家变1584朴棚线	电网_广场社区#13箱变配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7442	宏伟区供电分公司	宏伟变0258宏泽线	宏伟变0258宏泽线	仙鹤湖东1#箱变1#变压器	630	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
7443	宏伟区供电分公司	朴家变1572朴唐线	朴家变1572朴唐线	电网_朴唐线64支5左3#变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7444	宏伟区供电分公司	河东变18458河都线	河东变18458河都线	电网_京都城三期2#箱变配电变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7445	宏伟区供电分公司	宏伟变0258宏泽线	宏伟变0258宏泽线	电网_东方路小区3#箱变变压器配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7446	宏伟区供电分公司	曙光变11948曙光线	曙光变11948曙光线	电网_西苑绿洲1#变压器配电变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7447	宏伟区供电分公司	河东变18496河恒线	河东变18496河恒线	电网_恒大三期二配电室3#配电变压器	500	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7448	宏伟区供电分公司	曙光变11962曙源线	曙光变11962曙源线	电网_龙城柏丽2#变压器配电变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7449	宏伟区供电分公司	河东变18478河景线	河东变18478河景线	电网_泛美华庭五期配电室2#配电变压器	500	37.00	63	63	未进入负面清单	否	无	
7450	宏伟区供电分公司	朴家变1572朴唐线	朴家变1572朴唐线	电网_朴唐线21左14#变压器	400	37.00	63	63	未进入负面清单	否	无	
7451	宏伟区供电分公司	朴家变1584朴棚线	朴家变1584朴棚线	广场社区#1箱变 变压器间隔配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7452	宏伟区供电分公司	曙光变11948曙光线	曙光变11948曙光线	电网_荟萃湖小区1#箱变2#变压器配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7453	宏伟区供电分公司	曙光变11948曙光线	曙光变11948曙光线	电网_仙鹤湖西小区5#箱变2#变压器配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7454	宏伟区供电分公司	朴家变1572朴唐线	朴家变1572朴唐线	电网_朴唐线91#变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7455	宏伟区供电分公司	1762东泽线	1762东泽线	电网_亿星家园配电室1#配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

7456	宏伟区供电分公司	宏伟变0258宏泽线	宏伟变0258宏泽线	电网_天井园小区9#箱变（金瀚馨园）间隔配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7457	宏伟区供电分公司	新城变3944新北线	新城变3944新北线	电网_新北线71左5#变压器新	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7458	宏伟区供电分公司	东喻变1776东方线	东喻变1776东方线	电网_龙鼎山小区#4箱变间隔2配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7459	宏伟区供电分公司	宏伟变0258宏泽线	宏伟变0258宏泽线	电网_龙鼎山小区#6箱变间隔配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7460	宏伟区供电分公司	曙光变11946曙阳线	曙光变11946曙阳线	双阳新区3#配电变压器配电变压器	800	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
7461	宏伟区供电分公司	河东变18478河景线	河东变18478河景线	电网_观澜丽景小区9#箱变配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7462	宏伟区供电分公司	宏伟变0254宏杜线	宏伟变0254宏杜线	宏杜线中景豪庭1#	1260	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7463	宏伟区供电分公司	河东变18458河都线	河东变18458河都线	pms_京都城#2变电所#1变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7464	宏伟区供电分公司	朴家变1584朴棚线	朴家变1584朴棚线	广场社区#4箱变 变压器间隔配电变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7465	宏伟区供电分公司	新地变11262新滨线	新地变11262新滨线	红阳林苑#2箱变 变压器间隔配电变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7466	宏伟区供电分公司	1764东龙甲线	1764东龙甲线	pms_东龙甲线#12右1右2（1）变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7467	宏伟区供电分公司	新城变3962新南线	新城变3962新南线	电网_东方喻晓1#配电室2#配电变压器	800	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7468	宏伟区供电分公司	1764东龙甲线	1764东龙甲线	pms_龙鼎山庄#1箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7469	宏伟区供电分公司	宏伟变0246宏加线	宏伟变0246宏加线	pms_宏加线#42	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7470	宏伟区供电分公司	1764东龙甲线	1764东龙甲线	电网_pms_龙鼎山庄#14箱变变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7471	宏伟区供电分公司	曙光变11948曙光线	曙光变11948曙光线	电网_仙鹤湖西小区3#变压器配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7472	宏伟区供电分公司	河东变18462河园线	河东变18462河园线	电网_东京嘉园6#箱变配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7473	宏伟区供电分公司	曙光变11948曙光线	曙光变11948曙光线	电网_奥林园4#箱变2#变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7474	宏伟区供电分公司	朴家变1556朴新线	朴家变1556朴新线	电网_朴新线42左20变压器（新）	100	70.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
7475	宏伟区供电分公司	河东变18474河卫线	河东变18474河卫线	电网_砂砣线49右16左12#变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

7476	宏伟区供电分公司	曙光变11962曙源线	曙光变11962曙源线	电网_工农小区1#变压器配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7477	宏伟区供电分公司	河东变18496河恒线	河东变18496河恒线	电网_恒大绿洲四期#1变电所-#2变压器	800	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7478	宏伟区供电分公司	宏伟变0254宏杜线	宏伟变0254宏杜线	电网_荣华园2#箱变配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7479	宏伟区供电分公司	宏伟变0256宏伟线	宏伟变0256宏伟线	电网_宏伟线7右1右1#箱变配电变压器	630	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
7480	宏伟区供电分公司	朴家变1584朴棚线	朴家变1584朴棚线	广场社区#3箱变 变压器间隔配电变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7481	宏伟区供电分公司	河东变18494河嘉线	河东变18494河嘉线	电网_凯旋门变电所#2配电变压器	800	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7482	宏伟区供电分公司	新地变11272新龙线	新地变11272新龙线	pms_龙源山居一期#2箱变变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7483	宏伟区供电分公司	1778龙源线	1778龙源线	pms_龙源线龙源小区一期#2欧变变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7484	宏伟区供电分公司	前进变11472前平线	前进变11472前平线	电网_pms_峨水线石场分#135变台	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7485	宏伟区供电分公司	东喻变1788东沟甲线	东喻变1788东沟甲线	pms_东沟甲线#27变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7486	宏伟区供电分公司	1764东龙甲线	1764东龙甲线	电网_pms_龙鼎山庄#13箱变变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7487	宏伟区供电分公司	东辽阳变3568东水线	东辽阳变3568东水线	东水线杨家分#11左3变台	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7488	宏伟区供电分公司	1772东龙乙线	1772东龙乙线	pms_龙鼎山庄二期#1箱变变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7489	宏伟区供电分公司	新城变3956新宿线	新城变3956新宿线	pms_新宿线32左7#变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7490	宏伟区供电分公司	宏伟变0246宏加线	宏伟变0246宏加线	pms_宏加线#8右16变压器	250	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7491	宏伟区供电分公司	1772东龙乙线	1772东龙乙线	pms_龙鼎山庄二期#12箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7492	宏伟区供电分公司	朴家变1572朴东线	朴家变1572朴东线	pms_黎明社区#8欧变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7493	宏伟区供电分公司	新地变11256新文线	新地变11256新文线	河东线45#变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7494	宏伟区供电分公司	1764东龙甲线	1764东龙甲线	pms_龙鼎山庄#15箱变变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7495	宏伟区供电分公司	东辽阳变3568东水线	东辽阳变3568东水线	东辽阳变3568东水线东水线#49右21右3变台	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

7496	宏伟区供电分公司	河东变18474河卫线	河东变18474河卫线	电网_新广线4左6左1#箱变	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7497	宏伟区供电分公司	新城变3956新宿线	新城变3956新宿线	pms_新宿线26右6#变压器	315	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
7498	宏伟区供电分公司	前进变11472前平线	前进变11472前平线	pms_峨水线石场分#75左5支1变台	400	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
7499	宏伟区供电分公司	东辽阳变3568东水线	东辽阳变3568东水线	东水线#18变台	50	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
7500	宏伟区供电分公司	峨二变3670峨水线	峨二变3670峨水线	电网_pms_峨水线电台分33变台	200	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
7501	宏伟区供电分公司	新城变3958新东线	新城变3958新东线	电网_新城变3958 新东线新东线47#变压器	400	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
7502	宏伟区供电分公司	新城变3962新迎线	新城变3962新迎线	新迎线38#	100	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
7503	宏伟区供电分公司	新城变3956新宿线	新城变3956新宿线	pms_新宿线28#变压器	315	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
7504	宏伟区供电分公司	新城变3958新东线	新城变3958新东线	新东线泛美华庭三期地下变电所#1变压器间隔配电变压器	800	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
7505	宏伟区供电分公司	河东变18466河珠线	河东变18466河珠线	电网_金域揽境二期配电室2号变压器间隔配电变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7506	宏伟区供电分公司	河东变18454河购一线	河东变18454河购一线	电网_河畔尊邸3#箱变配电变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7507	宏伟区供电分公司	新城变3962新迎线	新城变3962新迎线	pms_滨水花园9#箱变变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7508	宏伟区供电分公司	新城变3956新宿线	新城变3956新宿线	pms_庆阳职工宿舍#2组合箱变#1变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7509	宏伟区供电分公司	河东变18492河明线	河东变18492河明线	电网_明珠幸福里1#配电室2#配电变压器	800	88.00	12	12	未进入负面清单	否	无	
7510	宏伟区供电分公司	宏伟变0254宏杜线	宏伟变0254宏杜线	电网_富华小区4#箱变配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7511	宏伟区供电分公司	宏伟变0254宏杜线	宏伟变0254宏杜线	电网_奥林园2#箱变1#变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7512	宏伟区供电分公司	朴家变1568朴庆线	朴家变1568朴庆线	电网_朴庆线35右1#变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7513	宏伟区供电分公司	1762东泽线	1762东泽线	PMS_龙泽国际花园#2变电所#1变压器	800	79.00	21	21	未进入负面清单	否	无	
7514	宏伟区供电分公司	1762东泽线	1762东泽线	龙泽小区5#	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7515	宏伟区供电分公司	新地变11258新广线	新地变11258新广线	pms_阳光花园1#欧变#1变压器	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

7516	宏伟区供电分公司	峨二变3670峨水线	峨二变3670峨水线	峨水线19右1#（临时）	50	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7517	宏伟区供电分公司	朴家变1584朴棚线	朴家变1584朴棚线	广场社区#2箱变 变压器间隔配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7518	宏伟区供电分公司	河东变18478河景线	河东变18478河景线	电网_观澜丽景小区6#箱变配电变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7519	宏伟区供电分公司	河东变18458河都线	河东变18458河都线	电网_10kV河都线京都城二期(2)3#箱变配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7520	宏伟区供电分公司	河东变18478河景线	河东变18478河景线	电网_观澜丽景小区3#箱变配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7521	宏伟区供电分公司	河东变18458河都线	河东变18458河都线	电网_京都城四期2#箱变配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7522	宏伟区供电分公司	河东变18478河景线	河东变18478河景线	电网_观澜丽景小区12#箱变配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7523	宏伟区供电分公司	新地变11272新龙线	新地变11272新龙线	电网_pms_龙源山居一期#3箱变变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7524	宏伟区供电分公司	新城变3962新迎线	新城变3962新迎线	电网_新城变3962 新迎线新迎线1#环网柜新迎线1#环网柜104开关新迎线迎水分35右	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7525	宏伟区供电分公司	宏伟变0256宏伟线	宏伟变0256宏伟线	电网_仙鹤湖东4#配电室变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7526	宏伟区供电分公司	1762东泽线	1762东泽线	pms_龙泽国际花园#1变电所#2变压器	800	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7527	宏伟区供电分公司	宏伟变0254宏杜线	宏伟变0254宏杜线	电网_奥林园3#箱变配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7528	宏伟区供电分公司	曙光变11944曙山线	曙光变11944曙山线	pms_半山居#5箱变变压器	630	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
7529	宏伟区供电分公司	新城变3958新东线	新城变3958新东线	电网_新城变3958 新东线新东线47#变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7530	宏伟区供电分公司	河东变18496河恒线	河东变18496河恒线	电网_恒大五期2#配电室1#变压器配电变压器	800	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
7531	宏伟区供电分公司	河东变18462河园线	河东变18462河园线	10kV河园线东京嘉园二期3#箱变配电变压器	500	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7532	宏伟区供电分公司	朴家变1578新家一线	朴家变1578新家一线	电网_新家二线#5变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7533	宏伟区供电分公司	1762东泽线	1762东泽线	电网_天井园1#箱变1#变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7534	宏伟区供电分公司	1762东泽线	1762东泽线	龙泽小区6#	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7535	宏伟区供电分公司	新城变3964新富线	新城变3964新富线	电网_泛美五期二配电室4#配电变压器	800	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	

7536	宏伟区供电分公司	曙光变11946曙阳线	曙光变11946曙阳线	双阳新区4#配电变压器	800	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7537	宏伟区供电分公司	河东变18474河卫线	河东变18474河卫线	电网_10kV新广线4左10左1配变变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7538	宏伟区供电分公司	朴家变1578新家一线	朴家变1578新家一线	电网_新家一线1左2+1#变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7539	宏伟区供电分公司	新城变3962新迎线	新城变3962新迎线	pms_滨水花园4#箱变变压器	630	32.00	68	68	未进入负面清单	否	无	
7540	宏伟区供电分公司	1762东泽线	1762东泽线	龙泽小区2#	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7541	宏伟区供电分公司	宏伟变0248宏小线	宏伟变0248宏小线	pms_宏小线#23变台	315	80.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
7542	宏伟区供电分公司	1772东龙乙线	1772东龙乙线	pms_龙鼎山庄二期#4箱变变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7543	宏伟区供电分公司	东辽阳变3568东水线	东辽阳变3568东水线	pms_东水线#49右9右2变台	315	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
7544	宏伟区供电分公司	河东变18474河卫线	河东变18474河卫线	pms_砂砣线75#变压器	100	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
7545	宏伟区供电分公司	宏伟变0260宏林线	宏伟变0260宏林线	pms_宏林线#6箱变变压器	800	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7546	宏伟区供电分公司	朴家变1572朴东线	朴家变1572朴东线	黎明小区12#箱变变压器间隔配电变压器	630	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
7547	宏伟区供电分公司	朴家变1572朴唐线	朴家变1572朴唐线	电网_朴唐线76#变压器	50	7.20	92.8	92.8	未进入负面清单	否	无	
7548	宏伟区供电分公司	朴家变1556朴新线	朴家变1556朴新线	电网_朴新线9左5变压器	400	5.00	95	95	未进入负面清单	否	无	
7549	宏伟区供电分公司	河东变18454河购一线	河东变18454河购一线	电网_河畔尊邸1#箱变配电变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7550	宏伟区供电分公司	曙光变11946曙阳线	曙光变11946曙阳线	荣华鑫区#4箱变配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7551	宏伟区供电分公司	新城变3962新迎线	新城变3962新迎线	pms_滨水花园5#箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7552	宏伟区供电分公司	1764东龙甲线	1764东龙甲线	pms_龙鼎山庄#16箱变变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7553	宏伟区供电分公司	3684教导线	3684教导线	电网_pms_教导线#26杆变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7554	宏伟区供电分公司	新城变3958新东线	新城变3958新东线	pms_颐美新苑小区1#箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7555	宏伟区供电分公司	宏伟变0260宏林线	宏伟变0260宏林线	pms_宏林线#2箱变变压器	800	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

7556	宏伟区供电分公司	宏伟变0248宏小线	宏伟变0248宏小线	pms_宏小线#15左2变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7557	宏伟区供电分公司	1778龙源线	1778龙源线	pms_龙源线龙源小区一期#1欧变(1)变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7558	宏伟区供电分公司	0266宏乐线	0266宏乐线	电网_荣华小区3#箱变2#变压器	630	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
7559	宏伟区供电分公司	曙光变11948曙光线	曙光变11948曙光线	电网_奥林园4#箱变1#变压器配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7560	宏伟区供电分公司	朴家变1572朴唐线	朴家变1572朴唐线	电网_朴唐线64支15#变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7561	宏伟区供电分公司	宏伟变0254宏杜线	宏伟变0254宏杜线	宏杜线中景豪庭2#	1260	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7562	宏伟区供电分公司	1778龙源线	1778龙源线	pms_龙源线1左2变压器	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7563	宏伟区供电分公司	河东变18496河恒线	河东变18496河恒线	恒大绿洲五期地下变电所 #1变压器间隔配电变压器	800	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7564	宏伟区供电分公司	1762东泽线	1762东泽线	龙泽小区2#	630	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
7565	宏伟区供电分公司	曙光变11962曙源线	曙光变11962曙源线	电网_工农小区5#变压器	400	63.00	37	37	未进入负面清单	否	无	
7566	宏伟区供电分公司	宏伟变0254宏杜线	宏伟变0254宏杜线	电网_奥林园2#箱变2#变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7567	宏伟区供电分公司	朴家变1584朴棚线	朴家变1584朴棚线	广场社区#5箱变 变压器间隔配电变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7568	宏伟区供电分公司	河东变18476河信线	河东变18476河信线	电网_天信商住楼#1变电所#1变压器	800	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7569	宏伟区供电分公司	1764东龙甲线	1764东龙甲线	电网_东龙甲线14左1变压器间隔2配电变压器	315	26.00	74	74	未进入负面清单	否	无	
7570	宏伟区供电分公司	1762东泽线	1762东泽线	龙泽小区8#	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7571	宏伟区供电分公司	1772东龙乙线	1772东龙乙线	pms_健康路#2箱变变压器	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7572	宏伟区供电分公司	宏伟变0246宏加线	宏伟变0246宏加线	pms_宏加线#8右18变压器	100	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
7573	宏伟区供电分公司	河东变18464河首线	河东变18464河首线	电网_金首府2#变电所2#配电变压器	800	47.00	53	53	未进入负面清单	否	无	
7574	宏伟区供电分公司	曙光变11948曙光线	曙光变11948曙光线	电网_荟萃湖小区3#变压器配电变压器	630	75.00	25	25	未进入负面清单	否	无	
7575	宏伟区供电分公司	曙光变11962曙源线	曙光变11962曙源线	电网_工农小区4#箱变1#变压器配电变压器	630	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	

7576	宏伟区供电分公司	河东变18480河域线	河东变18480河域线	金域明珠变电所2#变压器	800	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7577	宏伟区供电分公司	曙光变11948曙光线	曙光变11948曙光线	电网_朝阳小区4#变压器配电变压器	630	28.00	72	72	未进入负面清单	否	无	
7578	宏伟区供电分公司	河东变18444河绣线	河东变18444河绣线	锦绣澜湾1#变压器	630	62.00	38	38	未进入负面清单	否	无	
7579	宏伟区供电分公司	河东变18480河域线	河东变18480河域线	电网_金域明珠五期2#箱变102配电变压器	630	39.00	61	61	未进入负面清单	否	无	
7580	宏伟区供电分公司	河东变18462河园线	河东变18462河园线	10kV河园线东京嘉园二期1#箱变配电变压器	500	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
7581	宏伟区供电分公司	新地变11258新广线	新地变11258新广线	pms_阳光花园5#欧变#2变压器	500	49.00	51	51	未进入负面清单	否	无	
7582	宏伟区供电分公司	新城变3956新宿线	新城变3956新宿线	电网_pms_新宿线39左15#变压器(CDM)	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7583	宏伟区供电分公司	河东变18458河都线	河东变18458河都线	电网_京都城四期6#箱变配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7584	宏伟区供电分公司	曙光变11944曙山线	曙光变11944曙山线	电网_怡景花园#2组合箱变变压器	400	58.00	42	42	未进入负面清单	否	无	
7585	宏伟区供电分公司	朴家变1584朴棚线	朴家变1584朴棚线	广场社区#8箱变 变压器间隔配电变压器	630	73.00	27	27	未进入负面清单	否	无	
7586	宏伟区供电分公司	新城变3958新东线	新城变3958新东线	新东线泛美华庭三期地下变电所 #3变压器间隔配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7587	宏伟区供电分公司	峨二变3678沙坨线	峨二变3678沙坨线	pms_砂砣线21#变压器	200	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
7588	宏伟区供电分公司	新城变3956新宿线	新城变3956新宿线	pms_新宿线44左17#变压器	315	82.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
7589	宏伟区供电分公司	1778龙源线	1778龙源线	龙源线8#	500	97.00	3	3	未进入负面清单	否	无	
7590	宏伟区供电分公司	东辽阳变3568东水线	东辽阳变3568东水线	电网_pms_东水线杨家分30左1变台	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7591	宏伟区供电分公司	东辽阳变3568东水线	东辽阳变3568东水线	pms_东水线杨家分53右2变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7592	宏伟区供电分公司	新城变3944新北线	新城变3944新北线	pms_新北线8右25#变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7593	宏伟区供电分公司	新城变3962新迎线	新城变3962新迎线	pms_新迎线24#变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7594	宏伟区供电分公司	峨二变3670峨水线	峨二变3670峨水线	pms_峨水线#69右2变台	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7595	宏伟区供电分公司	河东变18496河恒线	河东变18496河恒线	电网_恒大绿洲三期变电所1#变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

7596	宏伟区供电分公司	宏伟变0248宏小线	宏伟变0248宏小线	pms_宏小线#17左2变台	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7597	宏伟区供电分公司	宏伟变0258宏泽线	宏伟变0258宏泽线	电网_宏伟供电局箱变配电变压器	400	70.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
7598	宏伟区供电分公司	新城变3956新宿线	新城变3956新宿线	pms_庆阳南小区4#箱变变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7599	宏伟区供电分公司	河东变18474河卫线	河东变18474河卫线	pms_砂砣线102右分32#变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7600	宏伟区供电分公司	东辽阳变3568东水线	东辽阳变3568东水线	东水线杨家分#45变台	100	38.00	62	62	未进入负面清单	否	无	
7601	宏伟区供电分公司	1772东龙乙线	1772东龙乙线	pms_龙鼎山庄二期#8箱变	630	58.00	42	42	未进入负面清单	否	无	
7602	宏伟区供电分公司	峨二变3670峨水线	峨二变3670峨水线	电网_pms_峨水线#69左7变台	200	65.00	35	35	未进入负面清单	否	无	
7603	宏伟区供电分公司	新城变3962新迎线	新城变3962新迎线	pms_新迎线7#变压器	100	85.00	15	15	未进入负面清单	否	无	
7604	宏伟区供电分公司	新城变3972墙体线	新城变3972墙体线	电网_pms_墙体线新城分22#变压器	200	83.00	17	17	未进入负面清单	否	无	
7605	宏伟区供电分公司	新城变3946河东线	新城变3946河东线	pms_河东线祥和水岸1#欧变#1变压器	630	82.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
7606	宏伟区供电分公司	新地变11270新恒线	新地变11270新恒线	pms_新恒线恒大绿洲#1变电所#1变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7607	宏伟区供电分公司	宏伟变0258宏泽线	宏伟变0258宏泽线	电网_青年湖小区3#变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7608	宏伟区供电分公司	河东变18480河域线	河东变18480河域线	电网_金域明珠#4箱变变压器间隔配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7609	宏伟区供电分公司	宏伟变0246宏加线	宏伟变0246宏加线	宏加线6左1#变压器	200	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7610	宏伟区供电分公司	新地变11280新莱线	新地变11280新莱线	电网_保莱四期二2#箱变配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7611	宏伟区供电分公司	朴家变1578新家一线	朴家变1578新家一线	新家一线#36左1柱上变压器	315	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7612	宏伟区供电分公司	1762东泽线	1762东泽线	pms_龙泽国际花园#1组合箱变变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7613	宏伟区供电分公司	东喻变1782东蔡甲线	东喻变1782东蔡甲线	东蔡甲线尚书苑1#箱变配电变压器间隔配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7614	宏伟区供电分公司	曙光变11948曙光线	曙光变11948曙光线	电网_朝阳小区3#变压器配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7615	宏伟区供电分公司	东喻变1776东方线	东喻变1776东方线	电网_火炬小区3#箱变间隔2#配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

7616	宏伟区供电分公司	0266宏乐线	0266宏乐线	电网_富华小区1#箱变配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7617	宏伟区供电分公司	0266宏乐线	0266宏乐线	宏乐线1#	1000	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7618	宏伟区供电分公司	1764东龙甲线	1764东龙甲线	电网_pms_龙鼎佳园#2欧变变压器（南）	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7619	宏伟区供电分公司	朴家变1568朴庆线	朴家变1568朴庆线	电网_朴庆线44#变压器	400	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7620	宏伟区供电分公司	河东变18458河都线	河东变18458河都线	京都城四期8#箱变配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7621	宏伟区供电分公司	新城变3958新东线	新城变3958新东线	新东线泛美华庭三期地下变电所 #4变压器间隔配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7622	宏伟区供电分公司	新城变3958新东线	新城变3958新东线	pms_泛美华庭#7欧变变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7623	宏伟区供电分公司	新地变11270新恒线	新地变11270新恒线	恒大绿洲二期#1变电所间隔2配电变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7624	宏伟区供电分公司	曙光变11944曙山线	曙光变11944曙山线	pms_宏伟新苑5#箱变变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7625	宏伟区供电分公司	新城变3962新迎线	新城变3962新迎线	pms_滨水花园10#箱变变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7626	宏伟区供电分公司	0266宏乐线	0266宏乐线	电网_富华小区2#配电室1#变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7627	宏伟区供电分公司	河东变18454河购一线	河东变18454河购一线	电网_河畔尊邸4#箱变配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7628	宏伟区供电分公司	1762东泽线	1762东泽线	电网_天井园#5箱变间隔配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7629	宏伟区供电分公司	新城变3958新东线	新城变3958新东线	pms_泛美华庭1#欧变#1变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7630	宏伟区供电分公司	新城变3946河东线	新城变3946河东线	pms_河东线祥和水岸3#欧变#2变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7631	宏伟区供电分公司	新城变3964新富线	新城变3964新富线	电网_泛美五期二配电室3#配电变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7632	宏伟区供电分公司	宏伟变0258宏泽线	宏伟变0258宏泽线	仙鹤湖东5#箱变2#变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7633	宏伟区供电分公司	东喻变1776东方线	东喻变1776东方线	电网_火炬小区3#箱变间隔1#配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7634	宏伟区供电分公司	1762东泽线	1762东泽线	电网_亿星家园配电室2#配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7635	宏伟区供电分公司	朴家变1584朴棚线	朴家变1584朴棚线	电网_广场社区#12箱变配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

7636	宏伟区供电分公司	新城变3946河东线	新城变3946河东线	pms_河东线祥和水岸3#欧变#1变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7637	宏伟区供电分公司	朴家变1572朴东线	朴家变1572朴东线	黎明社区#5欧变压器间隔配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7638	宏伟区供电分公司	河东变18496河恒线	河东变18496河恒线	电网_恒大绿洲三期变电所2#变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7639	宏伟区供电分公司	1762东泽线	1762东泽线	龙泽小区4#	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7640	宏伟区供电分公司	东辽阳变3568东水线	东辽阳变3568东水线	电网_pms_东水线#38左2左3	200	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7641	宏伟区供电分公司	新城变3958新东线	新城变3958新东线	颐美新苑小区3#箱变配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7642	宏伟区供电分公司	新城变3958新东线	新城变3958新东线	pms_庆阳北小区2#箱变变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7643	宏伟区供电分公司	曙光变11962曙源线	曙光变11962曙源线	电网_荟萃源小区1#变压器配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7644	宏伟区供电分公司	朴家变1572朴唐线	朴家变1572朴唐线	电网_朴唐线118左1#配变变压器	400	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7645	宏伟区供电分公司	河东变18466河珠线	河东变18466河珠线	电网_金域揽境二期配电室1号变压器间隔配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7646	宏伟区供电分公司	曙光变11944曙山线	曙光变11944曙山线	pms_怡景花园#4变电所#2变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7647	宏伟区供电分公司	0268宏阳线	0268宏阳线	世纪阳光一号变电所1#变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7648	宏伟区供电分公司	曙光变11944曙山线	曙光变11944曙山线	pms_半山居#1箱变变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7649	宏伟区供电分公司	前进变11472前平线	前进变11472前平线	电网_pms_峨水线石场分#135变台	200	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7650	宏伟区供电分公司	朴家变1584朴棚线	朴家变1584朴棚线	电网_广场社区#15箱变配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7651	宏伟区供电分公司	曙光变11948曙光线	曙光变11948曙光线	电网_长征路小区4#变压器配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7652	宏伟区供电分公司	河东变18458河都线	河东变18458河都线	电网_京都城三期4#箱变配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7653	宏伟区供电分公司	朴家变1572朴东线	朴家变1572朴东线	黎明社区#3欧变变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7654	宏伟区供电分公司	宏伟变0258宏泽线	宏伟变0258宏泽线	电网_青年湖小区1#箱变1#变压器配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7655	宏伟区供电分公司	朴家变1572朴唐线	朴家变1572朴唐线	电网_朴唐线64支20左1#变压器	50	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

7656	宏伟区供电分公司	曙光变11962曙源线	曙光变11962曙源线	电网_工农小区2#变压器配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7657	宏伟区供电分公司	河东变18496河恒线	河东变18496河恒线	电网_恒大三期二配电室1#配电变压器	400	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7658	宏伟区供电分公司	曙光变11948曙光线	曙光变11948曙光线	电网_荟萃湖小区1#相变1#变压器配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7659	宏伟区供电分公司	河东变18480河域线	河东变18480河域线	pms_金域明珠2#变电所1#变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7660	宏伟区供电分公司	宏伟变0254宏杜线	宏伟变0254宏杜线	宏杜线中景豪庭1#	1260	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7661	宏伟区供电分公司	曙光变11948曙光线	曙光变11948曙光线	电网_仙鹤湖西小区5#相变1#变压器配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7662	宏伟区供电分公司	1762东泽线	1762东泽线	pms_康华丽景#2组合箱变变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7663	宏伟区供电分公司	河东变18480河域线	河东变18480河域线	电网_金域明珠六期配电室2#配电变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7664	宏伟区供电分公司	河东变18458河都线	河东变18458河都线	电网_10kV河都线京都城二期(2)1#箱变配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7665	宏伟区供电分公司	新地变11270新恒线	新地变11270新恒线	pms_恒大绿洲#2变电所#2变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7666	宏伟区供电分公司	河东变18478河景线	河东变18478河景线	电网_观澜丽景小区8#箱变配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7667	宏伟区供电分公司	东辽阳变3568东水线	东辽阳变3568东水线	东辽阳变3568东水线东水线#49右4变台	200	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7668	宏伟区供电分公司	河东变18478河景线	河东变18478河景线	电网_泛美华庭五期配电室3#配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7669	宏伟区供电分公司	曙光变11948曙光线	曙光变11948曙光线	电网_朝阳小区1#变压器配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7670	宏伟区供电分公司	1778龙源线	1778龙源线	PMS_1778 龙源线#6欧变变压器(北)	1000	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7671	宏伟区供电分公司	曙光变11948曙光线	曙光变11948曙光线	电网_荟萃湖小区2#变压器配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7672	宏伟区供电分公司	曙光变11948曙光线	曙光变11948曙光线	电网_健康路小区2#箱变2#变压器配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7673	宏伟区供电分公司	宏伟变0246宏加线	宏伟变0246宏加线	电网_宏加线#8右1右8变压器	400	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7674	宏伟区供电分公司	河东变18444河绣线	河东变18444河绣线	锦绣澜湾5#变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7675	宏伟区供电分公司	河东变18462河园线	河东变18462河园线	10kV河园线东京嘉园二期4#箱变配电变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

7676	宏伟区供电分公司	新城变3958新东线	新城变3958新东线	pms_泛美华庭4#欧变#1变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7677	宏伟区供电分公司	新城变3956新宿线	新城变3956新宿线	pms_庆阳职工宿舍#3箱变#1变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7678	宏伟区供电分公司	河东变18458河都线	河东变18458河都线	电网_10kV河都线京都城二期(2)4#箱变配电变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7679	宏伟区供电分公司	朴家变1572朴东线	朴家变1572朴东线	pms_黎明社区#4欧变变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7680	宏伟区供电分公司	新地变11272新龙线	新地变11272新龙线	pms_新砖线18右8#	20	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7681	宏伟区供电分公司	新城变3962新迎线	新城变3962新迎线	电网_pms_新迎线迎水分8#（新）	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
7682	宏伟区供电分公司	新城变3956新宿线	新城变3956新宿线	电网_pms_新宿线43左4#变压器	200	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
7683	宏伟区供电分公司	新城变3972墙体线	新城变3972墙体线	pms_墙体线新城分27#变压器	315	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
7684	宏伟区供电分公司	东辽阳变3568东水线	东辽阳变3568东水线	pms_东水线#24香港花园变电所变压器	630	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
7685	宏伟区供电分公司	曙光变11944曙山线	曙光变11944曙山线	半山居6#箱变1#变压器	630	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
7686	宏伟区供电分公司	新城变3946河东线	新城变3946河东线	pms_河东线祥和水岸2#欧变#2变压器	630	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
7687	宏伟区供电分公司	新地变11272新龙线	新地变11272新龙线	pms_龙源山居一期#1箱变变压器	630	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
7688	宏伟区供电分公司	宏伟变0258宏泽线	宏伟变0258宏泽线	电网_东方路小区6#箱变2#变压器配电变压器	630	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
7689	宏伟区供电分公司	朴家变1572朴唐线	朴家变1572朴唐线	电网_朴唐线64右2#变压器	400	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
7690	宏伟区供电分公司	河东变18466河珠线	河东变18466河珠线	电网_金域揽境配电室4配电变压器	630	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
7691	宏伟区供电分公司	东喻变1774东峰线	东喻变1774东峰线	丰华馨园箱变#1变压器间隔配电变压器	630	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
7692	宏伟区供电分公司	1772东龙乙线	1772东龙乙线	pms_龙鼎山庄二期#10箱变变压器	630	39.00	61	61	未进入负面清单	否	无	
7693	宏伟区供电分公司	新城变3962新迎线	新城变3962新迎线	pms_新迎线52右12#变压器(CDM)	100	21.00	79	79	未进入负面清单	否	无	
7694	宏伟区供电分公司	新城变3962新迎线	新城变3962新迎线	pms_新迎线迎水分2#变压器	100	78.00	22	22	未进入负面清单	否	无	
7695	宏伟区供电分公司	新城变3956新宿线	新城变3956新宿线	pms_新宿线41右1#环网柜箱变变压器	630	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	

7696	宏伟区供电分公司	新城变3944新北线	新城变3944新北线	pms_新北线20#变压器	20	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7697	宏伟区供电分公司	罗大台变10892罗迎线	罗大台变10892罗迎线	pms_新迎线水泥分3#变压器	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
7698	宏伟区供电分公司	新城变3946河东线	新城变3946河东线	pms_河东线23#变压器	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
7699	宏伟区供电分公司	新地变11248新保线	新地变11248新保线	pms_保莱蓝湾1#欧变#1变压器	630	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
7700	宏伟区供电分公司	新地变11248新保线	新地变11248新保线	保莱蓝湾二期1#欧变变压器	630	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
7701	宏伟区供电分公司	宏伟变0254宏杜线	宏伟变0254宏杜线	电网_丰德园箱变2#变压器	630	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
7702	宏伟区供电分公司	曙光变11948曙光线	曙光变11948曙光线	青年湖小区#4箱变变压器	630	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
7703	宏伟区供电分公司	1762东泽线	1762东泽线	pms_康华丽景#1组合箱变变压器	630	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
7704	宏伟区供电分公司	河东变18444河绣线	河东变18444河绣线	锦绣澜湾#3箱变配电变压器	630	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
7705	宏伟区供电分公司	河东变18478河景线	河东变18478河景线	电网_观澜丽景小区10#箱变配电变压器	630	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
7706	宏伟区供电分公司	东喻变1788东沟甲线	东喻变1788东沟甲线	东沟甲线22#	100	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	
7707	宏伟区供电分公司	河东变18462河园线	河东变18462河园线	10kV河园线东京嘉园二期2#箱变配电变压器	500	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
7708	宏伟区供电分公司	河东变18458河都线	河东变18458河都线	电网_京都城三期3#箱变配电变压器	630	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
7709	宏伟区供电分公司	东喻变1776东方线	东喻变1776东方线	电网_龙鼎山小区#2箱变间隔配电变压器	630	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
7710	宏伟区供电分公司	河购二线18456	河购二线18456	电网_金域华府配电室2#配电变压器	500	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
7711	宏伟区供电分公司	朴家变1572朴东线	朴家变1572朴东线	黎明小区6#箱变变压器间隔配电变压器	630	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
7712	宏伟区供电分公司	新城变3962新迎线	新城变3962新迎线	pms_新迎线65#变压器(CDM)	200	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
7713	宏伟区供电分公司	1762东泽线	1762东泽线	PMS_龙泽国际花园#1变电所#1变压器	800	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
7714	宏伟区供电分公司	1762东泽线	1762东泽线	龙泽小区3#	630	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
7715	宏伟区供电分公司	东喻变1776东方线	东喻变1776东方线	龙鼎山小区#3箱变间隔配电变压器	630	23.00	77	77	未进入负面清单	否	无	

7716	宏伟区供电分公司	新城变3956新宿线	新城变3956新宿线	pms_庆阳南小区5#箱变变压器	500	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
7717	宏伟区供电分公司	新城变3958新东线	新城变3958新东线	pms_颐美新苑小区10#箱变变压器	630	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
7718	宏伟区供电分公司	东辽阳变3568东水线	东辽阳变3568东水线	pms_东水线杨家分#18右1	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7719	宏伟区供电分公司	东辽阳变3568东水线	东辽阳变3568东水线	pms_东水线#38左2左2	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7720	宏伟区供电分公司	1778龙源线	1778龙源线	pms_龙源线龙源小区一期#4欧变（1）变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7721	宏伟区供电分公司	新城变3958新东线	新城变3958新东线	新东线东光分5右7右3#变压器	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7722	宏伟区供电分公司	1762东泽线	1762东泽线	天井园小区#3箱变间隔配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7723	宏伟区供电分公司	1764东龙甲线	1764东龙甲线	电网_华峰聚氨酯公寓变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7724	宏伟区供电分公司	新城变3956新宿线	新城变3956新宿线	电网_新宿线44左2左7#变压器新	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7725	宏伟区供电分公司	新城变3956新宿线	新城变3956新宿线	新宿线44左15#柱上变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7726	宏伟区供电分公司	新城变3962新迎线	新城变3962新迎线	pms_滨水花园3#箱变变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7727	宏伟区供电分公司	宏伟变0258宏泽线	宏伟变0258宏泽线	电网_仙鹤湖东3#箱变变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7728	宏伟区供电分公司	朴家变1572朴东线	朴家变1572朴东线	朴东线黎明小区#6+1箱变	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7729	宏伟区供电分公司	新城变3956新宿线	新城变3956新宿线	电网_新宿线44左2左8#变压器新	200	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
7730	宏伟区供电分公司	新城变3956新宿线	新城变3956新宿线	pms_新宿线44左2左3#变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7731	宏伟区供电分公司	新城变3956新宿线	新城变3956新宿线	pms_庆阳南小区1#箱变变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7732	宏伟区供电分公司	1778龙源线	1778龙源线	龙源线3#	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7733	宏伟区供电分公司	1772东龙乙线	1772东龙乙线	pms_龙鼎山庄二期#14箱变变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7734	宏伟区供电分公司	河东变18474河卫线	河东变18474河卫线	pms_砂砣线62右5#变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7735	宏伟区供电分公司	宏伟变0248宏小线	宏伟变0248宏小线	pms_宏小线#19+1变台	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	

7736	宏伟区供电分公司	新城变3958新东线	新城变3958新东线	pms_新东线东光分4#变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7737	宏伟区供电分公司	东辽阳变3568东水线	东辽阳变3568东水线	东水线杨家分#21变台	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7738	宏伟区供电分公司	河东变18492河明线	河东变18492河明线	电网_明珠幸福里2#配电室3#配电变压器	500	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
7739	宏伟区供电分公司	1762东泽线	1762东泽线	龙泽小区7#	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7740	宏伟区供电分公司	朴家变1572朴东线	朴家变1572朴东线	pms_黎明社区#11欧变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7741	宏伟区供电分公司	河东变18444河绣线	河东变18444河绣线	锦绣澜湾4#变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7742	宏伟区供电分公司	新城变3958新东线	新城变3958新东线	pms_泛美华庭#8欧变变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7743	宏伟区供电分公司	河东变18464河首线	河东变18464河首线	电网_金首府3#变电所1#配电变压器	800	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7744	宏伟区供电分公司	河东变18464河首线	河东变18464河首线	电网_金首府1#变电所1#配电变压器	800	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7745	宏伟区供电分公司	新城变3958新东线	新城变3958新东线	电网_泛美四期配电室1#配电变压器	800	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7746	宏伟区供电分公司	新城变3962新迎线	新城变3962新迎线	新迎线38#	100	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
7747	宏伟区供电分公司	曙光变11948曙光线	曙光变11948曙光线	电网_仙鹤湖西小区4#箱变1#配电变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7748	宏伟区供电分公司	新地变11258新广线	新地变11258新广线	pms_河东新苑三期#2组合箱变变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7749	宏伟区供电分公司	曙光变11944曙山线	曙光变11944曙山线	pms_半山居#2箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7750	宏伟区供电分公司	东喻变1792东沟乙线	东喻变1792东沟乙线	东沟乙线#29左2	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7751	宏伟区供电分公司	东喻变1776东方线	东喻变1776东方线	电网_龙鼎山小区1#箱变1#配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7752	宏伟区供电分公司	河东变18462河园线	河东变18462河园线	电网_东京嘉园4#箱变配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7753	宏伟区供电分公司	河东变18492河明线	河东变18492河明线	电网_明珠幸福里1#配电室1#配电变压器	800	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7754	宏伟区供电分公司	东辽阳变3568东水线	东辽阳变3568东水线	电网_pms_东水线#38左2左3	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7755	宏伟区供电分公司	河东变18494河嘉线	河东变18494河嘉线	电网_凯旋门变电所#1配电变压器	800	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	

7756	宏伟区供电分公司	新地变11258新广线	新地变11258新广线	pms_河东新苑三期#3组合箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7757	宏伟区供电分公司	宏伟变0246宏加线	宏伟变0246宏加线	宏加线#8右10变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7758	宏伟区供电分公司	曙光变11944曙山线	曙光变11944曙山线	pms_半山居#3箱变变压器	630	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
7759	宏伟区供电分公司	1764东龙甲线	1764东龙甲线	pms_龙鼎山庄#6箱变变压器	800	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7760	宏伟区供电分公司	朴家变1572朴唐线	朴家变1572朴唐线	电网_朴唐线20#变压器	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7761	宏伟区供电分公司	新城变3962新迎线	新城变3962新迎线	pms_滨水花园6#箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7762	宏伟区供电分公司	曙光变11948曙光线	曙光变11948曙光线	电网_朝阳小区6#变压器配电变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7763	宏伟区供电分公司	曙光变11948曙光线	曙光变11948曙光线	电网_长征路小区4#箱变2#变压器配电变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7764	宏伟区供电分公司	1762东泽线	1762东泽线	龙泽小区1#	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7765	宏伟区供电分公司	曙光变11948曙光线	曙光变11948曙光线	电网_健康路小区3#变压器配电变压器	630	37.00	63	63	未进入负面清单	否	无	
7766	宏伟区供电分公司	曙光变11948曙光线	曙光变11948曙光线	电网_亿方大楼变压器配电变压器	630	37.00	63	63	未进入负面清单	否	无	
7767	宏伟区供电分公司	曙光变11948曙光线	曙光变11948曙光线	电网_仙鹤湖西小区4#箱变2#配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7768	宏伟区供电分公司	朴家变1572朴东线	朴家变1572朴东线	pms_黎明社区#10欧变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7769	宏伟区供电分公司	宏伟变0258宏泽线	宏伟变0258宏泽线	电网_青年湖小区1#箱变2#变压器配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7770	宏伟区供电分公司	宏伟变0258宏泽线	宏伟变0258宏泽线	电网_东方路小区5#箱变变压器配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7771	宏伟区供电分公司	新地变11258新广线	新地变11258新广线	pms_阳光花园#2欧变变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7772	宏伟区供电分公司	1778龙源线	1778龙源线	pms_璟临家园#1组合箱变1#变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7773	宏伟区供电分公司	1762东泽线	1762东泽线	龙泽小区4#	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7774	宏伟区供电分公司	新城变3958新东线	新城变3958新东线	pms_泛美华庭2#欧变#1变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7775	宏伟区供电分公司	河东变18494河嘉线	河东变18494河嘉线	万嘉国际小区#1箱变#1变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

7776	宏伟区供电分公司	朴家变1584朴棚线	朴家变1584朴棚线	广场社区#7箱变 变压器间隔配电变压器	630	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
7777	宏伟区供电分公司	新城变3956新宿线	新城变3956新宿线	pms_庆阳南小区2#箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7778	宏伟区供电分公司	罗大台变10892罗迎线	罗大台变10892罗迎线	PMS_新迎线水泥分45左8#变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7779	宏伟区供电分公司	东喻变1792东沟乙线	东喻变1792东沟乙线	pms_东沟乙线#29左12右2变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7780	宏伟区供电分公司	东辽阳变3568东水线	东辽阳变3568东水线	电网_pms_东水线杨家分#2右3	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7781	宏伟区供电分公司	新城变3956新宿线	新城变3956新宿线	庆阳职工宿舍#1组合箱变#1变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7782	宏伟区供电分公司	新城变3956新宿线	新城变3956新宿线	pms_新宿线32左3#变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7783	宏伟区供电分公司	河东变18474河卫线	河东变18474河卫线	电网_pms_砂砣线44#变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7784	宏伟区供电分公司	宏伟变0246宏加线	宏伟变0246宏加线	pms_宏加线#6变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7785	宏伟区供电分公司	1764东龙甲线	1764东龙甲线	pms_龙鼎山庄#5箱变变压器	800	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7786	宏伟区供电分公司	峨二变3670峨水线	峨二变3670峨水线	pms_峨水线电台分#28左1左1箱变#1变压器	750	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7787	宏伟区供电分公司	东辽阳变3568东水线	东辽阳变3568东水线	东水线33左1左1梅园西路-1	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7788	宏伟区供电分公司	1778龙源线	1778龙源线	龙源线7#	1260	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7789	宏伟区供电分公司	河东变18462河园线	河东变18462河园线	电网_东京嘉园1#箱变配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7790	宏伟区供电分公司	新地变11272新龙线	新地变11272新龙线	新龙线3左11	200	70.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
7791	宏伟区供电分公司	曙光变11946曙阳线	曙光变11946曙阳线	荣华鑫区#1配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7792	宏伟区供电分公司	河东变18480河域线	河东变18480河域线	电网_金域明珠#3箱变变压器间隔配电变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7793	宏伟区供电分公司	新城变3944新北线	新城变3944新北线	电网_新北线8右21#变压器新	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7794	宏伟区供电分公司	1764东龙甲线	1764东龙甲线	pms_龙鼎山庄#7箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7795	宏伟区供电分公司	东喻变1788东沟甲线	东喻变1788东沟甲线	pms_东沟甲线#34右2变压器	100	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	

7796	宏伟区供电分公司	前进变11472前平线	前进变11472前平线	电网_pms_峨水线石场分#95变台	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7797	宏伟区供电分公司	新城变3958新东线	新城变3958新东线	pms_庆阳北小区4#箱变变压器	500	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7798	宏伟区供电分公司	宏伟变0248宏小线	宏伟变0248宏小线	pms_宏小线#12变台	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7799	宏伟区供电分公司	峨二变3670峨水线	峨二变3670峨水线	峨二变3670峨水线峨水线电台分#42右1变台	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7800	宏伟区供电分公司	1764东龙甲线	1764东龙甲线	新砖线2左5#（XN）	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7801	宏伟区供电分公司	河东变18480河域线	河东变18480河域线	电网_金域明珠六期配电室1#配电变压器	800	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7802	宏伟区供电分公司	宏伟变0258宏泽线	宏伟变0258宏泽线	电网_仙鹤湖东2#箱变变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7803	宏伟区供电分公司	1762东泽线	1762东泽线	电网_天井园小区4#箱变间隔配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7804	宏伟区供电分公司	宏伟变0254宏杜线	宏伟变0254宏杜线	宏杜线中景豪庭2#	1260	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7805	宏伟区供电分公司	新地变11258新广线	新地变11258新广线	pms_阳光花园#4欧变#2变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7806	宏伟区供电分公司	河东变18478河景线	河东变18478河景线	电网_观澜丽景小区15#箱变配电变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7807	宏伟区供电分公司	新地变11262新滨线	新地变11262新滨线	红阳林苑#1箱变 变压器间隔配电变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7808	宏伟区供电分公司	新地变11248新保线	新地变11248新保线	电网_葆莱国际二期#5箱变102配电变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7809	宏伟区供电分公司	河东变18494河嘉线	河东变18494河嘉线	万嘉国际小区#2箱变#1变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7810	宏伟区供电分公司	宏伟变0254宏杜线	宏伟变0254宏杜线	电网_奥林园1#配电室配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7811	宏伟区供电分公司	朴家变1572朴唐线	朴家变1572朴唐线	电网_朴唐线95左1#变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7812	宏伟区供电分公司	河东变18458河都线	河东变18458河都线	电网_京都城三期1#箱变配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7813	宏伟区供电分公司	河东变18466河珠线	河东变18466河珠线	电网_金域揽境配电室3配电变压器	630	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
7814	宏伟区供电分公司	曙光变11946曙阳线	曙光变11946曙阳线	双阳新区2#配电变压器配电变压器	800	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
7815	宏伟区供电分公司	新城变3972墙体线	新城变3972墙体线	pms_墙体线11左2#变压器	315	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	

7816	宏伟区供电分公司	新城变3944新北线	新城变3944新北线	pms_新北线79左2#变压器	100	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
7817	宏伟区供电分公司	1764东龙甲线	1764东龙甲线	pms_龙鼎山庄#9箱变变压器	630	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
7818	宏伟区供电分公司	东辽阳变3568东水线	东辽阳变3568东水线	东水线杨家分#12变台	315	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
7819	宏伟区供电分公司	宏伟变0246宏加线	宏伟变0246宏加线	pms_宏加线#8右3	315	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
7820	宏伟区供电分公司	1772东龙乙线	1772东龙乙线	pms_龙鼎山庄二期#2箱变变压器	500	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
7821	宏伟区供电分公司	曙光变11948曙光线	曙光变11948曙光线	电网_朝阳小区5#变压器配电变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7822	宏伟区供电分公司	宏伟变0258宏泽线	宏伟变0258宏泽线	仙鹤湖东1#箱变2#变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7823	宏伟区供电分公司	河东变18458河都线	河东变18458河都线	pms_京都城#2变电所#2变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7824	宏伟区供电分公司	曙光变11944曙山线	曙光变11944曙山线	pms_宏伟新苑4#箱变变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7825	宏伟区供电分公司	宏伟变0258宏泽线	宏伟变0258宏泽线	天井园小区#7箱变间隔配电变压器	630	88.00	12	12	未进入负面清单	否	无	
7826	宏伟区供电分公司	1762东泽线	1762东泽线	PMS_龙泽国际花园#3变电所#2变压器	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7827	宏伟区供电分公司	罗大台变10892罗迎线	罗大台变10892罗迎线	pms_新迎线水泥分32#变压器	50	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7828	宏伟区供电分公司	新城变3956新宿线	新城变3956新宿线	新宿线1#环网柜104开关新宿线39左9#变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7829	宏伟区供电分公司	朴家变1556朴新线	朴家变1556朴新线	朴新线26左1变压器	200	79.00	21	21	未进入负面清单	否	无	
7830	宏伟区供电分公司	河东变18480河域线	河东变18480河域线	金域明珠四期1变压器	800	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7831	宏伟区供电分公司	1764东龙甲线	1764东龙甲线	pms_龙鼎山庄#8箱变变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7832	宏伟区供电分公司	新城变3958新东线	新城变3958新东线	电网_pms_新东线东光分11右8#变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7833	宏伟区供电分公司	新城变3958新东线	新城变3958新东线	pms_颐美新苑小区6#箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7834	宏伟区供电分公司	东辽阳变3568东水线	东辽阳变3568东水线	pms_东水线杨家分72右3变台	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7835	宏伟区供电分公司	新城变3956新宿线	新城变3956新宿线	pms_新宿线44左31#变压器(CDM)	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

7836	宏伟区供电分公司	新城变3956新宿线	新城变3956新宿线	pms_新宿线44左6#变压器(CDM)	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7837	宏伟区供电分公司	新城变3958新东线	新城变3958新东线	pms_新东线东光分8#变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7838	宏伟区供电分公司	前进变11472前平线	前进变11472前平线	pms_峨水线石场分#119左3变台	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7839	宏伟区供电分公司	河东变18466河珠线	河东变18466河珠线	电网_金域揽境配电室2配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7840	宏伟区供电分公司	河东变18480河域线	河东变18480河域线	pms_金域明珠2#变电所2#变压器	800	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7841	宏伟区供电分公司	1778龙源线	1778龙源线	璟临家园#1组合箱变2#变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7842	宏伟区供电分公司	曙光变11962曙源线	曙光变11962曙源线	电网_龙城柏丽#1箱变配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7843	宏伟区供电分公司	曙光变11948曙光线	曙光变11948曙光线	电网_朝阳小区7#变压器配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7844	宏伟区供电分公司	朴家变1556朴新线	朴家变1556朴新线	电网_朴新线42左6右5右2#变压器	100	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
7845	宏伟区供电分公司	河东变18444河绣线	河东变18444河绣线	电网_锦绣澜湾6#变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7846	宏伟区供电分公司	朴家变1572朴东线	朴家变1572朴东线	pms_黎明社区#2欧变变压器	630	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
7847	宏伟区供电分公司	河东变18474河卫线	河东变18474河卫线	电网_砂砣线49右16左5#变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7848	宏伟区供电分公司	曙光变11948曙光线	曙光变11948曙光线	电网_健康路小区1#变压器配电变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7849	宏伟区供电分公司	曙光变11946曙阳线	曙光变11946曙阳线	荣华鑫区#7箱变配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7850	宏伟区供电分公司	曙光变11948曙光线	曙光变11948曙光线	电网_朝阳小区2#变压器配电变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7851	宏伟区供电分公司	河东变18464河首线	河东变18464河首线	电网_金首府1#变电所2#配电变压器	800	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7852	宏伟区供电分公司	曙光变11948曙光线	曙光变11948曙光线	电网_仙鹤湖西小区2#变压器配电变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7853	宏伟区供电分公司	新城变3956新宿线	新城变3956新宿线	电网_39左13右7左1箱变配电变压器	500	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7854	宏伟区供电分公司	新城变3944新北线	新城变3944新北线	10KV新北线#55变压器	50	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7855	宏伟区供电分公司	1764东龙甲线	1764东龙甲线	pms_龙鼎山庄三期#1欧变#1变压器	315	32.00	68	68	未进入负面清单	否	无	

7856	宏伟区供电分公司	0266宏乐线	0266宏乐线	电网_荣华小区5#箱变变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7857	宏伟区供电分公司	河东变18480河域线	河东变18480河域线	电网_金域明珠#1箱变变压器间隔配电变压器	630	80.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
7858	宏伟区供电分公司	宏伟变0254宏杜线	宏伟变0254宏杜线	电网_荣华园1#箱变配电变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7859	宏伟区供电分公司	曙光变11962曙源线	曙光变11962曙源线	电网_工农小区4#箱变2#变压器间隔配电变压器	630	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
7860	宏伟区供电分公司	河东变18478河景线	河东变18478河景线	电网_观澜丽景小区7#箱变配电变压器	630	100.00	0	0	未进入负面清单	否	无	
7861	宏伟区供电分公司	河东变18476河信线	河东变18476河信线	电网_天信商住楼#1变电所#2变压器	800	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7862	宏伟区供电分公司	曙光变11946曙阳线	曙光变11946曙阳线	双阳新区1#配电变压器配电变压器	800	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
7863	宏伟区供电分公司	新城变3946河东线	新城变3946河东线	pms_河东线祥和水岸2#欧变#1变压器	630	7.20	92.8	92.8	未进入负面清单	否	无	
7864	宏伟区供电分公司	曙光变11948曙光线	曙光变11948曙光线	仙鹤湖西6#箱变1#配电变压器	630	5.00	95	95	未进入负面清单	否	无	
7865	宏伟区供电分公司	新地变11262新滨线	新地变11262新滨线	红阳林苑#4箱变 变压器间隔配电变压器	500	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7866	宏伟区供电分公司	宏伟变0256宏伟线	宏伟变0256宏伟线	电网_宏伟线5左26支1变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7867	宏伟区供电分公司	曙光变11962曙源线	曙光变11962曙源线	电网_西苑绿洲2#变压器配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7868	宏伟区供电分公司	曙光变11948曙光线	曙光变11948曙光线	电网_健康路小区6#相变1#变压器配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7869	宏伟区供电分公司	曙光变11948曙光线	曙光变11948曙光线	电网_健康路小区4#变压器配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7870	宏伟区供电分公司	0266宏乐线	0266宏乐线	电网_荣华小区4#箱变变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7871	宏伟区供电分公司	1778龙源线	1778龙源线	pms_龙源线石化龙源#1组合箱变#1变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7872	宏伟区供电分公司	河东变18458河都线	河东变18458河都线	电网_京都城四期5#箱变配电变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7873	宏伟区供电分公司	新地变11258新广线	新地变11258新广线	pms_阳光花园#2组合箱变#2变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7874	宏伟区供电分公司	河东变18462河园线	河东变18462河园线	电网_东京嘉园2#箱变配电变压器	630	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
7875	宏伟区供电分公司	前进变11472前平线	前进变11472前平线	电网_前平线55右35#柱上变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

7876	宏伟区供电分公司	新城变3958新东线	新城变3958新东线	pms_泛美华庭#6欧变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7877	宏伟区供电分公司	朴家变1556朴新线	朴家变1556朴新线	电网_朴新线48左2#变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7878	宏伟区供电分公司	新城变3972墙体线	新城变3972墙体线	电网_pms_墙体线16左10变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7879	宏伟区供电分公司	新城变3956新宿线	新城变3956新宿线	pms_新宿线26左2#变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7880	宏伟区供电分公司	新城变3956新宿线	新城变3956新宿线	pms_庆阳南小区3#箱变变压器	630	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
7881	宏伟区供电分公司	新城变3972墙体线	新城变3972墙体线	pms_墙体线29#变压器	315	63.00	37	37	未进入负面清单	否	无	
7882	宏伟区供电分公司	前进变11472前平线	前进变11472前平线	pms_峨水线石场分#130变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7883	宏伟区供电分公司	新城变3956新宿线	新城变3956新宿线	pms_新宿线26右5#变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7884	宏伟区供电分公司	新城变3956新宿线	新城变3956新宿线	pms_新宿线26左14#变台	20	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7885	宏伟区供电分公司	新城变3958新东线	新城变3958新东线	pms_新东线58左6#变压器	315	26.00	74	74	未进入负面清单	否	无	
7886	宏伟区供电分公司	1772东龙乙线	1772东龙乙线	pms_健康路#1箱变变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7887	宏伟区供电分公司	宏伟变0246宏加线	宏伟变0246宏加线	pms_宏加线#8右7右1变压器	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7888	宏伟区供电分公司	新地变11280新莱线	新地变11280新莱线	电网_保莱三期二2#箱变配电变压器	500	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
7889	宏伟区供电分公司	1778龙源线	1778龙源线	pms_龙源线龙源小区一期#5欧变（1）变压器	630	47.00	53	53	未进入负面清单	否	无	
7890	宏伟区供电分公司	新城变3956新宿线	新城变3956新宿线	电网_新宿线44左8#变压器新	400	75.00	25	25	未进入负面清单	否	无	
7891	宏伟区供电分公司	新城变3956新宿线	新城变3956新宿线	pms_新东线东光分28#变压器	315	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	
7892	宏伟区供电分公司	1772东龙乙线	1772东龙乙线	pms_龙鼎山庄二期#13箱变变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7893	宏伟区供电分公司	宏伟变0246宏加线	宏伟变0246宏加线	pms_宏加线#8右13变压器	315	28.00	72	72	未进入负面清单	否	无	
7894	宏伟区供电分公司	朴家变1572朴东线	朴家变1572朴东线	黎明小区1#箱变变压器间隔配电变压器	630	62.00	38	38	未进入负面清单	否	无	
7895	宏伟区供电分公司	新城变3962新迎线	新城变3962新迎线	新迎线迎水分39#(100)	100	39.00	61	61	未进入负面清单	否	无	

7896	宏伟区供电分公司	1778龙源线	1778龙源线	龙源线9#	1260	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
7897	宏伟区供电分公司	新城变3956新宿线	新城变3956新宿线	pms_新宿线26左10#变台	50	49.00	51	51	未进入负面清单	否	无	
7898	宏伟区供电分公司	新城变3956新宿线	新城变3956新宿线	电网_pms_新宿线39左10变压器(CDM)	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7899	宏伟区供电分公司	新城变3962新迎线	新城变3962新迎线	新迎线迎水分39#(100)	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7900	宏伟区供电分公司	河东变18474河卫线	河东变18474河卫线	pms_砂砣线54右11#变压器	50	58.00	42	42	未进入负面清单	否	无	
7901	宏伟区供电分公司	新城变3956新宿线	新城变3956新宿线	电网_pms_新东线东光分22#变压器(CDM)	200	73.00	27	27	未进入负面清单	否	无	
7902	宏伟区供电分公司	东辽阳变3568东水线	东辽阳变3568东水线	pms_东水线杨家分#8左4台	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7903	宏伟区供电分公司	东辽阳变3568东水线	东辽阳变3568东水线	电网_东水线#42变台	200	71.00	29	29	未进入负面清单	否	无	
7904	宏伟区供电分公司	罗大台变10892罗迎线	罗大台变10892罗迎线	新迎线1#环网柜104开关新迎线水泥分15#变压器	100	82.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
7905	宏伟区供电分公司	罗大台变10892罗迎线	罗大台变10892罗迎线	电网_pms_新迎线水泥分6右4#变压器	200	97.00	3	3	未进入负面清单	否	无	
7906	宏伟区供电分公司	新城变3956新宿线	新城变3956新宿线	pms_新宿线39左11#变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7907	宏伟区供电分公司	新城变3962新迎线	新城变3962新迎线	pms_滨水花园8#箱变变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7908	宏伟区供电分公司	新城变3962新迎线	新城变3962新迎线	pms_新迎线65#变压器(CDM)	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7909	宏伟区供电分公司	河东变18496河恒线	河东变18496河恒线	电网_恒大五期2#配电室2#变压器配电变压器	800	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7910	宏伟区供电分公司	朴家变1572朴唐线	朴家变1572朴唐线	电网_朴唐线64右4#变压器	400	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7911	宏伟区供电分公司	东喻变1776东方线	东喻变1776东方线	天井园10#金瀚馨园	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7912	宏伟区供电分公司	0266宏乐线	0266宏乐线	荣华小区1#箱变变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7913	宏伟区供电分公司	河东变18476河信线	河东变18476河信线	瀚博一品1#配电室1#配电变压器	630	70.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
7914	宏伟区供电分公司	新城变3956新宿线	新城变3956新宿线	pms_庆阳职工宿舍#2组合箱变#2变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7915	宏伟区供电分公司	东辽阳变3568东水线	东辽阳变3568东水线	PMS_东水线#33左1左2(1)变压器	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

7916	宏伟区供电分公司	宏伟变0254宏杜线	宏伟变0254宏杜线	电网_奥林园6#箱变配电变压器	630	38.00	62	62	未进入负面清单	否	无	
7917	宏伟区供电分公司	0268宏阳线	0268宏阳线	世纪阳光二号变电所#2变压器	630	58.00	42	42	未进入负面清单	否	无	
7918	宏伟区供电分公司	1762东泽线	1762东泽线	pms_龙泽国际花园#2变电所#2变压器	800	65.00	35	35	未进入负面清单	否	无	
7919	宏伟区供电分公司	河东变18458河都线	河东变18458河都线	pms_京都城#1变电所#1变压器	800	85.00	15	15	未进入负面清单	否	无	
7920	宏伟区供电分公司	新城变3962新迎线	新城变3962新迎线	pms_滨水花园1#箱变变压器	630	83.00	17	17	未进入负面清单	否	无	
7921	宏伟区供电分公司	东喻变1774东峰线	东喻变1774东峰线	丰华馨园小区1期箱变变压器间隔配电变压器	630	82.00	18	18	未进入负面清单	否	无	
7922	宏伟区供电分公司	新城变3946河东线	新城变3946河东线	电网_pms_河东线祥和水岸4#欧变#1变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7923	宏伟区供电分公司	新地变11258新广线	新地变11258新广线	pms_阳光花园3#欧变变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7924	宏伟区供电分公司	1778龙源线	1778龙源线	pms_龙源线石化龙源#2组合箱变#1变压器	630	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7925	宏伟区供电分公司	曙光变11956曙诚线	曙光变11956曙诚线	电网_筑美城居配电室4#	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7926	宏伟区供电分公司	河东变18474河卫线	河东变18474河卫线	电网_新广线4左9右1#箱变	400	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7927	宏伟区供电分公司	新地变11270新恒线	新地变11270新恒线	恒大绿洲二期#1变电所间隔3配电变压器	800	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7928	宏伟区供电分公司	新城变3972墙体线	新城变3972墙体线	pms_墙体线4左1#变压器	50	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7929	宏伟区供电分公司	河东变18474河卫线	河东变18474河卫线	电网_新广线4左9右1#箱变	400	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7930	宏伟区供电分公司	新地变11280新莱线	新地变11280新莱线	电网_保莱三期二1#箱变配电变压器	500	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7931	宏伟区供电分公司	新城变3962新迎线	新城变3962新迎线	pms_新迎线迎水分11右7#变压器	315	84.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
7932	宏伟区供电分公司	新地变11272新龙线	新地变11272新龙线	pms_新砖线41#	100	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
7933	宏伟区供电分公司	河东变18474河卫线	河东变18474河卫线	pms_砂砣线105#变压器	200	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
7934	宏伟区供电分公司	新地变11262新滨线	新地变11262新滨线	红阳林苑#3箱变 变压器间隔配电变压器	500	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
7935	宏伟区供电分公司	朴家变1572朴东线	朴家变1572朴东线	黎明小区14箱变变压器间隔配电变压器	630	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	

7936	宏伟区供电分公司	曙光变11948曙光线	曙光变11948曙光线	电网_健康路小区6#箱变2#变压器配电变压器	630	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
7937	宏伟区供电分公司	新城变3956新宿线	新城变3956新宿线	电网_新宿线44左2左10#变压器1新	400	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
7938	宏伟区供电分公司	新城变3962新迎线	新城变3962新迎线	pms_新迎线60右1#变压器	50	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
7939	宏伟区供电分公司	新城变3956新宿线	新城变3956新宿线	pms_新宿线39左6左2#变压器	315	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
7940	宏伟区供电分公司	1778龙源线	1778龙源线	龙源线8#	500	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
7941	宏伟区供电分公司	河东变18496河恒线	河东变18496河恒线	恒大绿洲五期地下变电所 #2变压器配电变压器	800	87.00	13	13	未进入负面清单	否	无	
7942	宏伟区供电分公司	峨二变3670峨水线	峨二变3670峨水线	pms_峨水线电台分#31变台	50	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
7943	宏伟区供电分公司	东辽阳变3568东水线	东辽阳变3568东水线	电网_pms_东水线杨家分#18右12变台	200	39.00	61	61	未进入负面清单	否	无	
7944	宏伟区供电分公司	前进变11472前平线	前进变11472前平线	pms_10kV前平线#5左3左2变台	20	21.00	79	79	未进入负面清单	否	无	
7945	宏伟区供电分公司	新地变11258新广线	新地变11258新广线	pms_阳光花园4#欧变变压器	500	78.00	22	22	未进入负面清单	否	无	
7946	宏伟区供电分公司	新地变11280新莱线	新地变11280新莱线	电网_保莱三期一1#箱变配电变压器	630	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
7947	宏伟区供电分公司	河购二线18456	河购二线18456	电网_金域华府配电室4#配电变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7948	宏伟区供电分公司	朴家变1572朴唐线	朴家变1572朴唐线	电网_朴唐线64支5左2#变压器	400	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
7949	宏伟区供电分公司	曙光变11948曙光线	曙光变11948曙光线	电网_仙鹤湖西小区1#变压器配电变压器	630	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
7950	宏伟区供电分公司	1764东龙甲线	1764东龙甲线	PMS_东龙甲线#12右1	500	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
7951	宏伟区供电分公司	宏伟变0258宏泽线	宏伟变0258宏泽线	电网_东方路小区4#箱变变压器配电变压器	630	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
7952	宏伟区供电分公司	河东变18478河景线	河东变18478河景线	电网_泛美华庭五期配电室1#配电变压器	500	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
7953	宏伟区供电分公司	河东变18480河域线	河东变18480河域线	金域明珠变电所1#变压器	800	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
7954	宏伟区供电分公司	河东变18458河都线	河东变18458河都线	京都城二期B箱变#1变压器	630	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
7955	宏伟区供电分公司	河东变18474河卫线	河东变18474河卫线	电网_砂砣线65#变压器	100	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	

7956	宏伟区供电分公司	新城变3964新富线	新城变3964新富线	电网_泛美五期二配电室2#配电变压器	800	45.00	55	55	未进入负面清单	否	无	
7957	宏伟区供电分公司	东喻变1776东方线	东喻变1776东方线	火炬小区#1箱变间隔配电变压器	630	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	
7958	宏伟区供电分公司	河东变18458河都线	河东变18458河都线	电网_京都城四期1#箱变配电变压器	630	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
7959	宏伟区供电分公司	河东变18496河恒线	河东变18496河恒线	电网_恒大三期二配电室2#配电变压器	400	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
7960	宏伟区供电分公司	新城变3958新东线	新城变3958新东线	电网_泛美四期配电室2#配电变压器	800	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
7961	宏伟区供电分公司	曙光变11946曙阳线	曙光变11946曙阳线	荣华鑫区#6箱变配电变压器	630	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
7962	宏伟区供电分公司	1764东龙甲线	1764东龙甲线	pms_龙鼎山庄#10箱变变压器	630	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
7963	宏伟区供电分公司	1762东泽线	1762东泽线	天井园1#箱变2#变压器	630	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
7964	宏伟区供电分公司	河东变18464河首线	河东变18464河首线	电网_金首府3#变电所3#配电变压器	630	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
7965	宏伟区供电分公司	曙光变11962曙源线	曙光变11962曙源线	电网_工农小区3#箱变变压器配电变压器	630	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
7966	宏伟区供电分公司	0266宏乐线	0266宏乐线	电网_荣华小区3#箱变1#变压器	630	23.00	77	77	未进入负面清单	否	无	
7967	宏伟区供电分公司	河东变18444河绣线	河东变18444河绣线	锦绣澜湾7#变压器间隔配电变压器	630	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
7968	宏伟区供电分公司	朴家变1572朴唐线	朴家变1572朴唐线	电网_朴唐线117#变压器	100	55.00	45	45	未进入负面清单	否	无	
7969	宏伟区供电分公司	河东变18474河卫线	河东变18474河卫线	电网_砂砣线45左15+1#变压器	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7970	宏伟区供电分公司	0268宏阳线	0268宏阳线	世纪阳光一号变电所2#变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7971	宏伟区供电分公司	东喻变1782东蔡甲线	东喻变1782东蔡甲线	东蔡甲线尚书苑2#箱变103#间隔配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7972	宏伟区供电分公司	新地变11280新莱线	新地变11280新莱线	电网_保莱三期一2#箱变配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7973	宏伟区供电分公司	河东变18478河景线	河东变18478河景线	电网_观澜丽景小区11#箱变配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7974	宏伟区供电分公司	河东变18462河园线	河东变18462河园线	电网_东京嘉园5#箱变配电变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7975	宏伟区供电分公司	东喻变1782东蔡甲线	东喻变1782东蔡甲线	电网_尚书苑3#箱变配电变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	

7976	宏伟区供电分公司	宏伟变0258宏泽线	宏伟变0258宏泽线	电网_东方路小区6#箱变1#变压器配电变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7977	宏伟区供电分公司	朴家变1572朴东线	朴家变1572朴东线	pms_黎明社区#16欧变变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7978	宏伟区供电分公司	1778龙源线	1778龙源线	龙源线3#	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7979	宏伟区供电分公司	新城变3962新迎线	新城变3962新迎线	电网_pms_新迎线58#变压器(CDM)	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7980	宏伟区供电分公司	东辽阳变3568东水线	东辽阳变3568东水线	电网_pms_东水线杨家分#49变台	400	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
7981	宏伟区供电分公司	新城变3958新东线	新城变3958新东线	pms_颐美新苑小区5#箱变变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7982	宏伟区供电分公司	东辽阳变3568东水线	东辽阳变3568东水线	pms_东水线#38左3变台	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7983	宏伟区供电分公司	新地变11280新莱线	新地变11280新莱线	电网_保莱四期二1#箱变配电变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7984	宏伟区供电分公司	新地变11256新文线	新地变11256新文线	河东线45#变压器	315	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7985	宏伟区供电分公司	河东变18476河信线	河东变18476河信线	瀚博一品2#配电室1#配电变压器	500	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7986	宏伟区供电分公司	曙光变11944曙山线	曙光变11944曙山线	pms_半山居#4箱变变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7987	宏伟区供电分公司	河东变18478河景线	河东变18478河景线	电网_观澜丽景小区1#箱变配电变压器配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7988	宏伟区供电分公司	河东变18474河卫线	河东变18474河卫线	pms_砂砣线54右4右1#变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7989	宏伟区供电分公司	1764东龙甲线	1764东龙甲线	pms_龙鼎山庄#2箱变变压器	800	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
7990	宏伟区供电分公司	宏伟变0258宏泽线	宏伟变0258宏泽线	电网_青年湖小区3#箱变2#配电变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7991	宏伟区供电分公司	朴家变1584朴棚线	朴家变1584朴棚线	电网_广场社区#14箱变配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7992	宏伟区供电分公司	新地变11270新恒线	新地变11270新恒线	恒大绿洲二期#1变电所间隔配电变压器	800	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7993	宏伟区供电分公司	河东变18474河卫线	河东变18474河卫线	电网_pms_新广线4左21左3#变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7994	宏伟区供电分公司	东辽阳变3568东水线	东辽阳变3568东水线	东水线33左1左1梅园西路-1	500	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7995	宏伟区供电分公司	1778龙源线	1778龙源线	龙源线7#	1260	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	

7996	宏伟区供电分公司	东喻变1774东峰线	东喻变1774东峰线	丰华馨园箱变#2变压器间隔配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
7997	宏伟区供电分公司	新地变11248新保线	新地变11248新保线	pms_保莱蓝湾四期#2组合箱变变压器	500	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
7998	宏伟区供电分公司	罗大台变10892罗迎线	罗大台变10892罗迎线	PMS_新迎线水泥分45左8#变压器	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
7999	宏伟区供电分公司	新地变11280新莱线	新地变11280新莱线	电网_保莱四期二3#箱变配电变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
8000	宏伟区供电分公司	新地变11248新保线	新地变11248新保线	pms_保莱蓝湾二期3#欧变#1变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8001	宏伟区供电分公司	新城变3946河东线	新城变3946河东线	pms_河东线祥和水岸1#欧变#2变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8002	宏伟区供电分公司	朴家变1572朴唐线	朴家变1572朴唐线	电网_朴唐线64右6#变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8003	宏伟区供电分公司	东喻变1776东方线	东喻变1776东方线	电网_火炬小区2#箱变间隔配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8004	宏伟区供电分公司	新城变3946河东线	新城变3946河东线	pms_河东线祥和水岸4#欧变#2变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8005	宏伟区供电分公司	1762东泽线	1762东泽线	PMS_龙泽国际花园#1变电所#1变压器	800	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8006	宏伟区供电分公司	朴家变1584朴棚线	朴家变1584朴棚线	广场社区#11箱变 变压器间隔 配电变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
8007	宏伟区供电分公司	河东变18478河景线	河东变18478河景线	电网_观澜丽景小区2#箱变变压器间隔配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8008	宏伟区供电分公司	朴家变1556朴新线	朴家变1556朴新线	电网_朴新线42左13左4#变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8009	宏伟区供电分公司	新地变11248新保线	新地变11248新保线	pms_保莱蓝湾四期#1箱变变压器	500	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
8010	宏伟区供电分公司	东喻变1776东方线	东喻变1776东方线	电网_火炬小区5#箱变间隔配电变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
8011	宏伟区供电分公司	宏伟变0254宏杜线	宏伟变0254宏杜线	富华小区3#变电亭变配电变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
8012	宏伟区供电分公司	兰家变16244兰孟线	兰家变16244兰孟线	龙翔小区2#箱变出线间隔配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8013	宏伟区供电分公司	0266宏乐线	0266宏乐线	电网_富华小区2#配电室2#变压器配电变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
8014	宏伟区供电分公司	新城变3962新迎线	新城变3962新迎线	pms_滨水花园2#箱变变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
8015	宏伟区供电分公司	东喻变1788东沟甲线	东喻变1788东沟甲线	东沟甲线22#	100	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	

8016	宏伟区供电分公司	1762东泽线	1762东泽线	龙泽小区7#	630	37.00	63	63	未进入负面清单	否	无	
8017	宏伟区供电分公司	朴家变1572朴唐线	朴家变1572朴唐线	电网_朴唐线96左1#变压器	100	37.00	63	63	未进入负面清单	否	无	
8018	宏伟区供电分公司	东喻变1776东方线	东喻变1776东方线	电网_龙鼎山小区1#箱变2#配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8019	宏伟区供电分公司	0266宏乐线	0266宏乐线	宏乐线1#	1000	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8020	宏伟区供电分公司	1762东泽线	1762东泽线	电网_天井园#8配电室间隔配电变压器	1000	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8021	宏伟区供电分公司	朴家变1572朴东线	朴家变1572朴东线	黎明小区15#箱变变压器间隔配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8022	宏伟区供电分公司	新地变11258新广线	新地变11258新广线	pms_阳光花园1#欧变#2变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8023	宏伟区供电分公司	新城变3956新宿线	新城变3956新宿线	庆阳职工宿舍#1组合箱变#2变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8024	宏伟区供电分公司	东喻变1788东沟甲线	东喻变1788东沟甲线	pms_东沟甲线#38变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8025	宏伟区供电分公司	新城变3956新宿线	新城变3956新宿线	pms_庆阳南小区6#箱变变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8026	宏伟区供电分公司	新城变3958新东线	新城变3958新东线	pms_颐美新苑小区4#箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8027	宏伟区供电分公司	新城变3958新东线	新城变3958新东线	pms_新东线58左3#变压器	315	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
8028	宏伟区供电分公司	河东变18474河卫线	河东变18474河卫线	pms_砂砣线87#变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8029	宏伟区供电分公司	峨二变3670峨水线	峨二变3670峨水线	pms_峨水线电台分#52变台	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8030	宏伟区供电分公司	河东变18474河卫线	河东变18474河卫线	砂砣线45左22柱上变压器	50	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
8031	宏伟区供电分公司	新城变3958新东线	新城变3958新东线	pms_新东线60右2#变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8032	宏伟区供电分公司	新城变3958新东线	新城变3958新东线	pms_新东线54右2#变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8033	宏伟区供电分公司	新城变3944新北线	新城变3944新北线	电网_新北线8右19左1#变压器新	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8034	宏伟区供电分公司	曙光变11948曙光线	曙光变11948曙光线	电网_荟萃湖小区4#变压器配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8035	宏伟区供电分公司	朴家变1572朴唐线	朴家变1572朴唐线	电网_朴唐线64右7#变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

8036	宏伟区供电分公司	河东变18466河珠线	河东变18466河珠线	电网_金域揽境二期配电室4号变压器间隔配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8037	宏伟区供电分公司	朴家变1572朴唐线	朴家变1572朴唐线	朴唐线67左5#变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8038	宏伟区供电分公司	1764东龙甲线	1764东龙甲线	pms_东龙甲线米拉小筑#1组合箱变#1变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8039	宏伟区供电分公司	新城变3958新东线	新城变3958新东线	电网_pms_新东线78#变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8040	宏伟区供电分公司	罗大台变10892罗迎线	罗大台变10892罗迎线	pms_新迎线水泥分39#变压器	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8041	宏伟区供电分公司	1778龙源线	1778龙源线	PMS_1778 龙源线#6欧变变压器(北)	1000	70.00	30	30	未进入负面清单	否	无	
8042	宏伟区供电分公司	1772东龙乙线	1772东龙乙线	pms_龙鼎山庄二期#6箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8043	宏伟区供电分公司	新城变3958新东线	新城变3958新东线	pms_庆阳北小区1#箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8044	宏伟区供电分公司	1764东龙甲线	1764东龙甲线	PMS_东龙甲线#12右1	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8045	宏伟区供电分公司	朴家变1572朴东线	朴家变1572朴东线	pms_黎明社区#17欧变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8046	宏伟区供电分公司	朴家变1572朴唐线	朴家变1572朴唐线	电网_朴唐线64支18左1#变压器	250	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
8047	宏伟区供电分公司	朴家变1572朴唐线	朴家变1572朴唐线	电网_朴唐线83左5变压器(新)	200	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
8048	宏伟区供电分公司	朴家变1572朴东线	朴家变1572朴东线	pms_黎明社区#9欧变变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
8049	宏伟区供电分公司	河东变18474河卫线	河东变18474河卫线	电网_新广线4左6左1#箱变	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
8050	宏伟区供电分公司	宏伟变0254宏杜线	宏伟变0254宏杜线	电网_丰德园箱变1#变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
8051	宏伟区供电分公司	河东变18464河首线	河东变18464河首线	电网_金首府3#变电所2#配电变压器	800	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
8052	宏伟区供电分公司	曙光变11948曙光线	曙光变11948曙光线	电网_长征路小区2#变压器配电变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
8053	宏伟区供电分公司	东喻变1776东方线	东喻变1776东方线	龙鼎山小区5#箱变间隔配电变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
8054	宏伟区供电分公司	朴家变1572朴唐线	朴家变1572朴唐线	电网_朴唐线64支14#变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8055	宏伟区供电分公司	朴家变1584朴棚线	朴家变1584朴棚线	广场社区#10箱变 变压器间隔配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	

8056	宏伟区供电分公司	朴家变1584朴棚线	朴家变1584朴棚线	广场社区#6箱变 变压器间隔配电变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8057	宏伟区供电分公司	宏伟变0248宏小线	宏伟变0248宏小线	宏小线8左1#	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8058	宏伟区供电分公司	0268宏阳线	0268宏阳线	世纪阳光二号变电所1#变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8059	宏伟区供电分公司	河东变18478河景线	河东变18478河景线	电网_观澜丽景小区14#箱变配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8060	宏伟区供电分公司	河东变18458河都线	河东变18458河都线	电网_10kV河都线京都城二期(2)2#箱变配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8061	宏伟区供电分公司	1764东龙甲线	1764东龙甲线	电网_pms_龙鼎佳园#1欧变变压器（南）	800	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8062	宏伟区供电分公司	河东变18458河都线	河东变18458河都线	电网_京都城四期3#箱变配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8063	宏伟区供电分公司	河东变18476河信线	河东变18476河信线	瀚博一品2#配电室2#配电变压器	500	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
8064	宏伟区供电分公司	东辽阳变3568东水线	东辽阳变3568东水线	东水线#44	400	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
8065	宏伟区供电分公司	新地变11258新广线	新地变11258新广线	pms_河东新苑三期#1组合箱变变压器	630	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
8066	宏伟区供电分公司	河东变18464河首线	河东变18464河首线	电网_金首府1#变电所3#配电变压器	800	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
8067	宏伟区供电分公司	1764东龙甲线	1764东龙甲线	电网_东龙甲线14左1变压器间隔3配电变压器	315	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
8068	宏伟区供电分公司	曙光变11948曙光线	曙光变11948曙光线	电网_长征路小区1#相变1#变压器配电变压器	630	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
8069	宏伟区供电分公司	曙光变11948曙光线	曙光变11948曙光线	电网_长征路小区1#箱变2#变压器配电变压器	630	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
8070	宏伟区供电分公司	河东变18478河景线	河东变18478河景线	电网_泛美华庭五期1#箱变配电变压器	630	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
8071	宏伟区供电分公司	峨二变3670峨水线	峨二变3670峨水线	电网_峨水线69左8#变压器	400	81.40	18.6	18.6	未进入负面清单	否	无	
8072	宏伟区供电分公司	河东变18480河域线	河东变18480河域线	电网_金域明珠五期1#箱变102配电变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
8073	宏伟区供电分公司	曙光变11946曙阳线	曙光变11946曙阳线	荣华鑫区#5箱变配电变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
8074	宏伟区供电分公司	河东变18458河都线	河东变18458河都线	电网_京都城四期4#箱变配电变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
8075	宏伟区供电分公司	河东变18478河景线	河东变18478河景线	电网_观澜丽景小区5#箱变配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

8076	宏伟区供电分公司	新城变3958新东线	新城变3958新东线	pms_颐美新苑小区2#箱变变压器	630	88.00	12	12	未进入负面清单	否	无	
8077	宏伟区供电分公司	1772东龙乙线	1772东龙乙线	pms_龙鼎山庄二期#7箱变变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
8078	宏伟区供电分公司	新城变3944新北线	新城变3944新北线	电网_pms_新北线8右10#变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
8079	宏伟区供电分公司	新城变3972墙体线	新城变3972墙体线	电网_pms_墙体线16左2#变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
8080	宏伟区供电分公司	新城变3962新迎线	新城变3962新迎线	pms_新迎线84#变压器	100	79.00	21	21	未进入负面清单	否	无	
8081	宏伟区供电分公司	新城变3962新迎线	新城变3962新迎线	电网_pms_新迎线迎水分29左2#变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
8082	宏伟区供电分公司	新城变3956新宿线	新城变3956新宿线	pms_庆阳职工宿舍#3箱变#1变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
8083	宏伟区供电分公司	新城变3962新南线	新城变3962新南线	电网_东方喻晓2#配电室2#配电变压器	800	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
8084	宏伟区供电分公司	东喻变1792东沟乙线	东喻变1792东沟乙线	pms_东沟乙线#29左3变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8085	宏伟区供电分公司	河东变18462河园线	河东变18462河园线	电网_东京嘉园3#箱变配电变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
8086	宏伟区供电分公司	曙光变11946曙阳线	曙光变11946曙阳线	双阳新区5#配电变压器	800	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
8087	宏伟区供电分公司	河东变18480河域线	河东变18480河域线	电网_金域明珠#2箱变变压器间隔配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
8088	宏伟区供电分公司	曙光变11946曙阳线	曙光变11946曙阳线	双阳新区6#配电变压器	800	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
8089	宏伟区供电分公司	新城变3944新北线	新城变3944新北线	电网_新北线159左14#变压器新	100	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
8090	宏伟区供电分公司	新城变3956新宿线	新城变3956新宿线	pms_新宿线39左3右3#变压器	315	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
8091	宏伟区供电分公司	东喻变1792东沟乙线	东喻变1792东沟乙线	pms_东沟乙线#29左6变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8092	宏伟区供电分公司	新城变3958新东线	新城变3958新东线	pms_颐美新苑小区8#箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8093	宏伟区供电分公司	新地变11248新保线	新地变11248新保线	pms_保莱蓝湾二期2#欧变#1变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8094	宏伟区供电分公司	河东变18454河购一线	河东变18454河购一线	电网_河畔尊邸2#箱变配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
8095	宏伟区供电分公司	新地变11270新恒线	新地变11270新恒线	pms_新恒线恒大绿洲#1变电所#2变压器	800	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	

8096	宏伟区供电分公司	1762东泽线	1762东泽线	龙泽小区1#	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
8097	宏伟区供电分公司	1762东泽线	1762东泽线	龙泽小区8#	630	40.00	60	60	未进入负面清单	否	无	
8098	宏伟区供电分公司	新地变11258新广线	新地变11258新广线	pms_阳光花园5#欧变变压器	500	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
8099	宏伟区供电分公司	1762东泽线	1762东泽线	pms_龙泽国际花园#3变电所#1变压器	500	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
8100	宏伟区供电分公司	新地变11258新广线	新地变11258新广线	pms_阳光花园#3欧变#2变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8101	宏伟区供电分公司	新城变3958新东线	新城变3958新东线	pms_泛美华庭#5欧变变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
8102	宏伟区供电分公司	河东变18496河恒线	河东变18496河恒线	电网_恒大绿洲四期#1变电所-#1变压器	800	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
8103	宏伟区供电分公司	曙光变11944曙山线	曙光变11944曙山线	电网_怡景花园#1组合箱变变压器	400	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
8104	宏伟区供电分公司	兰家变16244兰孟线	兰家变16244兰孟线	龙翔小区1#箱变102出线间隔母线配电变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
8105	宏伟区供电分公司	1762东泽线	1762东泽线	PMS_龙泽国际花园#3变电所#2变压器	500	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
8106	宏伟区供电分公司	河东变18476河信线	河东变18476河信线	瀚博一品1#配电室2#配电变压器	630	32.00	68	68	未进入负面清单	否	无	
8107	宏伟区供电分公司	河金线18488	河金线18488	恒大绿洲六期1号变电所#1变压器	800	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
8108	宏伟区供电分公司	河东变18458河都线	河东变18458河都线	京都城二期A箱变#1变压器	630	80.00	20	20	未进入负面清单	否	无	
8109	宏伟区供电分公司	东喻变1776东方线	东喻变1776东方线	电网_龙鼎山小区#4箱变间隔1配电变压器	630	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
8110	宏伟区供电分公司	河东变18474河卫线	河东变18474河卫线	电网_砂砣线49右16左22#变压器	50	84.00	16	16	未进入负面清单	否	无	
8111	宏伟区供电分公司	新城变3956新宿线	新城变3956新宿线	pms_长寿街住宅楼箱变变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
8112	宏伟区供电分公司	新城变3956新宿线	新城变3956新宿线	pms_长寿街住宅楼箱变#2变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
8113	宏伟区供电分公司	东辽阳变3568东水线	东辽阳变3568东水线	电网_东水线49右9右4支1#变压器	400	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
8114	宏伟区供电分公司	曙光变11948曙光线	曙光变11948曙光线	仙鹤湖西6#箱变2#配电变压器	630	7.20	92.8	92.8	未进入负面清单	否	无	
8115	宏伟区供电分公司	新城变3944新北线	新城变3944新北线	电网_新北线28#变压器新	100	5.00	95	95	未进入负面清单	否	无	

8116	宏伟区供电分公司	新城变3962新迎线	新城变3962新迎线	pms_新迎线45#变压器	50	50.00	50	50	未进入负面清单	否	无	
8117	宏伟区供电分公司	1762东泽线	1762东泽线	龙泽小区6#	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8118	宏伟区供电分公司	东喻变1792东沟乙线	东喻变1792东沟乙线	pms_东沟乙线#42变压器	400	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8119	宏伟区供电分公司	3658峨芳二线	3658峨芳二线	电网_峨芳二线前隆分10左1左10#变压器	200	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8120	宏伟区供电分公司	曙光变11944曙山线	曙光变11944曙山线	pms_宏伟新苑6#箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8121	宏伟区供电分公司	曙光变11948曙光线	曙光变11948曙光线	电网_长征路小区3#变压器配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8122	宏伟区供电分公司	新地变11280新莱线	新地变11280新莱线	电网_保莱三期一3#箱变配电变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8123	宏伟区供电分公司	朴家变1572朴东线	朴家变1572朴东线	pms_黎明社区#18欧变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8124	宏伟区供电分公司	东辽阳变3568东水线	东辽阳变3568东水线	电网_东水线杨家分#39柱上变压器	315	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8125	宏伟区供电分公司	河东变18466河珠线	河东变18466河珠线	电网_金域揽境二期配电室3号变压器间隔配电变压器	630	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
8126	宏伟区供电分公司	新城变3962新迎线	新城变3962新迎线	pms_新迎线迎水分11右6右8#变压器	50	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8127	宏伟区供电分公司	东辽阳变3568东水线	东辽阳变3568东水线	PMS_东水线#33左1左2(1)变压器	500	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8128	宏伟区供电分公司	东喻变1788东沟甲线	东喻变1788东沟甲线	pms_东沟甲线#34	100	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8129	宏伟区供电分公司	1778龙源线	1778龙源线	龙源线9#	1260	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8130	宏伟区供电分公司	新城变3958新东线	新城变3958新东线	pms_庆阳北小区3#箱变变压器	630	20.00	80	80	未进入负面清单	否	无	
8131	宏伟区供电分公司	1772东龙乙线	1772东龙乙线	pms_龙鼎山庄二期#9箱变变压器	630	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
8132	宏伟区供电分公司	0266宏乐线	0266宏乐线	电网_阳光超市箱变配电变压器	630	63.00	37	37	未进入负面清单	否	无	
8133	宏伟区供电分公司	宏伟变0258宏泽线	宏伟变0258宏泽线	电网_东方路小区1#箱变变压器配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
8134	宏伟区供电分公司	曙光变11948曙光线	曙光变11948曙光线	电网_健康路小区2#箱变1#变压器配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
8135	宏伟区供电分公司	曙光变11948曙光线	曙光变11948曙光线	电网_奥林园5#变压器配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

8136	宏伟区供电分公司	曙光变11948曙光线	曙光变11948曙光线	电网_健康路小区5#变压器配电变压器	630	26.00	74	74	未进入负面清单	否	无	
8137	宏伟区供电分公司	朴家变1572朴唐线	朴家变1572朴唐线	电网_朴唐线38#变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
8138	宏伟区供电分公司	朴家变1568朴庆线	朴家变1568朴庆线	电网_朴庆线30#变压器	200	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
8139	宏伟区供电分公司	河东变18492河明线	河东变18492河明线	电网_明珠幸福里2#配电室4#配电变压器	500	30.00	70	70	未进入负面清单	否	无	
8140	宏伟区供电分公司	东喻变1776东方线	东喻变1776东方线	电网_龙鼎山小区#7箱变间隔配电变压器	630	47.00	53	53	未进入负面清单	否	无	
8141	宏伟区供电分公司	1778龙源线	1778龙源线	泰和祥小区箱变102#配电变压器	500	75.00	25	25	未进入负面清单	否	无	
8142	宏伟区供电分公司	河东变18478河景线	河东变18478河景线	电网_观澜丽景小区4#箱变配电变压器	630	10.00	90	90	未进入负面清单	否	无	
8143	宏伟区供电分公司	河东变18478河景线	河东变18478河景线	电网_观澜丽景小区13#箱变配电变压器	630	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	
8144	宏伟区供电分公司	朴家变1584朴棚线	朴家变1584朴棚线	广场社区#9箱变 变压器间隔配电变压器	630	28.00	72	72	未进入负面清单	否	无	
8145	宏伟区供电分公司	新城变3962新南线	新城变3962新南线	电网_东方喻晓1#配电室3#配电变压器	800	62.00	38	38	未进入负面清单	否	无	
8146	宏伟区供电分公司	河东变18458河都线	河东变18458河都线	电网_京都城四期7#箱变变压器01	630	39.00	61	61	未进入负面清单	否	无	
8147	宏伟区供电分公司	1772东龙乙线	1772东龙乙线	pms_龙鼎山庄二期#5箱变变压器	500	34.00	66	66	未进入负面清单	否	无	
8148	宏伟区供电分公司	河东变18496河恒线	河东变18496河恒线	电网_恒大三期二配电室4#配电变压器	500	49.00	51	51	未进入负面清单	否	无	
8149	宏伟区供电分公司	河金线18488	河金线18488	恒大绿洲六期1号变电所#2变压器	800	68.00	32	32	未进入负面清单	否	无	

2025年四季度辽阳10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(kVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1	弓长岭	安平	安北线	10千伏	481	380	82.00%			82.00%	468	468	未进入负面清单	否	无	0.00%
2	弓长岭	安平	安寒线	10千伏	481	445	48.50%			48.50%	1784	1784	未进入负面清单	否	无	0.00%
3	弓长岭	安平	安土线	10千伏	481	553	47.65%			47.65%	1541	1541	未进入负面清单	否	无	0.00%
4	弓长岭	安平	安飞线	10千伏	552	553	9.79%			9.79%	7500	7500	未进入负面清单	否	无	0.00%
5	弓长岭	安平	安石甲线	10千伏	780	610	96.42%	1	1.3	96.42%	208	208	未进入负面清单	否	无	0.00%
6	弓长岭	安平	安街线	10千伏	552	610	51.56%			51.56%	2685	2685	未进入负面清单	否	无	0.00%
7	弓长岭	安平	安水甲线	10千伏	552	553	1.25%			1.25%	6841	6841	未进入负面清单	否	无	0.00%
8	弓长岭	安平	安石乙线	10千伏	780	610	90.71%	1	2.3	90.71%	675	675	未进入负面清单	否	无	0.00%
9	弓长岭	安平	安彬线	10千伏	481	610	50.28%			50.28%	3031	3031	未进入负面清单	否	无	0.00%
10	弓长岭	安平	安水乙线	10千伏	552	553	4.16%			4.16%	9180	9180	未进入负面清单	否	无	0.00%
11	弓长岭	安平	安南线	10千伏	481	465	41.84%			41.84%	3828	3828	未进入负面清单	否	无	0.00%
12	弓长岭	安平	安机线	10千伏	481	610	8.00%			8.00%	3187	3187	未进入负面清单	否	无	0.00%
13	弓长岭	矿山	矿丙线	10千伏	552	553	89.64%	1	3.6	89.64%	502	502	未进入负面清单	否	无	0.00%
14	弓长岭	矿山	矿甲线	10千伏	552	553	37.41%			37.41%	2927	2927	未进入负面清单	否	无	0.00%
15	弓长岭	矿山	矿乙线	10千伏	552	553	27.50%			27.50%	5023	5023	未进入负面清单	否	无	0.00%
16	弓长岭	岭泉	杨木线	10千伏	481	352	43.93%			43.93%	2719	2719	未进入负面清单	否	无	0.00%
17	弓长岭	岭泉	泉眼线	10千伏	481	304	9.75%			9.75%	6253	6253	未进入负面清单	否	无	0.00%
18	弓长岭	岭泉	岭西线	10千伏	481	465	16.22%			16.22%	5993	5993	未进入负面清单	否	无	0.00%

19	弓长岭	岭泉	茨沟线	10千伏	481	465	52.50%			52.50%	987	987	未进入负面清单	否	无	0.00%
20	弓长岭	南沙	南辛线	10千伏	552	553	24.25%			24.25%	5248	5248	未进入负面清单	否	无	0.00%
21	弓长岭	南沙	南丁线	10千伏	552	465	40.00%			40.00%	1039	1039	未进入负面清单	否	无	0.00%
22	弓长岭	南沙	南丙线	10千伏	552	465	52.00%			52.00%	831	831	未进入负面清单	否	无	0.00%
23	弓长岭	南沙	南已线	10千伏	552	553	65.00%			65.00%	606	606	未进入负面清单	否	无	0.00%
24	弓长岭	南沙	南甲线	10千伏	552	610	52.71%			52.71%	3932	3932	未进入负面清单	否	无	0.00%
25	弓长岭	南沙	南戊线	10千伏	552	553	86.23%			86.23%	1316	1316	未进入负面清单	否	无	0.00%
26	弓长岭	三星	三泰线	10千伏	560	335	66.12%			66.12%	3239	3239	未进入负面清单	否	无	0.00%
27	弓长岭	三星	三翁乙线	10千伏	560	335	50.50%			54.35%	3429	3429	未进入负面清单	否	无	-3.85%
28	弓长岭	三星	三翁甲线	10千伏	780	335	39.50%			64.67%	2096	2096	未进入负面清单	否	无	-25.17%
29	弓长岭	三星	三何线	10千伏	560	610	22.29%			0.00%	6460	6460	未进入负面清单	否	无	22.29%
30	弓长岭	三星	三星线	10千伏	560	610	74.38%			25.24%	1420	1420	未进入负面清单	否	无	49.13%
31	弓长岭	三星	三寒乙线	10千伏	560	610	32.29%			7.96%	5629	5629	未进入负面清单	否	无	24.33%
32	弓长岭	三星	三寒甲线	10千伏	560	610	48.91%			37.43%	4884	4884	未进入负面清单	否	无	11.48%
33	弓长岭	三星	三安线	10千伏	560	610	43.95%			76.67%	3689	3689	未进入负面清单	否	无	-32.72%
34	弓长岭	松泉	松朴线	10千伏	481	610	30.00%			9.50%	4607	4607	未进入负面清单	否	无	20.50%
35	弓长岭	松泉	松飞线	10千伏	481	610	40.00%			32.61%	3741	3741	未进入负面清单	否	无	7.39%
36	弓长岭	松泉	松石乙线	10千伏	481	610	37.86%			52.17%	5941	5941	未进入负面清单	否	无	-14.31%
37	弓长岭	松泉	松峪线	10千伏	481	380	65.31%			26.58%	1923	1923	未进入负面清单	否	无	38.73%
38	弓长岭	松泉	松街线	10千伏	780	553	45.94%			14.31%	2996	2996	未进入负面清单	否	无	31.63%

39	弓长岭	汤泉	汤热线	10千伏	552	610	96.73%	1	4.6	25.18%	156	156	未进入负面清单	否	无	71.55%
40	弓长岭	汤泉	汤驿线	10千伏	552	481	53.50%			14.83%	1611	1611	未进入负面清单	否	无	38.67%
41	弓长岭	汤泉	汤水乙线	10千伏	552	610	50.50%			26.27%	1715	1715	未进入负面清单	否	无	24.23%
42	弓长岭	汤泉	汤温线	10千伏	552	350	43.13%			25.71%	1576	1576	未进入负面清单	否	无	17.41%
43	弓长岭	汤泉	汤土线	10千伏	552	610	34.62%			45.50%	5889	5889	未进入负面清单	否	无	-10.88%
44	弓长岭	汤泉	汤水甲线	10千伏	552	553	8.75%			42.75%	5057	5057	未进入负面清单	否	无	-34.00%
45	弓长岭	汤泉	汤金线	10千伏	552	552	59.86%			59.31%	3845	3845	未进入负面清单	否	无	0.55%
46	弓长岭	汤泉	汤院线	10千伏	552	553	83.13%			46.50%	1403	1403	未进入负面清单	否	无	36.63%
47	弓长岭	温泉	温乙线	10千伏	610	553	88.61%	1	3.5	26.09%	1091	1091	未进入负面清单	否	无	62.52%
48	弓长岭	温泉	温新一线	10千伏	610	610	23.75%			22.08%	6339	6339	未进入负面清单	否	无	1.67%
49	弓长岭	温泉	温甲线	10千伏	610	610	26.46%			60.25%	6114	6114	未进入负面清单	否	无	-33.79%
50	弓长岭	永久	永翁甲线	10千伏	610	610	26.81%			30.98%	6997	6997	未进入负面清单	否	无	-4.17%
51	弓长岭	永久	永翁乙线	10千伏	610	610	67.03%			11.04%	3152	3152	未进入负面清单	否	无	55.98%
52	弓长岭	永久	永合线	10千伏	610	610	55.98%			19.56%	4209	4209	未进入负面清单	否	无	36.42%
53	弓长岭	永久	永解线	10千伏	610	610	41.79%			49.25%	2823	2823	未进入负面清单	否	无	-7.46%
54	弓长岭	永久	永高线	10千伏	610	380	8.33%			15.67%	7621	7621	未进入负面清单	否	无	-7.33%
55	弓长岭	岭泉	岭南线	10千伏	610	380	40.21%			12.33%	4971	4971	未进入负面清单	否	无	27.88%
56	弓长岭	汤泉	汤泉线	10千伏	610	380	61.83%			14.25%	2096	2096	未进入负面清单	否	无	47.58%
57	白塔	心66kV变电	10kV纺宿线	10千伏	552	552	91.43%	1	2.8	95.21%	416	416	未进入负面清单	否	无	-3.78%
58	白塔	乙阳66kV变电	10kV药机线	10千伏	552	552	90.14%	1	1.3	32.92%	606	606	未进入负面清单	否	无	57.22%

59	白塔	园66kV变电	0362万隆线	10千伏	480	480	81.45%			48.75%	883	883	未进入负面清单	否	无	32.70%
60	白塔	园66kV变电	10kV东太线	10千伏	552	552	36.84%			65.21%	4157	4157	未进入负面清单	否	无	-28.37%
61	白塔	园66kV变电	10kV东园线	10千伏	553	553	42.50%			57.37%	2390	2390	未进入负面清单	否	无	-14.87%
62	白塔	乙阳66kV变电	10kV化学线	10千伏	552	552	31.67%			38.13%	2840	2840	未进入负面清单	否	无	-6.46%
63	白塔	塘220kV变电	10kV联络线	10千伏	553	553	28.96%			8.50%	5906	5906	未进入负面清单	否	无	20.46%
64	白塔	华66kV变电	10kV光明线	10千伏	552	552	106.88%	1	2.3	12.63%	0	0	未进入负面清单	否	无	94.25%
65	白塔	心66kV变电	10kV油脂线	10千伏	552	552	32.37%			31.25%	4451	4451	未进入负面清单	否	无	1.12%
66	白塔	园66kV变电	0352东万线	10千伏	552	552	31.88%			67.25%	6512	6512	未进入负面清单	否	无	-35.37%
67	白塔	塘220kV变电	10kV红砖线	10千伏	553	553	50.00%			94.58%	2598	2598	未进入负面清单	否	无	-44.58%
68	白塔	乙阳66kV变电	10kV北园线	10千伏	300	300	54.38%			52.98%	2529	2529	未进入负面清单	否	无	1.40%
69	白塔	庄66kV变电	10kV南化线	10千伏	553	553	87.00%	1	2.3	24.86%	450	450	未进入负面清单	否	无	62.14%
70	白塔	心66kV变电	10kV纺织线	10千伏	552	552	80.73%			28.07%	918	918	未进入负面清单	否	无	52.66%
71	白塔	园66kV变电	10kV医院线	10千伏	560	503	35.63%			31.88%	3568	3568	未进入负面清单	否	无	3.74%
72	白塔	心66kV变电	10kV城内线	10千伏	552	552	24.06%			13.29%	4209	4209	未进入负面清单	否	无	10.77%
73	白塔	塘220kV变电	kV华东二号	10千伏	553	553	15.52%			68.43%	4902	4902	未进入负面清单	否	无	-52.91%
74	白塔	庄66kV变电	10kV南京线	10千伏	600	600	25.00%			50.20%	5196	5196	未进入负面清单	否	无	-25.20%
75	白塔	华66kV变电	10kV新医线	10千伏	552	552	54.72%			32.94%	2823	2823	未进入负面清单	否	无	21.79%
76	白塔	前66kV变电	8551站隆线	10千伏	552	552	91.25%	1	3.6	49.09%	485	485	未进入负面清单	否	无	42.16%
77	白塔	心66kV变电	10kV城外线	10千伏	552	552	8.00%			5.80%	6374	6374	未进入负面清单	否	无	2.20%
78	白塔	华66kV变电	10kV马税线	10千伏	552	552	3.08%			33.09%	9266	9266	未进入负面清单	否	无	-30.01%

79	白塔	华66kV变电	10kV新太线	10千伏	552	552	58.50%			7.41%	1438	1438	未进入负面清单	否	无	51.09%
80	白塔	心66kV变电	3042中信线	10千伏	552	552	65.94%			24.09%	1888	1888	未进入负面清单	否	无	41.84%
81	白塔	庄66kV变电	3454蔡贾线	10千伏	553	553	90.00%			4.71%	260	260	未进入负面清单	否	无	85.29%
82	白塔	心66kV变电	10kV城乡线	10千伏	552	552	69.00%			80.29%	537	537	未进入负面清单	否	无	-11.29%
83	白塔	庄66kV变电	南亿线1055	10千伏	552	552	10.00%			42.39%	5612	5612	未进入负面清单	否	无	-32.39%
84	白塔	心66kV变电	10kV水源线	10千伏	552	552	94.12%	1	4.6	28.80%	520	520	未进入负面清单	否	无	65.31%
85	白塔	心66kV变电	10kV客运线	10千伏	552	552	79.17%			18.95%	1732	1732	未进入负面清单	否	无	60.22%
86	白塔	里66kV变电	10kV三电线	10千伏	330	330	71.50%			23.33%	987	987	未进入负面清单	否	无	48.17%
87	白塔	庄66kV变电	10kV南医线	10千伏	552	552	67.78%			12.50%	1507	1507	未进入负面清单	否	无	55.28%
88	白塔	庄66kV变电	10kV南中线	10千伏	552	552	46.29%			14.67%	4139	4139	未进入负面清单	否	无	31.62%
89	白塔	庄66kV变电	10kV南望线	10千伏	552	552	68.96%			43.00%	2581	2581	未进入负面清单	否	无	25.96%
90	白塔	乙阳66kV变电	10kV化肥线	10千伏	403	403	58.75%			19.09%	2286	2286	未进入负面清单	否	无	39.66%
91	白塔	园66kV变电	10kV赵家线	10千伏	552	504	74.77%			22.50%	1923	1923	未进入负面清单	否	无	52.27%
92	白塔	乙阳66kV变电	10kV氯碱线	10千伏	403	403	36.00%			32.00%	1663	1663	未进入负面清单	否	无	4.00%
93	白塔	心66kV变电	中万线3043	10千伏	552	552	24.50%			72.15%	2615	2615	未进入负面清单	否	无	-47.65%
94	白塔	前66kV变电	8550站药线	10千伏	400	400	68.54%			17.11%	2615	2615	未进入负面清单	否	无	51.43%
95	白塔	心66kV变电	10kV中域线	10千伏	552	552	88.41%	1	3.5	40.00%	883	883	未进入负面清单	否	无	48.41%
96	白塔	前66kV变电	站福线1854	10千伏	552	552	44.20%			1.45%	5335	5335	未进入负面清单	否	无	42.76%
97	白塔	园66kV变电	10kV东工线	10千伏	553	553	38.54%			43.04%	5109	5109	未进入负面清单	否	无	-4.50%
98	白塔	庄66kV变电	10kV南缘线	10千伏	560	560	3.47%			98.19%	6737	6737	未进入负面清单	否	无	-94.72%

99	白塔	庄66kV变电	南体线1057	10千伏	552	552	10.87%			2.71%	8521	8521	未进入负面清单	否	无	8.16%
100	白塔	华66kV变电	10kV大什线	10千伏	552	552	0.54%			47.00%	9509	9509	未进入负面清单	否	无	-46.46%
101	白塔	华66kV变电	10kV华联线	10千伏	552	552	31.16%			19.17%	6582	6582	未进入负面清单	否	无	11.99%
102	白塔	庄66kV变电	10kV南商线	10千伏	552	552	82.29%			51.25%	1472	1472	未进入负面清单	否	无	31.04%
103	白塔	前66kV变电	站城线1854	10千伏	480	480	18.96%			41.56%	6737	6737	未进入负面清单	否	无	-22.60%
104	白塔	前66kV变电	站水线1854	10千伏	552	552	84.79%			12.56%	1264	1264	未进入负面清单	否	无	72.24%
105	白塔	圃220kV变电	10kV农业线	10千伏	553	553	24.38%			31.67%	6287	6287	未进入负面清单	否	无	-7.29%
106	白塔	园66kV变电	10kV东六线	10千伏	553	553	17.93%			57.50%	7846	7846	未进入负面清单	否	无	-39.57%
107	白塔	华66kV变电	10kV北分线	10千伏	552	552	20.47%			15.83%	7603	7603	未进入负面清单	否	无	4.64%
108	白塔	心66kV变电	中菜线3069	10千伏	552	552	15.04%			9.06%	5283	5283	未进入负面清单	否	无	5.98%
109	白塔	华66kV变电	10kV新旗线	10千伏	552	552	19.38%			9.06%	4469	4469	未进入负面清单	否	无	10.32%
110	白塔	华66kV变电	10kV南分线	10千伏	552	552	14.38%			2.84%	4746	4746	未进入负面清单	否	无	11.53%
111	白塔	庄66kV变电	10kV南外线	10千伏	560	560	44.79%			39.26%	4590	4590	未进入负面清单	否	无	5.54%
112	白塔	心66kV变电	10kV铁路线	10千伏	552	552	34.26%			47.25%	4088	4088	未进入负面清单	否	无	-12.99%
113	白塔	乙阳66kV变电	10kV铁工线	10千伏	400	400	79.17%			61.33%	1732	1732	未进入负面清单	否	无	17.83%
114	白塔	华66kV变电	10kV华农线	10千伏	552	552	2.50%			39.59%	4728	4728	未进入负面清单	否	无	-37.09%
115	白塔	庄66kV变电	10kV南水线	10千伏	600	600	87.50%	1	2.8	45.60%	1195	1195	未进入负面清单	否	无	41.90%
116	白塔	乙阳66kV变电	10kV皮革线	10千伏	552	552	45.47%			26.00%	5213	5213	未进入负面清单	否	无	19.47%
117	白塔	圃220kV变电	kV华东一号	10千伏	553	553	22.63%			8.00%	5092	5092	未进入负面清单	否	无	14.63%
118	白塔	华66kV变电	10kV新邮线	10千伏	560	560	65.33%			51.36%	2702	2702	未进入负面清单	否	无	13.98%

119	白塔	庄66kV变电	10kV南虹线	10千伏	560	560	13.21%			36.96%	8418	8418	未进入负面清单	否	无	-23.74%
120	白塔	前66kV变电	8552站铁线	10千伏	552	552	133.04%	1	0.6	30.00%	0	0	未进入负面清单	否	无	103.04%
121	白塔	园66kV变电	10kV东乙线	10千伏	553	553	70.83%			56.06%	2789	2789	未进入负面清单	否	无	14.78%
122	白塔	园66kV变电	10kV东祥线	10千伏	552	552	30.53%			39.79%	4572	4572	未进入负面清单	否	无	-9.27%
123	白塔	圃220kV变电	10kV小南线	10千伏	552	552	7.32%			29.04%	8989	8989	未进入负面清单	否	无	-21.72%
124	白塔	前66kV变电	10kV站襄线	10千伏	552	552	89.29%	1	1.3	24.00%	1039	1039	未进入负面清单	否	无	65.29%
125	白塔	心66kV变电	10kV中虹线	10千伏	552	552	74.82%			12.86%	2442	2442	未进入负面清单	否	无	61.96%
126	白塔	圃220kV变电	10kV圃晟线	10千伏	552	552	28.42%			41.12%	4711	4711	未进入负面清单	否	无	-12.70%
127	白塔	圃220kV变电	10kV圃分线	10千伏	552	552	51.32%			48.00%	3204	3204	未进入负面清单	否	无	3.32%
128	白塔	圃220kV变电	10kV圃庭线	10千伏	552	552	23.19%			13.78%	7344	7344	未进入负面清单	否	无	9.41%
129	辽阳县	八会	八长线	10千伏	481	220	97.64%	1	2.3	17.78%	225	225	未进入负面清单	否	无	79.87%
130	辽阳县	八会	八西线	10千伏	481	610	11.88%			39.78%	7326	7326	未进入负面清单	否	无	-27.91%
131	辽阳县	八会	八东线	10千伏	481	150	10.91%			86.26%	4243	4243	未进入负面清单	否	无	-75.35%
132	辽阳县	蔡庄变	蔡钢线	10千伏	481	610	54.35%			64.80%	4365	4365	未进入负面清单	否	无	-10.45%
133	辽阳县	蔡庄变	蔡新线	10千伏	481	553	64.67%			29.53%	3377	3377	未进入负面清单	否	无	35.14%
134	辽阳县	大屯	小八线	10千伏	552	380	36.04%			36.29%	5317	5317	未进入负面清单	否	无	-0.24%
135	辽阳县	大屯	小工一线	10千伏	552	335	23.75%			26.99%	4226	4226	未进入负面清单	否	无	-3.24%
136	辽阳县	大屯	小工二线	10千伏	552	553	7.19%			5.25%	5144	5144	未进入负面清单	否	无	1.93%
137	辽阳县	大屯	小上线	10千伏	552	553	6.00%			11.75%	9768	9768	未进入负面清单	否	无	-5.75%
138	辽阳县	大屯	小城线	10千伏	552	335	4.52%			29.66%	9145	9145	未进入负面清单	否	无	-25.14%

139	辽阳县	大屯	小镇线	10千伏	552	352	1.08%			4.88%	9474	9474	未进入负面清单	否	无	-3.80%
140	辽阳县	东喻	东林线	10千伏	317	610	3.33%			11.57%	8036	8036	未进入负面清单	否	无	-8.24%
141	辽阳县	高庄	高隆甲线	10千伏	552	553	90.39%	1	3.6	15.83%	849	849	未进入负面清单	否	无	74.56%
142	辽阳县	高庄	高隆乙线	10千伏	552	553	5.67%			0.18%	9803	9803	未进入负面清单	否	无	5.49%
143	辽阳县	高庄	高畅线	10千伏	358	553	17.00%			49.91%	2875	2875	未进入负面清单	否	无	-32.91%
144	辽阳县	高庄	高华线	10千伏	358	610	7.50%			82.36%	3204	3204	未进入负面清单	否	无	-74.86%
145	辽阳县	高庄	高宏线	10千伏	358	610	21.59%			10.25%	5975	5975	未进入负面清单	否	无	11.34%
146	辽阳县	高庄	高亿线	10千伏	358	610	15.31%			5.25%	4694	4694	未进入负面清单	否	无	10.06%
147	辽阳县	高庄	高蓝线	10千伏	358	553	95.81%	1	4.6	32.50%	312	312	未进入负面清单	否	无	63.31%
148	辽阳县	寒岭	孤邱线	10千伏	552	481	98.81%	1	3.5	39.75%	69	69	未进入负面清单	否	无	59.06%
149	辽阳县	寒岭	孤东线	10千伏	552	481	35.14%			3.44%	3100	3100	未进入负面清单	否	无	31.71%
150	辽阳县	寒岭	孤双线	10千伏	552	481	15.42%			11.00%	3516	3516	未进入负面清单	否	无	4.42%
151	辽阳县	寒岭	孤解线	10千伏	552	170	66.00%			69.25%	3256	3256	未进入负面清单	否	无	-3.25%
152	辽阳县	寒岭	孤前线	10千伏	552	610	5.17%			15.00%	9855	9855	未进入负面清单	否	无	-9.83%
153	辽阳县	合协	合三线	10千伏	481	481	79.42%			41.50%	1836	1836	未进入负面清单	否	无	37.92%
154	辽阳县	合协	合联线	10千伏	481	196	8.16%			36.25%	8192	8192	未进入负面清单	否	无	-28.09%
155	辽阳县	合协	合工线	10千伏	481	553	66.18%			21.52%	3239	3239	未进入负面清单	否	无	44.67%
156	辽阳县	河栏	河麻线	10千伏	610	610	36.35%			30.30%	6097	6097	未进入负面清单	否	无	6.04%
157	辽阳县	河栏	河南线	10千伏	380	220	79.33%			40.00%	2148	2148	未进入负面清单	否	无	39.33%
158	辽阳县	麻屯	麻上线	10千伏	610	170	85.50%			2.57%	1005	1005	未进入负面清单	否	无	82.93%

159	辽阳县	麻屯	麻屯线	10千伏	610	610	29.89%			23.87%	6703	6703	未进入负面清单	否	无	6.02%
160	辽阳县	河栏	河北线	10千伏	610	220	50.91%			17.50%	4694	4694	未进入负面清单	否	无	33.41%
161	辽阳县	河南	河源线	10千伏	552	610	17.92%			12.57%	3412	3412	未进入负面清单	否	无	5.35%
162	辽阳县	高庄	高张线	10千伏	552	553	24.05%			49.55%	7274	7274	未进入负面清单	否	无	-25.50%
163	辽阳县	高庄	高镇线	10千伏	552	553	13.04%			30.00%	8314	8314	未进入负面清单	否	无	-16.96%
164	辽阳县	河南	河西一线	10千伏	552	481	28.44%			4.38%	6841	6841	未进入负面清单	否	无	24.07%
165	辽阳县	河南	河西二线	10千伏	552	481	10.31%			19.75%	8591	8591	未进入负面清单	否	无	-9.44%
166	辽阳县	黑牛	黑大线	10千伏	481	610	26.81%			11.04%	6997	6997	未进入负面清单	否	无	15.77%
167	辽阳县	黑牛	黑牛线	10千伏	552	553	23.75%			51.46%	7396	7396	未进入负面清单	否	无	-27.71%
168	辽阳县	黑牛	首新线	10千伏	481	553	39.50%			0.00%	4191	4191	未进入负面清单	否	无	39.50%
169	辽阳县	黑牛	首纪线	10千伏	481	377	41.25%			30.00%	4070	4070	未进入负面清单	否	无	11.25%
170	辽阳县	黑牛	土台线	10千伏	481	610	98.43%	1	2.8	75.83%	139	139	未进入负面清单	否	无	22.60%
171	辽阳县	黑牛	商业一线	10千伏	481	610	32.97%			36.88%	3204	3204	未进入负面清单	否	无	-3.90%
172	辽阳县	黑牛	商业二线	10千伏	481	610	62.15%			102.71%	2078	2078	未进入负面清单	否	无	-40.56%
173	辽阳县	后堡	后南线	10千伏	552	275	34.06%			62.29%	6304	6304	未进入负面清单	否	无	-28.23%
174	辽阳县	后堡	后孟甲线	10千伏	552	553	0.91%			62.42%	9474	9474	未进入负面清单	否	无	-61.52%
175	辽阳县	后堡	后孟乙线	10千伏	552	335	23.33%			53.94%	6374	6374	未进入负面清单	否	无	-30.61%
176	辽阳县	黄泥洼	黄黄线	10千伏	481	275	49.25%			63.33%	3516	3516	未进入负面清单	否	无	-14.08%
177	辽阳县	黄泥洼	黄铸线	10千伏	358	380	27.90%			34.29%	6893	6893	未进入负面清单	否	无	-6.39%
178	辽阳县	黄泥洼	排南线	10千伏	481	275	10.15%			6.46%	5213	5213	未进入负面清单	否	无	3.69%

179	辽阳县	黄泥洼	黄玖线	10千伏	962	962	17.98%			25.00%	4503	4503	未进入负面清单	否	无	-7.02%
180	辽阳县	黄泥洼	黄西线	10千伏	481	275	48.00%			1.04%	3603	3603	未进入负面清单	否	无	46.96%
181	辽阳县	黄泥洼	街道线	10千伏	481	275	13.67%			5.75%	4486	4486	未进入负面清单	否	无	7.92%
182	辽阳县	黄泥洼	黄工线	10千伏	481	220	6.67%			6.25%	9699	9699	未进入负面清单	否	无	0.42%
183	辽阳县	吉洞	吉南线	10千伏	552	170	13.00%			18.00%	6027	6027	未进入负面清单	否	无	-5.00%
184	辽阳县	吉洞	吉选线	10千伏	552	610	80.71%			5.50%	1871	1871	未进入负面清单	否	无	75.21%
185	辽阳县	吉洞	吉塔线	10千伏	552	170	38.33%			34.79%	5127	5127	未进入负面清单	否	无	3.54%
186	辽阳县	吉洞	吉北线	10千伏	552	170	54.00%			6.46%	3187	3187	未进入负面清单	否	无	47.54%
187	辽阳县	开发	开镇线	10千伏	552	552	46.92%			25.94%	5075	5075	未进入负面清单	否	无	20.98%
188	辽阳县	开发	开附线	10千伏	552	553	58.42%			37.37%	2737	2737	未进入负面清单	否	无	21.05%
189	辽阳县	开发	开炭线	10千伏	552	423	40.94%			22.89%	3273	3273	未进入负面清单	否	无	18.04%
190	辽阳县	兰家	兰孔线	10千伏	552	553	9.50%			13.95%	6270	6270	未进入负面清单	否	无	-4.45%
191	辽阳县	兰家	兰洋线	10千伏	358	335	3.68%			139.00%	6339	6339	未进入负面清单	否	无	-135.32%
192	辽阳县	兰家	兰东线	10千伏	552	220	31.25%			96.36%	5716	5716	未进入负面清单	否	无	-65.11%
193	辽阳县	兰家	兰管线	10千伏		170	74.50%			1.20%	1767	1767	未进入负面清单	否	无	73.30%
194	辽阳县	立开	立大线	10千伏	481	380	81.79%			14.67%	1767	1767	未进入负面清单	否	无	67.12%
195	辽阳县	立开	立兴线	10千伏	481	553	34.33%			17.63%	5733	5733	未进入负面清单	否	无	16.69%
196	辽阳县	立开	立榆线	10千伏	481	610	19.20%			64.74%	7725	7725	未进入负面清单	否	无	-45.53%
197	辽阳县	立开	立暖线	10千伏	481	610	27.36%			67.19%	6945	6945	未进入负面清单	否	无	-39.83%
198	辽阳县	立开	立开线	10千伏	481	380	13.59%			19.14%	8262	8262	未进入负面清单	否	无	-5.56%

199	辽阳县	刘二	刘镇线	10千伏	552	553	15.19%			8.96%	8123	8123	未进入负面清单	否	无	6.23%
200	辽阳县	刘二	刘北线	10千伏	552	380	71.97%			64.21%	2685	2685	未进入负面清单	否	无	7.76%
201	辽阳县	刘二	刘南线	10千伏	552	380	55.52%			3.98%	4261	4261	未进入负面清单	否	无	51.54%
202	辽阳县	刘二	刘山线	10千伏	552	220	28.57%			9.42%	6841	6841	未进入负面清单	否	无	19.15%
203	辽阳县	刘二	刘开线	10千伏	552	610	35.00%			82.20%	5404	5404	未进入负面清单	否	无	-47.20%
204	辽阳县	刘二	刘发线	10千伏	552	610	11.59%			41.40%	8452	8452	未进入负面清单	否	无	-29.81%
205	辽阳县	刘二	刘柳线	10千伏	552	220	28.93%			21.16%	6807	6807	未进入负面清单	否	无	7.78%
206	辽阳县	柳壕	柳小线	10千伏	552	352	6.87%			39.60%	8920	8920	未进入负面清单	否	无	-32.73%
207	辽阳县	柳壕	柳纱线	10千伏	552	380	24.64%			47.20%	7205	7205	未进入负面清单	否	无	-22.56%
208	辽阳县	柳壕	柳罗线	10千伏	552	352	5.07%			57.60%	9076	9076	未进入负面清单	否	无	-52.53%
209	辽阳县	柳壕	柳西线	10千伏	552	170	55.25%			33.40%	4278	4278	未进入负面清单	否	无	21.85%
210	辽阳县	柳壕	柳下线	10千伏	552	352	42.57%			54.00%	5490	5490	未进入负面清单	否	无	-11.43%
211	辽阳县	隆昌	隆南线	10千伏	481	220	60.14%			94.00%	3810	3810	未进入负面清单	否	无	-33.86%
212	辽阳县	隆昌	隆北线	10千伏	481	220	12.30%			36.40%	8400	8400	未进入负面清单	否	无	-24.10%
213	辽阳县	穆家	穆鲁线	10千伏	552	220	22.50%			34.95%	1611	1611	未进入负面清单	否	无	-12.45%
214	辽阳县	穆家	穆兴线	10千伏	552	610	11.59%			80.83%	8452	8452	未进入负面清单	否	无	-69.24%
215	辽阳县	穆家	穆古线	10千伏	552	553	21.20%			35.51%	7534	7534	未进入负面清单	否	无	-14.31%
216	辽阳县	穆家	穆民线	10千伏	552	553	44.50%			38.25%	1923	1923	未进入负面清单	否	无	6.25%
217	辽阳县	三块石	三水线	10千伏	553	380	20.25%			22.33%	7638	7638	未进入负面清单	否	无	-2.08%
218	辽阳县	三块石	三沙线	10千伏	553	380	5.83%			16.49%	1957	1957	未进入负面清单	否	无	-10.65%

219	辽阳县	三块石	三黄线	10千伏	553	220	29.35%			7.25%	6755	6755	未进入负面清单	否	无	22.10%
220	辽阳县	三块石	三老线	10千伏	553	553	68.66%			29.66%	2996	2996	未进入负面清单	否	无	39.00%
221	辽阳县	三块石	三张线	10千伏	553	553	38.95%			35.73%	5837	5837	未进入负面清单	否	无	3.22%
222	辽阳县	三块石	三唐线	10千伏	553	220	40.22%			49.01%	5716	5716	未进入负面清单	否	无	-8.79%
223	辽阳县	三块石	三翟线	10千伏	553	275	1.81%			47.38%	9387	9387	未进入负面清单	否	无	-45.57%
224	辽阳县	胜利	工业线	10千伏	552	380	45.29%			19.93%	5231	5231	未进入负面清单	否	无	25.36%
225	辽阳县	胜利	穆喜线	10千伏	552	553	95.83%	1	1.3	20.85%	398	398	未进入负面清单	否	无	74.99%
226	辽阳县	胜利	穆家线	10千伏	552	380	1.99%			53.70%	9370	9370	未进入负面清单	否	无	-51.71%
227	辽阳县	双河	双东线	10千伏	552	335	60.69%			38.59%	1282	1282	未进入负面清单	否	无	48.03%
228	辽阳县	双河	双孤线	10千伏	552	553	12.29%			10.75%	7292	7292	未进入负面清单	否	无	1.54%
229	辽阳县	水泉	水甜线	10千伏	481	335	33.15%			7.61%	6391	6391	未进入负面清单	否	无	25.55%
230	辽阳县	水泉	水矿线	10千伏	481	275	21.43%			26.25%	7621	7621	未进入负面清单	否	无	-4.82%
231	辽阳县	水泉	水泉线	10千伏	481	445	15.70%			5.25%	3256	3256	未进入负面清单	否	无	10.44%
232	辽阳县	水泉	引兰线	10千伏	481	275	31.67%			30.14%	5681	5681	未进入负面清单	否	无	1.53%
233	辽阳县	唐马变	唐河一线	10千伏	552	610	65.22%			3.96%	3325	3325	未进入负面清单	否	无	61.26%
234	辽阳县	唐马变	唐河二线	10千伏	552	553	14.58%			6.04%	7101	7101	未进入负面清单	否	无	8.54%
235	辽阳县	唐马变	唐张线	10千伏	552	553	3.62%			27.75%	9214	9214	未进入负面清单	否	无	-24.13%
236	辽阳县	甜水	甜前线	10千伏	552	553	10.33%			6.16%	8573	8573	未进入负面清单	否	无	4.17%
237	辽阳县	甜水	甜水线	10千伏	481	553	2.86%			36.72%	5889	5889	未进入负面清单	否	无	-33.87%
238	辽阳县	屯南	铸钢线	10千伏	553	553	42.15%			44.00%	4659	4659	未进入负面清单	否	无	-1.85%

239	辽阳县	屯南	镁砂线	10千伏	358	553	27.74%			56.24%	5820	5820	未进入负面清单	否	无	-28.50%
240	辽阳县	屯南	双庙线	10千伏	445	445	53.43%			38.00%	2823	2823	未进入负面清单	否	无	15.43%
241	辽阳县	屯南	建材线	10千伏	515	515	40.89%			5.33%	5733	5733	未进入负面清单	否	无	35.56%
242	辽阳县	屯南	千山线	10千伏	553	304	40.89%			42.67%	5733	5733	未进入负面清单	否	无	-1.77%
243	辽阳县	屯南	物业线	10千伏	390	553	19.50%			55.88%	8366	8366	未进入负面清单	否	无	-36.38%
244	辽阳县	下达河	东老线	10千伏	552	275	4.50%			26.75%	6616	6616	未进入负面清单	否	无	-22.25%
245	辽阳县	下达河	东上线	10千伏	552	170	37.68%			66.75%	5958	5958	未进入负面清单	否	无	-29.07%
246	辽阳县	响山	响汇线	10千伏	553	553	36.41%			45.19%	6079	6079	未进入负面清单	否	无	-8.78%
247	辽阳县	响山	响西线	10千伏	553	445	21.20%			108.20%	7534	7534	未进入负面清单	否	无	-87.00%
248	辽阳县	向阳	向晟线	10千伏	481	552	60.76%			28.00%	3758	3758	未进入负面清单	否	无	32.76%
249	辽阳县	向阳	向联线	10千伏	481	377	41.43%			75.14%	5681	5681	未进入负面清单	否	无	-33.71%
250	辽阳县	向阳	向老线	10千伏	481	553	33.00%			33.19%	6963	6963	未进入负面清单	否	无	-0.19%
251	辽阳县	向阳	向汇一线	10千伏	481	553	14.13%			34.07%	8210	8210	未进入负面清单	否	无	-19.94%
252	辽阳县	向阳	向汇二线	10千伏	481	553	13.95%			41.23%	8227	8227	未进入负面清单	否	无	-27.28%
253	辽阳县	向阳	向辽线	10千伏	481	553	47.83%			18.66%	4988	4988	未进入负面清单	否	无	29.17%
254	辽阳县	向阳	向高线	10千伏	552	423	31.50%			18.12%	2373	2373	未进入负面清单	否	无	13.38%
255	辽阳县	向阳	向林线	10千伏	481	480	8.17%			31.83%	7396	7396	未进入负面清单	否	无	-23.65%
256	辽阳县	向阳	向鞍线	10千伏	481	480	23.13%			43.20%	4261	4261	未进入负面清单	否	无	-20.08%
257	辽阳县	向阳	向寺线	10千伏	552	423	45.03%			53.89%	5265	5265	未进入负面清单	否	无	-8.86%
258	辽阳县	向阳	向管线	10千伏	481	553	90.24%	1	2.3	66.25%	935	935	未进入负面清单	否	无	23.99%

259	辽阳县	向阳	向委线	10千伏	481	480	19.57%			73.40%	7690	7690	未进入负面清单	否	无	-53.83%
260	辽阳县	向阳	向邮线	10千伏	481	480	29.89%			76.50%	6703	6703	未进入负面清单	否	无	-46.61%
261	辽阳县	向阳	向兴线	10千伏	552	553	33.33%			16.06%	6374	6374	未进入负面清单	否	无	17.28%
262	辽阳县	向阳	向水线	10千伏	481	553	26.99%			32.36%	6980	6980	未进入负面清单	否	无	-5.37%
263	辽阳县	向阳	向伊线	10千伏	481	553	6.16%			24.25%	8972	8972	未进入负面清单	否	无	-18.09%
264	辽阳县	向阳	向赵线	10千伏	552	423	17.72%			31.50%	7881	7881	未进入负面清单	否	无	-13.78%
265	辽阳县	向阳	向稀线	10千伏	481	553	86.59%			#DIV/0!	1282	1282	未进入负面清单	否	无	#DIV/0!
266	辽阳县	向阳	向华线	10千伏	552	423	5.43%			31.27%	9041	9041	未进入负面清单	否	无	-25.84%
267	辽阳县	小北河	小郭线	10千伏	552	553	11.39%			32.13%	8487	8487	未进入负面清单	否	无	-20.74%
268	辽阳县	小北河	小龙线	10千伏	552	553	15.42%			89.51%	7032	7032	未进入负面清单	否	无	-74.10%
269	辽阳县	小北河	小张线	10千伏	552	553	0.18%			47.08%	9561	9561	未进入负面清单	否	无	-46.90%
270	辽阳县	小北河	小林线	10千伏	552	553	44.12%			15.58%	5352	5352	未进入负面清单	否	无	28.54%
271	辽阳县	小北河	小相线	10千伏	552	553	77.86%			45.11%	2148	2148	未进入负面清单	否	无	32.75%
272	辽阳县	小北河	小唐线	10千伏	552	553	9.25%			17.39%	6287	6287	未进入负面清单	否	无	-8.14%
273	辽阳县	小北河	小泰线	10千伏	552	553	53.75%			12.50%	3204	3204	未进入负面清单	否	无	41.25%
274	辽阳县	小北河	小水线	10千伏	481	553	27.00%			14.75%	5057	5057	未进入负面清单	否	无	12.25%
275	辽阳县	小张	小稀线	10千伏	552	275	38.50%			19.00%	4261	4261	未进入负面清单	否	无	19.50%
276	辽阳县	小张	小鞍线	10千伏	552	610	27.85%			35.00%	6911	6911	未进入负面清单	否	无	-7.15%
277	辽阳县	小张	小双线	10千伏	552	610	5.00%			16.25%	6582	6582	未进入负面清单	否	无	-11.25%
278	辽阳县	小张	小钢线	10千伏	552	380	62.50%			1.81%	2598	2598	未进入负面清单	否	无	60.69%

279	辽阳县	小张	小兴线	10千伏	552	610	16.46%			14.38%	6945	6945	未进入负面清单	否	无	2.08%
280	辽阳县	小张	小医线	10千伏	552	380	41.00%			7.92%	4088	4088	未进入负面清单	否	无	33.08%
281	辽阳县	小张	小正线	10千伏	552	380	6.16%			15.58%	8972	8972	未进入负面清单	否	无	-9.42%
282	辽阳县	小张	小土线	10千伏	552	610	61.52%			6.67%	2200	2200	未进入负面清单	否	无	54.85%
283	辽阳县	小张	小华线	10千伏	552	610	22.10%			#DIV/0!	7448	7448	未进入负面清单	否	无	#DIV/0!
284	辽阳县	小张	小附线	10千伏	552	610	48.61%			5.00%	3204	3204	未进入负面清单	否	无	43.61%
285	辽阳县	小张	小孵一线	10千伏	552	553	4.38%			15.75%	5300	5300	未进入负面清单	否	无	-11.38%
286	辽阳县	小张	小孵二线	10千伏	552	553	22.97%			50.00%	7378	7378	未进入负面清单	否	无	-27.03%
287	辽阳县	小张	小刘线	10千伏	552	553	17.50%			35.33%	4572	4572	未进入负面清单	否	无	-17.83%
288	辽阳县	小赵台	赵大线	10千伏	552	380	21.95%			6.52%	7205	7205	未进入负面清单	否	无	15.43%
289	辽阳县	小赵台	赵安线	10千伏	552	610	53.71%			14.49%	4434	4434	未进入负面清单	否	无	39.21%
290	辽阳县	小赵台	赵立线	10千伏	552	553	38.00%			9.25%	4295	4295	未进入负面清单	否	无	28.75%
291	辽阳县	小赵台	赵晟线	10千伏	552	423	4.58%			7.79%	7933	7933	未进入负面清单	否	无	-3.21%
292	辽阳县	小赵台	赵稀线	10千伏	552	515	24.75%			12.50%	5213	5213	未进入负面清单	否	无	12.25%
293	辽阳县	小赵台	赵水线	10千伏	552	275	12.92%			32.25%	7240	7240	未进入负面清单	否	无	-19.33%
294	辽阳县	兴隆台	兴丰甲线	10千伏	481	610	59.50%			28.35%	2806	2806	未进入负面清单	否	无	31.15%
295	辽阳县	兴隆台	兴丰乙线	10千伏	481	610	65.00%			82.50%	2910	2910	未进入负面清单	否	无	-17.50%
296	辽阳县	兴隆台	兴电甲线	10千伏	481	610	29.38%			22.46%	5871	5871	未进入负面清单	否	无	6.91%
297	辽阳县	兴隆台	兴电乙线	10千伏	481	610	99.70%			28.75%	17	17	未进入负面清单	否	无	70.95%
298	辽阳县	兴隆台	兴发甲线	10千伏	481	610	25.83%			13.41%	6166	6166	未进入负面清单	否	无	12.43%

299	辽阳县	兴隆台	兴发乙线	10千伏	481	610	86.96%			11.75%	1264	1264	未进入负面清单	否	无	75.21%
300	辽阳县	兴隆台	兴暖线	10千伏	481	610	99.70%			61.88%	17	17	未进入负面清单	否	无	37.82%
301	辽阳县	兴隆台	兴金线	10千伏	481	610	76.42%			2.90%	1368	1368	未进入负面清单	否	无	73.52%
302	辽阳县	兴隆台	兴盛线	10千伏	481	610	77.60%			23.19%	970	970	未进入负面清单	否	无	54.41%
303	辽阳县	兴隆台	兴高甲线	10千伏	716	610	50.31%			25.91%	2754	2754	未进入负面清单	否	无	24.41%
304	辽阳县	兴隆台	兴高乙线	10千伏	716	610	34.09%			28.41%	2511	2511	未进入负面清单	否	无	5.68%
305	辽阳县	小北河	小亚线	10千伏	481	553	2.36%			18.13%	9335	9335	未进入负面清单	否	无	-15.77%
306	辽阳县	合协变	合牛线	10千伏	552	380	51.46%			6.46%	4036	4036	未进入负面清单	否	无	45.00%
307	辽阳县		穆金线	10千伏	552	610	1.67%			10.25%	8175	8175	未进入负面清单	否	无	-8.58%
308	辽阳县		龙龙线	10千伏	440	610	6.50%			8.70%	6478	6478	未进入负面清单	否	无	-2.20%
309	辽阳县		龙郭线	10千伏	320	610	2.25%			28.44%	6772	6772	未进入负面清单	否	无	-26.19%
310	辽阳县		龙蒲线	10千伏	440	610	18.25%			53.99%	5664	5664	未进入负面清单	否	无	-35.74%
311	辽阳县		赵鑫线	10千伏	320	423	5.50%			26.09%	6547	6547	未进入负面清单	否	无	-20.59%
312	辽阳县		河刘线	10千伏	552	480	29.17%			0.18%	5889	5889	未进入负面清单	否	无	28.99%
313	辽阳县		龙相线	10千伏	480	610	1.99%			0.00%	9370	9370	未进入负面清单	否	无	1.99%
314	辽阳县		龙唐线	10千伏	480	610	26.25%			0.50%	4088	4088	未进入负面清单	否	无	25.75%
315	辽阳县		小沟线	10千伏	552	610	38.68%			16.75%	4036	4036	未进入负面清单	否	无	21.93%
316	辽阳县		小峪线	10千伏	552	610	26.14%			30.80%	4503	4503	未进入负面清单	否	无	-4.66%
317	辽阳县		赵隆线	10千伏	552	610	13.68%			9.95%	5681	5681	未进入负面清单	否	无	3.74%
318	辽阳县		赵铸线	10千伏	552	610	26.50%			29.25%	5092	5092	未进入负面清单	否	无	-2.75%

319	辽阳县		小恒线	10千伏	553	553	56.88%			37.79%	3585	3585	未进入负面清单	否	无	19.08%
320	太子河	三里变	三东线	10千伏	552	350	3.00%			0.50%	6720	6720	未进入负面清单	否	无	2.50%
321	太子河	三里变	三黎线	10千伏	552	350	16.56%			16.00%	4624	4624	未进入负面清单	否	无	0.56%
322	太子河	站前变	站小线	10千伏	552	350	14.37%			66.00%	7638	7638	未进入负面清单	否	无	-51.63%
323	太子河	站圃220kV变	矿渣线	10千伏	552	350	68.68%			0.18%	2061	2061	未进入负面清单	否	无	68.50%
324	太子河	望水台变	望普线	10千伏	552	350	46.56%			23.37%	2962	2962	未进入负面清单	否	无	23.19%
325	太子河	站前变	站徐线	10千伏	552	350	14.49%			19.38%	8175	8175	未进入负面清单	否	无	-4.89%
326	太子河	三里变	三上线	10千伏	552	350	8.96%			16.25%	7569	7569	未进入负面清单	否	无	-7.29%
327	太子河	三里变	三南线	10千伏	552	350	45.11%			43.75%	5248	5248	未进入负面清单	否	无	1.36%
328	太子河	站圃220kV变	三新线	10千伏	552	350	4.52%			49.55%	9145	9145	未进入负面清单	否	无	-45.03%
329	太子河	站前变	站华线	10千伏	552	350	10.87%			18.08%	8521	8521	未进入负面清单	否	无	-7.21%
330	太子河	三里变	三蔡线	10千伏	552	350	84.60%			28.03%	1472	1472	未进入负面清单	否	无	56.57%
331	太子河	望水台变	望纳线	10千伏	552	350	44.93%			17.30%	5265	5265	未进入负面清单	否	无	27.63%
332	太子河	三里变	三华线	10千伏	552	350	23.37%			1.77%	7326	7326	未进入负面清单	否	无	21.60%
333	太子河	南庄变	南置线	10千伏	552	560	52.72%			1.86%	4521	4521	未进入负面清单	否	无	50.85%
334	太子河	站前变	站保线	10千伏	552	350	43.57%			23.75%	5473	5473	未进入负面清单	否	无	19.82%
335	太子河	三里变	三通线	10千伏	552	350	59.42%			75.00%	3880	3880	未进入负面清单	否	无	-15.58%
336	太子河	三里变	三置线	10千伏	552	350	27.72%			45.44%	6911	6911	未进入负面清单	否	无	-17.72%
337	太子河	站圃220kV变	煤气线	10千伏	552	350	55.07%			79.18%	4295	4295	未进入负面清单	否	无	-24.11%
338	太子河	三里变	三襄线	10千伏	552	350	59.06%			65.63%	3914	3914	未进入负面清单	否	无	-6.57%

339	太子河	站前变	站恒线	10千伏	552	350	38.95%			44.93%	5837	5837	未进入负面清单	否	无	-5.98%
340	太子河	站圃220kV变	圃忠一线	10千伏	552	560	26.60%			56.04%	6547	6547	未进入负面清单	否	无	-29.44%
341	太子河	站圃220kV变	麻袋线	10千伏	552	276	76.13%			72.64%	2286	2286	未进入负面清单	否	无	3.49%
342	太子河	三里变	三望线	10千伏	552	350	15.40%			21.01%	8088	8088	未进入负面清单	否	无	-5.62%
343	太子河	望水台变	望左线	10千伏	552	350	11.43%			19.02%	8591	8591	未进入负面清单	否	无	-7.59%
344	太子河	站前变	站荣线	10千伏	552	350	7.32%			28.08%	8989	8989	未进入负面清单	否	无	-20.76%
345	太子河	站圃220kV变	钢管线	10千伏	552	350	5.25%			22.50%	9058	9058	未进入负面清单	否	无	-17.25%
346	太子河	站前变	站医线	10千伏	552	560	4.00%			57.29%	6651	6651	未进入负面清单	否	无	-53.29%
347	太子河	站圃220kV变	圃英线	10千伏	552	560	34.36%			34.42%	6287	6287	未进入负面清单	否	无	-0.06%
348	太子河	站圃220kV变	圃万线	10千伏	552	560	13.56%			45.29%	8279	8279	未进入负面清单	否	无	-31.73%
349	太子河	站圃220kV变	齐水线	10千伏	552	350	79.57%			39.86%	1957	1957	未进入负面清单	否	无	39.71%
350	太子河	沙岭变	沙大线	10千伏	481	553	54.29%			15.83%	4434	4434	未进入负面清单	否	无	38.45%
351	太子河	沙岭变	沙干线	10千伏	481	553	21.38%			5.63%	7517	7517	未进入负面清单	否	无	15.75%
352	太子河	沙岭变	沙新线	10千伏	481	553	11.25%			14.40%	8608	8608	未进入负面清单	否	无	-3.15%
353	太子河	沙岭变	大修线	10千伏	481	161	15.75%			70.67%	5837	5837	未进入负面清单	否	无	-54.92%
354	太子河	王家变	王水线	10千伏	552	553	20.00%			34.40%	8314	8314	未进入负面清单	否	无	-14.40%
355	太子河	王家变	排水线	10千伏	552	320	16.00%			21.50%	5820	5820	未进入负面清单	否	无	-5.50%
356	太子河	王家变	王化线	10千伏	552	320	15.54%			28.67%	8192	8192	未进入负面清单	否	无	-13.13%
357	太子河	王家变	王朱线	10千伏	552	553	33.44%			1.81%	3689	3689	未进入负面清单	否	无	31.63%
358	太子河	王家变	王后线	10千伏	552	553	7.79%			29.17%	8816	8816	未进入负面清单	否	无	-21.38%

359	太子河	王家变	王上线	10千伏	552	553	11.43%			15.94%	8591	8591	未进入负面清单	否	无	-4.51%
360	太子河	王家变	王工线	10千伏	552	553	1.04%			70.83%	8227	8227	未进入负面清单	否	无	-69.79%
361	太子河	单庄变	单家线	10千伏	552	553	8.96%			25.83%	7569	7569	未进入负面清单	否	无	-16.88%
362	太子河	单庄变	单烟线	10千伏	552	553	50.25%			35.63%	3447	3447	未进入负面清单	否	无	14.63%
363	太子河	单庄变	单庄线	10千伏	552	553	7.07%			0.54%	8885	8885	未进入负面清单	否	无	6.52%
364	太子河	三里变	三贾线	10千伏	552	553	24.46%			1.63%	7222	7222	未进入负面清单	否	无	22.83%
365	太子河	三里变	三农线	10千伏	552	553	40.58%			50.36%	5681	5681	未进入负面清单	否	无	-9.78%
366	太子河	道西庄变	道恒线	10千伏	552	553	53.99%			25.00%	4399	4399	未进入负面清单	否	无	28.99%
367	太子河	道西庄变	道祁乙线	10千伏	552	320	21.09%			28.50%	5508	5508	未进入负面清单	否	无	-7.41%
368	太子河	道西庄变	道林乙线	10千伏	552	553	3.47%			3.75%	6737	6737	未进入负面清单	否	无	-0.28%
369	太子河	道西庄变	道兴线	10千伏	358	553	41.67%			58.25%	3031	3031	未进入负面清单	否	无	-16.58%
370	太子河	道西庄变	道祁甲线	10千伏	552	320	58.15%			37.67%	4001	4001	未进入负面清单	否	无	20.49%
371	太子河	道西庄变	道医线	10千伏	358	553	27.25%			45.26%	5040	5040	未进入负面清单	否	无	-18.01%
372	太子河	道西庄变	道林甲线	10千伏	552	553	55.50%			0.83%	3083	3083	未进入负面清单	否	无	54.67%
373	太子河	道西庄变	道景线	10千伏	552	553	57.75%			48.57%	2927	2927	未进入负面清单	否	无	9.18%
374	太子河	蔡庄变	蔡里线	10千伏	358	553	95.67%	1	3.6	66.75%	450	450	未进入负面清单	否	无	28.92%
375	太子河	蔡庄变	蔡中线	10千伏	358	515	32.00%			0.80%	2356	2356	未进入负面清单	否	无	31.20%
376	太子河	蔡庄变	蔡三线	10千伏	358	553	32.79%			36.25%	6426	6426	未进入负面清单	否	无	-3.46%
377	太子河	蔡庄变	蔡农线	10千伏	552	553	62.68%			43.33%	3568	3568	未进入负面清单	否	无	19.35%
378	太子河	蔡庄变	蔡水线	10千伏	358	515	15.42%			7.50%	7032	7032	未进入负面清单	否	无	7.92%

379	太子河	东喻变	东蔡甲线	10千伏	358	287、320	44.02%			16.88%	5352	5352	未进入负面清单	否	无	27.15%
380	太子河	东喻变	东蔡乙线	10千伏	552	423	10.87%			9.58%	8521	8521	未进入负面清单	否	无	1.29%
381	太子河	东喻变	东峰线	10千伏	552	503、226	15.04%			25.83%	8123	8123	未进入负面清单	否	无	-10.80%
382	太子河	东喻变	东孟线	10千伏	552	560	34.42%			44.52%	6270	6270	未进入负面清单	否	无	-10.10%
383	太子河	峨二变	峨嵋线	10千伏	481	194	45.11%			53.75%	5248	5248	未进入负面清单	否	无	-8.64%
384	太子河	峨二变	峨农线	10千伏	552	553	65.04%			35.00%	3343	3343	未进入负面清单	否	无	30.04%
385	太子河	繁荣变	繁徐线	10千伏	552	553	34.24%			36.88%	6287	6287	未进入负面清单	否	无	-2.64%
386	太子河	繁荣变	繁保线	10千伏	552	320	77.36%			24.00%	2165	2165	未进入负面清单	否	无	53.36%
387	太子河	繁荣变	繁钢甲线	10千伏	552	610、553	38.59%			25.00%	5871	5871	未进入负面清单	否	无	13.59%
388	太子河	繁荣变	繁祁线	10千伏	358	553	12.32%			16.56%	8383	8383	未进入负面清单	否	无	-4.24%
389	太子河	繁荣变	繁蒂线	10千伏	552	553	24.28%			85.63%	7240	7240	未进入负面清单	否	无	-61.35%
390	太子河	繁荣变	繁中线	10千伏	552	553、610	6.52%			79.50%	8937	8937	未进入负面清单	否	无	-72.98%
391	太子河	繁荣变	繁三线	10千伏	552	553	18.84%			13.13%	7759	7759	未进入负面清单	否	无	5.72%
392	太子河	繁荣变	繁钢乙线	10千伏	552	553	3.99%			70.25%	9180	9180	未进入负面清单	否	无	-66.26%
393	太子河	繁荣变	繁纸线	10千伏	552	380	37.09%			107.08%	2996	2996	未进入负面清单	否	无	-69.99%
394	太子河	繁荣变	繁水线	10千伏	552	610	32.13%			0.21%	5231	5231	未进入负面清单	否	无	31.93%
395	太子河	高洛子变	高钢线	10千伏	552	553	86.62%			79.38%	1282	1282	未进入负面清单	否	无	7.24%
396	太子河	高洛子变	高祁线	10千伏	358	553	33.96%			52.92%	5490	5490	未进入负面清单	否	无	-18.96%
397	太子河	高洛子变	高西线	10千伏	358	553	41.25%			10.75%	4070	4070	未进入负面清单	否	无	30.50%
398	太子河	高洛子变	高三乙线	10千伏	358	553	40.58%			59.72%	5681	5681	未进入负面清单	否	无	-19.14%

399	太子河	高洛子变	高三甲线	10千伏	358	553	28.99%			47.75%	6789	6789	未进入负面清单	否	无	-18.76%
400	太子河	兰家变	兰曙线	10千伏	481	287	21.00%			12.00%	5473	5473	未进入负面清单	否	无	9.00%
401	太子河	兰家变	兰西线	10千伏	552	553	15.75%			56.00%	5837	5837	未进入负面清单	否	无	-40.25%
402	太子河	兰家变	兰孟线	10千伏	552	320	20.25%			68.16%	5525	5525	未进入负面清单	否	无	-47.91%
403	太子河	祁家变	祁亿线	10千伏	358	553	25.00%			59.00%	7170	7170	未进入负面清单	否	无	-34.00%
404	太子河	祁家变	祁纸线	10千伏	552	553	9.78%			46.46%	8625	8625	未进入负面清单	否	无	-36.68%
405	太子河	祁家变	祁奥线	10千伏	358	553	1.99%			69.69%	9370	9370	未进入负面清单	否	无	-67.69%
406	太子河	祁家变	祁荣线	10千伏	552	553	29.38%			0.00%	3914	3914	未进入负面清单	否	无	29.38%
407	太子河	祁家变	祁兴乙线	10千伏	358	320	9.38%			127.81%	7534	7534	未进入负面清单	否	无	-118.44%
408	太子河	祁家变	祁双线	10千伏	550	550	27.00%			12.50%	5057	5057	未进入负面清单	否	无	14.50%
409	太子河	祁家变	祁汇线	10千伏	358	553	13.13%			8.19%	7222	7222	未进入负面清单	否	无	4.94%
410	太子河	祁家变	祁兴甲线	10千伏	358	320	1.33%			72.10%	5127	5127	未进入负面清单	否	无	-70.77%
411	太子河	祁家变	祁革线	10千伏	358	553	13.75%			24.46%	4780	4780	未进入负面清单	否	无	-10.71%
412	太子河	祁家变	祁中线	10千伏	552	553	20.50%			25.26%	5508	5508	未进入负面清单	否	无	-4.76%
413	太子河	曙光变	曙兰线	10千伏	552	553	23.50%			15.53%	5300	5300	未进入负面清单	否	无	7.97%
414	太子河	曙光变	曙西线	10千伏	552	553	0.18%			119.43%	9543	9543	未进入负面清单	否	无	-119.25%
415	太子河	望水台变	望景线	10千伏	552	287	7.07%			110.94%	8885	8885	未进入负面清单	否	无	-103.87%
416	太子河	望水台变	望段线	10千伏	552	352	16.30%			90.00%	8002	8002	未进入负面清单	否	无	-73.70%
417	太子河	望水台变	望祁乙线	10千伏	552	320	26.75%			23.68%	5075	5075	未进入负面清单	否	无	3.07%
418	太子河	望水台变	望肖线	10千伏	552	553	5.43%			51.05%	9041	9041	未进入负面清单	否	无	-45.62%

419	太子河	望水台变	望祁甲线	10千伏	552	320	13.44%			59.50%	4798	4798	未进入负面清单	否	无	-46.06%
420	太子河	西辽阳变	纸机线	10千伏	552	553	45.25%			1.94%	3793	3793	未进入负面清单	否	无	43.31%
421	太子河	中心变	八三线	10千伏	552	380	15.34%			19.37%	7552	7552	未进入负面清单	否	无	-4.03%
422	太子河	中心变	养鱼线	10千伏	552	553	13.50%			29.54%	5993	5993	未进入负面清单	否	无	-16.04%
423	太子河	文圣变	文齐线	10千伏	300	300	29.35%			24.73%	6755	6755	未进入负面清单	否	无	4.62%
424	太子河	文圣变	文煤线	10千伏	400	400	59.38%			39.00%	2252	2252	未进入负面清单	否	无	20.38%
425	太子河	文圣变	文矿线	10千伏	552	552	12.32%			115.94%	8383	8383	未进入负面清单	否	无	-103.62%
426	太子河	文圣变	文管线	10千伏	552	552	15.25%			34.50%	5871	5871	未进入负面清单	否	无	-19.25%
427	太子河	曙光变	曙半线	10千伏	380	380	53.44%			85.94%	4451	4451	未进入负面清单	否	无	-32.50%
428	太子河	站前变	站西线	10千伏	300	300	0.91%			48.42%	9474	9474	未进入负面清单	否	无	-47.52%
429	太子河	道西装变	道康线	10千伏	300	300	11.05%			66.49%	8504	8504	未进入负面清单	否	无	-55.43%
430	灯塔	万宝变	万营线	10千伏	481	380	10.69%			91.50%	8539	8539	未进入负面清单	否	无	-80.81%
431	灯塔	万宝变	万大线	10千伏	481	335	39.00%			57.50%	3793	3793	未进入负面清单	否	无	-18.50%
432	灯塔	万宝变	万五线	10千伏	481	553	16.25%			27.25%	4642	4642	未进入负面清单	否	无	-11.00%
433	灯塔	万宝变	万北线	10千伏	481	380	7.50%			23.67%	7690	7690	未进入负面清单	否	无	-16.17%
434	灯塔	万宝变	万十线	10千伏	481	220	16.50%			41.58%	5785	5785	未进入负面清单	否	无	-25.08%
435	灯塔	灯二变	灯烟线	10千伏	552	380	16.30%			79.50%	8002	8002	未进入负面清单	否	无	-63.20%
436	灯塔	灯二变	灯硅线	10千伏	552	515	57.79%			25.33%	4036	4036	未进入负面清单	否	无	32.46%
437	灯塔	灯二变	灯东线	10千伏	552	380	59.06%			75.28%	3914	3914	未进入负面清单	否	无	-16.23%
438	灯塔	铧二变	煤矿线	10千伏	445	335	24.09%			48.00%	7257	7257	未进入负面清单	否	无	-23.91%

439	灯塔	铧二变	镇内线	10千伏	553	553	0.18%			69.74%	9543	9543	未进入负面清单	否	无	-69.56%
440	灯塔	铧二变	电石线	10千伏	445	445	4.47%			25.00%	6287	6287	未进入负面清单	否	无	-20.53%
441	灯塔	铧二变	铧微线	10千伏	553	380	1.75%			39.12%	6807	6807	未进入负面清单	否	无	-37.37%
442	灯塔	铧二变	水泥线	10千伏	610	610	16.75%			0.00%	5768	5768	未进入负面清单	否	无	16.75%
443	灯塔	铧二变	于家线	10千伏	465	465	31.70%			22.08%	6530	6530	未进入负面清单	否	无	9.62%
444	灯塔	起台子变	起石线	10千伏	552	352	9.58%			36.75%	8660	8660	未进入负面清单	否	无	-27.17%
445	灯塔	起台子变	起大线	10千伏	716	220	38.25%			15.77%	4278	4278	未进入负面清单	否	无	22.48%
446	灯塔	起台子变	起山线	10千伏	552	610	44.12%			12.81%	5352	5352	未进入负面清单	否	无	31.31%
447	灯塔	新铧子变	铧鼎线	10千伏	610	380	62.50%			2.21%	1299	1299	未进入负面清单	否	无	60.29%
448	灯塔	新铧子变	铧荣线	10千伏	610	330	20.00%			12.92%	2771	2771	未进入负面清单	否	无	7.08%
449	灯塔	新铧子变	铧镇线	10千伏	481	380	51.90%			30.63%	4607	4607	未进入负面清单	否	无	21.27%
450	灯塔	新铧子变	铧东线	10千伏	317	380	0.54%			21.25%	9526	9526	未进入负面清单	否	无	-20.71%
451	灯塔	新铧子变	铧石线	10千伏	481	380	28.26%			79.25%	6859	6859	未进入负面清单	否	无	-50.99%
452	灯塔	新铧子变	铧大线	10千伏	317	335	20.65%			41.25%	7586	7586	未进入负面清单	否	无	-20.60%
453	灯塔	新铧子变	铧唐线	10千伏	552	380	18.50%			8.54%	5646	5646	未进入负面清单	否	无	9.96%
454	灯塔	新铧子变	铧山线	10千伏	481	610	36.00%			24.69%	4434	4434	未进入负面清单	否	无	11.31%
455	灯塔	新铧子变	铧工线	10千伏	317	380	50.81%			50.00%	4711	4711	未进入负面清单	否	无	0.81%
456	灯塔	新铧子变	塔东线	10千伏	481	380	20.80%			9.00%	7586	7586	未进入负面清单	否	无	11.80%
457	灯塔	冠山变	西钢乙线	10千伏	481	408	30.56%			22.08%	6651	6651	未进入负面清单	否	无	8.48%
458	灯塔	冠山变	冠大线	10千伏	552	553	1.05%			21.67%	6512	6512	未进入负面清单	否	无	-20.61%

459	灯塔	冠山变	西钢甲线	10千伏	481	408	63.95%			23.55%	3447	3447	未进入负面清单	否	无	40.40%
460	灯塔	冠山变	西钢丙线	10千伏	481	380	2.90%			58.46%	9284	9284	未进入负面清单	否	无	-55.56%
461	灯塔	鸡冠山变	鸡北线	10千伏	481	380	23.75%			10.69%	5283	5283	未进入负面清单	否	无	13.06%
462	灯塔	鸡冠山变	鸡詹线	10千伏	481	380	75.00%			17.03%	1645	1645	未进入负面清单	否	无	57.97%
463	灯塔	鸡冠山变	鸡西线	10千伏	481	380	45.44%			23.37%	4867	4867	未进入负面清单	否	无	22.07%
464	灯塔	鸡冠山变	鸡南线	10千伏	481	380	79.18%			16.30%	1143	1143	未进入负面清单	否	无	62.88%
465	灯塔	柳河子变	柳阳线	10千伏	552	610	65.63%			14.13%	1905	1905	未进入负面清单	否	无	51.49%
466	灯塔	柳河子变	柳松线	10千伏	481	610	44.93%			44.93%	5265	5265	未进入负面清单	否	无	0.00%
467	灯塔	柳河子变	柳前线	10千伏	481	553	56.04%			56.04%	3655	3655	未进入负面清单	否	无	0.00%
468	灯塔	柳河子变	柳洼线	10千伏	481	335	72.64%			72.64%	2615	2615	未进入负面清单	否	无	0.00%
469	灯塔	柳河子变	棉柳一线	10千伏	552	610	21.01%			21.01%	7552	7552	未进入负面清单	否	无	0.00%
470	灯塔	柳河子变	棉柳二线	10千伏	552	610	19.02%			19.02%	7742	7742	未进入负面清单	否	无	0.00%
471	灯塔	棉花变	棉银线	10千伏	552	610	28.08%			28.08%	6876	6876	未进入负面清单	否	无	0.00%
472	灯塔	棉花变	棉红线	10千伏	552	610	22.50%			22.50%	5369	5369	未进入负面清单	否	无	0.00%
473	灯塔	棉花变	一线（棉花	10千伏	552	610	57.29%			57.29%	3551	3551	未进入负面清单	否	无	0.00%
474	灯塔	棉花变	棉东线	10千伏	552	610	41.30%			41.30%	5612	5612	未进入负面清单	否	无	0.00%
475	灯塔	棉花变	棉盛线	10千伏	481	610	45.29%			45.29%	5231	5231	未进入负面清单	否	无	0.00%
476	灯塔	棉花变	棉铁线	10千伏	481	610	48.37%			48.37%	4936	4936	未进入负面清单	否	无	0.00%
477	灯塔	棉花变	二线（棉花	10千伏	552	610	15.83%			15.83%	8747	8747	未进入负面清单	否	无	0.00%
478	灯塔	柳条变	柳大线	10千伏	481	275	5.63%			5.63%	5231	5231	未进入负面清单	否	无	0.00%

479	灯塔	柳条变	柳庄线	10千伏	412	220	16.20%			16.20%	7257	7257	未进入负面清单	否	无	0.00%
480	灯塔	柳条变	柳李线	10千伏	481	610	78.67%			78.67%	277	277	未进入负面清单	否	无	0.00%
481	灯塔	柳条变	柳富线	10千伏	481	553	39.40%			39.40%	5248	5248	未进入负面清单	否	无	0.00%
482	灯塔	柳条变	柳连线	10千伏	962	610	21.50%			21.50%	2719	2719	未进入负面清单	否	无	0.00%
483	灯塔	柳条变	柳阁线	10千伏	481	610	31.56%			31.56%	5335	5335	未进入负面清单	否	无	0.00%
484	灯塔	柳条变	柳粮线	10千伏	481	220	1.81%			1.81%	9387	9387	未进入负面清单	否	无	0.00%
485	灯塔	柳条变	柳矿线	10千伏	481	220	29.17%			29.17%	6772	6772	未进入负面清单	否	无	0.00%
486	灯塔	沙浒变	沙杨线	10千伏	412	610	15.94%			15.94%	8036	8036	未进入负面清单	否	无	0.00%
487	灯塔	沙浒变	沙西线	10千伏	716	610	77.90%			77.90%	2113	2113	未进入负面清单	否	无	0.00%
488	灯塔	沙浒变	沙南线	10千伏	716	380	25.83%			25.83%	6166	6166	未进入负面清单	否	无	0.00%
489	灯塔	沙浒变	沙东线	10千伏	412	275	35.63%			35.63%	5352	5352	未进入负面清单	否	无	0.00%
490	灯塔	灯二变	天福线	10千伏	552	365	0.54%			0.54%	9509	9509	未进入负面清单	否	无	0.00%
491	灯塔	灯二变	灯营线	10千伏	552	335	1.63%			1.63%	9405	9405	未进入负面清单	否	无	0.00%
492	灯塔	灯二变	镇内一线	10千伏	552	553	50.36%			50.36%	4746	4746	未进入负面清单	否	无	0.00%
493	灯塔	灯二变	镇内二线	10千伏	552	380	25.00%			25.00%	2598	2598	未进入负面清单	否	无	0.00%
494	灯塔	灯二变	灯林线	10千伏	552	553	28.50%			28.50%	4954	4954	未进入负面清单	否	无	0.00%
495	灯塔	灯二变	自来水线	10千伏	552	553	3.75%			3.75%	8002	8002	未进入负面清单	否	无	0.00%
496	灯塔	葛西河变	葛中线	10千伏	552	469	58.25%			58.25%	2892	2892	未进入负面清单	否	无	0.00%
497	灯塔	葛西河变	葛新线	10千伏	552	408	37.67%			37.67%	3239	3239	未进入负面清单	否	无	0.00%
498	灯塔	葛西河变	葛水线	10千伏	552	553	45.26%			45.26%	3603	3603	未进入负面清单	否	无	0.00%

499	灯塔	葛西河变	葛林线	10千伏	962	553	0.83%			0.83%	8244	8244	未进入负面清单	否	无	0.00%
500	灯塔	葛西河变	葛华线	10千伏	481	553	48.57%			48.57%	2494	2494	未进入负面清单	否	无	0.00%
501	灯塔	葛西河变	葛福线	10千伏	552	553	66.75%			66.75%	2304	2304	未进入负面清单	否	无	0.00%
502	灯塔	葛西河变	葛祥线	10千伏	552	553	0.80%			0.80%	8591	8591	未进入负面清单	否	无	0.00%
503	灯塔	葛西河变	葛金线	10千伏	552	553	36.25%			36.25%	4417	4417	未进入负面清单	否	无	0.00%
504	灯塔	葛西河变	葛镇一线	10千伏	552	553	43.33%			43.33%	4711	4711	未进入负面清单	否	无	0.00%
505	灯塔	葛西河变	葛热线	10千伏	552	553	7.50%			7.50%	6408	6408	未进入负面清单	否	无	0.00%
506	灯塔	葛西河变	葛镇二线	10千伏	552	553	16.88%			16.88%	6911	6911	未进入负面清单	否	无	0.00%
507	灯塔	葛西河变	葛南线	10千伏	552	408	9.58%			9.58%	7517	7517	未进入负面清单	否	无	0.00%
508	灯塔	葛西河变	葛北线	10千伏	552	469	25.83%			25.83%	6166	6166	未进入负面清单	否	无	0.00%
509	灯塔	葛西河变	葛起线	10千伏	552	553	44.52%			44.52%	4036	4036	未进入负面清单	否	无	0.00%
510	灯塔	葛西河变	葛营线	10千伏	552	553	53.75%			53.75%	1923	1923	未进入负面清单	否	无	0.00%
511	灯塔	起台子变	起灯线	10千伏	552	553	35.00%			35.00%	4278	4278	未进入负面清单	否	无	0.00%
512	灯塔	邵二变	生活甲线	10千伏	481	380	36.88%			36.88%	5248	5248	未进入负面清单	否	无	0.00%
513	灯塔	邵二变	邵热线	10千伏	481	553	24.00%			24.00%	2633	2633	未进入负面清单	否	无	0.00%
514	灯塔	邵二变	邵西线	10千伏	481	553	25.00%			25.00%	2598	2598	未进入负面清单	否	无	0.00%
515	灯塔	邵二变	生活乙线	10千伏	481	553	16.56%			16.56%	4624	4624	未进入负面清单	否	无	0.00%
516	灯塔	邵二变	邵佳线	10千伏	481	553	85.63%			85.63%	1195	1195	未进入负面清单	否	无	0.00%
517	灯塔	邵二变	邵蒙线	10千伏	552	553	79.50%			79.50%	710	710	未进入负面清单	否	无	0.00%
518	灯塔	邵二变	邵工线	10千伏	552	553	13.13%			13.13%	7222	7222	未进入负面清单	否	无	0.00%

519	灯塔	邵二变	邵昌线	10千伏	552	553	70.25%			70.25%	2061	2061	未进入负面清单	否	无	0.00%
520	灯塔	万宝变	万镇一线	10千伏	481	553	92.95%	1	4.6	92.95%	675	675	未进入负面清单	否	无	0.00%
521	灯塔	万宝变	万镇二线	10千伏	481	553	0.21%			0.21%	8296	8296	未进入负面清单	否	无	0.00%
522	灯塔	沈旦变	沈浪线	10千伏	481	403	79.79%			79.79%	1680	1680	未进入负面清单	否	无	0.00%
523	灯塔	沈旦变	沈韭线	10千伏	481	220	70.63%			70.63%	2442	2442	未进入负面清单	否	无	0.00%
524	灯塔	沈旦变	沈旦线	10千伏	481	220	54.75%			54.75%	3135	3135	未进入负面清单	否	无	0.00%
525	灯塔	沈旦变	沈雅线	10千伏	481	220	59.72%			59.72%	2511	2511	未进入负面清单	否	无	0.00%
526	灯塔	沈旦变	沈沟线	10千伏	481	553	47.75%			47.75%	3620	3620	未进入负面清单	否	无	0.00%
527	灯塔	沈旦变	沈古线	10千伏	481	553	12.00%			12.00%	2286	2286	未进入负面清单	否	无	0.00%
528	灯塔	沈旦变	沈大线	10千伏	552	553	56.00%			56.00%	3048	3048	未进入负面清单	否	无	0.00%
529	灯塔	单庄变	单沈线	10千伏	552	380	68.16%			68.16%	2096	2096	未进入负面清单	否	无	0.00%
530	灯塔	单庄变	单佟线	10千伏	552	380	59.00%			59.00%	2840	2840	未进入负面清单	否	无	0.00%
531	灯塔	东升变	东郡线	10千伏	481	553	46.46%			46.46%	4451	4451	未进入负面清单	否	无	0.00%
532	灯塔	东升变	东赵线	10千伏	481	553	77.19%			77.19%	1264	1264	未进入负面清单	否	无	0.00%
533	灯塔	东升变	东金线	10千伏	481	380	1.99%			1.99%	9387	9387	未进入负面清单	否	无	0.00%
534	灯塔	东升变	东兴线	10千伏	481	553	90.89%	1	3.5	90.89%	710	710	未进入负面清单	否	无	0.00%
535	灯塔	东升变	东庄线	10千伏	481	553	12.50%			12.50%	8366	8366	未进入负面清单	否	无	0.00%
536	灯塔	东升变	东宁线	10千伏	481	408	8.19%			8.19%	6408	6408	未进入负面清单	否	无	0.00%
537	灯塔	东升变	东七线	10千伏	481	553	72.10%			72.10%	2667	2667	未进入负面清单	否	无	0.00%
538	灯塔	佟二变	佟黄线	10千伏	610	380	24.46%			24.46%	7222	7222	未进入负面清单	否	无	0.00%

539	灯塔	佟二变	佟黑线	10千伏	610	380	25.26%			25.26%	4919	4919	未进入负面清单	否	无	0.00%
540	灯塔	佟二变	佟庄线	10千伏	610	553	15.53%			15.53%	5560	5560	未进入负面清单	否	无	0.00%
541	灯塔	佟二变	佟七线	10千伏	610	553	97.21%	1	2.8	97.21%	208	208	未进入负面清单	否	无	0.00%
542	灯塔	佟二变	佟汇线	10千伏	481	408	110.94%	1	3.5	110.94%	0	0	未进入负面清单	否	无	0.00%
543	灯塔	佟二变	佟兴线	10千伏	553	553	90.00%			90.00%	658	658	未进入负面清单	否	无	0.00%
544	灯塔	佟二变	佟赵线	10千伏	553	553	23.68%			23.68%	5023	5023	未进入负面清单	否	无	0.00%
545	灯塔	佟二变	佟宁线	10千伏	553	380	51.05%			51.05%	3222	3222	未进入负面清单	否	无	0.00%
546	灯塔	佟二变	佟浪线	10千伏	481	553	59.50%			59.50%	2806	2806	未进入负面清单	否	无	0.00%
547	灯塔	大窑变	西连线	10千伏	481	610	1.94%			1.94%	7015	7015	未进入负面清单	否	无	0.00%
548	灯塔	大窑变	西韩线	10千伏	481	610	19.37%			19.37%	5768	5768	未进入负面清单	否	无	0.00%
549	灯塔	大窑变	西安线	10千伏	481	220	29.54%			29.54%	5040	5040	未进入负面清单	否	无	0.00%
550	灯塔	大窑变	西石线	10千伏	481	610	24.73%			24.73%	3585	3585	未进入负面清单	否	无	0.00%
551	灯塔	大窑变	西水线	10千伏	481	610	39.00%			39.00%	2113	2113	未进入负面清单	否	无	0.00%
552	灯塔	大窑变	西铧线	10千伏	481	610	115.94%	1	4.3	115.94%	0	0	未进入负面清单	否	无	0.00%
553	灯塔	西马变	西马线	10千伏	552	380	34.50%			34.50%	2269	2269	未进入负面清单	否	无	0.00%
554	灯塔	西马变	西野线	10千伏	552	380	85.94%			85.94%	779	779	未进入负面清单	否	无	0.00%
555	灯塔	西马变	西大线	10千伏	552	220	48.42%			48.42%	3395	3395	未进入负面清单	否	无	0.00%
556	灯塔	葛西河变	葛大线	10千伏	552	553	66.49%			66.49%	3204	3204	未进入负面清单	否	无	0.00%
557	灯塔	罗台变	罗上线	10千伏	481	220	91.50%	1	3.5	91.50%	589	589	未进入负面清单	否	无	0.00%
558	灯塔	罗台变	罗书线	10千伏	481	380	57.50%			57.50%	2650	2650	未进入负面清单	否	无	0.00%

559	灯塔	罗台变	一线（罗大台	10千伏	481	610	27.25%			27.25%	5040	5040	未进入负面清单	否	无	0.00%
560	灯塔	罗台变	二线（罗大台	10千伏	481	610	23.67%			23.67%	3966	3966	未进入负面清单	否	无	0.00%
561	灯塔	张台子变	张大线	10千伏	552	553	41.58%			41.58%	3845	3845	未进入负面清单	否	无	0.00%
562	灯塔	张台子变	张粮线	10千伏	552	220	79.50%			79.50%	710	710	未进入负面清单	否	无	0.00%
563	灯塔	张台子变	张砼线	10千伏	552	275	25.33%			25.33%	3880	3880	未进入负面清单	否	无	0.00%
564	灯塔	张台子变	新水泥线	10千伏	481	220	75.28%			75.28%	1507	1507	未进入负面清单	否	无	0.00%
565	灯塔	张台子变	张上线	10千伏	481	335	48.00%			48.00%	3603	3603	未进入负面清单	否	无	0.00%
566	灯塔	张台子变	罗张二线	10千伏	481	610	69.74%			69.74%	1992	1992	未进入负面清单	否	无	0.00%
567	灯塔	张台子变	罗张一线	10千伏	481	610	25.00%			25.00%	6235	6235	未进入负面清单	否	无	0.00%
568	灯塔	灯二变	灯新线	10千伏	552	553	39.12%			39.12%	3343	3343	未进入负面清单	否	无	0.00%
569	灯塔	五星变	五牛线	10千伏	552	275	14.58%			14.58%	7101	7101	未进入负面清单	否	无	0.00%
570	灯塔	五星变	五北线	10千伏	552	275	16.46%			16.46%	6945	6945	未进入负面清单	否	无	0.00%
571	灯塔	五星变	五七线	10千伏	552	220	36.75%			36.75%	4382	4382	未进入负面清单	否	无	0.00%
572	灯塔	柳河子变	柳裕线	10千伏	552	553	15.77%			15.77%	4624	4624	未进入负面清单	否	无	0.00%
573	灯塔	灯二变	灯医线	10千伏	552	553	12.81%			12.81%	4832	4832	未进入负面清单	否	无	0.00%
574	灯塔	单庄子	单赵线	10千伏	552	553	2.21%			2.21%	5369	5369	未进入负面清单	否	无	0.00%
575	灯塔	五星	五大线	10千伏	552	553	12.92%			12.92%	7240	7240	未进入负面清单	否	无	0.00%
576	灯塔	五星	五黄线	10千伏	552	380	30.63%			30.63%	5768	5768	未进入负面清单	否	无	0.00%
577	灯塔	五星	五里线	10千伏	552	380	21.25%			21.25%	5456	5456	未进入负面清单	否	无	0.00%
578	灯塔	五星	五庄线	10千伏	552	553	79.25%			79.25%	1438	1438	未进入负面清单	否	无	0.00%

579	灯塔	灯塔	灯兴线	10千伏	552	553	41.25%			41.25%	4070	4070	未进入负面清单	否	无	0.00%
580	灯塔	棉花	棉瓜线	10千伏	552	553	8.54%			8.54%	7603	7603	未进入负面清单	否	无	0.00%
581	灯塔	棉花	棉匠一线	10千伏	552	553	24.69%			24.69%	4174	4174	未进入负面清单	否	无	0.00%
582	灯塔	棉花	棉匠二线	10千伏	552	553	50.00%			50.00%	1732	1732	未进入负面清单	否	无	0.00%
583	灯塔	棉花	棉匠三线	10千伏	552	553	9.00%			9.00%	6304	6304	未进入负面清单	否	无	0.00%
584	白塔	圣66kV变电	10kV文什线	10千伏	552	552	22.08%			22.08%	6478	6478	未进入负面清单	否	无	0.00%
585	白塔	圣66kV变电	10kV文万线	10千伏	552	552	21.67%			21.67%	5698	5698	未进入负面清单	否	无	0.00%
586	白塔	圣66kV变电	10kV文晟线	10千伏	552	552	23.55%			23.55%	7309	7309	未进入负面清单	否	无	0.00%
587	白塔	前66kV变电	10kV站衍线	10千伏	300	300	58.46%			58.46%	1871	1871	未进入负面清单	否	无	0.00%
588	白塔	心66kV变电	10kV中赵线	10千伏	552	552	10.69%			10.69%	8539	8539	未进入负面清单	否	无	0.00%
589	白塔	圃220kV变电	10kV圃碧线	10千伏	552	552	17.03%			17.03%	7933	7933	未进入负面清单	否	无	0.00%
590	白塔	圃220kV变电	10kV圃桂线	10千伏	380	380	23.37%			23.37%	7326	7326	未进入负面清单	否	无	0.00%
591	宏伟	乙阳66kV变电	阳变3568东	10千伏	552	552	16.30%			16.30%	8002	8002	未进入负面清单	否	无	0.00%
592	宏伟	喻66kV变电	772东龙乙线	10千伏	717	428	14.13%			14.13%	8210	8210	未进入负面清单	否	无	0.00%
	宏伟	喻66kV变电	1762东泽线		552	552	82.00%			82.00%	468	468	未进入负面清单	否	无	0.00%
	宏伟	喻66kV变电	变1764东龙甲线		717	717	48.50%			48.50%	1784	1784	未进入负面清单	否	无	0.00%
	宏伟	喻66kV变电	1778龙源线		717	717	47.65%			47.65%	1541	1541	未进入负面清单	否	无	0.00%
	宏伟	喻66kV变电	东方线1776		552	552	9.79%			9.79%	7500	7500	未进入负面清单	否	无	0.00%
	宏伟	二66kV变电	二变3654峨平线		553	553	96.42%	1	1.3	96.42%	208	208	未进入负面清单	否	无	0.00%
	宏伟	二66kV变电	教导线3684		553	553	51.56%			51.56%	2685	2685	未进入负面清单	否	无	0.00%

	宏伟	二66kV变电	变3678沙坨线	120	553	1.25%			1.25%	6841	6841	未进入负面清单	否	无	0.00%
	宏伟	二66kV变电	变3670峨水线	550	482	90.71%	1	2.3	90.71%	675	675	未进入负面清单	否	无	0.00%
	宏伟	二66kV变电	658峨芳二线	552	552	50.28%			50.28%	3031	3031	未进入负面清单	否	无	0.00%
	宏伟	二66kV变电	变3652疗养线	120	320	4.16%			4.16%	9180	9180	未进入负面清单	否	无	0.00%
	宏伟	二66kV变电	656峨芳一线	552	553	41.84%			41.84%	3828	3828	未进入负面清单	否	无	0.00%
	宏伟	东66kV变电	可都线18458	552	552	8.00%			8.00%	3187	3187	未进入负面清单	否	无	0.00%
	宏伟	东66kV变电	可景线18478	428	428	89.64%	1	3.6	89.64%	502	502	未进入负面清单	否	无	0.00%
	宏伟	东66kV变电	可金线18488	428	428	37.41%			37.41%	2927	2927	未进入负面清单	否	无	0.00%
	宏伟	东66kV变电	可砖线18450	428	428	27.50%			27.50%	5023	5023	未进入负面清单	否	无	0.00%
	宏伟	东66kV变电	购二线18456	428	428	43.93%			43.93%	2719	2719	未进入负面清单	否	无	0.00%
	宏伟	东66kV变电	购一线18454	552	552	9.75%			9.75%	6253	6253	未进入负面清单	否	无	0.00%
	宏伟	东66kV变电	可墙线18484	552	552	16.22%			16.22%	5993	5993	未进入负面清单	否	无	0.00%
	宏伟	东66kV变电	可龙线18448	552	552	52.50%			52.50%	987	987	未进入负面清单	否	无	0.00%
	宏伟	东66kV变电	可恒线18496	552	552	24.25%			24.25%	5248	5248	未进入负面清单	否	无	0.00%
	宏伟	东66kV变电	可晟线18472	552	552	40.00%			40.00%	1039	1039	未进入负面清单	否	无	0.00%
	宏伟	东66kV变电	可信线18476	552	552	52.00%			52.00%	831	831	未进入负面清单	否	无	0.00%
	宏伟	东66kV变电	可绣线18444	552	552	65.00%			65.00%	606	606	未进入负面清单	否	无	0.00%
	宏伟	东66kV变电	可城线18446	552	552	52.71%			52.71%	3932	3932	未进入负面清单	否	无	0.00%
	宏伟	东66kV变电	可医线18490	552	552	86.23%			86.23%	1316	1316	未进入负面清单	否	无	0.00%
	宏伟	东66kV变电	可畔线18460	552	552	66.12%			66.12%	3239	3239	未进入负面清单	否	无	0.00%

	宏伟	东66kV变电	河嘉线18494	552	552	50.50%			54.35%	3429	3429	未进入负面清单	否	无	-3.85%
	宏伟	东66kV变电	河箱线18486	552	552	39.50%			64.67%	2096	2096	未进入负面清单	否	无	-25.17%
	宏伟	东66kV变电	河域线18480	552	552	22.29%			0.00%	6460	6460	未进入负面清单	否	无	22.29%
	宏伟	伟66kV变电	韦变0266宏乐线	428	428	74.38%			25.24%	1420	1420	未进入负面清单	否	无	49.13%
	宏伟	伟66kV变电	0246宏加线	373	553	32.29%			7.96%	5629	5629	未进入负面清单	否	无	24.33%
	宏伟	伟66kV变电	0248宏小线	552	552	48.91%			37.43%	4884	4884	未进入负面清单	否	无	11.48%
	宏伟	伟66kV变电	0260宏林线	717	717	43.95%			76.67%	3689	3689	未进入负面清单	否	无	-32.72%
	宏伟	伟66kV变电	韦变0254宏杜线	552	552	30.00%			9.50%	4607	4607	未进入负面清单	否	无	20.50%
	宏伟	伟66kV变电	韦变0268宏阳线	552	552	40.00%			32.61%	3741	3741	未进入负面清单	否	无	7.39%
	宏伟	伟66kV变电	0258宏泽线	552	552	37.86%			52.17%	5941	5941	未进入负面清单	否	无	-14.31%
	宏伟	大台66kV变	台变10892罗迎线	552	552	65.31%			26.58%	1923	1923	未进入负面清单	否	无	38.73%
	宏伟	大台66kV变	台变10894罗东线	552	552	45.94%			14.31%	2996	2996	未进入负面清单	否	无	31.63%
	宏伟	家66kV变电	变1576新家二线	717	717	96.73%	1	4.6	25.18%	156	156	未进入负面清单	否	无	71.55%
	宏伟	家66kV变电	朴唐线1572	552	553	53.50%			14.83%	1611	1611	未进入负面清单	否	无	38.67%
	宏伟	家66kV变电	朴新线1556	552	552	50.50%			26.27%	1715	1715	未进入负面清单	否	无	24.23%
	宏伟	家66kV变电	变1578新家一线	717	717	43.13%			25.71%	1576	1576	未进入负面清单	否	无	17.41%
	宏伟	家66kV变电	变1572朴东线	552	552	34.62%			45.50%	5889	5889	未进入负面清单	否	无	-10.88%
	宏伟	家66kV变电	家变584朴棚线	552	552	8.75%			42.75%	5057	5057	未进入负面清单	否	无	-34.00%
	宏伟	家66kV变电	1568朴庆线	552	553	59.86%			59.31%	3845	3845	未进入负面清单	否	无	0.55%
	宏伟	进66kV变电	前嘉线11454	552	552	83.13%			46.50%	1403	1403	未进入负面清单	否	无	36.63%

	宏伟	进66kV变电	变11472前平线	428	428	88.61%	1	3.5	26.09%	1091	1091	未进入负面清单	否	无	62.52%
	宏伟	进66kV变电	变11474前峨线	552	552	23.75%			22.08%	6339	6339	未进入负面清单	否	无	1.67%
	宏伟	进66kV变电	变11480前谷甲线	552	552	26.46%			60.25%	6114	6114	未进入负面清单	否	无	-33.79%
	宏伟	进66kV变电	变11470前水线	552	552	26.81%			30.98%	6997	6997	未进入负面清单	否	无	-4.17%
	宏伟	进66kV变电	前康线11452	552	552	67.03%			11.04%	3152	3152	未进入负面清单	否	无	55.98%
	宏伟	进66kV变电	变11482前昊甲线	552	552	55.98%			19.56%	4209	4209	未进入负面清单	否	无	36.42%
	宏伟	进66kV变电	变11478前华甲线	552	552	41.79%			49.25%	2823	2823	未进入负面清单	否	无	-7.46%
	宏伟	进66kV变电	变11476前隆甲线	552	552	8.33%			15.67%	7621	7621	未进入负面清单	否	无	-7.33%
	宏伟	光66kV变电	署阳线11946	552	552	40.21%			12.33%	4971	4971	未进入负面清单	否	无	27.88%
	宏伟	光66kV变电	署源线11962	552	552	61.83%			14.25%	2096	2096	未进入负面清单	否	无	47.58%
	宏伟	光66kV变电	署光线11948	552	552	91.43%	1	2.8	95.21%	416	416	未进入负面清单	否	无	-3.78%
	宏伟	光66kV变电	署山线11944	552	552	90.14%	1	1.3	32.92%	606	606	未进入负面清单	否	无	57.22%
	宏伟	城66kV变电	变3962-新迎线	717	717	81.45%			48.75%	883	883	未进入负面清单	否	无	32.70%
	宏伟	城66kV变电	新院线3966	552	552	36.84%			65.21%	4157	4157	未进入负面清单	否	无	-28.37%
	宏伟	城66kV变电	变3944-新北线	717	553	42.50%			57.37%	2390	2390	未进入负面清单	否	无	-14.87%
	宏伟	城66kV变电	变3972-墙体线	717	717	31.67%			38.13%	2840	2840	未进入负面清单	否	无	-6.46%
	宏伟	城66kV变电	变3956-新宿线	717	553	28.96%			8.50%	5906	5906	未进入负面清单	否	无	20.46%
	宏伟	城66kV变电	变3946-河东线	717	717	106.88%	1	2.3	12.63%	0	0	未进入负面清单	否	无	94.25%
	宏伟	城66kV变电	变3958-新东线	717	553	32.37%			31.25%	4451	4451	未进入负面清单	否	无	1.12%
	宏伟	城66kV变电	变3948-新砖线	717	717	31.88%			67.25%	6512	6512	未进入负面清单	否	无	-35.37%

	宏伟	城66kV变电	新农线3974	552	552	50.00%			94.58%	2598	2598	未进入负面清单	否	无	-44.58%
	宏伟	城66kV变电	变3952-金箱线	717	717	54.38%			52.98%	2529	2529	未进入负面清单	否	无	1.40%
	宏伟	地66kV变电	购一线11276	552	552	87.00%	1	2.3	24.86%	450	450	未进入负面清单	否	无	62.14%
	宏伟	地66kV变电	变11272新龙线	428	428	80.73%			28.07%	918	918	未进入负面清单	否	无	52.66%
	宏伟	地66kV变电	变11256新文线	717	717	35.63%			31.88%	3568	3568	未进入负面清单	否	无	3.74%
	宏伟	地66kV变电	变11258新广线	717	552	24.06%			13.29%	4209	4209	未进入负面清单	否	无	10.77%
	宏伟	地66kV变电	新剧线11274	552	552	15.52%			68.43%	4902	4902	未进入负面清单	否	无	-52.91%
	宏伟	地66kV变电	变11270新恒线	552	552	25.00%			50.20%	5196	5196	未进入负面清单	否	无	-25.20%
	宏伟	地66kV变电	变11254新政线	717	717	54.72%			32.94%	2823	2823	未进入负面清单	否	无	21.79%
	宏伟	地66kV变电	新滨线11262	552	552	91.25%	1	3.6	49.09%	485	485	未进入负面清单	否	无	42.16%
	宏伟	地66kV变电	变11248新保线	552	552	8.00%			5.80%	6374	6374	未进入负面清单	否	无	2.20%
	宏伟	地66kV变电	购二线11278	553	552	3.08%			33.09%	9266	9266	未进入负面清单	否	无	-30.01%
	宏伟	地66kV变电	变11252新技线	717	717	58.50%			7.41%	1438	1438	未进入负面清单	否	无	51.09%
	宏伟	地66kV变电	变11280新莱线	552	552	65.94%			24.09%	1888	1888	未进入负面清单	否	无	41.84%
	宏伟	喻66kV变电	变1788东沟甲线	717	553	90.00%			4.71%	260	260	未进入负面清单	否	无	85.29%
	宏伟	喻66kV变电	变1792东沟乙线	717	553	69.00%			80.29%	537	537	未进入负面清单	否	无	-11.29%
	宏伟	东66kV变电	变18466河珠线	552	552	10.00%			42.39%	5612	5612	未进入负面清单	否	无	-32.39%
	宏伟	东66kV变电	变18462河园线	552	552	94.12%	1	4.6	28.80%	520	520	未进入负面清单	否	无	65.31%
	宏伟	伟66kV变电	韦变0256宏伟线	552	552	79.17%			18.95%	1732	1732	未进入负面清单	否	无	60.22%
	宏伟	城66kV变电	城变3964新富线	552	552	71.50%			23.33%	987	987	未进入负面清单	否	无	48.17%

	宏伟	东66kV变电	河明线18492	552	552	67.78%			12.50%	1507	1507	未进入负面清单	否	无	55.28%
	宏伟	光66kV变电	变11964曙水线	552	552	46.29%			14.67%	4139	4139	未进入负面清单	否	无	31.62%
	宏伟	东66kV变电	变18464河首线	552	552	68.96%			43.00%	2581	2581	未进入负面清单	否	无	25.96%
	宏伟	光66kV变电	变11956曙诚线	552	552	58.75%			19.09%	2286	2286	未进入负面清单	否	无	39.66%
	宏伟	城66kV变电	变3962新南线	552	552	74.77%			22.50%	1923	1923	未进入负面清单	否	无	52.27%
	宏伟	东66kV变电	变18442河电线	552	552	36.00%			32.00%	1663	1663	未进入负面清单	否	无	4.00%
	宏伟	进66kV变电	谷乙线11458	553	553	24.50%			72.15%	2615	2615	未进入负面清单	否	无	-47.65%
	宏伟	伟66kV变电	变0262宏学线	552	552	68.54%			17.11%	2615	2615	未进入负面清单	否	无	51.43%
	宏伟	东66kV变电	变18474河卫线	552	552	88.41%	1	3.5	40.00%	883	883	未进入负面清单	否	无	48.41%
	宏伟	地66kV变电	变11282新卫线	552	552	44.20%			1.45%	5335	5335	未进入负面清单	否	无	42.76%
	宏伟	二66kV变电	二变3676峨谷线	552	552	38.54%			43.04%	5109	5109	未进入负面清单	否	无	-4.50%
	宏伟	二66kV变电	二变3674峨昊线	552	552	3.47%			98.19%	6737	6737	未进入负面清单	否	无	-94.72%