

### 2025年四季度葫芦岛变电间隔可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔 (220kV)	现有可用出线间隔 (66kV)	现有可用出线间隔 (10kV)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
1	国网葫芦岛供电公司	团山子220kV变电站	220	0	4	/		否		
2	国网葫芦岛供电公司	新区66kV变电站	66	/	0	5		否		
3	国网葫芦岛供电公司	高新66kV变电站	66	/	0	3		否		
4	国网葫芦岛供电公司	营盘66kV变电站	66	/	0	13		否		
5	国网葫芦岛供电公司	马仗房66kV变电站	66	/	0	3		否		
6	国网葫芦岛供电公司	望海66kV变电站	66	/	0	2		否		
7	国网葫芦岛供电公司	北港66kV变电站	66	/	0	5		否		
8	国网葫芦岛供电公司	船园66kV变电站	66	/	0	12		否		
9	国网葫芦岛供电公司	玉皇66kV变电站	66	/	0	14		否		
10	国网葫芦岛供电公司	东窑66kV变电站	66	/	0	11		否		
11	国网葫芦岛供电公司	锦西220kV变电站	220	0	0	/		否		
12	国网葫芦岛供电公司	龙港220kV变电站	220	3	1	/		否		
13	国网葫芦岛供电公司	东城66kV变电站	66	/	0	8		否		
14	国网葫芦岛供电公司	锦西66kV变电站	66	/	0	1		否		
15	国网葫芦岛供电公司	滨河66kV变电站	66	/	0	0		否		
16	国网葫芦岛供电公司	连山66kV变电站	66	/	0	8		否		
17	国网葫芦岛供电公司	钢屯66kV变电站	66	/	0	8		否		
18	国网葫芦岛供电公司	寺儿堡66kV变电站	66	/	0	6		否		
19	国网葫芦岛供电公司	高桥66kV变电站	66	/	0	10		否		
20	国网葫芦岛供电公司	富有屯66kV变电站	66	/	0	12		否		
21	国网葫芦岛供电公司	东青卜66kV变电站	66	/	0	7		否		
22	国网葫芦岛供电公司	沙河营66kV变电站	66	/	0	0		否		
23	国网葫芦岛供电公司	虹螺岬66kV变电站	66	/	0	1		否		
24	国网葫芦岛供电公司	塔山66kV变电站	66	/	0	1		否		

25	国网葫芦岛供电公司	金星66kV变电站	66	/	0	3		否		
26	国网葫芦岛供电公司	涂屯66kV变电站	66	/	0	6		否		
27	国网葫芦岛供电公司	老官堡66kV变电站	66	/	0	12		否		
28	国网葫芦岛供电公司	葫芦岛220kV变电站	220	1	1	/		否		
29	国网葫芦岛供电公司	杨家杖子220kV变电站	220	1	10	/		否		
30	国网葫芦岛供电公司	暖东220kV变电站	220	2	0	/		否		
31	国网葫芦岛供电公司	沙锅屯66kV变电站	66	/	0	0		否		
32	国网葫芦岛供电公司	暖池塘66kV变电站	66	/	0	5		否		
33	国网葫芦岛供电公司	申屯66kV变电站	66	/	0	3		否		
34	国网葫芦岛供电公司	寺前66kV变电站	66	/	0	0		否		
35	国网葫芦岛供电公司	松北66kV变电站	66	/	0	2		否		
36	国网葫芦岛供电公司	新局66kV变电站	66	/	0	0		否		
37	国网葫芦岛供电公司	上坎66kV变电站	66	/	0	2		否		
38	国网葫芦岛供电公司	绥中220kV变电站	220	0	0	/		否		
39	国网葫芦岛供电公司	岭南220kV变电站	220	2	10	/		否		
40	国网葫芦岛供电公司	东辛庄220kV变电站	220	2	12	/		否		
41	国网葫芦岛供电公司	绥中66kV变电站	66	/	0	6		否		
42	国网葫芦岛供电公司	瑞州66kV变电站	66	/	0	0		否		
43	国网葫芦岛供电公司	侯家66kV变电站	66	/	0	1		否		
44	国网葫芦岛供电公司	赵屯66kV变电站	66	/	0	2		否		
45	国网葫芦岛供电公司	黄家66kV变电站	66	/	0	4		否		
46	国网葫芦岛供电公司	沙河66kV变电站	66	/	0	2		否		
47	国网葫芦岛供电公司	塔山屯66kV变电站	66	/	0	1		否		
48	国网葫芦岛供电公司	高岭66kV变电站	66	/	0	1		否		
49	国网葫芦岛供电公司	土头山66kV变电站	66	/	0	4		否		
50	国网葫芦岛供电公司	宽帮66kV变电站	66	/	1	3		否		

51	国网葫芦岛供电公司	前卫66kV变电站	66	/	0	9		否		
52	国网葫芦岛供电公司	秋子沟66kV变电站	66	/	0	3		否		
53	国网葫芦岛供电公司	高台66kV变电站	66	/	0	3		否		
54	国网葫芦岛供电公司	王凤台66kV变电站	66	/	0	2		否		
55	国网葫芦岛供电公司	万家66kV变电站	66	/	0	2		否		
56	国网葫芦岛供电公司	王宝66kV变电站	66	/	0	9		否		
57	国网葫芦岛供电公司	渤海66kV变电站	66	/	0	1		否		
58	国网葫芦岛供电公司	建昌220kV变电站	220	0	2	1		否		
59	国网葫芦岛供电公司	马道岭220kV变电站	220	2	9	/		否		
60	国网葫芦岛供电公司	西沟66kV变电站	66	/	0	6		否		
61	国网葫芦岛供电公司	和尚房子66kV变电站	66	/	0	4		否		
62	国网葫芦岛供电公司	碱厂66kV变电站	66	/	0	6		否		
63	国网葫芦岛供电公司	玲珑塔66kV变电站	66	/	0	7		否		
64	国网葫芦岛供电公司	八家子66kV变电站	66	/	1	4		否		
65	国网葫芦岛供电公司	大屯66kV变电站	66	/	0	3		否		
66	国网葫芦岛供电公司	谷杖子66kV变电站	66	/	0	9		否		
67	国网葫芦岛供电公司	汤神庙66kV变电站	66	/	0	7		否		
68	国网葫芦岛供电公司	下甸子66kV变电站	66	/	0	10		否		
69	国网葫芦岛供电公司	新开岭66kV变电站	66	/	2	5		否		
70	国网葫芦岛供电公司	药王庙66kV变电站	66	/	0	5		否		
71	国网葫芦岛供电公司	要路沟66kV变电站	66	/	0	1		否		
72	国网葫芦岛供电公司	鳞挡坝66kV变电站	66	/	0	4		否		
73	国网葫芦岛供电公司	白土岭66kV变电站	66	/	0	4		否		
74	国网葫芦岛供电公司	兴城220kV变电站	220	2	3	/		否		
75	国网葫芦岛供电公司	兴城66kV变电站	66	/	0	8		否		
76	国网葫芦岛供电公司	河西66kV变电站	66	/	0	8		否		

77	国网葫芦岛供电公司	温泉66kV变电站	66	/	0	1		否		
78	国网葫芦岛供电公司	兴海66kV变电站	66	/	0	13		否		
79	国网葫芦岛供电公司	曹庄66kV变电站	66	/	0	4		否		
80	国网葫芦岛供电公司	元台子66kV变电站	66	/	0	3		否		
81	国网葫芦岛供电公司	东辛庄66kV变电站	66	/	0	8		否		
82	国网葫芦岛供电公司	沙后所66kV变电站	66	/	0	9		否		
83	国网葫芦岛供电公司	高家岭66kV变电站	66	/	0	1		否		
84	国网葫芦岛供电公司	围屏66kV变电站	66	/	0	1		否		
85	国网葫芦岛供电公司	绿化66kV变电站	66	/	1	6		否		
86	国网葫芦岛供电公司	羊安66kV变电站	66	/	0	7		否		
87	国网葫芦岛供电公司	红崖子66kV变电站	66	/	0	10		否		
88	国网葫芦岛供电公司	郭家66kV变电站	66	/	0	5		否		
89	国网葫芦岛供电公司	朱家66kV变电站	66	/	0	9		否		
90	国网葫芦岛供电公司	学府66kV变电站	66	/	0	7		否		
91	国网葫芦岛供电公司	海滨66kV变电站	66	/	0	12		否		
92	国网葫芦岛供电公司	三家子	66	/	0	6		否		
93	国网葫芦岛供电公司	苇子沟	66	/	0	6		否		
94	国网葫芦岛供电公司	赵家屯	66	/	0	3		否		
95	国网葫芦岛供电公司	凌河	66	/	0	6		否		
96	国网葫芦岛供电公司	邱皮沟	66	/	0	1		否		
97	国网葫芦岛供电公司	创业	66	/	0	6		否		
98	国网葫芦岛供电公司	九江220kV开关站	220	3	/	/		否		
99	国网葫芦岛供电公司	广宁220kV开关站	220	4	/	/		否		
100	国网葫芦岛供电公司	杨和沟220kV开关站	220	3	/	/		否		
101	国网葫芦岛供电公司	兴盛220kV开关站	220	0	4	/		否		
102	国网葫芦岛供电公司	大河口66kV变电站	66	0	0	6		否		

### 2025年四季度葫芦岛主变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量 (MVA)	是否纳入计划	计划整改时间	备注
1	国网葫芦岛供电公司	东辛庄变	220kV	#1主变	180	93.06	51.70%	51.70%	无	0					
2	国网葫芦岛供电公司	葫芦岛变	220kV	#1主变	180	95.75	53.19%	53.19%	无	0					
3	国网葫芦岛供电公司	葫芦岛变	220kV	#2主变	180	133.07	73.93%	73.93%	无	0					
4	国网葫芦岛供电公司	建昌变	220kV	#1主变	120	55.81	46.51%	46.51%	无	0					
5	国网葫芦岛供电公司	建昌变	220kV	#2主变	120	84.60	70.50%	70.50%	无	0					
6	国网葫芦岛供电公司	锦西变	220kV	#1主变	240	103.05	42.94%	42.94%	无	0					
7	国网葫芦岛供电公司	锦西变	220kV	#2主变	240	130.57	54.40%	54.40%	无	0					
8	国网葫芦岛供电公司	岭南变	220kV	#1主变	180	66.57	36.98%	36.98%	无	0					
9	国网葫芦岛供电公司	岭南变	220kV	#2主变	180	84.91	47.17%	47.17%	无	0					
10	国网葫芦岛供电公司	龙港变	220kV	#2主变	180	52	28.89%	28.89%	无	0					
11	国网葫芦岛供电公司	龙港变	220kV	#1主变	180	134	74.44%	67.42%	无	0					
12	国网葫芦岛供电公司	马道岭变	220kV	#2主变	180	58.96	32.76%	32.76%	无	0					
13	国网葫芦岛供电公司	马道岭变	220kV	#1主变	180	79.72	44.29%	44.29%	无	0					
14	国网葫芦岛供电公司	暖东变	220kV	#1主变	120	0	0.00%	0.00%	无	0					
15	国网葫芦岛供电公司	暖东变	220kV	#2主变	120	79.57	66.31%	66.31%	无	0					
16	国网葫芦岛供电公司	绥中变	220kV	#1主变	120	101	84.17%	84.17%	无	0					
17	国网葫芦岛供电公司	绥中变	220kV	#2主变	120	95	79.17%	79.17%	无	0					
18	国网葫芦岛供电公司	团山变	220kV	#1主变	180	130.76	72.64%	72.64%	无	0					
19	国网葫芦岛供电公司	团山变	220kV	#2主变	180	130.44	72.47%	72.47%	无	0					
20	国网葫芦岛供电公司	兴城变	220kV	#1主变	180	60	33.33%	33.33%	无	0					
21	国网葫芦岛供电公司	兴城变	220kV	#2主变	180	61	33.89%	33.89%	无	0					
22	国网葫芦岛供电公司	兴盛变	220kV	#3主变	180	39.88	22.16%	22.16%	无	0					
23	国网葫芦岛供电公司	兴盛变	220kV	#2主变	180	74.77	41.54%	41.54%	无	0					
24	国网葫芦岛供电公司	杨杖子变	220kV	#1主变	180	78.81	43.78%	43.78%	无	0					
25	国网葫芦岛供电公司	杨杖子变	220kV	#2主变	180	60	33.33%	33.33%	无	0					
26	国网葫芦岛供电公司	八家子变	66kV	#1主变	20	8.52	42.60%	42.60%	无	0					
27	国网葫芦岛供电公司	八家子变	66kV	#2主变	20	8.45	42.25%	42.25%	无	0					
28	国网葫芦岛供电公司	白土岭	66kV	#1主变	10	1.73	17.30%	17.30%	无	0					
29	国网葫芦岛供电公司	北港变	66kV	#1主变	40	15.5	38.75%	38.75%	无	0					
30	国网葫芦岛供电公司	北港变	66kV	#2主变	40	15.2	38.00%	38.00%	无	0					
31	国网葫芦岛供电公司	滨河变	66kV	#2主变	31.50	15.5	49.21%	49.21%	无	0					
32	国网葫芦岛供电公司	滨河变	66kV	#1主变	31.50	15.4	48.89%	48.89%	无	0					
33	国网葫芦岛供电公司	渤海变	66kV	#1主变	20	13.1	65.50%	65.50%	无	0					
34	国网葫芦岛供电公司	渤海变	66kV	#2主变	20	9.5	47.50%	47.50%	无	0					
35	国网葫芦岛供电公司	曹庄变	66kV	#2主变	20	8.7	43.50%	43.50%	无	0					
36	国网葫芦岛供电公司	曹庄变	66kV	#1主变	20	8.7	43.50%	43.50%	无	0					
37	国网葫芦岛供电公司	船园变	66kV	#2主变	40	6.2	15.50%	15.50%	无	0					
38	国网葫芦岛供电公司	船园变	66kV	#1主变	40	4.9	12.25%	12.25%	无	0					
39	国网葫芦岛供电公司	大屯变	66kV	#2主变	10	7.8	78.00%	78.00%	无	0					
40	国网葫芦岛供电公司	大屯变	66kV	#1主变	10	4.3	43.00%	43.00%	无	0					
41	国网葫芦岛供电公司	东城变	66kV	#2主变	40	17.7	44.25%	44.25%	无	0					
42	国网葫芦岛供电公司	东城变	66kV	#1主变	40	0	0.00%	0.00%	无	0					
43	国网葫芦岛供电公司	东青堡变	66kV	#1主变	16	6.07	37.94%	37.94%	无	0					

44	国网葫芦岛供电公司	东青堡变	66kV	#2主变	16	0	0.00%	0.00%	无	0					
45	国网葫芦岛供电公司	东辛庄变	66kV	#1主变	20	13.5	67.50%	67.50%	无	0					
46	国网葫芦岛供电公司	东辛庄变	66kV	#2主变	20	5.7	28.50%	28.50%	无	0					
47	国网葫芦岛供电公司	东窑变	66kV	#2主变	40	11.1	27.75%	27.75%	无	0					
48	国网葫芦岛供电公司	东窑变	66kV	#1主变	40	13.4	33.50%	33.50%	无	0					
49	国网葫芦岛供电公司	富屯屯变	66kV	#1主变	20	4.9	24.50%	24.50%	无	0					
50	国网葫芦岛供电公司	富屯屯变	66kV	#2主变	40	5.8	14.50%	14.50%	无	0					
51	国网葫芦岛供电公司	钢屯变	66kV	#2主变	20	7	35.00%	35.00%	无	0					
52	国网葫芦岛供电公司	钢屯变	66kV	#1主变	20	7	35.00%	35.00%	无	0					
53	国网葫芦岛供电公司	高家岭变	66kV	#2主变	10	5.2	52.00%	52.00%	无	0					
54	国网葫芦岛供电公司	高家岭变	66kV	#1主变	20	5.5	27.50%	27.50%	无	0					
55	国网葫芦岛供电公司	高岭变	66kV	#1主变	20	2.40	12.00%	12.00%	无	0					
56	国网葫芦岛供电公司	高岭变	66kV	#2主变	20	10.01	50.05%	50.05%	无	0					
57	国网葫芦岛供电公司	高桥变	66kV	#2主变	20	7.20	36.00%	36.00%	无	0					
58	国网葫芦岛供电公司	高桥变	66kV	#1主变	20	5.70	28.50%	28.50%	无	0					
59	国网葫芦岛供电公司	高台变	66kV	#1主变	10	8	80.00%	80.00%	无	0					
60	国网葫芦岛供电公司	高台变	66kV	#2主变	10	8.2	82.00%	82.00%	无	0					
61	国网葫芦岛供电公司	高新变	66kV	#2主变	40	10.2	25.50%	25.50%	无	0					
62	国网葫芦岛供电公司	高新变	66kV	#1主变	40	7.5	18.75%	18.75%	无	0					
63	国网葫芦岛供电公司	谷杖子变	66kV	#2主变	20	0.9	4.50%	4.50%	无	0					
64	国网葫芦岛供电公司	谷杖子变	66kV	#1主变	10	3.2	32.00%	32.00%	无	0					
65	国网葫芦岛供电公司	郭家变	66kV	#2主变	10	5.5	55.00%	55.00%	无	0					
66	国网葫芦岛供电公司	郭家变	66kV	#1主变	10	4.5	45.00%	45.00%	无	0					
67	国网葫芦岛供电公司	海滨变	66kV	#2主变	20	7.8	39.00%	39.00%	无	0					
68	国网葫芦岛供电公司	海滨变	66kV	#1主变	20	6.4	32.00%	32.00%	无	0					
69	国网葫芦岛供电公司	和尚房子变	66kV	#1主变	6.30	5	79.37%	79.37%	无	0					
70	国网葫芦岛供电公司	和尚房子变	66kV	#2主变	10	5	50.00%	50.00%	无	0					
71	国网葫芦岛供电公司	河西变	66kV	#2主变	20	8.3	41.50%	41.50%	无	0					
72	国网葫芦岛供电公司	河西变	66kV	#1主变	20	10.6	53.00%	53.00%	无	0					
73	国网葫芦岛供电公司	虹螺岬变	66kV	#1主变	20	7.8	39.00%	39.00%	无	0					
74	国网葫芦岛供电公司	虹螺岬变	66kV	#2主变	20	12.6	63.00%	63.00%	无	0					
75	国网葫芦岛供电公司	红崖子变	66kV	1#主变	10	0	0.00%	0.00%	无	0					
76	国网葫芦岛供电公司	红崖子变	66kV	#2主变	20	16	80.00%	80.00%	无	0					
77	国网葫芦岛供电公司	侯家变	66kV	#2主变	40	21	52.50%	52.50%	无	0					
78	国网葫芦岛供电公司	侯家变	66kV	#1主变	40	20.9	52.25%	52.25%	无	0					
79	国网葫芦岛供电公司	黄家变	66kV	#2主变	16	6.59	41.19%	41.19%	无	0					
80	国网葫芦岛供电公司	黄家变	66kV	#1主变	16	6.51	40.69%	40.69%	无	0					
81	国网葫芦岛供电公司	碱厂变	66kV	#2主变	10	2.89	28.90%	28.90%	无	0					
82	国网葫芦岛供电公司	碱厂变	66kV	#1主变	10	6.5	65.00%	65.00%	无	0					
83	国网葫芦岛供电公司	建昌变	66kV	#1主变	31.5	15.2	48.25%	48.25%	无	0					
84	国网葫芦岛供电公司	建昌变	66kV	#2主变	31.5	21.4	67.94%	67.94%	无	0					
85	国网葫芦岛供电公司	金星变	66kV	#2主变	20	11.5	57.50%	57.50%	无	0					
86	国网葫芦岛供电公司	金星变	66kV	#1主变	20	0	0.00%	0.00%	无	0					
87	国网葫芦岛供电公司	锦西变	66kV	#1主变	31.50	23	73.02%	73.02%	无	0					
88	国网葫芦岛供电公司	锦西变	66kV	#2主变	31.50	20.7	65.71%	65.71%	无	0					
89	国网葫芦岛供电公司	宽邦变	66kV	#1主变	16	3.55	22.19%	22.19%	无	0					
90	国网葫芦岛供电公司	老官堡变	66kV	#2主变	20	0	0.00%	0.00%	无	0					
91	国网葫芦岛供电公司	老官堡变	66kV	#1主变	20	4.4	22.00%	22.00%	无	0					

92	国网葫芦岛供电公司	连山变	66kV	#1主变	20	9.1	45.50%	45.50%	无	0				
93	国网葫芦岛供电公司	连山变	66kV	#2主变	20	9.9	49.50%	49.50%	无	0				
94	国网葫芦岛供电公司	玲珑塔变	66kV	#2主变	10	5.33	53.30%	53.30%	无	0				
95	国网葫芦岛供电公司	玲珑塔变	66kV	#1主变	10	0.55	5.50%	5.50%	无	0				
96	国网葫芦岛供电公司	绿化变	66kV	#2主变	10	8.2	82.00%	82.00%	无	0				
97	国网葫芦岛供电公司	绿化变	66kV	#1主变	10	7.8	78.00%	78.00%	无	0				
98	国网葫芦岛供电公司	马仗房变	66kV	#2主变	40	15	37.50%	37.50%	无	0				
99	国网葫芦岛供电公司	马仗房变	66kV	#1主变	40	23.2	58.00%	58.00%	无	0				
100	国网葫芦岛供电公司	暖池塘变	66kV	#1主变	10	3.75	37.50%	37.50%	无	0				
101	国网葫芦岛供电公司	暖池塘变	66kV	#2主变	10	1.37	13.70%	13.70%	无	0				
102	国网葫芦岛供电公司	前卫变	66kV	#2主变	20	15.1	75.50%	75.50%	无	0				
103	国网葫芦岛供电公司	前卫变	66kV	#1主变	20	10.7	53.50%	53.50%	无	0				
104	国网葫芦岛供电公司	秋子沟变	66kV	#2主变	10	6.5	65.00%	65.00%	无	0				
105	国网葫芦岛供电公司	秋子沟变	66kV	#1主变	10	6.4	64.00%	64.00%	无	0				
106	国网葫芦岛供电公司	瑞州变	66kV	#1主变	40	26.2	65.50%	65.50%	无	0				
107	国网葫芦岛供电公司	瑞州变	66kV	#2主变	40	31.7	79.25%	79.25%	无	0				
108	国网葫芦岛供电公司	沙锅屯变	66kV	#2主变	20	2.7	13.50%	13.50%	无	0				
109	国网葫芦岛供电公司	沙锅屯变	66kV	#1主变	20	5.4	27.00%	27.00%	无	0				
110	国网葫芦岛供电公司	沙河变	66kV	#2主变	20	7.1	35.50%	35.50%	无	0				
111	国网葫芦岛供电公司	沙河变	66kV	#1主变	10	7.5	75.00%	75.00%	无	0				
112	国网葫芦岛供电公司	沙河营变	66kV	#1主变	20	12.9	64.50%	64.50%	无	0				
113	国网葫芦岛供电公司	沙河营变	66kV	#2主变	16	13.6	85.00%	85.00%	无	0				
114	国网葫芦岛供电公司	沙后所	66kV	#2主变	20	15.3	76.50%	76.50%	无	0				
115	国网葫芦岛供电公司	沙后所	66kV	#1主变	20	16	80.00%	80.00%	无	0				
116	国网葫芦岛供电公司	上坎变	66kV	#1主变	40	20.2	50.50%	50.50%	无	0				
117	国网葫芦岛供电公司	上坎变	66kV	#2主变	40	23.2	58.00%	58.00%	无	0				
118	国网葫芦岛供电公司	申屯变	66kV	#2主变	10	8.1	81.00%	81.00%	无	0				
119	国网葫芦岛供电公司	寺儿堡变	66kV	#1主变	20	3.1	15.50%	15.50%	无	0				
120	国网葫芦岛供电公司	寺儿堡变	66kV	#2主变	20	7.6	38.00%	38.00%	无	0				
121	国网葫芦岛供电公司	寺前变	66kV	#2主变	10	0.08	0.80%	0.80%	无	0				
122	国网葫芦岛供电公司	寺前变	66kV	#1主变	10	0	0.00%	0.00%	无	0				
123	国网葫芦岛供电公司	松北变	66kV	#2主变	10	0	0.00%	0.00%	无	0				
124	国网葫芦岛供电公司	松北变	66kV	#1主变	10	4.57	45.70%	45.70%	无	0				
125	国网葫芦岛供电公司	绥中变	66kV	#2主变	31.50	18.9	60.00%	60.00%	无	0				
126	国网葫芦岛供电公司	绥中变	66kV	#1主变	31.50	24.3	77.14%	77.14%	无	0				
127	国网葫芦岛供电公司	塔山变	66kV	#2主变	16	7.6	47.50%	47.50%	无	0				
128	国网葫芦岛供电公司	塔山变	66kV	#1主变	16	8.9	55.63%	55.63%	无	0				
129	国网葫芦岛供电公司	塔山屯变	66kV	#1主变	31.5	24.7	78.41%	78.41%	无	0				
130	国网葫芦岛供电公司	塔山屯变	66kV	#2主变	31.5	19.9	63.17%	63.17%	无	0				
131	国网葫芦岛供电公司	汤神庙变	66kV	#2主变	10	8.2	82.00%	82.00%	无	0				
132	国网葫芦岛供电公司	汤神庙变	66kV	#1主变	10	5.5	55.00%	55.00%	无	0				
133	国网葫芦岛供电公司	涂屯变	66kV	#1主变	10	0	0.00%	0.00%	无	0				
134	国网葫芦岛供电公司	涂屯变	66kV	#2主变	10	5.7	57.00%	57.00%	无	0				
135	国网葫芦岛供电公司	土头山变	66kV	#2主变	10	8.6	86.00%	86.00%	无	0				
136	国网葫芦岛供电公司	土头山变	66kV	#1主变	10	5.9	59.00%	59.00%	无	0				
137	国网葫芦岛供电公司	万家变	66kV	#1主变	10	0	0.00%	0.00%	无	0				
138	国网葫芦岛供电公司	万家变	66kV	#2主变	16	7.6	47.50%	47.50%	无	0				
139	国网葫芦岛供电公司	王宝变	66kV	#1主变	20	9.3	46.50%	46.50%	无	0				

140	国网葫芦岛供电公司	王宝变	66kV	#2主变	20	9.3	46.50%	46.50%	无	0				
141	国网葫芦岛供电公司	王风台变	66kV	#1主变	10	5.3	53.00%	53.00%	无	0				
142	国网葫芦岛供电公司	王风台变	66kV	#2主变	10	8.6	86.00%	86.00%	无	0				
143	国网葫芦岛供电公司	望海变	66kV	#1主变	20	7.19	35.95%	35.95%	无	0				
144	国网葫芦岛供电公司	望海变	66kV	#2主变	20	8.47	42.35%	42.35%	无	0				
145	国网葫芦岛供电公司	围屏变	66kV	#2主变	10	1.5	15.00%	15.00%	无	0				
146	国网葫芦岛供电公司	围屏变	66kV	#1主变	10	4.6	46.00%	46.00%	无	0				
147	国网葫芦岛供电公司	温泉变	66kV	#2主变	31.5	20	63.49%	63.49%	无	0				
148	国网葫芦岛供电公司	温泉变	66kV	#1主变	31.5	16	50.79%	50.79%	无	0				
149	国网葫芦岛供电公司	温泉变	66kV	#3主变	20	10.5	52.50%	52.50%	无	0				
150	国网葫芦岛供电公司	西沟变	66kV	#1主变	20	15.89	79.45%	79.45%	无	0				
151	国网葫芦岛供电公司	西沟变	66kV	#2主变	20	4.40	22.00%	22.00%	无	0				
152	国网葫芦岛供电公司	下甸子变	66kV	#2主变	20	11.2	56.00%	56.00%	无	0				
153	国网葫芦岛供电公司	下甸子变	66kV	#1主变	20	8.3	41.50%	41.50%	无	0				
154	国网葫芦岛供电公司	新局变	66kV	#2主变	16	5.50	34.38%	34.38%	无	0				
155	国网葫芦岛供电公司	新局变	66kV	#1主变	16	9.70	60.63%	60.63%	无	0				
156	国网葫芦岛供电公司	新开岭变	66kV	#1主变	10	0	0.00%	0.00%	无	0				
157	国网葫芦岛供电公司	新开岭变	66kV	#2主变	10	0.45	4.50%	4.50%	无	0				
158	国网葫芦岛供电公司	新区变	66kV	#2主变	40	22.1	55.25%	55.25%	无	0				
159	国网葫芦岛供电公司	新区变	66kV	#1主变	40	18.3	45.75%	45.75%	无	0				
160	国网葫芦岛供电公司	兴城变	66kV	#1主变	40	17.9	44.75%	44.75%	无	0				
161	国网葫芦岛供电公司	兴城变	66kV	#2主变	40	16.3	40.75%	40.75%	无	0				
162	国网葫芦岛供电公司	兴海变	66kV	#2主变	40	20.3	50.75%	50.75%	无	0				
163	国网葫芦岛供电公司	兴海变	66kV	#1主变	40	20.4	51.00%	51.00%	无	0				
164	国网葫芦岛供电公司	学府变	66kV	#2主变	40	34	85.00%	85.00%	无	0				
165	国网葫芦岛供电公司	学府变	66kV	#1主变	40	33	82.50%	82.50%	无	0				
166	国网葫芦岛供电公司	羊安变	66kV	#2主变	10	7.4	74.00%	74.00%	无	0				
167	国网葫芦岛供电公司	羊安变	66kV	#1主变	10	5.61	56.10%	56.10%	无	0				
168	国网葫芦岛供电公司	药王庙变	66kV	#2主变	10	5.8	58.00%	58.00%	无	0				
169	国网葫芦岛供电公司	药王庙变	66kV	#1主变	10	6.5	65.00%	65.00%	无	0				
170	国网葫芦岛供电公司	要路沟变	66kV	#2主变	10	5	50.00%	50.00%	无	0				
171	国网葫芦岛供电公司	要路沟变	66kV	#1主变	10	5	50.00%	50.00%	无	0				
172	国网葫芦岛供电公司	营盘变	66kV	#1主变	40	18	45.00%	45.00%	无	0				
173	国网葫芦岛供电公司	营盘变	66kV	#2主变	40	19	47.50%	47.50%	无	0				
174	国网葫芦岛供电公司	玉皇变	66kV	#2主变	50	24.3	48.60%	48.60%	无	0				
175	国网葫芦岛供电公司	玉皇变	66kV	#1主变	50	31.6	63.20%	63.20%	无	0				
176	国网葫芦岛供电公司	元台子变	66kV	#2主变	20	0	0.00%	0.00%	无	0				
177	国网葫芦岛供电公司	元台子变	66kV	#1主变	20	12	60.00%	60.00%	无	0				
178	国网葫芦岛供电公司	赵屯变	66kV	#2主变	31.50	9.40	29.84%	29.84%	无	0				
179	国网葫芦岛供电公司	赵屯变	66kV	#1主变	31.50	13.94	44.25%	44.25%	无	0				
180	国网葫芦岛供电公司	朱家变	66kV	#1主变	10	2.01	20.10%	20.10%	无	0				
181	国网葫芦岛供电公司	朱家变	66kV	#2主变	10	1.99	19.90%	19.90%	无	0				
182	国网葫芦岛供电公司	蟒挡坝变	66kV	#2主变	31.50	10.75	34.13%	34.13%	无	0				
183	国网葫芦岛供电公司	蟒挡坝变	66kV	#1主变	31.50	13.72	43.56%	43.56%	无	0				
184	国网葫芦岛供电公司	三家子	66kV	#1主变	8	0.5	6.25%	12.50%	无	0				
185	国网葫芦岛供电公司	三家子	66kV	#2主变	8	0.4	5.00%	12.50%	无	0				
186	国网葫芦岛供电公司	苇子沟	66kV	#1主变	20	2.3	11.50%	5.00%	无	0				
187	国网葫芦岛供电公司	苇子沟	66kV	#2主变	20	2.4	12.00%	5.00%	无	0				

188	国网葫芦岛供电公司	苇子沟	66kV	#3主变	20	15.5	77.50%	5.00%	无	0				
189	国网葫芦岛供电公司	赵家屯	66kV	#1主变	20	11.2	56.00%	5.00%	无	0				
190	国网葫芦岛供电公司	赵家屯	66kV	#2主变	20	10.8	54.00%	5.00%	无	0				
191	国网葫芦岛供电公司	凌河	66kV	#1主变	8	0	0.00%	0.00%	无	0				
192	国网葫芦岛供电公司	凌河	66kV	#2主变	8	0	0.00%	0.00%	无	0				
193	国网葫芦岛供电公司	邱皮沟	66kV	#1主变	16	3.5	21.88%	6.25%	无	0				
194	国网葫芦岛供电公司	邱皮沟	66kV	#2主变	16	4.1	25.63%	6.25%	无	0				
195	国网葫芦岛供电公司	邱皮沟	66kV	#3主变	25	11.9	47.60%	4.00%	无	0				
196	国网葫芦岛供电公司	创业	66kV	#1主变	31.5	0	0.00%	0.00%	无	0				
197	国网葫芦岛供电公司	创业	66kV	#2主变	31.5	0	0.00%	0.00%	无	0				
198	国网葫芦岛供电公司	大河口	66kV	#1主变	31.5	5.8	18.41%	0.00%	无	0				
199	国网葫芦岛供电公司	大河口	66kV	#2主变	31.5	0	0.00%	0.00%	无	0				

### 2025年四季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (KVA)	最大负载率 (%)	计算可开放容量值 (KVA)	审核可开放容量 (KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线石粉厂分枝3#石粉厂变压器	200	50.82	160	58.36				
2	绥中县	绥中66kV变电站	瑞水#1线	10kV城内一线城郊线内东分枝019#西园子西台变压器	50	108.96	40	-14.48	2025.03.01	是	2025.10.30	3%
3	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线一队分枝2#红星队变压器	200	73.50	160	13				
4	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线西关4组分支004#西关4组变压器	200	67.35	160	25.3				
5	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线岳沟分枝16#温屯南新台变压器	50	20.33	40	29.835				
6	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线68#毕屯小台变压器	200	63.15	160	33.7				
7	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线256#小饮马变压器	200	19.83	160	120.34				
8	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线新区分枝032#新区新台变压器	100	19.17	80	60.83				
9	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	清华园C区3号箱变变压器间隔配电变压器	630	57.49	504	141.813				
10	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线机械厂分枝003#修造厂大变压器	200	27.95	160	104.1				
11	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线水源分枝5#西大台新台变压器	400	9.25	320	283				
12	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线城农分枝12右分枝002#(2041)变压器	200	24.72	160	110.56				
13	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线城农分枝001右001#(悦明花园)变压器	250	29.41	200	126.475				
14	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线砖厂分枝14#杆支003#柏屯变压器	200	30.03	160	99.94				
15	绥中县	绥中66kV变电站	瑞水#1线	10kV城内一线城郊线御丰园1号变亭2#变压器间隔配电变压器	800	46.20	640	270.4				
16	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线砖厂分枝24左1#(大台综合楼)变压器	400	38.40	320	166.4				
17	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线西元子分枝010+1#韩家5队北台变压器	400	36.45	320	174.2				
18	绥中县	绥中66kV变电站	瑞水#1线	10kV城郊线072#西园子6.2台变压器	200	74.43	160	11.14				
19	绥中县	绥中66kV变电站	瑞水#1线	10kV城郊线内东分枝004#韩家村变压器	200	56.30	160	47.4				
20	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线大饮马分枝015#大饮马变压器	100	33.36	80	46.64				
21	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线239#鸡西变压器	50	40.52	40	19.74				
22	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线岳沟分枝028#岳沟新台变压器	200	27.80	160	104.4				
23	绥中县	绥中66kV变电站	瑞水#1线	10kV城郊线西元子分枝04#市场居民楼变压器	315	74.00	252	18.9				
24	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线清花圃C区01箱变01配电变压器	630	66.79	504	83.223				
25	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线破台子北分枝009#破台子北新变压器	100	29.01	80	50.99				
26	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线011#(二高中院里)变压器	315	82.63	252	-8.2845	2025.03.01	是	2025.10.30	8%
27	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线城农分枝003#(2043)变压器	400	62.80	320	68.8				
28	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线食品厂分枝3#食品厂变压器	200	60.54	160	38.92				
29	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线城农分枝005#(2039)变压器	630	89.59	504	-60.417	2025.03.01	是	2025.10.30	2%
30	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线新区分枝030#新区变压器	100	18.84	80	61.16				
31	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线西元子村分枝二初中分枝004#西园子5队变压器	315	37.94	252	132.489				
32	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线破台子南分枝005#破台子2台	100	14.55	80	65.45				
33	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线西元子分枝021#韩家11队变压器	200	31.13	160	97.74				
34	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线城郊线西元子分枝043#内东6队大棚变压器	200	13.10	160	133.8				
35	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线新区分枝温家沟分枝023#+002温家沟北新台变压器	50	66.39	40	6.805				
36	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线破台子南分枝005#破台子1台	100	14.88	80	65.12				
37	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线一队分枝二队分枝013#二队新台变压器	50	95.91	40	-7.955	2025.03.01	是	2025.10.30	4%
38	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线大饮马分枝018#大饮马新台变压器	100	16.53	80	63.47				
39	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线新区分枝002#鸡东变压器	50	21.43	40	29.285				
40	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线107#红光队变压器	30	88.84	24	-2.652	2025.03.01	是	2025.10.30	2%
41	绥中县	绥中66kV变电站	瑞水#1线	中安雅园出线间隔配电变压器	500	46.75	400	166.25				
42	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线岳沟分枝10#温屯北变压器	100	58.35	80	21.65				
43	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线024#香坊村变压器	315	69.97	252	31.5945				
44	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线021#香坊4队变压器	315	45.09	252	109.9665				
45	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线城郊线西元子分枝008#香坊3东台跌落式开关	315	27.09	252	166.6665				
46	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线西元子分枝西元子村分枝015#西园子4队变压器	200	89.25	160	-18.5	2025.03.01	是	2025.10.30	1%
47	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线006#西关6队变压器	400	42.18	320	151.28				
48	绥中县	绥中66kV变电站	瑞水#1线	10kV城内一线城郊线御丰园1号变亭1#变间隔配电变压器	800	51.39	640	228.88				
49	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线清花圃C区02箱变01配电变压器	630	75.30	504	29.61				
50	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线猴山分枝004#猴山台变压器	20	36.11	16	8.778				
51	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	西园子5队新变压器	200	77.28	160	5.44				
52	绥中县	绥中66kV变电站	瑞水#1线	10kV城郊线内东分枝020#西园子村变压器	200	51.87	160	56.26				
53	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线水源分枝5#西大台变压器	80	121.20	64	-32.96	2025.03.01	是	2025.10.30	2%
54	绥中县	绥中66kV变电站	瑞水#1线	10kV城郊线040-11-5#万佳果业变压器	400	32.15	320	191.4				
55	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线一队分枝一队新台变压器	50	46.10	40	16.95				
56	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线西元子分枝041-4#内东5队变压器	400	48.68	320	125.28				
57	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线73#净磨山台变压器	30	0.00	24	24				
58	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线新区分枝温家沟分枝033#+2温家沟南新台变压器	100	38.86	80	41.14				
59	绥中县	绥中66kV变电站	瑞水#1线	10kV城内一线城郊线转播台分枝11左0+1左1#(金域花苑)变压器	400	23.67	320	225.32				
60	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线恒河子分枝015#恒河变压器	315	29.19	252	160.0515				
61	绥中县	绥中66kV变电站	瑞水#1线	10kV城郊线031#江玉品变压器	315	31.95	252	151.3575				
62	绥中县	绥中66kV变电站	瑞水#1线	10kV城郊线内东分枝055#西园子6组变压器	400	19.13	320	243.48				
63	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线西元子分枝025#韩家8队变压器	200	68.91	160	22.18				
64	绥中县	绥中66kV变电站	瑞水#1线	10kV城内一线城郊线转播台分枝006#香坊5新台变压器	200	38.28	160	83.44				
65	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线西元子分枝香房1.2组分支006#香坊1队变压器	200	58.03	160	43.94				
66	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线城郊线西元子分枝035#内东5队北台变压器	400	32.45	320	190.2				
67	绥中县	绥中66kV变电站	瑞水#1线	10kV城内一线城郊线内东分枝047#西园子6队新台变压器	100	72.45	80	7.55				
68	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线岳沟分枝20#岳沟变压器	250	16.03	200	159.925				
69	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线内东分枝004#内东6队变压器	50	98.94	40	-9.47	2025.03.01	是	2025.10.30	2%
70	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线大牛沟分枝002#大牛沟变压器	50	31.35	40	24.325				
71	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线水泥商业小区	250	61.63	200	45.925				
72	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线新区分枝温家沟分枝北002#温家沟北变压器	50	33.32	40	23.34				
73	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线西元子分枝010+1#韩家5队变压器	315	34.38	252	143.703				

74	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线食品厂分枝6#大毕屯变压器	315	49.14	252		97.209						
75	绥中县	绥中66kV变电站	瑞水#1线	10kV城内一线城郊线内东分枝 037#内东5队大棚东台	400	4.35	320		302.6						
76	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	佳园小区	630	38.76	504		259.812						
77	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线211#聂沟台西变压器	50	68.95	40		5.525						
78	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线砖厂分枝24#岩岭变压器	400	27.45	320		210.2						
79	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线西元子分枝香房1.2组分支001#香坊2组变压器	200	75.42	160		9.16						
80	绥中县	绥中66kV变电站	瑞水#1线	10kV城内一线城郊线内东分枝 042#内东5队大棚西台	50	63.36	40		8.32						
81	绥中县	绥中66kV变电站	瑞水#1线	10kV城内一线城郊线转播台分支名城苑苑配电室变压器间隔配电变压器	500	49.44	400		152.8						
82	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线066左1#满井变压器	200	89.96	160		-19.92	2025.03.01	是	2025.10.30	2%		
83	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线一队分枝二队分支13#二队变压器	400	21.73	320		233.08						
84	绥中县	绥中66kV变电站	瑞水#1线	10kV城郊线040-11-3#韩家4组变压器	100	83.07	80		-3.07	2025.03.01	是	2025.10.30	2%		
85	绥中县	绥中66kV变电站	瑞水#1线	10kV城郊线转播台分支 023-8#县委家属房变压器	100	63.60	80		16.4						
86	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线砖厂分枝饮料2分支2#饮料2变压器	50	43.08	40		18.46						
87	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线岳沟分枝16#温屯南变压器	200	18.78	160		122.44						
88	绥中县	绥中66kV变电站	瑞水#1线	10kV城内一线城郊线040#砖厂分枝韩家四组分支 003#韩家4队北台变压器	100	62.28	80		17.72						
89	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线017#香坊3组变压器	200	48.42	160		63.16						
90	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线岳沟分枝后周新台分支 6#杆后周新台	200	49.19	160		61.62						
91	绥中县	绥中66kV变电站	瑞水#1线	10kV三二一新综合台	30	86.83	24		-2.049	2025.03.01	是	2025.10.30	2%		
92	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线金端站箱变01配电变压器	500	82.94	400		-14.7	2025.03.01	是	2025.10.30	2%		
93	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线一队分枝13#一队变压器	400	19.05	320		243.8						
94	绥中县	绥中66kV变电站	瑞水#1线	10kV城郊线内东分枝032#内东5队大棚变压器	80	76.35	64		2.92						
95	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线城农分枝013#副杆002#(2040)变压器	315	36.51	252		136.9935						
96	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线水源分枝矾北分支 24#分支2#矾北变压器	100	24.18	80		55.82						
97	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线013#(2001)变压器	315	57.03	252		72.3555						
98	绥中县	绥中66kV变电站	瑞水#1线	10kV城郊线转播台分支 004#香坊5组变压器	160	22.97	128		91.248						
99	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	良辰美景出线间隔配电变压器	250	53.76	200		65.6						
100	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线砖厂分枝饮料1分支7#饮料1变压器	200	54.90	160		50.2						
101	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线新区分枝温家沟分支 028#温家沟南变压器	100	38.07	80		41.93						
102	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线275#六支变压器	50	41.42	40		19.29						
103	绥中县	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线清华园A区(2054)箱变01配电变压器	500	53.16	400		134.2						
104	绥中县	绥中66kV变电站	瑞水#1线	10kV城郊线053#刘宝亭变压器	80	65.48	64		11.616						
105	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线机械厂分枝3#机械厂小台变压器	200	5.75	160		148.5						
106	绥中县	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线向阳分枝6#向阳变压器	80	59.55	64		16.36						
107	绥中县	绥中66kV变电站	瑞水#1线	10kV城郊线040-11-5#韩家四队新台变压器	100	53.10	80		26.9						
108	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线贺家分枝13左分支004#杏树北变压器	400	26.04	320		215.84						
109	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线胡庄新台分枝005杆胡庄新台变压器	200	50.65	160		58.7						
110	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线赵山西分枝001#赵山东变压器	400	28.80	320		204.8						
111	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线金富屯分枝005#沙锅子变压器	200	17.81	160		124.38						
112	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线沙锅子南分枝002#沙锅子南变压器	200	34.02	160		91.96						
113	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线东邓分枝002#东邓变压器	200	60.93	160		38.14						
114	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线王沟分枝上岔分支 027#下路变压器	100	102.42	80		-22.42	2025.03.01	是	2025.10.30	2%		
115	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线胡庄分枝001#胡庄变压器	250	16.76	200		158.1						
116	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线王岗分枝东高家分支 008#高家南台变压器	200	44.34	160		71.32						
117	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线许屯分枝057#许屯变压器	100	119.03	80		-39.03	2025.01.01	是	2025.12.31	1%		
118	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线113#赵占变压器	200	31.77	160		96.46						
119	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线许屯分枝北赫沟分支 005#北郝沟变压器	100	12.72	80		67.28						
120	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线贺家分枝12右分支006#杏树上沟变压器	160	41.97	128		60.848						
121	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线赵家分枝焦屯分支 015#焦屯变压器	100	69.50	80		10.5						
122	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线102#催屯变压器	400	10.83	320		276.68						
123	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线催屯北分枝004#催屯北变压器	100	21.80	80		58.2						
124	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线王沟分枝上岔分支 036#下路西变压器	100	10.83	80		69.17						
125	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线井房分枝沙锅子分支 005#沙锅子东台变压器	200	34.26	160		91.48						
126	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线王岗分枝东高家分支 004#高家大队变压器	400	12.53	320		269.88						
127	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线贺家分枝焦屯分支 014#焦屯北台变压器	400	19.62	320		241.52						
128	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线王沟分枝上岔分支 017#宝山变压器	200	57.78	160		44.44						
129	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线赵家分枝焦屯分支赵家新台分支 008杆赵家新台变压器	400	12.25	320		271						
130	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线王沟分枝王杆子分支 007#王杆子变压器	50	89.49	40		-4.745	2025.03.01	是	2025.10.30	2%		
131	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线上张分枝015#下张变压器	50	35.06	40		22.47						
132	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线095+001#催屯东变压器	80	77.93	64		1.656						
133	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线015+001#企业四变压器	315	45.27	252		109.3995						
134	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线冯家分枝054#杨屯变压器	200	25.20	160		109.6						
135	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线河沿子分枝020#河沿子东台变压器	200	48.65	160		62.7						
136	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线蔡沟分枝兴西南台分支 002#兴西南台变压器	200	12.00	160		136						
137	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线贺家分枝033#永发变压器	200	16.62	160		126.76						
138	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线白庙子分枝004#白庙子变压器	200	14.40	160		131.2						
139	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线老庙北分枝002#老庙北庄变压器	200	30.68	160		98.64						
140	绥中县	高岭66kV变电站	10kV工业二线2B104单元	10kV工业二线工业东分枝002#企业二变压器	200	59.94	160		40.12						
141	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线王岗分枝祝总分支七队新台分支 005#七队新台变压器	100	48.00	80		32						
142	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线杨总西分枝011#杨总西变压器	200	28.49	160		103.02						
143	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线许屯分枝北赫沟分支 009#北郝沟新台变压器	200	24.55	160		110.9						
144	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线许屯分枝006#高岭四队变压器	100	52.94	80		27.06						
145	绥中县	高岭66kV变电站	10kV工业二线2B104单元	10kV工业二线五队新台分枝001#五队新台变压器	100	12.90	80		67.1						
146	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线098#水泉沟变压器	100	28.01	80		51.99						
147	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线杨寨子分枝015#杨寨子变压器	315	26.65	252		168.0525						
148	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线南斗分枝008#南斗变压器	200	19.75	160		120.5						

149	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线西邓分枝007#西邓变压器	160	27.64	128	83.776				
150	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线贺家分枝060#贺家变压器	160	41.85	128	61.04				
151	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线057#杨总东台变压器	200	19.05	160	121.9				
152	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线上张分枝下张新台分支008#下张新台变压器	200	15.90	160	128.2				
153	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线关庄分枝002#关庄变压器	200	21.60	160	116.8				
154	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线冯家分枝侯屯分支033#侯屯变压器	200	45.84	160	68.32				
155	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线下小分枝007#下小湾变压器	400	11.10	320	275.6				
156	绥中县	高岭66kV变电站	10kV工业二线2B104单元	10kV工业二线自来水分枝005#企业一变压器	315	23.43	252	178.1955				
157	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线瑞达公路分枝李汉启分支四方西台分支支006#四方西台变压器	200	21.42	160	117.16				
158	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线贺家分枝朱屯分支008#朱屯变压器	200	47.66	160	64.68				
159	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线王沟分枝087#王沟变压器	50	48.27	40	15.865				
160	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线赵家分枝焦屯分支007#焦屯新台变压器	400	18.90	320	244.4				
161	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线老庙东台分枝001#老庙东台变压器	200	24.06	160	111.88				
162	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线赵山西分枝011#赵山西变压器	200	44.46	160	71.08				
163	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线王岗分枝王岗北分支003#王岗北变压器	200	35.52	160	88.96				
164	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线赵家分枝杏树东分支003#杏树东台变压器	100	63.87	80	16.13				
165	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线王沟分枝上甸子分支004#上甸子变压器	100	26.33	80	53.67				
166	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线许屯分枝大松西分支012#大松西变压器	400	29.28	320	202.88				
167	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线王沟分枝上路分支部队分支018#上路西变压器	200	6.55	160	146.9				
168	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线王岗分枝祝总分支036#祝总变压器	100	58.92	80	21.08				
169	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线河沿子分枝010#河沿子变压器	200	10.06	160	139.88				
170	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线杨总新台分枝005#杨总新台变压器	200	42.20	160	75.6				
171	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线王岗分枝祝总分支008#七队变压器	100	13.92	80	66.08				
172	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线王沟分枝刘屯新台分支002#刘屯新台变压器	200	17.45	160	125.1				
173	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线王岗分枝仁沟分支021#仁沟变压器	50	35.96	40	22.02				
174	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线王岗分枝西高分支002#西高家变压器	200	20.99	160	118.02				
175	绥中县	高岭66kV变电站	10kV工业二线2B104单元	10kV工业二线04#五队变压器	100	21.86	80	58.14				
176	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线王沟分枝上甸子分支008#上甸子新台变压器	200	16.40	160	127.2				
177	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线025#技校民用楼变压器	100	89.97	80	-9.97	2025.03.01	是	2025.10.30	1%
178	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线许屯分枝037#大松变压器	400	51.57	320	113.72				
179	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线企业四新台分枝001#企业四新台变压器	400	56.20	320	95.2				
180	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线上小分枝010#上小湾变压器	200	35.25	160	89.5				
181	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线王沟分枝052#西沟变压器	200	13.04	160	133.92				
182	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线蔡沟分枝兴东新台分支002#兴东新台变压器	200	50.73	160	58.54				
183	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线王沟分枝西沟新台分支002#西沟新台变压器	200	22.14	160	115.72				
184	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线西南屯分枝09左分支002#老爷庙南屯变压器	200	36.03	160	87.94				
185	绥中县	高岭66kV变电站	10kV工业二线2B104单元	10kV工业二线024#企业三变压器	315	70.95	252	28.5075				
186	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线赵家分枝057#赵家变压器	400	98.40	320	-73.6	2025.03.01	是	2025.10.30	2%
187	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线蔡沟分枝山西新台分支004#山西新台变压器	50	56.01	40	11.995				
188	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线王岗分枝王岗南分支002#王岗南变压器	100	55.08	80	24.92				
189	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线蔡沟分枝胖领子分支006#胖领子南变压器	200	11.85	160	136.3				
190	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线冯家分枝073#徐家变压器	100	38.52	80	41.48				
191	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线王岗分枝王岗南分支013#王岗南台变压器	200	45.53	160	68.94				
192	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线东斗分枝004#东斗坡变压器	50	60.62	40	9.69				
193	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线贺家分枝南郝沟分支贺家新台分支支003#贺家新台变压器	200	49.02	160	61.96				
194	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线王岗分枝王岗东分支006#东岗变压器	200	29.47	160	101.06				
195	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线北沟分枝011#八队变压器	50	60.03	40	9.985				
196	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线蔡沟分枝蔡沟新台分支006#蔡沟新台变压器	50	60.78	40	9.61				
197	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线中街楼分枝002#中街楼变压器	315	28.00	252	163.8				
198	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线王岗分枝037#王岗西变压器	100	39.89	80	40.11				
199	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线良沟分枝005#祝总良沟变压器	100	31.51	80	48.49				
200	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线019#高岭福地家园台区变压器	400	39.13	320	163.48				
201	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线王岗分枝祝总分支上庄分支013#祝总上庄变压器	50	88.82	40	-4.41	2025.01.01	是	2025.10.30	3%
202	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线许屯分枝大松新台分支001#大松新台变压器	200	33.65	160	92.7				
203	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线赵家分枝011#杏树南变压器	400	23.64	320	225.44				
204	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线蔡沟分枝043#吕沟变压器	50	159.13	40	-39.565	2025.01.01	是	2025.10.30	2%
205	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线蔡沟分枝胖领子分支004#胖领子变压器	400	22.25	320	231				
206	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线上张分枝021#上张变压器	200	20.34	160	119.32				
207	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线蔡沟分枝058#蔡沟变压器	50	35.34	40	22.33				
208	绥中县	高岭66kV变电站	10kV工业二线2B104单元	10kV工业二线高岭西分枝007#高岭西变压器	100	60.50	80	19.5				
209	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线贺家分枝南郝沟分支018#南郝沟变压器	100	81.10	80	-1.1	2025.01.01	是	2025.10.30	6%
210	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线四方东台分枝003#四方东台变压器	200	21.12	160	117.76				
211	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线金富屯分枝014#金富屯分枝变压器	100	45.69	80	34.31				
212	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线蔡沟分枝028#山西变压器	50	63.98	40	8.01				
213	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线王沟分枝石柱子新台分支005#石柱子新台变压器	250	50.88	200	72.8				
214	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线许屯分枝03左分支003#高岭北变压器	400	32.91	320	188.36				
215	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线王岗分枝东岗分支009#东岗新台变压器	200	21.42	160	117.16				
216	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线047#网户变压器	200	10.32	160	139.36				
217	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线王沟分枝088#潘沟变压器	50	41.85	40	19.075				
218	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线贺家分枝35左分支008#永发南变压器	100	44.19	80	35.81				
219	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线王沟分枝崔屯西分支002#崔屯西变压器	400	22.71	320	229.16				
220	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线王沟分枝上路分支044#上路东变压器	200	10.08	160	139.84				
221	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线西南屯分枝018#西南屯变压器	315	25.87	252	170.5095				
222	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线赵家分枝东西沙分支003#东西沙变压器	400	19.30	320	242.8				
223	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线西斗分枝002#西斗变压器	200	6.68	160	146.64				
224	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线杨寨子分枝007#单湾子变压器	200	28.92	160	102.16				

225	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线蔡沟分歧015#兴西变压器	50	53.36	40	13.32				
226	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线冯家沟分歧023#冯家西变压器	200	21.53	160	116.94				
227	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线王沟分歧023#刘屯变压器	315	27.48	252	165.438				
228	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线西南屯分歧012#老爷庙变压器	200	23.57	160	112.86				
229	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线冯家分歧032#冯家变压器	400	12.02	320	271.92				
230	绥中县	高岭66kV变电站	10kV工业二二线2B104单元	10kV工业二二线高岭东变压器	315	33.84	252	145.404				
231	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线冯家分歧011#西岭变压器	50	100.17	40	-10.085	2025.01.01	是	2025.12.31	3%
232	绥中县	高岭66kV变电站	10kV工业二二线2B104单元	10kV工业二二线031#高岭南变压器	315	23.62	252	177.597				
233	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线005#信用社变压器	100	83.07	80	-3.07	2025.01.01	是	2025.10.30	9%
234	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线西南屯分歧老庙新台分支001#老庙新台变压器	200	43.80	160	72.4				
235	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线许屯分歧道班分支003#四队西台变压器	200	38.90	160	82.2				
236	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线蔡沟分歧011#兴东变压器	100	46.08	80	33.92				
237	绥中县	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线069#腰邓变压器	50	93.55	40	-6.775	2025.01.01	是	2025.10.30	0%
238	绥中县	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线赵山西分歧赵山北分支002#赵山北变压器	200	31.45	160	97.1				
239	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线小狼后山分支012#小狼后山变压器	100	44.97	80	35.03				
240	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧邵家分歧二道分支二道村2台分支二道村2台变压器	100	20.28	80	59.72				
241	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线115#长岭子村变压器	200	46.11	160	67.78				
242	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧高甸子东赵2台分支001#东赵2台变压器	100	51.33	80	28.67				
243	绥中县	高台66kV变电站	10kV龙屯线2C103单元	10kV高甸子线河北分歧088#袁家西台变压器	200	10.48	160	139.04				
244	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线崔家分支074#崔河沿变压器	30	54.80	24	7.56				
245	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线温屯前朱分支下洋分支后朱分支022#后朱变压器	100	62.22	80	17.78				
246	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线桃园分支010#桃园变压器	100	56.43	80	23.57				
247	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧004#高台西变压器	200	34.59	160	90.82				
248	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线莲花6新台分支002#莲花6新台变压器	200	27.36	160	105.28				
249	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧金屯屯分歧金屯南分支003#金屯南变压器	30	106.90	24	-8.07	2025.01.01	是	2025.10.30	9%
250	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线031#项目东变压器	80	52.78	64	21.776				
251	绥中县	高台66kV变电站	10kV龙屯线2C103单元	10kV高甸子线河北分歧078#袁家一变压器	200	19.73	160	120.54				
252	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线小三道分支三道东分支005#三道东变压器	400	14.20	320	263.2				
253	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台北线2C105单元	10kV高台北线牛彦分歧160#牛彦村变压器	400	30.88	320	196.48				
254	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线小三道分支三道后岔分支009#后岔变压器	200	61.20	160	37.6				
255	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台北线2C105单元	10kV高台北线牛彦分歧万陈分支陈屯线004#陈屯变压器	200	31.04	160	97.92				
256	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧片石分支007#片石变压器	50	75.60	40	2.2				
257	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线北赵34分支004#北赵34变压器	100	67.32	80	12.68				
258	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线北赵34分支004#北赵34变压器	200	35.07	160	89.86				
259	绥中县	高台66kV变电站	10kV龙屯线2C103单元	10kV高甸子线河北分歧080#袁家2变压器	200	13.80	160	132.4				
260	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台北线2C105单元	10kV高台北线073#马路1.2.3变压器	400	27.45	320	210.2				
261	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线苏兰分歧018#苏兰村变压器	50	77.76	40	1.12				
262	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧170#顺山4组变压器	200	23.84	160	112.32				
263	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线陈印分歧小狼洞子分支025#小狼洞子变压器	200	11.18	160	137.64				
264	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线北赵56分支010#北赵56变压器	100	81.72	80	-1.72	2025.01.01	是	2025.10.30	3%
265	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线卢屯分支012#卢屯变压器	100	32.88	80	47.12				
266	绥中县	高台66kV变电站	10kV龙屯线2C103单元	10kV高甸子线河北分歧马安二台分支003#马安二变压器	100	41.18	80	38.82				
267	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台北线2C105单元	10kV高台北线牛彦分歧万陈分支042#万家变压器	200	29.73	160	100.54				
268	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线卢屯砖厂分支莲花农业分支老家3南台分支017#老家3组南台变压器	50	75.12	40	2.44				
269	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧邵家分歧050#吼石西变压器	200	50.33	160	59.34				
270	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线刘边分支001#刘边变压器	100	63.57	80	16.43				
271	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线金记帅分支002#高台北2变压器	200	50.82	160	58.36				
272	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧陈印分歧093#陈印沟变压器	30	115.00	24	-10.5	2025.01.01	是	2025.10.30	5%
273	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线高台东2台分支003#高台东2变压器	400	41.30	320	154.8				
274	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线高甸子6台分支002#高甸子6台变压器	100	99.99	80	-19.99	2025.01.01	是	2025.10.30	3%
275	绥中县	高台66kV变电站	10kV龙屯线2C103单元	10kV高甸子线河北分歧马安山西台变压器	400	6.80	320	292.8				
276	绥中县	高台66kV变电站	10kV龙屯线2C103单元	10kV高甸子线河北分歧转于西台分支1#转于西台区变压器	200	14.43	160	131.14				
277	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧转于东分支006#凉水后变压器	200	39.30	160	81.4				
278	绥中县	高台66kV变电站	10kV龙屯线2C103单元	10kV高甸子线河北分歧127#转于2变压器	200	7.86	160	144.28				
279	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台北线2C105单元	10kV高台北线牛彦分歧老家3分支007#老家2变压器	30	99.87	24	-5.961	2025.01.01	是	2025.10.30	4%
280	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧顺山南沟分支012#顺山南沟变压器	50	43.28	40	18.36				
281	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧浩家分歧后石分支008#后石变压器	200	77.25	160	5.5				
282	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧122#胡家变压器	400	34.43	320	182.28				
283	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧王沟分支020#王沟变压器	30	50.35	24	8.895				
284	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线前莲花分支013#前莲花变压器	200	25.45	160	109.1				
285	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧西赵1台分支002#西赵1变压器	100	56.49	80	23.51				
286	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧邵家分歧二道分支065#头岭子变压器	200	11.93	160	136.14				
287	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线007#杆高台东变压器	400	45.59	320	137.64				
288	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧金屯屯分歧040#大金屯变压器	100	45.60	80	34.4				
289	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台北线2C105单元	10kV高台北线牛彦分歧万陈分支008#牛彦西变压器	100	43.59	80	36.41				
290	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线冯家分歧刘沟分支002#刘沟变压器	100	12.81	80	67.19				
291	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线小三道分支004#后古变压器	200	19.23	160	121.54				
292	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台北线2C105单元	10kV高台北线牛彦分歧093#木家北变压器	50	94.26	40	-7.13	2025.01.01	是	2025.10.30	2%
293	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧二道岭分歧012#二道岭变压器	100	45.11	80	34.89				
294	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线高甸子7台分支002#高甸子7台变压器	100	58.08	80	21.92				
295	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线温屯前朱分支021#前朱6变压器	50	44.14	40	17.93				
296	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧天桥沟分支006#果树队变压器	50	54.20	40	12.9				
297	绥中县	高台66kV变电站	10kV龙屯线2C103单元	10kV龙屯线古城子农业分支016#前古城子变压器	50	22.46	40	28.77				
298	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧东赵北台分支003#赵屯北台变压器	50	110.07	40	-15.035	2025.01.01	是	2025.10.30	3%
299	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧洼甸分支007#洼甸变压器	100	74.49	80	5.51				

300	绥中县	高台66kV变电站	10kV龙屯线2C103单元	10kV高甸子线河北分歧014#沟屯1变压器	100	55.50	80	24.5					
301	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线033#莲花34变压器	100	162.30	80	-82.3	2025.01.01	是	2025.10.30	9%	
302	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧金屯分歧水口西沟分支南沟分支 008#水口南沟变压器	400	7.19	320	291.24					
303	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线温屯前朱分支下洋分支高家分支 004#高家变压器	200	98.64	160	-37.28	2025.04.01	是	2025.10.30	1%	
304	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线新甸家园小区变压器	400	25.25	320	219					
305	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C105单元	10kV高台线北线牛彦分歧099#木家北2变压器	200	20.94	160	118.12					
306	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧顺山南沟分支 019#顺山南沟2台变压器	30	171.45	24	-27.435	2025.04.01	是	2025.10.30	2%	
307	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧邵家分歧 043#矾石变压器	100	102.92	80	-22.92	2025.04.01	是	2025.10.30	26%	
308	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C105单元	10kV高台线北线牛彦分歧黑水东分支 013#黑水东屯变压器	200	25.58	160	108.84					
309	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线温屯前朱分支下洋分支 024#杨店变压器	50	91.90	40	-5.95	2025.04.01	是	2025.10.30	6%	
310	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线小狼洞子分支狼洞子村南分支 001#狼洞子南台变压器	100	69.98	80	10.02					
311	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线小三道分支074#小三道变压器	100	115.00	80	-35	2025.04.01	是	2025.10.30	20%	
312	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线崔家分支崔河沿2台分支004#崔河沿2台变压器	50	89.52	40	-4.76	2025.04.01	是	2025.10.30	1%	
313	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧转户东分支 015#转户东变压器	200	16.89	160	126.22					
314	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C105单元	10kV高台线北线牛彦分歧014#黑水台变压器	200	49.77	160	60.46					
315	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧邵家分歧二道分支泉井分支 005#泉井台变压器	50	83.43	40	-1.715	2025.04.01	是	2025.10.30	6%	
316	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线温屯前朱分支三屯屯分支 009#三屯屯变压器	100	66.95	80	13.05					
317	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线大窝2台分支002#大窝2变压器	80	88.17	64	-6.536	2025.04.01	是	2025.10.30	3%	
318	绥中县	高台66kV变电站	10kV龙屯线2C103单元	10kV高甸子线河北分歧053#马安一变压器	50	104.91	40	-12.455	2025.04.01	是	2025.10.30	19%	
319	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线045#莲花5变压器	200	28.65	160	102.7					
320	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线026#莲花3.4西台变压器	200	40.80	160	78.4					
321	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧高台北分支 003#高台北变压器	400	74.73	320	21.08					
322	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C105单元	10kV高台线北线马路49分支004#马路变压器	200	108.81	160	-57.62	2025.04.01	是	2025.10.30	9%	
323	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C105单元	10kV高台线北线牛彦分歧033#果树队变压器	100	65.41	80	14.59					
324	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线温屯前朱分支温屯分支 004#温屯变压器	200	24.20	160	111.6					
325	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C105单元	10kV高台线北线牛彦分歧019#黑水台村北台变压器	50	78.24	40	0.88					
326	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线193#大窝西沟变压器	50	69.76	40	5.12					
327	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线南分歧刘把分004#刘把屯南台变压器	80	26.83	64	42.536					
328	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线卢屯砖厂分支荒地分支 006#荒地变压器	50	56.26	40	11.87					
329	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧177#顺山5变压器	200	24.84	160	110.32					
330	绥中县	高台66kV变电站	10kV龙屯线2C103单元	10kV龙屯线南分支014#前山变压器	50	89.54	40	-4.77	2025.01.01	是	2025.10.30	2%	
331	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线移动分支高甸子5台分支008#高甸子5台变压器	30	91.50	24	-3.45	2025.01.01	是	2025.10.30	1%	
332	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧东赵1.2台分支001#东赵1,2变压器	50	102.19	40	-11.095	2025.01.01	是	2025.10.30	1%	
333	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线陈印南沟分支陈印村分支 004#陈印村变压器	200	32.04	160	95.92					
334	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧刘把分支 042#刘把西沟变压器	100	35.57	80	44.43					
335	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧137#凉水南变压器	400	20.43	320	238.28					
336	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线崔家分支060#腰鼓前街变压器	50	94.22	40	-7.11	2025.01.01	是	2025.10.30	1%	
337	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线莲花6分支005#莲花6变压器	200	50.34	160	59.32					
338	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线129#高甸子3变压器	100	84.56	80	-4.56	2025.02.01	是	2025.10.30	1%	
339	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧东赵1台分支003#东赵村变压器	200	25.87	160	108.26					
340	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧金屯分歧小金屯2号分支002#小金屯变压器	50	49.08	40	15.46					
341	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线高甸子四台分支 012#高甸子4变压器	100	40.19	80	39.81					
342	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线三道西2台分支8#三道西2台变压器	50	55.32	40	12.34					
343	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线小三道分支后古2台分支003#后古2台变压器	400	12.68	320	269.28					
344	绥中县	高台66kV变电站	10kV龙屯线2C103单元	10kV高甸子线河北分歧019#沟屯三变压器	200	29.75	160	100.5					
345	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线温屯前朱分支下洋分支 055#下洋变压器	200	19.32	160	121.36					
346	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧邵家分歧二道分支高压分支 011#高压变压器	50	67.92	40	6.04					
347	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C105单元	10kV高台线北线黑水东2台分支黑水东2台变压器	200	41.36	160	77.28					
348	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧下马屯分支 013#下马屯变压器	30	143.00	24	-18.9	2025.02.01	是	2025.10.30	1%	
349	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线陈印分歧东赵3台分支011#东赵3变压器	200	6.97	160	146.06					
350	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧邵家分歧头岭子2台分支3#杆头岭子2台变压器	200	20.06	160	119.88					
351	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧刘把2分支004#刘把1变压器	200	13.72	160	132.56					
352	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线朱仙屯西台分支 003#朱仙西台变压器	200	37.15	160	85.7					
353	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧邵家分歧二道分支 014#二道9变压器	200	18.21	160	123.58					
354	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧刘把分支 022#刘把3变压器	100	45.68	80	34.32					
355	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧老四分支胡家小区分支 001#胡家小区变压器	200	15.03	160	129.94					
356	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧邵家分歧二道分支 040#二道村变压器	100	38.25	80	41.75					
357	绥中县	高台66kV变电站	10kV龙屯线2C103单元	10kV高甸子线河北分歧勾屯二台分支 004#勾屯2台变压器	200	18.17	160	123.66					
358	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧三合屯东台分歧 012#三合屯2变压器	200	18.19	160	123.62					
359	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C105单元	10kV高台线北线牛彦分歧087#木家村东台变压器	100	67.05	80	12.95					
360	绥中县	高台66kV变电站	10kV龙屯线2C103单元	10kV高甸子线河北分歧谭家沟分支 008#谭家沟变压器	30	96.98	24	-5.094	2025.02.01	是	2025.10.30	2%	
361	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线陈印分歧冯家2台分支015#冯家2变压器	200	19.97	160	120.06					
362	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧下马屯分支 030#下马屯变压器	50	77.94	40	1.03					
363	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧金屯分歧水口西沟分支南台分支 005#水口南变压器	400	27.93	320	208.28					
364	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线崔家分支齐屯分支 001#齐屯变压器	100	74.80	80	5.2					
365	绥中县	高台66kV变电站	10kV龙屯线2C103单元	10kV龙屯线大沟分支 018#大沟变压器	20	72.60	16	1.48					
366	绥中县	高台66kV变电站	10kV龙屯线2C103单元	10kV高甸子线河北分歧110#转子3变压器	50	45.02	40	17.49					
367	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧金屯分歧水口西沟分支 026#水口西沟变压器	50	71.52	40	4.24					
368	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线温屯前朱分支下洋分支转户西分支 005#转户西变压器	100	41.19	80	38.81					
369	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线060#莲花10变压器	200	17.26	160	125.48					
370	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧陈印分歧 036#1#狼洞子机井变压器	100	0.00	80	80					
371	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线卢屯砖厂分支土城子分支 012#土城子变压器	50	53.70	40	13.15					
372	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线苏兰分歧苏兰2台分支005#苏兰2变压器	200	17.09	160	125.82					
373	绥中县	高台66kV变电站	10kV高台线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧195#顺山三队2台变压器	200	15.83	160	128.34					
374	绥中县	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线小狼洞子分支狼洞子北台分支 001#狼洞子北台变压器	80	34.33	64	36.536					



451	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线盐场分歧杨保1队分支003#杨保1队变压器	200	31.44	160	97.12				
452	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线牛马分直新庙子分支032#大郑一(161)变压器	200	17.10	160	125.8				
453	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线社直分歧工业办分支001#工业办变压器	315	58.57	252	67.5045				
454	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线社直分歧003#社直#3#变压器	315	34.97	252	141.8445				
455	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线杨保屯分支001#杨保7.8队变压器	50	73.65	40	3.175				
456	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线盐场分歧大郑分支006#大郑村(152)变压器	50	90.33	40	-5.165	2025.04.01	是	2025.10.30	2%
457	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线三元分歧东山分支004#东山(174)变压器	30	40.28	24	11.916				
458	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线社直分歧供销分支001#桥梁变压器	200	21.24	160	117.52				
459	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线小冯分支小冯屯分支004#前马5队(149)变压器	30	46.64	24	10.008				
460	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线砖厂分歧034#后山洋(162)变压器	200	17.28	160	125.44				
461	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线栓科分支栓科1队分支013#栓科1队(165)变压器	50	42.04	40	18.98				
462	绥中县	王宝66kV变电站	王荒线	10kV荒地线尚家分歧尚家1队分支007#尚家1队变压器	400	10.00	320	280				
463	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线三元分歧路岭分支011#大郑12队(171)变压器	200	15.00	160	130				
464	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线三元分歧榆林分支042#榆林(118)变压器	200	27.09	160	105.82				
465	绥中县	王宝66kV变电站	王荒线	10kV荒地线西部分支南庙分支005#尚家11.12队变压器	100	61.53	80	18.47				
466	绥中县	王宝66kV变电站	王荒线	10kV荒地线盐场分歧105#西李5队变压器	200	27.78	160	104.44				
467	绥中县	王宝66kV变电站	王荒线	10kV荒地线盐场分歧西里1.2队分支005#西里1.2队变压器	50	153.21	40	-36.605	2025.04.01	是	2025.10.30	22%
468	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线栓科分支栓科1队分支001#栓科5队(166)变压器	200	25.59	160	108.82				
469	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	分歧小冯分支马洪军分支前马屯南地分支19#前马前台变压器	400	8.28	320	286.88				
470	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	大郑12队新台分支010#大郑12队新台变压器	200	20.67	160	118.66				
471	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线043#东荒3.4队变压器	200	31.66	160	96.68				
472	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线三元分歧三元4队分支006#桑园4队变压器	200	53.91	160	52.18				
473	绥中县	王宝66kV变电站	王荒线	10kV荒地线南山分支冯头分支005#尚家6队(144)变压器	50	54.12	40	12.94				
474	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线砖厂分歧河沙屯分支002#东荒13队变压器	200	16.47	160	127.06				
475	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线郭孙分歧栓科分支012#栓科6队(168)变压器	200	8.42	160	143.16				
476	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线061#东荒10队变压器	30	75.79	24	1.263				
477	绥中县	王宝66kV变电站	王荒线	10kV荒地线尚家分歧铁厂分支002#尚家7队变压器	200	35.73	160	88.54				
478	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线郭孙分歧栓科分支024#栓科村变压器	315	33.17	252	147.5145				
479	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线郭孙分歧080#孙相3队变压器	100	47.88	80	32.12				
480	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线西荒村分支后火石分支015#后火石(122)变压器	100	76.22	80	3.78				
481	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线社直分歧西荒村分支006#西荒村变压器	100	20.67	80	59.33				
482	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线社直分歧东荒7队分支005#东荒7队变压器	50	88.92	40	-4.46	2025.01.01	是	2025.12.31	1%
483	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线郭孙分歧张麦分支002#孙相5.6队变压器	200	31.04	160	97.92				
484	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线庙山分支榆林9.10队分支002#榆林9.10队变压器	200	31.19	160	97.62				
485	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	大郑12队新台分支07#前山洋新台变压器	100	29.73	80	50.27				
486	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线郭孙分歧郭家分支007#郭家村变压器	400	25.28	320	218.88				
487	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线盐场分歧东里分支024#东李4.5队变压器	200	20.52	160	118.96				
488	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线栓科分支栓科7.9队003#栓科7.9队变压器	200	22.32	160	115.36				
489	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线社直分歧021#东荒村变压器	100	75.14	80	4.86				
490	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线社直分歧008#东荒9队变压器	100	121.05	80	-41.05	2025.04.01	是	2025.10.30	2%
491	绥中县	王宝66kV变电站	王荒线	10kV荒地线盐场分歧094#西里村变压器	400	62.56	320	69.76				
492	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线东里分支后窝棚分支001#东里6队变压器	50	83.52	40	-1.76	2025.04.01	是	2025.10.30	2%
493	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线栓科分支栓科7.9队分支008#栓科7.9队2变压器	200	32.32	160	95.36				
494	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线后火石分支后火石2分支003#后火石2D变压器	50	69.63	40	5.185				
495	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线牛马分歧028#栓科10队变压器	50	78.64	40	0.68				
496	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线三元分歧大郑屯北地分支019#大郑村2变压器	200	36.93	160	86.14				
497	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线社直分歧南留分支003#东荒11.12队变压器	50	86.90	40	-3.45	2025.01.01	是	2025.12.31	4%
498	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线郭孙分歧大窝棚分支006#杨保11队变压器	200	14.70	160	130.6				
499	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线郭孙分歧张麦分支017#孙相7.8队变压器	200	17.10	160	125.8				
500	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线盐场分歧三元分歧063#桑园5.9队变压器	400	13.85	320	264.6				
501	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线杨保10队分支001#杨保9队变压器	100	46.83	80	33.17				
502	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线盐场分歧杨保2队分支006#杨保2队(110)变压器	200	17.13	160	125.74				
503	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线榆林分支后甸子分支009#于林1.4队变压器	400	16.38	320	254.48				
504	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线郭孙分歧080#孙相村变压器	80	57.20	64	18.24				
505	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线砖厂分歧机战分支003#机战变压器	50	76.22	40	1.89				
506	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV王荒线盐场分歧三元分歧060#桑园5.9队2台	200	20.94	160	118.12				
507	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线104#杨保6队南台分支杨保6队南台变压器	200	16.00	160	128				
508	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线东里分支支于台子分支015#东李1.3队变压器	315	23.71	252	177.3135				
509	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线小郑分支小郑1分支001#小郑变压器	200	23.55	160	112.9				
510	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线杨保3队分支013#杨保3队变压器	50	72.36	40	3.82				
511	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线榆林分支三元二队分支004#桑园1.2队变压器	100	49.83	80	30.17				
512	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线社直分歧005#荒地中学2变压器	200	30.60	160	98.8				
513	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线三元分歧三元3队分支005#三园3队(133)变压器	100	37.08	80	42.92				
514	绥中县	王宝66kV变电站	王荒线	10kV荒地线尚家分歧西部分支007#尚家13队变压器	50	60.66	40	9.67				
515	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线牛马分歧牛心村分支003#牛心村(106)变压器	250	41.83	200	95.425				
516	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线郭孙分歧012#杨保12队变压器	30	84.50	24	-1.35	2025.04.01	是	2025.10.30	2%
517	绥中县	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线砖厂分歧食品分支001#食品(159)变压器	50	39.03	40	20.485				
518	绥中县	王宝66kV变电站	王荒线	10kV荒地线南山分支尚家4队分支002#尚家5队变压器	50	82.70	40	-1.35	2025.02.01	是	2025.10.30	2%
519	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分歧秦家沟分支012#秦家沟台变压器	100	29.75	80	50.25				
520	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线黄家主干2线叶红分歧孤山子分支005#孤山子变压器	100	64.92	80	15.08				
521	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线水泉分歧068#老四沟变压器	200	29.58	160	100.84				
522	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线砬子山分歧砬子山村新台变压器	200	21.51	160	116.98				
523	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线砬子山1组支009#砬子山一组变压器	50	34.48	40	22.76				
524	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线印西新2台变压器	200	139.47	160	-118.94	2025.02.01	是	2025.10.30	21%
525	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线吴2.4组分歧002#吴二沟村变压器	200	23.63	160	112.74				
526	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线砬子山分歧089#砬子山二组变压器	50	47.43	40	16.285				
527	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线吴二村新台变压器	30	76.60	24	1.02				

528	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分枝砖村分枝砖杆子分支 078#砖北变压器	50	65.97	40	7.015					
529	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分枝砖村分枝砖杆子分支 053#砖南台变压器	50	52.37	40	13.815					
530	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙东干钱杨家新台变压器	30	61.96	24	5.412					
531	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分枝大南沟分支 015#大南沟变压器	30	94.48	24	-4.344	2025.02.01	是	2025.10.30	1%	
532	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线黄家主干2线叶红分枝011#河南变压器	200	12.42	160	135.16					
533	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线029#白林子变压器	100	52.32	80	27.68					
534	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线路大分枝012#路大台变压器	50	56.29	40	11.855					
535	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分枝031#红庙村台变压器	200	38.53	160	82.94					
536	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线月明山沟分支 020#月明山沟变压器	100	17.09	80	62.91					
537	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线妈大沟分枝 002#慈愍庵变压器	200	36.30	160	87.4					
538	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线黄土南沟分枝 011#黄土南沟变压器	50	67.56	40	6.22					
539	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线车岭新台变压器	80	48.19	64	25.448					
540	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分枝025#下洼子台变压器	100	32.79	80	47.21					
541	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线大安分枝012#上沟外变压器	50	50.45	40	14.775					
542	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线北毛分枝五组分支 002#北毛五台变压器	100	69.51	80	10.49					
543	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线黄家主干2线011#瓜东台变压器	50	71.09	40	4.455					
544	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线磁子山七组支 014#磁子山五组变压器	400	11.90	320	272.4					
545	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线下洼子新台柱上变压器	200	4.98	160	150.04					
546	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线大王庙西干钱吴二四组分枝 024#吴二小学变压器	80	10.93	64	55.256					
547	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线头道沟分枝 012#头道沟变压器	50	51.36	40	14.32					
548	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线张家窑分枝 005#张家窑变压器	100	56.43	80	23.57					
549	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线路大分枝018#成大台变压器	100	50.97	80	29.03					
550	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线泡树沟分枝 016#泡树沟变压器	50	36.06	40	21.97					
551	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线大黄沟分枝 045#王家变压器	100	16.38	80	63.62					
552	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线磁子山分枝 002#刘户岭变压器	200	15.44	160	129.12					
553	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分枝红四分支 004#红四变压器	100	42.64	80	37.36					
554	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线老四沟新台柱上变压器	200	20.01	160	119.98					
555	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线砖刘新台	200	10.14	160	139.72					
556	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线二道沟分枝 009#二道沟口变压器	200	15.74	160	128.52					
557	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分枝砖村分枝烧北分支 011#烧北变压器	200	7.08	160	145.84					
558	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分枝砖村分枝磁杆子分支 015#烧西变压器	50	48.18	40	15.91					
559	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线小沟分枝 025#黄家小沟变压器	50	35.18	40	22.41					
560	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线西线091#吴二九组北变压器	100	12.18	80	67.82					
561	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线黄家主干2线叶红分枝杨楼沟分支 013#杨楼沟变压器	200	28.19	160	103.62					
562	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线水泉分枝 045#水泉四组变压器	100	75.78	80	4.22					
563	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线西线15#张起外变压器	200	24.11	160	111.78					
564	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线水泉南沟分枝 003#水泉南沟变压器	200	52.79	160	54.42					
565	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线大黄沟分枝 003#沟口变压器	200	11.46	160	137.08					
566	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线黄家主干2线叶红分枝地印子分支 002#地印子变压器	50	62.97	40	8.515					
567	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线黎家分支 048#黎家变压器	200	5.70	160	148.6					
568	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线石山沟分枝 071#拐子沟变压器	50	15.72	40	32.14					
569	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线北毛分枝018#北毛一台变压器	200	38.64	160	82.72					
570	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线头盆子分支 005#头盆子变压器	50	29.84	40	25.08					
571	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线北毛分枝北毛六组分支 007#北毛六台变压器	50	57.33	40	11.335					
572	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线西线007#庙西村	100	67.92	80	12.08					
573	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线东双南地分支 013#东双南地变压器	50	50.91	40	14.545					
574	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线磁子山沟分枝 015#磁子山沟变压器	50	26.58	40	26.71					
575	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分枝砖村分枝磁杆子分支 002#烧东变压器	30	86.39	24	-1.917	2025.02.01	是	2025.10.30	2%	
576	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线磁子山分枝 048#腰西变压器	200	25.81	160	108.38					
577	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线吴2.2组支 015#吴二一组变压器	200	17.99	160	124.02					
578	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线西线001#庙东变压器	50	86.32	40	-3.16	2025.04.01	是	2025.10.30	1%	
579	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线西线214#小黄庙东沟变压器	50	42.45	40	18.775					
580	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线吴2.3组吴二小学支 004#吴二三组变压器	200	13.52	160	132.96					
581	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线北毛村新台分支 008#北毛村新台变压器	100	27.90	80	52.1					
582	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线吴2.4组分枝 050#吴二四组变压器	200	15.26	160	129.48					
583	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线黄土村分枝 003#黄土村变压器	200	16.10	160	127.8					
584	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线西线007#市场	400	45.27	320	138.92					
585	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分枝黎家沟分支 019#施家沟变压器	50	40.98	40	19.51					
586	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线大黄沟分枝 036#大黄沟村变压器	50	39.21	40	20.395					
587	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线黄家主干2线医院分支 002#瓜西台变压器	200	35.53	160	88.94					
588	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线李金村分支 003#李金村变压器	200	25.14	160	109.72					
589	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线黄家主干2线叶红分枝高岭分枝 048#高岭南台变压器	100	55.08	80	24.92					
590	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线016#黄东台变压器	200	45.62	160	68.76					
591	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线黄家主干2线叶红分枝高岭分枝 039#高岭北台变压器	100	47.62	80	32.38					
592	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线西线129#黄土杨树沟变压器	100	74.88	80	5.12					
593	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙慈愍庵机井变压器	100	0.00	80	80					
594	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线张起里分枝 006#张起里变压器	50	86.29	40	-3.145	2025.04.01	是	2025.10.30	2%	
595	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线吴2.4组分枝 036#吴二五组变压器	50	37.29	40	21.355					
596	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线大王庙分枝 002#大王庙村变压器	200	29.34	160	101.32					
597	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线大王庙西干钱吴二沟分支 007#吴二十组变压器	100	13.65	80	66.35					
598	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线北毛分枝 030#毛家村台变压器	200	14.00	160	132					
599	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线张合沟分枝 005#张合沟变压器	100	29.43	80	50.57					
600	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线车岭分枝 010#车岭变压器	100	34.26	80	45.74					
601	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线妈大沟分枝 005#慈愍庵新台变压器	50	74.76	40	2.62					
602	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线黄家主干2线叶红分枝四家沟分支 008#四家沟变压器	50	91.80	40	-5.9	2025.04.01	是	2025.10.30	1%	
603	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线黄家主干2线叶红分枝高岭分枝东沟分支 028#叶红南沟变压器	200	11.13	160	137.74					

604	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线盛家沟分支008#胜家沟变压器	50	57.78	40	11.11					
605	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线印西分支028#印西新变压器	200	12.87	160	134.26					
606	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线腰东分支002#腰东变压器	50	60.89	40	9.555					
607	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线吴2.2组支031#吴二组变压器	50	36.84	40	21.58					
608	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分线红二分支004#红二变压器	50	77.44	40	1.28					
609	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线妈大沟分支021#妈大沟变压器	100	27.30	80	52.7					
610	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线长西分支002#长家沟变压器	50	77.40	40	1.3					
611	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分线南沟大棚分支017#红南沟变压器	100	37.37	80	42.63					
612	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线047#下南沟台变压器	50	56.94	40	11.53					
613	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分线砖杆子分支030#小路沟变压器	100	18.04	80	61.96					
614	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线泰家分支019#朱家新台变压器	100	11.88	80	68.12					
615	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线黄家主干2线叶红分线高峰岭分支015#建场沟台变压器	200	25.26	160	109.48					
616	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线大王庙村新台杆上变压器	200	56.43	160	47.14					
617	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线慈家小黄外分支008#小黄外变压器	50	81.73	40	-0.865	2025.04.01	是	2025.10.30	1%	
618	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线黄家主干2线叶红分线叶北分支005#叶北变压器	100	27.07	80	52.93					
619	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线砬子山分支021#魏家变压器	200	34.17	160	91.66					
620	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线常家沟分支029#沙沟子变压器	100	19.98	80	60.02					
621	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分线砖杆子分支003#三咀台变压器	400	23.37	320	226.52					
622	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线西双分支007#西双变压器	400	47.28	320	130.88					
623	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线二道沟分支027#二里沟变压器	50	55.98	40	12.01					
624	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线上南沟分支012#上南沟变压器	100	25.08	80	54.92					
625	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线庙西南台变压器	200	65.45	160	29.1					
626	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线水泉分枝003#庙西新台	200	47.08	160	65.84					
627	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线195#沟口新变压器	100	17.76	80	62.24					
628	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线大黄沟分支057#解家变压器	50	24.93	40	27.535					
629	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线慈家小黄外分支022#小黄里变压器	100	15.24	80	64.76					
630	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	黄土新台变压器	200	20.08	160	119.84					
631	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线东线095#杨家变压器	30	68.79	24	3.363					
632	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线路大分枝004#乡综合台变压器	200	18.91	160	122.18					
633	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线长上分支001#长上变压器	80	55.80	64	19.36					
634	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线高家沟分支010#高沟变压器	100	40.18	80	39.82					
635	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线吴2.9组分支003#吴二九组变压器	100	12.45	80	67.55					
636	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分线砖杆子分支062#砖刘变压器	50	68.92	40	5.54					
637	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线黄家主干2线叶红分线孤山北沟分支003#孤山北沟变压器	100	42.95	80	37.05					
638	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分线砖杆子分支005#山咀子变压器	100	68.70	80	11.3					
639	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线水泉分枝037#水泉二组变压器	100	58.49	80	21.51					
640	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线西沟分支015#西沟变压器	50	52.41	40	13.795					
641	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线大黄村(中心村)	200	10.61	160	138.78					
642	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线泡树沟分支水泉村亚叭沟分支003#水泉村变压器	200	33.98	160	92.04					
643	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线大黄沟分支018#牛脖子变压器	50	38.88	40	20.56					
644	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线泡树沟分支009#水泉村新变压器	200	17.17	160	125.66					
645	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线印北分支018#印北变压器	50	70.53	40	4.735					
646	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分线砖杆子分支012#杨树台变压器	50	25.74	40	27.13					
647	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线砬子山分支077#砬子山村变压器	100	23.37	80	56.63					
648	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线黄土西山分支006#黄土西山变压器	100	50.49	80	29.51					
649	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线水泉分枝054#小东沟变压器	200	28.34	160	103.32					
650	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线杨树分支杨树新台	100	38.76	80	41.24					
651	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线东东南地分支001#东东南西变压器	200	15.54	160	128.92					
652	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线泰家分支030#朱家变压器	20	77.49	16	0.502					
653	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线代家坟分枝006#代家坟台变压器	200	26.51	160	106.98					
654	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分线砖杆子分支024#头道台变压器	100	73.17	80	6.83					
655	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线下沟外分支001#下沟外变压器	100	36.21	80	43.79					
656	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线印西分支025#印西变压器	400	33.83	320	184.68					
657	绥中县	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线022#黄西变压器	100	40.05	80	39.95					
658	绥中县	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线石山沟分支035#石山村变压器	100	44.67	80	35.33					
659	绥中县	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	10kV公司生活线洪刚分枝建安3分支001#建安3变压器	315	23.05	252	179.3925					
660	绥中县	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	电厂生活线6号箱站配电变压器间隔配电变压器	400	18.20	320	247.2					
661	绥中县	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	碧海家园小区配电室2#变压器间隔配电变压器	630	24.19	504	351.603					
662	绥中县	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	10kV公司生活线030#副杆赵家小学变压器	400	79.75	320	1					
663	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨二线3117	10kV公司生活线洪刚分枝黄家南分支005左2#黄家南北2台	400	35.73	320	177.08					
664	绥中县	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	电厂生活线2号箱站	630	34.16	504	288.792					
665	绥中县	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	10kV电厂生活线25-001右分枝20左分支004#一条街西变压器	200	58.44	160	43.12					
666	绥中县	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	电厂生活线5号箱站	400	43.98	320	144.08					
667	绥中县	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	10kV公司生活线全盛酒楼箱变01变压器间隔配电变压器	200	43.52	160	72.96					
668	绥中县	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	10kV电厂生活线晨晔宾馆杆塔(8010)变压器	160	53.21	128	42.864					
669	绥中县	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	10kV电厂生活线25-001右分枝028#洪家北台变压器	400	65.43	320	58.28					
670	绥中县	赵屯66kV变电站	赵发线3115	宜兴园小区1号变	630	6.19	504	465.003					
671	绥中县	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	洪家南2台杆上变压器	250	81.31	200	-3.275	2025.04.01	是	2025.10.30	2%	
672	绥中县	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	电厂生活线4号箱站	800	38.01	640	335.92					
673	绥中县	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	碧海家园小区配电室1#变压器间隔配电变压器	630	53.81	504	164.997					
674	绥中县	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	10kV电厂生活线25-001右分枝034#洪家中新台变压器	400	38.00	320	168					
675	绥中县	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	电厂生活线3号箱站	500	38.40	400	208					
676	绥中县	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	洪家中南2台变压器	250	58.25	200	54.375					
677	绥中县	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	10kV公司生活线洪刚分枝信用社分支005#信用社变压器	200	16.89	160	126.22					
678	绥中县	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	御景龙湾小区1#变压器	315	82.63	252	-8.2845	2025.04.01	是	2025.10.30	0%	
679	绥中县	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	金沙滩变压器杆塔电全支1变压器	400	6.95	320	292.2					
680	绥中县	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	电厂生活线1号箱变	500	60.16	400	99.2					

681	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨二线3117	10kV公司生活线洪刚分枝洪家南分支 005左1#洪家南西变压器	315	66.10	252	43.785				
682	绥中县	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	10kV电厂生活线25-001右分枝27右分支015#自来水新台变压器	315	64.70	252	48.195				
683	绥中县	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	10kV公司生活线洪刚分枝24右分支005#洪家中南台变压器	400	52.30	320	110.8				
684	绥中县	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	10kV电厂生活线25-001右分枝046#自来水台变压器	400	20.75	320	237				
685	绥中县	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	10kV电厂生活线蓝天花园一期变压器	400	40.40	320	158.4				
686	绥中县	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	10kV公司生活线海安小区北分枝002#海安北变压器	315	34.06	252	144.711				
687	绥中县	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	10kV公司生活线洪刚分枝010#文天花苑变压器	315	66.29	252	43.1865				
688	绥中县	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	10kV公司生活线洪刚分枝008#副杆小赵新台变压器	315	39.77	252	126.7245				
689	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨二线3117	10kV公司生活线洪刚分枝洪家南分支 003#洪家南台变压器	400	49.89	320	120.44				
690	绥中县	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	10kV电厂生活线25-001右分枝022#电厂厂变变压器	315	45.71	252	108.0135				
691	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨二线3117	10kV公司生活线洪家南中2台变压器	400	65.93	320	56.28				
692	绥中县	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	10kV公司生活线洪刚分枝建安1分支001#建安1变压器	315	48.63	252	98.8155				
693	绥中县	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	洪家中新2台变压器	400	29.38	320	202.48				
694	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨二线3117	10kV公司生活线洪刚分枝洪家南分支 006#洪家南北台变压器	400	29.38	320	202.48				
695	绥中县	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	10kV电厂生活线25-001右分枝39左分支003#洪家中台变压器	315	49.30	252	96.705				
696	绥中县	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	10kV公司生活线洪刚分枝建安2分支001#建安2变压器	400	46.10	320	135.6				
697	绥中县	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	10kV公司生活线海安小区南分枝002#海安南变压器	315	56.32	252	74.592				
698	绥中县	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	10kV电厂生活线25-001右分枝34右分支003#洪家中北台变压器	315	28.41	252	162.5085				
699	绥中县	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	10kV电厂生活线25-001右分枝27右分支003#洪家北新台变压器	400	40.93	320	156.28				
700	绥中县	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	10kV电厂生活线洪家中北2台变压器	400	38.45	320	166.2				
701	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨二线3117	10kV赵杨二线洪刚分枝洪家南分支 005#洪家南中台变压器	400	63.33	320	66.68				
702	绥中县	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	10kV公司生活线洪刚分枝008#小赵台变压器	400	59.90	320	80.4				
703	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨二线3117	10kV公司生活线洪刚分枝洪家南分支 013#洪家中东台变压器	315	69.59	252	32.7915				
704	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线边门分支边门西台分支 002#边门西台变压器	200	26.10	160	107.8				
705	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线077+1#【张家】变压器	400	24.96	320	220.16				
706	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家二线	10kV李家二线李西干线新村分枝004#新村变压器	50	74.72	40	2.64				
707	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线李北干线秋皮水库分枝005#【秋皮水库】变压器	200	57.78	160	44.44				
708	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家二线	10kV李家二线李西干线周家沟分枝018#周家沟变压器	100	90.00	80	-10	2025.01.01	是	2025.12.31	5%
709	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线李北干线铁厂南分支008#【铁厂南】变压器	400	51.93	320	112.28				
710	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线右牌坊分枝石岭分支016#【石家岭】变压器	200	21.98	160	116.04				
711	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家二线	10kV李家二线李西干线李东分枝003#李家东变压器	400	49.16	320	123.36				
712	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家二线	10kV李家二线上荆西分枝朱甸子分支002#朱甸子变压器	400	18.30	320	246.8				
713	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线102#【加油站】变压器	50	94.46	40	-7.23	2025.04.01	是	2025.10.30	1%
714	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	中心村第四批二道河子台（10kV李家一线李北干线老虎西沟分枝039#老虎西沟变压器）	400	22.86	320	228.56				
715	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线李北干线老虎西沟分枝013#【老虎】变压器	400	22.83	320	228.68				
716	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家二线	10kV李家二线梨树沟分枝常沟分支001#常家沟变压器	400	27.02	320	211.92				
717	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线李北干线铁厂北分枝松岭子分支028#松岭子变压器	100	72.55	80	7.45				
718	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家二线	10kV李家二线李西干线新卜子房产分枝003#江南雅居变压器	200	29.46	160	101.08				
719	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家二线	10kV李家二线李西干线王家峪分枝017#王家峪西变压器	100	110.52	80	-30.52	2025.01.01	是	2025.12.31	2%
720	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线小卜子分枝小卜子棚分支小卜子东分支005#小卜子东变压器	200	87.36	160	-14.72	2025.04.01	是	2025.10.30	0%
721	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家二线	10kV李家二线李西干线李西分枝003#李家西变压器	200	47.01	160	65.98				
722	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家二线	10kV李家二线李西干线王家峪分枝003#新卜子变压器	200	30.50	160	99				
723	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家二线	10kV李家二线梨树沟分枝霍沟分支007#霍家沟变压器	200	29.31	160	101.38				
724	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线李北干线荆条沟分枝秋皮一队分支003#【秋皮一队】变压器	200	26.10	160	107.8				
725	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线李北干线铁厂南分支铁厂北新台分支002#铁厂北新台变压器	400	21.05	320	235.8				
726	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线李北干线铁厂北分枝松岭子分支铁东分支005#铁厂东变压器	50	80.52	40	-0.26	2025.02.01	是	2025.10.30	1%
727	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家二线	10kV李家二线梨树沟分枝034#梨树沟变压器	100	61.53	80	18.47				
728	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线李北干线北石分枝075#【锥山】变压器	50	68.23	40	5.885				
729	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家二线	10kV李家二线李西干线李西分枝010#李家西新台变压器	200	52.86	160	54.28				
730	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家二线	10kV李家二线李西干线李东分枝002#上荆变压器	400	34.38	320	182.48				
731	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线边门分支008#（边门）变压器	100	55.86	80	24.14				
732	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线李北干线北石分枝锥山新台分支007#锥山新台变压器	200	26.18	160	107.64				
733	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线李北干线姜家东分支001#姜家东变压器	400	37.73	320	169.08				
734	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家二线	10kV李家二线李西干线周家沟分支001#李家南新台变压器	400	51.03	320	115.88				
735	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家二线	10kV李家二线李西干线073#新卜子新台变压器	50	59.85	40	10.075				
736	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家二线	10kV李家二线李西干线王家峪分枝010#王家峪东变压器	200	41.86	160	76.28				
737	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线李北干线荆条沟分枝015#【荆条沟】变压器	200	11.85	160	136.3				
738	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线小卜子分枝035#小卜子南变压器	200	41.22	160	77.56				
739	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线小卜子分枝大南分支001#大卜南变压器	100	70.80	80	9.2				
740	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家二线	10kV李家二线李西干线103#新台子变压器	315	42.83	252	117.0855				
741	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家二线	10kV李家二线老校分枝004#老校变压器	200	49.50	160	61				
742	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线小卜子分枝030#小卜子变压器	200	31.31	160	97.38				
743	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家二线	10kV李家二线刘八分枝005#刘八变压器	100	40.41	80	39.59				
744	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家二线	10kV李家二线李西干线李东分枝002+1#李家东新台变压器	200	64.88	160	30.24				
745	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家二线	10kV李家二线李西干线051#张场大队变压器	200	39.84	160	80.32				
746	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线右牌坊分枝半道子分支006#【半道子】变压器	200	51.57	160	56.86				
747	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线马营子分枝马北分支009#马营北变压器	200	40.35	160	79.3				
748	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家二线	10kV李家二线李西干线058#二道河子新台变压器	100	48.00	80	32				
749	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线李北干线姜家东分支034#姜家西变压器	400	31.98	320	192.08				
750	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家二线	10kV李家二线李西干线061#二道河子变压器	400	21.34	320	234.64				
751	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家二线	10kV李家二线郑南分枝002#郑家南变压器	200	37.74	160	84.52				
752	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家二线	10kV李家二线东沟分枝005#东沟变压器	50	76.03	40	1.985				

753	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线石牌坊分歧046#【石牌坊】变压器	400	24.77	320	220.92					
754	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家II线	10kV李家二线闫家分歧011#阎家西变压器	400	28.44	320	206.24					
755	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家II线	10kV李家二线李西干歧068#二道河西台变压器	30	65.37	24	4.389					
756	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家II线	10kV李家二线李西干歧018+1#李家升级变压器台	400	35.69	320	177.24					
757	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家II线	10kV李家二线下荆分歧002#下荆变压器	100	74.33	80	5.67					
758	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家II线	10kV李家二线梨树沟分歧大岭分歧007#马大岭变压器	200	43.50	160	73					
759	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家II线	10kV李家二线郑南分歧李家政府分支郑家西分支支004#郑家西变压器	30	109.70	24	-8.91	2025.01.01	是	2025.12.31	6%	
760	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线修配厂分支010#李家一队变压器	200	42.81	160	74.38					
761	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家II线	10kV李家二线上荆西沟分歧034#上荆西沟变压器	50	89.82	40	-4.91	2025.01.01	是	2025.12.31	3%	
762	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线石牌坊分歧苗南南分支002#【苗南】变压器	200	35.03	160	89.94					
763	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线小卜子分歧大北分支008#大卜北变压器	160	44.44	128	56.896					
764	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家II线	10kV李家二线闫家分歧020#闫家东变压器	100	63.26	80	16.74					
765	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家II线	10kV李家二线石场分歧004#郑家北变压器	50	88.89	40	-4.445	2025.01.01	是	2025.12.31	1%	
766	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线修配厂分支014#李家一队新台变压器	200	64.65	160	30.7					
767	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家II线	10kV李家二线李西干歧周家沟分歧张场东分支002#张场四队变压器	400	23.22	320	227.12					
768	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线李北干歧铁厂北分歧015#铁厂北变压器	400	38.99	320	164.04					
769	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线马营子分歧018#马营西变压器	200	31.98	160	96.04					
770	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家II线	10kV李家二线李西干歧089#响嘴子变压器	200	27.57	160	104.86					
771	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线石牌坊分歧苗北分支001#【苗北】变压器	100	48.84	80	31.16					
772	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家II线	10kV李家二线(下线)石牌坊西台分歧003#石牌坊西台变压器	200	34.10	160	91.8					
773	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV李家II线	10kV李家二线李西干歧燕山房产分歧004#辅杆水印长城小区箱变01#变压器	250	25.92	200	135.2					
774	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵营支分歧008#营房变压器	50	22.05	40	28.975					
775	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线150#南山山变压器	200	28.52	160	102.96					
776	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干歧朴庄子分歧028#朴庄子新台柱上变压器	400	15.43	320	258.28					
777	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV电厂生活线25-001右分歧42左分支04右分支05左分支001#杨家东3变压器	315	59.84	252	63.504					
778	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干歧18右分歧017#核桃变压器	200	24.44	160	111.12					
779	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干歧沿路分歧019#沿路变压器	200	11.67	160	136.66					
780	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干歧瓦盆分歧008#大柳变压器	50	96.84	40	-8.42	2025.02.01	是	2025.10.30	0%	
781	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线145右分歧03右分支004#文富众富新村佳苑小区变压器	315	90.25	252	-32.2875	2025.02.01	是	2025.10.30	2%	
782	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV前所主干线小李分歧21右分支001#小李腰庄3变压器	315	20.13	252	188.5905					
783	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV电厂生活线娄屯新分支004#娄屯新台变压器	200	38.79	160	82.42					
784	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵大支分歧49左分支004#侯屯变压器	50	33.48	40	23.26					
785	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV首钢主干线小松前分歧007#小松村变压器	30	156.03	24	-22.809	2025.01.01	是	2025.12.31	4%	
786	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV前所线2B110单元龙营小区箱变01配电变压器间隔配电变压器	315	52.22	252	87.507					
787	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵小支分歧23右分支011#鱼业队新台变压器	200	29.55	160	100.9					
788	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵小支分歧23右分支02左分支04左分支006#鱼业队分支支002#鱼业队变压器	100	53.82	80	26.18					
789	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线多经分歧生资分支041#生资变压器	30	38.31	24	12.507					
790	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线081#小松变压器	100	40.02	80	39.98					
791	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干歧019#何家变压器	100	48.18	80	31.82					
792	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV首钢线城后分歧002#道班变压器	80	107.65	64	-22.12	2025.02.01	是	2025.10.30	3%	
793	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV前所主干线小李分歧07杨家河西分支010#杨家河西新变压器	250	67.52	200	31.2					
794	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干歧79右分歧006#大柳东柱上变压器	200	62.88	160	34.24					
795	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵大支分歧012#王香变压器	400	15.00	320	260					
796	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线韩家干歧沙河分歧东坎分支011#黄土坎变压器	200	22.29	160	115.42					
797	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线城内分歧001#东山村变压器	200	9.25	160	141.5					
798	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干歧130#下沟变压器	50	122.64	40	-21.32	2025.02.01	是	2025.10.30	1%	
799	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV赵杨一线小李分歧小李腰庄分支13#小李腰庄8变压器	400	33.68	320	185.28					
800	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV前所主干线小李分歧21右分支011#小李腰庄6台变压器	315	18.16	252	194.796					
801	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV首钢线城后分歧003#道北(电子)变压器	315	62.29	252	55.7865					
802	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵东支分歧31右分支11右分支004#小力北屯变压器	100	51.99	80	28.01					
803	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港主干线139右分歧002#徐国大变压器	100	11.97	80	68.03					
804	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线城内分歧03左分支002#长石粉变压器	200	44.96	160	70.08					
805	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干歧73右分歧001#大柳西台变压器	200	52.46	160	55.08					
806	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线韩家干歧计东分歧014#尹屯变压器	315	48.80	252	98.28					
807	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干歧101右分歧002#狼洞西柱上变压器	200	45.80	160	68.4					
808	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵东支分歧046#大力东山新台变压器	200	51.45	160	57.1					
809	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵小支分歧012#南岭变压器	400	22.43	320	230.28					
810	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干歧015#吴家北变压器	80	62.08	64	14.336					
811	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线168右分歧002#木家变压器	315	47.56	252	102.186					
812	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干歧18右分歧024#核桃东台变压器	200	9.55	160	140.9					
813	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV前所主干线176#娄屯变压器	315	46.06	252	106.911					
814	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线韩家干歧022#韩家小学变压器	200	44.79	160	70.42					
815	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线城内分歧06右分支004#石粉厂变压器	200	60.50	160	39					
816	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV赵杨一线小李分歧小李东庄新分支09#杆左分支02#杆小李东庄南台	400	16.58	320	253.68					
817	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵大支分歧49左分支020#周门变压器	200	40.56	160	78.88					
818	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线韩家干歧皇角分歧004#皇角变压器	400	15.98	320	256.08					
819	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV首钢主干线小松前分歧017#前屯变压器	200	45.24	160	69.52					
820	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干歧125右分歧001#牛羊北台变压器	50	69.00	40	5.5					
821	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV电厂生活线25-001右分歧42左分支04右分支05左分支003#杨家东1变压器	315	35.33	252	140.7105					
822	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV首钢线城后分歧003#计量(磁卡)变压器	100	86.10	80	-6.1	2025.02.01	是	2025.10.30	3%	
823	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV前所主干线小李分歧21右分支001#小李腰庄4变压器	315	43.59	252	114.6915					

824	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵大支分歧069#大力北变压器	200	61.26	160	37.48				
825	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV前所主干线城内分歧10左分支006#小李腰庄变压器	315	21.43	252	184.4955				
826	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV前所主干线小李分歧小李东庄新分支小李东庄1分支支001#小李东庄1变压器	315	52.06	252	88.011				
827	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干钱瓦盆分歧037#下石盆变压器	100	38.42	80	41.58				
828	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线多经分歧生资分支12右分支006#南窑新台变压器	200	20.31	160	119.38				
829	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV前所主干线小李分歧07杨家河西分支012#杨家河西1台柱上变压器	250	51.36	200	71.6				
830	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线城内分歧10左分支02右分支002#前所中台变压器	200	59.01	160	41.98				
831	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵大支分歧08左分支009#(8015) 变压器	315	1.49	252	247.3065				
832	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干钱沿路分歧05右分支001#土台变压器	400	44.79	320	140.84				
833	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV电厂生活线25-001右分歧42左分支04右分支003#杨家变压器	315	44.32	252	112.392				
834	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线131#运管所变压器	200	32.93	160	94.14				
835	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵小支分歧041#小力西变压器	200	31.45	160	97.1				
836	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干钱18右分歧05右分支005#龙王东变压器	200	14.08	160	131.84				
837	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	何家北2#柱上变压器	200	30.60	160	98.8				
838	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV首钢线城后分歧06左分支002#政府老台变压器	400	104.33	320	-97.32	2025.02.01	是	2025.12.31	21%
839	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV赵杨一线25-001右分歧42左分支04右分支05左分支001#分支支左001#杨家东3-1台变压器	400	33.50	320	186				
840	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV首钢主干线88左分歧004#小松西变压器	80	72.00	64	6.4				
841	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线城内分歧10左分支006#南关变压器	315	44.97	252	110.3445				
842	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV首钢线城后分歧11右分支002#政府新台变压器	200	35.99	160	88.02				
843	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干钱18右分歧041#南高岗变压器	100	144.84	80	-64.84	2025.01.01	是	2025.12.31	20%
844	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线129左分支001#砖厂新台变压器	400	54.60	320	101.6				3%
845	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线多经分歧生资分支12右分支001#南窑变压器	200	21.27	160	117.46				1%
846	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干钱085#白家变压器	200	22.89	160	114.22				4%
847	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵东支分歧041#副杆大力东山变压器	200	31.88	160	96.24				5%
848	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线多经分歧011#多经变压器	315	38.03	252	132.2055				2%
849	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵大支分歧007#王善新台柱上变压器	50	70.56	40	4.72				6%
850	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV前所主干线小李分歧07杨家河西分支003#杨家河西变压器	315	38.89	252	129.4965				3%
851	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干钱79右分歧004#大柳北变压器	200	66.18	160	27.64				1%
852	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线韩家干钱沙河分歧013#沙河变压器	200	25.96	160	108.08				4%
853	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线砖厂分歧002#砖厂3变压器	315	77.14	252	9.009				
854	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线131#砖厂变压器	400	64.58	320	61.68				
855	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV首钢主干线小松前电分歧002小松东分支002#小松东变压器	200	19.38	160	121.24				
856	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV前所主干线小李分歧小李东庄分支02右分支002#小李东庄变压器	315	54.60	252	80.01				
857	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线韩家干钱二道分歧005#二道河子变压器	200	41.45	160	77.1				
858	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线168右分歧007#食品厂变压器	315	18.25	252	194.5125				
859	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线多经分歧生资分支006#电管站变压器	200	32.70	160	94.6				
860	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港主干线89右分歧014#大台新台变压器	100	64.92	80	15.08				
861	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV前所主干线小李分歧023#小李腰庄变压器	100	64.32	80	15.68				
862	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干钱瓦盆分歧045#上石盆变压器	100	38.29	80	41.71				
863	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV电厂生活线25-001右分歧42左分支02左分支09右分支012#杨家东4#变压器	315	66.63	252	42.1155				
864	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干钱南高岗分歧03右分支010#龙王新台柱上变压器	100	45.96	80	34.04				
865	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干钱63右分歧004#小柳变压器	50	50.52	40	14.74				
866	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干钱045#委台变压器	400	13.64	320	265.44				
867	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV前所主干线小李分歧019#左分支003#小李腰庄7台变压器	315	36.10	252	138.285				
868	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵小支分歧38右分支004#小力村变压器	315	39.37	252	127.9845				
869	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线127#道东变压器	315	68.90	252	34.965				
870	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	中心村第四批朴庄子单元(10kV牛羊干钱143#上沟变压器)	400	13.59	320	265.64				
871	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线130#前所市场小区台区变压器	400	87.00	320	-28	2025.02.01	是	2025.10.30	4%
872	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干钱朴庄子分歧14左分支001#半道变压器	200	43.47	160	73.06				
873	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV电厂生活线25-001右分歧42左分支04右分支011#杨家南变压器	400	28.33	320	206.68				
874	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵东支分歧10左分支006#大力东变压器	400	49.30	320	122.8				
875	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV首钢线牛羊干钱羊村分歧9#羊村新台变台	200	63.03	160	33.94				
876	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵大支分歧42左分支002#大架子回迁2#变压器	500	60.77	400	96.15				
877	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV前所主干线小李分歧21右分支009#小李腰庄5台变压器	315	34.92	252	142.002				
878	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线145左分歧007#北东山变压器	50	107.91	40	-13.955	2025.02.01	是	2025.10.30	3%
879	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干钱朴庄子分歧033#朴庄子变压器	400	11.76	320	272.96				
880	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线城内分歧10右分支001#前所北台变压器	200	64.05	160	31.9				
881	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV电厂生活线25-001右分歧42左分支04右分支08左分支003#杨家中变压器	315	74.41	252	17.6085				
882	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线韩家干钱沙河分歧东坎分支016#东坎变压器	100	56.52	80	23.48				
883	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干钱101右分歧006#狼东变压器	400	21.27	320	234.92				
884	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干钱101右分歧007#狼洞变压器	400	15.53	320	257.88				
885	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线韩家干钱线西分歧007#计西变压器	200	39.09	160	81.82				
886	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵大支分歧42左分支002#大架子回迁1#变压器	500	88.61	400	-43.05	2025.02.01	是	2025.10.30	4%
887	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵大支分歧59右分支005#大力新台变压器	200	35.88	160	88.24				
888	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线韩家干钱韩家分歧006#韩家变压器	315	31.57	252	152.5545				
889	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV首钢线城后分歧11右分支002#城后变压器	200	54.14	160	51.72				
890	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线韩家干钱线东分歧018#计东变压器	100	74.76	80	5.24				
891	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干钱18右分歧03右分支002#龙王变压器	100	72.80	80	7.2				
892	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵小支分歧15左分支002#南岭东台变压器	200	29.16	160	101.68				
893	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干钱瓦盆分歧007#信和分支001#大柳中台变压器	200	58.71	160	42.58				
894	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵大支分歧33-01左分支006#大架子小学变压器	200	33.28	160	89.44				
895	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干钱119右分歧004#牛羊村变压器	100	93.72	80	-13.72	2025.02.01	是	2025.10.30	8%

896	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干钱18右分枝39右分支004#南高岗山新台变压器	200	61.11	160	37.78							
897	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干钱008#吴家南变压器	200	31.92	160	96.16							
898	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港主钱120右分枝017#赵港线112右12变压器	200	9.50	160	141							
899	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵小分枝23右分支02左分支04左分支008#变压器	100	8.67	80	71.33							
900	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV前所主钱小李分枝16小李东庄新分支005#小李东庄新变压器	315	41.24	252	122.094							
901	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干钱瓦盆分枝北高岗山分支011#北高岗变压器	200	31.17	160	97.66							
902	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV电厂生活线25-001右分枝42左分支02左分支05左分支002#杨家东2变压器	315	55.24	252	77.994							
903	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干钱18右分枝005#何家东变压器	200	20.95	160	118.1							
904	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵小分枝003#(8020)变压器	315	24.19	252	175.8015							
905	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵大支分枝62左分支002#大力西变压器	200	30.39	160	99.22							
906	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵大支分枝23左分支003#大架子变压器	500	13.98	400	330.1							
907	绥中县	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV赵港线赵大支分枝23左分支003#大架子变压器	200	20.22	160	119.56							
908	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV赵杨一线25-001右分枝42左分支02左分支009#右右001#杨家南1台变压器	400	58.43	320	86.28							
909	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主钱136#前所中学变压器	200	43.76	160	72.48							
910	绥中县	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主钱145右分枝004#油质变压器	100	141.33	80	-61.33		2025.01.01	是	2025.12.31	23%		
911	绥中县	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV前所主钱小李分枝21右分支008#小李腰庄2变压器	315	43.94	252	113.589							
912	绥中县	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵大支分枝62左分支大力西新台分支001#大力西新台变压器	200	57.65	160	44.7							
913	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干钱银庄分枝涝道分支093#涝豆村台变压器	100	34.88	80	45.12							
914	绥中县	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线58杆#黑台村变压器	100	44.01	80	35.99							
915	绥中县	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线黑台村2台变压器	400	16.08	320	255.68							
916	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家钓鱼湾土分支平川分支五台1台分支004#五台大屯变压器	100	33.75	80	46.25							
917	绥中县	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线康庄恒温库分支2#康庄北沟2分支002#康庄北沟2台变压器	100	68.43	80	11.57							
918	绥中县	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线025#三道一组变压器	200	63.68	160	32.64							
919	绥中县	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线市场分枝古塔大棚分支002#古塔新村2台变压器	200	74.16	160	11.68							
920	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家钓鱼湾土分支平川分支094#喊过岭台区变压器	100	9.63	80	70.37							
921	绥中县	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线长江2组变压器	200	44.76	160	70.48							
922	绥中县	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线#背阴隆分枝33#霍沟分支10#霍沟变压器	100	18.03	80	61.97							
923	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干钱银庄分枝银庄北沟分支016#银庄北沟变压器	100	23.91	80	56.09							
924	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干钱银庄分枝涝道分支弓箭分支026#下元子台区变压器	50	42.87	40	18.565							
925	绥中县	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线黑台四组分支4#黑台4变压器	400	17.73	320	249.08							
926	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干钱朱家分支007#朱屯变压器	200	15.00	160	130							
927	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干钱西屯分枝005#西屯台区变压器	200	32.52	160	94.96							
928	绥中县	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线大岭分枝12#大岭变压器	400	16.15	320	255.4							
929	绥中县	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线长江分枝长五组分支04#长五组变压器	400	10.72	320	277.12							
930	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干钱鲍庄分枝邱家分支038#邱家大台区变压器	400	12.78	320	268.88							
931	绥中县	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线106#选将西地变压器	200	14.37	160	131.25							
932	绥中县	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线76#选将一组变压器	100	81.51	80	-1.51		2025.01.01	是	2025.12.31	1%		
933	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干钱银庄分枝百花分支八见沟分支001#八见台区变压器	50	83.88	40	-1.94		2025.02.01	是	2025.10.30	4%		
934	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家钱鲍庄分枝邱家分支邱家西沟分支大虎山变压器台	100	18.06	80	61.94							
935	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干钱鲍庄分枝鞠屯分支鞠屯台变压器	100	17.30	80	62.7							
936	绥中县	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线东山村分支5#东山变压器	100	83.46	80	-3.46		2025.06.01	是	2025.10.30	4%		
937	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干钱银庄分枝涝道分支058#南台区变压器	50	78.25	40	0.875							
938	绥中县	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线三山北沟分支4#三山北沟变压器	100	31.32	80	48.68							
939	绥中县	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线#背阴隆分枝49#背阴隆变压器	50	69.98	40	5.01							
940	绥中县	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线长江分枝后东山分支24#后东山变压器	100	22.26	80	57.74							
941	绥中县	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线下柳沟分支20#下柳变压器	200	18.05	160	123.9							
942	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干钱小胡分枝半拉山西台分支半拉山西台变压器	200	16.29	160	127.42							
943	绥中县	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线12#东大80变2变压器	400	19.04	320	243.84							
944	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干钱钓鱼分枝陈付屯分支004#陈付台区变压器	100	38.32	80	41.68							
945	绥中县	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线选将分枝1#将五组变压器	200	22.49	160	115.02							
946	绥中县	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线满井分支后满井分支08#后满井变压器	400	20.03	320	239.88							
947	绥中县	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线025#信用社住宅楼变压器	200	13.64	160	132.72							
948	绥中县	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线城内存分枝三道五组006#三道五组变压器	200	37.48	160	85.04							
949	绥中县	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线西大大棚分支西大2台变压器	400	40.05	320	159.8							
950	绥中县	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线27#西大木片厂变压器	200	29.30	160	101.4							
951	绥中县	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线三山村分支2#三山村变压器	200	39.48	160	81.04							
952	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干钱吊鱼分枝南吊分支南吊变压器台	100	56.22	80	23.78							
953	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干钱钓鱼分枝088#石门子台区变压器	400	12.45	320	270.2							
954	绥中县	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	市场分枝西水佳苑配电室02号变压器间隔配电变压器	400	30.54	320	197.84							
955	绥中县	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线87#老边南变压器	200	23.97	160	112.06							
956	绥中县	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线城内存分枝三道社员分支004#社员台变压器	200	83.67	160	-7.34		2025.06.01	是	2025.10.30	4%		
957	绥中县	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线线林果厂分支42#北大三组变压器	200	17.82	160	124.36							
958	绥中县	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线三道五组分枝三道五组2台变压器	400	52.85	320	108.6							
959	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家钱涝道分支弓箭分支弓箭北台分支弓箭北变压器	100	20.88	80	59.12							
960	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干钱小胡分枝047#小胡南沟变压器	400	9.72	320	281.12							
961	绥中县	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线001#供电所变压器	200	44.61	160	70.78							
962	绥中县	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线1118单元西大村西7#	200	42.65	160	74.7							
963	绥中县	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线0041#前卫县政府楼变压器	400	67.95	320	48.2							
964	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干钱小胡分枝034#小胡大屯变压器	100	21.30	80	58.7							
965	绥中县	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干钱091#王屯台区变压器	50	29.67	40	25.165							
966	绥中县	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线124#单元后泉变压器	200	15.75	160	128.5							
967	绥中县	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线西大大棚分支19#试剂厂变压器	200	67.29	160	25.42							
968	绥中县	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线线林果厂分支34#北大村变压器	100	39.07	80	40.93							





1119	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线八家子分枝18#下八家子变压器	50	83.76	40	-1.88	2025.06.01	是	2025.10.30	3%
1120	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线梁谭分枝12#柳树变压器	50	91.80	40	-5.9	2025.06.01	是	2025.10.30	3%
1121	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线干线151#四间房二变压器	200	38.49	160	83.02				
1122	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线东平分枝05#粮库变压器	50	70.86	40	4.57				
1123	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线包冰分枝33#双井沟变压器	200	28.98	160	102.04				
1124	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线杨杖子分枝响水分支19#响水变压器	100	42.36	80	37.64				
1125	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线中学分枝10#片岩变压器	100	33.54	80	46.46				
1126	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线寺院沟分枝寺院沟二新台分支02#杆寺院沟二新台变压器	200	21.54	160	116.92				
1127	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线干线156#四间房变压器	200	50.77	160	58.46				
1128	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线时杖子分枝05#时仗组变压器	80	57.71	64	17.832				
1129	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线卜孟台分枝37#大河南变压器	50	98.28	40	-9.14	2025.06.01	是	2025.10.30	1%
1130	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线东仗子分支01#东仗子变压器	200	15.11	160	129.78				
1131	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线贺杖子分支山嘴子分支04#山嘴子变压器	100	42.00	80	38				
1132	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线西杖子新台变压器	100	62.52	80	17.48				
1133	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线包冰分枝52#祝西变压器	200	18.02	160	123.96				
1134	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线时杖子分枝西山分支07#西山变压器	100	68.16	80	11.84				
1135	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线东山分枝01#东山二变压器	315	89.87	252	-31.0905	2025.06.01	是	2025.10.30	4%
1136	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线时杖子分枝秋沟里分支29#秋沟口变压器	100	30.14	80	49.86				
1137	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	中心村第三批明东台（10kV明水线包冰分枝47+0#杆祝东新台区变压器）	200	7.17	160	145.66				
1138	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线河龙分枝11#明北变压器	200	53.67	160	52.66				
1139	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线梁谭分枝赵家沟分支04#赵家沟变压器	100	41.52	80	38.48				
1140	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线小杨分枝小杨二分支02#杆小杨二变压器	400	7.33	320	290.68				
1141	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线四间房分支四间房机井变压器	100	14.85	80	65.15				
1142	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线小杨分枝小烟分支小腰岭子分支09#小杨变压器	400	11.09	320	275.64				
1143	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线西山分支北沟上分枝27#北沟上变压器	200	20.91	160	118.18				
1144	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线198+1#魏姚变压器	50	36.36	40	21.82				
1145	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线老龙湾分枝腰岭子分支06#腰岭子变压器	200	42.51	160	74.98				
1146	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线八家子分枝54#东西炉变压器	100	94.56	80	-14.56	2025.01.01	是	2025.12.31	6%
1147	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线劳动沟分枝23#落后台变压器	100	63.09	80	16.91				
1148	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线小杨分枝小烟分支小腰岭子分支28#小腰岭子变压器	50	20.17	40	29.915				
1149	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线梁谭分枝33#任东变压器	100	48.80	80	31.2				
1150	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线八家子分枝东沟里分支05#东沟口变压器	50	63.18	40	8.41				
1151	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线劳动沟分枝落后新台分支02#杆落后新台变压器	100	49.41	80	30.59				
1152	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线小杨分枝董家沟分支05#董家沟变压器	400	33.28	320	186.88				
1153	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线劳动沟分枝19#落后台变压器	100	31.98	80	48.02				
1154	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线八家子分枝66#大西沟变压器	50	63.63	40	8.185				
1155	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线西山分支北沟上分枝10#北山变压器	50	57.53	40	11.235				
1156	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线杨杖子分支歧大桥分支卢杖子分支01#卢杖子变压器	50	84.06	40	-2.03	2025.06.01	是	2025.10.30	1%
1157	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线东平分枝盘龙分枝南沟分支关山分支19#关山变压器	20	30.88	16	9.824				
1158	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线东平分枝老虎丁分支跳石沟分支08#跳石沟变压器	200	4.86	160	150.28				
1159	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线时杖子分枝秋沟里分支62#秋沟里变压器	100	41.37	80	38.63				
1160	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线枣树分枝01#枣树变压器	50	73.71	40	3.145				
1161	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线东平分枝下南分支01#下南台变压器	250	13.72	200	165.7				
1162	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线杨杖子分支歧张五家子分支04#张五家子变压器	100	37.80	80	42.2				
1163	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线秋沟里分支寺院沟分枝16#寺院沟二变压器	50	36.06	40	21.97				
1164	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线八家子分枝23#八家村变压器	200	45.45	160	69.1				
1165	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线河龙分枝河龙下分支04#河龙二变压器	100	42.51	80	37.49				
1166	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线大黄分枝北台分支02#北台子变压器	50	64.81	40	7.595				
1167	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线黄岩分支吴龙分支05#吴屯变压器	30	84.95	24	-1.485	2025.05.01	是	2025.10.30	4%
1168	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线卜孟台分枝线修店分支02#修店变压器	100	99.84	80	-19.84	2025.05.01	是	2025.10.30	4%
1169	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线河龙分枝张富分支30#张富上台变压器	80	45.34	64	27.728				
1170	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线杨杖子分枝52#黑沟子变压器	100	37.50	80	42.5				
1171	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线黄岩分支吴龙分支18#小料坡变压器	50	29.13	40	25.435				
1172	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线北沟上分枝北沟上新台分支12#杆北沟上新台变压器	100	25.86	80	54.14				
1173	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线陈拐沟分枝陈拐沟里组变压器	100	23.04	80	56.96				
1174	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线五家子西分支02#杆五家子西变压器	100	47.01	80	32.99				
1175	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线河龙分枝15#杆明北新台变压器	200	43.32	160	73.36				
1176	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线河龙分枝张富分支王文汉分支移动分支萝卜菜地沟分支05#萝卜菜地沟变压器	50	82.84	40	-1.42	2025.05.01	是	2025.10.30	4%
1177	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线梁谭分枝70#谭上变压器	100	67.59	80	12.41				
1178	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线杨杖子分枝歧大桥分支杨杖子机井分支杨杖子机井变压器	100	8.70	80	71.3				
1179	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线包冰分枝扒虎洞分支22#杆扒虎洞新台变压器	100	17.94	80	62.06				
1180	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线劳动沟分枝40#劳动沟台变压器	200	22.95	160	114.1				
1181	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线秋沟里分支寺院沟分枝29#寺院沟变压器	50	62.96	40	8.52				
1182	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟干线崔良分枝02#西杖子变压器	200	34.31	160	91.38				
1183	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线大东沟分支水泉沟分支05#水泉变压器	30	82.80	24	-0.84	2025.06.01	是	2025.10.30	1%
1184	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	杏树津变压器	50	54.75	40	12.625				
1185	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线梁谭分枝谭西分支02#杆谭西变压器	200	21.38	160	117.24				
1186	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线吴龙分枝黄岩分支22#黄岩变压器	50	50.47	40	14.765				
1187	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线东平分枝燕落山分支张富岭东分支06#杆张富岭东变压器	400	23.35	320	226.6				
1188	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线河龙分枝06#明东变压器	100	59.03	80	20.97				
1189	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线贺杖子分支01#魏杖子变压器	100	16.73	80	63.27				
1190	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线东平分枝盘龙分枝南沟分支01#居屯变压器	50	118.14	40	-19.07	2025.06.01	是	2025.10.30	4%
1191	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线小杨分枝小烟分支小腰岭子分支05#八间房变压器	400	7.78	320	288.88				
1192	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线大黄分枝梁店分支06#梁店变压器	400	9.13	320	283.48				

1193	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟干线10#枣树二台变压器	80	81.08	64	-0.864	2025.06.01	是	2025.10.30	1%
1194	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线北沟上分枝西沟口分支 03#1西沟口变压器	100	51.65	80	28.35				
1195	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线卜孟台分枝坎上分枝 03#坎上变压器	20	120.53	16	-8.106	2025.06.01	是	2025.10.30	2%
1196	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线卜孟台分枝南潘分支 04#南山变压器	100	62.28	80	17.72				
1197	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线河龙分枝张富分支 22#张富下台变压器	100	27.57	80	52.43				
1198	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线卜孟台分枝南潘分支 09#潘台变压器	80	43.91	64	28.872				
1199	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线梁潭分枝 26#于岭变压器	50	68.49	40	5.755				
1200	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线贺杖子分支魏村子新台分支 02#魏杖子新台变压器	100	21.93	80	58.07				
1201	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线包冰分枝扒虎分支 09#扒虎洞变压器	100	29.22	80	50.78				
1202	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线梁潭分枝王杖子分支 02#王杖子变压器	50	99.63	40	-9.815	2025.06.01	是	2025.10.30	20%
1203	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线八家子分枝八家村新台分支 02#杆八家村新台变压器	200	23.55	160	112.9				
1204	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线包冰分枝包石分支 02#包石变压器	100	35.07	80	44.93				
1205	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线时杖子分枝秋沟里分支 49#秋沟腰变压器	50	91.35	40	-5.675	2025.01.01	是	2025.12.31	2%
1206	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线贺杖子分支 32#杆贺杖子二变压器	50	66.03	40	6.985				
1207	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线盘龙分枝西沟新台分支 05#杆西沟新台变压器	50	27.06	40	26.47				
1208	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线陈拐沟分枝 02#陈拐沟台变压器	100	14.64	80	65.36				
1209	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线陈二分枝 01#陈拐沟二台变压器	100	47.55	80	32.45				
1210	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线时杖子分枝秋沟里分支 06#时杖村变压器	315	109.08	252	-91.602	2025.06.01	是	2025.10.30	1%
1211	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线杨杖子分支沙金沟分支 12#沙金沟变压器	50	27.60	40	26.2				
1212	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线东平分枝盘龙分枝 33#西沟台变压器	50	34.19	40	22.905				
1213	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线东平分枝雁落山分支 33#张富岭变压器	100	40.41	80	39.59				
1214	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线大黄分枝下坎分支 10#下坎变压器	100	77.14	80	2.86				
1215	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线杨杖子分枝 69#杨杖子变压器	200	24.85	160	110.3				
1216	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线北沟上分枝西沟里分支 08#西沟里变压器	100	28.44	80	51.56				
1217	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线小杨分枝董家沟分支 小杨机井分支小杨机井变压器	100	0.03	80	79.97				
1218	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线杨杖子分支 2#上屯分支 02#上屯变压器	100	51.24	80	28.76				
1219	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线时杖子分枝秋沟里分支 18#秋沟口二变压器	100	52.92	80	27.08				
1220	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线小杨分枝小烟分支 21#小烟变压器	50	21.99	40	29.005				
1221	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线河龙分枝曹子沟新台分支 02#杆曹子沟新台变压器	100	18.78	80	61.22				
1222	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线东平分枝雁落山分支 16#燕落山变压器	100	22.10	80	57.9				
1223	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线梁潭分枝 62#潭下变压器	400	26.05	320	215.8				
1224	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线包冰分枝双井新台分支 4#杆双井新台变压器	50	71.07	40	4.465				
1225	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线小杨分枝 12#西店子变压器	200	38.40	160	83.2				
1226	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线东山分枝 06#东山变压器	200	63.00	160	34				
1227	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线干线 223#明南变压器	30	123.60	24	-13.08	2025.06.01	是	2025.10.30	1%
1228	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	中心村第三批明东台（10kV明水线包冰分枝郑东分支 1#郑东变压器）	100	23.28	80	56.72				
1229	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线八家子分枝东沟里分支 13#东沟里变压器	100	35.12	80	44.88				
1230	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线梁潭分枝 95#三岔子变压器	200	38.61	160	82.78				
1231	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线东山分枝东山二南分支 01#东山二南变压器	315	58.86	252	66.591				
1232	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线卜孟台分枝 57#卜孟台变压器	50	56.48	40	11.76				
1233	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线杨杖子分支响水分支 16#响水新台变压器	50	32.88	40	23.56				
1234	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线梁潭分枝 46#潭村变压器	200	35.09	160	89.82				
1235	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线杨杖子分支 83#沙岭子变压器	10	98.70	8	-1.87	2025.06.01	是	2025.10.30	1%
1236	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线大黄分枝梁店分支 01#梁店二变压器	50	50.82	40	14.59				
1237	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线干线 201#孙家店变压器	100	32.86	80	47.14				
1238	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8110单元	10kV沙河一线李金5队分支 006#李金 5队变压器	200	21.50	160	117				
1239	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8110单元	10kV沙河一线闫家沟分支 005#李金村变压器	200	30.53	160	98.94				
1240	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8111	10kV叶家线马蹄分枝石油有限公司分支叶家一队分支 009#叶家变压器	200	38.37	160	83.26				
1241	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线张胡分枝 024#张胡二队变压器	50	68.94	40	5.53				
1242	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线冯屯西台分支 009#冯屯西台变压器	400	10.13	320	279.48				
1243	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线三台子分枝油站分支 009#油站变压器	400	34.83	320	180.68				
1244	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8110单元	10kV沙河一线项家分枝项家 2分支 002#项家中台变压器	400	9.41	320	282.36				
1245	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅲ线8116单元	10kV沙河二线 091#小北沟变压器	50	30.15	40	24.925				
1246	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8110单元	10kV沙河一线项家分枝黄屯分支 004#黄屯变压器	50	80.25	40	-0.125	2025.06.01	是	2025.10.30	1%
1247	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8111	10kV叶家线桃树分枝 042#二砬子变压器	50	93.60	40	-6.8	2025.01.01	是	2025.12.31	2%
1248	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8111	10kV叶家线马蹄分枝叶家 4队新台变压器	200	52.95	160	54.1				
1249	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线双堆子分支 030#双堆子变压器	100	85.14	80	-5.14	2025.06.01	是	2025.10.30	2%
1250	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线王家分枝 064#孙相9.10队变压器	50	88.43	40	-4.215	2025.06.01	是	2025.10.30	2%
1251	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅲ线8116单元	10kV沙河二线朱沟分支 003#朱沟变压器	200	42.69	160	74.62				
1252	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线三台子分枝木屯分支 003#木屯变压器	100	61.89	80	18.11				
1253	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线张胡分枝 046#张胡6.7队变压器	100	59.85	80	20.15				
1254	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线冯屯分支 003#冯屯变压器	100	70.00	80	10				
1255	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线王家分枝鱼种 7分支沙岭 3队分支 005#沙岭3队变压器	100	79.17	80	0.83				
1256	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线中沙道南新台分支 004#东沙道南新台变压器	200	73.55	160	12.9				
1257	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8111	10kV叶家线营盘分枝 075#营盘 7.9队变压器	160	43.24	128	58.816				
1258	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线张胡分枝兰沟分支 014#张胡兰沟变压器	100	51.15	80	28.85				
1259	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8111	10kV叶家线088#河东2队新台分支 01#河东2队新台变压器	200	53.73	160	52.54				
1260	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8110单元	10kV沙河一线 012#河西道南变压器	50	89.40	40	-4.7	2025.06.01	是	2025.10.30	2%
1261	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线马家分枝 029#马家 5队变压器	200	48.84	160	62.32				
1262	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线三台子分枝 022#三台子新台 004#三台子新台	400	40.85	320	156.6				
1263	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8110单元	10kV沙河一线东沙道北分支 东沙道南分支 004#供销社变压器	100	73.92	80	6.08				
1264	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8111	10kV叶家线小官分枝 021#水库东沟变压器	50	36.72	40	21.64				
1265	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8111	10kV叶家线079#叶家1队新台分支 04#叶家1队新台变压器	200	68.34	160	23.32				
1266	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8110单元	10kV沙河一线叶西分支 021#叶西变压器	80	71.06	64	7.152				
1267	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线王家分枝王家 6、7对分支 005#王家6、7队变压器	400	18.50	320	2.46				
1268	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8110单元	10kV沙河一线李金道南分支 002#李金道南变压器	100	46.70	80	33.3				
1269	绥中县	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8111	10kV叶家线马蹄分枝黑山口分支 003#黑山口变压器	100	54.72	80	25.28				

1270	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线小官分歧049#小官新台变压器	200	18.48	160	123.04						
1271	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线桃树分歧公路管理混凝土拌合站分支 012#苗卜变压器	80	59.92	64	16.064						
1272	绥中县	沙河66kV变电站	沙河III线8116单元	10kV沙河三线路支线路008#腰屯变压器	100	110.76	80	-30.76	2025.06.01	是	2025.10.30	3%		
1273	绥中县	沙河66kV变电站	沙河I线8110单元	10kV沙河一线闫家沟分歧乱山子分支 003#乱山子变压器	50	65.09	40	7.455						
1274	绥中县	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二线宏达分歧旧车交易市场分支 001#岩岭东台变压器	50	156.78	40	-38.39	2025.05.01	是	2025.10.30	2%		
1275	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线营盘分歧九道2队分支022#九道2队变压器	50	70.41	40	4.795						
1276	绥中县	沙河66kV变电站	沙河I线8110单元	10kV沙河一线项家分歧项家2分支005#项家村变压器	400	13.00	320	268						
1277	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线营盘分歧上营盘分支营盘5分支003#营盘北变压器	200	15.25	200	129.5						
1278	绥中县	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二线张胡分歧017#张胡一队变压器	200	47.73	160	64.54						
1279	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线营盘分歧014#西腰变压器	200	31.19	160	97.62						
1280	绥中县	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二线马家分歧乔岭分支 014#乔岭变压器	200	54.57	160	50.86						
1281	绥中县	沙河66kV变电站	沙河I线8110单元	10kV沙河一线叶西分支叶西高台分支 004#叶西高台变压器	100	74.25	80	5.75						
1282	绥中县	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二线宏达分歧旧车交易市场分支 007#岩岭西台分支 03#岩岭西台变压器	400	23.23	320	227.08						
1283	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线营盘分歧上营盘分支 019#营盘6变压器	200	12.51	160	134.98						
1284	绥中县	沙河66kV变电站	沙河I线8110单元	10kV沙河一线东沙道北分支 015#东沙道北变压器	200	116.27	160	-72.54	2025.05.01	是	2025.10.30	2%		
1285	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线桃树分歧004#狗河5队变压器	200	30.73	160	98.54						
1286	绥中县	沙河66kV变电站	沙河I线8110单元	10kV沙河一线088#邵沟变压器	400	14.98	320	260.08						
1287	绥中县	沙河66kV变电站	沙河I线8110单元	10kV沙河一线项家分歧041#项家西台变压器	100	29.91	80	50.09						
1288	绥中县	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二线张胡分歧兰沟分支 014#张胡新台变压器	200	40.60	160	78.8						
1289	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线下板分歧杨家分支 023#杨家变压器	80	54.53	64	20.376						
1290	绥中县	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二线马家分歧沙岭1、2对分支002#沙岭村变压器	400	25.04	320	219.84						
1291	绥中县	沙河66kV变电站	沙河III线8116单元	10kV沙河三线路后周分支 005#后周变压器	400	20.46	320	238.16						
1292	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线小官分歧狗河新台分支 008#狗河新台变压器	100	60.96	80	19.04						
1293	绥中县	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线032#双台子变压器	50	26.04	40	26.98						
1294	绥中县	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二线中学医院分歧 009#沙河医院变压器	200	25.62	160	108.76						
1295	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线桃树分歧桃树分支 004#桃树3.4队变压器	80	39.64	64	32.288						
1296	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线153#高岭鹏达加油站变压器	100	21.89	80	58.11						
1297	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线营盘分歧南瓜地分支 010#南瓜地变压器	50	42.05	40	18.975						
1298	绥中县	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二线江家分歧孙相移动分支 007#孙相11.14队新台变压器	200	20.49	160	119.02						
1299	绥中县	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二线江家分歧鱼种厂分支 009#鱼种厂变压器	50	32.53	40	23.735						
1300	绥中县	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二线张胡分歧兰沟分支 010#张胡村变压器	200	71.75	160	16.5						
1301	绥中县	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线小华屯分支 009#小华屯变压器	100	73.38	80	6.62						
1302	绥中县	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二线三台子分歧026#三台子村变压器	400	38.22	320	167.12						
1303	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线小官分歧049#小官变压器	200	43.02	160	73.96						
1304	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线081#河东2队变压器	200	39.36	160	81.28						
1305	绥中县	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二线江家分歧049#孙相11.14变压器	200	22.05	160	115.9						
1306	绥中县	沙河66kV变电站	沙河III线8116单元	10kV沙河三线路直分支 03#沙河直台变压器	200	36.72	160	86.56						
1307	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线099#家属房变压器	200	89.45	160	-18.9	2025.05.01	是	2025.10.30	2%		
1308	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线营盘分歧桑园分支 008#桑园变压器	100	91.50	80	-11.5	2025.05.01	是	2025.10.30	2%		
1309	绥中县	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二线前周付分支 001#前周变压器	100	71.56	80	8.44						
1310	绥中县	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二线万屯分支 009#万屯变压器	200	45.80	160	68.4						
1311	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线苗圃分支董家分支 003#董家变压器	200	22.37	160	115.26						
1312	绥中县	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二线马家分歧沙岭6、8对分支004#沙岭6、8队变压器	100	68.91	80	11.09						
1313	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线146#狗河变压器	100	46.83	80	33.17						
1314	绥中县	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二线马家分歧沙岭1、2对分支009#1、2队沙岭村变压器	400	20.94	320	236.24						
1315	绥中县	沙河66kV变电站	沙河I线8110单元	10kV沙河一线闫家沟分歧李金水库分支李金道南分支 005#李金道南东变压器	100	100.56	80	-20.56	2025.05.01	是	2025.10.30	2%		
1316	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线马蹄分歧044#叶大西台分支002#叶大西台变压器	100	43.23	80	36.77						
1317	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线马蹄分歧马蹄新台分支 001#马蹄新台变压器	100	51.78	80	28.22						
1318	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线马蹄分歧004#叶家4队变压器	315	30.81	252	154.9485						
1319	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线上板分歧004#上板变压器	50	101.64	40	-10.82	2025.05.01	是	2025.10.30	2%		
1320	绥中县	沙河66kV变电站	沙河I线8110单元	10kV沙河一线067#杆李金小学变压器	100	32.22	80	47.78						
1321	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线下板分歧019#东山变压器	50	51.91	40	14.045						
1322	绥中县	沙河66kV变电站	沙河I线8110单元	10kV沙河一线项家分歧054#徐家洼子变压器	50	49.83	40	15.085						
1323	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线下板分歧004#下板变压器	400	11.12	320	275.52						
1324	绥中县	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二线三台子分歧道班分支 008#道班变压器	200	58.23	160	43.54						
1325	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线马蹄分歧叶太南厂分支 023#叶太南厂变压器	50	117.42	40	-18.71	2025.05.01	是	2025.10.30	2%		
1326	绥中县	沙河66kV变电站	沙河I线8110单元	10kV沙河一线东沙道北分支东沙道南分支 003#东沙道南变压器	400	13.87	320	264.52						
1327	绥中县	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线双台子道北分支 004#双台子道北变压器	100	65.01	80	14.99						
1328	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线小官分歧028#杆山湾子变压器	50	86.08	40	-3.04	2025.05.01	是	2025.10.30	3%		
1329	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线下板分歧杨家分支 012#闫家变压器	200	31.17	160	97.66						
1330	绥中县	沙河66kV变电站	沙河I线8110单元	10kV沙河一线015#西沙村变压器	200	39.18	160	81.64						
1331	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线营盘分歧九道2队分支015#九道一队变压器	100	25.12	80	54.88						
1332	绥中县	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二线江家分歧028#江家村变压器	315	37.48	252	133.938						
1333	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线马蹄分歧143#小北沟变压器	50	55.44	40	12.28						
1334	绥中县	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二线马家分歧035#马家一队变压器	315	18.25	252	194.5125						
1335	绥中县	沙河66kV变电站	沙河II线8115单元	10kV沙河二线沙岭侯屯分支 008#沙岭6、8队新台	50	73.59	40	3.205						
1336	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线马蹄分歧叶大南厂分支 019#叶家沟新台变压器	30	34.37	24	13.689						
1337	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线马蹄分歧叶大南厂分支 004#叶大南厂变压器	200	26.15	160	107.7						
1338	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线营盘分歧东腰分支 005#东腰变压器	200	51.51	160	56.98						
1339	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线马蹄分歧029#叶大东台分支 006#叶大东台变压器	400	13.43	320	266.28						
1340	绥中县	沙河66kV变电站	沙叶线8111	10kV叶家线马蹄分歧089#马蹄村变压器	100	57.03	80	22.97						
1341	绥中县	沙河66kV变电站	沙河I线8110单元	10kV沙河一线闫家沟分歧039#闫家沟变压器	50	146.52	40	-33.26	2025.05.01	是	2025.10.30	21%		
1342	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干钱影家分歧015#影家西台变压器	400	19.84	320	240.64						
1343	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线谢屯分支 002#谢屯台变压器	200	20.91	160	118.18						
1344	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干钱张安分歧 016#张安1队变压器	200	22.52	160	114.96						

1345	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV塔渔线小庄子南二线叶大分歧073#大渔村台变压器	200	31.08	160	97.84				
1346	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧大渔5.6队分支015#大渔5.6队变压器	50	90.54	40	-5.27	2025.05.01	是	2025.10.30	2%
1347	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线潘家分歧温王新台分支011#丁家温王永水变压器	100	0.00	80	80				
1348	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线东白分支西白分支006#东白小学门前地变压器	50	54.06	40	12.97				
1349	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV塔渔线小庄子南二线叶大分歧海东分支023#海东前台区变压器	200	65.52	160	28.96				
1350	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分歧大南村分支大南西台分支005#大南西台变压器	200	35.38	160	89.24				
1351	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线塔山砖厂变压器	100	67.77	80	12.23				
1352	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	中心村第四批大钟鼓北台（10kV塔山北线潘家分歧潘家西台变压器）	200	30.33	160	99.34				
1353	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧叶大4队分支002#叶大4队变压器	200	49.20	160	61.6				
1354	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线潘家分歧温王西南地变压器	100	24.78	80	55.22				
1355	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线廖家3队分支002#廖家3队变压器	100	36.15	80	43.85				
1356	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线塔山二队变压器	50	29.49	40	25.255				
1357	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV小庄子南线团山子新台分支盛帆首府变压器	315	16.73	252	199.3005				
1358	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线004#大李3.4队变压器	50	106.80	40	-13.4	2025.05.01	是	2025.10.30	17%
1359	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线盐厂分歧盐场村分支003#盐场村台变压器	400	20.30	320	238.8				
1360	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	中心村第三批塔山村台（10kV塔山南线干线白龙一组分支秦庄分支005#秦庄变压器）	400	38.84	320	164.64				
1361	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线张昌十队分支宝昌三家子后地变压器	50	114.66	40	-17.33	2025.05.01	是	2025.10.30	2%
1362	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线四方分歧东白分支东白1队地变压器	400	5.06	320	299.76				
1363	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线074#小李5队变压器	50	64.08	40	7.96				
1364	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV小庄子南主干线小庄子南线干线089#二河口西台变压器	400	33.00	320	188				
1365	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线174#二河口东台变压器	400	44.05	320	143.8				
1366	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线四方分歧东白分支厂顺台门前地变压器	50	7.29	40	36.355				
1367	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线张安分歧026#张安2队变压器	400	17.85	320	248.6				
1368	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线砖厂分歧塔山西台变压器	400	49.71	320	121.16				
1369	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线四方分歧055#天龙寺变压器	200	259.22	160	-358.44	2025.05.01	是	2025.10.30	21%
1370	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线塔山12队东台变压器	200	31.50	160	97				
1371	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线凌家4队分支001#凌家4队变压器	400	12.25	320	271				
1372	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线桃花新台变压器	200	59.04	160	41.92				
1373	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线塔山砖厂分歧塔山村分支004#塔山村新台变压器	200	73.29	160	13.42				
1374	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线张安3队新台变压器	200	29.49	160	101.02				
1375	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线东一干线路厂分歧020#海西前台区变压器	400	15.46	320	258.16				
1376	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线敬老院分支004#香宝402水变压器	200	5.06	160	149.88				
1377	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线大南村分支白龙一组分支012#白龙1.3队变压器	100	75.42	80	4.58				
1378	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线大冯4队分支设施农业5分支017#大冯新台变压器	200	35.49	160	89.02				
1379	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分歧白龙6队新台分支007#白龙6队新台变压器	180	73.90	144	10.98				
1380	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线丁家分歧丁家北台变压器	200	24.92	160	110.16				
1381	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线东白分支西白村分支011#西白村变压器	315	29.24	252	159.894				
1382	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线彭家分歧海东后台分支海东新台分支005#海东新台变压器	50	69.36	40	5.32				
1383	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线大南村分支大南新台分支003#大南新台变压器	100	63.36	80	16.64				
1384	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线张白分歧小岭分支004#小岭变压器	50	57.84	40	11.08				
1385	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧宝昌十队分支006#宝昌10队变压器	200	19.31	160	121.38				
1386	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔白线	10kV塔山北线张白分歧027#张白新台变压器	100	55.08	80	24.92				
1387	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线塔山砖厂分歧塔山村分支011#塔山村台变压器	400	59.45	320	82.2				
1388	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	中心村第三批塔山政府台（10kV塔山南线白龙分歧白龙6队分支白龙6队变压器）	200	53.25	160	53.5				
1389	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线小李村分支006#小李村台变压器	100	51.90	80	28.1				
1390	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线157#二河口北台变压器	315	55.54	252	77.049				
1391	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV小庄子南主干线小庄子南线干线团山子北台分支004#团山子北台变压器	400	35.78	320	176.88				
1392	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧海东分支叶大新台分支009#叶大新台变压器	50	80.16	40	-0.08	2025.05.01	是	2025.10.30	3%
1393	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线小李1队分支001#小李1队变压器	400	14.80	320	260.8				
1394	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线马王分支008#马王变压器	400	10.33	320	278.68				
1395	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线廖家1.2队分支003#廖家2队新台变压器	200	26.55	160	106.9				
1396	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线彭家分歧海东后台分支002#海西五队变压器	400	93.40	320	-53.6	2025.05.01	是	2025.10.30	20%
1397	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV塔渔线小庄子南二线盐场分歧小庄子4、8队分支8队分支004#小庄子8队变压器	100	53.11	80	26.89				
1398	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线小李村分支015#小李3队变压器	200	41.70	160	76.6				
1399	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV小庄子南主干线小庄子南线干线104#刘杰牛台变压器	100	58.14	80	21.86				
1400	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线马家三队013#马家3队变压器	400	12.38	320	270.48				
1401	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线大南1队分支大南前地机井变压器	100	13.89	80	66.11				
1402	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线四方分歧四方新台分支003#四方新台变压器	200	15.54	160	128.92				
1403	绥中县	塔山屯66kV变电站	10kV塔盐线	10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧提水站分支018#大渔新2台变压器	200	52.53	160	54.94				
1404	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧宝昌8.9队分支007#宝昌8.9队变压器	200	41.36	160	77.28				
1405	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线东白分支李伟海参分厂厂顺台西白地分支006#厂顺台西白地变压器	200	5.43	160	149.14				
1406	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线034#石官1队变压器	200	28.26	160	103.48				
1407	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线凌家1.2队分歧凌家3队分支003#凌家3队变压器	400	14.66	320	261.36				

1408	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线张安分歧010#张安6队变压器	200	51.59	160	56.82							
1409	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分歧005#南王屯新台变压器	50	99.96	40	-9.98	2025.05.01	是	2025.10.30	3%			
1410	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线032#小庄子2.7队变压器	315	41.84	252	120.204							
1411	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线张白分歧大中古分支018#大中古北新台变压器	315	34.06	252	144.711							
1412	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔白线F1009	10kV塔白线大中古东台变压器	200	34.95	160	90.1							
1413	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线柳河沟分歧006#打雀4队变压器	200	36.72	160	86.56							
1414	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线塔山砖厂分歧004#塔山3队变压器	200	23.64	160	112.72							
1415	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	星河湾小区2#配电室变压器回配电变压器	630	50.67	504	184.779							
1416	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线白龙分歧大南分支秦庄西地变压器	50	0.12	40	39.94							
1417	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线四方分歧东白分支031#东白南二台变压器	200	26.28	160	107.44							
1418	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线东白分支李伟海参分支广顺山西地变压器	50	109.80	40	-14.9	2025.05.01	是	2025.10.30	18%			
1419	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧小庄子5、6队分支003#小庄子6队变压器	400	14.64	320	261.44							
1420	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线130#团山子南台变压器	400	32.58	320	189.68							
1421	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线潘家分歧温王分支008#费王变压器	400	17.55	320	249.8							
1422	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线四方分歧东白分支035#东白村变压器	200	38.30	160	83.4							
1423	绥中县	塔山屯66kV变电站	10kV塔盐线	10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧提水站分支大渔大队新台分支005#大渔大队新台变压器	100	79.02	80	0.98							
1424	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线白龙分歧白来自水东地机井变压器	50	9.48	40	35.26							
1425	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧宝昌东台分支002#宝昌东台变压器	200	49.37	160	61.26							
1426	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线柳河沟分歧016#柳河沟农场变压器	200	30.34	160	99.32							
1427	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线东园子分支014#潘家10队变压器	400	8.45	320	286.2							
1428	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线丁家分歧丁家1队分支006#丁家1队工业变压器	400	3.51	320	305.96							
1429	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔河线团山子新台分支008#团山子新台变压器	500	50.92	400	145.4							
1430	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线盐厂分歧盐厂5.6队分支003#盐场5.6队变压器	200	18.90	160	122.2							
1431	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线彭家分歧后西三队分支018#后西后台变压器	400	38.60	320	165.6							
1432	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线大南村分支大南1队分支005#大南1队变压器	200	42.10	160	75.8							
1433	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线彭家分歧海西村分支010#海西村变压器	200	48.70	160	62.6							
1434	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线大中古分支020#大中古北台变压器	315	19.73	252	189.8505							
1435	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线丁家分歧许家4队分支002#许家4队变压器	400	21.45	320	234.2							
1436	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线团山子分歧004#二河口南台变压器	200	83.55	160	-7.1	2025.05.01	是	2025.10.30	3%			
1437	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧040#宝昌村台变压器	50	77.88	40	1.06							
1438	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线马家6.7队分支003#马家6.7队变压器	400	8.58	320	285.68							
1439	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线014#大李6.7队变压器	100	39.00	80	41							
1440	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线塔山砖厂分歧塔山2队新台分支002#塔山2队新台变压器	200	30.57	160	98.86							
1441	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV小庄子南主干线马家三队分支万宝山分支005#马家4队变压器	400	12.73	320	269.08							
1442	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线张安分歧016#张安5队变压器	400	11.28	320	274.88							
1443	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线塔山12队分支002#塔山政府台变压器	315	31.94	252	151.389							
1444	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线西王分歧036#崔屯台变压器	200	39.70	160	80.6							
1445	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子3队地变压器	80	124.58	64	-35.664	2025.05.01	是	2025.10.30	3%			
1446	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北线孤家子新台变压器	200	27.84	160	104.32							
1447	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线派出所东地分支东地机井2变压器	100	13.17	80	66.83							
1448	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线塔山砖厂分歧塔山砖厂北大变压器	50	103.80	40	-11.9	2025.05.01	是	2025.10.30	0%			
1449	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线张白分歧009#西王1队变压器	200	12.33	160	135.34							
1450	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线打雀村分支007#打雀新台变压器	100	69.90	80	10.1							
1451	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	中心村第四批大施宝村台（10kV叶大南台变压器）	200	26.10	160	107.8							
1452	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线101#马家5队变压器	200	37.11	160	85.78							
1453	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线大中古西地变压器	100	19.20	80	60.8							
1454	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线丁家分歧许家6队分支025#许家6队新台变压器	50	111.36	40	-15.68	2025.05.01	是	2025.10.30	3%			
1455	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV塔河线小庄子南二线新庄子分支012#新庄子村台变压器	200	51.03	160	57.94							
1456	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线四方分歧东白分支东白门前地变压器	50	83.55	40	-1.775	2025.05.01	是	2025.10.30	3%			
1457	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线036#石官2队变压器	200	45.93	160	68.14							
1458	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔东线	10kV塔河线盐锅分歧033#盐锅东台变压器	400	15.81	320	256.76							
1459	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	中心村第四批大钟鼓北台（10kV塔山北线潘家分歧潘家西地变压器）	200	6.59	160	146.82							
1460	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线034#小庄子10队变压器	400	6.09	320	295.64							
1461	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线张白分歧小中古工业分支009#小中古变压器	200	61.75	160	36.5							
1462	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线大中古分支020#大中古工业变压器	50	7.32	40	36.34							
1463	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线香宝西地变压器	100	19.71	80	60.29							
1464	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线马家三队014#马家1队变压器	50	67.56	40	6.22							
1465	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线白龙分歧派出所东地分支东地机井变压器	100	32.00	80	48							
1466	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线塔山12队分支008#塔山1队变压器	200	33.95	160	92.1							
1467	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线张白分歧污水处理厂分支小岭新台分支002#小岭新台变压器	200	35.01	160	89.98							
1468	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线白龙分歧白龙1队新台变压器	200	10.60	160	138.8							
1469	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线侯玉春分支马家1队分支004#马家新台变压器	200	14.13	160	131.74							
1470	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线东白一队分支东白东台分支006#东白东台变压器	200	29.43	160	101.14							
1471	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线西王6.7.8队分支002#6.7.8队台变压器	50	25.96	40	27.02							
1472	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线大施宝分支016#大施宝南台变压器	200	144.18	160	-128.36	2025.01.01	是	2025.12.31	25%			
1473	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线西白村分支西白新台分支003#西白新台变压器	200	29.73	160	100.54							
1474	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线东白分支许家田屯新台分支004#许家田屯新台变压器	200	39.90	160	80.2							
1475	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔渔线	10kV塔渔线3、4队新台分支005#大李3、4队新台变压器	200	62.88	160	34.24							
1476	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线孤家子村分支004#孤家子村变压器	100	75.33	80	4.67							

1477	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分枝大南村分支 035#大南村变压器	200	44.58	160	70.84				
1478	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线潘家分枝019#潘家8队变压器	30	78.20	24	0.54				
1479	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线152#大桃花变压器	200	34.56	160	90.88				
1480	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10KV塔河线团山子新1台变压器	200	14.81	160	130.38				
1481	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔渔线	10KV塔渔线盐场5.6队新台变压器	100	25.14	80	54.86				
1482	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线张安分枝 036#张安4队变压器	200	64.80	160	30.4				
1483	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线彭家分枝海东后台分支 014#海东后台变压器	200	44.30	160	71.4				
1484	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线新庄子分枝小庄子 1.9队分支009#小庄子1.9队变压器	200	29.55	160	100.9				
1485	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线潘家市场分支东岗子西地变压器	50	62.52	40	8.74				
1486	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线大冯分枝小岭东地变压器	100	15.27	80	64.73				
1487	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线025#塔山2队变压器	160	67.88	128	19.392				
1488	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分枝086#白龙4队变压器	200	11.61	160	136.78				
1489	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线香宝村分支 005#香宝村变压器	315	43.97	252	113.4945				
1490	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线塔山砖厂分枝塔山6队分支003#塔山6队变压器	200	122.00	160	-84	2025.05.01	是	2025.10.30	18%
1491	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10KV塔山南线四方分枝东白分支沿海公路北地1变压器	100	4.95	80	75.05				
1492	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线石官3队分支007#石官3队变压器	80	74.78	64	4.176				
1493	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线丁家分枝许家1队分支010#许家1队变压器	400	9.53	320	281.88				
1494	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分枝白龙分支 005#白龙村变压器	100	39.45	80	40.55				
1495	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线打雀村分支 007#打雀村台变压器	400	15.98	320	256.08				
1496	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线小庄子修配厂分支 004#徐利变压器	30	0.00	24	24				
1497	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线建业绳厂分支山角子新台分支 003#山角子新台变压器	400	25.11	320	219.56				
1498	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线大施宝西分支 003#大施宝西台变压器	200	97.50	160	-35	2025.05.01	是	2025.10.30	3%
1499	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分枝009#梁家8队变压器	200	46.02	160	67.96				
1500	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10KV塔山南线四方分枝派出所门前地变压器	200	49.97	160	60.06				
1501	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线凌家1.2队分枝011#凌家1.2队变压器	400	37.17	320	171.32				
1502	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10KV塔山北线大中古西台变压器	200	34.80	160	90.4				
1503	绥中县	塔山屯66kV变电站	10kV塔盐线	10KV塔东线大渔东台变压器	200	42.96	160	74.08				
1504	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10KV塔南二线沿海公路南台变压器	315	114.51	252	-108.7065	2025.05.01	是	2025.10.30	19%
1505	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分枝109#白龙207变压器	315	47.74	252	101.619				
1506	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10KV塔山南线塔山砖厂分枝砖厂西地变压器	200	165.70	160	-171.4	2025.05.01	是	2025.10.30	18%
1507	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10KV塔山南线白龙分枝家北台变压器	200	39.90	160	80.2				
1508	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线盐厂5.6队分支宝昌十队前地变压器	50	58.77	40	10.615				
1509	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10KV塔山北线小中古西地变压器	50	9.30	40	35.35				
1510	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线东白一队分支东白新台分支 006#东白新台变压器	50	42.21	40	18.895				
1511	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线张宝分枝020#宋玉友变压器	200	4.16	160	151.68				
1512	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线丁家分枝052#丁家4队水变压器	200	4.83	160	150.34				
1513	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线大冯分枝018#大冯村台变压器	400	16.13	320	255.48				
1514	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线宝昌腰道台变压器	200	24.92	160	110.16				
1515	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线133#周甸子新台变压器	400	12.30	320	270.8				
1516	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线四方分枝036#四方南台变压器	30	93.57	24	-4.071	2025.05.01	是	2025.10.30	3%
1517	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线四方分枝东白分支 007#许家10队变压器	400	17.48	320	250.08				
1518	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线四方分枝四方照明分支 001#四方村变压器	80	79.38	64	0.496				
1519	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线宝昌南地变压器	50	62.61	40	8.695				
1520	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10KV塔山南线四方分枝东白分支国明畜牧分支沿海公路北地2变压器	200	99.18	160	-38.36	2025.05.01	是	2025.10.30	3%
1521	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线孤家子4队001#孤家子4队新台变压器	200	30.41	160	99.18				
1522	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线大施宝分支 004#香宝新台变压器	100	117.20	80	-37.2	2025.05.01	是	2025.10.30	3%
1523	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线新庄子分枝小庄子新台 001#小庄子1.9队新台	50	81.33	40	-0.665	2025.05.01	是	2025.10.30	0%
1524	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分枝小庄子 5、6队分支007#小庄子5队变压器	100	97.80	80	-17.8	2025.05.01	是	2025.10.30	3%
1525	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线东白分支厂顺台分支厂顺台东地机井变压器	50	19.62	40	30.19				
1526	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线叶大新台分支叶大北大地地变压器	50	52.44	40	13.78				
1527	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线小施宝分枝小施宝分支 002#小施宝水变压器	100	24.87	80	55.13				
1528	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线周甸子分支 007#周甸子变压器	100	94.86	80	-14.86	2025.05.01	是	2025.10.30	3%
1529	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分枝韩吉林分支 007#韩吉林变压器	100	46.62	80	33.38				
1530	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线东一干线猪厂分枝 007#敬老院变压器	80	20.04	64	47.968				
1531	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线大冯分枝许家3队分支002#许家村变压器	100	62.10	80	17.9				
1532	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分枝山角子村分支 004#山角子变压器	400	15.15	320	259.4				
1533	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线西王分枝007#西王四队变压器	400	9.15	320	283.4				
1534	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线东一干线石官5.6队分支006#石官5队变压器	80	62.85	64	13.72				
1535	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线打雀北分支 003#打雀北台变压器	400	31.07	320	195.72				
1536	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线天雅小区1#箱变变压器间隔电变压器	315	45.21	252	109.5885				
1537	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线155#桃花村工业台变压器	200	3.77	160	152.46				
1538	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线055#大中古新台变压器	30	28.47	24	15.459				
1539	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线盐厂分枝小庄子 4、8队分支008#小庄子4队变压器	400	8.12	320	287.52				
1540	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线潘家分枝崔中新台分支 005#崔电新台变压器	200	21.18	160	117.64				
1541	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线大施宝北分支 003#大施宝北台变压器	200	68.28	160	23.44				
1542	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10KV塔山北线大施宝桥南地变压器	100	20.07	80	59.93				
1543	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV塔渔线小庄子南二线叶大分枝宝昌北分支 004#宝昌北台变压器	400	35.30	320	178.8				
1544	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线小施宝分枝大冯4队分支005#大冯4队变压器	200	27.93	160	104.14				
1545	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线东白分支厂顺台分支 008#厂顺台变压器	200	59.30	160	41.4				
1546	绥中县	塔山屯66kV变电站	10kV塔盐线	10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分枝提水站分支大渔新3台分支 005#大渔新3台变压器	200	106.85	160	-53.7	2025.05.01	是	2025.10.30	3%
1547	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线前水分枝012#前水村台变压器	200	87.65	160	-15.3	2025.05.01	是	2025.10.30	3%

1548	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线团山子分枝二河口315分支007#二河口315变压器	315	60.44	252	61.614							
1549	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分枝03#梁家2队变压器	200	23.90	160	112.2							
1550	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10KV塔山北线西王屯地变压器	50	64.02	40	7.99							
1551	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线丁家分枝丁家1队分支006#丁家1队变压器	630	17.97	504	390.789							
1552	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10KV塔山南线干线丁家分枝061#丁家5队小区变压器	50	34.23	40	22.885							
1553	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10KV塔山北线潘家分枝程科南地变压器	50	44.79	40	17.605							
1554	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线小庄子3队分支008#小庄子3队变压器	80	78.43	64	1.256							
1555	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干支线凌家5队分支前永二台分支004#前永4队变压器	100	51.69	80	28.31							
1556	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10KV塔山南线秦庄西地分支秦庄洼地变压器	50	0.42	40	39.79							
1557	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线主干线008#塔山12队新台变压器	200	30.76	160	98.48							
1558	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线叶大分枝叶大村南地变压器	100	30.42	80	49.58							
1559	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10KV小庄子北线那家3队新台变压器	200	22.83	160	114.34							
1560	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干支线影家分枝后永三队分支009#后永新台变压器	100	64.98	80	15.02							
1561	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线四方分枝四方屯后地机井变压器	100	58.77	80	21.23							
1562	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线塔山12队分支015#塔山12队变压器	200	71.91	160	16.18							
1563	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10KV塔河线二河口北新台变压器	200	15.66	160	128.68							
1564	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔东线	10kV塔河线盐锅分枝盐锅新台分支009副002#盐锅新台变压器	200	34.94	160	90.12							
1565	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔东线	10kV塔河线鑫佰丰分枝转供分支019#盐锅东新台分支002#盐锅东新台变压器	200	78.05	160	3.9							
1566	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干支线凌家5队分支005#凌家5队变压器	200	18.69	160	122.62							
1567	绥中县	塔山屯66kV变电站	10KV塔盐线	10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分枝提水站分支013#大渔新1台变压器	400	22.52	320	229.92							
1568	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线潘家分枝温王新台分支017#温王新台变压器	400	18.98	320	244.08							
1569	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干支线影家分枝后永三队分支后永前台分支006#后永前台变压器	200	47.50	160	65							
1570	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	星河湾小区1#配电室变压器间隔配电变压器	630	74.48	504	34.776							
1571	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线潘家分枝065#潘家1队变压器	50	106.60	40	-13.3	2025.05.01	是	2025.10.30	3%			
1572	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线147#桃花三队台变压器	400	50.43	320	118.28							
1573	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线大施宝分支李玉成成分支004#大施宝南新台变压器	200	30.99	160	98.02							
1574	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV塔山南线小庄子南二线叶大分枝叶大1.2队分支003#叶大1.2队变压器	80	87.38	64	-5.904	2025.05.01	是	2025.10.30	3%			
1575	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线潘家分枝赵王分支009#赵王变压器	400	13.53	320	265.88							
1576	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线潘家分枝072#潘家3队变压器	100	62.50	80	17.5							
1577	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔东线	10kV塔河线盐锅分枝024#盐锅4.6队变压器	100	50.82	80	29.18							
1578	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线丁家分枝许家6队分支014#许家6队变压器	80	74.93	64	4.056							
1579	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线潘家分枝温王分支014#丁家6队变压器	80	51.00	64	23.2							
1580	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干支线影家分枝东台分支005#影家东台变压器	200	27.15	160	105.7							
1581	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分枝小孙屯分支012#小孙屯变压器	200	77.75	160	4.5							
1582	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10KV塔山南线丁家分枝徐店南地变压器	50	5.31	40	37.345							
1583	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线那家1.2队分支005#那家1.2队变压器	200	44.22	160	71.56							
1584	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线东白分支东白一队分支005#东白1队变压器	100	54.70	80	25.3							
1585	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线丁家分枝徐店分支010#徐店变压器	200	18.55	160	122.9							
1586	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线考古三分二河口新村分支003#二河口新村变压器	400	17.96	320	248.16							
1587	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线马家三分支万宝山分支019#万宝山变压器	200	32.99	160	94.02							
1588	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分枝梁家新台分支001#梁家新台变压器	200	14.75	160	130.5							
1589	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线白龙村新台分支白龙村新台变压器	200	17.04	160	125.92							
1590	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10KV塔山北线大施宝桥北地变压器	200	10.22	160	139.56							
1591	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线石官3队分支011#石官4队变压器	200	36.27	160	87.46							
1592	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	中心村第四批大施宝村台（10KV小庄子南线叶大分枝叶大北地变压器）	100	72.39	80	7.61							
1593	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10KV小庄子南线叶大分枝大鱼塘北台	100	49.05	80	30.95							
1594	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10KV塔山北线潘家分枝温王南地变压器	50	77.04	40	1.48							
1595	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10KV塔山南线四方分枝派出所门前地2变压器	100	99.75	80	-19.75	2025.05.01	是	2025.10.30	1%			
1596	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	中心村第四批大施宝村台（10KV小庄子南线叶大村台变压器）	200	37.95	160	84.1							
1597	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线塔山村北台	315	66.32	252	43.092							
1598	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线盐厂分枝场新台分支002#盐场新台变压器	200	38.16	160	83.68							
1599	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线蔡少良分支小庄子五队屯后地变压器	50	40.14	40	19.93							
1600	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线四方分枝四方北地机井变压器	50	16.26	40	31.87							
1601	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10KV塔山南线秦庄西地分支大南1队北地变压器	50	0.03	40	39.985							
1602	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10KV塔山南线白龙分枝白龙4队地变压器	50	29.22	40	25.39							
1603	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10KV塔山南线先塔山砖厂分枝山角子北地变压器	50	15.12	40	32.44							
1604	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10KV打霍东台变压器	400	27.80	320	208.8							
1605	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10KV小庄子南线大李村新台变压器	100	43.88	80	36.12							
1606	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔白线	10kV塔山北线天雅小区2#箱变变压器间隔配电变压器	315	52.22	252	87.507							
1607	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线叶大分枝海东分支叶大西地变压器	50	46.68	40	16.66							
1608	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10KV小庄子北线张安一队新台	200	61.71	160	36.58							
1609	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线西干分枝017#西干1.2队变压器	100	49.56	80	30.44							
1610	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线潘家分枝038#潘家4.5队变压器	200	42.57	160	74.86							
1611	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线小施宝分枝029#小施宝台变压器	200	36.90	160	86.2							
1612	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干支线影家分枝007#乡政府变压器	200	80.64	160	-1.28	2025.05.01	是	2025.10.30	3%			
1613	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分枝大孙屯分支012#大孙屯变压器	80	66.64	64	10.688							
1614	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分枝宝昌8.9队分支9队分支008#宝昌8.9队新台变压器	200	24.90	160	110.2							
1615	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线大孙屯分支大孙屯新台分支006#大孙屯新台变压器	200	26.07	160	107.86							
1616	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线011#大李村新台变压器	50	79.23	40	0.385							
1617	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10KV塔山北线周甸子西台变压器	200	24.48	160	111.04							

1618	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线张安分枝 031#张安3队变压器	200	14.94	160	130.12					
1619	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线东一干线石官 5.6队分支002#石官6队变压器	100	52.02	80	27.98					
1620	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线潘家分枝 025#潘家7队变压器	100	46.40	80	33.6					
1621	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分枝宝昌新台分支 002#宝昌新台变压器	200	37.29	160	85.42					
1622	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线丁家分枝徐店北地变压器	50	68.28	40	5.86					
1623	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线加油站分支 008#塔山小区变压器	400	12.53	320	269.88					
1624	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线上白龙分枝 108#南江港305台变压器	200	60.69	160	38.62					
1625	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线 139#孤家子4队变压器	400	14.24	320	263.04					
1626	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线053#南台子变压器	400	9.40	320	282.4					
1627	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线上白龙分枝 086#白龙5队变压器	200	38.19	160	83.62					
1628	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线塔山南邮政分支 001#邮政变压器	50	69.56	40	5.22					
1629	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分枝大南村分支 043#大南前台变压器	200	104.16	160	-48.32	2025.05.01	是	2025.10.30	25%	
1630	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线 007#大李村台变压器	200	36.15	160	87.7					
1631	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线小庵宝分枝 037#小庵宝新台变压器	200	60.17	160	39.66					
1632	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线四方分枝四方西地机井变压器	100	20.16	80	59.84					
1633	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线孤家子6队分支 003#孤家子6队变压器	400	30.05	320	199.8					
1634	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线四方分枝东白西地变压器	50	6.12	40	36.94					
1635	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线哨所分支 002#哨所变压器	30	47.08	24	9.876					
1636	绥中县	塔山屯66kV变电站	塔白线	10kV塔山北线张白分枝 038#张白村台变压器	400	27.84	320	208.64					
1637	绥中县	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线孤家子村分支 011#孤家子1.8队变压器	400	45.78	400	136.88					
1638	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线067#北邱新区变压器	400	32.23	320	191.08					
1639	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线西万南部分分支 014#南邱南变压器	315	37.07	252	135.2295					
1640	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线警粮分枝常粮分支 20左分支 002#车站住宅变压器	100	28.74	80	51.26					
1641	绥中县	万家66kV变电站	10kV港专线单元	10kV港专线甘李分枝 49左分支 031#大李村台变压器	400	28.56	320	205.76					
1642	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家南线单元	10kV万家南线老军分枝 003#老军东变压器	250	37.00	200	107.5					
1643	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线042#王家新区变压器	100	38.40	80	41.6					
1644	绥中县	万家66kV变电站	10kV港专线单元	10kV港专线金线分枝 23右分支 002#万家村变压器	100	26.18	80	53.82					
1645	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线049#小北庄变压器	100	79.11	80	0.89					
1646	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线高速分枝三湾子分支 002#三湾子变压器	200	55.92	160	48.16					
1647	绥中县	侯家66kV变电站	侯止线	山海同湾二期1#配电室1#变压器	500	31.94	400	240.3					
1648	绥中县	侯家66kV变电站	侯止线	御海龙湾一期2#配电室1号变压器同隔配电变压器	1000	64.53	800	154.7					
1649	绥中县	侯家66kV变电站	侯止线	山海同湾二期3#配电室2#变压器	500	31.78	400	241.1					
1650	绥中县	侯家66kV变电站	侯止线	山海同湾二期1#配电室2#变压器	500	33.12	400	234.4					
1651	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线西万分枝 020#西万东变压器	200	41.67	160	76.66					
1652	绥中县	万家66kV变电站	10kV港专线单元	10kV港专线54左分枝 005#西郭变压器	100	55.91	80	24.09					
1653	绥中县	侯家66kV变电站	侯止线	山海同湾二期2#配电室2#变压器	400	32.49	320	190.04					
1654	绥中县	侯家66kV变电站	侯止线	山海同湾二期4#配电室1#变压器	630	24.25	504	351.225					
1655	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	王庄西1台柱上变压器	200	28.86	160	102.28					
1656	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线大陶分枝 043#小陶变压器	200	54.80	160	50.4					
1657	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线西万分枝 011#北邱北变压器	315	36.25	252	137.8125					
1658	绥中县	万家66kV变电站	10kV港专线单元	10kV港专线甘李分枝 44左分支 001#甘家后屯变压器	200	25.10	160	109.8					
1659	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线西万分枝 035#龙庄子变压器	100	34.95	80	45.05					
1660	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线警粮分枝王庄东1台变压器	200	84.87	160	-9.74	2025.05.01	是	2025.10.30	3%	
1661	绥中县	万家66kV变电站	10kV港专线单元	10kV港专线甘李分枝 040#甘家南变压器	315	15.46	252	203.301					
1662	绥中县	万家66kV变电站	10kV港专线单元	10kV港专线金线分枝 056#金线变压器	50	90.90	40	-5.45	2025.05.01	是	2025.10.30	3%	
1663	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线西万分枝西万西分支 002#西万西变压器	400	19.10	320	243.6					
1664	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线西万分枝南部分分支 11右分支 002#南邱北变压器	100	71.55	80	8.45					
1665	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线大陶分枝 058#大陶变压器	50	33.16	40	23.42					
1666	绥中县	侯家66kV变电站	侯止线	山海同湾二期2#配电室1#变压器	400	32.37	320	190.52					
1667	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线西万分枝 006#副杆北邱南变压器	200	91.41	160	-22.82	2025.05.01	是	2025.10.30	3%	
1668	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线银行分枝 005#铁涌变压器	100	33.51	80	46.49					
1669	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线警粮分枝陈国信分支 002#副杆陈国信变压器	400	24.35	320	222.6					
1670	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家南线单元	10kV万家南线老军分枝 005#老军中变压器	160	66.47	128	21.648					
1671	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线西万分枝 33左分支 007#龙庄子新变压器	200	24.95	160	110.1					
1672	绥中县	万家66kV变电站	10kV万工线单元	10kV万工线老军东新台柱上变压器	400	42.00	320	152					
1673	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线警粮分枝 026#王家东台变压器	315	63.12	252	53.172					
1674	绥中县	万家66kV变电站	10kV万工线单元	10kV万工线09左分枝 15右分支 011#牛营子变压器	30	75.77	24	1.269					
1675	绥中县	万家66kV变电站	10kV港专线单元	10kV港专线金线分枝 009#崆山屯变压器	100	77.60	80	2.4					
1676	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线西万分枝北邱西分支 002#北邱西变压器	100	62.76	80	17.24					
1677	绥中县	万家66kV变电站	10kV万工线单元	10kV万工线常屯新台柱上变压器	200	12.84	160	134.32					
1678	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线013#老军大陶变压器	400	6.90	320	292.4					
1679	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线西万分枝针织分支 001#王家南变压器	315	49.71	252	95.4135					
1680	绥中县	万家66kV变电站	10kV港专线单元	10kV港专线甘李分枝 030#西大院变压器	80	226.63	64	-117.304	2025.05.01	是	2025.10.30	3%	
1681	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线主干线大陶分枝苏家分支 05#杆苏家变压器	400	15.80	320	256.8					
1682	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线苏家新台柱上变压器	400	17.58	320	249.68					
1683	绥中县	万家66kV变电站	10kV港专线单元	10kV港专线甘李分枝 07右分支 005#老户西变压器	50	51.10	40	14.45					
1684	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线警粮分枝新放小区变压器	315	7.90	252	227.115					
1685	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线银行分枝政府分支 002#政府住宅变压器	200	19.86	160	120.28					
1686	绥中县	侯家66kV变电站	侯止线	10kV侯家三线御海龙湾2#配电室02变压器同隔配电变压器	630	5.79	504	467.523					
1687	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线王家北分枝 007#王家北变压器	400	48.13	320	127.48					
1688	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线银行分枝 04右分支 001#辽西住宅变压器	400	49.59	320	121.64					
1689	绥中县	万家66kV变电站	10kV港专线单元	10kV港专线金线分枝 028#王家屯变压器	100	25.16	80	54.84					
1690	绥中县	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线警粮分枝常粮分支 010#常屯变压器	200	26.80	160	106.4					
1691	绥中县	万家66kV变电站	10kV万工线单元	10kV万工线32右分支 012#老军西山变压器	315	55.90	252	75.915					
1692	绥中县	侯家66kV变电站	侯止线	山海同湾二期3#配电室1#变压器	500	30.34	400	248.3					
1693	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王家线1112单元	10kV王家主干线西潘干线上根子分支 017#上根屯变压器	200	19.57	160	120.86					



1765	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线康将分歧035#小龙屯变压器	400	14.35	320	262.6				
1766	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线康将分歧027#虎屯变压器	100	54.30	80	25.7				
1767	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线常岭分支039常岭变压器	400	12.17	320	271.32				
1768	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线085凉水大变压器	100	77.07	80	2.93				
1769	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线委北分支002#委家北屯变压器	200	25.59	160	108.82				
1770	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线凉水南台分支004凉水南变压器	100	40.98	80	39.02				
1771	绥中县	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线前庞于线朱咀子分歧003#国西屯变压器	100	48.40	80	31.6				
1772	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线北偏村分歧034#北偏屯变压器	400	12.99	320	268.04				
1773	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线小陶分平方村分歧大陶屯分支004#大陶新台变压器	200	22.50	160	115				
1774	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线康将分歧030#虎东屯变压器	100	25.53	80	54.47				
1775	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线常岭分支020西甸后变压器	100	50.27	80	29.73				
1776	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户东线027#网户北分支013#3网户北台变压器	100	70.95	80	9.05				
1777	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线西潘干线孔沟分支009#孔沟屯变压器	50	29.52	40	25.24				
1778	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线大官分枝大官新台分支005大官新台变压器	100	54.96	80	25.04				
1779	绥中县	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线新立四分枝孙家分支003孙家变压器	200	23.09	160	113.82				
1780	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线120侯水变压器	200	19.17	160	121.66				
1781	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线大官分枝019凉水一变压器	200	16.56	160	126.88				
1782	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线常岭分支008河西变压器	30	148.60	24	-20.58	2025.05.01	是	2025.10.30	3%
1783	绥中县	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王吕线朱咀子分歧23#朱咀子新台变压器	100	89.25	80	-9.25	2025.05.01	是	2025.10.30	3%
1784	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线平房村分歧中江屯分支003#中江屯变压器	200	50.79	160	58.42				
1785	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线张果子分歧张果子村分支005#张果子村变压器	200	23.00	160	114				
1786	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户东线付屯分支014付屯变压器	80	45.81	64	27.352				
1787	绥中县	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线新立四分枝林场分支006后甸子变压器	200	26.31	160	107.38				
1788	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线平房屯分支马圈子分支004#马圈子屯变压器	400	18.45	320	246.2				
1789	绥中县	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线前庞于线朱咀子分歧020#朱咀子屯变压器	100	31.50	80	48.5				
1790	绥中县	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线前庞于线前庞分支007#前庞屯变压器	200	32.84	160	94.32				
1791	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户西分支002#网户西变压器	100	44.13	80	35.87				
1792	绥中县	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线朱咀子分歧国东分支005#国东屯变压器	100	137.82	80	-57.82	2025.01.01	是	2025.12.31	1%
1793	绥中县	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线吕贡村分歧吕东分支003#吕东屯变压器	200	27.63	160	104.74				
1794	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线张果子分歧柳沟分支011#柳沟屯变压器	400	22.08	320	231.68				
1795	绥中县	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线前庞于线赵明分支019#赵明二四屯变压器	400	17.35	320	250.6				
1796	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线西潘干线南屯分支005#南屯屯变压器	100	72.27	80	7.73				
1797	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线康将分歧路西新台分支002#路西新台变压器	100	34.80	80	45.2				
1798	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线康岭西分支004腰西变压器	200	14.13	160	131.74				
1799	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线康将分歧路西新台分支005#路西新台变压器	100	26.61	80	53.39				
1800	绥中县	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线赵明分支赵二一分支005#赵二屯变压器	400	18.33	320	246.68				
1801	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线124#委家小冯变压器	200	20.01	160	119.98				
1802	绥中县	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线前庞于线040#肖一屯变压器	200	14.58	160	130.84				
1803	绥中县	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线网户东线021后张变压器	200	37.11	160	85.78				
1804	绥中县	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线皮家新台分支002#皮家新台变压器	400	13.29	320	266.84				
1805	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线张果子分歧刘家分支009#刘家屯变压器	200	21.83	160	116.34				
1806	绥中县	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户线网户西线035大张变压器	100	52.03	80	27.97				
1807	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线高达分支小前分支002小前变压器	100	50.28	80	29.72				
1808	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	网户北新台分支014#网户北新台变压器	50	29.94	40	25.03				
1809	绥中县	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王吕线前庞于线良屯分支008#良屯新台变压器	100	24.30	80	55.7				
1810	绥中县	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线前庞于线王汉分支006#王汉屯变压器	200	20.82	160	118.36				
1811	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线洋池甸分支杨家分支016#杨家屯变压器	400	4.86	320	300.56				
1812	绥中县	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户线网户东线张东分支003#1张东变压器	400	55.08	320	99.68				
1813	绥中县	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线网户西线李宝分支038李保变压器	200	11.73	160	136.54				
1814	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线高屯分歧007刘屯变压器	200	27.93	160	104.14				
1815	绥中县	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线隋岭分歧砖厂分支隋岭新台	200	16.05	160	127.9				
1816	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线河东前分支003河东前变压器	80	54.94	64	20.048				
1817	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线王宝村分支008#王宝西新台变压器	400	51.98	320	112.08				
1818	绥中县	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线网户西线隋岭分歧020隋岭变压器	200	13.05	160	133.9				
1819	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线西潘干线平房屯分支040#平房屯变压器	80	37.45	64	34.04				
1820	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线凉水南台分支004#凉水二新台变压器	200	41.75	160	76.5				
1821	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线洋池甸分支刘大刀分支003#刘大刀屯变压器	400	3.90	320	304.4				
1822	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线西潘干线081#东潘屯变压器	200	17.43	160	125.14				
1823	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户东线林西分支005朴屯变压器	400	22.76	320	228.96				
1824	绥中县	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线崔家分歧肖家2分支002#肖二屯变压器	200	20.28	160	119.44				
1825	绥中县	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线南台分歧新立大分支007新立大变压器	315	28.44	252	162.414				
1826	绥中县	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线新立四分枝前甸子分支004前甸子变压器	400	9.80	320	280.8				
1827	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线小陶分枝平房村分歧005#大陶屯变压器	200	15.56	160	128.88				
1828	绥中县	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线李宝分歧五谷岭分支003五谷岭变压器	100	30.46	80	49.54				
1829	绥中县	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线草房分支王宝东分支006#王宝东变压器	200	76.02	160	7.96				
1830	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户东线陈屯东分支003陈家东变压器	200	32.13	160	95.74				
1831	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线西潘干线费家分歧032#费家南变压器	200	15.96	160	128.08				
1832	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线王康分枝高达分支003高达变压器	200	56.73	160	46.54				
1833	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户东线网户东分支003供销社变压器	200	43.35	160	73.3				
1834	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线西潘干线南偏屯西分支001#南偏新台变压器	200	50.19	160	59.62				
1835	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户东线030朴东变压器	100	59.47	80	20.53				
1836	绥中县	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线159#2#后网户东台变压器	200	45.80	160	68.4				
1837	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线北偏村分歧026#北偏村变压器	200	39.30	160	81.4				
1838	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线138河东后变压器	200	20.31	160	119.38				
1839	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线小万分支王康分歧026王康屯变压器	200	43.86	160	72.28				
1840	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线常岭分支后网户分支003后网户变压器	200	19.47	160	121.06				
1841	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线北偏村分歧012#南大甸屯变压器	200	34.44	160	91.12				

1842	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线小陶分枝小陶新台分支 001#杆小陶新台变压器	200	24.09	160	111.82				
1843	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线高屯分枝高屯新台分支 003#高屯新台变压器	200	67.56	160	24.88				
1844	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝2线	10kV王宝主干线韩家干线路毛桃分枝 012#韩家屯变压器	400	8.60	320	285.6				
1845	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户东线网户东分支 004网户东变压器	400	21.22	320	235.12				
1846	绥中县	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王吕线前庞干线路草房分支 027#草房新台变压器	200	23.88	160	112.24				
1847	绥中县	前卫66kV变电站	10kV网户二二	10kV网户二线网户二线李宝分枝才小分支 005才小变压器	100	22.26	80	57.74				
1848	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线北偏村分枝 023-1#巴家新台变压器	100	19.59	80	60.41				
1849	绥中县	前卫66kV变电站	10kV网户二二	10kV网户二线网户东线036张西变压器	200	27.03	160	105.94				
1850	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线095#姜家东变压器	200	34.14	160	91.72				
1851	绥中县	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线吕贾村分枝李老屯分支 005#李老屯变压器	50	77.54	40	1.23				
1852	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线凉水二东台分支 2#凉水二东台变压器	200	42.39	160	75.22				
1853	绥中县	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线前庞干线路良屯分支 003#良屯变压器	50	23.46	40	28.27				
1854	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户东线马屯分支 002马屯变压器	200	21.33	160	117.34				
1855	绥中县	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线前庞干线路后庞分支 007#后庞屯变压器	250	48.85	200	77.875				
1856	绥中县	前卫66kV变电站	10kV网户二二	10kV网户二线网户东线张西新台分支 008张西新台变压器	200	46.35	160	67.3				
1857	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线100#姜家南变压器	100	27.11	80	52.89				
1858	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户东线陈屯分支 012陈家变压器	400	34.48	320	182.08				
1859	绥中县	前卫66kV变电站	10kV网户二二	10kV网户二线网户西线程家南分支 004程家南变压器	400	20.56	320	237.76				
1860	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线大冯分支 005#大冯屯变压器	200	33.98	160	92.04				
1861	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线侯家村分枝 005侯大变压器	100	72.90	80	7.1				
1862	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝2线	10kV王宝主干线韩家干线路040#岭根屯变压器	50	76.47	40	1.765				
1863	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线西潘干线路周家分支 006#周家屯变压器	50	66.84	40	6.58				
1864	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线西潘干线路东潘北分支 001#东潘北变压器	200	22.70	160	114.6				
1865	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线平房村分枝贾家新台分支 001#贾家新台变压器	160	51.89	128	44.976				
1866	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝2线	10kV王宝主干线韩家干线路015#北大甸屯变压器	200	23.82	160	112.36				
1867	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线大官分枝 045大官南变压器	200	38.39	160	83.22				
1868	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线西潘干线路孔沟分支孔沟新台分支 003#孔沟新台变压器	100	24.27	80	55.73				
1869	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线陈家分支马中分支 005#马中屯变压器	200	27.78	160	104.44				
1870	绥中县	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户东线王花分支 002王花西变压器	200	47.81	160	64.38				
1871	绥中县	前卫66kV变电站	10kV王宝2线	10kV王宝主干线韩家干线路102线分枝 008#茨子撮水变压器	100	72.23	80	7.77				
1872	绥中县	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线前庞干线路单房分支 023#单房屯变压器	80	34.28	64	36.576				
1873	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线冰沟分支 #39冰上台变压器	20	58.56	16	4.288				
1874	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线092#毛北台子变压器	200	15.23	160	129.54				
1875	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支 327#山神庙台变压器	100	50.58	80	29.42				
1876	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支大羊分支 001#小羊台变压器	20	101.49	16	-4.298	2025.05.01	是	2025.10.30	1%
1877	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线上房子分支 14#上房子东变压器	200	12.84	160	134.32				
1878	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线079#八里桥变压器	400	10.93	320	276.28				
1879	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张路杆子分枝东沟分支 013#东沟里台变压器	100	28.79	80	51.21				
1880	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支北沟分支 103#贺家变压器	200	15.45	160	129.1				
1881	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张路杆子分枝韦子洞分支 19#韦里台变压器	10	60.23	8	1.977				
1882	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支北沟分支 009#沟口台变压器	30	56.73	24	6.981				
1883	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支茶冲沟分支 #09#茶冲沟变压器	30	97.47	24	-5.241	2025.05.01	是	2025.10.30	3%
1884	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线上房子分支 #6上房子村台变压器	100	23.28	80	56.72				
1885	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支北沟分支 052#大庄台变压器	100	34.94	80	45.06				
1886	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线老西沟分支 01#老马西沟变压器	200	11.95	160	136.1				
1887	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线于山分枝 72#三岔子台变压器	200	11.92	160	136.16				
1888	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线2108单元10kV王家店线韦洞分枝 43#韦外台	30	122.98	24	-12.894	2025.05.01	是	2025.10.30	17%
1889	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线上房子分支 48#黄土坡子变压器	30	71.76	24	2.472				
1890	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线2108单元10kV王家店线南沟分枝 20#南石湖沟台	200	9.80	160	140.4				
1891	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线磨大分 23#老吕家台变压器	200	9.53	160	140.94				
1892	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线磨大分 13#磨外变压器	200	5.42	160	149.16				
1893	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张路杆子分枝韦子洞分支 08#张丈子东台变压器	20	53.47	16	5.306				
1894	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩北沟分支车岭分支 #18车岭台变压器	50	28.67	40	25.665				
1895	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线北沟分支长石胡分支 019#上房子台变压器	200	11.14	160	137.72				
1896	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张路杆子分枝刘家沟分支 04#刘家沟变压器	50	35.85	40	22.075				
1897	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支 281#旧关台变压器	200	8.12	160	143.76				
1898	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线王家店新台变压器	200	27.69	160	104.62				
1899	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张路杆子分枝娟沟分枝 15#娟沟台变压器	100	12.00	80	68				
1900	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线冰沟分支 #28冰下台变压器	20	56.69	16	4.662				
1901	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线于山分枝 82#昌道沟变压器	20	70.09	16	1.982				
1902	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线109#张向海台变压器	50	16.97	40	31.515				
1903	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线北沟分支长石胡分支 006#长石湖台变压器	200	10.51	160	138.98				
1904	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支 049#加碑岩台变压器	400	29.31	320	202.76				
1905	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线于山分枝 24#王丈子变压器	50	63.82	40	8.09				
1906	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线191#下丈子东变压器	200	23.21	160	113.58				
1907	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线260#小冰沟台变压器	50	25.08	40	27.46				
1908	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线159#太北沟变压器	100	58.43	80	21.57				
1909	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线马山根分 #02马山根台变压器	200	5.24	160	149.52				
1910	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线北沟分支水果沟分支 011#水果台变压器	20	86.80	16	-1.36	2025.05.01	是	2025.10.30	1%
1911	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线上房子分支上房子西支 9#上房子西变压器	200	14.56	160	130.88				
1912	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线于山分枝于南沟 12#南沟变压器	200	3.76	160	152.48				
1913	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线中学分 01#中学变压器	100	73.78	80	6.22				
1914	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线于山分枝孤石沟分支 14#郭台变压器	50	32.45	40	23.775				
1915	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张路杆子分枝娟沟分枝二道沟 01二道沟台变压器	20	298.00	16	-43.6	2025.05.01	是	2025.10.30	1%
1916	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线于山分枝老佛沟分支 03#老佛沟变压器	100	18.09	80	61.91				
1917	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张路杆子分枝刘家沟分支 025#张庄台变压器	50	31.58	40	24.21				



1994	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线磨大分#61大山里台变压器	100	20.82	80	59.18						
1995	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线2108单元10kV王家店线加碑岩分岐西道子分支 03#西道子台	200	2.70	160	154.6						
1996	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支北沟分支 001#一台变压器	200	117.60	160	-75.2	2025.05.01	是	2025.10.30	19%		
1997	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线北沟分支周岭分支 009#周岭台变压器	50	40.44	40	19.78						
1998	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线小崔山分支 #64#小崔山变压器	50	21.75	40	29.125						
1999	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线南洞分#13南一台变压器	50	31.26	40	24.37						
2000	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线南洞分#34南四台变压器	50	29.47	40	25.265						
2001	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张路枝子分岐北沟分支 001#加工厂台变压器	200	4.61	160	150.78						
2002	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张路枝子分岐胡头沟分支 003#山根变压器	400	8.15	320	287.4						
2003	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支 191#岭根台变压器	30	115.35	24	-10.605	2025.05.01	是	2025.10.30	1%		
2004	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线于山分岐孤石沟分支 27#孤石沟变压器	10	132.04	8	-5.204	2025.05.01	是	2025.10.30	19%		
2005	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线212#小岭变压器	200	24.78	160	110.44						
2006	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线于山分岐北沟分支 22#北沟变压器	100	18.06	80	61.94						
2007	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分胡里套#29胡里套台变压器	50	12.66	40	33.67						
2008	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分秋甸子分支 009#马屯台变压器	200	6.68	160	146.64						
2009	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线121#福星号台变压器	100	87.45	80	-7.45	2025.05.01	是	2025.10.30	4%		
2010	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张路枝子分岐侯里分支 7#侯外台变压器	200	29.73	160	100.54						
2011	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线于山分岐12#南山变压器	400	7.17	320	291.32						
2012	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支北沟分支 031#岭上台变压器	50	35.70	40	22.15						
2013	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支北沟分支 069#龙滩台变压器	100	15.70	80	64.3						
2014	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线127#王家店变压器	100	94.44	80	-14.44	2025.05.01	是	2025.10.30	20%		
2015	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张路枝子分岐木先沟分支 004#木先沟台变压器	100	20.90	80	59.1						
2016	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线小香沟分#27小香沟台变压器	200	16.94	160	126.12						
2017	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张路枝子分岐099#革里台变压器	20	119.72	16	-7.944	2025.05.01	是	2025.10.30	1%		
2018	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线200#下支子西变压器	200	14.65	160	130.7						
2019	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线于山分岐大洞沟分支 14#大洞沟变压器	200	7.48	160	145.04						
2020	绥中县	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线南洞分#54上洼台变压器	200	15.95	160	128.1						
2021	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线涝马分岐小涝豆分支 002小涝豆屯变压器	200	23.67	160	112.66						
2022	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线旱户分岐006屯池变压器	200	17.81	160	124.38						
2023	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线连大分岐蓬蓬上沟分支 015蓬蓬村变压器	400	9.93	320	280.28						
2024	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线涝马分岐涝豆分支 001#涝豆南台变压器	200	58.08	160	43.84						
2025	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线涝马分岐076马圈山根变压器	400	24.20	320	223.2						
2026	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线西甸子分岐024西甸子西台变压器	400	30.18	320	199.28						
2027	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线旱户分岐西山根分 014#副杆水泉子六七队变压器	400	69.13	320	43.48						
2028	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线旱户分岐水泉子分支 040水泉子小北沟变压器	400	18.06	320	247.76						
2029	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线015#果树农场住宅小区 A区箱变01#变压器	400	60.66	320	77.36						
2030	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	中心村第二批西甸子南台(10kV西甸子线涝马分岐蚕厂分支 004蚕厂变压器)	315	34.89	252	142.0965						
2031	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线069#孙家店西变压器	200	49.05	160	61.9						
2032	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线090#十五分场变压器	400	18.65	320	245.4						
2033	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线004#修造厂 变压器	400	21.96	320	232.16						
2034	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线凉水东分支 013凉水东台变压器	315	48.16	252	100.296						
2035	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线连大分岐大石东分支 001大石西台变压器	400	22.46	320	230.16						
2036	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线连大分岐蓬蓬上沟分支 007#蓬蓬下沟东台变压器	200	24.69	160	110.62						
2037	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线坡山分支 028#坡山变压器	400	31.63	320	193.48						
2038	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线旱户分岐017户岗东台变压器	200	47.85	160	64.3						
2039	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线涝马分岐涝豆分支 011#涝豆变压器	200	24.15	160	111.7						
2040	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线十三分场分岐东沟分支 003东沟变压器	100	23.70	80	56.3						
2041	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线镇政府分岐003#镇政府变压器	200	67.23	160	25.54						
2042	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线084#十五分场新台变压器	200	10.13	160	139.74						
2043	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线旱户分岐旱姑分支 002旱姑村变压器	400	35.25	320	179						
2044	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线砖厂分岐018#菜队变压器	200	24.25	160	111.5						
2045	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线朱山口分岐018#安马西变压器	80	75.00	64	4						
2046	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线十三分场分岐019#十三分场南变压器	100	81.24	80	-1.24	2025.05.01	是	2025.10.30	1%		
2047	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线涝马分岐马蹄沟分支 013马蹄沟变压器	200	29.22	160	101.56						
2048	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线039#果树农场住宅小区 B区箱变01#变压器	315	58.86	252	66.591						
2049	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线西甸子分岐034西甸子南台变压器	400	55.89	320	96.44						
2050	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线朱山口分岐001#陈屯台变压器	200	53.49	160	53.02						
2051	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线旱户分岐水泉子分支 023水泉子一队变压器	400	21.63	320	233.48						
2052	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线118#河西变压器	400	22.95	320	228.2						
2053	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线罗三家子分岐东庄北沟新台分支 003#东庄北沟新台变压器	160	43.41	128	58.544						
2054	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线罗三家子分岐东庄代甸子分支 007东庄代甸子变压器	200	22.92	160	114.16						
2055	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线023#服务部新台变压器	400	63.68	320	65.28						
2056	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线孙家店分岐010孙家店变压器	400	44.10	320	143.6						
2057	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线朱山口分岐孙屯分支 004#孙屯变压器	200	16.11	160	127.78						
2058	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线旱户分岐012#户岗东台变压器	200	28.71	160	102.58						
2059	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线镇政府分岐006乡政府变压器	200	49.11	160	61.78						
2060	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线十三分场分岐022#十三分场变压器	100	65.50	80	14.5						
2061	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线洋槐门分岐002#杨槐门变压器	200	54.99	160	50.02						
2062	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线十七分场分岐001#十七分场变压器	100	51.27	80	28.73						
2063	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线103五七变压器	200	18.57	160	122.86						
2064	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线纸箱厂分岐007#纸箱厂变压器	200	21.30	160	117.4						
2065	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线旱户分岐水泉子东台分支 003#水泉子东台变压器	200	26.10	160	107.8						
2066	绥中县	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线西甸子分岐西甸子新台分支 004副杆西甸子新台变压器	200	32.67	160	94.66						
2067	绥中县	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线罗三家子分岐027#东庄一队新台变压器	200	31.65	160	96.7						





2216	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线黑子分大栗分新村分#10分02#大力北沟变压器	160	36.79	128	69.136				
2217	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家线河北分歧上明月山分支11号右5号高利2.3西新增变压器	100	29.76	80	50.24				
2218	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分歧樵桶分岔57号樵桶沟4队变压器	200	8.94	160	142.12				
2219	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西岔分歧项家分支17左11号项家一队变压器	80	52.44	64	22.048				
2220	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线黑水分西店子分#09黑水1.3队变压器	200	37.17	160	85.66				
2221	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线#94东平河沿水变压器	200	4.52	160	150.96				
2222	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线黑子分离棚沟#宽棚2队变压器	400	13.02	320	267.92				
2223	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西岔分歧040号项家四队变压器	50	77.75	40	1.125				
2224	绥中县	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家干线盘岭分歧边里分支3号#盘岭村里变压器	400	14.07	320	263.72				
2225	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线下土岔04#下土头山变压器	200	34.20	160	91.6				
2226	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西岔分歧沈屯分支沈屯新增东台分支5号沈屯新增东台变压器	200	20.94	160	118.12				
2227	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线南平分#14#南平A变压器	200	33.25	160	93.5				
2228	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分歧106号西岔3.4队变压器	200	19.38	160	121.24				
2229	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分歧117号大河14队变压器	200	4.65	160	150.7				
2230	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线菜沟分歧15号菜沟变压器	50	68.58	40	5.71				
2231	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV西平北线龙潭分歧08号龙潭村变压器	30	76.72	24	0.984				
2232	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家干线#河北分歧75#上明月山分支11#高利2.3西变压器	200	17.58	160	124.84				
2233	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大房分歧#30大房4队变压器	100	84.48	80	-4.48	2025.05.01	是	2025.10.30	4%
2234	绥中县	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线斜岭分歧44号木先村1组变压器	20	72.33	16	1.534				
2235	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分歧樵桶分岔82号樵桶沟2.3队变压器	200	18.76	160	122.48				
2236	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西岔分歧11分支06号左3西台村台变压器	200	16.95	160	126.1				
2237	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线黑子分离棚沟#60宽棚1队变压器	200	31.08	160	97.84				
2238	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线黑子分离棚沟#宽棚4队变压器	50	58.88	40	10.56				
2239	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家干线#河北分歧35#陈家屯分支20#陈家村2组变压器	50	73.95	40	3.025				
2240	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线高屯分歧22号#康家8队变压器	400	36.10	320	175.6				
2241	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线三家子分歧东岔2队新增分支东岔2队新增变压器	50	61.05	40	9.475				
2242	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分歧山后分支14号岔山后台照明变压器	200	3.28	160	153.44				
2243	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分歧056号#西岔5新棚变压器	80	24.72	64	44.24				
2244	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线南平分新建分支#13#南平7、8队变压器	100	64.32	80	15.68				
2245	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家线上明月山分支5号#高利村4组变压器	20	85.06	16	-1.012	2025.01.01	是	2025.12.31	2%
2246	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西岔分歧威力提水分支12右2号宽邦马跨沟11队水台变压器	200	15.81	160	128.38				
2247	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分歧120号左2#大河4队变压器	200	7.83	160	144.34				
2248	绥中县	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线平台分歧42号#平台村6组变压器	20	94.40	16	-2.88	2025.05.01	是	2025.10.30	4%
2249	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西岔分歧05号宽邦20.21队变压器	200	17.08	160	125.84				
2250	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线苇子分炉渣B支02号炉渣B台变压器	200	48.78	160	62.44				
2251	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线多政府西台新增	200	26.46	160	107.08				
2252	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分歧036号西岔1队变压器	400	15.78	320	256.88				
2253	绥中县	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家干线新房子6分支01#新房子6组变压器	200	27.53	160	104.94				
2254	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大房分歧#17大房大棚台变压器	100	82.32	80	-2.32	2025.05.01	是	2025.10.30	4%
2255	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分歧7队分支04号西岔7队大棚B台变压器	30	56.86	24	6.942				
2256	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线黑子分大栗分南岔分#04#大力南沟变压器	50	61.86	40	9.07				
2257	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔岔分#23-1东岔8队变压器	200	61.85	160	36.3				
2258	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分歧樵桶分岔68右3号樵桶沟4队变压器	100	31.59	80	48.41				
2259	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV西平北线中土分歧#03土头村变压器	100	66.06	80	13.94				
2260	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分歧120号左2#大河3队变压器	200	10.05	160	139.9				
2261	绥中县	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家干线葛家5组分支12号#葛家村5组变压器	30	84.11	24	-1.233	2025.05.01	是	2025.10.30	0%
2262	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分歧樵桶分岔14号西岔5队变压器	200	27.15	160	105.7				
2263	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分歧070号东岔56队大棚变压器	400	11.24	320	275.04				
2264	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家干线河北分歧高利外分支06#高利村1组东变压器	50	58.18	40	10.91				
2265	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家干线#河北分歧东沟分支3#田维春变压器	20	0.34	16	15.932				
2266	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线025号炉渣A台变压器	200	40.29	160	79.42				
2267	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线黑子分大栗分#74#三道沟变压器	100	44.46	80	35.54				
2268	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分歧107号大河西村10组变压器	160	31.95	128	76.88				
2269	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分歧38号胜利四队2队变压器	30	28.07	24	15.579				
2270	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV西平北线052号白杨水台变压器	200	11.08	160	137.84				
2271	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线黑子分大力分歧分#08宽邦6队变压器	50	74.05	40	2.975				
2272	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西岔分歧060项家六队变压器	200	15.45	160	129.1				
2273	绥中县	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线广玉东新增分支4#广玉东新增变压器	200	50.04	160	59.92				
2274	绥中县	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线367号葛家1.4西新增变压器	200	10.92	160	138.16				
2275	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分歧3分支05号大河西村1组变压器	160	32.48	128	76.032				
2276	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分歧胜利5分支4号胜利5队变压器	400	44.95	320	140.2				
2277	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家线小西台分支5号二道村4组变压器	50	118.68	40	-19.34	2025.05.01	是	2025.10.30	4%
2278	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家线中明月山分支4号#高利村5组变压器	100	22.11	80	57.89				
2279	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线岳家分支58#岳家1队变压器	200	16.08	160	127.84				
2280	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分歧052号东岔村新增台变压器	400	51.48	320	114.08				
2281	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分歧胜利1分支18号胜利1队变压器	200	45.25	160	69.5				
2282	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔岔分#03-1#东岔5.6棚变压器	50	76.64	40	1.68				
2283	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分歧074号西岔1.4大棚变压器	100	14.47	80	65.53				
2284	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西岔分歧06+1号宽邦9队变压器	50	34.11	40	22.945				
2285	绥中县	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV西平北线066号白杨水台变压器	100	98.48	80	-18.48	2025.05.01	是	2025.10.30	2%
2286	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线干净吴分#02干净吴变压器	200	40.50	160	79				
2287	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线杨树3分支#07杨树3队变压器	200	24.54	160	110.92				
2288	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线2D107单元10kV宽邦南线杨树分歧杨树5.8队	80	46.50	64	26.8				
2289	绥中县	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大房分歧大房3分支#3大房3队变压器	400	10.41	320	278.36				
2290	绥中县	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线三家子分歧08号东岔3.4队变压器	100	37.71	80	42.29				







2519	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞宏线F1015	10kV瑞车线102右分枝006#(1016) 变压器	400	82.70	320	-10.8	2025.05.01	是	2025.10.30	0%
2520	绥中县	绥中66kV变电站	绥跃线	中安书苑二期1#配电室1#变压器	800	18.72	640	490.24				
2521	绥中县	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线045#副杆001#(1010) 变压器	400	26.48	320	214.08				
2522	绥中县	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线奥兴新天地小区箱变(3069) 配电变压器	630	16.62	504	399.294				
2523	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞宏线F1015	10kV瑞车线102右分枝014#杆上变压器	315	56.97	252	72.5445				
2524	绥中县	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线新世纪家园二号箱变02(9042) 变压器	400	60.84	320	76.64				
2525	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线车纸线分枝07左分支005#(1059) 变压器	400	48.84	320	124.64				
2526	绥中县	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线电马支分枝30左分枝007#(9014) 变压器	400	49.10	320	123.6				
2527	绥中县	绥中66kV变电站	水源分线	10kV水源分线36右分枝010#(4030) 变压器	400	35.50	320	178				
2528	绥中县	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线07右分枝20右分枝006#(9017) 变压器	200	87.42	160	-14.84	2025.05.01	是	2025.10.30	0%
2529	绥中县	绥中66kV变电站	003310kV机场线	10kV塔山线县医院分枝5右2#(6041) 变压器	315	68.63	252	35.8155				
2530	绥中县	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线电马支分枝25左分枝004#(9012分) 变压器	400	18.42	320	246.32				
2531	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#2线	新宏跃1#配电室1#变压器间隔配电变压器	800	17.16	640	502.72				
2532	绥中县	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线022#(1088) 变压器	315	46.29	252	106.1865				
2533	绥中县	绥中66kV变电站	003210kV车站线	中国人民银行变压器间隔配电变压器	630	56.67	504	146.979				
2534	绥中县	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线12#杆变压器	250	35.17	200	112.075				
2535	绥中县	绥中66kV变电站	水源分线	水源分线36右4#箱变1#变压器	630	49.30	504	193.41				
2536	绥中县	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线103阳光家园箱变01配电变压器	630	83.11	504	-19.593	2025.05.01	是	2025.10.30	0%
2537	绥中县	绥中66kV变电站	绥跃线	10kV绥跃线金鼎嘉苑D区01配电室01 变压器	800	22.02	640	463.84				
2538	绥中县	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线58左分枝002#(老汇阳, 锅炉房) 变压器	315	40.93	252	123.0705				
2539	绥中县	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线电马支分枝11左分枝005#副杆(9011) 变压器	400	58.86	320	84.56				
2540	绥中县	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线011#(9003) 变压器	315	68.95	252	34.8075				
2541	绥中县	绥中66kV变电站	10kV城内二线	公安局家属楼箱变1#变压器间隔配电变压器	630	65.98	504	88.326				
2542	绥中县	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线车镜分枝37右分枝016#(1039) 变压器	400	2.49	320	310.04				
2543	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线084#(1023) 变压器	315	16.98	252	198.513				
2544	绥中县	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线车镜分枝003#副杆001#(1032) 变压器	400	3.06	320	307.76				
2545	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞宏线F1015	10kV瑞车线阳光花园配电室配电变压器	500	54.94	400	125.3				
2546	绥中县	绥中66kV变电站	水源分线	水源分43#右7#右3#箱变(公园变)01 变压器	630	59.99	504	126.063				
2547	绥中县	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线029#(3036) 变压器	315	71.24	252	27.594				
2548	绥中县	绥中66kV变电站	003510kV塔山线	湾临湾1#配电室2#变压器	500	30.56	400	247.2				
2549	绥中县	绥中66kV变电站	绥跃线	中安书苑2#配电室2#变压器	630	20.25	504	376.425				
2550	绥中县	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线电马支34右17左1#马家联合二期 变压器	400	30.09	320	199.64				
2551	绥中县	绥中66kV变电站	绥跃线	金鼎嘉苑B区1号配电室2号 变压器	630	17.11	504	396.207				
2552	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞机线	肖家新村二期配电室变压器间隔配电变压器	800	44.58	640	283.36				
2553	绥中县	绥中66kV变电站	水源分线	10kV水源分线光明(A008) 箱变01 变压器间隔配电变压器	500	40.16	400	199.2				
2554	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞金线F1014	金屋华府二期2#配电室1# 变压器	800	15.96	640	512.32				
2555	绥中县	绥中66kV变电站	绥跃线	中安书苑二期1#配电室2# 变压器	800	13.89	640	528.88				
2556	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞车线	绥中县振兴变压器	400	31.08	320	195.68				
2557	绥中县	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线47左5右2右001# 变压器	315	6.97	252	230.2335				
2558	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线063右001# 变压器(原经纬租赁专台)	250	30.43	200	123.925				
2559	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞宏线F1015	万树花城2#配电室2号变间隔配电变压器	630	47.11	504	207.207				
2560	绥中县	绥中66kV变电站	水源分线	10kV水源分线降泰华府1# 配电室1# 变压器	800	13.98	640	528.16				
2561	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞宏线F1015	水源分43#右7#右3#箱变(盛华府B站)1# 箱变01 变压器	500	61.86	400	90.7				
2562	绥中县	绥中66kV变电站	10kV城内二线	三强配电室变压器间隔配电变压器	630	29.33	504	193.221				
2563	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#2线	10kV水源分线36右分枝01左分枝002#副杆(4008) 变压器	400	81.51	320	-6.04	2025.05.01	是	2025.10.30	0%
2564	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞金线F1014	10kV瑞金线金屋华府1# 配电室1号 配电变压器	500	31.52	400	242.4				
2565	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞机线	10kV塔山线10右分枝02左分支010#(9005) 变压器	400	22.28	320	230.88				
2566	绥中县	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线007# 变压器	200	75.72	160	8.56				
2567	绥中县	绥中66kV变电站	磷电线	10kV春天里小区1# 配电室1号 变压器间隔配电变压器	800	37.41	640	340.72				
2568	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞宏线F1015	10kV瑞车线102右分枝009#(1015) 变压器	400	99.45	320	-77.8	2025.05.01	是	2025.10.30	0%
2569	绥中县	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线064#(1020) 变压器	200	67.76	160	24.48				
2570	绥中县	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线041#(1012) 变压器	400	57.78	320	88.88				
2571	绥中县	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线车镜分枝35右分支017#副杆(1041) 变压器	400	21.45	320	234.2				
2572	绥中县	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线车镜分枝25右分支003#副杆(1035) 变压器	400	43.01	320	147.96				
2573	绥中县	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线47左分枝05左分支001#(老干部局院内) 变压器	315	27.20	252	166.32				
2574	绥中县	绥中66kV变电站	水源分线	水塔小区2#箱变变压器02#	500	21.70	400	291.5				
2575	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#2线	10kV水源分线52右分枝006#(4004) 变压器	400	39.93	320	160.28				
2576	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线车纸线分枝016#(1049新分) 变压器	315	43.17	252	116.0145				
2577	绥中县	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线车镜分枝015#(1034) 变压器	200	55.74	160	48.52				
2578	绥中县	绥中66kV变电站	绥跃线	中安书苑1# 配电室2# 变压器	800	24.24	640	446.08				
2579	绥中县	绥中66kV变电站	水源分线	水源分线37#箱变1# 变压器	630	25.90	504	340.83				
2580	绥中县	绥中66kV变电站	水源分线	10kV水源分线36右分枝19右分枝004#(4026) 变压器	315	42.13	252	119.2905				
2581	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞机线	10kV塔山线光明分枝沙岭扬分支10右1# 变压器	400	5.55	320	297.8				
2582	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞机线	10kV塔山线线理都首府一期2# 配电室2号 变压器	630	41.02	504	245.374				
2583	绥中县	绥中66kV变电站	水源分线	水塔小区3#箱变变压器01#	630	21.81	504	366.597				
2584	绥中县	绥中66kV变电站	003310kV机场线	10kV机场线机线分枝10右分支001#(6042) 变压器	315	47.90	252	101.115				
2585	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#2线	10kV水源分线52右分枝005#(4002) 变压器	315	74.70	252	16.695				
2586	绥中县	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线052#(3005) 变压器	400	41.36	320	154.56				
2587	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞金线F1014	金屋华府二期2# 配电室2# 变压器	800	9.42	640	564.64				
2588	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞宏线F1015	万树花城2# 配电室1号变间隔配电变压器	630	26.00	504	340.2				
2589	绥中县	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线035#(3002) 变压器	400	29.69	320	201.24				
2590	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV瑞车线水韵奥园02箱变01 变压器间隔配电变压器	500	70.59	400	47.05				
2591	绥中县	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线58左分枝002#(3047) 变压器	400	58.18	320	87.28				
2592	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV瑞城二线59左分枝001#(3052) 变压器	400	51.13	320	115.48				
2593	绥中县	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线电马支分枝30左分枝007右分支008# 变压器	400	18.58	320	245.68				
2594	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV瑞城二线052#副杆(3066) 变压器	500	29.90	400	250.5				
2595	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#2线	政府2#箱变变压器间隔配电变压器	630	35.97	504	277.389				



2673	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV瑞城二二057#(3014)变压器	315	30.93	252	154.5705				
2674	绥中县	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线车渡分枝28右分支003#(1037)变压器	400	46.50	320	134				
2675	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#2线	政府1#箱变变压器间隔配电变压器	630	45.75	504	215.775				
2676	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞机线	塔山线碧海蓝天二期箱变配电变压器(10#楼)	500	39.94	400	200.3				
2677	绥中县	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线车马分枝30左分枝007+1#(9014分)二台子变压器	400	40.02	320	159.92				
2678	绥中县	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线瑞州西391配电站01变压器间隔配电变压器	500	32.13	400	239.35				
2679	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线车纸线分枝016#(1049)变压器	315	57.17	252	71.9145				
2680	绥中县	绥中66kV变电站	绥跃线	东方花园1#配电室2#变压器	800	18.21	640	494.32				
2681	绥中县	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线47左分枝05左分支003#(3035)变压器	400	69.06	320	43.76				
2682	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞机线	建都首府二期1#配电室01变压器	800	38.04	640	335.68				
2683	绥中县	绥中66kV变电站	水源分线	10kV水源分线马路湾箱变1号变压器间隔配电变压器	630	44.95	504	220.815				
2684	绥中县	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线车渡分枝35右分支018#副杆(1042)变压器	315	14.90	252	205.065				
2685	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞金线F1014	10kV瑞金线金屋华府2#配电室2号配电变压器	630	80.86	504	-5.418	2025.05.01	是	2025.10.30	0%
2686	绥中县	绥中66kV变电站	10kV城内二二	10kV城内二二061#(3008)变压器	500	61.88	400	90.6				
2687	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞机线	建都首府二期2#配电室01变压器	800	5.55	640	595.6				
2688	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线069#(1026)变压器	400	51.75	320	113				
2689	绥中县	绥中66kV变电站	10kV城内二二	10kV城内二二54右分枝001#(3050)变压器	315	24.03	252	176.3055				
2690	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞金线F1014	10kV瑞金线金屋华府1#配电室2号配电变压器	500	47.84	400	160.8				
2691	绥中县	绥中66kV变电站	水源分线	盛华府二期1#亭配电室02变压器间隔配电变压器	630	24.48	504	349.776				
2692	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞机线	10kV塔山线光明分枝沙岭分枝05左分支010#(6047)变压器	400	4.01	320	303.96				
2693	绥中县	绥中66kV变电站	003010kV水源线	10kV水源线圣帝雅附2#箱变02配电变压器	500	40.00	400	200				
2694	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线沃霖配电室2#变压器间隔配电变压器	630	42.25	504	237.825				
2695	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线030#(2007)变压器	400	26.43	320	214.28				
2696	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	中央国际城E区4#配电室2#变压器	630	8.25	504	452.025				
2697	绥中县	绥中66kV变电站	002910kV化肥线	10kV化肥线清花园B区箱变配电变压器	500	64.00	400	80				
2698	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线中旺小区2号配电室2#变压器间隔配电变压器	500	38.11	400	209.45				
2699	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线42右分枝04右分支003#(5011)变压器	315	58.91	252	66.4335				
2700	绥中县	绥中66kV变电站	003010kV水源线	10kV水源线15右分枝003#(4016)变压器	400	41.38	320	154.48				
2701	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线城韩分枝014#副杆(2019)变压器	315	52.40	252	86.94				
2702	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线020#(2003)变压器	400	71.37	320	34.52				
2703	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线城韩分枝02右分支001#(2017)变压器	400	43.95	320	144.2				
2704	绥中县	绥中66kV变电站	003010kV水源线	10kV水源线15右分枝008#(4019)变压器	500	64.94	400	75.3				
2705	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线24左分枝007#副杆(2005)变压器	315	42.63	252	117.7155				
2706	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	宝地家园小区配电室配电变压器间隔配电变压器	400	57.39	320	90.44				
2707	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线028#(2006)变压器	400	59.90	320	80.4				
2708	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线中旺小区1号配电室2#变压器间隔配电变压器	500	24.61	400	276.95				
2709	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线化东支分枝14左分支02右分支001#(5020)变压器	400	26.45	320	214.2				
2710	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV瑞城一线025#(2012)变压器	400	44.28	320	142.88				
2711	绥中县	绥中66kV变电站	003010kV水源线	凤华里1#配电室2#变压器	800	15.96	640	512.32				
2712	绥中县	绥中66kV变电站	002910kV化肥线	10kV化肥线聚富站箱变(5004)配电变压器	500	83.20	400	-16	2025.05.01	是	2025.10.30	0%
2713	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线039#副杆(2009)变压器	400	64.15	320	63.4				
2714	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线44左分枝001#(2020)变压器	200	40.14	160	79.72				
2715	绥中县	瑞州66kV变电站	10kV瑞鑫线	10kV瑞鑫线鑫阳家园二期1#亭01变压器间隔配电变压器	630	67.40	504	79.38				
2716	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	中央国际城E区4#配电室1#变压器	630	22.95	504	359.415				
2717	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	中央国际城E区1#配电室2#变压器	630	21.62	504	367.794				
2718	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线建都二期1箱变01配电变压器	400	47.52	320	129.92				
2719	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	中央国际城E区2#配电室2#变压器	630	57.65	504	140.805				
2720	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	城南支12右1#箱变变压器间隔配电变压器	630	41.97	504	239.589				
2721	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞磷线	10kV磷肥线10左分枝10右分支001#(9020)变压器	200	53.46	160	53.08				
2722	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线42右分枝04左分支008#(5029)变压器	250	49.98	200	75.05				
2723	绥中县	瑞州66kV变电站	10kV瑞鑫线	10kV瑞鑫线鑫阳家园二期3#亭01变压器间隔配电变压器	630	46.51	504	210.987				
2724	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线城南支分枝03右分支004#(2028)变压器	315	79.78	252	0.693				
2725	绥中县	绥中66kV变电站	003010kV水源线	运管局箱变01#变压器	630	76.39	504	22.743				
2726	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线047#(2010)变压器	400	5.85	320	296.6				
2727	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线化东支分枝010#(5008)变压器	315	49.52	252	96.012				
2728	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV瑞水一线09左分枝006#内东3.4队南台	400	30.08	320	199.68				
2729	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线中旺小区2号配电室1#变压器间隔配电变压器	500	25.95	400	270.25				
2730	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线城北支分枝012#(2038)变压器	400	22.80	320	228.8				
2731	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线美家居小区1#配电室2号变压器间隔配电变压器	400	12.21	320	271.16				
2732	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内二二39左分枝001#副杆002#(2033)变压器	400	70.40	320	38.4				
2733	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线27右分枝001#(2016)变压器	400	17.93	320	248.28				
2734	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞磷线	10kV磷肥线磷水分枝043#(9023)变压器	315	73.31	252	21.0735				
2735	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线化东支分枝007#(5007)变压器	400	86.34	320	-25.36	2025.05.01	是	2025.10.30	0%
2736	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞化线	文富小区西关二期配电室配电变压器间隔配电变压器	500	58.46	400	107.7				
2737	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线22右分枝004#(2015)变压器	315	85.21	252	-16.4115	2025.05.01	是	2025.10.30	0%
2738	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV瑞化线20左分枝06左分支005#(5005)变压器	400	3.10	320	307.6				
2739	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞化线	房产变	315	33.52	252	146.412				
2740	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线城韩分枝007#(2018)变压器	315	78.86	252	3.591				
2741	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线42右分枝04左分支005#副杆001#(5013)变压器	315	57.78	252	69.993				
2742	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞磷线	10kV磷肥线农业新村02#箱变01配电变压器	500	38.85	400	205.75				
2743	绥中县	绥中66kV变电站	003010kV水源线	10kV水源线15右分枝001#(4017)变压器	400	61.95	320	72.2				
2744	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线化东支分枝14左分支004#(5018)变压器	200	50.46	160	59.08				
2745	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线016#(2002)变压器	315	28.44	252	162.414				
2746	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV瑞城一线029#(2011)变压器	400	23.67	320	225.32				
2747	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线化东支分枝017#副杆002#(5009)变压器	315	72.44	252	23.814				
2748	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线化东支分枝14左分支006#副杆002#(5021)变压器	315	72.41	252	23.9085				
2749	绥中县	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV瑞水一线利达小区1#配电室2号配电变压器	500	13.38	400	333.1				







2981	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线刘屯变压器	30	76.50	24	1.05				
2982	兴城市	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿山线串子沟分支12右2#串子沟台区	400	7.45	320	290.2				
2983	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线下岭子变压器	160	45.79	128	54.736				
2984	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线道班机井台区	50	22.89	40	28.555				
2985	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线白庙子变压器	30	74.90	24	1.53				
2986	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线李良峪变压器	200	26.40	160	107.2				
2987	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线薛屯变压器	100	24.12	80	55.88				
2988	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线南郭屯变压器	100	87.03	80	-7.03	2025.03.12	是	2025.11.09	1.12%
2989	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线大石变压器	100	65.91	80	14.09				
2990	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线上王变压器	20	48.60	16	6.28				
2991	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线把石沟变压器	100	27.96	80	52.04				
2992	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线王屯北沟变压器	50	68.16	40	5.92				
2993	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线邓屯变压器	100	151.47	80	-71.47	2025.03.12	否		1.13%
2994	兴城市	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿山线上草白分支21#上草白台区	400	13.94	320	264.24				
2995	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线东沟变压器	400	43.01	320	147.96				
2996	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线任北台变压器	100	5.74	80	74.26				
2997	兴城市	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿山线45左5#末屯	200	13.02	160	133.96				
2998	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线西山市变压器	315	44.08	252	113.148				
2999	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线下屯变压器	400	15.16	320	259.36				
3000	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线王屯村变压器	160	24.05	128	89.52				
3001	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线肖南沟变压器	20	103.80	16	-4.76	2025.03.12	否		1.12%
3002	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线三道变压器	100	58.56	80	21.44				
3003	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线金岭变压器	50	113.16	40	-16.58	2025.04.09	是		1.11%
3004	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线菜屯变压器	100	26.14	80	53.86				
3005	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线半道子原台	50	73.80	40	3.1				
3006	兴城市	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV矿山线下草白机井台区	100	0.00	80	80				
3007	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线单屯变压器	200	11.97	160	136.06				
3008	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线三道机井台区变压器	50	39.54	40	20.23				
3009	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线下民主变压器	160	50.49	128	47.216				
3010	兴城市	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿山线下草白分支50左4#疙瘩沟	200	26.93	160	106.14				
3011	兴城市	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿山线16右1亩屯台	200	31.46	160	97.08				
3012	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线腰齐变压器	100	52.47	80	27.53				
3013	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线半道子新增变压器	160	39.29	128	65.136				
3014	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线道班中学变压器	200	55.83	160	48.34				
3015	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线孙家村变压器	100	87.69	80	-7.69	2025.04.09	否		1.13%
3016	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线茅草屯变压器	200	25.70	160	108.6				
3017	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线腰屯变压器	315	19.19	252	191.5515				
3018	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	旧门南台2号	200	56.40	160	47.2				
3019	兴城市	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿山线新北沟(机井)	100	42.99	80	37.01				
3020	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线孔沟变压器	100	42.52	80	37.48				
3021	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线望川机井台区	100	117.18	80	-37.18	2025.04.09	否		1.11%
3022	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	大石北沟(机井)	100	15.68	80	64.32				
3023	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线东陈变压器	160	32.76	128	75.584				
3024	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线马屯变压器	100	49.44	80	30.56				
3025	兴城市	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿山线迷子沟分支3#迷子沟台区	20	51.83	16	5.634				
3026	兴城市	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿山线117旧门小寺二台	315	2.61	252	243.7785				
3027	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线李屯西机井台区	100	34.86	80	45.14				
3028	兴城市	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿山线下草白分支92#下草白(旧)	400	42.36	320	150.56				
3029	兴城市	郭家66kV变电站	矿山线E1012	苗屯(机井)	50	30.06	40	24.97				
3030	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线白屯变压器	20	56.78	16	4.644				
3031	兴城市	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿山线37副1李东台	200	37.50	160	85				
3032	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线岳屯变压器	80	34.95	64	36.04				
3033	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	望川2号杆上变压器	50	67.32	40	6.34				
3034	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线乔屯变压器	200	29.79	160	100.42				
3035	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线南沟变压器	80	9.82	64	56.144				
3036	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线望川变压器	200	24.12	160	111.76				
3037	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线马沟变压器	100	26.58	80	53.42				
3038	兴城市	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿山线37#李西分支9#李西	200	19.81	160	120.38				
3039	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线刘屯1号变压器	315	78.12	252	5.922				
3040	兴城市	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿山线刘屯西地变压器	200	21.81	160	116.38				
3041	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线常屯变压器	100	75.71	0	0	2025.04.09	否		1.12%
3042	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线南台变压器	315	18.55	252	193.5675				
3043	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线郭程屯变压器	200	40.92	160	78.16				
3044	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线转头山变压器	20	118.05	16	-7.61	2025.04.11	否		1.12%
3045	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线花生沟变压器	10	103.40	8	-2.34	2025.04.11	是		1.12%
3046	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线民主沟变压器	160	41.09	128	62.256				
3047	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线杨屯变压器	200	15.18	160	129.64				
3048	兴城市	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿山线67新北沟台	200	13.61	160	132.78				
3049	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线赵屯变压器	200	26.31	160	107.38				
3050	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线高屯变压器	30	76.95	24	0.915				
3051	兴城市	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿山线下草白分支34#荆条山	200	6.46	160	147.08				
3052	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线上民主变压器	160	15.01	128	103.984				
3053	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线三家沟变压器	160	38.38	128	66.592				
3054	兴城市	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿山线60麻季沟台	100	30.80	80	49.2				
3055	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线北虎变压器	100	35.76	80	44.24				
3056	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线集市2号变压器	400	43.32	320	146.72				
3057	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线刘屯2号变压器	100	53.82	80	26.18				

3058	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线三合变压器	100	23.76	80	56.24						
3059	兴城市	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV矿山线李西机井台区		0.00	0	0			2025.04.11	是	2026.02.22	1.12%
3060	兴城市	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线李屯东机井台区	50	0.00	40	40						
3061	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线陈屯台变压器	100	35.73	80	44.27						
3062	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线下干变压器	50	43.89	40	18.055						
3063	兴城市	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线张沈2台区	100	40.65	80	39.35						
3064	兴城市	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业1线20右9右4左1变压器	400	52.16	320	111.36						
3065	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线梁屯西变压器	630	32.67	504	298.179						
3066	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线后屯台变压器	200	52.22	160	55.56						
3067	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线榆林变压器	100	62.14	80	17.86						
3068	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线前屯台	315	22.83	252	180.0855						
3069	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线麦子沟南分台变压器	100	58.46	80	21.54						
3070	兴城市	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业1线20右11变压器	400	62.58	320	69.68						
3071	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线古城子分台变压器	200	64.12	160	31.76						
3072	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线古家子变压器	100	68.43	80	11.57						
3073	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线新四台东台变压器	200	19.86	160	120.28						
3074	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线古城子	200	45.89	160	68.22						
3075	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线周屯村变压器	200	48.03	160	63.94						
3076	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线半拉子变压器	200	31.17	160	97.66						
3077	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线四道沟变压器	100	71.52	80	8.48						
3078	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线三道边南变压器	200	79.23	160	1.54						
3079	兴城市	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业1线37右2汤屯台变压器	315	48.25	252	100.0125						
3080	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线红崖子新四台西变压器	200	23.57	160	112.86						
3081	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线头道沟台变压器	80	62.59	64	13.928						
3082	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线麦子沟南变压器	200	6.95	160	146.1						
3083	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线新射马变压器	200	46.55	160	66.9						
3084	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线二台子北变压器	400	28.26	320	206.96						
3085	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线小石塔变压器	200	18.63	160	122.74						
3086	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线周屯变压器	400	20.81	320	236.76						
3087	兴城市	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业1线20右9右5右4变压器	315	38.58	252	130.473						
3088	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线大杨树变压器	100	49.98	80	30.02						
3089	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线麦子沟东台变压器	200	79.25	160	1.5						
3090	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线二道边分台变压器	200	73.74	160	12.52						
3091	兴城市	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业1线20右1东1台变压器	500	43.63	400	181.85						
3092	兴城市	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业1线20右3右1变压器	400	30.30	320	198.8						
3093	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线梁屯西变压器	160	29.10	128	81.44						
3094	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线小山西变压器	100	75.09	80	4.91						
3095	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线大东沟变压器	200	30.92	160	98.16						
3096	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线马兰沟变压器	200	48.68	160	62.64						
3097	兴城市	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业1线20右4红崖子东台变压器	500	39.36	400	203.2						
3098	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线施屯变压器	100	17.10	80	62.9						
3099	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线郝屯变压器	200	12.14	160	135.72						
3100	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线下英树变压器	100	76.08	80	3.92						
3101	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV二道边(新)	200	44.25	160	71.5						
3102	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线吴屯变压器	200	49.44	160	61.12						
3103	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线庙沟变压器	200	37.56	160	84.88						
3104	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线凉水泉变压器	200	51.89	160	56.22						
3105	兴城市	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业1线汤屯南山台变压器	315	15.83	252	202.1355						
3106	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线三道边北分台变压器	200	69.08	160	21.84						
3107	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线一百台变压器	200	52.74	160	54.52						
3108	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线刘郎屯台变压器	200	99.48	160	-38.96			2025.04.11	否		1.13%
3109	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线团山子南变压器	200	57.80	160	44.4						
3110	兴城市	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV10kV工业1线东2分台柱上变压器	200	28.92	160	102.16						
3111	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线小东沟变压器	100	70.29	80	9.71						
3112	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线三道边北机井变压器	100	13.74	80	66.26						
3113	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线大台山(新)	200	37.50	160	85						
3114	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线古城子2变压器	400	23.06	320	227.76						
3115	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线裴沟变压器	50	29.02	40	25.49						
3116	兴城市	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业1线汤屯二队变压器	400	66.30	320	54.8						
3117	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线北山台变压器	30	65.00	24	4.5						
3118	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线麦子沟北变压器	400	63.62	320	65.52						
3119	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线梁屯东变压器	315	53.88	252	82.278						
3120	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线新射马东变压器	400	17.16	320	251.36						
3121	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV二道河子变压器	80	54.08	64	20.736						
3122	兴城市	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业1线汤屯村变压器	315	63.01	252	53.5185						
3123	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线中油沟变压器	100	23.57	80	56.43						
3124	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线黄屯台变压器	80	32.93	64	37.656						
3125	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线梁屯西变压器	160	73.80	128	9.92						
3126	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线吴屯东变压器	160	46.97	128	52.848						
3127	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线马屯变压器	200	51.66	160	56.68						
3128	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线大庙台变压器	160	42.32	128	60.288						
3129	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线庙沟新变压器	200	56.12	160	47.76						
3130	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线周屯东分台变压器	200	27.15	160	105.7						
3131	兴城市	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业1线宏福嘉园1#配电变压器	315	63.52	252	51.912						
3132	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线和尚沟变压器	100	42.00	80	38						
3133	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线小山东变压器	80	87.23	64	-5.784			2025.04.11	否		1.12%
3134	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线边壕西机井变压器	200	96.12	160	-32.24			2025.04.11	否		1.13%

3135	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线边壕子南变压器	100	83.18	80	-3.18	2025.04.11	是	2025.11.09	1.13%
3136	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线长岭变压器	100	156.06	80	-76.06	2025.04.11	否		1.14%
3137	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线边壕南机井变压器	100	16.44	80	63.56				
3138	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线大山山西变压器	200	67.95	160	24.1				
3139	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线腰驸马变压器	80	79.20	64	0.64				
3140	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线团山子北变压器	200	12.92	160	134.16				
3141	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线头道河变压器	200	21.18	160	117.64				
3142	兴城市	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业1线集子台2变压器	315	68.86	252	35.091				
3143	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线三道变北变压器	160	59.06	128	33.504				
3144	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线小西沟变压器（新）	200	26.01	160	107.98				
3145	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线大齐屯变压器	315	17.66	252	196.371				
3146	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线小齐屯变压器	100	35.16	80	44.84				
3147	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线边壕子北变压器	200	17.00	160	126				
3148	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线老驸马变压器（新）	400	44.51	320	141.96				
3149	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线朱家沟变压器	400	17.28	320	250.88				
3150	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线新驸马机井变压器	100	24.54	80	55.46				
3151	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线麦子沟北机井变压器	100	17.82	80	62.18				
3152	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线后山台变压器	200	64.41	160	31.18				
3153	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线西地变压器	315	41.37	252	121.6845				
3154	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线10kV红崖子线秦南沟变压器	200	55.08	160	49.84				
3155	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线后壕子变压器	200	26.07	160	107.86				
3156	兴城市	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业1线3南2变压器	200	64.74	160	30.52				
3157	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线老烧锅变压器	400	22.01	320	231.96				
3158	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线南岭变压器	200	60.38	160	39.24				
3159	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线北山分台变压器	200	76.17	160	7.66				
3160	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线上英树东变压器	100	57.83	80	22.17				
3161	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线石场变压器	30	80.27	24	-0.081	2025.04.11	是	2026.02.22	1.13%
3162	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV麦子沟南刘郎屯（新）	315	28.17	252	163.2645				
3163	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线县小山变压器	200	34.95	160	90.1				
3164	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线二台子南变压器	315	50.41	252	93.2085				
3165	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线大杨树机井变压器	200	0.36	160	159.28				
3166	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线下和岗沟变压器（新）	100	22.87	80	57.13				
3167	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线上英树西变压器	100	30.15	80	49.85				
3168	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线曹沟台变压器	100	36.12	80	43.88				
3169	兴城市	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业1线新西台2变压器	315	50.92	252	91.602				
3170	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线马屯分台变压器	315	76.32	252	11.592				
3171	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线二道边农业设施变压器	100	10.65	80	69.35				
3172	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线西岭变压器	160	46.91	128	52.944				
3173	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线东拣变压器	100	77.97	80	2.03				
3174	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线小三道边变压器	200	28.26	160	103.48				
3175	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线北山变压器	200	36.33	160	87.34				
3176	兴城市	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业1线汤屯未沟变压器	200	43.47	160	73.06				
3177	兴城市	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线蒋屯台变压器（新）	315	35.92	252	138.852				
3178	兴城市	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线麦子沟南机井变压器	100	2.76	80	77.24				
3179	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV小边外变压器	100	23.16	80	56.84				
3180	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线周家河南变压器	200	13.04	160	133.92				
3181	兴城市	沙后所66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线1547变压器	200	44.45	160	71.1				
3182	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线烟台屯后柱上变压器（机井）	100	0.00	80	80				
3183	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线白家沟	200	32.84	160	94.32				
3184	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线烟台西村	400	16.71	320	253.16				
3185	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线65右17#变压器	200	63.54	160	32.92				
3186	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线龙王（新）变压器	200	48.72	160	62.56				
3187	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线新民50台柱上变压器	400	13.13	320	267.48				
3188	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线68杆N15新增变压器	100	88.47	80	-8.47	2025.04.15	否		1.12%
3189	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线24副1变压器	400	19.32	320	242.72				
3190	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线周家村变压器	100	54.33	80	25.67				
3191	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙海线王河子陈屯	50	49.86	40	15.07				
3192	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线王洼子大甸子变压器（机井）	100	1.05	80	78.95				
3193	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线后王梁1门前变压器	50	31.26	40	24.37				
3194	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线吴学沟变压器	200	30.39	160	99.22				
3195	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线41左3变压器	200	29.94	160	100.12				
3196	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线8右3N24新增变压器	100	22.62	80	57.38				
3197	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线44变压器	200	52.35	160	55.3				
3198	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙农线唐洼子柱上变压器（机井）	100	0.00	80	80				
3199	兴城市	沙后所66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线红水沟2变压器	200	71.73	160	16.54				
3200	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙海线焦家屯变压器	200	50.72	160	58.56				
3201	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线闻家西台变压器	400	94.77	320	-59.08	2025.04.15	是	2026.02.22	1.13%
3202	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙海线南关大棚50台	200	84.56	160	-9.12	2025.04.15	否		1.12%
3203	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线34右27变压器	50	12.81	40	33.595				
3204	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	后王水利前张屯柱上变压器	200	0.00	160	160				
3205	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线#20变压器	100	19.98	80	60.02				
3206	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线65右8分支4N21新增变压器	200	60.18	160	39.64				
3207	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线桃园村柱上变压器	50	80.60	40	-0.3	2025.04.15	否		1.13%
3208	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线旧四台变压器	630	21.95	504	365.715				
3209	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线荒地西台变压器	400	21.17	320	235.32				
3210	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线 狼洞水库变压器	100	53.07	80	26.93				
3211	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线72变压器	200	18.24	160	123.52				

3212	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	城内试验田村上变压器（机井）	100	0.00	80	80				
3213	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线杨树1变压器	400	36.18	320	175.28				
3214	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线乱泥东上屯变压器	200	23.59	160	112.82				
3215	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线曹屯变压器	400	43.08	320	147.68				
3216	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙农线荒地村变压器	200	34.22	160	91.56				
3217	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙农线乱石村变压器	400	19.02	320	243.92				
3218	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙东线13支2变压器#1	200	23.18	160	113.64				
3219	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线旧四台村西变压器	80	90.34	64	-8.272	2025.04.15	是		1.12%
3220	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV接火半道子变压器	100	16.98	80	63.02				
3221	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线王洼子屯北柱上变压器（机井）	100	0.00	80	80				
3222	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线苑屯变压器	200	26.15	160	107.7				
3223	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线30变压器	200	38.85	160	82.3				
3224	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线10kV沙西线1石24变压器	200	44.61	160	70.78				
3225	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙海线焦家宋屯变压器	100	52.61	80	27.39				
3226	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	沙东线13支2变压器	200	0.03	160	159.94				
3227	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线半拉海新变压器	200	3.72	160	152.56				
3228	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线北岭变压器	80	68.63	64	9.096				
3229	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线前三家变压器	200	47.47	160	65.06				
3230	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线龙庙子村上变压器（机井）	100	0.00	80	80				
3231	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线焦屯变压器	200	33.21	160	93.58				
3232	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线三道壕子变压器	200	12.94	160	134.12				
3233	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线38变压器	400	42.92	320	148.32				
3234	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	城内半拉海村上变压器（机井）	100	43.44	80	36.56				
3235	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线52右9N12-2变压器	100	43.26	80	36.74				
3236	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线五里村上变压器（机井）	100	54.33	80	25.67				
3237	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	后王孤家子（机井）村上变压器	100	19.47	80	60.53				
3238	兴城市	沙后所66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线薛屯变压器	100	26.97	80	53.03				
3239	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线荒地南变压器	200	19.32	160	121.36				
3240	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线旧四台河南变压器	200	31.05	160	97.9				
3241	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线北岭小东山变压器	100	17.16	80	62.84				
3242	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线后王北变压器	200	43.44	160	73.12				
3243	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线焦家干线屯村上变压器（机井）	100	15.33	80	64.67				
3244	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线满屯变压器	200	40.68	160	78.64				
3245	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线乱石村上变压器（机井）	100	13.80	80	66.2				
3246	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线31左1变压器	400	19.23	320	243.08				
3247	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线五里村台	200	77.42	160	5.16				
3248	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10千伏沙农线王洼子屯后变压器（机井）	100	0.00	80	80				
3249	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线海流庄干亩屯分支4变压器	400	30.89	320	196.44				
3250	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙海线半拉海变压器	100	100.97	80	-20.97	2025.04.15	是	2025.11.09	1.13%
3251	兴城市	沙后所66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线153左7变压器	200	0.45	160	159.1				
3252	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线65右14N19新增变压器	200	37.47	160	85.06				
3253	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线西地台变压器	400	45.32	320	138.72				
3254	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线前龙王变压器	400	20.13	320	239.48				
3255	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线48左3017新增变压器	200	34.77	160	90.46				
3256	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线前狼洞变压器	400	20.37	320	238.52				
3257	兴城市	沙后所66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线#111变压器	100	22.86	80	57.14				
3258	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线荒地东变压器	100	74.88	80	5.12				
3259	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线石屯东平房村上变压器（机井）	100	5.28	80	74.72				
3260	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线石屯3队变压器	100	83.45	80	-3.45	2025.04.15	否		1.13%
3261	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线乱泥北屯上屯村上变压器	200	94.71	160	-29.42	2025.04.15	是	2026.02.22	1.12%
3262	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线37左5右6右3014变压器	400	11.45	320	274.2				
3263	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线25左4变压器	100	30.48	80	49.52				
3264	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	城内大甸子（机井）村上变压器	100	0.00	80	80				
3265	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙海线西大道台	200	81.48	160	-2.96	2025.04.17	是	2025.11.09	1.13%
3266	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线56变压器	400	21.32	320	234.72				
3267	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线乱泥村村上变压器	200	51.92	160	56.16				
3268	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线乱石河沿南变压器	200	13.29	160	133.42				
3269	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线上坡子变压器	200	25.50	160	109				
3270	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线五里下甸子变压器	200	45.03	160	69.94				
3271	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线焦家王河子村上变压器（机井）	100	5.22	80	74.78				
3272	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线仙灵卢家变压器	100	38.37	80	41.63				
3273	兴城市	沙后所66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线118左27变压器	200	41.90	160	76.2				
3274	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线城内村桥头变压器	400	41.46	320	154.16				
3275	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线荒地小区变压器	100	57.51	80	22.49				
3276	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线21支5变压器	200	13.95	160	132.1				
3277	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线48右5N11-1变压器	200	59.01	160	41.98				
3278	兴城市	沙后所66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线125左6变压器	200	34.17	160	91.66				
3279	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线前五台后沟变压器	200	39.04	160	81.92				
3280	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线新民30台村上变压器	400	13.00	320	268				
3281	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线城內城北村上变压器（机井）	100	10.71	80	69.29				
3282	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线18左3002新增变压器	200	23.43	160	113.14				
3283	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线后王屯屯变压器	100	88.20	80	-8.2	2025.03.22	是	2026.02.22	1.12%
3284	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线57#河畔新区住宅变压器1#	400	25.29	320	218.84				
3285	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线28右4右3004新增变压器	200	37.92	160	84.16				
3286	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线仙灵下坡村上变压器	200	39.66	160	80.68				
3287	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线乱石河沿变压器	100	25.89	80	54.11				
3288	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	城内中心小学村上变压器（机井）	100	4.74	80	75.26				



3366	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线28右4变压器	400	7.59	320	289.64					
3367	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	焦家常屯（机井）柱上变压器	100	21.45	80	58.55					
3368	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线前王村变压器	400	17.94	320	248.24					
3369	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线 22变压器	50	17.52	40	31.24					
3371	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线仙双村变压器	100	15.30	80	64.7					
3372	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线王洼子村变压器	200	58.02	160	43.96					
3373	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线48右5N11-2变压器	100	69.57	80	10.43					
3374	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线25左5018新增变压器	200	29.55	160	100.9					
3375	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线16副1变压器	200	34.92	160	90.16					
3376	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线前五台村变压器	200	27.66	160	104.68					
3377	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线前五台河沿变压器	100	72.95	80	7.05					
3378	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线荒地柱上变压器（机井）	100	0.00	80	80					
3379	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线61变压器	200	61.83	160	36.34					
3380	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线65右7变压器	200	27.08	160	105.84					
3381	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线新民西台柱上变压器	100	72.15	80	7.85					
3382	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线闻家分岐果山分支周洼子果山柱上变压器（机井）	50	0.00	40	40					
3383	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙海线烟台收费站柱上变压器（机井）	100	65.55	80	14.45					
3384	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线文家郭屯变压器	200	51.02	160	57.96					
3385	兴城市	沙后所66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线小桃园变压器	200	10.64	160	138.72					
3386	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线五里村东变压器	200	40.26	160	79.48					
3387	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线文家南台变压器	200	43.44	160	73.12					
3388	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线26右3变压器	200	8.09	160	143.82					
3389	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线接火屯变压器	100	59.58	80	20.42					
3390	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线石屯4队变压器	400	39.57	320	161.72					
3391	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线焦家常屯稻田柱上变压器（机井）	50	0.00	40	40					
3392	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线焦家渔业2#变压器	400	32.97	320	188.12					
3393	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线37左2011新增变压器	400	23.58	320	225.68					
3394	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线王洼子王二卜柱上变压器（机井）	100	0.00	80	80					
3395	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线前王村1变压器	100	83.99	80	-3.99	2025.03.22	是			1.13%
3396	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线周洼子柱上变压器（机井）	100	0.00	80	80					
3397	兴城市	沙后所66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线大桃园变压器	200	78.15	160	3.7					
3398	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙海线南关大棚30台	100	60.51	80	19.49					
3399	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线37左6右6	400	14.19	320	263.24					
3400	兴城市	沙后所66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线118左7右5变压器	200	21.02	160	117.96					
3401	兴城市	沙后所66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线118左49变压器	100	66.99	80	13.01					
3402	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线41支2N10新增变压器	200	60.15	160	39.7					
3403	兴城市	沙后所66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线#168变压器	200	34.98	160	90.04					
3404	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线前王分支王屯柱上变压器（机井）	100	0.00	80	80					
3405	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线后王3队变压器	100	24.06	80	55.94					
3406	兴城市	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线65右12变压器	200	21.18	160	117.64					
3407	兴城市	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线#18副变压器	200	90.93	160	-21.86	2025.03.22	否			1.13%
3408	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线烟台2、7队变压器	50	90.48	40	-5.24	2025.03.22	是			1.12%
3409	兴城市	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线前王屯东柱上变压器（机井）	100	0.03	80	79.97					
3410	兴城市	元台子66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线老舍1号变压器	160	88.20	128	-13.12	2025.03.22	是	2025.11.09		1.13%
3411	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线小西沟分支14#白甸子西沟台	200	15.84	160	128.32					
3412	兴城市	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线东岭大台分支5#东岭大台柱上变	200	21.71	160	116.58					
3413	兴城市	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线铁南变压器	100	78.69	80	1.31					
3414	兴城市	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线双树分岐26#双树南柱上变	400	27.03	320	211.88					
3415	兴城市	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线双树分岐铁南分支12+1左17#铁南山上变压器	200	22.38	160	115.24					
3416	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线英昌分岐三分合支68副1#三合村台	200	17.76	160	124.48					
3417	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线刘屯分岐药王分支17#药王新台	200	19.26	160	121.48					
3418	兴城市	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV元台子线东岭新2柱上变压器	400	13.04	320	267.84					
3419	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线英昌分岐炭厂沟分支10#炭厂沟台	100	55.47	80	24.53					
3420	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线山藏子分支2#山藏子变台	400	55.08	320	99.68					
3421	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	国网辽宁省电力有限公司葫芦岛供电公司	630	24.19	504	351.603					
3422	兴城市	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线双树分岐64#杆恒大物流4号台区柱上变压器	400	102.50	320	-90	2025.03.22	是			1.13%
3423	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线290#盖州原台	200	22.19	160	115.62					
3424	兴城市	元台子66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线老舍2号台	200	103.01	160	-46.02	2025.05.21	是	2026.02.22		1.12%
3425	兴城市	东帘66kV变电站	10kV东月线	754#业间隔配电变压器2	315	11.84	252	214.704					
3426	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线149#田屯大台	400	30.23	320	199.08					
3427	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线姜家村变压器	400	47.61	320	129.56					
3428	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线180#陈家岭变台	200	35.67	160	88.66					
3429	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线苑屯联通分支8#苑屯新台	100	94.11	80	-14.11	2025.05.21	是			1.13%
3430	兴城市	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线107#西岭东台区	200	43.42	160	73.16					
3431	兴城市	元台子66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线兴北新台	400	20.61	320	237.56					
3432	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线英昌分岐聂岭分支26#聂岭台区	200	25.70	160	108.6					
3433	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线194#五家子河西分支6#五家子河西变台	200	56.84	160	46.32					
3434	兴城市	东帘66kV变电站	10kV东月线	754#业间隔配电变压器	315	21.05	252	185.6925					
3435	兴城市	东帘66kV变电站	10kV东月线	10kV东月线七五四台变压器	400	26.64	320	213.44					
3436	兴城市	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线老道沟分岐25#东岭果园各户台	100	22.41	80	57.59					
3437	兴城市	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线双树分岐61#恒大物流小区2	500	46.12	400	169.4					
3438	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线刘屯分岐药王分支4#元台子集市台	400	48.90	320	124.4					
3439	兴城市	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线老道沟分岐20#副1#东岭果园各户新台柱上变压器	200	9.45	160	141.1					
3440	兴城市	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线铁南新台变压器	200	19.01	160	121.98					
3441	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线256#灰山新台	200	31.53	160	96.94					
3442	兴城市	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线130副1#岭山果园台区	100	22.62	80	57.38					
3443	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线英昌分岐39#英昌腰北屯村台	200	33.98	160	92.04					



3521	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线于屯分2#于屯台	80	80.98	64	-0.784	2025.04.17	是	2026.02.22	1.12%
3522	兴城市	元台子66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线老合5号台	80	60.00	64	16				
3523	兴城市	元台子66kV变电站	10kV工业线	韩家沟铁路住宅	100	139.95	80	-59.95	2025.04.17	否		1.13%
3524	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	灰山水台村上变压器	100	10.59	80	69.41				
3525	兴城市	元台子66kV变电站	10kV工业线	东八里新增	200	82.35	160	-4.7	2025.04.17	否		1.13%
3526	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线百伦开发分支3#盖州台	100	45.72	80	34.28				
3527	兴城市	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线南庄果园新台变压器	50	191.34	40	-55.67	2025.04.17	否		1.12%
3528	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线下砬山45#下砬山台区	200	48.83	160	62.34				
3529	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线东山分歧43#东山村台	400	35.22	320	179.12				
3530	兴城市	东窑66kV变电站	10kV东月线	10kV东月线东窑1号变压器	50	20.25	40	29.875				
3531	兴城市	东窑66kV变电站	10kV东月线	于屯新台	50	74.70	40	2.65				
3532	兴城市	元台子66kV变电站	10kV水源线	西砬山4号村上变压器	200	24.09	160	111.82				
3533	兴城市	东窑66kV变电站	10kV东月线	10kV东月线40大岭分歧70贡屯变	200	59.51	160	40.98				
3534	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线下砬山2右1#小英昌变台	400	21.00	320	236				
3535	兴城市	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线南庄果园村变压器	100	41.22	80	38.78				
3536	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线山威子分支10#蒋洼台	200	61.17	160	37.66				
3537	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线八里分歧84#半道子变台	400	59.15	320	83.4				
3538	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线白甸子水台	100	6.54	80	73.46				
3539	兴城市	元台子66kV变电站	10kV工业线	韩果新增1	200	32.58	160	94.84				
3540	兴城市	元台子66kV变电站	10kV元台子线	韩屯北2号台	100	752.16	80	-672.16	2025.04.17	否		1.12%
3541	兴城市	元台子66kV变电站	10kV工业线	韩果新生台区	400	35.27	320	178.92				
3542	兴城市	元台子66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线南庄老台变压器	200	68.43	160	23.14				
3543	兴城市	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线双树村分歧62#恒大物流小区	500	32.40	400	238				
3544	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10kV碱厂线 样子沟变压器	50	133.02	40	-26.51	2025.04.17	是	2026.02.22	1.13%
3545	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线北营子	50	44.77	40	17.615				
3546	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线石胡	200	38.49	160	83.02				
3547	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 草沟变压器	20	139.77	16	-11.954	2025.04.17	否		1.12%
3548	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线杨河苏屯变压器（新）	100	43.79	80	36.21				
3549	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 八里变压器	200	21.99	160	116.02				
3550	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 香水外变压器	50	43.56	40	18.22				
3551	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线山里东沟新台	50	30.84	40	24.58				
3552	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线10kV三道线 下汤河子变压器	100	23.37	80	56.63				
3553	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 香水里变压器	50	33.68	40	23.16				
3554	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10kV碱厂线 小汤沟变压器	50	88.16	40	-4.08	2025.04.17	是		1.13%
3555	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 刘屯变压器	400	8.43	320	286.28				
3556	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线洪水沟	200	37.20	160	85.6				
3557	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线横户屯新变压器	50	36.99	40	21.505				
3558	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 四道沟变压器	100	62.07	80	17.93				
3559	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 七八队变压器	80	104.33	64	-19.464	2025.04.17	是	2026.02.22	1.13%
3560	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10kV碱厂线 陆屯变压器	200	15.02	160	129.96				
3561	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 上黑沟变压器	50	55.84	40	12.08				
3562	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 香水沟里变压器	80	36.79	64	34.568				
3563	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10kV碱厂线 下石仁变压器	200	8.36	160	143.28				
3564	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10kV碱厂线 三义岭变压器	200	12.57	160	134.86				
3565	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 三里西变压器	30	113.56	24	-10.068	2025.04.17	否		1.12%
3566	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 东门西台变压器	200	21.38	160	117.24				
3567	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 三里东变压器	100	40.40	80	39.6				
3568	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线把家梨坡新村	200	19.70	160	120.6				
3569	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线10kV三道线 道班变压器	100	15.42	80	64.58				
3570	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线前进	200	25.69	160	108.62				
3571	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10kV碱厂线 杨新变压器	200	23.21	160	113.58				
3572	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 娄屯变压器	80	26.70	64	42.64				
3573	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线于屯	50	32.70	40	23.65				
3574	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10kV碱厂线 小寺变压器	100	40.81	80	39.19				
3575	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线德泰分支1变压器	200	40.31	160	79.38				
3576	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 姜沟变压器	50	117.27	40	-18.635	2025.04.17	是	2025.11.09	1.13%
3577	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线 荣屯变压器	400	13.76	320	264.96				
3578	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 北地新村变压器	400	32.70	320	189.2				
3579	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 黄泥沟变压器	200	10.89	160	138.22				
3580	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 三里东沟变压器	50	51.28	40	14.36				
3581	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线东门东变压器	80	40.14	64	31.888				
3582	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线小五沟北变压器	400	10.23	320	279.08				
3583	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线山根变压器	100	74.67	80	5.33				
3584	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线10kV三道线 戏台新村变压器	400	20.58	320	237.68				
3585	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线戏台一组变压器	50	123.18	40	-21.59	2025.04.17	否		1.13%
3586	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10kV碱厂线 张东变压器	200	21.03	160	117.94				
3587	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10kV碱厂线 白庙王屯变压器	200	18.89	160	122.22				
3588	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线九组变压器	400	28.95	320	204.2				
3589	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10kV碱厂线 苗屯变压器	200	10.94	160	138.12				
3590	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线 杨树苏屯变压器	200	34.41	160	91.18				
3591	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线供销社变压器	200	76.83	160	6.34				
3592	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线下高家变压器	100	47.06	80	32.94				
3593	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线东沟	30	66.92	24	3.924				
3594	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线206左14右2右1变压器	80	29.27	64	40.584				
3595	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线 代屯变压器	200	21.81	160	116.38				
3596	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 王山新村变压器	80	37.76	64	33.792				
3597	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线10kV三道线北地变压器	50	98.40	40	-9.2	2025.04.17	是		1.12%



3675	兴城市	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线黄埃子新村变压器	80	76.31	64	2.952					
3676	兴城市	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10kV碱厂线周孙变压器	200	66.71	160	26.58					
3677	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线李相农业设施台	400	11.25	320	275					
3678	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线大寨十组变压器	200	22.50	160	115					
3679	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线郭家西变压器	200	25.62	160	108.76					
3680	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线周唱北变压器	100	99.63	80	-19.63	2025.04.21	否			1.12%
3681	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线吴家变压器	100	55.40	80	24.6					
3682	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线王相村变压器	200	19.02	160	121.96					
3683	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线新立南	200	76.08	160	7.84					
3684	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线大寨八(新)	200	19.50	160	121					
3685	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线大寨十一组变压器	100	27.72	80	52.28					
3686	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线王相北沟变压器	50	50.82	40	14.59					
3687	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线新立一二三变压器	50	62.64	40	8.68					
3688	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线卢屯北变压器	200	68.67	160	22.66					
3689	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线大寨六(新)	80	69.13	64	8.696					
3690	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线卢屯台变压器	160	38.64	128	66.176					
3691	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线马圈子	200	40.98	160	78.04					
3692	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线兴旺二	200	25.02	160	109.96					
3693	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线新立	400	56.78	320	92.88					
3694	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线后马圈(新)	100	15.57	80	64.43					
3695	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线兴旺新台	200	22.50	160	115					
3696	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线东洼窑变压器	100	27.20	80	52.8					
3697	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线王相一三八变压器	100	63.63	80	16.37					
3698	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线大寨一二组西变压器	200	33.16	160	93.68					
3699	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线罗张分线沙河村变压器(机井)	100	13.17	80	66.83					
3700	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线吴家村东变压器	200	32.56	160	94.88					
3701	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线新立八	200	20.10	160	119.8					
3702	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线王相东(新)	400	13.14	320	267.44					
3703	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线上岗东变压器	200	47.85	160	64.3					
3704	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线罗张分线兴旺村变压器(机井)	100	10.80	80	69.2					
3705	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	大寨线1111单元10kV大寨线兴旺一	200	83.52	160	-7.04	2025.06.17	是	2026.03.09		1.13%
3706	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线下锅东变压器	100	103.17	80	-23.17	2025.04.21	是			1.13%
3707	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线吴家六(新)	100	61.56	80	18.44					
3708	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线郭家变压器	200	31.98	160	96.04					
3709	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	大寨线1111单元10kV大寨线吴家新台	100	72.89	80	7.11					
3710	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线兴旺变压器	200	55.86	160	48.28					
3711	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	大寨线1111单元10kV大寨线吴家西台	200	13.58	160	132.84					
3712	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线大寨九	100	28.14	80	51.86					
3713	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线大寨三(新)	200	31.89	160	96.22					
3714	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线大寨一二组变压器	200	29.16	160	101.68					
3715	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线大寨五(新)	200	24.58	160	110.84					
3716	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线李相台变压器	200	70.44	160	19.12					
3717	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线周唱变压器	200	107.49	160	-54.98	2025.04.21	否			1.12%
3718	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线薛屯	100	119.28	80	-39.28	2025.04.21	是			1.13%
3719	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线李相南水	100	70.17	80	9.83					
3720	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	大寨线1111单元10kV大寨线新立六	315	29.27	252	159.7995					
3721	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线新立四(新)	400	56.55	320	93.8					
3722	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线双堆子(新)	100	73.55	80	6.45					
3723	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线双堆子南变压器	200	30.29	160	99.42					
3724	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线马圈六	100	35.19	80	44.81					
3725	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线孙岭后沟变压器	30	69.43	24	3.171					
3726	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	大寨线1111单元10kV大寨线兴旺南	200	35.98	160	88.04					
3727	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	大寨线1111单元10kV大寨线大寨(新)	100	51.90	80	28.1					
3728	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线王相西(新)变压器	100	39.15	80	40.85					
3729	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线兴旺六七组(新)	100	67.74	80	12.26					
3730	兴城市	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	苏雨坤	400	28.71	320	205.16					
3731	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线田庄机井3变压器	100	67.65	80	12.35					
3732	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	东辛庄线付家村三队农业设施	80	59.03	64	16.776					
3733	兴城市	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线市果家园变压器	400	34.32	320	182.72					
3734	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线10kV东辛庄线符屯	160	74.93	128	8.112					
3735	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线下洼	100	43.69	80	36.31					
3736	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线丁沟	200	52.71	160	54.58					
3737	兴城市	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线井河果山变压器	200	106.56	160	-53.12	2025.04.21	是			1.12%
3738	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线付家村农业设施	315	26.85	252	167.4225					
3739	兴城市	东辛庄66kV变电站	微波线1105	陈屯村(1)机井	100	19.23	80	60.77					
3740	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线西辛北台村上变压器	400	56.36	320	94.56					
3741	兴城市	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线人民公社变压器	400	22.98	320	228.08					
3742	兴城市	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线电管站	100	58.62	80	21.38					
3743	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线冯屯	100	63.09	80	16.91					
3744	兴城市	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线市场西变压器	315	132.42	252	-165.123	2025.04.21	否			1.13%
3745	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	东辛庄线海波房产#2回配电变压器	500	67.87	400	60.65					
3746	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线东关新变压器	200	32.40	160	95.2					
3747	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线10kV东辛庄线霍山	200	70.20	160	19.6					
3748	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线10kV东辛庄线孙岭村	315	21.10	252	185.535					
3749	兴城市	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线10kV东辛庄线陈屯村	400	19.23	320	243.08					
3750	兴城市	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线前刘西变压器	50	85.08	40	-2.54	2025.04.21	是	2025.11.09		1.13%
3751	兴城市	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线胡坟村2变压器	100	56.75	80	23.25					



3829	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线马屯变压器	100	27.18	80	52.82					
3830	兴城市	高家岭66kV变电站	高石#2线E1009	10kV高石线王道分歧76#王道村2台区	200	63.03	160	33.94					
3831	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线南英村中变压器	400	8.82	320	284.72					
3832	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线北大六队变压器	100	33.12	80	46.88					
3833	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线杨树屯变压器	200	42.66	160	74.68					
3834	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线红旗沟变压器	200	18.24	160	123.52					
3835	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV王道线133南岭变压器#1	200	75.99	160	8.02					
3836	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线东贝变压器	100	33.54	80	46.46					
3837	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线永和5队台区	100	59.43	80	20.57					
3838	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4104	10kV南大线柴屯东变压器	200	74.88	160	10.24					
3839	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10kV大寨线花营	200	57.27	160	45.46					
3840	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线张家新增台区变压器	200	18.39	160	123.22					
3841	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10kV大寨线王岳后坟（新）	100	44.51	80	35.49					
3842	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线拉马分歧41副1#前马村台	100	65.24	80	14.76					
3843	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线南大中变压器	400	15.06	320	259.76					
3844	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线陈畔2.3队变压器	50	67.82	40	6.09					
3845	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线三家村变压器	200	21.33	160	117.34					
3846	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10kV大寨线王岳村	200	25.79	160	108.42					
3847	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线姚东变压器	200	40.51	160	78.98					
3848	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线大高分歧花营变压器（机井）	100	20.85	80	59.15					
3849	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线后午西台变压器	200	40.08	160	79.84					
3850	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线南英北台变压器	100	64.57	80	15.43					
3851	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线向阳石村分歧47左7#胡家屯台	200	38.16	160	83.68					
3852	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10kV大寨线牛彦四组	200	33.69	160	92.62					
3853	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线树林东屯分歧22#树林东屯2台	100	35.33	80	44.67					
3854	兴城市	高家岭66kV变电站	高石#2线E1009	10kV高石线郭家分歧8#郭家村部台	100	68.25	80	11.75					
3855	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线佟屯变压器	200	27.25	160	105.5					
3856	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线郭家回屯分歧3#郭家回屯台	200	32.70	160	94.6					
3857	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线南东台变压器	100	25.74	80	54.26					
3858	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线后午洪屯变压器	200	31.68	160	96.64					
3859	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线周屯分歧高上7队分支3#汤上7队	100	47.66	80	32.34					
3860	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线岳屯变压器	315	46.21	252	106.4385					
3861	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线贝屯变压器	400	12.40	320	270.4					
3862	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线茶家变压器	200	27.90	160	104.2					
3863	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV王道线98末斗5队变压器	400	45.75	320	137					
3864	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线永和村变压器	100	70.88	80	9.12					
3865	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线83左3#万宝1.2队台区	160	44.57	128	56.688					
3866	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10kV大寨线罗家三	100	76.62	80	3.38					
3867	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线牛心分歧汤上23队分支4#汤上2.3队台区	200	25.99	160	108.02					
3868	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线莫户小队变压器	100	68.53	80	11.47					
3869	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线牛心分歧368队分支6#牛心3.6.8队台区	200	15.17	160	129.66					
3870	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线大高分歧牛彦村变压器（机井）	100	28.68	80	51.32					
3871	兴城市	高家岭66kV变电站	高石#2线E1009	10kV高石线郭家沈屯分歧5#郭家沈屯台	200	38.66	160	82.68					
3872	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线向阳石村分歧87左5右5#北头子台	100	70.38	80	9.62					
3873	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线杜屯变压器	160	17.21	128	100.464					
3874	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线新家分歧11#新家1队台区	200	38.01	160	83.98					
3875	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线于三变压器	315	24.22	252	175.707					
3876	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线敬老院变压器	100	51.20	80	28.8					
3877	兴城市	围屏66kV变电站	王道线4105	10kV王道线29围西（信用社）变压器	200	58.14	160	43.72					
3878	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10kV大寨线张家一二三组	200	35.16	160	89.68					
3879	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10kV大寨线牛彦三	200	29.55	160	100.9					
3880	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线陈粮东南沟变压器	100	45.84	80	34.16					
3881	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线牛心分歧边缘子分支6#边缘子台区	100	74.04	80	5.96					
3882	兴城市	围屏66kV变电站	王道线4105	10kV王道线12围屏南变压器	200	68.24	160	23.52					
3883	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线67左4#新村台区	400	33.13	320	187.48					
3884	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线腮茶变压器	50	54.86	40	12.57					
3885	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线石屯变压器	100	32.01	80	47.99					
3886	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线张家四组变压器	50	69.00	40	5.5					
3887	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线115左1#变压器	200	82.76	160	-5.52	2025.04.21	是	2025.11.09	1.13%	
3888	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线才屯变压器	50	55.94	40	12.03					
3889	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线南大西台变压器	200	34.75	160	90.5					
3890	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线小团瓢变压器	100	20.32	80	59.68					
3891	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线金家沟变压器	200	30.86	160	98.28					
3892	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线陈畔1.8队变压器	50	84.00	40	-2	2025.04.21	是	2026.03.09	1.13%	
3893	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线后山村东变压器	200	50.07	160	59.86					
3894	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10kV大寨线牛彦村	200	28.58	160	102.84					
3895	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线温屯变压器	200	18.33	160	123.34					
3896	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线金店河西变压器	200	19.38	160	121.24					
3897	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线茶家潘屯变压器	50	32.62	40	23.69					
3898	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV王道线76河南（河西）变压器#2	100	33.12	80	46.88					
3899	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV大寨线沙河村西台变压器	200	45.90	160	68.2					
3900	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线陈粮杨屯变压器	50	154.84	40	-37.42	2025.03.22	是		1.12%	
3901	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线牛心分歧19左1#满井台区	160	17.45	128	100.08					
3902	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线陈畔4队变压器	50	47.01	40	16.495					
3903	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV王道线125末斗10队变压器	100	53.21	80	26.79					
3904	兴城市	高家岭66kV变电站	高石#2线E1009	10kV高石线马家沟分歧27左1#马家沟台	100	34.56	80	45.44					
3905	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线罗一变压器	80	56.00	64	19.2					

3906	兴城市	高家岭66kV变电站	高石#2线E1009	10kV高石线王道分歧53#王道4队台区	100	22.74	80	57.26				
3907	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线云台台变压器	100	33.32	80	46.68				
3908	兴城市	高家岭66kV变电站	高石#2线E1009	10kV高石线王道分歧71左2#王道村台区	50	49.59	40	15.205				
3909	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线孙屯东沟变压器	100	51.23	80	28.77				
3910	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10KV南大线长垅村变压器	100	36.99	80	43.01				
3911	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV王道线125末斗1、2、3队变压器	100	17.25	80	62.75				
3912	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线永和村台	400	14.16	320	263.36				
3913	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线119右1#汤上村台区	200	19.18	160	121.64				
3914	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线罗家北	160	37.09	128	68.656				
3915	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线潭屯(杨树)变压器	100	31.86	80	48.14				
3917	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10KV南大线柴屯变压器	200	74.88	160	10.24				
3918	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线大高分歧罗家南变压器(机井)	100	56.49	80	23.51				
3919	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线南大乡值北变压器	400	81.60	320	-6.4	2025.03.22	是		1.13%
3920	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线边西变压器	50	45.42	40	17.29				
3921	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线团瓢村变压器	200	26.82	160	106.36				
3922	兴城市	高家岭66kV变电站	高石#2线E1009	10kV高石线郭家分歧33#山湾子台	100	40.73	80	39.27				
3923	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线包东变压器	100	76.50	80	3.5				
3924	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线后营一组	160	37.97	128	67.248				
3925	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10KV南大线红旗村变压器	160	24.04	128	89.536				
3926	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线大高分歧后营变压器(机井)	50	17.34	40	31.33				
3927	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10KV南大线前水口变压器	100	39.72	80	40.28				
3928	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线拉马分歧9副1#拉马杨屯台	200	15.42	160	129.16				
3929	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10KV南大线东三家变压器	100	50.25	80	29.75				
3930	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线张屯变压器	400	62.65	320	69.4				
3931	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线红旗沟西台变压器	200	11.40	160	137.2				
3932	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线大高分歧张家变压器	200	48.66	160	62.68				
3933	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10KV南大线红旗门变压器	200	16.59	160	126.82				
3934	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10KV南大线丁沟变压器	100	73.02	80	6.98				
3935	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10KV南大线后山上沟康台变压器	200	26.76	160	106.48				
3936	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线169右3左6右1#汤上8队	50	114.30	40	-17.15	2025.03.22	否		1.13%
3937	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线前营	200	20.91	160	118.18				
3938	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线边东变压器	50	80.82	40	-0.41	2025.03.22	否		1.12%
3939	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	贝家村王岳机井台区	80	126.34	64	-37.072	2025.03.22	是	2026.03.09	1.13%
3940	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线150右6#汤上5队	100	72.64	80	7.36				
3941	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线南岭分歧5#南岭台区	315	55.20	252	78.12				
3942	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线沙河七八	200	68.39	160	23.22				
3943	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV大寨线花营村西台	100	57.99	80	22.01				
3944	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线树林东屯分歧9#树林村部台	100	52.50	80	27.5				
3945	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线树林村部2台	200	36.15	160	87.7				
3946	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10KV南大线围屏黄屯变压器	200	40.31	160	79.38				
3947	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线吴屯变压器	100	44.94	80	35.06				
3948	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10KV南大线西三家变压器	200	29.03	160	101.94				
3949	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线杨屯(太平)变压器	200	32.49	160	95.02				
3950	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线边坡子变压器	200	59.64	160	40.72				
3951	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线后营东沟变压器	100	26.12	80	53.88				
3952	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线123右1#汤上村3台	315	27.10	252	166.635				
3953	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线牛心分歧石家沟分支6#石家沟台区	100	56.55	80	23.45				
3954	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线罗二	100	78.54	80	1.46				
3955	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线赵西沟变压器	200	18.69	160	122.62				
3956	兴城市	高家岭66kV变电站	高石#2线E1009	10kV高石线西边6、7、8队2台区	200	66.57	160	26.86				
3957	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线85右3#万宝3、4队台区	400	75.84	320	16.64				
3958	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线曹西 变压器	100	43.17	80	36.83				
3959	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线拉马分歧51#贾家屯台	100	23.00	80	57				
3960	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线沙河后	100	61.26	80	18.74				
3961	兴城市	围屏66kV变电站	王道线4105	10KV王道线24围南(粮库)变压器	315	82.86	252	-9.009	2025.03.22	否		1.12%
3962	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10KV南大线10KV南大线围屏东上屯	100	18.57	80	61.43				
3963	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线牛心1、2队台区	50	63.56	40	8.22				
3964	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线西南屯2变压器	100	24.89	80	55.11				
3965	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线西南屯变压器	160	27.53	128	83.952				
3966	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线贝家东	200	27.90	160	104.2				
3967	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线后水口变压器	100	62.73	80	17.27				
3968	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线王四变压器	200	11.00	160	138				
3969	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线花营南(新)	100	66.69	80	13.31				
3970	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线贝家	100	78.74	80	1.26				
3971	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10KV王道线128南岭变压器#2	200	48.54	160	62.92				
3972	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10KV南大线午后东2台变压器	200	37.08	160	85.84				
3973	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10KV王道线136机关变压器	100	75.10	80	4.9				
3974	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线拉马分歧79#东上沟台	200	24.18	160	111.64				
3975	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线围屏下铺子变压器	200	42.57	160	74.86				
3976	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线北岭分歧5#北岭台区	200	93.96	160	-27.92	2025.03.22	是	2026.03.09	1.13%
3977	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10KV王道线125末斗大屯变压器	200	58.25	160	43.5				
3978	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10KV南大线水关村变压器	200	31.02	160	97.96				
3979	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线二台子变压器	200	40.85	160	78.3				
3980	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线庙下变压器	160	20.27	128	95.568				
3981	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10KV王道线131裴沟变压器	400	54.09	320	103.64				
3982	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线牛心分歧满井34队分支5#满井3、4队台区	100	63.63	80	16.37				
3983	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10KV南大线长垅北台变压器	250	21.06	200	147.35				

3984	兴城市	高家岭66kV变电站	高石#2线E1009	10kV高石线郭家分歧吕屯分支2#吕家屯台	100	31.00	80	49					
3985	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线黑沟变压器	50	31.85	40	24.075					
3986	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线孙屯变压器	50	68.76	40	5.62					
3987	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线康南沟变压器	100	31.01	80	48.99					
3988	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线贝家九十组（新）	200	44.58	160	70.84					
3989	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线围屏朱屯变压器	200	23.35	160	113.3					
3990	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线何家店子变压器	100	59.90	80	20.1					
3991	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线树林东屯分支16石1#树林东屯台	100	39.27	80	40.73					
3992	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线北英村2台变压器	50	121.15	40	-20.575	2025.03.22	否		1.13%	
3993	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线往东2变压器	315	60.63	252	61.0155					
3994	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV王道线91康沟分歧五岔岭变压器	200	23.78	160	112.44					
3995	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线红旗六队变压器	100	72.48	80	7.52					
3996	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线北沟变压器	100	45.60	80	34.4					
3997	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线拉马分歧19副1#拉马2队台	50	60.48	40	9.76					
3998	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线金家店变压器	80	35.58	64	35.536					
3999	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线陈畔2台变压器	315	55.05	252	78.5925					
4000	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV王道线125东斗村部变压器	100	39.84	80	40.16					
4001	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线肖家岭变压器	100	33.01	80	46.99					
4002	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线牛心分歧459队分支5#牛心4.5.9台区	50	53.90	40	13.05					
4003	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线烧锅屯台	50	58.82	40	10.59					
4004	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV大寨线沙河北变压器	100	12.66	80	67.34					
4005	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线后午八队变压器	100	88.70	80	-8.7	2025.03.22	否		1.12%	
4006	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线市场变压器	400	67.94	320	48.24					
4007	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线围屏西贝变压器	200	10.80	160	138.4					
4008	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10KV南大线前山黑沟变压器	200	18.39	160	123.22					
4009	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线下坡子变压器	80	30.71	64	39.432					
4010	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线三家变压器	80	50.10	64	23.92					
4011	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线牛心分歧7队分支12#牛心7队台区	200	7.70	160	144.6					
4012	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线北大西台变压器	200	19.71	160	120.58					
4013	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线东上沟变压器	200	11.64	160	136.72					
4014	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线长坨南变压器	400	22.38	320	230.48					
4015	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线往东变压器	400	35.13	320	179.48					
4016	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线陈畔4.5.6队变压器	160	42.51	128	59.984					
4017	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线后营	160	39.60	128	64.64					
4018	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10KV南大线北大村变压器	100	78.54	80	1.46					
4019	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高家岭线满井1队变压器	160	17.78	128	99.552					
4020	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线100石1#汤上1队	315	22.40	252	181.44					
4021	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV王道线91康沟分歧康沟变压器	100	33.99	80	46.01					
4022	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线前山西中2台变压器	100	25.11	80	54.89					
4023	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线二台子西变压器	100	31.41	80	48.59					
4024	兴城市	高家岭66kV变电站	高石#2线E1009	10kV高石线西边6.7.8队	200	72.87	160	14.26					
4025	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线沙河变压器	100	70.80	80	9.2					
4026	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线后营六间房（新）	100	30.50	80	49.5					
4027	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线后山上沟东台变压器	200	16.64	160	126.72					
4028	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线西茶变压器	100	39.24	80	40.76					
4029	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线牛心分歧高汤4队分支5汤上4队	400	27.06	320	211.76					
4030	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线北岭台变压器	100	76.05	80	3.95					
4031	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线姚西变压器	160	30.23	128	79.632					
4032	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线119石2#汤上村2台	315	70.39	252	30.2715					
4033	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线北英村变压器	200	27.73	160	104.54					
4034	兴城市	围屏66kV变电站	王道线4105	10kV王道线8围屏北变压器	100	36.06	80	43.94					
4035	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线拉马分歧31副1#拉马3队台	100	24.59	80	55.41					
4036	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线拉马王屯变压器	100	36.81	80	43.19					
4037	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线拉马分歧1队分支4#拉马1队台	200	54.51	160	50.98					
4038	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线前山西山变压器	100	42.60	80	37.4					
4039	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线罗六	315	18.66	252	193.221					
4040	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线罗家五	100	45.23	80	34.77					
4041	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线向阳寺村台	200	0.00	160	160					
4042	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV王道线76河南（河西）变压器#1	100	21.68	80	58.32					
4043	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线二台子东变压器	100	89.97	80	-9.97	2025.03.22	否		1.13%	
4044	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线肖岭2变压器	160	22.07	128	92.688					
4045	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线后山村西台变压器	200	86.45	160	-12.9	2025.03.22	是		1.13%	
4046	兴城市	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线云台寺变压器	200	38.60	160	82.8					
4047	兴城市	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线永和6队分支6#永和6队台区	100	55.41	80	24.59					
4048	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线前山大屯变压器	100	81.46	80	-1.46	2025.03.22	是	2026.04.17	1.12%	
4049	兴城市	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线后东台变压器	100	49.03	80	30.97					
4050	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线马道岭变压器	100	12.45	80	67.55					
4051	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线大石门变压器	100	23.19	80	56.81					
4052	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线冯屯分歧25#金家变压器	400	22.20	320	231.2					
4053	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线立兴唐变压器	400	27.60	320	209.6					
4054	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线裴屯北沟变压器	100	47.31	80	32.69					
4055	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线南庙沟变压器	20	66.01	16	2.798					
4056	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线冯屯南沟分歧07#变压器	200	44.52	160	70.96					
4057	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线大伟变压器	100	23.22	80	56.78					
4058	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线药王主干线177#裴屯西台变压器	400	26.05	320	215.8					
4059	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线塔下变压器	200	47.49	160	65.02					
4060	兴城市	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线五股泉变压器#2	200	15.77	160	128.46					



4138	兴城市	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线赵屯台	200	27.27	160	105.46			
4139	兴城市	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线柏屯东变压器	200	6.63	160	146.74			
4140	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV白塔线白塔分枝56#白塔南2#台区	200	15.54	160	128.92			
4141	兴城市	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线三家分支9#线三家子台	200	18.42	160	123.16			
4142	兴城市	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线寨山东变压器	100	38.28	80	41.72			
4143	兴城市	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线柏屯南变压器	200	39.78	160	80.44			
4144	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV横虎村柱上变压器(机井)	50	11.34	40	34.33			
4145	兴城市	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线李良北变压器	100	35.82	80	44.18			
4146	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV白塔线上范分枝58#葛藤沟台	200	15.63	160	128.74			
4147	兴城市	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线清水分枝55左1#清水南台	200	24.33	160	111.34			
4148	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV绿铅线51右8#西洋村南沟台区	200	11.88	160	136.24			
4149	兴城市	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线朗月山西分支9#朗月山西台	200	78.23	160	3.54			
4150	兴城市	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线镇政府台	200	69.39	160	21.22			
4151	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV白塔线上范北台变压器	200	35.49	160	89.02			
4152	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿茂线	10kV绿茂线上范宅区1变压器	200	37.91	160	84.18			
4153	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV绿铅线南驼分枝西塔村台	200	24.66	160	110.68			
4154	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV白塔线白新白塔北柱上变压器	400	27.68	320	209.28			
4155	兴城市	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线白塔分枝老边西台分支2#老边西台区	200	20.40	160	119.2			
4156	兴城市	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线郭屯东变压器	200	13.91	160	132.18			
4157	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿茂线	10kV绿茂线17#下茂南台区	200	58.26	160	43.48			
4158	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV绿铅线73东洋南沟台区	200	30.03	160	99.94			
4159	兴城市	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线张屯北台	200	18.74	160	122.52			
4160	兴城市	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线苏柏分枝9#苏柏水台	100	89.82	80	-9.82	2025.03.14	否	1.13%
4161	兴城市	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线苏柏分枝13#苏柏柏屯台	400	27.72	320	209.12			
4162	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿茂线	10kV绿茂线75#宅区3台区	200	57.33	160	45.34			
4163	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿茂线	10kV绿茂线下茂村北台变压器	200	40.80	160	78.4			
4164	兴城市	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线郭屯西沟台	100	17.64	80	62.36			
4165	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV白塔线白塔分枝宝柱分支4左1#白塔东台区	200	54.66	160	50.68			
4166	兴城市	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线寨山分枝下寨山分支2#下寨山台区	400	25.68	320	217.28			
4167	兴城市	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线老边分支3#老边村台	200	39.15	160	81.7			
4168	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿茂线	10kV绿茂线上茂村北台变压器	400	14.13	320	263.48			
4169	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV白塔线白塔分枝68右5#白塔北台区	200	43.71	160	72.58			
4170	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿茂线	10kV下茂村道边柱上变压器(机井)	100	2.28	80	77.72			
4171	兴城市	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线果园台	200	23.49	160	113.02			
4172	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV绿铅线西羊草村柱上变压器(机井)	100	95.67	80	-15.67	2025.05.16	是	2025.11.09 1.12%
4173	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV白塔线上范东台变压器	400	22.62	320	229.52			
4174	兴城市	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线广粮南分支1#广粮南台	100	45.63	80	34.37			
4175	兴城市	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线寨山西变压器	200	7.41	160	145.18			
4176	兴城市	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线广粮北分支2#广粮北台	400	33.78	320	184.88			
4177	兴城市	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线清水分枝53副1#清水东台	200	50.55	160	58.9			
4178	兴城市	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV老边柱上变压器(机井)	100	95.61	80	-15.61	2025.05.16	是	2026.04.17 1.13%
4179	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV绿铅线南驼分枝横虎村变压器	400	31.59	320	193.64			
4180	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV绿铅线灰山沟台区	200	16.80	160	126.4			
4181	兴城市	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线李良东台	400	20.61	320	237.56			
4182	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿茂线	10kV绿茂线文礼白灰厂分枝1#榆树沟东台区	50	47.16	40	16.42			
4183	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV绿铅线东羊草柱上变压器(机井)	100	11.64	80	68.36			
4184	兴城市	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线清水北台分支3#清水北台	400	40.98	320	156.08			
4185	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV白塔线白塔分枝50#白塔西台区	200	50.52	160	58.96			
4186	兴城市	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线四合村设施农业变压器	160	35.40	128	71.36			
4187	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV绿铅线新横虎半道子变压器	200	24.96	160	110.08			
4188	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV绿铅线王家沟分支王家沟变台	200	14.52	160	130.96			
4189	兴城市	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线桥北台	200	13.35	160	133.3			
4190	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV绿铅线南驼分枝50#塔沟村台	200	57.57	160	44.86			
4191	兴城市	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线8105单元10kV李良线锦华厂住宅1变压器	200	4.78	160	150.44			
4192	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV下茂村砖厂沟变压器(机井)	100	13.56	80	66.44			
4193	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV绿铅线东洋大屯台区	200	28.65	160	102.7			
4194	兴城市	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线8105单元10kV李良线锦华住宅2变压器	100	9.84	80	70.16			
4195	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV绿铅线南驼分枝横虎半道子台	80	71.21	64	7.032			
4196	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿茂线	10kV绿茂线榆树沟南变压器	100	24.45	80	55.55			
4197	兴城市	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线张屯南台	200	39.27	160	81.46			
4198	兴城市	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线苏家屯台变压器	200	48.33	160	63.34			
4199	兴城市	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线朗月分枝63#朗月河南台	80	55.50	64	19.6			
4200	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿茂线	10kV绿茂线新灰山沟变压器	200	9.72	160	140.56			
4201	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿茂线	10kV下茂村柱上变压器(机井)	100	63.96	80	16.04			
4202	兴城市	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线朗月分枝68#朗月后山台	400	20.76	320	236.96			
4203	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV绿铅线下茂王家沟柱上变压器(机井)	100	12.24	80	67.76			
4204	兴城市	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线老边南村上变压器	200	19.26	160	121.48			
4205	兴城市	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线朗月分枝48#朗月孤家台	200	23.13	160	113.74			
4206	兴城市	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线郭屯北台	160	54.34	128	41.056			
4207	兴城市	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线郭屯南台	200	17.07	160	125.86			
4208	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿茂线	10kV绿茂线文礼白灰厂分枝6#榆树沟西台区	200	40.98	160	78.04			
4209	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿茂线	10kV绿茂线41右1#上茂南台区	400	22.08	320	231.68			
4210	兴城市	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线石屯台	200	21.66	160	116.68			
4211	兴城市	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线李良西台	400	32.98	320	188.08			
4212	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV白塔线上范东二台	200	25.62	160	108.76			
4213	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV白塔线上范分枝9#下范村台	200	52.64	160	54.72			
4214	兴城市	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV绿铅线东洋北沟分支13东洋北沟台区	200	36.09	160	87.82			

4215	兴城市	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线于郭屯北台	200	31.83	160	96.34			
4216	兴城市	兴海66kV变电站	兴华线E1025	10kV兴华线西一台	200	35.67	160	88.66			
4217	兴城市	兴海66kV变电站	兴华线E1025	10kV兴华线山西	100	20.76	80	59.24			
4218	兴城市	兴海66kV变电站	兴华线E1025	10kV兴华线新农村间隔2配电变压器	315	82.02	252	-6.363	2025.05.16	否	1.13%
4219	兴城市	兴海66kV变电站	兴华线E1025	10kV兴华线雷屯台2	315	53.52	252	83.412			
4220	兴城市	兴海66kV变电站	兴华线E1025	10kV兴华线1雷屯台	315	69.77	252	32.2245			
4221	兴城市	兴海66kV变电站	兴华线E1025	10kV兴华线山南台	50	13.92	40	33.04			
4222	兴城市	兴海66kV变电站	兴华线E1025	10kV兴华线西二台	200	51.00	160	58			
4223	兴城市	兴海66kV变电站	兴华线E1025	10kV兴华线吴屯变压器	400	26.70	320	213.2			
4224	兴城市	兴海66kV变电站	兴华线E1025	10kV兴华线河沟台	80	105.45	64	-20.36	2025.05.16	否	1.12%
4225	兴城市	兴海66kV变电站	兴华线E1025	步行街间隔2配电变压器	630	37.74	504	266.238			
4226	兴城市	兴海66kV变电站	兴华线E1025	10kV兴华线南海沿台变压器	100	53.67	80	26.33			
4227	兴城市	兴海66kV变电站	兴华线E1025	10kV兴华线北山大井	200	15.93	160	128.14			
4228	兴城市	兴海66kV变电站	兴华线E1025	10kV兴华龙胖子台	160	46.46	128	53.664			
4229	兴城市	兴海66kV变电站	兴华线E1025	10kV兴华线城东	100	126.42	80	-46.42	2025.05.16	是	2026.04.17 1.13%
4230	兴城市	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙西线 下王屯变压器	200	17.40	160	125.2			
4231	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线上坡(碧海)变压器	100	82.38	80	-2.38	2025.05.16	是	1.12%
4232	兴城市	海滨66kV变电站	海沙线E1003	10kV沙西线10kV沙西线台里村变压器	200	69.81	160	20.38			
4233	兴城市	海滨66kV变电站	海东线E1017	徐大堡新村配电变压器	500	68.54	400	57.3			
4234	兴城市	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙西线上王屯变压器	200	39.74	160	80.52			
4235	兴城市	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙海线烟台村部前变压器(机井)	100	7.92	80	72.08			
4236	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV沙农线田家设施农业	100	100.98	80	-20.98	2025.05.16	是	2026.04.17 1.13%
4237	兴城市	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙西线厂沟二组	200	19.10	160	121.8			
4238	兴城市	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV沙西线 伏房沟变压器	100	78.92	80	1.08			
4239	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV田家分台柱上变压器	200	21.69	160	116.62			
4240	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线山根(碧海)变压器	100	43.95	80	36.05			
4241	兴城市	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线满家洼子变压器	100	58.53	80	21.47			
4242	兴城市	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV沙西线凉水泉子变压器	400	74.93	320	20.28			
4243	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线西山变压器	30	92.90	24	-3.87	2025.05.16	否	1.13%
4244	兴城市	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙海线轴承厂社区变压器	200	61.68	160	36.64			
4245	兴城市	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙西线 朱岭二台变压器	100	29.58	80	50.42			
4246	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线黑庄三队变压器(新)	200	36.84	160	86.32			
4247	兴城市	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙西线海滨2.3队分台	100	71.10	80	8.9			
4248	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线牛营子村变压器	80	65.96	64	11.232			
4249	兴城市	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙海线李金3队变压器	200	49.41	160	61.18			
4250	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线张屯(碧海)变压器	200	33.03	160	93.94			
4251	兴城市	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV沙西线双堆子村变压器	80	82.35	64	-1.88	2025.05.16	是	2026.04.17 1.12%
4252	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线余家河北变压器	200	19.32	160	121.36			
4253	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线牛营下坡子变压器	315	18.49	252	193.7565			
4254	兴城市	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV沙西线 方安移民变压器	200	34.88	160	90.24			
4255	兴城市	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙海线后王孤家子台	100	68.28	80	11.72			
4256	兴城市	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线10kV沙西线项家村分台变压器	200	145.62	160	-131.24	2025.05.16	是	1.13%
4257	兴城市	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线10kV沙西线项家南台变压器	100	32.09	80	47.91			
4258	兴城市	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV沙西线台里村二台变压器	200	103.35	160	-46.7	2025.05.16	是	1.13%
4259	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV沙农线四方村台(碧海)变压器	100	39.50	80	40.5			
4260	兴城市	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线南岭	100	49.50	80	30.5			
4261	兴城市	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙西线朱岭台变压器	160	52.84	128	43.456			
4262	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线后地变压器	50	66.69	40	6.655			
4263	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线黑庄北屯变压器	200	38.04	160	83.92			
4264	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV沙农线朱家村1.2队变压器	400	16.20	320	255.2			
4266	兴城市	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线10kV沙西线刘屯变压器	400	49.56	320	121.76			
4267	兴城市	海滨66kV变电站	海沙线E1003	10kV沙西线乡政府		0.00	0	0	2025.05.16	是	2025.11.12 1.12%
4268	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线前台变压器	100	36.13	80	43.87			
4269	兴城市	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙海线焦家狐狸套	200	37.16	160	85.68			
4270	兴城市	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙农线曲河村东头变压器	200	15.09	160	129.82			
4271	兴城市	海滨66kV变电站	海沙线E1003	10kV沙西线 台里山后变压器	200	92.37	160	-24.74	2025.06.14	是	2026.04.17 1.13%
4272	兴城市	海滨66kV变电站	海沙线E1003	10kV沙西线台里村变压器(新)	100	93.33	80	-13.33	2025.05.13	是	1.12%
4273	兴城市	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙海线史树林变压器	315	72.42	252	23.877			
4274	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线黑庄户设施农业	100	66.30	80	13.7			
4275	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV沙农线曲河村台(机井)	400	69.39	320	42.44			
4276	兴城市	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV沙西线10kV沙西线大坨子变压器	200	71.19	160	17.62			
4277	兴城市	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV东山线张庄子变压器	400	18.35	320	246.6			
4278	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线唱岔(碧海)变压器	50	37.83	40	21.085			
4279	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线越家一队(碧海)变压器	100	64.41	80	15.59			
4280	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV沙农线田家变压器	100	39.45	80	40.55			
4281	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线范罗村变压器	400	17.93	320	248.28			
4282	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线柳家一队变压器	200	36.72	160	86.56			
4283	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	朱家沟机井1	400	2.54	320	309.84			
4284	兴城市	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线后李庄子变压器	200	22.89	160	114.22			
4285	兴城市	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线董屯西分支3变压器	200	19.95	160	120.1			
4286	兴城市	海滨66kV变电站	海沙线E1003	10kV沙西线李博台变压器	50	15.39	40	32.305			
4287	兴城市	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线10kV沙西线袁屯变压器	100	59.28	80	20.72			
4288	兴城市	海滨66kV变电站	海沙线E1003	10kV沙西线10kV沙西线台里坨头变压器	100	35.64	80	44.36			
4289	兴城市	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV沙西线10kV沙西线海滨4队李保沟变压器	100	44.23	80	35.77			
4290	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线下屯变压器	100	20.76	80	59.24			
4291	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV沙农线大沟(碧海)变压器	100	19.47	80	60.53			
4292	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线北窝棚变压器	100	30.81	80	49.19			

4293	兴城市	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线闫秋成变压器	200	65.25	160	29.5				
4294	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV沙农线下甸子变压器	200	42.79	160	74.42				
4295	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV沙农线中心台变压器	400	31.33	320	194.68				
4296	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV沙农线下坡南变压器	200	21.84	160	116.32				
4297	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线大东屯变压器	315	18.48	252	193.788				
4298	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV沙农线曲河西设施农业	100	86.67	80	-6.67	2025.06.27	否	1.13%	
4299	兴城市	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙农线曲河东山变压器	200	47.97	160	64.06				
4300	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV沙望二线曲河西分台	200	41.55	160	76.9				
4301	兴城市	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线10kV沙西线苏屯村变压器	100	51.30	80	28.7				
4302	兴城市	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV东山线山东新台变压器	100	77.01	80	2.99				
4303	兴城市	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV沙西线台南山南台变压器	100	66.51	80	13.49				
4304	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	张屯机井	200	2.97	160	154.06				
4305	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV沙农线于屯变压器	100	51.18	80	28.82				
4306	兴城市	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV东山线大华养殖分支山东村台小分支4变压器	400	70.40	320	38.4				
4307	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV沙农线曲河村西头变压器(新)	200	31.01	160	97.98				
4308	兴城市	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线10kV沙西线义和林变压器	200	59.94	160	40.12				
4309	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	小朱屯机井	50	13.47	40	33.265				
4310	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV沙农线罗川变压器	100	60.54	80	19.46				
4311	兴城市	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线10kV沙西线史家窝棚变压器	50	59.26	40	10.37				
4312	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线大沟北(望海)变压器	50	37.32	40	21.34				
4313	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线新白下坡变压器	100	56.97	80	23.03				
4314	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线马屯(望海)变压器	100	35.10	80	44.9				
4315	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV沙农线曲河村变压器	400	21.26	320	234.96				
4316	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线佟屯(望海)(新)变压器	100	28.02	80	51.98				
4317	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线小朱屯(望海)变压器	200	34.68	160	90.64				
4318	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线水口(望海)变压器	400	67.68	320	49.28				
4319	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV海西线四方八队分台柱上变压器	100	52.50	80	27.5				
4320	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线上沟变压器	50	62.08	40	8.96				
4321	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线南窝堡变压器	400	12.25	320	271				
4322	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV沙农线望海市场变压器	400	35.39	320	178.44				
4323	兴城市	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线厂子沟变压器	200	16.55	160	126.9				
4324	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线下沟变压器	100	56.22	80	23.78				
4325	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线柳家10队变压器	100	27.06	80	52.94				
4326	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV沙农线四方八队(望海)变压器	100	52.68	80	27.32				
4327	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线西岭变压器	50	50.88	40	14.56				
4328	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线荒地(望海)变压器	100	32.00	80	48				
4329	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV沙农线石屯变压器	100	45.96	80	34.04				
4330	兴城市	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙海线烟台尚屯变压器(机井)	100	0.00	80	80				
4331	兴城市	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV沙西线10kV沙西线方安村变压器	400	50.73	320	117.08				
4332	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV沙农线朱家村三队(望海)变压器	200	21.68	160	116.64				
4333	兴城市	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙海线李金村变压器	200	37.68	160	84.64				
4334	兴城市	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线望海西沟变压器	100	73.01	80	6.99				
4335	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线黑庄村变压器	400	10.29	320	278.84				
4336	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	柳家1队机井	50	4.92	40	37.54				
4337	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线小东山(望海)变压器	200	31.32	160	97.36				
4338	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线韩屯变压器	200	49.38	160	61.24				
4339	兴城市	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙海线杨屯变压器	400	31.86	320	192.56				
4340	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线徐粮四队(望海)变压器	100	59.19	80	20.81				
4341	兴城市	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙海线李金2队变压器	200	115.35	160	-70.7	2025.05.22	否	1.13%	
4342	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV沙农线松林坎变压器	50	58.80	40	10.6				
4343	兴城市	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线项家北变压器	200	47.34	160	65.32				
4344	兴城市	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线李洋子	50	67.20	40	6.4				
4345	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线柳家2队变压器	200	19.95	160	120.1				
4346	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线新白一队北(望海)变压器	100	25.35	80	54.65				
4347	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV望海黄山果园柱上变压器	100	12.85	80	67.15				
4348	兴城市	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV沙西线10kV沙西线方安新村变压器	400	43.55	320	145.8				
4349	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	大朱屯机井	200	0.03	160	159.94				
4350	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV沙农线车站变压器	200	35.22	160	89.56				
4351	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线徐粮一二队变压器	315	37.93	252	132.5205				
4352	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线于屯变压器	400	18.55	320	245.8				
4353	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV沙农线西头(望海)变压器	200	74.76	160	10.48				
4354	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线墨庄村南台(望海)变压器	100	39.78	80	40.22				
4355	兴城市	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙西线海滨2、3队(新)	100	93.81	80	-13.81	2025.05.22	是	2026.04.13	1.12%
4356	兴城市	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线董屯东分支5变压器	100	55.23	80	24.77				
4357	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线城后变压器	200	13.95	160	132.1				
4358	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV沙农线习沟变压器	200	38.90	160	82.2				
4359	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线新白村变压器	100	48.09	80	31.91				
4360	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线北窝棚设施农业台	400	27.67	320	209.32				
4361	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#1线E1004线	10kV沙农线柳家8队变压器	200	27.03	160	105.94				
4362	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV沙农线曲河南台变压器	200	33.39	160	93.22				
4363	兴城市	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线10kV沙西线项家村变压器	100	51.23	80	28.77				
4364	兴城市	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV沙西线凉水泉子移民新村	400	54.38	320	102.48				
4365	兴城市	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙西线10kV沙西线下坡子变压器	100	34.35	80	45.65				
4366	兴城市	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线10kV沙西线义和林西台变压器	100	62.07	80	17.93				
4367	兴城市	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙西线海滨1队(新)	100	88.85	80	-8.85	2025.05.22	是	2026.04.13	1.13%
4368	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV沙农线望海村变压器	400	39.24	320	163.04				
4369	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙望#2线E1018线	10kV沙农线大拉屯(望海)变压器	100	42.67	80	37.33				

4370	兴城市	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV沙西线徐大卜村变压器	50	110.30	40	-15.15	2025.05.22	是	2025.11.12	1.13%
4371	兴城市	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线10kV沙西线康河变压器	200	67.31	160	25.38				
4372	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙塑#1线E1004线	10kV沙农线赵家三分(望海)变压器	200	14.22	160	131.56				
4373	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙塑#1线E1004线	10kV沙农线前沟里变压器	100	24.59	80	55.41				
4374	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙塑#1线E1004线	10kV沙农线余粮三队变压器	400	17.01	320	251.96				
4375	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙塑#2线E1018线	10kV沙农线陈岭变压器	100	67.37	80	12.63				
4376	兴城市	沙后所66kV变电站	10kV沙塑#1线E1004线	10kV沙农线余家村变压器	100	29.08	80	50.92				
4377	兴城市	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV沙西线徐大卜移民变压器	250	33.67	200	115.825				
4378	兴城市	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线沙屯新变压器	200	50.13	160	59.74				
4379	兴城市	兴海66kV变电站	兴曹2号线E1021	青山移民水库新居C箱站变压器#2	400	47.07	320	131.72				
4380	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线大甸子分歧二台子分歧29大墩村变压器	200	36.90	160	86.2				
4381	兴城市	河西66kV变电站	河曹线4121	10kV河曹线四城子南台新增变压器	200	59.13	160	41.74				
4382	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线大甸子分歧南关8队变压器	200	52.98	160	54.04				
4383	兴城市	学府66kV变电站	学高线E1022	清华园2号箱站间隔配电变压器	630	3.27	504	483.399				
4384	兴城市	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线太卜村供变压器	400	60.04	320	79.84				
4385	兴城市	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线小卜村东变压器	400	31.62	320	193.52				
4386	兴城市	兴海66kV变电站	兴东线E1010	10kV兴东线46#变压器	200	58.74	160	42.52				
4387	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线头台村市场变压器	200	22.51	160	114.98				
4388	兴城市	兴海66kV变电站	兴曹2号线E1021	青山移民水库新居A箱站变压器#1	315	30.60	252	155.61				
4389	兴城市	河西66kV变电站	河曹线4121	10kV河曹线曹庄庙后合变压器	160	89.04	128	-14.464	2025.05.22	否		1.13%
4390	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线大甸子分歧62支10头台大屯变压器	160	77.56	128	3.904				
4391	兴城市	曹庄66kV变电站	园区线3C106	10kV大甸子线安相农业设施变压器	315	18.33	252	194.2605				
4392	兴城市	曹庄66kV变电站	园区线3C106	10kV大甸子线七里村部变压器	100	81.48	80	-1.48	2025.05.22	是	2026.04.13	1.12%
4393	兴城市	河西66kV变电站	河曹线4121	10kV河曹线洮河新变压器	200	52.89	160	54.22				
4394	兴城市	曹庄66kV变电站	水产区线3C110	10kV水产区线刘沟周屯村变压器	160	91.95	128	-19.12	2025.05.22	否		1.13%
4395	兴城市	河西66kV变电站	河曹线4121	10kV河曹线四城子变压器	200	34.74	160	90.52				
4396	兴城市	曹庄66kV变电站	园区线3C106	10kV大甸子线王赵村南变压器	200	26.03	160	107.94				
4397	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线大甸子分歧47头台机安变压器	400	36.09	320	175.64				
4398	兴城市	兴海66kV变电站	兴曹1号线E1008	10kV园区线95右26右5杆杨沟村变压器	100	21.42	80	58.58				
4399	兴城市	学府66kV变电站	学高线E1022	中和香堤湾2#箱变1#变压器	630	15.78	504	404.586				
4400	兴城市	兴海66kV变电站	兴南1号线E1009	兴南#2线财贸学院#1箱站间隔配电变压器	630	15.37	504	407.169				
4401	兴城市	曹庄66kV变电站	水产区线3C110	中兴庆屯新住上变压器	200	82.74	160	-5.48	2025.05.22	是	2025.11.12	1.13%
4402	兴城市	曹庄66kV变电站	园区线3C106	10kV大甸子线小学后变压器	100	73.20	80	6.8				
4403	兴城市	曹庄66kV变电站	水产区线3C110	10kV水产区线70右46杆周屯村新台变压器	80	86.48	64	-5.184	2025.05.22	是	2026.04.13	1.12%
4404	兴城市	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线曹庄南变压器	200	49.14	160	61.72				
4405	兴城市	曹庄66kV变电站	园区线3C106	曹庄镇上坡村新增变压器(新增)	100	0.09	80	79.91				
4406	兴城市	学府66kV变电站	学高线E1022	10kV学高线三友圣博轩小区2#箱变2配变	630	22.57	504	361.809				
4407	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	曹庄镇大甸子村新增变压器3(新增)	200	0.02	160	159.96				
4408	兴城市	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线小佟屯新变压器	200	32.73	160	94.54				
4409	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线地号农业设施柱上变压器	100	104.79	80	-24.79	2025.05.22	否		1.13%
4410	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线大甸子分歧16左2大甸村变压器	100	73.83	80	6.17				
4411	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线大甸子分歧二台子分歧13右2曹庄水利变压器	200	37.08	160	85.84				
4412	兴城市	河西66kV变电站	河高线4113	10kV曹庄线朱家西道边变压器	200	54.18	160	51.64				
4413	兴城市	曹庄66kV变电站	园区线3C106	10kV大甸子线王家村台变压器	100	88.80	80	-8.8	2025.05.22	否		1.13%
4414	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	曹庄镇大甸子村新增变压器1(新增)	200	0.06	160	159.88				
4415	兴城市	河西66kV变电站	河高线4113	10kV河曹线大河口村变压器	400	83.49	320	-13.96	2025.05.22	是	2025.11.12	1.12%
4416	兴城市	曹庄66kV变电站	水产区线3C110	10kV水产区线中兴海套变压器	400	58.80	320	84.8				
4417	兴城市	兴海66kV变电站	兴曹1号线E1008	10kV园区线95右21杆刘沟村变压器	200	110.76	160	-61.52	2025.03.21	否		1.13%
4418	兴城市	兴海66kV变电站	兴曹2号线E1021	紫金花苑小区A箱站变压器#2	315	39.87	252	126.4095				
4419	兴城市	学府66kV变电站	学高线E1022	10kV学高线三友圣博轩小区2#箱变1配变	630	16.73	504	398.601				
4420	兴城市	大河口66kV变电站	10kV10kV大曹线E1005线	10kV河曹线庙后新变压器	200	67.73	160	24.54				
4421	兴城市	河西66kV变电站	河曹线4121	10kV河曹线朱家村内变压器	200	57.24	160	45.52				
4422	兴城市	学府66kV变电站	学高线E1022	大河口南	200	52.44	160	55.12				
4423	兴城市	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线王屯村台	200	45.92	160	68.16				
4424	兴城市	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线曹庄村(中)变压器	315	64.09	252	50.1165				
4425	兴城市	学府66kV变电站	学高线E1022	中和香堤湾1#箱变1#变压器	630	22.44	504	362.628				
4426	兴城市	河西66kV变电站	河曹线4121	10kV河曹线朱家村台变压器	200	40.80	160	78.4				
4427	兴城市	河西66kV变电站	河曹线4121	10kV河曹线四城子#2变压器	80	66.79	64	10.568				
4428	兴城市	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线曹庄村北变压器	400	57.75	320	89				
4429	兴城市	兴海66kV变电站	兴曹2号线E1021	10kV曹园线90左27变压器	400	37.05	320	171.8				
4430	兴城市	曹庄66kV变电站	水产区线3C110	10kV水产区线70右25左2杆中兴村庆屯变压器	400	35.22	320	179.12				
4431	兴城市	学府66kV变电站	学高线E1022	10kV学高线三友圣博轩小区1#箱2配变	630	25.02	504	346.374				
4432	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线南关八队东台变压器	80	36.39	64	34.888				
4433	兴城市	学府66kV变电站	学高线E1022	中和香堤湾2#箱变2#变压器	630	14.63	504	411.831				
4434	兴城市	学府66kV变电站	学高线E1022	清华园1号箱站间隔配电变压器	630	17.05	504	396.585				
4435	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线头台村市场新柱上变压器	400	80.48	320	-1.92	2025.03.21	否		1.12%
4436	兴城市	河西66kV变电站	河曹线4121	10kV河曹线四城子东台新增变压器	200	58.05	160	43.9				
4437	兴城市	大河口66kV变电站	10kV10kV大曹线E1005线	10kV河曹线大河口东变压器	200	71.37	160	17.26				
4438	兴城市	曹庄66kV变电站	园区线3C106	10kV大甸子线安相分歧后湖分支16安相村变压器	200	48.17	160	63.66				
4439	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线大甸子分歧南关十一队变压器	200	47.52	160	64.96				
4440	兴城市	曹庄66kV变电站	园区线3C106	10kV大甸子线安相分歧后湖分支后湖北变压器	200	54.42	160	51.16				
4441	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线大甸子分歧76南关十对变压器	200	27.48	160	105.04				
4442	兴城市	曹庄66kV变电站	水产区线3C110	10kV水产区线中兴大屯变压器	400	23.54	320	225.84				
4443	兴城市	曹庄66kV变电站	园区线3C106	10kV大甸子线安相高屯变压器	400	26.46	320	214.16				
4444	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线大甸子分歧大佟屯变压器	400	69.51	320	41.96				
4445	兴城市	学府66kV变电站	学高线E1022	清华园1号箱站间隔配电变压器2	630	11.37	504	432.369				
4446	兴城市	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线小卜村屯内变压器	200	78.06	160	3.88				

4447	兴城市	兴海66kV变电站	兴曹2号线E1021	林海温泉家园A箱站变压器#2	630	17.81	504	391.797				
4448	兴城市	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线大卜村东变压器	200	51.42	160	57.16				
4449	兴城市	学府66kV变电站	学高线E1022	中和香堤湾1#箱变2#变压器	630	21.33	504	369.621				
4450	兴城市	兴海66kV变电站	兴曹2号线E1021	林海温泉家园A箱站变压器#1	630	37.05	504	270.585				
4451	兴城市	河西66kV变电站	河曹线4121	10kV河曹线泡河村变压器	400	51.45	320	114.2				
4452	兴城市	学府66kV变电站	学高线E1022	10kV学高线大河口北台村上变压器	200	90.45	160	-20.9	2025.04.17	是	2025.11.12	1.11%
4453	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线大甸子新增变压器	400	57.62	320	89.52				
4454	兴城市	学府66kV变电站	学高线E1022	清华园3号箱站间隔配电变压器 2	630	3.62	504	481.194				
4455	兴城市	兴海66kV变电站	兴南1号线E1009	兴南二线路贤学校#3箱站间隔配电变压器	630	15.84	504	404.208				
4456	兴城市	兴海66kV变电站	兴曹2号线E1021	10kV兴曹二线临海商业街变电亭变压器 2#	630	31.37	504	306.369				
4457	兴城市	兴海66kV变电站	兴曹2号线E1021	紫金花小区A箱站变压器#1	315	76.80	252	10.08				
4458	兴城市	曹庄66kV变电站	园区线3C106	10kV大甸子线七里路南中变压器	200	16.35	160	127.3				
4459	兴城市	河西66kV变电站	河曹线4121	10kV河曹线朱家村东变压器	160	55.23	128	39.632				
4460	兴城市	河西66kV变电站	河高线4113	10kV曹庄线小屯屯台变压器	400	32.45	320	190.2				
4461	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	大甸子线大甸子分枝6#柱上变压器	50	48.42	40	15.79				
4462	兴城市	曹庄66kV变电站	水产线3C110	10kV水产线50#王屯南台（1台）	200	41.49	160	77.02				
4463	兴城市	兴海66kV变电站	兴曹2号线E1021	青山移民水庫新居B箱站变压器#1	400	42.00	320	152				
4464	兴城市	曹庄66kV变电站	菊花线3C105	曹庄中新北村上变压器	200	59.34	160	41.32				
4465	兴城市	曹庄66kV变电站	园区线3C106	10kV大甸子线七里北变压器	160	45.04	128	55.936				
4466	兴城市	学府66kV变电站	学高线E1022	10kV学高线三友圣博轩小区1#箱1配电	630	20.89	504	372.393				
4467	兴城市	兴海66kV变电站	兴曹2号线E1021	青山移民水庫新居C箱站变压器#1	400	32.25	320	191				
4468	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线建材市场变压器	200	59.20	160	41.6				
4469	兴城市	兴海66kV变电站	兴曹2号线E1021	青山移民水庫新居A箱站变压器#2	315	27.68	252	164.808				
4470	兴城市	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线中兴村北村上变压器	315	30.90	252	154.665				
4471	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线大甸子分枝二台子分枝 16左11右4二台村变压器	400	25.22	320	219.12				
4472	兴城市	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线沙屯变压器	160	56.20	128	38.08				
4473	兴城市	兴海66kV变电站	兴曹2号线E1021	凯森蒙家园箱站变压器 #2	500	42.21	400	188.95				
4474	兴城市	曹庄66kV变电站	园区线3C106	10kV大甸子线上坡新变压器	100	63.42	80	16.58				
4475	兴城市	学府66kV变电站	学高线E1022	清华园2号箱站间隔配电变压器 2	630	5.62	504	468.594				
4476	兴城市	曹庄66kV变电站	水产线3C110	10kV水产线中兴村新变压器	400	17.97	320	248.12				
4477	兴城市	兴海66kV变电站	兴曹2号线E1021	凯森蒙家园箱站变压器 #1	500	34.14	400	229.3				
4478	兴城市	兴海66kV变电站	兴曹2号线E1021	林海温泉家园B箱站变压器#1	630	26.70	504	335.79				
4479	兴城市	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线曹庄中学变压器	200	22.58	160	114.84				
4480	兴城市	兴海66kV变电站	兴曹1号线E1008	10kV园区线李沟村变压器	200	18.39	160	123.22				
4481	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线大甸子分枝59七零一九变压器	315	16.70	252	199.395				
4482	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线大甸子分枝小甸子分枝3小甸村变压器	200	29.46	160	101.08				
4483	兴城市	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线44#王屯北台（3台）	200	26.10	160	107.8				
4484	兴城市	兴海66kV变电站	兴曹2号线E1021	10kV兴曹二线临海商业街变电亭变压器 1#	630	41.02	504	245.574				
4485	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线南关7队变压器	200	40.87	160	78.26				
4486	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	曹庄镇大甸子村新增变压器2（新增）	100	0.09	80	79.91				
4487	兴城市	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线大卜村设施农业变压器	100	34.32	80	45.68				
4488	兴城市	曹庄66kV变电站	园区线3C106	10kV大甸子线七里路南变压器	200	54.06	160	51.88				
4489	兴城市	曹庄66kV变电站	园区线3C106	10kV大甸子线上坡南变压器	200	28.62	160	102.76				
4490	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	大甸子村东台	400	60.88	320	76.48				
4491	兴城市	曹庄66kV变电站	水产线3C110	老潼新村箱站变压器#1	250	109.39	200	-73.475	2025.04.17	否		1.13%
4492	兴城市	曹庄66kV变电站	园区线3C106	10kV大甸子线上坡村变压器	100	114.63	80	-34.63	2025.04.17	否		1.11%
4493	兴城市	兴海66kV变电站	兴曹2号线E1021	10kV曹园线滨海海鲜农贸市场	200	28.20	160	103.6				
4494	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线小甸子新村上变压器	200	43.71	160	72.58				
4495	兴城市	学府66kV变电站	学高线E1022	清华园3号箱站间隔配电变压器 1	630	42.44	504	236.628				
4496	兴城市	曹庄66kV变电站	园区线3C106	10kV大甸子线安相分枝干赵分分支于赵北分支 9干赵北变压器	100	107.37	80	-27.37	2025.04.17	否		1.12%
4497	兴城市	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线曹庄村新变压器	200	97.26	160	-34.52	2025.04.17	否		1.12%
4498	兴城市	曹庄66kV变电站	园区线3C106	10kV大甸子线后湖南变压器	400	16.44	320	254.24				
4499	兴城市	河西66kV变电站	河高线4113	大河口（新）	400	25.38	320	218.48				
4500	兴城市	兴海66kV变电站	兴曹2号线E1021	林海温泉家园B箱站变压器#2	315	22.98	252	179.613				
4501	兴城市	曹庄66kV变电站	园区线3C106	10kV大甸子线三相房变压器	200	37.35	160	85.3				
4502	兴城市	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线曹庄（社）变压器	80	52.10	64	22.32				
4503	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线乡住宅变压器	50	29.52	40	25.24				
4504	兴城市	曹庄66kV变电站	园区线3C106	10kV大甸子线上坡村新变压器	80	94.50	64	-11.6	2025.04.17	是	2025.11.12	1.12%
4505	兴城市	曹庄66kV变电站	水产线3C110	10kV水产线中兴河南变压器	100	41.33	80	38.67				
4506	兴城市	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	曹庄中新区村上变压器	200	69.12	160	21.76				
4507	兴城市	曹庄66kV变电站	园区线3C106	10kV大甸子线后湖设施农业	50	116.16	40	-18.08	2025.04.17	是	2026.04.13	1.12%
4508	兴城市	曹庄66kV变电站	园区线3C106	10kV大甸子线七里南变压器	160	21.83	128	93.072				
4509	兴城市	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线大卜村西台变压器	200	43.91	160	72.18				
4510	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线头台村上南变压器	200	105.66	160	-51.32	2025.04.17	否		1.13%
4511	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线148#右分支1#杆设施农业台村上变压器	200	59.49	160	41.02				
4512	兴城市	河西66kV变电站	河曹线4121	10kV河曹线四城子新变压器	200	113.64	160	-67.28	2025.04.17	否		1.12%
4513	兴城市	兴海66kV变电站	兴南1号线E1009	兴南一线财贸学院#2箱站间隔配电变压器	630	17.56	504	393.372				
4514	兴城市	兴海66kV变电站	兴曹1号线E1008	曹庄管委会充电桩变压器	630	46.48	504	211.176				
4515	兴城市	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线头台村上新村村上变压器	200	68.45	160	23.1				
4516	兴城市	曹庄66kV变电站	菊花线3C105	10kV菊花线曹庄西变压器	100	99.33	80	-19.33	2025.04.17	否		1.13%
4517	兴城市	羊安66kV变电站	羊安线E1005	10kV羊安线芹莱东台变压器	200	90.83	160	-21.66	2025.04.17	是	2025.11.12	1.13%
4518	兴城市	曹庄66kV变电站	工业#3线3A106	10kV羊安线望宝村农业设施台变压器	80	20.63	64	47.496				
4519	兴城市	曹庄66kV变电站	曹庄线3C111	10kV羊安线 河东村（1）变压器	200	12.95	160	134.1				
4520	兴城市	羊安66kV变电站	羊安线E1005	10kV羊安线囤屯村变压器	80	61.50	64	14.8				
4521	兴城市	羊安66kV变电站	羊安线E1005	10kV羊安线柳蒿1队变压器	200	60.09	160	39.82				
4522	兴城市	羊安66kV变电站	羊安线E1005	10kV羊安线羊安中小学变压器	200	39.23	160	81.54				
4523	兴城市	曹庄66kV变电站	工业#3线3A106	10kV工业三线123八斗南变压器	630	52.23	504	174.951				

4524	兴城市	曹庄66kV变电站	工业#3线3A106	10kV羊安线元宝村变压器	200	46.74	160	66.52					
4525	兴城市	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线上沟变压器	200	14.33	160	131.34					
4526	兴城市	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线柳蒿村机井台区	100	0.00	80	80					
4527	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线张马屯变压器	100	91.44	80	-11.44	2025.04.17		否		1.14%
4528	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线柳蒿3队变压器	200	58.97	160	42.06					
4529	兴城市	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线翟屯变压器	200	79.59	160	0.82					
4530	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线大佟屯变压器	50	48.84	40	15.58					
4531	兴城市	曹庄66kV变电站	工业#3线3A106	10kV工业二线上25斗中变压器	630	49.79	504	190.323					
4532	兴城市	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线羊安分歧7#羊安村北	200	74.01	160	11.98					
4533	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线杨屯西变压器	50	94.16	40	-7.08	2025.04.17		是	2026.04.13	1.13%
4534	兴城市	曹庄66kV变电站	工业#3线3A106	国网辽宁省电力有限公司葫芦岛供电公司	630	37.90	504	265.23					
4535	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线康甸子变压器	400	20.76	320	236.96					
4536	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线郭庄子北台变压器	400	37.43	320	170.28					
4537	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线东岭南变压器	100	50.76	80	29.24					
4538	兴城市	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线后后变压器	200	44.19	160	71.62					
4539	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线芹菜西台变压器	160	76.50	128	5.6					
4540	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线周家变压器	200	55.28	160	49.44					
4541	兴城市	曹庄66kV变电站	工业#3线3A106	八斗中2台区	200	26.79	160	106.42					
4542	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线岭后屯变压器	200	15.51	160	128.98					
4543	兴城市	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线 十八家北变压器	200	64.28	160	31.44					
4544	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线羊安西台变压器	160	78.41	128	2.544					
4545	兴城市	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线十八家南变压器	400	78.86	320	4.56					
4546	兴城市	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线下沟变压器	100	25.67	80	54.33					
4547	兴城市	曹庄66kV变电站	工业#3线3A106	10kV工业二线上八斗新台	400	51.57	320	113.72					
4548	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线郭庄子南台变压器	200	29.88	160	100.24					
4549	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线杨屯东变压器	100	52.86	80	27.14					
4550	兴城市	曹庄66kV变电站	工业#3线3A106	10kV工业二线上8#郭庄子新台	200	81.03	160	-2.06	2025.04.17		否		1.12%
4551	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线杨屯南变压器	200	66.90	160	26.2					
4552	兴城市	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线龙河屯变压器	200	19.94	160	120.12					
4553	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线丁家变压器	400	33.70	320	185.2					
4554	兴城市	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线十八家机井台区	100	0.03	80	79.97					
4555	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线王小屯变压器	400	35.28	320	178.88					
4556	兴城市	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线羊安村变压器	200	55.68	160	48.64					
4557	兴城市	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线羊庄村变压器	160	91.65	128	-18.64	2025.04.17		是	2026.05.13	1.13%
4558	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线羊庄村机井台区	100	0.09	80	79.91					
4559	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线佟屯村变压器	400	48.81	320	124.76					
4560	兴城市	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线田相北变压器	200	47.01	160	65.98					
4561	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线西岭变压器	100	53.04	80	26.96					
4562	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线碧宝南台变压器	200	10.31	160	139.38					
4563	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线伞屯变压器	400	25.46	320	218.16					
4564	兴城市	曹庄66kV变电站	工业#3线3A106	10kV工业二线上32柳蒿北变压器	200	63.66	160	32.68					
4565	兴城市	曹庄66kV变电站	工业#3线3A106	10kV工业二线上100#周海滨分歧4#周家北台	200	41.10	160	77.8					
4566	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线柳蒿4队(新)变压器	100	85.14	80	-5.14	2025.04.17		否		1.12%
4567	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线艾屯变压器	400	48.57	320	125.72					
4568	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线王屯西变压器	315	39.71	252	126.9135					
4569	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线王屯南变压器	200	35.28	160	89.44					
4570	兴城市	曹庄66kV变电站	工业#3线3A106	10kV工业二线上66支1柳蒿农业变压器	80	24.79	64	44.168					
4571	兴城市	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线田相南变压器	80	67.13	64	10.296					
4572	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线沈家变压器	200	28.94	160	102.12					
4573	兴城市	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线河东屯变压器	200	28.50	160	103					
4574	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线柳蒿2队变压器	200	66.36	160	27.28					
4575	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线狼洞子变压器	315	6.19	252	232.5015					
4576	兴城市	曹庄66kV变电站	工业#3线3A106	10kV工业二线上134斗北变压器	200	132.00	160	-104	2025.04.17		否		1.13%
4577	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线西沟变压器	200	16.38	160	127.24					
4578	兴城市	曹庄66kV变电站	工业#3线3A106	10kV工业二线上112斗皮甲变压器	400	28.23	320	207.08					
4579	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线服务器器分歧14#羊安村南	630	33.09	504	295.533					
4580	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线西一村变压器	200	31.50	160	97					
4581	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线杨屯北台变压器	400	42.36	320	150.56					
4582	兴城市	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线十八家杨屯	200	72.00	160	16					
4583	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线羊庄12队变压器	400	46.02	320	135.92					
4584	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线王屯东变压器	400	59.04	320	83.84					
4585	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线杨屯中变压器	400	33.32	320	186.72					
4586	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线潘家变压器	200	48.30	160	63.4					
4587	兴城市	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线龙河屯变压器	200	53.40	160	53.2					
4588	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线东岭村北变压器	100	32.54	80	47.46					
4589	兴城市	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线羊安边西变压器	400	32.43	320	190.28					
4590	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线张马屯果树地变压器	200	56.49	160	47.02					
4591	兴城市	羊安66kV变电站	羊高线E1005	10kV羊安线羊安村设施农业	100	10.47	80	69.53					
4592	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	华府园A箱站变压器#2	500	19.71	400	301.45					
4593	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线45右23右33右3变压器	400	58.80	320	84.8					
4594	兴城市	学府66kV变电站	学首二线E1018	温馨家园A箱站#1变压器	500	33.92	400	230.4					
4595	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	美星花园C箱站变压器#1	400	25.65	320	217.4					
4596	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	观海国际小区D箱站变压器#3	630	23.52	504	355.824					
4597	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	国税园三期箱式变电站间隔3配电变压器#2	400	76.20	320	15.2					
4598	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	绿野海岸小区A箱站变压器#2	800	27.27	640	421.84					
4599	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线21变压器	315	15.18	252	204.183					
4600	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	山海湾小区B箱站变压器#1	500	15.20	400	324					

4601	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线20左9左4变压器#1	315	17.65	252	196.4025					
4602	兴城市	学府66kV变电站	学首二线E1018	辽河油田住宅500kVA	500	14.08	400	329.6					
4603	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	观海国际小区F箱站变压器#2	500	19.81	400	300.95					
4604	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	观海国际小区G箱站变压器#2	500	13.47	400	332.65					
4605	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线3左1变压器#1	400	30.09	320	199.64					
4606	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	香林水岸小区A箱站间隔3配电变压器	630	27.05	504	333.585					
4607	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线45右23右54变压器	100	29.82	80	50.18					
4608	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线18右4变压器	630	20.82	504	372.834					
4609	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	10kV温疗一线帝景海岸配电变压器2	500	24.16	400	279.2					
4610	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	世纪阳光小区A箱站变压器#2		0.00	0	0		2025.04.17	是	2025.11.12	1.12%
4611	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	东福锦园小区A箱站变压器#2	315	18.63	252	193.3155					
4612	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	万象家园小区B箱站变压器#2	400	30.24	320	199.04					
4613	兴城市	学府66kV变电站	学东一线E1013	学港二首山湖二期1亭1#配电变压器	800	17.19	640	502.48					
4614	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	绿美苑B箱站间隔2配电变压器	500	89.82	400	-49.1		2025.04.17	是	2025.11.12	1.13%
4615	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线37变压器	500	36.22	400	218.9					
4616	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	馨园小区A箱站变压器#2	400	19.92	320	240.32					
4617	兴城市	学府66kV变电站	学东二线E1017	海天城#2变压器间隔配电变压器	630	10.26	504	439.362					
4618	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线60#1变压器	315	28.51	252	162.1935					
4619	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	10kV温疗一线100左1变压器	400	21.42	320	234.32					
4620	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	水岸绿洲小区A箱站变压器#1	630	38.63	504	260.631					
4621	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线59右6变压器	200	54.60	160	50.8					
4622	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	学南线金天屹二期二标段2#变电亭2#变压器	500	13.15	400	334.25					
4623	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	葫芦岛市宽华岛兴海海上客运有限公司	250	7.98	200	180.05					
4624	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线星河小镇二期配电变压器2	630	29.11	504	320.607					
4625	兴城市	学府66kV变电站	学首二线E1018	10kV温医线16右1变压器	200	15.38	160	129.24					
4626	兴城市	学府66kV变电站	学首二线E1018	温馨家园B箱站#2变压器	500	20.09	400	299.55					
4627	兴城市	学府66kV变电站	学首二线E1018	温馨家园B箱站#1变压器	315	53.33	252	84.0105					
4628	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	国税园三期箱式变电站间隔2配电变压器#1	500	37.58	400	212.1					
4629	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	水木馨园2#变电亭02变压器间隔配电变压器	630	32.02	504	302.274					
4630	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	弘熙园D箱站变压器#1	400	36.56	320	173.76					
4631	兴城市	学府66kV变电站	学首二线E1018	10kV温医线18左25变压器	200	45.03	160	69.94					
4632	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	10kV温疗二线76左5变压器	160	12.87	128	107.408					
4633	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	林楠逸园A箱站变压器#2	315	13.40	252	209.79					
4634	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	水岸绿洲小区C箱站变压器#1	500	27.01	400	284.95					
4635	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线46右4左4变压器	400	12.92	320	268.32					
4636	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线56右3变压器	315	14.89	252	205.0965					
4637	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	闻涛苑C箱站#2变压器	315	38.10	252	131.985					
4638	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	温工三线79右12左5变压器	250	50.56	200	73.6					
4639	兴城市	学府66kV变电站	学首二线E1018	温馨家园D箱站变压器#1	400	30.00	320	200					
4640	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	温疗2线46右3右1支1A箱站变压器#2	500	17.92	400	310.4					
4641	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线46右6左4变压器#1	200	37.29	160	85.42					
4642	兴城市	学府66kV变电站	学东一线E1013	10kV学港一线34左7左7变压器H27	315	45.94	252	107.289					
4643	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	弘熙园C箱站变压器#2	400	30.57	320	197.72					
4644	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线54+1变压器	315	53.52	252	83.412					
4645	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线73变压器	315	68.99	252	34.6815					
4646	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	王者之湖配电变压器2#	500	39.33	400	203.35					
4647	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	学南线金天屹二期二标段2#变电亭1#变压器	500	18.52	400	307.4					
4648	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线59右15右1变压器	400	38.78	320	164.88					
4649	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线18左7右3变压器	315	36.13	252	138.1905					
4650	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	红石湾C组团1#变电亭2#变压器配电变压器	630	24.51	504	349.587					
4651	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线29变压器	315	57.68	252	70.308					
4652	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	10kV温疗一线帝景海岸配电变压器1	500	38.78	400	206.1					
4653	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	万象家园小区C箱站变压器#1	400	42.42	320	150.32					
4654	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	美星花园E箱站变压器#1	400	30.72	320	197.12					
4655	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	温疗二线浩博房地产2号变压器	400	24.60	320	221.6					
4656	兴城市	学府66kV变电站	学东一线E1013	铂锐府小区#3变电亭1变压器	800	27.36	640	421.12					
4657	兴城市	学府66kV变电站	学东二线E1017	温工三线77+1左12右12	30	33.40	24	13.98					
4658	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	海上钓鱼台二期D箱站1号配电变压器	630	15.09	504	408.933					
4659	兴城市	学府66kV变电站	学港#1线E1014	10kV学港一线134左11变压器	200	95.50	160	-31		2025.04.17	否		1.13%
4660	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线72右7左1变压器	315	94.79	252	-46.5885		2025.04.17	是	2026.05.13	1.12%
4661	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线45右10右1柱上变压器	400	25.84	320	216.64					
4662	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	10kV温疗一线70变压器	250	9.20	200	177					
4663	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线33变压器	315	34.63	252	142.9155					
4664	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	10kV温疗一线96右6变压器	200	30.81	160	98.38					
4665	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	学疗#1线桃源里1#小区1配电变压器	400	39.93	320	160.28					
4666	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线36左3变压器	180	28.70	144	92.34					
4667	兴城市	学府66kV变电站	学东二线E1017	10kV学港二线嘉山墅小区二期02变压器	500	21.31	400	293.45					
4668	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线46左6变压器	200	44.10	160	71.8					
4669	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	弘熙园G箱站变压器#1	500	23.49	400	282.55					
4670	兴城市	学府66kV变电站	学东一线E1013	铂锐府小区#1变电亭1变压器	800	31.83	640	385.36					
4671	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线45右2右3变压器	315	91.94	252	-37.611		2025.04.17	是	2025.11.12	1.13%
4672	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线63变压器	250	19.61	200	150.975					
4673	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线57右4变压器	160	33.60	128	74.24					
4674	兴城市	温泉66kV变电站	温工#2线5114	铂翔房地产学府雅缘小区箱站配电变压器02	630	25.84	504	341.208					
4675	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	10kV温工三线71右3变压器	400	42.18	320	151.28					
4676	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线46右5变压器	400	18.62	320	245.52					
4677	兴城市	学府66kV变电站	学港#1线E1014	钓鱼台街道A箱站变压器#1	500	21.18	400	294.1					

4678	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	凯森蒙蒙1号箱站1#配电变压器	500	22.08	400	289.6					
4679	兴城市	学府66kV变电站	学港#1线E1014	温港一线68左11#变压器	400	10.98	320	276.08					
4680	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	10kV温工#3线48右2变压器	630	68.06	504	75.222					
4681	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线18左8变压器	400	14.85	320	260.6					
4682	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	温疗2线46右3右1支2A箱站变压器#2	400	42.32	320	150.72					
4683	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	10kV温工三二线79右9变压器	315	78.54	252	4.599					
4684	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1018	温馨家园G箱站变压器#2	500	30.75	400	246.25					
4685	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线79左16变压器	400	114.33	320	-137.32	2025.03.09	是	2026.05.13	1.12%	
4686	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	王者之湖2#配电变压器	500	15.97	400	320.15					
4687	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线20左9左4变压器#2	315	8.14	252	226.359					
4688	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	10kV温疗一线101变压器	400	17.70	320	249.2					
4689	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	金天岭小区C箱站间隔3#配电变压器#2	500	36.26	400	218.7					
4690	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1018	学南二线金天岭一期二标段配电变压器1	315	20.63	252	187.0155					
4691	兴城市	学府66kV变电站	学东一线E1013	10kV学港一线34左17左1变压器H29	400	40.83	320	156.68					
4692	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	温港线三合荣郡小区A箱站2#配电变压器	630	24.63	504	348.831					
4693	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	加州海岸小区A箱站变压器#2	500	31.36	400	243.2					
4694	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	华府小区二期箱站变压器#2	500	36.13	400	219.35					
4695	兴城市	温泉66kV变电站	温工#2线5114	铂翔房地产学府雅臻小区箱式变电站2号配电变压器01	800	40.05	640	319.6					
4696	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线46右6左2变压器	400	22.92	320	228.32					
4697	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	绿美苑B箱站变压器#2	0	0.00	0	0	2025.03.09	是	2025.11.12	1.13%	
4698	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV学港一线146右5变压器	400	1.54	320	313.84					
4699	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	华府小区二期箱站变压器#1	500	31.23	400	243.85					
4700	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	10kV温医线32右7变压器	250	25.15	200	137.125					
4701	兴城市	学府66kV变电站	学港#1线E1014	国网（辽宁）电动汽车服务有限公司320充电桩	400	71.55	320	33.8					
4702	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	绿野海岸小区A箱站变压器#1	800	24.84	640	441.28					
4703	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	10kV学疗二线46#兴运府二期变压器2#	500	46.94	400	165.3					
4704	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线79左19右8变压器	200	72.36	160	15.28					
4705	兴城市	学府66kV变电站	学东二线E1017	10kV学港一线兴城龙回头海景假日酒店有限公司	200	35.52	160	88.96					
4706	兴城市	学府66kV变电站	学东一线E1013	铂锐府小区#2变电亭1#变压器	500	54.11	400	129.45					
4707	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	胜利家园小区A箱站变压器#1	500	25.41	400	272.95					
4708	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线39变压器	315	80.48	252	-1.512	2025.03.09	是	2025.11.12	1.12%	
4709	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线79左19右2变压器	200	83.16	160	-6.32	2025.03.09	是	2025.11.12	1.12%	
4710	兴城市	学府66kV变电站	学东一线E1013	铂锐府小区#1变电亭2#变压器	800	48.63	640	250.96					
4711	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	观海国际小区G箱站变压器#1	630	11.46	504	431.802					
4712	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线54变压器	315	57.94	252	69.489					
4713	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	万象家园小区A箱站变压器#1	315	37.90	252	132.615					
4714	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	温疗二线10左6B箱站变压器#1	500	32.88	400	235.6					
4715	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	绿美苑D箱站#1变压器	500	55.39	400	123.05					
4716	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线45右8右2变压器	400	50.46	320	118.16					
4717	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线59右12右2左1#福家园变压器	315	32.89	252	148.3965					
4718	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	滨河御景变压器3#	630	34.13	504	288.981					
4719	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	兴运府B箱站配电变压器01	800	25.08	640	439.36					
4720	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线10右1变压器	315	4.35	252	238.2975					
4721	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城29柱上变压器	315	56.57	252	73.8045					
4722	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	10kV温疗一线102变压器	200	45.08	160	69.84					
4723	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	东福锦园小区A箱站变压器#1	315	28.19	252	163.2015					
4724	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	温城线阳光尚府小区2#变压器	500	15.90	400	320.5					
4725	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	10kV温疗一线96右7变压器	200	58.41	160	43.18					
4726	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	龙兴家园二期箱站变压器#1	500	35.84	400	220.8					
4727	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	水岸绿洲小区B箱站变压器#1	630	34.41	504	287.217					
4728	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	兴海湾小区A箱站变压器#1	500	21.55	400	292.25					
4729	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	馨园小区A箱站变压器#1	500	18.62	400	306.9					
4730	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	国网辽宁省电力有限公司葫芦岛供电公司	630	41.21	504	244.377					
4731	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线32右5变压器	200	86.10	160	-12.2	2025.03.09	是	2026.05.13	1.12%	
4732	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	水岸绿洲小区B箱站变压器#2	630	30.76	504	310.212					
4733	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线76变压器	250	40.30	200	99.25					
4734	兴城市	学府66kV变电站	学港#1线E1014	10kV学港一线140右3变压器	250	99.10	200	-47.75	2025.03.09	否		1.12%	
4735	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1009	10kV学南二线君山一品二期3#变压器	800	12.24	640	542.08					
4736	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	海上钓鱼台A箱站变压器	500	20.38	400	298.1					
4737	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	红海湾小区二期2#箱站间隔配电变压器2#	500	11.87	400	340.65					
4738	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线64变压器	200	66.60	160	26.8					
4739	兴城市	学府66kV变电站	学东二线E1017	10kV学港二线首山湖2#变电亭2#变压器1#	500	12.05	400	339.75					
4740	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线59右15变压器	400	30.84	320	196.64					
4741	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	温工二线53#变台	315	28.63	252	161.8155					
4742	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线25变压器#1	315	62.13	252	56.2905					
4743	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	水岸蓝湾A箱站2号变压器	500	44.99	400	175.05					
4744	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	万象家园小区C箱站变压器#2	400	22.77	320	228.92					
4745	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	加州海岸小区A箱站变压器#1	500	37.34	400	213.3					
4746	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	通泰首府箱站变压器#2	500	9.07	400	354.65					
4747	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线25变压器#2	630	2.61	504	487.557					
4748	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	10kV温疗一线100左13变压器	400	73.20	320	27.2					
4749	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	10kV温疗一线110右5变压器	400	10.08	320	279.68					
4750	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	凯森蒙小区箱站变压器#2	500	24.16	400	279.2					
4751	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	温工三二线79右12右1变压器	250	72.04	200	19.9					
4752	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	观海国际小区F箱站变压器#1	500	32.67	400	236.65					
4753	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	华府园B箱站变压器#1	500	32.00	400	240					
4754	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	美星花园E箱站变压器#2	400	30.69	320	197.24					

4755	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	观海国际小区A箱站变压器#2	250	62.27	200	44.325					
4756	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	美星花园F箱站变压器#2	500	31.87	400	240.65					
4757	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	温疗2线41右2A箱站变压器#2	315	102.41	252	-70.5915	2025.03.09	是	2025.11.12	1.12%	
4758	兴城市	学府66kV变电站	学东二线E1013	铂悦府小区#3变电亭2变压器	800	26.94	640	424.48					
4759	兴城市	学府66kV变电站	学首二线E1018	温馨家园F箱站变压器#2	500	54.21	400	128.95					
4760	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线79左9变压器	200	63.45	160	33.1					
4761	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	国税园住宅A站变压器#2	500	32.26	400	238.7					
4762	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	弘鼎园B箱站变压器#1	630	33.59	504	292.383					
4763	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	温疗2线46右3右1支1A箱站变压器#1	500	22.53	400	287.35					
4764	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二区3左1变压器#2	400	21.03	320	235.88					
4765	兴城市	学府66kV变电站	学首二线E1018	10kV温医线15+左1变压器	250	42.68	200	93.3					
4766	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	温联线59右1左4箱站变压器#1	315	57.46	252	71.001					
4767	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线66#变压器	80	16.69	64	50.648					
4768	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	欣和园B箱站变压器#1	315	27.05	252	166.7925					
4769	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温联线55变压器	400	14.36	320	262.56					
4770	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线20左13变压器	315	26.57	252	168.3045					
4771	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	王者之湖2#配电变压器2	500	21.34	400	293.3					
4772	兴城市	学府66kV变电站	学首一线E1012	0kV学首一线丽汤小区3#变电亭2#变压器	630	7.02	504	459.774					
4773	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二区62左3变压器	200	56.37	160	47.26					
4774	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	凯森豪邸2号箱站2#配电变压器	500	20.96	400	295.2					
4775	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线46支1变压器	315	41.27	252	121.9995					
4776	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	红石湾C组团2#变电亭1#变压器配电变压器	630	43.56	504	229.572					
4777	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	温疗#2线宸兴园配电变压器1	315	35.27	252	140.8995					
4778	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线26左16支4	315	28.06	252	163.611					
4779	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线57变压器	500	22.85	400	285.75					
4780	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	红海湾小区A箱站变压器#2	630	33.94	504	290.178					
4781	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	通泰首府A箱站变压器#1	500	15.02	400	324.9					
4782	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	绿美苑A箱站间隔2#配电变压器	400	31.68	320	193.28					
4783	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	10kV温疗二区84左6+1杆红石湾小区1号配申变压器	315	50.06	252	94.311					
4784	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV学港一线146右4变压器	50	2.25	40	38.875					
4785	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	10kV学疗一线浪琴湾墅2#变压器	500	17.12	400	314.4					
4786	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线42变压器#1	315	60.15	252	62.5275					
4787	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	美星花园F箱站变压器#1	500	48.77	400	156.15					
4788	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	泳装城箱站#2变压器#1	500	27.71	400	261.45					
4789	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线20左6右1变压器	400	21.80	320	232.8					
4790	兴城市	学府66kV变电站	学东二线E1017	10kV学港二线首山湖2#变电亭2#变压器2#	500	19.58	400	302.1					
4791	兴城市	学府66kV变电站	学东二线E1017	海天城#2箱站配电变压器1	500	19.55	400	302.25					
4792	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	馨园小区B箱站变压器#1	500	11.33	400	343.35					
4793	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二区15变压器	630	18.45	504	387.765					
4794	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	美星花园A箱站变压器#2	315	48.00	252	100.8					
4795	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线20左2变压器	315	40.67	252	123.8895					
4796	兴城市	学府66kV变电站	学首二线E1018	10kV温医线18左5变压器	400	45.87	320	136.52					
4797	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	水木馨居2#变电亭01变压器间隔配电变压器	630	28.02	504	327.474					
4798	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	凯森豪小区箱站变压器#1	500	22.82	400	285.9					
4799	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线9右3变压器#2	400	25.71	320	217.16					
4800	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线26左16变压器	400	102.10	320	-88.4	2025.03.09	是	2025.11.12	1.12%	
4801	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二区57右1变压器	250	40.34	200	99.15					
4802	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	观海国际小区D箱站变压器#1	630	36.32	504	275.184					
4803	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	观海国际小区A箱站变压器#1	500	47.33	400	163.35					
4804	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	观海国际小区C箱站变压器#1	630	27.90	504	328.23					
4805	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	兴城市环境卫生管理处	315	91.71	252	-36.8865	2025.03.09	是	2025.11.13	1.13%	
4806	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	海天假日酒店门口充电桩上变压器	630	59.84	504	127.008					
4807	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	华府园B箱站变压器#2	500	18.72	400	306.4					
4808	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	观海国际小区E箱站间隔2#配电变压器	500	24.13	400	279.35					
4809	兴城市	学府66kV变电站	学东二线E1017	10kV学港二线嘉山墅小区二期01变压器	500	19.33	400	303.35					
4810	兴城市	学府66kV变电站	学东二线E1017	学港二首山湖二期1亭2#配电变压器	800	42.30	640	301.6					
4811	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	10kV温疗一线96右8变压器	100	170.10	80	-90.1	2025.03.09	否		1.13%	
4812	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	海上钓鱼台二期C箱站2号配电变压器	630	16.10	504	402.57					
4813	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	山海湾小区B箱站变压器#2	500	19.71	400	301.45					
4814	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	兴运府A箱站高压间隔1号配电变压器	800	25.74	640	434.08					
4815	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	10kV温疗一线115右7变压器	630	6.30	504	464.31					
4816	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	温河线26左18右8变压器	200	73.17	160	13.66					
4817	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	海上湾小区箱站变压器#1	400	74.56	320	21.76					
4818	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	10kV温疗一线111左5右4变压器	200	23.37	160	113.26					
4819	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二区19右3变压器	630	9.91	504	441.567					
4820	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	丽湾苑D箱站#1变压器	315	48.06	252	100.611					
4821	兴城市	学府66kV变电站	学港二线E1016	10kV学港二线39首山湖小区变电亭1#变压器2号	500	20.02	400	299.9					
4822	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	美星花园C箱站变压器#2	400	57.57	320	89.72					
4823	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线45右4变压器	315	42.76	252	117.306					
4824	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	10kV温疗一线88支13变压器	250	117.57	200	-93.925	2025.03.09	是	2025.11.13	1.12%	
4825	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线43变压器	315	43.14	252	116.109					
4826	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	观海国际小区B箱站间隔2#配电变压器	500	26.82	400	265.9					
4827	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	温疗一线62左1B箱站变压器#1	400	70.20	320	39.2					
4828	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线53左7变压器	400	34.79	320	180.84					
4829	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	泳装城箱站#2变压器#2	500	58.53	400	107.35					
4830	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	学疗#1线3#箱式1#间隔配电变压器	630	12.86	504	422.982					
4831	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	10kV学疗二区42右1变压器	400	65.70	320	57.2					

4832	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线60变压器	315	10.53	252	218.8305						
4833	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	温港线27左5B箱站变压器#2	315	77.59	252	7.5915						
4834	兴城市	学府66kV变电站	学首一线E1012	10kV学首一线丽汤小区1#变电亭2#变压器	630	5.84	504	467.208						
4835	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线46左12变压器	200	13.36	160	133.28						
4836	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线20左3变压器	315	35.37	252	140.5845						
4837	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线43变压器	250	30.24	200	124.4						
4838	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	兴运河B箱站配电变压器02	800	20.01	640	479.92						
4839	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	学疗#1线桃园里小区2#配电变压器	400	44.64	320	141.44						
4840	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	兴海书苑A箱站H133变压器	400	28.65	320	205.4						
4841	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线12-1变压器	200	39.36	160	81.28						
4842	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线59右12变压器	200	64.83	160	30.34						
4843	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线45变压器	315	44.95	252	110.4075						
4844	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	10kV温疗一线115右4变压器	400	69.42	320	42.32						
4845	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线12右2变压器	400	42.06	320	151.76						
4846	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	10kV学疗二线一里海商业综合楼变压器1#	800	20.79	640	473.68						
4847	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线12右13变压器	100	48.18	80	31.82						
4848	兴城市	学府66kV变电站	学东一线E1013	10kV学港一线45右7右6变压器H28	400	28.77	320	204.92						
4849	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线53左5变压器	200	36.25	160	87.5						
4850	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	世纪阳光小区A箱站变压器#1	500	70.91	400	45.45						
4851	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	寨北佳园箱站变压器#2	200	92.55	160	-25.1	2025.03.09	是	2025.11.13	1.13%		
4852	兴城市	学府66kV变电站	学东二线E1017	兴城市宜家食品超市	630	11.52	504	431.424						
4853	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	温疗2线46右3右1支2A箱站变压器#1	400	39.56	320	161.76						
4854	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	凯悦华庭B箱站变压器#3	400	21.69	320	233.24						
4855	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	红海湾小区二期1#箱站间隔配电变压器2#	800	11.10	640	551.2						
4856	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV学港一线160左2变压器	100	73.29	80	6.71						
4857	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线中海油家属楼配电变压器	500	14.56	400	327.2						
4858	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	金天屹小区A箱站间隔3#配电变压器#2	400	34.83	320	180.68						
4859	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	10kV温疗一线110右2变压器	200	53.35	160	53.3						
4860	兴城市	学府66kV变电站	学港二线E1016	钓鱼台街道A箱站变压器#2	500	30.05	400	249.75						
4861	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	10kV温疗一线111左3变压器	315	29.33	252	159.6105						
4862	兴城市	温泉66kV变电站	温工#2线5114	铂翔房地产学府雅苑小区箱站配电变压器01	630	19.68	504	380.016						
4863	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	红石湾C组团1#变电亭1#变压器配电变压器	630	30.51	504	311.787						
4864	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线26左15变压器	315	64.03	252	50.3055						
4865	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	信苑花园箱站变压器#1	500	22.21	400	288.95						
4866	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线46左4变压器	160	31.46	128	77.664						
4867	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	万象家园小区B箱站变压器#1	400	43.71	320	145.16						
4868	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	华府园A箱站变压器#1	500	13.86	400	330.7						
4869	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	闻涛苑B箱站#1变压器	315	69.27	252	33.7995						
4870	兴城市	学府66kV变电站	学首二线E1018	温馨家园C箱站变压器#1	500	44.13	400	179.35						
4871	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	温联线46右6左3变压器	315	90.73	252	-33.7995	2025.03.09	是	2025.11.13	1.13%		
4872	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	弘熙园E箱站变压器#1	630	46.06	504	213.822						
4873	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线26左13城市之光2#变压器1号	400	30.84	320	196.64						
4874	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线26左13城市之光1#变压器1号	500	27.97	400	260.15						
4875	兴城市	学府66kV变电站	学首二线E1018	10kV温联线13变压器	315	40.32	252	124.992						
4876	兴城市	学府66kV变电站	学东二线E1017	邴家湾小区B箱站1号变压器	630	5.05	504	472.185						
4877	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线6右4左3支2变压器	315	48.81	252	98.2485						
4878	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	凯悦华庭A箱站变压器	400	12.84	320	268.64						
4879	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	学疗#1线3#箱站2#间隔配电变压器	630	40.48	504	248.976						
4880	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	温河线水岸澜湾二期1#亭1#变	400	46.47	320	134.12						
4881	兴城市	学府66kV变电站	学首三线E1009	君山一品A箱子站变压器	500	32.83	400	235.85						
4882	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线59右13变压器	400	14.37	320	262.52						
4883	兴城市	学府66kV变电站	学首二线E1018	温馨家园C箱站变压器#1	500	26.98	400	265.1						
4884	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线40左1变压器	250	97.88	200	-44.7	2025.05.07	是	2026.05.13	1.12%		
4885	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	晟林水岸名居小区A箱站变压器#1	1000	62.79	800	172.1						
4886	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线59右3变压器	200	18.95	160	122.1						
4887	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线57右8变压器	400	53.73	320	105.08						
4888	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	温城线#12右11右1#变压器	200	12.66	160	134.68						
4889	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	温工三线77+1左12右8支1	250	28.00	200	130						
4890	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	温疗#2线袁兴园配电变压器2	315	23.81	252	176.9985						
4891	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV学港一线158左3变压器	200	30.63	160	98.74						
4892	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线32右4变压器	630	9.02	504	447.174						
4893	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	红海湾小区二期1#箱站间隔配电变压器1#	800	37.14	640	342.88						
4894	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	海上钓鱼台二期A箱站1号配电变压器	630	18.38	504	388.206						
4895	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线45右23右4左5变压器	315	60.34	252	61.929						
4896	兴城市	学府66kV变电站	学首二线E1018	万象园二期配电变压器B	630	41.43	504	242.991						
4897	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线108变压器#1	250	3.96	200	190.1						
4898	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	10kV温疗一线100左7变压器	315	25.59	252	171.3915						
4899	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	香林水岸小区B箱站变压器#1	500	37.18	400	214.1						
4900	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	温医线26左20右6变压器	315	5.95	252	233.2575						
4901	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	龙兴家园小区A箱站变压器#1	500	18.19	400	309.05						
4902	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	10kV温疗一线100左3变压器	100	126.00	80	-46	2025.05.07	是	2025.11.13	1.13%		
4903	兴城市	学府66kV变电站	学首二线E1018	温馨家园B箱站#2变压器	400	25.95	320	216.2						
4904	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	观海国际小区D箱站变压器#2	630	35.56	504	279.972						
4905	兴城市	学府66kV变电站	学首二线E1018	温馨家园F箱站变压器#1	500	36.35	400	218.25						
4906	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	海上钓鱼台B箱站变压器	500	19.90	400	300.5						
4907	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线73#1变压器	315	52.79	252	85.7115						
4908	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	龙江花园B箱站变压器#1	315	37.30	252	134.505						

4909	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	美星花园D箱站变压器#2	315	60.89	252	60.1965				
4910	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温疗二 线10左2变压器	400	70.33	320	38.68				
4911	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗一线58右1变压器	250	41.90	200	95.25				
4912	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线20左4变压器	400	36.83	320	172.68				
4913	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	闻涛苑A箱站变压器#2	315	60.22	252	62.307				
4914	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	美星花园G箱站#1变压器	800	98.13	640	-145.04	2025.05.07	否		1.13%
4915	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	闻涛苑B箱站#2变压器	315	83.65	252	-11.4975	2025.05.07	否		1.12%
4916	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	滨河御景变压器1#	630	37.59	504	267.183				
4917	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	变压器0612	400	49.23	320	123.08				
4918	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	欣和园B箱站变压器#2	315	29.14	252	160.209				
4919	兴城市	学府66kV变电站	学首三线E1009	10kV学首三线首山俯海2号变电亭1#变压器	630	14.70	504	411.39				
4920	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	10kV温工二 线1#变压器	250	41.83	200	95.425				
4921	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	学南线金天乾二期二标段1#变电亭1#变压器	630	16.84	504	397.908				
4922	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	10kV温疗二 线64变压器	160	19.04	128	97.536				
4923	兴城市	学府66kV变电站	学东一线E1013	10kV学港一线134左8右6变压器	315	72.73	252	22.9005				
4924	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	10kV学疗二 线乐业居变压器	500	17.50	400	312.5				
4925	兴城市	学府66kV变电站	学东二线E1017	学港二线首山湖二期2亭1#配电变压器	800	33.12	640	375.04				
4926	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	红海湾小区二期3#箱站间隔配电变压器1#	800	11.67	640	546.64				
4927	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	10kV学疗二 线东福#6楼1#变压器	315	18.73	252	193.0005				
4928	兴城市	学府66kV变电站	学首二线E1018	10kV温医线18左8变压器	200	9.03	160	141.94				
4929	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	海上钓鱼台二期C箱站1号配电变压器	630	18.11	504	389.907				
4930	兴城市	学府66kV变电站	学首三线E1009	10kV学首三线首山俯海1号变电亭1#变压器	630	21.90	504	366.03				
4931	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	温河线水岸澜湾二期2#亭2#变	400	33.21	320	187.16				
4932	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	金天乾小区C箱站间隔2#配电变压器#1	500	39.01	400	204.95				
4933	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线59右12右2	200	29.54	160	100.92				
4934	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	10kV学疗一线红石湾B组团变电亭1#变压器	800	22.44	640	460.48				
4935	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线22左2变压器	200	51.24	160	57.52				
4936	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	温工#3线48右2变压器#1	250	63.10	200	42.25				
4937	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线26左18右5滨河御景二期变电亭2#变压器	800	40.26	640	317.92				
4938	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	锦华园B箱站#1变压器		0.00	0	0	2025.05.07	否		1.11%
4939	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线45右13变压器#1	250	26.00	200	135				
4940	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	学南线金天乾二期二标段1#变电亭2#变压器	630	20.06	504	377.622				
4941	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	10kV温疗一线100左4变压器	400	26.85	320	212.6				
4942	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	学疗#1线桃源里2#小区2#配电变压器	800	38.16	640	334.72				
4943	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	观海国际小区F箱站变压器#3	500	37.50	400	212.5				
4944	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	闻涛苑A箱站变压器#1	315	70.54	252	29.799				
4945	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	国税园住宅A站变压器#1	500	62.18	400	89.1				
4946	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线33变压器	100	7.98	80	72.02				
4947	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	加州海岸小区B箱站变压器#1	500	32.32	400	238.4				
4948	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线20左9右2变压器	315	1.21	252	248.1885				
4949	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	闻涛苑C箱站#1变压器	315	34.32	252	143.892				
4950	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线40右2变压器	630	15.92	504	403.704				
4951	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	兴城疗养院A箱站变压器#1	400	22.19	320	231.24				
4952	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	闻涛苑D箱站#2变压器	315	23.78	252	177.093				
4953	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	胜利家园小区A箱站变压器#2	500	28.22	400	258.9				
4954	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	水岸澜湾B箱站高压间隔1#配电变压器	400	50.44	320	118.24				
4955	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	温港线三合架都小区A箱站1#配电变压器	630	21.81	504	366.597				
4956	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	水岸绿洲小区C箱站变压器#2	500	43.87	400	180.65				
4957	兴城市	学府66kV变电站	学东二线E1017	海天城#1 变压器间隔配电变压器	500	17.18	400	314.1				
4958	兴城市	学府66kV变电站	学港二线E1016	比基尼小镇充电桩变压器	630	56.00	504	151.2				
4959	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线星河小镇二期配电变压器 1	630	35.56	504	279.972				
4960	兴城市	学府66kV变电站	学首三线E1009	10kV学首三线首山俯海2号变电亭2#变压器	630	13.94	504	416.178				
4961	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	海上钓鱼台二期B箱站2号配电变压器	630	15.64	504	405.468				
4962	兴城市	学府66kV变电站	学首二线E1018	温馨家园C箱站变压器#2	500	26.11	400	269.45				
4963	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	10kV学疗一线红石湾B组团变电亭2#变压器	800	50.04	640	239.68				
4964	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	万象家园小区A箱站变压器#2	315	48.06	252	100.611				
4965	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	寨北佳园箱站变压器#1	400	78.81	320	4.76				
4966	兴城市	学府66kV变电站	学首一线E1012	10kV学首一线丽汤小区2#变电亭2#变压器	630	43.90	504	227.43				
4967	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	弘熙园C箱站变压器#1	400	47.85	320	128.6				
4968	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	红海湾小区二期3#箱站间隔配电变压器2#	800	9.87	640	561.04				
4969	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	弘熙园综合楼A站变压器	315	67.58	252	39.123				
4970	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	绿美苑E箱站#1变压器	500	30.66	400	246.7				
4971	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二 线31左4变压器	315	66.76	252	41.706				
4972	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线72右3变压器#1	400	37.45	320	170.2				
4973	兴城市	学府66kV变电站	学东二线E1017	那家湾C箱站配电变压器	315	18.13	252	194.8905				
4974	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线26左13城市之光1#变压器2号	500	28.80	400	256				
4975	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	绿美苑C箱站间隔1#配电变压器	500	35.87	400	220.65				
4976	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线91变压器	80	45.56	64	27.552				
4977	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	沫装城新建台	400	47.31	320	130.76				
4978	兴城市	学府66kV变电站	学东一线E1013	10kV温港线50左63左8变压器	100	68.55	80	11.45				
4979	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	红海湾小区二期4#箱站间隔配电变压器1#	800	27.21	640	422.32				
4980	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线40左3变压器	100	40.20	80	39.8				
4981	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	学疗#1线桃源里2#小区1#配电变压器	800	55.80	640	193.6				
4982	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	温疗二 线浩博房地产配电变压器	400	33.96	320	184.16				
4983	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	水岸澜湾B箱站2#变压器间隔	630	37.08	504	270.396				
4984	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线11变压器	315	28.54	252	162.099				
4985	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线47变压器	400	44.90	320	140.4				

4986	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	香林水岸小区B箱站变压器#2	500	33.76	400	231.2					
4987	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	滨海国际花园V箱站#1变压器	630	43.56	504	229.572					
4988	兴城市	学府66kV变电站	学港#1线E1014	核电兴海湾配电变压器	800	7.35	640	581.2					
4989	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	10kV学疗一线(温疗二线84左7柱上变压器)	315	15.96	252	201.726					
4990	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	海上钓鱼台二期B箱站1号配电变压器	630	11.66	504	430.542					
4991	兴城市	学府66kV变电站	学东二线E1017	椰家湾小区B箱站2号变压器	630	13.11	504	421.507					
4992	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线31变压器	200	44.81	160	70.38					
4993	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线9变压器	400	49.20	320	123.2					
4994	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	10kV温疗一线96右5变压器	100	94.92	80	-14.92	2025.05.07	是	2025.11.13	1.13%	
4995	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	香林水岸小区A箱站变压器#1	630	26.64	504	336.168					
4996	兴城市	学府66kV变电站	学首二线E1009	10kV学首二线君山一品二期1#变压器	800	86.49	640	-51.92	2025.05.07	是	2025.11.13	1.12%	
4997	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	10kV温疗一线105右2	315	5.40	252	234.99					
4998	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	林楠逸园A箱站变压器#1	315	19.27	252	191.2995					
4999	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线59右8变压器	400	67.30	320	50.8					
5000	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	温疗2线46右3右1支2B箱站变压器#2	400	37.62	320	169.52					
5001	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	10kV温疗二线84左6+1杆红石湾小区2号配电变压器	315	98.79	252	-59.1885	2025.05.07	是	2026.05.13	1.13%	
5002	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线52变压器	500	24.90	400	275.5					
5003	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	四家新村B箱站间隔变压器#1	400	36.03	320	175.88					
5004	兴城市	学府66kV变电站	学东二线E1017	海天城#2箱站配电变压器2	500	22.27	400	288.65					
5005	兴城市	学府66kV变电站	学东二线E1017	椰家湾C箱站配电变压器2	315	47.33	252	102.9105					
5006	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线45右23右3右7变压器	400	36.12	320	175.52					
5007	兴城市	学府66kV变电站	学东二线E1017	10kV学港二线39首山湖小区变电亭1#变压器1号	500	29.90	400	250.5					
5008	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	乱照园E箱站变压器#2	630	16.08	504	402.696					
5009	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	红石湾C组团2#变电亭2#变压器配电变压器	630	29.37	504	318.969					
5010	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	阳光小区A箱站变压器#2	630	32.25	504	300.825					
5011	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线34右12变压器	315	56.60	252	73.71					
5012	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线62变压器	400	11.60	320	273.6					
5013	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线9左3变压器#1	315	30.88	252	154.728					
5014	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	水岸绿洲小区A箱站变压器#2	630	33.27	504	294.399					
5015	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线66左2变压器	630	36.97	504	271.089					
5016	兴城市	学府66kV变电站	学东一线E1013	学港一线盛达一号院2#变压器	800	31.53	640	387.76					
5017	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	金天屹小区A箱站间隔2配电变压器#1	400	40.83	320	156.68					
5018	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	10kV温疗二线12杆变压器	400	8.98	320	284.08					
5019	兴城市	学府66kV变电站	学东二线E1017	10kV温港线108变压器	250	94.36	200	-35.9	2025.05.07	是	2026.05.13	1.13%	
5020	兴城市	温泉66kV变电站	温工#2线5114	铂翔房地产学府雅缘小区箱式变电站2号配电变压器02	800	34.08	640	367.36					
5021	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	海上钓鱼台二期D箱站2号配电变压器	630	21.03	504	371.511					
5022	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	文澜苑小区A箱站变压器#2	500	21.50	400	292.5					
5023	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线59右11变压器#2	400	2.70	320	309.2					
5024	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	观海国际小区C箱站变压器#2	630	16.10	504	402.57					
5025	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	辽工大A箱站变压器#1	400	26.28	320	214.88					
5026	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线42变压器#2	100	40.65	80	39.35					
5027	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	兴城疗养院A箱站变压器#2	400	44.55	320	141.8					
5028	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	加州海岸小区B箱站变压器#2	500	29.57	400	252.15					
5029	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	泳装城箱站#1变压器#1	630	71.33	504	54.621					
5030	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	温城线阳光雅居小区箱站#1变压器	200	23.61	160	112.78					
5031	兴城市	学府66kV变电站	学东一线E1013	铂悦湾小区#2变电亭2变压器	500	38.75	400	206.25					
5032	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线26左13城市之光2#变压器2号	400	36.63	320	173.48					
5033	兴城市	学府66kV变电站	学首二线E1018	温馨家园E箱站#1变压器	500	24.98	400	275.1					
5034	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	水岸蓝湾A箱站1号变压器	500	39.74	400	201.3					
5035	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线6右5左1变压器	250	69.36	200	26.6					
5036	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	10kV学疗二线东福#6楼2#变压器	315	18.67	252	193.1895					
5037	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	水木馨居1#变电亭02变压器间隔配电变压器	630	32.70	504	297.99					
5038	兴城市	学府66kV变电站	学首二线E1018	学首二线金天屹一期二标段配电变压器2	315	16.13	252	201.1905					
5039	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线22右3变压器	315	35.62	252	139.797					
5040	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	欣和园A箱站变压器#1	400	57.84	320	88.64					
5041	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	海上钓鱼台A箱站变压器#2	500	30.91	400	245.45					
5042	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	滨海国际花园箱站#1变压器	500	29.44	400	252.8					
5043	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线18+5变压器	200	47.88	160	64.24					
5044	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	文澜苑小区A箱站变压器#1	500	19.10	400	304.5					
5045	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	韩澈	630	43.90	504	227.43					
5046	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温联线3左1变压器	250	37.42	200	106.45					
5047	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	温疗一线62左11B箱站变压器#2	400	36.03	320	175.88					
5048	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线79右12变压器	500	59.72	400	101.4					
5049	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	红海湾小区二期4#箱站间隔配电变压器2#	800	5.49	640	596.08					
5050	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线46右1变压器	400	28.85	320	204.6					
5051	兴城市	学府66kV变电站	学首一线E1012	10kV学首一线丽汤小区1#变电亭1#变压器	630	9.78	504	442.386					
5052	兴城市	学府66kV变电站	学首一线E1012	10kV学首一线丽汤小区2#变电亭1#变压器	0	0.00	0	0	2025.04.11	是	2026.05.13	1.12%	
5053	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	龙江家园4#箱式变电站02变压器间隔配电变压器	630	28.70	504	323.19					
5054	兴城市	学府66kV变电站	学首一线E1012	10kV学首一线丽汤小区3#变电亭1#变压器	630	3.21	504	483.777					
5055	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	温城线阳光尚府小区1#变压器	500	38.75	400	206.25					
5056	兴城市	学府66kV变电站	学东二线E1017	学港一线155左1支1柱上变压器	315	6.41	252	231.8085					
5057	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	10kV温工三线79右17变压器	400	69.25	320	43					
5058	兴城市	学府66kV变电站	学港#1线E1014	嘉山墅小区A箱站变压器#2	630	17.27	504	395.199					
5059	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	锦华园A间隔2配电变压器	800	58.50	640	172					
5060	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	美星花园A箱站变压器#1	315	21.62	252	183.897					
5061	兴城市	学府66kV变电站	学东一线E1013	学港一线140右6	200	44.73	160	70.54					
5062	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	龙江花园A箱站变压器#2	500	26.66	400	266.7					

5063	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	10kV学疗二线一甲商业综合楼变压器 2#	800	22.23	640	462.16				
5064	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线26左1-1柱上变压器	200	73.08	160	13.84				
5065	兴城市	学府66kV变电站	学东一线E1013	10kV温港线72右3变压器#2	400	32.07	320	191.72				
5066	兴城市	学府66kV变电站	学港#1线E1014	核电兴海湾二期中间配电变压器	630	44.29	504	224.973				
5067	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	四家新村C箱站变压器#1	500	36.53	400	217.35				
5068	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线44变压器	630	3.44	504	482.328				
5069	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线72右8变压器	200	87.60	160	-15.2	2025.04.11	否		1.13%
5070	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	温河线水岸澜湾二期2#亭1#变	400	40.83	320	156.68				
5071	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	星河小镇A箱站变压器#1	630	46.10	504	213.57				
5072	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线20左9左2变压器	315	41.46	252	121.401				
5073	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	温疗2线46右3右1支2B箱站变压器#1	500	46.32	400	168.4				
5074	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	四家新村A箱站变压器#2	400	25.86	320	216.56				
5075	兴城市	学府66kV变电站	学首三线E1009	君山一品B箱站变压器	500	38.72	400	206.4				
5076	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	海鲜一条街箱站变压器#1	315	80.32	252	-1.008	2025.04.11	否		1.13%
5077	兴城市	学府66kV变电站	学首三线E1009	10kV学首三线君山一品二期2#变压器	800	31.20	640	390.4				
5078	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线45右3左1变压器#1	400	11.33	320	274.68				
5079	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线46右3变压器	400	30.35	320	198.6				
5080	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	滨海国际花园箱站#2变压器	500	21.73	400	291.35				
5081	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线34右8左1变压器	400	24.69	320	221.24				
5082	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线50变压器	400	25.50	320	218				
5083	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线59右11变压器#1	200	66.30	160	27.4				
5084	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	兴海书苑B箱站H134变压器	400	24.96	320	220.16				
5085	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	10kV温疗一线106变压器	400	67.60	320	49.6				
5086	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	水木馨居A箱站#1变压器	500	44.96	400	175.2				
5087	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	四家新村A箱站变压器#1	400	29.19	320	203.24				
5088	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	温城线12右5左1箱站变压器#1	500	39.42	400	202.9				
5089	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	龙江家园2#箱式变电站01变压器间隔配电变压器	630	18.15	504	389.655				
5090	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	10kV学南线七五〇箱式变电站变压器	500	22.59	400	287.05				
5091	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	10kV温疗二线70右1变压器	160	11.55	128	109.52				
5092	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线6右8变压器	315	80.44	252	-1.386	2025.04.11	否		1.12%
5093	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线34右8左2变压器	200	25.06	160	109.88				
5094	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线57右19变压器	315	86.92	252	-21.798	2025.04.11	否		1.12%
5095	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	山海湾小区A箱站变压器#1	500	23.26	400	283.7				
5096	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	兴运府A箱站高压间隔2号配电变压器	800	14.73	640	522.16				
5097	兴城市	学府66kV变电站	学港#1线E1014	嘉山墅小区A箱站变压器#1	630	45.59	504	216.783				
5098	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	红海湾小区二期2#箱站间隔配电变压器1#	500	18.02	400	309.9				
5099	兴城市	学府66kV变电站	学东二线E1017	邴家湾小区A箱站2号变压器	630	34.32	504	287.784				
5100	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	美星花园D箱站变压器#1	500	34.92	400	225.4				
5101	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	凯森豪邸1号箱站2#配电变压器	500	23.04	400	284.8				
5102	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	10kV温工二线79右16变压器	315	53.68	252	82.908				
5103	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联56右2右1柱上变压器	200	14.95	160	130.1				
5104	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	东方儒城B箱站变压器#1	400	31.47	320	194.12				
5105	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	弘熙园A箱站变压器#1	500	56.04	400	119.8				
5106	兴城市	学府66kV变电站	学港#1线E1014	嘉山墅小区B箱站变压器#1	630	24.60	504	349.02				
5107	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	美星花园B箱站变压器#1	315	45.33	252	109.2105				
5108	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	10kV温医线17变压器	200	36.51	160	86.98				
5109	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线19变压器	200	34.26	160	91.48				
5110	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	10kV温医线26左3变压器	160	103.28	128	-37.248	2025.04.11	是	2026.05.13	1.13%
5111	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	凯悦豪庭B箱站间变压器#1	400	28.65	320	205.4				
5112	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线3右1变压器	315	24.16	252	175.896				
5113	兴城市	学府66kV变电站	学东二线E1017	邴家湾小区A箱站1号变压器	630	16.22	504	401.814				
5114	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	红海湾小区箱站变压器#1	630	26.03	504	340.011				
5115	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线45右27左1变压器	315	2.36	252	244.566				
5116	兴城市	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线72+1左1变压器	100	49.80	80	30.2				
5117	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线26左18左5滨河御景二期变电亭1#变压器	800	26.94	640	424.48				
5118	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	温联线59右5右4变压器#1	400	31.00	320	196				
5119	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	10kV温医线33变压器	500	1.66	400	391.7				
5120	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	弘福家园箱站变压器间隔配电变压器	500	29.57	400	252.15				
5121	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线18左4变压器	315	35.70	252	139.545				
5122	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	海上钓鱼台B箱站变压器#2	500	28.58	400	257.1				
5123	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线45右7变压器	250	24.67	200	138.325				
5124	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线18右2变压器	400	13.13	320	267.48				
5125	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	学都美星花园热交换站	315	26.67	252	167.9895				
5126	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	阳光小区A箱站变压器#1	500	29.28	400	253.6				
5127	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	通泰首府箱站变压器#1	500	24.65	400	276.75				
5128	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	东山市场回迁楼A箱站变压器#1	315	25.96	252	170.226				
5129	兴城市	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	10kV学疗一线浪琴湾墅1#变压器	500	12.80	400	336				
5130	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线15变压器	630	25.79	504	341.523				
5131	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	海上钓鱼台二期A箱站2号配电变压器	630	21.94	504	365.778				
5132	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	10kV温疗二线78右4变压器	400	32.28	320	190.88				
5133	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线26变压器	160	19.70	128	96.48				
5134	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	温疗一线100左8变压器	315	34.89	252	142.0965				
5135	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	龙江花园A箱站变压器#1	500	27.23	400	263.85				
5136	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	兴运府C箱站配电变压器02	800	31.41	640	388.72				
5137	兴城市	学府66kV变电站	学首三线E1009	10kV学首三线首山俯海1号变电亭2#变压器	630	24.86	504	347.382				
5138	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	温河线水岸澜湾二期1#亭2#变	400	43.08	320	147.68				
5139	兴城市	学府66kV变电站	学首二线E1018	10kV温医线15变压器	250	26.04	200	134.9				

5140	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	10kV温疗一线100左5右3变压器K22	400	52.78	320	108.88					
5141	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	温联线59右5右5变压器#1	500	24.99	400	275.05					
5142	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	红海湾小区箱站变压器#2	630	30.98	504	308.826					
5143	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	兴运府C箱站配电变压器	800	27.81	640	417.52					
5144	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	海尚丽景箱站变压器#1	400	14.70	320	261.2					
5145	兴城市	学府66kV变电站	学首二线E1018	万象家园二期配电变压器A	630	68.48	504	72.576					
5146	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	海尚丽景箱站变压器#2	400	21.00	320	236					
5147	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线50右5变压器	315	41.31	252	121.8735					
5148	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线34右4左1变压器	200	28.92	160	102.16					
5149	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	凯森豪邸2号箱站1#配电变压器	500	24.32	400	278.4					
5150	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	嘉兴园A箱站变压器#1	315	64.00	252	50.4					
5151	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	凯悦豪庭B箱站变压器#2	400	14.07	320	263.72					
5152	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	泳装城箱站#1变压器#2	630	44.00	504	226.8					
5153	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	碧海雅居箱站变压器#1	315	61.78	252	57.393					
5154	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	高中住宅箱站变压器#1	400	44.82	320	140.72					
5155	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线41左1#变压器	100	82.86	80	-2.86	2025.04.11	否		1.12%	
5156	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	水木馨居B箱站#1变压器	500	30.91	400	245.45					
5157	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	龙江花园B箱站变压器#2	315	41.33	252	121.8105					
5158	兴城市	学府66kV变电站	10kV学南线	10kV温疗一线111左3右1变压器	200	34.08	160	91.84					
5159	兴城市	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线34右4左5变压器	200	40.23	160	79.54					
5160	兴城市	学府66kV变电站	学港二线E1016	核电兴海湾间隔配电变压器	800	7.63	640	578.96					
5161	兴城市	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线6右4左3支1变压器	315	59.73	252	63.8505					
5162	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线39变压器	100	59.48	80	20.52					
5163	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	10kV学疗二线46#兴运府二期变压器1#	500	33.57	400	232.15					
5164	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	10kV温港线61右7变压器	250	105.64	200	-64.1	2025.04.11	是	2025.11.13	1.13%	
5165	兴城市	学府66kV变电站	学南二线E1025	10kV温疗一线104变压器	400	39.05	320	163.8					
5166	兴城市	温泉66kV变电站	温工#3线5123	10kV温工三线77变压器	800	15.68	640	514.56					
5167	兴城市	温泉66kV变电站	温城线5117	温城线12右5左2箱站变压器#1	500	27.17	400	284.15					
5168	兴城市	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线79变压器	500	20.93	400	295.35					
5169	兴城市	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	王者之湖配电变压器	500	40.80	400	196					
5170	兴城市	河西66kV变电站	机场线4124	10kV机场线57右10左3变压器	400	65.03	320	59.88					
5171	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线34右5变压器	100	61.59	80	18.41					
5172	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线14右9左5变压器	400	53.49	320	106.04					
5173	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线43右16变压器	400	84.05	320	-16.2	2025.04.11	是	2026.05.13	1.13%	
5174	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线69右2富达香浦商业街间隔配电变压器2	630	62.25	504	111.825					
5175	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线42支2变压器A17	315	21.87	252	183.1095					
5176	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线58左28#柱上变	30	53.63	24	7.911					
5177	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线49右2变压器	315	45.84	252	107.604					
5178	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	70支1左1左6副1变压器	200	29.46	160	101.08					
5179	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线41右12变压器	200	42.12	160	75.76					
5180	兴城市	河西66kV变电站	机场线4124	10kV机场线东家属箱站配电变压器2#	630	20.29	504	376.173					
5181	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线17变压器	160	22.75	128	91.6					
5182	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线6右2变压器A03	50	1.35	40	39.325					
5183	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线41右1变压器	315	90.40	252	-32.76	2025.04.11	否		1.12%	
5184	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	蓼亿宁府园配电变压器B	250	30.30	200	124.25					
5185	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线27左4变压器	315	49.60	252	95.76					
5186	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	蓼亿宁府园配电变压器A	250	25.54	200	136.15					
5187	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线65右4左1变压器	100	40.50	80	39.5					
5188	兴城市	兴城66kV变电站	城内线2318	河兴线71D箱站变压器#1	315	20.50	252	187.425					
5189	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线28右2变压器#2	400	66.18	320	55.28					
5190	兴城市	河西66kV变电站	机场线4124	10kV河机线65支2左4副1变压器	250	57.50	200	56.25					
5191	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线51右5#变压器	50	57.21	40	11.395					
5192	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线51左5变压器	160	77.48	128	4.032					
5193	兴城市	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线45变压器	315	63.31	252	52.5735					
5194	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线三友嘉园变电亭变压器2#	400	23.82	320	224.72					
5195	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线58右8左3#柱上变	200	21.30	160	117.4					
5196	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线51左4#柱上变	200	73.40	160	13.2					
5197	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线23变压器	200	87.63	160	-15.26	2025.04.11	是	2025.11.13	1.13%	
5198	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线36右10变压器	400	20.36	320	238.56					
5199	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线世纪华府二期配电变压器01	500	39.02	400	204.9					
5200	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	金秋园二期A箱站变压器#2	200	68.40	160	23.2					
5201	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线42右2变压器	50	96.66	40	-8.33	2025.04.11	否		1.13%	
5202	兴城市	兴城66kV变电站	河机线4119	10kV河机线68左2变压器	400	42.22	320	151.12					
5203	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	河兴线41右1副1变压器	200	26.52	160	106.96					
5204	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线65左3变压器	160	34.28	128	73.152					
5205	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线42支7变压器	200	41.40	160	77.2					
5206	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线43右11变压器	200	50.45	160	59.1					
5207	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	世纪华府小区一期A箱站变压器#2	800	31.38	640	388.96					
5208	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	世纪华府小区一期A箱站变压器#1	800	30.72	640	394.24					
5209	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线14右1变压器	200	94.62	160	-29.24	2025.04.11	是	2025.11.13	1.12%	
5210	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	河畔幸城小区C箱站变压器#2	315	99.87	252	-62.5905	2025.04.11	否		1.12%	
5211	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线65支2柱上变压器	315	10.06	252	220.311					
5212	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	103变压器	400	33.69	320	185.24					
5213	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线37左2变压器	315	23.24	252	178.794					
5214	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	温泉线42支3变压器#1	100	104.40	80	-24.4	2025.04.11	否		1.13%	
5215	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	南辛河畔花园箱站变压器#1	315	30.21	252	156.8385					
5216	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	温兴线金秋园二期箱站变压器#1	500	27.77	400	261.15					

5217	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线70支12变压器	200	32.79	160	94.42				
5218	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线59变压器	200	56.31	160	47.38				
5219	兴城市	兴城66kV变电站	河机线4119	10kV河机线68左11左2左1	315	61.68	252	57.708				
5220	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	恒大新兴园小区A箱站变压器#2	400	29.19	320	203.24				
5221	兴城市	兴城66kV变电站	10千伏农机电线	10kV农机电线3左16变压器	200	13.65	160	132.7				
5222	兴城市	兴城66kV变电站	机场线4124	10kV机场线7019住老小区配电变压器1#	630	33.78	504	291.186				
5223	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线41右1变压器A64	315	50.64	252	92.484				
5224	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线31左3变压器	200	39.39	160	81.22				
5225	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	首阳山庄1#变压器	500	37.98	400	210.1				
5226	兴城市	兴城66kV变电站	河机线4119	10千伏河机线#69支25左1变压器	315	35.27	252	140.8995				
5227	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线36变压器	315	38.19	252	131.7015				
5228	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线41左3变压器A11	315	89.18	252	-28.917	2025.04.11	否		1.13%
5229	兴城市	兴城66kV变电站	机场线4124	10kV机场线38右2左3（五中家属楼）	200	14.40	160	131.2				
5230	兴城市	兴城66kV变电站	河机线4119	10kV河机线69右17变压器	200	15.05	160	129.9				
5231	兴城市	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线46右8变压器	100	65.48	80	14.52				
5232	兴城市	兴城66kV变电站	河机线4119	10kV河机线68左11左5变压器	200	92.16	160	-24.32	2025.04.11	是	2025.11.13	1.12%
5233	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线2变压器	100	51.99	80	28.01				
5234	兴城市	兴城66kV变电站	机场线4124	10kV机场线57右9副1变压器	100	51.84	80	28.16				
5235	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	金秋园2号变压器	500	22.53	400	287.35				
5236	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线67副1号变压器	200	48.52	160	62.96				
5237	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线20左1变压器	315	18.97	252	192.2445				
5238	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线21变压器	200	27.36	160	105.28				
5239	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线丽景家园小区1#变压器配电变压器	500	26.91	400	265.45				
5240	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	36右10兴城市东福俊变变压器	200	54.90	160	50.2				
5241	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线34变压器	315	69.68	252	32.508				
5242	兴城市	兴城66kV变电站	机场线4124	10kV机场线45变压器	100	94.26	80	-14.26	2025.04.11	是	2025.11.13	1.13%
5243	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线9左2变压器	200	49.32	160	61.36				
5244	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线20变压器	200	19.29	160	121.42				
5245	兴城市	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线46右3变压器	200	41.66	160	76.68				
5246	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线14右6变压器	400	16.41	320	254.36				
5247	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线45左1变压器	200	37.80	160	84.4				
5248	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线52变压器	500	28.03	400	259.85				
5249	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线70支1左3变压器	100	102.24	80	-22.24	2025.04.11	否		1.13%
5250	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线58右8左2#变压器	400	46.44	320	134.24				
5251	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线70支5变压器	100	50.40	80	29.6				
5252	兴城市	兴城66kV变电站	农机电线E1019	10kV农机电线2杆变压器	400	10.65	320	277.4				
5253	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线47变压器	200	69.25	160	21.5				
5254	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线33左1变压器#1	200	64.68	160	30.64				
5255	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	西域华府小区三期A箱站变压器#2	400	28.56	320	205.76				
5256	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	恒大新兴园B箱站1#配电变压器	500	23.07	400	284.65				
5257	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	福苑山庄3#1号变压器	500	31.20	400	244				
5258	兴城市	兴城66kV变电站	河机线4119	河畔幸城小区C箱站变压器#1	315	60.51	252	61.3935				
5259	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线70支10变压器	200	40.62	160	78.76				
5260	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线54变压器	315	17.54	252	196.749				
5261	兴城市	兴城66kV变电站	机场线4124	机场线57右3左4箱站变压器#1	200	84.25	160	-8.5	2025.04.11	否		1.12%
5262	兴城市	兴城66kV变电站	河机线4119	河畔幸城小区A箱站变压器#2	630	20.44	504	375.228				
5263	兴城市	兴城66kV变电站	河机线4119	河机线65支2左3变压器#1	200	44.04	160	71.92				
5264	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线42支1变压器A38	200	59.04	160	41.92				
5265	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	兴城市好管家物业管理有限公司	800	23.16	640	454.72				
5266	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	福苑山庄1#1号变压器	630	31.17	504	307.629				
5267	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线27左4变压器#1	315	48.00	252	100.8				
5268	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线45右3变压器	400	56.22	320	95.12				
5269	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线6右2变压器	200	27.63	160	104.74				
5270	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线43右4变压器	100	25.86	80	54.14				
5271	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	西域华府六期B箱变2#变压器	800	12.33	640	541.36				
5272	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线42支3变压器金城花园小区	500	37.15	400	214.25				
5273	兴城市	兴城66kV变电站	河机线4119	10kV河机线河畔新城B组团变压器1#	630	15.59	504	405.783				
5274	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线14右6+2变压器	100	30.33	80	49.67				
5275	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线35变压器A05	400	47.75	320	129				
5276	兴城市	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线42右4左6变压器	315	97.98	252	-56.637	2025.04.11	是	2026.05.13	1.13%
5277	兴城市	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线50变压器	400	44.10	320	143.6				
5278	兴城市	兴城66kV变电站	河机线4119	10千伏河机线#69支13变压器	200	31.74	160	96.52				
5279	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线51左9变压器	250	13.13	200	167.175				
5280	兴城市	兴城66kV变电站	河机线4119	10kV河机线河畔新城B组团变压器2#	500	23.94	400	280.3				
5281	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线24右5变压器	400	77.40	320	10.4				
5282	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线丽景家园小区1#变压器出线间隔102配电变压器	500	22.72	400	286.4				
5283	兴城市	兴城66kV变电站	河机线4119	10kV河机线65左3左13变压器	630	50.24	504	187.488				
5284	兴城市	兴城66kV变电站	河机线4119	世纪华府2#高压间隔1#配电变压器	800	18.81	640	489.52				
5285	兴城市	兴城66kV变电站	河机线4119	10kV河机线世纪华府四期2#配电变压器2#	630	11.59	504	430.983				
5286	兴城市	兴城66kV变电站	10千伏农机电线	10kV农机电线17变压器C04	100	40.20	80	39.8				
5287	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线14右11变压器	200	86.22	160	-12.44	2025.04.11	是	2025.11.13	1.13%
5288	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线42支12变压器	200	91.17	160	-22.34	2025.04.11	否		1.12%
5289	兴城市	兴城66kV变电站	河机线4119	10kV河机线69支18变压器	200	30.36	160	99.28				
5290	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线43左6#变压器	200	29.13	160	101.74				
5291	兴城市	兴城66kV变电站	10千伏农机电线	10kV农机电线3左5左2变压器C02	200	76.44	160	7.12				
5292	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线34右3左2变压器	400	16.61	320	253.56				
5293	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	上城贵府小区A箱站变压器#2	800	25.95	640	432.4				

5294	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线河美小区1#变压器出线间隔102配电变压器	400	21.18	320	235.28						
5295	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线43左1右1变压器	100	17.61	80	62.39						
5296	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	西域华府小区三期B箱站变压器#2	200	80.22	160	-0.44	2025.04.11	是	2025.11.13	1.13%		
5297	兴城市	兴城66kV变电站	10千伏农机电线	10kV农机电线3左5左4变压器C03	315	27.81	252	164.3985						
5298	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	西域华府六期A箱变2#变压器	630	14.76	504	411.012						
5299	兴城市	兴城66kV变电站	机场线4124	10kV机场线57右20变压器	250	47.83	200	80.425						
5300	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线23右1变压器	100	19.60	80	60.4						
5301	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线25支8变压器	200	37.02	160	85.96						
5302	兴城市	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV河兴线71右1右6变压器	400	6.53	320	293.88						
5303	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	兴城市殡仪馆	400	31.09	320	195.64						
5304	兴城市	兴城66kV变电站	机场线4124	10kV机场线东华家属箱站配电变压器1#	630	26.95	504	334.215						
5305	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线55变压器	400	45.42	320	138.32						
5306	兴城市	兴城66kV变电站	农机电线E1019	10kV农机电线19杆变压器	80	78.90	64	0.88						
5307	兴城市	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线42右4左2变压器#1	315	112.80	252	-103.32	2025.04.11	是	2025.11.22	1.12%		
5308	兴城市	兴城66kV变电站	河机线4119	10kV河机线世纪华府二期配电变压器02	500	42.05	400	189.75						
5309	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线43右21变压器	400	30.88	320	196.48						
5310	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	温兴线金秋园2期箱站变压器#2	315	31.24	252	153.594						
5311	兴城市	兴城66kV变电站	机场线4124	10kV河机线65左1变压器	315	25.45	252	171.8325						
5312	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线36右2左3变压器	315	71.58	252	26.523						
5313	兴城市	兴城66kV变电站	机场线4124	10kV机场线57右39左2变压器	400	66.83	320	52.68						
5314	兴城市	兴城66kV变电站	河机线4119	10kV河兴线36右12左1变压器	100	83.90	80	-3.9	2025.04.11	否		1.13%		
5315	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	福康园小区A箱站变压器#1	315	29.64	252	158.634						
5316	兴城市	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV河兴线80支1变压器	250	50.87	200	72.825						
5317	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	西域华府小区二期B箱站变压器#1	400	36.54	320	173.84						
5318	兴城市	兴城66kV变电站	河机线4119	10kV河机线69右2富达香浦商业街间隔配电变压器	630	43.24	504	231.588						
5319	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线34左1右1变压器	315	53.56	252	83.286						
5320	兴城市	兴城66kV变电站	城内线2318	城内线39古城A站间隔2配电变压器	200	51.40	160	57.2						
5321	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线34左17右32#柱上变	400	69.25	320	43						
5322	兴城市	兴城66kV变电站	河机线4119	10kV河机线世纪华府四期1#配电变压器1#	630	16.60	504	399.42						
5323	兴城市	兴城66kV变电站	河机线4119	世纪华府2#高压间隔2#配电变压器	800	13.92	640	528.64						
5324	兴城市	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线43左1变压器	200	93.90	160	-27.8	2025.04.11	是	2025.11.22	1.13%		
5325	兴城市	兴城66kV变电站	河机线4119	10kV河机线69右5右3柱上变压器	100	99.12	80	-19.12	2025.04.11	否		1.12%		
5326	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线41右3变压器	315	62.55	252	54.9675						
5327	兴城市	兴城66kV变电站	河机线4119	10kV河机线世纪华府四期1#配电变压器2#	630	22.95	504	359.415						
5328	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线顺鼎盛商贸住宅小区01变压器	630	12.16	504	427.392						
5329	兴城市	兴城66kV变电站	河机线4119	世纪华府1#高压间隔2#配电变压器	800	35.91	640	352.72						
5330	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线14右6右7变压器	500	33.72	400	231.4						
5331	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线三友嘉园变电亭变压器1#	400	28.62	320	205.52						
5332	兴城市	兴城66kV变电站	城内线2318	古城G站间隔3配电变压器	200	53.60	160	52.8						
5333	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线48右1变压器	100	21.18	80	58.82						
5334	兴城市	兴城66kV变电站	河机线4119	10kV河机线#69支28变压器	100	5.55	80	74.45						
5335	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线51左10变压器#2	200	93.93	160	-27.86	2025.04.11	是	2025.11.22	1.13%		
5336	兴城市	兴城66kV变电站	河机线4119	10kV河机线世纪华府四期2#配电变压器1#	630	13.40	504	419.58						
5337	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	福苑山庄2#1号变压器	400	26.46	320	214.16						
5338	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线34左17右2#柱上变	50	19.24	40	30.38						
5339	兴城市	兴城66kV变电站	机场线4124	10kV机场线50右1变压器	250	2.79	200	193.025						
5340	兴城市	兴城66kV变电站	河机线4119	10kV河机线69支6右2变压器	200	40.05	160	79.9						
5341	兴城市	兴城66kV变电站	农机电线E1019	10kV农机电线21杆变压器C07	200	81.54	160	-3.08	2025.04.11	是	2025.11.22	1.13%		
5342	兴城市	兴城66kV变电站	河机线4119	世纪华府1#高压间隔1#配电变压器	800	19.83	640	481.36						
5343	兴城市	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线42右2右6变压器	200	77.25	160	5.5						
5344	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线41右7变压器	400	43.62	320	145.52						
5345	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线68左1变压器	200	48.36	160	63.28						
5346	兴城市	兴城66kV变电站	机场线4124	10kV河机线65支3变压器	400	74.58	320	21.68						
5347	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	恒大新兴园B箱站1#2配电变压器	500	29.89	400	250.55						
5348	兴城市	兴城66kV变电站	10千伏农机电线	10kV农机电线5左5变压器	100	82.65	80	-2.65	2025.04.11	是	2025.11.22	1.13%		
5349	兴城市	兴城66kV变电站	河机线4119	河畔幸福小区B箱站变压器#1	400	50.16	320	119.36						
5350	兴城市	兴城66kV变电站	机场线4124	10kV机场线57右5#1变压器	200	91.26	160	-22.52	2025.04.11	是	2025.12.11	1.12%		
5351	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线42支5左3变压器	200	62.96	160	34.08						
5352	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线68变压器	160	30.28	128	79.552						
5353	兴城市	兴城66kV变电站	河机线4119	10kV河机线68左12左1变压器	200	49.56	160	60.88						
5354	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线27左3变压器	400	71.63	320	33.48						
5355	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线51变压器	315	20.54	252	187.299						
5356	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线51右9#柱上变	200	46.44	160	67.12						
5357	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线60左1变压器	315	16.35	252	200.4975						
5358	兴城市	兴城66kV变电站	机场线4124	机场线57右3左4箱站变压器#2	400	16.03	320	255.88						
5359	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线34右3变压器	200	25.68	160	108.64						
5360	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线33左1变压器#2	200	75.21	160	9.58						
5361	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线39左3变压器	160	0.13	128	127.792						
5362	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线34左10左7#柱上变#1	100	71.70	80	8.3						
5363	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线顺鼎盛商贸住宅小区02变压器	630	21.37	504	369.369						
5364	兴城市	兴城66kV变电站	河机线4119	河畔幸福小区B箱站变压器#2	630	18.23	504	389.151						
5365	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线21右2左3变压器	50	85.11	40	-2.555	2025.04.11	是	2025.11.22	1.13%		
5366	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线62左1变压器	200	54.60	160	50.68						
5367	兴城市	兴城66kV变电站	机场线4124	10kV机场线57右24左1变压器	400	69.81	320	40.76						
5368	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线70支1左6变压器	400	75.54	320	17.84						
5369	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线63变压器	200	85.05	160	-10.1	2025.04.11	是	2025.12.11	1.13%		
5370	兴城市	兴城66kV变电站	河机线4119	10kV河机线69支21变压器	200	29.91	160	100.18						

5371	兴城市	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线43右3变压器	200	57.15	160	45.7							
5372	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线65左3右2左4负1变压器	250	10.16	200	174.6							
5373	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	河兴线36右7右2电业1#变压器#1	400	20.84	320	236.64							
5374	兴城市	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线42右4左7变压器	400	66.94	320	52.24							
5375	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	福苑山庄3#2号变压器	500	40.13	400	199.35							
5376	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	西域华府三期A箱变1#变压器	630	21.40	504	369.18							
5377	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	西域华府小区三期A箱站变压器#1	500	21.60	400	292							
5378	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线41右8变压器	200	37.17	160	85.66							
5379	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线34左28右13	200	37.89	160	84.22							
5380	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线67变压器	200	78.81	160	2.38							
5381	兴城市	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线46右11变压器	200	103.98	160	-47.96	2025.03.22	是		2025.11.22	1.12%		
5382	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线51右7左16#柱上变	200	29.16	160	101.68							
5383	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线24右4#柱上变压器	400	83.46	320	-13.84	2025.03.22	是		2025.11.22	1.13%		
5384	兴城市	河西66kV变电站	机场线4124	10kV机场线57右17变压器	200	64.68	160	30.64							
5385	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线20左3号变压器	100	31.26	80	48.74							
5386	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线45右4变压器	250	39.38	200	101.55							
5387	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线51右7左7#柱上变	400	50.33	320	118.68							
5388	兴城市	兴城66kV变电站	城内线2318	宁远驿栈配电变压器	500	39.07	400	204.65							
5389	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线34右6右2变压器	200	31.20	160	97.6							
5390	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线43变压器	50	28.62	40	25.69							
5391	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线51左10变压器#1	200	35.12	160	89.76							
5392	兴城市	兴城66kV变电站	河机线4119	69右2支4支3号变压器（原城东办事处）	250	23.17	200	142.075							
5393	兴城市	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线42右4右5变压器	400	56.19	320	95.24							
5394	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线68左11左4左3变压器	200	55.16	160	49.68							
5395	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	金秋园箱变变压器#1	500	33.42	400	232.9							
5396	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线6左2变压器	250	56.90	200	57.75							
5397	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线69左6变压器	200	44.09	160	71.82							
5398	兴城市	河西66kV变电站	机场线4124	10kV机场线56左1变压器	315	71.40	252	27.09							
5399	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线68左14变压器	400	67.86	320	48.56							
5400	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线36右12变压器	80	93.88	64	-11.104	2025.03.22	否			1.13%		
5401	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线39右1变压器#1	400	19.98	320	240.08							
5402	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	阳光家园箱站变压器#2	315	24.92	252	173.502							
5403	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	河畔辛城小区A箱站变压器#1	500	30.85	400	245.75							
5404	兴城市	河西66kV变电站	机场线4124	10kV机场线57右2左1变压器	100	71.94	80	8.06							
5405	兴城市	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线43右7变压器	160	65.81	128	22.704							
5406	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线51右8#柱上变	315	67.43	252	39.5955							
5407	兴城市	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线49左3变压器	200	89.85	160	-19.7	2025.03.22	否			1.12%		
5408	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV温兴线70支1左1左6变压器	315	44.23	252	112.6755							
5409	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线51右7右1#变压器	200	21.35	160	117.3							
5410	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线43左4变压器	100	11.58	0	0	2025.03.22	是		2025.12.11	1.13%		
5411	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线37左3变压器A10	400	80.70	320	-2.8	2025.03.22	否			1.12%		
5412	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线19变压器	400	64.35	320	62.6							
5413	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线34右7变压器	100	35.67	80	44.33							
5414	兴城市	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线68左11左7柱上变	315	71.17	252	27.8145							
5415	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线55变压器	160	63.23	128	26.832							
5416	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	恒大新兴园小区A箱站变压器#1	400	31.44	320	194.24							
5417	兴城市	兴城66kV变电站	城内线2318	城内线42右4箱式变电站间隔2配电变压器	800	56.16	640	190.72							
5418	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线55变压器#1	630	61.07	504	119.259							
5419	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线49变压器	400	67.68	320	49.28							
5420	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	西域华府六期B箱变1#变压器	800	13.35	640	533.2							
5421	兴城市	河西66kV变电站	机场线4124	10kV机场线57右39右2副1变压器	400	87.63	320	-30.52	2025.03.22	是		2025.12.11	1.13%		
5422	兴城市	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线25右2变压器	400	56.61	320	93.56							
5423	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线51右3#变压器	100	116.50	80	-36.5	2025.03.22	否			1.13%		
5424	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线82左7#柱上变	315	18.90	252	192.465							
5425	兴城市	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线6右1变压器A02	100	19.68	80	60.32							
5426	兴城市	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线43右7左1变压器	400	74.15	320	23.4							
5427	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	温兴线58左7左1变压器	100	84.60	80	-4.6	2025.03.22	否			1.12%		
5428	兴城市	兴城66kV变电站	10千伏农机线	10千伏农机线3左8右5变压器	100	18.37	80	61.63							
5429	兴城市	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线34左10左13变压器	315	71.33	252	27.3105							
5430	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	长岭山台北台区	100	37.59	80	42.41							
5431	郊区	塔山66kV变电站	塔东线	塔东线红旗果树	50	84.54	40	-2.27	2025.4.13	否		2025.10.2	24%		
5432	郊区	老官堡66kV变电站	官羊线	老官堡南线羊草分81#杆屯变压器	50	55.34	40	12.33							
5433	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官堡南线老官下设施农业2#(赵智会)	50	37.38	40	21.31							
5434	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官堡线南南分线12#杆变压器	200	43.88	160	72.24							
5435	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	物流台区	200	14.67	160	130.66							
5436	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	塔山西线西孟屯分支线3#台区	80	56.83	64	18.536							
5437	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官下线翻信北山	20	39.46	16	8.108							
5438	郊区	上坎66kV变电站	上坎#4线A1015	首开2期2箱1变1#主变	500	26.53	400	267.35							
5439	郊区	塔山66kV变电站	塔东线	塔山东线红旗三队分枝4#杆变压器	100	45.03	80	34.97							
5440	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官下线田屯台区	50	59.70	40	10.15							
5441	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	塔山西线李窝下分支线49#台区	80	52.29	64	22.168							
5442	郊区	上坎66kV变电站	上坎二线A1014	改造办公室4台区配电变压器	315	70.48	252	29.988							
5443	郊区	上坎66kV变电站	上坎二线A1014	渔山C区1#箱变1号配电变压器	500	25.02	400	274.9							
5444	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	塔山西线杨洼子6#杆变压器	100	70.41	80	9.59							
5445	郊区	老官堡66kV变电站	官羊线	老官下南线沈屯设施农业	50	47.13	40	16.435							
5446	郊区	上坎66kV变电站	上坎三线A1006	葫芦岛卫华起重机械有限公司	80	58.43	64	17.256							
5447	郊区	老官堡66kV变电站	官羊线	老官下南线羊草分枝沈粮西线7#台区	200	32.82	160	94.36							

5448	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官卜南线潘屯设施农业3#	100	75.36	80	4.64				13%
5449	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官卜线小台林厂	20	35.18	16	8.964				26%
5450	郊区	老官堡66kV变电站	官羊线	老官卜南线盘道沟西台	50	84.24	40	-2.12	2025.4.15	否	2025.10.5	14%
5451	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	塔山西线西孟屯分支线8#台区	100	27.78	80	52.22				29%
5452	郊区	老官堡66kV变电站	官塔线	老官卜南线石颜分枝颜屯分支线2#台区	200	27.15	160	105.7				29%
5453	郊区	塔山66kV变电站	塔东线	塔东线塔山猪场	315	26.89	252	167.2965				24%
5454	郊区	老官堡66kV变电站	官羊线	老官卜南线盘道沟分台	100	62.10	80	17.9				30%
5455	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官卜南线老官卜五队	80	88.50	64	-6.8	2025.5.8	否	2025.10.6	11%
5456	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官卜南线老官卜河南台区	200	34.59	160	90.82				16%
5457	郊区	塔山66kV变电站	塔东线	塔山南片2台区	80	37.84	64	33.728				28%
5458	郊区	上坎66kV变电站	上渔#4线A1015	首开国风海岸住宅小区一期1#变亭2#台变压器	630	40.79	504	247.023				14%
5459	郊区	老官堡66kV变电站	官羊线	老官卜南线干屯台区	200	21.54	160	116.92				30%
5460	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官卜南线老官卜四队	200	36.39	160	87.22				18%
5461	郊区	上坎66kV变电站	上渔三线A1006	首开别墅区3#箱变1#变压器	630	3.81	504	479.997				19%
5462	郊区	上坎66kV变电站	上渔#4线A1015	改造小区E区2#箱变1#台变压器	630	31.22	504	307.314				28%
5463	郊区	老官堡66kV变电站	官羊线	老官卜南线大四台东台	30	84.67	24	-1.401	2025.6.10	否	2025.12.17	12%
5464	郊区	塔山66kV变电站	塔东线	塔山东线西片分枝3#台区	200	29.13	160	101.74			2025.11.30	15%
5465	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	塔山西线孟屯2#台区	100	53.43	80	26.57			2025.11.25	11%
5466	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	塔山西线新家沟分支线8#台区	30	44.54	24	10.638			2025.12.17	10%
5467	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官卜线小南分枝1#杆变压器	50	91.68	40	-5.84	2025.6.22	否	2025.12.18	15%
5468	郊区	上坎66kV变电站	上渔#4线A1015	改造小区D区2#箱变变压器间隔配电变压器	400	51.09	320	115.64				21%
5469	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	塔山西线常沟2#台区	100	39.75	80	40.25				16%
5470	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	塔山西线大连泡分支线85#台区	80	112.50	64	-26	2025.4.13	否	2025.10.17	11%
5471	郊区	上坎66kV变电站	上渔二线A1014	打渔山A区3#箱站1#配电变压器	500	36.19	400	219.05				19%
5472	郊区	塔山66kV变电站	塔东线	塔东线塔山新地号	200	39.03	160	81.94				25%
5473	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	pms 周流果蔬农业变压器	50	59.25	40	10.375				27%
5474	郊区	老官堡66kV变电站	官羊线	老官卜南线榭木从西台	50	83.76	40	-1.88	2025.8.12	否	2025.11.30	14%
5475	郊区	上坎66kV变电站	上渔二线A1014	渔山C区2#箱变2号配电变压器	630	0.00	504	504				18%
5476	郊区	上坎66kV变电站	上渔三线A1006	葫芦岛市南票煤矿棚户区改造办公室6#1#主变	315	66.67	252	41.9895				20%
5477	郊区	塔山66kV变电站	塔东线	塔东线塔山南片台区	200	27.36	160	105.28				11%
5478	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官卜线翻身沟北台区	100	68.52	80	11.48				20%
5479	郊区	塔山66kV变电站	塔东线	塔东线塔山东片	200	27.30	160	105.4				18%
5480	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官卜南线潘屯1#设施农业小区	50	39.42	40	20.29				28%
5481	郊区	上坎66kV变电站	上渔二线A1014	塔渔二线G区5#箱站变1#配电变压器	500	38.59	400	207.05				18%
5482	郊区	老官堡66kV变电站	官羊线	老官卜南线羊草分枝西盘支李屯线6#台区	100	99.66	80	-19.66	2025.4.15	否	2025.10.21	17%
5483	郊区	老官堡66kV变电站	官塔线	老官卜南线老官卜4#设施农业(王廷水)	100	41.43	80	38.57				10%
5484	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官卜线岭下分枝1#杆变压器	50	62.31	40	8.845				19%
5485	郊区	上坎66kV变电站	上渔二线A1014	打渔山B区1#箱站1#配电变压器	630	28.29	504	325.773				15%
5486	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官卜南线老官卜方塘	50	97.02	40	-8.51	2025.9.7	否	2025.11.30	23%
5487	郊区	上坎66kV变电站	上盛线A1018	塔渔三线H区2#箱变1#变压器	400	31.92	320	192.32				17%
5488	郊区	老官堡66kV变电站	官羊线	老官卜南线榭木从分台	80	48.30	64	25.36				12%
5489	郊区	老官堡66kV变电站	官羊线	老官卜南线西卜子东台	100	50.88	80	29.12				14%
5490	郊区	老官堡66kV变电站	官羊线	老官卜南线大台分台台区	100	58.44	80	21.56				17%
5491	郊区	上坎66kV变电站	上渔#4线A1015	首开2期1#箱1变配电变压器	315	28.00	252	163.8				10%
5492	郊区	上坎66kV变电站	上渔#4线A1015	改造小区D区1#箱变2#台配电变压器	400	77.70	320	9.2				29%
5493	郊区	上坎66kV变电站	上渔三线A1014	塔渔二线G区5#箱站1#配电变压器	400	47.88	320	128.48				15%
5494	郊区	塔山66kV变电站	塔东线	塔东线林业队2	100	27.21	80	52.79				16%
5495	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官卜南线老官卜五队分台	200	47.88	160	64.24				19%
5496	郊区	上坎66kV变电站	上渔#4线A1015	首开一期2号箱1#变台	315	22.57	252	180.9045				28%
5497	郊区	老官堡66kV变电站	官塔线	老官堡南线61右2#杆变压器	80	68.68	64	9.056				28%
5498	郊区	塔山66kV变电站	塔东线	塔山西片分台	200	23.67	160	112.66				24%
5499	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	刘屯台区	80	48.45	64	25.24				12%
5500	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	塔山西线孟屯2支5#杆变压器	100	61.26	80	18.74				15%
5501	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	塔山西线周四二支2线4#杆变压器	100	66.75	80	13.25				20%
5502	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	塔山西线泉眼沟分支线23#杆变压器	80	49.46	64	24.432				17%
5503	郊区	塔山66kV变电站	塔东线	塔山东线排路沟分支线2#杆变压器	200	26.40	160	107.2				16%
5504	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	塔山西线周流二队	50	43.00	40	18.5				24%
5505	郊区	老官堡66kV变电站	官羊线	老官卜南线西卜子西	80	73.95	64	4.84				30%
5506	郊区	老官堡66kV变电站	官羊线	老官堡南线羊草分西盘支15#杆变压器	100	44.52	80	35.48				20%
5507	郊区	上坎66kV变电站	上渔#4线A1015	改造小区D区3#箱变1#台配电变压器	400	54.90	320	100.4				10%
5508	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	塔山西线69#杆变压器	200	33.15	160	93.7				18%
5509	郊区	老官堡66kV变电站	官羊线	老官卜南线盘道沟北山台区	50	50.54	40	14.73				16%
5510	郊区	上坎66kV变电站	上渔三线A1006	首开别墅区2#箱变1#变压器	630	7.27	504	458.199				28%
5511	郊区	上坎66kV变电站	上渔三线A1014	渔山C区3#箱变1号配电变压器	500	46.27	400	168.65				13%
5512	郊区	上坎66kV变电站	上渔二线A1014	渔山D区4#箱变1号配电变压器	400	22.38	320	230.48				15%
5513	郊区	老官堡66kV变电站	官羊线	老官堡南线羊草分沈搬支17左12#杆变压器	200	16.83	160	126.34				17%
5514	郊区	上坎66kV变电站	上渔二线A1014	葫芦岛市南票煤矿棚户区改造办公室2变压器	400	46.58	320	133.68				30%
5515	郊区	上坎66kV变电站	上渔一线A1005	打渔山静海蓝湾小区配电变压器	630	22.89	504	359.793				22%
5516	郊区	塔山66kV变电站	塔东线	塔东线红旗大队	100	66.45	80	13.55				16%
5517	郊区	上坎66kV变电站	上渔一线A1005	静海蓝湾2期1#箱站间隔配电变压器	500	11.28	400	343.6				27%
5518	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官卜南线老官卜七队	80	54.83	64	20.136				10%
5519	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	塔山西线大连泡分支线72#杆变压器	80	40.24	64	31.808				20%
5520	郊区	上坎66kV变电站	上渔#4线A1015	改造小区E区1#箱变1#台变压器	400	67.65	320	49.4				14%
5521	郊区	上坎66kV变电站	上渔二线A1014	塔渔二线G区1#箱站1#变压器	400	32.58	320	189.68				25%
5522	郊区	塔山66kV变电站	塔渔#1线4B105	市种畜场	50	48.84	40	15.58				13%
5523	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	塔山西线周流大队2	100	96.78	80	-16.78	2025.4.15	否	2025.12.8	27%
5524	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	塔山西线周流二队分台	200	29.28	160	101.44				14%

5525	郊区	塔山66kV变电站	塔东线	塔东线塔山村	200	29.13	160	101.74				23%	
5526	郊区	老官堡66kV变电站	官羊线	老官卜南线羊草甸台区	200	30.39	160	99.22				29%	
5527	郊区	老官堡66kV变电站	官塔线	老官卜南线石股屯台区	200	24.15	160	111.7				16%	
5528	郊区	老官堡66kV变电站	官羊线	沈屯南A	200	27.90	160	104.2				21%	
5529	郊区	老官堡66kV变电站	官羊线	老官卜南线大台西	80	55.05	64	19.96				17%	
5530	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官卜线翻身沟东台	20	100.35	16	-4.07	2025.4.13	否	2025.11.17	27%	
5531	郊区	上坎66kV变电站	上渔二线A1014	塔渔二线G区3#箱站1#变压器	500	38.98	400	205.1				30%	
5532	郊区	老官堡66kV变电站	官塔线	老官堡南线石颜分线郭屯分支线4#杆变压器	50	55.32	40	12.34				24%	
5533	郊区	上坎66kV变电站	上渔二线A1014	打渔山山区1#箱站1#配电变压器	500	15.87	400	320.65				25%	
5534	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官卜线靠山屯台区	100	24.06	80	55.94				22%	
5535	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官卜线信屯设施农业2#小区	50	113.46	40	-16.73	2025.4.17	否	2025.10.12	30%	
5536	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	塔山西线69#杆变压器	100	109.62	80	-29.62	2025.4.20	否	2025.11.13	10%	
5537	郊区	塔山66kV变电站	塔东线	塔东线塔山西片2台区	200	37.65	160	84.7				15%	
5538	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	孟屯设施农业	50	12.99	40	33.505				19%	
5539	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	塔山线周流三队2	100	35.76	80	44.24				22%	
5540	郊区	老官堡66kV变电站	官塔线	老官卜南线徐屯台区	80	90.15	64	-8.12	2025.5.8	否	2025.12.25	18%	
5541	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官卜南线老官卜六队	80	40.31	64	31.752				23%	
5542	郊区	上坎66kV变电站	上盛线A1018	城网配套电力承装工程有限公司	80	22.01	64	46.392				19%	
5543	郊区	上坎66kV变电站	上渔二线A1014	打渔山山区2#箱站1#配电变压器	630	36.35	504	274.995				10%	
5544	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官卜线信屯台区	200	39.54	160	80.92				15%	
5545	郊区	上坎66kV变电站	上渔三线A1006	葫芦岛华新机械设备有限公司	80	71.70	64	6.64				19%	
5546	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	塔山线周流一队	200	30.84	160	98.32				10%	
5547	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	塔山线周流三队	100	36.84	80	43.16				29%	
5548	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	塔山线常沟大队	200	36.42	160	87.16				10%	
5549	郊区	塔山66kV变电站	塔东线	塔东线塔山大队	200	53.64	160	52.72				20%	
5550	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官卜南线老官卜河南分台（二队）	50	64.11	40	7.945				10%	
5551	郊区	塔山66kV变电站	塔东线	塔东线塔山九队台区	200	33.51	160	92.98				14%	
5552	郊区	老官堡66kV变电站	官塔线	老官卜南线石股屯南台区	200	21.26	160	117.48				20%	
5553	郊区	上坎66kV变电站	上渔二线A1014	渔山山区2#箱变1号配电变压器	630	33.43	504	293.391				25%	
5554	郊区	塔山66kV变电站	塔东线	塔山东线28#杆变压器	100	148.11	80	-68.11	2025.6.22	否	2025.10.17	22%	
5555	郊区	上坎66kV变电站	上渔二线A1014	塔渔二线G区2#箱站1#变压器	400	34.62	320	181.52				30%	
5556	郊区	上坎66kV变电站	上盛线A1018	塔渔三线山区1#箱变1#变压器间隔配电变压器	500	34.85	400	225.75				17%	
5557	郊区	上坎66kV变电站	上渔二线A1014	打渔山山区2#箱站1#配电变压器	500	41.48	400	192.6				10%	
5558	郊区	上坎66kV变电站	上渔#4线A1015	天凯家园公寓楼变压器	315	9.21	252	222.9885				24%	
5559	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官卜线小寺台北	100	91.44	80	-11.44	2025.7.24	否	2025.11.30	28%	
5560	郊区	老官堡66kV变电站	官塔线	老官卜南线潘屯台区	200	64.50	160	31				20%	
5561	郊区	塔山66kV变电站	塔东线	塔山九队分台	200	17.04	160	125.92				14%	
5562	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官卜线小台果厂	50	15.60	40	32.2				19%	
5563	郊区	老官堡66kV变电站	官羊线	老官卜南线般木从设施农业1#台区	80	215.63	64	-108.504	2025.4.13	否	2025.10.26	20%	
5564	郊区	老官堡66kV变电站	官羊线	老官卜南线西卜子水台区	50	92.28	40	-6.14	2025.4.15	否	2025.10.28	22%	
5565	郊区	上坎66kV变电站	上渔二线A1014	塔渔二线G区4#箱站1#变压器	500	39.84	400	200.8				30%	
5566	郊区	老官堡66kV变电站	官羊线	般木从设施农业2#台区	50	62.91	40	8.545				16%	
5567	郊区	上坎66kV变电站	上渔#4线A1015	改造小区E区3#箱变1#台配电变压器	400	74.19	320	23.24				17%	
5568	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官卜线翻身沟	100	36.54	80	43.46				24%	
5569	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官卜线翻身沟南台	50	42.21	40	18.895				13%	
5570	郊区	老官堡66kV变电站	官沙线	老官卜线长岭上林地	20	33.10	16	9.38				21%	
5571	郊区	老官堡66kV变电站	官羊线	老官卜南线盘道沟中	100	95.28	80	-15.28	2025.7.24	否	2025.11.30	16%	
5572	郊区	上坎66kV变电站	上渔三线A1006	首开别墅区4#箱变1#变压器	500	3.97	400	380.15				10%	
5573	郊区	老官堡66kV变电站	官羊线	老官卜南线西卜子设施农业	50	18.18	40	30.91				16%	
5574	郊区	塔山66kV变电站	塔西线	塔山线常沟设施农业台区	50	14.10	40	32.95				26%	
5575	郊区	老官堡66kV变电站	官塔线	老官卜设施农业（王秀芝）	50	114.60	40	-17.3	2025.7.24	否	2025.11.30	19%	
5576	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沈屯后机井	50	42.72	40	18.64				11%	
5577	郊区	沙河营66kV变电站	城郊线	赵屯2机井	50	0.00	40	40				25%	
5578	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线小苏屯（2）	50	85.21	40	-2.605	2025.7.24	否	2025.12.17	13%	
5579	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北主干线73#变压器	50	104.88	40	-12.44	2025.4.17	否	2025.12.17	17%	
5580	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	达子门与台沟	100	35.97	80	44.03				25%	
5581	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线兴西	30	72.37	24	2.289				2025.11.30	13%
5582	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线果树农场	100	5.88	80	74.12				2025.11.25	12%
5583	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	大台沟水利机井	100	60.48	80	19.52				2025.12.17	10%
5584	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线乌南三台	50	88.80	40	-4.4	2025.4.11	否	2025.12.18	16%	
5585	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	关北（2）	400	16.26	320	254.96				2025.12.19	15%
5586	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	大地寺西2柱上变压器	100	75.66	80	4.34				2025.12.21	17%
5587	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	达子门（2）	400	82.05	320	-8.2	2025.4.13	否	2025.12.21	14%	
5588	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	海河机井	50	0.00	40	40				12%	
5589	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	乌北2	200	51.78	160	56.44				14%	
5590	郊区	沙河营66kV变电站	城郊线	沙河营南机井	100	0.00	80	80				28%	
5591	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	小地寺	100	34.08	80	45.92				27%	
5592	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	谷屯（2）	50	93.04	40	-6.52	2025.7.24	否	2025.11.30	22%	
5593	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线上喂大队（2）	100	65.85	80	14.15				12%	
5594	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线乌南（2）	400	15.35	320	258.6				26%	
5595	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线上马道	50	48.22	40	15.89				17%	
5596	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线沙大队	200	49.44	160	61.12					
5597	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线地寺东	100	39.60	80	40.4					
5598	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线上喂南	200	19.71	160	120.58					
5599	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沈屯	100	72.84	80	7.16					
5600	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线91#台区	200	33.35	160	93.3					
5601	郊区	沙河营66kV变电站	城郊线	王屯村	100	37.05	80	42.95					

5602	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线石灰村线04#台区	100	58.50	80	21.5					
5603	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线乌胡屯(2)	80	22.86	64	45.712					
5604	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	黄土坎设施农业	50	0.00	40	40					
5605	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	中马道机井	100	16.94	80	63.06					
5606	郊区	沙河营66kV变电站	城郊线	沙河营河南2	100	34.77	80	45.23					
5607	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	上喂二队2柱上变压器	200	12.90	160	134.2					
5608	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	关北(1)	400	30.93	320	196.28					
5609	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线上喂一队	100	29.25	80	50.75					
5610	郊区	沙河营66kV变电站	城郊线	干屯(2)	200	24.27	160	111.46					
5611	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线乡政府住宅	100	42.11	80	37.89					
5612	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线沙西	100	82.67	80	-2.67	2025.7.24	否	2025.11.30	21%	
5613	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线邢屯大队	400	14.88	320	260.48					
5614	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线王虎屯	50	63.79	40	8.105					
5615	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	乌胡屯	100	41.13	80	38.87					
5616	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北主干线126#台区	30	85.10	24	-1.53	2025.4.17	否	2025.10.21	29%	
5617	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线中马道	100	41.22	80	38.78					
5618	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线乌胡屯北	200	46.52	160	66.96					
5619	郊区	沙河营66kV变电站	城郊线	城郊线赵屯南	100	57.78	80	22.22					
5620	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	乌北大棚-2.0	200	25.47	160	109.06					
5621	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	黄土坎	200	30.15	160	99.7					
5622	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线下味	200	16.80	160	126.4					
5623	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	乌南3柱上变压器	50	106.08	40	-13.04	2025.4.17	否	2025.10.2	27%	
5624	郊区	沙河营66kV变电站	城郊线	城郊线王屯庙头棚菜小区	200	21.78	160	116.44					
5625	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	上喂大队	200	28.68	160	102.64					
5626	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	大台沟	100	21.27	80	58.73					
5627	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线关南	200	91.38	160	-22.76	2025.9.7	否	2025.12.17	30%	
5628	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	西官沟	50	61.38	40	9.31			2025.12.17		
5629	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	二道沟线45#台区	50	674.82	40	-297.41	2025.9.7	否	2025.12.17	16%	
5630	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线水口子(1)	50	41.72	40	19.14			2025.11.30		
5631	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线大苏屯	100	35.41	80	44.59			2025.11.25		
5632	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线沙五队(2)	200	40.41	160	79.18			2025.12.17		
5633	郊区	沙河营66kV变电站	城郊线	城郊线开发区	400	16.68	320	253.28			2025.12.18		
5634	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	水口子(3)	50	112.74	40	-16.37	2025.4.19	否	2025.12.19	28%	
5635	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	钟屯	200	17.79	160	124.42			2025.12.21		
5636	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	大地寺	200	14.64	160	130.72			2025.12.21		
5637	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	田屯	100	48.90	80	31.1					
5638	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线小台沟	30	54.10	24	7.77					
5639	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线达子门(1)	400	6.14	320	295.44					
5640	郊区	沙河营66kV变电站	城郊线	城郊线世利	200	31.20	160	97.6					
5641	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线沙五队(1)	400	14.77	320	260.92					
5642	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	上坡子(1)	200	46.20	160	67.6					
5643	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	大苏屯2柱上变压器	100	29.34	80	50.66					
5644	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	石灰机井	50	20.97	40	29.515					
5645	郊区	沙河营66kV变电站	城郊线	开发区机井	50	40.38	40	19.81					
5646	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	上马道东山	200	27.84	160	104.32					
5647	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线兴东	30	97.97	24	-5.391	2025.4.24	否	2025.10.6	19%	
5648	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线石灰西	100	56.55	80	23.45					
5649	郊区	沙河营66kV变电站	城郊线	北钟屯2机井	50	0.00	40	40					
5650	郊区	沙河营66kV变电站	城郊线	赵屯北	100	59.83	80	20.17					
5651	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	上喂东沟	50	34.53	40	22.735					
5652	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	邢大队2柱上变压器	400	18.15	320	247.4					
5653	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沈屯(2)	200	22.10	160	115.8					
5654	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	金屯	200	23.80	160	112.4					
5655	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沈屯机井	100	14.88	80	65.12					
5656	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	二道沟线47#台区	100	29.85	80	50.15					
5657	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线马道分歧31#台区	50	61.62	40	9.19					
5658	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线福屯	400	17.06	320	251.76					
5659	郊区	沙河营66kV变电站	城郊线	城郊线钟屯住宅楼	400	23.61	320	225.56					
5660	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线高屯	100	35.91	80	44.09					
5661	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沈屯2机井	100	10.04	80	69.96					
5662	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	下喂2柱上变压器	200	17.73	160	124.54					
5663	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	小苏屯机井	50	51.39	40	14.305					
5664	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线谷屯线10#台区	50	74.28	40	2.86					
5665	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	福屯机井	50	118.80	40	-19.4	2025.5.2	否	2025.10.11	20%	
5666	郊区	沙河营66kV变电站	城郊线	北钟屯	100	55.65	80	24.35					
5667	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线苗屯	200	24.90	160	110.2					
5668	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线上喂二队	200	15.90	160	128.2					
5669	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	上坡子(2)	400	38.63	320	165.48					
5670	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北主干线119#台区	200	11.74	160	136.52					
5671	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线水口子4左3#台区	80	39.90	64	32.08					
5672	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北主干线90#台区	50	33.12	40	23.44					
5673	郊区	沙河营66kV变电站	城郊线	北钟屯机井	100	0.00	80	80					
5674	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	大台沟机井	100	19.46	80	60.54					
5675	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线槐北	200	18.15	160	123.7					
5676	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线海木沟	100	29.07	80	50.93					
5677	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线水口子线39#台区	100	29.61	80	50.39					
5678	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线槐南	100	24.60	80	55.4					

5679	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线地寺设施农业	50	35.58	40	22.21						
5680	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	上马道水利2柱上变压器	100	60.03	80	19.97						
5681	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	关沟机井	100	104.31	80	-24.31	2025.4.21	否	2025.10.17	10%		
5682	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	谷屯机井	200	5.88	160	148.24						
5683	郊区	沙河营66kV变电站	沙南线	永宁沟	50	48.66	40	15.67						
5684	郊区	沙河营66kV变电站	城郊线	赵屯机井	50	4.86	40	37.57						
5685	郊区	沙河营66kV变电站	沙北线	大苏屯1#台区	200	30.51	160	98.98						
5686	郊区	营盘66kV变电站	营达线	志达5(2)	200	47.79	160	64.42						
5687	郊区	营盘66kV变电站	营生线	滨生线31左1#变压器	200	36.60	160	86.8						
5688	郊区	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线营滨线30右2支1#	315	18.44	252	193.914						
5689	郊区	营盘66kV变电站	营农1号线	10kV营农一线营农一线电视分枝18#变压器	200	41.25	160	77.5						
5690	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	寺北线寺前西山	100	62.46	80	17.54						
5691	郊区	营盘66kV变电站	营农1号线	10kV营农一线营农一线电视分枝12#变压器	80	69.19	64	8.648						
5692	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左8化工十一区4#箱站1#主变	630	22.60	504	361.62						
5693	郊区	营盘66kV变电站	营达线	志达线志达公司2变压器	100	63.90	80	16.1						
5694	郊区	营盘66kV变电站	10kV营农二线	营农二线20左14兴盛2#变亭2#主变	400	21.21	320	235.16						
5695	郊区	寺儿卜66kV变电站	志达线A1015	志达线后瓦中台2	30	141.60	24	-18.48	2025.9.7	否	2025.11.30	26%		
5696	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	寺北线寺北北2	100	58.54	80	21.46						
5697	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线团南果园	400	13.20	320	267.2						
5698	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左9右5左2化工十一区1#箱站1#变压器	630	22.22	504	364.014						
5699	郊区	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	杨郊线老庙分枝39#杆	50	27.74	40	26.13						
5700	郊区	营盘66kV变电站	10kV营农二线	营农二线20左9-1兴圆变亭1#主变	400	24.12	320	223.52						
5701	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	寺北线跃进二队	100	32.38	80	47.62						
5702	郊区	营盘66kV变电站	10kV营农二线	10kV营农二线营农二线20左7#变压器	400	38.22	320	167.12						
5703	郊区	营盘66kV变电站	营达线	志达公司7变压器	200	51.03	160	57.94						
5704	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线营生线40#	315	95.78	252	-49.707	2025.9.7	否	2025.11.30	21%		
5705	郊区	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	杨郊线六道沟变压器	100	59.58	80	20.42						
5706	郊区	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	高河沟2	50	61.68	40	9.16						
5707	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	营机二线27#光明3#变亭1#主变	1000	23.13	800	568.7						
5708	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左10右5-TKF化工三区2#箱站2#主变	630	17.52	504	393.624						
5709	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	寺北线寺前西街	200	68.28	160	23.44						
5710	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线3#化工十区变亭1#主变	800	35.28	640	357.76						
5711	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	寺北线寺北西台(2)	200	14.62	160	130.76						
5712	郊区	营盘66kV变电站	营机三线	营机三线营机三线30#	315	52.00	252	88.2						
5713	郊区	营盘66kV变电站	营滨线	滨生线36#金昌盛园箱站2#变压器	500	27.81	400	260.95						
5714	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左9右6化工十一区2#箱站1#主变	630	34.92	504	284.004						
5715	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线36右4	160	20.18	128	95.712						
5716	郊区	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	杨郊线叶屯南台变压器	200	79.85	160	0.3						
5717	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线杨屯东台(2)	160	54.30	128	41.12						
5718	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线团北中台2	400	41.18	320	155.28						
5719	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线杨屯北台	200	123.66	160	-87.32	2025.5.26	否	2025.10.21	10%		
5720	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线营生线9左1#	200	46.26	160	67.48						
5721	郊区	营盘66kV变电站	营机三线	营机三线营机三线19#	315	52.00	252	88.2						
5722	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	寺北线农机家属变压器	200	70.58	160	18.84						
5723	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线团北西台	400	43.41	320	146.36						
5724	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	营机二线18#光明1#变亭2#主变	800	20.40	640	476.8						
5725	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	寺北线寺儿卜镇政府变压器	200	50.69	160	58.62						
5726	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	寺北线棉丰北变压器	200	31.79	160	96.42						
5727	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	后峪东沟	50	75.72	40	2.14						
5728	郊区	营盘66kV变电站	营生线	滨生线滨生线TK1电缆分支箱滨生线TK1电缆终端头滨生线33支1#变压器	200	89.58	160	-19.16	2025.6.03	否	2025.10.12	29%		
5729	郊区	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线营滨线30右3#	100	42.21	80	37.79						
5730	郊区	营盘66kV变电站	营农1号线	10kV营农一线营农一线主干11#	315	88.32	252	-26.208	2025.9.7	否	2025.11.30	16%		
5731	郊区	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	寺南线寺前水井	80	42.23	64	30.216						
5732	郊区	营盘66kV变电站	10kV营农二线	10kV营农二线营农二线20左分枝15#	315	81.81	252	-5.7015	2025.9.7	否	2025.11.30	29%		
5733	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	寺北线老边铁路南	200	60.06	160	39.88						
5734	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线营生线15左11#	250	1.40	200	196.5						
5735	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺前南沟柱上变压器	30	41.58	24	11.526						
5736	郊区	营盘66kV变电站	10kV营农二线	10kV营农二线营农二线20左分枝8#	315	58.80	252	66.78						
5737	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	寺水分枝149#杆台区	200	111.96	160	-63.92	2025.6.14	否	2025.11.13	14%		
5738	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	团北东台2	100	57.42	80	22.58						
5739	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线1左3右1化工十区1#箱站1#主变间隔配电变压器	630	29.00	504	321.3						
5740	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左10右10化工十一区5#箱站1#主变	500	39.94	400	200.3						
5741	郊区	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线营滨线13右5左3#	315	31.24	252	153.594						
5742	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左10右5左3化工十一区变亭2#主变	630	13.33	504	420.021						
5743	郊区	营盘66kV变电站	营农1号线	10kV营农一线营农一线电视分枝16右分枝1	100	45.41	80	34.59						
5744	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线团北东台区	400	53.70	320	105.2						
5745	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	寺儿卜镇前峪村设施农业	50	0.00	40	40						
5746	郊区	寺儿卜66kV变电站	志达线A1015	绿野山庄箱式变电站2#主变	630	9.71	504	442.827						
5747	郊区	营盘66kV变电站	10kV营农二线	纺织线45#变压器	250	1.27	200	196.825						
5748	郊区	营盘66kV变电站	营机三线	营机三线营机三线34左1#	315	57.52	252	70.812						
5749	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线团南西台	400	55.89	320	96.44						
5750	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线季家沟	100	65.58	80	14.42						
5751	郊区	营盘66kV变电站	营达线	志达线志达公司大棚	200	52.56	160	54.88						
5752	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	营机二线18#光明1#变亭1#主变	800	20.94	640	472.48						
5753	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线柳屯东台	200	59.64	160	40.72						
5754	郊区	营盘66kV变电站	营达线	东兴物业2变压器	630	20.52	504	374.724						

5755	郊区	营盘66kV变电站	10kV营农二线	营农二线20左5辽西4#变亭1#主变	500	44.48	400	177.6				
5756	郊区	营盘66kV变电站	营生线	滨生线36#金昌华盛园箱站1#变压器	500	45.63	400	171.85				
5757	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左10右5-TKF化工三区1#箱站1#主变	630	31.87	504	303.219				
5758	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	寺北线寺北街	200	55.65	160	48.7				
5759	郊区	营盘66kV变电站	营达线	志达线志达北楼变压器	315	65.40	252	45.99				
5760	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线营盘东台	200	77.25	160	5.5				
5761	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线营生线15左3#	200	2.42	160	155.16				
5762	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线团南东台2	200	52.68	160	54.64				
5763	郊区	营盘66kV变电站	10kV营农二线	10kV营农二线营农二线主干16#	315	80.92	252	-2.898	2025.7.13	否	2025.11.30	29%
5764	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线营生线37#	200	45.36	160	69.28				
5765	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线地藏寺三家子	100	49.96	80	30.04				
5766	郊区	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线7#化工十区2#箱站1#主变	630	30.38	504	312.606				
5767	郊区	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线营滨线10#	200	26.22	160	107.56				
5768	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	寺北线南丰	200	54.83	160	50.34				
5769	郊区	营盘66kV变电站	营农1号线	10kV营农一线营农一线电视分枝22#变压器	100	26.22	80	53.78				
5770	郊区	营盘66kV变电站	营机三线	营机三线营机三线20#	315	27.46	252	165.501				
5771	郊区	营盘66kV变电站	营达线	志达线木屯变压器	400	18.24	320	247.04				
5772	郊区	营盘66kV变电站	营达线	志达线东兴物业变压器	315	74.00	252	18.9				
5773	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	寺北线红代畜牧小区	80	147.00	64	-53.6	2025.4.13	否	2025.12.8	13%
5774	郊区	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	杨郊线叶屯北台变压器	50	59.28	40	10.36				
5775	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左10右5-TKF化工三区4#箱站2#主变	630	14.54	504	412.398				
5776	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	红代刘沟北山	30	11.18	24	20.646				
5777	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线杨屯西台	400	43.64	320	145.44				
5778	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	寺北线红代分2#杆变压器	100	50.24	80	29.76				
5779	郊区	营盘66kV变电站	营生线	滨生线33右4左33TK2山河半岛4#箱站1#主变	500	39.23	400	203.85				
5780	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营滨线32#化工十区6#箱站1#主变	400	30.20	320	199.2				
5781	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	后峪六队23#台区	200	20.94	160	118.12				
5782	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	寺北线南丰2#变压器	50	69.33	40	5.335				
5783	郊区	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线营滨线13支5#	100	33.72	80	46.28				
5784	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线营生线9左2#	200	23.13	160	113.74				
5785	郊区	营盘66kV变电站	10kV营农二线	10kV营农二线营农二线20左分枝2#	315	63.05	252	53.3925				
5786	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	地藏寺北台	100	100.74	80	-20.74	2025.4.15	否	2025.12.25	10%
5787	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线前瓦南台(2)	100	23.85	80	56.15				
5788	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线前瓦北台区	315	55.82	252	76.167				
5789	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左10右5-TKF化工三区3#箱站2#主变	630	20.95	504	372.015				
5790	郊区	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线6右3化工十区3#箱站1#主变	500	40.48	400	197.6				
5791	郊区	营盘66kV变电站	营生线	滨生线化工九区变亭1#主变	630	35.97	504	277.389				
5792	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左10右5-TKF化工三区4#箱站1#主变	630	21.08	504	371.196				
5793	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	寺北线红代刘沟	80	76.43	64	2.856				
5794	郊区	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	杨郊线齐沟变压器	100	62.94	80	17.06				
5795	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线柳屯西	200	53.91	160	52.18				
5796	郊区	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	下老庙分支2#杆台区	50	95.70	40	-7.85	2025.6.21	否	2025.11.17	16%
5797	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	团北中台区	400	10.25	320	279				
5798	郊区	营盘66kV变电站	营生线	滨生线33右4左33TK2山河半岛4#箱站2#主变	500	47.49	400	162.55				
5799	郊区	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	寺前南街	400	28.28	320	206.88				
5800	郊区	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线营滨线13右10右1#	315	51.14	252	90.909				
5801	郊区	营盘66kV变电站	营达线	D..东兴物业管理有限公司配电变压器	500	61.09	400	94.55				
5802	郊区	营盘66kV变电站	10kV营农二线	10kV营农二线营农二线20支分枝2#	200	13.71	160	132.58				
5803	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	寺北线宋沟	200	30.33	160	99.34				
5804	郊区	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线营滨线15#	315	23.27	252	178.6995				
5805	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线地藏寺东台	160	92.93	128	-20.688	2025.7.13	否	2025.11.30	29%
5806	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	寺北线跃进大队	30	59.30	24	6.21				
5807	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线营生线10支1#	315	27.24	252	166.194				
5808	郊区	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线6右2化工棚户区5#变亭2#主变	400	42.93	320	148.28				
5809	郊区	营盘66kV变电站	营机三线	营机三线营机三线17左12#	315	29.71	252	158.4135				
5810	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	寺北线老边花园	200	65.00	160	30				
5811	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线18右2二号台	50	27.60	40	26.2				
5812	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	寺北线前玉西台	100	20.69	80	59.31				
5813	郊区	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	杨郊线上老庙变压器台	100	82.44	80	-2.44	2025.5.8	否	2025.10.17	17%
5814	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	碾盘分枝40#杆	50	59.49	40	10.255				
5815	郊区	营盘66kV变电站	10kV营农一线	营农一线5-TKF1双兴六月天箱站2#主变	630	30.92	504	309.204				
5816	郊区	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	杨郊线老庙村设施农业	80	45.06	64	27.952				
5817	郊区	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	千亩梨园6#杆台区	50	57.34	40	11.33				
5818	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	老边南台2#变压器	200	82.32	160	-4.64	2025.4.13	否	2025.10.28	13%
5819	郊区	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线13右10右2化工十区3#箱站1#主变	500	26.46	400	267.7				
5820	郊区	营盘66kV变电站	营生线	滨生线滨生线TK1电缆分支箱滨生线TK1电缆终端头滨生线33右4左#1 变压器	200	34.86	160	90.28				
5821	郊区	营盘66kV变电站	营达线	志达公司1#变压器	315	72.79	252	22.7115				
5822	郊区	营盘66kV变电站	营达线	志达线志达平房变压器	200	59.52	160	40.96				
5823	郊区	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	洪水沟变压器	30	92.80	24	-3.84	2025.6.22	否	2025.10.26	17%
5824	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左10右5-TKF化工三区1#箱站2#主变	630	22.73	504	360.801				
5825	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	寺北线寺北西台	50	67.45	40	6.275				
5826	郊区	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线营滨线6右4#	200	25.11	160	109.78				
5827	郊区	营盘66kV变电站	营机三线	营机三线17左10右2化工八区仓库变亭1#主变	400	35.32	320	178.72				
5828	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	寺北线寺北中街	80	58.11	64	17.512				
5829	郊区	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线17左7化工十区4#箱站1#主变	500	26.98	400	265.1				
5830	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线碾盘大队	200	71.87	160	16.26				

5831	郊区	营盘66kV变电站	营达线	东兴物业4箱变	315	81.47	252	-4.6305	2025.7.13	否	2025.11.30	17%
5832	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机一线	营农一线5-TKF1双兴六月天箱站1#主变	630	36.63	504	273.231				
5833	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线3#化工十区变亭2#主变	800	0.00	640	640				
5834	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左10右5-TKF化工三区5#箱站1#主变	630	28.35	504	325.395				
5835	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左9右5左2化工十一区1#箱站2#变压器	630	22.76	504	360.612				
5836	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	营机二线18#光明2#变亭1#主变	800	25.95	640	432.4				
5837	郊区	营盘66kV变电站	营机三线	营机三线营机三线17左4#	100	71.61	80	8.39				
5838	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线后瓦靠山屯	80	72.12	64	6.304				
5839	郊区	营盘66kV变电站	10kV营农二线	10kV营农二线营农二线主干17#	315	67.96	252	37.926				
5840	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线33右4左2化工八区变亭1#主变	400	29.28	320	202.88				
5841	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线后瓦大棚	50	64.36	40	7.82				
5842	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线营生线18右2#	80	107.63	64	-22.104	2025.7.13	否	2025.12.17	10%
5843	郊区	寺儿卜66kV变电站	志达线A1015	志达线后瓦	200	70.82	160	18.36			2025.12.17	
5844	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	后峪六队2	200	36.33	160	87.34			2025.12.17	
5845	郊区	营盘66kV变电站	营机三线	营机三线营机三线34左6#	315	51.65	252	89.3025			2025.11.30	
5846	郊区	营盘66kV变电站	10kV营农二线	营农二线20右14兴盛2#变亭1#主变	400	7.56	320	289.76			2025.11.25	
5847	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	杨屯东台	400	42.92	320	148.32			2025.12.17	
5848	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	寺水分歧张沟台2#杆台区	50	42.20	40	18.9			2025.12.18	
5849	郊区	营盘66kV变电站	营机三线	营机三线14#惠民雅居变亭1#主变	400	29.31	320	202.76			2025.12.19	
5850	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	寺北线后峪六队	50	43.66	40	18.17			2025.12.21	
5851	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线营盘西台	315	80.19	252	-0.5985	2025.4.15	否	2025.12.21	11%
5852	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	北老边	100	64.68	80	15.32				
5853	郊区	营盘66kV变电站	10kV营农二线	10kV营农二线营农二线20左分歧10#	315	44.48	252	111.888				
5854	郊区	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线6右2化工棚户区5#变亭1#主变	400	20.03	320	239.88				
5855	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线团南中台1	400	24.46	320	222.16				
5856	郊区	营盘66kV变电站	营农1号线	10kV营农一线营农一线电视分歧16右2变压器	200	33.83	160	92.34				
5857	郊区	营盘66kV变电站	营达线	志达线志达公司3	630	48.57	504	198.009				
5858	郊区	营盘66kV变电站	10kV营农二线	营农二线20左9+1兴隆变亭2#主变	400	22.86	320	228.56				
5859	郊区	寺儿卜66kV变电站	志达线A1015	农机#2线#153变压器	400	28.05	320	207.8				
5860	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线碾盘东台分歧10#杆台区	200	89.15	160	-18.3	2025.4.17	否	2025.10.30	11%
5861	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线26左1化肥厂箱站1#主变	630	14.51	504	412.587				
5862	郊区	营盘66kV变电站	营农1号线	营农一线电视分歧16右2变压器	315	31.78	252	151.893				
5863	郊区	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	杨郊线刘地沟分支23#杆台区	200	17.07	160	125.86				
5864	郊区	寺儿卜66kV变电站	志达线A1015	志达线未岭	30	74.36	24	1.692				
5865	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	架管屯2	100	6.54	80	73.46				
5866	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	寺北线前五西台	100	71.45	80	8.55				
5867	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	寺北线红代三队	200	67.35	160	25.3				
5868	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	碾盘西沟2#杆上变压器	100	17.42	80	62.58				
5869	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	寺北线大孔沟变压器	100	67.25	80	12.75				
5870	郊区	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线28右2化工九区2#变亭1#主变	630	31.37	504	306.369				
5871	郊区	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	杨郊线主干188#杆台区	30	63.27	24	5.019				
5872	郊区	寺儿卜66kV变电站	志达线A1015	绿野山庄箱式变电站1#主变	630	56.25	504	149.625				
5873	郊区	寺儿卜66kV变电站	志达线A1015	木屯张沟变压器	80	109.20	64	-23.36	2025.4.20	否	2025.11.14	30%
5874	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	营机二线18#光明2#变亭2#主变	800	19.41	640	484.72				
5875	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线营生线36右2#	315	38.34	252	131.229				
5876	郊区	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	高河沟2变压器	100	69.89	80	10.11				
5877	郊区	营盘66kV变电站	10kV营农二线	10kV营农二线营农二线20左分歧4#	315	74.41	252	17.6085				
5878	郊区	营盘66kV变电站	营机三线	营机三线17左10右2化工八区仓库变亭2#主变	400	37.28	320	170.88				
5879	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线汇美家园	250	22.75	200	143.125				
5880	郊区	营盘66kV变电站	营机三线	营机三线14#惠民雅居变亭2#主变	400	19.74	320	241.04				
5881	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	寺北线后峪大队	100	55.43	80	24.57				
5882	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左10右5左3化工十一区变亭1#变压器	630	28.19	504	326.403				
5883	郊区	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线营滨线13右15右2#	315	55.11	252	78.4035				
5884	郊区	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	杨郊线小马沟变压器	50	63.98	40	8.01				
5885	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左10右5-TKF化工三区3#箱站1#主变	630	26.51	504	336.987				
5886	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线前瓦设施农业	50	14.82	40	32.59				
5887	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线营生线1左4#	100	102.36	80	-22.36	2025.4.13	否	2025.10.21	14%
5888	郊区	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	寺南线寺儿卜大棚	200	64.23	160	31.54				
5889	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线架管屯	100	69.33	80	10.67				
5890	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	寺北线南老边	100	71.10	80	8.9				
5891	郊区	营盘66kV变电站	营达线	志达公司5	315	81.40	252	-4.41	2025.7.13	否	2025.11.30	16%
5892	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线营生线15左9右11#	50	77.13	40	1.435				
5893	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左10右5-TKF化工三区2#箱站1#主变	630	26.38	504	337.806				
5894	郊区	营盘66kV变电站	10kV营农二线	营农二线20左3近西3#变亭1#主变	400	55.44	320	98.24				
5895	郊区	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线营滨线13支2+1支1#	200	0.00	160	160				
5896	郊区	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线13右10左1化工十一区2#变亭1#主变	630	46.60	504	210.42				
5897	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左10右5-TKF化工三区5#箱站2#主变	630	22.19	504	364.203				
5898	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	团北北台	200	67.23	160	25.54				
5899	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营滨线13右16支1#	500	13.34	400	333.3				
5900	郊区	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	叶屯水利变压器	20	177.40	16	-19.48	2025.5.8	否	2025.10.21	26%
5901	郊区	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线17左7化工十区5#箱站1#主变	500	26.66	400	266.7				
5902	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机一线	10kV营机一线营机一线28#	315	82.76	252	-8.694	2025.4.15	否	2025.10.21	12%
5903	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	团南西台2	100	67.44	80	12.56				
5904	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左7#变压器	315	0.00	252	252				
5905	郊区	营盘66kV变电站	营生线	营生线19新四区1#箱站1#主变	1250	38.37	1000	520.375				
5906	郊区	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线营滨线13支3#	250	53.00	200	67.5				
5907	郊区	营盘66kV变电站	营机三线	营机三线营机三线17左2左1#	200	36.03	160	87.94				

5908	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线地藏寺西台	200	43.77	160	72.46						
5909	郊区	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线营滨线13右14#	315	91.68	252	-36.792	2025.6.22	否	2025.10.17	20%		
5910	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	后峪分线72#	100	41.88	80	38.12						
5911	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	寺北线西峰	400	37.20	320	171.2						
5912	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线前瓦南台	315	52.42	252	86.877						
5913	郊区	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线团东台	100	70.62	80	9.38						
5914	郊区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	红星选厂	200	52.45	160	55.1						
5915	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)pms 北地设施农业	100	6.72	80	73.28						
5916	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	楼房大队	200	15.64	160	128.72						
5917	郊区	富有屯66kV变电站	7112富兰三线(农网)	7119白马线(农网)张家沟设施农业	50	8.16	40	35.92						
5918	郊区	富有屯66kV变电站	7112富兰三线(农网)	7112富兰三线(农网)兰家沟村	30	44.13	24	10.761						
5919	郊区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)老庙七队(公用)	200	15.51	160	128.98						
5920	郊区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	老庙二队分台	200	8.40	160	143.2						
5921	郊区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	老庙五队	200	20.64	160	118.72						
5922	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	付屯五队	160	31.67	128	77.328						
5923	郊区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)曹屯六队分台	50	14.92	40	32.54						
5924	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)钢东一队	200	64.59	160	30.82						
5925	郊区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)曹屯北头(公用)	50	41.67	40	19.165						
5926	郊区	富有屯66kV变电站	7122富兰二线(农网)	赵屯农业设施	200	16.52	160	126.96						
5927	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)下湾沟	100	23.09	80	56.91						
5928	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)拉屯新房号	100	19.74	80	60.26						
5929	郊区	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)赵屯一队	400	16.23	320	255.08						
5930	郊区	钢屯66kV变电站	钢棉线	银行楼	50	20.48	40	29.76						
5931	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)北地三家子	200	12.90	160	134.2						
5932	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	张家沟机井	50	11.55	40	34.225						
5933	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	钢南五队分线3#台区	400	17.91	320	248.36						
5934	郊区	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)仁屯大队	400	12.57	320	269.72						
5935	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	崔刘屯六队	400	16.23	320	255.08						
5936	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)偏道子村	200	14.40	160	131.2						
5937	郊区	钢屯66kV变电站	铁合金线	7115棉机线(农网)钢东新区2(公用)	100	18.24	80	61.76						
5938	郊区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)老庙三队(公用)	100	29.79	80	50.21						
5939	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)钢西八队	200	26.34	160	107.32						
5940	郊区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	陈屯(80)	200	13.38	160	133.24						
5941	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)钢西市场	400	18.94	320	244.24						
5942	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)龙庙5队	100	21.75	80	58.25						
5943	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)闫二虎沟	100	28.75	80	51.25						
5944	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)卧龙泉	100	11.80	80	68.2						
5945	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)白庙子北沟分枝	100	15.34	80	64.66						
5946	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	商贸街1配电变压器	1000	20.19	800	598.1						
5947	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	付屯设施农业变压器	50	0.00	40	40						
5948	郊区	富有屯66kV变电站	7112富兰三线(农网)	兰家沟设施农业4	100	0.00	80	80						
5949	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	龙楼分枝拉屯分支23#台区	100	26.13	80	53.87						
5950	郊区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	老寺庙分台	30	141.50	24	-18.45	2025.4.13	否	2025.10.26	21%		
5951	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	商贸街2#台区配电变压器	1000	12.16	800	678.4						
5952	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)龙庙大棚	50	23.41	40	28.295						
5953	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)龙庙一队	160	28.89	128	81.776						
5954	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)pms 龙王庙设施农业2	100	2.28	80	77.72						
5955	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)龙庙6队	400	14.25	320	263						
5956	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)龙庙子新房号(公用)	50	30.54	40	24.73						
5957	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)钢南四队(公用)	200	46.44	160	67.12						
5958	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	钢南二队	200	36.96	160	86.08						
5959	郊区	钢屯66kV变电站	铁合金线	7115棉机线(农网)钢东设施农业2	200	15.54	160	128.92						
5960	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)楼房七队	200	10.92	160	138.16						
5961	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)拉屯七队	100	10.67	80	69.33						
5962	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)pms 钢西设施农业分支2	100	5.48	80	74.52						
5963	郊区	富有屯66kV变电站	7122富兰二线(农网)	兰家沟设施农业2	100	9.03	80	70.97						
5964	郊区	钢屯66kV变电站	铁合金线	7115棉机线(农网)郭树民别墅	20	40.89	16	7.822						
5965	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)郭屯	200	13.59	160	132.82						
5966	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)马沟村	200	9.84	160	140.32						
5967	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	王屯机井	50	23.40	40	28.3						
5968	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	白庙子大队	80	67.88	64	9.696						
5969	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	石灰一队	50	29.60	40	25.2						
5970	郊区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)10KV向阳分岐线曹屯设施农业1#	100	1.08	80	78.92						
5971	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)龙楼五队	200	14.37	160	131.26						
5972	郊区	钢屯66kV变电站	铁合金线	7115棉机线(农网)钢东设施农业4	200	10.95	160	138.1						
5973	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)钢南村台区	160	70.54	128	15.136						
5974	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	楼房大队分台	200	19.32	160	121.36						
5975	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)钢西农业设施二	100	0.00	80	80						
5976	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)付屯一队	100	21.21	80	58.79						
5977	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)拉屯八队	100	12.05	80	67.95						
5978	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)石灰南沟	100	17.23	80	62.77						
5979	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)魏沟	100	21.78	80	58.22						
5980	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	崔刘屯六队分台	200	18.51	160	122.98						
5981	郊区	钢屯66kV变电站	铁合金线	兰家沟新村1#配电变压器	500	29.89	400	250.55						
5982	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)钢南三队	400	20.18	320	239.28						
5983	郊区	富有屯66kV变电站	7122富兰二线(农网)	7122富兰二线(农网)兰家沟设施农业(4)	50	26.04	40	26.98						
5984	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)付屯三队	50	31.80	40	24.1						

5985	郊区	钢屯66kV变电站	钢棉线	农行	50	25.38	40	27.31							
5986	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	龙王庙六队分台	200	16.11	160	127.78							
5987	郊区	富有屯66kV变电站	棉机线	7115棉机线(农网)赵货郎沟照明	30	37.77	24	12.669							
5988	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	白庙子九队	50	45.84	40	17.08							
5989	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)富屯七队	20	52.53	16	5.494							
5990	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)楼房设施农业(一)	100	6.94	80	73.06							
5991	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)pms 王屯设施农业	100	37.47	80	42.53							
5992	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)张沟大队	400	9.90	320	280.4							
5993	郊区	富有屯66kV变电站	钢屯线	7115棉机线(农网)仁屯一队分台	400	10.46	320	278.16							
5994	郊区	富有屯66kV变电站	7122富兰二线(农网)	7122富兰二线(农网)兰家沟市场一(动迁)	100	22.20	80	57.8							
5995	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)北地设施农业2	100	145.41	80	-65.41	2025.4.15	否	2025.10.28			23%	
5996	郊区	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)老小冯照明	30	194.00	24	-34.2	2025.4.17	否	2025.10.29			29%	
5997	郊区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)老庙六队(公用)	200	27.00	160	106							
5998	郊区	富有屯66kV变电站	7112富兰三线(农网)	7112富兰三线(农网)中兰照明	30	0.10	24	23.97							
5999	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)联队2	400	43.53	320	145.88							
6000	郊区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	老庙四队	50	68.52	40	5.74							
6001	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	韦子沟	20	91.80	16	-2.36	2025.7.13	否	2025.11.30			14%	
6002	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)楼房八队	200	10.38	160	139.24							
6003	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	钢西设施农业1	100	5.46	80	74.54							
6004	郊区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	曹屯西头分枝1#台区	400	22.14	320	231.44							
6005	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	楼房九队	200	9.54	160	140.92							
6006	郊区	钢屯66kV变电站	钢棉线	信用社	400	14.45	320	262.2							
6007	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)龙庙二队	80	24.15	64	44.68							
6008	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)马家沟设施农业	100	8.49	80	71.51							
6009	郊区	富有屯66kV变电站	7122富兰二线(农网)	7122富兰三线(农网)兰家沟六队	200	7.32	160	145.36							
6010	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	二队腰节	200	80.70	160	-1.4	2025.4.13	否	2025.10.30			25%	
6011	郊区	钢屯66kV变电站	铁合金线	7115棉机线(农网)钢东新区3(公用)	200	15.38	160	129.24							
6012	郊区	钢屯66kV变电站	铁合金线	7115棉机线(农网)钢东后街2	200	88.05	160	-16.1	2025.8.11	否	2025.11.30			18%	
6013	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)付屯六队	100	25.86	80	54.14							
6014	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)钢西设施农业3	200	8.43	160	143.14							
6015	郊区	钢屯66kV变电站	铁合金线	7115棉机线(农网)钢东后街1(公用)	160	26.59	128	85.456							
6016	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)pms 南地北头	400	11.63	320	273.48							
6017	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)钢西新房号	315	16.99	252	198.4815							
6018	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	钢西五队	50	51.08	40	14.46							
6019	郊区	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)赵屯南头	80	19.76	64	48.192							
6020	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)拉屯上坡子	200	23.04	160	113.92							
6021	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	北地机井	50	12.81	40	33.595							
6022	郊区	钢屯66kV变电站	铁合金线	铁合金仁屯设施农业	100	21.63	80	58.37							
6023	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	龙王庙设施农业3	100	7.41	80	72.59							
6024	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)pms 龙王庙设施农业	100	50.16	80	29.84							
6025	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)荆屯	200	8.91	160	142.18							
6026	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)北地三队	100	37.52	80	42.48							
6027	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)龙楼六队	200	7.77	160	144.46							
6028	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)市场大棚	200	40.29	160	79.42							
6029	郊区	钢屯66kV变电站	铁合金线	仁屯一队分台	100	35.22	80	44.78							
6030	郊区	富有屯66kV变电站	棉机线	7115棉机线(农网)仁屯设施农业	100	15.60	80	64.4							
6031	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	张家沟普查队	30	54.92	24	7.524							
6032	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)安屯村	200	14.67	160	130.66							
6033	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)石灰大队	200	12.65	160	134.7							
6034	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)楼房设施农业	100	0.66	80	79.34							
6035	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)钢西联队	200	34.52	160	90.96							
6036	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)钢南一队	400	24.73	320	221.08							
6037	郊区	富有屯66kV变电站	7121富兰一线(农网)	兰家沟设施农业	100	21.21	80	58.79							
6038	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)楼房二队	200	12.30	160	135.4							
6039	郊区	富有屯66kV变电站	7122富兰二线(农网)	兰家沟市场2	100	7.14	80	72.86							
6040	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	付屯八队分台	200	18.96	160	122.08							
6041	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)仁屯楼	100	23.52	80	56.48							
6042	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)pms 安屯分台	50	39.09	40	20.455							
6043	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)拉屯小岭东	100	35.13	80	44.87							
6044	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	付屯八队	50	42.00	40	19							
6045	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)北地大队	400	9.62	320	281.52							
6046	郊区	钢屯66kV变电站	铁合金线	7115棉机线(农网)钢东新区1(公用)	400	29.53	320	201.88							
6047	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	崔刘屯机井	50	38.34	40	20.83							
6048	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)南地村	400	14.74	320	261.04							
6049	郊区	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)赵屯新房号	100	14.69	80	65.31							
6050	郊区	富有屯66kV变电站	钢屯线	赵屯大队	400	9.02	320	283.92							
6051	郊区	钢屯66kV变电站	铁合金线	兰家沟新村2#配电变压器	500	12.74	400	336.3							
6052	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)苏北地	100	15.00	80	65							
6053	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)龙庙8队	100	23.29	80	56.71							
6054	郊区	钢屯66kV变电站	铁合金线	7115棉机线(农网)钢屯后街三	100	43.62	80	36.38							
6055	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)龙庙三队	80	31.03	64	39.176							
6056	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)白庙子村东	100	13.68	80	66.32							
6057	郊区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)曹屯大队(公用)	400	15.03	320	259.88							
6058	郊区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)曹屯六队(公用)	400	14.91	320	260.36							
6059	郊区	钢屯66kV变电站	铁合金线	7115棉机线(农网)钢东设施农业5	50	5.64	40	37.18							
6060	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)钢东南头	200	37.92	160	84.16							
6061	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)贾沟	315	27.87	252	164.2095							

6062	郊区	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	马家沟村分台	100	47.94	80	32.06					
6063	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	崔刘屯大队分台	200	7.26	160	145.48					
6064	郊区	钢屯66kV变电站	钢材线	7114钢材线(农网)王屯分台	100	68.75	80	11.25					
6065	郊区	钢屯66kV变电站	铁合金线	7115棉机线(农网)钢东设施农业	100	67.74	80	12.26					
6066	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	石坎子村上变压器	20	41.34	16	7.732					
6067	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	北四屯设施农业	50	44.58	40	17.71					
6068	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	林凤沟台区	100	29.58	80	50.42					
6069	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线南竹沟村上变压器	10	31.13	8	4.887					
6070	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线王屯村上变压器	100	26.25	80	53.75					
6071	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	边里村上变压器	50	108.00	40	-14	2025.4.11	否	2025.10.21	29%	
6072	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线山西村村上变压器	100	44.00	80	36					
6073	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)下三家村上变压器	20	112.05	16	-6.41	2025.4.17	否	2025.10.21	30%	
6074	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线山东2村上变压器	200	0.12	160	159.76					
6075	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线金卜沟村上变压器	30	17.25	24	18.825					
6076	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线大道沟村上变压器	30	31.40	24	14.58					
6077	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线赫屯村上变压器	100	32.23	80	47.77					
6078	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)陈屯村上变压器	100	22.08	80	57.92					
6079	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	白北沟村上变压器	30	14.20	24	19.74					
6080	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	朱沟村上变压器村上变压器	100	47.94	80	32.06					
6081	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)青龙沟分台	50	0.03	40	39.985					
6082	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线东古山村设施农业	50	5.82	40	37.09					
6083	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线武岭村上变压器	50	51.14	40	14.43					
6084	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线邢窑村上变压器	100	30.27	80	49.73					
6085	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)南山村上变压器	30	65.48	24	4.356					
6086	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)塔西沟村上变压器	20	134.55	16	-10.91	2025.4.17	否	2025.10.21	30%	
6087	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线三股哨村上变压器	100	41.91	80	38.09					
6088	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线曹屯村上变压器	100	15.09	80	64.91					
6089	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	田屯村上变压器	10	78.45	8	0.155					
6090	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)韩屯南沟村上变压器	30	34.48	24	13.656					
6091	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)西北沟村上变压器	50	60.72	40	9.64					
6092	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	凉水1#机井2	50	30.69	40	24.655					
6093	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线#窑2村上变压器	50	62.98	40	8.51					
6094	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)青龙沟村上变压器	30	82.66	24	-0.798	2025.4.19	否	2025.10.17	20%	
6095	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	马沟村上变压器	30	151.10	24	-21.33	2025.5.2	否	2025.10.28	25%	
6096	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线大刘瓦村上变压器	50	84.60	40	-2.3	2025.4.21	否	2025.10.29	29%	
6097	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线琉璃沟村上变压器	50	9.50	40	35.25					
6098	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)腰道子村上变压器	30	64.30	24	4.71					
6099	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)腰屯村上变压器	100	35.85	80	44.15					
6100	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	凉水井1#机井	50	36.51	40	21.745					
6101	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	杨树沟村上变压器	50	29.71	40	25.145					
6102	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线刘瓦陈屯村上变压器	100	21.00	80	59					
6103	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线农商行公用台区	30	52.95	24	8.115					
6104	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	边外2台区	50	74.07	40	2.965					
6105	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线乡政府住宅村上变压器	50	37.80	40	21.1					
6106	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线山东村村上变压器	200	89.88	160	-19.76	2025.6.03	否	2025.11.14	22%	
6107	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)东北沟村上变压器	10	187.69	8	-10.769	2025.4.24	否	2025.10.26	19%	
6108	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线刘瓦汉沟村上变压器	10	57.37	8	2.263					
6109	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)边外村上变压器	30	142.05	24	-18.615	2025.6.14	否	2025.10.21	16%	
6110	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)下塔南沟村上变压器	50	10.70	40	34.65					
6111	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	庆吉沟村上变压器	30	28.38	24	15.486					
6112	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线大石洞村上变压器	30	39.72	24	12.084					
6113	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线三股哨村设施农业	50	0.06	40	39.97					
6114	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)围屏山大屯村上变压器	30	70.10	24	2.97					
6115	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线东古山村上变压器	30	89.53	24	-2.859	2025.5.26	否	2025.10.30	26%	
6116	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线尖山子村上变压器	50	12.87	40	33.565					
6117	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线大道沟村分台	50	24.81	40	27.595					
6118	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线白石头村东设施农业2	200	4.41	160	151.18					
6119	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)凉水一队村上变压器	100	66.00	80	14					
6120	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线铁炉沟村上变压器	30	24.74	24	16.578					
6121	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线胡庙屯	200	62.97	160	34.06					
6122	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)下塔沟村上变压器	100	101.70	80	-21.7	2025.6.21	否	2025.10.17	21%	
6123	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	韩屯2	30	32.17	24	14.349					
6124	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线西古山村设施农业	50	28.44	40	25.78					
6125	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线西孤山村上变压器	400	23.46	320	226.16					
6126	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线郭屯村上变压器	100	29.22	80	50.78					
6127	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)上塔东屯村上变压器	100	36.34	80	43.66					
6128	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线郭屯村上变压器	30	65.20	24	4.44					
6129	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)凉水大队村上变压器	100	87.72	80	-7.72	2025.4.13	否	2025.10.26	15%	
6130	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)下边村上变压器	30	58.84	24	6.348					
6131	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	梨树沟村上变压器	50	48.12	40	15.94					
6132	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线小边外村上变压器	400	6.73	320	293.08					
6133	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)汉沟村上变压器	50	91.20	40	-5.6	2025.4.15	否	2025.10.28	11%	
6134	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线方屯村上变压器	50	33.66	40	23.17					
6135	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线小刘瓦村上变压器	50	59.96	40	10.02					
6136	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	叔沟村上变压器	200	8.76	160	142.48					
6137	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线山神庙王屯村设施农业	30	8.27	24	21.519					
6138	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)上塔西屯村上变压器	100	22.86	80	57.14					

6139	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)凉水三队柱上变压器	50	64.44	40	7.78					
6140	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线水泉柱上变压器	30	26.75	24	15.975					
6141	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线黄岭子柱上变压器	100	33.43	80	46.57					
6142	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	庙沟柱上变压器	30	123.10	24	-12.93	2025.6.22	否	2025.10.30	29%	
6143	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线梓子沟柱上变压器	50	112.35	40	-16.175	2025.8.11	否	2025.11.30	10%	
6144	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	水泉沟柱上变压器	10	63.60	8	1.64					
6145	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线石佛柱上变压器	50	58.64	40	10.68					
6146	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线郭西沟柱上变压器	20	50.82	16	5.836					
6147	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	白石头村大棚	50	129.72	40	-24.86	2025.5.8	否	2025.10.29	27%	
6148	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线邢屯柱上变压器	100	35.19	80	44.81					
6149	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)雅肃沟柱上变压器	30	81.70	24	-0.51	2025.4.13	否	2025.10.30	11%	
6150	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	腰道子设施农业	50	14.01	40	32.995					
6151	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线人古沟柱上变压器	30	38.10	24	12.57					
6152	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线白石头村柱上变压器	200	14.46	160	131.08					
6153	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线二道沟柱上变压器	30	58.30	24	6.51					
6154	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线石湖柱上变压器	200	4.17	160	151.66					
6155	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	双庙柱上变压器	50	22.05	40	28.975					
6156	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)黄东沟柱上变压器	30	106.80	24	-8.04	2025.4.15	否	2025.11.14	21%	
6157	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线石门柱上变压器	50	54.05	40	12.975					
6158	郊区	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)韩屯柱上变压器	100	19.20	80	60.8					
6159	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线乡政府住宅2柱上变压器	100	41.22	80	38.78					
6160	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线双山柱上变压器	10	58.25	8	2.175					
6161	郊区	涂屯66kV变电站	山神庙线	白南沟柱上变压器	10	207.23	8	-12.723	2025.8.11	否	2025.11.30	11%	
6162	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线响屯变压器台	200	13.50	160	133					
6163	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线三、四队变压器	400	21.78	320	232.88					
6164	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	pms新后山变压器	200	9.54	160	140.92					
6165	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线三道沟西沟变压器台	80	22.91	64	45.672					
6166	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线新五六队变压器台	100	30.29	80	49.71					
6167	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线孤花沟变压器台	30	51.11	24	8.667					
6168	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	甸子小区	30	28.90	24	15.33					
6169	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线柴前变压器台	100	41.00	80	39					
6170	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	钼矿线甸子六队变压器台	100	14.32	80	65.68					
6171	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线佟三队台区	200	23.46	160	113.08					
6172	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线跃马屯	100	62.94	80	17.06					
6173	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线张家沟变压器台	10	41.58	8	3.842					
6174	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线滩水利变压器	30	29.57	24	15.129					
6175	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线吕屯	20	71.46	16	1.708					
6176	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	柳荆沟西台	200	99.30	160	-38.6	2025.4.17	否	2025.10.21	23%	
6177	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线姑女坟变压器台	100	34.16	80	45.84					
6178	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	钼矿线顺道沟变压器台	50	71.94	40	4.03					
6179	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线罗屯变压器台	30	50.63	24	8.811					
6180	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线上呼变压器台	400	7.94	320	288.24					
6181	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线香炉山变压器台	80	58.76	64	16.992					
6182	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线平岭子东台	100	32.45	80	47.55					
6183	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线大平变压器台	50	68.28	40	5.86					
6184	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线半岭山变压器台	200	9.54	160	140.92					
6185	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线杨屯变压器台	30	53.68	24	7.896					
6186	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线香屯变压器台	200	37.44	160	85.12					
6187	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线何屯三队变压器	50	36.06	40	21.97					
6188	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线骆驼山子变压器台	80	46.28	64	26.976					
6189	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线何山前变压器	10	59.47	8	2.053					
6190	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线白马沟变压器台	20	60.27	16	3.946					
6191	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	钼矿线小代房变压器台	100	25.09	80	54.91					
6192	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线梨树沟	50	64.44	40	7.78					
6193	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线简保沟北变压器	30	83.03	24	-0.909	2025.8.11	否	2025.11.30	24%	
6194	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线骆驼山西变压器台	250	25.98	200	135.05					
6195	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线八九队变压器	200	29.73	160	100.54					
6196	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线熊沟变压器台	400	8.25	320	287					
6197	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线鸡皮岭变压器台	20	60.57	16	3.886					
6198	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线杨二队变压器台	100	27.48	80	52.52					
6199	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线下边变压器台	200	35.75	160	88.5					
6200	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线崇屯变压器台	100	46.34	80	33.66					
6201	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线大平北台变压器台	100	27.29	80	52.71					
6202	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线三家变压器台	100	23.79	80	56.21					
6203	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线四家子变压器台	30	64.93	24	4.521					
6204	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线佟冯屯变压器台	80	32.87	64	37.704					
6205	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线白碳沟变压器台	10	0.00	8	8					
6206	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线太平水利变压器台	50	33.18	40	23.41					
6207	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线上边西南沟变压器台	100	8.70	80	71.3					
6208	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线保水泉沟变压器	30	71.38	24	2.586					
6209	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线小砖变压器台	30	88.92	24	-2.676	2025.8.23	否	2025.11.30	19%	
6210	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线佟一队变压器台	80	72.25	64	6.2					
6211	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线新区变压器台	100	29.19	80	50.81					
6212	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线孟湾变压器台	30	193.93	24	-34.179	2025.4.20	否	2025.10.21	11%	
6213	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线涂窝下水利变压器	50	0.03	40	39.985					
6214	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线张沟小区变压器台	100	23.67	80	56.33					
6215	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线上边北变压器台	100	34.08	80	45.92					

6216	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线望家村变压器台	50	118.11	40	-19.055	2025.4.13	否	2025.10.21	22%
6217	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线廖沟变压器台	400	4.14	320	303.44				
6218	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线西菜园西变压器台	200	18.48	160	123.04				
6219	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线简屯变压器台	100	83.80	80	-3.8	2025.4.15	否	2025.10.30	14%
6220	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线付昌沟变压器台	30	55.90	24	7.23				
6221	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	钼矿线汉沟变压器台	50	57.48	40	11.26				
6222	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线保证沟水利变压器台	100	23.10	80	56.9				
6223	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线柴后变压器台	30	66.80	24	3.96				
6224	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	钼矿线甸子五队变压器台	30	73.20	24	2.04				
6225	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线大木沟变压器台	50	57.08	40	11.46				
6226	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线涂西沟变压器台	30	44.65	24	10.605				
6227	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线小木沟变压器台	30	32.22	24	14.334				
6228	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线小平台子变压器台	50	60.32	40	9.84				
6229	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线哑下柳变压器台	30	57.96	24	6.612				
6230	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线小平西沟变压器台	30	58.86	24	6.342				
6231	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	哪鹿沟分台	400	3.48	320	306.08				
6232	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线吕沟变压器台	100	13.48	80	66.52				
6233	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线新村变压器台	200	34.98	160	90.04				
6234	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线上边大棚变压器台	50	0.03	40	39.985				
6235	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线陆水泉变压器台	30	23.14	24	17.058				
6236	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线鲍北沟变压器台	50	37.34	40	21.33				
6237	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线砖瓦房变压器台	50	99.72	40	-9.86	2025.8.23	否	2025.11.30	15%
6238	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线水口子变压器台	100	29.46	80	50.54				
6239	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线表山变压器台	200	34.77	160	90.46				
6240	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线哪鹿沟变压器台	200	13.29	160	133.42				
6241	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线鲍东沟变压器台	30	30.28	24	14.916				
6242	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线马屯变压器台	200	28.48	160	103.04				
6243	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线表一队变压器台	30	74.36	24	1.692				
6244	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线杨大队变压器台	50	55.80	40	12.1				
6245	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	钼矿线南庙变压器台	100	23.65	80	56.35				
6246	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线半东队变压器台	200	17.54	160	124.92				
6247	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线表东沟变压器台	20	95.04	16	-3.008	2025.8.23	否	2025.11.30	25%
6248	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线西菜园子变压器台	100	74.79	80	5.21				
6249	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线简保沟村变压器台	30	81.00	24	-0.3	2025.8.23	否	2025.11.30	30%
6250	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线新一队变压器台	100	45.18	80	34.82				
6251	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线陆屯变压器台	50	62.62	40	8.69				
6252	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线孤南沟变压器台	80	24.12	64	44.704				
6253	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线三道沟五队变压器台	20	52.98	16	5.404				
6254	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线半道子变压器台	30	17.32	24	18.804				
6255	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线上边村变压器台	400	9.63	320	281.48				
6256	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线平岭子变压器台	200	27.29	160	105.42				
6257	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	钼矿线头沟变压器台	30	60.87	24	5.739				
6258	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线陆张沟变压器台	30	26.74	24	15.978				
6259	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线小自屯变压器台	30	147.68	24	-20.304	2025.8.23	否	2025.11.30	25%
6260	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线大石沟变压器台	50	74.33	40	2.835				
6261	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线半屯变压器台	30	102.40	24	-6.72	2025.8.23	否	2025.11.30	21%
6262	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线新一队变压器台	50	134.28	40	-27.14	2025.8.23	否	2025.11.30	29%
6263	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线火屯变压器台	200	13.94	160	132.12				
6264	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线大白沟变压器台	100	26.49	80	53.51				
6265	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线庙沟变压器台	400	3.22	320	307.12				
6266	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线孤一队变压器台	50	112.17	40	-16.085	2025.5.8	否	2025.11.14	17%
6267	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线简屯小学变压器台	200	22.44	160	115.12				
6268	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线下窝铺变压器台	100	34.08	80	45.92				
6269	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线哪鹿沟变压器台	400	13.02	320	267.92				
6270	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线水口子水利变压器台	50	0.03	40	39.985				
6271	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线冷屯台区	100	77.49	80	2.51				
6272	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线三道沟村变压器台	50	57.47	40	11.265				
6273	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线苹果沟变压器台	30	61.63	24	5.511				
6274	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线杨五队变压器台	200	13.38	160	133.24				
6275	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	钼矿线甸子水利	30	66.17	24	4.149				
6276	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线佟二队变压器台	100	38.46	80	41.54				
6277	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线哪南变压器台	100	19.21	80	60.79				
6278	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线王家唐变压器台	30	70.94	24	2.718				
6279	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线朱家窑变压器台	20	112.14	16	-6.428	2025.8.16	否	2025.11.30	27%
6280	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线红石砬变压器台	10	83.42	8	-0.342	2025.8.16	否	2025.11.30	23%
6281	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线三道沟四队变压器台	30	33.29	24	14.013				
6282	郊区	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线下边屯变压器台	200	14.60	160	130.8				
6283	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线望小队变压器台	100	44.79	80	35.21				
6284	郊区	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线涂窝铺变压器台	200	17.19	160	125.62				
6285	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线南沟变压器台	100	18.13	80	61.87				
6286	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线杨下沟技改	50	46.09	40	16.955				
6287	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线大岭二队变压器台	100	5.20	80	74.8				
6288	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线小门家沟变压器台	315	10.39	252	219.2715				
6289	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线单家沟变压器台	80	10.53	64	55.576				
6290	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线西南沟变压器台	50	18.00	40	.31				
6291	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线唐屯水利变压器台	50	22.68	40	28.66				
6292	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线大迫子变压器台	10	94.21	8	-1.421	2025.8.16	否	2025.11.30	16%

6293	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线涂屯变压器	30	92.94	24	-3.882	2025.8.16	否	2025.11.30	22%
6294	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线孤竹营子西	200	23.69	160	112.62				
6295	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线杨屯变压器	100	46.73	80	33.27				
6296	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线干货郎沟变压器	100	38.16	80	41.84				
6297	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线新立屯变压器	100	18.79	80	61.21				
6298	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线青石岭变压器	50	18.31	40	30.845				
6299	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线王杖子变压器	50	103.99	40	-11.995	2025.8.16	否	2025.11.30	20%
6300	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线朱家沟变压器	100	23.24	80	56.76				
6301	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线二道沟变压器	100	32.17	80	47.83				
6302	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线吴家卧铺技改变压器	30	32.37	24	14.289				
6303	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线庙子沟变压器	100	18.81	80	61.19				
6304	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线鹿圈沟变台 3 5 #	30	87.72	24	-2.316	2025.8.16	否	2025.11.30	11%
6305	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线董家沟变压器	200	7.24	160	145.52				
6306	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线侯杖子设施农业	50	0.03	40	39.985				
6307	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线狮子岭变压器	200	25.94	160	108.12				
6308	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线石机井1	50	40.65	40	19.675				
6309	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线新立屯上变压器	50	32.12	40	23.94				
6310	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	青三道技改	100	5.27	80	74.73				
6311	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	84126水纺线(农网)庙北沟台区	50	16.52	40	31.74				
6312	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线唐屯变压器	100	53.70	80	26.3				
6313	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线二道岭子变压器	20	72.87	16	1.426				
6314	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线三道沟变压器	100	16.24	80	63.76				
6315	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线大东沟变压器	100	8.80	80	71.2				
6316	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	史家沟东技改杆上变压器	200	11.78	160	136.44				
6317	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线汉沟变压器	100	10.50	80	69.5				
6318	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线杨水泉变压器	50	27.67	40	26.165				
6319	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线大罗沟变压器	100	12.90	80	67.1				
6320	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线蒿子沟变压器	100	26.36	80	53.64				
6321	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线四道沟变压器	100	18.69	80	61.31				
6322	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线史家沟东变压器	200	19.29	160	121.42				
6323	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线老庙变压器	50	54.26	40	12.87				
6324	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线新蒿子沟变压器	50	41.21	40	19.395				
6325	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线杨上沟变压器	100	22.42	80	57.58				
6326	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线下三角变压器	400	22.65	320	229.4				
6327	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线新立屯 1	30	39.23	24	12.231				
6328	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	上三角机井2	100	9.84	80	70.16				
6329	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	杨家沟分台	50	15.68	40	32.16				
6330	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线牛二变压器	50	29.53	40	25.235				
6331	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线杏二二队变压器	100	16.68	80	63.32				
6332	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线中学变压器	100	23.79	80	56.21				
6333	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	上三角机井1	50	10.02	40	34.99				
6334	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线大门家沟北台变压器	315	3.84	252	239.904				
6335	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线转弯变压器	400	10.43	320	278.28				
6336	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	孟王塔变压器	200	18.06	160	123.88				
6337	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线石门北沟变压器	100	9.51	80	70.49				
6338	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线二道岭子设施农业变压器	50	17.45	40	31.275				
6339	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线古道子变压器	200	20.66	160	118.68				
6340	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线叶家沟变压器	100	5.69	80	74.31				
6341	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	孤西技改	100	18.48	80	61.52				
6342	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线梯子沟变压器	100	8.18	80	71.82				
6343	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线杏树沟变压器	100	8.81	80	71.19				
6344	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线三道沟设施农业	50	76.93	40	1.535				
6345	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线河西变压器	315	13.12	252	210.672				
6346	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线古道子技改变压器	50	53.22	40	13.39				
6347	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线程富沟变压器	100	10.14	80	69.86				
6348	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线牛家店变压器	100	18.48	80	61.52				
6349	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	杨家沟下变压器	50	24.78	40	27.61				
6350	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线东沟变压器	100	61.72	80	18.28				
6351	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线乱石窝变压器	50	19.63	40	30.185				
6352	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线大岭一队变压器	400	4.05	320	303.8				
6353	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线水泉沟变压器	50	50.28	40	14.86				
6354	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线杨屯北地变压器	80	54.13	64	20.696				
6355	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线头道沟 1 变压器	30	28.13	24	15.561				
6356	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线二道岭技改	80	25.52	64	43.584				
6357	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线大门家沟南台变压器	50	28.13	40	25.935				
6358	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	上三角技改	200	9.00	160	142				
6359	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线小古道变压器	50	51.04	40	14.48				
6360	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线翁泉沟变压器	100	14.17	80	65.83				
6361	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	门家沟南技改变压器	30	64.70	24	4.59				
6362	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线上水泉变压器	200	0.00	160	160				
6363	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线杨家沟上变压器	100	30.26	80	49.74				
6364	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线东沟	100	16.41	80	63.59				
6365	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线石门变压器	50	51.73	40	14.135				
6366	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线孤竹营子东变压器	100	27.91	80	52.09				
6367	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线牛三队变压器	100	11.25	80	68.75				
6368	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线头道沟变压器	100	11.98	80	68.02				
6369	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线炮手沟变压器	50	54.50	40	12.75				

6370	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	上三角变压器	200	22.81	160	114.38				
6371	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线史家沟西变压器	50	40.52	40	19.74				
6372	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线门家沟南设施农业变压器	100	0.32	80	79.68				
6373	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线羊甲变压器	50	59.00	40	10.5				
6374	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线下三角技改	200	22.70	160	114.6				
6375	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线马武兴沟变压器	100	13.98	80	66.02				
6376	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线道德沟变压器	50	24.50	40	27.75				
6377	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线上沟变压器	200	6.30	160	147.4				
6378	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线青三道沟变压器	100	12.99	80	67.01				
6379	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	三道沟技改	30	87.65	24	-2.295	2025.6.22	否	2025.10.21	23%
6380	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线吴家窝铺变压器	100	15.75	80	64.25				
6381	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	上三角机井3	100	6.75	80	73.25				
6382	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线东山变压器	100	34.50	80	45.5				
6383	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线侯杖子变压器	400	20.64	320	237.44				
6384	郊区	涂屯66kV变电站	白竹线	河西分台	100	34.29	80	45.71				
6385	郊区	东城66kV变电站	东金线	北岸金城小区一期5#箱变1#变压器	800	15.06	640	519.52				
6386	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机一线	农机一线26-TKF2绿景小区3#变亭2#主变	630	44.89	504	221.193				
6387	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线88右5#-副本	400	113.34	320	-133.36	2025.4.13	否	2025.10.30	26%
6388	郊区	东城66kV变电站	东金线	北岸金城一期回迁A2变1#变压器	630	30.67	504	310.779				
6389	郊区	东城66kV变电站	东钢线	连铸线连铸线TK2电缆分支箱连铸线TK2水源线31左12左1#	100	19.32	80	60.68				
6390	郊区	连山66kV变电站	连化线	欧洲城2#箱变4#配电变压器	630	32.44	504	299.628				
6391	郊区	东城66kV变电站	东金线	巴塞罗娜·风情2#变亭1#配电变压器	630	34.63	504	285.831				
6392	郊区	东城66kV变电站	东金线	巴塞罗娜·风情4#变亭2#配电变压器	1000	27.96	800	520.4				
6393	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线46左6#	315	51.87	252	88.6095				
6394	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机一线	农机一线种子分歧10右7#变压器	100	35.85	80	44.15				
6395	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线46#杆变压器	400	67.73	320	49.08				
6396	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线38#杆变压器	200	50.66	160	58.68				
6397	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机一线	格林小镇1#变亭1#配电变压器	630	12.22	504	427.014				
6398	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线连化线TK1电缆分支箱连化线TK1柜103电缆终端头连化线TK1左2#	200	53.65	160	52.7				
6399	郊区	连山66kV变电站	连西线	虹京国际小区二期1#2号配电变压器	800	34.23	640	366.16				
6400	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线武警分枝TK3电缆分支箱武警分枝TK3电缆分支箱103返线柜电	315	22.48	252	181.188				
6401	郊区	连山66kV变电站	连农一线	缆头武警分枝TK3右1#	100	45.72	80	34.28				
6402	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线85#右1#	315	18.30	252	194.355				
6403	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线107右2#杆变压器	160	56.83	128	37.072				
6404	郊区	东城66kV变电站	东金线	北岸金城小区一期5#箱2#变压器	800	17.64	640	498.88				
6405	郊区	连山66kV变电站	连铸线	连铸线2#法院小区变亭1#主变	630	28.54	504	324.198				
6406	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线农机二线上坡子分歧31#-副本	200	44.65	160	70.7				
6407	郊区	东城66kV变电站	东金线	北岸金城一期回迁A2变2#变压器	630	23.17	504	358.029				
6408	郊区	东城66kV变电站	东金线	巴塞罗娜·风情3#变亭1#配电变压器	630	23.37	504	356.769				
6409	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线上坡子分歧13左分歧#13变压器	200	85.32	160	-10.64	2025.9.6	否	2025.11.30	17%
6410	郊区	东城66kV变电站	东钢线	富东苑苑一期1#配电变压器	800	26.76	640	425.92				
6411	郊区	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线61左27#	400	11.57	320	273.72				
6412	郊区	东城66kV变电站	东连一线	连东一线13-TKF6新东方B区箱站2#配电变压器	630	37.65	504	266.805				
6413	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机一线	格林小镇1#变亭2#配电变压器	630	11.02	504	434.574				
6414	郊区	东城66kV变电站	东连一线	连东一线23左2-TKF河畔花园1#变亭1#主变	630	37.81	504	265.797				
6415	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线49-1#杆变压器	315	17.05	252	198.2925				
6416	郊区	东城66kV变电站	东水线	水源线TK14支1#	100	33.15	80	46.85				
6417	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线41#杆变压器	200	72.26	160	15.48				
6418	郊区	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线7#	315	29.87	252	157.9095				
6419	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线35-TKF1宏运新城5#变亭1#主变	630	22.95	504	359.415				
6420	郊区	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线51右6#	200	72.65	160	14.7				
6421	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线连化线17右8左6#	160	92.03	128	-19.248	2025.9.6	否	2025.11.30	27%
6422	郊区	东城66kV变电站	东金线	北岸金城小区一期2#变压器	800	37.95	640	336.4				
6423	郊区	东城66kV变电站	东金线	巴塞罗娜·风情2号配电变压器	800	42.83	640	297.36				
6424	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线武警分枝TK6电缆分支箱武警分枝TK6电缆分支箱103返线柜电	50	49.92	40	15.04				
6425	郊区	东城66kV变电站	东钢线	缆头武警TK6左3#	315	24.10	252	176.085				
6426	郊区	连山66kV变电站	连化线	欧洲城2#箱变1#配电变压器	630	10.13	504	440.181				
6427	郊区	连山66kV变电站	连金线	富贵园1#箱变1#变压器	630	22.57	504	361.809				
6428	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线26#-副本	200	53.01	160	53.98				
6429	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线35-TKF1宏运新城5#变亭2#主变	630	23.37	504	356.769				
6430	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机#2线#142变压器	20	0.00	16	16				
6431	郊区	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线23支1#	315	43.75	252	114.1875				
6432	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机#2线#112变压器	400	74.37	320	22.52				
6433	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线连化线17右15#	100	62.67	80	17.33				
6434	郊区	东城66kV变电站	东连一线	连东一线23左10-TKF2财富公馆箱站1#主变	500	32.93	400	235.35				
6435	郊区	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线51右20-1#	80	11.40	64	54.88				
6436	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线50#	50	137.49	40	-28.745	2025.4.13	否	2025.10.21	11%
6437	郊区	连山66kV变电站	连金线	金璟家园三期1#配电变压器2号	800	25.50	640	436				
6438	郊区	东城66kV变电站	东连一线	巴塞罗娜小区2#变亭1#变压器	800	36.12	640	351.04				
6439	郊区	东城66kV变电站	东连一线	连东一线13-TKF6新东方B区箱站1#配电变压器	630	33.62	504	292.194				
6440	郊区	连山66kV变电站	连西线	宝顺青年城2右1#TK1支(青年城2亭1变)	400	16.38	320	254.48				
6441	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线连化线TK1电缆分支箱连化线TK1柜102电缆终端头连化线53#	50	61.41	40	9.295				
6442	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机一线	农机一线26-TKF2绿景小区3#变亭1#主变	630	43.43	504	230.391				
6443	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线125右5#杆变压器	160	58.40	128	34.56				

6444	郊区	东城66kV变电站	东水线	欧洲城二期1亭1变	800	20.13	640	478.96					
6445	郊区	东城66kV变电站	东金线	巴塞罗娜.风情3#变亭2号配电变压器	630	19.65	504	380.205					
6446	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线73#-副本	200	126.96	160	-93.92	2025.4.15	否	2025.11.14	23%	
6447	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线部队分枝7#变压器	100	0.00	80	80					
6448	郊区	东城66kV变电站	东连一线	连东一线13#新河畔花园箱站2#主变	630	41.52	504	242.424					
6449	郊区	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农一线61左11右2#	160	54.47	128	40.848					
6450	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线65右4支1钢管变亭1#主变	630	32.19	504	301.203					
6451	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线粮库分枝14-1变压器	80	16.88	64	50.496					
6452	郊区	连山66kV变电站	连铸线	连铸线TK2编佳佳箱1#变亭1#主变	500	20.38	400	298.1					
6453	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线84#	315	33.70	252	145.845					
6454	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机一线	农机一线32左9#变压器	250	33.89	200	115.275					
6455	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线上坡子分枝#2变压器	200	21.75	160	116.5					
6456	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线137右分枝#3变压器	50	112.41	40	-16.205	2025.4.17	否	2025.10.21	24%	
6457	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线73左1#	50	61.76	40	9.12					
6458	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线143右分枝#2变压器	100	96.45	80	-16.45	2025.9.6	否	2025.12.18	17%	
6459	郊区	东城66kV变电站	东连一线	连东一线连东一线TK1电缆分支箱连东一线TK1电缆终端连东一线32左1+1支1#变压器	315	32.22	252	150.507					
6460	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机一线	宏运新城DF块2#变电所2#变压器隔离配电变压器	400	22.14	320	231.44					
6461	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线102左8#	315	2.14	252	245.259					
6462	郊区	东城66kV变电站	东金线	北岸金城小区二期2#变压器	800	25.74	640	434.08					
6463	郊区	连山66kV变电站	连化线	武警分枝TK7右9#变压器	400	14.07	320	263.72					
6464	郊区	东城66kV变电站	东金线	北岸金城小区一期6#箱变2#变压器	800	13.32	640	533.44					
6465	郊区	东城66kV变电站	东金线	北岸金城小区一期1#变压器	800	28.23	640	414.16					
6466	郊区	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线61左30#	200	9.97	160	140.06					
6467	郊区	东城66kV变电站	东连一线	连东一线连东一线TK1电缆分支箱连东一线TK1电缆终端连东一线31#	315	39.62	252	127.197					
6468	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机一线	宏运中央公园二期1#箱站间隔2#配电变压器	630	26.10	504	339.57					
6469	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线86支3#	200	69.54	160	20.92					
6470	郊区	连山66kV变电站	连金线	金璟家园小区(东门)1#配电变压器	630	33.81	504	290.997					
6471	郊区	连山66kV变电站	连金线	金璟家园一期A区1#变2#变压器间隔配电变压器	630	31.78	504	303.786					
6472	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线91#	100	145.47	80	-65.47	2025.4.11	否	2025.10.30	15%	
6473	郊区	连山66kV变电站	连金线	金璟家园三期2#配电变压器	800	36.78	640	345.76					
6474	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机2线#138+1	50	77.76	40	1.12					
6475	郊区	东城66kV变电站	东连一线	连东一线16#编北变亭2#主变	630	46.00	504	214.2					
6476	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线连化线17右4#	200	39.49	160	81.02					
6477	郊区	连山66kV变电站	连化线	武警分枝TK1右1#	80	0.00	64	64					
6478	郊区	东城66kV变电站	东水线	水源线TK10支1#	200	22.74	160	114.52					
6479	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线85左6#	100	59.70	80	20.3					
6480	郊区	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线61左48#	200	44.43	160	71.14					
6481	郊区	东城66kV变电站	东连一线	连东一线32左3-TKF5达馨园2#箱站1#主变	630	72.22	504	49.014					
6482	郊区	连山66kV变电站	连金线	金璟家园一期A区2#变1#变压器间隔配电变压器	630	31.62	504	304.794					
6483	郊区	连山66kV变电站	连金线	金璟家园二期3#配电变压器2号	630	43.14	504	232.218					
6484	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线72#龙泽苑变亭1#主变	630	46.86	504	208.782					
6485	郊区	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线61左42#	200	44.94	160	70.12					
6486	郊区	连山66kV变电站	连金线	金璟家园三期3#配电变压器1号	630	35.59	504	279.783					
6487	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线61#-副本	200	73.08	160	13.84					
6488	郊区	东城66kV变电站	东连一线	连东一线连东一线TK1电缆分支箱连东一线TK1电缆终端连东一线18#	50	14.82	40	32.59					
6489	郊区	东城66kV变电站	东水线	水源线TK15右1#	100	49.68	80	30.32					
6490	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线武警分枝TK7电缆分支箱武警分枝TK7电缆分支箱103返线柜电缆头武警TK7左10#	30	24.97	24	16.509					
6491	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线连化线17右8左4#	315	54.00	252	81.9					
6492	郊区	东城66kV变电站	东连一线	连东一线23左10-TKF4北岸龙庭变亭2#主变间隔配电变压器	630	42.89	504	233.793					
6493	郊区	东城66kV变电站	东连一线	连东一线连东一线TKF3电缆分支箱连东一线TKF3电缆分支箱102电缆终端头连东一线23左11#	400	56.88	320	92.48					
6494	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机一线	格林小镇2#变亭2#配电变压器	630	29.78	504	316.386					
6495	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机一线	农机一线种子分枝20#柱上变压器	50	95.04	40	-7.52	2025.4.19	否	2025.11.14	10%	
6496	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线17右10#	50	36.36	40	21.82					
6497	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线上坡子分枝34支分枝#8变压器	160	72.60	128	11.84					
6498	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机一线	农机一线32左4光明4#变亭2#主变	1000	28.83	800	511.7					
6499	郊区	东城66kV变电站	东水线	TK9支3#	200	44.25	160	71.5					
6500	郊区	连山66kV变电站	连铸线	水源线TKF2右7东城佳园箱站1#主变	630	65.71	504	90.027					
6501	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线TK1左2#变压器	400	22.01	320	231.96					
6502	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线粮库分枝#10变压器	250	59.28	200	51.8					
6503	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线武警分枝TK9电缆分支箱武警分枝TK9电缆分支箱103返线柜电缆头武警分枝TK9右1#	50	126.18	40	-23.09	2025.4.17	否	2025.11.14	28%	
6504	郊区	连山66kV变电站	连金线	金璟家园三期2#箱站1#变压器	800	28.95	640	408.4					
6505	郊区	东城66kV变电站	东连一线	连东一线23左10-TKF4北岸龙庭变亭1#变压器间隔配电变压器	630	35.46	504	280.602					
6506	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线83#	315	38.44	252	130.914					
6507	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线88支7#	200	53.44	160	53.12					
6508	郊区	连山66kV变电站	连金线	金璟家园二期2#配电变压器1号	630	27.52	504	330.624					
6509	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线46左5#	315	23.30	252	178.605					
6510	郊区	连山66kV变电站	连金线	金璟家园一期A区1#变1#变压器间隔配电变压器	630	24.19	504	351.603					
6511	郊区	东城66kV变电站	东连一线	连东一线23左2-TKF河畔花园2#变亭1#主变	630	58.86	504	133.182					
6512	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机一线	宏运新城DF块1#变压器	630	21.12	504	370.944					
6513	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线连化线TK1电缆分支箱连化线TK1柜102电缆终端头连化线58#	200	35.61	160	88.78					
6514	郊区	东城66kV变电站	东水线	水源线TK15左1#	250	49.15	200	77.125					
6515	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机#2线#14701	315	8.64	252	224.784					
6516	郊区	东城66kV变电站	东金线	巴塞罗娜.风情4#变亭1号配电变压器	1000	32.13	800	478.7					

6517	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	学子嘉园1#1#变压器间隔配电变压器	800	26.49	640	428.08				
6518	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线粮库分枝16支1#	80	10.73	64	55.416				
6519	郊区	东城66kV变电站	东水线	水源线60左9#	200	15.09	160	129.82				
6520	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线上坡子分枝7右分枝#4变压器01	50	108.00	40	-14	2025.4.17	否	2025.10.21	11%
6521	郊区	连山66kV变电站	连铸线	水源线TKF2支1#	400	8.67	320	285.32				
6522	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机一线	格林小镇2#变亭1#配电变压器	630	33.75	504	291.375				
6523	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线116右4#	200	33.84	160	92.32				
6524	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机一线	农机一线53#变压器	200	47.37	160	65.26				
6525	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线粮库分枝#21变压器	200	23.11	160	113.78				
6526	郊区	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线51右2右1#	80	51.41	64	22.872				
6527	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线39#宏运新城1#变亭1#主变	630	18.98	504	384.426				
6528	郊区	东城66kV变电站	东金线	北岸金城小区一期4#箱变1#变压器	800	13.92	640	528.64				
6529	郊区	连山66kV变电站	连化线	欧洲城1#箱变1#配电变压器	800	29.94	640	400.48				
6530	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线连化线39#	30	60.57	24	5.829				
6531	郊区	连山66kV变电站	连金线	金璟家园一期A区3#变1#变压器间隔配电变压器	800	30.66	640	394.72				
6532	郊区	东城66kV变电站	东连一线	连东一线连东一线TK1电缆分支箱连东一线TK1电缆终端连东一线49#	50	19.26	40	30.37				
6533	郊区	东城66kV变电站	东铸线	水源线41左分枝8#杆柱上变压器	100	21.21	80	58.79				
6534	郊区	东城66kV变电站	东连一线	连东一线23左2-TKF河畔花园1#变亭2#主变	630	25.19	504	342.783				
6535	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线85右1#	100	122.76	80	-42.76	2025.4.24	否	2025.10.21	29%
6536	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线上坡子分枝13左分枝#19变压器	200	35.34	160	89.32				
6537	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机一线	农机一线32左4光明4#变亭1#主变	1000	29.61	800	503.9				
6538	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线90#	30	117.23	24	-11.169	2025.5.2	否	2025.10.21	19%
6539	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线65右2#	315	36.13	252	138.1905				
6540	郊区	东城66kV变电站	东水线	葫芦岛市兴官农副产品交易市场配电变压器	630	25.90	504	340.83				
6541	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线77#杆变压器	200	37.70	160	84.6				
6542	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线29#	80	20.18	64	47.856				
6543	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线36#	315	66.00	252	44.1				
6544	郊区	连山66kV变电站	连铸线	连铸线TK2锦华佳苑2#变亭1#主变	500	18.50	400	307.5				
6545	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线114#	50	37.72	40	21.14				
6546	郊区	连山66kV变电站	连西线	宝顺青年城2右1#TK1支3（青年城2亭2变）	400	19.65	320	241.4				
6547	郊区	东城66kV变电站	东水线	水源线TK13右1#	200	31.02	160	97.96				
6548	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线39#	315	65.11	252	46.9035				
6549	郊区	东城66kV变电站	东水线	水源线TK13左1#	100	81.36	80	-1.36	2025.9.6	否	2025.12.18	28%
6550	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机一线	宏运中央公园二期2#箱站2#变压器配电变压器	630	28.79	504	322.623				
6551	郊区	东城66kV变电站	东钢线	连铸线连铸线TK2电缆分支箱连铸线TK2水源线31左26#	200	13.80	160	132.4				
6552	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线连化线37左4#	50	90.12	40	-5.06	2025.4.21	否	2025.10.30	30%
6553	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机一线26-TKF2绿景小区1#变亭2#主变	630	39.62	504	254.394				
6554	郊区	连山66kV变电站	连金线	金璟家园二期1#配电变压器1号	800	34.89	640	360.88				
6555	郊区	东城66kV变电站	东连一线	连东一线32左3-TKF5达馨园1#箱站1#主变	630	32.83	504	297.171				
6556	郊区	连山66kV变电站	连铸线	连铸线TK2锦华佳苑4#变亭1#主变	500	29.25	400	253.75				
6557	郊区	东城66kV变电站	东金线	北岸金城小区一期3#箱变2#变压器	630	13.37	504	419.769				
6558	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线61#变压器	200	51.12	160	57.76				
6559	郊区	连山66kV变电站	连西线	虹京国际小区一期2号变压器	800	17.22	640	502.24				
6560	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线上坡子分枝29支分枝#6变压器	200	47.85	160	64.3				
6561	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线武警分枝TK5电缆分支箱武警分枝TK5电缆分支箱103返线柜电缆头武警分枝TK5左1#变压器	50	50.70	40	14.65				
6562	郊区	东城66kV变电站	东金线	北岸金城小区一期4#箱变2#变压器	800	21.93	640	464.56				
6563	郊区	东城66kV变电站	东金线	北岸金城小区一期6#箱变1#变压器	800	20.13	640	478.96				
6564	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线39-TKF宏运新城3#变亭1#主变	500	25.28	400	273.6				
6565	郊区	东城66kV变电站	东连一线	巴塞罗纳小区3#变亭2#变压器	630	30.92	504	309.204				
6566	郊区	连山66kV变电站	连铸线	水源线TKF2右1#	160	33.08	128	75.072				
6567	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线部队分枝5支2#变压器	50	102.00	40	-11	2025.6.14	否	2025.10.21	15%
6568	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线部队分枝TKF4电缆分支箱连化线部队分枝TK2柜102电缆终端头连化线部队分枝10#	200	0.00	160	160				
6569	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线连化线31左9#	50	197.40	40	-58.7	2025.5.26	否	2025.11.14	23%
6570	郊区	东城66kV变电站	东连一线	巴塞罗纳小区1#变亭1#变压器	800	33.93	640	368.56				
6571	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机一线	农机一线26-TKF2绿景小区2#变亭2#主变	630	41.71	504	241.227				
6572	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线上坡子分枝29支分枝#3变压器	80	85.91	64	-4.728	2025.6.03	否	2025.10.21	16%
6573	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机一线	连东一线23左9-TKF1星河湾1#变亭2#主变	630	31.68	504	304.416				
6574	郊区	东城66kV变电站	东金线	北岸金城小区一期3#箱变1#变压器	630	18.67	504	386.379				
6575	郊区	连山66kV变电站	连农二线	豪园盛苑配电变压器	630	31.14	504	307.818				
6576	郊区	东城66kV变电站	东连一线	连东一线23左2-TKF河畔花园2#变亭2#主变	630	23.02	504	358.974				
6577	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	学子嘉园1#2#变压器间隔配电变压器	800	16.59	640	507.28				
6578	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线99右4#杆变压器	400	31.67	320	193.32				
6579	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线13#	315	84.83	252	-15.2145	2025.4.13	否	2025.11.14	21%
6580	郊区	连山66kV变电站	连金线	金璟家园二期2#配电变压器2号	630	48.44	504	198.828				
6581	郊区	连山66kV变电站	连农二线	连农二线61何氏食品	100	53.52	80	26.48				
6582	郊区	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线51#杆变压器	400	34.95	320	180.2				
6583	郊区	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线11#	200	5.94	160	148.12				
6584	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线武警分枝TK7电缆分支箱武警分枝TK7电缆分支箱104返线柜电缆头武警分枝TK7右15右2#	30	44.60	24	10.62				
6585	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线武警分枝TKF1电缆分支箱武警分枝TKF1电缆分支箱103返线柜电缆头武警分枝TKF1左1#	200	9.08	160	141.84				
6586	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线武警分枝TK4右2#变压器	80	77.85	64	1.72				
6587	郊区	连山66kV变电站	连金线	金璟家园小区（东门）2#配电变压器	630	37.11	504	270.207				
6588	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线部队分枝TKF4电缆分支箱连化线部队分枝TK2柜102电缆终端头连化线部队分枝14#	200	26.02	160	107.96				

6589	郊区	晋盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线102左1#	100	59.80	80	20.2					
6590	郊区	东城66kV变电站	东连一线	连东一线27#	30	25.87	24	16.239					
6591	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线7右1#	80	0.00	64	64					
6592	郊区	晋盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线上坡子分歧#3#变压器	200	64.98	160	30.04					
6593	郊区	晋盘66kV变电站	10kV营机二线	农机一线26-TKF2绿景小区2#变亭1#主变	630	25.37	504	344.169					
6594	郊区	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农一线61左11右4#	100	116.28	80	-36.28	2025.6.21	否	2025.10.30	17%	
6595	郊区	东城66kV变电站	东连一线	连东一线23左12#	315	30.83	252	154.8855					
6596	郊区	东城66kV变电站	东钢线	连铸线连铸线TK2电缆分支箱连铸线TK2水源线31左19#	100	5.46	80	74.54					
6597	郊区	东城66kV变电站	东连一线	连东一线23左9-TKF1星河湾2#变亭1#主变	800	49.32	640	245.44					
6598	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线7#	200	41.52	160	76.96					
6599	郊区	晋盘66kV变电站	10kV营机二线	国网辽宁省电力有限公司葫芦岛供电公司	630	22.92	504	359.604					
6600	郊区	晋盘66kV变电站	10kV营机一线	农机一线66#变压器1	315	8.63	252	224.8155					
6601	郊区	连山66kV变电站	连铸线	连铸线TK2铜华佳苑3#变亭1#主变	500	26.14	400	269.3					
6602	郊区	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线51左4#	80	28.61	64	41.112					
6603	郊区	连山66kV变电站	连化线	欧洲城2#箱变3#配电变压器	630	11.33	504	432.621					
6604	郊区	晋盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线72#龙泽苑变亭2#主变	630	13.90	504	416.43					
6605	郊区	连山66kV变电站	连西线	宝顺青年城2右1#TK1支2(青年城1亭2变)	400	28.95	320	204.2					
6606	郊区	晋盘66kV变电站	10kV营机一线	农机一线26-TKF2绿景小区1#变亭1#主变	630	40.76	504	247.212					
6607	郊区	东城66kV变电站	东金线	巴塞罗娜.风情1号配电变压器	800	37.76	640	337.92					
6608	郊区	晋盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线上坡子分歧8右分歧#4变压器	100	66.88	80	13.12					
6609	郊区	东城66kV变电站	东连一线	新东方C区箱站1#变压器配电变压器	200	39.24	160	81.52					
6610	郊区	晋盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线87#	200	40.90	160	78.2					
6611	郊区	晋盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线34#杆变压器	100	132.30	80	-52.3	2025.4.15	否	2025.10.21	25%	
6612	郊区	东城66kV变电站	东水线	水源线57#杆上变压器	50	55.40	40	12.3					
6613	郊区	连山66kV变电站	连化线	欧洲城2#箱变2#配电变压器	630	24.16	504	351.792					
6614	郊区	晋盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线39-TKF宏运新城3#变亭2#主变	500	26.50	400	267.5					
6615	郊区	东城66kV变电站	东水线	水源线60左分歧8#杆柱上变压器	200	17.43	160	125.14					
6616	郊区	东城66kV变电站	东连一线	连东一线26#东方雅苑变亭1#主变	800	53.46	640	212.32					
6617	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线88支8#	250	44.48	200	88.8					
6618	郊区	连山66kV变电站	连西线	宝顺青年城2右1#TK1支2(青年城1亭1变)	400	32.31	320	190.76					
6619	郊区	连山66kV变电站	连铸线	水原线TKF2右7东城佳园箱站2#主变	630	19.94	504	378.378					
6620	郊区	连山66kV变电站	连西线	虹京国际二期2#1号配电变压器	800	21.06	640	471.52					
6621	郊区	晋盘66kV变电站	10kV营机一线	农机一线种字分歧10右4#变压器	100	32.94	80	47.06					
6622	郊区	东城66kV变电站	东钢线	连铸线连铸线TK2电缆分支箱连铸线TK2水源线31左12左8#	200	0.00	160	160					
6623	郊区	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线51左4#	315	46.63	252	105.1155					
6624	郊区	晋盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线65右3#	315	35.78	252	139.293					
6625	郊区	东城66kV变电站	东金线	巴塞罗娜.风情2#变亭2号配电变压器	630	24.67	504	348.579					
6626	郊区	晋盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线90#-副本	100	79.98	80	0.02					
6627	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线连化线17右12左1#	200	36.39	160	87.22					
6628	郊区	晋盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线99左1#杆	160	68.81	128	17.904					
6629	郊区	晋盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线35-TKF1宏运新城4#变亭1#主变	630	15.78	504	404.586					
6630	郊区	连山66kV变电站	连金线	金瓯家园二期1#配电变压器1号	800	23.82	640	449.44					
6631	郊区	东城66kV变电站	东连一线	连东一线23左9-TKF1星河湾1#变亭1#主变	630	37.78	504	265.986					
6632	郊区	晋盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线35-TKF1宏运新城6#变亭1#主变	400	32.07	320	191.72					
6633	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线武警分歧TK4电缆分支箱武警分歧TK4电缆分支箱104返线柜电	80	71.66	64	6.672					
6634	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线15#	315	11.65	252	215.3025					
6635	郊区	连山66kV变电站	连西线	虹京国际二期2#2号配电变压器	800	35.19	640	358.48					
6636	郊区	晋盘66kV变电站	10kV营机一线	宏运中央公园二期2#箱站1#变压器配电变压器	630	34.76	504	285.012					
6637	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线64右4#	400	51.90	320	112.4					
6638	郊区	连山66kV变电站	连金线	金瓯家园一期A区3#变2#变压器间隔配电变压器	800	21.36	640	469.12					
6639	郊区	晋盘66kV变电站	10kV营机一线	宏运中央公园二期1#箱站间隔1#配电变压器	630	37.62	504	266.994					
6640	郊区	晋盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线55#杆变压器	50	31.41	40	24.295					
6641	郊区	东城66kV变电站	东钢线	富东景苑一期2#配电变压器	800	21.54	640	467.68					
6642	郊区	晋盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线农机二线121#杆变压器	200	48.69	160	62.62					
6643	郊区	晋盘66kV变电站	10kV营机二线	营机二线145右1#	100	21.63	80	58.37					
6644	郊区	晋盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线35-TKF1宏运新城6#变亭2#主变	400	23.49	320	226.04					
6645	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线武警分歧TK7电缆分支箱武警分歧TK7电缆分支箱104返线柜电	200	16.16	160	127.68					
6646	郊区	连山66kV变电站	连西线	虹京国际小区二期1#1号配电变压器	800	28.95	640	408.4					
6647	郊区	连山66kV变电站	连化线	连化线武警分歧7右2#	200	6.36	160	147.28					
6648	郊区	晋盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线39#宏运新城2#变亭1#变压器	630	29.62	504	317.394					
6649	郊区	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线51右12#	200	92.76	160	-25.52	2025.5.8	否	2025.10.21	29%	
6650	郊区	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线7右15#	200	32.76	160	94.48					
6651	郊区	东城66kV变电站	东连一线	连东一线28#锦都乡变亭1#主变	630	55.46	504	154.602					
6652	郊区	东城66kV变电站	东连一线	连东一线13#新河畔花园箱站1#主变	630	34.98	504	283.626					
6653	郊区	连山66kV变电站	连金线	富贵园1#箱变2#变压器	630	61.84	504	114.408					
6654	郊区	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线63右3#	200	41.13	160	77.74					
6655	郊区	东城66kV变电站	东金线	北岸金城一期回迁A变2#变压器	630	24.60	504	349.02					
6656	郊区	晋盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线上坡子分歧#3变压器	250	84.00	200	-10	2025.9.2	否	2025.12.18	21%	
6657	郊区	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线51左1#	100	59.40	80	20.6					
6658	郊区	连山66kV变电站	连西线	虹京国际小区一期1号变压器	800	15.90	640	512.8					
6659	郊区	东城66kV变电站	东金线	北岸金城小区一期1#变压器	800	25.14	640	438.88					
6660	郊区	东城66kV变电站	东水线	水源线65右分歧6#杆柱上变压器	160	105.73	128	-41.168	2025.6.22	否	2025.10.21	17%	
6661	郊区	北港66kV变电站	北稻二线	北稻二线72左1#变压器	50	33.66	40	23.17					
6662	郊区	北港66kV变电站	北稻二线	北稻二线65左3台区(变亭)1号配电变压器	0	45.54	0	0	2025.9.2	否	2025.12.21	16%	
6663	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻一线北稻#1线104右31变压器	100	26.31	80	53.69					

6664	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻一线北稻一线104右29#变压器	200	25.49	160	109.02						
6665	郊区	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线独树沟分歧17变压器	50	86.37	40	-3.185	2025.4.13	否	2025.10.30	28%		
6666	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻#1线131右6#变压器	100	51.42	80	28.58						
6667	郊区	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线独树沟分歧#78变压器	50	33.18	40	23.41						
6668	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻一线北稻#1线145#变压器	315	50.44	252	93.114						
6669	郊区	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线独树沟分歧89左15右2#变压器	50	18.51	40	30.745						
6670	郊区	北港66kV变电站	北稻二线	北稻二线63左6#变压器	100	31.08	80	48.92						
6671	郊区	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线独树沟分歧62左18#	400	17.95	320	248.2						
6672	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻一线北稻#1线90右2#变压器	100	70.95	80	9.05						
6673	郊区	北港66kV变电站	北稻二线	北稻二线北稻二线主干112#变压器	200	41.78	160	76.44						
6674	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻一线北稻#1线136右4#变压器	100	104.31	80	-24.31	2025.4.15	否	2025.11.14	19%		
6675	郊区	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线独树沟分歧11左15#变压器	100	32.85	80	47.15						
6676	郊区	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线独树沟分歧67右16左9左4#变压器	100	67.05	80	12.95						
6677	郊区	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线独树沟分歧11左1左1#变压器	50	87.33	40	-3.665	2025.9.2	否	2025.12.17	13%		
6678	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻一线北稻#1线104右32#变压器	100	77.07	80	2.93						
6679	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻一线北稻#1线90右12#变压器	100	26.13	80	53.87						
6680	郊区	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线独树沟分歧63#变压器	50	56.28	40	11.86						
6681	郊区	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线独树沟分歧67右10右7#	400	13.98	320	264.08						
6682	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻一线北稻#1线104右36#变压器	100	25.23	80	54.77						
6683	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻一线北稻#1线126#变压器	100	75.90	80	4.1						
6684	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻一线北稻#1线121左7#变压器	100	125.01	80	-45.01	2025.4.20	否	2025.10.21	22%		
6685	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻一线北稻#1线131右6#变压器	100	73.95	80	6.05						
6686	郊区	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线独树沟分歧62左11#变压器	200	16.52	160	126.96						
6687	郊区	北港66kV变电站	北稻二线	北稻二线北稻二线72右1#变压器	80	62.36	64	14.112						
6688	郊区	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线独树沟分歧97#变压器	80	13.09	64	53.528						
6689	郊区	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线独树沟分歧35#变压器	50	98.52	40	-9.26	2025.4.17	否	2025.10.21	26%		
6690	郊区	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线独树沟分歧69#	100	77.76	80	2.24						
6691	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻一线北稻一线104右7右5#	100	73.65	80	6.35						
6692	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻一线北稻#1线134#变压器	200	73.80	160	12.4						
6693	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻一线北稻#1线131左11#变压器	200	47.28	160	65.44						
6694	郊区	北港66kV变电站	北稻二线	北稻二线北稻二线主干32#变压器	400	43.28	320	146.88						
6695	郊区	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线独树沟分歧5右1#变压器	50	72.81	40	3.595						
6696	郊区	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线独树沟分歧27右4#变压器	50	94.38	40	-7.19	2025.4.15	否	2025.11.14	12%		
6697	郊区	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线独树沟分歧21#变压器	80	87.49	64	-5.992	2025.4.13	否	2025.10.30	26%		
6698	郊区	北港66kV变电站	北稻二线	北稻二线北稻二线主干125#变压器	200	187.89	160	-215.78	2025.5.8	否	2025.10.9	20%		
6699	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻一线北稻#1线161#变压器	200	30.12	160	99.76						
6700	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻一线北稻#1线160#变压器	50	25.48	40	27.26						
6701	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻一线北稻#1线165左1#变压器	100	55.56	80	24.44						
6702	郊区	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线独树沟分歧67右16左26#变压器	400	84.84	320	-19.36	2025.9.15	否	2025.12.17	12%		
6703	郊区	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线独树沟分歧67右16左14#变压器	200	88.25	160	-16.5	2025.9.15	否	2025.12.17	23%		
6704	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻一线北稻#1线90右26#变压器	100	29.73	80	50.27						
6705	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻一线北稻#1线120右2#变压器	400	8.40	320	286.4						
6706	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻一线北稻#1线90右20#变压器	100	96.72	80	-16.72	2025.9.15	否	2025.12.17	28%		
6707	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻一线北稻#1线137左16#变压器	400	47.79	320	128.84						
6708	郊区	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线独树沟分歧89左11#变压器	100	20.31	80	59.69						
6709	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻一线北稻一线独树沟分歧43右4#变压器	80	54.49	64	20.408						
6710	郊区	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线独树沟分歧91#变压器	50	35.94	40	22.03						
6711	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻一线北稻#1线151右2#变压器	100	85.32	80	-5.32	2025.6.22	否	2025.10.21	24%		
6712	郊区	北港66kV变电站	北稻二线	北稻二线主干36左1#变压器	50	0.00	40	40						
6713	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻一线北稻#1线69#变压器	100	77.22	80	2.78						
6714	郊区	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线独树沟分歧62左24#变压器	200	19.21	160	121.58						
6715	郊区	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线独树沟分歧67右2右1#	50	98.46	40	-9.23	2025.4.13	否	2025.12.15	29%		
6716	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻一线北稻#1线104右30左4#变压器	30	18.38	24	18.486						
6717	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻一线北稻#1线140#变压器	315	35.60	252	139.86						
6718	郊区	北港66kV变电站	北稻二线	北稻二线91左分歧10#变压器	50	51.35	40	14.325						
6719	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻一线北稻#1线131左8左1#变压器	100	65.79	80	14.21						
6720	郊区	北港66kV变电站	北钢一线	北稻#1线62右10#变压器	100	59.64	80	20.36						
6721	郊区	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线独树沟分歧11左4#变压器	50	48.84	40	15.58						
6722	郊区	北港66kV变电站	北稻二线	北稻二线北稻二线58右分歧6#变压器	200	6.38	160	147.24						
6723	郊区	望海66kV变电站	望南二线	马南二线马南二线#2环网柜马南二线#2环网柜出线电缆_右分歧马南#2线#2环网柜右分歧#1	400	67.03	320	51.88						
6724	郊区	马仗房66kV变电站	马化一线	翡翠城2#变享1#配电变压器	800	39.90	640	320.8						
6725	郊区	马仗房66kV变电站	马望三线	望南二线望南二线#6电缆分支箱左分歧3#右分歧05#变压器	200	43.68	160	72.64						
6726	郊区	马仗房66kV变电站	马南二线	马南二线马南二线#4电缆分支箱左15#	315	40.67	252	123.8895						
6727	郊区	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线9#分支箱左1马化一线9#分支箱左1#环网柜出线电缆马化#1线#9分支箱左12#变压器	315	52.83	252	85.5855						
6728	郊区	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线9#分支箱左1马化一线9#分支箱左1#环网柜左分歧出线电缆马化#1线#9分支箱左1左1#变压器	200	33.78	160	92.44						
6729	郊区	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化#1线#10右#2#变压器	50	58.98	40	10.51						
6730	郊区	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线1#环网柜马化一线1#环网柜出线电缆马化#1线#1分支箱左#1#变压器	200	19.38	160	121.24						
6731	郊区	望海66kV变电站	望南二线	望南二线望南二线9#电缆分支箱右分歧13#左分歧02#变压器	200	70.26	160	19.48						
6732	郊区	马仗房66kV变电站	马望三线	望南二线望南二线#9电缆分支箱7#左分歧03#1#变压器	80	15.83	64	51.336						
6733	郊区	马仗房66kV变电站	马望三线	望南二线望南二线#9电缆分支箱左分歧15#左分歧02#变压器	200	0.00	160	160						
6734	郊区	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线1#环网柜马化一线1#环网柜左分歧电缆马化#1线#1环网柜左#5#变压器	315	5.97	252	233.1945						
6735	郊区	望海66kV变电站	望南二线	马南二线9#分支箱16右4#变压器	315	16.98	252	198.513						

6736	郊区	马伏房66kV变电站	马玉一线	帝泊湾西箱站1#配电变压器	630	51.08	504	182.196							
6737	郊区	马伏房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线1#环网柜马化一线1#环网柜左分歧电缆马化一线1#环网柜左1#	200	30.84	160	98.32							
6738	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	马南二线马南二线5#分支箱马南二线5#分支箱3#电缆头马南#2线#5分支箱右#54左#2变压器	200	35.37	160	89.26							
6739	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	马南二线马南二线5#分支箱马南二线5#分支箱3#电缆头马南#2线#5分支箱右#60变压器	200	59.64	160	40.72							
6740	郊区	马伏房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线6#分支箱左1右1#环网柜马化一线6#分支箱左1右1#环网柜马化#1线#6分支箱左#1右#6变压器	315	40.29	252	125.0865							
6741	郊区	马伏房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线8#电缆分支箱右分歧3#变压器	315	32.98	252	148.113							
6742	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	马南二线马南二线5#分支箱马南二线5#分支箱3#电缆头马南#2线#5电缆分支箱右#52右#5变压器	200	28.38	160	103.24							
6743	郊区	马伏房66kV变电站	马化四线4112	马化一线马化一线2#环网柜马化一线2#环网柜出线电缆_右分歧马化#1线#2环网柜右1左2#变压器	250	37.40	200	106.5							
6744	郊区	马伏房66kV变电站	马化四线4112	马化一线马化一线8#分支箱马化一线8#分支箱出线电缆_9#分支箱马化#1线#13分支箱右4左3#变压器	100	64.76	80	15.24							
6745	郊区	马伏房66kV变电站	马望三线	马望三线一条街东侧变压器	315	20.19	252	188.4015							
6746	郊区	望海66kV变电站	望南二线	东山4号台区	315	28.25	252	163.0125							
6747	郊区	马伏房66kV变电站	马望三线	马望三线11#台区	200	95.01	160	-30.02	2025.4.15	否	2025.10.21	28%			
6748	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	钱厂西区13#台区	315	14.83	252	205.2855							
6749	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	西山坡7#变台	315	15.97	252	201.6945							
6750	郊区	望海66kV变电站	望南二线	望南二线望南二线#7电缆分支箱右分歧03#变压器	315	29.33	252	159.6105							
6751	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	马南二线5#分支箱右32右11右1#变压器	160	44.31	128	57.104							
6752	郊区	马伏房66kV变电站	马化三线4111	玉墅湾一期1#箱变1#配电变压器	800	27.84	640	417.28							
6753	郊区	马伏房66kV变电站	马化三线4111	丽水阳光2#配电变压器	800	38.34	640	333.28							
6754	郊区	马伏房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线8#电缆分支箱右分歧7#右8#变压器	315	23.65	252	177.5025							
6755	郊区	马伏房66kV变电站	马南一线	马南一线金宇箱站2#主变回隔配电变压器	1000	15.07	800	649.3							
6756	郊区	马伏房66kV变电站	马玉二线	马玉二线64#	400	11.84	320	272.64							
6757	郊区	马伏房66kV变电站	马南一线	东山1号台区	315	30.98	252	154.413							
6758	郊区	马伏房66kV变电站	马望三线	马南二线马南二线#2环网柜马南二线2#环网柜出线电缆_6#分支箱望南二线#6电缆分支箱左分歧07#变压器	250	15.92	200	160.2							
6759	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	西山坡10#变台	315	30.22	252	156.807							
6760	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	马南二线5#分支箱右分歧13#变压器	160	63.94	128	25.696							
6761	郊区	望海66kV变电站	望南二线	阳光新城5#箱站配电变压器	500	24.00	400	280							
6762	郊区	马伏房66kV变电站	马龙线	马龙线马龙线46#	100	92.94	80	-12.94	2025.4.17	否	2025.10.30	16%			
6763	郊区	望海66kV变电站	望南二线	望南二线望南二线9#电缆分支箱右分歧03#变压器	400	31.53	320	193.88							
6764	郊区	马伏房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线8#电缆分支箱右分歧10#变压器	315	21.49	252	184.3065							
6765	郊区	马伏房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线9#分支箱左1马化一线9#分支箱左1#环网柜左分歧出线电缆马化#1线#9分支箱左1左2#变压器	200	65.58	160	28.84							
6766	郊区	马伏房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线8#电缆分支箱右分歧7#左4#变压器	315	34.35	252	143.7975							
6767	郊区	马伏房66kV变电站	马化三线4111	玉墅湾二期箱变配电变压器1	800	51.33	640	229.36							
6768	郊区	马伏房66kV变电站	马南二线	马南二线马南二线#1电缆分支箱右#11支#1变压器	200	51.90	160	56.2							
6769	郊区	马伏房66kV变电站	马南二线	马南二线马南二线2#变压器(右)	100	38.88	80	41.12							
6770	郊区	马伏房66kV变电站	马化四线4112	金色河畔-315变压器	315	20.70	252	186.795							
6771	郊区	马伏房66kV变电站	马龙线	马龙线93#	315	45.62	252	108.297							
6772	郊区	马伏房66kV变电站	马龙线	马龙线齐屯分歧2#变压器(高己)	200	15.14	160	129.72							
6773	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	西山坡6#变台	315	30.86	252	154.791							
6774	郊区	马伏房66kV变电站	马龙线	马龙线马龙线荒地分歧30右1#	200	32.97	160	94.06							
6775	郊区	望海66kV变电站	望南二线	马南二线9#分支箱12右1左5号变压器	315	21.97	252	182.7945							
6776	郊区	马伏房66kV变电站	马南二线	马南二线#1环网柜左分歧#5变压器	315	62.48	252	55.188							
6777	郊区	马伏房66kV变电站	马南一线	马南一线金宇箱站1#主变回隔配电变压器	1000	28.73	800	512.7							
6778	郊区	马伏房66kV变电站	马化一线	马化一线9#分支箱左3左1变压器	315	30.89	252	154.6965							
6779	郊区	望海66kV变电站	望南二线	马南二线马南二线#2环网柜马南二线2#环网柜出线电缆_左分歧马南#2线#2环网柜左分歧#3变压器(左)	200	45.63	160	68.74							
6780	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	马南二5#分支箱右26左25左1	315	23.21	252	178.8885							
6781	郊区	马伏房66kV变电站	马玉一线	印象江南一期小区箱变2变压器2配电变压器	630	24.29	504	350.973							
6782	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	马南二线马南二线5#分支箱马南二线5#分支箱3#电缆头马南#2线#5分支箱右#63变压器	200	48.27	160	63.46							
6783	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	山海龙城A区2#箱变1号主变	630	23.68	504	354.816							
6784	郊区	望海66kV变电站	望南二线	处长楼台区柱上变压器	315	9.65	252	221.6025							
6785	郊区	望海66kV变电站	望南二线	马南二线2#环网柜左5右2#变压器	315	38.83	252	129.6855							
6786	郊区	马伏房66kV变电站	马南二线	马南二线马南二线5#分支箱马南二线5#分支箱2#电缆头马南二线1#环网柜右1#	315	93.87	252	-43.6905	2025.9.15	否	2025.12.17	22%			
6787	郊区	马伏房66kV变电站	马南一线	东山2号台区	315	22.54	252	180.999							
6788	郊区	马伏房66kV变电站	马南一线	马南一线8#分支箱右7左5	315	24.41	252	175.1085							
6789	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	山海龙城C区(1亭2变)	500	16.83	400	315.85							
6790	郊区	马伏房66kV变电站	马龙线	马龙线82#变压器	250	4.22	200	189.45							
6791	郊区	马伏房66kV变电站	马化一线	马化一线马化#1线#10变压器	200	30.57	160	98.86							
6792	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	马南二线马南二线5#分支箱马南二线5#分支箱3#电缆头马南#2线#5电缆分支箱右#12左#3变压器	200	41.13	160	77.74							
6793	郊区	马伏房66kV变电站	马龙线	马龙线#46变压器	50	111.66	40	-15.83	2025.4.13	否	2025.11.14	19%			
6794	郊区	马伏房66kV变电站	马南一线	马南一线金宇2#箱站1#主变回隔配电变压器	1000	30.86	800	491.4							
6795	郊区	马伏房66kV变电站	马望三线	马南二线马南二线#2环网柜马南二线2#环网柜出线电缆_6#分支箱望南二线#6电缆分支箱左分歧3#右分歧02#变压器	315	27.81	252	164.3985							
6796	郊区	马伏房66kV变电站	马龙线	马龙线马龙线#95变压器(高己)	315	93.87	252	-43.6905	2025.7.29	否	2025.11.30	21%			
6797	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	马南二线马南二线5#分支箱马南二线5#分支箱3#电缆头马南#2线#5电缆分支箱右#10变压器	315	44.99	252	110.2815							

6798	郊区	马伏房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线1#环网柜马化一线1#环网柜出线电缆马化#1线#6分支箱左#8变压器	100	15.18	80	64.82						
6799	郊区	望海66kV变电站	望南二线	阳光新城3#箱站配电变压器	630	53.97	504	163.989						
6800	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	西山坡5#变台	315	28.41	252	162.5085						
6801	郊区	马伏房66kV变电站	马化一线	翡翠城1#变亭1#主变配电变压器	800	27.72	640	418.24						
6802	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	马南二线马南二线5#分支箱马南二线5#分支箱3#电缆头马南#2线#5电缆分支箱右#5右#4	200	57.09	160	45.82						
6803	郊区	马伏房66kV变电站	马化四线4112	马化一线马化一线8#分支箱马化一线8#分支箱出线电缆_9#分支箱马化#1线#14分支箱左#17右#2变压器	200	15.96	160	128.08						
6804	郊区	马伏房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线9#分支箱左1马化一线9#分支箱左1#环网柜出线电缆马化#1线#9分支箱左6#变压器	315	34.92	252	142.002						
6805	郊区	马伏房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线8#电缆分支箱左1#变压器	315	14.35	252	206.7975						
6806	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	马南二线山海龙城2#箱站一次母线间隔配电变压器	630	25.24	504	344.988						
6807	郊区	望海66kV变电站	望南二线	望南二线望南二线9#电缆分支箱右分歧08#变压器	50	7.62	40	36.19						
6808	郊区	望海66kV变电站	望南二线	马南二线二二9#分支箱16左3	315	18.86	252	192.591						
6809	郊区	马伏房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线9#分支箱左1马化一线9#分支箱左1#环网柜出线电缆马化#1线#9分支箱左2右1#变压器	200	49.56	160	60.88						
6810	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	10KV马南二线右32右5	160	77.60	128	3.84						
6811	郊区	马伏房66kV变电站	马化四线4112	马化一线皇城花园变亭1#主变间隔配电变压器	630	79.48	504	3.276						
6812	郊区	望海66kV变电站	望南二线	望南二线望南二线#7电缆分支箱右分歧01#变压器	315	46.54	252	105.399						
6813	郊区	望海66kV变电站	望南二线	南山住宅1号配电变压器	630	38.53	504	261.261						
6814	郊区	望海66kV变电站	望南二线	马南二线马南二线#2环网柜马南二线#2环网柜出线电缆_左分歧马南#2线#2环网柜左分歧#3变压器(右)	160	51.71	128	45.264						
6815	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	西山坡3#变台	315	73.71	252	19.8135						
6816	郊区	望海66kV变电站	望南二线	望南二线9#电缆分支箱右分歧27#变压器	200	35.70	160	88.6						
6817	郊区	马伏房66kV变电站	马南二线	马南二线1#分支箱右27	200	44.76	160	70.48						
6818	郊区	马伏房66kV变电站	马龙线	茨安山居#6箱站1#主变间隔配电变压器	500	17.25	400	313.75						
6819	郊区	马伏房66kV变电站	马化三线4111	玉墅湾一期1#箱变2#配电变压器	800	16.32	640	509.44						
6820	郊区	马伏房66kV变电站	马南二线	18#台区	315	27.94	252	163.989						
6821	郊区	望海66kV变电站	望南二线	望南二线望南二线9#电缆分支箱右分歧22#变压器	200	21.24	160	117.52						
6822	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	马南二线#5分支箱右26左14左1变压器	200	29.70	160	100.6						
6823	郊区	马伏房66kV变电站	马望三线	马南二线马南二线#2环网柜马南二线#2环网柜出线电缆_6#分支箱望南二线#6电缆分支箱左分歧5#右分歧04#变压器1	100	42.80	80	37.2						
6824	郊区	马伏房66kV变电站	马龙线	马龙线马龙线#59变压器	400	30.26	320	198.96						
6825	郊区	马伏房66kV变电站	马望三线	望南二线望南二线#9电缆分支箱左分歧08#变压器	160	88.75	128	-14	2025.4.11		否	2025.10.21	16%	
6826	郊区	马伏房66kV变电站	马望三线	一条街西侧变压器	315	23.27	252	178.6995						
6827	郊区	马伏房66kV变电站	马望三线	望南二线望南二线#9电缆分支箱左分歧12#变压器2	200	54.30	160	51.4						
6828	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	马南二线#5分支箱右#47右#5变压器	160	28.73	128	82.032						
6829	郊区	马伏房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线8#电缆分支箱右分歧7#右5#变压器	315	30.98	252	154.413						
6830	郊区	马伏房66kV变电站	马望三线	马南二线马南二线#2环网柜马南二线#2环网柜出线电缆_6#分支箱望南二线#6电缆分支箱左分歧16#变压器	400	9.63	320	281.48						
6831	郊区	马伏房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线6#电缆分支箱右分歧2#变压器	200	54.84	160	50.32						
6832	郊区	马伏房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线8#电缆分支箱右分歧7#右6#变压器	315	24.16	252	175.896						
6833	郊区	马伏房66kV变电站	马龙线	马龙线马龙线荒地分歧30#左2#变压器(高己)	100	66.75	80	13.25						
6834	郊区	马伏房66kV变电站	马南二线	马南二线#4#电缆分支箱左#5#1#变压器	315	12.13	252	213.7905						
6835	郊区	马伏房66kV变电站	马化四线4112	马化二线稻池路西#1变压器	200	21.42	160	117.16						
6836	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	马南二线#5分支箱右分歧02#变压器	200	46.68	160	66.64						
6837	郊区	马伏房66kV变电站	马南二线	马南二线马南二线#4#电缆分支箱左#3变压器	200	43.35	160	73.3						
6838	郊区	马伏房66kV变电站	马玉一线	印象江南一期小区箱变3变压器2.配电变压器	630	22.73	504	360.801						
6839	郊区	马伏房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线8#电缆分支箱右分歧7#左7#变压器	315	24.73	252	174.1005						
6840	郊区	马伏房66kV变电站	马化二线	碧波花园2号箱站1号主变	630	41.81	504	240.597						
6841	郊区	望海66kV变电站	望南二线	东山3号台区	315	27.43	252	165.5955						
6842	郊区	马伏房66kV变电站	马化三线4111	丽水阳光1#配电变压器	800	30.15	640	398.8						
6843	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	山海龙城A区1#箱变1号主变	630	34.95	504	283.815						
6844	郊区	马伏房66kV变电站	马龙线	茨安山居2#箱站间隔2配电变压器	500	24.51	400	277.45						
6845	郊区	望海66kV变电站	望南二线	马南二线马南二线#2环网柜马南二线#2环网柜出线电缆_右分歧马南#2线#2环网柜右分歧#5变压器	400	53.07	320	107.72						
6846	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	钟厂西区15#台区	315	17.62	252	196.497						
6847	郊区	望海66kV变电站	望南二线	马南二线#2环网柜左分歧左3左#3变压器	100	31.05	80	48.95						
6848	郊区	马伏房66kV变电站	马望三线	马南二线马南二线#2环网柜马南二线#2环网柜出线电缆_6#分支箱望南二线#6电缆分支箱左分歧5#右分歧04#变压器3	315	34.13	252	144.4905						
6849	郊区	马伏房66kV变电站	马望三线	望南二线望南二线#6电缆分支箱左分歧3#右分歧09#变压器	315	38.61	252	130.3785						
6850	郊区	马伏房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线9#电缆分支箱右2#	200	90.99	160	-21.98	2025.4.17		否	2025.10.30	30%	
6851	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	马南二线#5分支箱右#32右#6变压器	315	44.22	252	112.707						
6852	郊区	马伏房66kV变电站	马南二线	马南二线#1分支箱右16#变压器	50	27.60	40	26.2						
6853	郊区	马伏房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线9#分支箱左1马化一线9#分支箱左1#环网柜出线电缆马化#1线#9分支箱左8#变压器	315	38.70	252	130.095						
6854	郊区	马伏房66kV变电站	马玉一线	印象江南一期小区箱变1变压器1配电变压器	630	19.56	504	380.772						
6855	郊区	马伏房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线8#电缆分支箱右分歧2#变压器	315	31.49	252	152.8065						
6856	郊区	马伏房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线8#电缆分支箱右分歧6#变压器	315	29.02	252	160.587						
6857	郊区	望海66kV变电站	望南二线	厂长楼变压器	200	21.81	160	116.38						
6858	郊区	马伏房66kV变电站	马望三线	马望三线实业三公司变压器	200	39.78	160	80.44						
6859	郊区	望海66kV变电站	望南二线	阳光新城4#箱站配电变压器	400	54.72	320	101.12						
6860	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	西山坡1#变台	315	17.02	252	198.387						
6861	郊区	马伏房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线6#分支箱左1右1#环网柜马化一线6#分支箱左1右1#环网柜马化#1线#6分支箱左#1右#7变压器	315	26.44	252	168.714						

6862	郊区	马伏房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线6#分支箱左1右1#环网柜马化一线6#分支箱左1右1#环网柜马化#1线#6分支箱左#1右#4变压器	315	32.57	252	149.4045				
6863	郊区	马伏房66kV变电站	马南一线	宝顺东方红房地产2号配电变压器	630	28.48	504	324.576				
6864	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	马南二线马南二线5#分支箱马南二线5#分支箱3#电缆头马南二线5#电缆分支箱右27#	160	37.25	128	68.4				
6865	郊区	马伏房66kV变电站	马化一线	马化二线马化一线1#环网柜马化一线1#环网柜出线电缆马化一线5#分支箱左2#变压器	160	76.05	128	6.32				
6866	郊区	马伏房66kV变电站	马化四线4112	马化二线稻田路西#2变压器	200	20.07	160	119.86				
6867	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	马南#2线#5电缆分支箱右#32右#2支#1变压器	315	26.48	252	168.588				
6868	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	马南二线马南二线5#分支箱马南二线5#分支箱3#电缆头马南#2线#5分支箱右#56右#2	200	33.87	160	92.26				
6869	郊区	马伏房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线8#分支箱马化一线8#分支箱出线电缆_9#分支箱马化#1线#11分支箱左3#变压器	250	9.16	200	177.1				
6870	郊区	马伏房66kV变电站	马望三线	马南二线马南二线#2环网柜马南二线#2环网柜出线电缆_6#分支箱望南二线#6电缆分支箱左#3右#3右#3左#3分枝02#变压器	315	28.16	252	163.296				
6871	郊区	马伏房66kV变电站	马望三线	茨安山居4#箱站变压器配电变压器	630	12.83	504	423.171				
6872	郊区	望海66kV变电站	望南二线	望南二线望南二线8分支箱右#1变压器	630	28.57	504	324.009				
6873	郊区	望海66kV变电站	望南二线	2#环网柜左5左2#变压器	315	33.37	252	146.8845				
6874	郊区	马伏房66kV变电站	马南二线	马南二线马南#2线#4电缆分支箱左#4支#1变压器	315	19.03	252	192.0555				
6875	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	马望一线#7#	100	61.86	80	18.14				
6876	郊区	望海66kV变电站	望南二线	龙港区东街道扬帆(高压箱站)1号配电变压器	630	27.92	504	328.104				
6877	郊区	马伏房66kV变电站	马南二线	马南二线马南二线4分支箱左2#变压器	200	71.30	160	17.4				
6878	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	马南二线#5分支箱右32右9#变压器	315	16.76	252	199.206				
6879	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	山海龙城C区(1亭1变)	500	29.54	400	252.3				
6880	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	马南二线右32右2#变压器	100	71.80	80	8.2				
6881	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	马望一线#6#2#变压器	400	43.86	320	144.56				
6882	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	马南一线马南一线#8电缆分支箱右#7右#7#变压器	315	38.73	252	130.0005				
6883	郊区	马伏房66kV变电站	马化一线	翡翠城2#变亭2#配电变压器	800	35.31	640	357.52				
6884	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	印象江南一期小区箱变3#变压器1.配电变压器	630	21.17	504	370.629				
6885	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	马南#2线#1分支箱右37#变压器	315	105.95	252	-81.7425	2025.4.17	否	2025.10.30	14%
6886	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	山海龙城C区(2亭1变)	500	40.35	400	198.25				
6887	郊区	马伏房66kV变电站	马望三线	马南二线马南二线#2环网柜马南二线#2环网柜出线电缆_6#分支箱望南二线#6电缆分支箱左#5右#5右#5分枝13#变压器	100	48.12	80	31.88				
6888	郊区	望海66kV变电站	望南二线	马南二线#2线#9#分支箱16左4	200	38.16	160	83.68				
6889	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	马化一线马化一线1#环网柜马化一线1#环网柜出线电缆马化#1线#4分支箱右#1变压器	50	175.68	40	-47.84	2025.7.29	否	2025.11.25	18%
6890	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	马南二线#5分支箱右32右11支1#变压器	1200	4.73	960	903.24				
6891	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	马南二线#8箱站2号配电变压器	630	15.40	504	406.98				
6892	郊区	望海66kV变电站	望南二线	望南二线望南二线9#电缆分支箱右#9#变压器	100	88.98	80	-8.98	2025.4.19	否	2025.11.14	22%
6893	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	马望一线#3#分枝3左1#变压器(高已)	160	52.58	128	43.872				
6894	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	马南#2线#5电缆分支箱右#15#变压器	160	50.88	128	46.592				
6895	郊区	马伏房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线6#分支箱左1右1#环网柜马化一线6#分支箱左1右1#环网柜马化#1线#6分支箱左#1右#2#变压器	315	38.88	252	129.528				
6896	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	山海龙城箱站配电变压器	630	26.38	504	337.806				
6897	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	马南一线马南一线7#变压器	315	48.69	252	98.6265				
6898	郊区	马伏房66kV变电站	马望三线	玉墅湾二期箱变配电变压器2	800	0.00	640	640				
6899	郊区	望海66kV变电站	望南二线	马南二线#2环网柜左5左3#变压器	200	47.00	160	66				
6900	郊区	马伏房66kV变电站	马望三线	马南二线#6分支箱左5右8#	315	32.67	252	149.0895				
6901	郊区	马伏房66kV变电站	马望三线	铁路平房柱上变压器	200	0.00	160	160				
6902	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	马南二线马南二线5#分支箱马南二线5#分支箱3#电缆头马南#2线#5电缆分支箱右#52右#2#变压器	200	40.10	160	79.8				
6903	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	马南二线#5分支箱右47支3#	160	5.29	128	119.536				
6904	郊区	马伏房66kV变电站	马化一线	翡翠城1#变亭2#主变配电变压器	800	29.94	640	400.48				
6905	郊区	马伏房66kV变电站	马望三线	马南二线马南二线#2环网柜马南二线#2环网柜出线电缆_6#分支箱望南二线#6电缆分支箱左#5支#1变压器	315	32.58	252	149.373				
6906	郊区	望海66kV变电站	望南二线	望南二线望南二线9#电缆分支箱右#16#变压器	315	34.95	252	141.9075				
6907	郊区	望海66kV变电站	望南二线	望南二线望南二线9#电缆分支箱右#10#右#分枝07#变压器	200	27.15	160	105.7				
6908	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	印象江南一期小区箱变间隔单元配电变压器	630	20.60	504	374.22				
6909	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	马南一线马南一线9#电缆分支箱右3#	200	19.83	160	120.34				
6910	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	帝泊湾箱东箱站1#配电变压器	630	51.08	504	182.196				
6911	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	铸厂西区1#台区	315	21.78	252	183.393				
6912	郊区	马伏房66kV变电站	马望三线	马南二线马南二线#2环网柜马南二线#2环网柜出线电缆_6#分支箱望南二线#6电缆分支箱左#5右#5右#5分枝08#变压器	315	59.40	252	64.89				
6913	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	马南一线马南一线#6#电缆分支箱#1#变压器	400	29.85	320	200.6				
6914	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	西山坡2#变台	315	17.02	252	198.387				
6915	郊区	马伏房66kV变电站	马望二线	马南一线#2#低压台区	315	31.97	252	151.2945				
6916	郊区	马伏房66kV变电站	马望三线	玉树湾二期箱式变电站配电变压器1	800	22.68	640	458.56				
6917	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	铸厂西区1#台区	315	22.40	252	178.29				
6918	郊区	望海66kV变电站	望南二线	马南二线#2线#9#分支箱16左6	200	26.40	160	107.2				
6919	郊区	望海66kV变电站	望南二线	阳光新城2#箱站配电变压器	400	64.50	320	62				
6920	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	马望一线#6#6#变压器	250	33.60	200	116				
6921	郊区	望海66kV变电站	望南二线	东山新20#楼配电变压器	630	21.97	504	365.589				
6922	郊区	望海66kV变电站	望南二线	望南二线望南二线9#电缆分支箱右#10#右#分枝2#左#分枝05#变压器	100	21.36	80	58.64				
6923	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	茨安山局5#箱站变压器配电变压器	500	20.70	400	296.5				
6924	郊区	马伏房66kV变电站	马化一线	马化一线#9#分支箱左5左1#变压器	315	40.44	252	124.614				
6925	郊区	马伏房66kV变电站	马化四线4112	马化#1线#14分支箱左9#变压器	315	37.30	252	134.505				
6926	郊区	马伏房66kV变电站	马化一线	马化一线#6#分支箱右2#变压器	315	28.85	252	161.1225				

6927	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	西山城8#变台	315	18.98	252	192.213				
6928	郊区	马伏房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线6#分支箱左1右1#环网柜马化一线6#分支箱左1右1#环网柜马化一线6#分支箱左1右1#3#变压器	315	28.48	252	162.288				
6929	郊区	马伏房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线8#电缆分支箱右分枝7#左3#变压器	315	25.24	252	172.494				
6930	郊区	马伏房66kV变电站	马化四线4112	马化#1线#14分支箱左5#变压器	100	117.06	80	-37.06	2025.4.24	否	2025.10.9	21%
6931	郊区	马伏房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线8#电缆分支箱右分枝5#变压器	315	25.14	252	172.809				
6932	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	铸厂西区12#台区	315	23.21	252	178.8885				
6933	郊区	马伏房66kV变电站	马南二线	16#台区	315	38.38	252	131.103				
6934	郊区	马伏房66kV变电站	马望三线	马南二线马南二线#2环网柜马南二线#2环网柜出线电缆_6#分支箱望南二线#6#电缆分支箱左分枝5#右分枝15#变压器	400	31.70	320	193.2				
6935	郊区	望海66kV变电站	望南二线	阳光新城1#箱站配电变压器	630	32.79	504	297.423				
6936	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	马望一线50#左分枝18#变压器	400	43.74	320	145.04				
6937	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	茨安山居1#箱站间隔2#配电变压器	500	19.14	400	304.3				
6938	郊区	马伏房66kV变电站	马南二线	马南二线马南二线4#电缆分支箱左5支3#变压器	200	92.31	160	-24.62	2025.7.29	否	2025.12.17	12%
6939	郊区	马伏房66kV变电站	马望三线	马南二线9#分支箱左9支2#变压器	315	43.12	252	116.172				
6940	郊区	马伏房66kV变电站	马化三线4111	玉树湾二期箱式变电站配电变压器_2	800	17.91	640	496.72				
6941	郊区	马伏房66kV变电站	马望三线	望南二线望南二线6#电缆分接箱左分枝3#右7左分枝03#变压器	315	27.94	252	163.989				
6942	郊区	马伏房66kV变电站	马化二线	碧波花园1号箱站2号主变	630	17.81	504	391.797				
6943	郊区	马伏房66kV变电站	马望二线	马望二线38#右12右4#变压器	315	33.30	252	147.105				
6944	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	马南二线5#分支箱右12左2分支箱支2#变压器	315	39.30	252	128.205				
6945	郊区	马伏房66kV变电站	马化二线	碧波花园1号箱站1号主变	630	16.73	504	398.601				
6946	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	西山城9#变台	315	18.73	252	193.0005				
6947	郊区	望海66kV变电站	望南二线	马南二线16右2#变压器	315	19.02	252	192.087				
6948	郊区	马伏房66kV变电站	马南二线	马南二线马南二线4分支箱左10	100	93.44	80	-13.44	2025.4.21	否	2025.12.15	23%
6949	郊区	马伏房66kV变电站	马望三线	马望三线粮食科住宅变压器	200	158.01	160	-156.02	2025.5.2	否	2025.10.21	27%
6950	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	马望一线马望一线#36#变压器(高己)	100	33.12	80	46.88				
6951	郊区	马伏房66kV变电站	马望一线	马南二线5#分支箱右12左2#变压器	160	44.69	128	56.496				
6952	郊区	望海66kV变电站	望港二线	山城露园三号变电站2#变压器间隔配电变压器	1000	16.29	800	637.1				
6953	郊区	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港一线#1线37#变压器	315	39.21	252	128.4885				
6954	郊区	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港一线88#右分枝5#变压器	200	72.52	160	14.96				
6955	郊区	望海66kV变电站	望南一线	望南一线望南一线2#变压器	100	27.08	80	52.92				
6956	郊区	望海66kV变电站	望海二线	望海二线丽景国际箱站1#主变间隔配电变压器	800	23.19	640	454.48				
6957	郊区	望海66kV变电站	望海二线	丽景国际二期小区1号台	630	24.25	504	351.225				
6958	郊区	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港一线76#变压器	100	26.30	80	53.7				
6959	郊区	望海66kV变电站	望港二线	山城露园三号变电站1#变压器间隔配电变压器	1000	14.01	800	659.9				
6960	郊区	望海66kV变电站	望港二线	望港二线望港二线9#变压器	315	3.81	252	239.9985				
6961	郊区	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港一线88#右2左8#变压器	315	23.65	252	177.5025				
6962	郊区	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港一线88#右2左17#变压器	200	82.32	160	-4.64	2025.8.11	否	2025.12.18	30%
6963	郊区	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港一线94#变压器	200	24.25	160	111.5				
6964	郊区	望海66kV变电站	望海二线	丽景国际3#箱站2#配电变压器	630	14.98	504	409.626				
6965	郊区	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港一线17右7支1#变压器	200	46.85	160	66.3				
6966	郊区	望海66kV变电站	望海二线	望海二线望海二线46#变压器	315	43.05	252	116.3925				
6967	郊区	望海66kV变电站	望海一线	望海一线望海一线54#变压器	315	26.51	252	168.4935				
6968	郊区	望海66kV变电站	船望#2线	船望#2线10KV船望二线灯塔山分枝29#变压器	100	4.27	80	75.73				
6969	郊区	望海66kV变电站	望海二线	望海二线望海二线34左2右2#	315	21.05	252	185.6925				
6970	郊区	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港一线88#右2左12#变压器	315	59.27	252	65.2995				
6971	郊区	望海66kV变电站	望海二线	望海二线丽景国际箱站2#主变间隔配电变压器	800	9.27	640	565.84				
6972	郊区	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港一线#1分支箱左分枝#6#变压器	250	25.06	200	137.35				
6973	郊区	望海66kV变电站	望海一线	望海一线望海一线53#变压器	315	28.00	252	163.8				
6974	郊区	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港一线88右2左10#变压器	200	50.45	160	59.1				
6975	郊区	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港一线7右10#变压器	315	80.35	252	-1.1025	2025.8.11	否	2025.12.19	16%
6976	郊区	望海66kV变电站	望海二线	望海二线望港#2线33右分枝3#变压器	315	44.38	252	112.203				
6977	郊区	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港一线92#变压器	315	38.03	252	132.2055				
6978	郊区	望海66kV变电站	望海一线	望海一线望海一线32右3左1#变压器	315	14.89	252	205.0965				
6979	郊区	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港一线96#变压器	315	38.57	252	130.5045				
6980	郊区	望海66kV变电站	望海二线	丽景国际2#箱站1#主变配电变压器	630	14.51	504	412.587				
6981	郊区	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港一线17左1#变压器	200	84.63	160	-9.26	2025.5.26	否	2025.10.21	11%
6982	郊区	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港一线79#变压器	200	23.64	160	112.72				
6983	郊区	望海66kV变电站	望港二线	山城露园一号变电站1号配电变压器	800	28.77	640	409.84				
6984	郊区	望海66kV变电站	望海二线	望海二线望海二线7#	200	42.51	160	74.98				
6985	郊区	望海66kV变电站	望海二线	望海二线望海二线34左2右1	315	26.70	252	167.895				
6986	郊区	望海66kV变电站	望南一线	望南一线望南一线1右分枝2#变压器	100	102.12	80	-22.12	2025.8.11	否	2025.12.21	18%
6987	郊区	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港一线7右5#变压器	250	69.46	200	26.35				
6988	郊区	望海66kV变电站	望海二线	望海二线望港#2线34左2右1#变压器	315	25.27	252	172.3995				
6989	郊区	望海66kV变电站	望港二线	山城露园一号变电站2号配电变压器	800	17.49	640	500.08				
6990	郊区	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港一线7右7#变压器	315	19.02	252	192.087				
6991	郊区	望海66kV变电站	望海二线	望海二线望海二线32#变压器	315	38.35	252	131.1975				
6992	郊区	望海66kV变电站	望海一线	望海一线望海一线44左分枝5#变压器	315	39.59	252	127.2915				
6993	郊区	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港一线7左1#变压器	200	40.05	160	79.9				
6994	郊区	船望#2线	船望#2线	船望#2线10KV船望二线33左分枝17#变压器	315	38.36	252	131.166				
6995	郊区	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港一线89#变压器	315	37.94	252	132.489				
6996	郊区	船望#2线	船望#2线	船望二线33左10#变压器	315	29.98	252	157.563				
6997	郊区	望海66kV变电站	望港二线	望港二线望港二线31右2#变压器	50	19.95	40	30.025				
6998	郊区	望海66kV变电站	望港二线	山城露园二号变电站1号配电变压器	1000	18.36	800	616.4				
6999	郊区	望海66kV变电站	望海一线	望海一线望海一线44左分枝7#变压器	315	39.40	252	127.89				
7000	郊区	望海66kV变电站	望海二线	丽景国际2#箱站2#主变配电变压器	630	28.48	504	324.576				
7001	郊区	望海66kV变电站	望海二线	望海二线望海二线6#	315	44.63	252	111.4155				





7156	郊区	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	81114-10kV新区一线新区一线44右1#杆变压器	200	29.51	160	100.98				
7157	郊区	新局66kV变电站	81115-10kV新炼二线	10kV新炼二线玉麟苑2#变电亭2#变压器	630	14.55	504	412.335				
7158	郊区	新局66kV变电站	81121-10kV新农一线	新农一线111左8右2#杆变压器	100	67.26	80	12.74				
7159	郊区	新局66kV变电站	81125-10kV新农二线	白杨北沟2#台区	100	33.69	80	46.31				
7160	郊区	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	新区三线21左9杆变压器	160	4.48	128	120.832				
7161	郊区	松北66kV变电站	83122-10kV松南线	83122-10kV松南线松南线7左22#杆变压器	50	27.84	40	26.08				
7162	郊区	新局66kV变电站	81122-10kV新区二线	81122-10kV新区二线新区二线60右1#杆变压器	160	10.73	128	110.832				
7163	郊区	新局66kV变电站	81112-10V工业线	工业线83右6右2支2号高压分接箱右3	250	41.89	200	95.275				
7164	郊区	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	东山3#箱变1#变压器	500	19.01	400	304.95				
7165	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	后营子2	100	38.49	80	41.51				
7166	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	榆北	200	11.12	160	137.76				
7167	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	坝上东洼村上变压器	200	16.71	160	126.58				
7168	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	雷东南沟台区	200	28.92	160	102.16				
7169	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	西簸箕西	100	69.54	80	10.46				
7170	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	上河南六组	100	25.59	80	54.41				
7171	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	二大北沟东梁D	50	104.28	40	-12.14	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
7172	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	沟腰里台区	200	15.74	160	128.52				
7173	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	冯杖子2台区	200	22.70	160	114.6				
7174	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	杨家窝铺北	200	20.04	160	119.92				
7175	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	大庙南沟	200	25.92	160	108.16				
7176	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	山湾子	50	68.32	40	5.84				
7177	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	前城子	100	20.78	80	59.22				
7178	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	二头道湾西台区	100	67.32	80	12.68				
7179	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	郭杖子	100	54.28	80	25.72				
7180	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	郎纪沟二组	30	72.53	24	2.241				
7181	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	小朱屯台区D	50	117.42	40	-18.71	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
7182	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	雷前	200	42.51	160	74.98				
7183	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	东簸箕村	200	34.96	160	90.08				
7184	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	大桥桥	200	28.85	160	102.3				
7185	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	陈杖子大棚	160	17.11	128	100.624				
7186	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	高家沟	20	198.95	16	-23.79	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
7187	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	付家沟	100	34.38	80	45.62				
7188	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	北下	30	107.69	24	-8.307	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
7189	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	雷东东沟	200	23.41	160	113.18				
7190	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	10KV二道湾子线西沟台区	50	81.92	40	-0.96	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
7191	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	南大洼	200	18.90	160	122.2				
7192	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	大北沟2	50	93.42	40	-6.71	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
7193	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	东营子	200	33.15	160	93.7				
7194	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	付台子	200	31.83	160	96.34				
7195	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	坝上村	200	32.78	160	94.44				
7196	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	西山根台区变压器	100	49.64	80	30.36				
7198	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	本街南	200	63.60	160	32.8				
7199	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	10KV二道湾子线刘南山	50	55.50	40	12.25				
7200	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	小西山沟里	20	60.61	16	3.878				
7201	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	山南	200	8.67	160	142.66				
7202	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	二间楼东	50	59.25	40	10.375				
7203	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	黄杖子村	100	40.57	80	39.43				
7204	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	单家沟外	50	46.08	40	16.96				
7205	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	庙沟台区变压器	100	38.06	80	41.94				
7206	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	黄杖子水利变压器	50	7.60	40	36.2				
7207	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	后五队	200	19.50	160	121				
7208	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	刘东沟	100	38.58	80	41.42				
7209	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	崔屯	200	30.82	160	98.36				
7210	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	小西山	100	35.04	80	44.96				
7211	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	林家沟	100	39.30	80	40.7				
7212	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	一间楼后街变压器	50	87.90	40	-3.95	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
7213	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	上河南大棚	50	18.24	40	30.88				
7214	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	10KV二道湾子线腾北沟村	200	13.09	160	133.82				
7215	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	公立亭水利变压器	50	47.48	40	16.26				
7216	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	公立亭北	200	24.81	160	110.38				
7217	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	冀东山七八组	50	75.29	40	2.355				
7218	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	西间楼三组	200	49.68	160	60.64				
7219	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	捌子沟	100	25.65	80	54.35				
7220	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	二间楼	50	66.72	40	6.64				
7222	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	东簸箕北	200	91.34	160	-22.68	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
7223	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	大庙河西	200	27.84	160	104.32				
7224	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	后山根2村上变压器	400	23.73	320	225.08				
7225	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	冷家店大棚	50	62.10	40	8.95				
7226	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	二大北沟河西D	50	50.60	40	14.7				
7227	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	下东山沟里	50	132.93	40	-26.465	2025.9.1	是	治理完成	20%
7228	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	郎纪沟	315	32.88	252	148.428				
7229	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	10KV二道湾子线本街村	200	63.75	160	32.5				
7230	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	西簸箕	100	98.34	80	-18.34	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
7231	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	冀杖子2	200	25.87	160	108.26				
7232	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	北大洼	100	60.33	80	19.67				
7233	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	冀东山九十组	200	15.89	160	128.22				
7234	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	一间楼	100	76.98	80	3.02				

7236	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	刘质彬沟村	100	49.50	80	30.5				
7237	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	西良	50	89.14	40	-4.57	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
7238	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	达子沟	30	60.28	24	5.916				
7239	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	高油房	200	19.03	160	121.94				
7240	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	冀东八组台区	100	22.08	80	57.92				
7241	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	腰小队	200	16.98	160	126.04				
7242	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	甘中	100	41.57	80	38.43				
7243	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	杜杖子1	100	34.71	80	45.29				
7244	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	杨家窝铺	100	28.28	80	51.72				
7245	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	菜园子	50	88.46	40	-4.23	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
7246	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	大北沟周队	50	77.39	40	1.305				
7247	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	欢喜岭1变压器	200	17.46	160	125.08				
7248	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	贾屯村水利变压器	100	31.83	80	48.17				
7249	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	大庙村	100	64.44	80	15.56				
7250	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	马强沟	100	15.30	80	64.7				
7251	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	小西山大沟里	50	14.76	40	32.62				
7252	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	郭西	50	102.48	40	-11.24	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
7253	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	四队	100	46.82	80	33.18				
7255	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	兴龙沟	50	59.28	40	10.36				
7256	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	水泉	100	34.16	80	45.84				
7257	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	宋队	50	44.19	40	17.905				
7258	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	刘质彬沟后台区	100	36.45	80	43.55				
7259	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	头道湾子村	200	26.69	160	106.62				
7260	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	杜后	50	53.97	40	13.015				
7261	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	单家沟里	100	31.47	80	48.53				
7262	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	移民小区台区	30	84.40	24	-1.32	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
7263	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	下东山区	200	19.68	160	120.64				
7264	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	新立屯大棚	50	55.08	40	12.46				
7266	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	高家沟里	20	39.92	16	8.016				
7267	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	代前	50	67.68	40	6.16				
7268	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	10KV二道湾子线祁家沟	200	9.98	160	140.04				
7269	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	山咀子	200	28.76	160	102.48				
7270	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	楠里	50	50.43	40	14.785				
7271	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	大石桥北沟	100	20.40	80	59.6				
7272	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	松树底下	100	59.10	80	20.9				
7273	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	东沟五组	100	67.71	80	12.29				
7274	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	小后卜	50	34.74	40	22.63				
7275	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	双东台区	200	18.63	160	122.74				
7276	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	东荒	50	56.08	40	11.96				
7277	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	二刘家沟台区	50	60.00	40	10				
7278	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	贾屯	315	22.56	252	180.936				
7279	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	头道湾子大棚	100	25.02	80	54.98				
7280	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	小冷九队S	100	63.93	80	16.07				
7281	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	马强沟沟里变压器	100	48.36	80	31.64				
7282	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	荒地南	200	13.38	160	133.24				
7283	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	老谷庙	200	21.69	160	116.62				
7284	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	二刘后街台区	50	94.80	40	-7.4	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
7285	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	冷家店	200	17.98	160	124.04				
7286	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	欢喜岭	50	92.04	40	-6.02	2025.9.1	是	治理完成	20%
7287	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	冷八队	50	67.62	40	6.19				
7288	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	头道湾子东沟台区	100	82.37	80	-2.37	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
7289	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	吕屯	200	26.16	160	107.68				
7290	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	大庙村水利变压器	100	58.10	80	21.9				
7291	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	杜东2柱上变压器	100	29.52	80	50.48				
7292	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	东二湾子	200	37.11	160	85.78				
7293	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	高杖子台区	100	60.90	80	19.1				
7294	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	北山	100	26.74	80	53.26				
7295	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	10KV二道湾子线胡家沟	100	25.44	80	54.56				
7296	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	刘东沟2	100	15.68	80	64.32				
7297	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	公立亭	200	33.39	160	93.22				
7300	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	大石桥西沟台区变压器	200	20.85	160	118.3				
7301	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	上河南村	50	83.42	40	-1.71	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
7302	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	腾北沟沟里变压器	100	38.25	80	41.75				
7303	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	东北沟	50	105.72	40	-12.86	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
7304	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	雷东新	50	52.67	40	13.665				
7305	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	河北台区	200	32.47	160	95.06				
7306	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	本街西	160	78.04	128	3.136				
7307	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	代后	100	23.13	80	56.87				
7308	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	河北	100	89.38	80	-9.38	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
7309	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	河后	50	75.48	40	2.26				
7310	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	南沟台区	100	41.71	80	38.29				
7311	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	李八家水利	100	43.32	80	36.68				
7312	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	东荒大棚	50	39.90	40	20.05				
7313	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	大东沟村	200	40.61	160	78.78				
7314	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	平台沟台区	200	22.97	160	114.06				
7315	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	赵中	20	60.12	16	3.976				
7316	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	冷店三组	50	94.54	40	-7.27	2025.9.1	是	2025.12.30	20%

7317	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	喇叭山后	50	37.06	40	21.47					
7318	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	下河	200	30.38	160	99.24					
7319	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	大北沟下队	30	50.32	24	8.904					
7320	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	后城子	200	37.41	160	85.18					
7321	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	大东沟河南变压器	30	98.03	24	-5.409	2025.9.1	是	2025.12.30	20%	
7322	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	北上	200	57.90	160	44.2					
7323	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	上东山	200	19.65	160	120.7					
7324	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	西簸箕机井台区	50	55.29	40	12.355					
7325	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	一间楼东沟	50	75.15	40	2.425					
7326	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	陈杖子	200	19.47	160	121.06					
7327	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	老虎洞沟	20	37.30	16	8.54					
7328	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	杜东	200	10.70	160	138.6					
7329	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	棚外	50	39.51	40	20.245					
7330	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	大北沟村	200	24.51	160	110.98					
7331	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	高西沟	200	15.44	160	129.12					
7332	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	双西	200	39.53	160	80.94					
7333	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	沟腰	30	41.15	24	11.655					
7334	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	甘下台区	200	23.93	160	112.14					
7335	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	荒地	200	18.46	160	123.08					
7336	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	西营子	100	38.21	80	41.79					
7337	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	莲花山大棚	100	12.27	80	67.73					
7338	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	冀杖子村	200	21.79	160	116.42					
7339	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	小新立屯	50	87.18	40	-3.59	2025.9.1	是	2025.12.30	20%	
7340	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	喇叭山	50	48.12	40	15.94					
7341	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	东大门	50	54.74	40	12.63					
7342	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	小沟外	50	62.52	40	8.74					
7343	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	杜杖子	200	21.89	160	116.22					
7344	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	小西沟	50	71.24	40	4.38					
7345	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	宏峰村台区	200	42.60	160	74.8					
7346	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	东台子台区	100	43.49	80	36.51					
7348	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	山湾子南台区	200	36.93	160	86.14					
7349	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	西营子水利台区	50	140.97	40	-30.485	2025.9.1	是	2025.12.30	20%	
7350	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	楼东队	100	38.48	80	41.52					
7351	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	北屯	50	71.79	40	4.105					
7352	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	小东沟台区	100	55.73	80	24.27					
7353	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	坝下后街	200	18.26	160	123.48					
7354	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	山中新变压器	200	14.07	160	131.86					
7355	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	冯杖子	200	9.42	160	141.16					
7356	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	郎纪沟新区	20	86.97	16	-1.394	2025.9.1	是	2025.12.30	20%	
7357	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	冯前变压器	100	25.05	80	54.95					
7358	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	小马杖子台区	200	20.04	160	119.92					
7360	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	南沟	50	62.35	40	8.825					
7361	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	后五队西柱上变压器	200	19.47	160	121.06					
7362	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	香厂	200	51.42	160	57.16					
7363	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	郎纪沟水利变压器	100	5.76	80	74.24					
7364	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	水沟	50	42.89	40	18.555					
7365	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	河后2	50	48.33	40	15.835					
7366	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	大北沟水利变压器	50	40.52	40	19.74					
7367	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	大北沟贺李队	30	40.35	24	11.895					
7368	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	综合厂	400	40.59	320	157.64					
7369	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	后山根	100	21.79	80	58.21					
7370	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	小北沟台区	100	30.80	80	49.2					
7371	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	一间楼东沟沟里变压器	100	17.64	80	62.36					
7372	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	平台子	50	70.18	40	4.91					
7373	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷喇嘛洞沟台区	50	43.38	40	18.31					
7374	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷台北台区	100	60.20	80	19.8					
7375	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	杨树沟东台区	200	7.71	160	144.58					
7376	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘娘家店台区	200	31.94	160	96.12					
7377	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷窑沟台区	200	18.56	160	122.88					
7378	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘娘杖子台区	100	46.45	80	33.55					
7379	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘石北组台区	200	20.69	160	118.62					
7380	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘吕杖子台区	200	11.81	160	136.38					
7381	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘南台子台区	200	15.06	160	129.88					
7382	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷姚西沟台区机井	100	12.99	80	67.01					
7383	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷荣保地沟台区	100	41.52	80	38.48					
7384	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷坝沟台区	50	53.44	40	13.28					
7385	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷下柳杖子台区	200	21.98	160	116.04					
7386	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘平南台区	200	20.74	160	118.52					
7387	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘娘北台区	50	98.40	40	-9.2	2025.9.1	是	2025.12.30	20%	
7388	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷安北台区	100	5.94	80	74.06					
7389	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷七八组台区	400	3.52	320	305.92					
7390	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷杨西台区	100	65.04	80	14.96					
7391	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷苇子沟台区	50	24.96	40	27.52					
7392	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘孟松沟台区	100	52.58	80	27.42					
7393	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	常家堰台区机井	100	4.56	80	75.44					
7394	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘山后台区	50	65.67	40	7.165					
7395	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘迟杖子台区	400	16.14	320	255.44					

7396	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷小腿蓬沟外台区	30	64.93	24	4.521				
7397	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘下平方子东	200	13.50	160	133				
7398	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	腿蓬沟东台区机井	100	0.02	80	79.98				
7399	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘东外台区	30	74.72	24	1.584				
7400	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷尹南台区	200	30.59	160	98.82				
7401	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘小杨树沟里台区机井	100	0.03	80	79.97				
7402	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷安杖子大棚台	100	17.27	80	62.73				
7403	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷一二四组东台区	100	36.06	80	43.94				
7404	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷杨北台区	100	16.70	80	63.3				
7405	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘老西沟台区	100	9.37	80	70.63				
7406	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘迟杖子西台区	200	16.97	160	126.06				
7407	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷河西机井台区	100	21.42	80	58.58				
7408	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘甘草沟台区	20	124.73	16	-8.946	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
7409	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘老西沟南台区D	30	50.79	24	8.763				
7410	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷四道沟台区	30	46.62	24	10.014				
7411	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘党杖子台区	200	18.41	160	123.18				
7412	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘南山顶台区	20	99.75	16	-3.95	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
7413	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘龙凤沟里台区D	30	20.04	24	17.988				
7414	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘东山里台区	200	23.87	160	112.26				
7415	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷杨南台区	200	27.47	160	105.06				
7416	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷吉杖子台区	100	76.90	80	3.1				
7417	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷下柳杖子南台区S	50	75.93	40	2.035				
7418	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘沟台区	100	17.39	80	62.61				
7419	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷姚二组台区	20	123.13	16	-8.626	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
7420	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷尹东小台区	100	31.13	80	48.87				
7421	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷霞南北台区	200	11.95	160	136.1				
7422	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷小草楼台区	100	53.67	80	26.33				
7423	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV锰矿线	下雷神庙北台区	50	121.08	40	-20.54	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
7424	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘川新店东台区	200	13.89	160	132.22				
7425	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷兴隆沟里台区	10	27.79	8	5.221				
7426	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷三五组台区	400	23.04	320	227.84				
7427	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷姚北甸子台区	30	43.61	24	10.917				
7428	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷河西台区	100	38.71	80	41.29				
7429	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	小草楼台区机井	100	36.66	80	43.34				
7430	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷王家沟台区	50	32.81	40	23.595				
7431	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷王杖子台区	200	23.78	160	112.44				
7432	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	东台子台区机井	100	36.39	80	43.61				
7433	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷尹西沟台区	100	18.57	80	61.43				
7434	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘王东台区	315	22.32	252	181.692				
7435	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	安家沟西地台区机井	100	3.60	80	76.4				
7436	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘八里杖子西台区	50	68.49	40	5.755				
7437	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘小东沟台区	200	54.57	160	50.86				
7438	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷下甸子北山台区	400	40.56	320	157.76				
7439	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘石桥子台区	100	26.65	80	53.35				
7440	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷二道沟台区	50	26.94	40	26.53				
7441	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷小腿蓬沟西	50	35.57	40	22.215				
7442	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷兴隆沟台区	100	39.25	80	40.75				
7443	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷杨南东	100	16.23	80	63.77				
7444	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷杖子西地台区机井	100	48.96	80	31.04				
7445	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷一二四组台区	200	40.34	160	79.32				
7446	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷下雷神庙台区	200	11.12	160	137.76				
7447	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘八里杖子台区	100	30.03	80	49.97				
7448	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV锰矿线	谷杖子东地台区机井	100	25.68	80	54.32				
7449	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷尹北沟台区	100	18.25	80	61.75				
7450	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷东沟	100	40.78	80	39.22				
7451	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷杨东台区	100	27.56	80	52.44				
7452	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷大草楼台区	100	53.44	80	26.56				
7453	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷安家沟台区	20	90.52	16	-2.104	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
7454	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘盘西台区	200	12.84	160	134.32				
7455	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷下甸子台区	200	31.05	160	97.9				
7456	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	党杖子台区机井	100	9.82	80	70.18				
7457	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷下甸子南山台区	30	104.85	24	-7.455	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
7458	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘学楼东台区机井	100	54.33	80	25.67				
7459	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷姚北沟台区	50	45.78	40	17.11				
7460	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘东山坡台区	5	131.74	4	-2.587	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
7461	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘下盘龙沟台区	50	58.36	40	10.82				
7462	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷山咀子台区	200	17.97	160	124.06				
7463	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	荣宝地沟台区机井	100	7.30	80	72.7				
7464	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘代杖子台区	200	31.19	160	97.62				
7465	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷姚七台区	100	45.81	80	34.19				
7466	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷草西沟台区	200	24.57	160	110.86				
7467	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘下窝铺台区	200	5.56	160	148.88				
7468	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘从南沟台区	200	18.68	160	122.64				
7469	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷沟门子台区	50	79.96	40	0.02				
7470	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘川新店台区	50	56.67	40	11.665				
7471	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘潭杖子台区	200	24.63	160	110.74				
7472	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘上平方台区	50	55.70	40	12.15				

7473	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘迟杖子南	200	15.42	160	129.16					
7474	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷林场台区	200	24.46	160	111.08					
7475	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷三组东	200	20.13	160	119.74					
7476	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘娘南台区	200	63.65	160	32.7					
7477	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘吕杖子西台区S	100	61.56	80	18.44					
7478	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷上柳杖子台区	50	64.80	40	7.6					
7479	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷包杖子台区	100	40.82	80	39.18					
7480	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	三五组台区机井	100	46.82	80	33.18					
7481	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘娘庙后台区机井	100	52.38	80	27.62					
7482	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘常家沟台区	100	16.31	80	63.69					
7483	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	吉杖子东变压器	200	3.93	160	152.14					
7484	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘下平方台区	50	95.52	40	-7.76	2025.9.1	是	2025.12.30	20%	
7485	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘杨树沟北台区	50	82.56	40	-1.28	2025.9.1	是	2025.12.30	20%	
7486	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷松树底下台区	200	19.47	160	121.06					
7487	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘半截沟台区	50	32.45	40	23.775					
7488	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷谷西台区	50	69.30	40	5.35					
7489	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘迟杖子东沟台区D	30	62.21	24	5.337					
7490	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	杨树沟北山变压器	10	43.72	8	3.628					
7491	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷菜园子南台区M	100	31.19	80	48.81					
7492	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	山后台区机井	100	0.00	80	80					
7493	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷水泉	100	21.64	80	58.36					
7494	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘东台子台区	200	26.69	160	106.62					
7495	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷双庙台区	50	89.84	40	-4.92	2025.9.1	是	2025.12.30	20%	
7496	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘二道沟台区	30	47.13	24	9.861					
7497	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘李家店台区	400	14.13	320	263.48					
7498	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV锰矿线	谷下雷神庙东台区	200	9.15	160	141.7					
7499	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷包杖子东	200	13.53	160	132.94					
7500	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷王砬沟台区	30	71.71	24	2.487					
7501	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷谷东台区	200	53.79	160	52.42					
7502	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘石北沟台区	20	70.72	16	1.856					
7503	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	兴隆沟西地台区机井	100	3.15	80	76.85					
7504	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷邸家台区	100	87.48	80	-7.48	2025.9.1	是	2025.12.30	20%	
7505	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷松树底下东台区	200	13.80	160	132.4					
7506	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	安杖子西地台区机井	100	0.02	80	79.98					
7507	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	林场台区机井	100	10.73	80	69.27					
7508	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘盘东台区	200	21.14	160	117.72					
7509	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷张才沟台区	200	15.90	160	128.2					
7510	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘杨树沟南台区	50	64.82	40	7.59					
7511	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘三家台区	100	82.46	80	-2.46	2025.9.1	是	2025.12.30	20%	
7512	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘平北台区	50	80.49	40	-0.245	2025.9.1	是	2025.12.30	20%	
7513	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘解家沟台区	10	34.54	8	4.546					
7514	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷菜园子台区	100	70.68	80	9.32					
7515	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘曹家沟台区	50	50.82	40	14.59					
7516	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷安杖子台区	200	45.07	160	69.86					
7517	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘龙凤沟台区	30	82.35	24	-0.705	2025.9.1	是	2025.12.30	20%	
7518	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘后营子台区	50	54.09	40	12.955					
7519	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	菜园子台区机井	100	72.33	80	7.67					
7520	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷小腿蓬沟里台区	100	21.34	80	58.66					
7521	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘从杖子台区	200	30.94	160	98.12					
7522	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷老爷庙台区	50	44.70	40	17.65					
7523	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘平东台区	200	15.37	160	129.26					
7524	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷希望小学台区	200	40.05	160	79.9					
7525	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘王西台区	50	49.66	40	15.17					
7526	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷姚西沟台区	100	26.05	80	53.95					
7527	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	速杖子台区机井	100	0.03	80	79.97					
7528	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	草西沟东台区	100	0.00	80	80					
7529	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	希望小学台区机井	100	64.80	80	15.2					
7530	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘东二道沟台区	50	63.26	40	8.37					
7531	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘大器岭台区	50	46.15	40	16.925					
7532	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷尹东台区	200	32.34	160	95.32					
7533	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷坝沟里台区	50	19.55	40	30.225					
7534	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	姚路沟外台区机井	100	1.06	80	78.94					
7535	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘王东南变压器	200	22.80	160	114.4					
7536	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘远杖子台区	100	69.42	80	10.58					
7537	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘小杨树沟台区	20	96.89	16	-3.378	2025.9.1	是	2025.12.30	20%	
7538	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷姚五台区	100	44.66	80	35.34					
7539	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷姚六台区	200	25.18	160	109.64					
7540	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘跨羊沟台区	100	4.39	80	75.61					
7541	建昌县	下甸子66kV变电站	10kV下甸线G1018	谷腿蓬沟大栅台	100	12.90	80	67.1					
7542	建昌县	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷南沟台区	20	57.54	16	4.492					
7543	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	西沟	50	44.94	40	17.53					
7544	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	李武沟	50	45.48	40	17.26					
7545	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	下房子变压器	200	21.06	160	117.88					
7546	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	杨东	100	47.67	80	32.33					
7547	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	和尚房子乡腰背地大棚变压器	200	31.50	160	97					
7548	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	小桃变压器	200	26.79	160	106.42					
7549	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	西南沟变压器	50	43.32	40	18.34					

7550	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	大江沟变压器	200	9.59	160	140.82							
7551	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	毛家沟变压器	50	63.47	40	8.265							
7552	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	和尚房子杨树沟变压器	5	90.50	4	-0.525	2025.9.1	是	2025.12.30	20%			
7553	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	雷东变压器	50	73.17	40	3.415							
7554	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	西沟口外变压器	100	53.97	80	26.03							
7555	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	英武沟河东	200	36.60	160	86.8							
7556	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	石胡沟台区变压器	50	48.08	40	15.96							
7557	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	查计沟变压器	200	20.22	160	119.56							
7558	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	灌拐下变压器	100	6.72	80	73.28							
7559	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	三股水里变压器	100	72.30	80	7.7							
7560	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	强黄沟变压器	30	66.45	24	4.065							
7561	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	李家店2变压器	100	74.40	80	5.6							
7562	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	木先沟变压器	100	35.77	80	44.23							
7563	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	和尚房子乡人民政府（施丈子大棚）变压器	200	7.29	160	145.42							
7564	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	养马电子本街西	100	84.87	80	-4.87	2025.9.1	是	2025.12.30	20%			
7565	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	正西沟里变压器	100	41.89	80	38.11							
7567	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	曼计沟台区	200	14.86	160	130.28							
7568	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	东山变压器	30	65.70	24	4.29							
7569	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	大车店2变压器	630	47.02	504	207.774							
7570	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	苇外变压器	200	11.70	160	136.6							
7571	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	龚杖子变压器	200	25.68	160	108.64							
7572	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	大庄变压器	100	34.03	80	45.97							
7573	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	小汪沟变压器	100	20.73	80	59.27							
7574	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	北沟变压器	200	11.32	160	137.36							
7575	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	乡值（2）变压器	400	24.47	320	222.12							
7576	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	房胜沟大棚变压器	200	39.98	160	80.04							
7577	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	喜鹊沟外	200	13.65	160	132.7							
7578	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	正上台子变压器	100	30.18	80	49.82							
7579	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	白松变压器	200	14.66	160	130.68							
7580	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	黄岩沟	30	36.11	24	13.167							
7581	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	黄土坡子变压器	100	3.83	80	76.17							
7582	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	董里变压器	100	72.42	80	7.58							
7583	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	青顶子	20	60.51	16	3.898							
7584	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	和尚房子乡人民政府（梅房子大棚）变压器	50	52.95	40	13.525							
7585	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	查计沟新台变压器	200	13.05	160	133.9							
7586	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	小东山	30	50.76	24	8.772							
7587	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	正沟里3变压器	200	20.76	160	118.48							
7588	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	三道盘变压器	200	14.55	160	130.9							
7589	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	回流水南变压器	100	38.28	80	41.72							
7590	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	马家组变压器	200	15.11	160	129.78							
7591	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	柳子沟变压器	315	46.86	252	104.391							
7592	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	北窖变压器	400	40.34	320	158.64							
7593	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	房新变压器	160	73.28	128	10.752							
7594	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	水路沟大东沟	200	55.36	160	49.28							
7595	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	双柳树东变压器	200	59.19	160	41.62							
7596	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	平坊子变压器	100	24.65	80	55.35							
7597	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	麻外变压器	80	52.05	64	22.36							
7598	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	仓上大棚台区变压器	200	25.72	160	108.56							
7599	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	锈水汀子	100	72.93	80	7.07							
7600	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	枣湾子变压器	30	99.10	24	-5.73	2025.9.1	是	2025.12.30	20%			
7601	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	白庙子里变压器	100	36.63	80	43.37							
7602	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	白庙子变压器	400	141.87	320	-247.48	2025.9.1	是	2025.12.30	20%			
7603	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	马里变压器	100	63.12	80	16.88							
7604	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	大车店变压器	400	62.94	320	68.24							
7605	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	三股水大棚（1）变压器	200	15.07	160	129.86							
7606	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	房南变压器	100	113.55	80	-33.55	2025.9.1	是	治理完成	20%			
7607	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	北东沟里变压器	200	13.11	160	133.78							
7608	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	养万亩梨园果树灌水台区变压器	100	23.78	80	56.22							
7609	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	水腰变压器	200	25.68	160	108.64							
7610	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	乔杖子变压器	200	22.89	160	114.22							
7611	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	五指山北沟变压器	50	15.48	40	32.26							
7612	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	和尚房子乡（本街大棚）变压器	400	32.01	320	191.96							
7613	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	五指山南山变压器	200	50.52	160	58.96							
7614	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	杨外变压器	30	72.43	24	2.271							
7615	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	和医院变压器	30	75.04	24	1.488							
7616	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	西沟外变压器	50	43.39	40	18.305							
7617	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	喜鹊沟口变压器	200	59.19	160	41.62							
7618	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	三义	100	37.80	80	42.2							
7619	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	庙沟变压器	30	66.05	24	4.185							
7620	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	英武沟山上变压器	200	18.06	160	123.88							
7621	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	肘沟变压器	100	47.82	80	32.18							
7622	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	周杖子南	200	26.88	160	106.24							
7623	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	虞岭西沟变压器	100	35.95	80	44.05							
7624	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	回流水大冰沟变压器	100	9.21	80	70.79							
7625	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	喜鹊沟变压器	100	54.75	80	25.25							
7626	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	周丈子东台区	200	24.30	160	111.4							
7627	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	小梨变压器	100	27.11	80	52.89							

7628	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	五指山西	200	51.08	160	57.84							
7629	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	胡杖子变压器	100	67.74	80	12.26							
7630	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	腰庄子台区	200	18.07	160	123.86							
7631	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	马外台区	200	20.15	160	119.7							
7632	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	水泉变压器	100	24.39	80	55.61							
7633	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	松岭子河东变压器	100	37.14	80	42.86							
7634	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	乔北	50	59.88	40	10.06							
7635	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	和尚房子乡直3变压器	400	38.39	320	166.44							
7636	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	蒲塘沟外变压器	100	85.05	80	-5.05	2025.9.1	是	2025.12.30	20%			
7637	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	国网辽宁省电力有限公司建昌供电公司变压器	400	41.90	320	152.4							
7638	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	冰沟	50	35.64	40	22.18							
7639	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	董腰变压器	200	22.17	160	115.66							
7640	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	房北变压器	100	46.74	80	33.26							
7641	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	五指山道边大棚变压器	100	41.33	80	38.67							
7642	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	河西台区	200	34.92	160	90.16							
7643	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	刘屯	50	49.56	40	15.22							
7644	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	梅房子村变压器	100	67.50	80	12.5							
7645	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	北山变压器	50	43.79	40	18.105							
7646	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	蒲里变压器	100	18.56	80	61.44							
7647	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	新庄子东变压器	200	37.77	160	84.46							
7648	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	温乡直变压器	200	25.49	160	109.02							
7649	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	五指山东	100	70.98	80	9.02							
7650	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	杨计沟大棚	50	85.32	40	-2.66	2025.9.1	是	2025.12.30	20%			
7651	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	景沟	100	18.12	80	61.88							
7652	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	和尚房子乡人民政府（五指山蔬菜大棚2）变压器	200	21.71	160	116.58							
7653	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	水泉方塘大棚2	200	19.95	160	120.1							
7654	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	和尚房子乡直	800	29.48	640	404.16							
7655	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	二道沟机井台区	50	37.29	40	21.355							
7656	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	新庄子2变压器	200	17.01	160	125.98							
7657	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	杨里台区变压器	200	11.23	160	137.54							
7658	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	金三角大棚3	200	27.93	160	104.14							
7659	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	英武沟变压器	400	21.60	320	233.6							
7660	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	腰庄子里变压器	100	55.86	80	24.14							
7661	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	王太沟里	50	33.39	40	23.305							
7662	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	炮石沟变压器	200	36.03	160	87.94							
7663	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	小干沟变压器	100	48.68	80	31.32							
7664	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	苇外河西变压器	200	34.14	160	91.72							
7665	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	小娘沟变压器	50	3.48	40	38.26							
7666	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	蒲陈家沟	30	31.80	24	14.46							
7667	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	本街大棚台区变压器	200	50.86	160	58.28							
7668	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	大杨树沟西变压器	100	35.97	80	44.03							
7669	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	石盆	50	37.29	40	21.355							
7670	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	八间房变压器	200	82.10	160	-4.2	2025.9.1	是	2025.12.30	20%			
7671	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	养马甸子回流水东台区变压器	100	60.99	80	19.01							
7672	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	腰西沟变压器	100	6.09	80	73.91							
7673	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	李家店变压器	200	18.06	160	123.88							
7674	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	大杨树沟变压器	100	52.72	80	27.28							
7675	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	小黑沟上变压器	200	25.62	160	108.76							
7676	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	上虞岭机井变压器	50	1.26	40	39.37							
7677	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	周屯变压器	200	10.87	160	138.26							
7678	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	房新大棚2变压器	200	55.56	160	48.88							
7679	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	马道沟大棚变压器	50	38.04	40	20.98							
7680	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	水路沟西沟东	50	72.96	40	3.52							
7681	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	三家	50	65.16	40	7.42							
7682	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	二道河子变压器	200	6.72	160	146.56							
7683	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	蒲坎上变压器	200	20.37	160	119.26							
7684	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	胡杖子东变压器	200	37.17	160	85.66							
7685	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	王家组变压器	100	17.12	80	62.88							
7686	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	鸭子沟变压器	200	28.11	160	103.78							
7687	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	周丈子台区	200	22.39	160	115.22							
7688	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	枣木沟台区	50	46.56	40	16.72							
7689	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	三股水外台区	200	28.19	160	103.62							
7690	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	二河子变压器	100	50.04	80	29.96							
7691	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	杨北沟变压器	30	61.56	24	5.532							
7692	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	大地台变压器	200	8.08	160	143.84							
7693	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	回流水大棚台区变压器	50	106.71	40	-13.355	2025.9.1	是	2025.12.30	20%			
7694	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	果树灌溉变压器	50	24.16	40	27.92							
7695	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	团瓢变压器	200	9.74	160	140.52							
7696	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	苇里变压器	50	146.79	40	-33.395	2025.9.1	是	2025.12.30	20%			
7697	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	蒲南	50	26.73	40	26.635							
7698	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	水外变压器	100	62.00	80	18							
7699	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	双柳树变压器	200	34.03	160	91.94							
7701	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	下房子道边变压器	50	63.68	40	8.16							
7702	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	冰沟变压器	30	33.42	24	13.974							
7703	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	红旗杆变压器	200	13.32	160	133.36							
7704	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	养马甸子乡人民政府（养马甸子本街村2型大棚）变压器	30	69.43	24	3.171							
7705	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	养马甸子乡本街村庙西大棚变压器	200	34.17	160	91.66							

7706	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	大杖子西变压器	200	53.88	160	52.24						
7707	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	和尚房子乡大杖子东沟外大棚变压器	100	32.82	80	47.18						
7708	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	大杖子机井变压器	50	211.89	40	-65.945	2025.9.1	是	治理完成	20%		
7709	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	五指山大桥变压器	200	24.69	160	110.62						
7710	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	卡路房子变压器	200	59.28	160	41.44						
7711	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	水泉方塘变压器	200	25.62	160	108.76						
7712	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	水路沟南变压器	200	17.31	160	125.38						
7713	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	金三角大棚4	200	88.86	160	-17.72	2025.9.1	是	2025.12.30	20%		
7714	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	水泉方塘3变压器	200	65.25	160	29.5						
7715	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	下甸变压器	200	12.26	160	135.48						
7716	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	施外南变压器	100	58.23	80	21.77						
7717	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	萝卜地沟	100	23.90	80	56.1						
7718	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	正西沟口变压器	100	46.07	80	33.93						
7720	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	五指山蔬菜大棚3	50	75.27	40	2.365						
7721	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	上仓东变压器	200	15.75	160	128.5						
7722	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	山湾子	100	45.78	80	34.22						
7723	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	腰庄子大棚变压器	200	9.83	160	140.34						
7724	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	英武沟2变压器	100	46.20	80	33.8						
7725	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	双柳树方塘变压器	200	28.07	160	103.86						
7726	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	房胜沟新房子	200	28.90	160	102.2						
7727	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	三股水南	50	138.84	40	-29.42	2025.9.1	是	2025.12.30	20%		
7728	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	二河子新区	100	16.95	80	63.05						
7729	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	五指山山沟变压器	30	78.82	24	0.354						
7730	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	二道沟台区变压器	200	26.52	160	106.96						
7731	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	查家店变压器	200	25.70	160	108.6						
7732	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	三道沟下	50	155.64	40	-37.82	2025.9.1	是	2025.12.30	20%		
7733	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	西沟里变压器	200	8.40	160	143.2						
7734	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	王太沟变压器	200	24.34	160	111.32						
7735	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	官福堂变压器	100	51.81	80	28.19						
7736	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	东地变压器	200	34.97	160	90.06						
7737	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	下仓北变压器	200	17.97	160	124.06						
7738	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	八间房子东变压器	200	9.64	160	140.72						
7739	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	田屯变压器	50	24.36	40	27.82						
7740	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	松岭沟里变压器	200	42.36	160	75.28						
7741	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	双柳树南沟变压器	100	11.16	80	68.84						
7742	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	下虞岭变压器	100	43.56	80	36.44						
7743	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	大杖子2变压器	80	36.98	64	34.416						
7744	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	三股水水泉变压器	50	81.56	40	-0.78	2025.9.1	是	2025.12.30	20%		
7745	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	网里变压器	200	17.25	160	125.5						
7746	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	房胜沟大棚2	200	47.76	160	64.48						
7747	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	松岭沟	200	26.73	160	106.54						
7748	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	三道沟变压器	100	42.19	80	37.81						
7749	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	刘杖子大棚变压器	200	6.84	160	146.32						
7750	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	东沟台区	200	21.32	160	117.36						
7751	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	房胜沟村房新大棚变压器	100	53.75	80	26.25						
7752	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	拐脖沟变压器	100	49.54	80	30.46						
7753	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	苇子沟二博	200	20.40	160	119.2						
7754	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	养马直变压器	200	53.57	160	52.86						
7755	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	大杖子变压器	100	47.13	80	32.87						
7756	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	正沟里变压器	100	78.89	80	1.11						
7757	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	施里变压器	100	39.71	80	40.29						
7758	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	下仓西	200	22.35	160	115.3						
7759	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	大梨变压器	200	22.99	160	114.02						
7760	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	影壁沟变压器	30	34.28	24	13.716						
7761	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	网外变压器	200	17.13	160	125.74						
7762	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	正沟里2变压器	200	22.24	160	115.52						
7763	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	和尚房子乡人民政府（三股水大棚）变压器	30	71.33	24	2.601						
7764	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	董外变压器	200	34.19	160	91.62						
7765	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	虞岭2变压器	100	100.50	80	-20.5	2025.9.1	是	2025.12.30	20%		
7766	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	唐西变压器	200	34.50	160	91						
7767	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	和乡值4变压器	200	54.24	160	51.52						
7768	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	小杨树沟	100	62.12	80	17.88						
7769	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	大杖子南变压器	200	32.43	160	95.14						
7770	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	梅家房子东变压器	50	40.88	40	19.36						
7771	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	上虞岭变压器	50	74.40	40	2.8						
7772	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	和尚房子乡水路沟大棚变压器	400	42.15	320	151.4						
7773	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	大杖子东沟外变压器	50	54.36	40	12.82						
7774	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	上仓台区	200	7.38	160	145.24						
7775	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	腰下	100	40.31	80	39.69						
7776	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	和尚房子乡八间房子大棚台区	200	23.25	160	113.5						
7777	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	查西台区变压器	200	197.84	160	-235.68	2025.9.1	是	2025.12.30	20%		
7778	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	大杖子东沟变压器	50	56.26	40	11.87						
7779	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	韦塘变压器	80	8.81	64	56.952						
7780	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	水路沟里变压器	100	36.66	80	43.34						
7781	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	下仓变压器	200	24.36	160	111.28						
7782	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	棚菜新区变压器	200	107.91	160	-55.82	2025.9.1	是	2025.12.30	20%		
7783	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	鹰嘴岭台区	50	29.13	40	25.435						

7784	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	金三角大棚(2)变压器	400	35.36	320	178.56				
7785	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	老范小沟变压器	50	34.04	40	22.98				
7786	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	大杨树沟道边变压器	100	6.69	80	73.31				
7787	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	杨树底下	100	33.06	80	46.94				
7788	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	上河变压器	100	53.90	80	26.1				
7789	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	大桃变压器	30	46.90	24	9.93				
7790	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	董家沟变压器	50	42.56	40	18.72				
7791	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	鹤岭沟变压器	100	22.05	80	57.95				
7792	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	色树林子变压器	30	94.00	24	-4.2	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
7793	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	大台地东变压器	200	9.42	160	141.16				
7794	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	朱丈子台区变压器	200	48.41	160	63.18				
7795	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	杜杖子变压器	100	46.18	80	33.82				
7796	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	蒲腰变压器	200	26.98	160	106.04				
7797	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	和尚房子乡五指山根大棚	50	18.47	40	30.765				
7798	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	水西沟变压器	200	30.23	160	99.54				
7799	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	五指山变压器	400	17.34	320	250.64				
7800	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	上房子	100	40.32	80	39.68				
7801	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	施杖子外变压器	200	24.73	160	110.54				
7802	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	养马甸子乡人民政府(仓上村下仓蔬菜大棚)变压器	30	67.57	24	3.729				
7803	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	周杨树沟变压器	200	11.04	160	137.92				
7804	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	平房房子大棚台区变压器	315	7.79	252	227.4615				
7805	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	大杨树沟2变压器	100	70.32	80	9.68				
7806	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	北东沟变压器	100	17.03	80	62.97				
7807	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	杨外大棚台区变压器	50	43.44	40	18.28				
7808	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	曼计沟上变压器	200	5.82	160	148.36				
7809	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	金三角大棚变压器	200	40.56	160	78.88				
7810	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	陈家变压器	50	30.50	40	24.75				
7811	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	回流水变压器	100	63.90	80	16.1				
7812	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	刘杖子变压器	200	13.91	160	132.18				
7813	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	四道河子变压器	20	71.30	16	1.74				
7814	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	小羊沟变压器	200	16.22	160	127.56				
7815	建昌县	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	养东变压器	200	69.33	160	21.34				
7816	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	小黑沟大棚变压器	100	48.77	80	31.23				
7817	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	张起沟变压器	100	31.35	80	48.65				
7818	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	色树林子东	50	36.57	40	21.715				
7819	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	麻里	200	10.32	160	139.36				
7820	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	大东沟变压器	100	20.49	80	59.51				
7821	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	新庄子变压器	200	42.81	160	74.38				
7822	建昌县	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	大桃里变压器	200	17.70	160	124.6				
7823	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	杨新立屯提水	50	0.00	40	40				
7824	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	大屯马道沟串	200	10.53	160	138.94				
7825	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	下坎子	200	16.00	160	128				
7826	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	顾南屯	200	16.85	160	126.3				
7827	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	河东本台区	100	53.85	80	26.15				
7828	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	洞北山	20	58.01	16	4.398				
7829	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	代屯	100	30.95	80	49.05				
7830	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	大同屯	50	39.35	40	20.325				
7831	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	半拉山子	50	35.89	40	22.055				
7832	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	灰北山	30	108.40	24	-8.52	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
7833	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	张屯	100	12.21	80	67.79				
7834	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	头河子	50	54.77	40	12.615				
7835	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	南山	100	21.08	80	58.92				
7836	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	彭东	80	47.08	64	26.336				
7837	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	尖山	5	96.24	4	-0.812	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
7838	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	沈屯	100	41.18	80	38.82				
7839	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	吕冰沟	50	75.91	40	2.045				
7840	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	马尾沟外	20	80.42	16	-0.084	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
7841	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	白杖子小区	100	42.45	80	37.55				
7842	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	小台子	400	13.63	320	265.48				
7843	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	胜东沟	50	63.21	40	8.395				
7844	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	卡本屯	100	69.60	80	10.4				
7845	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	富华生态	100	15.42	80	64.58				
7846	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	岔路沟	200	27.85	160	104.3				
7847	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	三道河子	200	13.92	160	132.16				
7848	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	10kV岭根南变压器	50	23.07	40	28.465				
7849	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	雷西	200	21.98	160	116.04				
7850	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	朱杖子	200	47.35	160	65.3				
7851	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	英武台子	100	36.84	80	43.16				
7852	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	薛杖子	50	48.68	40	15.66				
7853	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	大风口	50	21.33	40	29.335				
7854	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	王政	100	13.73	80	66.27				
7855	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	三道河子	100	16.85	80	63.15				
7856	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	石门	20	318.43	16	-47.686	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
7857	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	闫八家子北	50	37.98	40	21.01				
7858	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	雷东	100	43.38	80	36.62				
7859	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	郭后	100	71.82	80	8.18				
7860	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	小北沟提水	100	47.34	80	32.66				

7861	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	盖杖子	200	27.53	160	104.94				
7862	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	上杖子台区	80	45.30	64	27.76				
7863	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	刘沟	20	65.25	16	2.95				
7864	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	北桥	200	23.33	160	113.34				
7865	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	陈移民	100	23.22	80	56.78				
7866	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	周洼子	200	26.98	160	106.04				
7867	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	太平杖子	100	44.03	80	35.97				
7868	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	大马沟	200	18.42	160	123.16				
7869	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	李杨沟	20	77.69	16	0.462				
7870	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	卡大棚	50	31.68	40	24.16				
7871	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	湾地沟变压器	200	3.21	160	153.58				
7872	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	韩屯西	200	32.31	160	95.38				
7873	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	山嘴子台区	50	38.04	40	20.98				
7874	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	西地	100	64.53	80	15.47				
7875	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	小北沟东	50	47.52	40	16.24				
7876	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	雷圣龙庙北台区	50	19.92	40	30.04				
7877	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	崔家沟	100	13.62	80	66.38				
7878	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	彭杖子村蔬菜小区	400	8.67	320	285.32				
7879	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	小南沟	100	41.82	80	38.18				
7880	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	老牛沟	50	59.48	40	10.26				
7881	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	供销社	400	25.16	320	219.36				
7882	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	闫八家子	50	43.64	40	18.18				
7883	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	供电所	100	19.76	80	60.24				
7884	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	边界沟	100	20.16	80	59.84				
7885	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	三道河子西	50	35.16	40	22.42				
7886	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	头丈子	50	25.24	40	27.38				
7887	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	大南丈子	80	36.99	64	34.408				
7888	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	贺家沟	50	24.85	40	27.575				
7889	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	骆东	200	15.26	160	129.48				
7890	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	顾北屯	50	41.97	40	19.015				
7891	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	大南沟	200	16.92	160	126.16				
7892	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	彭西	200	23.91	160	112.18				
7893	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	圣钟庙	200	22.12	160	115.76				
7894	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	李闫屯西	50	14.76	40	32.62				
7895	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	肖四台区变压器	100	60.78	80	19.22				
7896	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	上台子	200	29.79	160	100.42				
7897	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	松北	100	46.32	80	33.68				
7898	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	骆东上台子	200	48.00	160	64				
7899	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	龙外	200	21.51	160	116.98				
7900	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	彭北东	200	28.14	160	103.72				
7901	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	吕北	100	49.47	80	30.53				
7902	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	瓦房岭小区	100	5.40	80	74.6				
7903	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	汗沟提水台区	50	29.70	40	25.15				
7904	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	瓦房南	50	75.36	40	2.32				
7905	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	石桥子	200	19.01	160	121.98				
7906	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	葡萄园提水	50	36.48	40	21.76				
7907	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	新立屯	200	16.01	160	127.98				
7908	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	卡北山	100	28.05	80	51.95				
7909	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	北二河外	50	36.23	40	21.885				
7910	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	东拐子	50	45.30	40	17.35				
7911	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	闫家店北	200	13.05	160	133.9				
7912	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	蔡杖子	50	46.00	40	17				
7913	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	黑山庙	200	15.19	160	129.62				
7914	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	小马外	50	21.65	40	29.175				
7915	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	下坎子东沟	50	23.63	40	28.185				
7916	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	白杖子	50	48.12	40	15.94				
7917	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	老虎沟	20	68.40	16	2.32				
7918	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	韩屯东	100	61.92	80	18.08				
7919	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	大石门子	100	46.17	80	33.83				
7920	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	莲花池提水	50	0.00	40	40				
7921	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	贺南	200	21.73	160	116.54				
7922	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	干沟	100	32.97	80	47.03				
7923	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	吕东	100	31.07	80	48.93				
7924	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	双庙	80	35.83	64	35.336				
7925	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	小杖子	200	18.73	160	122.54				
7926	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	胡岭	20	109.16	16	-5.832	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
7927	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	陈屯	200	32.99	160	94.02				
7928	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	大屯白道岭	50	25.60	40	27.2				
7929	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	杨洞子沟移民	50	46.26	40	16.87				
7930	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	马尾沟里	200	6.15	160	147.7				
7931	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	大东	200	13.02	160	133.96				
7932	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	石洞子小北沟	20	136.75	16	-11.35	2025.9.1	是	治理完成	20%
7933	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	白菜窑	50	35.33	40	22.335				
7934	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	南桥车站	100	44.33	80	35.67				
7935	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	姜后南	50	80.58	40	-0.29	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
7936	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	梁杖子	50	79.19	40	0.405				
7937	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	上台子南变压器	200	14.07	160	131.86				

7938	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	四家子大棚	50	16.56	40	31.72				
7939	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	大屯马道沟	20	59.78	16	4.044				
7940	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	孙岔子	200	17.14	160	125.72				
7941	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	杨三队	200	29.99	160	100.02				
7942	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	杨树西沟里大棚	50	53.73	40	13.135				
7943	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	上地	200	49.53	160	60.94				
7944	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	松六	200	12.21	160	135.58				
7945	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	大排	100	31.70	80	48.3				
7946	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	河东二四队	200	19.40	160	121.2				
7947	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	大北台子	200	24.62	160	110.76				
7948	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	圣窝卜	200	20.80	160	118.4				
7949	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	葫芦房子	20	63.28	16	3.344				
7950	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	杨车站	100	17.03	80	62.97				
7951	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	莲花池移民	315	4.79	252	236.9115				
7952	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	南卜	100	23.97	80	56.03				
7953	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	小北沟	200	13.19	160	133.62				
7954	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	灰北山南	200	7.26	160	145.48				
7955	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	黑山科供电所1	160	11.85	128	109.04				
7956	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	徐杖子	100	39.21	80	40.79				
7957	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	芹菜沟小区	30	36.11	24	13.167				
7958	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	杨树沟	20	104.03	16	-4.806	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
7959	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	弓房子	200	12.83	160	134.34				
7960	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	李西	100	16.40	80	63.6				
7961	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	大石砬	50	21.98	40	29.01				
7962	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	四家子	400	9.59	320	281.64				
7963	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	南桥大棚	200	14.22	160	131.56				
7964	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	烧丈子	50	71.46	40	4.27				
7965	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	岭根	80	77.06	64	2.352				
7966	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	大地堰水台区	100	29.75	80	50.25				
7967	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	闫家店	200	45.78	160	68.44				
7968	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	朱杖子提水	100	19.38	80	60.62				
7969	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	万草沟	30	35.81	24	13.257				
7970	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	雷中	200	12.27	160	135.46				
7971	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	二道河子沟腰变压器	50	36.04	40	21.98				
7972	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	雷二石门	30	42.32	24	11.304				
7973	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	罗外	200	19.79	160	120.42				
7974	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	松五	100	19.01	80	60.99				
7975	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	庙岭	200	20.86	160	118.28				
7976	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	冰沟	20	61.27	16	3.746				
7977	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	马东沟	50	32.95	40	23.525				
7978	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	杨西	100	53.91	80	26.09				
7979	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	下洼子	100	48.72	80	31.28				
7980	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	王丈子	200	26.45	160	107.1				
7981	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	二丈子	100	72.58	80	7.42				
7982	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	棚前	200	18.84	160	122.32				
7983	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	双庙里台区变压器	50	18.48	40	30.76				
7984	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	罗里	100	26.53	80	53.47				
7985	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	小北沟西	50	33.70	40	23.15				
7986	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	黑乡直	400	33.05	320	187.8				
7987	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	石洞子	200	20.43	160	119.14				
7988	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	袁杖子	80	39.68	64	32.256				
7989	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	彭北西	200	12.11	160	135.78				
7990	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	马西沟	20	83.63	16	-0.726	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
7991	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	谭家沟	50	38.34	40	20.83				
7992	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	洞子沟	20	36.40	16	8.72				
7993	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	小排	20	47.21	16	6.558				
7994	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	马合沟	100	26.54	80	53.46				
7995	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	于家沟	200	19.54	160	120.92				
7996	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	棒轴沟	10	45.86	8	3.414				
7997	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	下沟	100	20.18	80	59.82				
7998	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	孟丈子	100	40.10	80	39.9				
7999	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	松七	100	37.11	80	42.89				
8000	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	松南	30	75.85	24	1.245				
8001	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	石洞移民小区	50	35.92	40	22.04				
8002	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	野鸡沟	100	23.74	80	56.26				
8003	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	黑新立屯	200	78.09	160	3.82				
8004	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	杨一队	100	25.53	80	54.47				
8005	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	北二河里	50	81.63	40	-0.815	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
8006	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	北上沟	50	52.35	40	13.825				
8007	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	小湾龙沟	50	34.93	40	22.535				
8008	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	李东	200	10.25	160	139.5				
8009	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	黑甲槽沟S	30	34.10	24	13.77				
8010	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	梁杖子村大棚	20	22.53	16	11.494				
8011	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	郑沟	50	78.90	40	0.55				
8012	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	黑山科乡农贸市场	200	108.20	160	-56.4	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
8013	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	芹菜沟台区	50	27.80	40	26.1				
8014	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	乡东	315	10.83	252	217.8855				

8015	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	贺北	50	59.52	40	10.24					
8016	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	高杖子	30	85.60	24	-1.68	2025.9.1	是	2025.12.30	20%	
8017	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	郑里	50	10.87	40	34.565					
8018	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	肖屯	50	59.97	40	10.015					
8019	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	瓦房	50	39.84	40	20.08					
8020	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	黑下坡子北	200	23.04	160	113.92					
8021	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	朱杖子南	100	34.53	80	45.47					
8022	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	龙里	20	104.31	16	-4.862	2025.9.1	是	2025.12.30	20%	
8023	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	西地南	100	107.85	80	-27.85	2025.9.1	是	2025.12.30	20%	
8024	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	锥山	100	48.72	80	31.28					
8025	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	大西	200	18.13	160	123.74					
8026	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	芹菜沟提水	100	0.00	80	80					
8027	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	赵屯	100	22.47	80	57.53					
8028	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	太平沟移民	30	39.33	24	12.201					
8029	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	马杨沟	30	41.37	24	11.589					
8030	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	黑移民新区	50	40.98	40	19.51					
8031	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	吕丈子大棚	50	44.67	40	17.665					
8032	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	冷屯	50	66.06	40	6.97					
8033	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	陈屯西	100	51.72	80	28.28					
8034	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	杨二队	20	78.21	16	0.358					
8035	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	马驹沟	20	52.65	16	5.47					
8036	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	松一	200	16.44	160	127.12					
8037	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	河东大棚	50	26.34	40	26.83					
8038	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	松三	100	47.19	80	32.81					
8039	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	太平沟	20	87.50	16	-1.5	2025.9.1	是	2025.12.30	20%	
8040	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	卡南头	50	32.11	40	23.945					
8041	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	锥子山北	100	15.75	80	64.25					
8042	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	黑综合厂	315	73.46	252	20.601					
8043	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	庙沟	20	78.25	16	0.35					
8044	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	PMS 东新平	30	0.00	24	24					
8045	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	上地西沟	20	62.44	16	3.512					
8046	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	孙凤玉	50	0.15	40	39.925					
8047	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	小黑山变压器	200	1.77	160	156.46					
8048	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	大杨沟	20	38.14	16	8.372					
8049	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	莲北山	100	24.26	80	55.74					
8050	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	松四	50	22.68	40	28.66					
8051	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	小石门水井	50	108.48	40	-14.24	2025.9.1	是	2025.12.30	20%	
8052	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	郭前	50	28.31	40	25.845					
8053	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	小岭大棚	50	24.72	40	27.64					
8054	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	大卜	200	17.33	160	125.34					
8055	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	小马里	30	42.66	24	11.202					
8056	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	大湾龙沟	30	47.52	24	9.744					
8057	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	莲花池	200	9.57	160	140.86					
8058	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	荆丈子	100	44.19	80	35.81					
8059	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	姜后	50	61.47	40	9.265					
8060	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	下坎子西沟变压器	200	16.88	160	126.24					
8061	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	庙岭西	100	39.63	80	40.37					
8062	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	莲花池南	315	33.97	252	144.9945					
8063	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	柳后	100	71.07	80	8.93					
8064	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	小杜北沟	200	21.25	160	117.5					
8065	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	大甸子变压器	50	38.25	40	20.875					
8066	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	小东山	50	56.61	40	11.695					
8067	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	骆西北沟	10	154.54	8	-7.454	2025.9.1	是	治理完成	20%	
8068	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	老虎头	20	55.67	16	4.866					
8069	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	小南丈子	80	21.26	64	46.992					
8070	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	三合屯	50	65.55	40	7.225					
8071	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	吕西	100	53.43	80	26.57					
8072	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	下坡子	400	10.62	320	277.52					
8073	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	河东一八队	100	81.18	80	-1.18	2025.9.1	是	2025.12.30	20%	
8074	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	乡西	400	27.05	320	211.8					
8075	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	赵屯	100	27.45	80	52.55					
8076	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	黄土梁子	100	33.75	80	46.25					
8077	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	于杨沟	30	28.37	24	15.489					
8078	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	王贵沟	30	50.80	24	8.76					
8079	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	莫屯	200	24.82	160	110.36					
8080	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	山湾	30	167.67	24	-26.301	2025.9.1	是	2025.12.30	20%	
8081	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	杨东	100	24.42	80	55.58					
8082	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	弓家沟外	50	44.40	40	17.8					
8083	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	尖山子	100	53.12	80	26.88					
8084	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	李同屯	200	15.34	160	129.32					
8085	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	骆西	200	19.46	160	121.08					
8086	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	老谷沟小区	20	46.69	16	6.662					
8087	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	雷家沟	200	34.50	160	91					
8088	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	商杖子	100	37.05	80	42.95					
8089	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	下坎子腰队	200	28.14	160	103.72					
8090	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	杨家店	100	24.60	80	55.4					
8091	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	玉带湾	50	0.06	40	39.97					

8092	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	弓家沟里	50	34.98	40	22.51					
8093	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	老牛沟提水	50	50.67	40	14.665					
8094	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	旧烧锅	100	46.80	80	33.2					
8095	建昌县	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	南桥	200	47.73	160	64.54					
8096	建昌县	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	陈屯北	200	6.51	160	146.98					
8097	建昌县	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	西河套	100	22.94	80	57.06					
8098	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂妈二台区	50	61.58	40	9.21					
8099	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂什五八机井	100	0.02	80	79.98					
8101	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂什三机井	100	18.54	80	61.46					
8103	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂什八	50	48.90	40	15.55					
8105	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂付台子机井	50	0.09	40	39.955					
8106	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂妈村	50	81.03	40	-0.515	2025.9.1	是	2025.12.30	20%	
8107	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头站	100	75.12	80	4.88					
8108	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头五家子	200	12.95	160	134.1					
8109	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂妈五	50	60.42	40	9.79					
8110	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头坎九	100	30.36	80	49.64					
8111	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头道营子本街大棚	50	0.06	40	39.97					
8112	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂什七	200	26.90	160	106.2					
8113	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂横山怀	100	20.20	80	59.8					
8114	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂沈五台区	30	61.44	24	5.568					
8115	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头小营子	50	39.36	40	20.32					
8116	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头坎六队	200	12.13	160	135.74					
8117	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂小窑沟台区	100	56.11	80	23.89					
8118	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂碱一	200	41.45	160	77.1					
8119	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头后村三队	100	31.77	80	48.23					
8120	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂东四台区	200	25.70	160	108.6					
8121	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头三小队	200	31.59	160	96.82					
8123	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头后一队	100	55.38	80	24.62					
8124	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头移民小区	100	39.06	80	40.94					
8125	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头水河东	100	54.35	80	25.65					
8126	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头五水利	80	6.39	64	58.888					
8127	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂东洼机井	50	0.03	40	39.985					
8128	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头下坡子	50	58.42	40	10.79					
8129	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂沈二	50	50.49	40	14.755					
8130	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头下甸子	50	57.00	40	11.5					
8131	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	魏家岭新区	50	51.60	40	14.2					
8132	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头三六西台区	200	16.95	160	126.1					
8133	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂北山	50	25.33	40	27.335					
8134	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂郭杖子	30	42.03	24	11.391					
8135	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头务村	400	10.77	320	276.92					
8136	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂磨五机井	50	40.96	40	19.52					
8138	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	什村九组台区	50	24.18	40	27.91					
8139	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头小南沟	100	29.71	80	50.29					
8140	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头什三队	100	34.74	80	45.26					
8141	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头乡直2	200	9.99	160	140.02					
8142	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂什一	200	19.22	160	121.56					
8143	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂牛里上	10	76.46	8	0.354					
8144	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头碾一队	100	38.57	80	41.43					
8145	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头草莓基地	50	0.00	40	41.43					
8146	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂碱二机井	100	70.32	80	9.68					
8147	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头后村二四队	100	68.91	80	11.09					
8148	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂牛二	50	46.57	40	16.715					
8149	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头坎四队	200	27.16	160	105.68					
8150	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂碱四	200	18.93	160	122.14					
8151	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头三五队	200	12.92	160	134.16					
8152	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂磨二台区	50	81.42	40	-0.71	2025.9.1	是	2025.12.30	20%	
8153	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头碾村三组	100	16.95	80	63.05					
8154	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂牛里下	20	30.60	16	9.88					
8155	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱东村大棚台区	100	18.84	80	61.16					
8156	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头坎八台区	100	46.26	80	33.74					
8157	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂牛一	200	49.06	160	61.88					
8158	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头四队	200	21.69	160	116.62					
8159	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂东村	200	48.78	160	62.44					
8160	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头葡萄园一	200	23.33	160	113.34					
8161	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头前营子	100	36.56	80	43.44					
8162	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂牛三	100	25.32	80	54.68					
8163	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂碱六	100	60.48	80	19.52					
8164	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头前葡萄沟	100	59.97	80	20.03					
8165	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头小梨树	10	123.20	8	-4.32	2025.9.1	是	2025.12.30	20%	
8166	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头七队	200	27.56	160	104.88					
8167	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂古四五台区	315	18.63	252	193.3155					
8168	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	pms 碱厂碱七	200	14.49	160	131.02					
8169	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头道营子草莓基地	50	27.21	40	26.395					
8170	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂乡直	200	72.83	160	14.34					
8171	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂沈三四	200	28.02	160	103.96					
8172	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂南营子机井	50	0.06	40	39.97					
8173	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂黑山水利	50	62.30	40	8.85					

8174	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂二丈子台区	100	26.79	80	53.21						
8177	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头坎七队	100	16.03	80	63.97						
8178	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂磨六	50	15.41	40	32.295						
8179	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂沈一	50	31.12	40	24.44						
8181	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头碾四台区（分台）	50	73.74	40	3.13						
8182	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头什五	200	12.34	160	135.32						
8183	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂石门子	100	15.57	80	64.43						
8185	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	什家子温室小区台区	200	6.31	160	147.38						
8186	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头水四队	50	60.68	40	9.66						
8187	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	10kV头道营子线头后营子变压器	50	69.36	40	5.32						
8189	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂磨五	100	43.52	80	36.48						
8190	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头陈洪久	30	34.61	24	13.617						
8191	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂什二	200	15.13	160	129.74						
8192	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头水河西	200	45.88	160	68.24						
8193	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂鹤八台区	100	30.64	80	49.36						
8194	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头二队	200	27.52	160	104.96						
8195	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂大窑沟	160	59.25	128	33.2						
8196	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂潘杖子	200	28.35	160	103.3						
8197	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂牛角沟东机井	100	37.95	80	42.05						
8199	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头碾村	160	52.61	128	43.824						
8200	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头山湾子东庄	200	21.86	160	116.28						
8201	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头前营子水利台区	200	1.26	160	157.48						
8202	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂磨石沟村果园	200	40.70	160	78.6						
8203	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂东洋	200	26.02	160	107.96						
8204	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂牛四	200	15.72	160	128.56						
8205	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头郎家店	200	7.56	160	144.88						
8206	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂史台子台区	200	23.54	160	112.92						
8208	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂妈四	100	26.96	80	53.04						
8210	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头什四队	100	38.29	80	41.71						
8211	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂下店	80	30.20	64	39.84						
8212	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头什一队	200	20.17	160	119.66						
8213	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂东地	50	73.07	40	3.465						
8214	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂磨四	200	21.13	160	117.74						
8215	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂什六台区	200	24.31	160	111.38						
8216	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂上北山	50	39.10	40	20.45						
8217	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂小南沟	30	37.48	24	12.756						
8218	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂妈一	50	73.19	40	3.405						
8219	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂鹤西台区	100	37.89	80	42.11						
8220	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂磨三	50	40.54	40	19.73						
8221	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头乡直	200	42.86	160	74.28						
8222	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂石油矿台区	50	32.51	40	23.745						
8224	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	厉家窝铺温室小区	100	53.01	80	26.99						
8226	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头陈三队	200	14.76	160	130.48						
8227	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂沟口子	50	39.31	40	20.345						
8228	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂果山排灌	50	125.31	40	-22.655	2025.9.1	是	2025.12.30	20%		
8229	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂碱三五	200	45.70	160	68.6						
8230	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂鹤东台区	100	41.20	80	38.8						
8231	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂东三台区	50	91.46	40	-5.73	2025.9.1	是	2025.12.30	20%		
8232	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头什二队	200	20.27	160	119.46						
8233	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂什四九	100	43.29	80	36.71						
8234	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头养殖基地	800	13.73	640	530.16						
8235	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头水一队	100	48.32	80	31.68						
8236	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	10kV头道营子线坎一队变压器	100	36.84	80	43.16						
8237	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头陈五组	50	54.54	40	12.73						
8238	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头三六队	200	14.10	160	131.8						
8239	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂妈三台区	20	63.29	16	3.342						
8240	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头八队	20	62.70	16	3.46						
8241	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂查树台	50	38.61	40	20.695						
8242	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头崔杖子台区	100	22.71	80	57.29						
8243	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头山湾子	100	45.24	80	34.76						
8245	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头小六队	100	14.17	80	65.83						
8246	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂王良沟	200	25.17	160	109.66						
8247	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂东洋河边机井	50	19.95	40	30.025						
8248	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂鹤九台区	50	62.78	40	8.61						
8249	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV官山咀线	城郊洞底下新村	200	17.61	160	124.78						
8250	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒屯线G1018	月亮湖住宅小区二号	630	78.29	504	10.773						
8251	建昌县	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊杨树沟	100	24.15	80	55.85						
8252	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV犴牛营子线	10kV犴牛营子线城郊贾三组（2）	200	20.43	160	119.14						
8253	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV官山咀线	城郊洞底下小学	200	12.36	160	135.28						
8254	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV官山咀线	官西北台区变压器	200	23.60	160	112.8						
8255	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊天齐庙	100	51.81	80	28.19						
8256	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV犴牛营子线	城郊什村五家	100	33.78	80	46.22						
8257	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒屯线G1018	城郊前街	400	76.04	320	15.84						
8258	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV犴牛营子线	城郊扎村机井	200	12.98	160	134.04						
8259	建昌县	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊大庙三组	400	9.51	320	281.96						
8260	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV犴牛营子线	城郊井龙沟三组	200	10.00	160	140						
8261	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV犴牛营子线	城郊什村一三组	200	58.35	160	43.3						

8262	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV官山咀线	官蒿子沟二组	100	27.35	80	52.65				
8263	建昌县	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊韩村三组台区	200	10.05	160	139.9				
8264	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒电线G1018	康鑫小区1#变压器	250	16.63	200	158.425				
8265	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV官山咀线	宫东山四五组	200	23.49	160	113.02				
8266	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV官山咀线	宫桃园	200	99.78	160	-39.56	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
8267	建昌县	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊杨达沟	50	15.95	40	32.025				
8268	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV犴牛营子线	10kV犴牛营子线城郊贾三井春	50	15.66	40	32.17				
8269	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV官山咀线	宫台子屯	100	39.60	80	40.4				
8270	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV官山咀线	宫蒿子沟3.5南	200	12.68	160	134.64				
8271	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV官山咀线	城郊老双沟一二组南	400	23.96	320	224.16				
8272	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒电线G1018	兴源住宅1	250	37.73	200	105.675				
8273	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV官山咀线	宫独石	200	8.04	160	143.92				
8274	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒电线G1018	城郊农业中心家属院台区	200	70.20	160	19.6				
8275	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊箭村四组2台区	200	15.42	160	129.16				
8276	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV犴牛营子线	10kV犴牛营子线城郊贾三井春（2）	200	47.55	160	64.9				
8277	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV官山咀线	宫碾子沟四五组	20	75.07	16	0.986				
8278	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	碧水豪园3-2#变压器	400	53.13	320	107.48				
8279	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV犴牛营子线	10kV犴牛营子线城郊井二组（2）	50	87.15	40	-3.575	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
8280	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV官山咀线	宫大沟	100	25.44	80	54.56				
8281	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊冰沟北沟	200	19.08	160	121.84				
8282	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV犴牛营子线	城郊扎村市场	200	54.21	160	51.58				
8283	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊箭四组	100	50.75	80	29.25				
8284	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV犴牛营子线	10kV犴牛营子线城郊樱桃村五六组	200	60.20	160	39.6				
8285	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV犴牛营子线	城郊扎村大棚	100	23.06	80	56.94				
8286	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒电线G1018	康鑫小区2#变压器	250	18.74	200	153.15				
8287	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV官山咀线	宫老双沟3.4组	200	44.84	160	70.32				
8288	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV犴牛营子线	城郊什大营子八九组	200	36.75	160	86.5				
8289	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV官山咀线	宫东山村	200	22.10	160	115.8				
8290	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV官山咀线	宫东杖子台区	315	43.58	252	114.723				
8291	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	碧水豪园1#变压器	400	79.11	320	3.56				
8292	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV犴牛营子线	10kV犴牛营子线城郊梨村一组	200	37.50	160	85				
8293	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV犴牛营子线	城郊什大营子村1.2组南	400	77.52	320	9.92				
8294	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV官山咀线	宫东山六组	200	17.52	160	124.96				
8295	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV犴牛营子线	10kV犴牛营子线井龙沟养殖小区	200	19.67	160	120.66				
8296	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV犴牛营子线	10kV犴牛营子线城郊北营子大棚	100	36.29	80	43.71				
8297	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV官山咀线	城郊梅力营子（2）	200	36.21	160	87.58				
8298	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV犴牛营子线	城郊扎村大屯	315	17.73	252	196.1505				
8299	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊窑石口	100	18.90	80	61.1				
8300	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV官山咀线	宫西山南	200	18.84	160	122.32				
8301	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV犴牛营子线	隆昌家园小区箱变2#配电变压器	500	53.38	400	133.1				
8302	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV官山咀线	宫洞底下五组	50	28.08	40	25.96				
8303	建昌县	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊大庙二组	200	24.21	160	111.58				
8304	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	碧水豪园2#变压器	630	74.25	504	36.225				
8305	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊夏家沟	100	19.98	80	60.02				
8306	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV官山咀线	官山咀乡政府	100	55.65	80	24.35				
8307	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	碧水豪园2-1	250	88.58	200	-21.45	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
8308	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊康杖子	200	13.77	160	132.46				
8309	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	富都花园变压器	800	32.45	640	380.4				
8310	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV犴牛营子线	10kV犴牛营子线荆条沟大棚2	50	20.85	40	29.575				
8311	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊三家路西	200	72.11	160	15.78				
8312	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV官山咀线	宫三道杖子一二组	20	106.13	16	-5.226	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
8313	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV官山咀线	宫洞底下六七组	50	79.41	40	0.295				
8314	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV官山咀线	宫草京营子北	630	19.86	504	378.882				
8315	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊三家南地（2）台区	200	29.45	160	101.1				
8316	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊箭五组	50	53.99	40	13.005				
8317	建昌县	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊荆村大屯2台区	200	35.14	160	89.72				
8318	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊窑村台区	200	32.34	160	95.32				
8319	建昌县	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊姜杖子一组	100	26.54	80	53.46				
8320	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV犴牛营子线	10kV犴牛营子线什大营子八九组大棚2	200	35.81	160	88.38				
8321	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV犴牛营子线	10kV犴牛营子线城郊贾三组台区	200	18.71	160	122.58				
8322	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV犴牛营子线	10kV犴牛营子线城郊贾窑西台区	200	35.90	160	88.2				
8323	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒电线G1018	丽水春城1#配电变压器	500	46.24	400	168.8				
8324	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV官山咀线	宫梅力沟	200	20.30	160	119.4				
8325	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV犴牛营子线	10kV犴牛营子线城郊范杖子	100	21.02	80	58.98				
8326	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV官山咀线	宫碾子沟二、三组	200	13.59	160	132.82				
8327	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV犴牛营子线	10kV犴牛营子线城郊何杖子	200	25.57	160	108.86				
8328	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV犴牛营子线	城郊樱桃沟3.4组北	400	19.73	320	241.08				
8329	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV官山咀线	宫东山村一组	200	13.52	160	132.96				
8330	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊东山	200	37.38	160	85.24				
8331	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV官山咀线	宫洞底下二组	200	8.60	160	142.8				
8332	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊龙潭外	30	30.67	24	14.799				
8333	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊冰沟五组	200	20.03	160	119.94				
8334	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线城郊窑后山	100	63.27	80	16.73				
8335	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊三家村南地	400	42.33	320	150.68				
8336	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒电线G1018	城郊林场家属院	200	41.01	160	77.98				
8337	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	马家店2#	200	22.62	160	114.76				
8338	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV官山咀线	城郊南山东	30	55.43	24	7.371				

8339	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV犴牛营子线	10kV犴牛营子线城郊井二组	100	28.80	80	51.2						
8340	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊富都家园	250	40.74	200	98.15						
8341	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊农电家属楼	400	17.54	320	249.84						
8342	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV犴牛营子线	10kV犴牛营子线城郊贾窑村	200	33.48	160	93.04						
8343	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV犴牛营子线	城郊梅力营子1、2组(2)	100	39.24	80	40.76						
8344	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV犴牛营子线	10kV犴牛营子线城郊扎村三十	315	25.34	252	172.179						
8345	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	碧水豪园2-2	250	31.30	200	121.75						
8346	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	凌河新区箱变2#变压器	400	6.09	320	295.64						
8347	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	城郊农业开发井五	400	70.35	320	38.6						
8348	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫三道杖子村	200	14.60	160	130.8						
8349	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫章京营子村	315	29.49	252	159.1065						
8350	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线城郊冰沟煤矿家属院	80	24.11	64	44.712						
8351	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫老双沟5、6组台区	200	14.21	160	131.58						
8352	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	城郊章东南	200	66.47	160	27.06						
8353	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV犴牛营子线	10kV犴牛营子线城郊尤杖子	50	43.22	40	18.39						
8354	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫工程队	100	43.20	80	36.8						
8355	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV犴牛营子线	城郊三家大屯	400	39.19	320	163.24						
8356	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	城郊宫山咀(2)台区	200	10.92	160	138.16						
8357	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	城郊梅力营子村	400	26.74	320	213.04						
8358	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒电线G1018	10kV工业线城郊镇南南地	100	47.16	80	32.84						
8359	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV犴牛营子线	10kV犴牛营子线城郊屠杖子	200	39.14	160	81.72						
8360	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊窑八九组台区	100	41.49	80	38.51						
8361	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊八十亩地	400	45.48	320	138.08						
8362	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊箭一二组	200	20.21	160	119.58						
8363	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒电线G1018	城郊道西2	400	41.94	320	152.24						
8364	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	城郊山咀南山西台区	20	20.96	16	11.808						
8365	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒电线G1018	南营新村变压器	315	34.95	252	141.9075						
8366	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒电线G1018	兴源住宅2	250	65.63	200	35.925						
8367	建昌县	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊大庙四组台区变压器	200	25.65	160	108.7						
8368	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV犴牛营子线	城郊扎村六组	50	23.64	40	28.18						
8369	建昌县	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊柳条沟	50	22.72	40	28.64						
8370	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊箭养殖照明	30	25.13	24	16.461						
8371	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫碾子沟一组	100	21.33	80	58.67						
8372	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV犴牛营子线	城郊梅村一二组	100	61.08	80	18.92						
8373	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV犴牛营子线	城郊扎六九南	200	27.62	160	104.76						
8374	建昌县	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊韩村二组台区变压器	200	24.68	160	110.64						
8375	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫山咀一	200	27.12	160	105.76						
8376	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫蒿子沟3、5北	100	19.60	80	60.4						
8377	建昌县	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊大庙五组	200	13.50	160	133						
8378	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV犴牛营子线	10kV犴牛营子线城郊扎村一组	200	76.80	160	6.4						
8379	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	10kV宫山咀线宫一路顺加油站	100	30.14	80	49.86						
8380	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊交通家属院	400	26.87	320	212.52						
8381	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	马家店1#	400	26.90	320	212.4						
8382	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊水库家属院	200	17.07	160	125.86						
8383	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV犴牛营子线	10kV犴牛营子线城郊荆条沟大棚	100	36.39	80	43.61						
8384	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒电线G1018	城郊南营粮店台区	400	19.24	320	243.04						
8385	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒电线G1018	城郊道西	400	32.07	320	191.72						
8386	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	城郊章京营子西北	200	39.30	160	81.4						
8387	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊窑二组	100	40.44	80	39.56						
8388	建昌县	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊姜杖子二组	100	18.00	80	62						
8389	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	城郊南山屯台区变压器	200	19.26	160	121.48						
8390	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	城郊梅力沟(2)	200	34.47	160	91.06						
8391	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊富都家园(2)	250	17.63	200	155.925						
8392	建昌县	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊姜杖子村台区变压器	200	17.97	160	124.06						
8393	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV犴牛营子线	10kV犴牛营子线城郊樱村一二组	400	36.66	320	173.36						
8394	建昌县	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊荆村大屯	200	35.66	160	88.68						
8395	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV犴牛营子线	10kV犴牛营子线城郊樱村三六组	400	22.64	320	229.44						
8396	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV犴牛营子线	城郊井一组	200	29.33	160	101.34						
8397	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫河南	100	29.89	80	50.11						
8398	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫黄台子	20	97.05	16	-3.41		2025.9.1	是	2025.12.30	20%	
8399	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV犴牛营子线	扎王家窝铺大棚二	80	40.60	64	31.52						
8400	建昌县	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊韩村一组	200	16.33	160	127.34						
8401	建昌县	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊西沟大庙新村	100	77.58	80	2.42						
8402	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫蒿子沟一组	200	18.54	160	122.92						
8403	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒电线G1018	10kV工业线城郊消防队台区2次台区	400	45.93	320	136.28						
8404	建昌县	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊姜杖子三组	200	18.02	160	123.96						
8405	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV犴牛营子线	城郊什大营子6、7组南	200	28.44	160	103.12						
8407	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV犴牛营子线	10kV犴牛营子线城郊上马杖子	100	28.78	80	51.22						
8408	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	碧水豪园3-1#变压器	400	33.99	320	184.04						
8409	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV犴牛营子线	城郊扎六九北	200	29.52	160	100.96						
8410	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊窑五组	200	41.43	160	77.14						
8411	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV犴牛营子线	城郊什大营子铁东台区变压器	400	39.97	320	160.12						
8412	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊新立屯	315	47.96	252	100.926						
8413	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊冰沟四组	100	53.15	80	26.85						
8414	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊冰沟七组(2)	200	58.59	160	42.82						
8415	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV犴牛营子线	城郊梨村二组台区变压器	200	12.06	160	135.88						
8416	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫老双沟1、2组	200	56.55	160	46.9						

8417	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒屯线G1018	城郊交警队家属楼(2)	630	46.72	504	209.664				
8418	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牡牛营子线	城郊井龙沟七组	50	0.00	40	40				
8419	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒屯线G1018	10kV工业线城郊河东	200	65.09	160	29.82				
8420	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV官山咀线	官洞底下四组	10	156.00	8	-7.6	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
8421	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒屯线G1018	丽水春城2#配电变压器	500	33.57	400	232.15				
8422	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊康杖子(2)	100	16.26	80	63.74				
8423	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牡牛营子线	10kV牡牛营子线城郊立龙山庙	100	31.08	80	48.92				
8424	建昌县	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊荆村四组	100	45.80	80	34.2				
8425	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊箭三六组台区	200	35.30	160	89.4				
8426	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊冰沟村七组	200	21.72	160	116.56				
8427	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊三家大棚	200	39.81	160	80.38				
8428	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牡牛营子线	城郊马场大井	100	36.81	80	43.19				
8429	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牡牛营子线	城郊梅村三组	200	35.81	160	88.38				
8430	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牡牛营子线	城郊梅村五组	200	31.17	160	97.66				
8431	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊赵家店村台区	200	22.58	160	114.84				
8432	建昌县	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊大庙二组(2)	100	49.77	80	30.23				
8433	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒屯线G1018	城郊三道梁子台区	400	30.93	320	196.28				
8434	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	凌河新区箱变1#变压器	400	40.92	320	156.32				
8435	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线城郊龙潭沟里	30	42.10	24	11.37				
8436	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊窑六组	30	28.50	24	15.45				
8437	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV官山咀线	官章京营子东	400	46.98	320	132.08				
8438	建昌县	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊荆村三组	50	0.00	40	40				
8439	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒屯线G1018	月亮湖住宅小区一号	630	76.16	504	24.192				
8440	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牡牛营子线	城郊贾窑东	200	9.24	160	141.52				
8441	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊养路段家属院	200	27.26	160	105.48				
8442	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV官山咀线	官东杖子2台区	200	26.70	160	106.6				
8443	建昌县	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊狼洞沟	50	74.31	40	2.845				
8444	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊冰沟二组	200	7.43	160	145.14				
8445	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV官山咀线	官洞底下三组	100	13.19	80	66.81				
8446	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牡牛营子线	孔村道东大棚一	100	31.77	80	48.23				
8447	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牡牛营子线	城郊樱桃皮毛厂	400	24.60	320	221.6				
8448	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牡牛营子线	10kV牡牛营子线城郊什大营子学校前	400	35.11	320	179.56				
8449	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒屯线G1018	城郊道东(2)	315	65.49	252	45.7065				
8450	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牡牛营子线	城郊什大营子六七组	200	34.92	160	90.16				
8451	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV官山咀线	城郊南海村三组	200	12.30	160	135.4				
8452	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV官山咀线	官洞底下一组	250	9.02	200	177.45				
8453	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牡牛营子线	城郊镇六组	200	41.72	160	76.56				
8454	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牡牛营子线	城郊忙乡中学	400	41.16	320	155.36				
8455	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊窑一组	200	48.36	160	63.28				
8456	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牡牛营子线	隆昌家园小区箱变1#配电变压器	500	25.28	400	273.6				
8457	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒屯线G1018	城郊农机家属院	50	48.33	40	15.835				
8458	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV牡牛营子线	10kV牡牛营子线城郊镇八组	100	74.18	80	5.82				
8459	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	冰沟南变压器	100	54.35	80	25.65				
8460	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	自外变压器	100	42.92	80	37.08				
8462	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	朱杖子变压器	30	78.81	24	0.357				
8463	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	大八二变压器	30	68.50	24	3.45				
8464	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	喇肖西S	50	63.33	40	8.335				
8465	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇嘛洞镇人民政府(马厂村棚菜小区)变压器	30	9.60	24	21.12				
8466	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	喇贺屯沟里S	100	51.93	80	28.07				
8467	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	化杖子变台	50	64.39	40	7.805				
8468	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	果园1变压器	50	0.03	40	39.985				
8469	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	郝村变压器	100	44.70	80	35.3				
8470	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	坤村变压器	315	51.68	252	89.208				
8471	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	西台子变压器	200	33.52	160	92.96				
8472	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇本街西头D	100	99.00	80	-19	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
8473	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	大庙沟台区	100	25.74	80	54.26				
8474	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	大村变压器	200	25.78	160	108.44				
8475	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	小营子变压器	200	31.93	160	96.14				
8476	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	河洼北变压器	80	60.17	64	15.864				
8477	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇市场变压器	315	70.76	252	29.106				
8478	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	北风沟变压器	30	52.28	24	8.316				
8479	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	袁十2变压器	200	11.04	160	137.92				
8480	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇一南头变压器	200	38.10	160	83.8				
8481	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	石柱沟变压器	100	18.01	80	61.99				
8482	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	冰北台区	100	60.66	80	19.34				
8483	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	汤北变压器	100	36.78	80	43.22				
8484	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	小三变压器	100	32.03	80	47.97				
8485	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	郝一变压器	50	47.10	40	16.45				
8486	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	必村大棚变压器	50	28.02	40	25.99				
8487	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	汤北二台区	200	31.80	160	96.4				
8488	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇嘛洞镇人民政府(肖杖子养殖小区)变压器	30	45.57	24	10.329				
8489	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	远东种植牧业小区台区	50	107.07	40	-13.535	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
8490	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇郝台子果园变压器	400	16.41	320	254.36				
8491	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	马六变压器	200	36.84	160	86.32				
8492	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	袁杖子变压器	100	28.62	80	51.38				
8493	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	大六台区	200	14.55	160	130.9				
8494	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	全胜店变压器	200	15.81	160	128.38				

8495	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	后沟北岭台区	50	0.03	40	39.985				
8496	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	郝台子蔬菜大棚	50	28.80	40	25.6				
8497	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	水泉南头	100	72.54	80	7.46				
8498	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	必村南变压器	200	40.35	160	79.3				
8499	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇河北头变压器	100	36.19	80	43.81				
8500	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇二院家属院变压器	50	30.69	40	24.655				
8501	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	青山变压器	100	18.80	80	61.2				
8502	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	综合厂变压器	150	40.21	120	59.685				
8503	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	蔡屯变压器	30	45.80	24	10.26				
8504	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	押保山变压器	100	47.24	80	32.76				
8505	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	喇必村变压器	200	48.51	160	62.98				
8506	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	大本屯变压器	200	38.82	160	82.36				
8507	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	腰玲子变压器	100	8.15	80	71.85				
8508	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	六北头变压器	100	32.66	80	47.34				
8509	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	坤一变压器	200	29.31	160	101.38				
8510	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	庙台沟变压器	100	13.02	80	66.98				
8511	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	肖南变压器	200	30.42	160	99.16				
8512	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	喇北湾子D变压器	50	28.62	40	25.69				
8513	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	老邱家	200	12.33	160	135.34				
8514	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	下火石山变压器	200	15.06	160	129.88				
8515	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	袁八变压器	200	17.58	160	124.84				
8516	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	马台子变台	30	47.30	24	9.81				
8517	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	家属院变压器	50	48.48	40	15.76				
8518	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	喇杖杖子沟里S	100	46.77	80	33.23				
8519	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	化匠沟变压器	50	55.96	40	12.02				
8520	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	老刘台子变压器	50	15.04	40	32.48				
8521	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇北沟子	30	74.87	24	1.539				
8522	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	肖村变压器	200	18.39	160	123.22				
8523	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	贺屯变压器	30	70.94	24	2.718				
8524	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	喇押保山北头S变压器	200	12.15	160	135.7				
8525	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	东沟变压器	100	10.02	80	69.98				
8526	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	喇麻地沟S	50	38.13	40	20.935				
8527	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	马五变压器	315	22.73	252	180.4005				
8528	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇嘛洞镇人民政府(汤泉子蔬菜大棚)变压器	200	24.72	160	110.56				
8529	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇嘛洞镇人民政府(坤都营子河洼棚菜小区)变压器	50	36.84	40	21.58				
8530	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	石门沟变压器	100	19.17	80	60.83				
8531	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	汤南变压器	200	25.29	160	109.42				
8532	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	杨喜卜变压器	200	28.35	160	103.3				
8533	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	大三家子变压器	200	44.51	160	70.98				
8534	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	西台子大棚变压器	50	38.34	40	20.83				
8535	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	盆窑村台区	200	27.10	160	105.8				
8536	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	木头沟变压器	30	38.85	24	12.345				
8537	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	西山根台区	100	26.52	80	53.48				
8538	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	周家店变压器	100	46.09	80	33.91				
8539	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	喇小三家子东S	100	39.68	80	40.32				
8540	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	果园2变压器	100	11.34	80	68.66				
8541	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	贺杖子屯1变压器	20	45.88	16	6.824				
8542	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇杨北变压器	200	25.53	160	108.94				
8543	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	喇嘛洞镇人民政府(盆窑村畜牧小区)	30	78.47	24	0.459				
8544	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	坤一西台区	50	48.57	40	15.715				
8545	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	上十八变压器	200	29.08	160	101.84				
8546	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	马三变压器	50	68.01	40	5.995				
8547	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	小庙沟变压器	200	76.33	160	7.34				
8548	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇河东变压器	200	17.15	160	125.7				
8549	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	贺乡直二#台区变压器	30	42.83	24	11.151				
8550	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	王北变压器	200	45.27	160	69.46				
8551	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	六南头变压器	100	34.93	80	45.07				
8552	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	后沟变压器	50	19.12	40	30.44				
8553	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	大三变压器	200	15.35	160	129.3				
8554	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	大七台区	200	16.92	160	126.16				
8555	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇汤南二	100	65.88	80	14.12				
8556	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	张杖子变压器	100	28.20	80	51.8				
8557	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	王姓沟变压器	100	52.28	80	27.72				
8559	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	碾房台区	200	20.75	160	118.5				
8560	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	下二变压器	100	32.71	80	47.29				
8561	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	喇乡直变压器	200	65.00	160	30				
8562	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	北山根大棚变压器	50	20.79	40	29.605				
8563	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	供销社台区	200	25.80	160	108.4				
8564	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	火石山大棚变压器	50	9.15	40	35.425				
8565	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	上火石山变台	100	20.97	80	59.03				
8566	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	王窝卜变台	30	27.78	24	15.666				
8567	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	必村小区变压器	50	44.82	40	17.59				
8568	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	下十八变压器	200	22.49	160	115.02				
8569	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	老各庙变压器	30	59.82	24	6.054				
8570	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	杨南台区	315	25.50	252	171.675				
8571	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线	王窝铺东变压器	50	19.95	40	30.025				
8572	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	大石节子变压器	200	27.78	160	104.44				

8575	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线		大村排灌变压器	100	55.26	80	24.74						
8576	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线		石堆沟变压器	20	73.32	16	1.336						
8577	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线		大岭沟变压器	30	53.84	24	7.848						
8578	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线		必村桃园变压器	20	0.00	16	16						
8579	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线		肖二变压器	200	69.56	160	20.88						
8580	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线		喇河南变压器	200	23.22	160	113.56						
8581	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线		松树沟变压器	80	39.86	64	32.112						
8582	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线		磨扇沟变压器	10	237.82	8	-15.782	2025.9.1	是	2025.12.30	20%		
8583	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线		东杖子变压器	200	45.38	160	69.24						
8584	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线		高丽房子变压器	100	35.98	80	44.02						
8585	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013		喇嘛洞镇人民政府(小三家子村蔬菜大棚)	200	27.11	160	105.78						
8586	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线		喇大六2#台区D	100	35.52	80	44.48						
8587	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线		张家湾变压器	100	26.46	80	53.54						
8588	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线		火山山变压器	100	51.54	80	28.46						
8589	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线		南南变压器	100	40.32	80	39.68						
8590	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线		大八变压器	200	15.93	160	128.14						
8591	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013		岱王山变压器	20	282.88	16	-40.576	2025.9.1	是	2025.12.30	20%		
8592	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线		河洼排灌变压器	50	67.30	40	6.35						
8593	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线		喇四八2#台区D	100	32.73	80	47.27						
8594	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线		郝一北变压器	100	61.95	80	18.05						
8595	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013		张家窑变压器	100	42.81	80	37.19						
8596	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线		ms 喇嘛洞供电所台区	200	59.11	160	41.78						
8597	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线		西山根2#变压器	100	20.19	80	59.81						
8598	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013		肖北变压器	200	25.03	160	109.94						
8599	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线		喇一北机井变压器	50	22.53	40	28.735						
8600	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线		圣宗庙台区	200	19.23	160	121.54						
8601	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线		喇嘛洞八家子	30	51.66	24	8.502						
8602	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线		贺无河沟	30	26.18	24	16.146						
8603	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013		上五家子变压器	400	14.96	320	260.16						
8604	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线		老坡岭变压器	80	44.03	64	28.776						
8605	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线		喇嘛洞镇人民政府变压器	100	60.87	80	19.13						
8606	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013		下一北变压器	50	37.24	40	21.38						
8607	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线		喇嘛洞镇小学开发区变压器	200	30.78	160	98.44						
8608	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线		北山根变压器	200	32.34	160	95.32						
8609	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线		喇四八台区	315	13.53	252	209.3805						
8610	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线		必五变压器	200	34.38	160	91.24						
8611	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线		河洼北2#台区变压器	50	41.58	40	19.21						
8612	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013		喇嘛沟变压器	100	22.22	80	57.78						
8613	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线		河洼南西变压器	200	15.33	160	129.34						
8614	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013		杨杖子变压器	200	29.42	160	101.16						
8615	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线		喇贺庙台沟2D变压器	10	29.57	8	5.043						
8616	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线		北山根南变压器	200	31.56	160	96.88						
8617	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线		喇南街变压器	100	51.02	80	28.98						
8618	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013		下一南变压器	100	25.68	80	54.32						
8619	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线		自里变压器	200	26.95	160	106.1						
8620	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013		喇六南头砖窖S	10	78.38	8	0.162						
8621	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线		马四变压器	200	17.79	160	124.42						
8622	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线		喇六台区	100	29.37	80	50.63						
8623	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线		松树沟排灌台区	30	75.48	24	1.356						
8624	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线		汤北东头变压器	200	21.48	160	117.04						
8625	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线		喇村变压器	400	44.96	320	140.16						
8626	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV碱贺线		墙子岭变压器	100	32.34	80	47.66						
8627	建昌县	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线		喇坤一南S	10	81.15	8	-0.115	2025.9.1	是	2025.12.30	20%		
8628	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线		圣祖庙	200	40.62	160	78.76						
8629	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线		西岔沟	200	9.03	160	141.94						
8630	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线		台子	100	32.15	80	47.85						
8631	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线		龙外台区	20	106.42	16	-5.284	2025.9.1	是	2025.12.30	20%		
8632	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线		西沟里	50	55.17	40	12.415						
8633	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线		梁东	200	12.10	160	135.8						
8634	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线		山岔西	100	70.65	80	9.35						
8635	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线		炉上水利	50	52.26	40	13.87						
8636	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线		村部	30	35.20	24	13.44						
8637	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线		马山沟	50	33.54	40	23.23						
8638	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线		刘家沟台区	50	50.19	40	14.905						
8639	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线		老四台子S	100	20.33	80	59.67						
8640	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线		才外	50	48.09	40	15.955						
8641	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线		任杖子	50	84.84	40	-2.42	2025.9.1	是	2025.12.30	20%		
8642	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线		南山里	50	38.51	40	20.745						
8643	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线		东庄北变压器	200	36.21	160	87.58						
8644	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线		北头沟	100	35.21	80	44.79						
8645	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线		板桥	100	60.62	80	19.38						
8646	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线		张台子	50	74.86	40	2.57						
8647	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线		贾东沟	50	29.76	40	25.12						
8648	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线		片外	20	91.05	16	-2.21	2025.9.1	是	2025.12.30	20%		
8649	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线		西二道沟南变压器	50	57.72	40	11.14						
8650	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线		才里	30	48.95	24	9.315						
8651	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线		北地台区	200	22.72	160	114.56						

8652	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	贾道西	200	38.42	160	83.16				
8653	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	吴杖子河东变压器	50	51.75	40	14.125				
8654	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	西二道沟2	50	44.97	40	17.515				
8655	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	贾道东	100	43.06	80	36.94				
8656	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	二道沟	50	57.48	40	11.26				
8657	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	老南山	30	105.57	24	-7.671	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
8658	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	周西沟	50	102.72	40	-11.36	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
8659	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	西三道沟	80	51.50	64	22.8				
8660	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	周西王	100	80.57	80	-0.57	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
8661	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	台子沟	50	49.92	40	15.04				
8662	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	洞中	10	100.60	8	-2.06	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
8663	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	东沟里台区	200	13.49	160	133.02				
8664	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	道房沟	100	21.28	80	58.72				
8665	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	老后街	400	47.85	320	128.6				
8666	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	范东沟	200	30.06	160	99.88				
8667	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	老大杖子水利	50	32.70	40	23.65				
8668	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	化杖子西	100	24.03	80	55.97				
8669	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	东南沟里	100	45.89	80	34.11				
8670	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	牛大庄南	100	47.39	80	32.61				
8671	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	梁南	100	8.79	80	71.21				
8672	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	松树沟	200	10.56	160	138.88				
8673	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	四道沟	200	25.01	160	109.98				
8674	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	乡政府	800	30.50	640	396				
8675	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	四胡台子	20	136.17	16	-11.234	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
8676	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	岔沟门	20	71.08	16	1.784				
8677	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	二岭沟外	200	19.65	160	120.7				
8678	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	汉潭岭	200	17.48	160	125.04				
8679	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	山弯子	200	17.99	160	124.02				
8680	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	蒋家沟	100	11.76	80	68.24				
8681	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	上明	200	15.40	160	129.2				
8682	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	平房店	50	31.55	40	24.225				
8683	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	天桥子	200	12.87	160	134.26				
8684	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	老南岭2	100	11.22	80	68.78				
8685	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	老片中S	50	123.42	40	-21.71	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
8686	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	岔沟门2	100	29.37	80	50.63				
8687	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	牛大棚	50	6.72	40	36.64				
8688	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	化树沟	20	103.41	16	-4.682	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
8689	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	甸子台区	200	29.49	160	101.02				
8690	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	东三道沟	20	68.82	16	2.236				
8691	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	东南沟外	50	60.00	40	10				
8692	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	老大杖子乡张家湾变压器	50	16.47	40	31.765				
8693	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	老水泉沟	200	18.93	160	122.14				
8694	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	李家庄	50	70.62	40	4.69				
8695	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	庙沟水利	50	31.23	40	24.385				
8696	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	片里	100	20.91	80	59.09				
8697	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	松西沟	100	16.59	80	63.41				
8698	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	牛大庄东	100	35.46	80	44.54				
8699	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	马家沟	100	35.16	80	44.84				
8700	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	道中	200	41.03	160	77.94				
8701	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	黄外	100	47.61	80	32.39				
8702	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	贾道南	80	40.40	64	31.68				
8703	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	南边	50	86.50	40	-3.25	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
8704	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	平西沟	30	54.70	24	7.59				
8705	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	牛大庄西	100	41.94	80	38.06				
8706	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	化杖子	100	34.17	80	45.83				
8707	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	周西刘	200	43.01	160	73.98				
8708	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	东岔沟	50	49.32	40	15.34				
8709	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	老榆树外D	20	74.04	16	1.192				
8710	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	老大杖子化杖子1水利	50	89.43	40	-4.715	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
8711	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	老前街	200	51.72	160	56.56				
8712	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	马槽沟	50	34.42	40	22.79				
8714	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	南岭台区	200	25.37	160	109.26				
8715	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	炉上	200	29.91	160	100.18				
8716	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	吴杖子	200	17.67	160	124.66				
8717	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	东南沟南沟	50	52.38	40	13.81				
8718	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	正沟	30	115.80	24	-10.74	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
8719	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	马杖子	200	30.23	160	99.54				
8720	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	东三道沟里	100	48.96	80	31.04				
8721	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	歪沟变压器	100	49.32	80	30.68				
8722	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	黄里	50	79.20	40	0.4				
8723	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	西二道沟	30	97.90	24	-5.37	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
8724	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	南二道沟	200	16.10	160	127.8				
8725	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	上草碾	100	23.13	80	56.87				
8726	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	中明	50	43.59	40	18.205				
8727	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	榆树底	20	95.74	16	-3.148	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
8728	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	10kV老大杖子线南沟	50	62.08	40	8.96				
8729	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	南三道沟	50	32.88	40	23.56				

8730	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	庙沟台区	20	115.24	16	-7.048	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
8731	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	下明	50	31.66	40	24.17				
8732	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	小米洞子	100	23.07	80	56.93				
8733	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	明塘子下庄	30	46.59	24	10.023				
8734	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	东二道沟2	50	96.39	40	-8.195	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
8735	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	东三道沟中场变压器	200	22.26	160	115.48				
8736	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	上明堂子台区	100	20.04	80	59.96				
8737	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	范东	200	21.66	160	116.68				
8738	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	甸子东	50	89.94	40	-4.97	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
8739	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	范西	200	24.98	160	110.04				
8740	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	西沟外	200	20.75	160	118.5				
8741	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	南西	200	30.31	160	99.38				
8742	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	东庄	160	75.45	128	7.28				
8743	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	老大杖子供电所	50	61.35	40	9.325				
8744	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	老马山沟里S	50	36.85	40	21.575				
8745	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	义杖子	100	64.62	80	15.38				
8746	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	南东	100	38.01	80	41.99				
8747	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	二岭沟里	50	34.63	40	22.685				
8748	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	山岔南	20	73.60	16	1.28				
8749	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	洞外	5	116.08	4	-1.804	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
8750	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	老岔沟北	50	29.00	40	25.5				
8751	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	老道北S	100	55.11	80	24.89				
8752	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	大西沟	30	54.38	24	7.686				
8753	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	东石片子	30	80.28	24	-0.084	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
8754	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	化杖子东变压器	400	20.10	320	239.6				
8755	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	东南沟西沟	50	73.29	40	3.355				
8756	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	龙里台区	20	93.18	16	-2.636	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
8757	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要成线	陈家店变压器	50	53.94	40	13.03				
8758	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	中明塘子	100	45.56	80	34.44				
8759	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	下草碾	30	64.82	24	4.554				
8760	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	前湾子变压器	200	27.68	160	104.64				
8761	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	巴松树底下道北水利台区	200	56.69	160	46.62				
8762	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	东沟里变压器	50	41.91	40	19.045				
8763	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	榆树底下变压器	200	25.32	160	109.36				
8764	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	毛杖子大棚变压器	200	127.11	160	-94.22	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
8765	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	后杖子南变压器	100	102.09	80	-22.09	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
8766	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	小河东变压器	100	64.14	80	15.86				
8767	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	下东梁变压器	200	40.56	160	78.88				
8768	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	土后地变压器	200	18.54	160	122.92				
8769	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	小灰窑子变压器	100	15.76	80	64.24				
8770	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	小杖子变压器	100	44.49	80	35.51				
8771	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	松西变压器	100	79.16	80	0.84				
8772	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	天增隆变压器	200	16.08	160	127.84				
8773	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	白河北变压器	400	37.47	320	170.12				
8774	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	娘东变压器	100	52.29	80	27.71				
8775	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	包杖子变压器	100	80.46	80	-0.46	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
8776	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	土城子变压器	200	43.97	160	72.06				
8777	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	白东沟变压器	100	31.72	80	48.28				
8778	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	房五变压器	200	16.32	160	127.36				
8779	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	杨屯变压器	100	14.85	80	65.15				
8780	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	偏道子外台区	200	11.97	160	136.06				
8781	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	白塔子西大棚变压器	100	63.00	80	17				
8782	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	苇子沟变压器	50	36.33	40	21.835				
8783	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	皮匠沟变压器	200	24.90	160	110.2				
8784	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	水泉沟变压器	100	83.36	80	-3.36	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
8785	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	巴北泉北台区D	50	69.45	40	5.275				
8786	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	香瓜沟变压器	30	77.00	24	0.9				
8787	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	太阳沟里	100	16.23	80	63.77				
8788	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	虎头沟里变压器	100	25.37	80	54.63				
8789	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	北山口水利台区	100	60.00	80	20				
8790	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	番磨山变压器	30	45.80	24	10.26				
8791	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	大西山东水利台区	100	44.88	80	35.12				
8792	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	南汤里台区	200	12.51	160	134.98				
8793	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	巴南台区	200	21.30	160	117.4				
8794	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	野鸡沟新村变压器	100	52.29	80	27.71				
8795	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	平方大棚变压器	100	6.29	80	73.71				
8796	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	毛河南变压器	200	39.07	160	81.86				
8797	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	下豆沟变压器	50	52.14	40	13.93				
8798	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	黄杖子大棚变压器	50	46.89	40	16.555				
8799	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	上海南变压器	50	41.28	40	19.36				
8800	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	娘西变压器	200	28.65	160	102.7				
8801	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	红东变压器	400	19.56	320	241.76				
8802	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	太阳沟变压器	30	65.13	24	4.461				
8803	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	陈北沟南	200	14.31	160	131.38				
8804	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	胜六变压器	200	29.67	160	100.66				
8805	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	李家沟变压器	200	35.61	160	88.78				
8806	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	南营子变压器	50	60.06	40	9.97				

8807	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线		大河东北台区	200	19.29	160	121.42				
8808	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线		东梁变压器	200	33.09	160	93.82				
8809	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线		桃园变压器	30	48.57	24	9.429				
8810	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线		兴隆山变压器	200	51.21	160	57.58				
8811	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线		偏上东变压器	50	54.60	40	12.7				
8812	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线		胜利大队变压器	100	45.96	80	34.04				
8813	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线		野鸡沟变压器	50	79.77	40	0.115				
8814	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线		小杖子大棚变压器	100	27.41	80	52.59				
8815	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线		下沟西台区	100	17.43	80	62.57				
8816	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线		台东变压器	200	10.32	160	139.36				
8817	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线		西洼子变压器	200	25.20	160	109.6				
8818	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线		新立屯变压器	200	33.26	160	93.48				
8819	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线		房一变压器	200	25.03	160	109.94				
8820	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线		邹前变压器	315	20.73	252	186.7005				
8821	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线		南台子变压器	100	53.94	80	26.06				
8822	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线		黄北沟变压器	80	69.68	64	8.256				
8823	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线		偏道子变压器	100	78.42	80	1.58				
8824	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线		嘎巴沟变压器	200	14.25	160	131.5				
8825	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线		东梁南山变压器	100	31.26	80	48.74				
8826	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线		房申东梁变压器	30	38.25	24	12.525				
8827	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线		韩杖子台区	200	23.97	160	112.06				
8828	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线		北水泉变压器	50	48.63	40	15.685				
8829	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线		回屯变压器	80	55.95	64	19.24				
8830	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线		西山根变压器	200	24.51	160	110.98				
8831	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线		房申沟变压器	200	16.75	160	126.5				
8832	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线		上沟西变压器	50	43.92	40	18.04				
8833	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线		土城子前台区	200	24.63	160	110.74				
8834	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线		大西山大棚变压器	50	54.51	40	12.745				
8835	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线		河南变压器	100	41.25	80	38.75				
8836	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线		水泉沟北台区	200	16.35	160	127.3				
8837	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线		丁甲沟变压器	50	68.28	40	5.86				
8838	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线		水泉沟东山变压器	160	17.38	128	100.192				
8839	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线		平一变压器	100	67.49	80	12.51				
8840	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线		土城子东台区	100	41.64	80	38.36				
8841	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线		榆西北沟变压器	50	37.92	40	21.04				
8842	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线		蔡南变压器	200	26.79	160	106.42				
8843	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线		红西变压器	200	20.91	160	118.18				
8844	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线		虎头沟变压器	100	38.91	80	41.09				
8845	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线		西窝铺北台区	200	21.33	160	117.34				
8846	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线		歪脖沟变压器	30	66.20	24	4.14				
8847	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线		苗油坊大棚变压器	50	39.24	40	20.38				
8848	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线		天庆永变压器	200	14.15	160	131.7				
8849	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线		黄土梁子台区	100	42.14	80	37.86				
8850	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线		西北山台区	200	21.69	160	116.62				
8851	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线		榆树下大棚变压器	50	25.29	40	27.355				
8852	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线		田家沟变压器	100	14.05	80	65.95				
8853	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线		邹西变压器	200	29.94	160	100.12				
8854	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线		巴乡直变压器	400	46.71	320	133.16				
8855	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线		榆东沟外台区	200	22.61	160	114.78				
8856	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线		梁北沟变压器	200	25.56	160	108.88				
8857	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线		龙合店大棚变压器	315	57.16	252	71.946				
8858	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线		油站门前变压器	200	54.06	160	51.88				
8859	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线		戴南山变压器	50	32.40	40	23.8				
8860	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线		西北沟台区	200	18.11	160	123.78				
8861	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线		范家沟变压器	200	27.83	160	104.34				
8862	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线		头道沟变压器	100	3.03	80	76.97				
8863	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线		中学变压器	400	23.16	320	227.36				
8865	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线		西梁变压器	30	75.55	24	1.335				
8866	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线		纪杖子变压器	200	35.67	160	88.66				
8867	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线		汇源万亩桃园示范基地2	100	60.15	80	19.85				
8868	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线		毛屯屯变压器	200	59.96	160	40.08				
8869	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线		桃园水利台区	100	9.06	80	70.94				
8870	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线		大西山西变压器	200	46.23	160	67.54				
8871	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线		北山口台区	200	26.36	160	107.28				
8872	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线		巴北变压器	250	39.10	200	102.25				
8873	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线		黑二变压器	80	21.83	64	46.536				
8874	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线		房二变压器	50	32.28	40	23.86				
8875	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线		马杖子变压器	100	37.26	80	42.74				
8876	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线		玲珑塔	200	81.57	160	-3.14	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
8877	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线		偏上西变压器	50	37.95	40	21.025				
8878	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线		南岭变压器	200	7.11	160	145.78				
8879	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线		上沟变压器	80	36.83	64	34.536				
8880	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线		房二北	200	10.83	160	138.34				
8881	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线		南湾子变压器	50	47.34	40	16.33				
8882	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线		白河南变压器	200	38.02	160	83.96				
8883	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线		安家沟变压器	50	82.47	40	-1.235	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
8884	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线		龙合店东变压器	400	15.03	320	259.88				

8885	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	新开岭变压器	50	88.98	40	-4.49	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
8886	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	巴什罕	400	36.78	320	172.88				
8887	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	白北沟变压器	100	18.20	80	61.8				
8888	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	巴都西南台区	200	13.23	160	133.54				
8889	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	胜利台区	100	33.84	80	46.16				
8890	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	马营子变压器	100	32.07	80	47.93				
8891	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	松东变压器	100	45.66	80	34.34				
8892	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	汇源万亩桃园示范基地	200	75.00	160	10				
8893	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	西窝铺小学南水利台区	100	14.61	80	65.39				
8894	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	红烟厂V变压器	100	18.42	80	61.58				
8895	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	龙义堂变压器	200	13.26	160	133.48				
8896	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	河北变压器	100	40.40	80	39.6				
8897	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	松树底下水利台区	100	14.76	80	65.24				
8898	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	毛方井变压器	200	39.11	160	81.78				
8899	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	毛杖子变压器	100	79.17	80	0.83				
8900	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	杨北变压器	200	21.04	160	117.92				
8901	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	酒厂变压器	200	33.81	160	92.38				
8902	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	巴陈五台区	200	26.01	160	107.98				
8903	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	大西山南大棚变压器	100	46.53	80	33.47				
8904	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	巴杨屯2台区	200	12.55	160	134.9				
8905	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	陈四台区	200	28.68	160	102.64				
8906	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	玲珑塔线212单元平二变压器	50	64.88	40	7.56				
8907	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	大西山东变压器	200	38.49	160	83.02				
8908	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	天槽龙水利	200	68.55	160	22.9				
8909	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	陈六2台区	200	22.97	160	114.06				
8910	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	邹杖子台区	200	24.25	160	111.5				
8911	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	巴洞子沟台区	400	22.38	320	230.48				
8912	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	老岭沟变压器	50	29.43	40	25.285				
8913	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	胖六东台区D	100	27.42	80	52.58				
8914	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	下柳水利	100	12.21	80	67.79				
8915	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	二道岭子变压器	100	21.86	80	58.14				
8916	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	榆下沟北	250	25.56	200	136.1				
8917	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	河北2台区	200	25.77	160	108.46				
8918	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	供销社变压器	400	64.53	320	61.88				
8919	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	巴西后队台区S	100	33.90	80	46.1				
8920	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	陈北沟变压器	400	17.07	320	251.72				
8921	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	龙王庙变压器	100	46.41	80	33.59				
8922	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	高杖子变压器	200	18.42	160	123.16				
8923	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	黄西变压器	200	30.14	160	99.72				
8924	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	榆东沟里变压器	50	34.86	40	22.57				
8925	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	黑一变压器	200	17.07	160	125.86				
8926	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	羊鼻子变压器	30	64.70	24	4.59				
8927	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	下河套变压器	200	26.42	160	107.16				
8928	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	大河东变压器	200	53.30	160	53.4				
8929	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	回屯北台区	200	16.05	160	127.9				
8930	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	巴大河东变压器	200	16.90	160	126.2				
8931	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	于家沟变压器	50	31.68	40	24.16				
8932	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	棒槌山变压器	20	69.00	16	2.2				
8933	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	杨南变压器	200	20.03	160	119.94				
8934	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	本街变压器	250	51.71	200	70.725				
8935	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	下窝铺变压器	50	59.52	40	10.24				
8936	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	西窝铺台区	200	12.27	160	135.46				
8937	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	南台子水利台区	100	13.26	80	66.74				
8938	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	太阳沟大棚变压器	50	18.60	40	30.7				
8939	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	珍本街东台区D	200	49.05	160	61.9				
8940	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	上柳变压器	100	63.93	80	16.07				
8941	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	下柳变压器	100	58.23	80	21.77				
8942	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	小河东台区	200	30.17	160	99.66				
8943	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	肖东变压器	200	26.79	160	106.42				
8944	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	苗油坊变压器	100	56.73	80	23.27				
8945	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	荆小河东水利	50	32.43	40	23.785				
8946	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	纪杖子西	400	24.20	320	223.2				
8947	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	南汤变压器	100	51.11	80	28.89				
8948	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	头东沟变压器	50	65.88	40	7.06				
8949	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	天槽龙北变压器	200	25.22	160	109.56				
8950	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	徐屯变压器	50	156.78	40	-38.39	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
8951	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	后杖子变压器	50	46.02	40	16.99				
8952	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	陈二台区	200	40.91	160	78.18				
8953	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	冯杖子变压器	200	18.65	160	122.7				
8954	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	下豆沟南变压器	200	22.69	160	114.62				
8955	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	兴隆沟2变压器	200	11.28	160	137.44				
8956	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	瓦盆窑变压器	200	22.95	160	114.1				
8957	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	肖西变压器	100	18.42	80	61.58				
8958	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	山庙沟台区	200	24.36	160	111.28				
8959	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	蔡北变压器	200	22.80	160	114.4				
8960	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	胜北沟变压器	200	19.35	160	121.3				
8961	建昌县	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	红东西北山变压器	50	57.84	40	11.08				



9039	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	10KV素珠营子线西山台区	100	43.36	80	36.64							
9040	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	张八组台区	200	19.05	160	121.9							
9041	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	王杖子北	200	41.42	160	77.16							
9042	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	大杖子四组台区	100	23.16	80	56.84							
9043	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素西窑台区	200	69.36	160	21.28							
9044	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	大杖子四组东	20	61.49	16	3.702							
9045	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	梅二九组台区	100	46.42	80	33.58							
9046	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	王力沟台区	30	64.15	24	4.755							
9047	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	铁路沟台区	50	43.70	40	18.15							
9048	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	素石二杖子东台区	50	74.66	40	2.67							
9049	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素医院变压器	200	22.53	160	114.94							
9050	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	白庙子南台区	200	39.84	160	80.32							
9051	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	大杖子五组东变压器	30	51.97	24	8.409							
9052	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素安子沟台区	100	36.65	80	43.35							
9053	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	祁沟变压器	200	79.11	160	1.78							
9054	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	祁沟沟里变压器	100	67.35	80	12.65							
9055	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	双庙台区	100	72.22	80	7.78							
9056	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	马场六八组单台区	200	11.38	160	137.24							
9057	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	邱杖子后沟变压器	200	16.29	160	127.42							
9058	建昌县	建昌220kV变电站	10kV农贸线	北池台区	100	53.16	80	26.84							
9059	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	刘明飞大棚台区	200	19.53	160	120.94							
9060	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素东窑台区	200	35.94	160	88.12							
9061	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	佟庄二组东台区	100	55.77	80	24.23							
9062	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	佟庄一组东变压器	200	18.43	160	123.14							
9063	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素提水台区	200	41.54	160	76.92							
9064	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	小窝铺台区	200	33.25	160	93.5							
9065	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	杜龙沟台区	100	33.37	80	46.63							
9066	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素白营子一组台区	200	44.39	160	71.22							
9067	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	王君杖子台区	30	72.92	24	2.124							
9068	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	立新南变压器	50	71.97	40	4.015							
9069	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	车厂沟台区	30	47.87	24	9.639							
9070	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	张杖子台区	200	15.87	160	128.26							
9071	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	南岭台区	100	60.24	80	19.76							
9072	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素马厂沟台区	200	25.45	160	109.1							
9073	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	陈良沟变压器	100	48.00	80	32							
9074	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素乡转经洞台区	100	27.56	80	52.44							
9075	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素取杖子东台区S	50	49.95	40	15.025							
9076	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	挡中沟西台区	20	51.68	16	5.664							
9077	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	高杖子西台区	200	20.28	160	119.44							
9078	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	谢杖子北变压器	100	0.24	80	79.76							
9079	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	大杖子二组台区	50	22.21	40	28.895							
9080	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	烟花用户台区	200	28.08	160	103.84							
9081	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	红石砬台区	200	71.70	160	16.6							
9082	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	沟口子台区	50	74.17	40	2.915							
9083	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	小杨棚沟台区	100	16.17	80	63.83							
9084	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	三家台区	20	103.81	16	-4.762	2025.9.1	是	2025.12.30	20%			
9085	建昌县	建昌220kV变电站	10kV农贸线	灰上沟台区	30	60.92	24	5.724							
9086	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素提水北	100	45.57	80	34.43							
9087	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	水沟台区	20	70.95	16	1.81							
9088	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	立新北变压器	200	17.10	160	125.8							
9089	建昌县	建昌220kV变电站	10kV农贸线	柳河南台区	100	65.13	80	14.87							
9090	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	毛杖子台区	50	47.19	40	16.405							
9091	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	白狼山台区	100	0.27	80	79.73							
9092	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素宋河沟台区	100	43.13	80	36.87							
9093	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	大仗子二组大棚台区	10	78.30	8	0.17							
9094	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素蒋山咀台区	100	43.80	80	36.2							
9095	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	丁杖子台区	100	44.46	80	35.54							
9096	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	汤土沟果园变压器	100	22.47	80	57.53							
9097	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	梅二九组东变压器	100	62.25	80	17.75							
9098	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	梁杖子台区	200	75.24	160	9.52							
9099	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	汤7组台区	400	57.84	320	88.64							
9100	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	邱杖子南台区	200	21.13	160	117.74							
9101	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	白庙子八组台区	200	21.82	160	116.36							
9102	建昌县	建昌220kV变电站	10kV农贸线	灰本屯台区	200	15.83	160	128.34							
9103	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	佟庄四组台区	100	54.51	80	25.49							
9104	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素马厂沟一组台区	200	79.19	160	1.62							
9105	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	蟒三组台区	50	86.38	40	-3.19	2025.9.1	是	2025.12.30	20%			
9106	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	大仗子本屯台区	100	87.06	80	-7.06	2025.9.1	是	治理完成	20%			
9107	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	10kV沟脑北台区	50	47.22	40	16.39							
9108	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	石灰窑子西台区	200	27.16	160	105.68							
9109	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	张六组台区	100	27.90	80	52.1							
9110	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	城郊樱村北地	100	40.74	80	39.26							
9111	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	素石乡政府台区	100	65.19	80	14.81							
9112	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素二杖子东台区S	200	16.26	160	127.48							
9113	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	有道物流变压器	400	43.74	320	145.04							
9114	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	张一组台区	200	15.29	160	129.42							
9115	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	北岭台区	100	39.09	80	40.91							

9116	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	果品家属院台区	20	85.65	16	-1.13	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
9117	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素耿杖子台区	30	94.94	24	-4.482	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
9118	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	马场山湾台区	200	32.10	160	95.8				
9119	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	马场山湾2台区	100	32.79	80	47.21				
9120	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	杖杖子北台区	200	69.37	160	21.26				
9121	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	李杖子台区	30	52.47	24	8.259				
9122	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	大仗子一组大棚变压器	100	10.26	80	69.74				
9123	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	杨树沟脑台区	100	21.33	80	58.67				
9124	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	白庙子九组台区	200	105.40	160	-50.8	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
9125	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素乡梅立沟台区	50	35.93	40	22.035				
9126	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	张二组台区	400	10.28	320	278.88				
9127	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	蟒七组南变压器	50	87.06	40	-3.53	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
9128	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	10KV素珠营子线邱杖子大棚台区	50	75.84	40	2.08				
9129	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	白庙子北台区	200	38.90	160	82.2				
9130	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	梅杖子台区	200	19.77	160	120.46				
9131	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	大屁股台区	50	12.42	40	33.79				
9132	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	梅二九组南变压器	200	54.48	160	51.04				
9133	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	小王杖台区	50	46.62	40	16.69				
9134	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素三四组台区	200	40.65	160	78.7				
9135	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	汤5、6组变压器	200	59.22	160	41.56				
9136	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	石佛东变压器	200	15.63	160	128.74				
9137	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	傍庄二组西台区	200	43.14	160	73.72				
9138	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	金杖子一组台区	100	51.42	80	28.58				
9139	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素本屯台区	400	24.31	320	222.76				
9140	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	傍三组东台区	30	38.48	24	12.456				
9141	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	大仗子立新台区	50	59.55	40	10.225				
9142	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素提水南台区	100	59.42	80	20.58				
9143	建昌县	建昌220kV变电站	10kV农贸线	柳上沟台区	200	24.71	160	110.58				
9144	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	蒋山岭南台区	100	27.78	80	52.22				
9145	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	蟒本屯北变压器	200	90.84	160	-21.68	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
9146	建昌县	建昌220kV变电站	10kV农贸线	老牛沟变压器	30	37.50	24	12.75				
9147	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	蟒七组台区	50	61.86	40	9.07				
9148	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	蟒本屯台区	200	47.09	160	65.82				
9149	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	石本屯台区	100	67.44	80	12.56				
9150	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	胡仙沟南变台区	100	20.28	80	59.72				
9151	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	姚杖子台区	100	16.83	80	63.17				
9152	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	蟒大棚台区	100	32.55	80	47.45				
9153	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	李仙洞台区	100	29.40	80	50.6				
9154	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	蟒四五台区	80	58.73	64	17.016				
9155	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	张三组台区	200	36.48	160	87.04				
9156	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	道北台区(2522000010)	200	40.77	160	78.46				
9157	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	蟒四五组北变压器	200	43.60	160	72.8				
9158	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒石线	挡中沟东台区	20	45.53	16	6.894				
9159	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素白营子二组台区	200	44.61	160	70.78				
9160	建昌县	建昌220kV变电站	10kV农贸线	北屯油东台区	200	25.55	160	108.9				
9161	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	石佛杖杖子台区	200	87.45	160	-14.9	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
9162	建昌县	建昌220kV变电站	10kV农贸线	柳三组台区	200	28.85	160	102.3				
9163	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	北梁台区	100	10.69	80	69.31				
9164	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	佟杖子西台区	100	38.88	80	41.12				
9165	建昌县	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	城郊马场六八组二台区	200	12.36	160	135.28				
9166	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	白庙子二组台区	100	58.50	80	21.5				
9167	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素乡佟杖子屯台区	100	47.01	80	32.99				
9168	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤子道沟北	200	16.65	160	126.7				
9169	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	王宝营子乡人民政府(田家窝铺大棚4、5、6区)	160	47.70	128	51.68				
9170	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	王宝营子乡人民政府(田家窝铺大棚1、2、3、7区)	200	9.13	160	141.74				
9171	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	建昌县汤神庙镇人民政府(三家子村五组棚菜小区)	50	69.09	40	5.455				
9172	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	小宝地县组	20	92.50	16	-2.5	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
9173	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	白庙子村民组	200	46.38	160	67.24				
9174	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	腰下组	30	32.30	24	14.31				
9175	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	大禹环节水灌溉台区	100	17.40	80	62.6				
9176	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	南房子	200	13.11	160	133.78				
9177	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	陈家沟	50	86.40	40	-3.2	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
9178	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	王中组	200	9.60	160	140.8				
9179	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府两家子村刘丙干棚菜小区	50	6.96	40	36.52				
9180	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	兴盛永节水灌溉台区	200	11.09	160	137.82				
9181	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤小杨家窝卜S	200	22.02	160	115.96				
9182	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	建昌县王宝营子乡人民政府(安子沟大棚)	50	32.19	40	23.905				
9183	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	赵麻沟	400	25.50	320	218				
9184	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	杨树湾	50	40.75	40	19.625				
9185	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	朱家店西	200	110.19	160	-60.38	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
9186	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	邓杖子	200	34.46	160	91.08				
9187	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	香八	80	32.79	64	37.768				
9188	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	葡萄洼	100	18.05	80	61.95				
9189	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	黄土坡子	200	10.77	160	138.46				
9190	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	喇嘛沟	30	23.36	24	16.992				
9191	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	塘坊西街水灌溉	100	61.44	80	18.56				
9192	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	东山	200	39.16	160	81.68				

9193	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	马营子村后山	100	19.08	80	60.92				
9194	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	芭兰沟北	200	28.61	160	102.78				
9195	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	两家子村红庙十三组机井台区	100	80.22	80	-0.22	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
9196	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	叠水泉沟大棚台区	100	46.35	80	33.65				
9197	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	头龙潭岭下	100	23.46	80	56.54				
9198	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	佟子庄下组	100	44.49	80	35.51				
9199	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	芹菜沟	20	88.92	16	-1.784	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
9200	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	汤道房子上台区D	50	51.27	40	14.365				
9201	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	马家店五组机井台区	100	7.65	80	72.35				
9202	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	小冯杖子	80	25.79	64	43.368				
9203	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	高台子西	100	92.40	80	-12.4	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
9204	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤北井上台区	200	49.02	160	61.96				
9205	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	大道沟	100	28.26	80	51.74				
9206	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	姚厂沟	100	35.73	80	44.27				
9207	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	后街西	50	97.52	40	-8.76	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
9208	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	王东组	200	54.11	160	51.78				
9209	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	马营子北	400	21.60	320	233.6				
9210	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	松村	100	86.03	80	-6.03	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
9211	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	庄户沟	200	23.82	160	112.36				
9212	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙农贸市场D	400	11.84	320	272.64				
9213	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	古西沟	200	17.76	160	124.48				
9214	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	三块地	20	166.09	16	-17.218	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
9215	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	金宝营子	200	32.27	160	95.46				
9216	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	王西组	100	54.86	80	25.14				
9217	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	汤西北杖子西台区D	50	88.95	40	-4.475	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
9218	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	朱家店	200	49.41	160	61.18				
9219	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府（松村门前大棚）	200	22.67	160	114.66				
9220	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	马营子村南	100	83.22	80	-3.22	2025.9.1	是	治理完成	20%
9221	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	兴隆庄南组	200	25.95	160	108.1				
9222	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	南天门沟	30	35.77	24	13.269				
9223	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	建昌县王宝营子乡人民政府（水泉沟大棚）	200	26.84	160	106.32				
9224	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	（兴隆庄、东台子、王东）节水灌溉台区	160	19.20	128	97.28				
9225	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	西台子北组	50	34.71	40	22.645				
9226	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	小两家	200	20.72	160	118.56				
9227	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	宝地县	50	78.64	40	0.68				
9228	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	佟子庄上组	100	31.32	80	48.68				
9229	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	树态沟大棚台区	50	18.78	40	30.61				
9230	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	铁十五组	80	24.38	64	44.496				
9231	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	佟下东台区	100	21.88	80	58.12				
9232	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	道房子	50	82.10	40	-1.05	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
9233	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	树良子村塘房西南地机井台区	50	32.01	40	23.995				
9234	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	三家子村双杨树九组机井台区	50	0.03	40	39.985				
9235	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	郑印宝棚菜	30	31.20	24	14.64				
9236	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤马营子村一组	200	34.44	160	91.12				
9237	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	红庙节水灌溉台区	200	2.98	160	154.04				
9238	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	东沟	100	42.09	80	37.91				
9239	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	榛子沟大棚台区	50	49.17	40	15.415				
9240	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	榆树底下	50	80.97	40	-0.485	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
9241	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	东山东台区	30	78.24	24	0.528				
9242	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	瓜地杖子	200	26.94	160	106.12				
9243	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	冯家沟	20	50.34	16	5.932				
9244	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	王兴龙沟	30	67.11	24	3.887				
9245	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	马营子中	100	49.71	80	30.29				
9246	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	古桥子	200	28.35	160	103.3				
9247	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	油房杖子节水灌溉台区	200	21.06	160	117.88				
9248	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	宋厘沟	30	188.10	24	-32.43	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
9249	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	黑沟	200	12.25	160	135.5				
9250	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	四十亩地	50	48.60	40	15.7				
9251	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	京杖子村南房子机井台区	100	16.05	80	63.95				
9252	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	王塘房台区	30	56.74	24	6.978				
9253	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	石门沟台区	100	32.94	80	47.06				
9254	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	宜一二组	200	26.46	160	107.08				
9255	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	青松村西杖子五组机井台区	50	0.03	40	39.985				
9256	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	老爷庙北台区D	50	40.23	40	19.885				
9257	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	厂子沟	100	53.61	80	26.39				
9258	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	下杖子	100	28.65	80	51.35				
9259	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	石门沟	20	68.98	16	2.204				
9260	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	鸭子沟台区	100	31.44	80	48.56				
9261	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	榛子沟	50	63.58	40	8.21				
9262	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	黄土坎子	100	27.66	80	52.34				
9263	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	厂子沟大棚台区	50	51.15	40	14.425				
9264	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	汤南三家东台区D	50	50.58	40	14.71				
9265	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	党家沟	100	24.99	80	55.01				
9266	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	芭兰沟南	200	25.65	160	108.7				
9267	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤葡萄种植专业合作社S	50	3.39	40	38.305				
9268	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	大三家子葡萄基地台区	50	33.00	40	23.5				
9269	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	流水沟北2台区	30	51.03	24	8.691				

9270	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	碾子沟上台区	200	12.03	160	135.94				
9271	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	树态沟	100	57.00	80	23				
9272	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	古透沟	200	12.76	160	134.48				
9273	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	河南节水灌溉台区	100	18.18	80	61.82				
9274	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	东杖子	200	19.86	160	120.28				
9275	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	榆树底下	30	54.33	24	7.701				
9276	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	京三	200	13.71	160	132.58				
9277	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	王新洞子沟	20	27.45	16	10.51				
9278	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	马中	200	20.88	160	118.24				
9279	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	南地	100	33.20	80	46.8				
9280	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	大道沟里	100	16.46	80	63.54				
9281	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	红庙	200	40.34	160	79.32				
9282	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	三四五组节水灌溉台区	100	22.08	80	57.92				
9283	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	党于沟台区	200	32.79	160	94.42				
9284	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	孤六七	50	46.90	40	16.55				
9285	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤镇西台区D	100	45.54	80	34.46				
9286	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	冯三四	80	70.68	64	7.456				
9287	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	王宝营子乡人民政府（山咀营子棚菜小区）	50	41.49	40	19.255				
9288	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	于道沟南	100	50.85	80	29.15				
9289	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	腰中队	30	34.70	24	13.59				
9290	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	洞子沟台区	50	33.99	40	23.005				
9291	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	京四	100	17.37	80	62.63				
9292	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	酒七组台区	50	68.58	40	5.71				
9293	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	马营子村五组坎下机井台区	100	8.88	80	71.12				
9294	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	汤神庙镇人民政府（流水沟村棚菜小区）	200	36.48	160	87.04				
9295	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	兴盛水田家窝铺机井台区	50	11.52	40	34.24				
9296	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	兴隆庄	200	42.51	160	74.98				
9297	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤后街西台区	100	36.63	80	43.37				
9298	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	建昌县王宝营子乡人民政府（青松村白庙子大棚）	30	72.85	24	2.145				
9299	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府两家子村平顶山棚菜小区	20	19.54	16	12.092				
9300	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府（大三家子村棚菜小区）	80	49.71	64	24.232				
9301	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	吉北沟	50	59.66	40	10.17				
9302	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	孤山子村六七组机井台区	50	7.17	40	36.415				
9303	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	汤神庙镇人民政府（南杖子村棚菜小区）	50	67.44	40	6.28				
9304	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	巴兰沟节水灌溉台区	100	6.32	80	73.68				
9305	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	大梨树沟	200	8.67	160	142.66				
9306	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	孤山子村六组	200	23.40	160	113.2				
9307	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	流北组	200	12.78	160	134.44				
9308	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤村	400	48.54	320	125.84				
9309	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	山根	200	30.13	160	99.74				
9310	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	汤杨树湾	200	22.23	160	115.54				
9311	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	奎子沟	100	19.95	80	60.05				
9312	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	叠一	100	54.12	80	25.88				
9313	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	叠保土沟村二、九	200	23.43	160	113.14				
9314	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	乡直	400	60.93	320	76.28				
9315	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	流八家子	315	19.68	252	190.008				
9316	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	抄道子	200	20.54	160	118.92				
9317	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	叠七台区	20	99.61	16	-3.922	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
9318	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	京杖子大棚台区	20	12.38	16	13.524				
9319	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	二龙潭	200	13.68	160	132.64				
9320	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	兴东	100	50.49	80	29.51				
9321	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	原子沟	100	29.43	80	50.57				
9322	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	古西沟上	100	49.53	80	30.47				
9323	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	苗圃	200	38.97	160	82.06				
9324	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	谷东沟台区	200	8.22	160	143.56				
9325	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	安北	50	69.01	40	5.495				
9326	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	流水沟四台区	50	71.37	40	4.315				
9327	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	流七	200	41.40	160	77.2				
9328	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	兴隆庄节水灌溉台区	100	13.50	80	66.5				
9329	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	油东	200	17.94	160	124.12				
9330	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	王河南台区	200	19.17	160	121.66				
9331	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	叠五七组	100	50.28	80	29.72				
9332	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	南前街	100	51.51	80	28.49				
9333	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	曹子地	100	24.33	80	55.67				
9334	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	流水沟五六台区	30	62.04	24	5.388				
9335	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	阳坡	100	39.52	80	40.48				
9336	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	王喇后	100	11.43	80	68.57				
9338	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	两三四	160	61.58	128	29.472				
9339	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	小于道沟台区	100	28.24	80	51.76				
9340	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	西营西	100	64.65	80	15.35				
9341	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	北台子	50	86.56	40	-3.28	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
9342	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	pms 汤南岭一组	30	53.30	24	8.01				
9343	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	南后街	200	40.11	160	79.78				
9344	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	高台子东	200	31.37	160	97.26				
9345	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	丁杖子	50	58.10	40	10.95				
9346	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	山上	100	34.09	80	45.91				
9347	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	南三家	50	77.78	40	1.11				

9348	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	西营东	200	24.51	160	110.98							
9349	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	双杨树	200	19.14	160	121.72							
9350	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	胡家窝铺	50	38.79	40	20.605							
9351	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	叠四	200	23.99	160	112.02							
9352	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	闫台子	200	19.86	160	120.28							
9353	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	南岭	200	9.84	160	140.32							
9354	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	碾子沟	100	29.43	80	50.57							
9355	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	大梨树沟方塘台区	50	41.49	40	19.255							
9356	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	水泉沟	200	35.79	160	88.42							
9357	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	叠三台区	200	55.62	160	48.76							
9358	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	榛子沟下台区	50	61.38	40	9.31							
9359	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	抄道子2台区	80	19.88	64	48.096							
9360	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	塘房	100	42.21	80	37.79							
9361	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	汤八家子	200	25.48	160	109.04							
9362	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	兴西	100	50.79	80	29.21							
9363	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	康南	100	52.80	80	27.2							
9364	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	下营子	200	47.85	160	64.3							
9365	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	建昌县汤神庙镇人民政府(汤神庙村前街东组棚菜小区)	200	46.19	160	67.62							
9366	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	田家窝铺	50	93.44	40	-6.72	2025.9.1	是	2025.12.30	20%			
9367	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	肖丈子东组	200	73.95	160	12.1							
9368	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	安子沟移民新村	30	103.50	24	-7.05	2025.9.1	是	2025.12.30	20%			
9369	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	小松树良子	200	22.85	160	114.3							
9370	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤杨家窝铺	200	18.69	160	122.62							
9371	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	黄杖子组	200	8.56	160	142.88							
9372	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	西杖子	100	49.29	80	30.71							
9373	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	汤小店台区D	50	33.78	40	23.11							
9374	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	汤南杖子北	200	16.14	160	127.72							
9375	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	平顶山	200	21.52	160	116.96							
9376	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(马营子棚菜小区)	100	42.21	80	37.79							
9377	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	建昌县汤神庙镇人民政府(永和窝铺棚菜小区)	80	51.53	64	22.776							
9378	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	大黑沟	100	0.00	80	80							
9379	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	朱河南	50	143.04	40	-31.52	2025.9.1	是	2025.12.30	20%			
9380	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	孤四	100	45.27	80	34.73							
9381	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	三家子小北沟	50	42.32	40	18.84							
9382	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	肖家窝铺	200	14.21	160	131.58							
9383	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	康杖子	80	52.43	64	22.056							
9384	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	刘台子	100	20.31	80	59.69							
9385	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	小东沟	20	67.72	16	2.456							
9386	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(孤山子五六组棚菜小区)	50	64.86	40	7.57							
9387	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	冯二	200	29.37	160	101.26							
9388	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	城子沟节水灌溉台区	50	26.37	40	26.815							
9389	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	东台子	100	34.60	80	45.4							
9391	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	酒局杖子	200	46.89	160	66.22							
9392	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	后街东组	100	64.98	80	15.02							
9393	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	马北	200	26.11	160	107.78							
9394	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	铁杖子葡萄园	100	0.03	80	79.97							
9395	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	头龙潭	100	23.65	80	56.35							
9396	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	柳条沟	30	62.67	24	5.199							
9397	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	瓜地杖子下组台区	50	84.38	40	-2.19	2025.9.1	是	2025.12.30	20%			
9398	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	肖丈子西组	200	18.84	160	122.32							
9399	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	建昌县汤神庙镇人民政府(孤山子村于道沟棚菜小区)	30	64.70	24	4.59							
9400	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	铁十四	100	22.97	80	57.03							
9401	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	安中	200	14.68	160	130.64							
9402	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	宋匣子沟下台区	100	32.44	80	47.56							
9403	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	京杖子节水灌溉台区	100	1.32	80	78.68							
9404	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	三家村北井	160	56.70	128	37.28							
9405	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	京一二	400	19.65	320	241.4							
9406	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	康西台区	200	25.14	160	109.72							
9407	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	两家子大棚台区	50	33.69	40	23.155							
9408	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	古桥子小区	100	54.09	80	25.91							
9409	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	王宝营子乡人民政府(城子沟村棚菜小区)	100	56.06	80	23.94							
9410	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府(汤神庙村马北棚菜小区)	200	46.83	160	66.34							
9411	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	王宝营子乡人民政府(小东沟棚菜小区)	50	45.84	40	17.08							
9412	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	小南三家台区	100	43.07	80	36.93							
9413	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	刘杖子	200	28.77	160	102.46							
9415	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	王河北台区	200	42.97	160	74.06							
9416	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	南河西	200	24.09	160	111.82							
9417	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	王乡值	200	30.05	160	99.9							
9418	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	洞底下台区	50	81.47	40	-0.735	2025.9.1	是	2025.12.30	20%			
9419	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	建昌县汤神庙镇人民政府(酒局杖子棚菜小区)	50	68.61	40	5.695							
9420	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	薛家沟	200	17.19	160	125.62							
9421	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	宣三四组	100	59.37	80	20.63							
9422	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	西炉	100	51.48	80	28.52							
9423	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	许家窝铺	30	157.37	24	-23.211	2025.9.1	是	2025.12.30	20%			
9424	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	安南	200	18.63	160	122.74							
9425	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	营杖子	50	38.59	40	20.705							
9426	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	建昌县汤神庙镇人民政府(孤山子棚菜小区)	200	9.49	160	141.02							

9427	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	孤五组	50	79.35	40	0.325					
9428	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府（松树良子棚菜小区）	50	105.32	40	-12.66	2025.9.1	是	2025.12.30	20%	
9429	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	西北杖子	200	30.72	160	98.56					
9430	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	城子沟	100	58.08	80	21.92					
9431	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	老谷岭台区	50	66.28	40	6.86					
9432	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	油西	200	22.95	160	114.1					
9433	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	南杖子果园台区	400	26.79	320	212.84					
9434	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	北山根	200	9.54	160	140.92					
9435	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	叠宝土沟节水灌溉台区	50	6.18	40	36.91					
9436	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	马营子养殖小区	50	42.15	40	18.925					
9437	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	国玉小区	50	137.48	40	-28.74	2025.9.1	是	2025.12.30	20%	
9438	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	流南组	30	72.86	24	2.142					
9439	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	汤木街一组十四组机井台区	100	7.71	80	72.29					
9440	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	小腰岭沟	30	50.17	24	8.949					
9441	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	西杖子南台区	200	17.52	160	124.96					
9442	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	于道沟	50	71.67	40	4.165					
9443	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	西台子	30	116.96	24	-11.088	2025.9.1	是	2025.12.30	20%	
9444	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	刘千干	200	16.14	160	127.72					
9445	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	南大地节水灌溉台区	100	30.33	80	49.67					
9446	建昌县	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府（孤山子村七组大棚）	200	28.80	160	102.4					
9447	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	前石门村西大棚	100	29.37	80	50.63					
9448	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子前石门郭屯	50	39.36	40	20.32					
9449	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯碾房机井	50	0.00	40	40					
9450	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯碾房西	50	49.83	40	15.085					
9451	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内三线	综合楼2配电室2#变压器	630	38.06	504	264.222					
9452	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯头道沟	100	41.45	80	38.55					
9453	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯西	315	14.29	252	206.9865					
9454	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	瓦二队	80	41.63	64	30.695					
9455	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯小石门屯	200	27.03	160	105.94					
9456	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	沙河哨大棚	50	0.00	40	40					
9457	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯屯南	100	87.00	80	-7	2025.9.1	是	2025.12.30	20%	
9458	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子前石门岳屯	200	19.63	160	120.74					
9459	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内三线	八家子棚户区1-2配电变压器	630	27.40	504	331.38					
9460	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯夏杖子	30	65.97	24	4.209					
9461	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯三道沟六队	50	56.43	40	11.785					
9462	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯下地南沟	30	50.50	24	8.85					
9463	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯上地	100	32.76	80	47.24					
9464	建昌县	八家子66kV变电站	6.3kV镇内二线	韩家沟	250	6.19	200	184.525					
9465	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯郝杖子	50	31.98	40	24.01					
9466	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子青石岭大队	200	16.74	160	126.52					
9467	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子沙河哨西	200	12.14	160	135.72					
9468	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子沙河哨东	100	11.20	80	68.8					
9469	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	老沟口北大棚	80	22.69	64	45.848					
9470	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	煤沟	200	21.90	160	116.2					
9471	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯二道沟	50	62.82	40	8.59					
9472	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	东山台区	200	32.93	160	94.14					
9473	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯本街大棚	200	47.62	160	64.76					
9474	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	瓦四队	200	10.86	160	138.28					
9475	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯下马道子西	200	32.06	160	95.88					
9476	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯曹魏北	50	32.25	40	23.875					
9477	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八高屯东	200	23.13	160	113.74					
9478	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子前石门松树道子	200	16.47	160	127.06					
9479	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子高屯大棚	100	0.00	80	80					
9480	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯西道南	315	24.13	252	175.9905					
9481	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	张屯	200	19.76	160	120.48					
9482	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内三线	综合楼1配电室1#变压器	630	35.33	504	281.421					
9483	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯腰屯	50	39.88	40	20.06					
9484	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大冷屯	200	26.49	160	107.02					
9485	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯南台子	100	11.37	80	68.63					
9486	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子青石岭芹菜沟	30	54.27	24	7.719					
9487	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯上马道子	100	25.52	80	54.48					
9488	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯新立屯	50	102.51	40	-11.255	2025.9.1	是	治理完成	20%	
9489	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯鸽子洞中	100	12.15	80	67.85					
9490	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子沙河哨王店	100	14.75	80	65.25					
9491	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子前石门于槽	200	31.98	160	96.04					
9492	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子高屯	200	20.46	160	119.08					
9493	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	董屯	200	23.63	160	112.74					
9494	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子青石岭六八队	200	26.61	160	106.78					
9495	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯四道沟口机井	100	9.87	80	70.13					
9496	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯东市场	80	41.10	64	31.12					
9497	建昌县	八家子66kV变电站	6.3kV镇内二线	八家子检斤站	10	0.03	8	7.997					
9498	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯贺吉沟南	200	28.97	160	102.06					
9499	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯鸽子洞东	30	53.10	24	8.07					
9500	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八裴屯	20	0.05	16	15.99					
9501	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	供电所门前西大棚	100	23.52	80	56.48					
9502	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	瓦五队	30	53.80	24	7.86					
9503	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	瓦三队	100	40.98	80	39.02					

9504	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯贾杖子东	200	6.63	160	146.74				
9505	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯皇信沟	5	55.34	4	1.233				
9506	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子沙河哨路岭	200	14.00	160	132				
9507	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯王杖子石门	20	90.32	16	-2.064	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
9508	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	灏屯	20	23.33	16	11.334				
9509	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯苇子沟东	50	91.32	40	-5.66	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
9510	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯贺吉沟里	50	33.15	40	23.425				
9511	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯云山洞东	100	51.30	80	28.7				
9512	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯赵家沟	50	13.74	40	33.13				
9513	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子前石门	50	49.56	40	15.22				
9514	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯哈巴气	200	15.08	160	129.84				
9515	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯小苇子沟	30	109.30	24	-8.79	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
9516	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯河南	200	21.58	160	116.84				
9517	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内三线	家子综合楼配电变压器	315	20.16	252	188.496				
9518	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子高屯狼洞子	100	22.59	80	57.41				
9519	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子沙河哨旱沟	5	0.00	4	4				
9520	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	瓦七队	50	15.30	40	32.35				
9521	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯碾房东大棚	200	22.22	160	115.56				
9522	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	郑杖子水井	50	13.05	40	33.475				
9523	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子沙河哨新村	315	29.05	252	160.4925				
9524	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子青石岭二队	400	22.47	320	230.12				
9525	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯宁屯	200	56.48	160	47.04				
9526	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯碾房	100	65.60	80	14.4				
9527	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子青石岭新立屯	20	100.92	16	-4.184	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
9528	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯老沟口南	200	35.72	160	88.56				
9529	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯张屯东	100	21.71	80	58.29				
9530	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯刘杖子	50	22.96	40	28.52				
9531	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯王杖子屯	200	22.21	160	115.58				
9532	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	草沟	30	41.91	24	11.427				
9533	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯下洼西	100	16.10	80	63.9				
9534	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	马道子南	100	42.90	80	37.1				
9535	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯综合厂	400	45.77	320	136.92				
9537	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	瓦房沟蔬菜大棚	80	20.81	64	47.352				
9538	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内三线	八家子镇政府	200	61.89	160	36.22				
9539	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯下洼子机井	50	51.06	40	14.47				
9540	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内三线	八家子棚户区1-1配电变压器	630	47.33	504	205.821				
9541	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子青石岭冰沟	50	56.91	40	11.545				
9542	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内三线	木材厂	100	18.21	80	61.79				
9543	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	大屯宁屯东	200	21.21	160	117.58				
9544	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯小新屯	50	101.74	40	-10.87	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
9545	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯头道沟麦田	30	15.18	24	19.446				
9546	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯老沟口麦田	200	73.59	160	12.82				
9547	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内三线	综合楼2配电室1#变压器	630	34.51	504	286.587				
9548	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯山根	200	21.32	160	117.36				
9549	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯山西	200	27.95	160	104.1				
9550	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	医院	200	74.43	160	11.14				
9551	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯新市场	200	63.19	160	33.62				
9552	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯冷屯南	100	30.39	80	49.61				
9553	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯西团山	200	15.18	160	129.64				
9554	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯苇子沟北	100	28.65	80	51.35				
9555	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯河南机井	50	55.38	40	12.31				
9556	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	瓦八队	200	27.91	160	104.18				
9557	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯马道沟口	100	24.76	80	55.24				
9558	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子沙河哨苏屯	20	86.80	16	-1.36	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
9559	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯东升南	200	11.19	160	137.62				
9560	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯贾杖子	100	19.80	80	60.2				
9561	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯四道沟口	200	29.46	160	101.08				
9562	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯姜刘二家北	50	136.26	40	-28.13	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
9563	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯鸽子洞西	50	50.13	40	14.935				
9564	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯贺吉沟水井	50	29.25	40	25.375				
9565	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯云山洞东后	50	112.62	40	-16.31	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
9566	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	鹿叫一队	200	15.20	160	129.6				
9567	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯焦屯	100	26.66	80	53.34				
9568	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内三线	综合楼1配电室2#变压器	630	40.60	504	248.22				
9569	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯东团山	200	20.56	160	118.88				
9570	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯贺吉沟北	200	29.47	160	101.06				
9571	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子王屯	20	94.44	16	-2.888	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
9572	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯郑屯	50	43.06	40	18.47				
9573	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯李屯	200	16.14	160	127.72				
9574	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内三线	丁家沟	200	5.62	160	148.76				
9575	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯苇子沟	315	17.69	252	196.2765				
9576	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子高屯东大棚	50	0.00	40	40				
9577	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	东团山北	200	35.91	160	88.18				
9578	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯何屯	200	9.98	160	140.04				
9579	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯姜刘二家	100	27.48	80	52.52				
9580	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯云山洞西岭	100	44.15	80	35.85				
9581	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯张屯	30	103.20	24	-6.96	2025.9.1	是	2025.12.30	20%

9582	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯三道沟四五队	100	58.61	80	21.39			
9583	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	老沟口水井	50	5.52	40	37.24			
9584	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯董杖子	50	38.64	40	20.68			
9585	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯胡杖子	200	20.98	160	118.04			
9586	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯蔡屯	100	23.49	80	56.51			
9587	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯下洼子	200	25.41	160	109.18			
9588	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯云山河西	200	56.90	160	46.2			
9589	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	敬老院	200	20.37	160	119.26			
9590	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯老沟口北	200	47.37	160	65.26			
9591	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内三线	棚户A区变压器	400	35.22	320	179.12			
9592	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	背东沟	100	50.61	80	29.39			
9593	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯上吴家沟	200	19.67	160	120.66			
9594	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	平山子新村	315	37.71	252	133.2135			
9595	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内三线	芦沟	200	30.50	160	99			
9596	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯下洼地	50	10.71	40	34.645			
9597	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内三线	上坎	30	60.56	24	5.832			
9598	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯下吴家沟	200	33.63	160	92.74			
9599	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子平山子	200	13.15	160	133.7			
9600	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内三线	油库	400	27.68	320	209.28			
9601	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯下马道东	200	25.80	160	108.4			
9602	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯东	400	44.14	320	143.44			
9603	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子高屯北湾子	200	29.25	160	101.5			
9604	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯桃花坞大棚	100	31.32	80	48.68			
9605	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	瓦一队	100	25.20	80	54.8			
9606	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯哈巴气2	200	8.56	160	142.88			
9607	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯东道南	200	6.06	160	147.88			
9608	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯刘宝沟	50	34.37	40	22.815			
9609	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	大屯西后	100	57.41	80	22.59			
9610	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	头道沟西	200	33.71	160	92.58			
9611	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	贺吉沟口	200	41.96	160	76.08			
9612	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯赵屯	50	40.77	40	19.615			
9613	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子高屯南沟	20	69.99	16	2.002			
9614	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子吴屯	30	68.93	24	3.321			
9615	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯赵屯机井	200	18.93	160	122.14			
9616	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子青石岭柏屯	200	26.34	160	107.32			
9617	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	供电所门前东大棚	100	9.24	80	70.76			
9618	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	煤沟南	200	20.37	160	119.26			
9619	建昌县	八家子66kV变电站	10kV镇内三线	高工楼	400	16.94	320	252.24			
9620	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯曹碾	200	24.08	160	111.84			
9621	建昌县	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子平山子薛屯	50	44.88	40	17.56			
9622	建昌县	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯东升	50	52.26	40	13.87			
9623	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新柳树沟台区	50	18.57	40	30.715			
9624	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新梓棵树	200	20.03	160	119.94			
9625	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新李家庄	20	72.46	16	1.508			
9626	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新二间房	100	67.39	80	12.61			
9627	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新岭北台区	50	34.44	40	22.78			
9628	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新房上组	30	68.44	24	3.468			
9629	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新洞子沟	200	11.17	160	137.66			
9630	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新商杖子台区	200	22.16	160	115.68			
9631	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	鲍台子	50	26.52	40	26.74			
9632	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新老裴队	30	47.35	24	9.795			
9633	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	白杖子村高标准农田台区	200	13.20	160	133.6			
9634	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新许杖子	200	34.52	160	90.96			
9635	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新东白杖子台区	200	26.77	160	106.46			
9636	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新王杖子	50	29.25	40	25.375			
9637	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新梓棵树	50	58.03	40	10.985			
9638	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新上坡子	50	41.65	40	19.175			
9639	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新北头子	50	33.10	40	23.45			
9640	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	老岭沟东	50	56.28	40	11.86			
9641	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新蒋家湾	200	16.61	160	126.78			
9642	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新庙沟	100	26.47	80	53.53			
9643	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新杨木柴沟	100	11.38	80	68.62			
9644	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新鲍台子	50	14.86	40	32.57			
9645	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新房上组	30	67.21	24	3.837			
9646	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新大北沟	200	13.03	160	133.94			
9647	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	叉沟台区	20	37.25	16	8.55			
9648	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新大新	100	68.09	80	11.91			
9649	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	菠楞树村西沟组台区	100	30.54	80	49.46			
9650	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新三湾子台区	100	43.60	80	36.4			
9651	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新袁家店	200	19.33	160	121.34			
9652	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	孔台子机井变压器	100	0.03	80	79.97			
9653	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新孤山子	50	68.71	40	5.645			
9654	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新大石上	100	12.94	80	67.06			
9655	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新白杖子	100	53.94	80	26.06			
9656	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新大杖子	200	32.84	160	94.32			
9657	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新朱杖子南变压器	50	37.44	40	21.28			
9658	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新黄砬沟	50	58.15	40	10.925			

9659	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新邹家窝铺	100	6.94	80	73.06				
9660	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新黄杖子	400	33.44	320	186.24				
9661	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新碱厂沟	200	22.55	160	114.9				
9662	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新胡家沟	50	62.64	40	8.68				
9663	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新东南杖子	200	38.33	160	83.34				
9664	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新小新南组台区S	50	96.03	40	-8.015	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
9665	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新小北沟	30	44.97	24	10.509				
9666	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新红一组	50	99.06	40	-9.53	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
9667	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新三间房东	50	40.41	40	19.795				
9668	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新小新北台区	200	20.26	160	119.48				
9669	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新范杖子	200	34.44	160	91.12				
9670	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新大石下	20	100.26	16	-4.052	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
9671	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新小新	100	53.93	80	26.07				
9672	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新开岭村高标准农田台区	200	14.19	160	131.62				
9673	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新朱杖子	100	23.87	80	56.13				
9674	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新三兴机井台区	100	29.19	80	50.81				
9675	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新九菜沟	50	58.87	40	10.565				
9676	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新大安	30	28.72	24	15.384				
9677	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新车道岭	50	31.20	40	24.4				
9678	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	青山台区变压器	200	6.07	160	147.86				
9679	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	孤山子机井变压器	50	21.75	40	29.125				
9680	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新西沟	100	66.87	80	13.13				
9681	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新马杖子	100	48.89	80	31.11				
9682	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新乡直	100	41.04	80	38.96				
9683	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新霞神庙	20	59.85	16	4.03				
9684	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新西沟果园台区S	100	6.81	80	73.19				
9685	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新红二组	50	67.65	40	6.175				
9686	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	北头子北台区	50	43.56	40	18.22				
9687	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新南大棚	50	0.00	40	40				
9688	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新范杖子西	50	61.08	40	9.46				
9689	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新霞神庙上台区	50	74.70	40	2.65				
9690	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	小王杖子西	200	11.54	160	136.92				
9691	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新石门沟台区	30	45.30	24	10.41				
9692	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新小王杖子	200	25.87	160	108.26				
9693	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新孔台子西变压器	400	11.73	320	273.08				
9694	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新西义沟	50	28.15	40	25.925				
9695	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新郭杖子	100	56.16	80	23.84				
9696	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新黄杖子东台区	200	45.40	160	69.2				
9697	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新碱东沟	50	79.59	40	0.205				
9698	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新大新西台区	200	24.32	160	111.36				
9699	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新碱西沟	50	40.82	40	19.59				
9700	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新孔台子	200	22.48	160	115.04				
9701	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	三湾子西台区	30	60.15	24	5.955				
9702	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新南白杖子	50	68.26	40	5.87				
9703	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新老岭沟	50	38.30	40	20.85				
9704	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	老裴南	50	28.28	40	25.86				
9705	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新东山	100	15.99	80	64.01				
9706	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新老爷庙	50	53.76	40	13.12				
9707	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新周杖子	100	46.68	80	33.32				
9708	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新郭杖子西	200	11.00	160	138				
9709	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新信用社	50	34.21	40	22.895				
9710	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新东义沟	30	33.72	24	13.884				
9711	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新岭头	100	28.32	80	51.68				
9712	建昌县	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新烟组	100	43.96	80	36.04				
9713	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药杜丈子大屯变压器	100	28.86	80	51.14				
9714	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药刘屯二台区变压器	80	43.16	64	29.472				
9715	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	大宁屯水	100	28.44	80	51.56				
9716	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药邱河西台区变压器	200	13.70	160	132.6				
9717	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药胡屯二台区变压器	100	61.05	80	18.95				
9718	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药前屯台区变压器	200	53.84	160	52.32				
9719	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药大鸡关山二台区变压器	50	70.66	40	4.67				
9720	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药尤家沟台区变压器	200	17.57	160	124.86				
9721	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药王庙水二机井	200	40.77	160	78.46				
9722	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药红旗庙前台区	100	18.39	80	61.61				
9723	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	杨树沟棚菜基地变压器	50	23.19	40	28.405				
9724	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药杨东山区变压器	50	27.22	40	26.39				
9725	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药康家沟2台区变压器	50	69.57	40	5.215				
9726	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药王庙水一机井	50	42.30	40	18.85				
9727	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药上窑2台区变压器	100	36.42	80	43.58				
9728	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药火家店台区变压器	50	50.21	40	14.895				
9729	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药大宁屯台区变压器	200	37.85	160	84.3				
9730	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药北山根台区变压器	50	53.79	40	13.105				
9731	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药老岭二台区	100	20.07	80	59.93				
9732	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药刘屯二台区	200	11.55	160	136.9				
9733	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	苗圃二台区	100	73.44	80	6.56				
9734	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药大宁屯2台区	200	48.77	160	62.46				
9735	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药红西台区变压器	200	45.41	160	69.18				

9736	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鹤曹屯台区变压器	100	31.91	80	48.09					
9737	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药磨石沟台区S	50	100.29	40	-10.145	2025.9.1	是	2025.12.30	20%	
9738	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药北2台区	100	47.46	80	32.54					
9739	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鹤三道沟变压器	200	27.02	160	105.96					
9740	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	兴铺村水	50	0.03	40	39.985					
9741	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药王石机井	50	29.76	40	25.12					
9742	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鹤铁路沟台区变压器	50	50.52	40	14.74					
9743	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鹤河北二组台区变压器	80	62.14	64	14.288					
9744	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鹤杨屯台区变压器	200	18.41	160	123.18					
9745	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药湾沟台区变压器	50	90.42	40	-5.21	2025.9.1	是	2025.12.30	20%	
9746	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药蔡店台区变压器	100	28.98	80	51.02					
9747	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鹤柴一台区变压器	50	24.69	40	27.655					
9748	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鹤邓杖子变压器	200	19.29	160	121.42					
9749	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药甘家沟2台区变压器	200	59.67	160	40.66					
9750	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鹤长龙地台区变压器	50	33.74	40	23.13					
9751	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药刘屯台区变压器	200	19.35	160	121.3					
9752	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鹤云东台区变压器	50	36.10	40	21.95					
9753	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	药河北大棚变压器	30	87.70	24	-2.31	2025.9.1	是	2025.12.30	20%	
9754	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鹤黑沟台区变压器	100	47.10	80	32.9					
9755	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鹤本街台区变压器	200	32.33	160	95.34					
9756	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	响鸡村四组	100	293.70	80	-213.7	2025.9.1	是	2025.12.30	20%	
9757	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药庙后台区变压器	50	38.86	40	20.57					
9758	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药邱店二台区变压器	80	75.23	64	3.816					
9759	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	龙王庙二台区变压器	200	14.22	160	131.56					
9760	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	邱西山二水	50	36.87	40	21.565					
9761	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	施杖子二台区变压器	400	21.43	320	234.28					
9762	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药北台区变压器	100	36.45	80	43.55					
9763	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	胡屯水	200	18.40	160	123.2					
9764	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药桦树沟台区D	50	88.53	40	-4.265	2025.9.1	是	2025.12.30	20%	
9765	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药上帮变压器	200	18.92	160	122.16					
9766	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鹤西良台区变压器	50	24.17	40	27.915					
9767	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	药蒙古营子台区变压器	30	80.60	24	-0.18	2025.9.1	是	2025.12.30	20%	
9768	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药庙前台区变压器	50	45.09	40	17.455					
9769	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药梨树沟岭台区变压器	50	31.44	40	24.28					
9770	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药下窑台区变压器	100	22.19	80	57.81					
9771	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	河湾村棚菜小区变压器	50	73.68	40	3.16					
9772	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药红东变压器	100	43.64	80	36.36					
9773	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鹤林家店台区变压器	100	112.82	80	-32.82	2025.9.1	是	2025.12.30	20%	
9774	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	唐屯水	50	55.83	40	12.085					
9775	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药马蹄沟台区变压器	200	15.66	160	128.68					
9776	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	邱营子棚菜小区变压器	100	40.16	80	39.84					
9777	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鹤黄东沟台区变压器	50	45.43	40	17.285					
9778	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鹤四家子中西台区变压器	50	48.36	40	15.82					
9779	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	八仙沟台区变压器	20	34.55	16	9.09					
9780	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药响外台区变压器	30	42.33	24	11.301					
9781	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	药下铺台区	200	7.77	160	144.46					
9782	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鹤施杖子台区变压器	100	24.81	80	55.19					
9783	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鹤下铺台区变压器	50	83.58	40	-1.79	2025.9.1	是	2025.12.30	20%	
9784	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鹤东组台区变压器	50	44.96	40	17.52					
9785	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药十一组台区变压器	100	162.90	80	-82.9	2025.9.1	是	2025.12.30	20%	
9786	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药康家沟大屯变压器	400	16.30	320	254.8					
9787	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鹤兴六台区变压器	20	42.17	16	7.566					
9788	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鹤龙王庙变压器	200	22.48	160	115.04					
9789	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	响鸡村一组水	50	9.81	40	35.095					
9790	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药上岗子二台区变压器	100	10.71	80	69.29					
9791	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药半拉井台区变压器	30	56.87	24	6.939					
9792	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药响西变压器	200	13.63	160	132.74					
9793	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药徐丈子台区变压器	30	62.77	24	5.169					
9794	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药下窑2台区变压器	100	34.95	80	45.05					
9795	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鹤老岭台区变压器	200	48.00	160	64					
9796	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药磨石沟二	200	3.72	160	152.56					
9797	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	曹屯水	50	72.51	40	3.745					
9798	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	庙前二台区变压器	100	32.34	80	47.66					
9799	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鹤西沟台区变压器	50	36.57	40	21.715					
9800	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药响外二台区	50	20.58	40	29.71					
9801	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药杨东台区变压器	50	83.85	40	-1.925	2025.9.1	是	2025.12.30	20%	
9802	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药龙官台区变压器	100	55.38	80	24.62					
9803	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	西山机井台区	100	35.07	80	44.93					
9804	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药城子二台区D	50	77.73	40	1.135					
9805	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药邱店台区变压器	80	55.37	64	19.704					
9806	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	十一组水	400	45.74	320	137.04					
9807	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药胡屯台区变压器	100	53.67	80	26.33					
9808	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鹤黄杖子台区变压器	30	38.34	24	12.498					
9809	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	药林家店棚菜小区变压器	100	57.93	80	22.07					
9810	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鹤西良二台区	100	14.70	80	65.3					
9811	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鹤云集台区变压器	200	20.01	160	119.98					
9812	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药甘家沟台区变压器	100	29.92	80	50.08					

9813	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	响西组水	100	41.76	80	38.24					
9814	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药田丈子台区变压器	400	19.84	320	240.64					
9815	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药石灰窑子台区变压器	50	62.49	40	8.755					
9816	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药南台区变压器	200	24.57	160	110.86					
9817	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药湾沟梁台区变压器	50	31.06	40	24.47					
9818	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药柴二台区变压器	400	11.70	320	273.2					
9819	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药南开发小区变压器	400	25.98	320	216.08					
9820	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药朱店台区变压器	200	17.64	160	124.72					
9821	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药湾口子二台区变压器	50	84.09	40	-2.045	2025.9.1	是	2025.12.30	20%	
9822	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	安杖子2台区	50	34.29	40	22.855					
9823	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药小宁屯2台区变压器	400	29.04	320	203.84					
9824	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药邱营子屯台区变压器	100	30.53	80	49.47					
9825	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药郭店台区变压器	80	45.24	64	27.808					
9826	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药河北大屯台区变压器	200	25.29	160	109.42					
9827	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	响屯2台区	100	19.98	80	60.02					
9828	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药八仙沟机井台区	50	0.09	40	39.955					
9829	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药黑杖子台区变压器	30	44.92	24	10.524					
9830	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	杨树沟棚菜小区变压器	50	33.14	40	23.43					
9831	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药庙前二台区	100	38.68	80	41.32					
9832	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药王庙杨树沟机井	50	3.60	40	38.2					
9833	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药湾九变压器	200	24.88	160	110.24					
9834	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药于屯台区变压器	50	42.49	40	18.755					
9835	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	蔡店2台区	100	34.56	80	45.44					
9836	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药上岗子台区变压器	50	79.93	40	0.035					
9837	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药火山沟台区变压器	20	40.29	16	7.942					
9838	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药岭后台区变压器	80	38.98	64	32.816					
9839	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药峰子窝二台区变压器	30	61.10	24	5.67					
9840	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药小宁屯台区变压器	200	49.07	160	61.86					
9841	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药响屯台区变压器	100	54.08	80	25.92					
9842	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药河西台区变压器	200	15.66	160	128.68					
9843	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药峰子窝台区变压器	20	67.65	16	2.47					
9844	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药山拐子台区变压器	200	44.88	160	70.24					
9845	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药四家子中东台区变压器	30	57.53	24	6.741					
9846	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药刘屯台区变压器	200	9.02	160	141.96					
9847	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药安杖子台区	400	9.17	320	283.32					
9848	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药河湾棚菜基地变压器	200	12.99	160	134.02					
9849	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药石灰窑子二台区变压器	50	25.44	40	27.28					
9850	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药杨东二	200	11.67	160	136.66					
9851	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药邱河西二台区	200	29.22	160	101.56					
9852	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药湾江口子台区变压器	200	16.33	160	127.34					
9853	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药镇北开发小区变压器	200	43.00	160	74					
9854	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药下四家子台区变压器	200	23.61	160	112.78					
9855	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药六2台区	200	31.14	160	97.72					
9856	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药新立屯台区变压器	100	25.04	80	54.96					
9857	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药湾土组台区变压器	50	64.16	40	7.92					
9858	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药供电所台区变压器	315	33.71	252	145.8135					
9859	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药马杖子变压器	200	13.54	160	132.92					
9860	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药红东山台区	50	52.34	40	13.83					
9861	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药下南屯台区变压器	100	23.49	80	56.51					
9862	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药坝里台区变压器	50	35.53	40	22.235					
9863	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药兴隆沟2台区变压器	400	13.23	320	267.08					
9864	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药邱西山变压器	200	25.80	160	108.4					
9865	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药圣中庙台区变压器	50	53.51	40	13.245					
9866	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药西山根台区变压器	50	91.47	40	-5.735	2025.9.1	是	2025.12.30	20%	
9867	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药六台区变压器	200	36.84	160	86.32					
9868	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药邱营子屯二台区	200	20.52	160	118.96					
9869	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药庙前机井台区	100	22.86	80	57.14					
9870	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药唐屯台区变压器	200	14.22	160	131.56					
9871	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药本街水	50	0.00	40	40					
9872	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药南二台区	200	60.57	160	38.86					
9873	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药云西台区变压器	50	74.87	40	2.565					
9874	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药营子村水	50	1.80	40	39.1					
9875	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药沈里台区变压器	100	31.13	80	48.87					
9876	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药拉拉屯台区变压器	50	41.82	40	19.09					
9877	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药兴隆沟三	200	26.52	160	106.96					
9878	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药八仙沟台区变压器	20	70.86	16	1.828					
9879	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药兴隆沟大屯台区变压器	100	36.11	80	43.89					
9880	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药城子台区变压器	30	30.77	24	14.769					
9881	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药杨西台区变压器	50	36.11	40	21.945					
9882	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药高杖子台区变压器	100	25.35	80	54.65					
9883	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药邱营村变压器	100	14.49	80	65.51					
9884	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药小鸡关山台区变压器	200	17.16	160	125.68					
9885	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药上四家子台区变压器	100	35.16	80	44.84					
9886	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药田杖子二台区	200	21.96	160	116.08					
9887	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	响东组水	50	0.03	40	39.985					
9888	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药湾沟二台区	50	52.26	40	13.87					
9889	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药云东二台区	50	61.36	40	9.32					

9890	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	马杖子二台区	50	0.15	40	39.925				
9891	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鹤八仙沟水台区	100	17.01	80	62.99				
9892	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药黄丈子台区变压器	100	21.27	80	58.73				
9893	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药大鸡关山区变压器	50	61.59	40	9.205				
9894	建昌县	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	马蹄沟2台区变压器	200	14.36	160	131.28				
9895	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭乡赵杖子大棚	50	30.99	40	24.505				
9896	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	魏乡庙沟里	50	52.47	40	13.765				
9897	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	魏乡小道岭	200	20.25	160	119.5				
9898	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	魏乡闫杖子	200	32.31	160	95.38				
9899	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	魏乡万草沟	50	76.06	40	1.97				
9900	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	魏天桥子台区	50	47.34	40	16.33				
9901	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏赵西	50	86.15	40	-3.075	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
9902	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭东西沟	50	19.43	40	30.285				
9903	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	魏乡标明堂子	100	29.84	80	50.16				
9904	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏榆树沟门	20	82.34	16	-0.468	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
9905	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏黑山后南沟	200	8.37	160	143.26				
9906	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	魏乡姜家沟里	20	84.44	16	-0.888	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
9907	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	魏乡要路沟本街	500	50.88	400	145.6				
9908	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	魏乡西白庙子	200	59.66	160	40.68				
9909	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	魏乡东山	400	23.21	320	227.16				
9910	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏罗杖子	100	26.27	80	53.73				
9911	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	魏乡郎家沟	200	30.55	160	98.9				
9912	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭欧立沟	50	44.63	40	17.685				
9913	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	魏乡小郎家沟里	200	13.65	160	132.7				
9914	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	魏乡西洼	20	73.54	16	1.292				
9915	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭四道沟	50	36.36	40	21.82				
9916	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭山梨红	20	120.32	16	-8.064	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
9917	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭小西湾	10	135.41	8	-5.541	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
9918	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏田组	200	16.07	160	127.86				
9919	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	魏乡双庙岭	315	5.56	252	234.486				
9920	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	魏乡小郎家沟	50	30.30	40	24.85				
9921	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏杖子东组	100	52.98	80	27.02				
9922	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭孤山子	50	92.32	40	-6.16	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
9923	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏南北沟	100	28.15	80	51.85				
9924	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	魏乡北沟里	50	49.86	40	15.07				
9925	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	魏于台子里台区	50	66.43	40	6.785				
9926	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	魏乡六柱沟	200	18.50	160	123				
9927	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏孤山子南沟	30	73.43	24	1.971				
9928	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏酒烧锅大棚	100	0.06	80	79.94				
9929	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭学下组	30	122.01	24	-12.603	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
9930	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	魏冠家队台区	100	47.06	80	32.94				
9931	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏杖子大棚	30	58.83	24	6.351				
9932	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	魏乡会合沟里	100	45.41	80	34.59				
9933	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏茶地	100	25.48	80	54.52				
9934	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	魏乡郎家沟	200	16.48	160	127.04				
9935	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	魏乡麻家沟	200	29.02	160	101.96				
9936	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭大杖子	50	55.93	40	12.035				
9937	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏罗杖子	200	15.89	160	128.22				
9938	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏北地大棚	30	14.50	24	19.65				
9939	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	魏乡邓台子	100	18.28	80	61.72				
9940	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭乡西大杖子大棚	80	25.97	64	43.224				
9941	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏南场前组	30	82.50	24	-0.75	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
9942	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	魏土城沟台区D	50	40.98	40	19.51				
9943	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭立新	50	57.32	40	11.34				
9944	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	魏乡窝棚场	50	84.25	40	-2.125	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
9945	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏宁杖子	100	48.97	80	31.03				
9946	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	魏下坎子台区	50	26.17	40	26.915				
9947	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏张颜沟	50	53.86	40	13.07				
9948	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭本街大棚	50	22.88	40	28.56				
9949	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏西大杖子大棚2	50	51.34	40	14.33				
9950	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏综合厂	100	65.31	80	14.69				
9951	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	魏乡医院	200	23.64	160	112.72				
9952	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	魏乡石门子	200	29.05	160	101.9				
9953	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏松树沟门	30	58.88	24	6.336				
9954	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	魏乡水泉外	100	25.98	80	54.02				
9955	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭响水	20	70.19	16	1.962				
9956	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	魏乡罗家沟	100	31.41	80	48.59				
9957	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏三道沟台区	200	15.81	160	128.38				
9958	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	魏乡周杖子	100	34.86	80	45.14				
9959	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏纪杖子	100	65.34	80	14.66				
9960	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	魏乡朝阳庄	100	22.23	80	57.77				
9961	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏南场北大棚	30	0.07	24	23.979				
9962	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭沟门子	30	51.91	24	8.427				
9963	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏黑山后前组	50	52.24	40	13.88				
9964	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	魏王家窝棚台区	20	83.70	16	-0.74	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
9965	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭下窝棚	30	27.81	24	15.657				
9966	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	魏西山台区	315	38.23	252	131.5755				

9967	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏大杨杖子	200	15.12	160	129.76					
9968	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭黑沟里	30	44.59	24	10.623					
9969	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏乡小杨杖子	50	29.74	40	25.13					
9970	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏西大杖子	100	65.19	80	14.81					
9971	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要马台子台区	50	62.02	40	8.99					
9972	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏东沟	200	17.50	160	125					
9973	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要桦树沟台区D	50	49.29	40	15.355					
9974	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡土金塔东	200	6.15	160	147.7					
9975	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭学上组	50	26.43	40	26.785					
9976	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要上平方子里	100	41.22	80	38.78					
9977	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡子台子	200	22.67	160	114.66					
9978	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡小姜杖子	100	27.27	80	52.73					
9979	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡赵杖子	100	27.57	80	52.43					
9980	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡窝棚场外台区	50	52.47	40	13.765					
9981	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	山根子台区S	200	38.91	160	82.18					
9982	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡姜杖子东	50	96.60	40	-8.3	2025.9.1	是	2025.12.30	20%	
9983	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡南台子	200	18.50	160	123					
9984	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏乡茶计沟1	100	54.17	80	25.83					
9985	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏邢杖子	200	37.85	160	84.3					
9986	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要南杖子	50	55.02	40	12.49					
9987	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡姜杖子西	200	39.84	160	80.32					
9988	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏北地	100	30.77	80	49.23					
9989	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏四道沟里	50	27.76	40	26.12					
9990	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭柴七组	10	134.61	8	-5.461	2025.9.1	是	2025.12.30	20%	
9991	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡张家湾	200	25.47	160	109.06					
9992	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要小东沟台区	100	60.60	80	19.4					
9993	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭河东	100	38.57	80	41.43					
9994	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡大马沟	100	15.52	80	64.48					
9995	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏姜杖子外台区S	200	24.83	160	110.34					
9996	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏杖值	160	60.84	128	30.656					
9997	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡黄家沟	200	15.08	160	129.84					
9998	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏四道沟中队	50	35.81	40	22.095					
9999	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭乔组	30	62.98	24	5.106					
10000	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	小郎家沟外台区D	50	55.89	40	12.055					
10001	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭松树沟里	200	5.68	160	148.64					
10002	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭线赵杖子养羊厂	50	10.76	40	34.62					
10003	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡水泉	100	55.05	80	24.95					
10004	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要山西台区	50	42.21	40	18.895					
10005	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡汪家队	200	34.40	160	91.2					
10006	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡吴坤杖子西	200	54.23	160	51.54					
10007	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭湾沟	20	96.06	16	-3.212	2025.9.1	是	2025.12.30	20%	
10008	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡东沟	50	41.95	40	19.025					
10009	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡会河沟西	200	31.77	160	96.46					
10010	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡吴坤杖子东	100	94.26	80	-14.26	2025.9.1	是	2025.12.30	20%	
10011	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡西沈台子机井	50	29.49	40	25.255					
10012	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭汪组	30	53.48	24	7.956					
10013	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭香地2	100	30.75	80	49.25					
10014	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭孟杖子	20	75.29	16	0.942					
10015	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡东白庙子	200	38.73	160	82.54					
10016	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡中平方子	200	18.90	160	122.2					
10017	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡二大杖子	100	35.48	80	44.52					
10018	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭东山根子	100	49.60	80	30.4					
10019	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭董杖子	50	55.64	40	12.18					
10020	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要路沟北头	200	54.36	160	51.28					
10021	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡周杖子北	200	20.28	160	119.44					
10022	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要北沟三队	200	34.25	160	91.5					
10023	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡双庙岭南沟	50	69.66	40	5.17					
10024	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要山村台区S	50	40.56	40	19.72					
10026	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要北沟1队台区D	200	17.11	160	125.78					
10027	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要楼杖子S	50	78.51	40	0.745					
10028	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡王杖子	100	62.95	80	17.05					
10029	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡庙沟	50	52.11	40	13.945					
10030	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭二台子下组	50	19.48	40	30.26					
10031	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要东沟里	100	44.69	80	35.31					
10032	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡潘杖子	200	36.28	160	87.44					
10033	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭老于庄	30	45.57	24	10.329					
10034	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏二道沟里	50	19.16	40	30.42					
10035	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡会合沟	200	23.72	160	112.56					
10036	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏黑山后组	50	72.18	40	3.91					
10037	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡上坡子	200	27.44	160	105.12					
10038	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡西沈台子	200	23.18	160	113.64					
10039	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡老虎沟	50	39.97	40	20.015					
10040	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭黑沟门	50	29.90	40	25.05					
10041	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭二台子上组	50	29.99	40	25.005					
10042	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭二上组	50	33.68	40	23.16					
10043	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏南坎子	200	26.20	160	107.6					
10044	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡河南	200	15.85	160	128.3					

10045	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线		要乡干林子东	100	33.09	80	46.91				
10046	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线		魏南场北组	100	30.60	80	49.4				
10047	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线		要乡土金塔	315	29.46	252	159.201				
10048	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线		要乡东沈台子	200	18.51	160	122.98				
10049	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线		要乡张台子	200	9.12	160	141.76				
10050	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线		要乡上下方子	200	23.18	160	113.64				
10051	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线		要乡谷子子	200	10.93	160	138.14				
10052	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线		魏家岭郭家庄	20	82.02	16	-0.404	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
10053	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线		要南山台区S	100	61.20	80	18.8				
10054	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线		魏冯家窝棚	100	81.78	80	-1.78	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
10055	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线		魏二道沟外	20	95.79	16	-3.158	2025.9.1	是	2025.12.30	20%
10056	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线		魏酒烧锅	200	23.77	160	112.46				
10057	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线		魏家岭贾前	50	22.24	40	28.88				
10058	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线		魏家岭山弯子	50	35.31	40	22.345				
10059	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV要石线		要路沟南头	200	29.43	160	101.14				
10060	建昌县	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线		魏赵东	100	50.88	80	29.12				
10061	建昌县	建昌220kV变电站	10kV镇干线		脑科医院公变	400	21.45	320	234.2				
10062	建昌县	建昌220kV变电站	10kV天星二线		天星花园1#变电亭2#变压器间隔配电变压器	630	54.29	504	161.973				
10063	建昌县	建昌220kV变电站	10kV兴隆线		东富畜牧养殖场	200	6.48	160	147.04				
10064	建昌县	建昌220kV变电站	10kV新区二线		东城首府2#配电室1#配电变压器	800	19.77	640	481.84				
10065	建昌县	建昌220kV变电站	10kV五一线		10kV五一线镇政府	200	52.11	160	55.78				
10066	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线		上园子台区	315	53.78	252	82.593				
10067	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线		农机	400	72.39	320	30.44				
10068	建昌县	西沟66kV变电站	10kV医院线		北山台区	400	18.08	320	247.68				
10069	建昌县	西沟66kV变电站	10kV医院线		砖厂	200	44.10	160	71.8				
10070	建昌县	建昌220kV变电站	10kV天星三线		民馨佳苑1#变电亭1#变压器	800	6.33	640	589.36				
10071	建昌县	西沟66kV变电站	10kV医院线		10kV医院线恒富畜变变压器间隔配电变压器	400	34.47	320	182.12				
10072	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线		城建佳苑1-1	400	39.98	320	160.08				
10073	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线		瑞馨家园1-1	400	39.68	320	161.28				
10074	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线		南厦台区	630	34.59	504	286.083				
10075	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线		华丰住宅变压器	200	14.49	160	131.02				
10076	建昌县	建昌220kV变电站	10kV新区二线		东城首府1#配电室1#配电变压器	800	29.58	640	403.36				
10077	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线		机械厂2台区	315	35.75	252	139.3875				
10078	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线		养路段台区	400	60.02	320	79.92				
10079	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线		中医院台区	400	49.10	320	123.6				
10080	建昌县	建昌220kV变电站	10kV水源线		文广变压器	500	52.80	400	136				
10081	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线		北山政府住宅台区	400	14.91	320	260.36				
10082	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线		完中台区	500	51.46	400	142.7				
10083	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线		国税2#	200	36.99	160	86.02				
10084	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV石佛线		一品花园2#配电室1#变压器间隔配电变压器	630	35.40	504	280.98				
10085	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线		粮食局家属院台区	400	30.00	320	200				
10086	建昌县	建昌220kV变电站	10kV镇干线		宏大家园变压器间隔配电变压器	630	20.73	504	373.401				
10087	建昌县	建昌220kV变电站	10kV五一线		县政府台区	400	62.25	320	71				
10088	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线		红旗	315	63.40	252	52.29				
10089	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线		供电局家属院	250	13.10	200	167.25				
10090	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线		矿建	200	30.84	160	98.32				
10091	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线		劳动住宅台区	400	56.23	320	95.08				
10092	建昌县	西沟66kV变电站	10kV医院线		水塔	400	29.58	320	201.68				
10093	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线		粮食局	315	54.10	252	81.585				
10094	建昌县	建昌220kV变电站	10kV镇干线		凉水泉台区	200	50.70	160	58.6				
10095	建昌县	建昌220kV变电站	10kV镇干线		君豪	250	27.68	200	130.8				
10096	建昌县	建昌220kV变电站	10kV五一线		瑞丽家园1#变压器	500	26.37	400	268.15				
10097	建昌县	建昌220kV变电站	10kV新区二线		市政路灯	100	39.96	80	40.04				
10098	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线		饲料台区	315	63.02	252	53.487				
10099	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线		金水湾北区1变压器	400	37.11	320	171.56				
10100	建昌县	建昌220kV变电站	10kV五一线		新城佳苑5-1变电亭配电变压器	800	54.35	640	205.2				
10101	建昌县	建昌220kV变电站	10kV天星二线		天星花园1#变电亭1#变压器间隔配电变压器	630	35.11	504	282.807				
10102	建昌县	建昌220kV变电站	10kV镇干线		静宜变电亭变压器	400	52.50	320	110				
10103	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线		正兴1#变压器	500	21.18	400	294.1				
10104	建昌县	建昌220kV变电站	10kV水源线		市场变压器	630	53.94	504	164.178				
10105	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线		金海变电亭1#变压器	630	63.05	504	106.785				
10106	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线		瑞馨家园1-2	400	30.32	320	198.72				
10107	建昌县	建昌220kV变电站	10kV镇干线		加油站	315	63.05	252	53.3925				
10108	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线		武装部变压器	250	63.23	200	41.925				
10109	建昌县	建昌220kV变电站	10kV五一线		紫荆园变压器	630	39.49	504	255.213				
10110	建昌县	建昌220kV变电站	10kV新区二线		书香家苑1-1	1200	45.78	960	410.64				
10111	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线		丰乐园台区2#	315	59.94	252	63.189				
10112	建昌县	西沟66kV变电站	10kV医院线		康复医院箱变1#变压器	630	59.30	504	130.41				
10113	建昌县	建昌220kV变电站	10kV新区二线		东城首府1#配电室2#配电变压器	800	22.29	640	461.68				
10114	建昌县	建昌220kV变电站	10kV镇干线		冶炼	315	51.14	252	90.909				
10115	建昌县	建昌220kV变电站	10kV新区二线		书香家苑3-1	630	81.94	504	-12.222	2025.9.1	是	治理完成	20%
10116	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线		自来水台区	400	58.17	320	87.32				
10118	建昌县	建昌220kV变电站	10kV兴隆线		城郊梅村五组(2)	315	18.06	252	195.111				
10119	建昌县	建昌220kV变电站	10kV镇干线		PMS天星变压器	400	46.48	320	134.08				
10120	建昌县	建昌220kV变电站	10kV新区线		馨苑1#变电亭1#变压器	500	75.96	400	20.2				
10121	建昌县	建昌220kV变电站	10kV五一线		新城佳苑2-2变电亭	500	46.14	400	169.3				
10122	建昌县	建昌220kV变电站	10kV天星三线		铁路1	200	12.75	160	134.5				

10123	建昌县	西沟66kV变电站	10kV医院线	花果山	400	46.48	320	134.08						
10124	建昌县	西沟66kV变电站	10kV医院线	石油	400	69.28	320	42.88						
10125	建昌县	建昌220kV变电站	10kV五一线	新城佳苑6-1变电亭	630	91.84	504	-74.592	2025.9.1	是	治理完成	20%		
10126	建昌县	建昌220kV变电站	10kV新区线	馨苑4#变电亭2#变压器	1000	32.50	800	475						
10127	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	兴业丽景家苑1-2变压器02配电变压器	630	41.46	504	242.802						
10128	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV石佛线	新客运站家属楼	250	53.52	200	66.2						
10129	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	赵家沟变压器	400	9.87	320	280.52						
10130	建昌县	建昌220kV变电站	10kV五一线	新城佳苑3-1变电亭	500	42.54	400	187.3						
10131	建昌县	建昌220kV变电站	10kV五一线	工程公司台区	400	33.58	320	185.68						
10132	建昌县	建昌220kV变电站	10kV镇干线	云峰2#变电亭1#变压器	1000	38.32	800	416.8						
10133	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线	邮局	250	69.70	200	25.75						
10134	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线	西沟变压器	400	14.80	320	260.8						
10135	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	毛巾	315	58.41	252	68.0085						
10136	建昌县	建昌220kV变电站	10kV镇干线	废品台区	400	39.53	320	161.88						
10137	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒古线	采摘园变压器	200	43.89	160	72.22						
10138	建昌县	建昌220kV变电站	10kV水源线	人民医院住宅1#变压器	500	44.56	400	177.2						
10139	建昌县	建昌220kV变电站	10kV天星三线	天星三线纺织2	500	9.50	400	352.5						
10140	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	梨树沟台区	400	28.44	320	206.24						
10141	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线	财政台区	400	18.84	320	244.64						
10142	建昌县	建昌220kV变电站	10kV五一线	房产箱变变压器配电变压器	250	40.38	200	99.05						
10143	建昌县	建昌220kV变电站	10kV五一线	商业家属院台区	400	16.55	320	253.8						
10144	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	建筑公司开发住宅	315	40.19	252	125.4015						
10145	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	机械厂台区	630	57.59	504	141.183						
10146	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	金海变电亭2#变压器	630	61.90	504	114.03						
10147	建昌县	建昌220kV变电站	10kV五一线	工商局台区	630	26.78	504	335.286						
10148	建昌县	建昌220kV变电站	10kV兴隆线	安居2#变电亭1#变压器	400	89.64	320	-38.56	2025.9.1	是	治理完成	20%		
10149	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	三八街台区	400	37.37	320	170.52						
10150	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	南营台区	630	43.68	504	228.816						
10151	建昌县	建昌220kV变电站	10kV兴隆线	水岸明珠1#变电亭1#变压器	630	69.33	504	67.221						
10152	建昌县	建昌220kV变电站	10kV五一线	六队台区	400	47.95	320	128.2						
10153	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	金地佳苑小区1#配电变压器	400	54.72	320	101.12						
10154	建昌县	建昌220kV变电站	10kV水源线	水岸丽都1#变压器	800	85.08	640	-40.64	2025.9.1	是	治理完成	20%		
10156	建昌县	建昌220kV变电站	10kV镇干线	宝都变电亭1#变压器	400	67.05	320	51.8						
10157	建昌县	建昌220kV变电站	10kV新区线	馨苑2#变电亭2#变压器	500	65.79	400	71.05						
10158	建昌县	建昌220kV变电站	10kV新区线	三道沟2#	400	33.35	320	186.6						
10159	建昌县	建昌220kV变电站	10kV镇干线	果品变电亭2#变压器	1000	73.85	800	61.5						
10160	建昌县	建昌220kV变电站	10kV镇干线	木材	400	56.73	320	93.08						
10161	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线电影院箱变变压器间隔配电变压器	400	95.13	320	-60.52	2025.9.1	是	治理完成	20%		
10162	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	北大园子台区	200	72.93	160	14.14						
10163	建昌县	建昌220kV变电站	10kV天星三线	冶炼厂2	50	47.10	40	16.45						
10164	建昌县	建昌220kV变电站	10kV镇干线	城市建设	250	15.71	200	160.725						
10165	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	三信平安城箱变配电变压器	500	22.82	400	285.9						
10166	建昌县	建昌220kV变电站	10kV五一线	新城佳苑4-1变电亭	500	64.10	400	79.5						
10167	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	食品台区	315	42.13	252	119.2905						
10168	建昌县	建昌220kV变电站	10kV五一线	建筑变压器	800	41.45	640	308.4						
10169	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线	君盛园1#变压器	800	33.49	640	372.08						
10170	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	中医院2#变压器	315	74.10	252	18.585						
10171	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	大庙台区	200	43.82	160	72.36						
10172	建昌县	西沟66kV变电站	10kV医院线	针织住宅	315	45.49	252	108.7065						
10173	建昌县	建昌220kV变电站	10kV天星三线	民馨佳苑2#变电亭1#变压器	800	22.08	640	463.36						
10174	建昌县	建昌220kV变电站	10kV水源线	南大桥	100	39.89	80	40.11						
10175	建昌县	建昌220kV变电站	10kV水源线	丽水怡园1#变压器间隔配电变压器	500	46.20	400	169						
10176	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	与丰开发台区	315	42.92	252	116.802						
10177	建昌县	建昌220kV变电站	10kV建井线	白狼山道口用户台区	200	96.51	160	-33.02	2025.9.1	是	2025.12.30	20%		
10178	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	森保站台区	200	52.44	160	55.12						
10179	建昌县	建昌220kV变电站	10kV天星二线	天星花园2#变电亭2#变压器间隔配电变压器	630	14.76	504	411.012						
10180	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	看守所台区	630	43.16	504	232.092						
10181	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	凌河花园变压器	250	42.50	200	93.75						
10182	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	吉祥家园变压器	315	44.41	252	112.1085						
10183	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	正兴地下亭1-1	400	57.15	320	91.4						
10184	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线	恒富变压器	315	31.21	252	153.6885						
10185	建昌县	建昌220kV变电站	10kV五一线	烟草台区	315	42.06	252	119.511						
10186	建昌县	建昌220kV变电站	10kV五一线	有线箱变1#变压器	315	71.75	252	25.9875						
10187	建昌县	建昌220kV变电站	10kV水源线	10kV水源线古城1#变电亭2#变压器	500	35.94	400	220.3						
10188	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	城建佳苑1-2	400	32.24	320	191.04						
10189	建昌县	建昌220kV变电站	10kV镇干线	勃宇3#变电亭1#变压器	1000	64.32	800	156.8						
10190	建昌县	建昌220kV变电站	10kV五一线	财税变压器	500	39.28	400	203.6						
10191	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线	老公安局	315	24.57	252	174.6045						
10192	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	房产	315	30.89	252	154.6965						
10193	建昌县	建昌220kV变电站	10kV兴隆线	才子家园	400	51.45	320	114.2						
10194	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线	国税	400	42.02	320	151.92						
10195	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	北营台区	315	50.79	252	92.0115						
10196	建昌县	建昌220kV变电站	10kV水源线	金水湾南区变电亭2#变压器	400	48.99	320	124.04						
10197	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	正兴#2变压器	500	50.85	400	145.75						
10198	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒古线	凌河安轩变压器	100	0.03	80	79.97						
10199	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	南苑住宅2#	315	36.51	252	136.9935						
10200	建昌县	建昌220kV变电站	10kV新区线	民检变压器	1000	40.90	800	391						

10201	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	金地佳苑小区2#配电变压器	400	40.77	320	156.92							
10202	建昌县	建昌220kV变电站	10kV五一线	承装部台区	400	31.03	320	195.88							
10203	建昌县	建昌220kV变电站	10kV新区线	城建变压器	630	53.16	504	169.092							
10204	建昌县	建昌220kV变电站	10kV兴隆线	凌河加油站	100	106.47	80	-26.47	2025.9.1	是	2025.12.30	20%			
10205	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	运输公司台区	1000	22.62	800	573.8							
10206	建昌县	建昌220kV变电站	10kV兴隆线	水岸明珠2#变电亭2#变压器	630	56.91	504	145.467							
10208	建昌县	建昌220kV变电站	10kV镇干线	宝都变电亭2#变压器	400	40.11	320	159.56							
10209	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	金水湾北2#变压器	400	25.62	320	217.52							
10210	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线	金马台区	400	32.54	320	189.84							
10211	建昌县	西沟66kV变电站	10kV医院线	康复医院2#变压器	100	97.32	80	-17.32	2025.9.1	是	2025.12.30	20%			
10212	建昌县	建昌220kV变电站	10kV五一线	粮油住宅台区	400	18.39	320	246.44							
10213	建昌县	建昌220kV变电站	10kV水源线	兴业台区1#	800	70.73	640	74.16							
10214	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV蟒古线	福利敬老院	315	60.10	252	62.685							
10215	建昌县	建昌220kV变电站	10kV水源线	市场2	630	56.91	504	145.467							
10216	建昌县	建昌220kV变电站	10kV水源线	凌东高中台区	315	65.65	252	45.2025							
10217	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	正兴地下亭1-2	400	36.66	320	173.36							
10218	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线	蔬菜变压器	400	20.58	320	237.68							
10219	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	佳客隆台区	315	36.83	252	135.9855							
10220	建昌县	建昌220kV变电站	10kV水源线	泰和家园变压器	250	47.81	200	80.475							
10221	建昌县	建昌220kV变电站	10kV水源线	10kV水源线古城1#变电亭1#变压器	500	78.84	400	5.8							
10222	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	党校台区	400	27.53	320	209.88							
10223	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	苗圃台区	315	40.95	252	123.0075							
10224	建昌县	建昌220kV变电站	10kV镇干线	云峰变压器	250	26.78	200	133.05							
10225	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	再生资源	400	69.72	320	41.12							
10226	建昌县	西沟66kV变电站	10kV医院线	君豪小区箱变1#变压器	500	19.97	400	300.15							
10227	建昌县	建昌220kV变电站	10kV水源线	凌河花园2#	1000	49.49	800	305.1							
10228	建昌县	建昌220kV变电站	10kV新区二线	东城首府2#配电室2#配电变压器	800	35.52	640	355.84							
10229	建昌县	建昌220kV变电站	10kV五一线	勃宇#1箱变01配电变压器	500	35.90	400	220.5							
10230	建昌县	建昌220kV变电站	10kV水源线	纺织1	250	28.83	200	127.925							
10231	建昌县	建昌220kV变电站	10kV天星二线	天星花园2#变电亭1#变压器间隔配电变压器	630	6.83	504	460.971							
10232	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV石佛线	一品花园1#配电室1#变压器间隔配电变压器	630	33.75	504	291.375							
10233	建昌县	西沟66kV变电站	10kV医院线	大菜窖	400	29.42	320	202.32							
10234	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	修理所台区	500	48.40	400	158							
10235	建昌县	蟒挡坝66kV变电站	10kV石佛线	一品花园3#配电室1#变压器间隔配电变压器	630	33.56	504	292.572							
10236	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	南营二台区	315	72.19	252	24.6015							
10237	建昌县	西沟66kV变电站	10kV医院线	南山新区	400	19.56	320	241.76							
10238	建昌县	西沟66kV变电站	10kV医院线	南山台区	400	38.31	320	166.76							
10239	建昌县	建昌220kV变电站	10kV新区二线	书香家苑2-1	1000	84.92	800	-49.2	2025.9.1	是	治理完成	20%			
10240	建昌县	建昌220kV变电站	10kV五一线	新城佳苑1号变电亭	500	26.91	400	265.45							
10241	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	南苑住宅1#	315	36.89	252	135.7965							
10242	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	丰宏家园	400	71.60	320	33.6							
10243	建昌县	建昌220kV变电站	10kV水源线	金水湾南区变电亭1#变压器	400	44.49	320	142.04							
10244	建昌县	建昌220kV变电站	10kV水源线	河畔花园台区	400	43.14	320	147.44							
10245	建昌县	建昌220kV变电站	10kV五一线	水利局台区	400	24.75	320	221							
10246	建昌县	建昌220kV变电站	10kV新区线	馨苑3#变电亭1#变压器	500	36.80	400	216							
10247	建昌县	建昌220kV变电站	10kV新区线	馨苑5#变电亭2#变压器	630	45.82	504	215.334							
10248	建昌县	建昌220kV变电站	10kV天星二线	铁路2	400	30.78	320	196.88							
10249	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	天宇变压器	630	21.62	504	367.794							
10250	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	农行住宅台区	315	24.86	252	173.691							
10251	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	育红台区	400	11.33	320	274.68							
10252	建昌县	建昌220kV变电站	10kV水源线	丽水怡园2#变压器间隔配电变压器	500	87.44	400	-37.2	2025.9.1	是	治理完成	20%			
10253	建昌县	建昌220kV变电站	10kV镇干线	云峰1#变电亭1#变压器	500	62.69	400	86.55							
10254	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线	本街村台区	400	44.00	320	144							
10255	建昌县	建昌220kV变电站	10kV水源线	凯莱宾馆	630	31.68	504	304.416							
10256	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	贸易货站台区	400	72.98	320	28.08							
10257	建昌县	建昌220kV变电站	10kV五一线	计生委台区	630	55.00	504	157.5							
10258	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线	高中院	400	66.65	320	53.4							
10259	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	兴业丽景家苑1-1#变压器01配电变压器	630	40.89	504	246.393							
10260	建昌县	建昌220kV变电站	10kV新区二线	书香家苑3-2	630	83.59	504	-22.617	2025.9.1	是	2025.12.30	20%			
10261	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	老法院	200	17.13	160	125.74							
10262	建昌县	建昌220kV变电站	10kV新区线	三道沟1#	400	65.45	320	58.2							
10263	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	种养殖台区	250	49.80	200	75.5							
10264	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线	首府箱变01配电变压器	500	35.58	400	222.1							
10265	建昌县	建昌220kV变电站	10kV兴隆线	安居1#变电亭1#变压器	400	63.03	320	67.88							
10266	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	邮政局台区	315	48.89	252	97.9965							
10267	建昌县	建昌220kV变电站	10kV镇干线	绿合苑2#变压器	630	43.60	504	229.32							
10268	建昌县	建昌220kV变电站	10kV五一线	瑞丽家园2#变压器	500	68.42	400	57.9							
10269	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线	国税三	250	35.78	200	110.55							
10271	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇内线	宾馆台区	630	84.03	504	-25.389	2025.9.1	是	2025.12.30	20%			
10272	建昌县	建昌220kV变电站	10kV建库线	陈三养植厂	100	2.61	80	77.39							
10273	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇北线	小北营	400	15.65	320	257.4							
10275	建昌县	建昌220kV变电站	10kV新区线	凌河新都配电室1#变压器	800	40.56	640	315.52							
10276	建昌县	西沟66kV变电站	10kV医院线	刀具台区	315	45.43	252	108.8955							
10277	建昌县	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	财政开发配电变压器	315	29.14	252	160.209							
10278	龙港区	锦西66kV变电站	水源线	水源线TKF4上东盛景A区3#变电亭2#主变间隔配电变压器	500	43.36	400	183.2							
10279	龙港区	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线水稻二线TK1柜水稻二线TK1柜102返线头水稻二线TK1右1变压器	400	38.70	320	165.2							





10424	龙港区	锦西66kV变电站	化北二线	化北二线TK4左4#变压器	315	31.92	252	151.452						
10425	龙港区	高新66kV变电站	高化四线	锦山佳苑2号箱站2#主变	630	29.46	504	318.402						
10426	龙港区	滨河66kV变电站	滨化一线	滨化一线11右8铁路2#箱站1#主变间隔配电变压器	500	19.07	400	304.65						
10427	龙港区	滨河66kV变电站	滨铁二线	滨铁二线TK4翰林院1#变亭1#主变间隔配电变压器	800	29.52	640	403.84						
10428	龙港区	锦西66kV变电站	西河线	西河线香堤左岸1#变亭2#主变间隔配电变压器	500	42.62	400	186.9						
10429	龙港区	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线铸钢线8#杆变压器	200	30.30	160	99.4						
10430	龙港区	锦西66kV变电站	水稻#3线	水稻三线23#变压器	100	51.27	80	28.73						
10431	龙港区	高新66kV变电站	高化四线	恒丰尚品2#变亭1#主变间隔配电变压器	630	17.52	504	393.624						
10432	龙港区	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线铸钢线34右#11变压器	50	11.88	40	34.06						
10433	龙港区	滨河66kV变电站	滨化二线	滨化二线TK2右6右6#	400	30.25	320	199						
10434	龙港区	锦西66kV变电站	化北一线	化北一线化北一线TK2化北一线TK2电缆终端化北一线24#	200	51.66	160	56.68						
10435	龙港区	滨河66kV变电站	滨铁二线	滨铁二线1右1#变压器(左)	160	28.54	128	82.336						
10436	龙港区	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线水稻二线TK1柜水稻二线TK1柜104返线头水稻二线11右6#杆变压器	315	22.16	252	182.196						
10437	龙港区	滨河66kV变电站	滨农二线	滨农二线#九星1#箱站2#主变	800	17.49	640	500.08						
10438	龙港区	滨河66kV变电站	滨化二线	滨化二线TK4兰花广场变亭2#主变	800	27.78	640	417.76						
10439	龙港区	滨河66kV变电站	滨铁二线	滨铁二线TK3左3#变压器1	200	26.97	160	106.06						
10440	龙港区	滨河66kV变电站	滨铁二线	滨铁二线TK3左7#变压器	250	106.40	200	-66	2024.12.06	是	2026.12.20	10%		
10441	龙港区	高新66kV变电站	高炼一线	10kV高炼一线TK8八里岔箱站2#主变间隔配电变压器	400	14.16	320	263.36						
10442	龙港区	锦西66kV变电站	西连线	西连线07右4#变压器	200	64.08	160	31.84						
10443	龙港区	滨河66kV变电站	滨化二线	滨化二线TK2右6右4#	400	24.58	320	221.68						
10444	龙港区	锦西66kV变电站	西河线	西河线TKF8彩琴海岸2#变亭2#主变间隔配电变压器	800	15.60	640	515.2						
10445	龙港区	锦西66kV变电站	化北二线	化北二线TK5小食品箱站1#变压器间隔配电变压器	630	38.03	504	264.411						
10446	龙港区	锦西66kV变电站	西河线	法兰香颂变亭1#主变间隔配电变压器	800	56.22	640	190.24						
10447	龙港区	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线26#小天鹅箱站1#主变	500	20.13	400	299.35						
10448	龙港区	锦西66kV变电站	农机二线	农机二线农机二线19#杆变压器	315	44.44	252	112.014						
10449	龙港区	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线2#	315	18.41	252	194.0085						
10450	龙港区	锦西66kV变电站	农机二线	农机二线农机二线15#-副本	200	63.00	160	34						
10451	龙港区	滨河66kV变电站	滨西线	滨化一线德胜园变亭1#主变	630	18.98	504	384.426						
10452	龙港区	锦西66kV变电站	水稻#3线	水稻三线12左12-1-TK2新大陆4#箱站2#主变	800	47.82	640	257.44						
10453	龙港区	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线铁机一线TK2铁机一线TK2柜102电缆头铁机一线28左2#	400	4.25	320	303						
10454	龙港区	滨河66kV变电站	滨西线	滨化一线高把屯分枝4右5滨河5#箱站1#主变	630	65.60	504	90.72						
10455	龙港区	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线24右4左藤藤2#箱站2#主变	630	26.35	504	337.995						
10456	龙港区	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线滨机线H3环网柜滨机线12#杆102返线 站外滨机线#15变压器	315	34.44	252	143.514						
10457	龙港区	滨河66kV变电站	滨西线	滨化一线高把屯分枝4右8滨河4#箱站2#主变	400	48.18	320	127.28						
10458	龙港区	锦西66kV变电站	西连线	西连线TKF4尚东盛景3#变亭2#主变间隔配电变压器	800	19.23	640	486.16						
10459	龙港区	锦西66kV变电站	水稻#3线	水稻三线12左3房岸3#箱站1#主变	400	49.32	320	122.72						
10460	龙港区	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线铁机一线TK2铁机一线TK2柜102电缆头铁机一线21#	400	18.00	320	248						
10461	龙港区	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线铁机一线TK2铁机一线TK2柜102电缆头铁机一线24左3#	315	23.26	252	178.731						
10462	龙港区	高新66kV变电站	高化四线	锦山佳苑2号变亭1号主变	630	27.05	504	333.585						
10463	龙港区	高新66kV变电站	高化四线	锦山佳苑4号箱站1号主变	630	20.38	504	375.606						
10464	龙港区	锦西66kV变电站	水稻#3线	水稻三线4-TKF1房屋1#箱站2#主变	500	21.22	400	293.9						
10465	龙港区	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线铸钢线13右1#变压器	200	20.58	160	118.84						
10466	龙港区	锦西66kV变电站	化北一线	化北一线化北一线TK4化北一线TK4电缆终端化北一线TK4左3#变压器	400	58.78	320	84.88						
10467	龙港区	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线金河小区4#箱站1#变压器	500	28.13	400	259.35						
10468	龙港区	锦西66kV变电站	水稻一线	海业2#箱站1#主变	630	31.56	504	305.172						
10469	龙港区	锦西66kV变电站	化北一线	化北一线化北一线TK4化北一线TK4电缆终端化北一线TK4左2#变压器	250	43.32	200	91.7						
10470	龙港区	滨河66kV变电站	滨化一线	滨化一线TKF2计量所箱站1#变压器间隔配电变压器	630	86.32	504	-39.816		无	否	无	10%	
10471	龙港区	锦西66kV变电站	水稻一线	水稻一线水稻一线T1柜水稻一线T1柜102返线头水稻一线7左1#杆变压器	315	26.79	252	167.6115						
10472	龙港区	滨河66kV变电站	滨达线	滨达线TKF1嘉晟阳光城2#变亭1#主变间隔配电变压器	630	28.60	504	323.82						
10473	龙港区	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线铁机一线TK2铁机一线TK2柜102电缆头铁机一线24右7#	200	31.95	160	96.1						
10474	龙港区	滨河66kV变电站	滨铁一线	滨铁一线华龙3#箱站1#主变	800	21.50	640	468						
10475	龙港区	锦西66kV变电站	水稻一线	水稻一线TK5东兴楼箱站1号主变	630	61.71	504	115.227						
10476	龙港区	锦西66kV变电站	水稻#3线	水稻三线17#变压器	200	60.32	160	39.36						
10477	龙港区	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线12左5#变压器	400	25.74	320	217.04						
10478	龙港区	滨河66kV变电站	滨化二线	滨化二线TK3左5#变压器	315	35.65	252	139.7025						
10479	龙港区	滨河66kV变电站	滨街线	滨街线创元大厦变亭2#主变	500	21.76	400	291.2						
10480	龙港区	滨河66kV变电站	滨营线	滨营线TKF1金汇厂厦2#变亭2#主变间隔配电变压器	630	14.70	504	411.39						
10481	龙港区	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线20左8	315	48.38	252	99.603						
10482	龙港区	锦西66kV变电站	锦北线	锦北线14-TKF2东方国际花园1#箱站1#主变	630	55.08	504	156.996						
10483	龙港区	高新66kV变电站	高炼二线72125	高炼二线莲花馨苑1#箱站2#主变间隔配电变压器	800	40.71	640	314.32						
10484	龙港区	滨河66kV变电站	滨西线	滨化一线高把屯分枝4右8滨河4#箱站1#主变	400	43.35	320	146.6						
10485	龙港区	高新66kV变电站	高炼一线	大南门变亭主变间隔1#配电变压器	800	32.01	640	383.92						
10486	龙港区	锦西66kV变电站	农机三线	农机三线主干线26#变压器	315	18.00	252	195.3						
10487	龙港区	锦西66kV变电站	纺织线	纺织线11#	315	22.06	252	182.511						
10488	龙港区	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线金河小区1#箱站2#主变	630	17.14	504	396.018						
10489	龙港区	锦西66kV变电站	西连线	西连线28右3#杆变压器	315	11.89	252	214.5465						
10490	龙港区	锦西66kV变电站	农机一线	农机一线11右3#变压器	315	33.08	252	147.798						
10491	龙港区	锦西66kV变电站	锦北线	锦北线5#九龙园1#变亭1#主变	630	34.63	504	285.831						
10492	龙港区	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线12左1#变压器	315	60.79	252	60.5115						
10493	龙港区	锦西66kV变电站	水稻#3线	水稻三线12左9#	400	46.41	320	134.36						
10494	龙港区	锦西66kV变电站	农机三线	农机三线主干线24#变压器	400	73.56	320	25.76						
10495	龙港区	锦西66kV变电站	西连线	西连线16#杆主变压器	315	45.17	252	109.7145						
10496	龙港区	锦西66kV变电站	化北一线	化北一线化北一线TK4化北一线TK4电缆终端化北一线TK4支1#变压器	315	28.69	252	161.6265						
10497	龙港区	高新66kV变电站	高炼二线72125	高炼二线莲花馨苑2-13#变亭1#主变间隔配电变压器	400	13.38	320	266.48						
10498	龙港区	锦西66kV变电站	农机三线	农机三线19右6#	315	31.43	252	152.9955						

10499	龙港区	滨河66kV变电站	滨西线	滨西线高把屯分歧37#	200	50.66	160	58.68			
10500	龙港区	锦西66kV变电站	化北一线	化北一线4#变压器	200	30.24	160	99.52			
10501	龙港区	滨西66kV变电站	滨生线	滨机线香榭水岸2#变亭2#主变	630	24.57	504	349.209			
10502	龙港区	锦西66kV变电站	水稻一线	水稻一线7右6海业1#箱站1#主变	630	32.06	504	302.022			
10503	龙港区	滨河66kV变电站	滨化二线	滨化二线TK2右6右9	200	23.57	160	112.86			
10504	龙港区	滨河66kV变电站	滨化一线	滨化一线滨化一线3#	200	38.13	160	83.74			
10505	龙港区	锦西66kV变电站	锦北线	锦北线22-TK3东府花园1#箱站1#主变	630	51.71	504	178.227			
10506	龙港区	锦西66kV变电站	农机二线	农机二线农机二线3右6#杆变压器	315	28.95	252	160.8075			
10507	龙港区	滨河66kV变电站	滨生线	滨生线14左17#	400	39.40	320	162.4			
10508	龙港区	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线铸钢线58#变压器	315	13.02	252	210.987			
10509	龙港区	滨河66kV变电站	滨铁一线	滨铁一线TK3步行街1#变亭2#主变	630	46.73	504	209.601			
10510	龙港区	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线铸钢线44#变压器	315	63.81	252	50.9985			
10511	龙港区	高新66kV变电站	高园二线	高园二线06左04#变压器	200	76.08	160	7.84			
10512	龙港区	滨河66kV变电站	滨化二线	滨化二线滨化二线TK2环网柜滨化二线TK2柜104返线滨化二线TK2右6右3支#1变压器	400	2.43	320	310.28			
10513	龙港区	锦西66kV变电站	农机一线	农机一线11右8#变压器	200	28.16	160	103.68			
10514	龙港区	锦西66kV变电站	纺织线	纺织线26左1文萃佳苑变亭2#主变间隔配电变压器	500	18.78	400	306.1			
10515	龙港区	锦西66kV变电站	化北一线	化北一线TK2化北一线TK2电缆终端化北一线26左2#变压器	400	38.52	320	165.92			
10516	龙港区	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线铁机一线TK2铁机一线TK2柜102电缆头铁机一线24右5#	50	13.92	40	33.04			
10517	龙港区	滨河66kV变电站	滨铁一线	滨铁一线2#变压器	400	75.23	320	19.08			
10518	龙港区	锦西66kV变电站	锦北线	锦北线16#东方国际花园3#箱站1#主变	630	64.35	504	98.595			
10519	龙港区	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线铁机一线TK2铁机一线TK2柜102电缆头铁机一线24右1#	200	42.77	160	74.46			
10520	龙港区	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线铸钢线10支1#	315	22.48	252	181.188			
10521	龙港区	滨河66kV变电站	滨铁一线	滨铁一线液化工分线11#变压器	50	2.01	40	38.995			
10522	龙港区	锦西66kV变电站	西河线	西河线28-TK1山河半岛2#箱站1#主变	630	42.70	504	234.99			
10523	龙港区	滨河66kV变电站	滨达线	滨街线TKF1嘉晟阳光城2#变亭2#主变间隔配电变压器	630	24.16	504	351.792			
10524	龙港区	高新66kV变电站	高炼三线	高炼三线三村一区箱站1#主变间隔配电变压器	500	32.12	400	239.4			
10525	龙港区	高新66kV变电站	高化四线	恒丰尚品1#变亭2#主变间隔配电变压器	630	14.06	504	415.422			
10526	龙港区	滨河66kV变电站	滨铁二线	滨铁二线丰乐变亭2#主变	500	60.00	400	100			
10527	龙港区	锦西66kV变电站	西连线	水稻一线30#华怡园1#箱站1#主变间隔配电变压器	630	40.67	504	247.779			
10528	龙港区	锦西66kV变电站	化北一线	中心商厦变亭1#主变	500	0.45	400	397.75			
10529	龙港区	锦西66kV变电站	农机二线	农机二线农机二线3右11#杆变压器	315	46.98	252	104.013			
10530	龙港区	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线35-TK2河畔丽景2#箱站1#主变	500	32.64	400	236.8			
10531	龙港区	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线电港箱站2#主变	500	28.96	400	255.2			
10532	龙港区	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线金河小区2#箱站1#主变	630	25.14	504	345.618			
10533	龙港区	锦西66kV变电站	农机二线	农机二线农机二线3右9#杆变压器	100	57.52	80	22.48			
10534	龙港区	锦西66kV变电站	化北二线	化北二线TK4右7金盛变亭1#主变	800	11.19	640	550.48			
10535	龙港区	滨河66kV变电站	滨西线	滨化一线滨化一线高把屯分歧24支6#	200	61.44	160	37.12			
10536	龙港区	高新66kV变电站	高化四线	锦山佳苑3号箱站1号主变	630	36.67	504	272.979			
10537	龙港区	锦西66kV变电站	水源线	尚东盛景A区1#变亭1#主变间隔配电变压器	800	32.01	640	383.92			
10538	龙港区	滨河66kV变电站	滨西线	滨化一线高把屯分歧19#铁馨园3#箱站1#主变	630	36.98	504	271.026			
10539	龙港区	锦西66kV变电站	水稻3线	水稻三线12左1支1-TK2新大陆5#箱站1#主变	800	30.45	640	396.4			
10540	龙港区	锦西66kV变电站	农机一线	农机一线11右9#变压器	200	19.10	160	121.8			
10541	龙港区	锦西66kV变电站	化北二线	化北二线化北二线TK3华北二线TK1柜101出线化北二线TK4右分歧#1变压器	315	43.71	252	114.3135			
10542	龙港区	锦西66kV变电站	农机一线	农机二线11右2水顺变亭2#主变	800	18.87	640	489.04			
10543	龙港区	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线滨机线H3环网柜滨机线12#杆102返线站外滨机线#13变压器	315	60.60	252	61.11			
10544	龙港区	滨河66kV变电站	滨达线	滨街线TKF1嘉晟阳光城1#变亭1#主变间隔配电变压器	500	39.90	400	200.5			
10545	龙港区	滨河66kV变电站	滨达线	滨街线TKF1嘉晟阳光城3#变亭1#主变间隔配电变压器	500	34.75	400	226.25			
10546	龙港区	滨河66kV变电站	滨西线	滨西线高把屯分歧6#	100	11.61	80	68.39			
10547	龙港区	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线铁机一线TK2铁机一线TK2柜102电缆头铁机一线24右5#	200	35.25	160	89.5			
10548	龙港区	锦西66kV变电站	西河线	西河线罗马假日配电站1#主变间隔配电变压器	500	43.33	400	183.35			
10549	龙港区	锦西66kV变电站	西连线	西连线TKF4尚东盛景2#变亭2#主变间隔配电变压器	800	24.78	640	441.76			
10550	龙港区	锦西66kV变电站	农机二线	农机二线农机二线23左3杆变压器	315	10.78	252	218.043			
10551	龙港区	锦西66kV变电站	化北二线	化北二线TK4左3#变压器	315	10.06	252	220.311			
10552	龙港区	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线铁机#1线TK1铁机一线TK1电缆头铁机一线12左4#	200	36.84	160	86.32			
10553	龙港区	滨河66kV变电站	滨普线	滨普线TKF1金江大厦1#变亭1#主变间隔配电变压器	630	20.22	504	376.614			
10554	龙港区	滨河66kV变电站	滨铁二线	滨铁二线TK2右2电大变亭1#主变	400	16.35	320	254.6			
10555	龙港区	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线铸钢线3#杆变压器	250	35.28	200	111.8			
10556	龙港区	锦西66kV变电站	农机三线	农机三线19支2#	315	34.98	252	141.813			
10557	龙港区	锦西66kV变电站	化北一线	化北一线化北一线TK4化北一线TK4电缆终端化北一线TK4支1#变压器	315	67.71	252	38.7135			
10558	龙港区	滨河66kV变电站	滨铁一线	滨铁一线液化工分线3支1#变压器	100	68.36	80	11.64			
10559	龙港区	滨河66kV变电站	滨铁二线	滨铁二线醋酒箱站1#主变	630	13.49	504	419.013			
10560	龙港区	锦西66kV变电站	水稻3线	水稻三线7#房屋2#箱站2#主变	400	73.62	320	25.52			
10561	龙港区	锦西66kV变电站	化北二线	化北二线化北二线TK5化北二线TK5柜103出线头化北二线TK5左1变压器	315	78.79	252	3.8115			
10562	龙港区	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线35-TK2河畔丽景2#箱站2#主变	500	34.34	400	228.3			
10563	龙港区	锦西66kV变电站	化北二线	化北二线化北二线TK3化北二线TK3柜102出线化北二线TK3左2#变压器	315	7.38	252	228.753			
10564	龙港区	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线铁机#1线TK1铁机一线TK1电缆头铁机一线14#	315	46.98	252	104.013			
10565	龙港区	锦西66kV变电站	农机二线	农机二线农机二线4#杆变压器	315	61.30	252	58.905			
10566	龙港区	滨河66kV变电站	滨农二线	滨农二线滨农二线18-1#左3变压器	315	43.90	252	113.715			
10567	龙港区	滨河66kV变电站	滨西线	铁龙变亭2#主变	500	44.38	400	178.1			
10568	龙港区	锦西66kV变电站	水稻二线	中物变亭1#主变	630	51.21	504	181.377			
10569	龙港区	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线铁机一线TK2铁机一线TK2柜103电缆头铁机一线TK2左2#变压器	200	78.60	160	2.8			
10570	龙港区	滨河66kV变电站	滨农二线	滨农二线滨农二线15#左1变压器	630	77.58	504	15.246			







10795	龙港区	新区66kV变电站	新海一线	翠海2#箱站2#主变	630	37.02	504	270.774								
10796	龙港区	新区66kV变电站	新海四线	新海四线46左10变压器左	315	35.81	252	139.1985								
10797	龙港区	玉皇66kV变电站	玉新二	渤船1#箱变1#主变	630	55.66	504	153.342								
10798	龙港区	玉皇66kV变电站	10kV玉乾线	乾源山庄箱变2#主变	500	59.08	400	104.6								
10799	龙港区	新区66kV变电站	新海二线	新海二线53右分歧右7#变压器	315	54.70	252	79.695								
10800	龙港区	玉皇66kV变电站	10kV玉学线	玉教一线水岸帝景1箱式变电站1#变	315	71.37	252	27.1845								
10801	龙港区	新区66kV变电站	新海二线	新海二线新海二线#38变压器左	315	38.63	252	130.3155								
10802	龙港区	玉皇66kV变电站	10kV玉奥线	玉教二线奥园1#箱站2#主变间隔配电变压器	1000	44.54	800	354.6								
10803	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教四线	玉教四线TKF2富都花园1#变亭2#主变	630	33.05	504	295.785								
10804	龙港区	新区66kV变电站	新海三线	新海三线68右2#变压器	315	32.63	252	149.2155								
10805	龙港区	玉皇66kV变电站	玉海四线	玉海四线44#左分歧3#变压器	315	38.29	252	131.3865								
10806	龙港区	东窑66kV变电站	东园#1线	东园一线TKF4支1紫苑华庭1#变亭1#主变间隔配电变压器	800	33.96	640	368.32								
10807	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教三线	玉教三线TKF4兴官2#变亭1#主变间隔配电变压器	800	50.13	640	238.96								
10808	龙港区	玉皇66kV变电站	玉新二线	10kV玉新二线11#变压器	100	34.00	80	46								
10809	龙港区	新区66kV变电站	新海5号线	新海五线山河澜湾1#变亭1#主变间隔配电变压器	800	28.98	640	408.16								
10810	龙港区	玉皇66kV变电站	玉龙线	玉龙线TKF1分TKF1奇安雅居1#变亭1#主变间隔配电变压器	630	33.30	504	294.21								
10811	龙港区	新区66kV变电站	新海四线	新海四线46左8右4变压器	250	30.53	200	123.675								
10812	龙港区	东窑66kV变电站	东学1号线	东学线海洋绿洲3#变亭1#主变间隔配电变压器	630	13.11	504	421.407								
10813	龙港区	玉皇66kV变电站	玉新二线	玉新二线32#渤船7#箱站1#变压器	630	35.90	504	277.83								
10814	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教二线	玉教#2线凌云1#箱站1#主变	630	86.63	504	-41.769	无	否	无				10%	
10815	龙港区	东窑66kV变电站	东泰线	东泰线坤泰云著1号变亭1号主变	630	19.94	504	378.378								
10816	龙港区	玉皇66kV变电站	10kV玉学线	玉教一线三和5#箱站1#主变	630	64.92	504	95.004								
10817	龙港区	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海二线79#宏运四期变亭2#主变	500	44.45	400	177.75								
10818	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教二线	凌云2#箱变2#主变(备用)	630	43.78	504	228.186								
10819	龙港区	新区66kV变电站	新化二线	海飞3#变亭1#主变	315	20.03	252	188.9055								
10820	龙港区	东窑66kV变电站	东窑变东海2线	恒大御景湾2#变亭1#主变	630	27.56	504	330.372								
10821	龙港区	玉皇66kV变电站	玉化二线	玉化二线康庭美墅小区2#箱变1#变	630	57.49	504	141.813								
10822	龙港区	玉皇66kV变电站	玉化二线	玉化二线都市花园2#箱站1#变	1000	88.77	800	-87.7	无	否	无				10%	
10823	龙港区	新区66kV变电站	新海四线	新海四线46左分歧左4#变压器	100	19.56	80	60.44								
10824	龙港区	新区66kV变电站	新马线	新马线#6变压器左	100	40.98	80	39.02								
10825	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教四线	玉教四线TKF2富都花园2#变亭1#主变	630	37.46	504	268.002								
10826	龙港区	新区66kV变电站	新海三线	新海三线68左3#变压器	200	43.74	160	72.52								
10827	龙港区	玉皇66kV变电站	10kV玉学线	三和6#箱站1#主变	630	84.63	504	-29.169	无	否	无				10%	
10828	龙港区	东窑66kV变电站	东园#1线	东园一线TKF4支1紫苑华庭3#变亭1#主变间隔配电变压器	630	34.06	504	289.422								
10829	龙港区	新区66kV变电站	新海四线	新海四线46左分歧左5#变压器	200	34.56	160	90.88								
10830	龙港区	新区66kV变电站	新马线	新马线67左分歧左16#变压器	200	20.97	160	118.06								
10831	龙港区	新区66kV变电站	新海四线	新海四线46左2右12左分歧2#变压器(左)	200	60.57	160	38.86								
10832	龙港区	玉皇66kV变电站	玉化二线	玉化二线34-TKF水木清华2#箱站1#主变间隔配电变压器	500	37.47	400	212.65								
10833	龙港区	东窑66kV变电站	东学1号线	东学线海洋绿洲1#变亭1#主变间隔配电变压器	630	24.44	504	350.028								
10834	龙港区	新区66kV变电站	新马线	新马线67左8左分歧左3#变压器	100	66.92	80	13.08								
10835	龙港区	新区66kV变电站	新海三线	新海三线89#右分歧3#变压器	315	28.19	252	163.2015								
10836	龙港区	玉皇66kV变电站	玉化二线	乾源金街1#箱站2#主变	630	32.63	504	298.431								
10837	龙港区	新区66kV变电站	新海一线	新海一线5#高压环网恒源海3#箱变2#变	630	52.35	504	174.195								
10838	龙港区	新区66kV变电站	新化二线	绣园1#变亭2#主变	500	105.76	400	-128.8	无	否	无				10%	
10839	龙港区	新区66kV变电站	新马线	龙程家园变电亭1#主变	630	48.67	504	197.379								
10840	龙港区	玉皇66kV变电站	玉龙线	玉龙线TKF1分TKF1奇安雅居1#变亭2#主变间隔配电变压器	630	48.30	504	199.71								
10841	龙港区	新区66kV变电站	新海三线	新海三线城市公司充电桩箱站1#主变间隔配电变压器	630	30.73	504	310.401								
10842	龙港区	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海二线79变压器	250	85.84	200	-14.6	2025.3.21	是	2026.12.20				10%	
10843	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教三线	香漫花都1#箱站1#变压器	630	31.87	504	303.219								
10844	龙港区	新区66kV变电站	新化一线	莲花二村妇联楼变亭1#主变间隔配电变压器	630	29.56	504	317.772								
10845	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教三线	香漫花都2#箱站2#变压器	630	25.43	504	343.791								
10846	龙港区	新区66kV变电站	新海一线	碧海2#箱变2#主变	630	58.41	504	136.017								
10847	龙港区	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海二线64左分歧2#变压器	315	31.37	252	153.1845								
10848	龙港区	玉皇66kV变电站	玉龙线	凯地盛堡变亭1#变压器间隔配电变压器	630	30.41	504	312.417								
10849	龙港区	玉皇66kV变电站	玉新一线	玉新一线TKF龙湾恬园变亭1#变压器	500	34.22	400	228.9								
10850	龙港区	新区66kV变电站	新海5号线	新海5线TK2支1碧桂园1#变亭1#主变	800	47.10	640	263.2								
10851	龙港区	新区66kV变电站	新海三线	新海三线77右4#-1	315	22.60	252	180.81								
10852	龙港区	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海二线80右2#变压器	315	18.41	252	194.0085								
10853	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教三线	玉教三线香漫花都2#变亭2#主变	630	30.30	504	313.11								
10854	龙港区	新区66kV变电站	新马线	新马线67左8左5右分歧右2#变压器	315	38.60	252	130.41								
10855	龙港区	玉皇66kV变电站	玉新三线	中学箱变	500	29.88	400	250.6								
10856	龙港区	新区66kV变电站	新化二线	海飞2#变亭2#主变	400	17.49	320	250.04								
10857	龙港区	新区66kV变电站	新海三线	新海三线71#变压器	315	26.70	252	167.895								
10858	龙港区	玉皇66kV变电站	玉海四线	玉海四线44#左分歧20#变压器	315	17.14	252	198.009								
10859	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教一线	玉教一线TK4书芳苑七期箱站1#主变	630	28.70	504	323.19								
10860	龙港区	玉皇66kV变电站	玉龙线	玉龙线TKF3山水倾城3#箱站1#主变	630	30.29	504	313.173								
10861	龙港区	新区66kV变电站	新海四线	新海四线46左8右4右分歧1#变压器	200	29.55	160	100.9								
10862	龙港区	新区66kV变电站	新海二线	新海二线66#双龙变亭1#主变	500	61.66	400	91.7								
10863	龙港区	东窑66kV变电站	东园#1线	东园一线TKF4支1紫苑华庭3#变亭3#主变间隔配电变压器	630	34.70	504	285.39								
10864	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教二线	金城华城三组团二期2#主变间隔配电变压器	400	53.28	320	106.88								
10865	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教一线	三和4#箱站1#主变	800	53.31	640	213.52								
10866	龙港区	玉皇66kV变电站	玉化二线	玉化二线41-TKF玉皇佳苑1#箱站1#主变间隔配电变压器	630	63.30	504	105.21								
10867	龙港区	东窑66kV变电站	东窑变东海2线	恒大御景湾3#变亭1#主变间隔配电变压器	400	26.50	320	214								
10868	龙港区	东窑66kV变电站	东海5号线	东海五线TK8分4支1三和恬园6#变亭1#主变间隔配电变压器	500	70.27	400	48.65								
10869	龙港区	新区66kV变电站	新海二线	新海二线#43变压器	315	5.40	252	234.99								
10870	龙港区	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海二线72左4左1#变压器	315	27.63	252	164.9655								
10871	龙港区	玉皇66kV变电站	玉教二线	玉教二线TK4分TKF4支1变压器(待改造)	315	5.26	252	235.431								









11181	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙钢线	沙钢线沙二队变压器	200	40.17	160	79.66				
11182	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线下松南水利台区变压器	50	63.69	40	8.155				
11183	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	10kV黄土坎线姚东分3#铁路支9#杆黄土坎701变压器	50	25.62	40	27.19				
11184	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙农线上石佛台区变压器	50	57.53	40	11.235				
11185	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线大西北3#变压器	100	4.76	80	75.24				
11186	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线厢屋台区变压器	400	51.51	320	113.96				
11187	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎比梁子南机井	50	21.93	40	29.035				
11188	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线偏脸子北台区变压器	200	58.20	160	43.6				
11189	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线上松台区变压器	200	48.81	160	62.38				
11190	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线南山台区变压器	30	34.06	24	13.782				
11191	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线木匠沟北台区变压器	200	51.00	160	58				
11192	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线二佛一二队变压器	50	30.69	40	24.655				
11193	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线劳岭台区变压器	200	66.24	160	27.52				
11194	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线偏脸子南台区变压器	200	63.81	160	32.38				
11195	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎下松北机井	50	12.21	40	33.895				
11196	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙农线房身窑台区变压器	100	68.75	80	11.25				
11197	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎上松北沟机井	50	19.53	40	30.235				
11198	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线大西东台区变压器	100	71.07	80	8.93				
11199	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	下松南水利2#变压器（19年第二批）	100	22.10	80	57.9				
11200	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线日陶台区变压器	100	13.23	80	66.77				
11201	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线架梁山台区变压器	200	77.55	160	4.9				
11202	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线黄甲1号台区变压器	50	44.57	40	17.715				
11203	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线市场台区变压器	200	41.01	160	77.98				
11204	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙钢线	yhg 暖馨小区2号箱变1号变压器	400	51.12	320	115.52				
11205	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线双塔西2#台区变压器	100	28.58	80	51.42				
11206	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线刘沟台区变压器	100	102.62	80	-22.62	2025.01.27	否	2025.01.27	2%
11207	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线王西蔬菜大棚变压器	100	14.10	80	65.9				
11208	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线双塔支线水力分枝后富3#台区变压器	50	48.73	40	15.635				
11209	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线红碗南台区变压器	200	32.40	160	95.2				
11210	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线乌金塘水库住宅台区变压器	100	76.14	80	3.86				
11211	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	王西沟机井3#变压器	50	6.33	40	36.835				
11212	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	沙锅屯乡黄甲村黄甲水井1	50	17.85	40	31.075				
11213	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎万屯水库机井2#	50	56.94	40	11.53				
11214	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线下松北台区变压器	160	46.78	128	53.152				
11215	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	10kV申城线101#左铁路北台区	50	18.63	40	30.685				
11216	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线孤家子台区变压器	80	74.57	64	4.344				
11217	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线黄土坎2#变压器	100	55.67	80	24.33				
11218	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线二佛市场2#变压器	100	21.00	80	59				
11219	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线法政台区变压器	200	63.21	160	33.58				
11220	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线孤家子台区变压器	100	60.42	80	19.58				
11221	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线上和高沟台区变压器	200	74.67	160	10.66				
11222	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙钢线	沙钢线下庙子粮库住宅台区变压器	200	13.21	160	133.58				
11223	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线下沟北水利变压器	50	24.55	40	27.725				
11224	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线李河台台区变压器	30	42.14	24	11.358				
11225	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线白土沟台区变压器	100	22.19	80	57.81				
11226	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线王西沟机井1#	50	0.03	40	39.985				
11227	南票区	申屯66kV变电站	10kV申黄一线	yhg 温馨小区6号箱变变压器2#	630	22.22	504	364.014				
11228	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线孤家水利变压器	50	29.25	40	25.375				
11229	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线朱二上台区变压器	80	46.04	64	27.168				
11230	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线大西南台区变压器	50	25.06	40	27.47				
11231	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙锅屯乡后富村后富水井	50	14.25	40	32.875				
11232	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	沙锅屯乡木匠沟村木匠沟水井3	50	35.16	40	22.42				
11233	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线大小红碗分枝小碗碗变压器	400	12.87	320	268.52				
11234	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线前塔沟台区变压器	80	39.41	64	32.472				
11235	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线后寺台区变压器	100	0.00	80	80				
11236	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	王西沟机井2#柱上变压器	50	17.94	40	31.03				
11237	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线双塔沟1#小区变压器	50	22.50	40	28.75				
11238	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线董家沟台区变压器	100	37.09	80	42.91				
11239	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线高东台区变压器	400	6.60	320	293.6				
11240	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线乌金塘水利变压器	100	5.60	80	74.4				
11241	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线梁家水利台区变压器	20	0.00	16	16				
11242	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线木匠沟3台区变压器	200	50.81	160	58.38				
11243	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎上松东机井	50	45.39	40	17.305				
11244	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎管家沟机井	50	14.10	40	32.95				
11245	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙锅屯乡大红碗村红碗水井	50	3.36	40	38.32				
11246	南票区	申屯66kV变电站	10kV申黄一线	yhg 温馨小区5号箱变变压器1#	630	53.65	504	166.005				
11247	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	王西沟机井柱上变压器	100	27.06	80	52.94				
11248	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线双塔支线梨树分枝梨树沟变压器	30	31.96	24	14.412				
11249	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙锅屯乡董道沟村董道沟水井1	50	31.86	40	24.07				
11250	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线武装部住宅变压器	200	38.85	160	82.3				
11251	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线国教台区变压器	100	89.25	80	-9.25	2025.03.18	否	2025.03.18	2%
11252	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线木匠沟南台区变压器	200	28.32	160	103.36				
11253	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线姚大棚台区变压器	50	21.72	40	29.14				
11254	南票区	申屯66kV变电站	10kV申黄一线	申黄线申黄线动迁分变压器	400	26.15	320	215.4				
11255	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙农线吊坎沟台区变压器	50	134.59	40	-27.295	2025.06.07	否	2025.06.07	2%
11256	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线劳动局住宅台区变压器	200	58.35	160	43.3				
11257	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线乌北台区变压器	50	82.59	40	-1.295	2025.06.07	否	2025.06.07	2%

11258	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线水源支线前付东分歧前富东变压器	50	49.59	40	15.205				
11259	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线北沟台区变压器	50	34.84	40	22.58				
11260	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线万屯西水利变压器	50	16.92	40	31.54				
11261	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙锅屯乡孙家湾村孙家湾水井1	50	115.50	40	-17.75	2025.05.02	否	2025.05.02	2%
11262	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线高屯台区变压器	200	52.73	160	54.54				
11263	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线下松南2#台区变压器	100	31.28	80	48.72				
11264	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线周屯台区变压器	200	70.91	160	18.18				
11265	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	10kV沙苇线双塔沟村井台区机井	50	0.03	40	39.985				
11266	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线黄土坎东水变压器	30	19.88	24	18.036				
11267	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线二佛新区台区变压器	100	40.79	80	39.21				
11268	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线管家沟台区变压器	200	66.29	160	27.42				
11269	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线下松北水利变压器	160	27.50	128	84				
11270	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线下和高沟台区变压器	200	45.57	160	68.86				
11271	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙钢线	沙钢线沙二队新台区变压器	200	38.76	160	82.48				
11272	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线保险住宅台区变压器	400	12.57	320	269.72				
11273	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	10kV沙苇线双塔东台区变压器	100	43.11	80	36.89				
11274	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙农线沙八队台区变压器	100	47.37	80	32.63				
11275	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线土屯台区变压器	100	53.19	80	26.81				
11276	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线万屯东水利变压器	100	51.96	80	28.04				
11277	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎万屯水库机井1#	50	56.10	40	11.95				
11278	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	乌北3#	50	44.30	40	17.85				
11279	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙农线宝泉沟台区变压器	50	60.39	40	9.805				
11280	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线乡属4#变压器	100	17.88	80	62.12				
11281	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线姚西台区变压器	100	88.14	80	-8.14	2025.10.12	否	2025.10.12	2%
11282	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	10kV沙苇线水泥厂住宅台区变压器	315	14.38	252	206.703				
11283	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线黄甲2号台区	100	46.72	80	33.28				
11284	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙锅屯乡沙锅屯村沙锅屯水井3	50	8.22	40	35.89				
11285	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线笔架山水水利变压器	50	31.29	40	24.355				
11286	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙钢线	沙钢线下庙子西台区变压器	200	21.98	160	116.04				
11287	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙农线沙九队台区变压器	100	38.31	80	41.69				
11288	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线申屯台区变压器	200	35.00	160	90				
11289	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线大小红岔分枝红岔北变压器	200	32.72	160	94.56				
11290	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线黄土坎蔬菜大棚变压器	100	26.82	80	53.18				
11291	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	沙锅屯乡木匠沟村木匠沟水井1	50	35.22	40	22.39				
11292	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	白土沟2#配电变压器	50	40.65	40	19.675				
11293	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线万屯村2#台区变压器	100	54.12	80	25.88				
11294	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线区住宅2号台区变压器	200	40.10	160	79.8				
11295	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙农线上新安台区变压器	200	80.55	160	-1.1	2025.05.02	否	2025.05.02	2%
11296	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线申城线东方住宅台区变压器	315	52.11	252	87.8535				
11297	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线陈地方沟变压器	100	46.14	80	33.86				
11298	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙农线孙家湾南台区变压器	100	51.69	80	28.31				
11299	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线大西北2#台区变压器	30	119.44	24	-11.832	2025.05.02	否	2025.05.02	2%
11300	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙农线下新安台区变压器	100	88.11	80	-8.11	2025.1.29	否	2025.1.29	2%
11301	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线梁家台区变压器	50	68.91	40	5.545				
11302	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线高西台区变压器	160	37.09	128	68.656				
11303	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙农线下新安东台区变压器	200	24.00	160	112				
11304	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线红岔新农村变压器	50	72.75	40	3.625				
11305	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线新发台区变压器	80	48.91	64	24.872				
11306	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线笔架山北台区	30	100.92	24	-6.276	2025.1.29	否	2025.1.29	2%
11307	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线乌北2#台区变压器	200	64.47	160	31.06				
11308	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙锅屯乡沙锅屯村沙锅屯果园水井	50	31.86	40	24.07				
11309	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线笔架山小区变压器	200	43.62	160	72.76				
11310	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	刘沟机井台区机井	50	75.30	40	2.35				
11311	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线八家子台区变压器	50	43.37	40	18.315				
11312	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线黄甲屯台区变压器	100	44.37	80	35.63				
11313	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线农牧台区变压器	200	56.64	160	46.72				
11314	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线盘道3#台区变压器	50	82.37	40	-1.185	2025.03.18	否	2025.03.18	2%
11315	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线工商行住宅台区变压器	315	50.88	252	91.728				
11316	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线二佛市场1#变压器	100	16.65	80	63.35				
11317	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线双塔支渠梨树分歧双塔西变压器	50	63.60	40	8.2				
11318	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线王西沟台区变压器	160	53.31	128	42.704				
11319	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙锅屯乡下新安村下新安水井3	50	6.99	40	36.505				
11320	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线下松南台区变压器	80	69.04	64	8.768				
11321	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线局住宅台区变压器	50	63.24	40	8.38				
11322	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线郭沟台区变压器	30	80.16	24	-0.048	2025.03.18	否	2025.03.18	2%
11323	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线区建台区变压器	80	34.99	64	36.008				
11324	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线姚东台区变压器	80	70.54	64	7.568				
11325	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙钢线	沙钢线粮库住宅台区变压器	200	17.40	160	125.2				
11326	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线史家台区变压器	50	56.60	40	11.7				
11327	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线高力寺台区变压器	50	55.61	40	12.195				
11328	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙锅屯乡沙锅屯村八家子水井1	50	32.16	40	23.92				
11329	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎郭沟机井	50	8.55	40	35.725				
11330	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线下松北2#台区变压器	200	48.44	160	63.12				
11331	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线兰甲乡政府住宅台区	100	53.57	80	26.43				
11332	南票区	申屯66kV变电站	10kV申黄一线	vha 温馨小区2号箱变变压器1#	630	26.67	504	335.979				
11333	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线周屯水利台区变压器	50	65.55	40	7.225				
11334	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线付屯台区变压器	50	80.16	40	-0.08	2025.1.29	否	2025.1.29	2%

11335	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线姚韩水台区变压器	80	42.35	64	30.12				
11336	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线沙村台区变压器	315	48.59	252	98.9415				
11337	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线三分歧沙村2#变压器	80	57.81	64	17.752				
11338	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙钢线	沙钢线联合中学台区变压器	200	37.35	160	85.3				
11339	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线木匠沟小区2台区变压器	400	7.05	320	291.8				
11340	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线姚北水利台区变压器	160	6.16	128	118.144				
11341	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线朱屯台区变压器	200	23.41	160	113.18				
11342	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线笨架山南水利变压器	100	21.69	80	58.31				
11343	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线乌南台区变压器	200	31.37	160	97.26				
11344	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	申屯猪场	50	87.78	40	-3.89	2025.03.18	否	2025.03.18	2%
11345	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线双塔河东台区变压器	50	54.20	40	12.9				
11346	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	沙锅屯乡木匠沟村木匠沟水井2	50	0.03	40	39.985				
11347	南票区	申屯66kV变电站	10kV申黄一线	yhg 温馨小区3号箱变压器1#	500	41.15	400	194.25				
11348	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线四道沟台区变压器	50	35.00	40	22.5				
11349	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线木匠沟小区1台区变压器	100	34.11	80	45.89				
11350	南票区	申屯66kV变电站	10kV申黄一线	yhg 温馨小区4号箱变压器1#	630	16.13	504	402.381				
11351	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	10kV沙邱线四道沟水井	50	12.72	40	33.64				
11352	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙钢线	沙钢线沙城分歧兰甲畜牧小区变压器	200	16.32	160	127.36				
11353	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	YHG申城线工商局台区变压器	200	31.27	160	97.46				
11354	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙锅屯乡孙家湾村孙家湾水井3	50	0.03	40	39.985				
11355	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线后付分歧后付村变压器	200	48.42	160	63.16				
11356	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎上松东沟机井	50	26.40	40	26.8				
11357	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线菜园台区变压器	80	72.60	64	5.92				
11358	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎下沟南机井	50	19.35	40	30.325				
11359	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线岳屯台区变压器	200	30.45	160	99.1				
11360	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线乌金塘大棚变压器	50	27.93	40	26.035				
11361	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线十一队台区变压器	30	50.99	24	8.703				
11362	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线姚屯南水利变压器	30	36.10	24	13.17				
11363	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	10kV沙苇线后富隆东大块地大口井台区机井	50	0.03	40	39.985				
11364	南票区	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线冷库台区变压器	400	67.86	320	48.56				
11365	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线前付西分歧前富西变压器	200	45.48	160	69.04				
11366	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线黄土坎1#变压器	100	56.91	80	23.09				
11367	南票区	沙锅屯66kV变电站	10kV沙钢线	沙钢线下庙子东台区变压器	200	41.25	160	77.5				
11368	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线乌金塘水利变压器	30	87.35	24	-2.205	2025.8.05	是	2025.8.05	2%
11369	南票区	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线新发2#台区变压器	200	7.17	160	145.66				
11370	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线西干分歧团山子东变压器台	100	46.32	80	33.68				
11371	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线河北岭分歧河北岭变压器台	50	82.56	40	-1.28	2025.03.18	否	2025.03.18	2%
11372	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线安昌蚰村变压器台	100	64.35	80	15.65				
11373	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线暖荒分歧下杂木变压器台	50	84.56	40	-2.28	2025.01.29	否	2025.01.29	2%
11374	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线21#杆北边升级改造台区变压器	50	70.77	40	4.615				
11375	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线大窝铺分歧大窝铺升级改造变压器	50	64.21	40	7.895				
11376	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线暖西二队台区变压器台	100	59.46	80	20.54				
11377	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖东村机井1#	50	18.72	40	30.64				
11378	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	白枣树沟机井	50	78.39	40	0.805				
11379	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线南边新台变压器台	80	60.94	64	15.248				
11380	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	南边村机井2#	50	43.86	40	18.07				
11381	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	田屯大棚变压器	50	78.99	40	0.505				
11382	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线梁东变压器台	20	63.03	16	3.394				
11383	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线普屯台区变压器台	200	37.20	160	85.6				
11384	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线南边大棚升级改造变压器	50	43.08	40	18.46				
11385	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线八道河子北沟台区变压器	200	12.50	160	135				
11386	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线大窝铺分歧韩家沟变压器台	30	50.85	24	8.745				
11387	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线荒山子台区变压器	50	62.78	40	8.61				
11388	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线才屯分歧才屯村变压器台	160	48.38	128	50.592				
11389	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线暖西新区变压器台	400	30.25	320	199				
11390	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线沙金沟分歧前富变压器台	50	31.65	40	24.175				
11391	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线白枣树沟分歧白枣北沟变压器台	200	94.85	160	-29.7	2025.08.17	否	2025.08.17	2%
11392	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线才屯新台2变压器	160	45.34	128	55.456				
11393	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线南边变压器台	200	37.37	160	85.26				
11394	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线大窝铺分歧桥西变压器台	50	46.78	40	16.61				
11395	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线四家子分歧水泉沟变压器台	30	61.86	24	5.442				
11396	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线西地台区变压器台	200	43.05	160	73.9				
11397	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线大窝铺分歧宽金沟变压器台	30	38.94	24	12.318				
11398	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线大窝铺分歧石场变压器台	50	12.58	40	33.71				
11399	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线曹屯村红砂沟台区变压器	50	47.44	40	16.28				
11400	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线孟屯台区变压器	100	37.14	80	42.86				
11401	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	小洞村机井	50	44.19	40	17.905				
11402	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线小洞分歧沙东分支沙东变压器台	100	67.64	80	12.36				
11403	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	沙金沟村机井1#	50	0.00	40	40				
11404	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	10kV暖灰线农业综合开发机井	50	156.90	40	-38.45	2025.03.18	否	2025.03.18	2%
11405	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线北边1变压器台	160	46.51	128	53.584				
11406	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线孟屯台区变压器台	160	37.55	128	67.92				
11407	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线四家子分歧达理沟2	50	38.82	40	20.59				
11408	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	曹屯村机井	50	0.04	40	39.98				
11409	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线安北水利变压器台	30	85.88	24	-1.764	2025.01.29	否	2025.01.29	0%
11410	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	四家子村机井3#	100	17.34	80	62.66				
11411	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	南甸子	30	96.15	24	-4.845	2025.01.29	否	2025.01.29	0%

11412	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线才马分歧马相变压器台	100	43.52	80	36.48					
11413	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	曹屯2	400	10.93	320	276.28					
11414	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线下柞木升级改造台区2#变压器	100	23.07	80	56.93					
11415	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线大窝下分歧上大窝下变压器台	80	73.56	64	5.152					
11416	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线西山【河南】变压器台	200	46.53	160	66.94					
11417	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线117#才屯水利变压器台	100	52.21	80	27.79					
11418	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线才马分歧田屯变压器台	100	57.98	80	22.02					
11419	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线曹屯村二庄屯台区变压器台	80	57.91	64	17.672					
11420	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线大窝下分歧艾家沟变压器台	50	49.92	40	15.04					
11421	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	马相分台	50	53.52	40	13.24					
11422	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线小洞分歧小洞变压器台	100	28.63	80	51.37					
11423	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线白枣树沟分歧白枣树沟村变压器台	80	56.18	64	19.056					
11424	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线暖荒分歧暖西三队变压器台	100	47.19	80	32.81					
11425	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	马相村机井	100	0.02	80	79.98					
11426	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	团山子村机井	50	59.73	40	10.135					
11427	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线西干分歧团山子西变压器台	100	42.81	80	37.19					
11428	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线大窝下分歧锄刀沟变压器台	50	101.28	40	-10.64	2025.03.18	否	2025.03.18	0%	
11429	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线西干分歧李家窝下中变压器台	30	56.82	24	6.954					
11430	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线白枣树沟分歧白枣树沟升级改造变压器	400	7.89	320	288.44					
11431	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线沙金沟西变压器台	100	45.28	80	34.72					
11432	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线大窝下分歧下大窝下变压器台	50	46.14	40	16.93					
11433	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线四家子北沟变压器台	30	31.14	24	14.658					
11434	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线四家子一队变压器台	50	32.07	40	23.965					
11435	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线四家子分歧才屯新区变压器台	50	0.00	40	40					
11436	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	安昌蝼村2机井	50	169.56	40	-44.78	2025.01.28	否	2025.01.28	0%	
11437	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线西干分歧李家窝下下变压器台	50	132.25	40	-26.125	2025.01.28	否	2025.01.28	0%	
11438	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线四家子分歧清水沟变压器台	100	41.48	80	38.52					
11439	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	团山子葡萄园变压器台	100	22.35	80	57.65					
11440	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线梁西变压器台	50	54.93	40	12.535					
11441	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线暖东台区变压器台	200	32.52	160	94.96					
11442	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线才马分歧郑屯变压器台	100	64.88	80	15.12					
11443	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线八道河子村西台区变压器台	80	42.56	64	29.952					
11444	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	北边村机井	50	7.80	40	36.1					
11445	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线安昌蝼村安五队变压器台	100	31.70	80	48.3					
11446	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线柞木沟台区变压器台	50	74.03	40	2.985					
11447	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线四家子大队变压器台	100	19.57	80	60.43					
11448	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线小洞分歧创业队分支创业对变压器台	50	33.79	40	23.105					
11449	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	上皋水分支升级改造变压器	50	31.62	40	24.19					
11450	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线暖西村变压器台	315	25.36	252	172.116					
11451	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线安昌蝼村安一四队变压器台	100	48.51	80	31.49					
11452	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线西干分歧李家窝下下变压器台	50	79.30	40	0.35					
11453	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线大窝下分歧二道沟变压器台	30	17.58	24	18.726					
11454	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线暖荒分歧三老住宅变压器台	50	70.74	40	4.63					
11455	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	孟屯村机井2#	50	64.14	40	7.93					
11456	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线北边2#变压器台	50	82.55	40	-1.275	2025.03.18	否	2025.03.18	0%	
11457	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线西干分耐水厂支团山子分台区变压器	50	69.45	40	5.275					
11458	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线安昌蝼东变压器台	100	62.45	80	17.55					
11459	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	四家子村1机井	50	18.16	40	30.92					
11460	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线水泉升级改造台区变压器	50	21.12	40	29.44					
11461	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线暖荒分歧八道分支马家岭变压器台	50	16.58	40	31.71					
11462	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线四家子分歧达理沟变压器台	100	54.50	80	25.5					
11463	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线安昌蝼村安西变压器台	50	76.32	40	1.84					
11464	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线八道河子台区变压器台	50	89.61	40	-4.805	2025.03.18	否	2025.03.18	0%	
11465	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘安南水利变压器台	30	33.32	24	14.004					
11466	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线西干分歧团山子新区变压器台	200	10.42	160	139.16					
11467	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	南边大棚	30	55.45	24	7.365					
11468	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线大窝下分歧大窝下新台变压器台	30	37.82	24	12.654					
11469	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	石桥沟分歧苏仗分支松树底变台变压器	50	72.23	40	3.885					
11470	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	缸窑岭线辛后台区变压器	200	54.21	160	51.58					
11471	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分歧茶叶沟支茶叶沟变压器	50	47.59	40	16.205					
11472	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	缸窑岭镇缸窑岭村缸窑岭五天地水利井新建台区	50	35.16	40	22.42					
11473	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分歧孟窝铺2分支2#杆孟窝铺2#变压器	50	66.69	40	6.655					
11474	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分歧陈仗子小区台区变压器	100	32.82	80	47.18					
11475	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	石桥沟分歧英道分英道台区变压器	50	59.86	40	10.07					
11476	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分歧上躺位下躺位台区变压器	100	62.58	80	17.42					
11477	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分歧尖山沟支尖山沟台区变压器	200	4.39	160	151.22					
11478	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	石桥沟分歧石桥沟变台变压器	50	27.52	40	26.24					
11479	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分歧上躺位下躺位台区变压器	400	8.14	320	287.44					
11480	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分歧回东分支回西台区变压器	200	10.65	160	138.7					
11481	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	缸窑岭线三家东分歧三家东变台变压器	100	82.38	80	-2.38	2025.03.18	否	2025.03.18	0%	
11482	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分歧上躺位下躺位台区变压器	100	46.64	80	33.36					
11483	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分歧白石地白石地水利变压器	20	17.39	16	12.522					
11484	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分歧缸窑岭南支缸窑岭台区变压器	80	48.02	64	25.584					
11485	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	石桥沟分歧房东变台变压器	100	34.97	80	45.03					
11486	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分歧四道沟支葡萄沟台区变压器	200	19.95	160	120.1					
11487	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分歧街面变台变压器	200	50.78	160	58.44					
11488	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	镇东分歧镇东变台变压器	400	26.57	320	213.72					

11489	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐村前支村台区变压器	315	22.48	252	181.188				
11490	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐街面2变压器	400	14.97	320	260.12				
11491	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	缸窑岭线岭下一台区变压器	200	35.72	160	88.56				
11492	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐三家分支支三家台区变压器	200	34.52	160	90.96				
11493	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐三道沟延伸三家小区变压器	20	39.09	16	8.182				
11494	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	缸窑岭镇松闫村松闫北沟水利并新建台区	100	29.18	80	50.82				
11495	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	10kV暖辛线喇沟植材沟机井	50	18.56	40	30.72				
11496	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐小东沟变台区变压器	30	73.00	24	2.1				
11497	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	缸窑岭线岭下二分岐岭下二变台区台	400	20.53	320	237.88				
11498	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	缸窑岭线三家子市场台区变压器	160	74.51	128	8.784				
11499	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐梨树沟分支梨树沟变压器	200	13.59	160	132.82				
11500	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐白石地分支白石地变台区变压器	50	25.97	40	27.015				
11501	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐头梁子支头梁子台区变压器	50	111.19	40	-15.595	2025.01.28	否	2025.01.28	0%
11502	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	建材分岐辛店街变台区变压器	160	64.63	128	24.592				
11503	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐杜后支杜后台区变压器	50	68.61	40	5.695				
11504	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	石桥沟分岐房西变台区变压器	100	43.11	80	36.89				
11505	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐大东沟台区变压器	50	36.19	40	21.905				
11506	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐南沟支南沟台区变压器	50	15.93	40	32.035				
11507	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐小陈仗2支小陈仗2变台区	50	49.13	40	15.435				
11508	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	烧户沟分岐烧户沟变台区变压器	50	39.06	40	20.47				
11509	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	邸三家分支潘三家支潘三家变台区变压器	400	61.20	320	75.2				
11510	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐下五家支下五家变台区变压器	160	56.58	128	37.472				
11511	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐柳树沟台区变压器	50	49.22	40	15.39				
11512	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	石桥沟分岐六窝铺分支六窝铺台区变压器	100	55.15	80	24.85				
11513	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐马圈子变台区变压器	30	19.11	24	18.267				
11514	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	石桥沟分岐五西分支五西变台区变压器	30	57.51	24	6.747				
11515	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐五道沟支五道沟台区变压器	80	82.49	64	-1.992	2025.03.18	否	2025.03.18	0%
11516	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐孟店台区变压器	100	57.18	80	22.82				
11517	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	石桥沟分岐苏仗子支苏仗子变台区变压器	50	32.96	40	23.52				
11518	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐四道沟支葡三苏沟台区变压器	50	18.51	40	30.745				
11519	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐上古寺分支上古寺台区变压器	100	26.25	80	53.75				
11520	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	石桥沟分岐大英沟分支大英沟变台区变压器	50	14.00	40	33				
11521	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐杜村前2支3#杆杜村前2变台区	200	34.36	160	91.28				
11522	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐上古寺分支上古寺台区变压器	100	33.77	80	46.23				
11523	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐南石门支南石门变台区	30	53.40	24	7.98				
11524	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐孟窝铺台区变压器	100	54.35	80	25.65				
11525	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	10kV暖辛线三道沟机井	50	12.84	40	33.58				
11526	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐大陈仗支大陈仗变台区	100	45.28	80	34.72				
11527	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	石桥沟分岐五东分支五东变台区变压器	50	55.86	40	12.07				
11528	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐北拐子分支北拐子变台区	100	13.37	80	66.63				
11529	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	缸窑岭线洞沟分岐洞沟台区变压器	400	9.92	320	280.32				
11530	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	缸窑岭镇下五家村大东沟水利并新建台区	50	0.00	40	40				
11531	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	上驷岭分支山嘴台区变压器	315	11.67	252	215.2395				
11532	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐上驷岭分支偏台区变压器	100	34.08	80	45.92				
11533	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐马道台区变压器	100	48.53	80	31.47				
11534	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	缸窑岭线石桥沟分岐二佛庙台区变压器	200	31.77	160	96.46				
11535	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	缸窑岭线烧户沟分岐烧户前台区变压器	200	30.66	160	98.68				
11536	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	缸窑岭线英道子2变台区	50	42.15	40	18.925				
11537	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	暖辛线北石门2#变台区	400	2.37	320	310.52				
11538	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐化木山支化木山台区变压器	200	10.79	160	138.42				
11539	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	石桥沟分岐松四道沟台区变压器	200	5.59	160	148.82				
11540	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	缸窑岭线南沟分岐南沟台区变压器	400	6.38	320	294.48				
11541	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	缸窑岭线三家子市场2变台区	400	32.66	320	189.36				
11542	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐房申支房申变台区变压器	50	62.17	40	8.915				
11543	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	石桥沟分岐自家窝铺分支自家窝铺变台区变压器	100	43.22	80	36.78				
11544	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐老爷岭台区变压器	50	66.48	40	6.76				
11545	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐房申2台区变压器	50	78.58	40	0.71				
11546	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	石桥沟分岐房北变台区变压器	80	30.22	64	39.824				
11547	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐田三家支田三家台区变压器	100	66.83	80	13.17				
11548	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐葡萄沟2支3#杆葡萄沟2变台区	50	56.67	40	11.665				
11549	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐山嘴2支山嘴2变台区	50	39.87	40	20.065				
11550	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐段道子分支段道子台区变压器	100	48.35	80	31.65				
11551	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	缸窑岭线三家子分岐三家子变台区变压器	100	68.49	80	11.51				
11552	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐秀水沟支秀水沟变台区变压器	50	55.16	40	12.42				
11553	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	烧户沟分岐30#杆烧户沟2变台区	100	35.93	80	44.07				
11554	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐梨树沟支梨树沟水利变台区	30	0.00	24	24				
11555	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	石桥沟分岐小伟沟分支小伟沟变台区变压器	50	29.45	40	25.275				
11556	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐回东分支回东台区变压器	50	19.81	40	30.095				
11557	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐北石门支北石门变台区	50	34.23	40	22.885				
11558	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐小东沟分支小东沟台区变压器	400	3.94	320	304.24				
11559	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐上驷岭支山嘴水利变台区	50	17.51	40	31.245				
11560	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	暖辛线小东沟分岐潘三家分支潘三家小区变台区	100	176.31	80	-96.31	2025.07.11	是	2025.07.11	10%
11561	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	邸三家分支刘三家支刘三家变台区变压器	100	55.30	80	24.7				
11562	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐缸北台区变压器	100	70.98	80	9.02				
11563	南票区	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐大陈仗子2支大陈仗子2变台区	400	9.86	320	280.56				
11564	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高压线	高桥线微波分岐13#变台区百微波站	50	64.02	40	7.99				
11565	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高压线	高桥线东支分岐10东3#变台区高丰村住宅楼	400	25.89	320	216.44				

11566	南票区	高桥66kV变电站	10kV水源线	高桥二线高峰一队变压器	200	35.46	160	89.08				
11567	南票区	高桥66kV变电站	10kV水源线	高桥二线四方台三队变压器	100	24.20	80	55.8				
11568	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高压线	高桥线高压线东支分歧15右3#变压器高丰三队	200	26.33	160	107.34				
11569	南票区	高桥66kV变电站	10kV水源线	高桥二线高城子南变压器	315	92.70	252	-40.005	2025.05.02	否	2025.05.02	0%
11570	南票区	高桥66kV变电站	塔山线	九王分歧朱甜分28右7#杆变压器	400	22.29	320	230.84				
11571	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	811210千伏西海线万支分歧21右1#变压器	200	3.12	160	153.76				
11572	南票区	高桥66kV变电站	10kV水源线	孙四分线77左5#变压器	80	116.50	64	-29.2	2025.04.08	否	2025.04.08	0%
11573	南票区	高桥66kV变电站	10kV水源线	水源线四方台分歧17#变压器孙屯村	400	19.31	320	242.76				
11574	南票区	高桥66kV变电站	10kV水源线	高桥二线孙屯二队队变压器	250	44.33	200	89.175				
11575	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线农场分歧96#变压器上坎子3	100	81.15	80	-1.15	2025.05.02	否	2025.05.02	0%
11576	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高压线	高桥线96#变压器中新储运联营	100	77.88	80	2.12				
11577	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高压线	高桥线91#变压器香精厂	50	28.32	40	25.84				
11578	南票区	高桥66kV变电站	10kV水源线	公变0	50	35.70	40	22.15				
11579	南票区	高桥66kV变电站	塔山线	高桥二线杜屯	400	86.40	320	-25.6	2025.07.11	否	2025.07.11	0%
11580	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高压线	糖茶分歧7#变压器	400	32.28	320	190.88				
11581	南票区	高桥66kV变电站	10kV水源线	高桥二线天宇生猪养殖厂变压器	100	69.32	80	10.68				
11582	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高压线	高桥线东支分歧46#变压器公路收费站	50	26.16	40	26.92				
11583	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线万支分歧24左1#变压器万屯二队	50	19.26	40	30.37				
11584	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高压线	高桥线42左8#变压器苦水园子	100	47.73	80	32.27				
11585	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高压线	高桥线东支分歧37#变压器铺西公路段	315	33.60	252	146.16				
11586	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高压线	高桥线高压线东支分歧8#变压器信用社	315	73.10	252	21.735				
11587	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线44右1#变压器老罗	200	55.02	160	49.96				
11588	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线73左12#变压器六路	200	122.95	160	-85.9	2025.03.11	否	2025.03.11	0%
11589	南票区	高桥66kV变电站	10kV水源线	高桥一线高城子东台变压器	100	60.21	80	19.79				
11590	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高压线	微波1#变压器	400	21.30	320	234.8				
11591	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高压线	高桥线糖茶分歧4左3#变压器张秀清	100	57.72	80	22.28				
11592	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线49#变压器化工巡线站	30	21.73	24	17.481				
11593	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高压线	高桥线83右2#变压器后朱洼西	200	16.32	160	127.36				
11594	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高压线	高桥线糖茶分歧4左15#变压器船厂	400	19.77	320	240.92				
11595	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高压线	高桥线糖茶分歧29#变压器铁道南	200	13.86	160	132.28				
11596	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线86#变压器季屯2	100	54.66	80	25.34				
11597	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高压线	高桥线东支分歧10左1右4#变压器工商所	400	29.03	320	203.88				
11598	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高压线	35#变压器	200	44.88	160	70.24				
11599	南票区	高桥66kV变电站	塔山线	高桥二线小北屯	100	48.14	80	31.86				
11600	南票区	高桥66kV变电站	塔山线	高桥二线九股屯	400	24.30	320	222.8				
11601	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线农场分歧20#变压器农场小学	30	0.00	24	24				
11602	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线万支分歧13#变压器万屯五队	315	56.95	252	72.6075				
11603	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高压线	811310千伏高压线东支分歧2#变压器	400	8.13	320	287.48				
11604	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高压线	高桥线33右12#变压器田桂珍	400	11.03	320	275.88				
11605	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高压线	811310千伏高压线新涛塑料变压器	200	56.13	160	47.74				
11606	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	万支分歧11右5#变压器	160	47.75	128	51.6				
11607	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高压线	高桥线糖茶分歧35#变压器糖厂	315	107.62	252	-87.003	2025.03.18	否	2025.03.18	0%
11608	南票区	高桥66kV变电站	10kV水源线	高桥二线四方台南台变压器	160	28.01	128	83.184				
11609	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高压线	高桥线糖茶分歧4左5右4#变压器粮库楼	50	47.61	40	16.195				
11610	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高压线	高桥线88#变压器外贸	400	4.63	320	301.48				
11611	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高压线	高桥线15#变压器服务楼	400	88.45	320	-33.8	2025.05.02	否	2025.05.02	0%
11612	南票区	高桥66kV变电站	塔山线	高桥二线朱洼大队变压	400	18.30	320	246.8				
11613	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线52#变压器华隆机械厂	80	15.75	64	51.4				
11614	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高压线	811310千伏高压线高压线东支分歧10左44左5#变压器	20	100.80	16	-4.16	2025.08.05	是	2025.08.05	10%
11615	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线万支分歧7#变压器万屯三队	200	23.97	160	112.06				
11616	南票区	高桥66kV变电站	塔山线	九王分歧朱甜分28右14#变压器	100	45.68	80	34.32				
11617	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高压线	811310千伏高压线高压线糖茶分歧20#变压器	400	35.82	320	176.72				
11618	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高压线	高桥线高压线东支分歧29左2#变压器液化气站	100	52.59	80	27.41				
11619	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高压线	高桥线糖茶分歧4左8#变压器高丰七队	100	51.54	80	28.46				
11620	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线63#变压器季屯养殖场	200	14.61	160	130.78				
11621	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高压线	高桥线微波分歧5#变压器百货	400	35.70	320	177.2				
11622	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高压线	811310千伏高压线高压线101左1#变压器	400	68.45	320	46.2				
11623	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高压线	811310千伏高压线高压线东支分歧10左35左1#变压器	80	48.60	64	25.12				
11624	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线农场分歧132#变压器高滩子	100	41.24	80	38.76				
11625	南票区	高桥66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线颜屯分台变压器	200	63.27	160	33.46				
11626	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线万支分歧30#变压器青年塘	400	88.89	320	-35.56	2025.05.02	否	2025.05.02	2%
11627	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高压线	高桥线24#B变压器医院	50	8.64	40	35.68				
11628	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线万支分歧13#变压器万屯大队	200	22.20	160	115.6				
11629	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高压线	高桥线东支分歧21#变压器赵新	400	11.64	320	273.44				
11630	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高压线	811310千伏高压线高压线22#变压器	400	22.29	320	230.84				
11631	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高压线	高桥线东支分歧3#变压器农行	400	19.53	320	241.88				
11632	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线农场分歧103#变压器上坎子2	100	69.99	80	10.01				
11633	南票区	高桥66kV变电站	塔山线	高桥二线新房身岗变压器	200	325.35	160	-490.7	2025.04.05	否	2025.04.05	10%
11634	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高压线	高桥线67#变压器政府住宅	315	53.77	252	82.6245				
11635	南票区	高桥66kV变电站	10kV水源线	水源线孙四分分歧18右3#变压器孙屯村	100	78.07	80	1.93				
11636	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高压线	高桥线东支分歧10左20#变压器高速公路收费站	100	74.07	80	5.93				
11637	南票区	高桥66kV变电站	塔山线	高桥二线苗屯变压器	100	37.04	80	42.96				
11638	南票区	高桥66kV变电站	10kV水源线	高桥二线四方台二六队变压器	200	49.05	160	61.9				
11639	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	万屯三队分台	200	22.92	160	114.16				
11640	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	万支分歧11右19右7#变压器	315	88.95	252	-28.1925	2025.01.28	否	2025.01.28	2%
11641	南票区	高桥66kV变电站	10kV水源线	高峰一队分台	200	28.86	160	102.28				
11642	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高压线	高桥线54#变压器环宇	400	13.56	320	265.76				

11643	南票区	高桥66kV变电站	10kV水源线	高桥二线颜屯二队变压器	200	25.50	160	109					
11644	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	811310千伏高桥线高桥线魏家分枝14左3#变压器	50	0.03	40	39.985					
11645	南票区	高桥66kV变电站	塔山线	高桥二线新民四队变压器	400	34.98	320	180.08					
11646	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	811310千伏高桥线高桥线东支分枝10左1右5#变压器	200	114.71	160	-69.42	2025.06.23	是	2025.06.23	10%	
11647	南票区	高桥66kV变电站	10kV水源线	高桥二线高城子村变压器	160	71.81	128	13.104					
11648	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线万支分枝39#变压器柳屯单台	400	114.87	320	-139.48	2025.01.28	否	2025.01.28	2%	
11649	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线万支分枝37左6#变压器闫志仁	250	99.07	200	-47.675	2025.03.18	否	2025.03.18	2%	
11650	南票区	高桥66kV变电站	10kV水源线	高桥二线高城子北变压器	80	65.14	64	11.888					
11651	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线42左5#变压器渤海机械厂	200	45.39	160	69.22					
11652	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线72右3#后朱津东	200	43.97	160	72.06					
11653	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线柳屯粉条基地分台	400	80.19	320	-0.76	2025.01.28	否	2025.01.28	2%	
11654	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线47#变压器理石板厂	100	32.15	80	47.85					
11655	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	万支分枝21右3#变压器	400	74.67	320	21.32					
11656	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	33右8左4#变压器	80	67.28	64	10.176					
11657	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线万支分枝11右23#变压器柳屯河西	400	65.10	320	59.6					
11658	南票区	高桥66kV变电站	10kV水源线	高桥二线万屯村变压器	200	24.51	160	110.98					
11659	南票区	高桥66kV变电站	10kV水源线	高桥二线四方台村变压器	100	32.85	80	47.15					
11660	南票区	高桥66kV变电站	塔山线	高桥一线朱庄五六队变压器	200	51.09	160	57.82					
11661	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	811310千伏高桥线高桥线东支分枝10左22右4#变压器	50	38.31	40	20.845					
11662	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	33右18#变压器	80	47.33	64	26.136					
11663	南票区	高桥66kV变电站	塔山线	老房身沟变压器	200	18.66	160	122.68					
11664	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	万屯七队分台	400	48.43	320	126.28					
11665	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	万支分枝24左5左3#变压器	50	79.26	40	0.37					
11666	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	农场分枝51左24#变压器	50	11.85	40	34.075					
11667	南票区	高桥66kV变电站	塔山线	高桥二线朱庄大队2变压器	200	15.96	160	128.08					
11668	南票区	高桥66kV变电站	塔山线	高桥二线新民河南	100	34.56	80	45.44					
11669	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	万支分枝19#变压器	200	24.00	160	112					
11670	南票区	高桥66kV变电站	塔山线	高桥二线王善屯	315	79.33	252	2.1105					
11671	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线64左5#变压器中学	400	15.53	320	257.88					
11672	南票区	高桥66kV变电站	10kV水源线	高桥二线颜屯二组变压器	400	17.31	320	250.76					
11673	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线30#变压器朱宝行	400	21.93	320	232.28					
11674	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线73#变压器康福林	200	15.53	160	128.94					
11675	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线86#变压器晟金	400	4.18	320	303.28					
11676	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	38#变压器	400	15.12	320	259.52					
11677	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线万支分枝1左1#变压器	200	3.45	160	153.1					
11678	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线万支分枝5右1#变压器石油加热站	100	0.03	80	79.97					
11679	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线42#A变压器局住宅	200	60.39	160	39.22					
11680	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线高桥线微波分枝6右2左2#变压器废品公司	200	36.48	160	87.04					
11681	南票区	高桥66kV变电站	10kV水源线	水源线34左2左1号高丰村变压器	400	112.80	320	-131.2	2025.05.17	是	2025.05.17	10%	
11682	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线80#变压器季屯1	100	74.76	80	5.24					
11683	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线2#变压器变电所	200	77.16	160	5.68					
11684	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	811310千伏高桥线高桥线89#变压器	80	59.36	64	16.512					
11685	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线农场分枝57#变压器小孙屯	30	67.27	24	3.819					
11686	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线44左1#变压器高桥村住宅	200	40.71	160	78.58					
11687	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线63右2#变压器新地号	100	73.02	80	6.98					
11688	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线农场分枝3#变压器农场	250	23.55	200	141.125					
11689	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线33右3#变压器材料厂	400	9.98	320	280.08					
11690	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	魏家分枝14左1#变压器	400	13.51	320	265.96					
11691	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线万支分枝24左12#变压器粉石场	400	43.56	320	145.76					
11692	南票区	高桥66kV变电站	10kV水源线	高桥二线四方台四队变压器	160	120.69	128	-65.104	2025.05.02	否	2025.05.02	2%	
11693	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	31#变压器	400	34.93	320	180.28					
11694	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线24#A变压器派出所	400	32.64	320	189.44					
11695	南票区	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线74#变压器季屯北井	160	31.24	128	78.016					
11696	南票区	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线高桥线东支分枝10左1右12#变压器牲口市场	400	17.70	320	249.2					
11697	南票区	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	石灰窑2#线毛沟西	200	30.94	160	98.12					
11698	南票区	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	金东一线路焦大队	200	78.81	160	2.38					
11699	南票区	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	东青分青邸支线下店分支线6#杆变压器	100	80.04	80	-0.04	2025.01.28	否	2025.01.28	2%	
11700	南票区	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	东青卜2#线二道河村变压器	100	51.54	80	28.46					
11701	南票区	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	东青卜2#线河南村变压器	160	47.81	128	51.504					
11702	南票区	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	金东一线刘屯大队2	100	90.06	80	-10.06	2025.01.18	否	2025.01.18	10%	
11703	南票区	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	石灰窑2#线龙泉寺小区	50	8.31	40	35.845					
11704	南票区	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	西二台	200	42.45	160	75.1					
11705	南票区	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	东青卜六队变压器	200	23.34	160	113.32					
11706	南票区	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	石灰窑2#线温屯	80	51.38	64	22.896					
11707	南票区	东青卜66kV变电站	高桥#2线A1009线	赵屯变压器	200	26.58	160	106.84					
11708	南票区	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	半拉山	50	80.52	40	-0.26	2025.08.09	否	2025.08.09	2%	
11709	南票区	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	核桃园	100	18.47	80	61.53					
11710	南票区	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	土台子	50	60.90	40	9.55					
11711	南票区	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	东青卜2#线河南三队	200	35.41	160	89.18					
11712	南票区	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	二道河东分台	400	10.60	320	277.6					
11713	南票区	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	二道河西变压器	200	50.00	160	60					
11714	南票区	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	三家子	30	77.30	24	0.81					
11715	南票区	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	付业队变压器	200	46.65	160	66.7					
11716	南票区	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	石灰窑2#线三台南小区	100	85.59	80	-5.59	2025.06.05	否	2025.06.05	2%	
11717	南票区	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	土坎子养殖小区	200	19.17	160	121.66					
11718	南票区	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	马成业小区	200	58.41	160	43.18					
11719	南票区	东青卜66kV变电站	高桥#2线A1009线	一五队变压器	200	18.05	160	123.9					



11797	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线砖瓦三队变压器	400	40.41	320	158.36				
11798	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线网丰一队变压器	400	20.20	320	239.2				
11799	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线东新一队变压器	200	68.64	160	22.72				
11800	南票区	金星66kV变电站	金西一线	金西一线网户一队小区	100	61.44	80	18.56				
11801	南票区	金星66kV变电站	金西二线	卧佛一组分台	200	62.82	160	34.36				
11802	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线西新一队变压器	400	22.80	320	228.8				
11803	南票区	金星66kV变电站	金西二线	金西二线南安大队东	400	16.98	320	252.08				
11804	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	网丰二队变压器	400	31.90	320	192.4				
11805	南票区	金星66kV变电站	金西一线	网户大队分台	200	30.93	160	98.14				
11806	南票区	金星66kV变电站	金东二线	金东二线古城四组 2	100	38.31	80	41.69				
11807	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线东新三队变压器	200	19.93	160	120.14				
11808	南票区	金星66kV变电站	金西一线	金西一线西八三组	80	19.88	64	48.096				
11809	南票区	金星66kV变电站	金东二线	网丰三组分台	315	15.54	252	203.049				
11810	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线网丰三组 2	200	43.35	160	73.3				
11811	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线银行住宅变压器	200	51.57	160	56.86				
11812	南票区	金星66kV变电站	金西一线	金西一线八将三组	400	12.70	320	269.2				
11813	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线砖瓦五队变压器	200	15.77	160	128.46				
11814	南票区	金星66kV变电站	金东二线	金东二线古城五组	200	22.27	160	115.46				
11815	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线西新移台变压器	200	29.13	160	101.74				
11816	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线砖瓦二队变压器	400	24.33	320	222.68				
11817	南票区	金星66kV变电站	金西一线	金西一线东八大队	400	18.36	320	246.56				
11818	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	网丰大队分台	100	37.20	80	42.8				
11819	南票区	金星66kV变电站	金西二线	金西二线网户二队	400	21.33	320	234.68				
11820	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线西新大队变压器	400	35.64	320	177.44				
11821	南票区	金星66kV变电站	金西二线	金西二线青年北地小区	50	54.54	40	12.73				
11822	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线砖瓦四队变压器	200	38.58	160	82.84				
11823	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线蔬菜市场住宅变压器	200	62.21	160	35.58				
11824	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线英守大队 2	200	30.83	160	98.34				
11825	南票区	金星66kV变电站	金西二线	金西二线卧佛四队	400	44.16	320	143.36				
11826	南票区	金星66kV变电站	金西二线	金西二线卧佛一队	400	19.82	320	240.72				
11827	南票区	金星66kV变电站	金西一线	金西一线东八农业小区	100	43.05	80	36.95				
11828	南票区	金星66kV变电站	金西一线	金西一线西八一组	400	18.95	320	244.2				
11829	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	英守一队小区	315	9.17	252	223.1145				
11830	南票区	金星66kV变电站	金西一线	金西一线头台子	50	69.94	40	3.03				
11831	南票区	金星66kV变电站	金西一线	10kv金西一线八将南小区变压器	200	6.42	160	147.16				
11832	南票区	金星66kV变电站	金西二线	金西二线卧佛棚业小区变压器	200	33.87	160	92.26				
11833	南票区	金星66kV变电站	金西二线	金西二线青年林带小区	100	27.93	80	52.07				
11834	南票区	金星66kV变电站	金西二线	金西二线卧佛大队	400	36.45	320	174.2				
11835	南票区	金星66kV变电站	金西一线	金西一线网户二井小区	200	39.90	160	80.2				
11836	南票区	金星66kV变电站	金东二线	于家二组	200	63.69	160	32.62				
11837	南票区	金星66kV变电站	金西一线	金西一线西八二组	400	23.67	320	225.32				
11838	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	砖瓦一队变压器	400	23.76	320	224.96				
11839	南票区	金星66kV变电站	金西一线	金西一线西八二队小区	80	0.00	64	64				
11840	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线东新二组 2	30	65.37	24	4.389				
11841	南票区	金星66kV变电站	金西一线	金西一线原种场	400	7.07	320	291.72				
11842	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线西新二组变压器	200	43.59	160	72.82				
11843	南票区	金星66kV变电站	金西二线	金西二线青年村台	400	26.83	320	212.68				
11844	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	网丰一队分台	100	59.31	80	20.69				
11845	南票区	金星66kV变电站	金东二线	金东二线古城二队	200	26.28	160	107.44				
11846	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线网丰大队变压器	400	12.95	320	268.2				
11847	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线骆驼一组 2变压器	100	88.14	80	-8.14	2025.06.05	否	2025.06.05	2%
11848	南票区	金星66kV变电站	金西一线	金西一线金星三队分台	400	24.98	320	220.08				
11849	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线网户三队变压器	200	38.69	160	82.62				
11850	南票区	金星66kV变电站	金西一线	金西一线西八一组 2	400	11.16	320	275.36				
11851	南票区	金星66kV变电站	金西一线	金西一线网户一组	400	23.73	320	225.08				
11852	南票区	金星66kV变电站	金西一线	金西一线网户五井小区	100	53.06	80	26.94				
11853	南票区	金星66kV变电站	金西一线	金西一线金星三组 2	400	6.61	320	293.56				
11854	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线英守腰街变压器	50	60.52	40	9.74				
11855	南票区	金星66kV变电站	金西一线	金西一线金星三队	400	20.58	320	237.68				
11856	南票区	金星66kV变电站	金西一线	金西一线金星二组	200	39.60	160	80.8				
11857	南票区	金星66kV变电站	金西二线	金西二线南安大队西	400	15.07	320	259.72				
11858	南票区	金星66kV变电站	金西二线	金西二线卧佛二队	400	36.87	320	172.52				
11859	南票区	金星66kV变电站	金东二线	金东二线于家一组	200	34.04	160	91.92				
11860	南票区	金星66kV变电站	金西二线	金西二线四家子	400	13.30	320	266.8				
11861	南票区	金星66kV变电站	金西二线	金西二线网户大队	200	70.83	160	18.34				
11862	南票区	金星66kV变电站	金东二线	金东二线古城四组	200	42.96	160	74.08				
11863	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线英守一队粉房变压器	400	18.03	320	247.88				
11864	南票区	金星66kV变电站	金西一线	金西一线金星一队 2	100	44.29	80	35.71				
11865	南票区	金星66kV变电站	金西一线	10kv金西一线网户南小区变压器	200	56.82	160	46.36				
11866	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线网丰三组变压器	400	17.78	320	248.88				
11867	南票区	金星66kV变电站	金西一线	金西一线金星一队变压器	400	34.11	320	183.56				
11868	南票区	金星66kV变电站	金西一线	金西一线八将南铁小区变压器	200	62.37	160	35.26				
11869	南票区	金星66kV变电站	金东二线	金东二线古城一队	400	22.20	320	231.2				
11870	南票区	金星66kV变电站	金西一线	金西一线八将三组分台	400	21.90	320	232.4				
11871	南票区	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线英守一队小区	400	15.26	320	258.96				
11872	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹东线虹东二队	400	20.43	320	238.28				
11873	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹西二队分台	200	25.74	160	108.52				

11874	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹西线信用社住宅	50	48.12	40	15.94				
11875	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	南沟	400	17.98	320	248.08				
11876	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹南加工	400	22.08	320	231.68				
11877	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹东线火台南台	100	74.04	80	5.96				
11878	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹东大队分台	400	14.58	320	261.68				
11879	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	英守大队分台	200	18.09	160	123.82				
11880	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	兴隆一队	160	42.47	128	60.048				
11881	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹西大街分台	100	66.27	80	13.73				
11882	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	小毛沟	50	45.84	40	17.08				
11883	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹东大街	400	73.60	320	25.6				
11884	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线孤家子	80	111.00	64	-24.8	2025.08.16	是	2025.08.16	10%
11885	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线虹西村设施农业	200	37.43	160	85.14				
11886	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	后潘西分台	30	49.30	24	9.21				
11887	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线虹西大队	315	58.13	252	68.8905				
11888	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	团山九队	400	18.21	320	247.16				
11889	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	团山大队分台	200	41.42	160	77.16				
11890	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	板石大队分台	200	34.44	160	91.12				
11891	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线虹南副业	400	32.93	320	188.28				
11892	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	靠山西	200	40.81	160	78.38				
11893	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹螺新城1号箱变1#配电变压器	400	30.54	320	197.84				
11894	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹东水利	200	55.14	160	49.72				
11895	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	靠山大队东	200	53.76	160	52.48				
11896	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	10kV虹西线靠山屯2号变压器	200	47.31	160	65.38				
11897	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹东线东岭台区	200	81.87	160	-3.74	2025.01.28	否	2025.01.28	2%
11898	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹东一队分台	200	16.20	160	127.6				
11899	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线英守分枝41#台区	200	16.83	160	126.34				
11900	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	砖厂左分支13#台区	180	4.21	144	136.422				
11901	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线板石大队	400	27.78	320	208.88				
11902	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	火台大队	200	45.63	160	68.74				
11903	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	大岭大队	400	19.71	320	241.16				
11904	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	刘沟	200	29.07	160	101.86				
11905	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹东大街分台	400	66.27	320	54.92				
11906	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹东电井	400	13.30	320	266.8				
11907	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	后潘沟东	80	25.09	64	43.928				
11908	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹南红沙子变压器	100	52.68	80	27.32				
11909	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线前潘大队分台	200	18.68	160	122.64				
11910	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线177#台区	50	40.02	40	19.99				
11911	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹东线大安门前	400	37.08	320	171.68				
11912	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	后潘西	50	19.68	40	30.16				
11913	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹西线大街分枝3#台区	400	29.15	320	203.4				
11914	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线兴隆大队	400	29.97	320	200.12				
11915	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹北村	100	61.14	80	18.86				
11916	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	前潘大队	400	34.74	320	181.04				
11917	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹北一队	400	56.04	320	95.84				
11918	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹北五队	200	42.90	160	74.2				
11919	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹西线虹北照明	400	36.78	320	172.88				
11920	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹东二队分台	400	5.92	320	296.32				
11921	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹东线虹北照明分台	200	133.58	160	-107.16	2025.06.05	否	2025.06.05	2%
11922	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹东线虹东大队	400	33.44	320	186.24				
11923	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹西七队	315	10.29	252	219.5865				
11924	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹西大队分台	400	15.84	320	256.64				
11925	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹东线大安门前分台	50	82.70	40	-1.35	2025.01.28	否	2025.01.28	2%
11926	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	南山住宅	200	5.76	160	148.48				
11927	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	团山大街	200	34.59	160	90.82				
11928	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线靠山大队东分台分枝3#台区	200	19.92	160	120.16				
11929	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹南副业分台	50	79.50	40	0.25				
11930	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	小寺北	200	51.78	160	56.44				
11931	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	西住宅楼	200	27.65	160	104.7				
11932	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹东水利分台	400	24.27	320	222.92				
11933	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线虹南加工分台	50	66.32	40	6.84				
11934	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线兴隆三队	100	44.73	80	35.27				
11935	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	靠山大队	200	62.13	160	35.74				
11936	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线西沟大队	400	23.91	320	224.36				
11937	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线靠山西分台分枝4#台区	400	20.76	320	236.96				
11938	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹西线虹西六队分台	80	38.25	64	33.4				
11939	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	金台子	80	54.60	64	20.32				
11940	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线前潘大队分支23#台区	100	29.05	80	50.95				
11941	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	小寺分台	200	14.15	160	131.7				
11942	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	林场住宅	50	16.80	40	31.6				
11943	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹东一队	400	19.05	320	243.8				
11944	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线后潘大队	80	31.54	64	38.768				
11945	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线兴隆四队	50	102.48	40	-11.24	2025.04.07	否	2025.04.07	10%
11946	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹东线虹东水利东	400	40.02	320	159.92				
11947	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	团山大街分台	200	27.00	160	106				
11948	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线虹南三队分台	30	81.97	24	-0.591	2025.01.08	否	2025.01.08	2%
11949	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线团山设施农业	50	69.36	40	5.32				
11950	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹西大街	315	35.30	252	140.805				

11951	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	英守大队	160	54.88	128	40.192				
11952	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	后潘东分台	400	2.67	320	309.32				
11953	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	10虹西线后窑分台	200	25.91	160	108.18				
11954	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线后窑	200	14.52	160	130.96				
11955	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线前潘农业设施	200	13.97	160	132.06				
11956	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	小寺付屯	200	25.80	160	108.4				
11957	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	米家沟左分支13#台区	200	15.35	160	129.3				
11958	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹螺新地1号箱变2#配电变压器	400	50.10	320	119.6				
11959	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线虹南三队	400	8.96	320	284.16				
11960	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	团山大队	400	22.53	320	229.88				
11961	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹东线中学	50	73.68	40	3.16				
11962	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹西线虹西六队	315	14.00	252	207.9				
11963	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线虹北农业设施2	200	12.50	160	135				
11964	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线团山农业设施	100	0.00	80	80				
11965	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	后潘小区住宅	200	18.78	160	122.44				
11966	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西二队	315	26.38	252	168.903				
11967	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	东住宅楼	200	0.06	160	159.88				
11968	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西七队分台	100	77.70	80	2.3				
11969	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线176#	160	26.26	128	85.984				
11970	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	金台子分台	80	34.14	64	36.688				
11971	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	大安一四队	400	26.01	320	215.96				
11972	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹西线虹西三队	400	24.09	320	223.64				
11973	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线虹西四队分歧2#台区	100	42.32	80	37.68				
11974	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹东线小安屯	400	19.25	320	243				
11975	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹西线虹北大队东	400	32.46	320	190.16				
11976	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	苗圃住宅	50	50.70	40	14.65				
11977	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线三家子	200	35.05	160	89.9				
11978	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	板石南台	80	73.08	64	5.536				
11979	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹东线大安一四队分台	400	18.90	320	244.4				
11980	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	虹东线大安南山台区	200	33.60	160	92.8				
11981	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹西线	虹西线团山设施农业2	400	1.14	320	315.44				
11982	南票区	虹螺岬66kV变电站	虹东线	台南分台	100	111.78	80	-31.78	2025.06.05	否	2025.06.05	2%
11983	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线下洋河东	400	13.94	320	264.24				
11984	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线大荒南	400	43.02	320	147.92				
11985	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线景口子村北分台	50	33.90	40	23.05				
11986	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线徐家分台	100	67.51	80	12.49				
11987	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线下洋九南分台	50	60.61	40	9.695				
11988	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	农药厂前井分台柱上变压器	50	36.42	40	21.79				
11989	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线北安分台	400	17.67	320	249.32				
11990	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	下洋九村南小区	50	25.98	40	27.01				
11991	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线北楼8 0	200	22.10	160	115.8				
11992	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线老幼沟	30	53.48	24	7.956				
11993	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线岳屯南	400	9.94	320	280.24				
11994	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	下洋九机井	50	18.27	40	30.865				
11995	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线老虎洞小区	50	122.13	40	-21.065	2025.01.28	否	2025.01.28	2%
11996	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线门前井80	400	22.32	320	230.72				
11997	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	周屯南分台柱上变压器	50	30.09	40	24.955				
11998	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	田九沟1#机井	50	9.84	40	35.08				
11999	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线大荒南分台	400	13.94	320	264.24				
12000	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线孟村	400	19.76	320	240.96				
12001	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线小东地	400	21.19	320	235.24				
12002	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集镇镇大荒地村农业设施M	50	22.38	40	28.81				
12003	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线老虎洞	400	9.81	320	280.76				
12004	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线台集屯四队8 0	400	18.66	320	245.36				
12005	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	北安设施农业变压器	100	16.38	80	63.62				
12006	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线田九沟	200	27.76	160	104.48				
12007	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线一、三队1 0 0	400	16.26	320	254.96				
12008	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线小荒副业	200	34.02	160	91.96				
12009	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	10kV台集屯二线下洋九西小区变压器	200	23.91	160	112.18				
12010	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线边口子	400	13.44	320	266.24				
12011	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	徐家沟北分台柱上变压器	50	48.66	40	15.67				
12012	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线周东园队5 0	100	134.94	80	-54.94	2025.01.28	否	2025.01.28	2%
12013	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	10kV台集屯二线边口子设施农业	200	47.94	160	64.12				
12014	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线北安分台1	80	17.55	64	49.96				
12015	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线长岭北	400	14.13	320	263.48				
12016	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线小荒分台	100	28.28	80	51.72				
12017	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	岳屯西分台柱上变压器	100	40.76	80	39.24				
12018	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	孟砬子村南大棚小区M	50	27.45	40	26.275				
12019	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线北安	400	19.83	320	240.68				
12020	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线徐家沟	200	16.98	160	126.04				
12021	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线瑞西30	30	47.17	24	9.849				
12022	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线周屯分台5 0	400	13.65	320	265.4				
12023	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线台集屯分台	80	63.04	64	13.568				
12024	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线台集屯四队分台3 0	30	61.25	24	5.625				
12025	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线景南小区	80	80.89	64	-0.712	2025.01.28	否	2025.01.28	2%
12026	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线孟三、四队3 0	50	49.58	40	15.21				
12027	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	田屯村边口子设施农业	400	24.54	320	221.84				

12028	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线周屯1 0 0	400	15.39	320	258.44						
12029	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	下洼九新分台	200	22.02	160	115.96						
12030	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线镇政府50	200	10.14	160	139.72						
12031	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线园区西	100	44.19	80	35.81						
12032	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线金分台	80	53.90	64	20.88						
12033	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线金村50	400	17.23	320	251.08						
12034	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线三队50	400	13.83	320	264.68						
12035	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线长岭南	200	21.90	160	116.2						
12036	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	景南小区	80	0.11	64	63.912						
12037	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线水泉	200	22.51	160	114.98						
12038	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线岳屯北	400	8.39	320	286.44						
12039	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线张家沟	50	74.73	40	2.635						
12040	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	田屯村边口子设施农业南M	200	24.42	160	111.16						
12041	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线金金沟北沟	50	9.71	40	35.145						
12042	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线英房子分台2.0	20	108.92	16	-5.784	2025.08.18	是	2025.08.18	10%		
12043	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线长岭沟村北分台	50	55.18	40	12.41						
12044	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线小荒地	400	18.31	320	246.76						
12045	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线田屯南	315	31.39	252	153.1215						
12046	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	大荒南分台	100	24.05	80	55.95						
12047	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	英房子南分台柱上变压器	100	44.01	80	35.99						
12048	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线英小区80	80	66.45	64	10.84						
12049	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线太阳沟	400	10.66	320	277.36						
12050	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线英房子村1 0 0	400	24.04	320	223.84						
12051	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线景口南	400	19.20	320	243.2						
12052	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线上浮九	400	15.00	320	260						
12053	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线金金沟	400	19.31	320	242.76						
12054	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线台东小区50	50	57.87	40	11.065						
12055	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线下洼九	400	19.17	320	243.32						
12056	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	东沟门机井	100	5.76	80	74.24						
12057	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	岳屯南机井	50	104.97	40	-12.485	2025.01.28	否	2025.01.28	0%		
12058	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线下洼分台	200	23.27	160	113.46						
12059	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	徐家沟新分台	200	14.73	160	130.54						
12060	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线田屯北	400	18.04	320	247.84						
12061	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线郭菜园	400	5.09	320	299.64						
12062	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	岳屯北机井	50	12.39	40	33.805						
12063	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	英房子新分台	200	20.49	160	119.02						
12064	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	北安机井	50	7.98	40	36.01						
12065	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线景口北	400	26.77	320	212.92						
12066	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线上浮九设施农业	200	4.56	160	150.88						
12067	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线北安南	80	61.65	64	14.68						
12068	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线景口南分台	400	19.48	320	242.08						
12069	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	田九沟2#机井	50	7.56	40	36.22						
12070	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线马圈子	200	28.65	160	102.7						
12071	南票区	虹螺岬66kV变电站	台集屯二线	小荒地新分台	200	23.25	160	113.5						
12072	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(南票)	7120向阳线(农网)张相公村	400	13.15	320	267.4						
12073	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)小岭子	400	9.11	320	283.56						
12074	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(南票)	7120向阳线(农网)陆沟	400	9.43	320	282.28						
12075	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(南票)	7120向阳线(农网)中铁窖	400	9.81	320	280.76						
12076	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(南票)	7120向阳线(农网)北铁窖	80	32.87	64	37.704						
12077	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(南票)	7120向阳线(农网)马圈子新	400	25.20	320	219.2						
12078	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(南票)	7120向阳线(农网)响水河子	50	87.57	40	-3.785	2025.07.01	否	2025.07.01	0%		
12079	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)陈屯(公用)	400	6.21	320	295.16						
12080	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(南票)	陈屯分台	100	30.96	80	49.04						
12081	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)陈屯分台	400	98.40	320	-73.6	2025.01.28	否	2025.01.28	0%		
12082	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(南票)	7120向阳线(农网)茨梅花综合台区	400	18.65	320	245.4						
12083	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(南票)	7120向阳线(农网)响水河子南	200	131.25	160	-102.5	2025.06.25	是	2025.06.25	10%		
12084	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)倒流河西	100	28.58	80	51.42						
12085	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(南票)	7120向阳线(农网)铁窖北沟S9/20	30	32.68	24	14.196						
12086	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(南票)	7120向阳线(农网)宋沟	200	20.97	160	118.06						
12087	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(南票)	7120向阳线(农网)娘娘庙	400	12.60	320	269.6						
12088	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(南票)	7120向阳线(农网)张相公北	200	43.77	160	72.46						
12089	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)倒流河东设施农业	50	15.93	40	32.035						
12090	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)八百东沟	100	77.04	80	2.96						
12091	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	倒流河东	400	19.68	320	241.28						
12092	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(南票)	7120向阳线(农网)前达屯	50	58.06	40	10.97						
12093	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(南票)	7120向阳线(农网)乡市场	200	44.94	160	70.12						
12094	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	10kV张相公线张相公陈屯	400	10.58	320	277.68						
12095	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)姜屯	400	10.68	320	277.28						
12096	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)刘举人屯	80	39.29	64	32.568						
12097	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)八百垄	400	3.68	320	305.28						
12098	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)周家屯	30	68.48	24	3.456						
12099	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(南票)	7120向阳线(农网)南铁窖	100	30.75	80	49.25						
12100	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	南荒地	400	6.34	320	294.64						
12101	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	北荒地	400	8.58	320	285.68						
12102	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(南票)	7120向阳线(农网)张相公东街	315	20.89	252	186.1965						
12103	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(南票)	7120向阳线(农网)才沟	400	7.95	320	288.2						
12104	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)丁屯东街	400	23.31	320	226.76						

12105	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(南票)	7120向阳线(农网)马圈子	400	15.33	320	258.68			
12106	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)水龙沟	50	42.20	40	18.9			
12107	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(南票)	7120向阳线(农网)杜屯	400	12.97	320	268.12			
12108	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(南票)	7120向阳线(农网)龙枣树沟	200	18.67	160	122.66			
12109	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)芦秀红	50	0.00	40	40			
12110	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)丁屯	400	20.67	320	237.32			
12111	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)果树农场	50	15.80	40	32.1			
12112	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(南票)	7120向阳线(农网)萝卜窑	400	19.98	320	240.08			
12113	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(南票)	7120向阳线(农网)马圈子北道	20	48.03	16	6.394			
12114	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(南票)	7120向阳线(农网)张相公西八家	400	8.36	320	286.56			
12115	南票区	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	田屯	200	43.38	160	73.24			

2025年四季度10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率(%)	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(A)	审核可开放容量(A)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1	国网兴城市供电公司	兴城变	10kV温泉线	10千伏	552	370	67.01%			64.30%	5355	286	未进入负面清单	否	无	2.72%
2	国网兴城市供电公司	兴城变	10kV城内线	10千伏	355	149	41.97%			55.21%	3443	1723	未进入负面清单	否	无	-13.24%
3	国网兴城市供电公司	兴城变	10kV车站线	10千伏	470	223	47.45%			51.28%	5210	2650	未进入负面清单	否	无	-3.83%
4	国网兴城市供电公司	兴城变	10kV农机二线	10千伏	352	31	8.81%			6.25%	3902	4340	未进入负面清单	否	无	2.56%
5	国网兴城市供电公司	兴城变	10kV铁专线	10千伏	317	51	16.07%			16.22%	3518	3514	未进入负面清单	否	无	-0.15%
6	国网兴城市供电公司	兴城变	10kV兴温线	10千伏	470	246	52.34%			0.00%	5210	2252	未进入负面清单	否	无	52.34%
7	国网兴城市供电公司	兴城变	10kV河兴线	10千伏	552	368	66.65%			67.20%	5355	320	未进入负面清单	否	无	-0.54%
8	国网兴城市供电公司	兴城变	10kV农机一线	10千伏	352	212	60.23%			76.70%	3902	1205	未进入负面清单	否	无	-16.48%
9	国网兴城市供电公司	河西变	10kV河机线	10千伏	552	395	71.54%			65.20%	5355	809	未进入负面清单	否	无	6.34%
10	国网兴城市供电公司	河西变	10kV河曹线	10千伏	240	184	76.67%			65.00%	2660	139	未进入负面清单	否	无	11.67%
11	国网兴城市供电公司	河西变	10kV机场线	10千伏	481	207	43.02%			47.18%	5334	3082	未进入负面清单	否	无	-4.16%
12	国网兴城市供电公司	河西变	10kV河高线	10千伏	552	142	25.64%			25.64%	6120	5199	未进入负面清单	否	无	0.00%
13	国网兴城市供电公司	温泉变	10kV温联线	10千伏	552	370	67.01%			67.46%	5355	286	未进入负面清单	否	无	-0.45%
14	国网兴城市供电公司	温泉变	10kV温疗一线	10千伏	552	157	28.44%			61.94%	5355	3975	未进入负面清单	否	无	-33.51%
15	国网兴城市供电公司	温泉变	10kV温河线	10千伏	552	345	62.49%			75.16%	6120	1675	2025年2月14日	否	2025年12月30日	-12.68%
16	国网兴城市供电公司	温泉变	10kV温工三线	10千伏	481	373	77.52%			65.65%	5334	207	未进入负面清单	否	无	11.87%
17	国网兴城市供电公司	温泉变	10kV温工一线	10千伏	552	38	6.88%			25.54%	6120	6992	未进入负面清单	否	无	-18.66%
18	国网兴城市供电公司	温泉变	10kV温城线	10千伏	552	405	73.35%			66.83%	5355	636	未进入负面清单	否	无	6.52%
19	国网兴城市供电公司	温泉变	10kV温疗#2线	10千伏	552	398	72.09%			63.39%	5355	757	未进入负面清单	否	无	8.69%
20	国网兴城市供电公司	温泉变	10kV温港线	10千伏	552	402	72.81%			60.86%	5355	688	未进入负面清单	否	无	11.95%
21	国网兴城市供电公司	温泉变	10kV温工二线	10千伏	428	96	22.43%			13.32%	4744	4268	未进入负面清单	否	无	9.11%
22	国网兴城市供电公司	温泉变	10kV温医线	10千伏	552	0	0.00%			0.00%	5355	7650	未进入负面清单	否	无	0.00%
23	国网兴城市供电公司	温泉变	10kV温兴线	10千伏	475	65	13.68%			79.79%	6800	5456	未进入负面清单	否	无	-66.10%
24	国网兴城市供电公司	星海变	10kV兴曹一线	10千伏	552	245	44.37%			40.21%	6120	3407	未进入负面清单	否	无	4.17%
25	国网兴城市供电公司	星海变	10kV兴南一线	10千伏	428	115	26.87%			42.06%	4744	3939	未进入负面清单	否	无	-15.19%
26	国网兴城市供电公司	星海变	10kV兴东线	10千伏	428	115	26.87%			17.52%	4744	3939	未进入负面清单	否	无	9.35%
27	国网兴城市供电公司	星海变	10kV兴中线	10千伏	428	409	95.56%	3	181.1	102.96%	4744	-1154	2025年1月30日	否	无	-7.40%
28	国网兴城市供电公司	星海变	10kV兴水线	10千伏	405	266	65.68%			65.93%	4489	1005	未进入负面清单	否	无	-0.25%
29	国网兴城市供电公司	星海变	10kV兴南二线	10千伏	428	174	40.65%			29.11%	4744	2917	未进入负面清单	否	无	11.54%
30	国网兴城市供电公司	星海变	10kV兴曹二线	10千伏	552	185	33.51%			54.34%	5355	4446	未进入负面清单	否	无	-20.83%
31	国网兴城市供电公司	星海变	10kV兴华线	10千伏	428	70	16.36%			24.07%	4744	4718	未进入负面清单	否	无	-7.71%
32	国网兴城市供电公司	曹庄变	10kV水产线	10千伏	481	230	47.80%			99.58%	5334	2683	2024年2月30日	否	2024年12月30日	-51.78%
33	国网兴城市供电公司	曹庄变	10kV大甸子线	10千伏	240	152	63.33%			90.42%	2660	693	未进入负面清单	否	无	-27.08%

34	国网兴城市供电公司	曹庄变	10kV菊花线	10千伏	240	18	7.50%		8.33%	2660	3014	未进入负面清单	否	无	-0.83%	
35	国网兴城市供电公司	曹庄变	10kV园区线	10千伏	240	86	35.83%		32.50%	2660	1836	未进入负面清单	否	无	3.33%	
36	国网兴城市供电公司	曹庄变	10kV羊安线	10千伏	240	59	24.58%		32.92%	2660	2304	未进入负面清单	否	无	-8.33%	
37	国网兴城市供电公司	曹庄变	10kV曹园线	10千伏	240	0	0.00%		0.00%	2660	3325	未进入负面清单	否	无	0.00%	
38	国网兴城市供电公司	曹庄变	10kV曹庄线	10千伏	413	137	33.19%		56.20%	4576	3347	未进入负面清单	否	无	-23.01%	
39	国网兴城市供电公司	元台子变	10kV元台子线	10千伏	310	208	67.10%		85.81%	3436	693	2024年2月30日	否	2024年12月30日	-18.71%	
40	国网兴城市供电公司	元台子变	10kV双树线	10千伏	310	167	53.87%		56.45%	3436	1403	未进入负面清单	否	无	-2.58%	
41	国网兴城市供电公司	元台子变	10kV水源线	10千伏	310	53	17.10%		22.26%	3436	3377	未进入负面清单	否	无	-5.16%	
42	国网兴城市供电公司	元台子变	10kV工业二线	10千伏	276	154	55.78%		75.35%	3060	1158	未进入负面清单	否	无	-19.56%	
43	国网兴城市供电公司	东辛庄变	10kV东辛庄线	10千伏	240	143	59.58%		112.08%	2660	849	2024年2月30日	否	2024年12月30日	-52.50%	
44	国网兴城市供电公司	东辛庄变	10kV微波线	10千伏	240	113	47.08%		56.67%	2660	1368	未进入负面清单	否	无	-9.58%	
45	国网兴城市供电公司	东辛庄变	10kV粮库线	10千伏	240	130	54.17%		62.50%	2660	1074	未进入负面清单	否	无	-8.33%	
46	国网兴城市供电公司	东辛庄变	10kV东山线	10千伏	552	405	73.35%		58.50%	6120	636	未进入负面清单	否	无	14.85%	
47	国网兴城市供电公司	东辛庄变	10kV刘台子线	10千伏	310	115	37.10%		58.06%	3436	2304	未进入负面清单	否	无	-20.97%	
48	国网兴城市供电公司	东辛庄变	10kV大寨线	10千伏	310	142	45.81%		67.10%	3436	1836	未进入负面清单	否	无	-21.29%	
49	国网兴城市供电公司	东辛庄变	10kV东山二线	10千伏	552	170	30.79%		0.00%	6120	4706	未进入负面清单	否	无	30.79%	
50	国网兴城市供电公司	沙后所变	10kV沙纸线	10千伏	552	384	69.55%		64.30%	6120	999	未进入负面清单	否	无	5.25%	
51	国网兴城市供电公司	沙后所变	10kV沙白线	10千伏	355	48	13.52%		16.90%	3935	4088	未进入负面清单	否	无	-3.38%	
52	国网兴城市供电公司	沙后所变	10kV沙农线	10千伏	552	238	43.11%		62.67%	6120	3528	未进入负面清单	否	无	-19.56%	
53	国网兴城市供电公司	沙后所变	10kV沙西线	10千伏	552	352	63.75%		47.27%	6120	1554	未进入负面清单	否	无	16.48%	
54	国网兴城市供电公司	沙后所变	10kV沙东线	10千伏	355	182	51.27%		43.66%	3935	1767	未进入负面清单	否	无	7.61%	
55	国网兴城市供电公司	沙后所变	10kV沙海线	10千伏	552	102	18.47%		60.13%	6120	5884	未进入负面清单	否	无	-41.66%	
56	国网兴城市供电公司	沙后所变	10kV沙望一线	10千伏	552	118	21.37%		22.46%	6120	5606	未进入负面清单	否	无	-1.09%	
57	国网兴城市供电公司	沙后所变	10kV沙望二线	10千伏	552	214	38.76%		37.85%	6120	3944	未进入负面清单	否	无	0.91%	
58	国网兴城市供电公司	高家岭变	10kV高汤线	10千伏	552	217	39.30%		49.99%	6120	3892	未进入负面清单	否	无	-10.69%	
59	国网兴城市供电公司	高家岭变	10kV高石线	10千伏	552	113	20.47%		33.69%	6120	5693	未进入负面清单	否	无	-13.22%	
60	国网兴城市供电公司	高家岭变	10kV高石二线	10千伏	552	32	5.80%		13.77%	6119	7094	未进入负面清单	否	无	-7.97%	
61	国网兴城市供电公司	围屏变	10kV围屏线	10千伏	200	118	59.00%		79.50%	2217	727	未进入负面清单	否	无	-20.50%	
62	国网兴城市供电公司	围屏变	10kV高岭线	10千伏	310	6	1.81%		1.81%	3436	4198	未进入负面清单	否	无	0.00%	
63	国网兴城市供电公司	围屏变	10kV南大线	10千伏	310	103	33.23%		45.16%	3436	2511	未进入负面清单	否	无	-11.94%	
64	国网兴城市供电公司	围屏变	10kV王道线	10千伏	310	9	2.90%		9.21%	3436	4139	未进入负面清单	否	无	-6.31%	
65	国网兴城市供电公司	绿化变	10kV绿茂线	10千伏	173	138	79.77%		69.36%	1918	7	未进入负面清单	否	无	10.40%	
66	国网兴城市供电公司	绿化变	10kV李良线	10千伏	317	123	38.76%		43.93%	3518	2267	未进入负面清单	否	无	-5.17%	
67	国网兴城市供电公司	绿化变	10kV绿铅线	10千伏	355	137	38.59%		39.21%	3935	2546	未进入负面清单	否	无	-0.62%	
68	国网兴城市供电公司	羊安变	10kV白塔线	10千伏	317	285	89.81%	1	7.69	48.89%	3518	-539	未进入负面清单	否	无	40.92%

69	国网兴城市供电公司	羊安变	10kV工业三线	10千伏	470	285	60.64%			30.29%	5210	1576	未进入负面清单	否	无	30.35%
70	国网兴城市供电公司	羊安变	10kV羊高线	10千伏	552	262	47.45%			26.62%	6120	3112	未进入负面清单	否	无	20.83%
71	国网兴城市供电公司	红崖子变	10kV工业一线	10千伏	552	131	23.73%			76.06%	6120	5381	未进入负面清单	否	无	-52.33%
72	国网兴城市供电公司	红崖子变	10kV红崖子线	10千伏	355	413	116.34%	5	392.3	78.87%	3443	-2849	2024年7月16日	否	2025年12月30日	37.46%
73	国网兴城市供电公司	红崖子变	10kV拣金线	10千伏	405	271	66.91%			77.28%	4489	918	未进入负面清单	否	无	-10.37%
74	国网兴城市供电公司	郭家变	10kV药王线	10千伏	240	121	50.42%			57.50%	2660	1230	未进入负面清单	否	无	-7.08%
75	国网兴城市供电公司	郭家变	10kV旧门线	10千伏	552	108	19.56%			24.09%	6120	5780	未进入负面清单	否	无	-4.53%
76	国网兴城市供电公司	郭家变	10kV郭泥线	10千伏	552	145	26.26%			26.08%	6120	5139	未进入负面清单	否	无	0.18%
77	国网兴城市供电公司	郭家变	10kV矿山线	10千伏	355	124	34.93%			0.00%	3935	2771	未进入负面清单	否	无	34.93%
78	国网兴城市供电公司	郭家变	10kV郭家线	10千伏	470	164	34.89%			33.40%	5210	3672	未进入负面清单	否	无	1.49%
79	国网兴城市供电公司	朱家变	10kV碱厂线	10千伏	310	113	36.45%			20.81%	3436	2338	未进入负面清单	否	无	15.65%
80	国网兴城市供电公司	朱家变	10kV三道线	10千伏	355	132	37.18%			29.16%	3935	2633	未进入负面清单	否	无	8.03%
81	国网兴城市供电公司	学府变	10kV学南二线	10千伏	481	331	68.79%			10.81%	5334	934	未进入负面清单	否	无	57.98%
82	国网兴城市供电公司	学府变	10kV学南线	10千伏	552	357	64.66%			76.07%	6120	1467	未进入负面清单	否	无	-11.41%
83	国网兴城市供电公司	学府变	10kV学疗二线	10千伏	552	270	48.90%			36.41%	5355	2974	未进入负面清单	否	无	12.50%
84	国网兴城市供电公司	学府变	10kV学首二线	10千伏	428	135	31.54%			65.89%	4744	3592	未进入负面清单	否	无	-34.35%
85	国网兴城市供电公司	学府变	10kV学港二线	10千伏	428	34	7.94%			40.91%	4744	5341	未进入负面清单	否	无	-32.97%
86	国网兴城市供电公司	学府变	10kV学港一线	10千伏	428	78	18.22%			32.48%	4744	4579	未进入负面清单	否	无	-14.25%
87	国网兴城市供电公司	学府变	10kV学东一线	10千伏	428	149	34.81%			84.11%	4744	3350	2024年2月30日	否	2024年12月30日	-49.30%
88	国网兴城市供电公司	学府变	10kV学东二线	10千伏	428	340	79.44%			47.66%	4744	42	未进入负面清单	否	无	31.78%
89	国网兴城市供电公司	学府变	10kV学首一线	10千伏	428	45	10.51%			3.74%	4744	5151	未进入负面清单	否	无	6.78%
90	国网兴城市供电公司	学府变	10kV学疗一线	10千伏	317	187	58.93%			37.85%	3078	1158	未进入负面清单	否	无	21.08%
91	国网兴城市供电公司	学府变	10kV学首三线	10千伏	428	89	20.79%			14.49%	4744	4389	未进入负面清单	否	无	6.31%
92	国网兴城市供电公司	学府变	10kV学高线	10千伏	428	305	71.26%			53.50%	4151	648	未进入负面清单	否	无	17.76%
93	国网兴城市供电公司	学府变	10kV学湖线	10千伏	428	25	5.84%			5.84%	5930	5497	未进入负面清单	否	无	5.84%
94	国网兴城市供电公司	海滨变	10kV海沙线	10千伏	552	376	68.10%			27.17%	6120	1138	未进入负面清单	否	无	40.93%
95	国网兴城市供电公司	海滨变	10kV海西线	10千伏	552	142	25.72%			67.56%	6120	5191	未进入负面清单	否	无	-41.84%
96	国网兴城市供电公司	海滨变	10kV海东线	10千伏	552	241	43.65%			65.02%	6120	3476	未进入负面清单	否	无	-21.37%
97	国网兴城市供电公司	海滨变	10kV海核线	10千伏	552	416	75.35%			76.98%	6120	445	未进入负面清单	否	无	-1.63%
98	国网兴城市供电公司	东窑变	10kV东月线	10千伏	355	78	21.97%			18.31%	3935	3568	未进入负面清单	否	无	3.66%
99	国网绥中县供电公司	赵屯变	10kV赵杨二线	10千伏	552	71	12.86%			48.00%	6120	6420	未进入负面清单	否	无	-35.14%
100	国网绥中县供电公司	赵屯变	10kV赵杨一线	10千伏	552	72	13.04%			37.31%	6120	6403	未进入负面清单	否	无	-24.27%
101	国网绥中县供电公司	赵屯变	10kV电厂生活线	10千伏	481	78	16.21%			27.43%	5334	5316	未进入负面清单	否	无	-11.22%
102	国网绥中县供电公司	赵屯变	10kV赵港线	10千伏	481	145	30.13%			3.74%	5334	4156	未进入负面清单	否	无	26.39%
103	国网绥中县供电公司	赵屯变	10kV公司生活线	10千伏	481	133	27.64%			33.04%	5334	4364	未进入负面清单	否	无	-5.40%

104	国网绥中县供电公司	赵屯变	10kV赵星线	10千伏	552	8	1.45%			0.00%	6120	7512	未进入负面清单	否	无	1.45%
105	国网绥中县供电公司	赵屯变	10kV赵发线	10千伏	552	20	3.62%			0.72%	6120	7304	未进入负面清单	否	无	2.90%
106	国网绥中县供电公司	王凤台变	10kV李家1线	10千伏	240	193	80.42%	3	261.9	57.08%	2660	-17	2025年7月4日	是	2025年12月30日	23.33%
107	国网绥中县供电公司	王凤台变	10kV永安线	10千伏	223	116	51.98%			0.00%	2474	1083	未进入负面清单	否	无	51.98%
108	国网绥中县供电公司	王凤台变	10kV农场1线	10千伏	160	50	31.25%			37.50%	1774	1351	未进入负面清单	否	无	-6.25%
109	国网绥中县供电公司	王凤台变	10kV李家2线	10千伏	246	209	84.96%	2	243.6	47.15%	2727	-211	2025年7月4日	是	2025年12月30日	37.80%
110	国网绥中县供电公司	王凤台变	10kV农场2线	10千伏	160	96	60.00%	2	69.2	44.38%	1774	554	2025年7月4日	否	无	15.63%
111	国网绥中县供电公司	王凤台变	10kV农场3线	10千伏	160	48	30.00%			21.25%	1774	1386	未进入负面清单	否	无	8.75%
112	国网绥中县供电公司	王宝变	10kV王贺线	10千伏	552	148	26.81%			41.84%	6120	5087	未进入负面清单	否	无	-15.03%
113	国网绥中县供电公司	王宝变	10kV王吕线	10千伏	552	78	14.13%			9.96%	6120	6299	未进入负面清单	否	无	4.17%
114	国网绥中县供电公司	王宝变	10kV王赵线	10千伏	552	0	0.00%			0.00%	6120	7650	未进入负面清单	否	无	0.00%
115	国网绥中县供电公司	王宝变	10kV王见线	10千伏	552	160	28.98%			23.00%	6120	4879	未进入负面清单	否	无	5.98%
116	国网绥中县供电公司	王宝变	10kV王荒线	10千伏	552	330	59.77%			46.73%	6120	1935	未进入负面清单	否	无	13.04%
117	国网绥中县供电公司	万家变	10kV西甸子线	10千伏	317	251	79.09%			51.99%	3518	50	未进入负面清单	否	无	27.10%
118	国网绥中县供电公司	万家变	10kV万家北线	10千伏	317	203	63.97%			40.65%	3518	881	未进入负面清单	否	无	23.32%
119	国网绥中县供电公司	万家变	10kV万家南线	10千伏	317	21	6.62%			4.73%	3518	4033	未进入负面清单	否	无	1.89%
120	国网绥中县供电公司	万家变	10kV万工线	10千伏	317	73	23.00%			13.24%	3518	3133	未进入负面清单	否	无	9.77%
121	国网绥中县供电公司	万家变	10kV港专线	10千伏	317	48	15.13%			1.89%	3518	3566	未进入负面清单	否	无	13.24%
122	国网绥中县供电公司	土头山变	10kV西平南线	10千伏	240	133	55.42%	4	86.1	57.50%	2660	1022	2025年7月4日	否	无	-2.08%
123	国网绥中县供电公司	土头山变	10kV西平北线	10千伏	240	127	52.92%			14.58%	2660	1126	未进入负面清单	否	无	38.33%
124	国网绥中县供电公司	土头山变	10kV葛家线	10千伏	552	195	35.32%			38.94%	6120	4273	未进入负面清单	否	无	-3.62%
125	国网绥中县供电公司	土头山变	10kV宽邦线	10千伏	355	145	40.85%			0.00%	3935	2407	未进入负面清单	否	无	40.85%
126	国网绥中县供电公司	塔山屯变	10kV塔河线	10千伏	552	295	53.43%			59.95%	6120	2541	未进入负面清单	否	无	-6.52%
127	国网绥中县供电公司	塔山屯变	10kV塔山南线	10千伏	428	278	64.95%			31.78%	4744	1115	未进入负面清单	否	无	33.18%
128	国网绥中县供电公司	塔山屯变	10kV塔山北线	10千伏	355	164	46.20%			36.62%	3935	2078	未进入负面清单	否	无	9.58%
129	国网绥中县供电公司	塔山屯变	10kV塔渔线	10千伏	481	256	53.20%	1	3.6	76.90%	5334	2233	2025年7月4日	否	无	-23.69%
130	国网绥中县供电公司	塔山屯变	10kV小庄子北线	10千伏	355	202	56.90%			47.04%	3935	1420	未进入负面清单	否	无	9.86%
131	国网绥中县供电公司	塔山屯变	10kV塔东线	10千伏	552	514	93.10%	4	121.9	36.95%	6120	-1252	2025年7月4日	是	2025年12月30日	56.15%
132	国网绥中县供电公司	塔山屯变	10kV塔白线	10千伏	552	47	8.51%	4	269.8	1.81%	6120	6836	未进入负面清单	否	无	6.70%
133	国网绥中县供电公司	塔山屯变	10kV小庄子南线	10千伏	355	149	41.97%			58.59%	3935	2338	未进入负面清单	否	无	-16.62%
134	国网绥中县供电公司	塔山屯变	10kV塔南二线	10千伏	552	343	62.14%			37.68%	6119	1708	未进入负面清单	否	无	24.46%
135	国网绥中县供电公司	塔山屯变	10kV塔盐线	10千伏	552	360	65.22%			51.28%	6119	1413	未进入负面清单	否	无	13.94%
136	国网绥中县供电公司	绥中变	10kV车站线	10千伏	552	184	33.33%			42.20%	6120	4463	未进入负面清单	否	无	-8.87%
137	国网绥中县供电公司	绥中变	10kV水源分线	10千伏	552	287	51.98%			56.51%	6120	2679	未进入负面清单	否	无	-4.53%
138	国网绥中县供电公司	绥中变	10kV化肥线	10千伏	552	45	8.15%			0.00%	6120	6871	未进入负面清单	否	无	8.15%

139	国网绥中县供电公司	绥中变	10kV磷肥线	10千伏	552	0	0.00%			47.18%	6120	7650	未进入负面清单	否	无	-47.18%
140	国网绥中县供电公司	绥中变	10kV机场线	10千伏	552	172	31.15%			22.26%	6120	4671	未进入负面清单	否	无	8.89%
141	国网绥中县供电公司	绥中变	10kV水源线	10千伏	552	316	57.23%			43.29%	6120	2177	未进入负面清单	否	无	13.95%
142	国网绥中县供电公司	绥中变	10kV磷电线	10千伏	552	326	59.05%			44.79%	6120	2004	未进入负面清单	否	无	14.26%
143	国网绥中县供电公司	绥中变	10kV大台线	10千伏	355	154	43.38%			14.31%	3935	2252	未进入负面清单	否	无	29.07%
144	国网绥中县供电公司	绥中变	10kV塔山线	10千伏	552	109	19.74%			27.53%	6120	5762	未进入负面清单	否	无	-7.79%
145	国网绥中县供电公司	绥中变	10kV城内二线	10千伏	552	265	48.00%			71.36%	6120	3060	未进入负面清单	否	无	-23.36%
146	国网绥中县供电公司	绥中变	10kV城内一线	10千伏	552	269	48.72%			0.00%	6120	2991	未进入负面清单	否	无	48.72%
147	国网绥中县供电公司	绥中变	10kV绥跃线	10千伏	428	233	54.44%			0.00%	4744	1895	未进入负面清单	否	无	54.44%
148	国网绥中县供电公司	绥中变	10kV绥环线	10千伏	552	0	0.00%			82.56%	6119	7649	未进入负面清单	否	无	-82.56%
149	国网绥中县供电公司	沙河变	10kV叶家线	10千伏	317	30	9.45%			21.74%	3518	3877	未进入负面清单	否	无	-12.29%
150	国网绥中县供电公司	沙河变	10kV沙河一线	10千伏	317	234	73.74%			16.39%	3518	344	未进入负面清单	否	无	57.35%
151	国网绥中县供电公司	沙河变	10kV沙河三线	10千伏	317	35	11.03%			36.55%	3518	3791	未进入负面清单	否	无	-25.52%
152	国网绥中县供电公司	沙河变	10kV荒地线	10千伏	317	199	62.71%			37.50%	3518	950	未进入负面清单	否	无	25.21%
153	国网绥中县供电公司	沙河变	10kV沙河二线	10千伏	317	214	67.44%			58.64%	3518	691	未进入负面清单	否	无	8.79%
154	国网绥中县供电公司	沙河变	10kV沙叶线	10千伏	428	214	50.00%			34.85%	3558	2224	未进入负面清单	否	无	15.15%
155	国网绥中县供电公司	瑞州变	10kV瑞鑫线	10千伏	373	186	49.87%			0.00%	4135	1947	未进入负面清单	否	无	49.87%
156	国网绥中县供电公司	瑞州变	10kV瑞农#1线	10千伏	552	0	0.00%			46.37%	6120	7650	未进入负面清单	否	无	-46.37%
157	国网绥中县供电公司	瑞州变	10kV瑞城#2线	10千伏	552	369	66.83%			32.06%	6120	1259	未进入负面清单	否	无	34.78%
158	国网绥中县供电公司	瑞州变	10kV瑞磷线	10千伏	552	194	35.14%			23.55%	6120	4290	未进入负面清单	否	无	11.59%
159	国网绥中县供电公司	瑞州变	10kV瑞水#1线	10千伏	552	331	59.95%			53.61%	6120	1917	未进入负面清单	否	无	6.34%
160	国网绥中县供电公司	瑞州变	10kV瑞化线	10千伏	552	275	49.81%			46.37%	6120	2887	未进入负面清单	否	无	3.44%
161	国网绥中县供电公司	瑞州变	10kV瑞城#1线	10千伏	552	329	59.59%			60.86%	6120	1952	未进入负面清单	否	无	-1.27%
162	国网绥中县供电公司	瑞州变	10kV瑞机线	10千伏	552	335	60.68%			67.38%	6120	1848	未进入负面清单	否	无	-6.70%
163	国网绥中县供电公司	瑞州变	10kV瑞水#2线	10千伏	552	222	40.21%			44.92%	6120	3805	未进入负面清单	否	无	-4.71%
164	国网绥中县供电公司	瑞州变	10kV瑞车线	10千伏	552	265	48.00%			0.00%	6120	3060	未进入负面清单	否	无	48.00%
165	国网绥中县供电公司	瑞州变	10kV瑞金线	10千伏	552	135	0.00%			0.00%	6120	5312	未进入负面清单	否	无	0.00%
166	国网绥中县供电公司	瑞州变	10kV瑞宏线	10千伏	552	342	0.00%			3.98%	6120	1727	未进入负面清单	否	无	-3.98%
167	国网绥中县供电公司	瑞州变	10kV瑞中一线	10千伏	552	57	10.32%			64.08%	6120	6663	未进入负面清单	否	无	-53.75%
168	国网绥中县供电公司	秋子沟变	10kV秋子沟线	10千伏	223	208	93.20%	3	3.32	54.34%	2474	-510	未进入负面清单	否	无	38.87%
169	国网绥中县供电公司	秋子沟变	10kV明水线	10千伏	173	133	76.88%			56.91%	1918	94	未进入负面清单	否	无	19.97%
170	国网绥中县供电公司	秋子沟变	10kV王家店线	10千伏	223	162	72.59%			25.90%	2474	286	未进入负面清单	否	无	46.69%
171	国网绥中县供电公司	前卫变	10kV网户二线	10千伏	552	173	31.33%			46.76%	6120	4654	未进入负面清单	否	无	-15.43%
172	国网绥中县供电公司	前卫变	10kV王宝线	10千伏	355	254	71.55%			43.10%	3935	520	未进入负面清单	否	无	28.45%
173	国网绥中县供电公司	前卫变	10kV网户线	10千伏	355	182	51.27%			21.69%	3935	1767	未进入负面清单	否	无	29.58%

174	国网绥中县供电公司	前卫变	10kV前卫线	10千伏	355	190	53.52%		0.00%	3935	1628	未进入负面清单	否	无	53.52%
175	国网绥中县供电公司	前卫变	10kV矿山线	10千伏	240	115	47.92%		35.77%	2660	1334	未进入负面清单	否	无	12.14%
176	国网绥中县供电公司	前卫变	10kV水库线	10千伏	355	87	24.51%		4.53%	3935	3412	未进入负面清单	否	无	19.98%
177	国网绥中县供电公司	前卫变	10kV元宝#2线	10千伏	552	43	7.79%		72.48%	6120	6905	未进入负面清单	否	无	-64.69%
178	国网绥中县供电公司	宽邦变	10kV宽邦南线	10千伏	317	196	61.76%		45.71%	3518	1002	未进入负面清单	否	无	16.06%
179	国网绥中县供电公司	黄家变	10kV范家线	10千伏	223	208	93.20%		46.15%	2474	269	未进入负面清单	否	无	47.05%
180	国网绥中县供电公司	黄家变	10kV大王庙线	10千伏	223	143	64.08%		44.36%	2474	615	未进入负面清单	否	无	19.72%
181	国网绥中县供电公司	黄家变	10kV黄家线	10千伏	223	119	53.32%		63.10%	2474	1031	未进入负面清单	否	无	-9.78%
182	国网绥中县供电公司	高台变	10kV高台线	10千伏	355	283	79.72%		15.44%	3935	17	未进入负面清单	否	无	64.28%
183	国网绥中县供电公司	高台变	10kV高台北线	10千伏	317	71	22.37%		11.25%	3518	3167	未进入负面清单	否	无	11.12%
184	国网绥中县供电公司	高台变	10kV龙屯线	10千伏	240	45	18.75%		64.17%	2660	2546	未进入负面清单	否	无	-45.42%
185	国网绥中县供电公司	高台变	10kV高甸子线	10千伏	240	170	70.83%		37.81%	2660	381	未进入负面清单	否	无	33.02%
186	国网绥中县供电公司	高岭变	10kV首钢线	10千伏	317	181	57.04%		1.81%	3518	1262	未进入负面清单	否	无	55.23%
187	国网绥中县供电公司	高岭变	10kV高岭线	10千伏	317	176	55.46%		56.67%	3518	1349	未进入负面清单	否	无	-1.21%
188	国网绥中县供电公司	高岭变	10kV微波线	10千伏	317	134	42.23%		75.35%	3518	2076	未进入负面清单	否	无	-33.12%
189	国网绥中县供电公司	高岭变	10kV工业二线	10千伏	317	83	26.15%		76.06%	3518	2960	未进入负面清单	否	无	-49.90%
190	国网绥中县供电公司	高岭变	10kV工业一线	10千伏	160	0	0.00%		35.29%	1774	2217	未进入负面清单	否	无	-35.29%
191	国网绥中县供电公司	高岭变	10kV前所线	10千伏	317	250	78.78%		23.00%	3518	67	未进入负面清单	否	无	55.78%
192	国网绥中县供电公司	高岭变	10kV高岭北线	10千伏	317	81	25.52%		24.63%	3518	2994	未进入负面清单	否	无	0.89%
193	国网绥中县供电公司	渤海变	10kV渤海线	10千伏	552	63	11.41%		38.94%	6120	6559	未进入负面清单	否	无	-27.53%
194	国网绥中县供电公司	渤海变	10kV渤工线	10千伏	552	267	48.36%		0.00%	6120	3026	未进入负面清单	否	无	48.36%
195	国网绥中县供电公司	渤海变	10kV渤金二线	10千伏	552	0	0.00%		0.00%	6120	7650	未进入负面清单	否	无	0.00%
196	国网绥中县供电公司	渤海变	10kV渤金一线	10千伏	552	0	0.00%		35.32%	6120	7650	未进入负面清单	否	无	-35.32%
197	国网绥中县供电公司	渤海变	10kV渤海一线	10千伏	552	113	20.47%		5.43%	6120	5693	未进入负面清单	否	无	15.03%
198	国网绥中县供电公司	渤海变	10kV渤海二线	10千伏	552	46	8.33%		12.68%	6120	6853	未进入负面清单	否	无	-4.35%
199	国网绥中县供电公司	渤海变	10kV渤前线	10千伏	552	65	11.77%		21.73%	6120	6524	未进入负面清单	否	无	-9.96%
200	国网绥中县供电公司	渤海变	10kV渤生线	10千伏	552	139	25.18%		0.00%	6120	5243	未进入负面清单	否	无	25.18%
201	国网绥中县供电公司	渤海变	10kV渤海线	10千伏	552	115	20.83%		0.00%	6120	5658	未进入负面清单	否	无	20.83%
202	国网绥中县供电公司	渤海变	10kV渤星线	10千伏	552	10	0.00%		0.00%	0	0	未进入负面清单	否	无	0.00%
203	国网绥中县供电公司	渤海变	10kV渤与线	10千伏	552	0	0.00%		17.75%	0	0	未进入负面清单	否	无	-17.75%
204	国网绥中县供电公司	渤海变	10kV渤龙线	10千伏	552	89	16.12%		48.91%	6119	6107	未进入负面清单	否	无	-32.79%
205	国网绥中县供电公司	渤海变	10kV渤止线	10千伏	552	111	20.11%		0.00%	6119	5726	未进入负面清单	否	无	20.11%
206	国网绥中县供电公司	渤海变	10kV渤滨一线	10千伏	552	0	0.00%		0.00%	6119	7649	未进入负面清单	否	无	0.00%
207	国网绥中县供电公司	渤海变	10kV渤滨二线	10千伏	552	0	0.00%		4.17%	6119	7649	未进入负面清单	否	无	-4.17%
208	国网绥中县供电公司	侯家变	10kV候海四线	10千伏	552	75	13.58%		19.16%	6120	6351	未进入负面清单	否	无	-5.57%

209	国网绥中县供电公司	侯家变	10kV候茂线	10千伏	428	21	4.91%			2.80%	3558	4084	未进入负面清单	否	无	2.10%
210	国网绥中县供电公司	侯家变	10kV候止线	10千伏	428	129	30.14%			4.58%	3558	2213	未进入负面清单	否	无	25.56%
211	国网建昌县供电公司	建昌变	10kV电台线	10千伏	240	11	4.58%			0.73%	2660	3135	未进入负面清单	否	无	3.86%
212	国网建昌县供电公司	建昌变	10kV冶炼线	10千伏	319	0	0.00%			18.46%	4576	4420	未进入负面清单	否	无	-18.46%
213	国网建昌县供电公司	建昌变	10kV汇源线	10千伏	428	79	18.46%			3.94%	3536	4562	未进入负面清单	否	无	14.51%
214	国网建昌县供电公司	建昌变	10kV建井线	10千伏	355	14	3.94%			36.34%	4744	4676	未进入负面清单	否	无	-32.39%
215	国网建昌县供电公司	建昌变	10kV建库线	10千伏	355	129	36.34%			78.33%	3935	2685	未进入负面清单	否	无	-42.00%
216	国网建昌县供电公司	建昌变	10kV煤矿线	10千伏	240	188	78.33%			5.14%	3935	69	未进入负面清单	否	无	73.19%
217	国网建昌县供电公司	建昌变	10kV农贸线	10千伏	428	22	5.14%			22.26%	2660	5549	未进入负面清单	否	无	-17.12%
218	国网建昌县供电公司	建昌变	10kV水源线	10千伏	552	286	51.80%			4.34%	4744	1740	未进入负面清单	否	无	47.46%
219	国网建昌县供电公司	建昌变	10kV天星三线	10千伏	553	24	4.34%			54.07%	5355	7247	未进入负面清单	否	无	-49.73%
220	国网建昌县供电公司	建昌变	10kV五一线	10千伏	553	299	54.07%			32.48%	6130	1526	未进入负面清单	否	无	21.59%
221	国网建昌县供电公司	建昌变	10kV新区二线	10千伏	428	139	32.48%			29.49%	5364	3523	未进入负面清单	否	无	2.99%
222	国网建昌县供电公司	建昌变	10kV新区线	10千伏	373	110	29.49%			50.47%	4744	3263	未进入负面清单	否	无	-20.98%
223	国网建昌县供电公司	建昌变	10kV兴隆线	10千伏	428	216	50.47%			18.22%	4135	1448	未进入负面清单	否	无	32.24%
224	国网建昌县供电公司	建昌变	10kV雨润线	10千伏	428	78	18.22%			35.99%	4151	4579	未进入负面清单	否	无	-17.76%
225	国网建昌县供电公司	建昌变	10kV镇干线	10千伏	553	167	30.20%			3.62%	4744	4770	未进入负面清单	否	无	26.58%
226	国网建昌县供电公司	建昌变	10kV天星二线	10千伏	553	20	3.62%			32.17%	6130	7316	未进入负面清单	否	无	-28.55%
227	国网建昌县供电公司	建昌变	10kV镇内三线	10千伏	373	120	32.17%			26.27%	6130	3090	未进入负面清单	否	无	5.90%
228	国网建昌县供电公司	八家子变	10kV镇内一线	10千伏	373	98	26.27%			95.16%	4135	3471	未进入负面清单	否	无	-68.89%
229	国网建昌县供电公司	八家子变	6.3kV东风1线	10千伏	310	295	95.16%	2	37.6	68.39%	4135	-814	未进入负面清单	否	无	26.77%
230	国网建昌县供电公司	八家子变	6.3kV东风2线	6.3千伏	310	212	68.39%			101.57%	3436	624	未进入负面清单	否	无	-33.18%
231	国网建昌县供电公司	八家子变	6.3kV红旗线	6.3千伏	355	366	103.10%	3	242.7	106.20%	3436	-1420	未进入负面清单	否	无	-3.10%
232	国网建昌县供电公司	八家子变	6.3kV选矿线	6.3千伏	355	377	106.20%	3	232.1	121.09%	3935	-1611	未进入负面清单	否	无	-14.89%
233	国网建昌县供电公司	八家子变	6.3kV镇内二线	6.3千伏	373	112	30.03%			137.20%	3935	3228	未进入负面清单	否	无	-107.17%
234	国网建昌县供电公司	八家子变	6.3kV水源线	6.3千伏	373	248	66.49%			23.75%	4135	873	未进入负面清单	否	无	42.74%
235	国网建昌县供电公司	八家子变	10kV八家子线	6.3千伏	240	57	23.75%			58.75%	4135	2338	未进入负面清单	否	无	-35.00%
236	国网建昌县供电公司	大屯变	10kV大屯线	10千伏	240	141	58.75%			50.42%	2660	883	未进入负面清单	否	无	8.33%
237	国网建昌县供电公司	大屯变	10kV黑山科线	10千伏	240	121	50.42%			51.25%	2660	1230	未进入负面清单	否	无	-0.83%
238	国网建昌县供电公司	大屯变	10kV雷家店线	10千伏	240	123	51.25%			49.17%	2660	1195	未进入负面清单	否	无	2.08%
239	国网建昌县供电公司	大屯变	10kV杨树湾子线	10千伏	240	118	49.17%			50.42%	2660	1282	未进入负面清单	否	无	-1.25%
240	国网建昌县供电公司	大屯变	10kV谷杖子线	10千伏	240	121	50.42%			39.17%	2660	814	未进入负面清单	否	无	11.25%
241	国网建昌县供电公司	谷杖子变	10kV锰矿线	10千伏	240	94	39.17%			51.25%	2660	1282	未进入负面清单	否	无	-12.08%
242	国网建昌县供电公司	谷杖子变	10kV娘娘庙线	10千伏	240	123	51.25%			24.58%	2660	1195	未进入负面清单	否	无	26.67%
243	国网建昌县供电公司	谷杖子变	10kV和北线	10千伏	240	59	24.58%			35.00%	2660	2304	未进入负面清单	否	无	-10.42%

244	国网建昌县供电公司	尚房子变	10kV和南线	10千伏	240	84	35.00%		37.08%	2660	1871	未进入负面清单	否	无	-2.08%
245	国网建昌县供电公司	尚房子变	10kV温杖子线	10千伏	240	89	37.08%		33.33%	2660	1784	未进入负面清单	否	无	3.75%
246	国网建昌县供电公司	尚房子变	10kV养马甸子线	10千伏	240	80	33.33%		17.10%	2660	1940	未进入负面清单	否	无	16.24%
247	国网建昌县供电公司	尚房子变	10kV碱厂2线	10千伏	310	53	17.10%		20.81%	2660	3377	未进入负面清单	否	无	-3.71%
248	国网建昌县供电公司	碱厂变	10kV碱厂线	10千伏	240	69	28.75%		58.14%	3436	2130	未进入负面清单	否	无	-29.39%
249	国网建昌县供电公司	碱厂变	10kV喇嘛洞1线	10千伏	552	321	58.14%		15.00%	2660	2090	未进入负面清单	否	无	43.14%
250	国网建昌县供电公司	碱厂变	10kV喇嘛洞2线	10千伏	240	36	15.00%		42.08%	6120	2702	未进入负面清单	否	无	-27.08%
251	国网建昌县供电公司	碱厂变	10kV头道营子线	10千伏	240	101	42.08%		14.49%	2660	1576	未进入负面清单	否	无	27.59%
252	国网建昌县供电公司	碱厂变	10kV碱贺线	10千伏	552	80	14.49%		53.80%	2660	6263	未进入负面清单	否	无	-39.31%
253	国网建昌县供电公司	碱厂变	10kV巴什罕线	10千伏	355	191	53.80%		36.67%	6119	1611	未进入负面清单	否	无	17.14%
254	国网建昌县供电公司	玲珑塔变	10kV玲珑塔线	10千伏	240	88	36.67%		35.99%	3935	1801	未进入负面清单	否	无	0.68%
255	国网建昌县供电公司	玲珑塔变	10kV镇干线	10千伏	240	167	69.58%		54.52%	2660	433	未进入负面清单	否	无	15.07%
256	国网建昌县供电公司	玲珑塔变	10kV工业线	10千伏	552	301	54.52%		41.66%	2660	1481	未进入负面清单	否	无	12.86%
257	国网建昌县供电公司	蟒挡坝变	10kV宫山咀线	10千伏	552	230	41.66%		37.50%	5355	3667	未进入负面清单	否	无	4.16%
258	国网建昌县供电公司	蟒挡坝变	10kV牯牛营子线	10千伏	352	132	37.50%		34.52%	6120	2591	未进入负面清单	否	无	2.98%
259	国网建昌县供电公司	蟒挡坝变	10kV石佛线	10千伏	310	107	34.52%		64.58%	3902	2442	未进入负面清单	否	无	-30.07%
260	国网建昌县供电公司	蟒挡坝变	10kV素珠营子线	10千伏	240	155	64.58%		6.43%	3436	641	未进入负面清单	否	无	58.15%
261	国网建昌县供电公司	蟒挡坝变	10kV蟒水线	10千伏	373	24	6.43%		1.81%	2660	4753	未进入负面清单	否	无	4.62%
262	国网建昌县供电公司	蟒挡坝变	10kV蟒古线	10千伏	552	10	1.81%		54.25%	4135	7477	未进入负面清单	否	无	-52.43%
263	国网建昌县供电公司	蟒挡坝变	10kV蟒品线	10千伏	552	322	58.32%		55.24%	6120	2073	未进入负面清单	否	无	3.08%
264	国网建昌县供电公司	蟒挡坝变	10kV蟒电线	10千伏	552	305	55.24%		38.71%	6120	2368	未进入负面清单	否	无	16.53%
265	国网建昌县供电公司	蟒挡坝变	10kV蟒石线	10千伏	423	65	15.37%		26.77%	6120	4735	未进入负面清单	否	无	-11.41%
266	国网建昌县供电公司	蟒挡坝变	10kV汤神庙工业线	10千伏	310	120	38.71%		49.58%	4689	2217	未进入负面清单	否	无	-10.87%
267	国网建昌县供电公司	汤神庙变	10kV汤神庙线	10千伏	310	83	26.77%		69.63%	3436	2858	未进入负面清单	否	无	-42.85%
268	国网建昌县供电公司	汤神庙变	10kV王宝营子线	10千伏	240	119	49.58%		53.50%	3436	849	未进入负面清单	否	无	-3.92%
269	国网建昌县供电公司	汤神庙变	10kV镇北线	10千伏	428	298	69.63%		23.36%	2660	28	未进入负面清单	否	无	46.26%
270	国网建昌县供电公司	西沟变	10kV镇内线	10千伏	428	229	53.50%		66.59%	4151	1964	未进入负面清单	否	无	-13.08%
271	国网建昌县供电公司	西沟变	10kV医院线	10千伏	428	100	23.36%		17.21%	4744	3457	未进入负面清单	否	无	6.16%
272	国网建昌县供电公司	西沟变	10kV镇凌线	10千伏	428	285	66.59%		43.33%	4151	253	未进入负面清单	否	无	23.26%
273	国网建昌县供电公司	西沟变	10kV城西线	10千伏	552	95	17.21%		72.92%	4151	5049	未进入负面清单	否	无	-55.71%
274	国网建昌县供电公司	西沟变	10kV新开岭线	10千伏	240	104	43.33%		49.30%	5355	1524	未进入负面清单	否	无	-5.96%
275	国网建昌县供电公司	新开岭变	10kV二道湾子线	10千伏	240	175	72.92%		56.25%	2660	294	未进入负面清单	否	无	16.67%
276	国网建昌县供电公司	药王庙变	10kV鸽子洞线	10千伏	355	175	49.30%		46.76%	2660	1888	未进入负面清单	否	无	2.54%
277	国网建昌县供电公司	药王庙变	10kV小德营子线	10千伏	240	135	56.25%		16.90%	3935	987	未进入负面清单	否	无	39.35%
278	国网建昌县供电公司	药王庙变	10kV药王庙线	10千伏	355	166	46.76%		30.83%	2660	2044	未进入负面清单	否	无	15.93%

279	国网建昌县供电公司	药王庙变	10k药航二线	10千伏	552	150	27.17%		57.50%	3935	4094	未进入负面清单	否	无	-30.33%
280	国网建昌县供电公司	药王庙变	10kV白马线	10千伏	355	60	16.90%		33.33%	5354	3880	未进入负面清单	否	无	-16.43%
281	国网建昌县供电公司	白土岭变	10kV老大杖子线	10千伏	240	74	30.83%		25.72%	3935	2044	未进入负面清单	否	无	5.11%
282	国网建昌县供电公司	要路沟变	10kV魏家岭线	10千伏	240	138	57.50%		35.42%	2660	935	未进入负面清单	否	无	22.08%
283	国网建昌县供电公司	要路沟变	10kV要路沟线	10千伏	240	80	33.33%		12.50%	2660	1940	未进入负面清单	否	无	20.83%
284	国网建昌县供电公司	要路沟变	10kV要成线	10千伏	552	142	25.72%		48.36%	2660	5191	未进入负面清单	否	无	-22.64%
285	国网建昌县供电公司	要路沟变	10kV要石线	10千伏	240	85	35.42%		42.74%	6120	1853	未进入负面清单	否	无	-7.33%
286	国网建昌县供电公司	要路沟变	10kV下旬线	10千伏	240	30	12.50%		25.54%	2660	2806	未进入负面清单	否	无	-13.04%
287	国网建昌县供电公司	下甸子变	10kV北稻一线	10千伏	552	197	35.68%		1.09%	2660	4238	未进入负面清单	否	无	34.59%
288	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北港变	10kV北稻二线	10千伏	552	252	45.64%		65.94%	6120	3286	未进入负面清单	否	无	-20.30%
289	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北港变	10kV北南一线	10千伏	552	150	27.17%		5.05%	6120	5052	未进入负面清单	否	无	22.12%
290	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北港变	10kV北南二线	10千伏	552	50	9.06%		29.93%	6120	6784	未进入负面清单	否	无	-20.87%
291	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北港变	10kV北钢一线	10千伏	552	380	68.84%		32.01%	6120	1067	未进入负面清单	否	无	36.84%
292	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北港变	10kV北钢二线	10千伏	552	65	11.78%		16.90%	6119	6523	未进入负面清单	否	无	-5.13%
293	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北港变	10kV船望二线	10千伏	481	144	29.93%		11.64%	6119	4173	未进入负面清单	否	无	18.29%
294	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	船园变	10kV船望三线	10千伏	481	154	32.01%		8.73%	5334	4000	未进入负面清单	否	无	23.28%
295	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	船园变	10kV白马线	10千伏	355	108	30.42%		23.28%	5334	3048	未进入负面清单	否	无	7.15%
296	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	富有屯变	10kV富兰一线	10千伏	481	56	11.64%		2.08%	3935	5697	未进入负面清单	否	无	9.56%
297	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	富有屯变	10kV富兰二线	10千伏	481	42	8.73%		36.99%	5334	5940	未进入负面清单	否	无	-28.26%
298	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	富有屯变	10kV富兰三线	10千伏	481	112	23.28%		29.10%	5334	4727	未进入负面清单	否	无	-5.82%
299	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	富有屯变	10kV棉机线	10千伏	481	10	2.08%		15.38%	5334	6494	未进入负面清单	否	无	-13.30%
300	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	富有屯变	10kV向阳线	10千伏	481	154	32.01%		0.54%	5334	4000	未进入负面清单	否	无	31.46%
301	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	富有屯变	10kV钢电线	10千伏	481	140	29.10%		24.11%	5334	4242	未进入负面清单	否	无	4.99%
302	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	富有屯变	10kV铁合金线	10千伏	481	74	15.38%		0.83%	5334	5385	未进入负面清单	否	无	14.55%
303	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯变	10kV钢选线	10千伏	481	3	0.62%		0.54%	5334	6615	未进入负面清单	否	无	0.08%
304	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯变	10kV水纺线	10千伏	481	138	28.68%		0.25%	5334	4277	未进入负面清单	否	无	28.43%
305	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯变	10kV兰选线	10千伏	481	4	0.83%		0.00%	5334	6598	未进入负面清单	否	无	0.83%
306	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯变	10kV竖井一线	10千伏	481	3	0.62%		0.00%	5334	6615	未进入负面清单	否	无	0.62%
307	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯变	10kV竖井二线	10千伏	481	1	0.25%		0.00%	5334	6646	未进入负面清单	否	无	0.25%
308	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯变	10kV钢赵线	10千伏	481	0	0.00%		0.00%	5334	6667	未进入负面清单	否	无	0.00%
309	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯变	10kV钢富一线	10千伏	481	0	0.00%		0.00%	5334	6667	未进入负面清单	否	无	0.00%
310	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯变	10kV钢富二线	10千伏	481	0	0.00%		0.00%	5334	6667	未进入负面清单	否	无	0.00%
311	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯变	10kV钢富三线	10千伏	481	0	0.00%		1.81%	5334	6667	未进入负面清单	否	无	-1.81%
312	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯变	10kV钢棉线	10千伏	481	0	0.00%		38.58%	5334	6667	未进入负面清单	否	无	-38.58%
313	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯变	10kV钢材线	10千伏	481	0	0.00%		0.94%	5334	6667	未进入负面清单	否	无	-0.94%

314	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯变	10kV连钢线	10千伏	552	10	1.81%		47.09%	5334	7477	未进入负面清单	否	无	-45.28%
315	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	连山变	10kV连铸线	10千伏	552	200	36.22%		11.95%	6120	3230	未进入负面清单	否	无	24.27%
316	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	连山变	10kV连东一线	10千伏	552	5	0.91%		24.09%	5355	7564	未进入负面清单	否	无	-23.18%
317	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	连山变	10kV连化线	10千伏	552	175	31.70%		50.89%	6120	4619	未进入负面清单	否	无	-19.20%
318	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	连山变	10kV连水线	10千伏	552	66	11.95%		33.87%	6120	6507	未进入负面清单	否	无	-21.92%
319	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	连山变	10kV连农一线	10千伏	552	133	24.09%		26.26%	6120	5347	未进入负面清单	否	无	-2.17%
320	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	连山变	10kV连农二线	10千伏	552	250	45.28%		67.13%	6120	3320	未进入负面清单	否	无	-21.85%
321	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	连山变	10kV连金线	10千伏	552	187	33.87%		59.65%	6120	4411	未进入负面清单	否	无	-25.78%
322	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	连山变	10kV连西线	10千伏	552	145	26.26%		68.38%	6120	5139	未进入负面清单	否	无	-42.11%
323	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	连山变	10kV马化一线	10千伏	481	300	62.35%		31.17%	6120	638	未进入负面清单	否	无	31.17%
324	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	马仗房变	10kV马化二线	10千伏	481	297	61.72%		26.19%	4667	1523	未进入负面清单	否	无	35.54%
325	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	马仗房变	10kV马化三线	10千伏	481	307	63.80%		52.58%	5334	1350	未进入负面清单	否	无	11.22%
326	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	马仗房变	10kV马化四线	10千伏	481	150	31.17%		23.07%	5334	2402	未进入负面清单	否	无	8.11%
327	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	马仗房变	10kV马南一线	10千伏	481	126	26.19%		11.43%	4000	4485	未进入负面清单	否	无	14.76%
328	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	马仗房变	10kV马南二线	10千伏	481	244	50.71%		37.62%	5334	2441	未进入负面清单	否	无	13.09%
329	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	马仗房变	10kV马玉一线	10千伏	481	111	23.07%		44.27%	5334	4745	未进入负面清单	否	无	-21.20%
330	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	马仗房变	10kV马玉二线	10千伏	481	55	11.43%		52.58%	5334	5714	未进入负面清单	否	无	-41.15%
331	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	马仗房变	10kV马龙线	10千伏	481	181	37.62%		22.24%	5334	3532	未进入负面清单	否	无	15.38%
332	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	马仗房变	10kV马望一线	10千伏	481	213	44.27%		75.86%	5334	2978	未进入负面清单	否	无	-31.59%
333	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	马仗房变	10kV马望二线	10千伏	481	253	52.58%		38.04%	5334	2285	未进入负面清单	否	无	14.54%
334	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	马仗房变	10kV马望三线	10千伏	481	107	22.24%		71.94%	5334	4814	未进入负面清单	否	无	-49.70%
335	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	马仗房变	10kV城郊线	10千伏	481	302	62.76%		72.45%	5334	1436	未进入负面清单	否	无	-9.68%
336	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营变	10kV老官卜线	10千伏	276	105	38.04%		54.03%	5334	2006	未进入负面清单	否	无	-16.00%
337	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营变	10kV沙南线	10千伏	310	187	60.32%		74.40%	3060	1057	未进入负面清单	否	无	-14.08%
338	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营变	10kV沙北线	10千伏	276	196	71.00%		17.67%	3436	430	未进入负面清单	否	无	53.33%
339	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营变	10kV上渔一线	10千伏	481	260	54.03%		24.94%	3060	2164	未进入负面清单	否	无	29.10%
340	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	上坎变	10kV上渔二线	10千伏	481	311	64.63%		17.04%	5334	1281	未进入负面清单	否	无	47.59%
341	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	上坎变	10kV上渔三线	10千伏	481	85	17.67%		28.68%	5334	5195	未进入负面清单	否	无	-11.01%
342	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	上坎变	10kV上渔四线	10千伏	481	120	24.94%		39.66%	5334	4589	未进入负面清单	否	无	-14.73%
343	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	上坎变	10kV上格线	10千伏	481	82	17.04%		80.06%	5334	5247	未进入负面清单	否	无	-63.01%
344	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	上坎变	10kV上盛线	10千伏	481	138	28.68%		54.34%	5334	4277	未进入负面清单	否	无	-25.66%
345	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	上坎变	10kV杨郊线	10千伏	358	142	39.66%		48.90%	5334	2501	未进入负面清单	否	无	-9.24%
346	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜变	10kV志达线	10千伏	276	203	73.53%		18.91%	3968	309	未进入负面清单	否	无	54.62%
347	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜变	10kV寺南线	10千伏	276	150	54.34%		39.39%	3060	1227	未进入负面清单	否	无	14.95%
348	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜变	10kV寺北线	10千伏	276	135	48.90%		36.87%	3060	1487	未进入负面清单	否	无	12.03%

349	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜变	10kV寺水线	10千伏	481	91	18.91%		25.72%	3060	5091	未进入负面清单	否	无	-6.81%
350	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜变	10kV松北工业线	10千伏	358	141	39.39%		129.83%	5334	2518	未进入负面清单	否	无	-90.44%
351	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	松北变	10kV松南线	10千伏	358	132	36.87%		73.17%	3968	2674	未进入负面清单	否	无	-36.30%
352	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	松北变	10kV塔山东线	10千伏	276	71	25.72%		22.03%	3968	2595	未进入负面清单	否	无	3.69%
353	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山变	10kV塔山西线	10千伏	317	244	76.89%		0.00%	3060	171	未进入负面清单	否	无	76.89%
354	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山变	10kV老官卜南线	10千伏	276	202	73.17%		0.00%	3518	326	未进入负面清单	否	无	73.17%
355	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山变	10kV塔渔一线	10千伏	481	106	22.03%		0.34%	3060	3998	未进入负面清单	否	无	21.69%
356	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山变	10kV塔渔二线	10千伏	481	0	0.00%		20.65%	4667	6667	未进入负面清单	否	无	-20.65%
357	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山变	10kV塔渔三线	10千伏	481	0	0.00%		32.60%	5334	6667	未进入负面清单	否	无	-32.60%
358	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山变	10kV塔渔四线	10千伏	481	2	0.34%		40.57%	5334	6639	未进入负面清单	否	无	-40.23%
359	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山变	10kV山神庙线	10千伏	276	57	20.65%		21.51%	5334	2838	未进入负面清单	否	无	-0.86%
360	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯变	10kV白竹线	10千伏	276	90	32.60%		0.00%	3060	2266	未进入负面清单	否	无	32.60%
361	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯变	10kV新台门线	10千伏	276	112	40.57%		10.18%	3060	1885	未进入负面清单	否	无	30.39%
362	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯变	10kV钼矿线	10千伏	223	48	21.51%		28.47%	3060	2261	未进入负面清单	否	无	-6.96%
363	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯变	10kV望港三线	10千伏	481	0	0.00%		3.12%	2474	6667	未进入负面清单	否	无	-3.12%
364	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海变	10kV望港二线	10千伏	481	49	10.18%		42.81%	5334	5818	未进入负面清单	否	无	-32.63%
365	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海变	10kV望港一线	10千伏	481	137	28.47%		21.82%	5334	4294	未进入负面清单	否	无	6.65%
366	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海变	10kV望南一线	10千伏	481	15	3.12%		23.48%	5334	6407	未进入负面清单	否	无	-20.37%
367	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海变	10kV望南二线	10千伏	481	177	36.79%		0.00%	5334	3601	未进入负面清单	否	无	36.79%
368	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海变	10kV望海一线	10千伏	481	105	21.82%		0.00%	5334	4848	未进入负面清单	否	无	21.82%
369	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海变	10kV望海二线	10千伏	481	113	23.48%		6.23%	5334	4710	未进入负面清单	否	无	17.25%
370	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海变	10kV望港四线	10千伏	481	0	0.00%		14.76%	5334	6667	未进入负面清单	否	无	-14.76%
371	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海变	10kV望港五线	10千伏	481	0	0.00%		24.32%	5334	6667	未进入负面清单	否	无	-24.32%
372	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海变	10kV新炼一线	10千伏	481	30	6.23%		5.61%	5334	6147	未进入负面清单	否	无	0.62%
373	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	新局变	10kV新炼二线	10千伏	481	71	14.76%		14.13%	5334	5437	未进入负面清单	否	无	0.62%
374	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	新局变	10kV新水一线	10千伏	481	117	24.32%		32.63%	5334	4641	未进入负面清单	否	无	-8.31%
375	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	新局变	10kV新水二线	10千伏	481	27	5.61%		45.51%	5334	6199	未进入负面清单	否	无	-39.90%
376	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	新局变	10kV新农一线	10千伏	481	68	14.13%		32.48%	5334	5489	未进入负面清单	否	无	-18.34%
377	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	新局变	10kV新农二线	10千伏	481	215	44.68%		18.91%	5334	2943	未进入负面清单	否	无	25.77%
378	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	新局变	10kV新区一线	10千伏	481	219	45.51%		54.52%	5334	2874	未进入负面清单	否	无	-9.00%
379	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	新局变	10kV新区二线	10千伏	481	163	33.88%		38.45%	5334	3844	未进入负面清单	否	无	-4.57%
380	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	新局变	10kV新区三线	10千伏	481	91	18.91%		22.64%	5334	4258	未进入负面清单	否	无	-3.73%
381	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	新局变	10kV工业线	10千伏	481	101	20.99%		4.89%	4667	4084	未进入负面清单	否	无	16.10%
382	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	新局变	10kV新硫线	10千伏	481	185	38.45%		34.23%	4667	3463	未进入负面清单	否	无	4.22%
383	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	新局变	10kV东钢线	10千伏	552	125	22.64%		70.09%	5334	5485	未进入负面清单	否	无	-47.45%

384	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	东城变	10kV东铸线	10千伏	552	27	4.89%			22.10%	6120	7183	未进入负面清单	否	无	-17.21%
385	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	东城变	10kV东金线	10千伏	552	189	34.23%			49.25%	6120	4377	未进入负面清单	否	无	-15.02%
386	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	东城变	10kV东连一线	10千伏	552	319	57.78%			69.00%	6120	2125	未进入负面清单	否	无	-11.22%
387	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	东城变	10kV东水线	10千伏	552	122	22.10%			25.56%	6120	5535	未进入负面清单	否	无	-3.46%
388	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	东城变	10kV东云线	10千伏	481	110	22.86%			11.01%	6119		未进入负面清单	否	无	11.85%
389	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	东城变	10kV营机一线	10千伏	481	237	49.25%			26.81%	0	2562	未进入负面清单	否	无	22.45%
390	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	营盘变	10kV营机二线	10千伏	481	308	64.01%			26.81%	5334	499	未进入负面清单	否	无	37.20%
391	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	营盘变	10kV营机三线	10千伏	481	123	25.56%			31.17%	4667	4537	未进入负面清单	否	无	-5.61%
392	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	营盘变	10kV营农一线	10千伏	481	53	11.01%			57.23%	5334	5749	未进入负面清单	否	无	-46.22%
393	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	营盘变	10kV营农二线	10千伏	481	129	26.81%			13.59%	5334	4433	未进入负面清单	否	无	13.22%
394	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	营盘变	10kV营生线	10千伏	481	129	26.81%			15.22%	5334	4433	未进入负面清单	否	无	11.59%
395	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	营盘变	10kV营滨线	10千伏	481	150	31.17%			15.94%	5334	4069	未进入负面清单	否	无	15.23%
396	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	营盘变	10kV营达线	10千伏	276	158	57.23%			32.26%	5334	1089	未进入负面清单	否	无	24.98%
397	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	营盘变	10kV官羊线	10千伏	552	75	13.59%			62.67%	3060	6350	未进入负面清单	否	无	-49.08%
398	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	老官卜变	10kV官塔线	10千伏	552	84	15.22%			16.06%	6119	6194	未进入负面清单	否	无	-0.84%
399	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	老官卜变	10kV官沙线	10千伏	552	88	15.94%			49.58%	6119	6124	未进入负面清单	否	无	-33.64%
400	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	老官卜变	10kV官医线	10千伏	552	110	19.93%			17.96%	6119	5743	未进入负面清单	否	无	1.97%
401	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	老官卜变	10kV沙邱线	10千伏	310	62	20.09%			34.98%	6119	2680	未进入负面清单	否	无	-14.89%
402	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯变	10kV沙农线	10千伏	355	50	14.20%			27.42%	3007	4046	未进入负面清单	否	无	-13.22%
403	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯变	10kV沙苇线	10千伏	355	57	15.95%			40.34%	3935	3938	未进入负面清单	否	无	-24.38%
404	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯变	10kV沙钢线	10千伏	355	226	63.62%			75.31%	3935	392	未进入负面清单	否	无	-11.70%
405	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯变	10kV缸窑岭线	10千伏	317	68	21.55%			37.81%	3443	3213	未进入负面清单	否	无	-16.27%
406	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘变	10kV暖辛线	10千伏	317	170	53.49%			55.78%	3518	1457	未进入负面清单	否	无	-2.28%
407	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘变	10kV暖灰线	10千伏	317	81	25.53%			33.55%	3518	2994	未进入负面清单	否	无	-8.02%
408	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘变	10kV暖池塘线	10千伏	317	156	49.15%			54.83%	3518	1695	未进入负面清单	否	无	-5.68%
409	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘变	10kV申城线	10千伏	317	227	71.53%			86.94%	3518	3847	未进入负面清单	否	无	-15.41%
410	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯变	10kV申黄#1线	10千伏	317	125	39.48%			63.75%	3518	2227	未进入负面清单	否	无	-24.28%
411	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯变	10kV黄土坎线	10千伏	317	161	50.85%			108.67%	3518	1602	2024年2月30日	否	2024年12月30日	-57.82%
412	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯变	10kV虹螺岬东线	10千伏	310	217	70.04%			57.96%	3518	535	未进入负面清单	否	无	12.08%
413	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬变	10kV台集屯二线	10千伏	317	133	41.91%	2	39.6	57.75%	3436	2094	未进入负面清单	否	无	-15.84%
414	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬变	10kV虹螺岬西线	10千伏	552	396	71.81%			70.65%	3518	783	未进入负面清单	否	无	1.17%
415	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岬变	10kV金西二线	10千伏	276	156	56.64%			50.71%	6120	1117	未进入负面清单	否	无	5.93%
416	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星变	10kV金西一线	10千伏	276	121	43.83%	4	41.6	0.00%	3060	1729	未进入负面清单	否	无	43.83%
417	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星变	10kV金东一线	10千伏	276	141	50.99%			22.26%	3060	1387	未进入负面清单	否	无	28.73%
418	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星变	10kV金东二线	10千伏	355	227	63.88%			32.78%	3060	991	未进入负面清单	否	无	31.09%

419	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星变	10kV石灰窑#2线	10千伏	310	190	61.15%		48.18%	3935	1012	未进入负面清单	否	无	12.98%
420	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜变	10kV东青卜#2线	10千伏	552	150	27.20%		42.08%	3436	4093	未进入负面清单	否	无	-14.88%
421	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜变	10kV高桥二线	10千伏	310	46	14.96%		14.31%	5355	2955	未进入负面清单	否	无	0.65%
422	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜变	10kV水源线	10千伏	352	148	41.97%		11.26%	3007	1709	未进入负面清单	否	无	30.71%
423	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥变	10kV西海线	10千伏	552	167	30.28%		33.33%	3414	3799	未进入负面清单	否	无	-3.05%
424	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥变	10kV高桥线	10千伏	552	412	74.70%		35.86%	5355	507	未进入负面清单	否	无	38.84%
425	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥变	10kV东青线	10千伏	240	99	41.25%		11.41%	6120	1611	未进入负面清单	否	无	29.84%
426	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥变	10kV塔山线	10千伏	310	64	20.75%		13.22%	2660	3181	未进入负面清单	否	无	7.53%
427	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑变	10kV东海一线	10千伏	552	62	11.23%		18.47%	3436	6576	未进入负面清单	否	无	-7.24%
428	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑变	10kV东海二线	10千伏	552	184	33.33%		8.73%	6120	4463	未进入负面清单	否	无	24.60%
429	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑变	10kV东海三线	10千伏	552	109	19.74%		17.25%	6120	5762	未进入负面清单	否	无	2.49%
430	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑变	10kV东文线	10千伏	552	39	7.06%		13.51%	6120	6975	未进入负面清单	否	无	-6.45%
431	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑变	10kV东体一线	10千伏	552	73	13.22%		3.74%	6120	6386	未进入负面清单	否	无	9.48%
432	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑变	10kV东体二线	10千伏	552	102	18.47%		26.44%	6120	5884	未进入负面清单	否	无	-7.97%
433	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑变	10kV东城一线	10千伏	481	22	4.57%		5.61%	6120	6286	未进入负面清单	否	无	-1.04%
434	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑变	10kV东城二线	10千伏	481	105	21.82%		4.53%	5334	4848	未进入负面清单	否	无	17.29%
435	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑变	10kV东园一线	10千伏	481	88	18.29%		2.50%	5334	5143	未进入负面清单	否	无	15.79%
436	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑变	10kV东园二线	10千伏	481	24	4.99%		0.00%	5334	6251	未进入负面清单	否	无	4.99%
437	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑变	10kV东海四线	10千伏	552	146	26.44%		28.04%	5334	5121	未进入负面清单	否	无	-1.59%
438	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑变	10kV东海五线	10千伏	552	88	15.94%		48.83%	6120	6126	未进入负面清单	否	无	-32.89%
439	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑变	10kV东学一线	10千伏	552	70	12.68%		28.04%	6120	6438	未进入负面清单	否	无	-15.36%
440	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑变	10KV东泰线	10千伏	552	36	2.50%		41.59%	6120	7025	未进入负面清单	否	无	-39.09%
441	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑变	10KV东绣线	10千伏	552	0	0.00%		16.36%	6119	6692	未进入负面清单	否	无	-16.36%
442	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑变	10kV高园一线	10千伏	428	123	28.74%		15.19%	5354	3800	未进入负面清单	否	无	13.55%
443	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	高新变	10kV高园二线	10千伏	428	218	50.93%		32.60%	4744	2155	未进入负面清单	否	无	18.33%
444	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	高新变	10kV高化一线	10千伏	428	194	45.33%		37.85%	4744	2570	未进入负面清单	否	无	7.47%
445	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	高新变	10kV高化二线	10千伏	428	42	9.81%		21.19%	4744	5203	未进入负面清单	否	无	-11.38%
446	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	高新变	10kV高化三线	10千伏	428	15	3.50%		17.29%	4744	5671	未进入负面清单	否	无	-13.79%
447	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	高新变	10kV高化四线	10千伏	428	128	29.91%		26.64%	4744	3713	未进入负面清单	否	无	3.27%
448	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	高新变	10kV高炼一线	10千伏	552	68	12.32%		0.00%	4744	6472	未进入负面清单	否	无	12.32%
449	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	高新变	10kV高炼二线	10千伏	552	74	13.40%		46.37%	6120	6368	未进入负面清单	否	无	-32.96%
450	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	高新变	10kV高炼三线	10千伏	552	52	9.42%		49.26%	6120	6750	未进入负面清单	否	无	-39.85%
451	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	高新变	10kV高精一线	10千伏	428	74	17.29%		41.11%	6120	4649	未进入负面清单	否	无	-23.82%
452	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	高新变	10kV高精二线	10千伏	428	90	21.03%		21.04%	4744	4372	未进入负面清单	否	无	-0.02%
453	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	高新变	10KV高研线	10千伏	428	0	0.00%		22.82%	4744	5189	未进入负面清单	否	无	-22.82%

454	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	高新变	10kV新海一线	10千伏	552	251	45.46%		38.36%	4151	2347	未进入负面清单	否	无	7.10%
455	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区变	10kV新海二线	10千伏	552	293	53.07%		17.39%	5355	2575	未进入负面清单	否	无	35.68%
456	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区变	10kV新海三线	10千伏	552	275	49.81%		38.03%	6120	1931	未进入负面清单	否	无	11.78%
457	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区变	10kV新海四线	10千伏	552	80	14.49%		3.98%	5355	5308	未进入负面清单	否	无	10.50%
458	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区变	10kV新海五线	10千伏	552	169	30.61%		0.62%	5355	4723	未进入负面清单	否	无	29.99%
459	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区变	10kV新化一线	10千伏	481	206	42.81%		0.40%	6120	2266	未进入负面清单	否	无	42.41%
460	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区变	10kV新化二线	10千伏	552	108	19.56%		5.19%	4667	4823	未进入负面清单	否	无	14.37%
461	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区变	10kV新马线	10千伏	481	205	42.60%		0.00%	5355	2283	未进入负面清单	否	无	42.60%
462	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区变	10kV新医线	10千伏	552	22	3.98%		0.00%	4667	7269	未进入负面清单	否	无	3.98%
463	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区变	10kV新园一线	10千伏	481	3	0.62%		46.37%	6120	6615	未进入负面清单	否	无	-45.74%
464	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区变	10kV新园二线	10千伏	481	5	1.04%		29.51%	5334	6580	未进入负面清单	否	无	-28.47%
465	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区变	10kV新炼线	10千伏	552	29	5.25%		51.98%	5334	6192	未进入负面清单	否	无	-46.73%
466	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区变	10KV新玉线	10千伏	428	0	0.00%		71.90%	5355	5189	未进入负面清单	否	无	-71.90%
467	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区变	10KV新绣线	10千伏	428	0	0.00%		65.05%	4151	5189	未进入负面清单	否	无	-65.05%
468	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区变	10kV玉海二线	10千伏	552	256	46.37%		42.19%	4151	2260	未进入负面清单	否	无	4.18%
469	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇变	10kV玉海四线	10千伏	481	110	22.86%		51.54%	5355	3929	未进入负面清单	否	无	-28.68%
470	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇变	10kV玉化一线	10千伏	552	221	40.03%		37.67%	4667	3822	未进入负面清单	否	无	2.35%
471	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇变	10kV玉化二线	10千伏	552	380	68.83%		48.84%	6120	1069	未进入负面清单	否	无	19.99%
472	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇变	10kV玉教一线	10千伏	481	127	26.39%		0.02%	6120	4467	未进入负面清单	否	无	26.38%
473	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇变	10kV玉教二线	10千伏	481	216	44.89%		0.07%	5334	2926	未进入负面清单	否	无	44.82%
474	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇变	10kV玉教三线	10千伏	481	171	35.54%		4.35%	5334	3705	未进入负面清单	否	无	31.19%
475	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇变	10kV玉教四线	10千伏	552	208	37.67%		61.22%	5334	4048	未进入负面清单	否	无	-23.55%
476	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇变	10kV玉龙线	10千伏	481	208	43.23%		24.94%	6120	3065	未进入负面清单	否	无	18.29%
477	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇变	10kV玉马一线	10千伏	552	0	0.00%		0.00%	5334	7650	未进入负面清单	否	无	0.00%
478	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇变	10kV玉马二线	10千伏	481	0	0.00%		0.00%	6120	6667	未进入负面清单	否	无	0.00%
479	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇变	10kV玉新一线	10千伏	552	24	4.35%		0.00%	5334	7234	未进入负面清单	否	无	4.35%
480	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇变	10kV玉新二线	10千伏	552	273	49.45%		25.35%	6120	2922	未进入负面清单	否	无	24.09%
481	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇变	10kV玉新三线	10千伏	481	103	21.41%		33.25%	6120	4883	未进入负面清单	否	无	-11.85%
482	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇变	10KV玉奥线	10千伏	552	106	19.20%		0.00%	5334	5000	未进入负面清单	否	无	19.20%
483	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇变	10KV玉学线	10千伏	552	239	43.30%		24.32%	4000	5000	未进入负面清单	否	无	18.98%
484	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇变	10KV玉乾线	10千伏	552	37	6.70%		55.28%	4000	5000	未进入负面清单	否	无	-48.58%
485	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇变	10kV滨达线	10千伏	481	68	14.13%		39.90%	4000	5489	未进入负面清单	否	无	-25.77%
486	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河变	10kV滨化一线	10千伏	481	73	15.17%		57.15%	5334	5403	未进入负面清单	否	无	-41.98%
487	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河变	10kV滨农一线	10千伏	481	0	0.00%		35.95%	5334	6667	未进入负面清单	否	无	-35.95%
488	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河变	10kV滨农二线	10千伏	481	117	24.32%		64.84%	5334	3807	未进入负面清单	否	无	-40.53%

489	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河变	10kV滨铁一线	10千伏	481	266	55.28%			44.68%	4667	2060	未进入负面清单	否	无	10.60%
490	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河变	10kV滨铁二线	10千伏	481	246	51.13%			41.15%	5334	1573	未进入负面清单	否	无	9.98%
491	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河变	10kV滨化二线	10千伏	481	230	47.80%			5.61%	4667	2683	未进入负面清单	否	无	42.19%
492	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河变	10kV滨机线	10千伏	481	135	28.06%			6.03%	5334	3496	未进入负面清单	否	无	22.03%
493	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河变	10kV滨生线	10千伏	481	284	59.02%			22.26%	4667	915	未进入负面清单	否	无	36.76%
494	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河变	10kV滨西线	10千伏	481	208	43.23%			28.26%	4667	3065	未进入负面清单	否	无	14.96%
495	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河变	10kV滨街线	10千伏	481	130	27.02%			13.92%	5334	4415	未进入负面清单	否	无	13.09%
496	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河变	10kV滨购线	10千伏	552	5	0.91%			76.70%	5334	7564	未进入负面清单	否	无	-75.80%
497	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河变	10kV滨营线	10千伏	481	32	6.65%			6.25%	6120	6113	未进入负面清单	否	无	0.40%
498	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河变	10kV水源线	10千伏	481	50	10.39%			34.91%	5334	5801	未进入负面清单	否	无	-24.52%
499	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西变	10kV铁机一线	10千伏	481	142	29.51%			34.46%	5334	4208	未进入负面清单	否	无	-4.95%
500	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西变	10kV纺织线	10千伏	481	67	13.92%			23.90%	5334	5507	未进入负面清单	否	无	-9.98%
501	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西变	10kV农机一线	10千伏	481	40	8.31%			13.34%	5334	5974	未进入负面清单	否	无	-5.02%
502	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西变	10kV农机二线	10千伏	481	95	19.74%			51.96%	5334	5022	未进入负面清单	否	无	-32.21%
503	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西变	10kV水稻一线	10千伏	481	172	35.75%			29.74%	5334	3688	未进入负面清单	否	无	6.00%
504	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西变	10kV水稻二线	10千伏	481	152	31.59%			62.35%	5334	4034	未进入负面清单	否	无	-30.76%
505	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西变	10kV铁机二线	10千伏	481	0	0.00%			30.76%	5334	6667	未进入负面清单	否	无	-30.76%
506	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西变	10kV铸钢线	10千伏	481	82	17.04%			2.54%	5334	5247	未进入负面清单	否	无	14.51%
507	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西变	10kV化北二线	10千伏	481	110	22.86%			34.08%	5334	4762	未进入负面清单	否	无	-11.22%
508	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西变	10kV锦北线	10千伏	481	143	29.72%			48.36%	5334	4190	未进入负面清单	否	无	-18.64%
509	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西变	10kV农机三线	10千伏	481	179	37.20%			23.28%	5334	3567	未进入负面清单	否	无	13.92%
510	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西变	10kV化北一线	10千伏	481	109	22.65%			31.88%	5334	4779	未进入负面清单	否	无	-9.22%
511	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西变	10kV西购线	10千伏	552	14	2.54%			38.94%	5334	7408	未进入负面清单	否	无	-36.41%
512	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西变	10kV西河线	10千伏	481	201	41.77%			3.71%	6120	3186	未进入负面清单	否	无	38.06%
513	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西变	10kV水稻三线	10千伏	552	300	54.34%			44.56%	5334	2454	未进入负面清单	否	无	9.78%
514	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西变	10kV西连线	10千伏	481	0	0.00%			67.20%	6120	6667	未进入负面清单	否	无	-67.20%
515	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西变	10kV营炼一线	10千伏	552	110	19.92%			66.24%	5334	5745	未进入负面清单	否	无	-46.32%
516	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	营盘变	10kV营炼二线	10千伏	552	50	9.06%			47.50%	6120	6784	未进入负面清单	否	无	-38.44%