

2025年四季度10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路 限额 (A) (调 度)	2025年最大 电流 (A)	一年内最 大负载率 (%)	异常 次数	发生原 计时长	上年度最 大负载率	计算可开 放容量 (kVA)	审核可 开放容 量 (kVA)	列入负面清单时 间	是否纳 入整改 计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷 增长率
1	双塔	疏港66kV变电站	疏豪线	10千伏	423	327.16	77.34%	0	0.00	83.01%	927	927	未进入负面清单	否	无	10.50%
2	双塔	凌河66kV变电站	城内线	10千伏	423	300.94	71.14%	0	0.00	71.97%	1381	1381	未进入负面清单	否	无	5.50%
3	双塔	新华66kV变电站	纤维线	10千伏	423	269.47	63.70%	0	0.00	92.34%	1926	1926	未进入负面清单	否	无	5.86%
4	双塔	十二台子66kV变 电站	孙家湾线	10千伏	380	240.64	63.33%	0	0.00	115.75%	1756	1756	未进入负面清单	否	无	7.46%
5	双塔	文化路66kV变电站	柏山线	10千伏	423	264.45	62.52%	0	0.00	51.21%	2013	2013	未进入负面清单	否	无	15.61%
6	双塔	凌河66kV变电站	造纸线	10千伏	423	245.39	58.01%	0	0.00	61.00%	2344	2344	未进入负面清单	否	无	10.18%
7	双塔	四新66kV变电站	旭日线	10千伏	423	238.11	56.29%	0	0.00	52.11%	2470	2470	未进入负面清单	否	无	6.95%
8	双塔	四新66kV变电站	东干1号线	10千伏	423	233.57	55.22%	0	0.00	89.81%	2548	2548	未进入负面清单	否	无	10.01%
9	双塔	文化路66kV变电站	世代线	10千伏	423	229.94	54.36%	0	0.00	57.52%	2611	2611	未进入负面清单	否	无	5.74%
10	双塔	文化路66kV变电站	柳城线	10千伏	423	221.73	52.42%	0	0.00	48.88%	2753	2753	未进入负面清单	否	无	9.69%
11	双塔	珠江66kV变电站	蓝海线	10千伏	423	220.43	52.11%	0	0.00	52.78%	2776	2776	未进入负面清单	否	无	12.71%
12	双塔	新华66kV变电站	商业线	10千伏	423	216.74	51.24%	0	0.00	54.94%	2840	2840	未进入负面清单	否	无	9.61%
13	双塔	珠江66kV变电站	龙南线	10千伏	423	212.58	50.26%	0	0.00	51.47%	2912	2912	未进入负面清单	否	无	14.33%
14	双塔	长宝66kV变电站	驼山子线	10千伏	423	211.80	50.07%	0	0.00	45.11%	2925	2925	未进入负面清单	否	无	5.40%
15	双塔	凌河66kV变电站	九降线	10千伏	423	208.36	49.26%	0	0.00	61.30%	2985	2985	未进入负面清单	否	无	14.82%
16	双塔	四新66kV变电站	纺织线	10千伏	423	202.00	47.75%	0	0.00	53.89%	3095	3095	未进入负面清单	否	无	13.53%
17	双塔	新华66kV变电站	五一线	10千伏	423	201.27	47.58%	0	0.00	25.27%	3108	3108	未进入负面清单	否	无	9.38%
18	双塔	凌河66kV变电站	特供线	10千伏	423	198.05	46.82%	0	0.00	87.21%	3163	3163	未进入负面清单	否	无	11.89%
19	双塔	凌河66kV变电站	兴河线	10千伏	423	196.87	46.54%	0	0.00	78.04%	3184	3184	未进入负面清单	否	无	15.43%
20	双塔	新华66kV变电站	人防线	10千伏	423	196.35	46.42%	0	0.00	46.79%	3193	3193	未进入负面清单	否	无	9.51%
21	双塔	四新66kV变电站	义美线	10千伏	423	196.02	46.34%	0	0.00	108.43%	3199	3199	未进入负面清单	否	无	9.10%
22	双塔	新华66kV变电站	竹林线	10千伏	423	190.72	45.09%	0	0.00	62.33%	3290	3290	未进入负面清单	否	无	15.70%
23	双塔	珠江66kV变电站	壹品线	10千伏	423	187.73	44.38%	0	0.00	44.88%	3342	3342	未进入负面清单	否	无	8.67%
24	双塔	疏港66kV变电站	疏维线	10千伏	423	187.58	44.34%	0	0.00	245.45%	3345	3345	未进入负面清单	否	无	8.34%
25	双塔	凤凰66kV变电站	工法线	10千伏	423	186.52	44.10%	0	0.00	42.89%	3363	3363	未进入负面清单	否	无	10.56%
26	双塔	凌东66kV变电站	农业线	10千伏	423	173.70	41.06%	0	0.00	87.11%	3585	3585	未进入负面清单	否	无	12.98%
27	双塔	文化路66kV变电站	海纳线	10千伏	423	172.84	40.86%	0	0.00	59.15%	3600	3600	未进入负面清单	否	无	14.01%
28	双塔	凤凰66kV变电站	凤城1号线	10千伏	423	168.77	39.90%	0	0.00	33.71%	3671	3671	未进入负面清单	否	无	8.13%
29	双塔	珠江66kV变电站	民航线	10千伏	423	168.28	39.78%	0	0.00	40.88%	3679	3679	未进入负面清单	否	无	11.25%
30	双塔	珠江66kV变电站	江哨联线	10千伏	423	162.66	38.45%	0	0.00	42.24%	3776	3776	未进入负面清单	否	无	5.44%
31	双塔	凌河66kV变电站	庆丰线	10千伏	423	162.19	38.34%	0	0.00	42.22%	3785	3785	未进入负面清单	否	无	8.68%
32	双塔	珠江66kV变电站	站南线	10千伏	423	153.15	36.21%	0	0.00	38.32%	3941	3941	未进入负面清单	否	无	15.11%

33	双塔	新华66kV变电站	古城线	10千伏	423	151.00	35.70%	0	0.00	37.32%	3978	3978	未进入负面清单	否	无	6.95%
34	双塔	凤凰66kV变电站	凤山线	10千伏	423	149.08	35.24%	0	0.00	38.28%	4012	4012	未进入负面清单	否	无	6.47%
35	双塔	新华66kV变电站	中山线	10千伏	423	141.68	33.49%	0	0.00	80.53%	4140	4140	未进入负面清单	否	无	9.86%
36	双塔	凤凰66kV变电站	凌水线	10千伏	423	136.42	32.25%	0	0.00	4.03%	4231	4231	未进入负面清单	否	无	0.81%
37	双塔	凤凰66kV变电站	凤南1号线	10千伏	423	134.14	31.71%	0	0.00	44.68%	4270	4270	未进入负面清单	否	无	4.75%
38	双塔	凌河66kV变电站	河孟联线	10千伏	423	128.50	30.38%	0	0.00	43.47%	4368	4368	未进入负面清单	否	无	10.90%
39	双塔	新华66kV变电站	珠江线	10千伏	423	127.97	30.25%	0	0.00	41.85%	4377	4377	未进入负面清单	否	无	11.40%
40	双塔	凌河66kV变电站	吉利线	10千伏	423	126.09	29.81%	0	0.00	50.48%	4410	4410	未进入负面清单	否	无	8.16%
41	双塔	文化路66kV变电站	千山线	10千伏	423	123.97	29.31%	0	0.00	76.36%	4447	4447	未进入负面清单	否	无	4.55%
42	双塔	疏港66kV变电站	疏湾线	10千伏	423	123.94	29.30%	0	0.00	146.72%	4447	4447	未进入负面清单	否	无	12.10%
43	双塔	哨口66kV变电站	哨兴线	10千伏	423	123.11	29.10%	0	0.00	26.05%	4462	4462	未进入负面清单	否	无	0.00%
44	双塔	新华66kV变电站	南校线	10千伏	423	112.15	26.51%	0	0.00	32.04%	4651	4651	未进入负面清单	否	无	5.46%
45	双塔	新华66kV变电站	燕北线	10千伏	423	107.58	25.43%	0	0.00	24.35%	4730	4730	未进入负面清单	否	无	6.75%
46	双塔	新华66kV变电站	北塔线	10千伏	423	107.58	25.43%	0	0.00	36.74%	4730	4730	未进入负面清单	否	无	11.35%
47	双塔	文化路66kV变电站	友谊线	10千伏	423	104.79	24.77%	0	0.00	27.27%	4779	4779	未进入负面清单	否	无	13.71%
48	双塔	珠江66kV变电站	盘龙线	10千伏	423	104.06	24.60%	0	0.00	31.31%	4791	4791	未进入负面清单	否	无	5.13%
49	双塔	文化路66kV变电站	文天线	10千伏	423	98.20	23.22%	0	0.00	34.41%	4893	4893	未进入负面清单	否	无	13.66%
50	双塔	珠江66kV变电站	龙山线	10千伏	423	97.03	22.94%	0	0.00	27.81%	4913	4913	未进入负面清单	否	无	12.70%
51	双塔	凤凰66kV变电站	凤南2号线	10千伏	423	91.42	21.61%	0	0.00	27.93%	5010	5010	未进入负面清单	否	无	15.60%
52	双塔	凌河66kV变电站	金海线	10千伏	423	88.95	21.03%	0	0.00	65.76%	5053	5053	未进入负面清单	否	无	11.53%
53	双塔	麒麟66kV变电站	麒农线	10千伏	423	88.95	21.03%	0	0.00	49.83%	5053	5053	未进入负面清单	否	无	5.59%
54	双塔	珠江66kV变电站	豪府线	10千伏	423	84.37	19.95%	0	0.00	19.17%	5132	5132	未进入负面清单	否	无	8.54%
55	双塔	凌东66kV变电站	河东联线	10千伏	423	70.61	16.69%	0	0.00	36.02%	5371	5371	未进入负面清单	否	无	10.54%
56	双塔	哨口66kV变电站	国王1号线	10千伏	423	66.59	15.74%	0	0.00	14.52%	5440	5440	未进入负面清单	否	无	4.29%
57	双塔	四新66kV变电站	四河联线	10千伏	423	65.06	15.38%	0	0.00	25.56%	5467	5467	未进入负面清单	否	无	4.94%
58	双塔	长宝66kV变电站	嘎岔线	10千伏	423	61.23	14.48%	0	0.00	29.13%	5533	5533	未进入负面清单	否	无	11.83%
59	双塔	四新66kV变电站	东干2号线	10千伏	423	58.86	13.91%	0	0.00	19.36%	5574	5574	未进入负面清单	否	无	9.20%
60	双塔	麒麟66kV变电站	麒东联线	10千伏	423	58.01	13.71%	0	0.00	14.34%	5589	5589	未进入负面清单	否	无	1.23%
61	双塔	新华66kV变电站	华隆线	10千伏	423	37.27	8.81%	0	0.00	9.85%	5948	5948	未进入负面清单	否	无	3.35%
62	双塔	孟克66kV变电站	孟晟1号线	10千伏	423	33.99	8.04%	0	0.00	9.14%	6005	6005	未进入负面清单	否	无	4.10%
63	双塔	文化路66kV变电站	文隆线	10千伏	423	27.90	6.60%	0	0.00	5.98%	6110	6110	未进入负面清单	否	无	0.19%
64	双塔	凌东66kV变电站	东沟线	10千伏	403	25.68	6.37%	0	0.00	6.82%	5837	5837	未进入负面清单	否	无	0.52%
65	双塔	文化路66kV变电站	光明线	10千伏	423	23.04	5.45%	0	0.00	36.45%	6195	6195	未进入负面清单	否	无	14.41%
66	双塔	凤凰66kV变电站	凤城2号线	10千伏	423	15.65	3.70%	0	0.00	6.61%	6323	6323	未进入负面清单	否	无	1.74%
67	双塔	凌东66kV变电站	凤凰线	10千伏	423	7.20	1.70%	0	0.00	1.87%	6469	6469	未进入负面清单	否	无	14.95%
68	双塔	长宝66kV变电站	长北联线	10千伏	264	2.04	0.77%	0	0.00	0.00%	4080	4080	未进入负面清单	否	无	2.20%

69	双塔	珠江66kV变电站	疏港线	10千伏	423	1.41	0.33%	0	0.00	1.91%	6569	6569	未进入负面清单	否	无	0.00%
70	双塔	凌河66kV变电站	新凌联线	10千伏	423	0.00	0.00%	0	0.00	13.17%	6594	6594	未进入负面清单	否	无	0.00%
71	双塔	文化路66kV变电站	文江联线	10千伏	423	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%	6594	6594	未进入负面清单	否	无	0.00%
72	龙城	四新66kV变电站	丰源线	10千伏	423	369.10	87.26%	0	0.00	85.89%	201	201	未进入负面清单	否	无	1.94%
73	龙城	七道泉子66kV变电站	北三家线	10千伏	423	321.76	76.07%	0	0.00	74.65%	1021	1021	未进入负面清单	否	无	2.08%
74	龙城	七道泉子66kV变电站	北三家线	10千伏	423	321.76	76.07%	0	0.00	74.65%	1021	1021	未进入负面清单	否	无	2.08%
75	龙城	西郊66kV变电站	西大线	10千伏	553	386.34	69.86%	0	0.00	72.20%	1929	1929	未进入负面清单	否	无	5.36%
76	龙城	西郊66kV变电站	西大线	10千伏	553	386.34	69.86%	0	0.00	72.20%	1929	1929	未进入负面清单	否	无	5.36%
77	龙城	向阳66kV变电站	马山线	10千伏	423	292.62	69.18%	0	0.00	67.20%	1526	1526	未进入负面清单	否	无	1.51%
78	龙城	向阳66kV变电站	马山线	10千伏	423	292.62	69.18%	0	0.00	67.20%	1526	1526	未进入负面清单	否	无	1.51%
79	龙城	向阳66kV变电站	工业线	10千伏	376	257.76	68.55%	0	0.00	66.74%	1397	1397	未进入负面清单	否	无	7.09%
80	龙城	向阳66kV变电站	工业线	10千伏	376	257.76	68.55%	0	0.00	66.74%	1397	1397	未进入负面清单	否	无	7.09%
81	龙城	七道泉子66kV变电站	山嘴线	10千伏	423	535.97	126.71%	5	3.54	99.90%	-2689	-2689	未进入负面清单	否	无	3.63%
82	龙城	西郊66kV变电站	龙工线	10千伏	423	487.38	115.22%	1	1.00	69.50%	-1848	-1848	未进入负面清单	否	无	2.34%
83	龙城	西郊66kV变电站	龙工线	10千伏	423	487.38	115.22%	1	1.00	69.50%	-1848	-1848	未进入负面清单	否	无	2.34%
84	龙城	七道泉子66kV变电站	东三家线	10千伏	423	480.00	113.48%	1	1.00	18.65%	-1720	-1720	未进入负面清单	否	无	2.32%
85	龙城	七道泉子66kV变电站	东三家线	10千伏	423	480.00	113.48%	1	1.00	18.65%	-1720	-1720	未进入负面清单	否	无	2.32%
86	龙城	吉祥66kV变电站	吉道线	10千伏	423	476.72	112.70%	1	0.39	0.05%	-1663	-1663	未进入负面清单	否	无	0.00%
87	龙城	吉祥66kV变电站	吉道线	10千伏	423	476.72	112.70%	1	0.39	0.05%	-1663	-1663	未进入负面清单	否	无	0.00%
88	龙城	边杖子66kV变电站	北山线	10千伏	328	357.60	109.02%	1	1.00	52.69%	-1081	-1081	未进入负面清单	否	无	1.59%
89	龙城	边杖子66kV变电站	北山线	10千伏	328	357.60	109.02%	1	1.00	52.69%	-1081	-1081	未进入负面清单	否	无	1.59%
90	龙城	七道泉子66kV变电站	公皋线	10千伏	423	443.90	104.94%	1	1.00	41.82%	-1095	-1095	未进入负面清单	否	无	1.29%
91	龙城	七道泉子66kV变电站	公皋线	10千伏	423	443.90	104.94%	1	1.00	41.82%	-1095	-1095	未进入负面清单	否	无	1.29%
92	龙城	召都巴66kV变电站	召山线	10千伏	423	388.70	91.89%	1	1.00	90.55%	-139	-139	未进入负面清单	否	无	2.33%
93	龙城	召都巴66kV变电站	召山线	10千伏	423	388.70	91.89%	1	1.00	90.55%	-139	-139	未进入负面清单	否	无	2.33%
94	龙城	七道泉子66kV变电站	泉新线	10千伏	423	385.41	91.11%	1	1.00	57.41%	-82	-82	未进入负面清单	否	无	3.97%
95	龙城	七道泉子66kV变电站	泉新线	10千伏	423	385.41	91.11%	1	1.00	57.41%	-82	-82	未进入负面清单	否	无	3.97%
96	龙城	西郊66kV变电站	市干线	10千伏	423	382.83	90.50%	1	1.00	75.48%	-37	-37	未进入负面清单	否	无	1.54%
97	龙城	西郊66kV变电站	市干线	10千伏	423	382.83	90.50%	1	1.00	75.48%	-37	-37	未进入负面清单	否	无	1.54%
98	龙城	召都巴66kV变电站	召七联线	10千伏	423	262.11	61.97%	0	0.00	30.35%	2054	2054	未进入负面清单	否	无	3.81%
99	龙城	召都巴66kV变电站	召七联线	10千伏	423	262.11	61.97%	0	0.00	30.35%	2054	2054	未进入负面清单	否	无	3.81%
100	龙城	文化路66kV变电站	文氢线	10千伏	520	306.59	58.96%	0	0.00	0.00%	2796	2796	未进入负面清单	否	无	0.00%
101	龙城	文化路66kV变电站	文氢线	10千伏	520	306.59	58.96%	0	0.00	0.00%	2796	2796	未进入负面清单	否	无	0.00%
102	龙城	西郊66kV变电站	高科线	10千伏	423	245.97	58.15%	0	0.00	61.56%	2333	2333	未进入负面清单	否	无	1.49%
103	龙城	西郊66kV变电站	高科线	10千伏	423	245.97	58.15%	0	0.00	61.56%	2333	2333	未进入负面清单	否	无	1.49%
104	龙城	大平房66kV变电站	大粮线	10千伏	423	245.60	58.06%	0	0.00	44.63%	2340	2340	未进入负面清单	否	无	2.04%

105	龙城	太平房66kV变电站	大鹅线	10千伏	423	245.60	58.06%	0	0.00	44.63%	2340	2340	未进入负面清单	否	无	2.04%
106	龙城	西郊66kV变电站	西北二号线	10千伏	423	239.65	56.65%	0	0.00	26.48%	2443	2443	未进入负面清单	否	无	0.00%
107	龙城	西郊66kV变电站	西北二号线	10千伏	423	239.65	56.65%	0	0.00	26.48%	2443	2443	未进入负面清单	否	无	0.00%
108	龙城	边杖子66kV变电站	园区线	10千伏	328	182.40	55.61%	0	0.00	27.51%	1954	1954	未进入负面清单	否	无	2.98%
109	龙城	四新66kV变电站	四郊联线北	10千伏	423	234.35	55.40%	0	0.00	34.80%	2535	2535	未进入负面清单	否	无	7.86%
110	龙城	四新66kV变电站	四郊联线北	10千伏	423	234.35	55.40%	0	0.00	34.80%	2535	2535	未进入负面清单	否	无	7.86%
111	龙城	七道泉子66kV变电站	芹菜沟线	10千伏	423	228.80	54.09%	0	0.00	55.05%	2631	2631	未进入负面清单	否	无	1.94%
112	龙城	七道泉子66kV变电站	芹菜沟线	10千伏	423	228.80	54.09%	0	0.00	55.05%	2631	2631	未进入负面清单	否	无	1.94%
113	龙城	四新66kV变电站	盛业线	10千伏	423	206.58	48.84%	0	0.00	42.89%	3016	3016	未进入负面清单	否	无	5.65%
114	龙城	四新66kV变电站	盛业线	10千伏	423	206.58	48.84%	0	0.00	42.89%	3016	3016	未进入负面清单	否	无	5.65%
115	龙城	四新66kV变电站	凌机线	10千伏	423	204.92	48.45%	0	0.00	63.17%	3044	3044	未进入负面清单	否	无	2.47%
116	龙城	四新66kV变电站	凌机线	10千伏	423	204.92	48.45%	0	0.00	63.17%	3044	3044	未进入负面清单	否	无	2.47%
117	龙城	西大营子66kV变电站	大西线	10千伏	423	198.89	47.02%	0	0.00	25.88%	3149	3149	未进入负面清单	否	无	2.25%
118	龙城	西大营子66kV变电站	大西线	10千伏	423	198.89	47.02%	0	0.00	25.88%	3149	3149	未进入负面清单	否	无	2.25%
119	龙城	四新66kV变电站	四向联线	10千伏	423	195.86	46.30%	0	0.00	23.25%	3201	3201	未进入负面清单	否	无	3.63%
120	龙城	四新66kV变电站	四向联线	10千伏	423	195.86	46.30%	0	0.00	23.25%	3201	3201	未进入负面清单	否	无	3.63%
121	龙城	西郊66kV变电站	四郊联线南	10千伏	423	194.34	45.94%	0	0.00	57.41%	3228	3228	未进入负面清单	否	无	1.47%
122	龙城	西郊66kV变电站	四郊联线南	10千伏	423	194.34	45.94%	0	0.00	57.41%	3228	3228	未进入负面清单	否	无	1.47%
123	龙城	西郊66kV变电站	西华二号线	10千伏	423	193.41	45.72%	0	0.00	36.33%	3244	3244	未进入负面清单	否	无	2.54%
124	龙城	西郊66kV变电站	西华二号线	10千伏	423	193.41	45.72%	0	0.00	36.33%	3244	3244	未进入负面清单	否	无	2.54%
125	龙城	联合66kV变电站	下三家线	10千伏	553	247.12	44.69%	0	0.00	29.99%	4340	4340	未进入负面清单	否	无	6.45%
126	龙城	联合66kV变电站	下三家线	10千伏	553	247.12	44.69%	0	0.00	29.99%	4340	4340	未进入负面清单	否	无	6.45%
127	龙城	联合66kV变电站	西五家线	10千伏	553	235.52	42.59%	0	0.00	31.35%	4541	4541	未进入负面清单	否	无	2.11%
128	龙城	联合66kV变电站	西五家线	10千伏	553	235.52	42.59%	0	0.00	31.35%	4541	4541	未进入负面清单	否	无	2.11%
129	龙城	边杖子66kV变电站	水泉线	10千伏	328	136.80	41.71%	0	0.00	41.87%	2743	2743	未进入负面清单	否	无	2.92%
130	龙城	边杖子66kV变电站	水泉线	10千伏	328	136.80	41.71%	0	0.00	41.87%	2743	2743	未进入负面清单	否	无	2.92%
131	龙城	向阳66kV变电站	军工线	10千伏	423	173.89	41.11%	0	0.00	32.39%	3582	3582	未进入负面清单	否	无	3.31%
132	龙城	七道泉子66kV变电站	化石线	10千伏	292	117.46	40.23%	0	0.00	4.72%	2517	2517	未进入负面清单	否	无	1.04%
133	龙城	七道泉子66kV变电站	化石线	10千伏	292	117.46	40.23%	0	0.00	4.72%	2517	2517	未进入负面清单	否	无	1.04%
134	龙城	四新66kV变电站	铁西线	10千伏	423	168.93	39.94%	0	0.00	33.58%	3668	3668	未进入负面清单	否	无	3.96%
135	龙城	四新66kV变电站	铁西线	10千伏	423	168.93	39.94%	0	0.00	33.58%	3668	3668	未进入负面清单	否	无	3.96%
136	龙城	联合66kV变电站	贾家店线	10千伏	553	218.28	39.47%	0	0.00	34.63%	4840	4840	未进入负面清单	否	无	1.20%
137	龙城	联合66kV变电站	贾家店线	10千伏	553	218.28	39.47%	0	0.00	34.63%	4840	4840	未进入负面清单	否	无	1.20%
138	龙城	西郊66kV变电站	西华一号线	10千伏	423	165.98	39.24%	0	0.00	33.38%	3719	3719	未进入负面清单	否	无	0.00%
139	龙城	西郊66kV变电站	西华一号线	10千伏	423	165.98	39.24%	0	0.00	33.38%	3719	3719	未进入负面清单	否	无	0.00%
140	龙城	七道泉子66kV变电站	吉首线	10千伏	423	150.70	35.63%	0	0.00	36.96%	3984	3984	未进入负面清单	否	无	4.86%

141	龙城	七道泉子66kV变电站	吉首线	10千伏	423	150.70	35.63%	0	0.00	36.96%	3984	3984	未进入负面清单	否	无	4.86%
142	龙城	四新66kV变电站	新区线	10千伏	423	146.07	34.53%	0	0.00	27.26%	4064	4064	未进入负面清单	否	无	1.95%
143	龙城	四新66kV变电站	新区线	10千伏	423	146.07	34.53%	0	0.00	27.26%	4064	4064	未进入负面清单	否	无	1.95%
144	龙城	四新66kV变电站	英伦线	10千伏	423	145.38	34.37%	0	0.00	78.51%	4076	4076	未进入负面清单	否	无	1.18%
145	龙城	四新66kV变电站	英伦线	10千伏	423	145.38	34.37%	0	0.00	78.51%	4076	4076	未进入负面清单	否	无	1.18%
146	龙城	台子66kV变电站	太平房线	10千伏	423	143.59	33.95%	0	0.00	0.16%	4107	4107	未进入负面清单	否	无	0.02%
147	龙城	台子66kV变电站	太平房线	10千伏	423	143.59	33.95%	0	0.00	0.16%	4107	4107	未进入负面清单	否	无	0.02%
148	龙城	西大营子66kV变电站	西庆线	10千伏	520	176.09	33.86%	0	0.00	26.47%	5056	5056	未进入负面清单	否	无	1.41%
149	龙城	西大营子66kV变电站	西庆线	10千伏	520	176.09	33.86%	0	0.00	26.47%	5056	5056	未进入负面清单	否	无	1.41%
150	龙城	西郊66kV变电站	西新线	10千伏	423	141.01	33.34%	0	0.00	32.34%	4151	4151	未进入负面清单	否	无	5.37%
151	龙城	西郊66kV变电站	西新线	10千伏	423	141.01	33.34%	0	0.00	32.34%	4151	4151	未进入负面清单	否	无	5.37%
152	龙城	西大营子66kV变电站	燕山线	10千伏	423	131.91	31.18%	0	0.00	28.19%	4309	4309	未进入负面清单	否	无	0.00%
153	龙城	西大营子66kV变电站	燕山线	10千伏	423	131.91	31.18%	0	0.00	28.19%	4309	4309	未进入负面清单	否	无	0.00%
154	龙城	西郊66kV变电站	西北一号线	10千伏	423	130.11	30.76%	0	0.00	31.96%	4340	4340	未进入负面清单	否	无	1.60%
155	龙城	西郊66kV变电站	西北一号线	10千伏	423	130.11	30.76%	0	0.00	31.96%	4340	4340	未进入负面清单	否	无	1.60%
156	龙城	七道泉子66kV变电站	边向线	10千伏	423	128.40	30.35%	0	0.00	67.45%	4370	4370	未进入负面清单	否	无	3.88%
157	龙城	七道泉子66kV变电站	边向线	10千伏	423	128.40	30.35%	0	0.00	67.45%	4370	4370	未进入负面清单	否	无	3.88%
158	龙城	台子66kV变电站	农机线	10千伏	423	117.80	27.85%	0	0.00	0.18%	4553	4553	未进入负面清单	否	无	3.04%
159	龙城	台子66kV变电站	农机线	10千伏	423	117.80	27.85%	0	0.00	0.18%	4553	4553	未进入负面清单	否	无	3.04%
160	龙城	西郊66kV变电站	郊鑫线	10千伏	423	115.87	27.39%	0	0.00	19.91%	4587	4587	未进入负面清单	否	无	3.89%
161	龙城	西郊66kV变电站	郊鑫线	10千伏	423	115.87	27.39%	0	0.00	19.91%	4587	4587	未进入负面清单	否	无	3.89%
162	龙城	向阳66kV变电站	电台线	10千伏	376	98.36	26.16%	0	0.00	25.90%	4158	4158	未进入负面清单	否	无	2.64%
163	龙城	向阳66kV变电站	四向联线	10千伏	423	106.65	25.21%	0	0.00	31.36%	4746	4746	未进入负面清单	否	无	2.78%
164	龙城	向阳66kV变电站	四向联线	10千伏	423	106.65	25.21%	0	0.00	31.36%	4746	4746	未进入负面清单	否	无	2.78%
165	龙城	七道泉子66kV变电站	边七联线	10千伏	423	104.95	24.81%	0	0.00	15.93%	4776	4776	未进入负面清单	否	无	2.69%
166	龙城	七道泉子66kV变电站	边七联线	10千伏	423	104.95	24.81%	0	0.00	15.93%	4776	4776	未进入负面清单	否	无	2.69%
167	龙城	西郊66kV变电站	西福线	10千伏	423	100.45	23.75%	0	0.00	19.48%	4854	4854	未进入负面清单	否	无	1.76%
168	龙城	西郊66kV变电站	西福线	10千伏	423	100.45	23.75%	0	0.00	19.48%	4854	4854	未进入负面清单	否	无	1.76%
169	龙城	向阳66kV变电站	兴隆线	10千伏	376	85.31	22.69%	0	0.00	14.64%	4383	4383	未进入负面清单	否	无	2.58%
170	龙城	向阳66kV变电站	兴隆线	10千伏	376	85.31	22.69%	0	0.00	14.64%	4383	4383	未进入负面清单	否	无	2.58%
171	龙城	南大66kV变电站	修造二线	10千伏	328	72.60	22.13%	0	0.00	15.54%	3855	3855	未进入负面清单	否	无	3.43%
172	龙城	南大66kV变电站	修造二线	10千伏	328	72.60	22.13%	0	0.00	15.54%	3855	3855	未进入负面清单	否	无	3.43%
173	龙城	太平房66kV变电站	大农线	10千伏	423	91.52	21.64%	0	0.00	0.00%	5009	5009	未进入负面清单	否	无	0.00%
174	龙城	太平房66kV变电站	大农线	10千伏	423	91.52	21.64%	0	0.00	0.00%	5009	5009	未进入负面清单	否	无	0.00%
175	龙城	四新66kV变电站	四龙联线	10千伏	423	87.48	20.68%	0	0.00	17.62%	5079	5079	未进入负面清单	否	无	1.67%
176	龙城	四新66kV变电站	四龙联线	10千伏	423	87.48	20.68%	0	0.00	17.62%	5079	5079	未进入负面清单	否	无	1.67%

177	龙城	太平房66kV变电站	大台线	10千伏	423	87.20	20.61%	0	0.00	1.32%	5083	5083	未进入负面清单	否	无	3.40%
178	龙城	太平房66kV变电站	大台线	10千伏	423	87.20	20.61%	0	0.00	1.32%	5083	5083	未进入负面清单	否	无	3.40%
179	龙城	四新66kV变电站	长江线	10千伏	423	83.78	19.81%	0	0.00	13.55%	5143	5143	未进入负面清单	否	无	2.87%
180	龙城	四新66kV变电站	长江线	10千伏	423	83.78	19.81%	0	0.00	13.55%	5143	5143	未进入负面清单	否	无	2.87%
181	龙城	联合66kV变电站	杨树湾线	10千伏	553	109.32	19.77%	0	0.00	11.06%	6727	6727	未进入负面清单	否	无	1.85%
182	龙城	联合66kV变电站	杨树湾线	10千伏	553	109.32	19.77%	0	0.00	11.06%	6727	6727	未进入负面清单	否	无	1.85%
183	龙城	七道泉子66kV变电站	冶金线	10千伏	520	89.67	17.24%	0	0.00	110.33%	6553	6553	未进入负面清单	否	无	1.25%
184	龙城	七道泉子66kV变电站	冶金线	10千伏	520	89.67	17.24%	0	0.00	110.33%	6553	6553	未进入负面清单	否	无	1.25%
185	龙城	文化路66kV变电站	文王线	10千伏	423	62.81	14.85%	0	0.00	18.23%	5506	5506	未进入负面清单	否	无	3.34%
186	龙城	文化路66kV变电站	文王线	10千伏	423	62.81	14.85%	0	0.00	18.23%	5506	5506	未进入负面清单	否	无	3.34%
187	龙城	七道泉子66kV变电站	潘井线	10千伏	423	54.51	12.89%	0	0.00	12.66%	5650	5650	未进入负面清单	否	无	3.52%
188	龙城	七道泉子66kV变电站	潘井线	10千伏	423	54.51	12.89%	0	0.00	12.66%	5650	5650	未进入负面清单	否	无	3.52%
189	龙城	吉祥66kV变电站	吉泉线	10千伏	423	47.59	11.25%	0	0.00	9.87%	5769	5769	未进入负面清单	否	无	2.58%
190	龙城	吉祥66kV变电站	吉泉线	10千伏	423	47.59	11.25%	0	0.00	9.87%	5769	5769	未进入负面清单	否	无	2.58%
191	龙城	西大营子66kV变电站	西郭二线	10千伏	423	31.03	7.33%	0	0.00	4.67%	6056	6056	未进入负面清单	否	无	0.00%
192	龙城	西大营子66kV变电站	西郭二线	10千伏	423	31.03	7.33%	0	0.00	4.67%	6056	6056	未进入负面清单	否	无	0.00%
193	龙城	四新66kV变电站	二泵线	10千伏	423	28.16	6.66%	0	0.00	8.60%	6106	6106	未进入负面清单	否	无	1.96%
194	龙城	四新66kV变电站	二泵线	10千伏	423	28.16	6.66%	0	0.00	8.60%	6106	6106	未进入负面清单	否	无	1.96%
195	龙城	西郊66kV变电站	郊电线	10千伏	423	17.58	4.16%	0	0.00	1.91%	6289	6289	未进入负面清单	否	无	2.11%
196	龙城	西郊66kV变电站	郊电线	10千伏	423	17.58	4.16%	0	0.00	1.91%	6289	6289	未进入负面清单	否	无	2.11%
197	龙城	西大营子66kV变电站	西郭一线	10千伏	423	11.20	2.65%	0	0.00	0.04%	6400	6400	未进入负面清单	否	无	2.42%
198	龙城	西大营子66kV变电站	西郭一线	10千伏	423	11.20	2.65%	0	0.00	0.04%	6400	6400	未进入负面清单	否	无	2.42%
199	龙城	南大66kV变电站	修造一线	10千伏	328	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%	5113	5113	未进入负面清单	否	无	0.00%
200	龙城	南大66kV变电站	修造一线	10千伏	328	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%	5113	5113	未进入负面清单	否	无	0.00%
201	凌源	万元店66kV变电站	利浩线	10千伏	423	316.875	74.91%	0	0.00	9.46%	1105	1105	未进入负面清单	否	无	7.80%
202	凌源	木兰66kV变电站	东盛线	10千伏	328	235.2204	71.71%	0	0.00	24.87%	1039	1039	未进入负面清单	否	无	3.80%
203	凌源	东山66kV变电站	凌源镇线	10千伏	376	265.1671	70.52%	0	0	83.92%	1268	1268	未进入负面清单	否	无	18.42%
204	凌源	北山66kV变电站	特供线	10千伏	328	215.3317	65.65%	0	0.00	65.91%	1383	1383	未进入负面清单	否	无	10.20%
205	凌源	宋杖子66kV变电站	大王杖子线	10千伏	328	213.978	65.24%	0	0.00	61.38%	1407	1407	未进入负面清单	否	无	15.52%
206	凌源	沟门子66kV变电站	三家子线	10千伏	423	272.1094	64.33%	0	0.00	55.93%	1881	1881	未进入负面清单	否	无	13.15%
207	凌源	北山66kV变电站	城内线	10千伏	553	322.3824	58.30%	0	0.00	29.40%	3037	3037	未进入负面清单	否	无	5.84%
208	凌源	北山66kV变电站	北红联线	10千伏	423	239.1	56.52%	0	0.00	21.13%	2453	2453	未进入负面清单	否	无	-20.54%
209	凌源	木兰66kV变电站	城东线	10千伏	553	312.5724	56.52%	0	0.00	25.08%	3206	3206	未进入负面清单	否	无	-2.11%
210	凌源	三十家子66kV变电站	姜杖子线	10千伏	423	236.7763	55.98%	0	0.00	46.22%	2493	2493	未进入负面清单	否	无	13.00%
211	凌源	东山66kV变电站	太平线	10千伏	482	260.4716	54.04%	0	0.00	62.29%	3002	3002	未进入负面清单	否	无	11.54%
212	凌源	八间房66kV变电站	八园线	10千伏	423	799.75	189.07%	1	2.00	65.94%	-7258	-7258	未进入负面清单	否	无	11.86%

213	凌源	河坎子66kV变电站	东海线	10千伏	423	497.4399	117.60%	1	2.00	31.40%	-2022	-2022	未进入负面清单	否	无	7.39%
214	凌源	北山66kV变电站	兴源线	10千伏	328	365.4	111.40%	1	2.00	62.93%	-1216	-1216	未进入负面清单	否	无	6.19%
215	凌源	北山66kV变电站	新联1号线	10千伏	423	384.8	90.97%	1	1.00	80.12%	-71	-71	未进入负面清单	否	无	14.14%
216	凌源	北山66kV变电站	化肥线	10千伏	400	212.4	53.10%	0	0.00	58.65%	2556	2556	未进入负面清单	否	无	-1.67%
217	凌源	叨尔登66kV变电站	三道河子线	10千伏	423	216.84	51.26%	0	0.00	49.26%	2838	2838	未进入负面清单	否	无	6.81%
218	凌源	城新66kV变电站	城西线	10千伏	328	167.8927	51.19%	0	0.00	55.48%	2205	2205	未进入负面清单	否	无	8.82%
219	凌源	北山66kV变电站	铁厂线	10千伏	423	214.8	50.78%	0	0.00	56.34%	2873	2873	未进入负面清单	否	无	-21.45%
220	凌源	木兰66kV变电站	兴诺2号线	10千伏	423	214.3002	50.66%	0	0.00	55.90%	2882	2882	未进入负面清单	否	无	11.28%
221	凌源	城新66kV变电站	东南线	10千伏	553	270.598	48.93%	0	0.00	46.98%	3933	3933	未进入负面清单	否	无	-2.62%
222	凌源	木兰66kV变电站	新生2号线	10千伏	328	159.978	48.77%	0	0.00	49.27%	2342	2342	未进入负面清单	否	无	11.79%
223	凌源	五家子66kV变电站	四合当线	10千伏	482	230.72	47.87%	0	0.00	45.42%	3517	3517	未进入负面清单	否	无	12.65%
224	凌源	万元店66kV变电站	万元店线	10千伏	423	195.7031	46.27%	0	0.00	54.74%	3204	3204	未进入负面清单	否	无	7.67%
225	凌源	城新66kV变电站	环保线	10千伏	423	194.683	46.02%	0	0.00	49.06%	3222	3222	未进入负面清单	否	无	12.42%
226	凌源	三十家子66kV变电站	八家线	10千伏	423	193.172	45.67%	0	0.00	40.85%	3248	3248	未进入负面清单	否	无	16.11%
227	凌源	木兰66kV变电站	物流线	10千伏	292	130.6194	44.73%	0	0.00	61.47%	2289	2289	未进入负面清单	否	无	6.30%
228	凌源	宋杖子66kV变电站	孟家沟线	10千伏	423	182.0366	43.03%	0	0.00	39.20%	3441	3441	未进入负面清单	否	无	9.88%
229	凌源	四合当66kV变电站	郑杖子线	10千伏	423	176.1316	41.64%	0	0.00	18.91%	3543	3543	未进入负面清单	否	无	17.26%
230	凌源	沟门子66kV变电站	于杖子线	10千伏	376	154.3359	41.05%	0	0.00	35.81%	3188	3188	未进入负面清单	否	无	11.00%
231	凌源	杨杖66kV变电站	杨杖子1号线	10千伏	423	159.5174	37.71%	0	0.00	17.49%	3831	3831	未进入负面清单	否	无	17.39%
232	凌源	万元店66kV变电站	万浴1号线114	10千伏	482	177.4226	36.81%	0	0.00	47.24%	4440	4440	未进入负面清单	否	无	15.15%
233	凌源	木兰66kV变电站	凌海线	10千伏	376	136.5966	36.33%	0	0.00	34.69%	3495	3495	未进入负面清单	否	无	0.78%
234	凌源	铜鼎66kV变电站	铜利1号线	10千伏	423	151.7672	35.88%	0	0.00	39.79%	3965	3965	未进入负面清单	否	无	11.26%
235	凌源	万元店66kV变电站	土矿线	10千伏	423	150.9375	35.68%	0	0.00	46.21%	3979	3979	未进入负面清单	否	无	16.77%
236	凌源	木兰66kV变电站	新城线	10千伏	423	145.0656	34.29%	0	0.00	63.46%	4081	4081	未进入负面清单	否	无	15.32%
237	凌源	木兰66kV变电站	木城线	10千伏	553	188.985	34.17%	0	0.00	33.54%	5347	5347	未进入负面清单	否	无	-3.14%
238	凌源	铜鼎66kV变电站	铜城线	10千伏	553	180.0806	32.56%	0	0.00	12.66%	5501	5501	未进入负面清单	否	无	2.35%
239	凌源	沟门子66kV变电站	沟门子线	10千伏	376	121.4648	32.30%	0	0.00	29.69%	3757	3757	未进入负面清单	否	无	-0.88%
240	凌源	铜鼎66kV变电站	安杖子线	10千伏	376	116.771	31.06%	0	0.00	30.31%	3839	3839	未进入负面清单	否	无	22.30%
241	凌源	宋杖子66kV变电站	段杖子线	10千伏	423	131.033	30.98%	0	0.00	31.99%	4324	4324	未进入负面清单	否	无	9.35%
242	凌源	三十家子66kV变电站	雹神庙线	10千伏	423	130.5786	30.87%	0	0.00	19.86%	4332	4332	未进入负面清单	否	无	6.38%
243	凌源	三十家子66kV变电站	镇北线	10千伏	423	126.8277	29.98%	0	0.00	21.28%	4397	4397	未进入负面清单	否	无	4.49%
244	凌源	木兰66kV变电站	新生3号线	10千伏	328	98.2722	29.96%	0	0.00	0.00%	3411	3411	未进入负面清单	否	无	-16.53%
245	凌源	城新66kV变电站	升华线	10千伏	482	139.2853	28.90%	0	0.00	21.37%	5101	5101	未进入负面清单	否	无	8.71%
246	凌源	北山66kV变电站	城联线	10千伏	553	155.5	28.12%	0	0.00	28.93%	5927	5927	未进入负面清单	否	无	-44.83%
247	凌源	杨杖66kV变电站	栢牛群线	10千伏	423	117.3542	27.74%	0	0.00	16.78%	4561	4561	未进入负面清单	否	无	2.36%
248	凌源	铜鼎66kV变电站	热源线	10千伏	553	152.4706	27.57%	0	0.00	3.80%	5979	5979	未进入负面清单	否	无	25.50%

249	凌源	木兰66kV变电站	红木联1号线	10千伏	328	90.3612	27.55%	0	0.00	20.73%	3548	3548	未进入负面清单	否	无	7.01%
250	凌源	万元店66kV变电站	大杖子线	10千伏	423	115.5469	27.32%	0	0.00	19.15%	4592	4592	未进入负面清单	否	无	11.11%
251	凌源	铜鼎66kV变电站	铜利4号线	10千伏	423	115	27.19%	0	0.00	5.44%	4602	4602	未进入负面清单	否	无	1.65%
252	凌源	前营子66kV变电站	前兰线	10千伏	318	84.3749	26.53%	0	0.00	7.23%	3496	3496	未进入负面清单	否	无	22.96%
253	凌源	东山66kV变电站	东田线	10千伏	482	127.5674	26.47%	0	0.00	32.31%	5304	5304	未进入负面清单	否	无	-6.02%
254	凌源	铜鼎66kV变电站	古塔线	10千伏	376	99.185	26.38%	0	0.00	25.44%	4143	4143	未进入负面清单	否	无	12.32%
255	凌源	东山66kV变电站	东瓦线	10千伏	482	124.9862	25.93%	0	0.00	18.88%	5349	5349	未进入负面清单	否	无	9.13%
256	凌源	宋杖子66kV变电站	二十里堡线	10千伏	423	109.3187	25.84%	0	0.00	17.97%	4700	4700	未进入负面清单	否	无	3.55%
257	凌源	沟门子66kV变电站	老厂子线	10千伏	376	96.6797	25.71%	0	0.00	19.68%	4187	4187	未进入负面清单	否	无	2.66%
258	凌源	木兰66kV变电站	鑫磊线	10千伏	376	96.5142	25.67%	0	0.00	27.45%	4189	4189	未进入负面清单	否	无	6.73%
259	凌源	万元店66kV变电站	小城子线	10千伏	423	108.2813	25.60%	0	0.00	11.58%	4718	4718	未进入负面清单	否	无	12.06%
260	凌源	四官66kV变电站	四官1号线	10千伏	423	106.9011	25.27%	0	0.00	16.08%	4742	4742	未进入负面清单	否	无	7.57%
261	凌源	沟门子66kV变电站	沟门子变 佛爷洞线	10千伏	423	104.0026	24.59%	0	0.00	19.38%	4792	4792	未进入负面清单	否	无	0.00%
262	凌源	三十家子66kV变电站	刘杖子线	10千伏	423	100.5713	23.78%	0	0.00	18.20%	4852	4852	未进入负面清单	否	无	1.65%
263	凌源	木兰66kV变电站	新生4号线	10千伏	328	75.7698	23.10%	0	0.00	10.37%	3801	3801	未进入负面清单	否	无	1.52%
264	凌源	三十家子66kV变电站	镇内线	10千伏	423	94.746	22.40%	0	0.00	17.49%	4953	4953	未进入负面清单	否	无	1.65%
265	凌源	四合当66kV变电站	四鑫线	10千伏	423	94.2181	22.27%	0	0.00	26.10%	4962	4962	未进入负面清单	否	无	-5.98%
266	凌源	万元店66kV变电站	底盘厂线	10千伏	423	93.5156	22.11%	0	0.00	15.37%	4974	4974	未进入负面清单	否	无	6.86%
267	凌源	大河北66kV变电站	大南线	10千伏	423	89.76	21.22%	0	0.00	17.02%	5039	5039	未进入负面清单	否	无	3.55%
268	凌源	宋杖子66kV变电站	玛瑙矿线	10千伏	423	87.8242	20.76%	0	0.00	14.66%	5073	5073	未进入负面清单	否	无	3.55%
269	凌源	城新66kV变电站	水化线	10千伏	328	65.1874	19.87%	0	0.00	14.02%	3984	3984	未进入负面清单	否	无	3.66%
270	凌源	木兰66kV变电站	红木联2号线	10千伏	553	109.875	19.87%	0	0.00	8.50%	6717	6717	未进入负面清单	否	无	5.97%
271	凌源	杨杖子66kV变电站	杨杖子变 佛爷洞线	10千伏	423	83.3203	19.70%	0	0.00	19.39%	5151	5151	未进入负面清单	否	无	0.00%
272	凌源	北山66kV变电站	乌兰白线	10千伏	553	108	19.53%	0	0.00	16.64%	6750	6750	未进入负面清单	否	无	2.71%
273	凌源	木兰66kV变电站	木恒线	10千伏	376	72.4296	19.26%	0	0.00	12.50%	4607	4607	未进入负面清单	否	无	6.12%
274	凌源	四官66kV变电站	电厂线	10千伏	423	80.9451	19.14%	0	0.00	21.28%	5192	5192	未进入负面清单	否	无	0.00%
275	凌源	四合当66kV变电站	四五联2号线	10千伏	423	78.7494	18.62%	0	0.00	14.18%	5230	5230	未进入负面清单	否	无	1.89%
276	凌源	四官66kV变电站	东联线	10千伏	423	76.3516	18.05%	0	0.00	11.82%	5271	5271	未进入负面清单	否	无	5.20%
277	凌源	木兰66kV变电站	兴诺1号线	10千伏	423	71.3748	16.87%	0	0.00	13.95%	5358	5358	未进入负面清单	否	无	3.31%
278	凌源	大河北66kV变电站	大梁线	10千伏	423	66.528	15.73%	0	0.00	9.93%	5441	5441	未进入负面清单	否	无	2.60%
279	凌源	河坎子66kV变电站	河坎子线	10千伏	423	62.6673	14.81%	0	0.00	10.40%	5508	5508	未进入负面清单	否	无	1.89%
280	凌源	大河北66kV变电站	大房子线	10千伏	423	61.396	14.51%	0	0.00	10.64%	5530	5530	未进入负面清单	否	无	1.65%
281	凌源	万元店66kV变电站	万车线	10千伏	423	58.5938	13.85%	0	0.00	39.62%	5579	5579	未进入负面清单	否	无	-15.15%
282	凌源	木兰66kV变电站	木阳线	10千伏	423	57.4866	13.59%	0	0.00	12.29%	5598	5598	未进入负面清单	否	无	3.78%
283	凌源	北方66kV变电站	南沟线	10千伏	220	29.8169	13.55%	0	0.00	0.00%	2913	2913	未进入负面清单	否	无	0.00%
284	凌源	明尔登66kV变电站	干沟子线	10千伏	423	46.82	11.07%	0	0.00	7.09%	5783	5783	未进入负面清单	否	无	2.36%

285	凌源	叨尔登66kV变电站	杨杖子线	10千伏	423	43.12	10.19%	0	0.00	9.46%	5847	5847	未进入负面清单	否	无	13.24%
286	凌源	北山66kV变电站	轧钢线	10千伏	553	40.8	7.38%	0	0.00	6.69%	7914	7914	未进入负面清单	否	无	0.36%
287	凌源	四官66kV变电站	水泉线	10千伏	423	24.4982	5.79%	0	0.00	40.96%	6169	6169	未进入负面清单	否	无	11.16%
288	凌源	铜鼎66kV变电站	铜利3号线	10千伏	423	3.6931	0.87%	0	0.00	0.47%	6530	6530	未进入负面清单	否	无	0.24%
289	凌源	木兰66kV变电站	新生1号线	10千伏	328	2.4612	0.75%	0	0.00	0.00%	5070	5070	未进入负面清单	否	无	0.00%
290	凌源	铜鼎66kV变电站	铜利2号线	10千伏	423	2.8138	0.67%	0	0.00	0.71%	6545	6545	未进入负面清单	否	无	0.24%
291	凌源	木兰66kV变电站	水泥线	10千伏	376	0.704	0.19%	0	0.00	15.96%	5849	5849	未进入负面清单	否	无	5.85%
292	凌源	三十家子66kV变电站	大河北线	10千伏	423	0.7033	0.17%	0	0.00	0.00%	6582	6582	未进入负面清单	否	无	0.00%
293	凌源	五家子66kV变电站	天盛号线	10千伏	482	0.3517	0.07%	0	0.00	45.88%	7507	7507	未进入负面清单	否	无	12.89%
294	凌源	松岭子66kV变电站	北炉线	10千伏	376	0	0.00%	0	0.00	89.96%	5861	5861	未进入负面清单	否	无	13.56%
295	凌源	北山66kV变电站	城北线	10千伏	423	0	0.00%	0	0.00	0.00%	6594	6594	未进入负面清单	否	无	0.00%
296	凌源	北方66kV变电站	东庄线	10千伏	330	0	0.00%	0	0.00	0.00%	5144	5144	未进入负面清单	否	无	0.00%
297	凌源	红山66kV变电站	钢达线	10千伏	423	0	0.00%	0	0.00	7.57%	6594	6594	未进入负面清单	否	无	-0.95%
298	凌源	松岭子66kV变电站	郭家店线	10千伏	423	0	0.00%	0	0.00	14.18%	6594	6594	未进入负面清单	否	无	-2.60%
299	凌源	红山66kV变电站	红店线	10千伏	423	0	0.00%	0	0.00	18.44%	6594	6594	未进入负面清单	否	无	1.89%
300	凌源	红山66kV变电站	红木1号线	10千伏	423	0	0.00%	0	0.00	0.00%	6594	6594	未进入负面清单	否	无	0.00%
301	凌源	红山66kV变电站	红木联线2#线	10千伏	423	0	0.00%	0	0.00	75.41%	6594	6594	未进入负面清单	否	无	-10.11%
302	凌源	红山66kV变电站	联工线	10千伏	423	0	0.00%	0	0.00	52.25%	6594	6594	未进入负面清单	否	无	8.87%
303	凌源	叨尔登66kV变电站	南店线	10千伏	423	0	0.00%	0	0.00	0.00%	6594	6594	未进入负面清单	否	无	0.00%
304	凌源	松岭子66kV变电站	牛营子线	10千伏	423	0	0.00%	0	0.00	17.97%	6594	6594	未进入负面清单	否	无	6.62%
305	凌源	红山66kV变电站	蓬钢线	10千伏	423	0	0.00%	0	0.00	0.95%	6594	6594	未进入负面清单	否	无	-0.95%
306	凌源	松岭子66kV变电站	松北线	10千伏	328	0	0.00%	0	0.00	7.01%	5113	5113	未进入负面清单	否	无	0.61%
307	凌源	松岭子66kV变电站	松岭子线	10千伏	328	0	0.00%	0	0.00	35.39%	5113	5113	未进入负面清单	否	无	1.75%
308	凌源	红山66kV变电站	天矿线	10千伏	423	0	0.00%	0	0.00	9.93%	6594	6594	未进入负面清单	否	无	-84.39%
309	凌源	五家子66kV变电站	五家子线	10千伏	482	0	0.00%	0	0.00	16.80%	7513	7513	未进入负面清单	否	无	5.60%
310	凌源	红山66kV变电站	冶金线	10千伏	423	0	0.00%	0	0.00	18.68%	6594	6594	未进入负面清单	否	无	15.84%
311	凌源	杨杖66kV变电站	预留19号线	10千伏	423	0	0.00%	0	0.00	0.00%	6594	6594	未进入负面清单	否	无	6.97%
312	凌源	红山66kV变电站	组装线	10千伏	423	0	0.00%	0	0.00	0.00%	6594	6594	未进入负面清单	否	无	0.00%
313	开发区	凌北66kV变电站	115黄金线	10千伏	480	429.12	89.40%	0	0	78.42%	50	50	未进入负面清单	否	无	6.08%
314	开发区	金沟66kV变电站	110金镇线	10千伏	416	333.13	80.08%	0	0	32.23%	715	715	未进入负面清单	否	无	18.04%
315	开发区	凌北66kV变电站	123北府线	10千伏	420	326.95	77.85%	0	0	36.79%	884	884	未进入负面清单	否	无	5.06%
316	开发区	凌北66kV变电站	227北河联线	10千伏	420	295.00	70.24%	0	0	67.53%	1438	1438	未进入负面清单	否	无	13.17%
317	开发区	凌北66kV变电站	新荒地线	10千伏	590	404.00	68.47%	0	0.00	57.72%	2200	2200	未进入负面清单	否	无	6.08%
318	开发区	凌北66kV变电站	232凌新线	10千伏	480	302.00	62.92%	0	0	67.56%	2252	2252	未进入负面清单	否	无	4.02%
319	开发区	燕都66kV变电站	226燕陶线	10千伏	416	251.71	60.51%	0	0	17.00%	2125	2125	未进入负面清单	否	无	18.17%
320	开发区	凌北66kV变电站	凌宝线	10千伏	423	239.67	56.66%	0	0.00	58.44%	2443	2443	未进入负面清单	否	无	14.16%

321	开发区	金沟66kV变电站	金园2号线	10千伏	423	209.58	49.55%	0	0.00	58.52%	2964	2964	未进入负面清单	否	无	13.17%
322	开发区	凌北66kV变电站	北七联线	10千伏	590	278.57	47.22%	0	0.00	60.24%	4372	4372	未进入负面清单	否	无	4.02%
323	开发区	凌北66kV变电站	113镇内线	10千伏	480	213.19	44.41%	0	0	43.20%	3790	3790	未进入负面清单	否	无	14.16%
324	开发区	燕都66kV变电站	燕广线	10千伏	423	178.28	42.15%	0	0.00	27.20%	3506	3506	未进入负面清单	否	无	11.20%
325	开发区	金沟66kV变电站	112金薛线	10千伏	480	466.52	97.19%	2	3	78.85%	-598	-598	未进入负面清单	否	无	3.04%
326	开发区	燕都66kV变电站	燕嘉线	10千伏	423	168.6652	39.87%	0	0.00	43.70%	3672	3672	未进入负面清单	否	无	5.06%
327	开发区	桃花叶66kV变电站	上桃线	10千伏	423	166.83	39.44%	0	0.00	38.45%	3704	3704	未进入负面清单	否	无	9.02%
328	开发区	桃花叶66kV变电站	李家窝铺线	10千伏	264	92.00	34.85%	0	0.00	58.83%	2522	2522	未进入负面清单	否	无	16.18%
329	开发区	凌北66kV变电站	221市府线	10千伏	420	130.83	31.15%	0	0	0.00%	4281	4281	未进入负面清单	否	无	9.02%
330	开发区	燕都66kV变电站	燕凤线	10千伏	423	116.01	27.43%	0	0.00	28.24%	4584	4584	未进入负面清单	否	无	14.17%
331	开发区	凌北66kV变电站	燕凌联线	10千伏	423	87	20.57%	0	0.00	44.15%	5087	5087	未进入负面清单	否	无	18.17%
332	开发区	燕都66kV变电站	燕府1号线	10千伏	423	76.95	18.19%	0	0.00	17.53%	5261	5261	未进入负面清单	否	无	3.04%
333	开发区	凌北66kV变电站	北壹线	10千伏	423	68.94	16.30%	0	0.00	38.76%	5400	5400	未进入负面清单	否	无	18.04%
334	开发区	凌北66kV变电站	金沟线	10千伏	423	62.70	14.82%	0	0.00	59.54%	5508	5508	未进入负面清单	否	无	19.02%
335	开发区	桃花吐66kV变电站	八家子线	10千伏	292	43.04	14.74%	0	0.00	43.63%	3806	3806	未进入负面清单	否	无	9.20%
336	开发区	凌北66kV变电站	污水线	10千伏	423	54.52	12.89%	0	0.00	16.34%	5649	5649	未进入负面清单	否	无	20.11%
337	开发区	燕都66kV变电站	231燕安线	10千伏	480	45.52	9.48%	0	0	11.00%	6694	6694	未进入负面清单	否	无	14.17%
338	开发区	金沟66kV变电站	金园1号线	10千伏	423	38.45	9.09%	0	0.00	12.25%	5928	5928	未进入负面清单	否	无	5.09%
339	开发区	燕都66kV变电站	232燕城线	10千伏	480	43.41	9.04%	0	0	0.00%	6730	6730	未进入负面清单	否	无	18.17%
340	开发区	燕都66kV变电站	114燕府1号线	10千伏	420	35.16	8.37%	0	0	18.19%	5938	5938	未进入负面清单	否	无	3.04%
341	开发区	燕都66kV变电站	燕府2号线	10千伏	423	34.78	8.22%	0	0.00	24.23%	5991	5991	未进入负面清单	否	无	17.05%
342	开发区	金沟66kV变电站	115金桃甲线	10千伏	423	30.24	7.15%	0	0.00	14.00%	6070	6070	未进入负面清单	否	无	13.05%
343	开发区	凌北66kV变电站	凌工线	10千伏	423	28.58	6.76%	0	0.00	9.08%	6099	6099	未进入负面清单	否	无	6.14%
344	开发区	燕都66kV变电站	230燕阳线	10千伏	480	0.38	0.08%	0	0	0.00%	7476	7476	未进入负面清单	否	无	16.18%
345	开发区	金沟66kV变电站	222金桃乙线	10千伏	423	0.23	0.05%	0	0.00	0.06%	6590	6590	未进入负面清单	否	无	0.00%
346	开发区	凌北66kV变电站	125北广线	10千伏	482	0.00	0.00%	0	0	0.00%	7513	7513	未进入负面清单	否	无	11.20%
347	喀左	喀园66kV变电站	喀园线	10千伏	423	290.80	68.75%	0	0.00	66.19%	1557	1557	未进入负面清单	否	无	2.13%
348	喀左	羊角沟66kV变电站	羊华线	10千伏	423	281.39	66.52%	0	0.00	71.63%	1720	1720	未进入负面清单	否	无	1.94%
349	喀左	大城子66kV变电站	镇东2号线	10千伏	423	279.67	66.12%	0	0.00	99.29%	1750	1750	未进入负面清单	否	无	3.56%
350	喀左	白塔子66kV变电站	塔南线	10千伏	376	236.78	62.97%	0	0.00	69.68%	1760	1760	未进入负面清单	否	无	2.34%
351	喀左	南窑66kV变电站	园区1号线	10千伏	318	197.90	62.23%	0	0.00	88.36%	1529	1529	未进入负面清单	否	无	0.00%
352	喀左	城郊66kV变电站	城海线	10千伏	318	196.92	61.93%	0	0.00	61.95%	1546	1546	未进入负面清单	否	无	2.94%
353	喀左	公营子66kV变电站	公营线	10千伏	423	259.77	61.41%	0	0.00	74.70%	2095	2095	未进入负面清单	否	无	3.91%
354	喀左	端正66kV变电站	喀端联线	10千伏	590	361.07	61.20%	0	0.00	17.46%	2943	2943	未进入负面清单	否	无	2.00%
355	喀左	喀园66kV变电站	喀端联线	10千伏	590	361.07	61.20%	0	0.00	17.46%	2943	2943	未进入负面清单	否	无	3.66%
356	喀左	北湾66kV变电站	北开一线	10千伏	423	255.91	60.50%	0	0.00	85.11%	2161	2161	未进入负面清单	否	无	1.59%

357	喀左	河湾66kV变电站	河园1号线	10千伏	423	253.56	59.94%	0	0.00	57.92%	2202	2202	未进入负面清单	否	无	2.01%
358	喀左	平房子66kV变电站	大兴线	10千伏	376	222.89	59.28%	0	0.00	94.15%	2001	2001	未进入负面清单	否	无	1.90%
359	喀左	大城子66kV变电站	大五线	10千伏	318	188.44	59.26%	0	0.00	119.81%	1693	1693	未进入负面清单	否	无	2.07%
360	喀左	白塔子66kV变电站	塔西线	10千伏	318	187.36	58.92%	0	0.00	60.06%	1712	1712	未进入负面清单	否	无	1.96%
361	喀左	喀园66kV变电站	喀赫线	10千伏	423	248.23	58.68%	0	0.00	47.75%	2294	2294	未进入负面清单	否	无	2.47%
362	喀左	城郊66kV变电站	城丰线	10千伏	318	186.37	58.61%	0	0.00	70.75%	1729	1729	未进入负面清单	否	无	1.32%
363	喀左	东梁66kV变电站	梁字线	10千伏	520	299.61	57.62%	0	0.00	80.58%	2916	2916	未进入负面清单	否	无	1.73%
364	喀左	东梁66kV变电站	梁西线	10千伏	480	270.45	56.34%	0	0.00	38.96%	2798	2798	未进入负面清单	否	无	3.31%
365	喀左	公营子66kV变电站	公镇2号线	10千伏	423	234.03	55.33%	0	0.00	64.30%	2540	2540	未进入负面清单	否	无	2.00%
366	喀左	平房子66kV变电站	平海线	10千伏	520	279.14	53.68%	0	0.00	54.42%	3271	3271	未进入负面清单	否	无	2.54%
367	喀左	喀园66kV变电站	喀宝甲线	10千伏	520	273.22	52.54%	0	0.00	53.27%	3374	3374	未进入负面清单	否	无	0.00%
368	喀左	大城子66kV变电站	特供线	10千伏	423	215.33	50.91%	0	0.00	110.87%	2864	2864	未进入负面清单	否	无	2.26%
369	喀左	公营子66kV变电站	公塔线	10千伏	423	202.51	47.87%	0	0.00	51.06%	3086	3086	未进入负面清单	否	无	0.00%
370	喀左	北湾66kV变电站	北开二线	10千伏	423	194.74	46.04%	0	0.00	46.34%	3221	3221	未进入负面清单	否	无	8.86%
371	喀左	大城子66kV变电站	镇东3号线	10千伏	423	194.24	45.92%	0	0.00	110.64%	3230	3230	未进入负面清单	否	无	1.93%
372	喀左	大城子66kV变电站	专供线	10千伏	318	144.14	45.33%	0	0.00	83.96%	2460	2460	未进入负面清单	否	无	2.05%
373	喀左	喀园66kV变电站	喀巨线	10千伏	423	185.34	43.82%	0	0.00	39.01%	3384	3384	未进入负面清单	否	无	3.74%
374	喀左	喀园66kV变电站	喀荣线	10千伏	520	226.74	43.60%	0	0.00	38.85%	4179	4179	未进入负面清单	否	无	1.41%
375	喀左	前营子66kV变电站	前大线	10千伏	423	179.30	42.39%	0	0.00	42.32%	3488	3488	未进入负面清单	否	无	9.51%
376	喀左	城郊66kV变电站	城水线	10千伏	318	134.36	42.25%	0	0.00	39.62%	2630	2630	未进入负面清单	否	无	2.83%
377	喀左	甘招66kV变电站	甘招一号线	10千伏	196	82.01	41.84%	0	0.00	67.35%	1635	1635	未进入负面清单	否	无	3.73%
378	喀左	中三家66kV变电站	中元甲线	10千伏	520	730.08	140.40%	46	683.25	139.81%	-4539	-4539	2024年5月20日	是	2025年12月30日	33.76%
379	喀左	端正66kV变电站	端山甲线	10千伏	520	726.01	139.62%	37	421.33	136.54%	-4469	-4469	2024年5月20日	是	2025年12月30日	3.10%
380	喀左	北湾66kV变电站	北电乙线	10千伏	520	713.69	137.25%	46	540.58	144.81%	-4255	-4255	2024年5月20日	是	2025年12月30日	32.77%
381	喀左	中三家66kV变电站	中元乙线	10千伏	520	713.09	137.13%	38	234.00	135.38%	-4245	-4245	未进入负面清单	否	无	33.84%
382	喀左	端正66kV变电站	端山乙线	10千伏	520	695.96	133.84%	29	273.75	136.54%	-3948	-3948	未进入负面清单	否	无	3.97%
383	喀左	东梁66kV变电站	梁略线	10千伏	420	501.60	119.43%	25	105.50	116.19%	-2141	-2141	未进入负面清单	否	无	11.83%
384	喀左	北湾66kV变电站	北岳线	10千伏	423	175.94	41.59%	0	0.00	68.09%	3547	3547	未进入负面清单	否	无	2.08%
385	喀左	十二德堡66kV变电站	十尤线	10千伏	423	175.25	41.43%	0	0.00	42.55%	3558	3558	未进入负面清单	否	无	3.70%
386	喀左	中三家66kV变电站	中井线	10千伏	445	182.81	41.08%	0	0.00	50.34%	3770	3770	未进入负面清单	否	无	1.15%
387	喀左	水泉66kV变电站	水盛线	10千伏	423	173.60	41.04%	0	0.00	62.65%	3587	3587	未进入负面清单	否	无	3.81%
388	喀左	南宫66kV变电站	南山线	10千伏	318	129.35	40.67%	0	0.00	44.65%	2717	2717	未进入负面清单	否	无	1.73%
389	喀左	大城子66kV变电站	有机酸线	10千伏	318	126.04	39.63%	0	0.00	82.70%	2774	2774	未进入负面清单	否	无	2.56%
390	喀左	中三家66kV变电站	中金2号线	10千伏	445	170.51	38.32%	0	0.00	72.81%	3983	3983	未进入负面清单	否	无	2.00%
391	喀左	大城子66kV变电站	镇湾线	10千伏	423	160.66	37.98%	0	0.00	115.13%	3811	3811	未进入负面清单	否	无	2.54%
392	喀左	甘招66kV变电站	甘卧线	10千伏	376	141.51	37.63%	0	0.00	53.99%	3410	3410	未进入负面清单	否	无	2.26%
393	喀左	城郊66kV变电站	城镇线	10千伏	318	112.00	35.22%	0	0.00	38.99%	3017	3017	未进入负面清单	否	无	2.87%
394	喀左	公营子66kV变电站	公三线	10千伏	423	148.60	35.13%	0	0.00	47.99%	4020	4020	未进入负面清单	否	无	3.34%

395	喀左	六官66kV变电站	六海线	10千伏	376	130.00	34.57%	0	0.00	39.10%	3609	3609	未进入负面清单	否	无	3.36%
396	喀左	北湾66kV变电站	北房线	10千伏	423	142.37	33.66%	0	0.00	36.64%	4128	4128	未进入负面清单	否	无	3.93%
397	喀左	大城子66kV变电站	镇汇线	10千伏	423	139.57	33.00%	0	0.00	65.25%	4176	4176	未进入负面清单	否	无	3.93%
398	喀左	中三家66kV变电站	中金1#线	10千伏	275	90.70	32.98%	0	0.00	26.91%	2716	2716	未进入负面清单	否	无	1.87%
399	喀左	白塔子66kV变电站	塔东线	10千伏	318	103.80	32.64%	0	0.00	39.94%	3159	3159	未进入负面清单	否	无	3.92%
400	喀左	六官66kV变电站	六梁线	10千伏	376	119.70	31.84%	0	0.00	15.16%	3788	3788	未进入负面清单	否	无	2.42%
401	喀左	城郊66kV变电站	城金线	10千伏	423	134.00	31.68%	0	0.00	33.33%	4273	4273	未进入负面清单	否	无	3.27%
402	喀左	公营子66kV变电站	工业1号线	10千伏	423	132.86	31.41%	0	0.00	53.19%	4293	4293	未进入负面清单	否	无	2.43%
403	喀左	六官66kV变电站	六化线	10千伏	423	131.40	31.06%	0	0.00	50.12%	4318	4318	未进入负面清单	否	无	3.64%
404	喀左	大城子66kV变电站	大六线	10千伏	318	96.15	30.24%	0	0.00	51.57%	3292	3292	未进入负面清单	否	无	1.97%
405	喀左	喀园66kV变电站	喀瑞线	10千伏	423	126.36	29.87%	0	0.00	28.61%	4405	4405	未进入负面清单	否	无	1.04%
406	喀左	前营子66kV变电站	前黑线	10千伏	423	123.75	29.26%	0	0.00	30.50%	4450	4450	未进入负面清单	否	无	2.64%
407	喀左	水泉66kV变电站	水发乙线	10千伏	423	121.00	28.61%	0	0.00	29.79%	4498	4498	未进入负面清单	否	无	1.22%
408	喀左	羊角沟66kV变电站	羊东线	10千伏	423	118.36	27.98%	0	0.00	40.66%	4544	4544	未进入负面清单	否	无	2.25%
409	喀左	城郊66kV变电站	城坤线	10千伏	318	88.62	27.87%	0	0.00	38.99%	3422	3422	未进入负面清单	否	无	3.08%
410	喀左	三台66kV变电站	三九线	10千伏	423	117.78	27.84%	0	0.00	29.79%	4554	4554	未进入负面清单	否	无	2.36%
411	喀左	城郊66kV变电站	城河线	10千伏	423	116.00	27.42%	0	0.00	43.50%	4585	4585	未进入负面清单	否	无	1.28%
412	喀左	六官66kV变电站	六东线	10千伏	376	102.60	27.29%	0	0.00	36.44%	4084	4084	未进入负面清单	否	无	1.92%
413	喀左	大城子66kV变电站	镇东1号线	10千伏	423	115.14	27.22%	0	0.00	40.19%	4600	4600	未进入负面清单	否	无	3.43%
414	喀左	平房子66kV变电站	平店线	10千伏	376	101.38	26.96%	0	0.00	21.01%	4105	4105	未进入负面清单	否	无	2.04%
415	喀左	城郊66kV变电站	城初线	10千伏	423	112.35	26.56%	0	0.00	25.06%	4648	4648	未进入负面清单	否	无	2.69%
416	喀左	甘招66kV变电站	甘招2号线	10千伏	376	99.85	26.56%	0	0.00	40.43%	4132	4132	未进入负面清单	否	无	3.62%
417	喀左	河湾66kV变电站	河园2号线	10千伏	423	110.52	26.13%	0	0.00	28.13%	4680	4680	未进入负面清单	否	无	0.00%
418	喀左	北湾66kV变电站	北矿线	10千伏	423	110.03	26.01%	0	0.00	29.08%	4688	4688	未进入负面清单	否	无	2.10%
419	喀左	老爷庙66kV变电站	老草联线	10千伏	520	134.80	25.92%	0	0.00	40.96%	5771	5771	未进入负面清单	否	无	3.29%
420	喀左	羊角沟66kV变电站	羊山线	10千伏	423	109.58	25.91%	0	0.00	16.55%	4696	4696	未进入负面清单	否	无	1.76%
421	喀左	端正66kV变电站	端园线	10千伏	423	109.22	25.82%	0	0.00	34.99%	4702	4702	未进入负面清单	否	无	3.79%
422	喀左	城郊66kV变电站	城特线	10千伏	318	81.91	25.76%	0	0.00	35.53%	3538	3538	未进入负面清单	否	无	3.63%
423	喀左	老爷庙66kV变电站	老十线	10千伏	423	105.96	25.05%	0	0.00	37.12%	4758	4758	未进入负面清单	否	无	2.92%
424	喀左	中三家66kV变电站	中宇线	10千伏	335	81.41	24.30%	0	0.00	25.37%	3812	3812	未进入负面清单	否	无	2.64%
425	喀左	公营子66kV变电站	工业2号线	10千伏	423	101.37	23.96%	0	0.00	719.86%	4838	4838	未进入负面清单	否	无	2.32%
426	喀左	城郊66kV变电站	城专线	10千伏	318	76.04	23.91%	0	0.00	55.66%	3640	3640	未进入负面清单	否	无	2.58%
427	喀左	水泉66kV变电站	水马线	10千伏	423	99.52	23.53%	0	0.00	21.04%	4870	4870	未进入负面清单	否	无	1.67%
428	喀左	大城子66kV变电站	镇内线	10千伏	318	74.71	23.49%	0	0.00	49.37%	3663	3663	未进入负面清单	否	无	0.00%
429	喀左	三台66kV变电站	三小线	10千伏	423	96.56	22.83%	0	0.00	44.68%	4921	4921	未进入负面清单	否	无	1.85%
430	喀左	白塔子66kV变电站	塔大线	10千伏	376	85.61	22.77%	0	0.00	23.40%	4378	4378	未进入负面清单	否	无	2.13%

431	喀左	北湾66kV变电站	北镇线	10千伏	423	95.09	22.48%	0	0.00	53.43%	4947	4947	未进入负面清单	否	无	3.95%
432	喀左	水泉66kV变电站	水塔线	10千伏	423	95.04	22.47%	0	0.00	22.46%	4948	4948	未进入负面清单	否	无	1.01%
433	喀左	大城子66kV变电站	自来水线	10千伏	318	68.91	21.67%	0	0.00	43.40%	3764	3764	未进入负面清单	否	无	0.00%
434	喀左	羊角沟66kV变电站	羊泉线	10千伏	423	91.57	21.65%	0	0.00	24.59%	5008	5008	未进入负面清单	否	无	1.60%
435	喀左	前营子66kV变电站	前梁线	10千伏	423	90.00	21.28%	0	0.00	22.70%	5035	5035	未进入负面清单	否	无	0.00%
436	喀左	十二德堡66kV变电站	十山联网线	10千伏	423	86.87	20.54%	0	0.00	18.68%	5089	5089	未进入负面清单	否	无	3.40%
437	喀左	坤都66kV变电站	坤城线	10千伏	423	80.28	18.98%	0	0.00	26.95%	5203	5203	未进入负面清单	否	无	3.96%
438	喀左	城郊66kV变电站	城方线	10千伏	423	77.22	18.25%	0	0.00	17.49%	5256	5256	未进入负面清单	否	无	1.33%
439	喀左	城郊66kV变电站	城御线	10千伏	423	76.48	18.08%	0	0.00	32.15%	5269	5269	未进入负面清单	否	无	1.96%
440	喀左	甘招66kV变电站	甘水线	10千伏	196	33.66	17.18%	0	0.00	29.08%	2472	2472	未进入负面清单	否	无	2.95%
441	喀左	老爷庙66kV变电站	老平线	10千伏	423	68.69	16.24%	0	0.00	15.60%	5404	5404	未进入负面清单	否	无	3.52%
442	喀左	南窝66kV变电站	南周线	10千伏	318	46.44	14.60%	0	0.00	15.41%	4153	4153	未进入负面清单	否	无	0.00%
443	喀左	大城子66kV变电站	大东线	10千伏	423	59.94	14.17%	0	0.00	20.80%	5556	5556	未进入负面清单	否	无	3.04%
444	喀左	城郊66kV变电站	城郡线	10千伏	423	56.26	13.30%	0	0.00	13.48%	5619	5619	未进入负面清单	否	无	0.00%
445	喀左	老爷庙66kV变电站	老杨线	10千伏	423	56.26	13.30%	0	0.00	19.15%	5619	5619	未进入负面清单	否	无	3.97%
446	喀左	十二德堡66kV变电站	十堡线	10千伏	423	55.87	13.21%	0	0.00	13.48%	5626	5626	未进入负面清单	否	无	2.58%
447	喀左	十二德堡66kV变电站	社直线	10千伏	423	54.49	12.88%	0	0.00	14.18%	5650	5650	未进入负面清单	否	无	2.28%
448	喀左	六官66kV变电站	六南线	10千伏	376	43.80	11.65%	0	0.00	15.96%	5102	5102	未进入负面清单	否	无	3.40%
449	喀左	公营子66kV变电站	公镇1号线	10千伏	423	49.10	11.61%	0	0.00	13.00%	5743	5743	未进入负面清单	否	无	1.56%
450	喀左	城郊66kV变电站	城博线	10千伏	423	46.42	10.97%	0	0.00	98.58%	5790	5790	未进入负面清单	否	无	2.11%
451	喀左	金杖66kV变电站	金铁线	10千伏	423	41.85	9.89%	0	0.00	10.17%	5869	5869	未进入负面清单	否	无	2.70%
452	喀左	新华铝矿66kV变电站	杂动线	10千伏	380	36.00	9.47%	0	0.00	12.63%	5300	5300	未进入负面清单	否	无	1.31%
453	喀左	平房子66kV变电站	北干线	10千伏	423	38.37	9.07%	0	0.00	9.46%	5929	5929	未进入负面清单	否	无	3.45%
454	喀左	平房子66kV变电站	金平联线	10千伏	376	30.98	8.24%	0	0.00	23.94%	5325	5325	未进入负面清单	否	无	7.09%
455	喀左	城郊66kV变电站	城草线	10千伏	318	25.35	7.97%	0	0.00	8.49%	4518	4518	未进入负面清单	否	无	3.36%
456	喀左	金杖66kV变电站	金平联线	10千伏	423	30.98	7.32%	0	0.00	21.28%	6057	6057	未进入负面清单	否	无	1.43%
457	喀左	羊角沟66kV变电站	羊铁线	10千伏	423	29.84	7.05%	0	0.00	9.22%	6077	6077	未进入负面清单	否	无	35.35%
458	喀左	平房子66kV变电站	南干线	10千伏	423	29.39	6.95%	0	0.00	10.40%	6085	6085	未进入负面清单	否	无	1.62%
459	喀左	金杖66kV变电站	金马线	10千伏	423	29.04	6.87%	0	0.00	7.57%	6091	6091	未进入负面清单	否	无	3.35%
460	喀左	坤都66kV变电站	坤前线	10千伏	423	27.00	6.38%	0	0.00	8.27%	6126	6126	未进入负面清单	否	无	1.50%
461	喀左	羊角沟66kV变电站	羊西线	10千伏	423	26.79	6.33%	0	0.00	6.86%	6130	6130	未进入负面清单	否	无	0.00%
462	喀左	大城子66kV变电站	镇兴线	10千伏	423	26.19	6.19%	0	0.00	12.53%	6140	6140	未进入负面清单	否	无	2.88%
463	喀左	坤都66kV变电站	坤六线	10千伏	423	21.36	5.05%	0	0.00	8.27%	6224	6224	未进入负面清单	否	无	3.89%
464	喀左	前营子66kV变电站	前六联线	10千伏	423	18.75	4.43%	0	0.00	7.09%	6269	6269	未进入负面清单	否	无	2.87%
465	喀左	坤都66kV变电站	坤金线	10千伏	423	18.72	4.43%	0	0.00	10.87%	6269	6269	未进入负面清单	否	无	3.65%
466	喀左	甘招66kV变电站	甘泉联线	10千伏	234	8.35	3.57%	0	0.00	2.56%	3503	3503	未进入负面清单	否	无	0.00%

467	喀左	东梁66kV变电站	梁北线	10千伏	420	13.67	3.26%	0	0.00	124.05%	6310	6310	未进入负面清单	否	无	0.00%
468	喀左	甘招66kV变电站	甘羊线	10千伏	196	6.15	3.14%	0	0.00	6.63%	2949	2949	未进入负面清单	否	无	0.00%
469	喀左	北湾66kV变电站	北中二线	10千伏	423	6.68	1.58%	0	0.00	1.65%	6478	6478	未进入负面清单	否	无	0.00%
470	喀左	水泉66kV变电站	甘泉联线	10千伏	423	1.60	0.38%	0	0.00	1.42%	6566	6566	未进入负面清单	否	无	0.00%
471	喀左	北湾66kV变电站	北园联线	10千伏	423	1.41	0.33%	0	0.00	0.24%	6569	6569	未进入负面清单	否	无	2.38%
472	喀左	北湾66kV变电站	北中一线	10千伏	423	1.05	0.25%	0	0.00	0.24%	6575	6575	未进入负面清单	否	无	0.00%
473	喀左	大城子66kV变电站	医院线	10千伏	423	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%	6594	6594	未进入负面清单	否	无	0.00%
474	喀左	端正66kV变电站	端姆3号线	10千伏	423	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%	6594	6594	未进入负面清单	否	无	0.00%
475	喀左	端正66kV变电站	端姆1号线	10千伏	423	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%	6594	6594	未进入负面清单	否	无	0.00%
476	喀左	端正66kV变电站	端姆2号线	10千伏	423	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%	6594	6594	未进入负面清单	否	无	0.00%
477	喀左	端正66kV变电站	端字3号线	10千伏	423	0.00	0.00%	0	0.00	129.31%	6594	6594	未进入负面清单	否	无	16.32%
478	喀左	甘招66kV变电站	甘铁线	10千伏	196	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%	3055	3055	未进入负面清单	否	无	0.00%
479	喀左	喀园66kV变电站	喀宝乙线	10千伏	520	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%	8106	8106	未进入负面清单	否	无	0.00%
480	喀左	喀园66kV变电站	喀西线	10千伏	423	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%	6594	6594	未进入负面清单	否	无	1.36%
481	喀左	喀园66kV变电站	北园联线	10千伏	423	0.00	0.00%	0	0.00	0.24%	6594	6594	未进入负面清单	否	无	3.63%
482	喀左	喀园66kV变电站	喀营线	10千伏	423	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%	6594	6594	未进入负面清单	否	无	1.65%
483	喀左	平房子66kV变电站	医院线	10千伏	318	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%	4957	4957	未进入负面清单	否	无	0.00%
484	喀左	十二德堡66kV变电站	十老线	10千伏	423	0.00	0.00%	0	0.00	28.13%	6594	6594	未进入负面清单	否	无	0.00%
485	喀左	水泉66kV变电站	水发甲线	10千伏	423	0.00	0.00%	0	0.00	57.92%	6594	6594	未进入负面清单	否	无	1.92%
486	建平	三家66kV变电站	225四家子线	10千伏	380	333	87.63%	0	0.00	65.53%	156	156	未进入负面清单	否	无	2.00%
487	建平	三家66kV变电站	225四家子线	10千伏	380	333	87.63%	0	0.00	65.53%	156	156	未进入负面清单	否	无	2.00%
488	建平	太平庄66kV变电站	211太平庄线	10千伏	380	325	85.53%	0	0.00	125.53%	294	294	未进入负面清单	否	无	3.08%
489	建平	老建平66kV变电站	811朝泰线	10千伏	335	286	85.37%	0	0.00	87.46%	268	268	未进入负面清单	否	无	2.34%
490	建平	老建平66kV变电站	811朝泰线	10千伏	335	286	85.37%	0	0.00	87.46%	268	268	未进入负面清单	否	无	2.34%
491	建平	富山66kV变电站	222富山线	10千伏	553	465	84.09%	0	0	89.33%	566	566	未进入负面清单	否	无	5.54%
492	建平	叶柏寿66kV变电站	226叶坤线	10千伏	423	351	82.98%	0	0.00	83.22%	514	514	未进入负面清单	否	无	3.99%
493	建平	沙海66kV变电站	1313木营子线	10千伏	380	305	80.26%	0	0.00	80.26%	641	641	未进入负面清单	否	无	3.91%
494	建平	热水66kV变电站	216博古素线	10千伏	220	175	79.55%	0	0	78.18%	398	398	未进入负面清单	否	无	8.86%
495	建平	热水66kV变电站	216博古素线	10千伏	220	175	79.55%	0	0	78.18%	398	398	未进入负面清单	否	无	8.86%
496	建平	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	10千伏	380	298	78.42%	0	0.00	95.00%	762	762	未进入负面清单	否	无	3.99%
497	建平	万寿66kV变电站	211东窑线	10千伏	423	325	76.83%	0	0.00	149.88%	965	965	未进入负面清单	否	无	2.47%
498	建平	三家66kV变电站	116五龙线	10千伏	423	324	76.60%	0	0.00	76.60%	982	982	未进入负面清单	否	无	3.81%
499	建平	深井66kV变电站	120张家营子线	10千伏	380	271	71.32%	0	0.00	74.74%	1230	1230	未进入负面清单	否	无	1.49%
500	建平	叶柏寿66kV变电站	107叶东线	10千伏	423	300	70.92%	0	0.00	67.85%	1398	1398	未进入负面清单	否	无	1.73%
501	建平	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10千伏	423	298	70.45%	0	0	71.63%	1432	1432	未进入负面清单	否	无	5.36%
502	建平	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10千伏	423	298	70.45%	0	0	71.63%	1432	1432	未进入负面清单	否	无	5.36%

503	建平	三家66kV变电站	115新地线	10千伏	376	264	70.21%	0	0.00	250.00%	1289	1289	未进入负面清单	否	无	3.31%
504	建平	工业66kV变电站	208北三家线	10千伏	423	294	69.50%	0	0.00	74.70%	1502	1502	未进入负面清单	否	无	1.31%
505	建平	园区66kV变电站	227园宋线	10千伏	482	322	66.80%	0	0.00	106.22%	1936	1936	未进入负面清单	否	无	2.70%
506	建平	烧锅营子66kV变电站	224营马联线	10千伏	482	318	65.98%	0	0.00	62.03%	2006	2006	未进入负面清单	否	无	1.84%
507	建平	叶柏寿66kV变电站	120联网线	10千伏	423	279	65.96%	0	0.00	66.90%	1761	1761	未进入负面清单	否	无	1.15%
508	建平	张家营子66kV变电站	115张青线	10千伏	380	250	65.79%	0	0.00	22.63%	1593	1593	未进入负面清单	否	无	3.96%
509	建平	园区66kV变电站	112园青联线	10千伏	520	341	65.58%	0	0.00	60.38%	2200	2200	未进入负面清单	否	无	0.00%
510	建平	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	10千伏	482	316	65.56%	0	0.00	109.34%	2040	2040	未进入负面清单	否	无	0.00%
511	建平	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10千伏	482	316	65.56%	0	0.00	40.66%	2040	2040	未进入负面清单	否	无	1.96%
512	建平	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10千伏	482	316	65.56%	0	0.00	40.66%	2040	2040	未进入负面清单	否	无	1.96%
513	建平	园区66kV变电站	230园意线	10千伏	482	312	64.73%	0	0.00	62.24%	2110	2110	未进入负面清单	否	无	5.35%
514	建平	万寿66kV变电站	124城郊线	10千伏	553	354	64.01%	0	0.00	64.74%	2489	2489	未进入负面清单	否	无	2.50%
515	建平	万寿66kV变电站	124城郊线	10千伏	553	354	64.01%	0	0.00	64.74%	2489	2489	未进入负面清单	否	无	2.50%
516	建平	富山66kV变电站	106卧龙岗线	10千伏	376	240	63.83%	0	0.00	76.33%	1704	1704	未进入负面清单	否	无	3.34%
517	建平	园区66kV变电站	229园金线	10千伏	482	306	63.49%	0	0.00	61.62%	2213	2213	未进入负面清单	否	无	2.77%
518	建平	小塘66kV变电站	1217小塘线	10千伏	380	239	62.89%	0	0.00	27.89%	1784	1784	未进入负面清单	否	无	3.63%
519	建平	小塘66kV变电站	1217小塘线	10千伏	380	239	62.89%	0	0.00	27.89%	1784	1784	未进入负面清单	否	无	3.63%
520	建平	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	10千伏	423	264	62.41%	0	0.00	69.74%	2021	2021	未进入负面清单	否	无	1.96%
521	建平	万寿66kV变电站	210长皋线	10千伏	553	338	61.12%	0	0.00	64.74%	2766	2766	未进入负面清单	否	无	3.21%
522	建平	翼达66kV变电站	120姚家线	10千伏	423	258	60.99%	0	0	61.94%	2125	2125	未进入负面清单	否	无	15.93%
523	建平	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10千伏	376	229	60.90%	0	0.00	52.66%	1895	1895	未进入负面清单	否	无	3.73%
524	建平	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10千伏	376	229	60.90%	0	0.00	52.66%	1895	1895	未进入负面清单	否	无	3.73%
525	建平	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10千伏	423	254	60.05%	0	0.00	117.73%	2194	2194	未进入负面清单	否	无	2.59%
526	建平	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10千伏	423	254	60.05%	0	0.00	117.73%	2194	2194	未进入负面清单	否	无	2.59%
527	建平	富山66kV变电站	223叶富线	10千伏	553	332	60.04%	0	0.00	59.86%	2870	2870	未进入负面清单	否	无	2.26%
528	建平	富山66kV变电站	223叶富线	10千伏	553	332	60.04%	0	0.00	59.86%	2870	2870	未进入负面清单	否	无	2.26%
529	建平	三合号66kV变电站	123合达线	10千伏	520	311	59.81%	0	0.00	59.81%	2719	2719	未进入负面清单	否	无	0.00%
530	建平	三合号66kV变电站	123合达线	10千伏	520	311	59.81%	0	0.00	59.81%	2719	2719	未进入负面清单	否	无	0.00%
531	建平	三合号66kV变电站	124温泉线	10千伏	423	249	58.87%	0	0.00	60.99%	2281	2281	未进入负面清单	否	无	3.10%
532	建平	三合号66kV变电站	124温泉线	10千伏	423	249	58.87%	0	0.00	60.99%	2281	2281	未进入负面清单	否	无	3.10%
533	建平	朱碌科66kV变电站	117新水线	10千伏	380	216	56.84%	0	0.00	47.89%	2182	2182	未进入负面清单	否	无	3.70%
534	建平	朱碌科66kV变电站	117新水线	10千伏	380	216	56.84%	0	0.00	47.89%	2182	2182	未进入负面清单	否	无	3.70%
535	建平	沙海66kV变电站	1312工业园区线	10千伏	380	214	56.32%	0	0.00	59.47%	2217	2217	未进入负面清单	否	无	1.26%
536	建平	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10千伏	380	213	56.05%	0	0.00	53.95%	2234	2234	未进入负面清单	否	无	3.88%
537	建平	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10千伏	380	213	56.05%	0	0.00	53.95%	2234	2234	未进入负面清单	否	无	3.88%

538	建平	叶柏寿66kV变电站	121王杖子线	10千伏	423	237	56.03%	0	0.00	52.96%	2489	2489	未进入负面清单	否	无	3.45%
539	建平	叶柏寿66kV变电站	121王杖子线	10千伏	423	237	56.03%	0	0.00	52.96%	2489	2489	未进入负面清单	否	无	3.45%
540	建平	翼达66kV变电站	220大城线	10千伏	423	236	55.79%	0	0.00	56.97%	2506	2506	未进入负面清单	否	无	3.64%
541	建平	工业66kV变电站	203园镇线	10千伏	423	235	55.56%	0	0.00	55.56%	2524	2524	未进入负面清单	否	无	2.34%
542	建平	青松岭66kV变电站	1415青山线	10千伏	423	234	55.32%	0	0.00	30.50%	2541	2541	未进入负面清单	否	无	0.00%
543	建平	青松岭66kV变电站	1415青山线	10千伏	423	234	55.32%	0	0.00	30.50%	2541	2541	未进入负面清单	否	无	0.00%
544	建平	万寿66kV变电站	214万工线	10千伏	553	303	54.79%	0	0.00	67.99%	3372	3372	未进入负面清单	否	无	3.22%
545	建平	万寿66kV变电站	125万镇线	10千伏	553	303	54.79%	0	0.00	54.79%	3372	3372	未进入负面清单	否	无	2.28%
546	建平	万寿66kV变电站	214万工线	10千伏	553	303	54.79%	0	0.00	67.99%	3372	3372	未进入负面清单	否	无	3.22%
547	建平	万寿66kV变电站	125万镇线	10千伏	553	303	54.79%	0	0.00	54.79%	3372	3372	未进入负面清单	否	无	2.28%
548	建平	老建平66kV变电站	812建平东线	10千伏	380	205	53.95%	0	0.00	53.95%	2373	2373	未进入负面清单	否	无	1.94%
549	建平	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10千伏	610	328	53.77%	0	0.00	53.77%	3828	3828	未进入负面清单	否	无	3.12%
550	建平	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10千伏	610	328	53.77%	0	0.00	53.77%	3828	3828	未进入负面清单	否	无	3.12%
551	建平	园区66kV变电站	114园北线	10千伏	482	259	53.73%	0	0	58.71%	3028	3028	未进入负面清单	否	无	13.09%
552	建平	工业66kV变电站	108佳美线	10千伏	553	286	51.72%	0	0.00	51.72%	3667	3667	未进入负面清单	否	无	1.33%
553	建平	工业66kV变电站	108佳美线	10千伏	553	286	51.72%	0	0.00	51.72%	3667	3667	未进入负面清单	否	无	1.33%
554	建平	黑水66kV变电站	122金矿线	10千伏	175	90	51.43%	0	0.00	72.57%	1169	1169	未进入负面清单	否	无	3.43%
555	建平	黑水66kV变电站	122金矿线	10千伏	175	90	51.43%	0	0.00	72.57%	1169	1169	未进入负面清单	否	无	3.43%
556	建平	万家明66kV变电站	1513黑山线	10千伏	610	300	49.18%	0	0.00	137.38%	4313	4313	未进入负面清单	否	无	2.55%
557	建平	万家明66kV变电站	1513黑山线	10千伏	610	300	49.18%	0	0.00	137.38%	4313	4313	未进入负面清单	否	无	2.55%
558	建平	叶柏寿66kV变电站	218叶西线	10千伏	423	204	48.23%	0	0.00	48.23%	3060	3060	未进入负面清单	否	无	2.54%
559	建平	叶柏寿66kV变电站	218叶西线	10千伏	423	204	48.23%	0	0.00	48.23%	3060	3060	未进入负面清单	否	无	2.54%
560	建平	马厂66kV变电站	411二十家子线	10千伏	553	266	48.10%	0	0.00	54.79%	4013	4013	未进入负面清单	否	无	2.83%
561	建平	马厂66kV变电站	411二十家子线	10千伏	553	266	48.10%	0	0.00	54.79%	4013	4013	未进入负面清单	否	无	2.83%
562	建平	翼达66kV变电站	121土木线	10千伏	423	198	46.81%	0	0.00	45.39%	3164	3164	未进入负面清单	否	无	3.34%
563	建平	镇南66kV变电站	111镇北线	10千伏	423	197	46.57%	0	0.00	44.21%	3182	3182	未进入负面清单	否	无	1.87%
564	建平	镇南66kV变电站	111镇北线	10千伏	423	197	46.57%	0	0.00	44.21%	3182	3182	未进入负面清单	否	无	1.87%
565	建平	张家营子66kV变电站	224迎风线	10千伏	423	196	46.34%	0	0.00	45.15%	3199	3199	未进入负面清单	否	无	1.43%
566	建平	张家营子66kV变电站	224迎风线	10千伏	423	196	46.34%	0	0.00	45.15%	3199	3199	未进入负面清单	否	无	1.43%
567	建平	昌隆66kV变电站	124隆八线	10千伏	482	220	45.64%	0	0.00	93.78%	3703	3703	未进入负面清单	否	无	1.90%
568	建平	昌隆66kV变电站	124隆八线	10千伏	482	220	45.64%	0	0.00	93.78%	3703	3703	未进入负面清单	否	无	1.90%
569	建平	深井66kV变电站	220深井线	10千伏	380	172	45.26%	0	0.00	40.79%	2944	2944	未进入负面清单	否	无	3.74%
570	建平	深井66kV变电站	220深井线	10千伏	380	172	45.26%	0	0.00	40.79%	2944	2944	未进入负面清单	否	无	3.74%
571	建平	万家明66kV变电站	1516万深联线	10千伏	423	189	44.68%	0	0.00	45.86%	3320	3320	未进入负面清单	否	无	1.51%
572	建平	万家明66kV变电站	1516万深联线	10千伏	423	189	44.68%	0	0.00	45.86%	3320	3320	未进入负面清单	否	无	1.51%

573	建平	叶柏寿66kV变电站	115叶红线	10千伏	423	188	44.44%	0	0.00	2.60%	3338	3338	未进入负面清单	否	无	3.36%
574	建平	叶柏寿66kV变电站	115叶红线	10千伏	423	188	44.44%	0	0.00	2.60%	3338	3338	未进入负面清单	否	无	3.36%
575	建平	青峰山66kV变电站	217兴隆线	10千伏	380	168	44.21%	0	0.00	48.95%	3014	3014	未进入负面清单	否	无	3.16%
576	建平	青峰山66kV变电站	217兴隆线	10千伏	380	168	44.21%	0	0.00	48.95%	3014	3014	未进入负面清单	否	无	3.16%
577	建平	热水66kV变电站	218热水线	10千伏	380	165	43.42%	0	0.00	44.47%	3066	3066	未进入负面清单	否	无	1.01%
578	建平	热水66kV变电站	218热水线	10千伏	380	165	43.42%	0	0.00	44.47%	3066	3066	未进入负面清单	否	无	1.01%
579	建平	工业66kV变电站	104镇东线	10千伏	553	239	43.22%	0	0.00	43.22%	4481	4481	未进入负面清单	否	无	2.32%
580	建平	工业66kV变电站	104镇东线	10千伏	553	239	43.22%	0	0.00	43.22%	4481	4481	未进入负面清单	否	无	2.32%
581	建平	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10千伏	380	163	42.89%	0	0.00	42.89%	3100	3100	未进入负面清单	否	无	3.63%
582	建平	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10千伏	380	163	42.89%	0	0.00	42.89%	3100	3100	未进入负面清单	否	无	3.63%
583	建平	叶柏寿66kV变电站	110工业线	10千伏	423	181	42.79%	0	0.00	35.70%	3459	3459	未进入负面清单	否	无	3.60%
584	建平	叶柏寿66kV变电站	110工业线	10千伏	423	181	42.79%	0	0.00	35.70%	3459	3459	未进入负面清单	否	无	3.60%
585	建平	工业66kV变电站	204铭浩线	10千伏	376	160	42.55%	0	0.00	46.01%	3090	3090	未进入负面清单	否	无	1.47%
586	建平	工业66kV变电站	204铭浩线	10千伏	376	160	42.55%	0	0.00	46.01%	3090	3090	未进入负面清单	否	无	1.47%
587	建平	烧锅营子66kV变电站	113营三联线	10千伏	482	205	42.53%	0	0.00	21.78%	3963	3963	未进入负面清单	否	无	1.92%
588	建平	烧锅营子66kV变电站	113营三联线	10千伏	482	205	42.53%	0	0.00	21.78%	3963	3963	未进入负面清单	否	无	1.92%
589	建平	太平庄66kV变电站	213奎德素线	10千伏	553	235	42.50%	0	0.00	29.66%	4550	4550	未进入负面清单	否	无	2.58%
590	建平	太平庄66kV变电站	213奎德素线	10千伏	553	235	42.50%	0	0.00	29.66%	4550	4550	未进入负面清单	否	无	2.58%
591	建平	昌隆66kV变电站	215降身线	10千伏	175	74	42.29%	0	0.00	150.86%	1446	1446	未进入负面清单	否	无	2.70%
592	建平	昌隆66kV变电站	215降身线	10千伏	175	74	42.29%	0	0.00	150.86%	1446	1446	未进入负面清单	否	无	2.70%
593	建平	富山66kV变电站	208富政乙线	10千伏	482	202	41.91%	0	0	5.19%	4015	4015	未进入负面清单	否	无	16.42%
594	建平	富山66kV变电站	208富政乙线	10千伏	482	202	41.91%	0	0	5.19%	4015	4015	未进入负面清单	否	无	16.42%
595	建平	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	10千伏	380	158	41.58%	0	0.00	227.11%	3187	3187	未进入负面清单	否	无	2.38%
596	建平	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	10千伏	380	158	41.58%	0	0.00	227.11%	3187	3187	未进入负面清单	否	无	2.38%
597	建平	万寿66kV变电站	129万大线	10千伏	520	215	41.35%	0	0.00	14.62%	4382	4382	未进入负面清单	否	无	0.00%
598	建平	万寿66kV变电站	129万大线	10千伏	520	215	41.35%	0	0.00	14.62%	4382	4382	未进入负面清单	否	无	0.00%
599	建平	工业66kV变电站	207文化线	10千伏	553	226	40.87%	0	0.00	45.57%	4706	4706	未进入负面清单	否	无	1.67%
600	建平	工业66kV变电站	207文化线	10千伏	553	226	40.87%	0	0.00	45.57%	4706	4706	未进入负面清单	否	无	1.67%
601	建平	翼达66kV变电站	217旦州城线	10千伏	423	172	40.66%	0	0.00	39.01%	3615	3615	未进入负面清单	否	无	3.97%
602	建平	翼达66kV变电站	217旦州城线	10千伏	423	172	40.66%	0	0.00	39.01%	3615	3615	未进入负面清单	否	无	3.97%
603	建平	镇南66kV变电站	107富镇线	10千伏	553	218	39.42%	0	0.00	40.87%	4844	4844	未进入负面清单	否	无	1.94%
604	建平	镇南66kV变电站	107富镇线	10千伏	553	218	39.42%	0	0.00	40.87%	4844	4844	未进入负面清单	否	无	1.94%
605	建平	叶柏寿66kV变电站	217叶园线	10千伏	423	166	39.24%	0	0.00	31.21%	3719	3719	未进入负面清单	否	无	2.04%
606	建平	叶柏寿66kV变电站	217叶园线	10千伏	423	166	39.24%	0	0.00	31.21%	3719	3719	未进入负面清单	否	无	2.04%
607	建平	工业66kV变电站	106丽诺线	10千伏	553	214	38.70%	0	0.00	38.70%	4914	4914	未进入负面清单	否	无	2.05%

608	建平	工业66kV变电站	106丽诺线	10千伏	553	214	38.70%	0	0.00	38.70%	4914	4914	未进入负面清单	否	无	2.05%
609	建平	万寿66kV变电站	123小平房线	10千伏	610	236	38.69%	0	0.00	37.87%	5421	5421	未进入负面清单	否	无	1.28%
610	建平	万寿66kV变电站	123小平房线	10千伏	610	236	38.69%	0	0.00	37.87%	5421	5421	未进入负面清单	否	无	1.28%
611	建平	马厂66kV变电站	415马厂北线	10千伏	553	212	38.34%	0	0.00	37.97%	4948	4948	未进入负面清单	否	无	1.22%
612	建平	马厂66kV变电站	415马厂北线	10千伏	553	212	38.34%	0	0.00	37.97%	4948	4948	未进入负面清单	否	无	1.22%
613	建平	张家营子66kV变电站	116王家沟线	10千伏	423	157	37.12%	0	0.00	37.12%	3874	3874	未进入负面清单	否	无	1.50%
614	建平	昌隆66kV变电站	216隆义线	10千伏	482	173	35.89%	0	0.00	28.84%	4517	4517	未进入负面清单	否	无	0.00%
615	建平	昌隆66kV变电站	216隆义线	10千伏	482	173	35.89%	0	0.00	28.84%	4517	4517	未进入负面清单	否	无	0.00%
616	建平	老建平66kV变电站	818惠州线	10千伏	380	136	35.79%	0	0.00	36.32%	3568	3568	未进入负面清单	否	无	1.60%
617	建平	老建平66kV变电站	818惠州线	10千伏	380	136	35.79%	0	0.00	36.32%	3568	3568	未进入负面清单	否	无	1.60%
618	建平	张家营子66kV变电站	226张红线	10千伏	380	135	35.53%	0	0.00	35.53%	3585	3585	未进入负面清单	否	无	3.52%
619	建平	小塘66kV变电站	1213七家线	10千伏	380	133	35.00%	0	0.00	35.26%	3620	3620	未进入负面清单	否	无	3.98%
620	建平	小塘66kV变电站	1213七家线	10千伏	380	133	35.00%	0	0.00	35.26%	3620	3620	未进入负面清单	否	无	3.98%
621	建平	黑水66kV变电站	220义成功线	10千伏	380	133	35.00%	0	0.00	27.11%	3620	3620	未进入负面清单	否	无	3.66%
622	建平	黑水66kV变电站	220义成功线	10千伏	380	133	35.00%	0	0.00	27.11%	3620	3620	未进入负面清单	否	无	3.66%
623	建平	园区66kV变电站	228园文线	10千伏	482	164	34.02%	0	0.00	34.02%	4673	4673	未进入负面清单	否	无	1.32%
624	建平	富山66kV变电站	115富西线	10千伏	423	143	33.81%	0	0.00	30.97%	4117	4117	未进入负面清单	否	无	2.51%
625	建平	富山66kV变电站	115富西线	10千伏	423	143	33.81%	0	0.00	30.97%	4117	4117	未进入负面清单	否	无	2.51%
626	建平	园区66kV变电站	228园文线	10千伏	482	162	33.61%	0	0.00	34.02%	4708	4708	未进入负面清单	否	无	1.32%
627	建平	黑水66kV变电站	224三院线	10千伏	423	137	32.39%	0	0.00	32.62%	4221	4221	未进入负面清单	否	无	2.87%
628	建平	黑水66kV变电站	224三院线	10千伏	423	137	32.39%	0	0.00	32.62%	4221	4221	未进入负面清单	否	无	2.87%
629	建平	烧锅营子66kV变电站	114营电线	10千伏	520	168	32.31%	0	0.00	63.65%	5196	5196	未进入负面清单	否	无	2.07%
630	建平	烧锅营子66kV变电站	114营电线	10千伏	520	168	32.31%	0	0.00	63.65%	5196	5196	未进入负面清单	否	无	2.07%
631	建平	马厂66kV变电站	414马厂南线	10千伏	553	178	32.19%	0	0.00	32.55%	5537	5537	未进入负面清单	否	无	2.64%
632	建平	马厂66kV变电站	414马厂南线	10千伏	553	178	32.19%	0	0.00	32.55%	5537	5537	未进入负面清单	否	无	2.64%
633	建平	青峰山66kV变电站	218东沟线	10千伏	380	497	130.79%	33	178.25	138.42%	-2685	-2685	未进入负面清单	否		16.01%
634	建平	青峰山66kV变电站	221仓子线	10千伏	423	525	124.11%	39	413.25	133.10%	-2499	-2499	2024年5月20日	是	2025年12月30日	17.86%
635	建平	热水66kV变电站	217仓子线	10千伏	220	246	111.82%	1	3.12	66.36%	-831	-831	未进入负面清单	否		3.62%
636	建平	沙海66kV变电站	1316海电线	10千伏	380	421	110.79%	3	14.58	164.21%	-1368	-1368	未进入负面清单	否		7.09%
637	建平	沙海66kV变电站	1314沙海线	10千伏	380	413	108.68%	4	15.50	173.95%	-1230	-1230	未进入负面清单	否		19.30%
638	建平	三家66kV变电站	227三家西线	10千伏	380	402	105.79%	1	3.30	106.05%	-1039	-1039	未进入负面清单	否		1.92%
639	建平	太平庄66kV变电站	217八家线	10千伏	380	401	105.53%	1	2.10	155.79%	-1022	-1022	未进入负面清单	否		2.64%
640	建平	黑水66kV变电站	221黑水线	10千伏	380	398	104.74%	5	19.20	107.11%	-970	-970	未进入负面清单	否		14.83%
641	建平	青峰山66kV变电站	116青沙线	10千伏	423	442	104.49%	15	199.83	104.96%	-1062	-1062	未进入负面清单	否		11.83%
642	建平	三家66kV变电站	120三和线	10千伏	423	437	103.31%	6	19.42	94.56%	-975	-975	未进入负面清单	否		0.00%

643	建平	青峰山66kV变电站	117大井线	10千伏	423	424	100.24%	2	3.00	132.39%	-750	-750	未进入负面清单	否		12.82%
644	建平	青峰山66kV变电站	118青峰山线	10千伏	423	420	99.29%	1	0.17	122.46%	-681	-681	未进入负面清单	否		9.28%
645	建平	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	10千伏	423	394	93.14%	1	0.21	162.65%	-230	-230	未进入负面清单	否		9.22%
646	建平	青峰山66kV变电站	216石脑线	10千伏	423	422	99.76%	1	5.31	208.04%	-715	-715	未进入负面清单	否		18.88%
647	建平	万寿66kV变电站	127万顺线	10千伏	553	174	31.46%	0	0.00	31.46%	5606	5606	未进入负面清单	否	无	1.19%
648	建平	万寿66kV变电站	127万顺线	10千伏	553	174	31.46%	0	0.00	31.46%	5606	5606	未进入负面清单	否	无	1.19%
649	建平	万家明66kV变电站	1517三元井线	10千伏	380	119	31.32%	0	0.00	39.47%	3862	3862	未进入负面清单	否	无	2.00%
650	建平	万家明66kV变电站	1517三元井线	10千伏	380	119	31.32%	0	0.00	39.47%	3862	3862	未进入负面清单	否	无	2.00%
651	建平	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10千伏	376	373	99.20%	3	11.10	68.88%	-599	-599	未进入负面清单	否	无	9.13%
652	建平	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	10千伏	380	118	31.05%	0	0.00	31.05%	3880	3880	未进入负面清单	否	无	1.65%
653	建平	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	10千伏	380	118	31.05%	0	0.00	31.05%	3880	3880	未进入负面清单	否	无	1.65%
654	建平	翼达66kV变电站	120姚家线	10千伏	423	130	30.73%	0	0	61.94%	4342	4342	未进入负面清单	否	无	15.93%
655	建平	翼达66kV变电站	121土木线	10千伏	423	130	30.73%	0	0.00	45.39%	4342	4342	未进入负面清单	否	无	3.34%
656	建平	镇南66kV变电站	209鑫苑线	10千伏	423	129	30.50%	0	0.00	27.66%	4359	4359	未进入负面清单	否	无	1.59%
657	建平	镇南66kV变电站	209鑫苑线	10千伏	423	129	30.50%	0	0.00	27.66%	4359	4359	未进入负面清单	否	无	1.59%
658	建平	镇南66kV变电站	105万寿线	10千伏	423	128	30.26%	0	0.00	47.75%	4377	4377	未进入负面清单	否	无	1.73%
659	建平	镇南66kV变电站	105万寿线	10千伏	423	128	30.26%	0	0.00	47.75%	4377	4377	未进入负面清单	否	无	1.73%
660	建平	太平庄66kV变电站	215砖厂线	10千伏	553	161	29.11%	0	0.00	52.62%	5832	5832	未进入负面清单	否	无	2.42%
661	建平	太平庄66kV变电站	215砖厂线	10千伏	553	161	29.11%	0	0.00	52.62%	5832	5832	未进入负面清单	否	无	2.42%
662	建平	三家66kV变电站	226三家东线	10千伏	380	109	28.68%	0	0.00	26.84%	4036	4036	未进入负面清单	否	无	2.87%
663	建平	三家66kV变电站	226三家东线	10千伏	380	109	28.68%	0	0.00	26.84%	4036	4036	未进入负面清单	否	无	2.87%
664	建平	富山66kV变电站	114富东线	10千伏	423	118	27.90%	0	0.00	27.90%	4550	4550	未进入负面清单	否	无	3.93%
665	建平	富山66kV变电站	114富东线	10千伏	423	118	27.90%	0	0.00	27.90%	4550	4550	未进入负面清单	否	无	3.93%
666	建平	富山66kV变电站	107石金线	10千伏	423	117	27.66%	0	0.00	16.31%	4567	4567	未进入负面清单	否	无	2.51%
667	建平	富山66kV变电站	107石金线	10千伏	423	117	27.66%	0	0.00	16.31%	4567	4567	未进入负面清单	否	无	2.51%
668	建平	翼达66kV变电站	220大城线	10千伏	423	116	27.42%	0	0.00	56.97%	4585	4585	未进入负面清单	否	无	3.64%
669	建平	沙海66kV变电站	1315上店线	10千伏	482	130	26.97%	0	0.00	70.95%	5262	5262	未进入负面清单	否	无	3.36%
670	建平	沙海66kV变电站	1315上店线	10千伏	482	130	26.97%	0	0.00	70.95%	5262	5262	未进入负面清单	否	无	3.36%
671	建平	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	10千伏	376	100	26.60%	0	0.00	26.06%	4129	4129	未进入负面清单	否	无	2.56%
672	建平	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	10千伏	376	100	26.60%	0	0.00	26.06%	4129	4129	未进入负面清单	否	无	2.56%
673	建平	昌隆66kV变电站	214隆放线	10千伏	380	101	26.58%	0	0.00	31.84%	4174	4174	未进入负面清单	否	无	1.76%
674	建平	昌隆66kV变电站	214隆放线	10千伏	380	101	26.58%	0	0.00	31.84%	4174	4174	未进入负面清单	否	无	1.76%
675	建平	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	10千伏	380	100	26.32%	0	0.00	26.32%	4191	4191	未进入负面清单	否	无	2.00%
676	建平	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	10千伏	380	100	26.32%	0	0.00	26.32%	4191	4191	未进入负面清单	否	无	2.00%
677	建平	昌隆66kV变电站	123隆中线	10千伏	482	126	26.14%	0	0.00	19.29%	5331	5331	未进入负面清单	否	无	3.40%

678	建平	吕隆66kV变电站	123隆中线	10千伏	482	126	26.14%	0	0.00	19.29%	5331	5331	未进入负面清单	否	无	3.40%
679	建平	镇南66kV变电站	108站前线	10千伏	423	110	26.00%	0	0.00	54.37%	4689	4689	未进入负面清单	否	无	2.43%
680	建平	镇南66kV变电站	108站前线	10千伏	423	110	26.00%	0	0.00	54.37%	4689	4689	未进入负面清单	否	无	2.43%
681	建平	青松岭66kV变电站	1414青良线	10千伏	423	110	26.00%	0	0.00	21.04%	4689	4689	未进入负面清单	否	无	0.00%
682	建平	青松岭66kV变电站	1414青良线	10千伏	423	110	26.00%	0	0.00	21.04%	4689	4689	未进入负面清单	否	无	0.00%
683	建平	三家66kV变电站	227三家西线	10千伏	380	402	105.79%	1	1.00	106.05%	-1039	-1039	未进入负面清单	否	无	1.92%
684	建平	富山66kV变电站	221人防线	10千伏	423	108	25.53%	0	0.00	23.64%	4723	4723	未进入负面清单	否	无	1.97%
685	建平	富山66kV变电站	221人防线	10千伏	423	108	25.53%	0	0.00	23.64%	4723	4723	未进入负面清单	否	无	1.97%
686	建平	万寿66kV变电站	223万金线	10千伏	553	141	25.50%	0	0.00	25.50%	6178	6178	未进入负面清单	否	无	3.89%
687	建平	万寿66kV变电站	223万金线	10千伏	553	141	25.50%	0	0.00	25.50%	6178	6178	未进入负面清单	否	无	3.89%
688	建平	烧锅营子66kV变电站	223营霍线	10千伏	482	122	25.31%	0	0.00	16.18%	5400	5400	未进入负面清单	否	无	1.85%
689	建平	烧锅营子66kV变电站	223营霍线	10千伏	482	122	25.31%	0	0.00	16.18%	5400	5400	未进入负面清单	否	无	1.85%
690	建平	青松岭66kV变电站	1416青松岭线	10千伏	376	95	25.27%	0	0.00	31.12%	4216	4216	未进入负面清单	否	无	3.93%
691	建平	叶柏寿66kV变电站	223叶新乙线	10千伏	482	120	24.90%	0	0.00	234.23%	5435	5435	未进入负面清单	否	无	2.26%
692	建平	叶柏寿66kV变电站	223叶新乙线	10千伏	482	120	24.90%	0	0.00	234.23%	5435	5435	未进入负面清单	否	无	2.26%
693	建平	工业66kV变电站	109工鸿线	10千伏	482	119	24.69%	0	0.00	17.63%	5452	5452	未进入负面清单	否	无	3.27%
694	建平	工业66kV变电站	109工鸿线	10千伏	482	119	24.69%	0	0.00	17.63%	5452	5452	未进入负面清单	否	无	3.27%
695	建平	镇南66kV变电站	208牦牛河线	10千伏	423	101	23.88%	0	0.00	24.11%	4844	4844	未进入负面清单	否	无	2.94%
696	建平	镇南66kV变电站	208牦牛河线	10千伏	423	101	23.88%	0	0.00	24.11%	4844	4844	未进入负面清单	否	无	2.94%
697	建平	万寿66kV变电站	117建寿联线	10千伏	553	132	23.87%	0	0.00	23.51%	6334	6334	未进入负面清单	否	无	3.95%
698	建平	万寿66kV变电站	117建寿联线	10千伏	553	132	23.87%	0	0.00	23.51%	6334	6334	未进入负面清单	否	无	3.95%
699	建平	叶柏寿66kV变电站	113叶新甲线	10千伏	482	115	23.86%	0	0.00	23.86%	5522	5522	未进入负面清单	否	无	1.62%
700	建平	叶柏寿66kV变电站	113叶新甲线	10千伏	482	115	23.86%	0	0.00	23.86%	5522	5522	未进入负面清单	否	无	1.62%
701	建平	太平庄66kV变电站	217八家线	10千伏	380	401	105.53%	1	1.00	155.79%	-1022	-1022	未进入负面清单	否	无	2.64%
702	建平	叶柏寿66kV变电站	108叶文线	10千伏	423	100	23.64%	0	0.00	23.17%	4862	4862	未进入负面清单	否	无	3.56%
703	建平	叶柏寿66kV变电站	108叶文线	10千伏	423	100	23.64%	0	0.00	23.17%	4862	4862	未进入负面清单	否	无	3.56%
704	建平	深井66kV变电站	218章吉线	10千伏	380	88	23.16%	0	0.00	27.63%	4399	4399	未进入负面清单	否	无	2.92%
705	建平	深井66kV变电站	218章吉线	10千伏	380	88	23.16%	0	0.00	27.63%	4399	4399	未进入负面清单	否	无	2.92%
706	建平	万家明66kV变电站	1511小马厂线	10千伏	380	86	22.63%	0	0.00	140.53%	4434	4434	未进入负面清单	否	无	3.97%
707	建平	万家明66kV变电站	1511小马厂线	10千伏	380	86	22.63%	0	0.00	140.53%	4434	4434	未进入负面清单	否	无	3.97%
708	建平	万寿66kV变电站	222万园线	10千伏	1106	248	22.42%	0	0.00	19.71%	12945	12945	未进入负面清单	否	无	3.76%
709	建平	万寿66kV变电站	222万园线	10千伏	1106	248	22.42%	0	0.00	19.71%	12945	12945	未进入负面清单	否	无	3.76%
710	建平	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10千伏	482	108	22.41%	0	0.00	19.29%	5643	5643	未进入负面清单	否	无	1.36%
711	建平	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10千伏	482	108	22.41%	0	0.00	19.29%	5643	5643	未进入负面清单	否	无	1.36%
712	建平	万寿66kV变电站	128万兴线	10千伏	553	123	22.24%	0	0.00	24.77%	6490	6490	未进入负面清单	否	无	2.10%

713	建平	万寿66kV变电站	128万兴线	10千伏	553	123	22.24%	0	0.00	24.77%	6490	6490	未进入负面清单	否	无	2.10%
714	建平	镇南66kV变电站	104南沟线	10千伏	423	93	21.99%	0	0.00	23.64%	4983	4983	未进入负面清单	否	无	3.92%
715	建平	镇南66kV变电站	104南沟线	10千伏	423	93	21.99%	0	0.00	23.64%	4983	4983	未进入负面清单	否	无	3.92%
716	建平	张家营子66kV变电站	225北山线	10千伏	380	83	21.84%	0	0.00	23.16%	4486	4486	未进入负面清单	否	无	2.69%
717	建平	镇南66kV变电站	109铁南线	10千伏	423	91	21.51%	0	0.00	20.33%	5018	5018	未进入负面清单	否	无	2.56%
718	建平	镇南66kV变电站	109铁南线	10千伏	423	91	21.51%	0	0.00	20.33%	5018	5018	未进入负面清单	否	无	2.56%
719	建平	三合号66kV变电站	216老官地线	10千伏	380	79	20.79%	0	0.00	47.89%	4555	4555	未进入负面清单	否	无	2.54%
720	建平	三合号66kV变电站	216老官地线	10千伏	380	79	20.79%	0	0.00	47.89%	4555	4555	未进入负面清单	否	无	2.54%
721	建平	镇南66kV变电站	210财富线	10千伏	553	113	20.43%	0	0.00	26.76%	6663	6663	未进入负面清单	否	无	2.01%
722	建平	镇南66kV变电站	210财富线	10千伏	553	113	20.43%	0	0.00	26.76%	6663	6663	未进入负面清单	否	无	2.01%
723	建平	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10千伏	423	86	20.33%	0	0.00	57.21%	5104	5104	未进入负面清单	否	无	1.41%
724	建平	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10千伏	423	86	20.33%	0	0.00	57.21%	5104	5104	未进入负面清单	否	无	1.41%
725	建平	烧锅营子66kV变电站	112营金线	10千伏	380	77	20.26%	0	0.00	10.79%	4590	4590	未进入负面清单	否	无	3.04%
726	建平	烧锅营子66kV变电站	112营金线	10千伏	380	77	20.26%	0	0.00	10.79%	4590	4590	未进入负面清单	否	无	3.04%
727	建平	叶柏寿66kV变电站	220叶工联线	10千伏	482	97	20.12%	0	0.00	19.09%	5833	5833	未进入负面清单	否	无	0.00%
728	建平	叶柏寿66kV变电站	220叶工联线	10千伏	482	97	20.12%	0	0.00	19.09%	5833	5833	未进入负面清单	否	无	0.00%
729	建平	太平庄66kV变电站	212白山线	10千伏	553	105	18.99%	0	0.00	26.58%	6802	6802	未进入负面清单	否	无	3.65%
730	建平	太平庄66kV变电站	212白山线	10千伏	553	105	18.99%	0	0.00	26.58%	6802	6802	未进入负面清单	否	无	3.65%
731	建平	张家营子66kV变电站	225北山线	10千伏	380	70	18.42%	0	0.00	23.16%	4711	4711	未进入负面清单	否	无	2.69%
732	建平	园区66kV变电站	113园瑞线	10千伏	423	77	18.20%	0	0.00	24.82%	5260	5260	未进入负面清单	否	无	0.00%
733	建平	富山66kV变电站	210祁营子线	10千伏	423	73	17.26%	0	0.00	18.91%	5329	5329	未进入负面清单	否	无	2.13%
734	建平	富山66kV变电站	210祁营子线	10千伏	423	73	17.26%	0	0.00	18.91%	5329	5329	未进入负面清单	否	无	2.13%
735	建平	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	10千伏	482	82	17.01%	0	0.00	41.49%	6093	6093	未进入负面清单	否	无	2.11%
736	建平	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	10千伏	482	82	17.01%	0	0.00	41.49%	6093	6093	未进入负面清单	否	无	2.11%
737	建平	黑水66kV变电站	225向阳线	10千伏	380	62	16.32%	0	0.00	16.84%	4850	4850	未进入负面清单	否	无	3.79%
738	建平	黑水66kV变电站	225向阳线	10千伏	380	62	16.32%	0	0.00	16.84%	4850	4850	未进入负面清单	否	无	3.79%
739	建平	张家营子66kV变电站	226张红线	10千伏	380	61	16.05%	0	0.00	35.53%	4867	4867	未进入负面清单	否	无	3.52%
740	建平	园区66kV变电站	115园鸿线	10千伏	482	75	15.56%	0	0.00	37.14%	6214	6214	未进入负面清单	否	无	1.32%
741	建平	叶柏寿66kV变电站	222叶华乙线	10千伏	482	71	14.73%	0	0.00	14.32%	6284	6284	未进入负面清单	否	无	0.00%
742	建平	叶柏寿66kV变电站	222叶华乙线	10千伏	482	71	14.73%	0	0.00	14.32%	6284	6284	未进入负面清单	否	无	0.00%
743	建平	老建平66kV变电站	815建古线	10千伏	380	55	14.47%	0	0.00	15.26%	4971	4971	未进入负面清单	否	无	2.58%
744	建平	老建平66kV变电站	815建古线	10千伏	380	55	14.47%	0	0.00	15.26%	4971	4971	未进入负面清单	否	无	2.58%
745	建平	榆树林66kV变电站	1016榆树林西线	10千伏	610	88	14.43%	0	0.00	145.08%	7985	7985	未进入负面清单	否	无	2.08%
746	建平	榆树林66kV变电站	1016榆树林西线	10千伏	610	88	14.43%	0	0.00	145.08%	7985	7985	未进入负面清单	否	无	2.08%
747	建平	园区66kV变电站	113园瑞线	10千伏	423	61	14.42%	0	0.00	24.82%	5537	5537	未进入负面清单	否	无	0.00%

748	建平	榆树林66kV变电站	1018古山子西线	10千伏	610	86	14.10%	0	0.00	75.90%	8019	8019	未进入负面清单	否	无	3.17%
749	建平	榆树林66kV变电站	1018古山子西线	10千伏	610	86	14.10%	0	0.00	75.90%	8019	8019	未进入负面清单	否	无	3.17%
750	建平	榆树林66kV变电站	1012榆树林东线	10千伏	553	77	13.92%	0	0.00	164.56%	7287	7287	未进入负面清单	否	无	2.25%
751	建平	园区66kV变电站	115园鸿线	10千伏	482	65	13.49%	0	0.00	37.14%	6388	6388	未进入负面清单	否	无	1.32%
752	建平	叶柏寿66kV变电站	227叶唐乙线	10千伏	423	53	12.53%	0	0.00	11.82%	5676	5676	未进入负面清单	否	无	0.00%
753	建平	叶柏寿66kV变电站	227叶唐乙线	10千伏	423	53	12.53%	0	0.00	11.82%	5676	5676	未进入负面清单	否	无	0.00%
754	建平	叶柏寿66kV变电站	114叶唐甲线	10千伏	423	53	12.53%	0	0.00	16.08%	5676	5676	未进入负面清单	否	无	0.00%
755	建平	叶柏寿66kV变电站	114叶唐甲线	10千伏	423	53	12.53%	0	0.00	16.08%	5676	5676	未进入负面清单	否	无	0.00%
756	建平	老建平66kV变电站	819建平西线	10千伏	380	44	11.58%	0	0.00	11.58%	5161	5161	未进入负面清单	否	无	3.29%
757	建平	老建平66kV变电站	819建平西线	10千伏	380	44	11.58%	0	0.00	11.58%	5161	5161	未进入负面清单	否	无	3.29%
758	建平	富山66kV变电站	109富庆甲线	10千伏	482	55	11.41%	0	0.00	9.54%	6561	6561	未进入负面清单	否	无	1.04%
759	建平	富山66kV变电站	109富庆甲线	10千伏	482	55	11.41%	0	0.00	9.54%	6561	6561	未进入负面清单	否	无	1.04%
760	建平	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	10千伏	482	52	10.79%	0	0.00	31.54%	6613	6613	未进入负面清单	否	无	2.95%
761	建平	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	10千伏	482	52	10.79%	0	0.00	31.54%	6613	6613	未进入负面清单	否	无	2.95%
762	建平	叶柏寿66kV变电站	229一三五二线	10千伏	423	45	10.64%	0	0.00	378.01%	5814	5814	未进入负面清单	否	无	2.74%
763	建平	叶柏寿66kV变电站	229一三五二线	10千伏	423	45	10.64%	0	0.00	378.01%	5814	5814	未进入负面清单	否	无	2.74%
764	建平	三家66kV变电站	222三新线	10千伏	423	39	9.22%	0	0.00	12.53%	5918	5918	未进入负面清单	否	无	0.00%
765	建平	三家66kV变电站	222三新线	10千伏	423	39	9.22%	0	0.00	12.53%	5918	5918	未进入负面清单	否	无	0.00%
766	建平	张家营子66kV变电站	116王家沟线	10千伏	423	28	6.62%	0	0.00	37.12%	6109	6109	未进入负面清单	否	无	1.50%
767	建平	三家66kV变电站	118三园线	10千伏	423	27	6.38%	0	0.00	6.38%	6126	6126	未进入负面清单	否	无	0.00%
768	建平	三家66kV变电站	118三园线	10千伏	423	27	6.38%	0	0.00	6.38%	6126	6126	未进入负面清单	否	无	0.00%
769	建平	富山66kV变电站	117富新甲线	10千伏	482	29	6.02%	0	0.00	5.81%	7011	7011	未进入负面清单	否	无	1.56%
770	建平	富山66kV变电站	117富新甲线	10千伏	482	29	6.02%	0	0.00	5.81%	7011	7011	未进入负面清单	否	无	1.56%
771	建平	富山66kV变电站	108富政甲线	10千伏	482	29	6.02%	0	0.00	0.00%	7011	7011	未进入负面清单	否	无	0.00%
772	建平	富山66kV变电站	108富政甲线	10千伏	482	29	6.02%	0	0.00	0.00%	7011	7011	未进入负面清单	否	无	0.00%
773	建平	小塘66kV变电站	1216连生线	10千伏	380	12	3.16%	0	0.00	6.84%	5716	5716	未进入负面清单	否	无	3.40%
774	建平	小塘66kV变电站	1216连生线	10千伏	380	12	3.16%	0	0.00	6.84%	5716	5716	未进入负面清单	否	无	3.40%
775	建平	马厂66kV变电站	412罗福沟线	10千伏	553	15	2.65%	0	0.00	0.18%	8367	8367	未进入负面清单	否	无	1.01%
776	建平	马厂66kV变电站	412罗福沟线	10千伏	553	15	2.65%	0	0.00	0.18%	8367	8367	未进入负面清单	否	无	1.01%
777	建平	工业66kV变电站	209新意线	10千伏	553	10	1.81%	0	0.00	7.96%	8447	8447	未进入负面清单	否	无	3.35%
778	建平	工业66kV变电站	209新意线	10千伏	553	10	1.81%	0	0.00	7.96%	8447	8447	未进入负面清单	否	无	3.35%
779	建平	园区66kV变电站	116园明线	10千伏	482	8	1.66%	0	0.00	1.87%	7375	7375	未进入负面清单	否	无	0.88%
780	建平	园区66kV变电站	116园明线	10千伏	482	6	1.24%	0	0.00	1.87%	7409	7409	未进入负面清单	否	无	0.88%
781	建平	叶柏寿66kV变电站	112叶华甲线	10千伏	482	0	0.00%	0	0.00	0.00%	7513	7513	未进入负面清单	否	无	0.00%
782	建平	工业66kV变电站	205宋杖子线	10千伏	423	0	0.00%	0	0.00	0.00%	6594	6594	未进入负面清单	否	无	0.00%
783	建平	工业66kV变电站	112冶金线	10千伏	553	0	0.00%	0	0.00	0.00%	8620	8620	未进入负面清单	否	无	0.00%

784	建平	富山66kV变电站	212富庆乙线	10千伏	482	0	0.00%	0	0.00	0.00%	7513	7513	未进入负面清单	否	无	0.00%
785	建平	富山66kV变电站	213富新乙线	10千伏	482	0	0.00%	0	0.00	0.00%	7513	7513	未进入负面清单	否	无	0.00%
786	建平	叶柏寿66kV变电站	112叶华甲线	10千伏	482	0	0.00%	0	0.00	0.00%	7513	7513	未进入负面清单	否	无	0.00%
787	建平	工业66kV变电站	205宋杖子线	10千伏	423	0	0.00%	0	0.00	0.00%	6594	6594	未进入负面清单	否	无	0.00%
788	建平	工业66kV变电站	112冶金线	10千伏	553	0	0.00%	0	0.00	0.00%	8620	8620	未进入负面清单	否	无	0.00%
789	建平	富山66kV变电站	212富庆乙线	10千伏	482	0	0.00%	0	0.00	0.00%	7513	7513	未进入负面清单	否	无	0.00%
790	建平	富山66kV变电站	213富新乙线	10千伏	482	0	0.00%	0	0.00	0.00%	7513	7513	未进入负面清单	否	无	0.00%
791	朝阳县	十二台66kV变电站	柳城线	10千伏	282	221.73	78.63%	0	0.00	68.85%	555	555	未进入负面清单	否	无	-15.85%
792	朝阳县	木头城子66kV变电站	北干线	10千伏	376	292.24	77.72%	0	0.00	42.40%	799	799	未进入负面清单	否	无	10.49%
793	朝阳县	兴隆66kV变电站	光正线	10千伏	423	321.68	76.05%	0	0.00	54.93%	1022	1022	未进入负面清单	否	无	-5.48%
794	朝阳县	古山子66kV变电站	北地线	10千伏	376	284.06	75.55%	0	0.00	60.84%	941	941	未进入负面清单	否	无	-7.13%
795	朝阳县	大庙66kV变电站	邓杖子线	10千伏	423	308.67	72.97%	0	0.00	58.16%	1248	1248	未进入负面清单	否	无	1.55%
796	朝阳县	郭家66kV变电站	郭北线	10千伏	423	299.67	70.85%	0	0.00	70.85%	1403	1403	未进入负面清单	否	无	-4.72%
797	朝阳县	大庙66kV变电站	铁矿线	10千伏	206	144.49	70.06%	0	0.00	4.77%	712	712	未进入负面清单	否	无	0.00%
798	朝阳县	大庙66kV变电站	炼铁线	10千伏	423	288.27	68.15%	0	0.00	66.04%	1601	1601	未进入负面清单	否	无	-8.64%
799	朝阳县	郭家66kV变电站	郭掌线	10千伏	520	353.21	67.93%	0	0.00	67.93%	1988	1988	未进入负面清单	否	无	3.35%
800	朝阳县	马台子66kV变电站	冶炼二线	10千伏	264	177.57	67.26%	0	0.00	41.79%	1040	1040	未进入负面清单	否	无	-73.55%
801	朝阳县	青龙山66kV变电站	新城线	10千伏	438	284.44	64.88%	0	0.00	193.28%	1908	1908	未进入负面清单	否	无	14.97%
802	朝阳县	大屯66kV变电站	大屯东线	10千伏	292	187.92	64.36%	0	0.00	64.36%	1297	1297	未进入负面清单	否	无	-8.27%
803	朝阳县	北四家子66kV变电站	北四家子线	10千伏	423	271.32	64.14%	0	0.00	55.97%	1894	1894	未进入负面清单	否	无	-8.48%
804	朝阳县	东大道66kV变电站	道杨线	10千伏	520	331.11	63.68%	0	0.00	78.59%	2371	2371	未进入负面清单	否	无	-17.45%
805	朝阳县	青龙山66kV变电站	青临线	10千伏	318	199.73	62.81%	0	0.00	123.44%	1498	1498	未进入负面清单	否	无	-0.89%
806	朝阳县	东洼66kV变电站	根德线	10千伏	376	231.15	61.48%	0	0.00	62.41%	1858	1858	未进入负面清单	否	无	-16.44%
807	朝阳县	兴隆66kV变电站	兴工线	10千伏	520	318.75	61.30%	0	0.00	55.29%	2585	2585	未进入负面清单	否	无	3.95%
808	朝阳县	兴隆66kV变电站	利源线	10千伏	520	315.46	60.66%	0	0.00	72.14%	2642	2642	未进入负面清单	否	无	0.83%
809	朝阳县	十二台66kV变电站	开发区线	10千伏	423	247.04	58.40%	0	0.00	109.11%	2315	2315	未进入负面清单	否	无	-17.84%
810	朝阳县	大屯66kV变电站	良图沟线	10千伏	376	219.10	58.27%	0	0.00	58.27%	2066	2066	未进入负面清单	否	无	-4.21%
811	朝阳县	木头城子66kV变电站	石棉线	10千伏	376	194.22	51.65%	0	0.00	36.05%	2497	2497	未进入负面清单	否	无	-17.87%
812	朝阳县	马台子66kV变电站	马北线	10千伏	264	131.18	49.69%	0	0.00	46.36%	1843	1843	未进入负面清单	否	无	-9.12%
813	朝阳县	南双庙66kV变电站	双南线	10千伏	335	164.03	48.96%	0	0.00	41.58%	2381	2381	未进入负面清单	否	无	-3.96%
814	朝阳县	七道岭66kV变电站	七电联线	10千伏	520	242.25	46.59%	0	0.00	42.55%	3910	3910	未进入负面清单	否	无	-1.91%
815	朝阳县	北四家子66kV变电站	单家店线	10千伏	423	194.46	45.97%	0	0.00	37.11%	3226	3226	未进入负面清单	否	无	-35.37%
816	朝阳县	大庙66kV变电站	双庙线	10千伏	376	171.56	45.63%	0	0.00	45.63%	2890	2890	未进入负面清单	否	无	-1.47%
817	朝阳县	大屯66kV变电站	大屯西线	10千伏	292	127.81	43.77%	0	0.00	43.77%	2338	2338	未进入负面清单	否	无	-19.70%
818	朝阳县	青龙山66kV变电站	青政1号线	10千伏	423	181.33	42.87%	0	0.00	118.25%	3453	3453	未进入负面清单	否	无	0.00%
819	朝阳县	青龙山66kV变电站	青政#1线	10千伏	423	181.33	42.87%	0	0.00	118.25%	3453	3453	未进入负面清单	否	无	11.80%

820	朝阳县	东洼66kV变电站	东字线	10千伏	520	222.48	42.78%	0	0.00	43.73%	4252	4252	未进入负面清单	否	无	-0.17%
821	朝阳县	北沟门66kV变电站	沟南线	10千伏	423	173.76	41.08%	0	0.00	42.49%	3584	3584	未进入负面清单	否	无	-6.36%
822	朝阳县	联合66kV变电站	北沟门线	10千伏	423	173.06	40.91%	0	0.00	40.91%	3596	3596	未进入负面清单	否	无	0.00%
823	朝阳县	青龙山66kV变电站	青水线	10千伏	520	211.47	40.67%	0	0.00	257.30%	4443	4443	未进入负面清单	否	无	-35.62%
824	朝阳县	大屯66kV变电站	松岭门线	10千伏	292	118.46	40.57%	0	0.00	40.57%	2500	2500	未进入负面清单	否	无	-3.28%
825	朝阳县	哨口66kV变电站	哨盘线	10千伏	423	171.09	40.45%	0	0.00	15.30%	3630	3630	未进入负面清单	否	无	0.00%
826	朝阳县	联合66kV变电站	杨树湾线	10千伏	275	109.32	39.75%	0	0.00	26.77%	2393	2393	未进入负面清单	否	无	0.00%
827	朝阳县	郭家66kV变电站	郭南线	10千伏	423	163.27	38.60%	0	0.00	38.60%	3766	3766	未进入负面清单	否	无	1.39%
828	朝阳县	东大道66kV变电站	道姜线	10千伏	423	162.27	38.36%	0	0.00	378.30%	3783	3783	未进入负面清单	否	无	-5.00%
829	朝阳县	胜利66kV变电站	胜黄线	10千伏	423	162.20	38.34%	0	0.00	36.77%	3784	3784	未进入负面清单	否	无	-3.82%
830	朝阳县	马台子66kV变电站	马南线	10千伏	264	100.93	38.23%	0	0.00	30.54%	2367	2367	未进入负面清单	否	无	-14.14%
831	朝阳县	兴隆66kV变电站	兴润线	10千伏	423	157.68	37.28%	0	0.00	54.68%	3863	3863	未进入负面清单	否	无	-1.56%
832	朝阳县	郭家66kV变电站	郭工线	10千伏	423	157.43	37.22%	0	0.00	37.22%	3867	3867	未进入负面清单	否	无	-1.10%
833	朝阳县	古山子66kV变电站	古山子线	10千伏	318	110.63	34.79%	0	0.00	34.49%	3041	3041	未进入负面清单	否	无	6.92%
834	朝阳县	古山子66kV变电站	东铁线	10千伏	318	109.22	34.35%	0	0.00	33.31%	3065	3065	未进入负面清单	否	无	12.85%
835	朝阳县	东洼66kV变电站	东源线	10千伏	520	176.29	33.90%	0	0.00	0.18%	5052	5052	未进入负面清单	否	无	0.00%
836	朝阳县	古山子66kV变电站	东五家子线	10千伏	318	103.13	32.43%	0	0.00	23.88%	3171	3171	未进入负面清单	否	无	5.31%
837	朝阳县	联合66kV变电站	北矿线	10千伏	423	135.51	32.04%	0	0.00	9.53%	4247	4247	未进入负面清单	否	无	1.44%
838	朝阳县	波罗赤66kV变电站	东大道线	10千伏	423	134.15	31.71%	0	0.00	38.45%	4270	4270	未进入负面清单	否	无	-12.93%
839	朝阳县	大庙66kV变电站	太工线	10千伏	376	118.32	31.47%	0	0.00	32.18%	3812	3812	未进入负面清单	否	无	-7.91%
840	朝阳县	哨口66kV变电站	鑫合线	10千伏	423	130.38	30.82%	0	0.00	27.16%	4336	4336	未进入负面清单	否	无	0.00%
841	朝阳县	大庙66kV变电站	林铁线	10千伏	376	112.74	29.98%	0	0.00	21.38%	3908	3908	未进入负面清单	否	无	-5.46%
842	朝阳县	十二台66kV变电站	铅业线	10千伏	423	125.60	29.69%	0	0.00	42.08%	4418	4418	未进入负面清单	否	无	0.02%
843	朝阳县	兴隆66kV变电站	七道岭线	10千伏	423	118.56	28.03%	0	0.00	60.85%	4540	4540	未进入负面清单	否	无	6.34%
844	朝阳县	兴隆66kV变电站	西营子线	10千伏	423	114.37	27.04%	0	0.00	24.88%	4613	4613	未进入负面清单	否	无	-5.68%
845	朝阳县	长在66kV变电站	长贵线	10千伏	520	136.64	26.28%	0	0.00	26.37%	5739	5739	未进入负面清单	否	无	-4.72%
846	朝阳县	北四家子66kV变电站	羊山线	10千伏	423	109.58	25.91%	0	0.00	63.32%	4696	4696	未进入负面清单	否	无	1.86%
847	朝阳县	东洼66kV变电站	东密线	10千伏	520	134.10	25.79%	0	0.00	0.36%	5783	5783	未进入负面清单	否	无	0.00%
848	朝阳县	尚志66kV变电站	尚牛线	10千伏	520	132.60	25.50%	0	0.00	23.17%	5809	5809	未进入负面清单	否	无	-0.42%
849	朝阳县	木头城子66kV变电站	西干线	10千伏	445	110.86	24.91%	0	0.00	15.40%	5017	5017	未进入负面清单	否	无	-37.63%
850	朝阳县	大庙66kV变电站	大铁线	10千伏	318	76.41	24.03%	0	0.00	9.43%	3634	3634	未进入负面清单	否	无	-0.01%
851	朝阳县	北四家子66kV变电站	东升线	10千伏	520	124.23	23.89%	0	0.00	16.59%	5954	5954	未进入负面清单	否	无	-2.59%
852	朝阳县	东洼66kV变电站	黄土坎子线	10千伏	423	100.57	23.78%	0	0.00	23.94%	4852	4852	未进入负面清单	否	无	0.00%
853	朝阳县	七道岭66kV变电站	七兴联线	10千伏	520	119.94	23.07%	0	0.00	38.91%	6028	6028	未进入负面清单	否	无	-22.40%
854	朝阳县	哨口66kV变电站	新柳线	10千伏	423	93.33	22.06%	0	0.00	23.17%	4977	4977	未进入负面清单	否	无	0.00%
855	朝阳县	青龙山66kV变电站	青政2号线	10千伏	423	89.18	21.08%	0	0.00	115.07%	5049	5049	未进入负面清单	否	无	0.00%

856	朝阳县	青龙山66kV变电站	青政#2线	10千伏	423	89.18	21.08%	0	0.00	115.07%	5049	5049	未进入负面清单	否	无	3.09%
857	朝阳县	胜利66kV变电站	胜园线	10千伏	423	87.38	20.66%	0	0.00	20.24%	5080	5080	未进入负面清单	否	无	1.32%
858	朝阳县	七道岭66kV变电站	七西线	10千伏	520	106.56	20.49%	0	0.00	18.30%	6260	6260	未进入负面清单	否	无	-4.02%
859	朝阳县	北沟门66kV变电站	沟北线	10千伏	423	80.10	18.94%	0	0.00	8.31%	5206	5206	未进入负面清单	否	无	-20.48%
860	朝阳县	胜利66kV变电站	胜董线	10千伏	423	75.52	17.85%	0	0.00	12.89%	5286	5286	未进入负面清单	否	无	0.14%
861	朝阳县	西郊66kV变电站	巴黎线	10千伏	423	75.49	17.85%	0	0.00	13.25%	5286	5286	未进入负面清单	否	无	0.00%
862	朝阳县	枣山66kV变电站	干伦沟线	10千伏	196	400.41	204.29%	3	15.00	67.65%	-3880	-3880	未进入负面清单	否	无	-38.20%
863	朝阳县	枣山66kV变电站	六工线	10千伏	423	799.18	188.93%	2	10.00	3.76%	-7248	-7248	未进入负面清单	否	无	0.13%
864	朝阳县	波罗赤66kV变电站	工业线	10千伏	154	257.76	167.38%	1	1.00	22.83%	-2064	-2064	未进入负面清单	否	无	1.47%
865	朝阳县	青龙山66kV变电站	青园线	10千伏	423	68.85	16.28%	0	0.00	63.90%	5401	5401	未进入负面清单	否	无	-1.44%
866	朝阳县	瓦房子66kV变电站	镇矿线	10千伏	423	67.32	15.91%	0	0.00	16.37%	5428	5428	未进入负面清单	否	无	-4.55%
867	朝阳县	东洼66kV变电站	东岗线	10千伏	238	238.42	100.00%	1	1.00	71.26%	-413	-413	未进入负面清单	否	无	-13.60%
868	朝阳县	东洼66kV变电站	二十家子线	10千伏	267	266.71	100.00%	1	1.00	73.05%	-462	-462	未进入负面清单	否	无	0.00%
869	朝阳县	联合66kV变电站	沟门线	10千伏	335	48.04	14.34%	0	0.00	12.49%	4390	4390	未进入负面清单	否	无	-0.64%
870	朝阳县	青龙山66kV变电站	青学线	10千伏	423	60.44	14.29%	0	0.00	84.05%	5547	5547	未进入负面清单	否	无	-0.16%
871	朝阳县	东洼66kV变电站	东盛线	10千伏	520	71.50	13.75%	0	0.00	15.69%	6867	6867	未进入负面清单	否	无	0.00%
872	朝阳县	南双庙66kV变电站	双北线	10千伏	335	43.19	12.89%	0	0.00	13.77%	4474	4474	未进入负面清单	否	无	18.02%
873	朝阳县	青龙山66kV变电站	青龙湾线	10千伏	423	51.86	12.26%	0	0.00	60.19%	5696	5696	未进入负面清单	否	无	-3.84%
874	朝阳县	东洼66kV变电站	太屯线	10千伏	423	48.29	11.42%	0	0.00	58.41%	5757	5757	未进入负面清单	否	无	-40.98%
875	朝阳县	瓦房子66kV变电站	杨树沟线	10千伏	423	46.22	10.93%	0	0.00	7.52%	5793	5793	未进入负面清单	否	无	18.82%
876	朝阳县	波罗赤66kV变电站	波卢线	10千伏	520	53.80	10.35%	0	0.00	12.61%	7174	7174	未进入负面清单	否	无	-39.88%
877	朝阳县	长在66kV变电站	长羊联线	10千伏	275	26.40	9.60%	0	0.00	8.84%	3829	3829	未进入负面清单	否	无	1.44%
878	朝阳县	马台子66kV变电站	董家店线	10千伏	264	24.66	9.34%	0	0.00	8.13%	3688	3688	未进入负面清单	否	无	0.27%
879	朝阳县	哨口66kV变电站	哨祥线	10千伏	423	32.34	7.65%	0	0.00	6.87%	6034	6034	未进入负面清单	否	无	0.00%
880	朝阳县	胜利66kV变电站	胜坤线	10千伏	423	26.81	6.34%	0	0.00	6.17%	6129	6129	未进入负面清单	否	无	-0.25%
881	朝阳县	青龙山66kV变电站	青一线	10千伏	423	23.83	5.63%	0	0.00	11.67%	6181	6181	未进入负面清单	否	无	-9.12%
882	朝阳县	马台子66kV变电站	新渐线	10千伏	376	18.81	5.00%	0	0.00	4.12%	5535	5535	未进入负面清单	否	无	-2.88%
883	朝阳县	东洼66kV变电站	东兴联线	10千伏	423	0.94	0.22%	0	0.00	91.06%	6577	6577	未进入负面清单	否	无	0.00%
884	朝阳县	长在66kV变电站	长董联线	10千伏	275	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%	4287	4287	未进入负面清单	否	无	0.00%
885	朝阳县	马台子66kV变电站	冶炼一线	10千伏	264	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%	4115	4115	未进入负面清单	否	无	0.00%
886	朝阳县	瓦房子66kV变电站	瓦马联线	10千伏	423	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%	6594	6594	未进入负面清单	否	无	0.00%
887	朝阳县	郭家66kV变电站	哨郭联线	10千伏	423	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%	6594	6594	未进入负面清单	否	无	0.00%
888	北票	北郊66kV变电站	园区2号线	10千伏	423	362.86	85.78%	0	0	78.49%	309	309	未进入负面清单	否		10.63%
889	北票	宝兴66kV变电站	宝扣线	10千伏	400	317.76	79.44%	0	0	74.25%	732	732	未进入负面清单	否		31.31%
890	北票	黑城子66kV变电站	台西线	10千伏	300	234.84	78.28%	0	0	75.00%	609	609	未进入负面清单	否		71.42%
891	北票	桃花吐66kV变电站	哈尔滨线	10千伏	300	233.03	77.68%	0	0	63.00%	640	640	未进入负面清单	否		1.23%

892	北票	南山66kV变电站	街内线	10千伏	400	310.32	77.58%	0	0	72.25%	860	860	未进入负面清单	否		4.13%
893	北票	西山66kV变电站	冶金2号线	10千伏	423	318.40	75.27%	0	0	61.70%	1079	1079	未进入负面清单	否		-29.95%
894	北票	蒙古营66kV变电站	乡直线	10千伏	150	112.76	75.17%	0	0	71.33%	385	385	未进入负面清单	否		68.30%
895	北票	黑城子66kV变电站	台东线	10千伏	220	161.37	73.35%	0	0	48.64%	634	634	未进入负面清单	否		9.03%
896	北票	马友营66kV变电站	马平线	10千伏	300	216.62	72.21%	0	0	70.67%	925	925	未进入负面清单	否		10.52%
897	北票	大三家66kV变电站	大兴线	10千伏	423	290.22	68.61%	0	0	71.87%	1567	1567	未进入负面清单	否		-6.92%
898	北票	南苑66kV变电站	南营联线	10千伏	200	130.44	65.22%	0	0	78.50%	858	858	未进入负面清单	否		-25.46%
899	北票	南苑66kV变电站	特供线	10千伏	423	273.08	64.56%	0	0	58.16%	1864	1864	未进入负面清单	否		-48.28%
900	北票	西官66kV变电站	西王线	10千伏	445	287.00	64.49%	0	0	67.64%	1966	1966	未进入负面清单	否		1.98%
901	北票	北骆66kV变电站	市郊线	10千伏	300	191.34	63.78%	0	0	63.00%	1362	1362	未进入负面清单	否		-17.53%
902	北票	姜家窝铺66kV变电站	姜家窝铺线	10千伏	270	171.21	63.41%	0	0	54.81%	1243	1243	未进入负面清单	否		-9.89%
903	北票	北骆66kV变电站	孤岛线	10千伏	300	189.23	63.08%	0	0	56.00%	1399	1399	未进入负面清单	否		-10.02%
904	北票	河南66kV变电站	河园3号线	10千伏	400	246.55	61.64%	0	0	78.75%	1965	1965	未进入负面清单	否		-33.90%
905	北票	北骆66kV变电站	骆绿线	10千伏	423	258.75	61.17%	0	0	61.94%	2112	2112	未进入负面清单	否		21.48%
906	北票	常河66kV变电站	常刘线	10千伏	200	121.29	60.65%	0	0	64.00%	1017	1017	未进入负面清单	否		-21.24%
907	北票	西官66kV变电站	西杨线	10千伏	275	165.07	60.03%	0	0	56.73%	1428	1428	未进入负面清单	否		-5.13%
908	北票	姜家店66kV变电站	宝国老线	10千伏	456	259.16	56.83%	0	0	14.69%	2619	2619	未进入负面清单	否		-15.88%
909	北票	龙潭66kV变电站	铁矿线	10千伏	300	170.16	56.72%	0	0	48.00%	1729	1729	未进入负面清单	否		-23.64%
910	北票	南八家66kV变电站	南图线	10千伏	220	124.26	56.48%	0	0	0.00%	1277	1277	未进入负面清单	否		176.14%
911	北票	冠山66kV变电站	铁营线	10千伏	270	152.23	56.38%	0	0	54.07%	1572	1572	未进入负面清单	否		1.49%
912	北票	大三家66kV变电站	大哈线	10千伏	423	237.95	56.25%	0	0	47.99%	2472	2472	未进入负面清单	否		-10.86%
913	北票	南苑66kV变电站	苑舍线	10千伏	300	168.21	56.07%	0	0	63.33%	1763	1763	未进入负面清单	否		-1.63%
914	北票	南山66kV变电站	南山线	10千伏	400	220.32	55.08%	0	0	53.25%	2419	2419	未进入负面清单	否		-21.06%
915	北票	黑城子66kV变电站	黑泉线	10千伏	220	120.59	54.81%	0	0	50.45%	1341	1341	未进入负面清单	否		-13.63%
916	北票	南山66kV变电站	五工村线	10千伏	380	208.13	54.77%	0	0	78.16%	2319	2319	未进入负面清单	否		-24.32%
917	北票	姜家店66kV变电站	姜家店线	10千伏	380	207.84	54.69%	0	0	39.21%	2324	2324	未进入负面清单	否		-49.08%
918	北票	姜家店66kV变电站	姜来线	10千伏	456	247.41	54.26%	0	0	56.58%	2823	2823	未进入负面清单	否		-15.83%
919	北票	台东66kV变电站	台宏1号线	10千伏	294	155.61	52.93%	0	0	45.92%	1888	1888	未进入负面清单	否		37.80%
920	北票	北骆66kV变电站	城内线	10千伏	300	156.01	52.00%	0	0	45.33%	1974	1974	未进入负面清单	否		-8.59%
921	北票	东官66kV变电站	铁矿线	10千伏	400	205.66	51.42%	0	0	36.00%	2673	2673	未进入负面清单	否		30.99%
922	北票	蒙古营66kV变电站	蒙北线	10千伏	300	154.22	51.41%	0	0	51.67%	2005	2005	未进入负面清单	否		8.61%
923	北票	常河66kV变电站	常河线	10千伏	220	108.40	49.27%	0	0	44.09%	1552	1552	未进入负面清单	否		5.24%
924	北票	姜家店66kV变电站	北四家线	10千伏	200	97.93	48.97%	0	0	51.50%	1421	1421	未进入负面清单	否		-0.14%
925	北票	北坨66kV变电站	嘉兴甲线	10千伏	600	287.69	47.95%	0	0	49.83%	4370	4370	未进入负面清单	否		-9.53%
926	北票	黑城子66kV变电站	黑城子线	10千伏	220	103.00	46.82%	0	0	44.09%	1645	1645	未进入负面清单	否		21.18%
927	北票	姜家窝铺66kV变电站	姜坤线	10千伏	220	100.93	45.88%	0	0	36.36%	1681	1681	未进入负面清单	否		27.76%

928	北票	西山66kV变电站	西园线	10千伏	482	220.00	45.64%	0	0	20.95%	3703	3703	未进入负面清单	否		106.25%
929	北票	宝兴66kV变电站	十八台线	10千伏	318	142.40	44.78%	0	0	42.45%	2491	2491	未进入负面清单	否		-19.38%
930	北票	东官66kV变电站	东南干线	10千伏	246	109.22	44.40%	0	0	44.31%	1943	1943	未进入负面清单	否		-79.30%
931	北票	上园66kV变电站	上杨线	10千伏	276	122.04	44.22%	0	0	36.23%	2189	2189	未进入负面清单	否		1.70%
932	北票	塔星66kV变电站	前梅线	10千伏	400	176.73	44.18%	0	0	74.50%	3174	3174	未进入负面清单	否		-13.79%
933	北票	冠山66kV变电站	冠新线	10千伏	400	176.31	44.08%	0	0	39.75%	3182	3182	未进入负面清单	否		30.60%
934	北票	五间房66kV变电站	五宏线	10千伏	482	212.05	43.99%	0	0	33.20%	3841	3841	未进入负面清单	否		212.00%
935	北票	长皋66kV变电站	长皋线	10千伏	240	105.16	43.82%	0	0	42.92%	1920	1920	未进入负面清单	否		-11.63%
936	北票	南八家66kV变电站	南桃线	10千伏	275	119.98	43.63%	0	0	0.00%	2209	2209	未进入负面清单	否		144.86%
937	北票	宝兴66kV变电站	金正线	10千伏	318	138.12	43.43%	0	0	40.25%	2565	2565	未进入负面清单	否		-65.88%
938	北票	东官66kV变电站	东北干线	10千伏	300	124.98	41.66%	0	0	48.67%	2512	2512	未进入负面清单	否		-69.81%
939	北票	北纺66kV变电站	园区1号线	10千伏	423	174.99	41.37%	0	0	43.97%	3563	3563	未进入负面清单	否		-23.59%
940	北票	姜家窝铺66kV变电站	姜上线	10千伏	420	173.73	41.36%	0	0	40.71%	3538	3538	未进入负面清单	否		-6.60%
941	北票	大三家66kV变电站	大唐线	10千伏	423	172.30	40.73%	0	0	28.84%	3609	3609	未进入负面清单	否		29.55%
942	北票	龙潭66kV变电站	北干线	10千伏	275	111.88	40.68%	0	0	44.36%	2349	2349	未进入负面清单	否		-42.33%
943	北票	塔星66kV变电站	白塔线	10千伏	400	161.39	40.35%	0	0	37.75%	3440	3440	未进入负面清单	否		-24.58%
944	北票	西官66kV变电站	西乌线	10千伏	275	109.74	39.91%	0	0	37.82%	2386	2386	未进入负面清单	否		1.61%
945	北票	龙潭66kV变电站	专供线	10千伏	400	155.74	38.94%	0	0	54.25%	3538	3538	未进入负面清单	否		-34.86%
946	北票	长皋66kV变电站	长谢线	10千伏	240	91.97	38.32%	0	0	40.42%	2148	2148	未进入负面清单	否		9.49%
947	北票	北骆66kV变电站	骆驼营线	10千伏	423	157.73	37.29%	0	0	36.64%	3862	3862	未进入负面清单	否		15.98%
948	北票	川南66kV变电站	川鸡线	10千伏	376	139.99	37.23%	0	0	36.97%	3436	3436	未进入负面清单	否		-51.39%
949	北票	大板66kV变电站	下府线	10千伏	275	101.95	37.07%	0	0	32.73%	2521	2521	未进入负面清单	否		-47.72%
950	北票	蒙古营66kV变电站	红石线	10千伏	200	72.47	36.24%	0	0	33.00%	1862	1862	未进入负面清单	否		11.49%
951	北票	南苑66kV变电站	银河线	10千伏	423	152.02	35.94%	0	0	41.13%	3961	3961	未进入负面清单	否		-7.87%
952	北票	北骆66kV变电站	骆金线	10千伏	423	144.96	34.27%	0	0	0.00%	4083	4083	未进入负面清单	否		144.00%
953	北票	北骆66kV变电站	北欧线	10千伏	376	123.05	32.73%	0	0	28.72%	3730	3730	未进入负面清单	否		-58.37%
954	北票	西官66kV变电站	西杏线	10千伏	275	89.10	32.40%	0	0	35.64%	2743	2743	未进入负面清单	否		4.82%
955	北票	河南66kV变电站	河园2号线	10千伏	482	150.71	31.27%	0	0	25.93%	4903	4903	未进入负面清单	否		-31.50%
956	北票	五间房66kV变电站	五城线	10千伏	482	150.00	31.12%	0	0	28.84%	4915	4915	未进入负面清单	否		-8.54%
957	北票	塔星66kV变电站	塔黑线	10千伏	380	113.60	29.89%	0	0	33.16%	3956	3956	未进入负面清单	否		-62.13%
958	北票	五间房66kV变电站	五农线	10千伏	482	143.76	29.83%	0	0	27.18%	5023	5023	未进入负面清单	否		1.40%
959	北票	大板66kV变电站	章吉营线	10千伏	276	81.39	29.49%	0	0	28.26%	2893	2893	未进入负面清单	否		21.18%
960	北票	河南66kV变电站	西塑线	10千伏	328	95.65	29.16%	0	0	18.29%	3456	3456	未进入负面清单	否		-45.03%
961	北票	北纺66kV变电站	土城子线	10千伏	423	121.00	28.61%	0	0	50.83%	4498	4498	未进入负面清单	否		-52.00%
962	北票	南山66kV变电站	冀字线	10千伏	423	117.95	27.88%	0	0	26.00%	4551	4551	未进入负面清单	否		-5.20%
963	北票	龙潭66kV变电站	西干线	10千伏	400	110.86	27.72%	0	0	24.50%	4315	4315	未进入负面清单	否		-34.08%

964	北票	台东66kV变电站	东风线	10千伏	270	74.18	27.47%	0	0	27.78%	2924	2924	未进入负面清单	否		-66.84%
965	北票	南山66kV变电站	蓬莱线	10千伏	328	89.88	27.40%	0	0	26.22%	3556	3556	未进入负面清单	否		2.72%
966	北票	蒙古营66kV变电站	蒙南线	10千伏	200	54.76	27.38%	0	0	30.00%	2169	2169	未进入负面清单	否		-40.90%
967	北票	北纺66kV变电站	票纺联线	10千伏	423	113.97	26.94%	0	0	27.90%	4620	4620	未进入负面清单	否		-65.25%
968	北票	五间房66kV变电站	五票线	10千伏	482	127.92	26.54%	0	0	39.21%	5298	5298	未进入负面清单	否		-43.65%
969	北票	塔营66kV变电站	营莲线	10千伏	250	65.92	26.37%	0	0	18.00%	2755	2755	未进入负面清单	否		102.03%
970	北票	大板66kV变电站	大板线	10千伏	275	71.37	25.95%	0	0	22.55%	3051	3051	未进入负面清单	否		8.14%
971	北票	上园66kV变电站	上元线	10千伏	276	69.72	25.26%	0	0	64.13%	3095	3095	未进入负面清单	否		-78.23%
972	北票	台东66kV变电站	东水线	10千伏	423	104.77	24.77%	0	0	7.57%	4779	4779	未进入负面清单	否		9.14%
973	北票	巴图营66kV变电站	巴缸线	10千伏	423	104.34	24.67%	0	0	25.30%	4787	4787	未进入负面清单	否		-61.86%
974	北票	泉巨永66kV变电站	泉蒙线	10千伏	275	67.40	24.51%	0	0	20.00%	3119	3119	未进入负面清单	否		53.74%
975	北票	五间房66kV变电站	五陶线	10千伏	482	117.02	24.28%	0	0	21.78%	5487	5487	未进入负面清单	否		-11.01%
976	北票	巴图营66kV变电站	巴大线	10千伏	300	72.57	24.19%	0	0	25.00%	3419	3419	未进入负面清单	否		-17.53%
977	北票	大黑山66kV变电站	大黑山1号 线	10千伏	400	93.81	23.45%	0	0	4.50%	4610	4610	未进入负面清单	否		421.17%
978	北票	南山66kV变电站	林场线	10千伏	745	174.02	23.36%	0	0	22.95%	8599	8599	未进入负面清单	否		-25.27%
979	北票	塔营66kV变电站	营马线	10千伏	250	57.39	22.96%	0	0	26.00%	2903	2903	未进入负面清单	否		-37.62%
980	北票	川南66kV变电站	川大线	10千伏	423	91.38	21.60%	0	0	23.40%	5011	5011	未进入负面清单	否		-51.48%
981	北票	蒙古营66kV变电站	三宝线	10千伏	300	64.69	21.56%	0	0	21.33%	3556	3556	未进入负面清单	否		-56.58%
982	北票	南山66kV变电站	舍宅线	10千伏	400	85.43	21.36%	0	0	14.50%	4756	4756	未进入负面清单	否		18.65%
983	北票	南山66kV变电站	南欧线	10千伏	600	127.06	21.18%	0	0	23.50%	7152	7152	未进入负面清单	否		-49.71%
984	北票	上园66kV变电站	上锁线	10千伏	276	58.08	21.04%	0	0	18.84%	3296	3296	未进入负面清单	否		26.26%
985	北票	巴图营66kV变电站	巴中线	10千伏	300	60.61	20.20%	0	0	18.67%	3627	3627	未进入负面清单	否		-49.91%
986	北票	巴图营66kV变电站	巴三线	10千伏	423	82.48	19.50%	0	0	37.59%	5165	5165	未进入负面清单	否		-60.54%
987	北票	台东66kV变电站	台中1号线	10千伏	423	81.80	19.34%	0	0	20.80%	5177	5177	未进入负面清单	否		-48.53%
988	北票	泉巨永66kV变电站	泉十线	10千伏	220	41.95	19.07%	0	0	23.64%	2703	2703	未进入负面清单	否		144.79%
989	北票	川南66kV变电站	川北线	10千伏	300	56.93	18.98%	0	0	19.67%	3690	3690	未进入负面清单	否		-33.44%
990	北票	南八家66kV变电站	南营线	10千伏	376	69.30	18.43%	0	0	0.00%	4661	4661	未进入负面清单	否		5.00%
991	北票	南苑66kV变电站	岳家线	10千伏	423	76.12	18.00%	0	0	18.20%	5275	5275	未进入负面清单	否		-40.73%
992	北票	塔营66kV变电站	营平线	10千伏	250	44.20	17.68%	0	0	14.40%	3131	3131	未进入负面清单	否		70.00%
993	北票	台东66kV变电站	台华线	10千伏	462	80.86	17.50%	0	0	12.34%	5801	5801	未进入负面清单	否		-36.74%
994	北票	宝兴66kV变电站	宝铁线	10千伏	300	51.48	17.16%	0	0	33.00%	3785	3785	未进入负面清单	否		51.00%
995	北票	上园66kV变电站	上大线	10千伏	276	46.08	16.70%	0	0	17.03%	3504	3504	未进入负面清单	否		35.53%
996	北票	冠山66kV变电站	二工村线	10千伏	400	65.76	16.44%	0	0	24.25%	5096	5096	未进入负面清单	否		-3.29%
997	北票	南山66kV变电站	桃园线	10千伏	846	135.35	16.00%	0	0	14.07%	10843	10843	未进入负面清单	否		-16.96%
998	北票	大黑山66kV变电站	大瓦线	10千伏	400	62.28	15.57%	0	0	13.00%	5157	5157	未进入负面清单	否		-15.84%
999	北票	冠山66kV变电站	四工村线	10千伏	270	41.84	15.50%	0	0	15.19%	3484	3484	未进入负面清单	否		38.54%

1000	北票	上园66kV变电站	上北线	10千伏	276	42.00	15.22%	0	0	15.22%	3575	3575	未进入负面清单	否		35.48%
1001	北票	西官66kV变电站	西大联络线	10千伏	423	63.78	15.08%	0	0	15.13%	5489	5489	未进入负面清单	否		-38.60%
1002	北票	马友营66kV变电站	马林线	10千伏	300	45.00	15.00%	0	0	11.00%	3897	3897	未进入负面清单	否		32.35%
1003	北票	泉巨永66kV变电站	泉大线	10千伏	275	40.81	14.84%	0	0	17.09%	3580	3580	未进入负面清单	否		45.75%
1004	北票	台东66kV变电站	台中2号线	10千伏	423	54.96	12.99%	0	0	1.65%	5642	5642	未进入负面清单	否		-93.41%
1005	北票	台东66kV变电站	吉西线	10千伏	400	49.69	12.42%	0	0	47.25%	5375	5375	未进入负面清单	否		-76.45%
1006	北票	泉巨永66kV变电站	泉扣线	10千伏	220	26.72	12.15%	0	0	0.00%	2967	2967	未进入负面清单	否		56.80%
1007	北票	北纺66kV变电站	铁路线	10千伏	32	3.53	11.03%	0	0	6.25%	438	438	未进入负面清单	否		-30.00%
1008	北票	南苑66kV变电站	工农线	10千伏	328	34.84	10.62%	0	0	43.29%	4509	4509	未进入负面清单	否		-76.30%
1009	北票	台东66kV变电站	吉东线	10千伏	270	27.77	10.29%	0	0	9.63%	3728	3728	未进入负面清单	否		-50.41%
1010	北票	大黑山66kV变电站	大扭线	10千伏	400	41.08	10.27%	0	0	10.25%	5524	5524	未进入负面清单	否		14.11%
1011	北票	巴图营66kV变电站	巴古线	10千伏	423	41.14	9.73%	0	0	10.40%	5881	5881	未进入负面清单	否		-57.15%
1012	北票	川南66kV变电站	川王线	10千伏	610	799.90	131.13%	126	2.10	20.00%	-4346	-4346	未进入负面清单	否		691.98%
1013	北票	河南66kV变电站	河园一号线	10千伏	400	479.99	120.00%	28	1.47	47.75%	-2078	-2078	未进入负面清单	否		124.88%
1014	北票	龙潭66kV变电站	西干2号线	10千伏	400	437.70	109.43%	1	1	43.50%	-1346	-1346	未进入负面清单	否		73.47%
1015	北票	大三家66kV变电站	大三线	10千伏	300	328.10	109.37%	1	1	77.00%	-1006	-1006	未进入负面清单	否		-10.92%
1016	北票	河南66kV变电站	宝力线	10千伏	503	531.01	105.57%	32	270.00	78.73%	-1356	-1356	未进入负面清单	否		610.22%
1017	北票	冠山66kV变电站	冠摩线	10千伏	423	441.74	104.43%	10	3.16	78.01%	-1057	-1057	未进入负面清单	否		36.76%
1018	北票	姜家窝铺66kV变电站	姜大联线	10千伏	380	390.00	102.63%	1	1	79.21%	-831	-831	未进入负面清单	否		-29.39%
1019	北票	大三家66kV变电站	大园线	10千伏	482	489.98	101.66%	1	1	77.80%	-973	-973	未进入负面清单	否		19.45%
1020	北票	河南66kV变电站	西工村线	10千伏	503	509.74	101.34%	17	357.85	79.52%	-988	-988	2024年7月20日	是	2025年12月30日	189.63%
1021	北票	塔里66kV变电站	北乡直线	10千伏	300	302.34	100.78%	1	1	79.33%	-560	-560	未进入负面清单	否		301.04%
1022	北票	黑城子66kV变电站	黑宝线	10千伏	150	145.02	96.68%	1	1	78.00%	-174	-174	未进入负面清单	否		215.26%
1023	北票	河南66kV变电站	河园4号线	10千伏	482	457.41	94.90%	1	1	69.29%	-409	-409	未进入负面清单	否		17.59%
1024	北票	西山66kV变电站	冶金1号线	10千伏	423	399.06	94.34%	1	1	78.25%	-318	-318	未进入负面清单	否		20.20%
1025	北票	河南66kV变电站	河园5号线	10千伏	328	295.49	90.09%	1	1	79.27%	-5	-5	未进入负面清单	否		17.73%
1026	北票	巴图营66kV变电站	巴赵线	10千伏	423	37.54	8.87%	0	0	11.35%	5944	5944	未进入负面清单	否		-54.77%
1027	北票	五间房66kV变电站	五庄线	10千伏	482	41.40	8.59%	0	0	8.71%	6796	6796	未进入负面清单	否		-31.00%
1028	北票	西山66kV变电站	西化线	10千伏	482	41.17	8.54%	0	0	14.52%	6800	6800	未进入负面清单	否		-46.53%
1029	北票	南山66kV变电站	南百线	10千伏	423	34.81	8.23%	0	0	8.04%	5991	5991	未进入负面清单	否		12.29%
1030	北票	北纺66kV变电站	嘉兴乙线	10千伏	600	43.36	7.23%	0	0	8.67%	8602	8602	未进入负面清单	否		88.52%
1031	北票	马友营66kV变电站	马塔线	10千伏	300	15.59	5.20%	0	0	23.67%	4406	4406	未进入负面清单	否		-86.90%
1032	北票	大黑山66kV变电站	大黑山2号线	10千伏	400	13.97	3.49%	0	0	6.25%	5993	5993	未进入负面清单	否		-49.39%
1033	北票	北岭66kV变电站	水泥线	10千伏	300	10.37	3.46%	0	0	3.00%	4497	4497	未进入负面清单	否		15.22%
1034	北票	蒙古营66kV变电站	泉巨永线	10千伏	328	10.90	3.32%	0	0	4.27%	4924	4924	未进入负面清单	否		-96.06%
1035	北票	台东66kV变电站	台宏2号线	10千伏	410	4.21	1.03%	0	0	18.05%	6318	6318	未进入负面清单	否		-98.05%
1036	北票	南八家66kV变电站	南大线	10千伏	220	1.90	0.86%	0	0	0.00%	3396	3396	未进入负面清单	否		1.61%

1037	北票	西山66kV变电站	攀凌线	10千伏	318	2.11	0.66%	0	0	7.55%	4920	4920	未进入负面清单	否		-97.99%
1038	北票	川南66kV变电站	川上线	10千伏	423	2.69	0.64%	0	0	0.71%	6547	6547	未进入负面清单	否		-76.67%
1039	北票	长阜66kV变电站	长塔线	10千伏	240	1.06	0.44%	0	0	0.42%	3723	3723	未进入负面清单	否		6.00%
1040	北票	西官66kV变电站	西东联线	10千伏	380	0.00	0.00%	0	0	0.00%	5923	5923	未进入负面清单	否		-100.00%
1041	北票	五间房66kV变电站	五机线	10千伏	247	0.00	0.00%	0	0	0.00%	3850	3850	未进入负面清单	否		-100.00%
1042	北票	五间房66kV变电站	五市线	10千伏	482	0.00	0.00%	0	0	0.00%	7513	7513	未进入负面清单	否		0.00%

2025年四季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量(kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量(kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	214大园线	大三家初中配电变压器	100	43.03%	36.97	36.97	未进入负面清单	否	无	16.59%
2	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	兴东配电变压器	100	18.28%	61.72	61.72	未进入负面清单	否	无	10.38%
3	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	10kv大三家线塘房分线南洼分支塘房村贾建军井变压器	50	45.07%	17.47	17.47	未进入负面清单	否	无	16.22%
4	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	房申小区配电变压器	50	27.30%	26.35	26.35	未进入负面清单	否	无	11.50%
5	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	214大园线	大三家养殖场李建合配电变压器	400	37.59%	169.64	#####	未进入负面清单	否	无	8.41%
6	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	房申湾子大棚小区配变	50	30.77%	24.62	24.62	未进入负面清单	否	无	16.78%
7	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	漠河沟(19低改工程)	100	28.53%	51.47	51.47	未进入负面清单	否	无	8.73%
8	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	10kv大三家线塘房分线四吉板分支塘房村四北沟井变压器	50	47.27%	16.37	16.37	未进入负面清单	否	无	14.09%
9	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	丫头沟2台配电变压器	50	48.81%	15.60	15.60	未进入负面清单	否	无	8.56%
10	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	东房申(19低改工程)	200	55.93%	48.14	48.14	未进入负面清单	否	无	9.70%
11	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	112北骆变城内线	城内线44左2#变压器	315	70.20%	30.87	30.87	未进入负面清单	否	无	12.29%
12	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	112北骆变城内线	城内线21右1#变压器	200	53.40%	53.20	53.20	未进入负面清单	否	无	8.36%
13	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	112北骆变城内线	城内线27左1#变压器	100	19.69%	60.31	60.31	未进入负面清单	否	无	9.06%
14	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	112北骆变城内线	城内线23右1#变压器	200	33.71%	92.58	92.58	未进入负面清单	否	无	7.90%
15	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	西房申小区	80	43.57%	29.14	29.14	未进入负面清单	否	无	16.66%

16	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	瓦东配电变压器	30	28.75%	15.38	15.38	未进入负面清单	否	无	7.35%
17	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	岳台子西坡小区配电变压器	100	57.41%	22.59	22.59	未进入负面清单	否	无	17.06%
18	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	西梁配电变压器	50	34.75%	22.63	22.63	未进入负面清单	否	无	14.25%
19	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	乃林皋南小区配电变压器	100	25.26%	54.74	54.74	未进入负面清单	否	无	15.20%
20	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	兴山嘴配电变压器	200	60.39%	39.22	39.22	未进入负面清单	否	无	15.49%
21	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	岳台子南坡小区配电变压器	50	21.93%	29.04	29.04	未进入负面清单	否	无	15.16%
22	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	乃林皋北日光小区配变	50	54.82%	12.59	12.59	未进入负面清单	否	无	5.99%
23	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	10kV大塘线塘坊组张国恩台区变压器	50	33.02%	23.49	23.49	未进入负面清单	否	无	5.37%
24	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	下三示范配变	80	39.13%	32.70	32.70	未进入负面清单	否	无	16.77%
25	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	长谢线开发区变压器	100	62.22%	17.78	17.78	未进入负面清单	否	无	12.63%
26	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	后尖山配电变压器	50	68.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	14.03%
27	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	大偏石(业扩)	400	55.13%	99.48	99.48	未进入负面清单	否	无	13.18%
28	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	上喇嘛洞沟(业扩)	100	37.08%	42.92	42.92	未进入负面清单	否	无	8.42%
29	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	孤岛线25#变压器	200	32.73%	94.54	94.54	未进入负面清单	否	无	9.15%
30	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	孤岛线28#变压器	200	50.08%	59.84	59.84	未进入负面清单	否	无	15.38%
31	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	孤岛线32#变压器	315	73.53%	20.38	20.38	未进入负面清单	否	无	15.93%
32	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	y刘学进变压器	315	57.84%	69.80	69.80	未进入负面清单	否	无	14.97%
33	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	盛达开发	200	61.16%	37.68	37.68	未进入负面清单	否	无	8.87%
34	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	孤岛线43左1#变压器	315	39.69%	126.98	#####	未进入负面清单	否	无	18.31%
35	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	孤岛33号(2.0工程)	400	21.73%	233.08	#####	未进入负面清单	否	无	14.36%
36	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	孤岛线27#变压器	315	20.86%	186.29	#####	未进入负面清单	否	无	14.85%
37	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	振兴建材市场	315	57.58%	70.62	70.62	未进入负面清单	否	无	8.76%
38	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	孤岛52右1(2.0工程)	400	69.57%	41.72	41.72	未进入负面清单	否	无	12.01%
39	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	孤岛线48#变压器	315	51.42%	90.03	90.03	未进入负面清单	否	无	13.77%

40	国网北票市供电公司	北路66kV变电站	206孤岛线	孤岛线55#变压器	315	32.44%	149.81	#####	未进入负面清单	否	无	15.06%
41	国网北票市供电公司	北路66kV变电站	206孤岛线	合顺道路运输队变压器	100	40.90%	39.10	39.10	未进入负面清单	否	无	7.70%
42	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	沟门子日光温室西台变压器	315	41.90%	120.02	#####	未进入负面清单	否	无	15.81%
43	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	鱼池2变压器	50	25.46%	27.27	27.27	未进入负面清单	否	无	9.06%
44	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	乔文子组养殖小区变压器	80	38.37%	33.30	33.30	未进入负面清单	否	无	8.76%
45	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	沟门子日光温室井变压器	50	40.67%	19.67	19.67	未进入负面清单	否	无	16.11%
46	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	艾杖子日光温室小区变压器	50	27.47%	26.27	26.27	未进入负面清单	否	无	11.96%
47	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	沟门子日光温室东台变压器	30	43.61%	10.92	10.92	未进入负面清单	否	无	13.06%
48	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	河东小区变压器	80	31.07%	39.14	39.14	未进入负面清单	否	无	9.73%
49	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	丁南日光温室小区变压器	250	68.31%	29.23	29.23	未进入负面清单	否	无	9.25%
50	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	丁北组变压器	200	74.49%	11.02	11.02	未进入负面清单	否	无	12.67%
51	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	东官村后街组变压器	200	26.50%	107.00	#####	未进入负面清单	否	无	15.00%
52	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	王金山日光温室变压器	100	20.89%	59.11	59.11	未进入负面清单	否	无	5.30%
53	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	三家村大棚小区三号变压器	50	68.48%	5.76	5.76	未进入负面清单	否	无	11.10%
54	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	杜杖子大棚1	100	43.87%	36.13	36.13	未进入负面清单	否	无	7.03%
55	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	10kv十八台线十八台村十七天地井变压器	50	66.42%	6.79	6.79	未进入负面清单	否	无	7.42%
56	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	大三家大六小区配电变压器	100	26.79%	53.21	53.21	未进入负面清单	否	无	17.89%
57	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	小荒下变压器	50	68.27%	5.87	5.87	未进入负面清单	否	无	15.46%
58	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	新丘变台	30	72.86%	2.14	2.14	未进入负面清单	否	无	10.07%
59	国网北票市供电公司	塔里66kV变电站	1513乡直线	10kv北乡直线三窝铺分线西山村六组坝里井分支西山村六组坝里井变压器	50	56.07%	11.97	11.97	未进入负面清单	否	无	8.88%
60	国网北票市供电公司	塔里66kV变电站	1513乡直线	台吉营2台区变压器	200	23.15%	113.70	#####	未进入负面清单	否	无	14.18%
61	国网北票市供电公司	塔里66kV变电站	1513乡直线	10kv北乡直线赵家店分张杰井分支张杰井变压器	50	59.01%	10.50	10.50	未进入负面清单	否	无	9.11%

62	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	台吉营（15年）	200	47.76%	64.48	64.48	未进入负面清单	否	无	6.80%
63	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	赵家店（2.0工程）	200	26.23%	107.54	#####	未进入负面清单	否	无	13.96%
64	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	翟家营	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	6.52%
65	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	pms_翟家营道南大棚	80	57.62%	17.90	17.90	未进入负面清单	否	无	15.27%
66	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	216大黑山1号线	10kv大黑山1号线89号杆大黑山特别行政管理区0.4kv特区台区变压器	100	46.38%	33.62	33.62	未进入负面清单	否	无	8.09%
67	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	宝力线14分左14#变压器	100	55.69%	24.31	24.31	未进入负面清单	否	无	17.29%
68	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	西工村线8分7#变压器	315	25.60%	171.36	#####	未进入负面清单	否	无	15.33%
69	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	西工村线13#变压器	315	28.33%	162.76	#####	未进入负面清单	否	无	9.12%
70	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	西工村线8分2支1#变压器	200	37.68%	84.64	84.64	未进入负面清单	否	无	11.88%
71	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	西工村线3分1支2#变压器	200	42.10%	75.80	75.80	未进入负面清单	否	无	18.05%
72	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	西工村线17分4#变压器	200	56.23%	47.54	47.54	未进入负面清单	否	无	18.20%
73	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	李振福大棚台区考核	50	17.05%	31.48	31.48	未进入负面清单	否	无	14.39%
74	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	西工村线30#变压器	50	56.80%	11.60	11.60	未进入负面清单	否	无	8.23%
75	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	东工村线11#变压器	315	56.20%	74.97	74.97	未进入负面清单	否	无	7.13%
76	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	陆家电西(业扩)	200	68.15%	23.70	23.70	未进入负面清单	否	无	15.95%
77	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	10kv大塘线0.4kv四加班组灌溉2台区机井变压器	400	22.99%	228.04	#####	未进入负面清单	否	无	8.00%
78	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	庙下东(19低改工程)	100	51.72%	28.28	28.28	未进入负面清单	否	无	10.94%
79	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	庙下(19低改工程)	200	20.33%	119.34	#####	未进入负面清单	否	无	10.10%
80	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	四吉板小区配电变压器	50	58.50%	10.75	10.75	未进入负面清单	否	无	12.73%
81	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	兴东2台区	80	38.95%	32.84	32.84	未进入负面清单	否	无	9.85%
82	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	南洼（2.0工程）	200	33.16%	93.68	93.68	未进入负面清单	否	无	7.64%
83	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	大杖子配电变压器	80	62.90%	13.68	13.68	未进入负面清单	否	无	8.43%
84	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	芦杖子东北小区配电变压器	400	25.31%	218.76	#####	未进入负面清单	否	无	12.01%

85	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	霍杖子配电变压器1	80	31.39%	38.89	38.89	未进入负面清单	否	无	5.53%
86	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	唐房配电变压器	100	34.77%	45.23	45.23	未进入负面清单	否	无	16.61%
87	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	兴河南(19低改工程)	400	67.48%	50.08	50.08	未进入负面清单	否	无	8.78%
88	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	岳台子(19低改工程)	100	24.17%	55.83	55.83	未进入负面清单	否	无	10.07%
89	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	乃东梁(19低改工程)	200	29.05%	101.90	#####	未进入负面清单	否	无	6.90%
90	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	兴河北(19低改工程)	200	37.93%	84.14	84.14	未进入负面清单	否	无	9.69%
91	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	兴隆沟分枝32号杆变压器	100	46.50%	33.50	33.50	未进入负面清单	否	无	12.83%
92	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	塘房分枝羊肠沟分支05号杆变压器	100	35.41%	44.59	44.59	未进入负面清单	否	无	6.22%
93	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	215大黑山2号线	大黑山管理区黑山组变压器	200	53.63%	52.74	52.74	未进入负面清单	否	无	11.98%
94	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	电管站(业扩)	100	27.69%	52.31	52.31	未进入负面清单	否	无	6.97%
95	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	常沟(业扩)	100	29.58%	50.42	50.42	未进入负面清单	否	无	16.90%
96	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	陈北(能效)	200	36.07%	87.86	87.86	未进入负面清单	否	无	12.13%
97	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	巴前变压器	100	31.87%	48.13	48.13	未进入负面清单	否	无	12.34%
98	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	东官村市场变压器	200	28.99%	102.02	#####	未进入负面清单	否	无	7.50%
99	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	三家村二四组变压器	200	17.44%	125.12	#####	未进入负面清单	否	无	14.87%
100	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	东官镇崔家店(15年)	100	71.47%	8.53	8.53	未进入负面清单	否	无	13.53%
101	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	沟门子组变压器	200	24.86%	110.28	#####	未进入负面清单	否	无	10.75%
102	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	海丰日光方塘变压器	400	55.95%	96.20	96.20	未进入负面清单	否	无	11.33%
103	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	塔山	30	18.16%	18.55	18.55	未进入负面清单	否	无	5.68%
104	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	三家村豆二组变压器	200	50.10%	59.80	59.80	未进入负面清单	否	无	13.41%
105	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	三家村一组变压器	100	46.53%	33.47	33.47	未进入负面清单	否	无	9.44%
106	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	陈大沟	50	62.36%	8.82	8.82	未进入负面清单	否	无	14.19%
107	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	头道营	200	19.38%	121.24	#####	未进入负面清单	否	无	16.57%
108	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	韩二变压器	50	19.27%	30.37	30.37	未进入负面清单	否	无	15.18%

109	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	大兰旗三组配变1	80	31.88%	38.50	38.50	未进入负面清单	否	无	13.97%
110	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	下太新分台(能效)	400	68.33%	46.68	46.68	未进入负面清单	否	无	13.25%
111	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	山前	50	27.60%	26.20	26.20	未进入负面清单	否	无	10.19%
112	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	十家子	200	64.84%	30.32	30.32	未进入负面清单	否	无	7.77%
113	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线下庙配电变压器	30	73.85%	1.85	1.85	未进入负面清单	否	无	9.82%
114	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线康台子配电变压器	80	67.51%	9.99	9.99	未进入负面清单	否	无	8.62%
115	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线范家梁配电变压器	10	65.68%	1.43	1.43	未进入负面清单	否	无	15.38%
116	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线康组配电变压器	50	20.30%	29.85	29.85	未进入负面清单	否	无	12.27%
117	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	大北沟变台	200	65.47%	29.06	29.06	未进入负面清单	否	无	14.65%
118	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	松树梁沟变压器	400	52.71%	109.16	#####	未进入负面清单	否	无	17.89%
119	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	抬头沟变台	50	55.03%	12.49	12.49	未进入负面清单	否	无	11.97%
120	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线126单元谭杖子配电变压器	20	69.37%	2.13	2.13	未进入负面清单	否	无	18.32%
121	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线哈二配电变压器	315	29.28%	159.77	#####	未进入负面清单	否	无	10.36%
122	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	五家子	200	59.27%	41.46	41.46	未进入负面清单	否	无	7.80%
123	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	黑山沟大棚	30	69.56%	3.13	3.13	未进入负面清单	否	无	8.50%
124	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	10千伏乡直线西山	100	35.47%	44.53	44.53	未进入负面清单	否	无	17.88%
125	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	河西	200	56.14%	47.72	47.72	未进入负面清单	否	无	15.84%
126	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	铁西	200	25.25%	109.50	#####	未进入负面清单	否	无	10.83%
127	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	方申西沟台	200	52.04%	55.92	55.92	未进入负面清单	否	无	16.35%
128	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	方申加油站	315	17.20%	197.82	#####	未进入负面清单	否	无	10.16%
129	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	三窝铺四组	80	57.29%	18.17	18.17	未进入负面清单	否	无	5.93%
130	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	白水泉变压器	100	74.04%	5.96	5.96	未进入负面清单	否	无	10.10%
131	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	霍杖子2号配电变压器	20	48.77%	6.25	6.25	未进入负面清单	否	无	11.14%
132	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	114园区1号线	10kV园区一号线北票市纺化小学	100	28.36%	51.64	51.64	未进入负面清单	否	无	5.66%

133	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	114园区1号线	园区一线3左2变压器	200	44.52%	70.96	70.96	未进入负面清单	否	无	14.05%
134	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线25#变压器	315	39.01%	129.12	#####	未进入负面清单	否	无	11.44%
135	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线23#变压器	200	67.12%	25.76	25.76	未进入负面清单	否	无	14.37%
136	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1516塔黑线	英宝山	100	37.12%	42.88	42.88	未进入负面清单	否	无	14.50%
137	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联络线	窑沟变压器	80	34.49%	36.41	36.41	未进入负面清单	否	无	14.45%
138	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联络线	松上变压器(83)	200	45.36%	69.28	69.28	未进入负面清单	否	无	6.91%
139	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线29右1#变压器	200	70.77%	18.46	18.46	未进入负面清单	否	无	6.44%
140	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	松树沟	100	34.72%	45.28	45.28	未进入负面清单	否	无	18.34%
141	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	东梁后养殖小区	200	32.42%	95.16	95.16	未进入负面清单	否	无	13.30%
142	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	铁东	200	26.05%	107.90	#####	未进入负面清单	否	无	17.00%
143	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	朝西北	200	59.92%	40.16	40.16	未进入负面清单	否	无	10.72%
144	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	平房变压器(能效)	200	32.66%	94.68	94.68	未进入负面清单	否	无	11.81%
145	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	下沟(18结余)	200	18.87%	122.26	#####	未进入负面清单	否	无	15.95%
146	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	机厂线4右32#变压器	200	61.00%	38.00	38.00	未进入负面清单	否	无	6.65%
147	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	八南(19低改)	200	52.66%	54.68	54.68	未进入负面清单	否	无	5.82%
148	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	东官北组变压器	200	55.48%	49.04	49.04	未进入负面清单	否	无	7.95%
149	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	柳木下组变压器	100	69.94%	10.06	10.06	未进入负面清单	否	无	13.24%
150	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	黄古屯养殖小区变压器	400	71.84%	32.64	32.64	未进入负面清单	否	无	11.06%
151	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	丰中组变压器	30	22.17%	17.35	17.35	未进入负面清单	否	无	18.08%
152	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	李俊国台变电变压器	80	70.01%	7.99	7.99	未进入负面清单	否	无	7.90%
153	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	10kv北干线土洞子分线土洞子村土西2井变压器	50	65.00%	7.50	7.50	未进入负面清单	否	无	9.58%
154	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	兴北沟小区(2.0工程)	200	55.84%	48.32	48.32	未进入负面清单	否	无	18.46%
155	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	小三家2-4组配电变压器	200	23.16%	113.68	#####	未进入负面清单	否	无	7.35%
156	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	2-4分(2.0工程)	200	45.92%	68.16	68.16	未进入负面清单	否	无	15.62%

157	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	土洞子村台变压器	200	21.50%	117.00	#####	未进入负面清单	否	无	11.97%
158	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	土洞子大棚小区3号	50	40.33%	19.84	19.84	未进入负面清单	否	无	12.17%
159	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	张海军大棚小区变压器	30	23.02%	17.09	17.09	未进入负面清单	否	无	14.54%
160	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	10kv北干线土洞子分线土洞子村巴中井变压器	50	55.07%	12.47	12.47	未进入负面清单	否	无	10.59%
161	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	小巴里西山养猪小区配电变压器	400	18.05%	247.80	#####	未进入负面清单	否	无	6.13%
162	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	南沟上变压器新	100	64.58%	15.42	15.42	未进入负面清单	否	无	8.02%
163	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	东山上组(2.0工程)	100	43.35%	36.65	36.65	未进入负面清单	否	无	9.77%
164	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	丰上小区变压器	30	31.03%	14.69	14.69	未进入负面清单	否	无	8.25%
165	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	许占有养殖小区变压器	160	55.44%	39.30	39.30	未进入负面清单	否	无	9.78%
166	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	李广海大棚小区变压器	30	72.92%	2.12	2.12	未进入负面清单	否	无	17.78%
167	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	小三家日光小区配电变压器	50	35.31%	22.35	22.35	未进入负面清单	否	无	10.17%
168	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	东官北干线东官营镇商业街1#2#商街	630	62.67%	109.18	#####	未进入负面清单	否	无	9.93%
169	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	单春杰大棚小区变压器	50	31.87%	24.07	24.07	未进入负面清单	否	无	9.67%
170	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	917铁矿线	西山组变压器	160	24.67%	88.53	88.53	未进入负面清单	否	无	11.30%
171	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	土洞子村大棚小区1号	30	58.43%	6.47	6.47	未进入负面清单	否	无	14.31%
172	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	张久全大棚小区变压器	30	41.12%	11.66	11.66	未进入负面清单	否	无	7.63%
173	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	10kv大三家线小三家村小三家大梯田1.2井变压器	200	52.75%	54.50	54.50	未进入负面清单	否	无	8.44%
174	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	东官村西沟东组变压器	100	20.18%	59.82	59.82	未进入负面清单	否	无	15.28%
175	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	水泉三组分支2#水泉三组变(能效)	200	61.64%	36.72	36.72	未进入负面清单	否	无	10.91%
176	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	许占有养殖小区变台	80	24.47%	44.42	44.42	未进入负面清单	否	无	12.38%
177	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kv姜家窝铺线西部开发区(能效)	200	60.44%	39.12	39.12	未进入负面清单	否	无	7.85%
178	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	前胡台组变压器	200	64.93%	30.14	30.14	未进入负面清单	否	无	17.03%

179	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	10kv北干线土洞子分线巴南分支土洞子村土西1井变压器	50	53.61%	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	16.50%
180	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	孙文辉大棚小区变压器	50	36.29%	21.86	21.86	未进入负面清单	否	无	13.12%
181	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	土洞子村温室小区变压器	315	40.81%	123.45	#####	未进入负面清单	否	无	16.01%
182	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	王茂军大棚小区变压器	80	31.15%	39.08	39.08	未进入负面清单	否	无	10.89%
183	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	土洞子村八北组日光温室变压器	400	26.09%	215.64	#####	未进入负面清单	否	无	7.34%
184	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	917铁矿线	后胡台养殖小区变压器	30	31.70%	14.49	14.49	未进入负面清单	否	无	9.12%
185	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	狮子沟养殖小区配电变压器	50	65.67%	7.17	7.17	未进入负面清单	否	无	17.34%
186	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	大三家五组小区	50	57.69%	11.16	11.16	未进入负面清单	否	无	18.15%
187	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	丰中日光小区变压器	30	37.64%	12.71	12.71	未进入负面清单	否	无	7.32%
188	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	10kv北干线土洞子分线南沟上分支土洞子村南沟上井变压器	50	74.61%	2.70	2.70	未进入负面清单	否	无	14.94%
189	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	东官乡养殖小区变压器	500	58.41%	107.95	#####	未进入负面清单	否	无	12.31%
190	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	222南图线	章北	200	24.40%	111.20	#####	未进入负面清单	否	无	6.24%
191	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	222南图线	章吉营章东50kVA新	50	43.31%	18.35	18.35	未进入负面清单	否	无	14.22%
192	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	兴北沟（2.0工程）	100	48.78%	31.22	31.22	未进入负面清单	否	无	8.27%
193	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	大三家线兴隆沟养殖小区	50	28.96%	25.52	25.52	未进入负面清单	否	无	15.03%
194	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	小城子变台	400	63.61%	65.56	65.56	未进入负面清单	否	无	9.20%
195	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	514马塔线	大庙河东配电变压器	200	69.30%	21.40	21.40	未进入负面清单	否	无	11.80%
196	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	庙台温室大棚	30	21.28%	17.62	17.62	未进入负面清单	否	无	14.83%
197	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	扎五支3#杆扎五组变（能效）	200	68.98%	22.04	22.04	未进入负面清单	否	无	12.67%
198	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	十一响配变	50	40.00%	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	18.36%
199	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土东前配变	80	66.87%	10.50	10.50	未进入负面清单	否	无	13.62%
200	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	上沟村养殖小区2	80	73.72%	5.02	5.02	未进入负面清单	否	无	5.85%

201	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	刘家沟二三配变	100	28.86%	51.14	51.14	未进入负面清单	否	无	8.96%
202	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	西沟北山阳光小区配变	100	41.86%	38.14	38.14	未进入负面清单	否	无	15.24%
203	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土四五棚配变	100	65.97%	14.03	14.03	未进入负面清单	否	无	15.61%
204	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	10kv土城子线刘家沟分线刘家沟村刘家沟机井变压器	50	34.80%	22.60	22.60	未进入负面清单	否	无	9.54%
205	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	四吉板四组配变	50	28.93%	25.54	25.54	未进入负面清单	否	无	13.50%
206	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔滨线	10kv哈尔滨线下杖子(东山西)配电变压器	200	29.17%	101.66	#####	未进入负面清单	否	无	18.26%
207	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	西高楼宏发养殖小区变压器	315	60.97%	59.94	59.94	未进入负面清单	否	无	15.14%
208	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	西高楼二组	80	57.38%	18.10	18.10	未进入负面清单	否	无	18.43%
209	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土鱼池配变	80	44.57%	28.34	28.34	未进入负面清单	否	无	14.46%
210	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	四吉板六组	80	38.54%	33.17	33.17	未进入负面清单	否	无	6.07%
211	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土河西阳光小区2变压器	50	71.53%	4.24	4.24	未进入负面清单	否	无	18.22%
212	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东高楼前井配变	80	73.75%	5.00	5.00	未进入负面清单	否	无	9.69%
213	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	上沟赵家坡小区井变压器	50	48.18%	15.91	15.91	未进入负面清单	否	无	16.95%
214	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	四吉板日光小区变压器	50	25.19%	27.41	27.41	未进入负面清单	否	无	14.74%
215	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东沟三组配变	80	44.61%	28.31	28.31	未进入负面清单	否	无	11.02%
216	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	612北四家线	西沟里15	50	27.42%	26.29	26.29	未进入负面清单	否	无	14.07%
217	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	612北四家线	老岭沟(2.0工程)	100	64.47%	15.53	15.53	未进入负面清单	否	无	6.30%
218	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	112东水线	东水线46#变压器	315	23.39%	178.32	#####	未进入负面清单	否	无	17.78%
219	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	东街	200	65.50%	29.00	29.00	未进入负面清单	否	无	16.58%
220	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线41右5#变压器	315	58.38%	68.10	68.10	未进入负面清单	否	无	5.59%
221	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	市郊线39右1#变压器	100	34.99%	45.01	45.01	未进入负面清单	否	无	11.85%
222	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	205东风线	东风线22#变压器	160	59.00%	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	16.55%
223	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联线9#变压器	400	48.09%	127.64	#####	未进入负面清单	否	无	7.93%

224	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	小虎掌沟	100	62.88%	17.12	17.12	未进入负面清单	否	无	9.48%
225	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	街内线21右1#变压器	315	62.48%	55.19	55.19	未进入负面清单	否	无	17.66%
226	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线 章子庙配电变压器	30	30.31%	14.91	14.91	未进入负面清单	否	无	14.93%
227	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	北票市富华房地产开发有限公司变压器	315	56.35%	74.50	74.50	未进入负面清单	否	无	14.87%
228	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	南湾子	200	68.14%	23.72	23.72	未进入负面清单	否	无	9.14%
229	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	206舍宅线	舍宅线7+1#变压器	200	74.21%	11.58	11.58	未进入负面清单	否	无	9.64%
230	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	206舍宅线	舍宅线15左1#变压器	400	51.58%	113.68	#####	未进入负面清单	否	无	12.27%
231	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	206舍宅线	浴池	315	45.50%	108.68	#####	未进入负面清单	否	无	11.22%
232	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	109市郊线	10kV市郊线金河7#箱变分7#变压器1	100	32.75%	47.25	47.25	未进入负面清单	否	无	7.66%
233	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营沟门30kVA	30	72.22%	2.33	2.33	未进入负面清单	否	无	10.80%
234	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营乌拉汗大棚30kVA	50	17.34%	31.33	31.33	未进入负面清单	否	无	6.24%
235	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	109市郊线	市郊线37支1#屋式变压器	630	33.31%	294.15	#####	未进入负面清单	否	无	18.39%
236	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	109市郊线	市郊线37左1分1#变压器	400	43.17%	147.32	#####	未进入负面清单	否	无	13.08%
237	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	喇嘛洞井（19低改）	100	61.57%	18.43	18.43	未进入负面清单	否	无	7.69%
238	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	下木匠沟（2.0工程）	200	42.42%	75.16	75.16	未进入负面清单	否	无	8.26%
239	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	西沟里	50	50.63%	14.69	14.69	未进入负面清单	否	无	7.08%
240	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	五间房村北山台	400	22.34%	230.64	#####	未进入负面清单	否	无	9.40%
241	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营小东沟5kVA	50	64.81%	7.60	7.60	未进入负面清单	否	无	16.77%
242	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	10kv章吉营线上南沟分线孤家子下南沟井变压器	50	20.96%	29.52	29.52	未进入负面清单	否	无	13.91%
243	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	10kv新建机井通大三家乡大三家村0.4kv小5-7台2台区变压器	200	72.98%	14.04	14.04	未进入负面清单	否	无	9.60%
244	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	东官前组变压器	315	62.51%	55.09	55.09	未进入负面清单	否	无	14.12%
245	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营二道沟30kVA	30	53.01%	8.10	8.10	未进入负面清单	否	无	8.28%

246	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	土洞子村八南组变压器	200	46.61%	66.78	66.78	未进入负面清单	否	无	5.31%
247	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子来阳沟台变压器	30	44.07%	10.78	10.78	未进入负面清单	否	无	11.00%
248	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	八家子北窑50kVA	100	32.76%	47.24	47.24	未进入负面清单	否	无	9.12%
249	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	东山下(19低改工程)	100	20.48%	59.52	59.52	未进入负面清单	否	无	16.58%
250	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	铁路1台区变压器	100	68.41%	11.59	11.59	未进入负面清单	否	无	7.06%
251	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	10kv章吉营线孤家子七家子井分支孤家子七家子井变压器	50	20.15%	29.93	29.93	未进入负面清单	否	无	11.84%
252	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	917铁矿线	河西北(15年)	200	26.37%	107.26	#####	未进入负面清单	否	无	9.40%
253	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	北组1#台区变压器	200	52.76%	54.48	54.48	未进入负面清单	否	无	17.74%
254	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	柳木上组2台变压器	50	54.90%	12.55	12.55	未进入负面清单	否	无	16.13%
255	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	巴北(15年)	200	46.56%	66.88	66.88	未进入负面清单	否	无	14.86%
256	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	黄家窝铺(能效)	200	53.09%	53.82	53.82	未进入负面清单	否	无	18.07%
257	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	南窑(2.0工程)	100	39.95%	40.05	40.05	未进入负面清单	否	无	15.30%
258	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	乃林皋组变压器新	200	38.04%	83.92	83.92	未进入负面清单	否	无	16.34%
259	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	206舍宅线	舍宅线17#变压器	315	71.78%	25.89	25.89	未进入负面清单	否	无	15.71%
260	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	206舍宅线	舍宅16左5(2.0工程)	400	41.55%	153.80	#####	未进入负面清单	否	无	8.58%
261	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	八家子河东100kVA	100	37.20%	42.80	42.80	未进入负面清单	否	无	5.89%
262	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	喀巴沟(2.0工程)	100	44.46%	35.54	35.54	未进入负面清单	否	无	11.62%
263	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	大板七家子20kVA新	50	44.63%	17.69	17.69	未进入负面清单	否	无	10.13%
264	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	东山下组分支2(19低改工程)	200	42.85%	74.30	74.30	未进入负面清单	否	无	17.85%
265	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	10kv大三家线粮库分支大三家村大南南台区变压器	200	21.61%	116.78	#####	未进入负面清单	否	无	11.22%
266	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	下瓦房(2.0工程)	100	21.96%	58.04	58.04	未进入负面清单	否	无	6.45%
267	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	孔外	100	28.28%	51.72	51.72	未进入负面清单	否	无	16.44%
268	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	信号	200	60.06%	39.88	39.88	未进入负面清单	否	无	11.38%

269	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	917铁矿线	巴沟河东组分台（19年低改）	50	37.26%	21.37	21.37	未进入负面清单	否	无	12.76%
270	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	公主坟东1台区变压器	100	62.29%	17.71	17.71	未进入负面清单	否	无	18.29%
271	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	南沟下变压器	100	70.62%	9.38	9.38	未进入负面清单	否	无	15.66%
272	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	小一组配电变压器	100	69.73%	10.27	10.27	未进入负面清单	否	无	12.06%
273	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	221南大线	哈脑营李国明大棚	20	62.96%	3.41	3.41	未进入负面清单	否	无	18.45%
274	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	山根上变压器	200	25.28%	109.44	#####	未进入负面清单	否	无	10.78%
275	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	222南图线	老爷庙变压器（巴忙线）	100	41.97%	38.03	38.03	未进入负面清单	否	无	14.03%
276	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子小木匠沟50kVA	100	23.36%	56.64	56.64	未进入负面清单	否	无	8.96%
277	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	小东营(19低改)	50	68.33%	5.84	5.84	未进入负面清单	否	无	13.78%
278	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	山根下变压器	315	57.05%	72.29	72.29	未进入负面清单	否	无	17.42%
279	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	222南图线	章吉营乡南沟（15年）	50	41.95%	19.03	19.03	未进入负面清单	否	无	16.57%
280	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	222南图线	章吉营章西20kVA	200	40.37%	79.26	79.26	未进入负面清单	否	无	15.83%
281	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	宝神庙分线下木匠沟设施大棚配变	50	27.80%	26.10	26.10	未进入负面清单	否	无	16.81%
282	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	222南图线	章吉营西营子50kVA	80	41.08%	31.14	31.14	未进入负面清单	否	无	15.64%
283	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营钱家沟10kVA	50	21.11%	29.45	29.45	未进入负面清单	否	无	14.68%
284	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	八南组分台变压器	100	17.70%	62.30	62.30	未进入负面清单	否	无	6.15%
285	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	铎子炉组变压器	50	69.73%	5.14	5.14	未进入负面清单	否	无	13.54%
286	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	丰下组变压器	80	57.22%	18.22	18.22	未进入负面清单	否	无	10.93%
287	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子马米营20kVA	20	71.09%	1.78	1.78	未进入负面清单	否	无	6.16%
288	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	222南图线	章吉营沟南（2.0工程）	200	73.36%	13.28	13.28	未进入负面清单	否	无	13.96%
289	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营松二30kVA	30	68.15%	3.56	3.56	未进入负面清单	否	无	13.92%
290	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	平房（2.0工程）	200	65.15%	29.70	29.70	未进入负面清单	否	无	5.45%
291	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	八家子喇嘛灯台变压器	80	19.90%	48.08	48.08	未进入负面清单	否	无	6.55%
292	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	靠山屯（83）	200	34.41%	91.18	91.18	未进入负面清单	否	无	10.56%

293	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	小石匠沟变压器（能效）	200	22.68%	114.64	#####	未进入负面清单	否	无	16.78%
294	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	菜营子（2.0工程）	100	26.84%	53.16	53.16	未进入负面清单	否	无	14.97%
295	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	龙王庙台变压器新	30	55.45%	7.37	7.37	未进入负面清单	否	无	15.88%
296	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	红村二设施农业大棚1	30	36.69%	12.99	12.99	未进入负面清单	否	无	18.11%
297	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	大板南孤家30kVA	30	46.80%	9.96	9.96	未进入负面清单	否	无	18.15%
298	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	10kV八家子线八家子四家子	50	74.13%	2.94	2.94	未进入负面清单	否	无	8.04%
299	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	菜营子设施农业大棚	200	48.75%	62.50	62.50	未进入负面清单	否	无	9.00%
300	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	红村一设施农业1	50	53.37%	13.32	13.32	未进入负面清单	否	无	15.49%
301	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	大板波台沟大棚15	50	33.86%	23.07	23.07	未进入负面清单	否	无	15.32%
302	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	上瓦房（2.0工程）	100	66.63%	13.37	13.37	未进入负面清单	否	无	8.21%
303	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	大东沟（83）	100	44.75%	35.25	35.25	未进入负面清单	否	无	12.87%
304	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	王家庄（19低改）	50	25.39%	27.31	27.31	未进入负面清单	否	无	6.25%
305	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营牛羊沟50kVA	200	57.09%	45.82	45.82	未进入负面清单	否	无	9.04%
306	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	西高楼一组（2.0工程）	400	25.41%	218.36	#####	未进入负面清单	否	无	17.85%
307	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	北山二组配变新	30	37.30%	12.81	12.81	未进入负面清单	否	无	6.08%
308	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	刘家沟二组（2.0工程）	400	55.69%	97.24	97.24	未进入负面清单	否	无	12.24%
309	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土城子线供销社变压器	100	72.75%	7.25	7.25	未进入负面清单	否	无	12.38%
310	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土城子三、西（15年）	200	50.53%	58.94	58.94	未进入负面清单	否	无	14.46%
311	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土四五组配变	100	31.37%	48.63	48.63	未进入负面清单	否	无	12.94%
312	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土城子中学（2.0工程）	400	29.62%	201.52	#####	未进入负面清单	否	无	17.81%
313	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土城子线五间房西沟一组分台变压器	50	42.27%	18.87	18.87	未进入负面清单	否	无	15.76%
314	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	柳树沟(能效)	200	16.95%	126.10	#####	未进入负面清单	否	无	3.12%
315	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	五间房镇预制件（15年）	50	63.55%	8.23	8.23	未进入负面清单	否	无	10.86%
316	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土前街1-2配变	200	59.42%	41.16	41.16	未进入负面清单	否	无	17.93%

317	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	米家沟小区	100	72.92%	7.08	7.08	未进入负面清单	否	无	16.05%
318	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	白苍西	80	62.25%	14.20	14.20	未进入负面清单	否	无	14.92%
319	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	pms_蒙北	30	58.14%	6.56	6.56	未进入负面清单	否	无	5.38%
320	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	pms_解家沟小区	50	21.39%	29.31	29.31	未进入负面清单	否	无	5.47%
321	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	东范杖子1	50	62.91%	8.55	8.55	未进入负面清单	否	无	17.50%
322	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	十二吐莫西养鸡小区柱上变压器	160	22.21%	92.46	92.46	未进入负面清单	否	无	14.49%
323	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	崔家沟	50	55.63%	12.19	12.19	未进入负面清单	否	无	12.63%
324	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	孙明喜小区	80	29.14%	40.69	40.69	未进入负面清单	否	无	13.75%
325	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	宁家沟小区	30	46.24%	10.13	10.13	未进入负面清单	否	无	18.41%
326	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	113泉十线	10kV泉巨永线台吉沟小区	80	46.35%	26.92	26.92	未进入负面清单	否	无	9.17%
327	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	十二西小区	200	68.89%	22.22	22.22	未进入负面清单	否	无	14.73%
328	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	pms_泉西	200	27.48%	105.04	#####	未进入负面清单	否	无	11.78%
329	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	解家沟变压器(83)	200	58.90%	42.20	42.20	未进入负面清单	否	无	7.76%
330	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	113泉十线	pms_台吉沟北	50	61.81%	9.10	9.10	未进入负面清单	否	无	8.79%
331	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	pms_伊家沟	50	38.98%	20.51	20.51	未进入负面清单	否	无	11.49%
332	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	米家沟	50	20.64%	29.68	29.68	未进入负面清单	否	无	17.35%
333	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	下十二(83)	200	53.38%	53.24	53.24	未进入负面清单	否	无	11.82%
334	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	柿子沟外	50	38.63%	20.69	20.69	未进入负面清单	否	无	12.42%
335	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	刘组	200	64.06%	31.88	31.88	未进入负面清单	否	无	6.41%
336	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	存北沟(19低改)	200	33.16%	93.68	93.68	未进入负面清单	否	无	15.82%
337	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	113泉十线	pms_平东小区	50	62.41%	8.80	8.80	未进入负面清单	否	无	6.64%
338	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	后铁	50	40.64%	19.68	19.68	未进入负面清单	否	无	7.21%
339	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	下十二分线洞长沟变压器	100	67.81%	12.19	12.19	未进入负面清单	否	无	6.29%
340	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	巴里三(2.0工程)	100	44.72%	35.28	35.28	未进入负面清单	否	无	11.68%

341	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线51右14#变压器	200	26.51%	106.98	#####	未进入负面清单	否	无	7.40%
342	国网北票市供电公司	塔里66kV变电站	1513乡直线	方申北大棚小区	50	26.60%	26.70	26.70	未进入负面清单	否	无	12.88%
343	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	关一变台	100	72.64%	7.36	7.36	未进入负面清单	否	无	8.14%
344	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	马家店变台	30	42.58%	11.23	11.23	未进入负面清单	否	无	7.41%
345	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	新丘大棚小区	200	43.22%	73.56	73.56	未进入负面清单	否	无	10.55%
346	国网北票市供电公司	塔里66kV变电站	1513乡直线	孙井付养殖小区配电变压器	50	36.82%	21.59	21.59	未进入负面清单	否	无	10.18%
347	国网北票市供电公司	塔里66kV变电站	1515白塔线	姜家营台	100	69.01%	10.99	10.99	未进入负面清单	否	无	16.03%
348	国网北票市供电公司	塔里66kV变电站	1515白塔线	勿苏吐鲁河套大棚	50	71.77%	4.12	4.12	未进入负面清单	否	无	18.38%
349	国网北票市供电公司	塔里66kV变电站	1515白塔线	陈家梁村梁上东组小区	200	66.01%	27.98	27.98	未进入负面清单	否	无	15.13%
350	国网北票市供电公司	塔里66kV变电站	1515白塔线	10kv塔黑线牛前分枝前梅林四组井分支前梅林四组井变压器	50	60.52%	9.74	9.74	未进入负面清单	否	无	8.08%
351	国网北票市供电公司	塔里66kV变电站	1515白塔线	勿苏吐鲁西小区变压器	30	65.91%	4.23	4.23	未进入负面清单	否	无	11.06%
352	国网北票市供电公司	塔里66kV变电站	1515白塔线	陈家梁小区	100	63.21%	16.79	16.79	未进入负面清单	否	无	15.07%
353	国网北票市供电公司	塔里66kV变电站	1513乡直线	10kv北乡直线赵家店分枝西沟井分支北塔镇西沟井变压器	50	59.10%	10.45	10.45	未进入负面清单	否	无	15.17%
354	国网北票市供电公司	塔里66kV变电站	1513乡直线	西山大棚小区1	80	40.41%	31.67	31.67	未进入负面清单	否	无	13.63%
355	国网北票市供电公司	塔里66kV变电站	1515白塔线	北沟四台	100	37.19%	42.81	42.81	未进入负面清单	否	无	6.27%
356	国网北票市供电公司	塔里66kV变电站	1515白塔线	广富北山大棚小区	200	37.54%	84.92	84.92	未进入负面清单	否	无	17.52%
357	国网北票市供电公司	塔里66kV变电站	1513乡直线	南山欧阳养殖小区	50	36.02%	21.99	21.99	未进入负面清单	否	无	14.51%
358	国网北票市供电公司	塔里66kV变电站	1516塔黑线	白塔子道南大棚	80	37.61%	33.91	33.91	未进入负面清单	否	无	6.01%
359	国网北票市供电公司	塔里66kV变电站	1513乡直线	三窝铺二组	50	47.88%	16.06	16.06	未进入负面清单	否	无	17.62%
360	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	王建财小区配电变压器	50	25.51%	27.25	27.25	未进入负面清单	否	无	13.44%
361	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	孙家湾（2.0工程）	200	61.79%	36.42	36.42	未进入负面清单	否	无	16.47%
362	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	八家子尤营子20kVA	200	18.99%	122.02	#####	未进入负面清单	否	无	6.51%

363	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营胡铁沟（2.0工程）	200	72.72%	14.56	14.56	未进入负面清单	否	无	8.53%
364	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子下十家子50kVA	200	19.21%	121.58	#####	未进入负面清单	否	无	12.31%
365	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	七家子养殖小区	315	33.79%	145.56	#####	未进入负面清单	否	无	18.04%
366	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	大板沙铺台20kVA	50	52.68%	13.66	13.66	未进入负面清单	否	无	13.30%
367	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	二官营（2.0工程）	200	29.45%	101.10	#####	未进入负面清单	否	无	8.28%
368	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	大板老西沟20kVA	50	43.43%	18.29	18.29	未进入负面清单	否	无	14.48%
369	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	10kV八家子线西大营子1	100	37.92%	42.08	42.08	未进入负面清单	否	无	8.40%
370	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	小东沟（83）	200	58.06%	43.88	43.88	未进入负面清单	否	无	6.42%
371	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	pms_大板新开岭20kVA	100	58.57%	21.43	21.43	未进入负面清单	否	无	17.28%
372	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	大板波台沟一队30kVA	200	71.73%	16.54	16.54	未进入负面清单	否	无	9.85%
373	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	大板哑吧沟20kVA	20	53.04%	5.39	5.39	未进入负面清单	否	无	11.29%
374	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	八家子下蛤蟆台30kVA	100	51.86%	28.14	28.14	未进入负面清单	否	无	5.97%
375	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	大板森林屯20kVA	20	25.68%	10.86	10.86	未进入负面清单	否	无	16.18%
376	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	大板北孤家30kVA	30	25.53%	16.34	16.34	未进入负面清单	否	无	6.42%
377	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	黄营子	160	30.51%	79.18	79.18	未进入负面清单	否	无	18.27%
378	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子三家子	50	36.49%	21.76	21.76	未进入负面清单	否	无	17.31%
379	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	朝阳沟（19低改）	200	24.53%	110.94	#####	未进入负面清单	否	无	6.83%
380	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	大板马家沟15	50	22.00%	29.00	29.00	未进入负面清单	否	无	11.32%
381	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营三家子30kVA	100	26.15%	53.85	53.85	未进入负面清单	否	无	13.58%
382	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	道西变压器	200	25.02%	109.96	#####	未进入负面清单	否	无	13.13%
383	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	pms_八家子水泉	100	50.00%	30.00	30.00	未进入负面清单	否	无	10.17%
384	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	下河山（2.0工程）	100	55.89%	24.11	24.11	未进入负面清单	否	无	6.81%
385	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营黑蹲沟30kVA	20	54.37%	5.13	5.13	未进入负面清单	否	无	8.61%
386	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营松一30kVA	200	28.36%	103.28	#####	未进入负面清单	否	无	18.13%

387	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	铁路变压器	200	54.79%	50.42	50.42	未进入负面清单	否	无	13.45%
388	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南昔线	东大营子（2.0工程）	400	45.79%	136.84	#####	未进入负面清单	否	无	6.67%
389	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子公主坟30kVA	50	37.43%	21.29	21.29	未进入负面清单	否	无	11.11%
390	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南昔线	西四家板（19低改）	200	56.29%	47.42	47.42	未进入负面清单	否	无	5.91%
391	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南昔线	小平（2.0工程）	100	63.48%	16.52	16.52	未进入负面清单	否	无	12.70%
392	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	太平沟变压器	50	64.12%	7.94	7.94	未进入负面清单	否	无	13.47%
393	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线2#变压器	315	54.80%	79.38	79.38	未进入负面清单	否	无	10.76%
394	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	上红庙变压器1	100	28.53%	51.47	51.47	未进入负面清单	否	无	14.83%
395	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	闹沟变压器1	10	39.47%	4.05	4.05	未进入负面清单	否	无	13.24%
396	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	陈家沟大棚变压器1	30	44.16%	10.75	10.75	未进入负面清单	否	无	17.61%
397	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	穴家沟变压器	20	29.89%	10.02	10.02	未进入负面清单	否	无	9.45%
398	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	儿马沟变压器1	20	62.00%	3.60	3.60	未进入负面清单	否	无	6.10%
399	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	下红庙变压器	100	45.26%	34.74	34.74	未进入负面清单	否	无	10.72%
400	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	马干沟西山果园	50	47.31%	16.35	16.35	未进入负面清单	否	无	15.71%
401	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	下红庙分台变压器	100	67.27%	12.73	12.73	未进入负面清单	否	无	9.36%
402	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	中红庙（2.0工程）	100	45.71%	34.29	34.29	未进入负面清单	否	无	17.90%
403	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	马干沟大棚变压器	30	32.89%	14.13	14.13	未进入负面清单	否	无	17.27%
404	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	梨树沟变压器1	20	54.60%	5.08	5.08	未进入负面清单	否	无	8.76%
405	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	猪场变压器	100	41.04%	38.96	38.96	未进入负面清单	否	无	5.84%
406	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	下靠山	30	25.69%	16.29	16.29	未进入负面清单	否	无	6.69%
407	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	兴开岭日光大棚小区	100	54.46%	25.54	25.54	未进入负面清单	否	无	9.82%
408	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	上刘龙（2.0工程）	100	63.57%	16.43	16.43	未进入负面清单	否	无	7.46%
409	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	兴顺德变台（83）	200	37.43%	85.14	85.14	未进入负面清单	否	无	5.37%
410	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴杠线	水泉（业扩）	100	62.05%	17.95	17.95	未进入负面清单	否	无	10.16%

411	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	干沟子（2.0工程）	100	42.94%	37.06	37.06	未进入负面清单	否	无	8.18%
412	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	双庙变台	30	42.88%	11.14	11.14	未进入负面清单	否	无	10.09%
413	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	下杖子西山变台	50	21.57%	29.22	29.22	未进入负面清单	否	无	11.15%
414	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	王东海大棚小区变压器	30	44.44%	10.67	10.67	未进入负面清单	否	无	16.49%
415	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	程守荣养殖小区变压器	80	64.43%	12.46	12.46	未进入负面清单	否	无	8.61%
416	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	巴沟村东南洼4号日光温室变压器	30	56.75%	6.98	6.98	未进入负面清单	否	无	8.33%
417	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	张军海大棚小区变压器	50	54.02%	12.99	12.99	未进入负面清单	否	无	9.44%
418	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	黄后小区变压器	50	39.38%	20.31	20.31	未进入负面清单	否	无	13.39%
419	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	巴沟村东南洼组变压器	50	51.92%	14.04	14.04	未进入负面清单	否	无	16.32%
420	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	邱家沟里变压器	200	26.96%	106.08	#####	未进入负面清单	否	无	9.36%
421	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	果树队变台	50	40.78%	19.61	19.61	未进入负面清单	否	无	13.72%
422	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	徐金龙大棚小区变压器	80	56.25%	19.00	19.00	未进入负面清单	否	无	10.24%
423	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	姚立峰日光温室小区	50	66.28%	6.86	6.86	未进入负面清单	否	无	16.31%
424	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	下奈东(83)	200	49.32%	61.36	61.36	未进入负面清单	否	无	12.64%
425	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	白苍东(19低改)	200	43.11%	73.78	73.78	未进入负面清单	否	无	14.99%
426	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	扣南	200	26.10%	107.80	#####	未进入负面清单	否	无	11.22%
427	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	板东沟变台	100	62.60%	17.40	17.40	未进入负面清单	否	无	9.86%
428	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	委南（2.0工程）	200	32.65%	94.70	94.70	未进入负面清单	否	无	16.00%
429	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	下靠山大棚小区	30	65.81%	4.26	4.26	未进入负面清单	否	无	10.71%
430	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	十二道养殖变台	30	38.93%	12.32	12.32	未进入负面清单	否	无	18.24%
431	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	上官地	200	69.04%	21.92	21.92	未进入负面清单	否	无	15.89%
432	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	113泉十线	泉平东	80	52.22%	22.22	22.22	未进入负面清单	否	无	11.93%
433	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	泉巨永乡下奈西（15年）	100	58.95%	21.05	21.05	未进入负面清单	否	无	10.95%
434	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	上奈西（2.0工程）	200	65.23%	29.54	29.54	未进入负面清单	否	无	6.65%

435	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	泉巨勇乡存于杖子15	50	69.35%	5.33	5.33	未进入负面清单	否	无	18.18%
436	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	下章（2.0工程）	200	23.06%	113.88	#####	未进入负面清单	否	无	15.75%
437	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	上双	30	20.99%	17.70	17.70	未进入负面清单	否	无	7.20%
438	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	10kV泉巨永线 下十二东	200	30.25%	99.50	99.50	未进入负面清单	否	无	13.16%
439	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	扣卜营分歧43号杆变压器	100	47.24%	32.76	32.76	未进入负面清单	否	无	12.72%
440	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	红旗沟	30	57.57%	6.73	6.73	未进入负面清单	否	无	13.83%
441	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	兴顺德养殖场	80	18.94%	48.85	48.85	未进入负面清单	否	无	15.88%
442	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	齐杖子变台	200	61.62%	36.76	36.76	未进入负面清单	否	无	14.79%
443	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	敬老院1	200	59.87%	40.26	40.26	未进入负面清单	否	无	9.08%
444	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	碾坊院（83）	200	45.90%	68.20	68.20	未进入负面清单	否	无	16.86%
445	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	存珠营分(19低改)	100	58.59%	21.41	21.41	未进入负面清单	否	无	13.90%
446	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	姜西	100	55.57%	24.43	24.43	未进入负面清单	否	无	17.90%
447	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	大家营小区	50	33.57%	23.22	23.22	未进入负面清单	否	无	16.73%
448	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	五家子变压器（2.0工程）	200	56.29%	47.42	47.42	未进入负面清单	否	无	5.80%
449	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	10kv黑泉线四万贯分歧板达营村河南井分支板达营村河南井变压器	100	24.64%	55.36	55.36	未进入负面清单	否	无	15.75%
450	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	黄家沟（2.0工程）	400	62.88%	68.48	68.48	未进入负面清单	否	无	13.56%
451	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	pms_宝树营	200	32.89%	94.22	94.22	未进入负面清单	否	无	16.52%
452	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	113泉十线	台西	100	57.00%	23.00	23.00	未进入负面清单	否	无	8.81%
453	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	泉干沟	100	58.28%	21.72	21.72	未进入负面清单	否	无	7.31%
454	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	西树林大棚（能效）	400	25.42%	218.32	#####	未进入负面清单	否	无	17.81%
455	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	东沟大棚小区	30	33.19%	14.04	14.04	未进入负面清单	否	无	12.87%
456	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	郎南变台(83)	200	55.73%	48.54	48.54	未进入负面清单	否	无	10.40%
457	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土城子线抗早变压器	100	58.79%	21.21	21.21	未进入负面清单	否	无	10.14%

458	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	10kv土城子线 西高楼养殖分 歧西高楼北顺 道井变压器	50	55.94%	12.03	12.03	未进入 负面清 单	否	无	14.57%
459	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	陈家窝铺变台 (83)	200	20.33%	119.34	#####	未进入 负面清 单	否	无	12.26%
460	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	祥顺号养殖小 区	100	53.52%	26.48	26.48	未进入 负面清 单	否	无	8.84%
461	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	10kV大三家线 811单元乃林 寨中小区	80	26.60%	42.72	42.72	未进入 负面清 单	否	无	14.32%
462	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	10kv大兴线果 园分歧兴隆沟 村机井变压器	50	36.31%	21.85	21.85	未进入 负面清 单	否	无	13.21%
463	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	上大庙变台	200	28.13%	103.74	#####	未进入 负面清 单	否	无	10.19%
464	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	东沟养殖小区	50	42.93%	18.54	18.54	未进入 负面清 单	否	无	10.74%
465	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	榛子沟变台	100	21.69%	58.31	58.31	未进入 负面清 单	否	无	18.11%
466	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	兴开岭（2.0 工程）	200	63.24%	33.52	33.52	未进入 负面清 单	否	无	16.38%
467	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	下南沟（2.0 工程）	200	52.58%	54.84	54.84	未进入 负面清 单	否	无	5.34%
468	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	王家窝铺变台	80	65.16%	11.87	11.87	未进入 负面清 单	否	无	11.90%
469	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	兴乡政府变压 器	50	69.53%	5.24	5.24	未进入 负面清 单	否	无	12.28%
470	国网北票市供电公司	塔里66kV变电站	1515白塔 线	白塔子五组 （2.0工程）	200	60.16%	39.68	39.68	未进入 负面清 单	否	无	6.43%
471	国网北票市供电公司	塔里66kV变电站	1513乡直 线	赵家店分歧方 申一	200	61.72%	36.56	36.56	未进入 负面清 单	否	无	9.74%
472	国网北票市供电公司	塔里66kV变电站	1513乡直 线	方三	315	38.65%	130.25	#####	未进入 负面清 单	否	无	12.66%
473	国网北票市供电公司	塔里66kV变电站	1515白塔 线	双庙	100	67.05%	12.95	12.95	未进入 负面清 单	否	无	7.96%
474	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子 线	明杖子变台	30	22.25%	17.33	17.33	未进入 负面清 单	否	无	14.22%
475	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子 线	米西变台	50	54.96%	12.52	12.52	未进入 负面清 单	否	无	11.05%
476	国网北票市供电公司	塔里66kV变电站	1515白塔 线	北沟三台变压 器	200	22.65%	114.70	#####	未进入 负面清 单	否	无	10.50%
477	国网北票市供电公司	塔里66kV变电站	1515白塔 线	塔西	100	58.29%	21.71	21.71	未进入 负面清 单	否	无	7.94%
478	国网北票市供电公司	塔里66kV变电站	1515白塔 线	后梅林小区变 压器	30	24.86%	16.54	16.54	未进入 负面清 单	否	无	14.75%
479	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子 线	水泥厂家属院 变台	20	34.41%	9.12	9.12	未进入 负面清 单	否	无	15.18%
480	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	南沟南1	30	59.03%	6.29	6.29	未进入 负面清 单	否	无	10.83%

481	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	大乌兰配电变压器	200	19.58%	120.84	#####	未进入负面清单	否	无	17.12%
482	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	二井南变台	30	71.09%	2.67	2.67	未进入负面清单	否	无	5.76%
483	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	二井北变台	400	48.82%	124.72	#####	未进入负面清单	否	无	5.25%
484	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	南天门（83）	200	45.45%	69.10	69.10	未进入负面清单	否	无	18.38%
485	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑四（2.0工程）	400	38.16%	167.36	#####	未进入负面清单	否	无	7.98%
486	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子宝神庙50kVA	200	58.96%	42.08	42.08	未进入负面清单	否	无	7.43%
487	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	腰营子	50	34.36%	22.82	22.82	未进入负面清单	否	无	12.24%
488	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子台区	100	39.40%	40.60	40.60	未进入负面清单	否	无	8.67%
489	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	哈脑营（2.0工程）	200	66.56%	26.88	26.88	未进入负面清单	否	无	15.23%
490	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kV下府线山嘴变压器	100	72.35%	7.65	7.65	未进入负面清单	否	无	7.26%
491	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	台上（小区）变压器	30	64.83%	4.55	4.55	未进入负面清单	否	无	9.00%
492	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	农场（2.0工程）	200	68.57%	22.86	22.86	未进入负面清单	否	无	18.44%
493	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	房家沟变压器	20	18.69%	12.26	12.26	未进入负面清单	否	无	15.83%
494	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	扣北营小学变压器1	50	60.31%	9.85	9.85	未进入负面清单	否	无	16.91%
495	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kV下府线山神沟台区1号变压器	50	53.88%	13.06	13.06	未进入负面清单	否	无	9.19%
496	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	台上（18结余）	200	18.59%	122.82	#####	未进入负面清单	否	无	6.23%
497	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	扣北营居民点变压器	50	70.52%	4.74	4.74	未进入负面清单	否	无	17.87%
498	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	凌北西变压器	50	74.72%	2.64	2.64	未进入负面清单	否	无	6.74%
499	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	瓦房沟变压器	50	41.65%	19.18	19.18	未进入负面清单	否	无	9.53%
500	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	10kV上园线213单元白塔东	200	62.02%	35.96	35.96	未进入负面清单	否	无	5.59%
501	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kv下府线文树沟村井变压器	50	31.27%	24.37	24.37	未进入负面清单	否	无	7.01%
502	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	下达子变压器	50	53.78%	13.11	13.11	未进入负面清单	否	无	5.67%
503	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kV下府线西大沟台区变压器	50	20.72%	29.64	29.64	未进入负面清单	否	无	11.58%
504	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kv下府线樊家湾分支樊家湾二号井变压器	50	58.79%	10.61	10.61	未进入负面清单	否	无	8.82%

505	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kv下府线凌东分枝三府村凌北老纪水井变压器	50	67.33%	6.34	6.34	未进入负面清单	否	无	8.11%
506	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	高家石厂变压器	50	42.11%	18.95	18.95	未进入负面清单	否	无	6.30%
507	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	卧里变压器1	20	26.34%	10.73	10.73	未进入负面清单	否	无	8.37%
508	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	东区（18结余）	200	59.98%	40.04	40.04	未进入负面清单	否	无	9.68%
509	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	邓家湾变压器	30	32.92%	14.12	14.12	未进入负面清单	否	无	15.41%
510	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kv下府线新立电变压器	20	46.72%	6.66	6.66	未进入负面清单	否	无	15.06%
511	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	pms_庙西变压器	50	27.13%	26.44	26.44	未进入负面清单	否	无	8.96%
512	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kv下府线萝卜沟变压器	80	35.13%	35.90	35.90	未进入负面清单	否	无	9.76%
513	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	上达子变压器	30	34.51%	13.65	13.65	未进入负面清单	否	无	10.79%
514	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	台居民点变压器	50	58.91%	10.55	10.55	未进入负面清单	否	无	17.38%
515	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kv下府线艾树沟村灌溉井变压器	50	42.35%	18.83	18.83	未进入负面清单	否	无	5.37%
516	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	西一队变台	100	39.68%	40.32	40.32	未进入负面清单	否	无	9.69%
517	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	林场变台	200	55.60%	48.80	48.80	未进入负面清单	否	无	9.41%
518	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	三台庙东（15年）	100	55.67%	24.33	24.33	未进入负面清单	否	无	12.16%
519	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kv下府线庙台分枝坤头龙沟村3号井分支坤头龙沟村3号井变压器	50	26.00%	27.00	27.00	未进入负面清单	否	无	6.13%
520	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kv大下府线凌东分枝十卧分支海清房井分支十二台村水泉沟梁水井变压器	50	26.28%	26.86	26.86	未进入负面清单	否	无	14.02%
521	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	于龙沟变压器	20	25.28%	10.94	10.94	未进入负面清单	否	无	10.18%
522	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	坤山变压器	30	59.39%	6.18	6.18	未进入负面清单	否	无	15.51%
523	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kv下府线三府村林孝恩水井分支三府村林孝恩水井变压器	50	41.59%	19.21	19.21	未进入负面清单	否	无	17.94%
524	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	小南山变压器	30	65.13%	4.46	4.46	未进入负面清单	否	无	11.51%

525	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	凌家东坡变压器	30	27.69%	15.69	15.69	未进入负面清单	否	无	11.33%
526	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	高（2.0工程）	100	43.46%	36.54	36.54	未进入负面清单	否	无	16.15%
527	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	唐家屯变压器	50	40.28%	19.86	19.86	未进入负面清单	否	无	10.54%
528	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	乌拉草变压器1	20	68.22%	2.36	2.36	未进入负面清单	否	无	16.07%
529	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	下刘龙（2.0工程）	200	50.20%	59.60	59.60	未进入负面清单	否	无	15.04%
530	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	后来代沟变台	50	18.04%	30.98	30.98	未进入负面清单	否	无	11.27%
531	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	马窝铺（2.0工程）	200	48.18%	63.64	63.64	未进入负面清单	否	无	16.38%
532	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	郑北沟变压器	50	23.89%	28.06	28.06	未进入负面清单	否	无	16.28%
533	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	马干沟（2.0工程）	200	49.55%	60.90	60.90	未进入负面清单	否	无	7.60%
534	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	大巴里小区变压器	30	31.80%	14.46	14.46	未进入负面清单	否	无	10.40%
535	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	平九东（15年）	100	66.75%	13.25	13.25	未进入负面清单	否	无	12.55%
536	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	10KV西乌线姜家沟分线董志斌分支大巴里村姜家沟机井变压器	50	34.48%	22.76	22.76	未进入负面清单	否	无	8.15%
537	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	李队变压器	50	67.45%	6.28	6.28	未进入负面清单	否	无	16.24%
538	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	轿二三变压器	100	58.33%	21.67	21.67	未进入负面清单	否	无	15.00%
539	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	陈家沟（2.0工程）	100	59.03%	20.97	20.97	未进入负面清单	否	无	17.03%
540	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	郑家沟变台	50	51.41%	14.30	14.30	未进入负面清单	否	无	11.87%
541	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	黄后组变压器	50	56.28%	11.86	11.86	未进入负面清单	否	无	6.24%
542	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	卧风皋里变压器（83）	200	51.11%	57.78	57.78	未进入负面清单	否	无	11.41%
543	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	下洼小区变压器	50	71.24%	4.38	4.38	未进入负面清单	否	无	6.07%
544	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	板二（2.0工程）	200	17.12%	125.76	#####	未进入负面清单	否	无	9.74%
545	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	板三变台	100	71.90%	8.10	8.10	未进入负面清单	否	无	13.96%
546	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	祥南	200	24.69%	110.62	#####	未进入负面清单	否	无	11.90%
547	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	孙家窝铺变台	100	64.08%	15.92	15.92	未进入负面清单	否	无	14.83%

548	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	十二道西变台	30	73.81%	1.86	1.86	未进入负面清单	否	无	16.62%
549	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	季家窝铺	200	32.20%	95.60	95.60	未进入负面清单	否	无	16.47%
550	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	下古家子	315	53.72%	82.78	82.78	未进入负面清单	否	无	18.08%
551	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	东工村线15#变压器	315	34.87%	142.16	#####	未进入负面清单	否	无	16.46%
552	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	10kV大三线三组4号台区机井变压器	50	30.07%	24.97	24.97	未进入负面清单	否	无	9.95%
553	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	214大园线	大三家线养猪场分支12号杆乃林皋河西分支	80	66.32%	10.94	10.94	未进入负面清单	否	无	13.62%
554	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线李杖子分枝李家湾井分支哈尔脑乡李家湾变压器	50	60.48%	9.76	9.76	未进入负面清单	否	无	6.79%
555	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	双庙变压器1	100	35.90%	44.10	44.10	未进入负面清单	否	无	5.83%
556	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	10kV西王线三家子变压器	250	54.08%	64.80	64.80	未进入负面清单	否	无	7.18%
557	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	10kV乡直线四组台区变压器	50	28.32%	25.84	25.84	未进入负面清单	否	无	7.47%
558	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	山头	50	72.84%	3.58	3.58	未进入负面清单	否	无	6.07%
559	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	王三肉鸡小区	50	58.21%	10.90	10.90	未进入负面清单	否	无	17.72%
560	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	台西线145号杆生金村北洼小区分枝	30	51.34%	8.60	8.60	未进入负面清单	否	无	16.63%
561	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	孙广玉日光大棚小区	50	30.24%	24.88	24.88	未进入负面清单	否	无	6.42%
562	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	焦营子变压器	80	40.17%	31.86	31.86	未进入负面清单	否	无	11.32%
563	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	西官镇扣东（15年）	50	26.28%	26.86	26.86	未进入负面清单	否	无	13.73%
564	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	曼四变压器	100	63.43%	16.57	16.57	未进入负面清单	否	无	15.66%
565	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	来北变压器（83）	200	74.70%	10.60	10.60	未进入负面清单	否	无	11.68%
566	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	韩杖子变压器	400	22.49%	230.04	#####	未进入负面清单	否	无	17.67%
567	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	来南变压器（83）	200	22.82%	114.36	#####	未进入负面清单	否	无	10.44%
568	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	沟里变压器	50	68.19%	5.91	5.91	未进入负面清单	否	无	10.60%
569	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	馒头沟八组（15年新增分台区）	50	35.18%	22.41	22.41	未进入负面清单	否	无	6.38%
570	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	庄村（19低改工程）	200	29.76%	100.48	#####	未进入负面清单	否	无	15.29%

571	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	大巴里四五六(2.0工程)	400	70.99%	36.04	36.04	未进入负面清单	否	无	17.59%
572	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	大巴里八(19低改)	200	49.98%	60.04	60.04	未进入负面清单	否	无	14.61%
573	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	曼八变压器	50	20.07%	29.97	29.97	未进入负面清单	否	无	15.24%
574	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	曼二变压器	50	61.78%	9.11	9.11	未进入负面清单	否	无	13.56%
575	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	王杖子变压器	100	68.83%	11.17	11.17	未进入负面清单	否	无	14.77%
576	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔滨线	10kV哈尔滨线小王杖子配电变压器	30	35.76%	13.27	13.27	未进入负面清单	否	无	13.87%
577	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	中营子变压器	200	32.64%	94.72	94.72	未进入负面清单	否	无	9.03%
578	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	集体营变压器	100	74.06%	5.94	5.94	未进入负面清单	否	无	8.45%
579	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	乌兰汗南北(15年)	200	27.39%	105.22	#####	未进入负面清单	否	无	9.37%
580	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔滨线	扣一(19低改工程)	200	58.86%	42.28	42.28	未进入负面清单	否	无	15.79%
581	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔滨线	庄山后(2.0工程)	100	19.75%	60.25	60.25	未进入负面清单	否	无	15.07%
582	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔滨线	潘家沟(2.0工程)	100	59.12%	20.88	20.88	未进入负面清单	否	无	6.62%
583	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	勿小区变压器	100	56.09%	23.91	23.91	未进入负面清单	否	无	14.36%
584	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	山嘴一队变压器	50	20.12%	29.94	29.94	未进入负面清单	否	无	15.88%
585	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	周家洼变压器	200	47.00%	66.00	66.00	未进入负面清单	否	无	7.45%
586	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	文登营变压器	100	58.55%	21.45	21.45	未进入负面清单	否	无	6.17%
587	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	梁杖子二三变压器	100	28.17%	51.83	51.83	未进入负面清单	否	无	10.10%
588	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	曼一(19低改)	100	52.67%	27.33	27.33	未进入负面清单	否	无	5.97%
589	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	水泉二组(2.0工程)	400	39.91%	160.36	#####	未进入负面清单	否	无	14.76%
590	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	曼村(19低改)	100	72.98%	7.02	7.02	未进入负面清单	否	无	5.71%
591	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	10kV西乌线赵杖子变压器	50	17.04%	31.48	31.48	未进入负面清单	否	无	16.95%
592	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	10kv西王线山嘴村五标39号井分支平房1组新台分支平房1组新台变压器	200	40.98%	78.04	78.04	未进入负面清单	否	无	9.17%
593	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	大巴里七(19低改)	200	71.34%	17.32	17.32	未进入负面清单	否	无	12.65%

594	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	扣四五小区变压器	100	70.57%	9.43	9.43	未进入负面清单	否	无	12.31%
595	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	平房乡政府变压器	80	65.05%	11.96	11.96	未进入负面清单	否	无	16.14%
596	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	大于沟变压器	50	25.40%	27.30	27.30	未进入负面清单	否	无	5.81%
597	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	西官镇山咀二队（15年）	50	73.70%	3.15	3.15	未进入负面清单	否	无	13.34%
598	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线扣四2配电变压器	100	57.53%	22.47	22.47	未进入负面清单	否	无	11.37%
599	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	大巴里七、一台区	200	57.22%	45.56	45.56	未进入负面清单	否	无	11.30%
600	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	大巴里八、二台区	200	54.10%	51.80	51.80	未进入负面清单	否	无	8.83%
601	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	山嘴养殖小区变压器	100	22.00%	58.00	58.00	未进入负面清单	否	无	9.69%
602	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	西官镇扣西（15年）	100	30.75%	49.25	49.25	未进入负面清单	否	无	16.18%
603	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	上家窝西变压器	100	25.15%	54.85	54.85	未进入负面清单	否	无	11.71%
604	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	尹丈子变压器	100	68.65%	11.35	11.35	未进入负面清单	否	无	8.41%
605	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线扣四配电变压器	200	30.98%	98.04	98.04	未进入负面清单	否	无	13.53%
606	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线126单元庄四配电变压器	250	70.20%	24.50	24.50	未进入负面清单	否	无	5.59%
607	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	娇麻沟四五变压器	100	68.11%	11.89	11.89	未进入负面清单	否	无	15.64%
608	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	205宝力线	宝力线14分左4#变压器	200	69.24%	21.52	21.52	未进入负面清单	否	无	10.92%
609	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	开发区（15年新增分台区）	100	17.04%	62.96	62.96	未进入负面清单	否	无	16.23%
610	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	龙潭南（15年）	100	52.52%	27.48	27.48	未进入负面清单	否	无	8.25%
611	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	三家南	200	41.72%	76.56	76.56	未进入负面清单	否	无	17.12%
612	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	龙西沟	50	25.15%	27.43	27.43	未进入负面清单	否	无	11.86%
613	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	10kv西干线乡道南分台一变压器	200	29.54%	100.92	#####	未进入负面清单	否	无	9.43%
614	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	上元镇吉祥沟（业扩）	200	60.47%	39.06	39.06	未进入负面清单	否	无	12.21%
615	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	榆小区	100	62.97%	17.03	17.03	未进入负面清单	否	无	13.13%
616	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	西四南	200	72.16%	15.68	15.68	未进入负面清单	否	无	5.68%
617	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	西四北	100	38.97%	41.03	41.03	未进入负面清单	否	无	6.24%

618	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	龙潭北(83)	200	45.26%	69.48	69.48	未进入负面清单	否	无	7.60%
619	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	三北	50	23.84%	28.08	28.08	未进入负面清单	否	无	7.22%
620	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	供销社变压器	200	46.45%	67.10	67.10	未进入负面清单	否	无	17.82%
621	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	瓦房小区变压器	20	42.52%	7.50	7.50	未进入负面清单	否	无	14.24%
622	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	勿二变压器	200	67.74%	24.52	24.52	未进入负面清单	否	无	9.42%
623	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	付杖子大棚井	50	22.21%	28.90	28.90	未进入负面清单	否	无	14.03%
624	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	扎兰支76#下庙变压器1	30	74.65%	1.61	1.61	未进入负面清单	否	无	8.95%
625	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	西工村线24分1#变压器	200	54.02%	51.96	51.96	未进入负面清单	否	无	11.85%
626	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	白塔线和尚号柱上变压器	50	42.19%	18.91	18.91	未进入负面清单	否	无	14.74%
627	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	勿上	200	54.58%	50.84	50.84	未进入负面清单	否	无	9.98%
628	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	北沟北台变压器	100	66.77%	13.23	13.23	未进入负面清单	否	无	10.49%
629	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	广富三分支变台	50	28.15%	25.93	25.93	未进入负面清单	否	无	16.13%
630	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	北沟北台变压器1	100	27.62%	52.38	52.38	未进入负面清单	否	无	8.18%
631	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	北沟南台变压器	50	18.68%	30.66	30.66	未进入负面清单	否	无	15.97%
632	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	10kv白塔线陈家梁村委会井变压器	50	55.00%	12.50	12.50	未进入负面清单	否	无	16.16%
633	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	陈家梁大棚小区	80	22.99%	45.61	45.61	未进入负面清单	否	无	8.50%
634	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	上甄	50	53.29%	13.36	13.36	未进入负面清单	否	无	13.05%
635	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	塔东	100	21.74%	58.26	58.26	未进入负面清单	否	无	11.01%
636	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	大点台	30	36.14%	13.16	13.16	未进入负面清单	否	无	13.44%
637	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	勿下	400	57.89%	88.44	88.44	未进入负面清单	否	无	15.47%
638	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	广富东台	100	22.09%	57.91	57.91	未进入负面清单	否	无	5.91%
639	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	10kv白塔线白塔子分陈家梁村河西1号方田井分支陈家梁村河西1号方田井变压器	100	65.98%	14.02	14.02	未进入负面清单	否	无	15.34%
640	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	北塔乡北广夫村东组北山养殖小区	50	25.75%	27.13	27.13	未进入负面清单	否	无	13.37%

641	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	广二分支变台	50	68.87%	5.57	5.57	未进入负面清单	否	无	6.83%
642	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	广富西	80	46.31%	26.95	26.95	未进入负面清单	否	无	16.43%
643	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	北塔子乡北沟（15年）	50	18.26%	30.87	30.87	未进入负面清单	否	无	11.54%
644	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	陈家梁变台	50	71.34%	4.33	4.33	未进入负面清单	否	无	9.24%
645	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	旧烧锅变压器	100	35.34%	44.66	44.66	未进入负面清单	否	无	11.06%
646	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	110南山线	南山线3左2#变压器	315	20.20%	188.37	#####	未进入负面清单	否	无	16.71%
647	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	108工农线	工农线39左2#变压器	315	56.45%	74.18	74.18	未进入负面清单	否	无	12.25%
648	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1527前梅线	后西（2.0工程）	200	22.47%	115.06	#####	未进入负面清单	否	无	12.97%
649	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1527前梅线	前梅林四	50	26.78%	26.61	26.61	未进入负面清单	否	无	10.10%
650	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	扣二(19低改工程)	200	33.94%	92.12	92.12	未进入负面清单	否	无	13.43%
651	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	107特供线	特供线5#变压器	315	71.95%	25.36	25.36	未进入负面清单	否	无	5.31%
652	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线耿家沟配电变压器	30	66.30%	4.11	4.11	未进入负面清单	否	无	8.54%
653	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	陈家队	10	68.56%	1.14	1.14	未进入负面清单	否	无	14.44%
654	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	扣河北（19低改）	200	43.18%	73.64	73.64	未进入负面清单	否	无	14.56%
655	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	10kV西乌线大巴里路南分支大巴里村五组机井变压器	100	26.81%	53.19	53.19	未进入负面清单	否	无	10.98%
656	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线哈十五井配电变压器	30	66.76%	3.97	3.97	未进入负面清单	否	无	7.06%
657	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	邓杖子变压器	50	73.14%	3.43	3.43	未进入负面清单	否	无	17.25%
658	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	来四（能效）	200	53.12%	53.76	53.76	未进入负面清单	否	无	6.56%
659	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	10kV西杏线曼六七变压器	50	52.14%	13.93	13.93	未进入负面清单	否	无	11.97%
660	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	预制板厂变压器	50	31.16%	24.42	24.42	未进入负面清单	否	无	10.29%
661	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	文登营大棚小区	80	33.73%	37.02	37.02	未进入负面清单	否	无	7.44%
662	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	东洼井变压器	50	74.81%	2.60	2.60	未进入负面清单	否	无	17.01%
663	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线73号杆变压器	100	70.60%	9.40	9.40	未进入负面清单	否	无	11.99%

664	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线新亭村西北山井分支哈尔脑乡新亭村西北山井变压器	50	27.97%	26.02	26.02	未进入负面清单	否	无	5.30%
665	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	大巴里七大棚变压器	30	53.79%	7.86	7.86	未进入负面清单	否	无	12.11%
666	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	北山小区二变压器	50	21.95%	29.03	29.03	未进入负面清单	否	无	17.28%
667	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	哈弯子(19低改工程)	200	48.09%	63.82	63.82	未进入负面清单	否	无	11.29%
668	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线小南山配电变压器1	30	43.72%	10.88	10.88	未进入负面清单	否	无	12.59%
669	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	东山东(19低改工程)	100	73.08%	6.92	6.92	未进入负面清单	否	无	15.69%
670	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	哈西沟(19低改工程)	200	71.71%	16.58	16.58	未进入负面清单	否	无	8.38%
671	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	勿六七变压器	80	38.83%	32.94	32.94	未进入负面清单	否	无	10.60%
672	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	梁河东变压器1	80	35.42%	35.66	35.66	未进入负面清单	否	无	6.90%
673	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	小官西(2.0工程)	200	63.32%	33.36	33.36	未进入负面清单	否	无	12.47%
674	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	沟门变压器	80	64.19%	12.65	12.65	未进入负面清单	否	无	15.73%
675	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	西屋铺变压器	50	25.79%	27.11	27.11	未进入负面清单	否	无	13.45%
676	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	勿五变压器	50	51.31%	14.35	14.35	未进入负面清单	否	无	10.22%
677	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	唐杖子变压器	100	46.50%	33.50	33.50	未进入负面清单	否	无	8.81%
678	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	西官营镇西山嘴1号井变压器	50	23.63%	28.19	28.19	未进入负面清单	否	无	11.84%
679	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	10kV西杏线上窑变压器	100	49.00%	31.00	31.00	未进入负面清单	否	无	13.50%
680	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	水泉一组变压器	50	63.12%	8.44	8.44	未进入负面清单	否	无	12.45%
681	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	山咀养殖变压器	100	56.57%	23.43	23.43	未进入负面清单	否	无	5.26%
682	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	北山小区一变压器	50	22.35%	28.83	28.83	未进入负面清单	否	无	5.35%
683	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	勿八(19低改)	100	39.08%	40.92	40.92	未进入负面清单	否	无	9.13%
684	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	成家窝铺变压器	100	26.70%	53.30	53.30	未进入负面清单	否	无	11.14%
685	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	小官34(19低改工程)	100	43.55%	36.45	36.45	未进入负面清单	否	无	9.05%
686	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	庄河东(19低改工程)	200	39.46%	81.08	81.08	未进入负面清单	否	无	15.14%

687	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	松台沟养殖小区新	30	52.89%	8.13	8.13	未进入负面清单	否	无	13.47%
688	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	庄三（2.0工程）	400	19.05%	243.80	#####	未进入负面清单	否	无	17.38%
689	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	尹西沟变压器	100	31.38%	48.62	48.62	未进入负面清单	否	无	14.72%
690	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线哈尔脑线王家沟分支19号杆小官下庙小区配电变压器	50	31.73%	24.14	24.14	未进入负面清单	否	无	11.48%
691	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	北山洼变压器	30	68.17%	3.55	3.55	未进入负面清单	否	无	13.25%
692	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	付杖子(19低改)	200	25.84%	108.32	#####	未进入负面清单	否	无	18.42%
693	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	邮局变压器	10	40.37%	3.96	3.96	未进入负面清单	否	无	17.00%
694	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	山嘴养殖变压器	50	26.51%	26.75	26.75	未进入负面清单	否	无	10.80%
695	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	小西沟	200	34.12%	91.76	91.76	未进入负面清单	否	无	14.25%
696	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	来北养殖小区变压器	80	25.26%	43.79	43.79	未进入负面清单	否	无	13.10%
697	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	玉山加油站变压器	30	16.93%	18.92	18.92	未进入负面清单	否	无	5.32%
698	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	黄营子变压器新	20	39.81%	8.04	8.04	未进入负面清单	否	无	16.68%
699	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线王杖子日光温室小区	50	20.58%	29.71	29.71	未进入负面清单	否	无	10.31%
700	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	勿村变压器	200	50.87%	58.26	58.26	未进入负面清单	否	无	7.40%
701	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	10KV西王线西山嘴村二队机井变压器	50	60.59%	9.71	9.71	未进入负面清单	否	无	17.19%
702	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	曼三变压器	30	45.33%	10.40	10.40	未进入负面清单	否	无	7.35%
703	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	10kV西王线平房小学变压器	50	36.86%	21.57	21.57	未进入负面清单	否	无	11.39%
704	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	韩杖子养殖变压器	80	37.80%	33.76	33.76	未进入负面清单	否	无	6.60%
705	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	庄一组（2.0工程）	200	41.39%	77.22	77.22	未进入负面清单	否	无	14.19%
706	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	10kv西王线山嘴三四五分支山嘴三四五变压器	200	48.71%	62.58	62.58	未进入负面清单	否	无	7.01%
707	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	朝三（能效）	200	68.27%	23.46	23.46	未进入负面清单	否	无	14.91%
708	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	二组南洼灌溉井2台区变压器（能效）	200	35.38%	89.24	89.24	未进入负面清单	否	无	7.64%

709	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	榆北	200	19.21%	121.58	#####	未进入负面清单	否	无	8.96%
710	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	榆南小区	50	22.16%	28.92	28.92	未进入负面清单	否	无	15.17%
711	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	龙潭养殖小区	50	53.68%	13.16	13.16	未进入负面清单	否	无	8.31%
712	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	榆南	200	38.45%	83.10	83.10	未进入负面清单	否	无	10.34%
713	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	周洪文	80	55.06%	19.95	19.95	未进入负面清单	否	无	14.98%
714	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	10kv西干线龙潭村弯子地大井变压器	50	72.67%	3.67	3.67	未进入负面清单	否	无	6.06%
715	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	两家八天地	50	68.52%	5.74	5.74	未进入负面清单	否	无	7.37%
716	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	pms_养牛小区	100	23.00%	57.00	57.00	未进入负面清单	否	无	10.97%
717	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板南窝铺小区50kVA	80	27.25%	42.20	42.20	未进入负面清单	否	无	7.41%
718	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	小于沟变压器	50	58.16%	10.92	10.92	未进入负面清单	否	无	17.85%
719	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	西官镇西官医院（15年）	50	38.44%	20.78	20.78	未进入负面清单	否	无	13.76%
720	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	105#变压器	160	19.54%	96.74	96.74	未进入负面清单	否	无	7.05%
721	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	二成沟变台	30	33.18%	14.05	14.05	未进入负面清单	否	无	15.04%
722	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	四合城变台	200	23.47%	113.06	#####	未进入负面清单	否	无	16.66%
723	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板冯家店100kVA	200	55.01%	49.98	49.98	未进入负面清单	否	无	15.88%
724	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板郑家沟井20kVA	20	55.58%	4.88	4.88	未进入负面清单	否	无	7.52%
725	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	山嘴村三四组变压器	100	18.52%	61.48	61.48	未进入负面清单	否	无	6.39%
726	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	站前	50	36.60%	21.70	21.70	未进入负面清单	否	无	10.92%
727	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	八家子南大营子50kVA	100	16.81%	63.19	63.19	未进入负面清单	否	无	4.94%
728	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	214大扭线	太平外组变压器	200	28.07%	103.86	#####	未进入负面清单	否	无	8.78%
729	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	624宝国老线	北汤沟变压器	30	37.96%	12.61	12.61	未进入负面清单	否	无	14.10%
730	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	刘营子（83）	200	46.44%	67.12	67.12	未进入负面清单	否	无	18.14%
731	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	东姜营	50	63.17%	8.42	8.42	未进入负面清单	否	无	7.16%
732	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板外东沟30kVA	100	38.20%	41.80	41.80	未进入负面清单	否	无	10.09%

733	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	季杖子变压器 (63)	200	62.81%	34.38	34.38	未进入 负面清 单	否	无	10.88%
734	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2 号线	后胡台分（19 年低改）	50	32.80%	23.60	23.60	未进入 负面清 单	否	无	10.07%
735	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河 线	季窝铺分台变 压器	100	50.64%	29.36	29.36	未进入 负面清 单	否	无	6.00%
736	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河 线	常河线姜家店 变压器	200	38.56%	82.88	82.88	未进入 负面清 单	否	无	9.06%
737	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	乃河西配电变 压器	50	63.79%	8.11	8.11	未进入 负面清 单	否	无	7.00%
738	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干 线	张玉德大棚小 区变压器	80	46.04%	27.17	27.17	未进入 负面清 单	否	无	7.59%
739	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	小巴里花卉大 井配电变压器	50	42.39%	18.81	18.81	未进入 负面清 单	否	无	7.59%
740	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干 线	后柳条组1台 变压器	100	42.27%	37.73	37.73	未进入 负面清 单	否	无	7.87%
741	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干 线	10kv北干线土 洞子分线黄前 分支黄古屯村 黄后井变压器	50	55.34%	12.33	12.33	未进入 负面清 单	否	无	14.00%
742	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干 线	后窑组变压器	100	44.98%	35.02	35.02	未进入 负面清 单	否	无	16.30%
743	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干 线	海丰村前柳条 日光温室变压 器	50	35.64%	22.18	22.18	未进入 负面清 单	否	无	11.01%
744	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	110南山线	南山线31#变 压器	315	25.29%	172.34	#####	未进入 负面清 单	否	无	6.03%
745	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	110南山线	南山线23左1# 变压器	315	44.46%	111.95	#####	未进入 负面清 单	否	无	15.77%
746	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	110南山线	南山线20右3# 变压器	200	68.04%	23.92	23.92	未进入 负面清 单	否	无	9.89%
747	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	110南山线	南山线26#变 压器	315	50.68%	92.36	92.36	未进入 负面清 单	否	无	13.99%
748	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	110南山线	南山线9#变压 器	400	40.25%	159.00	#####	未进入 负面清 单	否	无	6.31%
749	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河 线	常河线常河东 变压器	200	27.87%	104.26	#####	未进入 负面清 单	否	无	7.42%
750	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干 线	后柳条组变压 器	100	69.93%	10.07	10.07	未进入 负面清 单	否	无	6.64%
751	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干 线	丰上组变压器	30	28.80%	15.36	15.36	未进入 负面清 单	否	无	17.22%
752	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干 线	海丰村后窑大 棚小区变压器	50	63.77%	8.12	8.12	未进入 负面清 单	否	无	7.84%
753	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板四窝铺 100kVA	50	55.80%	12.10	12.10	未进入 负面清 单	否	无	17.41%
754	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1527前梅 线	后1	50	62.92%	8.54	8.54	未进入 负面清 单	否	无	15.84%
755	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1527前梅 线	程家沟	50	51.15%	14.43	14.43	未进入 负面清 单	否	无	5.76%

756	国网北票市供电公司	塔里66kV变电站	1513乡直 线	方申二组 (83)	400	54.00%	104.00	#####	未进入 负面清 单	否	无	13.90%
757	国网北票市供电公司	北路66kV变电站	109市郊线	市郊线25左2# 变压器	200	51.97%	56.06	56.06	未进入 负面清 单	否	无	12.97%
758	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2 号线	黄前组变压器	200	72.20%	15.60	15.60	未进入 负面清 单	否	无	11.43%
759	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2 号线	下洼组变压器	200	52.43%	55.14	55.14	未进入 负面清 单	否	无	17.67%
760	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2 号线	后胡台（19低 改）	200	46.15%	67.70	67.70	未进入 负面清 单	否	无	9.93%
761	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2 号线	丁西组变压器 (83)	200	74.44%	11.12	11.12	未进入 负面清 单	否	无	18.22%
762	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2 号线	上洼组变压器	100	27.56%	52.44	52.44	未进入 负面清 单	否	无	17.98%
763	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2 号线	炮一（15年）	400	54.37%	102.52	#####	未进入 负面清 单	否	无	12.92%
764	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2 号线	肖杖子变压器	200	65.88%	28.24	28.24	未进入 负面清 单	否	无	9.88%
765	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2 号线	炮手二组变压 器	50	23.85%	28.08	28.08	未进入 负面清 单	否	无	8.63%
766	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	203吉东线	吉东线23左12 右1右支2#变 压器	315	27.84%	164.30	#####	未进入 负面清 单	否	无	6.67%
767	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	203吉东线	吉东线23左 17#变压器	315	36.06%	138.41	#####	未进入 负面清 单	否	无	13.88%
768	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	203吉东线	吉东线23左12 右3#变压器	315	60.04%	62.87	62.87	未进入 负面清 单	否	无	16.39%
769	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	203吉东线	吉东线12右5# 变压器	315	23.23%	178.83	#####	未进入 负面清 单	否	无	15.99%
770	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	103南营联 线	南营联线15右 13分2支1#变 压器	315	23.76%	177.16	#####	未进入 负面清 单	否	无	13.58%
771	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	203吉东线	吉东线23左12 右8#变压器	250	32.18%	119.55	#####	未进入 负面清 单	否	无	10.65%
772	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	103南营联 线	南营联花园社 区（2.0工 程）	400	58.42%	86.32	86.32	未进入 负面清 单	否	无	9.15%
773	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	103南营联 线	南营联15右11 分2（2.0工 程）	400	66.69%	53.24	53.24	未进入 负面清 单	否	无	5.91%
774	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	唐房南山配电 变压器（能 效）	400	20.36%	238.56	#####	未进入 负面清 单	否	无	18.45%
775	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	103南营联 线	南营联线15右 6#变压器	315	43.03%	116.46	#####	未进入 负面清 单	否	无	17.08%
776	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	103南营联 线	南营联线15右 13分3#变压器	315	61.71%	57.61	57.61	未进入 负面清 单	否	无	9.52%
777	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	103南营联 线	周富工地1	315	59.94%	63.19	63.19	未进入 负面清 单	否	无	12.97%
778	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	东营子变台	30	62.31%	5.31	5.31	未进入 负面清 单	否	无	18.01%
779	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	松六井变压器	30	21.05%	17.69	17.69	未进入 负面清 单	否	无	12.93%

780	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	台村养鸡小区变台	100	31.20%	48.80	48.80	未进入负面清单	否	无	12.11%
781	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	大巴里小区二变压器	50	22.38%	28.81	28.81	未进入负面清单	否	无	5.43%
782	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	西官营镇口扣卜营村1号井变压器	50	62.55%	8.73	8.73	未进入负面清单	否	无	15.16%
783	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	哈尔脑分线69号杆生金窝铺村烤烟小区分支	100	17.46%	62.54	62.54	未进入负面清单	否	无	15.78%
784	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	厚三变压器(83)	200	66.33%	27.34	27.34	未进入负面清单	否	无	13.05%
785	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	下大庙变台	50	31.65%	24.18	24.18	未进入负面清单	否	无	14.29%
786	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	北房申(2.0工程)	200	68.68%	22.64	22.64	未进入负面清单	否	无	13.70%
787	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	四万贯变台	160	17.59%	99.86	99.86	未进入负面清单	否	无	9.94%
788	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	乃林罕(19低改工程)	200	65.09%	29.82	29.82	未进入负面清单	否	无	17.44%
789	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	兴隆沟分线兴村分支04号杆变压器	400	68.48%	46.08	46.08	未进入负面清单	否	无	16.12%
790	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	917铁矿线	巴沟河东(19低改)	200	40.29%	79.42	79.42	未进入负面清单	否	无	6.59%
791	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	917铁矿线	河西北2台区变压器	100	47.76%	32.24	32.24	未进入负面清单	否	无	7.95%
792	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	10kV八家子线八家子四家子(能效)	200	27.99%	104.02	#####	未进入负面清单	否	无	11.44%
793	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	东梁后(19低改)	100	61.55%	18.45	18.45	未进入负面清单	否	无	17.81%
794	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	八家子小西沟30kVA	30	66.10%	4.17	4.17	未进入负面清单	否	无	5.47%
795	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	孔里	200	70.06%	19.88	19.88	未进入负面清单	否	无	6.95%
796	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子西姜营子30kVA	30	36.09%	13.17	13.17	未进入负面清单	否	无	16.00%
797	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	中蛤蟆台	100	23.95%	56.05	56.05	未进入负面清单	否	无	13.54%
798	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	土洞子村分台	200	73.61%	12.78	12.78	未进入负面清单	否	无	7.70%
799	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	元宝勇(2.0工程)	400	70.49%	38.04	38.04	未进入负面清单	否	无	15.48%
800	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	南八家设施农业东姜营大棚	30	34.21%	13.74	13.74	未进入负面清单	否	无	8.47%
801	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	红下(18结余)	200	32.21%	95.58	95.58	未进入负面清单	否	无	16.67%
802	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑商店变台	100	53.89%	26.11	26.11	未进入负面清单	否	无	16.34%

803	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kV下府线开发区变压器	100	69.39%	10.61	10.61	未进入负面清单	否	无	17.07%
804	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	10kv大黑山2号线大黑山特别行政区0.4kv黑山组台区变压器	200	40.66%	78.68	78.68	未进入负面清单	否	无	9.80%
805	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	水泉沟门变压器	100	29.17%	50.83	50.83	未进入负面清单	否	无	5.61%
806	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	李建城房西(15年新增分台区)	50	50.23%	14.89	14.89	未进入负面清单	否	无	17.53%
807	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	下石厂变压器	30	54.10%	7.77	7.77	未进入负面清单	否	无	12.85%
808	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	北勿养殖小区	20	54.44%	5.11	5.11	未进入负面清单	否	无	15.97%
809	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kv下府线下府开发区三府村新台变压器	315	42.45%	118.28	#####	未进入负面清单	否	无	6.44%
810	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	新立电小区变压器	30	53.73%	7.88	7.88	未进入负面清单	否	无	14.23%
811	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	樊家湾(15年)	200	24.39%	111.22	#####	未进入负面清单	否	无	8.61%
812	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	上炮手变压器	20	48.39%	6.32	6.32	未进入负面清单	否	无	17.91%
813	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	下窝铺养羊小区变压器	20	44.12%	7.18	7.18	未进入负面清单	否	无	9.32%
814	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	庙前屯大棚变压器	30	63.52%	4.94	4.94	未进入负面清单	否	无	6.44%
815	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	厚五变压器	100	58.41%	21.59	21.59	未进入负面清单	否	无	6.44%
816	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	北庙变压器	20	44.22%	7.16	7.16	未进入负面清单	否	无	11.96%
817	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	张罗匠变压器1	20	63.09%	3.38	3.38	未进入负面清单	否	无	15.84%
818	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	官营子变压器	20	64.36%	3.13	3.13	未进入负面清单	否	无	17.20%
819	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	下石湖变压器1	20	25.90%	10.82	10.82	未进入负面清单	否	无	16.03%
820	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	常河线常西变压器	200	17.13%	125.74	#####	未进入负面清单	否	无	2.25%
821	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	长板沟变压器	50	46.56%	16.72	16.72	未进入负面清单	否	无	12.12%
822	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	樱桃沟变台	315	45.60%	108.36	#####	未进入负面清单	否	无	16.51%
823	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	下韭菜变压器1	10	17.21%	6.28	6.28	未进入负面清单	否	无	12.04%
824	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	新立屯变台	50	44.84%	17.58	17.58	未进入负面清单	否	无	5.74%
825	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	pms_庙子沟变压器1	10	19.74%	6.03	6.03	未进入负面清单	否	无	17.50%

826	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	北水泉大棚变压器	30	39.61%	12.12	12.12	未进入负面清单	否	无	16.74%
827	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	下炮手变压器1	100	38.67%	41.33	41.33	未进入负面清单	否	无	9.49%
828	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	窖梨沟变压器	50	74.28%	2.86	2.86	未进入负面清单	否	无	8.02%
829	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	南庙大棚变压器	20	63.58%	3.28	3.28	未进入负面清单	否	无	11.13%
830	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	油匠沟变压器	50	61.70%	9.15	9.15	未进入负面清单	否	无	7.78%
831	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	下炮手分台变压器	50	74.08%	2.96	2.96	未进入负面清单	否	无	14.85%
832	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	下窝铺（2.0工程）	200	72.24%	15.52	15.52	未进入负面清单	否	无	11.41%
833	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	白银代变压器(83)	200	65.88%	28.24	28.24	未进入负面清单	否	无	10.62%
834	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	曹队变压器	30	64.84%	4.55	4.55	未进入负面清单	否	无	8.64%
835	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	10kV西乌线姜家沟日光温室大棚小区二	50	19.13%	30.44	30.44	未进入负面清单	否	无	16.56%
836	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	高杖子变压器	100	57.16%	22.84	22.84	未进入负面清单	否	无	11.96%
837	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板下烧锅小区30kVA	30	56.40%	7.08	7.08	未进入负面清单	否	无	14.73%
838	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	瓦房村南组变压器	30	21.64%	17.51	17.51	未进入负面清单	否	无	9.85%
839	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	烧地沟变压器（能效）	200	33.23%	93.54	93.54	未进入负面清单	否	无	13.90%
840	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	炮手村后胡台组日光温室变压器	30	46.15%	10.16	10.16	未进入负面清单	否	无	17.89%
841	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	后胡台温室井变压器	30	67.19%	3.84	3.84	未进入负面清单	否	无	10.83%
842	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	巴沟村东南洼组5号日光温室变压器	50	55.20%	12.40	12.40	未进入负面清单	否	无	13.67%
843	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	炮手村大棚小区变压器	30	34.72%	13.58	13.58	未进入负面清单	否	无	9.95%
844	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子车头营子50kVA（能效）	400	37.24%	171.04	#####	未进入负面清单	否	无	12.21%
845	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	八家子东四家板台变压器（能效）	200	40.19%	79.62	79.62	未进入负面清单	否	无	12.13%
846	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	小八（2.0工程）	400	42.11%	151.56	#####	未进入负面清单	否	无	9.04%
847	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	622姜来线	上汤沟西变压器	400	54.77%	100.92	#####	未进入负面清单	否	无	12.56%
848	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	来三	50	57.20%	11.40	11.40	未进入负面清单	否	无	17.90%
849	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	勿分	200	35.65%	88.70	88.70	未进入负面清单	否	无	14.15%

850	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	哈湾子3台区	200	21.49%	117.02	#####	未进入负面清单	否	无	10.28%
851	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	山咀三四五(2.0工程)	200	39.99%	80.02	80.02	未进入负面清单	否	无	11.44%
852	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	扣三(2.0工程)	100	69.03%	10.97	10.97	未进入负面清单	否	无	9.11%
853	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线王家沟北坡配电变压器	100	43.25%	36.75	36.75	未进入负面清单	否	无	15.20%
854	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	大巴里一(19低改)	400	47.62%	129.52	#####	未进入负面清单	否	无	17.01%
855	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	唐杖子(15年新增分台区)	50	41.47%	19.27	19.27	未进入负面清单	否	无	13.70%
856	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	小官中(19低改工程)	200	25.48%	109.04	#####	未进入负面清单	否	无	11.81%
857	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	尹杖子(19低改)	200	40.70%	78.60	78.60	未进入负面清单	否	无	16.09%
858	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	林业站变压器	20	33.12%	9.38	9.38	未进入负面清单	否	无	8.31%
859	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	凉水河变压器	100	40.42%	39.58	39.58	未进入负面清单	否	无	11.57%
860	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	10kv下府线凉北分枝纸箱厂分支凉水河村凉水河2台区变压器	200	72.56%	14.88	14.88	未进入负面清单	否	无	8.75%
861	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	柳条大棚变压器	50	29.87%	25.07	25.07	未进入负面清单	否	无	10.62%
862	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	大杖子(15年新增分台区)柱上变压器	50	44.49%	17.76	17.76	未进入负面清单	否	无	11.26%
863	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kv下府线中心府台区井变压器	50	64.42%	7.79	7.79	未进入负面清单	否	无	10.78%
864	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kv下府线三组后沟井变压器	50	72.16%	3.92	3.92	未进入负面清单	否	无	13.49%
865	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	北大山变压器	30	58.81%	6.36	6.36	未进入负面清单	否	无	10.19%
866	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	市郊线3左4#变压器	315	67.05%	40.79	40.79	未进入负面清单	否	无	11.90%
867	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	上府组变压器	20	32.74%	9.45	9.45	未进入负面清单	否	无	6.07%
868	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	大梨树大棚小区	30	64.90%	4.53	4.53	未进入负面清单	否	无	14.60%
869	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	下达子(15年新增分台区)	50	48.18%	15.91	15.91	未进入负面清单	否	无	9.24%
870	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	鱼池变压器	50	49.04%	15.48	15.48	未进入负面清单	否	无	11.81%
871	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	红胜上变压器	200	47.56%	64.88	64.88	未进入负面清单	否	无	15.97%

872	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	供电所变压器1	100	20.03%	59.97	59.97	未进入负面清单	否	无	10.81%
873	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	凉水河后变压器	50	59.09%	10.46	10.46	未进入负面清单	否	无	17.07%
874	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	大杖子（2.0工程）	100	48.97%	31.03	31.03	未进入负面清单	否	无	15.31%
875	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	马二变压器	50	40.34%	19.83	19.83	未进入负面清单	否	无	10.93%
876	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	南地小区	50	34.62%	22.69	22.69	未进入负面清单	否	无	7.47%
877	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	10kv上杨线土宝营村东街南沟水井分支东街南沟水井变压器	50	53.33%	13.34	13.34	未进入负面清单	否	无	9.45%
878	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	10kv上园线跑达沟分线后燕子沟分支张宝吐村达子营水井变压器	50	18.32%	30.84	30.84	未进入负面清单	否	无	6.57%
879	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	上三道	10	24.04%	5.60	5.60	未进入负面清单	否	无	17.23%
880	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	pms_大平山	50	25.89%	27.06	27.06	未进入负面清单	否	无	10.59%
881	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	黄羊截沟	30	65.68%	4.30	4.30	未进入负面清单	否	无	10.57%
882	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	孟家屯	100	73.15%	6.85	6.85	未进入负面清单	否	无	5.62%
883	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	pms_达子营	20	71.42%	1.72	1.72	未进入负面清单	否	无	12.37%
884	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	胜利屯养殖小区变压器	50	42.70%	18.65	18.65	未进入负面清单	否	无	9.51%
885	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	中三道	30	68.81%	3.36	3.36	未进入负面清单	否	无	15.81%
886	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	下土来变压器	100	68.72%	11.28	11.28	未进入负面清单	否	无	12.44%
887	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	羊胖沟（2.0工程）	100	64.39%	15.61	15.61	未进入负面清单	否	无	8.74%
888	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	黄土梁果园变压器	100	19.16%	60.84	60.84	未进入负面清单	否	无	8.31%
889	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	上元镇中街（15年）	80	66.21%	11.03	11.03	未进入负面清单	否	无	16.83%
890	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	10kv上园线新立屯南地大棚小区分枝二道沟村东小庙水井变压器	50	21.53%	29.24	29.24	未进入负面清单	否	无	11.32%
891	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	西沟	30	41.18%	11.65	11.65	未进入负面清单	否	无	11.98%
892	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	双井子（2.0工程）	200	22.22%	115.56	#####	未进入负面清单	否	无	16.54%

893	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	上元（2.0工程）	100	67.70%	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	17.84%
894	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	10kv上杨线大虎分歧庙沟分支炒米甸村沟门水井分支炒米甸村沟门水井变压器	50	37.71%	21.15	21.15	未进入负面清单	否	无	17.70%
895	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	靠山屯小区	50	20.71%	29.65	29.65	未进入负面清单	否	无	7.32%
896	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	10kv上杨线大虎分歧炒米甸村东地水井分支东地水井变压器	50	54.42%	12.79	12.79	未进入负面清单	否	无	6.91%
897	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	pms_红东	200	49.23%	61.54	61.54	未进入负面清单	否	无	8.92%
898	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	史家梁	20	67.15%	2.57	2.57	未进入负面清单	否	无	11.45%
899	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	西沟南	50	63.68%	8.16	8.16	未进入负面清单	否	无	16.90%
900	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	pms_尖山沟	50	57.29%	11.36	11.36	未进入负面清单	否	无	12.14%
901	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	大板沟（2.0工程）	200	65.62%	28.76	28.76	未进入负面清单	否	无	7.45%
902	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔滨线126单元下离铺配电变压器	200	63.80%	32.40	32.40	未进入负面清单	否	无	15.93%
903	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	哈养殖（2.0）	200	56.44%	47.12	47.12	未进入负面清单	否	无	6.39%
904	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	破庙子（2.0工程）	200	40.09%	79.82	79.82	未进入负面清单	否	无	16.92%
905	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	山嘴子	100	42.99%	37.01	37.01	未进入负面清单	否	无	8.83%
906	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	靠山屯变压器	200	74.41%	11.18	11.18	未进入负面清单	否	无	9.70%
907	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	炒米甸变压器	100	62.43%	17.57	17.57	未进入负面清单	否	无	6.54%
908	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	上土来（2.0工程）	100	39.39%	40.61	40.61	未进入负面清单	否	无	7.65%
909	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	移民点（2.0工程）	200	60.78%	38.44	38.44	未进入负面清单	否	无	7.65%
910	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	pms_房申沟变压器	100	26.11%	53.89	53.89	未进入负面清单	否	无	14.25%
911	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	陆家屯变压器	100	48.59%	31.41	31.41	未进入负面清单	否	无	17.89%
912	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	下三道	100	33.11%	46.89	46.89	未进入负面清单	否	无	11.29%
913	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	杨树沟	200	50.10%	59.80	59.80	未进入负面清单	否	无	18.18%

914	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	下甸变压器	100	48.06%	31.94	31.94	未进入负面清单	否	无	15.89%
915	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	三家子	80	64.84%	12.13	12.13	未进入负面清单	否	无	7.84%
916	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	pms_大板沟(上大线)	50	45.56%	17.22	17.22	未进入负面清单	否	无	10.62%
917	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	西四家子(2.0工程)	400	37.37%	170.52	#####	未进入负面清单	否	无	14.46%
918	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	小根菜沟(2.0工程)	100	60.02%	19.98	19.98	未进入负面清单	否	无	8.15%
919	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	五代沟	30	27.41%	15.78	15.78	未进入负面清单	否	无	7.65%
920	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	西窝铺(2.0工程)	200	34.66%	90.68	90.68	未进入负面清单	否	无	17.12%
921	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	四井家属院变台	50	53.54%	13.23	13.23	未进入负面清单	否	无	14.60%
922	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	小碱洼变台	200	50.15%	59.70	59.70	未进入负面清单	否	无	12.55%
923	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	和南组变台	50	22.01%	29.00	29.00	未进入负面清单	否	无	6.25%
924	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	马北变压器	10	36.38%	4.36	4.36	未进入负面清单	否	无	12.01%
925	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	下沟二组配变	80	17.95%	49.64	49.64	未进入负面清单	否	无	17.04%
926	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	西沟于家湾棚配变	50	37.63%	21.19	21.19	未进入负面清单	否	无	7.62%
927	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	四吉板二组南配变	30	22.85%	17.15	17.15	未进入负面清单	否	无	5.93%
928	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	疙瘩沟大棚变压器	30	31.82%	14.45	14.45	未进入负面清单	否	无	13.44%
929	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	黄土梁(2.0工程)	100	73.10%	6.90	6.90	未进入负面清单	否	无	11.64%
930	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	四吉板林场配变	30	22.78%	17.17	17.17	未进入负面清单	否	无	12.90%
931	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	北山四组(2.0工程)	400	54.76%	100.96	#####	未进入负面清单	否	无	13.16%
932	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	下沟3-4示范配变	50	39.27%	20.37	20.37	未进入负面清单	否	无	17.74%
933	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	郑家沟果园变压器	100	74.65%	5.35	5.35	未进入负面清单	否	无	6.22%
934	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	旧烧锅小区变压器	30	21.85%	17.45	17.45	未进入负面清单	否	无	18.19%
935	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	新前电(2.0工程)	100	43.10%	36.90	36.90	未进入负面清单	否	无	13.61%
936	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	芹菜沟变压器1	20	61.21%	3.76	3.76	未进入负面清单	否	无	5.89%
937	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	上沟二六棚配变	100	68.97%	11.03	11.03	未进入负面清单	否	无	15.63%

938	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	常河营乡六家营村水东小区变压器	80	34.09%	36.73	36.73	未进入负面清单	否	无	8.28%
939	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	南蕨菜变压器1	20	67.52%	2.50	2.50	未进入负面清单	否	无	12.96%
940	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	上五道变压器	50	19.54%	30.23	30.23	未进入负面清单	否	无	13.43%
941	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	北三家变压器	100	41.61%	38.39	38.39	未进入负面清单	否	无	15.16%
942	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	大真发变压器1	100	58.89%	21.11	21.11	未进入负面清单	否	无	5.26%
943	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	岭杠（2.0工程）	100	19.29%	60.71	60.71	未进入负面清单	否	无	5.98%
944	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	小石佛变压器	30	19.86%	18.04	18.04	未进入负面清单	否	无	13.97%
945	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东沟四组（2.0工程）	400	64.41%	62.36	62.36	未进入负面清单	否	无	9.84%
946	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东沟五组示范配变	80	51.48%	22.82	22.82	未进入负面清单	否	无	9.81%
947	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	下一示范配变	50	66.88%	6.56	6.56	未进入负面清单	否	无	9.06%
948	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	四吉板程养殖变压器	315	50.75%	92.14	92.14	未进入负面清单	否	无	7.73%
949	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	喇嘛洞变压器	50	27.44%	26.28	26.28	未进入负面清单	否	无	11.59%
950	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	10kV土城子线于家湾养殖小区变压器	200	51.94%	56.12	56.12	未进入负面清单	否	无	12.19%
951	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	疙瘩沟（2.0工程）	100	46.19%	33.81	33.81	未进入负面清单	否	无	8.24%
952	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	常河营乡老爷庙村五道沟小区变压器	20	71.13%	1.77	1.77	未进入负面清单	否	无	16.33%
953	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	大沟变压器1新	30	45.73%	10.28	10.28	未进入负面清单	否	无	6.99%
954	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	上大东沟配变	30	55.14%	7.46	7.46	未进入负面清单	否	无	6.19%
955	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	六家营（2.0工程）	200	19.14%	121.72	#####	未进入负面清单	否	无	15.16%
956	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东沟一组（2.0工程）	400	68.81%	44.76	44.76	未进入负面清单	否	无	8.59%
957	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	马东大棚变压器	50	66.43%	6.79	6.79	未进入负面清单	否	无	11.16%
958	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	常河线水东变压器	200	36.42%	87.16	87.16	未进入负面清单	否	无	16.79%
959	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	上沟村养殖小区变压器	50	71.56%	4.22	4.22	未进入负面清单	否	无	7.19%
960	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	高立房变压器1	10	40.54%	3.95	3.95	未进入负面清单	否	无	13.65%

961	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	八道沟大棚变压器	50	60.40%	9.80	9.80	未进入负面清单	否	无	16.34%
962	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土二组（2.0工程）	200	70.87%	18.26	18.26	未进入负面清单	否	无	7.31%
963	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	常河线赵麻沟变压器	80	29.92%	40.06	40.06	未进入负面清单	否	无	6.04%
964	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	大沟（2.0工程）	100	25.99%	54.01	54.01	未进入负面清单	否	无	8.81%
965	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	上沟大棚育苗场变压器	50	40.72%	19.64	19.64	未进入负面清单	否	无	8.99%
966	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	大石佛温室大棚变压器	50	49.31%	15.35	15.35	未进入负面清单	否	无	13.19%
967	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	岑沟（2.0工程）	200	36.21%	87.58	87.58	未进入负面清单	否	无	18.23%
968	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	常河线艾林沟变压器	50	57.40%	11.30	11.30	未进入负面清单	否	无	11.21%
969	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	姜北日光小区	200	42.61%	74.78	74.78	未进入负面清单	否	无	11.20%
970	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	白台沟变压器（83）	200	50.15%	59.70	59.70	未进入负面清单	否	无	11.58%
971	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	于军养殖变压器	100	73.61%	6.39	6.39	未进入负面清单	否	无	13.38%
972	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	上沟三组配变	50	43.95%	18.03	18.03	未进入负面清单	否	无	17.82%
973	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	新建村大棚变压器	50	57.49%	11.26	11.26	未进入负面清单	否	无	16.95%
974	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	小石佛温室大棚变压器	30	19.22%	18.23	18.23	未进入负面清单	否	无	7.95%
975	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东沟五组井配变	80	50.38%	23.70	23.70	未进入负面清单	否	无	6.08%
976	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	10kv常河线房申分支老爷庙村房申并分支老爷庙村房申井变压器	50	26.43%	26.79	26.79	未进入负面清单	否	无	9.96%
977	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	四吉板养殖小区配变	80	58.66%	17.07	17.07	未进入负面清单	否	无	7.14%
978	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	抬头沟养殖变压器	80	62.09%	14.33	14.33	未进入负面清单	否	无	5.33%
979	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	南水泉变压器1	10	20.64%	5.94	5.94	未进入负面清单	否	无	11.10%
980	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	常河乡水西（15年）	50	56.60%	11.70	11.70	未进入负面清单	否	无	17.38%
981	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	台六分线164号杆朝阳沟小区分支	30	52.47%	8.26	8.26	未进入负面清单	否	无	13.22%
982	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	107特供线	特供线25#大号侧变压器(能效)	400	25.70%	217.20	#####	未进入负面清单	否	无	10.51%

983	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	10kv常河线大真发分支南庙井分支老各庙村南庙井变压器	50	65.33%	7.34	7.34	未进入负面清单	否	无	15.09%
984	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	五道沟大棚变压器	30	19.87%	18.04	18.04	未进入负面清单	否	无	15.31%
985	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	东冰沟变压器	20	55.67%	4.87	4.87	未进入负面清单	否	无	15.60%
986	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	袁家梁变压器1	10	30.14%	4.99	4.99	未进入负面清单	否	无	14.04%
987	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	下沟五棚配变	100	67.40%	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	11.17%
988	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	老各庙村变压器	250	49.36%	76.60	76.60	未进入负面清单	否	无	11.71%
989	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	山嘴变压器1	20	26.63%	10.67	10.67	未进入负面清单	否	无	8.71%
990	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	季家窝铺（15年）	100	54.72%	25.28	25.28	未进入负面清单	否	无	15.36%
991	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	岗岗庙变压器(能效)	200	24.37%	111.26	#####	未进入负面清单	否	无	15.21%
992	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	110南山线	南山线16#变压器(能效)	400	21.80%	232.80	#####	未进入负面清单	否	无	16.03%
993	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东四棚配变	200	61.52%	36.96	36.96	未进入负面清单	否	无	6.65%
994	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	下五道（2.0工程）	100	67.88%	12.12	12.12	未进入负面清单	否	无	12.88%
995	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土河西1台变压器	50	46.63%	16.69	16.69	未进入负面清单	否	无	11.30%
996	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	大板沟变台	20	37.01%	8.60	8.60	未进入负面清单	否	无	15.50%
997	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	pms_长垄地变压器1	30	25.93%	16.22	16.22	未进入负面清单	否	无	17.48%
998	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	10kv土城子线上沟分线土油房沟村土油房沟机井变压器	50	32.30%	23.85	23.85	未进入负面清单	否	无	13.06%
999	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	10kv常河线长垄地分支岳英沟井分支岳英沟井变压器	50	62.55%	8.73	8.73	未进入负面清单	否	无	7.85%
1000	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	羊草沟（2.0工程）	100	56.10%	23.90	23.90	未进入负面清单	否	无	10.94%
1001	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	葡架沟变压器	50	35.73%	22.14	22.14	未进入负面清单	否	无	11.27%
1002	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	常河营乡三家子村三家子小区变压器	30	47.43%	9.77	9.77	未进入负面清单	否	无	10.26%
1003	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	西冰沟变压器1	30	19.83%	18.05	18.05	未进入负面清单	否	无	14.44%
1004	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	三家鸡场变压器	50	34.39%	22.81	22.81	未进入负面清单	否	无	16.45%

1005	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	大岭底（2.0工程）	200	66.98%	26.04	26.04	未进入负面清单	否	无	11.81%
1006	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东沟养殖变压器	50	61.61%	9.20	9.20	未进入负面清单	否	无	9.63%
1007	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	兴北山小区配变	50	33.62%	23.19	23.19	未进入负面清单	否	无	17.94%
1008	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	上沟赵家坡小区变压器	250	47.28%	81.80	81.80	未进入负面清单	否	无	10.79%
1009	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	黄家窝铺（业扩）	200	33.01%	93.98	93.98	未进入负面清单	否	无	16.79%
1010	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	三角山变压器	100	57.96%	22.04	22.04	未进入负面清单	否	无	7.29%
1011	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	水库小区(能效)	200	40.72%	78.56	78.56	未进入负面清单	否	无	5.90%
1012	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	巴四北(业扩)	200	34.95%	90.10	90.10	未进入负面清单	否	无	13.77%
1013	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	常河线白庙沟变压器	50	65.54%	7.23	7.23	未进入负面清单	否	无	13.68%
1014	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	西沟小北山配变	50	44.84%	17.58	17.58	未进入负面清单	否	无	6.51%
1015	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	六道沟变压器	20	69.63%	2.07	2.07	未进入负面清单	否	无	12.89%
1016	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	房申沟变压器1	20	69.63%	2.07	2.07	未进入负面清单	否	无	16.06%
1017	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	板下分线28号杆达营村后沟小区分支	30	45.09%	10.47	10.47	未进入负面清单	否	无	14.33%
1018	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	下杖子西山分支29号杆下杖子小区分支	30	69.47%	3.16	3.16	未进入负面清单	否	无	10.64%
1019	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	牦牛西沟大棚小区	50	18.24%	30.88	30.88	未进入负面清单	否	无	10.46%
1020	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	东马架子	100	35.53%	44.47	44.47	未进入负面清单	否	无	16.94%
1021	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	孟家窝铺	100	48.79%	31.21	31.21	未进入负面清单	否	无	16.82%
1022	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	岳英沟变压器1	50	31.13%	24.44	24.44	未进入负面清单	否	无	14.31%
1023	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	西马架子	50	34.00%	23.00	23.00	未进入负面清单	否	无	14.16%
1024	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东沟五组配变	100	43.00%	37.00	37.00	未进入负面清单	否	无	5.32%
1025	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	四吉板五组配变	50	21.52%	29.24	29.24	未进入负面清单	否	无	11.76%
1026	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	小真发变压器	50	49.40%	15.30	15.30	未进入负面清单	否	无	15.56%
1027	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	台头沟变压器	20	71.19%	1.76	1.76	未进入负面清单	否	无	7.98%

1028	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	上沟一五（2.0工程）	400	43.02%	147.92	#####	未进入负面清单	否	无	5.53%
1029	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东高楼预制件配变	50	59.52%	10.24	10.24	未进入负面清单	否	无	8.82%
1030	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	下杖子	200	54.90%	50.20	50.20	未进入负面清单	否	无	13.04%
1031	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	韩家窝铺	100	40.58%	39.42	39.42	未进入负面清单	否	无	11.45%
1032	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	园帐子变压器（农网升级）	50	29.85%	25.08	25.08	未进入负面清单	否	无	14.01%
1033	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	巴图营乡崔宝代沟15	50	43.48%	18.26	18.26	未进入负面清单	否	无	10.87%
1034	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	龙王庙（2.0工程）	100	42.68%	37.32	37.32	未进入负面清单	否	无	11.29%
1035	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	上古家子大棚小区	20	47.79%	6.44	6.44	未进入负面清单	否	无	12.28%
1036	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	下杖子养鸡小区	30	70.83%	2.75	2.75	未进入负面清单	否	无	11.42%
1037	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	下甸（农网升级）	50	53.38%	13.31	13.31	未进入负面清单	否	无	16.92%
1038	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	赵东	80	59.88%	16.10	16.10	未进入负面清单	否	无	15.93%
1039	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	白家窝铺（农网升级）	50	57.68%	11.16	11.16	未进入负面清单	否	无	11.37%
1040	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	上古家子（农网升级）	50	16.97%	31.52	31.52	未进入负面清单	否	无	6.43%
1041	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	崔杖子养殖小区变压器	160	50.16%	47.74	47.74	未进入负面清单	否	无	6.57%
1042	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	二道营	100	37.86%	42.14	42.14	未进入负面清单	否	无	17.42%
1043	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	10kv巴古线下古家子分支下古家子张宇成井分支下古家子张宇成井变压器	50	23.59%	28.21	28.21	未进入负面清单	否	无	15.73%
1044	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	赵西	100	20.17%	59.83	59.83	未进入负面清单	否	无	5.54%
1045	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	窝瓜店	30	46.22%	10.13	10.13	未进入负面清单	否	无	14.81%
1046	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	崔杖子	50	42.59%	18.71	18.71	未进入负面清单	否	无	10.72%
1047	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	平山子	100	55.42%	24.58	24.58	未进入负面清单	否	无	16.36%
1048	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	高杖子	50	41.77%	19.12	19.12	未进入负面清单	否	无	10.86%
1049	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	西沟四组北配变	80	31.98%	38.42	38.42	未进入负面清单	否	无	18.28%
1050	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	上沟三四配变	400	54.85%	100.60	#####	未进入负面清单	否	无	13.95%

1051	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	喇嘛庙（2.0工程）	400	62.03%	71.88	71.88	未进入负面清单	否	无	13.03%
1052	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	北山三组配变	50	29.62%	25.19	25.19	未进入负面清单	否	无	13.18%
1053	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	北山五组（2.0工程）	400	40.30%	158.80	#####	未进入负面清单	否	无	14.76%
1054	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	庙前电变压器1	100	72.93%	7.07	7.07	未进入负面清单	否	无	15.09%
1055	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	上沟二六配变	400	61.68%	73.28	73.28	未进入负面清单	否	无	13.58%
1056	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东高楼二组配变	80	59.66%	16.27	16.27	未进入负面清单	否	无	11.30%
1057	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	西沟四组配变	200	31.85%	96.30	96.30	未进入负面清单	否	无	12.17%
1058	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	下三新示范配变	30	44.22%	10.73	10.73	未进入负面清单	否	无	7.04%
1059	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东高楼一三组（2.0工程）	400	21.88%	232.48	#####	未进入负面清单	否	无	7.34%
1060	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	四吉板一组配变	80	35.47%	35.62	35.62	未进入负面清单	否	无	7.33%
1061	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	六家营大棚变压器	80	38.63%	33.10	33.10	未进入负面清单	否	无	15.20%
1062	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	四吉板三组配变	50	24.71%	27.65	27.65	未进入负面清单	否	无	8.37%
1063	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	章东（能效）	200	65.87%	28.26	28.26	未进入负面清单	否	无	6.00%
1064	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	旧烧锅变压器1	200	52.91%	54.18	54.18	未进入负面清单	否	无	16.59%
1065	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	107特供线	特供线25#小号侧变压器（能效）	400	44.03%	143.88	#####	未进入负面清单	否	无	6.71%
1066	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	塔南(能效)	200	72.08%	15.84	15.84	未进入负面清单	否	无	12.48%
1067	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	下沟五组（2.0工程）	400	35.44%	178.24	#####	未进入负面清单	否	无	17.16%
1068	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	西三家变压器1	100	35.92%	44.08	44.08	未进入负面清单	否	无	9.49%
1069	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1516塔黑线	南广富	100	51.40%	28.60	28.60	未进入负面清单	否	无	8.54%
1070	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1516塔黑线	10kV塔黑线1516单元北塔牛家店北山大棚	50	63.20%	8.40	8.40	未进入负面清单	否	无	17.07%
1071	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	艾林沟2台区变压器	100	73.71%	6.29	6.29	未进入负面清单	否	无	5.45%
1072	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	下沟四组（2.0工程）	400	19.61%	241.56	#####	未进入负面清单	否	无	5.35%
1073	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1516塔黑线	白小区	50	67.67%	6.17	6.17	未进入负面清单	否	无	13.40%
1074	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	西沟一二组配变	200	37.55%	84.90	84.90	未进入负面清单	否	无	16.03%

1075	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	小西洼变压器	200	51.62%	56.76	56.76	未进入负面清单	否	无	13.87%
1076	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	青山林场变压器	100	57.43%	22.57	22.57	未进入负面清单	否	无	15.21%
1077	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	西沟三组(2.0工程)	200	60.91%	38.18	38.18	未进入负面清单	否	无	9.71%
1078	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东沟二组变台	100	56.16%	23.84	23.84	未进入负面清单	否	无	15.59%
1079	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	马东变压器新	100	22.78%	57.22	57.22	未进入负面清单	否	无	5.51%
1080	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	皮口袋变压器(83)	200	28.14%	103.72	#####	未进入负面清单	否	无	10.39%
1081	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	老爷庙变压器(83)	200	57.43%	45.14	45.14	未进入负面清单	否	无	9.64%
1082	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1516塔黑线	10kv塔黑线老窝铺分线牛家店村国春井分支牛家店村国春井变压器	50	58.93%	10.54	10.54	未进入负面清单	否	无	11.41%
1083	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kv哈尔滨线哈尔滨线三山沟分支5号杆扣北营北坡配电变压器	50	71.96%	4.02	4.02	未进入负面清单	否	无	10.27%
1084	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kv哈尔滨线哈叉沟配电变压器	30	28.80%	15.36	15.36	未进入负面清单	否	无	9.78%
1085	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1516塔黑线	后四	50	65.66%	7.17	7.17	未进入负面清单	否	无	8.50%
1086	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1516塔黑线	老窝铺	50	63.51%	8.25	8.25	未进入负面清单	否	无	12.32%
1087	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1516塔黑线	英小区	50	30.02%	24.99	24.99	未进入负面清单	否	无	10.71%
1088	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kv大哈线0.4kv李志鹏井台区机井柱上变压器	50	50.83%	14.59	14.59	未进入负面清单	否	无	15.95%
1089	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kv哈尔滨线刘杖子日光温室小区配电变压器	30	29.19%	15.24	15.24	未进入负面清单	否	无	10.82%
1090	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kv哈尔滨线扣北营分线水泉分支刘杖子井分支哈尔滨乡刘杖子井变压器	50	18.46%	30.77	30.77	未进入负面清单	否	无	10.70%
1091	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	上元北(能效)	400	53.54%	105.84	#####	未进入负面清单	否	无	12.96%
1092	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	团瓢变压器	50	54.19%	12.91	12.91	未进入负面清单	否	无	8.94%
1093	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	大三家乡湾子(15年)	200	17.95%	124.10	#####	未进入负面清单	否	无	6.27%
1094	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kv哈尔滨线哈叉沟北沿小区配电变压器	50	73.85%	3.08	3.08	未进入负面清单	否	无	6.33%

1095	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	五家子养殖小区变压器	30	39.06%	12.28	12.28	未进入负面清单	否	无	9.55%
1096	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	乔家沟(19低改工程)	100	51.43%	28.57	28.57	未进入负面清单	否	无	6.63%
1097	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土城子线北山1.6组变压器	100	67.85%	12.15	12.15	未进入负面清单	否	无	6.47%
1098	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	下沟三组配变	80	39.19%	32.65	32.65	未进入负面清单	否	无	11.57%
1099	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	兴北山四五配变	315	54.09%	81.62	81.62	未进入负面清单	否	无	17.95%
1100	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	10kV大塘线0.4kV弯子组3号台区机井柱上变压器	50	24.97%	27.52	27.52	未进入负面清单	否	无	13.76%
1101	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	下水泉	100	29.80%	50.20	50.20	未进入负面清单	否	无	15.72%
1102	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	后松中变压器	20	40.17%	7.97	7.97	未进入负面清单	否	无	10.80%
1103	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	10kv大塘线黄花店子分支羊场沟徐宝成井变压器	50	55.09%	12.46	12.46	未进入负面清单	否	无	15.90%
1104	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	10kV哈尔滨线黄花甸子北坡小区配电变压器	50	73.55%	3.22	3.22	未进入负面清单	否	无	8.32%
1105	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	乃林皋2(19低改工程)	100	23.44%	56.56	56.56	未进入负面清单	否	无	16.10%
1106	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	水泉南	50	19.64%	30.18	30.18	未进入负面清单	否	无	16.63%
1107	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	五工村线28左1#变压器（能效）	400	55.70%	97.20	97.20	未进入负面清单	否	无	14.58%
1108	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	塔西小区	30	19.68%	18.10	18.10	未进入负面清单	否	无	6.75%
1109	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	羊肠沟(19低改工程)	400	42.04%	151.84	#####	未进入负面清单	否	无	9.62%
1110	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	大三家线黄花甸子分支14号杆黄花甸子南坡分支	50	67.22%	6.39	6.39	未进入负面清单	否	无	16.65%
1111	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	10kv大三家线塘房分线丫头沟分支羊场沟南山刘学义井变压器	50	39.06%	20.47	20.47	未进入负面清单	否	无	13.27%
1112	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	丫头沟沟里小区配电变压器	80	19.55%	48.36	48.36	未进入负面清单	否	无	14.39%
1113	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	乃林皋养殖小区配变	315	34.53%	143.23	#####	未进入负面清单	否	无	16.44%
1114	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	炒米甸养殖小区变压器	50	55.95%	12.03	12.03	未进入负面清单	否	无	11.29%
1115	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	西房申配电变压器1	80	45.47%	27.62	27.62	未进入负面清单	否	无	6.28%

1116	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	10kV大塘线 0.4kV西房申 组台区机井柱 上变压器	50	38.15%	20.93	20.93	未进入 负面清 单	否	无	6.93%
1117	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	小巴里西山小 区配电变压器	30	48.21%	9.54	9.54	未进入 负面清 单	否	无	15.15%
1118	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	下古家子小区 变台	400	66.57%	53.72	53.72	未进入 负面清 单	否	无	6.36%
1119	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	小西沟变压器	30	55.12%	7.46	7.46	未进入 负面清 单	否	无	5.85%
1120	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	岗岗庙井变压 器	50	22.85%	28.58	28.58	未进入 负面清 单	否	无	16.26%
1121	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	赵北沟变压器	80	17.56%	49.95	49.95	未进入 负面清 单	否	无	16.37%
1122	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	官坟沟变压器	100	35.60%	44.40	44.40	未进入 负面清 单	否	无	12.82%
1123	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	油坊	200	63.45%	33.10	33.10	未进入 负面清 单	否	无	7.17%
1124	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	白相屯小区变 压器	30	23.40%	16.98	16.98	未进入 负面清 单	否	无	6.25%
1125	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	黄土坎大棚小 区	50	32.04%	23.98	23.98	未进入 负面清 单	否	无	14.11%
1126	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板示范区配 电变压器1	100	43.83%	36.17	36.17	未进入 负面清 单	否	无	17.80%
1127	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	114五陶线	陶瓷线39右 26#变压器	200	54.21%	51.58	51.58	未进入 负面清 单	否	无	8.71%
1128	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	10kV姜家窝铺 线十天地	100	19.27%	60.73	60.73	未进入 负面清 单	否	无	13.64%
1129	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	扎兰沟（2.0 工程）	200	63.19%	33.62	33.62	未进入 负面清 单	否	无	8.57%
1130	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	红房台变压器 1	20	25.09%	10.98	10.98	未进入 负面清 单	否	无	8.15%
1131	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	胡头沟大棚变 压器	30	68.60%	3.42	3.42	未进入 负面清 单	否	无	14.07%
1132	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	前馒头变压器	20	64.02%	3.20	3.20	未进入 负面清 单	否	无	18.14%
1133	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板线黄土坎 分歧时运沟分 支时运沟里井 分支时运沟里 井变压器	50	34.01%	23.00	23.00	未进入 负面清 单	否	无	18.40%
1134	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	114五陶线	陶瓷线42左 21#变压器	100	69.19%	10.81	10.81	未进入 负面清 单	否	无	15.22%
1135	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	大西沟变压器	20	20.53%	11.89	11.89	未进入 负面清 单	否	无	13.05%
1136	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	114五陶线	陶瓷线39右 19#变压器	315	34.66%	142.82	#####	未进入 负面清 单	否	无	14.93%
1137	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	告老大棚变压 器	30	29.23%	15.23	15.23	未进入 负面清 单	否	无	12.53%
1138	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	长皋线官山沟 变压器	50	31.51%	24.25	24.25	未进入 负面清 单	否	无	13.32%

1139	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	白相电鸡场变压器1	50	50.26%	14.87	14.87	未进入负面清单	否	无	13.32%
1140	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	安东山大棚变压器	30	36.80%	12.96	12.96	未进入负面清单	否	无	6.66%
1141	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	黄土坎设施农业大棚	30	58.19%	6.54	6.54	未进入负面清单	否	无	5.28%
1142	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	pms_长谢线抬头沟小区	50	17.32%	31.34	31.34	未进入负面清单	否	无	15.80%
1143	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联络线	兔厂变压器	30	74.00%	1.80	1.80	未进入负面清单	否	无	7.46%
1144	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	114五陶线	陶瓷线39右9分3#变压器	200	35.64%	88.72	88.72	未进入负面清单	否	无	5.93%
1145	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	114五陶线	陶瓷线42左45号变压器	50	63.62%	8.19	8.19	未进入负面清单	否	无	14.88%
1146	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	黄土坎西(2.0工程)	50	35.86%	22.07	22.07	未进入负面清单	否	无	7.65%
1147	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	10kv长谢线谢兴沟分线单家沟井分支长皋乡单家沟井变压器	50	60.47%	9.77	9.77	未进入负面清单	否	无	6.46%
1148	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	东八宝变压器	100	60.97%	19.03	19.03	未进入负面清单	否	无	13.57%
1149	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	萝卜沟变压器	100	64.64%	15.36	15.36	未进入负面清单	否	无	16.77%
1150	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	三窝铺大棚变压器	30	52.81%	8.16	8.16	未进入负面清单	否	无	9.03%
1151	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	后麻子变压器	80	18.63%	49.10	49.10	未进入负面清单	否	无	15.69%
1152	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	10kv长皋线下股分枝椴木沟井分支长皋乡椴木沟井变压器	50	49.01%	15.50	15.50	未进入负面清单	否	无	17.44%
1153	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	长北果园变压器1	100	37.69%	42.31	42.31	未进入负面清单	否	无	10.07%
1154	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	东地变压器	100	70.09%	9.91	9.91	未进入负面清单	否	无	17.77%
1155	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	克洛湾小区变压器	50	52.13%	13.94	13.94	未进入负面清单	否	无	9.24%
1156	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1527前梅线	牛家店(15年)	100	48.34%	31.66	31.66	未进入负面清单	否	无	5.33%
1157	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	10kv大瓦线瓦房村三家井分支瓦房村三家井变压器	50	43.07%	18.47	18.47	未进入负面清单	否	无	11.54%
1158	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	杨树沟大棚小区	80	21.89%	46.49	46.49	未进入负面清单	否	无	11.94%
1159	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1516塔黑线	马户沟(2.0工程)	400	31.16%	195.36	#####	未进入负面清单	否	无	9.58%
1160	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1516塔黑线	马窝铺变压器(2.0工程)	200	71.89%	16.22	16.22	未进入负面清单	否	无	7.45%

1161	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	五间房（2.0工程）	200	56.05%	47.90	47.90	未进入负面清单	否	无	12.41%
1162	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	刘杖子2（2.0工程）	200	26.06%	107.88	#####	未进入负面清单	否	无	10.62%
1163	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	刘杖子(19低改工程)	200	73.87%	12.26	12.26	未进入负面清单	否	无	16.55%
1164	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	黄花店子(19低改工程)	100	24.70%	55.30	55.30	未进入负面清单	否	无	14.63%
1165	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	四吉板(19低改工程)	200	40.85%	78.30	78.30	未进入负面清单	否	无	8.96%
1166	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	横道子变压器	100	56.24%	23.76	23.76	未进入负面清单	否	无	15.09%
1167	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	小北沟	200	54.61%	50.78	50.78	未进入负面清单	否	无	5.64%
1168	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	大三家乡房申南（15年）	100	50.25%	29.75	29.75	未进入负面清单	否	无	10.84%
1169	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	四北沟配电变压器	100	66.38%	13.62	13.62	未进入负面清单	否	无	15.88%
1170	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	塔三四（2.0工程）	400	37.22%	171.12	#####	未进入负面清单	否	无	12.52%
1171	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	八大沟后配电变压器	50	59.74%	10.13	10.13	未进入负面清单	否	无	11.98%
1172	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	塘房分线71号杆变压器	400	58.78%	84.88	84.88	未进入负面清单	否	无	14.85%
1173	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	10kv上杨线大虎分歧炒米甸村西沟水井分支炒米甸村西沟水井变压器	50	71.11%	4.45	4.45	未进入负面清单	否	无	18.05%
1174	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	10kv大哈线0.4kv岳台组3号灌溉台区机井柱上变压器	50	73.21%	3.40	3.40	未进入负面清单	否	无	17.72%
1175	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	10kv大瓦线瓦房分歧瓦房村四道沟南沟井分支四道沟南沟井变压器	50	57.78%	11.11	11.11	未进入负面清单	否	无	11.81%
1176	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	10kv上杨线大虎分歧炒米甸村大坎子水井分支炒米甸村大坎子水井变压器	50	54.81%	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	12.21%
1177	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	六道沟大棚小区变压器	50	31.23%	24.39	24.39	未进入负面清单	否	无	17.28%
1178	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	10kv上杨线大虎分歧五代沟分支炒米甸村八天地水井分支	50	41.06%	19.47	19.47	未进入负面清单	否	无	15.17%
1179	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	四吉板东山（19低改工程）	200	43.79%	72.42	72.42	未进入负面清单	否	无	10.38%

1180	国网北票市供电公司	上网66kV变电站	114上大线	四合电变压器	100	60.90%	19.10	19.10	未进入负面清单	否	无	12.48%
1181	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	四北沟小区(2.0工程)	100	50.72%	29.28	29.28	未进入负面清单	否	无	15.14%
1182	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	两家变压器(2.0工程)	200	72.93%	14.14	14.14	未进入负面清单	否	无	10.83%
1183	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	八大沟配电变压器	100	71.09%	8.91	8.91	未进入负面清单	否	无	8.01%
1184	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	下长北(2.0工程)	100	37.10%	42.90	42.90	未进入负面清单	否	无	17.43%
1185	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	长皋线喇嘛营变压器	200	63.50%	33.00	33.00	未进入负面清单	否	无	15.50%
1186	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	下窑西(15年)	100	18.99%	61.01	61.01	未进入负面清单	否	无	16.27%
1187	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	西八宝(2.0工程)	100	69.35%	10.65	10.65	未进入负面清单	否	无	12.88%
1188	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	菜园子(2.0工程)	200	70.63%	18.74	18.74	未进入负面清单	否	无	9.12%
1189	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	长谢线白相电变压器	100	32.92%	47.08	47.08	未进入负面清单	否	无	7.03%
1190	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	安南(2.0工程)	200	60.12%	39.76	39.76	未进入负面清单	否	无	8.40%
1191	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	谢兴沟(2.0工程)	200	57.02%	45.96	45.96	未进入负面清单	否	无	12.39%
1192	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	10kV长皋线大板沟变压器	200	63.32%	33.36	33.36	未进入负面清单	否	无	11.47%
1193	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	安东山(2.0工程)	100	71.96%	8.04	8.04	未进入负面清单	否	无	15.51%
1194	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	安家沟北变压器	20	17.11%	12.58	12.58	未进入负面清单	否	无	6.71%
1195	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板南地100kVA	315	24.40%	175.14	#####	未进入负面清单	否	无	15.71%
1196	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	长皋线长南变压器	315	74.50%	17.33	17.33	未进入负面清单	否	无	13.35%
1197	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联络线	南水泵(19低改)	200	23.81%	112.38	#####	未进入负面清单	否	无	15.18%
1198	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	长谢线下窑东变压器	100	67.83%	12.17	12.17	未进入负面清单	否	无	11.68%
1199	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联络线	松四(19低改)	400	55.66%	97.36	97.36	未进入负面清单	否	无	9.06%
1200	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	114五陶线	陶瓷线39右15#变压器	400	68.80%	44.80	44.80	未进入负面清单	否	无	9.14%
1201	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	前麻子变压器	20	58.43%	4.31	4.31	未进入负面清单	否	无	9.15%
1202	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	中学北沟变压器	10	41.80%	3.82	3.82	未进入负面清单	否	无	5.72%
1203	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	三窝铺(2.0工程)	200	19.28%	121.44	#####	未进入负面清单	否	无	7.18%

1204	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	安乐电变压器	80	67.49%	10.01	10.01	未进入负面清单	否	无	18.34%
1205	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	长皋线五宝石变压器	100	43.56%	36.44	36.44	未进入负面清单	否	无	8.78%
1206	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	下长南变压器1	200	61.12%	37.76	37.76	未进入负面清单	否	无	9.54%
1207	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	杨树林大棚	50	30.05%	24.98	24.98	未进入负面清单	否	无	8.23%
1208	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	宝力线46分17#变压器	315	28.33%	162.76	#####	未进入负面清单	否	无	11.88%
1209	国网北票市供电公司	塔里66kV变电站	1516塔黑线	牛家店大棚	50	74.65%	2.68	2.68	未进入负面清单	否	无	12.80%
1210	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线庄二配电变压器	100	29.47%	50.53	50.53	未进入负面清单	否	无	18.16%
1211	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	10kv上杨线土宝营村东街水井分支东街水井变压器	100	42.19%	37.81	37.81	未进入负面清单	否	无	14.93%
1212	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms_五间房河西养殖南	200	50.25%	59.50	59.50	未进入负面清单	否	无	7.29%
1213	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营三家庙5kVA	20	70.16%	1.97	1.97	未进入负面清单	否	无	13.98%
1214	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	大石佛变压器(83)	200	64.46%	31.08	31.08	未进入负面清单	否	无	12.09%
1215	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	西南山(2.0工程)	200	24.95%	110.10	#####	未进入负面清单	否	无	7.60%
1216	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	东扣莫配电变压器	50	63.35%	8.33	8.33	未进入负面清单	否	无	5.86%
1217	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	下艾林配电变压器	50	63.84%	8.08	8.08	未进入负面清单	否	无	9.11%
1218	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	乡果园变压器	50	61.77%	9.12	9.12	未进入负面清单	否	无	14.46%
1219	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	624宝国老线	营房变压器	30	64.34%	4.70	4.70	未进入负面清单	否	无	12.08%
1220	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线12左4分8#变压器	315	26.74%	167.77	#####	未进入负面清单	否	无	17.57%
1221	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线9右8分2#变压器	315	74.72%	16.63	16.63	未进入负面清单	否	无	17.80%
1222	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线25#变压器	315	30.69%	155.33	#####	未进入负面清单	否	无	16.61%
1223	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线22#变压器	315	71.55%	26.62	26.62	未进入负面清单	否	无	17.85%
1224	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	204铁营线	铁营线12分8#变压器柱上变压器	250	65.48%	36.30	36.30	未进入负面清单	否	无	6.27%
1225	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	204铁营线	铁营线63左4#2#变压器	250	25.40%	136.50	#####	未进入负面清单	否	无	15.67%
1226	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线17右8#变压器	200	51.17%	57.66	57.66	未进入负面清单	否	无	12.44%

1227	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线20# 变压器	315	74.19%	18.30	18.30	未进入 负面清 单	否	无	12.09%
1228	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	204铁营线	铁营线63左16 分4#变压器	315	28.76%	161.41	#####	未进入 负面清 单	否	无	10.08%
1229	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线7#变 压器	315	50.06%	94.31	94.31	未进入 负面清 单	否	无	12.60%
1230	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	204铁营线	铁营线66右1# 变压器	315	71.96%	25.33	25.33	未进入 负面清 单	否	无	12.08%
1231	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线12左 4分4#变压器	315	36.20%	137.97	#####	未进入 负面清 单	否	无	8.73%
1232	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线12左 7#变压器	315	61.14%	59.41	59.41	未进入 负面清 单	否	无	16.14%
1233	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线9右 5#变压器	315	21.88%	183.08	#####	未进入 负面清 单	否	无	14.91%
1234	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	204铁营线	铁营线65左分 6#变压器	200	70.59%	18.82	18.82	未进入 负面清 单	否	无	9.17%
1235	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线12左 4分10#变压器	315	17.03%	198.36	#####	未进入 负面清 单	否	无	9.15%
1236	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线17右 5#变压器	100	69.66%	10.34	10.34	未进入 负面清 单	否	无	14.99%
1237	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	204铁营线	铁营线61#变 压器	315	44.12%	113.02	#####	未进入 负面清 单	否	无	11.71%
1238	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	204铁营线	铁营线37#变 压器	315	67.08%	40.70	40.70	未进入 负面清 单	否	无	13.27%
1239	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	204铁营线	铁营线20分2# 变压器	200	63.14%	33.72	33.72	未进入 负面清 单	否	无	11.21%
1240	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	207 二工村线 二工村线9右 11#变压器	100	25.17%	54.83	54.83	未进入 负面清 单	否	无	8.44%
1241	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	204铁营线	铁营线39分1# 变压器	160	25.05%	87.92	87.92	未进入 负面清 单	否	无	6.13%
1242	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线9右 9#变压器	315	73.79%	19.56	19.56	未进入 负面清 单	否	无	11.84%
1243	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线16# 变压器	315	53.89%	82.25	82.25	未进入 负面清 单	否	无	11.57%
1244	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	204铁营线	铁营线45#变 压器	100	58.37%	21.63	21.63	未进入 负面清 单	否	无	16.54%
1245	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	204铁营线	铁营线63左 11#变压器	315	24.82%	173.82	#####	未进入 负面清 单	否	无	12.58%
1246	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	上元下四家 (15年)	200	18.74%	122.52	#####	未进入 负面清 单	否	无	5.66%
1247	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变 电站	217姜坤线	10kv姜坤线坤 头波罗村南沟 井变压器	400	30.92%	196.32	#####	未进入 负面清 单	否	无	10.00%
1248	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干 线	西沟里变压器	100	52.48%	27.52	27.52	未进入 负面清 单	否	无	17.76%
1249	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣 线	宝国老镇奈林 皋(15年)	50	38.96%	20.52	20.52	未进入 负面清 单	否	无	16.00%
1250	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干 线	宏发养殖变压 器	315	57.33%	71.41	71.41	未进入 负面清 单	否	无	15.73%

1251	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	10kv北干线土洞子分枝黄后井分支黄古屯村黄前井变压器	50	58.57%	10.72	10.72	未进入负面清单	否	无	16.96%
1252	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1516塔黑线	白塔子村3-4井变压器	100	36.40%	43.60	43.60	未进入负面清单	否	无	18.50%
1253	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	622姜来线	老虎沟变压器	30	59.25%	6.23	6.23	未进入负面清单	否	无	10.76%
1254	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	马东（2.0工程）	200	60.66%	38.68	38.68	未进入负面清单	否	无	14.14%
1255	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	石外北（2.0工程）	200	71.23%	17.54	17.54	未进入负面清单	否	无	10.74%
1256	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_老西沟南变压器	100	67.14%	12.86	12.86	未进入负面清单	否	无	7.34%
1257	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	柳木上组变压器	100	57.22%	22.78	22.78	未进入负面清单	否	无	14.01%
1258	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	622姜来线	下汤沟东变压器	30	19.16%	18.25	18.25	未进入负面清单	否	无	10.69%
1259	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1516塔黑线	白四	50	32.00%	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	7.31%
1260	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	三家村大棚小区一号变压器	50	68.39%	5.81	5.81	未进入负面清单	否	无	14.59%
1261	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	艾杖子养殖小区变压器	100	70.13%	9.87	9.87	未进入负面清单	否	无	12.04%
1262	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	小良后组变压器	100	59.03%	20.97	20.97	未进入负面清单	否	无	9.92%
1263	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	张凯温室养殖变压器	80	60.79%	15.37	15.37	未进入负面清单	否	无	9.94%
1264	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	10kv南干线915单元陈国军大棚小区变压器	50	39.22%	20.39	20.39	未进入负面清单	否	无	7.09%
1265	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	周健阁日光温室变压器	50	66.90%	6.55	6.55	未进入负面清单	否	无	17.90%
1266	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	三家村大棚小区二号变压器	100	29.81%	50.19	50.19	未进入负面清单	否	无	6.02%
1267	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	东山下组分支1(19低改工程)	250	43.43%	91.43	91.43	未进入负面清单	否	无	8.71%
1268	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	付化学大棚小区变压器	50	49.27%	15.37	15.37	未进入负面清单	否	无	16.98%
1269	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	沟门子组3号日光温室变压器	30	29.72%	15.08	15.08	未进入负面清单	否	无	10.78%
1270	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	丁南变压器	80	32.10%	38.32	38.32	未进入负面清单	否	无	14.51%
1271	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1516塔黑线	10kv塔黑线白塔子村5-6号井分支白塔子村5-6号井变压器	100	52.73%	27.27	27.27	未进入负面清单	否	无	13.83%
1272	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	黄古屯日光温室小区变压器	250	39.98%	100.05	#####	未进入负面清单	否	无	13.02%

1273	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	卖地沟	50	71.15%	4.43	4.43	未进入负面清单	否	无	11.73%
1274	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	孟家沟配电变压器	20	46.52%	6.70	6.70	未进入负面清单	否	无	12.43%
1275	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	模糊沟棚配电变压器	30	52.35%	8.30	8.30	未进入负面清单	否	无	16.13%
1276	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	pms_线麻沟	100	28.45%	51.55	51.55	未进入负面清单	否	无	9.99%
1277	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	小塔子东沟大棚小区	50	25.77%	27.12	27.12	未进入负面清单	否	无	18.38%
1278	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	柳黄电小区分支变台	50	57.95%	11.03	11.03	未进入负面清单	否	无	9.89%
1279	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	大坤头配电变压器	20	66.22%	2.76	2.76	未进入负面清单	否	无	5.57%
1280	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	下平房东配电变压器	20	33.60%	9.28	9.28	未进入负面清单	否	无	10.69%
1281	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	马塔线羊马北小区分支4号杆羊马北小区配电变压器	30	65.17%	4.45	4.45	未进入负面清单	否	无	12.79%
1282	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	10KV西王线韩杖子分线刁连队分支付杖子机井变压器	50	38.36%	20.82	20.82	未进入负面清单	否	无	9.31%
1283	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	pms_张宝吐	80	34.44%	36.45	36.45	未进入负面清单	否	无	5.28%
1284	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	10kv上园线马代沟养殖小区分枝马代沟村黄花山水井变压器	50	26.81%	26.60	26.60	未进入负面清单	否	无	17.87%
1285	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	北地配电变压器	30	67.11%	3.87	3.87	未进入负面清单	否	无	16.78%
1286	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	上元镇下柳（15年升级）	50	72.85%	3.58	3.58	未进入负面清单	否	无	6.50%
1287	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	北山洼小区变压器	50	20.47%	29.77	29.77	未进入负面清单	否	无	6.99%
1288	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	10kv上园线新立屯南地大棚小区分支二道沟村新立屯门前地水井变压器	50	45.51%	17.25	17.25	未进入负面清单	否	无	6.30%
1289	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	下喇嘛洞沟	100	43.47%	36.53	36.53	未进入负面清单	否	无	5.99%
1290	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	马代沟（2.0工程）	100	55.58%	24.42	24.42	未进入负面清单	否	无	5.67%
1291	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	pms_跑达沟	20	27.45%	10.51	10.51	未进入负面清单	否	无	7.55%
1292	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	北地小区配电变压器	30	52.62%	8.21	8.21	未进入负面清单	否	无	14.96%

1293	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	pms_新立电 东地小区分支 2#	50	22.26%	28.87	28.87	未进入 负面清 单	否	无	10.82%
1294	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	柳市场	200	62.26%	35.48	35.48	未进入 负面清 单	否	无	14.16%
1295	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	pms_水口子 变压器	100	18.07%	61.93	61.93	未进入 负面清 单	否	无	10.95%
1296	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	模糊沟配电变 压器	20	56.04%	4.79	4.79	未进入 负面清 单	否	无	13.20%
1297	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	马塔线孟家沟 分支4号杆孟 家沟小区配电 变压器	50	36.35%	21.83	21.83	未进入 负面清 单	否	无	10.20%
1298	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	10kv上园线马 代沟林场分歧 马代沟村二领 沟水井变压器	50	38.44%	20.78	20.78	未进入 负面清 单	否	无	11.41%
1299	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	上柳	50	35.90%	22.05	22.05	未进入 负面清 单	否	无	18.08%
1300	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	10kv马塔线塔 平分支平房井 分支小塔子乡 平房井变压器	50	36.37%	21.82	21.82	未进入 负面清 单	否	无	16.89%
1301	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	10kv上园线张 宝吐村水口子 水井变压器	50	42.62%	18.69	18.69	未进入 负面清 单	否	无	16.66%
1302	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	10kv上园线大 平山分歧马代 沟村房申沟水 井变压器	50	68.46%	5.77	5.77	未进入 负面清 单	否	无	6.84%
1303	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	pms_马代沟 养殖小区变压 器	80	50.79%	23.37	23.37	未进入 负面清 单	否	无	7.69%
1304	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	10kv上园线袜 子沟1-2水井 分支袜子沟1- 2水井变压器	50	71.18%	4.41	4.41	未进入 负面清 单	否	无	12.39%
1305	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	pms_马代沟 大棚小区	30	68.05%	3.59	3.59	未进入 负面清 单	否	无	9.63%
1306	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	pms_扎东	200	56.70%	46.60	46.60	未进入 负面清 单	否	无	5.97%
1307	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	兴窝铺配电变 压器	100	55.48%	24.52	24.52	未进入 负面清 单	否	无	10.19%
1308	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	pms_红西	100	36.76%	43.24	43.24	未进入 负面清 单	否	无	13.33%
1309	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	前燕子沟(19 低改)	100	43.93%	36.07	36.07	未进入 负面清 单	否	无	18.29%
1310	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	矫大棚(19低 改)	200	53.73%	52.54	52.54	未进入 负面清 单	否	无	10.62%
1311	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店 线	农贸市场变压 器	100	39.04%	40.96	40.96	未进入 负面清 单	否	无	7.62%
1312	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	汤泉子配电变 压器(83)	200	62.93%	34.14	34.14	未进入 负面清 单	否	无	17.26%

1313	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	平顶山配电变压器	20	58.59%	4.28	4.28	未进入负面清单	否	无	14.10%
1314	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	二道沟大棚小区	200	41.46%	77.08	77.08	未进入负面清单	否	无	12.39%
1315	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	后柳条大棚小区变压器	30	27.53%	15.74	15.74	未进入负面清单	否	无	6.16%
1316	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联线15右3分1#变压器新	400	63.72%	65.12	65.12	未进入负面清单	否	无	13.44%
1317	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	105苑舍线	舍宅新城B区6号变压器	630	59.90%	126.63	#####	未进入负面清单	否	无	6.76%
1318	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联线6#变压器	315	63.72%	51.28	51.28	未进入负面清单	否	无	9.39%
1319	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	105苑舍线	舍宅新城B区2号变压器	630	35.35%	281.30	#####	未进入负面清单	否	无	17.16%
1320	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	105苑舍线	舍宅新城B区3号变压器	630	70.34%	60.86	60.86	未进入负面清单	否	无	11.89%
1321	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	三家村巴北组变压器	100	55.99%	24.01	24.01	未进入负面清单	否	无	5.71%
1322	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	东官营镇市场小区变压器	400	71.61%	33.56	33.56	未进入负面清单	否	无	10.32%
1323	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	冷家沟组变压器	100	60.51%	19.49	19.49	未进入负面清单	否	无	14.15%
1324	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	南营子组变压器	200	33.83%	92.34	92.34	未进入负面清单	否	无	5.84%
1325	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	海丰四号2台变压器	50	33.53%	23.24	23.24	未进入负面清单	否	无	16.36%
1326	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	东官河东组变压器	200	28.58%	102.84	#####	未进入负面清单	否	无	13.08%
1327	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	三家村三五组变压器	315	31.49%	152.81	#####	未进入负面清单	否	无	14.84%
1328	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联线15#变压器	400	37.47%	170.12	#####	未进入负面清单	否	无	17.53%
1329	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	海丰三号变压器	200	71.22%	17.56	17.56	未进入负面清单	否	无	16.97%
1330	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	105苑舍线	舍宅新城B区9号变压器	630	29.93%	315.44	#####	未进入负面清单	否	无	7.77%
1331	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	204岳家线	金江花园二期4号变压器	630	28.13%	326.78	#####	未进入负面清单	否	无	9.20%
1332	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联15右8分1（2.0工程）	400	71.78%	32.88	32.88	未进入负面清单	否	无	14.45%
1333	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	105苑舍线	舍宅新城B区8号变压器	630	48.64%	197.57	#####	未进入负面清单	否	无	13.08%
1334	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	204岳家线	金江花园二期1号变压器	630	60.54%	122.60	#####	未进入负面清单	否	无	12.55%
1335	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联线13#变压器	400	74.45%	22.20	22.20	未进入负面清单	否	无	14.25%
1336	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联线11#变压器	400	33.19%	187.24	#####	未进入负面清单	否	无	10.27%

1337	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干 线	海丰四号变 压器	200	70.36%	19.28	19.28	未进入 负面清 单	否	无	18.04%
1338	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干 线	乔杖子组变 压器	400	42.69%	149.24	#####	未进入 负面清 单	否	无	17.06%
1339	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	105苑舍线	YHG_七中变 台变压器	315	70.11%	31.15	31.15	未进入 负面清 单	否	无	13.58%
1340	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	105苑舍线	舍宅新城B区 10号变压器	630	42.15%	238.46	#####	未进入 负面清 单	否	无	17.44%
1341	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	103南营联 线	南营联线15右 15#变压器	315	20.52%	187.36	#####	未进入 负面清 单	否	无	9.29%
1342	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	103南营联 线	南营联11左2 (2.0工程)	400	64.83%	60.68	60.68	未进入 负面清 单	否	无	15.23%
1343	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	204岳家线	金江花园二期 3号变压器	630	55.38%	155.11	#####	未进入 负面清 单	否	无	17.77%
1344	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	105苑舍线	舍宅新城B区7 号变压器	630	43.64%	229.07	#####	未进入 负面清 单	否	无	8.59%
1345	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干 线	东官镇豆一 (15年)	50	24.44%	27.78	27.78	未进入 负面清 单	否	无	8.03%
1346	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干 线	海丰二号变 压器	200	60.61%	38.78	38.78	未进入 负面清 单	否	无	5.80%
1347	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干 线	艾杖子组变 压器	200	69.34%	21.32	21.32	未进入 负面清 单	否	无	15.50%
1348	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干 线	东官镇鱼池 (15年)	315	45.62%	108.30	#####	未进入 负面清 单	否	无	7.06%
1349	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	邵家山变 压器	50	56.09%	11.96	11.96	未进入 负面清 单	否	无	9.69%
1350	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	622姜来线	上汤沟东(83)	200	33.69%	92.62	92.62	未进入 负面清 单	否	无	13.49%
1351	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	622姜来线	四道水泉变 压器	30	26.87%	15.94	15.94	未进入 负面清 单	否	无	7.25%
1352	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	pms_稍户营 子	100	64.19%	15.81	15.81	未进入 负面清 单	否	无	14.81%
1353	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	红石砬配电 变压器	100	22.98%	57.02	57.02	未进入 负面清 单	否	无	7.79%
1354	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	于电台区变 压器	50	53.45%	13.28	13.28	未进入 负面清 单	否	无	12.97%
1355	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	水泉沟(2.0 工程)	100	74.08%	5.92	5.92	未进入 负面清 单	否	无	5.50%
1356	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	上平房(15年 新增分台区)	50	63.14%	8.43	8.43	未进入 负面清 单	否	无	10.73%
1357	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	pms_白塔子 变压器	100	39.46%	40.54	40.54	未进入 负面清 单	否	无	7.48%
1358	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	小坤头配电 变压器	20	52.29%	5.54	5.54	未进入 负面清 单	否	无	14.59%
1359	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	罗营子变 压器	200	66.80%	26.40	26.40	未进入 负面清 单	否	无	10.59%
1360	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	半截沟(2.0 工程)	100	24.85%	55.15	55.15	未进入 负面清 单	否	无	15.50%

1361	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	小塔子乡四家子（15年）	50	31.57%	24.22	24.22	未进入负面清单	否	无	11.84%
1362	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	二道营配电变压器	200	46.14%	67.72	67.72	未进入负面清单	否	无	7.97%
1363	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1527前梅线	前二（83）	315	51.82%	88.77	88.77	未进入负面清单	否	无	10.75%
1364	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	南甸子配电变压器	30	39.28%	12.22	12.22	未进入负面清单	否	无	16.76%
1365	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	10kv上园线张宝吐分枝张宝吐村张宝吐水井变压器	400	36.68%	173.28	#####	未进入负面清单	否	无	8.68%
1366	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1527前梅线	前一（83）	200	70.31%	19.38	19.38	未进入负面清单	否	无	10.68%
1367	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	上平房（2.0工程）	200	67.12%	25.76	25.76	未进入负面清单	否	无	8.62%
1368	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	罗昔子里变压器	200	24.70%	110.60	#####	未进入负面清单	否	无	15.43%
1369	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	下羊马配电变压器	50	69.81%	5.10	5.10	未进入负面清单	否	无	11.04%
1370	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	南荒（2.0工程）	200	73.40%	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	8.13%
1371	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	庙下变压器（83）	200	49.07%	61.86	61.86	未进入负面清单	否	无	11.41%
1372	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	上羊马配电变压器	50	70.81%	4.60	4.60	未进入负面清单	否	无	15.91%
1373	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	扎兰养牛小区变压器	315	26.89%	167.30	#####	未进入负面清单	否	无	8.93%
1374	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	pms_扎西	200	43.27%	73.46	73.46	未进入负面清单	否	无	9.26%
1375	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	街内线12#变压器(能效)	400	67.33%	50.68	50.68	未进入负面清单	否	无	7.01%
1376	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	203吉东线	吉东线23左5#变压器(能效)	400	60.70%	77.20	77.20	未进入负面清单	否	无	17.15%
1377	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	孤岛线42#变压器(能效)	400	66.52%	53.92	53.92	未进入负面清单	否	无	15.24%
1378	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	孤岛线39#变压器(能效)	400	57.47%	90.12	90.12	未进入负面清单	否	无	11.48%
1379	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1527前梅线	南荒变压器（2.0工程）	400	55.88%	96.48	96.48	未进入负面清单	否	无	8.00%
1380	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	河东	50	51.13%	14.44	14.44	未进入负面清单	否	无	15.38%
1381	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	毛后1变压器	50	64.47%	7.77	7.77	未进入负面清单	否	无	16.74%
1382	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	三家北东井	30	20.59%	17.82	17.82	未进入负面清单	否	无	14.16%
1383	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	龙潭八家子西15	315	45.44%	108.86	#####	未进入负面清单	否	无	14.37%

1384	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	祝家店变压器	30	25.69%	16.29	16.29	未进入负面清单	否	无	13.12%
1385	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	123专供线	10kv龙潭专供线永春蔬菜合作社三柱上变压器	400	49.81%	120.76	#####	未进入负面清单	否	无	16.66%
1386	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	三家店井	30	24.76%	16.57	16.57	未进入负面清单	否	无	5.79%
1387	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	10kv龙潭铁矿线榆树底村齐家沟井变压器	50	53.44%	13.28	13.28	未进入负面清单	否	无	15.12%
1388	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	龙西沟后井	20	70.77%	1.85	1.85	未进入负面清单	否	无	7.18%
1389	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	南河套变压器	50	62.70%	8.65	8.65	未进入负面清单	否	无	16.98%
1390	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	董家湾	50	61.66%	9.17	9.17	未进入负面清单	否	无	7.33%
1391	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	10kv龙潭铁矿线榆树底村东山地井变压器	50	58.09%	10.96	10.96	未进入负面清单	否	无	16.12%
1392	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	123专供线	于南头井	30	49.72%	9.08	9.08	未进入负面清单	否	无	13.32%
1393	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	三家店	200	63.05%	33.90	33.90	未进入负面清单	否	无	17.91%
1394	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	龙潭镇东四家村东沟组井变压器	50	66.54%	6.73	6.73	未进入负面清单	否	无	13.68%
1395	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	123专供线	两家东河套小区柱上变压器	50	59.43%	10.29	10.29	未进入负面清单	否	无	9.44%
1396	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	小杖子林场	80	49.52%	24.38	24.38	未进入负面清单	否	无	10.35%
1397	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	龙潭村龙潭西沟养殖场	50	21.67%	29.17	29.17	未进入负面清单	否	无	11.90%
1398	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	于北五段地	20	51.87%	5.63	5.63	未进入负面清单	否	无	11.31%
1399	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	龙潭铁矿线于北2段地	20	56.82%	4.64	4.64	未进入负面清单	否	无	6.64%
1400	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	开发区变压器	200	59.07%	41.86	41.86	未进入负面清单	否	无	6.80%
1401	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	沟门南山	30	34.36%	13.69	13.69	未进入负面清单	否	无	17.84%
1402	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	电管站	200	39.25%	81.50	81.50	未进入负面清单	否	无	14.20%
1403	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	榆树底村东日光小区	50	44.44%	17.78	17.78	未进入负面清单	否	无	12.18%
1404	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	杨家沟（2.0工程）	100	69.61%	10.39	10.39	未进入负面清单	否	无	14.44%
1405	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	两家东	80	50.29%	23.77	23.77	未进入负面清单	否	无	12.58%
1406	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	小杖子（2.0工程）	400	40.10%	159.60	#####	未进入负面清单	否	无	7.39%

1407	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	龙潭乡湾子猪厂	20	66.21%	2.76	2.76	未进入负面清单	否	无	10.21%
1408	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	榆西沟	50	52.03%	13.99	13.99	未进入负面清单	否	无	7.48%
1409	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	10kv龙潭铁矿线龙潭村北地大井变压器	50	21.46%	29.27	29.27	未进入负面清单	否	无	15.93%
1410	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	弯子1	50	63.68%	8.16	8.16	未进入负面清单	否	无	15.31%
1411	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	10kv川王线王增店南道并分支王增店南道并变压器	50	37.04%	21.48	21.48	未进入负面清单	否	无	14.03%
1412	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	大三家先花卉南台分支4号杆小巴里花卉南台分支	80	45.98%	27.22	27.22	未进入负面清单	否	无	18.17%
1413	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	大三家线砖厂分歧38号杆兴隆沟南坡分歧	200	56.00%	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	18.18%
1414	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	123专供线	蔬菜生产合作二柱上变压器	50	67.68%	6.16	6.16	未进入负面清单	否	无	12.37%
1415	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	芦杖子养殖小区配电变压器	30	59.39%	6.18	6.18	未进入负面清单	否	无	14.86%
1416	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	石头梁变压器	20	41.22%	7.76	7.76	未进入负面清单	否	无	9.29%
1417	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	杨树洼里（小区）变压器	20	33.10%	9.38	9.38	未进入负面清单	否	无	17.78%
1418	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	狮子沟养殖配电变压器	30	68.47%	3.46	3.46	未进入负面清单	否	无	15.32%
1419	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	上游变压器	30	52.59%	8.22	8.22	未进入负面清单	否	无	8.87%
1420	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	初家沟变压器	20	32.36%	9.53	9.53	未进入负面清单	否	无	14.90%
1421	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	大三家花卉北台变台	80	32.54%	37.97	37.97	未进入负面清单	否	无	14.31%
1422	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	兴隆沟南坡小区分台变压器	400	73.45%	26.20	26.20	未进入负面清单	否	无	15.60%
1423	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	秦家沟配电变压器1	80	52.26%	22.19	22.19	未进入负面清单	否	无	17.46%
1424	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	北山坡农业大棚配变	50	26.22%	26.89	26.89	未进入负面清单	否	无	14.61%
1425	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	李殿军变压器	30	33.55%	13.94	13.94	未进入负面清单	否	无	15.20%
1426	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	八道梁变压器	20	21.39%	11.72	11.72	未进入负面清单	否	无	13.71%
1427	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	110台宏1号线	水岸华城小区3#箱变	630	38.02%	264.47	#####	未进入负面清单	否	无	15.74%
1428	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线33#变压器	315	17.09%	198.17	#####	未进入负面清单	否	无	12.15%

1429	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	东沟	200	40.10%	79.80	79.80	未进入负面清单	否	无	17.77%
1430	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	王增店变压器	30	26.25%	16.13	16.13	未进入负面清单	否	无	11.86%
1431	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	110台宏1号线	10kv台宏1号线司法局2#变压器	500	26.58%	267.10	#####	未进入负面清单	否	无	10.29%
1432	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线34右6#变压器	315	32.41%	149.91	#####	未进入负面清单	否	无	11.21%
1433	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	205东风线	东风线14#变压器	200	33.66%	92.68	92.68	未进入负面清单	否	无	7.35%
1434	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	110台宏1号线	水岸华城小区1#箱变	630	46.92%	208.40	#####	未进入负面清单	否	无	12.16%
1435	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	110台宏1号线	水岸华城小区2#箱变	630	43.46%	230.20	#####	未进入负面清单	否	无	14.38%
1436	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线31#变压器	315	18.58%	193.47	#####	未进入负面清单	否	无	15.78%
1437	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	白银沟(农网升级)	50	49.37%	15.32	15.32	未进入负面清单	否	无	11.15%
1438	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线34左4#变压器	315	46.80%	104.58	#####	未进入负面清单	否	无	16.35%
1439	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线40#变压器	100	20.63%	59.37	59.37	未进入负面清单	否	无	14.26%
1440	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线27#变压器	315	52.29%	87.29	87.29	未进入负面清单	否	无	15.02%
1441	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	四家东北山小区变压器	100	44.18%	35.82	35.82	未进入负面清单	否	无	12.58%
1442	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线47#变压器	100	43.84%	36.16	36.16	未进入负面清单	否	无	7.31%
1443	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线34右5左分6#变压器	315	25.20%	172.62	#####	未进入负面清单	否	无	8.07%
1444	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线29#变压器	200	60.80%	38.40	38.40	未进入负面清单	否	无	15.18%
1445	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线25右3#变压器	200	32.90%	94.20	94.20	未进入负面清单	否	无	7.95%
1446	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线27右5#变压器	315	30.40%	156.24	#####	未进入负面清单	否	无	17.94%
1447	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	205东风线	东风线21右11#变压器	200	20.52%	118.96	#####	未进入负面清单	否	无	15.43%
1448	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	109吉西线	东水线15左4#变压器	200	53.34%	53.32	53.32	未进入负面清单	否	无	12.92%
1449	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms_大兰旗日光小区变压器	80	62.55%	13.96	13.96	未进入负面清单	否	无	10.97%
1450	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	205东风线	205东风线24#变压器	200	32.64%	94.72	94.72	未进入负面清单	否	无	7.30%
1451	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	205东风线	205东风线63#变压器	200	45.53%	68.94	68.94	未进入负面清单	否	无	8.57%
1452	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线34#变压器	315	25.87%	170.51	#####	未进入负面清单	否	无	16.58%

1453	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线34右5分1右支5#变压器	200	64.66%	30.68	30.68	未进入负面清单	否	无	5.48%
1454	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	陶家沟变压器	20	27.54%	10.49	10.49	未进入负面清单	否	无	5.51%
1455	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	110台宏1号线	水岸华城小区4#箱变	630	48.78%	196.69	#####	未进入负面清单	否	无	11.26%
1456	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	大三家7-8大棚小区配电变压器	50	55.75%	12.13	12.13	未进入负面清单	否	无	12.06%
1457	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	木匠铺变压器	30	44.00%	10.80	10.80	未进入负面清单	否	无	9.25%
1458	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	10kv大三家线兴隆沟分线庙下村卢杖子井变压器	50	46.51%	16.75	16.75	未进入负面清单	否	无	16.45%
1459	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	上游下15	50	36.99%	21.51	21.51	未进入负面清单	否	无	10.45%
1460	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	下石头梁变压器1	50	51.30%	14.35	14.35	未进入负面清单	否	无	9.22%
1461	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	10kv川王线西荒分枝哈土营道南井分支哈土营道南井变压器	50	35.45%	22.28	22.28	未进入负面清单	否	无	7.53%
1462	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	范家屯（农网升级）	50	34.71%	22.65	22.65	未进入负面清单	否	无	6.93%
1463	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	小巴里花卉北中台配变	80	71.53%	6.78	6.78	未进入负面清单	否	无	18.50%
1464	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	10kv大兴线0.4kv东台组灌溉工程台区柱上变压器	50	61.17%	9.42	9.42	未进入负面清单	否	无	9.55%
1465	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	王增店大棚小区（大棚）变压器	30	34.84%	13.55	13.55	未进入负面清单	否	无	12.44%
1466	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	大梁底变压器	50	34.59%	22.71	22.71	未进入负面清单	否	无	7.20%
1467	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	中屯	200	39.84%	80.32	80.32	未进入负面清单	否	无	9.97%
1468	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	付家沟（农网升级）	50	54.62%	12.69	12.69	未进入负面清单	否	无	14.74%
1469	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	10kv大兴线庙下村马树新井变压器	50	34.79%	22.61	22.61	未进入负面清单	否	无	17.48%
1470	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	上草帽变压器1	100	65.58%	14.42	14.42	未进入负面清单	否	无	12.10%
1471	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	10kv大三线狮子沟分支小巴里村狮子沟井变压器	50	67.67%	6.17	6.17	未进入负面清单	否	无	14.80%
1472	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	陶家沟小区变压器	30	25.19%	16.44	16.44	未进入负面清单	否	无	6.76%
1473	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	大供销社配电变压器	100	20.46%	59.54	59.54	未进入负面清单	否	无	10.71%

1474	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	台吉营变压器	100	27.10%	52.90	52.90	未进入负面清单	否	无	16.00%
1475	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	10kv大兴线瓦盆沟分支庙下村刘文阁井变压器	50	53.92%	13.04	13.04	未进入负面清单	否	无	6.42%
1476	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	10kv大兴线秦家沟分支庙下村王秀福山区井变压器	50	24.23%	27.89	27.89	未进入负面清单	否	无	13.02%
1477	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	沟门	100	21.15%	58.85	58.85	未进入负面清单	否	无	11.32%
1478	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	东四东变压器	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	8.62%
1479	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	沟门子（15年）	100	38.29%	41.71	41.71	未进入负面清单	否	无	13.95%
1480	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	胡家窝铺	100	66.59%	13.41	13.41	未进入负面清单	否	无	12.10%
1481	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	八家子(83)	400	63.15%	67.40	67.40	未进入负面清单	否	无	7.93%
1482	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	赵家洼子（2.0工程）	200	52.96%	54.08	54.08	未进入负面清单	否	无	18.39%
1483	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	东四西	200	35.76%	88.48	88.48	未进入负面清单	否	无	17.22%
1484	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	10kv西干线乡道南分台二变压器	200	32.35%	95.30	95.30	未进入负面清单	否	无	7.71%
1485	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	西四北分台	200	22.42%	115.16	#####	未进入负面清单	否	无	13.15%
1486	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	10kv巴三线三分分歧岳家分支兰家店水井分支兰家店水井变压器	50	69.16%	5.42	5.42	未进入负面清单	否	无	13.09%
1487	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	白北	50	21.79%	29.11	29.11	未进入负面清单	否	无	9.06%
1488	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	陈南	200	51.05%	57.90	57.90	未进入负面清单	否	无	12.38%
1489	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	上元南岭（农网升级）	50	72.40%	3.80	3.80	未进入负面清单	否	无	7.06%
1490	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	胡头沟（2.0工程）	200	68.99%	22.02	22.02	未进入负面清单	否	无	12.56%
1491	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	10kv巴三线新立电分线塔山沟分小二道沟组水井分支小二道沟组水井变压器	50	46.68%	16.66	16.66	未进入负面清单	否	无	13.94%
1492	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	10kv巴三线三分分歧邓家分支头道营村郭顶山水井分支头道营村郭顶山水井变压器	50	40.13%	19.94	19.94	未进入负面清单	否	无	10.67%

1493	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	10kv巴三线三分 白分枝岳家分 支头道营九天 地水井分支头 道营九天地水 井变压器	50	34.94%	22.53	22.53	未进入 负面清 单	否	无	14.50%
1494	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	大沟西（2.0 工程）	100	20.49%	59.51	59.51	未进入 负面清 单	否	无	11.47%
1495	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	10kv巴三线三 白分枝陈大沟 分枝陈奎营村 陈大沟机井分 支陈大沟机井 变压器	50	37.10%	21.45	21.45	未进入 负面清 单	否	无	9.23%
1496	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	林家窝铺	50	18.94%	30.53	30.53	未进入 负面清 单	否	无	15.41%
1497	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	柳条沟（2.0 工程）	200	54.12%	51.76	51.76	未进入 负面清 单	否	无	14.96%
1498	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	10kv巴三线三 白分枝上羊分 支上羊北沟水 井分支上羊北 沟水井变压器	50	45.83%	17.09	17.09	未进入 负面清 单	否	无	6.31%
1499	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	两家（2.0工 程）	200	68.56%	22.88	22.88	未进入 负面清 单	否	无	8.26%
1500	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	大二道沟 （2.0工程）	100	67.54%	12.46	12.46	未进入 负面清 单	否	无	6.46%
1501	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	尖山沟	20	38.41%	8.32	8.32	未进入 负面清 单	否	无	11.79%
1502	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	台子	200	53.98%	52.04	52.04	未进入 负面清 单	否	无	13.36%
1503	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	马乃沟（农网 升级）	50	18.79%	30.61	30.61	未进入 负面清 单	否	无	14.54%
1504	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三 宝线	10kv三宝线扎 兰河东分枝扎 兰村一组井变 压器	50	23.43%	28.29	28.29	未进入 负面清 单	否	无	10.76%
1505	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	廖队（2.0工 程）	200	26.03%	107.94	#####	未进入 负面清 单	否	无	16.85%
1506	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	毛前	80	38.63%	33.10	33.10	未进入 负面清 单	否	无	14.39%
1507	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	东沟变台	200	47.69%	64.62	64.62	未进入 负面清 单	否	无	6.64%
1508	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	小巴西沟 （2.0工程）	200	55.24%	49.52	49.52	未进入 负面清 单	否	无	7.74%
1509	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	榆树底北变压 器	50	60.38%	9.81	9.81	未进入 负面清 单	否	无	8.39%
1510	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	巴里下湾子配 电变压器	100	33.72%	46.28	46.28	未进入 负面清 单	否	无	6.84%
1511	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	西荒变压器	50	32.28%	23.86	23.86	未进入 负面清 单	否	无	9.90%
1512	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	赵户沟变压器 (83)	200	46.96%	66.08	66.08	未进入 负面清 单	否	无	10.05%

1513	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	大四(19低改工程)	100	60.09%	19.91	19.91	未进入负面清单	否	无	13.58%
1514	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	瓦西配电变压器(83)	200	70.82%	18.36	18.36	未进入负面清单	否	无	9.38%
1515	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	小巴里一组(83)	200	43.09%	73.82	73.82	未进入负面清单	否	无	13.57%
1516	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	205东风线	东风线5右1#变压器	160	28.33%	82.67	82.67	未进入负面清单	否	无	5.33%
1517	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	下草帽变压器	200	30.34%	99.32	99.32	未进入负面清单	否	无	10.56%
1518	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	四家子养殖小区	50	43.81%	18.10	18.10	未进入负面清单	否	无	17.92%
1519	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	612北四家线	周家营变压器	30	59.43%	6.17	6.17	未进入负面清单	否	无	11.00%
1520	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	杨树洼外变压器(83)	200	53.13%	53.74	53.74	未进入负面清单	否	无	5.72%
1521	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	狮子沟(19低改工程)	315	61.90%	57.02	57.02	未进入负面清单	否	无	13.89%
1522	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	大羊窝铺	250	43.43%	91.43	91.43	未进入负面清单	否	无	12.45%
1523	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	杨树洼里变压器	20	35.57%	8.89	8.89	未进入负面清单	否	无	16.13%
1524	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	大前西(15年)	100	49.16%	30.84	30.84	未进入负面清单	否	无	16.70%
1525	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	北四组变压器	50	32.28%	23.86	23.86	未进入负面清单	否	无	17.66%
1526	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	郭杖子台区(83)大后五组配电变压器新	200	66.46%	27.08	27.08	未进入负面清单	否	无	9.24%
1527	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	大后(19低改工程)	200	35.45%	89.10	89.10	未进入负面清单	否	无	16.82%
1528	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	大前东(15年)	100	49.79%	30.21	30.21	未进入负面清单	否	无	8.35%
1529	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	老虎南变压器	80	47.24%	26.21	26.21	未进入负面清单	否	无	9.00%
1530	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	榆树底南变压器	50	34.92%	22.54	22.54	未进入负面清单	否	无	12.33%
1531	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	狮子沟2号(2.0工程)	200	31.41%	97.18	97.18	未进入负面清单	否	无	13.69%
1532	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	养牛小区分支3#杆养牛小区变	50	58.81%	10.60	10.60	未进入负面清单	否	无	11.85%
1533	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	十一小学(18结余)	400	57.70%	89.20	89.20	未进入负面清单	否	无	5.38%
1534	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	牛角沟小区	30	18.59%	18.42	18.42	未进入负面清单	否	无	17.20%
1535	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	北四家乡小哈达(15年)	50	26.69%	26.66	26.66	未进入负面清单	否	无	9.46%
1536	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	东荒组(15年)	100	67.78%	12.22	12.22	未进入负面清单	否	无	7.94%

1537	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	房申西沟分台	100	25.30%	54.70	54.70	未进入负面清单	否	无	5.79%
1538	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	窑沟1组（2.0工程）	400	32.35%	190.60	#####	未进入负面清单	否	无	17.90%
1539	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	扎兰支33#杆扎二组变	80	45.56%	27.55	27.55	未进入负面清单	否	无	11.42%
1540	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	10kv蒙南线平东分歧南荒村东坡井变压器	50	41.11%	19.45	19.45	未进入负面清单	否	无	14.31%
1541	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	哈土营（2.0工程）	200	29.45%	101.10	#####	未进入负面清单	否	无	10.04%
1542	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	10kv三宝线扎兰分歧扎兰村二组井变压器	50	28.22%	25.89	25.89	未进入负面清单	否	无	12.27%
1543	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	蒙古营	200	37.72%	84.56	84.56	未进入负面清单	否	无	13.99%
1544	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	果园西	100	34.13%	45.87	45.87	未进入负面清单	否	无	6.34%
1545	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	源昊养殖合作社变压器	100	39.11%	40.89	40.89	未进入负面清单	否	无	12.89%
1546	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	龙潭乡三家梁15	200	35.84%	88.32	88.32	未进入负面清单	否	无	14.06%
1547	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	牛样子沟(农网升级)	50	40.91%	19.55	19.55	未进入负面清单	否	无	13.35%
1548	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kv姜家窝铺线816单元老三井	10	69.25%	1.08	1.08	未进入负面清单	否	无	16.05%
1549	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	龙潭大丈子村小丈组大棚小区	50	61.50%	9.25	9.25	未进入负面清单	否	无	15.85%
1550	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	黄水泉子（农网升级）	100	73.24%	6.76	6.76	未进入负面清单	否	无	9.76%
1551	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	坤头9组	200	59.96%	40.08	40.08	未进入负面清单	否	无	5.73%
1552	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	115水泥厂线	坤头养殖小区	100	58.27%	21.73	21.73	未进入负面清单	否	无	16.54%
1553	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	小水库日光小区	80	71.31%	6.95	6.95	未进入负面清单	否	无	8.39%
1554	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	郝丈子小区	50	54.26%	12.87	12.87	未进入负面清单	否	无	17.96%
1555	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	牛角沟变压器（农网升级）	50	67.29%	6.36	6.36	未进入负面清单	否	无	11.44%
1556	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	房申西沟	30	50.58%	8.83	8.83	未进入负面清单	否	无	6.44%
1557	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	东山变压器	100	63.63%	16.37	16.37	未进入负面清单	否	无	16.11%
1558	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	10kv姜家窝铺线坤头分歧大北沟分支10#台吉镇坤头村果园西二台区变压器	100	57.75%	22.25	22.25	未进入负面清单	否	无	12.50%

1559	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	温家山变压器	20	19.41%	12.12	12.12	未进入负面清单	否	无	15.48%
1560	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	朱家窝铺（农网升级）	50	46.27%	16.87	16.87	未进入负面清单	否	无	9.09%
1561	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	来毛沟	30	28.71%	15.39	15.39	未进入负面清单	否	无	15.76%
1562	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	巴图营乡黑沟（15年）	50	67.48%	6.26	6.26	未进入负面清单	否	无	5.50%
1563	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	龙潭沟门林场15	100	22.39%	57.61	57.61	未进入负面清单	否	无	11.67%
1564	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	10kv姜家窝铺线坤头分枝坤头波罗村三组老窖井变压器	50	30.64%	24.68	24.68	未进入负面清单	否	无	18.32%
1565	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	西台吉朝北路	100	32.59%	47.41	47.41	未进入负面清单	否	无	15.29%
1566	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	10kv巴赵线赵后分枝牛样子分支牛样沟沟口并分支牛样沟沟口水井变压器	50	66.69%	6.66	6.66	未进入负面清单	否	无	5.56%
1567	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	水泉变压器（农网升级）	50	23.98%	28.01	28.01	未进入负面清单	否	无	6.48%
1568	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	10kv北干线八家子分三井子村房后地大井变压器	50	25.75%	27.13	27.13	未进入负面清单	否	无	10.90%
1569	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	何家沟支6#杆何家沟里变	50	34.21%	22.90	22.90	未进入负面清单	否	无	16.41%
1570	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	龙潭乡二道沟15	50	50.38%	14.81	14.81	未进入负面清单	否	无	8.13%
1571	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	10kv三宝线扎兰村五组井变压器	50	40.94%	19.53	19.53	未进入负面清单	否	无	7.52%
1572	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	612北四家线	冯家营变压器	200	41.68%	76.64	76.64	未进入负面清单	否	无	12.32%
1573	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	哈房申(19低改工程)	200	34.02%	91.96	91.96	未进入负面清单	否	无	12.25%
1574	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	10kv巴赵线南沟小区分支12号杆巴图营乡供销社组台区变压器	100	45.88%	34.12	34.12	未进入负面清单	否	无	13.63%
1575	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	10kv北乡直线赵家店分枝房申村乱坎圈子并分支房申村乱坎圈子并变压器	50	41.38%	19.31	19.31	未进入负面清单	否	无	12.00%
1576	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	李存学日光小区一分支变压器	50	27.57%	26.22	26.22	未进入负面清单	否	无	6.41%
1577	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	后营子变压器	100	19.25%	60.75	60.75	未进入负面清单	否	无	7.28%

1578	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	坤头6-7（2.0工程）	400	72.80%	28.80	28.80	未进入负面清单	否	无	5.46%
1579	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	北山	20	59.23%	4.15	4.15	未进入负面清单	否	无	13.42%
1580	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	小水库	50	65.25%	7.38	7.38	未进入负面清单	否	无	13.44%
1581	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	三井子村北山养殖场	200	67.76%	24.48	24.48	未进入负面清单	否	无	15.42%
1582	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	扎兰一组分支12#扎兰前街变1	80	57.24%	18.21	18.21	未进入负面清单	否	无	11.14%
1583	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	齐家沟	100	37.12%	42.88	42.88	未进入负面清单	否	无	15.95%
1584	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	东洼1-3号井	100	40.43%	39.57	39.57	未进入负面清单	否	无	14.14%
1585	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	10kV姜家窝铺线庄头磨王温室小区	80	51.36%	22.91	22.91	未进入负面清单	否	无	16.60%
1586	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	四井	80	31.13%	39.10	39.10	未进入负面清单	否	无	8.94%
1587	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	民后一15	50	54.28%	12.86	12.86	未进入负面清单	否	无	15.26%
1588	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	扎河东分支10#杆扎兰一组后变	80	35.69%	35.45	35.45	未进入负面清单	否	无	7.98%
1589	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	三宝水泉三组小区2	200	54.44%	51.12	51.12	未进入负面清单	否	无	9.77%
1590	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	三里	30	31.65%	14.51	14.51	未进入负面清单	否	无	5.51%
1591	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	四棵树	100	23.49%	56.51	56.51	未进入负面清单	否	无	6.33%
1592	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	东井子上	30	58.12%	6.56	6.56	未进入负面清单	否	无	7.33%
1593	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	前营子	315	41.88%	120.08	#####	未进入负面清单	否	无	9.08%
1594	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	马大沟(农网升级)	50	47.35%	16.33	16.33	未进入负面清单	否	无	6.66%
1595	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	东山	50	23.46%	28.27	28.27	未进入负面清单	否	无	6.91%
1596	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	10kv蒙南线边家沟分歧南荒村四天地井变压器	50	35.27%	22.37	22.37	未进入负面清单	否	无	17.23%
1597	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元新三井	50	58.61%	10.70	10.70	未进入负面清单	否	无	17.98%
1598	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	四合堂	100	60.34%	19.66	19.66	未进入负面清单	否	无	14.71%
1599	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	114五陶线	陶瓷线39右9分7支1#变压器	200	69.58%	20.84	20.84	未进入负面清单	否	无	15.96%
1600	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	坤头8组（2.0工程）	400	52.24%	111.04	#####	未进入负面清单	否	无	14.00%
1601	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	坤头新村	100	21.73%	58.27	58.27	未进入负面清单	否	无	16.46%

1602	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线郑家新村	315	21.37%	184.68	#####	未进入负面清单	否	无	14.76%
1603	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	陈家窝铺	50	33.36%	23.32	23.32	未进入负面清单	否	无	9.94%
1604	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	新东（2.0工程）	100	35.36%	44.64	44.64	未进入负面清单	否	无	7.80%
1605	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	新西	100	35.03%	44.97	44.97	未进入负面清单	否	无	17.31%
1606	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	白南	50	71.22%	4.39	4.39	未进入负面清单	否	无	12.08%
1607	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	郭顶山	100	19.35%	60.65	60.65	未进入负面清单	否	无	6.80%
1608	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	114五陶线	陶瓷线39右9分12#变压器	200	58.22%	43.56	43.56	未进入负面清单	否	无	18.36%
1609	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	西井子	80	28.61%	41.11	41.11	未进入负面清单	否	无	10.82%
1610	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	东台吉一组配变（15年）	100	61.20%	18.80	18.80	未进入负面清单	否	无	6.95%
1611	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	107特供线	特供线9右2#变压器(能效)	400	73.18%	27.28	27.28	未进入负面清单	否	无	15.10%
1612	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	小巴里三队配电变压器1（能效）	200	58.80%	42.40	42.40	未进入负面清单	否	无	14.92%
1613	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	哈101台（83）	200	42.88%	74.24	74.24	未进入负面清单	否	无	7.24%
1614	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kv郑家新村分枝4号杆台吉镇郑家新村新台台区变压器	100	19.97%	60.03	60.03	未进入负面清单	否	无	14.54%
1615	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	10kV姜家窝铺线科研	50	49.76%	15.12	15.12	未进入负面清单	否	无	16.86%
1616	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	612北四家线	冯北沟变压器1	20	26.42%	10.72	10.72	未进入负面清单	否	无	16.77%
1617	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	612北四家线	冯西沟外变压器	20	42.70%	7.46	7.46	未进入负面清单	否	无	12.73%
1618	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元西台吉小北沟	20	50.38%	5.92	5.92	未进入负面清单	否	无	10.20%
1619	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	坤头温室小区	100	31.23%	48.77	48.77	未进入负面清单	否	无	8.58%
1620	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	凉水河周家沟扶贫果园变压器	100	45.27%	34.73	34.73	未进入负面清单	否	无	16.75%
1621	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线126单元河东配电变压器	100	39.58%	40.42	40.42	未进入负面清单	否	无	15.85%
1622	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	612北四家线	老宅营南沟15	50	18.51%	30.75	30.75	未进入负面清单	否	无	17.59%
1623	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线大开院	200	34.40%	91.20	91.20	未进入负面清单	否	无	14.78%
1624	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	西台吉6-7组（2.0工程）	400	45.55%	137.80	#####	未进入负面清单	否	无	11.21%

1625	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线宋杖子西	200	37.54%	84.92	84.92	未进入负面清单	否	无	12.14%
1626	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	10kV姜家窝铺线庄头道北大棚小区	50	32.61%	23.70	23.70	未进入负面清单	否	无	14.50%
1627	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线郑家1-3	400	28.96%	204.16	#####	未进入负面清单	否	无	10.98%
1628	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	10kV姜家窝铺线庄头道北五间房镇庄头村0.4kV铁路西台区变压器	100	33.07%	46.93	46.93	未进入负面清单	否	无	7.76%
1629	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	113泉十线	水利站1	200	42.03%	75.94	75.94	未进入负面清单	否	无	13.68%
1630	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	下石厂小区变压器	30	63.18%	5.05	5.05	未进入负面清单	否	无	7.98%
1631	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	113泉十线	10kV泉巨永线平东分支线十八台村河南井变压器	50	46.19%	16.91	16.91	未进入负面清单	否	无	8.40%
1632	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41320泉巨永线	10kV蒙南线东洼九组1台区机井变压器	50	74.22%	2.89	2.89	未进入负面清单	否	无	10.95%
1633	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	张石兰	50	49.88%	15.06	15.06	未进入负面清单	否	无	12.95%
1634	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	西大荒变压器	50	30.26%	24.87	24.87	未进入负面清单	否	无	15.14%
1635	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	羊场	160	64.59%	24.66	24.66	未进入负面清单	否	无	14.13%
1636	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	大十二台变压器	20	59.73%	4.05	4.05	未进入负面清单	否	无	11.83%
1637	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	泉巨永柿子沟15	50	69.30%	5.35	5.35	未进入负面清单	否	无	15.52%
1638	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	前龙一小区	30	25.73%	16.28	16.28	未进入负面清单	否	无	10.47%
1639	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	110南山线	南山线23左2#变压器(能效)	400	60.11%	79.56	79.56	未进入负面清单	否	无	18.02%
1640	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	下官地	100	20.94%	59.06	59.06	未进入负面清单	否	无	6.59%
1641	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	坤头4-5队(2.0工程)	400	40.55%	157.80	#####	未进入负面清单	否	无	18.44%
1642	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	八里一分台	50	62.35%	8.83	8.83	未进入负面清单	否	无	10.13%
1643	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	五工村线14+1#变压器(能效)	200	61.94%	36.12	36.12	未进入负面清单	否	无	16.97%
1644	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	山神沟变压器	50	44.17%	17.92	17.92	未进入负面清单	否	无	5.62%
1645	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	107特供线	特供线8#变压器(能效)	400	29.90%	200.40	#####	未进入负面清单	否	无	15.30%
1646	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	大东(2.0工程)	200	48.27%	63.46	63.46	未进入负面清单	否	无	10.92%

1647	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	113泉十线	范杖子(19低改)	200	65.38%	29.24	29.24	未进入负面清单	否	无	6.81%
1648	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	前波图	50	62.07%	8.97	8.97	未进入负面清单	否	无	17.12%
1649	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	下石厂2台区新	50	26.66%	26.67	26.67	未进入负面清单	否	无	9.76%
1650	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41320泉巨永线	北山小区	30	17.63%	18.71	18.71	未进入负面清单	否	无	12.54%
1651	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	113泉十线	10kv泉巨永线平东分支十八台村北大地井变压器	50	70.45%	4.78	4.78	未进入负面清单	否	无	18.28%
1652	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	后龙二	20	51.78%	5.64	5.64	未进入负面清单	否	无	11.80%
1653	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	朝八(林业队)15	50	17.31%	31.35	31.35	未进入负面清单	否	无	10.36%
1654	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	蒙南线黄土沟分支边东分台变压器	80	62.84%	13.73	13.73	未进入负面清单	否	无	7.02%
1655	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	朝七	30	44.66%	10.60	10.60	未进入负面清单	否	无	6.89%
1656	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	前铁	50	47.00%	16.50	16.50	未进入负面清单	否	无	11.91%
1657	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kv下府线庙台分线坤山分支坤头龙沟村大坝里水井变压器	50	47.96%	16.02	16.02	未进入负面清单	否	无	15.18%
1658	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kv姜家窝铺线西台吉北山温室小区	50	70.60%	4.70	4.70	未进入负面清单	否	无	8.56%
1659	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	赵家沟变压器	10	73.39%	0.66	0.66	未进入负面清单	否	无	9.14%
1660	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	白杖子(15年)	100	45.32%	34.68	34.68	未进入负面清单	否	无	10.73%
1661	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kv下府线十卧分支卧风沟外水井分支卧风沟外水井变压器	50	27.52%	26.24	26.24	未进入负面清单	否	无	15.70%
1662	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	周家沟小区变压器	80	49.10%	24.72	24.72	未进入负面清单	否	无	8.52%
1663	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	117姜上线	上窑(2.0工程)	200	42.67%	74.66	74.66	未进入负面清单	否	无	17.16%
1664	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	民前	100	19.27%	60.73	60.73	未进入负面清单	否	无	16.30%
1665	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	张家湾	50	45.54%	17.23	17.23	未进入负面清单	否	无	13.53%
1666	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	赵胡沟(83)	200	64.03%	31.94	31.94	未进入负面清单	否	无	9.09%
1667	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	南沟(15年新增分台区)	50	24.22%	27.89	27.89	未进入负面清单	否	无	6.27%

1668	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	龙潭镇截河小区（15年）	80	52.04%	22.37	22.37	未进入负面清单	否	无	6.58%
1669	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	三家子北沟1	20	71.92%	1.62	1.62	未进入负面清单	否	无	14.17%
1670	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	边西1	50	68.58%	5.71	5.71	未进入负面清单	否	无	10.92%
1671	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	平东（2.0工程）	200	16.97%	126.06	#####	未进入负面清单	否	无	9.04%
1672	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线西台吉四组	100	18.26%	61.74	61.74	未进入负面清单	否	无	13.49%
1673	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	三外	50	68.58%	5.71	5.71	未进入负面清单	否	无	5.34%
1674	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	庙后	50	46.60%	16.70	16.70	未进入负面清单	否	无	9.76%
1675	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	郝杖子(83)	200	51.69%	56.62	56.62	未进入负面清单	否	无	14.37%
1676	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	王杖子	30	43.46%	10.96	10.96	未进入负面清单	否	无	12.92%
1677	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	菜园	100	61.03%	18.97	18.97	未进入负面清单	否	无	16.32%
1678	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	楼上	50	56.08%	11.96	11.96	未进入负面清单	否	无	7.23%
1679	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	南沟	50	52.17%	13.92	13.92	未进入负面清单	否	无	16.58%
1680	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	北井子	50	23.00%	28.50	28.50	未进入负面清单	否	无	12.41%
1681	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	万丈子(83)	200	71.51%	16.98	16.98	未进入负面清单	否	无	9.53%
1682	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	三家梁	50	26.00%	27.00	27.00	未进入负面清单	否	无	18.36%
1683	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元郑家4-6	100	31.20%	48.80	48.80	未进入负面清单	否	无	8.22%
1684	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元东台吉二段地	100	55.42%	24.58	24.58	未进入负面清单	否	无	11.35%
1685	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线东北台	315	58.65%	67.25	67.25	未进入负面清单	否	无	15.96%
1686	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元西台吉5-8小	200	62.02%	35.96	35.96	未进入负面清单	否	无	12.34%
1687	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	巴图营乡左家窝铺（15年）	50	24.49%	27.76	27.76	未进入负面清单	否	无	10.81%
1688	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	高家石厂居民点变压器1	50	56.86%	11.57	11.57	未进入负面清单	否	无	7.79%
1689	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	于家湾	30	70.23%	2.93	2.93	未进入负面清单	否	无	8.13%
1690	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	下双	30	36.58%	13.03	13.03	未进入负面清单	否	无	6.02%

1691	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	10kV姜家窝铺线816单元庄头二组	315	28.02%	163.74	#####	未进入负面清单	否	无	10.62%
1692	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线三井大棚小区	30	35.21%	13.44	13.44	未进入负面清单	否	无	7.04%
1693	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	10kV姜家窝铺线五间房河西新台	100	20.48%	59.52	59.52	未进入负面清单	否	无	12.77%
1694	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	扣卜营分线秧子沟分支03号杆变压器	100	36.12%	43.88	43.88	未进入负面清单	否	无	16.42%
1695	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	邢家洼子(83)	200	23.07%	113.86	#####	未进入负面清单	否	无	13.51%
1696	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	道南变压器	200	72.57%	14.86	14.86	未进入负面清单	否	无	9.66%
1697	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	黄土沟	30	72.89%	2.13	2.13	未进入负面清单	否	无	16.03%
1698	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线郑家日光温室小区	30	39.12%	12.26	12.26	未进入负面清单	否	无	11.00%
1699	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	龙潭镇庄家店(15年)	100	37.06%	42.94	42.94	未进入负面清单	否	无	17.76%
1700	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	大西柱上变压器	315	25.23%	172.53	#####	未进入负面清单	否	无	8.37%
1701	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	边西北	100	50.14%	29.86	29.86	未进入负面清单	否	无	10.45%
1702	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	真柴沟	50	23.21%	28.40	28.40	未进入负面清单	否	无	9.70%
1703	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	正北沟	80	24.63%	44.30	44.30	未进入负面清单	否	无	18.18%
1704	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	边家沟分线烧过地分支04号杆变压器	400	53.00%	108.00	#####	未进入负面清单	否	无	18.48%
1705	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	平西变压器	50	41.43%	19.29	19.29	未进入负面清单	否	无	5.56%
1706	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	边家沟(2.0工程)	200	71.08%	17.84	17.84	未进入负面清单	否	无	6.93%
1707	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	三宝洼(2.0工程)	200	39.17%	81.66	81.66	未进入负面清单	否	无	5.32%
1708	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	房申西(2.0工程)	200	32.58%	94.84	94.84	未进入负面清单	否	无	17.99%
1709	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	巴里二	100	55.52%	24.48	24.48	未进入负面清单	否	无	6.67%
1710	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	10kv北干线房申变压器	50	22.80%	28.60	28.60	未进入负面清单	否	无	18.50%
1711	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	付台组	200	61.72%	36.56	36.56	未进入负面清单	否	无	12.55%
1712	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	上店	50	50.73%	14.64	14.64	未进入负面清单	否	无	13.79%
1713	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	庄头西沟(2.0工程)	200	21.47%	117.06	#####	未进入负面清单	否	无	5.54%

1714	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线东台吉种植小区	50	51.91%	14.05	14.05	未进入负面清单	否	无	12.79%
1715	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	东台吉朝北路(83)	400	48.00%	128.00	#####	未进入负面清单	否	无	17.67%
1716	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	207西塑线	西塑线12#变压器	200	60.53%	38.94	38.94	未进入负面清单	否	无	7.17%
1717	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	郭孝全养殖小区	100	51.12%	28.88	28.88	未进入负面清单	否	无	8.55%
1718	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元西台吉山南	100	24.93%	55.07	55.07	未进入负面清单	否	无	10.53%
1719	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	西台吉一组(2.0工程)	400	68.15%	47.40	47.40	未进入负面清单	否	无	8.28%
1720	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	庄头一组1	100	47.45%	32.55	32.55	未进入负面清单	否	无	11.23%
1721	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线西台吉九组	100	65.50%	14.50	14.50	未进入负面清单	否	无	11.65%
1722	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	816单元庄头四组(83)	200	60.07%	39.86	39.86	未进入负面清单	否	无	16.95%
1723	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	10kV姜家窝铺线816单元庄头河东	160	55.35%	39.44	39.44	未进入负面清单	否	无	17.27%
1724	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线107号杆台吉镇郑家4-6新台台区变压器	100	66.95%	13.05	13.05	未进入负面清单	否	无	5.41%
1725	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	207西塑线	西塑线10#变压器	200	20.74%	118.52	#####	未进入负面清单	否	无	6.48%
1726	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	pms_北沟小区	30	18.76%	18.37	18.37	未进入负面清单	否	无	14.56%
1727	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线华龙厂办	100	47.52%	32.48	32.48	未进入负面清单	否	无	7.85%
1728	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	上十二小区	50	28.39%	25.81	25.81	未进入负面清单	否	无	8.76%
1729	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	大板沟变压器	50	69.27%	5.37	5.37	未进入负面清单	否	无	18.37%
1730	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41320泉巨永线	北山鸡场	30	36.63%	13.01	13.01	未进入负面清单	否	无	18.21%
1731	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	扣卜营小区	50	32.54%	23.73	23.73	未进入负面清单	否	无	13.00%
1732	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	207西塑线	北河线61分13#变压器	250	26.62%	133.45	#####	未进入负面清单	否	无	6.92%
1733	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线东台吉1-4组	400	49.93%	120.28	#####	未进入负面清单	否	无	6.51%
1734	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	东台吉5-8组(2.0工程)	400	18.87%	244.52	#####	未进入负面清单	否	无	17.18%
1735	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线五米井	50	73.78%	3.11	3.11	未进入负面清单	否	无	12.68%
1736	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	五间房北注分台(票纺联线)	100	31.45%	48.55	48.55	未进入负面清单	否	无	7.25%

1737	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线哈1-6台	200	43.17%	73.66	73.66	未进入负面清单	否	无	17.26%
1738	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	小板沟变压器	50	24.77%	27.62	27.62	未进入负面清单	否	无	9.49%
1739	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	孙东(83)	200	71.72%	16.56	16.56	未进入负面清单	否	无	16.52%
1740	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	10kV泉巨永线41320单元孙西小区	30	54.06%	7.78	7.78	未进入负面清单	否	无	9.94%
1741	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	上柳条变压器	30	64.47%	4.66	4.66	未进入负面清单	否	无	15.18%
1742	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	上沟变压器	50	50.71%	14.65	14.65	未进入负面清单	否	无	16.75%
1743	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元西洼大棚小区	50	28.80%	25.60	25.60	未进入负面清单	否	无	9.95%
1744	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	开发区西（能效）	400	46.43%	134.28	#####	未进入负面清单	否	无	14.85%
1745	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	小巴里4-5-8新	400	60.14%	79.44	79.44	未进入负面清单	否	无	12.66%
1746	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	忙牛营变台	50	50.97%	14.52	14.52	未进入负面清单	否	无	5.81%
1747	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	四家子2（新）台区变压器	80	17.29%	50.17	50.17	未进入负面清单	否	无	15.02%
1748	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	河西组	30	34.69%	13.59	13.59	未进入负面清单	否	无	7.65%
1749	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	巡检沟养殖小区1	80	56.15%	19.08	19.08	未进入负面清单	否	无	7.30%
1750	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线哈自来水	400	32.87%	188.52	#####	未进入负面清单	否	无	14.33%
1751	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	瓦五（能效）	200	73.02%	13.96	13.96	未进入负面清单	否	无	6.20%
1752	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	北沙窝小区（2.0工程）	200	35.27%	89.46	89.46	未进入负面清单	否	无	16.42%
1753	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元铁路西大棚小区	50	17.66%	31.17	31.17	未进入负面清单	否	无	5.99%
1754	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	10kV姜家窝铺线816单元庄头三组	200	19.52%	120.96	#####	未进入负面清单	否	无	16.24%
1755	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线郑家种植小区	100	60.38%	19.62	19.62	未进入负面清单	否	无	11.76%
1756	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	梁家队（能效）	200	44.63%	70.74	70.74	未进入负面清单	否	无	14.30%
1757	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	西官七组大棚小区变压器1（能效）	200	56.47%	47.06	47.06	未进入负面清单	否	无	9.13%
1758	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	北河套台区（能效）	200	56.75%	46.50	46.50	未进入负面清单	否	无	14.18%
1759	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	正西山组变压器（能效）	200	74.71%	10.58	10.58	未进入负面清单	否	无	11.38%

1760	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	大板营（能效）	200	55.30%	49.40	49.40	未进入负面清单	否	无	17.24%
1761	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线小梁后配电变压器（能效）	200	72.83%	14.34	14.34	未进入负面清单	否	无	13.61%
1762	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线郑家3-4园子明	315	32.36%	150.07	#####	未进入负面清单	否	无	8.23%
1763	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元宋杖子东	160	72.69%	11.70	11.70	未进入负面清单	否	无	14.91%
1764	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	坤头1-4组	100	68.23%	11.77	11.77	未进入负面清单	否	无	10.06%
1765	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	果园东	200	38.16%	83.68	83.68	未进入负面清单	否	无	7.47%
1766	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	台吉镇庄头种植小区（15年）	50	17.60%	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	13.41%
1767	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	207西塑线	西塑线9分4#变压器	250	58.28%	54.30	54.30	未进入负面清单	否	无	10.72%
1768	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	坤头6队井	30	67.48%	3.76	3.76	未进入负面清单	否	无	8.57%
1769	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	10kv姜家窝铺线坤头分枝大北沟分支1#坤头村果园东二台区变压器	100	39.58%	40.42	40.42	未进入负面清单	否	无	8.76%
1770	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	102北欧线	川州御品小区1号变压器	1000	58.50%	215.00	#####	未进入负面清单	否	无	8.38%
1771	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	扎兰支56#山南变压器	200	71.13%	17.74	17.74	未进入负面清单	否	无	7.97%
1772	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	邹德胜配电变压器	30	54.53%	7.64	7.64	未进入负面清单	否	无	16.33%
1773	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	10kv马平线郎中分枝下白里分支郎中村下白里井变压器	50	73.12%	3.44	3.44	未进入负面清单	否	无	9.10%
1774	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	113泉十线	泉平西（2.0工程）	200	60.87%	38.26	38.26	未进入负面清单	否	无	8.78%
1775	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	吴宝金大棚小区配电变压器	20	43.68%	7.26	7.26	未进入负面清单	否	无	10.57%
1776	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马平线大勿兰村西地二台	20	43.64%	7.27	7.27	未进入负面清单	否	无	7.35%
1777	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	西营子（2.0工程）	200	61.99%	36.02	36.02	未进入负面清单	否	无	8.47%
1778	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	后龙一	20	32.09%	9.58	9.58	未进入负面清单	否	无	15.77%
1779	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	pms_前波图北1	50	62.72%	8.64	8.64	未进入负面清单	否	无	8.88%
1780	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	后玻配电变压器	20	70.99%	1.80	1.80	未进入负面清单	否	无	10.58%

1781	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	10kv马平线郎中分歧巴思分线巴思营村小三家井变压器	50	60.80%	9.60	9.60	未进入负面清单	否	无	5.83%
1782	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	10kv马平线郎中分歧下白里分支郎中村郎中3井变压器	50	53.28%	13.36	13.36	未进入负面清单	否	无	15.24%
1783	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	沟门子配电变压器	50	19.46%	30.27	30.27	未进入负面清单	否	无	11.46%
1784	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	黄花沟东沟里变台	100	28.09%	51.91	51.91	未进入负面清单	否	无	14.13%
1785	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马平线杨杖子分支24号杆巴思杨杖子小区配变	30	30.97%	14.71	14.71	未进入负面清单	否	无	18.23%
1786	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	东台子西营子养鸡小区	30	59.22%	6.23	6.23	未进入负面清单	否	无	14.47%
1787	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	下杨杖子配电变压器（83）	200	59.05%	41.90	41.90	未进入负面清单	否	无	14.38%
1788	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	东山配电变压器	50	24.46%	27.77	27.77	未进入负面清单	否	无	5.50%
1789	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马架南洼配电变压器	20	27.49%	10.50	10.50	未进入负面清单	否	无	18.48%
1790	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马友营乡东台南营子（83）	200	21.34%	117.32	#####	未进入负面清单	否	无	8.02%
1791	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	王法沟配电变压器	20	72.07%	1.59	1.59	未进入负面清单	否	无	6.37%
1792	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	老窝铺配电变压器	50	68.83%	5.59	5.59	未进入负面清单	否	无	17.78%
1793	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	小蕊大棚小区配电变压器	50	67.71%	6.15	6.15	未进入负面清单	否	无	13.31%
1794	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马架子大棚配电变压器	50	68.55%	5.73	5.73	未进入负面清单	否	无	11.67%
1795	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	老窝铺小区配电变压器	50	70.95%	4.53	4.53	未进入负面清单	否	无	13.81%
1796	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	潘世春小区	50	59.06%	10.47	10.47	未进入负面清单	否	无	12.74%
1797	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	上杨杖子配电变压器	50	67.27%	6.37	6.37	未进入负面清单	否	无	16.43%
1798	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马架子2小区配电变压器	50	58.18%	10.91	10.91	未进入负面清单	否	无	12.80%
1799	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	东台子配电变压器	30	62.64%	5.21	5.21	未进入负面清单	否	无	11.66%
1800	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	上章	80	46.96%	26.43	26.43	未进入负面清单	否	无	8.83%
1801	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	新建电配电变压器	160	64.06%	25.50	25.50	未进入负面清单	否	无	9.23%
1802	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	113泉十线	泉巨永乡村村15	50	46.07%	16.97	16.97	未进入负面清单	否	无	14.49%

1803	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	大营子配电变压器	30	73.37%	1.99	1.99	未进入负面清单	否	无	11.60%
1804	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	113泉十线	十八台分枝26号杆变压器	200	41.23%	77.54	77.54	未进入负面清单	否	无	6.73%
1805	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	朝阳沟分枝南台分支04号杆变压器1	50	24.98%	27.51	27.51	未进入负面清单	否	无	17.29%
1806	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	老窝铺东沟变压器	100	63.76%	16.24	16.24	未进入负面清单	否	无	9.05%
1807	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	七家子配电变压器	30	27.24%	15.83	15.83	未进入负面清单	否	无	11.84%
1808	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	小北沟配电变压器	100	73.18%	6.82	6.82	未进入负面清单	否	无	7.33%
1809	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	西地配电变压器	80	45.23%	27.82	27.82	未进入负面清单	否	无	11.60%
1810	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	西扣莫配电变压器	50	20.78%	29.61	29.61	未进入负面清单	否	无	16.22%
1811	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	10kv马平线大乌兰分枝南营子分支东台子村南营子井变压器	200	21.31%	117.38	#####	未进入负面清单	否	无	9.36%
1812	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	泉东南(19低改)	100	64.28%	15.72	15.72	未进入负面清单	否	无	16.68%
1813	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	学房沟	50	34.23%	22.89	22.89	未进入负面清单	否	无	12.31%
1814	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	pms_存二1	200	47.46%	65.08	65.08	未进入负面清单	否	无	11.42%
1815	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	井一小区	80	29.44%	40.45	40.45	未进入负面清单	否	无	7.33%
1816	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	113泉十线	台吉沟(2.0工程)	100	69.56%	10.44	10.44	未进入负面清单	否	无	18.31%
1817	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	宁家沟	50	20.44%	29.78	29.78	未进入负面清单	否	无	16.76%
1818	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	湾子(2.0工程)	200	27.10%	105.80	#####	未进入负面清单	否	无	15.18%
1819	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	吕家沟(2.0工程)	100	66.26%	13.74	13.74	未进入负面清单	否	无	18.40%
1820	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	上十二	50	45.91%	17.05	17.05	未进入负面清单	否	无	11.76%
1821	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	下五示范配变	30	57.14%	6.86	6.86	未进入负面清单	否	无	13.32%
1822	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	113票纺联线	票纺联线19左7#变压器	315	70.22%	30.81	30.81	未进入负面清单	否	无	17.36%
1823	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms_北洼配变	50	45.91%	17.05	17.05	未进入负面清单	否	无	13.42%
1824	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	二粮库宅	20	47.97%	6.41	6.41	未进入负面清单	否	无	7.98%
1825	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	北山养殖小区(土城子)	80	41.96%	30.43	30.43	未进入负面清单	否	无	13.70%

1826	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	宏发示范园配变	315	50.42%	93.18	93.18	未进入负面清单	否	无	10.09%
1827	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms_五二组2配变	80	43.60%	29.12	29.12	未进入负面清单	否	无	7.37%
1828	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	113票纺联线	票纺联线33左5#变压器	315	17.71%	196.21	#####	未进入负面清单	否	无	8.07%
1829	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	王兰旗模式村配变	100	52.56%	27.44	27.44	未进入负面清单	否	无	11.66%
1830	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms_大新示范配变	50	38.97%	20.52	20.52	未进入负面清单	否	无	11.28%
1831	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms_王兰旗日光小区变压器	50	27.61%	26.20	26.20	未进入负面清单	否	无	17.72%
1832	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms_菜市场配变	315	68.02%	37.74	37.74	未进入负面清单	否	无	6.77%
1833	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms_东沟三组变压器	50	66.81%	6.60	6.60	未进入负面清单	否	无	11.19%
1834	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	五间房村八天地台	50	74.44%	2.78	2.78	未进入负面清单	否	无	16.09%
1835	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	王兰旗南园子配变	30	59.34%	6.20	6.20	未进入负面清单	否	无	11.57%
1836	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms_王北园子配变	30	23.18%	17.05	17.05	未进入负面清单	否	无	8.99%
1837	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	东沟4组大井	30	23.42%	16.97	16.97	未进入负面清单	否	无	6.55%
1838	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	大兰旗村井配变	50	74.04%	2.98	2.98	未进入负面清单	否	无	10.83%
1839	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms_王兰旗南大地配变	50	18.45%	30.78	30.78	未进入负面清单	否	无	17.46%
1840	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms_东沟三四示范配变	50	28.20%	25.90	25.90	未进入负面清单	否	无	11.71%
1841	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	五间房镇冷库井（15年）	100	36.77%	43.23	43.23	未进入负面清单	否	无	5.85%
1842	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms_经委示范配变	50	19.31%	30.35	30.35	未进入负面清单	否	无	6.56%
1843	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	大兰旗二组（2.0工程）	400	64.64%	61.44	61.44	未进入负面清单	否	无	11.19%
1844	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	车站	200	33.89%	92.22	92.22	未进入负面清单	否	无	5.93%
1845	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	喇嘛洞（2.0工程）	200	23.06%	113.88	#####	未进入负面清单	否	无	10.04%
1846	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	朝六（2.0工程）	200	52.90%	54.20	54.20	未进入负面清单	否	无	15.89%
1847	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	113泉十线	十八台分线46号杆变压器	200	25.52%	108.96	#####	未进入负面清单	否	无	13.00%
1848	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	扣三西	200	35.33%	89.34	89.34	未进入负面清单	否	无	17.31%
1849	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线东台吉5-8北	315	56.37%	74.43	74.43	未进入负面清单	否	无	6.92%

1850	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元西十组	80	19.79%	48.17	48.17	未进入负面清单	否	无	12.31%
1851	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线哈南台	200	61.08%	37.84	37.84	未进入负面清单	否	无	12.91%
1852	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	尖草沟分台变压器	50	22.15%	28.93	28.93	未进入负面清单	否	无	17.23%
1853	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms_小兰旗二配变	100	74.54%	5.46	5.46	未进入负面清单	否	无	7.94%
1854	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	宝三东变压器	100	70.05%	9.95	9.95	未进入负面清单	否	无	8.30%
1855	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	边二小区	100	25.58%	54.42	54.42	未进入负面清单	否	无	17.84%
1856	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	宝六大棚变压器1	400	43.72%	145.12	#####	未进入负面清单	否	无	17.12%
1857	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_西山变压器	50	63.72%	8.14	8.14	未进入负面清单	否	无	12.41%
1858	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	宝二变压器1	400	24.27%	222.92	#####	未进入负面清单	否	无	5.74%
1859	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_石里变压器	100	27.40%	52.60	52.60	未进入负面清单	否	无	6.27%
1860	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	小城子东分(19低改)	200	64.19%	31.62	31.62	未进入负面清单	否	无	11.74%
1861	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	南沟变压器	50	36.80%	21.60	21.60	未进入负面清单	否	无	15.15%
1862	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	宝八	315	68.51%	36.19	36.19	未进入负面清单	否	无	16.88%
1863	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	杜杖子大棚2	200	42.71%	74.58	74.58	未进入负面清单	否	无	8.80%
1864	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	速力营大棚变压器	80	66.29%	10.97	10.97	未进入负面清单	否	无	6.59%
1865	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	一队大棚变压器	50	66.75%	6.63	6.63	未进入负面清单	否	无	10.60%
1866	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	10kv金正线马家沟分线金杖子村五家子南组井变压器	50	69.84%	5.08	5.08	未进入负面清单	否	无	17.54%
1867	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	边四变压器	50	39.37%	20.32	20.32	未进入负面清单	否	无	6.54%
1868	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	小城子西变压器	80	50.58%	23.54	23.54	未进入负面清单	否	无	7.17%
1869	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	老虎杖子(2.0工程)	200	43.42%	73.16	73.16	未进入负面清单	否	无	6.48%
1870	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	温室坎大文子大棚小区变压器	200	21.86%	116.28	#####	未进入负面清单	否	无	16.72%
1871	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	边二三	100	62.79%	17.21	17.21	未进入负面清单	否	无	6.13%
1872	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	家属院(2.0工程)	100	29.41%	50.59	50.59	未进入负面清单	否	无	10.14%

1873	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	10kv十八台线上伙房小区分枝宝国老镇十八台村棚前后井变压器	50	61.62%	9.19	9.19	未进入负面清单	否	无	6.13%
1874	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	桃花吐组大棚小区	80	56.37%	18.90	18.90	未进入负面清单	否	无	16.22%
1875	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	乡政府1	200	25.10%	109.80	#####	未进入负面清单	否	无	7.97%
1876	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	西水泉大棚变压器	50	54.58%	12.71	12.71	未进入负面清单	否	无	13.32%
1877	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	下树林子二组(2.0工程)	200	44.85%	70.30	70.30	未进入负面清单	否	无	6.51%
1878	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	下树林子一变压器	200	34.19%	91.62	91.62	未进入负面清单	否	无	14.37%
1879	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	10kv金正线宝三分枝三太二分支扣卜营子村油路东井变压器	50	21.00%	29.50	29.50	未进入负面清单	否	无	9.94%
1880	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	宝国老南沟养殖	80	30.48%	39.62	39.62	未进入负面清单	否	无	11.25%
1881	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	10kv十八台线十八台村十三天地井变压器	50	58.45%	10.78	10.78	未进入负面清单	否	无	12.46%
1882	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	迷村(2.0工程)	200	69.36%	21.28	21.28	未进入负面清单	否	无	8.89%
1883	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	10kv十八台线十八台村五天地井变压器	50	60.10%	9.95	9.95	未进入负面清单	否	无	14.99%
1884	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	上四家组养殖小区	100	42.78%	37.22	37.22	未进入负面清单	否	无	18.51%
1885	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	宝国老十八台上伙房河套养殖小区	200	59.31%	41.38	41.38	未进入负面清单	否	无	14.90%
1886	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	小城子西分(19低改)	100	70.59%	9.41	9.41	未进入负面清单	否	无	13.96%
1887	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	10kv宝扣线老西沟分枝老西沟村老西沟井分支分支老西沟井变压器	50	49.32%	15.34	15.34	未进入负面清单	否	无	13.75%
1888	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	10kv宝国老镇十八台村棚前后井分支王宝森门前井变压器	50	21.59%	29.21	29.21	未进入负面清单	否	无	10.51%
1889	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	10kv宝扣线石外南分支大石匠沟井分支大石匠沟井变压器	50	18.05%	30.98	30.98	未进入负面清单	否	无	10.20%
1890	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	10kv十八台线东伙房小区分支十八台村张永门前井变压器	50	47.46%	16.27	16.27	未进入负面清单	否	无	10.56%

1891	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	刘家湾变压器	30	66.49%	4.05	4.05	未进入负面清单	否	无	12.10%
1892	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	五家子（2.0工程）	100	66.88%	13.12	13.12	未进入负面清单	否	无	5.25%
1893	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	泉北(19低改)	400	17.44%	250.24	#####	未进入负面清单	否	无	9.88%
1894	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1417宝铁线	下树林子三变压器	50	18.45%	30.78	30.78	未进入负面清单	否	无	9.52%
1895	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	宝三西变压器	100	66.11%	13.89	13.89	未进入负面清单	否	无	11.94%
1896	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	刘家湾养鸡小区变压器	50	63.86%	8.07	8.07	未进入负面清单	否	无	8.37%
1897	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	韩三变压器	100	46.14%	33.86	33.86	未进入负面清单	否	无	10.74%
1898	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	10kv十八台线上伙房小区分枝十八台村六天地井变压器	50	30.96%	24.52	24.52	未进入负面清单	否	无	14.66%
1899	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	桃花吐变压器	100	41.69%	38.31	38.31	未进入负面清单	否	无	16.77%
1900	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_马达营大棚配电变压器	30	73.67%	1.90	1.90	未进入负面清单	否	无	15.01%
1901	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	杜杖子大棚变压器	50	37.88%	21.06	21.06	未进入负面清单	否	无	10.40%
1902	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	韩四变压器	50	53.92%	13.04	13.04	未进入负面清单	否	无	6.65%
1903	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	十八台东伙房15年变压器	50	56.50%	11.75	11.75	未进入负面清单	否	无	10.09%
1904	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	东伙房大棚变压器	30	63.00%	5.10	5.10	未进入负面清单	否	无	16.07%
1905	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	宝七井	50	61.63%	9.19	9.19	未进入负面清单	否	无	8.58%
1906	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	下河套（2.0工程）	200	23.89%	112.22	#####	未进入负面清单	否	无	5.85%
1907	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kv姜家窝铺线816单元西台吉1-4	315	52.66%	86.12	86.12	未进入负面清单	否	无	13.78%
1908	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	台吉镇东台吉6-7（15年）	50	65.95%	7.03	7.03	未进入负面清单	否	无	13.77%
1909	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	郑家1-2明	200	24.90%	110.20	#####	未进入负面清单	否	无	12.20%
1910	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	姜东	100	60.11%	19.89	19.89	未进入负面清单	否	无	17.23%
1911	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	孙西	200	53.16%	53.68	53.68	未进入负面清单	否	无	9.44%
1912	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	中下沟变压器	200	71.13%	17.74	17.74	未进入负面清单	否	无	7.57%
1913	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	203吉东线	吉东线12右22#变压器	630	39.44%	255.53	#####	未进入负面清单	否	无	5.28%

1914	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	台吉营乡八支箭（15年）	50	39.30%	20.35	20.35	未进入负面清单	否	无	7.59%
1915	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	崔家窝铺变台	200	61.20%	37.60	37.60	未进入负面清单	否	无	12.24%
1916	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	下化变台	200	58.29%	43.42	43.42	未进入负面清单	否	无	6.16%
1917	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	后沟变台	400	71.87%	32.52	32.52	未进入负面清单	否	无	7.16%
1918	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	黑哈分线哈东分支3#变压器	200	32.06%	95.88	95.88	未进入负面清单	否	无	14.35%
1919	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	接家沟（2.0工程）	200	26.49%	107.02	#####	未进入负面清单	否	无	10.22%
1920	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	机房沟(19低改工程)	200	65.25%	29.50	29.50	未进入负面清单	否	无	8.67%
1921	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	203吉东线	吉东线3左1#变压器	315	71.35%	27.25	27.25	未进入负面清单	否	无	18.05%
1922	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	203吉东线	吉东线12#变压器	315	35.02%	141.69	#####	未进入负面清单	否	无	14.04%
1923	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	203吉东线	吉东线12右15#变压器	315	55.13%	78.34	78.34	未进入负面清单	否	无	10.85%
1924	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	112东水线	东水线56#变压器	250	65.14%	37.15	37.15	未进入负面清单	否	无	12.49%
1925	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	112东水线	东水线4右18#变压器	200	50.44%	59.12	59.12	未进入负面清单	否	无	11.86%
1926	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	112东水线	东水线2#变压器	160	33.44%	74.50	74.50	未进入负面清单	否	无	16.35%
1927	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元西台吉5-8	400	51.14%	115.44	#####	未进入负面清单	否	无	6.90%
1928	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元郑家6组	200	57.84%	44.32	44.32	未进入负面清单	否	无	15.28%
1929	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	哈新台配变（15年）	100	52.93%	27.07	27.07	未进入负面清单	否	无	11.18%
1930	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	西北山（能效）	200	54.29%	51.42	51.42	未进入负面清单	否	无	9.51%
1931	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	沟门变压器（能效）	200	33.48%	93.04	93.04	未进入负面清单	否	无	13.13%
1932	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	黄后组分台	400	43.68%	145.28	#####	未进入负面清单	否	无	5.37%
1933	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线五间房河西	100	46.07%	33.93	33.93	未进入负面清单	否	无	14.58%
1934	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	坤头6组（2.0工程）	200	54.78%	50.44	50.44	未进入负面清单	否	无	7.23%
1935	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	113姜大联线	忠华水泥制品厂变压器	200	39.89%	80.22	80.22	未进入负面清单	否	无	7.28%
1936	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	橡胶厂（能效）	200	45.97%	68.06	68.06	未进入负面清单	否	无	6.30%
1937	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	新建队1	20	38.18%	8.36	8.36	未进入负面清单	否	无	14.53%

1938	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线宋杖子温室小区	80	25.26%	43.79	43.79	未进入负面清单	否	无	11.43%
1939	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	下打草配电变压器	30	49.79%	9.06	9.06	未进入负面清单	否	无	9.37%
1940	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元东台吉北山东	100	31.64%	48.36	48.36	未进入负面清单	否	无	7.89%
1941	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	石青15	50	33.15%	23.43	23.43	未进入负面清单	否	无	14.68%
1942	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马架子变压器	200	38.85%	82.30	82.30	未进入负面清单	否	无	15.83%
1943	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	宏发小区	100	70.86%	9.14	9.14	未进入负面清单	否	无	5.26%
1944	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	弥力营扶贫果园变压器	50	30.74%	24.63	24.63	未进入负面清单	否	无	12.03%
1945	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	跃上西小区	200	66.69%	26.62	26.62	未进入负面清单	否	无	9.98%
1946	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	佟家梁	50	54.81%	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	17.14%
1947	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	西四（2.0工程）	200	35.17%	89.66	89.66	未进入负面清单	否	无	14.79%
1948	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	大三外	50	24.30%	27.85	27.85	未进入负面清单	否	无	17.86%
1949	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	前波（15年）	100	23.17%	56.83	56.83	未进入负面清单	否	无	15.81%
1950	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	北洼分支水井台区	200	67.07%	25.86	25.86	未进入负面清单	否	无	13.93%
1951	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	大丁杖子变压器	50	69.99%	5.01	5.01	未进入负面清单	否	无	5.63%
1952	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	季家梁	30	68.97%	3.31	3.31	未进入负面清单	否	无	11.49%
1953	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	朱家沟1	50	56.64%	11.68	11.68	未进入负面清单	否	无	6.12%
1954	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	五间房村老村部台	200	22.61%	114.78	#####	未进入负面清单	否	无	16.51%
1955	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	四吉板小荒配变	80	57.25%	18.20	18.20	未进入负面清单	否	无	14.59%
1956	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	东沟一组变台	50	74.62%	2.69	2.69	未进入负面清单	否	无	14.28%
1957	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	坤头小区	200	63.57%	32.86	32.86	未进入负面清单	否	无	12.60%
1958	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	大丁杖子大棚小区新	50	54.54%	12.73	12.73	未进入负面清单	否	无	14.36%
1959	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	徐亚林大棚配变	50	50.93%	14.54	14.54	未进入负面清单	否	无	5.54%
1960	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	新卧铺小区变压器	30	49.50%	9.15	9.15	未进入负面清单	否	无	11.05%
1961	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	张武店变压器	50	58.51%	10.75	10.75	未进入负面清单	否	无	12.39%

1962	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	排头沟变压器	20	61.23%	3.75	3.75	未进入负面清单	否	无	17.88%
1963	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	10kv川北线城子沟分歧城子沟外井北四家乡城子沟外井变压器	50	74.16%	2.92	2.92	未进入负面清单	否	无	15.24%
1964	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	小四家北沟小区变压器1	30	31.33%	14.60	14.60	未进入负面清单	否	无	14.33%
1965	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	北三、五组变压器	50	63.43%	8.29	8.29	未进入负面清单	否	无	9.36%
1966	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	米山营变压器	80	42.67%	29.86	29.86	未进入负面清单	否	无	13.88%
1967	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	荒地变压器	50	73.31%	3.35	3.35	未进入负面清单	否	无	5.86%
1968	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	10kv川王线荒地南沟分支东荒村荒地并分支北四家乡荒地并变压器	50	27.05%	26.48	26.48	未进入负面清单	否	无	14.15%
1969	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	下水泉变压器	20	67.91%	2.42	2.42	未进入负面清单	否	无	11.59%
1970	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	10kv川北线城子沟分歧城子沟里并分支北四家乡城子沟里并变压器	50	51.58%	14.21	14.21	未进入负面清单	否	无	11.48%
1971	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	北四家乡城子沟外（15年）	100	55.52%	24.48	24.48	未进入负面清单	否	无	10.98%
1972	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	北四中学变压器	100	37.26%	42.74	42.74	未进入负面清单	否	无	11.19%
1973	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	城子沟大棚小区配变	50	30.87%	24.57	24.57	未进入负面清单	否	无	10.54%
1974	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	东老宅15	50	35.47%	22.27	22.27	未进入负面清单	否	无	12.25%
1975	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	长条沟(19低改工程)	100	50.23%	29.77	29.77	未进入负面清单	否	无	18.21%
1976	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	南道变压器	20	39.34%	8.13	8.13	未进入负面清单	否	无	12.62%
1977	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	荒地南沟15	50	58.89%	10.56	10.56	未进入负面清单	否	无	13.05%
1978	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	季家沟15	50	65.52%	7.24	7.24	未进入负面清单	否	无	11.41%
1979	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	10kv川王线王增店村山嘴道北井分支王增店村山嘴道北变压器	50	71.70%	4.15	4.15	未进入负面清单	否	无	11.16%
1980	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	10kv川王线东荒村郭家店井分支北四家乡郭家湾井变压器	50	59.46%	10.27	10.27	未进入负面清单	否	无	10.81%

1981	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	pms_山嘴变压器	50	57.60%	11.20	11.20	未进入负面清单	否	无	15.85%
1982	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	北四家榆树底大棚小区变压器(83)	200	60.18%	39.64	39.64	未进入负面清单	否	无	17.49%
1983	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	10kv川北线三道梁大棚小区谢丛福	50	21.81%	29.10	29.10	未进入负面清单	否	无	14.52%
1984	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	西老宅15	50	70.19%	4.91	4.91	未进入负面清单	否	无	12.96%
1985	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	闫飞小区配变	50	21.27%	29.37	29.37	未进入负面清单	否	无	15.06%
1986	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	10kv川北线三五组分线北四家乡北四家村0.4kv北四三五组变压器	200	21.70%	116.60	#####	未进入负面清单	否	无	8.62%
1987	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	10kv川王线北四家乡王增店并分支北四家乡王增店并变压器	50	37.51%	21.25	21.25	未进入负面清单	否	无	17.22%
1988	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	10kv川北线哈土营道北并分支哈土营道北并变压器	50	59.65%	10.18	10.18	未进入负面清单	否	无	10.69%
1989	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	上水泉变压器	20	68.57%	2.29	2.29	未进入负面清单	否	无	14.09%
1990	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	10kv川王线王增店村山嘴道南并分支王增店村山嘴道南并变压器	50	62.48%	8.76	8.76	未进入负面清单	否	无	11.46%
1991	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	王凤全配变	200	68.07%	23.86	23.86	未进入负面清单	否	无	11.08%
1992	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	郭义龙大棚配变	200	50.18%	59.64	59.64	未进入负面清单	否	无	9.11%
1993	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	223川鸡线	三道梁大棚小区河套变压器	315	42.08%	119.45	#####	未进入负面清单	否	无	5.86%
1994	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	223川鸡线	10kv川鸡线李显明并分支北四家乡李显明并变压器	50	35.54%	22.23	22.23	未进入负面清单	否	无	15.13%
1995	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	223川鸡线	胡家沟变压器	50	53.74%	13.13	13.13	未进入负面清单	否	无	13.94%
1996	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	223川鸡线	东沟变压器	30	66.50%	4.05	4.05	未进入负面清单	否	无	6.49%
1997	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	223川鸡线	上台子小区变压器	20	31.33%	9.73	9.73	未进入负面清单	否	无	9.51%
1998	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	223川鸡线	三道梁大棚变压器	30	70.93%	2.72	2.72	未进入负面清单	否	无	9.24%
1999	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms_五间房农业线福利厂变压器	100	65.50%	14.50	14.50	未进入负面清单	否	无	14.86%
2000	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	王兰旗3.4后(2.0工程)	200	28.76%	102.48	#####	未进入负面清单	否	无	12.35%

2001	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms_大兰旗示范配变	630	57.31%	142.95	#####	未进入负面清单	否	无	13.72%
2002	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms_东沟二组日光小区变压器	50	58.26%	10.87	10.87	未进入负面清单	否	无	11.73%
2003	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms_五间房农业线东沟大台井变压器	200	17.70%	124.60	#####	未进入负面清单	否	无	14.62%
2004	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	王兰旗1组(2.0工程)	400	17.34%	250.64	#####	未进入负面清单	否	无	6.86%
2005	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	大兰旗四组(2.0工程)	400	26.36%	214.56	#####	未进入负面清单	否	无	12.12%
2006	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	五间房农业线大兰旗1组变压器	100	58.91%	21.09	21.09	未进入负面清单	否	无	9.39%
2007	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms_五间房农业线下沟二示范园变压器	100	61.96%	18.04	18.04	未进入负面清单	否	无	7.23%
2008	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	洞子沟果园变压器	50	62.92%	8.54	8.54	未进入负面清单	否	无	12.04%
2009	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms_王兰旗示范配变新	100	18.19%	61.81	61.81	未进入负面清单	否	无	10.35%
2010	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms_王养殖小区配变	80	24.99%	44.01	44.01	未进入负面清单	否	无	14.62%
2011	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	大龙盛配变	200	66.77%	26.46	26.46	未进入负面清单	否	无	13.79%
2012	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	泉巨永乡泉东(15年)	100	53.49%	26.51	26.51	未进入负面清单	否	无	12.41%
2013	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	大甲一	200	30.45%	99.10	99.10	未进入负面清单	否	无	7.61%
2014	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	王兰旗示范园分台变压器	100	63.28%	16.72	16.72	未进入负面清单	否	无	12.25%
2015	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_迷冯旧变压器	50	54.12%	12.94	12.94	未进入负面清单	否	无	18.26%
2016	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元东台吉北山西	50	22.49%	28.76	28.76	未进入负面清单	否	无	13.75%
2017	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	三宝村分支6#三宝阳光小区变	80	49.92%	24.06	24.06	未进入负面清单	否	无	18.39%
2018	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	水泉支3#何家沟外变	315	59.31%	65.17	65.17	未进入负面清单	否	无	10.77%
2019	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_朱杖子变压器	20	32.13%	9.57	9.57	未进入负面清单	否	无	13.40%
2020	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_石外变压器	30	58.67%	6.40	6.40	未进入负面清单	否	无	17.40%
2021	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营房上下30kVA1	200	58.89%	42.22	42.22	未进入负面清单	否	无	9.47%
2022	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	水利站变压器	200	36.62%	86.76	86.76	未进入负面清单	否	无	9.12%
2023	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	三座店西变压器1	50	18.89%	30.56	30.56	未进入负面清单	否	无	6.09%

2024	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	尖草沟（2.0工程）	200	43.33%	73.34	73.34	未进入负面清单	否	无	14.67%
2025	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	中太平变压器	315	73.52%	20.41	20.41	未进入负面清单	否	无	9.40%
2026	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	上四家子柱上变压器	50	60.89%	9.56	9.56	未进入负面清单	否	无	10.88%
2027	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	烧锅营（2.0工程）	400	49.89%	120.44	#####	未进入负面清单	否	无	17.81%
2028	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	扣中（2.0工程）	200	31.64%	96.72	96.72	未进入负面清单	否	无	10.72%
2029	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	宝二道南	200	24.08%	111.84	#####	未进入负面清单	否	无	15.50%
2030	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	小城子东(19低改工程)	400	33.65%	185.40	#####	未进入负面清单	否	无	17.59%
2031	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	下洼大棚变压器	160	29.31%	81.10	81.10	未进入负面清单	否	无	13.87%
2032	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	扣分（2.0工程）	100	35.56%	44.44	44.44	未进入负面清单	否	无	11.20%
2033	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	韩一（2.0工程）	200	34.48%	91.04	91.04	未进入负面清单	否	无	7.01%
2034	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_老西沟北变压器1	100	29.83%	50.17	50.17	未进入负面清单	否	无	7.41%
2035	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_下窝铺变压器	100	68.28%	11.72	11.72	未进入负面清单	否	无	14.58%
2036	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	十八台村台变压器	100	69.93%	10.07	10.07	未进入负面清单	否	无	9.96%
2037	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	西树林子变压器	100	74.06%	5.94	5.94	未进入负面清单	否	无	17.71%
2038	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_迷东	100	50.08%	29.92	29.92	未进入负面清单	否	无	12.03%
2039	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	金杖子变压器	50	37.28%	21.36	21.36	未进入负面清单	否	无	18.23%
2040	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	杜杖子小区变压器	200	35.31%	89.38	89.38	未进入负面清单	否	无	11.46%
2041	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_庙西变台	50	29.08%	25.46	25.46	未进入负面清单	否	无	7.14%
2042	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	杜杖子分台变压器	50	32.46%	23.77	23.77	未进入负面清单	否	无	10.72%
2043	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	扣河南东变压器	100	44.53%	35.47	35.47	未进入负面清单	否	无	14.22%
2044	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	下四家（2.0工程）	200	24.44%	111.12	#####	未进入负面清单	否	无	18.22%
2045	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	金正线宝二柱上变压器	315	59.32%	65.14	65.14	未进入负面清单	否	无	10.19%
2046	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	宝四六变压器	315	39.26%	128.33	#####	未进入负面清单	否	无	9.75%
2047	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	宝五台区变压器	50	62.35%	8.83	8.83	未进入负面清单	否	无	7.93%

2048	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	周家湾变压器	100	47.72%	32.28	32.28	未进入负面清单	否	无	12.74%
2049	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	宝一变压器	50	50.67%	14.67	14.67	未进入负面清单	否	无	6.57%
2050	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	兴隆沟变压器	80	62.61%	13.91	13.91	未进入负面清单	否	无	9.92%
2051	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	十八台一队	100	26.90%	53.10	53.10	未进入负面清单	否	无	7.02%
2052	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	下瓦金泉变压器	100	34.50%	45.50	45.50	未进入负面清单	否	无	15.58%
2053	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	宝七变压器	100	35.36%	44.64	44.64	未进入负面清单	否	无	8.22%
2054	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	杜杖子变压器	50	47.46%	16.27	16.27	未进入负面清单	否	无	9.94%
2055	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	下洼配变	200	37.15%	85.70	85.70	未进入负面清单	否	无	7.31%
2056	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	大窝铺（2.0工程）	200	59.58%	40.84	40.84	未进入负面清单	否	无	6.85%
2057	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	韩五变压器	80	28.00%	41.60	41.60	未进入负面清单	否	无	15.86%
2058	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	货郎杖子变压器	100	35.69%	44.31	44.31	未进入负面清单	否	无	9.44%
2059	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	下洼（2.0工程）	200	44.06%	71.88	71.88	未进入负面清单	否	无	17.30%
2060	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_丛杖子变压器	100	18.78%	61.22	61.22	未进入负面清单	否	无	18.41%
2061	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	上火房变压器1	100	38.48%	41.52	41.52	未进入负面清单	否	无	5.83%
2062	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_迷西变压器	50	51.41%	14.30	14.30	未进入负面清单	否	无	16.15%
2063	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	十八台南庙15年变压器	50	18.47%	30.77	30.77	未进入负面清单	否	无	10.02%
2064	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	扣河南西变压器	100	45.43%	34.57	34.57	未进入负面清单	否	无	7.43%
2065	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	山咀庙变压器	80	69.31%	8.55	8.55	未进入负面清单	否	无	15.94%
2066	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	上瓦金泉变压器	100	73.54%	6.46	6.46	未进入负面清单	否	无	15.45%
2067	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	上瓦盆变压器	80	40.55%	31.56	31.56	未进入负面清单	否	无	7.50%
2068	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	马杖子变压器1	100	40.49%	39.51	39.51	未进入负面清单	否	无	5.23%
2069	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	三座店东变压器	200	71.05%	17.90	17.90	未进入负面清单	否	无	7.18%
2070	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	郝家电	20	32.26%	9.55	9.55	未进入负面清单	否	无	7.54%
2071	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	南湾子（农网升级）	50	36.16%	21.92	21.92	未进入负面清单	否	无	5.95%

2072	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	巴图营乡岳家沟15年变压器	50	40.01%	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	11.02%
2073	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	10kv巴三线塔山沟分二道沟村大偏石水井分支二道沟村大偏石水井变压器	50	47.63%	16.19	16.19	未进入负面清单	否	无	15.45%
2074	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴杠线	章吉营任麻沟30kVA	80	17.71%	49.83	49.83	未进入负面清单	否	无	10.11%
2075	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	韩家沟变压器（农网升级）	50	32.82%	23.59	23.59	未进入负面清单	否	无	5.50%
2076	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴杠线	章吉营乡杠塔沟（15年）	200	63.61%	32.78	32.78	未进入负面清单	否	无	9.13%
2077	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	下姜大棚小区柱上变压器	30	28.84%	15.35	15.35	未进入负面清单	否	无	6.07%
2078	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	彩北	100	18.89%	61.11	61.11	未进入负面清单	否	无	7.03%
2079	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴杠线	大板三家子30kVA（巴图营）	100	43.99%	36.01	36.01	未进入负面清单	否	无	6.68%
2080	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	10kv巴三线三分线平房村南岭井分支平房村南岭井变压器	50	35.36%	22.32	22.32	未进入负面清单	否	无	8.87%
2081	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴杠线	关场沟	200	30.62%	98.76	98.76	未进入负面清单	否	无	6.22%
2082	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	大河南	50	56.68%	11.66	11.66	未进入负面清单	否	无	13.80%
2083	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	庙屯	200	26.14%	107.72	#####	未进入负面清单	否	无	18.01%
2084	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴杠线	章吉营朱家沟30kVA	80	52.22%	22.22	22.22	未进入负面清单	否	无	11.81%
2085	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	任家沟	50	17.80%	31.10	31.10	未进入负面清单	否	无	15.66%
2086	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	上元镇彩南（15年）	100	21.89%	58.11	58.11	未进入负面清单	否	无	15.69%
2087	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	222南图线	章吉营政府30kVA	400	47.07%	131.72	#####	未进入负面清单	否	无	12.10%
2088	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	巴四小区变台	30	62.79%	5.16	5.16	未进入负面清单	否	无	17.07%
2089	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	大沟东	50	43.09%	18.46	18.46	未进入负面清单	否	无	15.35%
2090	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	三宝营平房（15年）变压器	100	46.72%	33.28	33.28	未进入负面清单	否	无	14.92%
2091	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	吴少杰养鸡小区变台	100	17.81%	62.19	62.19	未进入负面清单	否	无	9.27%
2092	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	10kv巴大线辛店分枝罗家沟沟口井分支罗家沟沟口井变压器	50	29.62%	25.19	25.19	未进入负面清单	否	无	7.36%

2093	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	大三北(19低改)	200	28.74%	102.52	#####	未进入负面清单	否	无	7.66%
2094	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	大东二	200	62.82%	34.36	34.36	未进入负面清单	否	无	8.92%
2095	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	新立屯(农网升级)	50	68.70%	5.65	5.65	未进入负面清单	否	无	5.49%
2096	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	小二道沟(2.0工程)	200	58.53%	42.94	42.94	未进入负面清单	否	无	10.03%
2097	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	10kv巴三线三分枝邓家分支平房村垫地水井分支平房村垫地水井变压器	50	72.00%	4.00	4.00	未进入负面清单	否	无	15.61%
2098	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	庙屯养鸡小区	30	71.05%	2.69	2.69	未进入负面清单	否	无	10.37%
2099	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴杠线	南庙设施农业大棚北台柱上变压器	80	34.69%	36.25	36.25	未进入负面清单	否	无	9.03%
2100	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	关家屯	30	55.83%	7.25	7.25	未进入负面清单	否	无	17.76%
2101	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴杠线	章吉营八家沟30kVA	30	57.35%	6.80	6.80	未进入负面清单	否	无	6.17%
2102	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	大东一	200	37.82%	84.36	84.36	未进入负面清单	否	无	12.38%
2103	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	pms_马厂	200	72.51%	14.98	14.98	未进入负面清单	否	无	15.27%
2104	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	下姜扶贫	10	46.99%	3.30	3.30	未进入负面清单	否	无	10.69%
2105	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	兰家店(2.0工程)	100	25.26%	54.74	54.74	未进入负面清单	否	无	10.56%
2106	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	大夫营小区变台	30	47.89%	9.63	9.63	未进入负面清单	否	无	15.78%
2107	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴杠线	南庙设施农业大棚南台	30	20.01%	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	15.99%
2108	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	姜家沟里(农网升级)	50	57.19%	11.41	11.41	未进入负面清单	否	无	8.94%
2109	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	白塔西(2.0工程)	100	35.67%	44.33	44.33	未进入负面清单	否	无	12.94%
2110	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴杠线	章吉营偏上20kVA	50	33.19%	23.41	23.41	未进入负面清单	否	无	11.24%
2111	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴杠线	章吉营徐塔养殖30kVA	30	54.04%	7.79	7.79	未进入负面清单	否	无	9.15%
2112	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	10kv巴三线三分枝平房村下羊水井分支平房村下羊水井变压器	50	19.46%	30.27	30.27	未进入负面清单	否	无	11.25%
2113	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	大三南(2.0工程)	100	53.26%	26.74	26.74	未进入负面清单	否	无	10.52%

2114	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	10kv巴三线二道沟塔山沟水井分支二道沟塔山沟水井变压器	50	59.79%	10.11	10.11	未进入负面清单	否	无	7.19%
2115	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	姜家沟（农网升级）	50	36.48%	21.76	21.76	未进入负面清单	否	无	8.86%
2116	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	徐洪沟	50	53.82%	13.09	13.09	未进入负面清单	否	无	8.01%
2117	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	张角沟	10	36.93%	4.31	4.31	未进入负面清单	否	无	17.73%
2118	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴杠线	章吉营于东井30kVA1	80	63.52%	13.18	13.18	未进入负面清单	否	无	10.66%
2119	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴杠线	章吉营牦大棚50kVA	80	69.22%	8.62	8.62	未进入负面清单	否	无	10.56%
2120	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	刁家沟	100	18.52%	61.48	61.48	未进入负面清单	否	无	10.99%
2121	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	赵家屯(农网升级)	50	39.05%	20.48	20.48	未进入负面清单	否	无	8.44%
2122	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	秋东	200	70.40%	19.20	19.20	未进入负面清单	否	无	18.04%
2123	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	小三大棚小区	10	41.37%	3.86	3.86	未进入负面清单	否	无	17.95%
2124	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	常家沟小区	20	54.25%	5.15	5.15	未进入负面清单	否	无	12.76%
2125	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	郭顶山大棚小区	20	65.67%	2.87	2.87	未进入负面清单	否	无	10.09%
2126	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	罗家沟（农网升级）	50	21.47%	29.27	29.27	未进入负面清单	否	无	12.28%
2127	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	西山屯	200	60.52%	38.96	38.96	未进入负面清单	否	无	16.24%
2128	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	安家窝铺	20	30.34%	9.93	9.93	未进入负面清单	否	无	12.43%
2129	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	小辛店	50	70.62%	4.69	4.69	未进入负面清单	否	无	5.75%
2130	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	陈玉华养鸡变台	50	35.91%	22.05	22.05	未进入负面清单	否	无	14.46%
2131	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	常家沟变压器（农网升级）	50	29.99%	25.01	25.01	未进入负面清单	否	无	15.66%
2132	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	柳条沟大棚小区	20	52.04%	5.59	5.59	未进入负面清单	否	无	6.34%
2133	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	下姜小区	30	38.75%	12.38	12.38	未进入负面清单	否	无	6.00%
2134	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	西北沟	50	49.32%	15.34	15.34	未进入负面清单	否	无	5.29%
2135	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	二道沟养殖小区变压器	100	74.07%	5.93	5.93	未进入负面清单	否	无	15.04%
2136	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	巴四	100	31.37%	48.63	48.63	未进入负面清单	否	无	8.78%

2137	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	中电小区变压器	20	41.29%	7.74	7.74	未进入负面清单	否	无	15.26%
2138	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	黑山大棚小区	20	59.26%	4.15	4.15	未进入负面清单	否	无	10.87%
2139	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴杠线	苗木大棚	50	20.11%	29.95	29.95	未进入负面清单	否	无	9.87%
2140	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	郭大岭	20	60.42%	3.92	3.92	未进入负面清单	否	无	10.74%
2141	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	10kv巴三线三分分歧秋西分支秋西北沟水井分支支秋西北沟水井变压器	50	30.00%	25.00	25.00	未进入负面清单	否	无	5.34%
2142	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	大东小区	80	45.82%	27.34	27.34	未进入负面清单	否	无	8.73%
2143	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴杠线	章吉营牦山后20kVA	20	26.07%	10.79	10.79	未进入负面清单	否	无	14.29%
2144	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	222南图线	章吉营乡南平房（15年）	50	45.31%	17.35	17.35	未进入负面清单	否	无	18.34%
2145	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	10kv巴三线房申沟村房申沟水井分支房申沟村房申沟水井变压器	50	45.52%	17.24	17.24	未进入负面清单	否	无	18.17%
2146	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	郭家电	100	26.62%	53.38	53.38	未进入负面清单	否	无	5.37%
2147	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	10kv川大线大力虎分线北二组井分支北二组井变压器	50	63.55%	8.23	8.23	未进入负面清单	否	无	5.47%
2148	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	大克洛湾大棚小区变压器	100	74.70%	5.30	5.30	未进入负面清单	否	无	10.90%
2149	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	10kv川大线谢家沟分线三道梁井分支北四家乡三道梁井变压器	50	30.07%	24.97	24.97	未进入负面清单	否	无	15.72%
2150	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	大力虎南下	100	70.21%	9.79	9.79	未进入负面清单	否	无	14.22%
2151	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	洞子沟日光大棚小区变压器	80	26.32%	42.94	42.94	未进入负面清单	否	无	7.67%
2152	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_东河南变压器	50	39.14%	20.43	20.43	未进入负面清单	否	无	11.83%
2153	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	大三小区	30	70.21%	2.94	2.94	未进入负面清单	否	无	9.24%
2154	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	正河南（2.0工程）	100	52.81%	27.19	27.19	未进入负面清单	否	无	9.52%
2155	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	牛圈子变台	50	51.37%	14.32	14.32	未进入负面清单	否	无	8.97%
2156	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	西铁棚配变	80	43.37%	29.30	29.30	未进入负面清单	否	无	14.41%

2157	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	西高楼养殖小区配变	30	57.48%	6.76	6.76	未进入负面清单	否	无	11.75%
2158	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	水泉沟变台	100	55.40%	24.60	24.60	未进入负面清单	否	无	11.69%
2159	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	郎家窝卜大棚小区	30	42.89%	11.13	11.13	未进入负面清单	否	无	14.34%
2160	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	刘家沟一组配变	200	53.99%	52.02	52.02	未进入负面清单	否	无	14.48%
2161	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	10kV八家子线小北沟	20	37.42%	8.52	8.52	未进入负面清单	否	无	5.71%
2162	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	八家子乡西沟里外15	50	28.70%	25.65	25.65	未进入负面清单	否	无	15.52%
2163	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	五间房镇刘家沟井（15年）	50	43.22%	18.39	18.39	未进入负面清单	否	无	11.77%
2164	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	小北营子	30	57.57%	6.73	6.73	未进入负面清单	否	无	15.51%
2165	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	八家子大棚小区	315	34.94%	141.94	#####	未进入负面清单	否	无	6.90%
2166	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	牛圈子分歧19号杆牛圈子小区分支	30	55.59%	7.32	7.32	未进入负面清单	否	无	16.42%
2167	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	赵二	50	53.35%	13.33	13.33	未进入负面清单	否	无	11.27%
2168	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	10kV土城子线李孟金台区（1）变压器	100	17.61%	62.39	62.39	未进入负面清单	否	无	7.13%
2169	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	大二	50	18.14%	30.93	30.93	未进入负面清单	否	无	13.92%
2170	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	兴一组井配变	30	74.09%	1.77	1.77	未进入负面清单	否	无	14.04%
2171	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	刘家沟村南小区变压器	200	44.74%	70.52	70.52	未进入负面清单	否	无	6.20%
2172	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	大四（2.0工程）	200	69.12%	21.76	21.76	未进入负面清单	否	无	8.54%
2173	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	大三鸡场	200	29.92%	100.16	#####	未进入负面清单	否	无	6.75%
2174	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	章西小区	100	72.75%	7.25	7.25	未进入负面清单	否	无	13.56%
2175	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	10kv宝扣线平房分歧坎杖子村兴隆沟井变压器	50	63.12%	8.44	8.44	未进入负面清单	否	无	13.95%
2176	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_扣前变压器	100	18.52%	61.48	61.48	未进入负面清单	否	无	8.55%
2177	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	10kv三宝线水泵分歧水泵一组日光小区分支水泵村三组方塘井变压器	50	70.24%	4.88	4.88	未进入负面清单	否	无	17.02%
2178	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	10kv三宝线三宝分支水泵村三组1-2井变压器	50	58.52%	10.74	10.74	未进入负面清单	否	无	10.58%

2179	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_扣北变压器	50	28.05%	25.98	25.98	未进入负面清单	否	无	14.61%
2180	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	水泉北山日光小区变压器	50	45.80%	17.10	17.10	未进入负面清单	否	无	11.58%
2181	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	山区（18结余）	200	57.31%	45.38	45.38	未进入负面清单	否	无	12.36%
2182	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	三宝线167#三义栈变	50	36.33%	21.84	21.84	未进入负面清单	否	无	15.21%
2183	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	西山山湾子大柳2	250	57.67%	55.83	55.83	未进入负面清单	否	无	14.60%
2184	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	三家子日光小区变压器	160	44.91%	56.14	56.14	未进入负面清单	否	无	5.42%
2185	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	池家沟小区分台	200	24.07%	111.86	#####	未进入负面清单	否	无	18.09%
2186	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	中学分台	100	44.30%	35.70	35.70	未进入负面清单	否	无	17.30%
2187	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	海丰支8#海丰西沟外变	80	47.60%	25.92	25.92	未进入负面清单	否	无	17.73%
2188	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	pms_石里台1	10	52.94%	2.71	2.71	未进入负面清单	否	无	8.58%
2189	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	10kv乡直线三窝铺分线西山村孙同井分支西山村孙同井变压器	50	68.79%	5.61	5.61	未进入负面清单	否	无	10.12%
2190	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	翟家营南大井	80	47.45%	26.04	26.04	未进入负面清单	否	无	14.47%
2191	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	10kv乡直线三窝铺分线周玉民井分支周玉民井变压器	50	47.41%	16.30	16.30	未进入负面清单	否	无	5.52%
2192	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	老西沟（2.0工程）	200	73.75%	12.50	12.50	未进入负面清单	否	无	14.63%
2193	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	石外台	50	40.69%	19.66	19.66	未进入负面清单	否	无	16.29%
2194	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms_五间房农业线北园子变压器	100	56.71%	23.29	23.29	未进入负面清单	否	无	12.57%
2195	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms_陈家门前配变	80	17.29%	50.17	50.17	未进入负面清单	否	无	8.42%
2196	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	10kv北乡直线赵家店分线西山村梁西孙贵井分支西山村梁西孙贵井变压器	50	58.25%	10.88	10.88	未进入负面清单	否	无	10.28%
2197	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	五间房农业线自来水变压器	100	66.03%	13.97	13.97	未进入负面清单	否	无	13.87%
2198	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	北票市翟家营村一组保护地小区	30	69.29%	3.21	3.21	未进入负面清单	否	无	6.20%
2199	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	pms_粮库乡个体	200	61.39%	37.22	37.22	未进入负面清单	否	无	12.14%

2200	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	大三	30	52.94%	8.12	8.12	未进入负面清单	否	无	13.60%
2201	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	扎北井（2.0工程）	400	46.06%	135.76	#####	未进入负面清单	否	无	9.86%
2202	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	城子地养殖变压器	100	34.52%	45.48	45.48	未进入负面清单	否	无	7.08%
2203	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	羊马南配电变压器	50	73.63%	3.19	3.19	未进入负面清单	否	无	13.54%
2204	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	门杖子	100	61.86%	18.14	18.14	未进入负面清单	否	无	8.95%
2205	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	下洼小区台区（1）变压器	100	31.52%	48.48	48.48	未进入负面清单	否	无	5.95%
2206	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	大五小区	100	30.85%	49.15	49.15	未进入负面清单	否	无	10.04%
2207	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	洞子沟二丈子变压器	50	38.79%	20.61	20.61	未进入负面清单	否	无	17.50%
2208	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	五工村线24左15#变压器	250	54.15%	64.63	64.63	未进入负面清单	否	无	12.41%
2209	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	果园西（15年）	100	45.22%	34.78	34.78	未进入负面清单	否	无	6.04%
2210	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	106路绿线	金塘御景二期5号变压器	630	71.29%	54.87	54.87	未进入负面清单	否	无	10.50%
2211	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	106路绿线	金塘御景二期4号变压器	630	23.58%	355.45	#####	未进入负面清单	否	无	9.32%
2212	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	106路绿线	金塘御景二期6号变压器	630	65.77%	89.65	89.65	未进入负面清单	否	无	13.99%
2213	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	108水泥线	骆驼营线11分4号变压器	400	55.55%	97.80	97.80	未进入负面清单	否	无	15.87%
2214	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	106路绿线	金塘御景二期1号变压器	500	60.96%	95.20	95.20	未进入负面清单	否	无	9.00%
2215	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	106路绿线	金塘御景二期2号变压器	630	36.79%	272.22	#####	未进入负面清单	否	无	5.59%
2216	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1417宝铁线	10kV宝铁线怡鑫家园供热变	100	29.07%	50.93	50.93	未进入负面清单	否	无	17.71%
2217	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板康家屯50kVA	100	72.42%	7.58	7.58	未进入负面清单	否	无	15.65%
2218	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	山嘴村下河套大棚小区变压器	30	60.84%	5.75	5.75	未进入负面清单	否	无	14.12%
2219	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板奈林皋20kVA	50	23.18%	28.41	28.41	未进入负面清单	否	无	5.86%
2220	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	10kV大板线413单元大板放东棚20kVA	30	21.20%	17.64	17.64	未进入负面清单	否	无	6.76%
2221	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	杏树洼组变压器1	50	37.70%	21.15	21.15	未进入负面清单	否	无	9.45%
2222	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	10kv大瓦线山嘴村下河套井分支山嘴村下河套井变压器	50	65.59%	7.21	7.21	未进入负面清单	否	无	10.76%

2223	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板狼洞沟30kVA	50	20.15%	29.93	29.93	未进入负面清单	否	无	9.66%
2224	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板镇胥家沟（15年）	50	34.16%	22.92	22.92	未进入负面清单	否	无	12.48%
2225	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板敖宝营变压器	100	73.54%	6.46	6.46	未进入负面清单	否	无	18.49%
2226	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	石桌子沟组变压器	100	29.79%	50.21	50.21	未进入负面清单	否	无	9.16%
2227	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	南勿罕（2.0工程）	100	38.04%	41.96	41.96	未进入负面清单	否	无	16.45%
2228	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	瓦房村北组变压器	100	38.76%	41.24	41.24	未进入负面清单	否	无	15.43%
2229	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	二道沟（2.0工程）	200	35.11%	89.78	89.78	未进入负面清单	否	无	6.26%
2230	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板八代沟果园台区	100	51.81%	28.19	28.19	未进入负面清单	否	无	9.29%
2231	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	六道沟温室井变压器	20	54.96%	5.01	5.01	未进入负面清单	否	无	16.75%
2232	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板铁北30kVA	50	60.59%	9.71	9.71	未进入负面清单	否	无	6.60%
2233	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板金岭寺井20kVA	20	32.72%	9.46	9.46	未进入负面清单	否	无	11.43%
2234	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	果园东（15年）	100	61.92%	18.08	18.08	未进入负面清单	否	无	8.54%
2235	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板小孤家10kVA	10	55.30%	2.47	2.47	未进入负面清单	否	无	12.73%
2236	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板时运沟10kVA	20	68.28%	2.34	2.34	未进入负面清单	否	无	10.73%
2237	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	敖宝营大棚	30	57.89%	6.63	6.63	未进入负面清单	否	无	10.44%
2238	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	政府小区（2.0工程）	200	17.72%	124.56	#####	未进入负面清单	否	无	8.82%
2239	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板线二道沟养殖小区	50	43.97%	18.02	18.02	未进入负面清单	否	无	10.64%
2240	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	214大扭线	东官军民融合小区2#箱变	500	63.45%	82.75	82.75	未进入负面清单	否	无	5.66%
2241	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板中学30kVA	30	64.86%	4.54	4.54	未进入负面清单	否	无	14.92%
2242	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	郎洞沟大棚小区	50	23.91%	28.05	28.05	未进入负面清单	否	无	10.44%
2243	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	八代沟（2.0工程）	200	26.12%	107.76	#####	未进入负面清单	否	无	6.87%
2244	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	黄土坎设施农业刘井瑞大棚	100	62.32%	17.68	17.68	未进入负面清单	否	无	14.25%
2245	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	大克洛湾变压器（83）	200	68.37%	23.26	23.26	未进入负面清单	否	无	13.44%
2246	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	东工村线27#变压器	250	22.98%	142.55	#####	未进入负面清单	否	无	8.57%

2247	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	西工村线41# 变压器	100	34.39%	45.61	45.61	未进入 负面清单	否	无	10.80%
2248	国网北票市供电公司	北路66kV变电站	106路绿线	金塘御景二期 3号变压器	630	59.90%	126.63	#####	未进入 负面清单	否	无	10.25%
2249	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	223川鸡线	三道梁北变 压器	30	63.07%	5.08	5.08	未进入 负面清单	否	无	12.48%
2250	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	215大黑山 2号线	10kV铁矿线 917单元大黑 山特区变压器	160	17.48%	100.03	#####	未进入 负面清单	否	无	7.27%
2251	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	216大黑山 1号线	大黑山2号线 西仓组2台区 变压器	100	25.14%	54.86	54.86	未进入 负面清单	否	无	17.54%
2252	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	216大黑山 1号线	东官铁矿线东 官乡山嘴村	50	18.71%	30.65	30.65	未进入 负面清单	否	无	14.53%
2253	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	215大黑山 2号线	大黑山管理区 变压器	100	45.83%	34.17	34.17	未进入 负面清单	否	无	8.34%
2254	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	215大黑山 2号线	大黑山移民小 区变压器	250	41.92%	95.20	95.20	未进入 负面清单	否	无	6.05%
2255	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村 线	西工村线22# 变压器	315	60.00%	63.00	63.00	未进入 负面清单	否	无	7.23%
2256	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村 线	西工村线11# 变压器	315	74.29%	17.99	17.99	未进入 负面清单	否	无	17.51%
2257	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村 线	东工村线24左 3#变压器	200	50.12%	59.76	59.76	未进入 负面清单	否	无	18.07%
2258	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村 线	西工村线3分 2#变压器	50	21.98%	29.01	29.01	未进入 负面清单	否	无	15.73%
2259	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙 北线	于杖子(19低 改)	200	73.37%	13.26	13.26	未进入 负面清单	否	无	15.79%
2260	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店 线	洞子沟变压器 (83)	200	46.58%	66.84	66.84	未进入 负面清单	否	无	14.42%
2261	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	小西东变压器	50	37.99%	21.01	21.01	未进入 负面清单	否	无	15.63%
2262	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	城子沟里变 压器	50	55.48%	12.26	12.26	未进入 负面清单	否	无	9.74%
2263	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	北山二组 (2.0工程)	200	69.36%	21.28	21.28	未进入 负面清单	否	无	9.73%
2264	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	老虎北变压器	200	47.76%	64.48	64.48	未进入 负面清单	否	无	6.27%
2265	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	小西西变压器	50	39.71%	20.15	20.15	未进入 负面清单	否	无	15.04%
2266	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	北一组 (15年)	100	34.71%	45.29	45.29	未进入 负面清单	否	无	11.29%
2267	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	北四六组变 压器	200	23.75%	112.50	#####	未进入 负面清单	否	无	17.00%
2268	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	郭家湾 (15年)	100	18.72%	61.28	61.28	未进入 负面清单	否	无	14.79%
2269	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	谢家沟变压器	50	46.59%	16.71	16.71	未进入 负面清单	否	无	14.08%
2270	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	223川鸡线	油坊沟变压器	20	63.89%	3.22	3.22	未进入 负面清单	否	无	16.03%

2271	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	223川鸡线	三道梁变压器	50	29.06%	25.47	25.47	未进入负面清单	否	无	6.27%
2272	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	223川鸡线	冷家店东变压器	50	64.57%	7.72	7.72	未进入负面清单	否	无	10.63%
2273	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	下山嘴变压器	50	48.94%	15.53	15.53	未进入负面清单	否	无	12.19%
2274	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	223川鸡线	龙王庙(19低改工程)	100	69.50%	10.50	10.50	未进入负面清单	否	无	14.77%
2275	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	223川鸡线	上台子(2.0工程)	100	70.35%	9.65	9.65	未进入负面清单	否	无	14.96%
2276	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	榆东(2.0工程)	400	18.36%	246.56	#####	未进入负面清单	否	无	14.77%
2277	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	马西(2.0工程)	200	33.57%	92.86	92.86	未进入负面清单	否	无	16.15%
2278	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms_东沟学校配变	50	34.95%	22.53	22.53	未进入负面清单	否	无	17.30%
2279	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	五间房一组北园子分台(票纺联线)	400	25.90%	216.40	#####	未进入负面清单	否	无	16.21%
2280	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	五间房农业线庙前井变压器	200	50.78%	58.44	58.44	未进入负面清单	否	无	5.54%
2281	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	王兰旗三四变压器	200	41.38%	77.24	77.24	未进入负面清单	否	无	8.88%
2282	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	外周	50	35.13%	22.44	22.44	未进入负面清单	否	无	17.86%
2283	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	大五	200	61.30%	37.40	37.40	未进入负面清单	否	无	7.50%
2284	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	迷冯变压器	50	71.88%	4.06	4.06	未进入负面清单	否	无	7.65%
2285	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	邓家窝铺(2.0工程)	200	55.62%	48.76	48.76	未进入负面清单	否	无	18.28%
2286	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	房申(2.0工程)	400	64.80%	60.80	60.80	未进入负面清单	否	无	7.44%
2287	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	孔祥勇养鸡小区变台	50	52.56%	13.72	13.72	未进入负面清单	否	无	9.58%
2288	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴杠线	章吉营普西营30kVA	250	59.65%	50.88	50.88	未进入负面清单	否	无	5.85%
2289	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	黄家电	100	32.30%	47.70	47.70	未进入负面清单	否	无	14.54%
2290	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	塔山沟	80	22.98%	45.62	45.62	未进入负面清单	否	无	15.62%
2291	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴杠线	章吉营偏下30kVA	50	27.12%	26.44	26.44	未进入负面清单	否	无	7.84%
2292	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	五零四(2.0工程)	200	57.95%	44.10	44.10	未进入负面清单	否	无	7.62%
2293	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	南沟变压器(农网升级)	50	64.52%	7.74	7.74	未进入负面清单	否	无	10.02%
2294	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	黑山	50	38.61%	20.70	20.70	未进入负面清单	否	无	9.60%

2295	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	上羊小区	50	70.88%	4.56	4.56	未进入负面清单	否	无	17.47%
2296	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴杠线	章吉营于西30kVA	20	69.43%	2.11	2.11	未进入负面清单	否	无	8.14%
2297	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	小偏石（2.0工程）	100	37.78%	42.22	42.22	未进入负面清单	否	无	9.14%
2298	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	上羊（2.0工程）	200	68.66%	22.68	22.68	未进入负面清单	否	无	10.01%
2299	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	大西变压器	400	58.76%	84.96	84.96	未进入负面清单	否	无	13.56%
2300	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	下湾子	100	58.09%	21.91	21.91	未进入负面清单	否	无	6.84%
2301	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴杠线	徐东西（2.0工程）	400	45.14%	139.44	#####	未进入负面清单	否	无	13.78%
2302	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴杠线	章吉营牦南井50kVA	50	37.55%	21.23	21.23	未进入负面清单	否	无	9.10%
2303	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴杠线	章吉营东沟里20kVA	200	59.74%	40.52	40.52	未进入负面清单	否	无	15.90%
2304	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	南房身（2.0工程）	200	69.25%	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	15.75%
2305	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	下羊（2.0工程）	200	57.31%	45.38	45.38	未进入负面清单	否	无	17.80%
2306	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	黑山沟	50	22.90%	28.55	28.55	未进入负面清单	否	无	14.71%
2307	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴杠线	章吉营大东50kVA新	200	54.51%	50.98	50.98	未进入负面清单	否	无	7.87%
2308	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴杠线	章吉营井11-1	80	22.77%	45.78	45.78	未进入负面清单	否	无	6.10%
2309	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	小克洛湾变压器	400	54.47%	102.12	#####	未进入负面清单	否	无	16.05%
2310	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	大力虎下变压器	200	48.04%	63.92	63.92	未进入负面清单	否	无	14.98%
2311	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	大力虎上变压器	50	50.31%	14.85	14.85	未进入负面清单	否	无	14.60%
2312	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	西冯家沟分台变压器	50	37.63%	21.19	21.19	未进入负面清单	否	无	14.77%
2313	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	三家子后街（15年）	100	50.65%	29.35	29.35	未进入负面清单	否	无	9.35%
2314	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	朝阳沟变压器	30	56.18%	7.15	7.15	未进入负面清单	否	无	13.63%
2315	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	海丰于家沟（18结余）	200	47.70%	64.60	64.60	未进入负面清单	否	无	7.57%
2316	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	扣西	100	32.86%	47.14	47.14	未进入负面清单	否	无	7.55%
2317	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	前中街（2.0工程）	400	22.69%	229.24	#####	未进入负面清单	否	无	11.89%
2318	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	西冯家沟变压器	100	46.43%	33.57	33.57	未进入负面清单	否	无	14.06%

2319	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	波一变压器	50	64.39%	7.81	7.81	未进入负面清单	否	无	5.75%
2320	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	下甄	50	37.78%	21.11	21.11	未进入负面清单	否	无	9.24%
2321	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	金正线薛杖子西	160	19.70%	96.48	96.48	未进入负面清单	否	无	6.10%
2322	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	波三变压器	20	23.62%	11.28	11.28	未进入负面清单	否	无	13.64%
2323	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	付杖子里支4#付杖子里变	50	40.09%	19.96	19.96	未进入负面清单	否	无	17.45%
2324	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	海丰东山小区	20	19.47%	12.11	12.11	未进入负面清单	否	无	7.60%
2325	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	上木匠（2.0工程）	200	67.53%	24.94	24.94	未进入负面清单	否	无	9.81%
2326	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	刘家沟三组（2.0工程）	400	25.64%	217.44	#####	未进入负面清单	否	无	16.41%
2327	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	公主坟西（2.0工程）	200	25.32%	109.36	#####	未进入负面清单	否	无	18.18%
2328	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	炮手开发区变压器	50	18.72%	30.64	30.64	未进入负面清单	否	无	8.74%
2329	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	高学峰大棚小区变压器	400	56.32%	94.72	94.72	未进入负面清单	否	无	11.01%
2330	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	三家灰厂支4#池家沟变	50	73.67%	3.17	3.17	未进入负面清单	否	无	15.61%
2331	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	大乌兰小区配电变压器	80	21.52%	46.78	46.78	未进入负面清单	否	无	9.22%
2332	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	黎亮小区	50	30.02%	24.99	24.99	未进入负面清单	否	无	15.42%
2333	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	薛南支11#薛南变	50	38.22%	20.89	20.89	未进入负面清单	否	无	7.13%
2334	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	波四变压器	50	29.30%	25.35	25.35	未进入负面清单	否	无	12.35%
2335	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	炮手五家组变压器	315	50.93%	91.57	91.57	未进入负面清单	否	无	15.70%
2336	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	上卧铺组变压器	50	42.53%	18.74	18.74	未进入负面清单	否	无	15.02%
2337	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	前胡台小区变压器	80	17.98%	49.62	49.62	未进入负面清单	否	无	7.26%
2338	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	东官镇丁东（15年）	50	44.15%	17.93	17.93	未进入负面清单	否	无	15.80%
2339	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	上打草（2.0工程）	100	56.53%	23.47	23.47	未进入负面清单	否	无	9.91%
2340	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	兴马架一组配变	200	17.33%	125.34	#####	未进入负面清单	否	无	13.92%
2341	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	喇嘛沟变压器	400	65.53%	57.88	57.88	未进入负面清单	否	无	5.83%
2342	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	兴一四组配变	50	20.41%	29.80	29.80	未进入负面清单	否	无	12.28%

2343	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子石当沟 20kVA	30	59.12%	6.26	6.26	未进入 负面清 单	否	无	7.48%
2344	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣 线	pms_山咀变 台	50	47.16%	16.42	16.42	未进入 负面清 单	否	无	10.37%
2345	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子 线	兴二三组配变	315	20.50%	187.43	#####	未进入 负面清 单	否	无	11.43%
2346	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子 线	兴一五组 (2.0工程)	400	27.54%	209.84	#####	未进入 负面清 单	否	无	11.71%
2347	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南昔线	八家子义城兴 20kVA	50	60.41%	9.80	9.80	未进入 负面清 单	否	无	9.98%
2348	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	兴隆号变台	50	35.58%	22.21	22.21	未进入 负面清 单	否	无	12.91%
2349	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	生金窝铺变台 (83)	200	28.65%	102.70	#####	未进入 负面清 单	否	无	6.58%
2350	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	三河塘(19低 改)	200	52.69%	54.62	54.62	未进入 负面清 单	否	无	12.76%
2351	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	高台大棚变压 器	20	55.82%	4.84	4.84	未进入 负面清 单	否	无	7.43%
2352	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣 线	平方变压器1	100	71.45%	8.55	8.55	未进入 负面清 单	否	无	13.33%
2353	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣 线	pms_小丁杖 子变压器	50	36.19%	21.91	21.91	未进入 负面清 单	否	无	12.63%
2354	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	半拉山子变台	50	29.13%	25.44	25.44	未进入 负面清 单	否	无	6.56%
2355	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	朝阳沟变台	50	39.83%	20.09	20.09	未进入 负面清 单	否	无	11.32%
2356	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	马场变台	50	30.31%	24.85	24.85	未进入 负面清 单	否	无	17.59%
2357	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	山北变台	50	64.12%	7.94	7.94	未进入 负面清 单	否	无	9.13%
2358	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营 线	章吉营孙家沟 20kVA	50	73.81%	3.10	3.10	未进入 负面清 单	否	无	18.47%
2359	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营 线	大板上南沟 20kVA	20	66.51%	2.70	2.70	未进入 负面清 单	否	无	13.35%
2360	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营 线	章吉营乡青石 梁(15年)	50	44.59%	17.71	17.71	未进入 负面清 单	否	无	10.51%
2361	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	东山小区变压 器	30	55.34%	7.40	7.40	未进入 负面清 单	否	无	8.96%
2362	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	西山变压器	50	33.18%	23.41	23.41	未进入 负面清 单	否	无	10.85%
2363	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	三台庙西并变 压器1	50	30.60%	24.70	24.70	未进入 负面清 单	否	无	9.03%
2364	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	和下变压器	50	34.30%	22.85	22.85	未进入 负面清 单	否	无	13.99%
2365	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营 线	南站2台区变 压器	200	30.40%	99.20	99.20	未进入 负面清 单	否	无	10.78%
2366	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营 线	金岭寺养殖小 区	30	72.08%	2.38	2.38	未进入 负面清 单	否	无	13.23%

2367	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	中河山养殖小区柱上变压器	50	63.27%	8.37	8.37	未进入负面清单	否	无	14.54%
2368	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	上石厂变压器	10	40.60%	3.94	3.94	未进入负面清单	否	无	7.30%
2369	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	下凉水河变压器	160	70.55%	15.12	15.12	未进入负面清单	否	无	12.82%
2370	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	西区变压器	100	22.86%	57.14	57.14	未进入负面清单	否	无	8.48%
2371	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	松树沟变压器	20	35.91%	8.82	8.82	未进入负面清单	否	无	7.57%
2372	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kv下府线三府村粮库东水井分支三府村粮库东水井变压器	50	62.35%	8.83	8.83	未进入负面清单	否	无	17.57%
2373	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	三府村扶贫果园	100	36.56%	43.44	43.44	未进入负面清单	否	无	12.19%
2374	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营新窝铺20kVA	20	39.63%	8.07	8.07	未进入负面清单	否	无	14.01%
2375	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营回才沟30kVA	80	61.86%	14.51	14.51	未进入负面清单	否	无	17.61%
2376	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	台东变压器	80	41.97%	30.42	30.42	未进入负面清单	否	无	16.61%
2377	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	南站1台区变压器	200	64.03%	31.94	31.94	未进入负面清单	否	无	16.01%
2378	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kv下府线凉下分歧高台大棚小区分支高台村西大沟水井变压器	50	74.49%	2.76	2.76	未进入负面清单	否	无	16.69%
2379	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	下府乡三台庙西（15年）	50	57.73%	11.14	11.14	未进入负面清单	否	无	10.55%
2380	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	林业站大棚变压器	80	47.25%	26.20	26.20	未进入负面清单	否	无	7.88%
2381	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	北良变台	50	41.66%	19.17	19.17	未进入负面清单	否	无	15.59%
2382	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	小八里卜变台	30	68.22%	3.53	3.53	未进入负面清单	否	无	18.29%
2383	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	三家窝铺西变台	50	61.81%	9.10	9.10	未进入负面清单	否	无	9.30%
2384	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	过梁沟（2.0工程）	400	33.65%	185.40	#####	未进入负面清单	否	无	16.30%
2385	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	水泉西沟分支13#杆水泵一组变	160	50.11%	47.82	47.82	未进入负面清单	否	无	15.85%
2386	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms_五间房村河西养殖小区	80	55.81%	19.35	19.35	未进入负面清单	否	无	18.21%
2387	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	10kV乡直线1513单元杜杖子大棚1	315	32.07%	150.98	#####	未进入负面清单	否	无	7.83%
2388	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	山湾子（2.0工程）	200	17.69%	124.62	#####	未进入负面清单	否	无	11.31%

2389	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	大三南 (15年)	100	52.36%	27.64	27.64	未进入 负面清 单	否	无	8.65%
2390	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三 宝线	北票市宪清慈 善事业服务中 心	400	53.54%	105.84	#####	未进入 负面清 单	否	无	17.55%
2391	国网北票市供电公司	塔里66kV变电站	1513乡直 线	翟家营2台区 变压器	200	50.73%	58.54	58.54	未进入 负面清 单	否	无	13.06%
2392	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	北票市恒安汽 车服务广场综 合楼	630	26.92%	334.40	#####	未进入 负面清 单	否	无	8.20%
2393	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	街内线35右8# 变压器	250	32.18%	119.55	#####	未进入 负面清 单	否	无	16.96%
2394	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	朝阳五建2	400	20.51%	237.96	#####	未进入 负面清 单	否	无	6.49%
2395	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	市干线57右2 分4#变压器	315	49.88%	94.88	94.88	未进入 负面清 单	否	无	8.08%
2396	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	中学配电变压 器	200	55.22%	49.56	49.56	未进入 负面清 单	否	无	11.28%
2397	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	514马塔线	大庙北配电变 压器	200	66.66%	26.68	26.68	未进入 负面清 单	否	无	15.25%
2398	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	北沟配电变压 器(83)	200	54.68%	50.64	50.64	未进入 负面清 单	否	无	9.47%
2399	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	下平房配电变 压器	50	51.15%	14.43	14.43	未进入 负面清 单	否	无	5.30%
2400	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	10kV马塔线东 山变压器	50	67.16%	6.42	6.42	未进入 负面清 单	否	无	10.06%
2401	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	头道营配电变 压器	100	39.30%	40.70	40.70	未进入 负面清 单	否	无	12.56%
2402	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	市干线40#变 压器	200	30.90%	98.20	98.20	未进入 负面清 单	否	无	15.62%
2403	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	街内线16#小 号侧变压器	315	55.76%	76.36	76.36	未进入 负面清 单	否	无	9.10%
2404	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	街内线42#变 压器	315	26.66%	168.02	#####	未进入 负面清 单	否	无	14.82%
2405	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	市干线55号变 压器	200	43.60%	72.80	72.80	未进入 负面清 单	否	无	13.67%
2406	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	酒厂西	315	68.87%	35.06	35.06	未进入 负面清 单	否	无	8.72%
2407	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	市干线45右3 变压器	315	33.95%	145.06	#####	未进入 负面清 单	否	无	7.72%
2408	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	川洲购物后	315	33.61%	146.13	#####	未进入 负面清 单	否	无	10.18%
2409	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	市干线32#变 压器	160	27.47%	84.05	84.05	未进入 负面清 单	否	无	13.80%
2410	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	街内线19右1# 变压器	315	63.75%	51.19	51.19	未进入 负面清 单	否	无	17.60%
2411	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	街内线26#变 压器	315	50.96%	91.48	91.48	未进入 负面清 单	否	无	7.50%
2412	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	110南山线	南山线20#变 压器	400	66.70%	53.20	53.20	未进入 负面清 单	否	无	13.52%

2413	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	110南山线	南山线20右1# 变压器	315	39.71%	126.91	#####	未进入 负面清 单	否	无	10.78%
2414	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	108工农线	工农线39左1# 变压器	315	74.47%	17.42	17.42	未进入 负面清 单	否	无	6.83%
2415	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	107特供线	特供线七门分 歧05支2#变压 器	315	51.70%	89.15	89.15	未进入 负面清 单	否	无	17.71%
2416	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	107特供线	特供线七门分 歧03支1#变压 器	315	58.41%	68.01	68.01	未进入 负面清 单	否	无	16.73%
2417	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	107特供线	特供线七门分 歧08#变压器	315	19.69%	189.98	#####	未进入 负面清 单	否	无	10.89%
2418	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	108工农线	工农线36#变 压器	315	71.20%	27.72	27.72	未进入 负面清 单	否	无	9.77%
2419	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	107特供线	特供线七门分 歧06#变压器	250	33.68%	115.80	#####	未进入 负面清 单	否	无	14.88%
2420	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	108工农线	工农线43#变 压器	315	38.53%	130.63	#####	未进入 负面清 单	否	无	13.51%
2421	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	107特供线	特供线一中住 宅分歧4分1# 变压器	315	62.72%	54.43	54.43	未进入 负面清 单	否	无	12.88%
2422	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	107特供线	特供线11#变 压器	315	63.12%	53.17	53.17	未进入 负面清 单	否	无	10.54%
2423	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	108工农线	工农线7右4分 16#变压器	200	50.87%	58.26	58.26	未进入 负面清 单	否	无	17.65%
2424	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	108工农线	工农线35#变 压器	315	69.46%	33.20	33.20	未进入 负面清 单	否	无	10.96%
2425	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	107特供线	特供线市政分 歧2#变压器	160	73.13%	10.99	10.99	未进入 负面清 单	否	无	5.45%
2426	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	107特供线	特供一中住宅 分歧5号（2.0 工程）	400	23.27%	226.92	#####	未进入 负面清 单	否	无	10.99%
2427	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	107特供线	特供线14#变 压器	315	41.13%	122.44	#####	未进入 负面清 单	否	无	11.47%
2428	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	107特供线	特供线2#变压 器	315	34.60%	143.01	#####	未进入 负面清 单	否	无	13.67%
2429	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	108工农线	工农线44右1# 变压器	315	37.32%	134.44	#####	未进入 负面清 单	否	无	6.31%
2430	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	107特供线	特供线20#变 压器	315	18.60%	193.41	#####	未进入 负面清 单	否	无	12.00%
2431	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	214大扭线	太平里组变压 器	400	46.48%	134.08	#####	未进入 负面清 单	否	无	8.44%
2432	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	小三宝营变压 器	100	47.65%	32.35	32.35	未进入 负面清 单	否	无	9.35%
2433	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	巴一	200	44.69%	70.62	70.62	未进入 负面清 单	否	无	6.83%
2434	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	丛家窝铺小区	20	46.45%	6.71	6.71	未进入 负面清 单	否	无	18.19%
2435	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	古家子村	50	61.75%	9.13	9.13	未进入 负面清 单	否	无	6.52%
2436	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	巴三	200	61.57%	36.86	36.86	未进入 负面清 单	否	无	16.65%

2437	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	从家窝铺	20	18.38%	12.32	12.32	未进入负面清单	否	无	9.37%
2438	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	巴二	315	58.88%	66.53	66.53	未进入负面清单	否	无	10.87%
2439	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	巴图营中学	315	57.60%	70.56	70.56	未进入负面清单	否	无	15.28%
2440	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	上胡配电变压器	50	61.38%	9.31	9.31	未进入负面清单	否	无	5.91%
2441	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	老窝铺北沟（15年）	100	23.89%	56.11	56.11	未进入负面清单	否	无	5.56%
2442	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	瓦房村来存里组二台区	400	30.41%	198.36	#####	未进入负面清单	否	无	17.42%
2443	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	214大扭线	扭头沟(19低改)	200	20.95%	118.10	#####	未进入负面清单	否	无	7.77%
2444	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	10kv大板线大板政府分大板政府新台变压器	100	26.04%	53.96	53.96	未进入负面清单	否	无	13.80%
2445	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	北勿皋（2.0工程）	100	57.90%	22.10	22.10	未进入负面清单	否	无	13.60%
2446	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	来存小区变压器	80	47.11%	26.31	26.31	未进入负面清单	否	无	17.75%
2447	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	214大扭线	扭头沟分(19低改)	100	49.66%	30.34	30.34	未进入负面清单	否	无	16.28%
2448	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板政府100kVA	400	56.15%	95.40	95.40	未进入负面清单	否	无	17.36%
2449	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	来存里组变压器	200	45.23%	69.54	69.54	未进入负面清单	否	无	12.64%
2450	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	214大扭线	东官军民融合小区1#箱变	500	35.25%	223.75	#####	未进入负面清单	否	无	8.08%
2451	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	瓦房三家组分台2（19年低改）	50	33.95%	23.03	23.03	未进入负面清单	否	无	17.18%
2452	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板郑家沟20kVA	50	42.73%	18.64	18.64	未进入负面清单	否	无	7.53%
2453	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	五家子组变压器	200	38.74%	82.52	82.52	未进入负面清单	否	无	10.42%
2454	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	瓦房三家组分台1（19年低改）	200	38.55%	82.90	82.90	未进入负面清单	否	无	12.69%
2455	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	来存外组变压器	100	40.39%	39.61	39.61	未进入负面清单	否	无	18.03%
2456	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板下烧锅30kVA	315	37.62%	133.50	#####	未进入负面清单	否	无	16.79%
2457	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	四道沟（2.0工程）	100	73.32%	6.68	6.68	未进入负面清单	否	无	13.29%
2458	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板金岭寺大棚30kVA	50	25.87%	27.07	27.07	未进入负面清单	否	无	6.81%
2459	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	瓦房三家(19低改)	50	21.52%	29.24	29.24	未进入负面清单	否	无	17.78%
2460	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板黄土坎50kVA	400	69.29%	42.84	42.84	未进入负面清单	否	无	14.07%

2461	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板杨家沟 20kVA新	100	54.42%	25.58	25.58	未进入 负面清 单	否	无	11.27%
2462	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子 线	西高楼三组配 变	80	67.82%	9.74	9.74	未进入 负面清 单	否	无	15.44%
2463	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子 线	李梦金井配变	50	63.03%	8.49	8.49	未进入 负面清 单	否	无	7.72%
2464	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	正北山配电变 压器	20	21.12%	11.78	11.78	未进入 负面清 单	否	无	8.80%
2465	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	邹德余小区变 压器	30	21.67%	17.50	17.50	未进入 负面清 单	否	无	16.47%
2466	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	吕家坎配电变 压器	30	73.86%	1.84	1.84	未进入 负面清 单	否	无	6.92%
2467	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	上两家配电变 压器	200	65.13%	29.74	29.74	未进入 负面清 单	否	无	17.91%
2468	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	跃进电（能 效）	200	58.27%	43.46	43.46	未进入 负面清 单	否	无	10.55%
2469	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	上杠头配电变 压器	50	41.50%	19.25	19.25	未进入 负面清 单	否	无	16.24%
2470	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红 石线	小苏营变压器	50	39.02%	20.49	20.49	未进入 负面清 单	否	无	13.46%
2471	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村 线	五工村线2左 1#变压器	315	41.05%	122.69	#####	未进入 负面清 单	否	无	16.80%
2472	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红 石线	苏村变压器	100	42.30%	37.70	37.70	未进入 负面清 单	否	无	9.71%
2473	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红 石线	岔南沟变压器	50	74.05%	2.97	2.97	未进入 负面清 单	否	无	17.40%
2474	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红 石线	兰旗营北沟变 压器	50	41.92%	19.04	19.04	未进入 负面清 单	否	无	15.14%
2475	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村 线	五工村线24左 9分1#变压器	20	46.52%	6.70	6.70	未进入 负面清 单	否	无	17.30%
2476	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村 线	市郊线39左3# 变压器	315	65.81%	44.70	44.70	未进入 负面清 单	否	无	9.23%
2477	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红 石线	西梁变压器	20	71.85%	1.63	1.63	未进入 负面清 单	否	无	18.27%
2478	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村 线	机厂线51右6# 变压器	100	37.50%	42.50	42.50	未进入 负面清 单	否	无	6.91%
2479	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红 石线	10kv红石线北 队分线下游套 村南队井变压 器	50	68.68%	5.66	5.66	未进入 负面清 单	否	无	10.78%
2480	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	216大黑山 1号线	山嘴村西洼组 变压器	100	53.57%	26.43	26.43	未进入 负面清 单	否	无	11.95%
2481	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	216大黑山 1号线	山嘴村西台变 压器	200	39.81%	80.38	80.38	未进入 负面清 单	否	无	8.03%
2482	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	216大黑山 1号线	山嘴市场变压 器	100	20.01%	59.99	59.99	未进入 负面清 单	否	无	7.32%
2483	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	上水泉（能 效）	200	46.30%	67.40	67.40	未进入 负面清 单	否	无	9.38%
2484	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	后燕子沟（能 效）	200	53.21%	53.58	53.58	未进入 负面清 单	否	无	14.30%

2485	国网北票市供电公司	上阿66kV变电站	114上大线	庙沟（能效）	200	45.84%	68.32	68.32	未进入负面清单	否	无	14.94%
2486	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线41左10#变压器	100	17.62%	62.38	62.38	未进入负面清单	否	无	16.54%
2487	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	10kv红石线松树梁沟分线下河套村下桩台井变压器	50	60.35%	9.83	9.83	未进入负面清单	否	无	5.38%
2488	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线25#变压器	400	57.07%	91.72	91.72	未进入负面清单	否	无	13.61%
2489	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	下窑变压器	30	26.16%	16.15	16.15	未进入负面清单	否	无	8.96%
2490	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线41左5#变压器	100	41.25%	38.75	38.75	未进入负面清单	否	无	9.99%
2491	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线36#变压器	315	41.99%	119.73	#####	未进入负面清单	否	无	5.28%
2492	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	机厂线4右23分2#变压器	200	71.88%	16.24	16.24	未进入负面清单	否	无	16.11%
2493	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	五工村线4#变压器	400	62.65%	69.40	69.40	未进入负面清单	否	无	8.86%
2494	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线61#变压器	100	56.48%	23.52	23.52	未进入负面清单	否	无	15.70%
2495	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线51右18#变压器	315	49.61%	95.73	95.73	未进入负面清单	否	无	10.12%
2496	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	波台沟二队(能效)	200	65.50%	29.00	29.00	未进入负面清单	否	无	13.41%
2497	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线51右5分5#变压器	160	46.28%	53.95	53.95	未进入负面清单	否	无	15.15%
2498	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	上马圈子小区变压器	50	43.23%	18.39	18.39	未进入负面清单	否	无	6.98%
2499	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	蛇不呆分台变压器	20	51.64%	5.67	5.67	未进入负面清单	否	无	16.81%
2500	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	兰南沟（2.0工程）	100	32.86%	47.14	47.14	未进入负面清单	否	无	11.03%
2501	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	YHG_机厂线67#小号侧变压器	200	19.74%	120.52	#####	未进入负面清单	否	无	6.11%
2502	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	五工村25号（2.0工程）	400	50.46%	118.16	#####	未进入负面清单	否	无	6.14%
2503	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	兰南沟小区变压器	50	31.76%	24.12	24.12	未进入负面清单	否	无	18.00%
2504	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	东山二配电变压器	50	48.70%	15.65	15.65	未进入负面清单	否	无	13.59%
2505	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	蒙一	200	69.79%	20.42	20.42	未进入负面清单	否	无	15.10%
2506	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	朝一	100	69.92%	10.08	10.08	未进入负面清单	否	无	13.55%
2507	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	塔一小区	50	47.72%	16.14	16.14	未进入负面清单	否	无	5.27%

2508	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡 直线	扎兰井	20	56.30%	4.74	4.74	未进入 负面清 单	否	无	15.81%
2509	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡 直线	小巴二	50	74.55%	2.72	2.72	未进入 负面清 单	否	无	17.60%
2510	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡 直线	前三大棚	50	21.31%	29.35	29.35	未进入 负面清 单	否	无	13.15%
2511	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡 直线	道东	200	63.23%	33.54	33.54	未进入 负面清 单	否	无	13.91%
2512	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡 直线	扎兰	200	53.04%	53.92	53.92	未进入 负面清 单	否	无	12.35%
2513	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	大甲一小区	50	69.55%	5.23	5.23	未进入 负面清 单	否	无	9.48%
2514	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡 直线	蒙三	200	37.99%	84.02	84.02	未进入 负面清 单	否	无	7.65%
2515	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡 直线	扎兰南井	30	30.86%	14.74	14.74	未进入 负面清 单	否	无	17.43%
2516	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡 直线	朝一台区1分 支变压器	100	64.04%	15.96	15.96	未进入 负面清 单	否	无	16.21%
2517	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡 直线	蒙村	200	27.22%	105.56	#####	未进入 负面清 单	否	无	12.66%
2518	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡 直线	塔龙小区	50	32.10%	23.95	23.95	未进入 负面清 单	否	无	10.93%
2519	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	上奈东(19低 改)	100	68.34%	11.66	11.66	未进入 负面清 单	否	无	18.15%
2520	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡 直线	朝二	400	65.10%	59.60	59.60	未进入 负面清 单	否	无	8.06%
2521	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡 直线	朝五	30	66.92%	3.92	3.92	未进入 负面清 单	否	无	17.50%
2522	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡 直线	朝四	50	49.29%	15.36	15.36	未进入 负面清 单	否	无	7.78%
2523	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	扣西1	100	31.28%	48.72	48.72	未进入 负面清 单	否	无	14.79%
2524	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联 络线	高成机井变 压器	50	70.16%	4.92	4.92	未进入 负面清 单	否	无	10.83%
2525	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	东沟（小区） 变压器	50	27.88%	26.06	26.06	未进入 负面清 单	否	无	13.58%
2526	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	朝阳沟新	50	54.79%	12.61	12.61	未进入 负面清 单	否	无	13.11%
2527	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联 络线	松台沟玉一号 井变压器	50	39.11%	20.45	20.45	未进入 负面清 单	否	无	15.05%
2528	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	吕营子	50	34.27%	22.87	22.87	未进入 负面清 单	否	无	14.95%
2529	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	杨木匠沟（15 年新增分台 区）	100	57.98%	22.02	22.02	未进入 负面清 单	否	无	6.52%
2530	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	桃营子变 压器	50	73.09%	3.46	3.46	未进入 负面清 单	否	无	13.67%
2531	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	石坎沟变 压器	30	31.82%	14.45	14.45	未进入 负面清 单	否	无	16.80%

2532	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联络线	10kV西乌线南台子变压器	50	30.34%	24.83	24.83	未进入负面清单	否	无	9.65%
2533	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	西杨线杨木匠沟大棚变压器	100	27.44%	52.56	52.56	未进入负面清单	否	无	12.94%
2534	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联络线	松二变压器	100	61.72%	18.28	18.28	未进入负面清单	否	无	16.41%
2535	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	10kv西杨线市场分支西官村五组机井分支西官村五组机井变压器	50	33.15%	23.43	23.43	未进入负面清单	否	无	18.17%
2536	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联络线	松台沟村范青峰井变压器	50	16.90%	31.55	31.55	未进入负面清单	否	无	6.87%
2537	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑十变台	100	24.40%	55.60	55.60	未进入负面清单	否	无	7.16%
2538	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	陶瓷厂家属院变台	100	68.13%	11.87	11.87	未进入负面清单	否	无	16.32%
2539	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	小西山变台	30	27.68%	15.70	15.70	未进入负面清单	否	无	5.24%
2540	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	砖厂家属院	50	63.33%	8.34	8.34	未进入负面清单	否	无	15.86%
2541	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	东家属院变台	50	29.93%	25.04	25.04	未进入负面清单	否	无	6.35%
2542	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	南台子村部大棚小区	50	67.43%	6.29	6.29	未进入负面清单	否	无	7.94%
2543	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	元宝永小区	200	69.97%	20.06	20.06	未进入负面清单	否	无	15.45%
2544	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	赵户沟养殖变台	50	70.09%	4.96	4.96	未进入负面清单	否	无	18.21%
2545	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑城子烤烟小区	50	27.14%	26.43	26.43	未进入负面清单	否	无	12.30%
2546	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	南台子养殖	50	43.82%	18.09	18.09	未进入负面清单	否	无	10.75%
2547	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	林场工区变台	200	55.14%	49.72	49.72	未进入负面清单	否	无	10.68%
2548	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑城子水利站	30	59.88%	6.04	6.04	未进入负面清单	否	无	10.64%
2549	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	郭家店配电变压器	20	28.90%	10.22	10.22	未进入负面清单	否	无	8.51%
2550	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	东四配电变压器	100	50.18%	29.82	29.82	未进入负面清单	否	无	16.38%
2551	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	10kv马平线郎中分枝郎中村郎中4-2井变压器	50	21.56%	29.22	29.22	未进入负面清单	否	无	11.52%
2552	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	516马林线	五家子敬老院配电变压器	200	58.07%	43.86	43.86	未进入负面清单	否	无	15.21%
2553	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	哈东日光大棚小区	100	50.32%	29.68	29.68	未进入负面清单	否	无	12.49%
2554	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	铁营子配电变压器	20	61.23%	3.75	3.75	未进入负面清单	否	无	7.17%

2555	国网北京市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	乌兰前街配电变压器	50	16.99%	31.51	31.51	未进入负面清单	否	无	4.56%
2556	国网北京市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	黑山沟大棚小区	30	23.77%	16.87	16.87	未进入负面清单	否	无	16.58%
2557	国网北京市供电公司	马友营66kV变电站	516马林线	下木家沟配电变压器	20	70.80%	1.84	1.84	未进入负面清单	否	无	11.76%
2558	国网北京市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	小三家（2.0工程）	100	72.88%	7.12	7.12	未进入负面清单	否	无	12.02%
2559	国网北京市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	南营子（15年）	200	73.18%	13.64	13.64	未进入负面清单	否	无	11.64%
2560	国网北京市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	小乌兰西配电变压器	30	57.75%	6.68	6.68	未进入负面清单	否	无	8.43%
2561	国网北京市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马友营乡东沟南洼15	80	74.27%	4.58	4.58	未进入负面清单	否	无	16.31%
2562	国网北京市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	大乌兰南山果园台区	80	38.90%	32.88	32.88	未进入负面清单	否	无	5.80%
2563	国网北京市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马友营乡辣椒市场二期小区	315	27.81%	164.40	#####	未进入负面清单	否	无	14.66%
2564	国网北京市供电公司	马友营66kV变电站	516马林线	五家子配电变压器新	50	23.25%	28.38	28.38	未进入负面清单	否	无	5.33%
2565	国网北京市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	10kv马平线郎中分线郎中村下艾林寨井变压器	50	31.00%	24.50	24.50	未进入负面清单	否	无	16.36%
2566	国网北京市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	贾世军小区	50	39.99%	20.01	20.01	未进入负面清单	否	无	5.98%
2567	国网北京市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	郎中营配电变压器	50	63.88%	8.06	8.06	未进入负面清单	否	无	7.81%
2568	国网北京市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	于波小区配电变压器	30	55.10%	7.47	7.47	未进入负面清单	否	无	14.06%
2569	国网北京市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	上艾林配电变压器	20	32.06%	9.59	9.59	未进入负面清单	否	无	17.90%
2570	国网北京市供电公司	马友营66kV变电站	516马林线	新秋大院道南配电变压器	200	30.58%	98.84	98.84	未进入负面清单	否	无	13.73%
2571	国网北京市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	上百里（2.0工程）	100	19.36%	60.64	60.64	未进入负面清单	否	无	17.74%
2572	国网北京市供电公司	马友营66kV变电站	516马林线	新秋大棚变压器	20	24.82%	11.04	11.04	未进入负面清单	否	无	7.80%
2573	国网北京市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	医院小区配电变压器	200	67.47%	25.06	25.06	未进入负面清单	否	无	7.43%
2574	国网北京市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	下奔配电变压器	20	32.38%	9.52	9.52	未进入负面清单	否	无	14.07%
2575	国网北京市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	10kv马平线郎中分线郎中村西道沟井变压器	50	34.58%	22.71	22.71	未进入负面清单	否	无	15.94%
2576	国网北京市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	地税配电变压器	200	36.72%	86.56	86.56	未进入负面清单	否	无	6.75%
2577	国网北京市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马平线郎中分线31号杆四道沟配变	50	62.93%	8.54	8.54	未进入负面清单	否	无	10.26%

2578	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	516马林线	新秋大院道北配电变压器	200	43.76%	72.48	72.48	未进入负面清单	否	无	6.61%
2579	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	516马林线	上木家沟配电变压器	30	36.84%	12.95	12.95	未进入负面清单	否	无	13.82%
2580	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	河南配电变压器	100	43.96%	36.04	36.04	未进入负面清单	否	无	10.35%
2581	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	516马林线	于家沟配电变压器	30	70.13%	2.96	2.96	未进入负面清单	否	无	17.84%
2582	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	众兴养殖厂变压器	200	65.32%	29.36	29.36	未进入负面清单	否	无	12.56%
2583	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马平线南营子分枝02号杆南营子小区配变	30	63.53%	4.94	4.94	未进入负面清单	否	无	10.65%
2584	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	516马林线	小北洼	30	56.13%	7.16	7.16	未进入负面清单	否	无	17.49%
2585	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	514马塔线	白银沟配电变压器	20	55.79%	4.84	4.84	未进入负面清单	否	无	12.18%
2586	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	小乌兰上胡南山果园台区	50	54.67%	12.67	12.67	未进入负面清单	否	无	11.81%
2587	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	514马塔线	大庙北大棚小区配电变压器	50	34.05%	22.98	22.98	未进入负面清单	否	无	7.23%
2588	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	南巴思变压器	50	23.79%	28.11	28.11	未进入负面清单	否	无	16.09%
2589	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	上营子配电变压器	30	19.27%	18.22	18.22	未进入负面清单	否	无	5.33%
2590	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	水泵配电变压器（83）	200	34.57%	90.86	90.86	未进入负面清单	否	无	17.69%
2591	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马平线小乌兰上胡小区分支17号杆刘文达配变	50	33.68%	23.16	23.16	未进入负面清单	否	无	6.08%
2592	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	624宝国老线	姜家店军民融合小区2#箱变	630	26.99%	333.96	#####	未进入负面清单	否	无	8.45%
2593	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	生金二队变压器	100	53.96%	26.04	26.04	未进入负面清单	否	无	16.49%
2594	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	624宝国老线	姜家店军民融合小区1#箱变	630	63.05%	106.79	#####	未进入负面清单	否	无	9.11%
2595	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	624宝国老线	吉祥小区变压器	200	62.99%	34.02	34.02	未进入负面清单	否	无	17.24%
2596	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	624宝国老线	姜中学变压器	315	61.38%	58.65	58.65	未进入负面清单	否	无	9.08%
2597	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	624宝国老线	鸡冠山变压器	50	71.41%	4.30	4.30	未进入负面清单	否	无	11.65%
2598	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	622姜来线	来河南变压器	30	42.21%	11.34	11.34	未进入负面清单	否	无	6.49%
2599	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	10kv姜家店线扎兰营分支扎兰营河南井分支扎兰营河南井变压器	50	29.60%	25.20	25.20	未进入负面清单	否	无	5.30%

2600	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	北台子日光大棚变压器	50	64.34%	7.83	7.83	未进入负面清单	否	无	17.37%
2601	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	622姜来线	来河南小区变压器	30	58.48%	6.46	6.46	未进入负面清单	否	无	15.00%
2602	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	波罗汉沟大棚小区变压器	50	47.96%	16.02	16.02	未进入负面清单	否	无	17.09%
2603	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	吕淑华大棚小区	50	74.41%	2.80	2.80	未进入负面清单	否	无	8.11%
2604	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	622姜来线	10kv姜来线吉祥沟水利站房后并分支吉祥沟水利站房后井变压器	50	62.69%	8.66	8.66	未进入负面清单	否	无	16.06%
2605	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	二尺沟养殖小区（小区）变压器	20	67.82%	2.44	2.44	未进入负面清单	否	无	9.62%
2606	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	624宝国老线	姜家店乡吉祥家园变压器	80	52.68%	21.86	21.86	未进入负面清单	否	无	17.17%
2607	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	大二尺沟变压器	50	28.22%	25.89	25.89	未进入负面清单	否	无	5.31%
2608	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	二尺沟大棚小区配变	30	59.19%	6.24	6.24	未进入负面清单	否	无	8.31%
2609	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	张家湾大棚小区变压器	30	20.80%	17.76	17.76	未进入负面清单	否	无	16.02%
2610	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	10kv姜家店线南台子变压器	30	64.46%	4.66	4.66	未进入负面清单	否	无	7.08%
2611	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	624宝国老线	10kv宝国老线鸡冠山分枝鸡冠山并分支鸡冠山井变压器	50	43.70%	18.15	18.15	未进入负面清单	否	无	17.53%
2612	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	南四家大棚变压器	30	62.30%	5.31	5.31	未进入负面清单	否	无	15.71%
2613	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	622姜来线	住户沟变压器	30	42.42%	11.27	11.27	未进入负面清单	否	无	15.32%
2614	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	小二尺沟变压器	50	26.76%	26.62	26.62	未进入负面清单	否	无	17.31%
2615	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	南四家三队变压器	50	30.55%	24.73	24.73	未进入负面清单	否	无	7.70%
2616	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	622姜来线	二道水泉小区变压器	50	73.52%	3.24	3.24	未进入负面清单	否	无	8.83%
2617	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	10kv姜家店线波罗汉沟小区分支波罗汉沟井分支波罗汉沟井变压器	50	52.23%	13.89	13.89	未进入负面清单	否	无	18.34%
2618	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	南台子（2.0工程）	200	63.11%	33.78	33.78	未进入负面清单	否	无	17.30%
2619	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	洞子沟里变压器	100	25.14%	54.86	54.86	未进入负面清单	否	无	5.77%
2620	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	前一	100	33.72%	46.28	46.28	未进入负面清单	否	无	6.67%

2621	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	张五道（2.0工程）	200	25.66%	108.68	#####	未进入负面清单	否	无	7.85%
2622	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	沟口子	200	61.41%	37.18	37.18	未进入负面清单	否	无	15.23%
2623	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	前井子花果山沟里大棚	80	71.18%	7.06	7.06	未进入负面清单	否	无	18.01%
2624	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	西干线富贵鸟小区	80	24.98%	44.02	44.02	未进入负面清单	否	无	7.55%
2625	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	云亮猪场	50	63.50%	8.25	8.25	未进入负面清单	否	无	9.58%
2626	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	前二组	100	17.27%	62.73	62.73	未进入负面清单	否	无	5.59%
2627	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	10kv上北线三巨兴村下沟水井分支下沟水井变压器	50	57.69%	11.16	11.16	未进入负面清单	否	无	16.74%
2628	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	下四家子大棚小区	80	25.09%	43.93	43.93	未进入负面清单	否	无	16.55%
2629	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	下坎子	20	32.62%	9.48	9.48	未进入负面清单	否	无	6.95%
2630	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	上沟(19低改)	200	35.27%	89.46	89.46	未进入负面清单	否	无	14.53%
2631	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	10kv上北线勿拉草沟村荒上大井分支荒上大井变压器	50	39.89%	20.06	20.06	未进入负面清单	否	无	10.48%
2632	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	前大棚	50	68.82%	5.59	5.59	未进入负面清单	否	无	10.96%
2633	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	前井子河南变台	80	61.66%	14.67	14.67	未进入负面清单	否	无	17.69%
2634	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	下波	50	52.11%	13.95	13.95	未进入负面清单	否	无	17.13%
2635	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	阳光工程前井子村福民养殖园二	50	52.69%	13.66	13.66	未进入负面清单	否	无	7.77%
2636	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	三巨兴	200	65.23%	29.54	29.54	未进入负面清单	否	无	17.30%
2637	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	10kv上北线门外分歧朝阳寺村零一水井分支零一水井变压器	50	28.39%	25.81	25.81	未进入负面清单	否	无	14.59%
2638	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	门家窝铺	30	63.01%	5.10	5.10	未进入负面清单	否	无	12.45%
2639	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	前井子北山大棚	50	64.38%	7.81	7.81	未进入负面清单	否	无	13.02%
2640	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	前井子花果山沟外大棚	50	28.89%	25.56	25.56	未进入负面清单	否	无	5.28%
2641	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	上坎子	20	38.80%	8.24	8.24	未进入负面清单	否	无	10.01%
2642	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	下太小区	30	62.94%	5.12	5.12	未进入负面清单	否	无	14.61%

2643	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	前井子村福民养殖园三	80	27.28%	42.18	42.18	未进入负面清单	否	无	13.87%
2644	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	大帮地（能效）	200	46.25%	67.50	67.50	未进入负面清单	否	无	13.85%
2645	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	上波	20	43.76%	7.25	7.25	未进入负面清单	否	无	7.57%
2646	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	关地变压器	200	22.93%	114.14	#####	未进入负面清单	否	无	9.59%
2647	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	嘎甲支3#海丰嘎甲变	200	38.29%	83.42	83.42	未进入负面清单	否	无	12.45%
2648	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	10kv三宝线水泉分枝水泉三组方塘分支水泉村一组井变压器	50	58.74%	10.63	10.63	未进入负面清单	否	无	16.07%
2649	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	三宝六组日光小区变压器	50	58.03%	10.99	10.99	未进入负面清单	否	无	13.75%
2650	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	供水站支9#杆窑沟养殖小区变	80	56.19%	19.05	19.05	未进入负面清单	否	无	12.03%
2651	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	三宝北山日光小区变压器	50	52.74%	13.63	13.63	未进入负面清单	否	无	7.82%
2652	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	10kv蒙南线东洼九组台区机井变压器	50	25.90%	27.05	27.05	未进入负面清单	否	无	14.17%
2653	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	扎兰支12#杆扎兰四组变	80	62.53%	13.98	13.98	未进入负面清单	否	无	10.29%
2654	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	水泉二组分支3#水阳光小区变	50	64.34%	7.83	7.83	未进入负面清单	否	无	18.25%
2655	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	海丰西沟里支5#海丰西沟里变	200	61.66%	36.68	36.68	未进入负面清单	否	无	15.45%
2656	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	水泉西沟分支17#杆水泉示范围变	50	18.70%	30.65	30.65	未进入负面清单	否	无	15.17%
2657	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	三宝扎兰日光小区	30	74.75%	1.58	1.58	未进入负面清单	否	无	15.36%
2658	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	蒙五	200	19.53%	120.94	#####	未进入负面清单	否	无	11.33%
2659	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	扎兰支4#杆扎兰三井变	30	69.56%	3.13	3.13	未进入负面清单	否	无	5.83%
2660	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	三宝线67#杆沙金沟变	30	47.71%	9.69	9.69	未进入负面清单	否	无	5.23%
2661	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	窑沟（2.0工程）	400	52.17%	111.32	#####	未进入负面清单	否	无	15.91%
2662	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	三宝小区支5#杆三宝养殖小区变1	50	57.07%	11.47	11.47	未进入负面清单	否	无	18.29%
2663	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	蒙九二十15	50	46.81%	16.60	16.60	未进入负面清单	否	无	7.95%
2664	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	东沟二组变台（能效）	200	47.36%	65.28	65.28	未进入负面清单	否	无	12.79%
2665	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	扎兰新农村变（能效）	200	24.76%	110.48	#####	未进入负面清单	否	无	9.90%

2666	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	大四家（2.0工程）	100	17.44%	62.56	62.56	未进入负面清单	否	无	6.66%
2667	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	上韭菜变压器	20	68.03%	2.39	2.39	未进入负面清单	否	无	9.51%
2668	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	下老窝铺（2.0工程）	200	53.59%	52.82	52.82	未进入负面清单	否	无	11.73%
2669	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	前玉马（2.0工程）	100	54.24%	25.76	25.76	未进入负面清单	否	无	7.12%
2670	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	东沟大棚1变压器	30	47.01%	9.90	9.90	未进入负面清单	否	无	11.33%
2671	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	杨树沟变压器	20	42.23%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	7.08%
2672	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	东沟大棚2变压器	30	71.61%	2.52	2.52	未进入负面清单	否	无	18.39%
2673	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	10kv长皋线蛇不呆沟分支蛇不呆沟井分支长皋乡蛇不呆沟井变压器	50	66.23%	6.89	6.89	未进入负面清单	否	无	7.80%
2674	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	二道沟变压器	20	58.75%	4.25	4.25	未进入负面清单	否	无	18.23%
2675	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	北蕨菜沟变压器1	20	47.72%	6.46	6.46	未进入负面清单	否	无	16.02%
2676	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	袁家沟变压器	30	63.39%	4.98	4.98	未进入负面清单	否	无	9.80%
2677	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	松果园变压器1	30	70.11%	2.97	2.97	未进入负面清单	否	无	14.88%
2678	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	上老窝铺变压器1	20	32.48%	9.50	9.50	未进入负面清单	否	无	5.99%
2679	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	10kv长皋线马来营分支小四家井变压器	50	70.29%	4.86	4.86	未进入负面清单	否	无	10.17%
2680	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	刘龙沟小区分变压器	30	71.47%	2.56	2.56	未进入负面清单	否	无	9.52%
2681	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	前松下（2.0工程）	100	42.87%	37.13	37.13	未进入负面清单	否	无	18.26%
2682	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	立新变压器	100	70.15%	9.85	9.85	未进入负面清单	否	无	10.67%
2683	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	蛇不呆变压器	20	53.77%	5.25	5.25	未进入负面清单	否	无	9.45%
2684	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	后松下（2.0工程）	200	41.34%	77.32	77.32	未进入负面清单	否	无	18.50%
2685	国网北票市供电公司	北路66kV变电站	104骆驼营线	万松山大棚变压器	50	60.83%	9.59	9.59	未进入负面清单	否	无	9.21%
2686	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	姜杖子变压器	200	25.65%	108.70	#####	未进入负面清单	否	无	10.97%
2687	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	宝国老镇沛家沟变压器	100	24.27%	55.73	55.73	未进入负面清单	否	无	6.86%
2688	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	114五陶线	陶窑线42左21分7#变压器	315	53.46%	83.60	83.60	未进入负面清单	否	无	7.79%

2689	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	芦杖子（2.0工程）	100	71.20%	8.80	8.80	未进入负面清单	否	无	9.92%
2690	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	海丰北沟变（18结余）	200	52.52%	54.96	54.96	未进入负面清单	否	无	17.31%
2691	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	扎兰支18#杆扎兰三组变	80	61.13%	15.10	15.10	未进入负面清单	否	无	8.67%
2692	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	十二道村北沟分支13号杆十二道村北沟小区分支	50	35.01%	22.50	22.50	未进入负面清单	否	无	6.20%
2693	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	波二变压器	50	27.23%	26.39	26.39	未进入负面清单	否	无	9.75%
2694	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	炮手三组变压器	80	18.20%	49.44	49.44	未进入负面清单	否	无	12.35%
2695	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	山嘴村西洼1号大棚小区变压器	50	30.80%	24.60	24.60	未进入负面清单	否	无	8.39%
2696	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	612北四家线	陈王杖子变压器	30	62.39%	5.28	5.28	未进入负面清单	否	无	10.24%
2697	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	黑泉主干167号杆齐杖子养殖小区分支	100	39.28%	40.72	40.72	未进入负面清单	否	无	17.36%
2698	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	下杖子变台	50	31.50%	24.25	24.25	未进入负面清单	否	无	9.91%
2699	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	六十天地大棚小区	100	53.65%	26.35	26.35	未进入负面清单	否	无	9.51%
2700	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	敖包沟变台	200	32.77%	94.46	94.46	未进入负面清单	否	无	18.48%
2701	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	平安地大棚小区	80	54.76%	20.19	20.19	未进入负面清单	否	无	14.19%
2702	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	612北四家线	三家子小区变压器	50	72.29%	3.86	3.86	未进入负面清单	否	无	18.49%
2703	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	612北四家线	生四队变压器	30	43.92%	10.82	10.82	未进入负面清单	否	无	17.16%
2704	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	上靠山	200	49.28%	61.44	61.44	未进入负面清单	否	无	16.18%
2705	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	张家湾变台	100	27.90%	52.10	52.10	未进入负面清单	否	无	7.50%
2706	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	兴碱洼子（2.0工程）	400	60.72%	77.12	77.12	未进入负面清单	否	无	13.98%
2707	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	612北四家线	扎兰营西沟大棚小区变压器	400	51.33%	114.68	#####	未进入负面清单	否	无	12.97%
2708	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	612北四家线	大杖子西变压器	30	73.65%	1.91	1.91	未进入负面清单	否	无	17.54%
2709	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	敖包沟分歧杨家炉分支8#变压器	100	60.57%	19.43	19.43	未进入负面清单	否	无	17.81%
2710	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	612北四家线	山湾子变压器	50	27.31%	26.35	26.35	未进入负面清单	否	无	7.21%
2711	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	杨家炉2台区变压器	100	39.10%	40.90	40.90	未进入负面清单	否	无	8.22%

2712	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	平养殖变台	50	42.69%	18.66	18.66	未进入负面清单	否	无	12.93%
2713	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	205宝力线	宝乡线28#变压器	250	66.79%	33.03	33.03	未进入负面清单	否	无	8.20%
2714	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	205宝力线	宝乡线11#变压器	100	24.87%	55.13	55.13	未进入负面清单	否	无	13.38%
2715	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	205宝力线	宝力线42#变压器	200	74.28%	11.44	11.44	未进入负面清单	否	无	8.28%
2716	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	205宝力线	宝乡线2分1#变压器	100	55.80%	24.20	24.20	未进入负面清单	否	无	11.36%
2717	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	宝力线46分43#变压器	315	61.05%	59.69	59.69	未进入负面清单	否	无	14.90%
2718	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	205宝力线	宝力线51分1#变压器	50	42.92%	18.54	18.54	未进入负面清单	否	无	7.55%
2719	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	205宝力线	宝乡线4分7#变压器	315	47.87%	101.21	#####	未进入负面清单	否	无	10.85%
2720	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	205宝力线	宝力线36#变压器	200	28.94%	102.12	#####	未进入负面清单	否	无	15.22%
2721	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	中屯南（能效）	400	59.96%	80.16	80.16	未进入负面清单	否	无	9.18%
2722	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	白银沟（能效）	200	44.88%	70.24	70.24	未进入负面清单	否	无	11.80%
2723	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	马家沟变压器	200	69.11%	21.78	21.78	未进入负面清单	否	无	6.10%
2724	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	东井子下（能效）	200	17.26%	125.48	#####	未进入负面清单	否	无	17.05%
2725	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	长谢线扎兰里变压器	50	47.71%	16.15	16.15	未进入负面清单	否	无	7.57%
2726	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	胜利电（2.0工程）	200	41.59%	76.82	76.82	未进入负面清单	否	无	15.75%
2727	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	梁杖子养殖小区（大棚）变压器	30	74.69%	1.59	1.59	未进入负面清单	否	无	7.53%
2728	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	下府乡马三沟（15年）	30	64.85%	4.55	4.55	未进入负面清单	否	无	14.06%
2729	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营大营子20kVA	80	30.75%	39.40	39.40	未进入负面清单	否	无	17.87%
2730	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	南（2.0工程）	200	50.69%	58.62	58.62	未进入负面清单	否	无	10.99%
2731	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营双庙30kVA	30	49.51%	9.15	9.15	未进入负面清单	否	无	5.75%
2732	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	下店变压器	315	36.18%	138.03	#####	未进入负面清单	否	无	9.58%
2733	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	大板杠头沟20kVA	50	36.27%	21.87	21.87	未进入负面清单	否	无	12.84%
2734	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	万松山变压器（83）	200	72.83%	14.34	14.34	未进入负面清单	否	无	15.63%
2735	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营北台20kVA	20	48.64%	6.27	6.27	未进入负面清单	否	无	17.05%

2736	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	李八郎沟	315	27.41%	165.66	#####	未进入负面清单	否	无	13.80%
2737	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	大板大麻子20kVA	50	31.68%	24.16	24.16	未进入负面清单	否	无	15.95%
2738	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	大板中河山30kVA1	100	68.74%	11.26	11.26	未进入负面清单	否	无	12.02%
2739	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	卧外（2.0工程）	100	20.63%	59.37	59.37	未进入负面清单	否	无	14.95%
2740	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营岔吧沟20kVA	100	20.11%	59.89	59.89	未进入负面清单	否	无	17.70%
2741	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	周家沟变压器	50	51.36%	14.32	14.32	未进入负面清单	否	无	12.11%
2742	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	小好松沟(19低改)	200	34.66%	90.68	90.68	未进入负面清单	否	无	17.36%
2743	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	大好松沟(19低改)	200	37.65%	84.70	84.70	未进入负面清单	否	无	10.86%
2744	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	郭杖子变压器1（能效）	200	71.69%	16.62	16.62	未进入负面清单	否	无	7.20%
2745	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	山楂园变压器	50	47.17%	16.42	16.42	未进入负面清单	否	无	15.18%
2746	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	四家屯变压器	50	64.96%	7.52	7.52	未进入负面清单	否	无	5.26%
2747	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	108水泥线	骆驼营线9号变压器	200	68.25%	23.50	23.50	未进入负面清单	否	无	12.83%
2748	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	大梨树大棚小区1	50	63.59%	8.21	8.21	未进入负面清单	否	无	13.81%
2749	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	10kV下府线柳下台区1号变压器	50	17.68%	31.16	31.16	未进入负面清单	否	无	5.85%
2750	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	108水泥线	骆驼营线18号变压器	400	19.30%	242.80	#####	未进入负面清单	否	无	16.45%
2751	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	108水泥线	骆驼营线11分9号变压器	400	51.48%	114.08	#####	未进入负面清单	否	无	12.46%
2752	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	黄北变压器	200	49.65%	60.70	60.70	未进入负面清单	否	无	15.07%
2753	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	10kv下府线凉北分线北大山分支万松山村高速水井变压器	50	28.62%	25.69	25.69	未进入负面清单	否	无	5.87%
2754	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	李金沟变压器	100	35.37%	44.63	44.63	未进入负面清单	否	无	17.03%
2755	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	黄南变压器	100	37.59%	42.41	42.41	未进入负面清单	否	无	10.67%
2756	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	下柳条小区变压器	50	44.30%	17.85	17.85	未进入负面清单	否	无	13.81%
2757	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	柳中（2.0工程）	200	26.47%	107.06	#####	未进入负面清单	否	无	18.22%
2758	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	南沟北（能效）	200	17.35%	125.30	#####	未进入负面清单	否	无	10.98%

2759	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	硷洼子分歧17号杆林业站小区分支	50	68.97%	5.52	5.52	未进入负面清单	否	无	7.94%
2760	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	付北大棚小区	50	64.83%	7.59	7.59	未进入负面清单	否	无	15.40%
2761	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	庄家店养殖变台	10	19.96%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	18.26%
2762	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	生金窝卜大棚小区	100	47.44%	32.56	32.56	未进入负面清单	否	无	17.93%
2763	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	pms_上靠山东变台	50	25.24%	27.38	27.38	未进入负面清单	否	无	9.41%
2764	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	台吉营乡良后(15年)	50	54.25%	12.88	12.88	未进入负面清单	否	无	6.67%
2765	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	四合城养殖变台	100	49.12%	30.88	30.88	未进入负面清单	否	无	15.14%
2766	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	沙金沟北变台(83)	200	35.95%	88.10	88.10	未进入负面清单	否	无	10.10%
2767	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	王连红肉鸡小区	160	60.40%	31.36	31.36	未进入负面清单	否	无	8.22%
2768	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	六合城变台	50	32.86%	23.57	23.57	未进入负面清单	否	无	16.98%
2769	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	小北沟变台	100	37.49%	42.51	42.51	未进入负面清单	否	无	15.19%
2770	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	庄家店	50	35.17%	22.42	22.42	未进入负面清单	否	无	7.77%
2771	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	郭家店大棚小区阳光工程	30	28.46%	15.46	15.46	未进入负面清单	否	无	10.03%
2772	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	五道沟组变压器	100	39.87%	40.13	40.13	未进入负面清单	否	无	14.03%
2773	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	上窑居民点变压器	50	22.77%	28.62	28.62	未进入负面清单	否	无	5.32%
2774	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	市干线51#变压器	315	74.54%	17.20	17.20	未进入负面清单	否	无	5.23%
2775	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	108工农线	工农线7右2#变压器	200	53.25%	53.50	53.50	未进入负面清单	否	无	16.82%
2776	国网北票市供电公司	塔里66kV变电站	1513乡直线	三窝铺三(15年)	315	26.56%	168.34	#####	未进入负面清单	否	无	11.99%
2777	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	棚地井	100	39.91%	40.09	40.09	未进入负面清单	否	无	18.15%
2778	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	10kv红石主干三马分线苏村分支小苏营村大苏营井变压器	50	26.19%	26.91	26.91	未进入负面清单	否	无	14.17%
2779	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	红石砬线兰南沟北二组	200	35.30%	89.40	89.40	未进入负面清单	否	无	18.35%
2780	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	瓦东居民点变压器	10	31.19%	4.88	4.88	未进入负面清单	否	无	13.15%
2781	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	瓦东变压器(83)	200	18.22%	123.56	#####	未进入负面清单	否	无	8.78%

2782	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	红石砬乡瓦七外（15年）	50	32.31%	23.85	23.85	未进入负面清单	否	无	7.29%
2783	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	瓦三里变压器	50	21.87%	29.07	29.07	未进入负面清单	否	无	8.48%
2784	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	兰旗营变压器	50	74.08%	2.96	2.96	未进入负面清单	否	无	8.62%
2785	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	石匠沟变压器	50	44.83%	17.59	17.59	未进入负面清单	否	无	15.78%
2786	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	小荒上变压器	100	61.85%	18.15	18.15	未进入负面清单	否	无	16.53%
2787	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	岔西变压器	50	21.70%	29.15	29.15	未进入负面清单	否	无	10.63%
2788	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	瓦七里变压器	50	70.06%	4.97	4.97	未进入负面清单	否	无	9.08%
2789	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	房申东变压器	20	60.87%	3.83	3.83	未进入负面清单	否	无	7.35%
2790	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	小荒上台区变压器	100	71.96%	8.04	8.04	未进入负面清单	否	无	13.53%
2791	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	兰旗营子小区变压器	50	50.17%	14.92	14.92	未进入负面清单	否	无	8.37%
2792	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	瓦四变压器	100	31.62%	48.38	48.38	未进入负面清单	否	无	10.49%
2793	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	李光辉变压器	50	37.84%	21.08	21.08	未进入负面清单	否	无	10.36%
2794	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	小苏营大棚变压器	20	52.59%	5.48	5.48	未进入负面清单	否	无	11.23%
2795	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	瓦七外（15年新增分台区）	50	53.24%	13.38	13.38	未进入负面清单	否	无	8.20%
2796	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	苏村小学变压器	50	39.56%	20.22	20.22	未进入负面清单	否	无	16.67%
2797	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	东北山配电变压器	80	55.79%	19.37	19.37	未进入负面清单	否	无	12.18%
2798	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	迷里营变压器1	30	20.36%	17.89	17.89	未进入负面清单	否	无	13.90%
2799	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	铁路家属院变台（能效）	200	43.14%	73.72	73.72	未进入负面清单	否	无	9.69%
2800	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	十二道北沟变台（能效）	200	37.13%	85.74	85.74	未进入负面清单	否	无	16.56%
2801	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	兴南沟变台（能效）	200	61.59%	36.82	36.82	未进入负面清单	否	无	8.85%
2802	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	兴马架二三组配变	315	34.67%	142.79	#####	未进入负面清单	否	无	14.81%
2803	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	兴七组配变	80	55.54%	19.57	19.57	未进入负面清单	否	无	8.84%
2804	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	山根小区变压器	50	42.25%	18.88	18.88	未进入负面清单	否	无	5.74%
2805	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	下胡配电变压器	315	45.33%	109.21	#####	未进入负面清单	否	无	11.73%

2806	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	青草沟（能效）	200	44.62%	70.76	70.76	未进入负面清单	否	无	11.81%
2807	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	保善堂变台（能效）	200	51.84%	56.32	56.32	未进入负面清单	否	无	12.91%
2808	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	庙前（能效）	200	44.02%	71.96	71.96	未进入负面清单	否	无	18.27%
2809	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线33左10#变压器	200	60.99%	38.02	38.02	未进入负面清单	否	无	7.64%
2810	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线4右8#变压器	200	73.96%	12.08	12.08	未进入负面清单	否	无	14.98%
2811	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线33左3#变压器	200	32.91%	94.18	94.18	未进入负面清单	否	无	15.91%
2812	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	洪山咀变台	50	57.68%	11.16	11.16	未进入负面清单	否	无	5.65%
2813	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	马鸡场变压器	100	28.31%	51.69	51.69	未进入负面清单	否	无	15.39%
2814	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	厚四变压器	50	54.74%	12.63	12.63	未进入负面清单	否	无	7.73%
2815	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	乃西梁配电变压器	80	36.69%	34.65	34.65	未进入负面清单	否	无	11.51%
2816	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	李家沟（能效）	200	52.46%	55.08	55.08	未进入负面清单	否	无	13.27%
2817	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线郑家1-2园子井	80	18.34%	49.33	49.33	未进入负面清单	否	无	6.31%
2818	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	612北四家线	七家子养殖场变压器	315	51.56%	89.59	89.59	未进入负面清单	否	无	10.31%
2819	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	瓦二变压器（63）	200	61.87%	36.26	36.26	未进入负面清单	否	无	14.29%
2820	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	612北四家线	pms_三家子变压器	200	35.08%	89.84	89.84	未进入负面清单	否	无	7.14%
2821	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	烧过地	30	36.74%	12.98	12.98	未进入负面清单	否	无	14.82%
2822	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	示范园东小区	30	68.07%	3.58	3.58	未进入负面清单	否	无	11.37%
2823	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	206舍宅线	舍宅线7+1右4#变压器	315	22.07%	182.48	#####	未进入负面清单	否	无	14.34%
2824	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	206舍宅线	舍宅线11右4#变压器	315	62.47%	55.22	55.22	未进入负面清单	否	无	17.42%
2825	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	南台子变压器（2.0工程）	200	53.82%	52.36	52.36	未进入负面清单	否	无	15.96%
2826	国网北票市供电公司	北岭66kV变电站	109市郊线	市郊线37左15#变压器	200	49.77%	60.46	60.46	未进入负面清单	否	无	14.77%
2827	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	206舍宅线	舍宅线7+1右3#变压器	315	69.37%	33.48	33.48	未进入负面清单	否	无	14.00%
2828	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	大板中河山棚20kVA	20	65.39%	2.92	2.92	未进入负面清单	否	无	13.45%
2829	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	大板下南沟20kVA	20	66.34%	2.73	2.73	未进入负面清单	否	无	13.50%

2830	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	梁西台区(业扩)	200	62.27%	35.46	35.46	未进入负面清单	否	无	7.95%
2831	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	小甸子台	50	67.46%	6.27	6.27	未进入负面清单	否	无	17.08%
2832	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	阳光工程城南大棚小区	30	45.19%	10.44	10.44	未进入负面清单	否	无	12.62%
2833	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑五（2.0工程）	400	23.43%	226.28	#####	未进入负面清单	否	无	5.33%
2834	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	四道沟台区(业扩)	200	48.88%	62.24	62.24	未进入负面清单	否	无	5.26%
2835	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	庙队配电变压器	20	47.06%	6.59	6.59	未进入负面清单	否	无	8.02%
2836	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	北沟变台	30	44.60%	10.62	10.62	未进入负面清单	否	无	12.78%
2837	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	pms_速力营变台	30	59.60%	6.12	6.12	未进入负面清单	否	无	6.84%
2838	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	十西变压器	30	39.82%	12.05	12.05	未进入负面清单	否	无	10.92%
2839	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	西大沟变压器	30	56.93%	6.92	6.92	未进入负面清单	否	无	7.88%
2840	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	沙卜台变压器	30	17.69%	18.69	18.69	未进入负面清单	否	无	12.05%
2841	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	海青房变压器	50	49.96%	15.02	15.02	未进入负面清单	否	无	18.29%
2842	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	双庙变压器(下府)	20	67.58%	2.48	2.48	未进入负面清单	否	无	6.40%
2843	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	刘凤青门前变压器	50	56.73%	11.64	11.64	未进入负面清单	否	无	11.52%
2844	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	和上变压器	50	69.84%	5.08	5.08	未进入负面清单	否	无	12.60%
2845	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	西区2台区	30	65.02%	4.49	4.49	未进入负面清单	否	无	15.70%
2846	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	庙东变压器	50	22.25%	28.88	28.88	未进入负面清单	否	无	5.73%
2847	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	五间房变压器	10	72.55%	0.74	0.74	未进入负面清单	否	无	10.42%
2848	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	五道沟配电变压器	50	41.44%	19.28	19.28	未进入负面清单	否	无	13.39%
2849	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	蒙后二	30	69.18%	3.25	3.25	未进入负面清单	否	无	14.88%
2850	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	大甲二(19低改)	200	24.45%	111.10	#####	未进入负面清单	否	无	11.94%
2851	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	前龙二（2.0工程）	50	65.41%	7.30	7.30	未进入负面清单	否	无	14.26%
2852	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	蒙古营镇小巴一四（15年）	50	19.15%	30.43	30.43	未进入负面清单	否	无	17.15%
2853	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	蒙后一	100	20.42%	59.58	59.58	未进入负面清单	否	无	10.46%

2854	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	桦子炉果园	100	33.55%	46.45	46.45	未进入负面清单	否	无	18.26%
2855	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	蒙五十	315	43.44%	115.16	#####	未进入负面清单	否	无	9.91%
2856	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	朝三东（2.0工程）	200	37.11%	85.78	85.78	未进入负面清单	否	无	13.36%
2857	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	巴里一	50	20.91%	29.55	29.55	未进入负面清单	否	无	14.03%
2858	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	朝二南（2.0工程）	200	43.86%	72.28	72.28	未进入负面清单	否	无	9.31%
2859	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	蒙二(19低改)	400	60.13%	79.48	79.48	未进入负面清单	否	无	10.27%
2860	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	前龙一15	50	20.20%	29.90	29.90	未进入负面清单	否	无	9.41%
2861	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	康营子变压器	50	39.14%	20.43	20.43	未进入负面清单	否	无	10.93%
2862	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	中学（2.0工程）	400	64.86%	60.56	60.56	未进入负面清单	否	无	17.27%
2863	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联络线	松三六变压器	80	68.37%	9.30	9.30	未进入负面清单	否	无	13.85%
2864	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	西官七队大棚	250	22.23%	144.43	#####	未进入负面清单	否	无	11.47%
2865	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	于湾子变压器	100	51.35%	28.65	28.65	未进入负面清单	否	无	10.82%
2866	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	河东(19低改)	400	40.77%	156.92	#####	未进入负面清单	否	无	11.63%
2867	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	西五（15年）	200	50.17%	59.66	59.66	未进入负面清单	否	无	9.42%
2868	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联络线	新立电（2.0工程）	400	17.07%	251.72	#####	未进入负面清单	否	无	10.28%
2869	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	北干线杨树林 分枝28号杆杨木匠沟分支	400	49.47%	122.12	#####	未进入负面清单	否	无	5.75%
2870	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联络线	小三家（15年）	200	37.89%	84.22	84.22	未进入负面清单	否	无	8.96%
2871	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	白石厂分枝李杖子(19低改)	200	48.82%	62.36	62.36	未进入负面清单	否	无	5.60%
2872	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	西六变压器	100	40.51%	39.49	39.49	未进入负面清单	否	无	16.54%
2873	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联络线	松五变压器	100	30.95%	49.05	49.05	未进入负面清单	否	无	17.13%
2874	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	10kv西杨线西官八组分支西官八组变压器	200	22.83%	114.34	#####	未进入负面清单	否	无	9.17%
2875	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	西十组变压器（83）	200	34.12%	91.76	91.76	未进入负面清单	否	无	7.90%
2876	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	西官四组（15年新增分台区）	200	47.28%	65.44	65.44	未进入负面清单	否	无	17.12%

2877	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	108工农线	工农线44右2# 变压器	315	38.56%	130.54	#####	未进入 负面清 单	否	无	7.60%
2878	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	西官七变压器	100	42.79%	37.21	37.21	未进入 负面清 单	否	无	6.78%
2879	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	西杨线杨树林 变压器	200	29.20%	101.60	#####	未进入 负面清 单	否	无	15.85%
2880	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联 络线	松玉三变压器	100	27.94%	52.06	52.06	未进入 负面清 单	否	无	5.37%
2881	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联 络线	松玉一二变压 器	80	25.91%	43.27	43.27	未进入 负面清 单	否	无	11.21%
2882	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	西一变压器	200	73.47%	13.06	13.06	未进入 负面清 单	否	无	12.70%
2883	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	姜家沟变压器	50	55.06%	12.47	12.47	未进入 负面清 单	否	无	8.99%
2884	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	10kv西杨线白 石厂分线西官 七组新台分支 西官七组新台 变压器	200	65.76%	28.48	28.48	未进入 负面清 单	否	无	11.35%
2885	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑 线	10kv哈尔脑线 扣下窝铺变电 变压器	50	41.32%	19.34	19.34	未进入 负面清 单	否	无	17.67%
2886	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	开荒变压器	50	48.30%	15.85	15.85	未进入 负面清 单	否	无	10.78%
2887	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	西官八变压器	200	29.82%	100.36	#####	未进入 负面清 单	否	无	14.29%
2888	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联 络线	于代沟机井变 压器	50	61.17%	9.42	9.42	未进入 负面清 单	否	无	13.41%
2889	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	高中变压器新	200	43.94%	72.12	72.12	未进入 负面清 单	否	无	8.96%
2890	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	10kv西杨线西 官一组新台分 支西官一组新 台变压器	200	29.03%	101.94	#####	未进入 负面清 单	否	无	8.89%
2891	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	西二	50	50.33%	14.84	14.84	未进入 负面清 单	否	无	13.91%
2892	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	南营子变压器 (2.0工程)	50	52.16%	13.92	13.92	未进入 负面清 单	否	无	16.93%
2893	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	南台子分枝 14#变压器	200	55.37%	49.26	49.26	未进入 负面清 单	否	无	15.51%
2894	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子 线	腊海沟变台	100	59.40%	20.60	20.60	未进入 负面清 单	否	无	7.51%
2895	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	上化变台	50	25.04%	27.48	27.48	未进入 负面清 单	否	无	5.77%
2896	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	生金井变台	50	29.79%	25.11	25.11	未进入 负面清 单	否	无	12.15%
2897	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	哈西变台(83)	200	66.36%	27.28	27.28	未进入 负面清 单	否	无	11.27%
2898	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子 线	下洼变台	50	17.11%	31.45	31.45	未进入 负面清 单	否	无	6.43%

2899	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	大门海沟变台	80	38.71%	33.03	33.03	未进入负面清单	否	无	6.10%
2900	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	西山3变台	50	63.79%	8.11	8.11	未进入负面清单	否	无	7.86%
2901	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	八大家变台	100	27.63%	52.37	52.37	未进入负面清单	否	无	15.67%
2902	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	10kv黑城子线 腊海沟2台区 变压器	100	56.40%	23.60	23.60	未进入负面清单	否	无	14.92%
2903	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	胜家沟北变台	50	38.08%	20.96	20.96	未进入负面清单	否	无	14.26%
2904	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	龙南2组	50	31.77%	24.12	24.12	未进入负面清单	否	无	11.78%
2905	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	赵户沟变台	80	20.50%	47.60	47.60	未进入负面清单	否	无	14.31%
2906	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	庄家沟台区 (83)	200	21.85%	116.30	#####	未进入负面清单	否	无	7.30%
2907	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	上南沟变台	30	37.16%	12.85	12.85	未进入负面清单	否	无	5.42%
2908	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	米砬分歧窰子 沟分支4#变压器	100	37.14%	42.86	42.86	未进入负面清单	否	无	16.09%
2909	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑七分线18# 变压器	100	42.66%	37.34	37.34	未进入负面清单	否	无	14.18%
2910	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	小三家5-7组 配电变压器	50	23.09%	28.46	28.46	未进入负面清单	否	无	8.03%
2911	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑城子小城市 大棚小区	100	55.56%	24.44	24.44	未进入负面清单	否	无	6.74%
2912	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	516马林线	韩家窑配电变 压器	200	41.12%	77.76	77.76	未进入负面清单	否	无	6.99%
2913	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	西两家配电变 压器	80	74.62%	4.30	4.30	未进入负面清单	否	无	6.96%
2914	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	北巴思变压器	200	48.90%	62.20	62.20	未进入负面清单	否	无	11.19%
2915	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	下百里配电变 压器	20	56.30%	4.74	4.74	未进入负面清单	否	无	14.85%
2916	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	中四（83）	200	45.27%	69.46	69.46	未进入负面清单	否	无	11.18%
2917	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	514马塔线	上奔配电变 压器	30	31.05%	14.69	14.69	未进入负面清单	否	无	8.64%
2918	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	西头地变压器	100	39.01%	40.99	40.99	未进入负面清单	否	无	6.63%
2919	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	514马塔线	黑山沟变压器	50	41.17%	19.42	19.42	未进入负面清单	否	无	5.43%
2920	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	110南山线	南山线14右3# 变压器	100	30.67%	49.33	49.33	未进入负面清单	否	无	13.27%
2921	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	大哈线李家沟 分台柱上变 压器	100	54.62%	25.38	25.38	未进入负面清单	否	无	6.75%
2922	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马平线郎中分 线36号杆五道 沟小区配变	400	27.98%	208.08	#####	未进入负面清单	否	无	12.06%

2923	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马平线马友营乡政府	100	48.30%	31.70	31.70	未进入负面清单	否	无	18.10%
2924	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	新立屯北配电变压器	200	36.70%	86.60	86.60	未进入负面清单	否	无	6.10%
2925	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	516马林线	苑家梁配电变压器	50	40.90%	19.55	19.55	未进入负面清单	否	无	9.60%
2926	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	付杖子配电变压器	50	36.52%	21.74	21.74	未进入负面清单	否	无	12.69%
2927	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马友营乡小乌兰东15	80	29.98%	40.02	40.02	未进入负面清单	否	无	15.29%
2928	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	新立屯南变压器	20	61.26%	3.75	3.75	未进入负面清单	否	无	16.43%
2929	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	516马林线	榆树林子（15年）	200	23.82%	112.36	#####	未进入负面清单	否	无	13.34%
2930	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	516马林线	10kv马林线马榆分歧马友营乡新丘村0.4kv赵家店台区变压器	200	35.12%	89.76	89.76	未进入负面清单	否	无	16.69%
2931	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	622姜来线	三道水泉变压器	80	18.82%	48.94	48.94	未进入负面清单	否	无	10.80%
2932	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	516马林线	新秋配电变压器	200	43.18%	73.64	73.64	未进入负面清单	否	无	17.89%
2933	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	西店变压器	80	30.15%	39.88	39.88	未进入负面清单	否	无	8.26%
2934	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	下他拉罕变压器	100	25.52%	54.48	54.48	未进入负面清单	否	无	5.74%
2935	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	姜南1台区变压器	200	67.17%	25.66	25.66	未进入负面清单	否	无	13.58%
2936	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	622姜来线	姜家店乡来河北（15年）	50	53.66%	13.17	13.17	未进入负面清单	否	无	12.12%
2937	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	南四家二队变压器	200	60.75%	38.50	38.50	未进入负面清单	否	无	17.70%
2938	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	沙金山变压器1	400	26.40%	214.40	#####	未进入负面清单	否	无	6.89%
2939	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	622姜来线	陶北（2.0工程）	100	70.01%	9.99	9.99	未进入负面清单	否	无	8.43%
2940	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	622姜来线	火杖子变压器(83)	400	24.62%	221.52	#####	未进入负面清单	否	无	9.58%
2941	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	上他拉罕(19低改工程)	200	50.24%	59.52	59.52	未进入负面清单	否	无	5.75%
2942	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	622姜来线	朱石泉变压器	50	21.27%	29.37	29.37	未进入负面清单	否	无	10.35%
2943	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	生金三队变压器	100	61.37%	18.63	18.63	未进入负面清单	否	无	10.87%
2944	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	马架子东(19低改工程)	200	66.18%	27.64	27.64	未进入负面清单	否	无	7.98%
2945	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	622姜来线	二道水泉变压器	100	60.56%	19.44	19.44	未进入负面清单	否	无	7.20%

2946	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	扎东变压器	200	38.80%	82.40	82.40	未进入负面清单	否	无	13.79%
2947	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	波罗汉沟(2.0工程)	200	42.93%	74.14	74.14	未进入负面清单	否	无	18.42%
2948	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	622姜来线	陶家湾配变	400	54.44%	102.24	#####	未进入负面清单	否	无	12.88%
2949	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	姜北变压器	315	48.11%	100.45	#####	未进入负面清单	否	无	16.10%
2950	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	622姜来线	菜家沟变压器	30	61.94%	5.42	5.42	未进入负面清单	否	无	8.07%
2951	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	扎西1	200	29.14%	101.72	#####	未进入负面清单	否	无	6.40%
2952	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	622姜来线	小四家变压器	50	48.87%	15.57	15.57	未进入负面清单	否	无	11.59%
2953	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联线2左11#变压器	315	45.24%	109.49	#####	未进入负面清单	否	无	8.65%
2954	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	生七组变压器	100	71.69%	8.31	8.31	未进入负面清单	否	无	17.14%
2955	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	622姜来线	一道水泉变压器	80	50.50%	23.60	23.60	未进入负面清单	否	无	11.05%
2956	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	南大杖子变压器	50	72.60%	3.70	3.70	未进入负面清单	否	无	11.34%
2957	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	姜南变压器	315	69.65%	32.60	32.60	未进入负面清单	否	无	15.16%
2958	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	刘增友大棚小区变压器	30	42.03%	11.39	11.39	未进入负面清单	否	无	5.91%
2959	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	南二丈子变压器	30	48.70%	9.39	9.39	未进入负面清单	否	无	16.01%
2960	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	马架子北综合变压器	200	44.49%	71.02	71.02	未进入负面清单	否	无	9.60%
2961	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	622姜来线	火车站家属院变压器	100	63.51%	16.49	16.49	未进入负面清单	否	无	8.61%
2962	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	622姜来线	山咀变压器	50	62.34%	8.83	8.83	未进入负面清单	否	无	13.88%
2963	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	扎兰营北梁大棚小区配变	400	23.71%	225.16	#####	未进入负面清单	否	无	12.39%
2964	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	622姜来线	下汤沟西(2.0工程)	100	42.83%	37.17	37.17	未进入负面清单	否	无	14.83%
2965	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	622姜来线	朱石皋小区(2.0工程)	100	51.07%	28.93	28.93	未进入负面清单	否	无	8.77%
2966	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	624宝国老线	郝家沟变压器	30	21.77%	17.47	17.47	未进入负面清单	否	无	7.91%
2967	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	624宝国老线	吉祥沟变压器	200	34.76%	90.48	90.48	未进入负面清单	否	无	6.80%
2968	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	南四家一队变压器	50	44.11%	17.95	17.95	未进入负面清单	否	无	7.70%
2969	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	朝东养猪小区	30	19.41%	18.18	18.18	未进入负面清单	否	无	17.42%

2970	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	杨家窝铺	200	50.41%	59.18	59.18	未进入负面清单	否	无	5.86%
2971	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	荒上（2.0工程）	100	19.17%	60.83	60.83	未进入负面清单	否	无	12.66%
2972	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	兴隆沟（2.0工程）	200	57.05%	45.90	45.90	未进入负面清单	否	无	14.03%
2973	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	高家沟	200	62.81%	34.38	34.38	未进入负面清单	否	无	11.04%
2974	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	朝西南	200	22.91%	114.18	#####	未进入负面清单	否	无	18.41%
2975	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	喇嘛营子	80	41.02%	31.18	31.18	未进入负面清单	否	无	13.65%
2976	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	上四家子小区变台	50	37.93%	21.04	21.04	未进入负面清单	否	无	11.63%
2977	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	团结电	50	63.16%	8.42	8.42	未进入负面清单	否	无	17.68%
2978	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	上元南	80	32.26%	38.19	38.19	未进入负面清单	否	无	11.30%
2979	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	上四家子	100	43.11%	36.89	36.89	未进入负面清单	否	无	17.94%
2980	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	双井	50	61.60%	9.20	9.20	未进入负面清单	否	无	7.13%
2981	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	10kv上波线西干二号线西马架子村北大地大井变压器	100	17.26%	62.74	62.74	未进入负面清单	否	无	11.82%
2982	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	后井子分台	200	17.73%	124.54	#####	未进入负面清单	否	无	10.37%
2983	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	pms_马北变台	100	33.16%	46.84	46.84	未进入负面清单	否	无	8.05%
2984	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	马南	80	64.81%	12.15	12.15	未进入负面清单	否	无	12.45%
2985	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	朝东	100	37.30%	42.70	42.70	未进入负面清单	否	无	12.21%
2986	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	市场(19低改)	100	26.75%	53.25	53.25	未进入负面清单	否	无	11.71%
2987	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	10kv上杨主干线22号杆上园镇喇嘛营子新建台区变压器	100	69.39%	10.61	10.61	未进入负面清单	否	无	11.32%
2988	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	毛后分台	200	39.97%	80.06	80.06	未进入负面清单	否	无	10.72%
2989	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	五合兴变台（能效）	400	39.03%	163.88	#####	未进入负面清单	否	无	16.54%
2990	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	太勿(19低改)	100	70.93%	9.07	9.07	未进入负面清单	否	无	6.56%
2991	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	小勿	400	36.18%	175.28	#####	未进入负面清单	否	无	8.32%
2992	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	门外变压器	100	54.37%	25.63	25.63	未进入负面清单	否	无	10.13%

2993	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	下太	200	64.54%	30.92	30.92	未进入负面清单	否	无	11.39%
2994	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	10kv上北线上门分枝下四分枝04号杆上园镇下四家子新建台区变压器	100	31.79%	48.21	48.21	未进入负面清单	否	无	9.17%
2995	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	上洼(19低改)	100	44.58%	35.42	35.42	未进入负面清单	否	无	7.59%
2996	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	民后(2.0工程)	100	62.70%	17.30	17.30	未进入负面清单	否	无	10.28%
2997	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	蒙九十	20	21.75%	11.65	11.65	未进入负面清单	否	无	10.67%
2998	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	东洼一	30	43.33%	11.00	11.00	未进入负面清单	否	无	14.23%
2999	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	西山	80	35.16%	35.87	35.87	未进入负面清单	否	无	18.28%
3000	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	水泉分支22#水泉二组变	50	36.53%	21.74	21.74	未进入负面清单	否	无	16.17%
3001	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	东洼	50	18.70%	30.65	30.65	未进入负面清单	否	无	8.38%
3002	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	边东(19低改)	100	32.60%	47.40	47.40	未进入负面清单	否	无	5.99%
3003	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	三家大队支12#杆三家大队变	315	57.29%	71.54	71.54	未进入负面清单	否	无	12.79%
3004	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms_东沟四组配变	50	36.01%	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	11.81%
3005	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	丫头沟(能效)	400	66.44%	54.24	54.24	未进入负面清单	否	无	8.21%
3006	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	孟杖子(19低改工程)	200	66.58%	26.84	26.84	未进入负面清单	否	无	12.37%
3007	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	大北沟(上大)	10	59.68%	2.03	2.03	未进入负面清单	否	无	5.89%
3008	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	八道沟变压器1	20	47.43%	6.51	6.51	未进入负面清单	否	无	15.66%
3009	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	下沟一组配变	50	41.34%	19.33	19.33	未进入负面清单	否	无	7.19%
3010	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	北水泉变压器1	10	72.01%	0.80	0.80	未进入负面清单	否	无	17.36%
3011	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	pms_马西变压器新	30	49.29%	9.21	9.21	未进入负面清单	否	无	9.98%
3012	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	四吉板二组配变	30	30.46%	14.86	14.86	未进入负面清单	否	无	16.46%
3013	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	随家沟(83)	200	35.52%	88.96	88.96	未进入负面清单	否	无	16.16%
3014	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kv哈尔脑线哈四配电变压器	315	29.49%	159.11	#####	未进入负面清单	否	无	10.62%
3015	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	黄花甸新增大棚小区配电变压器	50	56.62%	11.69	11.69	未进入负面清单	否	无	15.23%

3016	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑城子镇前水泵（能效）	200	56.45%	47.10	47.10	未进入负面清单	否	无	11.71%
3017	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	闫家沟	10	55.44%	2.46	2.46	未进入负面清单	否	无	10.27%
3018	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	上石厂小区	50	27.55%	26.23	26.23	未进入负面清单	否	无	6.67%
3019	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔滨线李杖子分枝李家湾分支3号杆变压器	100	68.42%	11.58	11.58	未进入负面清单	否	无	13.56%
3020	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	东水泉养殖变压器	100	49.55%	30.45	30.45	未进入负面清单	否	无	12.64%
3021	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔滨线191号杆变压器	100	18.66%	61.34	61.34	未进入负面清单	否	无	9.75%
3022	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	10kv十八台线烧地内分枝上瓦盆分支上瓦盆井变压器	50	20.93%	29.54	29.54	未进入负面清单	否	无	17.18%
3023	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	十八台东水泵15年变压器	50	68.76%	5.62	5.62	未进入负面清单	否	无	12.94%
3024	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔滨线孙家梁配电变压器	50	60.34%	9.83	9.83	未进入负面清单	否	无	16.22%
3025	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	十八台小太平沟15年变压器	100	27.33%	52.67	52.67	未进入负面清单	否	无	14.29%
3026	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	街内线18右5#变压器	315	72.78%	22.74	22.74	未进入负面清单	否	无	14.25%
3027	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	马杖子分台（能效）	400	22.38%	230.48	#####	未进入负面清单	否	无	14.24%
3028	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	街内线18右2支2#变压器	315	26.79%	167.61	#####	未进入负面清单	否	无	5.39%
3029	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔滨线126单元桦子炉分枝09号杆变压器	100	37.04%	42.96	42.96	未进入负面清单	否	无	10.73%
3030	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	10kv十八台线榆树林分枝上四家子分支苏家窑井分支苏家窑井变压器	50	23.96%	28.02	28.02	未进入负面清单	否	无	6.71%
3031	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	下四家井变压器	50	31.55%	24.23	24.23	未进入负面清单	否	无	5.59%
3032	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	223川鸡线	冷家店西变压器	50	17.54%	31.23	31.23	未进入负面清单	否	无	12.02%
3033	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	宝国老坎丈子道东大棚	80	38.54%	33.17	33.17	未进入负面清单	否	无	13.91%
3034	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	街内线18右2分3#变压器	315	20.03%	188.91	#####	未进入负面清单	否	无	17.38%
3035	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	中医院	200	73.17%	13.66	13.66	未进入负面清单	否	无	14.14%
3036	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	杜丈子大棚3	30	73.10%	2.07	2.07	未进入负面清单	否	无	11.82%

3037	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	太平沟养殖小区变压器	50	37.35%	21.33	21.33	未进入负面清单	否	无	13.00%
3038	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	烧地沟（2.0工程）	200	47.96%	64.08	64.08	未进入负面清单	否	无	6.28%
3039	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	桃花吐大棚变压器	160	67.65%	19.76	19.76	未进入负面清单	否	无	9.74%
3040	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	上四家子分台变压器	50	45.89%	17.06	17.06	未进入负面清单	否	无	11.74%
3041	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	小太平沟养殖小区变压器	160	39.19%	65.30	65.30	未进入负面清单	否	无	11.17%
3042	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	前松上变压器	50	57.00%	11.50	11.50	未进入负面清单	否	无	18.11%
3043	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	长皋乡头道沟（15年）	50	53.61%	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	5.43%
3044	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	阳坡（2.0工程）	200	44.10%	71.80	71.80	未进入负面清单	否	无	13.70%
3045	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	长皋线柳条沟变压器	100	38.18%	41.82	41.82	未进入负面清单	否	无	16.77%
3046	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	后松上变压器	20	47.62%	6.48	6.48	未进入负面清单	否	无	6.93%
3047	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	下东山（2.0工程）	100	53.92%	26.08	26.08	未进入负面清单	否	无	5.27%
3048	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	后玉马（2.0工程）	100	50.10%	29.90	29.90	未进入负面清单	否	无	13.17%
3049	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	后松北变压器	20	22.72%	11.46	11.46	未进入负面清单	否	无	17.00%
3050	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	来马营（2.0工程）	100	28.16%	51.84	51.84	未进入负面清单	否	无	14.25%
3051	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	中老窝铺（2.0工程）	100	62.30%	17.70	17.70	未进入负面清单	否	无	17.37%
3052	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	三道沟变压器	20	19.71%	12.06	12.06	未进入负面清单	否	无	5.89%
3053	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	骰木沟变压器1	100	62.08%	17.92	17.92	未进入负面清单	否	无	15.05%
3054	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	小四家（2.0工程）	200	49.87%	60.26	60.26	未进入负面清单	否	无	6.45%
3055	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	209冠摩线	四工村线3右7#变压器	315	32.86%	148.49	#####	未进入负面清单	否	无	8.22%
3056	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线17右2#变压器	315	70.98%	28.41	28.41	未进入负面清单	否	无	11.72%
3057	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	土洞子村大棚小区2号变压器	30	62.70%	5.19	5.19	未进入负面清单	否	无	14.62%
3058	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	马塔线278号杆上石厂配电变压器	50	55.80%	12.10	12.10	未进入负面清单	否	无	9.19%
3059	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kv哈尔滨线李杖子分线孟公店井分支孟公店井变压器	50	40.24%	19.88	19.88	未进入负面清单	否	无	11.56%

3060	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	612北四家线	10kv姜家店线七家子分支郭家营河南井分支郭家营河南井变压器	50	51.03%	14.49	14.49	未进入负面清单	否	无	9.17%
3061	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	222南图线	章吉营下营子30kVA	315	65.10%	46.94	46.94	未进入负面清单	否	无	17.66%
3062	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	张家湾变压器	30	69.38%	3.19	3.19	未进入负面清单	否	无	15.22%
3063	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	123专供线	永春蔬菜生产合作社一	80	35.14%	35.89	35.89	未进入负面清单	否	无	6.75%
3064	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴杠线	水泉农业设施大棚柱上变压器	30	23.91%	16.83	16.83	未进入负面清单	否	无	6.94%
3065	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴杠线	苗木牛场	50	73.71%	3.15	3.15	未进入负面清单	否	无	7.19%
3066	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴杠线	牯中西(15年)	100	52.79%	27.21	27.21	未进入负面清单	否	无	10.77%
3067	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴杠线	大板于东15	50	24.79%	27.61	27.61	未进入负面清单	否	无	8.14%
3068	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴杠线	北金沟	20	70.00%	2.00	2.00	未进入负面清单	否	无	9.56%
3069	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴杠线	章吉营耗北50kVA	80	74.07%	4.74	4.74	未进入负面清单	否	无	9.22%
3070	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴杠线	章吉营徐塔沟30kVA1	50	31.63%	24.19	24.19	未进入负面清单	否	无	16.22%
3071	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴杠线	章吉营东营子50kVA	80	73.33%	5.34	5.34	未进入负面清单	否	无	9.06%
3072	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴杠线	章吉营黄土坎30kVA	50	28.37%	25.82	25.82	未进入负面清单	否	无	12.17%
3073	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线27左1#变压器	315	59.25%	65.36	65.36	未进入负面清单	否	无	9.46%
3074	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	秋西	50	31.18%	24.41	24.41	未进入负面清单	否	无	8.14%
3075	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	水泉支42#水泉四组变	20	45.65%	6.87	6.87	未进入负面清单	否	无	9.27%
3076	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	李存学日光小区二分支变压器	30	58.85%	6.35	6.35	未进入负面清单	否	无	7.20%
3077	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	三家河东一分支3#杆河东一组变	80	27.63%	41.90	41.90	未进入负面清单	否	无	17.55%
3078	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线126单元大帮地配电变压器	50	32.46%	23.77	23.77	未进入负面清单	否	无	7.06%
3079	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	10kV姜家窝铺线816单元庄头四组北	80	67.47%	10.02	10.02	未进入负面清单	否	无	9.14%
3080	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	陈富富变压器	20	70.51%	1.90	1.90	未进入负面清单	否	无	7.27%
3081	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	十二道分线西店分支3#变压器	100	42.08%	37.92	37.92	未进入负面清单	否	无	18.11%
3082	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	苗家湾变压器	30	22.48%	17.26	17.26	未进入负面清单	否	无	11.95%

3083	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	小老虎变压器	50	63.63%	8.19	8.19	未进入负面清单	否	无	6.94%
3084	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	东大荒变压器	50	21.42%	29.29	29.29	未进入负面清单	否	无	16.99%
3085	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	小卢杖子变台	50	39.33%	20.34	20.34	未进入负面清单	否	无	10.08%
3086	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	祥北变台	50	59.19%	10.41	10.41	未进入负面清单	否	无	15.10%
3087	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	西道口	30	61.98%	5.41	5.41	未进入负面清单	否	无	11.66%
3088	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	西台湾	50	42.02%	18.99	18.99	未进入负面清单	否	无	9.22%
3089	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	十二道东变台	50	43.97%	18.02	18.02	未进入负面清单	否	无	16.83%
3090	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	龙潭镇西马架子村上松组大口井变压器	50	61.26%	9.37	9.37	未进入负面清单	否	无	11.03%
3091	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	前代沟变台	100	21.42%	58.58	58.58	未进入负面清单	否	无	7.90%
3092	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	八大股子变台	200	64.92%	30.16	30.16	未进入负面清单	否	无	17.80%
3093	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	板一（2.0工程）	200	35.23%	89.54	89.54	未进入负面清单	否	无	15.82%
3094	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	大庙南山变台(63)	200	37.35%	85.30	85.30	未进入负面清单	否	无	12.21%
3095	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	郝家梁（2.0工程）	80	22.53%	45.98	45.98	未进入负面清单	否	无	14.68%
3096	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	前一台（15年新增分台区）	100	21.06%	58.94	58.94	未进入负面清单	否	无	15.10%
3097	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	龙潭镇龙里（15年）	80	17.12%	50.30	50.30	未进入负面清单	否	无	9.45%
3098	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	四万贯东变台	50	22.05%	28.98	28.98	未进入负面清单	否	无	5.83%
3099	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	前井子村福民养殖园一	80	55.39%	19.69	19.69	未进入负面清单	否	无	14.50%
3100	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	新开岭分线平大队分支1#变压器	200	44.52%	70.96	70.96	未进入负面清单	否	无	7.08%
3101	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	平九西变台	50	70.61%	4.70	4.70	未进入负面清单	否	无	14.72%
3102	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	612北四家线	生六队变压器	30	60.34%	5.90	5.90	未进入负面清单	否	无	9.27%
3103	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	后井子北沟	100	31.25%	48.75	48.75	未进入负面清单	否	无	12.02%
3104	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	西干线马南小区台	80	72.74%	5.81	5.81	未进入负面清单	否	无	18.08%
3105	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	上松	30	71.92%	2.42	2.42	未进入负面清单	否	无	17.94%
3106	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	老窝铺西沟配电变压器	20	31.90%	9.62	9.62	未进入负面清单	否	无	9.72%

3107	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	205宝力线	宝乡线18#变压器	250	27.77%	130.58	#####	未进入负面清单	否	无	15.72%
3108	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	205宝力线	宝力线61#变压器	200	40.31%	79.38	79.38	未进入负面清单	否	无	16.11%
3109	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	房申（能效）	200	40.28%	79.44	79.44	未进入负面清单	否	无	15.33%
3110	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	平房（能效）	200	29.12%	101.76	#####	未进入负面清单	否	无	8.46%
3111	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	宝扣线速力营鸡场变压器	80	45.61%	27.51	27.51	未进入负面清单	否	无	10.46%
3112	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	203吉东线	吉东线19#变压器	250	49.33%	76.68	76.68	未进入负面清单	否	无	12.17%
3113	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	大力虎大棚小区变压器1（能效）	200	61.16%	37.68	37.68	未进入负面清单	否	无	16.47%
3114	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	王家沟(19低改工程)	100	69.42%	10.58	10.58	未进入负面清单	否	无	18.36%
3115	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线126单元刘台子配电变压器	30	27.32%	15.80	15.80	未进入负面清单	否	无	10.60%
3116	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	忙牛西沟变台	50	55.35%	12.33	12.33	未进入负面清单	否	无	15.42%
3117	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	哈巴齐	50	44.51%	17.75	17.75	未进入负面清单	否	无	15.20%
3118	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	223川鸡线	米家楼变压器	50	72.41%	3.80	3.80	未进入负面清单	否	无	14.51%
3119	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子上十家子50kVA	50	21.87%	29.07	29.07	未进入负面清单	否	无	5.33%
3120	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	付杖子外2#付杖子外变	80	28.05%	41.56	41.56	未进入负面清单	否	无	14.14%
3121	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	大六（2.0工程）	200	69.90%	20.20	20.20	未进入负面清单	否	无	18.22%
3122	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板供销社50kVA	50	69.46%	5.27	5.27	未进入负面清单	否	无	5.68%
3123	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板陈三家10kVA	10	42.96%	3.70	3.70	未进入负面清单	否	无	15.90%
3124	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线哈只海沟小区	200	71.60%	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	5.35%
3125	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	102北欧线	川州御品小区4号变压器	630	69.13%	68.48	68.48	未进入负面清单	否	无	14.63%
3126	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	102北欧线	川州御品小区3号变压器	630	39.67%	254.08	#####	未进入负面清单	否	无	17.80%
3127	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	102北欧线	川州御品小区5号变压器	1000	17.05%	629.50	#####	未进入负面清单	否	无	8.73%
3128	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	102北欧线	川州御品小区2号变压器	1000	59.49%	205.10	#####	未进入负面清单	否	无	5.90%
3129	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	铁营子支8#铁营子变1	80	53.19%	21.45	21.45	未进入负面清单	否	无	16.90%
3130	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	pms_水泉变台	20	34.11%	9.18	9.18	未进入负面清单	否	无	16.80%

3131	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	pms_石匠沟 变压器	20	34.39%	9.12	9.12	未进入 负面清 单	否	无	10.88%
3132	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	回子沟变压器	50	34.11%	22.95	22.95	未进入 负面清 单	否	无	7.40%
3133	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	小十二台变 压器	50	53.75%	13.13	13.13	未进入 负面清 单	否	无	11.10%
3134	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	十东变压器	30	32.78%	14.17	14.17	未进入 负面清 单	否	无	16.52%
3135	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	208四工村 线	四工村线33分 1#变压器	50	63.52%	8.24	8.24	未进入 负面清 单	否	无	17.30%
3136	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙 北线	下梁外小区	50	36.46%	21.77	21.77	未进入 负面清 单	否	无	15.54%
3137	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙 北线	来三小区	50	36.83%	21.59	21.59	未进入 负面清 单	否	无	10.58%
3138	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙 北线	下梁小区	20	64.75%	3.05	3.05	未进入 负面清 单	否	无	8.54%
3139	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙 北线	跃下西小区	50	18.86%	30.57	30.57	未进入 负面清 单	否	无	17.43%
3140	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙 北线	来一小区 (2.0工程)	400	50.98%	116.08	#####	未进入 负面清 单	否	无	10.15%
3141	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙 北线	下勿池楼 (2.0工程)	100	34.66%	45.34	45.34	未进入 负面清 单	否	无	13.57%
3142	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙 北线	坤头	50	51.92%	14.04	14.04	未进入 负面清 单	否	无	10.35%
3143	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1527前梅 线	北山养殖小区	100	49.91%	30.09	30.09	未进入 负面清 单	否	无	13.31%
3144	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙 北线	跃上西1	200	42.98%	74.04	74.04	未进入 负面清 单	否	无	12.42%
3145	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙 北线	高杖子小区	30	65.70%	4.29	4.29	未进入 负面清 单	否	无	8.20%
3146	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙 北线	10kv蒙北线大 巴沟分线蒙古 营村北洼井变 压器	200	67.98%	24.04	24.04	未进入 负面清 单	否	无	6.86%
3147	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1527前梅 线	10kv塔黑线 1516单元北河 套养殖小区	250	36.90%	107.75	#####	未进入 负面清 单	否	无	8.10%
3148	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙 北线	于杖子小区	50	50.25%	14.88	14.88	未进入 负面清 单	否	无	13.32%
3149	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙 北线	章西	50	43.74%	18.13	18.13	未进入 负面清 单	否	无	10.32%
3150	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙 北线	石青小区	30	51.48%	8.56	8.56	未进入 负面清 单	否	无	14.97%
3151	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙 北线	来四小区变 压器	50	50.10%	14.95	14.95	未进入 负面清 单	否	无	15.01%
3152	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙 北线	下梁1	200	39.15%	81.70	81.70	未进入 负面清 单	否	无	10.35%
3153	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙 北线	10kv蒙北线上 窑	50	49.15%	15.43	15.43	未进入 负面清 单	否	无	13.19%

3154	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	赵三小区	30	29.05%	15.29	15.29	未进入负面清单	否	无	8.91%
3155	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	跃上东（2.0工程）	400	17.78%	248.88	#####	未进入负面清单	否	无	10.37%
3156	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	赵三	50	52.04%	13.98	13.98	未进入负面清单	否	无	16.55%
3157	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	10kv蒙北线蒙古营村综合开发并变压器	50	66.39%	6.81	6.81	未进入负面清单	否	无	15.87%
3158	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	跃下东小区（2.0工程）	100	30.08%	49.92	49.92	未进入负面清单	否	无	13.26%
3159	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	冯杖子（2.0工程）	100	53.82%	26.18	26.18	未进入负面清单	否	无	10.90%
3160	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	石青北山小区	30	29.56%	15.13	15.13	未进入负面清单	否	无	16.47%
3161	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kv哈尔滨线126单元姜杖子配电变压器	20	24.55%	11.09	11.09	未进入负面清单	否	无	8.75%
3162	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	街内线11右2#变压器	315	17.69%	196.28	#####	未进入负面清单	否	无	6.24%
3163	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	110南山线	南山线10#变压器	400	19.55%	241.80	#####	未进入负面清单	否	无	11.21%
3164	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	邱家沟变压器	30	20.16%	17.95	17.95	未进入负面清单	否	无	16.81%
3165	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线51分4#变压器	250	65.20%	37.00	37.00	未进入负面清单	否	无	16.92%
3166	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	10kv蒙北线喇嘛庙道南台区机井变压器	50	66.93%	6.54	6.54	未进入负面清单	否	无	11.74%
3167	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	塔五小区	50	47.04%	16.48	16.48	未进入负面清单	否	无	8.12%
3168	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	王海大棚小区变压器	50	27.79%	26.11	26.11	未进入负面清单	否	无	17.26%
3169	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	邱家沟外组变压器	80	49.25%	24.60	24.60	未进入负面清单	否	无	8.66%
3170	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	于子春小区	30	53.79%	7.86	7.86	未进入负面清单	否	无	11.92%
3171	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	卧风泉外变压器	100	64.56%	15.44	15.44	未进入负面清单	否	无	13.38%
3172	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	塔东扶贫果园变压器	50	41.83%	19.09	19.09	未进入负面清单	否	无	8.40%
3173	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	10kv红石线西沟里变压器	50	56.84%	11.58	11.58	未进入负面清单	否	无	5.45%
3174	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线67#大号侧变压器	315	40.52%	124.36	#####	未进入负面清单	否	无	15.58%
3175	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	西沟外变压	20	17.92%	12.42	12.42	未进入负面清单	否	无	6.86%
3176	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	下忙台变压器	50	74.50%	2.75	2.75	未进入负面清单	否	无	16.33%

3177	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	边家梁变压器	20	25.23%	10.95	10.95	未进入负面清单	否	无	8.92%
3178	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	小巴三	50	59.20%	10.40	10.40	未进入负面清单	否	无	7.68%
3179	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔滨线吴家沟2配电变压器	30	50.23%	8.93	8.93	未进入负面清单	否	无	17.88%
3180	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔滨线水泵配电变压器	50	52.95%	13.53	13.53	未进入负面清单	否	无	9.40%
3181	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔滨线126单元小梁前配电变压器	30	52.12%	8.36	8.36	未进入负面清单	否	无	15.32%
3182	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔滨线粉房日光温室小区配电变压器	50	67.84%	6.08	6.08	未进入负面清单	否	无	14.14%
3183	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑一队变台	400	32.36%	190.56	#####	未进入负面清单	否	无	12.52%
3184	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	彭杖子（2.0工程）	200	32.11%	95.78	95.78	未进入负面清单	否	无	17.10%
3185	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kv大哈线黄土梁分歧黄土梁村孟杖子井分支黄土梁村孟杖子井变压器	50	44.74%	17.63	17.63	未进入负面清单	否	无	9.13%
3186	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔滨线李杖子小区配电变压器	20	60.91%	3.82	3.82	未进入负面清单	否	无	7.45%
3187	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kv大哈线房申村两家井变压器	50	35.83%	22.09	22.09	未进入负面清单	否	无	13.29%
3188	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	华子沟变压器（能效）	200	63.14%	33.72	33.72	未进入负面清单	否	无	10.53%
3189	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔滨线刘杖子冷棚小区配电变压器	30	25.75%	16.28	16.28	未进入负面清单	否	无	9.50%
3190	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	和南一队变台	80	51.61%	22.71	22.71	未进入负面清单	否	无	16.75%
3191	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	四家子变台	100	48.44%	31.56	31.56	未进入负面清单	否	无	18.23%
3192	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	西家属院变台	50	74.50%	2.75	2.75	未进入负面清单	否	无	14.92%
3193	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	孙木匠（2.0工程）	200	72.56%	14.88	14.88	未进入负面清单	否	无	10.26%
3194	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	郎中南配电变压器	20	21.70%	11.66	11.66	未进入负面清单	否	无	10.89%
3195	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	洞子沟大棚小区变压器	100	57.26%	22.74	22.74	未进入负面清单	否	无	6.55%
3196	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	荒山子	20	63.95%	3.21	3.21	未进入负面清单	否	无	16.94%
3197	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	薛南支2#薛台子变	160	30.39%	79.38	79.38	未进入负面清单	否	无	16.32%

3198	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	三宝线182#海丰宝验变	100	69.02%	10.98	10.98	未进入负面清单	否	无	6.09%
3199	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	三家西后街支8#西街变	50	22.11%	28.95	28.95	未进入负面清单	否	无	18.10%
3200	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	长皋北组变压器(83)	200	33.48%	93.04	93.04	未进入负面清单	否	无	17.81%
3201	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	大巴里三四	100	54.26%	25.74	25.74	未进入负面清单	否	无	10.98%
3202	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	612北四家线	老宅营变压器	20	36.90%	8.62	8.62	未进入负面清单	否	无	5.28%
3203	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	兴小区变台	200	74.08%	11.84	11.84	未进入负面清单	否	无	13.45%
3204	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	612北四家线	东营子变压器	200	73.48%	13.04	13.04	未进入负面清单	否	无	18.25%
3205	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	205宝力线	宝力线54分5#变压器	50	26.01%	27.00	27.00	未进入负面清单	否	无	17.38%
3206	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	杨家窝铺变台	200	38.53%	82.94	82.94	未进入负面清单	否	无	8.55%
3207	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	柳下变压器	30	72.03%	2.39	2.39	未进入负面清单	否	无	6.02%
3208	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	北大荒变压器	20	73.78%	1.24	1.24	未进入负面清单	否	无	16.29%
3209	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	长北水泉变压器1	30	38.25%	12.53	12.53	未进入负面清单	否	无	15.03%
3210	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	养殖小区变台	30	52.50%	8.25	8.25	未进入负面清单	否	无	12.20%
3211	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	三家窝铺小区变台	30	61.85%	5.45	5.45	未进入负面清单	否	无	12.76%
3212	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	魏家沟变台	100	63.93%	16.07	16.07	未进入负面清单	否	无	16.02%
3213	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	西仓变台	50	62.10%	8.95	8.95	未进入负面清单	否	无	6.20%
3214	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	岔东变压器	50	18.96%	30.52	30.52	未进入负面清单	否	无	8.52%
3215	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	尖草沟下变压器	20	62.00%	3.60	3.60	未进入负面清单	否	无	7.94%
3216	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	山西头变压器	50	73.17%	3.42	3.42	未进入负面清单	否	无	12.33%
3217	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	瓦一变压器	100	66.57%	13.43	13.43	未进入负面清单	否	无	9.63%
3218	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	苏东变压器	20	25.14%	10.97	10.97	未进入负面清单	否	无	9.88%
3219	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	米车店变台	100	23.12%	56.88	56.88	未进入负面清单	否	无	16.67%
3220	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	五工村线19#变压器	200	29.05%	101.90	#####	未进入负面清单	否	无	12.71%
3221	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	109市郊线	市郊线37右2#变压器	315	69.26%	33.83	33.83	未进入负面清单	否	无	13.59%

3222	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	五工村线13左3变压器	100	45.42%	34.58	34.58	未进入负面清单	否	无	16.73%
3223	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	老四小工地	315	45.99%	107.13	#####	未进入负面清单	否	无	6.05%
3224	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	毓水蓬莱四期1号	630	22.35%	363.20	#####	未进入负面清单	否	无	16.59%
3225	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	哈一组2台区变压器	200	28.29%	103.42	#####	未进入负面清单	否	无	13.18%
3226	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	10kv西杨线白石厂分线西官六组新台分支西官六组新台变压器	200	63.73%	32.54	32.54	未进入负面清单	否	无	7.08%
3227	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营加虎沟30kVA	30	69.13%	3.26	3.26	未进入负面清单	否	无	11.25%
3228	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线126单元宋杖子配电变压器	20	19.27%	12.15	12.15	未进入负面清单	否	无	17.95%
3229	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	关四变台	50	54.13%	12.94	12.94	未进入负面清单	否	无	15.15%
3230	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	市郊线3左15#变压器	250	39.08%	102.30	#####	未进入负面清单	否	无	9.27%
3231	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	尖山沟变压器(83)	200	24.70%	110.60	#####	未进入负面清单	否	无	7.88%
3232	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	208四工村线	四工村线15#变压器	315	33.58%	146.22	#####	未进入负面清单	否	无	7.76%
3233	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	薛台子变台	100	31.98%	48.02	48.02	未进入负面清单	否	无	9.45%
3234	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	西三变压器	200	37.61%	84.78	84.78	未进入负面清单	否	无	9.94%
3235	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	联合厂分歧1#变压器	200	42.80%	74.40	74.40	未进入负面清单	否	无	11.34%
3236	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	西四（15年）	200	38.75%	82.50	82.50	未进入负面清单	否	无	13.20%
3237	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	柳条沟变压器	200	44.17%	71.66	71.66	未进入负面清单	否	无	17.26%
3238	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	西官镇白石厂（15年）	200	52.67%	54.66	54.66	未进入负面清单	否	无	16.15%
3239	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	514马塔线	大庙南配电变压器	100	35.40%	44.60	44.60	未进入负面清单	否	无	7.76%
3240	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	六十天地变台	200	38.99%	82.02	82.02	未进入负面清单	否	无	11.81%
3241	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	台吉营乡生金东沟（15年）	100	47.31%	32.69	32.69	未进入负面清单	否	无	11.11%
3242	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	赵家沟变台	50	30.41%	24.80	24.80	未进入负面清单	否	无	17.72%
3243	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	沙金沟南变台	30	24.88%	16.54	16.54	未进入负面清单	否	无	6.68%
3244	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	山南变台	200	50.34%	59.32	59.32	未进入负面清单	否	无	12.77%

3245	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	八家子变台	50	33.98%	23.01	23.01	未进入负面清单	否	无	13.54%
3246	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	协合水（15年）	100	41.43%	38.57	38.57	未进入负面清单	否	无	17.68%
3247	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	台新丘变台	80	28.05%	41.56	41.56	未进入负面清单	否	无	12.16%
3248	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	周家洼子变台	50	33.17%	23.42	23.42	未进入负面清单	否	无	12.05%
3249	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	拖拉机站变台	400	21.34%	234.64	#####	未进入负面清单	否	无	14.44%
3250	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	六家子变台	200	37.74%	84.52	84.52	未进入负面清单	否	无	10.04%
3251	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	郭家店变台	50	57.56%	11.22	11.22	未进入负面清单	否	无	5.59%
3252	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	胜家沟南变台1	80	41.48%	30.82	30.82	未进入负面清单	否	无	12.12%
3253	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	三家窝铺东变台	100	68.64%	11.36	11.36	未进入负面清单	否	无	7.84%
3254	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	他拉皋变台	50	17.45%	31.28	31.28	未进入负面清单	否	无	9.87%
3255	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	八里铺变台（83）	200	31.60%	96.80	96.80	未进入负面清单	否	无	8.60%
3256	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	姚家店（2.0工程）	200	64.77%	30.46	30.46	未进入负面清单	否	无	5.60%
3257	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	粉房（19低改工程）	200	31.75%	96.50	96.50	未进入负面清单	否	无	16.06%
3258	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	胥杖子（2.0工程）	100	74.10%	5.90	5.90	未进入负面清单	否	无	15.42%
3259	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	成子山（能效）	200	63.33%	33.34	33.34	未进入负面清单	否	无	11.85%
3260	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	北洼变台	50	66.05%	6.98	6.98	未进入负面清单	否	无	13.12%
3261	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	杨家沟（19低改工程）	200	35.27%	89.46	89.46	未进入负面清单	否	无	16.10%
3262	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔滨线126单元房申配电变压器	30	68.03%	3.59	3.59	未进入负面清单	否	无	5.67%
3263	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	612北四家线	冯家营小区变压器	30	36.48%	13.06	13.06	未进入负面清单	否	无	12.39%
3264	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	612北四家线	赵家营水井变压器	30	54.81%	7.56	7.56	未进入负面清单	否	无	15.15%
3265	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	612北四家线	郭家营变压器	30	29.74%	15.08	15.08	未进入负面清单	否	无	11.55%
3266	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	三山沟（2.0工程）	100	54.05%	25.95	25.95	未进入负面清单	否	无	9.69%
3267	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	612北四家线	南营子（2.0工程）	100	45.75%	34.25	34.25	未进入负面清单	否	无	13.49%

3268	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV大哈线 0.4kV华子炉 村张士发井台 区机井变压器	50	37.47%	21.27	21.27	未进入 负面清 单	否	无	7.25%
3269	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	612北四家 线	10kV姜家店线 马厂	20	41.86%	7.63	7.63	未进入 负面清 单	否	无	15.34%
3270	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红 石线	尖草沟上变压 器	200	41.97%	76.06	76.06	未进入 负面清 单	否	无	6.28%
3271	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红 石线	红石砬 (15年)	100	65.60%	14.40	14.40	未进入 负面清 单	否	无	9.66%
3272	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红 石线	房申西变压器	50	28.39%	25.81	25.81	未进入 负面清 单	否	无	7.61%
3273	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红 石线	瓦六变压器	50	55.83%	12.09	12.09	未进入 负面清 单	否	无	5.65%
3274	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红 石线	瓦三外变压器	50	65.08%	7.46	7.46	未进入 负面清 单	否	无	9.12%
3275	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	王杖子(19低 改工程)	200	22.55%	114.90	#####	未进入 负面清 单	否	无	15.38%
3276	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	哈三(19低改 工程)	100	50.27%	29.73	29.73	未进入 负面清 单	否	无	17.41%
3277	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	潘家沟小区 (2.0工程)	100	54.85%	25.15	25.15	未进入 负面清 单	否	无	5.58%
3278	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑 线	尖营子变压器 (能效)	200	69.02%	21.96	21.96	未进入 负面清 单	否	无	15.16%
3279	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	大虎掌沟(18 结余)	200	25.82%	108.36	#####	未进入 负面清 单	否	无	15.12%
3280	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	三家窝铺(18 结余)	200	18.92%	122.16	#####	未进入 负面清 单	否	无	10.68%
3281	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	吴家沟(19低 改)	200	69.09%	21.82	21.82	未进入 负面清 单	否	无	12.29%
3282	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线 中学小区配电 变压器	30	57.12%	6.86	6.86	未进入 负面清 单	否	无	12.08%
3283	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干 线	西沟外变压器	100	31.74%	48.26	48.26	未进入 负面清 单	否	无	7.23%
3284	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	菜园子(19低 改工程)	200	58.87%	42.26	42.26	未进入 负面清 单	否	无	9.46%
3285	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	章吉营变台	80	43.41%	29.27	29.27	未进入 负面清 单	否	无	14.99%
3286	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营 线	10kv八家子线 车头营东营子 大棚分支四家 板水口子机井 变压器	50	55.95%	12.03	12.03	未进入 负面清 单	否	无	9.93%
3287	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	高杖子(83)	200	37.91%	84.18	84.18	未进入 负面清 单	否	无	16.09%
3288	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	杨台子(2.0 工程)	100	30.06%	49.94	49.94	未进入 负面清 单	否	无	15.42%
3289	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	612北四家 线	冯家营大棚小 区配变	80	74.58%	4.34	4.34	未进入 负面清 单	否	无	16.52%

3290	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	612北四家线	朝阳大棚小区2变压器	50	17.48%	31.26	31.26	未进入负面清单	否	无	17.46%
3291	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kv大哈线河东分歧河东村河东井分支哈尔脑乡河东井变压器	50	25.75%	27.13	27.13	未进入负面清单	否	无	16.43%
3292	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	612北四家线	朝阳大棚小区变压器	50	29.67%	25.17	25.17	未进入负面清单	否	无	13.73%
3293	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kv哈尔脑线126单元岳家湾配电变压器	50	20.36%	29.82	29.82	未进入负面清单	否	无	14.84%
3294	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	生金西队变压器	200	74.24%	11.52	11.52	未进入负面清单	否	无	7.71%
3295	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	告老（2.0工程）	100	63.72%	16.28	16.28	未进入负面清单	否	无	15.81%
3296	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	扎兰沟大棚变压器新	30	48.04%	9.59	9.59	未进入负面清单	否	无	18.04%
3297	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	艾林皋沟（2.0工程）	100	51.40%	28.60	28.60	未进入负面清单	否	无	12.34%
3298	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	长皋乡赵家店15	80	30.93%	39.26	39.26	未进入负面清单	否	无	7.87%
3299	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	10kv长谢线胡头沟分歧胡头沟井分支长皋乡胡头沟井变压器	50	69.41%	5.29	5.29	未进入负面清单	否	无	14.59%
3300	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	郎中沟（15年）	200	73.52%	12.96	12.96	未进入负面清单	否	无	10.67%
3301	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	长皋乡抬头沟15	100	56.12%	23.88	23.88	未进入负面清单	否	无	8.64%
3302	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	长谢线梁杠店变压器	100	25.32%	54.68	54.68	未进入负面清单	否	无	12.07%
3303	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	东地鸡场变压器	30	36.29%	13.11	13.11	未进入负面清单	否	无	15.48%
3304	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	下岗岗变压器	20	22.43%	11.51	11.51	未进入负面清单	否	无	5.95%
3305	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	胡头沟变压器	50	68.70%	5.65	5.65	未进入负面清单	否	无	16.82%
3306	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	姚家营（2.0工程）	100	71.64%	8.36	8.36	未进入负面清单	否	无	7.39%
3307	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	扇子沟（2.0工程）	100	17.78%	62.22	62.22	未进入负面清单	否	无	14.69%
3308	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	台头沟分台	50	59.85%	10.08	10.08	未进入负面清单	否	无	11.51%
3309	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	孙木里变压器1	20	31.11%	9.78	9.78	未进入负面清单	否	无	18.43%
3310	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	塔子沟变压器	100	60.71%	19.29	19.29	未进入负面清单	否	无	6.19%
3311	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	红庙子变压器1	100	26.56%	53.44	53.44	未进入负面清单	否	无	12.20%

3312	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	西梁小区配电变压器	20	41.75%	7.65	7.65	未进入负面清单	否	无	12.15%
3313	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马平线上胡小区分支8号杆小乌兰国春小区配变	50	20.61%	29.70	29.70	未进入负面清单	否	无	15.73%
3314	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	乌兰南洼(小区)配电变压器	50	49.78%	15.11	15.11	未进入负面清单	否	无	11.41%
3315	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	向阳二配电变压器	20	18.15%	12.37	12.37	未进入负面清单	否	无	14.11%
3316	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	西北山配电变压器	80	45.08%	27.94	27.94	未进入负面清单	否	无	17.35%
3317	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	哈五(19低改工程)	200	73.84%	12.32	12.32	未进入负面清单	否	无	9.73%
3318	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔滨线李杖子配电变压器	200	36.58%	86.84	86.84	未进入负面清单	否	无	10.75%
3319	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔滨线126单元丁家店配电变压器	50	67.75%	6.13	6.13	未进入负面清单	否	无	6.78%
3320	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	中街变压器	100	42.24%	37.76	37.76	未进入负面清单	否	无	12.54%
3321	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	孟公店(19低改工程)	400	18.84%	244.64	#####	未进入负面清单	否	无	18.15%
3322	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	塔二	315	35.06%	141.56	#####	未进入负面清单	否	无	8.49%
3323	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子二道沟30kVA	315	62.43%	55.35	55.35	未进入负面清单	否	无	15.69%
3324	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑三变台	50	22.98%	28.51	28.51	未进入负面清单	否	无	7.17%
3325	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	10kV黑城子线八大家1台区变压器	50	27.18%	26.41	26.41	未进入负面清单	否	无	6.05%
3326	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	硷洼子(15年)	200	50.54%	58.92	58.92	未进入负面清单	否	无	16.72%
3327	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	敖辉台区(83)	200	23.28%	113.44	#####	未进入负面清单	否	无	5.76%
3328	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	城南(83)	400	44.10%	143.60	#####	未进入负面清单	否	无	6.44%
3329	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	向阳1配电变压器	30	46.42%	10.07	10.07	未进入负面清单	否	无	12.59%
3330	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	马塔线莲花山东山分支11号杆莲花山东北山小区变压器	50	16.85%	31.58	31.58	未进入负面清单	否	无	7.41%
3331	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	韩杖子配电变压器	30	49.68%	9.10	9.10	未进入负面清单	否	无	9.37%
3332	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	赵家良小区变压器	20	38.86%	8.23	8.23	未进入负面清单	否	无	12.42%
3333	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	南街配电变压器	50	47.79%	16.11	16.11	未进入负面清单	否	无	7.92%
3334	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	西街村配电变压器	30	34.94%	13.52	13.52	未进入负面清单	否	无	15.33%

3335	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	乡直配电变压器	200	48.53%	62.94	62.94	未进入负面清单	否	无	18.25%
3336	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	10kV马塔线梁西配电变压器新	315	32.03%	151.11	#####	未进入负面清单	否	无	7.92%
3337	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	石场四道沟配电变压器	20	43.00%	7.40	7.40	未进入负面清单	否	无	14.38%
3338	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	514马塔线	大庙桥东配电变压器	20	69.35%	2.13	2.13	未进入负面清单	否	无	10.00%
3339	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	小塔子乡太阳沟（15年）	50	74.17%	2.92	2.92	未进入负面清单	否	无	6.59%
3340	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	塔西小区配电变压器	30	39.87%	12.04	12.04	未进入负面清单	否	无	7.90%
3341	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	宫杖子配电变压器	30	58.58%	6.43	6.43	未进入负面清单	否	无	10.76%
3342	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	郝淑芳配电变压器	30	58.29%	6.51	6.51	未进入负面清单	否	无	17.54%
3343	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	太阳沟南配电变压器	100	51.52%	28.48	28.48	未进入负面清单	否	无	13.16%
3344	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	塔西配电变压器	200	31.33%	97.34	97.34	未进入负面清单	否	无	10.76%
3345	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	10kv马塔线喇叭洞沟分支莲花山村喇叭洞沟井变压器	50	17.75%	31.13	31.13	未进入负面清单	否	无	8.00%
3346	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	喇嘛沟（2.0工程）	200	67.14%	25.72	25.72	未进入负面清单	否	无	15.72%
3347	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	赵家梁（2.0工程）	100	43.96%	36.04	36.04	未进入负面清单	否	无	17.25%
3348	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	中拉配电变压器	20	57.13%	4.57	4.57	未进入负面清单	否	无	11.02%
3349	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	马塔线喇嘛沟分枝9-10号杆配电变压器	50	50.72%	14.64	14.64	未进入负面清单	否	无	15.40%
3350	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	10kv马塔线白泥厂分枝小塔子村乡直2台区变压器	100	36.98%	43.02	43.02	未进入负面清单	否	无	18.40%
3351	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	刺沟配电变压器	20	17.67%	12.47	12.47	未进入负面清单	否	无	9.18%
3352	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	樱桃沟配电变压器	50	63.50%	8.25	8.25	未进入负面清单	否	无	8.20%
3353	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	上拉配电变压器	20	28.21%	10.36	10.36	未进入负面清单	否	无	14.37%
3354	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	北沟小区配电变压器	50	34.40%	22.80	22.80	未进入负面清单	否	无	5.45%
3355	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	上赵配电变压器	50	37.34%	21.33	21.33	未进入负面清单	否	无	8.40%
3356	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	孟家湾配电变压器	20	20.99%	11.80	11.80	未进入负面清单	否	无	5.63%

3357	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	瓦盆小区	50	57.09%	11.46	11.46	未进入负面清单	否	无	12.75%
3358	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	马塔线他连分歧16号杆樱桃沟配电变压器	50	47.55%	16.23	16.23	未进入负面清单	否	无	8.46%
3359	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	西营子（15年新增分台区）	50	73.57%	3.22	3.22	未进入负面清单	否	无	11.49%
3360	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	伊马小区配电变压器1	30	70.90%	2.73	2.73	未进入负面清单	否	无	17.79%
3361	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	10kv马塔线塔连分歧莲花山井分支小塔子乡莲花山井变压器	100	45.51%	34.49	34.49	未进入负面清单	否	无	15.91%
3362	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	七天地（小区）配电变压器	30	39.93%	12.02	12.02	未进入负面清单	否	无	7.64%
3363	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	西营子六天地果园台区	100	55.30%	24.70	24.70	未进入负面清单	否	无	16.43%
3364	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	514马塔线	石佛沟配电变压器	20	21.00%	11.80	11.80	未进入负面清单	否	无	15.80%
3365	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	赵树沟配电变压器	30	59.32%	6.20	6.20	未进入负面清单	否	无	11.88%
3366	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	514马塔线	小四道沟配电变压器	20	57.31%	4.54	4.54	未进入负面清单	否	无	17.50%
3367	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	赵德沟小区配电变压器	50	54.31%	12.85	12.85	未进入负面清单	否	无	14.72%
3368	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	10kV马塔线西营子配电变压器	30	32.88%	14.14	14.14	未进入负面清单	否	无	18.22%
3369	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	板小区变台	80	62.68%	13.86	13.86	未进入负面清单	否	无	16.67%
3370	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	下贯变台	50	71.64%	4.18	4.18	未进入负面清单	否	无	10.48%
3371	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	李建成房西变压器	50	32.30%	23.85	23.85	未进入负面清单	否	无	7.49%
3372	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kV下府线凌北东变压器	200	36.12%	87.76	87.76	未进入负面清单	否	无	6.75%
3373	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	水泉大棚变压器	100	22.61%	57.39	57.39	未进入负面清单	否	无	16.09%
3374	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	北梁变压器	100	66.01%	13.99	13.99	未进入负面清单	否	无	16.51%
3375	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	白庙子变台	200	24.12%	111.76	#####	未进入负面清单	否	无	6.00%
3376	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑七变台	630	58.14%	137.72	#####	未进入负面清单	否	无	13.86%
3377	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑二变台	50	50.61%	14.70	14.70	未进入负面清单	否	无	8.46%
3378	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	和上自来水变压器	50	47.14%	16.43	16.43	未进入负面清单	否	无	8.27%

3379	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔滨线126单元韩家台配电变压器	100	52.44%	27.56	27.56	未进入负面清单	否	无	13.42%
3380	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	付台子(19低改工程)	200	22.10%	115.80	#####	未进入负面清单	否	无	13.00%
3381	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	前柳条组变压器	50	25.31%	27.35	27.35	未进入负面清单	否	无	13.32%
3382	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	生金皋变台	100	73.23%	6.77	6.77	未进入负面清单	否	无	10.11%
3383	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	窑沟配电变压器	20	32.04%	9.59	9.59	未进入负面清单	否	无	11.87%
3384	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马平线上胡分支3号杆小乌兰上胡配变	50	45.41%	17.30	17.30	未进入负面清单	否	无	9.85%
3385	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	大乌兰大院道北配电变压器	20	31.06%	9.79	9.79	未进入负面清单	否	无	18.21%
3386	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	612北四家线	大杖子东变压器	50	40.84%	19.58	19.58	未进入负面清单	否	无	8.66%
3387	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔滨线126单元哈尔滨线谭杖子分支6号杆谭杖子配电变压器	50	63.42%	8.29	8.29	未进入负面清单	否	无	9.59%
3388	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土一三组配变	80	57.73%	17.82	17.82	未进入负面清单	否	无	18.00%
3389	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	哈山嘴子(2.0工程)	200	44.32%	71.36	71.36	未进入负面清单	否	无	12.43%
3390	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联络线	松一变压器	100	26.92%	53.08	53.08	未进入负面清单	否	无	17.16%
3391	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	下太平变压器	50	60.65%	9.68	9.68	未进入负面清单	否	无	17.52%
3392	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	宝国老镇上太平(15年)变压器	100	71.88%	8.12	8.12	未进入负面清单	否	无	9.09%
3393	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	西水泉(2.0工程)	200	28.77%	102.46	#####	未进入负面清单	否	无	8.97%
3394	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	季家沟变压器	100	55.74%	24.26	24.26	未进入负面清单	否	无	5.29%
3395	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	十八台六队(2.0工程)	400	52.12%	111.52	#####	未进入负面清单	否	无	14.13%
3396	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	下瓦盆(2.0工程)	200	68.64%	22.72	22.72	未进入负面清单	否	无	9.01%
3397	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	坎杖子	100	37.37%	42.63	42.63	未进入负面清单	否	无	13.24%
3398	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	河南1台区变压器	100	55.35%	24.65	24.65	未进入负面清单	否	无	9.78%
3399	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	十八台下洼(2.0工程)	400	73.07%	27.72	27.72	未进入负面清单	否	无	10.05%
3400	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	榆树林(2.0工程)	200	41.62%	76.76	76.76	未进入负面清单	否	无	8.40%

3401	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	苏家窑（能效）	200	74.76%	10.48	10.48	未进入负面清单	否	无	8.16%
3402	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	西树林子北变压器	50	45.60%	17.20	17.20	未进入负面清单	否	无	15.53%
3403	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	新立电变压器	50	33.76%	23.12	23.12	未进入负面清单	否	无	5.49%
3404	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	山咀子配电变压器	50	53.66%	13.17	13.17	未进入负面清单	否	无	16.09%
3405	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	下拉配电变压器	50	65.41%	7.30	7.30	未进入负面清单	否	无	5.66%
3406	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营大西50kVA	100	44.16%	35.84	35.84	未进入负面清单	否	无	14.20%
3407	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	222南图线	瓦房变压器	200	44.92%	70.16	70.16	未进入负面清单	否	无	14.54%
3408	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营于中30kVA	100	35.45%	44.55	44.55	未进入负面清单	否	无	12.56%
3409	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	巡检沟变台	50	59.95%	10.03	10.03	未进入负面清单	否	无	5.43%
3410	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	下松（2.0工程）	200	29.08%	101.84	#####	未进入负面清单	否	无	15.51%
3411	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	龙潭镇龙外（15年）	100	20.60%	59.40	59.40	未进入负面清单	否	无	16.59%
3412	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	扣东变压器	100	23.62%	56.38	56.38	未进入负面清单	否	无	6.24%
3413	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	223川鸡线	上营子变压器	20	41.47%	7.71	7.71	未进入负面清单	否	无	10.18%
3414	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	222南图线	章吉营沟北160kVA	160	28.73%	82.03	82.03	未进入负面清单	否	无	11.67%
3415	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	抬头沟变压器	30	45.53%	10.34	10.34	未进入负面清单	否	无	17.84%
3416	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	新卧铺变压器	30	53.02%	8.09	8.09	未进入负面清单	否	无	8.61%
3417	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	郎北变台	50	71.61%	4.20	4.20	未进入负面清单	否	无	17.44%
3418	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	二色变台	200	28.52%	102.96	#####	未进入负面清单	否	无	17.26%
3419	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	扎大队分支3#杆扎大队变	80	58.07%	17.54	17.54	未进入负面清单	否	无	17.47%
3420	国网北票市供电公司	塔里66kV变电站	1527前梅线	前三	80	59.34%	16.53	16.53	未进入负面清单	否	无	14.50%
3421	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	小荒组变压器	50	33.46%	23.27	23.27	未进入负面清单	否	无	11.48%
3422	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	塔北	400	39.87%	160.52	#####	未进入负面清单	否	无	6.17%
3423	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	跃下东（2.0工程）	200	58.43%	43.14	43.14	未进入负面清单	否	无	15.65%
3424	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	来一1	80	18.51%	49.19	49.19	未进入负面清单	否	无	16.29%

3425	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1527前梅线	后梅林村	100	43.54%	36.46	36.46	未进入负面清单	否	无	12.08%
3426	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	跃下西（2.0工程）	400	72.43%	30.28	30.28	未进入负面清单	否	无	10.49%
3427	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	塔北沟15	315	42.24%	118.94	#####	未进入负面清单	否	无	7.51%
3428	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	917铁矿线	馒头沟小区变压器	100	74.47%	5.53	5.53	未进入负面清单	否	无	8.93%
3429	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	高杖子(19低改工程)	200	64.45%	31.10	31.10	未进入负面清单	否	无	11.46%
3430	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	上勿池楼新	50	49.02%	15.49	15.49	未进入负面清单	否	无	16.40%
3431	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	下洼配变（15年）	400	45.52%	137.92	#####	未进入负面清单	否	无	5.94%
3432	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	917铁矿线	河西南组变压器	200	46.83%	66.34	66.34	未进入负面清单	否	无	9.01%
3433	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	917铁矿线	三道沟组变压器	200	36.41%	87.18	87.18	未进入负面清单	否	无	18.50%
3434	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	赵一	50	66.34%	6.83	6.83	未进入负面清单	否	无	11.72%
3435	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	蒙古营镇下榆底（15年）	160	37.19%	68.50	68.50	未进入负面清单	否	无	17.10%
3436	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	917铁矿线	馒头沟1台变压器	100	48.93%	31.07	31.07	未进入负面清单	否	无	8.18%
3437	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	917铁矿线	河西北小区变压器	30	66.64%	4.01	4.01	未进入负面清单	否	无	11.29%
3438	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	917铁矿线	馒头沟组变压器	400	71.54%	33.84	33.84	未进入负面清单	否	无	16.94%
3439	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	塔一	400	47.75%	129.00	#####	未进入负面清单	否	无	17.64%
3440	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	薛台子（15年）	100	48.74%	31.26	31.26	未进入负面清单	否	无	16.53%
3441	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	树林子组变压器（83）	200	51.29%	57.42	57.42	未进入负面清单	否	无	12.79%
3442	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	汤泉子组变压器（83）	200	67.21%	25.58	25.58	未进入负面清单	否	无	17.13%
3443	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	莫家沟组变压器（83）	200	31.36%	97.28	97.28	未进入负面清单	否	无	14.56%
3444	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	北队变压器	20	73.30%	1.34	1.34	未进入负面清单	否	无	8.78%
3445	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	612北四家线	生五队变压器	30	29.77%	15.07	15.07	未进入负面清单	否	无	8.80%
3446	国网北票市供电公司	北路66kV变电站	104骆驼营线	市郊线3左39#变压器	800	40.48%	316.16	#####	未进入负面清单	否	无	17.05%
3447	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	后井子	30	49.07%	9.28	9.28	未进入负面清单	否	无	11.09%
3448	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	大丈子组变压器	50	63.47%	8.27	8.27	未进入负面清单	否	无	9.13%

3449	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	612北四家线	西营子变压器	80	58.55%	17.16	17.16	未进入负面清单	否	无	13.02%
3450	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	西营子变压器(台东线)	100	74.69%	5.31	5.31	未进入负面清单	否	无	10.96%
3451	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔滨线126单元李家炉配电变压器	50	22.59%	28.71	28.71	未进入负面清单	否	无	9.44%
3452	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔滨线126单元石洞子变电变压器	50	44.37%	17.82	17.82	未进入负面清单	否	无	10.26%
3453	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	扎兰外变压器	200	57.80%	44.40	44.40	未进入负面清单	否	无	5.89%
3454	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	长皋乡范家营15	80	32.27%	38.18	38.18	未进入负面清单	否	无	16.85%
3455	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	玻力罕(2.0工程)	100	32.78%	47.22	47.22	未进入负面清单	否	无	13.12%
3456	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	长皋乡单家沟15	50	50.58%	14.71	14.71	未进入负面清单	否	无	12.65%
3457	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	长皋乡赵北沟分台台区变压器	50	56.62%	11.69	11.69	未进入负面清单	否	无	15.93%
3458	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	下杠头配电变压器	100	34.01%	45.99	45.99	未进入负面清单	否	无	15.60%
3459	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	村部配电变压器	50	29.47%	25.27	25.27	未进入负面清单	否	无	12.34%
3460	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	10kv马平线大乌兰分线马友营乡马友营村0.4kv乡直2台区变压器	100	71.86%	8.14	8.14	未进入负面清单	否	无	6.80%
3461	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	平房配电变压器	50	42.77%	18.62	18.62	未进入负面清单	否	无	17.58%
3462	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	下湾子(2.0工程)	200	34.60%	90.80	90.80	未进入负面清单	否	无	14.06%
3463	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	塔东配电变压器	200	62.22%	35.56	35.56	未进入负面清单	否	无	6.22%
3464	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	前尖山配电变压器	80	47.47%	26.02	26.02	未进入负面清单	否	无	6.71%
3465	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	次沟北组配电变压器	20	18.85%	12.23	12.23	未进入负面清单	否	无	12.41%
3466	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	瓦盆窑配电变压器	20	72.50%	1.50	1.50	未进入负面清单	否	无	7.60%
3467	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	10kv塔平线5#小塔子乡小塔子村0.4kv塔西2台区变压器	100	66.22%	13.78	13.78	未进入负面清单	否	无	9.92%
3468	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	下石场配电变压器	100	24.49%	55.51	55.51	未进入负面清单	否	无	6.70%
3469	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	莲花山配电变压器	200	41.99%	76.02	76.02	未进入负面清单	否	无	6.71%
3470	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	北街(2.0工程)	100	56.29%	23.71	23.71	未进入负面清单	否	无	5.45%

3471	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	王和尚沟配电 变压器	30	35.71%	13.29	13.29	未进入 负面清 单	否	无	16.03%
3472	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	马塔线塔连分 歧莲花山东山 西配电变压器	200	69.73%	20.54	20.54	未进入 负面清 单	否	无	12.47%
3473	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	伊马配电变压 器	50	20.56%	29.72	29.72	未进入 负面清 单	否	无	17.73%
3474	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	下赵配电变压 器	50	32.70%	23.65	23.65	未进入 负面清 单	否	无	12.26%
3475	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	下沟配电变压 器	50	25.58%	27.21	27.21	未进入 负面清 单	否	无	11.05%
3476	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	黄花沟东沟配 电变压器	100	72.25%	7.75	7.75	未进入 负面清 单	否	无	13.21%
3477	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	西山配电变压 器	50	64.62%	7.69	7.69	未进入 负面清 单	否	无	11.42%
3478	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	中赵配电变压 器	50	38.77%	20.62	20.62	未进入 负面清 单	否	无	6.26%
3479	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	石杖子配电变 压器	200	18.25%	123.50	#####	未进入 负面清 单	否	无	9.11%
3480	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	西街配电变压 器	80	24.12%	44.70	44.70	未进入 负面清 单	否	无	15.74%
3481	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	核木沟（2.0 工程）	200	62.37%	35.26	35.26	未进入 负面清 单	否	无	12.23%
3482	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	赵兴沟（2.0 工程）	100	22.89%	57.11	57.11	未进入 负面清 单	否	无	15.07%
3483	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	塔南配电变压 器	50	68.33%	5.84	5.84	未进入 负面清 单	否	无	16.63%
3484	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	上弯子配电变 压器	20	69.24%	2.15	2.15	未进入 负面清 单	否	无	6.69%
3485	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	乌兰山配电变 压器	30	62.95%	5.12	5.12	未进入 负面清 单	否	无	11.60%
3486	国网北票市供电公司		1417宝铁 线	10kV宝铁线铁 矿劳服1号变 压器	630	65.22%	93.11	93.11	未进入 负面清 单	否	无	11.36%
3487	国网北票市供电公司		208寰宇线	10kV寰宇小区 2#箱变1#变压 器配电变压器	630	23.85%	353.75	#####	未进入 负面清 单	否	无	13.03%
3488	国网北票市供电公司		208寰宇线	10kV寰宇小区 3#箱变2#变压 器配电变压器	630	35.32%	281.48	#####	未进入 负面清 单	否	无	6.24%
3489	国网北票市供电公司		103南营联 线	南营联线7右 10#箱变变压 器	630	37.34%	268.76	#####	未进入 负面清 单	否	无	7.65%
3490	国网北票市供电公司		103南营联 线	南营联线15右 14分1#箱变变 压器	800	29.36%	405.12	#####	未进入 负面清 单	否	无	11.43%
3491	国网北票市供电公司		208寰宇线	10kW寰宇小 区6#箱变2#配 电变压器	630	35.83%	278.27	#####	未进入 负面清 单	否	无	17.48%
3492	国网北票市供电公司		206舍宅线	10kW鹏达小 区（箱变）变 压器间隔配电 变压器	500	33.03%	234.85	#####	未进入 负面清 单	否	无	17.76%

3493	国网北票市供电公司		208寰宇线	寰宇小区7#箱变变压器配电变压器	500	50.14%	149.30	#####	未进入负面清单	否	无	16.15%
3494	国网北票市供电公司		208寰宇线	10kV寰宇小区3#箱变1#变压器配电变压器	630	30.69%	310.65	#####	未进入负面清单	否	无	6.86%
3495	国网北票市供电公司		206舍宅线	舍宅线11左1#箱变变压器	500	45.05%	174.75	#####	未进入负面清单	否	无	5.33%
3496	国网北票市供电公司		208寰宇线	10kV寰宇小区1#箱变变压器2#配电变压器	630	35.94%	277.58	#####	未进入负面清单	否	无	12.30%
3497	国网北票市供电公司		210南百线	百丽高层变压器配电变压器	630	70.35%	60.80	60.80	未进入负面清单	否	无	17.75%
3498	国网北票市供电公司		208寰宇线	10kV寰宇小区4#箱变变压器间隔配电变压器	630	37.47%	267.94	#####	未进入负面清单	否	无	6.62%
3499	国网北票市供电公司		208寰宇线	10kV寰宇小区6#箱变1#配电变压器	1000	38.34%	416.60	#####	未进入负面清单	否	无	17.01%
3500	国网北票市供电公司		208寰宇线	10kV寰宇小区2#箱变2#变压器配电变压器	630	40.09%	251.43	#####	未进入负面清单	否	无	17.73%
3501	国网北票市供电公司		208寰宇线	10kV寰宇小区5#箱变1#变压器配电变压器	500	68.75%	56.25	56.25	未进入负面清单	否	无	14.29%
3502	国网北票市供电公司		108桃园线	10kV桃园2号箱变变压器间隔配电变压器	400	62.62%	69.52	69.52	未进入负面清单	否	无	11.63%
3503	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	孤岛线38左1#箱变变压器	315	52.56%	86.44	86.44	未进入负面清单	否	无	18.28%
3504	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	孤岛线45左1#箱变变压器	315	48.63%	98.82	98.82	未进入负面清单	否	无	11.15%
3505	国网北票市供电公司		209台华线	华鹏小区7#箱变配电变压器	630	20.18%	376.87	#####	未进入负面清单	否	无	17.47%
3506	国网北票市供电公司		108桃园线	10kV桃园15号箱变变压器间隔配电变压器	1000	24.48%	555.20	#####	未进入负面清单	否	无	12.22%
3507	国网北票市供电公司		110南山线	南山线8左1#箱变变压器	800	34.10%	367.20	#####	未进入负面清单	否	无	9.37%
3508	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	110南山线	南山线11右3#箱变变压器	315	16.99%	198.48	#####	未进入负面清单	否	无	6.19%
3509	国网北票市供电公司		208寰宇线	10kV寰宇小区4#箱变2#变压器间隔配电变压器	630	69.76%	64.51	64.51	未进入负面清单	否	无	8.02%
3510	国网北票市供电公司		208寰宇线	10kV寰宇小区1#箱变变压器1#配电变压器	630	52.50%	173.25	#####	未进入负面清单	否	无	14.99%
3511	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	107特供线	特供线18分1箱变变压器	315	60.75%	60.64	60.64	未进入负面清单	否	无	6.04%
3512	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河11#箱变2#变压器	315	30.49%	155.96	#####	未进入负面清单	否	无	8.51%

3513	国网北票市供电公司		204岳家线	苑岳线棚改新村6#箱变1配电变压器	630	31.62%	304.79	#####	未进入负面清单	否	无	8.31%
3514	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	112北骆变城内线	城内线银河07#箱变变压器	315	42.38%	118.50	#####	未进入负面清单	否	无	14.15%
3515	国网北票市供电公司		1417宝铁线	10kV宝铁线怡鑫家园5号变压器	630	36.97%	271.09	#####	未进入负面清单	否	无	14.23%
3516	国网北票市供电公司		1417宝铁线	10kV宝铁线怡鑫家园1号变压器	630	66.97%	82.09	82.09	未进入负面清单	否	无	14.39%
3517	国网北票市供电公司		106骆绿线	10kV绿岛豪苑1#箱变2#变压器配电变压器	630	49.44%	192.53	#####	未进入负面清单	否	无	15.50%
3518	国网北票市供电公司		106骆绿线	绿岛豪苑2#箱变1#变压器配电变压器	630	67.60%	78.12	78.12	未进入负面清单	否	无	11.95%
3519	国网北票市供电公司		106骆绿线	绿岛豪苑2#箱变2#变压器配电变压器	630	59.91%	126.57	#####	未进入负面清单	否	无	13.97%
3520	国网北票市供电公司		106骆绿线	绿岛豪苑1#箱变变压器1#配电变压器	630	49.54%	191.90	#####	未进入负面清单	否	无	12.38%
3521	国网北票市供电公司		1417宝铁线	10KV宝铁线铁矿平房小区2号箱变	630	40.00%	252.00	#####	未进入负面清单	否	无	16.34%
3522	国网北票市供电公司		112北骆变城内线	南山线供电公司箱变变压器	630	57.62%	140.99	#####	未进入负面清单	否	无	12.36%
3523	国网北票市供电公司		106骆绿线	尚品南山小区4号箱变	500	52.84%	135.80	#####	未进入负面清单	否	无	14.80%
3524	国网北票市供电公司		1417宝铁线	10kV宝铁线怡鑫家园6号变压器	630	40.90%	246.33	#####	未进入负面清单	否	无	12.46%
3525	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	五工村线26分1#箱变1#变压器	315	61.65%	57.80	57.80	未进入负面清单	否	无	11.78%
3526	国网北票市供电公司		207五工村线	毓水蓬莱四期2号	630	70.33%	60.92	60.92	未进入负面清单	否	无	10.42%
3527	国网北票市供电公司		109市郊线	YHG_市郊线金河7#箱变1#变压器	500	19.17%	304.15	#####	未进入负面清单	否	无	14.50%
3528	国网北票市供电公司		109市郊线	市郊线金河4#箱变2#变压器	500	47.33%	163.35	#####	未进入负面清单	否	无	12.40%
3529	国网北票市供电公司		105南欧线	南欧线欧韵蓝湾6#箱变变压器间隔配电变压器	500	72.03%	39.85	39.85	未进入负面清单	否	无	12.49%
3530	国网北票市供电公司		105南欧线	10kW南欧线欧韵蓝湾1#箱变变压器间隔配电变压器	630	16.82%	398.03	#####	未进入负面清单	否	无	10.77%
3531	国网北票市供电公司		105南欧线	10kW南欧线欧韵蓝湾8#箱变变压器间隔配电变压器	630	63.56%	103.57	#####	未进入负面清单	否	无	5.62%
3532	国网北票市供电公司		105南欧线	欧韵蓝湾3#箱变1#变压器配电变压器	630	37.49%	267.81	#####	未进入负面清单	否	无	7.97%

3533	国网北票市供电公司		105南欧线	10kW南欧线 欧韵蓝湾7#箱 变变压器间隔 配电变压器	630	65.82%	89.33	89.33	未进入 负面清 单	否	无	8.03%
3534	国网北票市供电公司		105南欧线	南欧线欧韵蓝 湾6#箱变2#变 压器间隔配电 变压器	500	48.26%	158.70	#####	未进入 负面清 单	否	无	16.68%
3535	国网北票市供电公司		105南欧线	10kW南欧线 欧韵蓝湾1#箱 变2#变压器间 隔配电变压器	630	17.92%	391.10	#####	未进入 负面清 单	否	无	14.40%
3536	国网北票市供电公司		206孤岛线	孤岛线55右1# 箱变变压器	630	54.17%	162.73	#####	未进入 负面清 单	否	无	15.98%
3537	国网北票市供电公司		206孤岛线	孤岛线51右1# 箱变1#变压器	500	46.40%	168.00	#####	未进入 负面清 单	否	无	18.42%
3538	国网北票市供电公司		206孤岛线	孤岛线51右1# 箱变2#变压器	500	31.69%	241.55	#####	未进入 负面清 单	否	无	5.96%
3539	国网北票市供电公司		109市郊线	YHG_市郊线 金河2#箱变1# 变压器	630	22.81%	360.30	#####	未进入 负面清 单	否	无	12.78%
3540	国网北票市供电公司		109市郊线	市郊线金河4# 箱变配电变压 器	500	61.80%	91.00	91.00	未进入 负面清 单	否	无	7.75%
3541	国网北票市供电公司		109市郊线	YHG_市郊线 金河8#箱变2# 变压器	500	28.99%	255.05	#####	未进入 负面清 单	否	无	16.14%
3542	国网北票市供电公司		112街内线	市干线57左1# 箱变变压器	500	46.73%	166.35	#####	未进入 负面清 单	否	无	8.68%
3543	国网北票市供电公司		210南百线	百丽广场商铺 变压器配电变 压器	1250	48.01%	399.88	#####	未进入 负面清 单	否	无	17.03%
3544	国网北票市供电公司		208寰宇线	寰宇小区8#箱 变2#配电变压 器	630	70.27%	61.30	61.30	未进入 负面清 单	否	无	10.37%
3545	国网北票市供电公司		208寰宇线	寰宇小区8#箱 变1#配电变压 器	1250	61.85%	226.88	#####	未进入 负面清 单	否	无	16.54%
3546	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	206舍宅线	欣悦家园东1 号箱变变压器 间隔配电变压 器	315	50.06%	94.31	94.31	未进入 负面清 单	否	无	16.08%
3547	国网北票市供电公司		108桃园线	桃园7号箱变 1#变压器	500	60.84%	95.80	95.80	未进入 负面清 单	否	无	5.61%
3548	国网北票市供电公司		105南欧线	欧韵蓝湾5#箱 变变压器间隔 配电变压器	500	60.04%	99.80	99.80	未进入 负面清 单	否	无	9.52%
3549	国网北票市供电公司		108桃园线	10kV桃园3号 箱变变压器间 隔配电变压器	500	59.91%	100.45	#####	未进入 负面清 单	否	无	13.13%
3550	国网北票市供电公司		109林场线	林场棚改8#箱 变1#变压器	500	72.15%	39.25	39.25	未进入 负面清 单	否	无	16.62%
3551	国网北票市供电公司		109林场线	林场小区12# 箱变1#变压器	630	56.15%	150.26	#####	未进入 负面清 单	否	无	5.44%
3552	国网北票市供电公司		109林场线	桃园11号箱变 1#变压器	400	64.38%	62.48	62.48	未进入 负面清 单	否	无	7.77%

3553	国网北票市供电公司		109林场线	10kV桃园13号2#箱变变压器间隔配电变压器	800	49.32%	245.44	#####	未进入负面清单	否	无	12.82%
3554	国网北票市供电公司		108桃园线	10kV桃园6号箱变变压器间隔配电变压器	500	18.93%	305.35	#####	未进入负面清单	否	无	17.45%
3555	国网北票市供电公司		109林场线	桃园12号箱变1#变压器	400	18.06%	247.76	#####	未进入负面清单	否	无	9.65%
3556	国网北票市供电公司		109林场线	林场小区11#箱变1#变压器	630	48.44%	198.83	#####	未进入负面清单	否	无	18.41%
3557	国网北票市供电公司		109林场线	林场小区7#箱变1#变压器	400	62.49%	70.04	70.04	未进入负面清单	否	无	13.32%
3558	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	109林场线	桃园10号箱变1#变压器	315	36.89%	135.80	#####	未进入负面清单	否	无	6.85%
3559	国网北票市供电公司		109林场线	林场小区5#箱变1#变压器	500	70.79%	46.05	46.05	未进入负面清单	否	无	6.67%
3560	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	108桃园线	桃园1号箱变1#变压器	315	60.97%	59.94	59.94	未进入负面清单	否	无	10.39%
3561	国网北票市供电公司		110南山线	10kW地税(箱变)变压器间隔配电变压器	500	34.78%	226.10	#####	未进入负面清单	否	无	10.25%
3562	国网北票市供电公司		108桃园线	桃园17#箱变1#变压器	630	70.85%	57.65	57.65	未进入负面清单	否	无	5.51%
3563	国网北票市供电公司		109林场线	林场小区4#箱变1#变压器	500	70.80%	46.00	46.00	未进入负面清单	否	无	15.31%
3564	国网北票市供电公司		109林场线	林场小区10#箱变1#变压器	500	63.46%	82.70	82.70	未进入负面清单	否	无	12.34%
3565	国网北票市供电公司		108桃园线	桃园8号箱变1#变压器	500	29.12%	254.40	#####	未进入负面清单	否	无	9.49%
3566	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	108桃园线	桃园4号箱变1#变压器	315	58.96%	66.28	66.28	未进入负面清单	否	无	18.50%
3567	国网北票市供电公司		108桃园线	10kV桃园5号箱变变压器间隔配电变压器	500	17.84%	310.80	#####	未进入负面清单	否	无	9.04%
3568	国网北票市供电公司		109林场线	林场小区2#箱变1#配电变压器	630	26.63%	336.23	#####	未进入负面清单	否	无	11.14%
3569	国网北票市供电公司		109林场线	林场小区13#箱变1#变压器	500	29.30%	253.50	#####	未进入负面清单	否	无	15.10%
3570	国网北票市供电公司		109林场线	林场小区14#箱变1#变压器	500	37.88%	210.60	#####	未进入负面清单	否	无	5.88%
3571	国网北票市供电公司		108桃园线	10kV桃园16号箱变配电变压器	500	55.77%	121.15	#####	未进入负面清单	否	无	10.25%
3572	国网北票市供电公司		109林场线	林场小区9#箱变1#变压器	500	28.04%	259.80	#####	未进入负面清单	否	无	16.29%
3573	国网北票市供电公司		109林场线	林场小区3#箱变1#变压器	500	44.86%	175.70	#####	未进入负面清单	否	无	12.13%
3574	国网北票市供电公司		109林场线	林场小区6#箱变配电变压器	630	34.10%	289.17	#####	未进入负面清单	否	无	6.91%

3575	国网北票市供电公司		107特供线	特供线宾馆西 分1箱变1#变 压器	400	40.17%	159.32	#####	未进入 负面清 单	否	无	15.96%
3576	国网北票市供电公司		107特供线	特供线宾馆西 分1箱变2#变 压器	400	18.68%	245.28	#####	未进入 负面清 单	否	无	17.51%
3577	国网北票市供电公司		107特供线	特供线宾馆西 分2箱变1#变 压器	400	65.76%	56.96	56.96	未进入 负面清 单	否	无	9.66%
3578	国网北票市供电公司		107特供线	特供线宾馆西 分2箱变2#变 压器	200	73.85%	12.30	12.30	未进入 负面清 单	否	无	8.53%
3579	国网北票市供电公司		107特供线	特供线31#箱 变变压器	800	25.97%	432.24	#####	未进入 负面清 单	否	无	10.70%
3580	国网北票市供电公司		108工农线	工农线欣悦家 园2#箱变1#变 压器	400	42.13%	151.48	#####	未进入 负面清 单	否	无	5.78%
3581	国网北票市供电公司		107特供线	10kV老运动场 1号2#箱变变 压器间隔配电 变压器	630	71.51%	53.49	53.49	未进入 负面清 单	否	无	11.22%
3582	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河 03#箱变2#变 压器	315	66.24%	43.34	43.34	未进入 负面清 单	否	无	15.59%
3583	国网北票市供电公司		207银河线	银河线银河 06#箱变变压 器	500	40.90%	195.50	#####	未进入 负面清 单	否	无	10.65%
3584	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河 08#箱变2#变 压器	315	18.21%	194.64	#####	未进入 负面清 单	否	无	6.75%
3585	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河 10#箱变变压 器	315	58.67%	67.19	67.19	未进入 负面清 单	否	无	15.31%
3586	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河 02#箱变1#变 压器	315	28.25%	163.01	#####	未进入 负面清 单	否	无	16.10%
3587	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河 13#箱变1#变 压器	315	39.84%	126.50	#####	未进入 负面清 单	否	无	13.29%
3588	国网北票市供电公司		109市郊线	YHG_市郊线 金河3#箱变1# 变压器	630	50.64%	184.97	#####	未进入 负面清 单	否	无	7.92%
3589	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河 09#箱变1#变 压器	400	35.86%	176.56	#####	未进入 负面清 单	否	无	14.72%
3590	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河 05#箱变变压 器	315	68.29%	36.89	36.89	未进入 负面清 单	否	无	13.79%
3591	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河 01#箱变2#变 压器	400	66.02%	55.92	55.92	未进入 负面清 单	否	无	15.83%
3592	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河 08#箱变1#变 压器	315	20.59%	187.14	#####	未进入 负面清 单	否	无	7.56%
3593	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河 14#箱变变压 器	315	33.64%	146.03	#####	未进入 负面清 单	否	无	12.24%
3594	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河 11#箱变1#变 压器	315	74.59%	17.04	17.04	未进入 负面清 单	否	无	10.27%
3595	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河 03#箱变1#变 压器	315	60.91%	60.13	60.13	未进入 负面清 单	否	无	8.90%
3596	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河 01#箱变1#变 压器	400	70.93%	36.28	36.28	未进入 负面清 单	否	无	6.76%
3597	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河 15#箱变变压 器	315	56.89%	72.80	72.80	未进入 负面清 单	否	无	6.94%

3598	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河12#箱变2#变压器	315	67.47%	39.47	39.47	未进入负面清单	否	无	15.45%
3599	国网北票市供电公司		109市郊线	市郊线金河4#箱变4#变压器	500	34.34%	228.30	#####	未进入负面清单	否	无	12.68%
3600	国网北票市供电公司		207银河线	银河线银河09#箱变2#变压器	400	38.27%	166.92	#####	未进入负面清单	否	无	16.52%
3601	国网北票市供电公司		109市郊线	市郊线金河9#箱变2#变压器	630	63.48%	104.08	#####	未进入负面清单	否	无	12.10%
3602	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	112北骆变城内线	城内线36分1#箱变变压器	315	33.83%	145.44	#####	未进入负面清单	否	无	5.85%
3603	国网北票市供电公司		1417宝铁线	10KV宝铁线铁矿平房小区1号箱变	630	69.76%	64.51	64.51	未进入负面清单	否	无	5.90%
3604	国网北票市供电公司		1417宝铁线	10KV宝铁线怡鑫家园4号变压器	630	73.77%	39.25	39.25	未进入负面清单	否	无	14.52%
3605	国网北票市供电公司		1417宝铁线	10KV宝铁线怡鑫家园3号变压器	630	41.02%	245.57	#####	未进入负面清单	否	无	17.09%
3606	国网北票市供电公司		108桃园线	10kV桃园9号箱变变压器间隔配电变压器	500	33.57%	232.15	#####	未进入负面清单	否	无	16.00%
3607	国网北票市供电公司		1417宝铁线	10KV宝铁线怡鑫家园2号变压器	630	69.81%	64.20	64.20	未进入负面清单	否	无	14.76%
3608	国网北票市供电公司		102北欧线	佰宏时代房地产1箱变间隔配电变压器	630	61.43%	116.99	#####	未进入负面清单	否	无	7.53%
3609	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	109市郊线	YHG_市郊线金河7#箱变2#变压器	500	19.07%	304.65	#####	未进入负面清单	否	无	6.89%
3610	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	109市郊线	YHG_市郊线金河1#箱变4#变压器	500	70.65%	46.75	46.75	未进入负面清单	否	无	6.26%
3611	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	109市郊线	YHG_市郊线金河6#箱变1#变压器	500	55.33%	123.35	#####	未进入负面清单	否	无	6.35%
3612	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	109市郊线	YHG_市郊线金河5#箱变2#变压器	500	51.03%	144.85	#####	未进入负面清单	否	无	14.17%
3613	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	109市郊线	金河小区变压器配电变压器	630	29.58%	317.65	#####	未进入负面清单	否	无	14.72%
3614	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	109市郊线	市郊线37左1分1#箱变变压器	315	18.67%	193.19	#####	未进入负面清单	否	无	17.09%
3615	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10KV罗福沟线新窝铺村新南(2019年新增)	200	22.84%	114.32	#####	未进入负面清单	否	无	3.10%
3616	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10KV仓子线王落地猪厂变压器(2018年农网升级改造)	200	57.44%	45.12	45.12	未进入负面清单	否	无	2.23%
3617	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10KV仓子线新城地大井台区机井	200	24.71%	110.58	#####	未进入负面清单	否	无	4.95%
3618	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10KV张红线张家营子海菜村东升组	100	55.23%	24.77	24.77	未进入负面清单	否	无	4.91%

3619	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV张红线红卫村三宝南（2019年新增）	200	34.48%	91.04	91.04	未进入负面清单	否	无	2.41%
3620	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	116官政线	老官地线小五家三组台区机井	50	21.09%	29.46	29.46	未进入负面清单	否	无	3.82%
3621	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	赵窝铺大棚5号井	80	62.56%	13.95	13.95	未进入负面清单	否	无	4.11%
3622	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线建昌沟村新城地大棚（2019年新增）	200	54.50%	51.00	51.00	未进入负面清单	否	无	1.20%
3623	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	哈通沟养羊小区	50	58.21%	10.90	10.90	未进入负面清单	否	无	3.11%
3624	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	116官政线	老官地赵窝铺4号大棚井	80	58.11%	17.51	17.51	未进入负面清单	否	无	1.98%
3625	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	赵窝铺大棚井2	80	58.45%	17.24	17.24	未进入负面清单	否	无	1.80%
3626	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线西南窝铺台区机井（2017新增）	50	10.40%	34.80	34.80	未进入负面清单	否	无	2.97%
3627	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线兴隆地村王台子大棚（2019年新增）	100	38.69%	41.31	41.31	未进入负面清单	否	无	1.57%
3628	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	佳禹农场（小微）	200	38.99%	82.02	82.02	未进入负面清单	否	无	1.51%
3629	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	兴达家庭农场（小微）	200	50.84%	58.32	58.32	未进入负面清单	否	无	4.34%
3630	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	北店（23能效）	200	26.71%	106.58	#####	未进入负面清单	否	无	1.18%
3631	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线兴隆地村西窝铺（2019年新增）	200	24.48%	111.04	#####	未进入负面清单	否	无	2.43%
3632	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线哈通沟大棚	50	10.73%	34.64	34.64	未进入负面清单	否	无	2.73%
3633	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	绿嘉源加工厂（小微）	400	38.71%	165.16	#####	未进入负面清单	否	无	1.61%
3634	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线和尚地台区机井（2017新增）	200	35.74%	88.52	88.52	未进入负面清单	否	无	1.41%
3635	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	建昌沟蔬菜大棚	80	33.52%	37.18	37.18	未进入负面清单	否	无	4.32%
3636	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV水泉沟变压器	50	72.10%	3.95	3.95	未进入负面清单	否	无	3.06%
3637	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV张红线海蒙村徐家沟（2019年新增）	200	16.63%	126.74	#####	未进入负面清单	否	无	2.57%
3638	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	125万镇线	小平房七八组机井	50	44.82%	17.59	17.59	未进入负面清单	否	无	4.01%

3639	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	125万镇线	小南沟外	100	60.42%	19.58	19.58	未进入负面清单	否	无	4.73%
3640	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV张红线七家东光伏变压器	200	38.46%	83.08	83.08	未进入负面清单	否	无	5.00%
3641	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	惠家沟分容（兴通养殖小微）	100	42.09%	37.91	37.91	未进入负面清单	否	无	2.02%
3642	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线下牦牛营子变压器（2018年农网升级改造）	200	15.04%	129.92	#####	未进入负面清单	否	无	1.22%
3643	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线三元井村三元井北组（2019年新增）	200	57.82%	44.36	44.36	未进入负面清单	否	无	1.41%
3644	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线三元井村西大坡（2019年新增）	200	37.69%	84.62	84.62	未进入负面清单	否	无	2.08%
3645	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	兴隆山组（利旧）1	50	42.36%	18.82	18.82	未进入负面清单	否	无	4.83%
3646	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线王福店村富山王福店南（2019年新增）	200	52.26%	55.48	55.48	未进入负面清单	否	无	2.13%
3647	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV张红线海蒙村南庙中（2019年新增）	200	15.41%	129.18	#####	未进入负面清单	否	无	2.41%
3648	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV张红线海蒙村老窑（2019贫困县）	200	30.60%	98.80	98.80	未进入负面清单	否	无	2.13%
3649	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	107石金线	10kV石金线上苇子沟分容变压器	100	48.92%	31.08	31.08	未进入负面清单	否	无	3.86%
3650	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10kV罗福沟线沟外组台区机井	50	12.96%	33.52	33.52	未进入负面清单	否	无	3.60%
3651	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	方丈子	80	35.60%	35.52	35.52	未进入负面清单	否	无	4.09%
3652	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线杨杖子4号棚变压器	80	10.52%	55.58	55.58	未进入负面清单	否	无	2.43%
3653	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10kV罗福沟线罗二组台区机井	50	50.65%	14.68	14.68	未进入负面清单	否	无	2.32%
3654	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线杨杖子大棚变压器	80	64.62%	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	1.39%
3655	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线南山洼村台变压器（2018年农网升级改造）	400	37.81%	168.76	#####	未进入负面清单	否	无	4.49%
3656	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	107石金线	10kV石金线上石金变压器	50	49.01%	15.50	15.50	未进入负面清单	否	无	4.16%
3657	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10kV罗福沟线罗福沟7号台区机井（2017新增）	50	24.93%	27.54	27.54	未进入负面清单	否	无	2.66%

3658	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	沟东变压器	50	15.26%	32.37	32.37	未进入负面清单	否	无	4.43%
3659	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	东小房申（利旧）1	50	49.55%	15.23	15.23	未进入负面清单	否	无	2.31%
3660	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10KV罗福沟线方杖子台区机井	50	10.92%	34.54	34.54	未进入负面清单	否	无	2.67%
3661	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10KV罗福沟线于杖子村石佛沟（2019年新增）	200	57.34%	45.32	45.32	未进入负面清单	否	无	1.46%
3662	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	祁营子线过河沟大井	80	51.22%	23.02	23.02	未进入负面清单	否	无	4.61%
3663	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	125万镇线	小南沟里	50	29.99%	25.01	25.01	未进入负面清单	否	无	4.62%
3664	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	125万镇线	平房铁矿	100	56.89%	23.11	23.11	未进入负面清单	否	无	1.45%
3665	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	125万镇线	养殖小区	50	21.25%	29.38	29.38	未进入负面清单	否	无	3.10%
3666	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	英水杖子	50	14.50%	32.75	32.75	未进入负面清单	否	无	2.36%
3667	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	125万镇线	小平房线平安地二三组台区机井	100	13.46%	66.54	66.54	未进入负面清单	否	无	1.90%
3668	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	10KV祁营子线杨杖子村祁营子分容2（2019贫困县	100	25.71%	54.29	54.29	未进入负面清单	否	无	1.67%
3669	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10KV罗福沟线政府中心村	200	64.47%	31.06	31.06	未进入负面清单	否	无	1.63%
3670	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10KV罗福沟线罗福沟8号台区机井（2017新增）	50	51.60%	14.20	14.20	未进入负面清单	否	无	4.40%
3671	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10KV罗福沟线沟东组台区机井	50	32.84%	23.58	23.58	未进入负面清单	否	无	3.75%
3672	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	罗福沟线罗一组（2020贫困县	200	22.25%	115.50	#####	未进入负面清单	否	无	1.96%
3673	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	罗福沟祥润农业（小微）	400	37.56%	169.76	#####	未进入负面清单	否	无	4.87%
3674	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	汤土沟沟西	50	30.87%	24.57	24.57	未进入负面清单	否	无	2.34%
3675	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10KV罗福沟线新窝铺村化窝铺（2019年新增）	100	44.25%	35.75	35.75	未进入负面清单	否	无	3.26%
3676	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	许窝铺	50	12.28%	33.86	33.86	未进入负面清单	否	无	4.48%
3677	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	未窝铺	20	45.52%	6.90	6.90	未进入负面清单	否	无	2.77%
3678	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	东沟里	30	44.68%	10.60	10.60	未进入负面清单	否	无	1.45%

3679	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	老窑	50	19.54%	30.23	30.23	未进入负面清单	否	无	3.72%
3680	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10kV罗福沟线罗一组台区机井	200	20.24%	119.52	#####	未进入负面清单	否	无	4.35%
3681	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线杨杖子2号棚变压器	50	23.62%	28.19	28.19	未进入负面清单	否	无	2.52%
3682	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线杨杖子3号棚变压器	80	37.15%	34.28	34.28	未进入负面清单	否	无	3.43%
3683	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10kV罗福沟线罗福沟5号台区机井（2017新增）	50	41.05%	19.48	19.48	未进入负面清单	否	无	4.11%
3684	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	沟外变压器	250	30.94%	122.65	#####	未进入负面清单	否	无	4.35%
3685	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	郭窝铺	50	29.82%	25.09	25.09	未进入负面清单	否	无	4.52%
3686	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10kV罗福沟线水泉组台区机井	50	10.82%	34.59	34.59	未进入负面清单	否	无	4.47%
3687	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	土窑子	80	33.29%	37.37	37.37	未进入负面清单	否	无	1.78%
3688	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	四份	80	46.71%	26.63	26.63	未进入负面清单	否	无	3.02%
3689	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	七道弯子	80	39.10%	32.72	32.72	未进入负面清单	否	无	2.48%
3690	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10kV罗福沟线罗三组中心村变压器	200	55.70%	48.60	48.60	未进入负面清单	否	无	3.05%
3691	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10kV罗福沟线新窝铺组台区机井	50	46.74%	16.63	16.63	未进入负面清单	否	无	1.16%
3692	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	罗福沟线沟里（利旧）1	50	31.54%	24.23	24.23	未进入负面清单	否	无	3.68%
3693	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10kV罗福沟线罗福沟6号台区机井（2017新增）	50	27.71%	26.15	26.15	未进入负面清单	否	无	1.79%
3694	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线涝泥塘子新村变压器	80	25.24%	43.81	43.81	未进入负面清单	否	无	4.34%
3695	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线许家沟变压器	50	51.56%	14.22	14.22	未进入负面清单	否	无	1.25%
3696	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线红石板2#大棚变压器	80	25.47%	43.62	43.62	未进入负面清单	否	无	2.63%
3697	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线涝泥塘子村富山小榆沟（2019年新增）	200	46.80%	66.40	66.40	未进入负面清单	否	无	1.28%
3698	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线蔬菜小区变压器	80	13.75%	53.00	53.00	未进入负面清单	否	无	3.99%
3699	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	222富山线	富山线涝泥塘子东组变压器	200	42.97%	74.06	74.06	未进入负面清单	否	无	2.20%
3700	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线双庙南变压器	80	35.97%	35.22	35.22	未进入负面清单	否	无	5.00%

3701	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线六0五综合变压器	50	23.31%	28.35	28.35	未进入负面清单	否	无	3.01%
3702	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线红石板1#大棚变压器	80	10.86%	55.31	55.31	未进入负面清单	否	无	4.51%
3703	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线水泉沟变压器	50	58.04%	10.98	10.98	未进入负面清单	否	无	3.65%
3704	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富山线涝泥塘子村药王庙分容（2019贫困县	100	35.06%	44.94	44.94	未进入负面清单	否	无	3.25%
3705	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线红石板村双北（2019贫困县	200	59.53%	40.94	40.94	未进入负面清单	否	无	3.63%
3706	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线嘎巴沟变压器	50	55.23%	12.39	12.39	未进入负面清单	否	无	2.70%
3707	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线张福店村张福店五六组（2019贫困县	200	22.57%	114.86	#####	未进入负面清单	否	无	3.74%
3708	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线王富店村和睦沟（2019贫困县	200	52.82%	54.36	54.36	未进入负面清单	否	无	4.15%
3709	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线涝泥塘子1#大棚变压器	80	59.29%	16.57	16.57	未进入负面清单	否	无	3.58%
3710	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	10kV章吉线章吉村三家店（2019年新增）	200	21.96%	116.08	#####	未进入负面清单	否	无	3.65%
3711	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	毕杖子大棚井2（利旧）	80	48.06%	25.55	25.55	未进入负面清单	否	无	1.52%
3712	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	10kV乔子沟变压器	50	49.51%	15.25	15.25	未进入负面清单	否	无	1.80%
3713	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	10kV北梁变压器	50	34.78%	22.61	22.61	未进入负面清单	否	无	1.96%
3714	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	套东	50	32.27%	23.87	23.87	未进入负面清单	否	无	1.12%
3715	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	北梁小区变压器（利旧）1	50	13.78%	33.11	33.11	未进入负面清单	否	无	3.79%
3716	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	10kV康家卧铺变压器	30	13.29%	20.01	20.01	未进入负面清单	否	无	4.72%
3717	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	毕四组	50	59.05%	10.48	10.48	未进入负面清单	否	无	4.69%
3718	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	曲建伟蛋鸡养殖场（小微）	100	28.54%	51.46	51.46	未进入负面清单	否	无	3.61%
3719	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	10kV章吉线康家村双庙（2019年新增）	200	42.85%	74.30	74.30	未进入负面清单	否	无	4.81%
3720	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	10kV董家卧铺变压器	50	13.03%	33.49	33.49	未进入负面清单	否	无	4.89%
3721	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	225向阳线	三道沟六组	200	37.53%	84.94	84.94	未进入负面清单	否	无	2.91%

3722	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东线	10kV三家东线五家2组南井台区机井	50	40.67%	19.67	19.67	未进入负面清单	否	无	4.22%
3723	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东线	10kV三家东线三家村五家四组（2019年新增）	160	13.89%	105.78	#####	未进入负面清单	否	无	3.42%
3724	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	歪山南	80	48.20%	25.44	25.44	未进入负面清单	否	无	2.79%
3725	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	220义成线	10kV义成线一棵树村一棵树八组（2019年新增）	200	33.69%	92.62	92.62	未进入负面清单	否	无	4.77%
3726	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	223营霍线	霍家地二组	50	56.68%	11.66	11.66	未进入负面清单	否	无	1.18%
3727	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	120张家营子线	张家营子线康家八组台区机井	50	43.58%	18.21	18.21	未进入负面清单	否	无	1.68%
3728	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV田家前英子变压器	80	48.71%	25.03	25.03	未进入负面清单	否	无	2.08%
3729	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV张红线红卫村四支西（2019年新增）	200	46.91%	66.18	66.18	未进入负面清单	否	无	1.31%
3730	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官三组000	100	47.25%	32.75	32.75	未进入负面清单	否	无	1.39%
3731	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	奎德素北山村尹沟子变压器（三）	200	53.56%	52.88	52.88	未进入负面清单	否	无	3.67%
3732	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线大窝铺12组台区机井	50	28.79%	25.61	25.61	未进入负面清单	否	无	2.65%
3733	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10kV土木线大三家5组台区机井	50	27.48%	26.26	26.26	未进入负面清单	否	无	1.34%
3734	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10kV奎德素线奎德素8组台区机井	50	40.59%	19.71	19.71	未进入负面清单	否	无	3.80%
3735	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线奎德素南街分容中心村	200	14.70%	130.60	#####	未进入负面清单	否	无	3.28%
3736	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线下湾子村1号台区机井（2017新增）	50	14.03%	32.99	32.99	未进入负面清单	否	无	2.41%
3737	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线塔子	50	26.16%	26.92	26.92	未进入负面清单	否	无	2.50%
3738	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	10kV北山线吉横沟变压器（2018年农网升级改造）	100	29.09%	50.91	50.91	未进入负面清单	否	无	3.30%
3739	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10kV奎德素线河南2组台区机井柱上变压器	50	33.82%	23.09	23.09	未进入负面清单	否	无	2.58%
3740	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素大窝铺	160	38.80%	65.92	65.92	未进入负面清单	否	无	3.36%
3741	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	南洼变压器	50	18.20%	30.90	30.90	未进入负面清单	否	无	2.39%

3742	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV张红线海 棠村1号台区 机井（2017新 增）	50	17.43%	31.29	31.29	未进入 负面清 单	否	无	2.87%
3743	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	224迎风线	10kV迎风线张 家营子八组井 1台区机井	50	21.95%	29.03	29.03	未进入 负面清 单	否	无	1.36%
3744	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	10kV北山线卧 虎沟增容变压 器（2018年农 网升级改造）	50	37.51%	21.25	21.25	未进入 负面清 单	否	无	2.35%
3745	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	双生组（利 旧）1	50	41.73%	19.14	19.14	未进入 负面清 单	否	无	2.16%
3746	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	224迎风线	10kV迎风线化 石村张杖子 （2019年新 增）	200	37.33%	85.34	85.34	未进入 负面清 单	否	无	4.45%
3747	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	10kV北山线卧 虎沟变压器 （2018年农网 升级改造）	100	36.72%	43.28	43.28	未进入 负面清 单	否	无	1.05%
3748	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	南菜园子西组	100	31.34%	48.66	48.66	未进入 负面清 单	否	无	4.55%
3749	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	224迎风线	二道沟变压器 （利旧）1	100	20.64%	59.36	59.36	未进入 负面清 单	否	无	2.08%
3750	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	哈达乌苏组	50	20.46%	29.77	29.77	未进入 负面清 单	否	无	3.49%
3751	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	224迎风线	葡萄沟变压器	80	15.52%	51.58	51.58	未进入 负面清 单	否	无	4.94%
3752	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	10kV北山线北 山水泵变压器 （2018年农网 升级改造）	100	20.03%	59.97	59.97	未进入 负面清 单	否	无	2.43%
3753	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	224迎风线	张杖子沟里	100	55.69%	24.31	24.31	未进入 负面清 单	否	无	2.47%
3754	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	10kV北山线西 房申变压器 （2018年农网 升级改造）	400	50.01%	119.96	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.50%
3755	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	张家湾蔬菜大 棚	80	28.85%	40.92	40.92	未进入 负面清 单	否	无	4.76%
3756	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	孤家蔬菜大棚 变压器	80	55.76%	19.39	19.39	未进入 负面清 单	否	无	3.33%
3757	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	东北沟变压器	30	34.38%	13.69	13.69	未进入 负面清 单	否	无	2.31%
3758	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	青峰山张家湾 变压器（工）	100	36.00%	44.00	44.00	未进入 负面清 单	否	无	3.67%
3759	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	117大井线	10kV大井线宋 家湾养羊小区 变压器	80	58.72%	17.02	17.02	未进入 负面清 单	否	无	1.98%
3760	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营 子线	三合号大棚井 变压器	50	54.27%	12.87	12.87	未进入 负面清 单	否	无	2.42%

3761	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素一棵树	50	27.67%	26.17	26.17	未进入负面清单	否	无	1.47%
3762	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	长皋变压器	100	23.00%	57.00	57.00	未进入负面清单	否	无	3.26%
3763	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线双丰村2号台区机井(2017新增)	50	33.42%	23.29	23.29	未进入负面清单	否	无	3.22%
3764	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	奎德素北山于台子	100	42.10%	37.90	37.90	未进入负面清单	否	无	3.38%
3765	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	哈魏家沟	50	47.17%	16.42	16.42	未进入负面清单	否	无	3.59%
3766	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	长皋北沟变压器	30	50.17%	8.95	8.95	未进入负面清单	否	无	1.32%
3767	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	长皋北沟小区变压器	50	41.60%	19.20	19.20	未进入负面清单	否	无	3.07%
3768	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10kV土木线土木村奎德素五家东队(2019年新增)	200	39.24%	81.52	81.52	未进入负面清单	否	无	2.84%
3769	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线奎德素3组台区机井	50	18.41%	30.80	30.80	未进入负面清单	否	无	2.03%
3770	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线朱家窝铺村朱窝铺增容	400	54.21%	103.16	#####	未进入负面清单	否	无	3.76%
3771	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV石板沟南组变压器	30	30.74%	14.78	14.78	未进入负面清单	否	无	3.05%
3772	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV三元井线深井政府中心村	100	24.61%	55.39	55.39	未进入负面清单	否	无	1.30%
3773	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	前营子八组	100	39.12%	40.88	40.88	未进入负面清单	否	无	3.78%
3774	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	前营子二组2	30	59.17%	6.25	6.25	未进入负面清单	否	无	2.11%
3775	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	10kV榆树林西线前营子三组光伏变压器	200	28.29%	103.42	#####	未进入负面清单	否	无	1.29%
3776	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	10kV榆树林西线南沟西组光伏变压器	100	15.24%	64.76	64.76	未进入负面清单	否	无	1.61%
3777	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线档子地台区机井-	100	26.83%	53.17	53.17	未进入负面清单	否	无	1.76%
3778	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	博古素线博古素8组台区机井	50	48.09%	15.96	15.96	未进入负面清单	否	无	4.38%
3779	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	乃林翠东	50	34.35%	22.83	22.83	未进入负面清单	否	无	1.47%
3780	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线仓子村仓子兴晟秀城(2019年新增)	200	44.73%	70.54	70.54	未进入负面清单	否	无	4.34%
3781	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	博古素线博古素二组台区机井	50	14.90%	32.55	32.55	未进入负面清单	否	无	2.21%

3782	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	石匠沟六队	50	40.33%	19.84	19.84	未进入负面清单	否	无	2.09%
3783	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	五十家子沟里	30	94.85%	-4.46	-4.46	未进入负面清单	否	无	12.52%
3784	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	10kV博古素线博古素一组台区机井	50	19.65%	30.18	30.18	未进入负面清单	否	无	4.04%
3785	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	10kV博古素线五十家子村石匠沟七队（2019年新增）	200	25.21%	109.58	#####	未进入负面清单	否	无	2.94%
3786	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	沟外小区	50	40.23%	19.89	19.89	未进入负面清单	否	无	3.28%
3787	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	郎营子五队	100	45.60%	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	3.77%
3788	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	房身外	80	49.19%	24.65	24.65	未进入负面清单	否	无	3.22%
3789	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线哈通沟变压器（2016年农网升级改造）	100	53.63%	26.37	26.37	未进入负面清单	否	无	3.68%
3790	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	116官政线	小一组	100	16.40%	63.60	63.60	未进入负面清单	否	无	4.06%
3791	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	10kV老官地线马架子村马六组（2019年新增）	200	40.77%	78.46	78.46	未进入负面清单	否	无	1.82%
3792	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	112官三联线	小三组	400	26.42%	214.32	#####	未进入负面清单	否	无	2.55%
3793	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素嘎海沟（陆伯生小微）	400	58.65%	85.40	85.40	未进入负面清单	否	无	4.31%
3794	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	马二组	200	23.49%	113.02	#####	未进入负面清单	否	无	4.89%
3795	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线兴隆地村新城地（2019年新增）	100	51.38%	28.62	28.62	未进入负面清单	否	无	4.58%
3796	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10千伏仓子线碾子沟西（2019贫困户）	100	11.53%	68.47	68.47	未进入负面清单	否	无	3.60%
3797	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	马三组	100	51.21%	28.79	28.79	未进入负面清单	否	无	1.78%
3798	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	10kV老官地线老一组光伏变压器	400	45.36%	138.56	#####	未进入负面清单	否	无	1.30%
3799	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线兴隆地村王台子（2019年新增）	200	20.05%	119.90	#####	未进入负面清单	否	无	4.39%
3800	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	前营子二组1	30	41.77%	11.47	11.47	未进入负面清单	否	无	4.37%
3801	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东线	三家4.5组综合	200	53.11%	53.78	53.78	未进入负面清单	否	无	4.27%

3802	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东线	10kV三家东线三家六组变压器（2018年农网升级改造）	200	18.05%	123.90	#####	未进入负面清单	否	无	2.40%
3803	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线兴隆地村南阳沟（2019年新增）	200	31.36%	97.28	97.28	未进入负面清单	否	无	2.69%
3804	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线碾子沟东变压器（2018年农网升级改造）	100	10.42%	69.58	69.58	未进入负面清单	否	无	1.65%
3805	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	小塘镇政府设施农业新城二组大棚（专改公）	80	38.00%	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	3.83%
3806	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	218热水线	军兵养殖（小微）	100	33.01%	46.99	46.99	未进入负面清单	否	无	2.68%
3807	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV歪脖山大棚4变压器	80	47.75%	25.80	25.80	未进入负面清单	否	无	3.31%
3808	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	南菜园子东组（利旧）	50	27.01%	26.50	26.50	未进入负面清单	否	无	3.47%
3809	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线金钩2号台区机井（2017新增）	50	51.99%	14.01	14.01	未进入负面清单	否	无	4.37%
3810	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV歪脖山大棚1变压器	80	17.20%	50.24	50.24	未进入负面清单	否	无	1.36%
3811	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV海棠大棚1变压器	80	37.35%	34.12	34.12	未进入负面清单	否	无	3.19%
3812	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	孟中组	30	16.98%	18.91	18.91	未进入负面清单	否	无	2.88%
3813	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	张家营子歪脖山大棚井	50	42.08%	18.96	18.96	未进入负面清单	否	无	1.97%
3814	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV张红线海棠村老窑分容（2019贫困户）	50	22.09%	28.96	28.96	未进入负面清单	否	无	1.63%
3815	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	220义成功线	10kV义成功线一棵树二组变压器（2018年农网升级改造）	100	20.80%	59.20	59.20	未进入负面清单	否	无	2.52%
3816	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	孟窝铺	50	46.67%	16.67	16.67	未进入负面清单	否	无	2.19%
3817	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	三家1	50	39.68%	20.16	20.16	未进入负面清单	否	无	2.74%
3818	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV歪脖山大棚2变压器	80	52.27%	22.18	22.18	未进入负面清单	否	无	1.70%
3819	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV张红线海棠村南庙西（2019年新增）	200	59.13%	41.74	41.74	未进入负面清单	否	无	1.19%
3820	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官一组	100	36.53%	43.47	43.47	未进入负面清单	否	无	1.85%

3821	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV王占友综合变压器	50	41.07%	19.47	19.47	未进入负面清单	否	无	4.00%
3822	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV示范园二变压器	50	64.98%	7.51	7.51	未进入负面清单	否	无	4.95%
3823	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV勿兰八组变压器	50	41.06%	19.47	19.47	未进入负面清单	否	无	3.30%
3824	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	张红线南庙西台区机井	50	30.90%	24.55	24.55	未进入负面清单	否	无	2.77%
3825	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV示范园4变压器	80	18.76%	48.99	48.99	未进入负面清单	否	无	3.98%
3826	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV张红线10kV海菜大棚2变压器	80	36.09%	35.13	35.13	未进入负面清单	否	无	1.39%
3827	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	四支中	50	17.63%	31.19	31.19	未进入负面清单	否	无	2.65%
3828	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官二组	50	44.12%	17.94	17.94	未进入负面清单	否	无	1.69%
3829	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	220义成功线	10kV义成功线房申新井台区机井	50	40.43%	19.79	19.79	未进入负面清单	否	无	3.62%
3830	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	南沟村	80	18.22%	49.42	49.42	未进入负面清单	否	无	1.92%
3831	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	南沟三组（利旧）	30	35.57%	13.33	13.33	未进入负面清单	否	无	2.28%
3832	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	七西组	30	53.67%	7.90	7.90	未进入负面清单	否	无	1.71%
3833	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	高宇	100	44.71%	35.29	35.29	未进入负面清单	否	无	4.66%
3834	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	125万镇线	平安地	315	46.19%	106.50	#####	未进入负面清单	否	无	2.03%
3835	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	南沟六组	20	29.63%	10.07	10.07	未进入负面清单	否	无	4.32%
3836	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	南庙东	50	47.78%	16.11	16.11	未进入负面清单	否	无	3.08%
3837	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	南沟东组	80	25.01%	43.99	43.99	未进入负面清单	否	无	3.87%
3838	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV东窑组变压器	50	67.73%	6.14	6.14	未进入负面清单	否	无	1.91%
3839	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	张红线南菜园子东台区机井	50	25.80%	27.10	27.10	未进入负面清单	否	无	3.33%
3840	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	田家二三组分容	50	15.53%	32.24	32.24	未进入负面清单	否	无	4.24%
3841	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官六组分	50	27.44%	26.28	26.28	未进入负面清单	否	无	1.90%
3842	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官九组	30	61.38%	5.59	5.59	未进入负面清单	否	无	4.99%
3843	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	10kV榆树林子西线前营子七组分容	200	59.61%	40.78	40.78	未进入负面清单	否	无	1.67%
3844	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官八组1	50	57.71%	11.15	11.15	未进入负面清单	否	无	2.99%

3845	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	10kV榆树林西线中官村中官四组2（2019年新增）	200	55.62%	48.76	48.76	未进入负面清单	否	无	3.98%
3846	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官四组1	50	46.14%	16.93	16.93	未进入负面清单	否	无	2.14%
3847	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	树底下四组2	400	13.14%	267.44	#####	未进入负面清单	否	无	1.77%
3848	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	123合达线	赵窝铺大棚2	50	40.96%	19.52	19.52	未进入负面清单	否	无	3.48%
3849	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	123合达线	马架子一组	50	46.21%	16.90	16.90	未进入负面清单	否	无	3.23%
3850	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	113叶新甲线	吴鑫电气成套设备有限公司（小微）	200	21.97%	116.06	#####	未进入负面清单	否	无	4.47%
3851	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	222万园线	10kV黑山线大板沟村韩胡沟（2019年新增）	200	53.32%	53.36	53.36	未进入负面清单	否	无	2.47%
3852	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	222万园线	李艳军养殖（小微）	200	41.61%	76.78	76.78	未进入负面清单	否	无	4.35%
3853	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	树下三组	200	50.89%	58.22	58.22	未进入负面清单	否	无	4.79%
3854	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线王福店村富山王福店二六七组（2019年新增）	400	11.02%	275.92	#####	未进入负面清单	否	无	4.49%
3855	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	马场新北变压器（工）	200	48.25%	63.50	63.50	未进入负面清单	否	无	1.99%
3856	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10kV罗福沟线梨树沟	50	37.18%	21.41	21.41	未进入负面清单	否	无	2.43%
3857	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线杨杖子村祁营子分容1（2019贫困县	200	57.69%	44.62	44.62	未进入负面清单	否	无	2.44%
3858	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线刘家沟变压器	50	49.64%	15.18	15.18	未进入负面清单	否	无	3.16%
3859	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	125万镇线	下弯子	160	52.71%	43.66	43.66	未进入负面清单	否	无	3.47%
3860	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线杨杖子村富山上周杖子（2019年新增）	200	13.16%	133.68	#####	未进入负面清单	否	无	2.25%
3861	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	下小房申西（23能效）	200	42.45%	75.10	75.10	未进入负面清单	否	无	1.13%
3862	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	107石金线	10kV石金线下石金变压器	160	14.41%	104.94	#####	未进入负面清单	否	无	1.76%
3863	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	于杖子东	50	45.58%	17.21	17.21	未进入负面清单	否	无	3.59%
3864	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	于杖子西	50	30.83%	24.59	24.59	未进入负面清单	否	无	2.51%

3865	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线杨杖子村祁营子（2019贫困县	100	26.11%	53.89	53.89	未进入负面清单	否	无	4.12%
3866	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	平房店	200	45.98%	68.04	68.04	未进入负面清单	否	无	3.98%
3867	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10kV罗福沟线罗福沟村水泉（2019年新增）	200	34.87%	90.26	90.26	未进入负面清单	否	无	4.33%
3868	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	罗福沟罗二组变压器（工）	200	47.90%	64.20	64.20	未进入负面清单	否	无	1.20%
3869	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	太合龙	50	69.90%	5.05	5.05	未进入负面清单	否	无	4.65%
3870	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10kV罗福沟线于杖子村罗烧锅（2019贫困县	200	11.25%	137.50	#####	未进入负面清单	否	无	2.64%
3871	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线红石板村红石板东西（2019贫困县	200	32.18%	95.64	95.64	未进入负面清单	否	无	3.30%
3872	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线王福店村富山王福店北（2019年新增）	200	36.51%	86.98	86.98	未进入负面清单	否	无	4.12%
3873	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线红石板村富山红石板南北（2019年新增）	200	27.73%	104.54	#####	未进入负面清单	否	无	3.84%
3874	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线红石板村岔里（2019贫困县	200	53.92%	52.16	52.16	未进入负面清单	否	无	3.80%
3875	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10千伏富西线岔南（2019贫困县	200	45.86%	68.28	68.28	未进入负面清单	否	无	1.47%
3876	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10千伏富西线张福店五六组分容（2019贫困县	100	15.08%	64.92	64.92	未进入负面清单	否	无	2.55%
3877	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10千伏富西线红石板村双北分容（2019贫困县	100	58.29%	21.71	21.71	未进入负面清单	否	无	2.79%
3878	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官五组	160	57.17%	36.53	36.53	未进入负面清单	否	无	4.96%
3879	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富山线涝泥塘子村药王庙（2019贫困县	200	39.57%	80.86	80.86	未进入负面清单	否	无	2.33%
3880	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	10kV章吉线康家村大四家子东（2019年新增）	200	51.73%	56.54	56.54	未进入负面清单	否	无	1.64%

3881	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	10kV章吉线康家村小四家子(2019年新增)	200	12.35%	135.30	#####	未进入负面清单	否	无	3.45%
3882	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官八组2	50	57.78%	11.11	11.11	未进入负面清单	否	无	2.24%
3883	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线毕一二组光伏变压器	400	46.20%	135.20	#####	未进入负面清单	否	无	4.50%
3884	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	10kV章吉线深井章吉村分容	200	35.60%	88.80	88.80	未进入负面清单	否	无	2.23%
3885	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	10kV章吉线康家村套苏哈拉西(2019年新增)	200	12.56%	134.88	#####	未进入负面清单	否	无	2.11%
3886	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	10kV章吉线康家村九局子(2019年新增)	200	51.44%	57.12	57.12	未进入负面清单	否	无	1.96%
3887	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	128万兴线	二中	200	22.31%	115.38	#####	未进入负面清单	否	无	1.39%
3888	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东线	平安地2组	200	41.03%	77.94	77.94	未进入负面清单	否	无	1.98%
3889	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东线	三家东线三家1.8组(2020贫困县)	400	33.12%	187.52	#####	未进入负面清单	否	无	3.37%
3890	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	10千伏上店线上店3组(2019贫困县)	400	46.23%	135.08	#####	未进入负面清单	否	无	1.06%
3891	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	10千伏上店线上店1.2组(2019贫困县)	200	45.96%	68.08	68.08	未进入负面清单	否	无	1.12%
3892	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	120张家营子线	10kV迎风线迎风梁中心村	200	15.49%	129.02	#####	未进入负面清单	否	无	4.82%
3893	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	马场西组2大棚	80	19.22%	48.62	48.62	未进入负面清单	否	无	4.67%
3894	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	羊一组	50	26.51%	26.75	26.75	未进入负面清单	否	无	1.07%
3895	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10kV奎德素线北山村北山村南台子(2019年新增)	100	33.85%	46.15	46.15	未进入负面清单	否	无	2.49%
3896	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	老官地线老官地一组台区机井	50	45.85%	17.08	17.08	未进入负面清单	否	无	3.61%
3897	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	10kV老官地线达拉甲村3号台区机井(2017新增)	50	58.11%	10.95	10.95	未进入负面清单	否	无	3.54%
3898	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	奎德素北山村河东	50	56.48%	11.76	11.76	未进入负面清单	否	无	4.86%
3899	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	奎德素西山村西河湾	80	45.60%	27.52	27.52	未进入负面清单	否	无	1.33%

3900	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10千伏土木线土木村东五家（2019贫困户	200	49.48%	61.04	61.04	未进入负面清单	否	无	2.60%
3901	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	815建古线	10kV建古线建平村西2（2019年新增）	400	34.11%	183.56	#####	未进入负面清单	否	无	1.96%
3902	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	10kV北山线五彩沟变压器（2018年农网升级改造）	100	56.73%	23.27	23.27	未进入负面清单	否	无	2.90%
3903	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	10kV北山线东沟变压器（2018年农网升级改造）	50	46.78%	16.61	16.61	未进入负面清单	否	无	3.71%
3904	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	10kV北山线西沟变压器（2018年农网升级改造）	50	24.20%	27.90	27.90	未进入负面清单	否	无	3.09%
3905	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10千伏土木线五家村北沟分容（2019贫困户	200	31.37%	97.26	97.26	未进入负面清单	否	无	1.94%
3906	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	奎德素北山谢窝铺	100	49.95%	30.05	30.05	未进入负面清单	否	无	4.25%
3907	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线奎德素南街中心村	200	47.65%	64.70	64.70	未进入负面清单	否	无	3.21%
3908	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10kV土木线河北村河北宝（2019年新增）	80	49.83%	24.14	24.14	未进入负面清单	否	无	3.73%
3909	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	10kV北山线于家村烧锅底（2019年新增）	200	42.19%	75.62	75.62	未进入负面清单	否	无	3.58%
3910	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	10kV北山线吉横沟分容变压器（2018年农网升级改造）	100	34.38%	45.62	45.62	未进入负面清单	否	无	1.44%
3911	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10kV土木线土木村奎德素上土木（2019年新增）	400	32.31%	190.76	#####	未进入负面清单	否	无	3.40%
3912	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线小奎德素九组中心村变压器	160	15.94%	102.50	#####	未进入负面清单	否	无	4.19%
3913	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	于家	30	62.58%	5.23	5.23	未进入负面清单	否	无	1.35%
3914	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	张红线马营子（2020贫困户	200	50.66%	58.68	58.68	未进入负面清单	否	无	4.06%
3915	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	中沟（利旧）1	50	39.53%	20.24	20.24	未进入负面清单	否	无	2.47%
3916	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	张七组	30	50.53%	8.84	8.84	未进入负面清单	否	无	3.72%
3917	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	奎德素北山村东山	80	38.12%	33.50	33.50	未进入负面清单	否	无	4.81%

3918	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线哈双丰一组光伏变压器	400	57.55%	89.80	89.80	未进入负面清单	否	无	4.49%
3919	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线双丰村哈双丰二组（2019年新增）	400	58.30%	86.80	86.80	未进入负面清单	否	无	3.06%
3920	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	北台子变压器	100	48.54%	31.46	31.46	未进入负面清单	否	无	1.46%
3921	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	117大井线	10kV大井线薛家沟变压器	100	24.73%	55.27	55.27	未进入负面清单	否	无	4.54%
3922	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	长皋西变压器	100	54.93%	25.07	25.07	未进入负面清单	否	无	4.82%
3923	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	榆树林西线前营子村五组（2020贫困县）	200	32.35%	95.30	95.30	未进入负面清单	否	无	3.36%
3924	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德索邹家炉	200	31.93%	96.14	96.14	未进入负面清单	否	无	3.89%
3925	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	公安局(镇干)	400	33.74%	185.04	#####	未进入负面清单	否	无	4.58%
3926	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	116青沙线	西北沟	100	33.88%	46.12	46.12	未进入负面清单	否	无	4.00%
3927	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线百顺地小区变压器（2018年农网升级改造）	50	54.66%	12.67	12.67	未进入负面清单	否	无	2.11%
3928	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV三元井线深井村下杖子（2019年新增）	200	47.20%	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	4.69%
3929	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线西岗村郎营子一队（2019年新增）	250	25.94%	135.15	#####	未进入负面清单	否	无	1.71%
3930	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	10kV马场南线前道台区机井（2017新增）	50	44.35%	17.83	17.83	未进入负面清单	否	无	3.15%
3931	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	代家店	30	59.23%	6.23	6.23	未进入负面清单	否	无	2.07%
3932	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	散包山	50	52.75%	13.63	13.63	未进入负面清单	否	无	4.28%
3933	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	10kV马场南线兴隆沟村榆树林子（2019年新增）	200	24.04%	111.92	#####	未进入负面清单	否	无	3.17%
3934	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	10kV马场南线三家	200	55.60%	48.80	48.80	未进入负面清单	否	无	4.45%
3935	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	郎营子四队（利旧）1	100	14.40%	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	1.91%
3936	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线仓子村仓子十二队（2019年新增）	200	58.83%	42.34	42.34	未进入负面清单	否	无	4.30%

3937	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	10kV马场南线勿台沟	50	54.44%	12.78	12.78	未进入负面清单	否	无	2.06%
3938	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	五十家子沟外	200	54.30%	51.40	51.40	未进入负面清单	否	无	1.51%
3939	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线仓子五队十一队光伏变压器	400	29.92%	200.32	#####	未进入负面清单	否	无	3.77%
3940	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	10KV马场南线西荒组1台区机井	50	26.55%	26.73	26.73	未进入负面清单	否	无	1.12%
3941	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	北山西	20	27.27%	10.55	10.55	未进入负面清单	否	无	3.77%
3942	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	姚窝铺	30	38.10%	12.57	12.57	未进入负面清单	否	无	2.75%
3943	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	下洼	20	57.44%	4.51	4.51	未进入负面清单	否	无	2.85%
3944	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	上乃林	50	24.14%	27.93	27.93	未进入负面清单	否	无	3.76%
3945	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	后窑	80	26.12%	43.10	43.10	未进入负面清单	否	无	2.04%
3946	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	10kV马场南线龙头村龙头营子（2019年新增）	400	46.06%	135.76	#####	未进入负面清单	否	无	2.90%
3947	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	三合龙	30	17.52%	18.74	18.74	未进入负面清单	否	无	1.63%
3948	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	新丘大棚分容	30	23.21%	17.04	17.04	未进入负面清单	否	无	2.82%
3949	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	榆树林子烤烟小区	80	57.95%	17.64	17.64	未进入负面清单	否	无	3.40%
3950	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	西荒	50	23.86%	28.07	28.07	未进入负面清单	否	无	2.57%
3951	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	老窑西变压器	50	26.07%	26.97	26.97	未进入负面清单	否	无	3.65%
3952	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	北山东	20	42.75%	7.45	7.45	未进入负面清单	否	无	3.16%
3953	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	10KV马场南线榆树林子台区机井	50	50.03%	14.99	14.99	未进入负面清单	否	无	1.20%
3954	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	小插抬	30	13.82%	19.85	19.85	未进入负面清单	否	无	3.71%
3955	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	10kV马场南线马场政府中心村	200	46.41%	67.18	67.18	未进入负面清单	否	无	3.07%
3956	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	赵窝铺	50	47.34%	16.33	16.33	未进入负面清单	否	无	2.11%
3957	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	10KV马场南线西荒2组井机井	50	59.47%	10.27	10.27	未进入负面清单	否	无	3.02%
3958	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	马场西组大棚	80	15.70%	51.44	51.44	未进入负面清单	否	无	1.17%
3959	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东线	三家2.7组	80	12.97%	53.62	53.62	未进入负面清单	否	无	1.06%

3960	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10千伏仓子线 麻子沟西分容 (2019贫困县)	100	33.15%	46.85	46.85	未进入 负面清 单	否	无	4.71%
3961	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线深 井金沟村小北 山变压器	50	36.06%	21.97	21.97	未进入 负面清 单	否	无	2.70%
3962	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟 线	平房养羊小区	50	53.49%	13.26	13.26	未进入 负面清 单	否	无	1.81%
3963	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟 线	青峰山喇嘛沟 外变压器 (工)	100	58.95%	21.05	21.05	未进入 负面清 单	否	无	4.54%
3964	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子 线	10千伏四家线 南四家村4组 综合 (2019贫 困县)	200	12.41%	135.18	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.96%
3965	国网建平县供电公司	园区66kV变电站	228园文线	大坤兑沟北	100	38.84%	41.16	41.16	未进入 负面清 单	否	无	3.73%
3966	国网建平县供电公司	园区66kV变电站	228园文线	官坟大棚1	250	41.70%	95.75	95.75	未进入 负面清 单	否	无	3.82%
3967	国网建平县供电公司	园区66kV变电站	228园文线	官坟二队	250	16.63%	158.43	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.05%
3968	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子 线	三家供电所	100	26.69%	53.31	53.31	未进入 负面清 单	否	无	1.00%
3969	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子 线	四家子线南四 家7-11组 (2020贫困县)	400	22.41%	230.36	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.15%
3970	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子 线	10KV四家线 五家2组井机 井	50	27.75%	26.13	26.13	未进入 负面清 单	否	无	3.16%
3971	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子 线	七家6组	100	55.15%	24.85	24.85	未进入 负面清 单	否	无	4.94%
3972	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子 线	10KV四家线 扫虎沟6组井 台区机井	50	18.89%	30.56	30.56	未进入 负面清 单	否	无	1.28%
3973	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子 线	新爱里小区	100	38.81%	41.19	41.19	未进入 负面清 单	否	无	3.61%
3974	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子 线	10kV四家线三 家村王子坟1 号台区机井 (2017新增)	50	42.85%	18.58	18.58	未进入 负面清 单	否	无	3.68%
3975	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子 线	10kV四家子线 东升村东升6 组 (2019年新 增)	200	43.37%	73.26	73.26	未进入 负面清 单	否	无	3.73%
3976	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子 线	南四家果山	20	21.78%	11.64	11.64	未进入 负面清 单	否	无	4.23%
3977	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子 线	金黄地小区	50	56.19%	11.91	11.91	未进入 负面清 单	否	无	1.89%
3978	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子 线	10KV四家线 五家4组井机 井	50	39.16%	20.42	20.42	未进入 负面清 单	否	无	3.09%
3979	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	120张家营 子线	迎风南台变压 器	50	54.03%	12.99	12.99	未进入 负面清 单	否	无	4.09%
3980	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	120张家营 子线	10kV张家营子 线深井示范园 0号	100	54.08%	25.92	25.92	未进入 负面清 单	否	无	4.94%

3981	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10KV四家线扫虎沟1组井台区机井	100	13.21%	66.79	66.79	未进入负面清单	否	无	4.71%
3982	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10KV四家线新乃里3组井台区机井	50	25.76%	27.12	27.12	未进入负面清单	否	无	4.85%
3983	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	10kV马场南线宋窝铺村六合广东（2019年新增）	400	57.29%	90.84	90.84	未进入负面清单	否	无	2.20%
3984	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	蹦蹦营子	50	40.88%	19.56	19.56	未进入负面清单	否	无	1.27%
3985	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山线	烧锅杖子大棚变压器（工）	315	59.73%	63.85	63.85	未进入负面清单	否	无	3.70%
3986	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	10kV建昌沟线独份子沟台区机井（2017新增）	80	13.25%	53.40	53.40	未进入负面清单	否	无	2.23%
3987	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	117大井线	宋家湾南	50	64.16%	7.92	7.92	未进入负面清单	否	无	4.73%
3988	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	建昌沟大棚（利旧）	80	26.16%	43.07	43.07	未进入负面清单	否	无	3.54%
3989	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	10KV建昌沟线仓子大井台区机井	50	21.36%	29.32	29.32	未进入负面清单	否	无	4.77%
3990	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	喇嘛沟南山大棚	80	31.87%	38.50	38.50	未进入负面清单	否	无	3.03%
3991	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	哈西(马场北)	100	26.68%	53.32	53.32	未进入负面清单	否	无	4.55%
3992	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	六合广西（马场南）	50	36.67%	21.67	21.67	未进入负面清单	否	无	4.48%
3993	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	10kV马场南线西梁村西梁西（2019贫困县	400	11.46%	274.16	#####	未进入负面清单	否	无	4.82%
3994	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	10kV马场南线宋窝铺村坤兑沟东（2019年新增）	200	47.63%	64.74	64.74	未进入负面清单	否	无	3.63%
3995	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	马圈子	50	36.08%	21.96	21.96	未进入负面清单	否	无	4.43%
3996	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	10kV石脑线长皋台区机井（2017新增）	50	45.62%	17.19	17.19	未进入负面清单	否	无	3.16%
3997	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	兴隆西	80	36.34%	34.93	34.93	未进入负面清单	否	无	1.08%
3998	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	老窑东	100	49.00%	31.00	31.00	未进入负面清单	否	无	1.13%
3999	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	前窑	50	31.28%	24.36	24.36	未进入负面清单	否	无	4.53%
4000	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	10kV石脑线赵家店村张家湾东（2019年新增）	100	41.48%	38.52	38.52	未进入负面清单	否	无	4.42%

4001	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	10kV石脑线高 营子台区机井 (2017新增)	50	31.90%	24.05	24.05	未进入 负面清 单	否	无	2.35%
4002	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	南沟门	100	35.79%	44.21	44.21	未进入 负面清 单	否	无	1.95%
4003	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南 线	10kV马场南线 兴隆沟村兴隆 东(2019年新 增)	250	46.57%	83.58	83.58	未进入 负面清 单	否	无	4.76%
4004	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山 线	青峰山大杖子 西变压器 (工)	200	38.91%	82.18	82.18	未进入 负面清 单	否	无	3.61%
4005	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山 线	青峰山山嘴小 区变压器 (工)	200	28.85%	102.30	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.82%
4006	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山 线	10kV青峰山线 郭杖子	200	30.43%	99.14	99.14	未进入 负面清 单	否	无	1.11%
4007	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山 线	三座庙小区	80	52.18%	22.26	22.26	未进入 负面清 单	否	无	3.10%
4008	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山 线	烧锅杖子大棚 井	50	13.84%	33.08	33.08	未进入 负面清 单	否	无	1.30%
4009	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山 线	大杖子小区	200	23.48%	113.04	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.64%
4010	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山 线	10kV大井线宋 家湾蔬菜大棚 变压器	80	46.94%	26.45	26.45	未进入 负面清 单	否	无	2.62%
4011	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南 线	10kV马场南线 龙头村三家西 山(2019年新 增)	200	46.38%	67.24	67.24	未进入 负面清 单	否	无	2.46%
4012	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南 线	下乃林	50	44.96%	17.52	17.52	未进入 负面清 单	否	无	3.27%
4013	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南 线	龙沟南	50	38.11%	20.95	20.95	未进入 负面清 单	否	无	2.67%
4014	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南 线	10kV马场南线 马场村小新丘 (2019贫困县)	200	49.44%	61.12	61.12	未进入 负面清 单	否	无	3.33%
4015	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南 线	大插抬	50	50.69%	14.66	14.66	未进入 负面清 单	否	无	3.00%
4016	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南 线	10kV马场南线 前道村前道 (2019年新 增)	200	15.94%	128.12	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.55%
4017	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南 线	二十家子三家 南变压器 (工)	200	22.97%	114.06	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.98%
4018	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南 线	10kV马场南线 南洼	50	35.57%	22.22	22.22	未进入 负面清 单	否	无	4.11%
4019	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南 线	宋窝铺	100	11.99%	68.01	68.01	未进入 负面清 单	否	无	2.22%
4020	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	115白山线	白山新立屯	50	67.67%	6.17	6.17	未进入 负面清 单	否	无	4.60%
4021	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	牦牛营子设施 农业	50	26.62%	26.69	26.69	未进入 负面清 单	否	无	1.84%

4022	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	220义成功线	10kV义成功线老四家子西河套井台区机井	50	16.15%	31.93	31.93	未进入负面清单	否	无	2.05%
4023	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线牛营子分容变压器（2018年农网升级改造）	100	12.80%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	1.29%
4024	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线房申村分容中心村	100	12.18%	67.82	67.82	未进入负面清单	否	无	3.18%
4025	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	220义成功线	10kV义成功线房申村中心村	200	14.16%	131.68	#####	未进入负面清单	否	无	4.14%
4026	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	老四家子梯田设施农业	50	35.86%	22.07	22.07	未进入负面清单	否	无	1.27%
4027	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	小四家（义成功）	50	10.35%	34.83	34.83	未进入负面清单	否	无	1.15%
4028	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线英窝山变压器（2018年农网升级改造）	50	21.76%	29.12	29.12	未进入负面清单	否	无	2.74%
4029	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	220义成功线	黄杖子	50	69.25%	5.38	5.38	未进入负面清单	否	无	2.59%
4030	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	220义成功线	10kV义成功线老四家子房申西井变压器（2018年农网升级改造）	200	57.18%	45.64	45.64	未进入负面清单	否	无	4.44%
4031	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	220义成功线	房申北	160	17.89%	99.38	99.38	未进入负面清单	否	无	3.04%
4032	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	二东北设施农业	100	46.74%	33.26	33.26	未进入负面清单	否	无	2.45%
4033	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线老四家子小区变压器（2018年农网升级改造）	50	44.70%	17.65	17.65	未进入负面清单	否	无	4.41%
4034	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线石拉山小区变压器（2018年农网升级改造）	50	26.74%	26.63	26.63	未进入负面清单	否	无	2.57%
4035	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	220义成功线	10kV义成功线房申敖立沟井台区机井	50	45.12%	17.44	17.44	未进入负面清单	否	无	1.36%
4036	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	220义成功线	10kV义成功线房申东三组新井台区机井	50	55.86%	12.07	12.07	未进入负面清单	否	无	2.74%
4037	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	马架子设施农业（利旧）	80	19.55%	48.36	48.36	未进入负面清单	否	无	4.75%
4038	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线牛营子小区变压器（2018年农网升级改造）	100	34.16%	45.84	45.84	未进入负面清单	否	无	4.08%

4039	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线 席子地井台区 机井	50	17.80%	31.10	31.10	未进入 负面清 单	否	无	2.71%
4040	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	220义成功 线	10kV义成功线 房申烧锅沟井 台区机井	50	18.15%	30.93	30.93	未进入 负面清 单	否	无	3.85%
4041	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭 线	北瓦房（23能 效）	200	21.03%	117.94	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.38%
4042	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西 线	10KV三家西 线三家11组井 台区机井	50	50.47%	14.77	14.77	未进入 负面清 单	否	无	4.40%
4043	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟 线	仓子	100	40.60%	39.40	39.40	未进入 负面清 单	否	无	2.68%
4044	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	218东沟线	10kV东沟线宋 家湾东沟变压 器（2018年农 网升级改造）	50	16.03%	31.99	31.99	未进入 负面清 单	否	无	2.74%
4045	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	218东沟线	东沟养羊小区	50	10.60%	34.70	34.70	未进入 负面清 单	否	无	3.76%
4046	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	218东沟线	10kV青峰山线 三座庙台区机 井（2017新 增）	50	49.79%	15.11	15.11	未进入 负面清 单	否	无	2.41%
4047	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	218东沟线	10kV东沟线王 落地西山变压 器（2018年农 网升级改造）	200	59.08%	41.84	41.84	未进入 负面清 单	否	无	4.75%
4048	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	218东沟线	10kV东沟线宋 家湾东沟分容 变压器（2018 年农网升级改 造）	50	52.17%	13.92	13.92	未进入 负面清 单	否	无	1.90%
4049	国网建平县供电公司	园区66kV变电站	228园文线	官坟一队	250	64.45%	38.88	38.88	未进入 负面清 单	否	无	4.54%
4050	国网建平县供电公司	园区66kV变电站	228园文线	大坤兑沟南	80	66.31%	10.95	10.95	未进入 负面清 单	否	无	3.41%
4051	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	石脑线哈达火 烧（2020贫困 县）	100	15.53%	64.47	64.47	未进入 负面清 单	否	无	1.82%
4052	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	石脑线哈达火 烧分容（2020 贫困县）	100	29.90%	50.10	50.10	未进入 负面清 单	否	无	4.71%
4053	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子 线	10kV四家子线 新爱里村七家 1.7组（2019 年新增）	200	35.53%	88.94	88.94	未进入 负面清 单	否	无	1.61%
4054	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子 线	10kV四家子线 新爱里村新爱 里3.6组 （2019年新 增）	400	26.45%	214.20	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.19%
4055	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子 线	10kV四家子线 北四家村北四 家一二七组分 容（2019年新 增）	200	56.42%	47.16	47.16	未进入 负面清 单	否	无	1.69%

4056	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	北四家3组	200	56.15%	47.70	47.70	未进入负面清单	否	无	3.42%
4057	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10千伏四家线新爱里村4.5组（2019贫困县	200	58.19%	43.62	43.62	未进入负面清单	否	无	3.23%
4058	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10千伏四家线南四家村3.6组（2019贫困县	200	46.87%	66.26	66.26	未进入负面清单	否	无	1.08%
4059	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线东升村东升四五八分容（2019年新增）	400	34.93%	180.28	#####	未进入负面清单	否	无	1.57%
4060	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线五家村五家2组（2019年新增）	200	36.33%	87.34	87.34	未进入负面清单	否	无	3.76%
4061	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	朝阳山（陈国明小微）	400	12.23%	271.08	#####	未进入负面清单	否	无	1.05%
4062	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线东升村东升2.3组（2019年新增）	400	24.43%	222.28	#####	未进入负面清单	否	无	2.80%
4063	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线北四家村北四家1.2.7组（2019年新增）	400	16.50%	254.00	#####	未进入负面清单	否	无	1.46%
4064	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线东升村东升4.5.8组（2019年新增）	400	31.42%	194.32	#####	未进入负面清单	否	无	1.82%
4065	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线五家村五家1组（2019年新增）	200	23.42%	113.16	#####	未进入负面清单	否	无	4.12%
4066	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线新爱里村七家一七组分容（2019年新增）	200	15.49%	129.02	#####	未进入负面清单	否	无	2.71%
4067	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	七家7组	100	54.36%	25.64	25.64	未进入负面清单	否	无	2.55%
4068	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线东升村东升1组（2019年新增）	200	53.86%	52.28	52.28	未进入负面清单	否	无	1.20%
4069	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	小平房线天影养殖（小微）	100	17.78%	62.22	62.22	未进入负面清单	否	无	1.98%
4070	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	小平房线鑫羽养殖（小微）	200	56.30%	47.40	47.40	未进入负面清单	否	无	1.81%
4071	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山线	10kV青峰山线大杖子村邱北山（2019年新增）	200	21.26%	117.48	#####	未进入负面清单	否	无	4.19%
4072	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	117大井线	青峰山大井线段麻沟变压器（工）	50	54.76%	12.62	12.62	未进入负面清单	否	无	3.97%
4073	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	117大井线	王杖子变压器（大井）	100	23.71%	56.29	56.29	未进入负面清单	否	无	1.46%

4074	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	117大井线	10kV大井线小北杖子变压器	100	13.44%	66.56	66.56	未进入负面清单	否	无	2.79%
4075	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	117大井线	10kV大井线田杖子变压器	100	46.06%	33.94	33.94	未进入负面清单	否	无	1.22%
4076	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	10千伏建昌沟线拉里南沟分容（2019贫困县	100	12.96%	67.04	67.04	未进入负面清单	否	无	3.68%
4077	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	青峰山建昌沟村建昌沟变压器（工）	315	39.11%	128.80	#####	未进入负面清单	否	无	1.97%
4078	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	10kV建昌沟线兴隆地村和尚地（2019年新增）	200	39.30%	81.40	81.40	未进入负面清单	否	无	2.16%
4079	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	小塘南沟北台	100	24.09%	55.91	55.91	未进入负面清单	否	无	4.48%
4080	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	后沟五组（利旧）1	100	49.96%	30.04	30.04	未进入负面清单	否	无	3.96%
4081	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10千伏小塘线东塘村供水站（2019贫困县	100	40.36%	39.64	39.64	未进入负面清单	否	无	3.64%
4082	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	小塘南沟南台	30	33.45%	13.97	13.97	未进入负面清单	否	无	3.83%
4083	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线五龙台村五龙台2组（2019年新增）	400	10.44%	278.24	#####	未进入负面清单	否	无	2.95%
4084	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	10kV石脑线孤家村孤家（2019年新增）	200	28.27%	103.46	#####	未进入负面清单	否	无	1.39%
4085	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	10kV石脑线高营子光伏变压器	100	18.95%	61.05	61.05	未进入负面清单	否	无	2.42%
4086	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	于营子变压器	315	40.80%	123.48	#####	未进入负面清单	否	无	1.92%
4087	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	10kV石脑线窑沟光伏变压器	200	55.80%	48.40	48.40	未进入负面清单	否	无	3.65%
4088	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1511小马厂线	10kV马厂十一组变压器	30	56.56%	7.03	7.03	未进入负面清单	否	无	4.84%
4089	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1511小马厂线	10kV马厂六组变压器	50	34.75%	22.63	22.63	未进入负面清单	否	无	3.93%
4090	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山线	10kV青峰山线大杖子村小杖子（2019年新增）	200	39.27%	81.46	81.46	未进入负面清单	否	无	1.58%
4091	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山线	10kV大井线山咀村山咀（2019贫困县	200	45.39%	69.22	69.22	未进入负面清单	否	无	2.85%
4092	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山线	青峰山线三座庙东（2020贫困县）	200	31.53%	96.94	96.94	未进入负面清单	否	无	2.39%

4093	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山线	10kV青峰山线宋家湾北区中心村	200	28.70%	102.60	#####	未进入负面清单	否	无	4.38%
4094	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山线	烧锅杖子变压器（工）	200	33.59%	92.82	92.82	未进入负面清单	否	无	2.18%
4095	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山线	青峰山大杖子河东变压器（工）	200	28.06%	103.88	#####	未进入负面清单	否	无	3.52%
4096	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山线	10kV青峰山线张家窝铺光伏变压器	200	49.30%	61.40	61.40	未进入负面清单	否	无	1.43%
4097	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山线	10kV青峰山线张家窝铺东光伏变压器	200	35.97%	88.06	88.06	未进入负面清单	否	无	4.29%
4098	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	218东沟线	于杖子变压器	100	23.45%	56.55	56.55	未进入负面清单	否	无	4.24%
4099	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线昌隆村中官三队（2019年新增）	400	22.12%	231.52	#####	未进入负面清单	否	无	1.50%
4100	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八家村八东大棚道南（2019年新增）	100	49.26%	30.74	30.74	未进入负面清单	否	无	3.27%
4101	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线章京营子村2号台区机井（2017新增）	50	40.12%	19.94	19.94	未进入负面清单	否	无	4.73%
4102	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线平房村后地小区（2019年新增）	50	54.05%	12.98	12.98	未进入负面清单	否	无	3.32%
4103	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线昌隆村中官六队（2019贫困户）	200	47.01%	65.98	65.98	未进入负面清单	否	无	3.33%
4104	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	架子山大棚02变压器	80	52.71%	21.83	21.83	未进入负面清单	否	无	2.77%
4105	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线平房村兰南变压器（2018年农网升级改造）	50	23.83%	28.09	28.09	未进入负面清单	否	无	3.22%
4106	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线农电综合中心村	400	47.28%	130.88	#####	未进入负面清单	否	无	3.63%
4107	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八家刘家洼台区机井	50	22.73%	28.64	28.64	未进入负面清单	否	无	2.64%
4108	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线平房村机房沟（2019年新增）	200	53.15%	53.70	53.70	未进入负面清单	否	无	3.43%
4109	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线平房村八家平房大棚（2019年新增）	100	51.71%	28.29	28.29	未进入负面清单	否	无	3.66%
4110	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八家八北台区机井	100	48.07%	31.93	31.93	未进入负面清单	否	无	1.40%

4111	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八家村架子山大棚1（2019年新增）	100	43.37%	36.63	36.63	未进入负面清单	否	无	3.86%
4112	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	太平庄十组分容	100	13.14%	66.86	66.86	未进入负面清单	否	无	2.71%
4113	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线新立电中心村	100	23.03%	56.97	56.97	未进入负面清单	否	无	1.64%
4114	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线平房村魏营子（2019年新增）	50	51.71%	14.15	14.15	未进入负面清单	否	无	2.04%
4115	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线中官一组东井台区机井	50	36.19%	21.91	21.91	未进入负面清单	否	无	1.53%
4116	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八家村园区大棚（2019年新增）	200	20.61%	118.78	#####	未进入负面清单	否	无	4.04%
4117	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八家村园区大棚东（2019年新增）	100	49.17%	30.83	30.83	未进入负面清单	否	无	4.90%
4118	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	永丰后组（民泰小微）	200	44.10%	71.80	71.80	未进入负面清单	否	无	1.33%
4119	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	10kV向阳线宝德全四五队变压器（2018年农网升级改造）	200	33.27%	93.46	93.46	未进入负面清单	否	无	1.02%
4120	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	乡直农电（占发小微）	200	49.51%	60.98	60.98	未进入负面清单	否	无	5.00%
4121	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	朱四组（新潮小微）	200	27.09%	105.82	#####	未进入负面清单	否	无	2.91%
4122	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线中官高俊成井台区机井	100	47.31%	32.69	32.69	未进入负面清单	否	无	3.12%
4123	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	125万镇线	小平房采石场变压器	400	35.32%	178.72	#####	未进入负面清单	否	无	3.45%
4124	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	马架子	160	42.87%	59.41	59.41	未进入负面清单	否	无	1.62%
4125	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线石拉山变压器（2018年农网升级改造）	50	42.54%	18.73	18.73	未进入负面清单	否	无	1.80%
4126	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	半截沟	200	34.75%	90.50	90.50	未进入负面清单	否	无	4.84%
4127	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	义成功政府	400	50.99%	116.04	#####	未进入负面清单	否	无	1.23%
4128	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线田营子变压器（2018年农网升级改造）	100	34.87%	45.13	45.13	未进入负面清单	否	无	3.58%
4129	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	黑水元分营子变压器（工）	200	17.98%	124.04	#####	未进入负面清单	否	无	1.19%

4130	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线 丁营子变压器 (2018年农网 升级改造)	250	55.49%	61.28	61.28	未进入 负面清 单	否	无	1.94%
4131	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	220义成功 线	10kV义成功线 田窝铺七组变 压器(2018年 农网升级改 造)	100	30.26%	49.74	49.74	未进入 负面清 单	否	无	1.93%
4132	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	铁匠沟	63	57.34%	14.28	14.28	未进入 负面清 单	否	无	1.17%
4133	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线 王营子变压器 (2018年农网 升级改造)	50	33.54%	23.23	23.23	未进入 负面清 单	否	无	4.92%
4134	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线 辕马营子变压 器(2018年农 网升级改造)	100	29.80%	50.20	50.20	未进入 负面清 单	否	无	1.84%
4135	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	黑水南山洼变 压器(工)	400	12.03%	271.88	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.14%
4136	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线 牯牛营子毛巾 变压器(2018 年农网升级改 造)	100	55.07%	24.93	24.93	未进入 负面清 单	否	无	4.98%
4137	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线 马架子村霍石 地(2019年新 增)	200	32.15%	95.70	95.70	未进入 负面清 单	否	无	4.58%
4138	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	220义成功 线	10kV义成功线 一棵树前营子 变压器(2018 年农网升级改 造)	100	41.63%	38.37	38.37	未进入 负面清 单	否	无	1.20%
4139	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	黑水夹信子变 压器(工)	100	13.23%	66.77	66.77	未进入 负面清 单	否	无	4.54%
4140	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	三道沟变压器	100	58.54%	21.46	21.46	未进入 负面清 单	否	无	1.03%
4141	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线章 京营子村1号 台区机井 (2017新增)	50	22.63%	28.69	28.69	未进入 负面清 单	否	无	2.02%
4142	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线 小营子变压器 (2018年农网 升级改造)	100	37.69%	42.31	42.31	未进入 负面清 单	否	无	3.66%
4143	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八 家新立电台区 机井	50	57.71%	11.15	11.15	未进入 负面清 单	否	无	4.04%
4144	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八 家村八东移民 (2019年新 增)	200	12.23%	135.54	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.88%
4145	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	西台子变压器	80	26.46%	42.83	42.83	未进入 负面清 单	否	无	4.82%

4146	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线 耗牛营子牛圈 子变压器 (2018年农网 升级改造)	100	24.48%	55.52	55.52	未进入 负面清 单	否	无	1.46%
4147	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	义成功村	160	26.30%	85.92	85.92	未进入 负面清 单	否	无	1.53%
4148	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线粮 库中心村	200	28.88%	102.24	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.33%
4149	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线 小五家变压器 (2018年农网 升级改造)	100	12.90%	67.10	67.10	未进入 负面清 单	否	无	4.25%
4150	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线新 立电大棚变压 器	80	58.07%	17.54	17.54	未进入 负面清 单	否	无	2.82%
4151	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线昌 隆村中官五队 (2019贫困县	200	30.88%	98.24	98.24	未进入 负面清 单	否	无	2.08%
4152	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	10kV向阳线前 进五组变压器 (2018年农网 升级改造)	100	14.65%	65.35	65.35	未进入 负面清 单	否	无	2.97%
4153	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	架子山大棚03 变压器	80	41.69%	30.65	30.65	未进入 负面清 单	否	无	4.29%
4154	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	10kV向阳线水 泉二组沟里变 压器(2018年 农网升级改 造)	50	30.44%	24.78	24.78	未进入 负面清 单	否	无	3.42%
4155	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线平 房村卢家台 (2019年新 增)	50	51.17%	14.42	14.42	未进入 负面清 单	否	无	4.95%
4156	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东 线	10kV三家东线 医院	200	57.29%	45.42	45.42	未进入 负面清 单	否	无	3.11%
4157	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东 线	东湖四组	100	59.07%	20.93	20.93	未进入 负面清 单	否	无	4.03%
4158	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东 线	10kV三家东线 供销社	100	82.38%	-2.38	-2.38	未进入 负面清 单	否	无	18.40%
4159	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东 线	平安地1组	200	44.20%	71.60	71.60	未进入 负面清 单	否	无	2.62%
4160	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东 线	防氟井1	160	49.13%	49.39	49.39	未进入 负面清 单	否	无	1.07%
4161	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线四 家子变压器 (2018年农网 升级改造)	100	24.79%	55.21	55.21	未进入 负面清 单	否	无	1.25%
4162	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线后 地中心村	200	28.89%	102.22	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.05%
4163	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线平 房2号台区机 井(2017新 增)	50	59.29%	10.36	10.36	未进入 负面清 单	否	无	2.22%
4164	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线厂 直中心村	200	12.58%	134.84	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.24%

4165	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八家绿化井台区机井	50	43.98%	18.01	18.01	未进入负面清单	否	无	1.31%
4166	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线园田中心村	100	78.48%	1.52	1.52	未进入负面清单	否	无	3.28%
4167	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线昌隆永四组新井台区机井	100	30.99%	49.01	49.01	未进入负面清单	否	无	1.91%
4168	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线平房村龙潭号南(2019年新增)	50	59.58%	10.21	10.21	未进入负面清单	否	无	3.70%
4169	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八家八南台区机井变压器	50	17.62%	31.19	31.19	未进入负面清单	否	无	3.37%
4170	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八家村八东道北(2019年新增)	100	45.39%	34.61	34.61	未进入负面清单	否	无	1.04%
4171	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	平房大棚1变压器	80	43.23%	29.42	29.42	未进入负面清单	否	无	2.29%
4172	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东线	10kV三家东线五家村三组光伏变压器	200	53.14%	53.72	53.72	未进入负面清单	否	无	4.64%
4173	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1416青松岭线	10kV青松岭线羊圈子组台区机井变压器	50	17.18%	31.41	31.41	未进入负面清单	否	无	2.94%
4174	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1416青松岭线	10kV青松岭线羊圈子	50	55.26%	12.37	12.37	未进入负面清单	否	无	2.86%
4175	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1511小马厂线	10kV小马厂线小马厂村小马厂八组(2019年新增)	200	16.51%	126.98	#####	未进入负面清单	否	无	4.70%
4176	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1511小马厂线	10kV小马厂线小马厂村马厂七组(2019年新增)	200	27.82%	104.36	#####	未进入负面清单	否	无	4.17%
4177	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八家八南中心村	200	27.42%	105.16	#####	未进入负面清单	否	无	1.15%
4178	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	西营子变压器	200	52.72%	54.56	54.56	未进入负面清单	否	无	1.66%
4179	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线昌隆永村昌隆永五六队(2019年新增)	200	20.74%	118.52	#####	未进入负面清单	否	无	2.30%
4180	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	宝德全二组变压器	100	14.40%	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	3.27%
4181	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线平房村龙潭号北(2019年新增)	100	39.70%	40.30	40.30	未进入负面清单	否	无	3.06%
4182	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线姚代沟变压器(2018年农网升级改造)	100	57.74%	22.26	22.26	未进入负面清单	否	无	4.89%
4183	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	张营子四组	100	52.35%	27.65	27.65	未进入负面清单	否	无	2.08%

4184	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215降身线	10kV向阳线前进七组变压器（2018年农网升级改造）	100	34.63%	45.37	45.37	未进入负面清单	否	无	2.12%
4185	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215降身线	10kV向阳线前进四组变压器（2018年农网升级改造）	400	39.02%	163.92	#####	未进入负面清单	否	无	1.47%
4186	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123降中线	10kV向阳线中官二队分容中心村	200	33.37%	93.26	93.26	未进入负面清单	否	无	4.35%
4187	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124降八线	10kV八家线马架子变压器（2018年农网升级改造）	200	11.48%	137.04	#####	未进入负面清单	否	无	2.92%
4188	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215降身线	10kV向阳线前进六组变压器（2018年农网升级改造）	160	58.08%	35.07	35.07	未进入负面清单	否	无	2.79%
4189	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123降中线	张营子三组	160	53.63%	42.19	42.19	未进入负面清单	否	无	1.51%
4190	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124降八线	10kV八家线八家村刘家洼（2019年新增）	200	15.83%	128.34	#####	未进入负面清单	否	无	2.04%
4191	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123降中线	10kV向阳线张营子一组分容变压器（2018年农网升级改造）	200	52.88%	54.24	54.24	未进入负面清单	否	无	1.06%
4192	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124降八线	10kV八家线平房村单窝铺（2019年新增）	200	18.47%	123.06	#####	未进入负面清单	否	无	4.62%
4193	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123降中线	10kV向阳线昌隆永村昌隆永二组分容（2019年新增）	200	26.71%	106.58	#####	未进入负面清单	否	无	4.34%
4194	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123降中线	10kV向阳线昌隆村中官四队（2019年新增）	200	33.67%	92.66	92.66	未进入负面清单	否	无	4.96%
4195	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215降身线	10kV向阳线宝德全三队变压器（2018年农网升级改造）	100	41.77%	38.23	38.23	未进入负面清单	否	无	4.26%
4196	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123降中线	10kV向阳线张营子村二组变压器（2018年农网升级改造）	200	17.00%	126.00	#####	未进入负面清单	否	无	1.85%
4197	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	115白山线	白山嘎海吐四组（玉兰小微）	200	51.28%	57.44	57.44	未进入负面清单	否	无	4.83%
4198	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216降义线	上耗牛营子（陈山小微）	400	30.89%	196.44	#####	未进入负面清单	否	无	4.04%

4199	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线小马架子变压器（2018年农网升级改造）	50	40.09%	19.96	19.96	未进入负面清单	否	无	4.23%
4200	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八家八北中心村	200	30.69%	98.62	98.62	未进入负面清单	否	无	3.15%
4201	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线昌隆永村昌隆永四队（2019年新增）	200	58.92%	42.16	42.16	未进入负面清单	否	无	4.07%
4202	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线昌隆永一组中心村	200	59.96%	40.08	40.08	未进入负面清单	否	无	1.19%
4203	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	10kV向阳线小房申东分容变压器（2018年农网升级改造）	50	42.39%	18.81	18.81	未进入负面清单	否	无	4.09%
4204	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线张营子村二组分容变压器（2018年农网升级改造）	200	28.10%	103.80	#####	未进入负面清单	否	无	3.73%
4205	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线平房中心村	100	31.03%	48.97	48.97	未进入负面清单	否	无	4.54%
4206	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	10kV向阳线前进二组变压器（2018年农网升级改造）	100	22.43%	57.57	57.57	未进入负面清单	否	无	4.75%
4207	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线平房村兰北变压器（2018年农网升级改造）	100	17.30%	62.70	62.70	未进入负面清单	否	无	4.85%
4208	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东线	东湖2.3组	200	26.53%	106.94	#####	未进入负面清单	否	无	4.02%
4209	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东线	东湖5.6组分容	400	58.58%	85.68	85.68	未进入负面清单	否	无	4.24%
4210	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	章营子六组	160	15.24%	103.62	#####	未进入负面清单	否	无	2.71%
4211	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线昌隆永村三组变压器（2018年农网升级改造）	200	35.21%	89.58	89.58	未进入负面清单	否	无	2.46%
4212	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线昌隆村中官二队（2019年新增）	200	17.96%	124.08	#####	未进入负面清单	否	无	4.06%
4213	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线张营子一组变压器（2018年农网升级改造）	100	10.20%	69.80	69.80	未进入负面清单	否	无	4.85%
4214	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线昌隆永村昌隆永二组（2019年新增）	200	39.15%	81.70	81.70	未进入负面清单	否	无	3.55%

4215	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215降身线	10kV向阳线前进一组变压器(2018年农网升级改造)	200	43.68%	72.64	72.64	未进入负面清单	否	无	1.67%
4216	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215降身线	10kV向阳线小房申东变压器(2018年农网升级改造)	200	20.58%	118.84	#####	未进入负面清单	否	无	3.52%
4217	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	10kV榆树林西线前营子村前营子七组(2019年新增)	200	19.45%	121.10	#####	未进入负面清单	否	无	2.26%
4218	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线王台子台区机井(2017新增)	50	37.39%	21.31	21.31	未进入负面清单	否	无	4.94%
4219	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	哈通沟大棚井	80	54.05%	20.76	20.76	未进入负面清单	否	无	5.00%
4220	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	六团	200	20.88%	118.24	#####	未进入负面清单	否	无	4.34%
4221	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	四小	400	54.78%	100.88	#####	未进入负面清单	否	无	3.24%
4222	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	体育馆	400	91.24%	-44.96	-44.96	未进入负面清单	否	无	10.38%
4223	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	供热东	200	46.71%	66.58	66.58	未进入负面清单	否	无	2.94%
4224	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	117建寿联线	万寿东村后营子9组	200	10.63%	138.74	#####	未进入负面清单	否	无	1.93%
4225	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	二小(镇干)	315	35.89%	138.95	#####	未进入负面清单	否	无	1.12%
4226	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	214隆放线	三道沟二队南	50	45.66%	17.17	17.17	未进入负面清单	否	无	4.70%
4227	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	苏子沟一组	200	20.25%	119.50	#####	未进入负面清单	否	无	4.36%
4228	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	七营子(23能效)	200	46.97%	66.06	66.06	未进入负面清单	否	无	3.83%
4229	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	独份子沟	50	30.60%	24.70	24.70	未进入负面清单	否	无	2.72%
4230	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	10千伏建昌沟线拉里北沟分容(2019贫困县)	100	28.33%	51.67	51.67	未进入负面清单	否	无	4.29%
4231	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	和尚地北梁大棚	200	57.27%	45.46	45.46	未进入负面清单	否	无	2.76%
4232	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	仓子蔬菜大棚	30	56.52%	7.04	7.04	未进入负面清单	否	无	3.89%
4233	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	独份子沟养羊小区	20	49.18%	6.16	6.16	未进入负面清单	否	无	4.76%
4234	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	10kV建昌沟线货郎沟台区机井(2017新增)	50	28.60%	25.70	25.70	未进入负面清单	否	无	4.63%

4235	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	和尚地蔬菜大棚	50	40.45%	19.78	19.78	未进入负面清单	否	无	3.77%
4236	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	仓子大棚小区	30	37.59%	12.72	12.72	未进入负面清单	否	无	1.54%
4237	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	10kV建昌沟线建昌沟里台区机井（2017新增）	50	26.67%	26.67	26.67	未进入负面清单	否	无	2.22%
4238	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	10千伏建昌沟线拉里（2019贫困县	200	18.03%	123.94	#####	未进入负面清单	否	无	4.43%
4239	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	货郎沟	100	30.17%	49.83	49.83	未进入负面清单	否	无	1.18%
4240	国网建平县供电公司	园区66kV变电站	227园宋线	10kV宋杖子线宋杖子二三组光伏变压器	400	54.95%	100.20	#####	未进入负面清单	否	无	3.43%
4241	国网建平县供电公司	园区66kV变电站	227园宋线	10kV小北杖子大棚	80	49.53%	24.38	24.38	未进入负面清单	否	无	2.32%
4242	国网建平县供电公司	园区66kV变电站	227园宋线	10kV马才小区	30	40.48%	11.86	11.86	未进入负面清单	否	无	3.01%
4243	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	河东变压器	50	10.29%	34.86	34.86	未进入负面清单	否	无	3.83%
4244	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	烧锅营子线王家店台区机井	50	46.81%	16.60	16.60	未进入负面清单	否	无	4.58%
4245	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	10kV烧锅营子线烧锅营子村2号台区机井（2017新增）	50	40.81%	19.60	19.60	未进入负面清单	否	无	2.56%
4246	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	114营电线	头二组	400	51.70%	113.20	#####	未进入负面清单	否	无	4.96%
4247	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	114营电线	化六组	50	32.85%	23.58	23.58	未进入负面清单	否	无	2.69%
4248	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	114营电线	化八组	50	33.30%	23.35	23.35	未进入负面清单	否	无	2.60%
4249	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	114营电线	化九组	50	36.46%	21.77	21.77	未进入负面清单	否	无	3.85%
4250	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	化匠沟大棚变压器	80	14.96%	52.03	52.03	未进入负面清单	否	无	2.53%
4251	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	烧锅营子线张家湾台区机井	100	13.61%	66.39	66.39	未进入负面清单	否	无	2.98%
4252	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	114营电线	化七组	50	54.86%	12.57	12.57	未进入负面清单	否	无	2.02%
4253	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线高杖子村高丈子组（2019年新增）	400	31.36%	194.56	#####	未进入负面清单	否	无	2.64%
4254	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	223营霍线	霍家地一组	100	40.11%	39.89	39.89	未进入负面清单	否	无	2.39%
4255	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线下湾子光伏变压器	200	29.64%	100.72	#####	未进入负面清单	否	无	5.00%

4256	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄九组中心村	200	37.05%	85.90	85.90	未进入负面清单	否	无	3.15%
4257	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线五间房村五间房二组（2019年新增）	400	47.55%	129.80	#####	未进入负面清单	否	无	2.73%
4258	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	120张家营子线	迎风东台变压器	50	14.77%	32.62	32.62	未进入负面清单	否	无	2.54%
4259	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	120张家营子线	10kV示范园3井变压器	160	37.77%	67.57	67.57	未进入负面清单	否	无	4.13%
4260	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线老窝铺三组变压器（2018年农网升级改造）	400	31.31%	194.76	#####	未进入负面清单	否	无	3.43%
4261	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线古山子村三家（2019年新增）	200	38.50%	83.00	83.00	未进入负面清单	否	无	3.17%
4262	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线大罕沟六组变压器（2018年农网升级改造）	50	28.61%	25.70	25.70	未进入负面清单	否	无	2.21%
4263	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	老窝铺八组	80	34.04%	36.77	36.77	未进入负面清单	否	无	3.49%
4264	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	万杖子东	100	15.40%	64.60	64.60	未进入负面清单	否	无	3.12%
4265	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线大拉罕沟村大罕沟二三（2019年新增）	200	13.85%	132.30	#####	未进入负面清单	否	无	1.65%
4266	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	万杖子西	100	14.87%	65.13	65.13	未进入负面清单	否	无	1.73%
4267	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线和乐村和乐11组（2019年新增）	200	13.95%	132.10	#####	未进入负面清单	否	无	4.18%
4268	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	石台沟三组变压器	160	37.41%	68.14	68.14	未进入负面清单	否	无	4.21%
4269	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线大拉罕沟村大拉罕沟四五（2019年新增）	200	58.00%	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	1.26%
4270	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	白牛沟	30	21.97%	17.41	17.41	未进入负面清单	否	无	3.03%
4271	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线房申村大坝变压器（2018年农网升级改造）	200	10.98%	138.04	#####	未进入负面清单	否	无	1.62%
4272	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	章吉线章吉营村南（2020贫困县）	200	32.54%	94.92	94.92	未进入负面清单	否	无	1.76%

4273	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线东街二组变压器（2018年农网升级改造）	100	49.23%	30.77	30.77	未进入负面清单	否	无	4.51%
4274	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	四家线北四家6组22能效	200	59.47%	41.06	41.06	未进入负面清单	否	无	2.67%
4275	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线老窝铺七组变压器（2018年农网升级改造）	200	18.15%	123.70	#####	未进入负面清单	否	无	3.25%
4276	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线大拉罕沟村大罕沟一三（2019年新增）	315	19.06%	191.96	#####	未进入负面清单	否	无	2.62%
4277	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线东土城子变压器（2018年农网升级改造）	100	49.27%	30.73	30.73	未进入负面清单	否	无	1.76%
4278	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线大罕沟八组变压器（2018年农网升级改造）	50	26.04%	26.98	26.98	未进入负面清单	否	无	2.54%
4279	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	东台变压器	400	42.22%	151.12	#####	未进入负面清单	否	无	3.43%
4280	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	大西营子	400	50.37%	118.52	#####	未进入负面清单	否	无	3.04%
4281	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	杨树岭线前三家	200	38.69%	82.62	82.62	未进入负面清单	否	无	2.67%
4282	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	神仙沟分容	200	37.67%	84.66	84.66	未进入负面清单	否	无	2.33%
4283	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线小石佛沟变压器（2018年农网升级改造）	100	46.00%	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	4.62%
4284	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	榆二道沟	160	35.10%	71.84	71.84	未进入负面清单	否	无	2.07%
4285	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	10kV梁西沟变压器	50	39.29%	20.36	20.36	未进入负面清单	否	无	4.57%
4286	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线上新井村哈上新井一组（2019年新增）	50	21.29%	29.36	29.36	未进入负面清单	否	无	2.63%
4287	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	三合号大棚变压器	80	23.26%	45.39	45.39	未进入负面清单	否	无	1.94%
4288	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线烧锅营子一二组中心村	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	2.73%
4289	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	小新地3组	200	52.52%	54.96	54.96	未进入负面清单	否	无	3.49%

4290	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	富强4组	100	56.80%	23.20	23.20	未进入负面清单	否	无	1.77%
4291	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	10kV三家西线小新地村小新地6.7组（2019年新增）	400	45.03%	139.88	#####	未进入负面清单	否	无	4.57%
4292	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线河南村河北（2019年新增）	400	58.95%	84.20	84.20	未进入负面清单	否	无	2.88%
4293	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线陈窝铺二号小区	50	14.80%	32.60	32.60	未进入负面清单	否	无	2.16%
4294	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线董良村小东梁（2019年新增）	400	19.16%	243.36	#####	未进入负面清单	否	无	4.98%
4295	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线高杖子村七节良增容（2019年新增）	250	14.98%	162.55	#####	未进入负面清单	否	无	1.74%
4296	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	10kV三家西线富合2.3.4组中心村	400	22.97%	228.12	#####	未进入负面清单	否	无	3.86%
4297	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	小新地2.3.4组	200	35.78%	88.44	88.44	未进入负面清单	否	无	1.44%
4298	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	10kV三家西线付合村付合1.5组（2019年新增）	400	29.36%	202.56	#####	未进入负面清单	否	无	4.23%
4299	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	富强东沟2组	100	32.80%	47.20	47.20	未进入负面清单	否	无	2.18%
4300	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	三家西线房申1组（2020贫困县	200	19.10%	121.80	#####	未进入负面清单	否	无	3.04%
4301	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	小新地1组	200	52.11%	55.78	55.78	未进入负面清单	否	无	2.78%
4302	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	10kV三家西线新营子一组变压器（2018年农网升级改造）	200	40.60%	78.80	78.80	未进入负面清单	否	无	3.64%
4303	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	三家富强3组变压器（工）	200	18.34%	123.32	#####	未进入负面清单	否	无	1.75%
4304	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	赵家湾五组	200	51.51%	56.98	56.98	未进入负面清单	否	无	4.16%
4305	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	土木线那里奈北队22能效改	200	57.02%	45.96	45.96	未进入负面清单	否	无	1.16%
4306	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	要道吐大棚井变压器	80	18.15%	49.48	49.48	未进入负面清单	否	无	4.02%
4307	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	要砖厂变压器	200	44.91%	70.18	70.18	未进入负面清单	否	无	4.30%
4308	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线石台沟村石台沟七组（2019年新增）	200	51.41%	57.18	57.18	未进入负面清单	否	无	3.85%

4309	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线七家台区机井(2017新增)	50	16.96%	31.52	31.52	未进入负面清单	否	无	1.45%
4310	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	干沟子八组变压器(利旧)	50	44.96%	17.52	17.52	未进入负面清单	否	无	3.69%
4311	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线干沟子村干沟子五组(2019年新增)	400	35.63%	177.48	#####	未进入负面清单	否	无	1.78%
4312	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线林场小区变压器	160	24.99%	88.02	88.02	未进入负面清单	否	无	2.39%
4313	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线郎家村郎家四组(2019年新增)	200	24.31%	111.38	#####	未进入负面清单	否	无	1.46%
4314	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线和乐村和二(2019年新增)	400	25.32%	218.72	#####	未进入负面清单	否	无	3.08%
4315	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄自来水中心村	200	51.38%	57.24	57.24	未进入负面清单	否	无	2.35%
4316	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	养猪小区变压器	50	26.71%	26.65	26.65	未进入负面清单	否	无	2.21%
4317	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	郎家二组变压器	400	41.84%	152.64	#####	未进入负面清单	否	无	1.90%
4318	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	小东沟(宋发小微)	200	25.60%	108.80	#####	未进入负面清单	否	无	3.46%
4319	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	10kV青松岭线大北沟组台区机井	50	43.99%	18.01	18.01	未进入负面清单	否	无	4.20%
4320	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	迟杖子大棚二区	50	15.87%	32.07	32.07	未进入负面清单	否	无	1.41%
4321	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV变电所综合变压器	80	24.03%	44.78	44.78	未进入负面清单	否	无	3.06%
4322	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	太平庄太一变压器(工)	200	26.10%	107.80	#####	未进入负面清单	否	无	3.44%
4323	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线和乐八组1台区机井	100	15.21%	64.79	64.79	未进入负面清单	否	无	4.98%
4324	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄八组中心村	100	29.65%	50.35	50.35	未进入负面清单	否	无	2.55%
4325	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	10kV青松岭线迟杖子村迟一队(2019年新增)	200	30.78%	98.44	98.44	未进入负面清单	否	无	2.20%
4326	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	迟河南(利旧)	50	55.97%	12.02	12.02	未进入负面清单	否	无	4.98%
4327	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线五间房一组台区机井	50	28.54%	25.73	25.73	未进入负面清单	否	无	1.65%
4328	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	10kV青松岭线小南沟	50	38.08%	20.96	20.96	未进入负面清单	否	无	2.48%
4329	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	小四家变压器	200	27.76%	104.48	#####	未进入负面清单	否	无	3.23%

4330	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线和乐村和四（2019年新增）	200	24.59%	110.82	#####	未进入负面清单	否	无	4.22%
4331	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	218东沟线	青峰山供电所（煤改电）	200	45.12%	69.76	69.76	未进入负面清单	否	无	3.17%
4332	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄二组中心村	200	53.13%	53.74	53.74	未进入负面清单	否	无	1.98%
4333	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	要十二组变压器	80	16.07%	51.14	51.14	未进入负面清单	否	无	1.05%
4334	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	要二变压器（利旧）1	50	56.35%	11.83	11.83	未进入负面清单	否	无	4.59%
4335	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线和乐村和乐九组（2019年新增）	400	36.64%	173.44	#####	未进入负面清单	否	无	4.45%
4336	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	田家变压器	50	12.07%	33.97	33.97	未进入负面清单	否	无	2.31%
4337	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	218东沟线	王军鸡场小区	80	57.94%	17.65	17.65	未进入负面清单	否	无	4.87%
4338	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	林场综合变压器	80	31.74%	38.61	38.61	未进入负面清单	否	无	4.68%
4339	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线石台沟15组台区机井	50	29.19%	25.41	25.41	未进入负面清单	否	无	3.15%
4340	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线五间房村五间房一组（2019年新增）	400	13.37%	266.52	#####	未进入负面清单	否	无	4.55%
4341	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线石台沟村石台沟一组（2019年新增）	200	29.97%	100.06	#####	未进入负面清单	否	无	2.20%
4342	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线要道吐六组台区机井	50	15.28%	32.36	32.36	未进入负面清单	否	无	1.33%
4343	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线五间房村五间房三组（2019年新增）	400	54.82%	100.72	#####	未进入负面清单	否	无	1.35%
4344	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	要大棚井变压器	80	47.97%	25.62	25.62	未进入负面清单	否	无	1.66%
4345	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	旱灌站变压器	80	18.52%	49.18	49.18	未进入负面清单	否	无	3.55%
4346	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	10kV建昌沟线平房西台区机井（2017新增）	50	28.65%	25.68	25.68	未进入负面清单	否	无	3.22%
4347	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	干沟子七组变压器（利旧）1	100	22.37%	57.63	57.63	未进入负面清单	否	无	4.27%
4348	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	干沟子养羊小区变压器	160	13.64%	106.18	#####	未进入负面清单	否	无	1.42%
4349	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线和乐三组台区机井	50	23.99%	28.01	28.01	未进入负面清单	否	无	2.43%

4350	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线姜家四组台区机井	50	17.73%	31.14	31.14	未进入负面清单	否	无	4.52%
4351	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线姜家村一组（2019贫困县	200	53.10%	53.80	53.80	未进入负面清单	否	无	2.04%
4352	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线石台沟14组台区机井	100	41.74%	38.26	38.26	未进入负面清单	否	无	1.48%
4353	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线五间房四组台区机井	100	15.23%	64.77	64.77	未进入负面清单	否	无	2.26%
4354	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	和五变压器（利阳）1	100	17.92%	62.08	62.08	未进入负面清单	否	无	1.32%
4355	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线和乐八组台区机井	100	55.81%	24.19	24.19	未进入负面清单	否	无	1.13%
4356	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线迟杖子村新房子（2019年新增）	400	33.79%	184.84	#####	未进入负面清单	否	无	1.89%
4357	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	东山洼	30	40.10%	11.97	11.97	未进入负面清单	否	无	4.87%
4358	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线要道吐村要六（2019年新增）	400	47.24%	131.04	#####	未进入负面清单	否	无	3.35%
4359	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈拉道口村哈八组（2019年新增）	400	49.11%	123.56	#####	未进入负面清单	否	无	4.18%
4360	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线三合号村三二组（2019年新增）	200	24.18%	111.64	#####	未进入负面清单	否	无	4.45%
4361	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线下窑沟三组1井台区机井	100	90.18%	-10.18	-10.18	未进入负面清单	否	无	10.78%
4362	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线上窝铺2变压器（2018年农网升级改造）	50	20.73%	29.64	29.64	未进入负面清单	否	无	1.01%
4363	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	后山沟	100	47.01%	32.99	32.99	未进入负面清单	否	无	1.53%
4364	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线房申村房申村台（2019贫困县	400	52.06%	111.76	#####	未进入负面清单	否	无	2.48%
4365	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	下窑沟大棚1	80	77.20%	2.24	2.24	未进入负面清单	否	无	3.38%
4366	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线下窑沟二组变压器（2018年农网升级改造）	50	19.10%	30.45	30.45	未进入负面清单	否	无	3.26%
4367	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	西街九组	100	27.02%	52.98	52.98	未进入负面清单	否	无	4.65%

4368	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	赵家湾八组(23能效)	100	47.04%	32.96	32.96	未进入负面清单	否	无	4.86%
4369	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	大塘六组南	100	36.79%	43.21	43.21	未进入负面清单	否	无	1.06%
4370	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线房申村山东变压器(2018年农网升级改造)	100	52.60%	27.40	27.40	未进入负面清单	否	无	2.85%
4371	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	山东二号	30	49.72%	9.08	9.08	未进入负面清单	否	无	4.33%
4372	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	大石佛沟分	50	34.23%	22.89	22.89	未进入负面清单	否	无	4.96%
4373	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线房身村乡政府(2019年新增)	400	52.96%	108.16	#####	未进入负面清单	否	无	2.32%
4374	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线房申一组	100	12.05%	67.95	67.95	未进入负面清单	否	无	3.41%
4375	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	下窑沟大棚2	100	35.97%	44.03	44.03	未进入负面清单	否	无	2.79%
4376	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线老窝铺七组分容变压器(2018年农网升级改造)	100	32.96%	47.04	47.04	未进入负面清单	否	无	2.21%
4377	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄烟站综合	200	14.17%	131.66	#####	未进入负面清单	否	无	2.87%
4378	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	姜家四组变压器(利旧)1	200	44.77%	70.46	70.46	未进入负面清单	否	无	4.87%
4379	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	要道叶道西大棚变压器	50	26.36%	26.82	26.82	未进入负面清单	否	无	2.19%
4380	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线要道叶村要九(2019年新增)	200	59.75%	40.50	40.50	未进入负面清单	否	无	2.49%
4381	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	108叶文线	职教中心外	160	28.18%	82.91	82.91	未进入负面清单	否	无	3.92%
4382	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线上窝铺变压器(2018年农网升级改造)	50	42.70%	18.65	18.65	未进入负面清单	否	无	2.71%
4383	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	下窑沟大棚3	100	42.67%	37.33	37.33	未进入负面清单	否	无	3.99%
4384	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	神仙沟	100	32.32%	47.68	47.68	未进入负面清单	否	无	4.48%
4385	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线房申一组分容	200	42.19%	75.62	75.62	未进入负面清单	否	无	1.59%
4386	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	121王杖子线	10kV王杖子线王杖子变压器	400	47.48%	130.08	#####	未进入负面清单	否	无	2.47%

4387	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	121王杖子线	10kV王杖子线 富山村富山河东（2019年新增）	400	10.54%	277.84	#####	未进入负面清单	否	无	2.93%
4388	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线大拉罕沟村太平沟七（2019年新增）	100	51.10%	28.90	28.90	未进入负面清单	否	无	1.22%
4389	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	226叶坤线	翻台沟1队	250	20.01%	149.98	#####	未进入负面清单	否	无	2.02%
4390	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	上房申	50	40.87%	19.57	19.57	未进入负面清单	否	无	4.85%
4391	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	217旦州城线	旦州城3,4组变压器	160	25.67%	86.93	86.93	未进入负面清单	否	无	3.30%
4392	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线扇子面变压器（2018年农网升级改造）	50	30.56%	24.72	24.72	未进入负面清单	否	无	2.14%
4393	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	官仓	50	42.97%	18.52	18.52	未进入负面清单	否	无	3.38%
4394	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	八家东	100	54.24%	25.76	25.76	未进入负面清单	否	无	2.51%
4395	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线房身村小石佛沟2（2019年新增）	50	51.88%	14.06	14.06	未进入负面清单	否	无	3.20%
4396	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	洗家沟	30	47.19%	9.84	9.84	未进入负面清单	否	无	2.82%
4397	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线林业队变压器（2018年农网升级改造）	50	18.58%	30.71	30.71	未进入负面清单	否	无	1.95%
4398	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线下密沟三组2井台区机井	100	17.58%	62.42	62.42	未进入负面清单	否	无	4.70%
4399	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	八家2	50	35.03%	22.49	22.49	未进入负面清单	否	无	1.89%
4400	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线三家东沟	30	33.71%	13.89	13.89	未进入负面清单	否	无	1.68%
4401	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	三家北杖子	50	51.34%	14.33	14.33	未进入负面清单	否	无	2.35%
4402	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	从家沟	50	49.79%	15.11	15.11	未进入负面清单	否	无	3.84%
4403	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	古山子西线下密沟三组（2020贫困县	200	14.85%	130.30	#####	未进入负面清单	否	无	4.72%
4404	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	房申五组	50	25.00%	27.50	27.50	未进入负面清单	否	无	3.46%
4405	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	10kV三家西线粮库家属院	80	17.54%	49.97	49.97	未进入负面清单	否	无	3.57%

4406	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	罗福沟乡绿丰（小微）	400	44.76%	140.96	#####	未进入负面清单	否	无	1.16%
4407	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线后沟村和乐皋西（2019年新增）	315	57.33%	71.41	71.41	未进入负面清单	否	无	2.40%
4408	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	供热	400	51.96%	112.16	#####	未进入负面清单	否	无	1.92%
4409	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线养羊小区变压器（2018年农网升级改造）	160	14.26%	105.18	#####	未进入负面清单	否	无	3.86%
4410	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	董家林分容	20	37.88%	8.42	8.42	未进入负面清单	否	无	1.31%
4411	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线七节良小区变压器（2018年农网升级改造）	50	31.59%	24.21	24.21	未进入负面清单	否	无	2.30%
4412	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线董良村大东梁（2019年新增）	100	48.37%	31.63	31.63	未进入负面清单	否	无	2.07%
4413	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线陈窝铺变压器（2018年农网升级改造）	200	16.45%	127.10	#####	未进入负面清单	否	无	4.70%
4414	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	董家林	200	55.11%	49.78	49.78	未进入负面清单	否	无	1.03%
4415	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	东梁线高丈子南沟（2020贫困县	200	35.67%	88.66	88.66	未进入负面清单	否	无	4.52%
4416	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线董良村董家林东（2019年新增）	400	19.09%	243.64	#####	未进入负面清单	否	无	2.23%
4417	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	七家子	80	18.78%	48.98	48.98	未进入负面清单	否	无	4.88%
4418	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	高一祖	50	48.30%	15.85	15.85	未进入负面清单	否	无	3.55%
4419	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	三家宏程颗粒变压器（工）	200	18.50%	123.00	#####	未进入负面清单	否	无	3.63%
4420	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	10kV三家西线小新地3组井台区机井	100	42.00%	38.00	38.00	未进入负面清单	否	无	1.23%
4421	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	房申3.5组	200	62.28%	35.44	35.44	未进入负面清单	否	无	3.30%
4422	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线高杖子村七节良（2019贫困县	200	45.57%	68.86	68.86	未进入负面清单	否	无	3.30%
4423	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线高杖子村七节良分容（2019贫困县	50	55.90%	12.05	12.05	未进入负面清单	否	无	2.29%
4424	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	七家分容	50	24.56%	27.72	27.72	未进入负面清单	否	无	1.89%

4425	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	10kV三家西线小新地村3号台区机井（2017新增）	50	25.08%	27.46	27.46	未进入负面清单	否	无	2.22%
4426	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	10kV三家西线新安村大新地1组（2019年新增）	400	30.95%	196.20	#####	未进入负面清单	否	无	4.38%
4427	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	10kV三家西线新安村大新地2组（2019年新增）	400	28.21%	207.16	#####	未进入负面清单	否	无	3.47%
4428	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	114富东线	西街大棚	160	32.88%	75.39	75.39	未进入负面清单	否	无	2.56%
4429	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	10kV三家西线小新地村小新地9组（2019年新增）	400	11.62%	273.52	#####	未进入负面清单	否	无	1.50%
4430	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	10kV三家西线小新地8组中心村	200	43.51%	72.98	72.98	未进入负面清单	否	无	2.39%
4431	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	新营子3组	80	59.13%	16.70	16.70	未进入负面清单	否	无	2.03%
4432	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	114富东线	富山廉租房	400	33.06%	187.76	#####	未进入负面清单	否	无	4.51%
4433	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	114富东线	党校	160	74.63%	8.59	8.59	未进入负面清单	否	无	1.95%
4434	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	10kV三家西线新营子二组变压器（2018年农网升级改造）	200	48.16%	63.68	63.68	未进入负面清单	否	无	1.52%
4435	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	114富东线	富山开发区	200	42.32%	75.36	75.36	未进入负面清单	否	无	4.60%
4436	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	114富东线	富山政府前变压器	100	41.86%	38.14	38.14	未进入负面清单	否	无	1.18%
4437	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线刘汉朝村刘二组（2019贫困户	200	10.26%	139.48	#####	未进入负面清单	否	无	4.81%
4438	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线杨杖子村富山过河沟（2019年新增）	200	20.33%	119.34	#####	未进入负面清单	否	无	4.25%
4439	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	刘养羊小区	315	40.69%	123.83	#####	未进入负面清单	否	无	1.28%
4440	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线嘎岔村嘎二组（2019贫困户	200	14.31%	131.38	#####	未进入负面清单	否	无	3.53%
4441	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线嘎叉村嘎四组（2019年新增）	200	36.61%	86.78	86.78	未进入负面清单	否	无	2.94%

4442	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	嘎四组分容	400	59.11%	83.56	83.56	未进入负面清单	否	无	1.11%
4443	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈拉道口村崔杖子一二组(2019贫困县)	200	32.98%	94.04	94.04	未进入负面清单	否	无	1.38%
4444	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线三合号村三三组(2019年新增)	100	41.92%	38.08	38.08	未进入负面清单	否	无	4.93%
4445	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线史家沟变压器	50	40.40%	19.80	19.80	未进入负面清单	否	无	1.71%
4446	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈拉道口村哈五组(2019年新增)	400	10.36%	278.56	#####	未进入负面清单	否	无	4.13%
4447	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈拉道口村哈九组(2019年新增)	200	58.95%	42.10	42.10	未进入负面清单	否	无	2.25%
4448	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁西变压器	80	23.78%	44.98	44.98	未进入负面清单	否	无	1.27%
4449	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	兴降沟二组(23能效)	200	21.24%	117.52	#####	未进入负面清单	否	无	4.26%
4450	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	韩营子分容(23能效)	200	21.09%	117.82	#####	未进入负面清单	否	无	4.16%
4451	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	小八家(23能效)	200	11.60%	136.80	#####	未进入负面清单	否	无	1.76%
4452	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	815建古线	东湾子(23能效)	200	34.28%	91.44	91.44	未进入负面清单	否	无	4.31%
4453	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	韩营子(23能效)	200	14.09%	131.82	#####	未进入负面清单	否	无	3.40%
4454	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	北杨杖子(23能效)	200	24.80%	110.40	#####	未进入负面清单	否	无	1.74%
4455	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	马架子(23能效)	200	10.14%	139.72	#####	未进入负面清单	否	无	4.03%
4456	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线高营子村坤西(2019年新增)	315	36.66%	136.52	#####	未进入负面清单	否	无	2.67%
4457	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	井西	50	31.74%	24.13	24.13	未进入负面清单	否	无	1.68%
4458	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	赵家湾一组(23能效)	200	56.96%	46.08	46.08	未进入负面清单	否	无	3.84%
4459	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	道虎沟四组(23能效)	100	33.50%	46.50	46.50	未进入负面清单	否	无	2.22%
4460	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	青松岭线铁北分容(2020贫困县)	200	35.77%	88.46	88.46	未进入负面清单	否	无	2.26%
4461	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线铁营子村河东(2019年新增)	200	50.94%	58.12	58.12	未进入负面清单	否	无	4.45%

4462	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	河西（利旧）	50	48.11%	15.95	15.95	未进入负面清单	否	无	1.19%
4463	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线铁营子村大西山（2019年新增）	100	24.53%	55.47	55.47	未进入负面清单	否	无	2.83%
4464	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	邱西	50	42.06%	18.97	18.97	未进入负面清单	否	无	4.98%
4465	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线铁南中心村	200	59.94%	40.12	40.12	未进入负面清单	否	无	3.50%
4466	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	青松岭线高营子村（2020贫困县）	200	57.49%	45.02	45.02	未进入负面清单	否	无	3.31%
4467	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	坤东	50	40.19%	19.91	19.91	未进入负面清单	否	无	3.46%
4468	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	铁营子河西22能效	200	13.08%	133.84	#####	未进入负面清单	否	无	2.99%
4469	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	井东	200	50.65%	58.70	58.70	未进入负面清单	否	无	4.16%
4470	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	城建楼	250	49.16%	77.10	77.10	未进入负面清单	否	无	4.02%
4471	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线下湾子村舍利灰（2019年新增）	200	39.81%	80.38	80.38	未进入负面清单	否	无	1.34%
4472	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	上通沟南	100	54.45%	25.55	25.55	未进入负面清单	否	无	4.18%
4473	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线马家楼东光伏变压器	100	53.39%	26.61	26.61	未进入负面清单	否	无	2.61%
4474	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	老建平老烧锅变压器（工）	200	26.36%	107.28	#####	未进入负面清单	否	无	2.49%
4475	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	125万镇线	10kV小平房线090#柱上变压器	50	23.67%	28.17	28.17	未进入负面清单	否	无	2.09%
4476	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	南山洼	80	14.09%	52.73	52.73	未进入负面清单	否	无	3.79%
4477	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线张卧铺村大营子（2019贫困县）	200	19.26%	121.48	#####	未进入负面清单	否	无	1.87%
4478	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	五家	50	34.28%	22.86	22.86	未进入负面清单	否	无	3.36%
4479	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	房身变压器	50	52.42%	13.79	13.79	未进入负面清单	否	无	4.43%
4480	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线张窝铺村乔杖子（2019年新增）	200	15.44%	129.12	#####	未进入负面清单	否	无	1.25%
4481	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线新邱村北卧铺1（2019年新增）	200	30.37%	99.26	99.26	未进入负面清单	否	无	2.92%
4482	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	西台变压器	200	53.91%	52.18	52.18	未进入负面清单	否	无	2.48%

4483	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线新邱村北卧铺2（2019年新增）	200	22.57%	114.86	#####	未进入负面清单	否	无	1.45%
4484	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1216连生线	柳条沟	50	56.35%	11.83	11.83	未进入负面清单	否	无	3.89%
4485	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线惠州村于家湾（2019年新增）	315	32.49%	149.66	#####	未进入负面清单	否	无	4.97%
4486	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	烧锅大井	50	69.91%	5.05	5.05	未进入负面清单	否	无	4.91%
4487	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线北荒	200	57.45%	45.10	45.10	未进入负面清单	否	无	1.78%
4488	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	大八家	100	19.53%	60.47	60.47	未进入负面清单	否	无	4.93%
4489	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线太平地	160	26.46%	85.66	85.66	未进入负面清单	否	无	4.15%
4490	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	惠州线前新丘（2020贫困县	200	49.30%	61.40	61.40	未进入负面清单	否	无	3.99%
4491	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线八楞沟2	50	55.74%	12.13	12.13	未进入负面清单	否	无	3.27%
4492	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线郑营子	50	54.40%	12.80	12.80	未进入负面清单	否	无	2.67%
4493	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	120联网线	医院前	400	40.98%	156.08	#####	未进入负面清单	否	无	4.76%
4494	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	120联网线	体育场	315	34.21%	144.24	#####	未进入负面清单	否	无	1.86%
4495	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	乡直变压器	200	61.90%	36.20	36.20	未进入负面清单	否	无	2.80%
4496	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线下窑沟	50	14.60%	32.70	32.70	未进入负面清单	否	无	3.46%
4497	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	房身沟	50	11.02%	34.49	34.49	未进入负面清单	否	无	2.31%
4498	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	哈拉道口线哈十二组（2020贫困县	400	27.66%	209.36	#####	未进入负面清单	否	无	4.85%
4499	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	222富山线	政府东变压器22能效	200	27.01%	105.98	#####	未进入负面清单	否	无	1.00%
4500	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	226叶坤线	勿台沟五队	80	95.04%	-12.03	-12.03	未进入负面清单	否	无	10.46%
4501	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	226叶坤线	北公园	200	28.07%	103.86	#####	未进入负面清单	否	无	4.25%
4502	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	226叶坤线	雕台沟2队	315	63.49%	52.01	52.01	未进入负面清单	否	无	3.06%
4503	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	217叶园线	顺治沟三组	160	40.02%	63.97	63.97	未进入负面清单	否	无	2.68%
4504	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	217叶园线	三角线北	250	35.15%	112.13	#####	未进入负面清单	否	无	2.91%
4505	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	217叶园线	顺治沟五组	100	19.19%	60.81	60.81	未进入负面清单	否	无	2.22%

4506	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	218叶西线	一中后	400	10.61%	277.56	#####	未进入负面清单	否	无	2.18%
4507	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	218叶西线	西二组	400	62.71%	69.16	69.16	未进入负面清单	否	无	2.25%
4508	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	217旦州城线	白山扎兰城三四组	100	48.37%	31.63	31.63	未进入负面清单	否	无	4.91%
4509	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	羽丰养殖（小微）	100	47.94%	32.06	32.06	未进入负面清单	否	无	3.95%
4510	国网建平县供电公司	镇南66kV变电站	109铁南线	建材外	315	59.79%	63.66	63.66	未进入负面清单	否	无	3.12%
4511	国网建平县供电公司	镇南66kV变电站	107富镇线	给水三所变压器	50	69.46%	5.27	5.27	未进入负面清单	否	无	2.23%
4512	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	张六组	50	13.41%	33.30	33.30	未进入负面清单	否	无	1.85%
4513	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	107石金线	10kV石金线上苇子沟变压器	100	57.47%	22.53	22.53	未进入负面清单	否	无	1.96%
4514	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	106卧龙岗线	下苇子沟	315	27.90%	164.12	#####	未进入负面清单	否	无	2.66%
4515	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10千伏富西线岔里分容（2019贫困县）	100	21.28%	58.72	58.72	未进入负面清单	否	无	3.88%
4516	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	嘎一组02	200	14.09%	131.82	#####	未进入负面清单	否	无	1.10%
4517	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	杨杖子5#大棚变压器	80	15.25%	51.80	51.80	未进入负面清单	否	无	1.56%
4518	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线司家沟东变压器	50	54.86%	12.57	12.57	未进入负面清单	否	无	3.09%
4519	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线嘎岔村嘎二组分容（2019贫困县）	50	11.31%	34.35	34.35	未进入负面清单	否	无	4.68%
4520	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈拉道口村政府南（2019年新增）	400	15.94%	256.24	#####	未进入负面清单	否	无	2.34%
4521	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈中学中心村	100	24.97%	55.03	55.03	未进入负面清单	否	无	4.89%
4522	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	哈政府大棚	100	52.98%	27.02	27.02	未进入负面清单	否	无	2.77%
4523	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	敬老院大棚井变压器	50	36.50%	21.75	21.75	未进入负面清单	否	无	4.92%
4524	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线药王庙分容变压器	50	38.33%	20.84	20.84	未进入负面清单	否	无	2.06%
4525	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈拉道口村1号台区机井（2017新增）	50	51.40%	14.30	14.30	未进入负面清单	否	无	4.22%
4526	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	三四组	80	24.42%	44.46	44.46	未进入负面清单	否	无	1.75%

4527	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈拉道口村2号台区机井(2017新增)	50	57.91%	11.05	11.05	未进入负面清单	否	无	1.01%
4528	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线划尺营子村5号、6号台区机井(2017新增)	50	28.76%	25.62	25.62	未进入负面清单	否	无	2.21%
4529	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	祁营子线涝泥塘子中组	80	46.72%	26.62	26.62	未进入负面清单	否	无	4.24%
4530	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈拉道口村崔杖子一二组分容(2019贫困县	100	48.21%	31.79	31.79	未进入负面清单	否	无	1.52%
4531	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	嘎一组01	200	24.84%	110.32	#####	未进入负面清单	否	无	2.16%
4532	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	祁营子线涝泥塘子西组	80	19.05%	48.76	48.76	未进入负面清单	否	无	1.18%
4533	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	南洼(李文成养殖小微)	100	26.25%	53.75	53.75	未进入负面清单	否	无	2.42%
4534	国网建平县供电公司	工业66kV变电站	208北三家线	10kV北三家线北三家村1号台区机井(2017新增)	50	38.31%	20.85	20.85	未进入负面清单	否	无	1.07%
4535	国网建平县供电公司	园区66kV变电站	114园北线	万鹭教体设备(小微)	200	44.59%	70.82	70.82	未进入负面清单	否	无	2.80%
4536	国网建平县供电公司	工业66kV变电站	208北三家线	10kV北三家线北三家村北三家一组(2019年新增)	200	40.27%	79.46	79.46	未进入负面清单	否	无	2.34%
4537	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	李家湾小区	50	46.62%	16.69	16.69	未进入负面清单	否	无	2.56%
4538	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	李家湾	100	28.17%	51.83	51.83	未进入负面清单	否	无	1.47%
4539	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	815建古线	孤山子(23能效)	200	53.17%	53.66	53.66	未进入负面清单	否	无	2.44%
4540	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	胡家店南(23能效)	200	21.29%	117.42	#####	未进入负面清单	否	无	3.83%
4541	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线哈通沟分容变压器(2018年农网升级改造)	100	49.30%	30.70	30.70	未进入负面清单	否	无	3.60%
4542	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	117建寿联线	东村十组	200	14.24%	131.52	#####	未进入负面清单	否	无	3.19%
4543	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	117建寿联线	万寿东村一组	400	25.01%	219.96	#####	未进入负面清单	否	无	1.45%
4544	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	117建寿联线	后营子东村8组	100	21.77%	58.23	58.23	未进入负面清单	否	无	4.60%

4545	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线大营子村2号台区机井(2017新增)	50	18.92%	30.54	30.54	未进入负面清单	否	无	3.75%
4546	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线大营子村1号台区机井(2017新增)	50	13.27%	33.37	33.37	未进入负面清单	否	无	3.65%
4547	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	老西沟000	30	31.95%	14.42	14.42	未进入负面清单	否	无	1.50%
4548	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	七家小区(23能效)	100	18.30%	61.70	61.70	未进入负面清单	否	无	1.69%
4549	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	松岭三组(23能效)	200	45.12%	69.76	69.76	未进入负面清单	否	无	4.31%
4550	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线苏子沟村苏子沟三六组(2019贫困县)	200	51.09%	57.82	57.82	未进入负面清单	否	无	2.32%
4551	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	杜守友小区	50	46.53%	16.74	16.74	未进入负面清单	否	无	2.20%
4552	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	水头小区(23能效)	100	55.05%	24.95	24.95	未进入负面清单	否	无	3.02%
4553	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	铁北小区	50	31.61%	24.20	24.20	未进入负面清单	否	无	1.25%
4554	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	大营子南沟	50	13.75%	33.13	33.13	未进入负面清单	否	无	3.84%
4555	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	松岭六组(23能效)	100	56.18%	23.82	23.82	未进入负面清单	否	无	3.05%
4556	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线铁营子村郭杖子(2019年新增)	400	46.29%	134.84	#####	未进入负面清单	否	无	1.15%
4557	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线供销社	80	50.52%	23.58	23.58	未进入负面清单	否	无	4.41%
4558	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	东窝铺	30	49.78%	9.07	9.07	未进入负面清单	否	无	2.71%
4559	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	湾沟	20	33.72%	9.26	9.26	未进入负面清单	否	无	1.93%
4560	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线郭杖子组台区机井	50	44.16%	17.92	17.92	未进入负面清单	否	无	3.86%
4561	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	东井五六组分容(23能效)	100	40.15%	39.85	39.85	未进入负面清单	否	无	4.74%
4562	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	青北水泉	100	28.53%	51.47	51.47	未进入负面清单	否	无	4.87%
4563	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	赵家湾果山	50	54.04%	12.98	12.98	未进入负面清单	否	无	1.82%
4564	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	迟杖子大棚一区	80	16.10%	51.12	51.12	未进入负面清单	否	无	1.85%
4565	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	新井北山	50	38.31%	20.85	20.85	未进入负面清单	否	无	3.60%

4566	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	坤东分容变压器	50	45.38%	17.31	17.31	未进入负面清单	否	无	2.85%
4567	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	孙福沟	50	22.47%	28.77	28.77	未进入负面清单	否	无	1.00%
4568	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	仓子河东	80	24.63%	44.30	44.30	未进入负面清单	否	无	2.29%
4569	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	平房河西	50	14.13%	32.94	32.94	未进入负面清单	否	无	4.33%
4570	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	青峰山平房河东变压器(工)	100	28.06%	51.94	51.94	未进入负面清单	否	无	4.99%
4571	国网建平县供电公司	园区66kV变电站	112园青联线	10kV宋杖子线宋杖子村任杖子(2019贫困县)	200	40.95%	78.10	78.10	未进入负面清单	否	无	4.37%
4572	国网建平县供电公司	园区66kV变电站	227园宋线	10kV宋杖子线宋杖子村马家沟(2019年新增)	400	43.18%	147.28	#####	未进入负面清单	否	无	3.80%
4573	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线张家窝铺村2号台区机井(2017新增)	50	48.16%	15.92	15.92	未进入负面清单	否	无	2.01%
4574	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线金洞沟	50	11.97%	34.02	34.02	未进入负面清单	否	无	4.29%
4575	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线马家楼村1号台区机井(2017新增)	50	42.32%	18.84	18.84	未进入负面清单	否	无	2.84%
4576	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线张家窝铺村1号台区机井(2017新增)	50	45.24%	17.38	17.38	未进入负面清单	否	无	1.11%
4577	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线宫和水	100	12.00%	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	3.96%
4578	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线扎兰营子	100	58.06%	21.94	21.94	未进入负面清单	否	无	2.18%
4579	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线惠州村1号台区机井(2017新增)	160	51.02%	46.37	46.37	未进入负面清单	否	无	2.36%
4580	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线马架子	50	18.13%	30.94	30.94	未进入负面清单	否	无	2.56%
4581	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线农电站中心村	100	37.72%	42.28	42.28	未进入负面清单	否	无	4.87%
4582	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线西五变压器	50	26.57%	26.72	26.72	未进入负面清单	否	无	3.93%
4583	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线上遛沟北	100	53.45%	26.55	26.55	未进入负面清单	否	无	3.54%
4584	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	建平镇太平地大棚	80	42.09%	30.33	30.33	未进入负面清单	否	无	3.33%
4585	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线太平地组台区机井	50	36.50%	21.75	21.75	未进入负面清单	否	无	3.84%

4586	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联 线	机关分容变 压器	100	55.19%	24.81	24.81	未进入 负面清 单	否	无	1.78%
4587	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线建 平村4号台区 机井（2017新 增）	50	17.99%	31.01	31.01	未进入 负面清 单	否	无	2.52%
4588	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线下 湾子村2号台 区机井（2017 新增）	50	21.43%	29.29	29.29	未进入 负面清 单	否	无	1.58%
4589	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线胡 家店村1号台 区机井（2017 新增）	50	41.03%	19.49	19.49	未进入 负面清 单	否	无	4.99%
4590	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线八 楞沟1	30	21.44%	17.57	17.57	未进入 负面清 单	否	无	1.83%
4591	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线马 家楼村2号台 区机井（2017 新增）	50	59.26%	10.37	10.37	未进入 负面清 单	否	无	3.17%
4592	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	兴顺昌	100	53.20%	26.80	26.80	未进入 负面清 单	否	无	1.49%
4593	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线太 平沟	50	19.62%	30.19	30.19	未进入 负面清 单	否	无	2.62%
4594	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV建平东线 建平村3号台 区机井（2017 新增）	50	18.52%	30.74	30.74	未进入 负面清 单	否	无	3.48%
4595	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线新 邱村3号台区 机井（2017新 增）	50	53.92%	13.04	13.04	未进入 负面清 单	否	无	3.72%
4596	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	惠州线老烧锅 组台区机井	50	15.49%	32.26	32.26	未进入 负面清 单	否	无	1.75%
4597	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线胡 家店村南山洼 2（2019年新 增）	50	58.53%	10.74	10.74	未进入 负面清 单	否	无	4.94%
4598	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联 线	建平镇东湾子 大棚	80	42.55%	29.96	29.96	未进入 负面清 单	否	无	4.89%
4599	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联 线	头一组	250	32.79%	118.03	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.45%
4600	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线上 八楞	30	55.94%	7.22	7.22	未进入 负面清 单	否	无	2.21%
4601	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	114营电线	头三四组	315	45.13%	109.84	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.24%
4602	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线新 邱村4号台区 机井（2017新 增）	50	37.65%	21.18	21.18	未进入 负面清 单	否	无	3.58%
4603	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东 线	10kV三家东线 三家1组	200	16.76%	126.48	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.94%
4604	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家 子线	大地东	80	43.90%	28.88	28.88	未进入 负面清 单	否	无	4.35%

4605	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	10kV罗福沟线 下窝铺村来台 沟（2019年新 增）	200	50.73%	58.54	58.54	未进入 负面清 单	否	无	3.83%
4606	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	10kV罗福沟线 柴杖子村柴南 （2019年新 增）	200	32.16%	95.68	95.68	未进入 负面清 单	否	无	1.59%
4607	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	10kV罗福沟线 柴杖子村柴北 （2019年新 增）	100	24.84%	55.16	55.16	未进入 负面清 单	否	无	1.70%
4608	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	10kV罗福沟线 下窝铺村小东 （2019年新 增）	200	32.22%	95.56	95.56	未进入 负面清 单	否	无	4.10%
4609	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄 线	10千伏太平庄 线和乐村三组 （2019贫困县	200	27.62%	104.76	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.53%
4610	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄 线	和乐十组变压 器	80	34.00%	36.80	36.80	未进入 负面清 单	否	无	2.26%
4611	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄 线	10kV太平庄线 太平庄村三组 （2019贫困县	200	11.51%	136.98	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.82%
4612	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄 线	10kV太平庄线 石台沟村石台 沟六组（2019 年新增）	200	47.72%	64.56	64.56	未进入 负面清 单	否	无	1.89%
4613	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄 线	10kV太平庄线 郎家村郎家三 组（2019年新 增）	200	23.29%	113.42	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.20%
4614	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄 线	黑沟变压器	50	56.02%	11.99	11.99	未进入 负面清 单	否	无	3.80%
4615	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄 线	太平庄线和一 22能效改	400	28.70%	205.20	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.13%
4616	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄 线	10kV太平庄线 石台沟村从家 （2019年新 增）	200	36.35%	87.30	87.30	未进入 负面清 单	否	无	3.71%
4617	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	229一三五 二线	棉麻变压器	400	17.05%	251.80	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.71%
4618	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄 线	10kV太平庄线 太平庄村太平 庄五组（2019 年新增）	200	38.36%	83.28	83.28	未进入 负面清 单	否	无	1.56%
4619	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科 西线	杨杖子二组西	80	26.65%	42.68	42.68	未进入 负面清 单	否	无	4.80%
4620	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科 西线	10kV朱碌科西 线西良村6号 台区机井 （2017新增）	50	43.97%	18.02	18.02	未进入 负面清 单	否	无	4.12%
4621	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	112官三联 线	10kV老官地线 达拉甲村2号 台区机井 （2017新增）	50	18.60%	30.70	30.70	未进入 负面清 单	否	无	4.90%

4622	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	黄杖子三组	100	34.49%	45.51	45.51	未进入负面清单	否	无	3.68%
4623	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	112官三联线	10kV老官地线达拉甲村1号台区机井（2017新增）	50	19.71%	30.15	30.15	未进入负面清单	否	无	3.41%
4624	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线热水食用菌中心村	400	21.80%	232.80	#####	未进入负面清单	否	无	2.38%
4625	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	116官政线	老官地粮库家属院中心村	100	21.45%	58.55	58.55	未进入负面清单	否	无	3.71%
4626	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	上二组	100	22.00%	58.00	58.00	未进入负面清单	否	无	1.56%
4627	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线勿兰大棚2号变压器	80	34.63%	36.30	36.30	未进入负面清单	否	无	4.01%
4628	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	嘎吉哈达三四组	50	21.76%	29.12	29.12	未进入负面清单	否	无	1.42%
4629	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV余家沟变压器	50	36.20%	21.90	21.90	未进入负面清单	否	无	1.28%
4630	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	116官政线	10kV老官地线老官地村2号台区机井（2017新增）	50	14.37%	32.82	32.82	未进入负面清单	否	无	2.70%
4631	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	116官政线	10kV老官地线老官地村4号台区机井（2017新增）	50	28.14%	25.93	25.93	未进入负面清单	否	无	3.10%
4632	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	10kV老官地线黄杖子五组	50	30.77%	24.62	24.62	未进入负面清单	否	无	3.58%
4633	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	上七组	50	70.02%	4.99	4.99	未进入负面清单	否	无	2.76%
4634	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	老官地线老官地一组2台区机井	50	37.14%	21.43	21.43	未进入负面清单	否	无	2.61%
4635	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	老七组	20	40.97%	7.81	7.81	未进入负面清单	否	无	2.06%
4636	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线热水分场3号台区机井（2017新增）	50	22.37%	28.82	28.82	未进入负面清单	否	无	4.05%
4637	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	温杖子南	200	35.44%	89.12	89.12	未进入负面清单	否	无	1.30%
4638	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线西科村西科五组（2019年新增）	200	35.58%	88.84	88.84	未进入负面清单	否	无	1.21%
4639	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV三元井线深井村深井中组（2019年新增）	200	53.85%	52.30	52.30	未进入负面清单	否	无	3.65%
4640	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	10kV老官地线达拉甲村4号台区机井（2017新增）	50	40.29%	19.86	19.86	未进入负面清单	否	无	1.76%

4641	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线高杖子三组南中心村	200	31.41%	97.18	97.18	未进入负面清单	否	无	1.80%
4642	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线高杖子村高杖子二组(2019年新增)	200	53.35%	53.30	53.30	未进入负面清单	否	无	4.21%
4643	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	10kV宽昌沟线宽昌沟村宽昌沟四组(2019年新增)	200	12.47%	135.06	#####	未进入负面清单	否	无	3.60%
4644	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	青峰山乡政府变压器(工)	400	39.98%	160.08	#####	未进入负面清单	否	无	3.06%
4645	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	双庙	30	11.93%	20.42	20.42	未进入负面清单	否	无	3.53%
4646	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	和尚地蔬菜大棚2	80	20.09%	47.93	47.93	未进入负面清单	否	无	4.72%
4647	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	和尚地大棚井	80	39.17%	32.66	32.66	未进入负面清单	否	无	3.48%
4648	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	姜云虎(小微)	100	39.96%	40.04	40.04	未进入负面清单	否	无	2.81%
4649	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	羊二组	100	49.37%	30.63	30.63	未进入负面清单	否	无	3.28%
4650	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	老官地线小五家二组2台区机井	50	10.82%	34.59	34.59	未进入负面清单	否	无	1.37%
4651	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	老官地线小五家二组台区机井	50	49.90%	15.05	15.05	未进入负面清单	否	无	2.74%
4652	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	黄杖子六组(利旧)1	50	25.50%	27.25	27.25	未进入负面清单	否	无	4.00%
4653	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	116官政线	老五组	200	10.13%	139.74	#####	未进入负面清单	否	无	2.27%
4654	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线西良村2号台区机井(2017新增)	50	40.76%	19.62	19.62	未进入负面清单	否	无	2.50%
4655	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	老官地线老官地三组台区机井	50	44.06%	17.97	17.97	未进入负面清单	否	无	3.89%
4656	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	112官三联线	10kV老官地线达拉甲村达拉甲二组(2019贫困县)	200	41.97%	76.06	76.06	未进入负面清单	否	无	4.23%
4657	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线深井金沟村东沟	50	22.59%	28.71	28.71	未进入负面清单	否	无	2.15%
4658	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	黄杖子二组	100	33.64%	46.36	46.36	未进入负面清单	否	无	3.03%
4659	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	10kV老官地线黄杖子村黄杖子一组(2019贫困县)	200	53.79%	52.42	52.42	未进入负面清单	否	无	3.78%

4660	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	112官三联线	10kV老官地线达拉甲村达拉甲三组（2019贫困县	200	25.99%	108.02	#####	未进入负面清单	否	无	4.10%
4661	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线勿兰村勿兰西山（2019年新增）	200	31.25%	97.50	97.50	未进入负面清单	否	无	4.36%
4662	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	10kV老官地线马架子村马架子五组（2019贫困县	200	37.35%	85.30	85.30	未进入负面清单	否	无	3.94%
4663	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线热水四组中心村	200	52.93%	54.14	54.14	未进入负面清单	否	无	1.19%
4664	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	112官三联线	10kV老官地线达拉甲村达拉甲一组（2019贫困县	200	59.65%	40.70	40.70	未进入负面清单	否	无	2.79%
4665	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	七台营子七组	50	21.33%	29.34	29.34	未进入负面清单	否	无	4.12%
4666	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	羊四组	50	44.89%	17.56	17.56	未进入负面清单	否	无	2.76%
4667	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	上六组	80	77.79%	1.77	1.77	未进入负面清单	否	无	2.16%
4668	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	116官政线	小五家小区变压器	50	24.26%	27.87	27.87	未进入负面清单	否	无	1.07%
4669	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线老西沟（利旧）	20	20.99%	11.80	11.80	未进入负面清单	否	无	4.23%
4670	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	杂粮东22能效	400	21.74%	233.04	#####	未进入负面清单	否	无	3.83%
4671	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	东五22能效	400	16.88%	252.48	#####	未进入负面清单	否	无	3.96%
4672	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	罗太线罗福沟街22能效	400	16.11%	255.56	#####	未进入负面清单	否	无	2.03%
4673	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	116官政线	10kV老官地线酒厂中心村	100	55.15%	24.85	24.85	未进入负面清单	否	无	2.97%
4674	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线热水一组中心村	200	44.22%	71.56	71.56	未进入负面清单	否	无	1.85%
4675	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	116官政线	10kV老官地线老官地村中心村	100	29.23%	50.77	50.77	未进入负面清单	否	无	4.96%
4676	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线三元井村三元井南组（2019年新增）	200	20.66%	118.68	#####	未进入负面清单	否	无	2.55%
4677	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	上四组	50	26.70%	26.65	26.65	未进入负面清单	否	无	4.81%
4678	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV三元井线深井镇东升村变压器	100	30.43%	49.57	49.57	未进入负面清单	否	无	4.58%
4679	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV金钩门变压器	80	23.07%	45.54	45.54	未进入负面清单	否	无	2.73%
4680	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	西科九组	100	31.49%	48.51	48.51	未进入负面清单	否	无	3.37%

4681	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	10kV宽昌沟线宽昌沟村宽昌沟五组（2019年新增）	200	21.28%	117.44	#####	未进入负面清单	否	无	2.13%
4682	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	10kV宽昌沟六组变压器	80	21.95%	46.44	46.44	未进入负面清单	否	无	1.01%
4683	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线王落地变压器（2018年农网升级改造）	200	35.42%	89.16	89.16	未进入负面清单	否	无	3.80%
4684	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV青峰山线宋家湾村联合厂（2019年新增）	400	37.65%	169.40	#####	未进入负面清单	否	无	2.81%
4685	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	10kV宽昌沟线宽昌沟村宽七组（2019贫困户）	200	16.34%	127.32	#####	未进入负面清单	否	无	2.16%
4686	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线东街三组1中心村	100	30.47%	49.53	49.53	未进入负面清单	否	无	4.60%
4687	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	深井线金沟村（2020贫困户）	250	20.77%	148.08	#####	未进入负面清单	否	无	2.97%
4688	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	二道河子五组	100	51.34%	28.66	28.66	未进入负面清单	否	无	1.26%
4689	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线西良村3号台区机井（2017新增）	50	44.55%	17.73	17.73	未进入负面清单	否	无	2.53%
4690	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	二道河子村	80	45.73%	27.42	27.42	未进入负面清单	否	无	4.13%
4691	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线和尚地村色木沟（2019贫困户）	200	53.18%	53.64	53.64	未进入负面清单	否	无	3.77%
4692	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	拉海沟二组变压器	80	17.22%	50.22	50.22	未进入负面清单	否	无	1.98%
4693	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	炮手营子村3号台区机井2017	50	45.58%	17.21	17.21	未进入负面清单	否	无	3.10%
4694	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线朱八组北中心村	200	12.46%	135.08	#####	未进入负面清单	否	无	1.76%
4695	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	杨杖子六组	30	10.19%	20.94	20.94	未进入负面清单	否	无	3.39%
4696	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	上五组	80	32.02%	38.38	38.38	未进入负面清单	否	无	4.22%
4697	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线章吉村田家沟里（2019年新增）	200	44.45%	71.10	71.10	未进入负面清单	否	无	4.50%
4698	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV大北山变压器	100	50.61%	29.39	29.39	未进入负面清单	否	无	2.40%
4699	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	深井中学南变压器	100	95.64%	-15.64	-15.64	未进入负面清单	否	无	9.69%
4700	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	程子沟分容	80	39.26%	32.59	32.59	未进入负面清单	否	无	3.87%

4701	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北 线	马场北线马场 街22能效改	400	24.51%	221.96	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.39%
4702	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科 西线	10kV朱碌科西 线西良村7号 台区机井 (2017新增)	50	28.60%	25.70	25.70	未进入 负面清 单	否	无	1.29%
4703	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV前街分容 变压器	30	49.52%	9.14	9.14	未进入 负面清 单	否	无	3.56%
4704	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭 线	杨树岭线烧锅 台区22能效改	200	46.63%	66.74	66.74	未进入 负面清 单	否	无	4.44%
4705	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林 东线	10kV榆树林子 东线炮手营子 二组变压器 (2018年农网 升级改造)	50	57.99%	11.01	11.01	未进入 负面清 单	否	无	4.05%
4706	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV勿兰蔬菜 小区变压器	50	24.01%	28.00	28.00	未进入 负面清 单	否	无	3.66%
4707	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深 联线	10kV石门地大 棚1变压器	80	54.75%	20.20	20.20	未进入 负面清 单	否	无	4.82%
4708	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV东北沟变 压器	10	12.10%	6.79	6.79	未进入 负面清 单	否	无	3.44%
4709	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线勿 兰大棚3号变 压器	50	14.93%	32.54	32.54	未进入 负面清 单	否	无	4.71%
4710	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV奥沟变压 器	50	49.86%	15.07	15.07	未进入 负面清 单	否	无	2.04%
4711	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科 西线	10kV朱碌科西 线杨杖子村杨 杖子二组 (2019年新 增)	200	21.80%	116.40	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.18%
4712	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV石板沟北 组变压器	50	10.37%	34.82	34.82	未进入 负面清 单	否	无	3.99%
4713	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科 西线	10kV朱碌科西 线高杖子村高 杖子一组 (2019年新 增)	200	32.49%	95.02	95.02	未进入 负面清 单	否	无	2.12%
4714	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林 东线	10kV榆树林东 线西街村西街 村台2(2019 年新增)	200	22.10%	115.80	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.56%
4715	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV小店子变 压器	50	32.87%	23.57	23.57	未进入 负面清 单	否	无	1.04%
4716	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV前街变压 器	100	24.91%	55.09	55.09	未进入 负面清 单	否	无	1.13%
4717	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林 东线	10kV榆树林东 线小房身村房 申四组(2019 年新增)	200	40.14%	79.72	79.72	未进入 负面清 单	否	无	4.43%
4718	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林 东线	榆树林东线南 台子一组分容 (2020贫困县	315	26.40%	168.84	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.01%

4719	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10k朱碌科西线七台营子村北霍店（2019年新增）	200	22.73%	114.54	#####	未进入负面清单	否	无	4.65%
4720	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV三元井线石门地变压器（2018年农网升级改造）	200	33.93%	92.14	92.14	未进入负面清单	否	无	3.10%
4721	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	西良小南地-三组	50	22.78%	28.61	28.61	未进入负面清单	否	无	1.40%
4722	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	马场北线马场街南22能效改	400	28.15%	207.40	#####	未进入负面清单	否	无	4.13%
4723	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	庙湾西山	50	15.99%	32.01	32.01	未进入负面清单	否	无	4.42%
4724	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10k朱碌科西线高杖子村下营子二组（2019年新增）	200	56.69%	46.62	46.62	未进入负面清单	否	无	1.95%
4725	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	南山三组分容变压器	200	35.53%	88.94	88.94	未进入负面清单	否	无	4.24%
4726	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	二道河子一组	100	23.03%	56.97	56.97	未进入负面清单	否	无	3.42%
4727	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	游泳馆	400	60.54%	77.84	77.84	未进入负面清单	否	无	2.06%
4728	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1511小马厂线	10kV马厂九组变压器	20	30.34%	9.93	9.93	未进入负面清单	否	无	2.61%
4729	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	120联网线	城西	400	60.03%	79.88	79.88	未进入负面清单	否	无	1.95%
4730	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	120联网线	农电楼	400	62.95%	68.20	68.20	未进入负面清单	否	无	4.46%
4731	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	107叶东线	勿台沟新区	315	11.53%	215.68	#####	未进入负面清单	否	无	5.00%
4732	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	小水泉沟（力源牧业小微）	100	39.55%	40.45	40.45	未进入负面清单	否	无	2.08%
4733	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	西大弯子（利旧）	30	29.03%	15.29	15.29	未进入负面清单	否	无	3.92%
4734	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	田家二三组	200	53.40%	53.20	53.20	未进入负面清单	否	无	4.15%
4735	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV三元井线石门地分容变压器（2018年农网升级改造）	100	46.98%	33.02	33.02	未进入负面清单	否	无	4.55%
4736	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线柴达木村北良（2019贫困户）	200	38.43%	83.14	83.14	未进入负面清单	否	无	2.37%
4737	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV山下变压器	50	27.31%	26.35	26.35	未进入负面清单	否	无	2.37%
4738	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	张家湾	100	17.50%	62.50	62.50	未进入负面清单	否	无	4.65%
4739	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV勿兰一组变压器	30	69.24%	3.23	3.23	未进入负面清单	否	无	3.66%

4740	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10k朱碌科西线西良村程子沟（2019年新增）	315	51.93%	88.42	88.42	未进入负面清单	否	无	3.26%
4741	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线高杖子村下营子三组（2019年新增）	200	25.92%	108.16	#####	未进入负面清单	否	无	1.07%
4742	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	深井线金沟村分容（2020贫困县）	100	47.42%	32.58	32.58	未进入负面清单	否	无	2.74%
4743	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1511小马厂线	任台子变压器	50	24.32%	27.84	27.84	未进入负面清单	否	无	1.73%
4744	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1511小马厂线	马场河东	50	64.39%	7.81	7.81	未进入负面清单	否	无	4.97%
4745	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1511小马厂线	10kV马厂十组变压器	30	81.79%	-0.54	-0.54	未进入负面清单	否	无	15.39%
4746	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1511小马厂线	10kV小马厂线小马厂村马厂村（2019年新增）	200	18.65%	122.70	#####	未进入负面清单	否	无	4.27%
4747	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1511小马厂线	10kV小马厂线小马厂村马厂三组（2019年新增）	200	33.40%	93.20	93.20	未进入负面清单	否	无	3.14%
4748	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	110工业线	铸造厂	400	57.41%	90.36	90.36	未进入负面清单	否	无	1.31%
4749	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	107叶东线	六一后	400	74.74%	21.04	21.04	未进入负面清单	否	无	4.33%
4750	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV深沟变压器	20	45.22%	6.96	6.96	未进入负面清单	否	无	4.05%
4751	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV梁底变压器	30	23.79%	16.86	16.86	未进入负面清单	否	无	3.90%
4752	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	水塘沟二组	20	10.64%	13.87	13.87	未进入负面清单	否	无	4.62%
4753	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线东街七组2分容中心村	200	19.66%	120.68	#####	未进入负面清单	否	无	1.43%
4754	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	榆树林东线政府小区122能效改	400	14.23%	263.08	#####	未进入负面清单	否	无	4.96%
4755	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV三元井线余家沟小区变压器（2018年农网升级改造）	50	27.20%	26.40	26.40	未进入负面清单	否	无	3.47%
4756	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线七台营子村1号台区机井（2017新增）	50	21.78%	29.11	29.11	未进入负面清单	否	无	2.58%
4757	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV三元井线深井2号台区机井（2017新增）	50	18.77%	30.62	30.62	未进入负面清单	否	无	4.15%

4758	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	二道河子二组	100	52.65%	27.35	27.35	未进入负面清单	否	无	2.11%
4759	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线三元井村三元井二组（2019年新增）	200	40.26%	79.48	79.48	未进入负面清单	否	无	4.94%
4760	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	水塘沟一组	50	15.05%	32.48	32.48	未进入负面清单	否	无	3.46%
4761	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	大北沟	50	35.19%	22.41	22.41	未进入负面清单	否	无	2.24%
4762	国网建平县供电公司	工业66kV变电站	208北三家线	10kV北三家线东村东村养殖小区（2019年新增）	200	11.09%	137.82	#####	未进入负面清单	否	无	3.76%
4763	国网建平县供电公司	工业66kV变电站	208北三家线	10kV北三家线北三家二组变压器（2018年农网升级改造）	200	37.12%	85.76	85.76	未进入负面清单	否	无	1.31%
4764	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线勿兰村勿兰北组（2019年新增）	200	30.12%	99.76	99.76	未进入负面清单	否	无	4.39%
4765	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV三元井线刘家湾变压器（2018年农网升级改造）	100	23.38%	56.62	56.62	未进入负面清单	否	无	4.52%
4766	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	西科四组	100	59.54%	20.46	20.46	未进入负面清单	否	无	1.95%
4767	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	梁家沟	50	53.51%	13.25	13.25	未进入负面清单	否	无	5.00%
4768	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线西街村西街三组（2019年新增）	200	36.85%	86.30	86.30	未进入负面清单	否	无	1.25%
4769	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线金钩1号台区机井（2017新增）	50	20.40%	29.80	29.80	未进入负面清单	否	无	4.59%
4770	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10千伏宽昌沟线宽昌沟村上石门地（2019贫困县）	100	42.57%	37.43	37.43	未进入负面清单	否	无	2.18%
4771	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	朱碌科东线杨杖子村（2020贫困县）	200	43.64%	72.72	72.72	未进入负面清单	否	无	4.00%
4772	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	二道河子村分	50	57.52%	11.24	11.24	未进入负面清单	否	无	2.14%
4773	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV上杖子变压器	30	80.40%	-0.12	-0.12	未进入负面清单	否	无	15.41%
4774	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线勿兰村勿兰南组（2019年新增）	200	59.86%	40.28	40.28	未进入负面清单	否	无	3.12%

4775	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV三元井线大南沟变压器(2018年农网升级改造)	100	51.47%	28.53	28.53	未进入负面清单	否	无	3.63%
4776	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	西科六组	100	53.76%	26.24	26.24	未进入负面清单	否	无	1.52%
4777	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	七台营子村	80	56.79%	18.57	18.57	未进入负面清单	否	无	1.83%
4778	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	深井线勿兰村(2020贫困县)	200	33.83%	92.34	92.34	未进入负面清单	否	无	4.45%
4779	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线高杖子村高三北分容(2019贫困县)	200	60.87%	38.26	38.26	未进入负面清单	否	无	1.48%
4780	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV中组分容变压器	200	45.08%	69.84	69.84	未进入负面清单	否	无	3.56%
4781	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	124温泉线	10kV哈拉道口线四家村1号台区机井(2017新增)	50	11.65%	34.18	34.18	未进入负面清单	否	无	2.08%
4782	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	124温泉线	10kV温泉线四家村3号台区机井(2017新增)	50	52.79%	13.61	13.61	未进入负面清单	否	无	1.82%
4783	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	124温泉线	10kV温泉线四家村四二组(2019年新增)	200	42.96%	74.08	74.08	未进入负面清单	否	无	2.37%
4784	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	124温泉线	四家小区变压器	200	40.50%	79.00	79.00	未进入负面清单	否	无	3.17%
4785	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线炮手营子村2号台区机井(2017新增)	50	38.87%	20.57	20.57	未进入负面清单	否	无	1.63%
4786	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线东街村东街六组2(2019年新增)	200	43.52%	72.96	72.96	未进入负面清单	否	无	3.58%
4787	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	朱碌科西线朱五组(2020贫困县)	200	78.36%	3.28	3.28	未进入负面清单	否	无	2.93%
4788	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线张福店村张福店三四组(2019贫困县)	200	15.46%	129.08	#####	未进入负面清单	否	无	2.85%
4789	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线炮手营子村桃吐西沟(2019年新增)	100	41.81%	38.19	38.19	未进入负面清单	否	无	3.22%
4790	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线七台营子村南霍店(2019年新增)	200	50.60%	58.80	58.80	未进入负面清单	否	无	4.73%

4791	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线水塘沟村水塘沟村（2019年新增）	200	51.91%	56.18	56.18	未进入负面清单	否	无	3.03%
4792	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线小四家（23能效）	200	29.27%	101.46	#####	未进入负面清单	否	无	4.22%
4793	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线西科村七组（2019贫困县	200	19.50%	121.00	#####	未进入负面清单	否	无	1.87%
4794	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	224三院线	后山五组分容中心村变压器	100	67.77%	12.23	12.23	未进入负面清单	否	无	3.38%
4795	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	224三院线	后山十组中心村变压器	200	54.11%	51.78	51.78	未进入负面清单	否	无	4.17%
4796	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	224三院线	10kV三院线后山小区中心村变压器	200	56.09%	47.82	47.82	未进入负面清单	否	无	2.15%
4797	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	224三院线	后山六组中心村变压器	200	34.22%	91.56	91.56	未进入负面清单	否	无	4.55%
4798	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	224三院线	10kV三院线后山四组井台区机井	50	18.86%	30.57	30.57	未进入负面清单	否	无	3.38%
4799	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	深井河东变压器	100	33.39%	46.61	46.61	未进入负面清单	否	无	2.85%
4800	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	217叶园线	西营子五组1	200	47.39%	65.22	65.22	未进入负面清单	否	无	1.95%
4801	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	217叶园线	三角线1	315	25.11%	172.90	#####	未进入负面清单	否	无	1.04%
4802	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	房中二组	80	56.36%	18.91	18.91	未进入负面清单	否	无	3.73%
4803	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	温杖子北	200	48.51%	62.98	62.98	未进入负面清单	否	无	4.30%
4804	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线勿兰大棚1号变压器	80	43.64%	29.09	29.09	未进入负面清单	否	无	3.60%
4805	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	南台子七组22能效	400	28.31%	206.76	#####	未进入负面清单	否	无	2.24%
4806	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线西良村5号台区机井（2017新增）	50	52.21%	13.90	13.90	未进入负面清单	否	无	2.01%
4807	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	南台子八组分容变压器（利旧）	30	12.78%	20.17	20.17	未进入负面清单	否	无	2.85%
4808	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV石门地大棚井变压器	50	12.47%	33.77	33.77	未进入负面清单	否	无	4.57%
4809	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	深井中学北变压器	50	34.38%	22.81	22.81	未进入负面清单	否	无	4.13%
4810	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线朱碌科村朱六组（2019年新增）	400	32.00%	192.00	#####	未进入负面清单	否	无	3.51%
4811	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	药王庙	50	37.79%	21.11	21.11	未进入负面清单	否	无	2.02%

4812	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	兰营子一组变压器	80	27.21%	42.23	42.23	未进入负面清单	否	无	4.42%
4813	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV石门地大棚2变压器	200	22.70%	114.60	#####	未进入负面清单	否	无	4.85%
4814	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线粮库家属院中心村	100	23.32%	56.68	56.68	未进入负面清单	否	无	2.25%
4815	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV三元并线深井镇东升小北山	50	78.60%	0.70	0.70	未进入负面清单	否	无	3.71%
4816	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	124温泉线	10kV温泉线四家村四一组（2019年新增）	200	68.69%	22.62	22.62	未进入负面清单	否	无	2.49%
4817	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	124温泉线	10kV温泉线四家村四四组（2019年新增）	400	26.83%	212.68	#####	未进入负面清单	否	无	4.82%
4818	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	124温泉线	10kV温泉线四家村三六组（2019年新增）	200	50.91%	58.18	58.18	未进入负面清单	否	无	3.73%
4819	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	124温泉线	三五组	315	58.03%	69.21	69.21	未进入负面清单	否	无	4.68%
4820	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	车四组	50	15.72%	32.14	32.14	未进入负面清单	否	无	3.77%
4821	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	车三组	50	44.06%	17.97	17.97	未进入负面清单	否	无	4.53%
4822	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	815建古线	建平业务部变压器	160	13.46%	106.46	#####	未进入负面清单	否	无	3.22%
4823	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	罗五组（23能效）	200	29.60%	100.80	#####	未进入负面清单	否	无	2.59%
4824	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	224三院线	后山十组分容中心村变压器	315	54.12%	81.52	81.52	未进入负面清单	否	无	2.94%
4825	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	224三院线	10kV三院线后山村街里道北（2019年新增）	400	62.65%	69.40	69.40	未进入负面清单	否	无	4.75%
4826	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	224三院线	后山五组中心村变压器	200	49.56%	60.88	60.88	未进入负面清单	否	无	4.16%
4827	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	224三院线	三院线后山一组（2020贫困县）	400	29.95%	200.20	#####	未进入负面清单	否	无	2.30%
4828	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV深井北组变压器	50	23.61%	28.20	28.20	未进入负面清单	否	无	2.78%
4829	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	217叶园线	顺治沟二组1	315	29.22%	159.96	#####	未进入负面清单	否	无	1.34%
4830	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	朱碌科韩营子变压器（工）	200	33.36%	93.28	93.28	未进入负面清单	否	无	4.10%
4831	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线郝杖子一组中心村	200	10.93%	138.14	#####	未进入负面清单	否	无	1.03%
4832	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线东街七组2中心村	200	23.82%	112.36	#####	未进入负面清单	否	无	4.30%
4833	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	拉海沟四组变压器	100	13.49%	66.51	66.51	未进入负面清单	否	无	1.95%

4834	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV小南沟变压器	30	11.38%	20.59	20.59	未进入负面清单	否	无	1.39%
4835	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV东升大棚4变压器	80	32.05%	38.36	38.36	未进入负面清单	否	无	1.90%
4836	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	朱碌科西线下营子四组(2020贫困县)	200	49.04%	61.92	61.92	未进入负面清单	否	无	2.50%
4837	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV三元井线未家沟变压器(2018年农网升级改造)	50	31.47%	24.27	24.27	未进入负面清单	否	无	4.73%
4838	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	西良五组	100	16.70%	63.30	63.30	未进入负面清单	否	无	2.81%
4839	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10k朱碌科西线西良村桃吐南(2019年新增)	100	24.54%	55.46	55.46	未进入负面清单	否	无	3.38%
4840	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线炮手营子村炮手营子四组(2019年新增)	200	49.04%	61.92	61.92	未进入负面清单	否	无	1.14%
4841	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线兰营子村拉海沟村(2019年新增)	200	45.80%	68.40	68.40	未进入负面清单	否	无	1.16%
4842	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线东街八组2中心村	200	20.32%	119.36	#####	未进入负面清单	否	无	4.74%
4843	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	毕五组	80	44.58%	28.34	28.34	未进入负面清单	否	无	2.18%
4844	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线车一二组光伏变压器	315	29.42%	159.33	#####	未进入负面清单	否	无	4.43%
4845	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	西良房身	160	34.98%	72.03	72.03	未进入负面清单	否	无	2.15%
4846	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	815建古线	10kV建古线建平村东四(2019年新增)	400	30.16%	199.36	#####	未进入负面清单	否	无	3.93%
4847	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	815建古线	西一	100	21.81%	58.19	58.19	未进入负面清单	否	无	1.55%
4848	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV三元井线金家沟变压器(2018年农网升级改造)	50	36.42%	21.79	21.79	未进入负面清单	否	无	4.53%
4849	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	815建古线	10kV建古线建平村东三(2019年新增)	400	25.11%	219.56	#####	未进入负面清单	否	无	1.68%
4850	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	815建古线	10kV建古线小河东变压器(利旧)	50	23.23%	28.39	28.39	未进入负面清单	否	无	1.42%
4851	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线小房身村房申四组分容(2019年新增)	200	18.27%	123.46	#####	未进入负面清单	否	无	2.88%

4852	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线新城村二组(2019贫困县)	200	35.11%	89.78	89.78	未进入负面清单	否	无	1.31%
4853	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	前城子小区(利旧)	50	53.45%	13.28	13.28	未进入负面清单	否	无	2.13%
4854	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	道虎沟三组	50	13.03%	33.49	33.49	未进入负面清单	否	无	4.54%
4855	国网建平县供电公司	镇南66kV变电站	105万寿线	西村1.2队	200	13.80%	132.40	#####	未进入负面清单	否	无	2.13%
4856	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	224三院线	10kV三院线后山村街道南(2019年新增)	400	37.36%	170.56	#####	未进入负面清单	否	无	3.34%
4857	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	224三院线	10kV三院线后山村后山八组(2019年新增)	200	23.85%	112.30	#####	未进入负面清单	否	无	4.74%
4858	国网建平县供电公司	园区66kV变电站	228园文线	官坟大棚2	315	52.65%	86.15	86.15	未进入负面清单	否	无	4.87%
4859	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	224三院线	10kV三院线后山九组	400	49.08%	123.68	#####	未进入负面清单	否	无	3.09%
4860	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	224三院线	后山三组中心村变压器	200	21.32%	117.36	#####	未进入负面清单	否	无	3.25%
4861	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	224三院线	后山二组中心村变压器	315	57.54%	70.75	70.75	未进入负面清单	否	无	4.20%
4862	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	黑水镇后山设施农业小区2	80	28.14%	41.49	41.49	未进入负面清单	否	无	3.78%
4863	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	10kV金矿线水泉沟	50	36.99%	21.51	21.51	未进入负面清单	否	无	2.42%
4864	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	羊三组	250	52.26%	69.35	69.35	未进入负面清单	否	无	2.19%
4865	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	大丰沟(利旧)1	100	43.55%	36.45	36.45	未进入负面清单	否	无	2.26%
4866	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	羊圈子	50	11.13%	34.44	34.44	未进入负面清单	否	无	3.43%
4867	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	张二变压器	80	54.02%	20.78	20.78	未进入负面清单	否	无	1.83%
4868	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	10kV砖厂线八家前西台区机井变压器	50	15.67%	32.17	32.17	未进入负面清单	否	无	1.76%
4869	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	10kV老官地线老官地村6号台区机井(2017新增)	50	26.81%	26.60	26.60	未进入负面清单	否	无	2.30%
4870	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线热水本街北中心村	200	18.87%	122.26	#####	未进入负面清单	否	无	2.42%
4871	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	10kV砖厂线张窝铺村一组台区机井(2017新增)	50	39.62%	20.19	20.19	未进入负面清单	否	无	1.36%
4872	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	10kV砖厂线张窝铺五组台区机井	50	47.48%	16.26	16.26	未进入负面清单	否	无	3.58%

4873	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	郝家大棚变压器	50	18.58%	30.71	30.71	未进入负面清单	否	无	3.76%
4874	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	10kV老官地线老官地村3号台区机井（2017新增）	50	50.87%	14.57	14.57	未进入负面清单	否	无	2.98%
4875	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	达四组	100	24.45%	55.55	55.55	未进入负面清单	否	无	1.19%
4876	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线东沟养殖小区中心村变压器	100	18.92%	61.08	61.08	未进入负面清单	否	无	2.28%
4877	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	羊五组	30	49.91%	9.03	9.03	未进入负面清单	否	无	4.60%
4878	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线热水分场5号台区机井（2017新增）	50	29.43%	25.29	25.29	未进入负面清单	否	无	2.48%
4879	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	黄杖子小区	50	51.80%	14.10	14.10	未进入负面清单	否	无	1.34%
4880	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东良线东良五组台区机井	50	40.53%	19.74	19.74	未进入负面清单	否	无	3.06%
4881	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线洼子店大棚	200	41.94%	76.12	76.12	未进入负面清单	否	无	4.97%
4882	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线陈窝铺小区变压器（2018年农网升级改造）	50	38.38%	20.81	20.81	未进入负面清单	否	无	4.62%
4883	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东良线洼子店组台区机井	50	40.73%	19.64	19.64	未进入负面清单	否	无	2.75%
4884	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	南台子分	100	24.47%	55.53	55.53	未进入负面清单	否	无	2.21%
4885	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	洼子店二组	100	28.27%	51.73	51.73	未进入负面清单	否	无	4.60%
4886	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家线金黄地村1组3号台区机井（2017新增）	50	10.06%	34.97	34.97	未进入负面清单	否	无	3.55%
4887	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家线金黄地11组井台区机井	100	24.29%	55.71	55.71	未进入负面清单	否	无	2.74%
4888	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	朱窝铺东山	50	18.80%	30.60	30.60	未进入负面清单	否	无	1.10%
4889	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线房身3.4.5组台区机井	50	42.57%	18.72	18.72	未进入负面清单	否	无	4.40%
4890	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	化三组（23能效）	200	18.34%	123.32	#####	未进入负面清单	否	无	1.44%
4891	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	郎家六组	80	49.69%	24.25	24.25	未进入负面清单	否	无	4.01%
4892	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	四家线四家子1组22能效	200	23.20%	113.60	#####	未进入负面清单	否	无	1.51%

4893	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线房身1组台区机井	50	32.01%	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	4.39%
4894	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线金黄地村金黄地8组（2019年新增）	400	41.01%	155.96	#####	未进入负面清单	否	无	4.92%
4895	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	华杖子小西沟	50	56.17%	11.92	11.92	未进入负面清单	否	无	4.82%
4896	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线房身村3号台区机井（2017新增）	50	30.36%	24.82	24.82	未进入负面清单	否	无	4.09%
4897	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	达拉甲大棚井	50	39.51%	20.25	20.25	未进入负面清单	否	无	1.80%
4898	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	116官政线	老四组	100	55.58%	24.42	24.42	未进入负面清单	否	无	4.87%
4899	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	洼子店从窝铺	100	57.45%	22.55	22.55	未进入负面清单	否	无	1.07%
4900	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	烧锅村南湾子（利旧）1	50	23.34%	28.33	28.33	未进入负面清单	否	无	1.97%
4901	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	华杖子大西沟	50	16.63%	31.69	31.69	未进入负面清单	否	无	3.99%
4902	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	烧锅村南台子（利旧）1	50	53.21%	13.40	13.40	未进入负面清单	否	无	4.19%
4903	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线洼子店村洼子店增容（2019年新增）	400	15.81%	256.76	#####	未进入负面清单	否	无	3.33%
4904	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	梅家窝铺	50	53.89%	13.06	13.06	未进入负面清单	否	无	4.04%
4905	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线华杖子村小马厂（2019贫困县	200	11.66%	136.68	#####	未进入负面清单	否	无	1.62%
4906	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线洼子店村洼子店村（2019年新增）	400	22.29%	230.84	#####	未进入负面清单	否	无	3.28%
4907	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10千伏四家线金黄地村7组（2019贫困县	200	33.88%	92.24	92.24	未进入负面清单	否	无	4.34%
4908	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线洼子店村洼子店三组（2019年新增）	400	30.37%	198.52	#####	未进入负面清单	否	无	3.34%
4909	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	黄杖子四组（利旧）1	50	14.92%	32.54	32.54	未进入负面清单	否	无	1.57%
4910	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	10kV老官地线黄杖子村嘎吉哈达一二组（2019贫困县	200	41.54%	76.92	76.92	未进入负面清单	否	无	4.29%
4911	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	南水泉	50	17.33%	31.34	31.34	未进入负面清单	否	无	3.72%

4912	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	大营子线烧锅村西组（2020贫困户县	200	26.05%	107.90	#####	未进入负面清单	否	无	3.77%
4913	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	新城大棚2	80	15.08%	51.94	51.94	未进入负面清单	否	无	2.28%
4914	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线五家子村五家子5.6组（2019年新增）	400	24.44%	222.24	#####	未进入负面清单	否	无	4.12%
4915	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家线南四家5-12组	200	31.00%	98.00	98.00	未进入负面清单	否	无	1.44%
4916	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	金黄地5组	100	57.48%	22.52	22.52	未进入负面清单	否	无	1.39%
4917	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线唐杖子村唐杖子前西组（2019年新增）	80	31.69%	38.65	38.65	未进入负面清单	否	无	2.78%
4918	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线华杖子村华杖子（2019贫困户县	200	52.28%	55.44	55.44	未进入负面清单	否	无	4.02%
4919	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线金黄地村金黄地5.6组（2019年新增）	200	33.37%	93.26	93.26	未进入负面清单	否	无	2.51%
4920	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	朱窝铺西山	100	32.97%	47.03	47.03	未进入负面清单	否	无	4.90%
4921	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线金黄地村金黄地2.10组（2019年新增）	400	28.14%	207.44	#####	未进入负面清单	否	无	4.55%
4922	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	唐杖子大树林子组	50	13.13%	33.44	33.44	未进入负面清单	否	无	4.92%
4923	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	华杖子雁翅沟	30	50.84%	8.75	8.75	未进入负面清单	否	无	3.61%
4924	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	116官政线	小二组	200	55.14%	49.72	49.72	未进入负面清单	否	无	2.13%
4925	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	112官三联线	赵窝铺大棚井01	80	37.81%	33.75	33.75	未进入负面清单	否	无	3.75%
4926	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	老六组	20	76.88%	0.62	0.62	未进入负面清单	否	无	4.82%
4927	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线热水二组中心村	200	34.34%	91.32	91.32	未进入负面清单	否	无	1.65%
4928	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	10kV老官地线马架子马架子四组（2019贫困户县	200	55.14%	49.72	49.72	未进入负面清单	否	无	4.60%
4929	国网建平县供电公司	镇南66kV变电站	108站前线	燃料	400	46.73%	133.08	#####	未进入负面清单	否	无	4.97%
4930	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线西城3组2井台区机井	50	23.14%	28.43	28.43	未进入负面清单	否	无	1.69%

4931	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	116王家沟线	朝阳沟变压器（利旧）1	50	53.86%	13.07	13.07	未进入负面清单	否	无	3.72%
4932	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线西山村喇嘛营子（2019年新增）	200	30.85%	98.30	98.30	未进入负面清单	否	无	2.77%
4933	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	116王家沟线	龙凤永	30	29.67%	15.10	15.10	未进入负面清单	否	无	4.34%
4934	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	116王家沟线	姚家南山	50	43.56%	18.22	18.22	未进入负面清单	否	无	2.61%
4935	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山水泉金窑	50	32.64%	23.68	23.68	未进入负面清单	否	无	4.30%
4936	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	116王家沟线	垡卜洼小区	50	15.72%	32.14	32.14	未进入负面清单	否	无	1.15%
4937	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	115白山线	白山嘎海吐3组综合	80	49.48%	24.42	24.42	未进入负面清单	否	无	3.13%
4938	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线插花组台区机井	50	16.45%	31.78	31.78	未进入负面清单	否	无	2.15%
4939	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	小河南	100	37.67%	42.33	42.33	未进入负面清单	否	无	2.16%
4940	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线新立屯大棚变压器	80	10.13%	55.90	55.90	未进入负面清单	否	无	3.53%
4941	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	新房申	50	31.83%	24.09	24.09	未进入负面清单	否	无	1.17%
4942	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	苇塘	100	49.09%	30.91	30.91	未进入负面清单	否	无	2.97%
4943	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线粮库家属中心村	315	57.51%	70.84	70.84	未进入负面清单	否	无	3.73%
4944	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	大骆驼沟	200	40.05%	79.90	79.90	未进入负面清单	否	无	4.97%
4945	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	插花西	50	59.19%	10.41	10.41	未进入负面清单	否	无	3.99%
4946	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	116王家沟线	10kV王家沟线姚家1号台区机井（2017新增）	50	34.33%	22.84	22.84	未进入负面清单	否	无	4.84%
4947	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线东井一二组分容变压器（2018年农网升级改造）	100	52.20%	27.80	27.80	未进入负面清单	否	无	3.48%
4948	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线牌甸村9组2号台区机井（2017新增）	50	38.82%	20.59	20.59	未进入负面清单	否	无	1.55%
4949	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线东井村4组7号台区机井（2017新增）	50	45.05%	17.48	17.48	未进入负面清单	否	无	1.30%
4950	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线东井综合变压器（2018年农网升级改造）	50	95.93%	-7.97	-7.97	未进入负面清单	否	无	12.71%

4951	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122降牌线	10kV向阳线东井二组门前地区机井	100	48.55%	31.45	31.45	未进入负面清单	否	无	4.83%
4952	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122降牌线	10kV向阳线昌隆村八组井台区机井	50	27.59%	26.21	26.21	未进入负面清单	否	无	1.54%
4953	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122降牌线	10kV向阳线牌甸村3组1号台区机井（2017新增）	50	45.01%	17.50	17.50	未进入负面清单	否	无	1.83%
4954	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122降牌线	10kV向阳线牌甸村4组1号台区机井（2017新增）	50	54.19%	12.91	12.91	未进入负面清单	否	无	3.82%
4955	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122降牌线	10kV向阳线东井一组门前地区机井	50	34.81%	22.60	22.60	未进入负面清单	否	无	1.94%
4956	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	116王家沟线	王家沟	50	31.75%	24.13	24.13	未进入负面清单	否	无	2.33%
4957	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	马场东组大棚	80	31.29%	38.97	38.97	未进入负面清单	否	无	1.02%
4958	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线后地中心村	200	21.13%	117.74	#####	未进入负面清单	否	无	1.95%
4959	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线东城村白山大城六九组（2019年新增）	200	40.15%	79.70	79.70	未进入负面清单	否	无	2.08%
4960	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122降牌线	10kV向阳线昌隆村九组井台区机井	100	43.80%	36.20	36.20	未进入负面清单	否	无	3.47%
4961	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122降牌线	10kV向阳线东井四组井台区机井	100	44.06%	35.94	35.94	未进入负面清单	否	无	3.66%
4962	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	羊角沟（利旧）1	50	45.82%	17.09	17.09	未进入负面清单	否	无	4.29%
4963	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	黄土梁子	50	30.76%	24.62	24.62	未进入负面清单	否	无	2.83%
4964	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122降牌线	10kV向阳线牌店三组变压器（2018年农网升级改造）	200	10.41%	139.18	#####	未进入负面清单	否	无	1.14%
4965	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122降牌线	10kV向阳线牌店十一组井台区机井	50	33.37%	23.32	23.32	未进入负面清单	否	无	4.00%
4966	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122降牌线	10kV向阳线牌店六组河套井台区机井	100	16.64%	63.36	63.36	未进入负面清单	否	无	1.03%
4967	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	115白山线	10kV白山线长汉池6组西灌台区机井	50	34.26%	22.87	22.87	未进入负面清单	否	无	2.95%
4968	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122降牌线	10kV向阳线牌甸村5组1号台区机井（2017新增）	50	59.04%	10.48	10.48	未进入负面清单	否	无	1.58%
4969	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	四盆三组机井	50	28.64%	25.68	25.68	未进入负面清单	否	无	1.76%

4970	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	116王家沟线	东组	50	37.27%	21.37	21.37	未进入负面清单	否	无	1.39%
4971	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122降牌线	10kV向阳线牌甸村9组1号台区机井（2017新增）	50	47.63%	16.19	16.19	未进入负面清单	否	无	4.34%
4972	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122降牌线	10kV向阳线牌店二队变压器（2018年农网升级改造）	200	35.54%	88.92	88.92	未进入负面清单	否	无	1.52%
4973	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素大窝铺小北山	30	80.78%	-0.23	-0.23	未进入负面清单	否	无	13.74%
4974	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	哈达大棚	80	37.55%	33.96	33.96	未进入负面清单	否	无	4.29%
4975	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	插花东	80	25.28%	43.78	43.78	未进入负面清单	否	无	4.96%
4976	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线黄土梁子台区机井（2017新增）	50	53.90%	13.05	13.05	未进入负面清单	否	无	1.81%
4977	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线水泉	50	54.71%	12.65	12.65	未进入负面清单	否	无	1.39%
4978	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	后长皋（利旧）1	50	10.28%	34.86	34.86	未进入负面清单	否	无	3.38%
4979	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	沟里	100	32.51%	47.49	47.49	未进入负面清单	否	无	4.59%
4980	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	弯子	20	38.13%	8.37	8.37	未进入负面清单	否	无	4.90%
4981	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线梁窝铺村迟窝铺北（2019年新增）	200	42.99%	74.02	74.02	未进入负面清单	否	无	3.53%
4982	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	马场东组大棚井	80	54.95%	20.04	20.04	未进入负面清单	否	无	4.03%
4983	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线马场村小五家（2019年新增）	200	22.75%	114.50	#####	未进入负面清单	否	无	4.25%
4984	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	咕噜沟	50	12.36%	33.82	33.82	未进入负面清单	否	无	2.08%
4985	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线马场街分容中心村	100	77.70%	2.30	2.30	未进入负面清单	否	无	2.48%
4986	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	10KV马场北线马场组台区机井	50	49.24%	15.38	15.38	未进入负面清单	否	无	2.64%
4987	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山长汉池机站综合	100	16.91%	63.09	63.09	未进入负面清单	否	无	2.38%
4988	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	中长皋	50	20.72%	29.64	29.64	未进入负面清单	否	无	1.52%
4989	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山四汉城十二组	200	34.84%	90.32	90.32	未进入负面清单	否	无	4.61%

4990	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线大城村白山大城二三组（2019年新增）	400	57.67%	89.32	89.32	未进入负面清单	否	无	3.79%
4991	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线四合1组台区机井	50	26.16%	26.92	26.92	未进入负面清单	否	无	2.73%
4992	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	116王家沟线	北横沟	50	29.57%	25.22	25.22	未进入负面清单	否	无	2.55%
4993	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山水泉七八组	200	25.45%	109.10	#####	未进入负面清单	否	无	2.42%
4994	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线东城村白山四汉城五组（2019年新增）	400	56.47%	94.12	94.12	未进入负面清单	否	无	4.45%
4995	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山四汉城水库综合	315	28.36%	162.67	#####	未进入负面清单	否	无	3.12%
4996	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线洼子沟村上洼子沟7.8组分容（2019贫困县	100	49.44%	30.56	30.56	未进入负面清单	否	无	4.69%
4997	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	116王家沟线	孟台变压器	20	25.48%	10.90	10.90	未进入负面清单	否	无	2.69%
4998	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	116王家沟线	沙子沟	250	41.54%	96.15	96.15	未进入负面清单	否	无	2.29%
4999	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山四汉城三组	63	34.31%	28.78	28.78	未进入负面清单	否	无	4.22%
5000	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素大炮手地	80	12.29%	54.17	54.17	未进入负面清单	否	无	2.09%
5001	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	115白山线	10kV白山线喝海吐5组台区机井	50	45.58%	17.21	17.21	未进入负面清单	否	无	3.87%
5002	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	大城69分容变压器	100	51.32%	28.68	28.68	未进入负面清单	否	无	3.29%
5003	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线长汉池村长汉池南台分容（2019贫困县	200	19.22%	121.56	#####	未进入负面清单	否	无	4.00%
5004	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山大城一组	50	22.51%	28.75	28.75	未进入负面清单	否	无	3.51%
5005	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素尹窝铺	30	23.50%	16.95	16.95	未进入负面清单	否	无	3.47%
5006	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素河南新窝铺	100	46.53%	33.47	33.47	未进入负面清单	否	无	1.76%
5007	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线奎德素中学中心村	200	72.02%	15.96	15.96	未进入负面清单	否	无	2.77%
5008	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	115白山线	10kV白山线长汗池村白山长汗池猪场（2019年新增）	100	27.10%	52.90	52.90	未进入负面清单	否	无	1.09%
5009	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	116王家沟线	新张营子（利旧）1	50	22.06%	28.97	28.97	未进入负面清单	否	无	3.98%

5010	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	116王家沟线	姚家村（利旧）1	50	29.15%	25.43	25.43	未进入负面清单	否	无	3.35%
5011	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	115白山线	白山长汉池四家西	80	49.43%	24.46	24.46	未进入负面清单	否	无	1.75%
5012	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线西街南台分容中心村变压器	200	47.23%	65.54	65.54	未进入负面清单	否	无	1.23%
5013	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	115白山线	10kV白山线长汉池村四家子东（2019贫困县	200	42.39%	75.22	75.22	未进入负面清单	否	无	3.29%
5014	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山四汉城三四组	80	16.81%	50.55	50.55	未进入负面清单	否	无	2.96%
5015	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	冯营子	80	47.93%	25.66	25.66	未进入负面清单	否	无	3.56%
5016	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	侯营子	50	37.51%	21.25	21.25	未进入负面清单	否	无	3.00%
5017	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线河南村河南（2019年新增）	315	53.13%	84.64	84.64	未进入负面清单	否	无	2.75%
5018	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线梁窝铺村岗岗（2019年新增）	200	57.67%	44.66	44.66	未进入负面清单	否	无	3.06%
5019	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线小北沟	20	56.69%	4.66	4.66	未进入负面清单	否	无	1.59%
5020	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	万家营子	50	14.55%	32.73	32.73	未进入负面清单	否	无	3.37%
5021	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	来力沟	100	35.60%	44.40	44.40	未进入负面清单	否	无	3.84%
5022	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	岗岗西山（利旧）1	200	29.06%	101.88	#####	未进入负面清单	否	无	2.73%
5023	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	东荒	50	35.91%	22.05	22.05	未进入负面清单	否	无	3.53%
5024	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线牌店村牌店八组（2019贫困县	200	54.73%	50.54	50.54	未进入负面清单	否	无	4.26%
5025	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	东井村变压器	50	21.29%	29.36	29.36	未进入负面清单	否	无	3.54%
5026	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线牌甸村牌店九组（2019年新增）	400	52.69%	109.24	#####	未进入负面清单	否	无	4.76%
5027	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素奎头营子变压器（工）	100	15.72%	64.28	64.28	未进入负面清单	否	无	1.85%
5028	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线大窝铺村油坊地（2019贫困县	100	10.20%	69.80	69.80	未进入负面清单	否	无	4.65%
5029	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线西街北中心村	400	42.40%	150.40	#####	未进入负面清单	否	无	1.11%

5030	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122降牌线	10kV向阳线牌店十一队变压器（2018年农网升级改造）	200	27.84%	104.32	#####	未进入负面清单	否	无	2.66%
5031	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122降牌线	10kV向阳线牌店村牌店一组（2019贫困县	200	27.96%	104.08	#####	未进入负面清单	否	无	1.21%
5032	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122降牌线	10kV向阳线东井一二组变压器（2018年农网升级改造）	200	58.85%	42.30	42.30	未进入负面清单	否	无	4.14%
5033	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	115白山线	白山嘎海吐五组	160	16.61%	101.42	#####	未进入负面清单	否	无	1.58%
5034	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	四汉城小区	50	41.45%	19.28	19.28	未进入负面清单	否	无	3.15%
5035	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122降牌线	10kV向阳线牌店村牌店十队（2019贫困县	200	28.48%	103.04	#####	未进入负面清单	否	无	3.97%
5036	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	梁家窝铺	400	22.17%	231.32	#####	未进入负面清单	否	无	3.06%
5037	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线长汗池村白山长汉池中（2019年新增）	400	56.52%	93.92	93.92	未进入负面清单	否	无	2.16%
5038	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山高坂城四组	30	98.36%	-5.51	-5.51	未进入负面清单	否	无	6.07%
5039	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线古山子	400	16.09%	255.64	#####	未进入负面清单	否	无	4.34%
5040	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线新立屯村康窝铺（2019贫困县	200	41.73%	76.54	76.54	未进入负面清单	否	无	1.12%
5041	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	迟窝铺	100	32.77%	47.23	47.23	未进入负面清单	否	无	2.53%
5042	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	马场前长架变压器（工）	200	31.33%	97.34	97.34	未进入负面清单	否	无	4.74%
5043	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	井上	50	35.09%	22.46	22.46	未进入负面清单	否	无	3.14%
5044	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	115白山线	白山嘎海吐九组（利旧）	100	19.07%	60.93	60.93	未进入负面清单	否	无	1.68%
5045	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山水泉四组	200	51.39%	57.22	57.22	未进入负面清单	否	无	3.94%
5046	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	南沟塘子	50	24.82%	27.59	27.59	未进入负面清单	否	无	1.67%
5047	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山四汉城一组	160	39.41%	64.94	64.94	未进入负面清单	否	无	4.09%
5048	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线仓子八组台区机井	50	12.02%	33.99	33.99	未进入负面清单	否	无	3.15%
5049	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV仓子线兴恩秀城1柱上变压器	400	28.55%	205.80	#####	未进入负面清单	否	无	2.06%

5050	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山水泉东房身22能效	200	29.90%	100.20	#####	未进入负面清单	否	无	4.72%
5051	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山西汉城六组	80	61.66%	14.67	14.67	未进入负面清单	否	无	3.56%
5052	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	116王家沟线	10kV王家沟姚家村姚家西组(2019年新增)	200	49.78%	60.44	60.44	未进入负面清单	否	无	3.03%
5053	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山水泉石佛庙西	200	53.71%	52.58	52.58	未进入负面清单	否	无	4.53%
5054	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线山根村山北变压器(2018年农网升级改造)	100	39.57%	40.43	40.43	未进入负面清单	否	无	3.14%
5055	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线姚都地一组3号台区机井(2017新增)	50	31.75%	24.13	24.13	未进入负面清单	否	无	4.24%
5056	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山洼子沟10组	100	26.65%	53.35	53.35	未进入负面清单	否	无	2.62%
5057	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线山根村山根大棚(2019年新增)	200	21.20%	117.60	#####	未进入负面清单	否	无	2.26%
5058	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	前东	100	26.23%	53.77	53.77	未进入负面清单	否	无	1.73%
5059	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线后西台区机井	100	32.51%	47.49	47.49	未进入负面清单	否	无	1.66%
5060	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线八家姚三台区机井	50	29.19%	25.41	25.41	未进入负面清单	否	无	4.12%
5061	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线长汉池村长汉池南台(2019贫困县)	200	25.47%	109.06	#####	未进入负面清单	否	无	2.82%
5062	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线山根村横南(2019年新增)	200	41.69%	76.62	76.62	未进入负面清单	否	无	4.75%
5063	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	姚都地三组变压器	80	33.99%	36.81	36.81	未进入负面清单	否	无	2.79%
5064	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线西街南台中心村变压器	200	14.80%	130.40	#####	未进入负面清单	否	无	2.15%
5065	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线后西井1台区机井	100	17.79%	62.21	62.21	未进入负面清单	否	无	1.52%
5066	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线山根村从南(2019年新增)	200	46.01%	67.98	67.98	未进入负面清单	否	无	4.54%
5067	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线山根村山南变压器(2018年农网升级改造)	200	53.44%	53.12	53.12	未进入负面清单	否	无	4.19%

5068	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线姚都地二组变压器（2018年农网升级改造）	100	21.44%	58.56	58.56	未进入负面清单	否	无	1.26%
5069	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线横立街1号台区机井（2017新增）	50	41.14%	19.43	19.43	未进入负面清单	否	无	1.15%
5070	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线山根村二东（2019年新增）	200	40.20%	79.60	79.60	未进入负面清单	否	无	4.61%
5071	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线姚都地一组变压器（2018年农网升级改造）	200	47.42%	65.16	65.16	未进入负面清单	否	无	3.99%
5072	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	服装	315	24.50%	174.83	#####	未进入负面清单	否	无	2.28%
5073	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	横北变压器	80	46.38%	26.90	26.90	未进入负面清单	否	无	2.79%
5074	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线山根村变压器（2018年农网升级改造）	50	48.07%	15.97	15.97	未进入负面清单	否	无	3.84%
5075	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	五十家子水泉沟	50	74.19%	2.91	2.91	未进入负面清单	否	无	2.74%
5076	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	10kV博古素西岗九组台区机井	50	39.68%	20.16	20.16	未进入负面清单	否	无	2.09%
5077	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	卜古苏八队变压器	100	48.23%	31.77	31.77	未进入负面清单	否	无	4.99%
5078	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	卜古苏淳立军	100	48.26%	31.74	31.74	未进入负面清单	否	无	2.84%
5079	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	博古苏大棚北台柱上变压器	50	31.56%	24.22	24.22	未进入负面清单	否	无	3.87%
5080	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	三家井分容	100	27.14%	52.86	52.86	未进入负面清单	否	无	4.72%
5081	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	西梁井分容	20	12.89%	13.42	13.42	未进入负面清单	否	无	1.73%
5082	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	卜古苏一队	50	60.96%	9.52	9.52	未进入负面清单	否	无	3.67%
5083	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	10kV博古素线博古素村卜古苏三四队（2019年新增）	200	15.83%	128.34	#####	未进入负面清单	否	无	3.05%
5084	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	五十家子养牛小区	315	49.92%	94.75	94.75	未进入负面清单	否	无	2.38%
5085	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	水泉沟大棚井	50	24.50%	27.75	27.75	未进入负面清单	否	无	2.79%
5086	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	10kV博古素线西岗村东岗大棚（2019年新增）	200	51.63%	56.74	56.74	未进入负面清单	否	无	3.66%

5087	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	10kV热仓线西岗村西岗七组(2019年新增)	200	29.83%	100.34	#####	未进入负面清单	否	无	3.92%
5088	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	卜古苏二队	50	26.84%	26.58	26.58	未进入负面清单	否	无	4.85%
5089	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	卜古苏七队	200	15.45%	129.10	#####	未进入负面清单	否	无	2.34%
5090	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	水泉沟养殖小区	50	28.05%	25.98	25.98	未进入负面清单	否	无	4.75%
5091	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	水泉沟大棚	80	44.18%	28.66	28.66	未进入负面清单	否	无	1.83%
5092	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线仓子七组台区机井	50	35.51%	22.25	22.25	未进入负面清单	否	无	3.06%
5093	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山高坂城五组	100	31.01%	48.99	48.99	未进入负面清单	否	无	4.29%
5094	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	217叶园线	顺治沟一组	160	69.50%	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	3.83%
5095	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	饲料公司外	500	57.96%	110.20	#####	未进入负面清单	否	无	2.81%
5096	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	天缘小区	160	51.21%	46.06	46.06	未进入负面清单	否	无	2.01%
5097	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	法院楼	100	35.64%	44.36	44.36	未进入负面清单	否	无	4.75%
5098	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	童装	315	41.25%	122.06	#####	未进入负面清单	否	无	1.63%
5099	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	县社招待所	250	58.18%	54.55	54.55	未进入负面清单	否	无	1.22%
5100	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	房产	315	28.78%	161.34	#####	未进入负面清单	否	无	2.00%
5101	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	一中前1	400	60.81%	76.76	76.76	未进入负面清单	否	无	3.30%
5102	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10千伏大城线高坂城村3组(2019贫困县)	200	46.17%	67.66	67.66	未进入负面清单	否	无	1.78%
5103	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	大城线白山大城河东(2020贫困县)	200	58.36%	43.28	43.28	未进入负面清单	否	无	4.79%
5104	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线洼子沟村白山洼子沟2组(2019年新增)	200	49.71%	60.58	60.58	未进入负面清单	否	无	1.59%
5105	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线仓子村仓子孟凡明队(2019年新增)	200	33.25%	93.50	93.50	未进入负面清单	否	无	3.58%
5106	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	115白山线	10kV白山线嘎海吐村嘎海吐村一组(2019年新增)	400	40.10%	159.60	#####	未进入负面清单	否	无	1.42%
5107	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	116王家沟线	姚家南台	315	30.11%	157.15	#####	未进入负面清单	否	无	4.67%

5108	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	石台沟大棚井2变压器	250	24.95%	137.63	#####	未进入负面清单	否	无	1.29%
5109	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线白山长汉池北光伏变压器	200	31.58%	96.84	96.84	未进入负面清单	否	无	3.89%
5110	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线五间房林场台区机井（2017新增）	50	53.85%	13.08	13.08	未进入负面清单	否	无	2.62%
5111	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10千伏大城线洼子沟村11组（2019贫困县	100	40.08%	39.92	39.92	未进入负面清单	否	无	1.68%
5112	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄六组分容中心村	100	27.78%	52.22	52.22	未进入负面清单	否	无	2.79%
5113	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山高坂城二六组	250	46.10%	84.75	84.75	未进入负面清单	否	无	2.59%
5114	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	小南山变压器	100	46.17%	33.83	33.83	未进入负面清单	否	无	1.80%
5115	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV长皋线黄土梁子村黄土梁子四组（2019年新增）	200	59.06%	41.88	41.88	未进入负面清单	否	无	1.74%
5116	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV辛店五组	50	43.61%	18.20	18.20	未进入负面清单	否	无	4.86%
5117	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV辛店养羊小区	30	54.15%	7.76	7.76	未进入负面清单	否	无	4.18%
5118	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV和乐村变压器	80	45.34%	27.73	27.73	未进入负面清单	否	无	3.76%
5119	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV扎营子二组西沟变压器	50	46.40%	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	4.62%
5120	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	东窑线黄土梁子九组台区机井	50	19.35%	30.33	30.33	未进入负面清单	否	无	2.69%
5121	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV辛店六组	80	53.65%	21.08	21.08	未进入负面清单	否	无	2.69%
5122	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	干沟子十组变压器	50	31.05%	24.48	24.48	未进入负面清单	否	无	3.88%
5123	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV扎营子七组4#变压器	50	34.45%	22.78	22.78	未进入负面清单	否	无	2.21%
5124	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	长皋线扎营子三组台区机井	50	19.65%	30.18	30.18	未进入负面清单	否	无	1.60%
5125	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV扎营子五组东营子	50	37.64%	21.18	21.18	未进入负面清单	否	无	3.04%
5126	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV黄土梁子三组	80	15.47%	51.62	51.62	未进入负面清单	否	无	1.76%
5127	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV黄土梁五组	100	16.33%	63.67	63.67	未进入负面清单	否	无	3.61%
5128	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV黄土梁子六组分容	50	44.54%	17.73	17.73	未进入负面清单	否	无	2.96%
5129	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	长皋线东大杖子六组台区机井	50	56.65%	11.68	11.68	未进入负面清单	否	无	4.86%

5130	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	东风3组	80	41.41%	30.87	30.87	未进入负面清单	否	无	1.33%
5131	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV长皋线黄土梁子村黄土梁子一二组（2019年新增）	400	55.98%	96.08	96.08	未进入负面清单	否	无	1.36%
5132	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV李福养殖	30	21.54%	17.54	17.54	未进入负面清单	否	无	2.23%
5133	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	217叶园线	火柴家属院	80	63.23%	13.42	13.42	未进入负面清单	否	无	4.50%
5134	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线和乐八组2台区机井	100	23.69%	56.31	56.31	未进入负面清单	否	无	4.52%
5135	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV东窑线扎营子村2号台区机井（2017新增）	50	58.11%	10.95	10.95	未进入负面清单	否	无	1.98%
5136	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	五十家子2.3组	160	20.92%	94.53	94.53	未进入负面清单	否	无	1.97%
5137	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV辛店二组分容	50	46.30%	16.85	16.85	未进入负面清单	否	无	4.90%
5138	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线石台沟村石台沟五组（2019年新增）	200	56.13%	47.74	47.74	未进入负面清单	否	无	2.75%
5139	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	要道吐大棚变压器	80	27.03%	42.38	42.38	未进入负面清单	否	无	3.37%
5140	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	三家西湖养猪小区变压器（工）	80	32.82%	37.74	37.74	未进入负面清单	否	无	1.99%
5141	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线要道吐村要五（2019年新增）	400	24.42%	222.32	#####	未进入负面清单	否	无	4.90%
5142	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线干沟子村干沟子一四组（2019年新增）	200	13.48%	133.04	#####	未进入负面清单	否	无	1.51%
5143	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV扎营子七组5#变压器	20	28.31%	10.34	10.34	未进入负面清单	否	无	4.31%
5144	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线西湖台村西湖1组（2019年新增）	400	54.98%	100.08	#####	未进入负面清单	否	无	3.10%
5145	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线东风四组变压器（2018年农网升级改造）	50	23.37%	28.32	28.32	未进入负面清单	否	无	1.29%
5146	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	恒旺畜牧养殖（小微）	100	20.20%	59.80	59.80	未进入负面清单	否	无	4.41%
5147	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	郎九变压器22能效	200	34.38%	91.24	91.24	未进入负面清单	否	无	4.71%
5148	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV扎营子后山大棚	80	32.98%	37.62	37.62	未进入负面清单	否	无	3.76%

5149	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV柳条沟大棚	80	57.97%	17.62	17.62	未进入负面清单	否	无	3.88%
5150	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线西湖台村东风两家（2019年新增）	200	29.20%	101.60	#####	未进入负面清单	否	无	3.71%
5151	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	太平庄线要11组（2020贫困县	80	40.31%	31.75	31.75	未进入负面清单	否	无	2.83%
5152	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线要道吐村要十（2019年新增）	200	24.72%	110.56	#####	未进入负面清单	否	无	2.74%
5153	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线五间房村五一烤烟房（2019年新增）	200	55.00%	50.00	50.00	未进入负面清单	否	无	1.93%
5154	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV辛店一组	400	10.52%	277.92	#####	未进入负面清单	否	无	4.43%
5155	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV东窑线老虎沟三组变压器（2018年农网升级改造）	100	23.32%	56.68	56.68	未进入负面清单	否	无	3.27%
5156	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV太平庄线粮库中心村	100	17.77%	62.23	62.23	未进入负面清单	否	无	2.89%
5157	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV唐桂坤养殖	100	36.93%	43.07	43.07	未进入负面清单	否	无	3.92%
5158	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV扎营子大棚	50	27.29%	26.36	26.36	未进入负面清单	否	无	2.44%
5159	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	华2组（23能效）	200	33.31%	93.38	93.38	未进入负面清单	否	无	2.30%
5160	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV黄土梁九组	200	11.40%	34.30	34.30	未进入负面清单	否	无	4.68%
5161	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄政府中心村	50	68.72%	22.56	22.56	未进入负面清单	否	无	5.00%
5162	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV扎营子大棚	200	40.16%	31.87	31.87	未进入负面清单	否	无	2.16%
5163	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄十组中心村	100	79.07%	0.93	0.93	未进入负面清单	否	无	2.28%
5164	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	太平庄线太平庄医院综合	200	42.17%	75.66	75.66	未进入负面清单	否	无	3.43%
5165	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线西湖台村西湖10组（2019年新增）	200	20.71%	118.58	#####	未进入负面清单	否	无	4.39%
5166	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	石台沟东下台变压器	80	23.10%	45.52	45.52	未进入负面清单	否	无	3.86%
5167	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV扎营子养鸡小区	50	11.30%	34.35	34.35	未进入负面清单	否	无	1.78%
5168	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线干沟子14组台区机井	50	24.16%	27.92	27.92	未进入负面清单	否	无	1.31%

5169	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV东窑线黄土梁子村3号台区机井（2017新增）	100	31.41%	48.59	48.59	未进入负面清单	否	无	4.33%
5170	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	和乐八组变压器	80	13.13%	53.50	53.50	未进入负面清单	否	无	2.16%
5171	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄村十大棚井（2019年新增）	100	18.26%	61.74	61.74	未进入负面清单	否	无	4.84%
5172	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV长皋线东大杖子村袁家沟大棚（2019贫困县	200	24.98%	110.04	#####	未进入负面清单	否	无	1.92%
5173	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	石台沟大棚井1变压器	250	18.33%	154.18	#####	未进入负面清单	否	无	4.88%
5174	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线山根村前西（2019年新增）	200	28.03%	103.94	#####	未进入负面清单	否	无	2.77%
5175	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线董家沟后梁变压器（2018年农网升级改造）	200	48.42%	63.16	63.16	未进入负面清单	否	无	1.29%
5176	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	新东变压器	200	22.98%	114.04	#####	未进入负面清单	否	无	2.42%
5177	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	姚都地四组变压器	100	16.65%	63.35	63.35	未进入负面清单	否	无	3.84%
5178	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线山根村二西（2019年新增）	200	21.56%	116.88	#####	未进入负面清单	否	无	2.70%
5179	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线仓子村兽医站（2019年新增）	200	32.20%	95.60	95.60	未进入负面清单	否	无	3.65%
5180	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线西岗村郎营子小区（2019年新增）	200	35.28%	89.44	89.44	未进入负面清单	否	无	4.76%
5181	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	郎营子三队	30	37.21%	12.84	12.84	未进入负面清单	否	无	3.71%
5182	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线中小学家属院变压器（2018年农网升级改造）	100	44.18%	35.82	35.82	未进入负面清单	否	无	2.89%
5183	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线中学后大棚变压器（2018年农网升级改造）	200	42.74%	74.52	74.52	未进入负面清单	否	无	3.71%
5184	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	南沟湾大棚	80	57.83%	17.74	17.74	未进入负面清单	否	无	2.76%
5185	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线胡营子中心村	200	24.06%	111.88	#####	未进入负面清单	否	无	3.17%

5186	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线刘家沟中心村	100	42.45%	37.55	37.55	未进入负面清单	否	无	1.61%
5187	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线博古素三组台区机井	200	24.90%	110.20	#####	未进入负面清单	否	无	3.85%
5188	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线仓子村仓子三组（2019年新增）	200	28.29%	103.42	#####	未进入负面清单	否	无	2.01%
5189	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线西岗七组台区机井	50	51.57%	14.22	14.22	未进入负面清单	否	无	1.83%
5190	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线仓子村仓子六队（2019年新增）	200	27.67%	104.66	#####	未进入负面清单	否	无	2.56%
5191	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线八家村王地沟（2019年新增）	100	15.17%	64.83	64.83	未进入负面清单	否	无	4.80%
5192	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	西环岛	400	36.53%	173.88	#####	未进入负面清单	否	无	4.58%
5193	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	烟草	400	61.14%	75.44	75.44	未进入负面清单	否	无	1.95%
5194	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线山根村从北（2019年新增）	200	55.74%	48.52	48.52	未进入负面清单	否	无	2.88%
5195	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线八家村靖营子（2019年新增）	200	19.18%	121.64	#####	未进入负面清单	否	无	4.15%
5196	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	福粒江米业（小微）	400	48.57%	125.72	#####	未进入负面清单	否	无	2.48%
5197	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	五十家子三四队	200	39.36%	81.28	81.28	未进入负面清单	否	无	3.69%
5198	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	东岗一组	80	16.39%	50.89	50.89	未进入负面清单	否	无	2.34%
5199	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	卜古苏五队	200	43.09%	73.82	73.82	未进入负面清单	否	无	4.46%
5200	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	卜古苏西营子	100	25.90%	54.10	54.10	未进入负面清单	否	无	3.35%
5201	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线热水本街南中心村	315	17.85%	195.77	#####	未进入负面清单	否	无	3.97%
5202	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线西岗村郎营子鸡场（2019年新增）	200	29.10%	101.80	#####	未进入负面清单	否	无	1.01%
5203	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV仓子线中学东小区	100	26.05%	53.95	53.95	未进入负面清单	否	无	1.64%
5204	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10KV五龙线白家洼后五龙台井台区机井	50	21.16%	29.42	29.42	未进入负面清单	否	无	1.80%
5205	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	117建寿联线	万寿老年公寓	100	55.10%	24.90	24.90	未进入负面清单	否	无	4.92%
5206	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄七组中心村	200	52.71%	54.58	54.58	未进入负面清单	否	无	3.46%

5207	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10千伏太平庄线干沟子村二组（2019贫困县	200	50.22%	59.56	59.56	未进入负面清单	否	无	2.62%
5208	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	东风5组	200	33.17%	93.66	93.66	未进入负面清单	否	无	4.57%
5209	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV长皋线扎营子村二组（2019贫困县	200	18.42%	123.16	#####	未进入负面清单	否	无	3.58%
5210	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV长皋线扎营子村扎营四组（2019年新增）	400	22.01%	231.96	#####	未进入负面清单	否	无	1.89%
5211	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV辛店二组	315	55.79%	76.26	76.26	未进入负面清单	否	无	3.81%
5212	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线西湖台村西湖7.8.9组（2019年新增）	400	41.98%	152.08	#####	未进入负面清单	否	无	1.97%
5213	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄市场中心村	100	35.55%	44.45	44.45	未进入负面清单	否	无	3.86%
5214	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	石台沟二组变压器	100	17.11%	62.89	62.89	未进入负面清单	否	无	1.03%
5215	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	121王杖子线	10kV王杖子线卧龙岗东变压器	160	32.02%	76.77	76.77	未进入负面清单	否	无	2.42%
5216	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	121王杖子线	10kV王杖子线卧龙岗分容变压器	200	19.47%	121.06	#####	未进入负面清单	否	无	5.00%
5217	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线五十家子村五十家子5组（2019年新增）	200	26.19%	107.62	#####	未进入负面清单	否	无	4.48%
5218	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	121王杖子线	卧龙岗沟里	50	48.36%	15.82	15.82	未进入负面清单	否	无	2.71%
5219	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1313木营子线	马西沟上	100	19.27%	60.73	60.73	未进入负面清单	否	无	1.17%
5220	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	116青沙线	下红帽蔬菜大棚	80	45.40%	27.68	27.68	未进入负面清单	否	无	4.96%
5221	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV东窑线黄土梁子村七组（2019贫困县	200	46.15%	67.70	67.70	未进入负面清单	否	无	2.66%
5222	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线嘎查村喝岔1组（2019年新增）	400	52.82%	108.72	#####	未进入负面清单	否	无	1.86%
5223	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	10kV巴里罕沟变压器	200	41.16%	77.68	77.68	未进入负面清单	否	无	3.77%
5224	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	三东	50	24.08%	27.96	27.96	未进入负面清单	否	无	2.71%
5225	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线五十家子村五十家子4组（2019年新增）	400	15.91%	256.36	#####	未进入负面清单	否	无	4.74%

5226	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线西湖台村西湖11组（2019年新增）	400	34.13%	183.48	#####	未进入负面清单	否	无	3.15%
5227	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	郎家一组变压器	80	32.03%	38.38	38.38	未进入负面清单	否	无	1.47%
5228	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV东窑线扎营子村扎营子六组（2019年新增）	200	55.10%	49.80	49.80	未进入负面清单	否	无	2.64%
5229	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	大地西（23能效）	200	24.19%	111.62	#####	未进入负面清单	否	无	2.51%
5230	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	郎家小区（23能效）	100	45.19%	34.81	34.81	未进入负面清单	否	无	1.42%
5231	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	10kV北洼变压器	50	10.90%	34.55	34.55	未进入负面清单	否	无	3.64%
5232	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	大陶窝铺（23能效）	200	58.62%	42.76	42.76	未进入负面清单	否	无	1.56%
5233	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	姜家村变压器（23能效）	200	37.07%	85.86	85.86	未进入负面清单	否	无	4.69%
5234	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	10kV青松岭线平房东台区机井（2017新增）	50	55.20%	12.40	12.40	未进入负面清单	否	无	3.91%
5235	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	10kV青松岭线上大地组台区机井	50	43.66%	18.17	18.17	未进入负面清单	否	无	4.58%
5236	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	双大房申（23能效）	200	32.58%	94.84	94.84	未进入负面清单	否	无	2.98%
5237	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	孙家窝铺（石灰窑子分）	50	34.98%	22.51	22.51	未进入负面清单	否	无	4.21%
5238	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	10kV青松岭线青松岭村8号台区机井（2017新增）	50	35.05%	22.48	22.48	未进入负面清单	否	无	3.58%
5239	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线五间房村五间房四组（2019年新增）	200	11.81%	136.38	#####	未进入负面清单	否	无	4.11%
5240	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	10kV费爷沟变压器	30	51.73%	8.48	8.48	未进入负面清单	否	无	3.51%
5241	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	石灰窑子二组（石灰窑子分）	200	23.19%	113.62	#####	未进入负面清单	否	无	4.73%
5242	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV辛店七组	80	46.34%	26.93	26.93	未进入负面清单	否	无	3.03%
5243	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	石灰窑子三组	100	11.87%	68.13	68.13	未进入负面清单	否	无	3.50%
5244	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	大南沟（利旧）	50	43.22%	18.39	18.39	未进入负面清单	否	无	2.09%
5245	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	10kV章吉线深井章吉村西沟变压器	50	31.06%	24.47	24.47	未进入负面清单	否	无	4.86%

5246	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	小营子	100	10.81%	69.19	69.19	未进入负面清单	否	无	1.22%
5247	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	烧锅村西沟组(23能效)	200	15.01%	129.98	#####	未进入负面清单	否	无	4.46%
5248	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV东窑线老西店村老虎沟四组(2019年新增)	200	40.32%	79.36	79.36	未进入负面清单	否	无	2.49%
5249	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄六组中心村	200	47.83%	64.34	64.34	未进入负面清单	否	无	2.14%
5250	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线仓子村仓子四十队(2019年新增)	200	35.50%	89.00	89.00	未进入负面清单	否	无	2.79%
5251	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV仓子线郎营子二组北	50	30.61%	24.70	24.70	未进入负面清单	否	无	2.78%
5252	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	10千伏上店线陕营子2组(2019贫困县)	200	26.49%	107.02	#####	未进入负面清单	否	无	4.24%
5253	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	仓子八队	160	30.26%	79.58	79.58	未进入负面清单	否	无	3.28%
5254	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	西岗二组	200	42.69%	74.62	74.62	未进入负面清单	否	无	3.98%
5255	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	古山子大棚2	80	59.04%	16.77	16.77	未进入负面清单	否	无	3.51%
5256	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	上房申分容(利旧)	10	53.75%	2.63	2.63	未进入负面清单	否	无	2.44%
5257	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	10kV向阳线宝德全八组变压器(2018年农网升级改造)	50	52.76%	13.62	13.62	未进入负面清单	否	无	1.48%
5258	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子东线东街一组中心村	100	20.32%	59.68	59.68	未进入负面清单	否	无	4.39%
5259	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	古山子大棚1	80	83.16%	-2.53	-2.53	未进入负面清单	否	无	6.11%
5260	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1213七家线	七家一组	200	28.15%	103.70	#####	未进入负面清单	否	无	4.01%
5261	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	赵德富农场(小微)	400	21.90%	232.40	#####	未进入负面清单	否	无	2.65%
5262	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	哈东(23能效)	200	43.09%	73.82	73.82	未进入负面清单	否	无	1.47%
5263	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	康佳木材加工厂(小微)	200	45.22%	69.56	69.56	未进入负面清单	否	无	2.10%
5264	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	121王杖子线	10kV王杖子线富山村徐台子北(2019年新增)	200	22.14%	115.72	#####	未进入负面清单	否	无	4.43%
5265	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	10kV马场南线前道村西梁东(2019年新增)	200	17.94%	124.12	#####	未进入负面清单	否	无	1.94%

5266	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线西良村1号台区机井(2017新增)	50	50.96%	14.52	14.52	未进入负面清单	否	无	1.77%
5267	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线朱九组中心村	200	61.26%	37.48	37.48	未进入负面清单	否	无	1.05%
5268	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	10kV新水线老各庙村古山子(2019年新增)	200	15.75%	128.50	#####	未进入负面清单	否	无	2.13%
5269	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线毕杖子村毕三组里(2019年新增)	50	47.47%	16.27	16.27	未进入负面清单	否	无	4.14%
5270	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线大碾子大棚中心村	50	30.61%	24.70	24.70	未进入负面清单	否	无	2.11%
5271	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	孤山子分容变压器	50	54.80%	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	3.28%
5272	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线烧锅营子村中学(2019年新增)	100	40.01%	39.99	39.99	未进入负面清单	否	无	3.24%
5273	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	羊七组	20	26.12%	10.78	10.78	未进入负面清单	否	无	2.46%
5274	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	七台营子村分容	20	46.06%	6.79	6.79	未进入负面清单	否	无	3.66%
5275	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	上三组(利旧)1	50	31.18%	24.41	24.41	未进入负面清单	否	无	2.30%
5276	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	杨杖子一组	50	26.19%	26.91	26.91	未进入负面清单	否	无	2.52%
5277	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10k朱碌科西线七台营子村南霍店分容(2019年新增)	200	10.66%	138.68	#####	未进入负面清单	否	无	3.76%
5278	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线热水三组大棚中心村	50	39.19%	20.41	20.41	未进入负面清单	否	无	1.42%
5279	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	上一组	100	22.76%	57.24	57.24	未进入负面清单	否	无	3.26%
5280	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	10kV青松岭线大北沟(利旧)	50	36.29%	21.86	21.86	未进入负面清单	否	无	3.71%
5281	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	218热水线	马家湾	50	20.54%	29.73	29.73	未进入负面清单	否	无	2.24%
5282	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线热水三组中心村	200	58.01%	43.98	43.98	未进入负面清单	否	无	3.99%
5283	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	老虎沟	50	22.45%	28.78	28.78	未进入负面清单	否	无	2.22%
5284	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	造纸厂	80	18.20%	49.44	49.44	未进入负面清单	否	无	4.24%
5285	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	柴家营子变压器	160	52.20%	44.48	44.48	未进入负面清单	否	无	4.92%
5286	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线热水小区中心村	200	20.60%	118.80	#####	未进入负面清单	否	无	1.46%

5287	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	二道营子	50	52.50%	13.75	13.75	未进入负面清单	否	无	3.96%
5288	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	上大地	50	10.08%	34.96	34.96	未进入负面清单	否	无	3.49%
5289	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	东梁线马丈子(2020贫困县)	200	26.24%	107.52	#####	未进入负面清单	否	无	2.02%
5290	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	烧锅营子线孙家店台区机井	50	27.32%	26.34	26.34	未进入负面清单	否	无	4.54%
5291	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	116官政线	10kV老官地线政府中心村	100	15.37%	64.63	64.63	未进入负面清单	否	无	2.71%
5292	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	10kV烧锅营子线油房营子台区机井	50	11.60%	34.20	34.20	未进入负面清单	否	无	4.76%
5293	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	烧锅营子线化三组台区机井	50	15.04%	32.48	32.48	未进入负面清单	否	无	4.16%
5294	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	章吉线章吉营村(2020贫困县)	200	46.73%	66.54	66.54	未进入负面清单	否	无	1.49%
5295	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	张一组	100	68.23%	11.77	11.77	未进入负面清单	否	无	1.74%
5296	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	化一组(23能效)	200	23.03%	113.94	#####	未进入负面清单	否	无	3.98%
5297	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	坤兑沟北(23能效)	200	54.54%	50.92	50.92	未进入负面清单	否	无	2.56%
5298	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	化匠沟大棚井变压器	50	55.82%	12.09	12.09	未进入负面清单	否	无	4.76%
5299	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	孔二变压器(23能效)	200	13.27%	133.46	#####	未进入负面清单	否	无	1.67%
5300	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	10kV小平房线前营子	160	28.60%	82.24	82.24	未进入负面清单	否	无	1.80%
5301	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	大洼(23能效)	200	20.00%	120.00	#####	未进入负面清单	否	无	4.07%
5302	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	10kV青松岭线红星	200	40.64%	78.72	78.72	未进入负面清单	否	无	2.28%
5303	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	树底下六组(23能效)	200	58.70%	42.60	42.60	未进入负面清单	否	无	4.86%
5304	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	十家子(23能效)	200	13.44%	133.12	#####	未进入负面清单	否	无	4.55%
5305	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	大南井	100	35.81%	44.19	44.19	未进入负面清单	否	无	2.94%
5306	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	二道沟变压器	200	50.24%	59.52	59.52	未进入负面清单	否	无	2.00%
5307	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV东升大棚1变压器	200	46.96%	66.08	66.08	未进入负面清单	否	无	1.86%
5308	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	10kV烧锅营子线化匠沟村4号台区机井(2017新增)	50	13.67%	33.17	33.17	未进入负面清单	否	无	3.76%
5309	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	10kV青松岭线高杖子村下大地(2019年新增)	200	42.43%	75.14	75.14	未进入负面清单	否	无	4.98%

5310	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	10kV章吉线康家村大四家子河西（2019年新增）	200	12.46%	135.08	#####	未进入负面清单	否	无	1.28%
5311	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1517三元井线	10kV东升大棚井2变压器	80	11.02%	55.18	55.18	未进入负面清单	否	无	1.37%
5312	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	10kV青松岭线三道沟	50	59.44%	10.28	10.28	未进入负面清单	否	无	3.24%
5313	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	上沟西（23能效）	200	26.96%	106.08	#####	未进入负面清单	否	无	4.41%
5314	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	西街变压器	100	24.69%	55.31	55.31	未进入负面清单	否	无	4.73%
5315	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	10kV建平东线建平村5号台区机井（2017新增）	50	24.05%	27.98	27.98	未进入负面清单	否	无	4.38%
5316	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	四家子东西大棚2	80	34.27%	36.58	36.58	未进入负面清单	否	无	2.26%
5317	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	建平镇四家子大棚2	80	27.58%	41.94	41.94	未进入负面清单	否	无	4.75%
5318	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1517三元井线	10kV三元井线深井村勿台子（2019年新增）	200	20.23%	119.54	#####	未进入负面清单	否	无	3.33%
5319	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV东升大棚2变压器	200	59.16%	41.68	41.68	未进入负面清单	否	无	4.04%
5320	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1517三元井线	三元井线深井八组台区机井	50	15.66%	32.17	32.17	未进入负面清单	否	无	3.47%
5321	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	10kV上店线陕西营子三组变压器（2018年农网升级改造）	400	57.65%	89.40	89.40	未进入负面清单	否	无	3.93%
5322	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	10kV上店线陕西营子村陕西营子4组（2019年新增）	200	17.15%	125.70	#####	未进入负面清单	否	无	4.42%
5323	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分马杖子小区变压器	50	36.31%	21.85	21.85	未进入负面清单	否	无	4.46%
5324	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分外龙沟外组变压器	50	22.97%	28.52	28.52	未进入负面清单	否	无	2.48%
5325	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分外龙沟中组变压器	100	13.61%	66.39	66.39	未进入负面清单	否	无	4.62%
5326	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分九座窑东变压器	200	46.48%	67.04	67.04	未进入负面清单	否	无	2.95%
5327	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分赵营子变压器	50	19.72%	30.14	30.14	未进入负面清单	否	无	2.92%
5328	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分牛角沟变压器	50	40.20%	19.90	19.90	未进入负面清单	否	无	4.04%
5329	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分小苏子沟变压器	50	31.44%	24.28	24.28	未进入负面清单	否	无	2.08%

5330	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分三道沟变压器	50	11.13%	34.44	34.44	未进入负面清单	否	无	2.63%
5331	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分新房西变压器	200	51.08%	57.84	57.84	未进入负面清单	否	无	4.34%
5332	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分张家湾变压器	50	41.61%	19.20	19.20	未进入负面清单	否	无	2.75%
5333	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分外龙沟里组变压器	50	51.14%	14.43	14.43	未进入负面清单	否	无	2.50%
5334	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分阎窝铺变压器	200	49.42%	61.16	61.16	未进入负面清单	否	无	3.00%
5335	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分陈杖子变压器	100	35.89%	44.11	44.11	未进入负面清单	否	无	3.67%
5336	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分唐金代变压器	100	42.37%	37.63	37.63	未进入负面清单	否	无	3.39%
5337	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线五十家子村五十家子1组（2019年新增）	400	13.92%	264.32	#####	未进入负面清单	否	无	2.73%
5338	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	10kV上店线陕西营子一组分容变压器（2018年农网升级改造）	100	18.60%	61.40	61.40	未进入负面清单	否	无	2.20%
5339	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	10千伏上店线五家子1组分容（2019贫困县）	100	52.85%	27.15	27.15	未进入负面清单	否	无	3.28%
5340	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	10kV上店线陕西营子5、6组变压器（2018年农网升级改造）	200	26.76%	106.48	#####	未进入负面清单	否	无	3.05%
5341	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	10KV三家西线三家14组井台区机井	50	39.38%	20.31	20.31	未进入负面清单	否	无	4.99%
5342	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	房申村北	50	29.68%	25.16	25.16	未进入负面清单	否	无	4.31%
5343	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10KV三家西线五十家子5组井台区机井	100	17.32%	62.68	62.68	未进入负面清单	否	无	3.43%
5344	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV东升大棚3变压器	80	24.34%	44.53	44.53	未进入负面清单	否	无	4.92%
5345	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10KV三家西线五十家子2组井台区机井	50	11.24%	34.38	34.38	未进入负面清单	否	无	3.51%
5346	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线北营子三组变压器（2018年农网升级改造）	200	45.60%	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	1.58%
5347	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线车杖子村车八组（2019年新增）	50	49.07%	15.47	15.47	未进入负面清单	否	无	4.10%

5348	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线烧锅营子三组中心村	315	88.87%	-27.94	-27.94	未进入负面清单	否	无	5.68%
5349	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线大西营子村北营子三组2（2019年新增）	200	52.71%	54.58	54.58	未进入负面清单	否	无	1.65%
5350	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV榆树林东线大西营子村北营子一组（2019年新增）	100	59.21%	20.79	20.79	未进入负面清单	否	无	3.57%
5351	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	窑上	50	47.86%	16.07	16.07	未进入负面清单	否	无	2.90%
5352	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线侯营子村北窑（2019贫困户）	100	17.38%	62.62	62.62	未进入负面清单	否	无	3.15%
5353	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线侯营子村北窑分容（2019贫困户）	100	41.00%	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	1.32%
5354	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	双山子变压器	100	32.76%	47.24	47.24	未进入负面清单	否	无	2.44%
5355	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	郝杖子	80	17.13%	50.30	50.30	未进入负面清单	否	无	2.42%
5356	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	大石佛沟	50	43.07%	18.47	18.47	未进入负面清单	否	无	3.42%
5357	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线侯营子村西土城子（2019年新增）	100	55.52%	24.48	24.48	未进入负面清单	否	无	1.39%
5358	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	古山子西线下窑沟村台（2020贫困户）	200	59.72%	40.56	40.56	未进入负面清单	否	无	2.09%
5359	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线侯营子村嘎窝铺（2019年新增）	200	17.01%	125.98	#####	未进入负面清单	否	无	4.94%
5360	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	10kV榆树林西线西街村西街八组（2019年新增）	400	40.00%	160.00	#####	未进入负面清单	否	无	4.87%
5361	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线高杖子三组北中心村	200	32.62%	94.76	94.76	未进入负面清单	否	无	3.14%
5362	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线车杖子村车杖子梨树沟（2019年新增）	100	24.56%	55.44	55.44	未进入负面清单	否	无	3.06%
5363	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线西科村西科三（2019贫困户）	200	10.22%	139.56	#####	未进入负面清单	否	无	3.83%

5364	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线西良村郝杖子二组（2019年新增）	200	56.34%	47.32	47.32	未进入负面清单	否	无	2.79%
5365	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	223营霍线	霍家地五组	50	25.72%	27.14	27.14	未进入负面清单	否	无	4.09%
5366	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	116官政线	10kV老官地线老官地二组中心村变压器	100	16.90%	63.10	63.10	未进入负面清单	否	无	1.31%
5367	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	烧锅营子五组（利旧）1	50	29.48%	25.26	25.26	未进入负面清单	否	无	3.10%
5368	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	羊六组	50	34.45%	22.78	22.78	未进入负面清单	否	无	3.64%
5369	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	乌克朝六组（利旧）	50	40.61%	19.70	19.70	未进入负面清单	否	无	4.81%
5370	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	毕六组（宏盛小微）	400	52.56%	109.76	#####	未进入负面清单	否	无	2.29%
5371	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	116官政线	10kV老官地线中学家属院中心村	100	70.67%	9.33	9.33	未进入负面清单	否	无	4.24%
5372	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线热水五组中心村	200	47.62%	64.76	64.76	未进入负面清单	否	无	3.45%
5373	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	116官政线	老官地二组分容中心村变压器	315	53.88%	82.28	82.28	未进入负面清单	否	无	4.23%
5374	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	10kV烧锅营子线化匠沟村化五组（2019年新增）	200	16.74%	126.52	#####	未进入负面清单	否	无	4.92%
5375	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	116官政线	10kV老官地线老官地新四组中心村	100	11.38%	68.62	68.62	未进入负面清单	否	无	2.56%
5376	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	张二组（杆）	100	29.29%	50.71	50.71	未进入负面清单	否	无	4.63%
5377	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	10kV烧锅营子线张四组光伏变压器	100	50.94%	29.06	29.06	未进入负面清单	否	无	1.29%
5378	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	10kV烧锅营子线张三组	80	59.87%	16.10	16.10	未进入负面清单	否	无	1.62%
5379	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	木头营子二组	160	31.70%	77.28	77.28	未进入负面清单	否	无	2.93%
5380	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	毕三组外（营金）	50	33.39%	23.31	23.31	未进入负面清单	否	无	1.75%
5381	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	木营子河西变压器	200	18.79%	122.42	#####	未进入负面清单	否	无	3.23%
5382	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分尹营子变压器	100	45.60%	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	2.90%
5383	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分两间房变压器	100	15.60%	64.40	64.40	未进入负面清单	否	无	4.06%
5384	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分北台子变压器	200	20.74%	118.52	#####	未进入负面清单	否	无	1.46%
5385	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分新房东变压器	200	51.48%	57.04	57.04	未进入负面清单	否	无	2.20%

5386	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	李杖子变压器	100	34.69%	45.31	45.31	未进入负面清单	否	无	3.54%
5387	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分王营子变压器	50	49.82%	15.09	15.09	未进入负面清单	否	无	4.61%
5388	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	木营子河东变压器	200	34.36%	91.28	91.28	未进入负面清单	否	无	2.60%
5389	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分崔营子变压器	50	26.94%	26.53	26.53	未进入负面清单	否	无	2.83%
5390	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分马杖子变压器	200	21.77%	116.46	#####	未进入负面清单	否	无	3.55%
5391	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分大苏子沟变压器	200	54.41%	51.18	51.18	未进入负面清单	否	无	3.91%
5392	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分大西沟变压器	100	25.46%	54.54	54.54	未进入负面清单	否	无	3.38%
5393	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分铁匠沟变压器	50	14.72%	32.64	32.64	未进入负面清单	否	无	1.48%
5394	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分西山变压器	100	45.78%	34.22	34.22	未进入负面清单	否	无	3.97%
5395	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分王台子变压器	50	32.46%	23.77	23.77	未进入负面清单	否	无	1.15%
5396	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	青峰山柳营子变压器（工）	100	59.19%	20.81	20.81	未进入负面清单	否	无	4.91%
5397	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分前窑沟变压器	100	11.34%	68.66	68.66	未进入负面清单	否	无	4.53%
5398	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	10kV三家西线三家村新营子4.5组（2019年新增）	400	48.68%	125.28	#####	未进入负面清单	否	无	2.38%
5399	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	10kV上店线陕西营子一组变压器（2018年农网升级改造）	100	39.26%	40.74	40.74	未进入负面清单	否	无	1.27%
5400	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	祁营子线杨杖子东大井	50	34.68%	22.66	22.66	未进入负面清单	否	无	1.31%
5401	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	10kV建平东线东五组分容中心村	200	16.16%	127.68	#####	未进入负面清单	否	无	4.84%
5402	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	建平镇星驰大棚	80	41.70%	30.64	30.64	未进入负面清单	否	无	4.70%
5403	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	建平镇四家子大棚1	80	35.11%	35.91	35.91	未进入负面清单	否	无	1.35%
5404	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	建平东线秦家窝铺组2台区机井	50	36.85%	21.58	21.58	未进入负面清单	否	无	1.41%
5405	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	河东三台变压器	200	47.87%	64.26	64.26	未进入负面清单	否	无	3.41%
5406	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	建平镇二道荒大棚1	80	22.47%	46.02	46.02	未进入负面清单	否	无	2.69%
5407	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	油房地	100	11.00%	69.00	69.00	未进入负面清单	否	无	4.78%

5408	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	建平东线奈家窝铺组1台区机井	50	23.44%	28.28	28.28	未进入负面清单	否	无	4.29%
5409	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	炮手营子村1号台区机井(2017新增)	50	40.46%	19.77	19.77	未进入负面清单	否	无	1.56%
5410	国网建平县供电公司	镇南66kV变电站	111镇北线	书店	400	29.60%	201.60	#####	未进入负面清单	否	无	4.87%
5411	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	炮手营子北沟变压器	50	30.21%	24.90	24.90	未进入负面清单	否	无	4.58%
5412	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	大山前(散包吐小微)	200	18.97%	122.06	#####	未进入负面清单	否	无	2.66%
5413	国网建平县供电公司	镇南66kV变电站	111镇北线	印刷外	400	57.66%	89.36	89.36	未进入负面清单	否	无	1.85%
5414	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	三家小区(常海小微)	400	37.52%	169.92	#####	未进入负面清单	否	无	1.21%
5415	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	黑水线一棵树八组新开台区机井	50	17.71%	31.15	31.15	未进入负面清单	否	无	4.30%
5416	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	宽昌沟线宽昌沟二组台区机井	50	43.18%	18.41	18.41	未进入负面清单	否	无	1.32%
5417	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线大西营子村大西营子一组(2019年新增)	200	55.09%	49.82	49.82	未进入负面清单	否	无	4.79%
5418	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	10kV马厂二组变压器	80	44.97%	28.02	28.02	未进入负面清单	否	无	2.14%
5419	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	10kV宽昌沟二组变压器	80	30.75%	39.40	39.40	未进入负面清单	否	无	3.56%
5420	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	10kV东山大棚井1变压器1	80	13.51%	53.19	53.19	未进入负面清单	否	无	2.16%
5421	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	10kV张奎学变压器	50	26.42%	26.79	26.79	未进入负面清单	否	无	3.87%
5422	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	10kV绿丰小区2变压器	50	19.31%	30.35	30.35	未进入负面清单	否	无	4.64%
5423	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	东北良	20	63.16%	3.37	3.37	未进入负面清单	否	无	2.26%
5424	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	铁营子三义庙东	50	46.68%	16.66	16.66	未进入负面清单	否	无	3.46%
5425	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线高营子村3号台区机井(2017新增)	50	58.44%	10.78	10.78	未进入负面清单	否	无	4.35%
5426	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	青松岭铁营子2区大棚	80	23.03%	45.58	45.58	未进入负面清单	否	无	3.89%
5427	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	庞家沟	30	57.10%	6.87	6.87	未进入负面清单	否	无	1.93%
5428	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线乡直	200	53.89%	52.22	52.22	未进入负面清单	否	无	2.47%
5429	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	房申西	50	84.48%	-2.24	-2.24	未进入负面清单	否	无	15.49%

5430	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线 洼新井组台区 机井	50	51.43%	14.29	14.29	未进入 负面清 单	否	无	4.03%
5431	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	梨树沟	20	50.82%	5.84	5.84	未进入 负面清 单	否	无	4.27%
5432	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线 高营子组台区 机井	50	28.59%	25.71	25.71	未进入 负面清 单	否	无	3.98%
5433	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	青良线迟杖大 棚三区	50	37.85%	21.08	21.08	未进入 负面清 单	否	无	4.56%
5434	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	三西	100	27.54%	52.46	52.46	未进入 负面清 单	否	无	4.94%
5435	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	长家哈达	50	25.63%	27.19	27.19	未进入 负面清 单	否	无	1.01%
5436	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线 高营子村2号 台区机井 (2017新增)	50	28.35%	25.83	25.83	未进入 负面清 单	否	无	1.02%
5437	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	孙家沟	20	42.85%	7.43	7.43	未进入 负面清 单	否	无	1.54%
5438	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	迟杖子大棚四 区1	50	36.95%	21.53	21.53	未进入 负面清 单	否	无	3.13%
5439	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	青松岭线铁北 (2020贫困 县)	400	34.01%	183.96	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.91%
5440	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线 迟杖子三组台 区机井	50	33.68%	23.16	23.16	未进入 负面清 单	否	无	3.13%
5441	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	大房身西台变 压器	50	55.78%	12.11	12.11	未进入 负面清 单	否	无	3.05%
5442	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	大房身分容变 压器	30	43.11%	11.07	11.07	未进入 负面清 单	否	无	3.79%
5443	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线 迟杖子村迟杖 子东洼(2019 年新增)	200	42.54%	74.92	74.92	未进入 负面清 单	否	无	1.44%
5444	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	819建平西线	10kV建平西线 东山	50	68.21%	5.90	5.90	未进入 负面清 单	否	无	3.15%
5445	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	116青沙线	10kV青沙线 张家湾大井台 区机井	50	51.85%	14.08	14.08	未进入 负面清 单	否	无	3.86%
5446	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	邹继龙养牛小 区	50	55.77%	12.12	12.12	未进入 负面清 单	否	无	1.75%
5447	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	116青沙线	水泉养羊沟小 区	80	11.37%	54.90	54.90	未进入 负面清 单	否	无	1.88%
5448	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	116青沙线	10kV青沙线杜 营子村向阳山 (2019贫困县)	200	46.29%	67.42	67.42	未进入 负面清 单	否	无	2.84%
5449	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	116青沙线	西北沟养羊小 区	100	44.83%	35.17	35.17	未进入 负面清 单	否	无	4.73%
5450	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	116青沙线	向阳山养羊小 区	100	52.76%	27.24	27.24	未进入 负面清 单	否	无	2.39%
5451	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线西 城7组井台区 机井	50	52.69%	13.66	13.66	未进入 负面清 单	否	无	4.72%

5452	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10千伏大城线 洼子沟村11组 分容（2019贫 困县	100	20.68%	59.32	59.32	未进入 负面清 单	否	无	3.07%
5453	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10千伏大城线 洼子沟村1组 （2019贫困县	200	36.16%	87.68	87.68	未进入 负面清 单	否	无	2.13%
5454	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10kV巨州城线 东城8组台区 机井	50	52.91%	13.55	13.55	未进入 负面清 单	否	无	2.66%
5455	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山高坂城一 组	100	44.39%	35.61	35.61	未进入 负面清 单	否	无	1.13%
5456	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线四 汉城村大黑山 7.8组（2019 贫困县	200	11.44%	137.12	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.92%
5457	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山四汉城二 组	80	30.83%	39.34	39.34	未进入 负面清 单	否	无	2.94%
5458	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山洼子沟9 组	50	52.44%	13.78	13.78	未进入 负面清 单	否	无	3.36%
5459	国网建平县供电公司	镇南66kV变电站	111镇北线	印刷外22能效	400	38.39%	166.44	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.61%
5460	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子 线	金黄地9组22 能效	200	54.78%	50.44	50.44	未进入 负面清 单	否	无	4.15%
5461	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东 线	10kV建平东线 新邱村砖瓦窑 （2019年新 增）	200	36.64%	86.72	86.72	未进入 负面清 单	否	无	4.78%
5462	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东 线	10kV建平东线 梁家窝铺村兰 窝铺（2019年 新增）	200	18.16%	123.68	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.47%
5463	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东 线	西三	400	36.47%	174.12	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.90%
5464	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东 线	10kV建平东线 建平村镇东 （2019年新 增）	400	23.86%	224.56	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.42%
5465	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东 线	10kV建平东线 建平村西四 （2019年新 增）	400	46.57%	133.72	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.93%
5466	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东 线	10kV建平东线 建平村东一 （2019年新 增）	200	42.19%	75.62	75.62	未进入 负面清 单	否	无	3.85%
5467	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林 东线	10kV榆树林东 线大西营子村 大西营子五组 （2019年新 增）	200	55.40%	49.20	49.20	未进入 负面清 单	否	无	2.60%
5468	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林 东线	南山五组变压 器	20	36.91%	8.62	8.62	未进入 负面清 单	否	无	4.02%
5469	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林 东线	10kV榆树林东 线南台子村南 台子八组 （2019年新 增）	200	21.51%	116.98	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.81%

5470	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	炮手营子五组 变压器（利旧）	80	39.50%	32.40	32.40	未进入 负面清单	否	无	3.36%
5471	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	217旦州城线	白山旦州城五 间庙（23能 效）	200	56.73%	46.54	46.54	未进入 负面清单	否	无	1.47%
5472	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	10千伏宽昌沟 线宽昌沟村三 组（2019贫困 县	200	50.73%	58.54	58.54	未进入 负面清单	否	无	4.59%
5473	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	宽昌沟一组	50	70.93%	4.54	4.54	未进入 负面清单	否	无	4.86%
5474	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线 迟杖子村房申 东（2019年新 增）	200	57.87%	44.26	44.26	未进入 负面清单	否	无	4.35%
5475	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线 迟杖子村迟二 队（2019年新 增）	200	40.87%	78.26	78.26	未进入 负面清单	否	无	1.24%
5476	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	上沟东	100	51.41%	28.59	28.59	未进入 负面清单	否	无	4.10%
5477	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	炮手营子三组 变压器	100	40.37%	39.63	39.63	未进入 负面清单	否	无	4.29%
5478	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	10kV青松岭线 青松岭村沟门 （2019年新 增）	200	30.21%	99.58	99.58	未进入 负面清单	否	无	3.26%
5479	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线 迟杖子村二房 申（2019年新 增）	400	90.88%	-43.52	-43.52	未进入 负面清单	否	无	19.12%
5480	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线 迟杖子村韩家 窝铺（2019年 新增）	200	30.84%	98.32	98.32	未进入 负面清单	否	无	3.38%
5481	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	桃吐中台变压器	100	34.83%	45.17	45.17	未进入 负面清单	否	无	2.78%
5482	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	南山五组分容 变压器	20	23.45%	11.31	11.31	未进入 负面清单	否	无	1.92%
5483	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	朝阳沟	50	30.01%	25.00	25.00	未进入 负面清单	否	无	4.74%
5484	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	铁南分容变压器	200	42.38%	75.24	75.24	未进入 负面清单	否	无	3.23%
5485	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	北二道营子	50	39.80%	20.10	20.10	未进入 负面清单	否	无	4.55%
5486	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	大房申	50	12.24%	33.88	33.88	未进入 负面清单	否	无	2.94%
5487	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线 沟里（利旧）	50	20.70%	29.65	29.65	未进入 负面清单	否	无	4.30%
5488	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东线	东湖5.6组22 能效	200	18.31%	123.38	#####	未进入 负面清单	否	无	2.65%
5489	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	丰山村变压器	400	46.63%	133.48	#####	未进入 负面清单	否	无	3.20%

5490	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	青松岭南水泉	80	47.99%	25.61	25.61	未进入负面清单	否	无	3.57%
5491	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	东北山台区	50	30.88%	24.56	24.56	未进入负面清单	否	无	2.55%
5492	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	周虎沟	200	25.38%	109.24	#####	未进入负面清单	否	无	1.89%
5493	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线铁营子村三东1（2019年新增）	200	22.68%	114.64	#####	未进入负面清单	否	无	1.48%
5494	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	西北山	50	51.35%	14.33	14.33	未进入负面清单	否	无	3.14%
5495	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	819建平西线	10kV建平西线老官杖子村远家地（2019年新增）	200	20.78%	118.44	#####	未进入负面清单	否	无	4.73%
5496	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	116青沙线	10kV青沙线赵家店村赵家店（2019年新增）	100	65.48%	14.52	14.52	未进入负面清单	否	无	1.75%
5497	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	10kV青沙线向阳山村大梁前（2019年新增）	200	50.33%	59.34	59.34	未进入负面清单	否	无	1.83%
5498	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	116青沙线	10kV青沙线宋家湾村水泉沟（2019贫困县	200	52.05%	55.90	55.90	未进入负面清单	否	无	1.95%
5499	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	116青沙线	10kV青沙线向阳山村杜营子（2019年新增）	200	28.44%	103.12	#####	未进入负面清单	否	无	4.71%
5500	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线水泉村下台2.9组分容（2019贫困县	200	43.61%	72.78	72.78	未进入负面清单	否	无	2.76%
5501	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	贾家沟	20	36.17%	8.77	8.77	未进入负面清单	否	无	1.51%
5502	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山水泉石佛庙东	100	50.74%	29.26	29.26	未进入负面清单	否	无	4.74%
5503	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	117建寿联线	万寿园田123队	315	37.16%	134.95	#####	未进入负面清单	否	无	3.21%
5504	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	117建寿联线	东村猪场	160	80.27%	-0.43	-0.43	未进入负面清单	否	无	5.70%
5505	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	117建寿联线	万寿西村大队变压器	400	17.26%	250.96	#####	未进入负面清单	否	无	1.93%
5506	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1513黑山线	老辛店七组北沟	100	15.83%	64.17	64.17	未进入负面清单	否	无	4.67%
5507	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	西山	50	58.01%	11.00	11.00	未进入负面清单	否	无	3.56%
5508	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线勿心村勿心东组（2019贫困县	200	13.65%	132.70	#####	未进入负面清单	否	无	3.55%
5509	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1513黑山线	10kV老西店一组分容	50	33.70%	23.15	23.15	未进入负面清单	否	无	1.77%

5510	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线青山1号台区机井（2017新增）	50	46.24%	16.88	16.88	未进入负面清单	否	无	2.88%
5511	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	苏州	100	24.12%	55.88	55.88	未进入负面清单	否	无	3.02%
5512	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线青山村成子山（2019年新增）	200	32.82%	94.36	94.36	未进入负面清单	否	无	2.74%
5513	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	七官北变压器	50	32.09%	23.96	23.96	未进入负面清单	否	无	2.58%
5514	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	化四组22能效	400	58.55%	85.80	85.80	未进入负面清单	否	无	3.97%
5515	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	石台沟四组变压器22能效	400	53.49%	106.04	#####	未进入负面清单	否	无	1.50%
5516	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	赵家湾大棚	80	50.51%	23.59	23.59	未进入负面清单	否	无	1.51%
5517	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线道虎沟村松岭村（2019年新增）	400	49.66%	121.36	#####	未进入负面清单	否	无	4.36%
5518	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素西五家	80	56.67%	18.66	18.66	未进入负面清单	否	无	3.86%
5519	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	桃花营子分容变压器	100	10.56%	69.44	69.44	未进入负面清单	否	无	2.20%
5520	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素二北	50	14.21%	32.90	32.90	未进入负面清单	否	无	4.80%
5521	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10kV奎德素线河南1组台区机井变压器	50	19.57%	30.22	30.22	未进入负面清单	否	无	3.90%
5522	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10kV土木线河北村奎德素桃花营子（2019年新增）	200	59.09%	41.82	41.82	未进入负面清单	否	无	3.36%
5523	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10kV奎德素线半截沟中心村变压器	200	12.34%	135.32	#####	未进入负面清单	否	无	1.07%
5524	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	奎德素北山村毕营子	30	38.18%	12.55	12.55	未进入负面清单	否	无	3.45%
5525	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10kV土木线大三家3组台区机井	50	38.05%	20.98	20.98	未进入负面清单	否	无	1.40%
5526	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10kV奎德素线西山村4组台区机井	50	58.42%	10.79	10.79	未进入负面清单	否	无	2.90%
5527	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10kV奎德素线半截沟村羊截沟分容（2019年新增）	200	38.69%	82.62	82.62	未进入负面清单	否	无	3.96%
5528	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10kV奎德素线半截沟小区中心村变压器	50	13.15%	33.43	33.43	未进入负面清单	否	无	3.42%
5529	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	奎德素西山村四家子东	80	40.56%	31.55	31.55	未进入负面清单	否	无	1.93%

5530	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	222富山线	10kV富山线富山政府西变压器	50	15.31%	32.35	32.35	未进入负面清单	否	无	2.89%
5531	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	从家洼（鑫丰利小微）	400	43.26%	146.96	#####	未进入负面清单	否	无	1.72%
5532	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德索线	十家子变压器	50	39.16%	20.42	20.42	未进入负面清单	否	无	2.80%
5533	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德索线	10kV土木线大三家6组台区机井	50	14.59%	32.71	32.71	未进入负面清单	否	无	3.93%
5534	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德索线	10kV奎德索线河南4组台区机井柱上变压器	50	27.28%	26.36	26.36	未进入负面清单	否	无	3.22%
5535	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10kV土木线大三家4组台区机井	80	24.31%	44.55	44.55	未进入负面清单	否	无	3.94%
5536	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10千伏土木线那里奈西队（2019贫困县	100	31.18%	48.82	48.82	未进入负面清单	否	无	1.58%
5537	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德索线	奎德索西山四家西	100	43.66%	36.34	36.34	未进入负面清单	否	无	1.06%
5538	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	222富山线	10kV富山线小蒿子店东台变压器	50	12.98%	33.51	33.51	未进入负面清单	否	无	2.38%
5539	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	222富山线	富山街道供电所	400	32.56%	189.76	#####	未进入负面清单	否	无	1.26%
5540	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	222富山线	10kV富山线富山政府南变压器	100	20.37%	59.63	59.63	未进入负面清单	否	无	2.10%
5541	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	224三院线	后山七组22能效	400	48.22%	127.12	#####	未进入负面清单	否	无	3.47%
5542	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	小塘镇新城村民委员会（专改公）	50	15.00%	32.50	32.50	未进入负面清单	否	无	1.05%
5543	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	树底下四组22能效	400	43.71%	145.16	#####	未进入负面清单	否	无	2.56%
5544	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线新房身村新西（2019贫困县	200	40.28%	79.44	79.44	未进入负面清单	否	无	4.93%
5545	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线新房身村前五家（2019年新增）	50	21.99%	29.01	29.01	未进入负面清单	否	无	3.46%
5546	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线新房身2号台区机井（2017新增）	200	29.88%	100.24	#####	未进入负面清单	否	无	2.36%
5547	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	225向阳线	10kV向阳线三道沟四组变压器（2018年农网升级改造）	50	36.33%	21.84	21.84	未进入负面清单	否	无	2.78%
5548	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	225向阳线	10kV向阳线三道沟七组变压器（2018年农网升级改造）	100	27.59%	52.41	52.41	未进入负面清单	否	无	2.32%

5549	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	225向阳线	10kV向阳线三道沟八组变压器（2018年农网升级改造）	100	32.80%	47.20	47.20	未进入负面清单	否	无	3.55%
5550	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	225向阳线	张营子九十组	100	66.08%	13.92	13.92	未进入负面清单	否	无	3.65%
5551	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1313木营子线	大庙	50	12.48%	33.76	33.76	未进入负面清单	否	无	1.76%
5552	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分老松台变压器	200	43.92%	72.16	72.16	未进入负面清单	否	无	3.70%
5553	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1313木营子线	前营子	200	30.92%	98.16	98.16	未进入负面清单	否	无	1.18%
5554	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1313木营子线	后窝铺	50	37.82%	21.09	21.09	未进入负面清单	否	无	2.79%
5555	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1313木营子线	上红帽养牛小区	80	23.30%	45.36	45.36	未进入负面清单	否	无	2.24%
5556	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1313木营子线	10kV木营子线下红帽台区机井（2017新增）	50	25.20%	27.40	27.40	未进入负面清单	否	无	1.64%
5557	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1313木营子线	上红帽蔬菜大棚	80	26.23%	43.02	43.02	未进入负面清单	否	无	1.75%
5558	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	牛西	50	30.64%	24.68	24.68	未进入负面清单	否	无	1.26%
5559	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线西南关村西南关大棚（2019年新增）	200	30.68%	98.64	98.64	未进入负面清单	否	无	3.87%
5560	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	毛大坝	80	42.56%	29.95	29.95	未进入负面清单	否	无	3.00%
5561	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV草南沟变压器	50	17.80%	31.10	31.10	未进入负面清单	否	无	1.40%
5562	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	深井望北沟外变压器（工）	200	27.44%	105.12	#####	未进入负面清单	否	无	1.55%
5563	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	117建寿联线	常家沟	160	26.66%	85.34	85.34	未进入负面清单	否	无	1.71%
5564	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	117建寿联线	东村7组	200	58.36%	43.28	43.28	未进入负面清单	否	无	1.04%
5565	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线司家沟西变压器	80	53.03%	21.58	21.58	未进入负面清单	否	无	1.22%
5566	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线东升村东升综合分容（2019年新增）	200	56.47%	47.06	47.06	未进入负面清单	否	无	4.97%
5567	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	山嘴子	50	23.55%	28.23	28.23	未进入负面清单	否	无	2.70%
5568	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	交警队00	200	15.77%	128.46	#####	未进入负面清单	否	无	4.34%
5569	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	黑水政府	400	23.58%	225.68	#####	未进入负面清单	否	无	1.68%

5570	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	黑水线东台村 (2020贫困县)	400	52.53%	109.88	#####	未进入 负面清单	否	无	2.39%
5571	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	城西专灌	50	21.56%	29.22	29.22	未进入 负面清单	否	无	4.89%
5572	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线城西	160	30.49%	79.22	79.22	未进入 负面清单	否	无	3.68%
5573	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	黑水线黄杖子 三组台区机井	50	26.21%	26.90	26.90	未进入 负面清单	否	无	2.07%
5574	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	223叶富线	广厦支1柱上 变压器	400	24.99%	220.04	#####	未进入 负面清单	否	无	1.53%
5575	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	223叶富线	大蒿子店东	100	36.59%	43.41	43.41	未进入 负面清单	否	无	3.00%
5576	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	223叶富线	新城小区支1 柱上变压器	400	16.41%	254.36	#####	未进入 负面清单	否	无	4.48%
5577	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	223叶富线	卧虎沟1	50	30.72%	24.64	24.64	未进入 负面清单	否	无	2.31%
5578	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1513黑山 线	10kV八楞官	100	43.93%	36.07	36.07	未进入 负面清单	否	无	4.69%
5579	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	222万园线	10kV黑山线大 板沟村京台子 三四组(2019 年新增)	200	51.96%	56.08	56.08	未进入 负面清单	否	无	1.93%
5580	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营 子线	朱窝铺增容分 容	50	31.93%	24.04	24.04	未进入 负面清单	否	无	3.04%
5581	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	222万园线	10kV黑山线大 板沟村大板沟 二组(2019年 新增)	200	28.26%	103.48	#####	未进入 负面清单	否	无	3.54%
5582	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线张 家营子勿心村 大南沟	50	30.62%	24.69	24.69	未进入 负面清单	否	无	4.36%
5583	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	望北沟里	50	35.26%	22.37	22.37	未进入 负面清单	否	无	3.29%
5584	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV北山线水 泉沟变压器 (2018年农网 升级改造)	100	11.73%	68.27	68.27	未进入 负面清单	否	无	4.25%
5585	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线七 官南变压器	80	57.56%	17.95	17.95	未进入 负面清单	否	无	3.91%
5586	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线勿 心村勿心西组 (2019年新 增)	200	37.38%	85.24	85.24	未进入 负面清单	否	无	4.95%
5587	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	勿中组	100	47.41%	32.59	32.59	未进入 负面清单	否	无	4.79%
5588	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线勿 心村二龙台 (2019年新 增)	200	15.14%	129.72	#####	未进入 负面清单	否	无	3.59%
5589	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子 沟线	10kV苏子沟线 道虎沟村道虎 沟二组(2019 年新增)	200	46.58%	66.84	66.84	未进入 负面清单	否	无	1.79%

5590	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德索线	奎德索西山村老阳坡	100	27.41%	52.59	52.59	未进入负面清单	否	无	2.43%
5591	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	奎德索三等房	200	55.35%	49.30	49.30	未进入负面清单	否	无	4.07%
5592	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10千伏土木线房身村下马架增容（2019贫困县	200	39.65%	80.70	80.70	未进入负面清单	否	无	4.87%
5593	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	奎德索哈西	80	38.61%	33.11	33.11	未进入负面清单	否	无	1.90%
5594	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德索线	10千伏土木线五家村北沟（2019贫困县	100	26.03%	53.97	53.97	未进入负面清单	否	无	4.41%
5595	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德索线	赵营子变压器	50	30.74%	24.63	24.63	未进入负面清单	否	无	1.33%
5596	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10kV土木线房身村奎德索房身南洼（2019年新增）	200	40.30%	79.40	79.40	未进入负面清单	否	无	2.56%
5597	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德索线	10kV奎德索线北山村旦八（2019年新增）	200	25.63%	108.74	#####	未进入负面清单	否	无	3.74%
5598	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	奎德索大河湾子	80	31.50%	38.80	38.80	未进入负面清单	否	无	1.99%
5599	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	红山孟西变压器	100	59.29%	20.71	20.71	未进入负面清单	否	无	1.44%
5600	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德索线	康营子变压器	50	49.89%	15.06	15.06	未进入负面清单	否	无	1.07%
5601	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10kV土木线那里奈村奎德索那东（2019年新增）	200	30.91%	98.18	98.18	未进入负面清单	否	无	3.27%
5602	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10千伏土木线房身村下马架分容增容（2019贫困县	200	55.42%	49.16	49.16	未进入负面清单	否	无	2.98%
5603	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10千伏土木线土木村东五家分容（2019贫困县	200	19.76%	120.48	#####	未进入负面清单	否	无	3.83%
5604	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10千伏土木线房身村（2019贫困县	200	43.02%	73.96	73.96	未进入负面清单	否	无	2.50%
5605	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	奎德索二南	50	10.99%	34.51	34.51	未进入负面清单	否	无	3.02%
5606	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德索线	奎德索两间房	50	12.44%	33.78	33.78	未进入负面清单	否	无	1.00%
5607	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	奎德索房身上马架子	200	27.61%	104.78	#####	未进入负面清单	否	无	4.22%
5608	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德索线	五家前街变压器	50	12.71%	33.65	33.65	未进入负面清单	否	无	1.88%

5609	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德索线	奎德素河南村扎兰地	100	49.32%	30.68	30.68	未进入负面清单	否	无	1.90%
5610	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	四汉城五组分容（大成生态小微）	200	21.35%	117.30	#####	未进入负面清单	否	无	3.67%
5611	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10千伏五龙线叩勿苏3.8组（2019贫困县	100	51.05%	28.95	28.95	未进入负面清单	否	无	4.62%
5612	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	粮库家属院000	50	57.70%	11.15	11.15	未进入负面清单	否	无	1.98%
5613	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线叩勿苏村叩勿苏5组（2019年新增）	200	51.87%	56.26	56.26	未进入负面清单	否	无	1.72%
5614	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	农机站（利旧）1	100	40.98%	39.02	39.02	未进入负面清单	否	无	2.86%
5615	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线五龙台村五龙台4组（2019年新增）	200	14.86%	130.28	#####	未进入负面清单	否	无	1.83%
5616	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线叩勿苏村8组1号台区机井（2017新增）	50	59.70%	10.15	10.15	未进入负面清单	否	无	1.26%
5617	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10KV五龙线五龙台村6组井台区机井	50	46.07%	16.97	16.97	未进入负面清单	否	无	1.77%
5618	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10KV五龙线五龙台村7组井台区机井	100	12.69%	67.31	67.31	未进入负面清单	否	无	2.55%
5619	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	五龙台5组	50	46.92%	16.54	16.54	未进入负面清单	否	无	3.63%
5620	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10千伏五龙线叩勿苏3.8组分容（2019贫困县	100	54.56%	25.44	25.44	未进入负面清单	否	无	4.00%
5621	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	白家洼中学	50	98.26%	-9.13	-9.13	未进入负面清单	否	无	10.90%
5622	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线五龙台六组变压器（2018年农网升级改造）	200	20.49%	119.02	#####	未进入负面清单	否	无	3.53%
5623	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古索线	五十家子三四组分容二（耿志军小微）	400	28.92%	204.32	#####	未进入负面清单	否	无	4.91%
5624	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10KV杨树岭线张营子	30	27.99%	15.60	15.60	未进入负面清单	否	无	2.76%
5625	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10KV杨树岭线马架子村	50	42.44%	18.78	18.78	未进入负面清单	否	无	2.34%
5626	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10KV杨树岭线套卜河洛村小刀坝分容（2019年新增）	50	36.67%	21.67	21.67	未进入负面清单	否	无	3.62%
5627	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10KV杨树岭线沙窝地	30	35.64%	13.31	13.31	未进入负面清单	否	无	3.11%

5628	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线卧龙岗村小岗(2019贫困县	200	25.66%	108.68	#####	未进入负面清单	否	无	3.46%
5629	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线套卜河洛村套一、二分容(2019贫困县	100	53.49%	26.51	26.51	未进入负面清单	否	无	2.47%
5630	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线红光村西梁分容(2019贫困县	100	15.97%	64.03	64.03	未进入负面清单	否	无	1.18%
5631	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线万丰山	80	40.95%	31.24	31.24	未进入负面清单	否	无	1.21%
5632	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	杨树岭线瓦房组1台区机井	50	12.89%	33.56	33.56	未进入负面清单	否	无	2.59%
5633	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线西窑沟	30	11.87%	20.44	20.44	未进入负面清单	否	无	3.23%
5634	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	杨树岭线瓦房组2台区机井	50	56.63%	11.69	11.69	未进入负面清单	否	无	1.49%
5635	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	杨树岭线烧锅组台区机井	50	15.55%	32.23	32.23	未进入负面清单	否	无	2.67%
5636	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线栾家窝铺村张营子(2019贫困县	200	13.09%	133.82	#####	未进入负面清单	否	无	4.69%
5637	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线南地西	50	31.32%	24.34	24.34	未进入负面清单	否	无	4.64%
5638	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线唐窝铺	50	11.15%	34.43	34.43	未进入负面清单	否	无	3.04%
5639	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线卧龙岗村卧中队(2019年新增)	200	17.52%	124.96	#####	未进入负面清单	否	无	2.77%
5640	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线建平村2号台区机井(2017新增)	50	12.53%	33.74	33.74	未进入负面清单	否	无	3.03%
5641	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线东营子	100	43.14%	36.86	36.86	未进入负面清单	否	无	3.88%
5642	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线马窑沟	50	18.53%	30.74	30.74	未进入负面清单	否	无	1.36%
5643	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线下平房二	50	35.86%	22.07	22.07	未进入负面清单	否	无	4.95%
5644	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线西瓦房	50	48.42%	15.79	15.79	未进入负面清单	否	无	1.08%
5645	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线七家	30	47.55%	9.74	9.74	未进入负面清单	否	无	2.29%
5646	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	115新地线	10kV三家西线付合村政府家属院(2019年新增)	200	14.24%	131.52	#####	未进入负面清单	否	无	2.01%

5647	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联 线	10kV惠州线胡 家店村2号台 区机井（2017 新增）	50	17.34%	31.33	31.33	未进入 负面清 单	否	无	1.27%
5648	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1313木营 子线	10kV青沙线向 阳山村大营子 （2019年新 增）	200	15.88%	128.24	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.17%
5649	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1313木营 子线	大营子东（利 旧）1	100	53.85%	26.15	26.15	未进入 负面清 单	否	无	2.70%
5650	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联 线	10kV建平东线 东张营子村3 号台区机井 （2017新增）	50	56.60%	11.70	11.70	未进入 负面清 单	否	无	1.70%
5651	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山 线	碾房河西	20	52.68%	5.46	5.46	未进入 负面清 单	否	无	1.44%
5652	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联 线	10kV建平东线 栾家窝铺村1 号台区机井 （2017新增）	50	37.15%	21.43	21.43	未进入 负面清 单	否	无	3.00%
5653	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联 线	10kV建平东线 东张营子村1 号台区机井 （2017新增）	50	28.58%	25.71	25.71	未进入 负面清 单	否	无	2.04%
5654	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联 线	博营子	80	17.32%	50.14	50.14	未进入 负面清 单	否	无	2.37%
5655	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联 线	建平东线朝里 胡同中组台区 机井	100	52.27%	27.73	27.73	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
5656	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联 线	建平东线张营 子组台区机井	50	46.46%	16.77	16.77	未进入 负面清 单	否	无	2.82%
5657	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联 线	建平东线胡营 子组台区机井	50	18.14%	30.93	30.93	未进入 负面清 单	否	无	1.31%
5658	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联 线	10kV建平东线 胡营子	200	45.01%	69.98	69.98	未进入 负面清 单	否	无	4.52%
5659	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联 线	10kV建平东线 东张营子村2 号台区机井 （2017新增）	50	43.94%	18.03	18.03	未进入 负面清 单	否	无	4.96%
5660	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联 线	三小区	50	15.11%	32.45	32.45	未进入 负面清 单	否	无	3.84%
5661	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联 线	10kV惠州线栾 家窝铺村2号 台区机井 （2017新增）	50	58.75%	10.63	10.63	未进入 负面清 单	否	无	3.03%
5662	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联 线	10kV建平东线 东张营子村胡 小区（2019年 新增）	50	38.24%	20.88	20.88	未进入 负面清 单	否	无	1.49%
5663	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联 线	郭杖子	80	47.92%	25.66	25.66	未进入 负面清 单	否	无	4.86%
5664	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联 线	牛营子	30	33.48%	13.96	13.96	未进入 负面清 单	否	无	1.06%
5665	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1313木营 子线	马西沟下	80	35.14%	35.89	35.89	未进入 负面清 单	否	无	3.15%

5666	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	新南变压器	80	40.28%	31.78	31.78	未进入负面清单	否	无	1.56%
5667	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线新房身村后西（2019贫困县	200	26.24%	107.52	#####	未进入负面清单	否	无	4.27%
5668	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线新房身村小北地（2019年新增）	50	24.16%	27.92	27.92	未进入负面清单	否	无	3.38%
5669	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线新房身村新北（2019年新增）	80	23.29%	45.37	45.37	未进入负面清单	否	无	3.33%
5670	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线新房身村后东（2019贫困县	200	53.71%	52.58	52.58	未进入负面清单	否	无	2.95%
5671	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线新房身村五家（2019年新增）	200	13.55%	132.90	#####	未进入负面清单	否	无	3.03%
5672	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	214隆放线	10kV向阳线向阳二组分容中心村	400	44.48%	142.08	#####	未进入负面清单	否	无	1.72%
5673	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	214隆放线	五百垄大棚	50	17.73%	31.14	31.14	未进入负面清单	否	无	3.43%
5674	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	214隆放线	10kV向阳线向阳三四队中心村	200	56.00%	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	1.26%
5675	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	214隆放线	10kV向阳线昌隆村向阳变压器（2018年农网升级改造）	200	24.32%	111.36	#####	未进入负面清单	否	无	2.52%
5676	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	214隆放线	三道沟养牛小区	50	62.07%	8.97	8.97	未进入负面清单	否	无	4.93%
5677	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	214万工线	西村后组	200	85.97%	-11.94	-11.94	未进入负面清单	否	无	9.38%
5678	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	规划开发楼	250	28.92%	127.70	#####	未进入负面清单	否	无	1.19%
5679	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	橡胶楼外	100	35.79%	44.21	44.21	未进入负面清单	否	无	2.13%
5680	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	预制板	400	51.76%	112.96	#####	未进入负面清单	否	无	3.47%
5681	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	214万工线	西村四组	315	50.09%	94.22	94.22	未进入负面清单	否	无	2.31%
5682	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	养路段	315	15.66%	202.67	#####	未进入负面清单	否	无	2.12%
5683	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	食品公司外	160	50.20%	47.68	47.68	未进入负面清单	否	无	3.78%
5684	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	214万工线	万寿园田大队	315	10.25%	219.71	#####	未进入负面清单	否	无	2.52%
5685	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	华燕绿色农业（小微）	200	51.19%	57.62	57.62	未进入负面清单	否	无	1.94%
5686	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	罗福沟二东变压器（工）	50	36.15%	21.93	21.93	未进入负面清单	否	无	4.11%

5687	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	112罗马联 线	东地	80	53.30%	21.36	21.36	未进入 负面清 单	否	无	1.05%
5688	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	112罗马联 线	三北组	50	30.18%	24.91	24.91	未进入 负面清 单	否	无	1.38%
5689	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	112罗马联 线	10kV罗福沟线 三道窝铺村大 房申（2019年 新增）	200	40.82%	78.36	78.36	未进入 负面清 单	否	无	1.94%
5690	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	112罗马联 线	10kV罗福沟线 三西	50	59.16%	10.42	10.42	未进入 负面清 单	否	无	3.12%
5691	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	112罗马联 线	10kV罗福沟线 三道窝铺村张 西（2019年新 增）	200	21.79%	116.42	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.44%
5692	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	112罗马联 线	金西	50	28.36%	25.82	25.82	未进入 负面清 单	否	无	1.58%
5693	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	112罗马联 线	卧风沟	50	47.94%	16.03	16.03	未进入 负面清 单	否	无	2.79%
5694	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	112罗马联 线	孙兴起养殖农 场（小微）	100	56.52%	23.48	23.48	未进入 负面清 单	否	无	1.24%
5695	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	10kV罗福沟线 三家	50	14.21%	32.90	32.90	未进入 负面清 单	否	无	3.51%
5696	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	叉七沟	80	57.56%	17.95	17.95	未进入 负面清 单	否	无	3.49%
5697	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线 嘎查村嘎查3 组（2019年新 增）	400	25.21%	219.16	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.95%
5698	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	西湖砖厂小区	100	49.83%	30.17	30.17	未进入 负面清 单	否	无	2.62%
5699	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线 西湖台村西湖 3.4组（2019 年新增）	400	34.55%	181.80	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.04%
5700	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线 嘎查村嘎查 4.5组（2019 年新增）	400	37.37%	170.52	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.68%
5701	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇 沁线	10kV喀喇沁线 喀北12组分容 中心村变压器	200	15.90%	128.20	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.02%
5702	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇 沁线	东村屠宰小区	315	20.88%	186.23	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.59%
5703	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇 沁线	喀东大棚	100	27.20%	52.80	52.80	未进入 负面清 单	否	无	3.78%
5704	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	下窝铺村大棚	80	57.14%	18.29	18.29	未进入 负面清 单	否	无	4.82%
5705	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	东地大棚井	80	40.73%	31.42	31.42	未进入 负面清 单	否	无	2.77%
5706	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	交界沟变压器	100	22.21%	57.79	57.79	未进入 负面清 单	否	无	4.86%

5707	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	三间房	80	30.23%	39.82	39.82	未进入负面清单	否	无	2.19%
5708	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	房申沟	30	34.64%	13.61	13.61	未进入负面清单	否	无	3.38%
5709	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	二十家子小张窝铺变压器(工)	200	49.04%	61.92	61.92	未进入负面清单	否	无	1.13%
5710	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线炮手营子村桃吐南湾子(2019年新增)	50	10.74%	34.63	34.63	未进入负面清单	否	无	4.66%
5711	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	225向阳线	10kV向阳线三道沟三四组变压器(2018年农网升级改造)	100	32.48%	47.52	47.52	未进入负面清单	否	无	1.39%
5712	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	225向阳线	10kV向阳线张营子村台变压器(2018年农网升级改造)	200	18.82%	122.36	#####	未进入负面清单	否	无	3.22%
5713	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	225向阳线	10kV向阳线三道沟村三道沟五六队(2019年新增)	400	33.99%	184.04	#####	未进入负面清单	否	无	1.04%
5714	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	225向阳线	10kV向阳线三道沟三四组分容变压器(2018年农网升级改造)	200	58.10%	43.80	43.80	未进入负面清单	否	无	3.31%
5715	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分吊庄变压器	50	33.38%	23.31	23.31	未进入负面清单	否	无	3.70%
5716	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1313木营子线	上红帽变压器	80	20.79%	47.37	47.37	未进入负面清单	否	无	2.06%
5717	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1313木营子线	东房身11组	315	26.48%	168.59	#####	未进入负面清单	否	无	1.93%
5718	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分九座窑西变压器	100	45.66%	34.34	34.34	未进入负面清单	否	无	4.71%
5719	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1313木营子线	10kV木营子线孤家村下红帽(2019年新增)	200	27.66%	104.68	#####	未进入负面清单	否	无	3.59%
5720	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1313木营子线	东房身14组	315	28.46%	162.35	#####	未进入负面清单	否	无	2.80%
5721	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线黑山嘴村2号台区机井(2017新增)	50	53.34%	13.33	13.33	未进入负面清单	否	无	4.59%
5722	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线政府开发区中心村	200	74.77%	10.46	10.46	未进入负面清单	否	无	2.17%
5723	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线青山3号台区机井(2017新增)	50	47.87%	16.07	16.07	未进入负面清单	否	无	1.97%
5724	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线粮库家属院中心村	50	91.23%	-5.62	-5.62	未进入负面清单	否	无	6.02%

5725	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	窑西	30	28.17%	15.55	15.55	未进入负面清单	否	无	3.47%
5726	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV房申地变压器	20	29.94%	10.01	10.01	未进入负面清单	否	无	4.88%
5727	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线勿心村勿心东组分容（2019贫困县	50	40.69%	19.66	19.66	未进入负面清单	否	无	4.67%
5728	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	张家营子中学家属院	50	101.96%	-10.98	-10.98	未进入负面清单	否	无	13.91%
5729	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线七家村2号台区机井（2017新增）	50	58.36%	10.82	10.82	未进入负面清单	否	无	3.45%
5730	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线新城村1号台区机井（2017新增）	50	26.89%	26.56	26.56	未进入负面清单	否	无	4.62%
5731	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	黑山嘴七组	200	19.29%	121.42	#####	未进入负面清单	否	无	3.95%
5732	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	道虎沟小区	20	35.85%	8.83	8.83	未进入负面清单	否	无	4.41%
5733	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	苏子沟五组	100	16.03%	63.97	63.97	未进入负面清单	否	无	3.31%
5734	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	道虎沟一组	50	32.12%	23.94	23.94	未进入负面清单	否	无	3.04%
5735	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线道虎沟五组台区机井	50	38.63%	20.69	20.69	未进入负面清单	否	无	4.00%
5736	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线七家村4号台区机井（2017新增）	50	19.23%	30.39	30.39	未进入负面清单	否	无	1.24%
5737	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	水泉沟西	50	48.66%	15.67	15.67	未进入负面清单	否	无	1.44%
5738	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线新城村新城五组（2019年新增）	200	20.14%	119.72	#####	未进入负面清单	否	无	4.83%
5739	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	松岭七九组	200	42.16%	75.68	75.68	未进入负面清单	否	无	1.61%
5740	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	道虎沟五组	200	21.42%	117.16	#####	未进入负面清单	否	无	3.26%
5741	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	新城六组	80	40.45%	31.64	31.64	未进入负面清单	否	无	4.29%
5742	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线苏子沟村1号台区机井（2017新增）	50	18.57%	30.72	30.72	未进入负面清单	否	无	4.83%
5743	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线新城一组台区机井	50	49.09%	15.46	15.46	未进入负面清单	否	无	1.25%
5744	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	苏子沟四组（利旧）1	50	94.50%	-7.25	-7.25	未进入负面清单	否	无	7.16%

5745	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线新城三组(2)组台区机井	50	48.96%	15.52	15.52	未进入负面清单	否	无	3.02%
5746	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	道虎沟六组	30	29.85%	15.05	15.05	未进入负面清单	否	无	1.14%
5747	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线新城三组台区机井	50	18.79%	30.61	30.61	未进入负面清单	否	无	2.60%
5748	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	黑山嘴六组	100	28.05%	51.95	51.95	未进入负面清单	否	无	2.48%
5749	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	黑山嘴八组	80	58.97%	16.82	16.82	未进入负面清单	否	无	3.36%
5750	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	前城子二组(利旧)	80	28.73%	41.02	41.02	未进入负面清单	否	无	4.55%
5751	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	苏子沟五组东	80	36.18%	35.06	35.06	未进入负面清单	否	无	1.68%
5752	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	新城大棚1	80	41.24%	31.01	31.01	未进入负面清单	否	无	1.65%
5753	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	10kV新水线水泉八家中心村	50	105.09%	-12.55	-12.55	未进入负面清单	否	无	18.41%
5754	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	新房子西山分容	50	36.03%	21.99	21.99	未进入负面清单	否	无	3.00%
5755	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	10kV新水线朱一组分容中心村	100	90.17%	-10.17	-10.17	未进入负面清单	否	无	15.75%
5756	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	喀村七、八组	160	42.80%	59.52	59.52	未进入负面清单	否	无	1.06%
5757	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	10kV喀喇沁线喀喇沁政府中心村	100	27.76%	52.24	52.24	未进入负面清单	否	无	2.49%
5758	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	喀喇沁喀东九组变压器(工)	200	20.46%	119.08	#####	未进入负面清单	否	无	3.68%
5759	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线榆树林中学中心村	200	32.99%	94.02	94.02	未进入负面清单	否	无	3.18%
5760	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线小房身村房申八组(2019年新增)	200	34.43%	91.14	91.14	未进入负面清单	否	无	3.63%
5761	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线西街村西街二组2(2019年新增)	200	25.04%	109.92	#####	未进入负面清单	否	无	1.88%
5762	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线东街七组1中心村	200	43.96%	72.08	72.08	未进入负面清单	否	无	3.06%
5763	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	大西营子大棚2变压器	80	40.08%	31.94	31.94	未进入负面清单	否	无	1.53%
5764	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线供销社家属院中心村	50	41.93%	19.04	19.04	未进入负面清单	否	无	3.67%
5765	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线东街村东街六组1(2019年新增)	200	22.98%	114.04	#####	未进入负面清单	否	无	3.66%

5766	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线小房身村房申三组（2019年新增）	200	49.95%	60.10	60.10	未进入负面清单	否	无	4.43%
5767	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	房申大棚2变压器	50	53.25%	13.38	13.38	未进入负面清单	否	无	4.47%
5768	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	榆树林西线南台子一组（2020贫困县	200	38.18%	83.64	83.64	未进入负面清单	否	无	3.50%
5769	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	房申七组变压器	30	61.82%	5.45	5.45	未进入负面清单	否	无	2.44%
5770	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	桃吐北	100	37.56%	42.44	42.44	未进入负面清单	否	无	2.41%
5771	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线东街村东街九组分容（2019贫困县	200	23.58%	112.84	#####	未进入负面清单	否	无	1.18%
5772	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线东街12组井台区机井	50	22.63%	28.69	28.69	未进入负面清单	否	无	2.13%
5773	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	10kV喀喇沁线喀东2井分容中心村变压器	50	48.03%	15.99	15.99	未进入负面清单	否	无	1.08%
5774	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	唐杖子村	50	56.57%	11.72	11.72	未进入负面清单	否	无	2.25%
5775	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线东塘村东塘三组（2019年新增）	400	12.80%	268.80	#####	未进入负面清单	否	无	1.94%
5776	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	116王家沟线	合乐铺	30	75.42%	1.37	1.37	未进入负面清单	否	无	4.27%
5777	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线张福店一二组变压器	80	29.56%	40.35	40.35	未进入负面清单	否	无	3.54%
5778	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	扎六组大棚	80	13.26%	53.39	53.39	未进入负面清单	否	无	4.58%
5779	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素房身小北沟	80	50.94%	23.25	23.25	未进入负面清单	否	无	1.33%
5780	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线上新井村2号台区机井（2017新增）	50	35.80%	22.10	22.10	未进入负面清单	否	无	2.32%
5781	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	喀鱼种站	400	21.79%	232.84	#####	未进入负面清单	否	无	2.34%
5782	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	10kV喀喇沁线喀西校中心村	200	29.39%	101.22	#####	未进入负面清单	否	无	1.44%
5783	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	供电所	100	30.75%	49.25	49.25	未进入负面清单	否	无	3.74%
5784	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	10kV喀喇沁线西村二号小区中心村	100	50.83%	29.17	29.17	未进入负面清单	否	无	2.78%
5785	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	10kV喀喇沁线喀社直增容中心村	100	62.00%	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	1.71%

5786	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	喀村果树队	100	27.30%	52.70	52.70	未进入负面清单	否	无	1.20%
5787	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	喀东1井	200	49.33%	61.34	61.34	未进入负面清单	否	无	3.32%
5788	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	10千伏上店线五家子1组(2019贫困县)	100	18.05%	61.95	61.95	未进入负面清单	否	无	2.78%
5789	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	10千伏上店线上店7组(2019贫困县)	200	17.89%	124.22	#####	未进入负面清单	否	无	3.93%
5790	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	10千伏上店线上店1.2组分容(2019贫困县)	50	12.96%	33.52	33.52	未进入负面清单	否	无	3.90%
5791	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	224迎风线	10kV迎风线服务务站	200	46.89%	66.22	66.22	未进入负面清单	否	无	4.68%
5792	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	224迎风线	10kV迎风线张家营子八组井2台区机井	100	55.88%	24.12	24.12	未进入负面清单	否	无	1.55%
5793	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	224迎风线	张家八组	50	39.75%	20.13	20.13	未进入负面清单	否	无	3.40%
5794	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	224迎风线	10kV迎风线张家营子养羊小区中心村	200	36.93%	86.14	86.14	未进入负面清单	否	无	1.12%
5795	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	224迎风线	迎风线西南关(2020贫困县)	200	51.52%	56.96	56.96	未进入负面清单	否	无	4.11%
5796	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	上七家	100	23.34%	56.66	56.66	未进入负面清单	否	无	4.05%
5797	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	10kV北山线余家村巴里营子(2019贫困县)	200	18.28%	123.44	#####	未进入负面清单	否	无	3.95%
5798	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	10kV北山线张三组变压器(2018年农网升级改造)	50	18.96%	30.52	30.52	未进入负面清单	否	无	3.76%
5799	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	前营子九组	100	21.57%	58.43	58.43	未进入负面清单	否	无	2.72%
5800	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	10kV榆树林西线西街七组中心村	200	50.25%	59.50	59.50	未进入负面清单	否	无	3.72%
5801	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	819建平西线	10kV建平西线老官杖子村老官杖子(2019年新增)	200	32.67%	94.66	94.66	未进入负面清单	否	无	3.51%
5802	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	何永富	80	24.29%	44.57	44.57	未进入负面清单	否	无	4.41%
5803	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	富源新村	250	55.54%	61.15	61.15	未进入负面清单	否	无	3.39%
5804	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官六组	50	13.82%	33.09	33.09	未进入负面清单	否	无	3.92%
5805	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官大棚1	80	48.71%	25.03	25.03	未进入负面清单	否	无	4.05%

5806	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官大棚3	100	12.07%	67.93	67.93	未进入负面清单	否	无	4.98%
5807	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	前营子四组	80	22.34%	46.13	46.13	未进入负面清单	否	无	3.73%
5808	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官大棚2	80	24.82%	44.14	44.14	未进入负面清单	否	无	1.74%
5809	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10kV土木线大三家1组台区机井	50	38.51%	20.75	20.75	未进入负面清单	否	无	3.30%
5810	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	819建平西线	新窝铺变压器	250	35.70%	110.75	#####	未进入负面清单	否	无	4.77%
5811	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	819建平西线	10kV建平西线南沟光伏变压器	100	37.48%	42.52	42.52	未进入负面清单	否	无	1.16%
5812	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	819建平西线	北台子	30	32.28%	14.32	14.32	未进入负面清单	否	无	1.81%
5813	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	819建平西线	10kV建平西线司杖子光伏变压器	250	36.86%	107.85	#####	未进入负面清单	否	无	2.99%
5814	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	819建平西线	10kV建平西线贾台子	200	36.26%	87.48	87.48	未进入负面清单	否	无	3.16%
5815	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	819建平西线	10kV建平西线上沟	30	44.46%	10.66	10.66	未进入负面清单	否	无	3.64%
5816	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	819建平西线	西沟变压器	50	55.70%	12.15	12.15	未进入负面清单	否	无	3.81%
5817	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	819建平西线	10kV建平西线房申	50	46.70%	16.65	16.65	未进入负面清单	否	无	4.01%
5818	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	819建平西线	10kV建平西线国家沟	100	57.33%	22.67	22.67	未进入负面清单	否	无	3.92%
5819	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	坎杖子村下东沟	80	37.17%	34.26	34.26	未进入负面清单	否	无	3.56%
5820	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	大营子大棚1区	50	14.34%	32.83	32.83	未进入负面清单	否	无	2.14%
5821	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	唐杖子村西组	100	13.12%	66.88	66.88	未进入负面清单	否	无	1.14%
5822	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	房申村新立屯	80	22.15%	46.28	46.28	未进入负面清单	否	无	2.96%
5823	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	大营子村南营子组	50	58.91%	10.55	10.55	未进入负面清单	否	无	4.50%
5824	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	大营子转山子	80	10.16%	55.87	55.87	未进入负面清单	否	无	1.78%
5825	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线朱窝铺村朱窝铺（2019贫困县	200	53.25%	53.50	53.50	未进入负面清单	否	无	1.06%
5826	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	朱窝铺大棚2区	50	18.27%	30.87	30.87	未进入负面清单	否	无	2.34%
5827	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	大营子大棚3区	50	55.18%	12.41	12.41	未进入负面清单	否	无	3.19%
5828	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	唐杖子前东组	50	40.46%	19.77	19.77	未进入负面清单	否	无	4.64%

5829	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	胡窝铺分容	50	25.87%	27.07	27.07	未进入负面清单	否	无	4.33%
5830	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	唐杖子大树林子分容	30	46.48%	10.06	10.06	未进入负面清单	否	无	2.45%
5831	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线黄窝铺大棚	50	22.00%	29.00	29.00	未进入负面清单	否	无	3.57%
5832	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线房申村房申村东（2019年新增）	200	24.04%	111.92	#####	未进入负面清单	否	无	4.52%
5833	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	坎杖子大棚	80	48.37%	25.30	25.30	未进入负面清单	否	无	3.70%
5834	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	烧北弯子	50	63.85%	8.08	8.08	未进入负面清单	否	无	3.03%
5835	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线朱窝铺村1号台区机井（2017新增）	50	50.55%	14.73	14.73	未进入负面清单	否	无	2.75%
5836	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线房身村4号台区机井（2017新增）	50	26.52%	26.74	26.74	未进入负面清单	否	无	1.32%
5837	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	唐杖子村胡窝铺	50	41.15%	19.43	19.43	未进入负面清单	否	无	1.29%
5838	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	大营子小区	50	14.22%	32.89	32.89	未进入负面清单	否	无	1.68%
5839	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	唐杖子小区	50	30.54%	24.73	24.73	未进入负面清单	否	无	1.61%
5840	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	新地四组	100	58.82%	21.18	21.18	未进入负面清单	否	无	1.13%
5841	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	10kV朱碌科东线朱碌科中学中心村	100	51.58%	28.42	28.42	未进入负面清单	否	无	3.69%
5842	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	水泉四五组分容	50	29.03%	25.49	25.49	未进入负面清单	否	无	4.12%
5843	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	苇子沟新区	80	10.95%	55.24	55.24	未进入负面清单	否	无	2.79%
5844	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	苇子沟（利旧）	30	41.89%	11.43	11.43	未进入负面清单	否	无	3.95%
5845	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	新地一组	80	22.28%	46.18	46.18	未进入负面清单	否	无	4.25%
5846	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	朱二组	315	15.47%	203.27	#####	未进入负面清单	否	无	3.72%
5847	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	10kV朱碌科东线朱碌科村水泉三组（2019年新增）	200	53.22%	53.56	53.56	未进入负面清单	否	无	3.69%
5848	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	杨杖子大棚分容	100	46.16%	33.84	33.84	未进入负面清单	否	无	4.16%
5849	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	217旦州城线	10kV旦州城线东城15组.16组台区机井	100	49.67%	30.33	30.33	未进入负面清单	否	无	3.95%

5850	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1213七家线	10kV七家线七家三七组变压器（2018年农网升级改造）	200	57.58%	44.84	44.84	未进入负面清单	否	无	2.61%
5851	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1213七家线	10kV七家线七家村海菜沟（2019年新增）	200	37.96%	84.08	84.08	未进入负面清单	否	无	1.71%
5852	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线西良村4号台区机井（2017新增）	50	18.73%	30.64	30.64	未进入负面清单	否	无	3.19%
5853	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线上新井村哈上新井村（2019年新增）	200	14.06%	131.88	#####	未进入负面清单	否	无	2.08%
5854	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	水塘沟三组	50	33.77%	23.12	23.12	未进入负面清单	否	无	3.32%
5855	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	农电111	160	18.61%	98.22	98.22	未进入负面清单	否	无	4.64%
5856	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	东洼	30	36.88%	12.94	12.94	未进入负面清单	否	无	2.97%
5857	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线西科一组	50	20.28%	29.86	29.86	未进入负面清单	否	无	2.82%
5858	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线高杖子村绿丰小区（2019年新增）	200	31.13%	97.74	97.74	未进入负面清单	否	无	2.54%
5859	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	温杖子北分容变压器	50	50.46%	14.77	14.77	未进入负面清单	否	无	4.00%
5860	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	水塘沟村分容	50	48.48%	15.76	15.76	未进入负面清单	否	无	3.29%
5861	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	小塘线小塘三四组分容（2020贫困县）	200	37.13%	85.74	85.74	未进入负面清单	否	无	1.77%
5862	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	北洼子大棚	160	37.69%	67.70	67.70	未进入负面清单	否	无	3.51%
5863	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV甘家子线甘家子村甘家子北（2019年新增）	200	56.16%	47.68	47.68	未进入负面清单	否	无	1.54%
5864	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线牛圈子村牛圈子东（2019贫困县）	200	42.42%	75.16	75.16	未进入负面清单	否	无	4.77%
5865	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	下城子西	50	52.93%	13.54	13.54	未进入负面清单	否	无	2.07%
5866	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线供销社中心村	100	19.40%	60.60	60.60	未进入负面清单	否	无	4.55%
5867	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	政府水	200	30.82%	98.36	98.36	未进入负面清单	否	无	1.14%

5868	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线二十家子西组中心村	200	13.15%	133.70	#####	未进入负面清单	否	无	3.22%
5869	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV甘家子线陈家店村东蓝旗营子（2019年新增）	100	44.15%	35.85	35.85	未进入负面清单	否	无	3.55%
5870	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	下水泉	50	45.77%	17.12	17.12	未进入负面清单	否	无	4.30%
5871	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	小陶窝铺	50	57.75%	11.13	11.13	未进入负面清单	否	无	1.15%
5872	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	下城子东	50	51.57%	14.22	14.22	未进入负面清单	否	无	1.61%
5873	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV甘家子线扎兰营子村扎三（2019年新增）	400	42.94%	148.24	#####	未进入负面清单	否	无	3.12%
5874	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10KV甘家子线沟叉子台区机井	50	38.04%	20.98	20.98	未进入负面清单	否	无	2.16%
5875	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	扎六组大棚井	80	25.95%	43.24	43.24	未进入负面清单	否	无	4.71%
5876	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV甘家子线十家子村南十家子（2019年新增）	200	39.57%	80.86	80.86	未进入负面清单	否	无	3.34%
5877	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线政府中心村	200	14.16%	131.68	#####	未进入负面清单	否	无	4.29%
5878	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线政府分容中心村	100	25.41%	54.59	54.59	未进入负面清单	否	无	4.23%
5879	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	大五家北	50	31.04%	24.48	24.48	未进入负面清单	否	无	4.06%
5880	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线二十家子街南中心村	200	43.88%	72.24	72.24	未进入负面清单	否	无	1.70%
5881	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	大山后	80	29.45%	40.44	40.44	未进入负面清单	否	无	1.39%
5882	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线油房地	50	34.72%	22.64	22.64	未进入负面清单	否	无	2.62%
5883	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线新房申	50	14.50%	32.75	32.75	未进入负面清单	否	无	1.30%
5884	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	西蓝旗营子变压器	50	49.19%	15.41	15.41	未进入负面清单	否	无	1.49%
5885	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	扎兰营子一组大棚	80	26.64%	42.69	42.69	未进入负面清单	否	无	1.85%
5886	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	兴隆粮油（小微）	400	53.94%	104.24	#####	未进入负面清单	否	无	1.71%
5887	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV甘家子线十家子村北十家子（2019年新增）	400	15.39%	258.44	#####	未进入负面清单	否	无	1.03%

5888	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线半截沟	50	44.75%	17.63	17.63	未进入负面清单	否	无	4.05%
5889	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线小地大棚	80	50.65%	23.48	23.48	未进入负面清单	否	无	4.40%
5890	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	丰山（利旧）	80	47.18%	26.26	26.26	未进入负面清单	否	无	2.60%
5891	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	化匠地	50	19.91%	30.05	30.05	未进入负面清单	否	无	2.39%
5892	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	干沟子大棚井	80	51.29%	22.97	22.97	未进入负面清单	否	无	1.34%
5893	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	上水泉（利旧）1	50	11.89%	34.06	34.06	未进入负面清单	否	无	3.67%
5894	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	扎兰营子一组大棚井	80	32.67%	37.86	37.86	未进入负面清单	否	无	1.19%
5895	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	马场陈家店变压器（工）	200	53.88%	52.24	52.24	未进入负面清单	否	无	3.84%
5896	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	下城子南	20	34.05%	9.19	9.19	未进入负面清单	否	无	3.79%
5897	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线下窝铺	50	45.08%	17.46	17.46	未进入负面清单	否	无	2.68%
5898	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV廿家子线小地村小地（2019年新增）	400	21.73%	233.08	#####	未进入负面清单	否	无	4.86%
5899	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	转山子	100	46.66%	33.34	33.34	未进入负面清单	否	无	3.90%
5900	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV廿家子线十家子村七棵柳（2019年新增）	400	56.17%	95.32	95.32	未进入负面清单	否	无	1.97%
5901	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	炮手营子	50	58.65%	10.68	10.68	未进入负面清单	否	无	4.74%
5902	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线郭杖子	100	56.81%	23.19	23.19	未进入负面清单	否	无	3.72%
5903	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线十家子村沟叉子（2019贫困县	200	28.57%	102.86	#####	未进入负面清单	否	无	4.35%
5904	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10KV廿家子线大五家组台区机井	50	58.24%	10.88	10.88	未进入负面清单	否	无	4.36%
5905	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	小地大棚井	80	31.75%	38.60	38.60	未进入负面清单	否	无	4.92%
5906	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线干沟子机井	50	57.91%	11.05	11.05	未进入负面清单	否	无	3.54%
5907	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	中陷窝铺	200	37.21%	85.58	85.58	未进入负面清单	否	无	1.44%
5908	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	扎兰营子大棚	80	39.70%	32.24	32.24	未进入负面清单	否	无	1.66%
5909	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	东蓝旗营子西	100	52.73%	27.27	27.27	未进入负面清单	否	无	2.59%

5910	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	常和水	30	13.43%	19.97	19.97	未进入负面清单	否	无	2.70%
5911	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	下朝阳沟	50	22.43%	28.79	28.79	未进入负面清单	否	无	3.86%
5912	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10KV廿家子线廿家子村台区机井	50	13.34%	33.33	33.33	未进入负面清单	否	无	1.68%
5913	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	上隋窝铺	50	13.00%	33.50	33.50	未进入负面清单	否	无	3.62%
5914	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	郭杖子分容	50	55.08%	12.46	12.46	未进入负面清单	否	无	4.31%
5915	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	北洼子大棚井	80	21.37%	46.90	46.90	未进入负面清单	否	无	2.48%
5916	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	干沟子大棚	80	19.22%	48.62	48.62	未进入负面清单	否	无	2.73%
5917	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV廿家子线十家子村新永合（2019年新增）	50	29.41%	25.30	25.30	未进入负面清单	否	无	3.33%
5918	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	马杖子	50	50.50%	14.75	14.75	未进入负面清单	否	无	4.67%
5919	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	南化匠沟	50	49.67%	15.17	15.17	未进入负面清单	否	无	1.93%
5920	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线上新井村1号台区机井（2017新增）	50	44.39%	17.81	17.81	未进入负面清单	否	无	4.04%
5921	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	107叶东线	联合	400	13.10%	267.60	#####	未进入负面清单	否	无	4.41%
5922	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	小塘家属院（利旧）	100	25.16%	54.84	54.84	未进入负面清单	否	无	1.97%
5923	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线大塘村1号台区机井（2017新增）	50	21.61%	29.20	29.20	未进入负面清单	否	无	3.86%
5924	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线东塘一组中心村	200	41.87%	76.26	76.26	未进入负面清单	否	无	3.46%
5925	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	小塘线小塘一组（2020贫困县）	200	49.11%	61.78	61.78	未进入负面清单	否	无	3.26%
5926	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	茶台沟小区	80	37.52%	33.98	33.98	未进入负面清单	否	无	1.07%
5927	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	大塘自来水557653	80	23.77%	44.98	44.98	未进入负面清单	否	无	1.94%
5928	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线大塘村3号台区机井（2017新增）	50	18.75%	30.63	30.63	未进入负面清单	否	无	1.26%
5929	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	小塘线茶台沟村五组（2020贫困县）	200	40.44%	79.12	79.12	未进入负面清单	否	无	4.74%

5930	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线后沟村上窝铺（2019年新增）	400	17.40%	250.40	#####	未进入负面清单	否	无	2.04%
5931	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线大塘一组井台区机井	50	25.89%	27.06	27.06	未进入负面清单	否	无	4.30%
5932	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线茶台沟四组	160	30.55%	79.12	79.12	未进入负面清单	否	无	2.61%
5933	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线东塘村小塘政府（2019年新增）	200	75.06%	9.88	9.88	未进入负面清单	否	无	4.86%
5934	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	收购站	30	36.59%	13.02	13.02	未进入负面清单	否	无	1.86%
5935	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线大塘村台区机井	50	11.61%	34.20	34.20	未进入负面清单	否	无	4.59%
5936	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	茶台沟东洼	10	22.16%	5.78	5.78	未进入负面清单	否	无	3.80%
5937	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	茶台沟九组	50	15.46%	32.27	32.27	未进入负面清单	否	无	3.87%
5938	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10千伏小塘线后沟村和乐泉东（2019贫困县）	200	43.60%	72.80	72.80	未进入负面清单	否	无	3.99%
5939	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	茶台沟八组	80	32.17%	38.26	38.26	未进入负面清单	否	无	1.17%
5940	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线赵家湾村1号台区机井（2017新增）	50	41.51%	19.25	19.25	未进入负面清单	否	无	2.80%
5941	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	小塘线小塘三四组（2020贫困县）	200	56.38%	47.24	47.24	未进入负面清单	否	无	3.90%
5942	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线东塘二组中心村	100	20.59%	59.41	59.41	未进入负面清单	否	无	1.02%
5943	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	赵家湾榆树洼（利旧）1	50	12.20%	33.90	33.90	未进入负面清单	否	无	2.42%
5944	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线赵家湾九组	80	22.87%	45.70	45.70	未进入负面清单	否	无	4.43%
5945	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10kV土木线红山村8组台区机井	50	18.55%	30.73	30.73	未进入负面清单	否	无	3.43%
5946	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10kV土木线房身村4组台区机井	50	36.71%	21.65	21.65	未进入负面清单	否	无	4.56%
5947	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10千伏土木线土木村中土木（2019贫困县）	200	23.64%	112.72	#####	未进入负面清单	否	无	1.78%
5948	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	217旦州城线	白山旦州城二组	200	45.89%	68.22	68.22	未进入负面清单	否	无	4.87%
5949	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	217旦州城线	白山旦州城骆驼沟	50	47.65%	16.18	16.18	未进入负面清单	否	无	3.72%
5950	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	217旦州城线	旦州城大棚变压器	80	32.19%	38.25	38.25	未进入负面清单	否	无	3.32%

5951	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	217旦州城 线	扎兰城小区	30	58.14%	6.56	6.56	未进入 负面清 单	否	无	1.54%
5952	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线大 城村白山大城 七组（2019年 新增）	200	47.18%	65.64	65.64	未进入 负面清 单	否	无	1.03%
5953	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营 子线	木小区	80	15.05%	51.96	51.96	未进入 负面清 单	否	无	3.88%
5954	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营 子线	10kV烧锅营子 线双丰村3号 台区机井 （2017新增）	50	46.98%	16.51	16.51	未进入 负面清 单	否	无	4.98%
5955	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良 线	高杖子大棚新 2区	80	47.00%	26.40	26.40	未进入 负面清 单	否	无	1.75%
5956	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	121王杖子 线	10kV王杖子线 侯杖子分容变 压器	50	56.02%	11.99	11.99	未进入 负面清 单	否	无	4.62%
5957	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	121王杖子 线	王杖子线王杖 子七组台区机 井	50	47.99%	16.01	16.01	未进入 负面清 单	否	无	3.22%
5958	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房 线	万寿大西沟	100	60.75%	19.25	19.25	未进入 负面清 单	否	无	4.43%
5959	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房 线	万寿西村七组 2	100	36.05%	43.95	43.95	未进入 负面清 单	否	无	1.13%
5960	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房 线	平房关东营	80	57.70%	17.84	17.84	未进入 负面清 单	否	无	1.85%
5961	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房 线	平房二组	200	29.67%	100.66	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.65%
5962	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房 线	平房养殖小区	200	27.68%	104.64	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.70%
5963	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房 线	万寿西村七组 1	50	26.06%	26.97	26.97	未进入 负面清 单	否	无	4.00%
5964	国网建平县供电公司	镇南66kV变电站	105万寿线	啤酒厂南变压 器	50	40.60%	19.70	19.70	未进入 负面清 单	否	无	3.03%
5965	国网建平县供电公司	镇南66kV变电站	105万寿线	东环理石	400	34.01%	183.96	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.20%
5966	国网建平县供电公司	镇南66kV变电站	105万寿线	万寿新区	400	53.37%	106.52	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.37%
5967	国网建平县供电公司	镇南66kV变电站	105万寿线	万寿市场	400	24.77%	220.92	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.92%
5968	国网建平县供电公司	镇南66kV变电站	105万寿线	明泽园	400	56.02%	95.92	95.92	未进入 负面清 单	否	无	1.36%
5969	国网建平县供电公司	镇南66kV变电站	105万寿线	国税楼	315	52.03%	88.11	88.11	未进入 负面清 单	否	无	1.74%
5970	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	深井北菜园组 变压器（工）	200	13.30%	133.40	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.63%
5971	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV张红线张 家营子董静山 大棚	50	37.97%	21.02	21.02	未进入 负面清 单	否	无	3.00%
5972	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	孟南组	50	51.67%	14.17	14.17	未进入 负面清 单	否	无	2.22%
5973	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	孟小区	80	21.17%	47.06	47.06	未进入 负面清 单	否	无	3.94%

5974	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV七家大棚4变压器	80	20.92%	47.26	47.26	未进入负面清单	否	无	3.12%
5975	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	徐家沟小区	80	27.03%	42.38	42.38	未进入负面清单	否	无	3.10%
5976	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	124城郊线	10kV东大杖方塘	100	88.36%	-8.36	-8.36	未进入负面清单	否	无	18.46%
5977	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	124城郊线	10kV步洪迟	30	50.27%	8.92	8.92	未进入负面清单	否	无	4.20%
5978	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	124城郊线	10kV长皋线东大杖子村东大杖子（2019年新增）	200	47.27%	65.46	65.46	未进入负面清单	否	无	1.61%
5979	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	124城郊线	10kV步洪国	30	32.47%	14.26	14.26	未进入负面清单	否	无	1.32%
5980	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	124城郊线	10kV长皋线东大杖子村金家沟（2019贫困县	200	15.47%	129.06	#####	未进入负面清单	否	无	1.25%
5981	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	124城郊线	长皋线东大杖子一组台区机井	50	36.81%	21.60	21.60	未进入负面清单	否	无	1.34%
5982	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	124城郊线	万寿农机站	200	57.75%	44.50	44.50	未进入负面清单	否	无	2.95%
5983	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	124城郊线	10kV李杖子	50	35.05%	22.48	22.48	未进入负面清单	否	无	4.65%
5984	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	124城郊线	10kV东大杖子东沟变压器	50	34.76%	22.62	22.62	未进入负面清单	否	无	3.78%
5985	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	124城郊线	10kV扎营子五组分容	50	38.77%	20.62	20.62	未进入负面清单	否	无	2.54%
5986	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV老西店坝南大棚	80	54.08%	20.74	20.74	未进入负面清单	否	无	4.48%
5987	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV布清国	30	11.03%	20.69	20.69	未进入负面清单	否	无	2.20%
5988	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV东窑线黄土梁子村八组（2019贫困县	200	41.17%	77.66	77.66	未进入负面清单	否	无	2.88%
5989	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	黑水线四分地（2020贫困县）	100	35.01%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	3.94%
5990	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线西南关一二组中心村	200	59.68%	40.64	40.64	未进入负面清单	否	无	2.45%
5991	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线一棵树村前营子（2019年新增）	200	12.73%	134.54	#####	未进入负面清单	否	无	3.86%
5992	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线西南关一二组分容中心村	200	52.31%	55.38	55.38	未进入负面清单	否	无	1.65%
5993	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线东台村东台三九组（2019年新增）	400	46.90%	132.40	#####	未进入负面清单	否	无	2.42%
5994	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线大营子六组	200	14.33%	131.34	#####	未进入负面清单	否	无	3.53%

5995	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线一棵树村一棵树三组（2019年新增）	100	20.52%	59.48	59.48	未进入负面清单	否	无	1.62%
5996	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	黄杖子沟南（利旧）	50	55.52%	12.24	12.24	未进入负面清单	否	无	4.79%
5997	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线大营子村大营子一组（2019贫困县	200	59.11%	41.78	41.78	未进入负面清单	否	无	3.02%
5998	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线东台村镇中（2019年新增）	400	41.77%	152.92	#####	未进入负面清单	否	无	3.78%
5999	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线一棵树八组	100	31.52%	48.48	48.48	未进入负面清单	否	无	2.33%
6000	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	黄杖子沟北	100	27.18%	52.82	52.82	未进入负面清单	否	无	2.21%
6001	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	长泉西	100	53.69%	26.31	26.31	未进入负面清单	否	无	2.23%
6002	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	黑水长泉东变压器（工）	100	19.59%	60.41	60.41	未进入负面清单	否	无	2.87%
6003	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	西南关三组	200	36.79%	86.42	86.42	未进入负面清单	否	无	3.32%
6004	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	黑水线四分地分容（2020贫困县）	100	34.94%	45.06	45.06	未进入负面清单	否	无	4.23%
6005	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	牛善牧场（小微）	400	14.67%	261.32	#####	未进入负面清单	否	无	2.86%
6006	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	赵云养羊小区（小微）	100	33.15%	46.85	46.85	未进入负面清单	否	无	4.58%
6007	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	昇发养殖场（小微）	200	47.50%	65.00	65.00	未进入负面清单	否	无	2.21%
6008	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	叩勿苏1.2.7组	160	41.11%	62.22	62.22	未进入负面清单	否	无	2.61%
6009	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线叩勿苏四组变压器（2018年农网升级改造）	100	29.63%	50.37	50.37	未进入负面清单	否	无	4.58%
6010	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线五龙台村五龙台3组（2019年新增）	400	31.15%	195.40	#####	未进入负面清单	否	无	2.26%
6011	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线五龙台村林场7组（2019年新增）	200	46.64%	66.72	66.72	未进入负面清单	否	无	1.26%
6012	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线林场八组变压器（2018年农网升级改造）	100	23.54%	56.46	56.46	未进入负面清单	否	无	1.15%
6013	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	白家洼1组	80	14.30%	52.56	52.56	未进入负面清单	否	无	1.36%

6014	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线五龙台八组变压器（2018年农网升级改造）	100	17.54%	62.46	62.46	未进入负面清单	否	无	1.98%
6015	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线白家洼村白家洼7组（2019年新增）	400	15.57%	257.72	#####	未进入负面清单	否	无	1.67%
6016	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	五龙台7组	250	52.56%	68.60	68.60	未进入负面清单	否	无	2.17%
6017	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线白家洼二三四组光伏变压器	200	53.47%	53.06	53.06	未进入负面清单	否	无	4.74%
6018	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	白家洼2.3.4组分容变压器	200	11.20%	137.60	#####	未进入负面清单	否	无	1.58%
6019	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线五龙台村五龙台1组（2019年新增）	400	45.67%	137.32	#####	未进入负面清单	否	无	1.50%
6020	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	小区二组	50	40.31%	19.85	19.85	未进入负面清单	否	无	4.52%
6021	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈拉道口村6号台区机井（2017新增）	50	30.83%	24.59	24.59	未进入负面清单	否	无	3.07%
6022	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	头道沟	50	74.34%	2.83	2.83	未进入负面清单	否	无	4.09%
6023	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	新房子三道沟	30	39.02%	12.29	12.29	未进入负面清单	否	无	2.46%
6024	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	粮库综合	50	36.07%	21.97	21.97	未进入负面清单	否	无	2.85%
6025	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线上大辅	200	43.61%	72.78	72.78	未进入负面清单	否	无	1.80%
6026	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈拉道口村11号台区机井（2017新增）	50	16.59%	31.71	31.71	未进入负面清单	否	无	3.28%
6027	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	128万兴线	一次变变压器	315	32.97%	148.14	#####	未进入负面清单	否	无	1.95%
6028	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	128万兴线	博物馆	200	28.21%	103.58	#####	未进入负面清单	否	无	1.80%
6029	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	杨树岭线南地东变压器	100	41.44%	38.56	38.56	未进入负面清单	否	无	2.75%
6030	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线红光村西梁（2019贫困县	100	20.24%	59.76	59.76	未进入负面清单	否	无	4.50%
6031	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线德吉物苏村大梁（2019年新增）	250	25.09%	137.28	#####	未进入负面清单	否	无	4.14%

6032	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线西营子（利旧）	30	44.47%	10.66	10.66	未进入负面清单	否	无	1.37%
6033	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线德吉勿苏	50	20.39%	29.81	29.81	未进入负面清单	否	无	3.86%
6034	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线下平房	50	28.34%	25.83	25.83	未进入负面清单	否	无	4.12%
6035	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	杨树岭线杨中（2020贫困县）	400	27.62%	209.52	#####	未进入负面清单	否	无	2.01%
6036	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	双东队	50	48.99%	15.51	15.51	未进入负面清单	否	无	4.04%
6037	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线河西	100	51.06%	28.94	28.94	未进入负面清单	否	无	1.37%
6038	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线西街	50	32.78%	23.61	23.61	未进入负面清单	否	无	4.03%
6039	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线大铺西	250	55.91%	60.23	60.23	未进入负面清单	否	无	1.79%
6040	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线套卜河洛村套四（2019年新增）	200	40.12%	79.76	79.76	未进入负面清单	否	无	2.59%
6041	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线南地1	80	51.60%	22.72	22.72	未进入负面清单	否	无	2.03%
6042	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线杨树岭村杨前（2019年新增）	400	33.26%	186.96	#####	未进入负面清单	否	无	4.50%
6043	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	哈拉道口线嘎三组南台区机井	50	44.03%	17.99	17.99	未进入负面清单	否	无	4.99%
6044	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线套卜河洛村套一、二（2019贫困县）	200	36.71%	86.58	86.58	未进入负面清单	否	无	1.26%
6045	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	杨树岭线杨中分容（2020贫困县）	400	53.28%	106.88	#####	未进入负面清单	否	无	2.22%
6046	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线五道沟	80	39.22%	32.62	32.62	未进入负面清单	否	无	1.68%
6047	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线崔营子	30	28.89%	15.33	15.33	未进入负面清单	否	无	4.69%
6048	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	杨上组	50	40.55%	19.73	19.73	未进入负面清单	否	无	2.36%
6049	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线三合号村小区三组（2019年新增）	100	36.90%	43.10	43.10	未进入负面清单	否	无	3.83%
6050	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈拉道口村农电站综合（2019年新增）	400	58.66%	85.36	85.36	未进入负面清单	否	无	4.06%
6051	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	杨树岭线一棵树（2020贫困县）	200	58.93%	42.14	42.14	未进入负面清单	否	无	1.33%

6052	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线套三	30	44.59%	10.62	10.62	未进入负面清单	否	无	3.54%
6053	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	杨树岭机关	400	25.93%	216.28	#####	未进入负面清单	否	无	3.69%
6054	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	哈拉道口线嘎二组台区机井	50	19.45%	30.28	30.28	未进入负面清单	否	无	2.67%
6055	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线卧龙岗村小岗分容（2019贫困县	200	33.07%	93.86	93.86	未进入负面清单	否	无	2.17%
6056	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线上沟	30	58.48%	6.46	6.46	未进入负面清单	否	无	1.08%
6057	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	杨树岭小河东	200	21.11%	117.78	#####	未进入负面清单	否	无	2.63%
6058	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线西洼光伏变压器	100	51.44%	28.56	28.56	未进入负面清单	否	无	3.68%
6059	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线小刀坝	50	28.60%	25.70	25.70	未进入负面清单	否	无	1.34%
6060	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线东街	50	23.84%	28.08	28.08	未进入负面清单	否	无	2.14%
6061	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈拉道口村3号台区机井（2017新增）	50	44.70%	17.65	17.65	未进入负面清单	否	无	1.61%
6062	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线上平房	50	28.78%	25.61	25.61	未进入负面清单	否	无	4.40%
6063	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	方营子	50	51.44%	14.28	14.28	未进入负面清单	否	无	2.51%
6064	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	三家电	100	40.54%	39.46	39.46	未进入负面清单	否	无	3.32%
6065	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线赵春（利旧）	100	48.34%	31.66	31.66	未进入负面清单	否	无	2.74%
6066	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线套卜河洛村新窝铺（2019年新增）	200	56.19%	47.62	47.62	未进入负面清单	否	无	3.61%
6067	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线德吉物苏村小方申（2019年新增）	400	10.86%	276.56	#####	未进入负面清单	否	无	3.69%
6068	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线菊花山村杨南沟（2019年新增）	50	16.21%	31.90	31.90	未进入负面清单	否	无	3.91%
6069	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线后三家	80	47.89%	25.69	25.69	未进入负面清单	否	无	1.43%
6070	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线德吉物苏村大铺东（2019年新增）	200	34.99%	90.02	90.02	未进入负面清单	否	无	2.05%

6071	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈拉道口村政府小区（2019年新增）	100	68.79%	11.21	11.21	未进入负面清单	否	无	3.29%
6072	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线嘎岔村3号、4号台区机井（2017新增）	50	48.49%	15.76	15.76	未进入负面清单	否	无	1.49%
6073	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线张卧铺村张卧铺（2019年新增）	200	35.67%	88.66	88.66	未进入负面清单	否	无	2.77%
6074	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV建平东线张卧铺村烧锅地（2019贫困县	200	30.82%	98.36	98.36	未进入负面清单	否	无	1.49%
6075	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线古山子	50	33.07%	23.47	23.47	未进入负面清单	否	无	1.22%
6076	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线七台营子八组	100	50.94%	29.06	29.06	未进入负面清单	否	无	4.52%
6077	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	那组	50	40.39%	19.81	19.81	未进入负面清单	否	无	3.84%
6078	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	喀东村小区	400	54.53%	101.88	#####	未进入负面清单	否	无	1.14%
6079	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	杨树岭线小阜	80	24.24%	44.61	44.61	未进入负面清单	否	无	1.75%
6080	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	214隆放线	隆放线向阳乡政府	400	33.15%	187.40	#####	未进入负面清单	否	无	4.52%
6081	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	222富山线	富山线小蒿子店西台变压器	80	10.23%	55.82	55.82	未进入负面清单	否	无	1.46%
6082	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	217旦州城线	白山扎兰城上白庙子	50	14.08%	32.96	32.96	未进入负面清单	否	无	1.09%
6083	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	青松岭中学	200	37.68%	84.64	84.64	未进入负面清单	否	无	1.12%
6084	国网建平县供电公司	镇南66kV变电站	107富镇线	粮库外22能效	200	35.44%	89.12	89.12	未进入负面清单	否	无	2.33%
6085	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	217叶园线	顺治沟四组22能效	200	51.74%	56.52	56.52	未进入负面清单	否	无	2.98%
6086	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	南四家2组	100	55.17%	24.83	24.83	未进入负面清单	否	无	3.79%
6087	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	平房新村变压器	400	78.88%	4.48	4.48	未进入负面清单	否	无	1.45%
6088	国网建平县供电公司	镇南66kV变电站	104南沟线	养路段车队	250	59.06%	52.35	52.35	未进入负面清单	否	无	4.15%
6089	国网建平县供电公司	镇南66kV变电站	104南沟线	中兴理石	315	78.96%	3.28	3.28	未进入负面清单	否	无	3.36%
6090	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	杨文玉（小微）	50	30.67%	24.67	24.67	未进入负面清单	否	无	3.68%
6091	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	顺源粮食收购栈（小微）	200	30.43%	99.14	99.14	未进入负面清单	否	无	3.29%

6092	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北 线	10KV马场北 线苇塘组台区 机井	100	56.73%	23.27	23.27	未进入 负面清 单	否	无	4.22%
6093	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北 线	10KV马场北 线马场中学中心 村	200	70.09%	19.82	19.82	未进入 负面清 单	否	无	3.69%
6094	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联 线	贾营子	200	43.12%	73.76	73.76	未进入 负面清 单	否	无	3.01%
6095	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	112罗马联 线	10KV罗福沟线 三道窝铺村三 东1（2019年 新增）	200	33.27%	93.46	93.46	未进入 负面清 单	否	无	3.37%
6096	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	112罗马联 线	金东	80	14.23%	52.62	52.62	未进入 负面清 单	否	无	1.77%
6097	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	114富东线	西营子畜牧小 区	315	24.65%	174.35	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.80%
6098	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联 线	10KV建平东线 海山堡村海前 （2019贫困县	200	19.57%	120.86	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.61%
6099	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联 线	范杖子	50	65.29%	7.36	7.36	未进入 负面清 单	否	无	3.87%
6100	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联 线	孟营子	200	31.10%	97.80	97.80	未进入 负面清 单	否	无	4.04%
6101	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联 线	10KV建平东线 石营子	50	40.06%	19.97	19.97	未进入 负面清 单	否	无	1.57%
6102	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联 线	10KV建平东线 海山堡村海前 分容（2019贫 困县	250	43.30%	91.75	91.75	未进入 负面清 单	否	无	1.95%
6103	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联 线	建平海东西变 压器（工）	100	19.09%	60.91	60.91	未进入 负面清 单	否	无	3.38%
6104	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联 线	10KV建平东线 靖杖子	100	36.98%	43.02	43.02	未进入 负面清 单	否	无	3.98%
6105	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联 线	朝北变压器	100	50.81%	29.19	29.19	未进入 负面清 单	否	无	2.05%
6106	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联 线	大窑沟东	500	39.22%	203.90	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.40%
6107	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联 线	东张营子分容	80	61.40%	14.88	14.88	未进入 负面清 单	否	无	4.74%
6108	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联 线	轩营子变压器	50	31.66%	24.17	24.17	未进入 负面清 单	否	无	2.38%
6109	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联 线	东张营子	200	48.87%	62.26	62.26	未进入 负面清 单	否	无	4.60%
6110	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联 线	朝上	80	58.61%	17.11	17.11	未进入 负面清 单	否	无	2.05%
6111	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联 线	柳条沟1	50	59.51%	10.25	10.25	未进入 负面清 单	否	无	2.80%
6112	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联 线	10KV建平东线 江营子	30	14.18%	19.75	19.75	未进入 负面清 单	否	无	2.86%
6113	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联 线	建平东线吴杖 子（2020贫困 县	200	54.07%	51.86	51.86	未进入 负面清 单	否	无	2.24%

6114	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	朝中	160	41.89%	60.98	60.98	未进入负面清单	否	无	2.90%
6115	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	10kV建平东线海山皋村海南沟（2019年新增）	100	10.06%	69.94	69.94	未进入负面清单	否	无	4.07%
6116	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	海铁变压器	50	58.05%	10.98	10.98	未进入负面清单	否	无	1.55%
6117	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	磨房	100	31.20%	48.80	48.80	未进入负面清单	否	无	1.17%
6118	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	大窝沟西	400	23.13%	227.48	#####	未进入负面清单	否	无	1.30%
6119	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	坤兑沟	50	11.61%	34.20	34.20	未进入负面清单	否	无	2.35%
6120	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	三义号	50	50.23%	14.89	14.89	未进入负面清单	否	无	4.78%
6121	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	圣佛庙	50	45.13%	17.44	17.44	未进入负面清单	否	无	2.32%
6122	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线白家洼村4组井台区机井	50	34.72%	22.64	22.64	未进入负面清单	否	无	2.08%
6123	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线自来水变压器（2018年农网升级改造）	50	23.37%	28.32	28.32	未进入负面清单	否	无	3.59%
6124	国网建平县供电公司	镇南66kV变电站	104南沟线	南沟六队	160	18.34%	98.66	98.66	未进入负面清单	否	无	3.04%
6125	国网建平县供电公司	镇南66kV变电站	104南沟线	南沟四队	100	27.96%	52.04	52.04	未进入负面清单	否	无	4.62%
6126	国网建平县供电公司	镇南66kV变电站	104南沟线	南沟五队	100	48.52%	31.48	31.48	未进入负面清单	否	无	3.56%
6127	国网建平县供电公司	镇南66kV变电站	104南沟线	看守所	200	28.14%	103.72	#####	未进入负面清单	否	无	1.05%
6128	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	214隆放线	10kV向阳线昌隆村向阳五队变压器（2018年农网升级改造）	100	23.35%	56.65	56.65	未进入负面清单	否	无	2.00%
6129	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	214隆放线	10kV向阳线昌隆村向阳二组（2019年新增）	200	53.96%	52.08	52.08	未进入负面清单	否	无	2.19%
6130	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	214隆放线	10kV向阳线向阳一二队中心村	200	19.55%	120.90	#####	未进入负面清单	否	无	3.87%
6131	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	张东	160	13.84%	105.86	#####	未进入负面清单	否	无	4.12%
6132	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	10kV罗福沟线柴杖子村二西（2019年新增）	200	43.54%	72.92	72.92	未进入负面清单	否	无	2.53%
6133	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	小房申	100	21.91%	58.09	58.09	未进入负面清单	否	无	2.77%

6134	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线 嘎查村嘎查2 组（2019年新 增）	400	48.04%	127.84	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.73%
6135	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线 西湖台村西湖 5.6组（2019 年新增）	400	20.86%	236.56	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.81%
6136	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线 西湖台村西湖 12组（2019年 新增）	400	19.65%	241.40	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.39%
6137	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子 线	金荒地一组	50	29.27%	25.37	25.37	未进入 负面清 单	否	无	1.46%
6138	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子 线	10KV四家线 新乃里坟院井 台区机井	100	31.00%	49.00	49.00	未进入 负面清 单	否	无	2.33%
6139	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子 线	七家5组	100	69.24%	10.76	10.76	未进入 负面清 单	否	无	2.67%
6140	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇 沁线	10kV喀喇沁线 喀北12组中心 村变压器	200	33.05%	93.90	93.90	未进入 负面清 单	否	无	1.31%
6141	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇 沁线	10kV喀喇沁线 喀东2井中心 村变压器	200	14.03%	131.94	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.88%
6142	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇 沁线	喀村与镇直	200	62.06%	35.88	35.88	未进入 负面清 单	否	无	1.26%
6143	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇 沁线	喀喇沁线北营 子（2020贫困 县）	200	22.52%	114.96	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.45%
6144	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇 沁线	喀喇沁线北营 子分容（2020 贫困县）	100	16.17%	63.83	63.83	未进入 负面清 单	否	无	4.11%
6145	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇 沁线	10kV喀喇沁线 喀社直增容分 容中心村	200	51.83%	56.34	56.34	未进入 负面清 单	否	无	2.31%
6146	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线马 西	80	35.13%	35.90	35.90	未进入 负面清 单	否	无	3.53%
6147	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	风水沟	50	41.89%	19.06	19.06	未进入 负面清 单	否	无	2.15%
6148	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	下窝铺	50	44.79%	17.61	17.61	未进入 负面清 单	否	无	4.66%
6149	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	10kV罗福沟线 大沟	50	11.93%	34.04	34.04	未进入 负面清 单	否	无	4.85%
6150	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	杏核抬	80	11.94%	54.45	54.45	未进入 负面清 单	否	无	1.31%
6151	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	兰窝铺变压器	50	15.44%	32.28	32.28	未进入 负面清 单	否	无	4.82%
6152	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	南沟变压器	50	34.34%	22.83	22.83	未进入 负面清 单	否	无	1.55%
6153	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	山嘴11	50	14.44%	32.78	32.78	未进入 负面清 单	否	无	2.94%
6154	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	罗小房申西	50	34.95%	22.53	22.53	未进入 负面清 单	否	无	3.22%

6155	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	汤梁	40	22.21%	23.12	23.12	未进入负面清单	否	无	2.85%
6156	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	双庙西	50	42.79%	18.61	18.61	未进入负面清单	否	无	2.66%
6157	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	南梁	50	26.19%	26.91	26.91	未进入负面清单	否	无	1.00%
6158	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	双庙东	50	40.51%	19.75	19.75	未进入负面清单	否	无	4.39%
6159	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	叶级沟	50	38.49%	20.76	20.76	未进入负面清单	否	无	2.27%
6160	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线白家洼下分地井台区机井	100	22.22%	57.78	57.78	未进入负面清单	否	无	1.37%
6161	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线三家村3号台区机井（2017新增）	50	52.89%	13.56	13.56	未进入负面清单	否	无	1.37%
6162	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	225向阳线	10kV向阳线三道沟村三道沟二队北（2019年新增）	200	49.33%	61.34	61.34	未进入负面清单	否	无	2.58%
6163	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线朱家窝铺村黄窝铺（2019年新增）	400	30.14%	199.44	#####	未进入负面清单	否	无	4.92%
6164	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	222万园线	10kV京台子二组分容	160	42.98%	59.23	59.23	未进入负面清单	否	无	2.99%
6165	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV北山线东山变压器（2018年农网升级改造）	100	55.88%	24.12	24.12	未进入负面清单	否	无	2.49%
6166	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线青山村草帽山（2019年新增）	200	37.13%	85.74	85.74	未进入负面清单	否	无	3.97%
6167	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	前峰山（利旧）1	50	58.44%	10.78	10.78	未进入负面清单	否	无	3.29%
6168	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线政府家属院变压器	100	50.32%	29.68	29.68	未进入负面清单	否	无	4.72%
6169	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线张二组中心村	200	61.82%	36.36	36.36	未进入负面清单	否	无	4.98%
6170	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	窑东	50	26.88%	26.56	26.56	未进入负面清单	否	无	2.72%
6171	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	新城三组	400	16.89%	252.44	#####	未进入负面清单	否	无	1.45%
6172	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	黑山嘴二组	80	53.68%	21.06	21.06	未进入负面清单	否	无	3.43%
6173	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线黑山嘴五组	100	33.93%	46.07	46.07	未进入负面清单	否	无	2.50%
6174	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	水泉沟东	80	40.75%	31.40	31.40	未进入负面清单	否	无	2.73%

6175	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线黑山嘴九组	160	20.81%	94.70	94.70	未进入负面清单	否	无	2.36%
6176	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	前城子三四组	200	11.90%	136.20	#####	未进入负面清单	否	无	1.62%
6177	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线新城村新城一组（2019年新增）	200	59.61%	40.78	40.78	未进入负面清单	否	无	4.47%
6178	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	黑山嘴十组	100	28.24%	51.76	51.76	未进入负面清单	否	无	4.76%
6179	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	黑山嘴四组	50	60.00%	10.00	10.00	未进入负面清单	否	无	2.29%
6180	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	黑山嘴一组	315	58.28%	68.42	68.42	未进入负面清单	否	无	2.82%
6181	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	前城子横沟子（利旧）	100	23.14%	56.86	56.86	未进入负面清单	否	无	2.06%
6182	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	新房子小西山	80	38.68%	33.06	33.06	未进入负面清单	否	无	1.91%
6183	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	10kV朱碌科西线新房子村老爷庙南台子（2019贫困县	200	21.43%	117.14	#####	未进入负面清单	否	无	2.69%
6184	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	10kV朱碌科西线新房子村老爷庙（2019贫困县	200	10.68%	138.64	#####	未进入负面清单	否	无	3.20%
6185	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	王福沟（利旧）	100	56.08%	23.92	23.92	未进入负面清单	否	无	2.20%
6186	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	翻杖子	100	56.56%	23.44	23.44	未进入负面清单	否	无	4.31%
6187	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	10kV新水线朱一组中心村	100	57.58%	22.42	22.42	未进入负面清单	否	无	1.92%
6188	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	新房子北山	100	42.98%	37.02	37.02	未进入负面清单	否	无	3.71%
6189	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	10kV新水线新房子村新房子村（2019年新增）	200	53.96%	52.08	52.08	未进入负面清单	否	无	1.01%
6190	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	10kV喀喇沁线马厂村马厂西增容（2019年新增）	200	45.87%	68.26	68.26	未进入负面清单	否	无	1.73%
6191	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成线杏树地台区机井	50	41.62%	19.19	19.19	未进入负面清单	否	无	1.29%
6192	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	四合永设施农业	80	35.55%	35.56	35.56	未进入负面清单	否	无	3.89%
6193	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	炮手营子一组变压器	200	45.32%	69.36	69.36	未进入负面清单	否	无	4.36%
6194	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线兰营子光伏变压器	400	16.58%	253.68	#####	未进入负面清单	否	无	3.84%

6195	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	南山四组变压器	100	18.24%	61.76	61.76	未进入负面清单	否	无	2.83%
6196	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线小房身村房申一组（2019年新增）	200	52.92%	54.16	54.16	未进入负面清单	否	无	4.25%
6197	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线兰营子村兰营子村台分容（2019贫困县	200	53.98%	52.04	52.04	未进入负面清单	否	无	4.94%
6198	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	大西营子二组变压器	80	27.00%	42.40	42.40	未进入负面清单	否	无	2.09%
6199	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线东街三组1分容中心村	100	54.94%	25.06	25.06	未进入负面清单	否	无	1.34%
6200	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线东街村东街九组（2019贫困县	200	13.44%	133.12	#####	未进入负面清单	否	无	4.74%
6201	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线西街三组分容中心村	200	19.28%	121.44	#####	未进入负面清单	否	无	2.92%
6202	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线南山三组分容光伏变压器	200	45.50%	69.00	69.00	未进入负面清单	否	无	2.86%
6203	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	榆树林东线东街八组（2020贫困县	200	37.36%	85.28	85.28	未进入负面清单	否	无	4.92%
6204	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线东街村东街三组北沟（2019贫困县	200	29.93%	100.14	#####	未进入负面清单	否	无	1.70%
6205	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线西街村西街村台1（2019年新增）	200	34.58%	90.84	90.84	未进入负面清单	否	无	3.74%
6206	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线兰营子村南山一组（2019年新增）	200	26.34%	107.32	#####	未进入负面清单	否	无	4.66%
6207	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	兰营子河东	100	59.08%	20.92	20.92	未进入负面清单	否	无	4.38%
6208	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线西街村西街二组1（2019年新增）	200	21.87%	116.26	#####	未进入负面清单	否	无	1.41%
6209	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	炮手营子七组变压器	100	46.60%	33.40	33.40	未进入负面清单	否	无	4.93%
6210	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线大西营子村大西营子三组（2019年新增）	200	59.08%	41.84	41.84	未进入负面清单	否	无	3.16%

6211	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线烧锅地村烧锅地（2019贫困村	200	39.06%	81.88	81.88	未进入负面清单	否	无	1.88%
6212	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	煤矿北	400	49.48%	122.08	#####	未进入负面清单	否	无	1.24%
6213	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线小榆树沟大棚变压器	50	56.45%	11.78	11.78	未进入负面清单	否	无	4.67%
6214	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10千伏哈拉道口线哈上新井2.3组（2019贫困村	400	44.68%	141.28	#####	未进入负面清单	否	无	1.41%
6215	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10千伏哈拉道口线哈上新井2.3组分容（2019贫困村	100	21.08%	58.92	58.92	未进入负面清单	否	无	2.55%
6216	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	10kV喀喇沁线马厂村大马厂组（2019年新增）	400	23.85%	224.60	#####	未进入负面清单	否	无	4.97%
6217	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	喀村西营子	160	13.74%	106.02	#####	未进入负面清单	否	无	1.06%
6218	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	10kV喀喇沁线马厂村马厂东（2019年新增）	400	47.95%	128.20	#####	未进入负面清单	否	无	2.14%
6219	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	10kV上店线五家子村五家子分容（2019年新增）	200	47.34%	65.32	65.32	未进入负面清单	否	无	2.55%
6220	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	10kV上店线五家子村五家子3.4组（2019年新增）	400	37.82%	168.72	#####	未进入负面清单	否	无	2.58%
6221	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	10千伏上店线上店5组（2019贫困村	100	14.81%	65.19	65.19	未进入负面清单	否	无	3.94%
6222	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	10千伏上店线上店6组（2019贫困村	400	56.27%	94.92	94.92	未进入负面清单	否	无	4.64%
6223	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	10千伏上店线新店村六组分容（2019贫困村	200	47.73%	64.54	64.54	未进入负面清单	否	无	1.11%
6224	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	10kV北山线张家营子村张五组（2019年新增）	200	40.55%	78.90	78.90	未进入负面清单	否	无	4.34%
6225	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	10kV北山线张家营子村四组（2019年新增）	200	52.02%	55.96	55.96	未进入负面清单	否	无	3.73%
6226	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	10kV北山线张家村变压器（2018年农网升级改造）	100	17.60%	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	1.72%

6227	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	10kV榆树林西线树底下村树底下一组（2019年新增）	400	50.96%	116.16	#####	未进入负面清单	否	无	1.68%
6228	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	10kV榆树林东线西街二台（2019贫困县	200	52.55%	54.90	54.90	未进入负面清单	否	无	1.33%
6229	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	前营子一组（利旧）	20	24.81%	11.04	11.04	未进入负面清单	否	无	3.03%
6230	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官七组	80	38.26%	33.39	33.39	未进入负面清单	否	无	1.03%
6231	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	前营子五组分容变压器	100	46.44%	33.56	33.56	未进入负面清单	否	无	3.38%
6232	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官十二组变压器	100	12.83%	67.17	67.17	未进入负面清单	否	无	2.98%
6233	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV小店子增容变压器	50	36.56%	21.72	21.72	未进入负面清单	否	无	2.79%
6234	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10千伏土木线仓子村（2019贫困县	200	16.06%	127.88	#####	未进入负面清单	否	无	1.79%
6235	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线房身村房身村（2019贫困县	200	25.55%	108.90	#####	未进入负面清单	否	无	2.03%
6236	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	烧锅中组分容	50	49.53%	15.24	15.24	未进入负面清单	否	无	4.68%
6237	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	烧锅村八里庄	50	25.36%	27.32	27.32	未进入负面清单	否	无	1.06%
6238	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线朱窝铺村朱窝铺二组（2019贫困县	200	54.06%	51.88	51.88	未进入负面清单	否	无	2.84%
6239	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线唐杖子村唐杖子村太山沟（2019年新增）	200	36.39%	87.22	87.22	未进入负面清单	否	无	2.07%
6240	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线大营子村永丰村（2019年新增）	400	41.86%	152.56	#####	未进入负面清单	否	无	4.28%
6241	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	大营子上东北沟	200	35.03%	89.94	89.94	未进入负面清单	否	无	1.36%
6242	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	坎杖子村东组	30	62.63%	5.21	5.21	未进入负面清单	否	无	4.65%
6243	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	唐杖子江杖子	50	28.47%	25.77	25.77	未进入负面清单	否	无	2.59%
6244	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	坎杖子朗营子（利旧）1	50	52.03%	13.99	13.99	未进入负面清单	否	无	1.40%
6245	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线坎杖子村坎杖子村西组（2019年新增）	200	39.23%	81.54	81.54	未进入负面清单	否	无	1.99%

6246	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	唐杖子村东组	50	46.28%	16.86	16.86	未进入负面清单	否	无	1.09%
6247	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	房申增容（利旧）1	50	47.48%	16.26	16.26	未进入负面清单	否	无	4.43%
6248	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	大营子北营子	30	99.16%	-5.75	-5.75	未进入负面清单	否	无	16.64%
6249	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	朱窝铺南沟	100	37.39%	42.61	42.61	未进入负面清单	否	无	4.50%
6250	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	永丰西沟	50	22.18%	28.91	28.91	未进入负面清单	否	无	3.35%
6251	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	坎杖子村大麦沟	80	16.73%	50.62	50.62	未进入负面清单	否	无	4.78%
6252	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线房申村房申村米台沟（2019年新增）	200	11.82%	136.36	#####	未进入负面清单	否	无	4.82%
6253	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	烧锅村前街	100	56.22%	23.78	23.78	未进入负面清单	否	无	2.81%
6254	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	烧锅村后组	50	30.55%	24.73	24.73	未进入负面清单	否	无	3.98%
6255	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	坎杖子吕家沟	30	54.50%	7.65	7.65	未进入负面清单	否	无	1.80%
6256	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	10kV朱碌科东线朱碌科村新地二组（2019年新增）	200	57.21%	45.58	45.58	未进入负面清单	否	无	2.74%
6257	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	10kV朱碌科东线杂粮东分容中心村	315	23.10%	179.24	#####	未进入负面清单	否	无	2.99%
6258	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	10kV朱碌科东线朱碌科村新地五组（2019年新增）	200	43.10%	73.80	73.80	未进入负面清单	否	无	4.95%
6259	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	朱碌科东线新地三组（2020贫困县	200	50.24%	59.52	59.52	未进入负面清单	否	无	3.65%
6260	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	苇子沟后八家	50	27.22%	26.39	26.39	未进入负面清单	否	无	4.41%
6261	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	10kV朱碌科东线水泉杨树沟变压器（2018年农网升级改造）	100	24.03%	55.97	55.97	未进入负面清单	否	无	1.42%
6262	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	10kV朱碌科东线朱碌科村中学综合分容（2019年新增）	200	40.78%	78.44	78.44	未进入负面清单	否	无	4.17%
6263	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	水泉四五组	160	36.76%	69.18	69.18	未进入负面清单	否	无	3.66%
6264	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	白家洼	50	42.76%	18.62	18.62	未进入负面清单	否	无	1.36%

6265	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	217旦州城线	10kV旦州城线旦州城村白山旦州城五彩沟（2019年新增）	315	40.09%	125.72	####	未进入负面清单	否	无	1.59%
6266	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	西良四组	200	36.49%	87.02	87.02	未进入负面清单	否	无	4.72%
6267	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线桃吐北	50	26.61%	26.70	26.70	未进入负面清单	否	无	1.14%
6268	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线郝杖子一组分容中心村	200	11.77%	136.46	####	未进入负面清单	否	无	1.91%
6269	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线朱八组南中心村	200	68.87%	22.26	22.26	未进入负面清单	否	无	3.15%
6270	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	杨杖子八组	80	26.94%	42.45	42.45	未进入负面清单	否	无	3.56%
6271	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	郝杖子小西山	80	38.74%	33.01	33.01	未进入负面清单	否	无	2.88%
6272	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	下营子一组（利旧）1	100	59.98%	20.02	20.02	未进入负面清单	否	无	1.45%
6273	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线西科村西科八组（2019贫困户	200	15.13%	129.74	####	未进入负面清单	否	无	3.89%
6274	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线朱碌科中学分容中心村	200	73.00%	14.00	14.00	未进入负面清单	否	无	2.58%
6275	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	北化匠沟	100	18.73%	61.27	61.27	未进入负面清单	否	无	4.03%
6276	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	下隋窝铺	50	42.39%	18.81	18.81	未进入负面清单	否	无	3.84%
6277	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	小朝阳沟	100	56.59%	23.41	23.41	未进入负面清单	否	无	4.01%
6278	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	窑沟	80	23.57%	45.14	45.14	未进入负面清单	否	无	2.36%
6279	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线二十家子南组中心村	200	49.24%	61.52	61.52	未进入负面清单	否	无	4.09%
6280	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV甘家子线烧锅地村九间房（2019年新增）	50	18.55%	30.73	30.73	未进入负面清单	否	无	1.22%
6281	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	韩家洼子	50	54.98%	12.51	12.51	未进入负面清单	否	无	4.62%
6282	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线沙子沟	100	45.51%	34.49	34.49	未进入负面清单	否	无	4.02%
6283	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	北洼子变压器	80	53.31%	21.35	21.35	未进入负面清单	否	无	4.77%
6284	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	西朝阳沟	50	59.84%	10.08	10.08	未进入负面清单	否	无	4.33%
6285	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	上朝阳沟	50	18.58%	30.71	30.71	未进入负面清单	否	无	1.41%

6286	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	煤矿南	80	28.64%	41.09	41.09	未进入负面清单	否	无	3.58%
6287	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	刘窝铺	200	23.69%	112.62	#####	未进入负面清单	否	无	1.46%
6288	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV甘家子线扎兰营子村扎五（2019年新增）	400	33.18%	187.28	#####	未进入负面清单	否	无	4.89%
6289	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV甘家子线甘家子村干沟子（2019年新增）	400	15.48%	258.08	#####	未进入负面清单	否	无	4.86%
6290	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	扎一	100	23.36%	56.64	56.64	未进入负面清单	否	无	1.67%
6291	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素热河营子	250	18.04%	154.90	#####	未进入负面清单	否	无	3.98%
6292	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	大塘一组	315	35.13%	141.34	#####	未进入负面清单	否	无	4.81%
6293	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10千伏小塘线大塘村八组（2019贫困县	100	40.80%	39.20	39.20	未进入负面清单	否	无	4.48%
6294	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10千伏小塘线茶台沟村三组（2019贫困县	200	56.16%	47.68	47.68	未进入负面清单	否	无	4.46%
6295	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线东塘村赵家湾三组（2019年新增）	400	21.87%	232.52	#####	未进入负面清单	否	无	2.39%
6296	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	小塘线曾窝铺（2020贫困县）	200	39.81%	80.38	80.38	未进入负面清单	否	无	4.40%
6297	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线后沟村后沟水头（2019年新增）	200	21.21%	117.58	#####	未进入负面清单	否	无	4.37%
6298	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线大塘村二三组北（2019贫困县	200	16.48%	127.04	#####	未进入负面清单	否	无	2.37%
6299	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线大塘村大塘七九组（2019年新增）	200	17.91%	124.18	#####	未进入负面清单	否	无	3.18%
6300	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线茶台沟村茶台沟一组（2019年新增）	200	39.93%	80.14	80.14	未进入负面清单	否	无	2.37%
6301	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线大塘村二三组南（2019贫困县	200	23.91%	112.18	#####	未进入负面清单	否	无	2.15%
6302	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线东塘村大塘六组北（2019年新增）	400	23.39%	226.44	#####	未进入负面清单	否	无	2.50%
6303	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10千伏土木线房身村分容（2019贫困县	200	59.02%	41.96	41.96	未进入负面清单	否	无	3.74%

6304	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素下土木	80	28.66%	41.07	41.07	未进入负面清单	否	无	2.10%
6305	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10千伏土木线 仓子村分容 (2019贫困县	100	58.47%	21.53	21.53	未进入负面清单	否	无	4.61%
6306	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素嘎达沟	50	33.35%	23.33	23.33	未进入负面清单	否	无	1.13%
6307	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素程家湾	80	37.86%	33.71	33.71	未进入负面清单	否	无	4.61%
6308	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素万台永	80	31.42%	38.86	38.86	未进入负面清单	否	无	2.29%
6309	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	217旦州城线	白山旦州城五组	400	49.36%	122.56	#####	未进入负面清单	否	无	1.05%
6310	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	217旦州城线	白山扎兰城下白庙子	30	54.92%	7.52	7.52	未进入负面清单	否	无	3.03%
6311	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	217旦州城线	白山扎兰城一二组	200	34.68%	90.64	90.64	未进入负面清单	否	无	1.95%
6312	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线注子沟村上注子沟7.8组 (2019贫困县	100	25.12%	54.88	54.88	未进入负面清单	否	无	3.39%
6313	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线水泉村下台2.9组 (2019贫困县	200	48.87%	62.26	62.26	未进入负面清单	否	无	1.28%
6314	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	要道吐道南大棚变压器	50	44.50%	17.75	17.75	未进入负面清单	否	无	1.71%
6315	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	要道吐道北大棚变压器	50	41.11%	19.45	19.45	未进入负面清单	否	无	1.52%
6316	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	114富东线	大蒿子店新农村	400	51.67%	113.32	#####	未进入负面清单	否	无	3.42%
6317	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	喀西大棚	50	51.44%	14.28	14.28	未进入负面清单	否	无	1.58%
6318	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	自来水西	400	63.80%	64.80	64.80	未进入负面清单	否	无	2.38%
6319	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	121王杖子线	10kV王杖子线侯杖子变压器	160	26.08%	86.27	86.27	未进入负面清单	否	无	1.11%
6320	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	121王杖子线	10kV王杖子线富山河西变压器	160	44.59%	56.66	56.66	未进入负面清单	否	无	4.99%
6321	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	前营子六组	80	11.92%	54.46	54.46	未进入负面清单	否	无	2.16%
6322	国网建平县供电公司	镇南66kV变电站	109铁南线	顺治沟六组	100	61.67%	18.33	18.33	未进入负面清单	否	无	1.38%
6323	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	邱东	50	29.75%	25.13	25.13	未进入负面清单	否	无	2.05%
6324	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	四支东	50	19.83%	30.09	30.09	未进入负面清单	否	无	1.67%
6325	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	歪山北	80	11.95%	54.44	54.44	未进入负面清单	否	无	4.06%
6326	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV北庙组变压器	200	35.45%	89.10	89.10	未进入负面清单	否	无	2.17%

6327	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	107叶东线	勿台沟三队	315	55.24%	77.99	77.99	未进入负面清单	否	无	3.76%
6328	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	124城郊线	高杖子	50	19.22%	30.39	30.39	未进入负面清单	否	无	1.67%
6329	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	124城郊线	10kV袁家沟	100	42.05%	37.95	37.95	未进入负面清单	否	无	1.46%
6330	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	124城郊线	老烧锅	50	24.93%	27.54	27.54	未进入负面清单	否	无	4.41%
6331	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV东窑线扎营子村扎营八组（2019年新增）	200	47.23%	65.54	65.54	未进入负面清单	否	无	3.81%
6332	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	杨杖子七组	30	39.02%	12.29	12.29	未进入负面清单	否	无	4.92%
6333	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	朱碌科西线樊军（小微）	200	20.83%	118.34	#####	未进入负面清单	否	无	4.62%
6334	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	222万园线	10kV黑山线大板沟村大板沟三组（2019年新增）	200	57.48%	45.04	45.04	未进入负面清单	否	无	2.86%
6335	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	车杖子大棚井	80	26.53%	42.78	42.78	未进入负面清单	否	无	2.12%
6336	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	10kV建平东线马圈子	50	52.60%	13.70	13.70	未进入负面清单	否	无	4.22%
6337	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	10kV建平东线小窑沟	50	46.84%	16.58	16.58	未进入负面清单	否	无	2.42%
6338	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	石灰窑子一组	100	47.48%	32.52	32.52	未进入负面清单	否	无	1.26%
6339	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	10kV新水线碾子沟	80	45.26%	27.79	27.79	未进入负面清单	否	无	3.62%
6340	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	120联网线	西街小区	200	40.67%	78.66	78.66	未进入负面清单	否	无	1.61%
6341	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	敬老院大棚	80	40.14%	31.89	31.89	未进入负面清单	否	无	2.09%
6342	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	小南地	30	53.44%	7.97	7.97	未进入负面清单	否	无	4.55%
6343	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	拉海沟三组变压器	100	40.79%	39.21	39.21	未进入负面清单	否	无	2.25%
6344	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	大西营子四组变压器	100	39.25%	40.75	40.75	未进入负面清单	否	无	1.35%
6345	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	三七组	80	20.00%	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	1.09%
6346	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	小北沟（利旧）	20	13.85%	13.23	13.23	未进入负面清单	否	无	3.76%
6347	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线刘汉朝村刘三组（2019贫困县）	100	35.21%	44.79	44.79	未进入负面清单	否	无	1.00%
6348	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	嘎三组南	200	27.57%	104.86	#####	未进入负面清单	否	无	2.25%

6349	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈拉道口村哈六组（2019年新增）	200	40.83%	78.34	78.34	未进入负面清单	否	无	4.54%
6350	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	崔三组	50	29.61%	25.20	25.20	未进入负面清单	否	无	2.64%
6351	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈四组中心村	200	12.97%	134.06	#####	未进入负面清单	否	无	3.21%
6352	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	东梁新村	80	38.91%	32.87	32.87	未进入负面清单	否	无	1.33%
6353	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线刘汉朝村刘一组（2019年贫困县	200	26.93%	106.14	#####	未进入负面清单	否	无	2.29%
6354	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线三合号村三小区综合（2019年新增）	100	27.62%	52.38	52.38	未进入负面清单	否	无	3.24%
6355	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈拉道口村哈七组（2019年新增）	200	31.74%	96.52	96.52	未进入负面清单	否	无	1.27%
6356	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈拉道口村哈十五组（2019年新增）	200	38.26%	83.48	83.48	未进入负面清单	否	无	3.64%
6357	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1513黑山线	新四家	50	18.31%	30.85	30.85	未进入负面清单	否	无	1.79%
6358	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	甘家子季丰粮行（小微）	400	32.04%	191.84	#####	未进入负面清单	否	无	3.38%
6359	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山长汉池服务站	30	35.89%	13.23	13.23	未进入负面清单	否	无	4.28%
6360	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山水泉六组	20	19.20%	12.16	12.16	未进入负面清单	否	无	3.90%
6361	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	217旦州城线	白山旦州城一组	315	28.14%	163.36	#####	未进入负面清单	否	无	4.61%
6362	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	毛家沟1	100	41.23%	38.77	38.77	未进入负面清单	否	无	2.66%
6363	国网建平县供电公司	镇南66kV变电站	104南沟线	南沟三队	100	47.52%	32.48	32.48	未进入负面清单	否	无	1.90%
6364	国网建平县供电公司	镇南66kV变电站	104南沟线	糖果家属院	200	50.07%	59.86	59.86	未进入负面清单	否	无	1.73%
6365	国网建平县供电公司	镇南66kV变电站	104南沟线	南沟二队	400	16.50%	254.00	#####	未进入负面清单	否	无	3.97%
6366	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV黄土梁六组	100	42.54%	37.46	37.46	未进入负面清单	否	无	1.46%
6367	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	114富东线	凯信小区	400	23.13%	227.48	#####	未进入负面清单	否	无	2.61%
6368	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	碾房变压器	80	21.77%	46.58	46.58	未进入负面清单	否	无	2.34%
6369	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	杨柳沟	20	42.09%	7.58	7.58	未进入负面清单	否	无	2.62%

6370	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	白家洼5.6组	400	13.58%	265.68	#####	未进入负面清单	否	无	2.59%
6371	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	117建寿联线	城郊线法院	315	33.76%	145.66	#####	未进入负面清单	否	无	3.55%
6372	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素靳家沟	30	42.08%	11.38	11.38	未进入负面清单	否	无	2.94%
6373	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线新爱里村新爱里果山分容(2019年新增)	200	18.92%	122.16	#####	未进入负面清单	否	无	2.58%
6374	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线新爱里村新爱里3.6组分容(2019年新增)	200	56.89%	46.22	46.22	未进入负面清单	否	无	4.12%
6375	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线南荒台变压器(利旧)	30	24.47%	16.66	16.66	未进入负面清单	否	无	3.80%
6376	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线胡1	50	22.19%	28.91	28.91	未进入负面清单	否	无	4.37%
6377	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	224迎风线	东山	50	54.32%	12.84	12.84	未进入负面清单	否	无	2.77%
6378	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	永丰东山	50	56.42%	11.79	11.79	未进入负面清单	否	无	1.05%
6379	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	朱窝铺小区	50	27.42%	26.29	26.29	未进入负面清单	否	无	2.14%
6380	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	217旦州城线	白山旦州城代偿翠	30	62.69%	5.19	5.19	未进入负面清单	否	无	1.41%
6381	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	柴南	100	10.44%	69.56	69.56	未进入负面清单	否	无	4.61%
6382	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	木头营子五组	50	11.28%	34.36	34.36	未进入负面清单	否	无	4.80%
6383	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线乌克朝村1号台区机井(2017新增)	50	47.32%	16.34	16.34	未进入负面清单	否	无	1.53%
6384	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	224迎风线	10kV迎风线化石北组中心村	200	37.58%	84.84	84.84	未进入负面清单	否	无	1.20%
6385	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	224迎风线	10kV迎风线化石南组中心村	100	26.55%	53.45	53.45	未进入负面清单	否	无	2.06%
6386	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	224迎风线	化河东	50	44.82%	17.59	17.59	未进入负面清单	否	无	3.76%
6387	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线烧锅营子七组中心村	50	94.20%	-7.10	-7.10	未进入负面清单	否	无	10.02%
6388	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	苡城养殖(小微)	100	32.02%	47.98	47.98	未进入负面清单	否	无	3.89%
6389	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线嘎岔村6号台区机井(2017新增)	50	46.53%	16.74	16.74	未进入负面清单	否	无	1.70%

6390	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线侯营子村小勿拉沟（2019年新增）	100	45.70%	34.30	34.30	未进入负面清单	否	无	4.26%
6391	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线小勿拉沟分容2变压器（2018年农网升级改造）	50	19.13%	30.44	30.44	未进入负面清单	否	无	1.50%
6392	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	上窑沟大东沟	30	51.40%	8.58	8.58	未进入负面清单	否	无	4.36%
6393	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	上窑沟大北沟	30	50.49%	8.85	8.85	未进入负面清单	否	无	2.80%
6394	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	小老虎沟分1	20	31.83%	9.63	9.63	未进入负面清单	否	无	1.52%
6395	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线扇子面分容变压器（2018年农网升级改造）	50	36.23%	21.89	21.89	未进入负面清单	否	无	3.33%
6396	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线小老虎沟变压器（2018年农网升级改造）	50	56.97%	11.52	11.52	未进入负面清单	否	无	2.99%
6397	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	223万金线	10kV北三家线东村东村二组（2019年新增）	100	22.40%	57.60	57.60	未进入负面清单	否	无	2.93%
6398	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	223万金线	万寿大棚	200	45.17%	69.66	69.66	未进入负面清单	否	无	2.44%
6399	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线侯营子村侯营子分容（2019年新增）	200	56.63%	46.74	46.74	未进入负面清单	否	无	3.70%
6400	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线下窑沟五组台区机井	100	47.86%	32.14	32.14	未进入负面清单	否	无	3.13%
6401	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	上窑沟二组	30	36.42%	13.07	13.07	未进入负面清单	否	无	2.38%
6402	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线白代沟2变压器（2018年农网升级改造）	50	10.77%	34.62	34.62	未进入负面清单	否	无	1.81%
6403	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线新爱里村新爱里果山（2019年新增）	400	18.20%	247.20	#####	未进入负面清单	否	无	1.20%
6404	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	10kV朱碌科刘杖子线大庙1号台区机井（2017新增）	50	46.24%	16.88	16.88	未进入负面清单	否	无	2.91%

6405	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	225向阳线	10kV向阳线三道沟一队变压器（2018年农网升级改造）	200	38.18%	83.64	83.64	未进入负面清单	否	无	3.45%
6406	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	225向阳线	10kV向阳线三道沟村三道沟一组分容（2019年新增）	200	55.47%	49.06	49.06	未进入负面清单	否	无	3.37%
6407	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	木头营子三组	50	28.49%	25.76	25.76	未进入负面清单	否	无	3.54%
6408	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	大营子三组	50	46.16%	16.92	16.92	未进入负面清单	否	无	3.63%
6409	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	黑水老四家子变压器（工）	100	21.15%	58.85	58.85	未进入负面清单	否	无	1.99%
6410	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线百顺地分容变压器（2018年农网升级改造）	200	12.06%	135.88	#####	未进入负面清单	否	无	3.15%
6411	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	四合永	100	12.71%	67.29	67.29	未进入负面清单	否	无	4.14%
6412	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线老四家子长河站变压器（2018年农网升级改造）	200	18.42%	123.16	#####	未进入负面清单	否	无	1.86%
6413	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线百顺地变压器（2018年农网升级改造）	200	53.79%	52.42	52.42	未进入负面清单	否	无	4.48%
6414	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	水泉1	50	33.70%	23.15	23.15	未进入负面清单	否	无	3.90%
6415	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线东台二组	400	34.73%	181.08	#####	未进入负面清单	否	无	3.24%
6416	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	郎七变压器	80	34.77%	36.18	36.18	未进入负面清单	否	无	2.72%
6417	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	太平庄所用变新增配电变压器	100	10.82%	69.18	69.18	未进入负面清单	否	无	1.21%
6418	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	金黄地3.4组	200	41.14%	77.72	77.72	未进入负面清单	否	无	4.90%
6419	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	东良西	200	48.42%	63.16	63.16	未进入负面清单	否	无	1.67%
6420	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	10kV刘杖子线大庙沟里变压器（2018年农网升级改造）	50	12.94%	33.53	33.53	未进入负面清单	否	无	2.07%
6421	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	大庙四组	80	54.48%	20.42	20.42	未进入负面清单	否	无	1.06%

6422	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	10kV刘杖子线大庙分容变压器（2018年农网升级改造）	50	32.21%	23.90	23.90	未进入负面清单	否	无	4.25%
6423	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	寨杖子	50	20.91%	29.55	29.55	未进入负面清单	否	无	2.81%
6424	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	10kV刘杖子线大庙沟外变压器（2018年农网升级改造）	50	17.33%	31.34	31.34	未进入负面清单	否	无	4.27%
6425	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	10kV刘杖子线马杖子分容变压器（2018年农网升级改造）	50	34.22%	22.89	22.89	未进入负面清单	否	无	3.62%
6426	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	10kV刘杖子线大庙村大庙五组（2019年新增）	200	10.25%	139.50	#####	未进入负面清单	否	无	4.84%
6427	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	刘杖子线水泉一二组（2020贫困县	200	40.36%	79.28	79.28	未进入负面清单	否	无	3.66%
6428	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	10kV刘杖子线榆树沟变压器（2018年农网升级改造）	50	45.91%	17.05	17.05	未进入负面清单	否	无	3.86%
6429	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线下周杖子变压器	50	69.18%	5.41	5.41	未进入负面清单	否	无	4.09%
6430	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素四盆一组	80	30.12%	39.90	39.90	未进入负面清单	否	无	2.94%
6431	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线奎德素村奎德素医院（2019年新增）	200	25.39%	109.22	#####	未进入负面清单	否	无	3.80%
6432	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素大窝铺分容	80	35.33%	35.74	35.74	未进入负面清单	否	无	2.55%
6433	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	西科二组	100	28.25%	51.75	51.75	未进入负面清单	否	无	1.51%
6434	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素供电所综合	100	67.92%	12.08	12.08	未进入负面清单	否	无	2.89%
6435	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线河南村奎德素河南村窑坑子（2019年新增）	200	36.10%	87.80	87.80	未进入负面清单	否	无	4.19%
6436	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线奎德素5组台区机井	50	10.90%	34.55	34.55	未进入负面清单	否	无	1.65%
6437	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线大窝铺村油坊地分容2（2019贫困县	100	37.39%	42.61	42.61	未进入负面清单	否	无	4.60%
6438	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素嘎叭营子	160	48.98%	49.63	49.63	未进入负面清单	否	无	3.91%

6439	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	115白山线	10kV白山线长 汉池4组台区 机井	50	27.95%	26.03	26.03	未进入 负面清 单	否	无	3.58%
6440	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海 线	10千伏上店线 上店4组 (2019贫困县	200	11.60%	136.80	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.60%
6441	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房 线	愁水沟	100	25.71%	54.29	54.29	未进入 负面清 单	否	无	2.77%
6442	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	头分地	50	15.85%	32.08	32.08	未进入 负面清 单	否	无	1.90%
6443	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	黑水线老爷庙 井台区机井	50	47.71%	16.15	16.15	未进入 负面清 单	否	无	4.56%
6444	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	东台村铁路南 设施农业小区	80	46.54%	26.77	26.77	未进入 负面清 单	否	无	3.84%
6445	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线一 棵树村2号台 区机井（2017 新增）	50	47.31%	16.35	16.35	未进入 负面清 单	否	无	4.35%
6446	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	小丰沟（利 旧）1	50	34.79%	22.61	22.61	未进入 负面清 单	否	无	1.50%
6447	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	后山设施农业 小区3	100	48.42%	31.58	31.58	未进入 负面清 单	否	无	2.72%
6448	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	胜利电大榆树 大棚	50	25.87%	27.07	27.07	未进入 负面清 单	否	无	4.63%
6449	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	黑水线黄杖子 二组台区机井	50	34.13%	22.94	22.94	未进入 负面清 单	否	无	1.13%
6450	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	黑水线黄杖子 专灌台区机井	50	29.01%	25.50	25.50	未进入 负面清 单	否	无	2.81%
6451	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	后山设施农业 小区4	80	43.27%	29.38	29.38	未进入 负面清 单	否	无	3.90%
6452	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	黑水线二分地 分容（2020贫 困县）	50	35.37%	22.32	22.32	未进入 负面清 单	否	无	3.12%
6453	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	黑水镇后山村 设施农业小区 1（利旧）	100	21.52%	58.48	58.48	未进入 负面清 单	否	无	2.18%
6454	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	达拉哈	100	21.98%	58.02	58.02	未进入 负面清 单	否	无	3.94%
6455	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215降身线	东井设施农业	160	48.05%	51.12	51.12	未进入 负面清 单	否	无	2.54%
6456	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	10kV金矿线三 家	50	19.61%	30.20	30.20	未进入 负面清 单	否	无	3.38%
6457	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	黄杖子小队	50	29.37%	25.32	25.32	未进入 负面清 单	否	无	3.25%
6458	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215降身线	10kV向阳线水 泉二组分容变 压器（2018年 农网升级改造）	50	10.53%	34.74	34.74	未进入 负面清 单	否	无	2.94%
6459	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线东 升三组井台区 机井	50	26.52%	26.74	26.74	未进入 负面清 单	否	无	2.91%

6460	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	金矿线兴隆沟三五组井台区机井	100	54.55%	25.45	25.45	未进入负面清单	否	无	1.29%
6461	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	糖厂家属院	50	33.70%	23.15	23.15	未进入负面清单	否	无	3.16%
6462	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	松岭村花果山设施农业小区	50	14.64%	32.68	32.68	未进入负面清单	否	无	4.86%
6463	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215降身线	10kV向阳线宝德全六组变压器（2018年农网升级改造）	100	55.77%	24.23	24.23	未进入负面清单	否	无	3.45%
6464	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	王敏农户	50	55.75%	12.13	12.13	未进入负面清单	否	无	2.09%
6465	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	张家沟	50	51.42%	14.29	14.29	未进入负面清单	否	无	2.17%
6466	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215降身线	10kV向阳线水泵一组2变压器（2018年农网升级改造）	100	30.75%	49.25	49.25	未进入负面清单	否	无	4.16%
6467	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	黑水霍营子变压器（工）	100	58.26%	21.74	21.74	未进入负面清单	否	无	1.83%
6468	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线西南关村大友号分容（2019年新增）	200	57.18%	45.64	45.64	未进入负面清单	否	无	1.70%
6469	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	打坝沟	50	10.72%	34.64	34.64	未进入负面清单	否	无	4.69%
6470	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215降身线	10kV向阳线小房申西变压器（2018年农网升级改造）	200	29.98%	100.04	#####	未进入负面清单	否	无	3.46%
6471	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215降身线	10kV向阳线前进三组变压器（2018年农网升级改造）	50	19.11%	30.45	30.45	未进入负面清单	否	无	3.14%
6472	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	10kV金矿线兴隆沟村老西沟（2019年新增）	100	12.17%	67.83	67.83	未进入负面清单	否	无	2.15%
6473	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	10kV砖厂线张窝铺村郝家大棚1（2019年新增）	400	45.56%	137.76	#####	未进入负面清单	否	无	3.79%
6474	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	10kV砖厂线张窝铺村大西山综合（2019年新增）	400	48.52%	125.92	#####	未进入负面清单	否	无	4.59%
6475	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	张窝铺大棚变压器000	80	46.65%	26.68	26.68	未进入负面清单	否	无	4.83%
6476	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	和乐六组	50	45.73%	17.14	17.14	未进入负面清单	否	无	4.08%
6477	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	张七变压器	80	20.98%	47.22	47.22	未进入负面清单	否	无	4.04%

6478	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	10kV砖厂线张窝铺村马蹄沟（2019年新增）	400	26.07%	215.72	#####	未进入负面清单	否	无	4.23%
6479	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	张三变压器	80	56.57%	18.74	18.74	未进入负面清单	否	无	3.51%
6480	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	曹家综合	80	53.62%	21.10	21.10	未进入负面清单	否	无	3.78%
6481	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	杨家综合	50	44.41%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	3.12%
6482	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	下树林子	50	51.47%	14.27	14.27	未进入负面清单	否	无	1.54%
6483	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1213七家线	七家村五六组	100	18.04%	61.96	61.96	未进入负面清单	否	无	3.09%
6484	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	大西营子四组分容变压器	50	52.45%	13.78	13.78	未进入负面清单	否	无	3.98%
6485	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	榆树林东线南台子三组22能效改	400	36.40%	174.40	#####	未进入负面清单	否	无	2.84%
6486	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	新立电	50	52.68%	13.66	13.66	未进入负面清单	否	无	4.30%
6487	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山水泉兰旗	50	55.01%	12.50	12.50	未进入负面清单	否	无	3.48%
6488	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	121王杖子线	富山村卧西（2019年新增）	400	16.96%	252.16	#####	未进入负面清单	否	无	1.10%
6489	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素从窝铺	30	55.10%	7.47	7.47	未进入负面清单	否	无	1.69%
6490	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	奎德素五家西队	100	38.72%	41.28	41.28	未进入负面清单	否	无	2.36%
6491	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线南瓦房	30	52.14%	8.36	8.36	未进入负面清单	否	无	4.85%
6492	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	10kV建平东线荣家窝铺村兰营子（2019年新增）	200	51.00%	58.00	58.00	未进入负面清单	否	无	3.59%
6493	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	唐杖子村南山组	50	22.55%	28.73	28.73	未进入负面清单	否	无	1.53%
6494	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素大北沟	30	33.06%	14.08	14.08	未进入负面清单	否	无	2.94%
6495	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	柴东变压器	100	42.67%	37.33	37.33	未进入负面清单	否	无	3.05%
6496	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	柴北	80	32.92%	37.66	37.66	未进入负面清单	否	无	2.29%
6497	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	柴西	100	13.68%	66.32	66.32	未进入负面清单	否	无	4.89%
6498	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	224迎风线	10kV迎风线一九组中心村	200	35.24%	89.52	89.52	未进入负面清单	否	无	3.64%
6499	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	224迎风线	10kV迎风线化石里沟村西山光伏变压器	100	40.57%	39.43	39.43	未进入负面清单	否	无	2.28%

6500	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线古山子村孤山子西（2019年新增）	200	16.82%	126.36	#####	未进入负面清单	否	无	1.00%
6501	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	白代沟	50	58.68%	10.66	10.66	未进入负面清单	否	无	5.00%
6502	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	三家南山	160	45.57%	55.09	55.09	未进入负面清单	否	无	1.10%
6503	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线侯营子村大勿拉沟（2019年新增）	200	20.58%	118.84	#####	未进入负面清单	否	无	1.46%
6504	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线小勿拉沟分容变压器（2018年农网升级改造）	100	18.21%	61.79	61.79	未进入负面清单	否	无	4.48%
6505	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线小窑沟变压器（2018年农网升级改造）	50	51.22%	14.39	14.39	未进入负面清单	否	无	2.78%
6506	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线侯营子村辛营子（2019年新增）	200	53.55%	52.90	52.90	未进入负面清单	否	无	3.22%
6507	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	古山子西线下窑沟村台分容（2020贫困县	200	32.58%	94.84	94.84	未进入负面清单	否	无	2.22%
6508	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线下窑沟村下窑沟六组（2019年新增）	200	33.93%	92.14	92.14	未进入负面清单	否	无	3.58%
6509	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线侯营子村新房子（2019年新增）	100	59.38%	20.62	20.62	未进入负面清单	否	无	4.47%
6510	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	上窑沟一组（利旧）	30	16.83%	18.95	18.95	未进入负面清单	否	无	1.28%
6511	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	侯营子变压器	200	44.39%	71.22	71.22	未进入负面清单	否	无	4.61%
6512	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线古山子村孤山子队（2019年新增）	315	50.53%	92.83	92.83	未进入负面清单	否	无	1.81%
6513	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线下窑沟村下窑沟七组（2019年新增）	400	58.04%	87.84	87.84	未进入负面清单	否	无	3.89%
6514	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	10kV向阳线水泵二组变压器（2018年农网升级改造）	50	56.21%	11.90	11.90	未进入负面清单	否	无	3.10%
6515	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	大庙八组	50	66.49%	6.76	6.76	未进入负面清单	否	无	3.22%

6516	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	10kV刘杖子线刘杖子东沟变压器（2018年农网升级改造）	100	32.87%	47.13	47.13	未进入负面清单	否	无	3.87%
6517	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	10kV刘杖子线刘杖子河东变压器（2018年农网升级改造）	100	58.81%	21.19	21.19	未进入负面清单	否	无	4.70%
6518	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	10kV刘杖子线刘杖子村刘杖子三四组（2019年新增）	200	58.18%	43.64	43.64	未进入负面清单	否	无	2.50%
6519	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	10kV刘杖子线刘杖子村刘杖子五组（2019年新增）	200	56.44%	47.12	47.12	未进入负面清单	否	无	2.83%
6520	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	10kV刘杖子线大庙七组	315	13.74%	208.72	#####	未进入负面清单	否	无	1.45%
6521	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	刘杖子二组	100	21.27%	58.73	58.73	未进入负面清单	否	无	2.32%
6522	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	10kV刘杖子线刘杖子六组变压器（2018年农网升级改造）	200	51.34%	57.32	57.32	未进入负面清单	否	无	2.20%
6523	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素高家洼	50	29.41%	25.30	25.30	未进入负面清单	否	无	1.64%
6524	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10千伏姚家线那里耐村小炮手地（2019贫困户县	200	20.65%	118.70	#####	未进入负面清单	否	无	1.55%
6525	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10千伏姚家线四盆村黄窝铺（2019贫困户县	200	56.05%	47.90	47.90	未进入负面清单	否	无	4.43%
6526	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线大窝铺村油坊地分容1（2019贫困户县	100	31.60%	48.40	48.40	未进入负面清单	否	无	2.96%
6527	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线小奎德素分容中心村变压器	315	24.63%	174.42	#####	未进入负面清单	否	无	3.98%
6528	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素机关变压器	400	41.66%	153.36	#####	未进入负面清单	否	无	4.71%
6529	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	姚家线小奎德素中心村变压器	200	28.87%	102.26	#####	未进入负面清单	否	无	2.12%
6530	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	后营子	100	59.66%	20.34	20.34	未进入负面清单	否	无	3.85%
6531	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	东市场	200	49.36%	61.28	61.28	未进入负面清单	否	无	4.51%
6532	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	老爷庙一组	50	10.36%	34.82	34.82	未进入负面清单	否	无	3.65%

6533	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215降身线	10kV向阳线宝德全一队变压器（2018年农网升级改造）	100	34.54%	45.46	45.46	未进入负面清单	否	无	2.29%
6534	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215降身线	水泉三节地变压器	100	37.81%	42.19	42.19	未进入负面清单	否	无	2.15%
6535	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线农电站	200	34.93%	90.14	90.14	未进入负面清单	否	无	1.08%
6536	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线老爷庙村杨杖子（2019年新增）	200	25.19%	109.62	#####	未进入负面清单	否	无	3.68%
6537	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线黄杖子村黄杖子综合（2019年贫困县）	200	14.05%	131.90	#####	未进入负面清单	否	无	1.65%
6538	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	黑水康离铺变压器（工）	100	58.61%	21.39	21.39	未进入负面清单	否	无	1.08%
6539	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线大友号中心村变压器	100	30.59%	49.41	49.41	未进入负面清单	否	无	1.73%
6540	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线西南关村西南关四组（2019年新增）	400	54.76%	100.96	#####	未进入负面清单	否	无	3.76%
6541	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	陈家沟	50	28.13%	25.94	25.94	未进入负面清单	否	无	3.61%
6542	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	老爷庙二组	100	52.92%	27.08	27.08	未进入负面清单	否	无	1.16%
6543	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	金矿线兴隆沟村（2020年贫困县）	200	38.53%	82.94	82.94	未进入负面清单	否	无	1.21%
6544	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	黑营子	80	16.10%	51.12	51.12	未进入负面清单	否	无	1.86%
6545	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线安家楼村塔子沟（2019年贫困县）	200	12.51%	134.98	#####	未进入负面清单	否	无	3.19%
6546	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	黑水东升村变压器（工）	200	34.89%	90.22	90.22	未进入负面清单	否	无	2.77%
6547	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	10kV金矿线松岭村孟家沟（2019年新增）	100	47.29%	32.71	32.71	未进入负面清单	否	无	4.89%
6548	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	拉碾沟村前	80	34.28%	36.58	36.58	未进入负面清单	否	无	1.86%
6549	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线林场光伏变压器	400	52.65%	109.40	#####	未进入负面清单	否	无	1.60%
6550	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	下段（利旧）	100	48.83%	31.17	31.17	未进入负面清单	否	无	2.31%
6551	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线安家楼村安家楼东（2019年新增）	200	44.51%	70.98	70.98	未进入负面清单	否	无	3.71%

6552	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	10kV金矿线兴隆沟村拉碾沟一组（2019年新增）	200	59.64%	40.72	40.72	未进入负面清单	否	无	3.00%
6553	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	胜利电	50	52.08%	13.96	13.96	未进入负面清单	否	无	4.47%
6554	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	黑水下窰变压器（工）	200	47.16%	65.68	65.68	未进入负面清单	否	无	1.16%
6555	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	下坎	100	59.21%	20.79	20.79	未进入负面清单	否	无	1.44%
6556	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线黄杖子村黄杖子七组（2019贫困县	200	41.04%	77.92	77.92	未进入负面清单	否	无	4.67%
6557	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线东升村东升综合（2019年新增）	200	37.97%	84.06	84.06	未进入负面清单	否	无	2.47%
6558	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	10kV向阳线宝德全七组变压器（2018年农网升级改造）	100	14.05%	65.95	65.95	未进入负面清单	否	无	4.43%
6559	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	张文德营子（利旧）	100	19.98%	60.02	60.02	未进入负面清单	否	无	1.02%
6560	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线安家楼村榆树沟山下（2019年新增）	200	55.15%	49.70	49.70	未进入负面清单	否	无	1.24%
6561	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线大营子四组光伏变压器	200	49.70%	60.60	60.60	未进入负面清单	否	无	2.93%
6562	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	黑水线二分地（2020贫困县）	200	44.49%	71.02	71.02	未进入负面清单	否	无	1.03%
6563	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	乡约地	100	43.85%	36.15	36.15	未进入负面清单	否	无	4.49%
6564	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	黑水线东升一二组（2020贫困县	400	38.05%	167.80	#####	未进入负面清单	否	无	4.24%
6565	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线扎兰池梁	400	15.33%	258.68	#####	未进入负面清单	否	无	3.08%
6566	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	10kV砖厂线郎家村张五（2019年新增）	200	39.87%	80.26	80.26	未进入负面清单	否	无	4.96%
6567	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	10kV砖厂线张窝铺村山嘴子（2019年新增）	200	39.57%	80.86	80.86	未进入负面清单	否	无	4.66%
6568	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	郎家五组变压器	80	43.96%	28.83	28.83	未进入负面清单	否	无	4.91%
6569	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	10kV建昌沟线建昌沟村	315	49.71%	95.41	95.41	未进入负面清单	否	无	1.60%
6570	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV三元井线供销社中心村	100	37.28%	42.72	42.72	未进入负面清单	否	无	3.03%

6571	国网建平县供电公司	工业66kV变电站	208北三家线	10kV宋杖子线北三家村2号台区机井(2017新增)	50	37.91%	21.05	21.05	未进入负面清单	否	无	1.96%
6572	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线乌克朝村一二组光伏变压器	400	49.34%	122.64	#####	未进入负面清单	否	无	3.19%
6573	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	乌克朝八组	200	27.00%	106.00	#####	未进入负面清单	否	无	1.98%
6574	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	乌克朝七组	50	43.95%	18.03	18.03	未进入负面清单	否	无	1.34%
6575	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线烧锅营子村中心村	200	28.66%	102.68	#####	未进入负面清单	否	无	4.08%
6576	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线木头营子村2号台区机井(2017新增)	50	10.31%	34.85	34.85	未进入负面清单	否	无	3.41%
6577	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	烧锅营子线木头营子三组台区机井	50	32.83%	23.59	23.59	未进入负面清单	否	无	1.97%
6578	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	木头营子一组	315	14.63%	205.92	#####	未进入负面清单	否	无	4.99%
6579	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	木头营子四六组(利旧)	200	20.05%	119.90	#####	未进入负面清单	否	无	2.16%
6580	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	烧六组	50	52.66%	13.67	13.67	未进入负面清单	否	无	2.74%
6581	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线老西沟变压器(2018年农网升级改造)	50	11.11%	34.45	34.45	未进入负面清单	否	无	3.93%
6582	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	牛文良沟小区	50	13.62%	33.19	33.19	未进入负面清单	否	无	2.48%
6583	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	毕杖子大棚井4变压器	50	26.25%	26.88	26.88	未进入负面清单	否	无	2.53%
6584	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	217兴隆线	10kV兴隆线王落地绿家沟变压器(2018年农网升级改造)	50	13.48%	33.26	33.26	未进入负面清单	否	无	2.29%
6585	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	217兴隆线	10KV兴隆线王落地大井台区机井	50	56.96%	11.52	11.52	未进入负面清单	否	无	1.63%
6586	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	王国荣养羊(小微)	200	46.34%	67.32	67.32	未进入负面清单	否	无	4.75%
6587	国网建平县供电公司		108站前线	河畔家园1号箱变2#变压器	500	18.67%	306.65	#####	未进入负面清单	否	无	4.63%
6588	国网建平县供电公司		107叶东线	绿岛花园箱变变压器	1000	52.83%	271.70	#####	未进入负面清单	否	无	2.93%
6589	国网建平县供电公司		107叶东线	工商局箱变变压器间隔配电变压器	630	32.36%	300.13	#####	未进入负面清单	否	无	4.10%
6590	国网建平县供电公司		107叶东线	华府天地箱变1#变压器	630	67.32%	79.88	79.88	未进入负面清单	否	无	2.54%

6591	国网建平县供电公司		107叶东线	嘉华名苑1号箱变2号变压器	630	33.23%	294.65	#####	未进入负面清单	否	无	1.53%
6592	国网建平县供电公司		107叶东线	嘉华名苑4号箱变1号变压器	630	26.04%	339.95	#####	未进入负面清单	否	无	1.08%
6593	国网建平县供电公司		107叶东线	嘉华名苑2号箱变1号变压器	630	46.73%	209.60	#####	未进入负面清单	否	无	2.08%
6594	国网建平县供电公司		107叶东线	顺馨花园2号箱变1号变压器	500	54.43%	127.85	#####	未进入负面清单	否	无	2.44%
6595	国网建平县供电公司		107叶东线	建安家园3号箱变变压器	500	55.28%	123.60	#####	未进入负面清单	否	无	1.36%
6596	国网建平县供电公司		107叶东线	建安家园2号箱变变压器	630	13.12%	421.34	#####	未进入负面清单	否	无	4.43%
6597	国网建平县供电公司		107叶东线	环卫处箱变1#变压器	400	46.87%	132.52	#####	未进入负面清单	否	无	4.57%
6598	国网建平县供电公司		107叶东线	建安家园箱变1#变压器	630	29.81%	316.20	#####	未进入负面清单	否	无	3.28%
6599	国网建平县供电公司		107叶东线	顺馨花园1号箱变变压器	500	39.97%	200.15	#####	未进入负面清单	否	无	4.55%
6600	国网建平县供电公司		105万寿线	地税局箱变变压器	630	15.57%	405.91	#####	未进入负面清单	否	无	1.01%
6601	国网建平县供电公司		209鑫苑线	皇家公馆4号箱变变压器	630	58.49%	135.51	#####	未进入负面清单	否	无	2.77%
6602	国网建平县供电公司		209鑫苑线	皇家公馆12号箱变变压器	500	57.73%	111.35	#####	未进入负面清单	否	无	4.96%
6603	国网建平县供电公司		209鑫苑线	皇家公馆10号箱变变压器	630	17.49%	393.81	#####	未进入负面清单	否	无	1.79%
6604	国网建平县供电公司		209鑫苑线	皇家公馆7号箱变变压器	630	15.48%	406.48	#####	未进入负面清单	否	无	2.82%
6605	国网建平县供电公司		209鑫苑线	皇家公馆1号箱变变压器	630	33.93%	290.24	#####	未进入负面清单	否	无	2.95%
6606	国网建平县供电公司		209鑫苑线	皇家公馆2号箱变变压器	630	10.33%	438.92	#####	未进入负面清单	否	无	2.38%
6607	国网建平县供电公司		209鑫苑线	皇家公馆3号箱变变压器	630	14.54%	412.40	#####	未进入负面清单	否	无	4.16%
6608	国网建平县供电公司		209鑫苑线	皇家公馆11号箱变变压器	630	52.72%	171.86	#####	未进入负面清单	否	无	4.69%
6609	国网建平县供电公司		209鑫苑线	皇家公馆6号箱变变压器	630	31.43%	305.99	#####	未进入负面清单	否	无	1.40%
6610	国网建平县供电公司		209鑫苑线	皇家公馆5号箱变变压器	630	10.37%	438.67	#####	未进入负面清单	否	无	4.22%
6611	国网建平县供电公司		209鑫苑线	皇家公馆9号箱变变压器	630	20.64%	373.97	#####	未进入负面清单	否	无	3.13%
6612	国网建平县供电公司		209鑫苑线	皇家公馆8号箱变变压器	630	51.90%	177.03	#####	未进入负面清单	否	无	3.62%
6613	国网建平县供电公司		111镇北线	兴合箱变变压器	630	56.34%	149.06	#####	未进入负面清单	否	无	3.02%
6614	国网建平县供电公司		111镇北线	佳霖豪府箱变1#变压器	500	64.29%	78.55	78.55	未进入负面清单	否	无	1.10%

6615	国网建平县供电公司		111镇北线	国税箱变压器	630	51.27%	181.00	#####	未进入负面清单	否	无	3.98%
6616	国网建平县供电公司		111镇北线	商贸大厦箱变电站内变压器	500	39.06%	204.70	#####	未进入负面清单	否	无	2.15%
6617	国网建平县供电公司		109铁南线	铁南卫生服务中心箱配电变压器	630	50.82%	183.83	#####	未进入负面清单	否	无	1.41%
6618	国网建平县供电公司		109铁南线	干打垒箱配电变压器	500	42.62%	186.90	#####	未进入负面清单	否	无	2.65%
6619	国网建平县供电公司		109铁南线	铁南小区1号箱配电变压器	500	32.72%	236.40	#####	未进入负面清单	否	无	3.27%
6620	国网建平县供电公司		109铁南线	铁南小区3号箱配电变压器	630	37.72%	266.36	#####	未进入负面清单	否	无	4.10%
6621	国网建平县供电公司		109铁南线	铁南小区南区箱配电变压器	630	16.82%	398.03	#####	未进入负面清单	否	无	3.98%
6622	国网建平县供电公司		109铁南线	铁南小区2号箱配电变压器	500	58.41%	107.95	#####	未进入负面清单	否	无	3.26%
6623	国网建平县供电公司		109铁南线	10kV站前线蒙中箱配电变压器	500	53.71%	131.45	#####	未进入负面清单	否	无	4.94%
6624	国网建平县供电公司		109铁南线	松林山庄箱配电变压器	630	56.20%	149.94	#####	未进入负面清单	否	无	1.51%
6625	国网建平县供电公司		109铁南线	铁南俱乐部箱配电变压器	630	14.89%	410.19	#####	未进入负面清单	否	无	1.49%
6626	国网建平县供电公司		216镇干线	百合家园3号箱变1#变压器	500	12.80%	336.00	#####	未进入负面清单	否	无	1.57%
6627	国网建平县供电公司		216镇干线	海翼家苑3号箱变1#变压器	630	54.83%	158.57	#####	未进入负面清单	否	无	2.14%
6628	国网建平县供电公司		115新地线	御河新城F区二号箱变	500	15.46%	322.70	#####	未进入负面清单	否	无	3.72%
6629	国网建平县供电公司		110工业线	顺和家园3号箱变变压器	500	23.37%	283.15	#####	未进入负面清单	否	无	4.50%
6630	国网建平县供电公司		107叶东线	东方花园箱变压器	800	38.32%	333.44	#####	未进入负面清单	否	无	4.52%
6631	国网建平县供电公司		110工业线	华盛家园箱变压器	800	29.90%	400.80	#####	未进入负面清单	否	无	4.37%
6632	国网建平县供电公司		110工业线	运输公司箱变压器	630	10.63%	437.03	#####	未进入负面清单	否	无	3.33%
6633	国网建平县供电公司		110工业线	紫都书院1箱变2号变压器	500	53.84%	130.80	#####	未进入负面清单	否	无	3.72%
6634	国网建平县供电公司		110工业线	怡泽园2号箱变变压器	630	29.53%	317.96	#####	未进入负面清单	否	无	1.30%
6635	国网建平县供电公司		110工业线	达富园箱变变压器	400	29.53%	201.88	#####	未进入负面清单	否	无	4.43%
6636	国网建平县供电公司		107叶东线	华府天地二期1号箱变1#变压器	400	35.00%	180.00	#####	未进入负面清单	否	无	1.75%
6637	国网建平县供电公司		107叶东线	华府天地二期2号箱变1#变压器	400	16.88%	252.48	#####	未进入负面清单	否	无	4.98%
6638	国网建平县供电公司		108站前线	站西小区西区箱变配电变压器	630	33.35%	293.90	#####	未进入负面清单	否	无	1.11%

6639	国网建平县供电公司		216镇干线	商业城箱变压器	800	26.49%	428.08	#####	未进入负面清单	否	无	3.46%
6640	国网建平县供电公司		216镇干线	翰墨林居箱变2#变压器	630	25.63%	342.53	#####	未进入负面清单	否	无	4.07%
6641	国网建平县供电公司		120联网线	滨河家园箱变2#变压器	1000	40.85%	391.50	#####	未进入负面清单	否	无	4.27%
6642	国网建平县供电公司		117叶万联线	工业大厦箱变1#变压器	500	40.56%	197.20	#####	未进入负面清单	否	无	1.54%
6643	国网建平县供电公司		117叶万联线	工商行小区箱变102变压器	630	15.42%	406.85	#####	未进入负面清单	否	无	1.81%
6644	国网建平县供电公司		117叶万联线	解困楼箱变102变压器	630	37.85%	265.55	#####	未进入负面清单	否	无	4.68%
6645	国网建平县供电公司		117叶万联线	通泰家园箱变变压器	500	26.59%	267.05	#####	未进入负面清单	否	无	3.23%
6646	国网建平县供电公司		120联网线	八号小区三号箱变变压器	630	48.59%	197.88	#####	未进入负面清单	否	无	1.59%
6647	国网建平县供电公司		115新地线	御河新城F区五号箱变	500	36.62%	216.90	#####	未进入负面清单	否	无	1.45%
6648	国网建平县供电公司		115新地线	御河新城E区2号箱变配电变压器	630	26.19%	339.00	#####	未进入负面清单	否	无	3.85%
6649	国网建平县供电公司		107叶东线	嘉华名苑3号箱变1号变压器	630	21.68%	367.42	#####	未进入负面清单	否	无	1.90%
6650	国网建平县供电公司		115新地线	御河新城E区5号箱变配电变压器	500	17.17%	314.15	#####	未进入负面清单	否	无	1.57%
6651	国网建平县供电公司		115新地线	御河新城F区一号箱变	630	23.97%	352.99	#####	未进入负面清单	否	无	3.76%
6652	国网建平县供电公司		128万兴线	万寿新村2号箱变1号变压器	630	25.86%	341.08	#####	未进入负面清单	否	无	1.68%
6653	国网建平县供电公司		110工业线	顺和家园2号箱变变压器	500	48.18%	159.10	#####	未进入负面清单	否	无	4.85%
6654	国网建平县供电公司		220叶工联线	富郡园箱变1#变压器	400	20.73%	237.08	#####	未进入负面清单	否	无	1.05%
6655	国网建平县供电公司		117叶万联线	二一O西区2号箱变变压器	630	49.86%	189.88	#####	未进入负面清单	否	无	2.05%
6656	国网建平县供电公司		117叶万联线	二一O西区1号箱变2号变压器	630	17.81%	391.80	#####	未进入负面清单	否	无	1.90%
6657	国网建平县供电公司		209鑫苑线	合攀家园二号箱变一号变压器	200	32.69%	94.62	94.62	未进入负面清单	否	无	3.91%
6658	国网建平县供电公司		209鑫苑线	合攀家园一号箱变变压器	200	11.23%	137.54	#####	未进入负面清单	否	无	1.12%
6659	国网建平县供电公司		120联网线	邮局箱变变压器	630	59.58%	128.65	#####	未进入负面清单	否	无	3.38%
6660	国网建平县供电公司		120联网线	政府箱变变压器	800	61.78%	145.76	#####	未进入负面清单	否	无	2.97%
6661	国网建平县供电公司		120联网线	通胜商厦箱变1#变压器	630	55.19%	156.30	#####	未进入负面清单	否	无	4.36%
6662	国网建平县供电公司		120联网线	阿波罗箱变站内变压器	500	48.51%	157.45	#####	未进入负面清单	否	无	3.98%

6663	国网建平县供电公司		110工业线	幸福家园箱变 变压器	500	46.92%	165.40	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.77%
6664	国网建平县供电公司		117叶万联 线	金剑小区箱变 变压器	500	39.18%	204.10	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.29%
6665	国网建平县供电公司		117叶万联 线	二一零箱变变 压器间隔配电 变压器	630	17.39%	394.44	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.18%
6666	国网建平县供电公司		117叶万联 线	意安小区箱变 变压器	800	23.88%	448.96	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.05%
6667	国网建平县供电公司		117叶万联 线	屹兴箱变变压 器	630	45.58%	216.85	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.35%
6668	国网建平县供电公司		110工业线	怡泽园1号箱 变变压器	630	59.12%	131.54	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.59%
6669	国网建平县供电公司		110工业线	紫都书院2号 箱变1号变压 器	500	40.94%	195.30	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.97%
6670	国网建平县供电公司		110工业线	建达小区箱变 变压器	800	57.33%	181.36	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.16%
6671	国网建平县供电公司		120联网线	百旺豪庭箱变 1#变压器	500	50.41%	147.95	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.70%
6672	国网建平县供电公司		120联网线	通胜商厦箱变 2#变压器	630	17.39%	394.44	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.32%
6673	国网建平县供电公司		120联网线	鑫河家园箱变 变压器	1000	59.50%	205.00	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.64%
6674	国网建平县供电公司		120联网线	八号小区二号 箱变变压器	630	12.57%	424.81	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.88%
6675	国网建平县供电公司		109铁南线	铁南锅炉房箱 变配电变压器	630	19.96%	378.25	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.68%
6676	国网建平县供电公司		109铁南线	五小南箱变配 电变压器	630	53.24%	168.59	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.44%
6677	国网建平县供电公司		229一三五 二线	时代金领箱变 1号变压器	630	37.72%	266.36	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.37%
6678	国网建平县供电公司		107叶东线	金都华府1号 箱变1号变压 器	630	13.16%	421.09	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.13%
6679	国网建平县供电公司		107叶东线	金都华府2号 箱变变压器	630	18.44%	387.83	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.30%
6680	国网建平县供电公司		107叶东线	银鑫书苑2号 箱变1#变压器	400	15.87%	256.52	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.13%
6681	国网建平县供电公司		107叶东线	金都帝景箱变 1号变压器	630	16.54%	399.80	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.91%
6682	国网建平县供电公司		229一三五 二线	时代金领箱变 2号变压器	630	49.86%	189.88	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.62%
6683	国网建平县供电公司		107叶东线	中兴箱变1#变 压器	630	34.57%	286.21	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.17%
6684	国网建平县供电公司		107叶东线	银鑫书院箱变 1#变压器	400	34.67%	181.32	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.11%
6685	国网建平县供电公司		111镇北线	怡馨家园箱变 变压器	500	30.27%	248.65	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.00%
6686	国网建平县供电公司		111镇北线	钢管开发楼箱 变变压器	630	13.73%	417.50	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.10%

6687	国网建平县供电公司		111镇北线	广电大厦箱变2#变压器	500	46.82%	165.90	#####	未进入负面清单	否	无	2.64%
6688	国网建平县供电公司		111镇北线	工会大厦箱变1#变压器	500	28.31%	258.45	#####	未进入负面清单	否	无	3.58%
6689	国网建平县供电公司		220叶工联线	安兴福苑小区	630	12.96%	422.35	#####	未进入负面清单	否	无	2.81%
6690	国网建平县供电公司		223叶富线	馨盛家园1号箱变1#变压器	630	56.10%	150.57	#####	未进入负面清单	否	无	4.72%
6691	国网建平县供电公司		223叶富线	馨盛家园2号箱变1#变压器	630	39.65%	254.21	#####	未进入负面清单	否	无	1.09%
6692	国网建平县供电公司		223叶富线	馨盛家园3号箱变变压器	630	53.27%	168.40	#####	未进入负面清单	否	无	1.67%
6693	国网建平县供电公司		223叶富线	八一小区C区站内变压器	400	17.39%	250.44	#####	未进入负面清单	否	无	3.30%
6694	国网建平县供电公司		111镇北线	育红箱变变压器	800	39.55%	323.60	#####	未进入负面清单	否	无	2.40%
6695	国网建平县供电公司		108站前线	10kV站前线站东箱变配电变压器	400	38.55%	165.80	#####	未进入负面清单	否	无	1.38%
6696	国网建平县供电公司		108站前线	龙脉人家2号箱变2#变压器	630	22.72%	360.86	#####	未进入负面清单	否	无	1.04%
6697	国网建平县供电公司		108站前线	龙脉人家1号箱变2#变压器	630	48.40%	199.08	#####	未进入负面清单	否	无	1.00%
6698	国网建平县供电公司		108站前线	10kV铁路机务箱变配电变压器	400	38.29%	166.84	#####	未进入负面清单	否	无	2.29%
6699	国网建平县供电公司		108站前线	铁北小区东区箱变配电变压器	630	12.55%	424.94	#####	未进入负面清单	否	无	3.85%
6700	国网建平县供电公司		108站前线	龙脉人家2号箱变1#变压器	630	51.03%	182.51	#####	未进入负面清单	否	无	4.75%
6701	国网建平县供电公司		108站前线	河畔家园2#箱变2#变压器	400	22.30%	230.80	#####	未进入负面清单	否	无	2.90%
6702	国网建平县供电公司		108站前线	铁北小区西区配电变压器	630	51.67%	178.48	#####	未进入负面清单	否	无	3.44%
6703	国网建平县供电公司		108站前线	河畔家园3#箱变2#变压器	400	35.62%	177.52	#####	未进入负面清单	否	无	2.31%
6704	国网建平县供电公司		108站前线	站西小区东区箱变配电变压器	500	39.22%	203.90	#####	未进入负面清单	否	无	2.27%
6705	国网建平县供电公司		108站前线	铁北锅炉房箱变配电变压器	630	57.46%	142.00	#####	未进入负面清单	否	无	4.05%
6706	国网建平县供电公司		108站前线	龙脉人家1号箱变1#变压器	630	53.16%	169.09	#####	未进入负面清单	否	无	3.62%
6707	国网建平县供电公司		216镇干线	海翼家苑1号箱变1#变压器	500	33.75%	231.25	#####	未进入负面清单	否	无	3.85%
6708	国网建平县供电公司		216镇干线	百合家园1号箱变1#变压器	500	28.80%	256.00	#####	未进入负面清单	否	无	4.89%
6709	国网建平县供电公司		216镇干线	百合家园2号箱变2#变压器	500	18.39%	308.05	#####	未进入负面清单	否	无	2.37%
6710	国网建平县供电公司		216镇干线	海翼家苑2号箱变1#变压器	500	15.50%	322.50	#####	未进入负面清单	否	无	1.40%

6711	国网建平县供电公司		115新地线	御河新城B区三 号箱变配电变 压器	500	59.07%	104.65	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.58%
6712	国网建平县供电公司		108叶文线	实验中学箱变 变压器	630	60.71%	121.53	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.41%
6713	国网建平县供电公司		216镇干线	光明新村箱变 1#变压器	630	40.88%	246.46	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.10%
6714	国网建平县供电公司		216镇干线	百货公司箱变 变压器	630	17.88%	391.36	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.04%
6715	国网建平县供电公司		216镇干线	东方欣苑箱变 变压器	500	30.79%	246.05	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.60%
6716	国网建平县供电公司		128万兴线	万寿新村1号 箱变1号变压 器	630	33.26%	294.46	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.57%
6717	国网建平县供电公司		128万兴线	万寿新村3号 箱变1号变压 器	400	30.86%	196.56	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.37%
6718	国网建平县供电公司		104镇东线	虹盛园小区二 号箱变配电变 压器	630	11.36%	432.43	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.61%
6719	国网建平县供电公司		104镇东线	虹盛园小区三 号箱变配电变 压器	630	37.82%	265.73	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.50%
6720	国网建平县供电公司		104镇东线	虹盛园小区一 号箱变配电变 压器	630	21.40%	369.18	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.24%
6721	国网建平县供电公司		117叶万联 线	二一0小区箱 变变压器	800	58.90%	168.80	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.63%
6722	国网建平县供电公司		110工业线	顺和家园1号 箱变变压器	500	42.32%	188.40	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.34%
6723	国网建平县供电公司		115新地线	御河新城E区4 号箱变配电变 压器	500	28.71%	256.45	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.52%
6724	国网建平县供电公司		115新地线	御河新城E区3 号箱变配电变 压器	500	50.63%	146.85	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.81%
6725	国网建平县供电公司		115新地线	御河新城E区7 号箱变配电变 压器	630	16.23%	401.75	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.58%
6726	国网建平县供电公司		209鑫苑线	柏林家苑箱变 1号变压器	200	53.33%	53.34	53.34	未进入 负面清 单	否	无	1.47%
6727	国网建平县供电公司		107叶东线	金剑北小区箱 变2#变压器	400	56.37%	94.52	94.52	未进入 负面清 单	否	无	4.63%
6728	国网建平县供电公司		107叶东线	福林小区箱变 变压器	400	47.70%	129.20	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.36%
6729	国网建平县供电公司		115新地线	御河新城E区1 号箱变配电变 压器	630	52.54%	173.00	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.67%
6730	国网建平县供电公司		209鑫苑线	皇家公馆15号 箱变变压器	500	41.92%	190.40	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.40%
6731	国网建平县供电公司		209鑫苑线	皇家公馆13号 箱变变压器	630	23.84%	353.81	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.33%
6732	国网建平县供电公司		115新地线	御河新城E区6 号箱变配电变 压器	630	56.63%	147.23	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.68%
6733	国网建平县供电公司		115新地线	御河新城B区 二号箱变	500	39.66%	201.70	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.17%
6734	国网建平县供电公司		115新地线	御河新城F区 四号箱变	400	49.79%	120.84	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.51%

6735	国网建平县供电公司		115新地线	御河新城B区四号箱变	630	42.69%	235.05	#####	未进入负面清单	否	无	2.16%
6736	国网建平县供电公司		216镇干线	世纪花园2号箱变1号变压器	500	47.51%	162.45	#####	未进入负面清单	否	无	1.55%
6737	国网建平县供电公司		117叶万联线	柏峰紫城2号箱变1#变压器	630	26.78%	335.29	#####	未进入负面清单	否	无	1.99%
6738	国网建平县供电公司		117叶万联线	柏峰紫城3号箱变1#变压器	630	59.47%	129.34	#####	未进入负面清单	否	无	4.48%
6739	国网建平县供电公司		216镇干线	农业大厦箱变1#变压器	400	14.27%	262.92	#####	未进入负面清单	否	无	4.42%
6740	国网建平县供电公司		117叶万联线	聚福园变压器	500	20.96%	295.20	#####	未进入负面清单	否	无	4.11%
6741	国网建平县供电公司		216镇干线	世纪花园1号箱变电站内变压器	500	38.58%	207.10	#####	未进入负面清单	否	无	2.92%
6742	国网建平县供电公司		117叶万联线	柏峰紫城1号箱变变压器	630	20.97%	371.89	#####	未进入负面清单	否	无	1.93%
6743	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV新地支08号杆柱上变压器新增	100	22.73%	57.27	57.27	未进入负面清单	否	无	3.10%
6744	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线上元子大棚2020农网	200	57.33%	45.34	45.34	未进入负面清单	否	无	2.23%
6745	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV三官庙南沟支23号杆柱上变压器	100	24.60%	55.40	55.40	未进入负面清单	否	无	4.95%
6746	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV土乐分岐169号杆柱上变压器	50	55.12%	12.44	12.44	未进入负面清单	否	无	4.91%
6747	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV从家沟小南沟支03号杆柱上变压器	30	34.37%	13.69	13.69	未进入负面清单	否	无	2.41%
6748	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV土乐分011号杆柱上变压器	400	20.98%	236.08	#####	未进入负面清单	否	无	3.82%
6749	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线塔子下村五六组台区（2020农网）	200	62.45%	35.10	35.10	未进入负面清单	否	无	4.11%
6750	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV从家沟分26号杆柱上变压器	50	54.39%	12.81	12.81	未进入负面清单	否	无	1.20%
6751	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV塔沟一组支05号杆柱上变压器	30	58.10%	6.57	6.57	未进入负面清单	否	无	3.11%
6752	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	乐寿四组井变压器	30	58.00%	6.60	6.60	未进入负面清单	否	无	1.98%
6753	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线塔沟村一组台区3号变压器	200	58.34%	43.32	43.32	未进入负面清单	否	无	1.80%
6754	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV东营子支11号杆柱上变压器	80	10.29%	55.77	55.77	未进入负面清单	否	无	2.97%
6755	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线125号杆柱上变压器	50	38.58%	20.71	20.71	未进入负面清单	否	无	1.57%

6756	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV塔沟三组大棚支12号杆柱上变压器	20	38.88%	8.22	8.22	未进入负面清单	否	无	1.51%
6757	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	乐寿三组井变压器	30	50.73%	8.78	8.78	未进入负面清单	否	无	4.34%
6758	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV三官庙北沟支19号杆柱上变压器	30	26.60%	16.02	16.02	未进入负面清单	否	无	1.18%
6759	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线三官庙村南沟台区柱上变压器	100	24.37%	55.63	55.63	未进入负面清单	否	无	2.43%
6760	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线桥子村五组台区变压器	100	10.62%	69.38	69.38	未进入负面清单	否	无	2.73%
6761	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线105号杆柱上变压器	50	38.60%	20.70	20.70	未进入负面清单	否	无	1.61%
6762	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV火石沟支06号杆柱上变压器	50	35.63%	22.19	22.19	未进入负面清单	否	无	1.41%
6763	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV桥子四组大棚分02号杆柱上变压器	50	33.41%	23.30	23.30	未进入负面清单	否	无	4.32%
6764	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线塔下综合变压器	200	71.99%	16.02	16.02	未进入负面清单	否	无	3.06%
6765	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV塔下八组分07号杆柱上变压器	50	16.52%	31.74	31.74	未进入负面清单	否	无	2.57%
6766	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV桥官分岐64号杆柱上变压器	50	44.71%	17.65	17.65	未进入负面清单	否	无	4.01%
6767	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV土乐分岐179号杆柱上变压器	50	60.31%	9.85	9.85	未进入负面清单	否	无	4.73%
6768	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线土城子二组2号分变压器	100	38.35%	41.65	41.65	未进入负面清单	否	无	5.00%
6769	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV上元子分支01杆柱上变压器	100	41.98%	38.02	38.02	未进入负面清单	否	无	2.02%
6770	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线塔沟村一组台区2号变压器	200	14.93%	130.14	#####	未进入负面清单	否	无	1.22%
6771	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线土城子三号变压器	100	57.71%	22.29	22.29	未进入负面清单	否	无	1.41%
6772	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV井上分支77号杆柱上变压器	50	37.58%	21.21	21.21	未进入负面清单	否	无	2.08%
6773	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV桥官分岐68号杆柱上变压器	30	42.25%	11.33	11.33	未进入负面清单	否	无	4.83%
6774	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV桥官分岐36号杆柱上变压器	50	52.15%	13.93	13.93	未进入负面清单	否	无	2.13%
6775	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线塔下三组分老年公寓支塔下三组2号变压器	200	15.30%	129.40	#####	未进入负面清单	否	无	2.41%
6776	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV土乐分083号杆柱上变压器	400	30.49%	198.04	#####	未进入负面清单	否	无	2.13%

6777	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线翼远分集贤楼支集贤楼变台	100	48.81%	31.19	31.19	未进入负面清单	否	无	3.86%
6778	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV蒿草沟分歧16号杆柱上变压器	50	12.85%	33.58	33.58	未进入负面清单	否	无	3.60%
6779	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV南山支07号杆柱上变压器	80	35.49%	35.61	35.61	未进入负面清单	否	无	4.09%
6780	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV桥子小区分05号杆柱上变压器	80	10.41%	55.67	55.67	未进入负面清单	否	无	2.43%
6781	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线桥官分塔子沟一组井支变压器	50	50.54%	14.73	14.73	未进入负面清单	否	无	2.32%
6782	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线桥子六七组井支七组井支变压器	30	64.51%	4.65	4.65	未进入负面清单	否	无	1.39%
6783	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV土乐分歧142号杆柱上变压器	50	37.70%	21.15	21.15	未进入负面清单	否	无	4.49%
6784	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV郑杖子支02号杆柱上变压器	50	48.90%	15.55	15.55	未进入负面清单	否	无	4.16%
6785	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线118号杆柱上变压器	100	24.82%	55.18	55.18	未进入负面清单	否	无	2.66%
6786	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV液化气分09号杆柱上变压器	80	15.15%	51.88	51.88	未进入负面清单	否	无	4.43%
6787	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV丛家沟大棚支03号杆柱上变压器	50	49.44%	15.28	15.28	未进入负面清单	否	无	2.31%
6788	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	五家猪场台区变压器	30	10.81%	20.76	20.76	未进入负面清单	否	无	2.67%
6789	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV南山村大棚支008号杆柱上变压器	50	57.23%	11.39	11.39	未进入负面清单	否	无	1.46%
6790	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV南山南荒地后大棚支02号杆柱上变压器	30	51.11%	8.67	8.67	未进入负面清单	否	无	4.61%
6791	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线045号变压器	200	29.88%	100.24	#####	未进入负面清单	否	无	4.62%
6792	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线化石沟一组分歧3号变压器	30	56.78%	6.97	6.97	未进入负面清单	否	无	1.45%
6793	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	桥子十二组大棚台区变压器	50	21.14%	29.43	29.43	未进入负面清单	否	无	3.10%
6794	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线桥官分三官庙北沟支七组灌漑井支变压器	50	14.39%	32.81	32.81	未进入负面清单	否	无	2.36%
6795	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线双庙五组分歧18号变压器	50	13.35%	33.33	33.33	未进入负面清单	否	无	1.90%
6796	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	六官四组大棚二台区	100	25.60%	54.40	54.40	未进入负面清单	否	无	1.67%

6797	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV从家沟分40号杆柱上变压器	50	64.36%	7.82	7.82	未进入负面清单	否	无	1.63%
6798	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV桥子十二组分03号杆柱上变压器	250	51.49%	71.28	71.28	未进入负面清单	否	无	4.40%
6799	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线土城子二组三号分变压器	50	32.73%	23.64	23.64	未进入负面清单	否	无	3.75%
6800	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线土乐分南山新村变压器	50	22.14%	28.93	28.93	未进入负面清单	否	无	1.96%
6801	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线六官四组西台子大棚分变台变压器	200	37.45%	85.10	85.10	未进入负面清单	否	无	4.87%
6802	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线翼远分16+1号杆塔下综合2号变台	100	30.76%	49.24	49.24	未进入负面清单	否	无	2.34%
6803	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV土城子一组分11号杆柱上变压器	100	44.14%	35.86	35.86	未进入负面清单	否	无	3.26%
6804	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV三官庙村支01号杆柱上变压器	100	12.17%	67.83	67.83	未进入负面清单	否	无	4.48%
6805	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线双庙二组新增变压器	200	45.41%	69.18	69.18	未进入负面清单	否	无	2.77%
6806	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线王杖子五组分大窑沟2号隧道支王杖子五组机井变压器	100	44.57%	35.43	35.43	未进入负面清单	否	无	1.45%
6807	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线六官二台区变压器	200	19.43%	121.14	#####	未进入负面清单	否	无	3.72%
6808	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV王杖子一组2#分05号杆柱上变压器	80	20.13%	47.90	47.90	未进入负面清单	否	无	4.35%
6809	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营子四组分03号杆柱上变压器	80	23.51%	45.19	45.19	未进入负面清单	否	无	2.52%
6810	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线王杖子四组大棚台区柱上变压器	50	37.04%	21.48	21.48	未进入负面清单	否	无	3.43%
6811	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营子村大棚分08号杆柱上变压器	50	40.94%	19.53	19.53	未进入负面清单	否	无	4.11%
6812	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线125号杆柱上变压器	20	30.83%	9.83	9.83	未进入负面清单	否	无	4.35%
6813	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营子村二组分06号杆柱上变压器	50	29.71%	25.15	25.15	未进入负面清单	否	无	4.52%
6814	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线官大海二组二台变台变压器	100	10.71%	69.29	69.29	未进入负面清单	否	无	4.47%

6815	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线王杖子一组二号分二组机井支王杖子二组机井变压器	100	33.18%	46.82	46.82	未进入负面清单	否	无	1.78%
6816	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线王杖子村王杖子四组台区柱上变压器	100	46.60%	33.40	33.40	未进入负面清单	否	无	3.02%
6817	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营子八组分20号杆柱上变压器	50	38.99%	20.51	20.51	未进入负面清单	否	无	2.48%
6818	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线六官四组分变压器新增	200	55.59%	48.82	48.82	未进入负面清单	否	无	3.05%
6819	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线官大海分西沟支变压器	100	46.63%	33.37	33.37	未进入负面清单	否	无	1.16%
6820	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线梅素台三组分枝8号变压器	50	31.43%	24.29	24.29	未进入负面清单	否	无	3.68%
6821	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV王杖子一组3#分05号杆柱上变压器	30	27.60%	15.72	15.72	未进入负面清单	否	无	1.79%
6822	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线公营子村六组二号组台区柱上变压器	100	25.13%	54.87	54.87	未进入负面清单	否	无	4.34%
6823	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线下三家五组2020农网	200	51.45%	57.10	57.10	未进入负面清单	否	无	1.25%
6824	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV马场分枝04号杆柱上变压器新增	200	25.36%	109.28	#####	未进入负面清单	否	无	2.63%
6825	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV两家支10号杆柱上变压器	30	46.69%	9.99	9.99	未进入负面清单	否	无	1.28%
6826	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线王杖子村三组台区柱上变压器	200	13.64%	132.72	#####	未进入负面清单	否	无	3.99%
6827	国网喀左县供电公司	喀园66kV变电站	105喀巨线	10kV喀巨线东垵卜五组2020农网	200	42.86%	74.28	74.28	未进入负面清单	否	无	2.20%
6828	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线东台子分大井支变压器	100	35.86%	44.14	44.14	未进入负面清单	否	无	5.00%
6829	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线三荒分机井支变压器	50	23.20%	28.40	28.40	未进入负面清单	否	无	3.01%
6830	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	217特供线	10kV特供线镇东分枝古塔支08号工商变压器	200	10.75%	138.50	#####	未进入负面清单	否	无	4.51%
6831	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	217特供线	10kV特供线镇东分古塔支11号古塔小区变压器	400	57.93%	88.28	88.28	未进入负面清单	否	无	3.65%
6832	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线北地分枝03号变压器	50	34.95%	22.53	22.53	未进入负面清单	否	无	3.25%

6833	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线前干沟上杖子分肖家沟支肖家沟变压器	50	59.42%	10.29	10.29	未进入负面清单	否	无	3.63%
6834	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线吴振沟分大井支变压器	100	55.12%	24.88	24.88	未进入负面清单	否	无	2.70%
6835	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV三小线三台村四组分20农网	200	22.46%	115.08	#####	未进入负面清单	否	无	3.74%
6836	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kv黄道村分5号变压器新增	200	52.71%	54.58	54.58	未进入负面清单	否	无	4.15%
6837	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10KV三九线马家七组支新增变压器	200	59.18%	41.64	41.64	未进入负面清单	否	无	3.58%
6838	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	324十山联线	10kV十山联线倭瓜沟分支05号变压器	200	21.85%	116.30	#####	未进入负面清单	否	无	3.65%
6839	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	115水盛线	10kV甘塔线后塔分枝24号杆变压器	250	47.95%	80.13	80.13	未进入负面清单	否	无	1.52%
6840	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV水塔线水泉西100新增	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	1.80%
6841	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线前程子分支水泉四五组机井变压器	100	34.67%	45.33	45.33	未进入负面清单	否	无	1.96%
6842	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线前城子大棚支11号杆变压器	80	82.16%	-1.73	-1.73	未进入负面清单	否	无	1.12%
6843	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV塔沟一组支11号杆柱上变压器新增	200	13.67%	132.66	#####	未进入负面清单	否	无	3.79%
6844	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线096号杆柱上变压器	30	13.18%	20.05	20.05	未进入负面清单	否	无	4.72%
6845	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV从家沟东台支05号杆柱上变压器	80	58.94%	16.85	16.85	未进入负面清单	否	无	4.69%
6846	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV塔沟三组支06号杆柱上变压器	100	28.43%	51.57	51.57	未进入负面清单	否	无	3.61%
6847	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV南荒地支09号杆柱上变压器新增	100	42.74%	37.26	37.26	未进入负面清单	否	无	4.81%
6848	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线桥子十二组大棚分九组井支变压器	50	12.92%	33.54	33.54	未进入负面清单	否	无	4.89%
6849	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线塔下三组变压器	200	37.42%	85.16	85.16	未进入负面清单	否	无	2.91%
6850	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV南山支33号杆柱上变压器新增	200	40.56%	78.88	78.88	未进入负面清单	否	无	4.22%
6851	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线从家沟三组2020农网	200	13.78%	132.44	#####	未进入负面清单	否	无	3.42%
6852	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV塔下二组分05号杆柱上变压器	100	48.09%	31.91	31.91	未进入负面清单	否	无	2.79%

6853	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV五家二组支02号杆柱上变压器	400	33.58%	185.68	#####	未进入负面清单	否	无	4.77%
6854	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线134号杆柱上变压器	100	56.57%	23.43	23.43	未进入负面清单	否	无	1.18%
6855	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV五家二组支03号杆柱上变压器	100	43.47%	36.53	36.53	未进入负面清单	否	无	1.68%
6856	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV乐寿一组支02号杆柱上变压器	50	48.60%	15.70	15.70	未进入负面清单	否	无	2.06%
6857	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线南山村村台变压器	100	46.80%	33.20	33.20	未进入负面清单	否	无	1.31%
6858	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV下井支02号杆柱上变压器	80	47.14%	26.29	26.29	未进入负面清单	否	无	1.39%
6859	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV五家三组支02号杆柱上变压器	100	53.45%	26.55	26.55	未进入负面清单	否	无	3.67%
6860	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线三官庙村西山台区柱上变压器	100	28.68%	51.32	51.32	未进入负面清单	否	无	2.65%
6861	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线塔子下一组2020农网	200	27.37%	105.26	#####	未进入负面清单	否	无	1.34%
6862	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线从家沟村从家沟二组台区柱上变压器	100	40.48%	39.52	39.52	未进入负面清单	否	无	3.80%
6863	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV从家沟分11号杆柱上变压器新增	100	14.59%	65.41	65.41	未进入负面清单	否	无	3.28%
6864	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线塔子下村五组台区（2020农网）	100	13.92%	66.08	66.08	未进入负面清单	否	无	2.41%
6865	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV乐寿二组支02号杆柱上变压器	80	26.05%	43.16	43.16	未进入负面清单	否	无	2.50%
6866	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV从家沟分29号杆柱上变压器	80	28.98%	40.82	40.82	未进入负面清单	否	无	3.30%
6867	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV土城子二组分土城子一组台区变压器	200	33.71%	92.58	92.58	未进入负面清单	否	无	2.58%
6868	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线液化气站分王杖子二组井支变压器	50	38.69%	20.66	20.66	未进入负面清单	否	无	3.36%
6869	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线064号杆柱上变压器	80	18.09%	49.53	49.53	未进入负面清单	否	无	2.39%
6870	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营子村一组分04号杆柱上变压器	200	17.32%	125.36	#####	未进入负面清单	否	无	2.87%
6871	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV梨树沟分38号杆柱上变压器新增	200	21.84%	116.32	#####	未进入负面清单	否	无	1.36%
6872	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线王杖子二组2020农网	200	37.40%	85.20	85.20	未进入负面清单	否	无	2.35%

6873	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线王杖子村五组台区柱上变压器	200	41.62%	76.76	76.76	未进入负面清单	否	无	2.16%
6874	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线公营子村梨树沟六组台区柱上变压器	100	37.22%	42.78	42.78	未进入负面清单	否	无	4.45%
6875	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV王杖子一组分02号杆柱上变压器新增	200	36.61%	86.78	86.78	未进入负面清单	否	无	1.05%
6876	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线化石沟五组分歧3号变压器	200	31.23%	97.54	97.54	未进入负面清单	否	无	4.55%
6877	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线公营子七组2020农网	200	20.53%	118.94	#####	未进入负面清单	否	无	2.08%
6878	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV王杖子七组分05号杆柱上变压器	50	20.35%	29.83	29.83	未进入负面清单	否	无	3.49%
6879	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线051号杆柱上变压器	50	15.41%	32.30	32.30	未进入负面清单	否	无	4.94%
6880	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线西官二组分歧3号变压器	160	19.92%	96.13	96.13	未进入负面清单	否	无	2.43%
6881	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV沟门河北支04号杆柱上变压器	80	55.58%	19.54	19.54	未进入负面清单	否	无	2.47%
6882	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	电网10kV六化线六官四组分歧5号变压器新增	200	49.90%	60.20	60.20	未进入负面清单	否	无	3.50%
6883	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线下三家六组2020农网	200	28.74%	102.52	#####	未进入负面清单	否	无	4.76%
6884	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线091号杆柱上变压器	100	55.65%	24.35	24.35	未进入负面清单	否	无	3.33%
6885	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线双庙三组分歧4号变压器新增	400	34.27%	182.92	#####	未进入负面清单	否	无	2.31%
6886	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线神仙沟分歧神仙沟新增变压器	200	35.89%	88.22	88.22	未进入负面清单	否	无	3.67%
6887	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线前钢沟分2号井变变压器	100	58.61%	21.39	21.39	未进入负面清单	否	无	1.98%
6888	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	924中金2号线	10kV中金2号线古山子村中组台区柱上变压器	50	54.16%	12.92	12.92	未进入负面清单	否	无	2.42%
6889	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	924中金2号线	10kV中金2#线和尚营子东台01号杆和尚营子东变压器	50	27.56%	26.22	26.22	未进入负面清单	否	无	1.47%
6890	国网喀左县供电公司	东梁66kV变电站	113梁巨线	10kV公三线后杖子变压器	200	22.89%	114.22	#####	未进入负面清单	否	无	3.26%
6891	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线416河东分歧1#河东北变压器	200	33.31%	93.38	93.38	未进入负面清单	否	无	3.22%

6892	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	222河山二 线	10kV南山线山 嘴三台支山嘴 五号变压器	200	41.99%	76.02	76.02	未进入 负面清 单	否	无	3.38%
6893	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二 线	10kV南草线草 场六组分支4# 草场六组变压 器	200	47.06%	65.88	65.88	未进入 负面清 单	否	无	3.59%
6894	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二 线	10kV南草线大 房申分支2#房 申沟2号变压 器分台新增	100	50.06%	29.94	29.94	未进入 负面清 单	否	无	1.32%
6895	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二 线	10kV南草线笔 子沟新分变压 器	200	41.49%	77.02	77.02	未进入 负面清 单	否	无	3.07%
6896	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二 线	10kV南草线新 三家台区2号 20农网	200	39.13%	81.74	81.74	未进入 负面清 单	否	无	2.84%
6897	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二 线	10kV南草线沟 门南台新分变 压器	100	18.30%	61.70	61.70	未进入 负面清 单	否	无	2.03%
6898	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	222河山二 线	10kV南草线 山嘴四号变压 器20农网	400	54.10%	103.60	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.76%
6899	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二 线	10kV南草线沟 门分枝05#沟 门北变压器	80	30.63%	39.50	39.50	未进入 负面清 单	否	无	3.05%
6900	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二 线	10kV南山线五 道二台分五道 三台分1#五道 三号变压器2	200	24.50%	111.00	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.30%
6901	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二 线	10kV南草线山 嘴艺校变压器 分台新增	100	39.01%	40.99	40.99	未进入 负面清 单	否	无	3.78%
6902	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二 线	10kV南草线山 庄分支22#草 场综合变压器 新增	200	59.06%	41.88	41.88	未进入 负面清 单	否	无	2.11%
6903	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二 线	10kV南草线 416河东分枝 14#河东农业 变压器	30	28.18%	15.55	15.55	未进入 负面清 单	否	无	1.29%
6904	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二 线	10kV南草线西 沟分支36#西 沟变压器	30	15.13%	19.46	19.46	未进入 负面清 单	否	无	1.61%
6905	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二 线	于村榆树沟口 机井变压器	50	26.72%	26.64	26.64	未进入 负面清 单	否	无	1.76%
6906	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二 线	10kV南草线房 申沟分房申沟 里井变压器	50	47.98%	16.01	16.01	未进入 负面清 单	否	无	4.38%
6907	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二 线	10kV南草线三 家分枝5#三家 变压器	100	34.24%	45.76	45.76	未进入 负面清 单	否	无	1.47%
6908	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二 线	10kV南草线郭 彩店四组新增 变压器	200	44.62%	70.76	70.76	未进入 负面清 单	否	无	4.34%
6909	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二 线	10kV南草线郭 彩店下杖子大 棚新增变压器	100	14.79%	65.21	65.21	未进入 负面清 单	否	无	2.21%
6910	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二 线	10kV南草线山 庄分支28#草 场农业变压器	30	40.22%	11.93	11.93	未进入 负面清 单	否	无	2.09%

6911	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二 线	10kV南草线郭 彩店梯田下变 压器	50	19.54%	30.23	30.23	未进入 负面清 单	否	无	4.04%
6912	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二 线	10kV南草线大 房申分枝2号 大房申变压器	200	25.10%	109.80	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.94%
6913	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二 线	10kV南草线河 东分河东大棚 变压器	100	40.12%	39.88	39.88	未进入 负面清 单	否	无	3.28%
6914	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二 线	郭彩店村羊子 沟机井变压器	50	45.49%	17.26	17.26	未进入 负面清 单	否	无	3.77%
6915	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二 线	郭彩店村部左 边井变压器	50	49.08%	15.46	15.46	未进入 负面清 单	否	无	3.22%
6916	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二 线	10kV南草线山 嘴艺校变压器 新增	100	53.52%	26.48	26.48	未进入 负面清 单	否	无	3.68%
6917	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二 线	10kV南草线下 杖子分枝09# 下杖子二号变 压器	200	16.29%	127.42	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.06%
6918	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	222河山二 线	LS_南哨山嘴 艺校台区	160	40.66%	62.94	62.94	未进入 负面清 单	否	无	1.82%
6919	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二 线	电网10kV南草 线201#东汤三 号变压器新增	100	26.31%	53.69	53.69	未进入 负面清 单	否	无	2.55%
6920	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二 线	10kV南草线郭 彩店298+1号 变压器	100	58.54%	21.46	21.46	未进入 负面清 单	否	无	4.31%
6921	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二 线	10kV南草线 239#小房申变 压器	200	23.38%	113.24	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.89%
6922	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二 线	10kV南草线 234#于村农业 变压器	80	51.27%	22.98	22.98	未进入 负面清 单	否	无	4.58%
6923	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二 线	郭彩店四组南 沟井变压器	50	11.42%	34.29	34.29	未进入 负面清 单	否	无	3.60%
6924	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二 线	10kV南草线房 申沟二台分支 13#房申沟一 变压器20农网	200	51.10%	57.80	57.80	未进入 负面清 单	否	无	1.78%
6925	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二 线	10kV南草线 132#沟门棚变 压器	100	45.25%	34.75	34.75	未进入 负面清 单	否	无	1.30%
6926	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二 线	10kV南草线下 杖子分枝04# 下杖子一号变 压器	200	19.94%	120.12	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.39%
6927	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二 线	10kV南草线西 沟分支06#草 场敬老院变压 器	30	41.66%	11.50	11.50	未进入 负面清 单	否	无	4.37%
6928	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二 线	10kV南草线色 树岭台区20农 网	200	53.00%	54.00	54.00	未进入 负面清 单	否	无	4.27%
6929	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	222河山二 线	10kV南山线山 嘴三号变压器 20农网	200	17.94%	124.12	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.40%
6930	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二 线	10kV南草线五 道三组变压器	200	31.25%	97.50	97.50	未进入 负面清 单	否	无	2.69%
6931	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV三小线高 家洞二组柱上 变压器	125	10.31%	87.11	87.11	未进入 负面清 单	否	无	1.65%

6932	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	和顺家园9#变压器	630	37.89%	265.29	#####	未进入负面清单	否	无	3.83%
6933	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线吴振沟分线30号变压器新增	200	32.90%	94.20	94.20	未进入负面清单	否	无	2.68%
6934	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10千伏大六线北沟分线红石二组机井支红石二组机井变压器	400	47.64%	129.44	#####	未进入负面清单	否	无	3.31%
6935	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线小三分03号小城市三组变压器	125	26.90%	66.38	66.38	未进入负面清单	否	无	3.47%
6936	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线北沟分137号崔杖子变压器	50	51.88%	14.06	14.06	未进入负面清单	否	无	4.37%
6937	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线北沟分线二支10号碾子沟肖家沟变压器	80	17.09%	50.33	50.33	未进入负面清单	否	无	1.36%
6938	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线北沟分垃圾厂支03号碾子沟四组大棚变压器	30	37.24%	12.83	12.83	未进入负面清单	否	无	3.19%
6939	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线花果山井分变压器	50	16.87%	31.57	31.57	未进入负面清单	否	无	2.88%
6940	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线小城市村棚分04号小城市村棚变压器	125	41.97%	47.54	47.54	未进入负面清单	否	无	1.97%
6941	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线北沟分007号西村大棚变压器	100	21.98%	58.02	58.02	未进入负面清单	否	无	1.63%
6942	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线041号小城市二组变压器	50	20.69%	29.66	29.66	未进入负面清单	否	无	2.52%
6943	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线二道沟1组台区柱上变压器	50	46.56%	16.72	16.72	未进入负面清单	否	无	2.19%
6944	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线小五分03号小城市五组变压器	100	39.57%	40.43	40.43	未进入负面清单	否	无	2.74%
6945	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线红石六组新增变压器	200	52.16%	55.68	55.68	未进入负面清单	否	无	1.70%
6946	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线北沟分线三支02号碾子沟三组上洼子变压器	50	59.02%	10.49	10.49	未进入负面清单	否	无	1.19%
6947	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线037号水电班变压器	160	36.42%	69.73	69.73	未进入负面清单	否	无	1.85%
6948	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线061号小城市四组纯农变压器	80	40.96%	31.23	31.23	未进入负面清单	否	无	4.00%
6949	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	小城市三组新增变压器	50	64.87%	7.57	7.57	未进入负面清单	否	无	4.95%

6950	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线北沟分158号于家营村变压器	50	40.95%	19.53	19.53	未进入负面清单	否	无	3.30%
6951	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线小四分03号小城市四组新增变压器20农网	200	30.79%	98.42	98.42	未进入负面清单	否	无	2.77%
6952	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	红石九组2号变压器	250	18.65%	153.38	#####	未进入负面清单	否	无	3.98%
6953	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线北沟分碾子沟十组台区机井柱上变压器	50	35.98%	22.01	22.01	未进入负面清单	否	无	1.39%
6954	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线北沟分碾五大棚支06号碾子沟五组大棚变压器	50	17.52%	31.24	31.24	未进入负面清单	否	无	2.65%
6955	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线北沟分095号桃条沟分变压器	20	44.01%	7.20	7.20	未进入负面清单	否	无	1.69%
6956	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线小二分01号小城市二组新增变压器	100	40.32%	39.68	39.68	未进入负面清单	否	无	3.62%
6957	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线小城市七组纯农分01号小城市村七组纯农2变压器	80	18.11%	49.51	49.51	未进入负面清单	否	无	1.92%
6958	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线红石八组大棚新增变压器	100	35.46%	44.54	44.54	未进入负面清单	否	无	2.28%
6959	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线北沟分红石九组支07号红石陈家沟变压器	50	53.56%	13.22	13.22	未进入负面清单	否	无	1.71%
6960	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线北沟分小碾沟支沟八支04号碾子沟八组变压器	50	44.60%	17.70	17.70	未进入负面清单	否	无	4.66%
6961	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10千伏大六线北沟分碾子沟三组机井支碾子沟三组机井变压器	50	46.08%	16.96	16.96	未进入负面清单	否	无	2.03%
6962	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线花果山分02号西村花果山变压器	100	29.52%	50.48	50.48	未进入负面清单	否	无	4.32%
6963	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线北沟分小碾沟支36号碾子沟九组变压器	30	47.67%	9.70	9.70	未进入负面清单	否	无	3.08%
6964	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线107号小城市七组新增变压器	80	24.90%	44.08	44.08	未进入负面清单	否	无	3.87%

6965	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线农业中心分06号农业中心大棚变压器	80	67.62%	9.90	9.90	未进入负面清单	否	无	1.91%
6966	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线北沟分红石十组外支03号红十组外变压器	50	25.69%	27.16	27.16	未进入负面清单	否	无	3.33%
6967	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线086号小城市五组大棚变压器	80	15.42%	51.66	51.66	未进入负面清单	否	无	4.24%
6968	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线大杖子分支01号杆甘招大杖子变压器（能效）	200	27.33%	105.34	#####	未进入负面清单	否	无	1.90%
6969	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV前大线前菜台区变压器（能效）	50	61.27%	9.37	9.37	未进入负面清单	否	无	4.99%
6970	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线农业中心分09号局家属院变压器（能效）	200	59.50%	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	1.67%
6971	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1121城水线	10kV城五线22号西村于家西变压器（能效）	200	57.60%	44.80	44.80	未进入负面清单	否	无	2.99%
6972	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线羊小分枝小老分支74号变压器（能效）	200	55.51%	48.98	48.98	未进入负面清单	否	无	3.98%
6973	国网喀左县供电公司	东梁66kV变电站	113梁巨线	10kV发达铺大棚支04号杆柱上变压器	200	46.03%	67.94	67.94	未进入负面清单	否	无	2.14%
6974	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线北沟分128号碾子沟村二道沟变压器	50	13.03%	33.49	33.49	未进入负面清单	否	无	1.77%
6975	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔大线0.4kV果园滴灌灌灌井变压器	400	40.85%	156.60	#####	未进入负面清单	否	无	3.48%
6976	国网喀左县供电公司	东梁66kV变电站	113梁巨线	10kV小东梁分支01号杆柱上变压器（能效）	200	46.10%	67.80	67.80	未进入负面清单	否	无	3.23%
6977	国网喀左县供电公司	东梁66kV变电站	113梁巨线	10kV大东沟大棚支11号杆柱上变压器新增	100	21.86%	58.14	58.14	未进入负面清单	否	无	4.47%
6978	国网喀左县供电公司	东梁66kV变电站	113梁巨线	10kV大东梁支03号杆柱上变压器新增	100	53.21%	26.79	26.79	未进入负面清单	否	无	2.47%
6979	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	924中金2号线	10kV中金2#线水泥厂家属院分枝04号水泥厂家属院变压器	50	41.50%	19.25	19.25	未进入负面清单	否	无	4.35%
6980	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线北沟分松树沟支08号松树沟变压器	50	50.78%	14.61	14.61	未进入负面清单	否	无	4.79%

6981	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线北沟分105号碾子沟村下台变压器	200	10.91%	138.18	#####	未进入负面清单	否	无	4.49%
6982	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线碾子沟上台变压器	200	48.14%	63.72	63.72	未进入负面清单	否	无	1.99%
6983	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线北沟分碾七支12号桃条沟新增变压器	200	37.07%	85.86	85.86	未进入负面清单	否	无	2.43%
6984	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线北沟分桃条沟支05号桃条沟变压器	30	57.58%	6.73	6.73	未进入负面清单	否	无	2.44%
6985	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线北沟分038号红石倪家变压器	100	49.53%	30.47	30.47	未进入负面清单	否	无	3.16%
6986	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线073号小城市七组变压器	200	52.60%	54.80	54.80	未进入负面清单	否	无	3.47%
6987	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线北沟分孙家沟支28号于家营村孙家沟变压器	50	13.05%	33.48	33.48	未进入负面清单	否	无	2.25%
6988	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线北沟分敬老院支04号红石果树队变压器	100	42.34%	37.66	37.66	未进入负面清单	否	无	1.13%
6989	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线北沟分孙家沟支02号于家营四组变压器	200	14.30%	131.40	#####	未进入负面清单	否	无	1.76%
6990	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线北沟分红三支03号红石三组变压器新增	100	45.47%	34.53	34.53	未进入负面清单	否	无	3.59%
6991	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线北沟分057号红石村变压器	200	90.72%	-21.44	-21.44	未进入负面清单	是	2025. 12. 30	2.51%
6992	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线北台子分支06号杆变压器	50	26.00%	27.00	27.00	未进入负面清单	否	无	4.12%
6993	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线古北棚分03号古北棚变压器	30	45.87%	10.24	10.24	未进入负面清单	否	无	3.98%
6994	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线西坡变压器	200	34.76%	90.48	90.48	未进入负面清单	否	无	4.33%
6995	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV下三家东山大棚柱上变压器	50	47.79%	16.11	16.11	未进入负面清单	否	无	1.20%
6996	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线古山子大棚分歧01号古山子大棚变压器	100	69.79%	10.21	10.21	未进入负面清单	否	无	4.65%
6997	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV下三家西山大棚支13号杆柱上变压器	50	11.14%	34.43	34.43	未进入负面清单	否	无	2.64%

6998	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	中三家政府台区	200	32.07%	95.86	95.86	未进入负面清单	否	无	3.30%
6999	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV公三线土城子南大井台区变压器	200	36.40%	87.20	87.20	未进入负面清单	否	无	4.12%
7000	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线政府分01号政府变压器	100	27.62%	52.38	52.38	未进入负面清单	否	无	3.84%
7001	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线上杖子变压器20农网	200	53.81%	52.38	52.38	未进入负面清单	否	无	3.80%
7002	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线主干线77号中三家二号棚台变压器	100	45.75%	34.25	34.25	未进入负面清单	否	无	1.47%
7003	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV下三家五组大井分06号杆柱上变压器	400	14.97%	260.12	#####	未进入负面清单	否	无	2.55%
7004	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线主干线49号市场开发楼变压器	200	58.18%	43.64	43.64	未进入负面清单	否	无	2.79%
7005	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线主干线13号南梁南变压器	200	57.06%	45.88	45.88	未进入负面清单	否	无	4.96%
7006	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV下三家西山分08号杆柱上变压器	100	39.46%	40.54	40.54	未进入负面清单	否	无	2.33%
7007	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线中四组分03号农灌变压器	50	51.62%	14.19	14.19	未进入负面清单	否	无	1.64%
7008	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV公三线075号杆柱上变压器	30	12.24%	20.33	20.33	未进入负面清单	否	无	3.45%
7009	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV公三线下三家五组井分五组机井支柱上变压器	50	57.67%	11.17	11.17	未进入负面清单	否	无	2.24%
7010	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV土城子四组分06号杆柱上变压器	200	46.09%	67.82	67.82	未进入负面清单	否	无	4.50%
7011	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV三塔联网线土城子一组大棚支柱上变压器	50	35.49%	22.26	22.26	未进入负面清单	否	无	2.23%
7012	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线东荒地变压器20农网	200	12.45%	135.10	#####	未进入负面清单	否	无	2.11%
7013	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线中四组分11号中三家四组台区变压器	200	51.33%	57.34	57.34	未进入负面清单	否	无	1.96%
7014	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线政府分01号政府小区变压器	200	22.20%	115.60	#####	未进入负面清单	否	无	1.39%
7015	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	217特供线	10kV城园线联网分线01号五金变压器	100	40.92%	39.08	39.08	未进入负面清单	否	无	1.98%

7016	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线化石沟六组分枝7号变压器（能效）	200	33.01%	93.98	93.98	未进入负面清单	否	无	3.37%
7017	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线于杖子九组分02号变压器（能效）	200	46.12%	67.76	67.76	未进入负面清单	否	无	1.06%
7018	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分泰木阜四八组变压器（能效）	200	45.85%	68.30	68.30	未进入负面清单	否	无	1.12%
7019	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线哈七组分枝3号变压器（能效）	200	15.38%	129.24	#####	未进入负面清单	否	无	4.82%
7020	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV水马线西地五六组分支03号变压器（能效）	200	19.11%	121.78	#####	未进入负面清单	否	无	4.67%
7021	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线水泉沟分三组分支03号变压器（能效）	200	26.40%	107.20	#####	未进入负面清单	否	无	1.07%
7022	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	223前六联线	10kV六梁线大南沟分枝三家分支3号变压器（能效）	200	33.74%	92.52	92.52	未进入负面清单	否	无	2.49%
7023	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线石仁沟二五组分支08号变压器新增	200	45.74%	68.52	68.52	未进入负面清单	否	无	3.61%
7024	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线大良分支09号变压器	20	58.00%	4.40	4.40	未进入负面清单	否	无	3.54%
7025	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线梨树沟三四组新增变压器	200	56.37%	47.26	47.26	未进入负面清单	否	无	4.86%
7026	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线乱泥塘子分水泉沟支18号变压器	20	45.49%	6.90	6.90	未进入负面清单	否	无	1.33%
7027	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10千伏十堡线水泉沟支林业队支支变压器	50	49.37%	15.32	15.32	未进入负面清单	否	无	2.60%
7028	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线石仁沟四组新增台区	200	34.00%	92.00	92.00	未进入负面清单	否	无	1.96%
7029	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线石仁沟一组分支06号变压器新增	50	56.62%	11.69	11.69	未进入负面清单	否	无	2.90%
7030	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线董家沟分枝09号变压器	50	46.67%	16.67	16.67	未进入负面清单	否	无	3.71%
7031	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线63号变压器	50	24.09%	27.96	27.96	未进入负面清单	否	无	3.09%
7032	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线岳台子分枝15号岳台子九组变压器	50	31.26%	24.37	24.37	未进入负面清单	否	无	1.94%

7033	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线岳台子分线71号岳台子五组变压器新增	100	49.84%	30.16	30.16	未进入负面清单	否	无	4.25%
7034	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	916中金1号线	10kV中金1#线主干10号于文章上变压器	100	47.54%	32.46	32.46	未进入负面清单	否	无	3.21%
7035	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	岳台子四组新增台区	200	49.72%	60.56	60.56	未进入负面清单	否	无	3.73%
7036	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线岳台子三组支01号岳台子三组变压器	100	42.08%	37.92	37.92	未进入负面清单	否	无	3.58%
7037	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线岳台子一组支01号岳台子一组变压器	160	34.27%	73.17	73.17	未进入负面清单	否	无	1.44%
7038	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	岳台子一组新增台区	400	32.20%	191.20	#####	未进入负面清单	否	无	3.40%
7039	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线李台子支02号李台子变压器	50	15.83%	32.09	32.09	未进入负面清单	否	无	4.19%
7040	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线59号变压器新增	200	62.47%	35.06	35.06	未进入负面清单	否	无	1.35%
7041	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1018工业1号线	10kV铸造家属院分01号杆柱上变压器	100	50.55%	29.45	29.45	未进入负面清单	否	无	4.06%
7042	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线116号双庙村二组变压器	50	39.42%	20.29	20.29	未进入负面清单	否	无	2.47%
7043	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线杨树下一分支03号变压器	30	50.42%	8.87	8.87	未进入负面清单	否	无	3.72%
7044	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线太沟二号新增台区	100	38.01%	41.99	41.99	未进入负面清单	否	无	4.81%
7045	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线土楼子三组分枝03号变压器	200	57.44%	45.12	45.12	未进入负面清单	否	无	4.49%
7046	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线石仁沟分枝27号变压器	63	58.19%	13.74	13.74	未进入负面清单	否	无	3.06%
7047	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10千伏十堡线15号变压器	30	48.43%	9.47	9.47	未进入负面清单	否	无	1.46%
7048	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线梨树沟二组分支12号变压器	100	24.62%	55.38	55.38	未进入负面清单	否	无	4.54%
7049	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线政府变压器	200	54.82%	50.36	50.36	未进入负面清单	否	无	4.82%
7050	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线土楼子一组变压器20农网	200	32.24%	95.52	95.52	未进入负面清单	否	无	3.36%
7051	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV前梁线北道化2号台区2020农网	200	31.82%	96.36	96.36	未进入负面清单	否	无	3.89%

7052	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV六梁线193号变压器	50	33.63%	23.19	23.19	未进入负面清单	否	无	4.58%
7053	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV六梁线242号变压器	20	33.77%	9.25	9.25	未进入负面清单	否	无	4.00%
7054	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV六梁线178号变压器 新增	250	54.55%	63.63	63.63	未进入负面清单	否	无	2.11%
7055	国网喀左县供电公司	东梁66kV变电站	113梁巨线	10kV公三线端正村大东梁台区变压器	100	47.09%	32.91	32.91	未进入负面清单	否	无	4.69%
7056	国网喀左县供电公司	东梁66kV变电站	113梁巨线	10kV公三线达铺变压器	200	25.83%	108.34	#####	未进入负面清单	否	无	1.71%
7057	国网喀左县供电公司	东梁66kV变电站	113梁巨线	10kV后杖子支05号杆柱上变压器	50	44.24%	17.88	17.88	未进入负面清单	否	无	3.15%
7058	国网喀左县供电公司	东梁66kV变电站	113梁巨线	10kV公三线端正村大东沟台区柱上变压器	100	59.12%	20.88	20.88	未进入负面清单	否	无	2.07%
7059	国网喀左县供电公司	喀园66kV变电站	105喀巨线	10kV公三线端正村张家营台区柱上变压器	100	52.64%	27.36	27.36	未进入负面清单	否	无	4.28%
7060	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	924中金2号线	10kV中金2#线东山嘴分02号东山嘴台变压器	50	23.93%	28.04	28.04	未进入负面清单	否	无	3.17%
7061	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	106北矿线	10kV北矿线主干线262号肖家营子下变压器	50	55.49%	12.26	12.26	未进入负面清单	否	无	4.45%
7062	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	120北房线	10kV北房线豆东梁分枝03号豆腐房东窑子变压器新增	200	14.29%	131.42	#####	未进入负面清单	否	无	1.91%
7063	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	120北房线	10kV北房线长皋分枝007号赵台子变压器 新增	100	58.72%	21.28	21.28	未进入负面清单	否	无	4.30%
7064	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线土楼三组分道西井支变压器	50	54.33%	12.84	12.84	未进入负面清单	否	无	2.06%
7065	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线中四组分09号中三家三组变压器	200	54.19%	51.62	51.62	未进入负面清单	否	无	1.51%
7066	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	225镇湾线	10kV城园线087号河湾三家新增变压器 20农网	400	29.81%	200.76	#####	未进入负面清单	否	无	3.77%
7067	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	225镇湾线	10kV镇湾线河湾三家新增变压器(21农网)	400	26.44%	214.24	#####	未进入负面清单	否	无	1.12%
7068	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	112河园一线	10kV南山线二道马厂分南山四组支27#南山四组变压器	100	27.16%	52.84	52.84	未进入负面清单	否	无	3.77%
7069	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线083号变压器	50	37.99%	21.01	21.01	未进入负面清单	否	无	2.75%
7070	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线前沟四组分变压器 新增	100	57.33%	22.67	22.67	未进入负面清单	否	无	2.85%

7071	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后 坟三组大棚分 1号变压器	30	24.03%	16.79	16.79	未进入 负面清 单	否	无	3.76%
7072	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后 坟河南分线后 坟河南二台分 支04号变压器	200	26.01%	107.98	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.04%
7073	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线六 官三组分线06 号变压器新增	200	45.95%	68.10	68.10	未进入 负面清 单	否	无	2.90%
7074	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线六 官三组分六官 三组三台支六 官三组三台变 压器	50	17.41%	31.30	31.30	未进入 负面清 单	否	无	1.63%
7075	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后 坟河南分道上 大棚支变台变 压器	200	23.10%	113.80	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.82%
7076	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线六 官一台分六官 一台区20农网	200	57.84%	44.32	44.32	未进入 负面清 单	否	无	3.40%
7077	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后 坟五组农灌分 线09号变压器	50	23.75%	28.13	28.13	未进入 负面清 单	否	无	2.57%
7078	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线六 官三组分线02 号变压器	200	25.96%	108.08	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.65%
7079	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线东 前沟分线44号 变压器新增	400	42.64%	149.44	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.16%
7080	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后 坟道上二台区 变压器	200	49.92%	60.16	60.16	未进入 负面清 单	否	无	1.20%
7081	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后 坟五组农灌分 线18号变压器	50	13.71%	33.15	33.15	未进入 负面清 单	否	无	3.71%
7082	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线 0.4kV后坟村 二组灌溉井变 压器	50	46.30%	16.85	16.85	未进入 负面清 单	否	无	3.07%
7083	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线东 前沟分线前沟 三组分支07号 变压器	400	47.23%	131.08	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.11%
7084	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六化线六 四组大棚2台 分5号变压器	50	59.36%	10.32	10.32	未进入 负面清 单	否	无	3.02%
7085	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线东 前沟分线26号 变压器	50	15.59%	32.21	32.21	未进入 负面清 单	否	无	1.17%
7086	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线东 沟二组井	50	12.86%	33.57	33.57	未进入 负面清 单	否	无	1.06%
7087	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	电网10kV六东 线前沟四组分 线05号变压器 新增	200	33.04%	93.92	93.92	未进入 负面清 单	否	无	4.71%

7088	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线东前沟分线东沟支18号变压器	50	35.95%	22.03	22.03	未进入负面清单	否	无	2.70%
7089	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	223前六联线	10kV前六联线大南沟分大营子村13组变压器	50	53.38%	13.31	13.31	未进入负面清单	否	无	1.81%
7090	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	223前六联线	10kV前六联线衣南台区变压器	30	58.84%	6.35	6.35	未进入负面清单	否	无	4.54%
7091	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	223前六联线	10kV六梁线石杖子大棚台区变压器	100	12.30%	67.70	67.70	未进入负面清单	否	无	4.96%
7092	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	223前六联线	衣南大棚2号台区变压器	200	38.73%	82.54	82.54	未进入负面清单	否	无	3.73%
7093	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV前黑线石小组变压器	100	41.59%	38.41	38.41	未进入负面清单	否	无	3.82%
7094	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV前黑线林杖子村2组机井变压器	50	16.52%	31.74	31.74	未进入负面清单	否	无	1.05%
7095	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10千伏前营子新棚变压器	80	26.58%	42.74	42.74	未进入负面清单	否	无	1.00%
7096	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV前黑线林前分线机井变压器	100	22.30%	57.70	57.70	未进入负面清单	否	无	4.15%
7097	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV公三线下三家市场分马场井变压器	250	27.64%	130.90	#####	未进入负面清单	否	无	3.16%
7098	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	112河园一线	10kV南草线柏沟四组机井分变压器	400	55.04%	99.84	99.84	未进入负面清单	否	无	4.94%
7099	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV公三线050号杆柱上变压器	50	18.78%	30.61	30.61	未进入负面清单	否	无	1.28%
7100	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线77号中三家一号棚台区柱上变压器	50	38.70%	20.65	20.65	未进入负面清单	否	无	3.61%
7101	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线北荒支19号小东沟变压器	30	42.74%	11.18	11.18	未进入负面清单	否	无	3.68%
7102	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV公三线下三家一组井支变压器	80	43.26%	29.39	29.39	未进入负面清单	否	无	3.73%
7103	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	中三家三号大棚台区变压器	50	21.67%	29.17	29.17	未进入负面清单	否	无	4.23%
7104	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线章营子村村台区变压器	200	56.08%	47.84	47.84	未进入负面清单	否	无	1.89%
7105	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	112河园一线	10kV南山线二道二台新分变压器	200	39.05%	81.90	81.90	未进入负面清单	否	无	3.09%
7106	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1118城五线	10kV城五线马连沟分18号马连沟大棚变压器	50	53.92%	13.04	13.04	未进入负面清单	否	无	4.09%
7107	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10千伏十堡线土楼子四组分土楼子四组变压器	400	53.97%	104.12	#####	未进入负面清单	否	无	4.94%
7108	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10千伏十堡线50号变压器	50	13.10%	33.45	33.45	未进入负面清单	否	无	4.71%

7109	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟分线西南沟六组分支33号变压器	50	25.65%	27.18	27.18	未进入负面清单	否	无	4.85%
7110	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线0.4kV西南沟村一组灌溉井变压器	50	57.18%	11.41	11.41	未进入负面清单	否	无	2.20%
7111	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟分线西南沟六组分支哈八组分支15号变压器	10	40.77%	3.92	3.92	未进入负面清单	否	无	1.27%
7112	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟分线西南沟三组二台支西南沟三组二台变压器	100	59.62%	20.38	20.38	未进入负面清单	否	无	3.70%
7113	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线哈村分线1号变压器	80	83.14%	-2.51	-2.51	未进入负面清单	否	无	2.23%
7114	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线闫家沟分线叭气五组井变压器	50	64.05%	7.98	7.98	未进入负面清单	否	无	4.73%
7115	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线哈一组分线5号变压器	200	26.05%	107.90	#####	未进入负面清单	否	无	3.54%
7116	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟分线70号变压器	20	21.25%	11.75	11.75	未进入负面清单	否	无	4.77%
7117	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线哈叭气一组分线叭气一组台区20农网	80	31.76%	38.59	38.59	未进入负面清单	否	无	3.03%
7118	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线中三家大棚分01号中三家大棚变压器	100	26.57%	53.43	53.43	未进入负面清单	否	无	4.55%
7119	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线48号变压器新增	200	36.56%	86.88	86.88	未进入负面清单	否	无	4.48%
7120	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟分线西九组分支19号变压器	30	11.35%	20.60	20.60	未进入负面清单	否	无	4.82%
7121	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟分线西南沟二组大棚分支3号变压器	20	47.52%	6.50	6.50	未进入负面清单	否	无	3.63%
7122	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟分线西七组支1号变压器	100	35.97%	44.03	44.03	未进入负面清单	否	无	4.43%
7123	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线0.4kV西南沟村三组灌溉井变压器	50	45.51%	17.25	17.25	未进入负面清单	否	无	3.16%
7124	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟分线叭气一组井变压器	50	36.23%	21.89	21.89	未进入负面清单	否	无	1.08%

7125	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟分西三组大棚支1号变压器	30	48.89%	9.33	9.33	未进入负面清单	否	无	1.13%
7126	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	哈巴气五组变压器	30	31.17%	14.65	14.65	未进入负面清单	否	无	4.53%
7127	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟分线西南沟六组分支06号变压器	63	41.37%	24.34	24.34	未进入负面清单	否	无	4.42%
7128	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线李一组棚变压器	30	31.79%	14.46	14.46	未进入负面清单	否	无	2.35%
7129	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线184号变压器	50	35.68%	22.16	22.16	未进入负面清单	否	无	1.95%
7130	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线主干线17号南梁南台变压器	200	46.46%	67.08	67.08	未进入负面清单	否	无	4.76%
7131	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线嘉合分线05号下河西变压器	80	38.80%	32.96	32.96	未进入负面清单	否	无	3.61%
7132	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV金平联线山嘴子七八组变压器（21）	200	28.74%	102.52	#####	未进入负面清单	否	无	2.82%
7133	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV下三家二三组分02号杆柱上变压器	200	30.32%	99.36	99.36	未进入负面清单	否	无	1.11%
7134	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线国家沟村兴隆地台区柱上变压器	200	52.07%	55.86	55.86	未进入负面清单	否	无	3.10%
7135	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线中三家四组变台变压器	200	13.73%	132.54	#####	未进入负面清单	否	无	1.30%
7136	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线东荒地支03号荒地东组变压器	200	23.37%	113.26	#####	未进入负面清单	否	无	4.64%
7137	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线新山嘴二组台区2号20农网	200	46.83%	66.34	66.34	未进入负面清单	否	无	2.62%
7138	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线化金沟分化金沟大棚3变压器	100	46.27%	33.73	33.73	未进入负面清单	否	无	2.46%
7139	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线山嘴支37#山嘴二号变压器	160	44.85%	56.24	56.24	未进入负面清单	否	无	3.27%
7140	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南草线东山咀分线16#山嘴村四变压器	200	38.00%	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	2.67%
7141	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线柏沟棚支08#柏沟棚变压器	80	49.33%	24.54	24.54	未进入负面清单	否	无	3.33%
7142	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线柏沟分柏沟二台变压器新增	200	50.58%	58.84	58.84	未进入负面清单	否	无	3.00%

7143	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线五道四台新增变压器	200	15.83%	128.34	#####	未进入负面清单	否	无	3.55%
7144	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线五道二台分五道分1号五道村变压器	100	22.86%	57.14	57.14	未进入负面清单	否	无	2.98%
7145	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线柏沟变压器	30	35.46%	13.36	13.36	未进入负面清单	否	无	4.11%
7146	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线化金支32#化金二号变压器	100	11.88%	68.12	68.12	未进入负面清单	否	无	2.22%
7147	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线柏沟五台新增变压器	50	67.56%	6.22	6.22	未进入负面清单	否	无	4.60%
7148	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线五道分五道四组6+1号变压器	100	26.51%	53.49	53.49	未进入负面清单	否	无	1.84%
7149	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线柏沟四组支04#柏沟四号变压器2	315	16.04%	201.47	#####	未进入负面清单	否	无	2.05%
7150	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线化金支08#梁家四号区变压器	200	12.69%	134.62	#####	未进入负面清单	否	无	1.29%
7151	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线柏沟分柏沟八变压器	160	12.07%	108.69	#####	未进入负面清单	否	无	3.18%
7152	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线柏沟分柏沟六组变压器	50	14.05%	32.98	32.98	未进入负面清单	否	无	4.14%
7153	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线山嘴支永达紫砂分2#山嘴大棚变压器	100	35.75%	44.25	44.25	未进入负面清单	否	无	1.27%
7154	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线路灯分4+1号变压器新增	200	10.24%	139.52	#####	未进入负面清单	否	无	1.15%
7155	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线梁家四台支3#梁家四号大棚变压器	80	21.65%	46.68	46.68	未进入负面清单	否	无	2.74%
7156	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线南窑十组分南窑一组变台变压器	100	69.14%	10.86	10.86	未进入负面清单	否	无	2.59%
7157	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线梁家三台支2#梁家三号变压器	200	57.07%	45.86	45.86	未进入负面清单	否	无	4.44%
7158	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线柏沟支41#柏沟六号变压器	20	17.78%	12.44	12.44	未进入负面清单	否	无	3.04%
7159	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线柏沟分国家沟变压器	50	46.63%	16.69	16.69	未进入负面清单	否	无	2.45%
7160	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	五道机井变压器	200	44.59%	70.82	70.82	未进入负面清单	否	无	4.41%
7161	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线柏沟分柏沟三组井变压器	30	26.63%	16.01	16.01	未进入负面清单	否	无	2.57%

7162	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2 号线	10kV甘招1# 线甘招六组井 支11号杆甘招 三组新增变压 器	50	45.01%	17.50	17.50	未进入 负面清 单	否	无	1.36%
7163	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2 号线	10kV甘招2号 线韩桂前大棚 新增变压器	50	55.75%	12.13	12.13	未进入 负面清 单	否	无	2.74%
7164	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2 号线	10kV甘招2# 线宋家店村二 组台区变压器	200	19.44%	121.12	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.75%
7165	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电 站	314十堡线	10kV十堡线北 台子分支06号 变压器新增	400	34.05%	183.80	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.08%
7166	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2 号线	10kV甘招2# 线甘招三组分 甘招三组井支 变压器	50	17.69%	31.16	31.16	未进入 负面清 单	否	无	2.71%
7167	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2 号线	王营子一二组 变压器	50	18.04%	30.98	30.98	未进入 负面清 单	否	无	3.85%
7168	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电 站	314十堡线	10kV十堡线乱 塘子北沟变压 器20农网	200	20.92%	118.16	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.38%
7169	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2 号线	10kV甘招2# 线西赤赤一组 台区20农网	200	50.36%	59.28	59.28	未进入 负面清 单	否	无	4.40%
7170	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电 站	314十堡线	10kV十堡线前 乱塘子变压器 20农网	200	40.49%	79.02	79.02	未进入 负面清 单	否	无	2.68%
7171	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线红 石十组里新增 变压器	400	15.92%	256.32	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.74%
7172	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2 号线	10kV甘招2# 线10kV甘招 2#线西赤赤水 库分支07号杆 变压器	200	10.49%	139.02	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.76%
7173	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2 号线	甘招街里新增 台区变压器	100	49.68%	30.32	30.32	未进入 负面清 单	否	无	2.41%
7174	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2 号线	10kV甘招2# 线东赤2号大 棚09号杆变压 器	80	58.97%	16.82	16.82	未进入 负面清 单	否	无	4.75%
7175	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2 号线	甘招粮库台区 变压器	200	52.06%	55.88	55.88	未进入 负面清 单	否	无	1.90%
7176	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2 号线	10kV甘招2号 线王营子分宋 家店3组井支 变压器	50	84.34%	-2.17	-2.17	未进入 负面清 单	否	无	4.54%
7177	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2 号线	10kV甘招2# 线张营子梁西 棚分支05号杆 变压器	400	66.20%	55.20	55.20	未进入 负面清 单	否	无	3.41%
7178	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2 号线	10kV甘招2号 线宋家店二组 分支二组井支 变压器	50	15.42%	32.29	32.29	未进入 负面清 单	否	无	1.82%
7179	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2 号线	10kV甘招2# 线苗圃分枝02 号变压器	200	29.79%	100.42	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.71%

7180	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2 号线	10kV甘招2# 线西赤分西赤 赤二组机井支 2号井支变压 器	50	35.42%	22.29	22.29	未进入 负面清 单	否	无	1.61%
7181	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2 号线	10kV甘招2号 线王营子分大 杖子二组井支 变压器	50	26.34%	26.83	26.83	未进入 负面清 单	否	无	4.19%
7182	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2 号线	10kV甘招2# 线西赤二组棚 分支02号杆变 压器	30	56.31%	7.11	7.11	未进入 负面清 单	否	无	1.69%
7183	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2 号线	10kV甘招2号 线王营子五组 新增2变压器	50	56.04%	11.98	11.98	未进入 负面清 单	否	无	3.42%
7184	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2 号线	10kV甘招2号 线王营子五组 新增1变压器	100	58.08%	21.92	21.92	未进入 负面清 单	否	无	3.23%
7185	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2 号线	10kV甘招2# 线10kV甘招 2#线王营子分 歧131号杆王 营子一二变压 器	200	46.76%	66.48	66.48	未进入 负面清 单	否	无	1.08%
7186	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2 号线	10kV甘招2号 线王营子分宋 家店五组支宋 家店五组变压 器	100	34.82%	45.18	45.18	未进入 负面清 单	否	无	1.57%
7187	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2 号线	10kV甘招2# 线张营子分支 15号杆变压器	50	36.22%	21.89	21.89	未进入 负面清 单	否	无	3.76%
7188	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2 号线	10kV甘招2# 线李振伟大棚 分支01号杆变 压器	315	12.12%	213.82	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.05%
7189	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2 号线	10kV甘招2# 线小贾棚支04 号杆贺学功棚 3变压器	100	24.32%	55.68	55.68	未进入 负面清 单	否	无	2.80%
7190	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变 电站	314十堡线	10kV十堡线乱 泥塘子分线49 号变压器新增	100	16.39%	63.61	63.61	未进入 负面清 单	否	无	1.46%
7191	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2 号线	10kV甘招2# 线西赤分西赤 赤二组机井变 压器	100	31.31%	48.69	48.69	未进入 负面清 单	否	无	1.82%
7192	国网喀左县供电公司	新华铝矿66kV变 电站	205杂动线	6.3kV杂动线 主干线12号肖 家营台区变压 器	315	23.31%	178.57	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.12%
7193	国网喀左县供电公司	新华铝矿66kV变 电站	205杂动线	6.3kV杂动线 主干线24号家 属楼变压器	315	15.38%	203.55	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.71%
7194	国网喀左县供电公司	新华铝矿66kV变 电站	205杂动线	6.3kV杂动线 肖上分10号肖 上台区变压器	160	54.25%	41.20	41.20	未进入 负面清 单	否	无	2.55%
7195	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV三小线周 杖子分歧周杖 子一组井分周 杖子一组井变 压器	100	53.75%	26.25	26.25	未进入 负面清 单	否	无	1.20%

7196	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV三小线三台三组井分支三台三组井变压器	50	17.67%	31.17	31.17	未进入负面清单	否	无	1.98%
7197	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV三小线周杖子七组支2#新增变压器	100	56.19%	23.81	23.81	未进入负面清单	否	无	1.81%
7198	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV周杖子分123号变压器	20	21.15%	11.77	11.77	未进入负面清单	否	无	4.19%
7199	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV三小线周杖子一组支2#新增变压器	100	54.65%	25.35	25.35	未进入负面清单	否	无	3.97%
7200	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV周杖子四组支3号变压器新增	100	23.60%	56.40	56.40	未进入负面清单	否	无	1.46%
7201	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	新10kV塔南线小店一组分支3号杆变压器20农网	200	13.33%	133.34	#####	未进入负面清单	否	无	2.79%
7202	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线梨树沟分歧42号变压器新增	200	45.95%	68.10	68.10	未进入负面清单	否	无	1.22%
7203	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线前乱泥塘子分支01号变压器	100	12.85%	67.15	67.15	未进入负面清单	否	无	3.68%
7204	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线主干线114号任台子北沟变压器	30	39.00%	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	1.97%
7205	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线小七队分歧08号古山子西组变压器	100	39.19%	40.81	40.81	未进入负面清单	否	无	2.16%
7206	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	106北矿线	10kV北矿线大北沟支22号大北沟变压器	80	23.98%	44.82	44.82	未进入负面清单	否	无	4.48%
7207	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线古山子西组支02号古家沟台变压器新增	200	49.85%	60.30	60.30	未进入负面清单	否	无	3.96%
7208	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线王麻沟分歧03号王麻沟变压器	80	40.25%	31.80	31.80	未进入负面清单	否	无	3.64%
7209	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线岳台子八组支03号岳台子八组变压器	200	33.34%	93.32	93.32	未进入负面清单	否	无	3.83%
7210	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	中三家古山子东组	100	10.33%	69.67	69.67	未进入负面清单	否	无	2.95%
7211	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线主干线130号任家湾变压器新增	100	28.16%	51.84	51.84	未进入负面清单	否	无	1.39%
7212	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	916中金1号线	10kV中金1#线主干09号于文章下变压器	50	18.84%	30.58	30.58	未进入负面清单	否	无	2.42%
7213	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线石仁沟二五组新增台区	200	40.69%	78.62	78.62	未进入负面清单	否	无	1.92%

7214	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线岳台子四组支02号岳台子四组变压器	100	55.69%	24.31	24.31	未进入负面清单	否	无	3.65%
7215	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线主干线123号任台子变压器新增	200	56.45%	47.10	47.10	未进入负面清单	否	无	4.84%
7216	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线栏沟分盛奥干选支东组农灌井支变压器	50	34.64%	22.68	22.68	未进入负面清单	否	无	3.93%
7217	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	岳台子二组新增台区	80	39.16%	32.67	32.67	未进入负面清单	否	无	1.58%
7218	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10千伏十堡线乱塘子分大梁支乱塘子五组变压器	200	45.28%	69.44	69.44	未进入负面清单	否	无	2.85%
7219	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线梨树沟一组分支04号变压器	50	31.42%	24.29	24.29	未进入负面清单	否	无	2.39%
7220	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV陈杖子分段80号变压器新增	100	28.59%	51.41	51.41	未进入负面清单	否	无	4.38%
7221	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线前西山变压器	200	33.48%	93.04	93.04	未进入负面清单	否	无	2.18%
7222	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线陈杖子变压器20农网	200	27.95%	104.10	#####	未进入负面清单	否	无	3.52%
7223	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线上嘴子分支02号变压器新增	100	49.19%	30.81	30.81	未进入负面清单	否	无	1.43%
7224	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线下太沟变压器20农网	200	35.86%	88.28	88.28	未进入负面清单	否	无	4.29%
7225	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线西沟分支21号变压器新增	200	23.34%	113.32	#####	未进入负面清单	否	无	4.24%
7226	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线太沟一号变压器20农网	200	22.01%	115.98	#####	未进入负面清单	否	无	1.50%
7227	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线十二德堡村变压器	400	49.15%	123.40	#####	未进入负面清单	否	无	3.27%
7228	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线山咀子新增台区	100	40.01%	39.99	39.99	未进入负面清单	否	无	4.73%
7229	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线后西山分支05号变压器新增	200	53.94%	52.12	52.12	未进入负面清单	否	无	3.32%
7230	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线十二德堡村一组变压器	200	46.90%	66.20	66.20	未进入负面清单	否	无	3.33%
7231	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线中太沟分支03号变压器	50	52.60%	13.70	13.70	未进入负面清单	否	无	2.77%
7232	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线陈杖子分支03号变压器新增	200	23.72%	112.56	#####	未进入负面清单	否	无	3.22%

7233	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线土楼子二组变压器20农网	200	47.17%	65.66	65.66	未进入负面清单	否	无	3.63%
7234	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线乱塘子六七组变压器20农网	200	22.62%	114.76	#####	未进入负面清单	否	无	2.64%
7235	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线前乱泥塘子分支21号变压器	80	53.04%	21.57	21.57	未进入负面清单	否	无	3.43%
7236	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线平房分支06号变压器新增	200	51.60%	56.80	56.80	未进入负面清单	否	无	3.66%
7237	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线怀杖子新增台区	200	47.96%	64.08	64.08	未进入负面清单	否	无	1.40%
7238	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线柳家沟分支08号变压器	50	43.26%	18.37	18.37	未进入负面清单	否	无	3.86%
7239	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV土门分歧6号变压器	100	13.03%	66.97	66.97	未进入负面清单	否	无	2.71%
7240	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV前梁线北沟分歧03号杆北沟台区变压器	100	22.92%	57.08	57.08	未进入负面清单	否	无	1.64%
7241	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线古山子分歧1号古山子东组变压器	315	51.60%	89.46	89.46	未进入负面清单	否	无	2.04%
7242	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线任台子村国三沟台区柱上变压器	200	36.08%	87.84	87.84	未进入负面清单	否	无	1.53%
7243	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线岳台子分歧59号岳台子二组变压器新增	200	20.50%	119.00	#####	未进入负面清单	否	无	4.04%
7244	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线岳台子三组支04号岳台子六组变压器	80	49.06%	24.75	24.75	未进入负面清单	否	无	4.90%
7245	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线拦沟分歧西风岭分支14号西风岭变压器	20	43.99%	7.20	7.20	未进入负面清单	否	无	1.33%
7246	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线主干080号药王庙东变压器	30	33.16%	14.05	14.05	未进入负面清单	否	无	1.02%
7247	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线主干113号吴家湾变压器	63	49.40%	19.28	19.28	未进入负面清单	否	无	5.00%
7248	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线国家沟分歧32号荒地西台区变压器	80	26.98%	42.42	42.42	未进入负面清单	否	无	2.91%
7249	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	225金马线	10kV西线7号变压器	50	47.20%	16.40	16.40	未进入负面清单	否	无	3.12%
7250	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	225金马线	10kV西干线道六组分道二大井支变压器	50	35.21%	22.40	22.40	未进入负面清单	否	无	3.45%

7251	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	225金马线	道虎沟一棚棚区	30	42.76%	11.17	11.17	未进入负面清单	否	无	1.62%
7252	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	225金马线	10kV西线38号变压器新增	200	42.43%	75.14	75.14	未进入负面清单	否	无	1.80%
7253	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	225金马线	10kV西线26号变压器	63	34.64%	28.58	28.58	未进入负面清单	否	无	4.84%
7254	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	225金马线	10kV西线36号变压器新增	100	50.88%	29.12	29.12	未进入负面清单	否	无	1.23%
7255	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	225金马线	10kV西线10kV西线道二组棚变压器	30	34.76%	13.57	13.57	未进入负面清单	否	无	3.58%
7256	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	225金马线	10kV西线59号变压器新增	100	17.87%	62.13	62.13	未进入负面清单	否	无	1.19%
7257	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	225金马线	10kV金马线道虎沟三组变压器（21）	200	55.38%	49.24	49.24	未进入负面清单	否	无	1.94%
7258	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	225金马线	10kV西干线道六大井分变压器	50	30.15%	24.93	24.93	未进入负面清单	否	无	1.93%
7259	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV下三家村分02号杆柱上变压器	200	57.23%	45.54	45.54	未进入负面清单	否	无	1.17%
7260	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后坟河南分线后坟三组分支04号变压器	160	33.43%	74.51	74.51	未进入负面清单	否	无	4.92%
7261	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线前街分变台变压器	50	29.69%	25.16	25.16	未进入负面清单	否	无	1.84%
7262	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线东前沟分线东沟支32号变压器	50	11.92%	34.04	34.04	未进入负面清单	否	无	3.14%
7263	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线前街分枝六官一台分支01号变压器	200	54.96%	50.08	50.08	未进入负面清单	否	无	4.98%
7264	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后坟六组农灌变压器	50	32.04%	23.98	23.98	未进入负面清单	否	无	4.58%
7265	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线主干191号变压器	50	41.52%	19.24	19.24	未进入负面清单	否	无	1.20%
7266	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后坟河南分线后坟五组分支04号变压器	200	13.12%	133.76	#####	未进入负面清单	否	无	4.54%
7267	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线六官村台区变压器	400	58.43%	86.28	86.28	未进入负面清单	否	无	1.03%
7268	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线前街分枝前街二台分支前街一台区20农网	200	22.52%	114.96	#####	未进入负面清单	否	无	2.02%
7269	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线东前沟分线东沟支09号变压器	100	37.58%	42.42	42.42	未进入负面清单	否	无	3.66%
7270	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后坟河南一台区变压器	200	57.60%	44.80	44.80	未进入负面清单	否	无	4.04%

7271	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线六官四组2#小区支02号变压器	160	12.12%	108.61	#####	未进入负面清单	否	无	2.88%
7272	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后坟六组台区变压器	200	26.35%	107.30	#####	未进入负面清单	否	无	4.82%
7273	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	215坤六线	10kV六海线0.4kV上店村灌溉1号井变压器	50	24.37%	27.82	27.82	未进入负面清单	否	无	1.46%
7274	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线东官五组分线01号变压器	250	26.19%	134.53	#####	未进入负面清单	否	无	1.53%
7275	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六南线西南沟分西二组支02号变压器 新增	200	28.77%	102.46	#####	未进入负面清单	否	无	1.33%
7276	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线官大海六组大棚变压器	100	12.79%	67.21	67.21	未进入负面清单	否	无	4.25%
7277	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线前坟分线十二组分支5号变压器	200	57.96%	44.08	44.08	未进入负面清单	否	无	2.82%
7278	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	223前六联线	10kV六梁线北台子台区变压器	200	30.77%	98.46	98.46	未进入负面清单	否	无	2.08%
7279	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	223前六联线	10kV六梁线大南沟台区变压器	200	14.54%	130.92	#####	未进入负面清单	否	无	2.97%
7280	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	223前六联线	10kV六梁线衣杖子南台区变压器	200	41.58%	76.84	76.84	未进入负面清单	否	无	4.29%
7281	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	215坤六线	10kV坤六线三间房分张家窑五组台区20农网	100	30.33%	49.67	49.67	未进入负面清单	否	无	3.42%
7282	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	215坤六线	10kV坤六线官大海大棚变压器	50	51.06%	14.47	14.47	未进入负面清单	否	无	4.95%
7283	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线官大海七组二台变台变压器	100	57.18%	22.82	22.82	未进入负面清单	否	无	3.11%
7284	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线东沟分线20号变压器	50	58.96%	10.52	10.52	未进入负面清单	否	无	4.03%
7285	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线072号变压器	100	44.09%	35.91	35.91	未进入负面清单	否	无	2.62%
7286	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线北荒八组分八组大棚支03号变压器	200	49.02%	61.96	61.96	未进入负面清单	否	无	1.07%
7287	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	215坤六线	10kV坤六线三间房分张家窑五组大棚支张家窑五组大棚台区20农网	50	24.68%	27.66	27.66	未进入负面清单	否	无	1.25%
7288	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线关大海五组大棚分04号变压器	80	28.78%	40.98	40.98	未进入负面清单	否	无	4.05%
7289	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线西南沟一组井分变压器	200	89.18%	-18.36	-18.36	未进入负面清单	是	2025. 12. 30	2.22%

7290	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线东官七组分枝02号变压器	80	12.47%	54.02	54.02	未进入负面清单	否	无	1.24%
7291	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线官大海六组变压器	200	43.87%	72.26	72.26	未进入负面清单	否	无	1.31%
7292	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	215坤六线	10kV城坤线张家窑分01号变压器	100	30.88%	49.12	49.12	未进入负面清单	否	无	1.91%
7293	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV桥杖子分支2号变压器	100	59.47%	20.53	20.53	未进入负面清单	否	无	3.70%
7294	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线官大海七组三台柱上变压器	200	17.51%	124.98	#####	未进入负面清单	否	无	3.37%
7295	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线前坟分官大海十二组支官大海十二组台区20农网	400	45.28%	138.88	#####	未进入负面清单	否	无	1.04%
7296	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六南线西南沟分枝西南沟一组分支26号变压器	80	43.12%	29.50	29.50	未进入负面清单	否	无	2.29%
7297	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线官大海六组新增变台柱上变压器	200	53.03%	53.94	53.94	未进入负面清单	否	无	4.64%
7298	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线农场分枝3号变压器	160	17.07%	100.69	#####	未进入负面清单	否	无	2.94%
7299	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线前坟分枝东官十一组分支4号变压器	200	55.15%	49.70	49.70	未进入负面清单	否	无	2.86%
7300	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线前坟11组大棚变压器	100	16.40%	63.60	63.60	未进入负面清单	否	无	4.70%
7301	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线官大海二组三台柱上变压器	100	27.71%	52.29	52.29	未进入负面清单	否	无	4.17%
7302	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	215坤六线	10kV六海线0.4kV村灌溉井变压器	50	27.31%	26.35	26.35	未进入负面清单	否	无	1.15%
7303	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线前坟分枝12号变压器	30	52.61%	8.22	8.22	未进入负面清单	否	无	1.66%
7304	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV前黑线林前分林前变压器	200	20.63%	118.74	#####	未进入负面清单	否	无	2.30%
7305	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV黑山沟分枝014号变压器	200	14.29%	131.42	#####	未进入负面清单	否	无	3.27%
7306	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	112河园一线	电网10kV南山线马厂分二道一台支3#二道一号变压器新增	200	39.59%	80.82	80.82	未进入负面清单	否	无	3.06%
7307	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	112河园一线	10kV南山线五道一台支18#五道一号变压器1	100	57.63%	22.37	22.37	未进入负面清单	否	无	4.89%

7308	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	112河园一 线	10kV南山线马 厂分二道一台 变3#二道一号 变压器1台新 增	200	52.24%	55.52	55.52	未进入 负面清 单	否	无	2.08%
7309	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	112河园一 线	10kV南山线二 道三台新增变 压器	200	34.52%	90.96	90.96	未进入 负面清 单	否	无	2.12%
7310	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线北 荒地变压器20 农网	100	38.91%	41.09	41.09	未进入 负面清 单	否	无	1.47%
7311	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三 线	10kV下三家菜 市场分07号杆 柱上变压器	250	33.26%	116.85	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.35%
7312	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线黄 花店七组大棚 1号变压器	200	11.37%	137.26	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.92%
7313	国网喀左县供电公司	南帘66kV变电站	418南山线	10kV南山线五 道二台新增变 压器	200	57.97%	44.06	44.06	未进入 负面清 单	否	无	2.79%
7314	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西 南沟一组棚变 台柱上变压器	100	53.52%	26.48	26.48	未进入 负面清 单	否	无	1.51%
7315	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	哈巴气村一组 灌溉井变压器	50	15.72%	32.14	32.14	未进入 负面清 单	否	无	2.04%
7316	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西 南沟分线西南 沟一组分支12 号变压器	160	52.77%	43.57	43.57	未进入 负面清 单	否	无	1.06%
7317	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西 南沟七组台区 变压器	100	18.36%	61.64	61.64	未进入 负面清 单	否	无	4.62%
7318	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西 南沟二组台区 变压器	100	26.60%	53.40	53.40	未进入 负面清 单	否	无	4.34%
7319	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西 南沟分线46号 变压器	100	33.56%	46.44	46.44	未进入 负面清 单	否	无	4.96%
7320	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西 南沟二组大棚 台区变压器	100	41.66%	38.34	38.34	未进入 负面清 单	否	无	4.26%
7321	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西 南沟分线西南 沟六组分支西 南沟五组二台 分支2号变压 器	30	16.89%	18.93	18.93	未进入 负面清 单	否	无	1.85%
7322	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇 2号线	10kV大垵卜二 组支03号杆柱 上变压器	200	51.17%	57.66	57.66	未进入 负面清 单	否	无	4.83%
7323	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇 2号线	10kV耗牛河沙 厂分线04号杆 柱上变压器	200	30.78%	98.44	98.44	未进入 负面清 单	否	无	4.04%
7324	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇 2号线	10kV公镇2号 线064号杆柱 上变压器	100	39.98%	40.02	40.02	未进入 负面清 单	否	无	4.23%
7325	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇 2号线	10kV东垵卜三 组分枝03号杆 柱上变压器	160	30.58%	79.07	79.07	未进入 负面清 单	否	无	3.15%

7326	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV公镇2号线107+1号杆东垵下一组3号变台	100	58.81%	21.19	21.19	未进入负面清单	否	无	4.07%
7327	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV大垵卜三组分02号杆柱上变压器	160	59.85%	32.24	32.24	未进入负面清单	否	无	1.19%
7328	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	827甘水线	10kV甘水线老杖子村台区变压器20农网	200	42.28%	75.44	75.44	未进入负面清单	否	无	4.09%
7329	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV前大线甜水沟村大门2台	50	27.99%	26.01	26.01	未进入负面清单	否	无	3.73%
7330	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV刘家沟分支10号变压器	200	30.92%	98.16	98.16	未进入负面清单	否	无	4.54%
7331	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV医院分枝06号杆柱上变压器	800	22.32%	461.44	#####	未进入负面清单	否	无	4.75%
7332	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV公镇2#线10kV大垵卜小二组支02号杆柱上变压器	100	17.19%	62.81	62.81	未进入负面清单	否	无	4.85%
7333	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV公镇2#线10kV东垵卜四组2#分枝04号杆柱上变压器	100	26.42%	53.58	53.58	未进入负面清单	否	无	4.02%
7334	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	大门10kV甜水沟分支49号变压器新增	100	58.47%	21.53	21.53	未进入负面清单	否	无	4.24%
7335	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV甜北沟分支13号变压器	50	15.13%	32.44	32.44	未进入负面清单	否	无	2.71%
7336	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV大垵卜三组分07号杆柱上变压器	315	35.10%	141.44	#####	未进入负面清单	否	无	2.46%
7337	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV麻纺厂山下分枝03号杆柱上变压器	100	17.85%	62.15	62.15	未进入负面清单	否	无	4.06%
7338	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV公镇2号线059号杆柱上变压器	100	10.09%	69.91	69.91	未进入负面清单	否	无	4.85%
7339	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV东垵卜一组2#分枝08号杆柱上变压器	20	39.04%	8.19	8.19	未进入负面清单	否	无	3.55%
7340	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV铁路家属院支01号杆柱上变压器	160	43.57%	58.29	58.29	未进入负面清单	否	无	1.67%
7341	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV公镇2号线101号杆柱上变压器	80	20.47%	47.62	47.62	未进入负面清单	否	无	3.52%
7342	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV东垵卜二组分枝03号杆柱上变压器	160	19.34%	97.06	97.06	未进入负面清单	否	无	2.26%
7343	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV棉麻站分枝01号杆柱上变压器	315	37.28%	134.57	#####	未进入负面清单	否	无	4.94%

7344	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV公镇2#线10kV公镇2号线056号杆柱上变压器	50	53.94%	13.03	13.03	未进入负面清单	否	无	5.00%
7345	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV棉麻站分线05号杆柱上变压器	200	20.77%	118.46	#####	未进入负面清单	否	无	4.34%
7346	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线化金一组变压器	200	54.67%	50.66	50.66	未进入负面清单	否	无	3.24%
7347	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线化金支22#化金一号变压器	200	46.60%	66.80	66.80	未进入负面清单	否	无	2.94%
7348	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	120北房线	10kV北房线柳树波子支03号柳树波子变压器	50	10.52%	34.74	34.74	未进入负面清单	否	无	1.93%
7349	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	电网10kV南山线南窑十组分南窑一台支09#南窑一号变压器新增	200	35.78%	88.44	88.44	未进入负面清单	否	无	1.12%
7350	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV柏沟分柏沟一台变压器新增	200	45.55%	68.90	68.90	未进入负面清单	否	无	4.70%
7351	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线南窑十组分6#南窑十组农业变压器	50	20.14%	29.93	29.93	未进入负面清单	否	无	4.36%
7352	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	梁家五号变压器	200	46.86%	66.28	66.28	未进入负面清单	否	无	3.83%
7353	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线045#梁家一号变压器	200	30.49%	99.02	99.02	未进入负面清单	否	无	2.72%
7354	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线柏沟三组2号新增变压器	100	28.22%	51.78	51.78	未进入负面清单	否	无	4.29%
7355	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线柏沟三组新增变压器	200	57.16%	45.68	45.68	未进入负面清单	否	无	2.76%
7356	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线五道支梁家二台分04#梁家二号区变压器	200	56.41%	47.18	47.18	未进入负面清单	否	无	3.89%
7357	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线五道二台新分变压器	200	49.07%	61.86	61.86	未进入负面清单	否	无	4.76%
7358	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线供热分梁家2台变压器	200	28.49%	103.02	#####	未进入负面清单	否	无	4.63%
7359	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线柏沟支柏沟二台分04号柏沟二号变压器	200	40.34%	79.32	79.32	未进入负面清单	否	无	3.77%
7360	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线柏沟分国家沟支7号柱上变压器新增	50	37.48%	21.26	21.26	未进入负面清单	否	无	1.54%
7361	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线柏沟支柏沟一台分2#柏沟一号变压器	200	26.56%	106.88	#####	未进入负面清单	否	无	2.22%
7362	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线敬老院分02号变压器	50	17.92%	31.04	31.04	未进入负面清单	否	无	4.43%

7363	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线四道营子小三家2号支3号变压器	100	30.06%	49.94	49.94	未进入负面清单	否	无	1.18%
7364	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线黄花店一组支谷家岭支06号变压器新增	200	54.84%	50.32	50.32	未进入负面清单	否	无	3.43%
7365	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线黄花店八组分支06号变压器	200	49.42%	61.16	61.16	未进入负面清单	否	无	2.32%
7366	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线新营子分支36号变压器	50	40.37%	19.82	19.82	未进入负面清单	否	无	3.01%
7367	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	新10kV塔南线黄花店六组分支14号杆变压器20农网	200	10.18%	139.64	#####	未进入负面清单	否	无	3.83%
7368	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线黄花店三组分支03号变压器	100	46.70%	33.30	33.30	未进入负面清单	否	无	4.58%
7369	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线东村一组大棚分支05号变压器	50	40.70%	19.65	19.65	未进入负面清单	否	无	2.56%
7370	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线南村二组大棚分支13号变压器	30	51.59%	8.52	8.52	未进入负面清单	否	无	4.96%
7371	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线两家二组支01号变压器	100	32.74%	47.26	47.26	未进入负面清单	否	无	2.69%
7372	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV黄花店分歧142号变压器	80	33.19%	37.45	37.45	未进入负面清单	否	无	2.60%
7373	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV黄花店分105号新变压器	200	36.35%	87.30	87.30	未进入负面清单	否	无	3.85%
7374	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线小店四组分支16号变压器	50	14.85%	32.58	32.58	未进入负面清单	否	无	2.53%
7375	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线两家一组2号支2号变压器	100	13.50%	66.50	66.50	未进入负面清单	否	无	2.98%
7376	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线南村六组变压器	100	54.75%	25.25	25.25	未进入负面清单	否	无	2.02%
7377	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线七间房四五组分支01号变压器	100	31.25%	48.75	48.75	未进入负面清单	否	无	2.64%
7378	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线甘招村台区变压器20农网	400	40.00%	160.00	#####	未进入负面清单	否	无	2.39%
7379	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘水线马营子分歧78号变压器	200	29.53%	100.94	#####	未进入负面清单	否	无	5.00%
7380	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线王营子分歧92号杆王营子六九变压器	100	36.94%	43.06	43.06	未进入负面清单	否	无	3.15%
7381	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV两家七组支12号新变压器	50	47.44%	16.28	16.28	未进入负面清单	否	无	2.73%

7382	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线黄花店分七组大棚2号分支1号七组大棚2号变压器	80	14.66%	52.27	52.27	未进入负面清单	否	无	2.54%
7383	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线新小店六组变压器	100	37.66%	42.34	42.34	未进入负面清单	否	无	4.13%
7384	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线甘招五六组台区20农网	200	31.20%	97.60	97.60	未进入负面清单	否	无	3.43%
7385	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	426南周线	电网10kV南周线五道沟分歧井房支7#南窑三号变压器新增	100	38.39%	41.61	41.61	未进入负面清单	否	无	3.17%
7386	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	426南周线	10kV南周线五道沟分歧09#南窑五号变压器新增	200	28.50%	103.00	#####	未进入负面清单	否	无	2.21%
7387	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线黄花店二组分支09号变压器	50	33.93%	23.04	23.04	未进入负面清单	否	无	3.49%
7388	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	426南周线	10kV南周线南窑六台支3#南窑六号变压器新增	50	15.29%	32.36	32.36	未进入负面清单	否	无	3.12%
7389	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线两家四六组支支03号变压器	50	13.74%	33.13	33.13	未进入负面清单	否	无	1.65%
7390	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线小店四组二号分支5号变压器	50	14.76%	32.62	32.62	未进入负面清单	否	无	1.73%
7391	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	新10kV塔南线两家村分支2号20农网	200	13.84%	132.32	#####	未进入负面清单	否	无	4.18%
7392	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	426南周线	10kV南周线24#南窑四组变压器新增	200	37.30%	85.40	85.40	未进入负面清单	否	无	4.21%
7393	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	章营子新增变压器	100	57.89%	22.11	22.11	未进入负面清单	否	无	1.26%
7394	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	426南周线	10kV南周线26号杆二组01号杆变压器	200	21.86%	116.28	#####	未进入负面清单	否	无	3.03%
7395	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线西赤赤三组分支02号杆变压器	80	10.87%	55.30	55.30	未进入负面清单	否	无	1.62%
7396	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线甘招村政府台区变压器	400	32.43%	190.28	#####	未进入负面清单	否	无	1.76%
7397	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线甘招村十组台区变压器	400	49.12%	123.52	#####	未进入负面清单	否	无	4.51%
7398	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	426南周线	10kV南周线南窑二台支05#南窑二号变压器2台新增	200	59.36%	41.28	41.28	未进入负面清单	否	无	2.67%
7399	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	426南周线	10kV南周线五道沟分歧井房支01号杆变压器	200	18.04%	123.92	#####	未进入负面清单	否	无	3.25%

7400	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线大三家分08号杆新城子六七组大棚	50	18.95%	30.53	30.53	未进入负面清单	否	无	2.62%
7401	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线王营子分歧84号杆王营子七八变压器	200	49.16%	61.68	61.68	未进入负面清单	否	无	1.76%
7402	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线甘招后组分支04号杆变压器	50	25.93%	27.04	27.04	未进入负面清单	否	无	2.54%
7403	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线10kV甘招2#线西赤赤分歧67号杆变压器	100	42.11%	37.89	37.89	未进入负面清单	否	无	3.43%
7404	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV皮匠沟分支10号变压器	50	50.26%	14.87	14.87	未进入负面清单	否	无	3.04%
7405	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	918中宇线	10kV中金1#线主干30号康家洼变压器	80	38.58%	33.14	33.14	未进入负面清单	否	无	2.67%
7406	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	918中宇线	果树队养殖小区柱上变压器	160	37.56%	67.90	67.90	未进入负面清单	否	无	2.33%
7407	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	918中宇线	10kV中宇线东山分东山井变压器	50	45.89%	17.06	17.06	未进入负面清单	否	无	4.62%
7408	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	金杖子二三组新增变压器	200	34.99%	90.02	90.02	未进入负面清单	否	无	2.07%
7409	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV金杖子四、七组变压器	200	39.18%	81.64	81.64	未进入负面清单	否	无	4.57%
7410	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV金杖子棚区组变压器	200	21.18%	117.64	#####	未进入负面清单	否	无	2.63%
7411	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV西线13号变压器	100	23.15%	56.85	56.85	未进入负面清单	否	无	1.94%
7412	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV金铁线0.4kV山嘴子村九组节水灌溉井变压器	200	44.29%	71.42	71.42	未进入负面清单	否	无	2.73%
7413	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV西线315号变压器	50	52.41%	13.80	13.80	未进入负面清单	否	无	3.49%
7414	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV西线6号变压器	50	56.69%	11.66	11.66	未进入负面清单	否	无	1.77%
7415	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线西赤赤分歧84号杆变压器	200	44.92%	70.16	70.16	未进入负面清单	否	无	4.57%
7416	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线宋家店三组台区变压器20农网	200	58.84%	42.32	42.32	未进入负面清单	否	无	2.88%
7417	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线甘招村三组台区变压器	200	14.69%	130.62	#####	未进入负面清单	否	无	2.16%
7418	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分钱杖子支71号变压器新增	200	19.05%	121.90	#####	未进入负面清单	否	无	4.98%

7419	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线钱 杖子分支13号 变压器	80	14.87%	52.10	52.10	未进入 负面清 单	否	无	1.74%
7420	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线坤 都一组台区变 压器	200	22.86%	114.28	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.86%
7421	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线坤 都二组台区变 压器	200	35.67%	88.66	88.66	未进入 负面清 单	否	无	1.44%
7422	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板 厂分线钱杖子支 38号变压器	80	29.25%	40.60	40.60	未进入 负面清 单	否	无	4.23%
7423	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板 厂分线钱杖子支 130号变压器	50	32.69%	23.66	23.66	未进入 负面清 单	否	无	2.18%
7424	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	钱杖子大棚变 压器	100	18.99%	61.01	61.01	未进入 负面清 单	否	无	3.04%
7425	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV六海线坤 都市场变压器 新增	200	52.00%	56.00	56.00	未进入 负面清 单	否	无	2.78%
7426	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	钱杖子大棚二 台区	50	40.49%	19.76	19.76	未进入 负面清 单	否	无	3.64%
7427	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板 厂分线钱杖子分 支110号变压 器	50	18.23%	30.89	30.89	未进入 负面清 单	否	无	1.75%
7428	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板 厂分线钱杖子支 32号变压器	63	51.40%	18.02	18.02	未进入 负面清 单	否	无	4.16%
7429	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线金 杖子乡政府台 区变压器	100	56.91%	23.09	23.09	未进入 负面清 单	否	无	1.16%
7430	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板 厂分线钱杖子支 114号变压器	80	18.04%	49.57	49.57	未进入 负面清 单	否	无	4.02%
7431	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板 厂分线钱杖子分 支115号变压 器新增	200	44.80%	70.40	70.40	未进入 负面清 单	否	无	4.30%
7432	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	排杖子设施农 业变压器	50	51.30%	14.35	14.35	未进入 负面清 单	否	无	3.85%
7433	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板 厂分线钱杖子支 34号变压器	50	16.85%	31.58	31.58	未进入 负面清 单	否	无	1.45%
7434	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板 厂分线钱杖子分 支34号变压器	80	44.85%	28.12	28.12	未进入 负面清 单	否	无	3.69%
7435	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板 厂分线钱杖子分 支05号变压器	50	35.52%	22.24	22.24	未进入 负面清 单	否	无	1.78%
7436	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板 厂分线钱杖子支 132号变压器	50	24.88%	27.56	27.56	未进入 负面清 单	否	无	2.39%
7437	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板 厂分线钱杖子支 54号变压器	30	24.20%	16.74	16.74	未进入 负面清 单	否	无	1.46%

7438	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV周杖子八九组支21号变压器（能效）	200	25.21%	109.58	#####	未进入负面清单	否	无	3.08%
7439	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10KV三小线周杖子一组支1#新增变压器	200	51.27%	57.46	57.46	未进入负面清单	否	无	2.35%
7440	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线北沟分枝和尚沟西支和尚沟西变压器	400	26.60%	213.60	#####	未进入负面清单	否	无	2.21%
7441	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV周杖子村支5号变压器	80	41.73%	30.62	30.62	未进入负面清单	否	无	1.90%
7442	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10KV三小线周杖子二组支1#新增变压器	200	25.49%	109.02	#####	未进入负面清单	否	无	3.46%
7443	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10KV三小线周杖子七组支1#新增变压器	200	43.88%	72.24	72.24	未进入负面清单	否	无	4.20%
7444	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线果树沟分枝06号变压器	20	15.76%	12.85	12.85	未进入负面清单	否	无	1.41%
7445	国网喀左县供电公司	新华铝矿66kV变电站	205杂动线	6.3kV杂动线主干线31号学校台区变压器	160	23.92%	89.73	89.73	未进入负面清单	否	无	3.06%
7446	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV大垵卜八组分枝03号杆柱上变压器	100	25.99%	54.01	54.01	未进入负面清单	否	无	3.44%
7447	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV公镇2号线医院分干休所2号变压器	200	15.10%	129.80	#####	未进入负面清单	否	无	4.98%
7448	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV水泉八组分01号杆柱上变压器	200	29.54%	100.92	#####	未进入负面清单	否	无	2.55%
7449	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	918中宇线	10kV北镇线中三组支01号中三家一组变压器	30	30.67%	14.80	14.80	未进入负面清单	否	无	2.20%
7450	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	106北矿线	10kV北矿线戈杖子支15号戈杖子变压器	50	55.86%	12.07	12.07	未进入负面清单	否	无	4.98%
7451	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	924中金2号线	10kV中金2#线占家湾支04号站家湾变压器	100	28.43%	51.57	51.57	未进入负面清单	否	无	1.65%
7452	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	924中金2号线	10kV中金2#线郑家沟分岐18号郑家沟变压器	30	37.97%	12.61	12.61	未进入负面清单	否	无	2.48%
7453	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	924中金2号线	10kV中金2#线主干线065号和营子西变压器	80	27.65%	41.88	41.88	未进入负面清单	否	无	3.23%
7454	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV老杨线果木树一组变压器	200	24.48%	111.04	#####	未进入负面清单	否	无	4.22%
7455	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV老杨线果木树一组2号变压器	200	45.01%	69.98	69.98	未进入负面清单	否	无	3.17%

7456	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线李 杖子分歧028 号杆变压器20 农网	200	53.02%	53.96	53.96	未进入 负面清 单	否	无	1.98%
7457	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线四 道营子村3号 变压器	100	15.96%	64.04	64.04	未进入 负面清 单	否	无	1.05%
7458	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线 0.4kV大三家 八组、十二组 灌溉井台区机 井变压器	80	56.24%	19.01	19.01	未进入 负面清 单	否	无	4.59%
7459	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线荆 条沟电站分8 号杆变压器20 农网	200	36.53%	86.94	86.94	未进入 负面清 单	否	无	4.45%
7460	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线李 杖子五组变压 器	100	11.96%	68.04	68.04	未进入 负面清 单	否	无	2.31%
7461	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线十 组大棚03号变 压器	50	57.83%	11.09	11.09	未进入 负面清 单	否	无	4.87%
7462	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线新 四道山前大棚 变压器	100	31.63%	48.37	48.37	未进入 负面清 单	否	无	4.68%
7463	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线大 三家新城子2 号分支2号变 压器	200	29.08%	101.84	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.15%
7464	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线大 三家开发分支 04号变压器	50	13.26%	33.37	33.37	未进入 负面清 单	否	无	4.55%
7465	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线四 道一号分支02 号变压器	50	29.86%	25.07	25.07	未进入 负面清 单	否	无	2.20%
7466	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线李 杖子分歧009 号变压器新增	200	15.17%	129.66	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.33%
7467	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线李 杖子三组变压 器	200	54.71%	50.58	50.58	未进入 负面清 单	否	无	1.35%
7468	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线李 杖子八组变压 器	200	47.86%	64.28	64.28	未进入 负面清 单	否	无	1.66%
7469	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线四 道一号分支05 号变压器新增	200	18.41%	123.18	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.55%
7470	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV四道一号 支11号新变压 器	200	28.54%	102.92	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.22%
7471	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线李 杖子分歧034 号变压器	50	22.26%	28.87	28.87	未进入 负面清 单	否	无	4.27%
7472	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线南 汤四组分1号 杆变压器20农 网	200	13.53%	132.94	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.42%
7473	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线四 道营子小三家 3号支8号变压 器	200	23.88%	112.24	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.43%
7474	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV水塔线前 塔新增1变压 器	100	17.62%	62.38	62.38	未进入 负面清 单	否	无	4.52%

7475	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线养殖场分2号井分支变压器	50	52.99%	13.51	13.51	未进入负面清单	否	无	2.04%
7476	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线陈家沟分枝23号变压器	50	41.63%	19.19	19.19	未进入负面清单	否	无	1.48%
7477	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线太平庄分支28号井分支变压器	50	15.12%	32.44	32.44	未进入负面清单	否	无	2.26%
7478	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线李杖子一组分支7号变压器20农网	200	17.81%	124.38	#####	未进入负面清单	否	无	1.32%
7479	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线李杖子二组变压器	200	55.70%	48.60	48.60	未进入负面清单	否	无	1.13%
7480	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线荆条沟分枝15号变压器	30	33.68%	13.90	13.90	未进入负面清单	否	无	1.89%
7481	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线十二组大棚分03号变压器	50	39.99%	20.01	20.01	未进入负面清单	否	无	4.87%
7482	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线魏家庄七组变压器	200	47.13%	65.74	65.74	未进入负面清单	否	无	3.35%
7483	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线大三家村2号分支2号变压器	200	49.00%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	4.18%
7484	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线大三家分枝33号变压器	50	24.07%	27.97	27.97	未进入负面清单	否	无	4.45%
7485	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV水塔线95号杆菜园子新增变压器	200	20.62%	118.76	#####	未进入负面清单	否	无	1.01%
7486	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线22号井分支变压器	50	46.90%	16.55	16.55	未进入负面清单	否	无	1.53%
7487	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV前大线前营子台区变压器	100	51.95%	28.05	28.05	未进入负面清单	否	无	2.48%
7488	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV六梁线北道化分枝5号变压器	200	77.09%	5.82	5.82	未进入负面清单	否	无	3.38%
7489	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV前梁线092号杆大梁下台区变压器	400	18.99%	244.04	#####	未进入负面清单	否	无	3.26%
7490	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分枝西沟二组大棚支06号杆变压器	100	26.91%	53.09	53.09	未进入负面清单	否	无	4.65%
7491	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分枝七家分支变压器	200	46.93%	66.14	66.14	未进入负面清单	否	无	4.86%
7492	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分枝西沟门分支水泉支西二支01号变压器	400	36.68%	173.28	#####	未进入负面清单	否	无	1.06%
7493	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线头道洼七组变压器20农网	200	52.49%	55.02	55.02	未进入负面清单	否	无	2.85%

7494	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线宣家分岐22号变压器	200	49.61%	60.78	60.78	未进入负面清单	否	无	4.33%
7495	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分岐七家分支44号变压器	200	34.12%	91.76	91.76	未进入负面清单	否	无	4.96%
7496	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线章营子一二组支02号变压器新增	200	52.85%	54.30	54.30	未进入负面清单	否	无	2.32%
7497	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线章营子分岐头八组支01号变压器	63	11.94%	42.88	42.88	未进入负面清单	否	无	3.41%
7498	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分岐新建兴隆庄二组分变压器	200	35.86%	88.28	88.28	未进入负面清单	否	无	2.79%
7499	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分岐二布四六分支39号变压器	200	32.85%	94.30	94.30	未进入负面清单	否	无	2.21%
7500	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线宣家分岐宜一组分11号变压器	80	14.06%	52.75	52.75	未进入负面清单	否	无	2.87%
7501	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线姜杖子分岐永纯农支02号变压器	50	44.66%	17.67	17.67	未进入负面清单	否	无	4.87%
7502	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	225镇湾线	10kV特供线镇东分岐东环支淀粉上分支03号淀粉上变压器	160	26.25%	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	2.19%
7503	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV金铁线0.4kV河南村四组节水灌溉井变压器	200	59.64%	40.72	40.72	未进入负面清单	否	无	2.49%
7504	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV金铁线金杖子六组2号变压器20农网	200	28.07%	103.86	#####	未进入负面清单	否	无	3.92%
7505	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线山嘴支山嘴一台分4#山嘴一号变压器	400	42.59%	149.64	#####	未进入负面清单	否	无	2.71%
7506	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线上店三组分01号变压器	50	42.56%	18.72	18.72	未进入负面清单	否	无	3.99%
7507	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分岐奈木单分支奈木单一组分支04号奈木单一组变压器	100	32.21%	47.79	47.79	未进入负面清单	否	无	4.48%
7508	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV石杖子分26号变压器	30	42.08%	11.38	11.38	未进入负面清单	否	无	1.59%
7509	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV朱杖子村支5号变压器	50	47.37%	16.32	16.32	未进入负面清单	否	无	2.47%
7510	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV孩子沟支6号变压器	30	10.43%	20.87	20.87	未进入负面清单	否	无	2.93%

7511	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	215坤六线	10kV城坤线电 灌站分张家窑 九组支1号变 压器	100	50.99%	29.01	29.01	未进入 负面清 单	否	无	1.22%
7512	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线 058号变压器	50	19.90%	30.05	30.05	未进入 负面清 单	否	无	2.02%
7513	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV旧烧锅三 组支3号变压 器	100	40.76%	39.24	39.24	未进入 负面清 单	否	无	4.85%
7514	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV北洞四组 支1号变压器	80	25.56%	43.55	43.55	未进入 负面清 单	否	无	3.30%
7515	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板 厂分线杖子支 142号变压器	30	30.45%	14.87	14.87	未进入 负面清 单	否	无	2.14%
7516	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV九佛堂五 组支7号变压 器	200	42.86%	74.28	74.28	未进入 负面清 单	否	无	3.38%
7517	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV马家八组 分16号变压器	80	54.13%	20.70	20.70	未进入 负面清 单	否	无	2.51%
7518	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV九佛堂村 分3号变压器	400	51.77%	112.92	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.20%
7519	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇 2号线	10kV公镇2号 线006号杆柱 上变压器	200	47.08%	65.84	65.84	未进入 负面清 单	否	无	2.82%
7520	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线前 街二台区变压 器	400	18.47%	246.12	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.95%
7521	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水 泉村乡政府台 区变压器	200	17.47%	125.06	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.70%
7522	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线 大沟支2#新增 变压器	50	34.92%	22.54	22.54	未进入 负面清 单	否	无	1.89%
7523	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线王 英沟分支11号 变压器	30	33.60%	13.92	13.92	未进入 负面清 单	否	无	1.68%
7524	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV水塔线水 泉东变分11号 杆变压器新增	200	51.23%	57.54	57.54	未进入 负面清 单	否	无	2.35%
7525	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	水泉南变新增 变压器	200	49.68%	60.64	60.64	未进入 负面清 单	否	无	3.84%
7526	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV朱杖子一 组支10号变压 器	30	14.74%	19.58	19.58	未进入 负面清 单	否	无	4.72%
7527	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV九佛堂十 组分5号变压 器	100	24.89%	55.11	55.11	未进入 负面清 单	否	无	3.46%
7528	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV九佛堂二 组分4号变压 器	200	17.43%	125.14	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.57%
7529	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西 南沟四组二台 区变压器	100	44.65%	35.35	35.35	未进入 负面清 单	否	无	1.16%
7530	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线官 大海七组道下 台区变压器	100	57.22%	22.78	22.78	未进入 负面清 单	否	无	2.40%
7531	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV十家子四 组分3号变压 器（能效）	200	51.85%	56.30	56.30	未进入 负面清 单	否	无	1.92%

7532	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线031号变压器新增	200	14.15%	131.70	#####	未进入负面清单	否	无	3.86%
7533	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV山湾子街内分12号杆变压器	50	37.77%	21.12	21.12	未进入负面清单	否	无	1.31%
7534	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线杨树下分线老爷庙三组分支33号老爷庙三组变压器	50	31.48%	24.26	24.26	未进入负面清单	否	无	2.30%
7535	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线38号变压器	50	48.26%	15.87	15.87	未进入负面清单	否	无	2.07%
7536	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV西线河九十组变压器	50	16.34%	31.83	31.83	未进入负面清单	否	无	4.70%
7537	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线宋家店村六组台区变压器	200	55.00%	50.00	50.00	未进入负面清单	否	无	1.03%
7538	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1号线兴隆沟新增变压器	100	35.56%	44.44	44.44	未进入负面清单	否	无	4.52%
7539	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线宋家店村一组台区变压器	100	18.98%	61.02	61.02	未进入负面清单	否	无	2.23%
7540	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2号线王营子七组大棚新增变压器	100	18.67%	61.33	61.33	未进入负面清单	否	无	4.88%
7541	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线沟北座分支11号杆变压器新增	50	48.19%	15.91	15.91	未进入负面清单	否	无	3.55%
7542	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线后城子二三组06号杆变压器新增	200	18.39%	123.22	#####	未进入负面清单	否	无	3.63%
7543	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线王营子分甘招三组支变压器	200	41.89%	76.22	76.22	未进入负面清单	否	无	1.23%
7544	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2号线贺学功大棚新增变压器	30	62.17%	5.35	5.35	未进入负面清单	否	无	3.30%
7545	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水泉村化匠沟大棚台区变压器	200	45.46%	69.08	69.08	未进入负面清单	否	无	3.30%
7546	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线前城子村三组棚台区20农网	100	55.79%	24.21	24.21	未进入负面清单	否	无	2.29%
7547	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线东杖子新增变压器	200	24.45%	111.10	#####	未进入负面清单	否	无	1.89%
7548	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2号线王营子五组新增变压器	200	24.97%	110.06	#####	未进入负面清单	否	无	2.22%
7549	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线宋家店村棚台区20农网	200	30.84%	98.32	98.32	未进入负面清单	否	无	4.38%

7550	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV十老线安德营子分枝19号安德营子村变压器新增	200	28.10%	103.80	#####	未进入负面清单	否	无	3.47%
7551	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV老平线小马架子村大棚变压器20农网	200	32.77%	94.46	94.46	未进入负面清单	否	无	2.56%
7552	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线薛杖子分枝087号杆变压器	50	11.51%	34.25	34.25	未进入负面清单	否	无	1.50%
7553	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线薛杖子分枝薛杖子机井变压器	50	43.40%	18.30	18.30	未进入负面清单	否	无	2.39%
7554	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘招2#线章营子村一组台区变压器	50	59.02%	10.49	10.49	未进入负面清单	否	无	2.03%
7555	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线小长皋分支53号杆变压器	50	32.95%	23.53	23.53	未进入负面清单	否	无	4.51%
7556	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线南洼南沟分23号杆变压器	100	74.52%	5.48	5.48	未进入负面清单	否	无	1.95%
7557	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线北沟外分枝06号杆变压器	200	48.05%	63.90	63.90	未进入负面清单	否	无	1.52%
7558	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘招2#线沟门一组分支01号变压器	200	42.21%	75.58	75.58	未进入负面清单	否	无	4.60%
7559	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘招2#线沟门分支02号杆变压器	50	41.75%	19.13	19.13	未进入负面清单	否	无	1.18%
7560	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘招2号线沟门三四组变压器	200	10.15%	139.70	#####	未进入负面清单	否	无	4.81%
7561	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘招2#线沟门五组分支06号变压器	200	20.22%	119.56	#####	未进入负面清单	否	无	4.25%
7562	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10千伏甘卧线水泉沟分磅石沟支沟门九组机井支变压器	50	40.58%	19.71	19.71	未进入负面清单	否	无	1.28%
7563	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘招2号线顺杖子西组西组变压器	200	14.20%	131.60	#####	未进入负面清单	否	无	3.53%
7564	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线农业站新增柱上变压器	100	36.50%	43.50	43.50	未进入负面清单	否	无	2.94%
7565	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线顺杖子分耗牛沟新增变压器	200	59.00%	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	1.11%
7566	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘招2#线沟门大棚分支04号杆变压器	125	32.87%	58.91	58.91	未进入负面清单	否	无	1.38%

7567	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线榜石沟分支49号杆变压器	30	41.81%	11.46	11.46	未进入负面清单	否	无	4.93%
7568	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线后喇嘛沟分支05号杆变压器	100	40.29%	39.71	39.71	未进入负面清单	否	无	1.71%
7569	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线菜园子分歧03号杆变压器	50	10.25%	34.88	34.88	未进入负面清单	否	无	4.13%
7570	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线金沟梁二组分支03号杆变压器	400	58.84%	84.64	84.64	未进入负面清单	否	无	2.25%
7571	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线小郑杖子分歧01号杆变压器	63	23.67%	35.49	35.49	未进入负面清单	否	无	1.27%
7572	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线羊草沟分支09号杆变压器	100	21.13%	58.87	58.87	未进入负面清单	否	无	4.26%
7573	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线北沟里分歧22号杆变压器	50	20.98%	29.51	29.51	未进入负面清单	否	无	4.16%
7574	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线沟门五组大棚支04号杆沟门五组大棚变压器	80	11.49%	54.81	54.81	未进入负面清单	否	无	1.76%
7575	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线林场大棚支04号杆变压器	400	34.17%	183.32	#####	未进入负面清单	否	无	4.31%
7576	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线水泵沟分下井35号杆变压器	400	13.98%	264.08	#####	未进入负面清单	否	无	3.40%
7577	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线东南山新增变压器	100	24.69%	55.31	55.31	未进入负面清单	否	无	1.74%
7578	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线水泵沟分磅石沟支沟门九组机井支红石砬北沟井支变压器	50	10.03%	34.99	34.99	未进入负面清单	否	无	4.03%
7579	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线肖杖子分支06号杆变压器	100	36.55%	43.45	43.45	未进入负面清单	否	无	2.67%
7580	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线喇杖子西组新增1变压器	200	31.63%	96.74	96.74	未进入负面清单	否	无	1.68%
7581	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线沟北座分支红石砬电里井支变压器	50	56.85%	11.58	11.58	未进入负面清单	否	无	3.84%
7582	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘招2#线沟门二组分支03号杆变压器	50	33.39%	23.31	23.31	未进入负面清单	否	无	2.22%
7583	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线朱家沟里分支52号杆变压器	50	35.66%	22.17	22.17	未进入负面清单	否	无	2.26%

7584	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线东 洼分枝01杆变 压器	50	50.83%	14.59	14.59	未进入 负面清 单	否	无	4.45%
7585	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘招2# 线沟门分支69 号杆变压器	50	48.00%	16.00	16.00	未进入 负面清 单	否	无	1.19%
7586	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kv甘卧线南 沟新增变压器	50	24.42%	27.79	27.79	未进入 负面清 单	否	无	2.83%
7587	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线老 郑杖子分枝12 号杆变压器	30	41.95%	11.42	11.42	未进入 负面清 单	否	无	4.98%
7588	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘招2# 线杨杖子棚支 07号杆杨杖子 大棚变压器	50	59.83%	10.09	10.09	未进入 负面清 单	否	无	3.50%
7589	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10KV甘卧线 四家子村白庙 子台区变压器	100	57.38%	22.62	22.62	未进入 负面清 单	否	无	3.31%
7590	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线薛 杖子分枝146 号杆变压器	50	40.08%	19.96	19.96	未进入 负面清 单	否	无	3.46%
7591	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线西 地分支06号杆 变压器	30	12.97%	20.11	20.11	未进入 负面清 单	否	无	2.99%
7592	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线薛 杖子分南沟支 大长梁机井变 压器	50	50.54%	14.73	14.73	未进入 负面清 单	否	无	4.16%
7593	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线西 南沟分支02号 杆变压器新增	100	49.05%	30.95	30.95	未进入 负面清 单	否	无	4.02%
7594	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘水线甘 水主干150号 杆水泉梁上大 棚变压器	30	39.70%	12.09	12.09	未进入 负面清 单	否	无	1.34%
7595	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线下 台子变压器	100	54.34%	25.66	25.66	未进入 负面清 单	否	无	4.18%
7596	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线前 城子村三组新 台	200	53.28%	53.44	53.44	未进入 负面清 单	否	无	2.61%
7597	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV旧烧锅村 支12号变压器 新增	100	26.25%	53.75	53.75	未进入 负面清 单	否	无	2.49%
7598	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线前 城子三组分枝 09号变压器新 增	200	23.56%	112.88	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.09%
7599	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水 泉村菜园子台 区变压器	200	13.98%	132.04	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.79%
7600	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV双庙四组 支3号变压器	80	19.15%	48.68	48.68	未进入 负面清 单	否	无	1.87%
7601	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV马家三组 新棚支2号变 压器	100	34.17%	45.83	45.83	未进入 负面清 单	否	无	3.36%
7602	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联 线	10kV山嘴子十 组变压器	200	52.31%	55.38	55.38	未进入 负面清 单	否	无	4.43%

7603	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线10kV西线3号变压器	10	15.33%	6.47	6.47	未进入负面清单	否	无	1.25%
7604	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西干线四组1号分变台变压器	200	30.26%	99.48	99.48	未进入负面清单	否	无	2.92%
7605	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV平店线黄家店一组变压器20农网	200	53.80%	52.40	52.40	未进入负面清单	否	无	2.48%
7606	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV西线16号变压器	200	22.46%	115.08	#####	未进入负面清单	否	无	1.45%
7607	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV山嘴子村四组变压器	200	56.24%	47.52	47.52	未进入负面清单	否	无	3.89%
7608	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV西线3号变压器1	100	32.38%	47.62	47.62	未进入负面清单	否	无	4.97%
7609	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV西线70号变压器	200	69.80%	20.40	20.40	未进入负面清单	否	无	4.91%
7610	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV红太沟支02号变压器	100	57.34%	22.66	22.66	未进入负面清单	否	无	1.78%
7611	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV金平联线河南五组变压器20农网	200	19.42%	121.16	#####	未进入负面清单	否	无	4.93%
7612	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV西线10kV西线河九组棚变压器	200	26.35%	107.30	#####	未进入负面清单	否	无	4.15%
7613	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线山三组棚变压器	50	49.19%	15.41	15.41	未进入负面清单	否	无	3.99%
7614	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV西干线石寒家沟分河南一组大井支变压器	50	55.63%	12.19	12.19	未进入负面清单	否	无	3.27%
7615	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	山嘴六组2号台变压器	200	54.29%	51.42	51.42	未进入负面清单	否	无	2.67%
7616	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线李四组棚变压器	50	40.87%	19.57	19.57	未进入负面清单	否	无	4.76%
7617	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线6号变压器4	80	34.10%	36.72	36.72	未进入负面清单	否	无	1.86%
7618	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV西线河南十组新增变压器	200	61.79%	36.42	36.42	未进入负面清单	否	无	2.80%
7619	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV金平联线0.4kV山嘴子村九组节水灌溉井变压器	200	14.49%	131.02	#####	未进入负面清单	否	无	3.46%
7620	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线李八组棚变压器	30	10.91%	20.73	20.73	未进入负面清单	否	无	2.31%
7621	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线3号变压器6	160	27.55%	83.92	83.92	未进入负面清单	否	无	4.85%
7622	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线020号西五组变压器	250	26.90%	132.75	#####	未进入负面清单	否	无	1.00%
7623	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线气功北分线002号气功北变压器	100	27.96%	52.04	52.04	未进入负面清单	否	无	4.25%

7624	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线031号两行变压器	400	63.38%	66.48	66.48	未进入负面清单	否	无	3.06%
7625	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线191号变压器新增	200	39.91%	80.18	80.18	未进入负面清单	否	无	2.68%
7626	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV西线4号变压器新增	200	35.04%	89.92	89.92	未进入负面清单	否	无	2.91%
7627	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线06号变压器2	50	19.08%	30.46	30.46	未进入负面清单	否	无	2.22%
7628	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV西线09号变压器新增	200	10.50%	139.00	#####	未进入负面清单	否	无	2.18%
7629	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV金平联线黄家店二组变压器	200	62.60%	34.80	34.80	未进入负面清单	否	无	2.25%
7630	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线06号变压器5	50	48.26%	15.87	15.87	未进入负面清单	否	无	4.91%
7631	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	214南线	10kV南线平一组分4号变压器	80	47.83%	25.74	25.74	未进入负面清单	否	无	3.95%
7632	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	214南线	10kV南线40号变压器	80	59.68%	16.26	16.26	未进入负面清单	否	无	3.12%
7633	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV西线91号变压器	80	69.35%	8.52	8.52	未进入负面清单	否	无	2.23%
7634	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线8号变压器	100	13.30%	66.70	66.70	未进入负面清单	否	无	1.85%
7635	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线8号变压器1	80	57.36%	18.11	18.11	未进入负面清单	否	无	1.96%
7636	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV金平联线山嘴子六组变压器（能效）	200	27.79%	104.42	#####	未进入负面清单	否	无	2.66%
7637	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线东营子分支04号变压器	400	21.17%	235.32	#####	未进入负面清单	否	无	3.88%
7638	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线二道门村东台区变压器	200	13.98%	132.04	#####	未进入负面清单	否	无	1.10%
7639	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线马营子分歧114号杆变压器新增	200	15.14%	129.72	#####	未进入负面清单	否	无	1.56%
7640	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV水马线南亮子六组新增变压器	200	54.75%	50.50	50.50	未进入负面清单	否	无	3.09%
7641	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV水马线西地村杨树沟台区20农网	100	11.20%	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	4.68%
7642	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线马营子分歧78号变压器新增	200	15.83%	128.34	#####	未进入负面清单	否	无	2.34%
7643	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线二道门南地分支03号变压器	200	24.86%	110.28	#####	未进入负面清单	否	无	4.89%
7644	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线马营子十组分支05号变压器	80	52.87%	21.70	21.70	未进入负面清单	否	无	2.77%

7645	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线西地七八组分支04号变压器	200	36.39%	87.22	87.22	未进入负面清单	否	无	4.92%
7646	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	水马线二道门东变压器	100	38.22%	41.78	41.78	未进入负面清单	否	无	2.06%
7647	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线沟门南台新增变压器	200	51.29%	57.42	57.42	未进入负面清单	否	无	4.22%
7648	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线东汤西台区变压器	50	24.31%	27.85	27.85	未进入负面清单	否	无	1.75%
7649	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线大房申分支2#房申沟2号变压器新增	200	57.80%	44.40	44.40	未进入负面清单	否	无	1.01%
7650	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线电灌站分08号变压器	80	28.65%	41.08	41.08	未进入负面清单	否	无	2.21%
7651	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线上店一组分1号变压器	50	46.61%	16.70	16.70	未进入负面清单	否	无	4.24%
7652	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线房申村大棚下变压器	50	48.10%	15.95	15.95	未进入负面清单	否	无	1.52%
7653	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线苇子沟新增变压器	200	24.73%	110.54	#####	未进入负面清单	否	无	2.16%
7654	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线石场支南台分支06#河东南变压器	50	18.94%	30.53	30.53	未进入负面清单	否	无	1.18%
7655	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线大房申分变压器	200	26.14%	107.72	#####	未进入负面清单	否	无	2.42%
7656	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	大马架子大棚3号变压器	50	38.20%	20.90	20.90	未进入负面清单	否	无	1.07%
7657	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线东台子村六七组1变压器20农网	200	44.48%	71.04	71.04	未进入负面清单	否	无	2.80%
7658	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV花果山分歧11号变压器	50	40.16%	19.92	19.92	未进入负面清单	否	无	2.34%
7659	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线大马架子西分支变台变压器	100	46.51%	33.49	33.49	未进入负面清单	否	无	2.56%
7660	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV田杖子分支21号变压器新增	100	28.06%	51.94	51.94	未进入负面清单	否	无	1.47%
7661	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线125号变压器新增	50	53.06%	13.47	13.47	未进入负面清单	否	无	2.44%
7662	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线北道变压器	200	21.18%	117.64	#####	未进入负面清单	否	无	3.83%
7663	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV八角沟分歧6号变压器	100	49.19%	30.81	30.81	未进入负面清单	否	无	3.60%
7664	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线大马架子西台区变压器	200	14.13%	131.74	#####	未进入负面清单	否	无	3.19%
7665	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV康太沟小分支20号变压器	100	24.90%	55.10	55.10	未进入负面清单	否	无	1.45%

7666	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV牛杖子分支5号变压器	200	21.66%	116.68	#####	未进入负面清单	否	无	4.60%
7667	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线车铁分康太沟井支变压器	100	18.81%	61.19	61.19	未进入负面清单	否	无	3.75%
7668	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线苇子沟分苇子沟机井支变压器	50	13.16%	33.42	33.42	未进入负面清单	否	无	3.65%
7669	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV东台子村分支1号变压器新增	50	31.84%	24.08	24.08	未进入负面清单	否	无	1.50%
7670	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV小梁前小分支5号变压器	30	18.19%	18.54	18.54	未进入负面清单	否	无	1.69%
7671	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV五组小分支2号变压器	50	45.01%	17.50	17.50	未进入负面清单	否	无	4.31%
7672	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线林家店分林家店机井支变压器	100	50.98%	29.02	29.02	未进入负面清单	否	无	2.32%
7673	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线吉利舍2号井支小马架子3号井变压器	50	46.42%	16.79	16.79	未进入负面清单	否	无	2.20%
7674	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线吉利生村西台变压器20农网	100	54.94%	25.06	25.06	未进入负面清单	否	无	3.02%
7675	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大马大棚小区分线2号变压器新增	100	31.50%	48.50	48.50	未进入负面清单	否	无	1.25%
7676	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV河西分支4号变压器	100	13.64%	66.36	66.36	未进入负面清单	否	无	3.84%
7677	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线西山新增台区变压器	200	56.07%	47.86	47.86	未进入负面清单	否	无	3.05%
7678	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线大马架子东分支变台变压器	100	46.18%	33.82	33.82	未进入负面清单	否	无	1.15%
7679	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV付杖子分支4号变压器	50	50.41%	14.80	14.80	未进入负面清单	否	无	4.41%
7680	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV四组分支3号变压器	80	49.67%	24.26	24.26	未进入负面清单	否	无	2.71%
7681	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV疙瘩小分支3号变压器	50	33.61%	23.20	23.20	未进入负面清单	否	无	1.93%
7682	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV东哨五六组大棚分线3号变压器新增	100	44.05%	35.95	35.95	未进入负面清单	否	无	3.86%
7683	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV东车分线下垵卜棚支15号变压器	50	40.04%	19.98	19.98	未进入负面清单	否	无	4.74%
7684	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线林家店南台台区变压器20农网	200	28.42%	103.16	#####	未进入负面清单	否	无	4.87%

7685	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	朝阳喀左县10kV大东线大马架子村大棚台区改造工程变压器20农网	100	53.93%	26.07	26.07	未进入负面清单	否	无	1.82%
7686	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线240号变压器新增	200	15.99%	128.02	#####	未进入负面清单	否	无	1.85%
7687	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线付杖子大棚分车杖子井支变压器	100	38.20%	41.80	41.80	未进入负面清单	否	无	3.60%
7688	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10千伏大东线气象分河湾四、七组机井支河湾四、七组机井变压器	100	45.27%	34.73	34.73	未进入负面清单	否	无	2.85%
7689	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线车杖子台区变压器20农网	200	22.36%	115.28	#####	未进入负面清单	否	无	1.00%
7690	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线281号变压器	100	24.52%	55.48	55.48	未进入负面清单	否	无	2.29%
7691	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线东哨三组台区变压器	200	14.02%	131.96	#####	未进入负面清单	否	无	4.33%
7692	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV小东沟分枝12号变压器	50	27.95%	26.03	26.03	未进入负面清单	否	无	4.99%
7693	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV车铁分支53号变压器	50	40.84%	19.58	19.58	未进入负面清单	否	无	4.37%
7694	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV东哨三组大棚小区分枝16号变压器	50	43.07%	18.47	18.47	未进入负面清单	否	无	3.80%
7695	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线东哨六组分支变台变压器	50	48.05%	15.98	15.98	未进入负面清单	否	无	2.01%
7696	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV吉坤分枝31号变压器	50	11.86%	34.07	34.07	未进入负面清单	否	无	4.29%
7697	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV十家子一组分枝7号变压器	50	42.21%	18.90	18.90	未进入负面清单	否	无	2.84%
7698	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线东哨后庙台区变压器	200	45.13%	69.74	69.74	未进入负面清单	否	无	1.11%
7699	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线大马架子东台台区变压器	200	11.89%	136.22	#####	未进入负面清单	否	无	3.96%
7700	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线东车分东升井支变压器	100	57.95%	22.05	22.05	未进入负面清单	否	无	2.18%
7701	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV东车分枝西沟支08号变压器新增	50	50.91%	14.55	14.55	未进入负面清单	否	无	2.36%
7702	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线卧虎泉1号井变压器	50	18.02%	30.99	30.99	未进入负面清单	否	无	2.56%
7703	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV十家子二组分4号变压器	200	37.61%	84.78	84.78	未进入负面清单	否	无	4.87%

7704	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV西沟分线9号变压器	50	26.46%	26.77	26.77	未进入负面清单	否	无	3.93%
7705	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线林家店分八角沟井支变压器	50	53.34%	13.33	13.33	未进入负面清单	否	无	3.54%
7706	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大石厂分支1号变压器新增	200	41.98%	76.04	76.04	未进入负面清单	否	无	3.33%
7707	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线288号变压器	200	36.39%	87.22	87.22	未进入负面清单	否	无	3.84%
7708	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10千伏大东线河湾七组机井支河湾七组机井变压器	50	55.08%	12.46	12.46	未进入负面清单	否	无	1.78%
7709	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV河湾大棚分线06号变压器	50	17.88%	31.06	31.06	未进入负面清单	否	无	2.52%
7710	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线大马大棚小区新增分线2号变压器新增	100	21.32%	58.68	58.68	未进入负面清单	否	无	1.58%
7711	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线东车分线东哨五组新增变台变压器	200	40.92%	78.16	78.16	未进入负面清单	否	无	4.99%
7712	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV七组小区小分支19号变压器	50	21.33%	29.34	29.34	未进入负面清单	否	无	1.83%
7713	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线大马架子河西分线08号杆变压器	50	59.15%	10.43	10.43	未进入负面清单	否	无	3.17%
7714	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV东车分线弯子沟分支08号变压器	50	53.09%	13.46	13.46	未进入负面清单	否	无	1.49%
7715	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV羊子沟小分支9号变压器	50	19.51%	30.25	30.25	未进入负面清单	否	无	2.62%
7716	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线头道洼北山大棚变压器20农网	400	18.41%	246.36	#####	未进入负面清单	否	无	3.48%
7717	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线章营子分线26号变压器	50	53.81%	13.10	13.10	未进入负面清单	否	无	3.72%
7718	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线七家五组机井支变压器	100	15.38%	64.62	64.62	未进入负面清单	否	无	1.75%
7719	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线大波太沟分波太沟三组支04号变压器	200	58.42%	43.16	43.16	未进入负面清单	否	无	4.94%
7720	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV坤城线波太沟一组变压器	200	42.44%	75.12	75.12	未进入负面清单	否	无	4.89%
7721	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV坤城线张家窝一二组分张家窝一二组台区20农网	80	32.68%	37.86	37.86	未进入负面清单	否	无	1.45%
7722	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV双庙二组支4号变压器	50	55.83%	12.09	12.09	未进入负面清单	否	无	2.21%

7723	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV坤城线波 太沟二组变压器	200	45.02%	69.96	69.96	未进入 负面清 单	否	无	4.24%
7724	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV坤城线张 家窝三组大棚 变压器	200	37.54%	84.92	84.92	未进入 负面清 单	否	无	3.58%
7725	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV哈达沟分 支22号变压器	100	16.65%	63.35	63.35	未进入 负面清 单	否	无	2.94%
7726	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	223前六联 线	10kV六梁线大 南沟分线48号 变压器	30	43.79%	10.86	10.86	未进入 负面清 单	否	无	4.35%
7727	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线海 岱七组变压器 20农网	200	50.62%	58.76	58.76	未进入 负面清 单	否	无	3.83%
7728	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线二 布尺四六组变 压器20农网	200	32.05%	95.90	95.90	未进入 负面清 单	否	无	1.59%
7729	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾 房分线大棚供 水支02号变压 器	50	24.73%	27.64	27.64	未进入 负面清 单	否	无	1.70%
7730	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线七 家一、二组水 支06号变压器	200	32.11%	95.78	95.78	未进入 负面清 单	否	无	4.10%
7731	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联 网二布四六分 支二布一支12 号变压器	100	27.51%	52.49	52.49	未进入 负面清 单	否	无	3.53%
7732	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线章 营子五组支05 号变压器	200	33.89%	92.22	92.22	未进入 负面清 单	否	无	2.26%
7733	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线章 营子分岐山嘴 分支09号变压 器	100	11.40%	68.60	68.60	未进入 负面清 单	否	无	1.82%
7734	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线头 道洼大棚分岐 06号变压器	80	47.61%	25.91	25.91	未进入 负面清 单	否	无	1.89%
7735	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线姜 杖子分岐永四 支07号变压器	200	23.18%	113.64	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.20%
7736	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线北 方塑料厂分支 02号杆变压器	200	55.91%	48.18	48.18	未进入 负面清 单	否	无	3.80%
7737	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联 网分岐二布尺 大棚支07号变 压器	50	28.59%	25.71	25.71	未进入 负面清 单	否	无	4.13%
7738	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线二 级站变压器	50	36.24%	21.88	21.88	未进入 负面清 单	否	无	3.71%
7739	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线七 家一、二组井 柱上变压器	100	16.94%	63.06	63.06	未进入 负面清 单	否	无	4.71%
7740	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线宣 家一组棚支04 号变压器新增	100	38.25%	41.75	41.75	未进入 负面清 单	否	无	1.56%
7741	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线头 道洼4组井分 变压器	50	26.54%	26.73	26.73	未进入 负面清 单	否	无	4.80%

7742	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线兴隆庄三组分歧07号杆变压器	200	43.86%	72.28	72.28	未进入负面清单	否	无	4.12%
7743	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分歧七家分支二支变压器	200	18.49%	123.02	#####	未进入负面清单	否	无	4.90%
7744	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线章营子果树队新增变压器	50	34.38%	22.81	22.81	未进入负面清单	否	无	3.68%
7745	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线兴隆庄四组分歧02号杆变压器	200	19.60%	120.80	#####	未进入负面清单	否	无	3.41%
7746	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线新建七家二组分歧七家二组变压器	100	21.69%	58.31	58.31	未进入负面清单	否	无	2.38%
7747	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分歧安杖子分支37号变压器	50	21.34%	29.33	29.33	未进入负面清单	否	无	3.71%
7748	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线海岱农业分支03号变压器	80	21.89%	46.49	46.49	未进入负面清单	否	无	1.56%
7749	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线永益当四组机井支变压器	50	34.52%	22.74	22.74	未进入负面清单	否	无	4.01%
7750	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分歧二布四六分支51号变压器	200	21.65%	116.70	#####	未进入负面清单	否	无	1.42%
7751	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线官家分歧宜五组分支04号变压器	30	36.09%	13.17	13.17	未进入负面清单	否	无	1.28%
7752	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分歧碾五组分支01号变压器	200	14.26%	131.48	#####	未进入负面清单	否	无	2.70%
7753	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线姜杖子分歧永益五支03号变压器	80	28.03%	41.58	41.58	未进入负面清单	否	无	3.10%
7754	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分歧东沟支08号杆变压器	200	30.66%	98.68	98.68	未进入负面清单	否	无	3.58%
7755	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分歧七家分支06号杆变压器	200	69.91%	20.18	20.18	未进入负面清单	否	无	2.76%
7756	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线姜杖子分歧39号变压器	50	37.03%	21.49	21.49	未进入负面清单	否	无	2.61%
7757	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分歧七家分支一支06号变压器新增	200	40.86%	78.28	78.28	未进入负面清单	否	无	2.06%
7758	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分歧二组井支02号变压器	30	22.26%	17.32	17.32	未进入负面清单	否	无	4.05%

7759	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分歧二级站移动分支17号变压器	100	35.33%	44.67	44.67	未进入负面清单	否	无	1.30%
7760	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线宣家分歧宣二组分支06号变压器	50	35.47%	22.27	22.27	未进入负面清单	否	无	1.21%
7761	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线海岱大棚变压器20农网	400	53.74%	105.04	#####	未进入负面清单	否	无	3.65%
7762	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线海岱村变压器20农网	400	40.18%	159.28	#####	未进入负面清单	否	无	1.76%
7763	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV十老线平房子北沟分歧43号平房子北沟变压器	50	31.30%	24.35	24.35	未进入负面清单	否	无	1.80%
7764	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV十老线安德营子分歧28号安德营子五七组变压器新增	200	53.24%	53.52	53.52	未进入负面清单	否	无	4.21%
7765	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV十老线老爷庙四组分歧06号老爷庙四组变压器	63	12.36%	42.61	42.61	未进入负面清单	否	无	3.60%
7766	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线七家三四组棚分七家三四组棚变压器	200	39.87%	80.26	80.26	未进入负面清单	否	无	3.06%
7767	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线七家村五组变压器20农网	200	11.82%	136.36	#####	未进入负面清单	否	无	3.53%
7768	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分歧兴隆庄二组分支02号变压器	50	19.98%	30.01	30.01	未进入负面清单	否	无	4.72%
7769	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线海岱营子四五六组变压器20农网	400	39.06%	163.76	#####	未进入负面清单	否	无	3.48%
7770	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分歧七家分支41号变压器	50	39.85%	20.08	20.08	未进入负面清单	否	无	2.81%
7771	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网二布四六分支二布一支01号变压器	100	49.26%	30.74	30.74	未进入负面清单	否	无	3.28%
7772	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线宣家分歧18号变压器	30	10.71%	20.79	20.79	未进入负面清单	否	无	1.37%
7773	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	联网分歧新建兴隆庄一组变压器	200	49.79%	60.42	60.42	未进入负面清单	否	无	2.74%
7774	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV十老线平房子北沟分歧北海街广分支01号小马架子棚变压器	50	25.39%	27.31	27.31	未进入负面清单	否	无	4.00%

7775	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV老平线安德营子分歧16号安德营子村变压器新增	200	10.02%	139.96	#####	未进入负面清单	否	无	2.27%
7776	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV老平线老爷庙六组变压器	400	40.65%	157.40	#####	未进入负面清单	否	无	2.50%
7777	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	924中金2号线	10kV中金2#线药王庙分03号药王庙变压器	50	43.95%	18.03	18.03	未进入负面清单	否	无	3.89%
7778	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	924中金2号线	10kV中金2#线主干线038号丛元号水泵变压器	100	41.86%	38.14	38.14	未进入负面清单	否	无	4.23%
7779	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	924中金2号线	10kV中金2#线郑家沟分歧07号西山嘴变压器	50	22.48%	28.76	28.76	未进入负面清单	否	无	2.15%
7780	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1113城镇线	10kV镇内线028号杆棉麻变压器	400	33.53%	185.88	#####	未进入负面清单	否	无	3.03%
7781	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1113城镇线	10kV镇内线033号镇商贸楼变压器	200	53.68%	52.64	52.64	未进入负面清单	否	无	3.78%
7782	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV老物线果木树六组变压器	200	25.88%	108.24	#####	未进入负面清单	否	无	4.10%
7783	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV十老线平房子北沟分歧平房子七九组分支03号平房子七九组变压器	200	31.14%	97.72	97.72	未进入负面清单	否	无	4.36%
7784	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV十老线老爷庙村五组分支01号老爷庙村五组变压器	63	37.24%	26.94	26.94	未进入负面清单	否	无	3.94%
7785	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	115水盛线	10kV甘塔线后塔分歧21号杆变压器	30	52.82%	8.15	8.15	未进入负面清单	否	无	1.19%
7786	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	115水盛线	10kV水盛线后塔分塔贝营子三组机井变压器	100	59.54%	20.46	20.46	未进入负面清单	否	无	2.79%
7787	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	115水盛线	10kV水盛线后塔新增变压器	200	21.22%	117.56	#####	未进入负面清单	否	无	4.12%
7788	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	红石胡同大棚二变压器	100	44.78%	35.22	35.22	未进入负面清单	否	无	2.76%
7789	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线拦沟分歧09号轱辘井西队变压器	30	24.15%	16.76	16.76	未进入负面清单	否	无	1.07%
7790	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线拦沟分歧30号石灰窑子变压器新增	200	20.88%	118.24	#####	未进入负面清单	否	无	4.23%
7791	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线大店分03号从元号大店变压器20农网	200	21.63%	116.74	#####	未进入负面清单	否	无	3.83%
7792	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线拦沟分92号拦沟东组变压器20农网	200	16.77%	126.46	#####	未进入负面清单	否	无	3.96%

7793	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV十老线平房 子北沟分枝 平房六十组 分支03号平房 子六十组变压 器	100	16.00%	64.00	64.00	未进入 负面清 单	否	无	2.03%
7794	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下 店分枝003号 下河套三四五 组变压器	200	55.04%	49.92	49.92	未进入 负面清 单	否	无	2.97%
7795	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线杨 树下分老爷庙 二组变压器	30	44.11%	10.77	10.77	未进入 负面清 单	否	无	1.85%
7796	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线 030号粮库变 压器	80	29.12%	40.70	40.70	未进入 负面清 单	否	无	4.96%
7797	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线麻 沟原分枝麻沟 北分支001号 麻沟北变压器	125	20.55%	74.31	74.31	未进入 负面清 单	否	无	2.55%
7798	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线电 大分05号电大 变压器	400	26.59%	213.64	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.81%
7799	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线麻 沟原分枝007 号麻沟原变压 器	100	30.32%	49.68	49.68	未进入 负面清 单	否	无	4.58%
7800	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线 018号建筑公 司变压器	400	22.96%	228.16	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.73%
7801	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线镇 西分06号党校 变压器	400	31.38%	194.48	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.37%
7802	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线 018号北一组 变压器	315	21.17%	185.31	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.13%
7803	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线 040号中心粮 库变压器	160	21.84%	93.06	93.06	未进入 负面清 单	否	无	1.01%
7804	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线 026号人大路 灯变压器	315	35.31%	140.77	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.80%
7805	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线 34号西一百变 压器	200	37.54%	84.92	84.92	未进入 负面清 单	否	无	2.81%
7806	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线镇 东分枝001号 三角花坛变压 器	125	16.23%	79.71	79.71	未进入 负面清 单	否	无	2.16%
7807	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线镇 东分5号杆医 院前变压器	400	30.36%	198.56	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.60%
7808	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV十老线镇 政府分枝02号 政府转变压器	400	20.66%	237.36	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.97%
7809	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV十老线 217号平房 子村变压器	200	51.23%	57.54	57.54	未进入 负面清 单	否	无	1.26%
7810	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV老平线安 德营子分安德 营一二支三组 井支变压器	100	44.44%	35.56	35.56	未进入 负面清 单	否	无	2.53%

7811	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1 号线	10kV甘招1# 线甘招五组大 棚分支09号杆 变压器	200	45.62%	68.76	68.76	未进入 负面清 单	否	无	4.13%
7812	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	216有机酸 线	10kV有机酸线 二0八分枝28 号红石1#变压 器	100	53.07%	26.93	26.93	未进入 负面清 单	否	无	3.77%
7813	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	216有机酸 线	10kV特供线红 石分枝红石大 棚分支06号红 石大棚变压器	100	17.11%	62.89	62.89	未进入 负面清 单	否	无	1.98%
7814	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV水塔线水 泉十组大棚1 号台区变压器	250	45.47%	86.33	86.33	未进入 负面清 单	否	无	3.10%
7815	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水东变 分枝水泉六组 纯农灌变压器	30	12.35%	20.30	20.30	未进入 负面清 单	否	无	1.76%
7816	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线东 变分沙场井支 水泉13、14号 井支变压器	50	10.08%	34.96	34.96	未进入 负面清 单	否	无	3.39%
7817	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线前 城子一组分支 03号变压器新 增	200	31.91%	96.18	96.18	未进入 负面清 单	否	无	4.22%
7818	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线太 平庄分支29、 38号井变压器	400	44.34%	142.64	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.50%
7819	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线东 变分支水泉井 支37、46号变 压器	50	50.50%	14.75	14.75	未进入 负面清 单	否	无	2.40%
7820	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水 泉村东变台区 变压器	200	39.15%	81.70	81.70	未进入 负面清 单	否	无	3.87%
7821	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水 泉村十三组新 增台区变压器	50	24.40%	27.80	27.80	未进入 负面清 单	否	无	3.39%
7822	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线东 变分支水泉井 支24号变压器	50	28.49%	25.76	25.76	未进入 负面清 单	否	无	1.29%
7823	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线东 变分支水泉井 支8、12号井 支变压器	50	49.41%	15.30	15.30	未进入 负面清 单	否	无	3.56%
7824	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水 泉村十三组台 区变压器	200	46.52%	66.96	66.96	未进入 负面清 单	否	无	4.44%
7825	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水 泉二组大棚分 枝12号变压器	30	57.88%	6.64	6.64	未进入 负面清 单	否	无	4.05%
7826	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线东 变分支水泉井 支20、21号井 支变压器	50	23.90%	28.05	28.05	未进入 负面清 单	否	无	3.66%
7827	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水 泉村西100台 区变压器	400	54.64%	101.44	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.82%

7828	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水泉村南变台区变压器	200	11.99%	136.02	#####	未进入负面清单	否	无	3.44%
7829	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水泉1号井分变压器	200	14.82%	130.36	#####	未进入负面清单	否	无	4.71%
7830	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	214南线	10kV南线桃花池四组分8号变压器	80	49.75%	24.20	24.20	未进入负面清单	否	无	2.04%
7831	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	120医院线	10kV南线平房子五组变压器	200	21.69%	116.62	#####	未进入负面清单	否	无	1.18%
7832	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	214南线	10kV南线粮库家属院分2号变压器	50	10.26%	34.87	34.87	未进入负面清单	否	无	3.99%
7833	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV六梁线大杖子分枝089号变压器	50	32.38%	23.81	23.81	未进入负面清单	否	无	2.12%
7834	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV二道分支20号变压器	50	21.99%	29.01	29.01	未进入负面清单	否	无	2.56%
7835	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV大杖子分支2号变压器新增	200	32.76%	94.48	94.48	未进入负面清单	否	无	1.04%
7836	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV西河套分支2号变压器新增	400	24.80%	220.80	#####	未进入负面清单	否	无	1.13%
7837	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV前大线大杖子村大杖子2台	50	40.03%	19.99	19.99	未进入负面清单	否	无	4.43%
7838	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1125城东线	10kV城园线东村海新2台	200	26.29%	107.42	#####	未进入负面清单	否	无	2.01%
7839	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV前大线衣杖子村五组2号台区2020农网	200	22.62%	114.76	#####	未进入负面清单	否	无	4.65%
7840	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV前营子分支06号变压器	30	33.82%	13.85	13.85	未进入负面清单	否	无	3.10%
7841	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV六梁线北山大棚台区变压器	100	22.67%	57.33	57.33	未进入负面清单	否	无	1.40%
7842	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	214南线	10kV南线平房子四组变压器	200	28.04%	103.92	#####	未进入负面清单	否	无	4.13%
7843	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	214南线	10kV三小10kV三小线小营六组变压器高家洞二组变压器	200	15.88%	128.24	#####	未进入负面清单	否	无	4.42%
7844	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	214南线	10kV北干线三家村北支2#新增变压器	100	56.58%	23.42	23.42	未进入负面清单	否	无	1.95%
7845	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	214南线	10kV南线平一组棚分3号变压器	50	35.42%	22.29	22.29	未进入负面清单	否	无	4.24%
7846	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	217北线	10kV北干线三家村南支2#新增变压器	200	22.92%	114.16	#####	未进入负面清单	否	无	3.42%
7847	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	214南线	10kV南线铁路桥分5号变压器	20	90.43%	-2.09	-2.09	未进入负面清单	否	无	2.06%
7848	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	214南线	10kV南线桃花池三组分2号变压器	100	30.23%	49.77	49.77	未进入负面清单	否	无	2.61%

7849	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线马营子十组分支09号变压器	80	59.92%	16.06	16.06	未进入负面清单	否	无	1.95%
7850	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线马营子大棚06号杆变压器	200	62.84%	34.32	34.32	未进入负面清单	否	无	4.46%
7851	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线马营子分线67号杆南亮子五组变压器新增	100	11.42%	68.58	68.58	未进入负面清单	否	无	5.00%
7852	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	电网10kV甘水线二杖子分支07号变压器新增	200	39.44%	81.12	81.12	未进入负面清单	否	无	2.08%
7853	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线三杖子分支03号变压器	100	28.92%	51.08	51.08	未进入负面清单	否	无	3.92%
7854	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线二道门村台区变压器	200	53.29%	53.42	53.42	未进入负面清单	否	无	4.15%
7855	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV水马线后城子村四五组新台	200	46.87%	66.26	66.26	未进入负面清单	否	无	4.55%
7856	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV水马线二道门大棚新增1号变压器	200	38.32%	83.36	83.36	未进入负面清单	否	无	2.37%
7857	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线梁前分支03号杆变压器	160	27.20%	84.48	84.48	未进入负面清单	否	无	2.37%
7858	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV水马线后城子村二三组新台	200	17.39%	125.22	#####	未进入负面清单	否	无	4.65%
7859	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线西地大棚03号变压器	200	69.13%	21.74	21.74	未进入负面清单	否	无	3.66%
7860	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线胡家沟分支09号杆变压器	100	51.82%	28.18	28.18	未进入负面清单	否	无	3.26%
7861	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV水马线马营子村新台	200	25.81%	108.38	#####	未进入负面清单	否	无	1.07%
7862	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线西地七八组支04号杆西地七八组变压器	200	47.31%	65.38	65.38	未进入负面清单	否	无	2.74%
7863	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线香磨分支43号变压器新增	100	24.21%	55.79	55.79	未进入负面清单	否	无	1.73%
7864	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线二道门村山湾台区变压器	200	64.28%	31.44	31.44	未进入负面清单	否	无	4.97%
7865	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线西地一二组分支05号变压器	200	18.54%	122.92	#####	未进入负面清单	否	无	4.27%
7866	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV水马线马营子村二组新台	200	33.29%	93.42	93.42	未进入负面清单	否	无	3.14%
7867	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV马营子分古山子机井变压器	100	57.30%	22.70	22.70	未进入负面清单	否	无	1.31%

7868	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线后城子四五分支08号变压器新增	200	74.63%	10.74	10.74	未进入负面清单	否	无	4.33%
7869	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线马营子分歧141号变压器	100	45.11%	34.89	34.89	未进入负面清单	否	无	4.05%
7870	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV水马线后城子村二杖子新台	200	23.68%	112.64	#####	未进入负面清单	否	无	3.90%
7871	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线香磨分支10号杆南亮子三组变压器	200	10.53%	138.94	#####	未进入负面清单	否	无	4.62%
7872	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线马营子分歧90号杆变压器	200	19.55%	120.90	#####	未进入负面清单	否	无	1.43%
7873	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线南山分支27号变压器	20	14.12%	13.18	13.18	未进入负面清单	否	无	4.96%
7874	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV水马线二道门古山子台区20农网	200	27.09%	105.82	#####	未进入负面清单	否	无	3.47%
7875	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线上店五组分10号变压器	50	21.67%	29.17	29.17	未进入负面清单	否	无	2.58%
7876	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线上店一组棚分1号变压器	50	18.66%	30.67	30.67	未进入负面清单	否	无	4.15%
7877	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线大波太沟分叶岩支19号变压器	50	52.54%	13.73	13.73	未进入负面清单	否	无	2.11%
7878	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线房申六组二台分变台变压器	50	40.15%	19.93	19.93	未进入负面清单	否	无	4.94%
7879	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线二道门村山根台区变压器	200	14.94%	130.12	#####	未进入负面清单	否	无	3.46%
7880	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线张家窝九组分08号变压器	100	35.08%	44.92	44.92	未进入负面清单	否	无	2.24%
7881	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV六海线0.4kV上店村2号井变压器	50	10.98%	34.51	34.51	未进入负面清单	否	无	3.76%
7882	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV六海线0.4kV房申村灌溉井变压器	50	37.01%	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	1.31%
7883	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线金杖子四组分05号变压器	100	30.01%	49.99	49.99	未进入负面清单	否	无	4.39%
7884	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线波太沟分嘛巴沟支07号变压器	30	23.27%	17.02	17.02	未进入负面清单	否	无	4.52%
7885	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线上店一组分2号变压器	200	59.43%	41.14	41.14	未进入负面清单	否	无	1.95%
7886	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线大波太沟分34号变压器	80	53.40%	21.28	21.28	未进入负面清单	否	无	5.00%

7887	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线波 太沟分用户通 支11号变压器	20	36.74%	8.65	8.65	未进入 负面清 单	否	无	1.25%
7888	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线三 间房分12号变 压器	80	20.29%	47.77	47.77	未进入 负面清 单	否	无	4.59%
7889	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线三 间房分变压器 新增	200	42.46%	75.08	75.08	未进入 负面清 单	否	无	2.18%
7890	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线房 申大棚分05号 变压器	30	43.53%	10.94	10.94	未进入 负面清 单	否	无	4.00%
7891	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	房申村西新变 压器	50	57.41%	11.30	11.30	未进入 负面清 单	否	无	2.14%
7892	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3 号线	10kV特供线镇 东分枝东山二 分支13号东山 二变压器	315	59.75%	63.79	63.79	未进入 负面清 单	否	无	3.12%
7893	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线东 村五七八分支 04号变压器新 增	200	51.36%	57.28	57.28	未进入 负面清 单	否	无	3.63%
7894	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	电网10kV城坤 线三间房分24 号变压器新增	200	53.65%	52.70	52.70	未进入 负面清 单	否	无	1.52%
7895	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	电网10kV城坤 线房山根分房 申支08号变压 器新增	200	56.68%	46.64	46.64	未进入 负面清 单	否	无	1.83%
7896	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线上 店三组分07号 变压器	50	33.72%	23.14	23.14	未进入 负面清 单	否	无	4.45%
7897	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线 191+1号变压 器	30	60.76%	5.77	5.77	未进入 负面清 单	否	无	1.48%
7898	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线南 村八九组分枝 2号变压器新 增	200	44.97%	70.06	70.06	未进入 负面清 单	否	无	3.56%
7899	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线西 村分枝019号 变压器新增	200	11.54%	136.92	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.08%
7900	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线西 村分枝070号 变压器新增	400	52.68%	109.28	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.82%
7901	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线西 村四组变压器	200	42.85%	74.30	74.30	未进入 负面清 单	否	无	2.37%
7902	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	LS_西村四组2 号	200	40.39%	79.22	79.22	未进入 负面清 单	否	无	3.17%
7903	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	东村四六九组 二号变压器	100	38.76%	41.24	41.24	未进入 负面清 单	否	无	1.63%
7904	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线白 草沟分枝32号 变压器	200	43.41%	73.18	73.18	未进入 负面清 单	否	无	3.58%
7905	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线白 草沟分枝24号 变压器新增	200	15.35%	129.30	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.85%

7906	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线西四组大棚台区2号变压器	50	41.70%	19.15	19.15	未进入负面清单	否	无	3.22%
7907	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线227号变压器	160	50.49%	47.22	47.22	未进入负面清单	否	无	4.73%
7908	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线南村一组分歧11号变压器	50	51.80%	14.10	14.10	未进入负面清单	否	无	3.03%
7909	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线南村二三组变压器	200	29.16%	101.68	#####	未进入负面清单	否	无	4.22%
7910	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线七〇砂分支45号杆变压器20农网	200	19.39%	121.22	#####	未进入负面清单	否	无	1.87%
7911	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线新白草沟四五组变压器	200	67.66%	24.68	24.68	未进入负面清单	否	无	3.38%
7912	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	LS_西村六组2号	100	54.00%	26.00	26.00	未进入负面清单	否	无	4.17%
7913	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线西村二八组分支1号变压器新增	400	55.98%	96.08	96.08	未进入负面清单	否	无	2.15%
7914	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线西村六组变压器	100	34.11%	45.89	45.89	未进入负面清单	否	无	4.55%
7915	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线南村村台区变压器	200	18.75%	122.50	#####	未进入负面清单	否	无	3.38%
7916	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线南村五组变压器	200	33.28%	93.44	93.44	未进入负面清单	否	无	2.85%
7917	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线波太沟分矿泉水支土地7号井支波太沟五组井变压器	100	47.28%	32.72	32.72	未进入负面清单	否	无	1.95%
7918	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线波太沟分矿泉水支16号变压器	100	25.00%	55.00	55.00	未进入负面清单	否	无	1.04%
7919	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线房申三组井变压器	100	56.25%	23.75	23.75	未进入负面清单	否	无	3.73%
7920	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线两家八组二号分支07号变压器	30	48.40%	9.48	9.48	未进入负面清单	否	无	4.30%
7921	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线白草沟分歧15号变压器新增	400	43.53%	145.88	#####	未进入负面清单	否	无	3.60%
7922	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	新10kV塔南线西村五组分支02号杆变压器20农网	400	28.20%	207.20	#####	未进入负面清单	否	无	2.24%
7923	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线白草沟十三组大棚分支06号白草沟十三组3号变压器	50	52.10%	13.95	13.95	未进入负面清单	否	无	2.01%

7924	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	LS_南村2号	400	12.67%	269.32	#####	未进入负面清单	否	无	2.85%
7925	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线西家八组二号一号支01号变压器	50	12.36%	33.82	33.82	未进入负面清单	否	无	4.57%
7926	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线南村三四组变压器	200	34.27%	91.46	91.46	未进入负面清单	否	无	4.13%
7927	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线东村五七八1号变压器	200	31.89%	96.22	96.22	未进入负面清单	否	无	3.51%
7928	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	LS_东村五、七、八3号	100	37.68%	42.32	42.32	未进入负面清单	否	无	2.02%
7929	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线小城镇开发分支1号变压器	400	27.10%	211.60	#####	未进入负面清单	否	无	4.42%
7930	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线147号变压器	80	22.59%	45.93	45.93	未进入负面清单	否	无	4.85%
7931	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线房山根分房申支变压器新增	200	23.21%	113.58	#####	未进入负面清单	否	无	2.25%
7932	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线房山根分29号变压器	50	68.58%	5.71	5.71	未进入负面清单	否	无	2.49%
7933	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧奈木皋分支42号西洼子B台变压器	30	26.72%	15.98	15.98	未进入负面清单	否	无	4.82%
7934	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	10kV特供线镇东分歧福利分支07号福利后变压器	100	50.80%	29.20	29.20	未进入负面清单	否	无	3.73%
7935	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧西山大棚分支02号下河套大棚变压器	50	57.92%	11.04	11.04	未进入负面清单	否	无	4.68%
7936	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树下分歧46号北山四组变压器	200	15.61%	128.78	#####	未进入负面清单	否	无	3.77%
7937	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线主干100号井山嘴变压器新增	200	43.95%	72.10	72.10	未进入负面清单	否	无	4.53%
7938	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线栏沟分歧34号栏沟村北沟变压器新增	100	13.35%	66.65	66.65	未进入负面清单	否	无	3.22%
7939	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线栏沟分歧42号栏沟井南沟变压器	30	29.49%	15.15	15.15	未进入负面清单	否	无	2.59%
7940	国网喀左县供电公司	南窗66kV变电站	426南周线	10kV南周线五道沟分歧40#南山三号变压器	100	54.01%	25.99	25.99	未进入负面清单	否	无	2.94%
7941	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	225金马线	10kV西线51号变压器新增	200	62.54%	34.92	34.92	未进入负面清单	否	无	4.75%

7942	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	225金马线	10kV西线 10kV西线山一 组棚变压器	200	49.45%	61.10	61.10	未进入 负面清 单	否	无	4.16%
7943	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3 号线	10kV镇东3# 线青沙梁分北 村井支2#井柱 上变压器	50	29.84%	25.08	25.08	未进入 负面清 单	否	无	2.30%
7944	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3 号线	和顺家园2#变 压器	630	23.50%	355.95	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.78%
7945	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3 号线	10kV特供线镇 东分歧青沙梁 分支04号青沙 梁大棚变压器	100	29.11%	50.89	50.89	未进入 负面清 单	否	无	1.34%
7946	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	924中金2 号线	10kV北岳线墨 德沟支15号墨 德沟变压器	50	33.25%	23.38	23.38	未进入 负面清 单	否	无	4.10%
7947	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3 号线	10kV特供线红 石分线22号红 石变压器	100	10.82%	69.18	69.18	未进入 负面清 单	否	无	1.03%
7948	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV烧锅杖子 村分支3号变 压器1	200	23.71%	112.58	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.30%
7949	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线拦 沟分歧东风岭 分支09号东风 岭变压器	50	13.38%	33.31	33.31	未进入 负面清 单	否	无	1.95%
7950	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3 号线	10kV特供线镇 东分歧青沙梁 分支01号电器 公司变压器	200	11.27%	137.46	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.39%
7951	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线官 大海三组台区 变压器	200	31.94%	96.12	96.12	未进入 负面清 单	否	无	1.90%
7952	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线官 大海四组台区 变压器	200	48.93%	62.14	62.14	未进入 负面清 单	否	无	2.50%
7953	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线官 大海一组台区 变压器	200	31.36%	97.28	97.28	未进入 负面清 单	否	无	4.73%
7954	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线北 荒八组分歧5 号变压器新增	200	16.59%	126.82	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.81%
7955	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线官 大海五组台区 变压器	200	24.43%	111.14	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.38%
7956	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	215坤六线	10kV城六联网 线25号变压器	200	48.93%	62.14	62.14	未进入 负面清 单	否	无	1.14%
7957	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	215坤六线	10kV城六联网 线37号变压器	100	45.69%	34.31	34.31	未进入 负面清 单	否	无	1.16%
7958	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	215坤六线	10kV城六联网 线62号变压器	50	20.21%	29.90	29.90	未进入 负面清 单	否	无	4.74%
7959	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线两 家五组大棚支 02号变压器	100	44.47%	35.53	35.53	未进入 负面清 单	否	无	2.18%
7960	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	217北线	10KV北干线 三家村北支1# 新增变压器	200	29.31%	101.38	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.43%

7961	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	217北线	10kV北干线三家村南支1#新增变压器	200	34.87%	90.26	90.26	未进入负面清单	否	无	2.15%
7962	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	217北线	10kV北干线0.4kV平房子8组新增灌溉井变压器	50	30.05%	24.98	24.98	未进入负面清单	否	无	3.93%
7963	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	217北线	10kV北线平房子九组变压器	200	21.70%	116.60	#####	未进入负面清单	否	无	1.55%
7964	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	217北线	10kV北线平房子供电所分1号变压器	80	36.31%	34.95	34.95	未进入负面清单	否	无	4.53%
7965	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV大垵卜一组二号分01号杆柱上变压器	160	25.00%	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	1.68%
7966	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV东垵卜四组分线05号杆柱上变压器	200	23.12%	113.76	#####	未进入负面清单	否	无	1.42%
7967	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV刘家沟分支35号变压器	50	18.16%	30.92	30.92	未进入负面清单	否	无	2.88%
7968	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV公镇2号线纸箱分15号杆大垵卜养殖小区柱上变压器	100	35.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	1.31%
7969	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV下苇唐分支5号变压器	50	53.34%	13.33	13.33	未进入负面清单	否	无	2.13%
7970	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV公镇2号线东垵卜一组变压器	200	12.92%	134.16	#####	未进入负面清单	否	无	4.54%
7971	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV甜水沟分支65号变压器新增	200	13.69%	132.62	#####	未进入负面清单	否	无	2.13%
7972	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV大垵卜三组分05号杆柱上变压器	160	37.25%	68.40	68.40	未进入负面清单	否	无	3.34%
7973	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	217北线	10kV北干线平房子村棚分枝变台变压器	100	23.74%	56.26	56.26	未进入负面清单	否	无	4.74%
7974	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	120北房线	10kV北房线主干线251号豆房北组变压器	50	52.54%	13.73	13.73	未进入负面清单	否	无	4.87%
7975	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	120北房线	10kV北房线东营子分线03号东营子变压器	80	48.97%	24.82	24.82	未进入负面清单	否	无	3.09%
7976	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	120北房线	10kV北房线大西沟分线西营子分支05号西营子变压器20农网	200	21.21%	117.58	#####	未进入负面清单	否	无	3.25%
7977	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	120北房线	10kV北房线东西队分03号东西队变压器	100	57.43%	22.57	22.57	未进入负面清单	否	无	4.20%
7978	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	216有机酸线	10kV有机酸线22号北村大棚变压器	30	28.03%	15.59	15.59	未进入负面清单	否	无	3.78%
7979	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	216有机酸线	10kV有机酸线34号杆水电站变压器	200	36.88%	86.24	86.24	未进入负面清单	否	无	2.42%

7980	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线大三家分线12号变压器新增	200	52.15%	55.70	55.70	未进入负面清单	否	无	2.19%
7981	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线李杖子十组支3号变压器	200	43.44%	73.12	73.12	未进入负面清单	否	无	2.26%
7982	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线黄花店九组分支03号变压器	100	11.02%	68.98	68.98	未进入负面清单	否	无	3.43%
7983	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线两家一组大棚支11号变压器	400	53.91%	104.36	#####	未进入负面清单	否	无	1.83%
7984	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线小店八组分支18号变压器新增	200	15.56%	128.88	#####	未进入负面清单	否	无	1.76%
7985	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南东坎分支10号变压器新增	100	26.70%	53.30	53.30	未进入负面清单	否	无	2.30%
7986	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线小店五组分支04号变压器	50	18.76%	30.62	30.62	未进入负面清单	否	无	2.42%
7987	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线小店开发支支09号变压器	50	39.51%	20.25	20.25	未进入负面清单	否	无	1.36%
7988	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV七间房分支01号新变压器	200	47.37%	65.26	65.26	未进入负面清单	否	无	3.58%
7989	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	217北线	10kV北干线0.4kV三家村3组灌溉井变压器	200	18.47%	123.06	#####	未进入负面清单	否	无	3.76%
7990	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	217北线	10kV北线013号变压器	200	50.76%	58.48	58.48	未进入负面清单	否	无	2.98%
7991	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV后菜2号分支4号变压器	50	24.34%	27.83	27.83	未进入负面清单	否	无	1.19%
7992	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV六梁线大杖子分线057号变压器	100	18.81%	61.19	61.19	未进入负面清单	否	无	2.28%
7993	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV甜水沟分支07号变压器	50	49.80%	15.10	15.10	未进入负面清单	否	无	4.60%
7994	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV后梁一号分支1号变压器	30	29.32%	15.20	15.20	未进入负面清单	否	无	2.48%
7995	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV六梁线大杖子分线070号变压器	200	51.69%	56.62	56.62	未进入负面清单	否	无	1.34%
7996	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV前大线金杖子变压器	200	40.42%	79.16	79.16	未进入负面清单	否	无	3.06%
7997	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV苇子沟分支2号变压器	50	41.83%	19.09	19.09	未进入负面清单	否	无	4.97%
7998	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV甜水沟分支75号变压器	30	38.27%	12.52	12.52	未进入负面清单	否	无	4.62%
7999	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV前营子分支16号变压器	30	40.62%	11.81	11.81	未进入负面清单	否	无	2.75%
8000	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV老西沟分支5号变压器新增	100	24.36%	55.64	55.64	未进入负面清单	否	无	2.21%

8001	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	217北线	10kV北线平房 子九组棚01号 变压器	200	28.16%	103.68	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.60%
8002	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV前大线衣 杖子村3组机 井变压器	50	9.95%	35.03	35.03	未进入 负面清 单	否	无	3.55%
8003	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV六梁线衣 北二台区变压 器	50	24.18%	27.91	27.91	未进入 负面清 单	否	无	2.74%
8004	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV六梁线大 杖子分线077 号变压器	30	18.69%	18.39	18.39	未进入 负面清 单	否	无	1.10%
8005	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV甜水沟分 支03号变压器	80	42.46%	30.03	30.03	未进入 负面清 单	否	无	4.40%
8006	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV衣五组分 支1号变压器	50	18.23%	30.89	30.89	未进入 负面清 单	否	无	1.44%
8007	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV六梁线北 一台区中变压 器	100	49.58%	30.42	30.42	未进入 负面清 单	否	无	4.01%
8008	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV六梁线大 杖子分线031 号变压器	100	23.09%	56.91	56.91	未进入 负面清 单	否	无	1.51%
8009	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	217北线	三家大北棚台 区	30	31.90%	14.43	14.43	未进入 负面清 单	否	无	4.39%
8010	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	217北线	10kV北干线 0.4kV三家2组 2号并变压器	200	40.90%	78.20	78.20	未进入 负面清 单	否	无	4.92%
8011	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	217北线	10kV北线086 号变压器	400	56.06%	95.76	95.76	未进入 负面清 单	否	无	4.82%
8012	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	217北线	10kV北线三家 新南棚分1号 变压器	30	30.25%	14.93	14.93	未进入 负面清 单	否	无	4.09%
8013	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线小 店七组分支05 号变压器新增	200	39.40%	81.20	81.20	未进入 负面清 单	否	无	1.80%
8014	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线小 店一组分支9 号变压器	50	55.47%	12.27	12.27	未进入 负面清 单	否	无	4.87%
8015	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线黄 花店五组分支 03号变压器	200	57.34%	45.32	45.32	未进入 负面清 单	否	无	1.07%
8016	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV黄花店分 歧016号变压 器	50	23.23%	28.39	28.39	未进入 负面清 单	否	无	1.97%
8017	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线两 家一组分支08 号变压器新增	200	16.52%	126.96	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.99%
8018	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	426南周线	电网10kV南周 线南窑二台支 05#南窑二号 变压器新增	200	53.10%	53.80	53.80	未进入 负面清 单	否	无	4.19%
8019	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV黄花店分 76号新变压器	200	15.70%	128.60	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.33%
8020	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	426南周线	10kV南周线 24#南窑四组 变压器分台新 增	200	53.78%	52.44	52.44	未进入 负面清 单	否	无	4.04%
8021	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线小 店三组2号新 增变压器	200	11.55%	136.90	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.62%

8022	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	217北线	10kV北线068号变压器	100	22.18%	57.82	57.82	未进入负面清单	否	无	3.28%
8023	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	217北线	10kV北线平房子九组棚12号变压器	50	33.77%	23.12	23.12	未进入负面清单	否	无	4.34%
8024	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线143号下河套七八组变压器新增	400	30.26%	198.96	#####	未进入负面清单	否	无	3.34%
8025	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	奈木皋二组大棚变压器	50	14.81%	32.60	32.60	未进入负面清单	否	无	1.57%
8026	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	426南周线	10kV南周线五道沟分线井房支7#南窑三号变压器	200	41.43%	77.14	77.14	未进入负面清单	否	无	4.29%
8027	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	426南周线	10kV南山线南窑十组分南窑一台支09#南窑一号变压器新增	50	17.22%	31.39	31.39	未进入负面清单	否	无	3.72%
8028	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	426南周线	10kV南周线南窑小台湾新增变压器	100	25.94%	54.06	54.06	未进入负面清单	否	无	3.77%
8029	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	426南周线	10kV南周线南窑二台支05#南窑二号变压器1台新增	200	14.97%	130.06	#####	未进入负面清单	否	无	2.28%
8030	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大112号新变压器	200	24.33%	111.34	#####	未进入负面清单	否	无	4.12%
8031	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线荆条沟门变压器	400	30.89%	196.44	#####	未进入负面清单	否	无	1.44%
8032	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV金平联线0.4kV金杖子村三组节水灌溉井变压器	400	57.37%	90.52	90.52	未进入负面清单	否	无	1.39%
8033	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV西线23号变压器	200	31.58%	96.84	96.84	未进入负面清单	否	无	2.78%
8034	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV山嘴子镇直变压器	400	52.17%	111.32	#####	未进入负面清单	否	无	4.02%
8035	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分钱杖子分支103号变压器新增	400	33.26%	186.96	#####	未进入负面清单	否	无	2.51%
8036	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分钱杖子分支排杖子二组支1号变压器	100	32.86%	47.14	47.14	未进入负面清单	否	无	4.90%
8037	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线坤都三组台区变压器	160	28.03%	83.15	83.15	未进入负面清单	否	无	4.55%
8038	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分钱杖子分支坤都一组大棚支02号变压器	50	13.02%	33.49	33.49	未进入负面清单	否	无	4.92%
8039	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分钱杖子支48号变压器新增	400	50.73%	117.08	#####	未进入负面清单	否	无	3.61%

8040	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线西良分支03号变压器	50	55.03%	12.49	12.49	未进入负面清单	否	无	2.13%
8041	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线主干075号变压器	400	37.70%	169.20	#####	未进入负面清单	否	无	3.75%
8042	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线詹杖子新一台区	200	76.77%	6.46	6.46	未进入负面清单	否	无	4.82%
8043	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线前西沟分线21号变压器	30	34.23%	13.73	13.73	未进入负面清单	否	无	1.65%
8044	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	918中宇线	10kV中宇线东山分东山组农灌井变压器	30	55.03%	7.49	7.49	未进入负面清单	否	无	4.60%
8045	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线井东支03号轱辘井东组变压器	100	46.62%	33.38	33.38	未进入负面清单	否	无	4.97%
8046	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下河套六组分支03号下河套六组变压器	50	23.03%	28.49	28.49	未进入负面清单	否	无	1.69%
8047	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树分线41号北山五组变压器	30	53.75%	7.88	7.88	未进入负面清单	否	无	3.72%
8048	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线上店三组分02号变压器	50	30.74%	24.63	24.63	未进入负面清单	否	无	2.77%
8049	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线新城子六七组支2号变压器20农网	200	29.56%	100.88	#####	未进入负面清单	否	无	4.34%
8050	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线主干059号变压器	100	43.45%	36.55	36.55	未进入负面清单	否	无	2.61%
8051	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线李杖子分线160号变压器	100	32.53%	47.47	47.47	未进入负面清单	否	无	4.30%
8052	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线主干036号变压器新增	200	15.61%	128.78	#####	未进入负面清单	否	无	1.15%
8053	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线南汤2组2号变压器	100	49.37%	30.63	30.63	未进入负面清单	否	无	3.13%
8054	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线李杖子十一组分02号变压器新增	200	16.34%	127.32	#####	未进入负面清单	否	无	2.15%
8055	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分枝西山分支下河套大棚15号杆2号变压器	30	37.56%	12.73	12.73	未进入负面清单	否	无	2.16%
8056	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线大三家分线44号变压器新增	200	10.02%	139.96	#####	未进入负面清单	否	无	3.53%
8057	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线主干141号变压器新增	400	31.72%	193.12	#####	未进入负面清单	否	无	1.17%
8058	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线三家分支04号变压器新增	200	48.98%	62.04	62.04	未进入负面清单	否	无	2.97%

8059	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线魏家庄一组分支02号变压器	50	57.40%	11.30	11.30	未进入负面清单	否	无	3.73%
8060	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线李杖子九组变压器	100	39.94%	40.06	40.06	未进入负面清单	否	无	4.97%
8061	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线主干107号变压器新增	400	59.08%	83.68	83.68	未进入负面清单	否	无	3.99%
8062	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线十一组分支05号变压器	100	34.22%	45.78	45.78	未进入负面清单	否	无	4.84%
8063	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV水塔线前塔新增变压器	200	52.09%	55.82	55.82	未进入负面清单	否	无	3.48%
8064	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV水塔线后塔新增1变压器	100	38.71%	41.29	41.29	未进入负面清单	否	无	1.55%
8065	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水泉村化匠沟台区变压器	200	44.94%	70.12	70.12	未进入负面清单	否	无	1.30%
8066	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线魏家庄村变压器	200	48.44%	63.12	63.12	未进入负面清单	否	无	4.83%
8067	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水泉村十四组台区变压器	200	27.48%	105.04	#####	未进入负面清单	否	无	1.54%
8068	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水泉村大棚分歧16号变压器	100	44.90%	35.10	35.10	未进入负面清单	否	无	1.83%
8069	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线东变分支12、15号井变变压器	400	54.08%	103.68	#####	未进入负面清单	否	无	3.82%
8070	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1号线金沟梁村二组新增大井	100	34.70%	45.30	45.30	未进入负面清单	否	无	1.94%
8071	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	10kV特供线34号鞋帽家属院台区变压器	80	31.64%	38.69	38.69	未进入负面清单	否	无	2.33%
8072	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	10kV特供线镇东分歧016号染织东变压器	200	31.18%	97.64	97.64	未进入负面清单	否	无	1.02%
8073	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	10kV镇东2号线利州新村分新华支3号驱动变压器	200	21.02%	117.96	#####	未进入负面清单	否	无	1.95%
8074	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	10kV特供线镇东分歧建筑公司库房分支04号青棚变压器	125	40.04%	49.95	49.95	未进入负面清单	否	无	2.08%
8075	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	和顺家园5#变压器	630	43.69%	228.75	#####	未进入负面清单	否	无	3.47%
8076	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线西村七组变压器	200	43.95%	72.10	72.10	未进入负面清单	否	无	3.66%
8077	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	LS_小城镇开发2号	200	45.71%	68.58	68.58	未进入负面清单	否	无	4.29%

8078	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线东村二三组变压器	200	30.65%	98.70	98.70	未进入负面清单	否	无	2.83%
8079	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV白草沟二组分2号新变压器	200	10.30%	139.40	#####	未进入负面清单	否	无	1.14%
8080	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	LS_南村二组2号	400	33.26%	186.96	#####	未进入负面清单	否	无	4.00%
8081	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线西村分线002号变压器新增	400	16.53%	253.88	#####	未进入负面清单	否	无	1.03%
8082	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线西村大棚台区4号变压器	50	34.15%	22.93	22.93	未进入负面清单	否	无	2.95%
8083	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线南村一组大棚分11号变压器	50	58.93%	10.54	10.54	未进入负面清单	否	无	1.58%
8084	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	LS_南村五组2号	100	28.53%	51.47	51.47	未进入负面清单	否	无	1.76%
8085	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线南村猪场分支06号变压器	30	37.16%	12.85	12.85	未进入负面清单	否	无	1.39%
8086	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	LS_西村七组2号	100	47.52%	32.48	32.48	未进入负面清单	否	无	4.34%
8087	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线新魏家庄五组变压器	100	35.43%	44.57	44.57	未进入负面清单	否	无	1.52%
8088	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线西家八组分支18号变压器	30	37.44%	12.77	12.77	未进入负面清单	否	无	4.29%
8089	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线北山鸡场分支13号变压器	80	25.17%	43.86	43.86	未进入负面清单	否	无	4.96%
8090	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线南村四组2号台区2号变压器	50	53.79%	13.11	13.11	未进入负面清单	否	无	1.81%
8091	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线兴隆沟分线兴隆沟八九组分支03号兴隆沟八九组变压器新增	400	54.60%	101.60	#####	未进入负面清单	否	无	1.39%
8092	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线白草沟2组2号变压器	200	10.17%	139.66	#####	未进入负面清单	否	无	3.38%
8093	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线西家一组大棚分支02号变压器	50	32.40%	23.80	23.80	未进入负面清单	否	无	4.59%
8094	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线白草沟村2号分支9号变压器	200	38.02%	83.96	83.96	未进入负面清单	否	无	4.90%
8095	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线西村二八组2号支2号变压器	100	42.88%	37.12	37.12	未进入负面清单	否	无	3.53%
8096	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线新增四道大棚变压器	100	54.84%	25.16	25.16	未进入负面清单	否	无	4.03%

8097	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1127城化线	10kV大五线030号器材西变压器（能效）	400	22.64%	229.44	#####	未进入负面清单	否	无	4.25%
8098	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV西线3号变压器新增	400	12.25%	271.00	#####	未进入负面清单	否	无	2.08%
8099	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV老杨线果木树综合变压器	200	49.13%	61.74	61.74	未进入负面清单	否	无	2.64%
8100	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分枝奈木皋分支奈木皋六组分支05号奈木皋烧锅变压器	30	16.80%	18.96	18.96	未进入负面清单	否	无	2.38%
8101	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV老十线下店分十八台二组棚支十八台二组井支机电井变压器	100	20.61%	59.39	59.39	未进入负面清单	否	无	1.52%
8102	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV老十线兴隆沟分果木树十组井支变压器	50	34.73%	22.64	22.64	未进入负面清单	否	无	4.61%
8103	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线马家老虎坎村变压器	20	57.56%	4.49	4.49	未进入负面清单	否	无	3.79%
8104	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV石门沟分49号变压器	50	26.05%	26.98	26.98	未进入负面清单	否	无	2.73%
8105	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV水泉沟分21号变压器	20	29.46%	10.11	10.11	未进入负面清单	否	无	2.55%
8106	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kv三九线北洞北3号变压器新增	200	25.34%	109.32	#####	未进入负面清单	否	无	2.42%
8107	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV双庙支65号变压器	50	56.36%	11.82	11.82	未进入负面清单	否	无	4.45%
8108	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	马家水库支1#变压器	30	28.25%	15.53	15.53	未进入负面清单	否	无	3.12%
8109	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线0.4kV北洞村1号井变压器	50	49.33%	15.34	15.34	未进入负面清单	否	无	4.69%
8110	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV石杖子分02号变压器	30	85.37%	-1.61	-1.61	未进入负面清单	否	无	2.69%
8111	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线0.4kV北洞村2组2、3号井变压器	50	41.43%	19.29	19.29	未进入负面清单	否	无	2.29%
8112	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV马家四组支6号变压器	50	34.20%	22.90	22.90	未进入负面清单	否	无	4.22%
8113	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kv三九线北洞北1号变压器新增	200	12.18%	135.64	#####	未进入负面清单	否	无	2.09%
8114	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV山湾子八组分7号变压器	80	45.47%	27.62	27.62	未进入负面清单	否	无	3.87%
8115	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线北洞村南20农网	200	51.21%	57.58	57.58	未进入负面清单	否	无	3.29%
8116	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线北洞北4号变压器新增	100	19.11%	60.89	60.89	未进入负面清单	否	无	4.00%

8117	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV朱杖子养殖支09号变压器	50	22.40%	28.80	28.80	未进入负面清单	否	无	3.51%
8118	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV九佛堂南棚支3号变压器	50	23.39%	28.31	28.31	未进入负面清单	否	无	3.47%
8119	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV双庙六组支24号变压器	50	46.42%	16.79	16.79	未进入负面清单	否	无	1.76%
8120	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV红太沟支23号变压器	30	71.91%	2.43	2.43	未进入负面清单	否	无	2.77%
8121	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线北洞三组机并分支北洞三组机并变压器	50	26.99%	26.51	26.51	未进入负面清单	否	无	1.09%
8122	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线北洞村南分20农网	200	21.95%	116.10	#####	未进入负面清单	否	无	3.98%
8123	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线兴隆沟分歧36号果木树十一组变压器	20	29.04%	10.19	10.19	未进入负面清单	否	无	3.35%
8124	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kv三九线北洞北2号变压器新增	50	49.32%	15.34	15.34	未进入负面清单	否	无	1.75%
8125	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV大沟棚支4号变压器	30	47.12%	9.86	9.86	未进入负面清单	否	无	1.23%
8126	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10KV三九线水泉沟支新增变压器	100	42.28%	37.72	37.72	未进入负面清单	否	无	3.29%
8127	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV马家村前棚支6号变压器	30	16.70%	18.99	18.99	未进入负面清单	否	无	2.96%
8128	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV旧烧锅西大棚支2号变压器	50	47.82%	16.09	16.09	未进入负面清单	否	无	3.56%
8129	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV马家三组棚支1号变压器	20	37.40%	8.52	8.52	未进入负面清单	否	无	3.00%
8130	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线羊小分歧01号变压器	200	53.02%	53.96	53.96	未进入负面清单	否	无	2.75%
8131	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟五组台区变压器	100	57.56%	22.44	22.44	未进入负面清单	否	无	3.06%
8132	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线章营子村四组台区变压器	200	56.58%	46.84	46.84	未进入负面清单	否	无	1.59%
8133	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV老十线果木树七组灌溉井台区柱上变压器	50	14.44%	32.78	32.78	未进入负面清单	否	无	3.37%
8134	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水泉村西变台区变压器	200	35.49%	89.02	89.02	未进入负面清单	否	无	3.84%
8135	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线前城子村一组新台	200	28.95%	102.10	#####	未进入负面清单	否	无	2.73%
8136	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线下杖子新增变压器	315	35.80%	139.23	#####	未进入负面清单	否	无	3.53%
8137	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线顾杖子分歧47号杆变压器	100	54.62%	25.38	25.38	未进入负面清单	否	无	4.26%

8138	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线四家子台区变压器20农网	200	21.18%	117.64	#####	未进入负面清单	否	无	3.54%
8139	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘招2#线沟门六组分支10号杆变压器	100	52.58%	27.42	27.42	未进入负面清单	否	无	4.76%
8140	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线南洼新增变压器	200	15.61%	128.78	#####	未进入负面清单	否	无	1.85%
8141	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线南洼新增1变压器	50	10.09%	34.96	34.96	未进入负面清单	否	无	4.65%
8142	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线白庙子台区	100	42.29%	37.71	37.71	未进入负面清单	否	无	1.11%
8143	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线郑杖子新增变压器	160	27.73%	83.63	83.63	未进入负面清单	否	无	2.66%
8144	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线3号变压器66	100	27.85%	52.15	52.15	未进入负面清单	否	无	1.21%
8145	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV西线39号变压器	200	58.74%	42.52	42.52	未进入负面清单	否	无	4.14%
8146	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV老十线下店分西山分支下河套西山井支变压器	50	16.50%	31.75	31.75	未进入负面清单	否	无	1.58%
8147	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV老十线果木树五组台区变压器	200	41.34%	77.32	77.32	未进入负面清单	否	无	3.15%
8148	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分枝奈木旱分支49号西洼子A台变压器	50	28.37%	25.82	25.82	未进入负面清单	否	无	3.97%
8149	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV山嘴子五十一组变压器	200	22.06%	115.88	#####	未进入负面清单	否	无	3.06%
8150	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线1号变压器	160	56.41%	37.74	37.74	未进入负面清单	否	无	2.16%
8151	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分下河套十二组变压器	30	15.98%	19.21	19.21	未进入负面清单	否	无	4.34%
8152	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线101号下河套四组大棚变压器	30	41.62%	11.51	11.51	未进入负面清单	否	无	1.12%
8153	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分枝017号下河套二组大棚变压器	30	32.66%	14.20	14.20	未进入负面清单	否	无	2.53%
8154	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线对面沟分线02#对面沟变压器	200	31.22%	97.56	97.56	未进入负面清单	否	无	4.74%
8155	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV河东分支3号变压器	50	34.98%	22.51	22.51	未进入负面清单	否	无	3.14%
8156	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线东哨四组台区变压器	200	18.96%	122.08	#####	未进入负面清单	否	无	1.68%
8157	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV林家店分枝26号变压器	50	51.28%	14.36	14.36	未进入负面清单	否	无	3.94%

8158	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线东哨段风臣变压器	100	24.71%	55.29	55.29	未进入负面清单	否	无	1.67%
8159	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV三姓分枝5号变压器新增	200	39.30%	81.40	81.40	未进入负面清单	否	无	4.09%
8160	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV下垵卜小分支10号变压器	50	11.91%	34.05	34.05	未进入负面清单	否	无	3.15%
8161	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线东台子村六七组台区改造工程变压器20农网	200	28.44%	103.12	#####	未进入负面清单	否	无	2.06%
8162	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223羊东线	10kV大东线东哨一、二组台区变压器	100	29.79%	50.21	50.21	未进入负面清单	否	无	4.72%
8163	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV烧锅杖子三四组分支6号变压器新增	200	61.55%	36.90	36.90	未进入负面清单	否	无	3.56%
8164	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线东升台区变压器20农网	200	49.67%	60.66	60.66	未进入负面清单	否	无	3.03%
8165	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV东台子井支05号变压器	400	53.60%	105.60	#####	未进入负面清单	否	无	4.53%
8166	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线东台子六七组2变压器20农网	100	39.46%	40.54	40.54	未进入负面清单	否	无	3.14%
8167	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV蕙神庙分支2号变压器	200	31.64%	96.72	96.72	未进入负面清单	否	无	4.24%
8168	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线东台子五组台区变压器20农网	200	26.54%	106.92	#####	未进入负面清单	否	无	2.62%
8169	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV隰子沟分支14号变压器	50	21.09%	29.46	29.46	未进入负面清单	否	无	2.26%
8170	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV小东沟分歧沟门分支2号变压器	50	26.12%	26.94	26.94	未进入负面清单	否	无	1.73%
8171	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线北道新增变压器	100	32.40%	47.60	47.60	未进入负面清单	否	无	1.66%
8172	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV老十线下店分西山支西山大棚支下河套八组井支变压器	100	29.08%	50.92	50.92	未进入负面清单	否	无	4.12%
8173	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线大沟支1#新增变压器	100	25.36%	54.64	54.64	未进入负面清单	否	无	2.82%
8174	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV马家六组分支3号变压器	50	41.58%	19.21	19.21	未进入负面清单	否	无	4.75%
8175	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线172号果木树五组变压器	200	33.88%	92.24	92.24	未进入负面清单	否	无	2.79%
8176	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线160号果木树七组变压器	30	14.69%	19.59	19.59	未进入负面清单	否	无	2.15%
8177	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线老爷庙村十二组分枝11号老爷庙十一组变压器	50	17.68%	31.16	31.16	未进入负面清单	否	无	1.52%

8178	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线杨树 下分歧老爷 庙三组分支08 号老爷庙一组 变压器	20	45.90%	6.82	6.82	未进入 负面清 单	否	无	4.54%
8179	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线老 爷庙村十二组 分歧25号老爷 庙十二组变压 器	30	53.33%	8.00	8.00	未进入 负面清 单	否	无	4.19%
8180	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下 店分歧143号 下店村一二组 变压器新增	200	21.33%	117.34	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.26%
8181	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下 店分歧下河套 西山分支18号 下河套西山变 压器	100	41.03%	38.97	38.97	未进入 负面清 单	否	无	1.15%
8182	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线十 八亩石场支07 号下河套九组 棚变压器	50	40.09%	19.96	19.96	未进入 负面清 单	否	无	4.61%
8183	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下 店分歧户子沟 分支户子沟西 沟分支12号户 子沟西沟变压 器	20	47.31%	6.54	6.54	未进入 负面清 单	否	无	3.99%
8184	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3 号线	和顺家园7#变 压器	630	24.39%	350.34	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.28%
8185	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3 号线	和顺家园11# 变压器	630	46.27%	212.50	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.79%
8186	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3 号线	和顺家园6#变 压器	630	47.96%	201.85	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.84%
8187	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3 号线	和顺家园10# 变压器	630	74.08%	37.30	37.30	未进入 负面清 单	否	无	2.74%
8188	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3 号线	和顺家园8#变 压器	630	39.57%	254.71	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.09%
8189	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3 号线	和顺家园1#变 压器	630	48.12%	200.84	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.99%
8190	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	225金马线	10kV西线道虎 沟村棚变压器 1	30	48.15%	9.56	9.56	未进入 负面清 单	否	无	2.84%
8191	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下 店分歧018号 下河套村变压 器	80	31.45%	38.84	38.84	未进入 负面清 单	否	无	3.87%
8192	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下 店分歧十八台 八组分支06号 十八台八组变 压器新增	200	27.03%	105.94	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.72%
8193	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1125城东 线	10kV城园线东 村海新1台	200	12.78%	134.44	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.73%
8194	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	225镇湾线	10kV城园线外 贸家属院分歧 04号外贸楼变 压器	160	60.85%	30.64	30.64	未进入 负面清 单	否	无	3.67%

8195	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV六海线东官六组分枝05号变压器	100	15.72%	64.28	64.28	未进入负面清单	否	无	3.05%
8196	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV六海线金杖子分金杖子五组井变压器	50	49.81%	15.10	15.10	未进入负面清单	否	无	2.38%
8197	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV城坤线267号变压器新增	200	24.39%	111.22	#####	未进入负面清单	否	无	2.79%
8198	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV六海线0.4kV新建坤都村1号井变压器	50	51.52%	14.24	14.24	未进入负面清单	否	无	3.66%
8199	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV六海线金杖子一组大棚支坤都四组大棚变压器	100	29.72%	50.28	50.28	未进入负面清单	否	无	3.92%
8200	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV城坤线坤都五组大棚台区变压器	100	26.73%	53.27	53.27	未进入负面清单	否	无	4.85%
8201	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	电网10kV城坤线金杖子四组分12号变压器新增	200	15.34%	129.32	#####	未进入负面清单	否	无	2.34%
8202	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV城坤线金杖子二组棚台区变压器	100	27.94%	52.06	52.06	未进入负面清单	否	无	4.75%
8203	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV城坤线金杖子一组大棚台区变压器	50	44.07%	17.97	17.97	未进入负面清单	否	无	1.83%
8204	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV坤金线金杖子三组大棚新增变压器	50	35.40%	22.30	22.30	未进入负面清单	否	无	3.06%
8205	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV城坤线上店六组大棚分09号变压器	30	30.90%	14.73	14.73	未进入负面清单	否	无	4.29%
8206	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV六海线金杖子三组台区变压器	100	69.39%	10.61	10.61	未进入负面清单	否	无	3.83%
8207	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV城坤线金杖子二组台区变压器	200	57.85%	44.30	44.30	未进入负面清单	否	无	2.81%
8208	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1112城园线	10kV城园线老砖厂分枝17号老砖厂变压器	100	51.10%	28.90	28.90	未进入负面清单	否	无	2.01%
8209	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1112城园线	10kV城园线乳酸分华仕小区变压器	400	35.53%	177.88	#####	未进入负面清单	否	无	4.75%
8210	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1112城园线	10kV城园线60号菜七队井变压器	250	41.14%	97.15	97.15	未进入负面清单	否	无	1.63%
8211	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1112城园线	10kV城园线047号生资变压器	400	58.07%	87.72	87.72	未进入负面清单	否	无	1.22%
8212	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1112城园线	10kV城园线乳酸分枝供热分支09号北村村部后变压器	160	28.67%	82.13	82.13	未进入负面清单	否	无	2.00%

8213	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1112城园线	10kV城园线乳酸分线005号广场变压器	315	60.70%	60.80	60.80	未进入负面清单	否	无	3.30%
8214	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1112城园线	10kV城园线乳酸分线002号变压器	200	46.06%	67.88	67.88	未进入负面清单	否	无	1.78%
8215	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	228镇兴线	10kV专供线电业分线07号变压器	160	58.25%	34.80	34.80	未进入负面清单	否	无	4.79%
8216	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV城坤线金杖子四组台区变压器	100	49.60%	30.40	30.40	未进入负面清单	否	无	1.59%
8217	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV坤金线小波太沟分坤都五组台区20农网	200	33.14%	93.72	93.72	未进入负面清单	否	无	3.58%
8218	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV城坤线284号变压器	400	39.99%	160.04	#####	未进入负面清单	否	无	1.42%
8219	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV六海线金杖子分金杖子五组新增变压器	200	30.00%	100.00	#####	未进入负面清单	否	无	4.67%
8220	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1112城园线	10kV城园线老砖厂分线海军分支05号海军变压器新增	200	24.84%	110.32	#####	未进入负面清单	否	无	1.29%
8221	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	225镇湾线	10kV城园线冷库分06号河湾村冷库东变压器	160	31.47%	77.65	77.65	未进入负面清单	否	无	3.89%
8222	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1122城特线	10kV特供线东村分线皮革南分支004号皮革南变压器	125	53.74%	32.83	32.83	未进入负面清单	否	无	2.62%
8223	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1122城特线	10kV特供线49号凌河小区变压器	400	39.97%	160.12	#####	未进入负面清单	否	无	1.68%
8224	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘羊线西道变压器	100	27.67%	52.33	52.33	未进入负面清单	否	无	2.79%
8225	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV羊西线羊角沟村台新增柱上变压器	100	45.99%	34.01	34.01	未进入负面清单	否	无	2.59%
8226	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV羊西线西上分上山支机电井变压器	50	46.06%	16.97	16.97	未进入负面清单	否	无	1.80%
8227	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV羊西线西上分景区支景区变压器	50	58.95%	10.53	10.53	未进入负面清单	否	无	1.74%
8228	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘羊线东南沟变压器	100	43.50%	36.50	36.50	未进入负面清单	否	无	4.86%
8229	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV羊西线西上分上富支机电井变压器	100	54.04%	25.96	25.96	未进入负面清单	否	无	4.18%
8230	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV羊铁线铁水分机电井变压器	50	45.23%	17.39	17.39	未进入负面清单	否	无	3.76%
8231	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线铁西分线6号变压器	50	46.29%	16.86	16.86	未进入负面清单	否	无	4.62%

8232	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线376号变压器	50	19.24%	30.38	30.38	未进入负面清单	否	无	2.69%
8233	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线向阳分枝三道沟分支23号变压器	50	53.54%	13.23	13.23	未进入负面清单	否	无	2.69%
8234	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线327号变压器	50	30.94%	24.53	24.53	未进入负面清单	否	无	3.88%
8235	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10千伏羊铁线铁沟分变压器	100	34.34%	45.66	45.66	未进入负面清单	否	无	2.21%
8236	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线向阳分枝西沿分支1号变压器	50	19.54%	30.23	30.23	未进入负面清单	否	无	1.60%
8237	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线菜园子变压器	100	37.53%	42.47	42.47	未进入负面清单	否	无	3.04%
8238	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线东地大棚分枝3号变压器新增	200	15.36%	129.28	#####	未进入负面清单	否	无	1.76%
8239	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线羊歪分枝歪外分支4号变压器	20	16.22%	12.76	12.76	未进入负面清单	否	无	3.61%
8240	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线宏伟分枝03号变压器	50	44.43%	17.79	17.79	未进入负面清单	否	无	2.96%
8241	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线向阳分枝24号变压器	100	56.54%	23.46	23.46	未进入负面清单	否	无	4.86%
8242	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线从杖子分枝1号变压器	50	41.30%	19.35	19.35	未进入负面清单	否	无	1.33%
8243	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线头道沟分枝33号变压器	30	55.87%	7.24	7.24	未进入负面清单	否	无	1.36%
8244	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV羊铁线羊歪分歪外支机电井变压器	50	21.43%	29.29	29.29	未进入负面清单	否	无	2.23%
8245	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线346号变压器	100	63.12%	16.88	16.88	未进入负面清单	否	无	4.50%
8246	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	铁沟门东小区台变压器	50	23.58%	28.21	28.21	未进入负面清单	否	无	4.52%
8247	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线向阳分枝67号变压器	50	58.00%	11.00	11.00	未进入负面清单	否	无	1.98%
8248	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线羊歪分枝48号变压器	20	20.81%	11.84	11.84	未进入负面清单	否	无	1.97%
8249	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线向阳分枝94号变压器	50	46.19%	16.91	16.91	未进入负面清单	否	无	4.90%
8250	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV羊铁线铁崔分变压器	50	56.02%	11.99	11.99	未进入负面清单	否	无	2.75%
8251	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线头道沟分枝06号变压器	20	26.92%	10.62	10.62	未进入负面清单	否	无	3.37%
8252	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线向阳分枝秋皮沟分支15号变压器	50	32.71%	23.65	23.65	未进入负面清单	否	无	1.99%

8253	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线向阳分枝三道沟分支03号变压器	50	24.31%	27.85	27.85	未进入负面清单	否	无	4.90%
8254	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV羊铁线羊重分铁沟门井变压器	100	13.37%	66.63	66.63	未进入负面清单	否	无	1.51%
8255	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分贝子沟东梁变压器	30	28.20%	15.54	15.54	未进入负面清单	否	无	4.31%
8256	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分枝贝子沟大棚分支14号变压器	80	54.87%	20.10	20.10	未进入负面清单	否	无	3.10%
8257	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线一二组小区变压器	100	23.26%	56.74	56.74	未进入负面清单	否	无	1.29%
8258	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线羊小分枝17号变压器	80	20.09%	47.93	47.93	未进入负面清单	否	无	4.41%
8259	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分枝三间房变压器	50	34.27%	22.87	22.87	未进入负面清单	否	无	4.71%
8260	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV羊山线老烧锅小区变压器	50	32.87%	23.57	23.57	未进入负面清单	否	无	3.76%
8261	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分枝兴隆小区分支4号变压器	50	57.86%	11.07	11.07	未进入负面清单	否	无	3.88%
8262	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分枝贝五分枝9号变压器	50	29.09%	25.46	25.46	未进入负面清单	否	无	3.71%
8263	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分枝黑山小区分支18号变压器	50	40.20%	19.90	19.90	未进入负面清单	否	无	2.83%
8264	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线224号变压器	200	24.61%	110.78	#####	未进入负面清单	否	无	2.74%
8265	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV羊铁线水泉沟台区新增柱上变压器	100	54.89%	25.11	25.11	未进入负面清单	否	无	1.93%
8266	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线向阳分枝朱杖子分支06号变压器新增	200	10.41%	139.18	#####	未进入负面清单	否	无	4.43%
8267	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线烧南小区变压器	200	23.21%	113.58	#####	未进入负面清单	否	无	3.27%
8268	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线东地分枝01号变压器	100	17.66%	62.34	62.34	未进入负面清单	否	无	2.89%
8269	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线向阳分枝西铺分支1号变压器	200	36.82%	86.36	86.36	未进入负面清单	否	无	3.92%
8270	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线水泉沟变压器	400	27.18%	211.28	#####	未进入负面清单	否	无	2.44%
8271	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线西沟变压器	50	33.20%	23.40	23.40	未进入负面清单	否	无	2.30%

8272	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧贝三分支3号变压器分1台	100	11.29%	68.71	68.71	未进入负面清单	否	无	4.68%
8273	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧柳北分支19号变压器新增	200	68.61%	22.78	22.78	未进入负面清单	否	无	5.00%
8274	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧邵家沟分支7号变压器	30	40.05%	11.99	11.99	未进入负面清单	否	无	2.16%
8275	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧姜三分支17号变压器新增	100	42.06%	37.94	37.94	未进入负面清单	否	无	3.43%
8276	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧芦常沟分支8号变压器	50	20.60%	29.70	29.70	未进入负面清单	否	无	4.39%
8277	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧后稠沟分支3号变压器	30	22.99%	17.10	17.10	未进入负面清单	否	无	3.86%
8278	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧姜三分支23号变压器	100	11.19%	68.81	68.81	未进入负面清单	否	无	1.78%
8279	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁西分歧1号变压器	200	24.05%	111.90	#####	未进入负面清单	否	无	1.31%
8280	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧025号变压器	200	31.30%	97.40	97.40	未进入负面清单	否	无	4.33%
8281	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧房申分支26号变压器	80	13.02%	53.58	53.58	未进入负面清单	否	无	2.16%
8282	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧柳北分支46号变压器	100	18.15%	61.85	61.85	未进入负面清单	否	无	4.84%
8283	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧东山分支21号变压器	400	24.87%	220.52	#####	未进入负面清单	否	无	1.92%
8284	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧前稠沟分支28号变压器新增	200	18.22%	123.56	#####	未进入负面清单	否	无	4.88%
8285	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧小甘沟分支14号变压器	63	27.92%	32.81	32.81	未进入负面清单	否	无	2.77%
8286	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV羊山线贝子沟五六组台区20农网	200	48.31%	63.38	63.38	未进入负面清单	否	无	1.29%
8287	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧老烧锅分支3号变压器新增	200	22.87%	114.26	#####	未进入负面清单	否	无	2.42%
8288	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧芦常沟分支1号变压器	80	16.54%	50.77	50.77	未进入负面清单	否	无	3.84%
8289	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV羊山线黑山台区20农网	200	21.45%	117.10	#####	未进入负面清单	否	无	2.70%

8290	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分枝上甘沟东分支3号变压器新增	200	32.09%	95.82	95.82	未进入负面清单	否	无	3.65%
8291	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分枝贝三分支3号变压器分2台	400	35.17%	179.32	#####	未进入负面清单	否	无	4.76%
8292	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线老烧锅变压器	200	37.10%	85.80	85.80	未进入负面清单	否	无	3.71%
8293	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分枝姜三分支17号变压器分台	100	44.07%	35.93	35.93	未进入负面清单	否	无	2.89%
8294	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分下甘沟分支21号变压器	100	42.63%	37.37	37.37	未进入负面清单	否	无	3.71%
8295	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘铁线西上分枝温家沟分支20号变压器	30	57.72%	6.68	6.68	未进入负面清单	否	无	2.76%
8296	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV羊山线上干沟西台区20农网	200	23.95%	112.10	#####	未进入负面清单	否	无	3.17%
8297	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分枝贝三分支3号变压器新增	200	42.34%	75.32	75.32	未进入负面清单	否	无	1.61%
8298	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘羊线羊角沟分枝西道小区变压器	50	24.79%	27.61	27.61	未进入负面清单	否	无	3.85%
8299	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分枝西杖子分支4号变压器	200	28.18%	103.64	#####	未进入负面清单	否	无	2.01%
8300	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分枝前棚沟分支28号变压器分台	400	51.46%	114.16	#####	未进入负面清单	否	无	1.83%
8301	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘羊线烧羊分枝庙下小区分支06号变压器	200	27.56%	104.88	#####	未进入负面清单	否	无	2.56%
8302	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分枝下棚沟分支3号变压器新增	200	15.06%	129.88	#####	未进入负面清单	否	无	4.80%
8303	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分枝下棚沟分支3号变压器分台	100	36.42%	43.58	43.58	未进入负面清单	否	无	4.58%
8304	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘铁线西上分枝沟门分支05号变压器	50	61.03%	9.49	9.49	未进入负面清单	否	无	1.95%
8305	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV铁线西上分枝91号变压器	50	55.63%	12.19	12.19	未进入负面清单	否	无	2.88%
8306	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘铁线西上分枝山洼分支01号变压器	50	19.07%	30.47	30.47	未进入负面清单	否	无	4.15%
8307	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	刘杖子小区台变压器	200	48.46%	63.08	63.08	未进入负面清单	否	无	2.48%

8308	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘羊线烧羊分枝庙下分支12号变压器	200	39.25%	81.50	81.50	未进入负面清单	否	无	3.69%
8309	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV羊西线西道小区新增柱上变压器	100	16.28%	63.72	63.72	未进入负面清单	否	无	2.34%
8310	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	顾杖子新增变压器	30	42.98%	11.11	11.11	未进入负面清单	否	无	4.46%
8311	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线房申大坝变压器	50	25.79%	27.11	27.11	未进入负面清单	否	无	3.35%
8312	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘羊线羊角沟变压器	100	17.74%	62.26	62.26	未进入负面清单	否	无	3.97%
8313	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘羊线羊角沟分枝47号变压器	80	28.99%	40.81	40.81	未进入负面清单	否	无	1.01%
8314	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘铁线西上分枝03号变压器	50	25.94%	27.03	27.03	未进入负面清单	否	无	1.64%
8315	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘铁线西上分枝34号变压器	80	21.05%	47.16	47.16	未进入负面清单	否	无	1.80%
8316	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘羊线宋杖子变压器	200	54.99%	50.02	50.02	未进入负面清单	否	无	4.92%
8317	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘羊线西南沟变压器	200	52.60%	54.80	54.80	未进入负面清单	否	无	3.46%
8318	国网喀左县供电公司	喀园66kV变电站	105喀巨线	10kV山麻支20号杆柱上变压器	50	50.11%	14.95	14.95	未进入负面清单	否	无	2.62%
8319	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	114甘泉联线	10kV甘塔线下游子3号井分变压器	50	33.06%	23.47	23.47	未进入负面清单	否	无	4.57%
8320	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线周家店1号变压器	200	18.31%	123.38	#####	未进入负面清单	否	无	3.58%
8321	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1114城专线	10kV专供线利州分4号杆利州新区变压器	400	21.90%	232.40	#####	未进入负面清单	否	无	1.89%
8322	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线大三家村3号分支2号变压器	200	55.68%	48.64	48.64	未进入负面清单	否	无	3.81%
8323	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨树沟分杨树沟一组支11号变压器	50	41.87%	19.07	19.07	未进入负面清单	否	无	1.97%
8324	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1119城丰线	10kV城坤线香厂分06号城坤韩冰变压器	50	35.44%	22.28	22.28	未进入负面清单	否	无	3.86%
8325	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1119城丰线	10kV城丰线影背山大棚分06号影背山大棚变压器	100	17.00%	63.00	63.00	未进入负面清单	否	无	1.03%
8326	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV黄道村分2号变压器新增	200	31.91%	96.18	96.18	未进入负面清单	否	无	2.42%
8327	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV小营六组养殖小区分10号变压器	50	19.36%	30.32	30.32	未进入负面清单	否	无	5.00%

8328	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV三小线三台甸后棚支新增变压器	50	26.08%	26.96	26.96	未进入负面清单	否	无	4.48%
8329	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV三台三组分12号变压器	100	48.25%	31.75	31.75	未进入负面清单	否	无	2.71%
8330	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV六间房河北支09号变压器	30	19.16%	18.25	18.25	未进入负面清单	否	无	1.17%
8331	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV三小线六间房河北机井变压器	50	45.29%	17.36	17.36	未进入负面清单	否	无	4.96%
8332	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV三小线黄道一组分枝16号变压器	400	46.04%	135.84	#####	未进入负面清单	否	无	2.66%
8333	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV三台南棚支4号变压器	80	82.71%	-2.17	-2.17	未进入负面清单	否	无	1.86%
8334	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV三小线小营高家洞二组井分枝高家洞二组井变压器	50	41.05%	19.48	19.48	未进入负面清单	否	无	3.77%
8335	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV小营村六组分4号变压器	160	23.97%	89.65	89.65	未进入负面清单	否	无	2.71%
8336	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV小营村分6号变压器	100	15.80%	64.20	64.20	未进入负面清单	否	无	4.74%
8337	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV三小线088号变压器	200	34.02%	91.96	91.96	未进入负面清单	否	无	3.15%
8338	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	217特供线	10kV镇内线23号杆糖酒家属楼变压器	200	31.92%	96.16	96.16	未进入负面清单	否	无	1.47%
8339	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV三小线012号变压器	80	54.99%	20.01	20.01	未进入负面清单	否	无	2.64%
8340	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kv黄道四组5号变压器新增	200	24.08%	111.84	#####	未进入负面清单	否	无	2.51%
8341	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV三小线六间房河南支新增变压器	100	45.08%	34.92	34.92	未进入负面清单	否	无	1.42%
8342	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV周杖子六组南支3号变压器	200	10.79%	138.42	#####	未进入负面清单	否	无	3.64%
8343	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV三台市场分7号变压器	100	58.51%	21.49	21.49	未进入负面清单	否	无	1.56%
8344	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV三小线周杖子二组支2#新增变压器	100	36.96%	43.04	43.04	未进入负面清单	否	无	4.69%
8345	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kv黄道四组1号变压器新增	200	55.09%	49.82	49.82	未进入负面清单	否	无	3.91%
8346	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kv黄道村分1号变压器新增	200	43.55%	72.90	72.90	未进入负面清单	否	无	4.58%
8347	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV六间房分23号变压器	50	32.47%	23.77	23.77	未进入负面清单	否	无	2.98%
8348	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kv三台二组4号变压器新增	100	34.87%	45.13	45.13	未进入负面清单	否	无	4.21%

8349	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV高家洞二组分1号变压器	200	34.94%	90.12	90.12	未进入负面清单	否	无	3.58%
8350	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	218镇内线	10kV镇内线16号杆印刷变压器	400	11.70%	273.20	#####	未进入负面清单	否	无	4.11%
8351	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	218镇内线	10kV镇内线23号杆财政家属楼变压器	200	51.62%	56.76	56.76	未进入负面清单	否	无	3.51%
8352	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	218镇内线	10kV镇内线27号杆龙丰变压器	400	23.08%	227.68	#####	未进入负面清单	否	无	4.73%
8353	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	218镇内线	10kV镇内线镇西分歧03号畜产前变压器	100	46.23%	33.77	33.77	未进入负面清单	否	无	3.03%
8354	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1122城特线	10kV特供线47号凌河公园综合楼变压器	200	11.76%	136.48	#####	未进入负面清单	否	无	3.50%
8355	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1122城特线	10kV特供线东村分歧007号东村原变压器	400	43.11%	147.56	#####	未进入负面清单	否	无	2.09%
8356	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1131城金线	10kV城五线33号燃料台区变压器	200	30.95%	98.10	98.10	未进入负面清单	否	无	4.86%
8357	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1120城海线	10kV城海线东村大棚分14号东村大棚变压器新增	200	10.70%	138.60	#####	未进入负面清单	否	无	1.22%
8358	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1120城海线	10kV城海线东村大棚新台	200	14.90%	130.20	#####	未进入负面清单	否	无	4.46%
8359	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1015公镇1号线	10kV水泉六组分歧04号杆柱上变压器	200	40.21%	79.58	79.58	未进入负面清单	否	无	2.49%
8360	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1015公镇1号线	10kV大塔卜四组支09号杆柱上变压器	200	47.72%	64.56	64.56	未进入负面清单	否	无	2.14%
8361	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1015公镇1号线	10kV水泉六组分歧19号杆柱上变压器	100	35.39%	44.61	44.61	未进入负面清单	否	无	2.79%
8362	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1015公镇1号线	10kV高中分歧02号杆柱上变压器	160	30.50%	79.20	79.20	未进入负面清单	否	无	2.78%
8363	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	218镇内线	10kV镇内线019号善腾变压器	400	26.38%	214.48	#####	未进入负面清单	否	无	4.24%
8364	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	218镇内线	10kV镇内线012号饲料变压器	315	30.15%	157.03	#####	未进入负面清单	否	无	3.28%
8365	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	217特供线	10kV特供线红石分歧四小分支04号四小台区变压器	250	42.58%	93.55	93.55	未进入负面清单	否	无	3.98%
8366	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线海岱一组新柱上变压器	200	58.93%	42.14	42.14	未进入负面清单	否	无	3.51%
8367	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线栏沟村栏沟西组台区柱上变压器	200	53.64%	52.72	52.72	未进入负面清单	否	无	2.44%

8368	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线林场分支03号变压器新增	200	52.65%	54.70	54.70	未进入负面清单	否	无	1.48%
8369	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后坟六组棚分04号变压器	30	20.21%	17.94	17.94	未进入负面清单	否	无	4.39%
8370	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后坟农灌分土地二台支五组二台变压器	200	28.04%	103.92	#####	未进入负面清单	否	无	4.01%
8371	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线六三组大棚分枝01号变压器	50	21.79%	29.11	29.11	未进入负面清单	否	无	2.65%
8372	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1125城东线	10kV城园线岩棉厂分08号河湾小区西1变压器20农网	200	42.98%	74.04	74.04	未进入负面清单	否	无	1.47%
8373	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1114城专线	10kV专供线体育场分01号变压器	160	45.11%	55.82	55.82	未进入负面清单	否	无	2.10%
8374	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线0.4kV龙王庙一组果树灌溉井变压器	50	22.03%	28.99	28.99	未进入负面清单	否	无	4.43%
8375	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后坟道上一台区变压器	200	17.83%	124.34	#####	未进入负面清单	否	无	1.94%
8376	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线东沟分枝大窝铺分支7号变压器分台	100	50.85%	29.15	29.15	未进入负面清单	否	无	1.77%
8377	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线羊小分枝西梁大棚分支5号变压器	50	61.15%	9.43	9.43	未进入负面清单	否	无	1.05%
8378	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	羊泉线羊小支小老井支老农变压器	50	15.64%	32.18	32.18	未进入负面清单	否	无	2.13%
8379	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线东沟分枝54号变压器新增	100	47.36%	32.64	32.64	未进入负面清单	否	无	4.14%
8380	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV羊泉线烧杖子八组变压器	50	30.50%	24.75	24.75	未进入负面清单	否	无	2.11%
8381	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	831甘羊线	大道井04号杆机井变压器	50	54.69%	12.66	12.66	未进入负面清单	否	无	3.28%
8382	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线羊小分枝东梁大棚分支12号变压器	50	39.90%	20.05	20.05	未进入负面清单	否	无	3.24%
8383	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线下牛沟小区大棚台区变压器	100	26.01%	53.99	53.99	未进入负面清单	否	无	2.46%
8384	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线羊小分枝三八组分支1号变压器	100	45.95%	34.05	34.05	未进入负面清单	否	无	3.66%
8385	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线羊小分枝小老井分支3号变压器新增	200	31.07%	97.86	97.86	未进入负面清单	否	无	2.30%

8386	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV羊泉线镇南分羊小支三八支7号杆三八组井变压器	100	26.08%	53.92	53.92	未进入负面清单	否	无	2.52%
8387	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线烧四分枝2号变压器	400	10.55%	277.80	#####	未进入负面清单	否	无	3.76%
8388	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV羊泉线东沟分东汤支变压器	50	39.08%	20.46	20.46	未进入负面清单	否	无	1.42%
8389	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	烧三八组小区	30	22.65%	17.21	17.21	未进入负面清单	否	无	3.26%
8390	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	羊角沟供电所变压器	100	36.18%	43.82	43.82	未进入负面清单	否	无	3.71%
8391	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线东沟分枝大窝铺分支7号变压器新增	100	20.43%	59.57	59.57	未进入负面清单	否	无	2.24%
8392	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线羊小分枝下沟分支2号变压器分台	100	57.90%	22.10	22.10	未进入负面清单	否	无	3.99%
8393	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线194号变压器新增	400	22.34%	230.64	#####	未进入负面清单	否	无	2.22%
8394	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV羊泉线镇南分羊小支三八支机电井变压器	100	18.09%	61.91	61.91	未进入负面清单	否	无	4.24%
8395	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV羊泉线东沟分东三支东三变压器	50	52.09%	13.96	13.96	未进入负面清单	否	无	4.92%
8396	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	831甘羊线	10kV甘羊线038号变压器	30	20.49%	17.85	17.85	未进入负面清单	否	无	1.46%
8397	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV羊泉线镇南分市场支镇南分市场变压器	200	52.39%	55.22	55.22	未进入负面清单	否	无	3.96%
8398	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线烧北分枝02号变压器	400	9.97%	280.12	#####	未进入负面清单	否	无	3.49%
8399	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV羊泉线泉旺分机电井柱上变压器	50	26.13%	26.94	26.94	未进入负面清单	否	无	2.02%
8400	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线羊小分枝小上分支20号变压器	50	27.21%	26.40	26.40	未进入负面清单	否	无	4.54%
8401	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线羊小分枝01号变压器新增	400	15.26%	258.96	#####	未进入负面清单	否	无	2.71%
8402	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线东沟分枝二窝铺分支1号变压器新增	200	11.49%	137.02	#####	未进入负面清单	否	无	4.76%
8403	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线大黄分枝3号变压器	160	14.93%	104.11	#####	未进入负面清单	否	无	4.16%
8404	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线东沟分枝54号变压器分台	200	46.62%	66.76	66.76	未进入负面清单	否	无	1.49%

8405	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线180号变压器新增	400	68.12%	47.52	47.52	未进入负面清单	否	无	1.74%
8406	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线烧北分线2号变压器新增	400	22.92%	228.32	#####	未进入负面清单	否	无	3.98%
8407	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV羊泉线家属区分变台变压器	200	54.43%	51.14	51.14	未进入负面清单	否	无	2.56%
8408	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线羊小分枝新安电分支3号变压器新增	400	55.71%	97.16	97.16	未进入负面清单	否	无	4.76%
8409	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV羊泉线综合家属楼台区变压器	200	13.16%	133.68	#####	未进入负面清单	否	无	1.67%
8410	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线烧西分枝04号变压器	100	28.49%	51.51	51.51	未进入负面清单	否	无	1.80%
8411	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线羊小分枝下牛沟分支2号变压器新增	200	19.89%	120.22	#####	未进入负面清单	否	无	4.07%
8412	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线烧西分枝4号变压器	200	40.53%	78.94	78.94	未进入负面清单	否	无	2.28%
8413	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV前梁线南道化台区变压器	200	58.59%	42.82	42.82	未进入负面清单	否	无	4.86%
8414	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	225镇湾线	10kV镇湾线东山移动分4号杆变压器	50	13.33%	33.34	33.34	未进入负面清单	否	无	4.55%
8415	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	225镇湾线	10kV城园线岩棉厂分03号河湾后地南台变压器	80	35.70%	35.44	35.44	未进入负面清单	否	无	2.94%
8416	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	225镇湾线	10kV城园线岩棉厂分12号河湾小区东变压器	50	50.13%	14.94	14.94	未进入负面清单	否	无	2.00%
8417	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	225镇湾线	0kV镇湾线河湾4.7组机井变压器	50	46.85%	16.58	16.58	未进入负面清单	否	无	1.86%
8418	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	225镇湾线	10kV城园线079号河湾后地变压器	160	13.56%	106.30	#####	未进入负面清单	否	无	3.76%
8419	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	827甘水线	10kV甘水线下湾子大棚09号杆变压器	200	42.32%	75.36	75.36	未进入负面清单	否	无	4.98%
8420	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线下杖子新增	100	12.35%	67.65	67.65	未进入负面清单	否	无	1.28%
8421	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1118城五线	10kV城五线北村大棚分04号北村大棚新增变压器2020农网	100	10.91%	69.09	69.09	未进入负面清单	否	无	1.37%
8422	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	二杖子新增变压器	50	59.33%	10.34	10.34	未进入负面清单	否	无	3.24%
8423	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线九五六台区20农网	200	26.85%	106.30	#####	未进入负面清单	否	无	4.41%
8424	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线六块地分支05号杆变压器	100	24.58%	55.42	55.42	未进入负面清单	否	无	4.73%

8425	国网略左县供电公司	城郊66kV变电站	1118城五线	10kV城五线马连沟分31号马连沟变压器	30	23.94%	16.82	16.82	未进入负面清单	否	无	4.38%
8426	国网略左县供电公司	城郊66kV变电站	1118城五线	10kV城五线17号五家三组变压器	63	34.16%	28.88	28.88	未进入负面清单	否	无	2.26%
8427	国网略左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线大坝分三号并支变压器	50	27.47%	26.27	26.27	未进入负面清单	否	无	4.75%
8428	国网略左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线小河东变压器	200	20.12%	119.76	#####	未进入负面清单	否	无	3.33%
8429	国网略左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线大南台分枝05号变压器	50	59.05%	10.48	10.48	未进入负面清单	否	无	4.04%
8430	国网略左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线东台子大棚1号变压器	100	15.55%	64.45	64.45	未进入负面清单	否	无	3.47%
8431	国网略左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线东台子大棚变压器	100	57.54%	22.46	22.46	未进入负面清单	否	无	3.93%
8432	国网略左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线大坝分枝25号变压器	100	17.04%	62.96	62.96	未进入负面清单	否	无	4.42%
8433	国网略左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV前梁线西队台区2020农网	200	36.20%	87.60	87.60	未进入负面清单	否	无	4.46%
8434	国网略左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线周家店2号变压器	100	22.86%	57.14	57.14	未进入负面清单	否	无	2.48%
8435	国网略左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线侯杖子分枝05号变压器新增	200	13.50%	133.00	#####	未进入负面清单	否	无	4.62%
8436	国网略左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线下洼子分支02号变压器	160	46.37%	53.81	53.81	未进入负面清单	否	无	2.95%
8437	国网略左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线河北变压器20农网	200	19.61%	120.78	#####	未进入负面清单	否	无	2.92%
8438	国网略左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	占杖子后组大棚变压器	80	40.09%	31.93	31.93	未进入负面清单	否	无	4.04%
8439	国网略左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线伙房变压器20农网	200	31.33%	97.34	97.34	未进入负面清单	否	无	2.08%
8440	国网略左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线尤杖子村变压器20农网	400	11.02%	275.92	#####	未进入负面清单	否	无	2.63%
8441	国网略左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线吴镇沟分18号变压器	50	50.97%	14.52	14.52	未进入负面清单	否	无	4.34%
8442	国网略左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV前梁线南道化2号台区2020农网	200	41.50%	77.00	77.00	未进入负面清单	否	无	2.75%
8443	国网略左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线万吉沟分枝05号变压器新增	200	51.03%	57.94	57.94	未进入负面清单	否	无	2.50%
8444	国网略左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线碾子沟东变压器20农网	200	49.31%	61.38	61.38	未进入负面清单	否	无	3.00%
8445	国网略左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线和尚沟南分枝02号变压器	30	35.78%	13.27	13.27	未进入负面清单	否	无	3.67%
8446	国网略左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV六梁线157号变压器	80	42.26%	30.19	30.19	未进入负面清单	否	无	3.39%

8447	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线主干220号变压器	50	13.81%	33.10	33.10	未进入负面清单	否	无	2.73%
8448	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV东组分歧3号变压器	400	18.49%	246.04	#####	未进入负面清单	否	无	2.20%
8449	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线南大沟分歧19号变压器	30	52.74%	8.18	8.18	未进入负面清单	否	无	3.28%
8450	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线主干245号变压器新增	100	26.65%	53.35	53.35	未进入负面清单	否	无	3.05%
8451	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线吴振沟分歧09号变压器新增	200	39.27%	81.46	81.46	未进入负面清单	否	无	4.99%
8452	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线和尚沟分变压器	50	29.57%	25.22	25.22	未进入负面清单	否	无	4.31%
8453	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线边家沟分歧21号变压器	50	17.21%	31.40	31.40	未进入负面清单	否	无	3.43%
8454	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线后钢沟变压器	200	24.23%	111.54	#####	未进入负面清单	否	无	4.92%
8455	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	万吉沟大棚变压器	50	11.13%	34.44	34.44	未进入负面清单	否	无	3.51%
8456	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线大坝分二号井分支变压器	50	45.49%	17.26	17.26	未进入负面清单	否	无	1.58%
8457	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线古山子分支03号变压器新增	200	48.96%	62.08	62.08	未进入负面清单	否	无	4.10%
8458	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线主干228号变压器	50	52.60%	13.70	13.70	未进入负面清单	否	无	1.65%
8459	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	大坝村大棚变压器	30	59.10%	6.27	6.27	未进入负面清单	否	无	3.57%
8460	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线主干003号中三家供电所变压器	200	47.75%	64.50	64.50	未进入负面清单	否	无	2.90%
8461	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线主干027号树下变压器	100	17.27%	62.73	62.73	未进入负面清单	否	无	3.15%
8462	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	218镇内线	10kV镇内线镇西分歧05号电影变压器	200	40.89%	78.22	78.22	未进入负面清单	否	无	1.32%
8463	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线026号西糕点变压器	400	32.65%	189.40	#####	未进入负面清单	否	无	2.44%
8464	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线031号公安局变压器	100	17.02%	62.98	62.98	未进入负面清单	否	无	2.42%
8465	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1122城特线	10kV特供线东村分歧001号菜七队变压器	315	42.96%	116.68	#####	未进入负面清单	否	无	3.42%
8466	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	217特供线	10kV特供线镇东分歧005号一中家属楼台区变压器	400	55.41%	98.36	98.36	未进入负面清单	否	无	1.39%
8467	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线主干140号变压器	50	59.61%	10.20	10.20	未进入负面清单	否	无	2.09%

8468	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线侯杖子新增台区	200	16.90%	126.20	#####	未进入负面清单	否	无	4.94%
8469	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线前下杖子变压器20农网	200	39.89%	80.22	80.22	未进入负面清单	否	无	4.87%
8470	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线北沿分支18号变压器新增	200	32.51%	94.98	94.98	未进入负面清单	否	无	3.14%
8471	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV小南沟分歧23号变压器	100	24.45%	55.55	55.55	未进入负面清单	否	无	3.06%
8472	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线小南台分歧06号变压器	160	10.11%	111.82	#####	未进入负面清单	否	无	3.83%
8473	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	223前六联线	10kV六梁线126号变压器	100	56.23%	23.77	23.77	未进入负面清单	否	无	2.79%
8474	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线主干089号变压器	100	25.61%	54.39	54.39	未进入负面清单	否	无	4.09%
8475	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线下河套分歧05号变压器	50	16.79%	31.61	31.61	未进入负面清单	否	无	1.31%
8476	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线神仙沟分歧神仙沟变压器	200	29.37%	101.26	#####	未进入负面清单	否	无	3.10%
8477	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线碾子沟西变压器20农网	200	34.34%	91.32	91.32	未进入负面清单	否	无	3.64%
8478	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV火山分歧6号变压器	50	40.50%	19.75	19.75	未进入负面清单	否	无	4.81%
8479	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线大坝分歧29号变压器	200	52.45%	55.10	55.10	未进入负面清单	否	无	2.29%
8480	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV前梁线中队台区变压器	200	70.56%	18.88	18.88	未进入负面清单	否	无	4.24%
8481	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线前上杖子变压器20农网	200	47.51%	64.98	64.98	未进入负面清单	否	无	3.45%
8482	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线白庙子分歧42号变压器新增	200	53.77%	52.46	52.46	未进入负面清单	否	无	4.23%
8483	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线后钢沟上杖子分歧04号变压器	80	16.63%	50.70	50.70	未进入负面清单	否	无	4.92%
8484	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线和尚沟北沟变压器20农网	200	11.27%	137.46	#####	未进入负面清单	否	无	2.56%
8485	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线小白庙子变压器	200	29.18%	101.64	#####	未进入负面清单	否	无	4.63%
8486	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	中队大棚台区变压器	100	50.83%	29.17	29.17	未进入负面清单	否	无	1.29%
8487	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线大店2号棚分歧03号大店2号棚变压器新增	200	59.76%	40.48	40.48	未进入负面清单	否	无	1.62%
8488	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线从东山分歧10号从元号东山变压器	50	31.59%	24.21	24.21	未进入负面清单	否	无	2.93%

8489	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线从大棚分歧03号从元号大棚变压器	100	33.28%	46.72	46.72	未进入负面清单	否	无	1.75%
8490	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	216有机酸线	10kV有机酸线二〇八分新棚支04号红石新棚变压器	315	18.68%	193.16	#####	未进入负面清单	否	无	3.23%
8491	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	216有机酸线	10kV镇湾线北村西冷1号新台	200	45.49%	69.02	69.02	未进入负面清单	否	无	2.90%
8492	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线砖厂分歧大棚分支01号变压器	100	15.49%	64.51	64.51	未进入负面清单	否	无	4.06%
8493	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线头道洼砖厂分歧头一二支02号变压器	400	20.63%	237.48	#####	未进入负面清单	否	无	1.46%
8494	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线头道洼大棚分11号变压器	200	51.37%	57.26	57.26	未进入负面清单	否	无	2.20%
8495	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线砖厂分歧头一二支村支03号变压器	200	34.58%	90.84	90.84	未进入负面清单	否	无	3.54%
8496	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1127城化线	10kV大五线交通局变压器	200	49.71%	60.58	60.58	未进入负面清单	否	无	4.61%
8497	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线头道洼四组变压器20农网	400	34.25%	183.00	#####	未进入负面清单	否	无	2.60%
8498	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线头道洼砖厂分歧六组支线07号变压器新增	200	26.83%	106.34	#####	未进入负面清单	否	无	2.83%
8499	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线头道洼一二组变压器20农网	200	21.66%	116.68	#####	未进入负面清单	否	无	3.55%
8500	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线薛杖分歧51号杆六块地棚变压器	30	54.30%	7.71	7.71	未进入负面清单	否	无	3.91%
8501	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	217特供线	10kV特供线镇东分古塔支06号师范变压器	200	25.35%	109.30	#####	未进入负面清单	否	无	3.38%
8502	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	217特供线	10kV特供线36号一小台区变压器	400	14.61%	261.56	#####	未进入负面清单	否	无	1.48%
8503	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	217特供线	10kV特供线镇东分歧木材分支01号木材家属楼变压器	400	45.67%	137.32	#####	未进入负面清单	否	无	3.97%
8504	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	217特供线	10kV特供线镇东分歧004号方便面变压器	200	32.35%	95.30	95.30	未进入负面清单	否	无	1.15%
8505	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	217特供线	10kV镇内线012号陈醋变压器	100	59.08%	20.92	20.92	未进入负面清单	否	无	4.91%

8506	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	217特供线	10kV特供线东村分枝002号烟草台区变压器	160	11.23%	110.03	#####	未进入负面清单	否	无	4.53%
8507	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线九三四台区20农网	200	48.57%	62.86	62.86	未进入负面清单	否	无	2.38%
8508	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	115水盛线	10kV甘塔线水泉梁上大棚分支水泉32号井支变压器	200	39.15%	81.70	81.70	未进入负面清单	否	无	1.27%
8509	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线车杖子分支03号杆变压器	200	34.57%	90.86	90.86	未进入负面清单	否	无	1.31%
8510	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	827甘水线	10kV甘水线下湾子分枝05号变压器	200	16.05%	127.90	#####	未进入负面清单	否	无	4.84%
8511	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	827甘水线	10kV甘水线下湾子四组分枝04号变压器	50	41.59%	19.21	19.21	未进入负面清单	否	无	4.70%
8512	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	827甘水线	10kV甘水线老杖子分下湾子一组11号杆变压器	100	35.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	1.35%
8513	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	115水盛线	10kV水盛线老杖子机井分老杖子机井变压器	50	36.74%	21.63	21.63	未进入负面清单	否	无	1.41%
8514	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线九纯农分枝01号杆卧虎沟三组棚变压器	50	47.76%	16.12	16.12	未进入负面清单	否	无	3.41%
8515	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线薛杖子分二杖子井支变压器	50	22.36%	28.82	28.82	未进入负面清单	否	无	2.69%
8516	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1120城海线	10kV城海线东村大棚分03号大桥南台变压器	100	90.89%	-10.89	-10.89	未进入负面清单	是	2025. 12. 30	4.78%
8517	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1120城海线	10kV城海线14号石塔子变压器	200	23.33%	113.34	#####	未进入负面清单	否	无	4.29%
8518	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线介石沟分枝05号杆变压器	200	40.35%	79.30	79.30	未进入负面清单	否	无	1.56%
8519	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线卧虎沟四组棚分支06号杆卧虎沟三组新增变压器	50	29.49%	25.26	25.26	未进入负面清单	否	无	4.87%
8520	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线主干154号杆下杖子王俊龙大棚变压器	30	30.10%	14.97	14.97	未进入负面清单	否	无	4.58%
8521	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2号线甘招村政府新增1号变压器	400	18.86%	244.56	#####	未进入负面清单	否	无	2.66%
8522	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线南汤村五组变压器	200	57.55%	44.90	44.90	未进入负面清单	否	无	1.85%

8523	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线魏家庄四组分支07号变压器	50	37.41%	21.30	21.30	未进入负面清单	否	无	1.21%
8524	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分歧东沟支04号变压器新增	200	17.60%	124.80	#####	未进入负面清单	否	无	4.30%
8525	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线兴隆庄三组分歧12号变压器	200	43.07%	73.86	73.86	未进入负面清单	否	无	1.32%
8526	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	兴隆庄一组大棚变压器	80	54.98%	20.02	20.02	未进入负面清单	否	无	4.79%
8527	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分歧兴隆庄一组分支02号变压器新增	200	44.86%	70.28	70.28	未进入负面清单	否	无	2.14%
8528	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线小东沟分歧11号变压器新增	200	30.64%	98.72	98.72	未进入负面清单	否	无	3.56%
8529	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线楼家沟变压器20农网	200	13.40%	133.20	#####	未进入负面清单	否	无	2.16%
8530	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线果树沟分东南沟井支变压器	50	26.31%	26.85	26.85	未进入负面清单	否	无	3.87%
8531	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线后西沟台变压器	100	19.20%	60.80	60.80	未进入负面清单	否	无	4.64%
8532	国网喀左县供电公司	东梁66kV变电站	113梁巨线	10kV发达支13号杆柱上变压器	100	63.05%	16.95	16.95	未进入负面清单	否	无	2.26%
8533	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	和尚沟村双庙大棚变压器	50	46.57%	16.72	16.72	未进入负面清单	否	无	3.46%
8534	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线湾子变压器20农网	200	58.33%	43.34	43.34	未进入负面清单	否	无	4.35%
8535	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线主干130号杆平顶山变压器	80	22.92%	45.66	45.66	未进入负面清单	否	无	3.89%
8536	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	827甘水线	10kV甘水线老杖子五六组台区20农网	200	56.99%	46.02	46.02	未进入负面清单	否	无	1.93%
8537	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线卧虎沟四组分支09号杆变压器	50	53.78%	13.11	13.11	未进入负面清单	否	无	2.47%
8538	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	115水盛线	10kV甘塔线永泉加油站大棚005号杆变压器	100	51.32%	28.68	28.68	未进入负面清单	否	无	4.03%
8539	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线卧虎沟村农业站台区变压器	200	50.71%	58.58	58.58	未进入负面清单	否	无	4.27%
8540	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	827甘水线	10kV甘水线老杖子四组分支06号杆变压器	100	28.48%	51.52	51.52	未进入负面清单	否	无	3.98%
8541	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	213北中二线	10kV北镇线北湾子分歧05号北湾子变压器	50	37.74%	21.13	21.13	未进入负面清单	否	无	4.56%

8542	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线宁铺分歧07号杆变压器	200	27.43%	105.14	#####	未进入负面清单	否	无	4.94%
8543	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2号线甘招村政府新增2号变压器	400	25.52%	217.92	#####	未进入负面清单	否	无	1.01%
8544	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV吉坤分歧52号变压器	400	28.24%	207.04	#####	未进入负面清单	否	无	1.02%
8545	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线纪家庄支05号纪家庄变压器	160	42.74%	59.62	59.62	未进入负面清单	否	无	1.54%
8546	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	新10kV塔大线李杖子四组支02号杆变压器20农网	400	36.84%	172.64	#####	未进入负面清单	否	无	3.13%
8547	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线詹杖子新二台区	200	33.90%	92.20	92.20	未进入负面清单	否	无	4.91%
8548	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线大南台分歧11号变压器	160	33.57%	74.29	74.29	未进入负面清单	否	无	3.13%
8549	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线东台分歧10号变压器	200	55.67%	48.66	48.66	未进入负面清单	否	无	3.05%
8550	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线白庙子西分支03号变压器	200	43.00%	74.00	74.00	未进入负面清单	否	无	3.79%
8551	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线河南变压器	200	42.43%	75.14	75.14	未进入负面清单	否	无	1.44%
8552	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线三家分歧06号变压器	200	68.10%	23.80	23.80	未进入负面清单	否	无	3.15%
8553	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线西良变压器	200	51.74%	56.52	56.52	未进入负面清单	否	无	3.86%
8554	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧102号七组大棚变压器	30	55.66%	7.30	7.30	未进入负面清单	否	无	1.75%
8555	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV老十线香山支新李恩堂变压器	50	11.26%	34.37	34.37	未进入负面清单	否	无	1.88%
8556	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV老十线下店分住户子沟支住户子沟七组分支变压器	80	46.18%	27.06	27.06	未进入负面清单	否	无	2.84%
8557	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧住户子沟分支住户子沟一组分支21号住户子沟一组变压器	30	44.72%	10.58	10.58	未进入负面清单	否	无	4.73%
8558	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧住户子沟分支34号住户子沟五七组大棚变压器	50	52.65%	13.68	13.68	未进入负面清单	否	无	2.39%
8559	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧下店大棚分支01号下店大棚变压器	50	52.58%	13.71	13.71	未进入负面清单	否	无	4.72%

8560	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分枝十八台二组大棚分支03号十八台二组大棚变压器	30	20.57%	17.83	17.83	未进入负面清单	否	无	3.07%
8561	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV老十线下店分十八台二五组支十八台五组井支柱上变压器	50	36.05%	21.98	21.98	未进入负面清单	否	无	2.13%
8562	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分枝下店四组分支01号下店四组变压器	20	52.80%	5.44	5.44	未进入负面清单	否	无	2.66%
8563	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分枝136号下店三十组变压器	80	44.28%	28.58	28.58	未进入负面清单	否	无	1.13%
8564	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV老十线下店分户子沟支户子沟五组井支变压器	50	11.33%	34.34	34.34	未进入负面清单	否	无	4.92%
8565	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分枝051号十八台七组大棚变压器	50	30.72%	24.64	24.64	未进入负面清单	否	无	2.94%
8566	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	117自来水线	10kV大六线042号大城子乡新台变	100	52.33%	27.67	27.67	未进入负面清单	否	无	3.36%
8567	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV老十线下店分十八台五组井13号杆变压器	50	38.28%	20.86	20.86	未进入负面清单	否	无	4.61%
8568	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分枝下店九组分支13号下店九组变压器	50	54.67%	12.67	12.67	未进入负面清单	否	无	4.15%
8569	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分枝097号十八台一组大棚变压器	50	36.53%	21.74	21.74	未进入负面清单	否	无	4.78%
8570	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分枝户子沟分支户子沟五组分支02号户子沟五组变压器	63	18.05%	39.03	39.03	未进入负面清单	否	无	3.47%
8571	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分户子沟六七组变压器	50	36.36%	21.82	21.82	未进入负面清单	否	无	3.90%
8572	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树分枝乌太沟南沟分支06号乌太沟南沟变压器	20	23.75%	11.25	11.25	未进入负面清单	否	无	3.42%
8573	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树分枝乌太沟北沟分支04号乌太沟北沟变压器	30	46.46%	10.06	10.06	未进入负面清单	否	无	2.93%

8574	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树 下分北山六组号变压器	30	42.08%	11.38	11.38	未进入 负面清单	否	无	3.85%
8575	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树 下分歧果木树四组分支02 号果木树四组变压器	200	55.29%	49.42	49.42	未进入 负面清单	否	无	2.60%
8576	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树 下分歧杨树 下九组分支30号杨树 树下九组变压器	30	36.80%	12.96	12.96	未进入 负面清单	否	无	4.02%
8577	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV老杨线杨树 树下四组分支五组井支 变压器	50	21.40%	29.30	29.30	未进入 负面清单	否	无	1.81%
8578	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线下 店分歧奈木皋分支13号 乌太沟三组变压器	50	39.39%	20.31	20.31	未进入 负面清单	否	无	3.36%
8579	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树 下分歧51号北山四组 大棚变压器	50	56.62%	11.69	11.69	未进入 负面清单	否	无	1.47%
8580	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树 下分歧北山二组分支15 号北山二组变压器	100	50.62%	29.38	29.38	未进入 负面清单	否	无	4.59%
8581	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV老杨线马 场分架木树三组井支架 木树十二组井支变压器	100	70.82%	9.18	9.18	未进入 负面清单	否	无	4.86%
8582	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	姚洞子大棚 变压器	30	57.76%	6.67	6.67	未进入 负面清单	否	无	4.35%
8583	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树 下分歧北山二组分支04 号北山三组变压器	200	40.76%	78.48	78.48	未进入 负面清单	否	无	1.24%
8584	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树 下分歧乌太沟大棚分支 05号乌太沟大棚变压器	80	51.30%	22.96	22.96	未进入 负面清单	否	无	4.10%
8585	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树 下分歧姚洞子分支46号 姚洞子村变压器	50	40.26%	19.87	19.87	未进入 负面清单	否	无	4.29%
8586	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV老杨线果 木树三组变压器	200	30.10%	99.80	99.80	未进入 负面清单	否	无	3.26%
8587	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树 下分歧杨树 下六组分支01号杨树 树下六组变压器	30	30.73%	14.78	14.78	未进入 负面清单	否	无	3.38%

8588	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树 下分歧91号 杨树树下七组变 压器	50	34.72%	22.64	22.64	未进入 负面清 单	否	无	2.78%
8589	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线灌 渠分歧农灌支 03号变压器	50	23.34%	28.33	28.33	未进入 负面清 单	否	无	1.92%
8590	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线盆 窑七组并柱上 变压器	50	29.90%	25.05	25.05	未进入 负面清 单	否	无	4.74%
8591	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线 125号变压器 新增	200	42.27%	75.46	75.46	未进入 负面清 单	否	无	3.23%
8592	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤 线	10kV城坤线 123号双庙村 八家子新增变 压器20农网	200	39.69%	80.62	80.62	未进入 负面清 单	否	无	4.55%
8593	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤 线	10kV城坤线五 家子村口分02 号五家子四组 组大棚变压器	30	12.13%	20.36	20.36	未进入 负面清 单	否	无	2.94%
8594	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤 线	10kV城坤线双 庙四组新增变 压器	100	20.59%	59.41	59.41	未进入 负面清 单	否	无	4.30%
8595	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤 线	10kV城坤线洞 上分55号洞上 村棚变压器	30	18.20%	18.54	18.54	未进入 负面清 单	否	无	2.65%
8596	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤 线	10kV城坤线五 家子村口分08 号五家子冷冻 转供变压器	100	46.52%	33.48	33.48	未进入 负面清 单	否	无	3.20%
8597	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤 线	10kV城坤线洞 上分06号盛家 1#变压器	80	47.88%	25.70	25.70	未进入 负面清 单	否	无	3.57%
8598	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤 线	10kV城坤线洞 上分南沟支12 号洞上村南沟 新增变压器 2020农网	100	30.77%	49.23	49.23	未进入 负面清 单	否	无	2.55%
8599	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤 线	10kV城坤线五 家子村口分五 家子四组支04 号五家子四组 新增变压器	50	25.27%	27.37	27.37	未进入 负面清 单	否	无	1.89%
8600	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤 线	10kV城坤线双 庙五组新增变 压器	100	22.57%	57.43	57.43	未进入 负面清 单	否	无	1.48%
8601	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤 线	10kV城坤线五 家子村口分13 号五家子村口 变压器	400	51.24%	115.04	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.14%
8602	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤 线	10kV城坤线洞 上分五家子七 组支01号五家 子七组变压器	80	20.67%	47.46	47.46	未进入 负面清 单	否	无	4.73%
8603	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤 线	10kV城坤线洞 上分08号五家 七组棚变压器	50	65.37%	7.32	7.32	未进入 负面清 单	否	无	1.75%

8604	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线洞上分南沟口支02号小房申新增变压器新增2020农网	100	50.22%	29.78	29.78	未进入负面清单	否	无	1.83%
8605	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线洞上井文变压器	50	51.94%	14.03	14.03	未进入负面清单	否	无	1.95%
8606	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线洞上分房申支02号洞上村小房申变压器新增	100	28.33%	51.67	51.67	未进入负面清单	否	无	4.71%
8607	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线洞上分南沟支31号洞上村南沟里变压器	50	43.50%	18.25	18.25	未进入负面清单	否	无	2.76%
8608	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线洞上分洞上大棚支10号洞上大棚变压器	50	36.06%	21.97	21.97	未进入负面清单	否	无	1.51%
8609	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线027号变压器	50	50.63%	14.69	14.69	未进入负面清单	否	无	4.74%
8610	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线0.4kV梅素亩一组果园变压器	50	37.05%	21.48	21.48	未进入负面清单	否	无	3.21%
8611	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线六官一组井变压器	50	17.15%	31.43	31.43	未进入负面清单	否	无	1.93%
8612	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线双庙二组农灌分1号变压器	20	15.72%	12.86	12.86	未进入负面清单	否	无	4.67%
8613	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线215号变压器	30	57.90%	6.63	6.63	未进入负面清单	否	无	3.56%
8614	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线梅素台一组新增变压器	200	13.54%	132.92	#####	未进入负面清单	否	无	3.55%
8615	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线250号变压器	50	33.59%	23.21	23.21	未进入负面清单	否	无	1.77%
8616	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线196号变压器	50	46.13%	16.94	16.94	未进入负面清单	否	无	2.88%
8617	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线双庙二组2台变压器	50	24.01%	28.00	28.00	未进入负面清单	否	无	3.02%
8618	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线滴达水铜矿分枝滴达水四组分支20号变压器	80	32.71%	37.83	37.83	未进入负面清单	否	无	2.74%
8619	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线化石沟三组分枝20号变压器	20	31.98%	9.60	9.60	未进入负面清单	否	无	2.58%
8620	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线187号变压器	80	58.44%	17.25	17.25	未进入负面清单	否	无	3.97%
8621	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线115号变压器	200	53.38%	53.24	53.24	未进入负面清单	否	无	1.50%
8622	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线滴达水铜矿分枝67号变压器	30	50.40%	8.88	8.88	未进入负面清单	否	无	1.51%

8623	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线益窑南大棚变压器	100	49.55%	30.45	30.45	未进入负面清单	否	无	4.36%
8624	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线145号杆支头道营子6组井分支头道营子6组变压器	50	56.56%	11.72	11.72	未进入负面清单	否	无	3.86%
8625	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线益窑八十九分02号盆窑七组大棚变压器	30	10.45%	20.87	20.87	未进入负面清单	否	无	2.20%
8626	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线郭台子1组机井支变压器	50	14.10%	32.95	32.95	未进入负面清单	否	无	4.80%
8627	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线3组井台区柱上变压器	100	19.46%	60.54	60.54	未进入负面清单	否	无	3.90%
8628	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山分大唐支4号变压器	200	58.98%	42.04	42.04	未进入负面清单	否	无	3.36%
8629	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线益窑四组1、2、3、4、5号井柱上变压器	100	12.23%	67.77	67.77	未进入负面清单	否	无	1.07%
8630	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线头道营子村四五组新1台	200	38.07%	83.86	83.86	未进入负面清单	否	无	3.45%
8631	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线089号变压器新增	100	37.94%	42.06	42.06	未进入负面清单	否	无	1.40%
8632	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线三道三四分2号三道营子四组大棚变压器	80	58.31%	17.35	17.35	未进入负面清单	否	无	2.90%
8633	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分一组支15号变压器	50	38.58%	20.71	20.71	未进入负面清单	否	无	3.96%
8634	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山分一组支十一组分支果山支3号变压器	5	13.04%	3.35	3.35	未进入负面清单	否	无	3.42%
8635	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山大棚分12号变压器	80	40.45%	31.64	31.64	未进入负面清单	否	无	1.93%
8636	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线蒿子沟分12号杆蒿子沟四组1号井支蒿子沟四组1号井变压器	100	15.20%	64.80	64.80	未进入负面清单	否	无	2.89%
8637	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线于杖子四五组分02号变压器	200	43.15%	73.70	73.70	未进入负面清单	否	无	1.72%
8638	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线苗圃分03号水泉沟一组大棚变压器新增	100	39.05%	40.95	40.95	未进入负面清单	否	无	2.80%
8639	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分西大杖子支66号变压器	50	14.48%	32.76	32.76	未进入负面清单	否	无	3.93%

8640	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线苗圃分01号变压器	63	27.17%	33.28	33.28	未进入负面清单	否	无	3.22%
8641	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山分一组支02号变压器	50	24.20%	27.90	27.90	未进入负面清单	否	无	3.94%
8642	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线170号变压器	100	31.07%	48.93	48.93	未进入负面清单	否	无	1.58%
8643	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨树沟分五七组支2号变压器	100	43.55%	36.45	36.45	未进入负面清单	否	无	1.06%
8644	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线大西山分线005号西山科研大棚变压器	80	12.87%	53.70	53.70	未进入负面清单	否	无	2.38%
8645	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线郭台子一组变压器	100	32.45%	47.55	47.55	未进入负面清单	否	无	1.26%
8646	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线白塔子大井分02号变压器	30	20.26%	17.92	17.92	未进入负面清单	否	无	2.10%
8647	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分大棚支7号变压器	20	48.11%	6.38	6.38	未进入负面清单	否	无	3.47%
8648	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线大马架二组分05号小马架子大川大棚变压器	200	14.89%	130.22	#####	未进入负面清单	否	无	1.05%
8649	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线蒿子沟分四组支13号变压器	30	43.60%	10.92	10.92	未进入负面清单	否	无	2.56%
8650	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线133号变压器	50	40.17%	19.92	19.92	未进入负面清单	否	无	4.93%
8651	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线于杖子大棚分13号变压器	30	21.88%	17.44	17.44	未进入负面清单	否	无	3.46%
8652	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线头道营子村四五组新2台	200	29.77%	100.46	#####	未进入负面清单	否	无	2.36%
8653	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山十组变压器	50	36.22%	21.89	21.89	未进入负面清单	否	无	2.78%
8654	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线头道营子一组井分头道营子一组井变压器	50	27.48%	26.26	26.26	未进入负面清单	否	无	2.32%
8655	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线大马架分10号变压器	30	32.69%	14.19	14.19	未进入负面清单	否	无	3.55%
8656	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线头道二中西大棚分04号头道铁厂大棚变压器	30	65.97%	4.21	4.21	未进入负面清单	否	无	3.65%
8657	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线二道分政府支1号变压器	315	12.37%	213.03	#####	未进入负面清单	否	无	1.76%
8658	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨树沟分五七组井变压器	100	43.81%	36.19	36.19	未进入负面清单	否	无	3.70%

8659	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线蒿子沟分变压器	100	30.81%	49.19	49.19	未进入负面清单	否	无	1.18%
8660	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线头道八九分1号变压器新增	200	37.71%	84.58	84.58	未进入负面清单	否	无	2.79%
8661	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线103号变压器	50	23.19%	28.41	28.41	未进入负面清单	否	无	2.24%
8662	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线三道一二分02号三道营子一组大棚变压器	50	25.09%	27.46	27.46	未进入负面清单	否	无	1.64%
8663	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线盆窑大棚分16号变压器	100	26.12%	53.88	53.88	未进入负面清单	否	无	1.75%
8664	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线三道一二分02号白塔子三道营子二组大棚变压器	50	30.53%	24.74	24.74	未进入负面清单	否	无	1.26%
8665	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨树沟村二组新1台	100	30.57%	49.43	49.43	未进入负面清单	否	无	3.87%
8666	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山分56号变压器	30	42.45%	11.27	11.27	未进入负面清单	否	无	3.00%
8667	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西大杖子一二三组井柱上变压器	50	17.69%	31.16	31.16	未进入负面清单	否	无	1.40%
8668	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨树沟分53号变压器新增	200	27.33%	105.34	#####	未进入负面清单	否	无	1.55%
8669	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线头道三十组分2号头道三组大棚变压器	30	26.55%	16.04	16.04	未进入负面清单	否	无	1.71%
8670	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线白塔子分01号变压器	200	58.25%	43.50	43.50	未进入负面清单	否	无	1.04%
8671	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线头道二中西大棚分05号变压器新增	100	52.92%	27.08	27.08	未进入负面清单	否	无	1.22%
8672	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	三道一二组分歧三道一二组2号支变压器	200	56.36%	47.28	47.28	未进入负面清单	否	无	4.97%
8673	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山分18号变压器	80	23.44%	45.25	45.25	未进入负面清单	否	无	2.70%
8674	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线盆窑村大棚地井台区柱上变压器	100	15.66%	64.34	64.34	未进入负面清单	否	无	4.34%
8675	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线于杖子三组大棚变压器	50	23.47%	28.27	28.27	未进入负面清单	否	无	1.68%
8676	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西大西山分九组大棚支05号西山九组大棚变压器	50	52.42%	13.79	13.79	未进入负面清单	否	无	2.39%

8677	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分郭台子二三八支7号郭台子二三八大棚变压器	50	21.45%	29.28	29.28	未进入负面清单	否	无	4.89%
8678	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分郭台子四七井支5号变压器	80	30.38%	39.70	39.70	未进入负面清单	否	无	3.68%
8679	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线大马架二组分09号变压器	30	26.10%	16.17	16.17	未进入负面清单	否	无	2.07%
8680	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线大马架分镇一砖厂支01号变压器	50	24.88%	27.56	27.56	未进入负面清单	否	无	1.53%
8681	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线后沟份任长子支4号变压器	20	36.48%	8.70	8.70	未进入负面清单	否	无	3.00%
8682	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线三道村大棚4号三道村大棚变压器	100	16.30%	63.70	63.70	未进入负面清单	否	无	4.48%
8683	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨树沟村二组新2台	100	30.61%	49.39	49.39	未进入负面清单	否	无	2.31%
8684	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线大马架葡萄园支15号变压器	20	43.82%	7.24	7.24	未进入负面清单	否	无	4.69%
8685	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线头道二中西大棚分02号头道河东大棚变压器	100	51.85%	28.15	28.15	未进入负面清单	否	无	1.93%
8686	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线盛家号大棚新增变压器	100	91.82%	-11.82	-11.82	未进入负面清单	是	2025. 12. 30	3.04%
8687	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线果树沟分支05号变压器	50	28.15%	25.93	25.93	未进入负面清单	否	无	3.54%
8688	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线北荒变压器20农网	200	30.51%	98.98	98.98	未进入负面清单	否	无	4.36%
8689	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线庙沟八九组分支03号变压器	50	35.15%	22.43	22.43	未进入负面清单	否	无	3.29%
8690	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线庙沟分支30号变压器	80	11.62%	54.70	54.70	未进入负面清单	否	无	4.25%
8691	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	东荒大棚1	30	57.45%	6.77	6.77	未进入负面清单	否	无	3.91%
8692	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线炕四组棚变压器	30	37.27%	12.82	12.82	未进入负面清单	否	无	4.95%
8693	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线黄十一组分支031号变压器	50	47.30%	16.35	16.35	未进入负面清单	否	无	4.79%
8694	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线炕杖子二组变压器（21）	200	15.03%	129.94	#####	未进入负面清单	否	无	3.59%

8695	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线杭杖子一八组2号台区变压器	100	46.47%	33.53	33.53	未进入负面清单	否	无	1.79%
8696	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线海岛营子四组变压器20农网	200	27.30%	105.40	#####	未进入负面清单	否	无	2.43%
8697	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线018号变压器新增	200	55.24%	49.52	49.52	未进入负面清单	否	无	4.07%
8698	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线黄五组分枝02号变压器	100	39.54%	40.46	40.46	未进入负面清单	否	无	4.87%
8699	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线074号变压器	50	38.50%	20.75	20.75	未进入负面清单	否	无	1.90%
8700	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线077号变压器	50	25.92%	27.04	27.04	未进入负面清单	否	无	4.41%
8701	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线海四组棚变压器	30	30.63%	14.81	14.81	未进入负面清单	否	无	1.33%
8702	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线042号变压器新增	100	40.19%	39.81	39.81	未进入负面清单	否	无	2.56%
8703	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线086号变压器	100	25.52%	54.48	54.48	未进入负面清单	否	无	3.74%
8704	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线海五组棚变压器	30	31.39%	14.58	14.58	未进入负面清单	否	无	1.99%
8705	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线杭杖子分枝026号变压器	50	59.18%	10.41	10.41	未进入负面清单	否	无	1.44%
8706	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线021号变压器	30	49.78%	9.07	9.07	未进入负面清单	否	无	1.07%
8707	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线黄十一组分枝黄九组分支03号变压器	200	30.80%	98.40	98.40	未进入负面清单	否	无	3.27%
8708	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线海牛厂棚区变压器	50	55.31%	12.35	12.35	未进入负面清单	否	无	2.98%
8709	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线海岛营子五六组变压器20农网	200	19.65%	120.70	#####	未进入负面清单	否	无	3.83%
8710	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线杭杖子分枝01号变压器	50	42.91%	18.55	18.55	未进入负面清单	否	无	2.50%
8711	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线黄十一组分枝02号变压器	50	10.88%	34.56	34.56	未进入负面清单	否	无	3.02%
8712	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线黄家店四组变压器	200	12.33%	135.34	#####	未进入负面清单	否	无	1.00%
8713	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线024号变压器新增	200	27.50%	105.00	#####	未进入负面清单	否	无	4.22%
8714	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线海岛营子三组变压器20农网	200	12.60%	134.80	#####	未进入负面清单	否	无	1.88%
8715	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10千伏平店线杭杖子分三组大井文变压器	50	49.21%	15.40	15.40	未进入负面清单	否	无	1.90%

8716	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV吉坤分线05号变压器	100	21.24%	58.76	58.76	未进入负面清单	否	无	3.67%
8717	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线小马架子新增台区变压器	200	50.94%	58.12	58.12	未进入负面清单	否	无	4.62%
8718	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV小马架子分支7号变压器	200	57.59%	44.82	44.82	未进入负面清单	否	无	1.98%
8719	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线吉利生村西台台区变压器20农网	200	51.76%	56.48	56.48	未进入负面清单	否	无	1.72%
8720	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	126镇东2号线	10kV城园线乳酸分歧发行分支03号发行变压器	160	40.87%	62.61	62.61	未进入负面清单	否	无	2.86%
8721	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	126镇东2号线	10kV城园线乳酸分歧013号农行楼变压器	160	14.75%	104.40	#####	未进入负面清单	否	无	1.83%
8722	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	126镇东2号线	10kV城园线乳酸分歧011号新华变压器	315	59.59%	64.29	64.29	未进入负面清单	否	无	1.26%
8723	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	225镇湾线	10kV城园线三家大棚分05号河湾村三家南台变压器	50	45.96%	17.02	17.02	未进入负面清单	否	无	1.77%
8724	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	228镇东3号线	10kV镇东3#线普沙梁分北村井支1#井柱上变压器	100	12.58%	67.42	67.42	未进入负面清单	否	无	2.55%
8725	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	228镇兴线	10kV专供线电业分歧06号变压器	100	46.81%	33.19	33.19	未进入负面清单	否	无	3.63%
8726	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	228镇兴线	10kV专供线电业分歧房产后分支01号房产后变压器	160	54.45%	40.88	40.88	未进入负面清单	否	无	4.00%
8727	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	228镇兴线	10kV专供线周转房分线04号周转房变压器	160	20.38%	95.39	95.39	未进入负面清单	否	无	3.53%
8728	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线任台子村纪家庄大棚台区柱上变压器	100	28.81%	51.19	51.19	未进入负面清单	否	无	4.91%
8729	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV公镇2号线水泥厂台区柱上变压器	200	27.88%	104.24	#####	未进入负面清单	否	无	2.76%
8730	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV公三线006号杆柱上变压器	200	42.33%	75.34	75.34	未进入负面清单	否	无	2.34%
8731	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	国网辽宁省电力有限公司朝阳供电公司1	315	36.56%	136.84	#####	未进入负面清单	否	无	3.62%
8732	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV大东沟分017号杆柱上变压器	200	35.53%	88.94	88.94	未进入负面清单	否	无	3.11%
8733	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV端正三组支03号杆柱上变压器	50	25.55%	27.23	27.23	未进入负面清单	否	无	3.46%

8734	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV土城子养殖小区分04号杆柱上变压器	250	53.38%	66.55	66.55	未进入负面清单	否	无	2.47%
8735	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV公三线农机站台区变压器	200	15.86%	128.28	#####	未进入负面清单	否	无	1.18%
8736	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV下三家市场大棚支03号杆柱上变压器	50	40.84%	19.58	19.58	未进入负面清单	否	无	1.21%
8737	国网喀左县供电公司	喀园66kV变电站	105喀巨线	10kV喀巨线东垵卜六组三号变压器	50	12.78%	33.61	33.61	未进入负面清单	否	无	2.59%
8738	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山分后背支18号变压器	30	11.76%	20.47	20.47	未进入负面清单	否	无	3.23%
8739	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山分一组支十一组分支27号变压器	50	56.52%	11.74	11.74	未进入负面清单	否	无	1.49%
8740	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧十八台七组分支05号十八台七组变压器	50	15.44%	32.28	32.28	未进入负面清单	否	无	2.67%
8741	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧下店七组分支05号下店七组变压器新增	200	12.98%	134.04	#####	未进入负面清单	否	无	4.69%
8742	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧十八台一组分支05号十八台一组变压器	100	31.21%	48.79	48.79	未进入负面清单	否	无	4.64%
8743	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧十八台二五组分支05号十八台二五组变压器新增	200	11.04%	137.92	#####	未进入负面清单	否	无	3.04%
8744	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧户子沟分支户子沟八组分支01号户子沟八组变压器	100	17.41%	62.59	62.59	未进入负面清单	否	无	2.77%
8745	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧079号十八台三四组变压器新增	200	12.42%	135.16	#####	未进入负面清单	否	无	3.03%
8746	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧户子沟二组变压器新增	200	43.03%	73.94	73.94	未进入负面清单	否	无	3.88%
8747	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧户子沟分支12号下店五六组变压器新增	200	18.42%	123.16	#####	未进入负面清单	否	无	1.36%

8748	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线朱家沟里分支30号杆变压器	30	35.75%	13.28	13.28	未进入负面清单	否	无	4.95%
8749	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分户子沟杨杖子变压器	63	48.31%	19.96	19.96	未进入负面清单	否	无	1.08%
8750	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线西南窝铺分支06号杆变压器	30	47.44%	9.77	9.77	未进入负面清单	否	无	2.29%
8751	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线黑牛洼分支02号杆下井大棚变压器	50	14.13%	32.94	32.94	未进入负面清单	否	无	2.01%
8752	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线水泵沟分水泵沟机井支变压器	50	17.23%	31.39	31.39	未进入负面清单	否	无	1.27%
8753	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线水泵沟分线74号杆变压器	20	15.77%	12.85	12.85	未进入负面清单	否	无	1.17%
8754	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分枝下店八组分支02号下店八组变压器	63	53.74%	16.54	16.54	未进入负面清单	否	无	2.70%
8755	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分十八台六组变压器	50	56.49%	11.76	11.76	未进入负面清单	否	无	1.70%
8756	国网喀左县供电公司	喀园66kV变电站	108喀宝甲线	10kV公三线端正村高家庄台区柱上变压器	100	52.57%	27.43	27.43	未进入负面清单	否	无	1.44%
8757	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线乌太沟二组分支05号乌太沟二组变压器	400	37.04%	171.84	#####	未进入负面清单	否	无	3.00%
8758	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树下分枝杨树下四五组分支03号杨树下四五组变压器	200	28.47%	103.06	#####	未进入负面清单	否	无	2.04%
8759	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线盆窑五六分08号变压器	50	17.21%	31.40	31.40	未进入负面清单	否	无	2.37%
8760	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山一二变压器20农网	200	52.16%	55.68	55.68	未进入负面清单	否	无	1.40%
8761	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线二道分05号变压器	200	46.35%	67.30	67.30	未进入负面清单	否	无	2.82%
8762	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线于杖子八组分六组支03号变压器	200	18.03%	123.94	#####	未进入负面清单	否	无	1.31%
8763	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨树沟1组井台区柱上变压器	50	44.90%	17.55	17.55	未进入负面清单	否	无	4.52%
8764	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线郭台子9组井台区柱上变压器	400	43.83%	144.68	#####	未进入负面清单	否	无	4.96%

8765	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线双庙六组新增变压器	400	15.00%	260.00	#####	未进入负面清单	否	无	3.84%
8766	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线017号五家子村二组变压器新增	100	58.64%	21.36	21.36	未进入负面清单	否	无	3.03%
8767	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线102号双庙三组变压器	400	38.13%	167.48	#####	未进入负面清单	否	无	1.49%
8768	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线050号五家子五组变压器	50	47.81%	16.10	16.10	未进入负面清单	否	无	4.86%
8769	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线六新分04号五家子六组新增1变压器20农网	200	33.37%	93.26	93.26	未进入负面清单	否	无	1.06%
8770	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线洞上分37号洞上村变压器新增	200	35.03%	89.94	89.94	未进入负面清单	否	无	3.15%
8771	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线洞上分洞上村分台	200	40.17%	79.66	79.66	未进入负面清单	否	无	1.56%
8772	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线五家子六移分06号五家子六移变压器	80	26.13%	43.10	43.10	未进入负面清单	否	无	4.27%
8773	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线梅素斋七组台区20农网	200	24.05%	111.90	#####	未进入负面清单	否	无	3.38%
8774	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线301号杆化石沟八组台区变压器	50	23.18%	28.41	28.41	未进入负面清单	否	无	3.33%
8775	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线梅素斋二组台区20农网	200	53.60%	52.80	52.80	未进入负面清单	否	无	2.95%
8776	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线082号变压器	200	13.44%	133.12	#####	未进入负面清单	否	无	3.03%
8777	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线滴达水分滴达水二组台区20农网	200	44.37%	71.26	71.26	未进入负面清单	否	无	1.72%
8778	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线143号变压器	100	17.62%	62.38	62.38	未进入负面清单	否	无	3.43%
8779	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线下洼子二三分4号变压器20农网	200	55.89%	48.22	48.22	未进入负面清单	否	无	1.26%
8780	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨树沟分三组支8号变压器新增	200	24.21%	111.58	#####	未进入负面清单	否	无	2.52%
8781	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分西大杖子支长胜沟支西大杖子七组分支1号变压器	50	61.96%	9.02	9.02	未进入负面清单	否	无	4.93%
8782	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线后沟分19号变压器	30	28.81%	15.36	15.36	未进入负面清单	否	无	1.19%
8783	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线二道分17号变压器	400	35.68%	177.28	#####	未进入负面清单	否	无	2.13%

8784	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线头道营子村六七组新台	200	51.65%	56.70	56.70	未进入负面清单	否	无	3.47%
8785	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线于杖子十一组分02号变压器	200	49.98%	60.04	60.04	未进入负面清单	否	无	2.31%
8786	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线窑沟分10号变压器新增	200	15.55%	128.90	#####	未进入负面清单	否	无	2.12%
8787	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线水泉沟分二组支04号变压器	100	50.09%	29.91	29.91	未进入负面清单	否	无	3.78%
8788	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线5组井台区柱上变压器	400	10.14%	279.44	#####	未进入负面清单	否	无	2.52%
8789	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山二三组2号支变压器	200	51.08%	57.84	57.84	未进入负面清单	否	无	1.94%
8790	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线三道一二分三道村支3号变压器	200	36.04%	87.92	87.92	未进入负面清单	否	无	4.11%
8791	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	三道四组大棚分线三道三四组2号分支变压器	100	53.19%	26.81	26.81	未进入负面清单	否	无	1.05%
8792	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分西大杖子支四五组分支29号变压器	100	30.07%	49.93	49.93	未进入负面清单	否	无	1.38%
8793	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨树沟分四组支1号变压器	100	40.71%	39.29	39.29	未进入负面清单	否	无	1.94%
8794	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线大西山9组井台区柱上变压器	200	59.05%	41.90	41.90	未进入负面清单	否	无	3.12%
8795	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线于杖子八组分17号变压器新增	100	21.68%	58.32	58.32	未进入负面清单	否	无	4.44%
8796	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线二道分24号变压器	200	28.25%	103.50	#####	未进入负面清单	否	无	1.58%
8797	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西大杖子二三组变压器	100	47.83%	32.17	32.17	未进入负面清单	否	无	2.79%
8798	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线头道四五组分2号头道四组大棚变压器	200	56.41%	47.18	47.18	未进入负面清单	否	无	1.24%
8799	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分郭台子二三八支9号变压器20农网	400	14.10%	263.60	#####	未进入负面清单	否	无	3.51%
8800	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线大马架分四五组支05号变压器	100	57.45%	22.55	22.55	未进入负面清单	否	无	3.49%
8801	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线大马架分25号变压器新增	200	25.10%	109.80	#####	未进入负面清单	否	无	2.95%

8802	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线益窑三四分变压器20农网	200	49.72%	60.56	60.56	未进入负面清单	否	无	2.62%
8803	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线蒿子沟分三六组支14号变压器	80	34.44%	36.45	36.45	未进入负面清单	否	无	4.04%
8804	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线益窑大棚分一二组支05号变压器20农网	400	37.26%	170.96	#####	未进入负面清单	否	无	1.68%
8805	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分西大杖子支长胜沟分支08号变压器	100	15.79%	64.21	64.21	未进入负面清单	否	无	4.02%
8806	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线水泉沟大棚变压器	100	20.77%	59.23	59.23	未进入负面清单	否	无	2.59%
8807	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分二四组支4号变压器20农网	200	27.09%	105.82	#####	未进入负面清单	否	无	3.78%
8808	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分白沟支郭台子四六七支2号变压器	200	57.03%	45.94	45.94	未进入负面清单	否	无	4.82%
8809	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山分枝西山大唐2号分支变压器	200	40.62%	78.76	78.76	未进入负面清单	否	无	2.77%
8810	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线二道分二道村2号分变压器	200	22.10%	115.80	#####	未进入负面清单	否	无	4.86%
8811	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线蒿子沟分四组支03号变压器	50	30.12%	24.94	24.94	未进入负面清单	否	无	2.19%
8812	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线181号变压器	100	34.53%	45.47	45.47	未进入负面清单	否	无	3.38%
8813	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线小马架村新台	200	48.93%	62.14	62.14	未进入负面清单	否	无	1.13%
8814	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线白沟村变压器	200	10.63%	138.74	#####	未进入负面清单	否	无	4.66%
8815	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线三道一二分12号变压器20农网	200	32.37%	95.26	95.26	未进入负面清单	否	无	1.39%
8816	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分西大杖子支27号变压器	80	18.71%	49.03	49.03	未进入负面清单	否	无	3.22%
8817	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分白沟支24号变压器	400	33.88%	184.48	#####	未进入负面清单	否	无	1.04%
8818	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分西大杖子支长胜沟分支31号变压器	30	57.99%	6.60	6.60	未进入负面清单	否	无	3.31%
8819	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山分66号变压器	200	33.27%	93.46	93.46	未进入负面清单	否	无	3.70%

8820	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线二道分政府支1号政府北大棚变压器	200	20.68%	118.64	#####	未进入负面清单	否	无	2.06%
8821	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山分村支2号变压器新增	400	26.37%	214.52	#####	未进入负面清单	否	无	1.93%
8822	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线三道三四分7号变压器	100	45.55%	34.45	34.45	未进入负面清单	否	无	4.71%
8823	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线小马架1组井台区柱上变压器	100	27.55%	52.45	52.45	未进入负面清单	否	无	3.59%
8824	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线益窑八九十分06号变压器	200	28.35%	103.30	#####	未进入负面清单	否	无	2.80%
8825	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨树沟分二组支1号变压器新增	200	53.23%	53.54	53.54	未进入负面清单	否	无	4.59%
8826	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线头道四五组分5号变压器新增	200	74.66%	10.68	10.68	未进入负面清单	否	无	2.17%
8827	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线大马架分44号变压器新增	400	47.76%	128.96	#####	未进入负面清单	否	无	1.97%
8828	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1125城东线	10kV城东线22号农业综合大厦变压器	315	28.06%	163.61	#####	未进入负面清单	否	无	3.47%
8829	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线庙沟分支04号变压器	100	29.83%	50.17	50.17	未进入负面清单	否	无	4.88%
8830	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线沈杖子分支04号变压器新增	200	40.58%	78.84	78.84	未进入负面清单	否	无	4.67%
8831	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线三荒分枝35号变压器	100	58.25%	21.75	21.75	未进入负面清单	否	无	3.45%
8832	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线三荒分枝57号变压器	200	26.78%	106.44	#####	未进入负面清单	否	无	4.62%
8833	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线申杖子新增台区	200	19.18%	121.64	#####	未进入负面清单	否	无	3.95%
8834	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线海岛营子一组变压器20农网	200	35.74%	88.52	88.52	未进入负面清单	否	无	4.41%
8835	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10千伏平店线011号变压器	400	15.92%	256.32	#####	未进入负面清单	否	无	3.31%
8836	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线黄家店六组变压器20农网	200	32.01%	95.98	95.98	未进入负面清单	否	无	3.04%
8837	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线黄八组分枝03号变压器	100	38.52%	41.48	41.48	未进入负面清单	否	无	4.00%
8838	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线065号变压器	100	19.12%	60.88	60.88	未进入负面清单	否	无	1.24%
8839	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线07号变压器	200	48.55%	62.90	62.90	未进入负面清单	否	无	1.44%

8840	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线04号变压器	315	20.03%	188.91	#####	未进入负面清单	否	无	4.83%
8841	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线海岛营子七组变压器20农网	200	42.05%	75.90	75.90	未进入负面清单	否	无	1.61%
8842	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线北沟分线石九组支18号石九组变压器（能效）	200	21.31%	117.38	#####	未进入负面清单	否	无	3.26%
8843	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV桥子九组支线01号杆柱上变压器（能效）	200	40.34%	79.32	79.32	未进入负面清单	否	无	4.29%
8844	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	924中金2号线	10kV中金2#线五彩沟分枝13号五彩沟变压器（能效）	200	18.46%	123.08	#####	未进入负面清单	否	无	4.83%
8845	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线洞上分65号洞上村北注变压器	100	48.98%	31.02	31.02	未进入负面清单	否	无	1.25%
8846	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV钼矿家属院分枝01号杆柱上变压器	200	48.85%	62.30	62.30	未进入负面清单	否	无	3.02%
8847	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线都杖子台区变压器20农网	200	29.74%	100.52	#####	未进入负面清单	否	无	1.14%
8848	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线黑牛注变压器	200	18.68%	122.64	#####	未进入负面清单	否	无	2.60%
8849	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线北梁分支01杆变压器	200	27.94%	104.12	#####	未进入负面清单	否	无	2.48%
8850	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线水泉沟分枝116号杆变压器	250	58.86%	52.85	52.85	未进入负面清单	否	无	3.36%
8851	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线磅石沟分支25号杆上台子变压器	100	28.62%	51.38	51.38	未进入负面清单	否	无	4.55%
8852	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV金平联线李连杖子十一组变压器（能效）	200	36.07%	87.86	87.86	未进入负面清单	否	无	1.68%
8853	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线白草沟一组分支08号变压器（能效）	200	41.13%	77.74	77.74	未进入负面清单	否	无	1.65%
8854	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线羊小分枝腰营子分支1号变压器（能效）	200	35.92%	88.16	88.16	未进入负面清单	否	无	3.00%
8855	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线西沟分西沟井支变压器	50	42.69%	18.66	18.66	未进入负面清单	否	无	1.06%
8856	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线270#于村河西变压器	80	27.65%	41.88	41.88	未进入负面清单	否	无	2.49%
8857	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线山庄分小房申变压器	200	20.35%	119.30	#####	未进入负面清单	否	无	3.68%

8858	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二 线	10kV南草线东 汤东分线2#东 汤河东变压器	200	32.88%	94.24	94.24	未进入 负面清 单	否	无	3.18%
8859	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二 线	肖杖子大棚变 压器	30	34.32%	13.70	13.70	未进入 负面清 单	否	无	3.63%
8860	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二 线	10kV南草线东 沟分支14#东 沟变压器	50	24.93%	27.54	27.54	未进入 负面清 单	否	无	1.88%
8861	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二 线	10kV南草线于 村河东分枝 05#于村河东 变压器	100	43.85%	36.15	36.15	未进入 负面清 单	否	无	3.06%
8862	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二 线	电网10kV南草 线大房申分支 2#房申沟2号 变压器新增	100	39.97%	40.03	40.03	未进入 负面清 单	否	无	1.53%
8863	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二 线	10kV南草线 229#于村综合 变压器	160	41.82%	61.09	61.09	未进入 负面清 单	否	无	3.67%
8864	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二 线	东汤村东汤电 东井变压器	100	22.87%	57.13	57.13	未进入 负面清 单	否	无	3.66%
8865	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二 线	10kV南草线韦 子沟口新变压 器20农网	200	49.84%	60.32	60.32	未进入 负面清 单	否	无	4.43%
8866	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二 线	10kV南草线 207#小汤大棚 变压器	50	53.14%	13.43	13.43	未进入 负面清 单	否	无	4.47%
8867	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二 线	10kV南草线房 申沟二台分支 12#房申沟农 业变压器	200	38.07%	83.86	83.86	未进入 负面清 单	否	无	3.50%
8868	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二 线	10kV南草线房 申沟分郭彩店 井变压器	50	61.71%	9.15	9.15	未进入 负面清 单	否	无	2.44%
8869	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1125城东 线	10kV城园线岩 棉分前西支07 号河湾小区西 分变压器	50	37.45%	21.28	21.28	未进入 负面清 单	否	无	2.41%
8870	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV十老线平 房子大棚分枝 05号平房子大 棚变压器新增	200	23.47%	113.06	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.18%
8871	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV十老线老 西沟分枝34号 老爷庙十组变 压器	50	22.52%	28.74	28.74	未进入 负面清 单	否	无	2.13%
8872	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV老平线老 爷庙七组变压 器	200	47.92%	64.16	64.16	未进入 负面清 单	否	无	1.08%
8873	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV十老线平 房子东沟分枝 05号平房子东 沟变压器	50	56.46%	11.77	11.77	未进入 负面清 单	否	无	2.25%
8874	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV老平线老 爷庙四组大棚 变压器	100	12.69%	67.31	67.31	未进入 负面清 单	否	无	1.94%
8875	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV老平线老 爷庙八组变压 器	200	75.31%	9.38	9.38	未进入 负面清 单	否	无	4.27%

8876	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV老平线老西沟分3号杆柱上变压器	200	29.45%	101.10	#####	未进入负面清单	否	无	3.54%
8877	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV举杖子分支24号变压器（能效）	200	13.15%	133.70	#####	未进入负面清单	否	无	4.58%
8878	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分岐碾房一组分支4号变压器	200	50.83%	58.34	58.34	未进入负面清单	否	无	1.33%
8879	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分线六组机井支变压器	50	35.69%	22.16	22.16	未进入负面清单	否	无	2.32%
8880	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV王杖子六组分06号杆柱上变压器	50	21.68%	29.16	29.16	未进入负面清单	否	无	2.34%
8881	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV三官庙六组分支01号杆柱上变压器	50	29.28%	25.36	25.36	未进入负面清单	否	无	1.44%
8882	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分岐自来水分支08号变压器新增	100	30.64%	49.36	49.36	未进入负面清单	否	无	3.74%
8883	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房六组新柱上变压器	200	50.72%	58.56	58.56	未进入负面清单	否	无	2.78%
8884	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线新建半拉锅五组支半拉锅五组变压器	100	61.89%	18.11	18.11	未进入负面清单	否	无	1.71%
8885	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分岐半四五组分支8号变压器	100	27.19%	52.81	52.81	未进入负面清单	否	无	1.20%
8886	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线西沟门五组机井支变压器	100	49.22%	30.78	30.78	未进入负面清单	否	无	3.32%
8887	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分岐西沟二组大棚支15号变压器	200	17.94%	124.12	#####	未进入负面清单	否	无	2.78%
8888	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分岐041号变压器	50	17.78%	31.11	31.11	未进入负面清单	否	无	3.93%
8889	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分岐西沟门支水果分支40号变压器	50	12.85%	33.58	33.58	未进入负面清单	否	无	3.90%
8890	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分岐碾七支10号变压器	50	46.78%	16.61	16.61	未进入负面清单	否	无	4.68%
8891	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营子村分05号杆柱上变压器	160	55.77%	38.77	38.77	未进入负面清单	否	无	1.55%
8892	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV六梁线八家分线23号变压器	50	39.64%	20.18	20.18	未进入负面清单	否	无	3.40%
8893	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV东台子分线17号变压器	50	36.82%	21.59	21.59	未进入负面清单	否	无	1.12%

8894	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV六梁线大 杖子分枝164 号变压器	50	51.41%	14.30	14.30	未进入 负面清 单	否	无	4.11%
8895	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV黑山沟分 线121号变压 器	10	23.23%	5.68	5.68	未进入 负面清 单	否	无	4.05%
8896	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV黑山沟分 线139号变压 器	50	18.17%	30.92	30.92	未进入 负面清 单	否	无	3.95%
8897	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV六梁线大 杖子分枝150 号变压器	50	18.85%	30.58	30.58	未进入 负面清 单	否	无	3.76%
8898	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV黑山沟分 线032号变压 器	50	21.46%	29.27	29.27	未进入 负面清 单	否	无	2.72%
8899	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV皮匠沟分 支7号变压器	50	50.14%	14.93	14.93	未进入 负面清 单	否	无	3.72%
8900	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV前黑线河 东台区变压器	200	32.56%	94.88	94.88	未进入 负面清 单	否	无	3.51%
8901	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV黑山沟分 线048号变压 器	100	24.18%	55.82	55.82	未进入 负面清 单	否	无	4.41%
8902	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV六梁线大 杖子分枝205 号变压器	20	55.43%	4.91	4.91	未进入 负面清 单	否	无	3.39%
8903	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV林北分支 1号变压器	250	13.71%	165.73	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.92%
8904	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线头 道洼五六组B 台	200	48.60%	62.80	62.80	未进入 负面清 单	否	无	4.05%
8905	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线兴 隆庄五组分供 电所变压器	200	11.96%	136.08	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.98%
8906	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线小 七队分枝32号 古山子七组变 压器	160	22.23%	92.43	92.43	未进入 负面清 单	否	无	3.73%
8907	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线东 前沟分枝1号 变压器	50	24.71%	27.65	27.65	未进入 负面清 单	否	无	1.74%
8908	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾 房分水泉支30 号变压器（能 效）	200	38.40%	83.20	83.20	未进入 负面清 单	否	无	3.30%
8909	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线黑 沟分支02号变 压器（能效）	200	35.59%	88.82	88.82	未进入 负面清 单	否	无	4.77%
8910	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线宣 家分枝47号变 压器（能效）	200	37.37%	85.26	85.26	未进入 负面清 单	否	无	1.16%
8911	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线七 间房一组分支 04号变压器 （能效）	200	32.17%	95.66	95.66	未进入 负面清 单	否	无	1.81%
8912	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线哈 叭气大棚分枝 3号变压器	63	36.75%	27.25	27.25	未进入 负面清 单	否	无	2.99%
8913	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	517六梁线	10kV六南线哈 三组分枝16号 变压器	20	36.15%	8.77	8.77	未进入 负面清 单	否	无	3.16%
8914	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线主 干199号杆变 压器	100	44.35%	35.65	35.65	未进入 负面清 单	否	无	3.64%

8915	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线245号变压器	100	55.59%	24.41	24.41	未进入负面清单	否	无	3.81%
8916	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV上垵卜分支14号变压器	30	46.59%	10.02	10.02	未进入负面清单	否	无	4.01%
8917	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV东哨五组分支2号变压器	50	57.22%	11.39	11.39	未进入负面清单	否	无	3.92%
8918	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV东哨六组分支2号变压器	50	37.06%	21.47	21.47	未进入负面清单	否	无	3.56%
8919	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分枝奈木皋分支奈木皋五组分支03号奈木皋五组变压器	50	14.23%	32.89	32.89	未进入负面清单	否	无	2.14%
8920	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	324十山联线	10千伏十山联线四五道分倭瓜沟机井变压器	50	13.01%	33.50	33.50	未进入负面清单	否	无	1.14%
8921	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线肖杖子分枝23#肖杖子东变压器	30	22.04%	17.39	17.39	未进入负面清单	否	无	2.96%
8922	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线向阳分枝05号变压器	50	58.80%	10.60	10.60	未进入负面清单	否	无	4.50%
8923	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线羊歪分枝大西沟分支23号变压器	30	10.05%	20.99	20.99	未进入负面清单	否	无	1.78%
8924	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线于杖子河东分1号变压器	400	53.14%	107.44	#####	未进入负面清单	否	无	1.06%
8925	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线肖杖子分枝西分支03#肖杖子西变压器	63	18.16%	38.96	38.96	未进入负面清单	否	无	2.34%
8926	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线306号变压器	100	55.07%	24.93	24.93	未进入负面清单	否	无	3.19%
8927	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线小汤台区变压器	100	40.35%	39.65	39.65	未进入负面清单	否	无	4.64%
8928	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线郭彩店分枝02#郭彩店村农业变压器	100	25.76%	54.24	54.24	未进入负面清单	否	无	4.33%
8929	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线房申沟三台变压器	200	46.37%	67.26	67.26	未进入负面清单	否	无	2.45%
8930	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	324十山联线	10kV十山联线北叉分支15号变压器	30	21.89%	17.43	17.43	未进入负面清单	否	无	3.57%
8931	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	112河园一线	10kV南山线二道马厂分南山四组支10#南山一号变压器	50	23.93%	28.04	28.04	未进入负面清单	否	无	4.52%
8932	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	112河园一线	白音爱里四组大井变压器	50	48.26%	15.87	15.87	未进入负面清单	否	无	3.70%
8933	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	112河园一线	10kV南山线马厂分二道一台支3#二道一号变压器2台新增	200	63.74%	32.52	32.52	未进入负面清单	否	无	3.03%

8934	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	112河园一 线	10kV南山线二 道马厂分59# 二道四号变压器	200	50.44%	59.12	59.12	未进入 负面清 单	否	无	2.75%
8935	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二 线	10kV南草线郭 彩店分线03# 郭彩店变压器	100	26.41%	53.59	53.59	未进入 负面清 单	否	无	1.32%
8936	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线山 湾子五组机井 分山湾子五组 机井变压器	100	41.04%	38.96	38.96	未进入 负面清 单	否	无	1.29%
8937	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV山湾子街 内分18号杆变 压器	50	14.11%	32.95	32.95	未进入 负面清 单	否	无	1.68%
8938	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV双庙七组 支3号变压器	50	30.43%	24.79	24.79	未进入 负面清 单	否	无	1.61%
8939	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线山 湾子村西南分 线1号杆山湾 子村台区变压 器	100	58.71%	21.29	21.29	未进入 负面清 单	否	无	1.13%
8940	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV山湾六组 分6号变压器	80	51.47%	22.82	22.82	未进入 负面清 单	否	无	3.69%
8941	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV山湾子六 组棚分7号变 压器	80	28.92%	40.86	40.86	未进入 负面清 单	否	无	4.12%
8942	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV平房子市 场分3号变压 器	63	10.84%	43.57	43.57	未进入 负面清 单	否	无	2.79%
8943	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1018工业 1号线	10kV工业1号 线78号杆柱上 变压器	100	41.78%	38.22	38.22	未进入 负面清 单	否	无	3.95%
8944	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1 号线	10kV甘招1# 线河沿分线02 号杆变压器	30	22.17%	17.35	17.35	未进入 负面清 单	否	无	4.25%
8945	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1 号线	10kV甘招1# 线东赤赤大棚 支东赤二六组 机井变压器	100	15.36%	64.64	64.64	未进入 负面清 单	否	无	3.72%
8946	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨 树下分姚洞子 三组变压器	30	53.11%	8.07	8.07	未进入 负面清 单	否	无	3.69%
8947	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	223前六联 线	10kV六梁线大 南沟分12号变 压器	100	46.05%	33.95	33.95	未进入 负面清 单	否	无	4.16%
8948	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	223前六联 线	10kV瓦房店大 棚分线03号变 压器	100	49.56%	30.44	30.44	未进入 负面清 单	否	无	3.95%
8949	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV十老线安 德营子大棚变 压器新增	100	57.47%	22.53	22.53	未进入 负面清 单	否	无	2.61%
8950	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV十老线安 德营子分安德 营子一二组变 压器	80	37.85%	33.72	33.72	未进入 负面清 单	否	无	1.71%
8951	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨 树下分姚杨树 下一组变压器	200	18.62%	122.76	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.19%
8952	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV老平线安 德营子一组井 支变压器	200	13.95%	132.10	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.08%

8953	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树 下分姚洞子 二组变压器新 增	50	33.66%	23.17	23.17	未进入 负面清 单	否	无	3.32%
8954	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨 树下分姚洞子 下洼子变压 器	50	18.50%	30.75	30.75	未进入 负面清 单	否	无	4.64%
8955	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨 树下分乌太沟 村变压器新增	200	36.77%	86.46	86.46	未进入 负面清 单	否	无	2.97%
8956	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨 树下分姚洞子 四组变压器	20	20.17%	11.97	11.97	未进入 负面清 单	否	无	2.82%
8957	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线 144号变压器	30	31.02%	14.69	14.69	未进入 负面清 单	否	无	2.54%
8958	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线高 子沟分36号变 压器	50	50.35%	14.83	14.83	未进入 负面清 单	否	无	4.00%
8959	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线头 道三十组分3 号变压器	80	48.37%	25.30	25.30	未进入 负面清 单	否	无	3.29%
8960	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线白 塔子大井分05 号变压器	100	37.02%	42.98	42.98	未进入 负面清 单	否	无	1.77%
8961	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西 山分十组支14 号变压器	20	37.58%	8.48	8.48	未进入 负面清 单	否	无	3.51%
8962	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1 号线	10kV甘招1# 线河沿大柳分 支02号杆东赤 五组变压器	50	56.05%	11.98	11.98	未进入 负面清 单	否	无	1.54%
8963	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1 号线	10kV甘招1# 线大道一组分 枝12号杆变压 器	50	42.31%	18.85	18.85	未进入 负面清 单	否	无	4.77%
8964	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1 号线	10kV甘招1号 线金沟梁一组 新增变压器	200	52.82%	54.36	54.36	未进入 负面清 单	否	无	2.07%
8965	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线 043号变压器	100	19.29%	60.71	60.71	未进入 负面清 单	否	无	4.55%
8966	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV金铁线铁 路家属院变压 器	400	30.71%	197.16	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.14%
8967	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1 号线	10kV甘招1# 线西沟分枝38 号杆变压器新 增	200	13.04%	133.92	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.22%
8968	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1 号线	10kV甘招1# 线三家猪场分 支05号杆三家 三五组新变压 器	200	44.04%	71.92	71.92	未进入 负面清 单	否	无	3.55%
8969	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1 号线	10kV甘招1# 线东风连网分 歧065号杆变 压器	30	45.66%	10.30	10.30	未进入 负面清 单	否	无	4.30%
8970	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1 号线	10kV甘招1# 线金沟梁三五 组分支09号杆 变压器新增	200	57.64%	44.72	44.72	未进入 负面清 单	否	无	1.15%

8971	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1 号线	10kV甘招1# 线东风连网分 歧115号杆变 压器	200	51.46%	57.08	57.08	未进入 负面清 单	否	无	1.61%
8972	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1 号线	10kV甘招一 号 线金沟梁三五 组大棚1号井 支变压器	100	42.83%	37.17	37.17	未进入 负面清 单	否	无	3.12%
8973	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1 号线	10kV甘招1# 线西沟分歧20 号杆变压器	50	37.93%	21.04	21.04	未进入 负面清 单	否	无	2.16%
8974	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1 号线	10kV甘招1# 线河沿大棚分 支10号杆变压 器	50	25.84%	27.08	27.08	未进入 负面清 单	否	无	4.71%
8975	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1 号线	10kV甘招1# 线三家四组新 增变压器	200	39.46%	81.08	81.08	未进入 负面清 单	否	无	3.34%
8976	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1 号线	10kV甘招1# 线大道村台区 20农网	200	14.05%	131.90	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.29%
8977	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1 号线	10kV甘招一 号 线东赤赤三 号井支西赤赤 1号井支变压器	50	25.30%	27.35	27.35	未进入 负面清 单	否	无	4.23%
8978	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1 号线	10kV甘招1号 线甘招六组大 棚支甘招五组 井变压器	100	30.93%	49.07	49.07	未进入 负面清 单	否	无	4.06%
8979	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV十老线老 西沟分歧向阳 沟分支13号老 爷庙九组变压 器	50	43.77%	18.12	18.12	未进入 负面清 单	否	无	1.70%
8980	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1 号线	10kV甘招1# 线东沟分支11 号杆变压器	200	29.34%	101.32	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.39%
8981	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联 网分歧二级站 移动分27号变 压器	400	34.61%	181.56	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.62%
8982	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联 网分歧七家分 支李宝江支12 号变压器	50	14.39%	32.81	32.81	未进入 负面清 单	否	无	1.30%
8983	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线下 杖子支3号下 杖子变压器	200	49.08%	61.84	61.84	未进入 负面清 单	否	无	1.49%
8984	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	海岛营子九组 棚变压器	30	26.53%	16.04	16.04	未进入 负面清 单	否	无	1.85%
8985	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线 091号变压器	20	53.83%	5.23	5.23	未进入 负面清 单	否	无	1.71%
8986	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线 037号变压器 新增	200	15.28%	129.44	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.03%
8987	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下 店分奈木皋二 组变压器新增	200	44.64%	70.72	70.72	未进入 负面清 单	否	无	4.05%

8988	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分下河套十一组变压器	50	50.54%	14.73	14.73	未进入负面清单	否	无	4.40%
8989	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分下店六组大棚变压器	30	47.07%	9.88	9.88	未进入负面清单	否	无	2.60%
8990	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线大长皋分支2号杆变压器	200	19.80%	120.40	#####	未进入负面清单	否	无	2.39%
8991	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线160#变压器	100	51.18%	28.82	28.82	未进入负面清单	否	无	1.34%
8992	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线九佛堂一组分4号变压器	50	11.78%	34.11	34.11	未进入负面清单	否	无	3.67%
8993	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10千伏十堡线范西沟分进山井支变压器	50	32.56%	23.72	23.72	未进入负面清单	否	无	1.19%
8994	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分奈木皋黄杖子变压器	30	53.77%	7.87	7.87	未进入负面清单	否	无	3.84%
8995	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	214南线	10kV南干线桃花池铁路家属院变压器	50	33.94%	23.03	23.03	未进入负面清单	否	无	3.79%
8996	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线西赤赤五组分支02号杆变压器	50	44.97%	17.52	17.52	未进入负面清单	否	无	2.68%
8997	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线西沟门五六组变压器20农网	200	21.62%	116.76	#####	未进入负面清单	否	无	4.86%
8998	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分枝西分支半支半一支半三支02号杆变压器	200	46.55%	66.90	66.90	未进入负面清单	否	无	3.90%
8999	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分枝半一组分支变压器	400	56.06%	95.76	95.76	未进入负面清单	否	无	1.97%
9000	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分枝碾四组分支2号变压器	200	58.54%	42.92	42.92	未进入负面清单	否	无	4.74%
9001	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分枝碾三组分支01号变压器	200	56.70%	46.60	46.60	未进入负面清单	否	无	3.72%
9002	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分枝碾二组分支05号变压器	315	28.46%	162.35	#####	未进入负面清单	否	无	4.35%
9003	国网喀左县供电公司	喀园66kV变电站	105喀巨线	10kV东垵卜六组支06号杆柱上变压器	100	58.13%	21.87	21.87	未进入负面清单	否	无	4.36%
9004	国网喀左县供电公司	喀园66kV变电站	105喀巨线	10千伏公三线大东沟分东垵卜六组二号支柱上变压器	100	31.64%	48.36	48.36	未进入负面清单	否	无	4.92%
9005	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	222河山二线	10kV南草线山嘴一组新增变压器	100	57.80%	22.20	22.20	未进入负面清单	否	无	3.54%

9006	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线东前沟分线东沟支04号变压器	100	37.10%	42.90	42.90	未进入负面清单	否	无	1.44%
9007	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线下洼子一组分2号白塔子下洼子一组大棚变压器	50	39.59%	20.21	20.21	未进入负面清单	否	无	1.66%
9008	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV枣树沟分支10号变压器	160	52.62%	43.81	43.81	未进入负面清单	否	无	2.59%
9009	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV黑山沟分歧099号变压器	200	13.32%	133.36	#####	未进入负面清单	否	无	2.70%
9010	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV前黑线冯杖子2号台区2020农网	200	22.32%	115.36	#####	未进入负面清单	否	无	3.86%
9011	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV东沟分支4号变压器	50	93.23%	-6.62	-6.62	未进入负面清单	否	无	1.68%
9012	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线哈六组分线5号变压器	50	12.89%	33.56	33.56	未进入负面清单	否	无	3.62%
9013	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	324十山联线	10kV十山联线水泉沟小区变压器20农网	200	54.97%	50.06	50.06	未进入负面清单	否	无	4.31%
9014	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV蒿草沟分歧49号杆柱上变压器	50	21.26%	29.37	29.37	未进入负面清单	否	无	2.48%
9015	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线桥子村分01号杆柱上变压器新增	200	19.11%	121.78	#####	未进入负面清单	否	无	2.73%
9016	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线头道营子村八九组新台	200	29.30%	101.40	#####	未进入负面清单	否	无	3.33%
9017	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线梁东分07号变压器	160	50.39%	47.38	47.38	未进入负面清单	否	无	4.67%
9018	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	324十山联线	10千伏十山联线四五道分北交叉南棚变压器	50	49.56%	15.22	15.22	未进入负面清单	否	无	1.93%
9019	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	324十山联线	10kV四五道分支36号变压器	30	44.28%	10.72	10.72	未进入负面清单	否	无	4.04%
9020	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	112河园一线	10kV南山线二道二台新增变压器	200	12.99%	134.02	#####	未进入负面清单	否	无	4.41%
9021	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	112河园一线	10kV南山线二道三台新分变压器	200	25.05%	109.90	#####	未进入负面清单	否	无	1.97%
9022	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	324十山联线	10kV十山联线喇嘛沟一组分支1号变压器	400	21.50%	234.00	#####	未进入负面清单	否	无	3.86%
9023	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线东沟分歧三窝铺分支1号变压器	160	41.76%	61.18	61.18	未进入负面清单	否	无	3.46%
9024	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线东沟分歧小马营子分支5号变压器	50	49.00%	15.50	15.50	未进入负面清单	否	无	3.26%
9025	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线北杖子分歧1号变压器	63	37.41%	26.83	26.83	未进入负面清单	否	无	1.07%

9026	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV山湾子街内分10号杆变压器	50	23.66%	28.17	28.17	未进入负面清单	否	无	1.94%
9027	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线148#变压器	200	18.64%	122.72	#####	未进入负面清单	否	无	1.26%
9028	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线双庙五组支新增变压器	200	40.33%	79.34	79.34	未进入负面清单	否	无	4.74%
9029	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线双庙三组支新增变压器	200	17.29%	125.42	#####	未进入负面清单	否	无	2.04%
9030	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV山湾三组支2号变压器	100	25.78%	54.22	54.22	未进入负面清单	否	无	4.30%
9031	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV山嘴子九组变压器	200	30.44%	99.12	99.12	未进入负面清单	否	无	2.61%
9032	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树下分杨树树三组变压器新增	400	74.95%	20.20	20.20	未进入负面清单	否	无	4.86%
9033	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10千伏塔西线杨杖子分50号变压器	80	36.48%	34.82	34.82	未进入负面清单	否	无	1.86%
9034	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线蒿子沟分一组支08号变压器	50	11.50%	34.25	34.25	未进入负面清单	否	无	4.59%
9035	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10千伏塔西线杨杖子分64号变压器	80	22.05%	46.36	46.36	未进入负面清单	否	无	3.80%
9036	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线水泉沟一组大棚变压器	80	15.35%	51.72	51.72	未进入负面清单	否	无	3.87%
9037	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线大道三组台区变压器20农网	160	43.49%	58.42	58.42	未进入负面清单	否	无	3.99%
9038	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线东升分支01号杆东升村变压器	400	32.06%	191.76	#####	未进入负面清单	否	无	1.17%
9039	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV西干线金杖子村二三组分变压器	200	41.40%	77.20	77.20	未进入负面清单	否	无	2.80%
9040	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV金杖子村二、三组变压器	200	56.27%	47.46	47.46	未进入负面清单	否	无	3.90%
9041	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV金杖子一组变压器	200	20.48%	119.04	#####	未进入负面清单	否	无	1.02%
9042	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线三家一组台区变压器20农网	400	12.09%	271.64	#####	未进入负面清单	否	无	2.42%
9043	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线河沿二组分支07号杆变压器	50	22.76%	28.62	28.62	未进入负面清单	否	无	4.43%
9044	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线东风连网分段049号杆变压器	100	18.44%	61.56	61.56	未进入负面清单	否	无	3.43%
9045	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线东赤赤大棚分支23号杆变压器新增	200	36.60%	86.80	86.80	未进入负面清单	否	无	4.56%

9046	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1 号线	10kV甘招1# 线东赤赤村台 区变压器20农 网	400	23.53%	225.88	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.78%
9047	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1 号线	10kV甘招1# 线西沟分枝30 号杆变压器	400	45.78%	136.88	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.87%
9048	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1 号线	10kV甘招1# 线东赤赤二组 大棚07号杆变 压器	100	47.54%	32.46	32.46	未进入 负面清 单	否	无	3.72%
9049	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1 号线	10kV甘招1# 线河沿分枝06 号杆变压器	200	32.08%	95.84	95.84	未进入 负面清 单	否	无	3.32%
9050	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1 号线	10kV甘招1# 线杨树沟分枝 27号杆变压器	200	58.03%	43.94	43.94	未进入 负面清 单	否	无	1.54%
9051	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1 号线	10kV甘招1# 线西沟分枝11 号杆变压器	400	47.07%	131.72	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.03%
9052	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1 号线	10kV甘招1# 线杨树沟四组 分支01号杆变 压器	50	14.94%	32.53	32.53	未进入 负面清 单	否	无	3.88%
9053	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变 电站	324十山联 线	10千伏十山联 线四五道分王 仙沟支王仙沟 变压器	200	46.87%	66.26	66.26	未进入 负面清 单	否	无	4.98%
9054	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	216有机酸 线	10kV特供线红 石分枝08号西 冷台区变压器 新增	200	46.89%	66.22	66.22	未进入 负面清 单	否	无	1.75%
9055	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV联网分二 级站支海岱大 棚支6号变压 器	400	55.91%	96.36	96.36	未进入 负面清 单	否	无	4.62%
9056	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线乡 直分岐政府分 支1号变压器	400	47.88%	128.48	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.22%
9057	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线姜 杖子分永益一 二支14号变压 器	100	60.64%	19.36	19.36	未进入 负面清 单	否	无	4.43%
9058	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV水塔线水 泉西变新增变 压器	50	35.94%	22.03	22.03	未进入 负面清 单	否	无	1.13%
9059	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变 电站	314十堡线	10kV十堡线范 西沟变压器	200	57.59%	44.82	44.82	未进入 负面清 单	否	无	1.85%
9060	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线岳 台子分29号岳 台子十组变压 器	200	29.56%	100.88	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.65%
9061	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变 电站	324十山联 线	10kV十山联线 喇嘛沟村分支 1号变压器新 增	200	27.57%	104.86	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.70%
9062	国网喀左县供电公司	喀园66kV变电站	105喀巨线	10kV喀巨线东 塔卜五组二号 2020农网	200	25.95%	108.10	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.00%
9063	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线下 洼子一组分4 号变压器20农 网	400	40.49%	158.04	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.03%

9064	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分郭台子二三八支2号郭台子养殖小区变压器	100	33.90%	46.10	46.10	未进入负面清单	否	无	3.20%
9065	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线卧虎沟三组分歧18号杆变压器	30	53.26%	8.02	8.02	未进入负面清单	否	无	3.37%
9066	国网喀左县供电公司		1015公镇1号线	康达小镇1号箱变1#变压器	630	24.66%	348.64	#####	未进入负面清单	否	无	1.92%
9067	国网喀左县供电公司		1015公镇1号线	康达小镇2号箱变2#变压器	250	55.91%	60.23	60.23	未进入负面清单	否	无	1.36%
9068	国网喀左县供电公司		1015公镇1号线	康达小镇3号箱变2#变压器	500	51.92%	140.40	#####	未进入负面清单	否	无	1.74%
9069	国网喀左县供电公司		1122城特线	安泰小区箱变1#变压器	400	13.19%	267.24	#####	未进入负面清单	否	无	4.63%
9070	国网喀左县供电公司		1114城专线	10kV专供线五金高层箱配电变压器	500	37.86%	210.70	#####	未进入负面清单	否	无	3.00%
9071	国网喀左县供电公司		1114城专线	利州2#箱变1#变压器	500	51.56%	142.20	#####	未进入负面清单	否	无	2.22%
9072	国网喀左县供电公司		1131城金线	金鼎龙湾11号箱变变压器	630	21.06%	371.32	#####	未进入负面清单	否	无	3.94%
9073	国网喀左县供电公司		1131城金线	金鼎龙湾6#箱变变压器	630	20.81%	372.90	#####	未进入负面清单	否	无	3.12%
9074	国网喀左县供电公司		1131城金线	金鼎龙湾1号箱变变压器	630	26.92%	334.40	#####	未进入负面清单	否	无	3.10%
9075	国网喀左县供电公司		1019公镇2号线	大垵卜一组箱变站内变压器	630	50.16%	187.99	#####	未进入负面清单	否	无	4.20%
9076	国网喀左县供电公司		1019公镇2号线	滕鑫家园1号箱变2#变压器	500	47.16%	164.20	#####	未进入负面清单	否	无	1.61%
9077	国网喀左县供电公司		1019公镇2号线	滕鑫家园1号箱变1#变压器	500	32.36%	238.20	#####	未进入负面清单	否	无	1.32%
9078	国网喀左县供电公司		1019公镇2号线	清韵雅阁小区箱变站内变压器	500	15.36%	323.20	#####	未进入负面清单	否	无	1.25%
9079	国网喀左县供电公司		216有机酸线	建材城箱变2#变压器	630	36.70%	272.79	#####	未进入负面清单	否	无	1.34%
9080	国网喀左县供电公司		216有机酸线	建材城箱变1#变压器	630	57.64%	140.87	#####	未进入负面清单	否	无	2.95%
9081	国网喀左县供电公司		1121城水线	顾顺1#箱变2#变压器	630	34.94%	283.88	#####	未进入负面清单	否	无	4.65%
9082	国网喀左县供电公司		1121城水线	顾顺1#箱变1#变压器	630	34.65%	285.71	#####	未进入负面清单	否	无	3.78%
9083	国网喀左县供电公司		1121城水线	华鑫家园三期4#箱变1#变	500	38.66%	206.70	#####	未进入负面清单	否	无	2.54%
9084	国网喀左县供电公司		117自来水线	10kV自来水管线顾兴家园1#箱变变压器	500	53.97%	130.15	#####	未进入负面清单	否	无	4.48%

9085	国网喀左县供电公司		117自来水线	10kV自来水线 顾兴家园3#箱 变变压器	400	10.92%	276.32	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.20%
9086	国网喀左县供电公司		117自来水线	千禧小区二期 1#箱变间隔配 电变压器	630	41.06%	245.32	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.88%
9087	国网喀左县供电公司		117自来水线	千禧小区二期 2#箱变间隔配 电变压器	630	34.90%	284.13	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.94%
9088	国网喀左县供电公司		1121城水 线	华鑫家园三期 4#箱变2#变	500	59.57%	102.15	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.45%
9089	国网喀左县供电公司		1019公镇 2号线	供销箱变站内 变压器	315	12.62%	212.25	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.86%
9090	国网喀左县供电公司		1019公镇 2号线	滕鑫家园2号 箱变2#变压器	500	52.20%	139.00	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.65%
9091	国网喀左县供电公司		1019公镇 2号线	大北旅社箱变 站内变压器	160	46.79%	53.14	53.14	未进入 负面清 单	否	无	2.42%
9092	国网喀左县供电公司		1019公镇 2号线	干休所箱变站 内变压器	500	14.22%	328.90	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.53%
9093	国网喀左县供电公司		1019公镇 2号线	王忠禹箱变站 内变压器	315	20.41%	187.71	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.62%
9094	国网喀左县供电公司		1019公镇 2号线	滕鑫家园2号 箱变1#变压器	500	55.41%	122.95	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.79%
9095	国网喀左县供电公司		1121城水 线	顾顺2#箱变2# 变压器	630	59.00%	132.30	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.02%
9096	国网喀左县供电公司		1121城水 线	华鑫家园三期 3#箱变变压器	630	41.66%	241.54	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.78%
9097	国网喀左县供电公司		1118城五 线	绿洲新苑1#箱 变变压器	630	31.41%	306.12	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.33%
9098	国网喀左县供电公司		118大五线	领秀1#箱变2# 变压器	500	27.07%	264.65	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.21%
9099	国网喀左县供电公司		118大五线	领秀2#箱变1# 变压器	630	53.58%	166.45	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.23%
9100	国网喀左县供电公司		118大五线	领秀2#箱变2# 变压器	630	19.48%	381.28	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.87%
9101	国网喀左县供电公司		118大五线	富家花园箱变 变压器	400	36.68%	173.28	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.32%
9102	国网喀左县供电公司		118大五线	天成顾静园箱 变变压器	630	34.83%	284.57	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.23%
9103	国网喀左县供电公司		118大五线	领秀1#箱变1# 变压器	500	14.56%	327.20	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.86%
9104	国网喀左县供电公司		118大五线	常青花园箱变 1#变压器	630	33.04%	295.85	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.58%
9105	国网喀左县供电公司		118大五线	领秀二期箱变 变压器	500	47.39%	163.05	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.21%
9106	国网喀左县供电公司		118大五线	千禧小区箱变 2#变压器	500	41.00%	195.00	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.61%
9107	国网喀左县供电公司		1118城五 线	绿洲新苑2#箱 变变压器	630	29.52%	318.02	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.58%

9108	国网喀左县供电公司		217特供线	商业城箱变1# 变压器	630	31.04%	308.45	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.26%
9109	国网喀左县供电公司		226镇东3 号线	古韵书香#1箱 变间隔配电变 压器	630	46.53%	210.86	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.26%
9110	国网喀左县供电公司		226镇东3 号线	利州1#箱变1 号变压器	630	23.43%	356.39	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.15%
9111	国网喀左县供电公司		226镇东3 号线	利州3#箱变变 压器	630	14.19%	414.60	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.36%
9112	国网喀左县供电公司		226镇东3 号线	鸿运小区1#箱 变1#变压器	500	17.43%	312.85	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.98%
9113	国网喀左县供电公司		226镇东3 号线	鸿运小区2#箱 变1#变压器	400	15.46%	258.16	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.67%
9114	国网喀左县供电公司		226镇东3 号线	鸿运小区1#箱 变2#变压器	500	52.45%	137.75	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.17%
9115	国网喀左县供电公司		1121城水 线	顾顺2#箱变1# 变压器	630	53.36%	167.83	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.74%
9116	国网喀左县供电公司		226镇东3 号线	鸿运小区2箱 变1#变压器	400	11.09%	275.64	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.58%
9117	国网喀左县供电公司		226镇东3 号线	利州2#箱变变 压器	630	45.56%	216.97	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.50%
9118	国网喀左县供电公司		217特供线	古塔新园1#箱 变1#变压器	630	40.20%	250.74	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.52%
9119	国网喀左县供电公司		1112城园 线	10kV城园线河 畔B区二段2# 箱变1#变	400	30.72%	197.12	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.07%
9120	国网喀左县供电公司		1112城园 线	10kV城园线世 纪家园1#箱变 变压器	500	74.23%	28.85	28.85	未进入 负面清 单	否	无	4.09%
9121	国网喀左县供电公司		1112城园 线	10kV城园线河 畔B区二段3# 箱变变压器	400	38.91%	164.36	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.46%
9122	国网喀左县供电公司		1112城园 线	10kV城园线河 畔B区二段2# 箱变2#变	400	35.96%	176.16	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.85%
9123	国网喀左县供电公司		1112城园 线	10kV城园线河 畔B区二段1# 箱变2#变	630	43.50%	229.95	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.80%
9124	国网喀左县供电公司		1112城园 线	10kV城园线河 畔B区二段4# 箱变变压器	630	16.48%	400.18	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.28%
9125	国网喀左县供电公司		1112城园 线	10kV城园线陶 然欣苑1#箱变 2#变	400	32.86%	188.56	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.95%
9126	国网喀左县供电公司		1112城园 线	东盛2#箱变1# 变压器	630	28.10%	326.97	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.80%
9127	国网喀左县供电公司		1112城园 线	10kV城园线陶 然欣苑3#箱变 2#变	630	41.33%	243.62	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.75%
9128	国网喀左县供电公司		1112城园 线	华仕二期1#箱 变压器	400	20.13%	239.48	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.50%
9129	国网喀左县供电公司		1112城园 线	10kV城园线河 畔B区二段1# 箱变1#变	630	24.98%	346.63	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.14%
9130	国网喀左县供电公司		1112城园 线	10kV城园线馨 园小区2#箱变 变压器	500	44.36%	178.20	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.37%

9131	国网喀左县供电公司		1112城园线	10kV城园线河畔B区二段3#箱变1#变压器	630	20.28%	376.24	#####	未进入负面清单	否	无	3.86%
9132	国网喀左县供电公司		1112城园线	10kV城园线陶然欣苑2#箱变2#变	400	28.23%	207.08	#####	未进入负面清单	否	无	4.12%
9133	国网喀左县供电公司		1112城园线	10kV城园线馨园小区1#箱变变压器	500	27.51%	262.45	#####	未进入负面清单	否	无	2.01%
9134	国网喀左县供电公司		1112城园线	10kV城园线陶然欣苑4#箱变变压器	630	48.88%	196.06	#####	未进入负面清单	否	无	4.04%
9135	国网喀左县供电公司		1112城园线	10kV城园线河畔B区二段5#箱变变压器	630	50.95%	183.02	#####	未进入负面清单	否	无	1.37%
9136	国网喀左县供电公司		1112城园线	四小学箱变1#变压器	400	32.67%	189.32	#####	未进入负面清单	否	无	4.03%
9137	国网喀左县供电公司		1112城园线	10kV城园线陶然欣苑5#箱变2#变	400	55.80%	96.80	96.80	未进入负面清单	否	无	1.79%
9138	国网喀左县供电公司		1112城园线	华仕小区箱变1#变压器	500	40.01%	199.95	#####	未进入负面清单	否	无	2.59%
9139	国网喀左县供电公司		1112城园线	10kV城园线陶然欣苑3#箱变1#变	630	51.49%	179.61	#####	未进入负面清单	否	无	2.03%
9140	国网喀左县供电公司		1112城园线	华仕二期2#箱变1#变压器	500	33.15%	234.25	#####	未进入负面清单	否	无	4.50%
9141	国网喀左县供电公司		1112城园线	东盛1#箱变1#变压器	630	43.92%	227.30	#####	未进入负面清单	否	无	4.99%
9142	国网喀左县供电公司		1112城园线	北村部箱变1#变压器	200	36.60%	86.80	86.80	未进入负面清单	否	无	1.26%
9143	国网喀左县供电公司		1112城园线	10kV城园线世纪家园2#箱变变压器	500	53.17%	134.15	#####	未进入负面清单	否	无	2.22%
9144	国网喀左县供电公司		1126城草线	宜居佳苑2#箱变2号变压器	630	39.11%	257.61	#####	未进入负面清单	否	无	1.68%
9145	国网喀左县供电公司		1126城草线	宜居佳苑3#箱变2号变压器	630	28.78%	322.69	#####	未进入负面清单	否	无	4.69%
9146	国网喀左县供电公司		1131城金线	金鼎龙湾4号箱变变压器	630	40.44%	249.23	#####	未进入负面清单	否	无	2.36%
9147	国网喀左县供电公司		1131城金线	金鼎龙湾2号箱变变压器	630	36.79%	272.22	#####	未进入负面清单	否	无	3.83%
9148	国网喀左县供电公司		1125城东线	10kV城东线丽都水岸二期2#箱变变压器	630	58.55%	135.14	#####	未进入负面清单	否	无	4.06%
9149	国网喀左县供电公司		1125城东线	10kV城东线丽都水岸5号箱变变压器	630	58.82%	133.43	#####	未进入负面清单	否	无	1.33%
9150	国网喀左县供电公司		1125城东线	10kV城东线丽都水岸二期1#箱变1#变	500	44.48%	177.60	#####	未进入负面清单	否	无	3.54%
9151	国网喀左县供电公司		1125城东线	10kV城东线丽都水岸3#箱变变压器	630	25.82%	341.33	#####	未进入负面清单	否	无	3.69%
9152	国网喀左县供电公司		1125城东线	10kV城东线丽都水岸二期1#箱变2#变	500	19.34%	303.30	#####	未进入负面清单	否	无	2.67%

9153	国网喀左县供电公司		1125城东线	10KV城东线丽都水岸4号箱变变	500	32.96%	235.20	#####	未进入负面清单	否	无	2.17%
9154	国网喀左县供电公司		1125城东线	丽都水岸2号箱变102变压器	500	58.37%	108.15	#####	未进入负面清单	否	无	1.08%
9155	国网喀左县供电公司		1015公镇1号线	康达小镇3号箱变3#变压器	630	21.00%	371.70	#####	未进入负面清单	否	无	2.63%
9156	国网喀左县供电公司		1125城东线	10KV城东线丽都水岸3号箱变西变	500	51.33%	143.35	#####	未进入负面清单	否	无	3.68%
9157	国网喀左县供电公司		218镇内线	10kV镇内线东盛家庭箱变2#	400	28.49%	206.04	#####	未进入负面清单	否	无	1.34%
9158	国网喀左县供电公司		1126城草线	宜居佳苑3#箱变1号变压器	630	23.73%	354.50	#####	未进入负面清单	否	无	2.14%
9159	国网喀左县供电公司		1126城草线	宜居佳苑2#箱变1号变压器	630	44.59%	223.08	#####	未进入负面清单	否	无	1.61%
9160	国网喀左县供电公司		1110城博线	博望家园1号箱变102变压器	630	28.67%	323.38	#####	未进入负面清单	否	无	4.40%
9161	国网喀左县供电公司		1126城草线	宜居佳苑1#箱变2号变压器	630	51.33%	180.62	#####	未进入负面清单	否	无	2.51%
9162	国网喀左县供电公司		1126城草线	宜居佳苑1#箱变1号变压器	630	40.43%	249.29	#####	未进入负面清单	否	无	3.32%
9163	国网喀左县供电公司		1122城特线	10kV特供线凌河分凌河家园2#箱变变压器间隔配电变压器	630	48.23%	200.15	#####	未进入负面清单	否	无	2.74%
9164	国网喀左县供电公司		1122城特线	10kV特供线凌河分凌河家园1#箱变1号变压器	630	56.08%	150.70	#####	未进入负面清单	否	无	3.61%
9165	国网喀左县供电公司		1122城特线	河畔新村A区东箱变变压器	630	10.75%	436.28	#####	未进入负面清单	否	无	3.69%
9166	国网喀左县供电公司		1113城镇线	镇门前箱变变压器	250	16.10%	159.75	#####	未进入负面清单	否	无	3.91%
9167	国网喀左县供电公司		1113城镇线	塔城新区2#箱变1#变压器	400	47.78%	128.88	#####	未进入负面清单	否	无	1.43%
9168	国网喀左县供电公司		1113城镇线	中兴家园2#箱变102变压器	500	34.88%	225.60	#####	未进入负面清单	否	无	2.05%
9169	国网喀左县供电公司		1113城镇线	运输箱变1#变压器	315	68.68%	35.66	35.66	未进入负面清单	否	无	3.29%
9170	国网喀左县供电公司		1113城镇线	塔城新区1#箱变变压器	500	48.38%	158.10	#####	未进入负面清单	否	无	1.49%
9171	国网喀左县供电公司		1110城博线	博望家园3号箱变102变压器	630	35.56%	279.97	#####	未进入负面清单	否	无	2.77%
9172	国网喀左县供电公司		1110城博线	博望家园3号箱变101变压器	630	30.71%	310.53	#####	未进入负面清单	否	无	1.49%
9173	国网喀左县供电公司		1110城博线	博望家园2号箱变102变压器	630	32.96%	296.35	#####	未进入负面清单	否	无	1.22%
9174	国网喀左县供电公司		1110城博线	博望家园5号箱变102变压器	630	50.83%	183.77	#####	未进入负面清单	否	无	4.52%

9175	国网喀左县供电公司		1113城镇线	中兴家园1#箱变变压器	500	40.28%	198.60	#####	未进入负面清单	否	无	3.84%
9176	国网喀左县供电公司		1113城镇线	邮政箱变变压器	200	54.42%	51.16	51.16	未进入负面清单	否	无	1.14%
9177	国网喀左县供电公司		126镇东2号线	利州国际3#箱变101变压器	630	24.13%	351.98	#####	未进入负面清单	否	无	1.75%
9178	国网喀左县供电公司		126镇东2号线	利州国际2#箱变101变压器	630	33.04%	295.85	#####	未进入负面清单	否	无	4.52%
9179	国网喀左县供电公司		126镇东2号线	利州国际2#箱变102变压器	630	10.12%	440.24	#####	未进入负面清单	否	无	1.46%
9180	国网喀左县供电公司		225镇湾线	鑫海花园2#箱变101变压器	500	13.97%	330.15	#####	未进入负面清单	否	无	1.09%
9181	国网喀左县供电公司		124专供线	城建局箱变1#变压器	160	37.57%	67.89	67.89	未进入负面清单	否	无	1.12%
9182	国网喀左县供电公司		124专供线	百货箱变1#变压器	630	35.33%	281.42	#####	未进入负面清单	否	无	2.33%
9183	国网喀左县供电公司		124专供线	百货箱变2#变压器	630	51.63%	178.73	#####	未进入负面清单	否	无	2.98%
9184	国网喀左县供电公司		1113城镇线	供销箱变1#变压器	200	55.06%	49.88	49.88	未进入负面清单	否	无	3.79%
9185	国网喀左县供电公司		1113城镇线	利州3#箱变1#变压器	630	58.95%	132.62	#####	未进入负面清单	否	无	4.15%
9186	国网喀左县供电公司		1114城专线	10kV专供线利州1#箱变配电变压器	500	30.56%	247.20	#####	未进入负面清单	否	无	3.68%
9187	国网喀左县供电公司		1127城化线	10kV大六线颐和家园1#箱变1#变	630	30.32%	312.98	#####	未进入负面清单	否	无	3.29%
9188	国网喀左县供电公司		1127城化线	腾龙4#箱变变压器	315	56.62%	73.65	73.65	未进入负面清单	否	无	4.22%
9189	国网喀左县供电公司		1127城化线	10kV大六线颐和家园2#箱变1#变	630	69.98%	63.13	63.13	未进入负面清单	否	无	3.69%
9190	国网喀左县供电公司		1127城化线	腾龙1#箱变1#变压器	630	43.01%	233.04	#####	未进入负面清单	否	无	3.01%
9191	国网喀左县供电公司		1127城化线	腾龙3#箱变1#变压器	630	33.16%	295.09	#####	未进入负面清单	否	无	3.37%
9192	国网喀左县供电公司		1127城化线	10kV大六线颐和家园1#箱变2#变	630	14.12%	415.04	#####	未进入负面清单	否	无	1.77%
9193	国网喀左县供电公司		1127城化线	腾龙2#箱变2变压器	630	24.54%	349.40	#####	未进入负面清单	否	无	4.80%
9194	国网喀左县供电公司		1127城化线	10kV大六线颐和家园2#箱变2#变	630	19.46%	381.40	#####	未进入负面清单	否	无	4.61%
9195	国网喀左县供电公司		1113城镇线	利州4#箱变1#变压器	500	65.18%	74.10	74.10	未进入负面清单	否	无	3.87%
9196	国网喀左县供电公司		1131城金线	金鼎龙湾7#箱变变压器	630	30.99%	308.76	#####	未进入负面清单	否	无	4.04%
9197	国网喀左县供电公司		1131城金线	金鼎龙湾9#箱变变压器	630	39.95%	252.32	#####	未进入负面清单	否	无	1.57%
9198	国网喀左县供电公司		1131城金线	金鼎龙湾3#箱变变压器	630	43.19%	231.90	#####	未进入负面清单	否	无	1.95%

9199	国网喀左县供电公司		1131城金线	金鼎龙湾10号箱变压器	630	18.98%	384.43	#####	未进入负面清单	否	无	3.38%
9200	国网喀左县供电公司		1131城金线	金鼎龙湾12号箱变压器	630	36.87%	271.72	#####	未进入负面清单	否	无	3.98%
9201	国网喀左县供电公司		1131城金线	金鼎龙湾8#箱变压器	630	50.70%	184.59	#####	未进入负面清单	否	无	2.05%
9202	国网喀左县供电公司		1131城金线	金鼎龙湾5#箱变压器	630	39.11%	257.61	#####	未进入负面清单	否	无	2.40%
9203	国网喀左县供电公司		217特供线	和谐家园2号箱变压器	630	61.29%	117.87	#####	未进入负面清单	否	无	4.74%
9204	国网喀左县供电公司		217特供线	和谐家园3号箱变压器	630	31.55%	305.24	#####	未进入负面清单	否	无	2.38%
9205	国网喀左县供电公司		217特供线	和谐家园1号箱变压器	630	48.76%	196.81	#####	未进入负面清单	否	无	4.60%
9206	国网喀左县供电公司		1132城初线	博望家园B区11号箱变压器	630	58.50%	135.45	#####	未进入负面清单	否	无	2.05%
9207	国网喀左县供电公司		1132城初线	博望家园B区9号箱变压器	630	59.40%	129.78	#####	未进入负面清单	否	无	2.80%
9208	国网喀左县供电公司		1132城初线	博望家园B区8号箱变压器	630	14.07%	415.36	#####	未进入负面清单	否	无	2.86%
9209	国网喀左县供电公司		1132城初线	博望家园B区7号箱变压器	630	53.96%	164.05	#####	未进入负面清单	否	无	2.24%
9210	国网喀左县供电公司		1132城初线	博望家园B区4号箱变压器	630	41.78%	240.79	#####	未进入负面清单	否	无	2.90%
9211	国网喀左县供电公司		1132城初线	博望家园B区2号箱变压器	630	9.95%	441.32	#####	未进入负面清单	否	无	4.07%
9212	国网喀左县供电公司		1132城初线	博望家园B区1号箱变压器	630	57.94%	138.98	#####	未进入负面清单	否	无	1.55%
9213	国网喀左县供电公司		1114城专线	10kV专供线大成上院1#箱变配电变压器	500	31.09%	244.55	#####	未进入负面清单	否	无	1.17%
9214	国网喀左县供电公司		1114城专线	10kV专供线同利箱变配电变压器	500	23.02%	284.90	#####	未进入负面清单	否	无	1.30%
9215	国网喀左县供电公司		1132城初线	博望家园B区5号箱变压器	630	11.50%	431.55	#####	未进入负面清单	否	无	2.35%
9216	国网喀左县供电公司		1132城初线	博望家园B区10号箱变压器	630	50.12%	188.24	#####	未进入负面清单	否	无	4.78%
9217	国网喀左县供电公司		1132城初线	博望家园B区6号箱变压器	630	45.02%	220.37	#####	未进入负面清单	否	无	2.32%
9218	国网喀左县供电公司		1132城初线	博望家园B区3号箱变压器	630	34.61%	285.96	#####	未进入负面清单	否	无	2.08%
9219	国网喀左县供电公司		1113城镇线	塔城新区2#箱变2#变压器	400	23.26%	226.96	#####	未进入负面清单	否	无	3.59%
9220	国网喀左县供电公司		1125城东线	丽都水岸2号箱变101变压器	500	18.23%	308.85	#####	未进入负面清单	否	无	3.04%
9221	国网喀左县供电公司		1125城东线	10kV城东线丽都水岸1#箱变变压器	630	27.85%	328.55	#####	未进入负面清单	否	无	4.62%

9222	国网喀左县供电公司		1125城东线	10KV城东线丽都水岸3号箱变东变	500	48.41%	157.95	#####	未进入负面清单	否	无	3.56%
9223	国网喀左县供电公司		228镇兴线	永兴箱变1#变压器	630	28.03%	327.41	#####	未进入负面清单	否	无	1.05%
9224	国网喀左县供电公司		117自来水线	千禧小区二期3#箱变间隔配电变压器	630	23.24%	357.59	#####	未进入负面清单	否	无	2.00%
9225	国网喀左县供电公司		117自来水线	10KV自来水线颐兴家园2#箱变变压器	500	53.85%	130.75	#####	未进入负面清单	否	无	2.19%
9226	国网喀左县供电公司		124专供线	七栋房箱变1#变压器	500	19.44%	302.80	#####	未进入负面清单	否	无	3.87%
9227	国网喀左县供电公司		126镇东2号线	利州国际1号箱变102变压器	630	13.73%	417.50	#####	未进入负面清单	否	无	4.12%
9228	国网喀左县供电公司		126镇东2号线	教育箱变1#变压器	500	43.43%	182.85	#####	未进入负面清单	否	无	2.53%
9229	国网喀左县供电公司		126镇东2号线	利州国际1号箱变101变压器	630	21.80%	366.66	#####	未进入负面清单	否	无	2.77%
9230	国网喀左县供电公司		126镇东2号线	教育2#箱变1#变压器	500	47.93%	160.35	#####	未进入负面清单	否	无	1.73%
9231	国网喀左县供电公司		218镇内线	税务四五六箱变1#变压器	500	20.75%	296.25	#####	未进入负面清单	否	无	3.81%
9232	国网喀左县供电公司		218镇内线	祥发1#变压器	800	19.54%	483.68	#####	未进入负面清单	否	无	4.39%
9233	国网喀左县供电公司		218镇内线	10KV镇内线东盛豪庭箱变1#	400	29.16%	203.36	#####	未进入负面清单	否	无	1.46%
9234	国网喀左县供电公司		225镇湾线	鑫海花园1号箱变102变压器	500	30.89%	245.55	#####	未进入负面清单	否	无	2.33%
9235	国网喀左县供电公司		225镇湾线	鑫海花园2号箱变102变压器	500	69.13%	54.35	54.35	未进入负面清单	否	无	2.67%
9236	国网喀左县供电公司		225镇湾线	鑫海花园1号箱变101变压器	630	32.94%	296.48	#####	未进入负面清单	否	无	1.31%
9237	国网喀左县供电公司		225镇湾线	鑫海花园4号箱变变压器	630	13.92%	416.30	#####	未进入负面清单	否	无	2.88%
9238	国网喀左县供电公司		225镇湾线	鑫海花园3号箱变变压器	500	61.95%	90.25	90.25	未进入负面清单	否	无	1.26%
9239	国网喀左县供电公司		228镇兴线	农电局箱变2#变压器	1250	22.41%	719.88	#####	未进入负面清单	否	无	4.45%
9240	国网喀左县供电公司		226镇东3号线	东瑞新城2#箱变102变压器	630	16.06%	402.82	#####	未进入负面清单	否	无	4.11%
9241	国网喀左县供电公司		226镇东3号线	东瑞新城2#箱变101变压器	630	51.72%	178.16	#####	未进入负面清单	否	无	2.31%
9242	国网喀左县供电公司		226镇东3号线	东鑫花园1号箱变变压器	630	35.02%	283.37	#####	未进入负面清单	否	无	3.53%
9243	国网喀左县供电公司		226镇东3号线	东瑞新城1#箱变变压器	630	41.78%	240.79	#####	未进入负面清单	否	无	2.15%
9244	国网喀左县供电公司		217特供线	古塔新园1#箱变2#变压器	630	44.68%	222.52	#####	未进入负面清单	否	无	4.66%

9245	国网喀左县供电公司		1110城博线	博望家园2号箱变101变压器	630	11.82%	429.53	#####	未进入负面清单	否	无	4.85%
9246	国网喀左县供电公司		217特供线	古塔新园2#箱变1#变压器	630	11.83%	429.47	#####	未进入负面清单	否	无	1.31%
9247	国网喀左县供电公司		1110城博线	博望家园5号箱变101变压器	630	15.33%	407.42	#####	未进入负面清单	否	无	4.82%
9248	国网喀左县供电公司		1112城园线	10kV城园线河畔B区1#箱变1号变压器	630	34.23%	288.35	#####	未进入负面清单	否	无	1.55%
9249	国网喀左县供电公司		1112城园线	河畔B区2#箱变1#变压器	630	14.33%	413.72	#####	未进入负面清单	否	无	2.94%
9250	国网喀左县供电公司		1122城特线	河畔新村A区西箱变变压器	630	34.84%	284.51	#####	未进入负面清单	否	无	3.22%
9251	国网喀左县供电公司		126镇东2号线	利州国际3号箱变102变压器	630	22.10%	364.77	#####	未进入负面清单	否	无	2.85%
9252	国网喀左县供电公司		217特供线	和谐家园4号箱变变压器	630	42.68%	235.12	#####	未进入负面清单	否	无	2.66%
9253	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线苗杖子大棚台区柱上变压器	50	6.80%	36.60	36.60	未进入负面清单	否	无	3.30%
9254	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线芦台子大棚台区(19年自投)	100	11.78%	68.22	68.22	未进入负面清单	否	无	6.70%
9255	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	万元店线干校柱上变压器	50	22.40%	28.80	28.80	未进入负面清单	否	无	4.90%
9256	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线敬老院新台支2#柱上变压器	50	20.40%	29.80	29.80	未进入负面清单	否	无	4.40%
9257	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线康东台大棚台区柱上变压器	30	16.50%	19.05	19.05	未进入负面清单	否	无	2.50%
9258	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线敬老院台区柱上变压器	50	11.40%	34.30	34.30	未进入负面清单	否	无	8.10%
9259	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线水泉大棚台区柱上变压器	50	14.40%	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	3.40%
9260	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV差转台线上岭分支12号杆柱上变压器(能效改造)	200	54.40%	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	37.40%
9261	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线十里堡西队	400	78.89%	4.44	4.44	未进入负面清单	否	无	42.90%
9262	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线东山分歧17号东山柱上变压器	50	23.45%	28.28	28.28	未进入负面清单	否	无	5.80%
9263	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线马场分歧41号马场大地变压器	50	42.86%	18.57	18.57	未进入负面清单	否	无	23.70%

9264	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线马场分歧71号杆猴山沟变压器(2.0工程)	400	27.88%	208.48	#####	未进入负面清单	否	无	4.70%
9265	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线东沟分歧42号东沟柱上变压器	50	23.07%	28.47	28.47	未进入负面清单	否	无	11.00%
9266	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线炮手沟分歧19号筛子沟柱上变压器	50	35.10%	22.45	22.45	未进入负面清单	否	无	5.70%
9267	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线西组分支西组台区柱上变压器1	400	48.70%	125.20	#####	未进入负面清单	否	无	28.50%
9268	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线北大洼分支16号杆北大洼柱上变压器(2018年农网)	315	42.91%	116.83	#####	未进入负面清单	否	无	25.60%
9269	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线下沟棚分歧08号下沟棚变压器	50	42.11%	18.95	18.95	未进入负面清单	否	无	41.70%
9270	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线何北大棚分支16何北大棚变压器	50	39.19%	20.41	20.41	未进入负面清单	否	无	35.40%
9271	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线小苗杖子分支03号杆小苗杖子柱上变压器	80	29.92%	40.06	40.06	未进入负面清单	否	无	7.40%
9272	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线马场分歧08号郭杖子大棚变压器	50	28.76%	25.62	25.62	未进入负面清单	否	无	27.70%
9273	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线东沟分歧11号何前分台柱上变压器	100	35.62%	44.38	44.38	未进入负面清单	否	无	31.30%
9274	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线北炉线主干330号北大棚柱上变压器	50	24.03%	27.99	27.99	未进入负面清单	否	无	20.30%
9275	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线十里堡东队	200	51.60%	56.80	56.80	未进入负面清单	否	无	33.80%
9276	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线十里堡南大棚	400	62.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	29.00%
9277	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线晟显菜业机井分支54号杆晟显菜业6井柱上变压器(二批井刘海)	50	27.78%	26.11	26.11	未进入负面清单	否	无	23.30%
9278	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线东沟分歧28号孙杖子柱上变压器(2018年农网)	50	37.12%	21.44	21.44	未进入负面清单	否	无	12.80%
9279	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线主干47号杆下沟柱上变压器	50	28.14%	25.93	25.93	未进入负面清单	否	无	8.70%

9280	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线南炉分台1分支03号杆南炉分台1柱上变压器（2018年农网）	50	32.97%	23.52	23.52	未进入负面清单	否	无	23.20%
9281	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线茶布袋井分支07号杆茶布袋机井柱上变压器	50	23.04%	28.48	28.48	未进入负面清单	否	无	7.60%
9282	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线东沟分何北分台支03何北分台柱上变压器	50	42.40%	18.80	18.80	未进入负面清单	否	无	32.70%
9283	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线苇子沟分线16号杆苇子沟柱上变压器	50	31.86%	24.07	24.07	未进入负面清单	否	无	20.10%
9284	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线大苗杖子机井支08号杆大苗杖子机井柱上变压器	50	28.03%	25.99	25.99	未进入负面清单	否	无	4.30%
9285	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线北街分线04北街分台柱上变压器	80	29.42%	40.46	40.46	未进入负面清单	否	无	29.10%
9286	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线董西机井支03号杆董西机井柱上变压器（新增）	50	36.31%	21.85	21.85	未进入负面清单	否	无	6.20%
9287	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线皮杖子井分支37号杆皮杖子机井柱上变压器（二批井）	50	25.38%	27.31	27.31	未进入负面清单	否	无	9.20%
9288	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线马场分枝马场井分支06号杆马场井柱上变压器（二批井）	50	42.88%	18.56	18.56	未进入负面清单	否	无	21.40%
9289	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线东沟分线35号东沟大棚柱上变压器	50	47.48%	16.26	16.26	未进入负面清单	否	无	20.10%
9290	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线马场分线48号杆大山变压器（2.0工程）	200	26.39%	107.22	#####	未进入负面清单	否	无	7.10%
9291	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线黄金带分线15号黄金带大棚变压器	50	31.04%	24.48	24.48	未进入负面清单	否	无	28.30%
9292	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线炮手沟分线07号洼地沟大棚变压器	50	39.57%	20.22	20.22	未进入负面清单	否	无	12.90%

9293	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线大苗杖子分歧45号杆大苗杖子柱上变压器	50	32.08%	23.96	23.96	未进入负面清单	否	无	6.10%
9294	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线槐杖子分歧56号陈家铺柱上变压器	50	46.69%	16.66	16.66	未进入负面清单	否	无	36.10%
9295	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线槐杖子井04号杆槐杖子机井柱上变压器（二批井）	50	23.32%	28.34	28.34	未进入负面清单	否	无	7.70%
9296	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线东台子分歧东台子分支03号杆东台子变压器（2.0工程）	50	36.59%	21.71	21.71	未进入负面清单	否	无	30.00%
9297	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	204城木线	10千伏城木线东环支东环路变压器	250	20.44%	148.90	#####	未进入负面清单	否	无	8.20%
9298	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	111环保线	10kV水泥线房南大棚1分支01号杆房南南大棚2变压器（2.0工程）	400	5.88%	296.48	#####	未进入负面清单	否	无	3.50%
9299	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113东五线	10kV东五线小西沟分支14号小西沟台区柱上变压器	100	14.90%	65.10	65.10	未进入负面清单	否	无	6.40%
9300	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线供销社分支宋一组变压器（能效改造）	200	65.30%	29.40	29.40	未进入负面清单	否	无	7.80%
9301	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线窑西柱上变压器（能效改造）	200	56.80%	46.40	46.40	未进入负面清单	否	无	2.70%
9302	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天六西柱上变压器（能效改造）	200	64.20%	31.60	31.60	未进入负面清单	否	无	9.30%
9303	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线义六分支2号杆变压器（2.0工程）	400	17.10%	251.60	#####	未进入负面清单	否	无	7.00%
9304	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线义三变压器（2.0工程）	400	11.85%	272.60	#####	未进入负面清单	否	无	8.70%
9305	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	水泉北沟柱上变压器	50	11.00%	34.50	34.50	未进入负面清单	否	无	3.60%
9306	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线椴树沟分歧水南井柱上变压器	100	5.20%	74.80	74.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
9307	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线椴树沟分歧15号椴树沟大棚变压器	100	30.05%	49.95	49.95	未进入负面清单	否	无	1.60%

9308	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线黄家沟变压器（能效改造）	200	68.20%	23.60	23.60	未进入负面清单	否	无	4.10%
9309	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线帽子山变压器柱上变压器（能效改造）	200	59.10%	41.80	41.80	未进入负面清单	否	无	8.50%
9310	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线温家屯分支36号史家屯变压器（能效改造）	200	42.98%	74.04	74.04	未进入负面清单	否	无	9.80%
9311	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线三家分枝27号西弯子变压器（能效改造）	200	31.61%	96.78	96.78	未进入负面清单	否	无	5.00%
9312	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线科北分支3号杆科北变压器（2.0）	400	16.21%	255.16	#####	未进入负面清单	否	无	6.80%
9313	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线干校分枝23#直属队台区（19年自投）	50	27.96%	26.02	26.02	未进入负面清单	否	无	1.70%
9314	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线富达台区柱上变压器	50	26.58%	26.71	26.71	未进入负面清单	否	无	8.00%
9315	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线东大沟台区柱上变压器	30	28.40%	15.48	15.48	未进入负面清单	否	无	1.90%
9316	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线163号杆佐南变压器（2.0工程）	400	10.12%	279.52	#####	未进入负面清单	否	无	6.50%
9317	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线康杖子台区柱上变压器	200	38.21%	83.58	83.58	未进入负面清单	否	无	2.00%
9318	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线康东台区柱上变压器	50	68.50%	5.75	5.75	未进入负面清单	否	无	4.70%
9319	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线芦台子台区柱上变压器	200	34.90%	90.20	90.20	未进入负面清单	否	无	7.30%
9320	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线前牛营子分台分1号杆牛营子分台	100	34.79%	45.21	45.21	未进入负面清单	否	无	7.10%
9321	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	10kV大南线598号杆清沟门机井	50	23.07%	28.47	28.47	未进入负面清单	否	无	6.10%
9322	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线刘家窝铺3分支01号杆刘家窝铺分台3变压器	100	40.97%	39.03	39.03	未进入负面清单	否	无	8.60%
9323	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线杨大营子分台3分支03号杆杨大营子分台3变压器	200	33.63%	92.74	92.74	未进入负面清单	否	无	9.40%
9324	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线小拉木沟中队变压器	50	53.00%	13.50	13.50	未进入负面清单	否	无	9.50%

9325	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线郭杖子支09号杆郭杖子变压器（2.0）	400	48.36%	126.56	#####	未进入负面清单	否	无	7.60%
9326	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线八前大棚变压器	315	36.00%	138.60	#####	未进入负面清单	否	无	8.10%
9327	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线小拉木沟前队变压器	100	27.80%	52.20	52.20	未进入负面清单	否	无	2.30%
9328	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线主干85号三胜永南变压器	50	51.77%	14.12	14.12	未进入负面清单	否	无	7.30%
9329	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线主干315号大前柱上变压器	100	26.00%	54.00	54.00	未进入负面清单	否	无	2.80%
9330	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线西山分支11号西山变压器	50	39.88%	20.06	20.06	未进入负面清单	否	无	2.10%
9331	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线炮手沟分歧29号炮手沟变压器	50	44.08%	17.96	17.96	未进入负面清单	否	无	7.60%
9332	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线主干140号杆马莲厂柱上变压器	200	23.11%	113.78	#####	未进入负面清单	否	无	9.10%
9333	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线北沟分歧西街分支05号杆西街变压器（2.0工程）	400	23.14%	227.44	#####	未进入负面清单	否	无	7.90%
9334	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线东山分歧05号杆北杖子柱上变压器（2.0工程）	63	25.75%	34.18	34.18	未进入负面清单	否	无	4.90%
9335	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线203+1号杆南炉分台2（2018年农网）	100	32.78%	47.22	47.22	未进入负面清单	否	无	5.90%
9336	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线槐杖子分歧闫北分支05号杆闫北变压器（2.0工程）	50	40.82%	19.59	19.59	未进入负面清单	否	无	7.80%
9337	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线供电所台区	315	62.60%	54.81	54.81	未进入负面清单	否	无	2.40%
9338	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	108城内线	10kV城内线建行小区变压器（2.0工程）	400	50.45%	118.19	#####	未进入负面清单	否	无	2.60%
9339	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线北山路支北山路变压器	400	63.30%	66.80	66.80	未进入负面清单	否	无	9.60%
9340	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	322杨杖子线	10kV杨杖子线电厂东台区柱上变压器	50	65.25%	7.38	7.38	未进入负面清单	否	无	9.20%

9341	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线茶哈分大房子支6号杆大房子变压器（2.0工程）	400	13.60%	265.60	#####	未进入负面清单	否	无	5.50%
9342	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大杖子分支54号杆硬仗子外大棚台区柱上变压器	30	18.40%	18.48	18.48	未进入负面清单	否	无	3.20%
9343	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大赵沟分支49号杆大赵里台区柱上变压器	20	25.60%	10.88	10.88	未进入负面清单	否	无	9.30%
9344	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线东窑北分支06号杆东窑北柱上变压器	50	42.45%	18.78	18.78	未进入负面清单	否	无	6.70%
9345	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大赵沟分支17号杆大赵外台区柱上变压器	50	35.20%	22.40	22.40	未进入负面清单	否	无	5.40%
9346	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线小赵南分支13号杆小赵南台区柱上变压器	30	38.00%	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	2.30%
9347	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线硬南分支02号杆硬南台区柱上变压器	50	43.10%	18.45	18.45	未进入负面清单	否	无	4.00%
9348	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线井杖子柱上变压器(高耗能改造)	200	34.80%	90.40	90.40	未进入负面清单	否	无	8.20%
9349	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线水库分枝39号杆马东台区柱上变压器	80	52.20%	22.24	22.24	未进入负面清单	否	无	5.60%
9350	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线西坡子变压器	30	14.40%	19.68	19.68	未进入负面清单	否	无	6.30%
9351	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线10kV四合当线水库分枝68号杆大三台区柱上变压器	50	41.80%	19.10	19.10	未进入负面清单	否	无	2.70%
9352	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大杖子分支112号杆蒋杖子台区柱上变压器	50	51.25%	14.38	14.38	未进入负面清单	否	无	8.00%
9353	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大马营子机井分支大马营子二批井台区柱上变压器	50	11.40%	34.30	34.30	未进入负面清单	否	无	5.70%
9354	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大杖子东分支02号杆大杖子东变压器（2.0工程）	400	1.40%	314.40	#####	未进入负面清单	否	无	5.50%

9355	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线 10kV四合当线 大杖子分支49号杆大杖子棚台区柱上变压器	30	15.47%	19.36	19.36	未进入负面清单	否	无	1.80%
9356	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线 中学分支03号杆马北台区柱上变压器	100	35.10%	44.90	44.90	未进入负面清单	否	无	7.50%
9357	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线 大赵沟分支01+1号杆大四柱上变压器	50	54.65%	12.68	12.68	未进入负面清单	否	无	4.10%
9358	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线 侯杖子大棚分支01号杆柱上变压器	50	21.71%	29.15	29.15	未进入负面清单	否	无	6.80%
9359	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线 大赵沟棚分支03号杆大赵沟棚台区柱上变压器	50	30.44%	24.78	24.78	未进入负面清单	否	无	8.50%
9360	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线 大杖子分支75号杆大杖子西台区柱上变压器	100	45.02%	34.98	34.98	未进入负面清单	否	无	5.40%
9361	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线 水库分歧32号杆东窑台区柱上变压器	100	16.92%	63.08	63.08	未进入负面清单	否	无	1.90%
9362	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线 李家沟分支李杖子大棚01号杆大棚柱上变压器	200	30.45%	99.10	99.10	未进入负面清单	否	无	6.60%
9363	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线 10kV马西棚柱上变压器	50	10.51%	34.75	34.75	未进入负面清单	否	无	2.50%
9364	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线 硬北棚02号杆硬北棚台区柱上变压器	50	20.64%	29.68	29.68	未进入负面清单	否	无	4.40%
9365	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线 梁北分支02号杆梁西区变压器（2.0工程）	400	30.58%	197.68	#####	未进入负面清单	否	无	7.50%
9366	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线 水库分歧70号杆大二台区柱上变压器	50	59.75%	10.13	10.13	未进入负面清单	否	无	4.10%
9367	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线 邵家沟分支07号杆邵家沟柱上变压器	50	7.91%	36.05	36.05	未进入负面清单	否	无	1.50%
9368	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线 西地柱上变压器	100	31.44%	48.56	48.56	未进入负面清单	否	无	4.70%

9369	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线 汤沟门分支04号汤沟门台区柱上变压器（能效改造）	200	54.30%	51.40	51.40	未进入负面清单	否	无	3.10%
9370	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线 韩家沟分支25号杆韩外台区柱上变压器	80	54.40%	20.48	20.48	未进入负面清单	否	无	4.20%
9371	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线 小赵沟分支18号杆小赵中台区柱上变压器	20	77.20%	0.56	0.56	未进入负面清单	否	无	5.30%
9372	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线 大杖子分支120号杆蒋杖子大棚台区柱上变压器	50	17.50%	31.25	31.25	未进入负面清单	否	无	2.60%
9373	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线 大杖子分支30号杆硬北台区柱上变压器	200	20.28%	119.44	#####	未进入负面清单	否	无	2.50%
9374	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线 韩家沟西支01号杆韩家沟西台区(2019年自投资工程)	100	7.33%	72.67	72.67	未进入负面清单	否	无	7.50%
9375	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线 大水泵台区柱上变压器（能效改造）	200	64.70%	30.60	30.60	未进入负面清单	否	无	2.70%
9376	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	215底盘厂线	10kV底盘厂线 西台大棚分支01#西台大棚柱上变压器	200	9.70%	140.60	#####	未进入负面清单	否	无	1.00%
9377	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	10kV小城市线 供电所台柱上变压器高耗能改造	80	16.71%	50.63	50.63	未进入负面清单	否	无	6.30%
9378	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线 新西分新七分台支05号杆新七台区分台2(2019年自投资工程)	200	34.00%	92.00	92.00	未进入负面清单	否	无	5.70%
9379	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	10kV小城市线 东远501台柱上变压器	100	45.82%	34.18	34.18	未进入负面清单	否	无	4.40%
9380	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线 茶哈河北2支1号杆茶哈河北变压器（2.0工程）	400	15.36%	258.56	#####	未进入负面清单	否	无	3.30%
9381	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	茶哈分河北井柱上变压器	50	17.30%	31.35	31.35	未进入负面清单	否	无	4.30%
9382	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	10kV小城市线 新房子三组柱上变压器	160	10.95%	110.48	#####	未进入负面清单	否	无	4.90%

9383	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	城北线神东大 棚台柱上变压器	50	4.36%	37.82	37.82	未进入 负面清 单	否	无	6.50%
9384	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	10kV城北线肖 杖子分线喀哈 河北2柱上变 压器	100	6.60%	73.40	73.40	未进入 负面清 单	否	无	4.90%
9385	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	小城子线杨大 营子后山大棚 台柱上变压器	50	12.06%	33.97	33.97	未进入 负面清 单	否	无	1.00%
9386	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	八园线茶哈分 西北地井柱上 变压器	50	23.30%	28.35	28.35	未进入 负面清 单	否	无	4.90%
9387	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	10千伏八园线 三家分线三家 二柱上变压器 (二批中心村 增容)	100	7.50%	72.50	72.50	未进入 负面清 单	否	无	2.20%
9388	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	城北线大房子 大棚台柱上变 压器	50	14.30%	32.85	32.85	未进入 负面清 单	否	无	8.20%
9389	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	城北线茶哈东 地台柱上变压 器	160	22.77%	91.57	91.57	未进入 负面清 单	否	无	9.40%
9390	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子 线	10kV河坎子线 唐杖子分线34 号杆五道沟变 压器(能效改 造)	200	40.50%	79.00	79.00	未进入 负面清 单	否	无	1.10%
9391	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线刘 家窝铺分16号 杆刘家窝铺台 区(2019年自 投资工程)	200	9.09%	141.82	#####	未进入 负面清 单	否	无	8.90%
9392	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	城北线神西台 柱上变压器	50	25.00%	27.50	27.50	未进入 负面清 单	否	无	7.60%
9393	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	小城子线新五 台柱上变压器 (二批中心村 增容)	200	48.90%	62.20	62.20	未进入 负面清 单	否	无	5.00%
9394	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线茶 哈分西营子支 3号杆西营子 变压器(2.0 工程)	400	15.03%	259.88	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
9395	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	小城子线新七 大棚台柱上变 压器	80	64.70%	12.24	12.24	未进入 负面清 单	否	无	6.90%
9396	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	109化肥线	10千伏化肥线 种子后台区变 压器	200	44.86%	70.28	70.28	未进入 负面清 单	否	无	2.90%
9397	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	109化肥线	10kV化肥线粮 库后院	50	55.43%	12.29	12.29	未进入 负面清 单	否	无	6.80%
9398	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变 电站	207刘杖子 线	刘杖子线沙沟 西变压器	50	24.00%	28.00	28.00	未进入 负面清 单	否	无	4.90%
9399	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变 电站	207刘杖子 线	刘杖子线孤山 子大棚变压器	50	18.50%	30.75	30.75	未进入 负面清 单	否	无	6.20%
9400	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变 电站	207刘杖子 线	刘杖子线南沟 变压器	50	25.60%	27.20	27.20	未进入 负面清 单	否	无	1.80%
9401	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变 电站	207刘杖子 线	刘杖子线郭杖 子东沟柱上变 压器	80	50.40%	23.68	23.68	未进入 负面清 单	否	无	4.60%

9402	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线南店变压器	50	30.14%	24.93	24.93	未进入负面清单	否	无	6.10%
9403	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线牛营子变压器	50	38.50%	20.75	20.75	未进入负面清单	否	无	6.10%
9404	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kv刘杖子线联网分线碾东分支08号杆碾子变压器（2.0工程）	200	10.50%	139.00	#####	未进入负面清单	否	无	5.30%
9405	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线闫杖子变压器	50	19.48%	30.26	30.26	未进入负面清单	否	无	2.20%
9406	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线魏家梁变压器	80	61.60%	14.72	14.72	未进入负面清单	否	无	4.50%
9407	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线干沟子分线108#小河东变压器	50	20.94%	29.53	29.53	未进入负面清单	否	无	9.40%
9408	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线都歇1大棚变压器	50	34.50%	22.75	22.75	未进入负面清单	否	无	1.70%
9409	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线房申变压器	200	30.60%	98.80	98.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
9410	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线南沟大棚变压器	50	11.30%	34.35	34.35	未进入负面清单	否	无	3.80%
9411	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kv刘杖子线联网分线刘一支刘三支02号杆刘三变压器（2.0工程）	400	8.00%	288.00	#####	未进入负面清单	否	无	1.30%
9412	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kv刘杖子线186号杆西南沟变压器（2.0工程）	400	9.60%	281.60	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
9413	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线锅中变压器	50	51.45%	14.28	14.28	未进入负面清单	否	无	8.30%
9414	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线南沟分支25#沟里变压器	50	10.40%	34.80	34.80	未进入负面清单	否	无	7.10%
9415	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线库角沟分线03#库角沟变压器	80	6.80%	58.56	58.56	未进入负面清单	否	无	4.60%
9416	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线牛营子水变压器	50	24.90%	27.55	27.55	未进入负面清单	否	无	8.20%
9417	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kv刘杖子线刘二分支03号杆刘二变压器（2.0工程）	400	13.20%	267.20	#####	未进入负面清单	否	无	3.80%
9418	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kv刘杖子线郭杖子分1号杆郭杖子变压器（2.0）	400	25.60%	217.60	#####	未进入负面清单	否	无	3.00%
9419	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线东山变压器	100	33.10%	46.90	46.90	未进入负面清单	否	无	6.60%
9420	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10千伏刘杖子线烧锅2号井柱上变压器	50	20.10%	29.95	29.95	未进入负面清单	否	无	1.70%

9421	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线朱家沟柱上变压器	30	8.38%	21.49	21.49	未进入负面清单	否	无	7.20%
9422	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	大河北线南山下变压器	50	26.40%	26.80	26.80	未进入负面清单	否	无	6.30%
9423	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线刘一东大棚变台	50	8.21%	35.90	35.90	未进入负面清单	否	无	6.60%
9424	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线金杖子变压器	100	35.30%	44.70	44.70	未进入负面清单	否	无	8.30%
9425	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线杨家湾子变压器)	100	37.30%	42.70	42.70	未进入负面清单	否	无	9.20%
9426	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线金杖子大棚变压器	50	4.54%	37.73	37.73	未进入负面清单	否	无	3.60%
9427	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线魏杖子大井变压器	50	9.40%	35.30	35.30	未进入负面清单	否	无	9.10%
9428	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线136#刘二大棚变压器	20	15.30%	12.94	12.94	未进入负面清单	否	无	8.50%
9429	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线南店大棚变压器	50	9.88%	35.06	35.06	未进入负面清单	否	无	3.30%
9430	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线魏杖子变压器	80	10.60%	55.52	55.52	未进入负面清单	否	无	7.40%
9431	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线卢杖子变压器	100	56.20%	23.80	23.80	未进入负面清单	否	无	1.50%
9432	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kV刘杖子线烧锅1号井支柱上变压器	50	4.20%	37.90	37.90	未进入负面清单	否	无	2.70%
9433	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	大河北线南山上分线07#南山上变压器	50	16.00%	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	2.60%
9434	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线沙沟东变压器	50	13.60%	33.20	33.20	未进入负面清单	否	无	3.30%
9435	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线卢杖子大棚变压器	50	15.00%	32.50	32.50	未进入负面清单	否	无	5.80%
9436	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线烧锅变压器)	100	46.35%	33.65	33.65	未进入负面清单	否	无	5.80%
9437	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线铁西大井变压器	50	9.00%	35.50	35.50	未进入负面清单	否	无	2.50%
9438	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线大洼分线28#大洼变压器	50	16.80%	31.60	31.60	未进入负面清单	否	无	5.90%
9439	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kv刘杖子线曜子玉大棚分支01号杆曜子玉大棚变压器(2.0工程)	200	10.80%	138.40	#####	未进入负面清单	否	无	7.10%
9440	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kv刘杖子线砖厂分线13号杆北杖子变压器(2.0工程)	400	12.00%	272.00	#####	未进入负面清单	否	无	9.10%
9441	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线锅东变压器	50	38.30%	20.85	20.85	未进入负面清单	否	无	8.00%

9442	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kv刘杖子线丁杖子分枝12号杆丁杖子变压器（2.0工程）	400	7.80%	288.80	#####	未进入负面清单	否	无	7.80%
9443	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kv刘杖子线干沟子分枝2号杆三家营子台区(2019年自投资工程)	100	22.20%	57.80	57.80	未进入负面清单	否	无	7.00%
9444	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线臧家梁分支13#臧家梁变压器	50	7.20%	36.40	36.40	未进入负面清单	否	无	8.40%
9445	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线废品支体西变压器	400	37.20%	171.20	#####	未进入负面清单	否	无	7.10%
9446	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线镇中支逸夫变压器	200	50.00%	60.00	60.00	未进入负面清单	否	无	1.00%
9447	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kv玛瑙矿线娘娘庙分支2号杆娘娘庙变压器（2.0工程）	200	17.40%	125.20	#####	未进入负面清单	否	无	3.60%
9448	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kv玛瑙矿线大王杖子分支大王杖子变压器（8）	200	39.73%	80.54	80.54	未进入负面清单	否	无	1.50%
9449	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kv玛瑙矿线玛瑙矿线单家营沟变压器（12）	30	27.20%	15.84	15.84	未进入负面清单	否	无	3.30%
9450	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kv玛瑙矿线北沟分支20号杆北沟1变压器（2.0工程）	400	16.00%	256.00	#####	未进入负面清单	否	无	1.90%
9451	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	宋三组分台区柱上变压器	50	58.46%	10.77	10.77	未进入负面清单	否	无	7.20%
9452	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kv玛瑙矿线10kv玛瑙矿线宋三分支宋三组上城子变压器（20）	50	21.28%	29.36	29.36	未进入负面清单	否	无	1.60%
9453	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	209万致线	庙西三组支06号庙西三组柱上变压器	315	2.40%	244.44	#####	未进入负面清单	否	无	4.70%
9454	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	322杨杖子线	10kv杨杖子线电厂西台区柱上变压器	200	18.75%	122.50	#####	未进入负面清单	否	无	6.10%
9455	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kv东沟线大西沟分枝56号杆西沟3组变压器	200	38.79%	82.42	82.42	未进入负面清单	否	无	2.00%
9456	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	209万致线	庙西二组支04号庙西二组柱上变压器	160	18.30%	98.72	98.72	未进入负面清单	否	无	4.60%
9457	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	pms_10kv雷神庙线五一分枝73#柱上变压器	30	14.00%	19.80	19.80	未进入负面清单	否	无	5.60%

9458	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	小城子线新西台柱上变压器	200	32.61%	94.78	94.78	未进入负面清单	否	无	6.00%
9459	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大四棚分3号杆大四棚柱上变压器	100	32.80%	47.20	47.20	未进入负面清单	否	无	1.20%
9460	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线小赵北分支03号杆小赵北台区柱上变压器	200	55.60%	48.80	48.80	未进入负面清单	否	无	5.50%
9461	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线水库分线73号杆大一台区柱上变压器	100	42.97%	37.03	37.03	未进入负面清单	否	无	9.60%
9462	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV郑杖子线石洞子分支36号杆石洞子台区变压器（能效改造）	200	61.40%	37.20	37.20	未进入负面清单	否	无	1.00%
9463	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	大王杖子线小刘杖子村并分支01号杆柱上变压器	50	12.90%	33.55	33.55	未进入负面清单	否	无	2.70%
9464	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小刘杖子村并分支柱上变压器	50	21.90%	29.05	29.05	未进入负面清单	否	无	4.70%
9465	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线东营子分枝13#柱上变压器	50	48.28%	15.86	15.86	未进入负面清单	否	无	5.20%
9466	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线前北分枝019上变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	3.40%
9467	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线小南山分枝05#柱上变压器	80	31.57%	38.74	38.74	未进入负面清单	否	无	1.00%
9468	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线立新井柱上变压器	50	7.20%	36.40	36.40	未进入负面清单	否	无	6.70%
9469	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线大南山分枝03#柱上变压器	50	29.25%	25.38	25.38	未进入负面清单	否	无	4.90%
9470	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线267#柱上变压器	200	54.29%	51.42	51.42	未进入负面清单	否	无	9.40%
9471	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10千伏雷神庙线东梁井	50	15.50%	32.25	32.25	未进入负面清单	否	无	1.90%
9472	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线前北分枝北营子大棚分支01#柱上变压器	50	5.49%	37.26	37.26	未进入负面清单	否	无	7.30%
9473	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线前南分枝山弯子分支03#柱上变压器	160	19.00%	97.60	97.60	未进入负面清单	否	无	7.00%
9474	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线胡杖子分枝01#柱上变压器	50	70.58%	4.71	4.71	未进入负面清单	否	无	8.90%

9475	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线石门沟分歧39#柱上变压器	50	60.42%	9.79	9.79	未进入负面清单	否	无	9.80%
9476	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线供销社分支04#柱上变压器	200	67.69%	24.62	24.62	未进入负面清单	否	无	8.40%
9477	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线东沟里分歧05#柱上变压器	50	74.39%	2.81	2.81	未进入负面清单	否	无	7.50%
9478	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线石门沟分歧北营子井柱上变压器	50	10.30%	34.85	34.85	未进入负面清单	否	无	7.60%
9479	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线沟门子大棚分支03#柱上变压器	30	7.37%	21.79	21.79	未进入负面清单	否	无	3.80%
9480	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线253号杆南梁变压器	10	19.00%	6.10	6.10	未进入负面清单	否	无	3.80%
9481	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线五一分歧头道杖子分支02#柱上变压器	50	43.20%	18.40	18.40	未进入负面清单	否	无	2.60%
9482	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线五一分歧38#柱上变压器	50	74.40%	2.80	2.80	未进入负面清单	否	无	1.80%
9483	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10KV雷神庙线石门沟分歧石门沟1井变压器	50	13.20%	33.40	33.40	未进入负面清单	否	无	10.00%
9484	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10千伏雷神庙线邹杖子井	50	27.30%	26.35	26.35	未进入负面清单	否	无	8.60%
9485	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线河南东柱上变压器	100	20.32%	59.68	59.68	未进入负面清单	否	无	9.60%
9486	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线前北分歧30#柱上变压器	100	38.40%	41.60	41.60	未进入负面清单	否	无	8.40%
9487	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线东沟外分支03#柱上变压器	200	24.00%	112.00	#####	未进入负面清单	否	无	3.70%
9488	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线石门沟分歧06#柱上变压器	50	20.16%	29.92	29.92	未进入负面清单	否	无	9.10%
9489	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线小石门井变压器	50	22.80%	28.60	28.60	未进入负面清单	否	无	2.50%
9490	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线五一分歧二道杖子02#柱上变压器	50	71.20%	4.40	4.40	未进入负面清单	否	无	1.40%
9491	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线275#柱上变压器	100	33.90%	46.10	46.10	未进入负面清单	否	无	2.40%
9492	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	小城子线朱西台柱上变压器	80	15.77%	51.38	51.38	未进入负面清单	否	无	1.70%

9493	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	10kV八肖线乔营子分大杖子北沟支8+1号杆柱上变压器	100	17.60%	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	4.40%
9494	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	小城子线任东台柱上变压器（二批中心村增容）	200	10.24%	139.52	#####	未进入负面清单	否	无	5.80%
9495	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线茶哈分杨大营子支9号杆杨大营子变压器	100	59.70%	20.30	20.30	未进入负面清单	否	无	3.90%
9496	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	小城子线三家台柱上变压器	80	68.41%	9.27	9.27	未进入负面清单	否	无	5.00%
9497	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线供电所分小六支1号杆小城子六组变压器（2.0）	400	27.78%	208.88	#####	未进入负面清单	否	无	6.00%
9498	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线新西分新七分台支04号杆新七台区分台1(2019年自投资工程)	200	19.20%	121.60	#####	未进入负面清单	否	无	4.00%
9499	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	小城子线小房申台柱上变压器	100	25.98%	54.02	54.02	未进入负面清单	否	无	2.70%
9500	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	109化肥线	10千伏乌兰白线棉麻后支棉麻后变压器（增容）	400	43.20%	147.20	#####	未进入负面清单	否	无	3.40%
9501	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线老厂子线东山分支东山变压器（能效改造）	200	42.70%	74.60	74.60	未进入负面清单	否	无	8.70%
9502	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10千伏东沟线大河西分台变压器	400	4.00%	304.00	#####	未进入负面清单	否	无	5.30%
9503	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线三家分刘家窝铺1分支01号杆刘家窝铺2台区(2019年自投资工程)	200	31.20%	97.60	97.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
9504	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线八十亩地井柱上变压器	100	8.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	9.50%
9505	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	大房子井柱上变压器	50	2.80%	38.60	38.60	未进入负面清单	否	无	9.10%
9506	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	109化肥线	10kV化肥线五一大棚	100	14.04%	65.96	65.96	未进入负面清单	否	无	6.70%
9507	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	109化肥线	10千伏化肥线五一大棚支五一大棚变压器	50	60.30%	9.85	9.85	未进入负面清单	否	无	8.70%
9508	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线刘一大棚变台	100	38.10%	41.90	41.90	未进入负面清单	否	无	4.30%

9509	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线孤山子变压器	100	44.10%	35.90	35.90	未进入负面清单	否	无	4.20%
9510	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线丁北变压器	80	7.80%	57.76	57.76	未进入负面清单	否	无	1.60%
9511	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线都歇2大棚变压器	80	22.28%	46.18	46.18	未进入负面清单	否	无	6.60%
9512	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	大牛营子房后柱上变压器	50	14.70%	32.65	32.65	未进入负面清单	否	无	6.70%
9513	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	109化肥线	10kV化肥线北山农场	200	35.40%	89.20	89.20	未进入负面清单	否	无	7.00%
9514	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线西高杖子东分支3号杆西高杖子东变压器（2.0工程）	400	20.94%	236.24	#####	未进入负面清单	否	无	4.30%
9515	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线宋二组配电变压器（4）	200	24.94%	110.12	#####	未进入负面清单	否	无	4.50%
9516	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线刘杖子分支刘杖子变压器（10）	100	70.08%	9.92	9.92	未进入负面清单	否	无	8.90%
9517	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线体东变压器	315	32.40%	149.94	#####	未进入负面清单	否	无	8.00%
9518	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线农民楼支农民楼变压器	200	54.79%	50.42	50.42	未进入负面清单	否	无	8.90%
9519	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	208兴源线	10千伏兴源线粮小东分粮小东变压器	315	11.38%	216.17	#####	未进入负面清单	否	无	3.10%
9520	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10千伏孟家沟线青石片柱上变压器	50	13.50%	33.25	33.25	未进入负面清单	否	无	4.50%
9521	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线孟一分支3号杆孟一变压器（2.0工程）	400	15.30%	258.80	#####	未进入负面清单	否	无	6.00%
9522	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线主干水泉小区变压器	50	43.88%	18.06	18.06	未进入负面清单	否	无	3.70%
9523	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线主干老虎洞沟变压器	30	5.58%	22.33	22.33	未进入负面清单	否	无	3.60%
9524	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线后营子综合3变压器	50	11.56%	34.22	34.22	未进入负面清单	否	无	5.20%
9525	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线侯二分1号杆侯二变压器（2.0工程）	200	17.00%	126.00	#####	未进入负面清单	否	无	2.80%
9526	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线东山台区柱上变压器	100	37.91%	42.09	42.09	未进入负面清单	否	无	4.60%
9527	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线杜家沟上台区柱上变压器	30	71.35%	2.60	2.60	未进入负面清单	否	无	8.00%

9528	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线 注北支1号杆 注北台区(19 年自投)	200	10.10%	139.80	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.80%
9529	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线 马家沟台区柱 上变压器	50	28.25%	25.88	25.88	未进入 负面清 单	否	无	4.10%
9530	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟 线	10kV孟家沟线 东沟分支2号 杆东沟变压器 (2.0工程)	400	11.60%	273.60	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.50%
9531	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线 南洼台区柱上 变压器	100	50.49%	29.51	29.51	未进入 负面清 单	否	无	3.20%
9532	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟 线	10kV孟家沟线 三家分支6号 杆三家变压器 (2.0工程)	200	22.62%	114.76	#####	未进入 负面清 单	否	无	5.70%
9533	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线 203号杆毛杖 子变压器 (2.0工程)	200	11.58%	136.84	#####	未进入 负面清 单	否	无	9.90%
9534	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟 线	10kV孟家沟线 候一组变压器	100	19.00%	61.00	61.00	未进入 负面清 单	否	无	5.10%
9535	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟 线	10kV孟家沟线 主干西石岗子 变压器	50	11.25%	34.38	34.38	未进入 负面清 单	否	无	5.70%
9536	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线 47号杆铁西变 压器(2.0工 程)	400	24.70%	221.20	#####	未进入 负面清 单	否	无	8.30%
9537	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟 线	10kV孟家沟线 水泉小区二变 压器	50	6.19%	36.91	36.91	未进入 负面清 单	否	无	10.00%
9538	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	万元店线后祝 分1#祝村大棚 新台柱上变压 器	100	37.20%	42.80	42.80	未进入 负面清 单	否	无	8.30%
9539	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟 线	10kV孟家沟线 汤沟分支汤沟 变压器	20	9.60%	14.08	14.08	未进入 负面清 单	否	无	7.20%
9540	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟 线	10kV孟家沟线 后营子变压器	200	58.00%	44.00	44.00	未进入 负面清 单	否	无	2.50%
9541	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟 线	一家三组井变 压器	50	18.80%	30.60	30.60	未进入 负面清 单	否	无	6.00%
9542	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线 杜家沟下台区 柱上变压器	50	15.20%	32.40	32.40	未进入 负面清 单	否	无	7.10%
9543	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线 铁东新台区柱 上变压器	50	65.60%	7.20	7.20	未进入 负面清 单	否	无	9.80%
9544	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟 线	10kV孟家沟线 杨杖子分枝12 号杆杨杖子变 压器(2.0工 程)	400	10.60%	277.60	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.30%
9545	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟 线	10kV孟家沟线 后营子专用2 变压器(能效 改造)	200	41.50%	77.00	77.00	未进入 负面清 单	否	无	3.20%

9546	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线三家分支6+1号杆三家2变压器（2.0工程）	160	27.16%	84.54	84.54	未进入负面清单	否	无	9.30%
9547	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线侯杖子小区变压器	80	34.25%	36.60	36.60	未进入负面清单	否	无	10.00%
9548	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线佐北新台	100	56.70%	23.30	23.30	未进入负面清单	否	无	6.30%
9549	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线洼北大棚台区柱上变压器	30	10.27%	20.92	20.92	未进入负面清单	否	无	4.70%
9550	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线主干瓦房店变压器	80	19.18%	48.66	48.66	未进入负面清单	否	无	7.20%
9551	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线一家四组北山井柱上变压器	100	13.60%	66.40	66.40	未进入负面清单	否	无	9.50%
9552	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线前营子分支5号杆前营子变压器（2.0工程）	400	20.20%	239.20	#####	未进入负面清单	否	无	4.00%
9553	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10千伏孟家沟线七三五居民区台区柱上变压器	50	7.00%	36.50	36.50	未进入负面清单	否	无	9.00%
9554	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线四节沟台区柱上变压器	50	9.13%	35.43	35.43	未进入负面清单	否	无	6.10%
9555	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10千伏孟家沟线瓦房店分台区柱上变压器	50	31.40%	24.30	24.30	未进入负面清单	否	无	1.70%
9556	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线小牛台区柱上变压器	315	29.92%	157.75	#####	未进入负面清单	否	无	8.20%
9557	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线八沟台区柱上变压器（2.0工程）	200	23.79%	112.42	#####	未进入负面清单	否	无	2.30%
9558	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	侯一分台区柱上变压器	50	59.20%	10.40	10.40	未进入负面清单	否	无	7.60%
9559	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线164号杆佐北变压器（2.0工程）	200	15.40%	129.20	#####	未进入负面清单	否	无	9.70%
9560	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10千伏孟家沟线徐烧锅1分台区柱上变压器	100	70.40%	9.60	9.60	未进入负面清单	否	无	2.80%
9561	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线西石岗子分支9号杆西石岗子2变压器（2.0工程）	200	6.80%	146.40	#####	未进入负面清单	否	无	6.10%
9562	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	杨杖子分台区柱上变压器	50	33.40%	23.30	23.30	未进入负面清单	否	无	8.70%
9563	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线菜园子台区柱上变压器	50	70.73%	4.64	4.64	未进入负面清单	否	无	5.80%

9564	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线韩家沟分枝虎家大洼大棚分枝13号杆八段地大棚变压器（2.0工程）	400	39.60%	161.60	#####	未进入负面清单	否	无	2.90%
9565	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线小东沟分枝小东沟变压器	50	28.54%	25.73	25.73	未进入负面清单	否	无	6.70%
9566	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线西梁分支西梁变压器	30	65.46%	4.36	4.36	未进入负面清单	否	无	5.10%
9567	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	一家五组井柱上变压器	50	21.70%	29.15	29.15	未进入负面清单	否	无	9.20%
9568	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线西石岗子大棚分支西石岗子大棚变压器	50	39.60%	20.20	20.20	未进入负面清单	否	无	9.40%
9569	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线王致沟分支10号王致沟变压器	50	54.30%	12.85	12.85	未进入负面清单	否	无	1.90%
9570	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线主干双庙变压器	160	7.51%	115.98	#####	未进入负面清单	否	无	8.00%
9571	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线孟四五分支2号杆孟二变压器（2.0工程）	400	9.20%	283.20	#####	未进入负面清单	否	无	7.00%
9572	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线叉沟小区变压器	200	2.34%	155.32	#####	未进入负面清单	否	无	3.80%
9573	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线红石崖沟变压器	30	7.95%	21.62	21.62	未进入负面清单	否	无	7.90%
9574	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线贾杖子变压器（2.0）	200	25.35%	109.30	#####	未进入负面清单	否	无	2.90%
9575	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线黄家沟变压器	50	32.50%	23.75	23.75	未进入负面清单	否	无	8.70%
9576	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	万元店线后祝分柱上变压器	100	28.80%	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	9.10%
9577	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线韩家沟东台区柱上变压器	50	25.46%	27.27	27.27	未进入负面清单	否	无	6.10%
9578	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线柳树底下变压器（2.0）	400	14.78%	260.88	#####	未进入负面清单	否	无	3.80%
9579	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	115万庆1号线	10kV底盘厂线科东新台柱上变压器	50	11.60%	34.20	34.20	未进入负面清单	否	无	2.00%
9580	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天一增容台区（2017结余工程）	200	13.69%	132.62	#####	未进入负面清单	否	无	2.00%
9581	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线一家分枝1号杆一家变压器（2.0工程）	200	22.60%	114.80	#####	未进入负面清单	否	无	2.30%

9582	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线北山沟分歧北山沟变压器	50	22.70%	28.65	28.65	未进入负面清单	否	无	8.10%
9583	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线大东沟分歧大东沟变压器	30	69.84%	3.05	3.05	未进入负面清单	否	无	1.00%
9584	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线庞家大洼大棚台区柱上变压器	50	23.12%	28.44	28.44	未进入负面清单	否	无	3.10%
9585	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线马杖子分支7号杆马杖子变压器（2.0工程）	400	10.50%	278.00	#####	未进入负面清单	否	无	8.60%
9586	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线东沟2分支东沟2变压器	50	19.80%	30.10	30.10	未进入负面清单	否	无	7.20%
9587	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线康房申台区柱上变压器	200	23.54%	112.92	#####	未进入负面清单	否	无	9.00%
9588	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线60号杆房申变压器（2.0工程）	400	16.00%	256.00	#####	未进入负面清单	否	无	4.00%
9589	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10千伏孟家沟线徐烧锅2柱上变压器	200	27.41%	105.17	#####	未进入负面清单	否	无	9.00%
9590	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线祝村大棚台区柱上变压器	200	11.60%	136.80	#####	未进入负面清单	否	无	8.00%
9591	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线祝村各户台区柱上变压器	80	59.25%	16.60	16.60	未进入负面清单	否	无	7.00%
9592	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线134#柱上变压器	50	40.00%	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	7.30%
9593	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线153#柱上变压器	50	45.90%	17.05	17.05	未进入负面清单	否	无	5.00%
9594	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线304#柱上变压器	50	46.12%	16.94	16.94	未进入负面清单	否	无	8.80%
9595	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线前南分歧61#柱上变压器	200	34.88%	90.24	90.24	未进入负面清单	否	无	6.70%
9596	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线石门沟分歧45#柱上变压器	200	5.43%	149.14	#####	未进入负面清单	否	无	3.70%
9597	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线前北分歧北沟里分支08柱上变压器	50	36.13%	21.94	21.94	未进入负面清单	否	无	3.50%
9598	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线郭家沟分歧14#柱上变压器	400	6.00%	296.00	#####	未进入负面清单	否	无	7.10%
9599	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线五一分歧西北荒分支13#柱上变压器	50	53.40%	13.30	13.30	未进入负面清单	否	无	8.30%

9600	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线327#河北变压器（2.0工程）	400	20.15%	239.40	#####	未进入负面清单	否	无	2.60%
9601	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙主干前南分线北枝子分支04#柱上变压器	100	33.27%	46.73	46.73	未进入负面清单	否	无	1.10%
9602	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线前南分线27#柱上变压器	100	36.90%	43.10	43.10	未进入负面清单	否	无	9.60%
9603	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线供销社分支07上变压器	50	30.00%	25.00	25.00	未进入负面清单	否	无	5.50%
9604	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线石门沟分枝10#柱上变压器	50	77.66%	1.17	1.17	未进入负面清单	否	无	7.10%
9605	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线193#柱上变压器	50	43.56%	18.22	18.22	未进入负面清单	否	无	6.10%
9606	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线中队分枝03#中队变压器（2.0工程）	200	18.20%	123.60	#####	未进入负面清单	否	无	2.90%
9607	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线五一分枝03#西台子变压器（2.0工程）	400	10.84%	276.64	#####	未进入负面清单	否	无	1.40%
9608	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线180#柱上变压器	80	23.40%	45.28	45.28	未进入负面清单	否	无	3.10%
9609	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线142#柱上变压器	50	26.22%	26.89	26.89	未进入负面清单	否	无	9.80%
9610	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线石门沟分枝68#柱上变压器	50	43.60%	18.20	18.20	未进入负面清单	否	无	2.50%
9611	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线前北分线02号柱上变压器	200	43.20%	73.60	73.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
9612	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	小城子线朱东台柱上变压器（二批中心村增容）	200	28.60%	102.80	#####	未进入负面清单	否	无	9.70%
9613	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	小城子线王家庄一组台柱上变压器（二批中心村增容）	200	21.60%	116.80	#####	未进入负面清单	否	无	7.60%
9614	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	10kV八肖线东沟分07号杆东沟变压器（2.0工程）	400	16.80%	252.80	#####	未进入负面清单	否	无	9.60%
9615	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	10千伏八肖线朱科西2台柱上变压器（二批中心村）	100	36.00%	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	1.80%

9616	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	小城子线王家庄二组台柱上变压器（二批中心村）	200	24.80%	110.40	#####	未进入负面清单	否	无	7.40%
9617	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	小城子线大杖子一组台柱上变压器	100	59.80%	20.20	20.20	未进入负面清单	否	无	6.40%
9618	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10kV河坎子线小西沟分支19号杆小西沟2变压器	100	31.02%	48.98	48.98	未进入负面清单	否	无	1.60%
9619	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	205水化线	10千伏水化线环网支备产西分备产西变压器	315	9.93%	220.72	#####	未进入负面清单	否	无	8.00%
9620	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线镇内线孙家梁分线07号杆山嘴变压器	50	63.60%	8.20	8.20	未进入负面清单	否	无	7.30%
9621	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线54号杆东组台区柱上变压器	50	6.20%	36.90	36.90	未进入负面清单	否	无	8.20%
9622	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线大拉木沟分支71号杆邱杖子台区柱上变压器	80	27.00%	42.40	42.40	未进入负面清单	否	无	1.50%
9623	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线大拉木沟分支24号杆于杖子上台区柱上变压器	50	47.28%	16.36	16.36	未进入负面清单	否	无	4.00%
9624	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线十二里堡大棚分支02号杆十二里铺棚台区柱上变压器	100	48.60%	31.40	31.40	未进入负面清单	否	无	2.60%
9625	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线东组砖厂前大棚分支02号砖厂前棚台区柱上变压器	50	57.80%	11.10	11.10	未进入负面清单	否	无	6.80%
9626	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线前组北分支后组台区柱上变压器（一批中心村）	100	27.40%	52.60	52.60	未进入负面清单	否	无	6.50%
9627	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线西组后山分支04号西组后山台区柱上变压器	50	70.23%	4.89	4.89	未进入负面清单	否	无	3.30%
9628	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线主干57号杆东组专用台区柱上变压器	50	13.40%	33.30	33.30	未进入负面清单	否	无	8.80%
9629	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线大拉木沟分支37号杆一间房台区柱上变压器	50	60.42%	9.79	9.79	未进入负面清单	否	无	7.30%

9630	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线前组北分支前组北台区柱上变压器（一批中心村）	100	6.40%	73.60	73.60	未进入负面清单	否	无	3.90%
9631	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线中组北分支中组北台区柱上变压器（一批中心村）	50	60.00%	10.00	10.00	未进入负面清单	否	无	1.00%
9632	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线东组并分支03号杆东组井变压器（二批机井）	100	3.20%	76.80	76.80	未进入负面清单	否	无	9.80%
9633	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	109化肥线	10kV化肥线北山猪厂	200	31.20%	97.60	97.60	未进入负面清单	否	无	5.50%
9634	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线大拉木沟支32号杆一间房大棚台区柱上变压器	100	58.40%	21.60	21.60	未进入负面清单	否	无	1.70%
9635	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线中组分支02号杆中组台区柱上变压器（一批中心村）	100	42.00%	38.00	38.00	未进入负面清单	否	无	2.80%
9636	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线赵杖子大棚分支06号赵杖子棚台区柱上变压器	50	6.10%	36.95	36.95	未进入负面清单	否	无	4.60%
9637	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线051#大河东台大河西变压器（2.0工程）	400	17.76%	248.96	#####	未进入负面清单	否	无	4.30%
9638	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分歧102#柱上变压器	50	47.40%	16.30	16.30	未进入负面清单	否	无	7.00%
9639	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线马杖子分歧48#柱上变压器	50	26.40%	26.80	26.80	未进入负面清单	否	无	7.10%
9640	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10千伏于杖子线牛北分台	100	24.00%	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	9.00%
9641	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分歧027#柱上变压器	50	76.96%	1.52	1.52	未进入负面清单	否	无	6.30%
9642	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV大庄分歧碾子沟分支18#碾子沟台柱上变压器柱上变压器	20	30.00%	10.00	10.00	未进入负面清单	否	无	5.80%
9643	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV白杖子分歧厂子沟分支29#厂子沟里台柱上变压器	20	19.20%	12.16	12.16	未进入负面清单	否	无	8.30%
9644	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线大庄井柱上变压器	50	24.00%	28.00	28.00	未进入负面清单	否	无	1.80%

9645	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分歧头道沟分支10#柱上变压器	20	41.90%	7.62	7.62	未进入负面清单	否	无	7.10%
9646	国网凌源市供电公司	海门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线塔沟大棚台区塔沟大棚变压器	50	29.64%	25.18	25.18	未进入负面清单	否	无	5.70%
9647	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分歧61#胡杖子变压器（2.0工程）	400	17.88%	248.48	#####	未进入负面清单	否	无	9.80%
9648	国网凌源市供电公司	海门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线塔沟1号井柱上变压器	50	19.80%	30.10	30.10	未进入负面清单	否	无	7.70%
9649	国网凌源市供电公司	海门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线西肖家沟分支15号杆西肖家沟变压器（2.0工程）	200	15.15%	129.70	#####	未进入负面清单	否	无	1.00%
9650	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分歧113#柱上变压器	50	56.29%	11.86	11.86	未进入负面清单	否	无	1.10%
9651	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分歧三十亩地分支01#柱上变压器	50	49.47%	15.27	15.27	未进入负面清单	否	无	3.80%
9652	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线草碾沟分歧83#正沟台柱上变压器	20	31.80%	9.64	9.64	未进入负面清单	否	无	7.40%
9653	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线西沟分歧8#柱上变压器	50	41.60%	19.20	19.20	未进入负面清单	否	无	9.70%
9654	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线17号杆镇直南变压器（2.0工程）	400	20.00%	240.00	#####	未进入负面清单	否	无	6.20%
9655	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线大牛台区柱上变压器	250	18.83%	152.93	#####	未进入负面清单	否	无	9.00%
9656	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线24号杆镇直北变压器（2.0工程）	200	11.70%	136.60	#####	未进入负面清单	否	无	8.40%
9657	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线宋营子台区柱上变压器（能效改造）	200	42.00%	76.00	76.00	未进入负面清单	否	无	9.90%
9658	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	10kV联工线庙东一组北柱上变压器	400	26.90%	212.40	#####	未进入负面清单	否	无	3.40%
9659	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	115万庆1号线	10kV底盘厂线科中分线科东分支03#科东柱上变压器	315	20.80%	186.48	#####	未进入负面清单	否	无	2.70%
9660	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	115万庆1号线	10kV底盘厂线科中台区柱上变压器	200	17.33%	125.34	#####	未进入负面清单	否	无	4.90%

9661	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大石门沟小区变压器	50	27.72%	26.14	26.14	未进入负面清单	否	无	1.10%
9662	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线庙下柱上变压器	50	8.00%	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	3.30%
9663	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线移民分支11号杆移民变压器（2.0工程）	200	4.27%	151.46	#####	未进入负面清单	否	无	7.00%
9664	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	兴隆庄阳坡大棚分支06号杆柱上变压器	50	23.53%	28.24	28.24	未进入负面清单	否	无	2.60%
9665	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小刘北大棚（用户）	50	6.65%	36.68	36.68	未进入负面清单	否	无	1.40%
9666	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线山嘴井分支柱上变压器	50	10.30%	34.85	34.85	未进入负面清单	否	无	6.30%
9667	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线新房子变压器	50	16.80%	31.60	31.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
9668	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线北洼子变压器	80	28.36%	41.31	41.31	未进入负面清单	否	无	6.60%
9669	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大东沟2变压器柱上变压器	50	17.92%	31.04	31.04	未进入负面清单	否	无	5.80%
9670	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小井子柱上变压器	100	13.50%	66.50	66.50	未进入负面清单	否	无	4.40%
9671	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线黑沟小区变压器	50	37.50%	21.25	21.25	未进入负面清单	否	无	1.90%
9672	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线王家沟2小区变压器	100	1.99%	78.01	78.01	未进入负面清单	否	无	7.90%
9673	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小石门沟变压器	30	32.47%	14.26	14.26	未进入负面清单	否	无	7.80%
9674	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线范杖子变压器	80	70.02%	7.98	7.98	未进入负面清单	否	无	5.20%
9675	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线潘家沟变压器	50	5.05%	37.48	37.48	未进入负面清单	否	无	9.80%
9676	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线范台子变压器	80	30.72%	39.42	39.42	未进入负面清单	否	无	5.90%
9677	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10千伏大王杖子线音东新增机井柱上变压器	50	6.40%	36.80	36.80	未进入负面清单	否	无	1.60%
9678	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线东地棚柱上变压器	50	9.60%	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	2.20%
9679	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线范杖子2变压器	50	11.54%	34.23	34.23	未进入负面清单	否	无	2.80%
9680	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线北台子棚变压器	50	2.60%	38.70	38.70	未进入负面清单	否	无	9.30%

9681	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线支家营子变压器(29)柱上变压器	50	18.20%	30.90	30.90	未进入负面清单	否	无	2.10%
9682	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大东沟1变压器	50	21.14%	29.43	29.43	未进入负面清单	否	无	4.80%
9683	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线王杖子西队变压器	400	19.60%	241.60	#####	未进入负面清单	否	无	1.40%
9684	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线孙北小区变压器	50	22.66%	28.67	28.67	未进入负面清单	否	无	3.30%
9685	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV孙杖子分支02号杆孙杖子台区柱上变压器柱	200	39.90%	80.20	80.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
9686	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线大喇木沟分支赵杖子台区柱上变压器（一批中心村）	200	17.78%	124.44	#####	未进入负面清单	否	无	6.20%
9687	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10千伏大王杖子线于杖子南增容柱上变压器	50	13.97%	33.02	33.02	未进入负面清单	否	无	8.50%
9688	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线96号杆前组柱上变压器	315	40.00%	126.00	#####	未进入负面清单	否	无	4.30%
9689	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小王杖子变压器	50	53.31%	13.35	13.35	未进入负面清单	否	无	4.30%
9690	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线王家沟变压器柱上变压器	50	23.40%	28.30	28.30	未进入负面清单	否	无	7.00%
9691	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线赵杖子大棚1分支02号赵杖子1棚台区柱上变压器	30	68.83%	3.35	3.35	未进入负面清单	否	无	9.60%
9692	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线大喇嘛沟19号杆于杖子台区柱上变压器	80	42.90%	29.68	29.68	未进入负面清单	否	无	3.70%
9693	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10千伏大王杖子线于杖子南分台柱上变压器	100	12.87%	67.13	67.13	未进入负面清单	否	无	2.30%
9694	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线樱桃沟分支2号杆樱桃沟变压器（2.0工程）	400	3.29%	306.84	#####	未进入负面清单	否	无	8.30%
9695	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线80号杆宫西变压器（2.0工程）	80	28.00%	41.60	41.60	未进入负面清单	否	无	7.80%
9696	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线联合厂分1号杆大王杖子变压器（2.0）	400	10.41%	278.36	#####	未进入负面清单	否	无	4.30%
9697	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线黑沟变压器柱上变压器	50	19.97%	30.02	30.02	未进入负面清单	否	无	2.70%

9698	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线田杖子变压器	50	37.83%	21.09	21.09	未进入负面清单	否	无	4.60%
9699	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线老虎沟变压器	80	29.55%	40.36	40.36	未进入负面清单	否	无	7.10%
9700	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线李家营子2号井分支柱上变压器	50	9.00%	35.50	35.50	未进入负面清单	否	无	1.80%
9701	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线陈家沟小区变压器	50	76.62%	1.69	1.69	未进入负面清单	否	无	8.60%
9702	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线西沟里变压器柱上变压器	10	55.52%	2.45	2.45	未进入负面清单	否	无	8.90%
9703	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线老虎沟2变压器	50	6.90%	36.55	36.55	未进入负面清单	否	无	5.20%
9704	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小刘北分台(用户)	100	46.02%	33.98	33.98	未进入负面清单	否	无	2.70%
9705	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线水泉沟小区变压器	50	20.28%	29.86	29.86	未进入负面清单	否	无	4.30%
9706	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV白杖子分歧019#何杖子台柱上变压器	80	75.33%	3.74	3.74	未进入负面清单	否	无	1.20%
9707	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线毕杖子3小区变压器	100	24.90%	55.10	55.10	未进入负面清单	否	无	7.00%
9708	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大杖子小区变压器	50	23.25%	28.38	28.38	未进入负面清单	否	无	9.80%
9709	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线画匠沟分歧画匠沟变压器(36)柱上变压器	10	6.69%	7.33	7.33	未进入负面清单	否	无	8.70%
9710	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线天竺山南变压器	30	29.20%	15.24	15.24	未进入负面清单	否	无	2.90%
9711	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分歧大杖子分支02#柱上变压器	100	18.30%	61.70	61.70	未进入负面清单	否	无	8.30%
9712	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线草碾沟分歧刘家分支02#刘家庄刘家庄变压器(2.0工程)	400	7.20%	291.20	#####	未进入负面清单	否	无	2.30%
9713	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线厂子沟分支016#厂子沟外台柱上变压器	30	15.60%	19.32	19.32	未进入负面清单	否	无	4.40%
9714	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小刘前2小区变压器柱上变压器	50	52.20%	13.90	13.90	未进入负面清单	否	无	2.90%
9715	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧塔北分支塔北变压器(2.0工程)	400	23.64%	225.44	#####	未进入负面清单	否	无	9.50%

9716	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分歧张杖子分支02#柱上变压器	80	29.94%	40.05	40.05	未进入负面清单	否	无	6.30%
9717	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线马丈子分歧62#柱上变压器	50	63.20%	8.40	8.40	未进入负面清单	否	无	2.00%
9718	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线下苍分歧39#柱上变压器	50	55.20%	12.40	12.40	未进入负面清单	否	无	5.60%
9719	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线乃子沟南变压器柱上变压器	50	16.52%	31.74	31.74	未进入负面清单	否	无	1.20%
9720	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线主干毕杖子变压器	100	60.40%	19.60	19.60	未进入负面清单	否	无	9.70%
9721	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线二半沟分支07号二半沟变压器（2.0工程）	200	8.79%	142.42	#####	未进入负面清单	否	无	8.70%
9722	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线二西分台变压器	315	38.11%	131.95	#####	未进入负面清单	否	无	2.30%
9723	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线乃子沟北变压器柱上变压器	50	24.80%	27.60	27.60	未进入负面清单	否	无	7.70%
9724	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线三道沟分支07号杆三西变压器（2.0工程）	400	10.31%	278.76	#####	未进入负面清单	否	无	3.70%
9725	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线二道沟棚分支10号杆柱上二道沟棚变压器	50	8.19%	35.91	35.91	未进入负面清单	否	无	2.50%
9726	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线二道沟分支56号杆二东山（2.0工程）	200	11.05%	137.90	#####	未进入负面清单	否	无	7.40%
9727	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	二东棚分支21号杆柱上二东分台变压器	50	22.56%	28.72	28.72	未进入负面清单	否	无	5.80%
9728	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小刘北大棚变压器器柱上变压器	50	34.56%	22.72	22.72	未进入负面清单	否	无	2.40%
9729	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大东沟小区变压器(27)柱上变压器	50	18.75%	30.63	30.63	未进入负面清单	否	无	5.80%
9730	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小西沟北地棚柱上变压器	50	24.00%	28.00	28.00	未进入负面清单	否	无	4.90%
9731	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	李家营子1号井柱上变压器	50	13.65%	33.18	33.18	未进入负面清单	否	无	4.80%
9732	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线水泉沟变压器	50	46.91%	16.55	16.55	未进入负面清单	否	无	7.80%

9733	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线 下营子变压器柱上变压器	50	50.57%	14.72	14.72	未进入负面清单	否	无	9.90%
9734	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线 王杖子东队变压器	100	68.52%	11.48	11.48	未进入负面清单	否	无	1.80%
9735	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线 马杖子大棚变压器（主干192）柱上变压器	50	22.60%	28.70	28.70	未进入负面清单	否	无	2.00%
9736	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线 李营子变压器	20	32.00%	9.60	9.60	未进入负面清单	否	无	7.30%
9737	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线 下营子2变压器柱上变压器	50	24.58%	27.71	27.71	未进入负面清单	否	无	5.20%
9738	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线 王家沟分台变压器（未投运）柱上变压器	50	3.81%	38.10	38.10	未进入负面清单	否	无	9.40%
9739	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10千伏大王杖子线 郭杖子河东柱上变压器	50	37.60%	21.20	21.20	未进入负面清单	否	无	2.90%
9740	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线 冯杖子大棚变压器（李分支04号）	50	68.80%	5.60	5.60	未进入负面清单	否	无	9.10%
9741	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线 郭杖子分支3号杆郭杖子变压器（2.0工程）	400	9.61%	281.56	#####	未进入负面清单	否	无	9.60%
9742	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线 大石门沟变压器	50	50.04%	14.98	14.98	未进入负面清单	否	无	2.90%
9743	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线 冯杖子河东小区变压器低压	50	7.56%	36.22	36.22	未进入负面清单	否	无	9.30%
9744	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线 毕杖子小区变压器	50	65.73%	7.14	7.14	未进入负面清单	否	无	4.40%
9745	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10千伏大王杖子线 西大井增容柱上变压器	100	10.27%	69.73	69.73	未进入负面清单	否	无	4.90%
9746	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线 孙杖子南小区变压器	50	8.81%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	9.80%
9747	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线 陈家沟变压器	50	19.35%	30.33	30.33	未进入负面清单	否	无	6.40%
9748	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线 郭杖子小区变压器(81)	100	51.99%	28.01	28.01	未进入负面清单	否	无	4.30%
9749	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线 于杖子分枝东道西变压器	100	73.20%	6.80	6.80	未进入负面清单	否	无	9.30%
9750	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线小南岭分支09号小南岭变压器	100	51.65%	28.35	28.35	未进入负面清单	否	无	7.40%

9751	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10千伏东沟线主干75号杆张家湾变压器	50	39.32%	20.34	20.34	未进入负面清单	否	无	9.20%
9752	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线河南分歧14号杆河南变压器	50	53.58%	13.21	13.21	未进入负面清单	否	无	5.70%
9753	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线四道沟分歧034号杆白东变压器（2.0工程）	400	22.80%	228.80	#####	未进入负面清单	否	无	5.30%
9754	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线四道沟分歧175号杆柱上变压器	50	17.95%	31.03	31.03	未进入负面清单	否	无	4.60%
9755	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线头道杖子分支43号杆变压器	50	52.91%	13.55	13.55	未进入负面清单	否	无	6.80%
9756	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线四道沟分歧联通4号姜家台区分台1（2017结余工程）	200	6.60%	146.80	#####	未进入负面清单	否	无	7.30%
9757	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线李家屯东山棚分支03号杆柱上孟家沟前梁棚变压器	20	16.63%	12.67	12.67	未进入负面清单	否	无	1.70%
9758	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线六东分支09号杆姜西变压器（2.0工程）	400	9.14%	283.44	#####	未进入负面清单	否	无	7.30%
9759	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线四中分支02号杆四中变压器（2.0工程）	400	10.41%	278.36	#####	未进入负面清单	否	无	3.20%
9760	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线小井子分支07号杆姜东变压器	50	39.14%	20.43	20.43	未进入负面清单	否	无	4.70%
9761	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线二道沟分支18号阳坡变压器（2.0工程）	200	14.28%	131.44	#####	未进入负面清单	否	无	6.00%
9762	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线四道沟分歧095号杆西杖子柱上变压器	50	14.89%	32.56	32.56	未进入负面清单	否	无	9.00%
9763	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线双洞分支10+1号杆双洞西梁棚柱上变压器	50	19.67%	30.17	30.17	未进入负面清单	否	无	7.30%
9764	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线四道沟分歧182号杆柱上姜家变压器	50	19.87%	30.07	30.07	未进入负面清单	否	无	9.70%
9765	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线白东大棚分支01号杆变压器	50	12.45%	33.78	33.78	未进入负面清单	否	无	7.50%

9766	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线房杖子方塘分支02号杆柱上变压器	50	12.90%	33.55	33.55	未进入负面清单	否	无	9.30%
9767	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线前楼棚分支02号杆变压器	50	37.63%	21.19	21.19	未进入负面清单	否	无	7.00%
9768	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	机房沟分歧01号杆柱上机房沟变压器	50	33.30%	23.35	23.35	未进入负面清单	否	无	2.70%
9769	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线岳仗子分8号杆岳仗子台区扩容（2017结余工程）	100	60.60%	19.40	19.40	未进入负面清单	否	无	9.50%
9770	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线二东分支02号杆二东变压器（2.0工程）	200	20.67%	118.66	#####	未进入负面清单	否	无	5.40%
9771	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线后沟子分歧01号杆变压器	200	14.07%	131.86	#####	未进入负面清单	否	无	7.00%
9772	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线二中分4号杆二中家属院柱上变压器	200	13.38%	133.24	#####	未进入负面清单	否	无	6.20%
9773	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线山怀分支11号山怀变压器（2.0工程）	200	7.87%	144.26	#####	未进入负面清单	否	无	2.10%
9774	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线烧西分支02号杆变压器	50	24.67%	27.67	27.67	未进入负面清单	否	无	9.60%
9775	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	四道沟分歧196号李家电大棚分台柱上变压器	50	71.21%	4.40	4.40	未进入负面清单	否	无	7.60%
9776	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	葛家沟2棚08号杆柱上变压器	50	5.20%	37.40	37.40	未进入负面清单	否	无	5.50%
9777	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线河南大棚6号头道沟河北台区分台（2017结余工程）	200	13.20%	133.60	#####	未进入负面清单	否	无	8.10%
9778	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线西台子分歧24号杆变压器	200	17.40%	125.20	#####	未进入负面清单	否	无	8.90%
9779	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	北街分台分支06#柱上变压器	50	26.36%	26.82	26.82	未进入负面清单	否	无	8.70%
9780	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线河东分歧06号杆河东分台柱上变压器	50	21.60%	29.20	29.20	未进入负面清单	否	无	8.60%
9781	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线后楼分支13号杆柱上变压器	50	30.04%	24.98	24.98	未进入负面清单	否	无	4.40%
9782	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线四道沟分歧169号杆翟杖子变压器（2.0工程）	400	12.86%	268.56	#####	未进入负面清单	否	无	9.00%

9783	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	四道沟分歧249号柱上房杖子大棚变压器	50	4.50%	37.75	37.75	未进入负面清单	否	无	5.10%
9784	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线卢杖子分支03号杆柱上变压器	50	55.09%	12.46	12.46	未进入负面清单	否	无	5.70%
9785	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线头道沟支1号杆头道沟河北台区增容（2017结余工程）	200	28.32%	103.36	#####	未进入负面清单	否	无	3.10%
9786	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线兴隆庄组灌溉井分支4号杆兴隆庄组灌溉井台区柱上变压器	50	12.70%	33.65	33.65	未进入负面清单	否	无	4.20%
9787	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线三道沟分支14号杆三东台区增容（2017结余工程）	200	67.84%	24.32	24.32	未进入负面清单	否	无	7.30%
9788	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线葛家沟棚分支2号杆变压器	50	7.91%	36.05	36.05	未进入负面清单	否	无	3.30%
9789	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线岳仗子分8号杆岳仗子台区分台（2017结余工程）	200	14.70%	130.60	#####	未进入负面清单	否	无	2.20%
9790	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线头道杖子分支11号杆三道杖子变压器（2.0工程）	200	24.75%	110.50	#####	未进入负面清单	否	无	9.70%
9791	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线付家沟分15号杆付家沟台区分台1（2017结余工程）	100	10.10%	69.90	69.90	未进入负面清单	否	无	1.30%
9792	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线四上分支38号杆四上变压器（2.0工程）	200	14.51%	130.98	#####	未进入负面清单	否	无	1.10%
9793	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	四道沟分歧63号杆柱上兴隆沟棚变压器	50	18.52%	30.74	30.74	未进入负面清单	否	无	2.20%
9794	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线河东分歧15号杆河东变压器	200	19.05%	121.90	#####	未进入负面清单	否	无	3.30%
9795	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线头道沟分支55号杆柱上变压器	50	79.60%	0.20	0.20	未进入负面清单	否	无	1.80%
9796	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线南地分支04号杆南地变压器（2.0工程）	200	14.40%	131.20	#####	未进入负面清单	否	无	2.30%

9797	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线头道杖子分支29号杆二道杖子变压器	50	49.00%	15.50	15.50	未进入负面清单	否	无	3.30%
9798	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线河北棚分支02号杆柱上变压器	80	10.32%	55.74	55.74	未进入负面清单	否	无	6.10%
9799	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线卢杖子棚分支02号杆柱上变压器	50	9.13%	35.44	35.44	未进入负面清单	否	无	10.00%
9800	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线东山分支12号杆柱上变压器	50	30.08%	24.96	24.96	未进入负面清单	否	无	8.80%
9801	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线翟杖子分支04号杆柱上变压器	50	6.30%	36.85	36.85	未进入负面清单	否	无	7.00%
9802	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线七间房分镇直井台区变压器	100	14.00%	66.00	66.00	未进入负面清单	否	无	1.10%
9803	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线七间房分枝12号杆柱上变压器	80	10.43%	55.66	55.66	未进入负面清单	否	无	3.10%
9804	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线七间房分枝南沟支05号杆柱上变压器	100	14.31%	65.69	65.69	未进入负面清单	否	无	4.90%
9805	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线五家五支02号杆柱上变压器	50	7.42%	36.29	36.29	未进入负面清单	否	无	7.80%
9806	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	六东小区分支11号杆柱上六东小区变压器	30	7.35%	21.80	21.80	未进入负面清单	否	无	2.40%
9807	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线二道沟村阳坡机井支柱上变压器	50	36.20%	21.90	21.90	未进入负面清单	否	无	2.30%
9808	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线彦家沟分支07号杆柱上变压器	50	27.70%	26.15	26.15	未进入负面清单	否	无	2.00%
9809	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线17号杆北地变压器	50	54.60%	12.70	12.70	未进入负面清单	否	无	8.20%
9810	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线183号杆葛家沟台区增容（2017结余工程）	100	38.60%	41.40	41.40	未进入负面清单	否	无	1.70%
9811	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	后楼分支09号杆柱上后楼分台变压器	50	8.77%	35.62	35.62	未进入负面清单	否	无	1.70%
9812	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线四道沟分枝194号杆柱上李家屯变压器	50	17.85%	31.08	31.08	未进入负面清单	否	无	7.10%
9813	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线四道沟分枝彦家沟分支03号杆柱上变压器	50	17.20%	31.40	31.40	未进入负面清单	否	无	9.70%
9814	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线赵杖子分支01号杆赵杖子变压器	50	10.88%	34.56	34.56	未进入负面清单	否	无	8.50%

9815	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线三道沟分支35号杆柱上北杖子变压器(2017抗旱)	100	49.02%	30.98	30.98	未进入负面清单	否	无	1.50%
9816	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线王福沟分支12号杆王福沟变压器(2.0工程)	200	10.46%	139.08	#####	未进入负面清单	否	无	5.90%
9817	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线头道沟分支26号杆柱上杨杖子棚变压器	50	9.50%	35.25	35.25	未进入负面清单	否	无	4.00%
9818	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线西台子分歧24号杆西台子变压器(2.0工程)	200	10.83%	138.34	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
9819	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线三道沟分支16号杆三东台区分台(2017结余工程)	100	1.60%	78.40	78.40	未进入负面清单	否	无	3.20%
9820	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	前楼2棚分支05号杆柱上前楼2棚变压器	50	16.50%	31.75	31.75	未进入负面清单	否	无	9.20%
9821	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线三西分台变压器	50	27.96%	26.02	26.02	未进入负面清单	否	无	4.20%
9822	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线双洞分支20号杆柱上变压器	50	32.46%	23.77	23.77	未进入负面清单	否	无	5.70%
9823	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线七间房分歧乌兰白一分支06号杆柱上变压器	100	22.76%	57.24	57.24	未进入负面清单	否	无	9.40%
9824	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线四道沟分歧211号杆孟家沟台区分台1(2017结余工程)	200	16.00%	128.00	#####	未进入负面清单	否	无	5.10%
9825	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线岳杖子棚分支05号杆变压器	50	10.00%	35.00	35.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
9826	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线河南棚分支06号杆柱上变压器	50	2.19%	38.91	38.91	未进入负面清单	否	无	1.00%
9827	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线六东分支23号杆姜西棚变压器	30	14.10%	19.77	19.77	未进入负面清单	否	无	4.70%
9828	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线翟东分支03号杆柱上变压器	50	9.90%	35.05	35.05	未进入负面清单	否	无	3.20%
9829	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线七间房分歧42号-43号杆柱上变压器	315	13.37%	209.88	#####	未进入负面清单	否	无	1.70%

9830	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线楼东大棚变压器	50	14.85%	32.58	32.58	未进入负面清单	否	无	3.90%
9831	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线后房申北变压器	200	9.30%	141.40	#####	未进入负面清单	否	无	4.90%
9832	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线宜杖子分枝203号杆盆北(2.0工程)	200	31.80%	96.40	96.40	未进入负面清单	否	无	3.50%
9833	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线党前棚柱上变压器	50	9.60%	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	7.80%
9834	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线宜村柱上变压器	50	12.40%	33.80	33.80	未进入负面清单	否	无	2.80%
9835	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线王家窝铺分支04号杆王家窝铺变压器(2.0工程)	400	5.85%	296.60	#####	未进入负面清单	否	无	5.90%
9836	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线姑寺沟里柱上变压器	100	46.05%	33.95	33.95	未进入负面清单	否	无	3.20%
9837	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	小西营子分柱上变压器	200	6.20%	147.60	#####	未进入负面清单	否	无	2.70%
9838	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	二十里堡线后牛营子供水分支新增柱上变压器	100	10.40%	69.60	69.60	未进入负面清单	否	无	1.80%
9839	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线北平房井分支柱上变压器	50	9.10%	35.45	35.45	未进入负面清单	否	无	5.60%
9840	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线东高杖子分台变压器(高耗能改造)	100	8.27%	71.73	71.73	未进入负面清单	否	无	5.00%
9841	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线东高杖子分枝27号杆东高杖子变压器(2.0工程)	400	3.24%	307.04	#####	未进入负面清单	否	无	1.10%
9842	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线山嘴大棚变压器	50	20.57%	29.72	29.72	未进入负面清单	否	无	4.20%
9843	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线东砖厂分支后队棚变压器	50	4.50%	37.75	37.75	未进入负面清单	否	无	3.00%
9844	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线楼西大棚柱上变压器	100	26.80%	53.20	53.20	未进入负面清单	否	无	2.60%
9845	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线北平房小区后房申棚变压器	50	16.50%	31.75	31.75	未进入负面清单	否	无	4.60%
9846	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	宋七组分台柱上变压器	50	4.20%	37.90	37.90	未进入负面清单	否	无	3.50%
9847	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线得杖子分支03号杆得杖子变压器(2.0工程)	100	78.51%	1.49	1.49	未进入负面清单	否	无	4.30%

9848	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线 农电站分2号 杆农电站变压器 (2.0)	400	23.58%	225.68	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.50%
9849	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线 德永柱上变压 器	50	31.20%	24.40	24.40	未进入 负面清 单	否	无	3.20%
9850	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏三家子 线宜杖子分枝 双杨树分支柱 上变压器	200	17.12%	125.76	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.20%
9851	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里 堡线	10kV二十里堡 线后牛营子变 压器	100	9.60%	70.40	70.40	未进入 负面清 单	否	无	7.50%
9852	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里 堡线	10kV二十里堡 线山嘴2变压 器)	50	10.85%	34.58	34.58	未进入 负面清 单	否	无	5.30%
9853	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里 堡线	10kV二十里堡 线小西营子变 压器柱上变压 器	100	75.53%	4.47	4.47	未进入 负面清 单	否	无	5.70%
9854	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里 堡线	10kV二十里堡 线孟九组变压 器	200	20.77%	118.46	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.40%
9855	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里 堡线	10kV二十里堡 线岗子变压器	80	62.70%	13.84	13.84	未进入 负面清 单	否	无	3.70%
9856	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里 堡线	10kV二十里堡 线孟八组变压 器	200	62.60%	34.80	34.80	未进入 负面清 单	否	无	6.60%
9857	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里 堡线	10kV二十里堡 线前房申2变 压器柱上变压 器	200	16.65%	126.70	#####	未进入 负面清 单	否	无	5.00%
9858	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里 堡线	10千伏二十里 堡线东高杖子 大棚增容柱上 变压器	200	6.54%	146.92	#####	未进入 负面清 单	否	无	6.10%
9859	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里 堡线	10kV二十里堡 线83号杆后队 变压器(2.0 工程)	400	34.80%	180.80	#####	未进入 负面清 单	否	无	8.70%
9860	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里 堡线	10kV二十里堡 线孟八一棚分 支柱上变压器	50	24.00%	28.00	28.00	未进入 负面清 单	否	无	4.40%
9861	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里 堡线	10kV二十里堡 线北房申分枝 108号杆北平 房变压器 (2.0工程)	400	19.65%	241.40	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.10%
9862	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里 堡线	10kV二十里堡 线宋二三队变 压器(用户)	100	20.78%	59.22	59.22	未进入 负面清 单	否	无	3.90%
9863	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里 堡线	孟八2棚台区 柱上变压器	100	7.60%	72.40	72.40	未进入 负面清 单	否	无	3.10%
9864	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里 堡线	10kV二十里堡 线北山小区变 压器柱上变压 器	30	57.04%	6.89	6.89	未进入 负面清 单	否	无	7.50%
9865	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里 堡线	10kV二十里堡 线二十里堡猪 场变压器	80	1.57%	62.74	62.74	未进入 负面清 单	否	无	3.90%

9866	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线79号杆铁道南变压器（2.0工程）	400	25.73%	217.08	#####	未进入负面清单	否	无	7.30%
9867	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10千伏二十里堡线岗子大棚柱上变压器	100	13.20%	66.80	66.80	未进入负面清单	否	无	7.20%
9868	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10千伏二十里堡线大队前3增容柱上变压器	200	15.36%	129.28	#####	未进入负面清单	否	无	2.90%
9869	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线北平房小区分支北平房小区变压器	30	35.83%	13.25	13.25	未进入负面清单	否	无	8.50%
9870	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线前牛营子变压器	200	29.30%	101.40	#####	未进入负面清单	否	无	7.90%
9871	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线茶叶沟柱上变压器	30	58.20%	6.54	6.54	未进入负面清单	否	无	4.10%
9872	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10千伏四官一线北水泉子分支6+1号杆北水泉子台区（2019年自投资工程）	100	20.40%	59.60	59.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
9873	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线梅西柱上变压器	50	72.60%	3.70	3.70	未进入负面清单	否	无	7.50%
9874	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线孙家窝铺柱上变压器	50	47.00%	16.50	16.50	未进入负面清单	否	无	9.70%
9875	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线梁东鹏2柱上变压器	50	15.76%	32.12	32.12	未进入负面清单	否	无	6.90%
9876	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线打草沟里柱上变压器	30	34.80%	13.56	13.56	未进入负面清单	否	无	9.10%
9877	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线陈杖子分支49号陈杖子东台区柱上变压器	200	56.40%	47.20	47.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
9878	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线安杖子分支18号杆东山区柱上变压器	400	22.45%	230.20	#####	未进入负面清单	否	无	7.50%
9879	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线陈杖子分支01号杆安西变压器（2.0工程）	400	13.60%	265.60	#####	未进入负面清单	否	无	2.80%
9880	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线北沟分支北梁变压器（18）	80	50.10%	23.92	23.92	未进入负面清单	否	无	3.70%
9881	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线木工组分支9号杆宋四组变压器（2.0工程）	400	40.80%	156.80	#####	未进入负面清单	否	无	1.70%
9882	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线站前分支01号杆柱上变压器	50	10.80%	34.60	34.60	未进入负面清单	否	无	1.90%

9883	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑞矿线	10kV玛瑞矿线铁匠沟分支铁匠沟变压器（1）	100	36.13%	43.87	43.87	未进入负面清单	否	无	9.90%
9884	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑞矿线	10千伏玛瑞矿线宋一队棚柱上变压器	50	19.40%	30.30	30.30	未进入负面清单	否	无	3.00%
9885	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑞矿线	10kV玛瑞矿线大王杖子分台变压器（24）	50	39.60%	20.20	20.20	未进入负面清单	否	无	9.30%
9886	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑞矿线	10kV玛瑞矿线北沟小区分支分支01号杆变压器	50	10.20%	34.90	34.90	未进入负面清单	否	无	9.50%
9887	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑞矿线	10kV玛瑞矿线小王杖子分支3号杆小王杖子变压器（2.0工程）	400	18.61%	245.56	#####	未进入负面清单	否	无	1.40%
9888	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑞矿线	10kV玛瑞矿线10kV玛瑞矿线五间房里变压器（14）	50	13.20%	33.40	33.40	未进入负面清单	否	无	2.30%
9889	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑞矿线	10kV玛瑞矿线10kV玛瑞矿线宋三组变压器（3）	80	76.20%	3.04	3.04	未进入负面清单	否	无	1.60%
9890	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑞矿线	10kV玛瑞矿线西地分支西地变压器（19）	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	9.30%
9891	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑞矿线	娘娘庙分台柱上变压器	50	50.20%	14.90	14.90	未进入负面清单	否	无	1.10%
9892	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑞矿线	10kV玛瑞矿线线北沟村四组井分支柱上变压器	50	11.50%	34.25	34.25	未进入负面清单	否	无	6.80%
9893	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑞矿线	10kV玛瑞矿线五间房外变压器（15）	50	22.80%	28.60	28.60	未进入负面清单	否	无	6.60%
9894	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑞矿线	10千伏玛瑞矿线大营子柱上变压器	50	28.60%	25.70	25.70	未进入负面清单	否	无	1.90%
9895	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑞矿线	10kV玛瑞矿线宋二组分台分支1号杆宋二组分台变压器（2.0工程）	200	36.60%	86.80	86.80	未进入负面清单	否	无	8.70%
9896	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑞矿线	单家营沟分台柱上变压器	50	33.00%	23.50	23.50	未进入负面清单	否	无	4.50%
9897	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑞矿线	大王杖子分台2台区柱上变压器	50	61.09%	9.46	9.46	未进入负面清单	否	无	4.60%
9898	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线河北柱上变压器	50	64.20%	7.90	7.90	未进入负面清单	否	无	5.80%
9899	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线下营子柱上变压器（高耗能改造）	100	57.00%	23.00	23.00	未进入负面清单	否	无	8.90%

9900	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1 号线	10KV四官一 线老杖子分歧 65号杆老杖子 西变压器 (2.0工程)	200	15.80%	128.40	#####	未进入 负面清 单	否	无	8.40%
9901	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1 号线	四官东十家子 2#新增机井柱 上变压器	50	24.30%	27.85	27.85	未进入 负面清 单	否	无	5.40%
9902	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1 号线	10KV四官一 线邓杖子棚分 线02号杆邓杖 子台区分台1 (2017结余工 程)	100	16.30%	63.70	63.70	未进入 负面清 单	否	无	3.40%
9903	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1 号线	10kV四官1号 线后沟柱上变 压器	20	48.40%	6.32	6.32	未进入 负面清 单	否	无	4.80%
9904	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1 号线	10KV四官一 线36号杆道东 变压器(2.0 工程)	200	23.38%	113.24	#####	未进入 负面清 单	否	无	7.40%
9905	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1 号线	10kV四官一线 孙家窝铺棚柱 上变压器	50	37.60%	21.20	21.20	未进入 负面清 单	否	无	2.40%
9906	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1 号线	10kV四官一线 梅西南沟柱上 变压器(2017 结余工程)	100	6.00%	74.00	74.00	未进入 负面清 单	否	无	8.30%
9907	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1 号线	10kV四官1号 线后杖子棚柱 上变压器	50	31.80%	24.10	24.10	未进入 负面清 单	否	无	8.80%
9908	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1 号线	10kV四官1号 线梁西棚柱上 变压器	30	18.00%	18.60	18.60	未进入 负面清 单	否	无	4.40%
9909	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1 号线	10kV四官1号 线陈家沟柱上 变压器	30	24.80%	16.56	16.56	未进入 负面清 单	否	无	1.90%
9910	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1 号线	10kV四官1号 线塔山庄棚柱 上变压器	30	8.40%	21.48	21.48	未进入 负面清 单	否	无	6.40%
9911	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1 号线	10kV四官1号 线郑家沟柱上 变压器	50	38.40%	20.80	20.80	未进入 负面清 单	否	无	8.10%
9912	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1 号线	10kV四官1号 线北沟柱上变 压器	30	49.14%	9.26	9.26	未进入 负面清 单	否	无	5.40%
9913	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1 号线	10kV四官1号 线后朱杖子东 柱上变压器	80	40.51%	31.59	31.59	未进入 负面清 单	否	无	7.30%
9914	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线 三分3#东分 台	100	52.00%	28.00	28.00	未进入 负面清 单	否	无	8.60%
9915	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟 分歧水泥厂支 02号杆柱上变 压器	200	33.19%	93.62	93.62	未进入 负面清 单	否	无	5.90%
9916	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1 号线	梅西机井分支 柱上变压器	50	14.60%	32.70	32.70	未进入 负面清 单	否	无	9.40%
9917	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1 号线	10kV四官1号 线炮手沟2柱 上变压器	20	19.86%	12.03	12.03	未进入 负面清 单	否	无	3.60%
9918	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1 号线	10KV四官一 线164号杆梅 东变压器 (2.0工程)	200	21.90%	116.20	#####	未进入 负面清 单	否	无	5.00%

9919	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1 号线	10kV四官1号 线吕家梁柱上 变压器	30	24.40%	16.68	16.68	未进入 负面清 单	否	无	3.60%
9920	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1 号线	10千伏四官一 线小房身棚分 线01号杆小房 申棚台区 (2019年自投 资工程)	100	21.59%	58.41	58.41	未进入 负面清 单	否	无	6.60%
9921	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1 号线	10KV四官一 线142+1号杆 邓杖子台区增 容（2017结余 工程）	200	13.08%	133.84	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
9922	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1 号线	10kV四官1号 线塔山庄柱上 变压器	100	33.00%	47.00	47.00	未进入 负面清 单	否	无	4.80%
9923	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1 号线	10kV四官1号 线赵家沟柱上 变压器	30	17.28%	18.82	18.82	未进入 负面清 单	否	无	7.00%
9924	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1 号线	四官东十家子 1#新增机井柱 上变压器	50	48.00%	16.00	16.00	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
9925	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1 号线	10kV四官1号 线麦子沟柱上 变压器	50	20.28%	29.86	29.86	未进入 负面清 单	否	无	2.00%
9926	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1 号线	10kV四官1号 线炮手沟柱上 变压器	10	25.42%	5.46	5.46	未进入 负面清 单	否	无	8.60%
9927	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1 号线	10KV四官一 线梁东分支02 号杆梁东变压 器（2.0工 程）	200	34.32%	91.36	91.36	未进入 负面清 单	否	无	6.20%
9928	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1 号线	10KV四官一 线30+1号杆道 西台区增容 (2017结余工 程)	200	38.73%	82.54	82.54	未进入 负面清 单	否	无	10.00%
9929	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1 号线	10kV四官1号 线梁东棚1柱 上变压器	50	25.35%	27.33	27.33	未进入 负面清 单	否	无	6.20%
9930	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1 号线	10KV四官一 线迷子沟分支 60号杆迷子沟 变压器（2.0 工程）	200	12.79%	134.42	#####	未进入 负面清 单	否	无	8.80%
9931	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1 号线	10kV四官1号 线沟门柱上变 压器	100	34.99%	45.01	45.01	未进入 负面清 单	否	无	4.80%
9932	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1 号线	10kV四官1号 线加油站棚柱 上变压器	50	6.14%	36.93	36.93	未进入 负面清 单	否	无	5.50%
9933	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1 号线	10KV四官一 线水泉沟分枝 8号杆水泉沟 变压器（2.0 工程）	200	20.70%	118.60	#####	未进入 负面清 单	否	无	9.70%
9934	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1 号线	10KV四官一 线老杖子分枝 58号杆老杖子 东变压器 (2.0工程)	200	27.50%	105.00	#####	未进入 负面清 单	否	无	7.20%
9935	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1 号线	四官一线茶叶 沟机井分支柱 上变压器	50	24.30%	27.85	27.85	未进入 负面清 单	否	无	7.00%

9936	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线加油站棚2柱上变压器	50	22.80%	28.60	28.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
9937	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	联工线142号河上柱上变压器	80	24.96%	44.03	44.03	未进入负面清单	否	无	6.40%
9938	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	水库顶支09号水库顶柱上变压器	80	72.10%	6.32	6.32	未进入负面清单	否	无	2.20%
9939	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线王大门柱上变压器	80	54.00%	20.80	20.80	未进入负面清单	否	无	1.70%
9940	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线杨杖子柱上变压器	100	39.63%	40.37	40.37	未进入负面清单	否	无	1.50%
9941	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线东山二分支02号杆柱上变压器	80	31.52%	38.78	38.78	未进入负面清单	否	无	9.60%
9942	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	10kV太平线五家四分岐02号杆五家十一组变压器（2.0工程）	400	14.40%	262.40	#####	未进入负面清单	否	无	1.90%
9943	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线侯家沟柱上变压器	200	14.70%	130.60	#####	未进入负面清单	否	无	10.00%
9944	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	10kV太平沟分16支12号杆高家梁分台变压器（二批村）	50	5.90%	37.05	37.05	未进入负面清单	否	无	6.40%
9945	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线水泉分岐04号杆水泉变压器（2.0工程）	400	12.40%	270.40	#####	未进入负面清单	否	无	6.20%
9946	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	10kV太平线哈叭气一分8号杆哈八一变压器（2.0）	400	22.08%	231.68	#####	未进入负面清单	否	无	6.40%
9947	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线南山柱上变压器	50	13.80%	33.10	33.10	未进入负面清单	否	无	2.50%
9948	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线北山柱上变压器	50	40.20%	19.90	19.90	未进入负面清单	否	无	6.10%
9949	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线党北棚变压器	20	18.00%	12.40	12.40	未进入负面清单	否	无	9.90%
9950	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线厂子沟柱上变压器	50	26.40%	26.80	26.80	未进入负面清单	否	无	7.10%
9951	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线宣杖子棚柱上变压器	50	9.00%	35.50	35.50	未进入负面清单	否	无	6.30%
9952	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线哈中2变压器	50	21.78%	29.11	29.11	未进入负面清单	否	无	9.40%
9953	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线南大岭柱上变压器	50	13.20%	33.40	33.40	未进入负面清单	否	无	1.80%
9954	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线南庄分支03号杆盆南变压器（2.0工程）	200	18.60%	122.80	#####	未进入负面清单	否	无	1.40%

9955	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线站寺沟里2台柱上变压器	50	18.21%	30.90	30.90	未进入负面清单	否	无	7.30%
9956	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线大庄户柱上变压器	50	45.40%	17.30	17.30	未进入负面清单	否	无	6.50%
9957	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线站寺沟2台变压器	50	47.20%	16.40	16.40	未进入负面清单	否	无	6.30%
9958	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线吴杖子宜柱上变压器	200	24.29%	111.41	#####	未进入负面清单	否	无	6.20%
9959	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线哈中柱上变压器	50	33.78%	23.11	23.11	未进入负面清单	否	无	8.10%
9960	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线高家沟外柱上变压器	50	51.90%	14.05	14.05	未进入负面清单	否	无	3.20%
9961	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线头杖子分支01号杆头杖子变压器（2.0工程）	400	14.40%	262.40	#####	未进入负面清单	否	无	4.70%
9962	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线郭杖子分支19号杆平房郭杖子变压器（2.0工程）	400	30.60%	197.60	#####	未进入负面清单	否	无	6.50%
9963	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线平房分线平房大棚分台变压器	400	22.00%	232.00	#####	未进入负面清单	否	无	8.10%
9964	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线哈里柱上变压器	50	64.65%	7.68	7.68	未进入负面清单	否	无	6.60%
9965	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线党北柱上变压器	100	66.25%	13.75	13.75	未进入负面清单	否	无	2.40%
9966	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线方杖子柱上变压器	50	70.29%	4.86	4.86	未进入负面清单	否	无	1.40%
9967	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线方杖子棚柱上变压器	50	21.57%	29.22	29.22	未进入负面清单	否	无	7.70%
9968	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线年丰沟柱上变压器	30	18.00%	18.60	18.60	未进入负面清单	否	无	4.20%
9969	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线二前变压器	200	71.55%	16.90	16.90	未进入负面清单	否	无	3.90%
9970	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线达马沟柱上变压器	50	26.60%	26.70	26.70	未进入负面清单	否	无	4.70%
9971	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线马家窝铺柱上变压器	50	55.50%	12.25	12.25	未进入负面清单	否	无	1.30%
9972	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线二北台区01号杆二北变压器（2.0工程）	400	15.17%	259.32	#####	未进入负面清单	否	无	2.50%
9973	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏三家子线宣杖子分歧哈里分支王家窝铺分支柱上变压器	100	18.60%	61.40	61.40	未进入负面清单	否	无	4.80%

9974	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏三家子线宣杖子分歧哈里分支啦啦电分支柱上变压器	200	21.88%	116.24	#####	未进入负面清单	否	无	4.80%
9975	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线燕子沟柱上变压器	50	19.80%	30.10	30.10	未进入负面清单	否	无	5.80%
9976	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线市场南大棚)	315	64.08%	50.15	50.15	未进入负面清单	否	无	1.40%
9977	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线小河南分支11#小河南变压器	50	38.58%	20.71	20.71	未进入负面清单	否	无	8.10%
9978	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线春林大棚变压器	200	12.00%	136.00	#####	未进入负面清单	否	无	5.80%
9979	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线马石列沟变台	50	26.10%	26.95	26.95	未进入负面清单	否	无	4.60%
9980	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线瓦房大棚变压器	50	12.45%	33.78	33.78	未进入负面清单	否	无	3.50%
9981	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	10kV大房子线小河南分支03号杆瓦房变压器(2.0工程)	200	22.20%	115.60	#####	未进入负面清单	否	无	7.70%
9982	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	水库井柱上变压器	50	29.97%	25.02	25.02	未进入负面清单	否	无	6.90%
9983	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏三家子线宣杖子分歧马家窝铺机井分支02号杆马家窝铺机井台区柱上变压器	50	58.20%	10.90	10.90	未进入负面清单	否	无	2.60%
9984	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线高家沟中柱上变压器	50	50.40%	14.80	14.80	未进入负面清单	否	无	2.70%
9985	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线娘娘庙柱上变压器	50	60.20%	9.90	9.90	未进入负面清单	否	无	6.60%
9986	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	103东联线东营子益隆建材分7号杆东营子益隆建变压器	50	49.16%	15.42	15.42	未进入负面清单	否	无	8.50%
9987	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	侯杖子二组棚柱上变压器	50	23.80%	28.10	28.10	未进入负面清单	否	无	7.00%
9988	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10千伏孟家沟线划海沟增容柱上变压器	100	16.86%	63.14	63.14	未进入负面清单	否	无	3.80%
9989	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线未北分支04号杆未北台区柱上变压器(高耗能改造)	400	6.00%	296.00	#####	未进入负面清单	否	无	5.90%
9990	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线陈杖子分支43+1号杆芦杖子大棚台区柱上变压器	30	26.40%	16.08	16.08	未进入负面清单	否	无	1.70%

9991	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线陈杖子大棚分支05号杆陈杖子棚台区柱上变压器	200	7.00%	146.00	####	未进入负面清单	否	无	1.60%
9992	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线八里铺九里铺队	315	36.80%	136.08	####	未进入负面清单	否	无	6.10%
9993	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线安杖子东分支03号安杖子东台区柱上变压器	200	10.40%	139.20	####	未进入负面清单	否	无	1.50%
9994	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线八里铺西队	200	55.44%	49.12	49.12	未进入负面清单	否	无	6.30%
9995	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线陈杖子分支38号杆芦杖子台区柱上变压器	400	56.96%	92.16	92.16	未进入负面清单	否	无	4.90%
9996	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线安杖子分支11号杆安杖子大棚台区柱上变压器	30	71.71%	2.49	2.49	未进入负面清单	否	无	6.70%
9997	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线西沟分支08号杆西沟台区柱上变压器	50	14.52%	32.74	32.74	未进入负面清单	否	无	3.10%
9998	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线八里铺东队	200	38.40%	83.20	83.20	未进入负面清单	否	无	5.90%
9999	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线103号杆水泉沟台区柱上变压器	80	65.73%	11.41	11.41	未进入负面清单	否	无	5.40%
10000	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线东营子分支08号安杖子柱上变压器	400	22.00%	232.00	####	未进入负面清单	否	无	1.30%
10001	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线安杖子分支26号杆窑沟台区柱上变压器	200	16.80%	126.40	####	未进入负面清单	否	无	2.20%
10002	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线高福屯大棚分支06号高福屯棚台区柱上变压器	30	44.40%	10.68	10.68	未进入负面清单	否	无	3.40%
10003	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线东营子河边井分支河边井柱上变压器（二批机井）	100	14.41%	65.59	65.59	未进入负面清单	否	无	7.20%
10004	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线陈杖子分支23号水泉沟台区柱上变压器	80	42.00%	30.40	30.40	未进入负面清单	否	无	6.40%

10005	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线高福屯分支05号杆高福屯台区柱上变压器	20	32.16%	9.57	9.57	未进入负面清单	否	无	3.90%
10006	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线东营子分支14号杆东营子台区柱上变压器（一批中心村）	400	25.00%	220.00	#####	未进入负面清单	否	无	6.90%
10007	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线陈杖子13号林杖子台区柱上变压器	50	53.05%	13.48	13.48	未进入负面清单	否	无	6.40%
10008	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城子线	小城子线新东台柱上变压器	200	21.99%	116.02	#####	未进入负面清单	否	无	4.10%
10009	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城子线	10kV小城子线新村分11号杆新村变压器（2.0工程）	400	27.69%	209.24	#####	未进入负面清单	否	无	1.50%
10010	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	土矿线黑沟新台分柱上变压器	100	33.20%	46.80	46.80	未进入负面清单	否	无	3.80%
10011	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	杨杖子变10kV佛爷洞线陈杖子分枝07号杆小河西变压器（2.0工程）	400	24.90%	220.40	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
10012	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线大石沟2分支02号杆大石门2变压器	100	38.70%	41.30	41.30	未进入负面清单	否	无	5.10%
10013	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线百牛群北台柱上变压器	400	18.00%	248.00	#####	未进入负面清单	否	无	8.60%
10014	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线西北地并分12号杆西北地并分台2变压器	200	42.58%	74.84	74.84	未进入负面清单	否	无	1.30%
10015	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线两家四组柱上变压器	100	50.25%	29.75	29.75	未进入负面清单	否	无	2.30%
10016	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟分枝113号杆柱上变压器	80	31.63%	38.70	38.70	未进入负面清单	否	无	6.20%
10017	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟分枝西河套支01号杆柱上跌落式熔断器	50	22.65%	28.68	28.68	未进入负面清单	否	无	3.70%
10018	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线磨石沟柱上变压器	30	21.60%	17.52	17.52	未进入负面清单	否	无	5.60%
10019	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线水泉棚柱上变压器	50	9.20%	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无	7.80%
10020	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线哈叭气三分支01号杆柱上变压器	50	34.10%	22.95	22.95	未进入负面清单	否	无	7.10%

10021	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线尹杖子柱上变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	3.60%
10022	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线金花山支50号杆柱上变压器	30	23.40%	16.98	16.98	未进入负面清单	否	无	3.20%
10023	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线67号杆三家一组柱上变压器	50	37.14%	21.43	21.43	未进入负面清单	否	无	1.40%
10024	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	10kV太平线五家二支05号杆五家九一柱上变压器（抗旱工程）	100	24.30%	55.70	55.70	未进入负面清单	否	无	5.50%
10025	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟分枝刘窝铺支34号杆柱上变压器	100	30.99%	49.01	49.01	未进入负面清单	否	无	6.30%
10026	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线五家一分支06号杆柱上变压器	50	42.10%	18.95	18.95	未进入负面清单	否	无	4.90%
10027	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线水泉棚2柱上变压器	50	14.48%	32.76	32.76	未进入负面清单	否	无	8.20%
10028	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	10kV太平线孟杖子台区分台（二批村）	50	6.00%	37.00	37.00	未进入负面清单	否	无	1.20%
10029	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线东山四组大棚支01号杆柱上变压器	80	22.10%	46.32	46.32	未进入负面清单	否	无	6.60%
10030	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟分枝苑家沟支02号杆柱上变压器	30	27.37%	15.79	15.79	未进入负面清单	否	无	5.20%
10031	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟分枝商家梁支04号杆柱上变压器	50	33.03%	23.49	23.49	未进入负面清单	否	无	8.30%
10032	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	10kV太平线乌兰白西井分枝02号杆西井台区（二批井井通）	50	24.80%	27.60	27.60	未进入负面清单	否	无	7.10%
10033	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟一组大棚支02号杆柱上变压器	50	5.48%	37.26	37.26	未进入负面清单	否	无	5.50%
10034	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线高梁沟柱上变压器	50	25.60%	27.20	27.20	未进入负面清单	否	无	7.50%
10035	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线大庙柱上变压器	100	54.00%	26.00	26.00	未进入负面清单	否	无	7.40%
10036	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线81+1号杆三家一组大棚柱上变压器	50	29.43%	25.29	25.29	未进入负面清单	否	无	6.80%
10037	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线大庙机井柱上变压器	30	17.43%	18.77	18.77	未进入负面清单	否	无	6.90%
10038	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	10kV太平线东山三组分东山三组变压器（一批村）	100	37.32%	42.68	42.68	未进入负面清单	否	无	6.40%

10039	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟分枝128号杆西南沟柱上变压器	50	11.75%	34.13	34.13	未进入负面清单	否	无	7.50%
10040	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	202永泉线	10kV永泉线新房子棚柱上变压器	30	8.80%	21.36	21.36	未进入负面清单	否	无	5.50%
10041	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线西街里柱上变压器	200	48.91%	62.19	62.19	未进入负面清单	否	无	1.50%
10042	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线东十家子柱上变压器（高耗能改造）	250	69.20%	27.00	27.00	未进入负面清单	否	无	9.20%
10043	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线东街里柱上变压器（高耗能）改造	200	42.22%	75.56	75.56	未进入负面清单	否	无	2.90%
10044	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线东十家子棚柱上变压器	50	11.74%	34.13	34.13	未进入负面清单	否	无	6.60%
10045	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线北道大棚台区柱上变压器	50	3.00%	38.50	38.50	未进入负面清单	否	无	1.00%
10046	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10千伏松岭子线孤山子北棚柱上变压器（三批井）	100	6.20%	73.80	73.80	未进入负面清单	否	无	2.60%
10047	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线188号杆红西变压器（2.0工程）	400	10.97%	276.12	#####	未进入负面清单	否	无	1.30%
10048	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线主干同盛号变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	9.00%
10049	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线庄下沟分台分支4号杆柱上变压器	50	62.29%	8.86	8.86	未进入负面清单	否	无	1.40%
10050	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑞矿线	10kV玛瑞矿线西高杖子2分支西高杖子2变压器（22）	50	39.60%	20.20	20.20	未进入负面清单	否	无	6.90%
10051	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线松树杖子棚台区柱上变压器	30	28.40%	15.48	15.48	未进入负面清单	否	无	7.70%
10052	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	2018年新增大外分台区	50	11.48%	34.26	34.26	未进入负面清单	否	无	6.30%
10053	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线侯二组大棚变压器	100	4.32%	75.68	75.68	未进入负面清单	否	无	5.90%
10054	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线翟杖子分枝117号杆大庙北变压器（2.0工程）	200	29.59%	100.82	#####	未进入负面清单	否	无	6.40%
10055	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线平房村2号黄台并分支柱上变压器	50	21.10%	29.45	29.45	未进入负面清单	否	无	7.50%

10056	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线康官东分支6号杆康官东变压器（2.0工程）	200	27.48%	105.04	#####	未进入负面清单	否	无	1.70%
10057	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线翟杖子分枝4号杆横头地变压器（2.0工程）	200	4.20%	151.60	#####	未进入负面清单	否	无	6.80%
10058	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线杨杖子分枝杨杖子2变压器	80	25.05%	43.96	43.96	未进入负面清单	否	无	2.90%
10059	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线后营子小区变压器	50	71.80%	4.10	4.10	未进入负面清单	否	无	8.20%
10060	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线前园子2分支前园子西变压器	200	31.37%	97.26	97.26	未进入负面清单	否	无	7.20%
10061	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线房申2分支房申2变压器	100	65.62%	14.38	14.38	未进入负面清单	否	无	7.20%
10062	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	孟家沟线郭杖子分支碳厂南棚台区柱上变压器	50	6.60%	36.70	36.70	未进入负面清单	否	无	4.20%
10063	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线横头地2台变压器	50	4.76%	37.62	37.62	未进入负面清单	否	无	8.10%
10064	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线横河子变压器	160	20.40%	95.36	95.36	未进入负面清单	否	无	4.70%
10065	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	木杖子分台柱上变压器	50	16.40%	31.80	31.80	未进入负面清单	否	无	1.90%
10066	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线啦啦营子分支2号杆啦啦营子变压器（2.0工程）	200	9.60%	140.80	#####	未进入负面清单	否	无	1.90%
10067	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	孟家沟1分台区柱上变压器	50	21.80%	29.10	29.10	未进入负面清单	否	无	4.20%
10068	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线古山子分支4号杆古山子变压器（2.0工程）	200	21.75%	116.50	#####	未进入负面清单	否	无	1.90%
10069	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线康官西分支6号杆官西变压器（2.0工程）	200	18.30%	123.40	#####	未进入负面清单	否	无	4.50%
10070	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	一家大片地井柱上变压器	50	19.90%	30.05	30.05	未进入负面清单	否	无	2.50%
10071	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线古山子2小区变压器	50	11.44%	34.28	34.28	未进入负面清单	否	无	4.30%
10072	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线房申分支2号杆房申变压器（2.0工程）	200	13.94%	132.12	#####	未进入负面清单	否	无	6.40%

10073	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线 翟杖子分歧翟杖子分台分支1号杆柱上变压器	50	16.80%	31.60	31.60	未进入负面清单	否	无	6.70%
10074	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	一家四组井柱上变压器	50	13.70%	33.15	33.15	未进入负面清单	否	无	6.50%
10075	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线 北沟2台变压器	50	15.00%	32.50	32.50	未进入负面清单	否	无	6.10%
10076	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线 水泉分支3号杆水泉变压器（2.0工程）	200	15.76%	128.48	#####	未进入负面清单	否	无	4.40%
10077	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线 楼后营子三户棚分支柱上变压器	50	10.40%	34.80	34.80	未进入负面清单	否	无	8.20%
10078	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线 西杖子西分支西杖子西变压器	50	71.70%	4.15	4.15	未进入负面清单	否	无	7.30%
10079	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线 一家砖厂分支11号前营子2台区	50	25.89%	27.06	27.06	未进入负面清单	否	无	1.00%
10080	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	孟家沟线孙泉沟井分支柱上变压器	100	7.20%	72.80	72.80	未进入负面清单	否	无	3.40%
10081	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线 平房分支1号杆平房变压器（2.0工程）	200	4.20%	151.60	#####	未进入负面清单	否	无	5.80%
10082	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线 大庙南分支大庙南变压器	100	38.18%	41.82	41.82	未进入负面清单	否	无	6.40%
10083	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线 平房大块地棚柱上变压器	50	15.60%	32.20	32.20	未进入负面清单	否	无	3.00%
10084	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线 前园子东分支2号杆前园子东变压器（2.0工程）	80	21.60%	46.72	46.72	未进入负面清单	否	无	6.30%
10085	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10千伏孟家沟线 养变沟增容住上变压器	50	37.22%	21.39	21.39	未进入负面清单	否	无	4.90%
10086	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线 双庙分台2分支01号杆双庙2台区（2017结余工程）	100	7.50%	72.50	72.50	未进入负面清单	否	无	9.60%
10087	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线 哈拉海沟分支1号杆哈拉海沟变压器（2.0工程）	200	7.16%	145.68	#####	未进入负面清单	否	无	2.70%
10088	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线 北沟分歧北沟变压器	50	24.30%	27.85	27.85	未进入负面清单	否	无	4.40%

10089	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线孙泉沟分支8号杆孙泉沟变压器（2.0工程）	400	17.28%	250.88	#####	未进入负面清单	否	无	1.70%
10090	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线双庙分台1分支22号杆双庙1台区（2017结余工程）	200	12.80%	134.40	#####	未进入负面清单	否	无	7.70%
10091	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线康官村大棚变压器	50	28.03%	25.99	25.99	未进入负面清单	否	无	4.80%
10092	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线西高杖子分支2号杆西杖子东变压器（2.0工程）	200	11.74%	136.52	#####	未进入负面清单	否	无	9.60%
10093	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线房申大棚分支房申大棚变压器	50	23.45%	28.28	28.28	未进入负面清单	否	无	5.10%
10094	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线孙西组变压器	50	38.90%	20.55	20.55	未进入负面清单	否	无	8.50%
10095	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线马道沟分枝马道沟变压器	50	50.96%	14.52	14.52	未进入负面清单	否	无	8.60%
10096	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线平房村1号黄台井分支柱上变压器	50	23.90%	28.05	28.05	未进入负面清单	否	无	9.20%
10097	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	孟家沟线康官河套井06号杆分支02号杆柱上变压器	50	25.60%	27.20	27.20	未进入负面清单	否	无	3.50%
10098	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	一家百亩地井柱上变压器	50	18.30%	30.85	30.85	未进入负面清单	否	无	8.00%
10099	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线徐烧锅分枝徐烧锅变压器	80	47.80%	25.76	25.76	未进入负面清单	否	无	2.80%
10100	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线一家四组小区变压器	100	32.00%	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	8.30%
10101	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线东营子沟里井分支沟里井台区柱上变压器	50	25.00%	27.50	27.50	未进入负面清单	否	无	9.10%
10102	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线陈杖子分支63号杆陈杖子台区柱上变压器	400	52.90%	108.40	#####	未进入负面清单	否	无	2.80%
10103	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线东营子北井分支02号杆安杖子北井台区柱上变压器	400	22.00%	232.00	#####	未进入负面清单	否	无	9.40%

10104	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线安杖子分支41号杆末南区台区柱上变压器（高耗能改造）	200	29.00%	102.00	#####	未进入负面清单	否	无	6.70%
10105	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线陈杖子分支08号杆林杖子台区柱上变压器（高耗能改造）	100	67.20%	12.80	12.80	未进入负面清单	否	无	2.30%
10106	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城子线	10kV小城子线杨杖子分修十一支10号杆修十一变压器（2.0工程）	400	9.60%	281.60	#####	未进入负面清单	否	无	2.90%
10107	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	215底盘厂线	10kV底盘厂线黑沟村花果山大棚分支1#黑沟村花果山大棚柱上变压器	50	2.36%	38.82	38.82	未进入负面清单	否	无	2.60%
10108	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	215底盘厂线	10kV底盘厂线前黑沟分歧03#前黑沟柱上变压器	200	39.79%	80.42	80.42	未进入负面清单	否	无	5.20%
10109	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	古西新台柱上变压器	400	3.00%	308.00	#####	未进入负面清单	否	无	2.10%
10110	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线七队井分3号柱上变压器	50	5.20%	37.40	37.40	未进入负面清单	否	无	3.20%
10111	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线北沟花地分14#变压器	100	18.70%	61.30	61.30	未进入负面清单	否	无	1.30%
10112	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	10kV联工线窑下1号支02号窑下一号柱上变压器	80	59.70%	16.24	16.24	未进入负面清单	否	无	1.40%
10113	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	10kV联工线窑沟支55号杆窑下二号柱上变压器	30	66.50%	4.05	4.05	未进入负面清单	否	无	4.00%
10114	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)金杖子分歧98号岭上变压器	30	36.97%	12.91	12.91	未进入负面清单	否	无	3.60%
10115	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	杨杖子变10kV佛爷洞线供电所分歧北登分支16号杆北登变压器（2.0工程）	400	17.12%	251.52	#####	未进入负面清单	否	无	6.50%
10116	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线东沟2分支01号杆东沟变压器	100	38.54%	41.46	41.46	未进入负面清单	否	无	9.70%
10117	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小西沟变压器	200	29.15%	101.70	#####	未进入负面清单	否	无	2.00%
10118	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线道东棚柱上变压器	200	3.90%	152.20	#####	未进入负面清单	否	无	3.80%

10119	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10千伏电厂线26号杆东营子棚台区(2019年自投资工程)	200	8.00%	144.00	#####	未进入负面清单	否	无	5.80%
10120	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线常上三组棚柱上变压器	30	23.40%	16.98	16.98	未进入负面清单	否	无	4.10%
10121	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线镇政府柱上变压器	50	57.16%	11.42	11.42	未进入负面清单	否	无	4.40%
10122	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线东营子一组分歧05号杆东营子一组变压器(2.0工程)	200	31.31%	97.38	97.38	未进入负面清单	否	无	2.70%
10123	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	东联线道西棚分支柱上变压器	50	25.50%	27.25	27.25	未进入负面清单	否	无	4.20%
10124	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线94号杆东营子四组变压器(2.0工程)	200	24.66%	110.68	#####	未进入负面清单	否	无	3.10%
10125	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线东营子一组分歧01号杆东营子二组变压器(2.0工程)	200	19.85%	120.30	#####	未进入负面清单	否	无	8.90%
10126	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线一组棚分歧13号杆东营子一组变压器(2.0工程)	200	8.00%	144.00	#####	未进入负面清单	否	无	7.40%
10127	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线西沟柱上变压器	50	19.35%	30.33	30.33	未进入负面清单	否	无	7.80%
10128	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线东沟柱上变压器	50	75.04%	2.48	2.48	未进入负面清单	否	无	9.00%
10129	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线三组分歧02号杆东营子三组变压器(2.0工程)	200	20.18%	119.64	#####	未进入负面清单	否	无	7.70%
10130	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线西沟分歧东营子分支08号杆东营子五组变压器(2.0工程)	200	22.29%	115.42	#####	未进入负面清单	否	无	7.70%
10131	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线西沟变压器柱上变压器	50	42.75%	18.63	18.63	未进入负面清单	否	无	3.90%
10132	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线二组井分支03号杆二组棚分台	50	21.60%	29.20	29.20	未进入负面清单	否	无	8.40%
10133	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线政府棚柱上变压器	50	13.82%	33.09	33.09	未进入负面清单	否	无	6.30%
10134	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线西沟棚柱上变压器	50	7.80%	36.10	36.10	未进入负面清单	否	无	4.80%
10135	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线道西棚分支柱上变压器	50	12.60%	33.70	33.70	未进入负面清单	否	无	8.60%

10136	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线政府分枝6+1号杆四官村变压器（2.0工程）	400	23.20%	227.20	#####	未进入负面清单	否	无	2.40%
10137	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线东营子六祖柱上变压器	80	78.44%	1.25	1.25	未进入负面清单	否	无	2.20%
10138	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线西沟2柱上变压器	20	50.40%	5.92	5.92	未进入负面清单	否	无	8.70%
10139	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线电管站柱上变压器	200	65.60%	28.80	28.80	未进入负面清单	否	无	9.20%
10140	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线李杖子分支4号杆李杖子变压器（2.0工程）	400	9.44%	282.24	#####	未进入负面清单	否	无	9.20%
10141	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线天竺山北变压器（57）柱上变压器	50	18.40%	30.80	30.80	未进入负面清单	否	无	2.00%
10142	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大刘一分支1号杆大刘1变压器（2.0工程）	400	18.60%	245.60	#####	未进入负面清单	否	无	5.90%
10143	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线下坡子变压器柱上变压器	80	41.34%	30.93	30.93	未进入负面清单	否	无	9.80%
10144	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线于杖子变压器	200	68.11%	23.78	23.78	未进入负面清单	否	无	7.20%
10145	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线孙杖子变压器柱上变压器	80	60.12%	15.90	15.90	未进入负面清单	否	无	8.90%
10146	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小刘前变压器	80	76.65%	2.68	2.68	未进入负面清单	否	无	2.70%
10147	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大刘三柱上变压器（高耗能改造）	100	24.38%	55.62	55.62	未进入负面清单	否	无	6.70%
10148	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小王杖子移民小区变压器	50	40.10%	19.95	19.95	未进入负面清单	否	无	5.80%
10149	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大刘2变压器	100	16.81%	63.19	63.19	未进入负面清单	否	无	6.50%
10150	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线樱桃沟小区变压器	100	12.45%	67.55	67.55	未进入负面清单	否	无	7.20%
10151	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线二西分支02号杆柱上变压器	400	6.72%	293.12	#####	未进入负面清单	否	无	1.20%
10152	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线202号杆庄下沟变压器	50	74.15%	2.93	2.93	未进入负面清单	否	无	3.80%
10153	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	210红木2号线	10kV红木联2号线庙东一组南变压器	400	44.01%	143.96	#####	未进入负面清单	否	无	6.60%
10154	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线榆树沟柱上变压器	30	20.00%	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	3.50%

10155	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线山嘴变压器(26)	100	39.45%	40.55	40.55	未进入负面清单	否	无	9.50%
10156	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线桃树园变压器	50	41.79%	19.11	19.11	未进入负面清单	否	无	5.30%
10157	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线潘家沟分支01号四南变压器(2.0工程)	200	20.13%	119.74	#####	未进入负面清单	否	无	4.10%
10158	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大刘4小区变压器柱上变压器	100	53.60%	26.40	26.40	未进入负面清单	否	无	6.80%
10159	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线黑水渠变压器柱上变压器	50	18.03%	30.99	30.99	未进入负面清单	否	无	4.70%
10160	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线潘家沟分支01号四南分台变压器(2.0工程)	200	5.21%	149.58	#####	未进入负面清单	否	无	9.70%
10161	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线155号北烧锅变压器(2.0工程)	400	7.50%	290.00	#####	未进入负面清单	否	无	5.80%
10162	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线薄杖子分支13号杆薄杖子变压器(高耗能)	100	28.88%	51.12	51.12	未进入负面清单	否	无	4.20%
10163	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线小孤山北沟分枝12号杆变压器	50	56.88%	11.56	11.56	未进入负面清单	否	无	6.80%
10164	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线郭家沟变压器柱上变压器	80	26.18%	43.06	43.06	未进入负面清单	否	无	5.30%
10165	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小杖子变压器	100	27.10%	52.90	52.90	未进入负面清单	否	无	6.70%
10166	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	红西大棚分枝12号杆柱上红西2棚变压器	50	4.08%	37.96	37.96	未进入负面清单	否	无	4.30%
10167	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线潘家沟分支07号杆柱上变压器	20	71.93%	1.61	1.61	未进入负面清单	否	无	7.80%
10168	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线163号杆麻地沟变压器	80	27.15%	42.28	42.28	未进入负面清单	否	无	8.00%
10169	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线大孤山分枝27号杆大孤山变压器	80	41.89%	30.49	30.49	未进入负面清单	否	无	4.80%
10170	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线429号杆冯杖子变压器(2.0工程)	400	19.60%	241.60	#####	未进入负面清单	否	无	6.40%
10171	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线四北分支04号罗家变压器(2.0工程)	200	22.48%	115.04	#####	未进入负面清单	否	无	3.30%

10172	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线小孤山分支02号杆变压器	200	38.41%	83.18	83.18	未进入负面清单	否	无	2.60%
10173	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线红西大棚分歧08号杆红西1棚变压器	50	19.78%	30.11	30.11	未进入负面清单	否	无	9.40%
10174	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线124号杆高家机井（2.0工程）	200	12.00%	136.00	#####	未进入负面清单	否	无	4.70%
10175	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线小孤山大棚2变压器	100	49.80%	30.20	30.20	未进入负面清单	否	无	3.70%
10176	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线薄杖子分支11号杆薄杖子机井柱上变压器	50	48.00%	16.00	16.00	未进入负面清单	否	无	8.60%
10177	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线小孤山分支06号杆小孤山变压器（2.0工程）	400	18.00%	248.00	#####	未进入负面清单	否	无	10.00%
10178	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线四道沟分歧48号杆兴龙庄台区柱上变压器（一批中心村）	100	31.28%	48.72	48.72	未进入负面清单	否	无	1.40%
10179	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线葛家沟棚分支1+1号葛家沟台区分台1（2017结余工程）	100	20.90%	59.10	59.10	未进入负面清单	否	无	3.90%
10180	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线付家沟分15号杆付家沟台区增容（2017结余工程）	100	26.10%	53.90	53.90	未进入负面清单	否	无	2.60%
10181	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线岳家分支04号杆柱上变压器	200	14.01%	131.98	#####	未进入负面清单	否	无	2.10%
10182	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线葛家沟棚分支1+1号葛家沟台区分台2（2017结余工程）	100	21.00%	59.00	59.00	未进入负面清单	否	无	8.40%
10183	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线南官杖子分支8号杆南官杖子台区增容（2017结余工程）	200	19.76%	120.48	#####	未进入负面清单	否	无	1.10%
10184	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线郭杖子分支03号杆变压器	400	53.34%	106.64	#####	未进入负面清单	否	无	6.50%
10185	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线三道杖子支01号三道杖子机井（2.0工程）	200	17.40%	125.20	#####	未进入负面清单	否	无	2.10%
10186	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线杨杖子分支01号杆柱上变压器	50	52.75%	13.63	13.63	未进入负面清单	否	无	4.40%

10187	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线四道沟分歧12号杆下贵变压器	200	35.27%	89.46	89.46	未进入负面清单	否	无	9.50%
10188	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线六东分支49号杆变压器	100	52.93%	27.07	27.07	未进入负面清单	否	无	3.20%
10189	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线七间房分歧南沟支08号杆柱上变压器	100	32.40%	47.60	47.60	未进入负面清单	否	无	6.10%
10190	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线200号杆柱上变压器	200	43.12%	73.76	73.76	未进入负面清单	否	无	9.60%
10191	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线六东分支37号杆六南变压器（2.0工程）	400	8.40%	286.40	#####	未进入负面清单	否	无	8.50%
10192	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	小井子分支41号杆变压器	50	36.40%	21.80	21.80	未进入负面清单	否	无	4.50%
10193	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线七间房分歧93号杆七西变压器（2.0工程）	400	9.60%	281.60	#####	未进入负面清单	否	无	7.30%
10194	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线后楼棚分支04号杆柱上变压器	50	26.59%	26.71	26.71	未进入负面清单	否	无	4.70%
10195	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线七间房东组100号杆柱上变压器（高耗能改造）	100	19.73%	60.27	60.27	未进入负面清单	否	无	6.00%
10196	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线7号杆转盘街变压器	315	45.60%	108.36	#####	未进入负面清单	否	无	8.40%
10197	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线烧南分5号杆烧南台区增容（2017结余工程）	400	10.50%	278.00	#####	未进入负面清单	否	无	5.80%
10198	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线大南宫分支09号杆变压器	400	14.54%	261.84	#####	未进入负面清单	否	无	8.60%
10199	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线后牛营子1变压器	200	35.10%	89.80	89.80	未进入负面清单	否	无	7.70%
10200	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10千伏二十里堡线大队前2柱上变压器	100	5.20%	74.80	74.80	未进入负面清单	否	无	8.90%
10201	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10千伏二十里堡线大队前分台柱上变压器	200	36.00%	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	4.70%
10202	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线前房申分歧06号前房申变压器（抗旱）	100	66.04%	13.96	13.96	未进入负面清单	否	无	4.80%
10203	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kv二十里堡线前房申组柱上变压器	50	23.70%	28.15	28.15	未进入负面清单	否	无	2.80%
10204	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线西杨杖子柱上变压器	50	40.20%	19.90	19.90	未进入负面清单	否	无	4.30%

10205	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	224千沟子线	10kV千沟子线北营子分南街支1号杆南街变压器（2.0）	400	65.40%	58.40	58.40	未进入负面清单	否	无	8.40%
10206	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	宋一组分台柱上变压器	100	74.68%	5.32	5.32	未进入负面清单	否	无	3.90%
10207	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线北沟2分支1号杆北沟2变压器（2.0工程）	200	21.20%	117.60	#####	未进入负面清单	否	无	1.40%
10208	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线10kV玛瑙矿线西高杖子大棚变压器（23）	100	25.50%	54.50	54.50	未进入负面清单	否	无	7.20%
10209	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线刘家湾大棚分支14号刘家湾大棚变压器	50	63.60%	8.20	8.20	未进入负面清单	否	无	6.60%
10210	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线井上西沟分支17号井上西沟变压器	50	22.90%	28.55	28.55	未进入负面清单	否	无	3.00%
10211	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线画匠沟分支02号画匠沟变压器	50	58.80%	10.60	10.60	未进入负面清单	否	无	6.20%
10212	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官一线下青房分歧04号杆下青房变压器（2.0工程）	200	20.80%	118.40	#####	未进入负面清单	否	无	6.30%
10213	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线大横沟柱上变压器	50	52.26%	13.87	13.87	未进入负面清单	否	无	6.30%
10214	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线桃花沟分支18号桃花沟变压器	50	41.60%	19.20	19.20	未进入负面清单	否	无	6.40%
10215	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线百车沟分歧02百车沟小区柱上变压器	30	26.18%	16.15	16.15	未进入负面清单	否	无	3.90%
10216	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线裁缝沟增容（2018年农网）	50	60.80%	9.60	9.60	未进入负面清单	否	无	9.00%
10217	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线小老虎沟分支09号汤加沟变压器	50	59.30%	10.35	10.35	未进入负面清单	否	无	9.50%
10218	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线大德庄大棚分歧03号杆大德庄大棚柱上变压器	100	23.30%	56.70	56.70	未进入负面清单	否	无	7.00%
10219	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线北老什分支02号北老什变压器	50	60.30%	9.85	9.85	未进入负面清单	否	无	8.10%
10220	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线小榆树林分支01号杆柱上变压器（二批井）	50	15.80%	32.10	32.10	未进入负面清单	否	无	4.90%

10221	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线喇叭洞沟分支21号喇叭洞沟变压器	50	44.70%	17.65	17.65	未进入负面清单	否	无	2.80%
10222	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线刘家湾井支01号杆柱上变压器（二批井）	50	11.50%	34.25	34.25	未进入负面清单	否	无	6.90%
10223	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线百车沟分线34号杆二道沟变压器	50	35.72%	22.14	22.14	未进入负面清单	否	无	8.10%
10224	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线温家屯分支48号温家屯变压器	100	29.10%	50.90	50.90	未进入负面清单	否	无	9.80%
10225	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线四道河子分台分支1号杆四道河子分台变压器	200	29.40%	101.20	#####	未进入负面清单	否	无	8.80%
10226	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线宋杖子北沟增容（2015结余）	50	43.80%	18.10	18.10	未进入负面清单	否	无	7.40%
10227	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线宏达北路分支03号宏达3变压器	100	69.00%	11.00	11.00	未进入负面清单	否	无	8.40%
10228	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线小房申柱上变压器	100	52.41%	27.59	27.59	未进入负面清单	否	无	4.20%
10229	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官一线梁东棚分歧03号杆梁西变压器（2.0工程）	200	23.40%	113.20	#####	未进入负面清单	否	无	1.10%
10230	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线胡杜沟分线15号杆胡杜沟里变压器	50	41.07%	19.47	19.47	未进入负面清单	否	无	6.20%
10231	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线齐家沟柱上变压器	50	22.14%	28.93	28.93	未进入负面清单	否	无	6.80%
10232	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线瓦后大棚分歧05号瓦后大棚变压器	50	42.40%	18.80	18.80	未进入负面清单	否	无	9.10%
10233	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线宏达南路分支01号宏达5变压器	50	61.80%	9.10	9.10	未进入负面清单	否	无	1.00%
10234	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线宏达南路分支01号宏达1号柱上变压器	100	42.50%	37.50	37.50	未进入负面清单	否	无	4.80%
10235	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线瓦东分歧03号杆瓦东变压器（2.0工程）	200	54.50%	51.00	51.00	未进入负面清单	否	无	6.30%
10236	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线南山分线22号杆南山变压器	30	52.80%	8.16	8.16	未进入负面清单	否	无	4.30%

10237	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线东庄分枝05号东庄柱上变压器	200	43.60%	72.80	72.80	未进入负面清单	否	无	4.50%
10238	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官一线路朱杖子分枝32号杆后西变压器（2.0工程）	200	32.55%	94.90	94.90	未进入负面清单	否	无	7.70%
10239	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线宏达南路分支01号宏达4变压器	100	41.90%	38.10	38.10	未进入负面清单	否	无	1.00%
10240	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线瓦西井支04号杆柱上变压器（二批井）	50	18.20%	30.90	30.90	未进入负面清单	否	无	4.00%
10241	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线桃花沟井支01号杆桃花沟井柱上变压器（二批井）	50	11.00%	34.50	34.50	未进入负面清单	否	无	7.90%
10242	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	10kV联工线甸南分枝02号杆甸南变压器（2.0工程）	400	19.27%	242.92	#####	未进入负面清单	否	无	2.40%
10243	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线王杖子柱上变压器	100	23.70%	56.30	56.30	未进入负面清单	否	无	7.00%
10244	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线双峰山柱上变压器	50	16.20%	31.90	31.90	未进入负面清单	否	无	8.50%
10245	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线南营子联通分支02号杆南营子大棚台区变压器	50	12.40%	33.80	33.80	未进入负面清单	否	无	5.10%
10246	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线南营子大棚分支11号杆南营子大棚台区变压器	50	3.76%	38.12	38.12	未进入负面清单	否	无	5.90%
10247	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线侯杖子分支05+1号杆侯杖子大棚台区柱上变压器	50	23.50%	28.25	28.25	未进入负面清单	否	无	9.80%
10248	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线小杖子分支02号杆小杖子前变压器	200	59.20%	41.60	41.60	未进入负面清单	否	无	7.20%
10249	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线瓦中分支02号杆瓦中变压器	200	53.10%	53.80	53.80	未进入负面清单	否	无	6.50%
10250	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分台分2号杆胡杖子分台	200	48.07%	63.86	63.86	未进入负面清单	否	无	2.40%
10251	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线榆树底下分11号杆榆树底下分台	200	31.36%	97.28	97.28	未进入负面清单	否	无	7.90%

10252	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线瓦后分歧02号杆瓦后变压器（高耗能改造）	200	60.00%	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	6.70%
10253	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线南山分03号杆大前柱上变压器（一批村）	200	41.00%	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	4.80%
10254	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10千伏郭家店线哈巴气分歧29号杆小营台区变压器（一批中心村）	100	32.00%	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	1.60%
10255	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线朱杖子分支06号杆太西台区变压器	50	48.02%	15.99	15.99	未进入负面清单	否	无	6.30%
10256	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线范杖子分台变压器（2.0工程）	160	45.30%	55.52	55.52	未进入负面清单	否	无	2.80%
10257	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV四五联2#线段八分歧08号杆变压器（2.0工程）	400	15.87%	256.52	#####	未进入负面清单	否	无	3.30%
10258	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线赵杖子东沟台区柱上变压器	30	8.00%	21.60	21.60	未进入负面清单	否	无	5.50%
10259	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线东沟里柱上变压器	50	21.60%	29.20	29.20	未进入负面清单	否	无	5.40%
10260	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线郑杖子分歧40号杆孟杖子台区柱上变压器	200	28.80%	102.40	#####	未进入负面清单	否	无	2.50%
10261	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线西沟分支10号杆西沟台区变压器	50	20.80%	29.60	29.60	未进入负面清单	否	无	6.20%
10262	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线那杖子分歧13号杆那杖子台区变压器	100	55.13%	24.87	24.87	未进入负面清单	否	无	9.30%
10263	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	郑杖子线上西大井支柱上变压器	160	12.00%	108.80	#####	未进入负面清单	否	无	6.80%
10264	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	郑杖子线下马营子支柱上变压器	50	18.60%	30.70	30.70	未进入负面清单	否	无	6.80%
10265	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线老杖子分歧92号杆王自兴大棚台区变压器	30	11.70%	20.49	20.49	未进入负面清单	否	无	3.60%
10266	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线石洞子分支22+1号杆石洞子大棚台区变压器	50	2.55%	38.73	38.73	未进入负面清单	否	无	6.80%

10267	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线任杖子分歧150+1号杆西大川大棚变压器	50	19.20%	30.40	30.40	未进入负面清单	否	无	8.00%
10268	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线北岔分支14号吴厂友农排变压器	50	8.00%	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	2.60%
10269	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线老杖子分歧02号杆梨树沟台区变压器	50	26.40%	26.80	26.80	未进入负面清单	否	无	7.50%
10270	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线马营子分支01号杆马营子台区变压器	50	7.35%	36.33	36.33	未进入负面清单	否	无	4.50%
10271	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV郑杖子线个体支01号杆供电所综合变压器（2.0工程）	200	18.00%	124.00	#####	未进入负面清单	否	无	7.30%
10272	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线东沟分支07号杆白尺沟北沟台区变压器	50	8.80%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	5.00%
10273	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10郑杖子线任杖子支173号杆子家窝铺台区变压器（2017年机井）	100	15.80%	64.20	64.20	未进入负面清单	否	无	4.50%
10274	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV郑杖子线朝阳寺大井柱上变压器	50	9.10%	35.45	35.45	未进入负面清单	否	无	6.40%
10275	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	212镇北线	10kV镇北线17南街变压器（2.0工程）	400	19.01%	243.96	#####	未进入负面清单	否	无	1.20%
10276	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	212镇北线	10kV镇北线42号杆红旗变压器（2.0工程）	400	11.20%	275.20	#####	未进入负面清单	否	无	1.60%
10277	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	212镇北线	镇内线二院小区分歧01号杆二院小区变压器	50	57.22%	11.39	11.39	未进入负面清单	否	无	3.50%
10278	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	212镇北线	10kV镇北线52号杆六一变压器（2.0工程）	400	17.92%	248.32	#####	未进入负面清单	否	无	6.50%
10279	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	212镇北线	初中分歧02号柱上五一分台变压器	50	64.73%	7.64	7.64	未进入负面清单	否	无	5.00%
10280	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	212镇北线	10kV镇北线北桥分歧1号杆北桥柱上变压器	400	21.95%	232.21	#####	未进入负面清单	否	无	9.40%
10281	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	212镇北线	10kV镇北线65号杆扬水站变压器（2.0工程）	400	26.03%	215.89	#####	未进入负面清单	否	无	7.70%
10282	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	212镇北线	10kV镇北线24号杆庙西变压器（2.0工程）	400	15.47%	258.13	#####	未进入负面清单	否	无	3.10%

10283	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线赵里分支47号杆赵里台区变压器	50	51.00%	14.50	14.50	未进入负面清单	否	无	7.00%
10284	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV郑杖子线上西支02号杆上西变压器(2.0工程)	200	18.04%	123.92	#####	未进入负面清单	否	无	7.90%
10285	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线北梁大棚分支11号杆北梁大棚变压器	20	16.80%	12.64	12.64	未进入负面清单	否	无	10.00%
10286	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10千伏郑杖子线赵里支12号杆北山大棚台区变压器(2018年新增)	100	3.20%	76.80	76.80	未进入负面清单	否	无	9.30%
10287	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线哈木沟分支14号杆哈木沟台区变压器	20	30.40%	9.92	9.92	未进入负面清单	否	无	5.20%
10288	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线任杖子分枝51号杆黄杖子大棚台区变压器	50	17.50%	31.25	31.25	未进入负面清单	否	无	3.30%
10289	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	老杖子大井柱上变压器	50	14.80%	32.60	32.60	未进入负面清单	否	无	4.60%
10290	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线山西分枝01号杆山西台区变压器	50	77.60%	1.20	1.20	未进入负面清单	否	无	6.80%
10291	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线东沟分支19号杆东沟台区变压器	50	36.80%	21.60	21.60	未进入负面清单	否	无	7.30%
10292	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线黄杖子大棚台区变压器	50	1.80%	39.10	39.10	未进入负面清单	否	无	1.10%
10293	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线赵里分支25号杆赵外台区变压器	20	55.24%	4.95	4.95	未进入负面清单	否	无	5.70%
10294	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV郑杖子线黄杖子支05号杆黄南变压器(2.0工程)	200	29.55%	100.90	#####	未进入负面清单	否	无	5.80%
10295	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	207冶金线	庙西支34号庙西一组柱上变压器	200	6.60%	146.80	#####	未进入负面清单	否	无	2.80%
10296	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线前山分支13号杆前山台区变压器	30	9.99%	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	3.50%
10297	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线个体分枝01号杆供电所综合台区变压器	200	31.49%	97.02	97.02	未进入负面清单	否	无	5.90%
10298	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10千伏郑杖子线任杖子支165号杆西大川台区变压器(2018新增)	200	14.70%	130.60	#####	未进入负面清单	否	无	4.50%

10299	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10千伏郑杖子线冰沟支03号杆冰沟台区变压器(2018年新增工程)	50	4.13%	37.94	37.94	未进入负面清单	否	无	7.30%
10300	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV郑杖子线中学支05号杆牛东变压器(2.0工程)	200	63.16%	33.68	33.68	未进入负面清单	否	无	9.30%
10301	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线北岔分支02号杆前山小区台区变压器	200	54.39%	51.22	51.22	未进入负面清单	否	无	5.90%
10302	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10千伏郑杖子线上东分支05号杆上东台区变压器(一批中心村)	200	23.20%	113.60	#####	未进入负面清单	否	无	1.70%
10303	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线窑山分支02号杆窑山台区变压器	50	44.00%	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	8.30%
10304	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线高杖子分支02号杆高杖子台区变压器	80	67.04%	10.37	10.37	未进入负面清单	否	无	9.90%
10305	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线马厂沟分支04号杆马厂沟台区变压器	50	31.20%	24.40	24.40	未进入负面清单	否	无	3.40%
10306	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	212镇北线	10kV镇北线57号五一变压器(2.0工程)	400	24.16%	223.36	#####	未进入负面清单	否	无	9.70%
10307	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	212镇北线	扬水站分台分支01号杆柱上变压器	200	31.64%	96.72	96.72	未进入负面清单	否	无	5.70%
10308	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	212镇北线	10kV镇北线政府分3号杆庙东变压器(八家等变压器改造)	400	35.10%	179.60	#####	未进入负面清单	否	无	3.70%
10309	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	212镇北线	10千伏镇北线庙西分台变压器(八家等7条线路变压器增容改造)	200	46.35%	67.31	67.31	未进入负面清单	否	无	2.60%
10310	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线洼北变压器	50	54.80%	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	7.80%
10311	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线下巴尺沟分支09号杆下巴尺沟台区变压器	200	39.51%	80.98	80.98	未进入负面清单	否	无	8.90%
10312	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线老杖子分枝46号杆老杖子台区变压器	100	61.10%	18.90	18.90	未进入负面清单	否	无	1.30%

10313	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线石洞子分支03号杆南台子西台区变压器	80	27.20%	42.24	42.24	未进入负面清单	否	无	8.00%
10314	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线老杖子分歧64号杆老杖子小学台区变压器	200	2.40%	155.20	#####	未进入负面清单	否	无	2.50%
10315	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV郑杖子线石洞子支07+1号杆南台子东增容（2017结余工程）	100	18.40%	61.60	61.60	未进入负面清单	否	无	9.20%
10316	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线烧锅杖子分支12号杆烧锅杖子台区变压器	200	63.24%	33.52	33.52	未进入负面清单	否	无	1.90%
10317	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10千伏郑杖子线任杖子分支199号杆任杖子台区变压器（一批中心村）	100	15.40%	64.60	64.60	未进入负面清单	否	无	1.80%
10318	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线北富分支39号杆北富台区变压器	80	56.25%	19.00	19.00	未进入负面清单	否	无	7.30%
10319	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV郑杖子线烧锅杖子支12号杆烧锅杖子变压器（2.0工程）	200	16.80%	126.40	#####	未进入负面清单	否	无	5.40%
10320	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线毛沟分支03号杆毛沟2变压器	50	10.20%	34.90	34.90	未进入负面清单	否	无	3.50%
10321	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线哈外柱上变压器	50	40.90%	19.55	19.55	未进入负面清单	否	无	7.10%
10322	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线东山分支02号杆东台台区变压器	50	21.60%	29.20	29.20	未进入负面清单	否	无	9.00%
10323	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	212镇北线	10kV镇北线44号杆北街变压器（2.0工程）	400	44.00%	144.00	#####	未进入负面清单	否	无	5.00%
10324	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	207城西线	10千伏城西线肉联厂支食品院变压器	100	3.00%	77.00	77.00	未进入负面清单	否	无	8.70%
10325	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线上窝铺2台柱上变压器	50	18.30%	30.85	30.85	未进入负面清单	否	无	7.00%
10326	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线北中柱上变压器	50	64.80%	7.60	7.60	未进入负面清单	否	无	1.90%
10327	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线西山边柱上变压器	50	47.55%	16.23	16.23	未进入负面清单	否	无	7.30%
10328	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线大水泉子柱上变压器	50	14.74%	32.63	32.63	未进入负面清单	否	无	2.80%
10329	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线坤北棚柱上变压器	50	15.32%	32.34	32.34	未进入负面清单	否	无	2.50%

10330	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线 小巨沟棚柱上 变压器	50	23.20%	28.40	28.40	未进入 负面清 单	否	无	5.90%
10331	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线 倚子庄柱上变 压器	80	50.44%	23.65	23.65	未进入 负面清 单	否	无	4.40%
10332	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线 红岩沟宜柱上 变压器	50	23.51%	28.25	28.25	未进入 负面清 单	否	无	4.40%
10333	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线 北里柱上变压 器	50	24.15%	27.93	27.93	未进入 负面清 单	否	无	8.00%
10334	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线 庙北柱上变压 器	100	36.99%	43.01	43.01	未进入 负面清 单	否	无	4.60%
10335	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线 河西棚分支05 号杆河西棚变 压器（2.0工 程）	200	3.93%	152.14	#####	未进入 负面清 单	否	无	9.00%
10336	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线 三前柱上变压 器	200	59.30%	41.40	41.40	未进入 负面清 单	否	无	4.10%
10337	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线 小岔沟棚柱上 变压器	50	16.93%	31.54	31.54	未进入 负面清 单	否	无	2.60%
10338	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线 上窝铺柱上变 压器	50	37.05%	21.48	21.48	未进入 负面清 单	否	无	2.90%
10339	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线 天九棚柱上变 压器	80	23.60%	45.12	45.12	未进入 负面清 单	否	无	2.80%
10340	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏天盛号 线大杖子分枝 厂子沟分支柱 上变压器	200	31.80%	96.40	96.40	未进入 负面清 单	否	无	8.10%
10341	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10千伏电厂线 道虎沟柱上变 压器(抗旱)	100	37.56%	42.44	42.44	未进入 负面清 单	否	无	1.70%
10342	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店 线	10kV郭家店线 郭家店大井支 08号杆柱上变 压器	50	24.00%	28.00	28.00	未进入 负面清 单	否	无	8.70%
10343	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店 线	10kV郭家店线 朱杖子分支21 号杆朱杖子西 台区变压器	30	21.60%	17.52	17.52	未进入 负面清 单	否	无	4.40%
10344	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店 线	10kV郭家店线 平东分支01号 杆平东台区变 压器	100	53.75%	26.25	26.25	未进入 负面清 单	否	无	3.80%
10345	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店 线	10kV郭家店线 朱杖子分支 09+1号杆朱杖 子大棚台区柱 上变压器	50	16.50%	31.75	31.75	未进入 负面清 单	否	无	5.80%
10346	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店 线	10kV郭家店线 吕杖子分枝 04+号杆吕杖 子南台区变压 器	50	55.83%	12.09	12.09	未进入 负面清 单	否	无	5.50%
10347	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店 线	10kV郭家店线 平台子分支48 号杆南台子大 棚台区变压器	50	17.40%	31.30	31.30	未进入 负面清 单	否	无	8.80%

10348	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线平台子分支08+1号杆土墙子大棚变压器	50	15.45%	32.28	32.28	未进入负面清单	否	无	4.10%
10349	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线平台子分支53号杆南台子台区变压器	50	55.20%	12.40	12.40	未进入负面清单	否	无	2.20%
10350	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线平台子分支78号杆北道台区变压器	50	48.00%	16.00	16.00	未进入负面清单	否	无	8.10%
10351	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线郭家店支01号杆郭家店变压器（2.0工程）	200	43.40%	73.20	73.20	未进入负面清单	否	无	5.50%
10352	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线平台子分支36号杆毛杖子大棚台区变压器	30	27.56%	15.73	15.73	未进入负面清单	否	无	1.90%
10353	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线小尹杖子分歧33号杆大尹杖子大棚台区变压器	50	8.45%	35.78	35.78	未进入负面清单	否	无	6.10%
10354	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10千伏郭家店线南营子沟里大棚支13号杆南营子大井柱上变压器	50	3.60%	38.20	38.20	未进入负面清单	否	无	3.10%
10355	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线北沟大棚分支10号杆北沟大棚台区变压器	100	22.50%	57.50	57.50	未进入负面清单	否	无	1.70%
10356	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线毛沟分支05号杆毛沟台区变压器	50	50.40%	14.80	14.80	未进入负面清单	否	无	9.00%
10357	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	郭家店线毛杖子分支柱上变压器	50	25.80%	27.10	27.10	未进入负面清单	否	无	4.30%
10358	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线平台子分支94号杆平台子大棚台区变压器	50	32.70%	23.65	23.65	未进入负面清单	否	无	4.20%
10359	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线吕杖子分歧20号杆柱上吕杖子大棚变压器	50	11.70%	34.15	34.15	未进入负面清单	否	无	4.90%
10360	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线平台子分支11号杆东山大棚台区变压器	30	30.40%	14.88	14.88	未进入负面清单	否	无	1.10%
10361	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线郭家店大井支05号杆柱上变压器	100	7.60%	72.40	72.40	未进入负面清单	否	无	9.60%

10362	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线曹家炉大棚分支08号杆曹家炉大棚台区变压器	50	24.00%	28.00	28.00	未进入负面清单	否	无	5.10%
10363	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线西沟分支15号杆西沟台区变压器	50	60.07%	9.97	9.97	未进入负面清单	否	无	10.00%
10364	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线平台子分支04+1号杆土墙子大棚2台区柱上变压器	50	27.60%	26.20	26.20	未进入负面清单	否	无	2.30%
10365	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线西岭分支14号杆西岭台区变压器	20	36.00%	8.80	8.80	未进入负面清单	否	无	1.20%
10366	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线郭家店大井支02号杆柱上变压器	50	10.80%	34.60	34.60	未进入负面清单	否	无	6.70%
10367	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线小尹杖子分歧28+1号杆曹家炉大井台区变压器	80	17.70%	49.84	49.84	未进入负面清单	否	无	7.40%
10368	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线西沟分支06号杆石杖子西台区变压器	80	35.40%	35.68	35.68	未进入负面清单	否	无	9.90%
10369	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线石杖子支04号杆石杖子变压器（2.0工程）	200	15.75%	128.50	#####	未进入负面清单	否	无	3.10%
10370	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线西沟大棚分支05号杆西沟大棚台区变压器	30	1.47%	23.56	23.56	未进入负面清单	否	无	7.10%
10371	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线太西大棚分支05号杆太西大棚变压器	50	11.25%	34.38	34.38	未进入负面清单	否	无	6.40%
10372	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线平台子分支67号杆东沟台区变压器	50	8.80%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.20%
10373	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线平台子分支39号杆毛杖子台区变压器	200	50.65%	58.70	58.70	未进入负面清单	否	无	4.70%
10374	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10千伏郭家店线朱杖子大井支01号杆朱杖子大井台区柱上变压器(第二批机井)	50	7.20%	36.40	36.40	未进入负面清单	否	无	7.90%

10375	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线河西分支08号杆河西变压器（2.0工程）	400	76.73%	13.08	13.08	未进入负面清单	否	无	8.10%
10376	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线坤都沟分支61号杆双井变压器（2.0工程）	200	12.60%	134.80	#####	未进入负面清单	否	无	6.20%
10377	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线山根变压器	400	45.90%	136.40	#####	未进入负面清单	否	无	2.10%
10378	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线小岔沟柱上变压器	80	56.79%	18.57	18.57	未进入负面清单	否	无	1.90%
10379	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线小巨沟分9号杆小巨沟变压器（2.0）	400	16.05%	255.80	#####	未进入负面清单	否	无	2.10%
10380	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线坤村分支02号杆坤村变压器（2.0工程）	200	11.60%	136.80	#####	未进入负面清单	否	无	5.60%
10381	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线坤都沟分支54号杆坤北变压器（2.0工程）	200	21.13%	117.74	#####	未进入负面清单	否	无	5.70%
10382	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV夹盛号线丛杖子1台柱上变压器	160	55.20%	39.68	39.68	未进入负面清单	否	无	4.20%
10383	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线庙沟柱上变压器	100	55.70%	24.30	24.30	未进入负面清单	否	无	8.00%
10384	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线大岔沟分支16号杆大岔沟变压器（2.0工程）	200	13.20%	133.60	#####	未进入负面清单	否	无	9.80%
10385	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线坤东柱上变压器	100	40.35%	39.65	39.65	未进入负面清单	否	无	9.00%
10386	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	10KV城北线小城子六组柱上变压器	80	9.46%	56.43	56.43	未进入负面清单	否	无	5.90%
10387	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	10kV八修线新七分新南支04号杆新南台区（2019年自投资工程）	100	53.70%	26.30	26.30	未进入负面清单	否	无	6.60%
10388	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	10kV八修线肖杖子分度杖子支肖西井支柱上变压器	50	21.40%	29.30	29.30	未进入负面清单	否	无	9.40%
10389	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	城北线度杖子台柱上变压器	160	16.36%	101.82	#####	未进入负面清单	否	无	1.60%
10390	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	10kV八修线肖杖子分度杖子支21号杆肖东变压器（2.0工程）	200	16.49%	127.02	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%

10391	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	10千伏八修线肖杖子分东地2台柱上变压器（二批中心村）	50	29.00%	25.50	25.50	未进入负面清单	否	无	4.20%
10392	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	10kV城北线馨怡二台柱上变压器	160	11.80%	109.12	#####	未进入负面清单	否	无	6.90%
10393	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	10千伏八修线肖西台柱上变压器（二批中心村增容）	200	19.36%	121.28	#####	未进入负面清单	否	无	3.60%
10394	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	10kV八修线肖杖子分高杖子支29号杆高杖子变压器（2.0工程）	200	21.62%	116.76	#####	未进入负面清单	否	无	8.90%
10395	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	城北线南台子大棚台柱上变压器	50	19.02%	30.49	30.49	未进入负面清单	否	无	9.90%
10396	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	10kV城北线馨怡一柱上变压器	80	19.90%	48.08	48.08	未进入负面清单	否	无	5.80%
10397	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	城北线南沟宴台柱上变压器	50	63.60%	8.20	8.20	未进入负面清单	否	无	1.10%
10398	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	10kV八修线主干79号杆小城子七组台区（2019年自投资工程）	200	9.82%	140.36	#####	未进入负面清单	否	无	6.00%
10399	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	城北线茶哈小台台柱上变压器	160	10.20%	111.68	#####	未进入负面清单	否	无	4.80%
10400	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	小城子线东沟二号台柱上变压器	160	21.36%	93.82	93.82	未进入负面清单	否	无	3.60%
10401	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	10千伏八修线皮杖子支皮杖子2台区柱上变压器（二批中心村）	50	13.20%	33.40	33.40	未进入负面清单	否	无	7.00%
10402	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东山分歧062#许杖子变压器	50	31.20%	24.40	24.40	未进入负面清单	否	无	6.60%
10403	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线506#虎杖子变压器	200	6.80%	146.40	#####	未进入负面清单	否	无	7.00%
10404	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线小道沟柱上变压器	30	24.00%	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	4.20%
10405	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线小塔沟柱上变压器	30	32.80%	14.16	14.16	未进入负面清单	否	无	8.60%
10406	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	小北沟大棚柱上变压器	50	8.40%	35.80	35.80	未进入负面清单	否	无	9.10%
10407	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线二中棚柱上变压器	50	9.84%	35.08	35.08	未进入负面清单	否	无	8.90%
10408	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线房身南沟2柱上变压器	30	6.80%	21.96	21.96	未进入负面清单	否	无	8.00%
10409	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线86号杆房东变压器（2.0工程）	200	12.30%	135.40	#####	未进入负面清单	否	无	1.00%

10410	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线黄花沟棚柱上变压器	30	13.62%	19.91	19.91	未进入负面清单	否	无	4.80%
10411	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线范家沟柱上变压器	30	25.60%	16.32	16.32	未进入负面清单	否	无	5.90%
10412	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	电厂线道池沟机井分支柱上变压器	160	23.60%	90.24	90.24	未进入负面清单	否	无	2.30%
10413	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线未杖子柱上变压器	50	40.60%	19.70	19.70	未进入负面清单	否	无	2.10%
10414	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10千伏电厂线12号杆张家窝铺台区(2019年自投资工程)	200	8.55%	142.90	#####	未进入负面清单	否	无	3.40%
10415	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线汤杖子柱上变压器	30	19.60%	18.12	18.12	未进入负面清单	否	无	7.70%
10416	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线房西棚分歧03号杆南沟台区分台1(2017结余工程)	100	15.00%	65.00	65.00	未进入负面清单	否	无	8.50%
10417	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	电厂线粮树沟机井分歧柱上变压器	50	21.60%	29.20	29.20	未进入负面清单	否	无	8.10%
10418	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线庙山柱上变压器	80	53.21%	21.43	21.43	未进入负面清单	否	无	9.20%
10419	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线房前柱上变压器	400	5.97%	296.11	#####	未进入负面清单	否	无	5.10%
10420	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线范家沟井柱上变压器	30	26.70%	15.99	15.99	未进入负面清单	否	无	3.10%
10421	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线三家柱上变压器	50	58.17%	10.92	10.92	未进入负面清单	否	无	5.80%
10422	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线未杖子2柱上变压器	50	3.65%	38.18	38.18	未进入负面清单	否	无	7.30%
10423	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线粮树沟东沟柱上变压器	30	5.76%	22.27	22.27	未进入负面清单	否	无	3.90%
10424	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10千伏电厂线石桥子柱上变压器(高耗能改造)	50	59.70%	10.15	10.15	未进入负面清单	否	无	8.20%
10425	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线71#大房身棚1柱上变压器	100	20.40%	59.60	59.60	未进入负面清单	否	无	4.20%
10426	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线两家二西棚柱上变压器	50	37.00%	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	6.00%
10427	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线小窝铺柱上变压器(2019年自投资工程)	200	22.20%	115.60	#####	未进入负面清单	否	无	4.00%
10428	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10千伏电厂线七零沙分歧17+1号杆打草沟外(2019年自投资工程)	200	19.20%	121.60	#####	未进入负面清单	否	无	9.60%

10429	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线二中柱上变压器	50	4.62%	37.69	37.69	未进入负面清单	否	无	4.00%
10430	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线哈太沟2柱上变压器	30	3.72%	22.88	22.88	未进入负面清单	否	无	3.00%
10431	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10千伏电厂线张百万4分支05号杆张百万2台区分台2(2019年自投资工程)	50	3.30%	38.35	38.35	未进入负面清单	否	无	1.70%
10432	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线黄花沟分枝57号杆黄花沟一组变压器(2.0工程)	200	27.00%	106.00	#####	未进入负面清单	否	无	2.90%
10433	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线两家三西柱上变压器	50	64.80%	7.60	7.60	未进入负面清单	否	无	7.10%
10434	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线房身南沟(高耗能改造)柱上变压器	100	16.20%	63.80	63.80	未进入负面清单	否	无	6.10%
10435	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线梨树沟2柱上变压器	50	11.40%	34.30	34.30	未进入负面清单	否	无	3.60%
10436	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线梁上柱上变压器	20	25.20%	10.96	10.96	未进入负面清单	否	无	1.90%
10437	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线梨树沟井柱上变压器	50	17.60%	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	2.00%
10438	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线小窝铺棚柱上变压器	30	16.40%	19.08	19.08	未进入负面清单	否	无	9.20%
10439	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线黄花沟分枝64号杆黄花沟二组变压器(2.0工程)	200	17.55%	124.90	#####	未进入负面清单	否	无	5.50%
10440	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线房申棚2柱上变压器	50	22.00%	29.00	29.00	未进入负面清单	否	无	5.80%
10441	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线张百万1柱上变压器	80	53.40%	21.28	21.28	未进入负面清单	否	无	2.30%
10442	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线黄花沟四组柱上变压器	30	38.58%	12.43	12.43	未进入负面清单	否	无	7.80%
10443	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线两家四组棚柱上变压器	30	6.57%	22.03	22.03	未进入负面清单	否	无	5.30%
10444	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线道池沟棚柱上变压器	50	12.00%	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	7.80%
10445	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10千伏电厂线张百万3分支01号杆张百万2台区分台1(2019年自投资工程)	50	33.30%	23.35	23.35	未进入负面清单	否	无	4.60%
10446	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线河南柱上变压器	50	14.40%	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	3.90%
10447	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线福源山庄柱上变压器	50	21.50%	29.25	29.25	未进入负面清单	否	无	3.40%

10448	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10千伏电厂线哈太沟分歧14号杆哈太沟台区(2019年自投资工程)	100	12.00%	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	4.30%
10449	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线房后棚柱上变压器	50	7.80%	36.10	36.10	未进入负面清单	否	无	5.30%
10450	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线般树沟西沟柱上变压器	10	23.00%	5.70	5.70	未进入负面清单	否	无	4.00%
10451	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线侯杖子分支07号杆侯杖子台区变压器	50	66.13%	6.94	6.94	未进入负面清单	否	无	6.40%
10452	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10千伏郭家店线平台子分支59号杆太东台区变压器（二批中心村）	100	65.20%	14.80	14.80	未进入负面清单	否	无	6.40%
10453	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线平西支01号杆平西台区（2017结余工程）	200	22.00%	116.00	#####	未进入负面清单	否	无	2.90%
10454	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线朱杖子分支12号杆朱杖子东台区变压器	50	55.20%	12.40	12.40	未进入负面清单	否	无	4.70%
10455	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线丁杖子分支05号杆曹家炉台区变压器	50	50.58%	14.71	14.71	未进入负面清单	否	无	1.40%
10456	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线北沟分支08号杆北沟台区变压器	50	28.80%	25.60	25.60	未进入负面清单	否	无	7.60%
10457	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线吕杖子分04号杆吕杖子变压器（2.0工程）	200	18.88%	122.24	#####	未进入负面清单	否	无	6.30%
10458	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线郭家店分1号杆郭家店变压器（高耗能改造）	200	57.45%	45.10	45.10	未进入负面清单	否	无	9.70%
10459	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10千伏郭家店线小尹杖子分歧13号杆南营子台区变压器（一批中心村）	50	60.40%	9.80	9.80	未进入负面清单	否	无	6.70%
10460	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线哈巴气分歧34+1号杆哈巴气大棚台区变压器	50	5.25%	37.38	37.38	未进入负面清单	否	无	8.90%
10461	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线贾杖子大棚分支贾杖子大棚变压器	50	51.50%	14.25	14.25	未进入负面清单	否	无	8.10%

10462	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线丁杖子分支14号杆丁杖子台区变压器	100	38.40%	41.60	41.60	未进入负面清单	否	无	7.10%
10463	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线大尹杖子分支02号杆大尹杖子台区变压器	80	59.21%	16.63	16.63	未进入负面清单	否	无	3.80%
10464	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线杨大营子2分支04号杆杨大营子2台区	200	64.80%	30.40	30.40	未进入负面清单	否	无	1.70%
10465	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	城北线西南沟台柱上变压器	200	21.60%	116.80	#####	未进入负面清单	否	无	4.40%
10466	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	城北线白上台柱上变压器	200	15.48%	129.04	#####	未进入负面清单	否	无	9.60%
10467	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	10kV八修线主干85号杆小城市河北变压器(2.0工程)	400	35.56%	177.76	#####	未进入负面清单	否	无	2.80%
10468	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	10kV八修线粮库支政府6号杆市场变压器(2.0)	400	20.08%	239.68	#####	未进入负面清单	否	无	2.90%
10469	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	小城市线农场台柱上变压器高耗能改造(二批中心村)	200	20.40%	119.20	#####	未进入负面清单	否	无	5.10%
10470	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子线	108郑杖子线北庄子分线61号杆北庄子台区变压器	50	23.20%	28.40	28.40	未进入负面清单	否	无	3.90%
10471	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	10kV小城市线新七台柱上变压器(2.0工程)	400	62.80%	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	3.40%
10472	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	城北线肖东大棚台柱上变压器	160	21.73%	93.23	93.23	未进入负面清单	否	无	9.70%
10473	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子线	108郑杖子线韩家沟分支10号杆韩家沟台区变压器	100	33.00%	47.00	47.00	未进入负面清单	否	无	7.10%
10474	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子线	10kV郑杖子线北湾子支05号杆北湾子台区(2017结余工程)	200	31.20%	97.60	97.60	未进入负面清单	否	无	7.50%
10475	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	10千伏八修线肖杖子分河南2台区柱上变压器(二批中心村)	50	38.80%	20.60	20.60	未进入负面清单	否	无	1.80%
10476	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	城北线白下台柱上变压器	80	38.40%	33.28	33.28	未进入负面清单	否	无	7.70%

10477	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	10kV八修线水利分粮库支一组南支01号杆一组南变压器(2.0工程)	200	19.65%	120.70	#####	未进入负面清单	否	无	2.50%
10478	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线房后柱上变压器	400	13.40%	266.40	#####	未进入负面清单	否	无	2.60%
10479	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线两家二西柱上变压器	50	12.57%	33.72	33.72	未进入负面清单	否	无	6.60%
10480	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线道池沟分支07号杆道池沟变压器(2.0工程)	200	20.40%	119.20	#####	未进入负面清单	否	无	2.20%
10481	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10千伏电厂线哈太沟分歧23号杆哈太沟台区分台1(2019年自投资工程)	50	7.80%	36.10	36.10	未进入负面清单	否	无	2.60%
10482	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线未杖子分歧09号杆白马沟1变压器(2.0工程)	200	18.24%	123.52	#####	未进入负面清单	否	无	3.90%
10483	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10千伏电厂线张百万2分支07号杆张百万2台区(2019年自投资工程)	100	13.00%	67.00	67.00	未进入负面清单	否	无	8.50%
10484	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线新房子柱上变压器	160	41.63%	61.39	61.39	未进入负面清单	否	无	8.20%
10485	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10千伏电厂线葛杖子分歧01号杆葛杖子台区(2019年自投资工程)	200	19.80%	120.40	#####	未进入负面清单	否	无	6.10%
10486	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线三家柱上变压器	100	44.93%	35.07	35.07	未进入负面清单	否	无	1.70%
10487	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线水南大棚分支01号杆水南大棚2变压器	30	70.50%	2.85	2.85	未进入负面清单	否	无	3.20%
10488	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV四官1号线后梨树沟柱上变压器	100	31.80%	48.20	48.20	未进入负面清单	否	无	9.50%
10489	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线房身西组柱上变压器	100	25.23%	54.77	54.77	未进入负面清单	否	无	4.00%
10490	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线白马沟2柱上变压器	100	31.11%	48.89	48.89	未进入负面清单	否	无	1.60%
10491	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线两家二东柱上变压器	100	57.60%	22.40	22.40	未进入负面清单	否	无	2.40%
10492	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线两家三东柱上变压器	100	35.10%	44.90	44.90	未进入负面清单	否	无	6.70%
10493	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线三道沟柱上变压器	50	9.60%	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	6.70%

10494	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线槐 杖子分支06号 槐杖子变压器	80	34.95%	36.04	36.04	未进入 负面清 单	否	无	6.00%
10495	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kv北炉线最 显菜业5井分 支16号杆柱上 变压器（二批 井）	50	13.70%	33.15	33.15	未进入 负面清 单	否	无	8.20%
10496	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线正 沟分支13号正 沟变压器	50	40.20%	19.90	19.90	未进入 负面清 单	否	无	4.80%
10497	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线平 北分05号杆平 北柱上变压器 （一批村）	200	44.20%	71.60	71.60	未进入 负面清 单	否	无	8.20%
10498	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线石 洞沟分枝波东 井柱上变压器	50	4.00%	38.00	38.00	未进入 负面清 单	否	无	5.40%
10499	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线下 杖子井01号杆 柱上变压器 （三批井）	100	6.64%	73.36	73.36	未进入 负面清 单	否	无	3.50%
10500	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线汤 西分支03号汤 西变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入 负面清 单	否	无	6.40%
10501	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10千伏北炉线 东台子分枝04 号杆波西棚变 压器（高耗能 改造）	50	40.42%	19.79	19.79	未进入 负面清 单	否	无	8.10%
10502	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线黄 金带分枝19号 黄金带变压器	50	60.70%	9.65	9.65	未进入 负面清 单	否	无	9.50%
10503	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线槐 杖子分枝河汤 沟分支02号杆 河汤沟变压器 （2.0工程）	200	14.25%	131.50	#####	未进入 负面清 单	否	无	8.10%
10504	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	10kV八肖线大 杖子支鸡场支 19号杆小城子 南山台区	100	53.50%	26.50	26.50	未进入 负面清 单	否	无	7.70%
10505	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	10KV小城子 线大杖子分支 乔营子砖厂柱 上变压器	50	13.58%	33.21	33.21	未进入 负面清 单	否	无	9.70%
10506	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线郭 南大棚分枝06 郭西大棚变压 器	50	25.35%	27.33	27.33	未进入 负面清 单	否	无	3.60%
10507	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线东 山分枝东山北 杖子井柱上变 压器（二批 井）	50	4.40%	37.80	37.80	未进入 负面清 单	否	无	3.30%

10508	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	10kV八肖线乔营子分大杖子支03号杆乔营子台区(2019年自投资工程)	100	20.80%	59.20	59.20	未进入负面清单	否	无	4.60%
10509	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	10kV八肖线乔营子分大北沟分支22号杆大北沟台区(2019年自投资工程)	100	65.73%	14.27	14.27	未进入负面清单	否	无	7.00%
10510	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线郭南大棚分歧11郭南大棚变压器	50	39.27%	20.37	20.37	未进入负面清单	否	无	1.40%
10511	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线汤道沟分歧12号汤东变压器	100	58.00%	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	3.40%
10512	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线南东山增容(2018年农网)	50	22.65%	28.68	28.68	未进入负面清单	否	无	3.50%
10513	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线主干223号杆南街变压器(2.0工程)	400	25.80%	216.80	#####	未进入负面清单	否	无	7.30%
10514	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线梁后分歧20号梁后变压器	50	40.30%	19.85	19.85	未进入负面清单	否	无	2.40%
10515	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线石佛沟分支10号石佛沟变压器	63	48.80%	19.66	19.66	未进入负面清单	否	无	2.40%
10516	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线水北分歧04号水北变压器	400	25.70%	217.20	#####	未进入负面清单	否	无	4.00%
10517	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线大北大棚分支02号大北大棚柱上变压器	30	57.40%	6.78	6.78	未进入负面清单	否	无	8.50%
10518	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线帽山沟分支11号帽山沟变压器	50	14.40%	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	6.90%
10519	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线主干64号杆天元店变压器(2.0工程)	200	17.71%	124.59	#####	未进入负面清单	否	无	3.80%
10520	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线任家店棚分台	50	4.93%	37.54	37.54	未进入负面清单	否	无	6.80%
10521	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线大北东分05号杆大北东柱上变压器(一批村)	50	36.00%	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	4.10%
10522	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线永南分歧06号永南变压器	400	14.40%	262.40	#####	未进入负面清单	否	无	3.30%
10523	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线南街井分支05号杆柱上变压器(二批井)	100	1.20%	78.80	78.80	未进入负面清单	否	无	7.10%

10524	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线龙王庙分支11号龙王庙变压器	50	59.00%	10.50	10.50	未进入负面清单	否	无	7.10%
10525	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线平北棚分歧01号杆平北棚柱上变压器	80	46.20%	27.04	27.04	未进入负面清单	否	无	6.80%
10526	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线水南大棚分歧01号水南大棚变压器	50	5.30%	37.35	37.35	未进入负面清单	否	无	7.20%
10527	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线刀马杖子分歧10号刀马杖子柱上变压器	80	59.70%	16.24	16.24	未进入负面清单	否	无	2.60%
10528	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线东台子分歧09号东台子大棚柱上变压器	30	7.20%	21.84	21.84	未进入负面清单	否	无	9.10%
10529	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线石洞沟分歧14号石洞沟变压器	50	19.20%	30.40	30.40	未进入负面清单	否	无	7.50%
10530	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线西沟分11号杆西沟柱上变压器（一批村）	100	39.00%	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	2.40%
10531	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线碾子沟分歧11号杆碾西变压器（2.0工程）	400	56.30%	94.80	94.80	未进入负面清单	否	无	7.40%
10532	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线石佛沟大棚分支04石佛沟大棚变压器	50	5.10%	37.45	37.45	未进入负面清单	否	无	6.30%
10533	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线北街分歧04号杆北街变压器（2.0工程）	400	51.60%	113.60	#####	未进入负面清单	否	无	4.90%
10534	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kv北炉线晟昱梁业7井支柱上变压器（二批井）	50	16.80%	31.60	31.60	未进入负面清单	否	无	1.10%
10535	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线汤道沟分歧37号南沟变压器	50	6.06%	36.97	36.97	未进入负面清单	否	无	9.20%
10536	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线红庙沟分歧08号杆红庙沟变压器	50	31.90%	24.05	24.05	未进入负面清单	否	无	1.10%
10537	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kv北炉线晟昱梁业3井支08号杆柱上变压器（二批井）	50	21.80%	29.10	29.10	未进入负面清单	否	无	1.50%
10538	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线北炉线主干091号三胜永北变压器	50	60.00%	10.00	10.00	未进入负面清单	否	无	8.60%

10539	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线高家店分歧01号高家店柱上变压器	50	46.90%	16.55	16.55	未进入负面清单	否	无	2.30%
10540	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线大老虎沟分大前大棚变压器	30	7.50%	21.75	21.75	未进入负面清单	否	无	3.20%
10541	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线汤西大棚分支06汤西大棚变压器	30	16.18%	19.15	19.15	未进入负面清单	否	无	8.50%
10542	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线郑杖子分歧107号杆小娘子沟台区柱上变压器	30	24.40%	16.68	16.68	未进入负面清单	否	无	8.20%
10543	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线段八棚柱上变压器	50	6.30%	36.85	36.85	未进入负面清单	否	无	3.20%
10544	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线白庙子分支35号杆白庙子南棚台区柱上变压器	200	30.32%	99.36	99.36	未进入负面清单	否	无	7.20%
10545	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线大娘子沟26号杆大外台区柱上变压器	50	41.60%	19.20	19.20	未进入负面清单	否	无	6.10%
10546	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV四五联2#线赵杖子1井柱上变压器	50	21.30%	29.35	29.35	未进入负面清单	否	无	6.90%
10547	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线二道沟分歧02号杆南营子西台区柱上变压器	30	30.40%	14.88	14.88	未进入负面清单	否	无	8.70%
10548	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线上沟台区柱上变压器	80	51.10%	23.12	23.12	未进入负面清单	否	无	8.80%
10549	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线白庙子小台区柱上变压器	30	7.66%	21.70	21.70	未进入负面清单	否	无	5.80%
10550	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线二外自来水柱上变压器	30	38.80%	12.36	12.36	未进入负面清单	否	无	1.70%
10551	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线小北沟分歧06号杆小北沟台区柱上变压器	200	61.60%	36.80	36.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
10552	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线平地主干170号裴杖子03号杆裴杖子台区柱上变压器	50	28.00%	26.00	26.00	未进入负面清单	否	无	2.60%
10553	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线王杖子北台区柱上变压器	50	14.43%	32.79	32.79	未进入负面清单	否	无	8.90%
10554	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线郑杖子分歧83号杆郑里台区柱上变压器	50	22.00%	29.00	29.00	未进入负面清单	否	无	5.30%

10555	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线齐家沟台区柱上变压器	30	41.60%	11.52	11.52	未进入负面清单	否	无	6.30%
10556	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线刘东分线02号杆刘东台区柱上变压器	30	19.20%	18.24	18.24	未进入负面清单	否	无	6.00%
10557	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线松树杖子柱上变压器	100	43.80%	36.20	36.20	未进入负面清单	否	无	2.80%
10558	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	2018新增安里台区	50	46.20%	16.90	16.90	未进入负面清单	否	无	4.80%
10559	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV四五联2#线楼东分线04号杆变压器(2.0工程)	400	20.12%	239.54	#####	未进入负面清单	否	无	2.30%
10560	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线双庙南棚柱上变压器	50	3.30%	38.35	38.35	未进入负面清单	否	无	3.40%
10561	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线裴西柱上变压器(高耗能改造)	80	32.00%	38.40	38.40	未进入负面清单	否	无	3.00%
10562	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线楼东大棚台区柱上变压器	50	22.82%	28.59	28.59	未进入负面清单	否	无	6.20%
10563	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线小娘子沟棚柱上变压器(高耗能改造)	30	8.80%	21.36	21.36	未进入负面清单	否	无	7.70%
10564	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线安杖子柱上变压器	50	42.80%	18.60	18.60	未进入负面清单	否	无	7.90%
10565	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线平地主干170号南营子东柱上变压器	50	63.60%	8.20	8.20	未进入负面清单	否	无	8.90%
10566	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线二中柱上变压器	20	44.00%	7.20	7.20	未进入负面清单	否	无	7.50%
10567	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线大娘子沟分支41号杆大中区台区柱上变压器	30	33.20%	14.04	14.04	未进入负面清单	否	无	5.00%
10568	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线孟杖子大棚二柱上变压器	30	14.24%	19.73	19.73	未进入负面清单	否	无	3.50%
10569	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线头道沟26号杆头道沟台区柱上变压器	80	7.60%	57.92	57.92	未进入负面清单	否	无	1.00%
10570	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线小梁东柱上变压器	50	7.60%	36.20	36.20	未进入负面清单	否	无	9.00%
10571	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线倚东分线02号杆倚东台区柱上变压器	50	56.55%	11.73	11.73	未进入负面清单	否	无	5.60%
10572	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线郭杖子台区柱上变压器	30	32.84%	14.15	14.15	未进入负面清单	否	无	7.70%

10573	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线平 地主干170号 平地线116号 杆下杖子台区 柱上变压器	50	53.65%	13.18	13.18	未进入 负面清 单	否	无	2.00%
10574	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线赵 杖子柱上变压 器	50	26.40%	26.80	26.80	未进入 负面清 单	否	无	4.70%
10575	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	佟西井	50	26.80%	26.60	26.60	未进入 负面清 单	否	无	4.00%
10576	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线平 地双庙北棚柱 上变压器	50	5.55%	37.23	37.23	未进入 负面清 单	否	无	7.90%
10577	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线东 沟外分支01号 杆东沟外台区 柱上变压器	50	45.30%	17.35	17.35	未进入 负面清 单	否	无	2.10%
10578	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线佟 西分线02号杆 佟西台区柱上 变压器	50	79.05%	0.48	0.48	未进入 负面清 单	否	无	9.20%
10579	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10KV四五联 2#线郑杖子井 柱上变压器	50	9.80%	35.10	35.10	未进入 负面清 单	否	无	2.50%
10580	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线郑 北棚柱上变压 器	30	10.00%	21.00	21.00	未进入 负面清 单	否	无	8.80%
10581	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10KV四五联 2#线八组新棚 分支2号杆八 组新棚台区	50	10.00%	35.00	35.00	未进入 负面清 单	否	无	3.30%
10582	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线裴 北区柱上变压 器	80	39.75%	32.20	32.20	未进入 负面清 单	否	无	1.10%
10583	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线西 沟外柱上变压 器	30	28.80%	15.36	15.36	未进入 负面清 单	否	无	9.80%
10584	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线孟 杖子大棚柱上 变压器	30	15.00%	19.50	19.50	未进入 负面清 单	否	无	1.30%
10585	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线白 庙子王杖子台 区柱上变压器	50	52.55%	13.73	13.73	未进入 负面清 单	否	无	3.50%
10586	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店 线	10kV郭家店线 郭家店主干 137号杆水泉 大棚变压器	50	20.10%	29.95	29.95	未进入 负面清 单	否	无	1.20%
10587	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子 线	108郑杖子线 大北沟南分支 02号杆大北沟 南台区变压器	100	69.09%	10.91	10.91	未进入 负面清 单	否	无	3.30%
10588	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	110红店线	10kV红店线庙 东分线03号杆 庙西五六组变 压器（2.0工 程）	400	7.94%	288.24	#####	未进入 负面清 单	否	无	7.80%
10589	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	110红店线	庙东二组支08 号庙东二组变 台柱上变压器	200	16.15%	127.70	#####	未进入 负面清 单	否	无	8.00%

10590	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	庙西支12号庙西四组柱上变压器	315	17.44%	197.06	#####	未进入负面清单	否	无	3.40%
10591	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	河下支03号河下柱上变压器	80	58.50%	17.20	17.20	未进入负面清单	否	无	2.20%
10592	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线南庄分5号杆南庄分台	200	49.84%	60.32	60.32	未进入负面清单	否	无	9.30%
10593	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线任家店分05号杆任家店柱上变压器（一批村）	200	52.70%	54.60	54.60	未进入负面清单	否	无	6.60%
10594	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10千伏北炉线鲁家沟分支11号杆鲁家沟柱上变压器	50	32.80%	23.60	23.60	未进入负面清单	否	无	4.10%
10595	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线郭家店主干112号杆柱上木容杖子台区变压器	200	54.44%	51.12	51.12	未进入负面清单	否	无	5.70%
10596	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	10kV八肖线乔营子分线樱桃沟分支07号杆樱桃沟变压器（2.0工程）	200	24.80%	110.40	#####	未进入负面清单	否	无	7.80%
10597	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	10kV八肖线乔营子分乔营子组支04号杆乔营子变压器（2.0工程）	400	17.33%	250.68	#####	未进入负面清单	否	无	6.20%
10598	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	小城子线大杖子二台柱上变压器	80	25.16%	43.87	43.87	未进入负面清单	否	无	4.00%
10599	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	小城子线任营子台柱上变压器高耗能改造（二批中心村增容）	200	30.94%	98.12	98.12	未进入负面清单	否	无	1.50%
10600	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	10kV八肖线大北沟支大杖子西二柱上柱上变压器	100	29.20%	50.80	50.80	未进入负面清单	否	无	6.70%
10601	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	10kV八肖线市场2分支03号杆市场2台区	200	54.30%	51.40	51.40	未进入负面清单	否	无	6.30%
10602	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线60号杆苟杖子柱上变压器	80	26.28%	42.98	42.98	未进入负面清单	否	无	1.60%
10603	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线大老虎沟分枝26号大老虎沟柱上变压器	30	22.80%	17.16	17.16	未进入负面清单	否	无	7.30%
10604	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线319号杆大北西柱上变压器（一批村）	100	58.10%	21.90	21.90	未进入负面清单	否	无	4.00%

10605	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线 蓼东分线07号波 东柱上变压器	200	68.50%	23.00	23.00	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
10606	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10V北炉线槐 杖子分台柱上 变压器	400	2.40%	310.40	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.40%
10607	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线槐 杖子分枝董西 分支05号杆董 西变压器 (2.0工程)	100	68.40%	11.60	11.60	未进入 负面清 单	否	无	4.40%
10608	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线石 洞沟分线04号 下杖子变压器	80	68.70%	9.04	9.04	未进入 负面清 单	否	无	9.90%
10609	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线主 干260号杆三 合庄变压器 (2.0工程)	400	50.30%	118.80	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.80%
10610	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线南 炉增容(2018 年农网)	200	30.80%	98.40	98.40	未进入 负面清 单	否	无	2.00%
10611	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线松 花杖子分支05 号松花杖子变 压器	200	49.50%	61.00	61.00	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
10612	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线炮 手沟分线洼地 沟分支洼地沟 变压器(2.0 工程)	400	40.70%	157.20	#####	未进入 负面清 单	否	无	7.20%
10613	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线扬 水站支西沟柱 上变压器	50	15.75%	32.13	32.13	未进入 负面清 单	否	无	7.60%
10614	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线 10千伏城联线 龙南变压器	100	59.40%	20.60	20.60	未进入 负面清 单	否	无	2.50%
10615	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线扬 水站支染房柱 上变压器	80	38.40%	33.28	33.28	未进入 负面清 单	否	无	4.20%
10616	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线东 台子分线27号 小北沟变压器	50	16.80%	31.60	31.60	未进入 负面清 单	否	无	6.20%
10617	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联 2号线	10kV平地线双 庙柱上变压器	200	23.85%	112.30	#####	未进入 负面清 单	否	无	7.90%
10618	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联 2号线	10kV平地线楼 西柱上变压器	50	40.80%	19.60	19.60	未进入 负面清 单	否	无	1.20%
10619	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线东 八间井变压器	50	3.00%	38.50	38.50	未进入 负面清 单	否	无	3.60%
10620	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	10千伏城联线 北山变压器	10	15.42%	6.46	6.46	未进入 负面清 单	否	无	9.80%
10621	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	10千伏城联线 天元支天元街 台区	20	22.63%	11.47	11.47	未进入 负面清 单	否	无	1.90%

10622	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线扬水站分枝老西沟分枝樱桃沟支02号杆樱桃沟变压器(2.0工程)	400	16.96%	252.16	#####	未进入负面清单	否	无	6.00%
10623	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV四五联2#线段九分枝08号杆变压器(2.0工程)	400	14.10%	263.60	#####	未进入负面清单	否	无	2.20%
10624	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV四五联2#线郭家沟分支5号杆台区柱上变压器	400	66.00%	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
10625	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV四五联2#线郑杖子分02号杆柱上变压器	100	51.26%	28.74	28.74	未进入负面清单	否	无	1.20%
10626	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线二里台区柱上变压器	30	36.64%	13.01	13.01	未进入负面清单	否	无	5.30%
10627	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV四五联2#线白庙子分支9号杆双庙柱上变压器	200	11.11%	137.78	#####	未进入负面清单	否	无	7.90%
10628	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线平地柱上变压器(高耗能改造)	200	21.90%	116.20	#####	未进入负面清单	否	无	7.10%
10629	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线京华支02号杆单家店小区台区变压器	100	19.50%	60.50	60.50	未进入负面清单	否	无	6.70%
10630	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线哈东分支05号杆辛庄台区柱上变压器	400	56.40%	94.40	94.40	未进入负面清单	否	无	8.40%
10631	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线孟杖子一组大棚支04号杆柱上变压器	50	14.80%	32.60	32.60	未进入负面清单	否	无	7.90%
10632	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	110红店线	10kV底盘厂线八来沟分枝08#八来沟柱上变压器	50	26.93%	26.53	26.53	未进入负面清单	否	无	9.70%
10633	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	110红店线	10kV红店线朝阳沟支46号杆上朝西变压器(2.0)	200	20.05%	119.90	#####	未进入负面清单	否	无	6.00%
10634	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	110红店线	红店线庙东井分支柱上变压器	50	32.54%	23.73	23.73	未进入负面清单	否	无	8.90%
10635	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	110红店线	10kV底盘厂线兴隆沟分支06#兴隆沟柱上变压器	100	19.00%	61.00	61.00	未进入负面清单	否	无	7.40%
10636	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	110红店线	庙东支37号庙东六二组柱上变压器	30	36.50%	13.05	13.05	未进入负面清单	否	无	7.80%
10637	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	110红店线	10kV底盘厂线北沟分枝18#朝东沟柱上变压器	160	27.83%	83.47	83.47	未进入负面清单	否	无	1.50%

10638	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	110红店线	庙东山区队变台	50	14.22%	32.89	32.89	未进入负面清单	否	无	6.80%
10639	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	110红店线	10kV底盘厂线北沟分歧05#朝北沟柱上变压器	50	54.80%	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	7.00%
10640	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	110红店线	10kV底盘厂线93#朝村大棚柱上变压器	50	21.13%	29.43	29.43	未进入负面清单	否	无	9.70%
10641	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	110红店线	红店线上朝东新台支12柱上变压器	50	13.60%	33.20	33.20	未进入负面清单	否	无	9.20%
10642	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	110红店线	10kV底盘厂线87#朝阳沟村变压器柱上变压器	100	18.23%	61.77	61.77	未进入负面清单	否	无	4.10%
10643	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	110红店线	10kV红店线朝阳沟下朝变压器（2.0）	200	11.76%	136.48	#####	未进入负面清单	否	无	6.80%
10644	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	110红店线	10kV底盘厂线116#上朝东柱上变压器	50	52.00%	14.00	14.00	未进入负面清单	否	无	8.10%
10645	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	110红店线	10kV红店线庙东分歧庙东五组支07号杆庙东五组变压器（2.0工程）	400	10.77%	276.92	#####	未进入负面清单	否	无	5.90%
10646	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线扬水站分歧注子店支01号杆注子店变压器（2.0工程）	400	13.52%	265.92	#####	未进入负面清单	否	无	9.10%
10647	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线主干74号杆龙北变压器（2.0工程）	400	9.34%	282.64	#####	未进入负面清单	否	无	4.40%
10648	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线10千伏城联线二砖厂变压器	200	76.00%	8.00	8.00	未进入负面清单	否	无	2.10%
10649	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线扬水站支八间房村柱上变压器	315	35.85%	139.07	#####	未进入负面清单	否	无	7.00%
10650	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线扬水站分歧明家支04号杆明家窝铺变压器（2.0工程）	200	10.15%	139.70	#####	未进入负面清单	否	无	7.90%
10651	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线10千伏城联线房产楼变压器	400	47.45%	130.20	#####	未进入负面清单	否	无	1.50%
10652	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线扬水站分歧尹杖子支05号杆开发区变压器（2.0工程）	400	18.00%	248.00	#####	未进入负面清单	否	无	3.40%
10653	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线乡政府支11号乡机关台区柱上变压器	200	16.20%	127.60	#####	未进入负面清单	否	无	2.20%

10654	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线喇南分支喇北井分支07号杆喇北机井台区柱上变压器（二批机井）	50	22.80%	28.60	28.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
10655	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线喇南分支35号杆喇南变压器（2.0工程）	400	10.80%	276.80	#####	未进入负面清单	否	无	3.40%
10656	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线东五官分线五北机井分支五北机井台区柱上变压器（二批机井）	50	4.64%	37.68	37.68	未进入负面清单	否	无	8.10%
10657	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线喇南分支郝家沟井分支郝家沟井台区柱上变压器（二批机井）器	50	20.00%	30.00	30.00	未进入负面清单	否	无	6.00%
10658	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线东五官分线20号杆五北大井台区柱上变压器	100	25.20%	54.80	54.80	未进入负面清单	否	无	4.90%
10659	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线五官北分支08号杆五北台区分台1（2017结余工程）	200	15.60%	128.80	#####	未进入负面清单	否	无	5.80%
10660	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线东五官支07号杆房申村南台区柱上变压器	100	64.20%	15.80	15.80	未进入负面清单	否	无	7.80%
10661	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线动迁支11号动迁台区柱上变压器	100	12.90%	67.10	67.10	未进入负面清单	否	无	5.40%
10662	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线郝家沟新区分支03号杆五南大井变压器（2.0工程）	400	3.20%	307.20	#####	未进入负面清单	否	无	2.30%
10663	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线喇北大棚2分支02号杆喇北2大棚台区变压器	50	13.20%	33.40	33.40	未进入负面清单	否	无	1.10%
10664	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线东五官分支花卉大棚支01号杆花卉棚台区柱上变压器	50	11.00%	34.50	34.50	未进入负面清单	否	无	6.10%
10665	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线窑坑大棚1分支01号杆窑坑大棚1号台区柱上变压器	50	27.20%	26.40	26.40	未进入负面清单	否	无	1.10%

10666	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线窑坑大棚分支01号杆窑坑大棚台区柱上变压器	100	27.00%	53.00	53.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
10667	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线喇南分支喇南井分支04号杆柱上变压器（二批机井）	50	19.50%	30.25	30.25	未进入负面清单	否	无	9.50%
10668	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线哈东分支哈东井分支01号杆哈东井台区柱上变压器（二批机井）	50	23.50%	28.25	28.25	未进入负面清单	否	无	2.00%
10669	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线喇南分17号杆喇北大棚台区分台1（2017结余工程）	100	15.90%	64.10	64.10	未进入负面清单	否	无	7.00%
10670	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线喇北大棚1分支04号杆喇北1大棚台区变压器	100	8.40%	71.60	71.60	未进入负面清单	否	无	4.30%
10671	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线上台子分支08号上台子台区柱上变压器	50	6.60%	36.70	36.70	未进入负面清单	否	无	6.70%
10672	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	110红店线	10kV红店线庙东分歧20号杆庙东六一组变压器（2.0工程）	400	11.20%	275.20	#####	未进入负面清单	否	无	5.70%
10673	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	110红店线	10kV红店线庙东分歧庙东三组支01号杆庙东三四组变压器（2.0工程）	400	14.40%	262.40	#####	未进入负面清单	否	无	9.50%
10674	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	110红店线	10kV红店线左分歧北杖子支2号杆北杖子变压器（2.0工程）	200	11.12%	137.76	#####	未进入负面清单	否	无	4.50%
10675	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线窑上三组柱上变压器	100	66.29%	13.71	13.71	未进入负面清单	否	无	8.10%
10676	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线转山沟柱上变压器	30	9.00%	21.30	21.30	未进入负面清单	否	无	7.10%
10677	国网凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线三道梁子分歧高家沟分支26号杆大四道梁子分台柱上变压器	50	53.80%	13.10	13.10	未进入负面清单	否	无	3.00%
10678	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	四官一线路窑上一组机井新增柱上变压器	50	11.60%	34.20	34.20	未进入负面清单	否	无	8.20%
10679	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线窑上二组（高耗能）改造	100	62.30%	17.70	17.70	未进入负面清单	否	无	7.80%

10680	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线东街里棚柱上变压器	30	29.60%	15.12	15.12	未进入负面清单	否	无	7.50%
10681	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线遵化街支金容多变压器	315	21.60%	183.96	#####	未进入负面清单	否	无	1.30%
10682	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线海洋变压器	400	26.88%	212.48	#####	未进入负面清单	否	无	3.50%
10683	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线遵化街支房产前变压器	315	31.37%	153.18	#####	未进入负面清单	否	无	4.00%
10684	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113东五线	10KV东五线大菜沟支41号杆上沟台区柱上变压器	30	24.80%	16.56	16.56	未进入负面清单	否	无	3.20%
10685	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113东五线	10KV东五线小菜沟支07号小菜沟台区柱上变压器	30	54.90%	7.53	7.53	未进入负面清单	否	无	3.00%
10686	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线窑上一组棚柱上变压器	50	15.00%	32.50	32.50	未进入负面清单	否	无	5.50%
10687	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线窑上2组棚柱上变压器	50	19.80%	30.10	30.10	未进入负面清单	否	无	7.40%
10688	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113东五线	10kV东五线大石桥分支03号杆建昌沟东山变压器（2.0工程）	400	9.60%	281.60	#####	未进入负面清单	否	无	9.10%
10689	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113东五线	10kV东五线建昌沟2分支建昌沟机井分支建昌沟机井台区柱上变压器（二批机井）	50	22.30%	28.85	28.85	未进入负面清单	否	无	10.00%
10690	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113东五线	10KV东五线杨树沟支04号杨树沟台区柱上变压器	50	72.27%	3.87	3.87	未进入负面清单	否	无	9.90%
10691	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线窑上一组柱上变压器	100	57.80%	22.20	22.20	未进入负面清单	否	无	6.00%
10692	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113东五线	10KV东五线建昌沟1分支29号杆东山南2台区柱上变压器	50	44.80%	17.60	17.60	未进入负面清单	否	无	3.90%
10693	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113东五线	10kV东五线五里堡分支五里堡井台区柱上变压器（二批机井）	100	36.47%	43.53	43.53	未进入负面清单	否	无	3.00%
10694	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东沟分枝18#东沟【杨】变压器	50	19.20%	30.40	30.40	未进入负面清单	否	无	9.80%
10695	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线577#湾子变压器	50	69.80%	5.10	5.10	未进入负面清单	否	无	8.10%

10696	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线湾子井变压器	200	78.63%	2.74	2.74	未进入负面清单	否	无	3.40%
10697	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东沟分枝26#东西进变压器	200	11.20%	137.60	#####	未进入负面清单	否	无	2.20%
10698	国网凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线三道良子分枝05号杆佟杖子变压器（2.0工程）	50	47.40%	16.30	16.30	未进入负面清单	否	无	5.90%
10699	国网凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线四区台区柱上变压器	50	50.70%	14.65	14.65	未进入负面清单	否	无	4.10%
10700	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线窑上四组柱上变压器	200	42.00%	76.00	76.00	未进入负面清单	否	无	4.80%
10701	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线东五官分支27号杆五北台区增容（2017结余工程）	200	19.80%	120.40	#####	未进入负面清单	否	无	8.60%
10702	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线喇南分支40号杆喇南大棚变压器（2.0工程）	400	5.80%	296.80	#####	未进入负面清单	否	无	7.70%
10703	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线上台子分支02号乡政府台区变压器	100	14.10%	65.90	65.90	未进入负面清单	否	无	6.10%
10704	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线上台子分支06号杆东地变压器（2.0工程）	400	12.30%	270.80	#####	未进入负面清单	否	无	8.10%
10705	国网凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线三道良子分枝北庄分支04号杆北庄变压器（2.0工程）	400	23.10%	227.60	#####	未进入负面清单	否	无	5.90%
10706	国网凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线南沟台区柱上变压器	80	12.00%	54.40	54.40	未进入负面清单	否	无	2.40%
10707	国网凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线北庄大棚台区柱上变压器	50	28.48%	25.76	25.76	未进入负面清单	否	无	4.60%
10708	国网凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线10kV南沟线三道良子村小区柱上变压器	50	1.14%	39.43	39.43	未进入负面清单	否	无	5.00%
10709	国网凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线南沟里台区柱上变压器	30	34.80%	13.56	13.56	未进入负面清单	否	无	7.40%
10710	国网凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线北岭台区柱上变压器	50	64.80%	7.60	7.60	未进入负面清单	否	无	9.10%
10711	国网凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线庙良大棚台柱上变压器	20	9.89%	14.06	14.06	未进入负面清单	否	无	8.10%
10712	国网凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线候杖子台区柱上变压器	200	20.35%	119.31	#####	未进入负面清单	否	无	4.50%

10713	国网凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线三道梁子分歧高家沟分支16号杆小四道梁子大棚台区柱上变压器	50	18.93%	30.54	30.54	未进入负面清单	否	无	5.60%
10714	国网凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线三道良子分歧小四道梁子分支05号杆小四道梁子台区柱上变压器	100	31.30%	48.70	48.70	未进入负面清单	否	无	9.00%
10715	国网凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线三道沟台区柱上变压器	20	58.22%	4.36	4.36	未进入负面清单	否	无	9.30%
10716	国网凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线三道良子分歧高家沟分支16号杆大四道梁子台区柱上变压器（2.0工程）	200	23.59%	112.82	#####	未进入负面清单	否	无	4.50%
10717	国网凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线南家沟台区柱上变压器	80	12.62%	53.90	53.90	未进入负面清单	否	无	6.40%
10718	国网凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线09号杆郭丈子台区柱上变压器(二批中心村)	100	11.20%	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	8.90%
10719	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线乡政府支09号杆单家店台区柱上变压器	200	13.50%	133.00	#####	未进入负面清单	否	无	1.10%
10720	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线五北新区分支03号杆五北新区变压器（2.0工程）	400	14.40%	262.40	#####	未进入负面清单	否	无	7.90%
10721	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线喇南分支29号杆喇北变压器（2.0工程）	400	14.70%	261.20	#####	未进入负面清单	否	无	6.90%
10722	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线金花山分支29号杆那家沟台区柱上变压器	50	2.40%	38.80	38.80	未进入负面清单	否	无	9.90%
10723	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线密上四组棚柱上变压器	50	14.40%	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	2.00%
10724	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线密上四组棚1柱上变压器	50	18.30%	30.85	30.85	未进入负面清单	否	无	5.70%
10725	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	206乌兰白线	10千伏乌兰白线粮库楼变压器	50	40.21%	19.90	19.90	未进入负面清单	否	无	7.70%
10726	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	206乌兰白线	10千伏乌兰白线饮水支引水变压器	250	44.95%	87.63	87.63	未进入负面清单	否	无	3.70%
10727	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	206乌兰白线	10千伏乌兰白线气象局支气象局变压器	315	69.66%	32.57	32.57	未进入负面清单	否	无	2.00%

10728	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113东五线	10kV东五线大石桥分支03号杆大石桥变压器（2.0工程）	400	12.20%	271.20	#####	未进入负面清单	否	无	1.40%
10729	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113东五线	10kV东五线五里铺东支06号五里铺东台区柱上变压器	100	58.80%	21.20	21.20	未进入负面清单	否	无	7.50%
10730	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113东五线	10kV东五线水泉沟分支04号水泉沟台区柱上变压器	100	34.60%	45.40	45.40	未进入负面清单	否	无	5.20%
10731	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113东五线	10kV东五线建昌沟1分支36号杆东山东1台区柱上变压器	30	70.65%	2.81	2.81	未进入负面清单	否	无	6.40%
10732	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113东五线	10kV东五线特钢分支03号杆西沟台区柱上变压器	100	65.28%	14.72	14.72	未进入负面清单	否	无	8.70%
10733	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113东五线	10kV东五线五里铺分支01号杆五里铺台区柱上变压器	200	38.70%	82.60	82.60	未进入负面清单	否	无	1.60%
10734	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113东五线	10kV东五线建昌沟1分支08号杆建昌沟南变压器（2.0工程）	400	24.30%	222.80	#####	未进入负面清单	否	无	6.20%
10735	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线东营子分9号杆东营子变压器（2.0）	400	19.35%	242.60	#####	未进入负面清单	否	无	6.80%
10736	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线张安沟分线37号张安沟变压器	50	27.93%	26.04	26.04	未进入负面清单	否	无	6.70%
10737	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113东五线	10kV东五线北沟分支01号杆瓦庙子变压器（2.0工程）	400	8.80%	284.80	#####	未进入负面清单	否	无	9.40%
10738	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线五顷地张安沟分线23号五顷地变压器	50	65.30%	7.35	7.35	未进入负面清单	否	无	5.10%
10739	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线汤加沟分支08号汤加沟变压器	50	58.80%	10.60	10.60	未进入负面清单	否	无	3.20%
10740	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线虎三台区柱上变压器	50	72.80%	3.60	3.60	未进入负面清单	否	无	1.00%
10741	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线张安沟分线05号杆小杖子大棚柱上变压器	50	23.53%	28.24	28.24	未进入负面清单	否	无	4.90%

10742	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113东五线	10kV东五线建昌沟1分支03号杆新村台区扩容（2017结余工程）	200	31.20%	97.60	97.60	未进入负面清单	否	无	6.00%
10743	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线曹杖子变压器	100	46.39%	33.61	33.61	未进入负面清单	否	无	7.60%
10744	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113东五线	10kV东五线建北分支05号杆建昌沟北变压器（2.0工程）	200	14.40%	131.20	#####	未进入负面清单	否	无	8.30%
10745	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线小老虎沟机井分支01号杆小老虎沟机井柱上变压器（二批井）	50	39.72%	20.14	20.14	未进入负面清单	否	无	5.00%
10746	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线兴隆沟分歧02号洼子店棚柱上变压器	50	54.80%	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	1.70%
10747	国网凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线朱杖子台区柱上变压器	80	48.30%	25.36	25.36	未进入负面清单	否	无	3.80%
10748	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线兴隆沟分歧22号兴南变压器	100	60.70%	19.30	19.30	未进入负面清单	否	无	3.70%
10749	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线汤加沟分支05号西洼子变压器	50	65.00%	7.50	7.50	未进入负面清单	否	无	8.20%
10750	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线兴隆沟分歧27号兴北台变压器（能效改造）	200	63.50%	33.00	33.00	未进入负面清单	否	无	8.10%
10751	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线兴隆沟分歧41兴北沟柱上变压器	50	23.02%	28.49	28.49	未进入负面清单	否	无	1.70%
10752	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线木匠铺变压器	100	24.15%	55.85	55.85	未进入负面清单	否	无	7.90%
10753	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线洼子店分歧05号洼子店柱上变压器	50	56.40%	11.80	11.80	未进入负面清单	否	无	8.80%
10754	国网凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线朱杖子大棚台区柱上变压器	50	36.00%	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	2.90%
10755	国网凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线三道良子台区柱上变压器	200	44.10%	71.80	71.80	未进入负面清单	否	无	1.50%
10756	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线四道沟分歧210号杆孟家沟台区扩容（2017结余工程）	100	37.16%	42.84	42.84	未进入负面清单	否	无	9.20%

10757	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线四道沟分歧226号杆房杖子变压器（2.0工程）	200	8.10%	143.80	#####	未进入负面清单	否	无	8.80%
10758	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线何杖子变压器	200	68.80%	22.40	22.40	未进入负面清单	否	无	4.80%
10759	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线153号杆房杖子台区增容（2017结余工程）	200	28.44%	103.12	#####	未进入负面清单	否	无	7.60%
10760	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	206城南线	10kV城南线农业后分农业局变压器（2.0工程）	400	25.00%	220.00	#####	未进入负面清单	否	无	1.50%
10761	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	206城南线	10kV城南线农业后分交通局变压器（2.0工程）	400	18.00%	248.00	#####	未进入负面清单	否	无	7.00%
10762	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	206城南线	10kV城南线三支10号杆进修学校变压器（2.0工程）	400	6.00%	296.00	#####	未进入负面清单	否	无	2.50%
10763	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线三中支南开发变压器	400	45.84%	136.64	#####	未进入负面清单	否	无	9.50%
10764	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线畜牧支城关镇分城关镇变压器	315	16.22%	200.92	#####	未进入负面清单	否	无	7.30%
10765	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线三支支质监分邮电变压器	400	22.75%	229.00	#####	未进入负面清单	否	无	1.10%
10766	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线工程支工程变压器	400	22.61%	229.56	#####	未进入负面清单	否	无	1.60%
10767	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	10kV联工线99号葛沟大棚柱上变压器（高耗能）	100	16.65%	63.35	63.35	未进入负面清单	否	无	2.00%
10768	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	甸东大棚支04号甸东大棚柱上变压器	200	23.10%	113.80	#####	未进入负面清单	否	无	7.00%
10769	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	石灰支28号石灰柱上变压器	50	30.66%	24.67	24.67	未进入负面清单	否	无	9.10%
10770	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	西台大棚	50	12.39%	33.81	33.81	未进入负面清单	否	无	3.80%
10771	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	野岱沟支05号下房申柱上变压器	100	32.42%	47.58	47.58	未进入负面清单	否	无	9.20%
10772	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	10kV联工线桥北井柱上变压器（2017新增机井）	50	18.70%	30.65	30.65	未进入负面清单	否	无	4.70%
10773	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	水泉支14号水泉柱上变压器	30	34.98%	13.51	13.51	未进入负面清单	否	无	9.00%
10774	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	上房申支05号上房申大棚柱上变压器	80	8.70%	57.04	57.04	未进入负面清单	否	无	8.40%

10775	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	窑沟支28号甸北二号柱上变压器	50	42.61%	18.70	18.70	未进入负面清单	否	无	9.30%
10776	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	206乌兰白线	10千伏乌兰白线新农机变压器（全绝缘变台）	400	44.40%	142.40	#####	未进入负面清单	否	无	4.60%
10777	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	上杖子支26号上杖子柱上变压器	20	43.07%	7.39	7.39	未进入负面清单	否	无	2.80%
10778	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	葛砖大棚支03号葛砖大棚柱上变压器	50	13.00%	33.50	33.50	未进入负面清单	否	无	6.90%
10779	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	上房申支11号上房申变压器	50	30.82%	24.59	24.59	未进入负面清单	否	无	1.30%
10780	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	10kV联工线67号杆西台子变压器（2.0工程）	400	19.16%	243.36	#####	未进入负面清单	否	无	7.20%
10781	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	葛沟采石大棚	50	24.80%	27.60	27.60	未进入负面清单	否	无	7.10%
10782	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	窑沟支34号甸北三号柱上变压器	20	21.04%	11.79	11.79	未进入负面清单	否	无	4.00%
10783	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	甸西东井柱上变压器	50	11.70%	34.15	34.15	未进入负面清单	否	无	7.80%
10784	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	联工线48号庙东开发区柱上变压器	200	34.37%	91.26	91.26	未进入负面清单	否	无	8.10%
10785	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	窑沟支07号甸北一号柱上变压器	30	41.10%	11.67	11.67	未进入负面清单	否	无	5.00%
10786	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	葛沟沟里支07号葛沟沟里柱上变压器	30	68.18%	3.55	3.55	未进入负面清单	否	无	2.50%
10787	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	西山支01号西山柱上变压器	200	10.80%	138.40	#####	未进入负面清单	否	无	8.80%
10788	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	联工线甸西大棚支02号杆柱上变压器	50	6.25%	36.88	36.88	未进入负面清单	否	无	5.10%
10789	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	窑沟支61号窑上柱上变压器	30	21.22%	17.63	17.63	未进入负面清单	否	无	7.60%
10790	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	甸西西井柱上变压器	50	18.90%	30.55	30.55	未进入负面清单	否	无	1.20%
10791	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	台西大棚支03号台西大棚柱上变压器	50	40.00%	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	7.50%
10792	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线西山变压器	200	73.64%	12.72	12.72	未进入负面清单	否	无	6.60%
10793	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	联工线40号庙东一组柱上变压器	315	36.00%	138.60	#####	未进入负面清单	否	无	7.70%
10794	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	哈海沟支32号海西柱上变压器	200	14.00%	132.00	#####	未进入负面清单	否	无	2.10%
10795	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	葛沟二杖子支01号二杖子柱上变压器器	50	28.07%	25.97	25.97	未进入负面清单	否	无	6.90%

10796	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	上杖子支07号 海东柱上变压器	200	9.40%	141.20	#####	未进入 负面清 单	否	无	7.70%
10797	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	10kV联工线哈 海沟分歧葛沟 台西支01号杆 台西变压器 (2.0工程)	400	9.88%	280.48	#####	未进入 负面清 单	否	无	7.50%
10798	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	石灰支09号庙 前柱上变压器	200	9.60%	140.80	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.30%
10799	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	联工线131号 河上2号柱上 变压器	50	9.76%	35.12	35.12	未进入 负面清 单	否	无	4.20%
10800	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	10kV联工线联 网分支1号庙 西开发区柱上 变压器	160	10.40%	111.36	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.40%
10801	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	野岱沟支32号 石头庙柱上变 压器	80	39.90%	32.08	32.08	未进入 负面清 单	否	无	6.90%
10802	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线295号 杆叠包1井台 区柱上变压器	50	20.60%	29.70	29.70	未进入 负面清 单	否	无	7.80%
10803	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	窑沟支07号甸 东柱上变压器 (高耗能)	100	38.40%	41.60	41.60	未进入 负面清 单	否	无	3.40%
10804	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	上杖子支16号 下杖子柱上变 压器	50	12.40%	33.80	33.80	未进入 负面清 单	否	无	4.80%
10805	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	10kV联工线窑 沟分歧甸西支 01号杆甸西变 压器(2.0工 程)	400	21.90%	232.40	#####	未进入 负面清 单	否	无	7.20%
10806	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	10kV大南线 391号杆东李 杖子变压器 (2.0工程)	100	49.30%	30.70	30.70	未进入 负面清 单	否	无	4.00%
10807	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线闫家 沟门大棚变压 器	50	39.30%	20.35	20.35	未进入 负面清 单	否	无	3.20%
10808	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线大南 沟分歧01#大 南沟变压器	50	48.20%	15.90	15.90	未进入 负面清 单	否	无	1.00%
10809	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东李 杖子大棚变压 器	50	19.30%	30.35	30.35	未进入 负面清 单	否	无	5.60%
10810	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线赵杖 子变压器	100	74.24%	5.76	5.76	未进入 负面清 单	否	无	3.60%
10811	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线清沟 分歧10#清沟 变压器	30	71.20%	2.64	2.64	未进入 负面清 单	否	无	6.90%
10812	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线西水 泉子分支10# 西水泉子变压 器	50	30.40%	24.80	24.80	未进入 负面清 单	否	无	3.10%
10813	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线碌碡 沟变压器	50	50.00%	15.00	15.00	未进入 负面清 单	否	无	7.80%
10814	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线赵杖 子大棚变压器	80	6.46%	58.83	58.83	未进入 负面清 单	否	无	1.20%
10815	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线北沟 分歧14#北沟 【何】变压器	30	26.30%	16.11	16.11	未进入 负面清 单	否	无	3.10%

10816	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东山 分枝042#桃树 沟变压器	50	22.40%	28.80	28.80	未进入 负面清 单	否	无	5.30%
10817	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东山 分枝088#窑沟 门变压器	30	3.00%	23.10	23.10	未进入 负面清 单	否	无	3.00%
10818	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线南刘 杖子中变压器	50	40.80%	19.60	19.60	未进入 负面清 单	否	无	7.20%
10819	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线围子 大棚变压器	50	16.35%	31.83	31.83	未进入 负面清 单	否	无	3.80%
10820	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线424# 小河北变压器	80	24.80%	44.16	44.16	未进入 负面清 单	否	无	5.10%
10821	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线邵家 梁分支11#邵 家梁变压器	50	25.60%	27.20	27.20	未进入 负面清 单	否	无	5.10%
10822	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线小鸽 洞分枝16#小 鸽洞北变压器	20	74.40%	1.12	1.12	未进入 负面清 单	否	无	1.00%
10823	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线涝杖 子分支10#涝 杖子变压器	50	44.00%	18.00	18.00	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
10824	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线三道 沟分枝21#三 道沟变压器	50	61.43%	9.29	9.29	未进入 负面清 单	否	无	7.70%
10825	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东山 分枝031#大院 变压器	50	68.80%	5.60	5.60	未进入 负面清 单	否	无	1.60%
10826	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线围子 变压器	200	66.00%	28.00	28.00	未进入 负面清 单	否	无	1.90%
10827	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线黑沟 分枝17#黑沟 变压器	20	62.40%	3.52	3.52	未进入 负面清 单	否	无	3.50%
10828	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线山嘴 子南变压器	200	31.10%	97.80	97.80	未进入 负面清 单	否	无	3.60%
10829	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线大窝 铺变压器	50	65.40%	7.30	7.30	未进入 负面清 单	否	无	1.00%
10830	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大南线东山分 枝96#柱上变 压器（2018年 农网）	50	21.22%	29.39	29.39	未进入 负面清 单	否	无	8.50%
10831	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线郭杖 子【大】变压 器	50	67.20%	6.40	6.40	未进入 负面清 单	否	无	4.20%
10832	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东台 子南变压器	50	61.60%	9.20	9.20	未进入 负面清 单	否	无	7.80%
10833	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东永 泉子分支12# 东永泉子变压 器	50	20.80%	29.60	29.60	未进入 负面清 单	否	无	2.40%
10834	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	10kV大南线西 岔分枝24号杆 西义分台 (2017结余工 程)	50	26.40%	26.80	26.80	未进入 负面清 单	否	无	1.90%
10835	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线小石 洞沟分枝11# 小石洞沟变压 器	50	15.44%	32.28	32.28	未进入 负面清 单	否	无	9.70%

10836	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线山嘴子大棚变压器	50	24.60%	27.70	27.70	未进入负面清单	否	无	8.60%
10837	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线金家沟分枝05#金家沟变压器	30	59.52%	6.14	6.14	未进入负面清单	否	无	6.20%
10838	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线小鸽洞分枝27#小鸽洞南变压器	30	77.60%	0.72	0.72	未进入负面清单	否	无	9.20%
10839	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线马山弯大棚变压器	50	25.10%	27.45	27.45	未进入负面清单	否	无	7.00%
10840	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线小榆树沟变压器	50	45.82%	17.09	17.09	未进入负面清单	否	无	6.00%
10841	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线杨树沟门变压器	100	63.82%	16.18	16.18	未进入负面清单	否	无	3.30%
10842	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	10kV联工线71#西台子东变压器	200	48.30%	63.40	63.40	未进入负面清单	否	无	9.40%
10843	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线230号杆礮子分台柱上变压器	50	33.60%	23.20	23.20	未进入负面清单	否	无	6.80%
10844	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10千伏郭家店线大齐西大井支01号杆大齐西大井柱上变压器	50	1.80%	39.10	39.10	未进入负面清单	否	无	5.60%
10845	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	10kV大南线庙北分枝02号杆庙北变压器（2.0工程）	200	37.80%	84.40	84.40	未进入负面清单	否	无	1.40%
10846	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线西李杖子变压器	100	54.45%	25.55	25.55	未进入负面清单	否	无	9.20%
10847	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线山嘴子北变压器	200	23.87%	112.26	#####	未进入负面清单	否	无	7.70%
10848	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10千伏郭家店线交界沟分枝04号杆交界沟大棚变压器（2017年机井）	100	35.60%	44.40	44.40	未进入负面清单	否	无	5.30%
10849	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线郭家店主干136号杆小齐东大棚台区变压器	50	7.20%	36.40	36.40	未进入负面清单	否	无	2.60%
10850	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线大齐东分枝01号杆大齐东台区变压器	50	58.80%	10.60	10.60	未进入负面清单	否	无	8.80%
10851	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线271号杆马家变压器	50	46.33%	16.84	16.84	未进入负面清单	否	无	5.70%
10852	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线大齐西分枝01号杆大齐西台区变压器	50	66.60%	6.70	6.70	未进入负面清单	否	无	1.40%

10853	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线方家岭分枝09号杆方家岭台区变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	3.60%
10854	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线240号杆碾子变压器	50	53.45%	13.28	13.28	未进入负面清单	否	无	4.00%
10855	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线木荣杖子大棚分枝01号杆木荣杖子大棚台区变压器	30	3.90%	22.83	22.83	未进入负面清单	否	无	1.20%
10856	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线大洞分枝01号杆大洞变压器	50	62.25%	8.88	8.88	未进入负面清单	否	无	3.60%
10857	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线主干149号杆小齐东台区（2017结余工程）	400	16.05%	255.80	#####	未进入负面清单	否	无	6.70%
10858	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线东庄大棚分支3号东庄小区变压器	30	9.00%	21.30	21.30	未进入负面清单	否	无	1.10%
10859	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	东庄方塘水井柱上变压器	50	17.60%	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	2.60%
10860	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东山分枝011#高杖子变压器	50	50.20%	14.90	14.90	未进入负面清单	否	无	8.60%
10861	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	10kV大南线613号杆南刘杖子变压器（2.0工程）	400	50.40%	118.40	#####	未进入负面清单	否	无	6.60%
10862	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	10kV大南线599号杆西台子变压器（2.0工程）	400	22.50%	230.00	#####	未进入负面清单	否	无	7.00%
10863	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东台子北变压器	100	57.60%	22.40	22.40	未进入负面清单	否	无	3.90%
10864	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线604#清沟变压器	20	54.52%	5.10	5.10	未进入负面清单	否	无	9.10%
10865	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线西梁大棚变压器	30	18.50%	18.45	18.45	未进入负面清单	否	无	7.10%
10866	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	10kV大房子线大北沟外分枝21号杆大北沟里分台（2017结余工程）	50	6.08%	36.96	36.96	未进入负面清单	否	无	7.20%
10867	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线黄酒馆小区变压器	100	19.80%	60.20	60.20	未进入负面清单	否	无	6.80%
10868	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	10kV大房子线水泥厂分枝60号杆西炉变压器（2.0工程）	100	21.60%	58.40	58.40	未进入负面清单	否	无	6.10%
10869	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线学元变压器	50	15.90%	32.05	32.05	未进入负面清单	否	无	5.20%
10870	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线大北沟里变压器	50	67.60%	6.20	6.20	未进入负面清单	否	无	1.00%

10871	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	10kV大河北线水泥厂分歧018#小马杖子变压器	50	14.40%	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	8.30%
10872	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	10kV大房线50号杆瓦房后机井柱上变压器	50	13.00%	33.50	33.50	未进入负面清单	否	无	9.50%
10873	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线冯家沟分支25#冯家沟变压器	50	52.80%	13.60	13.60	未进入负面清单	否	无	1.10%
10874	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线邢杖子变压器	100	33.60%	46.40	46.40	未进入负面清单	否	无	9.80%
10875	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线东梁大棚变压器	30	22.80%	17.16	17.16	未进入负面清单	否	无	7.30%
10876	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线马叫沟分支1+1#仓上大棚变压器	50	6.76%	36.62	36.62	未进入负面清单	否	无	5.00%
10877	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	10kV大河北线大河北线大河南变压器	50	40.11%	19.95	19.95	未进入负面清单	否	无	3.30%
10878	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	10kV大房子线边家沟分支09号杆边家沟变压器（2.0工程）	200	11.40%	137.20	#####	未进入负面清单	否	无	5.00%
10879	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线马叫沟分支09#马叫沟变压器	50	55.73%	12.14	12.14	未进入负面清单	否	无	3.90%
10880	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线邢杖子大棚变压器	50	30.90%	24.55	24.55	未进入负面清单	否	无	3.70%
10881	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线山湾子变压器	50	32.21%	23.90	23.90	未进入负面清单	否	无	8.70%
10882	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	10kV大房子线大北沟外分歧09号杆大北沟里增容（2017结余工程）	100	22.40%	57.60	57.60	未进入负面清单	否	无	1.50%
10883	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线小北沟里分歧10#小北沟里变压器	30	46.62%	10.01	10.01	未进入负面清单	否	无	5.80%
10884	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线荒地分歧25#三道沟东变压器	30	18.26%	18.52	18.52	未进入负面清单	否	无	2.30%
10885	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线黄杖子大棚变台	50	21.90%	29.05	29.05	未进入负面清单	否	无	9.00%
10886	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线延东变压器	50	18.10%	30.95	30.95	未进入负面清单	否	无	3.80%
10887	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	村东山大棚柱上变压器	20	12.75%	13.45	13.45	未进入负面清单	否	无	9.60%
10888	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线大窝铺大棚变压器	50	10.80%	34.60	34.60	未进入负面清单	否	无	1.80%
10889	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线金银花基地变压器	50	2.17%	38.92	38.92	未进入负面清单	否	无	5.30%

10890	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线黄杖子分歧03#黄杖子变压器	50	59.61%	10.20	10.20	未进入负面清单	否	无	4.30%
10891	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线小北沟里分歧02#东梁变压器	20	18.79%	12.24	12.24	未进入负面清单	否	无	6.40%
10892	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线大河南西分支04#大河南西变压器	50	44.00%	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	1.20%
10893	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线308#马杖子变压器	50	56.80%	11.60	11.60	未进入负面清单	否	无	8.70%
10894	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线大河南东分支05#大河南东变压器	100	9.25%	70.75	70.75	未进入负面清单	否	无	9.20%
10895	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线大北沟里大棚变压器	30	22.00%	17.40	17.40	未进入负面清单	否	无	6.70%
10896	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线东沟分歧138号杆东沟小区柱上变压器	50	15.20%	32.40	32.40	未进入负面清单	否	无	9.70%
10897	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线饶大棚分支07号杆柱上变压器	30	14.58%	19.63	19.63	未进入负面清单	否	无	3.80%
10898	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线小北沟里大棚变压器	30	16.42%	19.07	19.07	未进入负面清单	否	无	3.00%
10899	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线沟门分歧03#旋凤沟变压器	20	51.02%	5.80	5.80	未进入负面清单	否	无	5.10%
10900	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线水泵分歧03号杆水泵台区变压器	200	62.48%	35.04	35.04	未进入负面清单	否	无	3.10%
10901	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线郭家店主干181号杆郭家店大棚台区柱上变压器	30	16.23%	19.13	19.13	未进入负面清单	否	无	7.20%
10902	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10千伏段杖子线段三组增容柱上变压器	100	9.28%	70.72	70.72	未进入负面清单	否	无	5.90%
10903	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大房子线烧锅大棚变压器	80	27.20%	42.24	42.24	未进入负面清单	否	无	4.00%
10904	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线烧锅变压器	80	58.80%	16.96	16.96	未进入负面清单	否	无	8.50%
10905	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	10kV大房子线水泥厂分歧大东沟分支14号杆头道河子分台（2017结余工程）	50	14.06%	32.97	32.97	未进入负面清单	否	无	2.30%
10906	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线石杖子分支06号杆柱上变压器	50	66.40%	6.80	6.80	未进入负面清单	否	无	9.60%
10907	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线梁杖子分支梁杖子变压器	50	20.80%	29.60	29.60	未进入负面清单	否	无	2.30%

10908	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线开发区分支宋杖子小区变压器	400	16.30%	254.80	#####	未进入负面清单	否	无	1.30%
10909	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线高吉沟分支19号杆柱上变压器	50	75.32%	2.34	2.34	未进入负面清单	否	无	1.10%
10910	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线加油站西井柱上变压器	50	6.00%	37.00	37.00	未进入负面清单	否	无	8.20%
10911	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线大工厂子大棚分支04号柱上变压器	30	55.60%	7.32	7.32	未进入负面清单	否	无	8.10%
10912	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线于杖子大棚分支02号柱上变压器	80	7.44%	58.05	58.05	未进入负面清单	否	无	6.40%
10913	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线酒西大棚变压器	50	2.11%	38.95	38.95	未进入负面清单	否	无	2.00%
10914	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线张家沟变压器	50	47.90%	16.05	16.05	未进入负面清单	否	无	1.40%
10915	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线荒地分枝18#三道沟北变压器	50	12.80%	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	5.70%
10916	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线马杖子大棚变压器	50	6.90%	36.55	36.55	未进入负面清单	否	无	9.80%
10917	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线277#东山变压器	50	43.41%	18.30	18.30	未进入负面清单	否	无	8.80%
10918	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线小北沟变压器	50	37.33%	21.34	21.34	未进入负面清单	否	无	8.40%
10919	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	刘窝铺井06号杆柱上变压器	50	14.20%	32.90	32.90	未进入负面清单	否	无	4.40%
10920	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	地东头井柱上变压器	50	10.40%	34.80	34.80	未进入负面清单	否	无	4.90%
10921	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线大洼分支04号杆柱上变压器	100	49.65%	30.35	30.35	未进入负面清单	否	无	4.70%
10922	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线西北沟大棚分支07号柱上变压器	50	4.20%	37.90	37.90	未进入负面清单	否	无	1.30%
10923	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线供电所分支宋杖子村2变压器	100	13.35%	66.65	66.65	未进入负面清单	否	无	6.90%
10924	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线小西山井分支柱上变压器	50	17.60%	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	5.40%
10925	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线西店南小区变压器	50	11.25%	34.38	34.38	未进入负面清单	否	无	8.40%
10926	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线西北沟分支03号杆柱上变压器	200	52.40%	55.20	55.20	未进入负面清单	否	无	9.90%
10927	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	宋杖子镇范杖子变	400	32.00%	192.00	#####	未进入负面清单	否	无	8.10%

10928	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线大西山棚分支09号杆变压器	50	6.60%	36.70	36.70	未进入负面清单	否	无	2.10%
10929	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线刘窝铺支四大名山分支08号杆柱上变压器	30	45.99%	10.20	10.20	未进入负面清单	否	无	4.20%
10930	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线上窝铺2分支上窝铺2变压器	200	18.15%	123.70	#####	未进入负面清单	否	无	8.90%
10931	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线唐土沟分线上唐土沟变压器	100	36.15%	43.85	43.85	未进入负面清单	否	无	4.10%
10932	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线二道沟台分支01号杆柱上变压器	50	17.60%	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	4.10%
10933	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10千伏段杖子线王兰沟新增机井柱上变压器	50	21.90%	29.05	29.05	未进入负面清单	否	无	7.70%
10934	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	10千伏差转台线大厂家子东组井柱上变压器（二批井）	50	30.20%	24.90	24.90	未进入负面清单	否	无	2.80%
10935	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟分枝黑沟分支24号杆柱上变压器	20	41.50%	7.70	7.70	未进入负面清单	否	无	7.90%
10936	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线段一组井分支17号杆变压器	50	20.50%	29.75	29.75	未进入负面清单	否	无	5.80%
10937	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	段杖子线薛三家井分支柱上变压器	50	13.40%	33.30	33.30	未进入负面清单	否	无	5.10%
10938	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线火上分支03号杆柱上变压器	50	68.80%	5.60	5.60	未进入负面清单	否	无	3.40%
10939	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	10kV大梁线石洞沟分枝龙潭沟分支17号杆温家店分台（2017结余工程）	50	5.22%	37.39	37.39	未进入负面清单	否	无	3.40%
10940	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线段三组大棚分支三组大棚变压器	50	6.53%	36.74	36.74	未进入负面清单	否	无	7.00%
10941	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	10kV大河北线三道杖子变压器	100	22.13%	57.87	57.87	未进入负面清单	否	无	7.70%
10942	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	大河北线刘家庄变压器	100	23.90%	56.10	56.10	未进入负面清单	否	无	3.30%
10943	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	10kV大梁线石洞沟分枝95号杆温家店增容（2017结余工程）	100	19.20%	60.80	60.80	未进入负面清单	否	无	7.30%
10944	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	大河北线四道杖子变压器	50	62.20%	8.90	8.90	未进入负面清单	否	无	4.90%

10945	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	大河北线南杖子变台	30	55.80%	7.26	7.26	未进入负面清单	否	无	9.90%
10946	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	10KV大梁线大河北分支07号杆大河北分台变压器(2.0工程)	200	18.60%	122.80	#####	未进入负面清单	否	无	7.10%
10947	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	大河北线大河北西井变压器	30	13.00%	20.10	20.10	未进入负面清单	否	无	4.70%
10948	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线黑桶沟分支16号杆柱上变压器	50	8.00%	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	5.50%
10949	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10千伏段杖子线大西山专用柱上变压器	100	24.00%	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	6.20%
10950	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线西店北变压器	50	8.10%	35.95	35.95	未进入负面清单	否	无	5.90%
10951	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线尧北分支02号杆柱上变压器	50	70.40%	4.80	4.80	未进入负面清单	否	无	3.10%
10952	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线侯杖子分支02号杆柱上变压器	100	72.57%	7.43	7.43	未进入负面清单	否	无	8.60%
10953	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线红上分支07号杆柱上变压器	50	17.20%	31.40	31.40	未进入负面清单	否	无	6.20%
10954	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	段杖子线薛三家2分支新增柱上变压器	100	25.20%	54.80	54.80	未进入负面清单	否	无	9.40%
10955	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线上店后大棚分支06号柱上变压器	50	7.16%	36.42	36.42	未进入负面清单	否	无	9.10%
10956	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	大河北线黄家庄分支15#黄家庄变压器	30	71.20%	2.64	2.64	未进入负面清单	否	无	6.50%
10957	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	10KV大梁线石羊石虎分46号杆大杖子变压器(2.0)	400	21.30%	234.80	#####	未进入负面清单	否	无	9.10%
10958	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	大河北线石洞沟分支078#大地沟变压器	50	21.60%	29.20	29.20	未进入负面清单	否	无	5.90%
10959	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	大河北线石羊石虎分枝71#梁东变压器	50	64.00%	8.00	8.00	未进入负面清单	否	无	3.20%
10960	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线东沟分枝150号柱上变压器	50	6.60%	36.70	36.70	未进入负面清单	否	无	2.80%
10961	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	二道杖子分台	30	25.87%	16.24	16.24	未进入负面清单	否	无	5.90%
10962	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	大河北线石洞沟分支022#头道杖子变压器	100	16.00%	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	3.70%

10963	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	10kV大梁线石洞沟分线二道杖子分支02号杆二道杖子增容（2017结余工程）	200	14.63%	130.73	#####	未进入负面清单	否	无	6.00%
10964	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	10kV大河北线大河北乡黄土梁子北变压器	200	73.20%	13.60	13.60	未进入负面清单	否	无	8.70%
10965	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	大河北线大杖子大棚变压器	50	9.20%	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无	9.70%
10966	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线哈叭气七组大棚支05号杆柱上变压器	80	3.96%	60.83	60.83	未进入负面清单	否	无	2.90%
10967	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	康官土坑子井柱上变压器	100	11.10%	68.90	68.90	未进入负面清单	否	无	6.30%
10968	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线小茶棚分支01号杆柱上变压器	80	63.65%	13.08	13.08	未进入负面清单	否	无	5.20%
10969	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线大西山东井分支柱上变压器	50	13.10%	33.45	33.45	未进入负面清单	否	无	3.40%
10970	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线注北分支09号杆柱上变压器	50	74.80%	2.60	2.60	未进入负面清单	否	无	2.50%
10971	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线红吉沟分支36号杆红中柱上变压器	50	12.00%	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	7.40%
10972	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线大工厂下店分支02号杆柱上变压器	30	45.60%	10.32	10.32	未进入负面清单	否	无	7.40%
10973	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线马杖子分支马杖子变压器	100	55.46%	24.54	24.54	未进入负面清单	否	无	4.60%
10974	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10千伏段杖子线房申河西增容柱上变压器	50	3.39%	38.31	38.31	未进入负面清单	否	无	9.60%
10975	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线大队前分支2号杆大队前变压器（2.0工程）	400	21.60%	233.60	#####	未进入负面清单	否	无	4.70%
10976	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线王兰沟分支王兰沟变压器	80	54.30%	20.56	20.56	未进入负面清单	否	无	2.90%
10977	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10千伏段杖子线大西山2柱上变压器	100	11.44%	68.56	68.56	未进入负面清单	否	无	6.30%
10978	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线侯杖子大棚分支02号柱上变压器	50	20.00%	30.00	30.00	未进入负面清单	否	无	6.60%
10979	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线小白杖子分支05号杆柱上变压器	50	44.60%	17.70	17.70	未进入负面清单	否	无	4.10%

10980	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线 唐土沟分线果 树队变压器	50	19.20%	30.40	30.40	未进入 负面清 单	否	无	9.10%
10981	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台 线	差转台线薛吉 沟分支01号杆 东沟大棚柱上 变压器	50	17.50%	31.25	31.25	未进入 负面清 单	否	无	2.20%
10982	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子 线	10kV段杖子线 马虎沟分台变 压器	30	22.20%	17.34	17.34	未进入 负面清 单	否	无	6.30%
10983	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子 线	10kV段杖子线 高山子分线高 山子专用变压 器	200	19.86%	120.28	#####	未进入 负面清 单	否	无	8.60%
10984	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台 线	差转台线东沟 西组大棚分支 10号柱上变压 器	30	17.57%	18.73	18.73	未进入 负面清 单	否	无	5.70%
10985	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子 线	10kV段杖子线 西店南大棚分 支西店南大棚 变压器	100	13.95%	66.05	66.05	未进入 负面清 单	否	无	9.00%
10986	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子 线	10kV段杖子线 大西山西井分 支柱上变压器	50	19.50%	30.25	30.25	未进入 负面清 单	否	无	5.10%
10987	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台 线	差转台线火下 分支02号杆柱 上变压器	30	12.80%	20.16	20.16	未进入 负面清 单	否	无	4.90%
10988	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子 线	10kV段杖子 线薛三家分支 薛三家柱上变 压器（高耗能 改造）	100	63.32%	16.68	16.68	未进入 负面清 单	否	无	6.80%
10989	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子 线	10kV段杖子线 薛三家大棚分 支薛三家大棚 变压器	50	16.60%	31.70	31.70	未进入 负面清 单	否	无	1.10%
10990	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台 线	差转台线东沟 分支02号杆柱 上变压器	50	62.10%	8.95	8.95	未进入 负面清 单	否	无	9.20%
10991	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线王 大门大棚柱上 变压器	50	35.40%	22.30	22.30	未进入 负面清 单	否	无	5.80%
10992	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台 线	差转台线茶棚 分支02号杆柱 上变压器（一 批中心村）	200	62.78%	34.44	34.44	未进入 负面清 单	否	无	7.50%
10993	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线王 清沟柱上变压 器	50	60.00%	10.00	10.00	未进入 负面清 单	否	无	2.80%
10994	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子 线	10kV段杖子线 薛三家分支2 号杆段杖子变 压器（2.0工 程）	400	9.30%	282.80	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.30%
10995	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子 线	10kV段杖子线 大西山北井分 支柱上变压器	50	14.30%	32.85	32.85	未进入 负面清 单	否	无	6.90%
10996	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线 三东变压器 (23能效)	400	48.84%	124.64	#####	未进入 负面清 单	否	无	7.90%

10997	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线水泥厂05号杆宋杖子变压器	100	24.30%	55.70	55.70	未进入负面清单	否	无	8.40%
10998	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	10kV大河北线魏杖子变压器	100	68.70%	11.30	11.30	未进入负面清单	否	无	1.30%
10999	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线大北沟变压器	50	46.34%	16.83	16.83	未进入负面清单	否	无	2.10%
11000	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	10kV大房子线水泥厂分歧大东沟分支02号杆头退河子增容（2017结余工程）	100	11.20%	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	3.40%
11001	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线沟门变压器	200	18.08%	123.84	#####	未进入负面清单	否	无	3.10%
11002	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线东沟分歧02#东沟变压器	200	22.40%	115.20	#####	未进入负面清单	否	无	9.50%
11003	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	10kV大房子线马叫沟分支01+1号杆仓上变压器（2.0工程）	200	13.40%	133.20	#####	未进入负面清单	否	无	9.50%
11004	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线上店分支02号杆柱上变压器	50	77.62%	1.19	1.19	未进入负面清单	否	无	2.00%
11005	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线河西分歧03#河西变压器	30	76.40%	1.08	1.08	未进入负面清单	否	无	8.00%
11006	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10千伏段杖子线小西山柱上变压器	50	71.60%	4.20	4.20	未进入负面清单	否	无	2.70%
11007	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线段杖子北分支段杖子北变压器	400	30.80%	196.80	#####	未进入负面清单	否	无	7.80%
11008	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线于杖子分支02号杆柱上变压器	50	46.80%	16.60	16.60	未进入负面清单	否	无	5.50%
11009	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线老杖子分支24号杆柱上变压器	80	78.40%	1.28	1.28	未进入负面清单	否	无	7.20%
11010	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线范杖子新农村变压器（2.0）	400	42.00%	152.00	#####	未进入负面清单	否	无	9.80%
11011	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线薛三家分歧段杖子南变压器	200	32.54%	94.92	94.92	未进入负面清单	否	无	7.20%
11012	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	10KV大梁线石羊石虎分歧04号杆酒西变压器（2.0工程）	200	43.80%	72.40	72.40	未进入负面清单	否	无	4.20%
11013	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	10KV大梁线联合厂分支03号杆黄酒馆变压器（2.0工程）	400	26.25%	215.00	#####	未进入负面清单	否	无	6.40%
11014	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	大河北线黄土梁子变压器	50	71.90%	4.05	4.05	未进入负面清单	否	无	9.80%

11015	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	10KV大梁线 石羊石虎分92 号杆石羊石虎 变压器（2.0	400	24.60%	221.60	#####	未进入 负面清 单	否	无	6.00%
11016	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台 线	差转台线火下 分支03号杆柱 上变压器	50	14.40%	32.80	32.80	未进入 负面清 单	否	无	8.90%
11017	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子 线	10千伏段杖子 线地东头柱上 变压器	100	71.60%	8.40	8.40	未进入 负面清 单	否	无	7.50%
11018	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子 线	10千伏段杖子 线西店南柱上 变压器	200	48.96%	62.08	62.08	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
11019	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	10KV大梁线 大河北分支11 号杆大河北变 压器（2.0工 程）	400	24.00%	224.00	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.20%
11020	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	10KV大梁线 石羊石虎分枝 10号杆酒东变 压器（2.0工 程）	400	20.55%	237.80	#####	未进入 负面清 单	否	无	7.80%
11021	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台 线	差转台线王杖 子分支08号杆 柱上变压器	50	60.00%	10.00	10.00	未进入 负面清 单	否	无	10.00%
11022	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟 分枝后太东支 02号杆柱上变 压器	80	43.25%	29.40	29.40	未进入 负面清 单	否	无	8.30%
11023	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟 分枝后太西分 支03号杆柱上 变压	50	66.44%	6.78	6.78	未进入 负面清 单	否	无	6.80%
11024	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子 线	10kV段杖子线 上窝铺分支1 号杆上窝铺变 压器（2.0工 程）	400	15.60%	257.60	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.30%
11025	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子 线	10kV段杖子线 唐土沟分支30 号杆下唐土沟 变压器（2.0 工程）	200	21.60%	116.80	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.20%
11026	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台 线	10kV差转台线 饶阳杖子分支 06号杆尧阳杖 子变压器 （2.0工程）	400	17.60%	249.60	#####	未进入 负面清 单	否	无	9.60%
11027	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子 线	10kV段杖子线 齐杖子分15号 杆齐杖子变压 器（2.0）	200	49.60%	60.80	60.80	未进入 负面清 单	否	无	1.30%
11028	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子 线	10kV段杖子线 老虎沟分枝马 虎沟变压器	80	44.25%	28.60	28.60	未进入 负面清 单	否	无	7.50%
11029	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台 线	差转台线东沟 下店分支06号 杆柱上变压器	30	51.68%	8.50	8.50	未进入 负面清 单	否	无	1.00%
11030	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子 线	10千伏段杖子 线西店北柱上 变压器	100	54.69%	25.31	25.31	未进入 负面清 单	否	无	5.00%

11031	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线 大西山分支1 号杆大西山变 压器（2.0工 程）	400	38.40%	166.40	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.70%
11032	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线小 庙柱上变压器	50	26.40%	26.80	26.80	未进入 负面清 单	否	无	8.80%
11033	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线 宋杖景观台变 压器)	200	33.76%	92.48	92.48	未进入 负面清 单	否	无	2.60%
11034	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台 线	差转台线南注 下沟分支13号 杆柱上变压器	50	78.87%	0.56	0.56	未进入 负面清 单	否	无	6.70%
11035	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台 线	差转台线高吉 沟分支06号杆 大工厂柱上变 压器	80	61.80%	14.56	14.56	未进入 负面清 单	否	无	1.00%
11036	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台 线	10kV差转台线 大白杖子分支 2号杆大白杖 子变压器 (2.0工程)	400	13.50%	266.00	#####	未进入 负面清 单	否	无	6.00%
11037	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟 分枝边家梁支 04号杆柱上变 压器	50	36.42%	21.79	21.79	未进入 负面清 单	否	无	4.10%
11038	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子 线	10kV于杖子线 牛南分台柱上 变压器(23能 效)	200	40.07%	79.86	79.86	未进入 负面清 单	否	无	7.50%
11039	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线 212号杆柱上 变压器(23能 效)	400	45.26%	138.96	#####	未进入 负面清 单	否	无	8.90%
11040	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	10kV大河北线 闫家沟门变压 器(23能效)	200	34.81%	90.38	90.38	未进入 负面清 单	否	无	3.50%
11041	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞 线	10kV佛爷洞线 上杖子分支01 号上杖子变压 器(23能效)	200	35.85%	88.30	88.30	未进入 负面清 单	否	无	3.70%
11042	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子 线	10kV郑杖子线 坎杖子分支04 号杆坎杖子台 区变压器(23 能效)	400	32.85%	188.60	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.90%
11043	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	10kV联工线 54号钢材市场 柱上变压器 (23能效)	400	46.69%	133.24	#####	未进入 负面清 单	否	无	9.90%
11044	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号 线	10kV天盛号线 商贸小区柱上 变压器(23能 效)	200	37.78%	84.44	84.44	未进入 负面清 单	否	无	7.00%
11045	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10千伏东沟线 大西沟分枝58 号杆西沟1变 压器(23能效)	200	38.04%	83.92	83.92	未进入 负面清 单	否	无	7.50%
11046	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞 线	10kV佛爷洞线 下杖子分支05 号下杖子变压 器(23能效)	200	31.15%	97.70	97.70	未进入 负面清 单	否	无	4.10%

11047	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线乌兰白大棚支05号杆柱上变压器	50	9.80%	35.10	35.10	未进入负面清单	否	无	5.80%
11048	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线小梁前分支02号杆柱上变压器	50	8.69%	35.66	35.66	未进入负面清单	否	无	8.70%
11049	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线东山西河套91号杆柱上变压器	400	4.80%	300.80	#####	未进入负面清单	否	无	7.60%
11050	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线北组北山大棚支05号杆柱上变压器	50	53.46%	13.27	13.27	未进入负面清单	否	无	8.00%
11051	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线东山一分支10号杆柱上变压器	80	14.60%	52.32	52.32	未进入负面清单	否	无	7.90%
11052	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线七间房南沟大棚分支16号杆柱上变压器	80	12.50%	54.00	54.00	未进入负面清单	否	无	5.60%
11053	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV七间房分歧七间房井变压器	50	18.00%	31.00	31.00	未进入负面清单	否	无	2.80%
11054	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	10kV太平线哈叭气西山棚柱上变压器	100	4.16%	75.84	75.84	未进入负面清单	否	无	2.90%
11055	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	10kV太平线五家二分五家九一分台（一批村）	100	18.00%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	2.30%
11056	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线五家十组大棚分支08号杆柱上变压器	50	4.26%	37.87	37.87	未进入负面清单	否	无	3.10%
11057	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	杏树沟分支分台3号杆柱上变压器	100	50.83%	29.17	29.17	未进入负面清单	否	无	6.70%
11058	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线马场分枝25号南炉大棚变压器	50	50.83%	14.59	14.59	未进入负面清单	否	无	6.30%
11059	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线汤东大棚分支06号汤东大棚变压器	80	28.63%	41.10	41.10	未进入负面清单	否	无	1.80%
11060	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线磨石沟分支07号磨石沟变压器	50	48.40%	15.80	15.80	未进入负面清单	否	无	9.10%
11061	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线西街大棚分支01号杆西街大棚柱上变压器	30	46.03%	10.19	10.19	未进入负面清单	否	无	1.60%
11062	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线北沟农排分枝31号杆北沟变压器（2.0工程）	200	13.95%	132.10	#####	未进入负面清单	否	无	3.30%
11063	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线碾南大棚分支07号碾南大棚变压器	30	35.20%	13.44	13.44	未进入负面清单	否	无	7.00%

11064	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线猴山沟大棚分支03猴山沟大棚变压器	50	35.40%	22.30	22.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
11065	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线何前分05号杆何前柱上变压器（一批村）	315	49.90%	94.82	94.82	未进入负面清单	否	无	1.40%
11066	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线杜家沟增容（2018年农网）	50	12.97%	33.52	33.52	未进入负面清单	否	无	4.40%
11067	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线牛洞子分枝塔沟3号井柱上变压器	50	14.50%	32.75	32.75	未进入负面清单	否	无	1.70%
11068	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线八道沟大棚台区柱上变压器	50	6.14%	36.93	36.93	未进入负面清单	否	无	8.80%
11069	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线莫北支运管所变压器	315	18.26%	194.48	#####	未进入负面清单	否	无	3.00%
11070	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线六陆变压器	160	13.27%	106.77	#####	未进入负面清单	否	无	6.70%
11071	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线莫北支莫北变压器	100	40.20%	39.80	39.80	未进入负面清单	否	无	5.50%
11072	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线后牛营子分台	100	59.60%	20.40	20.40	未进入负面清单	否	无	5.50%
11073	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线平房分洋洋冰瓶厂变压器	250	59.20%	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	7.50%
11074	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	110红店线	10kV红店线左分枝西台支3号杆朝西台1变压器（2.0）	200	19.63%	120.74	#####	未进入负面清单	否	无	8.30%
11075	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	110红店线	10kV底盘厂线76#朝东台柱上变压器	125	31.71%	60.36	60.36	未进入负面清单	否	无	2.40%
11076	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线207号杆柱上变压器	400	21.60%	233.60	#####	未进入负面清单	否	无	2.50%
11077	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线七间房分枝79号杆郭杖子变压器（2.0工程）	400	15.20%	259.20	#####	未进入负面清单	否	无	5.10%
11078	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	10kV太平线109号杆东山四组柱上变压器（抗早工程）	100	24.59%	55.41	55.41	未进入负面清单	否	无	1.70%
11079	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线115号杆柱上变压器（东山西沟）	200	10.80%	138.40	#####	未进入负面清单	否	无	6.80%
11080	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线七间房分房申一支房申三组变压器（一批村）	315	17.57%	196.64	#####	未进入负面清单	否	无	10.00%

11081	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	10kV太平线哈叭气一分18号杆哈村变压器（一批村）	315	25.60%	171.36	#####	未进入负面清单	否	无	4.20%
11082	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线五家四支02号杆柱上变压器	400	6.30%	294.80	#####	未进入负面清单	否	无	1.20%
11083	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线房申一分支03号杆房申一组变压器（2.0工程）	400	8.21%	287.16	#####	未进入负面清单	否	无	4.70%
11084	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线何北分06号杆何北柱上变压器（一批村）	315	67.40%	39.69	39.69	未进入负面清单	否	无	1.40%
11085	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线东南沟分支04号杆柱上变压器	50	50.90%	14.55	14.55	未进入负面清单	否	无	9.80%
11086	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线温泉山分支21号柱上变压器	30	48.00%	9.60	9.60	未进入负面清单	否	无	4.90%
11087	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10千伏松岭子线柳北井柱上变压器（二批井）	100	13.40%	66.60	66.60	未进入负面清单	否	无	1.10%
11088	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线孤山子分歧03号杆柱上变压器	100	55.50%	24.50	24.50	未进入负面清单	否	无	3.60%
11089	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线上岭分支60号杆柱上变压器	50	46.40%	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	2.30%
11090	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线石南小区分歧03号杆柱上变压器	50	14.80%	32.60	32.60	未进入负面清单	否	无	6.90%
11091	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线103户分103户变压器	250	42.07%	94.83	94.83	未进入负面清单	否	无	1.10%
11092	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线莫西北支莫西北变压器	400	27.20%	211.20	#####	未进入负面清单	否	无	4.30%
11093	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线高小支莫东分莫东变压器	315	17.00%	198.45	#####	未进入负面清单	否	无	2.30%
11094	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线保险支菜杖子分菜杖子变压器	315	18.00%	195.30	#####	未进入负面清单	否	无	4.60%
11095	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线高小支高小变压器	315	23.88%	176.78	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
11096	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线南沟分支24号杆南沟下柱上变压器	160	24.53%	88.75	88.75	未进入负面清单	否	无	3.70%
11097	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线邓杖子大棚分支03号柱上变压器	50	28.64%	25.68	25.68	未进入负面清单	否	无	5.40%
11098	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线柏树沟分歧90号杆里窝铺柱上变压器	30	69.60%	3.12	3.12	未进入负面清单	否	无	1.70%

11099	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线柏树沟分歧09号杆柏东柱上变压器	100	58.60%	21.40	21.40	未进入负面清单	否	无	3.80%
11100	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线侉子沟分支09号杆柱上变压器	100	60.48%	19.52	19.52	未进入负面清单	否	无	3.60%
11101	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线碾王三胜永小区分支03号杆柱上变压器	30	5.03%	22.49	22.49	未进入负面清单	否	无	6.00%
11102	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线宋北东分支05号杆柱上变压器	50	22.83%	28.59	28.59	未进入负面清单	否	无	5.10%
11103	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线东道大棚分歧01号杆柱上变压器	50	16.80%	31.60	31.60	未进入负面清单	否	无	8.20%
11104	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线柳条沟分歧79号柳北沟柱上变压器	50	51.60%	14.20	14.20	未进入负面清单	否	无	2.80%
11105	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线岳北大棚分支07号杆柱上变压器	80	14.08%	52.74	52.74	未进入负面清单	否	无	1.40%
11106	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线杏树沟分支14号杆柱上杏树沟变压器（高耗能改造）	100	61.20%	18.80	18.80	未进入负面清单	否	无	6.60%
11107	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线赵家沟分歧45号柱上变压器	50	51.00%	14.50	14.50	未进入负面清单	否	无	1.40%
11108	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线南梁分支13号杆柱上变压器	30	33.30%	14.01	14.01	未进入负面清单	否	无	4.60%
11109	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线金于杖子分歧08号柱上变压器	50	68.80%	5.60	5.60	未进入负面清单	否	无	2.30%
11110	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线柏树沟分歧59号杆半沟柱上变压器	50	50.28%	14.86	14.86	未进入负面清单	否	无	9.00%
11111	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线太阳沟分歧33号杆柱上变压器	50	24.80%	27.60	27.60	未进入负面清单	否	无	8.90%
11112	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线柳条沟分歧06号娘娘庙柱上变压器	20	31.60%	9.68	9.68	未进入负面清单	否	无	2.60%
11113	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线炮杖子大棚分支02号柱上变压器	30	56.60%	7.02	7.02	未进入负面清单	否	无	5.90%
11114	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线主干089号三家柱上变压器	200	44.80%	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	6.10%
11115	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线石桌沟分歧08号柱上变压器	30	42.40%	11.28	11.28	未进入负面清单	否	无	9.80%

11116	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线宋家店分支02号柱上变压器	50	47.80%	16.10	16.10	未进入负面清单	否	无	2.30%
11117	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10千伏松岭子线孤山子西组棚柱上变压器（三批井）	100	11.20%	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	7.50%
11118	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10千伏差转台线温泉山分支毕杖子新建大棚柱上变压器（三批井）	100	2.00%	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	5.90%
11119	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线松南大棚分歧06号杆柱上变压器	50	66.60%	6.70	6.70	未进入负面清单	否	无	4.90%
11120	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线三太岭沟外分支03号杆柱上变压器	50	36.00%	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	9.50%
11121	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线范杖子分歧01号杆柱上变压器	30	52.40%	8.28	8.28	未进入负面清单	否	无	6.30%
11122	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线昌盛店分支11号茶棚南柱上变压器（一批中心村）	100	18.00%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	4.40%
11123	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线二道沟分支49号杆二道沟变压器（2.0工程）	200	13.50%	133.00	#####	未进入负面清单	否	无	2.80%
11124	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线邓杖子西山小区分支06号杆柱上变压器	400	77.79%	8.84	8.84	未进入负面清单	否	无	8.60%
11125	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线四合店分歧01号杆柱上变压器	50	54.60%	12.70	12.70	未进入负面清单	否	无	6.90%
11126	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线半沟里分支01号杆半沟里柱上变压器	50	31.20%	24.40	24.40	未进入负面清单	否	无	6.50%
11127	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线三皇庙小区分支04号杆柱上变压器	50	25.93%	27.04	27.04	未进入负面清单	否	无	9.40%
11128	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线东台子分支09号杆柱上变压器	50	48.80%	15.60	15.60	未进入负面清单	否	无	5.40%
11129	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线四合店分歧09号杆柱上变压器	50	50.93%	14.54	14.54	未进入负面清单	否	无	5.10%
11130	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线温泉山分支16号毕大棚柱上变压器	20	13.23%	13.35	13.35	未进入负面清单	否	无	5.30%
11131	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线石南分支01号杆柱上变压器	100	58.00%	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	6.30%

11132	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线柏树沟分歧41号杆大头山柱上变压器	100	48.40%	31.60	31.60	未进入负面清单	否	无	9.90%
11133	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线三太岭分支56号杆三太岭沟里台区柱上变压器	30	41.60%	11.52	11.52	未进入负面清单	否	无	7.30%
11134	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线岳中大棚分支05号杆柱上变压器	50	17.17%	31.42	31.42	未进入负面清单	否	无	2.70%
11135	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线树林子分支04号杆树林子柱上变压器	20	22.00%	11.60	11.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
11136	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线刘杖子分歧12号杆柱上刘杖子变压器（高耗能改造）	200	34.40%	91.20	91.20	未进入负面清单	否	无	4.10%
11137	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线大东沟分支06号杆柱上变压器	20	8.40%	14.32	14.32	未进入负面清单	否	无	7.30%
11138	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线窑沟分支12号柱上变压器	30	36.00%	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	3.80%
11139	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线街里分歧03号杆松南变压器（2.0工程）	400	38.80%	164.80	#####	未进入负面清单	否	无	4.50%
11140	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线主干165号杆柏树沟小区柱上变压器	30	3.19%	23.04	23.04	未进入负面清单	否	无	2.50%
11141	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线南沟分支38号杆南沟上柱上变压器	50	50.18%	14.91	14.91	未进入负面清单	否	无	7.50%
11142	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线赵家沟小区分支01号杆赵家沟小区柱上变压器	30	2.20%	23.34	23.34	未进入负面清单	否	无	1.90%
11143	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线杏树沟分支02号杆倚大棚柱上变压器	30	14.40%	19.68	19.68	未进入负面清单	否	无	9.20%
11144	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线宋杖子分支13号杆宋杖子变压器（2.0工程）	400	20.55%	237.80	#####	未进入负面清单	否	无	4.70%
11145	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线赵家沟分支02号柱上变压器	200	37.60%	84.80	84.80	未进入负面清单	否	无	3.20%
11146	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线东庄分支01号杆柱上变压器	100	35.34%	44.66	44.66	未进入负面清单	否	无	2.80%
11147	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线东庄分歧14号杆东山电柱上变压器	50	50.30%	14.85	14.85	未进入负面清单	否	无	3.80%

11148	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线毕杖子分支02号杆柱上变压器	80	51.12%	23.10	23.10	未进入负面清单	否	无	9.10%
11149	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线金黄岭分支01号杆柱上变压器	80	59.54%	16.37	16.37	未进入负面清单	否	无	1.40%
11150	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线宋北西分支05号杆柱上变压器	80	56.80%	18.56	18.56	未进入负面清单	否	无	9.90%
11151	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线昌盛店分支04号杆柱上变压器	80	51.30%	22.96	22.96	未进入负面清单	否	无	1.10%
11152	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线大河南1号支02号杆大河南1#台区柱上变压器	100	24.80%	55.20	55.20	未进入负面清单	否	无	1.60%
11153	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线马场四队大棚分支01号杆马场四队大棚台区柱上变压器	30	35.60%	13.32	13.32	未进入负面清单	否	无	5.50%
11154	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线小八道沟台区柱上变压器	100	46.50%	33.50	33.50	未进入负面清单	否	无	7.50%
11155	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线刘西台区柱上变压器	50	49.70%	15.15	15.15	未进入负面清单	否	无	9.90%
11156	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线主干097号邓杖子柱上变压器	100	48.00%	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	6.30%
11157	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线太阳沟分歧21号上台子柱上变压器	20	39.20%	8.16	8.16	未进入负面清单	否	无	8.60%
11158	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧下沟分支下沟变压器	30	48.80%	9.36	9.36	未进入负面清单	否	无	3.70%
11159	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线下西坡子下西坡子变压器（2.0工程）	400	12.00%	272.00	#####	未进入负面清单	否	无	3.80%
11160	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线七零沙分支烧锅杖子变压器	50	55.60%	12.20	12.20	未进入负面清单	否	无	8.20%
11161	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线黄土坡子台区黄土坡子变压器	20	64.74%	3.05	3.05	未进入负面清单	否	无	6.80%
11162	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线白鸡沟分歧野猪沟变压器（高耗能改造）	50	68.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	8.40%
11163	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧正沟变压器	30	25.60%	16.32	16.32	未进入负面清单	否	无	8.50%
11164	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线岳杖子分支36号杆柱上上变压器	80	54.60%	20.32	20.32	未进入负面清单	否	无	5.40%

11165	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线四间房分支25号杆阳坡柱上变压器	50	77.33%	1.34	1.34	未进入负面清单	否	无	1.40%
11166	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线东山分歧丁里井分支08号杆丁里井台区柱上变压器	50	2.40%	38.80	38.80	未进入负面清单	否	无	5.60%
11167	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线大河南分歧21号杆大修厂家属院台区柱上变压器	160	8.88%	113.79	#####	未进入负面清单	否	无	1.50%
11168	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线四中大棚分支07号杆四中棚台区柱上变压器	50	12.00%	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	4.10%
11169	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线七零沙分支25号杆马褂沟台区柱上变压器	20	28.41%	10.32	10.32	未进入负面清单	否	无	2.20%
11170	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线马场三队分支05号杆三队台区柱上变压器	100	53.21%	26.79	26.79	未进入负面清单	否	无	5.00%
11171	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线股份厂支01号杆股份厂台区柱上变压器	160	48.00%	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	6.90%
11172	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线马褂沟分支03号杆马褂沟棚台区柱上变压器	30	20.80%	17.76	17.76	未进入负面清单	否	无	7.40%
11173	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线马场分支54号杆四队台区柱上变压器	100	35.70%	44.30	44.30	未进入负面清单	否	无	9.60%
11174	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线东山村植园大棚分支06号山植园棚台区柱上变压器	30	18.40%	18.48	18.48	未进入负面清单	否	无	3.40%
11175	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线马场分支05号杆前营子3号台区变压器	80	59.30%	16.56	16.56	未进入负面清单	否	无	2.60%
11176	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线东山分歧06号杆叉道子台区分台1（2017结余工程）	100	28.00%	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	8.40%
11177	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线马场五队井柱上变压器（二批机井）	50	28.00%	26.00	26.00	未进入负面清单	否	无	9.40%

11178	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线叉道子井台区柱上变压器（二批机井）	50	6.20%	36.90	36.90	未进入负面清单	否	无	4.00%
11179	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线东山分枝16号杆叉道子台区（2017结余工程）	200	19.20%	121.60	#####	未进入负面清单	否	无	8.10%
11180	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线马场分支马场大棚台区变压器	50	11.20%	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	4.90%
11181	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线职高分支03号杆大河南东台区柱上变压器	160	27.60%	83.84	83.84	未进入负面清单	否	无	7.40%
11182	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线魏家沟分支08号魏家沟柱上变压器	50	21.30%	29.35	29.35	未进入负面清单	否	无	7.20%
11183	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线白鸡沟分支10号杆白石咀分台变压器	400	2.40%	310.40	#####	未进入负面清单	否	无	9.40%
11184	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线小岭分支东岭变压器	50	75.00%	2.50	2.50	未进入负面清单	否	无	6.00%
11185	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线碾坊分支01号杆碾坊分台（2017结余工程）	200	28.00%	104.00	#####	未进入负面清单	否	无	4.70%
11186	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分枝庞二分支庞二变压器柱上变压器	200	28.80%	102.40	#####	未进入负面清单	否	无	3.10%
11187	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线白鸡沟分枝白鸡沟南变压器	200	15.20%	129.60	#####	未进入负面清单	否	无	6.00%
11188	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线山弯子分支山弯子变压器	80	34.20%	36.64	36.64	未进入负面清单	否	无	9.60%
11189	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线小岭分支双庙大棚变压器	50	45.60%	17.20	17.20	未进入负面清单	否	无	3.80%
11190	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线大块地分支大块地变压器	50	48.52%	15.74	15.74	未进入负面清单	否	无	9.10%
11191	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线牛洞子分枝庞二变压器（2.0工程）	400	15.95%	256.21	#####	未进入负面清单	否	无	2.60%
11192	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分枝牛洞子大棚变压器	30	21.10%	17.67	17.67	未进入负面清单	否	无	2.50%
11193	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线周杖子大棚分支周杖子大棚2台区变压器	100	5.70%	74.30	74.30	未进入负面清单	否	无	7.00%

11194	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分枝车沟分支南沟变压器	10	17.20%	6.28	6.28	未进入负面清单	否	无	3.60%
11195	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线付杖子大棚分支付杖子大棚变压器（高耗能改造）	50	24.00%	28.00	28.00	未进入负面清单	否	无	8.50%
11196	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线174号杆双庙变压器（2.0工程）	400	22.20%	231.20	#####	未进入负面清单	否	无	6.90%
11197	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线刘杖子大棚分支刘杖子大棚变压器	50	21.60%	29.20	29.20	未进入负面清单	否	无	9.60%
11198	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线胡杖子大棚分支19号杆胡杖子大棚分台（2017结余工程）	50	7.04%	36.48	36.48	未进入负面清单	否	无	5.30%
11199	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线东沟分支上黑沟2变压器	30	18.20%	18.54	18.54	未进入负面清单	否	无	2.10%
11200	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线东大地台区东大地变压器	50	49.60%	15.20	15.20	未进入负面清单	否	无	8.20%
11201	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线下黑沟分支下黑沟变压器	30	69.60%	3.12	3.12	未进入负面清单	否	无	3.70%
11202	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线上西坡子台区上西坡子变压器	80	73.60%	5.12	5.12	未进入负面清单	否	无	5.40%
11203	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分枝车沟分支车沟变压器	20	12.40%	13.52	13.52	未进入负面清单	否	无	3.50%
11204	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线白石咀分支白石咀1变压器（2.0工程）	400	33.39%	186.44	#####	未进入负面清单	否	无	9.00%
11205	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线小岭分支西岭变压器（高耗能改造）	50	39.97%	20.02	20.02	未进入负面清单	否	无	5.40%
11206	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线盖沟台区盖沟变压器	30	29.40%	15.18	15.18	未进入负面清单	否	无	8.50%
11207	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线马杖子分支马场变压器	20	60.40%	3.92	3.92	未进入负面清单	否	无	6.80%
11208	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线胡杖子东沟分支胡杖子东沟变压器	50	61.09%	9.46	9.46	未进入负面清单	否	无	8.30%
11209	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线周杖子分支6号杆周杖子变压器（2.0工程）	400	12.48%	270.08	#####	未进入负面清单	否	无	7.70%
11210	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线马杖子分支马西变压器	100	19.60%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	1.80%

11211	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线双庙西沟分支双庙西沟大棚变压器	30	27.60%	15.72	15.72	未进入负面清单	否	无	5.80%
11212	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线周杖子大棚分支周杖子大棚变压器	50	36.97%	21.52	21.52	未进入负面清单	否	无	7.10%
11213	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧车沟分支路沟变压器	20	29.60%	10.08	10.08	未进入负面清单	否	无	5.70%
11214	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线官杖子台区官杖子变压器	80	32.46%	38.03	38.03	未进入负面清单	否	无	8.10%
11215	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线庙后分支庙后变压器	30	34.40%	13.68	13.68	未进入负面清单	否	无	3.70%
11216	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线双庙东沟分支上黑沟1变压器	30	43.20%	11.04	11.04	未进入负面清单	否	无	2.00%
11217	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线白鸡沟分歧二杖子外分支二杖子外变压器（高耗能改造）	50	43.20%	18.40	18.40	未进入负面清单	否	无	1.40%
11218	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线马杖子分支马西养殖小区变压器	50	9.60%	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	5.30%
11219	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线长岭分支长岭变压器	50	50.80%	14.60	14.60	未进入负面清单	否	无	8.50%
11220	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线55号杆碾坊增容（2017结余工程）	200	16.80%	126.40	#####	未进入负面清单	否	无	6.80%
11221	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线4号井柱上变压器	50	8.20%	35.90	35.90	未进入负面清单	否	无	3.60%
11222	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线胡杖子大棚分支02号杆胡杖子大棚增容（2017结余工程）	50	6.00%	37.00	37.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
11223	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧王家沟分支王家沟变压器	30	13.20%	20.04	20.04	未进入负面清单	否	无	6.20%
11224	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线白石咀分支白石咀大棚变压器	50	78.27%	0.87	0.87	未进入负面清单	否	无	1.00%
11225	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线小五家子台区小五家子变压器	50	65.60%	7.20	7.20	未进入负面清单	否	无	7.50%
11226	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线永泉子台区永泉子变压器	80	48.40%	25.28	25.28	未进入负面清单	否	无	6.00%
11227	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线白鸡沟分歧二杖子里变压器（高耗能改造）	50	61.20%	9.40	9.40	未进入负面清单	否	无	9.80%

11228	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线岳杖子分枝30号杆岳杖子变压器（2.0工程）	400	6.61%	293.56	#####	未进入负面清单	否	无	3.30%
11229	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线三皇庙分枝24号杆赵家店柱上变压器	50	38.25%	20.88	20.88	未进入负面清单	否	无	6.00%
11230	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线柏西分支01号杆柱上变压器	80	61.40%	14.88	14.88	未进入负面清单	否	无	9.30%
11231	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线王中北分支03号杆柱上变压器	50	46.55%	16.73	16.73	未进入负面清单	否	无	2.20%
11232	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线姜杖子分枝02号柱上变压器	50	67.11%	6.45	6.45	未进入负面清单	否	无	5.20%
11233	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线太阳沟分枝14号范家沟柱上变压器	30	66.40%	4.08	4.08	未进入负面清单	否	无	8.90%
11234	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线河西分枝04号杆河西变压器（2.0工程）	200	33.45%	93.10	93.10	未进入负面清单	否	无	6.50%
11235	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线三皇庙村01号杆柱上变压器	100	6.30%	73.70	73.70	未进入负面清单	否	无	6.60%
11236	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线炮手杖子分2号杆炮杖子变压器（2.0）	400	22.50%	230.00	#####	未进入负面清单	否	无	4.60%
11237	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线三皇庙分枝13号杆王杖子柱上变压器	80	67.97%	9.62	9.62	未进入负面清单	否	无	4.60%
11238	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线松北分枝1号杆松北变压器（2.0工程）	400	30.00%	200.00	#####	未进入负面清单	否	无	2.90%
11239	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线主干129号车杖子柱上变压器	80	11.06%	55.15	55.15	未进入负面清单	否	无	2.90%
11240	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线74号杆东山变压器（2.0工程）	200	27.15%	105.70	#####	未进入负面清单	否	无	2.50%
11241	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线石北分支05号杆柱上变压器	50	38.35%	20.83	20.83	未进入负面清单	否	无	8.50%
11242	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线岳杖子分台分支03号杆岳杖子分台变压器（2.0工程）	200	47.90%	64.20	64.20	未进入负面清单	否	无	6.80%
11243	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线东道分枝1号杆东道变压器（2.0工程）	400	35.27%	178.92	#####	未进入负面清单	否	无	2.10%

11244	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线李家店分支02号杆李家店台区柱上变压器(23能效)	200	28.41%	103.18	#####	未进入负面清单	否	无	8.40%
11245	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线马杖子变压器(23能效)	400	47.45%	130.20	#####	未进入负面清单	否	无	3.50%
11246	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线三家分枝68号三家二组变压器(23能效)	400	33.55%	185.80	#####	未进入负面清单	否	无	6.80%
11247	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线西营子分枝04号杆西营子变压器(23能效)	200	47.99%	64.02	64.02	未进入负面清单	否	无	9.20%
11248	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	10kV八修线示范园台柱上变压器(23能效)	200	35.29%	89.42	89.42	未进入负面清单	否	无	1.70%
11249	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV西青分支02#柱上变压器	50	36.03%	21.99	21.99	未进入负面清单	否	无	4.20%
11250	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV白杖子分枝68#许杖子台柱上变压器	50	39.60%	20.20	20.20	未进入负面清单	否	无	3.10%
11251	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	10kV大南线三道沟分06号杆围子分台	200	45.15%	69.70	69.70	未进入负面清单	否	无	8.40%
11252	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线刀子沟分支刀子沟外变压器	80	16.80%	50.56	50.56	未进入负面清单	否	无	3.70%
11253	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线刘杖子西沟分支刘杖子西沟变压器	80	22.80%	45.76	45.76	未进入负面清单	否	无	2.90%
11254	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线后地东分支03号杆后地东台区柱上变压器	200	49.80%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	9.70%
11255	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线四间房支19号杆四间房台区柱上变压器	400	67.50%	50.00	50.00	未进入负面清单	否	无	4.50%
11256	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线大河南分枝41号杆水泉沟台区柱上变压器	80	63.00%	13.60	13.60	未进入负面清单	否	无	5.90%
11257	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线黄花沟分支03号杆黄花沟台区柱上变压器	50	34.80%	22.60	22.60	未进入负面清单	否	无	5.50%
11258	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线东山东南分支02号杆东山东台区柱上变压器	200	57.83%	44.34	44.34	未进入负面清单	否	无	1.30%

11259	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线后营子分支05号杆后营子台区柱上变压器	200	33.20%	93.60	93.60	未进入负面清单	否	无	8.70%
11260	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线大河南分歧31号杆城南棚台区柱上变压器	200	41.20%	77.60	77.60	未进入负面清单	否	无	1.70%
11261	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线后地西分支01号杆后地西台区柱上变压器	100	47.40%	32.60	32.60	未进入负面清单	否	无	5.30%
11262	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线10号杆前营子1号台区柱上变压器	100	75.60%	4.40	4.40	未进入负面清单	否	无	8.40%
11263	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线孔杖子分支05号杆孔杖子台区柱上变压器	30	65.03%	4.49	4.49	未进入负面清单	否	无	9.80%
11264	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线四间房分支04号杆四间房大棚台区柱上变压器	100	31.20%	48.80	48.80	未进入负面清单	否	无	3.10%
11265	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线主干27号杆西五官台区柱上变压器	160	52.80%	43.52	43.52	未进入负面清单	否	无	6.30%
11266	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线古桥子台区古桥子变压器	100	46.38%	33.62	33.62	未进入负面清单	否	无	4.50%
11267	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线马杖子分支马东变压器	200	30.96%	98.08	98.08	未进入负面清单	否	无	8.70%
11268	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线胡杖子分支胡杖子南变压器（2.0工程）	400	14.46%	262.16	#####	未进入负面清单	否	无	3.00%
11269	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线刀子沟分支刀子沟里变压器	200	19.20%	121.60	#####	未进入负面清单	否	无	6.00%
11270	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线白鸡沟分歧白鸡沟北变压器（2.0工程）	200	40.40%	79.20	79.20	未进入负面清单	否	无	7.60%
11271	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	226红木联2号线	10kV红木联2号线得月楼支01号杆得月楼变压器（2.0工程）	400	5.35%	298.60	#####	未进入负面清单	否	无	2.80%
11272	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	226红木联2号线	红木联2号线杏园支柱上变压器	50	30.35%	24.83	24.83	未进入负面清单	否	无	5.70%
11273	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	107城郊线	10kV城郊线粮贸支粮贸后台区	100	20.40%	59.60	59.60	未进入负面清单	否	无	6.60%
11274	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线30号杆信合变压器	200	37.77%	84.46	84.46	未进入负面清单	否	无	4.50%

11275	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线北山小区分台分2号杆北山小区分台	50	31.33%	24.34	24.34	未进入负面清单	否	无	9.00%
11276	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线199号杆杨树底下柱上变压器	200	24.36%	111.28	#####	未进入负面清单	否	无	9.10%
11277	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线喇南分支01号杆五南台区柱上变压器(23能效)	400	36.28%	174.88	#####	未进入负面清单	否	无	4.60%
11278	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kV刘杖子线洼子店变压器(23能效)	400	39.85%	160.60	#####	未进入负面清单	否	无	9.50%
11279	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线大孤山分枝32号杆李杖子变压器(23能效)	200	41.07%	77.86	77.86	未进入负面清单	否	无	5.50%
11280	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线前北分枝12#柱上变压器(23能效)	200	25.83%	108.34	#####	未进入负面清单	否	无	6.10%
11281	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线茶哈分神仙沟支神东支2号杆神东变压器	80	51.50%	22.80	22.80	未进入负面清单	否	无	6.90%
11282	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子大棚分支05#柱上变压器	630	12.00%	428.40	#####	未进入负面清单	否	无	6.40%
11283	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线白庙子大棚台区白庙子大棚变压器	30	24.30%	16.71	16.71	未进入负面清单	否	无	2.70%
11284	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分枝52号杆东道东变压器(2.0工程)	200	25.40%	109.20	#####	未进入负面清单	否	无	4.20%
11285	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分枝河南分支河南变压器(2.0工程)	400	16.57%	253.72	#####	未进入负面清单	否	无	7.20%
11286	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分枝白庙子分支白庙子变压器	160	65.20%	23.68	23.68	未进入负面清单	否	无	7.80%
11287	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子大棚分支于杖子大棚变压器	50	17.41%	31.30	31.30	未进入负面清单	否	无	1.50%
11288	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分枝黄花沟1变压器(高耗能改造)	50	45.20%	17.40	17.40	未进入负面清单	否	无	6.10%
11289	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分枝老爷庙分支67号杆前东沟变压器(2.0工程)	200	18.40%	123.20	#####	未进入负面清单	否	无	6.20%

11290	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分枝前东沟小区分支前东沟小区变压器	50	8.00%	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	7.00%
11291	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线老爷庙西支3号杆庙西变压器（2.0工程）	200	24.00%	112.00	#####	未进入负面清单	否	无	1.10%
11292	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	209东南线	10千伏东南线凌河街支凌河街变压器	315	30.23%	156.78	#####	未进入负面清单	否	无	4.00%
11293	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线沟门子3号井柱上变压器	50	22.60%	28.70	28.70	未进入负面清单	否	无	6.80%
11294	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分枝北沟分支北沟村变压器（高耗能改造）	50	23.60%	28.20	28.20	未进入负面清单	否	无	6.20%
11295	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分枝老爷庙分支庙东变压器（2.0工程）	400	20.85%	236.60	#####	未进入负面清单	否	无	9.90%
11296	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	于杖子线庄北增容柱上变压器	100	17.60%	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	8.20%
11297	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分枝敬老院分支大滩变压器	100	30.40%	49.60	49.60	未进入负面清单	否	无	1.00%
11298	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分枝北沟分支22号杆塔东变压器（2.0工程）	400	14.40%	262.40	#####	未进入负面清单	否	无	8.20%
11299	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10千伏于杖子线黄花沟分支黄花沟变压器（2015结余）	50	8.32%	35.84	35.84	未进入负面清单	否	无	3.20%
11300	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分枝西沟分支西沟变压器（高耗能改造）	50	46.40%	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	4.20%
11301	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分枝老爷庙分支棠杖子变压器	50	73.59%	3.21	3.21	未进入负面清单	否	无	2.70%
11302	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	于杖子线庄南增容柱变压器	100	37.20%	42.80	42.80	未进入负面清单	否	无	5.70%
11303	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线老庄户东南沟台区东南沟变压器	50	7.00%	36.50	36.50	未进入负面清单	否	无	5.70%

11304	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧58号杆于杖子变压器（2.0工程）	400	14.73%	261.08	#####	未进入负面清单	否	无	9.50%
11305	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线白杖子分歧78#杨家庄台柱上变压器	50	43.46%	18.27	18.27	未进入负面清单	否	无	1.00%
11306	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分歧78#柱上变压器	50	29.85%	25.08	25.08	未进入负面清单	否	无	8.70%
11307	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧72#六道河子台六道河子变压器（2.0工程）	200	16.50%	127.00	#####	未进入负面清单	否	无	2.90%
11308	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	老西杖子水井柱上变压器	50	23.70%	28.15	28.15	未进入负面清单	否	无	2.10%
11309	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线南营子三组柱上变压器	200	42.75%	74.50	74.50	未进入负面清单	否	无	6.70%
11310	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	111环保线	10kV水泥线西五官分歧房申南井分支08号杆房申南井柱上变压器（二批机井）	100	3.00%	77.00	77.00	未进入负面清单	否	无	2.80%
11311	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	111环保线	10kV水泥线西五官分歧辛南井分支辛南井台区柱上变压器（二批机井）	50	18.50%	30.75	30.75	未进入负面清单	否	无	2.40%
11312	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	111环保线	10kV水泥线西五官分歧03号杆单家店棚台区柱上变压器	50	18.17%	30.92	30.92	未进入负面清单	否	无	2.40%
11313	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	111环保线	10kV水泥线西五官分歧房申林地支01号杆林地大棚台区柱上变压器	80	12.30%	54.16	54.16	未进入负面清单	否	无	6.50%
11314	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	111环保线	10kV水泥线房申分支房申菜地台区柱上变压器（二批中心村）	50	6.20%	36.90	36.90	未进入负面清单	否	无	2.10%
11315	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	111环保线	10kV水泥线下台子南分支04号杆下台子南变压器（2.0工程）	400	17.90%	248.40	#####	未进入负面清单	否	无	5.00%
11316	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	111环保线	10kV水泥线下台子支10号杆下台子台区柱上变压器	80	34.80%	36.16	36.16	未进入负面清单	否	无	8.10%

11317	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	111环保线	10kV水泥线西 五官分枝29号 杆房申北队2 台区柱上变压 器	50	16.00%	32.00	32.00	未进入 负面清 单	否	无	3.10%
11318	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	111环保线	10kV水泥线辛 南棚分支02号 杆辛南大地变 压器（2.0工 程）	400	3.81%	304.76	#####	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
11319	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	111环保线	10kV水泥线西 五官分枝07号 杆辛南北大棚 2台区柱上变 压器	80	13.80%	52.96	52.96	未进入 负面清 单	否	无	3.30%
11320	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	111环保线	10kV水泥线房 申新区棚分支 01号杆新区棚 台区柱上变压 器	400	71.20%	35.20	35.20	未进入 负面清 单	否	无	5.50%
11321	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	111环保线	10kV水泥线房 申南分3号杆 房申南队变压 器（2.0）	400	42.60%	149.60	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.10%
11322	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	111环保线	10kV水泥线西 五官分枝10号 杆辛南北大棚 台区柱上变压 器	315	15.00%	204.75	#####	未进入 负面清 单	否	无	7.10%
11323	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	111环保线	10kV水泥线辛 北分支04号杆 辛北台区柱上 变压器	400	34.24%	183.04	#####	未进入 负面清 单	否	无	9.60%
11324	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	111环保线	10kV水泥线下 台子大棚分支 06号杆下台子 大棚变压器 （2.0工程）	400	1.94%	312.24	#####	未进入 负面清 单	否	无	6.10%
11325	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	111环保线	10kV水泥线房 申北棚分支01 号杆房申北棚 柱上变压器	100	9.60%	70.40	70.40	未进入 负面清 单	否	无	9.00%
11326	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	111环保线	10kV水泥线地 震站分支11号 杆下台子并大 棚变压器 （2.0工程）	400	4.69%	301.24	#####	未进入 负面清 单	否	无	8.30%
11327	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河 子线	10kV自杖子分 枝大庄分支 39#大庄台柱 上变压器	50	51.16%	14.42	14.42	未进入 负面清 单	否	无	3.60%
11328	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线黄 北台区柱上变 压器	200	28.80%	102.40	#####	未进入 负面清 单	否	无	8.00%
11329	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线南 洼大棚台区柱 上变压器	50	36.60%	21.70	21.70	未进入 负面清 单	否	无	4.60%
11330	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	南店线柏杖子 分枝尖山子西 沟分支41号杆 吴家沟门大井 柱上变压器	50	49.73%	15.14	15.14	未进入 负面清 单	否	无	4.60%

11331	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线柏杖子分枝黄杖子下井分支02号杆黄杖子下井柱上变压器	50	23.00%	28.50	28.50	未进入负面清单	否	无	3.60%
11332	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线南街南分支08号杆南街南变压器（2.0工程）	400	31.20%	195.20	#####	未进入负面清单	否	无	7.40%
11333	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线苗金沟台区柱上变压器	50	65.50%	7.25	7.25	未进入负面清单	否	无	8.60%
11334	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线虎头石二组台区柱上变压器（高耗能变压器改造）	100	9.30%	70.70	70.70	未进入负面清单	否	无	2.70%
11335	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线柏杖子六组台区柱上变压器	100	16.80%	63.20	63.20	未进入负面清单	否	无	2.50%
11336	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线黄南台区柱上变压器	100	79.70%	0.30	0.30	未进入负面清单	否	无	4.40%
11337	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线柏杖子分枝虎头石二组小区柱上变压器	50	77.60%	1.20	1.20	未进入负面清单	否	无	4.40%
11338	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线南营子大棚台区柱上变压器	250	4.84%	187.90	#####	未进入负面清单	否	无	3.40%
11339	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线虎一台区柱上变压器	100	57.96%	22.04	22.04	未进入负面清单	否	无	8.40%
11340	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线车站家属院台区柱上变压器	100	51.01%	28.99	28.99	未进入负面清单	否	无	2.40%
11341	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线柏杖子分枝黑沟门大井分支01号杆黑沟门大井柱上变压器	50	22.90%	28.55	28.55	未进入负面清单	否	无	1.60%
11342	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线柏杖子分枝河套门大井分支16号杆河套门大井柱上变压器	50	23.70%	28.15	28.15	未进入负面清单	否	无	3.80%
11343	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线柏杖子分枝柏杖子五组分支01号杆柏杖子五组分支变压器（2.0工程）	200	28.40%	103.20	#####	未进入负面清单	否	无	10.00%
11344	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线小河西台区柱上变压器	50	69.85%	5.08	5.08	未进入负面清单	否	无	6.30%
11345	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线北窝铺台区柱上变压器	50	34.80%	22.60	22.60	未进入负面清单	否	无	8.90%
11346	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线黄杖子台区柱上变压器	200	30.70%	98.60	98.60	未进入负面清单	否	无	10.00%

11347	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线柏杖子七组台区柱上变压器	80	61.40%	14.88	14.88	未进入负面清单	否	无	3.00%
11348	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线南营子北台柱上变压器	200	33.15%	93.70	93.70	未进入负面清单	否	无	7.60%
11349	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线柏杖子分线边条沟门大井分支01号杆边条沟门井柱上变压器	50	26.32%	26.84	26.84	未进入负面清单	否	无	2.50%
11350	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线八西台区柱上变压器	200	33.15%	93.70	93.70	未进入负面清单	否	无	8.90%
11351	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV草碾沟分线51号杆柱上变压器	100	19.20%	60.80	60.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
11352	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	范杖子分线机井柱上变压器	50	7.60%	36.20	36.20	未进入负面清单	否	无	8.00%
11353	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线马杖子分线15#柱上变压器	50	56.80%	11.60	11.60	未进入负面清单	否	无	8.70%
11354	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线何杖子大棚03#柱上变压器	30	2.40%	23.28	23.28	未进入负面清单	否	无	6.40%
11355	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子分线蒙古营子分支04#柱上变压器	200	70.63%	18.74	18.74	未进入负面清单	否	无	4.70%
11356	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线五道河子大棚分支01#柱上变压器	50	59.20%	10.40	10.40	未进入负面清单	否	无	3.20%
11357	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线222#马杖子台（2.0工程）	100	66.40%	13.60	13.60	未进入负面清单	否	无	1.70%
11358	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线下苍分线25#柱上变压器	50	52.85%	13.58	13.58	未进入负面清单	否	无	3.80%
11359	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分线39#柱上变压器	50	62.37%	8.82	8.82	未进入负面清单	否	无	4.50%
11360	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线换杖子分线01#柱上变压器	50	76.20%	1.90	1.90	未进入负面清单	否	无	3.50%
11361	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线河东大棚分线02#柱上变压器	30	13.30%	20.01	20.01	未进入负面清单	否	无	3.90%
11362	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线小马杖子分支01号杆柱上变压器	400	74.31%	22.76	22.76	未进入负面清单	否	无	8.70%
11363	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV范杖子分线19#北台子柱上变压器	100	40.68%	39.32	39.32	未进入负面清单	否	无	2.00%

11364	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	三道河子线范杖子分歧四道河子2井分支柱上变压器	50	21.60%	29.20	29.20	未进入负面清单	否	无	7.70%
11365	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧王家庄分支38#柱上变压器	10	26.69%	5.33	5.33	未进入负面清单	否	无	1.60%
11366	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子歧桦皮沟分支26#柱上变压器	30	16.40%	19.08	19.08	未进入负面清单	否	无	9.50%
11367	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分歧宋家沟分支16#柱上变压器	30	48.51%	9.45	9.45	未进入负面清单	否	无	3.90%
11368	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧小喇嘛沟分支17#柱上变压器	30	52.80%	8.16	8.16	未进入负面清单	否	无	2.40%
11369	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	六道河子机井柱上变压器	50	23.50%	28.25	28.25	未进入负面清单	否	无	8.90%
11370	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线白杖子分歧57号杆大刘沟变压器	200	14.40%	131.20	#####	未进入负面清单	否	无	8.00%
11371	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线二道沟分支二道沟变压器(2015结余)	50	4.81%	37.60	37.60	未进入负面清单	否	无	9.80%
11372	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧桦皮沟分支47#柱上变压器	50	24.40%	27.80	27.80	未进入负面清单	否	无	1.10%
11373	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线白杖子分歧87#伊杖子伊杖子变压器(2.0工程)	50	17.01%	31.49	31.49	未进入负面清单	否	无	2.90%
11374	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线小白杖子大棚分支01#柱上变压器	50	8.55%	35.73	35.73	未进入负面清单	否	无	6.70%
11375	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV范杖子分歧柏二道杖子分支02#柏二杖子台柱上变压器	50	53.70%	13.15	13.15	未进入负面清单	否	无	1.00%
11376	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV范杖子分歧113#柏头杖子台柱上变压器	30	53.62%	7.91	7.91	未进入负面清单	否	无	8.00%
11377	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV范杖子分歧万家沟分支16#柱上变压器	50	36.77%	21.62	21.62	未进入负面清单	否	无	5.10%

11378	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV草碾沟分枝草东沟分支11#东沟柱上变压器	20	27.60%	10.48	10.48	未进入负面清单	否	无	8.00%
11379	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	10kV联工线水库顶分支06号杆水库顶变压器	80	56.40%	18.88	18.88	未进入负面清单	否	无	9.50%
11380	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子大棚02#柱上变压器	30	22.20%	17.34	17.34	未进入负面清单	否	无	3.30%
11381	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线南水泉柱上变压器	50	61.80%	9.10	9.10	未进入负面清单	否	无	3.70%
11382	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线下苍分枝灰石沟分支31#灰石沟2台区(2017结余工程)	100	50.00%	30.00	30.00	未进入负面清单	否	无	4.20%
11383	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线108#北地台柱上变压器	50	64.04%	7.98	7.98	未进入负面清单	否	无	4.50%
11384	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV胡杖子分枝大杖子分枝02#柱上变压器	100	6.90%	73.10	73.10	未进入负面清单	否	无	7.40%
11385	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV范杖子分枝51#五北台柱上变压器	50	71.56%	4.22	4.22	未进入负面清单	否	无	8.60%
11386	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线西沟分枝3#柱上变压器	50	12.00%	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	6.70%
11387	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线沟门子分枝05#变压器沟门子变压器(2.0工程)	400	20.65%	237.40	#####	未进入负面清单	否	无	2.30%
11388	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV范杖子分枝137#柏三道杖子台柱上变压器	50	63.00%	8.50	8.50	未进入负面清单	否	无	4.00%
11389	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线大庄分枝白西台子分支03#西台子台(2.0工程)	200	29.51%	100.98	#####	未进入负面清单	否	无	9.10%
11390	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线白杖子分枝白河东分支03#白杖子(2.0工程)	200	20.20%	119.60	#####	未进入负面清单	否	无	2.70%
11391	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线286#毛西台柱上变压器	50	39.50%	20.25	20.25	未进入负面清单	否	无	1.40%
11392	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV白杖子分枝西大山分支16#西大山台柱上变压器	20	37.41%	8.52	8.52	未进入负面清单	否	无	7.50%

11393	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分枝四道河子分支04#四道河子变压器（2.0工程）	400	18.00%	248.00	#####	未进入负面清单	否	无	2.80%
11394	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线下苍分枝灰石沟分支29#柱上变压器	80	48.90%	24.88	24.88	未进入负面清单	否	无	6.30%
11395	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线毛家店大棚01#上变压器	30	9.10%	21.27	21.27	未进入负面清单	否	无	4.40%
11396	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV草碾沟分枝草西山分支05#草西山柱上变压器	50	21.63%	29.19	29.19	未进入负面清单	否	无	8.60%
11397	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线二十五里堡东小区分支二十五里堡东小区变压器	50	8.85%	35.58	35.58	未进入负面清单	否	无	5.90%
11398	国网凌源市供电公司	杨杖子66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线岔沟分枝文化宫分支01号杆文化宫变压器（2.0工程）	200	24.30%	111.40	#####	未进入负面清单	否	无	1.50%
11399	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线马杖子分支马杖子农专变压器	50	38.70%	20.65	20.65	未进入负面清单	否	无	6.20%
11400	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线二十五里堡分支5号杆二十五里铺变压器（2.0工程）	400	30.00%	200.00	#####	未进入负面清单	否	无	5.00%
11401	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	段杖子线马杖子西棚分支柱上变压器	50	3.60%	38.20	38.20	未进入负面清单	否	无	4.80%
11402	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线二十里堡西小区分支二十里堡西小区变压器	80	11.25%	55.00	55.00	未进入负面清单	否	无	9.70%
11403	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线段杖子板厂分支自来水变压器	200	5.76%	148.48	#####	未进入负面清单	否	无	9.30%
11404	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线烧锅地分枝梁南下分支10号杆梁南台区分台1（2017结余工程）	100	18.51%	61.49	61.49	未进入负面清单	否	无	1.60%
11405	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线烧锅地小区柱上变压器	80	23.30%	45.36	45.36	未进入负面清单	否	无	8.40%
11406	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线南岔台区柱上变压器	50	16.65%	31.68	31.68	未进入负面清单	否	无	5.10%

11407	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线岳丈子台区柱上变压器	30	66.88%	3.94	3.94	未进入负面清单	否	无	5.00%
11408	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北营子分线10号杆东街变压器（2.0工程）	400	39.00%	164.00	#####	未进入负面清单	否	无	6.80%
11409	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线烧锅地分线55号杆台区柱上变压器	50	21.60%	29.20	29.20	未进入负面清单	否	无	2.70%
11410	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线后营子小区柱上变压器	50	21.10%	29.45	29.45	未进入负面清单	否	无	8.00%
11411	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线西沟台区柱上变压器	50	13.80%	33.10	33.10	未进入负面清单	否	无	8.70%
11412	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线西山台区柱上变压器	20	70.80%	1.84	1.84	未进入负面清单	否	无	5.10%
11413	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线大路沟分15号杆大路沟变压器（2018年农网）	50	7.43%	36.29	36.29	未进入负面清单	否	无	5.20%
11414	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线烧锅地分线北沟上分支16号杆北沟台区分台1（2017结余工程）	100	7.99%	72.01	72.01	未进入负面清单	否	无	9.60%
11415	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北岔台区柱上变压器	10	33.45%	4.66	4.66	未进入负面清单	否	无	5.90%
11416	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线上四道沟台区柱上变压器	30	7.80%	21.66	21.66	未进入负面清单	否	无	8.20%
11417	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线三道沟台区柱上变压器	80	44.40%	28.48	28.48	未进入负面清单	否	无	7.30%
11418	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线水泉沟台区柱上变压器	30	30.60%	14.82	14.82	未进入负面清单	否	无	1.90%
11419	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线烧锅地分线梁南分支13号杆梁南台区增容（2017结余工程）	50	13.20%	33.40	33.40	未进入负面清单	否	无	9.00%
11420	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线烧锅地分线上窝铺井分支01号杆上窝铺大井柱上变压器（二批机井）	50	9.29%	35.36	35.36	未进入负面清单	否	无	1.90%
11421	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线小干沟子台区柱上变压器	20	66.60%	2.68	2.68	未进入负面清单	否	无	3.40%

11422	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线西南沟台区柱上变压器	20	40.10%	7.98	7.98	未进入负面清单	否	无	7.50%
11423	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线夹山子北沟台区柱上变压器	10	78.60%	0.14	0.14	未进入负面清单	否	无	9.30%
11424	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线南良台区柱上变压器	30	12.93%	20.12	20.12	未进入负面清单	否	无	5.50%
11425	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线中四道沟台区柱上变压器	30	56.40%	7.08	7.08	未进入负面清单	否	无	1.30%
11426	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北坎子分枝小北沟分支14号杆小北沟变压器（2.0工程）	200	19.35%	121.30	#####	未进入负面清单	否	无	2.50%
11427	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线大四道梁子小区台区柱上变压器	50	11.50%	34.25	34.25	未进入负面清单	否	无	8.60%
11428	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线老虎沟台区柱上变压器	30	8.40%	21.48	21.48	未进入负面清单	否	无	2.60%
11429	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线35号杆北良台区柱上变压器（二批中心村）	200	20.40%	119.20	#####	未进入负面清单	否	无	9.90%
11430	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线干沟子良台区柱上变压器	20	42.10%	7.58	7.58	未进入负面清单	否	无	9.80%
11431	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线上窝铺台区柱上变压器	50	60.00%	10.00	10.00	未进入负面清单	否	无	3.90%
11432	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线头道良子台区柱上变压器	20	68.40%	2.32	2.32	未进入负面清单	否	无	9.30%
11433	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线干沟子线北岔上台区柱上变压器	20	10.20%	13.96	13.96	未进入负面清单	否	无	6.10%
11434	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线所家属院柱上变压器	10	1.21%	7.88	7.88	未进入负面清单	否	无	5.80%
11435	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线干沟子四五队台区柱上变压器	100	47.10%	32.90	32.90	未进入负面清单	否	无	4.70%
11436	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线夹山子台区柱上变压器	20	75.00%	1.00	1.00	未进入负面清单	否	无	9.40%
11437	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北良大棚台区柱上变压器	200	42.60%	74.80	74.80	未进入负面清单	否	无	7.00%
11438	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线大北沟分枝13号杆大北沟变压器（2.0工程）	200	19.20%	121.60	#####	未进入负面清单	否	无	4.20%

11439	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北岔下分01号杆北岔下变压器(2018年农网)	200	25.80%	108.40	#####	未进入负面清单	否	无	9.10%
11440	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线王杖子台区柱上变压器	80	21.60%	46.72	46.72	未进入负面清单	否	无	3.40%
11441	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线头道沟台区柱上变压器	100	68.25%	11.75	11.75	未进入负面清单	否	无	8.30%
11442	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线二道沟台区柱上变压器	100	31.20%	48.80	48.80	未进入负面清单	否	无	2.30%
11443	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线大门市充电桩台区柱上变压器	200	51.74%	56.52	56.52	未进入负面清单	否	无	5.60%
11444	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线杨杖子1#井分16号杆百牛群6#井变压器(二批机井)	50	23.80%	28.10	28.10	未进入负面清单	否	无	9.90%
11445	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线百牛群7#井分01号杆百牛群7#井变压器(二批机井)	50	9.30%	35.35	35.35	未进入负面清单	否	无	4.10%
11446	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线岔沟北台区柱上变压器	80	22.38%	46.10	46.10	未进入负面清单	否	无	6.60%
11447	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线东地西台区柱上变压器	50	33.82%	23.09	23.09	未进入负面清单	否	无	2.00%
11448	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线寺台子分枝30号杆上寺台子外变压器(2.0工程)	200	10.89%	138.22	#####	未进入负面清单	否	无	2.10%
11449	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线邱家店分枝毛东变压器(2.0工程)	400	14.00%	264.00	#####	未进入负面清单	否	无	9.80%
11450	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线邱家店分枝石匠沟分支石匠沟变压器	50	41.85%	19.08	19.08	未进入负面清单	否	无	4.40%
11451	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线曲东分枝曲东变压器	100	23.72%	56.28	56.28	未进入负面清单	否	无	5.70%
11452	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线寺台子分寺台子变压器(2.0)	400	26.00%	216.00	#####	未进入负面清单	否	无	1.00%
11453	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线中杖子分枝中杖子大棚2变压器	50	17.56%	31.22	31.22	未进入负面清单	否	无	4.30%
11454	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线寺台子大井变压器	100	64.80%	15.20	15.20	未进入负面清单	否	无	6.50%

11455	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线中杖子1大棚变压器	80	5.20%	59.84	59.84	未进入负面清单	否	无	2.00%
11456	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线邱家店分枝邱家店变压器	50	40.50%	19.75	19.75	未进入负面清单	否	无	1.90%
11457	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线152号杆老厂子2变压器（2.0工程）	100	40.88%	39.12	39.12	未进入负面清单	否	无	7.80%
11458	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线曲东分枝曲西分变压器	100	24.44%	55.56	55.56	未进入负面清单	否	无	3.10%
11459	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线水泵子分台分支01号杆水泵西分台（2017结余工程）	200	6.40%	147.20	#####	未进入负面清单	否	无	1.10%
11460	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线牛柱沟分支牛柱沟变压器	100	51.20%	28.80	28.80	未进入负面清单	否	无	8.80%
11461	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线北店分支北店变压器	20	54.08%	5.18	5.18	未进入负面清单	否	无	8.50%
11462	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线邱家店分枝喇嘛沟分支喇嘛沟里变压器	30	69.95%	3.02	3.02	未进入负面清单	否	无	2.00%
11463	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线邱家店分枝八家子分支8号杆八家子北变压器（2.0工程）	200	17.00%	126.00	#####	未进入负面清单	否	无	8.40%
11464	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线毛杖子分支毛杖子大棚变压器	30	45.60%	10.32	10.32	未进入负面清单	否	无	4.10%
11465	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线付杖子分支6号杆付北变压器（2.0工程）	400	20.82%	236.72	#####	未进入负面清单	否	无	1.30%
11466	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线水泵分老虎沟大棚变压器	30	19.20%	18.24	18.24	未进入负面清单	否	无	9.60%
11467	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线老厂子3号井号杆柱上变压器	50	37.20%	21.40	21.40	未进入负面清单	否	无	9.20%
11468	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线邱家店分枝朱杖子分支朱东变压器	80	30.89%	39.29	39.29	未进入负面清单	否	无	5.30%
11469	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线付杖子分支3号杆付南变压器（2.0工程）	200	25.98%	108.04	#####	未进入负面清单	否	无	6.80%
11470	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线寺台子分枝崔家沟分支崔家沟变压器	50	51.10%	14.45	14.45	未进入负面清单	否	无	4.90%
11471	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线老厂子1号井柱上变压器	50	12.50%	33.75	33.75	未进入负面清单	否	无	2.10%

11472	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线邱家店分歧毛西变压器	200	36.40%	87.20	87.20	未进入负面清单	否	无	3.80%
11473	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线邱家店分歧朱杖子分支朱西变压器	80	52.40%	22.08	22.08	未进入负面清单	否	无	7.90%
11474	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线邱家店分歧喇嘛沟大棚变压器	20	52.79%	5.44	5.44	未进入负面清单	否	无	3.40%
11475	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线太阳沟分支太阳沟变压器	30	56.65%	7.01	7.01	未进入负面清单	否	无	7.60%
11476	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线邱家店分歧23号杆八家子南变压器（2.0工程）	200	34.00%	92.00	92.00	未进入负面清单	否	无	3.20%
11477	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线寺台子分歧上寺台里变压器	80	36.29%	34.97	34.97	未进入负面清单	否	无	1.60%
11478	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	北杖子分台变压器	50	50.82%	14.59	14.59	未进入负面清单	否	无	5.90%
11479	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10kV河坎子线大台子分支01号杆大台子台区(2019年自投资工程)	200	15.96%	128.08	#####	未进入负面清单	否	无	8.70%
11480	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线六道沟分支10号杆六道沟变压器	200	8.40%	143.20	#####	未进入负面清单	否	无	9.90%
11481	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线二道沟分支11号二道沟变压器	50	30.30%	24.85	24.85	未进入负面清单	否	无	3.40%
11482	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10kV河坎子线苏杖子2分支柱上变压器	50	41.80%	19.10	19.10	未进入负面清单	否	无	4.40%
11483	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10千伏河坎子线主干178号杆小南沟变压器	100	50.69%	29.31	29.31	未进入负面清单	否	无	3.60%
11484	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10千伏河坎子线大南沟分支10号杆大南沟变压器	200	44.44%	71.12	71.12	未进入负面清单	否	无	8.40%
11485	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线小西沟分支10号柱上变压器(高耗能改造)	80	50.50%	23.60	23.60	未进入负面清单	否	无	3.40%
11486	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线姜家沟分支05号杆桃树洼变压器	50	27.80%	26.10	26.10	未进入负面清单	否	无	2.60%
11487	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线主干250号杆小东沟变压器	50	20.76%	29.62	29.62	未进入负面清单	否	无	9.40%
11488	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10kV河坎子线212号杆东台子2变压器	100	23.80%	56.20	56.20	未进入负面清单	否	无	4.60%

11489	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10kV东沟线北杖子分支02号杆北杖子变压器（2.0工程）	200	20.70%	118.60	#####	未进入负面清单	否	无	7.70%
11490	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线道须沟分支11号道须沟变压器	50	33.50%	23.25	23.25	未进入负面清单	否	无	1.60%
11491	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10kV河坎子线南道分支01号杆南道变压器	100	34.16%	45.84	45.84	未进入负面清单	否	无	6.00%
11492	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线唐杖子分支17号杆四道沟变压器	50	19.97%	30.02	30.02	未进入负面清单	否	无	7.00%
11493	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线苏杖子分支02号杆苏杖子变压器	100	55.96%	24.04	24.04	未进入负面清单	否	无	6.30%
11494	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线上杖子分支01号上杖子变压器	50	35.05%	22.48	22.48	未进入负面清单	否	无	7.70%
11495	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线范家沟分支03号范家沟变压器	50	73.95%	3.03	3.03	未进入负面清单	否	无	6.00%
11496	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线塔山分支14号杆塔山变压器	50	35.84%	22.08	22.08	未进入负面清单	否	无	1.80%
11497	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10千伏河坎子线主干295号杆大安沟变压器	50	46.50%	16.75	16.75	未进入负面清单	否	无	2.40%
11498	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10千伏河坎子线南甸子分支07号杆南甸子变压器	30	10.65%	20.81	20.81	未进入负面清单	否	无	7.20%
11499	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线唐杖子分支54号杆上坡子变压器	50	24.00%	28.00	28.00	未进入负面清单	否	无	7.00%
11500	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线唐杖子分支01号唐杖子变压器	200	9.00%	142.00	#####	未进入负面清单	否	无	9.00%
11501	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10kV河坎子线161号杆南岭变压器	50	3.60%	38.20	38.20	未进入负面清单	否	无	9.80%
11502	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线大南岭分支35号杆大南岭变压器	50	23.07%	28.47	28.47	未进入负面清单	否	无	6.80%
11503	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线大南岭分支14号杆下杖子变压器	20	44.93%	7.01	7.01	未进入负面清单	否	无	1.40%
11504	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线七道沟分支04号杆七道沟变压器	50	19.38%	30.31	30.31	未进入负面清单	否	无	7.20%
11505	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分线市场分支市场变压器	100	71.26%	8.74	8.74	未进入负面清单	否	无	1.80%

11506	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)倪家沟水井3号柱上变压器	30	16.10%	19.17	19.17	未进入负面清单	否	无	1.30%
11507	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)供电所分枝27号曹家沟变压器	200	29.58%	100.84	#####	未进入负面清单	否	无	1.60%
11508	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞后街机井分支08号杆柱上变压器	50	10.40%	34.80	34.80	未进入负面清单	否	无	7.10%
11509	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分枝沟东变压器(2.0工程)	400	34.20%	183.20	#####	未进入负面清单	否	无	4.40%
11510	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线14号杆集鑫变压器	400	40.96%	156.16	#####	未进入负面清单	否	无	2.20%
11511	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分枝荀东变压器)	200	78.90%	2.20	2.20	未进入负面清单	否	无	10.00%
11512	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	10kV差转台线西北沟分台	100	46.33%	33.67	33.67	未进入负面清单	否	无	5.20%
11513	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线野鸡沟支12号野鸡沟变压器	30	22.80%	17.16	17.16	未进入负面清单	否	无	5.00%
11514	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	沟门子变佛爷洞线娘娘庙水井柱上变压器	50	14.70%	32.65	32.65	未进入负面清单	否	无	5.70%
11515	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)佛爷洞线金杖子分枝29号周杖子变压器	80	38.55%	33.16	33.16	未进入负面清单	否	无	9.80%
11516	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线小中杖子分支3号小中杖子变压器	50	20.35%	29.83	29.83	未进入负面清单	否	无	9.70%
11517	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	佛爷洞线西庄垫地分支2号柱上变压器	50	5.70%	37.15	37.15	未进入负面清单	否	无	9.80%
11518	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)佛爷洞线黄土坎子南分台分支13号柱上变压器	200	28.50%	103.00	#####	未进入负面清单	否	无	3.50%
11519	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	10千伏佛爷洞线三道沟分支38号三道沟柱上变压器	30	40.80%	11.76	11.76	未进入负面清单	否	无	5.10%
11520	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	沟门子变10kV佛爷洞线前杖子分支29号杆后杖子变压器(2.0工程)	200	15.90%	128.20	#####	未进入负面清单	否	无	2.20%

11521	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)下烧锅分支1号下烧锅变压器	100	38.46%	41.54	41.54	未进入负面清单	否	无	4.10%
11522	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线陈杖子分歧陈杖子台区分台1(2017结余工程)	200	29.60%	100.80	#####	未进入负面清单	否	无	5.60%
11523	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线东庄子分台分支1号变压器	200	54.60%	50.80	50.80	未进入负面清单	否	无	7.20%
11524	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线129号九小区变压器	50	3.90%	38.05	38.05	未进入负面清单	否	无	6.00%
11525	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)供电所分歧54号西庄小区变压器	20	16.87%	12.63	12.63	未进入负面清单	否	无	3.10%
11526	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	东营子水井柱上变压器	50	13.10%	33.45	33.45	未进入负面清单	否	无	1.00%
11527	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线东营子分台分支2号柱上变压器	200	18.81%	122.38	#####	未进入负面清单	否	无	3.60%
11528	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)倪家沟分支3号倪家沟变压器	30	54.35%	7.70	7.70	未进入负面清单	否	无	3.30%
11529	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)佛爷洞线大冰沟支34号柱上大冰沟变压器	30	55.00%	7.50	7.50	未进入负面清单	否	无	5.50%
11530	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线145号老西杖子变压器	50	52.00%	14.00	14.00	未进入负面清单	否	无	7.10%
11531	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线前杖子分歧上店支2号上店变压器	400	13.20%	267.20	#####	未进入负面清单	否	无	10.00%
11532	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)小曹家沟分支7号小曹家沟变压器	50	25.78%	27.11	27.11	未进入负面清单	否	无	6.20%
11533	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)黄小区分支12号黄小区变压器	50	17.78%	31.11	31.11	未进入负面清单	否	无	6.10%
11534	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线大佛爷洞分支19号南台子变压器	80	50.11%	23.91	23.91	未进入负面清单	否	无	3.10%
11535	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)佛爷洞线北沟分支1号北沟柱上变压器	30	54.02%	7.79	7.79	未进入负面清单	否	无	6.60%
11536	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线柳太庄支6号柳太庄变压器	80	54.00%	20.80	20.80	未进入负面清单	否	无	6.60%

11537	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线陈杖子分枝陈杖子分支12号杆陈杖子台区分台2（2017结余工程）	100	27.20%	52.80	52.80	未进入负面清单	否	无	5.80%
11538	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	沟门子变10kV佛爷洞线前杖子分支35号杆前杖子变压器（2.0工程）	200	27.90%	104.20	#####	未进入负面清单	否	无	8.70%
11539	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	花果山水井柱上变压器	50	13.50%	33.25	33.25	未进入负面清单	否	无	6.40%
11540	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	佛爷洞线121号柱上大西山变压器	50	22.00%	29.00	29.00	未进入负面清单	否	无	4.90%
11541	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	水保站水井柱上变压器	100	102.40%	-22.40	-22.40	未进入负面清单	是	2025.12.30	1.40%
11542	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线酒局杖子东分支3号变压器	200	66.67%	26.66	26.66	未进入负面清单	否	无	8.30%
11543	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分枝老爷庙分支后东沟分支17号杆后东沟变压器（2.0工程）	400	18.00%	248.00	#####	未进入负面清单	否	无	8.00%
11544	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分枝北沟分支牛北变压器	50	21.80%	29.10	29.10	未进入负面清单	否	无	2.50%
11545	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分枝沟西变压器（2.0工程）	400	32.30%	190.80	#####	未进入负面清单	否	无	2.80%
11546	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线105#大滩台大滩变压器（2.0工程）	400	16.80%	252.80	#####	未进入负面清单	否	无	8.90%
11547	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分枝小白杖子分支08#白杖子台区（2017结余工程）	200	13.31%	133.38	#####	未进入负面清单	否	无	1.70%
11548	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109柘牛群线	10kV百牛群线大棚沟分枝南店分支02号杆南店变压器（2.0工程）	400	10.05%	279.80	#####	未进入负面清单	否	无	9.00%
11549	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109柘牛群线	10kV百牛群线山弯子南台区柱上变压器	50	9.10%	35.45	35.45	未进入负面清单	否	无	7.90%
11550	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109柘牛群线	10kV百牛群线大北庄台柱上变压器	50	51.61%	14.20	14.20	未进入负面清单	否	无	4.80%
11551	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109柘牛群线	10kV百牛群线小棚沟台区柱上变压器	50	61.97%	9.02	9.02	未进入负面清单	否	无	7.80%

11552	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线山弯子西台区柱上变压器	200	27.09%	105.82	#####	未进入负面清单	否	无	1.10%
11553	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线4#井分支03号杆上变压器(二批机井)	50	23.00%	28.50	28.50	未进入负面清单	否	无	9.10%
11554	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线苏子沟分歧09号杆苏子沟变压器(2.0工程)	200	16.05%	127.90	#####	未进入负面清单	否	无	3.60%
11555	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线山弯子东台柱上变压器	200	18.30%	123.40	#####	未进入负面清单	否	无	2.30%
11556	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV10KV八家线126号杆八家村变压器(2.0工程)	400	13.69%	265.24	#####	未进入负面清单	否	无	2.30%
11557	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	111环保线	10kV水泥线辛南分支03号杆辛南台区柱上变压器	200	37.76%	84.48	84.48	未进入负面清单	否	无	2.40%
11558	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	111环保线	10kV水泥线房申分支26号杆房申北台区柱上变压器	400	73.63%	25.48	25.48	未进入负面清单	否	无	2.20%
11559	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	111环保线	10kV水泥线西五官分歧10号杆花卉小区变压器(2.0工程)	400	10.80%	276.80	#####	未进入负面清单	否	无	6.20%
11560	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	111环保线	10kV水泥线那家窝铺支01号杆那家窝铺台区柱上变压器	400	48.60%	125.60	#####	未进入负面清单	否	无	1.90%
11561	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线小汤西柱上变压器	30	36.30%	13.11	13.11	未进入负面清单	否	无	4.80%
11562	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线齐杖子分支2号杆齐杖子变压器(2.0工程)	400	11.40%	274.40	#####	未进入负面清单	否	无	1.10%
11563	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kv五家子线五家子梁上井分支7号杆柱上变压器	100	4.80%	75.20	75.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
11564	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV平地线五三大棚柱上变压器	100	15.49%	64.51	64.51	未进入负面清单	否	无	2.60%
11565	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线喇嘛沟北变压器	20	57.20%	4.56	4.56	未进入负面清单	否	无	5.40%
11566	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10千伏东沟线主干69号杆吴杖子变压器	200	37.74%	84.52	84.52	未进入负面清单	否	无	6.30%
11567	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线北山分支10号杆北山变压器	50	32.10%	23.95	23.95	未进入负面清单	否	无	5.30%

11568	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线李家沟分支12号杆李家沟台区柱上变压器	50	67.60%	6.20	6.20	未进入负面清单	否	无	2.40%
11569	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线木匠沟里井分支14号杆柱上变压器	50	18.40%	30.80	30.80	未进入负面清单	否	无	4.40%
11570	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线四合当线18号杆五二变台区柱上变压器	100	60.70%	19.30	19.30	未进入负面清单	否	无	4.10%
11571	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线绿豆沟外分支02号杆绿豆沟外台区柱上变压器	30	16.10%	19.17	19.17	未进入负面清单	否	无	10.00%
11572	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线小赵沟分支24号杆小赵里台区柱上变压器	30	15.20%	19.44	19.44	未进入负面清单	否	无	6.20%
11573	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线水库里分支02号杆水库里台区柱上变压器	20	55.20%	4.96	4.96	未进入负面清单	否	无	5.70%
11574	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线水库北分支03号杆水库北台区柱上变压器	20	6.40%	14.72	14.72	未进入负面清单	否	无	4.50%
11575	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大汤沟分支60号杆汤沟梁台区柱上变压器	50	3.00%	38.50	38.50	未进入负面清单	否	无	3.60%
11576	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线五家子西三组柱上变压器	80	69.86%	8.11	8.11	未进入负面清单	否	无	4.20%
11577	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线毛中分歧01#柱上变压器	50	76.80%	1.60	1.60	未进入负面清单	否	无	6.40%
11578	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线魁二分支04号杆奎二变压器（2.0工程）	400	1.92%	312.32	#####	未进入负面清单	否	无	4.40%
11579	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线河西南台区柱上变压器	200	30.45%	99.10	99.10	未进入负面清单	否	无	8.10%
11580	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线柳树底下分4号杆梁东变压器（2.0）	400	27.89%	208.43	#####	未进入负面清单	否	无	9.60%
11581	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线南沟里分支18号杆南沟里台区柱上变压器	50	43.80%	18.10	18.10	未进入负面清单	否	无	5.80%

11582	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线水库分歧49号杆马西大棚台区柱上变压器	50	11.20%	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	1.50%
11583	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线98号杆小营变压器（2.0工程）	400	15.39%	258.44	#####	未进入负面清单	否	无	7.70%
11584	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线五二井分歧06号杆柱上变压器	80	23.30%	45.36	45.36	未进入负面清单	否	无	8.00%
11585	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线王杖子台区柱上变压器	200	39.45%	81.10	81.10	未进入负面清单	否	无	5.20%
11586	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线8号杆五家子东三柱上变压器（2.0工程）	400	33.40%	186.40	#####	未进入负面清单	否	无	6.60%
11587	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线七一南分歧08号杆七一南台区柱上变压器	50	77.53%	1.24	1.24	未进入负面清单	否	无	2.30%
11588	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线汤前大棚汤前06号杆汤前大棚台区柱上变压器	20	15.20%	12.96	12.96	未进入负面清单	否	无	6.20%
11589	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线木匠沟外井分支03号杆柱上变压器	50	10.90%	34.55	34.55	未进入负面清单	否	无	5.10%
11590	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线柳树底下分歧10号杆王前台区柱上变压器	80	72.40%	6.08	6.08	未进入负面清单	否	无	2.40%
11591	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线小赵外西大棚分支03号杆大棚台区柱上变压器	50	26.97%	26.52	26.52	未进入负面清单	否	无	5.50%
11592	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10千伏四合当线南沟门分分支07号杆柱上变压器	100	67.11%	12.89	12.89	未进入负面清单	否	无	1.40%
11593	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线柏杖子分歧南营子一组分支02号杆南营子一组变压器（2.0工程）	400	19.95%	240.20	#####	未进入负面清单	否	无	9.40%
11594	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10KV四合当线张家窝铺1#井柱上变压器	50	19.90%	30.05	30.05	未进入负面清单	否	无	1.90%
11595	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线水库分歧99号杆南石场台区柱上变压器	30	75.42%	1.37	1.37	未进入负面清单	否	无	7.00%

11596	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线小汤沟分支05号杆小汤东台区柱上变压器	80	43.70%	29.04	29.04	未进入负面清单	否	无	7.70%
11597	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线秋板沟分支12号杆秋板沟柱上变压器	30	63.20%	5.04	5.04	未进入负面清单	否	无	2.20%
11598	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线小营南分支07号杆小营南台区柱上变压器	30	21.58%	17.53	17.53	未进入负面清单	否	无	8.50%
11599	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线河南分支3号杆河南变压器(2.0工程)	400	18.14%	247.44	#####	未进入负面清单	否	无	1.20%
11600	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线八东台区柱上变压器	200	73.73%	12.54	12.54	未进入负面清单	否	无	9.60%
11601	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线四合当线八一大棚支01号杆柱上变压器	50	7.60%	36.20	36.20	未进入负面清单	否	无	1.60%
11602	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线小汤沟大棚分支01号杆小汤沟棚台区柱上变压器	30	64.72%	4.58	4.58	未进入负面清单	否	无	3.90%
11603	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线柏杖子五组台区柱上变压器	200	47.10%	65.80	65.80	未进入负面清单	否	无	3.40%
11604	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10KV四合当线张家窝铺3井柱上变压器	50	14.70%	32.65	32.65	未进入负面清单	否	无	9.30%
11605	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线南营子街里台区柱上变压器)	200	36.00%	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	7.00%
11606	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线水库分线奎三分分支05号杆柱上变压器	80	69.26%	8.59	8.59	未进入负面清单	否	无	5.30%
11607	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10KV四合当线五三分分五三新棚01号杆柱上变压器	50	9.60%	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	1.20%
11608	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大杖子分支88号杆大杖子西大棚台区柱上变压器	50	25.13%	27.44	27.44	未进入负面清单	否	无	2.60%
11609	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线水库分线奎一分支02号杆柱上变压器	50	52.10%	13.95	13.95	未进入负面清单	否	无	5.40%

11610	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线柏杖子分西街南支8号杆西街南变压器(2.0)	400	31.80%	192.80	#####	未进入负面清单	否	无	6.30%
11611	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线五家子一组棚柱上变压器)	200	4.98%	150.04	#####	未进入负面清单	否	无	4.90%
11612	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线奎三东棚柱上变压器	30	18.40%	18.48	18.48	未进入负面清单	否	无	2.40%
11613	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线四合当大棚分线06号杆大棚变台柱上变压器	100	20.70%	59.30	59.30	未进入负面清单	否	无	9.00%
11614	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线四合当线11号杆五三西台区柱上变压器	80	18.34%	49.33	49.33	未进入负面清单	否	无	6.20%
11615	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线侯杖子分支03号杆侯杖子台区柱上变压器	200	49.72%	60.56	60.56	未进入负面清单	否	无	10.00%
11616	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线张一分支01号杆张一台区柱上变压器	50	67.26%	6.37	6.37	未进入负面清单	否	无	2.40%
11617	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线魁二分支04号杆魁二台区柱上变压器	400	15.75%	257.00	#####	未进入负面清单	否	无	3.10%
11618	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线胡家窝铺分枝47号杆胡外台区柱上变压器	20	36.80%	8.64	8.64	未进入负面清单	否	无	7.50%
11619	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线七一北分支02号杆七一北台区柱上变压器	30	73.08%	2.08	2.08	未进入负面清单	否	无	3.30%
11620	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线何家沟分支09号杆何外台区柱上变压器	20	51.60%	5.68	5.68	未进入负面清单	否	无	2.60%
11621	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10KV四合当线张家窝铺2井柱上变压器	50	9.10%	35.45	35.45	未进入负面清单	否	无	1.60%
11622	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线皮外分支01号杆皮外台区柱上变压器	30	26.40%	16.08	16.08	未进入负面清单	否	无	7.40%
11623	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线奎一棚柱上变压器	50	11.70%	34.15	34.15	未进入负面清单	否	无	2.70%
11624	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线水库分枝160号杆下河套区柱上避雷器	80	63.75%	13.00	13.00	未进入负面清单	否	无	1.20%

11625	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线木匠沟分支11号杆木匠沟台区柱上变压器	50	66.00%	7.00	7.00	未进入负面清单	否	无	7.50%
11626	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线皮里分支29号杆皮里柱上变压器	30	55.30%	7.41	7.41	未进入负面清单	否	无	3.50%
11627	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线硬一分支01号杆柱上变压器	50	44.74%	17.63	17.63	未进入负面清单	否	无	1.50%
11628	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线下道池分歧06号杆下道池台区柱上变压器	50	46.44%	16.78	16.78	未进入负面清单	否	无	8.50%
11629	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线北山棚分支06号杆柱上变压器	50	6.58%	36.71	36.71	未进入负面清单	否	无	6.50%
11630	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线二道梁子分支03号杆东窑变压器	50	21.74%	29.13	29.13	未进入负面清单	否	无	6.20%
11631	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	LS_河坎子大岭	50	27.47%	26.27	26.27	未进入负面清单	否	无	7.40%
11632	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线大西沟分歧西沟4分支柱上变压器	50	46.60%	16.70	16.70	未进入负面清单	否	无	4.70%
11633	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	河坎子线小老虎沟分支06号小老虎沟变压器	50	23.97%	28.02	28.02	未进入负面清单	否	无	4.50%
11634	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线张家湾水并分支柱上变压器	50	26.40%	26.80	26.80	未进入负面清单	否	无	3.70%
11635	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线大西沟分歧09号杆河坎子变压器（2.0工程）	200	78.18%	3.64	3.64	未进入负面清单	否	无	9.60%
11636	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线大西沟分歧北山分支柱上变压器	50	73.40%	3.30	3.30	未进入负面清单	否	无	4.10%
11637	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线沙碾分歧111号杆金厂变压器	50	31.05%	24.48	24.48	未进入负面清单	否	无	9.80%
11638	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线胡家沟分支09号杆大石门变压器	80	49.00%	24.80	24.80	未进入负面清单	否	无	9.10%
11639	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10千伏东沟线大西沟分歧51号杆西沟34变压器	50	63.00%	8.50	8.50	未进入负面清单	否	无	7.70%
11640	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线莫岐山变压器（高耗能改造）	50	72.26%	3.87	3.87	未进入负面清单	否	无	7.30%
11641	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线沙碾分歧060号杆凌家沟变压器	50	29.94%	25.03	25.03	未进入负面清单	否	无	1.70%

11642	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10千伏东沟线 北沟分支11号 杆北沟变压器	50	11.00%	34.50	34.50	未进入 负面清 单	否	无	9.00%
11643	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线河东南 分支03号杆河 东南变压器	50	23.80%	28.10	28.10	未进入 负面清 单	否	无	2.70%
11644	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10千伏东沟线 主干85号杆柴 家庄变压器	50	41.69%	19.16	19.16	未进入 负面清 单	否	无	6.20%
11645	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线胡家沟 分支28号杆胡 家沟变压器	100	62.10%	17.90	17.90	未进入 负面清 单	否	无	4.20%
11646	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线白龙变 压器（高耗能 改造）	50	61.50%	9.25	9.25	未进入 负面清 单	否	无	7.40%
11647	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线 203号杆东庄 变压器（2.0 工程）	400	27.28%	210.88	#####	未进入 负面清 单	否	无	8.20%
11648	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	抄道沟分支6 号抄道沟分台	50	56.31%	11.85	11.85	未进入 负面清 单	否	无	3.40%
11649	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线227号 杆南台子变压 器	100	42.00%	38.00	38.00	未进入 负面清 单	否	无	6.50%
11650	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线小石门 分支02号杆小 石门变压器	50	39.83%	20.09	20.09	未进入 负面清 单	否	无	4.60%
11651	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线 16号杆小北杖 子变压器	50	46.00%	17.00	17.00	未进入 负面清 单	否	无	2.30%
11652	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线西 庄分支03号杆 西庄变压器 （2.0工程）	400	32.40%	190.40	#####	未进入 负面清 单	否	无	8.50%
11653	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线134号 杆南沟变压器	50	17.70%	31.15	31.15	未进入 负面清 单	否	无	4.30%
11654	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线二道梁 子分支30号杆 二道梁子变压 器	200	12.80%	134.40	#####	未进入 负面清 单	否	无	9.00%
11655	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线十亩地 分支1号十亩 地变压器	30	28.77%	15.37	15.37	未进入 负面清 单	否	无	9.70%
11656	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟西台子北 沟变压器	50	51.02%	14.49	14.49	未进入 负面清 单	否	无	4.10%
11657	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线大 西沟分线河南 分支09号杆河 南台区(2019 年自投资工程)	100	48.60%	31.40	31.40	未进入 负面清 单	否	无	6.20%
11658	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河 子线	10kV三道河子 线228号杆马 杖子西变压器	50	56.80%	11.60	11.60	未进入 负面清 单	否	无	4.30%
11659	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河 子线	10kV三道河子 线二道河子分 支01#二道河 子变压器 （2.0工程）	400	21.93%	232.27	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.70%

11660	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧早桥子分支02#早桥子变压器(2.0工程)	80	17.19%	50.25	50.25	未进入负面清单	否	无	3.80%
11661	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧五头道杖子分支01#柱上变压器	50	38.83%	20.59	20.59	未进入负面清单	否	无	8.20%
11662	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧范杖子分支01范杖子台区(2017结余工程)	400	13.98%	264.08	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
11663	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧王家庄分支12#柱上变压器	50	51.60%	14.20	14.20	未进入负面清单	否	无	8.70%
11664	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧五道河子分支06#柱上变压器	200	67.20%	25.60	25.60	未进入负面清单	否	无	2.00%
11665	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分5号杆中庄变压器(2.0)	400	21.24%	235.04	#####	未进入负面清单	否	无	1.40%
11666	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线疗养院分歧05#热北北区柱上变压器	315	25.50%	171.68	#####	未进入负面清单	否	无	3.30%
11667	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线北沟分歧07#柱上变压器	50	49.50%	15.25	15.25	未进入负面清单	否	无	8.00%
11668	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	土矿线无白丁八队柱上变压器	200	19.60%	120.80	#####	未进入负面清单	否	无	8.10%
11669	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10千伏四五联2#线五家子七组新棚分支01号杆柱上变压器	50	10.40%	34.80	34.80	未进入负面清单	否	无	2.00%
11670	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线杨树行柱上变压器	30	62.16%	5.35	5.35	未进入负面清单	否	无	1.80%
11671	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线北曹子棚柱上变压器(高耗能改造)	50	33.68%	23.16	23.16	未进入负面清单	否	无	8.60%
11672	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线杨树行分支齐杖子分支17号杆齐杖子棚台区(二批机井)	100	8.20%	71.80	71.80	未进入负面清单	否	无	2.20%
11673	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线玉西柱上变压器	50	61.00%	9.50	9.50	未进入负面清单	否	无	8.50%
11674	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线苏子沟柱上变压器	30	23.93%	16.82	16.82	未进入负面清单	否	无	7.90%

11675	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线 烧北柱上变压器	50	71.88%	4.06	4.06	未进入 负面清单	否	无	7.80%
11676	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线 双北柱上变压器	30	47.20%	9.84	9.84	未进入 负面清单	否	无	7.90%
11677	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	北宫小河东大 棚分支02号杆 柱上小河东棚 变压器	50	7.15%	36.43	36.43	未进入 负面清单	否	无	8.70%
11678	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线 小城子西柱上 变压器	30	44.00%	10.80	10.80	未进入 负面清单	否	无	7.10%
11679	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线 烧南柱上变压器	50	45.96%	17.02	17.02	未进入 负面清单	否	无	7.80%
11680	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线 五六分支3号杆 五家子七组变 压器（2.0）	400	18.30%	246.80	#####	未进入 负面清单	否	无	1.50%
11681	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线 五六分支10号 杆五六变压器 （2.0工程）	400	17.90%	248.40	#####	未进入 负面清单	否	无	4.10%
11682	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10千伏五家子 线温杖子水库 柱上变压器	20	26.80%	10.64	10.64	未进入 负面清单	否	无	2.90%
11683	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线 西北沟大棚柱 上变压器	100	9.48%	70.52	70.52	未进入 负面清单	否	无	8.10%
11684	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10KV五家子 线张涵杖子南 04号杆柱上变 压器	50	13.72%	33.14	33.14	未进入 负面清单	否	无	4.90%
11685	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10KV五家子 线五家子井分 支柱上变压器	50	9.80%	35.10	35.10	未进入 负面清单	否	无	6.60%
11686	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线 义五柱上变压 器	200	66.50%	27.00	27.00	未进入 负面清单	否	无	9.70%
11687	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10KV五家子 线玉皇庙后井 柱上变压器	50	51.00%	14.50	14.50	未进入 负面清单	否	无	5.50%
11688	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线 北湾子柱上变 压器	50	26.00%	27.00	27.00	未进入 负面清单	否	无	8.10%
11689	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线 杜金沟柱上变 压器)	50	40.40%	19.80	19.80	未进入 负面清单	否	无	6.20%
11690	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10KV五家子 线张涵杖子新 棚08号杆柱上 变压器（三批 机井）	100	16.40%	63.60	63.60	未进入 负面清单	否	无	9.40%
11691	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线 王家窝铺分支 31号杆王西变 压器（2.0工 程）	400	21.25%	235.00	#####	未进入 负面清单	否	无	4.50%
11692	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线 王东柱上变压 器	80	61.05%	15.16	15.16	未进入 负面清单	否	无	5.30%

11693	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线前街分支3号杆前街变压器(2.0工程)	400	11.85%	272.60	#####	未进入负面清单	否	无	8.90%
11694	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV平地线五家子七组棚柱上变压器	30	40.02%	11.99	11.99	未进入负面清单	否	无	7.70%
11695	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线小城子东柱上变压器	50	34.50%	22.75	22.75	未进入负面清单	否	无	2.20%
11696	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧王家庄分支04大甸子变压器(2.0工程)	400	12.92%	268.32	#####	未进入负面清单	否	无	4.40%
11697	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线051#大河东台大河东变压器(2.0工程)	200	24.75%	110.50	#####	未进入负面清单	否	无	8.50%
11698	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV范杖子分歧刘定沟分支05#柱上变压器	50	56.57%	11.72	11.72	未进入负面清单	否	无	7.70%
11699	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线南山分支05#柱上变压器	100	21.76%	58.24	58.24	未进入负面清单	否	无	6.60%
11700	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧河东分支01#河东台河东台区(2017结余工程)	200	16.06%	127.88	#####	未进入负面清单	否	无	8.80%
11701	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线166号杆沟门变压器(2017抗旱)	400	11.70%	273.20	#####	未进入负面清单	否	无	9.50%
11702	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	平房大棚分支01号杆柱上变压器	30	33.00%	14.10	14.10	未进入负面清单	否	无	6.50%
11703	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线旱桥子分支08号杆柱上变压器(分台)	200	24.00%	112.00	#####	未进入负面清单	否	无	8.20%
11704	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线前马厂分歧15号杆前马厂分台变压器(2017抗旱)	200	23.99%	112.02	#####	未进入负面清单	否	无	9.40%
11705	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线上四家分支12号杆上四家台区分台1(2017结余工程)	100	13.20%	66.80	66.80	未进入负面清单	否	无	4.50%
11706	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线东坡子分歧56号杆干沟子台区分台1(2017结余工程)	200	15.60%	128.80	#####	未进入负面清单	否	无	4.50%

11707	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线西南山分支27号杆变压器	200	24.78%	110.44	#####	未进入负面清单	否	无	2.50%
11708	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线28号杆南水泉棚变压器(2017抗旱)	400	18.50%	246.00	#####	未进入负面清单	否	无	6.10%
11709	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线郝杖子分支10号郝杖子变压器(2.0工程)	200	18.85%	122.30	#####	未进入负面清单	否	无	4.00%
11710	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线东坡子分线38号杆东坡子台区增容(2017结余工程)	200	23.22%	113.56	#####	未进入负面清单	否	无	1.80%
11711	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线石桥子分支01号石桥子变压器(2.0工程)	200	11.60%	136.80	#####	未进入负面清单	否	无	10.00%
11712	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线121号杆东变压器(2.0工程)	400	16.80%	252.80	#####	未进入负面清单	否	无	7.70%
11713	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线70号杆下四家分台变压器	50	55.96%	12.02	12.02	未进入负面清单	否	无	3.20%
11714	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	红旗大棚分支02号杆柱上变压器	30	59.70%	6.09	6.09	未进入负面清单	否	无	4.90%
11715	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线下洼子分支28号杆下洼子变压器下洼子变压器(2.0工程)	400	7.65%	289.40	#####	未进入负面清单	否	无	4.50%
11716	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线101号杆东地组大棚柱上变压器	50	9.62%	35.19	35.19	未进入负面清单	否	无	6.80%
11717	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10kv八家线杨杖子大棚分枝18号杆柱上变压器	50	23.30%	28.35	28.35	未进入负面清单	否	无	5.00%
11718	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线13号杆南桥变压器(八家等变压器改造)	200	53.44%	53.12	53.12	未进入负面清单	否	无	5.40%
11719	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线下四家分支06号杆下四家变压器	200	10.30%	139.40	#####	未进入负面清单	否	无	8.20%
11720	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线181号杆头道杖子变压器	100	25.10%	54.90	54.90	未进入负面清单	否	无	3.80%
11721	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线大北沟分枝34号杆大北沟变压器大北沟变压器(2.0工程)	200	9.40%	141.20	#####	未进入负面清单	否	无	6.20%
11722	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线平房分1号杆平房台区分台(2017结余工程)	200	15.50%	129.00	#####	未进入负面清单	否	无	3.30%

11723	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线卢杖子 分枝09号杆卢 杖子变压器	50	56.30%	11.85	11.85	未进入 负面清 单	否	无	9.60%
11724	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	前马厂分枝08 号杆柱上砖厂 西棚变压器	50	57.84%	11.08	11.08	未进入 负面清 单	否	无	8.80%
11725	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线扬 水站分枝11号 杆前街变压器 (高耗能)	200	65.80%	28.40	28.40	未进入 负面清 单	否	无	7.70%
11726	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10KV八家线 北沟分支04号 杆北沟变压器 (2.0工程)	400	16.07%	255.72	#####	未进入 负面清 单	否	无	5.90%
11727	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线前 马厂分枝20号 杆前马厂变压 器(2017抗旱)	100	60.50%	19.50	19.50	未进入 负面清 单	否	无	6.40%
11728	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线徐家沟 分支10号杆徐 家沟变压器	50	55.20%	12.40	12.40	未进入 负面清 单	否	无	6.60%
11729	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线鸡冠山 分枝15号杆鸡 冠山变压器	50	4.26%	37.87	37.87	未进入 负面清 单	否	无	1.10%
11730	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线 36号杆南水泉 变压器(2017 抗旱)	100	78.91%	1.09	1.09	未进入 负面清 单	否	无	4.90%
11731	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10KV八家线 卢杖子分枝05 号杆烈山梁分 变压器(2.0 工程)	200	13.20%	133.60	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.50%
11732	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10KV八家线 西南山分支07 号杆小河东变 压器(2.0工 程)	200	13.94%	132.12	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.50%
11733	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线210号 杆二道杖子变 压器	50	36.66%	21.67	21.67	未进入 负面清 单	否	无	1.50%
11734	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	砖厂棚分支2 号杆砖厂东棚 变压器	50	20.70%	29.65	29.65	未进入 负面清 单	否	无	2.70%
11735	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	西水泉大棚分 支05号杆柱上 变压器	50	9.70%	35.15	35.15	未进入 负面清 单	否	无	2.10%
11736	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线北沟棚 分支01号杆变 压器	50	9.13%	35.44	35.44	未进入 负面清 单	否	无	3.20%
11737	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	前街大棚分支 07号杆柱上前 街大棚变压器	50	32.70%	23.65	23.65	未进入 负面清 单	否	无	5.40%
11738	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线东 坡子分枝58号 杆干沟子台区 增容(2017结 余工程)	100	30.30%	49.70	49.70	未进入 负面清 单	否	无	3.70%
11739	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线234号 杆郑沟变压器	50	25.91%	27.05	27.05	未进入 负面清 单	否	无	9.50%

11740	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线杨杖子分支03号杆变压器	50	68.14%	5.93	5.93	未进入负面清单	否	无	9.60%
11741	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV10KV八家线东地分歧03号杆东地变压器（2.0工程）	400	14.50%	262.00	#####	未进入负面清单	否	无	8.00%
11742	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线221号杆新房子变压器	50	27.00%	26.50	26.50	未进入负面清单	否	无	4.00%
11743	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线西永泉分支21号杆西永泉变压器	200	24.36%	111.28	#####	未进入负面清单	否	无	3.80%
11744	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线商业街分歧01号杆变压器	200	40.74%	78.52	78.52	未进入负面清单	否	无	4.10%
11745	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线西山分歧10号杆西山变压器	200	14.40%	131.20	#####	未进入负面清单	否	无	3.20%
11746	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线山嘴分歧04号杆山嘴变压器	50	64.80%	7.60	7.60	未进入负面清单	否	无	3.10%
11747	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线八东大棚分歧02号杆三十家子八东大棚变压器	50	28.58%	25.71	25.71	未进入负面清单	否	无	4.80%
11748	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线无白丁分13号杆无白丁西台变压器（2.0）	400	22.39%	230.44	#####	未进入负面清单	否	无	7.20%
11749	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线中黑沟新台柱上变压器	50	34.80%	22.60	22.60	未进入负面清单	否	无	5.30%
11750	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线热南南分歧02#热南南台区柱上变压器	80	22.27%	46.18	46.18	未进入负面清单	否	无	5.40%
11751	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线无白丁分歧01#无白丁新柱上变压器	30	10.53%	20.84	20.84	未进入负面清单	否	无	7.20%
11752	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线59#古东台区柱上变压器（2.0工程）	200	26.39%	107.22	#####	未进入负面清单	否	无	6.40%
11753	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线喇嘛寺分歧08#喇嘛寺柱上变压器	50	36.38%	21.81	21.81	未进入负面清单	否	无	6.00%
11754	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线中黑沟分支12#中黑沟柱上变压器	100	31.46%	48.54	48.54	未进入负面清单	否	无	8.10%
11755	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线无白丁东山大棚分歧07#无白丁东山大棚柱上变压器	30	16.10%	19.17	19.17	未进入负面清单	否	无	2.80%
11756	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	古西新柱上变压器	50	53.60%	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	9.30%
11757	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线无白丁北柱上变压器	50	10.60%	34.70	34.70	未进入负面清单	否	无	7.00%

11758	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线带子沟分枝04#带子沟柱上变压器	30	18.00%	18.60	18.60	未进入负面清单	否	无	3.20%
11759	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线疗养院家属区柱上变压器	50	10.35%	34.83	34.83	未进入负面清单	否	无	6.20%
11760	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线热北南分2号杆热北南变压器(2.0)	400	4.95%	300.20	#####	未进入负面清单	否	无	1.70%
11761	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	土矿线热北井分柱上变压器	50	3.00%	38.50	38.50	未进入负面清单	否	无	8.70%
11762	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线移动分枝06+1#镇直柱上变压器	100	75.10%	4.90	4.90	未进入负面清单	否	无	1.90%
11763	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线134#热南北台区柱上变压器	100	35.84%	44.16	44.16	未进入负面清单	否	无	5.60%
11764	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线93#苗圃台区柱上变压器	100	15.60%	64.40	64.40	未进入负面清单	否	无	7.60%
11765	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线无白丁分枝06#无白丁东(高耗能)	100	56.00%	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	5.40%
11766	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线西沟分枝08#西沟柱上变压器	50	30.80%	24.60	24.60	未进入负面清单	否	无	6.10%
11767	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分枝一队分枝2#一队变压器(2.0工程)	400	17.82%	248.72	#####	未进入负面清单	否	无	9.10%
11768	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线毛东分枝01#毛东变压器(2.0工程)	400	20.00%	240.00	#####	未进入负面清单	否	无	9.50%
11769	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分枝大喇嘛沟17#柱上变压器	50	44.80%	17.60	17.60	未进入负面清单	否	无	5.80%
11770	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分枝河杖子分支04#河杖子台柱上变压器	50	41.80%	19.10	19.10	未进入负面清单	否	无	6.30%
11771	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线白杖子分枝09号杆高杖子变压器(2.0工程)	400	17.06%	251.76	#####	未进入负面清单	否	无	9.70%
11772	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	215底盘厂线	10kV底盘厂线前黑沟井分枝04#前黑沟2柱上变压器	30	5.55%	22.34	22.34	未进入负面清单	否	无	10.00%
11773	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线309#南岭台柱上变压器	50	34.40%	22.80	22.80	未进入负面清单	否	无	4.00%

11774	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线草碾沟分51号杆邱家庄变压器（2.0）	200	55.40%	49.20	49.20	未进入负面清单	否	无	2.70%
11775	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线供电所分支06号杆供电所台柱上变压器	50	54.40%	12.80	12.80	未进入负面清单	否	无	9.60%
11776	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线南庄分支01#南庄变压器（2.0工程）	400	29.40%	202.40	#####	未进入负面清单	否	无	9.70%
11777	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	三十家子张福沟大棚分支12号杆柱上变压器	50	20.60%	29.70	29.70	未进入负面清单	否	无	1.00%
11778	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	刘宝久沟棚分支08号杆柱上变压器	80	56.70%	18.64	18.64	未进入负面清单	否	无	1.70%
11779	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	张上大棚分支02号杆柱上变压器	30	4.05%	22.79	22.79	未进入负面清单	否	无	7.00%
11780	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线张福沟分枝17号杆张福沟变压器	100	7.02%	72.98	72.98	未进入负面清单	否	无	1.20%
11781	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	五一大棚分支15号杆柱上变压器	30	28.24%	15.53	15.53	未进入负面清单	否	无	1.90%
11782	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	张福沟分枝11号杆柱上变压器	80	75.00%	4.00	4.00	未进入负面清单	否	无	9.10%
11783	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线后马厂分枝18号杆后马厂分台变压器（2.0工程）	200	23.29%	113.42	#####	未进入负面清单	否	无	9.20%
11784	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线后马厂分枝10+1号杆后马厂变压器（2.0工程）	100	10.80%	69.20	69.20	未进入负面清单	否	无	3.90%
11785	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线下河套分支10号杆下河套变压器	80	66.00%	11.20	11.20	未进入负面清单	否	无	3.30%
11786	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线25号杆杨南变压器（2.0工程）	200	15.45%	129.10	#####	未进入负面清单	否	无	5.40%
11787	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城子线	10kV小城子线三义井分修六分支01号杆修六台区(2019年自投资工程)	200	26.16%	107.68	#####	未进入负面清单	否	无	3.40%
11788	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城子线	10千伏小城子线新村分东洼地井支柱上变压器	50	17.60%	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	9.00%
11789	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城子线	小城子线修七大棚台柱上变压器	50	57.10%	11.45	11.45	未进入负面清单	否	无	9.30%
11790	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城子线	小城子线龙王庙台柱上变压器	80	7.20%	58.24	58.24	未进入负面清单	否	无	1.10%

11791	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城子线	小城子线山东一台柱上变压器高耗能	160	16.40%	101.76	#####	未进入负面清单	否	无	2.90%
11792	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城子线	小城子线修八台柱上变压器	100	36.60%	43.40	43.40	未进入负面清单	否	无	2.00%
11793	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城子线	小城子线山东二台柱上变压器高耗能改造(二批中心村增容)	200	21.07%	117.87	#####	未进入负面清单	否	无	8.70%
11794	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线齐杖子分台2变压器	100	8.88%	71.12	71.12	未进入负面清单	否	无	3.60%
11795	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线孙家沟分枝20#孙家沟台区柱上变压器	50	43.73%	18.14	18.14	未进入负面清单	否	无	1.00%
11796	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线烧锅地台区柱上变压器	200	35.10%	89.80	89.80	未进入负面清单	否	无	4.00%
11797	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线干沟子学校分枝02号杆学校台区柱上变压器(2018农网)	50	21.85%	29.08	29.08	未进入负面清单	否	无	2.60%
11798	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北岭台区柱上变压器	80	36.00%	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	9.30%
11799	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线二道良子台区柱上变压器	50	66.30%	6.85	6.85	未进入负面清单	否	无	1.90%
11800	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北坎子分枝北营子大井分支05号杆北营子大井柱上变压器	250	1.80%	195.50	#####	未进入负面清单	否	无	1.50%
11801	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北坎子分枝后营子分支05号杆后营子变压器(2.0工程)	400	24.90%	220.40	#####	未进入负面清单	否	无	4.70%
11802	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线烧锅地分枝下沟分支04号杆培杖子变压器(2.0工程)	200	54.10%	51.80	51.80	未进入负面清单	否	无	7.30%
11803	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线绿豆沟台区柱上变压器	200	72.00%	16.00	16.00	未进入负面清单	否	无	8.50%
11804	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北营子分13号杆西街柱上变压器(二批村)	315	64.80%	47.88	47.88	未进入负面清单	否	无	5.70%

11805	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线 北街分线05号 杆北街变压器 (2.0工程)	400	26.40%	214.40	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.20%
11806	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线 北坎子台区柱 上变压器	200	57.60%	44.80	44.80	未进入 负面清 单	否	无	7.00%
11807	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线 下台子北分线 03#大庙大棚 变压器	50	25.60%	27.20	27.20	未进入 负面清 单	否	无	7.50%
11808	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线 325号杆刘家 沟台区(2019 年自投资工程)	50	13.51%	33.25	33.25	未进入 负面清 单	否	无	9.40%
11809	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线 苏东分01号杆 苏东台区(19 年自投)	200	20.31%	119.38	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.50%
11810	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	大杖子线老官 新台支2#柱上 变压器	50	19.60%	30.20	30.20	未进入 负面清 单	否	无	9.60%
11811	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线 张营子分01号 杆张营子台区 (19年自投)	100	20.16%	59.84	59.84	未进入 负面清 单	否	无	9.20%
11812	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线 246#下台子南 柱上变压器	30	32.04%	14.39	14.39	未进入 负面清 单	否	无	9.40%
11813	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线 下台子新台柱 上变压器	50	13.60%	33.20	33.20	未进入 负面清 单	否	无	5.40%
11814	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线 黑沟1井分支 变压器(2.0 工程)	400	1.20%	315.20	#####	未进入 负面清 单	否	无	9.40%
11815	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线 309#吴家沟柱 上变压器	30	13.18%	20.05	20.05	未进入 负面清 单	否	无	5.30%
11816	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线284号 杆北前组3井 台区柱上变压 器	50	9.50%	35.25	35.25	未进入 负面清 单	否	无	6.80%
11817	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	北后分线07号 杆北前组2灌 溉井台区柱上 变压器	50	1.20%	39.40	39.40	未进入 负面清 单	否	无	9.50%
11818	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线樱桃沟 分枝外英沟支 03号杆柱上变 压器	80	21.54%	46.77	46.77	未进入 负面清 单	否	无	3.60%
11819	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	107特供线	10千伏特供线 方源支方源变 压器	315	38.00%	132.30	#####	未进入 负面清 单	否	无	5.90%
11820	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线大西沟 大棚分支09号 杆柱上变压器	50	20.20%	29.90	29.90	未进入 负面清 单	否	无	5.50%
11821	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	八龙沟分01号 杆煤窑沟3井 台区柱上变压 器	50	21.50%	29.25	29.25	未进入 负面清 单	否	无	5.50%

11822	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线286号杆北前组井台区柱上变压器	50	16.90%	31.55	31.55	未进入负面清单	否	无	2.70%
11823	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线245号杆十二组2号井台区柱上变压器	50	20.20%	29.90	29.90	未进入负面清单	否	无	3.40%
11824	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	北后分02号杆煤窑沟井台区柱上变压器	50	18.20%	30.90	30.90	未进入负面清单	否	无	1.30%
11825	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	樱桃沟分枝25号杆岔力井井台区柱上变压器	50	35.54%	22.23	22.23	未进入负面清单	否	无	9.90%
11826	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	叠包台区增容	100	39.80%	40.20	40.20	未进入负面清单	否	无	3.80%
11827	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线樱桃沟分枝水泉沟支21号杆柱上变压器	50	23.06%	28.47	28.47	未进入负面清单	否	无	2.80%
11828	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线菜杖子井柱上变压器	50	11.60%	34.20	34.20	未进入负面清单	否	无	4.20%
11829	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线龙凤大棚	50	32.20%	23.90	23.90	未进入负面清单	否	无	8.00%
11830	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线樱桃沟分33号杆菜西变压器（一批村）	100	28.60%	51.40	51.40	未进入负面清单	否	无	8.50%
11831	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	樱桃沟7号杆乌兰白北组井台区柱上变压器	50	49.20%	15.40	15.40	未进入负面清单	否	无	6.50%
11832	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线上窝铺分06号杆上窝铺变压器（二批村）	200	4.80%	150.40	#####	未进入负面清单	否	无	5.30%
11833	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线228号杆柱上变压器	200	18.85%	122.29	#####	未进入负面清单	否	无	3.90%
11834	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线八龙沟大棚支07号杆柱上变压器	80	39.02%	32.78	32.78	未进入负面清单	否	无	6.90%
11835	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线289号杆煤窑沟2井台区柱上变压器	100	21.60%	58.40	58.40	未进入负面清单	否	无	1.70%
11836	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线樱桃沟分枝90号杆柱上变压器	50	10.35%	34.83	34.83	未进入负面清单	否	无	5.80%
11837	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线龙凤沟支龙下分支02号杆柱上变压器	50	40.10%	19.95	19.95	未进入负面清单	否	无	3.20%
11838	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线樱桃沟大棚04号杆柱上变压器	50	12.90%	33.55	33.55	未进入负面清单	否	无	3.00%
11839	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	大杖子线下河杖子新台支1#柱上变压器	50	68.60%	5.70	5.70	未进入负面清单	否	无	5.60%

11840	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线 西道柱上变压器	200	23.20%	113.60	#####	未进入 负面清单	否	无	2.30%
11841	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子 1号线	10kV杨杖子1 号线岔沟分枝 19号杆岔沟变 压器（2.0工 程）	200	11.54%	136.92	#####	未进入 负面清单	否	无	5.60%
11842	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子 1号线	10kV杨杖子1 号线行政区台 区柱上变压器	200	2.40%	155.20	#####	未进入 负面清单	否	无	6.30%
11843	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子 1号线	10kV杨杖子1 号线杨东分枝 12号杆杨北变 压器（2.0工 程）	400	23.20%	227.20	#####	未进入 负面清单	否	无	7.70%
11844	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子 线	10kV老厂子线 水东分支水东 变压器	200	13.20%	133.60	#####	未进入 负面清单	否	无	2.10%
11845	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子 线	10kV老厂子线 中杖子分支7 号杆中杖子变 压器（2.0工 程）	400	22.87%	228.52	#####	未进入 负面清单	否	无	2.10%
11846	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子 线	10kV老厂子线 水泉子分支20 号杆水泉西增 容（2017结余 工程）	200	31.71%	96.59	96.59	未进入 负面清单	否	无	9.30%
11847	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子 线	10kV老厂子线 65号杆南地增 容（2017结余 工程）	200	12.00%	136.00	#####	未进入 负面清单	否	无	3.80%
11848	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子 线	老厂子线河北 分支河北变压 器	50	27.20%	26.40	26.40	未进入 负面清单	否	无	8.00%
11849	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子 线	河坎子线东台 子变压器（高 耗能改造）	200	28.62%	102.76	#####	未进入 负面清单	否	无	4.80%
11850	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子 线	河坎子线唐杖 子分枝44号杆 八道沟变压器	50	22.20%	28.90	28.90	未进入 负面清单	否	无	7.80%
11851	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子 线	10千伏河坎子 线主干325号 杆二安沟变压 器	200	12.18%	135.64	#####	未进入 负面清单	否	无	9.60%
11852	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	122三道河 子线	10kV三道河子 线白杖子分台 分1号杆白杖 子分台	200	35.77%	88.46	88.46	未进入 负面清单	否	无	7.90%
11853	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞 线	10kV佛爷洞线 (杨杖子变)陈 杖子分枝18号 涝洼塘子变压 器	50	78.00%	1.00	1.00	未进入 负面清单	否	无	3.70%
11854	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞 线	佛爷洞线娘娘 庙支6号娘娘 庙变压器	80	32.10%	38.32	38.32	未进入 负面清单	否	无	3.10%
11855	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞 线	10kV佛爷洞线 西庄分支1号 杆西庄柱上变 压器	200	50.40%	59.20	59.20	未进入 负面清单	否	无	9.00%

11856	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)佛爷洞线金杖子分枝84号上店西变压器	200	32.40%	95.20	95.20	未进入负面清单	否	无	3.20%
11857	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)佛爷洞线金杖子分枝01号曹家沟小区变压器	80	24.40%	44.48	44.48	未进入负面清单	否	无	5.80%
11858	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	杨杖子变10kV佛爷洞线黄土坎子分02号杆黄土坎子变压器(2.0工程)	400	25.17%	219.31	#####	未进入负面清单	否	无	7.70%
11859	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)佛爷洞线陈杖子分枝1号三十亩地变压器	80	21.81%	46.56	46.56	未进入负面清单	否	无	2.80%
11860	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	杨杖子变10kV佛爷洞线金杖子西分支01号杆金杖子西变压器(2.0工程)	200	33.56%	92.88	92.88	未进入负面清单	否	无	8.10%
11861	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线小佛爷洞分支2号大佛爷洞变压器	80	46.40%	26.88	26.88	未进入负面清单	否	无	5.80%
11862	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)高粱沟分支18号柱上高梁沟变压器	50	76.98%	1.51	1.51	未进入负面清单	否	无	8.90%
11863	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线大南沟支8号柱上大南沟变压器	80	58.40%	17.28	17.28	未进入负面清单	否	无	6.50%
11864	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线上店庄西分支1号柱上变压器	200	34.80%	90.40	90.40	未进入负面清单	否	无	9.80%
11865	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)大河西分支1号柱上变压器(高耗能改造)	400	13.07%	267.73	#####	未进入负面清单	否	无	4.90%
11866	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线主干152号东营子变压器	200	22.40%	115.20	#####	未进入负面清单	否	无	3.20%
11867	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)佛爷洞线老爷庙支8号老爷庙变压器	200	15.20%	129.60	#####	未进入负面清单	否	无	3.10%
11868	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)西头子分支3号西头子变压器	200	15.60%	128.80	#####	未进入负面清单	否	无	4.20%

11869	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	佛爷洞线金杖子分歧67号下店变压器	200	78.00%	4.00	4.00	未进入负面清单	否	无	7.40%
11870	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)金杖子分歧40号金杖子东变压器	200	48.40%	63.20	63.20	未进入负面清单	否	无	6.10%
11871	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	沟门子变10kV佛爷洞线前杖子分支上店分支03号杆上店变压器(2.0工程)	400	8.00%	288.00	#####	未进入负面清单	否	无	6.90%
11872	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10千伏河坎子线涝洼甸子变压器	50	65.70%	7.15	7.15	未进入负面清单	否	无	6.50%
11873	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线烧锅地分歧北沟分支16号杆北沟台区增容(2017结余工程)	100	31.20%	48.80	48.80	未进入负面清单	否	无	7.30%
11874	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线废品支体西分台变压器	400	62.90%	68.40	68.40	未进入负面清单	否	无	3.30%
11875	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线义一柱上变压器(能效改造)	200	45.00%	70.00	70.00	未进入负面清单	否	无	3.70%
11876	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10千伏东沟线大西沟分歧34号杆杨树洼变压器(能效改造)	200	54.50%	51.00	51.00	未进入负面清单	否	无	9.40%
11877	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线山嘴变压器(能效改造)	200	40.80%	78.40	78.40	未进入负面清单	否	无	2.60%
11878	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109柘牛群线	10kV百牛群中北庄台区柱上变压器	200	50.70%	58.60	58.60	未进入负面清单	否	无	6.10%
11879	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109柘牛群线	10kV百牛群线百牛群东台柱上变压器	400	37.80%	168.80	#####	未进入负面清单	否	无	9.80%
11880	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109柘牛群线	10kV百牛群线百牛群街里台区柱上变压器	400	16.80%	252.80	#####	未进入负面清单	否	无	3.00%
11881	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109柘牛群线	10kV百牛群线百牛群南台区柱上变压器	200	37.50%	85.00	85.00	未进入负面清单	否	无	7.70%
11882	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线歪2柱上变压器	30	40.20%	11.94	11.94	未进入负面清单	否	无	4.70%
11883	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线喇嘛沟柱上变压器	30	54.87%	7.54	7.54	未进入负面清单	否	无	6.30%
11884	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109柘牛群线	10kV南店线百牛群小区柱上变压器	50	19.80%	30.10	30.10	未进入负面清单	否	无	9.80%
11885	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线苏西柱上变压器	100	49.65%	30.35	30.35	未进入负面清单	否	无	2.00%

11886	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线头杖子大棚柱上变压器	80	10.57%	55.54	55.54	未进入负面清单	否	无	7.60%
11887	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线三东棚柱上变压器	100	49.20%	30.80	30.80	未进入负面清单	否	无	1.80%
11888	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线台子东沟柱上变压器	50	60.60%	9.70	9.70	未进入负面清单	否	无	2.70%
11889	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏天盛号线大杖子分歧胜利屯2分支柱上变压器	100	19.00%	61.00	61.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
11890	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏三家子线三前2分支三前2台柱上变压器	100	64.20%	15.80	15.80	未进入负面清单	否	无	6.80%
11891	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线德永2台柱上变压器	50	22.80%	28.60	28.60	未进入负面清单	否	无	6.90%
11892	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏三家子线宣杖子分歧吴杖子柱上变压器	100	60.14%	19.86	19.86	未进入负面清单	否	无	2.70%
11893	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线二杖子1台柱上变压器	100	50.16%	29.84	29.84	未进入负面清单	否	无	7.60%
11894	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线北沟里2分支柱上变压器	50	62.98%	8.51	8.51	未进入负面清单	否	无	5.70%
11895	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏天盛号线大杖子分歧小河套2分支柱上变压器	100	12.40%	67.60	67.60	未进入负面清单	否	无	1.60%
11896	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线从杖子棚柱上变压器	50	54.99%	12.51	12.51	未进入负面清单	否	无	2.50%
11897	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线倚子庄分支06号杆倚子庄棚变压器（2.0工程）	200	6.19%	147.62	#####	未进入负面清单	否	无	1.70%
11898	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线高家沟里柱上变压器	20	22.17%	11.57	11.57	未进入负面清单	否	无	8.40%
11899	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏三家子线三后分支三后台区柱上变压器（一批中心村）	200	25.36%	109.28	#####	未进入负面清单	否	无	6.10%
11900	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线头西分支03号杆头西变压器（2.0工程）	200	54.75%	50.50	50.50	未进入负面清单	否	无	3.60%
11901	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线前街变压器	50	74.20%	2.90	2.90	未进入负面清单	否	无	9.70%
11902	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线天九西大棚柱上变压器	80	6.00%	59.20	59.20	未进入负面清单	否	无	5.80%
11903	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线龙爪沟柱上变压器	30	15.60%	19.32	19.32	未进入负面清单	否	无	8.50%

11904	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线歪南柱上变压器	200	71.66%	16.68	16.68	未进入负面清单	否	无	6.30%
11905	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线赵宾沟2棚柱上变压器	50	57.20%	11.40	11.40	未进入负面清单	否	无	4.10%
11906	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线苏东棚柱上变压器	50	19.83%	30.09	30.09	未进入负面清单	否	无	8.10%
11907	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线二杖子2柱上变压器	50	50.53%	14.74	14.74	未进入负面清单	否	无	6.70%
11908	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏三家子线山根棚分支02号杆山根棚台区（2017结余工程）	100	8.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	7.90%
11909	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10千伏天盛号线天一2分支03号杆天一分台区（2017结余工程）	200	17.90%	124.20	#####	未进入负面清单	否	无	7.10%
11910	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线后街柱上变压器	50	76.90%	1.55	1.55	未进入负面清单	否	无	1.50%
11911	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10千伏天盛号线河南分线台子2分支09号杆台子分台区（2017结余工程）	200	16.50%	127.00	#####	未进入负面清单	否	无	4.00%
11912	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线双三大棚柱上变压器	50	4.20%	37.90	37.90	未进入负面清单	否	无	5.80%
11913	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线双杨树2变压器	50	33.00%	23.50	23.50	未进入负面清单	否	无	4.40%
11914	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	马圈子沟2柱上变压器	50	9.20%	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无	3.00%
11915	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线白庙子棚变压器	50	22.53%	28.74	28.74	未进入负面清单	否	无	7.40%
11916	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线二道沟柱上变压器	80	40.65%	31.48	31.48	未进入负面清单	否	无	2.90%
11917	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线红岩沟分12号杆红岩沟变压器（2.0）	400	31.80%	192.80	#####	未进入负面清单	否	无	1.60%
11918	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天七2柱上变压器	30	16.20%	19.14	19.14	未进入负面清单	否	无	3.70%
11919	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线三西柱上变压器	100	51.80%	28.20	28.20	未进入负面清单	否	无	6.90%
11920	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线苏官大棚柱上变压器	50	5.40%	37.30	37.30	未进入负面清单	否	无	6.80%
11921	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线半拉杖子柱上变压器	200	28.05%	103.90	#####	未进入负面清单	否	无	6.40%
11922	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线党前柱上变压器	50	64.37%	7.82	7.82	未进入负面清单	否	无	2.40%

11923	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线 宜组柱上变压器	100	39.29%	40.71	40.71	未进入 负面清单	否	无	7.80%
11924	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线 抹子沟棚柱上 变压器	50	26.73%	26.64	26.64	未进入 负面清单	否	无	5.50%
11925	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线 大杖子分枝 220号杆大杖 子西变压器 (2.0工程)	200	46.20%	67.60	67.60	未进入 负面清单	否	无	2.00%
11926	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号 线	10kV天盛号线 黑沟柱上变 压器	30	21.91%	17.43	17.43	未进入 负面清单	否	无	2.20%
11927	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号 线	10千伏天盛号 线河南分枝田 家沟机井台区 柱上变压器 (三批井)	50	16.80%	31.60	31.60	未进入 负面清单	否	无	7.10%
11928	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号 线	10kV天盛号线 赵宾沟棚柱上 变压器	100	26.46%	53.54	53.54	未进入 负面清单	否	无	3.30%
11929	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线 南台子棚变 压器	50	11.20%	34.40	34.40	未进入 负面清单	否	无	7.70%
11930	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号 线	10kV天盛号线 后街2台区柱 上变压器	50	41.15%	19.43	19.43	未进入 负面清单	否	无	1.30%
11931	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号 线	10kV天盛号线 天五台区柱上 变压器	50	40.86%	19.57	19.57	未进入 负面清单	否	无	4.70%
11932	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线 三后棚柱上变 压器	50	14.40%	32.80	32.80	未进入 负面清单	否	无	2.50%
11933	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号 线	10kV天盛号线 头道沟柱上变 压器	50	35.40%	22.30	22.30	未进入 负面清单	否	无	5.70%
11934	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线 小六沟分支13 号杆小六沟变 压器 (2.0工 程)	200	10.05%	139.90	#####	未进入 负面清单	否	无	4.60%
11935	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线 大岔沟棚柱上 变压器	50	34.00%	23.00	23.00	未进入 负面清单	否	无	6.50%
11936	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号 线	10kV天盛号线 头东大棚柱上 变压器	50	12.59%	33.71	33.71	未进入 负面清单	否	无	4.50%
11937	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号 线	10kV天盛号线 河南分枝苗圃 新增机井柱上 变压器	50	21.20%	29.40	29.40	未进入 负面清单	否	无	7.10%
11938	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线 小庄户柱上变 压器	30	56.60%	7.02	7.02	未进入 负面清单	否	无	5.90%
11939	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号 线	10kV天盛号线 小北沟柱上变 压器	30	8.22%	21.53	21.53	未进入 负面清单	否	无	7.60%
11940	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号 线	10kV天盛号线 二杖子三台柱 上变压器	50	47.20%	16.40	16.40	未进入 负面清单	否	无	9.60%
11941	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号 线	10kV天盛号线 小北沟大棚柱 上变压器	50	5.82%	37.09	37.09	未进入 负面清单	否	无	9.30%

11942	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线二杖子4台变压器	50	29.92%	25.04	25.04	未进入负面清单	否	无	1.90%
11943	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线老厂子河西柱上变压器	80	68.80%	8.96	8.96	未进入负面清单	否	无	8.60%
11944	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线双二柱上变压器	80	57.80%	17.76	17.76	未进入负面清单	否	无	2.90%
11945	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线大北柱上变压器	50	67.80%	6.10	6.10	未进入负面清单	否	无	1.90%
11946	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线田家沟1台柱上变压器	30	23.20%	17.04	17.04	未进入负面清单	否	无	2.00%
11947	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线戏楼杖子2台柱上变压器	50	17.83%	31.09	31.09	未进入负面清单	否	无	3.90%
11948	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线老官杖子河东柱上变压器	80	65.22%	11.82	11.82	未进入负面清单	否	无	8.20%
11949	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	河南小沟外新增机井柱上变压器	200	25.80%	108.40	#####	未进入负面清单	否	无	1.70%
11950	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线河南大棚柱上变压器	30	30.00%	15.00	15.00	未进入负面清单	否	无	3.80%
11951	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线丛杖子2台柱上变压器	200	19.68%	120.64	#####	未进入负面清单	否	无	7.50%
11952	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线老官杖子村柱上变压器	100	39.75%	40.25	40.25	未进入负面清单	否	无	7.70%
11953	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线田家沟2台柱上变压器	30	16.20%	19.14	19.14	未进入负面清单	否	无	3.70%
11954	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线三家子小区柱上变压器	30	15.60%	19.32	19.32	未进入负面清单	否	无	2.80%
11955	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线佟子庄棚2柱上变压器	200	101.60%	-43.20	-43.20	未进入负面清单	是	2025. 12. 30	2.10%
11956	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线老官杖子棚分支02号杆老官杖子棚（2.0工程）	400	3.54%	305.84	#####	未进入负面清单	否	无	1.40%
11957	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线大杖子分歧119号杆半拉杖子2台变压器（2.0工程）	200	31.00%	98.00	98.00	未进入负面清单	否	无	4.00%
11958	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线水泉沟柱上变压器	50	39.60%	20.20	20.20	未进入负面清单	否	无	2.00%
11959	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线老厂子柱上变压器	200	28.80%	102.40	#####	未进入负面清单	否	无	7.30%
11960	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天一小区变压器	100	12.00%	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	3.70%

11961	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏新增机井大杖子东井柱上变压器	315	4.80%	236.88	#####	未进入负面清单	否	无	4.50%
11962	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北营子分12号杆大门市台区	250	104.15%	-60.38	-60.38	未进入负面清单	是	2025. 12. 30	4.90%
11963	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线张家窝铺分枝26号杆兴西台区柱上变压器	30	37.20%	12.84	12.84	未进入负面清单	否	无	6.40%
11964	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线北杖子柱上变压器	200	18.27%	123.46	#####	未进入负面清单	否	无	6.30%
11965	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线孙家沟柱上变压器	315	13.60%	209.16	#####	未进入负面清单	否	无	5.70%
11966	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线三家分枝04号杆柱上变压器	80	37.80%	33.76	33.76	未进入负面清单	否	无	3.30%
11967	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线汤前分枝02号杆汤前台区柱上变压器	80	37.70%	33.84	33.84	未进入负面清单	否	无	5.90%
11968	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线张三四分枝01号杆张三四柱上变压器	100	63.83%	16.17	16.17	未进入负面清单	否	无	8.10%
11969	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线兴东分枝04号杆兴东台区柱上变压器	50	39.20%	20.40	20.40	未进入负面清单	否	无	6.50%
11970	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线汤北分枝02号杆汤北台区柱上变压器	200	65.10%	29.80	29.80	未进入负面清单	否	无	5.80%
11971	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线张一南分枝01号杆张一南柱上变压器	50	52.00%	14.00	14.00	未进入负面清单	否	无	1.60%
11972	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线前营子分枝3号杆前营子变压器（2.0工程）	400	7.74%	289.04	#####	未进入负面清单	否	无	5.10%
11973	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线粮库分3号杆四合当组变压器（2.0）	400	22.06%	231.76	#####	未进入负面清单	否	无	6.40%
11974	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线养丰小区分枝02号杆下小区台区柱上变压器	50	42.38%	18.81	18.81	未进入负面清单	否	无	1.20%
11975	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线四合当线23号杆五一变台区柱上变压器	100	52.98%	27.02	27.02	未进入负面清单	否	无	3.80%

11976	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线柳树底下分歧19号杆柳树底下变压器（2.0工程）	400	26.40%	214.40	#####	未进入负面清单	否	无	8.90%
11977	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线电信分支4号杆四合当村变压器（2.0工程）	400	54.00%	104.00	#####	未进入负面清单	否	无	9.70%
11978	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线五一分支6号杆五一变压器（2.0工程）	400	20.70%	237.20	#####	未进入负面清单	否	无	3.50%
11979	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大赵沟分支32号杆大赵中台区柱上变压器	30	54.76%	7.57	7.57	未进入负面清单	否	无	3.90%
11980	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线八一南分歧06号杆八一南台区柱上变压器	50	57.40%	11.30	11.30	未进入负面清单	否	无	4.90%
11981	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线水库分歧141号杆北山台区柱上变压器	80	51.80%	22.56	22.56	未进入负面清单	否	无	6.90%
11982	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线何家沟分支14号杆何中台区柱上变压器	20	50.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	9.80%
11983	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线马西分支01号杆马西台区柱上变压器	80	46.50%	26.80	26.80	未进入负面清单	否	无	4.80%
11984	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大杖子村部前大棚柱上变压器	100	16.88%	63.12	63.12	未进入负面清单	否	无	5.60%
11985	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线水库分歧15号杆李杖子台区柱上变压器	80	65.10%	11.92	11.92	未进入负面清单	否	无	9.60%
11986	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线东庄东队变压器	80	52.57%	21.94	21.94	未进入负面清单	否	无	7.00%
11987	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线大河西分支04号大河西变压器	400	18.07%	247.73	#####	未进入负面清单	否	无	6.20%
11988	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线沙碾分歧083号杆大石沟变压器	100	68.94%	11.06	11.06	未进入负面清单	否	无	7.30%
11989	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线沙碾分歧048号杆罗杈沟变压器	50	27.24%	26.38	26.38	未进入负面清单	否	无	5.40%
11990	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10千伏东沟线大西沟分歧56号杆西沟变压器	100	54.00%	26.00	26.00	未进入负面清单	否	无	4.90%

11991	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线沙碾分线28号杆碾子沟变压器（2.0工程）	400	21.08%	235.68	#####	未进入负面清单	否	无	1.30%
11992	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线河东分支06号杆河东变压器（2.0工程）	400	25.67%	217.32	#####	未进入负面清单	否	无	1.10%
11993	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线沙碾分线120号杆西台子变压器	50	37.97%	21.02	21.02	未进入负面清单	否	无	6.90%
11994	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线大西沟分线28号杆山庙变压器（2.0工程）	200	64.54%	30.92	30.92	未进入负面清单	否	无	7.90%
11995	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线184号杆东沟变压器（2.0工程）	400	24.00%	224.00	#####	未进入负面清单	否	无	5.60%
11996	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线抄道沟变压器（高耗能改造）	50	22.10%	28.95	28.95	未进入负面清单	否	无	7.10%
11997	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线乡直台区增容（2017结余工程）	400	21.60%	233.60	#####	未进入负面清单	否	无	6.60%
11998	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线小山湾分支05号杆小山湾变压器	50	68.20%	5.90	5.90	未进入负面清单	否	无	9.10%
11999	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线万元店分线2号杆万元店变压器（2.0工程）	200	24.73%	110.54	#####	未进入负面清单	否	无	4.20%
12000	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线温北分台	50	32.00%	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	9.50%
12001	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线刘里沟柱上变压器	100	11.05%	68.95	68.95	未进入负面清单	否	无	1.70%
12002	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线水库分支8号杆温杖子变压器（2.0工程）	400	15.60%	257.60	#####	未进入负面清单	否	无	7.50%
12003	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线义四柱上变压器	50	48.10%	15.95	15.95	未进入负面清单	否	无	3.00%
12004	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线北昔子柱上变压器	50	78.87%	0.56	0.56	未进入负面清单	否	无	2.60%
12005	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线玉东柱上变压器	50	75.58%	2.21	2.21	未进入负面清单	否	无	9.90%
12006	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线西北沟柱上变压器	50	55.60%	12.20	12.20	未进入负面清单	否	无	4.60%
12007	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线130号杆八西变压器（2.0工程）	400	12.69%	269.24	#####	未进入负面清单	否	无	6.50%

12008	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线上四家分支20号杆上四家台区增容（2017结余工程）	200	10.57%	138.86	#####	未进入负面清单	否	无	6.30%
12009	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线下洼子分支05号西坡子变压器（2.0工程）	400	11.10%	275.60	#####	未进入负面清单	否	无	3.40%
12010	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线郝杖子小北沟分支10号杆小北沟变压器（2.0工程）	200	24.48%	111.04	#####	未进入负面清单	否	无	5.30%
12011	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线平房分1号杆平房台区增容（2017结余工程）	200	24.56%	110.88	#####	未进入负面清单	否	无	9.20%
12012	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线150号杆烈山梁变压器	50	41.55%	19.23	19.23	未进入负面清单	否	无	1.90%
12013	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线大勿苏分歧17号杆黑沟村变压器（2.0工程）	400	10.49%	278.04	#####	未进入负面清单	否	无	4.20%
12014	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线大勿苏分歧42号杆大八勿苏西变压器（2.0）	200	12.55%	134.90	#####	未进入负面清单	否	无	8.20%
12015	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线39#铁东台区柱上变压器	100	55.84%	24.16	24.16	未进入负面清单	否	无	1.60%
12016	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线古西分歧03#古西（高耗能）	100	31.99%	48.01	48.01	未进入负面清单	否	无	7.40%
12017	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线上黑沟分歧01#上黑沟柱上变压器	160	42.00%	60.80	60.80	未进入负面清单	否	无	4.60%
12018	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线大八勿苏分歧50#大八勿苏东柱上变压器	100	17.46%	62.54	62.54	未进入负面清单	否	无	10.00%
12019	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线洼南井变压器	50	18.20%	30.90	30.90	未进入负面清单	否	无	9.40%
12020	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	207城西线	10千伏城西线五一变压器	315	17.16%	197.95	#####	未进入负面清单	否	无	3.00%
12021	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	207城西线	10千伏城西线新副食变压器	315	21.60%	183.96	#####	未进入负面清单	否	无	2.20%
12022	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城子线	小城子线三义井台柱上变压器高耗能改造(二批中心村增容)	200	28.73%	102.53	#####	未进入负面清单	否	无	8.10%
12023	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城子线	10kV小城子线后杨杖子分支01号杆后杨杖子2台区(2019年自投资工程)	200	8.40%	143.20	#####	未进入负面清单	否	无	9.80%

12024	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城市线	小城市线修七台柱上变压器高耗能改造（二批中心村增容）	200	38.93%	82.13	82.13	未进入负面清单	否	无	6.90%
12025	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城市线	10kV小城市线杨杖子分24号杆前杨杖子台区(2019年自投资工程)	200	19.84%	120.32	#####	未进入负面清单	否	无	9.90%
12026	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城市线	10KV小城市线前杨杖子分歧杨杖子二柱上变压器	200	18.90%	122.20	#####	未进入负面清单	否	无	2.80%
12027	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城市线	10kV小城市线前杨杖子台区分台3(2019年自投资工程)	200	20.80%	118.40	#####	未进入负面清单	否	无	1.30%
12028	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城市线	10kV小城市线杨杖子分支03号杆后杨杖子台区(2019年自投资工程)	200	12.30%	135.40	#####	未进入负面清单	否	无	6.80%
12029	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城市线	10kV小城市线97号杆一组北变压器（2.0工程）	400	14.67%	261.32	#####	未进入负面清单	否	无	1.70%
12030	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城市线	10kV小城市线杨杖子分修十一2柱上变压器	100	21.00%	59.00	59.00	未进入负面清单	否	无	9.20%
12031	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线宋杖子村3分台区	200	68.00%	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	3.90%
12032	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线大东沟分台区	20	44.20%	7.16	7.16	未进入负面清单	否	无	2.20%
12033	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线上沟分台区	100	43.60%	36.40	36.40	未进入负面清单	否	无	2.20%
12034	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	207城西线	10kV城西线五二台区1分台	400	60.10%	79.60	79.60	未进入负面清单	否	无	5.80%
12035	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	205水化线	10kV水化线29#新产西分台	400	40.40%	158.40	#####	未进入负面清单	否	无	2.70%
12036	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线宋杖子村3台变压器	400	49.97%	120.11	#####	未进入负面清单	否	无	5.60%
12037	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线石井沟分歧14#柱上变压器	50	21.27%	29.37	29.37	未进入负面清单	否	无	4.60%
12038	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线南街分台8号杆南街分台	200	31.54%	96.92	96.92	未进入负面清单	否	无	8.80%
12039	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线大庙分线04+1#大庙台区柱上变压器	200	26.04%	107.92	#####	未进入负面清单	否	无	5.90%
12040	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线174号杆老官变压器（2.0工程）	200	17.37%	125.26	#####	未进入负面清单	否	无	7.60%

12041	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线 庙后分线庙后 分支04#庙后 台区柱上变压器	50	51.72%	14.14	14.14	未进入 负面清 单	否	无	8.40%
12042	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线水 库大棚台区柱 上变压器	50	24.00%	28.00	28.00	未进入 负面清 单	否	无	8.40%
12043	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线 141#香么柱上 变压器	160	18.80%	97.92	97.92	未进入 负面清 单	否	无	1.70%
12044	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线 山西分支 02+1#山西台 区柱上变压器	100	70.05%	9.95	9.95	未进入 负面清 单	否	无	7.30%
12045	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线 211号杆下河 杖子变压器 (2.0工程)	400	11.70%	273.20	#####	未进入 负面清 单	否	无	8.70%
12046	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线 山东分支01# 山东台区柱上 变压器	100	57.15%	22.85	22.85	未进入 负面清 单	否	无	7.20%
12047	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线 七棵树新台变 压器(2.0)	200	8.80%	142.40	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.90%
12048	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线 三道沟分03号 杆三道沟台区 (19年自投)	100	9.25%	70.75	70.75	未进入 负面清 单	否	无	6.50%
12049	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线 苏西支03号杆 苏西台区(19 年自投)	200	23.40%	113.20	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.10%
12050	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线 南甸分线03# 南甸台区柱上 变压器	100	22.90%	57.10	57.10	未进入 负面清 单	否	无	3.30%
12051	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线 61号杆东山头 变压器(2.0 工程)	200	24.87%	110.26	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.40%
12052	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线 大杖子新台柱 上变压器	100	24.00%	56.00	56.00	未进入 负面清 单	否	无	6.20%
12053	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线 庙后分庙后支 3#庙后新台变 压器	50	20.80%	29.60	29.60	未进入 负面清 单	否	无	2.90%
12054	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线 北沟分线07# 北沟柱上变压 器	80	25.86%	43.31	43.31	未进入 负面清 单	否	无	8.70%
12055	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线 霍营子分线 07#霍营子台 区柱上变压器	100	32.75%	47.25	47.25	未进入 负面清 单	否	无	5.80%
12056	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线 庙后分线14# 南营子台区柱 上变压器	50	32.80%	23.60	23.60	未进入 负面清 单	否	无	8.20%

12057	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线259号杆大杖子变压器（2.0工程）	400	10.38%	278.48	#####	未进入负面清单	否	无	1.40%
12058	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线七棵树分枝12号杆七棵树变压器（2.0）	200	11.50%	137.00	#####	未进入负面清单	否	无	6.70%
12059	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线小前暖室变压器	20	5.73%	14.85	14.85	未进入负面清单	否	无	6.30%
12060	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线上窝铺支06号杆柱上变压器	100	21.92%	58.08	58.08	未进入负面清单	否	无	8.40%
12061	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线樱桃沟分28+2号杆菜东变压器	200	21.52%	116.96	#####	未进入负面清单	否	无	8.10%
12062	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线北后支12号杆柱上变压器	100	34.21%	45.79	45.79	未进入负面清单	否	无	7.10%
12063	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	北前台区增容	200	22.97%	114.06	#####	未进入负面清单	否	无	7.80%
12064	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线龙凤沟支十二官分支04号杆柱上变压器	315	33.61%	146.13	#####	未进入负面清单	否	无	8.60%
12065	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线龙凤沟支34号杆柱上变压器	80	42.60%	29.92	29.92	未进入负面清单	否	无	8.20%
12066	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线樱桃沟分枝岔力岔支11号杆柱上变压器	50	29.40%	25.30	25.30	未进入负面清单	否	无	3.60%
12067	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线刘东台区柱上变压器	200	73.35%	13.30	13.30	未进入负面清单	否	无	7.10%
12068	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线刘杖子大棚台区柱上变压器	50	2.50%	38.75	38.75	未进入负面清单	否	无	8.70%
12069	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线小沟外柱上变压器	50	42.71%	18.65	18.65	未进入负面清单	否	无	8.50%
12070	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线牛洞子分枝庞三变压器（能效改造）	200	54.70%	50.60	50.60	未进入负面清单	否	无	1.10%
12071	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线碾王杖子分支02号杆柱上变压器（能效改造）	200	64.40%	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	1.90%
12072	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kV刘杖子线东庄分支01#东庄变压器（能效改造）	200	46.70%	66.60	66.60	未进入负面清单	否	无	10.00%
12073	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	10kV佛爷洞线179号乡农电变压器（能效改造）	200	55.10%	49.80	49.80	未进入负面清单	否	无	9.60%

12074	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	206城南线	10千伏东南线 教场支马道岐 马道变压器 (增容)	400	18.15%	247.41	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.60%
12075	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子 线	108郑杖子线 朝阳寺分枝02 号杆朝阳寺台 区变压器)	80	62.69%	13.85	13.85	未进入 负面清 单	否	无	5.10%
12076	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子 线	松岭子线西庄 分支04号杆柱 上变压器	80	67.70%	9.84	9.84	未进入 负面清 单	否	无	8.00%
12077	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变 电 站	207刘杖子 线	刘杖子线碾子 玉分支15#碾 东变压器	50	24.20%	27.90	27.90	未进入 负面清 单	否	无	4.00%
12078	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变 电 站	207刘杖子 线	刘杖子线铁西 变压器	50	36.40%	21.80	21.80	未进入 负面清 单	否	无	4.70%
12079	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿 线	10kV玛瑙矿线 西高杖子分支 高杖子西变压 器（6）	80	69.95%	8.04	8.04	未进入 负面清 单	否	无	1.60%
12080	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线刘 家湾分枝10号 刘家湾柱上变 压器	100	33.51%	46.49	46.49	未进入 负面清 单	否	无	6.20%
12081	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	208兴源线	兴源线地税局 柱上变压器	315	8.00%	226.80	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.40%
12082	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变 电 站	107镇内线	镇内线91号杆 北大川变压器 (2.0工程)	400	11.99%	272.04	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.20%
12083	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变 电 站	107镇内线	老宫杖子小区 分枝03号柱上 变压器	50	63.15%	8.43	8.43	未进入 负面清 单	否	无	9.40%
12084	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变 电 站	107镇内线	孙家梁分枝25 号杆柱上孙家 梁井变压器	30	11.00%	20.70	20.70	未进入 负面清 单	否	无	4.40%
12085	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变 电 站	107镇内线	10kV镇内线 101号杆宫南 变压器（2.0 工程）	400	17.25%	251.00	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.70%
12086	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变 电 站	107镇内线	镇内线宫南大 棚分枝19号杆 宫南棚变压器	50	23.78%	28.11	28.11	未进入 负面清 单	否	无	5.10%
12087	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变 电 站	107镇内线	镇内线老西杖 子分枝21号杆 老西杖子变压 器	200	13.20%	133.60	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.90%
12088	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子 线	10kV郑杖子线 主干210号杆 南荒台区变压 器	20	32.00%	9.60	9.60	未进入 负面清 单	否	无	8.90%
12089	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变 电 站	107镇内线	镇内线下通泉 分支02号杆下 通泉变压器	80	45.75%	27.40	27.40	未进入 负面清 单	否	无	8.10%
12090	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变 电 站	107镇内线	10kV镇内线黄 花杖子分台分 3号杆柱上变 压器	50	10.40%	34.80	34.80	未进入 负面清 单	否	无	4.60%
12091	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变 电 站	107镇内线	孙家梁分枝03 号杆柱上山嘴 棚变压器	50	36.90%	21.55	21.55	未进入 负面清 单	否	无	2.30%

12092	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10KV镇内线 宫南大棚分支 05号杆宫北2 棚变压器 (2.0工程)	200	13.29%	133.42	#####	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
12093	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线北宫河 东分支08号杆 小河东变压器	100	28.56%	51.44	51.44	未进入 负面清 单	否	无	3.00%
12094	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线小马厂 分支11号杆小 马厂变压器	50	62.56%	8.72	8.72	未进入 负面清 单	否	无	6.60%
12095	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线小马厂 棚分支11号杆 柱上小马厂棚 变压器	30	24.00%	16.80	16.80	未进入 负面清 单	否	无	3.40%
12096	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	孙家梁大棚分 支09号杆柱上 变压器	50	53.20%	13.40	13.40	未进入 负面清 单	否	无	6.00%
12097	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子 线	108郑杖子线 南杖子分支 02+1号杆并杖 子大棚台区变 压器	160	2.10%	124.64	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.60%
12098	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线小 平台分支16号 杆小平台台区 柱上变压器	100	26.00%	54.00	54.00	未进入 负面清 单	否	无	8.80%
12099	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线小 洞分27号杆小 洞柱上变压器 (中心村)	200	26.40%	107.20	#####	未进入 负面清 单	否	无	8.90%
12100	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线小洞棚 分支14号杆小 洞棚变压器	50	49.18%	15.41	15.41	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
12101	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线老西杖 子分线05号杆 谢家坡变压器	200	7.62%	144.76	#####	未进入 负面清 单	否	无	6.60%
12102	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线宫 中2机井柱上 变压器	50	13.20%	33.40	33.40	未进入 负面清 单	否	无	1.60%
12103	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线孙家梁 分枝27号杆孙 家梁变压器	30	61.80%	5.46	5.46	未进入 负面清 单	否	无	3.80%
12104	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线上通泉 分支25号杆上 通泉变压器	50	30.56%	24.72	24.72	未进入 负面清 单	否	无	8.10%
12105	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子 线	108郑杖子线 井东分支02号 杆井东台区变 压器	80	78.10%	1.52	1.52	未进入 负面清 单	否	无	6.50%
12106	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	下通泉大棚分 台分支05号杆 柱上变压器	30	15.90%	19.23	19.23	未进入 负面清 单	否	无	5.40%
12107	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线黄 花杖子分枝02 号黄花杖子变 压器(2.0工 程)	400	10.85%	276.60	#####	未进入 负面清 单	否	无	6.40%

12108	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	北宫河东分支01号柱上张福沟井变压器	30	62.80%	5.16	5.16	未进入负面清单	否	无	3.40%
12109	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线北湾子分线20号杆北湾子变压器	100	61.96%	18.04	18.04	未进入负面清单	否	无	4.80%
12110	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV杨树底下大棚分支03号杆柱上变压器	50	8.36%	35.82	35.82	未进入负面清单	否	无	2.90%
12111	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线老公杖子分线05号杆老公杖子台区柱上变压器（一批中心村）	200	35.33%	89.33	89.33	未进入负面清单	否	无	6.60%
12112	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线北湾子分线04号杆柱上湾子南棚变压器	30	22.90%	17.13	17.13	未进入负面清单	否	无	5.70%
12113	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线宫南大棚分线14号杆宫南棚变压器	50	24.41%	27.80	27.80	未进入负面清单	否	无	9.80%
12114	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子线	10kV郑杖子线小南沟分07号杆小南沟变压器（2.0工程）	200	26.14%	107.72	#####	未进入负面清单	否	无	4.20%
12115	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线宫北大棚分线01号杆宫北1棚变压器	100	26.25%	53.75	53.75	未进入负面清单	否	无	4.20%
12116	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子线	10kV郑杖子线小北沟大井柱上变压器	50	12.60%	33.70	33.70	未进入负面清单	否	无	8.60%
12117	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线宫北3机井支5号杆柱上变压器	50	7.20%	36.40	36.40	未进入负面清单	否	无	9.60%
12118	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109恒牛群线	10kV百牛群线后杖子台区柱上变压器	80	38.80%	32.96	32.96	未进入负面清单	否	无	2.50%
12119	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109恒牛群线	10kV百牛群线向阳沟台区柱上变压器	50	49.80%	15.10	15.10	未进入负面清单	否	无	1.80%
12120	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线大苗杖子大棚分支03号杆大苗杖子大棚柱上变压器	50	34.33%	22.84	22.84	未进入负面清单	否	无	3.30%
12121	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线哨叭杖子分线05哨叭杖子变压器	50	65.10%	7.45	7.45	未进入负面清单	否	无	8.30%
12122	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10千伏北炉线077号杆大道柱上变压器	50	23.47%	28.27	28.27	未进入负面清单	否	无	5.00%

12123	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线小苗杖子棚分歧01号杆小苗杖子棚柱上变压器	30	24.80%	16.56	16.56	未进入负面清单	否	无	4.40%
12124	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线大苗杖子分大块地井06号杆柱上变压器（二批井）	50	20.60%	29.70	29.70	未进入负面清单	否	无	8.50%
12125	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线董东分歧06号杆董东变压器（2.0工程）	400	18.00%	248.00	#####	未进入负面清单	否	无	3.70%
12126	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线大块地分支03号杆大块地柱上变压器	50	49.40%	15.30	15.30	未进入负面清单	否	无	2.10%
12127	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线兴隆山分支东庄（二批）井	50	24.10%	27.95	27.95	未进入负面清单	否	无	4.80%
12128	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线闫东分支02号闫东变压器	200	23.40%	113.20	#####	未进入负面清单	否	无	6.30%
12129	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧东庄大棚分支03号杆东庄大棚变压器	100	4.80%	75.20	75.20	未进入负面清单	否	无	5.80%
12130	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线兴隆山分支东庄支02#柱上变压器	200	69.87%	20.26	20.26	未进入负面清单	否	无	8.40%
12131	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线大杖子东分支02#柱上变压器	100	41.00%	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	1.80%
12132	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线主干149号杆波西变压器（2.0工程）	400	10.80%	276.80	#####	未进入负面清单	否	无	7.70%
12133	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧兴隆山支02#西庄变压器（2.0工程）	200	18.40%	123.20	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
12134	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线皮杖子分歧17号杆皮杖子柱上变压器	50	21.90%	29.05	29.05	未进入负面清单	否	无	5.90%
12135	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧东肖家沟分支东肖家沟1变压器	80	12.40%	54.08	54.08	未进入负面清单	否	无	1.70%
12136	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线西台子分歧05号杆变压器	50	41.28%	19.36	19.36	未进入负面清单	否	无	8.90%
12137	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线北宫杖子棚分支06号杆变压器	50	6.32%	36.84	36.84	未进入负面清单	否	无	2.30%

12138	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线南宫杖子台区分台（2017结余工程）	100	24.40%	55.60	55.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
12139	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线小河北分歧01号杆小河北变压器（2.0工程）	400	57.30%	90.80	90.80	未进入负面清单	否	无	1.50%
12140	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线西台子分歧09号杆北宫杖子变压器（2.0工程）	400	19.20%	243.20	#####	未进入负面清单	否	无	8.30%
12141	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线乃子沟小区	50	32.79%	23.61	23.61	未进入负面清单	否	无	3.70%
12142	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线河东变压器	50	25.60%	27.20	27.20	未进入负面清单	否	无	9.10%
12143	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线东南沟分支东南沟变压器	50	30.00%	25.00	25.00	未进入负面清单	否	无	8.40%
12144	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线烧火沟变压器	50	26.66%	26.67	26.67	未进入负面清单	否	无	2.10%
12145	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小刘北变压器	80	42.09%	30.33	30.33	未进入负面清单	否	无	1.70%
12146	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线李营子外变压器	30	23.60%	16.92	16.92	未进入负面清单	否	无	9.30%
12147	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线岳家棚分支02号杆柱上变压器	50	27.72%	26.14	26.14	未进入负面清单	否	无	7.50%
12148	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线东高杖子变压器	400	54.00%	104.00	#####	未进入负面清单	否	无	4.00%
12149	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线尹杖子柱上变压器	50	70.40%	4.80	4.80	未进入负面清单	否	无	4.80%
12150	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线马营子柱上变压器	30	65.47%	4.36	4.36	未进入负面清单	否	无	9.00%
12151	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线喇嘛沟柱上变压器	30	36.70%	12.99	12.99	未进入负面清单	否	无	3.40%
12152	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线后马场支12号杆后马场台区柱上变压器	30	29.40%	15.18	15.18	未进入负面清单	否	无	9.10%
12153	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线安杖子分支53号于杖子台区柱上变压器	400	59.38%	82.48	82.48	未进入负面清单	否	无	9.40%
12154	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线烧火沟分歧烧火沟变压器	50	27.66%	26.17	26.17	未进入负面清单	否	无	4.60%
12155	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线翟杖子分歧大庙变压器	50	49.98%	15.01	15.01	未进入负面清单	否	无	1.20%

12156	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线 东山分支东山 变压器	30	22.74%	17.18	17.18	未进入 负面清 单	否	无	5.90%
12157	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变 电站	211姜杖子 线	姜杖子线四北 分支35号杆柱 上变压器	50	69.74%	5.13	5.13	未进入 负面清 单	否	无	8.40%
12158	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变 电站	211姜杖子 线	姜杖子线227 号杆柱上沟变 压器	80	54.96%	20.03	20.03	未进入 负面清 单	否	无	3.30%
12159	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号 线	10kV天盛号线 天三分支01号 杆天三变压器 (2.0工程)	400	12.60%	269.60	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.80%
12160	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号 线	10kV天盛号线 二杖子分支24 号杆二东 (2.0工程)	200	26.70%	106.60	#####	未进入 负面清 单	否	无	8.70%
12161	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号 线	10kV天盛号线 天九分支03号 杆天九变压器 (2.0工程)	400	19.72%	241.12	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.10%
12162	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号 线	10kV天盛号线 毛东柱上变压 器柱	80	67.90%	9.68	9.68	未进入 负面清 单	否	无	6.30%
12163	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号 线大杖子分枝 上窝铺分支大 水泉柱上变压 器	50	36.80%	21.60	21.60	未进入 负面清 单	否	无	3.50%
12164	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线 南台子分支04 号杆南台子变 压器(2.0工 程)	200	26.70%	106.60	#####	未进入 负面清 单	否	无	8.30%
12165	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号 线	10kV天盛号线 供电所台柱上 变压器	400	65.12%	59.52	59.52	未进入 负面清 单	否	无	5.90%
12166	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线 姑寺沟外分支 02号杆姑寺沟 外变压器 (2.0工程)	400	15.60%	257.60	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.10%
12167	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号 线	10kV天盛号线 天八柱上变压 器	100	48.40%	31.60	31.60	未进入 负面清 单	否	无	6.10%
12168	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线 戏楼杖子柱上 变压器	80	60.10%	15.92	15.92	未进入 负面清 单	否	无	5.00%
12169	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线 任家店分支06 号杆任家店变 压器(2.0工 程)	400	58.83%	84.68	84.68	未进入 负面清 单	否	无	8.30%
12170	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线 范北柱上变压 器	100	37.74%	42.26	42.26	未进入 负面清 单	否	无	4.80%
12171	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线 大杖子东柱上 变压器	50	78.60%	0.70	0.70	未进入 负面清 单	否	无	5.60%
12172	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线 范前柱上变压 器	200	23.85%	112.30	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.20%
12173	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线 富家屯柱上变 压器	100	47.40%	32.60	32.60	未进入 负面清 单	否	无	7.20%

12174	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天二变压器	100	48.98%	31.02	31.02	未进入负面清单	否	无	9.90%
12175	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线上杖子柱上变压器	50	71.00%	4.50	4.50	未进入负面清单	否	无	3.50%
12176	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线河南分线95号杆线距北变压器（2.0工程）	400	20.70%	237.20	#####	未进入负面清单	否	无	9.90%
12177	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线曲南分线曲南变压器（能效改造）	200	66.10%	27.80	27.80	未进入负面清单	否	无	6.20%
12178	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线头道河子柱上变压器	100	60.75%	19.25	19.25	未进入负面清单	否	无	3.20%
12179	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线大黑沟柱上变压器	50	21.20%	29.40	29.40	未进入负面清单	否	无	7.30%
12180	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线下杖子柱上变压器	50	58.20%	10.90	10.90	未进入负面清单	否	无	7.80%
12181	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天四柱上变压器	80	34.69%	36.25	36.25	未进入负面清单	否	无	9.50%
12182	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线田杖子柱上变压器	200	23.06%	113.88	#####	未进入负面清单	否	无	3.20%
12183	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线大娘沟分线53号杆大里台区柱上变压器	30	14.40%	19.68	19.68	未进入负面清单	否	无	4.30%
12184	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天六东分1号杆天六东变压器（2.0）	400	22.95%	228.20	#####	未进入负面清单	否	无	4.50%
12185	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线老官杖子东沟柱上变压器	50	66.42%	6.79	6.79	未进入负面清单	否	无	6.80%
12186	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线小南沟柱上变压器	50	20.24%	29.88	29.88	未进入负面清单	否	无	8.40%
12187	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线头东柱上变压器	100	40.05%	39.95	39.95	未进入负面清单	否	无	3.50%
12188	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10千伏天盛号线河南分线台子分支02号杆台子增容台区（2017结余工程）	100	26.40%	53.60	53.60	未进入负面清单	否	无	4.70%
12189	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线河东变压器（2.0工程）	200	7.20%	145.60	#####	未进入负面清单	否	无	5.70%
12190	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏天盛号线大杖子分线两家柱上变压器	100	49.20%	30.80	30.80	未进入负面清单	否	无	7.50%
12191	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线二西分支02号杆二西变压器（2.0工程）	200	38.10%	83.80	83.80	未进入负面清单	否	无	3.60%

12192	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天七柱上变压器	50	40.80%	19.60	19.60	未进入负面清单	否	无	8.60%
12193	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线金杖子柱上变压器	50	42.77%	18.62	18.62	未进入负面清单	否	无	6.20%
12194	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线三杖子柱上变压器	50	60.45%	9.78	9.78	未进入负面清单	否	无	1.10%
12195	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	城北线南沟里台柱上变压器	50	39.74%	20.13	20.13	未进入负面清单	否	无	5.50%
12196	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线椴树沟柱上变压器	80	55.60%	19.52	19.52	未进入负面清单	否	无	1.70%
12197	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子线	108郑杖子线大北沟分支03号杆大北沟台区变压器	100	54.32%	25.68	25.68	未进入负面清单	否	无	6.80%
12198	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV郑杖子线石洞子支11号杆南台子东分台(17结余)	50	65.50%	7.25	7.25	未进入负面清单	否	无	4.20%
12199	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线碾子沟分歧05号碾东变压器	50	65.50%	7.25	7.25	未进入负面清单	否	无	9.10%
12200	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线椴树沟分歧47号椴树沟变压器	80	24.84%	44.13	44.13	未进入负面清单	否	无	9.10%
12201	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线崔家沟分歧28号杆崔家沟台区柱上变压器	30	42.80%	11.16	11.16	未进入负面清单	否	无	4.50%
12202	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线郑杖子分歧52号杆郑东棚台区柱上变压器	30	9.20%	21.24	21.24	未进入负面清单	否	无	3.30%
12203	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线平地主于170号南营子01号杆南营子南台区柱上变压器	50	56.40%	11.80	11.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
12204	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线刘西台区柱上变压器	30	52.40%	8.28	8.28	未进入负面清单	否	无	1.20%
12205	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线哈东分支44号杆哈东台区柱上变压器	30	25.50%	16.35	16.35	未进入负面清单	否	无	1.20%
12206	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线郝家沟新区支09号郝家沟新区台区柱上变压器	50	59.88%	10.06	10.06	未进入负面清单	否	无	2.50%
12207	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线尖山子西沟台区柱上变压器	30	66.80%	3.96	3.96	未进入负面清单	否	无	9.10%
12208	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线北转盘变压器	315	22.96%	179.69	#####	未进入负面清单	否	无	6.10%

12209	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113东五线	10KV东五线于马杖子分支14号杆子马杖子台区柱上变压器	50	48.60%	15.70	15.70	未进入负面清单	否	无	6.00%
12210	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113东五线	10KV东五线大菜沟支27号杆大菜沟台区柱上变压器	50	24.60%	27.70	27.70	未进入负面清单	否	无	4.40%
12211	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113东五线	10KV东五线北沟支11号北沟台区柱上变压器	30	45.90%	10.23	10.23	未进入负面清单	否	无	7.60%
12212	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10KV大王杖子线东营子大棚变压器	80	23.25%	45.40	45.40	未进入负面清单	否	无	2.00%
12213	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线老前桥支劳动局分劳动局变压器	315	9.85%	220.97	#####	未进入负面清单	否	无	3.10%
12214	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线南注分枝70号杆水泉沟柱上变压器	30	31.20%	14.64	14.64	未进入负面清单	否	无	7.90%
12215	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线南注分枝32号杆注中柱上变压器	50	44.00%	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	3.80%
12216	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线薛吉沟分枝24号杆柱上变压器	30	27.60%	15.72	15.72	未进入负面清单	否	无	1.80%
12217	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线小北沟分支07号杆柱上变压器	50	73.60%	3.20	3.20	未进入负面清单	否	无	4.30%
12218	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线小柏树沟分枝27号小南沟柱上变压器	50	62.40%	8.80	8.80	未进入负面清单	否	无	8.90%
12219	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线王上分支05号杆柱上变压器	30	39.67%	12.10	12.10	未进入负面清单	否	无	3.30%
12220	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线柳条沟分枝29号半沟外柱上变压器	50	44.80%	17.60	17.60	未进入负面清单	否	无	8.20%
12221	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线柏树沟分枝76号外窝铺柱上变压器	30	41.60%	11.52	11.52	未进入负面清单	否	无	4.40%
12222	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线胡杖子分支胡杖子北变压器	100	41.70%	38.30	38.30	未进入负面清单	否	无	5.50%
12223	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线马场分支22号杆一队台区柱上变压器	80	52.80%	21.76	21.76	未进入负面清单	否	无	9.00%
12224	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分枝大庄南变压器	30	58.31%	6.51	6.51	未进入负面清单	否	无	8.90%
12225	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分枝大庄北变压器	80	17.26%	50.19	50.19	未进入负面清单	否	无	1.50%
12226	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10KV安杖子线安杖子分台	400	63.80%	64.80	64.80	未进入负面清单	否	无	7.10%

12227	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线安杖子西分台	400	49.90%	120.40	#####	未进入负面清单	否	无	3.30%
12228	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线马国军大棚分支2号柱上变压器	80	35.10%	35.92	35.92	未进入负面清单	否	无	1.70%
12229	国网凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线三道良子分枝三道梁子大井分支05号杆三道梁子村大井柱上变压器	200	17.23%	125.54	#####	未进入负面清单	否	无	6.30%
12230	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	209东南线	10千伏东南线邮政局变压器	315	38.86%	129.60	#####	未进入负面清单	否	无	3.50%
12231	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线化皮沟台区柱上变压器	50	63.00%	8.50	8.50	未进入负面清单	否	无	3.30%
12232	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线南营子南台区柱上变压器	30	46.20%	10.14	10.14	未进入负面清单	否	无	2.40%
12233	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线尖山子台区柱上变压器	50	72.50%	3.75	3.75	未进入负面清单	否	无	6.00%
12234	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线高山子分枝高山子棚变压器	30	7.68%	21.70	21.70	未进入负面清单	否	无	2.10%
12235	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线南房台柱上变压器	30	70.81%	2.76	2.76	未进入负面清单	否	无	2.20%
12236	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线下沟台区柱上变压器	10	61.80%	1.82	1.82	未进入负面清单	否	无	6.80%
12237	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线下洼子台区柱上变压器	30	54.60%	7.62	7.62	未进入负面清单	否	无	1.70%
12238	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线水泉分老虎沟变压器	50	22.56%	28.72	28.72	未进入负面清单	否	无	4.40%
12239	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线老厂子线杠子沟台区杠子沟变压器	80	16.00%	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	2.00%
12240	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10千伏河坎子线主干213号杆十八亩地变压器	50	75.37%	2.32	2.32	未进入负面清单	否	无	8.60%
12241	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线姜家沟分支17号蒋家沟变压器	50	16.60%	31.70	31.70	未进入负面清单	否	无	6.40%
12242	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线冯杖子大棚变压器	100	9.90%	70.10	70.10	未进入负面清单	否	无	5.50%
12243	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)崔家沟分支24号柱上崔家沟变压器	50	28.80%	25.60	25.60	未进入负面清单	否	无	3.20%
12244	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)佛爷洞线前街分支4号前街变压器	50	49.64%	15.18	15.18	未进入负面清单	否	无	6.20%

12245	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线169号东庄变压器	200	59.60%	40.80	40.80	未进入负面清单	否	无	1.90%
12246	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)石门外分支13号石门外变压器	50	16.03%	31.99	31.99	未进入负面清单	否	无	7.20%
12247	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)西梁后分支17号西梁后变压器	30	49.71%	9.09	9.09	未进入负面清单	否	无	7.40%
12248	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线大棚沟台区柱上变压器	80	68.35%	9.32	9.32	未进入负面清单	否	无	7.60%
12249	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线何家沟台区柱上变压器	20	54.62%	5.08	5.08	未进入负面清单	否	无	8.00%
12250	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线烧北分柱上变压器	30	60.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	1.10%
12251	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线仓子沟分支04号杆汤北台区柱上变压器	10	48.40%	3.16	3.16	未进入负面清单	否	无	3.80%
12252	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线王杖子东分支05号杆王东台区柱上变压器	50	56.87%	11.57	11.57	未进入负面清单	否	无	2.60%
12253	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线八一北分支02号杆八一北台区柱上变压器	20	69.20%	2.16	2.16	未进入负面清单	否	无	5.20%
12254	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线何家沟分支29号杆何里台区柱上变压器	20	42.00%	7.60	7.60	未进入负面清单	否	无	9.80%
12255	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线河南小区分歧01号杆河南小区台区柱上变压器	30	40.64%	11.81	11.81	未进入负面清单	否	无	9.20%
12256	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线绿豆沟分支14号杆绿豆沟台区柱上变压器	30	30.00%	15.00	15.00	未进入负面清单	否	无	5.70%
12257	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线马山沟分支10号杆马山沟变压器	30	46.90%	9.93	9.93	未进入负面清单	否	无	5.80%
12258	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线三道梁子分支14号杆三道梁子变压器	50	69.18%	5.41	5.41	未进入负面清单	否	无	5.80%
12259	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线喇嘛沟南柱上变压器	30	73.60%	1.92	1.92	未进入负面清单	否	无	7.20%
12260	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10千伏东沟线主干25号杆小河西变压器	50	72.14%	3.93	3.93	未进入负面清单	否	无	4.60%

12261	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线双南柱上变压器	30	64.25%	4.73	4.73	未进入负面清单	否	无	9.40%
12262	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线温杖子分柱上变压器	125	54.90%	31.38	31.38	未进入负面清单	否	无	4.80%
12263	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线义二变压器	63	53.25%	16.85	16.85	未进入负面清单	否	无	1.70%
12264	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线西北沟柱上变压器1	30	19.20%	18.24	18.24	未进入负面清单	否	无	4.10%
12265	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线西永泉分支03号杆小北沟变压器	50	36.78%	21.61	21.61	未进入负面清单	否	无	6.60%
12266	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分枝桦皮沟分支67#柱上变压器	30	10.02%	20.99	20.99	未进入负面清单	否	无	8.00%
12267	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线下台子北变压器	50	24.00%	28.00	28.00	未进入负面清单	否	无	2.70%
12268	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线下四道沟台区柱上变压器	30	73.72%	1.88	1.88	未进入负面清单	否	无	6.60%
12269	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线小河套柱上变压器	100	48.60%	31.40	31.40	未进入负面清单	否	无	2.70%
12270	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线胜利电柱上变压器	50	61.28%	9.36	9.36	未进入负面清单	否	无	1.40%
12271	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线北外柱上变压器	80	23.57%	45.14	45.14	未进入负面清单	否	无	7.80%
12272	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线小河套棚柱上变压器	30	3.75%	22.88	22.88	未进入负面清单	否	无	1.40%
12273	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线大杖子西沟柱上变压器	50	47.40%	16.30	16.30	未进入负面清单	否	无	1.70%
12274	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线毛西柱上变压器	100	54.83%	25.17	25.17	未进入负面清单	否	无	3.90%
12275	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线董杖子柱上变压器	80	26.84%	42.53	42.53	未进入负面清单	否	无	5.70%
12276	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	207城西线	10千伏城西线五二变压器	160	30.00%	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	4.40%
12277	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	道口水井	50	21.20%	29.40	29.40	未进入负面清单	否	无	1.30%
12278	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线北湾子分枝10号杆南湾子变压器	80	77.70%	1.84	1.84	未进入负面清单	否	无	8.30%
12279	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线104号闫南柱上变压器	50	66.00%	7.00	7.00	未进入负面清单	否	无	8.50%
12280	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线范杖子新农村分台区	200	60.00%	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	1.10%
12281	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线北山井柱上变压器	50	15.21%	32.40	32.40	未进入负面清单	否	无	5.70%

12282	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1 号线	10kV四官一 线二道河子分 支04号杆下河 套变压器 (2.0工程)	200	19.50%	121.00	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.00%
12283	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电 站	207刘杖子 线	10kV刘杖子线 王杖子分枝白 杖子分台分支 14号杆白杖子 分台(2017结 余工程)	100	10.00%	70.00	70.00	未进入 负面清 单	否	无	7.90%
12284	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电 站	207刘杖子 线	刘杖子线沙沟 西大棚变台	50	13.65%	33.18	33.18	未进入 负面清 单	否	无	3.60%
12285	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电 站	207刘杖子 线	刘杖子线王杖 子分枝42#中 王杖子变压器	80	45.57%	27.54	27.54	未进入 负面清 单	否	无	6.90%
12286	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	206乌兰白 线	10kV乌兰白线 85#物资局分 台	400	48.50%	126.00	#####	未进入 负面清 单	否	无	8.10%
12287	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电 站	207刘杖子 线	10kV刘杖子线 于家湾子分03 号杆于家湾子 变压器(2.0 工程)	400	11.20%	275.20	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.90%
12288	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电 站	207刘杖子 线	刘杖子线王杖 子分东沟牛厂 井支柱上变压 器	200	26.60%	106.80	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
12289	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖 子线	10kV大王杖子 线贾杖子变压 器柱上变压器	50	17.80%	31.10	31.10	未进入 负面清 单	否	无	2.80%
12290	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电 站	207刘杖子 线	刘杖子线白杖 子分支12#长 地沟变压器	50	12.00%	34.00	34.00	未进入 负面清 单	否	无	5.70%
12291	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电 站	207刘杖子 线	刘杖子线大东 沟变压器	30	27.20%	15.84	15.84	未进入 负面清 单	否	无	2.40%
12292	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电 站	207刘杖子 线	刘杖子线王杖 子分枝62#上 王杖子变压器	50	35.70%	22.15	22.15	未进入 负面清 单	否	无	8.40%
12293	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电 站	207刘杖子 线	刘杖子线注子 店分支21#北 店变压器	50	39.25%	20.38	20.38	未进入 负面清 单	否	无	1.90%
12294	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电 站	207刘杖子 线	刘杖子线于家 湾子大棚变压 器	50	9.50%	35.25	35.25	未进入 负面清 单	否	无	1.50%
12295	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电 站	207刘杖子 线	刘杖子线北山 变压器	50	22.00%	29.00	29.00	未进入 负面清 单	否	无	2.60%
12296	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电 站	207刘杖子 线	10kV刘杖子线 王杖子分枝白 杖子分支32号 杆白杖子增容 (2017结余工 程)	100	9.56%	70.44	70.44	未进入 负面清 单	否	无	2.90%
12297	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖 子线	10kV大王杖子 线崔家沟变压 器柱上变压器	100	34.05%	45.95	45.95	未进入 负面清 单	否	无	1.00%
12298	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电 站	207刘杖子 线	刘杖子线王杖 子分枝74#关 界梁变压器	50	15.20%	32.40	32.40	未进入 负面清 单	否	无	4.20%

12299	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线贾杖子分台分支01号杆贾杖子2台区(2017结余工程)	50	30.68%	24.66	24.66	未进入负面清单	否	无	8.00%
12300	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线贾杖子2变压器	50	27.20%	26.40	26.40	未进入负面清单	否	无	7.60%
12301	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线二道河子柱上变压器	30	25.20%	16.44	16.44	未进入负面清单	否	无	3.10%
12302	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线上沟分支上沟变压器	30	8.50%	21.45	21.45	未进入负面清单	否	无	7.70%
12303	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	董家沟支08号董家沟柱上变压器	100	78.46%	1.54	1.54	未进入负面清单	否	无	8.10%
12304	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线太阳沟柱上变压器	30	62.40%	5.28	5.28	未进入负面清单	否	无	5.50%
12305	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	野岱沟东组支03号野东柱上变压器	200	28.20%	103.60	#####	未进入负面清单	否	无	9.40%
12306	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线康官四组小区变压器	50	40.33%	19.84	19.84	未进入负面清单	否	无	9.80%
12307	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线小沟外柱上变压器1	50	1.29%	39.36	39.36	未进入负面清单	否	无	2.10%
12308	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线小沟外棚柱上变压器	30	12.60%	20.22	20.22	未进入负面清单	否	无	1.20%
12309	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线阳坡柱上变压器	30	48.60%	9.42	9.42	未进入负面清单	否	无	2.80%
12310	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线毛中柱上变压器	50	39.00%	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	7.60%
12311	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线东岭柱上变压器	50	75.15%	2.43	2.43	未进入负面清单	否	无	1.40%
12312	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线老厂子棚柱上变压器	50	20.00%	30.00	30.00	未进入负面清单	否	无	3.90%
12313	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线善于沟柱上变压器	80	65.55%	11.56	11.56	未进入负面清单	否	无	3.30%
12314	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	小西山支04号小西山柱上变压器	50	13.22%	33.39	33.39	未进入负面清单	否	无	2.50%
12315	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线河西【注】分支06#拐子沟变压器	50	24.80%	27.60	27.60	未进入负面清单	否	无	9.50%
12316	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线陈杖子分61号杆陈杖子分台	200	54.60%	50.80	50.80	未进入负面清单	否	无	3.60%
12317	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线陈杖子分19号杆水泉沟分台	200	61.90%	36.20	36.20	未进入负面清单	否	无	6.50%
12318	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线45号杆十里堡西分台	400	65.60%	57.60	57.60	未进入负面清单	否	无	1.60%
12319	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线40+1号杆十里堡东分台	400	44.80%	140.80	#####	未进入负面清单	否	无	4.40%

12320	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线下烧锅南变压器	200	42.40%	75.20	75.20	未进入负面清单	否	无	6.20%
12321	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线薄杖子分台	200	54.50%	51.00	51.00	未进入负面清单	否	无	6.00%
12322	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线前祝台区柱上变压器	80	69.84%	8.13	8.13	未进入负面清单	否	无	7.70%
12323	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线苗杖子台区柱上变压器	200	21.54%	116.92	#####	未进入负面清单	否	无	8.00%
12324	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线小拉木沟上队变压器	30	51.50%	8.55	8.55	未进入负面清单	否	无	2.40%
12325	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线洼前台区柱上变压器	50	75.80%	2.10	2.10	未进入负面清单	否	无	2.00%
12326	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线果园支08号杆三家果园台区	200	55.30%	49.40	49.40	未进入负面清单	否	无	2.70%
12327	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线主干89号杆上杖子北柱上变压器	80	48.46%	25.23	25.23	未进入负面清单	否	无	3.20%
12328	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线大水泉沟大棚分支13号大水泉沟棚变压器	80	65.30%	11.76	11.76	未进入负面清单	否	无	2.40%
12329	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线三家分枝62号三家三变压器(23能效)	200	37.20%	85.60	85.60	未进入负面清单	否	无	3.40%
12330	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线主干161号杆榆西变压器(高耗能改造)	200	32.06%	95.88	95.88	未进入负面清单	否	无	4.70%
12331	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线主干31号杆菜里大棚柱上变压器	20	37.47%	8.51	8.51	未进入负面清单	否	无	4.50%
12332	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线瓦西分枝05号杆瓦西变压器	200	50.77%	58.46	58.46	未进入负面清单	否	无	7.60%
12333	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线主干103号杆大东2柱上变压器	200	39.01%	81.98	81.98	未进入负面清单	否	无	3.10%
12334	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线主干109号杆大东柱上变压器	50	48.67%	15.67	15.67	未进入负面清单	否	无	2.50%
12335	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线三家分枝44号杆北科六变压器(2.0工程)	200	50.36%	59.28	59.28	未进入负面清单	否	无	6.20%
12336	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线胡杜沟外分支01号杆杆胡杜沟外变压器	50	34.76%	22.62	22.62	未进入负面清单	否	无	2.30%
12337	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线主干145号杆井西变压器	50	26.64%	26.68	26.68	未进入负面清单	否	无	6.30%

12338	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线大东沟分支07号大东沟变压器	80	29.09%	40.73	40.73	未进入负面清单	否	无	8.10%
12339	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线东分支01号杆沙金沟大棚柱上变压器	100	29.66%	50.34	50.34	未进入负面清单	否	无	1.30%
12340	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线主干155号榆东变压器	100	29.10%	50.90	50.90	未进入负面清单	否	无	6.50%
12341	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线榆水泵沟分枝32号杆榆水泵沟变压器（2.0工程）	200	28.13%	103.74	#####	未进入负面清单	否	无	3.30%
12342	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线主干224号杆田杖子柱上变压器	100	31.29%	48.71	48.71	未进入负面清单	否	无	3.80%
12343	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线136号杆井东变压器（2.0工程）	200	24.76%	110.48	#####	未进入负面清单	否	无	1.30%
12344	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线温家电分枝24号杆陈台柱上子变压器	80	41.20%	31.04	31.04	未进入负面清单	否	无	9.10%
12345	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线上杖子南机井分枝16号杆上杖子南机井柱上变压器	50	47.08%	16.46	16.46	未进入负面清单	否	无	7.40%
12346	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线北科六分台分支02号杆北科六分台柱上变压器	200	48.16%	63.68	63.68	未进入负面清单	否	无	4.60%
12347	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线瓦西大棚分枝09号杆瓦西大棚柱上变压器	100	40.58%	39.42	39.42	未进入负面清单	否	无	6.90%
12348	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线120号杆大西柱上变压器（一批村）	200	51.64%	56.72	56.72	未进入负面清单	否	无	2.70%
12349	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线董家沟井支21号杆董家沟机井柱上变压器	100	49.62%	30.38	30.38	未进入负面清单	否	无	5.20%
12350	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线主干44号杆荣杖子变压器（2.0工程）	400	47.73%	129.08	#####	未进入负面清单	否	无	8.90%
12351	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线大水泉沟分支03号杆大水泉沟柱上变压器	200	34.10%	91.80	91.80	未进入负面清单	否	无	5.00%
12352	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线百车沟分枝47号杆沈家电变压器	50	29.83%	25.09	25.09	未进入负面清单	否	无	9.60%

12353	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线主干243号杆东南沟变压器	50	50.10%	14.95	14.95	未进入负面清单	否	无	1.40%
12354	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线三分支北科七分支06号杆北科七变压器（2.0工程）	200	49.98%	60.04	60.04	未进入负面清单	否	无	7.90%
12355	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线沙东分支12号杆沙东变压器	50	43.34%	18.33	18.33	未进入负面清单	否	无	3.70%
12356	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线温家电分支72号南大荒变压器	50	45.98%	17.01	17.01	未进入负面清单	否	无	3.90%
12357	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线丁家沟分支13号杆丁家沟柱上变压器	80	29.62%	40.30	40.30	未进入负面清单	否	无	6.40%
12358	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线百车沟分歧10号杆百车沟变压器	100	46.16%	33.84	33.84	未进入负面清单	否	无	9.60%
12359	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线沙金沟分歧25号杆沙金沟柱上变压器	200	32.24%	95.52	95.52	未进入负面清单	否	无	7.40%
12360	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线田家沟分支10号杆田家沟柱上变压器	50	49.70%	15.15	15.15	未进入负面清单	否	无	8.50%
12361	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线主干148号杆榆东棚变压器	30	35.34%	13.40	13.40	未进入负面清单	否	无	5.70%
12362	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线主干171号杆丘杖子变压器	50	33.08%	23.46	23.46	未进入负面清单	否	无	4.20%
12363	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线荣杖子大棚分歧03荣杖子大棚柱上变压器	50	41.38%	19.31	19.31	未进入负面清单	否	无	8.10%
12364	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线西山外分支06号杆西山外变压器	200	47.10%	65.80	65.80	未进入负面清单	否	无	5.70%
12365	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线北科六机井分支03号杆北科六机井柱上变压器（二批井）	100	23.60%	56.40	56.40	未进入负面清单	否	无	2.70%
12366	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线三家六分支08号三家六队变压器	50	33.01%	23.50	23.50	未进入负面清单	否	无	3.10%
12367	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线百车沟分歧61号杆高家电变压器	50	43.30%	18.35	18.35	未进入负面清单	否	无	6.00%

12368	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线主干74号南老仆柱上变压器	80	23.76%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	8.90%
12369	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线温家电分线10号杆老东密变压器（2.0工程）	200	41.56%	76.88	76.88	未进入负面清单	否	无	6.20%
12370	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线小老虎沟分支18号小老虎沟变压器	50	27.68%	26.16	26.16	未进入负面清单	否	无	7.90%
12371	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线主干112号杆申杖子柱上变压器	400	37.80%	168.80	#####	未进入负面清单	否	无	6.70%
12372	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线主干137号杆小杖子后柱上变压器	50	37.78%	21.11	21.11	未进入负面清单	否	无	5.10%
12373	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线西山里分线32号杆西山里柱上变压器	50	34.46%	22.77	22.77	未进入负面清单	否	无	3.70%
12374	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线宏达南路分支01号宏达2号柱上变压器	80	44.61%	28.31	28.31	未进入负面清单	否	无	6.10%
12375	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线主干205号杆李杖子柱上变压器	80	40.96%	31.23	31.23	未进入负面清单	否	无	4.80%
12376	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线主干190号杆宋杖子变压器	50	32.75%	23.63	23.63	未进入负面清单	否	无	4.90%
12377	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线主干129号大西大棚柱上变压器	30	42.26%	11.32	11.32	未进入负面清单	否	无	4.40%
12378	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线井上西沟分线04号杆李杖子棚变压器（2.0工程）	100	37.45%	42.55	42.55	未进入负面清单	否	无	7.10%
12379	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10千伏东田线田杖子西沟机井分线11号杆田杖子西沟机井柱上变压器	100	36.28%	43.72	43.72	未进入负面清单	否	无	7.60%
12380	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线后山大棚分支09号杆后山大棚柱上变压器	50	23.23%	28.39	28.39	未进入负面清单	否	无	8.60%
12381	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线主干97号杆上杖子南变压器	50	46.59%	16.71	16.71	未进入负面清单	否	无	6.10%
12382	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线万家沟分支05号万家沟变压器	50	47.69%	16.16	16.16	未进入负面清单	否	无	3.00%

12383	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线榆水泉沟分枝01号榆前柱上变压器	100	38.42%	41.58	41.58	未进入负面清单	否	无	7.70%
12384	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV郑杖子线闫家窝铺分支2号杆闫家窝铺变压器	200	24.94%	110.12	#####	未进入负面清单	否	无	3.60%
12385	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	城北线茶哈河南台柱上变压器	100	35.18%	44.82	44.82	未进入负面清单	否	无	6.10%
12386	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV郑杖子线任杖子分枝041号杆半里杖子台区变压器（能效改造）	200	66.70%	26.60	26.60	未进入负面清单	否	无	5.50%
12387	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV郑杖子线胡西分支04号杆胡西台区变压器（能效改造）	200	42.10%	75.80	75.80	未进入负面清单	否	无	4.70%
12388	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	107特供线	10千伏特供线二中泵站支二中后变压器	315	7.25%	229.16	#####	未进入负面清单	否	无	1.20%
12389	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线商贸公司台区柱上变压器	50	49.80%	15.10	15.10	未进入负面清单	否	无	10.00%
12390	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线杨杖子7#井分枝01号杆杨杖子7#井柱上变压器(二批机井)	50	6.69%	36.66	36.66	未进入负面清单	否	无	2.70%
12391	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	322杨杖子线	10kV杨杖子线柴杖子南庄柱上变压器	80	67.20%	10.24	10.24	未进入负面清单	否	无	3.70%
12392	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线70号杆东地南变压器（2.0工程）	200	6.60%	146.80	#####	未进入负面清单	否	无	2.50%
12393	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1#线杨西变压器(八家等7条线路变压器增容改造)	200	43.80%	72.40	72.40	未进入负面清单	否	无	6.90%
12394	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线81号杆小岭变压器（2.0工程）	200	14.02%	131.96	#####	未进入负面清单	否	无	3.60%
12395	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线东地中分枝04号杆东地中变压器（2.0工程）	200	4.80%	150.40	#####	未进入负面清单	否	无	1.30%
12396	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	322杨杖子线	10kV杨杖子线南沟台区柱上变压器	20	7.42%	14.52	14.52	未进入负面清单	否	无	2.70%
12397	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	322杨杖子线	10kV杨杖子线运迟沟台区柱上变压器	20	23.26%	11.35	11.35	未进入负面清单	否	无	4.90%

12398	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	115热源线	10kV热源线化肥支化肥居民变压器	315	52.43%	86.85	86.85	未进入负面清单	否	无	4.10%
12399	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线冷冻厂分支06号杆市场变压器	200	52.00%	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	7.40%
12400	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线北平房2大棚分支北平房2变压器	80	11.85%	54.52	54.52	未进入负面清单	否	无	4.70%
12401	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线镇南大棚分支02号杆镇南村大棚变压器(2.0工程)	400	10.20%	279.20	#####	未进入负面清单	否	无	9.90%
12402	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线王杖子变压器	50	45.30%	17.35	17.35	未进入负面清单	否	无	5.70%
12403	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线小榆树沟分支10#小榆树沟变压器	50	19.20%	30.40	30.40	未进入负面清单	否	无	9.70%
12404	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线邱杖子分支25#邱杖子变压器	50	36.80%	21.60	21.60	未进入负面清单	否	无	8.30%
12405	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10Kv刘杖子线王杖子分线赵杖子大棚分支柱上变压器	50	20.69%	29.66	29.66	未进入负面清单	否	无	10.00%
12406	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线北杖子大棚变压器	30	61.00%	5.70	5.70	未进入负面清单	否	无	6.50%
12407	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子线	10kV郑杖子线主干164号杆流石片子台区变压器	50	34.40%	22.80	22.80	未进入负面清单	否	无	1.00%
12408	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子线	108郑杖子线小北沟分支02号杆小北沟台区变压器	200	67.08%	25.84	25.84	未进入负面清单	否	无	4.90%
12409	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子线	10kV郑杖子线南杖子支16号杆南杖子台区(2017结余工程)	200	22.00%	116.00	#####	未进入负面清单	否	无	2.00%
12410	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子线	10kV郑杖子线东梁支01号杆东梁台区(2017结余工程)	200	16.80%	126.40	#####	未进入负面清单	否	无	7.20%
12411	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子线	10kV郑杖子线北庄户支06号杆牛西柱上变压器(17技改)	400	61.50%	74.00	74.00	未进入负面清单	否	无	9.20%
12412	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线113号杆宫北变压器	80	36.45%	34.84	34.84	未进入负面清单	否	无	9.90%
12413	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子线	10kV郑杖子线井杖子分42+1号杆井西台区(2017结余工程)	400	18.00%	248.00	#####	未进入负面清单	否	无	6.00%

12414	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子线	108郑杖子线南杖子分支05号杆朱杖子台区变压器	50	30.40%	24.80	24.80	未进入负面清单	否	无	6.50%
12415	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线107号杆宫中变压器	100	54.14%	25.86	25.86	未进入负面清单	否	无	3.30%
12416	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线西北山分枝07号杆西北山变压器（2.0工程）	400	7.20%	291.20	#####	未进入负面清单	否	无	4.00%
12417	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线10kV北炉线茶不特分支08号杆茶不特柱上变压器	80	57.30%	18.16	18.16	未进入负面清单	否	无	6.80%
12418	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分枝北沟分支牛南变压器	50	51.40%	14.30	14.30	未进入负面清单	否	无	10.00%
12419	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线北店分枝04号杆北店变压器（2.0工程）	400	7.48%	290.08	#####	未进入负面清单	否	无	5.30%
12420	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线烧东分枝04号杆变压器	125	39.00%	51.25	51.25	未进入负面清单	否	无	4.00%
12421	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线兴龙沟分支04号杆柱上变压器	80	18.60%	49.12	49.12	未进入负面清单	否	无	3.40%
12422	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	206乌兰白线	10千伏乌兰白线物资局变压器	250	30.00%	125.00	#####	未进入负面清单	否	无	9.00%
12423	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线金家母铺柱上变压器	50	31.13%	24.43	24.43	未进入负面清单	否	无	3.20%
12424	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线平房分枝聂虎沟变压器	80	46.00%	27.20	27.20	未进入负面清单	否	无	3.40%
12425	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线侯三组变压器	50	60.05%	9.98	9.98	未进入负面清单	否	无	4.80%
12426	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	215底盘厂线	10kV底盘厂线王三家分枝01#王三家柱上变压器	50	21.16%	29.42	29.42	未进入负面清单	否	无	4.00%
12427	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线四道沟分枝127号杆柱上高家变压器	80	43.30%	29.36	29.36	未进入负面清单	否	无	5.00%
12428	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线胡东分支03号杆胡东台区变压器	100	54.40%	25.60	25.60	未进入负面清单	否	无	8.60%
12429	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线小尹杖子分枝47号杆小尹杖子台区变压器	50	41.60%	19.20	19.20	未进入负面清单	否	无	5.50%
12430	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线哈巴气分支03号杆哈巴气台区变压器	50	64.00%	8.00	8.00	未进入负面清单	否	无	2.20%

12431	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113东五线	10kV东五线喇嘛沟支14号喇嘛沟台区柱上变压器	100	29.00%	51.00	51.00	未进入负面清单	否	无	2.20%
12432	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线大河西北变压器	200	46.30%	67.40	67.40	未进入负面清单	否	无	2.80%
12433	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线洼南分支06号杆柱上变压器	50	62.40%	8.80	8.80	未进入负面清单	否	无	4.40%
12434	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线碾房分支06号杆柱上变压器	400	49.80%	120.80	#####	未进入负面清单	否	无	6.40%
12435	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	116铜城线	10kV铜城线10号杆五一分台	400	68.40%	46.40	46.40	未进入负面清单	否	无	3.40%
12436	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线刘杖子西沟分支刘杖子变压器	30	54.00%	7.80	7.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
12437	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线东山东北分支05号杆东山东台区柱上变压器	80	55.44%	19.65	19.65	未进入负面清单	否	无	2.90%
12438	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧小边家沟分支小边家沟变压器	80	56.28%	18.98	18.98	未进入负面清单	否	无	7.80%
12439	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧东肖家沟2变压器	30	48.20%	9.54	9.54	未进入负面清单	否	无	1.30%
12440	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧塔西分支塔西变压器	100	61.73%	18.27	18.27	未进入负面清单	否	无	8.60%
12441	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	沟门子于杖子分歧荀西变压器	80	67.11%	10.31	10.31	未进入负面清单	否	无	4.80%
12442	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线邱家店分歧喇嘛沟分支喇嘛沟外变压器	100	44.60%	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无	5.50%
12443	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线老厂子分支老厂子变压器	100	58.13%	21.87	21.87	未进入负面清单	否	无	4.50%
12444	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线酒局杖子支1号酒局杖子变压器	100	74.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	6.60%
12445	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109桓牛群线	10kV百牛群线三官庙台区柱上变压器	80	79.05%	0.76	0.76	未进入负面清单	否	无	9.90%
12446	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线丁杖子柱上变压器	50	64.81%	7.60	7.60	未进入负面清单	否	无	3.80%
12447	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线窟东柱上变压器	50	65.14%	7.43	7.43	未进入负面清单	否	无	6.70%
12448	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线苏东柱上变压器	100	60.15%	19.85	19.85	未进入负面清单	否	无	9.10%
12449	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线下王杖子变压器	50	40.47%	19.77	19.77	未进入负面清单	否	无	1.30%

12450	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线三家分线38号三家八组变压器	200	40.34%	79.32	79.32	未进入负面清单	否	无	5.60%
12451	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线三家分线56号杆三家四柱上变压器	400	45.30%	138.80	#####	未进入负面清单	否	无	4.30%
12452	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线大德庄分支01号杆大中变压器	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	7.10%
12453	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kv刘杖子线联网分刘一支38号杆刘一变压器（2.0）	400	15.15%	259.41	#####	未进入负面清单	否	无	8.20%
12454	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	322杨杖子线	10kV杨杖子线柴杖子北庄柱上变压器	200	57.60%	44.80	44.80	未进入负面清单	否	无	2.40%
12455	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线白马山台区柱上变压器	50	59.40%	10.30	10.30	未进入负面清单	否	无	4.30%
12456	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线杨东台区柱上变压器	200	27.45%	105.10	#####	未进入负面清单	否	无	5.10%
12457	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线东地北台区柱上变压器	100	53.78%	26.22	26.22	未进入负面清单	否	无	3.30%
12458	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10Kv刘杖子线王杖子分线闫杖子分支王杖子村分台柱上变压器	100	12.00%	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	4.70%
12459	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线赵杖子分支05#赵杖子变压器	50	12.90%	33.55	33.55	未进入负面清单	否	无	3.30%
12460	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线奎四分支02号杆奎四台区柱上变压器	50	44.76%	17.62	17.62	未进入负面清单	否	无	2.00%
12461	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	烧锅地灌溉井台区柱上变压器	50	27.90%	26.05	26.05	未进入负面清单	否	无	1.80%
12462	国网凌源市供电公司		107特供线	特供线宏达A区2号箱变2#变压器	500	32.81%	235.95	#####	未进入负面清单	否	无	9.50%
12463	国网凌源市供电公司		107特供线	10千伏特供线宏达6箱变1#变压器	630	54.04%	163.55	#####	未进入负面清单	否	无	6.20%
12464	国网凌源市供电公司		107特供线	特供线宏达A区1号箱变1#变压器	400	49.49%	122.04	#####	未进入负面清单	否	无	6.70%
12465	国网凌源市供电公司		107特供线	10千伏特供线宾馆东箱变变压器	400	10.80%	276.80	#####	未进入负面清单	否	无	2.20%
12466	国网凌源市供电公司		107特供线	特供线宏达8号箱变2#变压器	630	32.00%	302.40	#####	未进入负面清单	否	无	2.60%
12467	国网凌源市供电公司		107特供线	特供线宏达5号箱变1#变压器	630	56.00%	151.20	#####	未进入负面清单	否	无	7.80%

12468	国网凌源市供电公司		107特供线	特供线宏达3号箱变2#变压器	630	44.43%	224.09	#####	未进入负面清单	否	无	2.90%
12469	国网凌源市供电公司		107特供线	特供线宏达7号箱变2#变压器	630	34.47%	286.84	#####	未进入负面清单	否	无	9.80%
12470	国网凌源市供电公司		107特供线	10千伏特供线宏达4号箱变1#变压器	500	47.75%	161.25	#####	未进入负面清单	否	无	4.20%
12471	国网凌源市供电公司		215兴诺2号线	点式楼箱变压器	1000	16.75%	632.50	#####	未进入负面清单	否	无	9.20%
12472	国网凌源市供电公司		215兴诺2号线	生产委箱变变压器	1000	20.00%	600.00	#####	未进入负面清单	否	无	3.80%
12473	国网凌源市供电公司		215兴诺2号线	跨越楼变压器	800	19.98%	480.16	#####	未进入负面清单	否	无	6.80%
12474	国网凌源市供电公司		215兴诺2号线	富阳小区配电室变压器	630	23.11%	358.41	#####	未进入负面清单	否	无	2.30%
12475	国网凌源市供电公司		215兴诺2号线	兴诺2号线1号箱变1#变压器	630	21.61%	367.86	#####	未进入负面清单	否	无	1.80%
12476	国网凌源市供电公司		215兴诺2号线	红木联1#线幼儿园箱变变压器	800	14.40%	524.80	#####	未进入负面清单	否	无	4.00%
12477	国网凌源市供电公司		215兴诺2号线	红木联1#线花园小区箱变变压器	500	50.00%	150.00	#####	未进入负面清单	否	无	1.80%
12478	国网凌源市供电公司		215兴诺2号线	红木联1号线小学配电室变压器	1000	24.90%	551.00	#####	未进入负面清单	否	无	7.90%
12479	国网凌源市供电公司		215兴诺2号线	铜城小区箱变1#变压器	500	31.20%	244.00	#####	未进入负面清单	否	无	3.50%
12480	国网凌源市供电公司		215兴诺2号线	热交换站变压器	500	16.00%	320.00	#####	未进入负面清单	否	无	2.60%
12481	国网凌源市供电公司		212镇北线	10kV镇内线鑫阳箱变变压器	500	32.00%	240.00	#####	未进入负面清单	否	无	6.40%
12482	国网凌源市供电公司		206城南线	10千伏城南线客运站变压器	1000	12.00%	680.00	#####	未进入负面清单	否	无	10.00%
12483	国网凌源市供电公司		108城内线	10千伏城内线金桥箱变1#变压器	315	34.76%	142.51	#####	未进入负面清单	否	无	7.90%
12484	国网凌源市供电公司		229鑫磊线	10千伏鑫磊线龙轩金地1号箱变01#变压器	630	40.65%	247.91	#####	未进入负面清单	否	无	7.10%
12485	国网凌源市供电公司		229鑫磊线	10千伏鑫磊线龙轩金地4号箱变2#变压器	400	29.20%	203.20	#####	未进入负面清单	否	无	1.60%
12486	国网凌源市供电公司		229鑫磊线	10千伏鑫磊线龙轩金地2号箱变01#变压器	500	35.06%	224.70	#####	未进入负面清单	否	无	7.00%
12487	国网凌源市供电公司		229鑫磊线	10千伏鑫磊线龙轩金地4号箱变1#变压器	400	17.56%	249.76	#####	未进入负面清单	否	无	2.50%
12488	国网凌源市供电公司		229鑫磊线	10千伏鑫磊线龙轩金地3号箱变01#变压器	500	38.00%	210.00	#####	未进入负面清单	否	无	9.70%

12489	国网凌源市供电公司		108城内线	10千伏城内线 华阳支残联分 残联箱变1#号 变压器	400	26.68%	213.28	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.10%
12490	国网凌源市供电公司		108城内线	10千伏城内线 鑫屹支鑫屹变 压器1#	400	35.96%	176.16	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.90%
12491	国网凌源市供电公司		108城内线	10千伏城内线 废品体育场 分体育场变压 器	800	5.62%	595.04	#####	未进入 负面清 单	否	无	7.30%
12492	国网凌源市供电公司		108城内线	10千伏城内线 华阳支华阳南 分华阳南101 变压器	630	24.68%	348.52	#####	未进入 负面清 单	否	无	7.80%
12493	国网凌源市供电公司		108城内线	10千伏城内线 华阳支华阳北 分华阳北101 变压器	500	22.58%	287.10	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.10%
12494	国网凌源市供电公司		206乌兰白 线	10千伏乌兰白 线消防队支消 防队变压器	400	28.36%	206.56	#####	未进入 负面清 单	否	无	6.20%
12495	国网凌源市供电公司		214物流线	凌水湾3号箱 变1#变压器	315	34.41%	143.61	#####	未进入 负面清 单	否	无	6.80%
12496	国网凌源市供电公司		214物流线	凌水湾1号箱 变1#变压器	500	36.54%	217.30	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.10%
12497	国网凌源市供电公司		214物流线	凌水湾2号箱 变1#变压器	630	30.48%	311.98	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.50%
12498	国网凌源市供电公司		214物流线	凌水湾5号箱 变1#变压器	630	23.74%	354.44	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.40%
12499	国网凌源市供电公司		207冶金线	独身箱变站内 变压器	800	7.20%	582.40	#####	未进入 负面清 单	否	无	7.60%
12500	国网凌源市供电公司		207冶金线	浴池箱变站内 变压器	1000	21.80%	582.00	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.00%
12501	国网凌源市供电公司		214物流线	凌水湾4号箱 变1#变压器	500	51.32%	143.40	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.70%
12502	国网凌源市供电公司		214物流线	凌水湾6号箱 变1#变压器	630	10.11%	440.31	#####	未进入 负面清 单	否	无	7.50%
12503	国网凌源市供电公司		214物流线	凌水湾7号箱 变1#变压器	500	22.27%	288.65	#####	未进入 负面清 单	否	无	5.80%
12504	国网凌源市供电公司		108升华线	10千伏升华线 南河园南箱变 站内2#变压器	630	22.41%	362.82	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.30%
12505	国网凌源市供电公司		207冶金线	新联1号线 (凌钢)工行 箱变变压器	1000	10.20%	698.00	#####	未进入 负面清 单	否	无	5.90%
12506	国网凌源市供电公司		203城联线	10千伏城联线 天元箱2号箱 变站内1#变压 器	500	15.07%	324.65	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.80%
12507	国网凌源市供电公司		203城联线	10千伏城联线 4号箱变站内 1#变压器	500	12.36%	338.20	#####	未进入 负面清 单	否	无	6.60%
12508	国网凌源市供电公司		203城联线	10千伏城联线 天元支电业分 供电公司配电 室变压器	800	27.00%	424.00	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.30%

12509	国网凌源市供电公司		203城联线	宝德花园小区 变压器	500	22.94%	285.30	#####	未进入 负面清 单	否	无	6.30%
12510	国网凌源市供电公司		203城联线	城联线天元椿 3号箱变电站 1#变压器	500	14.99%	325.05	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.60%
12511	国网凌源市供电公司		207冶金线	新联1号线大 坝箱变压器	1000	12.00%	680.00	#####	未进入 负面清 单	否	无	7.30%
12512	国网凌源市供电公司		104轧钢线	轧钢线2号箱 变1#变压器	630	23.22%	357.71	#####	未进入 负面清 单	否	无	5.90%
12513	国网凌源市供电公司		104轧钢线	轧钢线1号箱 变1#变压器	630	25.97%	340.39	#####	未进入 负面清 单	否	无	7.20%
12514	国网凌源市供电公司		203城联线	10千伏城联线 城北村箱变站 内1#变压器	630	24.00%	352.80	#####	未进入 负面清 单	否	无	8.30%
12515	国网凌源市供电公司		203城联线	10千伏城联线 天元椿1号箱 变站内1#变压 器	500	16.68%	316.60	#####	未进入 负面清 单	否	无	9.00%
12516	国网凌源市供电公司		205新联2 号线	10千伏新联2 号线广宁园南 支广宁园南变 压器	500	15.26%	323.70	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.50%
12517	国网凌源市供电公司		123八园线	10KV八园线神 仙沟组箱变变 压器	630	34.58%	286.15	#####	未进入 负面清 单	否	无	8.70%
12518	国网凌源市供电公司		122兴诺1 号线	10KV兴诺1号 线双馨小区1 号箱变1号变 压器	630	24.86%	347.38	#####	未进入 负面清 单	否	无	8.40%
12519	国网凌源市供电公司		122兴诺1 号线	10KV兴诺1号 线双馨小区3 号箱变2号变 压器	630	21.07%	371.26	#####	未进入 负面清 单	否	无	9.80%
12520	国网凌源市供电公司		122兴诺1 号线	10KV兴诺1号 线双馨小区4 号箱变1号变 压器	630	29.48%	318.28	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.40%
12521	国网凌源市供电公司		122兴诺1 号线	10KV兴诺1号 线双馨小区6 号箱变1号变 压器	630	15.40%	406.98	#####	未进入 负面清 单	否	无	6.00%
12522	国网凌源市供电公司		122兴诺1 号线	10KV兴诺1号 线双馨小区2 号箱变1号变 压器	630	22.34%	363.26	#####	未进入 负面清 单	否	无	9.90%
12523	国网凌源市供电公司		122兴诺1 号线	10KV兴诺1号 线双馨小区5 号箱变1号变 压器	630	41.84%	240.41	#####	未进入 负面清 单	否	无	7.10%
12524	国网凌源市供电公司		109恒达线	10KV恒达线恒 福家园B区5号 箱变2#变压器	630	42.43%	236.69	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.70%
12525	国网凌源市供电公司		206城南线	10千伏城南线 兴源支兴源变 压器	800	30.00%	400.00	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.90%
12526	国网凌源市供电公司		203城联线	10千伏城联线 城北村箱变站 内2#变压器	630	16.00%	403.20	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.10%
12527	国网凌源市供电公司		205新联2 号线	10千伏新联2 号线遵化街支 古楼变压器	800	27.44%	420.48	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.00%

12528	国网凌源市供电公司		205新联2 号线	10千伏新联2 号线浩天支浩 天变压器	630	32.00%	302.40	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.80%
12529	国网凌源市供电公司		205新联2 号线	10千伏新联2 号线浩天支北 东环分北东环 变压器	160	42.04%	60.74	60.74	未进入 负面清 单	否	无	1.30%
12530	国网凌源市供电公司		205新联2 号线	10千伏新联2 号线浩天支广 宁园北分广宁 园北变压器	500	10.07%	349.65	#####	未进入 负面清 单	否	无	6.40%
12531	国网凌源市供电公司		205新联2 号线	10千伏新联2 号线昆明支昆 明变压器	800	30.00%	400.00	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.40%
12532	国网凌源市供电公司		205新联2 号线	10千伏新联2 号线武装部变 压器	630	32.00%	302.40	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.20%
12533	国网凌源市供电公司		205新联2 号线	10千伏新联2 号线水道街支 源泉分源泉变 压器	250	15.20%	162.00	#####	未进入 负面清 单	否	无	6.70%
12534	国网凌源市供电公司		205新联2 号线	10千伏新联2 号线水道街支 阳光分阳光变 压器	630	17.04%	396.65	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.30%
12535	国网凌源市供电公司		205新联2 号线	10千伏新联2 号线造化街支 房产后分中环 岐中环变压器	630	27.41%	331.32	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.00%
12536	国网凌源市供电公司		205新联2 号线	10千伏新联2 号线太平街支 太平街变压器	1000	15.91%	640.90	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.00%
12537	国网凌源市供电公司		207城西线	10千伏城西线 财政局箱变变 压器	630	14.10%	415.17	#####	未进入 负面清 单	否	无	7.10%
12538	国网凌源市供电公司		207城西线	10千伏城西线 检察院变压器	500	17.60%	312.00	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.30%
12539	国网凌源市供电公司		207城西线	10千伏城西线 铁小东变压器	250	22.86%	142.85	#####	未进入 负面清 单	否	无	5.00%
12540	国网凌源市供电公司		207城西线	10千伏城西线 站前西箱变变 压器	400	14.40%	262.40	#####	未进入 负面清 单	否	无	9.80%
12541	国网凌源市供电公司		207城西线	10千伏城西线 三高楼箱变变 压器	630	19.47%	381.36	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.90%
12542	国网凌源市供电公司		207城西线	10千伏城西线 法院变压器	630	35.28%	281.74	#####	未进入 负面清 单	否	无	6.90%
12543	国网凌源市供电公司		207城西线	10千伏城西线 凌河小区箱变 1号变压器	400	34.01%	183.96	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.00%
12544	国网凌源市供电公司		204城木线	10kV城木线充 电桩箱变变压 器	400	41.80%	152.80	#####	未进入 负面清 单	否	无	9.80%
12545	国网凌源市供电公司		208兴源线	兴源线信联社 箱变1#变压器	315	15.44%	203.36	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.20%
12546	国网凌源市供电公司		208兴源线	10千伏兴源线 市场小区配电 室1#变压器	500	16.16%	319.20	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.70%
12547	国网凌源市供电公司		208兴源线	兴源线医院东 箱变1#变压器	315	10.68%	218.37	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.30%

12548	国网凌源市供电公司		208兴源线	10kV兴源线市场配电室1#变压器	630	28.80%	322.56	#####	未进入负面清单	否	无	9.10%
12549	国网凌源市供电公司		208兴源线	兴源线广播局箱变1#变压器	315	19.20%	191.52	#####	未进入负面清单	否	无	2.20%
12550	国网凌源市供电公司		208兴源线	兴源线红土沟箱变101变压器	630	18.57%	387.01	#####	未进入负面清单	否	无	9.90%
12551	国网凌源市供电公司		225城东线	10千伏城东线物流1号箱变1#变压器	500	47.65%	161.75	#####	未进入负面清单	否	无	4.60%
12552	国网凌源市供电公司		225城东线	10千伏城东线鑫苑小区北箱变1#变压器	400	23.03%	227.88	#####	未进入负面清单	否	无	3.30%
12553	国网凌源市供电公司		225城东线	10千伏城东线鑫苑小区南箱变站内2#变压器	500	26.49%	267.55	#####	未进入负面清单	否	无	6.90%
12554	国网凌源市供电公司		225城东线	10千伏城东线莫西北支金盾分金盾变压器	630	22.00%	365.40	#####	未进入负面清单	否	无	1.40%
12555	国网凌源市供电公司		209东南线	东南线教场支行后分建行后箱变变压器	800	37.96%	336.32	#####	未进入负面清单	否	无	1.10%
12556	国网凌源市供电公司		225城东线	10千伏城东线鑫苑小区中箱变2#变压器	800	21.73%	466.16	#####	未进入负面清单	否	无	2.00%
12557	国网凌源市供电公司		225城东线	10千伏城东线保险支安居楼分安居楼箱变变压器	1000	22.72%	572.80	#####	未进入负面清单	否	无	8.60%
12558	国网凌源市供电公司		206城南线	10千伏城南线中宝支中宝变压器	1000	39.00%	410.00	#####	未进入负面清单	否	无	1.80%
12559	国网凌源市供电公司		206城南线	10千伏城南线电影院支电影院变压器	630	11.57%	431.11	#####	未进入负面清单	否	无	7.50%
12560	国网凌源市供电公司		206城南线	10千伏城南线友谊街支南街变压器	400	45.60%	137.60	#####	未进入负面清单	否	无	5.80%
12561	国网凌源市供电公司		206城南线	10千伏城南线735支健鑫分健鑫变压器02#	400	51.00%	116.00	#####	未进入负面清单	否	无	1.00%
12562	国网凌源市供电公司		206城南线	10千伏城南线三中支质监分家具厂岐家具厂变压器	630	22.00%	365.40	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
12563	国网凌源市供电公司		206城南线	10千伏城南线科健支科健变压器1#	630	14.40%	413.28	#####	未进入负面清单	否	无	2.80%
12564	国网凌源市供电公司		206城南线	10千伏城南线老前桥支明星楼分明星楼变压器	315	24.13%	175.99	#####	未进入负面清单	否	无	5.40%
12565	国网凌源市供电公司		206城南线	10千伏城南线科健支科健变压器2#	315	59.00%	66.15	66.15	未进入负面清单	否	无	7.80%
12566	国网凌源市供电公司		206城南线	10千伏城南线畜牧支南河园分南河园变压器	630	17.38%	394.51	#####	未进入负面清单	否	无	4.50%

12567	国网凌源市供电公司		206城南线	10千伏城郊线 公园支公园变 压器	400	11.47%	274.12	#####	未进入 负面清 单	否	无	7.90%
12568	国网凌源市供电公司		206城南线	10千伏城南线 735支环字分 环字变压器	400	15.00%	260.00	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.10%
12569	国网凌源市供电公司		206城南线	10千伏城南线 三中支农业后 分政府楼歧政 府楼变压器	160	31.50%	77.60	77.60	未进入 负面清 单	否	无	10.00%
12570	国网凌源市供电公司		108升华线	10千伏升华线 南河园南箱变 站内1#变压器	630	27.07%	333.46	#####	未进入 负面清 单	否	无	5.40%
12571	国网凌源市供电公司		109恒达线	10kV恒达线恒 福家园5号箱 变1#变压器	630	46.95%	208.22	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.20%
12572	国网凌源市供电公司		215兴诺2 号线	亿星小区变压 器	500	35.20%	224.00	#####	未进入 负面清 单	否	无	9.50%
12573	国网凌源市供电公司		214物流线	凌水湾8号箱 变1#变压器	500	46.12%	169.40	#####	未进入 负面清 单	否	无	9.80%
12574	国网凌源市供电公司		227凌海线	10kV凌海线凌 海花园3号箱 变2#变压器	630	26.40%	337.68	#####	未进入 负面清 单	否	无	5.30%
12575	国网凌源市供电公司		227凌海线	10kV凌海线凌 海花园4号箱 变1#变压器	500	18.93%	305.35	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.70%
12576	国网凌源市供电公司		227凌海线	10kV凌海线凌 海花园1号箱 变2#变压器	630	43.20%	231.84	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.20%
12577	国网凌源市供电公司		114新城线	10kV新城线滨 河花苑二期4 号箱变压器	630	52.60%	172.62	#####	未进入 负面清 单	否	无	7.70%
12578	国网凌源市供电公司		114新城线	10kV新城线滨 河花苑二期6 号箱变压器	500	44.40%	178.00	#####	未进入 负面清 单	否	无	5.30%
12579	国网凌源市供电公司		114新城线	10kV新城线滨 河花苑二期5 号箱变压器	630	41.40%	243.18	#####	未进入 负面清 单	否	无	9.50%
12580	国网凌源市供电公司		114新城线	10kV新城线滨 河花苑二期8 号箱变压器	630	57.80%	139.86	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.80%
12581	国网凌源市供电公司		114新城线	10kV新城线滨 河花苑二期7 号箱变压器	630	57.60%	141.12	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.70%
12582	国网凌源市供电公司		226红木联 2号线	红木联2号线 连福庄园支连 福庄园箱变1# 站内变压器	400	14.44%	262.24	#####	未进入 负面清 单	否	无	7.80%
12583	国网凌源市供电公司		107城郊线	10千伏城郊线 富丽园北箱变 2#变压器	630	25.58%	342.85	#####	未进入 负面清 单	否	无	5.60%
12584	国网凌源市供电公司		107城郊线	10千伏城郊线 碧水云天1号 箱变1#变压器	630	21.96%	365.65	#####	未进入 负面清 单	否	无	5.50%

12585	国网凌源市供电公司		107城郊线	10千伏城郊线朝阳街变压器	630	56.20%	149.94	#####	未进入负面清单	否	无	9.10%
12586	国网凌源市供电公司		107城郊线	10千伏城郊线公园支公园北分公园北1#变压器	630	35.98%	277.33	#####	未进入负面清单	否	无	6.20%
12587	国网凌源市供电公司		107城郊线	10千伏城郊线公园支城建局分城建局变压器	315	26.69%	167.93	#####	未进入负面清单	否	无	4.70%
12588	国网凌源市供电公司		107城郊线	10千伏城郊线富丽园北箱变1#变压器	500	19.20%	304.00	#####	未进入负面清单	否	无	6.30%
12589	国网凌源市供电公司		107城郊线	10千伏城郊线公园支江源分江源变压器	630	16.00%	403.20	#####	未进入负面清单	否	无	6.00%
12590	国网凌源市供电公司		107城郊线	10千伏城郊线公园支城建局分建设蛟建设变压器	315	31.00%	154.35	#####	未进入负面清单	否	无	1.60%
12591	国网凌源市供电公司		107城郊线	10千伏城郊线日贸支外贸分外贸变压器	250	32.56%	118.60	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
12592	国网凌源市供电公司		107城郊线	10千伏城郊线碧水云天2号箱变电站内2#变压器	630	24.99%	346.56	#####	未进入负面清单	否	无	3.10%
12593	国网凌源市供电公司		107城郊线	10千伏城郊线小南口变压器	400	30.72%	197.12	#####	未进入负面清单	否	无	3.00%
12594	国网凌源市供电公司		209东南线	东南线教场支福临佳苑分福临佳苑箱变2#变压器	630	27.19%	332.70	#####	未进入负面清单	否	无	8.90%
12595	国网凌源市供电公司		209东南线	10千伏东南线教场支福三分福三2号箱变变压器	630	20.88%	372.46	#####	未进入负面清单	否	无	8.40%
12596	国网凌源市供电公司		209东南线	东南线教场支福临佳苑分福临佳苑箱变1#变压器	630	58.20%	137.34	#####	未进入负面清单	否	无	6.40%
12597	国网凌源市供电公司		209东南线	东南线教场支福二分福二1号箱变101变压器	630	28.00%	327.60	#####	未进入负面清单	否	无	8.10%
12598	国网凌源市供电公司		209东南线	10千伏东南线教场支福三分福三1号箱变变压器	630	18.26%	388.96	#####	未进入负面清单	否	无	3.60%
12599	国网凌源市供电公司		209东南线	10千伏东南线福五2号箱变1#变压器	500	45.10%	174.50	#####	未进入负面清单	否	无	2.50%
12600	国网凌源市供电公司		209东南线	福四1号箱变1#变压器	500	36.64%	216.80	#####	未进入负面清单	否	无	3.10%
12601	国网凌源市供电公司		209东南线	美食城箱变1#变压器	315	50.80%	91.98	91.98	未进入负面清单	否	无	8.50%
12602	国网凌源市供电公司		209东南线	福五1号箱变2#	400	34.59%	181.64	#####	未进入负面清单	否	无	6.90%
12603	国网凌源市供电公司		209东南线	福四2号箱变1#变压器	400	22.09%	231.64	#####	未进入负面清单	否	无	9.90%

12604	国网凌源市供电公司		209东南线	东南线教场支 福二分福二3 号箱变变压器	630	23.47%	356.14	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.30%
12605	国网凌源市供电公司		209东南线	东南线教场支 福二分福二2 号箱变101变 压器	630	22.00%	365.40	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.90%
12606	国网凌源市供电公司		204城木线	城东线东环支 鑫福园南分鑫 福园南箱变1# 变压器	800	38.40%	332.80	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.90%
12607	国网凌源市供电公司		204城木线	城木线广源箱 变1#变压器	630	27.54%	330.50	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.10%
12608	国网凌源市供电公司		114新城线	10kV新城线滨 河花苑二期1 号箱变变压器	630	42.90%	233.73	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.30%
12609	国网凌源市供电公司		220松岭子 线	10kV松岭子线 茶棚小区箱变 变压器	630	48.50%	198.45	#####	未进入 负面清 单	否	无	8.60%
12610	国网凌源市供电公司		204城木线	10千伏城东线 东环支鑫福园 北分鑫福园北 变压器	1000	31.27%	487.30	#####	未进入 负面清 单	否	无	6.40%
12611	国网凌源市供电公司		204城木线	10千伏城东线 东环支规划楼 分规划楼变压 器	630	30.92%	309.24	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.20%
12612	国网凌源市供电公司		204城木线	城木线广源箱 变2#站内变压 器	630	2.00%	491.40	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.80%
12613	国网凌源市供电公司		204城木线	10千伏城东线 东环支广星分 广星变压器	500	12.80%	336.00	#####	未进入 负面清 单	否	无	7.00%
12614	国网凌源市供电公司		204城木线	10千伏城东线 东环支鑫福园 东分鑫福园东 变压器	400	30.29%	198.84	#####	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
12615	国网凌源市供电公司		107特供线	10千伏特供线 二中西箱变变 压器	315	13.50%	209.48	#####	未进入 负面清 单	否	无	7.60%
12616	国网凌源市供电公司		107城郊线	10千伏城郊线 富丽园南箱变 1#变压器	500	33.70%	231.50	#####	未进入 负面清 单	否	无	7.70%
12617	国网凌源市供电公司		220东凌线	10kV东凌线宝 德众泰1号箱 变变压器	630	50.70%	184.59	#####	未进入 负面清 单	否	无	9.60%
12618	国网凌源市供电公司		108升华线	10千伏升华线 南河园西箱变 站内2#变压器	630	28.39%	325.14	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.30%
12619	国网凌源市供电公司		109恒达线	10kV恒达线恒 福家园B区4号 箱变1#变压器	630	28.60%	323.82	#####	未进入 负面清 单	否	无	8.80%
12620	国网凌源市供电公司		109恒达线	10kV恒达线恒 福家园B区1号 箱变1#变压器	630	39.03%	258.11	#####	未进入 负面清 单	否	无	8.60%
12621	国网凌源市供电公司		109恒达线	10kV恒达线恒 福家园B区3号 箱变1号变压 器	630	21.97%	365.59	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.00%

12622	国网凌源市供电公司		109恒达线	10kV恒达线恒福家园B区2号箱变1#变压器	630	45.28%	218.74	#####	未进入负面清单	否	无	2.20%
12623	国网凌源市供电公司		103新联1号线	10千伏新联1号线教场支天宝东变压器	400	30.13%	199.48	#####	未进入负面清单	否	无	4.30%
12624	国网凌源市供电公司		103新联1号线	10千伏新联1号线教场支文冠分文冠箱变1#变压器	800	24.00%	448.00	#####	未进入负面清单	否	无	2.50%
12625	国网凌源市供电公司		103新联1号线	10千伏新联1号线教场支西门外分西门外变压器	400	10.80%	276.80	#####	未进入负面清单	否	无	6.60%
12626	国网凌源市供电公司		103新联1号线	10千伏新联1号线毓秀园西箱变1#变压器	630	46.00%	214.20	#####	未进入负面清单	否	无	8.70%
12627	国网凌源市供电公司		103新联1号线	10千伏新联1号线文化支毓秀园南箱变1#变压器	315	48.42%	99.48	99.48	未进入负面清单	否	无	7.40%
12628	国网凌源市供电公司		103新联1号线	10千伏新联1号线教场支广永分广永变压器	400	22.80%	228.80	#####	未进入负面清单	否	无	7.70%
12629	国网凌源市供电公司		103新联1号线	10千伏新联1号线金星分亿安岐亿安变压器	630	24.00%	352.80	#####	未进入负面清单	否	无	4.10%
12630	国网凌源市供电公司		103新联1号线	10千伏新联1号线毓秀园东箱变1#变压器	630	23.36%	356.83	#####	未进入负面清单	否	无	8.60%
12631	国网凌源市供电公司		108城内线	10千伏城内线水利局变压器	800	18.00%	496.00	#####	未进入负面清单	否	无	1.10%
12632	国网凌源市供电公司		104轧钢线	轧钢线3号箱变1#变压器	630	17.00%	396.90	#####	未进入负面清单	否	无	5.90%
12633	国网凌源市供电公司		220东凌线	10kV东凌线宝德众泰4号箱变变压器	630	40.00%	252.00	#####	未进入负面清单	否	无	6.60%
12634	国网凌源市供电公司		220东凌线	10kV东凌线宝德众泰5号箱变变压器	630	48.60%	197.82	#####	未进入负面清单	否	无	1.40%
12635	国网凌源市供电公司		220东凌线	10kV东凌线宝德众泰3号箱变变压器	630	45.30%	218.61	#####	未进入负面清单	否	无	8.60%
12636	国网凌源市供电公司		220东凌线	10kV东凌线宝德众泰6号箱变母线	630	51.40%	180.18	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
12637	国网凌源市供电公司		220东凌线	10kV东凌线宝德众泰2号箱变变压器	630	44.60%	223.02	#####	未进入负面清单	否	无	2.90%
12638	国网凌源市供电公司		207城西线	10千伏城西线凌铁园变压器	1000	15.00%	650.00	#####	未进入负面清单	否	无	9.60%
12639	国网凌源市供电公司		207城西线	10千伏城西线老水源变压器	630	20.00%	378.00	#####	未进入负面清单	否	无	7.20%
12640	国网凌源市供电公司		205新联2号线	10千伏新联2号线广宁园南支三眼井变压器	400	32.40%	190.40	#####	未进入负面清单	否	无	7.30%

12641	国网凌源市供电公司		205新联2 号线	10千伏新联2 号线林业局支 土地局变压器	500	21.07%	294.65	#####	未进入 负面清 单	否	无	8.70%
12642	国网凌源市供电公司		206城南线	10千伏城南线 荣昌支荣昌变 压器	250	12.60%	168.50	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.70%
12643	国网凌源市供电公司		205新联2 号线	10千伏新联2 号线东兴支东 兴变压器	400	24.00%	224.00	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.40%
12644	国网凌源市供电公司		226红木联 2号线	红木联2号线 连福庄园支连 福庄园箱变2# 站内变压器	400	49.90%	120.40	#####	未进入 负面清 单	否	无	6.80%
12645	国网凌源市供电公司		206城南线	10千伏城南线 医药前变压器	630	44.00%	226.80	#####	未进入 负面清 单	否	无	9.60%
12646	国网凌源市供电公司		206城南线	10kV城南线 735箱变压器 器	630	48.40%	199.08	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.50%
12647	国网凌源市供电公司		114新城线	10kV新城线滨 河花苑二期3 号箱变压器	630	59.00%	132.30	#####	未进入 负面清 单	否	无	8.40%
12648	国网凌源市供电公司		114新城线	10kV新城线滨 河花苑二期2 号箱变压器	630	43.90%	227.43	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
12649	国网凌源市供电公司		108城内线	10千伏城内线 市化建变压器	800	18.00%	496.00	#####	未进入 负面清 单	否	无	10.00%
12650	国网朝阳市开发区供 电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线上桃村 上桃东柱上变 压器	400	60.42%	78.32	78.32	未进入 负面清 单	否	无	13.10%
12651	国网朝阳市开发区供 电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线小北沟 大棚支5号设 施农业柱上变 压器	30	34.44%	13.67	13.67	未进入 负面清 单	否	无	4.12%
12652	国网朝阳市开发区供 电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线下洼村 下洼北柱上变 压器	400	48.30%	126.80	#####	未进入 负面清 单	否	无	6.14%
12653	国网朝阳市开发区供 电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	114上桃线上 桃线孔家沟分 线22#(孔家沟) 柱上变压器	80	31.46%	38.83	38.83	未进入 负面清 单	否	无	8.15%
12654	国网朝阳市开发区供 电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线下洼西 山分歧中桃分 (中桃)柱上 变压器	400	37.59%	169.64	#####	未进入 负面清 单	否	无	5.09%
12655	国网朝阳市开发区供 电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线下洼村 中桃2号井柱 上变压器	50	36.37%	21.82	21.82	未进入 负面清 单	否	无	17.05%
12656	国网朝阳市开发区供 电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	下桃北新分柱 上变压器	400	58.54%	85.84	85.84	未进入 负面清 单	否	无	3.04%
12657	国网朝阳市开发区供 电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线上桃西 台4分台柱上 变压器	200	47.56%	64.88	64.88	未进入 负面清 单	否	无	18.04%
12658	国网朝阳市开发区供 电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线孔家沟 分线22#(下 洼东)变压器	200	32.33%	95.34	95.34	未进入 负面清 单	否	无	11.02%
12659	国网朝阳市开发区供 电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线大棚分 4号设施农业 柱上变压器	50	37.43%	21.29	21.29	未进入 负面清 单	否	无	18.17%
12660	国网朝阳市开发区供 电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线173#双 庙分支14#柱 上变压器	50	59.51%	10.25	10.25	未进入 负面清 单	否	无	6.08%

12661	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线下洼村中桃1号井柱上变压器	50	40.31%	19.85	19.85	未进入负面清单	否	无	14.17%
12662	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线南台村桃花吐南台柱上变压器	200	36.30%	87.40	87.40	未进入负面清单	否	无	3.14%
12663	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线上桃村小喇嘛沟柱上变压器	200	55.39%	49.22	49.22	未进入负面清单	否	无	3.14%
12664	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线黄杖子柱上变压器	200	44.52%	70.96	70.96	未进入负面清单	否	无	5.06%
12665	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线上桃西台2分台柱上变压器	100	40.33%	39.67	39.67	未进入负面清单	否	无	20.17%
12666	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线上桃西台3分台柱上变压器	200	48.48%	63.04	63.04	未进入负面清单	否	无	9.20%
12667	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线小北沟分线高中支3#(小北沟)变压器	100	30.40%	49.60	49.60	未进入负面清单	否	无	12.06%
12668	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线砖厂分枝南台分支高杖子支17#(高杖子)柱上变压器(上桃)	50	48.33%	15.84	15.84	未进入负面清单	否	无	13.02%
12669	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线下洼村下洼南柱上变压器	400	54.50%	102.00	#####	未进入负面清单	否	无	9.02%
12670	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线梨树沟村梨树沟柱上变压器	400	42.49%	150.04	#####	未进入负面清单	否	无	19.02%
12671	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线小北沟井支3号设施农业柱上变压器	30	51.50%	8.55	8.55	未进入负面清单	否	无	20.11%
12672	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线王绍兴分支6号设施农业柱上变压器	50	40.52%	19.74	19.74	未进入负面清单	否	无	16.18%
12673	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线窑沟柱上变压器	200	34.44%	91.12	91.12	未进入负面清单	否	无	14.16%
12674	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线上桃西台1分台柱上变压器	200	52.49%	55.02	55.02	未进入负面清单	否	无	4.02%
12675	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	李家窝铺东山柱上变压器	100	35.53%	44.47	44.47	未进入负面清单	否	无	11.20%
12676	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线王杖子井柱上变压器	50	55.40%	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	7.19%
12677	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线荒地村六七队柱上变压器	200	47.56%	64.88	64.88	未进入负面清单	否	无	13.05%
12678	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线荒地村南荒北台柱上区柱上变压器	200	49.55%	60.90	60.90	未进入负面清单	否	无	5.09%
12679	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线山子里分支天宁大棚支12号设施农业柱上变压器	50	33.47%	23.27	23.27	未进入负面清单	否	无	5.09%
12680	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	228新荒地线	新荒地线新荒地村新荒地一柱上变压器	400	37.39%	170.44	#####	未进入负面清单	否	无	20.14%

12681	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	117北七联线	北七联线孟克160新分柱上变压器	400	42.40%	150.40	#####	未进入负面清单	否	无	4.12%
12682	国网朝阳市开发区供电分公司	金沟66kV变电站	112金薛线	镇内线凌东2、3组井柱上变压器	50	54.50%	12.75	12.75	未进入负面清单	否	无	16.01%
12683	国网朝阳市开发区供电分公司	金沟66kV变电站	112金薛线	镇内线(铁营子一台)柱上变压器	400	45.38%	138.48	#####	未进入负面清单	否	无	1.01%
12684	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线北荒北台柱上变压器	200	38.40%	83.20	83.20	未进入负面清单	否	无	5.06%
12685	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	227北河联线	109队变台柱上变压器	200	54.33%	51.34	51.34	未进入负面清单	否	无	16.19%
12686	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线荒地八队柱上变压器	200	49.53%	60.94	60.94	未进入负面清单	否	无	18.11%
12687	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线王杖子村王杖子西台柱上变压器	400	47.43%	130.28	#####	未进入负面清单	否	无	3.04%
12688	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线荒地村北荒南柱上变压器	200	36.60%	86.80	86.80	未进入负面清单	否	无	10.15%
12689	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	10kv金家沟高铁移民台	30	54.59%	7.62	7.62	未进入负面清单	否	无	15.02%
12690	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线波珍沟二台柱上变压器	400	30.47%	198.12	#####	未进入负面清单	否	无	11.04%
12691	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线金家沟井支3设施农业柱上变压器	80	36.54%	34.77	34.77	未进入负面清单	否	无	19.08%
12692	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线荒地分移动分支9号设施农业柱上变压器	30	48.36%	9.49	9.49	未进入负面清单	否	无	9.04%
12693	国网朝阳市开发区供电分公司	金沟66kV变电站	112金薛线	10kv金沟线薛煤分铁营子三台柱上变压器	100	57.56%	22.44	22.44	未进入负面清单	否	无	14.18%
12694	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	凌北15号大棚柱上变压器	400	42.31%	150.76	#####	未进入负面清单	否	无	12.15%
12695	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	北荒北新分柱上变压器	100	53.37%	26.63	26.63	未进入负面清单	否	无	20.06%
12696	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线八里一台柱上变压器	400	54.39%	102.44	#####	未进入负面清单	否	无	13.14%
12697	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	117李家窝铺线李家窝铺线山子里分支23#(荒地9队)柱上变压器	50	51.60%	14.20	14.20	未进入负面清单	否	无	6.18%
12698	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线荒地村南荒南台柱上变压器	200	37.39%	85.22	85.22	未进入负面清单	否	无	9.18%
12699	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	山前支26号变压器	200	56.46%	47.08	47.08	未进入负面清单	否	无	20.01%
12700	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	227北河联线	北河联线孟克一台柱上变压器	400	58.38%	86.48	86.48	未进入负面清单	否	无	9.03%

12701	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线(姜家窝铺小区)柱上变压器	200	60.37%	39.26	39.26	未进入负面清单	否	无	5.03%
12702	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线波珍沟一台柱上变压器	160	30.48%	79.23	79.23	未进入负面清单	否	无	11.13%
12703	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	125八家子线	八家子线坤东柱上变压器	100	54.43%	25.57	25.57	未进入负面清单	否	无	5.18%
12704	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	125八家子线	八家子线石板泉分枝2号(石板泉)柱上变压器	50	53.53%	13.24	13.24	未进入负面清单	否	无	14.12%
12705	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	125八家子线	八家子线87号(大干沟)柱上变压器	100	45.57%	34.43	34.43	未进入负面清单	否	无	9.02%
12706	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	125八家子线	八家子线水沟柱上变压器	200	39.52%	80.96	80.96	未进入负面清单	否	无	15.08%
12707	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	125八家子线	八家子线坤东新分柱上变压器	200	60.37%	39.26	39.26	未进入负面清单	否	无	7.05%
12708	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	125八家子线	南八家线林四家村林四家柱上变压器	200	47.32%	65.36	65.36	未进入负面清单	否	无	6.04%
12709	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	125八家子线	八家子线林四子分枝78号(小干沟)柱上变压器	50	56.39%	11.81	11.81	未进入负面清单	否	无	4.08%
12710	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	125八家子线	八家子线陈家山柱上变压器	200	33.36%	93.28	93.28	未进入负面清单	否	无	12.04%
12711	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	125八家子线	八家子线南围子分枝11号(南围子)柱上变压器	100	37.49%	42.51	42.51	未进入负面清单	否	无	10.08%
12712	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	125八家子线	南八家线林四家村林西营组柱上变压器	200	34.33%	91.34	91.34	未进入负面清单	否	无	7.11%
12713	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	125八家子线	南八家线坤头营村于家沟柱上变压器	200	48.58%	62.84	62.84	未进入负面清单	否	无	18.12%
12714	国网朝阳市开发区供电分公司	金沟66kV变电站	115金桃甲线	金桃甲线南白腰拆迁小区柱上变压器	200	54.49%	51.02	51.02	未进入负面清单	否	无	15.17%
12715	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	228新荒地线	新荒地线新荒地村新荒地五柱上变压器	400	54.35%	102.60	#####	未进入负面清单	否	无	5.14%
12716	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	117李家窝铺线南白腰照明分支3#(南白腰照明)柱上变压器	200	41.44%	77.12	77.12	未进入负面清单	否	无	15.01%
12717	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	125八家子线	八家子线林四子分枝31号左支3#(林西营子道北)柱上变压器	50	49.33%	15.34	15.34	未进入负面清单	否	无	18.14%
12718	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	228新荒地线	新荒地线新荒地村新荒地四柱上变压器	200	30.41%	99.18	99.18	未进入负面清单	否	无	17.14%

12719	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	228新荒地线	新荒地线新荒地村孟克河北柱上变压器	200	44.54%	70.92	70.92	未进入负面清单	否	无	2.06%
12720	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线小东荒井支3号设施农业柱上变压器	30	57.51%	6.75	6.75	未进入负面清单	否	无	5.18%
12721	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	228新荒地线	新荒地线新荒地村小五队二台柱上变压器	400	34.56%	181.76	#####	未进入负面清单	否	无	6.12%
12722	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	125八家子线	南八家线坤头营子村坤西柱上变压器	400	32.36%	190.56	#####	未进入负面清单	否	无	18.11%
12723	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	228新荒地线	新荒地线新荒地村小五队一台柱上变压器	400	51.37%	114.52	#####	未进入负面清单	否	无	2.10%
12724	国网朝阳市开发区供电分公司	金沟66kV变电站	110金锁线	金沟道北新分一台	50	52.38%	13.81	13.81	未进入负面清单	否	无	2.08%
12725	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线上桃村上三队柱上变压器	400	49.36%	122.56	#####	未进入负面清单	否	无	9.10%
12726	国网朝阳市开发区供电分公司	金沟66kV变电站	112金薛线	金沟线铁匠营子村铁匠营子四六柱上变压器	200	43.36%	73.28	73.28	未进入负面清单	否	无	17.15%
12727	国网朝阳市开发区供电分公司	金沟66kV变电站	108金园1号线	金园一台	200	39.39%	81.22	81.22	未进入负面清单	否	无	18.16%
12728	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	229污水线	污水线三岔口一台柱上变压器	80	55.33%	19.74	19.74	未进入负面清单	否	无	3.11%
12729	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	229污水线	金沟线三岔口分枝高铁台区柱上变压器	50	37.31%	21.35	21.35	未进入负面清单	否	无	8.09%
12730	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线波珍沟二台新分柱上变压器	50	50.44%	14.78	14.78	未进入负面清单	否	无	8.17%
12731	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线大棚分13号设施农业柱上变压器	30	53.52%	7.94	7.94	未进入负面清单	否	无	5.02%
12732	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线下桃养殖小区柱上变压器	200	41.58%	76.84	76.84	未进入负面清单	否	无	6.03%
12733	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线新建大棚柱上变压器	30	41.34%	11.60	11.60	未进入负面清单	否	无	3.01%
12734	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线扎中井支3号设施农业柱上变压器	30	47.41%	9.78	9.78	未进入负面清单	否	无	17.16%
12735	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线凌东村凌东86户柱上变压器	200	44.38%	71.24	71.24	未进入负面清单	否	无	14.16%
12736	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	镇内线凌北保护地柱上变压器	200	57.31%	45.38	45.38	未进入负面清单	否	无	14.04%
12737	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线凌北一台柱上变压器	400	31.40%	194.40	#####	未进入负面清单	否	无	13.05%
12738	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线木营子五组南三台柱上变压器	200	35.42%	89.16	89.16	未进入负面清单	否	无	2.13%

12739	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线木营子六组分枝3#(木营子六组)柱上变压器	200	55.35%	49.30	49.30	未进入负面清单	否	无	12.19%
12740	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线(褚杖子四组)柱上变压器	100	46.48%	33.52	33.52	未进入负面清单	否	无	20.08%
12741	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线褚杖子五组柱上变压器	200	39.54%	80.92	80.92	未进入负面清单	否	无	16.12%
12742	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线褚杖子山前井柱上变压器	50	82.32%	-1.16	-1.16	未进入负面清单	否	无	14.11%
12743	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线褚杖子四台柱上变压器	100	35.37%	44.63	44.63	未进入负面清单	否	无	4.12%
12744	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线木营子新建大棚柱上变压器	200	44.41%	71.18	71.18	未进入负面清单	否	无	5.06%
12745	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	116金沟线金沟线93#(金沟小区)柱上变压器	200	37.54%	84.92	84.92	未进入负面清单	否	无	10.02%
12746	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	115黄金线	黄金线他拉皋村凌北西山柱上变压器	400	45.55%	137.80	#####	未进入负面清单	否	无	8.15%
12747	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线木匠营子村木匠营子一组大棚柱上变压器	400	53.55%	105.80	#####	未进入负面清单	否	无	3.17%
12748	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	镇内线凌北四台柱上变压器	400	35.46%	178.16	#####	未进入负面清单	否	无	6.17%
12749	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线凌东村凌东东山柱上变压器	100	35.55%	44.45	44.45	未进入负面清单	否	无	7.06%
12750	国网朝阳市开发区供电分公司	金沟66kV变电站	110金镇线	金沟线道北分枝4#(金沟道北)柱上变压器	200	43.41%	73.18	73.18	未进入负面清单	否	无	13.01%
12751	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	117北七联线	新荒地三台变台柱上变压器	100	32.46%	47.54	47.54	未进入负面清单	否	无	19.10%
12752	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线木匠营子村木匠营子二柱上变压器	400	36.46%	174.16	#####	未进入负面清单	否	无	1.05%
12753	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线金沟村金沟一柱上变压器	400	31.59%	193.64	#####	未进入负面清单	否	无	20.05%
12754	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线褚杖子村台柱上变压器	200	40.38%	79.24	79.24	未进入负面清单	否	无	14.18%
12755	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线王杖子村王杖子西台高铁动迁柱上变压器	200	42.38%	75.24	75.24	未进入负面清单	否	无	10.10%
12756	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线木匠营子村木匠营子三柱上变压器	400	36.42%	174.32	#####	未进入负面清单	否	无	5.16%
12757	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线金沟村金沟二柱上变压器	100	37.59%	42.41	42.41	未进入负面清单	否	无	19.17%
12758	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线金沟村金沟三柱上变压器	400	46.51%	133.96	#####	未进入负面清单	否	无	7.11%

12759	国网朝阳市开发区供电公司	凌北66kV变电站	116金沟线	116金沟线金沟线木营子五组分16#(木营子五组灯)柱上变压器	200	57.32%	45.36	45.36	未进入负面清单	否	无	11.03%
12760	国网朝阳市开发区供电公司	金沟66kV变电站	110金镇线	金沟线金沟村金沟道南柱上变压器	400	46.46%	134.16	#####	未进入负面清单	否	无	10.03%
12761	国网朝阳市开发区供电公司	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线木营子五组南一台柱上变压器	200	58.42%	43.16	43.16	未进入负面清单	否	无	13.17%
12762	国网朝阳市开发区供电公司	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线木营子五组南二台柱上变压器	200	40.45%	79.10	79.10	未进入负面清单	否	无	15.19%
12763	国网朝阳市开发区供电公司	金沟66kV变电站	115金桃甲线	李三九新分柱上变压器	200	53.33%	53.34	53.34	未进入负面清单	否	无	14.18%
12764	国网朝阳市开发区供电公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线下洼村下洼西柱上变压器	200	50.54%	58.92	58.92	未进入负面清单	否	无	3.11%
12765	国网朝阳市开发区供电公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线姜家窝铺二台柱上变压器	200	59.54%	40.92	40.92	未进入负面清单	否	无	4.17%
12766	国网朝阳市开发区供电公司	凌北66kV变电站	117北七联线	新荒地二台柱上变压器	400	43.38%	146.48	#####	未进入负面清单	否	无	11.04%
12767	国网朝阳市开发区供电公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线小桃北台新增柱上变压器	100	30.45%	49.55	49.55	未进入负面清单	否	无	6.04%
12768	国网朝阳市开发区供电公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线南台村扎中柱上变压器	200	58.36%	43.28	43.28	未进入负面清单	否	无	4.15%
12769	国网朝阳市开发区供电公司	金沟66kV变电站	115金桃甲线	李家窝铺线荒地小桃小区柱上变压器	200	54.49%	51.02	51.02	未进入负面清单	否	无	4.04%
12770	国网朝阳市开发区供电公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线金家沟2号设施农业柱上变压器	30	56.52%	7.04	7.04	未进入负面清单	否	无	2.11%
12771	国网朝阳市开发区供电公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	南白腰照明分支03号(白腰南)变压器	200	30.37%	99.26	99.26	未进入负面清单	否	无	4.15%
12772	国网朝阳市开发区供电公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线李家窝铺村桃花吐乡政府柱上变压器	400	32.55%	189.80	#####	未进入负面清单	否	无	13.06%
12773	国网朝阳市开发区供电公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线小桃村小桃柱上变压器	400	33.51%	185.96	#####	未进入负面清单	否	无	12.16%
12774	国网朝阳市开发区供电公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线白腰1号井柱上变压器	50	33.47%	23.27	23.27	未进入负面清单	否	无	13.07%
12775	国网朝阳市开发区供电公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线(林木二)柱上变压器	100	46.42%	33.58	33.58	未进入负面清单	否	无	20.03%
12776	国网朝阳市开发区供电公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线扎北柱上变压器	200	36.51%	86.98	86.98	未进入负面清单	否	无	20.02%
12777	国网朝阳市开发区供电公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线李家窝铺村李三九柱上变压器	400	42.44%	150.24	#####	未进入负面清单	否	无	2.19%

12778	国网朝阳市开发区供电公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	117李家窝铺线李家窝铺线山子里分支37#(山子里)柱上变压器	50	32.42%	23.79	23.79	未进入负面清单	否	无	20.08%
12779	国网朝阳市开发区供电公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线山子里分支天宁大棚支15号设施农业柱上变压器	50	43.31%	18.35	18.35	未进入负面清单	否	无	8.01%
12780	国网朝阳市开发区供电公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线金家沟大棚支3号设施农业柱上变压器	30	42.41%	11.28	11.28	未进入负面清单	否	无	15.17%
12781	国网朝阳市开发区供电公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线荒地村邵三家柱上变压器	200	46.60%	66.80	66.80	未进入负面清单	否	无	12.09%
12782	国网朝阳市开发区供电公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线荒地分31号并支2设施农业柱上变压器	50	57.33%	11.34	11.34	未进入负面清单	否	无	13.16%
12783	国网朝阳市开发区供电公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线八里大棚柱上变压器	200	36.47%	87.06	87.06	未进入负面清单	否	无	5.10%
12784	国网朝阳市开发区供电公司	凌北66kV变电站	113镇内线	金沟线凌北一台新分三柱上变压器	200	39.38%	81.24	81.24	未进入负面清单	否	无	1.04%
12785	国网朝阳市开发区供电公司	凌北66kV变电站	113镇内线	金沟线凌北一台新分四柱上变压器	400	56.41%	94.36	94.36	未进入负面清单	否	无	4.19%
12786	国网朝阳市开发区供电公司	凌北66kV变电站	117北七联线	北七联线孟克160柱上变压器	400	35.54%	177.84	#####	未进入负面清单	否	无	2.07%
12787	国网朝阳市开发区供电公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线刘杖子柱上变压器	200	32.32%	95.36	95.36	未进入负面清单	否	无	8.07%
12788	国网朝阳市开发区供电公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线南窑柱上变压器	200	46.49%	67.02	67.02	未进入负面清单	否	无	17.14%
12789	国网朝阳市开发区供电公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线李朝兰设施农业柱上变压器	200	42.55%	74.90	74.90	未进入负面清单	否	无	10.10%
12790	国网朝阳市开发区供电公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线桃花山分支17号设施农业柱上变压器	50	53.54%	13.23	13.23	未进入负面清单	否	无	4.03%
12791	国网朝阳市开发区供电公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线平顶山上沟柱上变压器	200	47.58%	64.84	64.84	未进入负面清单	否	无	6.03%
12792	国网朝阳市开发区供电公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	下洼东新分柱上变压器	200	39.48%	81.04	81.04	未进入负面清单	否	无	14.09%
12793	国网朝阳市开发区供电公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线(房申沟)柱上变压器	100	60.59%	19.41	19.41	未进入负面清单	否	无	12.20%
12794	国网朝阳市开发区供电公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线(褚杖子二组)柱上变压器	50	35.41%	22.30	22.30	未进入负面清单	否	无	10.16%
12795	国网朝阳市开发区供电公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线八里村八里营子高铁移民台柱上变压器	400	36.39%	174.44	#####	未进入负面清单	否	无	20.14%

12796	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线王杖子村王杖子东台高铁动迁柱上变压器	200	58.50%	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	9.14%
12797	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线姜家窝铺东台柱上变压器	200	35.38%	89.24	89.24	未进入负面清单	否	无	12.05%
12798	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线他拉皋村凌北三柱上变压器	400	40.44%	158.24	#####	未进入负面清单	否	无	10.02%
12799	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线姜家窝铺西台柱上变压器	200	46.57%	66.86	66.86	未进入负面清单	否	无	6.17%
12800	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线王杖子村王杖子大棚保护地柱上变压器	100	34.46%	45.54	45.54	未进入负面清单	否	无	20.16%
12801	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线084号柱上变压器	400	51.41%	114.36	#####	未进入负面清单	否	无	2.09%
12802	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线路杖子北井柱上变压器	200	58.48%	43.04	43.04	未进入负面清单	否	无	7.09%
12803	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线他拉皋村凌北二柱上变压器	400	35.32%	178.72	#####	未进入负面清单	否	无	8.18%
12804	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线他拉皋村凌北七柱上变压器	200	35.33%	89.34	89.34	未进入负面清单	否	无	7.02%
12805	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线他拉皋村供销社柱上变压器	200	48.37%	63.26	63.26	未进入负面清单	否	无	12.16%
12806	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	金沟线凌北一台新分二柱上变压器(公变)	200	37.39%	85.22	85.22	未进入负面清单	否	无	2.14%
12807	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线胡家台新分柱上变压器	50	43.60%	18.20	18.20	未进入负面清单	否	无	5.01%
12808	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线下洼村下洼大棚小区柱上变压器	100	45.41%	34.59	34.59	未进入负面清单	否	无	17.13%
12809	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线平顶山村长条沟柱上变压器	200	52.52%	54.96	54.96	未进入负面清单	否	无	11.02%
12810	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线梨树沟村双庙柱上变压器	100	42.54%	37.46	37.46	未进入负面清单	否	无	18.16%
12811	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线西沟柱上变压器	100	38.44%	41.56	41.56	未进入负面清单	否	无	12.16%
12812	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线平顶山村松中柱上变压器	200	33.51%	92.98	92.98	未进入负面清单	否	无	14.15%
12813	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线木营子五组南四台柱上变压器	100	58.60%	21.40	21.40	未进入负面清单	否	无	10.06%
12814	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线梨树沟村于家湾柱上变压器	200	53.51%	52.98	52.98	未进入负面清单	否	无	14.16%
12815	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线上桃村上桃二队柱上变压器	400	40.43%	158.28	#####	未进入负面清单	否	无	4.05%
12816	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线梨树沟养殖小区柱上变压器	200	37.47%	85.06	85.06	未进入负面清单	否	无	20.15%
12817	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线松中分枝6#右支6#(松下)柱上变压器	50	52.31%	13.85	13.85	未进入负面清单	否	无	4.04%

12818	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线二其营子村三岔口六台柱上变压器	200	36.47%	87.06	87.06	未进入负面清单	否	无	14.10%
12819	国网朝阳市开发区供电分公司	金沟66kV变电站	112金薛线	金沟线凌东村凌东二柱上变压器	200	54.53%	50.94	50.94	未进入负面清单	否	无	15.01%
12820	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	姜家窝铺小区二台	200	36.48%	87.04	87.04	未进入负面清单	否	无	19.07%
12821	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线李家窝铺村片山二柱上变压器	200	51.33%	57.34	57.34	未进入负面清单	否	无	2.13%
12822	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线荒地小区柱上变压器	200	42.56%	74.88	74.88	未进入负面清单	否	无	15.06%
12823	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	117李家窝铺线李家窝铺线金家沟分4#(金家沟)柱上变压器	80	59.33%	16.54	16.54	未进入负面清单	否	无	18.18%
12824	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线荒地村荒地高铁移民台柱上变压器	100	58.56%	21.44	21.44	未进入负面清单	否	无	17.11%
12825	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线李家窝铺村片山柱上变压器	200	36.55%	86.90	86.90	未进入负面清单	否	无	5.04%
12826	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线小桃北台柱上变压器	100	38.54%	41.46	41.46	未进入负面清单	否	无	3.14%
12827	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线白腰村白腰北柱上变压器	200	51.39%	57.22	57.22	未进入负面清单	否	无	1.10%
12828	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线白腰村白腰小区柱上变压器	200	37.31%	85.38	85.38	未进入负面清单	否	无	2.18%
12829	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线白腰村小东荒柱上变压器	400	47.34%	130.64	#####	未进入负面清单	否	无	18.01%
12830	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线平顶山村平顶山柱上变压器	200	54.40%	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	2.07%
12831	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线下桃村下桃南柱上变压器	400	55.49%	98.04	98.04	未进入负面清单	否	无	16.13%
12832	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线姜家窝铺1台柱上变压器	200	36.56%	86.88	86.88	未进入负面清单	否	无	10.14%
12833	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线八里村八里二台柱上变压器	400	58.45%	86.20	86.20	未进入负面清单	否	无	12.01%
12834	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线王杖子村王杖子东台柱上变压器	400	38.41%	166.36	#####	未进入负面清单	否	无	3.04%
12835	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线(凌东一台区)柱上变压器	400	50.46%	118.16	#####	未进入负面清单	否	无	8.20%
12836	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线八里村八里大棚柱上变压器	400	41.48%	154.08	#####	未进入负面清单	否	无	16.16%
12837	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线(供销社)柱上变压器	200	55.55%	48.90	48.90	未进入负面清单	否	无	8.15%
12838	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线下桃村下桃北柱上变压器	200	31.59%	96.82	96.82	未进入负面清单	否	无	16.16%

12839	国网朝阳市开发区供电公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线李家窝铺村李二组柱上变压器	400	49.45%	122.20	#####	未进入负面清单	否	无	4.13%
12840	国网朝阳市开发区供电公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	114上桃线上桃线设施农业分10#左支10#(下沟)柱上变压器	50	37.60%	21.20	21.20	未进入负面清单	否	无	11.05%
12841	国网朝阳市开发区供电公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线下洼村岳家沟柱上变压器	200	51.49%	57.02	57.02	未进入负面清单	否	无	9.18%
12842	国网朝阳市开发区供电公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	114上桃线上桃线设施农业分9#(胡家台)柱上变压器	80	32.32%	38.14	38.14	未进入负面清单	否	无	18.02%
12843	国网朝阳市开发区供电公司	金沟66kV变电站	115金桃甲线	117李家窝铺线李家窝铺线白腰村西台分枝4#(白腰村西台)柱上变压器	50	36.44%	21.78	21.78	未进入负面清单	否	无	10.05%
12844	国网朝阳市开发区供电公司	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线木营子村木营子一柱上变压器	400	53.51%	105.96	#####	未进入负面清单	否	无	7.06%
12845	国网朝阳市开发区供电公司	金沟66kV变电站	112金薛线	镇内线八里村八里移民台柱上变压器	400	55.30%	98.80	98.80	未进入负面清单	否	无	13.20%
12846	国网朝阳市开发区供电公司	金沟66kV变电站	112金薛线	金沟线铁营子村委会台柱上变压器	400	57.33%	90.68	90.68	未进入负面清单	否	无	6.02%
12847	国网朝阳市开发区供电公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	114上桃线上桃线8#(居民)柱上变压器	50	39.30%	20.35	20.35	未进入负面清单	否	无	12.13%
12848	国网朝阳市开发区供电公司	燕都66kV变电站	224燕凌联线	世纪御景4#箱变变压器	630	35.50%	280.35	#####	未进入负面清单	否	无	15.08%
12849	国网朝阳市开发区供电公司	燕都66kV变电站	224燕凌联线	陶然居5#箱变变压器	630	51.35%	180.50	#####	未进入负面清单	否	无	17.02%
12850	国网朝阳市开发区供电公司	燕都66kV变电站	224燕凌联线	陶然居3#箱变变压器	630	42.60%	235.62	#####	未进入负面清单	否	无	3.20%
12851	国网朝阳市开发区供电公司	燕都66kV变电站	224燕凌联线	陶然居1#箱变变压器	630	52.39%	173.94	#####	未进入负面清单	否	无	10.05%
12852	国网朝阳市开发区供电公司	燕都66kV变电站	112燕壹线	壹品人家三期配电室2号变压器	800	55.40%	196.80	#####	未进入负面清单	否	无	3.17%
12853	国网朝阳市开发区供电公司	燕都66kV变电站	112燕壹线	金泰优家2号配电室变压器	630	30.38%	312.61	#####	未进入负面清单	否	无	13.02%
12854	国网朝阳市开发区供电公司	燕都66kV变电站	112燕壹线	壹品人家2#配电室101变压器	800	51.37%	229.04	#####	未进入负面清单	否	无	9.10%
12855	国网朝阳市开发区供电公司	燕都66kV变电站	112燕壹线	壹品人家1#配电室101变压器	800	53.59%	211.28	#####	未进入负面清单	否	无	10.12%
12856	国网朝阳市开发区供电公司	燕都66kV变电站	112燕壹线	壹品人家4#配电室变压器	800	56.35%	189.20	#####	未进入负面清单	否	无	10.19%
12857	国网朝阳市开发区供电公司	燕都66kV变电站	112燕壹线	壹品人家1#配电室102变压器	800	52.43%	220.56	#####	未进入负面清单	否	无	7.09%
12858	国网朝阳市开发区供电公司	燕都66kV变电站	112燕壹线	壹品人家3#配电室变压器	800	55.30%	197.60	#####	未进入负面清单	否	无	7.20%

12859	国网朝阳市开发区供电分公司	燕都66kV变电站	112燕壹线	壹品人家2#配电室102变压器	800	48.50%	252.00	#####	未进入负面清单	否	无	5.12%
12860	国网朝阳市开发区供电分公司	燕都66kV变电站	112燕壹线	壹品人家三期配电室1号变压器	800	42.45%	300.40	#####	未进入负面清单	否	无	2.14%
12861	国网朝阳市开发区供电分公司	燕都66kV变电站	112燕壹线	金泰优家1号配电室1号变压器	800	49.58%	243.36	#####	未进入负面清单	否	无	5.01%
12862	国网朝阳市开发区供电分公司	燕都66kV变电站	112燕壹线	金泰优家1号配电室2号变压器	800	55.37%	197.04	#####	未进入负面清单	否	无	5.15%
12863	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	123北府线	世纪御景B区1号箱变变压器	500	40.59%	197.05	#####	未进入负面清单	否	无	9.03%
12864	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	123北府线	世纪御景B区4号箱变变压器	500	39.60%	202.00	#####	未进入负面清单	否	无	16.07%
12865	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	123北府线	世纪御景B区2号箱变变压器	500	38.34%	208.30	#####	未进入负面清单	否	无	18.02%
12866	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	123北府线	世纪御景B区3号箱变变压器	500	46.53%	167.35	#####	未进入负面清单	否	无	8.01%
12867	国网朝阳市开发区供电分公司	燕都66kV变电站	224燕凌联线	世纪御景2#箱变变压器	630	48.52%	198.32	#####	未进入负面清单	否	无	10.11%
12868	国网朝阳市开发区供电分公司	燕都66kV变电站	224燕凌联线	陶然居2#箱变变压器	630	45.37%	218.17	#####	未进入负面清单	否	无	17.01%
12869	国网朝阳市开发区供电分公司	燕都66kV变电站	224燕凌联线	世纪御景3#箱变变压器	630	48.50%	198.45	#####	未进入负面清单	否	无	16.08%
12870	国网朝阳市开发区供电分公司	燕都66kV变电站	224燕凌联线	世纪御景5#箱变变压器	630	36.49%	274.11	#####	未进入负面清单	否	无	13.15%
12871	国网朝阳市开发区供电分公司	燕都66kV变电站	224燕凌联线	世纪御景1#箱变变压器	630	33.50%	292.95	#####	未进入负面清单	否	无	13.10%
12872	国网朝阳市开发区供电分公司	燕都66kV变电站	224燕凌联线	陶然居4#箱变变压器	630	54.45%	160.97	#####	未进入负面清单	否	无	13.14%
12873	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	106九隆线	九隆线交警队柱上变压器	400	67.51%	49.96	49.96	未进入负面清单	否	无	3.22%
12874	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	116千山线	石油支6#变压器	315	55.61%	76.83	76.83	未进入负面清单	否	无	3.30%
12875	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	116千山线	市干线石油支4#柱上变压器	315	30.44%	156.11	#####	未进入负面清单	否	无	3.75%
12876	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	108南校线	南校线15#柱上变压器	315	28.09%	163.52	#####	未进入负面清单	否	无	3.60%
12877	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	108南校线	南校线9#柱上变压器	315	21.03%	185.76	#####	未进入负面清单	否	无	8.88%
12878	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	108南校线	南校线14#柱上变压器	315	22.99%	179.58	#####	未进入负面清单	否	无	8.22%
12879	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	107竹林线	竹林线中辽分5#柱上变压器	315	36.65%	136.55	#####	未进入负面清单	否	无	6.31%
12880	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	107竹林线	竹林线规划局分4号变台2#变压器	315	51.93%	88.42	88.42	未进入负面清单	否	无	8.33%
12881	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	108造纸线	造纸线轴承分4#变压器	315	8.11%	226.45	#####	未进入负面清单	否	无	2.59%
12882	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	108造纸线	造纸线重型分3#柱上变压器	315	21.58%	184.02	#####	未进入负面清单	否	无	5.26%

12883	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	108造纸线	造纸线重型分4#变压器	315	42.02%	119.64	#####	未进入负面清单	否	无	5.42%
12884	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	222疏保线	保护地支14#左支5#柱上变压器	160	104.86%	-39.78	-39.78	未进入负面清单	否	无	7.86%
12885	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	222疏保线	10kV民航线保护地支28号柱上变压器	200	29.58%	100.84	#####	未进入负面清单	否	无	8.31%
12886	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	420东干1号线	10kV东干一号线东旭联分5号柱上变压器	200	68.96%	22.08	22.08	未进入负面清单	否	无	6.88%
12887	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌东66kV变电站	109河东联线	河东联线309库分线#9变压器	200	33.82%	92.36	92.36	未进入负面清单	否	无	8.15%
12888	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌东66kV变电站	109河东联线	河东联线#72变压器	315	18.40%	194.04	#####	未进入负面清单	否	无	6.60%
12889	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	103淮河线	东干二号线市场分邮局支5号变压器	400	39.31%	162.76	#####	未进入负面清单	否	无	5.18%
12890	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	122嘎岔线	嘎岔线季家支21#（嘎岔四组）柱上变压器	160	37.63%	67.79	67.79	未进入负面清单	否	无	8.28%
12891	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	122嘎岔线	嘎岔线季家支38#（嘎岔五组）柱上变压器	100	15.21%	64.79	64.79	未进入负面清单	否	无	9.73%
12892	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	122嘎岔线	嘎岔线凤凰热力支06#(嘎岔砖厂灯)柱上变压器	30	5.42%	22.37	22.37	未进入负面清单	否	无	3.87%
12893	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	122嘎岔线	嘎岔线季家支49#（嘎岔六组）柱上变压器	100	25.25%	54.75	54.75	未进入负面清单	否	无	5.27%
12894	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	111中山线	银河支2#柱上变压器	315	4.78%	236.94	#####	未进入负面清单	否	无	1.99%
12895	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	111中山线	中山线银河支4#柱上变压器	315	113.53%	-105.61	#####	未进入负面清单	否	无	5.37%
12896	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	111中山线	四队分支2#柱上变压器	315	12.60%	212.31	#####	未进入负面清单	否	无	5.30%
12897	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	107竹林线	竹林线中辽分大白楼柱上变压器	315	54.13%	81.49	81.49	未进入负面清单	否	无	5.98%
12898	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	东干二号线机床分25#柱上变压器	200	28.75%	102.50	#####	未进入负面清单	否	无	7.66%
12899	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	东干二号线机床分10号右分5号柱上变压器	315	28.09%	163.52	#####	未进入负面清单	否	无	6.64%
12900	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	427东干2号线	东干2号线21号右分3号变压器	400	25.54%	217.84	#####	未进入负面清单	否	无	8.20%
12901	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	东干二号线机床分21号柱上变压器	400	63.41%	66.36	66.36	未进入负面清单	否	无	2.89%
12902	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	东干二号线机床分10号柱上变压器	315	41.13%	122.44	#####	未进入负面清单	否	无	9.70%
12903	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	427东干2号线	纺织厂家属变压器	200	41.53%	76.94	76.94	未进入负面清单	否	无	6.98%

12904	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	106麒水线	10kV农业线四组柱上变压器	250	33.33%	116.68	#####	未进入负面清单	否	无	2.72%
12905	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	106麒水线	10kV农业线十四组2号柱上变压器	50	111.11%	-15.56	-15.56	未进入负面清单	否	无	4.35%
12906	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	106麒水线	10kV农业线五组柱上变压器	100	59.90%	20.10	20.10	未进入负面清单	否	无	6.01%
12907	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	106麒水线	10kV农业线二组柱上变压器	160	78.13%	2.99	2.99	未进入负面清单	否	无	6.64%
12908	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	106麒水线	10kV农业线一组2号柱上变压器	315	48.90%	97.97	97.97	未进入负面清单	否	无	8.60%
12909	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	106麒水线	10kV农业线三组柱上变压器	80	53.62%	21.10	21.10	未进入负面清单	否	无	8.02%
12910	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	106麒水线	10kV农业线六七组柱上变压器	50	116.67%	-18.34	-18.34	未进入负面清单	否	无	1.94%
12911	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	109纤维线	粮校分线2#变压器	315	28.77%	161.37	#####	未进入负面清单	否	无	9.50%
12912	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	109纤维线	柏山线微研分4#柱上变压器	315	81.06%	-3.34	-3.34	未进入负面清单	否	无	8.23%
12913	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	226麒农线	凤凰线52号右分3#（十三组）柱上变压器	200	52.73%	54.54	54.54	未进入负面清单	否	无	6.69%
12914	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	122嘎岔线	嘎岔线嘎岔二组支05#（嘎岔二组）柱上变压器	200	51.80%	56.40	56.40	未进入负面清单	否	无	4.61%
12915	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	103淮河线	特供线四特联支3#变压器	315	25.55%	171.52	#####	未进入负面清单	否	无	8.84%
12916	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	227文中线	特供线人行分5#变压器	315	12.31%	213.22	#####	未进入负面清单	否	无	5.77%
12917	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	228文南线	工会支2#柱上变压器	200	27.75%	104.50	#####	未进入负面清单	否	无	9.70%
12918	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	228文南线	工会支7#柱上变压器	315	42.42%	118.38	#####	未进入负面清单	否	无	6.29%
12919	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	114柳城线	柳城线18#柱上变压器	315	38.96%	129.28	#####	未进入负面清单	否	无	9.10%
12920	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	228文南线	工会支房产支3#柱上变压器	315	18.94%	192.34	#####	未进入负面清单	否	无	3.47%
12921	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	228文南线	坝南分肖家支4#变台2#变压器	400	31.63%	193.48	#####	未进入负面清单	否	无	5.39%
12922	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	228文南线	坝南分肖家支4#柱上变压器	315	44.48%	111.89	#####	未进入负面清单	否	无	6.64%
12923	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(尹家沟里)柱上变压器	50	39.06%	20.47	20.47	未进入负面清单	否	无	8.43%
12924	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	114柳城线	柳城线22#柱上变压器	315	20.57%	187.20	#####	未进入负面清单	否	无	2.79%
12925	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(塔子沟)柱上变压器	100	67.38%	12.62	12.62	未进入负面清单	否	无	2.57%

12926	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线花草营子村花草营子柱上变压器	400	42.49%	150.04	#####	未进入负面清单	否	无	4.18%
12927	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(代家沟)柱上变压器	50	51.33%	14.34	14.34	未进入负面清单	否	无	6.35%
12928	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(河东)柱上变压器	50	75.35%	2.33	2.33	未进入负面清单	否	无	8.79%
12929	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(大杖子)柱上变压器	50	97.22%	-8.61	-8.61	未进入负面清单	否	无	3.84%
12930	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线(驼山子一、二组)柱上变压器	200	49.35%	61.30	61.30	未进入负面清单	否	无	6.63%
12931	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(四家子)柱上变压器	50	101.56%	-10.78	-10.78	未进入负面清单	否	无	4.69%
12932	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线小南营子分线20#柱上变压器	50	37.56%	21.22	21.22	未进入负面清单	否	无	5.12%
12933	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(杜家沟)柱上变压器	100	46.16%	33.84	33.84	未进入负面清单	否	无	5.95%
12934	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(双圣村)柱上变压器	100	41.22%	38.78	38.78	未进入负面清单	否	无	8.98%
12935	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(白达营子南台新分)柱上变压器	50	66.69%	6.66	6.66	未进入负面清单	否	无	9.22%
12936	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线白达营子村白达营子柱上变压器	200	68.13%	23.74	23.74	未进入负面清单	否	无	6.79%
12937	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线长宝村长宝四组1号柱上变压器	100	47.58%	32.42	32.42	未进入负面清单	否	无	2.28%
12938	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(洞子沟西小区)柱上变压器	50	36.00%	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	9.45%
12939	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线平房四组支19#(平房四组2#)柱上变压器	50	75.91%	2.05	2.05	未进入负面清单	否	无	9.64%
12940	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线张恒亮柱上变压器	160	61.45%	29.68	29.68	未进入负面清单	否	无	9.82%
12941	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(小房申西队分台)柱上变压器	50	50.21%	14.90	14.90	未进入负面清单	否	无	2.83%
12942	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线大房申村大房申分台柱上变压器	200	20.46%	119.08	#####	未进入负面清单	否	无	8.06%
12943	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(闫杖子)柱上变压器	50	39.44%	20.28	20.28	未进入负面清单	否	无	6.76%
12944	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(双胜南沟)柱上变压器	50	83.33%	-1.67	-1.67	未进入负面清单	否	无	5.21%
12945	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线北队照明柱上变压器	200	48.44%	63.12	63.12	未进入负面清单	否	无	9.42%

12946	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(盛杖子)柱上变压器	50	40.78%	19.61	19.61	未进入负面清单	否	无	7.60%
12947	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(高板沟)柱上变压器	50	55.56%	12.22	12.22	未进入负面清单	否	无	4.85%
12948	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线平房二组新增柱上变压器	50	49.13%	15.44	15.44	未进入负面清单	否	无	5.86%
12949	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(干沟)柱上变压器	50	81.00%	-0.50	-0.50	未进入负面清单	否	无	6.21%
12950	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线哈拉海分台柱上变压器	50	47.25%	16.38	16.38	未进入负面清单	否	无	7.88%
12951	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(瓦盆窑南沟)柱上变压器	50	81.32%	-0.66	-0.66	未进入负面清单	否	无	8.65%
12952	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(尹家沟)柱上变压器	50	100.61%	-10.31	-10.31	未进入负面清单	否	无	5.90%
12953	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(三道沟)柱上变压器	50	45.92%	17.04	17.04	未进入负面清单	否	无	7.31%
12954	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线长宝二组分10#(长宝二组)柱上变压器	30	73.33%	2.00	2.00	未进入负面清单	否	无	4.63%
12955	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线平房分50#(平房2号)柱上变压器	50	20.00%	30.00	30.00	未进入负面清单	否	无	8.36%
12956	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线平房分22#(海里二、三组)柱上变压器	80	34.72%	36.22	36.22	未进入负面清单	否	无	9.15%
12957	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线平房分91#右支11#(二道沟二组)柱上变压器	50	55.00%	12.50	12.50	未进入负面清单	否	无	3.28%
12958	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线石匠沟3台柱上变压器	50	61.69%	9.16	9.16	未进入负面清单	否	无	7.13%
12959	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(西北山)柱上变压器	50	108.89%	-14.45	-14.45	未进入负面清单	否	无	3.09%
12960	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线庄头营子井柱上变压器	50	56.05%	11.98	11.98	未进入负面清单	否	无	2.22%
12961	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(平房店)柱上变压器	50	115.67%	-17.84	-17.84	未进入负面清单	否	无	2.91%
12962	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线平房村井柱上变压器	50	42.42%	18.79	18.79	未进入负面清单	否	无	2.86%
12963	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(小房申里)柱上变压器	50	22.33%	28.84	28.84	未进入负面清单	否	无	7.28%
12964	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(中北山2)柱上变压器	50	51.67%	14.17	14.17	未进入负面清单	否	无	5.68%
12965	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线哈拉海沟2台柱上变压器	100	59.03%	20.97	20.97	未进入负面清单	否	无	2.39%
12966	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线32#(海里四组)柱上变压器	50	115.75%	-17.88	-17.88	未进入负面清单	否	无	5.17%

12967	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(梁菜园)柱上变压器	100	55.56%	24.44	24.44	未进入负面清单	否	无	2.44%
12968	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(东北山)柱上变压器	50	41.67%	19.17	19.17	未进入负面清单	否	无	7.41%
12969	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线石匠沟1台柱上变压器	200	45.33%	69.34	69.34	未进入负面清单	否	无	4.49%
12970	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线平房移民柱上变压器	100	22.04%	57.96	57.96	未进入负面清单	否	无	8.72%
12971	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(代下队)柱上变压器	50	55.56%	12.22	12.22	未进入负面清单	否	无	3.49%
12972	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(娘娘庙北沟)柱上变压器	50	53.00%	13.50	13.50	未进入负面清单	否	无	5.67%
12973	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(宋家沟)柱上变压器	50	79.14%	0.43	0.43	未进入负面清单	否	无	2.25%
12974	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(小房申西队新分)柱上变压器	100	66.59%	13.41	13.41	未进入负面清单	否	无	6.46%
12975	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	228文南线	军支分歧14#变台2#柱上变压器	315	43.81%	114.00	#####	未进入负面清单	否	无	4.55%
12976	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	228文南线	肖家支6#变台1#柱上变压器	315	31.08%	154.10	#####	未进入负面清单	否	无	7.63%
12977	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	228文南线	肖家支6#变台2#柱上变压器	400	16.29%	254.84	#####	未进入负面清单	否	无	2.45%
12978	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	228文南线	军支分歧14#变台1#柱上变压器	315	16.32%	200.59	#####	未进入负面清单	否	无	3.70%
12979	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(娘娘庙村台)柱上变压器	50	116.67%	-18.34	-18.34	未进入负面清单	否	无	1.59%
12980	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(四家子里)柱上变压器	50	61.33%	9.34	9.34	未进入负面清单	否	无	3.41%
12981	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(小房申东队)柱上变压器	50	87.89%	-3.95	-3.95	未进入负面清单	否	无	9.46%
12982	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(十五家子)柱上变压器	50	73.78%	3.11	3.11	未进入负面清单	否	无	8.30%
12983	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线(驼山子六组)柱上变压器	200	34.66%	90.68	90.68	未进入负面清单	否	无	7.17%
12984	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线下三家村南林子柱上变压器	200	65.03%	29.94	29.94	未进入负面清单	否	无	8.60%
12985	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线19#(海里六组)柱上变压器	50	110.83%	-15.42	-15.42	未进入负面清单	否	无	6.75%
12986	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(项杖子)柱上变压器	63	66.14%	8.73	8.73	未进入负面清单	否	无	2.83%
12987	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(本二三组)柱上变压器	50	108.89%	-14.45	-14.45	未进入负面清单	否	无	9.35%
12988	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(本三组)柱上变压器	315	31.24%	153.59	#####	未进入负面清单	否	无	5.55%

12989	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线海里村海里五组柱上变压器	400	65.45%	58.20	58.20	未进入负面清单	否	无	8.73%
12990	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(平房店后队)柱上变压器	100	34.05%	45.95	45.95	未进入负面清单	否	无	7.14%
12991	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线平房二组支17#(平房二组)柱上变压器	30	105.53%	-7.66	-7.66	未进入负面清单	否	无	9.09%
12992	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线大房申村柱上变压器	400	43.99%	144.04	#####	未进入负面清单	否	无	2.76%
12993	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(官场沟)柱上变压器	50	79.33%	0.34	0.34	未进入负面清单	否	无	6.17%
12994	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	204特供线	特供线北小分2#变压器	200	53.08%	53.84	53.84	未进入负面清单	否	无	8.93%
12995	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	122嘎岔线	嘎岔线长宝村长宝五组一号柱上变压器	200	35.94%	88.12	88.12	未进入负面清单	否	无	6.45%
12996	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	122嘎岔线	嘎岔线长宝五组支04#(长宝五组)柱上变压器	100	62.79%	17.21	17.21	未进入负面清单	否	无	3.01%
12997	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	122嘎岔线	嘎岔线10#(长宝五组2号)柱上变压器	30	109.70%	-8.91	-8.91	未进入负面清单	否	无	8.49%
12998	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(小房申西队)柱上变压器	50	111.11%	-15.56	-15.56	未进入负面清单	否	无	8.40%
12999	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(马杖子西)柱上变压器	50	62.08%	8.96	8.96	未进入负面清单	否	无	6.00%
13000	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(柏木沟)柱上变压器	50	104.56%	-12.28	-12.28	未进入负面清单	否	无	9.24%
13001	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线莫英沟2号柱上变压器	200	4.56%	150.88	#####	未进入负面清单	否	无	1.85%
13002	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(后营子)柱上变压器	100	45.90%	34.10	34.10	未进入负面清单	否	无	8.21%
13003	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	431旭日线	铁西线皮毛分竹木器支7#柱上变压器	315	16.85%	198.92	#####	未进入负面清单	否	无	9.64%
13004	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	431旭日线	铁西线皮毛分竹木器支房产支4#变台1#变压器	315	15.70%	202.55	#####	未进入负面清单	否	无	2.62%
13005	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	108造纸线	造纸线重型分1#左分1#变压器	315	12.28%	213.32	#####	未进入负面清单	否	无	4.29%
13006	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	108造纸线	造纸线七粮站分3#变压器	400	24.31%	222.76	#####	未进入负面清单	否	无	2.30%
13007	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	216世代线	世代线1#柱上变压器	315	19.84%	189.50	#####	未进入负面清单	否	无	2.47%
13008	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	216世代线	世代线新华小学支6#柱上变压器	315	34.92%	142.00	#####	未进入负面清单	否	无	5.91%

13009	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线（驼山子五组）柱上变压器	100	83.33%	-3.33	-3.33	未进入负面清单	否	无	2.58%
13010	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线洞子沟村供销社柱上变压器	400	48.85%	124.60	#####	未进入负面清单	否	无	3.24%
13011	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线长宝村长宝学校柱上变压器	200	45.30%	69.40	69.40	未进入负面清单	否	无	9.91%
13012	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(曹家)柱上变压器	200	59.45%	41.10	41.10	未进入负面清单	否	无	9.11%
13013	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线中北山新分柱上变压器	50	67.41%	6.30	6.30	未进入负面清单	否	无	5.28%
13014	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线平房四组支5#(平房四组)柱上变压器	100	52.00%	28.00	28.00	未进入负面清单	否	无	5.35%
13015	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线十五家子2号柱上变压器	200	10.58%	138.84	#####	未进入负面清单	否	无	4.77%
13016	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线洞子沟村洞子沟东队柱上变压器	400	47.57%	129.72	#####	未进入负面清单	否	无	2.75%
13017	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线平房店中队柱上变压器	100	53.71%	26.29	26.29	未进入负面清单	否	无	2.07%
13018	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	207河孟联线	河孟联线22#变台2#柱上变压器	315	17.90%	195.62	#####	未进入负面清单	否	无	9.20%
13019	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	207河孟联线	河孟联线21#右分2#变台1#柱上变压器	315	13.20%	210.42	#####	未进入负面清单	否	无	2.00%
13020	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(赵家沟)柱上变压器	50	41.67%	19.17	19.17	未进入负面清单	否	无	3.62%
13021	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线338#(山嘴)柱上变压器	50	94.33%	-7.17	-7.17	未进入负面清单	否	无	5.71%
13022	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(木头沟新分)柱上变压器	100	55.95%	24.05	24.05	未进入负面清单	否	无	5.73%
13023	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(平房店西台子)柱上变压器	200	65.34%	29.32	29.32	未进入负面清单	否	无	3.19%
13024	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(柏木沟西)柱上变压器	50	36.78%	21.61	21.61	未进入负面清单	否	无	6.99%
13025	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线赵家沟分线17#赵家沟二台分9#柱上变压器	50	69.17%	5.42	5.42	未进入负面清单	否	无	2.27%
13026	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线白达营子南台柱上变压器	50	41.42%	19.29	19.29	未进入负面清单	否	无	9.54%
13027	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(代李杖子)柱上变压器	80	58.03%	17.58	17.58	未进入负面清单	否	无	5.07%

13028	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(小房申东队新分)柱上变压器	100	40.73%	39.27	39.27	未进入负面清单	否	无	2.70%
13029	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌东66kV变电站	107东沟线	山上分枝#24变压器	100	79.86%	0.14	0.14	未进入负面清单	否	无	2.48%
13030	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌东66kV变电站	107东沟线	东沟线地质队分2#柱上变压器	100	74.15%	5.85	5.85	未进入负面清单	否	无	4.95%
13031	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌东66kV变电站	107东沟线	东沟线山上分枝7号柱上变压器	50	58.00%	11.00	11.00	未进入负面清单	否	无	6.31%
13032	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌东66kV变电站	107东沟线	10kV东沟线山上分15号柱上变压器	100	61.27%	18.73	18.73	未进入负面清单	否	无	3.38%
13033	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(顶杖子新分)柱上变压器	100	56.84%	23.16	23.16	未进入负面清单	否	无	3.48%
13034	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线张家湾井柱上变压器	50	57.62%	11.19	11.19	未进入负面清单	否	无	7.84%
13035	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(中北山2新分)柱上变压器	100	42.63%	37.37	37.37	未进入负面清单	否	无	4.67%
13036	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线李杖子分枝74#东沟分支5#柱上变压器	50	63.88%	8.06	8.06	未进入负面清单	否	无	9.17%
13037	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(大棚小区)柱上变压器	50	20.83%	29.59	29.59	未进入负面清单	否	无	7.35%
13038	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(黄花沟)柱上变压器	50	27.78%	26.11	26.11	未进入负面清单	否	无	6.85%
13039	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线石匠沟2台柱上变压器	50	57.05%	11.48	11.48	未进入负面清单	否	无	5.12%
13040	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(李杖子塔子沟)柱上变压器	50	14.43%	32.79	32.79	未进入负面清单	否	无	3.84%
13041	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	1216孙家湾线孙家湾线188#(李杖子)柱上变压器	50	62.10%	8.95	8.95	未进入负面清单	否	无	7.80%
13042	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	427东干2号线	东干二号线15号变压器	200	27.88%	104.24	#####	未进入负面清单	否	无	4.22%
13043	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	209民航线	农场分4#柱上变压器	100	47.79%	32.21	32.21	未进入负面清单	否	无	6.08%
13044	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	222疏保线	10kV民航线保护地支50号柱上变压器	100	66.74%	13.26	13.26	未进入负面清单	否	无	8.81%
13045	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	204特供线	特供线北小分8#变压器	315	25.24%	172.49	#####	未进入负面清单	否	无	7.65%
13046	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	122嘎岔线	嘎岔线嘎岔一组支05#(嘎岔一组)柱上变压器	80	85.36%	-4.29	-4.29	未进入负面清单	否	无	4.86%
13047	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线(海里二、三组新分)柱上变压器	100	69.50%	10.50	10.50	未进入负面清单	否	无	2.99%

13048	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(花草营子新分)柱上变压器	200	51.31%	57.38	57.38	未进入负面清单	否	无	7.89%
13049	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(曹家新分)柱上变压器	100	48.87%	31.13	31.13	未进入负面清单	否	无	5.33%
13050	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线平房分104#(二道沟四组)柱上变压器	50	83.17%	-1.59	-1.59	未进入负面清单	否	无	6.64%
13051	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	114柳城线	柳城线铁路给水2#柱上变压器	315	26.28%	169.22	#####	未进入负面清单	否	无	2.76%
13052	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	114柳城线	柳城线16#柱上变压器	315	24.14%	175.96	#####	未进入负面清单	否	无	6.73%
13053	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	122嘎岔线	嘎岔线嘎岔小区支05#(嘎岔小区)柱上变压器	30	64.86%	4.54	4.54	未进入负面清单	否	无	9.65%
13054	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	111疏维线	10千伏疏维线党校分1#柱上变压器	400	20.52%	237.92	#####	未进入负面清单	否	无	6.02%
13055	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	111疏维线	10千伏疏维线水文分线9#柱上变压器	200	41.67%	76.66	76.66	未进入负面清单	否	无	7.77%
13056	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	111疏维线	四家子分线14#	315	52.37%	87.03	87.03	未进入负面清单	否	无	3.41%
13057	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	107竹林线	竹林线中辽分7#柱上变压器	400	24.31%	222.76	#####	未进入负面清单	否	无	5.04%
13058	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线平房分102#(二道沟三组)柱上变压器	50	108.89%	-14.45	-14.45	未进入负面清单	否	无	2.35%
13059	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线50#(海里一组)柱上变压器	50	74.67%	2.67	2.67	未进入负面清单	否	无	8.67%
13060	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线(驼山子二组)柱上变压器	100	41.18%	38.82	38.82	未进入负面清单	否	无	3.17%
13061	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线碾子沟柱上变压器	30	41.60%	11.52	11.52	未进入负面清单	否	无	6.58%
13062	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	111疏维线	10kV凤凰线四家子分18号柱上变压器	200	37.61%	84.78	84.78	未进入负面清单	否	无	8.51%
13063	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	226麒农线	凤凰线32号右分1号柱上变压器	100	69.44%	10.56	10.56	未进入负面清单	否	无	3.96%
13064	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	114柳城线	柳城线一中支1#柱上变压器	400	26.15%	215.40	#####	未进入负面清单	否	无	6.35%
13065	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线长宝村长宝一组柱上变压器	400	32.52%	189.92	#####	未进入负面清单	否	无	8.54%
13066	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线(长宝三组新分)柱上变压器	100	23.97%	56.03	56.03	未进入负面清单	否	无	2.52%
13067	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线平房五组柱上变压器	100	80.54%	-0.54	-0.54	未进入负面清单	否	无	6.78%

13068	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	216世代线	世代线县供电局柱上变压器	200	12.74%	134.52	#####	未进入负面清单	否	无	4.48%
13069	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	427东干2号线	东干二号线10号东#1柱上变压器	400	39.79%	160.84	#####	未进入负面清单	否	无	2.57%
13070	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(小梨树沟)柱上变压器	50	13.78%	33.11	33.11	未进入负面清单	否	无	7.49%
13071	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(马杖子东)柱上变压器	200	31.98%	96.04	96.04	未进入负面清单	否	无	5.88%
13072	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(石门沟)柱上变压器	50	103.25%	-11.63	-11.63	未进入负面清单	否	无	4.81%
13073	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线默默沟台柱上变压器	100	36.85%	43.15	43.15	未进入负面清单	否	无	2.13%
13074	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线哈拉海沟3台柱上变压器	50	58.89%	10.56	10.56	未进入负面清单	否	无	8.41%
13075	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(小房申)柱上变压器	50	37.83%	21.09	21.09	未进入负面清单	否	无	5.30%
13076	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(老爷庙)柱上变压器	50	108.56%	-14.28	-14.28	未进入负面清单	否	无	6.13%
13077	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(瓦盆窑)柱上变压器	50	60.78%	9.61	9.61	未进入负面清单	否	无	4.52%
13078	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(洞子沟东小区)柱上变压器	50	12.32%	33.84	33.84	未进入负面清单	否	无	2.06%
13079	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	207师范线	10kV师范线榆树分2号柱上变压器	400	39.44%	162.24	#####	未进入负面清单	否	无	5.82%
13080	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	207师范线	10kV师范线榆树分5号柱上变压器	315	15.43%	203.40	#####	未进入负面清单	否	无	4.17%
13081	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(李西沟)柱上变压器	50	51.00%	14.50	14.50	未进入负面清单	否	无	8.95%
13082	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	哈拉海东分5#(水泵)变压器	50	66.80%	6.60	6.60	未进入负面清单	否	无	2.72%
13083	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	114柳城线	柳城线柳山联分锅炉支3#柱上变压器	315	25.26%	172.43	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
13084	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	109龙南线	武警支队分歧#16变压器	315	18.91%	192.43	#####	未进入负面清单	否	无	4.94%
13085	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	109龙南线	北方支#2变压器	315	80.90%	-2.84	-2.84	未进入负面清单	否	无	9.68%
13086	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	109龙南线	北方支3号左分歧#2变压器	315	66.14%	43.66	43.66	未进入负面清单	否	无	3.36%
13087	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	109龙南线	武警支队分歧#12变压器	315	9.40%	222.39	#####	未进入负面清单	否	无	3.29%
13088	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	109龙南线	北方支5号左分歧#2变压器	315	22.17%	182.16	#####	未进入负面清单	否	无	5.68%
13089	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	111疏维线	四家子分歧6#	315	45.78%	107.79	#####	未进入负面清单	否	无	8.54%
13090	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	108造纸线	造纸线9#变压器	315	50.99%	91.38	91.38	未进入负面清单	否	无	7.16%

13091	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	108造纸线	造纸线3#柱上变压器	315	44.97%	110.34	#####	未进入负面清单	否	无	8.22%
13092	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	108造纸线	造纸线4#变压器	315	27.87%	164.21	#####	未进入负面清单	否	无	8.73%
13093	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	105站南线	10kV站南线国税局分3号柱上变压器	200	41.44%	77.12	77.12	未进入负面清单	否	无	9.09%
13094	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	226麒农线	10kV麒农线十组2号柱上变压器	80	42.12%	30.30	30.30	未进入负面清单	否	无	9.98%
13095	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	106江哨联线	二制药分枝#2变压器	315	116.37%	-114.56	#####	未进入负面清单	否	无	2.29%
13096	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	106江哨联线	农灌井变压器	200	23.00%	114.00	#####	未进入负面清单	否	无	9.92%
13097	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	106江哨联线	江哨联线八一分枝7号柱上变压器	200	22.71%	114.58	#####	未进入负面清单	否	无	2.45%
13098	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	106江哨联线	三合分枝#5变压器	315	30.86%	154.79	#####	未进入负面清单	否	无	4.77%
13099	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	226麒农线	10kV麒农线十二组分5号柱上变压器	100	45.04%	34.96	34.96	未进入负面清单	否	无	6.14%
13100	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	东干二号线设备分18#柱上变压器	315	46.46%	105.65	#####	未进入负面清单	否	无	2.09%
13101	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	凌机线龙江分九中支1号变压器	200	17.20%	125.60	#####	未进入负面清单	否	无	2.80%
13102	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	东干二号线设备分32#柱上变压器	315	65.61%	45.33	45.33	未进入负面清单	否	无	8.39%
13103	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	凌机线龙江分九中支4号变压器	200	31.42%	97.16	97.16	未进入负面清单	否	无	5.16%
13104	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	东干二号线设备分44#柱上变压器	400	24.18%	223.28	#####	未进入负面清单	否	无	8.43%
13105	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	东干二号线设备分15#柱上变压器	200	41.64%	76.72	76.72	未进入负面清单	否	无	7.27%
13106	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	东干二号线设备分枝7#变压器	315	32.86%	148.49	#####	未进入负面清单	否	无	5.34%
13107	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	东干二号线设备分14#柱上变压器	315	12.30%	213.26	#####	未进入负面清单	否	无	7.00%
13108	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	10千伏凌机线龙江分8#变压器	200	53.31%	53.38	53.38	未进入负面清单	否	无	3.52%
13109	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	东干二号线设备分35#柱上变压器	200	58.75%	42.50	42.50	未进入负面清单	否	无	8.53%
13110	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	东干二号线设备分38#柱上变压器	315	32.80%	148.68	#####	未进入负面清单	否	无	4.99%
13111	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	111疏维线	10kV凤凰线大井分3号柱上变压器	200	58.03%	43.94	43.94	未进入负面清单	否	无	2.12%
13112	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	111疏维线	10kV凤凰线金峰商贸柱上变压器	200	7.44%	145.12	#####	未进入负面清单	否	无	2.98%
13113	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	226麒农线	10kV凤凰线36号柱上变压器	50	53.65%	13.18	13.18	未进入负面清单	否	无	6.00%
13114	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线		30	58.19%	6.54	6.54	未进入负面清单	否	无	2.09%

13115	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	207河孟联线	河孟联线22#变台1#柱上变压器	315	109.12%	-91.72	-91.72	未进入负面清单	否	无	4.25%
13116	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(郑家沟)柱上变压器	100	83.33%	-3.33	-3.33	未进入负面清单	否	无	9.30%
13117	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线哈拉海沟1台柱上变压器	50	72.75%	3.63	3.63	未进入负面清单	否	无	8.28%
13118	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线大房申一组井柱上变压器	50	61.77%	9.12	9.12	未进入负面清单	否	无	3.60%
13119	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	111疏维线	福利院柱上变压器	400	41.67%	153.32	#####	未进入负面清单	否	无	7.95%
13120	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(供销分台)柱上变压器	100	41.35%	38.65	38.65	未进入负面清单	否	无	2.36%
13121	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线洞子沟村孙家湾小队柱上变压器	400	60.72%	77.12	77.12	未进入负面清单	否	无	4.67%
13122	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	111疏维线	107库分线31#	50	27.02%	26.49	26.49	未进入负面清单	否	无	6.00%
13123	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	113柏山线	市府分6#柱上变压器	400	4.10%	303.60	#####	未进入负面清单	否	无	1.22%
13124	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	113柏山线	柏山线电业分3#柱上变压器	400	35.90%	176.40	#####	未进入负面清单	否	无	6.75%
13125	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	113柏山线	柏山线电业分2#柱上变压器	315	52.91%	85.33	85.33	未进入负面清单	否	无	3.62%
13126	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	113柏山线	光明派出所分1#柱上变压器	315	10.76%	218.11	#####	未进入负面清单	否	无	3.88%
13127	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	113柏山线	市府分5#柱上变压器	400	7.36%	290.56	#####	未进入负面清单	否	无	3.02%
13128	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(忙牛沟里)柱上变压器	50	96.17%	-8.09	-8.09	未进入负面清单	否	无	7.33%
13129	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线洞子沟村洞子沟西队柱上变压器	400	68.29%	46.84	46.84	未进入负面清单	否	无	4.20%
13130	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(台子)柱上变压器	50	110.11%	-15.06	-15.06	未进入负面清单	否	无	8.49%
13131	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	227文中线	特供线人行分3#柱上变压器	400	40.35%	158.60	#####	未进入负面清单	否	无	7.60%
13132	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	209民航线	10kV民航线7+1号柱上变压器	315	12.20%	213.57	#####	未进入负面清单	否	无	2.11%
13133	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	207河孟联线	10千伏河孟联旧物分7#变压器	315	77.38%	8.25	8.25	未进入负面清单	否	无	8.83%
13134	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(代家沟新分)柱上变压器	100	41.95%	38.05	38.05	未进入负面清单	否	无	9.78%
13135	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(后营子新分)柱上变压器	100	41.11%	38.89	38.89	未进入负面清单	否	无	6.10%
13136	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	111疏维线	凤凰线二三四分大井支14#柱上变压器	400	49.38%	122.48	#####	未进入负面清单	否	无	9.17%

13137	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	106江哨联 线	江哨联线八里堡分枝4号右分1号变压器	50	106.08%	-13.04	-13.04	未进入负面清单	否	无	2.73%
13138	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	106江哨联 线	江哨联线榆树林分6号柱上变压器	200	24.63%	110.74	#####	未进入负面清单	否	无	4.32%
13139	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	106江哨联 线	江哨联线37号右分枝4#A变压器	100	37.83%	42.17	42.17	未进入负面清单	否	无	8.53%
13140	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	106江哨联 线	三合分枝#19变压器	315	39.68%	127.01	#####	未进入负面清单	否	无	7.68%
13141	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	106江哨联 线	江哨联线#58变压器	315	35.38%	140.55	#####	未进入负面清单	否	无	7.27%
13142	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	226麒农线	凤凰线47号右分2#(水泥厂家属)柱上变压器	80	44.36%	28.51	28.51	未进入负面清单	否	无	4.69%
13143	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子 线	10kV驼山子线(驼山子三组)柱上变压器	50	103.67%	-11.84	-11.84	未进入负面清单	否	无	7.79%
13144	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子 线	驼山子线驼山子村6组1号井柱上变压器	100	11.25%	68.75	68.75	未进入负面清单	否	无	5.96%
13145	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子 线	驼山子线长宝二组井分5#(海里七组)柱上变压器	30	100.42%	-6.13	-6.13	未进入负面清单	否	无	8.97%
13146	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子 线	驼山子线35#(海里果树队)柱上变压器	50	96.47%	-8.24	-8.24	未进入负面清单	否	无	3.45%
13147	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	431旭日线	铁西线皮毛分竹木器支房产支4#变台2#变压器	315	16.03%	201.51	#####	未进入负面清单	否	无	5.61%
13148	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	114柳城线	柳城线柳山联分锅炉支1#柱上变压器	400	34.38%	182.48	#####	未进入负面清单	否	无	2.03%
13149	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	114柳城线	柳城线14#柱上变压器	400	17.36%	250.56	#####	未进入负面清单	否	无	7.39%
13150	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	420东干1 号线	东干一号线11#变压器	315	12.51%	212.59	#####	未进入负面清单	否	无	4.90%
13151	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	420东干1 号线	10kV东干一号线东旭联分10号柱上变压器	315	55.34%	77.68	77.68	未进入负面清单	否	无	9.13%
13152	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	210龙山线	龙山线3#变台1#变压器	400	27.74%	209.04	#####	未进入负面清单	否	无	2.99%
13153	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	226麒农线	10kV麒农线十组1号柱上变压器	50	15.57%	32.22	32.22	未进入负面清单	否	无	8.96%
13154	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌东66kV变电站	109河东联 线	河东联线64#柱上变压器	315	26.10%	169.79	#####	未进入负面清单	否	无	2.32%
13155	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子 线	驼山子线长宝四组分4#(长宝四组)柱上变压器	50	52.14%	13.93	13.93	未进入负面清单	否	无	9.55%
13156	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子 线	驼山子线平房分91#右支24#(二道沟二组2#)柱上变压器	20	81.46%	-0.29	-0.29	未进入负面清单	否	无	8.79%

13157	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线长宝二组分6#(长宝三组)柱上变压器	100	103.38%	-23.38	-23.38	未进入负面清单	否	无	3.69%
13158	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌东66kV变电站	109河东联线	河东联线体育场分线#5变压器	250	48.06%	79.85	79.85	未进入负面清单	否	无	9.63%
13159	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	209民航线	10kV民航线19+1号柱上变压器	100	50.60%	29.40	29.40	未进入负面清单	否	无	9.96%
13160	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	210龙山线	10kV龙山线3号变台2号柱上变压器	400	43.54%	145.84	#####	未进入负面清单	否	无	5.44%
13161	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线军工分线64#变台柱上变压器	50	46.56%	16.72	16.72	未进入负面清单	否	无	8.41%
13162	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(扎营子)柱上变压器	50	78.43%	0.78	0.78	未进入负面清单	否	无	8.21%
13163	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线(驼山子四组)柱上变压器	200	19.40%	121.20	#####	未进入负面清单	否	无	3.05%
13164	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线海里四组新增柱上变压器	80	66.73%	10.62	10.62	未进入负面清单	否	无	2.80%
13165	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(庄头营)柱上变压器	100	83.33%	-3.33	-3.33	未进入负面清单	否	无	2.39%
13166	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(木头沟一组)柱上变压器	50	82.22%	-1.11	-1.11	未进入负面清单	否	无	2.99%
13167	国网朝阳市双塔区供电分公司		103淮河线	淮南花园5#箱变1#变压器	500	28.94%	255.30	#####	未进入负面清单	否	无	2.38%
13168	国网朝阳市双塔区供电分公司		103淮河线	淮南花园3#箱变2#变压器	500	37.14%	214.30	#####	未进入负面清单	否	无	7.48%
13169	国网朝阳市双塔区供电分公司		103淮河线	10千伏特供线纺织路分3#箱变变压器	1000	14.03%	659.70	#####	未进入负面清单	否	无	6.85%
13170	国网朝阳市双塔区供电分公司		103淮河线	淮南花园2#箱变1#变压器	500	17.50%	312.50	#####	未进入负面清单	否	无	6.24%
13171	国网朝阳市双塔区供电分公司		103淮河线	淮南花园4#箱变1#变压器	500	22.22%	288.90	#####	未进入负面清单	否	无	4.96%
13172	国网朝阳市双塔区供电分公司		103淮河线	10千伏特供线纺织路分2#箱变变压器	800	26.85%	425.20	#####	未进入负面清单	否	无	9.33%
13173	国网朝阳市双塔区供电分公司		103淮河线	淮南花园2#箱变2#变压器	500	15.64%	321.80	#####	未进入负面清单	否	无	3.91%
13174	国网朝阳市双塔区供电分公司		103淮河线	10千伏特供线淮南花园1#箱变1#变压器	500	43.36%	183.20	#####	未进入负面清单	否	无	8.34%
13175	国网朝阳市双塔区供电分公司		420东干1号线	铁路1号箱变变压器	500	47.44%	162.80	#####	未进入负面清单	否	无	3.86%
13176	国网朝阳市双塔区供电分公司		103淮河线	市场分2#箱变变压器	400	29.98%	200.08	#####	未进入负面清单	否	无	5.73%
13177	国网朝阳市双塔区供电分公司		103淮河线	西街小区1号箱变变压器	800	13.70%	530.40	#####	未进入负面清单	否	无	8.75%

13178	国网朝阳市双塔区供电分公司		103淮河线	银鑫花园2#箱变1#变压器	400	30.77%	196.92	#####	未进入负面清单	否	无	9.57%
13179	国网朝阳市双塔区供电分公司		103淮河线	淮南花园1#箱变1#变压器	500	18.78%	306.10	#####	未进入负面清单	否	无	4.77%
13180	国网朝阳市双塔区供电分公司		103淮河线	淮南花园1#箱变2#变压器	500	18.22%	308.90	#####	未进入负面清单	否	无	7.09%
13181	国网朝阳市双塔区供电分公司		103淮河线	银鑫花园2#箱变2号变压器	400	59.65%	81.40	81.40	未进入负面清单	否	无	4.86%
13182	国网朝阳市双塔区供电分公司		103淮河线	市场分1#箱变2#变压器	250	68.92%	27.70	27.70	未进入负面清单	否	无	4.82%
13183	国网朝阳市双塔区供电分公司		103淮河线	市场分1#箱变1#变压器	400	65.88%	56.48	56.48	未进入负面清单	否	无	4.33%
13184	国网朝阳市双塔区供电分公司		103淮河线	10千伏特供线纺织路分4#箱变变压器	1000	17.94%	620.60	#####	未进入负面清单	否	无	7.06%
13185	国网朝阳市双塔区供电分公司		103淮河线	西街小区2号箱变变压器	1000	11.44%	685.60	#####	未进入负面清单	否	无	5.21%
13186	国网朝阳市双塔区供电分公司		116孟辽线	龙江新居2#箱变101变压器	630	35.48%	280.48	#####	未进入负面清单	否	无	6.12%
13187	国网朝阳市双塔区供电分公司		420东干1号线	东干一号线火车站箱变变压器	400	64.98%	60.08	60.08	未进入负面清单	否	无	9.60%
13188	国网朝阳市双塔区供电分公司		420东干1号线	益安小区箱变变压器	800	11.59%	547.28	#####	未进入负面清单	否	无	5.25%
13189	国网朝阳市双塔区供电分公司		420东干1号线	铁路3号箱变1#变压器	500	38.58%	207.10	#####	未进入负面清单	否	无	5.46%
13190	国网朝阳市双塔区供电分公司		116孟辽线	柴油机7#箱变变压器	800	16.30%	509.60	#####	未进入负面清单	否	无	3.20%
13191	国网朝阳市双塔区供电分公司		116孟辽线	龙江新居3#箱变101变压器	630	29.92%	315.50	#####	未进入负面清单	否	无	9.46%
13192	国网朝阳市双塔区供电分公司		116孟辽线	柴油机4号箱变变压器	1000	15.58%	644.20	#####	未进入负面清单	否	无	3.75%
13193	国网朝阳市双塔区供电分公司		116孟辽线	柴油机2号箱变变压器	1000	17.94%	620.60	#####	未进入负面清单	否	无	4.20%
13194	国网朝阳市双塔区供电分公司		116孟辽线	柴油机6#箱变变压器	800	26.04%	431.68	#####	未进入负面清单	否	无	9.63%
13195	国网朝阳市双塔区供电分公司		116孟辽线	龙江新居1#箱变101变压器	630	31.51%	305.49	#####	未进入负面清单	否	无	4.95%
13196	国网朝阳市双塔区供电分公司		209民航线	文祥豪府2号箱变1号变压器	630	44.09%	226.23	#####	未进入负面清单	否	无	9.96%
13197	国网朝阳市双塔区供电分公司		218疏山线	水利局箱变变压器	1000	17.36%	626.40	#####	未进入负面清单	否	无	8.02%
13198	国网朝阳市双塔区供电分公司		111中山线	富丽公寓箱变102变压器	630	39.76%	253.51	#####	未进入负面清单	否	无	5.77%
13199	国网朝阳市双塔区供电分公司		111中山线	马场分3号箱变1#变压器	400	22.40%	230.40	#####	未进入负面清单	否	无	7.30%
13200	国网朝阳市双塔区供电分公司		111中山线	马场分3号箱变2#变压器	400	51.14%	115.44	#####	未进入负面清单	否	无	2.58%

13201	国网朝阳市双塔区供电分公司		111中山线	富丽公寓箱变103变压器	630	28.65%	323.51	#####	未进入负面清单	否	无	5.50%
13202	国网朝阳市双塔区供电分公司		111中山线	银盛箱变变压器	630	19.84%	379.01	#####	未进入负面清单	否	无	8.90%
13203	国网朝阳市双塔区供电分公司		111中山线	吉利小区箱变变压器	630	10.48%	437.98	#####	未进入负面清单	否	无	3.94%
13204	国网朝阳市双塔区供电分公司		215文天线	天盛嘉苑1#箱变变压器	630	21.35%	369.50	#####	未进入负面清单	否	无	9.32%
13205	国网朝阳市双塔区供电分公司		123国王1号线	国王花园11#箱变变压器	630	18.30%	388.71	#####	未进入负面清单	否	无	7.90%
13206	国网朝阳市双塔区供电分公司		123国王1号线	国王花园12#箱变变压器	630	20.10%	377.37	#####	未进入负面清单	否	无	8.80%
13207	国网朝阳市双塔区供电分公司		215文天线	天盛嘉苑2#箱变变压器	630	18.20%	389.34	#####	未进入负面清单	否	无	6.82%
13208	国网朝阳市双塔区供电分公司		215文天线	天马时代广场3号箱变变压器	630	25.07%	346.06	#####	未进入负面清单	否	无	8.80%
13209	国网朝阳市双塔区供电分公司		215文天线	天马时代广场4号箱变变压器	630	33.07%	295.66	#####	未进入负面清单	否	无	7.95%
13210	国网朝阳市双塔区供电分公司		215文天线	天马时代广场2号箱变变压器	630	26.46%	337.30	#####	未进入负面清单	否	无	3.15%
13211	国网朝阳市双塔区供电分公司		215文天线	天盛嘉苑4#箱变变压器	630	31.98%	302.53	#####	未进入负面清单	否	无	9.70%
13212	国网朝阳市双塔区供电分公司		215文天线	天盛嘉苑5#箱变变压器	630	42.45%	236.57	#####	未进入负面清单	否	无	8.71%
13213	国网朝阳市双塔区供电分公司		215文天线	舒鑫家园1号箱变变压器	630	69.40%	66.78	66.78	未进入负面清单	否	无	7.36%
13214	国网朝阳市双塔区供电分公司		111疏维线	凌河现代城1号箱变1号变压器	630	22.02%	365.27	#####	未进入负面清单	否	无	7.68%
13215	国网朝阳市双塔区供电分公司		109纤维线	市检察院箱变变压器	800	16.72%	506.24	#####	未进入负面清单	否	无	7.40%
13216	国网朝阳市双塔区供电分公司		213华隆线	华隆公寓1号配电室2号变压器	1000	47.84%	321.60	#####	未进入负面清单	否	无	4.37%
13217	国网朝阳市双塔区供电分公司		207师范线	珠江路3号箱变变压器	400	25.03%	219.88	#####	未进入负面清单	否	无	4.66%
13218	国网朝阳市双塔区供电分公司		207师范线	珠江路4号箱变变压器	400	25.67%	217.32	#####	未进入负面清单	否	无	6.84%
13219	国网朝阳市双塔区供电分公司		207师范线	局家属2#箱变1号变压器	630	67.18%	80.77	80.77	未进入负面清单	否	无	7.77%
13220	国网朝阳市双塔区供电分公司		207师范线	珠江路2号箱变变压器	500	30.69%	246.55	#####	未进入负面清单	否	无	5.00%
13221	国网朝阳市双塔区供电分公司		207师范线	珠江路5号箱变变压器	630	14.79%	410.82	#####	未进入负面清单	否	无	4.89%
13222	国网朝阳市双塔区供电分公司		422纺织线	银鑫花园1#箱变变压器	500	28.97%	255.15	#####	未进入负面清单	否	无	3.46%
13223	国网朝阳市双塔区供电分公司		109纤维线	步行街4号箱变变压器	500	33.33%	233.35	#####	未进入负面清单	否	无	7.65%
13224	国网朝阳市双塔区供电分公司		109纤维线	文化路1号箱变变压器	630	38.12%	263.84	#####	未进入负面清单	否	无	5.46%

13225	国网朝阳市双塔区供电分公司		109纤维线	文星家苑配电室2#变压器	1000	24.31%	556.90	#####	未进入负面清单	否	无	4.98%
13226	国网朝阳市双塔区供电分公司		109纤维线	文星家苑配电室1#变压器	1000	18.90%	611.00	#####	未进入负面清单	否	无	4.29%
13227	国网朝阳市双塔区供电分公司		109纤维线	胜利小区2#箱变变压器	500	18.16%	309.20	#####	未进入负面清单	否	无	6.96%
13228	国网朝阳市双塔区供电分公司		213华隆线	华隆公寓2号配电室1号变压器	1000	13.19%	668.10	#####	未进入负面清单	否	无	5.83%
13229	国网朝阳市双塔区供电分公司		213华隆线	华隆公寓2号配电室2号变压器	1000	50.49%	295.10	#####	未进入负面清单	否	无	8.20%
13230	国网朝阳市双塔区供电分公司		204商业线	南街1#箱变101变压器	800	7.88%	576.96	#####	未进入负面清单	否	无	6.80%
13231	国网朝阳市双塔区供电分公司		107凤山线	凌风鑫苑3#箱变1#变压器	500	41.36%	193.20	#####	未进入负面清单	否	无	8.68%
13232	国网朝阳市双塔区供电分公司		107凤山线	凌风鑫苑1#箱变2#变压器	500	28.47%	257.65	#####	未进入负面清单	否	无	5.46%
13233	国网朝阳市双塔区供电分公司		107凤山线	凌风鑫苑2#箱变2#变压器	500	62.28%	88.60	88.60	未进入负面清单	否	无	2.10%
13234	国网朝阳市双塔区供电分公司		207师范线	珠江路6号箱变变压器	630	11.72%	430.16	#####	未进入负面清单	否	无	9.97%
13235	国网朝阳市双塔区供电分公司		210龙山线	交警小区箱变变压器	500	19.62%	301.90	#####	未进入负面清单	否	无	4.89%
13236	国网朝阳市双塔区供电分公司		109龙南线	龙南线5号箱变103变压器	500	20.10%	299.50	#####	未进入负面清单	否	无	3.60%
13237	国网朝阳市双塔区供电分公司		109龙南线	凤祥园5号箱变变压器	630	11.79%	429.72	#####	未进入负面清单	否	无	8.86%
13238	国网朝阳市双塔区供电分公司		109龙南线	凤祥园4号箱变变压器	630	13.39%	419.64	#####	未进入负面清单	否	无	3.73%
13239	国网朝阳市双塔区供电分公司		109龙南线	龙南线1号箱变102变压器	500	38.62%	206.90	#####	未进入负面清单	否	无	3.22%
13240	国网朝阳市双塔区供电分公司		109龙南线	龙南线4号箱变103号变压器	500	26.98%	265.10	#####	未进入负面清单	否	无	8.04%
13241	国网朝阳市双塔区供电分公司		109龙南线	凤祥园2号箱变变压器	630	30.82%	309.83	#####	未进入负面清单	否	无	7.26%
13242	国网朝阳市双塔区供电分公司		109龙南线	龙南线3号箱变1#变压器	500	19.39%	303.05	#####	未进入负面清单	否	无	8.15%
13243	国网朝阳市双塔区供电分公司		109龙南线	龙南线5号箱变102变压器	500	23.24%	283.80	#####	未进入负面清单	否	无	7.13%
13244	国网朝阳市双塔区供电分公司		109龙南线	龙南线4号箱变102号变压器	500	34.84%	225.80	#####	未进入负面清单	否	无	4.98%
13245	国网朝阳市双塔区供电分公司		109龙南线	龙南线3号箱变2#变压器	500	31.11%	244.45	#####	未进入负面清单	否	无	6.25%
13246	国网朝阳市双塔区供电分公司		109龙南线	龙南线7号箱变103变压器	500	40.80%	196.00	#####	未进入负面清单	否	无	4.63%
13247	国网朝阳市双塔区供电分公司		109龙南线	龙南线2号箱变102变压器	500	39.07%	204.65	#####	未进入负面清单	否	无	9.90%
13248	国网朝阳市双塔区供电分公司		109龙南线	凤祥园1号箱变变压器	630	23.88%	353.56	#####	未进入负面清单	否	无	5.33%

13249	国网朝阳市双塔区供电分公司		109龙南线	凤祥园3号箱变压器	630	17.43%	394.19	#####	未进入负面清单	否	无	4.10%
13250	国网朝阳市双塔区供电分公司		109龙南线	龙南线6号箱变102变压器	500	20.10%	299.50	#####	未进入负面清单	否	无	4.60%
13251	国网朝阳市双塔区供电分公司		110壹品线	文博馨苑4#箱变压器	630	13.23%	420.65	#####	未进入负面清单	否	无	2.08%
13252	国网朝阳市双塔区供电分公司		110壹品线	文博馨苑1#箱变压器	630	17.67%	392.68	#####	未进入负面清单	否	无	4.44%
13253	国网朝阳市双塔区供电分公司		110壹品线	壹品园1#箱变压器	630	15.00%	409.50	#####	未进入负面清单	否	无	4.16%
13254	国网朝阳市双塔区供电分公司		110壹品线	文博馨苑6#箱变压器	630	8.17%	452.53	#####	未进入负面清单	否	无	3.54%
13255	国网朝阳市双塔区供电分公司		110壹品线	壹品园4#箱变压器	630	22.33%	363.32	#####	未进入负面清单	否	无	9.00%
13256	国网朝阳市双塔区供电分公司		110壹品线	壹品园2#箱变压器	500	19.29%	303.55	#####	未进入负面清单	否	无	3.53%
13257	国网朝阳市双塔区供电分公司		110壹品线	文博馨苑5#箱变压器	630	20.77%	373.15	#####	未进入负面清单	否	无	8.43%
13258	国网朝阳市双塔区供电分公司		110壹品线	文博馨苑3#箱变压器	630	15.79%	404.52	#####	未进入负面清单	否	无	6.68%
13259	国网朝阳市双塔区供电分公司		110壹品线	壹品园3#箱变压器	500	17.44%	312.80	#####	未进入负面清单	否	无	4.58%
13260	国网朝阳市双塔区供电分公司		110壹品线	壹品园5#箱变压器	630	12.78%	423.49	#####	未进入负面清单	否	无	9.98%
13261	国网朝阳市双塔区供电分公司		110壹品线	文博馨苑2#箱变压器	630	13.23%	420.65	#####	未进入负面清单	否	无	2.41%
13262	国网朝阳市双塔区供电分公司		111现代线	文祥豪府2期6#箱变压器	630	21.19%	370.50	#####	未进入负面清单	否	无	5.81%
13263	国网朝阳市双塔区供电分公司		111现代线	文祥豪府2期4#箱变压器	630	28.27%	325.90	#####	未进入负面清单	否	无	5.88%
13264	国网朝阳市双塔区供电分公司		111现代线	文祥豪府3期3#箱变压器	630	24.25%	351.23	#####	未进入负面清单	否	无	9.71%
13265	国网朝阳市双塔区供电分公司		111现代线	文祥豪府3期7#箱变压器	500	15.06%	324.70	#####	未进入负面清单	否	无	7.23%
13266	国网朝阳市双塔区供电分公司		111现代线	凌河现代城二期1#箱变压器	500	15.06%	324.70	#####	未进入负面清单	否	无	7.15%
13267	国网朝阳市双塔区供电分公司		111现代线	文祥豪府2期6#箱变压器	630	14.10%	415.17	#####	未进入负面清单	否	无	3.00%
13268	国网朝阳市双塔区供电分公司		111现代线	文祥豪府2期7#箱变压器	630	19.81%	379.20	#####	未进入负面清单	否	无	2.35%
13269	国网朝阳市双塔区供电分公司		111现代线	文祥豪府2期5#箱变压器	630	19.52%	381.02	#####	未进入负面清单	否	无	6.63%
13270	国网朝阳市双塔区供电分公司		111现代线	文祥豪府3期6#箱变压器	630	14.60%	412.02	#####	未进入负面清单	否	无	9.40%
13271	国网朝阳市双塔区供电分公司		111现代线	凌河现代城二期2#箱变压器	500	9.53%	352.35	#####	未进入负面清单	否	无	8.07%
13272	国网朝阳市双塔区供电分公司		111现代线	文祥豪府2期1#箱变压器	630	20.85%	372.65	#####	未进入负面清单	否	无	5.01%

13273	国网朝阳市双塔区供电分公司		111现代线	文祥豪府2期3#箱变变压器	630	18.99%	384.36	#####	未进入负面清单	否	无	3.19%
13274	国网朝阳市双塔区供电分公司		111现代线	文祥豪府2期9#箱变变压器	630	9.59%	443.58	#####	未进入负面清单	否	无	6.70%
13275	国网朝阳市双塔区供电分公司		111现代线	文祥豪府3期4#箱变变压器	500	20.36%	298.20	#####	未进入负面清单	否	无	8.22%
13276	国网朝阳市双塔区供电分公司		111现代线	文祥豪府3期8#箱变变压器	630	10.74%	436.34	#####	未进入负面清单	否	无	5.17%
13277	国网朝阳市双塔区供电分公司		111现代线	文祥豪府3期2#箱变变压器	630	20.11%	377.31	#####	未进入负面清单	否	无	6.17%
13278	国网朝阳市双塔区供电分公司		111现代线	文祥豪府2期2#箱变变压器	630	17.51%	393.69	#####	未进入负面清单	否	无	6.82%
13279	国网朝阳市双塔区供电分公司		111现代线	文祥豪府3期5#箱变变压器	630	19.84%	379.01	#####	未进入负面清单	否	无	5.39%
13280	国网朝阳市双塔区供电分公司		108豪府线	珠江源1#箱变变压器	315	23.76%	177.16	#####	未进入负面清单	否	无	7.90%
13281	国网朝阳市双塔区供电分公司		108豪府线	文祥豪府4号箱变2号变压器	630	32.45%	299.57	#####	未进入负面清单	否	无	8.90%
13282	国网朝阳市双塔区供电分公司		108豪府线	文祥豪府6号箱变2号变压器	630	40.53%	248.66	#####	未进入负面清单	否	无	7.95%
13283	国网朝阳市双塔区供电分公司		108豪府线	文祥豪府3号箱变1号变压器	500	14.40%	328.00	#####	未进入负面清单	否	无	9.80%
13284	国网朝阳市双塔区供电分公司		107凤山线	山水鑫苑3号箱变1号变压器	500	47.89%	160.55	#####	未进入负面清单	否	无	9.79%
13285	国网朝阳市双塔区供电分公司		112蓝海线	蓝海线2号箱变1号变压器	500	43.25%	183.75	#####	未进入负面清单	否	无	5.82%
13286	国网朝阳市双塔区供电分公司		112蓝海线	城南新苑二期2号箱变1#变压器	500	34.72%	226.40	#####	未进入负面清单	否	无	5.06%
13287	国网朝阳市双塔区供电分公司		112蓝海线	盛德新村4#箱变变压器	630	16.43%	400.49	#####	未进入负面清单	否	无	8.01%
13288	国网朝阳市双塔区供电分公司		112蓝海线	城南新苑西区箱变变压器	630	13.92%	416.30	#####	未进入负面清单	否	无	5.85%
13289	国网朝阳市双塔区供电分公司		112蓝海线	新宇香苑1号箱变变压器	400	20.83%	236.68	#####	未进入负面清单	否	无	9.68%
13290	国网朝阳市双塔区供电分公司		112蓝海线	城南新苑二期1号箱变1#变压器	500	50.72%	146.40	#####	未进入负面清单	否	无	5.61%
13291	国网朝阳市双塔区供电分公司		112蓝海线	蓝海线1号箱变2号变压器	630	33.07%	295.66	#####	未进入负面清单	否	无	4.01%
13292	国网朝阳市双塔区供电分公司		112蓝海线	蓝海线3号箱变1号变压器	630	22.62%	361.49	#####	未进入负面清单	否	无	3.67%
13293	国网朝阳市双塔区供电分公司		112蓝海线	盛德新村1#箱变变压器	630	8.54%	450.20	#####	未进入负面清单	否	无	3.49%
13294	国网朝阳市双塔区供电分公司		112蓝海线	盛德新村3#箱变变压器	630	15.21%	408.18	#####	未进入负面清单	否	无	6.96%
13295	国网朝阳市双塔区供电分公司		112蓝海线	阳光盛德箱变变压器	630	13.23%	420.65	#####	未进入负面清单	否	无	7.93%
13296	国网朝阳市双塔区供电分公司		211盘龙线	445箱变2号变压器	630	23.15%	358.16	#####	未进入负面清单	否	无	8.52%

13297	国网朝阳市双塔区供电分公司		211盘龙线	盘龙4号箱变1号变压器	400	44.67%	141.32	#####	未进入负面清单	否	无	7.42%
13298	国网朝阳市双塔区供电分公司		211盘龙线	盘龙休闲街箱变2号变压器	400	30.83%	196.68	#####	未进入负面清单	否	无	9.77%
13299	国网朝阳市双塔区供电分公司		211盘龙线	盘龙3号箱变1号变压器	500	43.89%	180.55	#####	未进入负面清单	否	无	3.46%
13300	国网朝阳市双塔区供电分公司		211盘龙线	兴源公寓1#箱变变压器	630	21.01%	371.64	#####	未进入负面清单	否	无	9.15%
13301	国网朝阳市双塔区供电分公司		211盘龙线	445箱变1号变压器	630	30.69%	310.65	#####	未进入负面清单	否	无	9.34%
13302	国网朝阳市双塔区供电分公司		121孟晟1号线	鹤熙园1号箱变变压器	630	12.96%	422.35	#####	未进入负面清单	否	无	5.46%
13303	国网朝阳市双塔区供电分公司		108造纸线	造纸线黄河路1号箱变变压器	630	10.52%	437.72	#####	未进入负面清单	否	无	2.59%
13304	国网朝阳市双塔区供电分公司		419铁西线	面条分2#箱变变压器	630	26.83%	334.97	#####	未进入负面清单	否	无	5.36%
13305	国网朝阳市双塔区供电分公司		116孟辽线	柴油机封闭变压器	500	25.00%	275.00	#####	未进入负面清单	否	无	4.09%
13306	国网朝阳市双塔区供电分公司		439丰源线	龙泉1#箱变变压器	800	32.55%	379.60	#####	未进入负面清单	否	无	2.70%
13307	国网朝阳市双塔区供电分公司		114柳城线	朝阳春天配电室变压器	500	13.83%	330.85	#####	未进入负面清单	否	无	2.04%
13308	国网朝阳市双塔区供电分公司		428四河联线	10千伏四河联线城宇小区箱变1#变压器	400	35.58%	177.68	#####	未进入负面清单	否	无	2.66%
13309	国网朝阳市双塔区供电分公司		428四河联线	10千伏四河联线纺织厂家属箱变1#高压柜变压器	315	37.43%	134.10	#####	未进入负面清单	否	无	5.35%
13310	国网朝阳市双塔区供电分公司		428四河联线	10千伏特供线金三角封闭变压器	315	35.18%	141.18	#####	未进入负面清单	否	无	3.88%
13311	国网朝阳市双塔区供电分公司		207师范线	纤维线城建箱变变压器	630	17.06%	396.52	#####	未进入负面清单	否	无	7.84%
13312	国网朝阳市双塔区供电分公司		207师范线	珠江路1号箱变变压器	315	35.27%	140.90	#####	未进入负面清单	否	无	5.10%
13313	国网朝阳市双塔区供电分公司		207师范线	雅士兰庭1号箱变变压器	630	18.70%	386.19	#####	未进入负面清单	否	无	3.64%
13314	国网朝阳市双塔区供电分公司		207师范线	65191部队1#箱变变压器	400	12.15%	271.40	#####	未进入负面清单	否	无	2.19%
13315	国网朝阳市双塔区供电分公司		207师范线	雅士兰庭2#箱变1#变压器	500	36.08%	219.60	#####	未进入负面清单	否	无	3.57%
13316	国网朝阳市双塔区供电分公司		207师范线	双塔检察院箱变变压器	630	21.43%	368.99	#####	未进入负面清单	否	无	8.46%
13317	国网朝阳市双塔区供电分公司		207师范线	65191部队2#箱变变压器	400	4.10%	303.60	#####	未进入负面清单	否	无	1.11%
13318	国网朝阳市双塔区供电分公司		203风南2号线	凤凰新城B区2#箱变变压器	400	25.83%	216.68	#####	未进入负面清单	否	无	4.63%
13319	国网朝阳市双塔区供电分公司		108造纸线	重型2#箱变变压器	500	14.91%	325.45	#####	未进入负面清单	否	无	8.28%

13320	国网朝阳市双塔区供电分公司		108造纸线	10KV造纸线朝阳大街9号箱变压器	630	19.05%	383.99	#####	未进入负面清单	否	无	2.77%
13321	国网朝阳市双塔区供电分公司		218疏山线	凌河小区箱变压器	500	23.29%	283.55	#####	未进入负面清单	否	无	4.44%
13322	国网朝阳市双塔区供电分公司		218疏山线	绿波园4#箱变压器	630	15.43%	406.79	#####	未进入负面清单	否	无	2.24%
13323	国网朝阳市双塔区供电分公司		218疏山线	盛泰小区箱变2#变压器	315	25.38%	172.05	#####	未进入负面清单	否	无	5.74%
13324	国网朝阳市双塔区供电分公司		215疏湾线	凌河湾3#箱变压器	630	23.15%	358.16	#####	未进入负面清单	否	无	9.07%
13325	国网朝阳市双塔区供电分公司		218疏山线	武警箱变压器	1000	20.61%	593.90	#####	未进入负面清单	否	无	5.72%
13326	国网朝阳市双塔区供电分公司		218疏山线	绿波园二期箱变103变压器	250	24.67%	138.33	#####	未进入负面清单	否	无	3.88%
13327	国网朝阳市双塔区供电分公司		428四河联线	新隆毛纺2#箱变2#变压器	630	21.27%	370.00	#####	未进入负面清单	否	无	9.62%
13328	国网朝阳市双塔区供电分公司		218疏山线	体委箱变压器	1000	10.42%	695.80	#####	未进入负面清单	否	无	2.77%
13329	国网朝阳市双塔区供电分公司		218疏山线	凌河庄园4#箱变2号变压器	500	16.67%	316.65	#####	未进入负面清单	否	无	3.69%
13330	国网朝阳市双塔区供电分公司		428四河联线	淮河路3号箱变压器	800	64.87%	121.04	#####	未进入负面清单	否	无	9.07%
13331	国网朝阳市双塔区供电分公司		428四河联线	10千伏四河联线京都花园箱变高压柜变压器	630	18.62%	386.69	#####	未进入负面清单	否	无	3.61%
13332	国网朝阳市双塔区供电分公司		215疏湾线	凌河湾2#箱变压器	630	15.11%	408.81	#####	未进入负面清单	否	无	3.73%
13333	国网朝阳市双塔区供电分公司		428四河联线	10千伏特供线朝阳大街3#环网柜邮局支农行箱变压器	630	28.48%	324.58	#####	未进入负面清单	否	无	2.28%
13334	国网朝阳市双塔区供电分公司		204商业线	商业锅炉箱变102变压器	200	43.72%	72.56	72.56	未进入负面清单	否	无	9.53%
13335	国网朝阳市双塔区供电分公司		420东干1号线	铁路2号箱变2#变压器	400	31.94%	192.24	#####	未进入负面清单	否	无	3.00%
13336	国网朝阳市双塔区供电分公司		108造纸线	10KV造纸线朝阳大街7号箱变压器	630	10.32%	438.98	#####	未进入负面清单	否	无	4.58%
13337	国网朝阳市双塔区供电分公司		420东干1号线	客运站箱变压器	630	30.13%	314.18	#####	未进入负面清单	否	无	6.71%
13338	国网朝阳市双塔区供电分公司		420东干1号线	立交桥2#环网箱式变压器	500	33.38%	233.10	#####	未进入负面清单	否	无	7.50%
13339	国网朝阳市双塔区供电分公司		428四河联线	新隆毛纺1#箱变2#变压器	500	26.50%	267.50	#####	未进入负面清单	否	无	2.09%
13340	国网朝阳市双塔区供电分公司		428四河联线	10千伏四河联线淮河路1#箱变变压器	315	58.00%	69.30	69.30	未进入负面清单	否	无	8.66%
13341	国网朝阳市双塔区供电分公司		428四河联线	10千伏特供线上台1#箱变压器	1000	20.42%	595.80	#####	未进入负面清单	否	无	2.45%

13342	国网朝阳市双塔区供电分公司		428四河联线	淮河路2号箱变变压器	800	23.33%	453.36	#####	未进入负面清单	否	无	9.66%
13343	国网朝阳市双塔区供电分公司		427东干2号线	东干二号线1#箱变变压器	315	59.44%	64.76	64.76	未进入负面清单	否	无	8.70%
13344	国网朝阳市双塔区供电分公司		107光明线	友谊大街4#箱变变压器	500	23.75%	281.25	#####	未进入负面清单	否	无	4.11%
13345	国网朝阳市双塔区供电分公司		227文中线	10千伏特供线竹林路1#箱变变压器	500	19.33%	303.35	#####	未进入负面清单	否	无	7.44%
13346	国网朝阳市双塔区供电分公司		431旭日线	祥和家园2#箱变2#变压器	400	34.75%	181.00	#####	未进入负面清单	否	无	3.37%
13347	国网朝阳市双塔区供电分公司		215文天线	舒鑫家园2号箱变变压器	630	45.50%	217.35	#####	未进入负面清单	否	无	2.03%
13348	国网朝阳市双塔区供电分公司		103淮河线	百合家园箱变变压器	630	18.91%	384.87	#####	未进入负面清单	否	无	2.49%
13349	国网朝阳市双塔区供电分公司		420东干1号线	龙城开发箱变变压器	630	30.03%	314.81	#####	未进入负面清单	否	无	2.72%
13350	国网朝阳市双塔区供电分公司		210龙山路	龙山路光明3号箱变变压器	630	9.13%	446.48	#####	未进入负面清单	否	无	8.10%
13351	国网朝阳市双塔区供电分公司		109文江联线	爱民路2#箱变1#变压器	400	32.56%	189.76	#####	未进入负面清单	否	无	9.68%
13352	国网朝阳市双塔区供电分公司		109文江联线	爱民路1号箱变102变压器	500	26.00%	270.00	#####	未进入负面清单	否	无	2.60%
13353	国网朝阳市双塔区供电分公司		109文江联线	兴源箱变101变压器	315	49.89%	94.85	94.85	未进入负面清单	否	无	5.11%
13354	国网朝阳市双塔区供电分公司		209民航线	气象局箱变1号变压器	400	47.33%	130.68	#####	未进入负面清单	否	无	6.07%
13355	国网朝阳市双塔区供电分公司		207师范线	纤维线南航小区1#箱变变压器	630	22.59%	361.68	#####	未进入负面清单	否	无	6.64%
13356	国网朝阳市双塔区供电分公司		207师范线	玫瑰家园2#箱变变压器	1000	22.92%	570.80	#####	未进入负面清单	否	无	6.28%
13357	国网朝阳市双塔区供电分公司		207师范线	纤维线南航小区2#箱变变压器	630	17.25%	395.33	#####	未进入负面清单	否	无	6.47%
13358	国网朝阳市双塔区供电分公司		228文南线	红星路箱变变压器	630	6.61%	462.36	#####	未进入负面清单	否	无	2.42%
13359	国网朝阳市双塔区供电分公司		114柳城线	龙山人大1号箱变变压器	500	27.78%	261.10	#####	未进入负面清单	否	无	8.71%
13360	国网朝阳市双塔区供电分公司		114柳城线	光明5号箱变变压器	1000	9.11%	708.90	#####	未进入负面清单	否	无	7.07%
13361	国网朝阳市双塔区供电分公司		114柳城线	龙山人大2号箱变变压器	630	16.53%	399.86	#####	未进入负面清单	否	无	8.33%
13362	国网朝阳市双塔区供电分公司		228文南线	房产二号箱变变压器	630	28.60%	323.82	#####	未进入负面清单	否	无	3.54%
13363	国网朝阳市双塔区供电分公司		114柳城线	柳城线市委房产处箱变变压器	630	10.79%	436.02	#####	未进入负面清单	否	无	2.20%
13364	国网朝阳市双塔区供电分公司		114柳城线	步行街2号箱变变压器	500	31.92%	240.40	#####	未进入负面清单	否	无	9.33%
13365	国网朝阳市双塔区供电分公司		114柳城线	龙山路家属1号箱变变压器	1000	18.14%	618.60	#####	未进入负面清单	否	无	5.72%

13366	国网朝阳市双塔区供电分公司		204特供线	特供线三产委箱变变压器	630	24.21%	351.48	#####	未进入负面清单	否	无	5.25%
13367	国网朝阳市双塔区供电分公司		431旭日线	丰旭1#箱变1#变压器	500	40.24%	198.80	#####	未进入负面清单	否	无	3.88%
13368	国网朝阳市双塔区供电分公司		431旭日线	云水家园4#箱变2#变压器	500	36.42%	217.90	#####	未进入负面清单	否	无	6.79%
13369	国网朝阳市双塔区供电分公司		431旭日线	云水家园5#箱变1#变压器	500	32.14%	239.30	#####	未进入负面清单	否	无	3.88%
13370	国网朝阳市双塔区供电分公司		431旭日线	轩和家园1#箱变1#变压器	500	30.51%	247.45	#####	未进入负面清单	否	无	5.65%
13371	国网朝阳市双塔区供电分公司		431旭日线	云水家园6#箱变1#变压器	500	47.14%	164.30	#####	未进入负面清单	否	无	7.74%
13372	国网朝阳市双塔区供电分公司		431旭日线	兴安箱变变压器	800	14.82%	521.44	#####	未进入负面清单	否	无	6.50%
13373	国网朝阳市双塔区供电分公司		431旭日线	云水家园3#箱变1#变压器	500	26.69%	266.55	#####	未进入负面清单	否	无	2.95%
13374	国网朝阳市双塔区供电分公司		431旭日线	阳光新村1#箱变2#变压器	315	28.76%	161.41	#####	未进入负面清单	否	无	9.06%
13375	国网朝阳市双塔区供电分公司		431旭日线	丰泽园3#箱变1#变压器	400	35.94%	176.24	#####	未进入负面清单	否	无	3.17%
13376	国网朝阳市双塔区供电分公司		431旭日线	丰泽园1#箱变1#变压器	500	30.22%	248.90	#####	未进入负面清单	否	无	7.98%
13377	国网朝阳市双塔区供电分公司		431旭日线	鑫兴家园箱变1#变压器	315	34.29%	143.99	#####	未进入负面清单	否	无	2.79%
13378	国网朝阳市双塔区供电分公司		431旭日线	祥和家园1#箱变2#变压器	400	66.40%	54.40	54.40	未进入负面清单	否	无	3.96%
13379	国网朝阳市双塔区供电分公司		431旭日线	云水家园2#箱变1#变压器	500	40.19%	199.05	#####	未进入负面清单	否	无	8.33%
13380	国网朝阳市双塔区供电分公司		431旭日线	轩和家园2#箱变2#变压器	500	36.69%	216.55	#####	未进入负面清单	否	无	7.14%
13381	国网朝阳市双塔区供电分公司		431旭日线	逸和园箱变变压器	630	60.62%	122.09	#####	未进入负面清单	否	无	8.73%
13382	国网朝阳市双塔区供电分公司		431旭日线	阳光新村2#箱变1#变压器	400	30.78%	196.88	#####	未进入负面清单	否	无	4.08%
13383	国网朝阳市双塔区供电分公司		431旭日线	丰泽园2#箱变1#变压器	500	41.75%	191.25	#####	未进入负面清单	否	无	9.63%
13384	国网朝阳市双塔区供电分公司		431旭日线	丰旭2#箱变1#变压器	630	30.84%	309.71	#####	未进入负面清单	否	无	9.50%
13385	国网朝阳市双塔区供电分公司		107凤山线	山水鑫苑5号箱变2号变压器	400	39.13%	163.48	#####	未进入负面清单	否	无	9.12%
13386	国网朝阳市双塔区供电分公司		215疏湾线	凌河湾4#箱变变压器	500	21.89%	290.55	#####	未进入负面清单	否	无	9.24%
13387	国网朝阳市双塔区供电分公司		215疏湾线	珠江华府5#箱变变压器	500	14.44%	327.80	#####	未进入负面清单	否	无	4.93%
13388	国网朝阳市双塔区供电分公司		431旭日线	云水家园1#箱变1#变压器	500	29.80%	251.00	#####	未进入负面清单	否	无	5.63%
13389	国网朝阳市双塔区供电分公司		216世代线	站北小区c箱变102变压器	400	60.76%	76.96	76.96	未进入负面清单	否	无	3.01%

13390	国网朝阳市双塔区供电分公司		116孟辽线	辽河家园2#箱变变压器	630	19.07%	383.86	#####	未进入负面清单	否	无	2.99%
13391	国网朝阳市双塔区供电分公司		215文天线	天盛嘉苑3#箱变变压器	630	22.60%	361.62	#####	未进入负面清单	否	无	4.37%
13392	国网朝阳市双塔区供电分公司		111海纳线	海纳丽景1#箱变2#变压器	500	34.72%	226.40	#####	未进入负面清单	否	无	4.15%
13393	国网朝阳市双塔区供电分公司		116千山线	宝地箱变1号变压器	400	51.17%	115.32	#####	未进入负面清单	否	无	6.01%
13394	国网朝阳市双塔区供电分公司		105风南1号线	凤凰新城1#局维变电所101变压器	800	17.63%	498.96	#####	未进入负面清单	否	无	7.77%
13395	国网朝阳市双塔区供电分公司		105风南1号线	凤凰新城1#局维变电所102变压器	800	15.33%	517.36	#####	未进入负面清单	否	无	6.22%
13396	国网朝阳市双塔区供电分公司		105风南1号线	澜山官邸4号箱变变压器	630	26.06%	339.82	#####	未进入负面清单	否	无	8.16%
13397	国网朝阳市双塔区供电分公司		105风南1号线	澜山官邸3号箱变变压器	630	27.12%	333.14	#####	未进入负面清单	否	无	7.45%
13398	国网朝阳市双塔区供电分公司		105风南1号线	澜山官邸1号箱变变压器	630	25.36%	344.23	#####	未进入负面清单	否	无	7.12%
13399	国网朝阳市双塔区供电分公司		105风南1号线	澜山官邸2号箱变变压器	630	27.81%	328.80	#####	未进入负面清单	否	无	8.26%
13400	国网朝阳市双塔区供电分公司		105风南1号线	凤凰新城1#局维变电所103变压器	500	18.28%	308.60	#####	未进入负面清单	否	无	7.13%
13401	国网朝阳市双塔区供电分公司		108南校线	南街2号箱变变压器	800	34.21%	366.32	#####	未进入负面清单	否	无	4.51%
13402	国网朝阳市双塔区供电分公司		218疏山线	凌河庄园3#箱变1号变压器	400	46.23%	135.08	#####	未进入负面清单	否	无	2.70%
13403	国网朝阳市双塔区供电分公司		108南校线	五一街4号箱变变压器	630	34.77%	284.95	#####	未进入负面清单	否	无	8.84%
13404	国网朝阳市双塔区供电分公司		109纤维线	龙山人大3号箱变变压器	1000	9.72%	702.80	#####	未进入负面清单	否	无	9.57%
13405	国网朝阳市双塔区供电分公司		109纤维线	柏山线步行街3#箱变变压器	630	41.57%	242.11	#####	未进入负面清单	否	无	4.05%
13406	国网朝阳市双塔区供电分公司		218疏山线	白石水库箱变变压器	1000	25.44%	545.60	#####	未进入负面清单	否	无	8.99%
13407	国网朝阳市双塔区供电分公司		105站南线	城南新苑2#箱变101变压器	500	21.06%	294.70	#####	未进入负面清单	否	无	9.04%
13408	国网朝阳市双塔区供电分公司		105站南线	纪检委箱变101变压器	630	29.32%	319.28	#####	未进入负面清单	否	无	9.96%
13409	国网朝阳市双塔区供电分公司		105站南线	城南新苑2#箱变102变压器	500	31.86%	240.70	#####	未进入负面清单	否	无	3.65%
13410	国网朝阳市双塔区供电分公司		106江畔联线	环通公寓2#箱变变压器	500	23.93%	280.35	#####	未进入负面清单	否	无	8.05%
13411	国网朝阳市双塔区供电分公司		108豪府线	文祥豪府5号箱变1号变压器	630	33.07%	295.66	#####	未进入负面清单	否	无	4.86%
13412	国网朝阳市双塔区供电分公司		108豪府线	天马时代广场1号箱变变压器	630	29.03%	321.11	#####	未进入负面清单	否	无	8.36%
13413	国网朝阳市双塔区供电分公司		109龙南线	凤祥园6号箱变变压器	630	14.76%	411.01	#####	未进入负面清单	否	无	4.55%

13414	国网朝阳市双塔区供电分公司		111现代线	文祥豪府3期1#箱变变压器	500	13.30%	333.50	#####	未进入负面清单	否	无	6.20%
13415	国网朝阳市双塔区供电分公司		112蓝海线	蓝海线4号箱变2#变压器	630	31.01%	308.64	#####	未进入负面清单	否	无	6.47%
13416	国网朝阳市双塔区供电分公司		112蓝海线	城南新苑二期3号箱变1#变压器	400	50.53%	117.88	#####	未进入负面清单	否	无	6.52%
13417	国网朝阳市双塔区供电分公司		112蓝海线	蓝海线3号箱变2号变压器	630	14.92%	410.00	#####	未进入负面清单	否	无	6.43%
13418	国网朝阳市双塔区供电分公司		112蓝海线	新宇香苑2号箱变变压器	400	15.33%	258.68	#####	未进入负面清单	否	无	9.35%
13419	国网朝阳市双塔区供电分公司		112蓝海线	新宇香苑3号箱变变压器	315	26.46%	168.65	#####	未进入负面清单	否	无	2.78%
13420	国网朝阳市双塔区供电分公司		112蓝海线	盛德新村2#箱变变压器	630	4.96%	472.75	#####	未进入负面清单	否	无	0.47%
13421	国网朝阳市双塔区供电分公司		210龙山线	10kV龙山线朝阳大街11号箱变变压器	630	60.52%	122.75	#####	未进入负面清单	否	无	5.61%
13422	国网朝阳市双塔区供电分公司		420东干1号线	东干一号线1#箱变变压器	500	17.06%	314.70	#####	未进入负面清单	否	无	3.61%
13423	国网朝阳市双塔区供电分公司		121孟晟1号线	晟安首府3#箱变变压器	630	19.02%	384.17	#####	未进入负面清单	否	无	8.20%
13424	国网朝阳市双塔区供电分公司		420东干1号线	东干一号线2#箱变1#变压器	400	21.31%	234.76	#####	未进入负面清单	否	无	2.30%
13425	国网朝阳市双塔区供电分公司		110凤城1号线	10kV凤城1号线凤凰新城二期2号配电室1号变压器	800	28.93%	408.56	#####	未进入负面清单	否	无	8.01%
13426	国网朝阳市双塔区供电分公司		439丰源线	龙泉5#箱变2#变压器	500	57.47%	112.65	#####	未进入负面清单	否	无	3.62%
13427	国网朝阳市双塔区供电分公司		207五一线	五一线营州路2号箱变变压器	400	30.24%	199.04	#####	未进入负面清单	否	无	2.15%
13428	国网朝阳市双塔区供电分公司		207五一线	五一线1#箱变变压器	630	25.79%	341.52	#####	未进入负面清单	否	无	4.15%
13429	国网朝阳市双塔区供电分公司		207五一线	五一线营州路1号箱变变压器	630	28.76%	322.81	#####	未进入负面清单	否	无	5.89%
13430	国网朝阳市双塔区供电分公司		228文南线	房产一号线箱变变压器	630	14.10%	415.17	#####	未进入负面清单	否	无	4.24%
13431	国网朝阳市双塔区供电分公司		204商业线	商业路箱变配电变压器	800	4.52%	603.84	#####	未进入负面清单	否	无	0.95%
13432	国网朝阳市双塔区供电分公司		204商业线	10kV商业线五一3号配电室变压器	1250	23.07%	711.63	#####	未进入负面清单	否	无	4.08%
13433	国网朝阳市双塔区供电分公司		106九隆线	秋月箱变1#变压器	630	67.88%	76.36	76.36	未进入负面清单	否	无	7.02%
13434	国网朝阳市双塔区供电分公司		107庆丰线	10kV庆丰线钢球分箱变变压器	630	59.49%	129.21	#####	未进入负面清单	否	无	5.18%
13435	国网朝阳市双塔区供电分公司		107庆丰线	10千伏庆丰线富祥御园小区箱变2#高压柜变压器	630	19.84%	379.01	#####	未进入负面清单	否	无	8.70%

13436	国网朝阳市双塔区供电分公司		107庆丰线	10千伏庆丰线富祥御园小区箱变1#高压柜变压器	630	12.88%	422.86	#####	未进入负面清单	否	无	5.58%
13437	国网朝阳市双塔区供电分公司		107庆丰线	富达小区1号箱变1号变压器	500	63.79%	81.05	81.05	未进入负面清单	否	无	4.82%
13438	国网朝阳市双塔区供电分公司		107庆丰线	郡湖城1#箱变变压器	630	11.66%	430.54	#####	未进入负面清单	否	无	3.46%
13439	国网朝阳市双塔区供电分公司		107庆丰线	10千伏庆丰线天鑫家园箱变2#变压器	630	30.71%	310.53	#####	未进入负面清单	否	无	9.49%
13440	国网朝阳市双塔区供电分公司		113吉利线	凌水1#箱变1#变压器	500	13.72%	331.40	#####	未进入负面清单	否	无	9.56%
13441	国网朝阳市双塔区供电分公司		113吉利线	丽水1#箱变2#变压器	630	18.34%	388.46	#####	未进入负面清单	否	无	4.06%
13442	国网朝阳市双塔区供电分公司		113吉利线	凌水2#箱变2#变压器	630	16.24%	401.69	#####	未进入负面清单	否	无	8.57%
13443	国网朝阳市双塔区供电分公司		113吉利线	丽水5#箱变2#变压器	315	20.48%	187.49	#####	未进入负面清单	否	无	6.36%
13444	国网朝阳市双塔区供电分公司		210兴河线	富达2#箱变1#变压器	630	33.07%	295.66	#####	未进入负面清单	否	无	8.13%
13445	国网朝阳市双塔区供电分公司		123国王1号线	国王花园4#箱变变压器	630	23.99%	352.86	#####	未进入负面清单	否	无	9.78%
13446	国网朝阳市双塔区供电分公司		123国王1号线	国王花园5#箱变变压器	630	8.31%	451.65	#####	未进入负面清单	否	无	2.48%
13447	国网朝阳市双塔区供电分公司		439丰源线	龙泉6#箱变2#变压器	630	38.06%	264.22	#####	未进入负面清单	否	无	5.35%
13448	国网朝阳市双塔区供电分公司		439丰源线	龙泉4#箱变1#变压器	500	33.94%	230.30	#####	未进入负面清单	否	无	5.62%
13449	国网朝阳市双塔区供电分公司		419铁西线	云竹小区箱变1#变压器	630	13.36%	419.83	#####	未进入负面清单	否	无	9.58%
13450	国网朝阳市双塔区供电分公司		419铁西线	种子公司箱变变压器	315	12.57%	212.40	#####	未进入负面清单	否	无	4.39%
13451	国网朝阳市双塔区供电分公司		216世代线	通达3#箱变101变压器	630	18.54%	387.20	#####	未进入负面清单	否	无	9.81%
13452	国网朝阳市双塔区供电分公司		216世代线	海河家园箱变1#变压器	500	24.17%	279.15	#####	未进入负面清单	否	无	4.56%
13453	国网朝阳市双塔区供电分公司		108造纸线	10kV造纸线朝阳大街3号箱变变压器	630	32.42%	299.75	#####	未进入负面清单	否	无	7.15%
13454	国网朝阳市双塔区供电分公司		108造纸线	夏雨2#箱变变压器	315	30.55%	155.77	#####	未进入负面清单	否	无	4.93%
13455	国网朝阳市双塔区供电分公司		121孟晟1号线	鹤熙园2号箱变变压器	630	3.65%	481.01	#####	未进入负面清单	否	无	2.64%
13456	国网朝阳市双塔区供电分公司		220文王线	金属公司箱变变压器	1000	12.92%	670.80	#####	未进入负面清单	否	无	9.10%
13457	国网朝阳市双塔区供电分公司		420东干1号线	10kV东干一号线立交桥1号箱变变压器	315	7.72%	227.68	#####	未进入负面清单	否	无	1.32%
13458	国网朝阳市双塔区供电分公司		419铁西线	面条分1#箱变变压器	630	9.52%	444.02	#####	未进入负面清单	否	无	6.89%

13459	国网朝阳市双塔区供电分公司		419铁西线	云竹小区箱变2#变压器	630	13.44%	419.33	#####	未进入负面清单	否	无	3.39%
13460	国网朝阳市双塔区供电分公司		428四河联线	城字家园二期1#箱变变压器	400	17.17%	251.32	#####	未进入负面清单	否	无	7.59%
13461	国网朝阳市双塔区供电分公司		227文中线	特供线1#箱变变压器	400	18.33%	246.68	#####	未进入负面清单	否	无	4.27%
13462	国网朝阳市双塔区供电分公司		227文中线	光明小学1#箱变2#变压器	400	24.27%	222.92	#####	未进入负面清单	否	无	6.71%
13463	国网朝阳市双塔区供电分公司		216世代线	中山街1#箱变101变压器	500	18.78%	306.10	#####	未进入负面清单	否	无	5.42%
13464	国网朝阳市双塔区供电分公司		218疏山线	绿波园3#箱变1#变压器	630	29.23%	319.85	#####	未进入负面清单	否	无	4.04%
13465	国网朝阳市双塔区供电分公司		227文中线	富润家园箱变2号变压器	250	66.67%	33.33	33.33	未进入负面清单	否	无	5.19%
13466	国网朝阳市双塔区供电分公司		207五一线	10千伏五一线五一-2#箱变变压器	800	37.24%	342.08	#####	未进入负面清单	否	无	2.45%
13467	国网朝阳市双塔区供电分公司		105站南线	10kV站南线国税局箱变变压器	500	13.67%	331.65	#####	未进入负面清单	否	无	6.41%
13468	国网朝阳市双塔区供电分公司		106人防线	10kV人防线和谐家园3号箱变变压器	630	18.31%	388.65	#####	未进入负面清单	否	无	5.05%
13469	国网朝阳市双塔区供电分公司		108造纸线	桃园居小区2#箱变变压器	500	31.83%	240.85	#####	未进入负面清单	否	无	6.24%
13470	国网朝阳市双塔区供电分公司		108造纸线	夏雨3#箱变2#变压器	500	5.52%	372.40	#####	未进入负面清单	否	无	2.58%
13471	国网朝阳市双塔区供电分公司		108造纸线	桃园居小区1#箱变2#变压器	500	36.60%	217.00	#####	未进入负面清单	否	无	8.78%
13472	国网朝阳市双塔区供电分公司		108造纸线	朝阳大街5#箱变变压器	500	9.10%	354.50	#####	未进入负面清单	否	无	1.50%
13473	国网朝阳市双塔区供电分公司		108造纸线	夏雨3#箱变1#变压器	400	18.50%	246.00	#####	未进入负面清单	否	无	7.90%
13474	国网朝阳市双塔区供电分公司		108造纸线	孟克箱变变压器	500	13.77%	331.15	#####	未进入负面清单	否	无	9.51%
13475	国网朝阳市双塔区供电分公司		205燕北线	君逸华庭箱变变压器	630	18.52%	387.32	#####	未进入负面清单	否	无	5.78%
13476	国网朝阳市双塔区供电分公司		114柳城线	步行街1号箱变变压器	500	26.67%	266.65	#####	未进入负面清单	否	无	7.25%
13477	国网朝阳市双塔区供电分公司		110古城线	北街1#箱变变压器	500	22.92%	285.40	#####	未进入负面清单	否	无	4.26%
13478	国网朝阳市双塔区供电分公司		109文江联线	光明6号箱变变压器	1000	22.39%	576.10	#####	未进入负面清单	否	无	3.30%
13479	国网朝阳市双塔区供电分公司		204特供线	10千伏特供线2#环网柜北小分三盛4#箱变变压器	1000	8.64%	713.60	#####	未进入负面清单	否	无	2.11%
13480	国网朝阳市双塔区供电分公司		204特供线	10千伏特供线3#环网柜古城1#箱变2#变压器	400	18.50%	246.00	#####	未进入负面清单	否	无	4.69%

13481	国网朝阳市双塔区供电分公司		204特供线	10千伏特供线3#环网柜古城2#箱变1#变压器	400	33.52%	185.92	#####	未进入负面清单	否	无	8.95%
13482	国网朝阳市双塔区供电分公司		204特供线	10千伏特供线三盛2#箱变变压器	800	14.69%	522.48	#####	未进入负面清单	否	无	3.80%
13483	国网朝阳市双塔区供电分公司		204特供线	10千伏特供线3#环网柜古城1#箱变1#变压器	400	65.83%	56.68	56.68	未进入负面清单	否	无	7.33%
13484	国网朝阳市双塔区供电分公司		204特供线	10千伏特供线3#环网柜古城3#箱变变压器	630	17.68%	392.62	#####	未进入负面清单	否	无	8.03%
13485	国网朝阳市双塔区供电分公司		204特供线	10千伏特供线2#环网柜北小分7#右分封闭变压器	400	18.90%	244.40	#####	未进入负面清单	否	无	5.30%
13486	国网朝阳市双塔区供电分公司		204特供线	10千伏特供线三盛3#箱变变压器	1000	17.65%	623.50	#####	未进入负面清单	否	无	5.59%
13487	国网朝阳市双塔区供电分公司		204特供线	10千伏特供线3#环网柜古城4#箱变变压器	500	29.07%	254.65	#####	未进入负面清单	否	无	3.31%
13488	国网朝阳市双塔区供电分公司		222哨兴线	兴隆尚品2号箱变变压器	630	14.58%	412.15	#####	未进入负面清单	否	无	7.77%
13489	国网朝阳市双塔区供电分公司		222哨兴线	兴隆尚品1号箱变变压器	630	18.97%	384.49	#####	未进入负面清单	否	无	6.90%
13490	国网朝阳市双塔区供电分公司		222哨兴线	兴隆尚品4号箱变变压器	630	17.57%	393.31	#####	未进入负面清单	否	无	7.96%
13491	国网朝阳市双塔区供电分公司		123国王1号线	国王花园9#箱变变压器	630	17.59%	393.18	#####	未进入负面清单	否	无	9.46%
13492	国网朝阳市双塔区供电分公司		123国王1号线	国王花园10#箱变变压器	630	16.17%	402.13	#####	未进入负面清单	否	无	3.07%
13493	国网朝阳市双塔区供电分公司		123国王1号线	国王花园8#箱变变压器	630	20.24%	376.49	#####	未进入负面清单	否	无	9.78%
13494	国网朝阳市双塔区供电分公司		123国王1号线	国王花园1#箱变变压器	630	17.54%	393.50	#####	未进入负面清单	否	无	9.01%
13495	国网朝阳市双塔区供电分公司		123国王1号线	国王花园6#箱变变压器	630	13.60%	418.32	#####	未进入负面清单	否	无	9.65%
13496	国网朝阳市双塔区供电分公司		123国王1号线	国王花园3#箱变变压器	630	17.70%	392.49	#####	未进入负面清单	否	无	5.86%
13497	国网朝阳市双塔区供电分公司		123国王1号线	国王花园7#箱变变压器	630	19.68%	380.02	#####	未进入负面清单	否	无	9.64%
13498	国网朝阳市双塔区供电分公司		123国王1号线	国王花园2#箱变变压器	630	7.84%	454.61	#####	未进入负面清单	否	无	4.35%
13499	国网朝阳市双塔区供电分公司		110凤城1号线	凤凰新城二期3号配电室3号变压器	800	13.65%	530.80	#####	未进入负面清单	否	无	4.95%
13500	国网朝阳市双塔区供电分公司		110凤城1号线	凤凰新城二期3号配电室2号变压器	800	26.25%	430.00	#####	未进入负面清单	否	无	9.25%
13501	国网朝阳市双塔区供电分公司		110凤城1号线	凤凰新城二期3号配电室变压器	800	61.83%	145.36	#####	未进入负面清单	否	无	7.36%

13502	国网朝阳市双塔区供电分公司		208凌水线	北安居2#箱变变压器	630	8.10%	452.97	#####	未进入负面清单	否	无	2.77%
13503	国网朝阳市双塔区供电分公司		208凌水线	北安居9#、10#楼箱变变压器	630	8.20%	452.34	#####	未进入负面清单	否	无	6.10%
13504	国网朝阳市双塔区供电分公司		208凌水线	凌水线北安居箱变1号变压器	500	30.28%	248.60	#####	未进入负面清单	否	无	9.57%
13505	国网朝阳市双塔区供电分公司		208凌水线	凌水线北安居箱变2号变压器	500	18.14%	309.30	#####	未进入负面清单	否	无	6.59%
13506	国网朝阳市双塔区供电分公司		215疏湾线	珠江华府2#箱变变压器	630	3.19%	483.90	#####	未进入负面清单	否	无	0.24%
13507	国网朝阳市双塔区供电分公司		215疏湾线	珠江华府1#箱变变压器	630	30.89%	309.39	#####	未进入负面清单	否	无	4.74%
13508	国网朝阳市双塔区供电分公司		215疏湾线	珠江华府6#箱变变压器	500	10.60%	347.00	#####	未进入负面清单	否	无	7.62%
13509	国网朝阳市双塔区供电分公司		215疏湾线	珠江华府3#箱变变压器	630	17.26%	395.26	#####	未进入负面清单	否	无	5.74%
13510	国网朝阳市双塔区供电分公司		215疏湾线	珠江华府4#箱变变压器	500	25.00%	275.00	#####	未进入负面清单	否	无	3.01%
13511	国网朝阳市双塔区供电分公司		215疏湾线	珠江华府7#箱变变压器	500	13.33%	333.35	#####	未进入负面清单	否	无	9.63%
13512	国网朝阳市双塔区供电分公司		215疏湾线	凌河湾5#箱变变压器	500	27.56%	262.20	#####	未进入负面清单	否	无	8.89%
13513	国网朝阳市双塔区供电分公司		215疏湾线	凌河湾1#箱变变压器	630	24.52%	349.52	#####	未进入负面清单	否	无	5.05%
13514	国网朝阳市双塔区供电分公司		104金海线	鑫源碧水龙庭2#箱变变压器	500	12.25%	338.75	#####	未进入负面清单	否	无	8.64%
13515	国网朝阳市双塔区供电分公司		113吉利线	丽水4#箱变2#变压器	315	22.05%	182.54	#####	未进入负面清单	否	无	7.42%
13516	国网朝阳市双塔区供电分公司		104金海线	金海花园配电室3#变压器	800	21.27%	469.84	#####	未进入负面清单	否	无	5.91%
13517	国网朝阳市双塔区供电分公司		104金海线	轩和碧水龙庭2#箱变变压器	500	18.25%	308.75	#####	未进入负面清单	否	无	5.74%
13518	国网朝阳市双塔区供电分公司		104金海线	金海花园配电室4#变压器	800	6.00%	592.00	#####	未进入负面清单	否	无	2.55%
13519	国网朝阳市双塔区供电分公司		104金海线	鑫源碧水龙庭1#箱变变压器	500	24.22%	278.90	#####	未进入负面清单	否	无	2.78%
13520	国网朝阳市双塔区供电分公司		210兴河线	兴河2#箱变2#变压器	500	38.36%	208.20	#####	未进入负面清单	否	无	8.05%
13521	国网朝阳市双塔区供电分公司		210兴河线	兴河1#箱变1#变压器	630	35.60%	279.72	#####	未进入负面清单	否	无	5.81%
13522	国网朝阳市双塔区供电分公司		104金海线	金海花园配电室5#变压器	315	18.52%	193.66	#####	未进入负面清单	否	无	9.07%
13523	国网朝阳市双塔区供电分公司		113吉利线	龙溪家园3#箱变2#变压器	315	29.02%	160.59	#####	未进入负面清单	否	无	6.26%
13524	国网朝阳市双塔区供电分公司		113吉利线	龙溪家园2#箱变2#变压器	630	37.54%	267.50	#####	未进入负面清单	否	无	8.89%
13525	国网朝阳市双塔区供电分公司		113吉利线	丽水3#箱变2#变压器	500	43.50%	182.50	#####	未进入负面清单	否	无	7.27%

13526	国网朝阳市双塔区供电分公司		113吉利线	丽水3#箱变1#变压器	500	55.67%	121.65	#####	未进入负面清单	否	无	5.49%
13527	国网朝阳市双塔区供电分公司		113吉利线	凌水2#箱变1#变压器	630	16.01%	403.14	#####	未进入负面清单	否	无	3.56%
13528	国网朝阳市双塔区供电分公司		210兴河线	吉利1#箱变1#变压器	400	45.52%	137.92	#####	未进入负面清单	否	无	3.68%
13529	国网朝阳市双塔区供电分公司		104金海线	金海花园配电室2#变压器	800	20.58%	475.36	#####	未进入负面清单	否	无	5.18%
13530	国网朝阳市双塔区供电分公司		210兴河线	世纪1#箱变变压器	500	23.49%	282.55	#####	未进入负面清单	否	无	4.25%
13531	国网朝阳市双塔区供电分公司		113吉利线	龙溪家园1#箱变2#变压器	630	34.10%	289.17	#####	未进入负面清单	否	无	7.10%
13532	国网朝阳市双塔区供电分公司		113吉利线	龙溪家园4#箱变1#变压器	315	29.55%	158.92	#####	未进入负面清单	否	无	7.41%
13533	国网朝阳市双塔区供电分公司		104金海线	轩和碧水龙庭1#箱变变压器	500	22.72%	286.40	#####	未进入负面清单	否	无	6.27%
13534	国网朝阳市双塔区供电分公司		210兴河线	富达1#箱变1#变压器	630	30.78%	310.09	#####	未进入负面清单	否	无	6.50%
13535	国网朝阳市双塔区供电分公司		104金海线	金海花园配电室1#变压器	800	17.19%	502.48	#####	未进入负面清单	否	无	7.44%
13536	国网朝阳市双塔区供电分公司		113吉利线	凌水1#箱变2#变压器	500	27.14%	264.30	#####	未进入负面清单	否	无	8.65%
13537	国网朝阳市双塔区供电分公司		113吉利线	丽水5#箱变1#变压器	315	26.46%	168.65	#####	未进入负面清单	否	无	6.49%
13538	国网朝阳市双塔区供电分公司		210兴河线	吉利2#箱变变压器	400	47.85%	128.60	#####	未进入负面清单	否	无	5.82%
13539	国网朝阳市双塔区供电分公司		104金海线	泓都城1号箱变变压器	500	45.39%	173.05	#####	未进入负面清单	否	无	6.50%
13540	国网朝阳市双塔区供电分公司		104金海线	泓都城2号箱变变压器	500	43.67%	181.65	#####	未进入负面清单	否	无	3.57%
13541	国网朝阳市双塔区供电分公司		210兴河线	世纪2#箱变2#变压器	500	19.36%	303.20	#####	未进入负面清单	否	无	2.93%
13542	国网朝阳市双塔区供电分公司		210兴河线	世纪3#箱变变压器	800	27.92%	416.64	#####	未进入负面清单	否	无	9.26%
13543	国网朝阳市双塔区供电分公司		113吉利线	丽水2#箱变2#变压器	500	26.53%	267.35	#####	未进入负面清单	否	无	3.84%
13544	国网朝阳市双塔区供电分公司		104金海线	泓都城3号箱变变压器	500	46.56%	167.20	#####	未进入负面清单	否	无	9.42%
13545	国网朝阳市双塔区供电分公司		113疏豪线	文祥豪府四期5#箱变变压器	630	23.89%	353.49	#####	未进入负面清单	否	无	2.69%
13546	国网朝阳市双塔区供电分公司		113疏豪线	文祥豪府四期3#箱变变压器	630	15.43%	406.79	#####	未进入负面清单	否	无	7.79%
13547	国网朝阳市双塔区供电分公司		113疏豪线	文祥豪府四期4#箱变变压器	630	14.95%	409.82	#####	未进入负面清单	否	无	8.50%
13548	国网朝阳市双塔区供电分公司		113疏豪线	文祥豪府四期9#箱变变压器	630	21.32%	369.68	#####	未进入负面清单	否	无	3.26%
13549	国网朝阳市双塔区供电分公司		113疏豪线	文祥豪府四期7#箱变变压器	630	20.45%	375.17	#####	未进入负面清单	否	无	9.53%

13550	国网朝阳市双塔区供电分公司		113疏豪线	文祥豪府四期2#箱变变压器	630	24.50%	349.65	#####	未进入负面清单	否	无	4.52%
13551	国网朝阳市双塔区供电分公司		113疏豪线	文祥豪府四期8#箱变变压器	630	18.89%	384.99	#####	未进入负面清单	否	无	6.87%
13552	国网朝阳市双塔区供电分公司		113疏豪线	文祥豪府四期1#箱变变压器	630	14.89%	410.19	#####	未进入负面清单	否	无	8.22%
13553	国网朝阳市双塔区供电分公司		113疏豪线	文祥豪府四期6#箱变变压器	630	18.76%	385.81	#####	未进入负面清单	否	无	5.55%
13554	国网朝阳市双塔区供电分公司		112城内线	金海2#箱变1#变压器	500	40.73%	196.35	#####	未进入负面清单	否	无	9.77%
13555	国网朝阳市双塔区供电分公司		112城内线	东郡2#箱变2#变压器	500	33.25%	233.75	#####	未进入负面清单	否	无	7.10%
13556	国网朝阳市双塔区供电分公司		112城内线	金叶4#箱变1号变压器	630	19.84%	379.01	#####	未进入负面清单	否	无	9.38%
13557	国网朝阳市双塔区供电分公司		112城内线	金叶3#箱变2#变压器	630	28.55%	324.14	#####	未进入负面清单	否	无	8.40%
13558	国网朝阳市双塔区供电分公司		112城内线	东郡1#箱变1#变压器	500	28.42%	257.90	#####	未进入负面清单	否	无	7.39%
13559	国网朝阳市双塔区供电分公司		112城内线	金叶2#箱变1#变压器	630	27.56%	330.37	#####	未进入负面清单	否	无	9.16%
13560	国网朝阳市双塔区供电分公司		112城内线	金水1#箱变1#变压器	630	29.76%	316.51	#####	未进入负面清单	否	无	6.16%
13561	国网朝阳市双塔区供电分公司		112城内线	东郡2#箱变1#变压器	500	13.39%	333.05	#####	未进入负面清单	否	无	3.15%
13562	国网朝阳市双塔区供电分公司		112城内线	金叶4#箱变2号变压器	630	18.81%	385.50	#####	未进入负面清单	否	无	6.70%
13563	国网朝阳市双塔区供电分公司		112城内线	东郡4#箱变变压器	630	19.84%	379.01	#####	未进入负面清单	否	无	2.62%
13564	国网朝阳市双塔区供电分公司		112城内线	金海1#箱变1#变压器	630	28.70%	323.19	#####	未进入负面清单	否	无	5.51%
13565	国网朝阳市双塔区供电分公司		112城内线	金叶1#箱变2#变压器	630	19.78%	379.39	#####	未进入负面清单	否	无	8.76%
13566	国网朝阳市双塔区供电分公司		112城内线	金叶2#箱变2#变压器	630	26.70%	335.79	#####	未进入负面清单	否	无	8.35%
13567	国网朝阳市双塔区供电分公司		112城内线	金水2#箱变2#变压器	630	18.43%	387.89	#####	未进入负面清单	否	无	8.87%
13568	国网朝阳市双塔区供电分公司		112城内线	金海4#箱变2#变压器	500	46.58%	167.10	#####	未进入负面清单	否	无	8.26%
13569	国网朝阳市双塔区供电分公司		112城内线	金叶3#箱变1#变压器	630	37.68%	266.62	#####	未进入负面清单	否	无	5.56%
13570	国网朝阳市双塔区供电分公司		112城内线	金海3#箱变1#变压器	630	16.53%	399.86	#####	未进入负面清单	否	无	3.88%
13571	国网朝阳市双塔区供电分公司		112城内线	金叶5#箱变1号变压器	630	38.25%	263.03	#####	未进入负面清单	否	无	4.38%
13572	国网朝阳市双塔区供电分公司		112城内线	东郡3#箱变2#变压器	800	29.97%	400.24	#####	未进入负面清单	否	无	5.00%
13573	国网朝阳市双塔区供电分公司		112城内线	东郡6#箱变2#变压器	630	15.90%	403.83	#####	未进入负面清单	否	无	2.25%

13574	国网朝阳市双塔区供电分公司		112城内线	金叶1#箱变1#变压器	630	22.60%	361.62	#####	未进入负面清单	否	无	4.65%
13575	国网朝阳市双塔区供电分公司		112城内线	东都5#箱变1#变压器	630	31.94%	302.78	#####	未进入负面清单	否	无	2.06%
13576	国网朝阳市双塔区供电分公司		112城内线	金海3#箱变2#变压器	630	18.28%	388.84	#####	未进入负面清单	否	无	2.08%
13577	国网朝阳市双塔区供电分公司		106九隆线	华运2#箱变2#变压器	500	15.08%	324.60	#####	未进入负面清单	否	无	4.75%
13578	国网朝阳市双塔区供电分公司		106九隆线	夏雨1#箱变1#变压器	315	49.88%	94.88	94.88	未进入负面清单	否	无	2.57%
13579	国网朝阳市双塔区供电分公司		106九隆线	香格里拉二期3#箱变变压器	630	12.83%	423.17	#####	未进入负面清单	否	无	8.47%
13580	国网朝阳市双塔区供电分公司		106九隆线	华运1#箱变1#变压器	500	16.67%	316.65	#####	未进入负面清单	否	无	9.18%
13581	国网朝阳市双塔区供电分公司		106九隆线	华运2#箱变1#变压器	500	15.42%	322.90	#####	未进入负面清单	否	无	3.86%
13582	国网朝阳市双塔区供电分公司		106九隆线	磊鑫箱变1#变压器	500	30.56%	247.20	#####	未进入负面清单	否	无	9.76%
13583	国网朝阳市双塔区供电分公司		106九隆线	九隆2#箱变102开关柜变压器	400	26.04%	215.84	#####	未进入负面清单	否	无	2.70%
13584	国网朝阳市双塔区供电分公司		106九隆线	香格里拉小区3#箱变变压器	500	12.67%	336.65	#####	未进入负面清单	否	无	2.57%
13585	国网朝阳市双塔区供电分公司		106九隆线	香格里拉小区2#箱变变压器	500	32.78%	236.10	#####	未进入负面清单	否	无	5.36%
13586	国网朝阳市双塔区供电分公司		106九隆线	香格里拉二期2#箱变变压器	630	23.15%	358.16	#####	未进入负面清单	否	无	6.15%
13587	国网朝阳市双塔区供电分公司		106九隆线	香格里拉二期1#箱变变压器	630	20.56%	374.47	#####	未进入负面清单	否	无	8.95%
13588	国网朝阳市双塔区供电分公司		106九隆线	燕河小区箱变1#变压器	630	27.75%	329.18	#####	未进入负面清单	否	无	2.70%
13589	国网朝阳市双塔区供电分公司		106九隆线	秋月家园箱变101开关柜变压器	315	31.80%	151.83	#####	未进入负面清单	否	无	7.53%
13590	国网朝阳市双塔区供电分公司		106九隆线	夏雨1#箱变2#变压器	315	57.99%	69.33	69.33	未进入负面清单	否	无	9.74%
13591	国网朝阳市双塔区供电分公司		106九隆线	夏雨小区4#箱变1#变压器	630	35.19%	282.30	#####	未进入负面清单	否	无	3.08%
13592	国网朝阳市双塔区供电分公司		106九隆线	华运1#箱变2#变压器	500	25.00%	275.00	#####	未进入负面清单	否	无	5.45%
13593	国网朝阳市双塔区供电分公司		106九隆线	九隆1#箱变101开关柜变压器	500	29.17%	254.15	#####	未进入负面清单	否	无	3.53%
13594	国网朝阳市双塔区供电分公司		106九隆线	香格里拉小区1#箱变变压器	500	34.64%	226.80	#####	未进入负面清单	否	无	8.70%
13595	国网朝阳市双塔区供电分公司		432义美线	义美小区4#箱变2#变压器	630	50.21%	187.68	#####	未进入负面清单	否	无	3.58%
13596	国网朝阳市双塔区供电分公司		432义美线	新希望7号箱变变压器	630	17.38%	394.51	#####	未进入负面清单	否	无	7.91%
13597	国网朝阳市双塔区供电分公司		432义美线	义美小区1#箱变2#变压器	630	41.98%	239.53	#####	未进入负面清单	否	无	9.66%

13598	国网朝阳市双塔区供电分公司		432义美线	义美小区2#箱变2#变压器	630	49.40%	192.78	#####	未进入负面清单	否	无	9.15%
13599	国网朝阳市双塔区供电分公司		432义美线	义美小区5#箱变1#变压器	630	38.69%	260.25	#####	未进入负面清单	否	无	7.86%
13600	国网朝阳市双塔区供电分公司		432义美线	新希望4号箱变1#变压器	630	22.46%	362.50	#####	未进入负面清单	否	无	8.67%
13601	国网朝阳市双塔区供电分公司		432义美线	新希望6号箱变2#变压器	630	27.12%	333.14	#####	未进入负面清单	否	无	9.96%
13602	国网朝阳市双塔区供电分公司		432义美线	淮河新村3#箱变变压器	630	13.10%	421.47	#####	未进入负面清单	否	无	8.53%
13603	国网朝阳市双塔区供电分公司		432义美线	淮河新村2#箱变2#变压器	500	30.08%	249.60	#####	未进入负面清单	否	无	6.69%
13604	国网朝阳市双塔区供电分公司		432义美线	义美小区3#箱变1#变压器	630	63.57%	103.51	#####	未进入负面清单	否	无	7.84%
13605	国网朝阳市双塔区供电分公司		432义美线	新希望3号箱变1#变压器	630	30.86%	309.58	#####	未进入负面清单	否	无	2.93%
13606	国网朝阳市双塔区供电分公司		432义美线	义美小区6#箱变2#变压器	630	51.88%	177.16	#####	未进入负面清单	否	无	6.19%
13607	国网朝阳市双塔区供电分公司		432义美线	淮河新村1#箱变2#变压器	630	28.07%	327.16	#####	未进入负面清单	否	无	8.70%
13608	国网朝阳市双塔区供电分公司		432义美线	新希望5号箱变1#变压器	630	26.88%	334.66	#####	未进入负面清单	否	无	9.45%
13609	国网朝阳市双塔区供电分公司		130哨余线	余庆园1号箱变变压器	630	3.07%	484.66	#####	未进入负面清单	否	无	1.90%
13610	国网朝阳市双塔区供电分公司		130哨余线	余庆园3号箱变变压器	630	11.02%	434.57	#####	未进入负面清单	否	无	5.34%
13611	国网朝阳市双塔区供电分公司		130哨余线	余庆园2号箱变变压器	630	11.83%	429.47	#####	未进入负面清单	否	无	5.38%
13612	国网朝阳市双塔区供电分公司		116千山线	职高箱变压器	400	17.36%	250.56	#####	未进入负面清单	否	无	3.04%
13613	国网朝阳市双塔区供电分公司		116千山线	千山线1号箱变变压器	400	45.17%	139.32	#####	未进入负面清单	否	无	3.23%
13614	国网朝阳市双塔区供电分公司		116千山线	华龙箱变101变压器	400	31.06%	195.76	#####	未进入负面清单	否	无	2.66%
13615	国网朝阳市双塔区供电分公司		116千山线	铁西花园2#箱变101变压器	400	20.83%	236.68	#####	未进入负面清单	否	无	5.23%
13616	国网朝阳市双塔区供电分公司		108南校线	柳城路2号箱变变压器	630	35.21%	282.18	#####	未进入负面清单	否	无	9.10%
13617	国网朝阳市双塔区供电分公司		108南校线	10kV南校线电业综合楼箱变变压器	630	5.08%	472.00	#####	未进入负面清单	否	无	1.92%
13618	国网朝阳市双塔区供电分公司		209珠江线	柳城路3号箱变变压器	630	28.77%	322.75	#####	未进入负面清单	否	无	7.92%
13619	国网朝阳市双塔区供电分公司		209珠江线	10kV珠江线双塔中医院箱变变压器	630	46.90%	208.53	#####	未进入负面清单	否	无	8.90%
13620	国网朝阳市双塔区供电分公司		116孟辽线	辽河城1#箱变101开关柜变压器	630	53.28%	168.34	#####	未进入负面清单	否	无	2.44%
13621	国网朝阳市双塔区供电分公司		116孟辽线	辽河城2#箱变101开关柜变压器	630	33.17%	295.03	#####	未进入负面清单	否	无	2.66%

13622	国网朝阳市双塔区供电分公司		105麒泰甲线	金泰春天1号箱变压器	630	69.94%	63.38	63.38	未进入负面清单	否	无	6.92%
13623	国网朝阳市双塔区供电分公司		105麒泰甲线	金泰春天2号箱变压器	630	68.17%	74.53	74.53	未进入负面清单	否	无	8.90%
13624	国网朝阳市双塔区供电分公司		105麒泰甲线	金泰春天二期2号箱变压器	630	60.36%	123.73	#####	未进入负面清单	否	无	2.38%
13625	国网朝阳市双塔区供电分公司		105麒泰甲线	金泰春天6号箱变压器	630	41.98%	239.53	#####	未进入负面清单	否	无	4.85%
13626	国网朝阳市双塔区供电分公司		105麒泰甲线	金泰春天5号箱变压器	630	57.47%	141.94	#####	未进入负面清单	否	无	7.47%
13627	国网朝阳市双塔区供电分公司		105麒泰甲线	金泰春天3号箱变压器	630	44.61%	222.96	#####	未进入负面清单	否	无	3.52%
13628	国网朝阳市双塔区供电分公司		105麒泰甲线	金泰春天4号箱变压器	630	58.93%	132.74	#####	未进入负面清单	否	无	8.03%
13629	国网朝阳市双塔区供电分公司		105麒泰甲线	金泰春天7号箱变压器	630	42.66%	235.24	#####	未进入负面清单	否	无	8.23%
13630	国网朝阳市双塔区供电分公司		105麒泰甲线	金泰春天二期1号箱变压器	630	50.14%	188.12	#####	未进入负面清单	否	无	7.62%
13631	国网朝阳市双塔区供电分公司		103淮河线	10千伏特供线银鑫花园3#箱变1#变压器	400	33.54%	185.84	#####	未进入负面清单	否	无	5.68%
13632	国网朝阳市双塔区供电分公司		103淮河线	10千伏特供线银鑫花园3#箱变2#变压器	315	48.39%	99.57	99.57	未进入负面清单	否	无	5.19%
13633	国网朝阳市双塔区供电分公司		213华隆线	华隆公寓1号配电室1号变压器	1000	69.78%	102.20	#####	未进入负面清单	否	无	4.06%
13634	国网朝阳市双塔区供电分公司		210北塔线	电厂家属1#箱变1#变压器	800	17.29%	501.68	#####	未进入负面清单	否	无	2.49%
13635	国网朝阳市双塔区供电分公司		210北塔线	北市2#箱变1#变压器	800	46.96%	264.32	#####	未进入负面清单	否	无	6.37%
13636	国网朝阳市双塔区供电分公司		111疏维线	10kV凤凰线日道旅游公司箱变变压器	630	47.15%	206.96	#####	未进入负面清单	否	无	2.15%
13637	国网朝阳市双塔区供电分公司		111疏维线	凌河现代城4号箱变1号变压器	630	29.68%	317.02	#####	未进入负面清单	否	无	7.26%
13638	国网朝阳市双塔区供电分公司		111疏维线	凌河现代城3号箱变2号变压器	630	31.06%	308.32	#####	未进入负面清单	否	无	2.70%
13639	国网朝阳市双塔区供电分公司		111疏维线	10kV疏维线玉尊加气站箱变变压器	400	26.04%	215.84	#####	未进入负面清单	否	无	3.64%
13640	国网朝阳市双塔区供电分公司		111疏维线	凌河现代城2号箱变1号变压器	630	34.29%	287.97	#####	未进入负面清单	否	无	4.79%
13641	国网朝阳市双塔区供电分公司		111疏维线	凌河现代城5号箱变2号变压器	630	31.08%	308.20	#####	未进入负面清单	否	无	9.14%
13642	国网朝阳市双塔区供电分公司		116孟辽线	辽河城1#箱变102开关柜变压器	630	24.47%	349.84	#####	未进入负面清单	否	无	6.26%
13643	国网朝阳市双塔区供电分公司		107光明线	活动中心箱变101变压器	1000	10.33%	696.70	#####	未进入负面清单	否	无	3.12%
13644	国网朝阳市双塔区供电分公司		110古城线	滨河花园配电室1#变压器	500	24.06%	279.70	#####	未进入负面清单	否	无	2.71%

13645	国网朝阳市双塔区供电分公司		110古城线	凌水明珠1#箱变变压器	630	24.10%	352.17	#####	未进入负面清单	否	无	8.88%
13646	国网朝阳市双塔区供电分公司		110古城线	凌水明珠3#箱变1#变压器	500	31.80%	241.00	#####	未进入负面清单	否	无	5.35%
13647	国网朝阳市双塔区供电分公司		207河孟联线	燕湖小区2#箱变1#变压器	500	41.67%	191.65	#####	未进入负面清单	否	无	5.67%
13648	国网朝阳市双塔区供电分公司		207河孟联线	春华小区7#箱变变压器	630	17.35%	394.70	#####	未进入负面清单	否	无	5.49%
13649	国网朝阳市双塔区供电分公司		110古城线	凌水明珠2#箱变1#变压器	500	34.72%	226.40	#####	未进入负面清单	否	无	6.83%
13650	国网朝阳市双塔区供电分公司		107庆丰线	轩怡美景2#箱变1号变压器	630	12.00%	428.40	#####	未进入负面清单	否	无	1.40%
13651	国网朝阳市双塔区供电分公司		107庆丰线	10kV庆丰线1号箱变变压器	400	23.94%	224.24	#####	未进入负面清单	否	无	2.67%
13652	国网朝阳市双塔区供电分公司		107庆丰线	郡湖城2#箱变变压器	630	20.86%	372.58	#####	未进入负面清单	否	无	6.54%
13653	国网朝阳市双塔区供电分公司		107庆丰线	10千伏庆丰线庆丰小区箱变1#变压器	500	29.17%	254.15	#####	未进入负面清单	否	无	4.76%
13654	国网朝阳市双塔区供电分公司		107庆丰线	郡湖城3#箱变变压器	630	27.34%	331.76	#####	未进入负面清单	否	无	6.14%
13655	国网朝阳市双塔区供电分公司		107庆丰线	富达小区2号箱变1号变压器	500	53.66%	131.70	#####	未进入负面清单	否	无	5.39%
13656	国网朝阳市双塔区供电分公司		107庆丰线	轩怡美景1#箱变变压器	630	17.91%	391.17	#####	未进入负面清单	否	无	2.97%
13657	国网朝阳市双塔区供电分公司		107庆丰线	10千伏庆丰线兴河箱变2#变压器	500	53.11%	134.45	#####	未进入负面清单	否	无	9.62%
13658	国网朝阳市双塔区供电分公司		207河孟联线	春华小区1#箱变变压器	630	15.13%	408.68	#####	未进入负面清单	否	无	9.59%
13659	国网朝阳市双塔区供电分公司		204商业线	商业锅炉箱变101变压器	400	25.64%	217.44	#####	未进入负面清单	否	无	3.44%
13660	国网朝阳市双塔区供电分公司		207河孟联线	春华小区4#箱变变压器	630	22.54%	362.00	#####	未进入负面清单	否	无	6.46%
13661	国网朝阳市双塔区供电分公司		207河孟联线	春华3#箱变变压器	630	14.44%	413.03	#####	未进入负面清单	否	无	6.74%
13662	国网朝阳市双塔区供电分公司		207河孟联线	富民1#箱变变压器	630	45.28%	218.74	#####	未进入负面清单	否	无	7.25%
13663	国网朝阳市双塔区供电分公司		207河孟联线	冬阳3#箱变1#变压器	315	47.97%	100.89	#####	未进入负面清单	否	无	2.88%
13664	国网朝阳市双塔区供电分公司		207河孟联线	春华小区6#箱变变压器	630	16.98%	397.03	#####	未进入负面清单	否	无	8.42%
13665	国网朝阳市双塔区供电分公司		207河孟联线	春华小区5#箱变变压器	630	20.77%	373.15	#####	未进入负面清单	否	无	5.65%
13666	国网朝阳市双塔区供电分公司		207河孟联线	冬阳1#箱变2#变压器	315	24.80%	173.88	#####	未进入负面清单	否	无	3.04%
13667	国网朝阳市双塔区供电分公司		207河孟联线	春华小区2#箱变变压器	630	14.74%	411.14	#####	未进入负面清单	否	无	9.15%

13668	国网朝阳市双塔区供电分公司		207河孟联线	燕湖小区1#箱变1#变压器	630	12.67%	424.18	#####	未进入负面清单	否	无	9.01%
13669	国网朝阳市双塔区供电分公司		207河孟联线	鑫海花园箱变1#变压器	630	35.95%	277.52	#####	未进入负面清单	否	无	9.01%
13670	国网朝阳市双塔区供电分公司		207河孟联线	北安居小区箱变变压器	400	9.36%	282.56	#####	未进入负面清单	否	无	6.89%
13671	国网朝阳市双塔区供电分公司		207河孟联线	富民2#箱变变压器	630	64.34%	98.66	98.66	未进入负面清单	否	无	6.50%
13672	国网朝阳市双塔区供电分公司		207河孟联线	冬阳4号箱变1号变压器	315	66.37%	42.93	42.93	未进入负面清单	否	无	8.47%
13673	国网朝阳市双塔区供电分公司		207河孟联线	冬阳2#箱变1#变压器	315	44.13%	112.99	#####	未进入负面清单	否	无	8.36%
13674	国网朝阳市双塔区供电分公司		207五一线	五一小区2#箱变变压器	630	17.06%	396.52	#####	未进入负面清单	否	无	8.89%
13675	国网朝阳市双塔区供电分公司		207五一线	五一小区1#箱变变压器	630	15.05%	409.19	#####	未进入负面清单	否	无	3.59%
13676	国网朝阳市双塔区供电分公司		105站南线	友谊大街1#箱变变压器	400	12.15%	271.40	#####	未进入负面清单	否	无	2.82%
13677	国网朝阳市双塔区供电分公司		105站南线	城南新苑1#箱变102变压器	500	38.78%	206.10	#####	未进入负面清单	否	无	3.45%
13678	国网朝阳市双塔区供电分公司		105站南线	城南新苑1#箱变101变压器	500	29.17%	254.15	#####	未进入负面清单	否	无	8.93%
13679	国网朝阳市双塔区供电分公司		105站南线	城南新苑3#箱变102变压器	500	39.53%	202.35	#####	未进入负面清单	否	无	2.90%
13680	国网朝阳市双塔区供电分公司		216世代线	通达2#箱变101变压器	400	24.63%	221.48	#####	未进入负面清单	否	无	8.83%
13681	国网朝阳市双塔区供电分公司		105站南线	新兴街1号箱变变压器	400	36.46%	174.16	#####	未进入负面清单	否	无	8.47%
13682	国网朝阳市双塔区供电分公司		105站南线	10kV站南线铁路2号箱变变压器	630	63.24%	105.59	#####	未进入负面清单	否	无	9.53%
13683	国网朝阳市双塔区供电分公司		216世代线	阳光彼岸2#箱变变压器	630	19.23%	382.85	#####	未进入负面清单	否	无	6.51%
13684	国网朝阳市双塔区供电分公司		216世代线	鑫新1#箱变102变压器	500	24.42%	277.90	#####	未进入负面清单	否	无	5.18%
13685	国网朝阳市双塔区供电分公司		105站南线	友谊大街2#箱变变压器	400	23.31%	226.76	#####	未进入负面清单	否	无	6.27%
13686	国网朝阳市双塔区供电分公司		105站南线	站南线林场分2号箱变变压器	630	47.47%	204.94	#####	未进入负面清单	否	无	8.29%
13687	国网朝阳市双塔区供电分公司		216世代线	盛煜箱变101变压器	315	30.56%	155.74	#####	未进入负面清单	否	无	2.36%
13688	国网朝阳市双塔区供电分公司		216世代线	阳光彼岸4#箱变变压器	630	17.54%	393.50	#####	未进入负面清单	否	无	5.24%
13689	国网朝阳市双塔区供电分公司		216世代线	站北小区c箱变101变压器	400	14.40%	262.40	#####	未进入负面清单	否	无	6.00%
13690	国网朝阳市双塔区供电分公司		216世代线	华隆2#箱变101变压器	630	42.33%	237.32	#####	未进入负面清单	否	无	3.91%
13691	国网朝阳市双塔区供电分公司		216世代线	世代小区3#箱变101变压器	500	28.81%	255.95	#####	未进入负面清单	否	无	7.10%

13692	国网朝阳市双塔区供电分公司		216世代线	阳光彼岸1#箱变变压器	630	23.15%	358.16	#####	未进入负面清单	否	无	8.04%
13693	国网朝阳市双塔区供电分公司		105站南线	发展花园住宅小区2#箱变变压器	630	17.54%	393.50	#####	未进入负面清单	否	无	3.97%
13694	国网朝阳市双塔区供电分公司		105站南线	友谊大街3#箱变变压器	400	20.42%	238.32	#####	未进入负面清单	否	无	6.59%
13695	国网朝阳市双塔区供电分公司		105站南线	城南新苑3#箱变101变压器	500	26.19%	269.05	#####	未进入负面清单	否	无	4.49%
13696	国网朝阳市双塔区供电分公司		216世代线	鑫新2#箱变101变压器	400	40.31%	158.76	#####	未进入负面清单	否	无	4.18%
13697	国网朝阳市双塔区供电分公司		216世代线	阳光彼岸3#箱变变压器	630	24.68%	348.52	#####	未进入负面清单	否	无	8.31%
13698	国网朝阳市双塔区供电分公司		216世代线	通达1#箱变102变压器	400	44.21%	143.16	#####	未进入负面清单	否	无	4.68%
13699	国网朝阳市双塔区供电分公司		216世代线	世代小区1#箱变101变压器	500	28.53%	257.35	#####	未进入负面清单	否	无	6.04%
13700	国网朝阳市双塔区供电分公司		216世代线	世代小区2#箱变101变压器	500	27.78%	261.10	#####	未进入负面清单	否	无	6.81%
13701	国网朝阳市双塔区供电分公司		105站南线	林场分1#箱变变压器	400	67.19%	51.24	51.24	未进入负面清单	否	无	9.29%
13702	国网朝阳市双塔区供电分公司		105站南线	政协1#箱变变压器	400	24.31%	222.76	#####	未进入负面清单	否	无	3.77%
13703	国网朝阳市双塔区供电分公司		105站南线	房产局家属箱变102变压器	400	29.17%	203.32	#####	未进入负面清单	否	无	9.75%
13704	国网朝阳市双塔区供电分公司		105站南线	凤凰百货站箱变变压器	630	14.36%	413.53	#####	未进入负面清单	否	无	3.97%
13705	国网朝阳市双塔区供电分公司		105站南线	站南线政协3号箱变变压器	400	43.53%	145.88	#####	未进入负面清单	否	无	6.38%
13706	国网朝阳市双塔区供电分公司		105站南线	发展花园住宅小区1#箱变变压器	630	17.41%	394.32	#####	未进入负面清单	否	无	9.22%
13707	国网朝阳市双塔区供电分公司		105站南线	房产局家属箱变101变压器	400	28.50%	206.00	#####	未进入负面清单	否	无	2.30%
13708	国网朝阳市双塔区供电分公司		111海纳线	朝阳大街1#环网箱变变压器	630	51.70%	178.29	#####	未进入负面清单	否	无	4.70%
13709	国网朝阳市双塔区供电分公司		111海纳线	海纳丽景3#箱变1#变压器	500	19.44%	302.80	#####	未进入负面清单	否	无	6.25%
13710	国网朝阳市双塔区供电分公司		111海纳线	海纳丽景3#箱变2#变压器	500	19.11%	304.45	#####	未进入负面清单	否	无	4.28%
13711	国网朝阳市双塔区供电分公司		111海纳线	海纳丽景2#箱变1#变压器	500	29.11%	254.45	#####	未进入负面清单	否	无	6.20%
13712	国网朝阳市双塔区供电分公司		116孟辽线	柴油机3#箱变变压器	400	19.25%	243.00	#####	未进入负面清单	否	无	2.08%
13713	国网朝阳市双塔区供电分公司		110古城线	滨河花园配电室4#变压器	500	15.08%	324.60	#####	未进入负面清单	否	无	7.24%
13714	国网朝阳市双塔区供电分公司		110古城线	滨河花园配电室3#变压器	500	12.11%	339.45	#####	未进入负面清单	否	无	7.17%
13715	国网朝阳市双塔区供电分公司		110古城线	滨河花园配电室2#变压器	500	33.33%	233.35	#####	未进入负面清单	否	无	4.42%

13716	国网朝阳市双塔区供电分公司		110古城线	康达小区箱变变压器	200	41.67%	76.66	76.66	未进入负面清单	否	无	2.98%
13717	国网朝阳市双塔区供电分公司		210龙山线	珠江线16号箱变变压器	630	23.15%	358.16	#####	未进入负面清单	否	无	4.76%
13718	国网朝阳市双塔区供电分公司		106麒水线	凌风大街1#箱变变压器	315	9.91%	220.78	#####	未进入负面清单	否	无	7.46%
13719	国网朝阳市双塔区供电分公司		227麒东联线	金都4#箱变变压器	800	57.11%	183.12	#####	未进入负面清单	否	无	4.88%
13720	国网朝阳市双塔区供电分公司		109文江联线	10kV文江联线234住宅箱变变压器	500	57.19%	114.05	#####	未进入负面清单	否	无	6.55%
13721	国网朝阳市双塔区供电分公司		109文江联线	古城新村1号箱变101开关柜变压器	400	25.14%	219.44	#####	未进入负面清单	否	无	6.82%
13722	国网朝阳市双塔区供电分公司		109文江联线	二三四小区箱变2#变压器	500	16.11%	319.45	#####	未进入负面清单	否	无	6.33%
13723	国网朝阳市双塔区供电分公司		109文江联线	爱民路2#箱变2#变压器	400	40.42%	158.32	#####	未进入负面清单	否	无	9.29%
13724	国网朝阳市双塔区供电分公司		109文江联线	二三四小区箱变1#变压器	500	17.67%	311.65	#####	未进入负面清单	否	无	4.20%
13725	国网朝阳市双塔区供电分公司		204商业线	南街1#箱变102变压器	630	41.80%	240.66	#####	未进入负面清单	否	无	7.86%
13726	国网朝阳市双塔区供电分公司		204特供线	10千伏特供线三盛1#箱变变压器	630	36.77%	272.35	#####	未进入负面清单	否	无	5.31%
13727	国网朝阳市双塔区供电分公司		116千山线	铁西花园1#箱变101变压器	630	19.29%	382.47	#####	未进入负面清单	否	无	7.81%
13728	国网朝阳市双塔区供电分公司		111中山线	环卫局箱变变压器	800	16.41%	508.72	#####	未进入负面清单	否	无	9.12%
13729	国网朝阳市双塔区供电分公司		228文南线	天合炜炜箱变变压器	315	28.54%	162.10	#####	未进入负面清单	否	无	6.55%
13730	国网朝阳市双塔区供电分公司		107竹林线	宏达箱变变压器	1000	3.92%	760.80	#####	未进入负面清单	否	无	0.84%
13731	国网朝阳市双塔区供电分公司		107竹林线	东干一号线4#箱变变压器	500	35.92%	220.40	#####	未进入负面清单	否	无	4.54%
13732	国网朝阳市双塔区供电分公司		107竹林线	军支分1#箱变变压器	400	41.23%	155.08	#####	未进入负面清单	否	无	6.18%
13733	国网朝阳市双塔区供电分公司		107竹林线	移动分1#箱变1#变压器	400	37.75%	169.00	#####	未进入负面清单	否	无	2.21%
13734	国网朝阳市双塔区供电分公司		107竹林线	营州路3#箱变变压器	630	9.92%	441.50	#####	未进入负面清单	否	无	6.94%
13735	国网朝阳市双塔区供电分公司		107竹林线	移动分1#箱变2#变压器	400	45.14%	139.44	#####	未进入负面清单	否	无	6.34%
13736	国网朝阳市双塔区供电分公司		107竹林线	军分区箱变变压器	400	49.57%	121.72	#####	未进入负面清单	否	无	7.04%
13737	国网朝阳市双塔区供电分公司		107竹林线	建委大院箱变变压器	630	52.07%	175.96	#####	未进入负面清单	否	无	3.38%
13738	国网朝阳市双塔区供电分公司		228文南线	一建1号箱变变压器	1000	23.06%	569.40	#####	未进入负面清单	否	无	7.63%
13739	国网朝阳市双塔区供电分公司		103淮河线	九号站箱变变压器	250	23.44%	141.40	#####	未进入负面清单	否	无	8.24%

13740	国网朝阳市双塔区供电分公司		105站南线	政协2#箱变压器	800	24.06%	447.52	#####	未进入负面清单	否	无	4.64%
13741	国网朝阳市双塔区供电分公司		228文南线	一建2号箱变压器	500	10.47%	347.65	#####	未进入负面清单	否	无	4.35%
13742	国网朝阳市双塔区供电分公司		207五一线	10千伏一线辽宁证券公司箱变103开关柜变压器	315	26.03%	170.01	#####	未进入负面清单	否	无	5.97%
13743	国网朝阳市双塔区供电分公司		103淮河线	10千伏特供线纺织路1#箱变压器室变压器	800	34.72%	362.24	#####	未进入负面清单	否	无	7.44%
13744	国网朝阳市双塔区供电分公司		109纤维线	县开发箱变压器	1000	14.58%	654.20	#####	未进入负面清单	否	无	2.22%
13745	国网朝阳市双塔区供电分公司		428四河联线	10千伏特供线上台2#箱变压器	800	20.08%	479.36	#####	未进入负面清单	否	无	6.66%
13746	国网朝阳市双塔区供电分公司		207师范线	玫瑰家园1#箱变压器	1000	22.22%	577.80	#####	未进入负面清单	否	无	7.40%
13747	国网朝阳市双塔区供电分公司		210龙山线	10KV龙山线朝阳大街15号箱变压器	630	27.51%	330.69	#####	未进入负面清单	否	无	7.76%
13748	国网朝阳市双塔区供电分公司		109纤维线	胜利小区1#箱变压器	1000	24.08%	559.20	#####	未进入负面清单	否	无	9.24%
13749	国网朝阳市双塔区供电分公司		106江鸣联线	八一家园2号箱变压器	630	17.57%	393.31	#####	未进入负面清单	否	无	3.50%
13750	国网朝阳市双塔区供电分公司		210北塔线	中国书苑箱变1号变压器	630	43.86%	227.68	#####	未进入负面清单	否	无	2.68%
13751	国网朝阳市双塔区供电分公司		210北塔线	电厂家属1#箱变2#变压器	800	12.66%	538.72	#####	未进入负面清单	否	无	9.64%
13752	国网朝阳市双塔区供电分公司		210北塔线	北塔线博物馆箱变压器	400	56.89%	92.44	92.44	未进入负面清单	否	无	3.87%
13753	国网朝阳市双塔区供电分公司		210北塔线	北市1#箱变1#变压器	315	43.52%	114.91	#####	未进入负面清单	否	无	7.46%
13754	国网朝阳市双塔区供电分公司		210北塔线	北市3#箱变压器	800	34.72%	362.24	#####	未进入负面清单	否	无	9.83%
13755	国网朝阳市双塔区供电分公司		210北塔线	北市2#箱变2#变压器	315	17.86%	195.74	#####	未进入负面清单	否	无	7.46%
13756	国网朝阳市双塔区供电分公司		439丰源线	龙泉2#箱变压器	800	28.49%	412.08	#####	未进入负面清单	否	无	9.65%
13757	国网朝阳市双塔区供电分公司		203风南2号线	凤凰新城B区1#箱变压器	630	21.88%	366.16	#####	未进入负面清单	否	无	3.02%
13758	国网朝阳市双塔区供电分公司		203风南2号线	凤凰新城2#局维变电所202变压器	800	17.67%	498.64	#####	未进入负面清单	否	无	2.67%
13759	国网朝阳市双塔区供电分公司		203风南2号线	凤凰新城2#局维变电所201变压器	800	13.54%	531.68	#####	未进入负面清单	否	无	5.50%
13760	国网朝阳市双塔区供电分公司		203风南2号线	凤凰新城2#局维变电所203变压器	500	17.50%	312.50	#####	未进入负面清单	否	无	9.49%
13761	国网朝阳市双塔区供电分公司		105站南线	蓝海左岸1#箱变压器	500	15.62%	321.90	#####	未进入负面清单	否	无	8.37%

13762	国网朝阳市双塔区供电分公司		106江哨联线	三合家园1号箱变2号变压器	500	19.44%	302.80	#####	未进入负面清单	否	无	9.61%
13763	国网朝阳市双塔区供电分公司		106江哨联线	三合家园1号箱变1号变压器	500	22.84%	285.80	#####	未进入负面清单	否	无	7.72%
13764	国网朝阳市双塔区供电分公司		106江哨联线	环通公寓1#箱变变压器	500	16.27%	318.65	#####	未进入负面清单	否	无	9.07%
13765	国网朝阳市双塔区供电分公司		121孟晟1号线	晟安首府2#箱变变压器	630	19.84%	379.01	#####	未进入负面清单	否	无	3.35%
13766	国网朝阳市双塔区供电分公司		121孟晟1号线	晟安首府1#箱变变压器	630	29.26%	319.66	#####	未进入负面清单	否	无	4.63%
13767	国网朝阳市双塔区供电分公司		108友谊线	世纪阳光小区2号箱变变压器	500	13.67%	331.65	#####	未进入负面清单	否	无	5.95%
13768	国网朝阳市双塔区供电分公司		108友谊线	公汽公司箱变变压器	1000	16.06%	639.40	#####	未进入负面清单	否	无	4.24%
13769	国网朝阳市双塔区供电分公司		108友谊线	友谊大街6号箱变变压器	400	9.67%	281.32	#####	未进入负面清单	否	无	4.21%
13770	国网朝阳市双塔区供电分公司		108友谊线	友谊大街5号箱变变压器	400	59.75%	81.00	81.00	未进入负面清单	否	无	3.12%
13771	国网朝阳市双塔区供电分公司		108友谊线	世纪阳光小区3号箱变变压器	500	19.44%	302.80	#####	未进入负面清单	否	无	3.06%
13772	国网朝阳市双塔区供电分公司		108友谊线	世纪阳光小区1号箱变2#变压器	500	20.90%	295.50	#####	未进入负面清单	否	无	3.10%
13773	国网朝阳市双塔区供电分公司		113柏山线	光明4号箱变变压器	630	21.91%	365.97	#####	未进入负面清单	否	无	8.06%
13774	国网朝阳市双塔区供电分公司		209珠江线	木兰箱变2#变压器	630	60.53%	122.66	#####	未进入负面清单	否	无	4.67%
13775	国网朝阳市双塔区供电分公司		209珠江线	木兰箱变1#变压器	630	27.38%	331.51	#####	未进入负面清单	否	无	2.68%
13776	国网朝阳市双塔区供电分公司		209珠江线	南街小学箱变变压器	630	14.62%	411.89	#####	未进入负面清单	否	无	6.78%
13777	国网朝阳市双塔区供电分公司		113柏山线	柏山线光明1号箱变变压器	630	43.78%	228.19	#####	未进入负面清单	否	无	3.74%
13778	国网朝阳市双塔区供电分公司		113柏山线	10kV柏山线光明2号箱变变压器	630	58.12%	137.84	#####	未进入负面清单	否	无	4.01%
13779	国网朝阳市双塔区供电分公司		211盘龙线	兴源公寓2#箱变变压器	630	13.23%	420.65	#####	未进入负面清单	否	无	8.11%
13780	国网朝阳市双塔区供电分公司		111中山线	马场分2号箱变变压器	500	34.72%	226.40	#####	未进入负面清单	否	无	6.42%
13781	国网朝阳市双塔区供电分公司		111中山线	中山线文化路2号箱变变压器	630	65.84%	89.21	89.21	未进入负面清单	否	无	4.37%
13782	国网朝阳市双塔区供电分公司		106江哨联线	江哨联线文明路1号箱变变压器	630	3.65%	481.01	#####	未进入负面清单	否	无	3.43%
13783	国网朝阳市双塔区供电分公司		106江哨联线	环通公寓3#箱变变压器	500	12.67%	336.65	#####	未进入负面清单	否	无	8.37%
13784	国网朝阳市双塔区供电分公司		106江哨联线	江哨线1号环网柜变压器	630	5.82%	467.33	#####	未进入负面清单	否	无	0.24%
13785	国网朝阳市双塔区供电分公司		216世代线	金石2#箱变101变压器	315	21.27%	185.00	#####	未进入负面清单	否	无	4.60%

13786	国网朝阳市双塔区供电分公司		105站南线	蓝海左岸2#箱变变压器	500	23.84%	280.80	#####	未进入负面清单	否	无	7.85%
13787	国网朝阳市双塔区供电分公司		420东干1号线	西街小区4号箱变变压器	630	12.33%	426.32	#####	未进入负面清单	否	无	7.78%
13788	国网朝阳市双塔区供电分公司		420东干1号线	西街小区3号箱变变压器	800	4.58%	603.36	#####	未进入负面清单	否	无	3.98%
13789	国网朝阳市双塔区供电分公司		116孟辽线	辽河家园4#箱变变压器	500	22.44%	287.80	#####	未进入负面清单	否	无	3.63%
13790	国网朝阳市双塔区供电分公司		116孟辽线	辽河家园5#箱变变压器	630	19.02%	384.17	#####	未进入负面清单	否	无	7.51%
13791	国网朝阳市双塔区供电分公司		427东干2号线	天衡开发小区箱变1#变压器	500	34.81%	225.95	#####	未进入负面清单	否	无	6.07%
13792	国网朝阳市双塔区供电分公司		116孟辽线	新希望家园2#箱变102开关柜变压器	400	31.25%	195.00	#####	未进入负面清单	否	无	9.48%
13793	国网朝阳市双塔区供电分公司		116孟辽线	辽河家园3#箱变变压器	500	22.28%	288.60	#####	未进入负面清单	否	无	5.71%
13794	国网朝阳市双塔区供电分公司		116孟辽线	辽河城5#箱变2号变压器	500	24.75%	276.25	#####	未进入负面清单	否	无	8.15%
13795	国网朝阳市双塔区供电分公司		427东干2号线	地矿井巷2#箱变变压器	500	17.86%	310.70	#####	未进入负面清单	否	无	5.31%
13796	国网朝阳市双塔区供电分公司		116孟辽线	辽河城3#箱变2号变压器	630	29.42%	318.65	#####	未进入负面清单	否	无	2.10%
13797	国网朝阳市双塔区供电分公司		427东干2号线	地矿井巷1号箱变变压器	1000	24.03%	559.70	#####	未进入负面清单	否	无	6.33%
13798	国网朝阳市双塔区供电分公司		427东干2号线	永安1号箱变变压器	500	25.00%	275.00	#####	未进入负面清单	否	无	3.53%
13799	国网朝阳市双塔区供电分公司		116孟辽线	辽河城4#箱变2号变压器	500	21.44%	292.80	#####	未进入负面清单	否	无	5.89%
13800	国网朝阳市双塔区供电分公司		116孟辽线	新希望家园1#箱变102开关柜变压器	400	26.92%	212.32	#####	未进入负面清单	否	无	7.80%
13801	国网朝阳市双塔区供电分公司		116孟辽线	辽河家园1#箱变变压器	630	19.90%	378.63	#####	未进入负面清单	否	无	5.30%
13802	国网朝阳市双塔区供电分公司		227麒东联线	金都3#箱变变压器	800	40.98%	312.16	#####	未进入负面清单	否	无	9.29%
13803	国网朝阳市双塔区供电分公司		227麒东联线	金都1#箱变变压器	800	68.95%	88.40	88.40	未进入负面清单	否	无	8.92%
13804	国网朝阳市双塔区供电分公司		227麒东联线	金厦箱变101变压器	400	17.04%	251.84	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
13805	国网朝阳市双塔区供电分公司		218疏山线	绿波园2#箱变变压器	630	16.38%	400.81	#####	未进入负面清单	否	无	9.95%
13806	国网朝阳市双塔区供电分公司		209珠江线	教委一高箱变变压器	500	56.98%	115.10	#####	未进入负面清单	否	无	2.91%
13807	国网朝阳市双塔区供电分公司		204凤城2号线	凤凰新城二期1号配电室变压器	800	25.70%	434.40	#####	未进入负面清单	否	无	8.11%
13808	国网朝阳市双塔区供电分公司		109河东联线	金都2#箱变变压器	800	68.90%	88.80	88.80	未进入负面清单	否	无	3.54%
13809	国网朝阳市双塔区供电分公司		116千山线	铁西花园1#箱变102变压器	200	32.47%	95.06	95.06	未进入负面清单	否	无	9.58%

13810	国网朝阳市双塔区供电分公司		116千山线	大菜窖1#箱变101变压器	800	14.77%	521.84	#####	未进入负面清单	否	无	4.69%
13811	国网朝阳市双塔区供电分公司		209民航线	10KV民航线朝阳大街12号箱变变压器	630	126.72%	-294.32	#####	未进入负面清单	否	无	2.20%
13812	国网朝阳市双塔区供电分公司		209民航线	文祥豪府1号箱变2号变压器	630	45.50%	217.35	#####	未进入负面清单	否	无	5.84%
13813	国网朝阳市双塔区供电分公司		116千山线	大菜窖2#箱变102变压器	200	32.86%	94.28	94.28	未进入负面清单	否	无	8.76%
13814	国网朝阳市双塔区供电分公司		209民航线	民航线县六建箱变变压器	400	56.58%	93.68	93.68	未进入负面清单	否	无	6.55%
13815	国网朝阳市双塔区供电分公司		116千山线	大菜窖2#箱变101变压器	800	52.08%	223.36	#####	未进入负面清单	否	无	6.43%
13816	国网朝阳市双塔区供电分公司		209民航线	民航线城建箱变变压器	315	20.63%	187.02	#####	未进入负面清单	否	无	2.24%
13817	国网朝阳市双塔区供电分公司		209民航线	纤维厂箱变变压器	630	20.70%	373.59	#####	未进入负面清单	否	无	5.23%
13818	国网朝阳市双塔区供电分公司		107凤山线	山水鑫苑4号箱变1号变压器	400	57.42%	90.32	90.32	未进入负面清单	否	无	4.17%
13819	国网朝阳市双塔区供电分公司		107凤山线	惠泽园1号箱变2号变压器	630	22.55%	361.94	#####	未进入负面清单	否	无	2.22%
13820	国网朝阳市双塔区供电分公司		107凤山线	山水鑫苑1号箱变2号变压器	630	20.68%	373.72	#####	未进入负面清单	否	无	7.33%
13821	国网朝阳市双塔区供电分公司		107凤山线	惠泽园2号箱变2号变压器	630	46.80%	209.16	#####	未进入负面清单	否	无	9.46%
13822	国网朝阳市双塔区供电分公司		107凤山线	山水鑫苑2号箱变1号变压器	400	41.67%	153.32	#####	未进入负面清单	否	无	6.36%
13823	国网朝阳市双塔区供电分公司		222哨兴线	兴隆尚品3号箱变变压器	630	27.56%	330.37	#####	未进入负面清单	否	无	4.04%
13824	国网朝阳市双塔区供电分公司		222哨兴线	兴隆尚品5号箱变变压器	630	7.33%	457.82	#####	未进入负面清单	否	无	5.83%
13825	国网朝阳市双塔区供电分公司		107凤山线	山水鑫苑1号箱变1号变压器	630	22.60%	361.62	#####	未进入负面清单	否	无	6.93%
13826	国网朝阳市双塔区供电分公司		107凤山线	惠泽园1号箱变1号变压器	630	24.82%	347.63	#####	未进入负面清单	否	无	2.54%
13827	国网朝阳市双塔区供电分公司		108造纸线	毓水蓬莱小区1#箱变2#变压器	500	45.70%	171.50	#####	未进入负面清单	否	无	9.36%
13828	国网朝阳市双塔区供电分公司		108造纸线	毓水蓬莱小区3#箱变2#变压器	500	47.80%	161.00	#####	未进入负面清单	否	无	8.97%
13829	国网朝阳市双塔区供电分公司		108造纸线	重型分1#箱变变压器	1000	12.01%	679.90	#####	未进入负面清单	否	无	4.26%
13830	国网朝阳市双塔区供电分公司		108造纸线	毓水蓬莱小区2#箱变2#变压器	500	14.67%	326.65	#####	未进入负面清单	否	无	6.42%
13831	国网朝阳市双塔区供电分公司		108造纸线	毓水蓬莱小区1#箱变1#变压器	500	23.89%	280.55	#####	未进入负面清单	否	无	8.01%
13832	国网朝阳市双塔区供电分公司		108造纸线	毓水蓬莱小区3#箱变1#变压器	500	37.93%	210.35	#####	未进入负面清单	否	无	5.07%

13857	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	果树队南台变压器	50	54.70%	12.65	12.65	未进入负面清单	否	无	5.60%
13858	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	五尺营子养殖小区台（二零）变压器	100	44.54%	35.46	35.46	未进入负面清单	否	无	3.20%
13859	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	果树队北台变压器	50	67.40%	6.30	6.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
13860	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	胡头沟外变压器	30	45.60%	10.32	10.32	未进入负面清单	否	无	5.20%
13861	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	黄道三组大棚变压器	200	47.70%	64.60	64.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
13862	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	黄盖小区台变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
13863	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	朱家窝铺台变压器	30	74.00%	1.80	1.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
13864	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	小房申台变压器1	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
13865	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	波罗赤市场台（二零）变压器	400	46.54%	133.84	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
13866	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	222尚牛线	三家子西台变压器（2015农网升级）	50	47.40%	16.30	16.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
13867	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	222尚牛线	张吉村变压器	400	46.47%	134.12	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
13868	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	京营沟里台（二零）	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
13869	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	222尚牛线	章吉北山王淑贤	100	46.40%	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
13870	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	波罗赤市场蔬菜大棚2台变压器	200	46.60%	66.80	66.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
13871	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	222尚牛线	三家子南台（煤改电）	400	47.00%	132.00	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
13872	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	小四家变压器1	50	98.42%	-9.21	-9.21	未进入负面清单	否	无	20.00%
13873	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	厚三家变压器	200	49.44%	61.12	61.12	未进入负面清单	否	无	3.30%
13874	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	215工业线	波罗赤六组养殖小区变压器	50	47.74%	16.13	16.13	未进入负面清单	否	无	5.20%
13875	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	董杖子台变压器	200	64.90%	30.20	30.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
13876	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	肖三家三组变压器	30	77.70%	0.69	0.69	未进入负面清单	否	无	1.40%
13877	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	肖三家北方养殖小区变压器	50	49.77%	15.12	15.12	未进入负面清单	否	无	9.70%
13878	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	白万海小区变压器	200	46.47%	67.06	67.06	未进入负面清单	否	无	5.20%
13879	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	pms_波十六组变压器	400	64.90%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	3.60%

13880	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	王立祥小区台区变压器	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
13881	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	下洼线黄道三组果树山台区变压器	50	54.47%	12.77	12.77	未进入负面清单	否	无	5.60%
13882	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	上台子养殖小区变压器	30	44.40%	10.68	10.68	未进入负面清单	否	无	1.30%
13883	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1211哨口线	腰而营村猪厂变压器	80	44.70%	28.24	28.24	未进入负面清单	否	无	9.20%
13884	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	东沟村台（二零）	200	64.00%	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
13885	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	南洼大北山台区变压器	30	46.74%	9.98	9.98	未进入负面清单	否	无	5.20%
13886	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	石匠沟村变压器	100	54.70%	25.30	25.30	未进入负面清单	否	无	5.60%
13887	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	苑杖子一组1台变压器1	80	45.47%	27.62	27.62	未进入负面清单	否	无	5.20%
13888	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	二丙沟台区变压器	20	79.00%	0.20	0.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
13889	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	华家店沟外台区变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
13890	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	华店沟里变压器	50	64.60%	7.70	7.70	未进入负面清单	否	无	3.60%
13891	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	华东南台区变压器	100	74.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
13892	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	222尚牛线	木匠沟道下台区变压器	50	47.60%	16.20	16.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
13893	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	北树林南台(二零)	400	69.70%	41.20	41.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
13894	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1211哨口线	腰而营子村二号井变压器	200	69.00%	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
13895	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	华家店大棚台（二零）变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
13896	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	粉房大棚二台变压器	80	44.79%	28.17	28.17	未进入负面清单	否	无	3.70%
13897	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	羊山西头台(二零)	400	49.45%	122.21	#####	未进入负面清单	否	无	4.30%
13898	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	四台变压器	200	64.90%	30.20	30.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
13899	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	徐台子小区变压器	50	49.90%	15.05	15.05	未进入负面清单	否	无	5.70%
13900	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	波十五组大棚台变压器	50	59.94%	10.03	10.03	未进入负面清单	否	无	3.60%
13901	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	黄家沟台区变压器	30	64.49%	4.65	4.65	未进入负面清单	否	无	3.60%
13902	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	下湾子大棚变压器	30	49.60%	9.12	9.12	未进入负面清单	否	无	2.10%
13903	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	羊山市场西台(二零)	400	54.70%	101.20	#####	未进入负面清单	否	无	5.60%

13904	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	山前变压器	80	64.50%	12.40	12.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
13905	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	华家店村华西台变压器	100	54.40%	25.60	25.60	未进入负面清单	否	无	5.10%
13906	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	卜家沟村变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
13907	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	粉房二台变压器	50	54.77%	12.62	12.62	未进入负面清单	否	无	3.60%
13908	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	街东五台变压器1	100	49.40%	30.60	30.60	未进入负面清单	否	无	9.40%
13909	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	pms_西营子八组变压器	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	4.90%
13910	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	羊山西井变压器	400	56.46%	94.14	94.14	未进入负面清单	否	无	3.60%
13911	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	华家店太保大棚台变压器	50	54.40%	12.80	12.80	未进入负面清单	否	无	5.30%
13912	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	车杖子喇嘛沟变压器	50	49.60%	15.20	15.20	未进入负面清单	否	无	1.00%
13913	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	二车户五组南变压器（能效）	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	6.40%
13914	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	姜家沟变压器3	50	55.40%	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	3.60%
13915	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	沟外大棚台（二零）变压器	100	46.40%	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
13916	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	奈林皋十组台（二零）变压器	200	64.47%	31.06	31.06	未进入负面清单	否	无	3.60%
13917	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	沙金沟变压器	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	3.20%
13918	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	小梁台(二零)	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
13919	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	扎兰东一台变压器	100	99.29%	-19.29	-19.29	未进入负面清单	否	无	20.00%
13920	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	良上大棚变压器	80	56.44%	18.85	18.85	未进入负面清单	否	无	3.60%
13921	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	卜家沟北台变压器	400	46.60%	133.60	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
13922	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	18新增马杖子变压器	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	9.90%
13923	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	华家店果树山台变压器	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
13924	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	车杖子七组大棚变压器	50	46.70%	16.65	16.65	未进入负面清单	否	无	5.20%
13925	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	木头城子十二组台（二零）	400	49.00%	124.00	#####	未进入负面清单	否	无	5.90%
13926	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	华家店村太保台变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
13927	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	北炉村台（二零）变压器	200	54.40%	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	3.90%

13928	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	齐窝铺台变压器	30	54.40%	7.68	7.68	未进入负面清单	否	无	2.10%
13929	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	良上二台变压器	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
13930	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	18新增华店沟里2台变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
13931	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	十三组一台变压器	315	45.40%	108.99	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
13932	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	羊山东头2台变压器	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	6.90%
13933	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	波三组台（二零）变压器	400	67.74%	49.04	49.04	未进入负面清单	否	无	1.40%
13934	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	波罗赤蔬菜大棚2台变压器	400	46.60%	133.60	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
13935	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	苑杖子三组台变压器2	30	44.97%	10.51	10.51	未进入负面清单	否	无	5.20%
13936	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	娘庙山变压器	100	64.49%	15.51	15.51	未进入负面清单	否	无	3.60%
13937	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	苑杖子五组三台变压器1	30	49.47%	9.16	9.16	未进入负面清单	否	无	4.40%
13938	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	华东2台变压器（煤改电）	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	4.10%
13939	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	苑杖子五组一台变压器1	20	54.40%	5.12	5.12	未进入负面清单	否	无	5.20%
13940	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西营子二台（二零）	400	47.44%	130.24	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
13941	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	哈拉海东台变压器（2.0续建）	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
13942	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	二车户西台变压器	400	46.60%	133.60	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
13943	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	卢杖子大棚变压器	400	67.44%	50.24	50.24	未进入负面清单	否	无	1.40%
13944	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	薛家岭变压器	50	49.40%	15.30	15.30	未进入负面清单	否	无	6.50%
13945	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	苑杖子四组变压器	200	54.40%	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	4.90%
13946	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	来代沟台变压器	50	74.00%	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
13947	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	大北山变压器	50	46.46%	16.77	16.77	未进入负面清单	否	无	5.20%
13948	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西营子八家台变压器	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
13949	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	南洼村马架子台变压器	200	44.95%	70.11	70.11	未进入负面清单	否	无	5.20%
13950	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	苑杖子一组二台变压器	80	66.76%	10.59	10.59	未进入负面清单	否	无	1.40%
13951	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	华家店村东台变压器	100	59.40%	20.60	20.60	未进入负面清单	否	无	3.60%

13976	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	南洼南组大棚变压器	400	47.40%	130.40	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
13977	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	南洼村米杖子台变压器	50	54.40%	12.80	12.80	未进入负面清单	否	无	9.40%
13978	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	苑杖子一组变压器	80	45.40%	27.68	27.68	未进入负面清单	否	无	5.20%
13979	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	西组东台变压器	50	74.00%	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
13980	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	215工业线	波罗赤五组增容变压器	400	54.40%	102.40	#####	未进入负面清单	否	无	4.40%
13981	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	波罗赤市场蔬菜大棚3台变压器	400	64.00%	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
13982	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	苑杖子七组东台变压器1	30	54.74%	7.58	7.58	未进入负面清单	否	无	3.60%
13983	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	西组西台变压器	50	54.40%	12.80	12.80	未进入负面清单	否	无	3.40%
13984	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大营六组变压器	200	44.67%	70.66	70.66	未进入负面清单	否	无	1.20%
13985	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	西沟里大井变压器	50	49.90%	15.05	15.05	未进入负面清单	否	无	2.40%
13986	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	酒烧小区台变压器	100	49.44%	30.56	30.56	未进入负面清单	否	无	9.40%
13987	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	梨树沟2台变压器	400	64.50%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
13988	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	114东岗线	兴龙岗小区台变压器	50	45.54%	17.23	17.23	未进入负面清单	否	无	5.20%
13989	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	114东岗线	兴龙岗台变压器	30	44.40%	10.68	10.68	未进入负面清单	否	无	1.30%
13990	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	114东岗线	上黄井台变压器	50	46.40%	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
13991	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	下卧西沟台变压器	20	66.00%	2.80	2.80	未进入负面清单	否	无	6.70%
13992	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	河东井变台变压器	50	44.50%	17.75	17.75	未进入负面清单	否	无	6.50%
13993	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	116东宇线	奶牛小区台(二零)	400	57.40%	90.40	90.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
13994	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	六队台(二零)	200	79.00%	2.00	2.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
13995	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	谭家屯2台(二零)	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	9.10%
13996	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	润民养殖场台变压器	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	7.10%
13997	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	老关营子台变压器	20	45.94%	6.81	6.81	未进入负面清单	否	无	5.20%
13998	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	狐狸洞台变压器	80	45.70%	27.44	27.44	未进入负面清单	否	无	5.20%
13999	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	平许屯二台变压器	30	67.40%	3.78	3.78	未进入负面清单	否	无	1.40%

14000	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	西沿台变压器	50	67.40%	6.30	6.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
14001	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	YHG_鑫福园小区一期变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
14002	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	15结余南窝铺台变压器	200	45.40%	69.20	69.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
14003	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	三家子东井台变压器	50	54.60%	12.70	12.70	未进入负面清单	否	无	5.60%
14004	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	北沟村2台变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
14005	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	小北国台变压器1	30	49.60%	9.12	9.12	未进入负面清单	否	无	5.70%
14006	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	付家村台变压器	30	64.60%	4.62	4.62	未进入负面清单	否	无	3.60%
14007	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	井家台变压器	100	47.00%	33.00	33.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
14008	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	郭家台变压器	50	47.67%	16.17	16.17	未进入负面清单	否	无	5.20%
14009	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	唐家台（二零）	400	65.40%	58.40	58.40	未进入负面清单	否	无	6.70%
14010	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	黑下沟台变压器	200	49.64%	60.72	60.72	未进入负面清单	否	无	7.30%
14011	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	焦南台（煤改电）	200	46.60%	66.80	66.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
14012	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	苏东沟台变压器	200	44.90%	70.20	70.20	未进入负面清单	否	无	6.60%
14013	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	彭家窝铺台（二零）	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	7.80%
14014	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	良图沟村分台变压器（小微）	200	46.54%	66.92	66.92	未进入负面清单	否	无	5.20%
14015	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	七道岭线四家子东台（二零）	400	49.47%	122.12	#####	未进入负面清单	否	无	5.70%
14016	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	苏营子村北台变压器	200	79.64%	0.72	0.72	未进入负面清单	否	无	1.40%
14017	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	焦南山变压器1	200	47.50%	65.00	65.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
14018	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	何家二台变压器	100	54.75%	25.25	25.25	未进入负面清单	否	无	3.60%
14019	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	何家窝铺台变压器1	100	49.70%	30.30	30.30	未进入负面清单	否	无	6.50%
14020	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	乡直2台（煤改电）	400	44.45%	142.20	#####	未进入负面清单	否	无	1.30%
14021	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	石库沟台变压器	400	64.90%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
14022	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	沙金西台（煤改电）	200	44.99%	70.02	70.02	未进入负面清单	否	无	5.20%
14023	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	黑达沟村台（二零）	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	2.00%

14024	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	崔家窝铺台变压器	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
14025	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	柳树沟台（二零）	200	47.94%	64.12	64.12	未进入负面清单	否	无	8.30%
14026	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	沙金台变压器	200	49.00%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	6.20%
14027	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	pms_付家小区台变压器	30	66.70%	3.99	3.99	未进入负面清单	否	无	6.70%
14028	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	苏营子分台变压器	200	44.90%	70.20	70.20	未进入负面清单	否	无	6.40%
14029	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	盛家沟台变压器	400	54.44%	102.24	#####	未进入负面清单	否	无	5.60%
14030	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	马架子台变压器	100	44.70%	35.30	35.30	未进入负面清单	否	无	2.50%
14031	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	棚铺队台变压器	50	67.40%	6.30	6.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
14032	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	沙金大棚台变压器	20	74.99%	1.00	1.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
14033	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	林家窝铺台变压器	80	94.00%	-11.20	-11.20	未进入负面清单	否	无	20.00%
14034	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	三合城台变压器	30	49.74%	9.08	9.08	未进入负面清单	否	无	8.10%
14035	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	羊山沟台变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
14036	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	柳木匠大棚台变压器	50	46.40%	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
14037	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	焦家窝铺台（二零）	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
14038	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	唐家二台变压器	200	47.47%	65.06	65.06	未进入负面清单	否	无	5.20%
14039	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	奔楼杖子台变压器	100	47.60%	32.40	32.40	未进入负面清单	否	无	5.20%
14040	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	罗杖子村变压器	100	57.76%	22.24	22.24	未进入负面清单	否	无	3.60%
14041	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	缸窑腰电变压器	10	74.00%	0.60	0.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
14042	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	18新增唐家南台变压器	100	49.40%	30.60	30.60	未进入负面清单	否	无	6.70%
14043	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	良图沟村台（二零）	400	44.66%	141.36	#####	未进入负面清单	否	无	5.80%
14044	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	马架子西台变压器	30	66.40%	4.08	4.08	未进入负面清单	否	无	6.70%
14045	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	柳木匠沟里台变压器	30	44.40%	10.68	10.68	未进入负面清单	否	无	1.30%
14046	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	良四台变压器	80	94.88%	-11.90	-11.90	未进入负面清单	否	无	20.00%
14047	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	木家沟台变压器	30	47.44%	9.77	9.77	未进入负面清单	否	无	5.20%

14048	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	pms_黑达沟村小区变压器	30	75.44%	1.37	1.37	未进入负面清单	否	无	1.40%
14049	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	良图沟5组台变压器（煤改电）	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
14050	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	洞子沟村变压器	100	54.70%	25.30	25.30	未进入负面清单	否	无	5.60%
14051	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	达子营变压器	80	45.00%	28.00	28.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
14052	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	洞子沟沟里台变压器	50	44.55%	17.73	17.73	未进入负面清单	否	无	5.50%
14053	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	银窝沟台变压器	30	44.74%	10.58	10.58	未进入负面清单	否	无	9.90%
14054	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	柳胡沟大棚台变压器	30	47.60%	9.72	9.72	未进入负面清单	否	无	5.20%
14055	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	西棚铺台变压器	100	66.70%	13.30	13.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
14056	国网朝阳县供电公司	寒山66kV变电站	819王营子线	Pms_王营子村方塘变压器	50	54.60%	12.70	12.70	未进入负面清单	否	无	5.60%
14057	国网朝阳县供电公司	寒山66kV变电站	819王营子线	二道南沟变压器	20	76.40%	0.72	0.72	未进入负面清单	否	无	1.40%
14058	国网朝阳县供电公司	寒山66kV变电站	819王营子线	二道北沟井变压器	50	79.40%	0.30	0.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
14059	国网朝阳县供电公司	寒山66kV变电站	819王营子线	魏营子腰魏变压器	50	79.40%	0.30	0.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
14060	国网朝阳县供电公司	寒山66kV变电站	819王营子线	黑虎小区变压器	50	46.40%	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
14061	国网朝阳县供电公司	寒山66kV变电站	819王营子线	孙杖子南山变压器	20	44.64%	7.07	7.07	未进入负面清单	否	无	1.10%
14062	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店东台变压器	400	44.50%	142.00	#####	未进入负面清单	否	无	4.50%
14063	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店白山台变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
14064	国网朝阳县供电公司	寒山66kV变电站	819王营子线	黑虎西沟变压器	30	76.70%	0.99	0.99	未进入负面清单	否	无	1.40%
14065	国网朝阳县供电公司	寒山66kV变电站	819王营子线	二道房申变压器	20	65.97%	2.81	2.81	未进入负面清单	否	无	6.70%
14066	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	YHG_花坤北台沟里变压器	20	54.60%	5.08	5.08	未进入负面清单	否	无	5.60%
14067	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	菜园子大棚变压器	50	44.47%	17.77	17.77	未进入负面清单	否	无	1.40%
14068	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	肖杖子大队2台变压器1	200	49.60%	60.80	60.80	未进入负面清单	否	无	2.60%
14069	国网朝阳县供电公司	寒山66kV变电站	814六家子线	六家子北岭变压器	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	3.60%
14070	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	杨树底北沟变压器	100	44.44%	35.56	35.56	未进入负面清单	否	无	1.30%
14071	国网朝阳县供电公司	寒山66kV变电站	819王营子线	西山山嘴变压器	100	54.70%	25.30	25.30	未进入负面清单	否	无	5.60%

14072	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	刘四家北台(二零)	50	46.60%	16.70	16.70	未进入负面清单	否	无	5.20%
14073	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1211哨口线	腰而营一号井变压器	80	64.90%	12.08	12.08	未进入负面清单	否	无	3.60%
14074	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1211哨口线	腰而营子村14组变压器	80	46.94%	26.45	26.45	未进入负面清单	否	无	5.20%
14075	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	王营子村保护地小区变压器	30	45.60%	10.32	10.32	未进入负面清单	否	无	5.20%
14076	国网朝阳县供电公司	郭家66kV变电站	215郭北线	特区分台二号变压器	80	74.00%	4.80	4.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
14077	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟七组变压器	20	67.40%	2.52	2.52	未进入负面清单	否	无	1.40%
14078	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	鞠东二台变压器	400	46.47%	134.12	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
14079	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	炮手大棚台变压器	80	49.40%	24.48	24.48	未进入负面清单	否	无	7.50%
14080	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	老道沟二队台变压器	20	74.60%	1.08	1.08	未进入负面清单	否	无	1.40%
14081	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	付家小区台变压器	80	45.69%	27.45	27.45	未进入负面清单	否	无	5.20%
14082	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	老西杖子台变压器	30	77.70%	0.69	0.69	未进入负面清单	否	无	1.40%
14083	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	银南小区台变压器	30	69.40%	3.18	3.18	未进入负面清单	否	无	1.40%
14084	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	帽山台变压器	50	65.40%	7.30	7.30	未进入负面清单	否	无	6.70%
14085	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	曹杖子小区台变压器	20	67.40%	2.52	2.52	未进入负面清单	否	无	1.40%
14086	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	三良子台变压器	50	47.60%	16.20	16.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
14087	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	孟克大棚台变压器	50	47.60%	16.20	16.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
14088	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	房申沟台变压器	30	47.40%	9.78	9.78	未进入负面清单	否	无	5.20%
14089	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	韩家沟台变压器	30	45.40%	10.38	10.38	未进入负面清单	否	无	5.20%
14090	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	二良子台变压器	80	44.40%	28.48	28.48	未进入负面清单	否	无	1.30%
14091	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	南三家子大棚台变压器	50	67.40%	6.30	6.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
14092	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	炮手井变压器	50	45.40%	17.30	17.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
14093	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	朱家沟台变压器	20	67.40%	2.52	2.52	未进入负面清单	否	无	1.40%
14094	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	石门沟台变压器	30	57.40%	6.78	6.78	未进入负面清单	否	无	3.60%
14095	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	沈杖子小区台变压器	20	49.74%	6.05	6.05	未进入负面清单	否	无	1.00%

14096	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	恒山子台变压器	20	46.74%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	5.20%
14097	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	五家坡台变压器	20	64.40%	3.12	3.12	未进入负面清单	否	无	3.60%
14098	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	徐家窝铺台变压器	50	76.65%	1.68	1.68	未进入负面清单	否	无	1.40%
14099	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	赵北台变压器	10	44.40%	3.56	3.56	未进入负面清单	否	无	1.30%
14100	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	张家店台变压器	20	64.00%	3.20	3.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
14101	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	根北小区台(二零)	200	59.00%	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14102	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	柏山沟果园井台变压器	80	45.74%	27.41	27.41	未进入负面清单	否	无	5.20%
14103	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	曹丈子西沟台变压器	100	47.00%	33.00	33.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
14104	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	田杖子台变压器	100	76.94%	3.06	3.06	未进入负面清单	否	无	1.40%
14105	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	王家大棚2台变压器	100	47.40%	32.60	32.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
14106	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	王家西沟小区台变压器	30	56.70%	6.99	6.99	未进入负面清单	否	无	3.60%
14107	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	南何家沟台变压器	30	64.40%	4.68	4.68	未进入负面清单	否	无	3.60%
14108	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	百山沟小区台(二零)	200	46.44%	67.12	67.12	未进入负面清单	否	无	5.20%
14109	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	胡西台变压器	400	54.64%	101.44	#####	未进入负面清单	否	无	5.60%
14110	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	赵南台变压器	20	44.40%	7.12	7.12	未进入负面清单	否	无	1.30%
14111	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	上店台变压器13	50	46.70%	16.65	16.65	未进入负面清单	否	无	5.20%
14112	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	沟杖子台变压器	80	46.40%	26.88	26.88	未进入负面清单	否	无	5.20%
14113	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	黄木小区台变压器	30	49.40%	9.18	9.18	未进入负面清单	否	无	1.70%
14114	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	巴龙沟台变压器	200	45.60%	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
14115	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	王家沟台变压器	200	54.70%	50.60	50.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
14116	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	银窝大棚台变压器	30	74.94%	1.52	1.52	未进入负面清单	否	无	1.40%
14117	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	胡头沟里台变压器	30	47.70%	9.69	9.69	未进入负面清单	否	无	5.20%
14118	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	半拉烧锅台变压器	200	45.40%	69.20	69.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
14119	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	黄道一组变压器	100	49.44%	30.56	30.56	未进入负面清单	否	无	9.80%

14120	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	腰而营子村十三组分台变压器	400	44.40%	142.40	#####	未进入负面清单	否	无	1.30%
14121	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	北大井台变压器	400	67.00%	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
14122	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	于西台变压器	50	54.60%	12.70	12.70	未进入负面清单	否	无	5.60%
14123	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	黄木台（二零）	200	44.44%	71.12	71.12	未进入负面清单	否	无	1.30%
14124	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	金家沟台变压器	100	44.00%	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
14125	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	二级提2台（二零）	400	49.70%	121.20	#####	未进入负面清单	否	无	7.00%
14126	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	银南大棚2台变压器	20	46.66%	6.67	6.67	未进入负面清单	否	无	5.20%
14127	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	南洼石桥子变压器1	400	67.40%	50.40	50.40	未进入负面清单	否	无	1.40%
14128	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	姚沟台（二零）变压器	200	65.74%	28.52	28.52	未进入负面清单	否	无	6.70%
14129	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	头道沟台变压器（光伏扶贫）	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
14130	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	雷营子1台变压器	100	44.60%	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无	7.40%
14131	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	董胖沟台变压器（光伏扶贫）	400	64.90%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
14132	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	华家店粉房台变压器	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	6.10%
14133	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	波七八组台（二零）变压器	400	66.78%	52.89	52.89	未进入负面清单	否	无	1.40%
14134	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	波十组变压器（光伏扶贫）	400	44.70%	141.20	#####	未进入负面清单	否	无	7.10%
14135	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	大马厂台增容变压器	400	76.00%	16.00	16.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
14136	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	烧锅营子变压器	200	64.00%	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14137	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	波十四组台（二零）变压器	400	49.94%	120.24	#####	未进入负面清单	否	无	5.10%
14138	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	雷营子2台变压器	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	1.50%
14139	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	大梁顶台变压器	80	96.87%	-13.50	-13.50	未进入负面清单	否	无	20.00%
14140	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	胡家沟台（二零）	200	46.49%	67.02	67.02	未进入负面清单	否	无	5.20%
14141	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	庞家窝铺台（二零）	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
14142	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	老虎营子2台变压器	200	46.60%	66.80	66.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
14143	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	东沟北梁台变压器	400	44.00%	144.00	#####	未进入负面清单	否	无	2.00%

14144	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	洪家沟2台 (二零)	200	49.79%	60.42	60.42	未进入 负面清 单	否	无	6.70%
14145	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北 线	地沟台变压器	200	54.70%	50.60	50.60	未进入 负面清 单	否	无	5.60%
14146	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北 线	董杖子台分台 变压器	100	64.90%	15.10	15.10	未进入 负面清 单	否	无	3.60%
14147	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤 线	肖三家村台 (二零) 变压 器	400	65.74%	57.04	57.04	未进入 负面清 单	否	无	6.70%
14148	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地 线	厚三家台 (二 零)	200	49.74%	60.52	60.52	未进入 负面清 单	否	无	8.50%
14149	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地 线	下窝铺变压器 1	50	74.50%	2.75	2.75	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
14150	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北 线	窝棚沟外台变 压器	100	54.70%	25.30	25.30	未进入 负面清 单	否	无	5.60%
14151	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	222尚牛线	张吉一队变压 器	100	49.60%	30.40	30.40	未进入 负面清 单	否	无	1.20%
14152	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地 线	北洼里台变压 器	200	47.55%	64.90	64.90	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
14153	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北 线	于东台变压器	200	44.50%	71.00	71.00	未进入 负面清 单	否	无	5.10%
14154	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤 线	韩杖子2台变 压器	80	46.40%	26.88	26.88	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
14155	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变 电站	103北干线	十家子七组台 (二零)	400	49.70%	121.20	#####	未进入 负面清 单	否	无	8.40%
14156	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变 电站	103北干线	双台二台变压 器	200	44.50%	71.00	71.00	未进入 负面清 单	否	无	2.80%
14157	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤 线	五尺营子台变 压器	50	54.70%	12.65	12.65	未进入 负面清 单	否	无	5.60%
14158	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤 线	苑杖子二组台 变压器1	50	66.60%	6.70	6.70	未进入 负面清 单	否	无	6.70%
14159	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	三人沟组小区 变压器	100	74.00%	6.00	6.00	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
14160	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	三人沟1#2台 (二零)	200	46.60%	66.80	66.80	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
14161	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	农场小区2台 柱上变压器	200	45.60%	68.80	68.80	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
14162	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	西沟里3台 (二零)	100	49.90%	30.10	30.10	未进入 负面清 单	否	无	5.60%
14163	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	贝西2台 (二 零)	400	49.90%	120.40	#####	未进入 负面清 单	否	无	8.80%
14164	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	贝东二台动力 电台 (二零)	800	65.70%	114.40	#####	未进入 负面清 单	否	无	6.70%
14165	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	贝西台变压器 (光伏扶贫)	400	44.40%	142.40	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.30%
14166	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	18新增西沟里 2台变压器	400	64.00%	64.00	64.00	未进入 负面清 单	否	无	3.60%
14167	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	酒烧台 (二 零)	400	74.50%	22.00	22.00	未进入 负面清 单	否	无	1.40%

14168	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	西山台变压器 (光伏扶贫)	400	44.40%	142.40	#####	未进入 负面清单	否	无	1.30%
14169	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	114东岗线	瓦盆窑台（二 零）	200	66.40%	27.20	27.20	未进入 负面清单	否	无	6.70%
14170	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子 线	老郝沟变压器	50	44.70%	17.65	17.65	未进入 负面清单	否	无	3.10%
14171	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子 线	上卧台（二 零）	200	49.40%	61.20	61.20	未进入 负面清单	否	无	7.90%
14172	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子 线	冰沟东台变 压器	50	57.50%	11.25	11.25	未进入 负面清单	否	无	3.60%
14173	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子 线	烧锅东沟变 压器	30	54.60%	7.62	7.62	未进入 负面清单	否	无	5.60%
14174	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子 线	赵营子台变 压器	80	45.40%	27.68	27.68	未进入 负面清单	否	无	5.20%
14175	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子 线	于家沟台变 压器	50	54.60%	12.70	12.70	未进入 负面清单	否	无	5.60%
14176	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子 线	海纸沟台变 压器	100	49.50%	30.50	30.50	未进入 负面清单	否	无	6.60%
14177	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子 线	平许电台变 压器	80	45.50%	27.60	27.60	未进入 负面清单	否	无	5.20%
14178	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子 线	朝阳沟台变 压器（2020业 扩）	200	44.47%	71.06	71.06	未进入 负面清单	否	无	1.90%
14179	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	米家沟南台变 压器	200	49.60%	60.80	60.80	未进入 负面清单	否	无	5.10%
14180	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子 线	大杖子沟里台 变压器	100	47.00%	33.00	33.00	未进入 负面清单	否	无	5.20%
14181	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	八道沟变 压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入 负面清单	否	无	1.30%
14182	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子 线	过梁沟腰电变 压器	20	46.70%	6.66	6.66	未进入 负面清单	否	无	5.20%
14183	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	冯杖子三道沟 变压器	80	49.40%	24.48	24.48	未进入 负面清单	否	无	8.40%
14184	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子 线	冰沟保护地小 区变压器	30	67.40%	3.78	3.78	未进入 负面清单	否	无	1.40%
14185	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	彭杖子东台变 压器	50	59.77%	10.12	10.12	未进入 负面清单	否	无	3.60%
14186	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子 线	冰沟小区变 压器1	50	67.40%	6.30	6.30	未进入 负面清单	否	无	1.40%
14187	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子 线	冰沟吊坎变 压器	100	47.40%	32.60	32.60	未进入 负面清单	否	无	5.20%
14188	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	813王伦沟 线	范家沟大井台 变压器	400	44.50%	142.00	#####	未进入 负面清单	否	无	4.70%
14189	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子 线	王营子东上沟 变压器	20	55.44%	4.91	4.91	未进入 负面清单	否	无	3.60%
14190	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	222尚牛线	Pms_章吉南 头井变压器	200	44.70%	70.60	70.60	未进入 负面清单	否	无	6.10%
14191	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子 线	贾杖子南沟变 压器	50	67.40%	6.30	6.30	未进入 负面清单	否	无	1.40%

14192	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	过梁贾杖子台(二零)	400	66.44%	54.24	54.24	未进入负面清单	否	无	6.70%
14193	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	222尚牛线	三家子变压器	100	97.16%	-17.16	-17.16	未进入负面清单	否	无	20.00%
14194	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	郑杖子小区变压器	100	94.64%	-14.64	-14.64	未进入负面清单	否	无	20.00%
14195	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	榛子沟村台变压器	50	67.40%	6.30	6.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
14196	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	222尚牛线	西沟上台变压器	100	44.00%	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
14197	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	花果山变压器	100	67.40%	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
14198	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	小地沟变压器	20	67.40%	2.52	2.52	未进入负面清单	否	无	1.40%
14199	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	上水3台变压器	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
14200	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	崔杖子小区变压器	50	44.47%	17.77	17.77	未进入负面清单	否	无	1.70%
14201	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	过梁南沟变压器	20	66.50%	2.70	2.70	未进入负面清单	否	无	6.70%
14202	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	尚志四组大棚台(二零)变压器	50	49.00%	15.50	15.50	未进入负面清单	否	无	5.20%
14203	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	孙杖子东沟变压器	20	46.96%	6.61	6.61	未进入负面清单	否	无	5.20%
14204	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	冯杖子三道沟上沟变压器	50	46.70%	16.65	16.65	未进入负面清单	否	无	5.20%
14205	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	六家子五组变压器	200	49.60%	60.80	60.80	未进入负面清单	否	无	9.30%
14206	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	王营子东沟变压器	30	74.44%	1.67	1.67	未进入负面清单	否	无	1.40%
14207	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	冯杖子村变压器	100	59.45%	20.55	20.55	未进入负面清单	否	无	3.60%
14208	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	榛子沟上沟变压器	50	45.99%	17.01	17.01	未进入负面清单	否	无	5.20%
14209	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	营子村南台(二零)	160	47.70%	51.68	51.68	未进入负面清单	否	无	5.20%
14210	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	缸窑十一组变压器	30	44.40%	10.68	10.68	未进入负面清单	否	无	1.30%
14211	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	缸窑畜牧小区变压器	50	59.40%	10.30	10.30	未进入负面清单	否	无	3.60%
14212	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	六家子一组台(二零)	200	44.46%	71.08	71.08	未进入负面清单	否	无	3.50%
14213	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	缸窑王小店变压器	20	64.40%	3.12	3.12	未进入负面清单	否	无	3.60%
14214	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	西沟腰电变压器	50	55.44%	12.28	12.28	未进入负面清单	否	无	3.60%
14215	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	八家子村保护地小区变压器	30	46.40%	10.08	10.08	未进入负面清单	否	无	5.20%

14216	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	西沟腰电小区变压器	30	44.40%	10.68	10.68	未进入负面清单	否	无	1.30%
14217	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	六家子四组变压器2	400	46.40%	134.40	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
14218	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	孙杖子村变压器	100	54.47%	25.53	25.53	未进入负面清单	否	无	5.60%
14219	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	百户二组变压器	20	69.40%	2.12	2.12	未进入负面清单	否	无	1.40%
14220	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	白草沟变压器	30	44.60%	10.62	10.62	未进入负面清单	否	无	9.60%
14221	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	六家子村变压器2	400	64.90%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
14222	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	王营子线二道村台（二零）	400	69.40%	42.40	42.40	未进入负面清单	否	无	1.40%
14223	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	222尚牛线	姜杖子村变压器	400	64.54%	61.84	61.84	未进入负面清单	否	无	3.60%
14224	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	18新增缸岔小区2台变压器	30	49.40%	9.18	9.18	未进入负面清单	否	无	8.20%
14225	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	Pms_米家沟大井变压器	50	49.40%	15.30	15.30	未进入负面清单	否	无	6.40%
14226	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	白土坡	50	54.00%	13.00	13.00	未进入负面清单	否	无	9.70%
14227	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	六家子小区变压器（光伏扶贫）	200	55.40%	49.20	49.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
14228	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	后魏保护地变压器	100	47.40%	32.60	32.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
14229	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	缸岔一组台(二零)	200	44.64%	70.72	70.72	未进入负面清单	否	无	8.10%
14230	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	黑虎村变压器（光伏扶贫）	400	66.74%	53.04	53.04	未进入负面清单	否	无	1.40%
14231	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店大东沟台变压器	200	67.40%	25.20	25.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
14232	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	六家子三组台（二零）	400	44.00%	144.00	#####	未进入负面清单	否	无	2.00%
14233	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	郑二道沟里台变压器	50	67.40%	6.30	6.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
14234	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	后魏西台变压器	100	49.60%	30.40	30.40	未进入负面清单	否	无	1.90%
14235	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	镇政府台(二零)	400	44.00%	144.00	#####	未进入负面清单	否	无	2.00%
14236	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	缸岔村变压器	250	47.60%	81.00	81.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
14237	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店村台(二零)	400	46.40%	134.40	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
14238	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店曲杖子台（二零）	200	44.99%	70.02	70.02	未进入负面清单	否	无	5.20%
14239	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	供销社2	200	54.40%	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	2.40%

14240	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	西山大队台（二零）	400	49.50%	122.00	#####	未进入负面清单	否	无	8.70%
14241	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	菜园子沟门变压器	30	74.40%	1.68	1.68	未进入负面清单	否	无	1.40%
14242	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	菜园子沟里变压器	80	54.60%	20.32	20.32	未进入负面清单	否	无	5.60%
14243	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	菜园子村台分台变压器（煤改电）	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
14244	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	菜园子沟门子2台变压器1	50	46.40%	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
14245	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	缸窑小区变压器	50	46.74%	16.63	16.63	未进入负面清单	否	无	5.20%
14246	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	二道小区变压器3	50	45.40%	17.30	17.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
14247	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	三家子东台变压器	200	54.47%	51.06	51.06	未进入负面清单	否	无	5.60%
14248	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	胡家屯台变压器1	400	49.67%	121.32	#####	未进入负面清单	否	无	2.70%
14249	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铝业线	郭家村三组分台变压器（能效）	400	44.70%	141.20	#####	未进入负面清单	否	无	7.40%
14250	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	纪家梁台变压器	20	45.00%	7.00	7.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
14251	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	马家岭小区台变压器1	50	74.00%	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
14252	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	老虎营子台（二零）	400	76.00%	16.00	16.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
14253	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	沈家窝铺台变压器	400	66.47%	54.12	54.12	未进入负面清单	否	无	6.70%
14254	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	云宝小区台变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
14255	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	孙家窝铺台变压器	30	57.70%	6.69	6.69	未进入负面清单	否	无	3.60%
14256	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	北沟台（二零）	200	49.70%	60.60	60.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
14257	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	张家沟台变压器	50	44.00%	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
14258	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	洪家沟台变压器	30	57.70%	6.69	6.69	未进入负面清单	否	无	3.60%
14259	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	15结余姚沟台变压器	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	9.40%
14260	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	河东北台变压器	100	46.65%	33.35	33.35	未进入负面清单	否	无	5.20%
14261	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	柏山沟台（二零）	400	64.50%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14262	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	孟克台（二零）	200	67.40%	25.20	25.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
14263	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	杨家屯台变压器	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	9.60%

14264	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	其林宝南台变压器	200	77.60%	4.80	4.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
14265	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	三道沟台变压器1	20	67.40%	2.52	2.52	未进入负面清单	否	无	1.40%
14266	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	洞西变压器	200	49.00%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	1.60%
14267	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	银窝北大井台变压器	400	49.00%	124.00	#####	未进入负面清单	否	无	4.80%
14268	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	黑粒子小区台变压器（光伏扶贫）	100	44.50%	35.50	35.50	未进入负面清单	否	无	2.10%
14269	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	土南沟二台变压器（能效）	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
14270	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	根德南队台变压器（光伏扶贫）	200	46.96%	66.08	66.08	未进入负面清单	否	无	5.20%
14271	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	元宝小区台变压器（光伏扶贫）	200	46.45%	67.10	67.10	未进入负面清单	否	无	5.20%
14272	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	黑粒子台变压器	30	46.70%	9.99	9.99	未进入负面清单	否	无	5.20%
14273	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	山后东南沟变压器（能效）	100	45.70%	34.30	34.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
14274	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	石佛沟2台变压器	80	65.44%	11.65	11.65	未进入负面清单	否	无	6.70%
14275	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	曹杖子南沟台变压器	50	45.40%	17.30	17.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
14276	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	15结余老虎沟台变压器	200	44.64%	70.72	70.72	未进入负面清单	否	无	1.20%
14277	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	洞东变压器	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
14278	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	曹杖子东沟台（二零）	80	47.40%	26.08	26.08	未进入负面清单	否	无	5.20%
14279	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	根德北队台（光伏扶贫）	400	46.70%	133.20	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
14280	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	其林宝台（二零）	400	47.95%	128.20	#####	未进入负面清单	否	无	8.60%
14281	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	根德岭下台变压器	50	44.60%	17.70	17.70	未进入负面清单	否	无	4.20%
14282	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	小元宝台变压器	50	44.44%	17.78	17.78	未进入负面清单	否	无	1.30%
14283	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	元宝台（二零）	80	44.40%	28.48	28.48	未进入负面清单	否	无	1.30%
14284	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	pms_横山子台变压器	200	49.70%	60.60	60.60	未进入负面清单	否	无	4.70%
14285	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	小甘家子台变压器	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	9.90%
14286	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	于班营子台变压器	80	44.57%	28.34	28.34	未进入负面清单	否	无	3.70%
14287	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	其林宝6，7队台变压器	400	65.95%	56.20	56.20	未进入负面清单	否	无	6.70%

14288	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	曹杖子台（二零）	200	49.94%	60.12	60.12	未进入负面清单	否	无	9.70%
14289	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	许家屯台变压器	100	44.76%	35.24	35.24	未进入负面清单	否	无	9.50%
14290	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	八家子台变压器	30	65.40%	4.38	4.38	未进入负面清单	否	无	6.70%
14291	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	根南小区台变压器（光伏扶贫）	200	64.40%	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
14292	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	曹家屯台变压器	30	67.40%	3.78	3.78	未进入负面清单	否	无	1.40%
14293	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	沈杖子台变压器	50	47.40%	16.30	16.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
14294	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	pms_山嘴台变压器	100	54.40%	25.60	25.60	未进入负面清单	否	无	8.20%
14295	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	南三家子台变压器	100	46.40%	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
14296	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	15结余曹杖子西台变压器	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
14297	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	百山沟西台变压器	100	44.60%	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无	2.50%
14298	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	石佛沟台（二零）	80	49.70%	24.24	24.24	未进入负面清单	否	无	2.00%
14299	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	王家台（二零）	200	64.50%	31.00	31.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14300	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	洞东2台（二零）	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
14301	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	平房子台变压器（光伏扶贫）	100	44.00%	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
14302	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	215工业线	南洼村北台变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
14303	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	百山沟东台变压器	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	1.90%
14304	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	银窝台变压器	400	64.00%	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14305	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	小河北台变压器	50	74.00%	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
14306	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	李家屯台变压器1	400	64.50%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14307	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	南大营子大棚台（二零）	400	64.50%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14308	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	付家台变压器	80	54.00%	20.80	20.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
14309	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	炮手台变压器	400	47.00%	132.00	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
14310	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	邱家台（二零）	200	67.40%	25.20	25.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
14311	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	222尚牛线	姜五队变压器1	100	47.60%	32.40	32.40	未进入负面清单	否	无	5.20%

14312	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	813王伦沟线	棉花地沟变压器	200	67.40%	25.20	25.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
14313	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	柏木沟大棚变压器	50	67.40%	6.30	6.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
14314	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	八道沟小区变压器（光伏扶贫）	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	8.40%
14315	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	黑虎北沟变压器	50	67.40%	6.30	6.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
14316	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	过梁北沟变压器（光伏扶贫）	250	69.40%	26.50	26.50	未进入负面清单	否	无	1.40%
14317	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	南营子台(二零)	200	46.46%	67.08	67.08	未进入负面清单	否	无	5.20%
14318	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	郑杖子村变压器	100	99.04%	-19.04	-19.04	未进入负面清单	否	无	20.00%
14319	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	813王伦沟线	大车户上沟变压器	100	76.65%	3.35	3.35	未进入负面清单	否	无	1.40%
14320	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1211峭口线	腰而营子村十四组北分台变压器	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	2.40%
14321	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	222尚牛线	郭家沟变压器	50	45.40%	17.30	17.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
14322	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	813王伦沟线	王伦沟线范杖子西台变压器	50	76.60%	1.70	1.70	未进入负面清单	否	无	1.40%
14323	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	棋盘山村变压器	50	54.40%	12.80	12.80	未进入负面清单	否	无	7.00%
14324	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	崔杖子变压器	400	47.60%	129.60	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
14325	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	郑二道大井变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
14326	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	过梁沟村变压器	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	7.40%
14327	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	813王伦沟线	范杖子北台变压器	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	2.80%
14328	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	头道沟变压器	30	67.40%	3.78	3.78	未进入负面清单	否	无	1.40%
14329	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	冯杖子冰沟变压器	250	57.60%	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14330	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	百户四组变压器（18结余）	200	64.00%	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14331	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	前砬子变压器（18结余）	200	46.74%	66.52	66.52	未进入负面清单	否	无	5.20%
14332	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	八家子村变压器（18结余）	400	49.70%	121.20	#####	未进入负面清单	否	无	9.70%
14333	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大12组变压器	200	47.77%	64.47	64.47	未进入负面清单	否	无	3.50%
14334	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	小马厂台变压器	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
14335	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	云宝台变压器	200	54.50%	51.00	51.00	未进入负面清单	否	无	5.60%

14336	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	巴龙沟2台变压器	30	44.49%	10.65	10.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
14337	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	小房申台动力电变压器	100	74.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
14338	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	小四家南台变压器（能效）	200	55.50%	49.00	49.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14339	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	黄盖台变压器	200	46.70%	66.60	66.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
14340	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大营子村九组分台变压器	50	59.44%	10.28	10.28	未进入负面清单	否	无	3.60%
14341	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	河沿子中台变压器	200	74.50%	11.00	11.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
14342	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	于南变压器	80	55.50%	19.60	19.60	未进入负面清单	否	无	3.60%
14343	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	玉珍花沟变压器	200	67.40%	25.20	25.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
14344	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	炮手村变压器（18结余）	200	44.94%	70.12	70.12	未进入负面清单	否	无	5.20%
14345	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	224七西线	西沟台（二零）	200	49.70%	60.60	60.60	未进入负面清单	否	无	8.30%
14346	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	哈拉海大棚变压器	30	69.00%	3.30	3.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
14347	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	康家电大棚变压器	400	69.64%	41.44	41.44	未进入负面清单	否	无	1.40%
14348	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	小梁东2台变压器	50	49.96%	15.02	15.02	未进入负面清单	否	无	7.90%
14349	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	刘随营子大棚台变压器	50	79.94%	0.03	0.03	未进入负面清单	否	无	1.40%
14350	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	姜家店变压器	50	57.70%	11.15	11.15	未进入负面清单	否	无	3.60%
14351	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	姚店二台变压器	100	59.40%	20.60	20.60	未进入负面清单	否	无	3.60%
14352	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	pms_上三家子畜牧小区变压器	200	47.60%	64.80	64.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
14353	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	小梁东变压器1	400	67.47%	50.12	50.12	未进入负面清单	否	无	1.40%
14354	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	pms_北梁果树山台变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
14355	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	波一组北台变压器	50	79.40%	0.30	0.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
14356	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大营四组变压器	100	64.70%	15.30	15.30	未进入负面清单	否	无	3.60%
14357	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	黄杖子一队台（二零）	200	59.60%	40.80	40.80	未进入负面清单	否	无	3.60%
14358	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	吴杖子大队台（二零）	200	49.45%	61.10	61.10	未进入负面清单	否	无	4.40%
14359	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	范杖子南台（二零）	200	49.77%	60.46	60.46	未进入负面清单	否	无	5.50%

14360	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	胡家沟3台变压器	100	45.60%	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	5.20%
14361	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	三歪2台分台变压器	100	49.00%	31.00	31.00	未进入负面清单	否	无	7.50%
14362	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	路东台（二零）	200	44.44%	71.12	71.12	未进入负面清单	否	无	1.30%
14363	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	邢家沟台变压器	100	49.70%	30.30	30.30	未进入负面清单	否	无	7.20%
14364	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	哈拉海台变压器	100	57.40%	22.60	22.60	未进入负面清单	否	无	3.60%
14365	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	三歪2台（二零）	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	6.40%
14366	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	宁小区台变压器	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	1.10%
14367	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	宁东台变压器	100	54.60%	25.40	25.40	未进入负面清单	否	无	5.60%
14368	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	鞠小区台变压器	100	49.00%	31.00	31.00	未进入负面清单	否	无	8.50%
14369	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	西沟里1台（二零）	400	44.50%	142.00	#####	未进入负面清单	否	无	1.10%
14370	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	贝子小区台变压器	400	69.60%	41.60	41.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
14371	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	贝东窑小区变压器	50	79.40%	0.30	0.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
14372	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	里程2台变压器（光伏扶贫）	50	44.50%	17.75	17.75	未进入负面清单	否	无	1.20%
14373	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	吴杖子七组变压器	50	67.40%	6.30	6.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
14374	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	下窑西台变压器	50	74.44%	2.78	2.78	未进入负面清单	否	无	1.40%
14375	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	玉珍花南头变压器	200	97.76%	-35.52	-35.52	未进入负面清单	否	无	20.00%
14376	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	李杖子村变压器	200	55.50%	49.00	49.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14377	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	河南北台变压器	100	47.40%	32.60	32.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
14378	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	东山变压器1	100	57.00%	23.00	23.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14379	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	奈林皋九组2台变压器	50	49.70%	15.15	15.15	未进入负面清单	否	无	6.40%
14380	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	奈林皋九组变压器	30	55.40%	7.38	7.38	未进入负面清单	否	无	3.60%
14381	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	上三家东台变压器	400	64.50%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14382	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	哈拉海西台变压器	100	54.90%	25.10	25.10	未进入负面清单	否	无	3.60%
14383	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	丛家店台变压器	50	67.40%	6.30	6.30	未进入负面清单	否	无	1.40%

14384	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	石砬沟台变压器	30	47.00%	9.90	9.90	未进入负面清单	否	无	5.20%
14385	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	董家沟台变压器	30	44.70%	10.59	10.59	未进入负面清单	否	无	8.40%
14386	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	pms_南三 子二台变压器 1	30	44.40%	10.68	10.68	未进入负面清单	否	无	1.30%
14387	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	洛安杖子变压器	30	49.90%	9.03	9.03	未进入负面清单	否	无	5.80%
14388	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	河东台变压器 14	20	77.40%	0.52	0.52	未进入负面清单	否	无	1.40%
14389	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二 台线	十二台村南变 压器（煤改 电）	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	9.20%
14390	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地 线	于外变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
14391	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地 线	林业队台（二 零）	200	67.40%	25.20	25.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
14392	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地 线	赵家洼子台 （二零）	400	64.50%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14393	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地 线	北韩村西小区 变压器	80	44.40%	28.48	28.48	未进入负面清单	否	无	1.30%
14394	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地 线	老牛槽台变 压器	50	49.70%	15.15	15.15	未进入负面清单	否	无	1.50%
14395	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五 家子线	炮手西沟外台 变压器	50	46.64%	16.68	16.68	未进入负面清单	否	无	5.20%
14396	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五 家子线	红石小区变 压器	50	47.94%	16.03	16.03	未进入负面清单	否	无	6.10%
14397	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山 子线	大营子变 压器	200	49.00%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	2.40%
14398	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	YHG_胜利乡 山嘴村山嘴2 台变压器	20	49.60%	6.08	6.08	未进入负面清单	否	无	2.10%
14399	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	10kV西干线东 山冷风口大棚 小区变压器	20	54.94%	5.01	5.01	未进入负面清单	否	无	3.60%
14400	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	东山大棚1台 （二零）	200	75.46%	9.08	9.08	未进入负面清单	否	无	1.40%
14401	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	吴杖子村小南 梁大棚小区变 压器	50	44.50%	17.75	17.75	未进入负面清单	否	无	1.80%
14402	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	王杖子二台变 压器	200	46.94%	66.12	66.12	未进入负面清单	否	无	5.20%
14403	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	三人沟村1#变 压器1	100	54.67%	25.33	25.33	未进入负面清单	否	无	5.60%
14404	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二 台线	南大村西台变 压器（煤改 电）	400	49.70%	121.20	#####	未进入负面清单	否	无	1.40%
14405	国网朝阳县供电公司	寒山66kV变电站	819王营子 线	石桥沟变 压器	50	49.94%	15.03	15.03	未进入负面清单	否	无	4.40%
14406	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	18新增黄家店 变压器	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
14407	国网朝阳县供电公司	寒山66kV变电站	819王营子 线	小道口大棚变 压器	50	44.44%	17.78	17.78	未进入负面清单	否	无	1.30%

14408	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	三官六台分台变压器	200	49.60%	60.80	60.80	未进入负面清单	否	无	8.40%
14409	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	三官老虎沟台区变压器	100	47.00%	33.00	33.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
14410	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	18新增胡家沟北台变压器	200	59.70%	40.60	40.60	未进入负面清单	否	无	3.60%
14411	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	叶家店村变压器（能效）	200	46.70%	66.60	66.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
14412	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	116东宇线	1、2队（二零）	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
14413	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	平五东（二零）变压器	200	54.78%	50.45	50.45	未进入负面清单	否	无	3.60%
14414	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	水泉沟台变压器（能效）	100	46.46%	33.54	33.54	未进入负面清单	否	无	5.20%
14415	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	柳下台变压器（能效）	100	45.60%	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	5.20%
14416	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	五家子变压器（能效）	200	45.49%	69.02	69.02	未进入负面清单	否	无	5.20%
14417	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	八道河子变压器（能效）	100	49.40%	30.60	30.60	未进入负面清单	否	无	7.40%
14418	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	车杖子村变压器（能效）	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	5.80%
14419	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	平房变压器（能效）	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	5.80%
14420	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	陈杖子台变压器（能效）	200	46.56%	66.88	66.88	未进入负面清单	否	无	5.20%
14421	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	柏木台变压器（能效）	100	45.44%	34.56	34.56	未进入负面清单	否	无	5.20%
14422	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店稍良子台变压器（能效）	200	47.00%	66.00	66.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
14423	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	三官二小区变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
14424	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	韩杖子台（二零）	200	46.64%	66.72	66.72	未进入负面清单	否	无	5.20%
14425	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	长在十一队变压器	100	54.70%	25.30	25.30	未进入负面清单	否	无	5.60%
14426	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	116东宇线	3、4队台变压器	400	69.74%	41.04	41.04	未进入负面清单	否	无	1.40%
14427	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	长在六队台（二零）	200	49.74%	60.52	60.52	未进入负面清单	否	无	1.20%
14428	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	317沟门线	八岔沟变压器	30	49.60%	9.12	9.12	未进入负面清单	否	无	2.80%
14429	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	317沟门线	巴头沟变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
14430	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	山后沟里外台变压器	30	75.60%	1.32	1.32	未进入负面清单	否	无	1.40%
14431	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	Pms-哈十二井变压器	50	67.40%	6.30	6.30	未进入负面清单	否	无	1.40%

14432	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	哈拉贵十二队 变压器	50	74.66%	2.67	2.67	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
14433	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	山嘴西台小区 变压器	30	69.70%	3.09	3.09	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
14434	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	山嘴东沟变 压器	100	44.50%	35.50	35.50	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
14435	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	倪窝铺变 压器	200	47.90%	64.20	64.20	未进入 负面清 单	否	无	6.60%
14436	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	山嘴村变 压器	100	74.40%	5.60	5.60	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
14437	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变 电站	1314单 家店线	山后小区变 压器	30	47.97%	9.61	9.61	未进入 负面清 单	否	无	7.90%
14438	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	山嘴中台变 压器	80	67.40%	10.08	10.08	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
14439	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变 电站	1214柳 城线	叶家店村六 组变 压器	100	54.00%	26.00	26.00	未进入 负面清 单	否	无	6.10%
14440	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	南北地台（二 零）	200	47.47%	65.06	65.06	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
14441	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	哈拉贵六组变 压器	200	46.50%	67.00	67.00	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
14442	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	哈拉贵四队变 压器	80	47.45%	26.04	26.04	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
14443	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	哈拉贵十队变 压器	400	47.60%	129.60	#####	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
14444	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	哈拉贵七队变 压器	200	44.50%	71.00	71.00	未进入 负面清 单	否	无	7.70%
14445	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	川心店桥北台 （二零）	400	49.00%	124.00	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.90%
14446	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	大石坝沟里南 台变 压器	100	44.60%	35.40	35.40	未进入 负面清 单	否	无	1.70%
14447	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	长在十队变 压器	100	45.44%	34.56	34.56	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
14448	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	后建材变 压器	200	54.70%	50.60	50.60	未进入 负面清 单	否	无	5.60%
14449	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变 电站	514双南 线	尖东小区变 压器	50	57.90%	11.05	11.05	未进入 负面清 单	否	无	3.60%
14450	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变 电站	514双南 线	猛虎沟小区2# 井变 压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入 负面清 单	否	无	1.30%
14451	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变 电站	514双南 线	猛虎沟1#小区 变 压器	200	49.94%	60.12	60.12	未进入 负面清 单	否	无	3.50%
14452	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变 电站	514双南 线	尖东小区2变 压器	30	44.45%	10.67	10.67	未进入 负面清 单	否	无	1.30%
14453	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变 电站	1314单 家店线	单家店村小 区变 压器	50	46.90%	16.55	16.55	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
14454	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变 电站	514双南 线	瓦房店养鸡小 区变 压器	200	54.50%	51.00	51.00	未进入 负面清 单	否	无	5.60%
14455	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变 电站	1314单 家店线	单家店村1号 井变 压器	50	44.50%	17.75	17.75	未进入 负面清 单	否	无	1.60%

14456	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	朝阳县瑞玺养殖场台变压器	200	74.40%	11.20	11.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
14457	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	18新增三官小区北台变压器	100	47.00%	33.00	33.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
14458	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	二道沟台变压器	100	44.00%	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
14459	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	团山子村台变压器	200	44.46%	71.08	71.08	未进入负面清单	否	无	3.10%
14460	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	后杖子台变压器	315	54.70%	79.70	79.70	未进入负面清单	否	无	5.60%
14461	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	瓦房店台变压器	400	64.64%	61.44	61.44	未进入负面清单	否	无	3.60%
14462	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	永来店五组台变压器	100	49.40%	30.60	30.60	未进入负面清单	否	无	6.50%
14463	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	西山南沟变压器	50	57.47%	11.27	11.27	未进入负面清单	否	无	3.60%
14464	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	八盘沟2-3组变压器	100	44.74%	35.26	35.26	未进入负面清单	否	无	8.70%
14465	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	八盘沟里队变压器	50	54.70%	12.65	12.65	未进入负面清单	否	无	5.60%
14466	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	老爷庙村变压器	100	54.70%	25.30	25.30	未进入负面清单	否	无	5.60%
14467	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	Pms_南塔子东井变压器	50	44.90%	17.55	17.55	未进入负面清单	否	无	5.20%
14468	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	腰而营子村三组变压器	400	59.75%	81.00	81.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14469	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	农电站台变压器（煤改电）	400	44.64%	141.44	#####	未进入负面清单	否	无	9.60%
14470	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	大兴沟变压器	100	64.75%	15.25	15.25	未进入负面清单	否	无	3.60%
14471	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	后杖子村变压器	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	4.00%
14472	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	于杖子九组变压器	200	64.70%	30.60	30.60	未进入负面清单	否	无	3.60%
14473	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	北两家变压器	80	45.64%	27.49	27.49	未进入负面清单	否	无	5.20%
14474	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	孔家沟2#小区变压器	50	46.45%	16.78	16.78	未进入负面清单	否	无	5.20%
14475	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	高杖子河套小区变压器1	315	49.40%	96.39	96.39	未进入负面清单	否	无	7.00%
14476	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	东铁四号线变压器	50	56.70%	11.65	11.65	未进入负面清单	否	无	3.60%
14477	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	炮手北大井台变压器	250	49.54%	76.15	76.15	未进入负面清单	否	无	6.10%
14478	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	平顶山石门组变压器	315	54.70%	79.70	79.70	未进入负面清单	否	无	5.60%
14479	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	南北队变压器1	100	54.57%	25.43	25.43	未进入负面清单	否	无	5.60%

14480	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	三叉口1-2组2#台（二零）	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	7.20%
14481	国网朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	135青临线	波赤村五组变压器	250	44.00%	90.00	90.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
14482	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	大石坝沟里变压器	100	44.57%	35.43	35.43	未进入负面清单	否	无	3.10%
14483	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	双庙分台变压器	200	54.70%	50.60	50.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
14484	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	长在四组变压器	400	54.46%	102.16	#####	未进入负面清单	否	无	5.60%
14485	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	长在四组台（二零）	400	44.50%	142.00	#####	未进入负面清单	否	无	2.30%
14486	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	王杖子变压器	200	95.43%	-30.86	-30.86	未进入负面清单	否	无	20.00%
14487	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	南塔子村变压器	100	54.70%	25.30	25.30	未进入负面清单	否	无	5.60%
14488	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	后一队台（二零）	400	64.47%	62.12	62.12	未进入负面清单	否	无	3.60%
14489	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	袁台子村一组小区变压器	50	47.74%	16.13	16.13	未进入负面清单	否	无	5.20%
14490	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	后西地小区变压器	100	44.00%	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
14491	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大九组变压器	315	64.70%	48.20	48.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
14492	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	牟台子村中变压器	315	49.45%	96.23	96.23	未进入负面清单	否	无	4.90%
14493	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大村东台（二零）	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	1.00%
14494	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	大杖子村七组机井台变压器	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
14495	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	孟杖子村变压器	100	44.47%	35.53	35.53	未进入负面清单	否	无	5.50%
14496	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大十三组南台（二零）	200	45.76%	68.48	68.48	未进入负面清单	否	无	5.20%
14497	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	十二台村西分台变压器	400	47.90%	128.40	#####	未进入负面清单	否	无	7.80%
14498	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	郭家窑变压器（北干综合改造）	400	74.00%	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
14499	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	大杖子村九组台（二零）	80	46.60%	26.72	26.72	未进入负面清单	否	无	5.20%
14500	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	牟台子村四组分台变压器	100	47.47%	32.53	32.53	未进入负面清单	否	无	5.20%
14501	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	大杖子七组台（二零）	400	46.60%	133.60	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
14502	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	下洼子一组台（二零）	400	64.90%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
14503	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	小平房西台变压器	315	47.40%	102.69	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%

14504	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	沟门小区变压器1	50	47.69%	16.16	16.16	未进入负面清单	否	无	5.20%
14505	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大十三组北变压器	400	45.64%	137.44	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
14506	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大营小区台(二零)	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	3.00%
14507	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	下洼子中台变压器	200	74.96%	10.08	10.08	未进入负面清单	否	无	1.40%
14508	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	十二台村东台变压器	400	45.50%	138.00	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
14509	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	南塔子东台变压器	100	69.40%	10.60	10.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
14510	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	冯家沟变压器	200	44.77%	70.46	70.46	未进入负面清单	否	无	5.00%
14511	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大营三组台(二零)	400	49.90%	120.40	#####	未进入负面清单	否	无	1.10%
14512	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	桃树沟变压器	30	46.40%	10.08	10.08	未进入负面清单	否	无	5.20%
14513	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	长在九队变压器	100	54.70%	25.30	25.30	未进入负面清单	否	无	5.60%
14514	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	川心店北台变压器	100	47.95%	32.05	32.05	未进入负面清单	否	无	9.10%
14515	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	东南沟变压器2	100	77.44%	2.56	2.56	未进入负面清单	否	无	1.40%
14516	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	西南沟变压器1	20	66.44%	2.71	2.71	未进入负面清单	否	无	6.70%
14517	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	后西地变压器	100	47.70%	32.30	32.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
14518	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	后西地小区道南台变压器	30	49.74%	9.08	9.08	未进入负面清单	否	无	7.20%
14519	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	大石坝村变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
14520	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	后西地大棚变压器	100	49.70%	30.30	30.30	未进入负面清单	否	无	4.80%
14521	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	老窝铺西台变压器	63	54.70%	15.94	15.94	未进入负面清单	否	无	5.60%
14522	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	川新店台(二零)	200	49.67%	60.66	60.66	未进入负面清单	否	无	8.90%
14523	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	后西地小区道北变压器	30	49.00%	9.30	9.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
14524	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	上窝铺变压器1	100	45.59%	34.41	34.41	未进入负面清单	否	无	5.20%
14525	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	桃红沟变压器	80	55.54%	19.57	19.57	未进入负面清单	否	无	3.60%
14526	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	Pms_长在村五组变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
14527	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	大北沟变压器2	100	44.66%	35.34	35.34	未进入负面清单	否	无	5.50%

14528	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	关杖沟台变压器	20	44.70%	7.06	7.06	未进入负面清单	否	无	8.20%
14529	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	梨树沟台（二零）	200	44.74%	70.52	70.52	未进入负面清单	否	无	8.10%
14530	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	上三家子村河西台区变压器	200	49.97%	60.06	60.06	未进入负面清单	否	无	9.40%
14531	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	京营沟门台变压器	20	47.40%	6.52	6.52	未进入负面清单	否	无	5.20%
14532	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	东沟外台变压器（能效）	200	47.60%	64.80	64.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
14533	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼六组二台（二零）变压器	200	67.00%	26.00	26.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
14534	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	17结余牛粪洞台变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
14535	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	郑油房台变压器	100	45.40%	34.60	34.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
14536	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	胡头沟上台变压器	20	47.64%	6.47	6.47	未进入负面清单	否	无	5.20%
14537	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	黄道村部变压器	80	64.44%	12.45	12.45	未进入负面清单	否	无	3.60%
14538	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	头道沟里台变压器	20	47.46%	6.51	6.51	未进入负面清单	否	无	5.20%
14539	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	三道沟台变压器	20	47.44%	6.51	6.51	未进入负面清单	否	无	5.20%
14540	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	上杖子台变压器	20	59.77%	4.05	4.05	未进入负面清单	否	无	3.60%
14541	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	扎兰村变压器（煤改电）	200	47.90%	64.20	64.20	未进入负面清单	否	无	8.70%
14542	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	18新增二道沟2台变压器	100	44.00%	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
14543	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	宁西3台（二零）	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	9.20%
14544	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	南山台（二零）	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	7.10%
14545	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	土东台变压器	400	49.40%	122.40	#####	未进入负面清单	否	无	4.00%
14546	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	双庙二道沟台变压器	100	64.70%	15.30	15.30	未进入负面清单	否	无	3.60%
14547	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	马迷水2台变压器	200	64.40%	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
14548	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	Pms_东窑井变压器	400	74.50%	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
14549	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	刘家沟台变压器（光伏扶贫）	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
14550	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	18新增土一分三台变压器	400	64.50%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14551	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	市场3台动力电台（二零）	400	44.00%	144.00	#####	未进入负面清单	否	无	2.00%

14552	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	土三二台变压器	400	64.50%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14553	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	范家二台变压器	200	64.40%	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
14554	国网朝阳县供电公司	北海门66kV变电站	124沟南线	毕北一变压器(煤改电)	200	47.60%	64.80	64.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
14555	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	顺兴隆东台变压器	80	54.70%	20.24	20.24	未进入负面清单	否	无	5.60%
14556	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	马营子村台(二零)变压器	200	49.98%	60.05	60.05	未进入负面清单	否	无	1.20%
14557	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	马家沟变压器1	200	47.70%	64.60	64.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
14558	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	五星五东台(二零)变压器	200	54.70%	50.60	50.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
14559	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	吴大城沟变压器	80	54.70%	20.24	20.24	未进入负面清单	否	无	5.60%
14560	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	老爷庙正沟变压器	30	47.74%	9.68	9.68	未进入负面清单	否	无	5.20%
14561	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	南台子变压器	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	2.20%
14562	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	王法沟变压器	100	99.74%	-19.74	-19.74	未进入负面清单	否	无	20.00%
14563	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	朝至沟变压器	80	54.70%	20.24	20.24	未进入负面清单	否	无	5.60%
14564	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	文户沟四组变压器	100	54.64%	25.36	25.36	未进入负面清单	否	无	5.60%
14565	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	叶家郭家沟变压器1	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
14566	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	羊山村台(二零)	400	44.00%	144.00	#####	未进入负面清单	否	无	2.00%
14567	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟九组变压器	30	45.40%	10.38	10.38	未进入负面清单	否	无	5.20%
14568	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟12组大棚小区台(二零)	400	67.40%	50.40	50.40	未进入负面清单	否	无	1.40%
14569	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	818六工线	东山村枣山变压器	400	64.40%	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
14570	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	召山咀2台分台变压器	400	49.65%	121.40	#####	未进入负面清单	否	无	4.00%
14571	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	尚志一组变压器	200	45.40%	69.20	69.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
14572	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219赔业线	郭家村六组一号变压器	400	44.40%	142.40	#####	未进入负面清单	否	无	1.30%
14573	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	马营子上沟西台变压器	200	44.49%	71.02	71.02	未进入负面清单	否	无	8.50%
14574	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	牟台子东台变压器	63	64.77%	9.59	9.59	未进入负面清单	否	无	3.60%
14575	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	六家子台变压器	80	44.50%	28.40	28.40	未进入负面清单	否	无	2.60%

14576	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	孙杖子畜牧小区变压器	100	46.66%	33.34	33.34	未进入负面清单	否	无	5.20%
14577	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	pms_牟杖子村井变压器	50	47.90%	16.05	16.05	未进入负面清单	否	无	5.60%
14578	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	代家沟南台变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
14579	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	孙杖子变压器1	100	54.70%	25.30	25.30	未进入负面清单	否	无	5.60%
14580	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	羊角沟变压器	30	49.40%	9.18	9.18	未进入负面清单	否	无	9.50%
14581	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	17结余代家沟养殖台变压器	80	57.40%	18.08	18.08	未进入负面清单	否	无	3.60%
14582	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	上韩杖子新分变压器	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	1.20%
14583	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	长茂村5组畜牧养殖小区变压器	50	44.00%	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
14584	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	台子七组一台变压器	100	47.50%	32.50	32.50	未进入负面清单	否	无	5.20%
14585	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	三叉口3-4-1台(二零)	200	54.70%	50.60	50.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
14586	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	周杖子变压器	100	99.77%	-19.77	-19.77	未进入负面清单	否	无	20.00%
14587	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	三人沟村二组台变压器	30	44.77%	10.57	10.57	未进入负面清单	否	无	7.60%
14588	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	长茂村6组畜牧养殖小区变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
14589	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	台子4-5组2#台变压器	100	54.94%	25.06	25.06	未进入负面清单	否	无	3.60%
14590	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	水泉组变压器	100	49.70%	30.30	30.30	未进入负面清单	否	无	3.70%
14591	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	六家子村小区变压器	30	54.00%	7.80	7.80	未进入负面清单	否	无	6.50%
14592	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	东窑1-3组3#台变压器	200	54.70%	50.60	50.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
14593	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	Pms_苞米沟井变压器	50	64.60%	7.70	7.70	未进入负面清单	否	无	3.60%
14594	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	Pms_茂珍下沟东井变压器	100	44.60%	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无	1.00%
14595	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	田杖子变压器	100	67.44%	12.56	12.56	未进入负面清单	否	无	1.40%
14596	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	茂珍沟外台变压器	50	54.60%	12.70	12.70	未进入负面清单	否	无	5.60%
14597	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	赵北沟南台变压器	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
14598	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	肖三家二组大棚台变压器	50	64.54%	7.73	7.73	未进入负面清单	否	无	3.60%
14599	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	牟台子一组台(二零)	400	49.75%	121.00	#####	未进入负面清单	否	无	5.00%

14600	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	下洼子二号井变压器	63	64.50%	9.77	9.77	未进入负面清单	否	无	3.60%
14601	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	下洼子西井变压器	63	77.00%	1.89	1.89	未进入负面清单	否	无	1.40%
14602	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	十二台村东分台变压器	400	47.70%	129.20	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
14603	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	10kV十二台线南大六组大井变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
14604	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	十二台村西台变压器	200	46.77%	66.46	66.46	未进入负面清单	否	无	5.20%
14605	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	董家沟变压器	100	56.40%	23.60	23.60	未进入负面清单	否	无	3.60%
14606	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	十二台村大棚小区变压器	100	46.50%	33.50	33.50	未进入负面清单	否	无	5.20%
14607	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	十二台方塘变压器	315	46.77%	104.67	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
14608	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	柳城生态谷变压器	400	65.60%	57.60	57.60	未进入负面清单	否	无	6.70%
14609	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大营子村机井台区变压器	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	7.30%
14610	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	下洼子北井变压器	200	49.50%	61.00	61.00	未进入负面清单	否	无	9.50%
14611	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大营子村中西分台变压器	80	74.45%	4.44	4.44	未进入负面清单	否	无	1.40%
14612	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	郭家窑分台变压器	80	79.47%	0.43	0.43	未进入负面清单	否	无	1.40%
14613	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大十组变压器	200	49.64%	60.72	60.72	未进入负面清单	否	无	3.70%
14614	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大十三组北台（二零）	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
14615	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	下洼子村大棚小区变压器	50	49.40%	15.30	15.30	未进入负面清单	否	无	5.50%
14616	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	牟台子二号井变压器	160	69.90%	16.16	16.16	未进入负面清单	否	无	1.40%
14617	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	大杖子村一组分台（2.0缺陷）	400	44.60%	141.60	#####	未进入负面清单	否	无	6.30%
14618	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	小平房三组变压器（能效）	200	47.70%	64.60	64.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
14619	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大营子十二组井变压器	100	54.60%	25.40	25.40	未进入负面清单	否	无	5.60%
14620	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	大杖石灰沟变压器	50	54.00%	13.00	13.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
14621	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	小平房方塘变压器	63	44.40%	22.43	22.43	未进入负面清单	否	无	1.30%
14622	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	牟台子村大棚变压器	200	79.50%	1.00	1.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
14623	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大11组变压器	200	49.97%	60.07	60.07	未进入负面清单	否	无	7.70%

14624	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	十二台一组大井变压器	50	49.70%	15.15	15.15	未进入负面清单	否	无	4.70%
14625	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大一组变压器	200	44.44%	71.12	71.12	未进入负面清单	否	无	1.30%
14626	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	大杖村孙腿沟保护小区变压器	50	47.74%	16.13	16.13	未进入负面清单	否	无	5.20%
14627	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	迟家沟小区变压器	10	74.50%	0.55	0.55	未进入负面清单	否	无	1.40%
14628	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	下洼子四组变压器	400	46.40%	134.40	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
14629	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	小平房村方塘分台变压器	200	74.70%	10.60	10.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
14630	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	下洼村一号井变压器	80	49.49%	24.41	24.41	未进入负面清单	否	无	2.00%
14631	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	小平房村北大井变压器	63	46.57%	21.06	21.06	未进入负面清单	否	无	5.20%
14632	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	三官4变压器	50	54.70%	12.65	12.65	未进入负面清单	否	无	5.60%
14633	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	孙杖子台变压器（煤改电）	400	46.40%	134.40	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
14634	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	河东西台（二零）	400	64.70%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
14635	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	三道梁8组地台变压器	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	2.10%
14636	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	北营子西头变压器	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
14637	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	石匠沟外台（二零）	400	64.50%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14638	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	代杖子2台变压器	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	7.90%
14639	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	山后小兴沟台区变压器	100	69.40%	10.60	10.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
14640	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	东南沟台变压器（光伏扶贫）	100	44.50%	35.50	35.50	未进入负面清单	否	无	3.50%
14641	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	青山沟台变压器（光伏扶贫）	100	49.40%	30.60	30.60	未进入负面清单	否	无	8.20%
14642	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	路西台（二零）	200	55.50%	49.00	49.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14643	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	18新增土二台变压器	100	44.00%	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
14644	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	三歪1台（二零）	100	64.64%	15.36	15.36	未进入负面清单	否	无	3.60%
14645	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	122炼铁线	18新增河西北台变压器	200	44.90%	70.20	70.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
14646	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	122炼铁线	18新增河西北台变压器	200	49.50%	61.00	61.00	未进入负面清单	否	无	4.00%
14647	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	122炼铁线	河心杖子台（二零）	200	45.40%	69.20	69.20	未进入负面清单	否	无	5.20%

14648	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	15结余红庙子台变压器	200	49.60%	60.80	60.80	未进入负面清单	否	无	1.10%
14649	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	贝东台（二零）	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	9.90%
14650	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	老道沟三队台变压器	50	47.00%	16.50	16.50	未进入负面清单	否	无	5.20%
14651	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	荒地台变压器	80	46.94%	26.45	26.45	未进入负面清单	否	无	5.20%
14652	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	木匠沟台变压器1	50	74.70%	2.65	2.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
14653	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	黄木西沟台变压器	30	57.40%	6.78	6.78	未进入负面清单	否	无	3.60%
14654	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	羊地沟台变压器	100	67.40%	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
14655	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	曹杖子西台2台变压器	80	54.60%	20.32	20.32	未进入负面清单	否	无	5.60%
14656	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	PMS-八大八组变压器	30	57.60%	6.72	6.72	未进入负面清单	否	无	3.60%
14657	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	团结大棚台变压器	20	44.70%	7.06	7.06	未进入负面清单	否	无	1.10%
14658	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	八大二组大棚变压器	50	54.70%	12.65	12.65	未进入负面清单	否	无	5.60%
14659	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	扎兰四组变压器	400	44.49%	142.04	#####	未进入负面清单	否	无	7.10%
14660	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	YHG_上河3组2台变压器	80	54.70%	20.24	20.24	未进入负面清单	否	无	5.60%
14661	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	李本胜大棚变压器	50	47.44%	16.28	16.28	未进入负面清单	否	无	5.20%
14662	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	团结五组变压器1	50	49.64%	15.18	15.18	未进入负面清单	否	无	9.00%
14663	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	团结五组大棚变压器	50	54.70%	12.65	12.65	未进入负面清单	否	无	5.60%
14664	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	八大一组二台变压器2	80	66.00%	11.20	11.20	未进入负面清单	否	无	6.70%
14665	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	黄道一组东台变压器(21技改)	100	54.70%	25.30	25.30	未进入负面清单	否	无	5.60%
14666	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	18新增宁西2台变压器	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
14667	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	双庙四台（二零）	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
14668	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	马路沟台变压器	100	44.70%	35.30	35.30	未进入负面清单	否	无	5.90%
14669	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	青山小区台变压器	50	74.70%	2.65	2.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
14670	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	双庙1台变压器	100	44.77%	35.23	35.23	未进入负面清单	否	无	9.50%
14671	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	双庙五台变压器	50	46.40%	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	5.20%

14672	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	塔北1台变压器	100	49.70%	30.30	30.30	未进入负面清单	否	无	7.90%
14673	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	水泉沟台变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
14674	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	邓杖子小区变压器	30	54.70%	7.59	7.59	未进入负面清单	否	无	5.60%
14675	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	塔子沟2台	80	46.40%	26.88	26.88	未进入负面清单	否	无	5.20%
14676	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	那拉滩变压器	100	49.45%	30.55	30.55	未进入负面清单	否	无	2.00%
14677	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	果树队二台变压器	80	75.60%	3.52	3.52	未进入负面清单	否	无	1.40%
14678	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	二道岭台变压器	50	59.40%	10.30	10.30	未进入负面清单	否	无	3.60%
14679	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	洞子台变压器	50	54.70%	12.65	12.65	未进入负面清单	否	无	5.60%
14680	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	大杖子变压器（光伏扶贫）	200	47.00%	66.00	66.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
14681	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	三道梁村2台变压器	50	54.70%	12.65	12.65	未进入负面清单	否	无	5.60%
14682	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	西营子西变压器	80	44.40%	28.48	28.48	未进入负面清单	否	无	1.30%
14683	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	14、15、16组2台变压器	50	54.70%	12.65	12.65	未进入负面清单	否	无	5.60%
14684	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	聚鑫小区变压器	20	44.45%	7.11	7.11	未进入负面清单	否	无	6.70%
14685	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	陈杖子小区台变压器	100	54.70%	25.30	25.30	未进入负面清单	否	无	5.60%
14686	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	三官六台（二零）变压器	200	49.90%	60.20	60.20	未进入负面清单	否	无	7.90%
14687	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	单台子一号井变压器	100	49.94%	30.06	30.06	未进入负面清单	否	无	8.20%
14688	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	双庙村增容变压器	400	46.67%	133.32	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
14689	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	胡家沟变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
14690	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	曲家沟台变压器	50	54.70%	12.65	12.65	未进入负面清单	否	无	5.60%
14691	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	中营子井变压器	20	54.70%	5.06	5.06	未进入负面清单	否	无	5.60%
14692	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	下长梁台变压器	80	45.40%	27.68	27.68	未进入负面清单	否	无	5.20%
14693	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	上店台变压器1	80	44.40%	28.48	28.48	未进入负面清单	否	无	1.30%
14694	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	河东大棚台变压器	50	54.70%	12.65	12.65	未进入负面清单	否	无	5.60%
14695	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	西营子小区台变压器	50	46.70%	16.65	16.65	未进入负面清单	否	无	5.20%

14696	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	黄西大棚台变压器	50	54.70%	12.65	12.65	未进入负面清单	否	无	5.60%
14697	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	兰西变压器	100	44.00%	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
14698	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	北台（二零）	200	46.70%	66.60	66.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
14699	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	朱杖子台（二零）	200	49.70%	60.60	60.60	未进入负面清单	否	无	8.00%
14700	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	北洼变压器	160	46.47%	53.65	53.65	未进入负面清单	否	无	5.20%
14701	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	北营子2台变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
14702	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	水库一台变压器	100	47.94%	32.06	32.06	未进入负面清单	否	无	3.60%
14703	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	马家洼变压器	50	47.56%	16.22	16.22	未进入负面清单	否	无	5.20%
14704	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	山咀一队变压器	80	64.70%	12.24	12.24	未进入负面清单	否	无	3.60%
14705	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	吴杖子五组台（二零）	200	44.90%	70.20	70.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
14706	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	房东变压器	50	44.94%	17.53	17.53	未进入负面清单	否	无	5.20%
14707	国网朝阳县供电公司	寒山66kV变电站	819王营子线	综合厂变压器	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
14708	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	果蚕刘背会变压器	100	47.40%	32.60	32.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
14709	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	双庙八组小区变压器	200	49.70%	60.60	60.60	未进入负面清单	否	无	8.70%
14710	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	房西变压器	200	67.40%	25.20	25.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
14711	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	南柳变压器	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
14712	国网朝阳县供电公司	寒山66kV变电站	813王伦沟线	车户沟南台变压器	400	64.50%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14713	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	二车户四组变压器（能效）	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	5.50%
14714	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	黄木南台变压器（能效）	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
14715	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	南梁变压器	100	54.70%	25.30	25.30	未进入负面清单	否	无	5.60%
14716	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	曹家小区变压器	30	76.00%	1.20	1.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
14717	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	山后村变压器	100	47.45%	32.55	32.55	未进入负面清单	否	无	5.20%
14718	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	南双庙蔬菜批发市场变压器	200	54.70%	50.60	50.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
14719	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	单家店二组变压器	400	64.60%	61.60	61.60	未进入负面清单	否	无	3.60%

14720	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316半山线	北四家子业务部变压器	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	5.30%
14721	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	南双庙镇双庙村3号井变压器	50	54.40%	12.80	12.80	未进入负面清单	否	无	4.70%
14722	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	北台子变压器	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	9.80%
14723	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	丁家店2号井变压器	50	47.45%	16.28	16.28	未进入负面清单	否	无	5.20%
14724	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	牯牛梁子变压器	30	44.40%	10.68	10.68	未进入负面清单	否	无	1.30%
14725	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	中学变压器1	50	79.90%	0.05	0.05	未进入负面清单	否	无	1.40%
14726	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	五尺营子大棚变压器	50	44.50%	17.75	17.75	未进入负面清单	否	无	9.50%
14727	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	波一组台变压器	200	46.44%	67.12	67.12	未进入负面清单	否	无	5.20%
14728	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	317沟门线	17结余沟门里队台变压器	200	45.40%	69.20	69.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
14729	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	317沟门线	遥四变压器1	100	44.70%	35.30	35.30	未进入负面清单	否	无	6.40%
14730	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	317沟门线	小遥沟变压器1	50	67.40%	6.30	6.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
14731	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	哈拉贵南台(二零)	400	67.60%	49.60	49.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
14732	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	西营子变压器	100	44.70%	35.30	35.30	未进入负面清单	否	无	5.30%
14733	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	哈拉贵村台(二零)	200	44.94%	70.12	70.12	未进入负面清单	否	无	5.20%
14734	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	山嘴东台变压器	20	64.00%	3.20	3.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
14735	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	山后沟里变压器1	100	47.40%	32.60	32.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
14736	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	猛虎沟4#小区变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
14737	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	腰而营子村十三组台(二零)	400	46.77%	132.92	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
14738	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	哈拉贵五队变压器	100	74.47%	5.53	5.53	未进入负面清单	否	无	1.40%
14739	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	山嘴村南台变压器(2015农网升级)	400	64.40%	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
14740	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	三道湾分台变压器	100	46.70%	33.30	33.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
14741	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	叶家店西沟台(二零)	400	69.40%	42.40	42.40	未进入负面清单	否	无	1.40%
14742	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	哈拉贵小区变压器	400	65.46%	58.16	58.16	未进入负面清单	否	无	6.70%

14743	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	南双庙镇马德沟村蒙古两家电变器	50	54.70%	12.65	12.65	未进入负面清单	否	无	5.60%
14744	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	116东宇线	村东2台（二零）	400	44.54%	141.82	#####	未进入负面清单	否	无	9.50%
14745	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	猛虎沟小区1#井变压器	50	54.70%	12.65	12.65	未进入负面清单	否	无	5.60%
14746	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	单家店小区变压器	30	44.70%	10.59	10.59	未进入负面清单	否	无	4.10%
14747	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	18新增三官七组变压器	200	45.60%	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
14748	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	三官一变压器	200	45.95%	68.10	68.10	未进入负面清单	否	无	5.20%
14749	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	上吊桥子台（二零）变压器	400	66.79%	52.84	52.84	未进入负面清单	否	无	1.40%
14750	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	山后村车站台变压器	50	94.30%	-7.15	-7.15	未进入负面清单	否	无	20.00%
14751	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	白杨沟台区变压器	50	99.46%	-9.73	-9.73	未进入负面清单	否	无	20.00%
14752	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	南双庙镇双庙村2号井变压器	50	57.00%	11.50	11.50	未进入负面清单	否	无	3.60%
14753	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	猛虎沟二组变压器	80	46.40%	26.88	26.88	未进入负面清单	否	无	5.20%
14754	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	波罗赤蔬菜大棚1台变压器	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	7.90%
14755	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	史家杖子井变压器	100	45.49%	34.51	34.51	未进入负面清单	否	无	5.20%
14756	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	南双庙镇双庙村4号井变压器	50	55.40%	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	3.60%
14757	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	宋杖子变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
14758	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	丁家店分台变压器	100	49.00%	31.00	31.00	未进入负面清单	否	无	7.20%
14759	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	邢家沟变压器	50	99.43%	-9.72	-9.72	未进入负面清单	否	无	20.00%
14760	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	肖三家二组台（二零）变压器	200	46.49%	67.01	67.01	未进入负面清单	否	无	5.20%
14761	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	和五台（二零）变压器	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
14762	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	西北山变压器	30	49.40%	9.18	9.18	未进入负面清单	否	无	6.20%
14763	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	后杖子小区变压器	50	44.69%	17.66	17.66	未进入负面清单	否	无	7.00%
14764	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	大四南沟变压器	400	74.70%	21.20	21.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
14765	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	东山台区变压器	200	45.40%	69.20	69.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
14766	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	18新增三官六变压器	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	9.40%

14767	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	南柳西台变压器	50	54.00%	13.00	13.00	未进入负面清单	否	无	7.50%
14768	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	波二组台（二零）变压器	400	64.70%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
14769	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	南双庙蔬菜批发市场南台变压器	200	45.60%	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
14770	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	东沟台区变压器	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	8.90%
14771	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	猛虎沟台（二零）变压器	400	45.70%	137.20	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
14772	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	大杖子下沟变压器	100	54.54%	25.46	25.46	未进入负面清单	否	无	5.60%
14773	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	猛虎沟3#小区变压器	200	45.79%	68.42	68.42	未进入负面清单	否	无	5.20%
14774	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	三官小区2变压器	100	44.70%	35.30	35.30	未进入负面清单	否	无	8.20%
14775	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	波罗赤蔬菜大棚3台变压器	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	7.30%
14776	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	猛虎沟小区方塘变压器	50	54.70%	12.65	12.65	未进入负面清单	否	无	5.60%
14777	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	跃进先锋台区变压器	50	46.00%	17.00	17.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
14778	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	三官五组里台变压器	400	64.50%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14779	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	城山沟台变压器（2020业扩）	200	46.70%	66.60	66.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
14780	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	10kV双南线双庙村七组大棚小区变压器	200	54.77%	50.46	50.46	未进入负面清单	否	无	3.60%
14781	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	猛虎沟2#小区变压器	200	49.45%	61.10	61.10	未进入负面清单	否	无	2.70%
14782	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	罗锅沟变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
14783	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	羊山东井变压器	200	96.84%	-33.68	-33.68	未进入负面清单	否	无	20.00%
14784	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	猛虎沟东台变压器	400	46.60%	133.60	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
14785	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	东河井变压器	50	44.50%	17.75	17.75	未进入负面清单	否	无	1.70%
14786	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	大兴沟外变压器（2020业扩）	100	54.70%	25.30	25.30	未进入负面清单	否	无	5.60%
14787	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	18新增丁家店东台变压器	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	3.40%
14788	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	南营子井台变压器	50	54.70%	12.65	12.65	未进入负面清单	否	无	5.60%
14789	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	和四台（二零）变压器	200	57.65%	44.69	44.69	未进入负面清单	否	无	3.60%
14790	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	羊山市场变压器	400	54.70%	101.20	#####	未进入负面清单	否	无	5.60%

14791	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	北营子井台变压器	50	44.50%	17.75	17.75	未进入负面清单	否	无	3.00%
14792	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	陈美市场变压器	200	46.70%	66.60	66.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
14793	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	新华大队变压器	400	45.74%	137.02	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
14794	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	大四南沟2台	100	55.60%	24.40	24.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
14795	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	鞍山屯北变压器	100	46.64%	33.36	33.36	未进入负面清单	否	无	5.20%
14796	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	大杖子上沟变压器	100	45.94%	34.06	34.06	未进入负面清单	否	无	5.20%
14797	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	三官五变压器	20	98.83%	-3.77	-3.77	未进入负面清单	否	无	20.00%
14798	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	孙杖子北台（二零）变压器	200	47.47%	65.06	65.06	未进入负面清单	否	无	5.20%
14799	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	18新增北台子北台变压器	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
14800	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	房东新增西台变压器	200	59.70%	40.60	40.60	未进入负面清单	否	无	3.60%
14801	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	八石沟分台变压器（煤改电）	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	6.40%
14802	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	尖东变压器	200	46.95%	66.10	66.10	未进入负面清单	否	无	5.20%
14803	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	单家店变压器	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
14804	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	南梁变压器1	250	49.40%	76.50	76.50	未进入负面清单	否	无	1.40%
14805	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	煎饼沟西台（二零）变压器	200	46.00%	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
14806	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	吊桥子变压器	400	46.60%	133.60	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
14807	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	猛虎沟北山变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
14808	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	双庙八组变压器	200	47.55%	64.90	64.90	未进入负面清单	否	无	5.20%
14809	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	三官七变压器	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
14810	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	山后中营子变压器（煤改电）	100	55.70%	24.30	24.30	未进入负面清单	否	无	3.60%
14811	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	18新增南梁西沟变压器	100	44.70%	35.30	35.30	未进入负面清单	否	无	4.00%
14812	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	三官二变压器	200	44.75%	70.50	70.50	未进入负面清单	否	无	10.00%
14813	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	老西沟变压器	200	44.47%	71.06	71.06	未进入负面清单	否	无	8.90%
14814	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	南双庙镇曹家村西台子井变压器	400	64.70%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	3.60%

14815	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	单家店线南台子台(二零)变压器	200	49.70%	60.60	60.60	未进入负面清单	否	无	7.20%
14816	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	南营子村台(二零)	400	44.66%	141.34	#####	未进入负面清单	否	无	9.60%
14817	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	石匠沟里变压器	200	44.77%	70.47	70.47	未进入负面清单	否	无	8.30%
14818	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	羊山东头台(二零)	200	46.49%	67.01	67.01	未进入负面清单	否	无	5.20%
14819	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	北营子中台(煤改电)	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	7.20%
14820	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	北大沟台变压器	50	54.50%	12.75	12.75	未进入负面清单	否	无	5.60%
14821	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	大四家子村台(二零)	400	46.65%	133.40	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
14822	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	南营子南头台(二零)	400	49.76%	120.96	#####	未进入负面清单	否	无	5.50%
14823	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	石匠沟小营子台变压器	100	69.00%	11.00	11.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
14824	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	羊山加油站台(二零)	200	44.49%	71.02	71.02	未进入负面清单	否	无	2.20%
14825	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	15结余大四井台变压器	100	47.49%	32.51	32.51	未进入负面清单	否	无	5.20%
14826	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	羊山河东变压器	100	46.00%	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
14827	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	新华西头台(二零)	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
14828	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	15结余石匠沟上台变压器	400	65.60%	57.60	57.60	未进入负面清单	否	无	6.70%
14829	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	15结余大四井二台变压器	250	44.40%	89.00	89.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
14830	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	南营子北头变压器	100	95.21%	-15.21	-15.21	未进入负面清单	否	无	20.00%
14831	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	小郭家沟变压器	200	54.70%	50.60	50.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
14832	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	北营子村台(二零)	200	54.40%	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	8.40%
14833	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	pms_秋皮沟变压器	30	44.50%	10.65	10.65	未进入负面清单	否	无	7.10%
14834	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	白庙子大棚台变压器	20	79.40%	0.12	0.12	未进入负面清单	否	无	1.40%
14835	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	古山子业务部变压器	200	45.60%	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
14836	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	头道村二道组台(二零)	200	46.99%	66.02	66.02	未进入负面清单	否	无	5.20%
14837	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	台外变压器(2020业扩)	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	6.20%
14838	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	刘家店台变压器	100	66.40%	13.60	13.60	未进入负面清单	否	无	6.70%

14839	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	东沟组变压器	50	54.94%	12.53	12.53	未进入负面清单	否	无	3.60%
14840	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	高杖子小区变压器	80	59.40%	16.48	16.48	未进入负面清单	否	无	3.60%
14841	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	马杖子小区变压器	100	47.00%	33.00	33.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
14842	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	柳里变压器	50	44.50%	17.75	17.75	未进入负面清单	否	无	5.60%
14843	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	医院台变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
14844	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	东南沟沟里变压器	100	49.70%	30.30	30.30	未进入负面清单	否	无	6.40%
14845	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	西北沟果园台（光伏扶贫）	400	44.44%	142.24	#####	未进入负面清单	否	无	1.30%
14846	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	瓦盆沟二台变压器	400	54.40%	102.40	#####	未进入负面清单	否	无	7.10%
14847	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	杨家沟外台变压器	200	54.70%	50.60	50.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
14848	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	东五家子2台（二零）	400	64.50%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14849	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	李杖子南台（二零）	400	64.50%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14850	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	山后畜牧小区变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
14851	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	炮手南台（二零）	400	67.74%	49.04	49.04	未进入负面清单	否	无	1.40%
14852	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	治山队台（二零）	200	49.80%	60.41	60.41	未进入负面清单	否	无	4.50%
14853	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	东五家子组变压器	400	54.70%	101.20	#####	未进入负面清单	否	无	5.60%
14854	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	丰外台变压器	50	47.00%	16.50	16.50	未进入负面清单	否	无	5.20%
14855	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	蒲坦沟台（二零）	200	54.70%	50.60	50.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
14856	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	北组台变压器	100	49.40%	30.60	30.60	未进入负面清单	否	无	6.80%
14857	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	18新增北队2台变压器	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	5.00%
14858	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	沟门子变压器	200	54.70%	50.60	50.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
14859	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	七道岭线双庙台（二零）	400	67.60%	49.60	49.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
14860	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	南山大棚台变压器	30	54.74%	7.58	7.58	未进入负面清单	否	无	3.60%
14861	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	南山小区台变压器	20	54.70%	5.06	5.06	未进入负面清单	否	无	5.60%
14862	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	双庙南山台变压器	100	74.94%	5.06	5.06	未进入负面清单	否	无	1.40%

14863	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	南道台变压器	50	59.54%	10.23	10.23	未进入负面清单	否	无	3.60%
14864	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	四节梁小区台变压器	20	44.64%	7.07	7.07	未进入负面清单	否	无	8.40%
14865	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	奔楼杖子2台变压器	30	54.70%	7.59	7.59	未进入负面清单	否	无	5.60%
14866	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	高速出口小区台变压器	30	47.45%	9.77	9.77	未进入负面清单	否	无	5.20%
14867	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	pms_双庙小区2台变压器	50	49.60%	15.20	15.20	未进入负面清单	否	无	3.70%
14868	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	双庙小区台变压器	30	47.76%	9.67	9.67	未进入负面清单	否	无	7.10%
14869	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	17结余大房申二台变压器	200	46.47%	67.06	67.06	未进入负面清单	否	无	5.20%
14870	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	山咀分台	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	7.10%
14871	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	丛杖子台变压器	400	45.70%	137.20	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
14872	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	大四西台变压器	200	54.70%	50.60	50.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
14873	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	唐房台变压器	100	47.70%	32.30	32.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
14874	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	上黄台变压器	200	54.70%	50.60	50.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
14875	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	四节梁台变压器（煤改电）	200	54.70%	50.60	50.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
14876	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	哈二小区变压器	20	69.60%	2.08	2.08	未进入负面清单	否	无	1.40%
14877	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	黄上小区变压器	50	44.79%	17.61	17.61	未进入负面清单	否	无	7.90%
14878	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	17结余黑山沟台变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
14879	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	17结余头道台变压器	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	5.70%
14880	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	库心地小区三变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
14881	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	贾家店台（二零）	200	54.70%	50.60	50.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
14882	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	庞台子大棚小区变压器	20	54.70%	5.06	5.06	未进入负面清单	否	无	5.60%
14883	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	哈巴沟二台变压器	50	54.70%	12.65	12.65	未进入负面清单	否	无	5.60%
14884	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	南坡小区变压器	30	45.40%	10.38	10.38	未进入负面清单	否	无	5.20%
14885	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	沟门乡政府台（二零）	200	45.97%	68.06	68.06	未进入负面清单	否	无	5.20%
14886	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	雷东山变压器	100	69.60%	10.40	10.40	未进入负面清单	否	无	1.40%

14887	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	梁东小区变压器1	80	44.99%	28.01	28.01	未进入负面清单	否	无	5.20%
14888	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	库心地小区变压器	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
14889	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	17结余永茂兴台变压器	200	49.70%	60.60	60.60	未进入负面清单	否	无	1.50%
14890	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	拉南小区变压器	50	79.00%	0.50	0.50	未进入负面清单	否	无	1.40%
14891	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	17结余末杖子台变压器	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	6.40%
14892	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	黄台子台（二零）	200	54.70%	50.60	50.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
14893	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	四新变压器	50	54.70%	12.65	12.65	未进入负面清单	否	无	5.60%
14894	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	库心地小区二变压器	50	44.50%	17.75	17.75	未进入负面清单	否	无	6.90%
14895	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	17结余胜利台变压器	100	55.50%	24.50	24.50	未进入负面清单	否	无	3.60%
14896	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	西山变压器4	30	54.70%	7.59	7.59	未进入负面清单	否	无	3.60%
14897	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	南铺变压器	50	54.70%	12.65	12.65	未进入负面清单	否	无	3.60%
14898	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	彦家变压器	50	44.60%	17.70	17.70	未进入负面清单	否	无	3.30%
14899	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	上沟变压器（业扩）	50	45.44%	17.28	17.28	未进入负面清单	否	无	5.20%
14900	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	哈一小区变压器	30	54.40%	7.68	7.68	未进入负面清单	否	无	2.60%
14901	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	北沟门村小区台变压器	30	54.70%	7.59	7.59	未进入负面清单	否	无	3.60%
14902	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	西山小区变压器	30	75.60%	1.32	1.32	未进入负面清单	否	无	1.40%
14903	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	黄上变压器	30	45.00%	10.50	10.50	未进入负面清单	否	无	5.20%
14904	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	永茂兴小区变压器	30	67.60%	3.72	3.72	未进入负面清单	否	无	1.40%
14905	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	程家变压器	50	57.70%	11.15	11.15	未进入负面清单	否	无	3.60%
14906	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	东沟台变压器	200	45.47%	69.06	69.06	未进入负面清单	否	无	5.20%
14907	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	赵家沟变压器	100	44.60%	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无	8.30%
14908	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	二道小区变压器	200	45.54%	68.92	68.92	未进入负面清单	否	无	5.20%
14909	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	南坡变压器	100	54.70%	25.30	25.30	未进入负面清单	否	无	3.60%
14910	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	黄杖子台（二零）	400	67.60%	49.60	49.60	未进入负面清单	否	无	1.40%

14911	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	于家店变压器	100	45.60%	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	5.20%
14912	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	315杨树湾线	冷棚小区台（二零）变压器	200	54.70%	50.60	50.60	未进入负面清单	否	无	3.60%
14913	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	瓦房变压器	200	46.44%	67.12	67.12	未进入负面清单	否	无	5.20%
14914	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	北扎台（二零）	200	47.60%	64.80	64.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
14915	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	17结余庞台子台变压器	200	49.94%	60.12	60.12	未进入负面清单	否	无	2.20%
14916	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	河北变压器	200	44.44%	71.11	71.11	未进入负面清单	否	无	1.30%
14917	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	17结余黄台子台变压器	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	7.20%
14918	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	拉拉营子变压器	100	57.00%	23.00	23.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14919	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	敖汉台（二零）变压器	400	64.50%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14920	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	17结余赵营子台变压器	400	65.47%	58.12	58.12	未进入负面清单	否	无	6.70%
14921	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	17结余哈四组台变压器	400	64.50%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14922	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	齐台子变压器	50	47.70%	16.15	16.15	未进入负面清单	否	无	5.20%
14923	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	周台子台（二零）	200	46.44%	67.11	67.11	未进入负面清单	否	无	5.20%
14924	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	10千伏贾家店线西沟里柱上变压器	10	54.70%	2.53	2.53	未进入负面清单	否	无	3.60%
14925	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	朱杖子台（二零）	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	3.30%
14926	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	马营子变压器	100	54.70%	25.30	25.30	未进入负面清单	否	无	3.60%
14927	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	转径台（二零）	200	49.49%	61.01	61.01	未进入负面清单	否	无	3.70%
14928	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	北沟门村台（二零）	400	67.60%	49.60	49.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
14929	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	南扎台（二零）	400	66.46%	54.16	54.16	未进入负面清单	否	无	6.70%
14930	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	17结余贾家店二组台变压器	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
14931	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	贾家店二台（二零）	400	64.50%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14932	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	胡杖子台（二零）	400	44.65%	141.40	#####	未进入负面清单	否	无	7.70%
14933	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	二道变压器	100	45.40%	34.60	34.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
14934	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	下韩杖子台变压器	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%

14935	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415号北 线	三麻沟台变 压器	50	44.70%	17.65	17.65	未进入 负面清 单	否	无	6.10%
14936	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店唐台 子台变压器（抗 旱异常）	100	45.60%	34.40	34.40	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
14937	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店 线	胜利三台变 压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入 负面清 单	否	无	1.30%
14938	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店 线	二八尺变 压器	100	49.60%	30.40	30.40	未进入 负面清 单	否	无	6.90%
14939	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变 电站	103北干线	西营子一台 变 压器	315	45.70%	108.05	#####	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
14940	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变 电站	103北干线	扎兰大棚小 区台变压器	50	49.99%	15.01	15.01	未进入 负面清 单	否	无	3.70%
14941	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变 电站	103北干线	西营子大棚 变 压器	30	49.74%	9.08	9.08	未进入 负面清 单	否	无	8.30%
14942	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变 电站	103北干线	YHG 西营子 村养殖小区变 压器	30	54.70%	7.59	7.59	未进入 负面清 单	否	无	3.60%
14943	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变 电站	103北干线	扎兰二组地 台 变压器	315	74.00%	18.90	18.90	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
14944	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变 电站	103北干线	南山大棚小 区 变压器	50	44.50%	17.75	17.75	未进入 负面清 单	否	无	9.50%
14945	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门 线	马西沟台（二 零）	200	45.60%	68.80	68.80	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
14946	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门 线	范家村台变 压器（光伏扶 贫）	200	45.60%	68.80	68.80	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
14947	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1220开发 区线	柳城特区郭 家村五组大棚 分 台变压器	250	47.70%	80.75	80.75	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
14948	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变 电站	103北干线	15结余西营 子七组台变 压器	200	45.55%	68.90	68.90	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
14949	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变 电站	103北干线	西营子二组 台（二零）	400	44.00%	144.00	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.00%
14950	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变 电站	103北干线	沟西台（二 零）	400	54.40%	102.40	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
14951	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变 电站	103北干线	西营子三十 组 变压器	200	49.49%	61.01	61.01	未进入 负面清 单	否	无	6.00%
14952	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变 电站	103北干线	西三家七组 变 压器	200	47.70%	64.60	64.60	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
14953	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变 电站	103北干线	西三家五组 2 台变压器	50	74.50%	2.75	2.75	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
14954	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门 线	黑英台变 压器	100	66.40%	13.60	13.60	未进入 负面清 单	否	无	6.70%
14955	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门 线	石门子台变 压 器	50	45.60%	17.20	17.20	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
14956	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二 台线	小平房村西 分 台变压器	400	44.40%	142.40	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.30%
14957	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	10kV台子线 六家子四组变 压器（2.0续 建）	20	74.00%	1.20	1.20	未进入 负面清 单	否	无	1.40%

14958	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	三叉口5-9组2#变压器(2.0续建)	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
14959	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	满达1-2组变压器(2.0续建)	200	46.54%	66.92	66.92	未进入负面清单	否	无	5.20%
14960	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	鞠南二台变压器	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
14961	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	鞠杖子大棚台变压器	400	46.47%	134.12	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
14962	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	酒烧锅北台变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
14963	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	鞠北台变压器	400	46.40%	134.40	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
14964	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	王家台变压器	50	44.70%	17.65	17.65	未进入负面清单	否	无	2.40%
14965	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	苏家店四台变压器	50	49.40%	15.30	15.30	未进入负面清单	否	无	9.20%
14966	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	山咀8组沟里台变压器	30	44.47%	10.66	10.66	未进入负面清单	否	无	2.20%
14967	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	112大屯东线	大屯东光1台变压器	400	46.60%	133.60	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
14968	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	112大屯东线	大屯东光2台变压器	400	47.00%	132.00	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
14969	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增中营子南坎变压器	400	64.00%	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14970	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	热沟台变压器	50	66.40%	6.80	6.80	未进入负面清单	否	无	6.70%
14971	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	东豪松沟台(二零)	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	2.70%
14972	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增西窝铺小北台变压器	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	1.00%
14973	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	敬老院2台变压器	500	57.00%	115.00	#####	未进入负面清单	否	无	3.60%
14974	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	敬老院台变压器1(光伏扶贫)	400	64.00%	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14975	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	柏木沟南台变压器(能效)	200	54.47%	51.06	51.06	未进入负面清单	否	无	5.60%
14976	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	土一台(二零)	200	44.76%	70.48	70.48	未进入负面清单	否	无	3.20%
14977	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	18新增土一分二台变压器	400	64.50%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14978	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	二车户上沟变压器	200	45.40%	69.20	69.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
14979	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	孤家子2井变压器	50	74.50%	2.75	2.75	未进入负面清单	否	无	1.40%
14980	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	陈美樱桃小区变压器	50	49.70%	15.15	15.15	未进入负面清单	否	无	6.70%
14981	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	龙潭沟变压器	200	64.76%	30.48	30.48	未进入负面清单	否	无	3.60%

14982	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	二车户五组台(二零)	200	69.60%	20.80	20.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
14983	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	陈美小区变压器	30	74.50%	1.65	1.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
14984	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	陈美井变压器	50	74.00%	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
14985	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	10kV羊山线胡家沟变压器	200	90.12%	-20.24	-20.24	未进入负面清单	否	无	20.00%
14986	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	四台小区变压器	30	54.00%	7.80	7.80	未进入负面清单	否	无	4.50%
14987	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	倒廷沟里台变压器	400	66.70%	53.20	53.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
14988	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	南沟变压器	100	64.90%	15.10	15.10	未进入负面清单	否	无	3.60%
14989	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	岑沟变压器(光伏扶贫)	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
14990	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	孤家子1井变压器	50	74.50%	2.75	2.75	未进入负面清单	否	无	1.40%
14991	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店东营子台(能效)	400	44.40%	142.40	#####	未进入负面清单	否	无	1.30%
14992	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	陈美营子村2号(1)变压器	80	57.56%	17.95	17.95	未进入负面清单	否	无	3.60%
14993	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	上电西头变压器	100	45.40%	34.60	34.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
14994	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	18新增偏道沟二台变压器	200	45.60%	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
14995	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	胡里地变压器	50	56.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14996	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	15结余上苑台变压器	100	44.70%	35.30	35.30	未进入负面清单	否	无	8.70%
14997	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	二车户村变压器(光伏扶贫)	100	46.60%	33.40	33.40	未进入负面清单	否	无	5.20%
14998	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	倒廷五组变压器	200	47.00%	66.00	66.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
14999	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	鸡冠山变压器	200	47.74%	64.52	64.52	未进入负面清单	否	无	5.20%
15000	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	15结余下苑台变压器	100	49.40%	30.60	30.60	未进入负面清单	否	无	2.10%
15001	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	陈美营子村变压器	100	54.70%	25.30	25.30	未进入负面清单	否	无	3.60%
15002	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	陈美大井台(二零)	200	46.97%	66.06	66.06	未进入负面清单	否	无	5.20%
15003	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	解放村变压器	100	47.96%	32.04	32.04	未进入负面清单	否	无	10.00%
15004	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	四台中营子变压器	100	64.90%	15.10	15.10	未进入负面清单	否	无	3.60%
15005	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	周家窝铺变压器	80	49.64%	24.29	24.29	未进入负面清单	否	无	8.00%

15006	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	塔子沟台(二零)	400	74.50%	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15007	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	偏道沟里台(二零)	400	46.74%	133.04	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
15008	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	解放沟里台变压器(18农网)	100	47.60%	32.40	32.40	未进入负面清单	否	无	5.20%
15009	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	倒廷沟村台(二零)	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
15010	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	朝阳沟变压器(能效)	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	3.20%
15011	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	米家沟村变压器(能效)	200	64.00%	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
15012	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	长在七队变压器	200	54.70%	50.60	50.60	未进入负面清单	否	无	3.60%
15013	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	柳木匠沟外台变压器	30	74.00%	1.80	1.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
15014	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	大四家小区变压器	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15015	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	倒廷大井台(二零)	200	47.70%	64.60	64.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
15016	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	山嘴台变压器	100	74.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15017	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	柳条三家村台(二零)变压器	50	44.44%	17.78	17.78	未进入负面清单	否	无	1.30%
15018	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	三官下店台变压器	50	47.77%	16.12	16.12	未进入负面清单	否	无	5.70%
15019	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	瓦房子业务部变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
15020	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	113大屯线	何家窝铺2台变压器	50	74.00%	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15021	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	113大屯线	大北沟台变压器	50	47.99%	16.01	16.01	未进入负面清单	否	无	2.80%
15022	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	水泉村山里小区1变压器	50	64.60%	7.70	7.70	未进入负面清单	否	无	3.60%
15023	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	山里小区水井	50	74.00%	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15024	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	苗家小区台变压器	100	44.60%	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无	3.10%
15025	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	吕家小区台变压器	50	77.40%	1.30	1.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
15026	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	大庙业务部变压器	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
15027	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	上八罕2台变压器	100	49.74%	30.26	30.26	未进入负面清单	否	无	8.90%
15028	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	丛家店小区变压器	80	54.40%	20.48	20.48	未进入负面清单	否	无	5.30%
15029	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	刘杖子大棚变压器	30	44.46%	10.66	10.66	未进入负面清单	否	无	2.60%

15030	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	113长羊联 线	长在村机械井 变压器	50	46.94%	16.53	16.53	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
15031	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	113长羊联 线	长在业务部变 压器	200	45.60%	68.80	68.80	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
15032	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道 线	邵营子2台变 压器	50	44.94%	17.53	17.53	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
15033	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道 线	pms_张万炉 大棚变压器	30	54.40%	7.68	7.68	未进入 负面清 单	否	无	7.80%
15034	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道 线	上八罕大棚变 压器	30	44.70%	10.59	10.59	未进入 负面清 单	否	无	1.90%
15035	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道 线	樱桃沟小区变 压器	20	49.74%	6.05	6.05	未进入 负面清 单	否	无	3.80%
15036	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道 线	从家店大棚变 压器	50	46.44%	16.78	16.78	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
15037	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道 线	李营子东台	80	44.40%	28.48	28.48	未进入 负面清 单	否	无	1.30%
15038	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭 线	刘满台变压器	200	49.47%	61.06	61.06	未进入 负面清 单	否	无	8.10%
15039	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变 电 站	1313北四 家子线	文户沟文七变 压器	200	44.90%	70.20	70.20	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
15040	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变 电 站	1316羊山 线	北营子小区变 压器	80	54.00%	20.80	20.80	未进入 负面清 单	否	无	7.50%
15041	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西 线	孤山子三家台 变压器	80	74.60%	4.32	4.32	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
15042	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西 线	高家村台（二 零）	200	44.00%	72.00	72.00	未进入 负面清 单	否	无	2.00%
15043	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西 线	高家村2台 （二零）	200	44.50%	71.00	71.00	未进入 负面清 单	否	无	7.70%
15044	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西 线	高家南台变压 器	100	74.00%	6.00	6.00	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
15045	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西 线	洞子沟2台变 压器（光伏扶 贫）	200	44.50%	71.00	71.00	未进入 负面清 单	否	无	9.70%
15046	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁 线	向阳沟变压器	50	49.60%	15.20	15.20	未进入 负面清 单	否	无	9.70%
15047	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁 线	三道东山变压 器	80	47.47%	26.02	26.02	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
15048	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁 线	湾子台变压器	50	74.00%	3.00	3.00	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
15049	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁 线	东五家子市场 台变压器	400	49.60%	121.60	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.90%
15050	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁 线	头道村西北沟 台（二零）	200	44.00%	72.00	72.00	未进入 负面清 单	否	无	2.00%
15051	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变 电 站	220西干线	冷杖子台变压 器	30	76.67%	1.00	1.00	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
15052	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	223杨树沟 线	Pms_杨树沟 四队变压器	100	47.97%	32.03	32.03	未进入 负面清 单	否	无	4.70%
15053	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	222尚牛线	江家沟变压器	200	44.90%	70.20	70.20	未进入 负面清 单	否	无	5.20%

15054	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	果蚕李树怀小区变压器	50	74.00%	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15055	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	222尚牛线	YHG_郭家沟小区变压器	30	44.90%	10.53	10.53	未进入负面清单	否	无	5.20%
15056	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	田杖子村新增台变压器	100	74.74%	5.26	5.26	未进入负面清单	否	无	1.40%
15057	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	茂珍沟小区1变压器	50	67.47%	6.27	6.27	未进入负面清单	否	无	1.40%
15058	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	果蚕小区变压器	50	74.00%	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15059	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	孙英沟小区变压器	63	45.60%	21.67	21.67	未进入负面清单	否	无	5.20%
15060	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	113大电线	后窗户台变压器	80	54.44%	20.45	20.45	未进入负面清单	否	无	5.60%
15061	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	五家子小区1变压器	30	69.70%	3.09	3.09	未进入负面清单	否	无	1.40%
15062	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	四道沟变压器	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
15063	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	113大电线	东南沟开发区台（二零）	400	47.65%	129.41	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
15064	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	陶家沟变压器	100	47.40%	32.60	32.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
15065	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	温杖子小区变压器	80	49.90%	24.08	24.08	未进入负面清单	否	无	5.60%
15066	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	Pms_田西沟井变压器	50	44.90%	17.55	17.55	未进入负面清单	否	无	5.20%
15067	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	茂珍沟村上台变压器	100	67.00%	13.00	13.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15068	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	五家子村新增台变压器	100	74.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15069	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	喇嘛沟外台变压器	100	44.70%	35.30	35.30	未进入负面清单	否	无	1.10%
15070	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	Pms_五家子养猪小区变压器	30	45.60%	10.32	10.32	未进入负面清单	否	无	5.20%
15071	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	宋杖子小区台变压器	100	67.57%	12.43	12.43	未进入负面清单	否	无	1.40%
15072	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	222尚牛线	木匠沟变压器2	63	46.70%	20.98	20.98	未进入负面清单	否	无	5.20%
15073	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	宋小区2台变压器	50	49.40%	15.30	15.30	未进入负面清单	否	无	3.50%
15074	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	温北杖子变压器	80	74.00%	4.80	4.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
15075	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	务本常丙台变压器	200	47.49%	65.02	65.02	未进入负面清单	否	无	5.20%
15076	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	山里台（二零）	400	66.64%	53.44	53.44	未进入负面清单	否	无	6.70%
15077	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	水西沟台变压器	100	47.50%	32.50	32.50	未进入负面清单	否	无	5.20%

15078	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	上水2台（二零）	400	66.00%	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	6.70%
15079	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	水东2台（二零）	200	44.90%	70.20	70.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15080	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	河东台变压器	400	76.00%	16.00	16.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15081	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	邓南台变压器	100	64.70%	15.30	15.30	未进入负面清单	否	无	3.60%
15082	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	水东沟台变压器	400	44.70%	141.20	#####	未进入负面清单	否	无	2.50%
15083	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	杨山岭台变压器	20	47.95%	6.41	6.41	未进入负面清单	否	无	1.20%
15084	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	中秋台变压器	50	49.66%	15.17	15.17	未进入负面清单	否	无	7.10%
15085	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	朱家窝铺大棚台变压器	80	44.49%	28.41	28.41	未进入负面清单	否	无	6.80%
15086	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	歪脖山分台变压器	315	44.90%	110.57	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
15087	国网朝阳县供电公司	寒山66kV变电站	819王营子线	南营子南组大棚变压器	20	75.60%	0.88	0.88	未进入负面清单	否	无	1.40%
15088	国网朝阳县供电公司	寒山66kV变电站	819王营子线	北营子北台动力电台(二零)	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
15089	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	姚店台（二零）变压器	200	47.90%	64.20	64.20	未进入负面清单	否	无	2.60%
15090	国网朝阳县供电公司	寒山66kV变电站	819王营子线	柳阳沟变压器	30	44.50%	10.65	10.65	未进入负面清单	否	无	8.90%
15091	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	小水泵南台变压器	100	74.74%	5.26	5.26	未进入负面清单	否	无	1.40%
15092	国网朝阳县供电公司	寒山66kV变电站	819王营子线	西山村缸窑沟上沟变压器	30	49.40%	9.18	9.18	未进入负面清单	否	无	7.20%
15093	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	113长羊联线	长在一组台变压器	200	44.67%	70.66	70.66	未进入负面清单	否	无	5.50%
15094	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	董杖子变压器	50	56.40%	11.80	11.80	未进入负面清单	否	无	3.60%
15095	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	18新增姚营子变压器	400	64.45%	62.21	62.21	未进入负面清单	否	无	3.60%
15096	国网朝阳县供电公司	寒山66kV变电站	819王营子线	长侠沟变压器	20	44.00%	7.20	7.20	未进入负面清单	否	无	2.00%
15097	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	北台子台（二零）变压器	200	55.60%	48.80	48.80	未进入负面清单	否	无	3.60%
15098	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	113长羊联线	长在二三队台（二零）	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	9.80%
15099	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	南台子台（二零）变压器	200	55.47%	49.06	49.06	未进入负面清单	否	无	3.60%
15100	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	112大屯东线	小河南村台变压器	30	44.74%	10.58	10.58	未进入负面清单	否	无	4.60%
15101	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	112大屯东线	河滩地小区变压器	50	44.90%	17.55	17.55	未进入负面清单	否	无	5.20%

15102	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	112大屯东线	小河南2台变压器	30	77.97%	0.61	0.61	未进入负面清单	否	无	1.40%
15103	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	215工业线	波罗赤二组大棚变压器	50	49.00%	15.50	15.50	未进入负面清单	否	无	9.00%
15104	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	112大屯东线	西沟台变压器	50	44.74%	17.63	17.63	未进入负面清单	否	无	4.60%
15105	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	下坎子小区变压器	50	64.70%	7.65	7.65	未进入负面清单	否	无	3.60%
15106	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	老虎沟村变压器	100	54.60%	25.40	25.40	未进入负面清单	否	无	5.60%
15107	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	唐杖子唐西台（二零）变压器	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15108	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	唐杖子台（二零）变压器	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15109	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	果蚕南台（二零）	200	47.70%	64.60	64.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
15110	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	孙英沟变压器	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15111	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	果蚕村台（二零）	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
15112	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	荒地头道沟台变压器	200	44.90%	70.20	70.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15113	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	铁沟变压器	200	44.74%	70.52	70.52	未进入负面清单	否	无	8.20%
15114	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	柏山村变压器	400	64.90%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
15115	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	孙家台变压器	80	98.01%	-14.41	-14.41	未进入负面清单	否	无	20.00%
15116	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	靖家沟台变压器	100	46.55%	33.45	33.45	未进入负面清单	否	无	5.20%
15117	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	柏山村西台变压器	100	46.70%	33.30	33.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
15118	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	苏营子河西小区变压器	200	44.90%	70.20	70.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15119	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	小四家村台增容变压器	400	49.00%	124.00	#####	未进入负面清单	否	无	1.10%
15120	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	五家子村变压器	100	74.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15121	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	王兴杰南台变压器	200	49.00%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	9.50%
15122	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	荒地小区变压器	200	44.74%	70.52	70.52	未进入负面清单	否	无	5.80%
15123	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	喇嘛沟变压器	200	46.70%	66.60	66.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
15124	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	荒地村变压器	315	45.67%	108.14	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
15125	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	荒地63台2#台（二零）	400	45.67%	137.33	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%

15126	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	务本南台变压器（能效）	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
15127	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	荒地小区南台变压器（煤改电）	400	64.90%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
15128	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	二达窝铺水泉沟台变压器	400	64.90%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
15129	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	北台子小平房变压器	30	74.96%	1.51	1.51	未进入负面清单	否	无	1.40%
15130	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	上甸子台变压器（光伏扶贫）	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
15131	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	112大屯东线	东地变压器	200	46.64%	66.72	66.72	未进入负面清单	否	无	5.20%
15132	国网朝阳县供电公司	寒山66kV变电站	814六家子线	缸岔八组变压器	100	74.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15133	国网朝阳县供电公司	寒山66kV变电站	814六家子线	缸岔十组变压器	80	49.74%	24.21	24.21	未进入负面清单	否	无	1.00%
15134	国网朝阳县供电公司	寒山66kV变电站	814六家子线	下坎子三组变压器	400	64.90%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
15135	国网朝阳县供电公司	寒山66kV变电站	814六家子线	朱二沟变压器	80	45.54%	27.56	27.56	未进入负面清单	否	无	5.20%
15136	国网朝阳县供电公司	寒山66kV变电站	814六家子线	老虎沟西台变压器	400	47.47%	130.12	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
15137	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	李家湾变压器	100	74.40%	5.60	5.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
15138	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	永来店一组变压器	100	64.40%	15.60	15.60	未进入负面清单	否	无	3.60%
15139	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	南岗叉小区变压器	100	46.44%	33.56	33.56	未进入负面清单	否	无	5.20%
15140	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	满达小区台变压器	30	74.00%	1.80	1.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
15141	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	宏图七组台变压器	20	74.00%	1.20	1.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
15142	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	胜利镇政府分台变压器	400	46.74%	133.04	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
15143	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	花坤小队分台变压器	100	54.70%	25.30	25.30	未进入负面清单	否	无	3.60%
15144	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	洞子沟外台（二零）	400	74.00%	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15145	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	羊山沟小区台变压器	400	64.90%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
15146	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	老窝铺北沟台变压器	100	45.47%	34.53	34.53	未进入负面清单	否	无	5.20%
15147	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	112大屯东线	火家沟小区台变压器	200	79.00%	2.00	2.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15148	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	西山里台变压器	100	49.70%	30.30	30.30	未进入负面清单	否	无	9.30%
15149	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西三家五组变压器	50	97.31%	-8.66	-8.66	未进入负面清单	否	无	20.00%

15150	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西营子九组变压器	200	93.98%	-27.96	-27.96	未进入负面清单	否	无	20.00%
15151	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	下局子台变压器	100	74.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15152	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	前沟台变压器1	100	46.40%	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
15153	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	团山子小区变压器	100	44.90%	35.10	35.10	未进入负面清单	否	无	5.20%
15154	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	山咀台（二零）	400	67.60%	49.60	49.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
15155	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	局子沟小西山台变压器	30	45.60%	10.32	10.32	未进入负面清单	否	无	5.20%
15156	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	西山外台变压器	50	69.00%	5.50	5.50	未进入负面清单	否	无	1.40%
15157	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	闫家窰台（二零）变压器	200	49.55%	60.90	60.90	未进入负面清单	否	无	1.00%
15158	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	北洼小区变压器	50	67.94%	6.03	6.03	未进入负面清单	否	无	1.40%
15159	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	10kV东大道线辽西大棚变压器	30	45.60%	10.32	10.32	未进入负面清单	否	无	5.20%
15160	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	长茂河组东台变压器	100	47.70%	32.30	32.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
15161	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	焦营子西台变压器	80	44.60%	28.32	28.32	未进入负面清单	否	无	1.80%
15162	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	鞠西2台变压器	50	79.40%	0.30	0.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
15163	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	三人沟1号3台变压器	100	45.90%	34.10	34.10	未进入负面清单	否	无	5.20%
15164	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	长茂河组二台变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
15165	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	黄土坎子中台变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
15166	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	后建材西台变压器	100	69.00%	11.00	11.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15167	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	18新增上马场3台变压器	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
15168	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	恒道子北台（二零）变压器	200	49.54%	60.92	60.92	未进入负面清单	否	无	2.30%
15169	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	上马场大棚变压器	50	49.45%	15.28	15.28	未进入负面清单	否	无	4.00%
15170	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	南莲花变压器	80	44.44%	28.45	28.45	未进入负面清单	否	无	1.30%
15171	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	黑虎孟家变压器	30	74.00%	1.80	1.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
15172	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	魏营子保护地大棚变压器	30	44.90%	10.53	10.53	未进入负面清单	否	无	5.20%
15173	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1220开发区线	拉拉屯村一组变压器	100	45.44%	34.56	34.56	未进入负面清单	否	无	5.20%

15174	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1220开发区线	拉拉屯村二组变压器	100	44.70%	35.30	35.30	未进入负面清单	否	无	9.60%
15175	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1220开发区线	拉拉屯村一组井变压器	100	46.40%	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
15176	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1220开发区线	拉拉屯村四组大棚小区变压器	80	44.70%	28.24	28.24	未进入负面清单	否	无	10.00%
15177	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1220开发区线	拉拉屯村二组井变压器	80	57.94%	17.65	17.65	未进入负面清单	否	无	3.60%
15178	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1220开发区线	拉拉屯村二组小区变压器	200	49.45%	61.10	61.10	未进入负面清单	否	无	8.40%
15179	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	房申台变压器（能效）	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
15180	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	永来店分台变压器	100	44.79%	35.21	35.21	未进入负面清单	否	无	8.70%
15181	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	局子沟村台变压器	400	49.47%	122.12	#####	未进入负面清单	否	无	3.00%
15182	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	上沟台变压器	200	45.40%	69.20	69.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15183	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	曲家沟里变压器	50	74.00%	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15184	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铝业线	郭家村五组台（二零）	100	44.90%	35.10	35.10	未进入负面清单	否	无	5.20%
15185	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铝业线	郭家村砖厂二台号变压器	160	44.60%	56.64	56.64	未进入负面清单	否	无	3.30%
15186	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铝业线	郭家村六组南变压器	315	44.47%	111.92	#####	未进入负面清单	否	无	2.60%
15187	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铝业线	郭家村十组小区变压器1	50	45.40%	17.30	17.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
15188	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	土义北三台变压器	400	64.90%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
15189	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	岭下台变压器1	50	74.00%	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15190	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	腰电台变压器	200	47.74%	64.52	64.52	未进入负面清单	否	无	5.20%
15191	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	2023新增火石庙北台变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
15192	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	车杖子七组变压器	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15193	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	周杖子大井变压器	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15194	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	孙杖子3台变压器	100	44.90%	35.10	35.10	未进入负面清单	否	无	5.20%
15195	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	下马场台（二零）变压器	200	44.74%	70.51	70.51	未进入负面清单	否	无	1.30%
15196	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	车杖子四组变压器	80	64.00%	12.80	12.80	未进入负面清单	否	无	3.60%
15197	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	西山村变压器	200	54.44%	51.12	51.12	未进入负面清单	否	无	5.60%

15198	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	魏营子村台(二零)	200	45.00%	70.00	70.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
15199	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	15结余西山六组台变压器	400	44.70%	141.20	#####	未进入负面清单	否	无	5.50%
15200	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	西山缸窑变压器	50	64.40%	7.80	7.80	未进入负面清单	否	无	3.60%
15201	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	113长羊联线	长在五队东台(二零)	400	49.70%	121.20	#####	未进入负面清单	否	无	1.00%
15202	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	百户一组变压器	20	74.00%	1.20	1.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
15203	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	西山四组变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
15204	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	西山南台变压器	50	74.44%	2.78	2.78	未进入负面清单	否	无	1.40%
15205	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	二道北沟变压器	50	54.40%	12.80	12.80	未进入负面清单	否	无	8.30%
15206	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1220开发区线	拉拉屯村一组小区变压器	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	7.80%
15207	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1220开发区线	拉拉屯村三组井变压器	200	49.70%	60.60	60.60	未进入负面清单	否	无	7.10%
15208	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	于金沟台(二零)	400	66.60%	53.60	53.60	未进入负面清单	否	无	6.70%
15209	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	南大营子台变压器	400	49.00%	124.00	#####	未进入负面清单	否	无	7.10%
15210	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	老道沟一队台变压器	30	69.60%	3.12	3.12	未进入负面清单	否	无	1.40%
15211	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铝业线	东山村南台变压器	160	44.40%	56.96	56.96	未进入负面清单	否	无	1.30%
15212	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铝业线	东山村一号变压器	80	54.00%	20.80	20.80	未进入负面清单	否	无	9.00%
15213	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铝业线	郭家村十组变压器	400	47.60%	129.60	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
15214	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铝业线	郭家村三组分台2号变压器	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	9.90%
15215	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铝业线	东山村二号变压器	100	47.40%	32.60	32.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
15216	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1220开发区线	郭家七组小区变压器	200	59.40%	41.20	41.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
15217	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店精北台变压器	20	47.40%	6.52	6.52	未进入负面清单	否	无	5.20%
15218	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店干沟台(二零)	200	47.70%	64.60	64.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
15219	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店三家子台变压器	30	46.40%	10.08	10.08	未进入负面清单	否	无	5.20%
15220	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店小下头台变压器	20	54.97%	5.01	5.01	未进入负面清单	否	无	3.60%
15221	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店西十二台变压器1	100	97.80%	-17.80	-17.80	未进入负面清单	否	无	20.00%

15222	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店娘头沟门台变压器	30	67.40%	3.78	3.78	未进入负面清单	否	无	1.40%
15223	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	17结余董家店于家沟北台变压器	100	45.40%	34.60	34.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
15224	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店马北沟台变压器	30	74.00%	1.80	1.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
15225	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店西十三台变压器	100	49.60%	30.40	30.40	未进入负面清单	否	无	4.70%
15226	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	西沟小区变压器	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15227	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	东沟村台变压器	50	74.70%	2.65	2.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
15228	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	下杖子台变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
15229	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	东营子下台变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
15230	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	南大营子2台变压器（光伏扶贫）	100	64.90%	15.10	15.10	未进入负面清单	否	无	3.60%
15231	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1220开发区线	柳城业务部变压器	200	44.90%	70.20	70.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15232	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1220开发区线	拉拉屯村四组变压器	100	44.74%	35.26	35.26	未进入负面清单	否	无	2.90%
15233	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1220开发区线	10kV皓业线特区分台变压器	80	79.60%	0.32	0.32	未进入负面清单	否	无	1.40%
15234	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1220开发区线	柳城特区变压器	100	47.75%	32.25	32.25	未进入负面清单	否	无	3.50%
15235	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1220开发区线	工业园区分台变压器	50	74.00%	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15236	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1220开发区线	拉拉屯村四组台（二零）	80	76.00%	3.20	3.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
15237	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1220开发区线	拉拉屯村四组机井台变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
15238	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1220开发区线	工业园区变压器	80	47.44%	26.05	26.05	未进入负面清单	否	无	5.20%
15239	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1220开发区线	拉拉屯村三组变压器	200	75.50%	9.00	9.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15240	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1220开发区线	郭家村三、四组变压器	250	47.99%	80.03	80.03	未进入负面清单	否	无	2.90%
15241	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1220开发区线	郭家村四组井变压器	100	74.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15242	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	Pms_塘坊井变压器	50	44.70%	17.65	17.65	未进入负面清单	否	无	9.60%
15243	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	小二台（二零）	200	55.40%	49.20	49.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
15244	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	牛家沟台变压器	50	46.00%	17.00	17.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
15245	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	郭诚窝铺台变压器	80	75.40%	3.68	3.68	未进入负面清单	否	无	1.40%

15246	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	袁台子王树权大井变压器	20	44.70%	7.06	7.06	未进入负面清单	否	无	3.00%
15247	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	士义南台变压器（2.0续建）	400	49.45%	122.21	#####	未进入负面清单	否	无	2.20%
15248	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	大林二台变压器（2.0续建）	400	64.90%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
15249	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	养牛小区台变压器	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15250	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	李花营子台变压器	100	98.92%	-18.92	-18.92	未进入负面清单	否	无	20.00%
15251	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	夏家店变压器	50	44.96%	17.52	17.52	未进入负面清单	否	无	5.20%
15252	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	大沟门二组井变压器	50	74.00%	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15253	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	西沟门东台变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
15254	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	炮手沟养殖小区变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
15255	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	孙杖子半截沟南台变压器	30	49.40%	9.18	9.18	未进入负面清单	否	无	6.90%
15256	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	三家子组变压器	50	74.40%	2.80	2.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
15257	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	大沟门六组井变压器	50	49.60%	15.20	15.20	未进入负面清单	否	无	9.50%
15258	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	曹家六组变压器	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15259	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1220开发区线	拉拉屯村三、四组小区台（二零）	400	47.40%	130.40	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
15260	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店朱杖子台变压器	50	44.00%	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
15261	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	杨树底下一台变压器	100	49.97%	30.03	30.03	未进入负面清单	否	无	7.70%
15262	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店腾家良台变压器（光伏扶贫）	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	5.30%
15263	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店西十一台变压器	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15264	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店娘头沟里变压器	20	49.00%	6.20	6.20	未进入负面清单	否	无	3.40%
15265	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1416董家店线	董家店大岭村台（二零）	100	47.77%	32.23	32.23	未进入负面清单	否	无	1.90%
15266	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	17结余董家店于家沟台变压器	50	47.40%	16.30	16.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
15267	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	东沟上台变压器	100	99.95%	-19.95	-19.95	未进入负面清单	否	无	20.00%
15268	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	17结余南沟台变压器	100	99.95%	-19.95	-19.95	未进入负面清单	否	无	20.00%
15269	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店里沟门变压器	80	46.40%	26.88	26.88	未进入负面清单	否	无	5.20%

15270	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店梨树园台变压器	50	54.40%	12.80	12.80	未进入负面清单	否	无	6.50%
15271	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	张家沟小区变压器	50	49.90%	15.05	15.05	未进入负面清单	否	无	7.90%
15272	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1220开发区线	波赤村八、九组变压器	100	74.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15273	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	土义北台变压器（2.0续建）	400	59.94%	80.24	80.24	未进入负面清单	否	无	3.60%
15274	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1211哨口线	赵家沟变压器（2.0续建）	200	64.49%	31.02	31.02	未进入负面清单	否	无	3.60%
15275	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	下黄台变压器（2.0续建）	200	49.60%	60.80	60.80	未进入负面清单	否	无	9.10%
15276	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	商下组变压器（2.0续建）	200	54.70%	50.60	50.60	未进入负面清单	否	无	3.60%
15277	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	拍头沟变压器（2.0续建）	200	64.50%	31.00	31.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
15278	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	西北窝铺变压器（2.0续建）	200	74.70%	10.60	10.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
15279	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	孤山子南台变压器（2.0续建）	400	44.44%	142.24	#####	未进入负面清单	否	无	1.30%
15280	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	冰沟台变压器（2.0续建）	200	54.40%	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	3.90%
15281	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	关杖子旺泉2台变压器（2.0续建）	200	46.47%	67.06	67.06	未进入负面清单	否	无	5.20%
15282	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	台子村市场小区台变压器（2.0续建）	200	45.47%	69.06	69.06	未进入负面清单	否	无	5.20%
15283	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	徐杖子东台（2.0续建）	200	45.60%	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
15284	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	224东源线	汇东自来水变压器	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	8.60%
15285	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	224七西线	七道岭业务部变压器	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	7.70%
15286	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	224七西线	东沟台（二零）	400	76.00%	16.00	16.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15287	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	224七西线	七道岭大棚2台变压器	30	57.64%	6.71	6.71	未进入负面清单	否	无	3.60%
15288	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	224七西线	七道岭线乡政府台（二零）	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	7.50%
15289	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	224七西线	乡直南台（二零）	400	65.60%	57.60	57.60	未进入负面清单	否	无	6.70%
15290	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	楼子山沟门台变压器	30	97.64%	-5.29	-5.29	未进入负面清单	否	无	20.00%
15291	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	松树沟变压器（能效）	100	44.60%	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无	3.50%
15292	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	胡营子变压器（能效）	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	2.00%
15293	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	杨树沟线杨树沟小区变压器	50	47.44%	16.28	16.28	未进入负面清单	否	无	5.20%

15294	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	813王伦沟线	金三角开发区变压器	100	98.70%	-18.70	-18.70	未进入负面清单	否	无	20.00%
15295	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	813王伦沟线	大车户道北变压器	200	47.64%	64.72	64.72	未进入负面清单	否	无	5.20%
15296	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	尚志二组变压器	100	74.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15297	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	善人沟台变压器	80	49.40%	24.48	24.48	未进入负面清单	否	无	1.60%
15298	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	榆树林台变压器	200	79.67%	0.66	0.66	未进入负面清单	否	无	1.40%
15299	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	韩家山台变压器	50	74.00%	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15300	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	横河子暖棚变压器	50	45.40%	17.30	17.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
15301	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	姚杖子69组1台变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
15302	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	徐家屯1组小区台变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
15303	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	拦马墙变压器	400	64.60%	61.60	61.60	未进入负面清单	否	无	3.60%
15304	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	大北梁台变压器	30	74.00%	1.80	1.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
15305	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	杨树底下二台变压器	80	74.00%	4.80	4.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
15306	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	大北梁庙台变压器	10	74.00%	0.60	0.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
15307	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	223沟北线	周台子小区变压器	30	74.00%	1.80	1.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
15308	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	杨树沟线三官畜牧小区变压器	100	47.47%	32.53	32.53	未进入负面清单	否	无	5.20%
15309	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	毕北二变压器1	30	75.40%	1.38	1.38	未进入负面清单	否	无	1.40%
15310	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	赵家沟小区变压器	50	54.94%	12.53	12.53	未进入负面清单	否	无	3.60%
15311	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	大沟门56组井分台变压器（低电压）	200	49.70%	60.60	60.60	未进入负面清单	否	无	7.30%
15312	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	孙杖子大棚变压器	100	44.90%	35.10	35.10	未进入负面清单	否	无	5.20%
15313	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	馒头营子1号井台变压器（井互通）	100	47.70%	32.30	32.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
15314	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	大洞村头道沟变压器	30	44.44%	10.67	10.67	未进入负面清单	否	无	1.30%
15315	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	10kV馒头营子线大沟里二台变压器	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
15316	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	放牛沟组变压器	200	49.70%	60.60	60.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
15317	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	小西沟组变压器	80	49.00%	24.80	24.80	未进入负面清单	否	无	6.10%

15318	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1220开发 区线	郭家村七组分 台变压器	400	47.70%	129.20	#####	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
15319	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营 子线	孙杖子新立电 变压器1	50	74.00%	3.00	3.00	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
15320	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店 线	胜利蔬菜大棚 小区台变压器	30	44.40%	10.68	10.68	未进入 负面清 单	否	无	1.30%
15321	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营 子线	平顶山小队变 压器1	30	47.77%	9.67	9.67	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
15322	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营 子线	大沟门56组并 变压器	200	74.00%	12.00	12.00	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
15323	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营 子线	17结余西沟门 西台变压器	200	44.74%	70.52	70.52	未进入 负面清 单	否	无	1.90%
15324	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营 子线	孙杖子半节沟 变压器	100	74.00%	6.00	6.00	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
15325	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营 子线	横河子六组变 压器	50	49.95%	15.03	15.03	未进入 负面清 单	否	无	3.70%
15326	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营 子线	大沟门七组台 (二零)	200	47.40%	65.20	65.20	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
15327	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营 子线	半节洞变压器	100	44.44%	35.56	35.56	未进入 负面清 单	否	无	1.30%
15328	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	台子七组3台 (二零)	200	44.60%	70.80	70.80	未进入 负面清 单	否	无	2.90%
15329	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	苏家店变压器	50	79.70%	0.15	0.15	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
15330	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	苏家店2台变 压器	50	74.00%	3.00	3.00	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
15331	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	苏家店3台变 压器	50	74.00%	3.00	3.00	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
15332	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	东窑村小区变 压器	30	74.00%	1.80	1.80	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
15333	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	17结余四道沟 台变压器	100	44.60%	35.40	35.40	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
15334	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	代家沟四组变 压器	50	47.40%	16.30	16.30	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
15335	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	代家沟大棚变 压器	100	74.00%	6.00	6.00	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
15336	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	牟杖子村小区 变压器	30	77.40%	0.78	0.78	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
15337	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	台子线李杖子 小区(煤改 电)	400	64.40%	62.40	62.40	未进入 负面清 单	否	无	3.60%
15338	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	东窑村小区2 台变压器	100	47.94%	32.06	32.06	未进入 负面清 单	否	无	6.60%
15339	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	大梁下变压器	100	44.47%	35.53	35.53	未进入 负面清 单	否	无	6.90%
15340	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	卖菜沟小区变 压器	50	77.44%	1.28	1.28	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
15341	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	东窑路北井台 (二零)	200	74.00%	12.00	12.00	未进入 负面清 单	否	无	1.40%

15342	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	赵井立井变压器	50	44.60%	17.70	17.70	未进入负面清单	否	无	8.20%
15343	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	台子七组2#变压器	100	59.69%	20.31	20.31	未进入负面清单	否	无	3.60%
15344	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	东窑村河滩地小区2台变压器	100	44.44%	35.56	35.56	未进入负面清单	否	无	1.30%
15345	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	耿友帅河套井变压器	50	74.00%	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15346	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	胡家沟东台变压器	50	44.50%	17.75	17.75	未进入负面清单	否	无	6.60%
15347	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	金杖子变压器	50	46.74%	16.63	16.63	未进入负面清单	否	无	5.20%
15348	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	六家子冷棚小区变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
15349	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	代家沟二组分台变压器	100	47.50%	32.50	32.50	未进入负面清单	否	无	5.20%
15350	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	台子村六组台(二零)	200	56.74%	46.52	46.52	未进入负面清单	否	无	3.60%
15351	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	三岔口123号井台变压器	50	74.00%	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15352	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	台子4-5组3#变压器	200	46.76%	66.48	66.48	未进入负面清单	否	无	5.20%
15353	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	东窑大棚台柱上变压器	315	44.90%	110.57	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
15354	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	李井新井变压器	100	79.40%	0.60	0.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
15355	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	徐杖子大棚变压器	50	75.96%	2.02	2.02	未进入负面清单	否	无	1.40%
15356	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	东窑村四组1号井变压器	50	47.00%	16.50	16.50	未进入负面清单	否	无	5.20%
15357	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	从子臣台变压器	20	74.00%	1.20	1.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
15358	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	四道沟南台变压器	100	47.60%	32.40	32.40	未进入负面清单	否	无	5.20%
15359	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	六家子村2#增容变压器	200	47.74%	64.52	64.52	未进入负面清单	否	无	5.20%
15360	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	西沟变压器	100	46.70%	33.30	33.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
15361	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	台子市场台(二零)	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15362	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	李友1号井变压器	50	44.70%	17.65	17.65	未进入负面清单	否	无	4.20%
15363	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	西沟台分台变压器	50	46.40%	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
15364	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	王杖组变压器	100	74.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15365	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	山嘴2台变压器	100	44.45%	35.55	35.55	未进入负面清单	否	无	5.00%

15366	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	东窑大棚变压器	100	74.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15367	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	西沟大棚变压器	200	64.40%	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
15368	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	郭杖子2台变压器	100	44.50%	35.50	35.50	未进入负面清单	否	无	2.40%
15369	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	牟台子大棚变压器	30	54.40%	7.68	7.68	未进入负面清单	否	无	4.70%
15370	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	东窑河滩地小区变压器	200	45.00%	70.00	70.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
15371	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	李杖子村小区变压器	100	47.69%	32.31	32.31	未进入负面清单	否	无	5.20%
15372	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	代家沟一组台(二零)	200	47.44%	65.12	65.12	未进入负面清单	否	无	5.20%
15373	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	三岔口六组分台变压器	50	44.00%	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
15374	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	大梁下分台变压器	100	44.90%	35.10	35.10	未进入负面清单	否	无	5.20%
15375	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	代家沟一组变压器	100	44.70%	35.30	35.30	未进入负面清单	否	无	9.50%
15376	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	17结余老大队院内台变压器	100	74.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15377	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	孙中文井变压器	50	66.00%	7.00	7.00	未进入负面清单	否	无	6.70%
15378	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	老大队东台变压器	200	47.00%	66.00	66.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
15379	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	三岔口村小区变压器	50	44.60%	17.70	17.70	未进入负面清单	否	无	8.90%
15380	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	东窑二组井变压器	50	74.00%	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15381	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	王子坟变压器	30	54.95%	7.52	7.52	未进入负面清单	否	无	3.60%
15382	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	长茂河畜牧小区变压器	50	44.90%	17.55	17.55	未进入负面清单	否	无	5.20%
15383	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	农场小区1台柱上变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
15384	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	满家店变压器	100	74.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15385	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	邓杖子台(二零)	400	76.00%	16.00	16.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15386	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	八趟沟变压器	20	74.00%	1.20	1.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
15387	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	孙家店大队台(二零)	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15388	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	付家沟变压器1	20	74.00%	1.20	1.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
15389	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	宋家店变压器	50	74.00%	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	1.40%

15390	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	孙家店大队2台变压器	100	74.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15391	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	南林皋村变压器	125	74.00%	7.50	7.50	未进入负面清单	否	无	1.40%
15392	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	南林皋村一组变压器	100	49.00%	31.00	31.00	未进入负面清单	否	无	2.30%
15393	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	木头沟村东山小区变压器	100	44.90%	35.10	35.10	未进入负面清单	否	无	5.20%
15394	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	南林皋村三组变压器	50	67.40%	6.30	6.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
15395	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	叶家店雷家沟变压器	50	47.40%	16.30	16.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
15396	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	叶家店大西沟变压器	80	74.00%	4.80	4.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
15397	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	袁台子村二组小区变压器	315	44.40%	112.14	#####	未进入负面清单	否	无	1.30%
15398	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	小平房东台（二零）	400	44.40%	142.40	#####	未进入负面清单	否	无	1.30%
15399	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	下洼子东台变压器	200	69.90%	20.20	20.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
15400	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	十二台村南大井二号变压器	50	74.00%	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15401	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	胜利二台变压器	100	54.44%	25.56	25.56	未进入负面清单	否	无	5.60%
15402	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	腰而营一组分台变压器	80	47.70%	25.84	25.84	未进入负面清单	否	无	5.20%
15403	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219饕业线	郭家村三组井变压器	80	47.97%	25.62	25.62	未进入负面清单	否	无	6.10%
15404	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219饕业线	腰而营子村北大井分台（二零）	200	64.00%	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
15405	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219饕业线	东波赤南台变压器	80	45.47%	27.62	27.62	未进入负面清单	否	无	5.20%
15406	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219饕业线	郭家村六组变压器	400	47.60%	129.60	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
15407	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219饕业线	郭家村一组台（二零）	400	46.60%	133.60	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
15408	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219饕业线	郭家村三组变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
15409	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	112大屯东线	大屯2号变压器	200	49.60%	60.80	60.80	未进入负面清单	否	无	1.90%
15410	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	112大屯东线	火家沟台变压器	80	49.46%	24.43	24.43	未进入负面清单	否	无	4.50%
15411	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	112大屯东线	闫家岭台变压器1	200	66.70%	26.60	26.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
15412	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	224东源线	大河北井变压器	50	47.00%	16.50	16.50	未进入负面清单	否	无	5.20%
15413	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	八家台变压器	200	66.70%	26.60	26.60	未进入负面清单	否	无	1.40%

15414	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	北道台变压器	80	44.40%	28.48	28.48	未进入负面清单	否	无	1.30%
15415	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	清水井小区变压器	20	54.60%	5.08	5.08	未进入负面清单	否	无	5.60%
15416	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	和尚桥东台变压器	80	74.60%	4.32	4.32	未进入负面清单	否	无	1.40%
15417	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	上桦子沟台变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
15418	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	孤山子小区台变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
15419	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	白华庙台变压器	100	66.70%	13.30	13.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
15420	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	河东小区台变压器	100	46.70%	33.30	33.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
15421	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	陆家沟台变压器	50	49.00%	15.50	15.50	未进入负面清单	否	无	4.10%
15422	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	孤山子村台变压器	100	66.70%	13.30	13.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
15423	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	陈油房南台变压器	200	49.70%	60.60	60.60	未进入负面清单	否	无	6.20%
15424	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	小宁杖子台变压器	200	45.76%	68.48	68.48	未进入负面清单	否	无	5.20%
15425	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	和平台变压器	100	47.00%	33.00	33.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
15426	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	YHG_为民蔬菜种植有限公司1号变压器	30	66.70%	3.99	3.99	未进入负面清单	否	无	1.40%
15427	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	陈油房台变压器	100	54.60%	25.40	25.40	未进入负面清单	否	无	5.60%
15428	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	YHG_为民蔬菜种植公司2号变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
15429	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	南组台变压器	100	44.00%	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
15430	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	pms_土义北大井井通变压器	50	44.70%	17.65	17.65	未进入负面清单	否	无	1.20%
15431	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	Pms_双庙井变压器	200	66.70%	26.60	26.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
15432	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	乔家沟台变压器1	20	66.70%	2.66	2.66	未进入负面清单	否	无	1.40%
15433	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	Pms_柳条中组井变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
15434	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	西山小区台变压器	50	47.70%	16.15	16.15	未进入负面清单	否	无	5.20%
15435	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	双庙三台动力电变压器	100	44.70%	35.30	35.30	未进入负面清单	否	无	9.50%
15436	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	陆家沟小区台变压器	20	54.64%	5.07	5.07	未进入负面清单	否	无	5.60%
15437	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	桦子沟2台变压器	100	46.55%	33.45	33.45	未进入负面清单	否	无	5.20%

15438	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	马南山台（二零）	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	6.70%
15439	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	徐家店南台变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
15440	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	和尚桥台变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
15441	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	士义北大井2台变压器	200	45.47%	69.06	69.06	未进入负面清单	否	无	5.20%
15442	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	周家沟小区台变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
15443	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	太阳沟2台变压器	30	66.70%	3.99	3.99	未进入负面清单	否	无	1.40%
15444	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	桦子沟3台变压器	400	66.70%	53.20	53.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
15445	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	房申台变压器	80	66.70%	10.64	10.64	未进入负面清单	否	无	1.40%
15446	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	小宁杖子2台变压器（光伏扶贫）	200	45.60%	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
15447	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	pms_大屯西台变压器	200	45.40%	69.20	69.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15448	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	塔北2台变压器	30	66.70%	3.99	3.99	未进入负面清单	否	无	1.40%
15449	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	黄西小区台变压器	50	56.70%	11.65	11.65	未进入负面清单	否	无	3.60%
15450	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	大姚沟变压器	100	44.00%	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
15451	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	小道沟台变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
15452	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	唐家沟台变压器1	50	74.40%	2.80	2.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
15453	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	Pms_大道沟井变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
15454	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	上田台变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
15455	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	八天地井变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
15456	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	中长泉北台变压器	30	66.70%	3.99	3.99	未进入负面清单	否	无	1.40%
15457	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	永兴龙台（二零）	400	64.40%	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
15458	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	仇家店大棚台变压器	30	57.70%	6.69	6.69	未进入负面清单	否	无	3.60%
15459	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	大道沟台变压器	100	49.40%	30.60	30.60	未进入负面清单	否	无	4.50%
15460	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	中长泉台变压器	80	47.40%	26.08	26.08	未进入负面清单	否	无	5.20%
15461	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	黄东台（二零）	200	47.97%	64.06	64.06	未进入负面清单	否	无	9.40%

15462	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	Pms_黄东1井变压器	50	45.60%	17.20	17.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15463	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	马架子台变压器1	100	44.47%	35.53	35.53	未进入负面清单	否	无	9.90%
15464	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	白西台（二零）	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
15465	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	黄西台变压器	80	49.40%	24.48	24.48	未进入负面清单	否	无	8.70%
15466	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	北营子台变压器	80	47.40%	26.08	26.08	未进入负面清单	否	无	5.20%
15467	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	Pms_黄西2井变压器	50	59.60%	10.20	10.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
15468	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	下田台变压器	100	66.70%	13.30	13.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
15469	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	上田大棚台变压器	20	66.70%	2.66	2.66	未进入负面清单	否	无	1.40%
15470	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	Pms_黄东2井变压器	50	45.44%	17.28	17.28	未进入负面清单	否	无	5.20%
15471	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	仇家店中营子台变压器	100	74.44%	5.56	5.56	未进入负面清单	否	无	1.40%
15472	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	长皋小区台（二零）	200	44.90%	70.20	70.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15473	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	Pms_柏木井变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
15474	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	永兴龙南沟台变压器	50	44.70%	17.65	17.65	未进入负面清单	否	无	7.10%
15475	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	刘杖子台变压器	200	66.70%	26.60	26.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
15476	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	下桥子台变压器	100	66.70%	13.30	13.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
15477	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	偏西台（二零）	400	44.57%	141.72	#####	未进入负面清单	否	无	1.60%
15478	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	河东台变压器1	100	57.95%	22.05	22.05	未进入负面清单	否	无	3.60%
15479	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	管家沟台变压器	20	47.49%	6.50	6.50	未进入负面清单	否	无	5.20%
15480	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	马杖子小区台变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
15481	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	善人沟分台（续建）变压器	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	9.80%
15482	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	后沟台变压器	30	66.70%	3.99	3.99	未进入负面清单	否	无	1.40%
15483	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店金北沟台（二零）	200	47.00%	66.00	66.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
15484	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	杨树底30亩地台变压器	50	47.40%	16.30	16.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
15485	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店老阳坡台变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%

15486	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	刘家沟台变压器	30	45.40%	10.38	10.38	未进入负面清单	否	无	5.20%
15487	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店古一组台变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
15488	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	15结余里沟里台变压器	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	1.50%
15489	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店金北沟上台变压器	30	79.00%	0.30	0.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
15490	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	古树沟村矿台（二零）变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
15491	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	苏营子河北台变压器	20	66.70%	2.66	2.66	未进入负面清单	否	无	1.40%
15492	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	何家小区台变压器1	30	47.45%	9.77	9.77	未进入负面清单	否	无	5.20%
15493	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	苏营子小区台变压器	50	46.40%	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
15494	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	闫家岭台变压器	50	45.40%	17.30	17.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
15495	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	沙郭地台变压器	50	44.97%	17.52	17.52	未进入负面清单	否	无	5.20%
15496	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	杨地沟台变压器	20	66.70%	2.66	2.66	未进入负面清单	否	无	1.40%
15497	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	马架子东台变压器	50	49.40%	15.30	15.30	未进入负面清单	否	无	5.80%
15498	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	苏营子河西台变压器	30	49.70%	9.09	9.09	未进入负面清单	否	无	3.30%
15499	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	大林村台变压器	400	66.70%	53.20	53.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
15500	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	刘杖子小区变压器	20	66.70%	2.66	2.66	未进入负面清单	否	无	1.40%
15501	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	东梁台变压器	80	66.70%	10.64	10.64	未进入负面清单	否	无	1.40%
15502	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	东梁小区变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
15503	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	沈家李杖子变压器	20	66.70%	2.66	2.66	未进入负面清单	否	无	1.40%
15504	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	东山大棚2变压器	80	66.70%	10.64	10.64	未进入负面清单	否	无	1.40%
15505	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	肖杖子五组变压器	200	66.70%	26.60	26.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
15506	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	陈家牧业台变压器	30	66.70%	3.99	3.99	未进入负面清单	否	无	1.40%
15507	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	乡政府	315	66.70%	41.90	41.90	未进入负面清单	否	无	1.40%
15508	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	肖杖子村一号机井台变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
15509	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	肖杖子六组变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%

15510	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	YHG_大二台保护地小区变压器	200	66.70%	26.60	26.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
15511	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	113大电线	前窗户井变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
15512	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	113大电线	二十家子业务部变压器	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
15513	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	113大电线	鸽子洞台变压器	50	77.70%	1.15	1.15	未进入负面清单	否	无	1.40%
15514	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	113大电线	二北沟大棚台变压器	30	66.70%	3.99	3.99	未进入负面清单	否	无	1.40%
15515	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	113大电线	二北沟台变压器	50	64.64%	7.68	7.68	未进入负面清单	否	无	3.60%
15516	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	113大电线	三级提台（二零）	200	64.46%	31.08	31.08	未进入负面清单	否	无	3.60%
15517	国网朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	135青临线	波赤村四组台（二零）	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
15518	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	114东岗线	兴龙岗台东台（二零）	200	44.45%	71.11	71.11	未进入负面清单	否	无	1.30%
15519	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	南沟2台变压器	100	66.70%	13.30	13.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
15520	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	陈杖子三组变压器	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	2.10%
15521	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	养牛小区变压器	30	66.70%	3.99	3.99	未进入负面清单	否	无	1.40%
15522	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟二组台变压器	50	75.97%	2.02	2.02	未进入负面清单	否	无	1.40%
15523	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	聚宝小区变压器	30	44.76%	10.57	10.57	未进入负面清单	否	无	1.40%
15524	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	小沟一台变压器	50	49.97%	15.02	15.02	未进入负面清单	否	无	5.30%
15525	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	召山四台变压器1	30	66.70%	3.99	3.99	未进入负面清单	否	无	1.40%
15526	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	于国辉大棚台变压器	30	66.70%	3.99	3.99	未进入负面清单	否	无	1.40%
15527	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	小沟三台变压器	100	44.94%	35.06	35.06	未进入负面清单	否	无	5.20%
15528	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	15.16组大棚变压器	50	44.99%	17.51	17.51	未进入负面清单	否	无	5.20%
15529	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	大杖子六组变压器	30	69.74%	3.08	3.08	未进入负面清单	否	无	1.40%
15530	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	小沟四台变压器	50	49.60%	15.20	15.20	未进入负面清单	否	无	4.40%
15531	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	姚杖子二组变压器	63	66.40%	8.57	8.57	未进入负面清单	否	无	6.70%
15532	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	姚杖子9组大棚井变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
15533	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	YHG_同富畜牧养殖小区变压器	50	44.47%	17.77	17.77	未进入负面清单	否	无	6.70%

15534	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	姚杖子69组2台变压器	50	44.70%	17.65	17.65	未进入负面清单	否	无	1.90%
15535	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	杨树沟二台变压器	50	44.70%	17.65	17.65	未进入负面清单	否	无	2.50%
15536	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟十组变压器	30	49.95%	9.02	9.02	未进入负面清单	否	无	4.30%
15537	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟一组台变压器	200	44.47%	71.05	71.05	未进入负面清单	否	无	4.90%
15538	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	东崖小区变压器	20	66.70%	2.66	2.66	未进入负面清单	否	无	1.40%
15539	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	pms_姚杖子村养殖基地小区变压器	30	66.70%	3.99	3.99	未进入负面清单	否	无	1.40%
15540	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	召山咀3组小区台变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
15541	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	陈杖子吉利小区变压器	50	44.90%	17.55	17.55	未进入负面清单	否	无	5.20%
15542	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	陈杖子一组变压器	250	49.00%	77.50	77.50	未进入负面清单	否	无	3.80%
15543	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	陈杖子二组小区变压器	30	44.70%	10.59	10.59	未进入负面清单	否	无	6.30%
15544	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟1组小区变压器	200	47.94%	64.12	64.12	未进入负面清单	否	无	8.60%
15545	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	陈杖子五组机井变压器	50	69.40%	5.30	5.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
15546	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	东沟门台变压器	20	74.00%	1.20	1.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
15547	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	召山二台变压器	400	54.56%	101.76	#####	未进入负面清单	否	无	5.60%
15548	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	10kV石棉线姚杖子5组小区台变压器	30	47.70%	9.69	9.69	未进入负面清单	否	无	5.20%
15549	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	小沟二台变压器	50	47.49%	16.26	16.26	未进入负面清单	否	无	5.20%
15550	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	大杖子一组变压器2	200	99.79%	-39.58	-39.58	未进入负面清单	否	无	20.00%
15551	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	梯田地小区台变压器	200	66.70%	26.60	26.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
15552	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	小沟五台变压器	20	66.49%	2.70	2.70	未进入负面清单	否	无	6.70%
15553	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	果树山小区变压器	200	44.44%	71.12	71.12	未进入负面清单	否	无	1.30%
15554	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	吴杖子台变压器	20	99.88%	-3.98	-3.98	未进入负面清单	否	无	20.00%
15555	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	木头城子南地台变压器	50	47.70%	16.15	16.15	未进入负面清单	否	无	5.20%
15556	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	陈杖子二组机井变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
15557	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	从香房变压器	50	69.00%	5.50	5.50	未进入负面清单	否	无	1.40%

15558	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	大杖子五组变压器	80	44.90%	28.08	28.08	未进入负面清单	否	无	5.20%
15559	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	召山咀六组机井台变压器	100	66.70%	13.30	13.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
15560	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	白三家台变压器	50	99.42%	-9.71	-9.71	未进入负面清单	否	无	20.00%
15561	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	1.2.7组小区台变压器	50	44.90%	17.55	17.55	未进入负面清单	否	无	5.20%
15562	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	陈杖子四组小区台变压器	80	66.70%	10.64	10.64	未进入负面清单	否	无	1.40%
15563	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	大杖子二组变压器	200	47.45%	65.10	65.10	未进入负面清单	否	无	5.20%
15564	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	141516组1台变压器	200	45.60%	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
15565	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	正路沟里台变压器	20	54.47%	5.11	5.11	未进入负面清单	否	无	5.60%
15566	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	道二台变压器	200	47.45%	65.10	65.10	未进入负面清单	否	无	5.20%
15567	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	二十家子10队井台变压器	80	46.00%	27.20	27.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15568	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	pms_水泉沟台变压器	30	66.70%	3.99	3.99	未进入负面清单	否	无	1.40%
15569	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	pms_刘杖子村变压器	200	77.60%	4.80	4.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
15570	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	五队台（二零）	200	44.97%	70.06	70.06	未进入负面清单	否	无	5.20%
15571	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	十四队台（二零）	200	66.70%	26.60	26.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
15572	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	何家沟台变压器	30	66.70%	3.99	3.99	未进入负面清单	否	无	1.40%
15573	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	海纸沟小区台（二零）	400	66.70%	53.20	53.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
15574	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	姜杖子大棚台变压器	50	77.44%	1.28	1.28	未进入负面清单	否	无	1.40%
15575	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	下卧后营子台变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
15576	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	村西台变压器	200	49.74%	60.52	60.52	未进入负面清单	否	无	2.20%
15577	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	铧子沟村华北台变压器	50	47.47%	16.27	16.27	未进入负面清单	否	无	5.20%
15578	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	卧佛头沟变压器	50	56.49%	11.76	11.76	未进入负面清单	否	无	3.60%
15579	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	房申沟小区台变压器	30	66.70%	3.99	3.99	未进入负面清单	否	无	1.40%
15580	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	朝阳沟井变压器	50	49.40%	15.30	15.30	未进入负面清单	否	无	6.60%
15581	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	于外小区变压器	50	64.40%	7.80	7.80	未进入负面清单	否	无	3.60%

15582	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	抬里台变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
15583	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	东梁大棚台变压器	80	57.67%	17.86	17.86	未进入负面清单	否	无	3.60%
15584	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	关杖子劈山组变压器（业扩）	50	47.60%	16.20	16.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15585	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	关杖子变压器	50	69.44%	5.28	5.28	未进入负面清单	否	无	1.40%
15586	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	南东山变压器	50	47.54%	16.23	16.23	未进入负面清单	否	无	5.20%
15587	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	关杖子旺泉台变压器	50	47.56%	16.22	16.22	未进入负面清单	否	无	5.20%
15588	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	林地小区变压器	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15589	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	庙东小区变压器	100	44.47%	35.53	35.53	未进入负面清单	否	无	3.50%
15590	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	门家沟变压器	200	44.54%	70.92	70.92	未进入负面清单	否	无	2.30%
15591	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	关杖子小区变压器	200	44.44%	71.12	71.12	未进入负面清单	否	无	1.30%
15592	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	娘娘庙上河东变压器	100	49.74%	30.26	30.26	未进入负面清单	否	无	5.20%
15593	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	杨家沟小区变压器	30	66.70%	3.99	3.99	未进入负面清单	否	无	1.40%
15594	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	红石沙杖子台（二零）	100	59.76%	20.24	20.24	未进入负面清单	否	无	3.60%
15595	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	红石村北大井台变压器	100	49.54%	30.46	30.46	未进入负面清单	否	无	1.20%
15596	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	沙杖子小区变压器	50	49.64%	15.18	15.18	未进入负面清单	否	无	9.90%
15597	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	水库山前台（二零）	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	4.40%
15598	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	炮手西沟台变压器	50	44.90%	17.55	17.55	未进入负面清单	否	无	5.20%
15599	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	炮手小区台（二零）	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15600	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	塔营子变压器	50	44.45%	17.78	17.78	未进入负面清单	否	无	1.10%
15601	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	专业队变压器	80	47.70%	25.84	25.84	未进入负面清单	否	无	5.20%
15602	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	于营子变压器	50	64.60%	7.70	7.70	未进入负面清单	否	无	3.60%
15603	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	大杖子小区台变压器	100	44.60%	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无	9.00%
15604	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	刘于营子小区变压器	30	49.44%	9.17	9.17	未进入负面清单	否	无	2.70%
15605	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	西北沟台变压器	50	47.60%	16.20	16.20	未进入负面清单	否	无	5.20%

15606	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	柳条沟台变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
15607	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	西北沟二台变压器	50	49.55%	15.23	15.23	未进入负面清单	否	无	5.00%
15608	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	房申二台变压器	80	45.50%	27.60	27.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
15609	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	东山果园台变压器（光伏扶贫）	100	49.90%	30.10	30.10	未进入负面清单	否	无	6.20%
15610	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	三歪1台分台变压器	100	49.00%	31.00	31.00	未进入负面清单	否	无	8.10%
15611	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	小宁杖子3台（二零）	200	49.90%	60.20	60.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15612	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	18新增吕家台变压器	100	49.00%	31.00	31.00	未进入负面清单	否	无	2.20%
15613	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	东沟果园台变压器（光伏扶贫）	50	64.70%	7.65	7.65	未进入负面清单	否	无	3.60%
15614	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	塘坊2台变压器（光伏扶贫）	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15615	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	317沟门线	大遥沟变压器1	50	56.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
15616	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	317沟门线	后井变压器	30	49.40%	9.18	9.18	未进入负面清单	否	无	3.60%
15617	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	317沟门线	东南沟变压器1	50	45.40%	17.30	17.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
15618	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	317沟门线	付家沟变压器13	50	44.60%	17.70	17.70	未进入负面清单	否	无	6.90%
15619	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	317沟门线	大遥沟小区台变压器1	20	47.50%	6.50	6.50	未进入负面清单	否	无	5.20%
15620	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	18新增胜利2台变压器	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	8.50%
15621	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	15结余红庙子二台变压器	400	44.70%	141.20	#####	未进入负面清单	否	无	7.40%
15622	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	122炼铁线	15结余二道台变压器	50	47.00%	16.50	16.50	未进入负面清单	否	无	5.20%
15623	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	122炼铁线	18新增河西南台变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
15624	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	122炼铁线	Pms_河西井变压器	50	47.60%	16.20	16.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15625	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	122炼铁线	邓二道台变压器	100	44.00%	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
15626	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	土小区台变压器	50	74.50%	2.75	2.75	未进入负面清单	否	无	1.40%
15627	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	水泉沟2台（二零）	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
15628	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	塔东沟台变压器（光伏扶贫）	100	66.00%	14.00	14.00	未进入负面清单	否	无	6.70%
15629	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	塔北沟台变压器	30	74.50%	1.65	1.65	未进入负面清单	否	无	1.40%

15630	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	蒲坦沟2台	50	45.40%	17.30	17.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
15631	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	市场2台动力电台（二零）	400	44.40%	142.40	#####	未进入负面清单	否	无	1.30%
15632	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	于里台变压器	200	44.49%	71.02	71.02	未进入负面清单	否	无	5.90%
15633	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	二道小区变压器2	100	44.44%	35.56	35.56	未进入负面清单	否	无	1.30%
15634	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	垫底小区变压器	50	64.00%	8.00	8.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
15635	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	中营子小区变压器	50	74.50%	2.75	2.75	未进入负面清单	否	无	1.40%
15636	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	韩杖子台变压器	200	47.66%	64.68	64.68	未进入负面清单	否	无	5.20%
15637	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	小古山台（二零）	400	47.74%	129.04	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
15638	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	北地线孙杖子台（二零）	400	64.00%	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
15639	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	北地台变压器	50	49.40%	15.30	15.30	未进入负面清单	否	无	1.80%
15640	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	北地小区变压器	100	74.50%	5.50	5.50	未进入负面清单	否	无	1.40%
15641	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	陈家沟变压器1	50	45.49%	17.26	17.26	未进入负面清单	否	无	5.20%
15642	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	赵家洼子变压器	400	64.40%	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
15643	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	小古山南沟台变压器	50	47.94%	16.03	16.03	未进入负面清单	否	无	3.20%
15644	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	10kV贾家店线拉南变压器（2.0续建）	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15645	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	街东三台变压器	315	44.60%	111.51	#####	未进入负面清单	否	无	8.80%
15646	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	冷风口台（二零）	200	44.64%	70.72	70.72	未进入负面清单	否	无	1.30%
15647	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	大杖子东沟变压器（18结余）	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15648	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	南塔子西山变压器	50	44.44%	17.78	17.78	未进入负面清单	否	无	1.30%
15649	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	柏木沟变压器（18结余）	400	46.54%	133.84	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
15650	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	大四大棚台变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
15651	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	马家岭台变压器	200	97.16%	-34.32	-34.32	未进入负面清单	否	无	20.00%
15652	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	大西沟上台变压器	20	45.40%	6.92	6.92	未进入负面清单	否	无	5.20%
15653	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	后洞子台变压器	20	65.60%	2.88	2.88	未进入负面清单	否	无	6.70%

15654	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420号南线	朝阳县棚户区改造办公室	630	67.40%	79.38	79.38	未进入负面清单	否	无	1.40%
15655	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420号南线	博远养殖场（微）柱上变压器	200	44.95%	70.10	70.10	未进入负面清单	否	无	5.20%
15656	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	徐家变压器	100	44.94%	35.06	35.06	未进入负面清单	否	无	5.20%
15657	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	南两家	50	59.70%	10.15	10.15	未进入负面清单	否	无	3.60%
15658	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	北德小区变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
15659	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	双庙台（二零）	400	49.90%	120.40	#####	未进入负面清单	否	无	3.70%
15660	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	平七变压器	400	67.64%	49.44	49.44	未进入负面清单	否	无	1.40%
15661	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	陈家变压器	200	47.74%	64.52	64.52	未进入负面清单	否	无	5.20%
15662	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	17结余下窠台变压器	200	46.70%	66.60	66.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
15663	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	马沟台（二零）	400	66.66%	53.36	53.36	未进入负面清单	否	无	6.70%
15664	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	河西大棚小区台（二零）	200	44.46%	71.08	71.08	未进入负面清单	否	无	2.60%
15665	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	良上变压器（能效）	200	46.70%	66.60	66.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
15666	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	222尚牛线	西沟村变压器（能效）	100	49.60%	30.40	30.40	未进入负面清单	否	无	4.70%
15667	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	116东字线	3,4队北台变压器（能效）	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15668	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	东沟变压器1	400	67.40%	50.40	50.40	未进入负面清单	否	无	1.40%
15669	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	联合小区变压器	250	44.40%	89.00	89.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
15670	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	洪家台变压器	100	45.47%	34.53	34.53	未进入负面清单	否	无	5.20%
15671	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	炮手沟村变压器	200	44.90%	70.20	70.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15672	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	17结余孙杖子组台变压器	100	74.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15673	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	横河子八组台（二零）	200	47.44%	65.12	65.12	未进入负面清单	否	无	5.20%
15674	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	横河子一组变压器	100	49.74%	30.26	30.26	未进入负面清单	否	无	5.80%
15675	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	17结余横河子七组台变压器	100	49.90%	30.10	30.10	未进入负面清单	否	无	8.50%
15676	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	下队井台增容变压器	200	49.50%	61.00	61.00	未进入负面清单	否	无	6.40%
15677	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	315杨树湾线	杨树湾线71号柱上变压器	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%

15678	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	西沟一台变压器	50	44.70%	17.65	17.65	未进入负面清单	否	无	9.20%
15679	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	王家梁变压器	50	46.45%	16.78	16.78	未进入负面清单	否	无	5.20%
15680	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	老窝铺小区变压器	100	44.50%	35.50	35.50	未进入负面清单	否	无	1.10%
15681	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	杨树沟一台变压器	50	44.00%	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
15682	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	15结余西山六组二台变压器	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15683	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西三家一组台变压器	200	44.45%	71.10	71.10	未进入负面清单	否	无	6.40%
15684	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	东德2台变压器	200	49.90%	60.20	60.20	未进入负面清单	否	无	2.30%
15685	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	17结余徐家小区台变压器	50	74.50%	2.75	2.75	未进入负面清单	否	无	1.40%
15686	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	报马饮水井变压器	30	83.40%	-1.02	-1.02	未进入负面清单	否	无	20.00%
15687	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	荒地河南变压器	80	77.44%	2.05	2.05	未进入负面清单	否	无	1.40%
15688	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	荒地小区北台变压器	80	77.70%	1.84	1.84	未进入负面清单	否	无	1.40%
15689	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	平房台变压器	80	49.40%	24.48	24.48	未进入负面清单	否	无	3.70%
15690	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	炮手上台变压器	50	64.96%	7.52	7.52	未进入负面清单	否	无	6.70%
15691	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	小四家小区变压器	30	74.50%	1.65	1.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
15692	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	林货郎东台变压器	50	45.50%	17.25	17.25	未进入负面清单	否	无	5.20%
15693	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	新村五组变压器	50	74.50%	2.75	2.75	未进入负面清单	否	无	1.40%
15694	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	新村三组变压器	30	49.40%	9.18	9.18	未进入负面清单	否	无	4.10%
15695	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	满达养殖小区变压器	30	79.40%	0.18	0.18	未进入负面清单	否	无	1.40%
15696	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西三家大棚小区变压器	50	74.50%	2.75	2.75	未进入负面清单	否	无	1.40%
15697	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	街西台（二零）	400	44.95%	140.18	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
15698	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西三家七组2台（煤改电）	200	47.60%	64.80	64.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
15699	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西三家11组台变压器	50	74.50%	2.75	2.75	未进入负面清单	否	无	1.40%
15700	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	新村1-2组变压器	30	79.40%	0.18	0.18	未进入负面清单	否	无	1.40%
15701	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西三家二组变压器	100	74.50%	5.50	5.50	未进入负面清单	否	无	1.40%

15702	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	杨宝珍南变压器（2.0续建）	400	46.47%	134.12	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
15703	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	扎兰东二台变压器	80	74.50%	4.40	4.40	未进入负面清单	否	无	1.40%
15704	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西三家大队变压器	100	54.74%	25.26	25.26	未进入负面清单	否	无	3.60%
15705	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	新村七组变压器	50	76.40%	1.80	1.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
15706	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	新村大队变压器	50	54.60%	12.70	12.70	未进入负面清单	否	无	5.60%
15707	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	新村六组变压器	100	44.60%	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无	10.00%
15708	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	永来店大队变压器	100	93.90%	-13.90	-13.90	未进入负面清单	否	无	20.00%
15709	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	10千伏北干线三道梁一组机井变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
15710	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	木头城10组大棚小区变压器	50	74.50%	2.75	2.75	未进入负面清单	否	无	1.40%
15711	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	新村大棚小区变压器	20	74.50%	1.10	1.10	未进入负面清单	否	无	1.40%
15712	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	三道梁村4台变压器	50	74.50%	2.75	2.75	未进入负面清单	否	无	1.40%
15713	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	马杖子台变压器（2.0续建）	400	44.40%	142.40	#####	未进入负面清单	否	无	1.30%
15714	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	炮手沟2台变压器（2.0续建）	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15715	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	下抬头沟变压器（2.0续建）	200	46.60%	66.80	66.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
15716	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	17结余平一台变压器	100	49.70%	30.30	30.30	未进入负面清单	否	无	8.40%
15717	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	商上组变压器（2.0续建）	200	47.00%	66.00	66.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
15718	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	田四组变压器	100	74.50%	5.50	5.50	未进入负面清单	否	无	1.40%
15719	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	温六组变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
15720	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	西荒地小区变压器	30	46.40%	10.08	10.08	未进入负面清单	否	无	5.20%
15721	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	引凤沟变压器	100	64.74%	15.26	15.26	未进入负面清单	否	无	3.60%
15722	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	林货郎变压器	50	76.70%	1.65	1.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
15723	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	柏山小区变压器	50	47.40%	16.30	16.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
15724	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	五家子养鸡小区变压器（煤改电）	200	45.55%	68.90	68.90	未进入负面清单	否	无	5.20%
15725	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	茂珍沟陆陪全小区变压器	100	46.40%	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	5.20%

15726	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	田杖子西沟变 压器	30	69.00%	3.30	3.30	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
15727	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	温杖子南沟变 压器	80	74.50%	4.40	4.40	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
15728	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	赵北沟变压器	100	79.94%	0.06	0.06	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
15729	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	温杖子柏山小 区变压器	20	74.50%	1.10	1.10	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
15730	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子 线	红旗四组变压 器（2.0续 建）	200	54.47%	51.06	51.06	未进入 负面清 单	否	无	5.60%
15731	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	五家子东井 （2.0续建）	200	44.40%	71.20	71.20	未进入 负面清 单	否	无	1.30%
15732	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	台子村4-5组 1#变压器 （2.0续建）	200	44.70%	70.60	70.60	未进入 负面清 单	否	无	1.90%
15733	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	三人沟2号变 压器（2.0续 建）	200	64.00%	32.00	32.00	未进入 负面清 单	否	无	3.60%
15734	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家 线	沟门小区变压 器（2.0续 建）	200	46.74%	66.52	66.52	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
15735	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	南两家变压器 （2.0续建）	200	74.70%	10.60	10.60	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
15736	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变 电站	1314单家 店线	道守沟西台变 压器	200	74.50%	11.00	11.00	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
15737	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变 电站	1314单家 店线	小房申井变压 器	50	66.40%	6.80	6.80	未进入 负面清 单	否	无	6.70%
15738	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变 电站	1314单家 店线	跃进变压器	50	79.40%	0.30	0.30	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
15739	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变 电站	1314单家 店线	七家子南沟台 变压器（煤改 电）	200	49.90%	60.20	60.20	未进入 负面清 单	否	无	3.70%
15740	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变 电站	1314单家 店线	吊桥子西山养 殖场台（二 零）变压器	200	74.50%	11.00	11.00	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
15741	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变 电站	1314单家 店线	道守沟变压器	100	44.47%	35.53	35.53	未进入 负面清 单	否	无	4.80%
15742	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变 电站	1314单家 店线	朝阳洞里变压 器	30	49.94%	9.02	9.02	未进入 负面清 单	否	无	1.10%
15743	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变 电站	1314单家 店线	跃进西台变压 器	100	47.60%	32.40	32.40	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
15744	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变 电站	1314单家 店线	朝阳洞变压器	20	74.50%	1.10	1.10	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
15745	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	大洞变压器 （业扩）	50	47.47%	16.27	16.27	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
15746	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	下沟变压器	50	79.00%	0.50	0.50	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
15747	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	甸子六台（二 零）	200	44.70%	70.60	70.60	未进入 负面清 单	否	无	4.50%
15748	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	牛心地变压器 （业扩）	50	44.66%	17.67	17.67	未进入 负面清 单	否	无	3.50%
15749	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	老窝铺变压器	30	74.77%	1.57	1.57	未进入 负面清 单	否	无	1.40%

15750	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	段木变压器	50	44.44%	17.78	17.78	未进入负面清单	否	无	1.30%
15751	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	河南西台变压器	50	64.40%	7.80	7.80	未进入负面清单	否	无	3.60%
15752	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	平六台（二零）	400	66.74%	53.04	53.04	未进入负面清单	否	无	1.40%
15753	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	赵杖子变压器	50	74.90%	2.55	2.55	未进入负面清单	否	无	1.40%
15754	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	姚家小区变压器	200	67.40%	25.20	25.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
15755	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	河西小区变压器	50	54.40%	12.80	12.80	未进入负面清单	否	无	7.20%
15756	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	双庙小区变压器	50	74.50%	2.75	2.75	未进入负面清单	否	无	1.40%
15757	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	石门小区变压器	30	44.60%	10.62	10.62	未进入负面清单	否	无	7.00%
15758	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	梁东小区二台（二零）	200	49.90%	60.20	60.20	未进入负面清单	否	无	4.90%
15759	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	西北头沟变压器	200	44.97%	70.06	70.06	未进入负面清单	否	无	5.20%
15760	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	张炮手变压器（业扩）	50	46.50%	16.75	16.75	未进入负面清单	否	无	5.20%
15761	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	大新井变压器（业扩）	50	49.90%	15.05	15.05	未进入负面清单	否	无	8.20%
15762	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	梁西小区变压器	30	44.49%	10.65	10.65	未进入负面清单	否	无	9.90%
15763	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	小窝铺台（二零）	400	69.00%	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15764	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	10kV杨树湾线双庙小区2台变压器	100	49.44%	30.56	30.56	未进入负面清单	否	无	6.30%
15765	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	东德三台变压器	50	54.40%	12.80	12.80	未进入负面清单	否	无	3.90%
15766	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	新华大井变压器	50	74.50%	2.75	2.75	未进入负面清单	否	无	1.40%
15767	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	北营子大棚台变压器	30	74.50%	1.65	1.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
15768	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	南营子小区变压器	100	74.55%	5.45	5.45	未进入负面清单	否	无	1.40%
15769	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	新华方塘变压器	50	74.50%	2.75	2.75	未进入负面清单	否	无	1.40%
15770	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	周家小区变压器	30	54.77%	7.57	7.57	未进入负面清单	否	无	3.60%
15771	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	陈太河台变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
15772	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	南沟台变压器	80	46.54%	26.77	26.77	未进入负面清单	否	无	5.20%
15773	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	宝下台变压器	80	46.74%	26.61	26.61	未进入负面清单	否	无	5.20%

15774	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	下营子二台变压器	100	44.00%	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
15775	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	珍珠岩台变压器	100	49.60%	30.40	30.40	未进入负面清单	否	无	6.40%
15776	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	沟门子小区台变压器	20	74.50%	1.10	1.10	未进入负面清单	否	无	1.40%
15777	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	曹家梁台变压器	20	74.50%	1.10	1.10	未进入负面清单	否	无	1.40%
15778	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	下营子3队台变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
15779	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	机房沟台变压器	100	49.44%	30.56	30.56	未进入负面清单	否	无	2.20%
15780	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	二达窝铺台变压器	20	49.44%	6.11	6.11	未进入负面清单	否	无	4.70%
15781	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	北台子村北台子组变压器1	80	46.00%	27.20	27.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15782	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	pms_沟门子畜牧小区变压器	20	44.70%	7.06	7.06	未进入负面清单	否	无	2.70%
15783	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	Pms_南组井变压器	100	49.40%	30.60	30.60	未进入负面清单	否	无	7.00%
15784	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	鞠南台变压器（光伏扶贫）	200	66.60%	26.80	26.80	未进入负面清单	否	无	6.70%
15785	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	唐家沟台变压器	30	74.50%	1.65	1.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
15786	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	吴家沟小五队台变压器	20	74.60%	1.08	1.08	未进入负面清单	否	无	1.40%
15787	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	市场4台动力电台（二零）	400	69.70%	41.20	41.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
15788	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	肉铺台变压器	100	79.70%	0.30	0.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
15789	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	三双台变压器	63	79.70%	0.19	0.19	未进入负面清单	否	无	1.40%
15790	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	八家子台变压器1	80	46.00%	27.20	27.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15791	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	宋杖子台变压器	20	74.50%	1.10	1.10	未进入负面清单	否	无	1.40%
15792	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	瓦盆沟小区变压器	50	46.97%	16.52	16.52	未进入负面清单	否	无	5.20%
15793	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	上扬台变压器（光伏扶贫）	400	46.70%	133.20	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
15794	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	三家子井变压器	50	74.50%	2.75	2.75	未进入负面清单	否	无	1.40%
15795	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	三家子电台变压器	20	44.60%	7.08	7.08	未进入负面清单	否	无	9.50%
15796	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	七队大棚台变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
15797	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	乔家沟台变压器	20	67.00%	2.60	2.60	未进入负面清单	否	无	1.40%

15798	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	西地小区台变压器	50	55.40%	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	3.60%
15799	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	庙沟东台变压器	30	44.49%	10.65	10.65	未进入负面清单	否	无	5.90%
15800	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	下塔台变压器	200	46.70%	66.60	66.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
15801	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	胜利小区变压器	100	46.70%	33.30	33.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
15802	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	刘杖子东台变压器	30	74.50%	1.65	1.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
15803	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	邹家沟台变压器	20	64.40%	3.12	3.12	未进入负面清单	否	无	3.60%
15804	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	房申沟2台变压器（煤改电）	200	49.90%	60.20	60.20	未进入负面清单	否	无	5.60%
15805	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	房申沟大棚台变压器	30	74.50%	1.65	1.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
15806	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	吴家沟台变压器	100	64.60%	15.40	15.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
15807	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	刘杖子小区台变压器	50	49.90%	15.05	15.05	未进入负面清单	否	无	4.00%
15808	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	上庙沟台变压器	20	44.76%	7.05	7.05	未进入负面清单	否	无	3.60%
15809	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	宝贝沟小区台变压器	30	44.00%	10.80	10.80	未进入负面清单	否	无	2.00%
15810	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	马石太台变压器	200	45.00%	70.00	70.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
15811	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	梁东台变压器	50	47.80%	16.10	16.10	未进入负面清单	否	无	6.10%
15812	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	黑石二台（二零）	200	49.90%	60.20	60.20	未进入负面清单	否	无	4.50%
15813	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	沟门子洞子后台变压器	30	64.40%	4.68	4.68	未进入负面清单	否	无	3.60%
15814	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	缸窑台变压器	50	45.60%	17.20	17.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15815	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	北荒台变压器	30	59.00%	6.30	6.30	未进入负面清单	否	无	3.60%
15816	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	刘杖子大棚台变压器	20	64.90%	3.02	3.02	未进入负面清单	否	无	3.60%
15817	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	史家屯台变压器	100	44.70%	35.30	35.30	未进入负面清单	否	无	5.80%
15818	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	北台子二台变压器	400	46.60%	133.60	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
15819	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	尹家沟屯台变压器	50	74.00%	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15820	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	黑石小区台变压器	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15821	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	pms_房申沟台变压器	50	64.60%	7.70	7.70	未进入负面清单	否	无	3.60%

15822	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	龙头台变压器	20	64.90%	3.02	3.02	未进入负面清单	否	无	3.60%
15823	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	pms_毕振生台变压器	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15824	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	黄土坎小区台变压器	80	64.90%	12.08	12.08	未进入负面清单	否	无	3.60%
15825	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	珍珠岩二台变压器	100	44.60%	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无	6.90%
15826	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	贝平原小区变压器	100	45.60%	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	5.20%
15827	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	二哥营子台(二零)	200	47.75%	64.50	64.50	未进入负面清单	否	无	4.20%
15828	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	pms_三道河子二台变压器	20	47.60%	6.48	6.48	未进入负面清单	否	无	5.20%
15829	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	pms_三双大棚变压器	20	44.40%	7.12	7.12	未进入负面清单	否	无	1.30%
15830	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	仇家店小区台变压器	20	69.44%	2.11	2.11	未进入负面清单	否	无	1.40%
15831	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	下子家沟台变压器	100	64.90%	15.10	15.10	未进入负面清单	否	无	3.60%
15832	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	迟家沟台变压器	20	69.70%	2.06	2.06	未进入负面清单	否	无	1.40%
15833	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	盖杖子台变压器	200	74.60%	10.80	10.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
15834	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	白家窝铺台(二零)变压器	50	47.77%	16.12	16.12	未进入负面清单	否	无	4.20%
15835	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	周家沟台变压器	30	64.90%	4.53	4.53	未进入负面清单	否	无	3.60%
15836	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	李家屯台变压器	400	44.70%	141.20	#####	未进入负面清单	否	无	3.90%
15837	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	三家屯大棚台变压器	30	49.40%	9.18	9.18	未进入负面清单	否	无	6.80%
15838	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	叶家沟台变压器	50	49.40%	15.30	15.30	未进入负面清单	否	无	4.10%
15839	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	小周家沟台变压器	50	49.94%	15.03	15.03	未进入负面清单	否	无	5.90%
15840	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	15结余里程台变压器	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
15841	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	南洼子台变压器	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	8.50%
15842	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	耿家台(二零)	200	49.00%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	4.40%
15843	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	前地台变压器	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	3.60%
15844	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	谢麻窝铺台变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
15845	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	下庙沟台变压器	50	49.95%	15.03	15.03	未进入负面清单	否	无	4.90%

15846	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	18新增胜利台 变压器	200	47.77%	64.46	64.46	未进入 负面清 单	否	无	1.00%
15847	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地 线	二道小区变 压器1	50	47.40%	16.30	16.30	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
15848	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家 线	四家子小区台 变压器	30	47.57%	9.73	9.73	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
15849	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	二窝铺台变 压器	200	46.75%	66.50	66.50	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
15850	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	下窝铺变 压器	80	64.90%	12.08	12.08	未进入 负面清 单	否	无	3.60%
15851	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	农机站李文 沟台（二零）	100	49.94%	30.06	30.06	未进入 负面清 单	否	无	7.40%
15852	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	佛爷庙东沟小 区变压器	50	45.40%	17.30	17.30	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
15853	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	佛爷庙2.3队 变压器	100	44.64%	35.36	35.36	未进入 负面清 单	否	无	8.80%
15854	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	小南沟变 压器1	50	64.90%	7.55	7.55	未进入 负面清 单	否	无	3.60%
15855	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	三道梁子变 压器	30	69.00%	3.30	3.30	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
15856	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子 线	于家沟变 压器	20	74.40%	1.12	1.12	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
15857	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子 线	东山八组北台 变压器	100	64.00%	16.00	16.00	未进入 负面清 单	否	无	3.60%
15858	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子 线	下坎子畜牧小 区变压器	30	64.90%	4.53	4.53	未进入 负面清 单	否	无	3.60%
15859	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子 线	八家子四组设 施农业变 压器	100	47.40%	32.60	32.60	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
15860	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子 线	西沟新增变 压器	30	49.00%	9.30	9.30	未进入 负面清 单	否	无	2.80%
15861	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子 线	黄沙沟变 压器	50	49.78%	15.11	15.11	未进入 负面清 单	否	无	6.70%
15862	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子 线	农场六组变 压器	100	64.90%	15.10	15.10	未进入 负面清 单	否	无	3.60%
15863	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子 线	吕家梁变 压器	30	64.90%	4.53	4.53	未进入 负面清 单	否	无	3.60%
15864	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子 线	农场三组变 压器	100	49.77%	30.23	30.23	未进入 负面清 单	否	无	5.80%
15865	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子 线	于家沟新增变 压器	20	54.70%	5.06	5.06	未进入 负面清 单	否	无	3.60%
15866	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子 线	窝棚沟变 压器	50	44.74%	17.63	17.63	未进入 负面清 单	否	无	8.60%
15867	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子 线	葫芦房子变 压器	30	44.44%	10.67	10.67	未进入 负面清 单	否	无	1.30%
15868	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子 线	东山三组台变 压器	200	45.60%	68.80	68.80	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
15869	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子 线	羊拉沟上沟变 压器	20	49.00%	6.20	6.20	未进入 负面清 单	否	无	3.80%

15870	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	石洞子变压器	50	59.47%	10.27	10.27	未进入负面清单	否	无	3.60%
15871	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	张麻沟新增变压器	100	49.40%	30.60	30.60	未进入负面清单	否	无	10.00%
15872	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	红旗保护地变压器	100	47.70%	32.30	32.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
15873	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	李家沟台(二零)	200	66.45%	27.10	27.10	未进入负面清单	否	无	6.70%
15874	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	六家子设施农业变压器	400	46.60%	133.60	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
15875	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	老革家电变压器	20	46.40%	6.72	6.72	未进入负面清单	否	无	5.20%
15876	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	东山村6.7组变压器	100	57.67%	22.33	22.33	未进入负面清单	否	无	3.60%
15877	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	羊拉沟电变压器	20	44.77%	7.05	7.05	未进入负面清单	否	无	4.60%
15878	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	小下坎变压器	20	65.75%	2.85	2.85	未进入负面清单	否	无	6.70%
15879	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	老虎沟保护地变压器	50	47.75%	16.13	16.13	未进入负面清单	否	无	2.20%
15880	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	黄杖子二组变压器	100	64.90%	15.10	15.10	未进入负面清单	否	无	3.60%
15881	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	农场大棚变压器	20	46.40%	6.72	6.72	未进入负面清单	否	无	5.20%
15882	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	张麻沟变压器2	100	64.90%	15.10	15.10	未进入负面清单	否	无	3.60%
15883	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	老虎沟4.5组变压器	20	77.40%	0.52	0.52	未进入负面清单	否	无	1.40%
15884	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	下坎子保护地台(二零)	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
15885	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	葫芦房子户户通变压器	30	47.40%	9.78	9.78	未进入负面清单	否	无	5.20%
15886	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	明哲沟变压器	20	79.40%	0.12	0.12	未进入负面清单	否	无	1.40%
15887	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	813王伦沟线	陆家沟新增变压器	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	3.60%
15888	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	813王伦沟线	金三角商店变压器	100	64.90%	15.10	15.10	未进入负面清单	否	无	3.60%
15889	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	813王伦沟线	大车户大井变压器	20	65.40%	2.92	2.92	未进入负面清单	否	无	6.70%
15890	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	陈杖子西台变压器	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	3.60%
15891	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	肖家店台(煤改电)	400	69.40%	42.40	42.40	未进入负面清单	否	无	1.40%
15892	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	陈杖子小区变压器	30	47.40%	9.78	9.78	未进入负面清单	否	无	5.20%
15893	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	上电东沟变压器	50	54.60%	12.70	12.70	未进入负面清单	否	无	5.60%

15894	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	21新增八道河子东山台变压器	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	2.10%
15895	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	后营子台（二零）变压器	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15896	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	孔家沟变压器	50	59.40%	10.30	10.30	未进入负面清单	否	无	3.60%
15897	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	南双庙村05号井变压器	200	54.40%	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	3.20%
15898	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	单家沟变压器	100	44.94%	35.06	35.06	未进入负面清单	否	无	5.20%
15899	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	五家子小区变压器	30	64.90%	4.53	4.53	未进入负面清单	否	无	3.60%
15900	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	八道河子台（二零）变压器	200	64.90%	30.20	30.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
15901	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	孔家沟井变压器	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	3.60%
15902	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1416董家店线	大岭西台变压器	50	44.75%	17.63	17.63	未进入负面清单	否	无	2.20%
15903	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1416董家店线	上店台变压器2	20	44.00%	7.20	7.20	未进入负面清单	否	无	2.00%
15904	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	东梁小区台变压器	30	47.00%	9.90	9.90	未进入负面清单	否	无	5.20%
15905	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	17结余畜牧小区台变压器	100	45.40%	34.60	34.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
15906	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	三官二队台（二零）	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15907	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	何家小区变压器	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	3.60%
15908	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	马台子水泉台（二零）	200	47.60%	64.80	64.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
15909	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	荣基小区台变压器	200	47.70%	64.60	64.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
15910	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	大杖子头道沟变压器	20	64.90%	3.02	3.02	未进入负面清单	否	无	3.60%
15911	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	马台子村河滩地1小区变压器	50	46.40%	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
15912	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	东庄台变压器	50	75.40%	2.30	2.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
15913	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	马台子大井台变压器	100	49.54%	30.46	30.46	未进入负面清单	否	无	8.50%
15914	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	杨树沟小区2变压器	80	59.40%	16.48	16.48	未进入负面清单	否	无	3.60%
15915	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	马北线市场台（二零）	200	47.00%	66.00	66.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
15916	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	311北矿线	蒙古营变压器	100	64.90%	15.10	15.10	未进入负面清单	否	无	3.60%
15917	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	311北矿线	王家沟变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%

15918	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	郭杖子辽西三大棚变压器	30	64.60%	4.62	4.62	未进入负面清单	否	无	3.60%
15919	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	石匠沟变压器	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	3.60%
15920	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	东升村变压器	200	93.66%	-27.32	-27.32	未进入负面清单	否	无	20.00%
15921	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	岭下变压器1	20	45.60%	6.88	6.88	未进入负面清单	否	无	5.20%
15922	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	文杖子村变压器	30	56.40%	7.08	7.08	未进入负面清单	否	无	3.60%
15923	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	南东沟北台变压器	50	66.00%	7.00	7.00	未进入负面清单	否	无	6.70%
15924	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	钟王杖子变压器	30	54.40%	7.68	7.68	未进入负面清单	否	无	9.40%
15925	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	郑杖子北变压器	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	3.60%
15926	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	西南沟变压器2	30	64.90%	4.53	4.53	未进入负面清单	否	无	3.60%
15927	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	15结余东升村东升村山后二台变压器	50	44.70%	17.65	17.65	未进入负面清单	否	无	6.50%
15928	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	松树沟南台变压器	100	45.40%	34.60	34.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
15929	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	和平小区变压器2	80	47.44%	26.05	26.05	未进入负面清单	否	无	5.20%
15930	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	羊山王杖子南台变压器	100	47.00%	33.00	33.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
15931	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	西南沟2台变压器	100	44.00%	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
15932	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	郑杖子变压器	80	47.70%	25.84	25.84	未进入负面清单	否	无	5.20%
15933	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	新立屯并变压器	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	3.60%
15934	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	中王杖子台变压器	200	64.90%	30.20	30.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
15935	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	15结余北沟台变压器	100	45.00%	35.00	35.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
15936	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	肖杖子南台变压器	100	93.25%	-13.25	-13.25	未进入负面清单	否	无	20.00%
15937	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	焦营子小五家台变压器	200	49.94%	60.12	60.12	未进入负面清单	否	无	9.40%
15938	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	团结一组西台（二零）变压器	200	49.70%	60.60	60.60	未进入负面清单	否	无	7.00%
15939	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	秋皮沟前沟变压器	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	3.60%
15940	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	韩三沟变压器	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	3.60%
15941	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	华严寺变压器	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	3.60%

15942	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	毛秦营前进台变压器（煤改电）	400	44.70%	141.20	#####	未进入负面清单	否	无	1.30%
15943	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	水泉沟小区变压器	80	64.90%	12.08	12.08	未进入负面清单	否	无	3.60%
15944	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	五花吐小区变压器	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	3.60%
15945	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	谢杖子小区变压器	30	64.90%	4.53	4.53	未进入负面清单	否	无	3.60%
15946	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	文二组小区变压器	100	64.90%	15.10	15.10	未进入负面清单	否	无	3.60%
15947	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	大房申东组变压器	50	74.94%	2.53	2.53	未进入负面清单	否	无	1.40%
15948	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	双山子南台变压器	400	66.40%	54.40	54.40	未进入负面清单	否	无	6.70%
15949	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	大房申小区变压器	400	57.00%	92.00	92.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
15950	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	耿台子台（二零）变压器	400	45.44%	138.24	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
15951	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	朝至沟中营子台变压器	100	64.45%	15.55	15.55	未进入负面清单	否	无	3.60%
15952	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	谢杖子台（二零）变压器	400	47.46%	130.16	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
15953	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	五西南河套井变压器	200	64.90%	30.20	30.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
15954	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	北山小区变压器	100	64.90%	15.10	15.10	未进入负面清单	否	无	3.60%
15955	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	南头子小区变压器	20	64.90%	3.02	3.02	未进入负面清单	否	无	3.60%
15956	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	胡后小区变压器	50	49.94%	15.03	15.03	未进入负面清单	否	无	10.00%
15957	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	房申东沟台（二零）变压器	400	64.40%	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
15958	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增唐杖子畜牧小区变压器	100	44.00%	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
15959	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	桃园变压器	100	45.67%	34.33	34.33	未进入负面清单	否	无	5.20%
15960	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	西山小区变压器1	30	64.90%	4.53	4.53	未进入负面清单	否	无	3.60%
15961	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	大北台子	200	45.40%	69.20	69.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15962	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增韩杖子东台变压器	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	2.10%
15963	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增未河沟变压器	200	64.90%	30.20	30.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
15964	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	朝至沟里变压器	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	3.60%
15965	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	雷神庙变压器	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	1.30%

15966	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	唐杖子养鸡小区变压器	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	3.60%
15967	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	pms_诚济安装五西南山根大井变压器	200	54.40%	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	7.40%
15968	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	官粮窖台（二零）变压器	400	69.65%	41.40	41.40	未进入负面清单	否	无	1.40%
15969	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	五星北沟变压器	50	54.40%	12.80	12.80	未进入负面清单	否	无	7.50%
15970	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	西窝铺小区变压器	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	6.40%
15971	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	五东2#小区变压器	100	54.40%	25.60	25.60	未进入负面清单	否	无	10.00%
15972	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	朝至沟大井变压器	50	46.40%	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
15973	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	老爷庙梁顶变压器	50	46.60%	16.70	16.70	未进入负面清单	否	无	5.20%
15974	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	谢杖子东台（二零）变压器	400	46.60%	133.60	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
15975	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增韩杖子变压器	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15976	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	西山移民小区变压器	50	54.40%	12.80	12.80	未进入负面清单	否	无	9.00%
15977	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	毛秦营子养猪小区变压器	30	54.40%	7.68	7.68	未进入负面清单	否	无	8.90%
15978	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	五星北沟沟里台变压器	50	45.00%	17.50	17.50	未进入负面清单	否	无	5.20%
15979	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	山嘴变压器	400	45.70%	137.20	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
15980	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	Pms_文七大井变压器	50	46.40%	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
15981	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	桃园大井变压器	50	44.54%	17.73	17.73	未进入负面清单	否	无	8.90%
15982	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	五星连东变压器	100	74.60%	5.40	5.40	未进入负面清单	否	无	1.40%
15983	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	官粮窖南台变压器	400	64.40%	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
15984	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	太平沟变压器	100	44.44%	35.56	35.56	未进入负面清单	否	无	1.30%
15985	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	谢杖子小区2变压器	80	49.40%	24.48	24.48	未进入负面清单	否	无	6.10%
15986	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	卢圈沟台变压器	30	47.74%	9.68	9.68	未进入负面清单	否	无	5.20%
15987	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	华家店联合社台变压器	80	54.40%	20.48	20.48	未进入负面清单	否	无	2.40%
15988	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	18新增波十三组大棚变压器	50	77.00%	1.50	1.50	未进入负面清单	否	无	1.40%
15989	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	韩杖子村台变压器	50	47.70%	16.15	16.15	未进入负面清单	否	无	5.20%

15990	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	华家店粉房大棚台变压器1	50	54.79%	12.61	12.61	未进入负面清单	否	无	3.60%
15991	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	波罗赤八组日光大棚台变压器	50	49.60%	15.20	15.20	未进入负面清单	否	无	5.70%
15992	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	波罗赤市场蔬菜大棚1台变压器	400	44.60%	141.60	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
15993	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	河套地大棚变压器	30	54.40%	7.68	7.68	未进入负面清单	否	无	6.40%
15994	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	苑杖子七组变压器1	20	64.55%	3.09	3.09	未进入负面清单	否	无	3.60%
15995	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	姚沟二台变压器	80	54.40%	20.48	20.48	未进入负面清单	否	无	3.20%
15996	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	18新增团结小区变压器	100	54.40%	25.60	25.60	未进入负面清单	否	无	2.40%
15997	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	黄道四组变压器	100	44.70%	35.30	35.30	未进入负面清单	否	无	6.40%
15998	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	团结一组变压器	200	54.40%	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	4.50%
15999	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	腰而营子村十二组变压器	400	47.00%	132.00	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
16000	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	团结二组变压器	100	59.55%	20.45	20.45	未进入负面清单	否	无	3.60%
16001	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	上三家三台变压器	100	54.40%	25.60	25.60	未进入负面清单	否	无	2.40%
16002	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	北梁北台变压器	200	45.50%	69.00	69.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
16003	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	康杖子小区变压器	30	54.40%	7.68	7.68	未进入负面清单	否	无	6.80%
16004	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	团结五组东台变压器	50	46.40%	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
16005	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	215工业线	波罗赤业务部变压器	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	6.10%
16006	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	康电水库台（二零）变压器	200	54.40%	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	3.80%
16007	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	18新增北新铺变压器	50	44.44%	17.78	17.78	未进入负面清单	否	无	1.30%
16008	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	北梁台（二零）变压器	200	45.54%	68.92	68.92	未进入负面清单	否	无	5.20%
16009	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	18新增北新铺3台变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
16010	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	刘营子变压器	100	54.40%	25.60	25.60	未进入负面清单	否	无	6.40%
16011	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	18新增卢杖子大棚2台变压器	400	47.70%	129.20	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
16012	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	水库东台变压器	50	54.40%	12.80	12.80	未进入负面清单	否	无	5.60%
16013	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	18新增白营子南台变压器	400	49.47%	122.12	#####	未进入负面清单	否	无	3.90%

16014	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	红石拉变压器	30	44.77%	10.57	10.57	未进入负面清单	否	无	8.20%
16015	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	18新增北炉北台变压器	50	44.74%	17.63	17.63	未进入负面清单	否	无	1.10%
16016	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	平安地台（二零）变压器	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16017	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	北炉南台（二零）变压器	200	54.40%	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	5.60%
16018	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	康家屯小区变压器	50	47.96%	16.02	16.02	未进入负面清单	否	无	3.20%
16019	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	樱桃沟变压器	50	45.74%	17.13	17.13	未进入负面清单	否	无	5.20%
16020	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	水泉沟变压器3	80	47.50%	26.00	26.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
16021	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	马杖子变压器3	100	49.00%	31.00	31.00	未进入负面清单	否	无	3.70%
16022	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	YHG_白营子大棚变压器	30	54.70%	7.59	7.59	未进入负面清单	否	无	3.60%
16023	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	姚营子2台变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
16024	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	姚营子大棚变压器	100	49.40%	30.60	30.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16025	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	18新增小水泉2台变压器	100	49.40%	30.60	30.60	未进入负面清单	否	无	7.70%
16026	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	白营子梁东日光大棚变压器	30	44.96%	10.51	10.51	未进入负面清单	否	无	5.20%
16027	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	邵营子变压器	100	64.60%	15.40	15.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
16028	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	北新铺2台变压器	10	44.44%	3.56	3.56	未进入负面清单	否	无	1.30%
16029	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	胡营子二台变压器	50	54.40%	12.80	12.80	未进入负面清单	否	无	5.60%
16030	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	康杖子变压器	80	44.44%	28.45	28.45	未进入负面清单	否	无	1.30%
16031	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	下三家变压器	80	45.90%	27.28	27.28	未进入负面清单	否	无	5.20%
16032	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	中三家变压器	100	54.40%	25.60	25.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
16033	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	下三家大棚变压器	50	54.40%	12.80	12.80	未进入负面清单	否	无	5.60%
16034	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	焦营子大棚台变压器	50	49.94%	15.03	15.03	未进入负面清单	否	无	8.00%
16035	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	卧虎沟台（二零）变压器	400	69.45%	42.21	42.21	未进入负面清单	否	无	1.40%
16036	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	卢杖子西台变压器	100	54.40%	25.60	25.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
16037	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	杨杖子北台变压器	80	55.50%	19.60	19.60	未进入负面清单	否	无	3.60%

16038	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	卧虎沟小区变压器	100	54.40%	25.60	25.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
16039	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	卢杖子东大棚台变压器	100	59.70%	20.30	20.30	未进入负面清单	否	无	3.60%
16040	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	杨杖子南台变压器	100	44.47%	35.53	35.53	未进入负面清单	否	无	9.50%
16041	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	波一组大棚台变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
16042	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	卢杖子村东台（二零）变压器	400	69.40%	42.40	42.40	未进入负面清单	否	无	1.40%
16043	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	18新增卧虎沟2台变压器	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	5.70%
16044	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	韦子沟一台变压器	50	44.70%	17.65	17.65	未进入负面清单	否	无	2.90%
16045	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	卢杖子大棚变压器1	50	54.54%	12.73	12.73	未进入负面清单	否	无	5.60%
16046	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	王振芝小区变压器	50	74.40%	2.80	2.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
16047	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	丛家店下巴罕变压器	50	64.65%	7.68	7.68	未进入负面清单	否	无	3.60%
16048	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	18新增恒道子南台变压器	200	46.70%	66.60	66.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16049	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	张杖子2台变压器	30	54.79%	7.56	7.56	未进入负面清单	否	无	3.60%
16050	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	YHG_奈七组大棚变压器	30	65.59%	4.32	4.32	未进入负面清单	否	无	6.70%
16051	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	车杖子六组变压器	50	54.40%	12.80	12.80	未进入负面清单	否	无	5.60%
16052	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	邱家沟变压器	30	47.54%	9.74	9.74	未进入负面清单	否	无	5.20%
16053	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	大道街2台变压器	100	45.44%	34.56	34.56	未进入负面清单	否	无	5.20%
16054	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	奈林皋三组变压器	100	54.40%	25.60	25.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
16055	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	李振阳小区台（二零）变压器	400	67.60%	49.60	49.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
16056	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	卜家沟2台变压器	30	54.40%	7.68	7.68	未进入负面清单	否	无	5.60%
16057	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	奈林皋五组变压器	50	67.44%	6.28	6.28	未进入负面清单	否	无	1.40%
16058	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	上马场台（二零）变压器	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16059	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	车杖子六组大棚变压器	50	64.57%	7.72	7.72	未进入负面清单	否	无	3.60%
16060	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	王家梁小区变压器	80	64.57%	12.34	12.34	未进入负面清单	否	无	3.60%
16061	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	下马场大棚变压器	400	64.00%	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	3.60%

16062	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	奈林皋八组变压器	50	54.40%	12.80	12.80	未进入负面清单	否	无	5.60%
16063	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	大道街三台（二零）变压器	400	66.50%	54.00	54.00	未进入负面清单	否	无	6.70%
16064	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	北洼子东台（二零）变压器	400	64.40%	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
16065	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	大北沟小区变压器	50	47.44%	16.28	16.28	未进入负面清单	否	无	5.20%
16066	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	奈林皋七组变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
16067	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	小北沟变压器	30	66.40%	4.08	4.08	未进入负面清单	否	无	6.70%
16068	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	郭杖子村部变压器	100	54.40%	25.60	25.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
16069	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	西山大棚变压器	50	44.97%	17.52	17.52	未进入负面清单	否	无	5.20%
16070	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	小北道2台变压器	50	64.44%	7.78	7.78	未进入负面清单	否	无	3.60%
16071	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	辽西日光大棚变压器	30	47.74%	9.68	9.68	未进入负面清单	否	无	5.20%
16072	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	西山变压器1	50	94.33%	-7.17	-7.17	未进入负面清单	否	无	20.00%
16073	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	石匠沟一组大棚变压器	30	54.44%	7.67	7.67	未进入负面清单	否	无	5.60%
16074	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	18新增于台子小区变压器	50	49.40%	15.30	15.30	未进入负面清单	否	无	8.90%
16075	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	卜家沟小北道大棚变压器	30	44.40%	10.68	10.68	未进入负面清单	否	无	1.30%
16076	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	马家沟变压器2	20	66.40%	2.72	2.72	未进入负面清单	否	无	6.70%
16077	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	辽西大棚二台变压器	50	46.40%	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
16078	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	YHG_奈林皋八组大棚变压器	50	44.54%	17.73	17.73	未进入负面清单	否	无	4.40%
16079	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	恒道子东台（二零）变压器	200	44.90%	70.20	70.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16080	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	奈林皋七组大棚二台变压器	50	45.44%	17.28	17.28	未进入负面清单	否	无	5.20%
16081	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	西沟二台变压器	50	77.00%	1.50	1.50	未进入负面清单	否	无	1.40%
16082	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	于台子西台变压器	50	66.40%	6.80	6.80	未进入负面清单	否	无	6.70%
16083	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	石匠沟二组小区变压器	30	66.44%	4.07	4.07	未进入负面清单	否	无	6.70%
16084	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	郭杖子一组变压器	50	66.40%	6.80	6.80	未进入负面清单	否	无	6.70%
16085	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	张杖子变压器	30	66.40%	4.08	4.08	未进入负面清单	否	无	6.70%

16086	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	柳胡沟北台变压器	50	74.00%	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16087	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	813王伦沟线	车户沟南台1变压器	400	64.50%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
16088	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	六家子镇魏营子设施农业小区变压器	100	74.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16089	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	224东源线	大河北小区台变压器	30	66.70%	3.99	3.99	未进入负面清单	否	无	1.40%
16090	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	百户村台(二零)	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	8.30%
16091	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	18新增八大六组变压器	200	49.60%	60.80	60.80	未进入负面清单	否	无	7.60%
16092	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	红大庙变压器	50	69.60%	5.20	5.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
16093	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼小区变压器	30	64.70%	4.59	4.59	未进入负面清单	否	无	3.60%
16094	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	扎兰一组台(二零)变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16095	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼村部台(二零)变压器	400	64.56%	61.76	61.76	未进入负面清单	否	无	3.60%
16096	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	综合厂变压器3	50	49.00%	15.50	15.50	未进入负面清单	否	无	7.30%
16097	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼二组二台变压器	200	64.44%	31.12	31.12	未进入负面清单	否	无	3.60%
16098	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	上河小区变压器	20	76.54%	0.69	0.69	未进入负面清单	否	无	1.40%
16099	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	乡政府台(二零)变压器	200	44.95%	70.10	70.10	未进入负面清单	否	无	5.20%
16100	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	上河六组变压器	50	57.94%	11.03	11.03	未进入负面清单	否	无	3.60%
16101	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	18新增八大村七组变压器	50	46.70%	16.65	16.65	未进入负面清单	否	无	5.20%
16102	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼六队变压器	100	57.94%	22.06	22.06	未进入负面清单	否	无	3.60%
16103	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	上河五组变压器	30	49.94%	9.02	9.02	未进入负面清单	否	无	6.00%
16104	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	18新增八大村七组2台变压器	50	44.60%	17.70	17.70	未进入负面清单	否	无	1.10%
16105	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	扎兰小区台(二零)变压器	100	44.64%	35.36	35.36	未进入负面清单	否	无	8.00%
16106	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	扎兰四组台(二零)变压器	200	46.00%	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
16107	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	团结五组南台(二零)变压器	200	66.40%	27.20	27.20	未进入负面清单	否	无	6.70%
16108	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	扎兰五组变压器	200	45.45%	69.10	69.10	未进入负面清单	否	无	5.20%
16109	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	上河一组变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%

16110	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼线下洼大棚三台变压器	50	66.40%	6.80	6.80	未进入负面清单	否	无	6.70%
16111	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼三组二台变压器	200	66.40%	27.20	27.20	未进入负面清单	否	无	6.70%
16112	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	17结余撇牛沟台变压器	400	64.96%	60.16	60.16	未进入负面清单	否	无	6.70%
16113	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	树林子村变压器（煤改电）	100	47.40%	32.60	32.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16114	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	西山村北道变压器	50	95.90%	-7.95	-7.95	未进入负面清单	否	无	20.00%
16115	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	八家子南台变压器（18结余）	100	44.44%	35.56	35.56	未进入负面清单	否	无	1.30%
16116	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	正路大队台变压器	80	45.44%	27.65	27.65	未进入负面清单	否	无	5.20%
16117	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	东沟变压器3	100	64.40%	15.60	15.60	未进入负面清单	否	无	3.60%
16118	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	西五家五队三台变压器	200	47.00%	66.00	66.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
16119	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	西五家养殖小区变压器	30	44.40%	10.68	10.68	未进入负面清单	否	无	1.30%
16120	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	pms_于杖子大队2台变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
16121	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	新地北片小区台（二零）变压器	200	66.40%	27.20	27.20	未进入负面清单	否	无	6.70%
16122	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	炮手沟外变压器	50	66.40%	6.80	6.80	未进入负面清单	否	无	6.70%
16123	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	柏树沟变压器	30	44.40%	10.68	10.68	未进入负面清单	否	无	1.30%
16124	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	前半截沟变压器	200	66.40%	27.20	27.20	未进入负面清单	否	无	6.70%
16125	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	西五家小区变压器	100	66.40%	13.60	13.60	未进入负面清单	否	无	6.70%
16126	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	三道沟大棚小区变压器	30	49.40%	9.18	9.18	未进入负面清单	否	无	1.80%
16127	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	正路房申台变压器	100	46.70%	33.30	33.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
16128	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	土须沟三队二台变压器	50	64.70%	7.65	7.65	未进入负面清单	否	无	3.60%
16129	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	三道沟小区变压器	50	44.00%	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
16130	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	天桥沟变压器	30	67.40%	3.78	3.78	未进入负面清单	否	无	1.40%
16131	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	西五家一队西台变压器	50	44.70%	17.65	17.65	未进入负面清单	否	无	9.50%
16132	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	石片小区台（二零）变压器	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16133	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	半截沟一队变压器	50	44.47%	17.77	17.77	未进入负面清单	否	无	3.70%

16134	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	10kV西五家线综合厂变压器1	80	66.40%	10.88	10.88	未进入负面清单	否	无	6.70%
16135	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	炮手沟里变压器	30	44.00%	10.80	10.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
16136	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	辣菜沟变压器	20	49.40%	6.12	6.12	未进入负面清单	否	无	1.10%
16137	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	吐须沟一队变压器	50	57.60%	11.20	11.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
16138	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	新地南变压器(西五家线)	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	3.80%
16139	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	冯杖子小区变压器	20	55.77%	4.85	4.85	未进入负面清单	否	无	3.60%
16140	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	务本村变压器	80	54.79%	20.16	20.16	未进入负面清单	否	无	3.60%
16141	国网朝阳县供电公司	寒山66kV变电站	819王营子线	八家子苏家	30	55.40%	7.38	7.38	未进入负面清单	否	无	3.60%
16142	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	雷东山大棚小区变压器	30	46.74%	9.98	9.98	未进入负面清单	否	无	5.20%
16143	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	柏木山台变压器	20	69.47%	2.11	2.11	未进入负面清单	否	无	1.40%
16144	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	黄杖子3-4队台(二零)	200	59.60%	40.80	40.80	未进入负面清单	否	无	3.60%
16145	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	224七西线	朱杖子台变压器	100	45.40%	34.60	34.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16146	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	224七西线	七道岭村台(二零)	400	65.47%	58.13	58.13	未进入负面清单	否	无	6.70%
16147	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	224七西线	七道岭线乡直台(二零)	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16148	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	224七西线	高杖子台变压器	400	44.40%	142.40	#####	未进入负面清单	否	无	1.30%
16149	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	224七西线	李家湾台(二零)	400	74.00%	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16150	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	吴杖子一队变压器	50	98.06%	-9.03	-9.03	未进入负面清单	否	无	20.00%
16151	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	杨树沟一队台(二零)	200	47.76%	64.48	64.48	未进入负面清单	否	无	7.50%
16152	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	松树底下台(二零)	200	47.49%	65.02	65.02	未进入负面清单	否	无	5.20%
16153	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	杨树沟六队台变压器	200	75.00%	10.00	10.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16154	国网朝阳县供电公司	寒山66kV变电站	819王营子线	小东山变压器	50	45.40%	17.30	17.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
16155	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	宏图五组台变压器	100	49.44%	30.56	30.56	未进入负面清单	否	无	7.00%
16156	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	毕中变压器1	100	46.40%	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16157	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	毕南变压器1	30	64.40%	4.68	4.68	未进入负面清单	否	无	3.60%

16158	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	综合厂社直台 (煤改电)	400	46.70%	133.20	#####	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
16159	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	813王伦沟 线	岭西变压器	200	47.40%	65.20	65.20	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
16160	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	15结余尚志三 组台变压器	200	49.47%	61.06	61.06	未进入 负面清 单	否	无	7.40%
16161	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	郑杖子一组变 压器	200	49.70%	60.60	60.60	未进入 负面清 单	否	无	5.50%
16162	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	郑杖子东台变 压器	400	74.00%	24.00	24.00	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
16163	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	15结余尚志三 组北台变压器	200	47.00%	66.00	66.00	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
16164	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	米家沟新增变 压器	200	66.40%	27.20	27.20	未进入 负面清 单	否	无	6.70%
16165	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	王伦沟大井变 压器	200	74.00%	12.00	12.00	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
16166	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	沈杖子台变压 器1	50	47.44%	16.28	16.28	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
16167	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	223沟北线	龙潭沟变压器 1	100	74.00%	6.00	6.00	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
16168	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	223沟北线	17结余哈拉海 台变压器	100	49.60%	30.40	30.40	未进入 负面清 单	否	无	2.60%
16169	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	223沟北线	腰湾子变压器	100	79.60%	0.40	0.40	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
16170	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	223沟北线	周台子变压器 1	100	74.00%	6.00	6.00	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
16171	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	土八台变压器	100	74.50%	5.50	5.50	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
16172	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	223杨树沟 线	杨树沟八队台 (二零)	200	44.90%	70.20	70.20	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
16173	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	223杨树沟 线	河南小区变压 器	50	44.90%	17.55	17.55	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
16174	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	223杨树沟 线	杨五队台变压 器	100	49.46%	30.54	30.54	未进入 负面清 单	否	无	3.70%
16175	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	223杨树沟 线	Pms_杨树沟 外队变压器2	100	46.74%	33.26	33.26	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
16176	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	223杨树沟 线	三官河南台变 压器	200	69.44%	21.11	21.11	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
16177	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	223杨树沟 线	杨树沟三队台 (二零)	200	44.94%	70.12	70.12	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
16178	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	223杨树沟 线	杨树沟九队变 压器	100	49.00%	31.00	31.00	未进入 负面清 单	否	无	2.60%
16179	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	223杨树沟 线	杨树沟七队台 (二零)	200	44.90%	70.20	70.20	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
16180	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	大洞组台 (二 零)	200	46.49%	67.02	67.02	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
16181	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	17结余北庙台 变压器	200	49.40%	61.20	61.20	未进入 负面清 单	否	无	8.60%

16182	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	pms-馒头营子小区变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16183	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	大沟门二组分台变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
16184	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	10kV馒头营子线大沟里一台变压器	400	44.66%	141.36	#####	未进入负面清单	否	无	3.30%
16185	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	横河子养殖畜牧小区变压器	30	67.40%	3.78	3.78	未进入负面清单	否	无	1.40%
16186	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	东杖子增容变压器	200	44.90%	70.20	70.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16187	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	老爷庙一台变压器	400	64.90%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
16188	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	大沟里村变压器	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	9.70%
16189	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	大沟门五组变压器	100	74.40%	5.60	5.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
16190	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	横河子三组变压器	80	44.47%	28.42	28.42	未进入负面清单	否	无	1.00%
16191	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	17结余大沟门三四组台变压器	200	47.75%	64.50	64.50	未进入负面清单	否	无	4.70%
16192	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	老爷庙二台变压器	400	64.90%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
16193	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	吴杖子四组大棚台变压器	20	54.64%	5.07	5.07	未进入负面清单	否	无	5.60%
16194	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	横河子五组台(二零)	400	64.00%	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
16195	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	大沟门二组变压器	100	44.57%	35.43	35.43	未进入负面清单	否	无	7.50%
16196	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	老爷庙小队变压器	200	44.97%	70.06	70.06	未进入负面清单	否	无	5.20%
16197	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	大沟门四组台变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
16198	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	杜官南组台(二零)	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	9.20%
16199	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	东富1-3组2号台(二零)	400	67.45%	50.21	50.21	未进入负面清单	否	无	1.40%
16200	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	老大队院内分台(二零)	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16201	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	17结余台子1-5组1#台变压器	400	66.74%	53.04	53.04	未进入负面清单	否	无	1.40%
16202	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	六家子村台(二零)	400	76.00%	16.00	16.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16203	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	台子1-5组3#台(二零)	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16204	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	三叉口六组变压器	200	46.95%	66.10	66.10	未进入负面清单	否	无	5.20%
16205	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	东富1-3组1#台(二零)	200	49.77%	60.46	60.46	未进入负面清单	否	无	4.50%

16206	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	17结余代家沟二组台变压器	100	44.44%	35.56	35.56	未进入负面清单	否	无	1.30%
16207	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	台子1-5组2#台（二零）	400	64.00%	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
16208	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	三义口1-2组1#台（二零）	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
16209	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	长茂河台（二零）	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
16210	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	台子畜牧小区变压器	100	76.74%	3.26	3.26	未进入负面清单	否	无	1.40%
16211	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	17结余胡家沟台变压器	100	44.76%	35.24	35.24	未进入负面清单	否	无	5.80%
16212	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	长茂河组台（光伏扶贫）	200	45.47%	69.06	69.06	未进入负面清单	否	无	5.20%
16213	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	李杖沟门组变压器	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	7.90%
16214	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	郭杖组台（二零）	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	2.00%
16215	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	东窑一級提变压器	400	64.90%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
16216	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	马架子台（二零）	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
16217	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	三义口小区变压器	80	74.00%	4.80	4.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
16218	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	马架子分台变压器	100	49.60%	30.40	30.40	未进入负面清单	否	无	6.60%
16219	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	东窑三组台（二零）	200	46.90%	66.20	66.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16220	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	三义口3-4组台（二零）	400	66.44%	54.22	54.22	未进入负面清单	否	无	6.70%
16221	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	台子线刘杖子台	100	74.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16222	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	六家子村变压器1	400	64.00%	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
16223	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	pms_东豪松沟台变压器	100	46.40%	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16224	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	徐杖子变压器	100	57.40%	22.60	22.60	未进入负面清单	否	无	3.60%
16225	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	孙杖子2台（二零）	400	64.90%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
16226	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	袁台子村三组2台变压器	315	44.00%	113.40	#####	未进入负面清单	否	无	1.30%
16227	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	南林皋五组分台	400	64.90%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
16228	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	腰面营村九组台（二零）	400	44.49%	142.02	#####	未进入负面清单	否	无	8.10%
16229	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	和尚沟一组变压器	80	74.00%	4.80	4.80	未进入负面清单	否	无	1.40%

16230	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	罗家店台（二零）	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16231	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	花坤小队变压器	100	74.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16232	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	拉拉屯台变压器	80	44.97%	28.02	28.02	未进入负面清单	否	无	5.20%
16233	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	扎兰沟变压器	50	74.00%	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16234	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	北台子变压器1	80	47.44%	26.05	26.05	未进入负面清单	否	无	5.20%
16235	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	元台子村四组变压器	100	45.40%	34.60	34.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16236	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	南林皋村五组变压器	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
16237	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	武杖子一组变压器	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16238	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	南林皋村二组变压器	315	44.90%	110.57	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
16239	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	元台子村提水变压器	400	46.40%	134.40	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
16240	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铅业线	郭家村七组台（二零）	400	47.60%	129.60	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
16241	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铅业线	郭家村九组南变压器	400	79.40%	2.40	2.40	未进入负面清单	否	无	1.40%
16242	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铅业线	东山村小区变压器1	80	44.95%	28.04	28.04	未进入负面清单	否	无	5.20%
16243	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	112大屯东线	庙沟2台变压器	50	49.00%	15.50	15.50	未进入负面清单	否	无	9.90%
16244	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	112大屯东线	薛家屯变压器	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	5.70%
16245	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	112大屯东线	大屯西台（二零）	400	47.40%	130.40	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
16246	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	112大屯东线	五虎屯台变压器	100	55.94%	24.06	24.06	未进入负面清单	否	无	3.60%
16247	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	112大屯东线	庙沟村台（二零）	63	46.90%	20.85	20.85	未进入负面清单	否	无	5.20%
16248	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	112大屯东线	大屯村台（二零）	400	44.40%	142.40	#####	未进入负面清单	否	无	1.30%
16249	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	五家三队台变压器	100	98.63%	-18.63	-18.63	未进入负面清单	否	无	20.00%
16250	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	八里台变压器	80	47.50%	26.00	26.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
16251	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	松树沟台变压器	50	47.60%	16.20	16.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16252	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	徐家店台变压器	63	66.70%	8.38	8.38	未进入负面清单	否	无	1.40%
16253	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	夏窝铺台变压器	80	66.70%	10.64	10.64	未进入负面清单	否	无	1.40%

16254	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	桦子沟台变压器	100	49.40%	30.60	30.60	未进入负面清单	否	无	4.80%
16255	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	宁西台变压器	100	54.70%	25.30	25.30	未进入负面清单	否	无	3.60%
16256	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	马东台变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16257	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	杨家沟台变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16258	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	卧佛头沟村光伏台变压器（光伏扶贫）	100	49.60%	30.40	30.40	未进入负面清单	否	无	2.90%
16259	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	菜园台变压器（光伏扶贫）	400	64.90%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
16260	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	范杖子小区台（二零）	400	65.67%	57.32	57.32	未进入负面清单	否	无	6.70%
16261	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	胡家沟分2台变压器	200	44.90%	70.20	70.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16262	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	西山台变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
16263	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	板扎沟台变压器	200	47.60%	64.80	64.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
16264	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	双庙2台变压器1	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	6.50%
16265	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	胡家沟分1台变压器	100	44.00%	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
16266	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	代杖子台变压器	100	47.68%	32.32	32.32	未进入负面清单	否	无	5.20%
16267	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	马家沟台变压器2	100	44.70%	35.30	35.30	未进入负面清单	否	无	7.20%
16268	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	范家沟台增容变压器	400	64.90%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
16269	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	18新增清水井台变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
16270	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	太阳沟台变压器	100	91.08%	-11.08	-11.08	未进入负面清单	否	无	20.00%
16271	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	梨树沟台变压器	400	44.00%	144.00	#####	未进入负面清单	否	无	1.30%
16272	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	士义小区台（二零）	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
16273	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	南山变压器	100	47.60%	32.40	32.40	未进入负面清单	否	无	5.20%
16274	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	撒牛沟变压器	200	47.60%	64.80	64.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
16275	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	财家店台变压器1	100	66.70%	13.30	13.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
16276	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	10kV大屯西线彦家台变压器	100	97.89%	-17.89	-17.89	未进入负面清单	否	无	20.00%
16277	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	周家沟台变压器1	30	66.70%	3.99	3.99	未进入负面清单	否	无	1.40%

16278	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	范东台（二零）	100	47.00%	33.00	33.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
16279	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	18新增范南2台变压器	100	66.70%	13.30	13.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
16280	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	10kV大屯西线孤山子西台变压器	100	99.65%	-19.65	-19.65	未进入负面清单	否	无	20.00%
16281	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	白东台（二零）	400	49.00%	124.00	#####	未进入负面清单	否	无	7.20%
16282	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	西营子二台变压器	400	44.70%	141.20	#####	未进入负面清单	否	无	7.50%
16283	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	东店台（二零）	200	46.00%	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
16284	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	川心店台（二零）	400	66.40%	54.40	54.40	未进入负面清单	否	无	6.70%
16285	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	石桥子台变压器	100	66.70%	13.30	13.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
16286	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	西营子台（煤改电）	400	44.60%	141.60	#####	未进入负面清单	否	无	3.40%
16287	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	大西营子台变压器	50	99.96%	-9.98	-9.98	未进入负面清单	否	无	20.00%
16288	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	仇家店台变压器（煤改电）	200	66.70%	26.60	26.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
16289	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	17结余董家店金仗子台变压器	100	64.40%	15.60	15.60	未进入负面清单	否	无	3.60%
16290	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1220开发区线	东波赤北台变压器	50	49.49%	15.26	15.26	未进入负面清单	否	无	3.20%
16291	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店马家店村台变压器	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
16292	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店史杖子台变压器	100	44.60%	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无	3.10%
16293	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店凡杖子台变压器	80	69.00%	8.80	8.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
16294	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店金东队台变压器	100	47.40%	32.60	32.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16295	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	良一台变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
16296	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	十一队台（二零）	200	54.44%	51.12	51.12	未进入负面清单	否	无	5.60%
16297	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	郝家台（二零）	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	6.70%
16298	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	苏营子村台变压器	100	67.67%	12.33	12.33	未进入负面清单	否	无	1.40%
16299	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	沈家大杖子变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
16300	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	东山大队变压器	400	66.70%	53.20	53.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
16301	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	菜园子大队台（二零）	200	66.70%	26.60	26.60	未进入负面清单	否	无	1.40%

16302	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	拉木沟台变压器	80	66.70%	10.64	10.64	未进入负面清单	否	无	1.40%
16303	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	西山后街变压器	400	66.70%	53.20	53.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
16304	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	胜利电台（二零）	400	66.70%	53.20	53.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
16305	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	菜园子田南台（二零）	200	66.70%	26.60	26.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
16306	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	菜园子腰西变压器	100	66.70%	13.30	13.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
16307	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	肖杖子二组台变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
16308	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	10kV西干线姚杖子9组大棚1变压器	50	67.70%	6.15	6.15	未进入负面清单	否	无	1.40%
16309	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	周杖子台变压器	50	46.60%	16.70	16.70	未进入负面清单	否	无	5.20%
16310	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	南湾子变压器	400	66.70%	53.20	53.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
16311	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	东山前队台（二零）	200	66.70%	26.60	26.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
16312	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	东山前队2台增容变压器	200	47.60%	64.80	64.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
16313	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	肖杖子台变压器1	200	66.70%	26.60	26.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
16314	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	西湾子台（二零）	200	66.70%	26.60	26.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
16315	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	pms_西山大队2台变压器	200	66.70%	26.60	26.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
16316	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	长珑地变压器	50	54.00%	13.00	13.00	未进入负面清单	否	无	3.10%
16317	国网朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	133青学线	波赤村二组变压器	400	69.40%	42.40	42.40	未进入负面清单	否	无	1.40%
16318	国网朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	221新城线	波赤村三组变压器	80	44.54%	28.37	28.37	未进入负面清单	否	无	1.20%
16319	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	113大电线	何家窝铺台变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
16320	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	113大电线	三级提2台（二零）	400	64.90%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
16321	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	113大电线	东南沟村2台（二零）	400	67.00%	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16322	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	113大电线	东南沟二级提台（二零）	400	66.45%	54.21	54.21	未进入负面清单	否	无	6.70%
16323	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	113大电线	何家小区台变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16324	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	113大电线	东南沟村变压器	400	46.40%	134.40	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
16325	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	114东岗线	孟家洼子台变压器	30	66.70%	3.99	3.99	未进入负面清单	否	无	1.40%

16326	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	114东岗线	台东2台（二零）	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	8.50%
16327	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	贾宝地沟台变压器	30	74.70%	1.59	1.59	未进入负面清单	否	无	1.40%
16328	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	满达四五组台变压器	80	55.97%	19.22	19.22	未进入负面清单	否	无	3.60%
16329	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	pms_满达十组台变压器	100	66.40%	13.60	13.60	未进入负面清单	否	无	6.70%
16330	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	小房申变压器	100	44.60%	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无	3.80%
16331	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟村二台变压器	30	79.40%	0.18	0.18	未进入负面清单	否	无	1.40%
16332	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	pms_蒿松沟养羊小区变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
16333	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	大杖子变压器	200	66.70%	26.60	26.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
16334	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	陈杖子五组变压器	100	66.70%	13.30	13.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
16335	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	东沟里台变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
16336	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	东崖队变压器	50	49.00%	15.50	15.50	未进入负面清单	否	无	7.30%
16337	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	姜杖子台变压器	200	45.40%	69.20	69.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16338	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟8组1台变压器	50	46.97%	16.52	16.52	未进入负面清单	否	无	5.20%
16339	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	高三家台变压器	100	44.90%	35.10	35.10	未进入负面清单	否	无	5.20%
16340	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	17结余大房申台变压器	100	49.60%	30.40	30.40	未进入负面清单	否	无	9.00%
16341	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	pms_大杖子村腾达养猪小区台变压器	250	44.90%	87.75	87.75	未进入负面清单	否	无	5.20%
16342	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟8组2台变压器	20	64.76%	3.05	3.05	未进入负面清单	否	无	3.60%
16343	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	召山一台变压器	50	74.47%	2.77	2.77	未进入负面清单	否	无	1.40%
16344	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	陈杖子二组变压器	400	44.40%	142.40	#####	未进入负面清单	否	无	1.30%
16345	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟五组台变压器	100	47.70%	32.30	32.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
16346	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	召山咀四组机井台变压器	400	54.40%	102.40	#####	未进入负面清单	否	无	5.60%
16347	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟房后台变压器	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
16348	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	10kV北干线十家子市场变压器	50	46.94%	16.53	16.53	未进入负面清单	否	无	5.20%
16349	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	十家子保护地变压器	100	44.60%	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无	8.00%

16350	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	郑杖子村台变压器	50	57.40%	11.30	11.30	未进入负面清单	否	无	3.60%
16351	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	东山小区变压器1	30	66.40%	4.08	4.08	未进入负面清单	否	无	6.70%
16352	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	十家子村台变压器	50	67.40%	6.30	6.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
16353	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	刘志平井（一变多户）台变压器	50	75.60%	2.20	2.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
16354	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	玉田沟门变压器	100	44.94%	35.06	35.06	未进入负面清单	否	无	5.20%
16355	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	土义北台分台变压器	200	45.67%	68.66	68.66	未进入负面清单	否	无	5.20%
16356	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	于杖子大队变压器	100	64.49%	15.51	15.51	未进入负面清单	否	无	3.60%
16357	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	元台子村一组变压器	100	55.45%	24.55	24.55	未进入负面清单	否	无	3.60%
16358	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	小良东台变压器	50	59.99%	10.01	10.01	未进入负面清单	否	无	3.60%
16359	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	土义三家二台变压器	200	47.70%	64.60	64.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16360	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	土义三家台变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
16361	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	梨树沟台变压器5	10	66.40%	1.36	1.36	未进入负面清单	否	无	6.70%
16362	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	顾家台变压器	100	59.57%	20.43	20.43	未进入负面清单	否	无	3.60%
16363	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	大屯业务部变压器	200	66.40%	27.20	27.20	未进入负面清单	否	无	6.70%
16364	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	土义三家西台变压器	100	66.40%	13.60	13.60	未进入负面清单	否	无	6.70%
16365	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	窝棚沟里台变压器	100	45.60%	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	5.20%
16366	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	丛杖子下台变压器	50	47.60%	16.20	16.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16367	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	村东台变压器	400	64.00%	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
16368	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	韩杖子中台变压器	50	79.67%	0.16	0.16	未进入负面清单	否	无	1.40%
16369	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	北山台（二零）	200	69.40%	21.20	21.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
16370	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	17结余上韩仗子台变压器	100	49.70%	30.30	30.30	未进入负面清单	否	无	6.10%
16371	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	上卧2台变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
16372	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	道班台变压器	200	49.44%	61.12	61.12	未进入负面清单	否	无	2.70%
16373	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	姜杖子台（二零）	200	44.58%	70.85	70.85	未进入负面清单	否	无	9.00%

16374	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	三道湾变压器	200	44.90%	70.20	70.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16375	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	黄土坡台变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
16376	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	骰树沟台变压器	80	66.70%	10.64	10.64	未进入负面清单	否	无	1.40%
16377	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	道一台变压器	400	64.97%	60.12	60.12	未进入负面清单	否	无	6.70%
16378	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	侯家沟台变压器	20	66.70%	2.66	2.66	未进入负面清单	否	无	1.40%
16379	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	贾杖子变压器（光伏扶贫）	200	44.49%	71.02	71.02	未进入负面清单	否	无	1.20%
16380	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	谢杖子变压器	100	47.74%	32.26	32.26	未进入负面清单	否	无	5.20%
16381	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	庙东变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16382	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	大营子2台（二零）	400	64.40%	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
16383	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	高杖子村台（二零）	400	66.70%	53.20	53.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
16384	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	李北变压器	160	66.70%	21.28	21.28	未进入负面清单	否	无	1.40%
16385	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	老烧锅变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
16386	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	高杖子2台变压器	200	44.74%	70.51	70.51	未进入负面清单	否	无	2.50%
16387	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	姜家沟变压器1	80	44.00%	28.80	28.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
16388	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	上台变压器	80	44.70%	28.24	28.24	未进入负面清单	否	无	9.70%
16389	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	马杖子变压器1	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16390	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	石匠沟台变压器	50	97.83%	-8.92	-8.92	未进入负面清单	否	无	20.00%
16391	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	下甸子台变压器	50	66.40%	6.80	6.80	未进入负面清单	否	无	6.70%
16392	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	北营子台（二零）	200	44.45%	71.11	71.11	未进入负面清单	否	无	1.30%
16393	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	娘娘庙北沟台（二零）	80	47.70%	25.84	25.84	未进入负面清单	否	无	5.20%
16394	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	耐火厂变压器	200	46.70%	66.60	66.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16395	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	炮手杨家沟台（二零）	200	66.70%	26.60	26.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
16396	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	小二台小区台变压器	30	66.40%	4.08	4.08	未进入负面清单	否	无	6.70%
16397	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	马西沟二台变压器	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	4.60%

16398	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	付家店变压器	100	65.40%	14.60	14.60	未进入负面清单	否	无	6.70%
16399	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	娘娘庙小区台(二零)	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16400	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	四家子东台(二零)	200	47.70%	64.60	64.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16401	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	南营子123台(二零)	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16402	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	红石台(二零)	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16403	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	娘娘庙南营子台(二零)	200	47.47%	65.06	65.06	未进入负面清单	否	无	5.20%
16404	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	Pms_塔山桥下井线变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
16405	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	水库二台变压器	200	44.90%	70.20	70.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16406	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	果树队台变压器	100	99.75%	-19.75	-19.75	未进入负面清单	否	无	20.00%
16407	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	Pms_南营子南变压器	315	49.90%	94.82	94.82	未进入负面清单	否	无	1.50%
16408	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	杨地沟小区台变压器	30	79.70%	0.09	0.09	未进入负面清单	否	无	1.40%
16409	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	丰里台(二零)	200	44.44%	71.12	71.12	未进入负面清单	否	无	1.30%
16410	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	柳条沟台变压器1	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
16411	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	Pms_小二台房后井变压器	50	49.00%	15.50	15.50	未进入负面清单	否	无	2.90%
16412	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	下河东台变压器	200	44.56%	70.88	70.88	未进入负面清单	否	无	5.20%
16413	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	大杖子台(二零)	400	49.90%	120.40	#####	未进入负面清单	否	无	4.20%
16414	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	兰杖子变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16415	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	东铁线房申台(二零)	200	66.70%	26.60	26.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
16416	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	王营子台(二零)	200	47.44%	65.12	65.12	未进入负面清单	否	无	5.20%
16417	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	平房小区台变压器	200	66.40%	27.20	27.20	未进入负面清单	否	无	6.70%
16418	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	112大屯东线	西沟2台变压器	50	55.44%	12.28	12.28	未进入负面清单	否	无	3.60%
16419	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	范家小区变压器	100	45.46%	34.54	34.54	未进入负面清单	否	无	5.20%
16420	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	楼子山小队变压器	30	66.70%	3.99	3.99	未进入负面清单	否	无	1.40%
16421	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	良电小区台变压器	50	44.00%	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	1.30%

16422	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	头道村头道组台（二零）	200	66.60%	26.80	26.80	未进入负面清单	否	无	6.70%
16423	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	大杖子二台（二零）	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	7.30%
16424	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	三道台（二零）	200	46.70%	66.60	66.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16425	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	崔家店变压器	50	74.50%	2.75	2.75	未进入负面清单	否	无	1.40%
16426	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	木匠沟变压器1	100	74.40%	5.60	5.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
16427	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	老西沟村部台变压器（光伏扶贫）	200	49.90%	60.20	60.20	未进入负面清单	否	无	8.70%
16428	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	邢家沟2台（二零）	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	6.70%
16429	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	18新增宁东2台变压器	200	49.70%	60.60	60.60	未进入负面清单	否	无	6.80%
16430	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	胜利线大北沟台（二零）	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	3.20%
16431	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	宁杖子小区台（二零）	200	46.44%	67.12	67.12	未进入负面清单	否	无	5.20%
16432	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	18新增大北沟台变压器	100	47.70%	32.30	32.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
16433	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	邓杖子达西台（光伏扶贫）	315	44.40%	112.14	#####	未进入负面清单	否	无	1.30%
16434	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	河滩地小区2台变压器	30	47.97%	9.61	9.61	未进入负面清单	否	无	8.40%
16435	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	水东变压器	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	8.90%
16436	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	上水台（二零）	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16437	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	范家小区台（二零）	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16438	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	苗家台变压器（光伏扶贫）	100	45.40%	34.60	34.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16439	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	山外台（二零）	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16440	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	塘坊1台变压器（光伏扶贫）	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16441	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	水西台变压器（光伏扶贫）	50	67.47%	6.27	6.27	未进入负面清单	否	无	1.40%
16442	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	317沟门线	新立屯变压器13	200	49.90%	60.20	60.20	未进入负面清单	否	无	5.30%
16443	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	山咀大队台（二零）	400	69.70%	41.20	41.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
16444	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	西沟里台（二零）	400	49.90%	120.40	#####	未进入负面清单	否	无	2.80%
16445	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	红庙子小区台变压器	100	49.40%	30.60	30.60	未进入负面清单	否	无	9.50%

16446	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	东山村一号机井台变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
16447	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	15结余大梨沟台变压器	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	5.90%
16448	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	122炼铁线	河东2台变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16449	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	122炼铁线	房申台（二零）	400	65.99%	56.02	56.02	未进入负面清单	否	无	6.70%
16450	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	122炼铁线	邓北台（二零）	200	44.45%	71.10	71.10	未进入负面清单	否	无	8.60%
16451	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	土南沟台变压器	400	49.70%	121.20	#####	未进入负面清单	否	无	3.90%
16452	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	塔子沟台变压器	100	66.40%	13.60	13.60	未进入负面清单	否	无	6.70%
16453	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	土四台（二零）	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16454	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	市场台（二零）	400	45.00%	140.00	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
16455	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	邓东沟台变压器	100	74.60%	5.40	5.40	未进入负面清单	否	无	1.40%
16456	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	庙西变压器	315	45.00%	110.25	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
16457	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	下华炉2台变压器	50	74.50%	2.75	2.75	未进入负面清单	否	无	1.40%
16458	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	二道南台（二零）	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16459	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	二道村台（二零）	200	49.70%	60.60	60.60	未进入负面清单	否	无	9.30%
16460	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	赵家洼子小东组变压器	50	46.70%	16.65	16.65	未进入负面清单	否	无	5.20%
16461	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	徐台子台（二零）	200	74.50%	11.00	11.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16462	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	赵洼子山后组变压器	100	44.70%	35.30	35.30	未进入负面清单	否	无	3.90%
16463	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	范家沟台（光伏扶贫）	200	74.50%	11.00	11.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16464	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	南北队二台（二零）	400	65.57%	57.70	57.70	未进入负面清单	否	无	6.70%
16465	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	南北队变压器	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
16466	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	下华炉台（二零）	400	49.70%	121.20	#####	未进入负面清单	否	无	9.80%
16467	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	上华炉变压器	200	47.00%	66.00	66.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
16468	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	梁东下台变压器	400	49.90%	120.40	#####	未进入负面清单	否	无	8.70%
16469	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	吴杖子大棚变压器	30	66.40%	4.08	4.08	未进入负面清单	否	无	6.70%

16470	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	向阳沟变压器1	100	44.00%	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
16471	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	五队二台变压器1	100	54.97%	25.03	25.03	未进入负面清单	否	无	3.60%
16472	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	于台子三台变压器	50	45.47%	17.27	17.27	未进入负面清单	否	无	5.20%
16473	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	老爷庙变压器	100	45.70%	34.30	34.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
16474	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	北杖子变压器	50	49.74%	15.13	15.13	未进入负面清单	否	无	3.70%
16475	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	三官四井变压器	50	44.74%	17.63	17.63	未进入负面清单	否	无	2.80%
16476	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	南双庙乡头道沟台变压器	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16477	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	下杖子村3号井变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
16478	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	下杖子村2号井变压器	50	49.90%	15.05	15.05	未进入负面清单	否	无	1.30%
16479	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	张麻沟里变压器	200	46.96%	66.08	66.08	未进入负面清单	否	无	5.20%
16480	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	18新增下杖子大队变压器	50	74.40%	2.80	2.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
16481	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	南双庙镇下杖子村张麻沟五号井变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
16482	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	马家沟台（二零）变压器	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16483	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	张麻沟变压器	200	45.00%	70.00	70.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
16484	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	魏家沟变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
16485	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	树君养殖场台（二零）变压器	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	2.20%
16486	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	下杖子台（二零）变压器	400	67.00%	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16487	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	梨树沟下圈变压器	100	44.60%	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无	3.50%
16488	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	南双庙镇下杖子村1号井变压器	50	47.40%	16.30	16.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
16489	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	十二台东大井变压器	100	44.96%	35.04	35.04	未进入负面清单	否	无	5.20%
16490	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	大杖石门沟变压器	80	44.40%	28.48	28.48	未进入负面清单	否	无	1.30%
16491	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	大杖子一组变压器1	400	45.00%	140.00	####	未进入负面清单	否	无	5.20%
16492	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	下洼子村四组机井台变压器	50	46.40%	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
16493	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	大杖媳妇头变压器1	20	54.60%	5.08	5.08	未进入负面清单	否	无	5.60%

16494	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	下洼河套大棚小区1	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
16495	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	小平房村东分台变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
16496	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	牟台子四组变压器	125	54.50%	31.88	31.88	未进入负面清单	否	无	5.60%
16497	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	小平房保护地变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
16498	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	十二台南大井变压器	100	45.95%	34.05	34.05	未进入负面清单	否	无	5.20%
16499	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	15结余张家沟外台变压器	100	46.00%	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
16500	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	张家沟中台变压器	100	74.50%	5.50	5.50	未进入负面清单	否	无	1.40%
16501	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	王杖沟变压器	50	44.60%	17.70	17.70	未进入负面清单	否	无	8.50%
16502	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	双庙变压器	400	44.74%	141.04	#####	未进入负面清单	否	无	7.80%
16503	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	甸子小区增容变压器	400	46.60%	133.60	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
16504	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	石窝铺变压器	30	44.70%	10.59	10.59	未进入负面清单	否	无	9.80%
16505	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	邱家沟大棚变压器	30	74.50%	1.65	1.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
16506	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	平房小区台（二零）	400	65.95%	56.21	56.21	未进入负面清单	否	无	6.70%
16507	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	苇子沟二台变压器	50	55.70%	12.15	12.15	未进入负面清单	否	无	3.60%
16508	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	姚家变压器（煤改电）	200	54.40%	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	5.60%
16509	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	上马场小区变压器	30	45.99%	10.20	10.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16510	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	17结余河西七组台变压器	100	46.44%	33.56	33.56	未进入负面清单	否	无	5.20%
16511	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	甸子四变压器	400	66.40%	54.40	54.40	未进入负面清单	否	无	6.70%
16512	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	亚路沟四队变压器	100	66.40%	13.60	13.60	未进入负面清单	否	无	6.70%
16513	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	10kV西干线山咀8组沟门变压器	20	74.40%	1.12	1.12	未进入负面清单	否	无	1.40%
16514	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	大二台2台变压器	125	47.54%	40.58	40.58	未进入负面清单	否	无	5.20%
16515	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	木匠沟外台变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
16516	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	卧佛寺台变压器	30	47.00%	9.90	9.90	未进入负面清单	否	无	5.20%
16517	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	黑达沟小区台变压器	80	59.46%	16.43	16.43	未进入负面清单	否	无	3.60%

16518	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	三道沟6.7队 变压器（能效）	100	47.60%	32.40	32.40	未进入 负面清单	否	无	5.20%
16519	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	柳胡沟小区台 变压器	100	45.00%	35.00	35.00	未进入 负面清单	否	无	5.20%
16520	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	柳胡沟南台变 压器	80	44.40%	28.48	28.48	未进入 负面清单	否	无	1.30%
16521	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	魏营子河东南 变压器（能效）	100	49.90%	30.10	30.10	未进入 负面清单	否	无	10.00%
16522	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	116东字线	1、2队西台变 压器（能效）	200	57.40%	45.20	45.20	未进入 负面清单	否	无	3.60%
16523	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	17结余小南台 变压器	200	47.40%	65.20	65.20	未进入 负面清单	否	无	5.20%
16524	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	小北变压器	200	49.40%	61.20	61.20	未进入 负面清单	否	无	2.80%
16525	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	往户屯小区台 变压器	50	47.44%	16.28	16.28	未进入 负面清单	否	无	5.20%
16526	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	腰而营子村七 组台（二零）	400	45.50%	138.00	#####	未进入 负面清单	否	无	5.20%
16527	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	吴杖子八组台 变压器（煤改电）	200	44.40%	71.20	71.20	未进入 负面清单	否	无	1.30%
16528	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	吴杖子杜家梁 变压器	80	47.74%	25.81	25.81	未进入 负面清单	否	无	5.20%
16529	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	良屯村台变 压器	200	54.00%	52.00	52.00	未进入 负面清单	否	无	2.80%
16530	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变 电站	1318东升线	小河北变压器	50	99.46%	-9.73	-9.73	未进入 负面清单	否	无	20.00%
16531	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变 电站	1318东升线	大东沟变压器	30	64.90%	4.53	4.53	未进入 负面清单	否	无	3.60%
16532	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	河滩地小区1 变压器	50	45.74%	17.13	17.13	未进入 负面清单	否	无	5.20%
16533	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	沟里畜牧小区 台变压器	20	66.70%	2.66	2.66	未进入 负面清单	否	无	1.40%
16534	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	往户屯台变 压器	100	64.40%	15.60	15.60	未进入 负面清单	否	无	3.60%
16535	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	姜家沟小区变 压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入 负面清单	否	无	1.30%
16536	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	大河北台变 压器	80	54.00%	20.80	20.80	未进入 负面清单	否	无	6.70%
16537	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	224七西线	贤杖子台变 压器	400	49.00%	124.00	#####	未进入 负面清单	否	无	4.20%
16538	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	平许屯2台变 压器	20	66.46%	2.71	2.71	未进入 负面清单	否	无	6.70%
16539	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	元台子村三组 变压器	315	64.60%	48.51	48.51	未进入 负面清单	否	无	3.60%
16540	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	庙西村北台变 压器	50	44.65%	17.68	17.68	未进入 负面清单	否	无	7.50%
16541	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变 电站	220西干线	于杖子七组2 台变压器	200	67.70%	24.60	24.60	未进入 负面清单	否	无	1.40%

16542	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	满达营子小区台变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
16543	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	满达三组台变压器	400	49.64%	121.44	#####	未进入负面清单	否	无	8.60%
16544	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	李家湾组井变压器	200	45.60%	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
16545	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	西沟刘相德小区变压器	30	44.95%	10.52	10.52	未进入负面清单	否	无	5.20%
16546	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	南山小区变压器	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	4.50%
16547	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	五家前营子台(二零)	200	46.70%	66.60	66.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16548	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	pms_平四二台变压器	400	46.60%	133.60	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
16549	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	北岗叉小区变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
16550	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	平房村南山小区台(二零)	100	49.94%	30.06	30.06	未进入负面清单	否	无	5.50%
16551	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	赵家湾六队台(二零)	400	49.70%	121.20	#####	未进入负面清单	否	无	6.30%
16552	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	满达十组机井台变压器	100	46.40%	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16553	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	赵家湾三家台(二零)	400	47.60%	129.60	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
16554	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	荆家洼变压器	80	49.00%	24.80	24.80	未进入负面清单	否	无	9.20%
16555	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	pms_西沟大棚变压器	30	44.40%	10.68	10.68	未进入负面清单	否	无	1.30%
16556	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	17结余东德台变压器	100	46.97%	33.03	33.03	未进入负面清单	否	无	5.20%
16557	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	YHG_西德大棚小区变压器	30	44.40%	10.68	10.68	未进入负面清单	否	无	1.30%
16558	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	正路大棚变压器	30	44.40%	10.68	10.68	未进入负面清单	否	无	1.30%
16559	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	南岗叉2台变压器	160	47.60%	51.84	51.84	未进入负面清单	否	无	5.20%
16560	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	蘑菇棚小区台(二零)	400	64.66%	61.36	61.36	未进入负面清单	否	无	3.60%
16561	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	罗家沟2小区变压器	50	45.47%	17.27	17.27	未进入负面清单	否	无	5.20%
16562	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	谢家沟变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
16563	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	18新增柴州二台变压器	100	44.60%	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无	5.90%
16564	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	华杖子小区变压器	50	64.47%	7.77	7.77	未进入负面清单	否	无	3.60%
16565	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	罗家沟小区变压器1	30	47.00%	9.90	9.90	未进入负面清单	否	无	5.20%

16566	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	小房申大棚小区变压器	30	46.40%	10.08	10.08	未进入负面清单	否	无	5.20%
16567	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	15结余荣州台区变压器	100	44.50%	35.50	35.50	未进入负面清单	否	无	3.80%
16568	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	17结余东山村台区变压器	200	49.00%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	2.60%
16569	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	华北变压器	100	79.40%	0.60	0.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
16570	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	候家沟台变压器	50	64.60%	7.70	7.70	未进入负面清单	否	无	3.60%
16571	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	三道梁村1台变压器（光伏扶贫）	200	74.50%	11.00	11.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16572	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	五家子前山变压器	100	74.50%	5.50	5.50	未进入负面清单	否	无	1.40%
16573	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	南洼村变压器（光伏扶贫）	200	49.46%	61.08	61.08	未进入负面清单	否	无	3.30%
16574	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	平二三台（二零）	400	49.69%	121.22	#####	未进入负面清单	否	无	5.60%
16575	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	报马小区二台变压器	400	44.70%	141.20	#####	未进入负面清单	否	无	2.70%
16576	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	黄花沟台变压器	50	74.00%	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16577	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	茂珍沟小区变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16578	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	果蚕西台（二零）	400	69.40%	42.40	42.40	未进入负面清单	否	无	1.40%
16579	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西三家九组变压器	50	74.50%	2.75	2.75	未进入负面清单	否	无	1.40%
16580	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	三十六亩地台（二零）	200	79.00%	2.00	2.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16581	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	新村四组变压器	100	74.50%	5.50	5.50	未进入负面清单	否	无	1.40%
16582	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	三道梁8组2台变压器	100	44.50%	35.50	35.50	未进入负面清单	否	无	3.00%
16583	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西营子一组变压器（煤改电）	200	54.55%	50.90	50.90	未进入负面清单	否	无	5.60%
16584	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	三道梁村3台变压器	50	64.00%	8.00	8.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
16585	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	街西分台变压器	200	54.40%	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	5.60%
16586	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	街东四台变压器	400	45.50%	138.00	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
16587	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	扎兰村台变压器	50	93.62%	-6.81	-6.81	未进入负面清单	否	无	20.00%
16588	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	街东二台变压器	400	74.50%	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16589	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	三道梁8组1台变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%

16590	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西三家八组变压器	50	74.50%	2.75	2.75	未进入负面清单	否	无	1.40%
16591	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	塑料厂台变压器	200	74.50%	11.00	11.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16592	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西三家四组变压器	50	79.70%	0.15	0.15	未进入负面清单	否	无	1.40%
16593	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	LS_西三家一组2台	80	55.40%	19.68	19.68	未进入负面清单	否	无	3.60%
16594	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	Pms_炮手东头井变压器	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	6.90%
16595	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	茂珍沟村变压器（2015农网升级）	100	46.44%	33.56	33.56	未进入负面清单	否	无	5.20%
16596	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	五家子西台变压器	100	44.00%	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
16597	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	王兴杰台（二零）	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	8.70%
16598	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	朱窝铺村台（二零）	400	49.90%	120.40	#####	未进入负面清单	否	无	4.80%
16599	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	小四方糖台（光伏扶贫）	400	46.90%	132.40	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
16600	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	刘清会南台	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
16601	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	温杖子台（煤改电）	200	74.50%	11.00	11.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16602	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	务本小区变压器	200	46.00%	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
16603	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	范地沟台（二零）	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	9.00%
16604	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	齐杖子变压器	200	47.70%	64.60	64.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16605	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	梁家店台（二零）变压器	400	65.96%	56.16	56.16	未进入负面清单	否	无	6.70%
16606	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	下窑东台变压器	80	49.77%	24.18	24.18	未进入负面清单	否	无	3.50%
16607	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	火石庙台（二零）变压器	400	67.74%	49.04	49.04	未进入负面清单	否	无	1.40%
16608	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	下窑村3号井变压器	50	47.00%	16.50	16.50	未进入负面清单	否	无	5.20%
16609	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	18新增丁家店南台变压器	200	49.90%	60.20	60.20	未进入负面清单	否	无	2.40%
16610	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	下窑变压器	200	74.50%	11.00	11.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16611	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	吴宏服装厂台（二零）变压器	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16612	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	河西变压器	100	64.40%	15.60	15.60	未进入负面清单	否	无	3.60%
16613	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	和平小区变压器1	80	46.74%	26.61	26.61	未进入负面清单	否	无	5.20%

16614	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	榆树沟变压器	100	74.50%	5.50	5.50	未进入负面清单	否	无	1.40%
16615	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	齐家子变压器(光伏扶贫)	200	46.00%	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
16616	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	于北小区变压器	200	49.00%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	4.00%
16617	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	于北变压器	200	74.50%	11.00	11.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16618	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	石门台变压器(光伏扶贫)	400	49.90%	120.40	#####	未进入负面清单	否	无	1.90%
16619	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	平五西台(二零)	400	67.40%	50.40	50.40	未进入负面清单	否	无	1.40%
16620	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	17结余波外台变压器	400	69.40%	42.40	42.40	未进入负面清单	否	无	1.40%
16621	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	河南变压器	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16622	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	林杖子变压器	250	57.60%	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
16623	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	17结余报马小区台变压器	400	49.74%	121.04	#####	未进入负面清单	否	无	7.70%
16624	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	梁东上台变压器	100	66.45%	13.55	13.55	未进入负面清单	否	无	6.70%
16625	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	报马台(二零)	200	74.50%	11.00	11.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16626	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	梁东小区变压器	400	74.50%	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16627	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	偏道沟村台(二零)	200	47.60%	64.80	64.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
16628	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	伍佛洞南台(二零)	200	44.56%	70.88	70.88	未进入负面清单	否	无	4.70%
16629	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	大四西沟变压器	400	44.77%	140.92	#####	未进入负面清单	否	无	9.20%
16630	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	闫家岭变压器	20	74.50%	1.10	1.10	未进入负面清单	否	无	1.40%
16631	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	孤家子东台变压器	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
16632	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	大四西沟中台(二零)	200	49.90%	60.20	60.20	未进入负面清单	否	无	9.00%
16633	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	新华大队台(二零)变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16634	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	倒廷南台变压器	200	44.77%	70.46	70.46	未进入负面清单	否	无	6.40%
16635	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	五佛洞村变压器	400	74.50%	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16636	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	五佛洞沟里台变压器	200	69.74%	20.52	20.52	未进入负面清单	否	无	1.40%
16637	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	大四西沟外台变压器	100	74.50%	5.50	5.50	未进入负面清单	否	无	1.40%

16638	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铝业线	郭家村九组变压器	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	3.40%
16639	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	冯家沟台变压器	20	74.50%	1.10	1.10	未进入负面清单	否	无	1.40%
16640	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	小房申台变压器	20	74.50%	1.10	1.10	未进入负面清单	否	无	1.40%
16641	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	上于家沟台变压器	63	54.44%	16.10	16.10	未进入负面清单	否	无	5.60%
16642	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	18新增耿家2台变压器	200	49.90%	60.20	60.20	未进入负面清单	否	无	9.20%
16643	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	上甸分台变压器	315	49.90%	94.82	94.82	未进入负面清单	否	无	9.50%
16644	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	鞠西台变压器	200	47.70%	64.60	64.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16645	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	三家子村台变压器	100	74.50%	5.50	5.50	未进入负面清单	否	无	1.40%
16646	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	小二十家子分台变压器	100	49.90%	30.10	30.10	未进入负面清单	否	无	5.30%
16647	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	老东台1（二零）	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
16648	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	黑石台（二零）	400	66.99%	52.04	52.04	未进入负面清单	否	无	1.40%
16649	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	三家子波牛山台（二零）	200	47.44%	65.12	65.12	未进入负面清单	否	无	5.20%
16650	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	九间房台变压器	50	44.60%	17.70	17.70	未进入负面清单	否	无	3.80%
16651	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	肖杖子台变压器	80	47.40%	26.08	26.08	未进入负面清单	否	无	5.20%
16652	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	鞠东台变压器（光伏扶贫）	400	49.76%	120.96	#####	未进入负面清单	否	无	9.10%
16653	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	西北沟台变压器（光伏扶贫）	400	45.00%	140.00	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
16654	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	上营子台（二零）	200	47.47%	65.06	65.06	未进入负面清单	否	无	5.20%
16655	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	小二十家子南台变压器	30	74.50%	1.65	1.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
16656	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	北沟台变压器	200	44.67%	70.66	70.66	未进入负面清单	否	无	4.50%
16657	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	四道河子台变压器	20	74.50%	1.10	1.10	未进入负面清单	否	无	1.40%
16658	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	孙杖子台变压器	200	49.94%	60.11	60.11	未进入负面清单	否	无	8.70%
16659	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1211哨口线	腰而营子村14组东变压器	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16660	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	宋西台变压器	400	69.44%	42.24	42.24	未进入负面清单	否	无	1.40%
16661	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	下扬台变压器	400	44.60%	141.60	#####	未进入负面清单	否	无	8.40%

16662	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	杨树沟台变压器	80	74.50%	4.40	4.40	未进入负面清单	否	无	1.40%
16663	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	庙沟台变压器	200	49.90%	60.20	60.20	未进入负面清单	否	无	6.00%
16664	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	肖杖子村2台变压器（煤改电）	100	44.70%	35.30	35.30	未进入负面清单	否	无	5.00%
16665	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	北台子村北台子组变压器	100	74.50%	5.50	5.50	未进入负面清单	否	无	1.40%
16666	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	宋东台（二零）	400	49.60%	121.60	#####	未进入负面清单	否	无	7.80%
16667	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	西地台变压器	100	79.70%	0.30	0.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
16668	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	小二十家子台变压器	50	66.40%	6.80	6.80	未进入负面清单	否	无	6.70%
16669	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	东马架子村2台动力电	100	44.00%	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
16670	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	沟门子台变压器	100	64.40%	15.60	15.60	未进入负面清单	否	无	3.60%
16671	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	菜园子台（煤改电）	200	47.94%	64.12	64.12	未进入负面清单	否	无	9.50%
16672	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	刘杖子西台变压器	30	77.00%	0.90	0.90	未进入负面清单	否	无	1.40%
16673	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	宝上台变压器	200	49.90%	60.20	60.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16674	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	东马架子台（二零）	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16675	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	拉拉屯台变压器（光伏扶贫）	400	64.90%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
16676	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	西北沟2台变压器（光伏）	400	64.90%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
16677	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	小二十家子山咀台变压器	400	46.60%	133.60	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
16678	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219职业线	东山村三台变压器	50	79.40%	0.30	0.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
16679	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	谭家屯变压器	200	44.96%	70.08	70.08	未进入负面清单	否	无	5.20%
16680	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	南关台变压器	200	64.90%	30.20	30.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
16681	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	三道河子台变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
16682	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	老西杖子台（二零）	315	64.90%	47.57	47.57	未进入负面清单	否	无	3.60%
16683	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	上塔台变压器	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	3.60%
16684	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	瓦盆沟台变压器	100	49.00%	31.00	31.00	未进入负面清单	否	无	3.10%
16685	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	鞠杖子台变压器（光伏扶贫）	400	64.40%	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	3.60%

16686	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	大四家子台变压器	200	47.77%	64.45	64.45	未进入负面清单	否	无	2.60%
16687	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219贻业线	东山村北台变压器	200	65.40%	29.20	29.20	未进入负面清单	否	无	6.70%
16688	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	歪脖山台（二零）	400	46.60%	133.60	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
16689	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	二道河子台变压器	20	64.90%	3.02	3.02	未进入负面清单	否	无	3.60%
16690	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	黄土坎台（二零）	200	49.64%	60.72	60.72	未进入负面清单	否	无	6.30%
16691	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	酒烧2台（二零）	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	6.90%
16692	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	椴树沟台变压器1	400	45.00%	140.00	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
16693	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	宝中台变压器（光伏扶贫）	100	64.90%	15.10	15.10	未进入负面清单	否	无	6.70%
16694	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	谭家屯扶贫光伏台变压器	400	46.60%	133.60	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
16695	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	18新增黑石2台变压器	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16696	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	下营子1,2队台变压器	200	47.47%	65.06	65.06	未进入负面清单	否	无	5.20%
16697	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	17结余吐须沟三队台变压器	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
16698	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	簸箕掌台（二零）	200	46.56%	66.88	66.88	未进入负面清单	否	无	5.20%
16699	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	东沟上沟变压器	100	44.70%	35.30	35.30	未进入负面清单	否	无	9.20%
16700	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	长在中学台（二零）	200	45.44%	69.12	69.12	未进入负面清单	否	无	5.20%
16701	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	佛爷庙养猪小区变压器	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	6.70%
16702	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	老窝铺村变压器	100	64.90%	15.10	15.10	未进入负面清单	否	无	6.70%
16703	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	建华西沟台（二零）	200	45.40%	69.20	69.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16704	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	长在八队变压器	100	54.99%	25.01	25.01	未进入负面清单	否	无	3.60%
16705	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	南塔子松树底下变压器	100	47.00%	33.00	33.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
16706	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	佛爷庙西沟上台变压器	200	49.44%	61.12	61.12	未进入负面清单	否	无	1.40%
16707	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	肖家店变压器	200	76.40%	7.20	7.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
16708	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	上电东头变压器	100	98.32%	-18.32	-18.32	未进入负面清单	否	无	20.00%
16709	国网朝阳县供电公司	寒山66kV变电站	814六家子线	六家子八组台（二零）	100	44.75%	35.25	35.25	未进入负面清单	否	无	5.30%

16710	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	三家子变压器(煤改电)	50	44.46%	17.77	17.77	未进入负面清单	否	无	8.60%
16711	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	农场村变压器(光伏扶贫)	200	44.64%	70.71	70.71	未进入负面清单	否	无	8.70%
16712	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	河沿子变压器	400	57.00%	92.00	92.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
16713	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	马营子新增变压器	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	3.80%
16714	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	东山八组台(二零)	400	46.60%	133.60	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
16715	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	农场七组变压器	100	46.44%	33.56	33.56	未进入负面清单	否	无	5.20%
16716	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	周杖子小区变压器	20	79.40%	0.12	0.12	未进入负面清单	否	无	1.40%
16717	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	迟杖子变压器	80	45.94%	27.25	27.25	未进入负面清单	否	无	5.20%
16718	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	八家子四组变压器	50	96.64%	-8.32	-8.32	未进入负面清单	否	无	20.00%
16719	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	龚丈子村变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
16720	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	马营子电变压器	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
16721	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	八家子河南东台变压器	400	44.50%	142.00	#####	未进入负面清单	否	无	3.70%
16722	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	仲杖子变压器	80	56.70%	18.64	18.64	未进入负面清单	否	无	3.60%
16723	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	八家子河南变压器	200	65.60%	28.80	28.80	未进入负面清单	否	无	6.70%
16724	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	黄沙沟新增变压器	50	98.91%	-9.46	-9.46	未进入负面清单	否	无	20.00%
16725	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	红旗三组变压器	50	54.99%	12.50	12.50	未进入负面清单	否	无	3.60%
16726	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	周杖子村台(二零)	200	69.96%	20.08	20.08	未进入负面清单	否	无	1.40%
16727	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	红旗南八组变压器	100	65.00%	15.00	15.00	未进入负面清单	否	无	6.70%
16728	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	红旗村台(二零)	200	69.50%	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16729	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	农场四组变压器	30	64.90%	4.53	4.53	未进入负面清单	否	无	6.70%
16730	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	河沿子北台(二零)	400	54.70%	101.20	#####	未进入负面清单	否	无	3.60%
16731	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	农场八组变压器(煤改电)	400	46.40%	134.40	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
16732	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	东山4.5组变压器	200	64.90%	30.20	30.20	未进入负面清单	否	无	6.70%
16733	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	小张朋沟台(二零)	100	44.96%	35.04	35.04	未进入负面清单	否	无	5.20%

16734	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	刘四家变压器	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	4.00%
16735	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	老虎沟大棚变压器	80	46.47%	26.82	26.82	未进入负面清单	否	无	5.20%
16736	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	下坎子五组变压器	50	64.45%	7.78	7.78	未进入负面清单	否	无	3.60%
16737	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	东山二、三组变压器	200	47.75%	64.51	64.51	未进入负面清单	否	无	8.20%
16738	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	红旗小西沟变压器	30	64.90%	4.53	4.53	未进入负面清单	否	无	6.70%
16739	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	明哲沟新增变压器	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	6.70%
16740	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	八家子村台(二零)	200	45.70%	68.60	68.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16741	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	下坎子六组变压器	30	64.90%	4.53	4.53	未进入负面清单	否	无	6.70%
16742	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	下坎尚杖子变压器	200	47.60%	64.80	64.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
16743	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	西沟村变压器2	50	49.95%	15.03	15.03	未进入负面清单	否	无	7.60%
16744	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	清水沟变压器	20	44.96%	7.01	7.01	未进入负面清单	否	无	5.20%
16745	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	大张朋沟变压器	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16746	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	周杖子分台变压器	100	47.40%	32.60	32.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16747	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	大张朋沟分台变压器	50	75.49%	2.26	2.26	未进入负面清单	否	无	1.40%
16748	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	下坎子村变压器	200	64.90%	30.20	30.20	未进入负面清单	否	无	6.70%
16749	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	周杖子四组变压器	200	95.36%	-30.72	-30.72	未进入负面清单	否	无	20.00%
16750	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	813王伦沟线	陆家沟变压器	100	64.90%	15.10	15.10	未进入负面清单	否	无	6.70%
16751	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	813王伦沟线	大车户大棚变压器	200	64.00%	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
16752	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	311北矿线	pms_康家湾二台变压器	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16753	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	大圆子北台变压器	30	67.74%	3.68	3.68	未进入负面清单	否	无	1.40%
16754	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	陈杖子变压器	100	45.00%	35.00	35.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
16755	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	大园子变压器	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	6.70%
16756	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	砬子沟变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
16757	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	肖家店北沟变压器	100	64.70%	15.30	15.30	未进入负面清单	否	无	3.60%

16758	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	西塔子沟台（二零）变压器	100	46.40%	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16759	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	八道河子小区变压器	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	6.10%
16760	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	林三井台（二零）变压器	200	44.54%	70.92	70.92	未进入负面清单	否	无	6.50%
16761	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	双庙五组变压器	200	46.60%	66.80	66.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
16762	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	林七台（二零）变压器	200	44.64%	70.72	70.72	未进入负面清单	否	无	5.00%
16763	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	林家沟小区变压器	50	44.47%	17.77	17.77	未进入负面清单	否	无	4.60%
16764	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	18新增后营子北台变压器	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
16765	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1416董家店线	董家店西沟门变压器1	200	47.90%	64.20	64.20	未进入负面清单	否	无	7.60%
16766	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	三官河东台变压器	80	59.00%	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	3.60%
16767	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	南湾台变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
16768	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	马台子村台（二零）	200	45.47%	69.06	69.06	未进入负面清单	否	无	5.20%
16769	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	黄沙沟台变压器	50	64.40%	7.80	7.80	未进入负面清单	否	无	3.60%
16770	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	三官塘外小区变压器	400	46.60%	133.60	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
16771	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	大杖子水泉沟台变压器	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	6.70%
16772	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	东梁台变压器	100	49.40%	30.60	30.60	未进入负面清单	否	无	2.80%
16773	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	北梁台变压器	30	74.60%	1.62	1.62	未进入负面清单	否	无	1.40%
16774	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	大杖子头道沟里变压器	50	47.40%	16.30	16.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
16775	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	三官三队变压器（煤改电）	200	45.40%	69.20	69.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16776	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	大西沟下台变压器	30	79.40%	0.18	0.18	未进入负面清单	否	无	1.40%
16777	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	三官一队台变压器	100	49.94%	30.06	30.06	未进入负面清单	否	无	5.70%
16778	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	大杖子前后队台（二零）	200	64.80%	30.41	30.41	未进入负面清单	否	无	3.60%
16779	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	马台子电台变压器	100	59.40%	20.60	20.60	未进入负面清单	否	无	3.60%
16780	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	向家窝棚台变压器	30	64.90%	4.53	4.53	未进入负面清单	否	无	6.70%
16781	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	大西沟台变压器	200	46.00%	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	5.20%

16782	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420号南线	15结余塘里台变压器	100	44.60%	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无	3.40%
16783	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420号南线	塘外台变压器	100	47.49%	32.51	32.51	未进入负面清单	否	无	5.20%
16784	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420号南线	三官大井台变压器	50	54.70%	12.65	12.65	未进入负面清单	否	无	3.60%
16785	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415号北线	新农村村台变压器	200	49.70%	60.60	60.60	未进入负面清单	否	无	3.60%
16786	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	311北矿线	铨家湾台（二零）	200	47.60%	64.80	64.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
16787	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	于台子东台（二零）变压器	200	46.60%	66.80	66.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
16788	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	奈林皋村变压器（煤改电）	200	46.00%	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
16789	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	上山咀变压器	100	44.00%	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
16790	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	坝挡沟变压器	200	47.00%	66.00	66.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
16791	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	水泉沟变压器1	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	6.70%
16792	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	小东沟变压器	30	64.90%	4.53	4.53	未进入负面清单	否	无	6.70%
16793	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	鲁王下营子变压器	50	64.70%	7.65	7.65	未进入负面清单	否	无	3.60%
16794	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	鸡鸣杖子南台变压器	50	44.00%	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
16795	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	五道河子变压器	200	54.60%	50.80	50.80	未进入负面清单	否	无	5.60%
16796	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	徐杖子村变压器	200	64.90%	30.20	30.20	未进入负面清单	否	无	6.70%
16797	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	新立屯变压器1	30	79.70%	0.09	0.09	未进入负面清单	否	无	1.40%
16798	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	鸡鸣杖子变压器	63	69.70%	6.49	6.49	未进入负面清单	否	无	1.40%
16799	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	东升村北台变压器	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	6.70%
16800	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	东升西沟台变压器	100	64.90%	15.10	15.10	未进入负面清单	否	无	6.70%
16801	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	七道河子变压器	100	44.60%	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无	3.40%
16802	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	下山咀变压器	50	98.83%	-9.42	-9.42	未进入负面清单	否	无	20.00%
16803	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	杨宝珍杖子变压器	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	6.60%
16804	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	高八尺变压器	400	44.64%	141.44	#####	未进入负面清单	否	无	4.80%
16805	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	雷三家变压器	20	64.90%	3.02	3.02	未进入负面清单	否	无	6.70%

16806	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	和平五组南台变压器	200	47.60%	64.80	64.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
16807	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	东升西台变压器（光伏扶贫）	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	9.20%
16808	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	李杖子小区变压器	100	49.60%	30.40	30.40	未进入负面清单	否	无	1.40%
16809	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	六道河子变压器	100	49.44%	30.56	30.56	未进入负面清单	否	无	6.10%
16810	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	15结余东升村东升村山后三台变压器	80	49.60%	24.32	24.32	未进入负面清单	否	无	6.80%
16811	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	山后沟里变压器2	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
16812	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	15结余东升村山后台变压器	100	64.90%	15.10	15.10	未进入负面清单	否	无	6.70%
16813	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	东升南变压器	20	64.90%	3.02	3.02	未进入负面清单	否	无	6.70%
16814	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	肖杖子北台（二零）变压器	200	44.95%	70.10	70.10	未进入负面清单	否	无	5.20%
16815	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	马营子上沟台（二零）变压器	400	64.90%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	6.70%
16816	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	西山郑西沟变压器（光伏扶贫）	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16817	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增乡政府变压器	400	45.40%	138.40	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
16818	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	毛秦营子大圆子台变压器	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	6.70%
16819	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增西山西北台变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
16820	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	和平一队台（二零）变压器	200	64.94%	30.12	30.12	未进入负面清单	否	无	6.70%
16821	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增南台子变压器	100	46.00%	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
16822	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	王杖子南台（二零）变压器	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	7.00%
16823	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	马家沟里变压器1	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
16824	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	东沟台区变压器1	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16825	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	五星五西台（二零）变压器	400	69.47%	42.12	42.12	未进入负面清单	否	无	1.40%
16826	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	沟门子台（二零）变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16827	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	下河套变压器	400	64.90%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	6.70%
16828	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	21新增西山南沟北台变压器	100	46.40%	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16829	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	文户沟胡后变压器	100	55.60%	24.40	24.40	未进入负面清单	否	无	3.60%

16830	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	大北沟变压器1	30	44.60%	10.62	10.62	未进入负面清单	否	无	9.70%
16831	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	塔子沟2小区变压器	50	49.74%	15.13	15.13	未进入负面清单	否	无	9.90%
16832	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	王杖子台（二零）变压器	200	47.74%	64.52	64.52	未进入负面清单	否	无	1.10%
16833	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	文户沟北台（二零）变压器	400	66.60%	53.60	53.60	未进入负面清单	否	无	6.70%
16834	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	顺兴龙变压器（煤改电）	200	54.40%	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	5.60%
16835	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	沟门子西台（二零）变压器	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	3.50%
16836	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	和平二组南台变压器（煤改电）	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16837	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	陈家沟变压器（煤改电）	400	46.40%	134.40	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
16838	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	北四家子小窝铺台变压器	200	64.90%	30.20	30.20	未进入负面清单	否	无	6.70%
16839	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	马营马西台（二零）变压器	200	47.70%	64.60	64.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16840	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	双山子变压器	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	6.70%
16841	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	毛秦营子台（二零）变压器	400	44.60%	141.60	#####	未进入负面清单	否	无	7.30%
16842	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	徐家窝铺变压器	100	54.70%	25.30	25.30	未进入负面清单	否	无	3.60%
16843	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	文胡沟西南沟变压器（光伏扶贫）	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16844	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	马营子未河沟小区变压器	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	6.70%
16845	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	前山小区变压器	315	46.40%	105.84	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
16846	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增和平二组变压器	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16847	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	五星连西变压器	80	54.40%	20.48	20.48	未进入负面清单	否	无	5.60%
16848	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	石朋沟变压器	100	54.40%	25.60	25.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
16849	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增未河沟东台变压器	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16850	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	朱杖子东台变压器	200	54.40%	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	5.60%
16851	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	唐杖子东山台变压器	200	44.74%	70.52	70.52	未进入负面清单	否	无	9.90%
16852	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	纪家电台变压器	20	66.70%	2.66	2.66	未进入负面清单	否	无	1.40%
16853	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	范地沟南台变压器（能效）	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%

16854	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	北四家市场台变压器	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	10.00%
16855	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	马营子新庄变压器1	200	49.00%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	8.80%
16856	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增前进西沟变压器	100	49.40%	30.60	30.60	未进入负面清单	否	无	7.50%
16857	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	朱杖子变压器	100	56.44%	23.56	23.56	未进入负面清单	否	无	3.60%
16858	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	水泉沟上沟变压器	80	54.40%	20.48	20.48	未进入负面清单	否	无	5.60%
16859	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	和平小学台变压器	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16860	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	南台子北沟台（二零）变压器	200	54.40%	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	5.60%
16861	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	南头子台（二零）变压器	400	66.64%	53.44	53.44	未进入负面清单	否	无	6.70%
16862	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	水泉沟台（二零）变压器	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	6.50%
16863	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	和平三组变压器	100	59.75%	20.25	20.25	未进入负面清单	否	无	3.60%
16864	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	和一西台变压器	50	54.40%	12.80	12.80	未进入负面清单	否	无	5.60%
16865	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	马营龙王庙变压器	100	46.77%	33.23	33.23	未进入负面清单	否	无	5.20%
16866	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	文户沟台（二零）变压器	400	64.77%	60.92	60.92	未进入负面清单	否	无	3.60%
16867	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	西山村沟里变压器	50	54.40%	12.80	12.80	未进入负面清单	否	无	5.60%
16868	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	秋皮沟台（二零）变压器	200	54.40%	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	5.60%
16869	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增石棚沟变压器	200	54.40%	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	5.60%
16870	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	中梨沟2台变压器	50	59.45%	10.28	10.28	未进入负面清单	否	无	3.60%
16871	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	团结二组东台（二零）	200	54.40%	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	5.60%
16872	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	黄道二组变压器	100	49.40%	30.60	30.60	未进入负面清单	否	无	7.70%
16873	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	团结一组二台（二零）变压器	400	64.75%	61.01	61.01	未进入负面清单	否	无	3.60%
16874	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	石匠沟大棚台变压器	20	49.60%	6.08	6.08	未进入负面清单	否	无	9.80%
16875	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	pms_新11队变压器	50	64.77%	7.62	7.62	未进入负面清单	否	无	3.60%
16876	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	华东12#台变压器	30	66.70%	3.99	3.99	未进入负面清单	否	无	1.40%
16877	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	七八队台（二零）	400	44.45%	142.20	#####	未进入负面清单	否	无	5.80%

16878	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼一组二台变压器	200	49.54%	60.91	60.91	未进入负面清单	否	无	2.80%
16879	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼四组二台变压器	200	46.95%	66.10	66.10	未进入负面清单	否	无	5.20%
16880	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	庙后台（二零）变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16881	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	小水泉北台（二零）变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16882	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	赵南山变压器	80	49.40%	24.48	24.48	未进入负面清单	否	无	8.00%
16883	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	张家万炉台变压器（光伏扶贫）	200	49.74%	60.51	60.51	未进入负面清单	否	无	7.60%
16884	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	鲁王杖子中台变压器	100	64.90%	15.10	15.10	未进入负面清单	否	无	6.70%
16885	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	十队台（二零）	200	74.74%	10.52	10.52	未进入负面清单	否	无	1.40%
16886	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	从家店下台（二零）变压器	400	46.60%	133.60	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
16887	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	白营子北台变压器（光伏扶贫）	200	44.44%	71.12	71.12	未进入负面清单	否	无	1.30%
16888	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	18新增西南沟变压器	200	49.60%	60.80	60.80	未进入负面清单	否	无	9.70%
16889	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	从家店上台变压器（光伏扶贫）	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16890	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	上三家西台变压器（煤改电）	400	45.47%	138.12	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
16891	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	刘营子二台变压器（煤改电）	200	44.90%	70.20	70.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16892	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	腰而营北井变压器	63	67.55%	7.84	7.84	未进入负面清单	否	无	1.40%
16893	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	沟中台变压器	20	66.70%	2.66	2.66	未进入负面清单	否	无	1.40%
16894	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	木匠沟台变压器	100	66.70%	13.30	13.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
16895	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	18新增西南沟2台变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
16896	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	白营子大队台（二零）变压器	400	46.70%	133.20	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
16897	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	铧子沟大棚台变压器	30	44.90%	10.53	10.53	未进入负面清单	否	无	5.20%
16898	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	pms_房中台变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
16899	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	往户屯4组小区变压器	50	44.77%	17.62	17.62	未进入负面清单	否	无	2.80%
16900	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	炮手沟村变压器（光伏扶贫）	315	44.54%	111.70	#####	未进入负面清单	否	无	6.10%
16901	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	焦营子村台（二零）变压器	400	44.40%	142.40	#####	未进入负面清单	否	无	1.30%

16902	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	18新增卢杖子村2台变压器	200	54.40%	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	5.60%
16903	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	18新增卢杖子村1台变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16904	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	大北沟台（二零）	200	44.44%	71.11	71.11	未进入负面清单	否	无	1.30%
16905	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	冷家店台（二零）变压器	200	47.65%	64.70	64.70	未进入负面清单	否	无	5.20%
16906	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	崔杖子变压器（2020业扩）	200	44.74%	70.52	70.52	未进入负面清单	否	无	7.60%
16907	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	高杖子变压器	50	66.45%	6.78	6.78	未进入负面清单	否	无	6.70%
16908	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	大道街变压器	100	56.70%	23.30	23.30	未进入负面清单	否	无	3.60%
16909	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	车杖子三组变压器	50	46.77%	16.62	16.62	未进入负面清单	否	无	5.20%
16910	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	小北道变压器	200	44.97%	70.06	70.06	未进入负面清单	否	无	5.20%
16911	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	郭杖子水泉沟变压器	30	45.64%	10.31	10.31	未进入负面清单	否	无	5.20%
16912	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	刘杖子变压器（光伏扶贫）	400	44.40%	142.40	#####	未进入负面清单	否	无	1.30%
16913	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	郭杖子七组变压器	50	44.70%	17.65	17.65	未进入负面清单	否	无	2.60%
16914	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	王伦沟村变压器	250	66.40%	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	6.70%
16915	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	小梨沟南台变压器	50	47.94%	16.03	16.03	未进入负面清单	否	无	6.80%
16916	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	岭家沟变压器	30	44.40%	10.68	10.68	未进入负面清单	否	无	1.30%
16917	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	平许屯西台变压器	200	49.00%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
16918	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	秦家庄柱上变压器	30	66.40%	4.08	4.08	未进入负面清单	否	无	6.70%
16919	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	扎兰一组变压器	200	49.49%	61.02	61.02	未进入负面清单	否	无	9.90%
16920	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下湾子变压器	100	79.70%	0.30	0.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
16921	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼线八大五组台变压器	100	46.40%	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16922	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	上河二组变压器	200	49.60%	60.80	60.80	未进入负面清单	否	无	9.40%
16923	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼七组变压器	200	45.40%	69.20	69.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16924	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	18新增八大小区变压器	100	66.40%	13.60	13.60	未进入负面清单	否	无	6.70%
16925	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼五组二台变压器	200	44.47%	71.06	71.06	未进入负面清单	否	无	7.70%

16926	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼线八大二组台变压器	100	47.50%	32.50	32.50	未进入负面清单	否	无	5.20%
16927	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼线八大村台（二零）变压器	400	49.50%	122.02	#####	未进入负面清单	否	无	2.30%
16928	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	八大一组变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
16929	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	扎兰六组台（二零）变压器	200	47.47%	65.07	65.07	未进入负面清单	否	无	5.20%
16930	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	上河二组东台变压器	50	66.40%	6.80	6.80	未进入负面清单	否	无	6.70%
16931	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	上河四组台（二零）变压器	400	66.50%	54.00	54.00	未进入负面清单	否	无	6.70%
16932	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	扎兰二组变压器	100	67.65%	12.35	12.35	未进入负面清单	否	无	1.40%
16933	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	17结余哈巴沟台变压器	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16934	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	沟门二队变压器	100	66.40%	13.60	13.60	未进入负面清单	否	无	6.70%
16935	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	新地大队变压器	100	64.74%	15.26	15.26	未进入负面清单	否	无	3.60%
16936	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	东沟变压器	200	44.44%	71.12	71.12	未进入负面清单	否	无	1.30%
16937	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	下石片子变压器	100	66.60%	13.40	13.40	未进入负面清单	否	无	6.70%
16938	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	17结余石片子小区台变压器	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16939	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	西五家七队二台（二零）	200	64.40%	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
16940	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	西五家一队变压器	100	66.40%	13.60	13.60	未进入负面清单	否	无	6.70%
16941	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	亚路沟小区变压器	100	45.00%	35.00	35.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
16942	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	后半截沟三台变压器	200	47.60%	64.80	64.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
16943	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	吐须沟电台（二零）	400	46.60%	133.60	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
16944	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	17结余上新地台变压器	100	47.40%	32.60	32.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16945	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	古山子台（二零）	400	47.00%	132.00	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
16946	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	沟门大井小区变压器	30	66.40%	4.08	4.08	未进入负面清单	否	无	6.70%
16947	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	沟门大队变压器（煤改电）	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16948	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	Pms_农场变压器	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16949	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	Pms_西五家七队变压器	200	49.46%	61.08	61.08	未进入负面清单	否	无	9.70%

16950	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	吐须沟二队变压器	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	8.60%
16951	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	樱桃沟柱上变压器	100	66.40%	13.60	13.60	未进入负面清单	否	无	6.70%
16952	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	18新增吐须沟二台变压器	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16953	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	古山子河西变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
16954	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	南房中变压器	315	47.40%	102.69	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
16955	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	亚路沟二队变压器（煤改电）	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16956	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	三道沟变压器	400	64.00%	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
16957	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	中石片子变压器	100	66.40%	13.60	13.60	未进入负面清单	否	无	6.70%
16958	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	17结余沟门六队台变压器	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	5.70%
16959	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	上石片子变压器	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16960	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	小六家小区变压器	100	66.40%	13.60	13.60	未进入负面清单	否	无	6.70%
16961	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	17结余西五家二队台变压器	50	44.70%	17.65	17.65	未进入负面清单	否	无	3.40%
16962	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	17结余上沟电台变压器	100	44.60%	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无	9.00%
16963	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	西五家五组台（二零）	400	46.60%	133.60	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
16964	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	后半截沟台变压器（煤改电）	400	64.96%	60.16	60.16	未进入负面清单	否	无	6.70%
16965	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	吐须沟六队变压器	100	47.40%	32.60	32.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16966	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	半截沟小区台（二零）	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	8.10%
16967	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	半截沟二台（二零）	80	44.60%	28.32	28.32	未进入负面清单	否	无	5.80%
16968	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	17结余梁营子台变压器	400	44.44%	142.24	#####	未进入负面清单	否	无	1.30%
16969	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	pms_周台子二台变压器	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	3.10%
16970	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	尚志四组台（二零）	200	46.60%	66.80	66.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
16971	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	十二台村南山变压器	100	54.94%	25.06	25.06	未进入负面清单	否	无	3.60%
16972	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	刘杖子变压器	50	79.00%	0.50	0.50	未进入负面清单	否	无	1.40%
16973	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	龙头沟变压器	100	47.40%	32.60	32.60	未进入负面清单	否	无	5.20%

16974	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	玉珍花沟西台变压器	400	49.40%	122.40	#####	未进入负面清单	否	无	4.70%
16975	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	袁家洼变压器	160	47.77%	51.57	51.57	未进入负面清单	否	无	6.50%
16976	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	宏图四队台变压器	100	66.67%	13.33	13.33	未进入负面清单	否	无	6.70%
16977	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	馒头营组变压器	100	45.40%	34.60	34.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16978	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	17结余罗家沟台变压器	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16979	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	洞子沟台（二零）	200	44.44%	71.12	71.12	未进入负面清单	否	无	1.30%
16980	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	土义北大井台（二零）	200	46.00%	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
16981	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	玉田二台变压器	200	45.40%	69.20	69.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16982	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	玉田台变压器	200	49.44%	61.12	61.12	未进入负面清单	否	无	7.50%
16983	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	10kV西干线吴杖子两家变压器	50	66.40%	6.80	6.80	未进入负面清单	否	无	6.70%
16984	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	松岭门村台（二零）	400	66.40%	54.40	54.40	未进入负面清单	否	无	6.70%
16985	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	四家子村台变压器（光伏扶贫）	200	46.70%	66.60	66.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16986	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	苏地沟台变压器	80	49.40%	24.48	24.48	未进入负面清单	否	无	1.70%
16987	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	松岭门二台（二零）	200	59.40%	41.20	41.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
16988	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	杨树沟台变压器1	30	44.44%	10.67	10.67	未进入负面清单	否	无	1.30%
16989	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	平房子台变压器	200	74.44%	11.12	11.12	未进入负面清单	否	无	1.40%
16990	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	瓦房店台（二零）变压器	50	99.61%	-9.81	-9.81	未进入负面清单	否	无	20.00%
16991	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	黄土梁房申变压器	200	45.66%	68.68	68.68	未进入负面清单	否	无	5.20%
16992	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	北杖子沟里台变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16993	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	蒙古营子变压器	100	79.40%	0.60	0.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
16994	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	下杖子二组台（二零）变压器	400	67.00%	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16995	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	三家店变压器	200	49.70%	60.60	60.60	未进入负面清单	否	无	4.50%
16996	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	黄土梁子变压器	200	47.44%	65.12	65.12	未进入负面清单	否	无	5.20%
16997	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	18新增下圃东台变压器	400	46.60%	133.60	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%

16998	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1416董家店线	韦子沟台变压器	30	64.90%	4.53	4.53	未进入负面清单	否	无	6.70%
16999	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	西窝铺变压器	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	6.70%
17000	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	西南沟变压器	30	47.60%	9.72	9.72	未进入负面清单	否	无	5.20%
17001	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	冯杖子村彭杖子变压器	200	99.78%	-39.56	-39.56	未进入负面清单	否	无	20.00%
17002	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	西大营子台(二零)	200	47.44%	65.11	65.11	未进入负面清单	否	无	5.20%
17003	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	下石台(二零)	200	46.94%	66.12	66.12	未进入负面清单	否	无	5.20%
17004	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	下卧沟门台变压器	100	47.40%	32.60	32.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
17005	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	大二台变压器	100	64.00%	16.00	16.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
17006	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	七道岭小区台变压器	315	44.00%	113.40	#####	未进入负面清单	否	无	1.30%
17007	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	腰而营村二组台(二零)	400	47.70%	129.20	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
17008	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	北山台变压器	50	49.94%	15.03	15.03	未进入负面清单	否	无	8.50%
17009	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	七道河子小区变压器	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	5.00%
17010	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	上石变压器1	100	66.70%	13.30	13.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
17011	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	前营子台(二零)	100	44.74%	35.26	35.26	未进入负面清单	否	无	4.00%
17012	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	四家子屯前井变压器	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
17013	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	腰而营子村六组变压器	400	46.40%	134.40	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
17014	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	忙牛杆子变压器	100	74.40%	5.60	5.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
17015	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	华子沟东台变压器	100	45.70%	34.30	34.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
17016	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	前营子台(煤改电)	400	67.54%	49.84	49.84	未进入负面清单	否	无	1.40%
17017	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	下卧河东台变压器	100	66.70%	13.30	13.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
17018	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	岳家屯台变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
17019	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	平四台(光伏扶贫)	400	46.60%	133.60	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
17020	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	西德台(二零)变压器	400	66.76%	52.96	52.96	未进入负面清单	否	无	1.40%
17021	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	河西新七组变压器	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%

17022	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	河东5组小区变压器	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
17023	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	波外二台变压器	400	44.60%	141.60	#####	未进入负面清单	否	无	2.20%
17024	国网朝阳县供电公司	北海门66kV变电站	124沟南线	17结余赵家沟台变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
17025	国网朝阳县供电公司	北海门66kV变电站	124沟南线	板尺沟变压器	400	46.60%	133.60	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
17026	国网朝阳县供电公司	北海门66kV变电站	124沟南线	杨杖子变压器	200	55.40%	49.20	49.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
17027	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	赵家沟柱上变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
17028	国网朝阳县供电公司	北海门66kV变电站	124沟南线	17结余柴北台变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
17029	国网朝阳县供电公司	北海门66kV变电站	124沟南线	华杖子变压器	400	44.00%	144.00	#####	未进入负面清单	否	无	1.30%
17030	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	元台子村二组变压器	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
17031	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	塔山台变压器（光伏扶贫）	100	66.40%	13.60	13.60	未进入负面清单	否	无	6.70%
17032	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	柴家沟变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
17033	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	下卧韩杖子台变压器	80	69.64%	8.29	8.29	未进入负面清单	否	无	1.40%
17034	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	中梨沟台变压器	100	56.77%	23.23	23.23	未进入负面清单	否	无	3.60%
17035	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	鲁王杖子台(二零)	400	66.74%	53.04	53.04	未进入负面清单	否	无	1.40%
17036	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	轿干沟台变压器	50	54.77%	12.62	12.62	未进入负面清单	否	无	3.60%
17037	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	乡直台（二零）	200	76.44%	7.11	7.11	未进入负面清单	否	无	1.40%
17038	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	齐杖子东台变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
17039	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	闫盖营子台变压器	200	49.45%	61.10	61.10	未进入负面清单	否	无	8.30%
17040	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	小梨沟台变压器（光伏扶贫）	100	44.44%	35.56	35.56	未进入负面清单	否	无	1.30%
17041	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	腰而营子村一组变压器	200	74.70%	10.60	10.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
17042	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	813王伦沟线	范杖子村变压器（煤改电）	400	64.50%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
17043	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	满达七组台（二零）	200	46.95%	66.10	66.10	未进入负面清单	否	无	5.20%
17044	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	西沟上沟变压器	30	47.40%	9.78	9.78	未进入负面清单	否	无	5.20%
17045	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	赵家湾二组韩国明机井变压器	50	47.60%	16.20	16.20	未进入负面清单	否	无	5.20%

17046	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	二道畜牧小区变压器	20	59.44%	4.11	4.11	未进入负面清单	否	无	3.60%
17047	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	八家子八天地变压器	30	64.44%	4.67	4.67	未进入负面清单	否	无	3.60%
17048	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	王营子村台(二零)	200	44.74%	70.51	70.51	未进入负面清单	否	无	7.90%
17049	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	西山八组变压器	50	67.40%	6.30	6.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
17050	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	813王伦沟线	范杖子保护地小区变压器	30	74.40%	1.68	1.68	未进入负面清单	否	无	1.40%
17051	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	Pms_召山咀八组机井变压器	50	47.40%	16.30	16.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
17052	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	西沟里2台变压器	30	44.40%	10.68	10.68	未进入负面清单	否	无	1.30%
17053	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	813王伦沟线	司丈子变压器	80	77.00%	2.40	2.40	未进入负面清单	否	无	1.40%
17054	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	黄花沟分台变压器	100	44.70%	35.30	35.30	未进入负面清单	否	无	5.60%
17055	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	西沟2组台变压器	80	44.40%	28.48	28.48	未进入负面清单	否	无	1.30%
17056	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	乡政府变压器(光伏扶贫)	400	46.00%	136.00	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
17057	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	Pms_罗杖子2号井变压器	50	49.00%	15.50	15.50	未进入负面清单	否	无	2.20%
17058	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	黄杖子5组1台变压器(煤改电)	200	46.70%	66.60	66.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
17059	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	西沟大队台变压器	100	64.70%	15.30	15.30	未进入负面清单	否	无	3.60%
17060	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	赵杖子台变压器	20	57.40%	4.52	4.52	未进入负面清单	否	无	3.60%
17061	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	北营子村变压器	400	64.70%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
17062	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	813王伦沟线	大车户下沟变压器	200	45.50%	69.00	69.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
17063	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	烧锅台变压器	80	49.40%	24.48	24.48	未进入负面清单	否	无	7.10%
17064	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	百户西台变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
17065	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	大杖子南沟变压器	50	47.90%	16.05	16.05	未进入负面清单	否	无	6.90%
17066	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	百户三组变压器	80	79.70%	0.24	0.24	未进入负面清单	否	无	1.40%
17067	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	新村大棚小区1变压器	50	44.47%	17.77	17.77	未进入负面清单	否	无	7.00%
17068	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	黄杖子34组2台	200	47.60%	64.80	64.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
17069	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	树林子小区变压器	50	64.60%	7.70	7.70	未进入负面清单	否	无	3.60%

17070	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	兴隆沟台（二零）	400	46.75%	133.01	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
17071	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	满达村瓦盆沟变压器	100	46.70%	33.30	33.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
17072	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	黄杖子村21号机井台变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
17073	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	棋盘山大棚变压器	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	5.00%
17074	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	西沟上沟小区台(二零)	200	44.90%	70.20	70.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
17075	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	于杖子小波浪大棚小区变压器	50	45.60%	17.20	17.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
17076	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	百户北台变压器	100	46.40%	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
17077	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	满达9-10组台（二零）	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
17078	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	黄杖子7组台（二零）	400	66.47%	54.12	54.12	未进入负面清单	否	无	6.70%
17079	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	南岗叉台变压器（煤改电）	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
17080	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	宏图一队台（煤改电）	400	64.76%	60.96	60.96	未进入负面清单	否	无	3.60%
17081	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	满达4-5组分台变压器	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
17082	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	南缸叉井（一变多户）台变压器	30	44.40%	10.68	10.68	未进入负面清单	否	无	1.30%
17083	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	百户畜牧小区变压器	20	49.00%	6.20	6.20	未进入负面清单	否	无	2.32%
17084	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	10kV西干线于杖子7组变压器1	200	44.67%	70.66	70.66	未进入负面清单	否	无	3.12%
17085	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	姚杖子5组大棚变压器	50	47.74%	16.13	16.13	未进入负面清单	否	无	1.25%
17086	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	新村大棚小区变压器1	30	74.00%	1.80	1.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
17087	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	孙杖子南沟变压器	30	74.00%	1.80	1.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
17088	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	魏营子河东变压器	50	64.60%	7.70	7.70	未进入负面清单	否	无	3.60%
17089	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	赵家湾7队台（二零）	400	67.60%	49.60	49.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
17090	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	赵家湾三组机井台变压器	50	46.40%	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
17091	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	罗杖子小区变压器	30	44.00%	10.80	10.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
17092	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	西沟里台变压器	100	49.46%	30.54	30.54	未进入负面清单	否	无	5.00%
17093	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	柏木山沟门台变压器	20	44.40%	7.12	7.12	未进入负面清单	否	无	1.30%

17094	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	孙杖子新立电 变压器	20	74.00%	1.20	1.20	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
17095	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	冰沟村台(二 零)	200	44.60%	70.80	70.80	未进入 负面清 单	否	无	3.20%
17096	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	813王伦沟线	范杖子南沟变 压器	30	74.40%	1.68	1.68	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
17097	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	魏营子村后魏 台变压器	200	49.95%	60.10	60.10	未进入 负面清 单	否	无	2.20%
17098	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	西山村保护地 变压器	50	59.74%	10.13	10.13	未进入 负面清 单	否	无	3.60%
17099	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	813王伦沟线	范杖子北沟变 压器	50	64.60%	7.70	7.70	未进入 负面清 单	否	无	3.60%
17100	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变 电站	220西干线	西沟小区台变 压器	100	55.50%	24.50	24.50	未进入 负面清 单	否	无	3.60%
17101	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变 电站	220西干线	满达8组东山 地台变压器	100	64.94%	15.06	15.06	未进入 负面清 单	否	无	6.70%
17102	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变 电站	220西干线	pms_黄杖子 五组2台变 压器	200	44.55%	70.90	70.90	未进入 负面清 单	否	无	3.60%
17103	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变 电站	220西干线	玉广小区台变 压器	80	46.40%	26.88	26.88	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
17104	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变 电站	220西干线	赵家湾四队台 (煤改电)	200	66.00%	28.00	28.00	未进入 负面清 单	否	无	6.70%
17105	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变 电站	220西干线	于杖子五组机 井台变压器	50	49.40%	15.30	15.30	未进入 负面清 单	否	无	4.25%
17106	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	岭下变压器	50	67.50%	6.25	6.25	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
17107	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变 电站	220西干线	满达三组大棚 变压器	100	49.70%	30.30	30.30	未进入 负面清 单	否	无	6.40%
17108	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	孙杖子郑电变 压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入 负面清 单	否	无	1.30%
17109	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变 电站	103北干线	十家子五组台 (二零)	100	54.70%	25.30	25.30	未进入 负面清 单	否	无	3.60%
17110	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变 电站	103北干线	四贵小区变 压器	30	44.44%	10.67	10.67	未进入 负面清 单	否	无	1.30%
17111	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变 电站	103北干线	十家子南台 (二零)	400	69.64%	41.44	41.44	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
17112	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变 电站	103北干线	西三家大棚井 变压器	50	74.50%	2.75	2.75	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
17113	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变 电站	103北干线	10kV北干线西 三家大棚变 压器	30	54.00%	7.80	7.80	未进入 负面清 单	否	无	2.35%
17114	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变 电站	103北干线	LS_扎兰村2台	200	74.50%	11.00	11.00	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
17115	国网朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	227青华二 线	华新城三期3 号箱变配电变 压器	630	42.30%	237.51	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.00%
17116	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	224兴润线	10kV兴润线5 号箱变变压器	315	30.39%	156.27	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.00%
17117	国网朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	225青龙湾 线	龙湾新城C区6 号箱变配电变 压器	630	46.47%	211.24	#####	未进入 负面清 单	否	无	5.20%

17118	国网朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	225青龙湾线	龙湾新城C区5号箱变1号配电变压器	630	45.47%	217.54	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
17119	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	YHG_朝阳圣德房地产开发有限公司3#变压器	630	56.75%	146.48	#####	未进入负面清单	否	无	3.60%
17120	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	224兴润线	10kV兴润线11号箱变变压器	315	56.00%	75.60	75.60	未进入负面清单	否	无	3.60%
17121	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	羊山新村箱变变压器	500	52.05%	139.75	#####	未进入负面清单	否	无	6.50%
17122	国网朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	225青龙湾线	龙湾新城C区3号箱变2号配电变压器	630	45.60%	216.72	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
17123	国网朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	225青龙湾线	龙湾新城C区5号箱变2号配电变压器	630	47.70%	203.49	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
17124	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415号北线	凌河湾小区1号箱变变压器	630	33.80%	291.06	#####	未进入负面清单	否	无	2.00%
17125	国网朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	225青龙湾线	龙湾新城C区4号箱变配电变压器	630	44.40%	224.28	#####	未进入负面清单	否	无	1.30%
17126	国网朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	225青龙湾线	龙湾新城C区2号箱变配电变压器	630	74.00%	37.80	37.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
17127	国网朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	221新城线	金融街九号院3号箱变配电变压器	630	67.60%	78.12	78.12	未进入负面清单	否	无	1.40%
17128	国网朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	221新城线	金融街九号院5号箱变配电变压器	630	59.20%	131.04	#####	未进入负面清单	否	无	3.60%
17129	国网朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	221新城线	金融街九号院2号箱变配电变压器	630	39.10%	257.67	#####	未进入负面清单	否	无	2.00%
17130	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	224兴润线	10kV兴润线6号箱变变压器	250	42.60%	93.50	93.50	未进入负面清单	否	无	2.00%
17131	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	224兴润线	10kV兴润线9号箱变变压器	315	35.18%	141.18	#####	未进入负面清单	否	无	2.00%
17132	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	224兴润线	10kV兴润线7号箱变变压器	315	57.50%	70.88	70.88	未进入负面清单	否	无	3.60%
17133	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	224兴润线	10kV兴润线8号箱变变压器	315	40.67%	123.89	#####	未进入负面清单	否	无	2.00%
17134	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	224兴润线	10kV兴润线10号箱变变压器	250	30.60%	123.50	#####	未进入负面清单	否	无	2.00%
17135	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420号南线	温馨家园1号箱变变压器	630	38.60%	260.82	#####	未进入负面清单	否	无	2.00%
17136	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1211哨口线	10kV哨口线滨河小镇2号箱变配电变压器	630	74.00%	37.80	37.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
17137	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	116东字线	兴隆商贸物流城1号箱变配电变压器	630	67.32%	79.88	79.88	未进入负面清单	否	无	1.40%
17138	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	鑫福园三期箱变变压器间隔配电变压器	315	59.23%	65.43	65.43	未进入负面清单	否	无	3.60%
17139	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	鑫福园小区箱变变压器101	630	44.24%	225.29	#####	未进入负面清单	否	无	1.30%

17140	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415号北 线	凌河湾小区2 号箱变压器	630	55.52%	154.22	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.60%
17141	国网朝阳县供电公司	郭家66kV变电站	215郭北线	新柳城F2小区 4号箱变配电 变压器	630	46.54%	210.80	#####	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
17142	国网朝阳县供电公司	郭家66kV变电站	215郭北线	新柳城F2小区 2号箱变配电 变压器	630	47.40%	205.38	#####	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
17143	国网朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	129青一线	龙湾新城B区2 号箱变配电变 压器	630	46.47%	211.24	#####	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
17144	国网朝阳县供电公司	郭家66kV变电站	215郭北线	新柳城F2小区 1号箱变配电 变压器	630	44.40%	224.28	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.30%
17145	国网朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	227青华二 线	华新城三期2 号箱变配电变 压器	630	73.20%	42.84	42.84	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
17146	国网朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	225青龙湾 线	龙湾新城C区3 号箱变1号配 电变压器	630	46.40%	211.68	#####	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
17147	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西 线	YHG_朝阳圣 德房地产开发 有限公司2#变 压器	630	52.28%	174.64	#####	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
17148	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西 线	YHG_朝阳圣 德房地产开发 有限公司1#变 压器	630	45.00%	220.50	#####	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
17149	国网朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	221新城线	金融街九号院 4号箱变配电 变压器	630	52.00%	176.40	#####	未进入 负面清 单	否	无	8.00%
17150	国网朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	221新城线	金融街九号院 1号箱变配电 变压器	630	62.06%	113.02	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.60%
17151	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	114东岗线	金园房地产1 号箱变配电变 压器	630	43.18%	231.97	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.00%
17152	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	114东岗线	金园房地产2 号箱变配电变 压器	630	38.56%	261.07	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.00%
17153	国网朝阳县供电公司	郭家66kV变电站	215郭北线	新柳城F2小区 3号箱变配电 变压器	630	46.60%	210.42	#####	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
17154	国网朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	227青华二 线	华新城三期4 号箱变配电变 压器	630	53.80%	165.06	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.40%
17155	国网朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	227青华二 线	华新城三期1 号箱变配电变 压器	630	63.70%	102.69	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.60%
17156	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子 线	鑫福园小区箱 变变压器102	630	42.64%	235.37	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.00%
17157	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤 线	朝阳汇祥房地 产开发有限公司	630	49.36%	193.03	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.60%
17158	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1211哨口 线	10kV哨口线滨 河小镇1号箱 变配电变压器	630	47.00%	207.90	#####	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
17159	国网朝阳市龙城区供 电分公司	四新66kV变电站	412四龙联 线	东干一号线东 旭联11号左分 4号变压器	200	2.56%	154.88	#####	未进入 负面清 单	否	无	8.40%
17160	国网朝阳市龙城区供 电分公司	联合66kV变电站	313下三家 线	313下三家线 下三家村下营 子小区柱上变 压器	100	9.80%	70.20	70.20	未进入 负面清 单	否	无	6.30%
17161	国网朝阳市龙城区供 电分公司	联合66kV变电站	313下三家 线	下三家线大三 家村新分柱上 变压器	200	8.88%	142.24	#####	未进入 负面清 单	否	无	5.90%

17162	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线联合村政府前1机井柱上变压器	50	19.45%	30.28	30.28	未进入负面清单	否	无	8.30%
17163	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线北台子村1号井柱上变压器	50	8.53%	35.73	35.73	未进入负面清单	否	无	2.90%
17164	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线 下三家线152#左分45#柱上变压器	500	10.08%	349.58	#####	未进入负面清单	否	无	9.70%
17165	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线联合村政府前3机井柱上变压器	50	10.18%	34.91	34.91	未进入负面清单	否	无	2.90%
17166	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线大梁东柱上变压器	20	19.84%	12.03	12.03	未进入负面清单	否	无	8.80%
17167	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线 下三家线东山村柱上变压器	50	7.33%	36.34	36.34	未进入负面清单	否	无	4.60%
17168	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线南沟柱上变压器	50	4.65%	37.67	37.67	未进入负面清单	否	无	7.70%
17169	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线 下三家线交通局柱上变压器	50	11.97%	34.01	34.01	未进入负面清单	否	无	5.80%
17170	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线 下三家线四新柱上变压器	20	10.82%	13.84	13.84	未进入负面清单	否	无	7.00%
17171	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线 小林厂柱上变压器	100	18.84%	61.16	61.16	未进入负面清单	否	无	4.50%
17172	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线林家沟村喇嘛沟井柱上变压器	50	4.93%	37.53	37.53	未进入负面清单	否	无	9.40%
17173	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线大三家村机井柱上变压器	50	14.59%	32.71	32.71	未进入负面清单	否	无	4.40%
17174	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线北台子小区2#柱上变压器	100	11.89%	68.11	68.11	未进入负面清单	否	无	1.00%
17175	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	东哲子柱上变压器	30	19.73%	18.08	18.08	未进入负面清单	否	无	3.40%
17176	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线北台子村麻家沟1机井柱上变压器	50	17.84%	31.08	31.08	未进入负面清单	否	无	8.60%
17177	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线下三家村柱上变压器	80	5.61%	59.51	59.51	未进入负面清单	否	无	1.00%
17178	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线贾屯柱上变压器	50	5.17%	37.42	37.42	未进入负面清单	否	无	9.70%
17179	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	大北沟柱上变压器	20	5.33%	14.93	14.93	未进入负面清单	否	无	7.70%
17180	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	212马山线	生活线二分9#(大西山村)柱上变压器	80	11.88%	54.50	54.50	未进入负面清单	否	无	1.10%
17181	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线黄金店村井柱上变压器	50	4.37%	37.82	37.82	未进入负面清单	否	无	4.70%
17182	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线(辛西台)柱上变压器	160	12.51%	107.99	#####	未进入负面清单	否	无	2.80%

17183	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	边杖子村罗杖子设施农业柱上变压器	100	13.75%	66.25	66.25	未进入负面清单	否	无	6.10%
17184	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线大房申抬头沟设施农业柱上变压器	250	11.78%	170.56	#####	未进入负面清单	否	无	6.10%
17185	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	边杖子村罗西设施农业柱上变压器	50	12.82%	33.59	33.59	未进入负面清单	否	无	2.60%
17186	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线(辛杖子台)柱上变压器	200	6.53%	146.95	#####	未进入负面清单	否	无	2.20%
17187	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	马山线电厂动力处柱上变压器	50	9.92%	35.04	35.04	未进入负面清单	否	无	2.60%
17188	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	黄金店设施农业柱上变压器	50	8.83%	35.58	35.58	未进入负面清单	否	无	7.70%
17189	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	212马山线	生活线二分11#柱上变压器	100	15.14%	64.86	64.86	未进入负面清单	否	无	8.90%
17190	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线家属院柱上变压器	50	8.05%	35.97	35.97	未进入负面清单	否	无	3.30%
17191	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	制氧站柱上变压器	315	12.23%	213.48	#####	未进入负面清单	否	无	4.80%
17192	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线(辛杖子小房申)柱上变压器	100	5.54%	74.46	74.46	未进入负面清单	否	无	3.60%
17193	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线(站营子开发小区)柱上变压器	30	3.32%	23.00	23.00	未进入负面清单	否	无	3.50%
17194	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	114下河首线	北村果树队灯变压器	160	3.72%	122.06	#####	未进入负面清单	否	无	1.10%
17195	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	319西五家线	西五家线山咀村2号并分枝1号杆柱上变压器	50	9.55%	35.23	35.23	未进入负面清单	否	无	1.80%
17196	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线刘杖子西井柱上变压器	50	13.17%	33.42	33.42	未进入负面清单	否	无	6.50%
17197	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	429凌机线	10千伏凌机线22#变压器	315	10.17%	219.96	#####	未进入负面清单	否	无	3.40%
17198	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	429凌机线	10千伏凌机线12号变压器(南侧)	200	9.69%	140.62	#####	未进入负面清单	否	无	7.60%
17199	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	429凌机线	凌机线8#柱上变压器	200	10.79%	138.41	#####	未进入负面清单	否	无	9.40%
17200	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	429凌机线	10千伏凌机线12号变压器(北侧)	200	12.63%	134.74	#####	未进入负面清单	否	无	6.90%
17201	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	414四向联线	四向联线香油厂变压器	200	11.96%	136.08	#####	未进入负面清单	否	无	7.50%
17202	国网朝阳市龙城区供电分公司	南大营子66kV变电站	210修造II号线	210修造II号线修造II号线47号(饮马池一组)柱上变压器	160	6.79%	117.13	#####	未进入负面清单	否	无	5.30%
17203	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	东房申七队柱上变压器	30	9.94%	21.02	21.02	未进入负面清单	否	无	5.70%
17204	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线三家线设施农业井柱上变压器	30	2.83%	23.15	23.15	未进入负面清单	否	无	3.60%

17205	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线联合1组柱上变压器	200	8.55%	142.90	#####	未进入负面清单	否	无	6.70%
17206	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线联合村联合六队柱上变压器	100	9.43%	70.57	70.57	未进入负面清单	否	无	5.40%
17207	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线干家沟柱上变压器	30	8.22%	21.53	21.53	未进入负面清单	否	无	7.30%
17208	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线 下三家线联合二队柱上变压器	200	2.88%	154.25	#####	未进入负面清单	否	无	4.30%
17209	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线大三家村西铺柱上变压器	400	2.10%	311.60	#####	未进入负面清单	否	无	1.90%
17210	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线 下三家线曹杖子分歧16#左支28#柱上变压器	30	2.29%	23.31	23.31	未进入负面清单	否	无	7.70%
17211	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线 上台子柱上变压器	100	11.03%	68.97	68.97	未进入负面清单	否	无	8.10%
17212	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线 下三家线南山柱上变压器	50	2.83%	38.58	38.58	未进入负面清单	否	无	4.70%
17213	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线北台子柱上变压器	200	8.50%	143.01	#####	未进入负面清单	否	无	5.70%
17214	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	后水泉柱上变压器	30	9.80%	21.06	21.06	未进入负面清单	否	无	5.10%
17215	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线王上柱上变压器	50	4.32%	37.84	37.84	未进入负面清单	否	无	4.40%
17216	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线 下三家线东庙柱上变压器	50	9.59%	35.21	35.21	未进入负面清单	否	无	5.40%
17217	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线（麻家沟）柱上变压器	200	6.19%	147.61	#####	未进入负面清单	否	无	1.10%
17218	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家联合三队柱上变压器	200	10.76%	138.47	#####	未进入负面清单	否	无	9.20%
17219	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线 下麻地柱上变压器	100	6.38%	73.62	73.62	未进入负面清单	否	无	2.70%
17220	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线胜利沟柱上变压器	30	11.35%	20.59	20.59	未进入负面清单	否	无	7.10%
17221	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线曹杖子柱上变压器	100	7.40%	72.60	72.60	未进入负面清单	否	无	7.10%
17222	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	泉盛河南队柱上变压器	50	5.43%	37.29	37.29	未进入负面清单	否	无	2.20%
17223	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线联合5组柱上变压器	200	5.77%	148.46	#####	未进入负面清单	否	无	1.80%
17224	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线麻家沟二台柱上变压器	100	7.58%	72.42	72.42	未进入负面清单	否	无	6.40%
17225	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家西队柱上变压器	100	6.76%	73.24	73.24	未进入负面清单	否	无	4.80%
17226	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线大三家村变压器	200	1.97%	156.05	#####	未进入负面清单	否	无	8.50%

17227	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线任家电柱上变压器	30	9.01%	21.30	21.30	未进入负面清单	否	无	9.50%
17228	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线信用社柱上变压器	50	4.00%	38.00	38.00	未进入负面清单	否	无	1.60%
17229	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线大房申村墨台子柱上变压器	400	2.97%	308.12	#####	未进入负面清单	否	无	2.50%
17230	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	辛西新分变压器	100	3.04%	76.96	76.96	未进入负面清单	否	无	9.20%
17231	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线火神庙村火神庙平台子柱上变压器	400	7.18%	291.26	#####	未进入负面清单	否	无	1.10%
17232	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线边杖子村边杖子三组柱上变压器	400	5.75%	297.02	#####	未进入负面清单	否	无	1.60%
17233	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线(头道湾子南井)柱上变压器	100	6.48%	73.52	73.52	未进入负面清单	否	无	3.50%
17234	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线(黄金店前营子)柱上变压器	200	5.89%	148.22	#####	未进入负面清单	否	无	8.90%
17235	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线(黄金店后营子)柱上变压器	50	5.80%	37.10	37.10	未进入负面清单	否	无	7.20%
17236	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	209工业线火神庙东山设施农业柱上变压器	200	2.35%	155.29	#####	未进入负面清单	否	无	2.90%
17237	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	辛杖子柱上变压器	200	4.31%	151.38	#####	未进入负面清单	否	无	7.50%
17238	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线(南杖子)柱上变压器	200	2.94%	154.12	#####	未进入负面清单	否	无	7.60%
17239	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线(西炉)柱上变压器	315	2.82%	243.11	#####	未进入负面清单	否	无	5.70%
17240	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线边杖子四组柱上变压器	400	20.20%	239.20	#####	未进入负面清单	否	无	7.00%
17241	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线辛杖子村郭台子柱上变压器	200	1.79%	156.43	#####	未进入负面清单	否	无	4.30%
17242	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线大房申分枝墨台子分支04#柱上变压器	200	19.60%	120.80	#####	未进入负面清单	否	无	7.50%
17243	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线郭台子分枝小西山柱上变压器	400	24.00%	224.00	#####	未进入负面清单	否	无	1.60%
17244	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	212马山线	马山线大西山村大西山柱上变压器	200	17.50%	125.00	#####	未进入负面清单	否	无	5.80%
17245	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线(黄金店上店)柱上变压器	50	16.50%	31.75	31.75	未进入负面清单	否	无	4.50%
17246	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线火神庙东山井柱上变压器	50	18.50%	30.75	30.75	未进入负面清单	否	无	5.20%
17247	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	辛东新分变压器	100	26.30%	53.70	53.70	未进入负面清单	否	无	2.60%
17248	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线(南梁)柱上变压器	80	10.30%	55.76	55.76	未进入负面清单	否	无	6.20%

17249	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线(大房申东山)柱上变压器	50	10.20%	34.90	34.90	未进入负面清单	否	无	8.20%
17250	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线大房申分线抬头沟支台东分支1号杆柱上变压器	200	23.10%	113.80	#####	未进入负面清单	否	无	1.90%
17251	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	墨台子新分变压器	100	21.60%	58.40	58.40	未进入负面清单	否	无	8.00%
17252	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线(大房申村)柱上变压器	100	18.40%	61.60	61.60	未进入负面清单	否	无	6.20%
17253	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线火神庙村火神庙南队柱上变压器	400	23.60%	225.60	#####	未进入负面清单	否	无	2.60%
17254	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线边杖子村边杖子村柱上变压器	400	25.90%	216.40	#####	未进入负面清单	否	无	5.00%
17255	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线(火神庙西山)柱上变压器	400	10.70%	277.20	#####	未进入负面清单	否	无	3.70%
17256	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线(三道井子)柱上变压器	50	19.20%	30.40	30.40	未进入负面清单	否	无	6.10%
17257	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线(腰店)柱上变压器	200	12.50%	135.00	#####	未进入负面清单	否	无	6.90%
17258	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	西大线河南村河南六组柱上变压器	100	11.00%	69.00	69.00	未进入负面清单	否	无	7.80%
17259	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	园区线北山4组2号分台柱上变压器	200	25.00%	110.00	#####	未进入负面清单	否	无	4.40%
17260	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	西大线西大营子村大营子东头柱上变压器	200	27.20%	105.60	#####	未进入负面清单	否	无	2.60%
17261	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	西大线大营子村大营子西头柱上变压器	200	23.10%	113.80	#####	未进入负面清单	否	无	1.30%
17262	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	319西五家线	西五家线河东分枝08号柱上变压器	50	26.20%	26.90	26.90	未进入负面清单	否	无	5.60%
17263	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	西大线河南村河南五组柱上变压器	400	22.80%	228.80	#####	未进入负面清单	否	无	9.60%
17264	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	水泉线大营子北台柱上变压器	200	17.60%	124.80	#####	未进入负面清单	否	无	4.00%
17265	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线刘杖子村屯西头机井柱上变压器	50	15.60%	32.20	32.20	未进入负面清单	否	无	4.30%
17266	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线西南台过水桥南机井柱上变压器	50	11.40%	34.30	34.30	未进入负面清单	否	无	8.70%
17267	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	110西大营子线	河南小区2#柱上变压器	200	16.00%	128.00	#####	未进入负面清单	否	无	7.10%
17268	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线15#(新地二三组)柱上变压器	100	14.10%	65.90	65.90	未进入负面清单	否	无	2.30%
17269	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线120#(园民小区)柱上变压器	200	15.90%	128.20	#####	未进入负面清单	否	无	5.00%

17270	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	河南南大井变压器	50	28.00%	26.00	26.00	未进入负面清单	否	无	6.10%
17271	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	河南一组变压器	100	15.70%	64.30	64.30	未进入负面清单	否	无	2.70%
17272	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	西大线河南村河南东30柱上变压器	80	14.60%	52.32	52.32	未进入负面清单	否	无	7.60%
17273	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	209山嘴线山嘴线新地分35#（杜杖子）柱上变压器	200	24.70%	110.60	#####	未进入负面清单	否	无	9.80%
17274	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	北三家线北三家村北三家二组柱上变压器	200	13.80%	132.40	#####	未进入负面清单	否	无	2.30%
17275	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	山嘴线新地村新地西山小区柱上变压器	400	11.30%	274.80	#####	未进入负面清单	否	无	8.20%
17276	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	山嘴线新地村北杖子柱上变压器	400	12.40%	270.40	#####	未进入负面清单	否	无	3.00%
17277	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	222吉首线	公阜东洼井变压器	200	26.00%	108.00	#####	未进入负面清单	否	无	3.80%
17278	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	222吉首线	下河首线上河首小区支24#柱上变压器	400	10.10%	279.60	#####	未进入负面清单	否	无	3.90%
17279	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线万青芹变台	100	27.30%	52.70	52.70	未进入负面清单	否	无	3.40%
17280	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线李杖子分支39#（皮杖子小区）柱上变压器	30	23.10%	17.07	17.07	未进入负面清单	否	无	7.70%
17281	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线杠头沟分枝33#（杠后沟）柱上变压器	50	25.90%	27.05	27.05	未进入负面清单	否	无	2.40%
17282	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线刘杖子村伊向富家房西机井柱上变压器	50	23.60%	28.20	28.20	未进入负面清单	否	无	5.40%
17283	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	319西五家线	西五家线河东小区支02号柱上变压器	50	13.60%	33.20	33.20	未进入负面清单	否	无	3.00%
17284	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	105召都巴线小刘杖子大棚柱上变压器	80	22.30%	46.16	46.16	未进入负面清单	否	无	7.60%
17285	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴移民楼柱上变压器	200	24.50%	111.00	#####	未进入负面清单	否	无	8.10%
17286	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线四组屯南机井柱上变压器	50	13.30%	33.35	33.35	未进入负面清单	否	无	6.00%
17287	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	龙高支22#变压器	200	11.40%	137.20	#####	未进入负面清单	否	无	9.90%
17288	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线70#左分10#柱上变压器	50	9.30%	35.35	35.35	未进入负面清单	否	无	3.90%
17289	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	西大线北山村北山西变柱上变压器	200	28.00%	104.00	#####	未进入负面清单	否	无	6.20%

17290	国网朝阳市龙城区供电公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线李杖子分支33#(李六队)柱上变压器	50	22.30%	28.85	28.85	未进入负面清单	否	无	2.50%
17291	国网朝阳市龙城区供电公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线李杖子分支47#(孔杖子)柱上变压器	50	9.20%	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无	2.80%
17292	国网朝阳市龙城区供电公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴李杖子分支24#(李杖子一组)柱上变压器	50	27.50%	26.25	26.25	未进入负面清单	否	无	6.90%
17293	国网朝阳市龙城区供电公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴李杖子分支25#(北沟小区)柱上变压器	30	16.30%	19.11	19.11	未进入负面清单	否	无	2.00%
17294	国网朝阳市龙城区供电公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线土城子分支34#(土城子南台)柱上变压器	400	15.90%	256.40	#####	未进入负面清单	否	无	3.20%
17295	国网朝阳市龙城区供电公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召山线召都巴村召都巴二组台柱上变压器	400	10.00%	280.00	#####	未进入负面清单	否	无	1.50%
17296	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	大营子五组变压器	315	15.60%	202.86	#####	未进入负面清单	否	无	6.50%
17297	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	大营子二组变压器	400	15.70%	257.20	#####	未进入负面清单	否	无	8.40%
17298	国网朝阳市龙城区供电公司	南大营子66kV变电站	210修造II号线	210修造II号线修造II号线西涝1号柱上变压器	200	18.50%	123.00	#####	未进入负面清单	否	无	3.80%
17299	国网朝阳市龙城区供电公司	南大营子66kV变电站	210修造II号线	修造二线饮马池二组井柱上变压器	200	10.10%	139.80	#####	未进入负面清单	否	无	6.40%
17300	国网朝阳市龙城区供电公司	南大营子66kV变电站	210修造II号线	修造II号线庙下分岐04号(庙下)柱上变压器	100	14.80%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	8.80%
17301	国网朝阳市龙城区供电公司	南大营子66kV变电站	210修造II号线	210修造II号线修造II号线喇嘛洞分岐2号(喇嘛洞)柱上变压器	200	22.50%	115.00	#####	未进入负面清单	否	无	6.50%
17302	国网朝阳市龙城区供电公司	南大营子66kV变电站	210修造II号线	210修造II号线修造II号线半拉山子火车站家属院柱上变压器	50	17.70%	31.15	31.15	未进入负面清单	否	无	6.30%
17303	国网朝阳市龙城区供电公司	南大营子66kV变电站	210修造II号线	修造二线饮马池五组2#井柱上变压器	50	11.20%	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	4.60%
17304	国网朝阳市龙城区供电公司	南大营子66kV变电站	210修造II号线	210修造II号线修造II号线34号(半拉山一组)柱上变压器	100	16.90%	63.10	63.10	未进入负面清单	否	无	7.90%
17305	国网朝阳市龙城区供电公司	南大营子66kV变电站	210修造II号线	修造二线饮马池六组井柱上变压器	50	25.80%	27.10	27.10	未进入负面清单	否	无	3.40%
17306	国网朝阳市龙城区供电公司	南大营子66kV变电站	210修造II号线	修造二线西涝七组移民井柱上变压器	50	22.60%	28.70	28.70	未进入负面清单	否	无	8.10%

17307	国网朝阳市龙城区供电公司	南大营子66kV变电站	210修造II号线	210修造II号线修造II号线28号（半拉山子二组）柱上变压器	200	27.20%	105.60	#####	未进入负面清单	否	无	2.60%
17308	国网朝阳市龙城区供电公司	南大营子66kV变电站	210修造II号线	修造二线饮马池五组1#井柱上变压器	50	22.40%	28.80	28.80	未进入负面清单	否	无	1.80%
17309	国网朝阳市龙城区供电公司	南大营子66kV变电站	210修造II号线	210修造II号线修造II号线西涝三组柱上变压器	50	11.60%	34.20	34.20	未进入负面清单	否	无	1.70%
17310	国网朝阳市龙城区供电公司	南大营子66kV变电站	210修造II号线	修造二线饮马池村饮马池三号柱上变压器	200	26.10%	107.80	#####	未进入负面清单	否	无	6.00%
17311	国网朝阳市龙城区供电公司	南大营子66kV变电站	210修造II号线	饮马池100变压器	400	13.10%	267.60	#####	未进入负面清单	否	无	3.70%
17312	国网朝阳市龙城区供电公司	南大营子66kV变电站	210修造II号线	210修造II号线修造II号线饮马池村柱上变压器	200	13.30%	133.40	#####	未进入负面清单	否	无	5.40%
17313	国网朝阳市龙城区供电公司	四新66kV变电站	416四郊联线	龙高支34#右变压器	100	10.30%	69.70	69.70	未进入负面清单	否	无	1.30%
17314	国网朝阳市龙城区供电公司	四新66kV变电站	416四郊联线	龙高支24#变压器	200	13.20%	133.60	#####	未进入负面清单	否	无	9.20%
17315	国网朝阳市龙城区供电公司	四新66kV变电站	416四郊联线	龙高支13#右分3#变压器	100	26.20%	53.80	53.80	未进入负面清单	否	无	3.60%
17316	国网朝阳市龙城区供电公司	四新66kV变电站	416四郊联线	龙高支34#左变压器	250	20.00%	150.00	#####	未进入负面清单	否	无	4.50%
17317	国网朝阳市龙城区供电公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召山线刘杖子村刘杖子小区柱上变压器	200	24.70%	110.60	#####	未进入负面清单	否	无	2.30%
17318	国网朝阳市龙城区供电公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召山线召都巴村召都巴三组台柱上变压器	400	11.30%	274.80	#####	未进入负面清单	否	无	7.90%
17319	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	河南村变压器	200	23.60%	112.80	#####	未进入负面清单	否	无	2.70%
17320	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	西大线河南四组柱上变压器	400	27.50%	210.00	#####	未进入负面清单	否	无	7.70%
17321	国网朝阳市龙城区供电公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线召都巴村召都巴六居民组柱上变压器	50	13.30%	33.35	33.35	未进入负面清单	否	无	5.30%
17322	国网朝阳市龙城区供电公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召山线高家坟柱上变压器	50	20.20%	29.90	29.90	未进入负面清单	否	无	3.50%
17323	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	开发市场变压器	400	10.50%	278.00	#####	未进入负面清单	否	无	5.00%
17324	国网朝阳市龙城区供电公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线李杖子分支28#（李四队）柱上变压器	400	16.10%	255.60	#####	未进入负面清单	否	无	3.50%
17325	国网朝阳市龙城区供电公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线小东山分3#（小东山）柱上变压器	50	13.00%	33.50	33.50	未进入负面清单	否	无	3.30%
17326	国网朝阳市龙城区供电公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召山线土城子村北柱上变压器	400	19.40%	242.40	#####	未进入负面清单	否	无	6.10%

17327	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	212马山线	边杖子三组新分柱上变压器	250	21.30%	146.75	#####	未进入负面清单	否	无	8.80%
17328	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	517边向线	517边向线边向线42#（芹菜沟养殖小区）柱上变压器	30	23.70%	16.89	16.89	未进入负面清单	否	无	3.10%
17329	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	农机线西街九组柱上变压器	50	11.30%	34.35	34.35	未进入负面清单	否	无	4.80%
17330	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线205#（肖杖子）柱上变压器	160	10.70%	110.88	#####	未进入负面清单	否	无	6.30%
17331	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召山线召都巴村召都巴五组台柱上变压器	400	19.70%	241.20	#####	未进入负面清单	否	无	9.40%
17332	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召山线李后六组柱上变压器	200	13.60%	132.80	#####	未进入负面清单	否	无	9.70%
17333	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召山线厚杖子村黑山柱上变压器	100	13.60%	66.40	66.40	未进入负面清单	否	无	4.60%
17334	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召山线召都巴村大棚台柱上变压器	400	20.80%	236.80	#####	未进入负面清单	否	无	7.10%
17335	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	222吉首线	203下河首线下河首线90#（公皋一组）柱上变压器	400	17.80%	248.80	#####	未进入负面清单	否	无	3.40%
17336	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	222吉首线	吉首线下河首村下河首四六组柱上变压器	200	10.90%	138.20	#####	未进入负面清单	否	无	7.10%
17337	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	222吉首线	下河首南台变压器	315	27.40%	165.69	#####	未进入负面清单	否	无	5.70%
17338	国网朝阳市龙城区供电分公司	南大营子66kV变电站	210修造II号线	210修造II号线修造II号线65号（饮马池四组）柱上变压器	315	16.60%	199.71	#####	未进入负面清单	否	无	4.00%
17339	国网朝阳市龙城区供电分公司	南大营子66kV变电站	210修造II号线	修造二线半拉山子村半拉山子三组柱上变压器	200	20.80%	118.40	#####	未进入负面清单	否	无	7.40%
17340	国网朝阳市龙城区供电分公司	南大营子66kV变电站	210修造II号线	修造二线西涝村西涝2号柱上变压器	315	23.50%	177.98	#####	未进入负面清单	否	无	7.70%
17341	国网朝阳市龙城区供电分公司	南大营子66kV变电站	210修造II号线	210修造II号线修造II号线饮马池二组变压器	200	12.80%	134.40	#####	未进入负面清单	否	无	3.30%
17342	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	兴隆线罗西井柱上变压器	50	16.50%	31.75	31.75	未进入负面清单	否	无	9.50%
17343	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	107电台线	西三家养殖小区柱上变压器	50	24.30%	27.85	27.85	未进入负面清单	否	无	8.40%
17344	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	辛杖子设施农业柱上变压器	100	11.70%	68.30	68.30	未进入负面清单	否	无	4.10%
17345	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	103军工线	军工线铁匠炉村二道弯子柱上变压器	400	19.20%	243.20	#####	未进入负面清单	否	无	1.20%
17346	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线大板村大板北台子柱上变压器	100	14.50%	65.50	65.50	未进入负面清单	否	无	7.50%

17347	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	新房村设施农业柱上变压器	100	14.60%	65.40	65.40	未进入负面清单	否	无	5.00%
17348	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	兴隆线卧龙分77#（新房小区）柱上变压器	50	22.30%	28.85	28.85	未进入负面清单	否	无	4.40%
17349	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	107电台线	敬老院箱变柱上变压器	250	21.10%	147.25	#####	未进入负面清单	否	无	5.30%
17350	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	518园区线	下河首线北山果园小区柱上变压器	315	23.90%	176.72	#####	未进入负面清单	否	无	5.80%
17351	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	211公阜线	北村三号柱上变压器	200	23.60%	112.80	#####	未进入负面清单	否	无	6.40%
17352	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	211公阜线	211公阜线公阜线电池厂分6#（电池厂）柱上变压器	50	14.00%	33.00	33.00	未进入负面清单	否	无	6.10%
17353	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	222吉首线	203下河首线下河首线公阜村分5#（公阜村）柱上变压器	315	9.00%	223.65	#####	未进入负面清单	否	无	3.60%
17354	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线孙光伟分8#（孙光伟）柱上变压器	400	12.10%	271.60	#####	未进入负面清单	否	无	9.50%
17355	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	103军工线	103军工线军工线南台分支06号变台柱上变压器	100	14.20%	65.80	65.80	未进入负面清单	否	无	9.80%
17356	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	103军工线	兴隆线姑营子南台设施农业A	100	26.30%	53.70	53.70	未进入负面清单	否	无	7.80%
17357	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	103军工线	南沟南台变压器aab	50	20.00%	30.00	30.00	未进入负面清单	否	无	2.90%
17358	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	103军工线	姑营子设施农业柱上变压器	100	16.70%	63.30	63.30	未进入负面清单	否	无	8.50%
17359	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	429凌机线	10千伏凌机线局大库分19#杆1#变压器	315	12.70%	212.00	#####	未进入负面清单	否	无	6.00%
17360	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	103军工线	姑营子葡萄园设施农业变台	315	23.80%	177.03	#####	未进入负面清单	否	无	9.20%
17361	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	106潘井线	106潘井线潘井线南村小区柱上变压器	160	13.10%	107.04	#####	未进入负面清单	否	无	9.60%
17362	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线边杖子村边三新台柱上变压器	200	25.70%	108.60	#####	未进入负面清单	否	无	6.70%
17363	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	510水泉线	517边向线边向线水泉三组分枝19号（水泉四五组）柱上变压器	100	23.30%	56.70	56.70	未进入负面清单	否	无	4.90%
17364	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	510水泉线	下河首西山小区变压器	50	15.60%	32.20	32.20	未进入负面清单	否	无	1.80%
17365	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	510水泉线	水泉线公阜养殖小区柱上变压器	160	21.20%	94.08	94.08	未进入负面清单	否	无	7.70%

17366	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	510水泉线	水泉线水泉小区柱上变压器	100	13.70%	66.30	66.30	未进入负面清单	否	无	3.30%
17367	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	414四向联线	龙阳联线桥北分10#变压器	315	27.10%	166.64	#####	未进入负面清单	否	无	3.50%
17368	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	107东三家线	东三家线东三家村东三家大队柱上变压器	200	16.20%	127.60	#####	未进入负面清单	否	无	6.70%
17369	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	414四向联线	龙阳联线吴家洼分11#变压器	400	19.00%	244.00	#####	未进入负面清单	否	无	4.30%
17370	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	414四向联线	龙阳联线桥北分5#变压器	400	15.00%	260.00	#####	未进入负面清单	否	无	3.00%
17371	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	414四向联线	龙阳联线吴家洼分8#变压器	315	17.90%	195.62	#####	未进入负面清单	否	无	1.30%
17372	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线(林杖子林北)柱上变压器	100	10.30%	69.70	69.70	未进入负面清单	否	无	9.70%
17373	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线马营子支20#(孙光伟)柱上变压器	400	20.50%	238.00	#####	未进入负面清单	否	无	3.50%
17374	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	113大西线	北山线西沟四组柱上变压器	200	22.50%	115.00	#####	未进入负面清单	否	无	2.60%
17375	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线小兴分15#(小兴台)柱上变压器	30	27.70%	15.69	15.69	未进入负面清单	否	无	5.00%
17376	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线北台子小区1#柱上变压器	80	25.90%	43.28	43.28	未进入负面清单	否	无	1.00%
17377	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线东沟里分枝化里柱上变压器	50	12.80%	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	7.90%
17378	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线南杖子分枝南杖子井支联合村1号井分1号杆柱上变压器	50	21.20%	29.40	29.40	未进入负面清单	否	无	10.00%
17379	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线林家沟村化外沟机井柱上变压器	50	10.40%	34.80	34.80	未进入负面清单	否	无	3.50%
17380	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线林家沟村喇嘛沟小区柱上变压器	50	23.60%	28.20	28.20	未进入负面清单	否	无	6.90%
17381	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线林家沟村1号井分枝3号杆柱上变压器	50	18.90%	30.55	30.55	未进入负面清单	否	无	5.00%
17382	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线(喇嘛沟)柱上变压器	200	20.50%	119.00	#####	未进入负面清单	否	无	4.20%
17383	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线胡台子分枝西沟变压器	100	15.70%	64.30	64.30	未进入负面清单	否	无	3.20%
17384	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线153#(林家沟)柱上变压器	80	11.90%	54.48	54.48	未进入负面清单	否	无	7.60%

17385	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线 下三家线南杖子柱上变压器	100	17.70%	62.30	62.30	未进入负面清单	否	无	5.00%
17386	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线 下三家线曹杖子分枝55#右支41#柱上变压器	30	13.20%	20.04	20.04	未进入负面清单	否	无	4.10%
17387	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线 下三家线机井柱上变压器	50	21.90%	29.05	29.05	未进入负面清单	否	无	5.80%
17388	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线 尹南柱上变压器	50	21.40%	29.30	29.30	未进入负面清单	否	无	9.90%
17389	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线林家沟村梁台子机井柱上变压器	50	19.30%	30.35	30.35	未进入负面清单	否	无	9.00%
17390	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线西沟分台柱上变压器	50	25.70%	27.15	27.15	未进入负面清单	否	无	9.00%
17391	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线公皋七组井柱上变压器	50	12.20%	33.90	33.90	未进入负面清单	否	无	7.30%
17392	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分枝98#(公皋9台)柱上变压器2	50	10.30%	34.85	34.85	未进入负面清单	否	无	2.00%
17393	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观村井柱上变压器	50	14.70%	32.65	32.65	未进入负面清单	否	无	5.10%
17394	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线公皋村井柱上变压器	50	23.20%	28.40	28.40	未进入负面清单	否	无	2.60%
17395	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分枝130#左支9#(八凌观前营子)柱上变压器	50	15.80%	32.10	32.10	未进入负面清单	否	无	4.30%
17396	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	222吉首线	吉首线公皋村公皋新分柱上变压器	400	39.10%	163.60	#####	未进入负面清单	否	无	3.20%
17397	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	107东三家线	东三家小区柱上变压器	315	25.90%	170.40	#####	未进入负面清单	否	无	5.90%
17398	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	中涝猪厂变压器	315	19.30%	191.21	#####	未进入负面清单	否	无	9.00%
17399	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	修造二线老窝铺二号柱上变压器	400	22.60%	229.60	#####	未进入负面清单	否	无	7.60%
17400	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	210修造II号线修造II号线中涝二组柱上变压器	200	16.20%	127.60	#####	未进入负面清单	否	无	8.40%
17401	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	修造二线老窝铺村双井南台柱上变压器	400	10.30%	278.80	#####	未进入负面清单	否	无	4.10%
17402	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	修造二线中涝钢窗柱上变压器	100	15.50%	64.50	64.50	未进入负面清单	否	无	7.00%
17403	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	210修造II号线修造II号线老窝铺三号柱上变压器	50	9.90%	35.05	35.05	未进入负面清单	否	无	8.80%

17404	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	修造二线中涝村中涝猪场柱上变压器	400	19.90%	240.40	#####	未进入负面清单	否	无	9.10%
17405	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	修造二线中涝村中涝一组柱上变压器	400	24.50%	222.00	#####	未进入负面清单	否	无	5.10%
17406	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	修造二线沟门子村沟门子变柱上变压器	400	13.20%	267.20	#####	未进入负面清单	否	无	3.00%
17407	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	319西五家线	西五家线米家屯分枝14号柱上变压器	20	2.74%	15.45	15.45	未进入负面清单	否	无	6.20%
17408	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	319西五家线	西五家线哈巴柱上变压器	50	13.70%	33.15	33.15	未进入负面清单	否	无	1.80%
17409	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线土城子一组并柱上变压器	50	20.60%	29.70	29.70	未进入负面清单	否	无	3.00%
17410	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	210修造II号线修造II号线老杖子北地柱上变压器	160	21.90%	92.96	92.96	未进入负面清单	否	无	4.10%
17411	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线183#（拾间房）珠上变压器	50	1.15%	39.43	39.43	未进入负面清单	否	无	1.00%
17412	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线175#（韩营子）珠上变压器	200	1.24%	157.52	#####	未进入负面清单	否	无	8.20%
17413	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线瓦盆沟分程营子柱上变压器	50	25.90%	27.05	27.05	未进入负面清单	否	无	7.80%
17414	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴黄酒馆邵家沟支22#（邵家沟）柱上变压器	100	15.20%	64.80	64.80	未进入负面清单	否	无	1.80%
17415	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召山线瓦盆沟村孙营子柱上变压器	400	20.50%	238.00	#####	未进入负面清单	否	无	6.50%
17416	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线瓦盆沟分枝34#（韩营子里台）珠上变压器	50	27.30%	26.35	26.35	未进入负面清单	否	无	8.80%
17417	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	210修造II号线修造II号线沟门子一号柱上变压器	30	13.50%	19.95	19.95	未进入负面清单	否	无	7.10%
17418	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	210修造II号线修造II号线西涝四五并柱上变压器	30	1.18%	23.65	23.65	未进入负面清单	否	无	6.30%
17419	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线瓦盆沟分枝6#（花营子）柱上变压器	30	19.90%	18.03	18.03	未进入负面清单	否	无	4.10%
17420	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	211公皋线	北村灯柱上变压器	200	11.80%	136.40	#####	未进入负面清单	否	无	6.10%
17421	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	103军工线	兴隆线林南组路边机井柱上变压器	200	24.30%	111.40	#####	未进入负面清单	否	无	9.00%

17422	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	507化石线	军工线工农电气分西三家支西三家村三台柱上变压器	100	2.82%	77.18	77.18	未进入负面清单	否	无	6.00%
17423	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	108北三家线	108北三家线北三家线砖厂分5#（北三家二组）柱上变压器	400	23.30%	226.80	#####	未进入负面清单	否	无	1.10%
17424	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	108北三家线	北三家线北三家村北三家四组柱上变压器	400	6.27%	294.91	#####	未进入负面清单	否	无	5.60%
17425	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	菱苦土分枝15#变压器	200	2.84%	154.32	#####	未进入负面清单	否	无	9.50%
17426	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	西大线新河南小区变压器	200	16.10%	127.80	#####	未进入负面清单	否	无	2.30%
17427	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	518园区线	四郊联线吴家洼分九队支4#变压器	400	12.50%	270.00	#####	未进入负面清单	否	无	6.70%
17428	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	修造二线沟门子村沟门子四号柱上变压器	200	1.33%	157.35	#####	未进入负面清单	否	无	9.90%
17429	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	518园区线	XN_北山四组2号	200	12.30%	135.40	#####	未进入负面清单	否	无	6.50%
17430	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	210修造II号线修造II号线中涝四组一号柱上变压器	200	12.20%	135.60	#####	未进入负面清单	否	无	3.50%
17431	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	修造二线西涝村西涝二八组柱上变压器	50	1.91%	39.05	39.05	未进入负面清单	否	无	2.30%
17432	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	210修造II号线修造II号线西涝3组柱上变压器	50	15.90%	32.05	32.05	未进入负面清单	否	无	7.80%
17433	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	210修造II号线修造II号线老窝铺小区柱上变压器	50	14.10%	32.95	32.95	未进入负面清单	否	无	9.40%
17434	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	10kV修造二线西沟村西沟大棚柱上变压器	200	26.90%	106.20	#####	未进入负面清单	否	无	3.40%
17435	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	518园区线	园区线北山4组1号柱上变压器	200	21.10%	117.80	#####	未进入负面清单	否	无	8.70%
17436	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	210修造II号线修造II号线老窝铺一号柱上变压器	80	24.90%	44.08	44.08	未进入负面清单	否	无	4.80%
17437	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	518园区线	园区线北山村北山东变柱上变压器	400	13.10%	267.60	#####	未进入负面清单	否	无	4.70%
17438	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	211公阜线	南村院内	200	1.02%	157.96	#####	未进入负面清单	否	无	1.00%
17439	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	211公阜线	211公阜线公阜线北村二号井灯变压器	100	2.20%	77.80	77.80	未进入负面清单	否	无	1.70%

17440	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	211公阜线	南村一组柱上变压器	200	6.40%	147.20	#####	未进入负面清单	否	无	3.60%
17441	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	211公阜线	七营子三号（南村三四组）变压器	200	6.97%	146.05	#####	未进入负面清单	否	无	1.80%
17442	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	211公阜线	南村三组1#变压器	80	15.20%	51.84	51.84	未进入负面清单	否	无	6.20%
17443	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	211公阜线	北村小区（公用）变压器	50	2.10%	38.95	38.95	未进入负面清单	否	无	9.20%
17444	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	507化石线	西三家新柱上变压器	30	1.62%	23.51	23.51	未进入负面清单	否	无	9.60%
17445	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	507化石线	103军工线军工线下河首小区变台柱上变压器	160	1.20%	126.08	#####	未进入负面清单	否	无	7.20%
17446	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	506边七联线	106潘井线潘井线罗家沟村柱上变压器	200	24.90%	110.20	#####	未进入负面清单	否	无	4.80%
17447	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	507化石线	103军工线军工线上河首新分支4号柱上变压器	200	1.68%	156.63	#####	未进入负面清单	否	无	2.90%
17448	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	103军工线	军工线铁匠炉村头道弯子柱上变压器	400	18.40%	246.40	#####	未进入负面清单	否	无	3.50%
17449	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	四郊联线105号变压器	315	13.30%	210.11	#####	未进入负面清单	否	无	2.80%
17450	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	四郊联线77号变压器	200	16.60%	126.80	#####	未进入负面清单	否	无	3.90%
17451	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	四郊联线74#柱上变压器	400	14.10%	263.60	#####	未进入负面清单	否	无	2.90%
17452	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	修造二线西涝村西涝一号柱上变压器	200	20.30%	119.40	#####	未进入负面清单	否	无	2.30%
17453	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	210修造II号线修造II号线老杖子四号柱上变压器	50	15.30%	32.35	32.35	未进入负面清单	否	无	4.60%
17454	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分线91#左支4#（公阜4组）柱上变压器	80	12.80%	53.76	53.76	未进入负面清单	否	无	5.80%
17455	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大粮线(原家洼3台)柱上变压器	200	23.10%	113.80	#####	未进入负面清单	否	无	3.90%
17456	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	农机线原家洼四台柱上变压器	200	10.80%	138.40	#####	未进入负面清单	否	无	4.40%
17457	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分线74#右支15#左支22#（原家洼6台）柱上变压器	100	15.10%	64.90	64.90	未进入负面清单	否	无	5.80%
17458	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分线77#（原家洼1台）柱上变压器	80	23.10%	45.52	45.52	未进入负面清单	否	无	6.10%

17459	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	市干线#26变压器	315	8.15%	226.31	#####	未进入负面清单	否	无	7.90%
17460	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	市干线#10变压器	100	5.77%	74.23	74.23	未进入负面清单	否	无	9.70%
17461	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	局家属支#2变压器	315	9.80%	221.13	#####	未进入负面清单	否	无	4.60%
17462	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	103军工线	军工线蒜营子村蒜营子80台新分台柱上变压器	100	16.50%	63.50	63.50	未进入负面清单	否	无	7.10%
17463	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	103军工线	军工线蒜营子村蒜营子80台柱上变压器	400	16.60%	253.60	#####	未进入负面清单	否	无	1.20%
17464	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	113吉泉线	下河首线新分柱上变压器	30	10.30%	20.91	20.91	未进入负面清单	否	无	3.50%
17465	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	农机线公皋村新分柱上变压器	200	20.80%	118.40	#####	未进入负面清单	否	无	8.00%
17466	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	106潘井线	潘井线潘井村潘井柱上变压器	400	15.20%	259.20	#####	未进入负面清单	否	无	5.50%
17467	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	106潘井线	潘井新台柱上变压器	200	21.00%	118.00	#####	未进入负面清单	否	无	5.70%
17468	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	106潘井线	潘井线罗家沟新分柱上变压器	200	9.60%	140.80	#####	未进入负面清单	否	无	2.40%
17469	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	517边向线	517边向线边向线9#（芹菜沟小区）柱上变压器	50	12.10%	33.95	33.95	未进入负面清单	否	无	2.30%
17470	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	113大西线	北山线西沟三组柱上变压器	80	2.19%	62.25	62.25	未进入负面清单	否	无	9.70%
17471	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	113大西线	北山线西沟村西沟五组柱上变压器	50	28.00%	26.00	26.00	未进入负面清单	否	无	2.80%
17472	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线北台子村王下柱上变压器	200	15.20%	129.60	#####	未进入负面清单	否	无	8.50%
17473	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	441新区线	塑料20号柱上变压器	400	5.62%	297.52	#####	未进入负面清单	否	无	4.90%
17474	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	519北山线	北山线郝家五六组柱上变压器	100	21.50%	58.50	58.50	未进入负面清单	否	无	9.80%
17475	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线三家线曹杖子分枝55#右支29#柱上变压器	50	5.73%	37.13	37.13	未进入负面清单	否	无	4.10%
17476	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线两东柱上变压器	50	2.21%	38.90	38.90	未进入负面清单	否	无	2.60%
17477	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线三家线韩台子柱上变压器	50	6.26%	36.87	36.87	未进入负面清单	否	无	9.20%
17478	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线三家线煤矿分枝12#左支25#柱上变压器	50	8.28%	35.86	35.86	未进入负面清单	否	无	1.70%
17479	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线猴山柱上变压器	30	5.70%	22.29	22.29	未进入负面清单	否	无	9.20%

17480	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线 下三家线西西 柱上变压器	20	7.07%	14.59	14.59	未进入 负面清 单	否	无	4.50%
17481	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线东沟 里分歧东沟里 变压器	50	9.70%	35.15	35.15	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
17482	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线东沟 里分歧东沟外 柱上变压器	50	13.40%	33.30	33.30	未进入 负面清 单	否	无	4.00%
17483	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线 下三家线胡台 子分歧25#(梁 家台)柱上变 压器	50	1.58%	39.21	39.21	未进入 负面清 单	否	无	8.30%
17484	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线黄花 滩4台柱上变 压器	200	20.40%	119.20	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.80%
17485	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	农机线黄花滩 村黄花滩2台 柱上变压器	80	11.10%	55.12	55.12	未进入 负面清 单	否	无	6.40%
17486	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌 观分歧26# (黄花滩 1台)柱上变 压器	100	8.91%	71.09	71.09	未进入 负面清 单	否	无	3.40%
17487	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌 观分歧126# (八凌观 34台)柱上变 压器	200	21.10%	117.80	#####	未进入 负面清 单	否	无	8.90%
17488	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌 观分歧林地支 林地大井分14 号变压器2	100	7.00%	73.00	73.00	未进入 负面清 单	否	无	7.30%
17489	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线49# 右分17#柱上 变压器	50	7.11%	36.44	36.44	未进入 负面清 单	否	无	6.50%
17490	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌 观分歧130#左 支6#(八凌观 村东台)柱上 变压器	100	1.71%	78.29	78.29	未进入 负面清 单	否	无	6.20%
17491	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	农机线八凌观 村八凌观18台 东柱上变压器	400	5.84%	296.62	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.90%
17492	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌 观分歧89#右 支17#(公皋 二队)柱上变 压器	80	13.50%	53.20	53.20	未进入 负面清 单	否	无	9.30%
17493	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌 观分歧112# (八凌观 1台)柱上变 压器	400	17.20%	251.20	#####	未进入 负面清 单	否	无	7.40%
17494	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	农机线八凌观 分歧公皋7、8 队支26号杆柱 上变压器	200	4.08%	151.84	#####	未进入 负面清 单	否	无	9.90%
17495	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌 观分歧103# (公皋12台) 柱上变压器	100	4.08%	75.92	75.92	未进入 负面清 单	否	无	6.80%

17496	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	农机线八凌观分枝原家洼2台柱上变压器	50	22.60%	28.70	28.70	未进入负面清单	否	无	1.50%
17497	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	农机线八凌观村八凌观12台柱上变压器	400	27.60%	209.60	#####	未进入负面清单	否	无	1.40%
17498	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线公皋村公皋3队柱上变压器	200	9.04%	141.92	#####	未进入负面清单	否	无	8.40%
17499	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	农机线黄花园村黄花园6台柱上变压器	400	4.14%	303.45	#####	未进入负面清单	否	无	7.50%
17500	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分枝118#(八凌观2台)柱上变压器	200	11.13%	137.74	#####	未进入负面清单	否	无	6.20%
17501	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分枝89#右支8#(公皋一队)柱上变压器	100	12.50%	67.50	67.50	未进入负面清单	否	无	5.90%
17502	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线大平房镇黄花园村机井柱上变压器	50	3.68%	38.16	38.16	未进入负面清单	否	无	2.30%
17503	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线东平房村东台柱上变压器	400	18.60%	245.60	#####	未进入负面清单	否	无	3.60%
17504	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线秦家沟分枝椅子山一台柱上变压器	100	1.05%	78.95	78.95	未进入负面清单	否	无	2.20%
17505	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	319西五家线	西五家线山咀村马西南柱上变压器	400	5.77%	296.90	#####	未进入负面清单	否	无	8.10%
17506	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线东街村铁路北机井柱上变压器	50	11.20%	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	5.00%
17507	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线133#(黄杖子1组)柱上变压器	50	21.10%	29.45	29.45	未进入负面清单	否	无	2.60%
17508	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线秦家沟4台柱上变压器	100	3.87%	76.13	76.13	未进入负面清单	否	无	4.70%
17509	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线70#左分23#右支37#柱上变压器	20	17.20%	12.56	12.56	未进入负面清单	否	无	4.10%
17510	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线西街村镇中心3台柱上变压器	400	19.90%	240.40	#####	未进入负面清单	否	无	4.20%
17511	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	414四向联线	龙阳联线桥北分3#左分11#变压器	200	1.17%	157.66	#####	未进入负面清单	否	无	4.80%
17512	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线东街村花果山机井柱上变压器	50	25.40%	27.30	27.30	未进入负面清单	否	无	6.80%
17513	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线东街村东街2柱上变压器	200	11.70%	136.60	#####	未进入负面清单	否	无	6.90%
17514	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线西街3台柱上变压器	200	17.10%	125.80	#####	未进入负面清单	否	无	4.60%

17515	国网朝阳市龙城区供电公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线47#左分4#(西街4台)柱上变压器	63	1.21%	49.64	49.64	未进入负面清单	否	无	7.80%
17516	国网朝阳市龙城区供电公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线西沙包柱上变压器	50	20.50%	29.75	29.75	未进入负面清单	否	无	7.00%
17517	国网朝阳市龙城区供电公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线70#左分23#右支28#柱上变压器	100	1.09%	78.91	78.91	未进入负面清单	否	无	1.70%
17518	国网朝阳市龙城区供电公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线塔子沟1台柱上变压器	200	10.80%	138.40	#####	未进入负面清单	否	无	5.00%
17519	国网朝阳市龙城区供电公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房主干107#柱上变压器	100	2.82%	77.18	77.18	未进入负面清单	否	无	5.90%
17520	国网朝阳市龙城区供电公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线49#右分15#右支4#(东街6台)柱上变压器	200	14.10%	131.80	#####	未进入负面清单	否	无	3.20%
17521	国网朝阳市龙城区供电公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线149#左分15#(大板黑山沟)柱上变压器	80	9.00%	56.80	56.80	未进入负面清单	否	无	1.00%
17522	国网朝阳市龙城区供电公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线60#柱上变压器	80	18.30%	49.36	49.36	未进入负面清单	否	无	2.50%
17523	国网朝阳市龙城区供电公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线大板村大板后普子柱上变压器	100	1.09%	78.91	78.91	未进入负面清单	否	无	2.90%
17524	国网朝阳市龙城区供电公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线秦家沟4台支2号台新增柱上变压器	100	10.40%	69.60	69.60	未进入负面清单	否	无	4.00%
17525	国网朝阳市龙城区供电公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线49#右分15#右支8#(东街4台)柱上变压器	100	1.00%	79.00	79.00	未进入负面清单	否	无	4.40%
17526	国网朝阳市龙城区供电公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线70#左分23#右支8#(赵家沟1台)柱上变压器	50	24.10%	27.95	27.95	未进入负面清单	否	无	6.30%
17527	国网朝阳市龙城区供电公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线108#左分8#(随家沟1台)柱上变压器	50	24.20%	27.90	27.90	未进入负面清单	否	无	2.60%
17528	国网朝阳市龙城区供电公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线70#左分23#右支20#(赵家沟3台)柱上变压器	200	18.10%	123.80	#####	未进入负面清单	否	无	3.80%
17529	国网朝阳市龙城区供电公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线东街村东街5柱上变压器	200	22.90%	114.20	#####	未进入负面清单	否	无	5.60%
17530	国网朝阳市龙城区供电公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线70#左分26#(秦家沟1台)柱上变压器	50	11.80%	34.10	34.10	未进入负面清单	否	无	5.40%
17531	国网朝阳市龙城区供电公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线铁北家属院柱上变压器	200	9.90%	140.20	#####	未进入负面清单	否	无	3.60%
17532	国网朝阳市龙城区供电公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线49#左分10#(高中东台)柱上变压器	400	19.50%	242.00	#####	未进入负面清单	否	无	9.70%

17533	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线70#左分23#右支13#(赵家沟2台)柱上变压器	80	12.00%	54.40	54.40	未进入负面清单	否	无	4.60%
17534	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线49#右分15#左支2#(高中2台)柱上变压器	200	7.60%	144.80	#####	未进入负面清单	否	无	6.80%
17535	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	农机线西街村西街8组区柱上变压器	200	19.40%	121.20	#####	未进入负面清单	否	无	6.20%
17536	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线140#(黄杖子2组)柱上变压器	50	23.80%	28.10	28.10	未进入负面清单	否	无	5.00%
17537	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	316贾家店线	刁沟柱上变压器	20	23.30%	11.34	11.34	未进入负面清单	否	无	4.60%
17538	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	107电台线	小学箱变柱上变压器	200	9.10%	141.80	#####	未进入负面清单	否	无	4.30%
17539	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	315杨树湾线	杨树湾线西房申村西房申花卉柱上变压器	100	12.50%	67.50	67.50	未进入负面清单	否	无	1.20%
17540	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	103军工线	103军工线军工线铁匠炉3组变台柱上变压器	315	24.40%	175.14	#####	未进入负面清单	否	无	5.10%
17541	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	315杨树湾线	杨树湾线西房申分23#柱上变压器	100	25.00%	55.00	55.00	未进入负面清单	否	无	10.00%
17542	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	315杨树湾线	杨树湾线孔台子分20#柱上变压器	30	20.00%	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	7.50%
17543	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	316贾家店线	李家沟柱上变压器	20	26.40%	10.72	10.72	未进入负面清单	否	无	5.00%
17544	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	316贾家店线	贾家店线西北地分线03号柱上变压器	50	20.10%	29.95	29.95	未进入负面清单	否	无	8.00%
17545	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	316贾家店线	贾家店线西台子柱上变压器	50	20.80%	29.60	29.60	未进入负面清单	否	无	8.00%
17546	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	316贾家店线	贾家店线黄杖子一台柱上变压器	200	27.30%	105.40	#####	未进入负面清单	否	无	8.20%
17547	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	315杨树湾线	杨树湾线小四家分线1#柱上变压器	100	13.10%	66.90	66.90	未进入负面清单	否	无	3.80%
17548	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	315杨树湾线	杨树湾线孔台子分7#柱上变压器	50	7.72%	36.14	36.14	未进入负面清单	否	无	6.00%
17549	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	316贾家店线	贾家店线沈杖子分线黄三队变压器	200	3.22%	153.57	#####	未进入负面清单	否	无	7.00%
17550	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	107电台线	电台线西三家村一号台柱上变压器	100	13.00%	67.00	67.00	未进入负面清单	否	无	3.70%
17551	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	315杨树湾线	杨树湾线西房申二队分5#柱上变压器	30	17.60%	18.72	18.72	未进入负面清单	否	无	4.70%
17552	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	518园区线	下河首线公皋村公皋一组新柱上变压器	400	24.80%	220.80	#####	未进入负面清单	否	无	3.40%
17553	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	221龙工线	龙工1号小微变压器	200	27.60%	104.80	#####	未进入负面清单	否	无	2.60%

17554	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	107电台线	电台线辽轮分西三家养殖小区支西三家村二台柱上变压器	100	2.37%	77.63	77.63	未进入负面清单	否	无	6.00%
17555	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文氢线	市干线红盛支2#柱上变压器	200	21.80%	116.40	#####	未进入负面清单	否	无	5.50%
17556	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	518园区线	园区1号小微变压器	200	11.50%	137.00	#####	未进入负面清单	否	无	7.70%
17557	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	212马山线	马山线电厂医院柱上变压器	200	27.40%	105.20	#####	未进入负面清单	否	无	6.60%
17558	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	441新区线	新区线于家分9#左分2#变压器	50	1.02%	39.49	39.49	未进入负面清单	否	无	9.90%
17559	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	公阜线	公阜线培训中心分12#柱上变压器（供电所供暖电源改造）	400	25.80%	216.80	#####	未进入负面清单	否	无	7.80%
17560	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	517边向线	边向线芹菜沟村芹菜沟柱上变压器	400	1.96%	312.14	#####	未进入负面清单	否	无	2.20%
17561	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	517边向线	水泉线水泉村水泉三组外柱上变压器	400	2.83%	308.69	#####	未进入负面清单	否	无	3.20%
17562	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线57#（宋杖子一台）柱上变压器	50	4.76%	37.62	37.62	未进入负面清单	否	无	6.30%
17563	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线张柯林台区	50	5.91%	37.04	37.04	未进入负面清单	否	无	3.90%
17564	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线王晓羽2#变台	200	3.18%	153.64	#####	未进入负面清单	否	无	3.70%
17565	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线辽宁省电力有限公司朝阳供电公司	160	12.20%	108.48	#####	未进入负面清单	否	无	6.20%
17566	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线赵瑞台区	50	22.40%	28.80	28.80	未进入负面清单	否	无	7.60%
17567	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	105召都巴线王卫国1#柱上变压器	50	9.80%	35.10	35.10	未进入负面清单	否	无	3.00%
17568	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线张家湾井柱上变压器	50	15.80%	32.10	32.10	未进入负面清单	否	无	8.00%
17569	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线烧锅东大片井柱上变压器	50	24.60%	27.70	27.70	未进入负面清单	否	无	4.70%
17570	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	105召都巴线王晓羽1#柱上变压器	200	13.50%	133.00	#####	未进入负面清单	否	无	2.80%
17571	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	517边向线	边向线芹菜沟村芹菜沟新柱上变压器	200	2.75%	154.50	#####	未进入负面清单	否	无	9.50%
17572	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴黄酒馆伊杖子分支21#（伊杖子南台）柱上变压器	50	9.00%	35.50	35.50	未进入负面清单	否	无	4.90%
17573	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召七联线宋杖子村中柱上变压器	400	8.32%	286.72	#####	未进入负面清单	否	无	7.70%

17574	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联 线	召都巴黄酒馆 牦牛沟支15# (牦牛沟)柱 上变压器	30	4.46%	22.66	22.66	未进入 负面清 单	否	无	7.30%
17575	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联 线	召都巴黄酒馆 石门沟外台分 支2#(石门沟 外台)柱上变 压器	80	20.70%	47.44	47.44	未进入 负面清 单	否	无	7.60%
17576	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联 线	10kV召七联线 烧锅村杜杖子 台柱上变压器	100	10.80%	69.20	69.20	未进入 负面清 单	否	无	4.50%
17577	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联 线	宋姜丈子变压 器	50	18.20%	30.90	30.90	未进入 负面清 单	否	无	3.50%
17578	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联 线	召都巴线黄酒 馆分枝64# (丰山)柱上 变压器	50	26.90%	26.55	26.55	未进入 负面清 单	否	无	8.70%
17579	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联 线	召都巴线小河 东分支5#(小 河东)柱上变 压器	50	20.20%	29.90	29.90	未进入 负面清 单	否	无	7.40%
17580	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联 线	105召都巴线 召都巴黄酒馆 合目台黄姜杖 子分支7#(合 目台)柱上变 压器	50	1.26%	39.37	39.37	未进入 负面清 单	否	无	4.90%
17581	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联 线	召七联线宋杖 子村记家店台 柱上变压器	400	11.60%	273.60	#####	未进入 负面清 单	否	无	5.50%
17582	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联 线	召七联线烧锅 村北台柱上变 压器	400	21.60%	233.60	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.50%
17583	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联 线	召都巴线黄酒 馆分枝2#(烧 锅南台)柱上 变压器	100	1.26%	78.74	78.74	未进入 负面清 单	否	无	5.10%
17584	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联 线	105召都巴线 邵华柱上变压 器	100	1.16%	78.84	78.84	未进入 负面清 单	否	无	8.80%
17585	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	杠头沟村委柱 上变压器	400	12.50%	270.00	#####	未进入 负面清 单	否	无	6.30%
17586	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召山线杠头沟 村北山台柱上 变压器	200	26.80%	106.40	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.90%
17587	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线杠头 沟分枝51# (大杖沟)变 压器	100	23.20%	56.80	56.80	未进入 负面清 单	否	无	5.50%
17588	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线砖厂 北灌溉井机井 柱上变压器	50	16.20%	31.90	31.90	未进入 负面清 单	否	无	7.30%
17589	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	419铁西线	铁西线河首分 33#变压器	200	1.03%	157.93	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.00%
17590	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	杠头沟大棚柱 上变压器	100	25.40%	54.60	54.60	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
17591	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	108北三家 线	北三家三组变 压器	315	22.50%	181.13	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.50%

17592	国网朝阳市龙城区供电公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴李杖子分支25#（北沟）柱上变压器	30	27.80%	15.66	15.66	未进入负面清单	否	无	5.30%
17593	国网朝阳市龙城区供电公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召山线杠头沟村那家梁柱上变压器	80	2.01%	62.39	62.39	未进入负面清单	否	无	8.70%
17594	国网朝阳市龙城区供电公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召山线刘杖子村刘杖子上柱上变压器	400	1.39%	314.42	#####	未进入负面清单	否	无	7.20%
17595	国网朝阳市龙城区供电公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召山线刘杖子村下柱上变压器	400	9.90%	280.40	#####	未进入负面清单	否	无	2.10%
17596	国网朝阳市龙城区供电公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线姜杖子井柱上变压器	50	9.90%	35.05	35.05	未进入负面清单	否	无	5.80%
17597	国网朝阳市龙城区供电公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线黄酒馆合目台分枝9#（黄姜杖子）柱上变压器	50	13.70%	33.15	33.15	未进入负面清单	否	无	9.10%
17598	国网朝阳市龙城区供电公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	105召都巴线邵远宝柱上变压器	50	22.30%	28.85	28.85	未进入负面清单	否	无	8.50%
17599	国网朝阳市龙城区供电公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	105召都巴线王卫国2#柱上变压器	100	19.20%	60.80	60.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
17600	国网朝阳市龙城区供电公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线伊杖子村分枝3#（伊杖子村）柱上变压器	200	21.50%	117.00	#####	未进入负面清单	否	无	1.20%
17601	国网朝阳市龙城区供电公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线召家沟支12号（孟台子）柱上变压器	100	21.70%	58.30	58.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
17602	国网朝阳市龙城区供电公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线黄酒馆分枝28#（张家湾）柱上变压器	200	22.40%	115.20	#####	未进入负面清单	否	无	4.60%
17603	国网朝阳市龙城区供电公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线黄酒馆分枝33#（拉拉屯）柱上变压器	80	22.80%	45.76	45.76	未进入负面清单	否	无	7.80%
17604	国网朝阳市龙城区供电公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召七联黄酒馆村上柱上变压器	200	17.00%	126.00	#####	未进入负面清单	否	无	7.30%
17605	国网朝阳市龙城区供电公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴黄酒馆石门沟分支22#（石门沟内台）柱上变压器	200	22.20%	115.60	#####	未进入负面清单	否	无	3.20%
17606	国网朝阳市龙城区供电公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线黄酒馆石门沟黄酒馆上台分支6#（黄酒馆上台）柱上变压器	400	23.20%	227.20	#####	未进入负面清单	否	无	5.00%
17607	国网朝阳市龙城区供电公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴黄酒馆伊杖子分支12#（曲杖子）柱上变压器	50	10.30%	34.85	34.85	未进入负面清单	否	无	9.70%
17608	国网朝阳市龙城区供电公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	尹丈子村台3组柱上变压器	200	27.30%	105.40	#####	未进入负面清单	否	无	1.60%
17609	国网朝阳市龙城区供电公司	四新66kV变电站	414四向联线	四向联线18#变压器	315	19.70%	189.95	#####	未进入负面清单	否	无	5.10%

17610	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	414四向联线	四向联线35号变压器	160	17.30%	100.32	#####	未进入负面清单	否	无	6.40%
17611	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	414四向联线	龙阳联线吴家洼分1#变压器	315	13.40%	209.79	#####	未进入负面清单	否	无	9.70%
17612	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	429凌机线	凌机线28号变压器	315	1.25%	248.07	#####	未进入负面清单	否	无	8.90%
17613	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	103军工线	103军工线军工线贾杖子分枝18号变台2#柱上变压器	200	2.52%	154.95	#####	未进入负面清单	否	无	5.00%
17614	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线林杖子大东山分4#（东沟外）柱上变压器	30	25.30%	16.41	16.41	未进入负面清单	否	无	2.20%
17615	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	市干线物资分6#柱上变压器	100	1.12%	78.88	78.88	未进入负面清单	否	无	1.00%
17616	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	菱苦土分枝#3变压器	400	18.90%	244.40	#####	未进入负面清单	否	无	5.40%
17617	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	市干线#29变压器	200	14.60%	130.80	#####	未进入负面清单	否	无	5.40%
17618	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	物资分枝#23变压器	200	1.41%	157.19	#####	未进入负面清单	否	无	9.90%
17619	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文氢线	市干线化氢库柱上变压器	200	1.50%	157.00	#####	未进入负面清单	否	无	4.50%
17620	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	113吉泉线	203下河首线 下河首线果树队支1#（北村小区）柱上变压器	50	16.00%	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	2.90%
17621	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	107东三家线	东三家糕点厂柱上变压器	160	3.65%	122.16	#####	未进入负面清单	否	无	8.80%
17622	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分枝108#（公泉11台）柱上变压器	50	23.00%	28.50	28.50	未进入负面清单	否	无	8.70%
17623	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	103军工线	电台线向阳街道工人村柱上变压器	400	2.15%	311.39	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
17624	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线49#左分5#（西街8台）柱上变压器	200	1.49%	157.02	#####	未进入负面清单	否	无	6.00%
17625	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	103军工线	姑营子村丰山设施农业柱上变压器	100	18.30%	61.70	61.70	未进入负面清单	否	无	2.70%
17626	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	103军工线	103军工线军工线八组分支11号分支02号变台柱上变压器	80	12.80%	53.76	53.76	未进入负面清单	否	无	1.20%
17627	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线卧龙分19#（南台2号）柱上变压器	50	26.90%	26.55	26.55	未进入负面清单	否	无	7.40%
17628	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	107东三家线	东三家线东三家村开发区柱上变压器	80	1.33%	62.94	62.94	未进入负面清单	否	无	7.60%

17629	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	439丰源线	丰源线二塔分8号变压器	200	10.80%	138.40	#####	未进入负面清单	否	无	3.90%
17630	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	107东三家线	东三家一组柱上变压器	160	21.60%	93.44	93.44	未进入负面清单	否	无	6.50%
17631	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	107东三家线	东三家北村井柱上变压器	80	22.50%	46.00	46.00	未进入负面清单	否	无	4.90%
17632	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	107东三家线	北村井1号变压器	50	19.90%	30.05	30.05	未进入负面清单	否	无	8.20%
17633	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	107东三家线	东三家开发区分2#柱上变压器	400	19.70%	241.20	#####	未进入负面清单	否	无	7.70%
17634	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	107东三家线	东三家线东三家村东三家脱水菜柱上变压器	400	1.31%	314.78	#####	未进入负面清单	否	无	10.00%
17635	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	兴隆线朱杖子村东东柱上变压器	400	20.30%	238.80	#####	未进入负面清单	否	无	6.00%
17636	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	农机线八凌观村	200	21.90%	116.20	#####	未进入负面清单	否	无	1.40%
17637	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大粮房线（八凌观567南）柱上变压器	80	16.70%	50.64	50.64	未进入负面清单	否	无	2.20%
17638	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	农机线八凌观村八凌观89组柱上变压器	400	25.60%	217.60	#####	未进入负面清单	否	无	8.20%
17639	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	朱杖子村南台柱上变压器	50	11.00%	34.50	34.50	未进入负面清单	否	无	8.80%
17640	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线卧龙分7#(设施农业)柱上变压器	200	25.70%	108.60	#####	未进入负面清单	否	无	6.00%
17641	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	兴隆线郑杖子方塘机井柱上变压器	100	23.70%	56.30	56.30	未进入负面清单	否	无	7.40%
17642	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	103军工线	104兴隆线菇营子新增柱上变压器	50	12.20%	33.90	33.90	未进入负面清单	否	无	3.50%
17643	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文氢线	市干线红盛支6#柱上变压器	315	16.00%	201.60	#####	未进入负面清单	否	无	1.80%
17644	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文氢线	市干线中药支9#柱上变压器	200	11.00%	138.00	#####	未进入负面清单	否	无	5.30%
17645	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文氢线	中药支#4变压器	315	1.17%	248.30	#####	未进入负面清单	否	无	4.00%
17646	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	517边向线	517边向线边向线煤矿二井分枝04号（二井小区）柱上变压器	100	4.03%	75.97	75.97	未进入负面清单	否	无	9.20%
17647	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	507化石线	化石线上河首村上河首柱上变压器	400	2.64%	309.43	#####	未进入负面清单	否	无	6.90%
17648	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	10千伏召都巴线黄酒馆分枝2号杆左分41#变压器	30	1.46%	23.56	23.56	未进入负面清单	否	无	7.20%
17649	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召山线杠头沟村小区台柱上变压器	50	7.23%	36.38	36.38	未进入负面清单	否	无	5.20%

17650	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召山线杠头沟村好松台柱上变压器	400	1.93%	312.27	#####	未进入负面清单	否	无	8.40%
17651	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召山线瓦盆沟村茄营子柱上变压器	400	23.90%	224.40	#####	未进入负面清单	否	无	6.80%
17652	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召山线召都巴村召都巴一组台柱上变压器	400	18.10%	247.60	#####	未进入负面清单	否	无	7.50%
17653	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线瓦盆沟分线11#（张营子）珠上变压器	30	24.30%	16.71	16.71	未进入负面清单	否	无	9.00%
17654	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线180#（水泉沟）珠上变压器	30	27.70%	15.69	15.69	未进入负面清单	否	无	1.30%
17655	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线183#（小刘杖子小区）柱上变压器	50	1.25%	39.38	39.38	未进入负面清单	否	无	2.20%
17656	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线太安洲分线28#（外组）柱上变压器	30	2.15%	23.36	23.36	未进入负面清单	否	无	4.10%
17657	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线瓦盆沟分线4#（周台子）柱上变压器	50	1.10%	39.45	39.45	未进入负面清单	否	无	7.10%
17658	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召山线厚杖子村厚杖子柱上变压器	200	1.02%	157.96	#####	未进入负面清单	否	无	2.10%
17659	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召山线瓦盆沟村杏花台柱上变压器	100	10.50%	69.50	69.50	未进入负面清单	否	无	4.80%
17660	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线217#（雷烧锅）柱上变压器	50	14.90%	32.55	32.55	未进入负面清单	否	无	3.50%
17661	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	121西园线	北山线教养院家属院柱上变压器	400	22.00%	232.00	#####	未进入负面清单	否	无	6.90%
17662	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	211公皋线	公皋线119号右分25号柱上变压器	100	1.39%	78.61	78.61	未进入负面清单	否	无	6.80%
17663	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	211公皋线	211公皋线公皋线龙泉塑料支5#（南村二组新）柱上变压器	200	23.60%	112.80	#####	未进入负面清单	否	无	1.40%
17664	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	211公皋线	新区线于家分12号变压器	200	14.80%	130.40	#####	未进入负面清单	否	无	5.00%
17665	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	211公皋线	北村五组柱上变压器	100	3.11%	76.89	76.89	未进入负面清单	否	无	4.10%
17666	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	113大西线	北山线西沟村西沟四组2号柱上变压器	200	20.70%	118.60	#####	未进入负面清单	否	无	7.90%
17667	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线太安洲分线41#（北沟）柱上变压器	80	18.90%	48.88	48.88	未进入负面清单	否	无	6.90%
17668	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线朱杖子村设施农业柱上变压器	50	19.70%	30.15	30.15	未进入负面清单	否	无	8.90%
17669	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	419铁西线	铁西线河首分43号变压器	400	27.70%	209.20	#####	未进入负面清单	否	无	10.00%

17670	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	419铁西线	铁西线河首分27号变压器	400	1.03%	315.90	#####	未进入负面清单	否	无	8.20%
17671	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	419铁西线	铁西线河首分21#变压器	250	16.30%	159.25	#####	未进入负面清单	否	无	4.40%
17672	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	429凌机线	凌机线48号变压器	100	27.90%	52.10	52.10	未进入负面清单	否	无	3.90%
17673	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	兴隆线二道沟井柱上变压器	50	1.56%	39.22	39.22	未进入负面清单	否	无	3.20%
17674	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	209山嘴线山嘴线36#(山嘴小区)柱上变压器	50	10.80%	34.60	34.60	未进入负面清单	否	无	4.50%
17675	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	山嘴线村柱上变压器	400	21.60%	233.60	#####	未进入负面清单	否	无	4.70%
17676	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	山嘴线新地村新地一组柱上变压器	200	24.50%	111.00	#####	未进入负面清单	否	无	9.40%
17677	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	山嘴线山嘴村北房申井柱上变压器	50	25.30%	27.35	27.35	未进入负面清单	否	无	9.30%
17678	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	429凌机线	凌机线40号变压器	315	19.80%	189.63	#####	未进入负面清单	否	无	6.80%
17679	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	429凌机线	10千伏凌机线6#变压器	315	11.60%	215.46	#####	未进入负面清单	否	无	1.00%
17680	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	山嘴线山咀村大桥边机井柱上变压器	100	20.00%	60.00	60.00	未进入负面清单	否	无	7.00%
17681	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	506边七联线	边七联线西三家村四台柱上变压器	200	13.10%	133.80	#####	未进入负面清单	否	无	3.80%
17682	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	121西园线	北山线北山一组柱上变压器	200	15.10%	129.80	#####	未进入负面清单	否	无	6.60%
17683	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线六天机井柱上变压器	50	14.80%	32.60	32.60	未进入负面清单	否	无	9.90%
17684	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	105召都巴线李再权柱上变压器	200	2.30%	155.40	#####	未进入负面清单	否	无	3.00%
17685	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	315杨树湾线	10kV杨树湾线西房申畜牧小区分枝02号变压器	20	23.10%	11.38	11.38	未进入负面清单	否	无	5.80%
17686	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	209山嘴线山嘴线山嘴村支6#柱上变压器	400	26.60%	213.60	#####	未进入负面清单	否	无	9.60%
17687	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	429凌机线	凌机线44号变压器	200	25.10%	109.80	#####	未进入负面清单	否	无	4.10%
17688	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	山嘴线新地村新地四组柱上变压器	50	3.94%	38.03	38.03	未进入负面清单	否	无	8.70%
17689	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	108北三家线	北三家线东山变压器	100	27.30%	52.70	52.70	未进入负面清单	否	无	6.60%
17690	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	赵家沟村城子沟小区柱上变压器	80	27.70%	41.84	41.84	未进入负面清单	否	无	1.90%
17691	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线三家线西队柱上变压器	50	20.60%	29.70	29.70	未进入负面清单	否	无	4.20%

17692	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	坝西柱上变压器	50	20.70%	29.65	29.65	未进入负面清单	否	无	6.30%
17693	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线大三家村西队小区柱上变压器	80	13.00%	53.60	53.60	未进入负面清单	否	无	7.90%
17694	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线林家沟村高速北机井柱上变压器	50	9.10%	35.45	35.45	未进入负面清单	否	无	4.00%
17695	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线化外柱上变压器	50	12.50%	33.75	33.75	未进入负面清单	否	无	5.30%
17696	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线 下三家线坝外柱上变压器	20	18.40%	12.32	12.32	未进入负面清单	否	无	4.30%
17697	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	新地南变压器	20	12.40%	13.52	13.52	未进入负面清单	否	无	9.80%
17698	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线 下三家线丰截沟柱上变压器	80	26.20%	43.04	43.04	未进入负面清单	否	无	4.10%
17699	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线 下三家线成子沟柱上变压器	30	1.38%	23.59	23.59	未进入负面清单	否	无	6.10%
17700	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线 下三家线煤矿分线12#左支4#变台3#变压器	50	22.80%	28.60	28.60	未进入负面清单	否	无	3.80%
17701	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线联合村政府前2机井柱上变压器	50	1.86%	39.07	39.07	未进入负面清单	否	无	7.10%
17702	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线辛杖子村三道井子柱上变压器	200	25.40%	109.20	#####	未进入负面清单	否	无	7.80%
17703	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	222吉首线	吉首线下河首村下河首北台柱上变压器	400	19.80%	240.80	#####	未进入负面清单	否	无	4.30%
17704	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	222吉首线	吉首线下河首村下河首新北台柱上变压器	200	20.00%	120.00	#####	未进入负面清单	否	无	6.10%
17705	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	222吉首线	下河首南台（下河首村七组）变压器	100	24.60%	55.40	55.40	未进入负面清单	否	无	3.10%
17706	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	222吉首线	龙泉新增柱上变压器	250	25.30%	136.75	#####	未进入负面清单	否	无	1.60%
17707	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	222吉首线	203下河首线 下河首线东洼井分21#（公梁小区）柱上变压器	80	18.70%	49.04	49.04	未进入负面清单	否	无	6.40%
17708	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	222吉首线	103军工线军工线姑营子80分线04号变台柱上变压器	315	24.10%	176.09	#####	未进入负面清单	否	无	5.90%
17709	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	222吉首线	吉首线下河首村下河首台柱上变压器	200	12.60%	134.80	#####	未进入负面清单	否	无	3.50%

17710	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线开发区	315	13.40%	209.79	#####	未进入负面清单	否	无	6.60%
17711	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分线122#右支10#（八凌观小区）柱上变压器	50	10.70%	34.65	34.65	未进入负面清单	否	无	5.40%
17712	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分线51#左支10#（黄花滩3台）柱上变压器	100	19.30%	60.70	60.70	未进入负面清单	否	无	5.50%
17713	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分线122#右支40#（八凌观15台）柱上变压器	20	1.20%	15.76	15.76	未进入负面清单	否	无	9.10%
17714	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线70#左分23#右支33#柱上变压器	200	13.40%	133.20	#####	未进入负面清单	否	无	7.50%
17715	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	315杨树湾线	杨树湾线79号柱上变压器	50	12.90%	33.55	33.55	未进入负面清单	否	无	8.20%
17716	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	山嘴线新地分22#右支5#（新地二组）柱上变压器	160	10.50%	111.20	#####	未进入负面清单	否	无	5.00%
17717	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线四组分线17#（召四组）柱上变压器	400	16.90%	252.40	#####	未进入负面清单	否	无	2.10%
17718	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴宋家沟分支7#（宋家沟）柱上变压器	80	22.30%	46.16	46.16	未进入负面清单	否	无	5.80%
17719	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	315杨树湾线	杨树湾线88号柱上变压器	30	1.67%	23.50	23.50	未进入负面清单	否	无	2.20%
17720	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	315杨树湾线	杨树湾线西山分9#（西山）柱上变压器	50	9.10%	35.45	35.45	未进入负面清单	否	无	6.10%
17721	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线109#（大台子）柱上变压器	50	20.40%	29.80	29.80	未进入负面清单	否	无	6.70%
17722	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线9#左分125#右支2#（极木台）柱上变压器	200	1.04%	157.92	#####	未进入负面清单	否	无	10.00%
17723	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线马营子支4#（大雨沟）柱上变压器	100	25.90%	54.10	54.10	未进入负面清单	否	无	8.40%
17724	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	113四郊联线	送电分线2#左变压器	200	1.20%	157.60	#####	未进入负面清单	否	无	2.20%
17725	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	519北山线	北山线大营子一组柱上变压器	200	17.40%	125.20	#####	未进入负面清单	否	无	3.20%
17726	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	429凌机线	凌机线57号变压器	315	3.42%	241.23	#####	未进入负面清单	否	无	5.10%

17727	国网朝阳市龙城区供电公司	边杖子66kV变电站	519北山线	北山线线郝家小区柱上变压器	200	4.63%	150.74	#####	未进入负面清单	否	无	4.90%
17728	国网朝阳市龙城区供电公司	边杖子66kV变电站	519北山线	北山线西大营子村大营子七组柱上变压器	200	1.06%	157.88	#####	未进入负面清单	否	无	2.20%
17729	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	河南小区变压器	200	25.90%	108.20	#####	未进入负面清单	否	无	4.10%
17730	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	水利开发楼变压器	200	12.80%	134.40	#####	未进入负面清单	否	无	3.00%
17731	国网朝阳市龙城区供电公司	边杖子66kV变电站	510水泉线	水泉线水泉一组外柱上变压器	50	19.30%	30.35	30.35	未进入负面清单	否	无	1.30%
17732	国网朝阳市龙城区供电公司	边杖子66kV变电站	510水泉线	水泉线水泉一组柱上变压器	200	16.00%	128.00	#####	未进入负面清单	否	无	8.90%
17733	国网朝阳市龙城区供电公司	边杖子66kV变电站	510水泉线	水泉线水泉四组新分柱上变压器	80	6.77%	58.59	58.59	未进入负面清单	否	无	10.00%
17734	国网朝阳市龙城区供电公司	边杖子66kV变电站	510水泉线	大营子北山五组柱上变压器	200	2.04%	155.91	#####	未进入负面清单	否	无	1.00%
17735	国网朝阳市龙城区供电公司	边杖子66kV变电站	510水泉线	水泉水库柱上变压器	200	1.37%	157.25	#####	未进入负面清单	否	无	4.50%
17736	国网朝阳市龙城区供电公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线37#（东街1台）变压器	200	3.41%	153.19	#####	未进入负面清单	否	无	6.50%
17737	国网朝阳市龙城区供电公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线随家沟2台柱上变压器	30	1.38%	23.59	23.59	未进入负面清单	否	无	5.80%
17738	国网朝阳市龙城区供电公司	吉祥66kV变电站	223古道线	108北三家线北三家线旭日铸钢分10#（北三家小区）柱上变压器	400	1.70%	313.22	#####	未进入负面清单	否	无	1.50%
17739	国网朝阳市龙城区供电公司	四新66kV变电站	416四郊联线	四郊联线部队分2号变压器	315	16.50%	200.03	#####	未进入负面清单	否	无	4.40%
17740	国网朝阳市龙城区供电公司	四新66kV变电站	416四郊联线	四郊联线液化站分4号变压器	100	5.05%	74.95	74.95	未进入负面清单	否	无	2.00%
17741	国网朝阳市龙城区供电公司	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	山嘴线北村葡萄园台柱上变压器	200	4.53%	150.94	#####	未进入负面清单	否	无	8.00%
17742	国网朝阳市龙城区供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	西五家线46#右分3#柱上变压器	50	1.95%	39.03	39.03	未进入负面清单	否	无	8.10%
17743	国网朝阳市龙城区供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	西五家线姜家沟分线大麻地村1号井支3号杆柱上变压器	50	9.70%	35.15	35.15	未进入负面清单	否	无	2.00%
17744	国网朝阳市龙城区供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	西五家线郭家屯小区柱上变压器	50	10.40%	34.80	34.80	未进入负面清单	否	无	1.60%
17745	国网朝阳市龙城区供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	西五家线哈达分线22号柱上变压器	160	7.31%	116.30	#####	未进入负面清单	否	无	9.10%
17746	国网朝阳市龙城区供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	西五家线北山屯支04号（北山屯）柱上变压器	30	14.00%	19.80	19.80	未进入负面清单	否	无	1.10%
17747	国网朝阳市龙城区供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	西五家线山咀村1号井分枝2号杆柱上变压器	50	16.40%	31.80	31.80	未进入负面清单	否	无	5.30%

17748	国网朝阳市龙城区供电公司	边杖子66kV变电站	510水泉线	水泉线水泉六组柱子变压器	50	24.70%	27.65	27.65	未进入负面清单	否	无	8.20%
17749	国网朝阳市龙城区供电公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线下三家村赵家沟柱上变压器	200	5.75%	148.50	#####	未进入负面清单	否	无	6.60%
17750	国网朝阳市龙城区供电公司	吉祥66kV变电站	223吉道线	北三家线北三家村北三家一组柱上变压器	400	5.39%	298.46	#####	未进入负面清单	否	无	2.80%
17751	国网朝阳市龙城区供电公司	吉祥66kV变电站	223吉道线	东三家南村四组小区	30	12.80%	20.16	20.16	未进入负面清单	否	无	9.60%
17752	国网朝阳市龙城区供电公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线林家沟联通柱上变压器	50	22.20%	28.90	28.90	未进入负面清单	否	无	2.80%
17753	国网朝阳市龙城区供电公司	联合66kV变电站	313下三家线	嘎岔村大棚柱上变压器	80	1.38%	62.90	62.90	未进入负面清单	否	无	7.10%
17754	国网朝阳市龙城区供电公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线缸叉村柱上变压器	30	25.00%	16.50	16.50	未进入负面清单	否	无	2.20%
17755	国网朝阳市龙城区供电公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线嘎岔前后队柱上变压器	200	16.20%	127.60	#####	未进入负面清单	否	无	8.90%
17756	国网朝阳市龙城区供电公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线南沟南台柱上变压器	50	10.20%	34.90	34.90	未进入负面清单	否	无	7.10%
17757	国网朝阳市龙城区供电公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线前营子柱上变压器	100	1.30%	78.70	78.70	未进入负面清单	否	无	7.10%
17758	国网朝阳市龙城区供电公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线胡台柱上变压器	30	1.84%	23.45	23.45	未进入负面清单	否	无	3.00%
17759	国网朝阳市龙城区供电公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线赵家沟分39#(二杖子)柱上变压器	400	19.20%	243.20	#####	未进入负面清单	否	无	9.40%
17760	国网朝阳市龙城区供电公司	西大营66kV变电站	228燕山线	修造二线中涝(兴中和右岸)井柱上变压器	50	14.00%	33.00	33.00	未进入负面清单	否	无	2.60%
17761	国网朝阳市龙城区供电公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线208#(半拉山)柱上变压器	30	1.53%	23.54	23.54	未进入负面清单	否	无	3.10%
17762	国网朝阳市龙城区供电公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线庙北组五十亩地机井柱上变压器	200	18.60%	122.80	#####	未进入负面清单	否	无	8.60%
17763	国网朝阳市龙城区供电公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线(火神庙东山)柱上变压器	100	1.28%	78.72	78.72	未进入负面清单	否	无	8.70%
17764	国网朝阳市龙城区供电公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线林杖子大东山分27#柱上变压器	100	6.46%	73.54	73.54	未进入负面清单	否	无	2.20%
17765	国网朝阳市龙城区供电公司	大平房66kV变电站	213大粮线	农机线八凌观分枝八凌观16台柱上变压器	80	3.07%	61.55	61.55	未进入负面清单	否	无	3.80%

17766	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分歧林地支林地大并分14号变压器	100	27.00%	53.00	53.00	未进入负面清单	否	无	9.70%
17767	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分歧148#右支13#（八凌观13台）柱上变压器	30	1.91%	23.43	23.43	未进入负面清单	否	无	7.80%
17768	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	龙高支16#变压器	315	2.73%	243.40	#####	未进入负面清单	否	无	1.10%
17769	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	10千伏四郊联线65#变压器	315	2.80%	243.19	#####	未进入负面清单	否	无	9.80%
17770	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	10千伏四郊联线58#柱上变压器	315	3.32%	241.53	#####	未进入负面清单	否	无	5.50%
17771	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	113四郊联线	送电分歧2#右变压器	315	5.05%	236.11	#####	未进入负面清单	否	无	5.90%
17772	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	罗杖子新分变压器	100	25.10%	54.90	54.90	未进入负面清单	否	无	4.50%
17773	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线29#右分14#柱上变压器	50	1.44%	39.28	39.28	未进入负面清单	否	无	4.90%
17774	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线香磨村机井柱上变压器	50	16.90%	31.55	31.55	未进入负面清单	否	无	8.60%
17775	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线110#右分6#(东平房后营子2#)柱上变压器	50	10.60%	34.70	34.70	未进入负面清单	否	无	4.00%
17776	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线93#右分11#(塔子沟2台)柱上变压器	50	12.90%	33.55	33.55	未进入负面清单	否	无	7.10%
17777	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线144#右分1#(黄杖子台)柱上变压器	100	27.70%	52.30	52.30	未进入负面清单	否	无	9.50%
17778	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线黄杖子分3台新分柱上变压器	100	1.65%	78.35	78.35	未进入负面清单	否	无	4.20%
17779	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线马营子支12#（东营子）柱上变压器	100	12.50%	67.50	67.50	未进入负面清单	否	无	3.10%
17780	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	兴隆线马山前薛杖子地机井柱上变压器	50	27.70%	26.15	26.15	未进入负面清单	否	无	2.90%
17781	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线扣北支3#（卧西台）柱上变压器	50	1.78%	39.11	39.11	未进入负面清单	否	无	8.00%
17782	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线马营子支18#（西营子）柱上变压器	50	26.40%	26.80	26.80	未进入负面清单	否	无	8.10%
17783	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	马营子新分变压器	50	20.50%	29.75	29.75	未进入负面清单	否	无	9.30%

17784	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线上台分4#(上台)柱上变压器	30	22.10%	17.37	17.37	未进入负面清单	否	无	3.00%
17785	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	新房村河套设施农业柱上变压器	80	3.17%	61.46	61.46	未进入负面清单	否	无	7.20%
17786	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	兴隆线杖子村郑杖子柱上变压器	200	1.28%	157.44	#####	未进入负面清单	否	无	5.50%
17787	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	兴隆线卧龙方塘机井柱上变压器	50	1.09%	39.46	39.46	未进入负面清单	否	无	5.70%
17788	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	兴隆线薛杖子组三棵柳树井柱上变压器	50	3.82%	38.09	38.09	未进入负面清单	否	无	5.30%
17789	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	兴隆线卧龙分枝扣北支16号杆柱上变压器	100	11.80%	68.20	68.20	未进入负面清单	否	无	7.70%
17790	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线9#左分125#右支17#(椴木北沟)柱上变压器	50	19.40%	30.30	30.30	未进入负面清单	否	无	2.20%
17791	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线卧龙分141#(双庙)柱上变压器	100	14.70%	65.30	65.30	未进入负面清单	否	无	1.30%
17792	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	222吉首线	吉首线上河首东山变压器	50	25.50%	27.25	27.25	未进入负面清单	否	无	9.70%
17793	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	211公阜线	211公阜线公阜线龙泉塑料支6#柱上变压器	200	24.00%	112.00	#####	未进入负面清单	否	无	2.80%
17794	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	211公阜线	211公阜线公阜线北村五组支4#(五组灯)柱上变压器	315	11.60%	215.46	#####	未进入负面清单	否	无	9.20%
17795	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线9#左分125#右支10#(椴木西沟)柱上变压器	50	9.10%	35.45	35.45	未进入负面清单	否	无	6.90%
17796	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	211公阜线	南村二组灯变压器	200	16.90%	126.20	#####	未进入负面清单	否	无	1.60%
17797	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	兴隆线卧龙分枝扣西支13号杆柱上变压器	200	23.30%	113.40	#####	未进入负面清单	否	无	6.80%
17798	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线94#(朝阳沟)柱上变压器	100	12.50%	67.50	67.50	未进入负面清单	否	无	8.40%
17799	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	兴隆线大东山柳树沟机井柱上变压器	50	22.30%	28.85	28.85	未进入负面清单	否	无	3.00%
17800	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	林杖子大东山设施农业柱上变压器	50	1.57%	39.22	39.22	未进入负面清单	否	无	5.40%
17801	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	兴隆线薛杖子老棉荏机井柱上变压器	50	12.50%	33.75	33.75	未进入负面清单	否	无	2.20%

17802	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	兴隆线兴隆沟白音设施农业变台	80	21.10%	47.12	47.12	未进入负面清单	否	无	9.10%
17803	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线郑杖子支28#（水泉沟）柱上变压器	100	10.30%	69.70	69.70	未进入负面清单	否	无	5.30%
17804	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线马营子支10#（孙仕奇）柱上变压器	100	1.35%	78.65	78.65	未进入负面清单	否	无	1.50%
17805	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	兴隆线双庙后台子机井柱上变压器	50	26.90%	26.55	26.55	未进入负面清单	否	无	2.50%
17806	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线180#（大兴）柱上变压器	100	22.20%	57.80	57.80	未进入负面清单	否	无	8.90%
17807	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	224农机线	413农机线农机线西街五台变2#(西街5台)柱上变压器	80	1.05%	63.16	63.16	未进入负面清单	否	无	4.80%
17808	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线59#柱上变压器	100	1.78%	78.22	78.22	未进入负面清单	否	无	5.70%
17809	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分枝黄花滩支黄花滩小区分14#(黄花滩小区)柱上变压器	50	27.20%	26.40	26.40	未进入负面清单	否	无	3.50%
17810	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	316贾家店线	贾家店线黄杖子村兴盛柱上变压器	100	1.61%	78.39	78.39	未进入负面清单	否	无	4.20%
17811	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	103军工线	军工线铁匠炉4组变台柱上变压器01	315	10.90%	217.67	#####	未进入负面清单	否	无	1.70%
17812	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	510水泉线	水泉线北山三组柱上变压器	200	1.22%	157.56	#####	未进入负面清单	否	无	4.70%
17813	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	519北山线	北山线郝家七组柱上变压器	200	9.20%	141.60	#####	未进入负面清单	否	无	3.30%
17814	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	519北山线	北山线郝家四组柱上变压器	100	23.80%	56.20	56.20	未进入负面清单	否	无	6.70%
17815	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	519北山线	北山线郝家一组柱上变压器	50	17.40%	31.30	31.30	未进入负面清单	否	无	6.40%
17816	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	113大西线	西沟六组柱上变压器	200	9.50%	141.00	#####	未进入负面清单	否	无	3.40%
17817	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	113大西线	北山线西沟一组柱上变压器	400	23.00%	228.00	#####	未进入负面清单	否	无	9.50%
17818	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	113大西线	北山线西沟村西沟二组柱上变压器	100	26.20%	53.80	53.80	未进入负面清单	否	无	8.80%
17819	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	113大西线	修造二线老窝铺村双井北台柱上变压器	400	11.50%	274.00	#####	未进入负面清单	否	无	4.10%
17820	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	519北山线	北山线北山村北山二组柱上变压器	200	16.70%	126.60	#####	未进入负面清单	否	无	9.60%
17821	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	519北山线	北山线郝家村柱上变压器	400	25.80%	216.80	#####	未进入负面清单	否	无	7.40%

17822	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	510水泉线	水泉线北山村北山西组柱上变压器	400	9.30%	282.80	#####	未进入负面清单	否	无	1.40%
17823	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线秦家沟2台柱上变压器	100	24.40%	55.60	55.60	未进入负面清单	否	无	1.80%
17824	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	农机线西街村西街7组区柱上变压器	400	11.30%	274.80	#####	未进入负面清单	否	无	9.90%
17825	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	10KV大平房线赵家沟二台新分	50	15.80%	32.10	32.10	未进入负面清单	否	无	6.80%
17826	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线70#左分47#右支2#(秦家沟3台)柱上变压器	200	25.10%	109.80	#####	未进入负面清单	否	无	2.60%
17827	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	山嘴线山嘴老伍柱上变压器	200	2.60%	154.79	#####	未进入负面清单	否	无	4.90%
17828	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	319西五家线	西五家线山咀村马东北柱上变压器	400	1.24%	315.04	#####	未进入负面清单	否	无	7.50%
17829	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	319西五家线	西五家子线51号柱上变压器	200	1.36%	157.29	#####	未进入负面清单	否	无	3.70%
17830	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	319西五家线	西五家线姜家沟分枝12号柱上变压器	160	1.48%	125.63	#####	未进入负面清单	否	无	3.20%
17831	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	319西五家线	西五家线哈达分枝15号柱上变压器	160	12.20%	108.48	#####	未进入负面清单	否	无	9.00%
17832	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	兴隆线马营子村马营子柱上变压器	200	1.38%	157.23	#####	未进入负面清单	否	无	2.40%
17833	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线黄杖子分3台柱上变压器	200	16.10%	127.80	#####	未进入负面清单	否	无	1.70%
17834	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线东街村北山柱上变压器	50	18.40%	30.80	30.80	未进入负面清单	否	无	3.60%
17835	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线秦家沟5台柱上变压器	50	15.80%	32.10	32.10	未进入负面清单	否	无	5.10%
17836	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线大板村大板新东柱上变压器	400	20.00%	240.00	#####	未进入负面清单	否	无	1.90%
17837	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线东平房村东台柱上变压器1	400	27.50%	210.00	#####	未进入负面清单	否	无	6.70%
17838	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线144#右分37#(黄杖子5组)柱上变压器	50	2.04%	38.98	38.98	未进入负面清单	否	无	9.70%
17839	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线144#右分26#(黄杖子4台)柱上变压器	30	27.60%	15.72	15.72	未进入负面清单	否	无	9.10%
17840	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线29#右分7#(东街3台)柱上变压器	50	2.20%	38.90	38.90	未进入负面清单	否	无	2.00%
17841	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线山怀里柱上变压器	400	26.90%	212.40	#####	未进入负面清单	否	无	9.70%

17842	国网朝阳市龙城区供电公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线93#右分6#(塔子沟台)柱上变压器	50	14.60%	32.70	32.70	未进入负面清单	否	无	6.30%
17843	国网朝阳市龙城区供电公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线大板小学柱上变压器	100	21.40%	58.60	58.60	未进入负面清单	否	无	5.40%
17844	国网朝阳市龙城区供电公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线239#(香磨3组)柱上变压器	200	26.70%	106.60	#####	未进入负面清单	否	无	1.80%
17845	国网朝阳市龙城区供电公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线104#左分4#右支6#(东平房后营子)1#柱上变压器	50	26.00%	27.00	27.00	未进入负面清单	否	无	5.00%
17846	国网朝阳市龙城区供电公司	台子66kV变电站	123大平房线	10KV大平房线泰家沟三台新分	50	20.00%	30.00	30.00	未进入负面清单	否	无	5.30%
17847	国网朝阳市龙城区供电公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线香磨村香磨4台柱上变压器	400	3.13%	307.49	#####	未进入负面清单	否	无	6.80%
17848	国网朝阳市龙城区供电公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线东街村东街7柱上变压器	400	12.40%	270.40	#####	未进入负面清单	否	无	5.40%
17849	国网朝阳市龙城区供电公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线70#左分47#右支28#(椅子山台)柱上变压器	30	27.60%	15.72	15.72	未进入负面清单	否	无	4.90%
17850	国网朝阳市龙城区供电公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	兴隆线罗杖子村罗杖子柱上变压器	400	12.00%	272.00	#####	未进入负面清单	否	无	2.20%
17851	国网朝阳市龙城区供电公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线卧龙村支5#(卧龙村台)柱上变压器	80	27.20%	42.24	42.24	未进入负面清单	否	无	7.70%
17852	国网朝阳市龙城区供电公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线养殖分5#(东沟里养殖小区)柱上变压器	50	1.54%	39.23	39.23	未进入负面清单	否	无	9.50%
17853	国网朝阳市龙城区供电公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	兴隆线林杖子村林南柱上变压器	200	19.10%	121.80	#####	未进入负面清单	否	无	3.70%
17854	国网朝阳市龙城区供电公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	兴隆线段木西沟	50	11.30%	34.35	34.35	未进入负面清单	否	无	2.20%
17855	国网朝阳市龙城区供电公司	七道泉子66kV变电站	211公阜线	公阜线南村四组1台柱上变压器	200	14.50%	131.00	#####	未进入负面清单	否	无	9.10%
17856	国网朝阳市龙城区供电公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	兴隆线林杖子双庙新分柱上变压器	50	15.50%	32.25	32.25	未进入负面清单	否	无	4.50%
17857	国网朝阳市龙城区供电公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线77#(朱西台)柱上变压器	100	10.80%	69.20	69.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
17858	国网朝阳市龙城区供电公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线南北队分3#(南北队)柱上变压器	100	24.20%	55.80	55.80	未进入负面清单	否	无	2.60%
17859	国网朝阳市龙城区供电公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线白音分枝9#(白音台)柱上变压器	50	15.00%	32.50	32.50	未进入负面清单	否	无	7.00%

17860	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线(薛杖子分10#)柱上变压器	100	1.07%	78.93	78.93	未进入负面清单	否	无	7.50%
17861	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线卧龙分110#(下新房)柱上变压器	100	17.60%	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	4.50%
17862	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	兴隆线林杖子村林杖子东梁柱上变压器	400	12.70%	269.20	#####	未进入负面清单	否	无	9.70%
17863	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	兴隆线朱杖子村王杖子20台柱上变压器	80	25.60%	43.52	43.52	未进入负面清单	否	无	8.40%
17864	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	224农机线	农机线西街1台柱上变压器	200	7.56%	144.88	#####	未进入负面清单	否	无	2.60%
17865	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	224农机线	农机线西街村机关柱上变压器	200	20.70%	118.60	#####	未进入负面清单	否	无	9.30%
17866	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	224农机线	农机线西街村镇中心2号柱上变压器	200	1.28%	157.43	#####	未进入负面清单	否	无	9.60%
17867	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	224农机线	农机线冷冻厂分5#(镇中心1#)柱上变压器	50	1.05%	39.47	39.47	未进入负面清单	否	无	6.50%
17868	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	224农机线	农机线冷冻厂分15#(西街2台)柱上变压器	315	21.60%	183.96	#####	未进入负面清单	否	无	5.10%
17869	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	224农机线	农机线粮库分3#(西街6台)柱上变压器	100	1.37%	78.63	78.63	未进入负面清单	否	无	4.40%
17870	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分鼓黄滩支19#(黄滩8台)柱上变压器	50	26.00%	27.00	27.00	未进入负面清单	否	无	9.20%
17871	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大粮线黄滩9台柱上变压器	200	9.69%	140.61	#####	未进入负面清单	否	无	4.70%
17872	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	农机线黄滩村黄滩7台柱上变压器	400	4.42%	302.33	#####	未进入负面清单	否	无	3.70%
17873	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	10kV农机线黄滩村黄滩5台柱上变压器	100	1.67%	78.33	78.33	未进入负面清单	否	无	8.40%
17874	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	212马山线	马山线热网总站箱变变压器	400	2.56%	309.77	#####	未进入负面清单	否	无	8.00%
17875	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象6#箱变变压器	630	9.80%	442.29	#####	未进入负面清单	否	无	4.80%
17876	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	443英伦线	丽江城3号箱变变压器	630	8.88%	448.05	#####	未进入负面清单	否	无	4.30%
17877	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象4#箱变变压器	630	19.45%	381.47	#####	未进入负面清单	否	无	6.20%
17878	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象5#箱变变压器	630	8.53%	450.26	#####	未进入负面清单	否	无	4.50%

17879	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	443英伦线	英伦线悦庭雅居箱变1#变压器	630	10.08%	440.47	#####	未进入负面清单	否	无	9.20%
17880	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象13#箱变变压器	630	10.18%	439.88	#####	未进入负面清单	否	无	3.40%
17881	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象9#箱变变压器	630	19.84%	379.04	#####	未进入负面清单	否	无	1.50%
17882	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象8#箱变变压器	630	7.33%	457.84	#####	未进入负面清单	否	无	6.70%
17883	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象3#箱变变压器	630	4.65%	474.69	#####	未进入负面清单	否	无	6.50%
17884	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象12#箱变变压器	630	11.97%	428.56	#####	未进入负面清单	否	无	6.90%
17885	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象7#箱变变压器	630	10.82%	435.82	#####	未进入负面清单	否	无	8.60%
17886	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	443英伦线	丽江城1号箱变变压器	630	18.84%	385.32	#####	未进入负面清单	否	无	9.70%
17887	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象2#箱变变压器	630	4.93%	472.94	#####	未进入负面清单	否	无	5.00%
17888	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	443英伦线	丽江城4号箱变变压器	630	14.59%	412.11	#####	未进入负面清单	否	无	3.10%
17889	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	443英伦线	丽江城2号箱变变压器	630	11.89%	429.07	#####	未进入负面清单	否	无	3.70%
17890	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象1#箱变变压器	630	19.73%	379.71	#####	未进入负面清单	否	无	8.00%
17891	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象10#箱变变压器	630	17.84%	391.60	#####	未进入负面清单	否	无	9.80%
17892	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象11#箱变变压器	630	5.61%	468.64	#####	未进入负面清单	否	无	1.90%
17893	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	212马山线	马山线十七栋1号箱变变压器	400	5.17%	299.33	#####	未进入负面清单	否	无	4.40%
17894	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	429凌机线	凌机线消防队箱变变压器	200	5.33%	149.34	#####	未进入负面清单	否	无	8.20%
17895	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	215西北2号线	梧桐公馆5号箱变配电变压器	630	11.88%	429.17	#####	未进入负面清单	否	无	4.50%
17896	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	215西北2号线	梧桐公馆2号箱变配电变压器	630	4.37%	476.49	#####	未进入负面清单	否	无	6.60%
17897	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	215西北2号线	梧桐公馆6号箱变配电变压器	630	12.51%	425.20	#####	未进入负面清单	否	无	8.30%
17898	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	212马山线	马山线1000变箱变变压器	630	13.75%	417.38	#####	未进入负面清单	否	无	6.70%
17899	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	107电台线	向阳棚户区5号箱变变压器	315	11.78%	214.90	#####	未进入负面清单	否	无	3.70%
17900	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	414四向联线	10千伏四向联线鑫西园小区箱变变压器	500	12.82%	335.88	#####	未进入负面清单	否	无	1.10%
17901	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	121文名甲线	名门1#住宅变电站2#变压器	1250	6.53%	918.41	#####	未进入负面清单	否	无	5.60%

17902	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	121文名甲线	名门2#住宅变电站2#变压器	1250	9.92%	876.03	#####	未进入负面清单	否	无	2.30%
17903	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	419铁西线	铁西线5#箱变变压器	315	8.83%	224.17	#####	未进入负面清单	否	无	2.00%
17904	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	419铁西线	铁西线1#箱变变压器	400	15.14%	259.45	#####	未进入负面清单	否	无	6.60%
17905	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	439丰源线	柴油机5#箱变变压器	800	8.05%	575.59	#####	未进入负面清单	否	无	5.50%
17906	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	215西北2号线	梧桐公馆1号箱变配电变压器	630	12.23%	426.95	#####	未进入负面清单	否	无	7.10%
17907	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	215西北2号线	梧桐公馆3号箱变配电变压器	630	5.54%	469.09	#####	未进入负面清单	否	无	3.10%
17908	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	215西北2号线	梧桐公馆4号箱变配电变压器	630	3.32%	483.10	#####	未进入负面清单	否	无	6.60%
17909	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	107电台线	道北箱变变压器配电变压器	500	3.72%	381.42	#####	未进入负面清单	否	无	2.00%
17910	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	107电台线	南山1、2箱变变压器间隔配电变压器	500	9.55%	352.27	#####	未进入负面清单	否	无	8.90%
17911	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文氢线	怡静花园2#箱变变压器	630	13.17%	421.05	#####	未进入负面清单	否	无	5.10%
17912	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	107电台线	向阳棚户区6号箱变变压器	400	10.17%	279.32	#####	未进入负面清单	否	无	1.90%
17913	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	107电台线	向阳棚户区1号箱变变压器	315	9.69%	221.47	#####	未进入负面清单	否	无	7.50%
17914	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	107电台线	向阳棚户区2号箱变变压器	315	10.79%	218.00	#####	未进入负面清单	否	无	6.40%
17915	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	利民花园2号箱变1#变压器	400	12.63%	269.47	#####	未进入负面清单	否	无	9.60%
17916	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	411长江线	桃园雅居2号箱变变压器	500	11.96%	340.21	#####	未进入负面清单	否	无	2.50%
17917	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	411长江线	桃园雅居1号箱变变压器	500	6.79%	366.03	#####	未进入负面清单	否	无	9.20%
17918	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	龙驰御园小区3#箱变变压器	500	9.94%	350.29	#####	未进入负面清单	否	无	9.20%
17919	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	市干线1#箱变变压器	400	2.83%	308.69	#####	未进入负面清单	否	无	3.70%
17920	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	丰源箱变101变压器	400	8.55%	285.81	#####	未进入负面清单	否	无	2.50%
17921	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	燕都新城10#箱变变压器	400	9.43%	282.27	#####	未进入负面清单	否	无	4.20%
17922	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	燕都新城7#箱变变压器	400	8.22%	287.11	#####	未进入负面清单	否	无	2.10%
17923	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	燕都新城5#箱变变压器	400	2.88%	308.50	#####	未进入负面清单	否	无	1.60%
17924	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	燕都新城4#箱变变压器	400	2.10%	311.60	#####	未进入负面清单	否	无	5.50%

17925	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联 线	凌海家园4#箱 变101变压器	630	2.29%	489.58	#####	未进入 负面清 单	否	无	7.20%
17926	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联 线	龙城小区2号 箱变压器	630	11.03%	434.54	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.40%
17927	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联 线	燕都新城8#箱 变变压器	400	2.83%	308.67	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.40%
17928	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联 线	燕都新城3#箱 变变压器	400	8.50%	286.02	#####	未进入 负面清 单	否	无	7.20%
17929	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联 线	燕都新城11# 箱变变压器	400	9.80%	280.79	#####	未进入 负面清 单	否	无	2.30%
17930	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	115西华1 号线	万商国际2#箱 变变压器	630	4.32%	476.76	#####	未进入 负面清 单	否	无	7.90%
17931	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	117郊鑫线	鑫丰园1号箱 变变压器	630	9.59%	443.60	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.50%
17932	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	118西福线	幸福里7号箱 变变压器	630	6.19%	464.98	#####	未进入 负面清 单	否	无	7.00%
17933	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	118西福线	幸福里8号箱 变变压器	630	10.76%	436.18	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.50%
17934	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	118西福线	幸福里4号箱 变变压器	630	6.38%	463.82	#####	未进入 负面清 单	否	无	6.10%
17935	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	113四郊联 线	锦绣家园2号 箱变2#变压器	630	11.35%	432.48	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.00%
17936	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	113四郊联 线	锦绣家园2号 箱变1#变压器	630	7.40%	457.38	#####	未进入 负面清 单	否	无	8.60%
17937	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	439丰源线	电厂2#箱变变 压器	1000	5.43%	745.75	#####	未进入 负面清 单	否	无	1.10%
17938	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	439丰源线	通达小区箱变 变压器	400	5.77%	296.91	#####	未进入 负面清 单	否	无	5.00%
17939	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	439丰源线	龙泉3#箱变变 压器	1000	7.58%	724.19	#####	未进入 负面清 单	否	无	5.50%
17940	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	419铁西线	铁西线部队大 院5#箱变变压 器	630	6.76%	461.39	#####	未进入 负面清 单	否	无	8.60%
17941	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	215西北2 号线	盛世龙城2#箱 变变压器	630	1.97%	491.57	#####	未进入 负面清 单	否	无	9.20%
17942	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	215西北2 号线	盛世龙城5#箱 变1#变压器	630	9.01%	447.24	#####	未进入 负面清 单	否	无	3.80%
17943	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	215西北2 号线	盛世龙城1#箱 变变压器	630	4.00%	478.83	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.40%
17944	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	215西北2 号线	盛世龙城5#箱 变2#变压器	630	2.97%	485.29	#####	未进入 负面清 单	否	无	5.20%
17945	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	215西北2 号线	西双版纳2#箱 变变压器	630	3.04%	484.86	#####	未进入 负面清 单	否	无	6.70%
17946	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	215西北2 号线	西双版纳4#箱 变变压器	630	7.18%	458.74	#####	未进入 负面清 单	否	无	9.30%
17947	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	121文名甲 线	名门1#住宅变 电站1#变压器	1250	5.75%	928.18	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.80%
17948	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	121文名甲 线	名门2#住宅变 电站1#变压器	1250	6.48%	919.01	#####	未进入 负面清 单	否	无	4.50%

17949	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文氢线	化氢库分2#箱变102变压器	315	5.89%	233.44	#####	未进入负面清单	否	无	8.80%
17950	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文氢线	中山街2#箱变101开关柜变压器	500	5.80%	370.99	#####	未进入负面清单	否	无	4.70%
17951	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文氢线	川荣箱变压器	315	2.35%	244.58	#####	未进入负面清单	否	无	6.80%
17952	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文氢线	怡静花园5#箱变变压器	630	4.31%	476.83	#####	未进入负面清单	否	无	2.20%
17953	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文氢线	市干线冷矿小区箱变变压器	630	2.94%	485.49	#####	未进入负面清单	否	无	3.70%
17954	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文氢线	怡静花园6#箱变变压器	630	2.82%	486.22	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
17955	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文氢线	怡静花园4#箱变变压器	630	10.40%	438.48	#####	未进入负面清单	否	无	9.10%
17956	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文氢线	怡静花园1#箱变变压器	630	1.79%	492.75	#####	未进入负面清单	否	无	8.10%
17957	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	216西新线	10KV文王线王府花园11#箱变变压器	500	11.90%	340.50	#####	未进入负面清单	否	无	8.00%
17958	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	216西新线	西新线2#箱变变压器	630	15.90%	403.83	#####	未进入负面清单	否	无	1.00%
17959	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	216西新线	10KV文王线王府花园4#箱变变压器	500	28.00%	260.00	#####	未进入负面清单	否	无	2.50%
17960	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	216西新线	10KV文王线王府花园1#箱变变压器	400	12.20%	271.20	#####	未进入负面清单	否	无	5.10%
17961	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	216西新线	10KV文王线王府花园5#箱变变压器	400	25.80%	216.80	#####	未进入负面清单	否	无	4.10%
17962	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	216西新线	10KV文王线王府花园10#箱变变压器	400	21.30%	234.80	#####	未进入负面清单	否	无	1.00%
17963	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	216西新线	西新线1#箱变变压器	630	24.20%	351.54	#####	未进入负面清单	否	无	4.80%
17964	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	216西新线	西新线4#箱变变压器	630	15.30%	407.61	#####	未进入负面清单	否	无	6.70%
17965	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	216西新线	西新线7#箱变变压器	630	15.40%	406.98	#####	未进入负面清单	否	无	6.20%
17966	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	216西新线	10KV文王线王府花园12#箱变变压器	500	21.80%	291.00	#####	未进入负面清单	否	无	1.50%
17967	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	216西新线	10KV文王线王府花园6#箱变变压器	400	22.40%	230.40	#####	未进入负面清单	否	无	4.60%
17968	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	216西新线	西新线8#箱变变压器	630	21.60%	367.92	#####	未进入负面清单	否	无	7.50%
17969	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	216西新线	西新线9#箱变变压器	630	24.20%	351.54	#####	未进入负面清单	否	无	7.30%
17970	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	216西新线	西新线3#箱变变压器	630	11.00%	434.70	#####	未进入负面清单	否	无	2.10%
17971	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	216西新线	10KV文王线王府花园9#箱变变压器	400	13.20%	267.20	#####	未进入负面清单	否	无	5.00%
17972	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	216西新线	10KV文王线王府花园7#箱变变压器	400	16.40%	254.40	#####	未进入负面清单	否	无	6.10%

17973	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	216西新线	10KV文王线王府花园8#箱变变压器	400	23.80%	224.80	#####	未进入负面清单	否	无	4.40%
17974	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	216西新线	西新线6#箱变变压器	630	17.70%	392.49	#####	未进入负面清单	否	无	8.70%
17975	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	216西新线	10KV文王线王府花园2#箱变变压器	400	26.30%	214.80	#####	未进入负面清单	否	无	7.50%
17976	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	216西新线	10KV文王线王府花园3#箱变变压器	500	10.70%	346.50	#####	未进入负面清单	否	无	8.70%
17977	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	216西新线	西新线5#箱变变压器	630	18.80%	385.56	#####	未进入负面清单	否	无	1.40%
17978	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	118西福线	幸福里1号箱变变压器	630	26.10%	339.57	#####	未进入负面清单	否	无	5.40%
17979	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	118西福线	幸福里3号箱变变压器	630	18.90%	384.93	#####	未进入负面清单	否	无	6.90%
17980	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	118西福线	幸福里9号箱变变压器	630	19.90%	378.63	#####	未进入负面清单	否	无	2.90%
17981	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	118西福线	幸福里6号箱变变压器	630	11.00%	434.70	#####	未进入负面清单	否	无	8.80%
17982	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	118西福线	幸福里10号箱变变压器	630	23.20%	357.84	#####	未进入负面清单	否	无	4.40%
17983	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	118西福线	幸福里5号箱变变压器	630	27.50%	330.75	#####	未进入负面清单	否	无	2.70%
17984	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	118西福线	幸福里2号箱变变压器	630	13.90%	416.43	#####	未进入负面清单	否	无	8.20%
17985	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	116西北1号线	北京公园4#箱变变压器	500	25.80%	271.00	#####	未进入负面清单	否	无	1.40%
17986	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	116西北1号线	龙驰古道3#箱变变压器	500	13.70%	331.50	#####	未进入负面清单	否	无	7.00%
17987	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	116西北1号线	北京公园3#箱变变压器	500	14.30%	328.50	#####	未进入负面清单	否	无	1.30%
17988	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	116西北1号线	北京公园6#箱变变压器	500	24.50%	277.50	#####	未进入负面清单	否	无	5.00%
17989	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	116西北1号线	龙驰古道1#箱变变压器	500	14.10%	329.50	#####	未进入负面清单	否	无	1.10%
17990	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	116西北1号线	龙驰古道2#箱变变压器	500	24.80%	276.00	#####	未进入负面清单	否	无	4.40%
17991	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	116西北1号线	北京公园2#箱变变压器	500	21.50%	292.50	#####	未进入负面清单	否	无	6.60%
17992	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	116西北1号线	北京公园1#箱变变压器	500	16.00%	320.00	#####	未进入负面清单	否	无	2.30%
17993	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	116西北1号线	北京公园5#箱变变压器	500	26.30%	268.50	#####	未进入负面清单	否	无	3.10%
17994	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	215西北2号线	盛世龙城3#箱变变压器	630	19.40%	381.78	#####	未进入负面清单	否	无	1.00%
17995	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	215西北2号线	西双版纳3#箱变变压器	630	13.60%	418.32	#####	未进入负面清单	否	无	2.90%
17996	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	215西北2号线	盛世龙城6#箱变变压器	630	9.80%	442.26	#####	未进入负面清单	否	无	2.50%

17997	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	215西北2号线	西双版纳1#箱变变压器	630	27.30%	332.01	#####	未进入负面清单	否	无	8.70%
17998	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	215西北2号线	江哨联线八里堡分枝1号箱变变压器	315	17.50%	196.88	#####	未进入负面清单	否	无	3.10%
17999	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	115西华1号线	竹林佳苑5号箱变变压器	630	11.00%	434.70	#####	未进入负面清单	否	无	8.70%
18000	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	115西华1号线	万商国际3#箱变变压器	630	13.90%	416.43	#####	未进入负面清单	否	无	5.60%
18001	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	115西华1号线	万商国际4#箱变变压器	630	17.40%	394.38	#####	未进入负面清单	否	无	9.20%
18002	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	115西华1号线	竹林佳苑2号箱变变压器	500	18.80%	306.00	#####	未进入负面清单	否	无	8.60%
18003	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	115西华1号线	竹林佳苑3号箱变变压器	630	21.20%	370.44	#####	未进入负面清单	否	无	3.10%
18004	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	115西华1号线	竹林佳苑1号箱变变压器	500	27.20%	264.00	#####	未进入负面清单	否	无	4.20%
18005	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	115西华1号线	竹林佳苑4号箱变变压器	630	22.00%	365.40	#####	未进入负面清单	否	无	8.60%
18006	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	115西华1号线	万商国际7#箱变变压器	630	15.40%	406.98	#####	未进入负面清单	否	无	10.00%
18007	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	115西华1号线	万商国际1#箱变变压器	630	17.70%	392.49	#####	未进入负面清单	否	无	9.30%
18008	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	115西华1号线	万商国际6#箱变变压器	630	24.40%	350.28	#####	未进入负面清单	否	无	3.00%
18009	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	115西华1号线	万商国际5#箱变变压器	630	26.80%	335.16	#####	未进入负面清单	否	无	8.20%
18010	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	115西华1号线	万商国际8#箱变变压器	630	19.70%	379.89	#####	未进入负面清单	否	无	8.90%
18011	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	419铁西线	铁西线部队大院6#箱变变压器	630	25.90%	340.83	#####	未进入负面清单	否	无	1.40%
18012	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	419铁西线	河首分1#箱变变压器	400	11.70%	273.20	#####	未进入负面清单	否	无	6.00%
18013	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	419铁西线	铁西线2#箱变变压器	250	26.60%	133.50	#####	未进入负面清单	否	无	6.20%
18014	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	419铁西线	铁西线孤儿学院箱变变压器	400	24.70%	221.20	#####	未进入负面清单	否	无	6.10%
18015	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	419铁西线	铁西线部队大院1#箱变变压器	630	25.20%	345.24	#####	未进入负面清单	否	无	1.80%
18016	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	419铁西线	铁西线4#箱变变压器	200	23.70%	112.60	#####	未进入负面清单	否	无	4.00%
18017	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	419铁西线	铁西线部队大院4#箱变变压器	630	26.00%	340.20	#####	未进入负面清单	否	无	2.80%
18018	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	419铁西线	部队大院二期2#箱变变压器	630	15.70%	405.09	#####	未进入负面清单	否	无	2.10%
18019	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	419铁西线	铁西线3#箱变变压器	400	22.80%	228.80	#####	未进入负面清单	否	无	2.40%
18020	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	419铁西线	铁西线部队大院3#箱变变压器	630	19.40%	381.78	#####	未进入负面清单	否	无	7.00%

18021	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	419铁西线	河首分2#箱变变压器	400	14.90%	260.40	#####	未进入负面清单	否	无	2.10%
18022	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	419铁西线	铁西线部队大院2#箱变变压器	630	15.00%	409.50	#####	未进入负面清单	否	无	1.10%
18023	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	214西华2号线	西华2号线6#箱变变压器	500	25.40%	273.00	#####	未进入负面清单	否	无	7.10%
18024	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	214西华2号线	西华2号线3#箱变变压器	630	20.30%	376.11	#####	未进入负面清单	否	无	4.40%
18025	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	214西华2号线	西华2号线1#箱变变压器	630	13.60%	418.32	#####	未进入负面清单	否	无	3.80%
18026	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	214西华2号线	西华2号线4#箱变变压器	630	26.40%	337.68	#####	未进入负面清单	否	无	10.00%
18027	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	214西华2号线	西城华府二期1#箱变变压器	630	26.40%	337.68	#####	未进入负面清单	否	无	8.10%
18028	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	214西华2号线	西华2号线2#箱变变压器	630	19.00%	384.30	#####	未进入负面清单	否	无	6.30%
18029	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	214西华2号线	西城华府二期3#箱变变压器	630	26.30%	338.31	#####	未进入负面清单	否	无	9.70%
18030	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	214西华2号线	西城华府二期2#箱变变压器	630	20.20%	376.74	#####	未进入负面清单	否	无	5.70%
18031	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	214西华2号线	西华2号线5#箱变变压器	630	16.50%	400.05	#####	未进入负面清单	否	无	8.70%
18032	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	414四向联线	富水新居箱变变压器	630	9.40%	444.78	#####	未进入负面清单	否	无	8.10%
18033	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	利民花园二期2#箱变变压器	500	14.60%	327.00	#####	未进入负面清单	否	无	1.20%
18034	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	利民花园1号箱变1#变压器	400	26.30%	214.80	#####	未进入负面清单	否	无	5.80%
18035	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	丰源2号箱变1#变压器	500	20.40%	298.00	#####	未进入负面清单	否	无	7.20%
18036	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	中海城2#箱变变压器	630	15.50%	406.35	#####	未进入负面清单	否	无	6.80%
18037	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	利民花园4号箱变2#变压器	400	10.40%	278.40	#####	未进入负面清单	否	无	9.80%
18038	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	利民花园二期1#箱变变压器	630	10.90%	435.33	#####	未进入负面清单	否	无	4.30%
18039	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	中海城1#箱变变压器	630	16.10%	402.57	#####	未进入负面清单	否	无	5.60%
18040	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	市干线中山市场箱变变压器	1000	13.20%	668.00	#####	未进入负面清单	否	无	2.10%
18041	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	利民花园3号箱变2#变压器	400	11.80%	272.80	#####	未进入负面清单	否	无	3.50%
18042	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	利民花园4号箱变1#变压器	400	11.20%	275.20	#####	未进入负面清单	否	无	6.00%
18043	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	丰源箱变102变压器	400	22.20%	231.20	#####	未进入负面清单	否	无	4.40%
18044	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	117郊鑫线	鑫丰园6号箱变变压器	500	25.00%	275.00	#####	未进入负面清单	否	无	9.20%

18045	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	117邓鑫线	鑫丰园2号箱变变压器	630	14.20%	414.54	#####	未进入负面清单	否	无	2.50%
18046	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	117邓鑫线	鑫丰园3号箱变变压器	500	27.40%	263.00	#####	未进入负面清单	否	无	7.50%
18047	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	117邓鑫线	鑫丰园9号箱变变压器	630	10.70%	436.59	#####	未进入负面清单	否	无	9.70%
18048	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	117邓鑫线	鑫丰园8号箱变变压器	630	26.70%	335.79	#####	未进入负面清单	否	无	7.60%
18049	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	117邓鑫线	鑫丰园10号箱变变压器	500	15.60%	322.00	#####	未进入负面清单	否	无	2.80%
18050	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	117邓鑫线	鑫丰园7号箱变变压器	630	26.70%	335.79	#####	未进入负面清单	否	无	2.30%
18051	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	117邓鑫线	鑫丰园11号箱变变压器	630	19.70%	379.89	#####	未进入负面清单	否	无	5.00%
18052	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	117邓鑫线	鑫丰园12号箱变变压器	500	23.00%	285.00	#####	未进入负面清单	否	无	8.60%
18053	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	117邓鑫线	鑫丰园5号箱变变压器	500	9.00%	355.00	#####	未进入负面清单	否	无	3.70%
18054	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	117邓鑫线	鑫丰园4号箱变变压器	500	22.10%	289.50	#####	未进入负面清单	否	无	6.80%
18055	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	龙驰御园小区2#箱变变压器	630	18.40%	388.08	#####	未进入负面清单	否	无	7.10%
18056	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	凌海家园2#箱变101变压器	630	22.10%	364.77	#####	未进入负面清单	否	无	3.60%
18057	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	龙驰御园小区1#箱变变压器	630	24.90%	347.13	#####	未进入负面清单	否	无	8.00%
18058	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	113四郊联线	锦绣家园1号箱变2#变压器	630	19.20%	383.04	#####	未进入负面清单	否	无	1.00%
18059	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	燕都新城12#箱变变压器	400	20.70%	237.20	#####	未进入负面清单	否	无	6.50%
18060	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	燕都新城1#箱变变压器	400	13.00%	268.00	#####	未进入负面清单	否	无	8.60%
18061	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	燕都新城6#箱变变压器	400	13.10%	267.60	#####	未进入负面清单	否	无	9.60%
18062	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	凌海家园1#箱变102变压器	630	16.00%	403.20	#####	未进入负面清单	否	无	2.70%
18063	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	凌海家园3#箱变102变压器	630	20.80%	372.96	#####	未进入负面清单	否	无	7.50%
18064	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	燕都新城9#箱变变压器	400	22.10%	231.60	#####	未进入负面清单	否	无	9.20%
18065	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	113四郊联线	锦绣家园1号箱变1#变压器	630	21.70%	367.29	#####	未进入负面清单	否	无	4.40%
18066	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	中山街3#箱变101变压器	630	15.70%	405.09	#####	未进入负面清单	否	无	4.80%
18067	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	龙城小区1号箱变变压器	630	20.00%	378.00	#####	未进入负面清单	否	无	2.60%
18068	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	燕都新城2#箱变变压器	400	23.70%	225.20	#####	未进入负面清单	否	无	6.60%

18069	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	明吴商贸2号箱变变压器	500	15.70%	321.50	#####	未进入负面清单	否	无	1.70%
18070	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文氢线	怡静花园3#箱变变压器	630	13.90%	416.43	#####	未进入负面清单	否	无	2.10%
18071	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	明吴商贸1号箱变变压器	500	9.70%	351.50	#####	未进入负面清单	否	无	7.50%
18072	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	中海城3#箱变变压器	630	25.30%	344.61	#####	未进入负面清单	否	无	5.20%
18073	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文氢线	紫金苑3#箱变101变压器	630	25.60%	342.72	#####	未进入负面清单	否	无	3.90%
18074	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文氢线	紫金苑2#箱变102变压器	630	19.60%	380.52	#####	未进入负面清单	否	无	2.90%
18075	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文氢线	化氢库分1#箱变101变压器	400	23.20%	227.20	#####	未进入负面清单	否	无	4.50%
18076	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文氢线	紫金苑2#箱变101变压器	630	19.70%	379.89	#####	未进入负面清单	否	无	1.10%
18077	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文氢线	紫金苑1#箱变101变压器	630	12.60%	424.62	#####	未进入负面清单	否	无	4.10%
18078	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	519北山线	幸福家园2号箱变变压器	500	24.50%	277.50	#####	未进入负面清单	否	无	9.10%
18079	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	519北山线	幸福家园5号箱变变压器	500	10.40%	348.00	#####	未进入负面清单	否	无	3.30%
18080	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	519北山线	幸福家园4号箱变变压器	400	11.60%	273.60	#####	未进入负面清单	否	无	1.60%
18081	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	519北山线	幸福家园3号箱变变压器	500	24.50%	277.50	#####	未进入负面清单	否	无	7.20%
18082	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	519北山线	幸福家园1号箱变变压器	500	20.60%	297.00	#####	未进入负面清单	否	无	4.90%
18083	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	212马山线	马山线四合院箱变变压器	400	14.10%	263.60	#####	未进入负面清单	否	无	5.60%
18084	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	506边七联线	上河首小区1号箱变变压器	630	24.50%	349.65	#####	未进入负面清单	否	无	4.40%
18085	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	204四向联线	四向联线中石油充电桩箱变配电变压器	400	27.80%	208.80	#####	未进入负面清单	否	无	8.20%
18086	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	414四向联线	热电新苑箱变变压器	400	27.60%	209.60	#####	未进入负面清单	否	无	5.70%
18087	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	107电台线	宾馆箱变压器间隔配电变压器	500	21.10%	294.50	#####	未进入负面清单	否	无	1.50%
18088	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	419铁西线	部队大院二期1#箱变变压器	630	17.30%	395.01	#####	未进入负面清单	否	无	5.90%
18089	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	海河家园5号楼配电变压器	315	12.40%	212.94	#####	未进入负面清单	否	无	7.90%
18090	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	107电台线	52栋箱变变压器间隔配电变压器	500	12.30%	338.50	#####	未进入负面清单	否	无	7.80%
18091	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	107电台线	26栋箱变变压器间隔配电变压器	500	25.50%	272.50	#####	未进入负面清单	否	无	9.40%
18092	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	107电台线	向阳棚户区4号箱变变压器	315	14.40%	206.64	#####	未进入负面清单	否	无	9.50%

18093	国网朝阳市龙城区供电公司	边杖子66kV变电站	107电台线	向阳棚户区3号箱变压器	315	26.80%	167.58	#####	未进入负面清单	否	无	1.40%

2025年四季度变电间隔可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔 (220kV)	现有可用出线间隔	现有可用出线间隔 (10kV)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
1	国网朝阳供电公司	龙城变	220	0	3	/		否		
2	国网朝阳供电公司	柳城变	220	0	2	/		否		
3	国网朝阳供电公司	马山变	220	3	4	/		否		
4	国网朝阳供电公司	何家变	220	4	2	/		否		
5	国网朝阳供电公司	慕容变	220	0	1	/		否		
6	国网朝阳供电公司	八棱变	220	4	8	/		否		
7	国网朝阳供电公司	柏山变	220	3	10	/		否		
8	国网朝阳供电公司	顺达变	220	0	0	/		否		
9	国网朝阳供电公司	北票变	220	0	0	/		否		
10	国网朝阳供电公司	海丰变	220	4	4	/		否		
11	国网朝阳供电公司	保国变	220	2	0	/		否		
12	国网朝阳供电公司	常新变	220	10	2	/		否		
13	国网朝阳供电公司	建平变	220	0	0	/		否		
14	国网朝阳供电公司	奎德素变	220	0	1	/		否		
15	国网朝阳供电公司	安家变	220	5	0	/		否		
16	国网朝阳供电公司	凌源变	220	3	0	/		否		
17	国网朝阳供电公司	榆州变	220	6	4	/		否		
18	国网朝阳供电公司	乌兰白变	220	3	0	/		否		
19	国网朝阳供电公司	喀左变	220	0	1	/		否		
20	国网朝阳供电公司	发达变	220	0	3	/		否		
21	国网朝阳供电公司	河硕变	220	2	0	/		否		
22	国网朝阳供电公司	惠州变	220	2	3	/		否		

23	国网朝阳供电公司	凌河变	66	/	0	0		否		
24	国网朝阳供电公司	新华变	66	/	0	0		否		
25	国网朝阳供电公司	珠江变	66	/	0	0		否		
26	国网朝阳供电公司	哨口变	66	/	0	2		否		
27	国网朝阳供电公司	凌东变	66	/	0	0		否		
28	国网朝阳供电公司	凤凰变	66	/	0	0		否		
29	国网朝阳供电公司	凌北变	66	/	0	8		否		
30	国网朝阳供电公司	长宝变	66	/	0	4		否		
31	国网朝阳供电公司	文化路变	66	/	0	10		否		
32	国网朝阳供电公司	疏港变	66	/	0	20		否		
33	国网朝阳供电公司	燕都变	66	/	0	8		否		
34	国网朝阳供电公司	金沟变	66	/	0	14		否		
35	国网朝阳供电公司	麒麟变	66	/	0	20		否		
36	国网朝阳供电公司	桃花吐变	66	/	0	0		否		
37	国网朝阳供电公司	西郊变	66	/	0	7		否		
38	国网朝阳供电公司	四新变	66	/	0	0		否		
39	国网朝阳供电公司	向阳变	66	/	0	0		否		
40	国网朝阳供电公司	孟克变	66	/	0	0		否		
41	国网朝阳供电公司	西大营变	66	/	0	7		否		
42	国网朝阳供电公司	吉祥变	66	/	0	20		否		
43	国网朝阳供电公司	七道泉子变	66	/	0	1		否		
44	国网朝阳供电公司	南大营子变	66	/	0	7		否		
45	国网朝阳供电公司	边杖子变	66	/	0	1		否		
46	国网朝阳供电公司	联合变	66	/	0	0		否		
47	国网朝阳供电公司	木头城子变	66	/	0	3		否		
48	国网朝阳供电公司	召都巴变	66	/	0	0		否		

49	国网朝阳供电公司	东大道变	66	/	0	0		否		
50	国网朝阳供电公司	东洼变	66	/	0	8		否		
51	国网朝阳供电公司	大屯变	66	/	0	6		否		
52	国网朝阳供电公司	南双庙变	66	/	0	0		否		
53	国网朝阳供电公司	十二台变	66	/	0	0		否		
54	国网朝阳供电公司	长在变	66	/	0	0		否		
55	国网朝阳供电公司	枣山变	66	/	0	1		否		
56	国网朝阳供电公司	马台子变	66	/	0	0		否		
57	国网朝阳供电公司	北四家变	66	/	0	0		否		
58	国网朝阳供电公司	波罗赤变	66	/	0	0		否		
59	国网朝阳供电公司	台子变	66	/	0	10		否		
60	国网朝阳供电公司	大庙变	66	/	0	3		否		
61	国网朝阳供电公司	古山子变	66	/	0	0		否		
62	国网朝阳供电公司	瓦房子变	66	/	0	15		否		
63	国网朝阳供电公司	兴隆变	66	/	0	2		否		
64	国网朝阳供电公司	青龙山变	66	/	0	21		否		
65	国网朝阳供电公司	郭家变	66	/	0	6		否		
66	国网朝阳供电公司	北沟门变	66	/	0	10		否		
67	国网朝阳供电公司	胜利变	66	/	0	2		否		
68	国网朝阳供电公司	大平房变	66	/	0	0		否		
69	国网朝阳供电公司	尚志变	66	/	0	0		否		
70	国网朝阳供电公司	七道岭变	66	/	0	0		否		
71	国网朝阳供电公司	根德变	66	/	0	0		否		
72	国网朝阳供电公司	北路变	66	/	0	0		否		
73	国网朝阳供电公司	北纺变	66	/	0	0		否		
74	国网朝阳供电公司	南苑变	66	/	0	1		否		

75	国网朝阳供电公司	南山变	66	/	0	0		否		
76	国网朝阳供电公司	冠山变	66	/	0	1		否		
77	国网朝阳供电公司	台东变	66	/	0	0		否		
78	国网朝阳供电公司	河南变	66	/	0	2		否		
79	国网朝阳供电公司	西山变	66	/	0	2		否		
80	国网朝阳供电公司	上园变	66	/	0	0		否		
81	国网朝阳供电公司	西官变	66	/	0	7		否		
82	国网朝阳供电公司	大板变	66	/	0	1		否		
83	国网朝阳供电公司	马友营变	66	/	0	2		否		
84	国网朝阳供电公司	姜家店变	66	/	0	0		否		
85	国网朝阳供电公司	黑城子变	66	/	0	0		否		
86	国网朝阳供电公司	姜家窝铺变	66	/	0	2		否		
87	国网朝阳供电公司	东官变	66	/	0	1		否		
88	国网朝阳供电公司	常河变	66	/	0	0		否		
89	国网朝阳供电公司	龙潭变	66	/	0	6		否		
90	国网朝阳供电公司	蒙古营变	66	/	0	0		否		
91	国网朝阳供电公司	宝兴变	66	/	0	2		否		
92	国网朝阳供电公司	塔星变	66	/	0	1		否		
93	国网朝阳供电公司	长皋变	66	/	0	18		否		
94	国网朝阳供电公司	川南变	66	/	0	7		否		
95	国网朝阳供电公司	大黑山变	66	/	0	7		否		
96	国网朝阳供电公司	大三家变	66	/	0	11		否		
97	国网朝阳供电公司	巴图营变	66	/	0	4		否		
98	国网朝阳供电公司	塔营变	66	/	0	0		否		
99	国网朝阳供电公司	五间房变	66	/	0	0		否		
100	国网朝阳供电公司	泉巨永变	66	/	0	0		否		
101	国网朝阳供电公司	南八家变	66	/	0	0		否		
102	国网朝阳供电公司	叶柏寿变	66	/	0	15		否		

103	国网朝阳供电公司	镇南变	66	/	0	3		否		
104	国网朝阳供电公司	工业变	66	/	0	0		否		
105	国网朝阳供电公司	老建平变	66	/	0	1		否		
106	国网朝阳供电公司	朱碌科变	66	/	0	0		否		
107	国网朝阳供电公司	榆树林变	66	/	0	0		否		
108	国网朝阳供电公司	青松岭变	66	/	0	5		否		
109	国网朝阳供电公司	马厂变	66	/	0	0		否		
110	国网朝阳供电公司	黑水变	66	/	0	0		否		
111	国网朝阳供电公司	三合号变	66	/	0	5		否		
112	国网朝阳供电公司	青峰山变	66	/	0	13		否		
113	国网朝阳供电公司	沙海变	66	/	0	3		否		
114	国网朝阳供电公司	三家变	66	/	0	4		否		
115	国网朝阳供电公司	小塘变	66	/	0	4		否		
116	国网朝阳供电公司	深井变	66	/	0	1		否		
117	国网朝阳供电公司	太平庄变	66	/	0	0		否		
118	国网朝阳供电公司	热水变	66	/	0	2		否		
119	国网朝阳供电公司	万家明变	66	/	0	2		否		
120	国网朝阳供电公司	富山变	66	/	0	12		否		
121	国网朝阳供电公司	万寿变	66	/	0	9		否		
122	国网朝阳供电公司	贾达变	66	/	0	10		否		
123	国网朝阳供电公司	张家营子变	66	/	0	7		否		
124	国网朝阳供电公司	昌隆变	66	/	0	7		否		
125	国网朝阳供电公司	园区变	66	/	0	7		否		
126	国网朝阳供电公司	烧锅营变	66	/	0	1		否		
127	国网朝阳供电公司	罗福沟变	66	/	0	0		否		
128	国网朝阳供电公司	老官地变	66	/	0	0		否		
129	国网朝阳供电公司	城新变	66	/	0	0		否		
130	国网朝阳供电公司	北山变	66	/	0	0		否		
131	国网朝阳供电公司	红山变	66	/	0	0		否		
132	国网朝阳供电公司	宋杖子变	66	/	0	0		否		
133	国网朝阳供电公司	三十家子变	66	/	0	4		否		

134	国网朝阳供电公司	松岭子变	66	/	0	0		否		
135	国网朝阳供电公司	北方变	66	/	0	0		否		
136	国网朝阳供电公司	刀尔登变	66	/	0	0		否		
137	国网朝阳供电公司	沟门子变	66	/	0	6		否		
138	国网朝阳供电公司	五家子变	66	/	0	0		否		
139	国网朝阳供电公司	四官变	66	/	0	0		否		
140	国网朝阳供电公司	万元店变	66	/	0	10		否		
141	国网朝阳供电公司	东山变	66	/	0	0		否		
142	国网朝阳供电公司	四合当变	66	/	0	4		否		
143	国网朝阳供电公司	木兰变	66	/	0	7		否		
144	国网朝阳供电公司	杨杖子变	66	/	0	12		否		
145	国网朝阳供电公司	河坎子变	66	/	0	22		否		
146	国网朝阳供电公司	铜鼎变	66	/	0	5		否		
147	国网朝阳供电公司	八间房变	66	/	0	8		否		
148	国网朝阳供电公司	大河北变	66	/	0	10		否		
149	国网朝阳供电公司	新华铝矿变	66	/	0	0		否		
150	国网朝阳供电公司	平房子变	66	/	0	5		否		
151	国网朝阳供电公司	喀园变	66	/	0	1		否		
152	国网朝阳供电公司	甘招变	66	/	0	3		否		
153	国网朝阳供电公司	大城子变	66	/	0	6		否		
154	国网朝阳供电公司	南窑变	66	/	0	0		否		
155	国网朝阳供电公司	六官变	66	/	0	2		否		
156	国网朝阳供电公司	白塔子变	66	/	0	7		否		
157	国网朝阳供电公司	十二德堡变	66	/	0	5		否		
158	国网朝阳供电公司	公营子变	66	/	0	0		否		
159	国网朝阳供电公司	城郊变	66	/	0	2		否		
160	国网朝阳供电公司	中三家变	66	/	0	0		否		
161	国网朝阳供电公司	三台变	66	/	0	1		否		
162	国网朝阳供电公司	北湾变	66	/	0	14		否		
163	国网朝阳供电公司	山咀变	66	/	0	21		否		
164	国网朝阳供电公司	端正变	66	/	0	13		否		

165	国网朝阳供电公司	羊角沟变	66	/	0	7		否		
166	国网朝阳供电公司	前营子变	66	/	0	10		否		
167	国网朝阳供电公司	老爷庙变	66	/	0	11		否		
168	国网朝阳供电公司	水泉变	66	/	0	3		否		
169	国网朝阳供电公司	金杖子变	66	/	0	11		否		
170	国网朝阳供电公司	坤都变	66	/	0	4		否		
171	国网朝阳供电公司	河湾变	66	/	0	4		否		
172	国网朝阳供电公司	东梁变	66	/	0	4		否		
173	国网朝阳供电公司	高新变	66	/	0	4		否		
174	国网朝阳供电公司	友谊变	66	/	0	6		否		

2025年四季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载率(%)	计算可开放容量 (kVA)	审核可开放容量 (kVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	214大园线	大三家初中配电变压器	100	43.03%	36.97	36.97	未进入负面清单	否	无	16.59%
2	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	兴东配电变压器	100	18.28%	61.72	61.72	未进入负面清单	否	无	10.38%
3	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	10kv大三家线塘房分歧南洼分支塘房村贾建军井变压器	50	45.07%	17.47	17.47	未进入负面清单	否	无	16.22%
4	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	房申小区配电变压器	50	27.30%	26.35	26.35	未进入负面清单	否	无	11.50%
5	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	214大园线	大三家养殖场李建合配电变压器	400	37.59%	169.64	169.64	未进入负面清单	否	无	8.41%
6	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	房申湾子大棚小区配变	50	30.77%	24.62	24.62	未进入负面清单	否	无	16.78%
7	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	漠河沟(19低改工程)	100	28.53%	51.47	51.47	未进入负面清单	否	无	8.73%
8	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	10kv大三家线塘房分歧四吉板分支塘房村四北沟井变压器	50	47.27%	16.37	16.37	未进入负面清单	否	无	14.09%
9	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	丫头沟2台配电变压器	50	48.81%	15.60	15.60	未进入负面清单	否	无	8.56%
10	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	东房申(19低改工程)	200	55.93%	48.14	48.14	未进入负面清单	否	无	9.70%
11	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	112北骆变城内线	城内线44左2#变压器	315	70.20%	30.87	30.87	未进入负面清单	否	无	12.29%
12	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	112北骆变城内线	城内线21右1#变压器	200	53.40%	53.20	53.20	未进入负面清单	否	无	8.36%
13	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	112北骆变城内线	城内线27左1#变压器	100	19.69%	60.31	60.31	未进入负面清单	否	无	9.06%
14	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	112北骆变城内线	城内线23右1#变压器	200	33.71%	92.58	92.58	未进入负面清单	否	无	7.90%
15	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	西房申小区	80	43.57%	29.14	29.14	未进入负面清单	否	无	16.66%
16	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	瓦东配电变压器	30	28.75%	15.38	15.38	未进入负面清单	否	无	7.35%
17	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	岳台子西坡小区配电变压器	100	57.41%	22.59	22.59	未进入负面清单	否	无	17.06%
18	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	西梁配电变压器	50	34.75%	22.63	22.63	未进入负面清单	否	无	14.25%

19	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	乃林皋南小区配电变压器	100	25.26%	54.74	54.74	未进入负面清单	否	无	15.20%
20	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	兴山嘴配电变压器	200	60.39%	39.22	39.22	未进入负面清单	否	无	15.49%
21	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	岳台子南坡小区配电变压器	50	21.93%	29.04	29.04	未进入负面清单	否	无	15.16%
22	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	乃林皋北日光小区配变	50	54.82%	12.59	12.59	未进入负面清单	否	无	5.99%
23	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	10kV大塘线塘坊组张国恩台区变压器	50	33.02%	23.49	23.49	未进入负面清单	否	无	5.37%
24	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	下三示范配变	80	39.13%	32.70	32.70	未进入负面清单	否	无	16.77%
25	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	长谢线开发区变压器	100	62.22%	17.78	17.78	未进入负面清单	否	无	12.63%
26	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	后尖山配电变压器	50	68.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	14.03%
27	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	大偏石(业扩)	400	55.13%	99.48	99.48	未进入负面清单	否	无	13.18%
28	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	上喇嘛洞沟（业扩）	100	37.08%	42.92	42.92	未进入负面清单	否	无	8.42%
29	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	孤岛线25#变压器	200	32.73%	94.54	94.54	未进入负面清单	否	无	9.15%
30	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	孤岛线28#变压器	200	50.08%	59.84	59.84	未进入负面清单	否	无	15.38%
31	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	孤岛线32#变压器	315	73.53%	20.38	20.38	未进入负面清单	否	无	15.93%
32	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	y刘学进变压器	315	57.84%	69.80	69.80	未进入负面清单	否	无	14.97%
33	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	盛达开发	200	61.16%	37.68	37.68	未进入负面清单	否	无	8.87%
34	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	孤岛线43左1#变压器	315	39.69%	126.98	126.98	未进入负面清单	否	无	18.31%
35	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	孤岛33号（2.0工程）	400	21.73%	233.08	233.08	未进入负面清单	否	无	14.36%
36	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	孤岛线27#变压器	315	20.86%	186.29	186.29	未进入负面清单	否	无	14.85%
37	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	振兴建材市场	315	57.58%	70.62	70.62	未进入负面清单	否	无	8.76%
38	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	孤岛52右1（2.0工程）	400	69.57%	41.72	41.72	未进入负面清单	否	无	12.01%
39	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	孤岛线48#变压器	315	51.42%	90.03	90.03	未进入负面清单	否	无	13.77%

40	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	孤岛线55#变压器	315	32.44%	149.81	149.81	未进入负面清单	否	无	15.06%
41	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	合顺道路运输队变压器	100	40.90%	39.10	39.10	未进入负面清单	否	无	7.70%
42	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	沟门子日光温室西台变压器	315	41.90%	120.02	120.02	未进入负面清单	否	无	15.81%
43	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	鱼池2变压器	50	25.46%	27.27	27.27	未进入负面清单	否	无	9.06%
44	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	乔丈子组养殖小区变压器	80	38.37%	33.30	33.30	未进入负面清单	否	无	8.76%
45	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	沟门子日光温室井变压器	50	40.67%	19.67	19.67	未进入负面清单	否	无	16.11%
46	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	艾杖子日光温室小区变压器	50	27.47%	26.27	26.27	未进入负面清单	否	无	11.96%
47	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	沟门子日光温室东台变压器	30	43.61%	10.92	10.92	未进入负面清单	否	无	13.06%
48	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	河东小区变压器	80	31.07%	39.14	39.14	未进入负面清单	否	无	9.73%
49	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	丁南日光温室小区变压器	250	68.31%	29.23	29.23	未进入负面清单	否	无	9.25%
50	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	丁北组变压器	200	74.49%	11.02	11.02	未进入负面清单	否	无	12.67%
51	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	东官村后街组变压器	200	26.50%	107.00	107.00	未进入负面清单	否	无	15.00%
52	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	王金山日光温室变压器	100	20.89%	59.11	59.11	未进入负面清单	否	无	5.30%
53	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	三家村大棚小区三号变压器	50	68.48%	5.76	5.76	未进入负面清单	否	无	11.10%
54	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	杜杖子大棚1	100	43.87%	36.13	36.13	未进入负面清单	否	无	7.03%
55	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	10kv十八台线十八台村十七天地井变压器	50	66.42%	6.79	6.79	未进入负面清单	否	无	7.42%
56	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	大三家大六小区配电变压器	100	26.79%	53.21	53.21	未进入负面清单	否	无	17.89%
57	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	小荒下变压器	50	68.27%	5.87	5.87	未进入负面清单	否	无	15.46%
58	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	新丘变台	30	72.86%	2.14	2.14	未进入负面清单	否	无	10.07%
59	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	10kv北乡直线三窝铺分岐西山村六组坝里井分支西山村六组坝里井变压器	50	56.07%	11.97	11.97	未进入负面清单	否	无	8.88%

60	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	台吉营2台区变压器	200	23.15%	113.70	113.70	未进入负面清单	否	无	14.18%
61	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	10kv北乡直线赵家店分张杰井分支张杰井变压器	50	59.01%	10.50	10.50	未进入负面清单	否	无	9.11%
62	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	台吉营（15年）	200	47.76%	64.48	64.48	未进入负面清单	否	无	6.80%
63	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	赵家店（2.0工程）	200	26.23%	107.54	107.54	未进入负面清单	否	无	13.96%
64	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	翟家营	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	6.52%
65	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	pms_翟家营道南大棚	80	57.62%	17.90	17.90	未进入负面清单	否	无	15.27%
66	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	216大黑山1号线	10kv大黑山1号线89号杆大黑山特别行政管理区0.4kv特区台区变压器	100	46.38%	33.62	33.62	未进入负面清单	否	无	8.09%
67	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	宝力线14分左14#变压器	100	55.69%	24.31	24.31	未进入负面清单	否	无	17.29%
68	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	西工村线8分7#变压器	315	25.60%	171.36	171.36	未进入负面清单	否	无	15.33%
69	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	西工村线13#变压器	315	28.33%	162.76	162.76	未进入负面清单	否	无	9.12%
70	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	西工村线8分2支1#变压器	200	37.68%	84.64	84.64	未进入负面清单	否	无	11.88%
71	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	西工村线3分1支2#变压器	200	42.10%	75.80	75.80	未进入负面清单	否	无	18.05%
72	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	西工村线17分4#变压器	200	56.23%	47.54	47.54	未进入负面清单	否	无	18.20%
73	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	李振福大棚台区考核	50	17.05%	31.48	31.48	未进入负面清单	否	无	14.39%
74	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	西工村线30#变压器	50	56.80%	11.60	11.60	未进入负面清单	否	无	8.23%
75	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	东工村线11#变压器	315	56.20%	74.97	74.97	未进入负面清单	否	无	7.13%
76	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	陆家屯西(业扩)	200	68.15%	23.70	23.70	未进入负面清单	否	无	15.95%
77	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	10kv大塘线0.4kv四加班组灌溉2台区机井变压器	400	22.99%	228.04	228.04	未进入负面清单	否	无	8.00%
78	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	庙下东(19低改工程)	100	51.72%	28.28	28.28	未进入负面清单	否	无	10.94%
79	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	庙下(19低改工程)	200	20.33%	119.34	119.34	未进入负面清单	否	无	10.10%

80	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	四吉板小区配电变压器	50	58.50%	10.75	10.75	未进入负面清单	否	无	12.73%
81	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	兴东2台区	80	38.95%	32.84	32.84	未进入负面清单	否	无	9.85%
82	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	南洼（2.0工程）	200	33.16%	93.68	93.68	未进入负面清单	否	无	7.64%
83	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	大杖子配电变压器	80	62.90%	13.68	13.68	未进入负面清单	否	无	8.43%
84	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	芦杖子东北小区配电变压器	400	25.31%	218.76	218.76	未进入负面清单	否	无	12.01%
85	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	霍杖子配电变压器1	80	31.39%	38.89	38.89	未进入负面清单	否	无	5.53%
86	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	唐房配电变压器	100	34.77%	45.23	45.23	未进入负面清单	否	无	16.61%
87	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	兴河南(19低改工程)	400	67.48%	50.08	50.08	未进入负面清单	否	无	8.78%
88	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	岳台子(19低改工程)	100	24.17%	55.83	55.83	未进入负面清单	否	无	10.07%
89	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	乃东梁(19低改工程)	200	29.05%	101.90	101.90	未进入负面清单	否	无	6.90%
90	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	兴河北(19低改工程)	200	37.93%	84.14	84.14	未进入负面清单	否	无	9.69%
91	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	兴隆沟分歧32号杆变压器	100	46.50%	33.50	33.50	未进入负面清单	否	无	12.83%
92	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	塘房分歧羊肠沟分支05号杆变压器	100	35.41%	44.59	44.59	未进入负面清单	否	无	6.22%
93	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	215大黑山2号线	大黑山管理区黑山组变压器	200	53.63%	52.74	52.74	未进入负面清单	否	无	11.98%
94	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	电管站（业扩）	100	27.69%	52.31	52.31	未进入负面清单	否	无	6.97%
95	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	常沟（业扩）	100	29.58%	50.42	50.42	未进入负面清单	否	无	16.90%
96	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	陈北(能效)	200	36.07%	87.86	87.86	未进入负面清单	否	无	12.13%
97	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	巴前变压器	100	31.87%	48.13	48.13	未进入负面清单	否	无	12.34%
98	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	东官村市场变压器	200	28.99%	102.02	102.02	未进入负面清单	否	无	7.50%
99	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	三家村二四组变压器	200	17.44%	125.12	125.12	未进入负面清单	否	无	14.87%
100	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	东官镇崔家店（15年）	100	71.47%	8.53	8.53	未进入负面清单	否	无	13.53%

101	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	沟门子组变压器	200	24.86%	110.28	110.28	未进入负面清单	否	无	10.75%
102	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	海丰日光方塘变压器	400	55.95%	96.20	96.20	未进入负面清单	否	无	11.33%
103	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	塔山	30	18.16%	18.55	18.55	未进入负面清单	否	无	5.68%
104	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	三家村豆二组变压器	200	50.10%	59.80	59.80	未进入负面清单	否	无	13.41%
105	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	三家村一组变压器	100	46.53%	33.47	33.47	未进入负面清单	否	无	9.44%
106	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	陈大沟	50	62.36%	8.82	8.82	未进入负面清单	否	无	14.19%
107	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	头道营	200	19.38%	121.24	121.24	未进入负面清单	否	无	16.57%
108	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	韩二变压器	50	19.27%	30.37	30.37	未进入负面清单	否	无	15.18%
109	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	大兰旗三组配变1	80	31.88%	38.50	38.50	未进入负面清单	否	无	13.97%
110	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	下太新分台(能效)	400	68.33%	46.68	46.68	未进入负面清单	否	无	13.25%
111	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	山前	50	27.60%	26.20	26.20	未进入负面清单	否	无	10.19%
112	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	十家子	200	64.84%	30.32	30.32	未进入负面清单	否	无	7.77%
113	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线下庙配电变压器	30	73.85%	1.85	1.85	未进入负面清单	否	无	9.82%
114	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线康台子配电变压器	80	67.51%	9.99	9.99	未进入负面清单	否	无	8.62%
115	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线范家梁配电变压器	10	65.68%	1.43	1.43	未进入负面清单	否	无	15.38%
116	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线康组配电变压器	50	20.30%	29.85	29.85	未进入负面清单	否	无	12.27%
117	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	大北沟变台	200	65.47%	29.06	29.06	未进入负面清单	否	无	14.65%
118	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	松树梁沟变压器	400	52.71%	109.16	109.16	未进入负面清单	否	无	17.89%
119	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	抬头沟变台	50	55.03%	12.49	12.49	未进入负面清单	否	无	11.97%
120	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线126单元谭杖子配电变压器	20	69.37%	2.13	2.13	未进入负面清单	否	无	18.32%
121	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线哈二配电变压器	315	29.28%	159.77	159.77	未进入负面清单	否	无	10.36%

122	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	五家子	200	59.27%	41.46	41.46	未进入负面清单	否	无	7.80%
123	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	黑山沟大棚	30	69.56%	3.13	3.13	未进入负面清单	否	无	8.50%
124	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	10千伏乡直线西山	100	35.47%	44.53	44.53	未进入负面清单	否	无	17.88%
125	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	河西	200	56.14%	47.72	47.72	未进入负面清单	否	无	15.84%
126	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	铁西	200	25.25%	109.50	109.50	未进入负面清单	否	无	10.83%
127	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	方申西沟台	200	52.04%	55.92	55.92	未进入负面清单	否	无	16.35%
128	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	方申加油站	315	17.20%	197.82	197.82	未进入负面清单	否	无	10.16%
129	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	三窝铺四组	80	57.29%	18.17	18.17	未进入负面清单	否	无	5.93%
130	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	白水泉变压器	100	74.04%	5.96	5.96	未进入负面清单	否	无	10.10%
131	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	霍杖子2号配电变压器	20	48.77%	6.25	6.25	未进入负面清单	否	无	11.14%
132	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	114园区1号线	10kV园区一号线北票市纺化小学	100	28.36%	51.64	51.64	未进入负面清单	否	无	5.66%
133	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	114园区1号线	园区一线3左2变压器	200	44.52%	70.96	70.96	未进入负面清单	否	无	14.05%
134	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线25#变压器	315	39.01%	129.12	129.12	未进入负面清单	否	无	11.44%
135	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线23#变压器	200	67.12%	25.76	25.76	未进入负面清单	否	无	14.37%
136	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1516塔黑线	英宝山	100	37.12%	42.88	42.88	未进入负面清单	否	无	14.50%
137	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联络线	窑沟变压器	80	34.49%	36.41	36.41	未进入负面清单	否	无	14.45%
138	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联络线	松上变压器（83）	200	45.36%	69.28	69.28	未进入负面清单	否	无	6.91%
139	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线29右1#变压器	200	70.77%	18.46	18.46	未进入负面清单	否	无	6.44%
140	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	松树沟	100	34.72%	45.28	45.28	未进入负面清单	否	无	18.34%
141	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	东梁后养殖小区	200	32.42%	95.16	95.16	未进入负面清单	否	无	13.30%
142	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	铁东	200	26.05%	107.90	107.90	未进入负面清单	否	无	17.00%

143	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	朝西北	200	59.92%	40.16	40.16	未进入负面清单	否	无	10.72%
144	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	平房变压器（能效）	200	32.66%	94.68	94.68	未进入负面清单	否	无	11.81%
145	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	下沟（18结余）	200	18.87%	122.26	122.26	未进入负面清单	否	无	15.95%
146	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	机厂线4右32#变压器	200	61.00%	38.00	38.00	未进入负面清单	否	无	6.65%
147	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	八南(19低改)	200	52.66%	54.68	54.68	未进入负面清单	否	无	5.82%
148	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	东官北组变压器	200	55.48%	49.04	49.04	未进入负面清单	否	无	7.95%
149	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	柳木下组变压器	100	69.94%	10.06	10.06	未进入负面清单	否	无	13.24%
150	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	黄古屯养殖小区变压器	400	71.84%	32.64	32.64	未进入负面清单	否	无	11.06%
151	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	丰中组变压器	30	22.17%	17.35	17.35	未进入负面清单	否	无	18.08%
152	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	李俊国台变电变压器	80	70.01%	7.99	7.99	未进入负面清单	否	无	7.90%
153	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	10kv北干线土洞子分歧土洞子村土西2井变压器	50	65.00%	7.50	7.50	未进入负面清单	否	无	9.58%
154	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	兴北沟小区（2.0工程）	200	55.84%	48.32	48.32	未进入负面清单	否	无	18.46%
155	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	小三家2-4组配电变压器	200	23.16%	113.68	113.68	未进入负面清单	否	无	7.35%
156	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	2-4分（2.0工程）	200	45.92%	68.16	68.16	未进入负面清单	否	无	15.62%
157	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	土洞子村台变压器	200	21.50%	117.00	117.00	未进入负面清单	否	无	11.97%
158	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	土洞子大棚小区3号	50	40.33%	19.84	19.84	未进入负面清单	否	无	12.17%
159	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	张海军大棚小区变压器	30	23.02%	17.09	17.09	未进入负面清单	否	无	14.54%
160	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	10kv北干线土洞子分歧土洞子村巴中井变压器	50	55.07%	12.47	12.47	未进入负面清单	否	无	10.59%
161	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	小巴里西山养猪小区配电变压器	400	18.05%	247.80	247.80	未进入负面清单	否	无	6.13%
162	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	南沟上变压器新	100	64.58%	15.42	15.42	未进入负面清单	否	无	8.02%
163	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	东山上组（2.0工程）	100	43.35%	36.65	36.65	未进入负面清单	否	无	9.77%

164	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	丰上小区变压器	30	31.03%	14.69	14.69	未进入负面清单	否	无	8.25%
165	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	许占有养殖小区变压器	160	55.44%	39.30	39.30	未进入负面清单	否	无	9.78%
166	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	李广海大棚小区变压器	30	72.92%	2.12	2.12	未进入负面清单	否	无	17.78%
167	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	小三家日光小区配电变压器	50	35.31%	22.35	22.35	未进入负面清单	否	无	10.17%
168	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	东官北干线东官营镇商业街1#2#商街	630	62.67%	109.18	109.18	未进入负面清单	否	无	9.93%
169	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	单春杰大棚小区变压器	50	31.87%	24.07	24.07	未进入负面清单	否	无	9.67%
170	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	917铁矿线	西山组变压器	160	24.67%	88.53	88.53	未进入负面清单	否	无	11.30%
171	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	土洞子村大棚小区1号	30	58.43%	6.47	6.47	未进入负面清单	否	无	14.31%
172	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	张久全大棚小区变压器	30	41.12%	11.66	11.66	未进入负面清单	否	无	7.63%
173	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	10kv大三家线小三家村小三家大梯田1.2井变压器	200	52.75%	54.50	54.50	未进入负面清单	否	无	8.44%
174	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	东官村西沟东组变压器	100	20.18%	59.82	59.82	未进入负面清单	否	无	15.28%
175	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	水泉三组分支2#水泉三组变(能效)	200	61.64%	36.72	36.72	未进入负面清单	否	无	10.91%
176	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	许占有养殖小区变台	80	24.47%	44.42	44.42	未进入负面清单	否	无	12.38%
177	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kv姜家窝铺线西郊开发区(能效)	200	60.44%	39.12	39.12	未进入负面清单	否	无	7.85%
178	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	前胡台组变压器	200	64.93%	30.14	30.14	未进入负面清单	否	无	17.03%
179	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	10kv北干线土洞子分歧巴南分支土洞子村土西1井变压器	50	53.61%	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	16.50%
180	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	孙文辉大棚小区变压器	50	36.29%	21.86	21.86	未进入负面清单	否	无	13.12%
181	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	土洞子村温室小区变压器	315	40.81%	123.45	123.45	未进入负面清单	否	无	16.01%
182	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	王茂军大棚小变压器	80	31.15%	39.08	39.08	未进入负面清单	否	无	10.89%
183	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	土洞子村八北组日光温室变压器	400	26.09%	215.64	215.64	未进入负面清单	否	无	7.34%

184	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	917铁矿线	后胡台养殖小区变压器	30	31.70%	14.49	14.49	未进入负面清单	否	无	9.12%
185	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	狮子沟养殖小区配电变压器	50	65.67%	7.17	7.17	未进入负面清单	否	无	17.34%
186	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	大三家五组小区	50	57.69%	11.16	11.16	未进入负面清单	否	无	18.15%
187	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	丰中日光小区变压器	30	37.64%	12.71	12.71	未进入负面清单	否	无	7.32%
188	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	10kv北干线土洞子分歧南沟上分支土洞子村南沟上井变压器	50	74.61%	2.70	2.70	未进入负面清单	否	无	14.94%
189	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	东官乡养殖小区变压器	500	58.41%	107.95	107.95	未进入负面清单	否	无	12.31%
190	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	222南图线	章北	200	24.40%	111.20	111.20	未进入负面清单	否	无	6.24%
191	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	222南图线	章吉营章东50kVA新	50	43.31%	18.35	18.35	未进入负面清单	否	无	14.22%
192	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	兴北沟（2.0工程）	100	48.78%	31.22	31.22	未进入负面清单	否	无	8.27%
193	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	大三家线兴隆沟养殖小区	50	28.96%	25.52	25.52	未进入负面清单	否	无	15.03%
194	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	小城子变台	400	63.61%	65.56	65.56	未进入负面清单	否	无	9.20%
195	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	514马塔线	大庙河东配电变压器	200	69.30%	21.40	21.40	未进入负面清单	否	无	11.80%
196	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	庙台温室大棚	30	21.28%	17.62	17.62	未进入负面清单	否	无	14.83%
197	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	扎五支3#杆扎五组变（能效）	200	68.98%	22.04	22.04	未进入负面清单	否	无	12.67%
198	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	十一响配变	50	40.00%	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	18.36%
199	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土东前配变	80	66.87%	10.50	10.50	未进入负面清单	否	无	13.62%
200	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	上沟村养殖小区2	80	73.72%	5.02	5.02	未进入负面清单	否	无	5.85%
201	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	刘家沟二三配变	100	28.86%	51.14	51.14	未进入负面清单	否	无	8.96%
202	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	西沟北山阳光小区配变	100	41.86%	38.14	38.14	未进入负面清单	否	无	15.24%
203	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土四五棚配变	100	65.97%	14.03	14.03	未进入负面清单	否	无	15.61%

204	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	10kv土城子线刘家沟分歧刘家沟村刘家沟机井变压器	50	34.80%	22.60	22.60	未进入负面清单	否	无	9.54%
205	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	四吉板四组配变	50	28.93%	25.54	25.54	未进入负面清单	否	无	13.50%
206	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线下杖子(东山西)配电变压器	200	29.17%	101.66	101.66	未进入负面清单	否	无	18.26%
207	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	西高楼宏发养殖小区变压器	315	60.97%	59.94	59.94	未进入负面清单	否	无	15.14%
208	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	西高楼二组	80	57.38%	18.10	18.10	未进入负面清单	否	无	18.43%
209	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土鱼池配变	80	44.57%	28.34	28.34	未进入负面清单	否	无	14.46%
210	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	四吉板六组	80	38.54%	33.17	33.17	未进入负面清单	否	无	6.07%
211	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土河西阳光小区2变压器	50	71.53%	4.24	4.24	未进入负面清单	否	无	18.22%
212	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东高楼前井配变	80	73.75%	5.00	5.00	未进入负面清单	否	无	9.69%
213	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	上沟赵家坡小区井变压器	50	48.18%	15.91	15.91	未进入负面清单	否	无	16.95%
214	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	四吉板日光小区变压器	50	25.19%	27.41	27.41	未进入负面清单	否	无	14.74%
215	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东沟三组配变	80	44.61%	28.31	28.31	未进入负面清单	否	无	11.02%
216	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	612北四家线	西沟里15	50	27.42%	26.29	26.29	未进入负面清单	否	无	14.07%
217	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	612北四家线	老岭沟（2.0工程）	100	64.47%	15.53	15.53	未进入负面清单	否	无	6.30%
218	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	112东水线	东水线46#变压器	315	23.39%	178.32	178.32	未进入负面清单	否	无	17.78%
219	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	东街	200	65.50%	29.00	29.00	未进入负面清单	否	无	16.58%
220	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线41右5#变压器	315	58.38%	68.10	68.10	未进入负面清单	否	无	5.59%
221	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	市郊线39右1#变压器	100	34.99%	45.01	45.01	未进入负面清单	否	无	11.85%
222	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	205东风线	东风线22#变压器	160	59.00%	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	16.55%
223	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联线9#变压器	400	48.09%	127.64	127.64	未进入负面清单	否	无	7.93%

224	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	小虎掌沟	100	62.88%	17.12	17.12	未进入负面清单	否	无	9.48%
225	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	街内线21右1#变压器	315	62.48%	55.19	55.19	未进入负面清单	否	无	17.66%
226	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线章子店配电变压器	30	30.31%	14.91	14.91	未进入负面清单	否	无	14.93%
227	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	北票市富华房地产开发有限公司变压器	315	56.35%	74.50	74.50	未进入负面清单	否	无	14.87%
228	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	南湾子	200	68.14%	23.72	23.72	未进入负面清单	否	无	9.14%
229	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	206舍宅线	舍宅线7+1#变压器	200	74.21%	11.58	11.58	未进入负面清单	否	无	9.64%
230	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	206舍宅线	舍宅线15左1#变压器	400	51.58%	113.68	113.68	未进入负面清单	否	无	12.27%
231	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	206舍宅线	浴池	315	45.50%	108.68	108.68	未进入负面清单	否	无	11.22%
232	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	109市郊线	10kV市郊线金河7#箱变分7#变压器1	100	32.75%	47.25	47.25	未进入负面清单	否	无	7.66%
233	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营沟门30kVA	30	72.22%	2.33	2.33	未进入负面清单	否	无	10.80%
234	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营乌拉汗大棚30kVA	50	17.34%	31.33	31.33	未进入负面清单	否	无	6.24%
235	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	109市郊线	市郊线37支1#屋式变变压器	630	33.31%	294.15	294.15	未进入负面清单	否	无	18.39%
236	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	109市郊线	市郊线37左1分1#变压器	400	43.17%	147.32	147.32	未进入负面清单	否	无	13.08%
237	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	喇嘛洞井（19低改）	100	61.57%	18.43	18.43	未进入负面清单	否	无	7.69%
238	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	下木匠沟（2.0工程）	200	42.42%	75.16	75.16	未进入负面清单	否	无	8.26%
239	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	西沟里	50	50.63%	14.69	14.69	未进入负面清单	否	无	7.08%
240	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	五间房村北山台	400	22.34%	230.64	230.64	未进入负面清单	否	无	9.40%
241	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营小东沟5kVA	50	64.81%	7.60	7.60	未进入负面清单	否	无	16.77%
242	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	10kv章吉营线上南沟分歧孤家子下南沟井变压器	50	20.96%	29.52	29.52	未进入负面清单	否	无	13.91%
243	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	10kv新建机井通大三家乡大三家村0.4kv小5-7台2台区变压器	200	72.98%	14.04	14.04	未进入负面清单	否	无	9.60%

244	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	东官前组变压器	315	62.51%	55.09	55.09	未进入负面清单	否	无	14.12%
245	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营二道沟30kVA	30	53.01%	8.10	8.10	未进入负面清单	否	无	8.28%
246	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	土洞子村八南组变压器	200	46.61%	66.78	66.78	未进入负面清单	否	无	5.31%
247	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子来阳沟台变压器	30	44.07%	10.78	10.78	未进入负面清单	否	无	11.00%
248	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	八家子北窑50kVA	100	32.76%	47.24	47.24	未进入负面清单	否	无	9.12%
249	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	东山下(19低改工程)	100	20.48%	59.52	59.52	未进入负面清单	否	无	16.58%
250	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	铁路1台区变压器	100	68.41%	11.59	11.59	未进入负面清单	否	无	7.06%
251	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	10kv章吉营线孤家子七家子井分支孤家子七家子井变压器	50	20.15%	29.93	29.93	未进入负面清单	否	无	11.84%
252	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	917铁矿线	河西北（15年）	200	26.37%	107.26	107.26	未进入负面清单	否	无	9.40%
253	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	北组1#台区变压器	200	52.76%	54.48	54.48	未进入负面清单	否	无	17.74%
254	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	柳木上组2台变压器	50	54.90%	12.55	12.55	未进入负面清单	否	无	16.13%
255	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	巴北（15年）	200	46.56%	66.88	66.88	未进入负面清单	否	无	14.86%
256	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	黄家窝铺（能效）	200	53.09%	53.82	53.82	未进入负面清单	否	无	18.07%
257	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	南窑（2.0工程）	100	39.95%	40.05	40.05	未进入负面清单	否	无	15.30%
258	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	乃林皋组变压器新	200	38.04%	83.92	83.92	未进入负面清单	否	无	16.34%
259	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	206舍宅线	舍宅线17#变压器	315	71.78%	25.89	25.89	未进入负面清单	否	无	15.71%
260	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	206舍宅线	舍宅16左5（2.0工程）	400	41.55%	153.80	153.80	未进入负面清单	否	无	8.58%
261	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	八家子河东100kVA	100	37.20%	42.80	42.80	未进入负面清单	否	无	5.89%
262	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	哑巴沟（2.0工程）	100	44.46%	35.54	35.54	未进入负面清单	否	无	11.62%
263	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	大板七家子20kVA新	50	44.63%	17.69	17.69	未进入负面清单	否	无	10.13%

264	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	东山下组分2(19低改工程)	200	42.85%	74.30	74.30	未进入负面清单	否	无	17.85%
265	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	10kv大三家线粮库分支大三家村大前东南台区变压器	200	21.61%	116.78	116.78	未进入负面清单	否	无	11.22%
266	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	下瓦房(2.0工程)	100	21.96%	58.04	58.04	未进入负面清单	否	无	6.45%
267	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	孔外	100	28.28%	51.72	51.72	未进入负面清单	否	无	16.44%
268	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	信号	200	60.06%	39.88	39.88	未进入负面清单	否	无	11.38%
269	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	917铁矿线	巴沟河东组分台(19年低改)	50	37.26%	21.37	21.37	未进入负面清单	否	无	12.76%
270	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	公主坟东1台区变压器	100	62.29%	17.71	17.71	未进入负面清单	否	无	18.29%
271	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	南沟下变压器	100	70.62%	9.38	9.38	未进入负面清单	否	无	15.66%
272	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	小一组配电变压器	100	69.73%	10.27	10.27	未进入负面清单	否	无	12.06%
273	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	221南大线	哈脑营李明国大棚	20	62.96%	3.41	3.41	未进入负面清单	否	无	18.45%
274	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	山根上变压器	200	25.28%	109.44	109.44	未进入负面清单	否	无	10.78%
275	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	222南图线	老爷庙变压器(巴忙线)	100	41.97%	38.03	38.03	未进入负面清单	否	无	14.03%
276	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子小木匠沟50kVA	100	23.36%	56.64	56.64	未进入负面清单	否	无	8.96%
277	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	小东营(19低改)	50	68.33%	5.84	5.84	未进入负面清单	否	无	13.78%
278	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	山根下变压器	315	57.05%	72.29	72.29	未进入负面清单	否	无	17.42%
279	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	222南图线	章吉营乡南沟(15年)	50	41.95%	19.03	19.03	未进入负面清单	否	无	16.57%
280	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	222南图线	章吉营章西20kVA	200	40.37%	79.26	79.26	未进入负面清单	否	无	15.83%
281	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	宝神庙分歧下木匠沟设施大棚配变	50	27.80%	26.10	26.10	未进入负面清单	否	无	16.81%
282	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	222南图线	章吉营西营子50kVA	80	41.08%	31.14	31.14	未进入负面清单	否	无	15.64%
283	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营钱家沟10kVA	50	21.11%	29.45	29.45	未进入负面清单	否	无	14.68%

284	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	八南组分台变压器	100	17.70%	62.30	62.30	未进入负面清单	否	无	6.15%
285	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	铍子炉组变压器	50	69.73%	5.14	5.14	未进入负面清单	否	无	13.54%
286	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	丰下组变压器	80	57.22%	18.22	18.22	未进入负面清单	否	无	10.93%
287	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子马米营20kVA	20	71.09%	1.78	1.78	未进入负面清单	否	无	6.16%
288	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	222南图线	章吉营沟南（2.0工程）	200	73.36%	13.28	13.28	未进入负面清单	否	无	13.96%
289	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营松二30kVA	30	68.15%	3.56	3.56	未进入负面清单	否	无	13.92%
290	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	平房（2.0工程）	200	65.15%	29.70	29.70	未进入负面清单	否	无	5.45%
291	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	八家子喇嘛灯台变压器	80	19.90%	48.08	48.08	未进入负面清单	否	无	6.55%
292	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	靠山屯（83）	200	34.41%	91.18	91.18	未进入负面清单	否	无	10.56%
293	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	小石匠沟变压器（能效）	200	22.68%	114.64	114.64	未进入负面清单	否	无	16.78%
294	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	菜营子（2.0工程）	100	26.84%	53.16	53.16	未进入负面清单	否	无	14.97%
295	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	龙王庙台变压器新	30	55.45%	7.37	7.37	未进入负面清单	否	无	15.88%
296	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	红村二设施农业大棚1	30	36.69%	12.99	12.99	未进入负面清单	否	无	18.11%
297	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	大板南孤家30kVA	30	46.80%	9.96	9.96	未进入负面清单	否	无	18.15%
298	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	10kV八家子线八家子四家子	50	74.13%	2.94	2.94	未进入负面清单	否	无	8.04%
299	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	菜营子设施农业大棚	200	48.75%	62.50	62.50	未进入负面清单	否	无	9.00%
300	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	红村一设施农业1	50	53.37%	13.32	13.32	未进入负面清单	否	无	15.49%
301	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	大板波台沟大棚15	50	33.86%	23.07	23.07	未进入负面清单	否	无	15.32%
302	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	上瓦房（2.0工程）	100	66.63%	13.37	13.37	未进入负面清单	否	无	8.21%
303	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	大东沟（83）	100	44.75%	35.25	35.25	未进入负面清单	否	无	12.87%
304	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	王家庄（19低改）	50	25.39%	27.31	27.31	未进入负面清单	否	无	6.25%

305	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营牛羊沟50kVA	200	57.09%	45.82	45.82	未进入负面清单	否	无	9.04%
306	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	西高楼一组（2.0工程）	400	25.41%	218.36	218.36	未进入负面清单	否	无	17.85%
307	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	北山二组配变新	30	37.30%	12.81	12.81	未进入负面清单	否	无	6.08%
308	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	刘家沟二组（2.0工程）	400	55.69%	97.24	97.24	未进入负面清单	否	无	12.24%
309	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土城子线供销社变压器	100	72.75%	7.25	7.25	未进入负面清单	否	无	12.38%
310	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土城子三、西（15年）	200	50.53%	58.94	58.94	未进入负面清单	否	无	14.46%
311	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土四五组配变	100	31.37%	48.63	48.63	未进入负面清单	否	无	12.94%
312	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土城子中学（2.0工程）	400	29.62%	201.52	201.52	未进入负面清单	否	无	17.81%
313	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土城子线五间房西沟一组分台变压器	50	42.27%	18.87	18.87	未进入负面清单	否	无	15.76%
314	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	柳树沟(能效)	200	16.95%	126.10	126.10	未进入负面清单	否	无	3.12%
315	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	五间房镇预制件（15年）	50	63.55%	8.23	8.23	未进入负面清单	否	无	10.86%
316	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土前街1-2配变	200	59.42%	41.16	41.16	未进入负面清单	否	无	17.93%
317	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	米家沟小区	100	72.92%	7.08	7.08	未进入负面清单	否	无	16.05%
318	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	白苍西	80	62.25%	14.20	14.20	未进入负面清单	否	无	14.92%
319	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	pms_娄北	30	58.14%	6.56	6.56	未进入负面清单	否	无	5.38%
320	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	pms_解家沟小区	50	21.39%	29.31	29.31	未进入负面清单	否	无	5.47%
321	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	东范杖子1	50	62.91%	8.55	8.55	未进入负面清单	否	无	17.50%
322	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	十二吐莫西养鸡小区柱上变压器	160	22.21%	92.46	92.46	未进入负面清单	否	无	14.49%
323	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	崔家沟	50	55.63%	12.19	12.19	未进入负面清单	否	无	12.63%
324	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	孙明喜小区	80	29.14%	40.69	40.69	未进入负面清单	否	无	13.75%
325	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	宁家沟小区	30	46.24%	10.13	10.13	未进入负面清单	否	无	18.41%

326	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	113泉十线	10kV泉巨永线台吉沟小区	80	46.35%	26.92	26.92	未进入负面清单	否	无	9.17%
327	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	十二西小区	200	68.89%	22.22	22.22	未进入负面清单	否	无	14.73%
328	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	pms_泉西	200	27.48%	105.04	105.04	未进入负面清单	否	无	11.78%
329	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	解家沟变压器（83）	200	58.90%	42.20	42.20	未进入负面清单	否	无	7.76%
330	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	113泉十线	pms_台吉沟北	50	61.81%	9.10	9.10	未进入负面清单	否	无	8.79%
331	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	pms_伊家沟	50	38.98%	20.51	20.51	未进入负面清单	否	无	11.49%
332	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	米家沟	50	20.64%	29.68	29.68	未进入负面清单	否	无	17.35%
333	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	下十二(83)	200	53.38%	53.24	53.24	未进入负面清单	否	无	11.82%
334	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	柿子沟外	50	38.63%	20.69	20.69	未进入负面清单	否	无	12.42%
335	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	刘组	200	64.06%	31.88	31.88	未进入负面清单	否	无	6.41%
336	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	存北沟(19低改)	200	33.16%	93.68	93.68	未进入负面清单	否	无	15.82%
337	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	113泉十线	pms_平东小区	50	62.41%	8.80	8.80	未进入负面清单	否	无	6.64%
338	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	后铁	50	40.64%	19.68	19.68	未进入负面清单	否	无	7.21%
339	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	下十二分歧洞长沟变压器	100	67.81%	12.19	12.19	未进入负面清单	否	无	6.29%
340	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	巴里三（2.0工程）	100	44.72%	35.28	35.28	未进入负面清单	否	无	11.68%
341	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线51右14#变压器	200	26.51%	106.98	106.98	未进入负面清单	否	无	7.40%
342	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	方申北大棚小区	50	26.60%	26.70	26.70	未进入负面清单	否	无	12.88%
343	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	关一变台	100	72.64%	7.36	7.36	未进入负面清单	否	无	8.14%
344	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	马家店变台	30	42.58%	11.23	11.23	未进入负面清单	否	无	7.41%
345	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	新丘大棚小区	200	43.22%	73.56	73.56	未进入负面清单	否	无	10.55%
346	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	孙井付养殖小区配电变压器	50	36.82%	21.59	21.59	未进入负面清单	否	无	10.18%

347	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	姜家营台	100	69.01%	10.99	10.99	未进入负面清单	否	无	16.03%
348	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	勿苏吐鲁河套大棚	50	71.77%	4.12	4.12	未进入负面清单	否	无	18.38%
349	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	陈家梁村梁上东组小区	200	66.01%	27.98	27.98	未进入负面清单	否	无	15.13%
350	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	10kv塔黑线牛前分歧前梅林四组井分支前梅林四组井变压器	50	60.52%	9.74	9.74	未进入负面清单	否	无	8.08%
351	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	勿苏吐鲁西小区变压器	30	65.91%	4.23	4.23	未进入负面清单	否	无	11.06%
352	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	陈家梁小区	100	63.21%	16.79	16.79	未进入负面清单	否	无	15.07%
353	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	10kv北乡直线赵家店分歧西沟井分支北塔镇西沟井变压器	50	59.10%	10.45	10.45	未进入负面清单	否	无	15.17%
354	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	西山大棚小区1	80	40.41%	31.67	31.67	未进入负面清单	否	无	13.63%
355	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	北沟四台	100	37.19%	42.81	42.81	未进入负面清单	否	无	6.27%
356	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	广富北山大棚小区	200	37.54%	84.92	84.92	未进入负面清单	否	无	17.52%
357	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	南山欧阳养殖小区	50	36.02%	21.99	21.99	未进入负面清单	否	无	14.51%
358	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1516塔黑线	白塔子道南大棚	80	37.61%	33.91	33.91	未进入负面清单	否	无	6.01%
359	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	三窝铺二组	50	47.88%	16.06	16.06	未进入负面清单	否	无	17.62%
360	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	王建财小区配电变压器	50	25.51%	27.25	27.25	未进入负面清单	否	无	13.44%
361	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	孙家湾（2.0工程）	200	61.79%	36.42	36.42	未进入负面清单	否	无	16.47%
362	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	八家子龙营子20kVA	200	18.99%	122.02	122.02	未进入负面清单	否	无	6.51%
363	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营胡铁沟（2.0工程）	200	72.72%	14.56	14.56	未进入负面清单	否	无	8.53%
364	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子下十家子50kVA	200	19.21%	121.58	121.58	未进入负面清单	否	无	12.31%
365	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	七家子养殖小区	315	33.79%	145.56	145.56	未进入负面清单	否	无	18.04%
366	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	大板沙铺台20kVA	50	52.68%	13.66	13.66	未进入负面清单	否	无	13.30%

367	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	二官营（2.0工程）	200	29.45%	101.10	101.10	未进入负面清单	否	无	8.28%
368	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	大板老西沟20kVA	50	43.43%	18.29	18.29	未进入负面清单	否	无	14.48%
369	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	10kV八家子线西大营子1	100	37.92%	42.08	42.08	未进入负面清单	否	无	8.40%
370	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	小东沟（83）	200	58.06%	43.88	43.88	未进入负面清单	否	无	6.42%
371	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	pms_大板新开岭20kVA	100	58.57%	21.43	21.43	未进入负面清单	否	无	17.28%
372	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	大板波台沟一队30kVA	200	71.73%	16.54	16.54	未进入负面清单	否	无	9.85%
373	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	大板哑吧沟20kVA	20	53.04%	5.39	5.39	未进入负面清单	否	无	11.29%
374	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	八家子下蛤蟆台30kVA	100	51.86%	28.14	28.14	未进入负面清单	否	无	5.97%
375	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	大板森林屯20kVA	20	25.68%	10.86	10.86	未进入负面清单	否	无	16.18%
376	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	大板北孤家30kVA	30	25.53%	16.34	16.34	未进入负面清单	否	无	6.42%
377	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	黄营子	160	30.51%	79.18	79.18	未进入负面清单	否	无	18.27%
378	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子三家子	50	36.49%	21.76	21.76	未进入负面清单	否	无	17.31%
379	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	朝阳沟（19低改）	200	24.53%	110.94	110.94	未进入负面清单	否	无	6.83%
380	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	大板马家沟15	50	22.00%	29.00	29.00	未进入负面清单	否	无	11.32%
381	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营三家子30kVA	100	26.15%	53.85	53.85	未进入负面清单	否	无	13.58%
382	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	道西变压器	200	25.02%	109.96	109.96	未进入负面清单	否	无	13.13%
383	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	pms_八家子水泉	100	50.00%	30.00	30.00	未进入负面清单	否	无	10.17%
384	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	下河山（2.0工程）	100	55.89%	24.11	24.11	未进入负面清单	否	无	6.81%
385	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营黑蹄沟30kVA	20	54.37%	5.13	5.13	未进入负面清单	否	无	8.61%
386	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营松一30kVA	200	28.36%	103.28	103.28	未进入负面清单	否	无	18.13%
387	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	铁路变压器	200	54.79%	50.42	50.42	未进入负面清单	否	无	13.45%

388	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	东大营子（2.0工程）	400	45.79%	136.84	136.84	未进入负面清单	否	无	6.67%
389	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子公主坟30kVA	50	37.43%	21.29	21.29	未进入负面清单	否	无	11.11%
390	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	西四家板（19低改）	200	56.29%	47.42	47.42	未进入负面清单	否	无	5.91%
391	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	小平（2.0工程）	100	63.48%	16.52	16.52	未进入负面清单	否	无	12.70%
392	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	太平沟变压器	50	64.12%	7.94	7.94	未进入负面清单	否	无	13.47%
393	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线2#变压器	315	54.80%	79.38	79.38	未进入负面清单	否	无	10.76%
394	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	上红庙变压器1	100	28.53%	51.47	51.47	未进入负面清单	否	无	14.83%
395	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	闹沟变压器1	10	39.47%	4.05	4.05	未进入负面清单	否	无	13.24%
396	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	陈家沟大棚变压器1	30	44.16%	10.75	10.75	未进入负面清单	否	无	17.61%
397	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	穴家沟变压器	20	29.89%	10.02	10.02	未进入负面清单	否	无	9.45%
398	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	儿马沟变压器1	20	62.00%	3.60	3.60	未进入负面清单	否	无	6.10%
399	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	下红庙变压器	100	45.26%	34.74	34.74	未进入负面清单	否	无	10.72%
400	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	马干沟西山果园	50	47.31%	16.35	16.35	未进入负面清单	否	无	15.71%
401	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	下红庙分台变压器	100	67.27%	12.73	12.73	未进入负面清单	否	无	9.36%
402	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	中红庙（2.0工程）	100	45.71%	34.29	34.29	未进入负面清单	否	无	17.90%
403	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	马干沟大棚变压器	30	32.89%	14.13	14.13	未进入负面清单	否	无	17.27%
404	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	梨树沟变压器1	20	54.60%	5.08	5.08	未进入负面清单	否	无	8.76%
405	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	猪场变压器	100	41.04%	38.96	38.96	未进入负面清单	否	无	5.84%
406	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	下靠山	30	25.69%	16.29	16.29	未进入负面清单	否	无	6.69%
407	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	兴开岭日光大棚小区	100	54.46%	25.54	25.54	未进入负面清单	否	无	9.82%
408	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	上刘龙（2.0工程）	100	63.57%	16.43	16.43	未进入负面清单	否	无	7.46%

409	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	兴顺德变台(83)	200	37.43%	85.14	85.14	未进入负面清单	否	无	5.37%
410	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	水泉（业扩）	100	62.05%	17.95	17.95	未进入负面清单	否	无	10.16%
411	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	干沟子（2.0工程）	100	42.94%	37.06	37.06	未进入负面清单	否	无	8.18%
412	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	双庙变台	30	42.88%	11.14	11.14	未进入负面清单	否	无	10.09%
413	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	下杖子西山变台	50	21.57%	29.22	29.22	未进入负面清单	否	无	11.15%
414	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	王东海大棚小区变压器	30	44.44%	10.67	10.67	未进入负面清单	否	无	16.49%
415	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	程守荣养殖小区变压器	80	64.43%	12.46	12.46	未进入负面清单	否	无	8.61%
416	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	巴沟村东南洼4号日光温室变压器	30	56.75%	6.98	6.98	未进入负面清单	否	无	8.33%
417	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	张军海大棚小区变压器	50	54.02%	12.99	12.99	未进入负面清单	否	无	9.44%
418	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	黄后小区变压器	50	39.38%	20.31	20.31	未进入负面清单	否	无	13.39%
419	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	巴沟村东南洼组变压器	50	51.92%	14.04	14.04	未进入负面清单	否	无	16.32%
420	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	邱家沟里变压器	200	26.96%	106.08	106.08	未进入负面清单	否	无	9.36%
421	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	果树队变台	50	40.78%	19.61	19.61	未进入负面清单	否	无	13.72%
422	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	徐金龙大棚小区变压器	80	56.25%	19.00	19.00	未进入负面清单	否	无	10.24%
423	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	姚立峰日光温室小区	50	66.28%	6.86	6.86	未进入负面清单	否	无	16.31%
424	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	下奈东(83)	200	49.32%	61.36	61.36	未进入负面清单	否	无	12.64%
425	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	白苍东(19低改)	200	43.11%	73.78	73.78	未进入负面清单	否	无	14.99%
426	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	扣南	200	26.10%	107.80	107.80	未进入负面清单	否	无	11.22%
427	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	板东沟变台	100	62.60%	17.40	17.40	未进入负面清单	否	无	9.86%
428	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	娄南（2.0工程）	200	32.65%	94.70	94.70	未进入负面清单	否	无	16.00%
429	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	下靠山大棚小区	30	65.81%	4.26	4.26	未进入负面清单	否	无	10.71%

430	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	十二道养殖变台	30	38.93%	12.32	12.32	未进入负面清单	否	无	18.24%
431	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	上官地	200	69.04%	21.92	21.92	未进入负面清单	否	无	15.89%
432	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	113泉十线	泉平东	80	52.22%	22.22	22.22	未进入负面清单	否	无	11.93%
433	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	泉巨永乡下奈西（15年）	100	58.95%	21.05	21.05	未进入负面清单	否	无	10.95%
434	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	上奈西（2.0工程）	200	65.23%	29.54	29.54	未进入负面清单	否	无	6.65%
435	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	泉巨勇乡存于杖子15	50	69.35%	5.33	5.33	未进入负面清单	否	无	18.18%
436	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	下章（2.0工程）	200	23.06%	113.88	113.88	未进入负面清单	否	无	15.75%
437	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	上双	30	20.99%	17.70	17.70	未进入负面清单	否	无	7.20%
438	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	10kV泉巨永线下十二东	200	30.25%	99.50	99.50	未进入负面清单	否	无	13.16%
439	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	扣卜营分歧43号杆变压器	100	47.24%	32.76	32.76	未进入负面清单	否	无	12.72%
440	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	红旗沟	30	57.57%	6.73	6.73	未进入负面清单	否	无	13.83%
441	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	兴顺德养殖厂	80	18.94%	48.85	48.85	未进入负面清单	否	无	15.88%
442	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	齐杖子变台	200	61.62%	36.76	36.76	未进入负面清单	否	无	14.79%
443	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	敬老院1	200	59.87%	40.26	40.26	未进入负面清单	否	无	9.08%
444	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	碾坊院（83）	200	45.90%	68.20	68.20	未进入负面清单	否	无	16.86%
445	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	存珠营分(19低改)	100	58.59%	21.41	21.41	未进入负面清单	否	无	13.90%
446	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	娄西	100	55.57%	24.43	24.43	未进入负面清单	否	无	17.90%
447	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	大家营小区	50	33.57%	23.22	23.22	未进入负面清单	否	无	16.73%
448	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	五家子变压器（2.0工程）	200	56.29%	47.42	47.42	未进入负面清单	否	无	5.80%
449	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	10kv黑泉线四万贯分歧板达营村河南井分支板达营村河南井变压器	100	24.64%	55.36	55.36	未进入负面清单	否	无	15.75%

450	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	黄家沟（2.0工程）	400	62.88%	68.48	68.48	未进入负面清单	否	无	13.56%
451	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	pms_宝树营	200	32.89%	94.22	94.22	未进入负面清单	否	无	16.52%
452	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	113泉十线	台西	100	57.00%	23.00	23.00	未进入负面清单	否	无	8.81%
453	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	泉干沟	100	58.28%	21.72	21.72	未进入负面清单	否	无	7.31%
454	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	西树林大棚（能效）	400	25.42%	218.32	218.32	未进入负面清单	否	无	17.81%
455	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	东沟大棚小区	30	33.19%	14.04	14.04	未进入负面清单	否	无	12.87%
456	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	郎南变台(83)	200	55.73%	48.54	48.54	未进入负面清单	否	无	10.40%
457	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土城子线抗旱变压器	100	58.79%	21.21	21.21	未进入负面清单	否	无	10.14%
458	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	10kv土城子线西高楼养殖分歧西高楼北顺道井变压器	50	55.94%	12.03	12.03	未进入负面清单	否	无	14.57%
459	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	陈家窝铺变台(83)	200	20.33%	119.34	119.34	未进入负面清单	否	无	12.26%
460	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	祥顺号养殖小区	100	53.52%	26.48	26.48	未进入负面清单	否	无	8.84%
461	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	10kv大三家线811单元乃林皋中小区	80	26.60%	42.72	42.72	未进入负面清单	否	无	14.32%
462	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	10kv大兴线果园分歧兴隆沟村机井变压器	50	36.31%	21.85	21.85	未进入负面清单	否	无	13.21%
463	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	上大庙变台	200	28.13%	103.74	103.74	未进入负面清单	否	无	10.19%
464	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	东沟养殖小区	50	42.93%	18.54	18.54	未进入负面清单	否	无	10.74%
465	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	榛子沟变台	100	21.69%	58.31	58.31	未进入负面清单	否	无	18.11%
466	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	兴开岭（2.0工程）	200	63.24%	33.52	33.52	未进入负面清单	否	无	16.38%
467	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	下南沟（2.0工程）	200	52.58%	54.84	54.84	未进入负面清单	否	无	5.34%
468	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	王家窝铺变台	80	65.16%	11.87	11.87	未进入负面清单	否	无	11.90%
469	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	兴乡政府变压器	50	69.53%	5.24	5.24	未进入负面清单	否	无	12.28%

470	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	白塔子五组（2.0工程）	200	60.16%	39.68	39.68	未进入负面清单	否	无	6.43%
471	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	赵家店分歧方申一	200	61.72%	36.56	36.56	未进入负面清单	否	无	9.74%
472	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	方三	315	38.65%	130.25	130.25	未进入负面清单	否	无	12.66%
473	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	双庙	100	67.05%	12.95	12.95	未进入负面清单	否	无	7.96%
474	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	明杖子变台	30	22.25%	17.33	17.33	未进入负面清单	否	无	14.22%
475	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	米西变台	50	54.96%	12.52	12.52	未进入负面清单	否	无	11.05%
476	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	北沟三台变压器	200	22.65%	114.70	114.70	未进入负面清单	否	无	10.50%
477	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	塔西	100	58.29%	21.71	21.71	未进入负面清单	否	无	7.94%
478	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	后梅林小区变压器	30	24.86%	16.54	16.54	未进入负面清单	否	无	14.75%
479	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	水泥厂家属院变台	20	34.41%	9.12	9.12	未进入负面清单	否	无	15.18%
480	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	南沟南1	30	59.03%	6.29	6.29	未进入负面清单	否	无	10.83%
481	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	大乌兰配电变压器	200	19.58%	120.84	120.84	未进入负面清单	否	无	17.12%
482	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	二井南变台	30	71.09%	2.67	2.67	未进入负面清单	否	无	5.76%
483	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	二井北变台	400	48.82%	124.72	124.72	未进入负面清单	否	无	5.25%
484	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	南天门（83）	200	45.45%	69.10	69.10	未进入负面清单	否	无	18.38%
485	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑四（2.0工程）	400	38.16%	167.36	167.36	未进入负面清单	否	无	7.98%
486	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子宝神庙50kVA	200	58.96%	42.08	42.08	未进入负面清单	否	无	7.43%
487	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	腰营子	50	34.36%	22.82	22.82	未进入负面清单	否	无	12.24%
488	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子台区	100	39.40%	40.60	40.60	未进入负面清单	否	无	8.67%
489	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	哈脑营（2.0工程）	200	66.56%	26.88	26.88	未进入负面清单	否	无	15.23%
490	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kV下府线山嘴变压器	100	72.35%	7.65	7.65	未进入负面清单	否	无	7.26%

491	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	台上（小区）变压器	30	64.83%	4.55	4.55	未进入负面清单	否	无	9.00%
492	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	农场（2.0工程）	200	68.57%	22.86	22.86	未进入负面清单	否	无	18.44%
493	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	房家沟变压器	20	18.69%	12.26	12.26	未进入负面清单	否	无	15.83%
494	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	扣北营小学变压器1	50	60.31%	9.85	9.85	未进入负面清单	否	无	16.91%
495	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kV下府线山神沟台区1号变压器	50	53.88%	13.06	13.06	未进入负面清单	否	无	9.19%
496	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	台上（18结余）	200	18.59%	122.82	122.82	未进入负面清单	否	无	6.23%
497	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	扣北营居民点变压器	50	70.52%	4.74	4.74	未进入负面清单	否	无	17.87%
498	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	凌北西变压器	50	74.72%	2.64	2.64	未进入负面清单	否	无	6.74%
499	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	瓦房沟变压器	50	41.65%	19.18	19.18	未进入负面清单	否	无	9.53%
500	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	10kV上园线213单元白塔东	200	62.02%	35.96	35.96	未进入负面清单	否	无	5.59%
501	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kv下府线艾树沟村井变压器	50	31.27%	24.37	24.37	未进入负面清单	否	无	7.01%
502	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	下达子变压器	50	53.78%	13.11	13.11	未进入负面清单	否	无	5.67%
503	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kV下府线西大沟台区变压器	50	20.72%	29.64	29.64	未进入负面清单	否	无	11.58%
504	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kv下府线樊家湾分支樊家湾二号井变压器	50	58.79%	10.61	10.61	未进入负面清单	否	无	8.82%
505	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kv下府线凌东分歧三府村凌北老纪水井变压器	50	67.33%	6.34	6.34	未进入负面清单	否	无	8.11%
506	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	高家石厂变压器	50	42.11%	18.95	18.95	未进入负面清单	否	无	6.30%
507	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	卧里变压器1	20	26.34%	10.73	10.73	未进入负面清单	否	无	8.37%
508	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	东区（18结余）	200	59.98%	40.04	40.04	未进入负面清单	否	无	9.68%
509	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	邓家湾变压器	30	32.92%	14.12	14.12	未进入负面清单	否	无	15.41%
510	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kV下府线新立屯变压器	20	46.72%	6.66	6.66	未进入负面清单	否	无	15.06%
511	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	pms_庙西变压器	50	27.13%	26.44	26.44	未进入负面清单	否	无	8.96%

512	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kV下府线萝卜沟变压器	80	35.13%	35.90	35.90	未进入负面清单	否	无	9.76%
513	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	上达子变压器	30	34.51%	13.65	13.65	未进入负面清单	否	无	10.79%
514	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	台居民点变压器	50	58.91%	10.55	10.55	未进入负面清单	否	无	17.38%
515	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kv下府线艾树沟村灌溉井变压器	50	42.35%	18.83	18.83	未进入负面清单	否	无	5.37%
516	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	西一队变台	100	39.68%	40.32	40.32	未进入负面清单	否	无	9.69%
517	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	林场变台	200	55.60%	48.80	48.80	未进入负面清单	否	无	9.41%
518	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	三台庙东（15年）	100	55.67%	24.33	24.33	未进入负面清单	否	无	12.16%
519	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kv下府线庙台分歧坤头龙沟村3号井分支坤头龙沟村3号井变压器	50	26.00%	27.00	27.00	未进入负面清单	否	无	6.13%
520	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kv大下府线凌东分歧十卧分支海清房井分支十二台村水泉沟梁水井变压器	50	26.28%	26.86	26.86	未进入负面清单	否	无	14.02%
521	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	于龙沟变压器	20	25.28%	10.94	10.94	未进入负面清单	否	无	10.18%
522	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	坤山变压器	30	59.39%	6.18	6.18	未进入负面清单	否	无	15.51%
523	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kv下府线三府村林孝恩水井分支三府村林孝恩水井变压器	50	41.59%	19.21	19.21	未进入负面清单	否	无	17.94%
524	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	小南山变压器	30	65.13%	4.46	4.46	未进入负面清单	否	无	11.51%
525	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	凌家东坡变压器	30	27.69%	15.69	15.69	未进入负面清单	否	无	11.33%
526	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	高（2.0工程）	100	43.46%	36.54	36.54	未进入负面清单	否	无	16.15%
527	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	唐家电变压器	50	40.28%	19.86	19.86	未进入负面清单	否	无	10.54%
528	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	乌拉草变压器1	20	68.22%	2.36	2.36	未进入负面清单	否	无	16.07%
529	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	下刘龙（2.0工程）	200	50.20%	59.60	59.60	未进入负面清单	否	无	15.04%
530	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	后来代沟变台	50	18.04%	30.98	30.98	未进入负面清单	否	无	11.27%

531	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	马窝铺（2.0工程）	200	48.18%	63.64	63.64	未进入负面清单	否	无	16.38%
532	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	郑北沟变压器	50	23.89%	28.06	28.06	未进入负面清单	否	无	16.28%
533	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	马干沟（2.0工程）	200	49.55%	60.90	60.90	未进入负面清单	否	无	7.60%
534	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	大巴里小区变压器	30	31.80%	14.46	14.46	未进入负面清单	否	无	10.40%
535	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	平九东（15年）	100	66.75%	13.25	13.25	未进入负面清单	否	无	12.55%
536	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	10KV西乌线姜家沟分歧董志斌分支大巴里村姜家沟机井变压器	50	34.48%	22.76	22.76	未进入负面清单	否	无	8.15%
537	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	李队变压器	50	67.45%	6.28	6.28	未进入负面清单	否	无	16.24%
538	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	矫二三变压器	100	58.33%	21.67	21.67	未进入负面清单	否	无	15.00%
539	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1105常刘线	陈家沟（2.0工程）	100	59.03%	20.97	20.97	未进入负面清单	否	无	17.03%
540	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	郑家沟变台	50	51.41%	14.30	14.30	未进入负面清单	否	无	11.87%
541	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	黄后组变压器	50	56.28%	11.86	11.86	未进入负面清单	否	无	6.24%
542	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	卧风皋里变压器（83）	200	51.11%	57.78	57.78	未进入负面清单	否	无	11.41%
543	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	下洼小区变压器	50	71.24%	4.38	4.38	未进入负面清单	否	无	6.07%
544	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	板二（2.0工程）	200	17.12%	125.76	125.76	未进入负面清单	否	无	9.74%
545	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	板三变台	100	71.90%	8.10	8.10	未进入负面清单	否	无	13.96%
546	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	祥南	200	24.69%	110.62	110.62	未进入负面清单	否	无	11.90%
547	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	孙家窝铺变台	100	64.08%	15.92	15.92	未进入负面清单	否	无	14.83%
548	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	十二道西变台	30	73.81%	1.86	1.86	未进入负面清单	否	无	16.62%
549	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	季家窝铺	200	32.20%	95.60	95.60	未进入负面清单	否	无	16.47%
550	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	下古家子	315	53.72%	82.78	82.78	未进入负面清单	否	无	18.08%

551	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	东工村线15#变压器	315	34.87%	142.16	142.16	未进入负面清单	否	无	16.46%
552	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	10kV大三线三组4号台区机井变压器	50	30.07%	24.97	24.97	未进入负面清单	否	无	9.95%
553	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	214大园线	大三家线养猪场分支12号杆乃林皋河西分支	80	66.32%	10.94	10.94	未进入负面清单	否	无	13.62%
554	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线李杖子分歧李家湾井分支哈尔脑乡李家湾变压器	50	60.48%	9.76	9.76	未进入负面清单	否	无	6.79%
555	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	双庙变压器1	100	35.90%	44.10	44.10	未进入负面清单	否	无	5.83%
556	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	10kV西王线三家子变压器	250	54.08%	64.80	64.80	未进入负面清单	否	无	7.18%
557	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	10kV乡直线四组台区变压器	50	28.32%	25.84	25.84	未进入负面清单	否	无	7.47%
558	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	山头	50	72.84%	3.58	3.58	未进入负面清单	否	无	6.07%
559	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	王三肉鸡小区	50	58.21%	10.90	10.90	未进入负面清单	否	无	17.72%
560	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	台西线145号杆生金村北洼小区分歧	30	51.34%	8.60	8.60	未进入负面清单	否	无	16.63%
561	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	孙广玉日光大棚小区	50	30.24%	24.88	24.88	未进入负面清单	否	无	6.42%
562	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	焦营子变压器	80	40.17%	31.86	31.86	未进入负面清单	否	无	11.32%
563	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	西官镇扣东（15年）	50	26.28%	26.86	26.86	未进入负面清单	否	无	13.73%
564	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	曼四变压器	100	63.43%	16.57	16.57	未进入负面清单	否	无	15.66%
565	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	来北变压器（83）	200	74.70%	10.60	10.60	未进入负面清单	否	无	11.68%
566	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	韩杖子变压器	400	22.49%	230.04	230.04	未进入负面清单	否	无	17.67%
567	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	来南变压器（83）	200	22.82%	114.36	114.36	未进入负面清单	否	无	10.44%
568	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	沟里变压器	50	68.19%	5.91	5.91	未进入负面清单	否	无	10.60%
569	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	馒头沟八组（15年新增分台区）	50	35.18%	22.41	22.41	未进入负面清单	否	无	6.38%
570	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	庄村(19低改工程)	200	29.76%	100.48	100.48	未进入负面清单	否	无	15.29%

571	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	大巴里四五六（2.0工程）	400	70.99%	36.04	36.04	未进入负面清单	否	无	17.59%
572	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	大巴里八(19低改)	200	49.98%	60.04	60.04	未进入负面清单	否	无	14.61%
573	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	曼八变压器	50	20.07%	29.97	29.97	未进入负面清单	否	无	15.24%
574	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	曼二变压器	50	61.78%	9.11	9.11	未进入负面清单	否	无	13.56%
575	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	王杖子变压器	100	68.83%	11.17	11.17	未进入负面清单	否	无	14.77%
576	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线小王杖子配电变电器	30	35.76%	13.27	13.27	未进入负面清单	否	无	13.87%
577	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	中营子变压器	200	32.64%	94.72	94.72	未进入负面清单	否	无	9.03%
578	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	集体营变压器	100	74.06%	5.94	5.94	未进入负面清单	否	无	8.45%
579	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	乌兰汗南北（15年）	200	27.39%	105.22	105.22	未进入负面清单	否	无	9.37%
580	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	扣一(19低改工程)	200	58.86%	42.28	42.28	未进入负面清单	否	无	15.79%
581	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	庄山后（2.0工程）	100	19.75%	60.25	60.25	未进入负面清单	否	无	15.07%
582	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	潘家沟（2.0工程）	100	59.12%	20.88	20.88	未进入负面清单	否	无	6.62%
583	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	勿小区变压器	100	56.09%	23.91	23.91	未进入负面清单	否	无	14.36%
584	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	山嘴一队变压器	50	20.12%	29.94	29.94	未进入负面清单	否	无	15.88%
585	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	周家洼变压器	200	47.00%	66.00	66.00	未进入负面清单	否	无	7.45%
586	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	文登营变压器	100	58.55%	21.45	21.45	未进入负面清单	否	无	6.17%
587	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	梁杖子二三变压器	100	28.17%	51.83	51.83	未进入负面清单	否	无	10.10%
588	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	曼一(19低改)	100	52.67%	27.33	27.33	未进入负面清单	否	无	5.97%
589	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	水泉二组（2.0工程）	400	39.91%	160.36	160.36	未进入负面清单	否	无	14.76%
590	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	曼村(19低改)	100	72.98%	7.02	7.02	未进入负面清单	否	无	5.71%
591	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	10kV西乌线赵杖子变压器	50	17.04%	31.48	31.48	未进入负面清单	否	无	16.95%

592	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	10kv西王线山嘴村五标39号井分支平房1组新台分支平房1组新台变压器	200	40.98%	78.04	78.04	未进入负面清单	否	无	9.17%
593	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	大巴里七(19低改)	200	71.34%	17.32	17.32	未进入负面清单	否	无	12.65%
594	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	扣四五小区变压器	100	70.57%	9.43	9.43	未进入负面清单	否	无	12.31%
595	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	平房乡政府变压器	80	65.05%	11.96	11.96	未进入负面清单	否	无	16.14%
596	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	大于沟变压器	50	25.40%	27.30	27.30	未进入负面清单	否	无	5.81%
597	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	西官镇山咀二队（15年）	50	73.70%	3.15	3.15	未进入负面清单	否	无	13.34%
598	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线扣四2配电变压器	100	57.53%	22.47	22.47	未进入负面清单	否	无	11.37%
599	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	大巴里七、一台区	200	57.22%	45.56	45.56	未进入负面清单	否	无	11.30%
600	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	大巴里八、二台区	200	54.10%	51.80	51.80	未进入负面清单	否	无	8.83%
601	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	山嘴养殖小区变压器	100	22.00%	58.00	58.00	未进入负面清单	否	无	9.69%
602	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	西官镇扣西（15年）	100	30.75%	49.25	49.25	未进入负面清单	否	无	16.18%
603	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	上家窑西变压器	100	25.15%	54.85	54.85	未进入负面清单	否	无	11.71%
604	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	尹丈子变压器	100	68.65%	11.35	11.35	未进入负面清单	否	无	8.41%
605	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线扣四配电变压器	200	30.98%	98.04	98.04	未进入负面清单	否	无	13.53%
606	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线126单元庄四配电变压器	250	70.20%	24.50	24.50	未进入负面清单	否	无	5.59%
607	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	娇麻沟四五变压器	100	68.11%	11.89	11.89	未进入负面清单	否	无	15.64%
608	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	205宝力线	宝力线14分左4#变压器	200	69.24%	21.52	21.52	未进入负面清单	否	无	10.92%
609	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	开发区（15年新增分台区）	100	17.04%	62.96	62.96	未进入负面清单	否	无	16.23%
610	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	龙潭南（15年）	100	52.52%	27.48	27.48	未进入负面清单	否	无	8.25%
611	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	三家南	200	41.72%	76.56	76.56	未进入负面清单	否	无	17.12%

612	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	龙西沟	50	25.15%	27.43	27.43	未进入负面清单	否	无	11.86%
613	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	10kv西干线乡道南分台一变压器	200	29.54%	100.92	100.92	未进入负面清单	否	无	9.43%
614	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	上元镇吉祥沟（业扩）	200	60.47%	39.06	39.06	未进入负面清单	否	无	12.21%
615	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	榆小区	100	62.97%	17.03	17.03	未进入负面清单	否	无	13.13%
616	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	西四南	200	72.16%	15.68	15.68	未进入负面清单	否	无	5.68%
617	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	西四北	100	38.97%	41.03	41.03	未进入负面清单	否	无	6.24%
618	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	龙潭北(83)	200	45.26%	69.48	69.48	未进入负面清单	否	无	7.60%
619	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	三北	50	23.84%	28.08	28.08	未进入负面清单	否	无	7.22%
620	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	供销社变压器	200	46.45%	67.10	67.10	未进入负面清单	否	无	17.82%
621	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	瓦房小区变压器	20	42.52%	7.50	7.50	未进入负面清单	否	无	14.24%
622	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	勿二变压器	200	67.74%	24.52	24.52	未进入负面清单	否	无	9.42%
623	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	付杖子大棚井	50	22.21%	28.90	28.90	未进入负面清单	否	无	14.03%
624	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	扎兰支76#下庙变压器1	30	74.65%	1.61	1.61	未进入负面清单	否	无	8.95%
625	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	西工村线24分1#变压器	200	54.02%	51.96	51.96	未进入负面清单	否	无	11.85%
626	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	白塔线和尚号柱上变压器	50	42.19%	18.91	18.91	未进入负面清单	否	无	14.74%
627	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	勿上	200	54.58%	50.84	50.84	未进入负面清单	否	无	9.98%
628	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	北沟北台变压器	100	66.77%	13.23	13.23	未进入负面清单	否	无	10.49%
629	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	广富三分支变台	50	28.15%	25.93	25.93	未进入负面清单	否	无	16.13%
630	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	北沟北台变压器1	100	27.62%	52.38	52.38	未进入负面清单	否	无	8.18%
631	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	北沟南台变压器	50	18.68%	30.66	30.66	未进入负面清单	否	无	15.97%
632	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	10kv白塔线陈家梁村委会井变压器	50	55.00%	12.50	12.50	未进入负面清单	否	无	16.16%

633	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	陈家梁大棚小区	80	22.99%	45.61	45.61	未进入负面清单	否	无	8.50%
634	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	上甄	50	53.29%	13.36	13.36	未进入负面清单	否	无	13.05%
635	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	塔东	100	21.74%	58.26	58.26	未进入负面清单	否	无	11.01%
636	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	大点台	30	36.14%	13.16	13.16	未进入负面清单	否	无	13.44%
637	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	勿下	400	57.89%	88.44	88.44	未进入负面清单	否	无	15.47%
638	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	广富东台	100	22.09%	57.91	57.91	未进入负面清单	否	无	5.91%
639	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	10kv白塔线白塔子分陈家梁村河西1号方田井分支陈家梁村河西1号方田井变压器	100	65.98%	14.02	14.02	未进入负面清单	否	无	15.34%
640	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	北塔乡北广夫村东组北山养殖小区	50	25.75%	27.13	27.13	未进入负面清单	否	无	13.37%
641	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	广二分支变台	50	68.87%	5.57	5.57	未进入负面清单	否	无	6.83%
642	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	广富西	80	46.31%	26.95	26.95	未进入负面清单	否	无	16.43%
643	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	北塔子乡北沟（15年）	50	18.26%	30.87	30.87	未进入负面清单	否	无	11.54%
644	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	陈家梁变台	50	71.34%	4.33	4.33	未进入负面清单	否	无	9.24%
645	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	旧烧锅变压器	100	35.34%	44.66	44.66	未进入负面清单	否	无	11.06%
646	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	110南山线	南山线3左2#变压器	315	20.20%	188.37	188.37	未进入负面清单	否	无	16.71%
647	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	108工农线	工农线39左2#变压器	315	56.45%	74.18	74.18	未进入负面清单	否	无	12.25%
648	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1527前梅线	后西（2.0工程）	200	22.47%	115.06	115.06	未进入负面清单	否	无	12.97%
649	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1527前梅线	前梅林四	50	26.78%	26.61	26.61	未进入负面清单	否	无	10.10%
650	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	扣二(19低改工程)	200	33.94%	92.12	92.12	未进入负面清单	否	无	13.43%
651	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	107特供线	特供线5#变压器	315	71.95%	25.36	25.36	未进入负面清单	否	无	5.31%
652	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线耿家沟配电变压器	30	66.30%	4.11	4.11	未进入负面清单	否	无	8.54%

653	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	陈家队	10	68.56%	1.14	1.14	未进入负面清单	否	无	14.44%
654	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	扣河北（19低改）	200	43.18%	73.64	73.64	未进入负面清单	否	无	14.56%
655	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	10kV西乌线大巴里路南分支大巴里村五组机井变压器	100	26.81%	53.19	53.19	未进入负面清单	否	无	10.98%
656	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线哈十五井配电变压器	30	66.76%	3.97	3.97	未进入负面清单	否	无	7.06%
657	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	邓杖子变压器	50	73.14%	3.43	3.43	未进入负面清单	否	无	17.25%
658	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	来四（能效）	200	53.12%	53.76	53.76	未进入负面清单	否	无	6.56%
659	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	10kV西杏线曼六七变压器	50	52.14%	13.93	13.93	未进入负面清单	否	无	11.97%
660	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	预制板厂变压器	50	31.16%	24.42	24.42	未进入负面清单	否	无	10.29%
661	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	文登营大棚小区	80	33.73%	37.02	37.02	未进入负面清单	否	无	7.44%
662	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	东洼井变压器	50	74.81%	2.60	2.60	未进入负面清单	否	无	17.01%
663	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线73号杆变压器	100	70.60%	9.40	9.40	未进入负面清单	否	无	11.99%
664	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线新亭村西北山井分支哈尔脑乡新亭村西北山井变压器	50	27.97%	26.02	26.02	未进入负面清单	否	无	5.30%
665	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	大巴里七大棚变压器	30	53.79%	7.86	7.86	未进入负面清单	否	无	12.11%
666	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	北山小区二变压器	50	21.95%	29.03	29.03	未进入负面清单	否	无	17.28%
667	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	哈弯子(19低改工程)	200	48.09%	63.82	63.82	未进入负面清单	否	无	11.29%
668	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线小南山配电变压器1	30	43.72%	10.88	10.88	未进入负面清单	否	无	12.59%
669	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	东山东(19低改工程)	100	73.08%	6.92	6.92	未进入负面清单	否	无	15.69%
670	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	哈西沟(19低改工程)	200	71.71%	16.58	16.58	未进入负面清单	否	无	8.38%
671	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	勿六七变压器	80	38.83%	32.94	32.94	未进入负面清单	否	无	10.60%
672	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	梁河东变压器1	80	35.42%	35.66	35.66	未进入负面清单	否	无	6.90%

673	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	小官西（2.0工程）	200	63.32%	33.36	33.36	未进入负面清单	否	无	12.47%
674	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	沟门变压器	80	64.19%	12.65	12.65	未进入负面清单	否	无	15.73%
675	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	西屋铺变压器	50	25.79%	27.11	27.11	未进入负面清单	否	无	13.45%
676	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	勿五变压器	50	51.31%	14.35	14.35	未进入负面清单	否	无	10.22%
677	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	唐杖子变压器	100	46.50%	33.50	33.50	未进入负面清单	否	无	8.81%
678	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	西官营镇西山嘴1号井变压器	50	23.63%	28.19	28.19	未进入负面清单	否	无	11.84%
679	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	10kV西杏线上窑变压器	100	49.00%	31.00	31.00	未进入负面清单	否	无	13.50%
680	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	水泉一组变压器	50	63.12%	8.44	8.44	未进入负面清单	否	无	12.45%
681	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	山咀养殖变压器	100	56.57%	23.43	23.43	未进入负面清单	否	无	5.26%
682	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	北山小区一变压器	50	22.35%	28.83	28.83	未进入负面清单	否	无	5.35%
683	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	勿八(19低改)	100	39.08%	40.92	40.92	未进入负面清单	否	无	9.13%
684	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	成家窝铺变压器	100	26.70%	53.30	53.30	未进入负面清单	否	无	11.14%
685	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	小官34(19低改工程)	100	43.55%	36.45	36.45	未进入负面清单	否	无	9.05%
686	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	庄河东(19低改工程)	200	39.46%	81.08	81.08	未进入负面清单	否	无	15.14%
687	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	松台沟养殖小区新	30	52.89%	8.13	8.13	未进入负面清单	否	无	13.47%
688	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	庄三（2.0工程）	400	19.05%	243.80	243.80	未进入负面清单	否	无	17.38%
689	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	尹西沟变压器	100	31.38%	48.62	48.62	未进入负面清单	否	无	14.72%
690	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线哈尔脑线王家沟分支19号杆小官下庙小区配电变压器	50	31.73%	24.14	24.14	未进入负面清单	否	无	11.48%
691	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	北山洼变压器	30	68.17%	3.55	3.55	未进入负面清单	否	无	13.25%
692	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	付杖子(19低改)	200	25.84%	108.32	108.32	未进入负面清单	否	无	18.42%

693	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	邮局变压器	10	40.37%	3.96	3.96	未进入负面清单	否	无	17.00%
694	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	山嘴养殖变压器	50	26.51%	26.75	26.75	未进入负面清单	否	无	10.80%
695	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	小西沟	200	34.12%	91.76	91.76	未进入负面清单	否	无	14.25%
696	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	来北养殖小区变压器	80	25.26%	43.79	43.79	未进入负面清单	否	无	13.10%
697	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	玉山加油站变压器	30	16.93%	18.92	18.92	未进入负面清单	否	无	5.32%
698	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	黄营子变压器新	20	39.81%	8.04	8.04	未进入负面清单	否	无	16.68%
699	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线王杖子日光温室小区	50	20.58%	29.71	29.71	未进入负面清单	否	无	10.31%
700	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	勿村变压器	200	50.87%	58.26	58.26	未进入负面清单	否	无	7.40%
701	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	10KV西王线西山嘴村二队机井变压器	50	60.59%	9.71	9.71	未进入负面清单	否	无	17.19%
702	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	曼三变压器	30	45.33%	10.40	10.40	未进入负面清单	否	无	7.35%
703	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	10kV西王线平房小学变压器	50	36.86%	21.57	21.57	未进入负面清单	否	无	11.39%
704	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	韩杖子养殖变压器	80	37.80%	33.76	33.76	未进入负面清单	否	无	6.60%
705	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	庄一组（2.0工程）	200	41.39%	77.22	77.22	未进入负面清单	否	无	14.19%
706	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	10kv西王线山嘴三四五分支山嘴三四五变压器	200	48.71%	62.58	62.58	未进入负面清单	否	无	7.01%
707	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	朝三（能效）	200	68.27%	23.46	23.46	未进入负面清单	否	无	14.91%
708	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	二组南洼灌溉井2台区变压器（能效）	200	35.38%	89.24	89.24	未进入负面清单	否	无	7.64%
709	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	榆北	200	19.21%	121.58	121.58	未进入负面清单	否	无	8.96%
710	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	榆南小区	50	22.16%	28.92	28.92	未进入负面清单	否	无	15.17%
711	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	龙潭养殖小区	50	53.68%	13.16	13.16	未进入负面清单	否	无	8.31%
712	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	榆南	200	38.45%	83.10	83.10	未进入负面清单	否	无	10.34%
713	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	周洪文	80	55.06%	19.95	19.95	未进入负面清单	否	无	14.98%

714	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	10kv西干线龙潭村弯子地大井变压器	50	72.67%	3.67	3.67	未进入负面清单	否	无	6.06%
715	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	两家八天地	50	68.52%	5.74	5.74	未进入负面清单	否	无	7.37%
716	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	pms_养牛小区	100	23.00%	57.00	57.00	未进入负面清单	否	无	10.97%
717	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板南窝铺小区50kVA	80	27.25%	42.20	42.20	未进入负面清单	否	无	7.41%
718	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	小于沟变压器	50	58.16%	10.92	10.92	未进入负面清单	否	无	17.85%
719	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	西官镇西官医院（15年）	50	38.44%	20.78	20.78	未进入负面清单	否	无	13.76%
720	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	105#变压器	160	19.54%	96.74	96.74	未进入负面清单	否	无	7.05%
721	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	二成沟变台	30	33.18%	14.05	14.05	未进入负面清单	否	无	15.04%
722	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	四合城变台	200	23.47%	113.06	113.06	未进入负面清单	否	无	16.66%
723	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板冯家店100kVA	200	55.01%	49.98	49.98	未进入负面清单	否	无	15.88%
724	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板郑家沟井20kVA	20	55.58%	4.88	4.88	未进入负面清单	否	无	7.52%
725	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	山嘴村三四组变压器	100	18.52%	61.48	61.48	未进入负面清单	否	无	6.39%
726	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	站前	50	36.60%	21.70	21.70	未进入负面清单	否	无	10.92%
727	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	八家子南大营子50kVA	100	16.81%	63.19	63.19	未进入负面清单	否	无	4.94%
728	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	214大扭线	太平外组变压器	200	28.07%	103.86	103.86	未进入负面清单	否	无	8.78%
729	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	624宝国老线	北汤沟变压器	30	37.96%	12.61	12.61	未进入负面清单	否	无	14.10%
730	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	刘营子（83）	200	46.44%	67.12	67.12	未进入负面清单	否	无	18.14%
731	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	东姜营	50	63.17%	8.42	8.42	未进入负面清单	否	无	7.16%
732	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板外东沟30kVA	100	38.20%	41.80	41.80	未进入负面清单	否	无	10.09%
733	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	季杖子变压器（83）	200	62.81%	34.38	34.38	未进入负面清单	否	无	10.88%
734	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	后胡台分（19年低改）	50	32.80%	23.60	23.60	未进入负面清单	否	无	10.07%

735	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	季窝铺分台变压器	100	50.64%	29.36	29.36	未进入负面清单	否	无	6.00%
736	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	常河线姜家店变压器	200	38.56%	82.88	82.88	未进入负面清单	否	无	9.06%
737	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	乃河西配电变压器	50	63.79%	8.11	8.11	未进入负面清单	否	无	7.00%
738	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	张玉德大棚小区变压器	80	46.04%	27.17	27.17	未进入负面清单	否	无	7.59%
739	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	小巴里花卉大井配电变压器	50	42.39%	18.81	18.81	未进入负面清单	否	无	7.59%
740	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	后柳条组1台变压器	100	42.27%	37.73	37.73	未进入负面清单	否	无	7.87%
741	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	10kv北干线土洞子分歧黄前分支黄古屯村黄后井变压器	50	55.34%	12.33	12.33	未进入负面清单	否	无	14.00%
742	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	后窑组变压器	100	44.98%	35.02	35.02	未进入负面清单	否	无	16.30%
743	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	海丰村前柳条日光温室变压器	50	35.64%	22.18	22.18	未进入负面清单	否	无	11.01%
744	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	110南山线	南山线31#变压器	315	25.29%	172.34	172.34	未进入负面清单	否	无	6.03%
745	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	110南山线	南山线23左1#变压器	315	44.46%	111.95	111.95	未进入负面清单	否	无	15.77%
746	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	110南山线	南山线20右3#变压器	200	68.04%	23.92	23.92	未进入负面清单	否	无	9.89%
747	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	110南山线	南山线26#变压器	315	50.68%	92.36	92.36	未进入负面清单	否	无	13.99%
748	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	110南山线	南山线9#变压器	400	40.25%	159.00	159.00	未进入负面清单	否	无	6.31%
749	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	常河线常河东变压器	200	27.87%	104.26	104.26	未进入负面清单	否	无	7.42%
750	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	后柳条组变压器	100	69.93%	10.07	10.07	未进入负面清单	否	无	6.64%
751	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	丰上组变压器	30	28.80%	15.36	15.36	未进入负面清单	否	无	17.22%
752	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	海丰村后窑大棚小区变压器	50	63.77%	8.12	8.12	未进入负面清单	否	无	7.84%
753	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板四窝铺100kVA	50	55.80%	12.10	12.10	未进入负面清单	否	无	17.41%
754	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1527前梅线	后1	50	62.92%	8.54	8.54	未进入负面清单	否	无	15.84%

755	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1527前梅线	程家沟	50	51.15%	14.43	14.43	未进入负面清单	否	无	5.76%
756	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	方申二组（83）	400	54.00%	104.00	104.00	未进入负面清单	否	无	13.90%
757	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	109市郊线	市郊线25左2#变压器	200	51.97%	56.06	56.06	未进入负面清单	否	无	12.97%
758	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	黄前组变压器	200	72.20%	15.60	15.60	未进入负面清单	否	无	11.43%
759	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	下洼组变压器	200	52.43%	55.14	55.14	未进入负面清单	否	无	17.67%
760	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	后胡台（19低改）	200	46.15%	67.70	67.70	未进入负面清单	否	无	9.93%
761	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	丁西组变压器（83）	200	74.44%	11.12	11.12	未进入负面清单	否	无	18.22%
762	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	上洼组变压器	100	27.56%	52.44	52.44	未进入负面清单	否	无	17.98%
763	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	炮一（15年）	400	54.37%	102.52	102.52	未进入负面清单	否	无	12.92%
764	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	肖杖子变压器	200	65.88%	28.24	28.24	未进入负面清单	否	无	9.88%
765	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	炮手二组变压器	50	23.85%	28.08	28.08	未进入负面清单	否	无	8.63%
766	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	203吉东线	吉东线23左12右1右支2#变压器	315	27.84%	164.30	164.30	未进入负面清单	否	无	6.67%
767	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	203吉东线	吉东线23左17#变压器	315	36.06%	138.41	138.41	未进入负面清单	否	无	13.88%
768	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	203吉东线	吉东线23左12右3#变压器	315	60.04%	62.87	62.87	未进入负面清单	否	无	16.39%
769	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	203吉东线	吉东线12右5#变压器	315	23.23%	178.83	178.83	未进入负面清单	否	无	15.99%
770	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联线15右13分2支1#变压器	315	23.76%	177.16	177.16	未进入负面清单	否	无	13.58%
771	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	203吉东线	吉东线23左12右8#变压器	250	32.18%	119.55	119.55	未进入负面清单	否	无	10.65%
772	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联花园社区（2.0工程）	400	58.42%	86.32	86.32	未进入负面清单	否	无	9.15%
773	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联15右11分2（2.0工程）	400	66.69%	53.24	53.24	未进入负面清单	否	无	5.91%
774	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	唐房南山配电变压器（能效）	400	20.36%	238.56	238.56	未进入负面清单	否	无	18.45%
775	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联线15右6#变压器	315	43.03%	116.46	116.46	未进入负面清单	否	无	17.08%

776	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联线15右13分3#变压器	315	61.71%	57.61	57.61	未进入负面清单	否	无	9.52%
777	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	103南营联线	周富工地1	315	59.94%	63.19	63.19	未进入负面清单	否	无	12.97%
778	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	东营子变台	30	62.31%	5.31	5.31	未进入负面清单	否	无	18.01%
779	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	松六井变压器	30	21.05%	17.69	17.69	未进入负面清单	否	无	12.93%
780	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	台村养鸡小区变台	100	31.20%	48.80	48.80	未进入负面清单	否	无	12.11%
781	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	大巴里小区二变压器	50	22.38%	28.81	28.81	未进入负面清单	否	无	5.43%
782	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	西官营镇口扣卜营村1号井变压器	50	62.55%	8.73	8.73	未进入负面清单	否	无	15.16%
783	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	哈尔脑分歧69号杆生金窝铺村烤烟小区分支	100	17.46%	62.54	62.54	未进入负面清单	否	无	15.78%
784	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	厚三变压器（83）	200	66.33%	27.34	27.34	未进入负面清单	否	无	13.05%
785	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	下大庙变台	50	31.65%	24.18	24.18	未进入负面清单	否	无	14.29%
786	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	北房申（2.0工程）	200	68.68%	22.64	22.64	未进入负面清单	否	无	13.70%
787	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	四万贯变台	160	17.59%	99.86	99.86	未进入负面清单	否	无	9.94%
788	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	乃林皋(19低改工程)	200	65.09%	29.82	29.82	未进入负面清单	否	无	17.44%
789	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	兴隆沟分歧兴村分支04号杆变压器	400	68.48%	46.08	46.08	未进入负面清单	否	无	16.12%
790	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	917铁矿线	巴沟河东(19低改)	200	40.29%	79.42	79.42	未进入负面清单	否	无	6.59%
791	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	917铁矿线	河西北2台区变压器	100	47.76%	32.24	32.24	未进入负面清单	否	无	7.95%
792	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	10kV八家子线八家子四家子（能效）	200	27.99%	104.02	104.02	未进入负面清单	否	无	11.44%
793	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	东梁后(19低改)	100	61.55%	18.45	18.45	未进入负面清单	否	无	17.81%
794	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	八家子小西沟30kVA	30	66.10%	4.17	4.17	未进入负面清单	否	无	5.47%
795	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	孔里	200	70.06%	19.88	19.88	未进入负面清单	否	无	6.95%
796	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子西姜营子30kVA	30	36.09%	13.17	13.17	未进入负面清单	否	无	16.00%

797	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	中蛤蟆台	100	23.95%	56.05	56.05	未进入负面清单	否	无	13.54%
798	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	土洞子村分台	200	73.61%	12.78	12.78	未进入负面清单	否	无	7.70%
799	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	元宝勇（2.0工程）	400	70.49%	38.04	38.04	未进入负面清单	否	无	15.48%
800	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	南八家设施农业东姜营大棚	30	34.21%	13.74	13.74	未进入负面清单	否	无	8.47%
801	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	红下（18结余）	200	32.21%	95.58	95.58	未进入负面清单	否	无	16.67%
802	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑商店变台	100	53.89%	26.11	26.11	未进入负面清单	否	无	16.34%
803	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kV下府线开发区变压器	100	69.39%	10.61	10.61	未进入负面清单	否	无	17.07%
804	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	10kv大黑山2号线大黑山特别行政管理区0.4kv黑山组台区变压器	200	40.66%	78.68	78.68	未进入负面清单	否	无	9.80%
805	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	水泉沟门变压器	100	29.17%	50.83	50.83	未进入负面清单	否	无	5.61%
806	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	李建城房西（15年新增分台区）	50	50.23%	14.89	14.89	未进入负面清单	否	无	17.53%
807	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	下石厂变压器	30	54.10%	7.77	7.77	未进入负面清单	否	无	12.85%
808	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	北勿养殖小区	20	54.44%	5.11	5.11	未进入负面清单	否	无	15.97%
809	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kv下府线下府开发区三府村新台变压器	315	42.45%	118.28	118.28	未进入负面清单	否	无	6.44%
810	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	新立屯小区变压器	30	53.73%	7.88	7.88	未进入负面清单	否	无	14.23%
811	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	樊家湾（15年）	200	24.39%	111.22	111.22	未进入负面清单	否	无	8.61%
812	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	上炮手变压器	20	48.39%	6.32	6.32	未进入负面清单	否	无	17.91%
813	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	下窝铺养羊小区变压器	20	44.12%	7.18	7.18	未进入负面清单	否	无	9.32%
814	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	庙前屯大棚变压器	30	63.52%	4.94	4.94	未进入负面清单	否	无	6.44%
815	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	厚五变压器	100	58.41%	21.59	21.59	未进入负面清单	否	无	6.44%
816	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	北庙变压器	20	44.22%	7.16	7.16	未进入负面清单	否	无	11.96%

817	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	张罗匠变压器1	20	63.09%	3.38	3.38	未进入负面清单	否	无	15.84%
818	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	官营子变压器	20	64.36%	3.13	3.13	未进入负面清单	否	无	17.20%
819	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	下石湖变压器1	20	25.90%	10.82	10.82	未进入负面清单	否	无	16.03%
820	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	常河线常西变压器	200	17.13%	125.74	125.74	未进入负面清单	否	无	2.25%
821	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	长板沟变压器	50	46.56%	16.72	16.72	未进入负面清单	否	无	12.12%
822	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	樱桃沟变台	315	45.60%	108.36	108.36	未进入负面清单	否	无	16.51%
823	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	下韭菜变压器1	10	17.21%	6.28	6.28	未进入负面清单	否	无	12.04%
824	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	新立电变台	50	44.84%	17.58	17.58	未进入负面清单	否	无	5.74%
825	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	pms_庙子沟变压器1	10	19.74%	6.03	6.03	未进入负面清单	否	无	17.50%
826	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	北水泉大棚变压器	30	39.61%	12.12	12.12	未进入负面清单	否	无	16.74%
827	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	下炮手变压器1	100	38.67%	41.33	41.33	未进入负面清单	否	无	9.49%
828	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	窖梨沟变压器	50	74.28%	2.86	2.86	未进入负面清单	否	无	8.02%
829	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	南庙大棚变压器	20	63.58%	3.28	3.28	未进入负面清单	否	无	11.13%
830	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	油匠沟变压器	50	61.70%	9.15	9.15	未进入负面清单	否	无	7.78%
831	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	下炮手分台变压器	50	74.08%	2.96	2.96	未进入负面清单	否	无	14.85%
832	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	下窝铺（2.0工程）	200	72.24%	15.52	15.52	未进入负面清单	否	无	11.41%
833	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	白银代变压器(83)	200	65.88%	28.24	28.24	未进入负面清单	否	无	10.62%
834	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	曹队变压器	30	64.84%	4.55	4.55	未进入负面清单	否	无	8.64%
835	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	10kV西乌线姜家沟日光温室大棚小区二	50	19.13%	30.44	30.44	未进入负面清单	否	无	16.56%
836	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	高杖子变压器	100	57.16%	22.84	22.84	未进入负面清单	否	无	11.96%
837	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板下烧锅小区30kVA	30	56.40%	7.08	7.08	未进入负面清单	否	无	14.73%

838	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	瓦房村南组变压器	30	21.64%	17.51	17.51	未进入负面清单	否	无	9.85%
839	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	烧地沟变压器（能效）	200	33.23%	93.54	93.54	未进入负面清单	否	无	13.90%
840	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	炮手村后胡台组日光温室变压器	30	46.15%	10.16	10.16	未进入负面清单	否	无	17.89%
841	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	后胡台温室井变压器	30	67.19%	3.84	3.84	未进入负面清单	否	无	10.83%
842	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	巴沟村东南洼组5号日光温室变压器	50	55.20%	12.40	12.40	未进入负面清单	否	无	13.67%
843	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	炮手村大棚小区变压器	30	34.72%	13.58	13.58	未进入负面清单	否	无	9.95%
844	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子车头营子50kVA（能效）	400	37.24%	171.04	171.04	未进入负面清单	否	无	12.21%
845	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	八家子东四家板台变压器（能效）	200	40.19%	79.62	79.62	未进入负面清单	否	无	12.13%
846	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	小八（2.0工程）	400	42.11%	151.56	151.56	未进入负面清单	否	无	9.04%
847	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	622娄来线	上汤沟西变压器	400	54.77%	100.92	100.92	未进入负面清单	否	无	12.56%
848	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	来三	50	57.20%	11.40	11.40	未进入负面清单	否	无	17.90%
849	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	勿分	200	35.65%	88.70	88.70	未进入负面清单	否	无	14.15%
850	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	哈湾子3台区	200	21.49%	117.02	117.02	未进入负面清单	否	无	10.28%
851	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	山咀三十四五（2.0工程）	200	39.99%	80.02	80.02	未进入负面清单	否	无	11.44%
852	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	扣三（2.0工程）	100	69.03%	10.97	10.97	未进入负面清单	否	无	9.11%
853	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线王家沟北坡配电变压器	100	43.25%	36.75	36.75	未进入负面清单	否	无	15.20%
854	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	大巴里一(19低改)	400	47.62%	129.52	129.52	未进入负面清单	否	无	17.01%
855	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	唐杖子（15年新增分台区）	50	41.47%	19.27	19.27	未进入负面清单	否	无	13.70%
856	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	小官中(19低改工程)	200	25.48%	109.04	109.04	未进入负面清单	否	无	11.81%
857	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	尹杖子(19低改)	200	40.70%	78.60	78.60	未进入负面清单	否	无	16.09%
858	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	林业站变压器	20	33.12%	9.38	9.38	未进入负面清单	否	无	8.31%

859	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	凉水河变压器	100	40.42%	39.58	39.58	未进入负面清单	否	无	11.57%
860	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	10kv下府线凉北分歧纸箱厂分支凉水河村凉水河2台区变压器	200	72.56%	14.88	14.88	未进入负面清单	否	无	8.75%
861	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	柳条大棚变压器	50	29.87%	25.07	25.07	未进入负面清单	否	无	10.62%
862	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	大杖子（15年新增分台区）柱上变压器	50	44.49%	17.76	17.76	未进入负面清单	否	无	11.26%
863	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kv下府线中心府台区井变压器	50	64.42%	7.79	7.79	未进入负面清单	否	无	10.78%
864	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kv下府线三组后沟井变压器	50	72.16%	3.92	3.92	未进入负面清单	否	无	13.49%
865	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	北大山变压器	30	58.81%	6.36	6.36	未进入负面清单	否	无	10.19%
866	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	市郊线3左4#变压器	315	67.05%	40.79	40.79	未进入负面清单	否	无	11.90%
867	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	上府组变压器	20	32.74%	9.45	9.45	未进入负面清单	否	无	6.07%
868	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	大梨树大棚小区	30	64.90%	4.53	4.53	未进入负面清单	否	无	14.60%
869	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	下达子（15年新增分台区）	50	48.18%	15.91	15.91	未进入负面清单	否	无	9.24%
870	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	鱼池变压器	50	49.04%	15.48	15.48	未进入负面清单	否	无	11.81%
871	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	红胜上变压器	200	47.56%	64.88	64.88	未进入负面清单	否	无	15.97%
872	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	供电所变压器1	100	20.03%	59.97	59.97	未进入负面清单	否	无	10.81%
873	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	凉水河后变压器	50	59.09%	10.46	10.46	未进入负面清单	否	无	17.07%
874	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	大杖子（2.0工程）	100	48.97%	31.03	31.03	未进入负面清单	否	无	15.31%
875	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	马二变压器	50	40.34%	19.83	19.83	未进入负面清单	否	无	10.93%
876	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	南地小区	50	34.62%	22.69	22.69	未进入负面清单	否	无	7.47%
877	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	10kv上杨线土宝营村东街南沟水井分支东街南沟水井变压器	50	53.33%	13.34	13.34	未进入负面清单	否	无	9.45%

878	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上上线	10kv上园线跑达沟分枝后燕子沟分支张宝吐村达子营水井变压器	50	18.32%	30.84	30.84	未进入负面清单	否	无	6.57%
879	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	上三道	10	24.04%	5.60	5.60	未进入负面清单	否	无	17.23%
880	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上上线	pms_大平山	50	25.89%	27.06	27.06	未进入负面清单	否	无	10.59%
881	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上上线	黄半截沟	30	65.68%	4.30	4.30	未进入负面清单	否	无	10.57%
882	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上上线	孟家电	100	73.15%	6.85	6.85	未进入负面清单	否	无	5.62%
883	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上上线	pms_达子营	20	71.42%	1.72	1.72	未进入负面清单	否	无	12.37%
884	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	胜利屯养殖小区变压器	50	42.70%	18.65	18.65	未进入负面清单	否	无	9.51%
885	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	中三道	30	68.81%	3.36	3.36	未进入负面清单	否	无	15.81%
886	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	下土来变压器	100	68.72%	11.28	11.28	未进入负面清单	否	无	12.44%
887	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	羊胖沟（2.0工程）	100	64.39%	15.61	15.61	未进入负面清单	否	无	8.74%
888	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	黄土梁果园变压器	100	19.16%	60.84	60.84	未进入负面清单	否	无	8.31%
889	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	上元镇中街（15年）	80	66.21%	11.03	11.03	未进入负面清单	否	无	16.83%
890	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上上线	10kv上园线新立屯南地大棚小区分歧二道沟村东小庙水井变压器	50	21.53%	29.24	29.24	未进入负面清单	否	无	11.32%
891	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上上线	西沟	30	41.18%	11.65	11.65	未进入负面清单	否	无	11.98%
892	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	双井子（2.0工程）	200	22.22%	115.56	115.56	未进入负面清单	否	无	16.54%
893	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上上线	上元（2.0工程）	100	67.70%	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	17.84%
894	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上上线	10kv上杨线大虎分歧庙沟分支炒米甸村沟门水井分支炒米甸村沟门水井变压器	50	37.71%	21.15	21.15	未进入负面清单	否	无	17.70%
895	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	靠山屯小区	50	20.71%	29.65	29.65	未进入负面清单	否	无	7.32%
896	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上上线	10kv上杨线大虎分歧炒米甸村东地水井分支东地水井变压器	50	54.42%	12.79	12.79	未进入负面清单	否	无	6.91%

897	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	pms_红东	200	49.23%	61.54	61.54	未进入负面清单	否	无	8.92%
898	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	史家梁	20	67.15%	2.57	2.57	未进入负面清单	否	无	11.45%
899	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	西沟南	50	63.68%	8.16	8.16	未进入负面清单	否	无	16.90%
900	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	pms_尖山沟	50	57.29%	11.36	11.36	未进入负面清单	否	无	12.14%
901	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	大板沟（2.0工程）	200	65.62%	28.76	28.76	未进入负面清单	否	无	7.45%
902	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔滨线126单元下窝铺配电变压器	200	63.80%	32.40	32.40	未进入负面清单	否	无	15.93%
903	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	哈养殖（2.0）	200	56.44%	47.12	47.12	未进入负面清单	否	无	6.39%
904	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	破庙子（2.0工程）	200	40.09%	79.82	79.82	未进入负面清单	否	无	16.92%
905	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	山嘴子	100	42.99%	37.01	37.01	未进入负面清单	否	无	8.83%
906	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	靠山屯变压器	200	74.41%	11.18	11.18	未进入负面清单	否	无	9.70%
907	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	炒米甸变压器	100	62.43%	17.57	17.57	未进入负面清单	否	无	6.54%
908	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	上土来（2.0工程）	100	39.39%	40.61	40.61	未进入负面清单	否	无	7.65%
909	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	移民点（2.0工程）	200	60.78%	38.44	38.44	未进入负面清单	否	无	7.65%
910	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	pms_房申沟变压器	100	26.11%	53.89	53.89	未进入负面清单	否	无	14.25%
911	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	陆家屯变压器	100	48.59%	31.41	31.41	未进入负面清单	否	无	17.89%
912	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	下三道	100	33.11%	46.89	46.89	未进入负面清单	否	无	11.29%
913	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	杨树沟	200	50.10%	59.80	59.80	未进入负面清单	否	无	18.18%
914	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	下甸变压器	100	48.06%	31.94	31.94	未进入负面清单	否	无	15.89%
915	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	三家子	80	64.84%	12.13	12.13	未进入负面清单	否	无	7.84%
916	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	pms_大板沟（上大线）	50	45.56%	17.22	17.22	未进入负面清单	否	无	10.62%
917	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	西四家子（2.0工程）	400	37.37%	170.52	170.52	未进入负面清单	否	无	14.46%

918	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	小根菜沟（2.0工程）	100	60.02%	19.98	19.98	未进入负面清单	否	无	8.15%
919	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	五代沟	30	27.41%	15.78	15.78	未进入负面清单	否	无	7.65%
920	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	西窝铺（2.0工程）	200	34.66%	90.68	90.68	未进入负面清单	否	无	17.12%
921	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	四井家属院变台	50	53.54%	13.23	13.23	未进入负面清单	否	无	14.60%
922	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	小碱洼变台	200	50.15%	59.70	59.70	未进入负面清单	否	无	12.55%
923	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	和南组变台	50	22.01%	29.00	29.00	未进入负面清单	否	无	6.25%
924	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	马北变压器	10	36.38%	4.36	4.36	未进入负面清单	否	无	12.01%
925	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	下沟二组配变	80	17.95%	49.64	49.64	未进入负面清单	否	无	17.04%
926	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	西沟于家湾棚配变	50	37.63%	21.19	21.19	未进入负面清单	否	无	7.62%
927	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	四吉板二组南配变	30	22.85%	17.15	17.15	未进入负面清单	否	无	5.93%
928	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	疙瘩沟大棚变压器	30	31.82%	14.45	14.45	未进入负面清单	否	无	13.44%
929	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	黄土梁（2.0工程）	100	73.10%	6.90	6.90	未进入负面清单	否	无	11.64%
930	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	四吉板林场配变	30	22.78%	17.17	17.17	未进入负面清单	否	无	12.90%
931	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	北山四组（2.0工程）	400	54.76%	100.96	100.96	未进入负面清单	否	无	13.16%
932	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	下沟3-4示范配变	50	39.27%	20.37	20.37	未进入负面清单	否	无	17.74%
933	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	郑家沟果园变压器	100	74.65%	5.35	5.35	未进入负面清单	否	无	6.22%
934	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	旧烧锅小区变压器	30	21.85%	17.45	17.45	未进入负面清单	否	无	18.19%
935	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	新前屯（2.0工程）	100	43.10%	36.90	36.90	未进入负面清单	否	无	13.61%
936	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	芹菜沟变压器1	20	61.21%	3.76	3.76	未进入负面清单	否	无	5.89%
937	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	上沟二六棚配变	100	68.97%	11.03	11.03	未进入负面清单	否	无	15.63%
938	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	常河营乡六家营村水东小区变压器	80	34.09%	36.73	36.73	未进入负面清单	否	无	8.28%

939	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	南蕨菜变压器1	20	67.52%	2.50	2.50	未进入负面清单	否	无	12.96%
940	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	上五道变压器	50	19.54%	30.23	30.23	未进入负面清单	否	无	13.43%
941	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	北三家变压器	100	41.61%	38.39	38.39	未进入负面清单	否	无	15.16%
942	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	大真发变压器1	100	58.89%	21.11	21.11	未进入负面清单	否	无	5.26%
943	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	岭杠（2.0工程）	100	19.29%	60.71	60.71	未进入负面清单	否	无	5.98%
944	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	小石佛变压器	30	19.86%	18.04	18.04	未进入负面清单	否	无	13.97%
945	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东沟四组（2.0工程）	400	64.41%	62.36	62.36	未进入负面清单	否	无	9.84%
946	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东沟五组示范配变	80	51.48%	22.82	22.82	未进入负面清单	否	无	9.81%
947	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	下一示范配变	50	66.88%	6.56	6.56	未进入负面清单	否	无	9.06%
948	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	四吉板程养殖变压器	315	50.75%	92.14	92.14	未进入负面清单	否	无	7.73%
949	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	喇嘛洞变压器	50	27.44%	26.28	26.28	未进入负面清单	否	无	11.59%
950	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	10kV土城子线于家湾养殖小区变压器	200	51.94%	56.12	56.12	未进入负面清单	否	无	12.19%
951	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	疙瘩沟（2.0工程）	100	46.19%	33.81	33.81	未进入负面清单	否	无	8.24%
952	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	常河营乡老爷庙村五道沟小区变压器	20	71.13%	1.77	1.77	未进入负面清单	否	无	16.33%
953	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	大沟变压器1新	30	45.73%	10.28	10.28	未进入负面清单	否	无	6.99%
954	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	上大东沟配变	30	55.14%	7.46	7.46	未进入负面清单	否	无	6.19%
955	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	六家营（2.0工程）	200	19.14%	121.72	121.72	未进入负面清单	否	无	15.16%
956	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东沟一组（2.0工程）	400	68.81%	44.76	44.76	未进入负面清单	否	无	8.59%
957	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	马东大棚变压器	50	66.43%	6.79	6.79	未进入负面清单	否	无	11.16%
958	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	常河线水东变压器	200	36.42%	87.16	87.16	未进入负面清单	否	无	16.79%
959	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	上沟村养殖小区变压器	50	71.56%	4.22	4.22	未进入负面清单	否	无	7.19%

960	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	高立房变压器1	10	40.54%	3.95	3.95	未进入负面清单	否	无	13.65%
961	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	八道沟大棚变压器	50	60.40%	9.80	9.80	未进入负面清单	否	无	16.34%
962	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土二组（2.0工程）	200	70.87%	18.26	18.26	未进入负面清单	否	无	7.31%
963	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	常河线赵麻沟变压器	80	29.92%	40.06	40.06	未进入负面清单	否	无	6.04%
964	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	大沟（2.0工程）	100	25.99%	54.01	54.01	未进入负面清单	否	无	8.81%
965	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	上沟大棚育苗场变压器	50	40.72%	19.64	19.64	未进入负面清单	否	无	8.99%
966	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	大石佛温室大棚变压器	50	49.31%	15.35	15.35	未进入负面清单	否	无	13.19%
967	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	岑沟（2.0工程）	200	36.21%	87.58	87.58	未进入负面清单	否	无	18.23%
968	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	常河线艾林沟变压器	50	57.40%	11.30	11.30	未进入负面清单	否	无	11.21%
969	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	姜北日光小区	200	42.61%	74.78	74.78	未进入负面清单	否	无	11.20%
970	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	白台沟变压器（83）	200	50.15%	59.70	59.70	未进入负面清单	否	无	11.58%
971	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	于军养殖变压器	100	73.61%	6.39	6.39	未进入负面清单	否	无	13.38%
972	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	上沟三组配变	50	43.95%	18.03	18.03	未进入负面清单	否	无	17.82%
973	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	新建村大棚变压器	50	57.49%	11.26	11.26	未进入负面清单	否	无	16.95%
974	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	小石佛温室大棚变压器	30	19.22%	18.23	18.23	未进入负面清单	否	无	7.95%
975	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东沟五组井配变	80	50.38%	23.70	23.70	未进入负面清单	否	无	6.08%
976	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	10kv常河线房申分支老爷庙村房申井分支老爷庙村房申井变压器	50	26.43%	26.79	26.79	未进入负面清单	否	无	9.96%
977	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	四吉板养殖小区配变	80	58.66%	17.07	17.07	未进入负面清单	否	无	7.14%
978	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	抬頭沟养殖变压器	80	62.09%	14.33	14.33	未进入负面清单	否	无	5.33%
979	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	南水泉变压器1	10	20.64%	5.94	5.94	未进入负面清单	否	无	11.10%

980	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	常河乡水西（15年）	50	56.60%	11.70	11.70	未进入负面清单	否	无	17.38%
981	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	台六分岐164号杆朝阳沟小区分支	30	52.47%	8.26	8.26	未进入负面清单	否	无	13.22%
982	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	107特供线	特供线25#大号侧变压器(能效)	400	25.70%	217.20	217.20	未进入负面清单	否	无	10.51%
983	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	10kv常河线大真发分支南庙井分支老爷庙村南庙井变压器	50	65.33%	7.34	7.34	未进入负面清单	否	无	15.09%
984	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	五道沟大棚变压器	30	19.87%	18.04	18.04	未进入负面清单	否	无	15.31%
985	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	东冰沟变压器	20	55.67%	4.87	4.87	未进入负面清单	否	无	15.60%
986	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	袁家梁变压器1	10	30.14%	4.99	4.99	未进入负面清单	否	无	14.04%
987	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	下沟五棚配变	100	67.40%	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	11.17%
988	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	老爷庙村变压器	250	49.36%	76.60	76.60	未进入负面清单	否	无	11.71%
989	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	山嘴变压器1	20	26.63%	10.67	10.67	未进入负面清单	否	无	8.71%
990	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	季家窝铺（15年）	100	54.72%	25.28	25.28	未进入负面清单	否	无	15.36%
991	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	岗岗庙变压器(能效)	200	24.37%	111.26	111.26	未进入负面清单	否	无	15.21%
992	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	110南山线	南山线16#变压器(能效)	400	21.80%	232.80	232.80	未进入负面清单	否	无	16.03%
993	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东四棚配变	200	61.52%	36.96	36.96	未进入负面清单	否	无	6.65%
994	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	下五道（2.0工程）	100	67.88%	12.12	12.12	未进入负面清单	否	无	12.88%
995	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土河西1台变压器	50	46.63%	16.69	16.69	未进入负面清单	否	无	11.30%
996	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	大板沟变台	20	37.01%	8.60	8.60	未进入负面清单	否	无	15.50%
997	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	pms_长垄地变压器1	30	25.93%	16.22	16.22	未进入负面清单	否	无	17.48%
998	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	10kv土城子线上沟分岐上油房沟村上油房沟机井变压器	50	32.30%	23.85	23.85	未进入负面清单	否	无	13.06%

999	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	10kv常河线长垄地分支岳英沟井分支岳英沟井变压器	50	62.55%	8.73	8.73	未进入负面清单	否	无	7.85%
1000	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	羊草沟（2.0工程）	100	56.10%	23.90	23.90	未进入负面清单	否	无	10.94%
1001	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	葡架沟变压器	50	35.73%	22.14	22.14	未进入负面清单	否	无	11.27%
1002	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	常河营乡三家子村三家子小区变压器	30	47.43%	9.77	9.77	未进入负面清单	否	无	10.26%
1003	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	西冰沟变压器1	30	19.83%	18.05	18.05	未进入负面清单	否	无	14.44%
1004	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	三家鸡场变压器	50	34.39%	22.81	22.81	未进入负面清单	否	无	16.45%
1005	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	大岭底（2.0工程）	200	66.98%	26.04	26.04	未进入负面清单	否	无	11.81%
1006	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东沟养殖变压器	50	61.61%	9.20	9.20	未进入负面清单	否	无	9.63%
1007	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	兴北山小区配变	50	33.62%	23.19	23.19	未进入负面清单	否	无	17.94%
1008	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	上沟赵家坡小区变压器	250	47.28%	81.80	81.80	未进入负面清单	否	无	10.79%
1009	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	黄家窝铺（业扩）	200	33.01%	93.98	93.98	未进入负面清单	否	无	16.79%
1010	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	三角山变压器	100	57.96%	22.04	22.04	未进入负面清单	否	无	7.29%
1011	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	水库小区(能效)	200	40.72%	78.56	78.56	未进入负面清单	否	无	5.90%
1012	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	巴四北(业扩)	200	34.95%	90.10	90.10	未进入负面清单	否	无	13.77%
1013	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	常河线白庙沟变压器	50	65.54%	7.23	7.23	未进入负面清单	否	无	13.68%
1014	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	西沟小北山配变	50	44.84%	17.58	17.58	未进入负面清单	否	无	6.51%
1015	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	六道沟变压器	20	69.63%	2.07	2.07	未进入负面清单	否	无	12.89%
1016	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	房申沟变压器1	20	69.63%	2.07	2.07	未进入负面清单	否	无	16.06%
1017	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	板下分歧28号杆达营村后沟小区分支	30	45.09%	10.47	10.47	未进入负面清单	否	无	14.33%
1018	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	下杖子西山分支29号杆下杖子小区分支	30	69.47%	3.16	3.16	未进入负面清单	否	无	10.64%

1019	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	牦牛西沟大棚小区	50	18.24%	30.88	30.88	未进入负面清单	否	无	10.46%
1020	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	东马架子	100	35.53%	44.47	44.47	未进入负面清单	否	无	16.94%
1021	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	孟家窝铺	100	48.79%	31.21	31.21	未进入负面清单	否	无	16.82%
1022	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	岳英沟变压器1	50	31.13%	24.44	24.44	未进入负面清单	否	无	14.31%
1023	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	西马架子	50	34.00%	23.00	23.00	未进入负面清单	否	无	14.16%
1024	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东沟五组配变	100	43.00%	37.00	37.00	未进入负面清单	否	无	5.32%
1025	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	四吉板五组配变	50	21.52%	29.24	29.24	未进入负面清单	否	无	11.76%
1026	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	小真发变压器	50	49.40%	15.30	15.30	未进入负面清单	否	无	15.56%
1027	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	台头沟变压器	20	71.19%	1.76	1.76	未进入负面清单	否	无	7.98%
1028	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	上沟一五（2.0工程）	400	43.02%	147.92	147.92	未进入负面清单	否	无	5.53%
1029	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东高楼预制件配变	50	59.52%	10.24	10.24	未进入负面清单	否	无	8.82%
1030	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	下杖子	200	54.90%	50.20	50.20	未进入负面清单	否	无	13.04%
1031	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	韩家窝铺	100	40.58%	39.42	39.42	未进入负面清单	否	无	11.45%
1032	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	园帐子变压器（农网升级）	50	29.85%	25.08	25.08	未进入负面清单	否	无	14.01%
1033	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	巴图营乡崔宝代沟15	50	43.48%	18.26	18.26	未进入负面清单	否	无	10.87%
1034	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	龙王庙（2.0工程）	100	42.68%	37.32	37.32	未进入负面清单	否	无	11.29%
1035	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	上古家子大棚小区	20	47.79%	6.44	6.44	未进入负面清单	否	无	12.28%
1036	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	下杖子养鸡小区	30	70.83%	2.75	2.75	未进入负面清单	否	无	11.42%
1037	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	下甸（农网升级）	50	53.38%	13.31	13.31	未进入负面清单	否	无	16.92%
1038	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	赵东	80	59.88%	16.10	16.10	未进入负面清单	否	无	15.93%
1039	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	白家窝铺（农网升级）	50	57.68%	11.16	11.16	未进入负面清单	否	无	11.37%

1040	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	上古家子（农网升级）	50	16.97%	31.52	31.52	未进入负面清单	否	无	6.43%
1041	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	崔杖子养殖小区变压器	160	50.16%	47.74	47.74	未进入负面清单	否	无	6.57%
1042	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	二道营	100	37.86%	42.14	42.14	未进入负面清单	否	无	17.42%
1043	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	10kv巴古线下古家子分支下古家子张宇成井分支下古家子张宇成井变压器	50	23.59%	28.21	28.21	未进入负面清单	否	无	15.73%
1044	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	赵西	100	20.17%	59.83	59.83	未进入负面清单	否	无	5.54%
1045	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	窝瓜店	30	46.22%	10.13	10.13	未进入负面清单	否	无	14.81%
1046	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	崔杖子	50	42.59%	18.71	18.71	未进入负面清单	否	无	10.72%
1047	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	平山子	100	55.42%	24.58	24.58	未进入负面清单	否	无	16.36%
1048	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	高杖子	50	41.77%	19.12	19.12	未进入负面清单	否	无	10.86%
1049	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	西沟四组北配变	80	31.98%	38.42	38.42	未进入负面清单	否	无	18.28%
1050	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	上沟三四配变	400	54.85%	100.60	100.60	未进入负面清单	否	无	13.95%
1051	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	喇嘛庙（2.0工程）	400	62.03%	71.88	71.88	未进入负面清单	否	无	13.03%
1052	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	北山三组配变	50	29.62%	25.19	25.19	未进入负面清单	否	无	13.18%
1053	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	北山五组（2.0工程）	400	40.30%	158.80	158.80	未进入负面清单	否	无	14.76%
1054	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	庙前屯变压器1	100	72.93%	7.07	7.07	未进入负面清单	否	无	15.09%
1055	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	上沟二六配变	400	61.68%	73.28	73.28	未进入负面清单	否	无	13.58%
1056	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东高楼二组配变	80	59.66%	16.27	16.27	未进入负面清单	否	无	11.30%
1057	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	西沟四组配变	200	31.85%	96.30	96.30	未进入负面清单	否	无	12.17%
1058	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	下三新示范配变	30	44.22%	10.73	10.73	未进入负面清单	否	无	7.04%
1059	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东高楼一三组（2.0工程）	400	21.88%	232.48	232.48	未进入负面清单	否	无	7.34%

1060	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	四吉板一组配变	80	35.47%	35.62	35.62	未进入负面清单	否	无	7.33%
1061	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	六家营大棚变压器	80	38.63%	33.10	33.10	未进入负面清单	否	无	15.20%
1062	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	四吉板三组配变	50	24.71%	27.65	27.65	未进入负面清单	否	无	8.37%
1063	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	章东（能效）	200	65.87%	28.26	28.26	未进入负面清单	否	无	6.00%
1064	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	旧烧锅变压器1	200	52.91%	54.18	54.18	未进入负面清单	否	无	16.59%
1065	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	107特供线	特供线25#小号侧变压器（能效）	400	44.03%	143.88	143.88	未进入负面清单	否	无	6.71%
1066	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	塔南(能效)	200	72.08%	15.84	15.84	未进入负面清单	否	无	12.48%
1067	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	下沟五组（2.0工程）	400	35.44%	178.24	178.24	未进入负面清单	否	无	17.16%
1068	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	西三家变压器1	100	35.92%	44.08	44.08	未进入负面清单	否	无	9.49%
1069	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1516塔黑线	南广富	100	51.40%	28.60	28.60	未进入负面清单	否	无	8.54%
1070	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1516塔黑线	10kV塔黑线1516单元北塔牛家店北山大棚	50	63.20%	8.40	8.40	未进入负面清单	否	无	17.07%
1071	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	艾林沟2台区变压器	100	73.71%	6.29	6.29	未进入负面清单	否	无	5.45%
1072	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	下沟四组（2.0工程）	400	19.61%	241.56	241.56	未进入负面清单	否	无	5.35%
1073	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1516塔黑线	白小区	50	67.67%	6.17	6.17	未进入负面清单	否	无	13.40%
1074	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	西沟一二组配变	200	37.55%	84.90	84.90	未进入负面清单	否	无	16.03%
1075	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	小西洼变压器	200	51.62%	56.76	56.76	未进入负面清单	否	无	13.87%
1076	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	青山林场变压器	100	57.43%	22.57	22.57	未进入负面清单	否	无	15.21%
1077	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	西沟三组（2.0工程）	200	60.91%	38.18	38.18	未进入负面清单	否	无	9.71%
1078	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	东沟二组变台	100	56.16%	23.84	23.84	未进入负面清单	否	无	15.59%
1079	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	马东变压器新	100	22.78%	57.22	57.22	未进入负面清单	否	无	5.51%
1080	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	皮口袋变压器（83）	200	28.14%	103.72	103.72	未进入负面清单	否	无	10.39%

1081	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	老爷庙变压器（83）	200	57.43%	45.14	45.14	未进入负面清单	否	无	9.64%
1082	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1516塔黑线	10kV塔黑线老窝铺分歧牛家店村国春井分支牛家店村国春井变压器	50	58.93%	10.54	10.54	未进入负面清单	否	无	11.41%
1083	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线哈尔脑线三山沟分支5号杆扣北营北坡配电变压器	50	71.96%	4.02	4.02	未进入负面清单	否	无	10.27%
1084	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线哈义沟配电变压器	30	28.80%	15.36	15.36	未进入负面清单	否	无	9.78%
1085	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1516塔黑线	后四	50	65.66%	7.17	7.17	未进入负面清单	否	无	8.50%
1086	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1516塔黑线	老窝铺	50	63.51%	8.25	8.25	未进入负面清单	否	无	12.32%
1087	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1516塔黑线	英小区	50	30.02%	24.99	24.99	未进入负面清单	否	无	10.71%
1088	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV大哈线0.4kV李志鹏井台区机井柱上变压器	50	50.83%	14.59	14.59	未进入负面清单	否	无	15.95%
1089	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线刘杖子日光温室小区配电变压器	30	29.19%	15.24	15.24	未进入负面清单	否	无	10.82%
1090	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线扣北营分歧水泉分支刘杖子井分支哈尔脑乡刘杖子井变压器	50	18.46%	30.77	30.77	未进入负面清单	否	无	10.70%
1091	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	上元北（能效）	400	53.54%	105.84	105.84	未进入负面清单	否	无	12.96%
1092	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	团瓢变压器	50	54.19%	12.91	12.91	未进入负面清单	否	无	8.94%
1093	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	大三家乡湾子（15年）	200	17.95%	124.10	124.10	未进入负面清单	否	无	6.27%
1094	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线哈义沟北沿小区配电变压器	50	73.85%	3.08	3.08	未进入负面清单	否	无	6.33%
1095	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	五家子养殖小区变压器	30	39.06%	12.28	12.28	未进入负面清单	否	无	9.55%
1096	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	乔家沟(19低改工程)	100	51.43%	28.57	28.57	未进入负面清单	否	无	6.63%
1097	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土城子线北山1.6组变压器	100	67.85%	12.15	12.15	未进入负面清单	否	无	6.47%
1098	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	下沟三组配变	80	39.19%	32.65	32.65	未进入负面清单	否	无	11.57%
1099	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	兴北山四五配变	315	54.09%	81.62	81.62	未进入负面清单	否	无	17.95%

1100	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	10kV大唐线0.4kV弯子组3号台区机井柱上变压器	50	24.97%	27.52	27.52	未进入负面清单	否	无	13.76%
1101	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	下水泉	100	29.80%	50.20	50.20	未进入负面清单	否	无	15.72%
1102	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	后松中变压器	20	40.17%	7.97	7.97	未进入负面清单	否	无	10.80%
1103	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	10kv大唐线黄花店子分支羊场沟徐宝成井变压器	50	55.09%	12.46	12.46	未进入负面清单	否	无	15.90%
1104	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	10kV哈尔滨线黄花甸子北坡小区配电变压器	50	73.55%	3.22	3.22	未进入负面清单	否	无	8.32%
1105	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	乃林皋2(19低改工程)	100	23.44%	56.56	56.56	未进入负面清单	否	无	16.10%
1106	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	水泉南	50	19.64%	30.18	30.18	未进入负面清单	否	无	16.63%
1107	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	五工村线28左1#变压器（能效）	400	55.70%	97.20	97.20	未进入负面清单	否	无	14.58%
1108	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	塔西小区	30	19.68%	18.10	18.10	未进入负面清单	否	无	6.75%
1109	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	羊肠沟(19低改工程)	400	42.04%	151.84	151.84	未进入负面清单	否	无	9.62%
1110	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	大三家线黄花甸子分支14号杆黄花甸子南坡分支	50	67.22%	6.39	6.39	未进入负面清单	否	无	16.65%
1111	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	10kv大三家线塘房分歧丫头沟分支羊场沟南山刘学义井变压器	50	39.06%	20.47	20.47	未进入负面清单	否	无	13.27%
1112	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	丫头沟沟里小区配电变压器	80	19.55%	48.36	48.36	未进入负面清单	否	无	14.39%
1113	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	乃林皋养殖小区配变	315	34.53%	143.23	143.23	未进入负面清单	否	无	16.44%
1114	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	炒米甸养殖小区变压器	50	55.95%	12.03	12.03	未进入负面清单	否	无	11.29%
1115	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	西房申配电变压器1	80	45.47%	27.62	27.62	未进入负面清单	否	无	6.28%
1116	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	10kV大唐线0.4kV西房申组台区机井柱上变压器	50	38.15%	20.93	20.93	未进入负面清单	否	无	6.93%
1117	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	小巴里西山小区配电变压器	30	48.21%	9.54	9.54	未进入负面清单	否	无	15.15%
1118	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	下古家子小区变台	400	66.57%	53.72	53.72	未进入负面清单	否	无	6.36%
1119	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	小西沟变压器	30	55.12%	7.46	7.46	未进入负面清单	否	无	5.85%

1120	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	岗岗庙井变压器	50	22.85%	28.58	28.58	未进入负面清单	否	无	16.26%
1121	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	赵北沟变压器	80	17.56%	49.95	49.95	未进入负面清单	否	无	16.37%
1122	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	官坟沟变压器	100	35.60%	44.40	44.40	未进入负面清单	否	无	12.82%
1123	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	油坊	200	63.45%	33.10	33.10	未进入负面清单	否	无	7.17%
1124	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	白相屯小区变压器	30	23.40%	16.98	16.98	未进入负面清单	否	无	6.25%
1125	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	黄土坎大棚小区	50	32.04%	23.98	23.98	未进入负面清单	否	无	14.11%
1126	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板示范区配电变压器1	100	43.83%	36.17	36.17	未进入负面清单	否	无	17.80%
1127	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	114五陶线	陶瓷线39右26#变压器	200	54.21%	51.58	51.58	未进入负面清单	否	无	8.71%
1128	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	10kV姜家窝铺线十天地	100	19.27%	60.73	60.73	未进入负面清单	否	无	13.64%
1129	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	扎兰沟（2.0工程）	200	63.19%	33.62	33.62	未进入负面清单	否	无	8.57%
1130	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	红房台变压器1	20	25.09%	10.98	10.98	未进入负面清单	否	无	8.15%
1131	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	胡头沟大棚变压器	30	68.60%	3.42	3.42	未进入负面清单	否	无	14.07%
1132	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	前馒头变压器	20	64.02%	3.20	3.20	未进入负面清单	否	无	18.14%
1133	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板线黄土坎分歧时运沟分支时运沟里井分支时运沟里井变压器	50	34.01%	23.00	23.00	未进入负面清单	否	无	18.40%
1134	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	114五陶线	陶瓷线42左21#变压器	100	69.19%	10.81	10.81	未进入负面清单	否	无	15.22%
1135	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	大西沟变压器	20	20.53%	11.89	11.89	未进入负面清单	否	无	13.05%
1136	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	114五陶线	陶瓷线39右19#变压器	315	34.66%	142.82	142.82	未进入负面清单	否	无	14.93%
1137	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	告老大棚变压器	30	29.23%	15.23	15.23	未进入负面清单	否	无	12.53%
1138	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	长皋线官山沟变压器	50	31.51%	24.25	24.25	未进入负面清单	否	无	13.32%
1139	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	白相屯鸡场变压器1	50	50.26%	14.87	14.87	未进入负面清单	否	无	13.32%

1140	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	安东山大棚变压器	30	36.80%	12.96	12.96	未进入负面清单	否	无	6.66%
1141	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	黄土坎设施农业大棚	30	58.19%	6.54	6.54	未进入负面清单	否	无	5.28%
1142	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	pms_长谢线抬头沟小区	50	17.32%	31.34	31.34	未进入负面清单	否	无	15.80%
1143	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联络线	兔厂变压器	30	74.00%	1.80	1.80	未进入负面清单	否	无	7.46%
1144	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	114五陶线	陶瓷线39右9分3#变压器	200	35.64%	88.72	88.72	未进入负面清单	否	无	5.93%
1145	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	114五陶线	陶瓷线42左45号变压器	50	63.62%	8.19	8.19	未进入负面清单	否	无	14.88%
1146	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	黄土坎西（2.0工程）	50	35.86%	22.07	22.07	未进入负面清单	否	无	7.65%
1147	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	10kv长谢线谢兴沟分歧单家沟井分支长皋乡单家沟井变压器	50	60.47%	9.77	9.77	未进入负面清单	否	无	6.46%
1148	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	东八宝变压器	100	60.97%	19.03	19.03	未进入负面清单	否	无	13.57%
1149	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	萝卜沟变压器	100	64.64%	15.36	15.36	未进入负面清单	否	无	16.77%
1150	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	三窝铺大棚变压器	30	52.81%	8.16	8.16	未进入负面清单	否	无	9.03%
1151	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	后麻子变压器	80	18.63%	49.10	49.10	未进入负面清单	否	无	15.69%
1152	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	10kv长皋线下股分歧椴木沟井分支长皋乡椴木沟井变压器	50	49.01%	15.50	15.50	未进入负面清单	否	无	17.44%
1153	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	长北果园变压器1	100	37.69%	42.31	42.31	未进入负面清单	否	无	10.07%
1154	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	东地变压器	100	70.09%	9.91	9.91	未进入负面清单	否	无	17.77%
1155	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	克洛湾小区变压器	50	52.13%	13.94	13.94	未进入负面清单	否	无	9.24%
1156	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1527前梅线	牛家店（15年）	100	48.34%	31.66	31.66	未进入负面清单	否	无	5.33%
1157	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	10kv大瓦线瓦房村三家井分支瓦房村三家井变压器	50	43.07%	18.47	18.47	未进入负面清单	否	无	11.54%
1158	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	杨树沟大棚小区	80	21.89%	46.49	46.49	未进入负面清单	否	无	11.94%
1159	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1516塔黑线	马户沟（2.0工程）	400	31.16%	195.36	195.36	未进入负面清单	否	无	9.58%

1160	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1516塔黑线	马窝铺变压器（2.0工程）	200	71.89%	16.22	16.22	未进入负面清单	否	无	7.45%
1161	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	五间房（2.0工程）	200	56.05%	47.90	47.90	未进入负面清单	否	无	12.41%
1162	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	刘杖子2（2.0工程）	200	26.06%	107.88	107.88	未进入负面清单	否	无	10.62%
1163	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	刘杖子(19低改工程)	200	73.87%	12.26	12.26	未进入负面清单	否	无	16.55%
1164	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	黄花店子(19低改工程)	100	24.70%	55.30	55.30	未进入负面清单	否	无	14.63%
1165	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	四吉板(19低改工程)	200	40.85%	78.30	78.30	未进入负面清单	否	无	8.96%
1166	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	横道子变压器	100	56.24%	23.76	23.76	未进入负面清单	否	无	15.09%
1167	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	小北沟	200	54.61%	50.78	50.78	未进入负面清单	否	无	5.64%
1168	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	大三家乡房申南（15年）	100	50.25%	29.75	29.75	未进入负面清单	否	无	10.84%
1169	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	四北沟配电变压器	100	66.38%	13.62	13.62	未进入负面清单	否	无	15.88%
1170	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	塔三四（2.0工程）	400	37.22%	171.12	171.12	未进入负面清单	否	无	12.52%
1171	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	八大沟后配电变压器	50	59.74%	10.13	10.13	未进入负面清单	否	无	11.98%
1172	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	塘房分歧71号杆变压器	400	58.78%	84.88	84.88	未进入负面清单	否	无	14.85%
1173	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	10kv上杨线大虎分歧炒米甸村西沟水井分支炒米甸村西沟水井变压器	50	71.11%	4.45	4.45	未进入负面清单	否	无	18.05%
1174	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	10kV大哈线0.4kV岳台组3号灌溉台区机井柱上变压器	50	73.21%	3.40	3.40	未进入负面清单	否	无	17.72%
1175	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	10kv大瓦线瓦房分歧瓦房村四道沟南沟井分支四道沟南沟井变压器	50	57.78%	11.11	11.11	未进入负面清单	否	无	11.81%
1176	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	10kv上杨线大虎分歧炒米甸村大坎子水井分支炒米甸村大坎子水井变压器	50	54.81%	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	12.21%
1177	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	六道沟大棚小区变压器	50	31.23%	24.39	24.39	未进入负面清单	否	无	17.28%
1178	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	10kv上杨线大虎分歧五代沟分支炒米甸村八天地水井分支	50	41.06%	19.47	19.47	未进入负面清单	否	无	15.17%

1179	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	四吉板东山(19低改工程)	200	43.79%	72.42	72.42	未进入负面清单	否	无	10.38%
1180	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	四合屯变压器	100	60.90%	19.10	19.10	未进入负面清单	否	无	12.48%
1181	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	四北沟小区（2.0工程）	100	50.72%	29.28	29.28	未进入负面清单	否	无	15.14%
1182	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	两家变压器（2.0工程）	200	72.93%	14.14	14.14	未进入负面清单	否	无	10.83%
1183	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	八大沟配电变压器	100	71.09%	8.91	8.91	未进入负面清单	否	无	8.01%
1184	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	下长北（2.0工程）	100	37.10%	42.90	42.90	未进入负面清单	否	无	17.43%
1185	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	长皋线喇嘛营变压器	200	63.50%	33.00	33.00	未进入负面清单	否	无	15.50%
1186	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	下窑西（15年）	100	18.99%	61.01	61.01	未进入负面清单	否	无	16.27%
1187	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	西八宝（2.0工程）	100	69.35%	10.65	10.65	未进入负面清单	否	无	12.88%
1188	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	菜园子（2.0工程）	200	70.63%	18.74	18.74	未进入负面清单	否	无	9.12%
1189	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	长谢线白相屯变压器	100	32.92%	47.08	47.08	未进入负面清单	否	无	7.03%
1190	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	安南（2.0工程）	200	60.12%	39.76	39.76	未进入负面清单	否	无	8.40%
1191	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	谢兴沟（2.0工程）	200	57.02%	45.96	45.96	未进入负面清单	否	无	12.39%
1192	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	10kV长皋线大板沟变压器	200	63.32%	33.36	33.36	未进入负面清单	否	无	11.47%
1193	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	安东山（2.0工程）	100	71.96%	8.04	8.04	未进入负面清单	否	无	15.51%
1194	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	安家沟北变压器	20	17.11%	12.58	12.58	未进入负面清单	否	无	6.71%
1195	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板南地100kVA	315	24.40%	175.14	175.14	未进入负面清单	否	无	15.71%
1196	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	长皋线长南变压器	315	74.50%	17.33	17.33	未进入负面清单	否	无	13.35%
1197	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联络线	南水泉(19低改)	200	23.81%	112.38	112.38	未进入负面清单	否	无	15.18%
1198	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	长谢线下窑东变压器	100	67.83%	12.17	12.17	未进入负面清单	否	无	11.68%
1199	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联络线	松四(19低改)	400	55.66%	97.36	97.36	未进入负面清单	否	无	9.06%

1200	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	114五陶线	陶瓷线39右15#变压器	400	68.80%	44.80	44.80	未进入负面清单	否	无	9.14%
1201	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	前麻子变压器	20	58.43%	4.31	4.31	未进入负面清单	否	无	9.15%
1202	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	中学北沟变压器	10	41.80%	3.82	3.82	未进入负面清单	否	无	5.72%
1203	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	三窝铺（2.0工程）	200	19.28%	121.44	121.44	未进入负面清单	否	无	7.18%
1204	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	安乐电变压器	80	67.49%	10.01	10.01	未进入负面清单	否	无	18.34%
1205	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	长皋线五宝石变压器	100	43.56%	36.44	36.44	未进入负面清单	否	无	8.78%
1206	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	下长南变压器1	200	61.12%	37.76	37.76	未进入负面清单	否	无	9.54%
1207	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	杨树林大棚	50	30.05%	24.98	24.98	未进入负面清单	否	无	8.23%
1208	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	宝力线46分17#变压器	315	28.33%	162.76	162.76	未进入负面清单	否	无	11.88%
1209	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1516塔黑线	牛家店大棚	50	74.65%	2.68	2.68	未进入负面清单	否	无	12.80%
1210	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线庄二配电变压器	100	29.47%	50.53	50.53	未进入负面清单	否	无	18.16%
1211	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	10kv上杨线土宝营村东街水井分支东街水井变压器	100	42.19%	37.81	37.81	未进入负面清单	否	无	14.93%
1212	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms_五间房河西养殖南	200	50.25%	59.50	59.50	未进入负面清单	否	无	7.29%
1213	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营三家庙5kVA	20	70.16%	1.97	1.97	未进入负面清单	否	无	13.98%
1214	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	大石佛变压器（83）	200	64.46%	31.08	31.08	未进入负面清单	否	无	12.09%
1215	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	西南山（2.0工程）	200	24.95%	110.10	110.10	未进入负面清单	否	无	7.60%
1216	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	东扣莫配电变压器	50	63.35%	8.33	8.33	未进入负面清单	否	无	5.86%
1217	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	下艾林配电变压器	50	63.84%	8.08	8.08	未进入负面清单	否	无	9.11%
1218	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	乡果园变压器	50	61.77%	9.12	9.12	未进入负面清单	否	无	14.46%
1219	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	624宝国老线	营房变压器	30	64.34%	4.70	4.70	未进入负面清单	否	无	12.08%
1220	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线12左4分8#变压器	315	26.74%	167.77	167.77	未进入负面清单	否	无	17.57%

1221	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线9右8分2#变压器	315	74.72%	16.63	16.63	未进入负面清单	否	无	17.80%
1222	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线25#变压器	315	30.69%	155.33	155.33	未进入负面清单	否	无	16.61%
1223	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线22#变压器	315	71.55%	26.62	26.62	未进入负面清单	否	无	17.85%
1224	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	204铁营线	铁营线12分8#变压器柱上变压器	250	65.48%	36.30	36.30	未进入负面清单	否	无	6.27%
1225	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	204铁营线	铁营线63左4#2#变压器	250	25.40%	136.50	136.50	未进入负面清单	否	无	15.67%
1226	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线17右8#变压器	200	51.17%	57.66	57.66	未进入负面清单	否	无	12.44%
1227	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线20#变压器	315	74.19%	18.30	18.30	未进入负面清单	否	无	12.09%
1228	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	204铁营线	铁营线63左16分4#变压器	315	28.76%	161.41	161.41	未进入负面清单	否	无	10.08%
1229	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线7#变压器	315	50.06%	94.31	94.31	未进入负面清单	否	无	12.60%
1230	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	204铁营线	铁营线66右1#变压器	315	71.96%	25.33	25.33	未进入负面清单	否	无	12.08%
1231	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线12左4分4#变压器	315	36.20%	137.97	137.97	未进入负面清单	否	无	8.73%
1232	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线12左7#变压器	315	61.14%	59.41	59.41	未进入负面清单	否	无	16.14%
1233	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线9右5#变压器	315	21.88%	183.08	183.08	未进入负面清单	否	无	14.91%
1234	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	204铁营线	铁营线65左分6#变压器	200	70.59%	18.82	18.82	未进入负面清单	否	无	9.17%
1235	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线12左4分10#变压器	315	17.03%	198.36	198.36	未进入负面清单	否	无	9.15%
1236	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线17右5#变压器	100	69.66%	10.34	10.34	未进入负面清单	否	无	14.99%
1237	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	204铁营线	铁营线61#变压器	315	44.12%	113.02	113.02	未进入负面清单	否	无	11.71%
1238	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	204铁营线	铁营线37#变压器	315	67.08%	40.70	40.70	未进入负面清单	否	无	13.27%
1239	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	204铁营线	铁营线20分2#变压器	200	63.14%	33.72	33.72	未进入负面清单	否	无	11.21%
1240	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	207 二工村线二工村线9右11#变压器	100	25.17%	54.83	54.83	未进入负面清单	否	无	8.44%
1241	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	204铁营线	铁营线39分1#变压器	160	25.05%	87.92	87.92	未进入负面清单	否	无	6.13%

1242	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线9右9#变压器	315	73.79%	19.56	19.56	未进入负面清单	否	无	11.84%
1243	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线16#变压器	315	53.89%	82.25	82.25	未进入负面清单	否	无	11.57%
1244	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	204铁营线	铁营线45#变压器	100	58.37%	21.63	21.63	未进入负面清单	否	无	16.54%
1245	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	204铁营线	铁营线63左11#变压器	315	24.82%	173.82	173.82	未进入负面清单	否	无	12.58%
1246	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	上元下四家（15年）	200	18.74%	122.52	122.52	未进入负面清单	否	无	5.66%
1247	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	10kv姜坤线坤头波罗村南沟井变压器	400	30.92%	196.32	196.32	未进入负面清单	否	无	10.00%
1248	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	西沟里变压器	100	52.48%	27.52	27.52	未进入负面清单	否	无	17.76%
1249	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	宝国老镇奈林皋（15年）	50	38.96%	20.52	20.52	未进入负面清单	否	无	16.00%
1250	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	宏发养殖变压器	315	57.33%	71.41	71.41	未进入负面清单	否	无	15.73%
1251	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	10kv北干线土洞子分歧黄后井分支黄古屯村黄前井变压器	50	58.57%	10.72	10.72	未进入负面清单	否	无	16.96%
1252	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1516塔黑线	白塔子村3-4井变压器	100	36.40%	43.60	43.60	未进入负面清单	否	无	18.50%
1253	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	622娄来线	老虎沟变压器	30	59.25%	6.23	6.23	未进入负面清单	否	无	10.76%
1254	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	马东（2.0工程）	200	60.66%	38.68	38.68	未进入负面清单	否	无	14.14%
1255	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	石外北（2.0工程）	200	71.23%	17.54	17.54	未进入负面清单	否	无	10.74%
1256	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_老西沟南变压器	100	67.14%	12.86	12.86	未进入负面清单	否	无	7.34%
1257	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	柳木上组变压器	100	57.22%	22.78	22.78	未进入负面清单	否	无	14.01%
1258	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	622娄来线	下汤沟东变压器	30	19.16%	18.25	18.25	未进入负面清单	否	无	10.69%
1259	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1516塔黑线	白四	50	32.00%	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	7.31%
1260	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	三家村大棚小区一号变压器	50	68.39%	5.81	5.81	未进入负面清单	否	无	14.59%
1261	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	艾杖子养殖小区变压器	100	70.13%	9.87	9.87	未进入负面清单	否	无	12.04%

1262	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	小良后组变压器	100	59.03%	20.97	20.97	未进入负面清单	否	无	9.92%
1263	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	张凯温室养殖变压器	80	60.79%	15.37	15.37	未进入负面清单	否	无	9.94%
1264	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	10kV南干线915单元陈国军大棚小区变压器	50	39.22%	20.39	20.39	未进入负面清单	否	无	7.09%
1265	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	周健阁日光温室变压器	50	66.90%	6.55	6.55	未进入负面清单	否	无	17.90%
1266	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	三家村大棚小区二号变压器	100	29.81%	50.19	50.19	未进入负面清单	否	无	6.02%
1267	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	东山下组分1(19低改工程)	250	43.43%	91.43	91.43	未进入负面清单	否	无	8.71%
1268	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	付化学大棚小区变压器	50	49.27%	15.37	15.37	未进入负面清单	否	无	16.98%
1269	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	沟门子组3号日光温室变压器	30	29.72%	15.08	15.08	未进入负面清单	否	无	10.78%
1270	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	丁南变压器	80	32.10%	38.32	38.32	未进入负面清单	否	无	14.51%
1271	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1516塔黑线	10kv塔黑线白塔子村5-6号井分支白塔子村5-6号井变压器	100	52.73%	27.27	27.27	未进入负面清单	否	无	13.83%
1272	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	黄古屯日光温室小区变压器	250	39.98%	100.05	100.05	未进入负面清单	否	无	13.02%
1273	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	卖地沟	50	71.15%	4.43	4.43	未进入负面清单	否	无	11.73%
1274	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	孟家沟配电变压器	20	46.52%	6.70	6.70	未进入负面清单	否	无	12.43%
1275	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	模糊沟棚配电变压器	30	52.35%	8.30	8.30	未进入负面清单	否	无	16.13%
1276	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	pms_线麻沟	100	28.45%	51.55	51.55	未进入负面清单	否	无	9.99%
1277	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	小塔子东沟大棚小区	50	25.77%	27.12	27.12	未进入负面清单	否	无	18.38%
1278	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	柳黄屯小区分支变台	50	57.95%	11.03	11.03	未进入负面清单	否	无	9.89%
1279	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	大坤头配电变压器	20	66.22%	2.76	2.76	未进入负面清单	否	无	5.57%
1280	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	下平房东配电变压器	20	33.60%	9.28	9.28	未进入负面清单	否	无	10.69%
1281	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	马塔线羊马北小区分支4号杆羊马北小区配电变压器	30	65.17%	4.45	4.45	未进入负面清单	否	无	12.79%

1282	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	10KV西王线韩杖子分歧刁连队分支付杖子机井变压器	50	38.36%	20.82	20.82	未进入负面清单	否	无	9.31%
1283	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	pms_张宝吐	80	34.44%	36.45	36.45	未进入负面清单	否	无	5.28%
1284	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	10kv上园线马代沟养殖小区分歧马代沟村黄花山水井变压器	50	26.81%	26.60	26.60	未进入负面清单	否	无	17.87%
1285	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	北地配电变压器	30	67.11%	3.87	3.87	未进入负面清单	否	无	16.78%
1286	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	上元镇下柳（15年升级）	50	72.85%	3.58	3.58	未进入负面清单	否	无	6.50%
1287	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	北山洼小区变压器	50	20.47%	29.77	29.77	未进入负面清单	否	无	6.99%
1288	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	10kv上园线新立屯南地大棚小区分支二道沟村新立屯门前地水井变压器	50	45.51%	17.25	17.25	未进入负面清单	否	无	6.30%
1289	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	下喇嘛洞沟	100	43.47%	36.53	36.53	未进入负面清单	否	无	5.99%
1290	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	马代沟（2.0工程）	100	55.58%	24.42	24.42	未进入负面清单	否	无	5.67%
1291	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	pms_跑达沟	20	27.45%	10.51	10.51	未进入负面清单	否	无	7.55%
1292	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	北地小区配电变压器	30	52.62%	8.21	8.21	未进入负面清单	否	无	14.96%
1293	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	pms_新立屯东地小区分支2#	50	22.26%	28.87	28.87	未进入负面清单	否	无	10.82%
1294	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	柳市场	200	62.26%	35.48	35.48	未进入负面清单	否	无	14.16%
1295	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	pms_水口子变压器	100	18.07%	61.93	61.93	未进入负面清单	否	无	10.95%
1296	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	模糊沟配电变压器	20	56.04%	4.79	4.79	未进入负面清单	否	无	13.20%
1297	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	马塔线孟家沟分支4号杆孟家沟小区配电变压器	50	36.35%	21.83	21.83	未进入负面清单	否	无	10.20%
1298	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	10kv上园线马代沟林场分歧马代沟村二领沟水井变压器	50	38.44%	20.78	20.78	未进入负面清单	否	无	11.41%
1299	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	上柳	50	35.90%	22.05	22.05	未进入负面清单	否	无	18.08%

1300	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	10kv马塔线塔平分支平房井分支小塔子乡平房井变压器	50	36.37%	21.82	21.82	未进入负面清单	否	无	16.89%
1301	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上上线	10kv上园线张宝吐村水口子水井变压器	50	42.62%	18.69	18.69	未进入负面清单	否	无	16.66%
1302	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上上线	10kv上园线大平山分歧马代沟村房申沟水井变压器	50	68.46%	5.77	5.77	未进入负面清单	否	无	6.84%
1303	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上上线	pms_马代沟养殖小区变压器	80	50.79%	23.37	23.37	未进入负面清单	否	无	7.69%
1304	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上上线	10kv上园线袜子沟1-2水井分支袜子沟1-2水井变压器	50	71.18%	4.41	4.41	未进入负面清单	否	无	12.39%
1305	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上上线	pms_马代沟大棚小区	30	68.05%	3.59	3.59	未进入负面清单	否	无	9.63%
1306	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上上线	pms_扎东	200	56.70%	46.60	46.60	未进入负面清单	否	无	5.97%
1307	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	兴窝铺配电变压器	100	55.48%	24.52	24.52	未进入负面清单	否	无	10.19%
1308	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上上线	pms_红西	100	36.76%	43.24	43.24	未进入负面清单	否	无	13.33%
1309	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上上线	前燕子沟(19低改)	100	43.93%	36.07	36.07	未进入负面清单	否	无	18.29%
1310	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	矫大棚(19低改)	200	53.73%	52.54	52.54	未进入负面清单	否	无	10.62%
1311	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	农贸市场变压器	100	39.04%	40.96	40.96	未进入负面清单	否	无	7.62%
1312	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	汤泉子配电变压器(83)	200	62.93%	34.14	34.14	未进入负面清单	否	无	17.26%
1313	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	平顶山配电变压器	20	58.59%	4.28	4.28	未进入负面清单	否	无	14.10%
1314	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上上线	二道沟大棚小区	200	41.46%	77.08	77.08	未进入负面清单	否	无	12.39%
1315	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	后柳条大棚小区变压器	30	27.53%	15.74	15.74	未进入负面清单	否	无	6.16%
1316	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联线15右3分1#变压器新	400	63.72%	65.12	65.12	未进入负面清单	否	无	13.44%
1317	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	105苑舍线	舍宅新城B区6号变压器	630	59.90%	126.63	126.63	未进入负面清单	否	无	6.76%
1318	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联线6#变压器	315	63.72%	51.28	51.28	未进入负面清单	否	无	9.39%
1319	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	105苑舍线	舍宅新城B区2号变压器	630	35.35%	281.30	281.30	未进入负面清单	否	无	17.16%

1320	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	105苑舍线	舍宅新城B区3号变压器	630	70.34%	60.86	60.86	未进入负面清单	否	无	11.89%
1321	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	三家村巴北组变压器	100	55.99%	24.01	24.01	未进入负面清单	否	无	5.71%
1322	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	东官营镇市场小区变压器	400	71.61%	33.56	33.56	未进入负面清单	否	无	10.32%
1323	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	冷家沟组变压器	100	60.51%	19.49	19.49	未进入负面清单	否	无	14.15%
1324	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	南营子组变压器	200	33.83%	92.34	92.34	未进入负面清单	否	无	5.84%
1325	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	海丰四号2台变压器	50	33.53%	23.24	23.24	未进入负面清单	否	无	16.36%
1326	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	东官河东组变压器	200	28.58%	102.84	102.84	未进入负面清单	否	无	13.08%
1327	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	三家村三五组变压器	315	31.49%	152.81	152.81	未进入负面清单	否	无	14.84%
1328	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联线15#变压器	400	37.47%	170.12	170.12	未进入负面清单	否	无	17.53%
1329	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	海丰三号变压器	200	71.22%	17.56	17.56	未进入负面清单	否	无	16.97%
1330	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	105苑舍线	舍宅新城B区9号变压器	630	29.93%	315.44	315.44	未进入负面清单	否	无	7.77%
1331	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	204岳家线	金江花园二期4号变压器	630	28.13%	326.78	326.78	未进入负面清单	否	无	9.20%
1332	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联15右8分1（2.0工程）	400	71.78%	32.88	32.88	未进入负面清单	否	无	14.45%
1333	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	105苑舍线	舍宅新城B区8号变压器	630	48.64%	197.57	197.57	未进入负面清单	否	无	13.08%
1334	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	204岳家线	金江花园二期1号变压器	630	60.54%	122.60	122.60	未进入负面清单	否	无	12.55%
1335	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联线13#变压器	400	74.45%	22.20	22.20	未进入负面清单	否	无	14.25%
1336	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联线11#变压器	400	33.19%	187.24	187.24	未进入负面清单	否	无	10.27%
1337	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	海丰四号变压器	200	70.36%	19.28	19.28	未进入负面清单	否	无	18.04%
1338	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	乔杖子组变压器	400	42.69%	149.24	149.24	未进入负面清单	否	无	17.06%
1339	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	105苑舍线	YHG_七中变台变压器	315	70.11%	31.15	31.15	未进入负面清单	否	无	13.58%
1340	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	105苑舍线	舍宅新城B区10号变压器	630	42.15%	238.46	238.46	未进入负面清单	否	无	17.44%

1341	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联线15右15#变压器	315	20.52%	187.36	187.36	未进入负面清单	否	无	9.29%
1342	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联11左2（2.0工程）	400	64.83%	60.68	60.68	未进入负面清单	否	无	15.23%
1343	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	204岳家线	金江花园二期3号变压器	630	55.38%	155.11	155.11	未进入负面清单	否	无	17.77%
1344	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	105苑舍线	舍宅新城B区7号变压器	630	43.64%	229.07	229.07	未进入负面清单	否	无	8.59%
1345	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	东官镇豆一（15年）	50	24.44%	27.78	27.78	未进入负面清单	否	无	8.03%
1346	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	海丰二号变压器	200	60.61%	38.78	38.78	未进入负面清单	否	无	5.80%
1347	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	艾杖子组变压器	200	69.34%	21.32	21.32	未进入负面清单	否	无	15.50%
1348	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	915东南干线	东官镇鱼池（15年）	315	45.62%	108.30	108.30	未进入负面清单	否	无	7.06%
1349	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	邵家山变压器	50	56.09%	11.96	11.96	未进入负面清单	否	无	9.69%
1350	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	622娄来线	上汤沟东(83)	200	33.69%	92.62	92.62	未进入负面清单	否	无	13.49%
1351	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	622娄来线	四道水泉变压器	30	26.87%	15.94	15.94	未进入负面清单	否	无	7.25%
1352	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上上线	pms_稍户营子	100	64.19%	15.81	15.81	未进入负面清单	否	无	14.81%
1353	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	红石砬配电变压器	100	22.98%	57.02	57.02	未进入负面清单	否	无	7.79%
1354	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	于电台区变压器	50	53.45%	13.28	13.28	未进入负面清单	否	无	12.97%
1355	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上上线	水泉沟（2.0工程）	100	74.08%	5.92	5.92	未进入负面清单	否	无	5.50%
1356	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	上平房（15年新增分台区）	50	63.14%	8.43	8.43	未进入负面清单	否	无	10.73%
1357	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上上线	pms_白塔子变压器	100	39.46%	40.54	40.54	未进入负面清单	否	无	7.48%
1358	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	小坤头配电变压器	20	52.29%	5.54	5.54	未进入负面清单	否	无	14.59%
1359	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	罗营子变压器	200	66.80%	26.40	26.40	未进入负面清单	否	无	10.59%
1360	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上上线	半截沟（2.0工程）	100	24.85%	55.15	55.15	未进入负面清单	否	无	15.50%
1361	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	小塔子乡四家子（15年）	50	31.57%	24.22	24.22	未进入负面清单	否	无	11.84%

1362	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	二道营配电变压器	200	46.14%	67.72	67.72	未进入负面清单	否	无	7.97%
1363	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1527前梅线	前二（83）	315	51.82%	88.77	88.77	未进入负面清单	否	无	10.75%
1364	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	南甸子配电变压器	30	39.28%	12.22	12.22	未进入负面清单	否	无	16.76%
1365	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	10kv上园线张宝吐分枝张宝吐村张宝吐水井变压器	400	36.68%	173.28	173.28	未进入负面清单	否	无	8.68%
1366	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1527前梅线	前一（83）	200	70.31%	19.38	19.38	未进入负面清单	否	无	10.68%
1367	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	上平房（2.0工程）	200	67.12%	25.76	25.76	未进入负面清单	否	无	8.62%
1368	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	罗营子里变压器	200	24.70%	110.60	110.60	未进入负面清单	否	无	15.43%
1369	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	下羊马配电变压器	50	69.81%	5.10	5.10	未进入负面清单	否	无	11.04%
1370	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	南荒（2.0工程）	200	73.40%	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	8.13%
1371	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	212西王线	庙下变压器（83）	200	49.07%	61.86	61.86	未进入负面清单	否	无	11.41%
1372	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	上羊马配电变压器	50	70.81%	4.60	4.60	未进入负面清单	否	无	15.91%
1373	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	扎兰养牛小区变压器	315	26.89%	167.30	167.30	未进入负面清单	否	无	8.93%
1374	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	pms_扎西	200	43.27%	73.46	73.46	未进入负面清单	否	无	9.26%
1375	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	街内线12#变压器(能效)	400	67.33%	50.68	50.68	未进入负面清单	否	无	7.01%
1376	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	203吉东线	吉东线23左5#变压器(能效)	400	60.70%	77.20	77.20	未进入负面清单	否	无	17.15%
1377	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	孤岛线42#变压器(能效)	400	66.52%	53.92	53.92	未进入负面清单	否	无	15.24%
1378	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	孤岛线39#变压器(能效)	400	57.47%	90.12	90.12	未进入负面清单	否	无	11.48%
1379	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1527前梅线	南荒变压器（2.0工程）	400	55.88%	96.48	96.48	未进入负面清单	否	无	8.00%
1380	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	河东	50	51.13%	14.44	14.44	未进入负面清单	否	无	15.38%
1381	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	毛后1变压器	50	64.47%	7.77	7.77	未进入负面清单	否	无	16.74%
1382	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	三家北东井	30	20.59%	17.82	17.82	未进入负面清单	否	无	14.16%

1383	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	龙潭八家子西 15	315	45.44%	108.86	108.86	未进入负面清单	否	无	14.37%
1384	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	祝家店变压器	30	25.69%	16.29	16.29	未进入负面清单	否	无	13.12%
1385	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	123专供线	10kv龙潭专供线永春蔬菜合作社三柱上变压器	400	49.81%	120.76	120.76	未进入负面清单	否	无	16.66%
1386	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	三家店井	30	24.76%	16.57	16.57	未进入负面清单	否	无	5.79%
1387	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	10kv龙潭铁矿线榆树底村齐家沟井变压器	50	53.44%	13.28	13.28	未进入负面清单	否	无	15.12%
1388	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	龙西沟后井	20	70.77%	1.85	1.85	未进入负面清单	否	无	7.18%
1389	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	南河套变压器	50	62.70%	8.65	8.65	未进入负面清单	否	无	16.98%
1390	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	董家湾	50	61.66%	9.17	9.17	未进入负面清单	否	无	7.33%
1391	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	10kv龙潭铁矿线榆树底村东山地井变压器	50	58.09%	10.96	10.96	未进入负面清单	否	无	16.12%
1392	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	123专供线	于南头井	30	49.72%	9.08	9.08	未进入负面清单	否	无	13.32%
1393	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	三家店	200	63.05%	33.90	33.90	未进入负面清单	否	无	17.91%
1394	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	龙潭镇东四家村东沟组井变压器	50	66.54%	6.73	6.73	未进入负面清单	否	无	13.68%
1395	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	123专供线	两家东河套小区柱上变压器	50	59.43%	10.29	10.29	未进入负面清单	否	无	9.44%
1396	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	小杖子林场	80	49.52%	24.38	24.38	未进入负面清单	否	无	10.35%
1397	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	龙潭村龙潭西沟养殖厂	50	21.67%	29.17	29.17	未进入负面清单	否	无	11.90%
1398	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	于北五段地	20	51.87%	5.63	5.63	未进入负面清单	否	无	11.31%
1399	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	龙潭铁矿线于北2段地	20	56.82%	4.64	4.64	未进入负面清单	否	无	6.64%
1400	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	开发区变压器	200	59.07%	41.86	41.86	未进入负面清单	否	无	6.80%
1401	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	沟门南山	30	34.36%	13.69	13.69	未进入负面清单	否	无	17.84%
1402	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	电管站	200	39.25%	81.50	81.50	未进入负面清单	否	无	14.20%
1403	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	榆树底村东日光小区	50	44.44%	17.78	17.78	未进入负面清单	否	无	12.18%

1404	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	杨家沟（2.0工程）	100	69.61%	10.39	10.39	未进入负面清单	否	无	14.44%
1405	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	两家东	80	50.29%	23.77	23.77	未进入负面清单	否	无	12.58%
1406	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	小杖子（2.0工程）	400	40.10%	159.60	159.60	未进入负面清单	否	无	7.39%
1407	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	龙潭乡湾子猪厂	20	66.21%	2.76	2.76	未进入负面清单	否	无	10.21%
1408	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	榆西沟	50	52.03%	13.99	13.99	未进入负面清单	否	无	7.48%
1409	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	10kv龙潭铁矿线龙潭村北地大井变压器	50	21.46%	29.27	29.27	未进入负面清单	否	无	15.93%
1410	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	弯子1	50	63.68%	8.16	8.16	未进入负面清单	否	无	15.31%
1411	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	10kv川王线王增店南道井分支王增店南道井变压器	50	37.04%	21.48	21.48	未进入负面清单	否	无	14.03%
1412	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	大三家先花卉南台分支4号杆小巴里花卉南台分支	80	45.98%	27.22	27.22	未进入负面清单	否	无	18.17%
1413	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	大三家线砖厂分歧38号杆兴隆沟南坡分歧	200	56.00%	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	18.18%
1414	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	123专供线	蔬菜生产合作二柱上变压器	50	67.68%	6.16	6.16	未进入负面清单	否	无	12.37%
1415	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	芦杖子养殖小区配电变压器	30	59.39%	6.18	6.18	未进入负面清单	否	无	14.86%
1416	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	石头梁变压器	20	41.22%	7.76	7.76	未进入负面清单	否	无	9.29%
1417	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	杨树洼里（小区）变压器	20	33.10%	9.38	9.38	未进入负面清单	否	无	17.78%
1418	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	狮子沟养殖配电变压器	30	68.47%	3.46	3.46	未进入负面清单	否	无	15.32%
1419	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	上游变压器	30	52.59%	8.22	8.22	未进入负面清单	否	无	8.87%
1420	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	初家沟变压器	20	32.36%	9.53	9.53	未进入负面清单	否	无	14.90%
1421	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	大三家花卉北台变台	80	32.54%	37.97	37.97	未进入负面清单	否	无	14.31%
1422	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	兴隆沟南坡小区分台变压器	400	73.45%	26.20	26.20	未进入负面清单	否	无	15.60%
1423	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	秦家沟配电变压器1	80	52.26%	22.19	22.19	未进入负面清单	否	无	17.46%
1424	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	北山坡农业大棚配变	50	26.22%	26.89	26.89	未进入负面清单	否	无	14.61%

1425	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	李殿军变压器	30	33.55%	13.94	13.94	未进入负面清单	否	无	15.20%
1426	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	八道梁变压器	20	21.39%	11.72	11.72	未进入负面清单	否	无	13.71%
1427	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	110台宏1号线	水岸华城小区3#箱变	630	38.02%	264.47	264.47	未进入负面清单	否	无	15.74%
1428	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线33#变压器	315	17.09%	198.17	198.17	未进入负面清单	否	无	12.15%
1429	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	东沟	200	40.10%	79.80	79.80	未进入负面清单	否	无	17.77%
1430	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	王增店变压器	30	26.25%	16.13	16.13	未进入负面清单	否	无	11.86%
1431	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	110台宏1号线	10kv台宏1号线司法局2#变压器	500	26.58%	267.10	267.10	未进入负面清单	否	无	10.29%
1432	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线34右6#变压器	315	32.41%	149.91	149.91	未进入负面清单	否	无	11.21%
1433	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	205东风线	东风线14#变压器	200	33.66%	92.68	92.68	未进入负面清单	否	无	7.35%
1434	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	110台宏1号线	水岸华城小区1#箱变	630	46.92%	208.40	208.40	未进入负面清单	否	无	12.16%
1435	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	110台宏1号线	水岸华城小区2#箱变	630	43.46%	230.20	230.20	未进入负面清单	否	无	14.38%
1436	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线31#变压器	315	18.58%	193.47	193.47	未进入负面清单	否	无	15.78%
1437	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	白银沟(农网升级)	50	49.37%	15.32	15.32	未进入负面清单	否	无	11.15%
1438	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线34左4#变压器	315	46.80%	104.58	104.58	未进入负面清单	否	无	16.35%
1439	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线40#变压器	100	20.63%	59.37	59.37	未进入负面清单	否	无	14.26%
1440	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线27#变压器	315	52.29%	87.29	87.29	未进入负面清单	否	无	15.02%
1441	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	四家东北山小区变压器	100	44.18%	35.82	35.82	未进入负面清单	否	无	12.58%
1442	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线47#变压器	100	43.84%	36.16	36.16	未进入负面清单	否	无	7.31%
1443	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线34右5左分6#变压器	315	25.20%	172.62	172.62	未进入负面清单	否	无	8.07%
1444	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线29#变压器	200	60.80%	38.40	38.40	未进入负面清单	否	无	15.18%
1445	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线25右3#变压器	200	32.90%	94.20	94.20	未进入负面清单	否	无	7.95%

1446	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线27右5#变压器	315	30.40%	156.24	156.24	未进入负面清单	否	无	17.94%
1447	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	205东风线	东风线21右11#变压器	200	20.52%	118.96	118.96	未进入负面清单	否	无	15.43%
1448	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	109吉西线	东水线15左4#变压器	200	53.34%	53.32	53.32	未进入负面清单	否	无	12.92%
1449	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms_大兰旗日光小区变压器	80	62.55%	13.96	13.96	未进入负面清单	否	无	10.97%
1450	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	205东风线	205东风线24#变压器	200	32.64%	94.72	94.72	未进入负面清单	否	无	7.30%
1451	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	205东风线	205东风线63#变压器	200	45.53%	68.94	68.94	未进入负面清单	否	无	8.57%
1452	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线34#变压器	315	25.87%	170.51	170.51	未进入负面清单	否	无	16.58%
1453	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线34右5分1右支5#变压器	200	64.66%	30.68	30.68	未进入负面清单	否	无	5.48%
1454	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	陶家沟变压器	20	27.54%	10.49	10.49	未进入负面清单	否	无	5.51%
1455	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	110台宏1号线	水岸华城小区4#箱变	630	48.78%	196.69	196.69	未进入负面清单	否	无	11.26%
1456	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	大三家7-8大棚小区配电变压器	50	55.75%	12.13	12.13	未进入负面清单	否	无	12.06%
1457	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	木匠铺变压器	30	44.00%	10.80	10.80	未进入负面清单	否	无	9.25%
1458	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	10kv大三家线兴隆沟分歧庙下村卢杖子井变压器	50	46.51%	16.75	16.75	未进入负面清单	否	无	16.45%
1459	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	上游下15	50	36.99%	21.51	21.51	未进入负面清单	否	无	10.45%
1460	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	下石头梁变压器1	50	51.30%	14.35	14.35	未进入负面清单	否	无	9.22%
1461	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	10kv川王线西荒分歧哈土营道南井分支哈土营道南井变压器	50	35.45%	22.28	22.28	未进入负面清单	否	无	7.53%
1462	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	范家屯（农网升级）	50	34.71%	22.65	22.65	未进入负面清单	否	无	6.93%
1463	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	小巴里花卉北中台配变	80	71.53%	6.78	6.78	未进入负面清单	否	无	18.50%
1464	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	10kv大兴线0.4kV东台组灌溉工程台区柱上变压器	50	61.17%	9.42	9.42	未进入负面清单	否	无	9.55%
1465	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	王增店大棚小区（大棚）变压器	30	34.84%	13.55	13.55	未进入负面清单	否	无	12.44%

1466	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	大梁底变压器	50	34.59%	22.71	22.71	未进入负面清单	否	无	7.20%
1467	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	中屯	200	39.84%	80.32	80.32	未进入负面清单	否	无	9.97%
1468	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	付家沟（农网升级）	50	54.62%	12.69	12.69	未进入负面清单	否	无	14.74%
1469	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	10kv大兴线庙下村马树新井变压器	50	34.79%	22.61	22.61	未进入负面清单	否	无	17.48%
1470	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	上草帽变压器1	100	65.58%	14.42	14.42	未进入负面清单	否	无	12.10%
1471	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	10kv大三线狮子沟分支小巴里村狮子沟井变压器	50	67.67%	6.17	6.17	未进入负面清单	否	无	14.80%
1472	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	陶家沟小区变压器	30	25.19%	16.44	16.44	未进入负面清单	否	无	6.76%
1473	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	大供销社配电变压器	100	20.46%	59.54	59.54	未进入负面清单	否	无	10.71%
1474	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	台吉营变压器	100	27.10%	52.90	52.90	未进入负面清单	否	无	16.00%
1475	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	10kv大兴线瓦盆沟分支庙下村刘文阁井变压器	50	53.92%	13.04	13.04	未进入负面清单	否	无	6.42%
1476	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	10kv大兴线秦家沟分支庙下村王秀福山区井变压器	50	24.23%	27.89	27.89	未进入负面清单	否	无	13.02%
1477	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	沟门	100	21.15%	58.85	58.85	未进入负面清单	否	无	11.32%
1478	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	东四东变压器	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	8.62%
1479	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	沟门子（15年）	100	38.29%	41.71	41.71	未进入负面清单	否	无	13.95%
1480	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	胡家窝铺	100	66.59%	13.41	13.41	未进入负面清单	否	无	12.10%
1481	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	八家子(83)	400	63.15%	67.40	67.40	未进入负面清单	否	无	7.93%
1482	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	赵家洼子（2.0工程）	200	52.96%	54.08	54.08	未进入负面清单	否	无	18.39%
1483	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	东四西	200	35.76%	88.48	88.48	未进入负面清单	否	无	17.22%
1484	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	10kv西干线乡道南分台二变压器	200	32.35%	95.30	95.30	未进入负面清单	否	无	7.71%
1485	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	西四北分台	200	22.42%	115.16	115.16	未进入负面清单	否	无	13.15%

1486	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	10kv巴三线三分歧岳家分支兰家店水井分支兰家店水井变压器	50	69.16%	5.42	5.42	未进入负面清单	否	无	13.09%
1487	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	白北	50	21.79%	29.11	29.11	未进入负面清单	否	无	9.06%
1488	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	陈南	200	51.05%	57.90	57.90	未进入负面清单	否	无	12.38%
1489	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	上元南岭（农网升级）	50	72.40%	3.80	3.80	未进入负面清单	否	无	7.06%
1490	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	胡头沟（2.0工程）	200	68.99%	22.02	22.02	未进入负面清单	否	无	12.56%
1491	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	10kv巴三线新立屯分歧塔山沟分小二道沟组水井分支小二道沟组水井变压器	50	46.68%	16.66	16.66	未进入负面清单	否	无	13.94%
1492	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	10kv巴三线三分歧邓家分支头道营村郭顶山水井分支头道营村郭顶山水井变压器	50	40.13%	19.94	19.94	未进入负面清单	否	无	10.67%
1493	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	10kv巴三线三分歧岳家分支头道营九天地水井分支头道营九天地水井变压器	50	34.94%	22.53	22.53	未进入负面清单	否	无	14.50%
1494	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	大沟西（2.0工程）	100	20.49%	59.51	59.51	未进入负面清单	否	无	11.47%
1495	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	10kv巴三线三分歧陈大沟分歧陈奎营村陈大沟机井分支陈大沟机井变压器	50	37.10%	21.45	21.45	未进入负面清单	否	无	9.23%
1496	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	林家窝铺	50	18.94%	30.53	30.53	未进入负面清单	否	无	15.41%
1497	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	柳条沟（2.0工程）	200	54.12%	51.76	51.76	未进入负面清单	否	无	14.96%
1498	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	10kv巴三线三分歧上羊分支上羊北沟水井分支上羊北沟水井变压器	50	45.83%	17.09	17.09	未进入负面清单	否	无	6.31%
1499	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	两家（2.0工程）	200	68.56%	22.88	22.88	未进入负面清单	否	无	8.26%
1500	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	大二道沟（2.0工程）	100	67.54%	12.46	12.46	未进入负面清单	否	无	6.46%
1501	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	尖山沟	20	38.41%	8.32	8.32	未进入负面清单	否	无	11.79%
1502	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	台子	200	53.98%	52.04	52.04	未进入负面清单	否	无	13.36%

1503	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	马乃沟（农网升级）	50	18.79%	30.61	30.61	未进入负面清单	否	无	14.54%
1504	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	10kv三宝线扎兰河东分歧扎兰村一组井变压器	50	23.43%	28.29	28.29	未进入负面清单	否	无	10.76%
1505	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	廖队（2.0工程）	200	26.03%	107.94	107.94	未进入负面清单	否	无	16.85%
1506	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	毛前	80	38.63%	33.10	33.10	未进入负面清单	否	无	14.39%
1507	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	东沟变台	200	47.69%	64.62	64.62	未进入负面清单	否	无	6.64%
1508	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	小巴西沟（2.0工程）	200	55.24%	49.52	49.52	未进入负面清单	否	无	7.74%
1509	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	榆树底北变压器	50	60.38%	9.81	9.81	未进入负面清单	否	无	8.39%
1510	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	巴里下湾子配电变压器	100	33.72%	46.28	46.28	未进入负面清单	否	无	6.84%
1511	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	西荒变压器	50	32.28%	23.86	23.86	未进入负面清单	否	无	9.90%
1512	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	赵户沟变压器(83)	200	46.96%	66.08	66.08	未进入负面清单	否	无	10.05%
1513	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	大四(19低改工程)	100	60.09%	19.91	19.91	未进入负面清单	否	无	13.58%
1514	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	217大兴线	瓦西配电变压器(83)	200	70.82%	18.36	18.36	未进入负面清单	否	无	9.38%
1515	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	小巴里一组（83）	200	43.09%	73.82	73.82	未进入负面清单	否	无	13.57%
1516	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	205东风线	东风线5右1#变压器	160	28.33%	82.67	82.67	未进入负面清单	否	无	5.33%
1517	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	下草帽变压器	200	30.34%	99.32	99.32	未进入负面清单	否	无	10.56%
1518	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	四家子养殖小区	50	43.81%	18.10	18.10	未进入负面清单	否	无	17.92%
1519	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	612北四家线	周家营变压器	30	59.43%	6.17	6.17	未进入负面清单	否	无	11.00%
1520	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	杨树洼外变压器(83)	200	53.13%	53.74	53.74	未进入负面清单	否	无	5.72%
1521	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	狮子沟(19低改工程)	315	61.90%	57.02	57.02	未进入负面清单	否	无	13.89%
1522	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	大羊窝铺	250	43.43%	91.43	91.43	未进入负面清单	否	无	12.45%
1523	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	杨树洼里变压器	20	35.57%	8.89	8.89	未进入负面清单	否	无	16.13%

1524	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	大前西（15年）	100	49.16%	30.84	30.84	未进入负面清单	否	无	16.70%
1525	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	北四组变压器	50	32.28%	23.86	23.86	未进入负面清单	否	无	17.66%
1526	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	郭杖子台区(83)大后五组配电变压器新	200	66.46%	27.08	27.08	未进入负面清单	否	无	9.24%
1527	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	大后(19低改工程)	200	35.45%	89.10	89.10	未进入负面清单	否	无	16.82%
1528	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	大前东（15年）	100	49.79%	30.21	30.21	未进入负面清单	否	无	8.35%
1529	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	老虎南变压器	80	47.24%	26.21	26.21	未进入负面清单	否	无	9.00%
1530	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	榆树底南变压器	50	34.92%	22.54	22.54	未进入负面清单	否	无	12.33%
1531	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	狮子沟2号（2.0工程）	200	31.41%	97.18	97.18	未进入负面清单	否	无	13.69%
1532	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	养牛小区分支3#杆养牛小区变	50	58.81%	10.60	10.60	未进入负面清单	否	无	11.85%
1533	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	十一小学（18结余）	400	57.70%	89.20	89.20	未进入负面清单	否	无	5.38%
1534	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	牛角沟小区	30	18.59%	18.42	18.42	未进入负面清单	否	无	17.20%
1535	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	北四家乡小哈达（15年）	50	26.69%	26.66	26.66	未进入负面清单	否	无	9.46%
1536	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	东荒组（15年）	100	67.78%	12.22	12.22	未进入负面清单	否	无	7.94%
1537	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	房申西沟分台	100	25.30%	54.70	54.70	未进入负面清单	否	无	5.79%
1538	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	窑沟1组（2.0工程）	400	32.35%	190.60	190.60	未进入负面清单	否	无	17.90%
1539	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	扎兰支33#杆扎二组变	80	45.56%	27.55	27.55	未进入负面清单	否	无	11.42%
1540	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	10kv蒙南线平东分歧南荒村东坡井变压器	50	41.11%	19.45	19.45	未进入负面清单	否	无	14.31%
1541	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	哈土营（2.0工程）	200	29.45%	101.10	101.10	未进入负面清单	否	无	10.04%
1542	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	10kv三宝线扎兰分歧扎兰村二组井变压器	50	28.22%	25.89	25.89	未进入负面清单	否	无	12.27%
1543	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	蒙古营	200	37.72%	84.56	84.56	未进入负面清单	否	无	13.99%
1544	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	果园西	100	34.13%	45.87	45.87	未进入负面清单	否	无	6.34%

1545	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	源昊养殖合作社变压器	100	39.11%	40.89	40.89	未进入负面清单	否	无	12.89%
1546	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	龙潭乡三家梁15	200	35.84%	88.32	88.32	未进入负面清单	否	无	14.06%
1547	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	牛样子沟(农网升级)	50	40.91%	19.55	19.55	未进入负面清单	否	无	13.35%
1548	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元老三井	10	69.25%	1.08	1.08	未进入负面清单	否	无	16.05%
1549	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	龙潭大丈子村小丈组大棚小区	50	61.50%	9.25	9.25	未进入负面清单	否	无	15.85%
1550	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	黄水泉子（农网升级）	100	73.24%	6.76	6.76	未进入负面清单	否	无	9.76%
1551	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	坤头9组	200	59.96%	40.08	40.08	未进入负面清单	否	无	5.73%
1552	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	115水泥厂线	坤头养殖小区	100	58.27%	21.73	21.73	未进入负面清单	否	无	16.54%
1553	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	小水库日光小区	80	71.31%	6.95	6.95	未进入负面清单	否	无	8.39%
1554	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	郝丈子小区	50	54.26%	12.87	12.87	未进入负面清单	否	无	17.96%
1555	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	牛角沟变压器（农网升级）	50	67.29%	6.36	6.36	未进入负面清单	否	无	11.44%
1556	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	房申西沟	30	50.58%	8.83	8.83	未进入负面清单	否	无	6.44%
1557	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	东山变压器	100	63.63%	16.37	16.37	未进入负面清单	否	无	16.11%
1558	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	10kv姜家窝铺线坤头分歧大北沟分支10#台吉镇坤头村果园西二台区变压器	100	57.75%	22.25	22.25	未进入负面清单	否	无	12.50%
1559	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	温家山变压器	20	19.41%	12.12	12.12	未进入负面清单	否	无	15.48%
1560	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	朱家窝铺（农网升级）	50	46.27%	16.87	16.87	未进入负面清单	否	无	9.09%
1561	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	来毛沟	30	28.71%	15.39	15.39	未进入负面清单	否	无	15.76%
1562	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	巴图营乡黑沟（15年）	50	67.48%	6.26	6.26	未进入负面清单	否	无	5.50%
1563	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	龙潭沟门林场 15	100	22.39%	57.61	57.61	未进入负面清单	否	无	11.67%
1564	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	10kv姜家窝铺线坤头分歧坤头波罗村三组老窖井变压器	50	30.64%	24.68	24.68	未进入负面清单	否	无	18.32%

1565	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	西台吉朝北路	100	32.59%	47.41	47.41	未进入负面清单	否	无	15.29%
1566	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	10kv巴赵线赵后分歧牛样子分支牛样沟沟口井分支牛样沟沟口水井变压器	50	66.69%	6.66	6.66	未进入负面清单	否	无	5.56%
1567	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	水泉变压器（农网升级）	50	23.98%	28.01	28.01	未进入负面清单	否	无	6.48%
1568	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	10kv北干线八家子分三井子村房后地大井变压器	50	25.75%	27.13	27.13	未进入负面清单	否	无	10.90%
1569	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	何家沟支6#杆何家沟里变	50	34.21%	22.90	22.90	未进入负面清单	否	无	16.41%
1570	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	龙潭乡二道沟 15	50	50.38%	14.81	14.81	未进入负面清单	否	无	8.13%
1571	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	10kv三宝线扎兰村五组井变压器	50	40.94%	19.53	19.53	未进入负面清单	否	无	7.52%
1572	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	612北四家线	冯家营变压器	200	41.68%	76.64	76.64	未进入负面清单	否	无	12.32%
1573	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	哈房申(19低改工程)	200	34.02%	91.96	91.96	未进入负面清单	否	无	12.25%
1574	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	10kv巴赵线南沟小区分支12号杆巴图营乡供销社组台区变压器	100	45.88%	34.12	34.12	未进入负面清单	否	无	13.63%
1575	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	10kv北乡直线赵家店分歧房申村乱坟圈子井分支房申村乱坟圈子井变压器	50	41.38%	19.31	19.31	未进入负面清单	否	无	12.00%
1576	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	李存学日光小区一分支变压器	50	27.57%	26.22	26.22	未进入负面清单	否	无	6.41%
1577	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	后营子变压器	100	19.25%	60.75	60.75	未进入负面清单	否	无	7.28%
1578	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	坤头6-7（2.0工程）	400	72.80%	28.80	28.80	未进入负面清单	否	无	5.46%
1579	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	北山	20	59.23%	4.15	4.15	未进入负面清单	否	无	13.42%
1580	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	小水库	50	65.25%	7.38	7.38	未进入负面清单	否	无	13.44%
1581	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	三井子村北山养殖场	200	67.76%	24.48	24.48	未进入负面清单	否	无	15.42%
1582	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	扎兰一组分支12#扎兰前街变1	80	57.24%	18.21	18.21	未进入负面清单	否	无	11.14%
1583	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	齐家沟	100	37.12%	42.88	42.88	未进入负面清单	否	无	15.95%

1584	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	东洼1-3号井	100	40.43%	39.57	39.57	未进入负面清单	否	无	14.14%
1585	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	10kV姜家窝铺线庄头蘑王温室小区	80	51.36%	22.91	22.91	未进入负面清单	否	无	16.60%
1586	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	四井	80	31.13%	39.10	39.10	未进入负面清单	否	无	8.94%
1587	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	民后一15	50	54.28%	12.86	12.86	未进入负面清单	否	无	15.26%
1588	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	扎河东分支10#杆扎兰一组后变	80	35.69%	35.45	35.45	未进入负面清单	否	无	7.98%
1589	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	三宝水泉三组小区2	200	54.44%	51.12	51.12	未进入负面清单	否	无	9.77%
1590	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	三里	30	31.65%	14.51	14.51	未进入负面清单	否	无	5.51%
1591	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	四棵树	100	23.49%	56.51	56.51	未进入负面清单	否	无	6.33%
1592	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	东井子上	30	58.12%	6.56	6.56	未进入负面清单	否	无	7.33%
1593	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	前营子	315	41.88%	120.08	120.08	未进入负面清单	否	无	9.08%
1594	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	马大沟(农网升级)	50	47.35%	16.33	16.33	未进入负面清单	否	无	6.66%
1595	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	东山	50	23.46%	28.27	28.27	未进入负面清单	否	无	6.91%
1596	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	10kv蒙南线边家沟分歧南荒村四天地井变压器	50	35.27%	22.37	22.37	未进入负面清单	否	无	17.23%
1597	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元新三井	50	58.61%	10.70	10.70	未进入负面清单	否	无	17.98%
1598	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	四合堂	100	60.34%	19.66	19.66	未进入负面清单	否	无	14.71%
1599	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	114五陶线	陶瓷线39右9分7支1#变压器	200	69.58%	20.84	20.84	未进入负面清单	否	无	15.96%
1600	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	坤头8组(2.0工程)	400	52.24%	111.04	111.04	未进入负面清单	否	无	14.00%
1601	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	坤头新村	100	21.73%	58.27	58.27	未进入负面清单	否	无	16.46%
1602	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线郑家新村	315	21.37%	184.68	184.68	未进入负面清单	否	无	14.76%
1603	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	陈家窝铺	50	33.36%	23.32	23.32	未进入负面清单	否	无	9.94%
1604	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	新东(2.0工程)	100	35.36%	44.64	44.64	未进入负面清单	否	无	7.80%

1605	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	新西	100	35.03%	44.97	44.97	未进入负面清单	否	无	17.31%
1606	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	白南	50	71.22%	4.39	4.39	未进入负面清单	否	无	12.08%
1607	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	郭顶山	100	19.35%	60.65	60.65	未进入负面清单	否	无	6.80%
1608	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	114五陶线	陶瓷线39右9分12#变压器	200	58.22%	43.56	43.56	未进入负面清单	否	无	18.36%
1609	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	西井子	80	28.61%	41.11	41.11	未进入负面清单	否	无	10.82%
1610	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	东台吉一组配变（15年）	100	61.20%	18.80	18.80	未进入负面清单	否	无	6.95%
1611	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	107特供线	特供线9右2#变压器(能效)	400	73.18%	27.28	27.28	未进入负面清单	否	无	15.10%
1612	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	小巴里三队配电变压器1（能效）	200	58.80%	42.40	42.40	未进入负面清单	否	无	14.92%
1613	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	哈101台（83）	200	42.88%	74.24	74.24	未进入负面清单	否	无	7.24%
1614	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kv郑家新村分枝4号杆台吉镇郑家新村新台台区变压器	100	19.97%	60.03	60.03	未进入负面清单	否	无	14.54%
1615	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	10kv姜家窝铺线科研	50	49.76%	15.12	15.12	未进入负面清单	否	无	16.86%
1616	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	612北四家线	冯北沟变压器1	20	26.42%	10.72	10.72	未进入负面清单	否	无	16.77%
1617	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	612北四家线	冯西沟外变压器	20	42.70%	7.46	7.46	未进入负面清单	否	无	12.73%
1618	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kv姜家窝铺线816单元西台吉小北沟	20	50.38%	5.92	5.92	未进入负面清单	否	无	10.20%
1619	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	坤头温室小区	100	31.23%	48.77	48.77	未进入负面清单	否	无	8.58%
1620	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	凉水河周家沟扶贫果园变压器	100	45.27%	34.73	34.73	未进入负面清单	否	无	16.75%
1621	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kv哈尔脑线126单元河东配电变压器	100	39.58%	40.42	40.42	未进入负面清单	否	无	15.85%
1622	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	612北四家线	老宅营南沟15	50	18.51%	30.75	30.75	未进入负面清单	否	无	17.59%
1623	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kv姜家窝铺线大井院	200	34.40%	91.20	91.20	未进入负面清单	否	无	14.78%
1624	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	西台吉6-7组（2.0工程）	400	45.55%	137.80	137.80	未进入负面清单	否	无	11.21%

1625	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线宋杖子西	200	37.54%	84.92	84.92	未进入负面清单	否	无	12.14%
1626	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	10kV姜家窝铺线庄头道北大棚小区	50	32.61%	23.70	23.70	未进入负面清单	否	无	14.50%
1627	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线郑家1-3	400	28.96%	204.16	204.16	未进入负面清单	否	无	10.98%
1628	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	10kV姜家窝铺线庄头分歧五间房镇庄头村0.4kV铁路西台区变压器	100	33.07%	46.93	46.93	未进入负面清单	否	无	7.76%
1629	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	113泉十线	水利站1	200	42.03%	75.94	75.94	未进入负面清单	否	无	13.68%
1630	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	下石厂小区变压器	30	63.18%	5.05	5.05	未进入负面清单	否	无	7.98%
1631	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	113泉十线	10kV泉巨永线平东分支十八台村河南井变压器	50	46.19%	16.91	16.91	未进入负面清单	否	无	8.40%
1632	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41320泉巨永线	10kV蒙南线东洼九组1台区机井变压器	50	74.22%	2.89	2.89	未进入负面清单	否	无	10.95%
1633	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	张石兰	50	49.88%	15.06	15.06	未进入负面清单	否	无	12.95%
1634	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	西大荒变压器	50	30.26%	24.87	24.87	未进入负面清单	否	无	15.14%
1635	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	羊场	160	64.59%	24.66	24.66	未进入负面清单	否	无	14.13%
1636	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	大十二台变压器	20	59.73%	4.05	4.05	未进入负面清单	否	无	11.83%
1637	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	泉巨永柿子沟15	50	69.30%	5.35	5.35	未进入负面清单	否	无	15.52%
1638	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	前龙一小区	30	25.73%	16.28	16.28	未进入负面清单	否	无	10.47%
1639	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	110南山线	南山线23左2#变压器(能效)	400	60.11%	79.56	79.56	未进入负面清单	否	无	18.02%
1640	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	下官地	100	20.94%	59.06	59.06	未进入负面清单	否	无	6.59%
1641	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	坤头4-5队（2.0工程）	400	40.55%	157.80	157.80	未进入负面清单	否	无	18.44%
1642	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	八里一分台	50	62.35%	8.83	8.83	未进入负面清单	否	无	10.13%
1643	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	五工村线14+1#变压器(能效)	200	61.94%	36.12	36.12	未进入负面清单	否	无	16.97%
1644	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	山神沟变压器	50	44.17%	17.92	17.92	未进入负面清单	否	无	5.62%

1645	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	107特供线	特供线8#变压器(能效)	400	29.90%	200.40	200.40	未进入负面清单	否	无	15.30%
1646	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	大东（2.0工程）	200	48.27%	63.46	63.46	未进入负面清单	否	无	10.92%
1647	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	113泉十线	范杖子(19低改)	200	65.38%	29.24	29.24	未进入负面清单	否	无	6.81%
1648	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	前波图	50	62.07%	8.97	8.97	未进入负面清单	否	无	17.12%
1649	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	下石厂2台区新	50	26.66%	26.67	26.67	未进入负面清单	否	无	9.76%
1650	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41320泉巨永线	北山小区	30	17.63%	18.71	18.71	未进入负面清单	否	无	12.54%
1651	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	113泉十线	10kv泉巨永线平东分支十八台村北大地井变压器	50	70.45%	4.78	4.78	未进入负面清单	否	无	18.28%
1652	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	后龙二	20	51.78%	5.64	5.64	未进入负面清单	否	无	11.80%
1653	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	朝八（林业队）15	50	17.31%	31.35	31.35	未进入负面清单	否	无	10.36%
1654	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	蒙南线黄土沟分支边东分台变压器	80	62.84%	13.73	13.73	未进入负面清单	否	无	7.02%
1655	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	朝七	30	44.66%	10.60	10.60	未进入负面清单	否	无	6.89%
1656	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	前铁	50	47.00%	16.50	16.50	未进入负面清单	否	无	11.91%
1657	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kv下府线庙台分歧坤山分支坤头龙沟村大坝里水井变压器	50	47.96%	16.02	16.02	未进入负面清单	否	无	15.18%
1658	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kv姜家窝铺线西台吉北山温室小区	50	70.60%	4.70	4.70	未进入负面清单	否	无	8.56%
1659	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	赵家沟变压器	10	73.39%	0.66	0.66	未进入负面清单	否	无	9.14%
1660	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	白杖子（15年）	100	45.32%	34.68	34.68	未进入负面清单	否	无	10.73%
1661	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kv下府线十卧分支卧凤沟外水井分支卧凤沟外水井变压器	50	27.52%	26.24	26.24	未进入负面清单	否	无	15.70%
1662	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	周家沟小区变压器	80	49.10%	24.72	24.72	未进入负面清单	否	无	8.52%
1663	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	117姜上线	上窑（2.0工程）	200	42.67%	74.66	74.66	未进入负面清单	否	无	17.16%
1664	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	民前	100	19.27%	60.73	60.73	未进入负面清单	否	无	16.30%

1665	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	张家湾	50	45.54%	17.23	17.23	未进入负面清单	否	无	13.53%
1666	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	赵胡沟(83)	200	64.03%	31.94	31.94	未进入负面清单	否	无	9.09%
1667	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	南沟（15年新增分台区）	50	24.22%	27.89	27.89	未进入负面清单	否	无	6.27%
1668	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	龙潭镇截河小区（15年）	80	52.04%	22.37	22.37	未进入负面清单	否	无	6.58%
1669	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	三家子北沟1	20	71.92%	1.62	1.62	未进入负面清单	否	无	14.17%
1670	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	边西1	50	68.58%	5.71	5.71	未进入负面清单	否	无	10.92%
1671	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	平东（2.0工程）	200	16.97%	126.06	126.06	未进入负面清单	否	无	9.04%
1672	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线西台吉四组	100	18.26%	61.74	61.74	未进入负面清单	否	无	13.49%
1673	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	三外	50	68.58%	5.71	5.71	未进入负面清单	否	无	5.34%
1674	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	庙后	50	46.60%	16.70	16.70	未进入负面清单	否	无	9.76%
1675	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	郝杖子(83)	200	51.69%	56.62	56.62	未进入负面清单	否	无	14.37%
1676	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	王杖子	30	43.46%	10.96	10.96	未进入负面清单	否	无	12.92%
1677	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	菜园	100	61.03%	18.97	18.97	未进入负面清单	否	无	16.32%
1678	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	楼上	50	56.08%	11.96	11.96	未进入负面清单	否	无	7.23%
1679	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	南沟	50	52.17%	13.92	13.92	未进入负面清单	否	无	16.58%
1680	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	北井子	50	23.00%	28.50	28.50	未进入负面清单	否	无	12.41%
1681	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	万丈子(83)	200	71.51%	16.98	16.98	未进入负面清单	否	无	9.53%
1682	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	三家梁	50	26.00%	27.00	27.00	未进入负面清单	否	无	18.36%
1683	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元郑家4-6	100	31.20%	48.80	48.80	未进入负面清单	否	无	8.22%
1684	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元东台吉二段地	100	55.42%	24.58	24.58	未进入负面清单	否	无	11.35%
1685	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线东北台	315	58.65%	67.25	67.25	未进入负面清单	否	无	15.96%

1686	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元西台吉5-8小	200	62.02%	35.96	35.96	未进入负面清单	否	无	12.34%
1687	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	巴图营乡左家窝铺（15年）	50	24.49%	27.76	27.76	未进入负面清单	否	无	10.81%
1688	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	高家石厂居民点变压器1	50	56.86%	11.57	11.57	未进入负面清单	否	无	7.79%
1689	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	于家湾	30	70.23%	2.93	2.93	未进入负面清单	否	无	8.13%
1690	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	下双	30	36.58%	13.03	13.03	未进入负面清单	否	无	6.02%
1691	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	10kV姜家窝铺线816单元庄头二组	315	28.02%	163.74	163.74	未进入负面清单	否	无	10.62%
1692	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线三井大棚小区	30	35.21%	13.44	13.44	未进入负面清单	否	无	7.04%
1693	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	10kV姜家窝铺线五间房河西新台	100	20.48%	59.52	59.52	未进入负面清单	否	无	12.77%
1694	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	扣卜营分歧柿子沟分支03号杆变压器	100	36.12%	43.88	43.88	未进入负面清单	否	无	16.42%
1695	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	邢家洼子(83)	200	23.07%	113.86	113.86	未进入负面清单	否	无	13.51%
1696	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	道南变压器	200	72.57%	14.86	14.86	未进入负面清单	否	无	9.66%
1697	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	黄土沟	30	72.89%	2.13	2.13	未进入负面清单	否	无	16.03%
1698	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线郑家日光温室小区	30	39.12%	12.26	12.26	未进入负面清单	否	无	11.00%
1699	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	龙潭镇庄家店（15年）	100	37.06%	42.94	42.94	未进入负面清单	否	无	17.76%
1700	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	大西柱上变压器	315	25.23%	172.53	172.53	未进入负面清单	否	无	8.37%
1701	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	边西北	100	50.14%	29.86	29.86	未进入负面清单	否	无	10.45%
1702	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	真柴沟	50	23.21%	28.40	28.40	未进入负面清单	否	无	9.70%
1703	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	正北沟	80	24.63%	44.30	44.30	未进入负面清单	否	无	18.18%
1704	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	边家沟分歧烧过地分支04号杆变压器	400	53.00%	108.00	108.00	未进入负面清单	否	无	18.48%
1705	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	平西变压器	50	41.43%	19.29	19.29	未进入负面清单	否	无	5.56%
1706	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	边家沟（2.0工程）	200	71.08%	17.84	17.84	未进入负面清单	否	无	6.93%

1707	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	三宝洼（2.0工程）	200	39.17%	81.66	81.66	未进入负面清单	否	无	5.32%
1708	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	房申西（2.0工程）	200	32.58%	94.84	94.84	未进入负面清单	否	无	17.99%
1709	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	巴里二	100	55.52%	24.48	24.48	未进入负面清单	否	无	6.67%
1710	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	10kv北干线房申变压器	50	22.80%	28.60	28.60	未进入负面清单	否	无	18.50%
1711	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	付台组	200	61.72%	36.56	36.56	未进入负面清单	否	无	12.55%
1712	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	上店	50	50.73%	14.64	14.64	未进入负面清单	否	无	13.79%
1713	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	庄头西沟（2.0工程）	200	21.47%	117.06	117.06	未进入负面清单	否	无	5.54%
1714	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线东台吉种植小区	50	51.91%	14.05	14.05	未进入负面清单	否	无	12.79%
1715	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	东台吉朝北路（83）	400	48.00%	128.00	128.00	未进入负面清单	否	无	17.67%
1716	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	207西塑线	西塑线12#变压器	200	60.53%	38.94	38.94	未进入负面清单	否	无	7.17%
1717	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	郭孝全养殖小区	100	51.12%	28.88	28.88	未进入负面清单	否	无	8.55%
1718	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元西台吉山南	100	24.93%	55.07	55.07	未进入负面清单	否	无	10.53%
1719	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	西台吉一组（2.0工程）	400	68.15%	47.40	47.40	未进入负面清单	否	无	8.28%
1720	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	庄头一组1	100	47.45%	32.55	32.55	未进入负面清单	否	无	11.23%
1721	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线西台吉九组	100	65.50%	14.50	14.50	未进入负面清单	否	无	11.65%
1722	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	816单元庄头四组（83）	200	60.07%	39.86	39.86	未进入负面清单	否	无	16.95%
1723	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	10kV姜家窝铺线816单元庄头河东	160	55.35%	39.44	39.44	未进入负面清单	否	无	17.27%
1724	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kv姜家窝铺线107号杆台吉镇郑家4-6新台台区变压器	100	66.95%	13.05	13.05	未进入负面清单	否	无	5.41%
1725	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	207西塑线	西塑线10#变压器	200	20.74%	118.52	118.52	未进入负面清单	否	无	6.48%
1726	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	pms_北沟小区	30	18.76%	18.37	18.37	未进入负面清单	否	无	14.56%

1727	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线华龙厂办	100	47.52%	32.48	32.48	未进入负面清单	否	无	7.85%
1728	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	上十二小区	50	28.39%	25.81	25.81	未进入负面清单	否	无	8.76%
1729	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	大板沟变压器	50	69.27%	5.37	5.37	未进入负面清单	否	无	18.37%
1730	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41320泉巨永线	北山鸡场	30	36.63%	13.01	13.01	未进入负面清单	否	无	18.21%
1731	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	扣卜营小区	50	32.54%	23.73	23.73	未进入负面清单	否	无	13.00%
1732	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	207西塑线	北河线61分13#变压器	250	26.62%	133.45	133.45	未进入负面清单	否	无	6.92%
1733	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线东台吉1-4组	400	49.93%	120.28	120.28	未进入负面清单	否	无	6.51%
1734	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	东台吉5-8组（2.0工程）	400	18.87%	244.52	244.52	未进入负面清单	否	无	17.18%
1735	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线五米井	50	73.78%	3.11	3.11	未进入负面清单	否	无	12.68%
1736	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	五间房北洼分台（票纺联线）	100	31.45%	48.55	48.55	未进入负面清单	否	无	7.25%
1737	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线哈1-6台	200	43.17%	73.66	73.66	未进入负面清单	否	无	17.26%
1738	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	小板沟变压器	50	24.77%	27.62	27.62	未进入负面清单	否	无	9.49%
1739	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	孙东(83)	200	71.72%	16.56	16.56	未进入负面清单	否	无	16.52%
1740	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	10kV泉巨永线41320单元孙西小区	30	54.06%	7.78	7.78	未进入负面清单	否	无	9.94%
1741	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	上柳条变压器	30	64.47%	4.66	4.66	未进入负面清单	否	无	15.18%
1742	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	上沟变压器	50	50.71%	14.65	14.65	未进入负面清单	否	无	16.75%
1743	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元西洼大棚小区	50	28.80%	25.60	25.60	未进入负面清单	否	无	9.95%
1744	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	开发区西（能效）	400	46.43%	134.28	134.28	未进入负面清单	否	无	14.85%
1745	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	小巴里4-5-8新	400	60.14%	79.44	79.44	未进入负面清单	否	无	12.66%
1746	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	忙牛营变台	50	50.97%	14.52	14.52	未进入负面清单	否	无	5.81%
1747	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	四家子2（新）台区变压器	80	17.29%	50.17	50.17	未进入负面清单	否	无	15.02%

1748	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	河西组	30	34.69%	13.59	13.59	未进入负面清单	否	无	7.65%
1749	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	巡检沟养殖小区1	80	56.15%	19.08	19.08	未进入负面清单	否	无	7.30%
1750	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线哈自来水	400	32.87%	188.52	188.52	未进入负面清单	否	无	14.33%
1751	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	瓦五（能效）	200	73.02%	13.96	13.96	未进入负面清单	否	无	6.20%
1752	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	北沙窝小区（2.0工程）	200	35.27%	89.46	89.46	未进入负面清单	否	无	16.42%
1753	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元铁路西大棚小区	50	17.66%	31.17	31.17	未进入负面清单	否	无	5.99%
1754	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	10kV姜家窝铺线816单元庄头三组	200	19.52%	120.96	120.96	未进入负面清单	否	无	16.24%
1755	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线郑家种植小区	100	60.38%	19.62	19.62	未进入负面清单	否	无	11.76%
1756	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	梁家队（能效）	200	44.63%	70.74	70.74	未进入负面清单	否	无	14.30%
1757	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	西官七组大棚小区变压器1（能效）	200	56.47%	47.06	47.06	未进入负面清单	否	无	9.13%
1758	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	北河套台区（能效）	200	56.75%	46.50	46.50	未进入负面清单	否	无	14.18%
1759	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	正西山组变压器（能效）	200	74.71%	10.58	10.58	未进入负面清单	否	无	11.38%
1760	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	大板营（能效）	200	55.30%	49.40	49.40	未进入负面清单	否	无	17.24%
1761	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	10kV哈尔脑线小梁后配电变压器（能效）	200	72.83%	14.34	14.34	未进入负面清单	否	无	13.61%
1762	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线郑家3-4园子明	315	32.36%	150.07	150.07	未进入负面清单	否	无	8.23%
1763	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元宋杖子东	160	72.69%	11.70	11.70	未进入负面清单	否	无	14.91%
1764	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	坤头1-4组	100	68.23%	11.77	11.77	未进入负面清单	否	无	10.06%
1765	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	果园东	200	38.16%	83.68	83.68	未进入负面清单	否	无	7.47%
1766	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	台吉镇庄头种植小区（15年）	50	17.60%	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	13.41%
1767	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	207西塑线	西塑线9分4#变压器	250	58.28%	54.30	54.30	未进入负面清单	否	无	10.72%
1768	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	坤头6队井	30	67.48%	3.76	3.76	未进入负面清单	否	无	8.57%

1769	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	10kv姜家窝铺线坤头分歧大北沟分支1#坤头村果园东二台区变压器	100	39.58%	40.42	40.42	未进入负面清单	否	无	8.76%
1770	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	102北欧线	川州御品小区1号变压器	1000	58.50%	215.00	215.00	未进入负面清单	否	无	8.38%
1771	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	扎兰支56#山南变压器	200	71.13%	17.74	17.74	未进入负面清单	否	无	7.97%
1772	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	邹德胜配电变压器	30	54.53%	7.64	7.64	未进入负面清单	否	无	16.33%
1773	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	10kv马平线郎中分歧下白里分支郎中村下白里井变压器	50	73.12%	3.44	3.44	未进入负面清单	否	无	9.10%
1774	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	113泉十线	泉平西（2.0工程）	200	60.87%	38.26	38.26	未进入负面清单	否	无	8.78%
1775	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	吴宝金大棚小区配电变压器	20	43.68%	7.26	7.26	未进入负面清单	否	无	10.57%
1776	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马平线大勿兰村西地二台	20	43.64%	7.27	7.27	未进入负面清单	否	无	7.35%
1777	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	西营子（2.0工程）	200	61.99%	36.02	36.02	未进入负面清单	否	无	8.47%
1778	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	后龙一	20	32.09%	9.58	9.58	未进入负面清单	否	无	15.77%
1779	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	pms_前波图北1	50	62.72%	8.64	8.64	未进入负面清单	否	无	8.88%
1780	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	后坡配电变压器	20	70.99%	1.80	1.80	未进入负面清单	否	无	10.58%
1781	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	10kv马平线郎中分歧巴思分歧巴思营村小三家井变压器	50	60.80%	9.60	9.60	未进入负面清单	否	无	5.83%
1782	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	10kv马平线郎中分歧下白里分支郎中村郎中3井变压器	50	53.28%	13.36	13.36	未进入负面清单	否	无	15.24%
1783	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	沟门子配电变压器	50	19.46%	30.27	30.27	未进入负面清单	否	无	11.46%
1784	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	黄花沟东沟里变台	100	28.09%	51.91	51.91	未进入负面清单	否	无	14.13%
1785	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马平线杨杖子分支24号杆巴思杨杖子小区配变	30	30.97%	14.71	14.71	未进入负面清单	否	无	18.23%
1786	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	东台子西营子养鸡小区	30	59.22%	6.23	6.23	未进入负面清单	否	无	14.47%
1787	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	下杨杖子配电变压器（83）	200	59.05%	41.90	41.90	未进入负面清单	否	无	14.38%

1788	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	东山配电变压器	50	24.46%	27.77	27.77	未进入负面清单	否	无	5.50%
1789	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马架南洼配电变压器	20	27.49%	10.50	10.50	未进入负面清单	否	无	18.48%
1790	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马友营乡东台南营子（83）	200	21.34%	117.32	117.32	未进入负面清单	否	无	8.02%
1791	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	王法沟配电变压器	20	72.07%	1.59	1.59	未进入负面清单	否	无	6.37%
1792	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	老窝铺配电变压器	50	68.83%	5.59	5.59	未进入负面清单	否	无	17.78%
1793	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	小蕊大棚小区配电变压器	50	67.71%	6.15	6.15	未进入负面清单	否	无	13.31%
1794	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马架子大棚配电变压器	50	68.55%	5.73	5.73	未进入负面清单	否	无	11.67%
1795	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	老窝铺小区配电变压器	50	70.95%	4.53	4.53	未进入负面清单	否	无	13.81%
1796	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	潘世春小区	50	59.06%	10.47	10.47	未进入负面清单	否	无	12.74%
1797	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	上杨杖子配电变压器	50	67.27%	6.37	6.37	未进入负面清单	否	无	16.43%
1798	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马架子2小区配电变压器	50	58.18%	10.91	10.91	未进入负面清单	否	无	12.80%
1799	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	东台子配电变压器	30	62.64%	5.21	5.21	未进入负面清单	否	无	11.66%
1800	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	上章	80	46.96%	26.43	26.43	未进入负面清单	否	无	8.83%
1801	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	新建屯配电变压器	160	64.06%	25.50	25.50	未进入负面清单	否	无	9.23%
1802	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	113泉十线	泉巨永乡村村15	50	46.07%	16.97	16.97	未进入负面清单	否	无	14.49%
1803	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	大营子配电变压器	30	73.37%	1.99	1.99	未进入负面清单	否	无	11.60%
1804	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	113泉十线	十八台分歧26号杆变压器	200	41.23%	77.54	77.54	未进入负面清单	否	无	6.73%
1805	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	朝阳沟分歧南台分支04号杆变压器1	50	24.98%	27.51	27.51	未进入负面清单	否	无	17.29%
1806	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	老窝铺东沟变压器	100	63.76%	16.24	16.24	未进入负面清单	否	无	9.05%
1807	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	七家子配电变压器	30	27.24%	15.83	15.83	未进入负面清单	否	无	11.84%
1808	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	小北沟配电变压器	100	73.18%	6.82	6.82	未进入负面清单	否	无	7.33%

1809	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	西地配电变压器	80	45.23%	27.82	27.82	未进入负面清单	否	无	11.60%
1810	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	西扣莫配电变压器	50	20.78%	29.61	29.61	未进入负面清单	否	无	16.22%
1811	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	10kv马平线大乌兰分枝南营子分支东台子村南营子井变压器	200	21.31%	117.38	117.38	未进入负面清单	否	无	9.36%
1812	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	泉东南(19低改)	100	64.28%	15.72	15.72	未进入负面清单	否	无	16.68%
1813	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	学房沟	50	34.23%	22.89	22.89	未进入负面清单	否	无	12.31%
1814	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	pms_存二1	200	47.46%	65.08	65.08	未进入负面清单	否	无	11.42%
1815	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	井一小区	80	29.44%	40.45	40.45	未进入负面清单	否	无	7.33%
1816	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	113泉十线	台吉沟(2.0工程)	100	69.56%	10.44	10.44	未进入负面清单	否	无	18.31%
1817	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	宁家沟	50	20.44%	29.78	29.78	未进入负面清单	否	无	16.76%
1818	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	湾子(2.0工程)	200	27.10%	105.80	105.80	未进入负面清单	否	无	15.18%
1819	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	吕家沟(2.0工程)	100	66.26%	13.74	13.74	未进入负面清单	否	无	18.40%
1820	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	上十二	50	45.91%	17.05	17.05	未进入负面清单	否	无	11.76%
1821	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	下五示范配变	30	57.14%	6.86	6.86	未进入负面清单	否	无	13.32%
1822	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	113票纺联线	票纺联线19左7#变压器	315	70.22%	30.81	30.81	未进入负面清单	否	无	17.36%
1823	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms_北洼配变	50	45.91%	17.05	17.05	未进入负面清单	否	无	13.42%
1824	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	二粮库宅	20	47.97%	6.41	6.41	未进入负面清单	否	无	7.98%
1825	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	北山养殖小区(土城子)	80	41.96%	30.43	30.43	未进入负面清单	否	无	13.70%
1826	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	宏发示范园配变	315	50.42%	93.18	93.18	未进入负面清单	否	无	10.09%
1827	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms_五二组2配变	80	43.60%	29.12	29.12	未进入负面清单	否	无	7.37%
1828	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	113票纺联线	票纺联线33左5#变压器	315	17.71%	196.21	196.21	未进入负面清单	否	无	8.07%

1829	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	王兰旗模式村配变	100	52.56%	27.44	27.44	未进入负面清单	否	无	11.66%
1830	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms_大新示范配变	50	38.97%	20.52	20.52	未进入负面清单	否	无	11.28%
1831	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms_王兰旗日光小区变压器	50	27.61%	26.20	26.20	未进入负面清单	否	无	17.72%
1832	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms_菜市场配变	315	68.02%	37.74	37.74	未进入负面清单	否	无	6.77%
1833	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms_东沟三组变压器	50	66.81%	6.60	6.60	未进入负面清单	否	无	11.19%
1834	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	五间房村八天地台	50	74.44%	2.78	2.78	未进入负面清单	否	无	16.09%
1835	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	王兰旗南园子配变	30	59.34%	6.20	6.20	未进入负面清单	否	无	11.57%
1836	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms_王北园子配变	30	23.18%	17.05	17.05	未进入负面清单	否	无	8.99%
1837	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	东沟4组大井	30	23.42%	16.97	16.97	未进入负面清单	否	无	6.55%
1838	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	大兰旗村井配变	50	74.04%	2.98	2.98	未进入负面清单	否	无	10.83%
1839	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms_王兰旗南大地配变	50	18.45%	30.78	30.78	未进入负面清单	否	无	17.46%
1840	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms_东沟三四示范配变	50	28.20%	25.90	25.90	未进入负面清单	否	无	11.71%
1841	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	五间房镇冷库井（15年）	100	36.77%	43.23	43.23	未进入负面清单	否	无	5.85%
1842	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms_经委示范配变	50	19.31%	30.35	30.35	未进入负面清单	否	无	6.56%
1843	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	大兰旗二组（2.0工程）	400	64.64%	61.44	61.44	未进入负面清单	否	无	11.19%
1844	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	车站	200	33.89%	92.22	92.22	未进入负面清单	否	无	5.93%
1845	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	喇嘛洞（2.0工程）	200	23.06%	113.88	113.88	未进入负面清单	否	无	10.04%
1846	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	朝六（2.0工程）	200	52.90%	54.20	54.20	未进入负面清单	否	无	15.89%
1847	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	113泉十线	十八台分歧46号杆变压器	200	25.52%	108.96	108.96	未进入负面清单	否	无	13.00%
1848	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	扣三西	200	35.33%	89.34	89.34	未进入负面清单	否	无	17.31%
1849	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线东台吉5-8北	315	56.37%	74.43	74.43	未进入负面清单	否	无	6.92%

1850	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元西十组	80	19.79%	48.17	48.17	未进入负面清单	否	无	12.31%
1851	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线哈南台	200	61.08%	37.84	37.84	未进入负面清单	否	无	12.91%
1852	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	尖草沟分台变压器	50	22.15%	28.93	28.93	未进入负面清单	否	无	17.23%
1853	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms_小兰旗二配变	100	74.54%	5.46	5.46	未进入负面清单	否	无	7.94%
1854	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	宝三东变压器	100	70.05%	9.95	9.95	未进入负面清单	否	无	8.30%
1855	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	边二小区	100	25.58%	54.42	54.42	未进入负面清单	否	无	17.84%
1856	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	宝六大棚变压器1	400	43.72%	145.12	145.12	未进入负面清单	否	无	17.12%
1857	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_西山变压器	50	63.72%	8.14	8.14	未进入负面清单	否	无	12.41%
1858	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	宝二变压器1	400	24.27%	222.92	222.92	未进入负面清单	否	无	5.74%
1859	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_石里变压器	100	27.40%	52.60	52.60	未进入负面清单	否	无	6.27%
1860	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	小城子东分（19低改）	200	64.19%	31.62	31.62	未进入负面清单	否	无	11.74%
1861	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	南沟变压器	50	36.80%	21.60	21.60	未进入负面清单	否	无	15.15%
1862	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	宝八	315	68.51%	36.19	36.19	未进入负面清单	否	无	16.88%
1863	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	杜杖子大棚2	200	42.71%	74.58	74.58	未进入负面清单	否	无	8.80%
1864	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	迷力营大棚变压器	80	66.29%	10.97	10.97	未进入负面清单	否	无	6.59%
1865	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	一队大棚变压器	50	66.75%	6.63	6.63	未进入负面清单	否	无	10.60%
1866	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	10kv金正线马家沟分歧金杖子村五家子南组井变压器	50	69.84%	5.08	5.08	未进入负面清单	否	无	17.54%
1867	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	边四变压器	50	39.37%	20.32	20.32	未进入负面清单	否	无	6.54%
1868	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	小城子西变压器	80	50.58%	23.54	23.54	未进入负面清单	否	无	7.17%
1869	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	老虎杖子（2.0工程）	200	43.42%	73.16	73.16	未进入负面清单	否	无	6.48%

1870	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	温室坎大丈子大棚小区变压器	200	21.86%	116.28	116.28	未进入负面清单	否	无	16.72%
1871	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	边二三	100	62.79%	17.21	17.21	未进入负面清单	否	无	6.13%
1872	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	家属院（2.0工程）	100	29.41%	50.59	50.59	未进入负面清单	否	无	10.14%
1873	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	10kv十八台线上伙房小区分歧宝国老镇十八台村棚前后井变压器	50	61.62%	9.19	9.19	未进入负面清单	否	无	6.13%
1874	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	桃花吐组大棚小区	80	56.37%	18.90	18.90	未进入负面清单	否	无	16.22%
1875	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	乡政府1	200	25.10%	109.80	109.80	未进入负面清单	否	无	7.97%
1876	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	西水泉大棚变压器	50	54.58%	12.71	12.71	未进入负面清单	否	无	13.32%
1877	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	下树林子二组（2.0工程）	200	44.85%	70.30	70.30	未进入负面清单	否	无	6.51%
1878	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	下树林子一变压器	200	34.19%	91.62	91.62	未进入负面清单	否	无	14.37%
1879	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	10kv金正线宝三分歧三太二分支扣卜营子村油路东井变压器	50	21.00%	29.50	29.50	未进入负面清单	否	无	9.94%
1880	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	宝国老南沟养殖	80	30.48%	39.62	39.62	未进入负面清单	否	无	11.25%
1881	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	10kv十八台线十八台村十三天地井变压器	50	58.45%	10.78	10.78	未进入负面清单	否	无	12.46%
1882	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	迷村（2.0工程）	200	69.36%	21.28	21.28	未进入负面清单	否	无	8.89%
1883	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	10kv十八台线十八台村五天地井变压器	50	60.10%	9.95	9.95	未进入负面清单	否	无	14.99%
1884	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	上四家组养殖小区	100	42.78%	37.22	37.22	未进入负面清单	否	无	18.51%
1885	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	宝国老十八台上伙房河套养殖小区	200	59.31%	41.38	41.38	未进入负面清单	否	无	14.90%
1886	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	小城子西分（19低改）	100	70.59%	9.41	9.41	未进入负面清单	否	无	13.96%
1887	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	10kv宝扣线老西沟分歧老西沟村老西沟井分支支老西沟井变压器	50	49.32%	15.34	15.34	未进入负面清单	否	无	13.75%
1888	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	10kv宝国老镇十八台村棚前后井分支王宝森门前井变压器	50	21.59%	29.21	29.21	未进入负面清单	否	无	10.51%

1889	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	10kv宝扣线石外南分支大石匠沟井分支大石匠沟井变压器	50	18.05%	30.98	30.98	未进入负面清单	否	无	10.20%
1890	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	10kv十八台线东伙房小区分支十八台村张永门前井变压器	50	47.46%	16.27	16.27	未进入负面清单	否	无	10.56%
1891	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	刘家湾变压器	30	66.49%	4.05	4.05	未进入负面清单	否	无	12.10%
1892	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	五家子（2.0工程）	100	66.88%	13.12	13.12	未进入负面清单	否	无	5.25%
1893	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	泉北(19低改)	400	17.44%	250.24	250.24	未进入负面清单	否	无	9.88%
1894	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1417宝铁线	下树林子三变压器	50	18.45%	30.78	30.78	未进入负面清单	否	无	9.52%
1895	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	宝三西变压器	100	66.11%	13.89	13.89	未进入负面清单	否	无	11.94%
1896	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	刘家湾养鸡小区变压器	50	63.86%	8.07	8.07	未进入负面清单	否	无	8.37%
1897	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	韩三变压器	100	46.14%	33.86	33.86	未进入负面清单	否	无	10.74%
1898	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	10kv十八台线上伙房小区分歧十八台村六天地井变压器	50	30.96%	24.52	24.52	未进入负面清单	否	无	14.66%
1899	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	桃花吐变压器	100	41.69%	38.31	38.31	未进入负面清单	否	无	16.77%
1900	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_马达营大棚配电变压器	30	73.67%	1.90	1.90	未进入负面清单	否	无	15.01%
1901	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	杜杖子大棚变压器	50	37.88%	21.06	21.06	未进入负面清单	否	无	10.40%
1902	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	韩四变压器	50	53.92%	13.04	13.04	未进入负面清单	否	无	6.65%
1903	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	十八台东伙房15年变压器	50	56.50%	11.75	11.75	未进入负面清单	否	无	10.09%
1904	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	东伙房大棚变压器	30	63.00%	5.10	5.10	未进入负面清单	否	无	16.07%
1905	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	宝七井	50	61.63%	9.19	9.19	未进入负面清单	否	无	8.58%
1906	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	下河套（2.0工程）	200	23.89%	112.22	112.22	未进入负面清单	否	无	5.85%
1907	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kv姜家窝铺线816单元西台吉1-4	315	52.66%	86.12	86.12	未进入负面清单	否	无	13.78%

1908	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	台吉镇东台吉6-7（15年）	50	65.95%	7.03	7.03	未进入负面清单	否	无	13.77%
1909	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	郑家1-2明	200	24.90%	110.20	110.20	未进入负面清单	否	无	12.20%
1910	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	娄东	100	60.11%	19.89	19.89	未进入负面清单	否	无	17.23%
1911	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	孙西	200	53.16%	53.68	53.68	未进入负面清单	否	无	9.44%
1912	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	中下沟变压器	200	71.13%	17.74	17.74	未进入负面清单	否	无	7.57%
1913	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	203吉东线	吉东线12右22#变压器	630	39.44%	255.53	255.53	未进入负面清单	否	无	5.28%
1914	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	台吉营乡八支箭（15年）	50	39.30%	20.35	20.35	未进入负面清单	否	无	7.59%
1915	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	崔家窝铺变台	200	61.20%	37.60	37.60	未进入负面清单	否	无	12.24%
1916	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	下化变台	200	58.29%	43.42	43.42	未进入负面清单	否	无	6.16%
1917	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	后沟变台	400	71.87%	32.52	32.52	未进入负面清单	否	无	7.16%
1918	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	黑哈分歧哈东分支3#变压器	200	32.06%	95.88	95.88	未进入负面清单	否	无	14.35%
1919	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	接家沟（2.0工程）	200	26.49%	107.02	107.02	未进入负面清单	否	无	10.22%
1920	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	机房沟(19低改工程)	200	65.25%	29.50	29.50	未进入负面清单	否	无	8.67%
1921	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	203吉东线	吉东线3左1#变压器	315	71.35%	27.25	27.25	未进入负面清单	否	无	18.05%
1922	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	203吉东线	吉东线12#变压器	315	35.02%	141.69	141.69	未进入负面清单	否	无	14.04%
1923	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	203吉东线	吉东线12右15#变压器	315	55.13%	78.34	78.34	未进入负面清单	否	无	10.85%
1924	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	112东水线	东水线56#变压器	250	65.14%	37.15	37.15	未进入负面清单	否	无	12.49%
1925	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	112东水线	东水线4右18#变压器	200	50.44%	59.12	59.12	未进入负面清单	否	无	11.86%
1926	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	112东水线	东水线2#变压器	160	33.44%	74.50	74.50	未进入负面清单	否	无	16.35%
1927	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元西台吉5-8	400	51.14%	115.44	115.44	未进入负面清单	否	无	6.90%
1928	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元郑家6组	200	57.84%	44.32	44.32	未进入负面清单	否	无	15.28%

1929	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	哈新台配变（15年）	100	52.93%	27.07	27.07	未进入负面清单	否	无	11.18%
1930	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔脑线	西北山（能效）	200	54.29%	51.42	51.42	未进入负面清单	否	无	9.51%
1931	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	沟门变压器（能效）	200	33.48%	93.04	93.04	未进入负面清单	否	无	13.13%
1932	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	黄后组分台	400	43.68%	145.28	145.28	未进入负面清单	否	无	5.37%
1933	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线五间房河西	100	46.07%	33.93	33.93	未进入负面清单	否	无	14.58%
1934	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	217姜坤线	坤头6组（2.0工程）	200	54.78%	50.44	50.44	未进入负面清单	否	无	7.23%
1935	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	113姜大联线	忠华水泥制品厂变压器	200	39.89%	80.22	80.22	未进入负面清单	否	无	7.28%
1936	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	橡胶厂（能效）	200	45.97%	68.06	68.06	未进入负面清单	否	无	6.30%
1937	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	新建队1	20	38.18%	8.36	8.36	未进入负面清单	否	无	14.53%
1938	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线宋杖子温室小区	80	25.26%	43.79	43.79	未进入负面清单	否	无	11.43%
1939	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	下打草配电变压器	30	49.79%	9.06	9.06	未进入负面清单	否	无	9.37%
1940	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元东台吉北山东	100	31.64%	48.36	48.36	未进入负面清单	否	无	7.89%
1941	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	石青15	50	33.15%	23.43	23.43	未进入负面清单	否	无	14.68%
1942	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马架子变压器	200	38.85%	82.30	82.30	未进入负面清单	否	无	15.83%
1943	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	宏发小区	100	70.86%	9.14	9.14	未进入负面清单	否	无	5.26%
1944	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	弥力营扶贫果园变压器	50	30.74%	24.63	24.63	未进入负面清单	否	无	12.03%
1945	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	跃上西小区	200	66.69%	26.62	26.62	未进入负面清单	否	无	9.98%
1946	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	佟家梁	50	54.81%	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	17.14%
1947	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	西四（2.0工程）	200	35.17%	89.66	89.66	未进入负面清单	否	无	14.79%
1948	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	大三外	50	24.30%	27.85	27.85	未进入负面清单	否	无	17.86%
1949	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	前波（15年）	100	23.17%	56.83	56.83	未进入负面清单	否	无	15.81%

1950	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	北洼分支水井台区	200	67.07%	25.86	25.86	未进入负面清单	否	无	13.93%
1951	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	大丁杖子变压器	50	69.99%	5.01	5.01	未进入负面清单	否	无	5.63%
1952	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	季家梁	30	68.97%	3.31	3.31	未进入负面清单	否	无	11.49%
1953	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	朱家沟1	50	56.64%	11.68	11.68	未进入负面清单	否	无	6.12%
1954	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	五间房村老村部台	200	22.61%	114.78	114.78	未进入负面清单	否	无	16.51%
1955	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	四吉板小荒配变	80	57.25%	18.20	18.20	未进入负面清单	否	无	14.59%
1956	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	东沟一组变台	50	74.62%	2.69	2.69	未进入负面清单	否	无	14.28%
1957	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	坤头小区	200	63.57%	32.86	32.86	未进入负面清单	否	无	12.60%
1958	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	大丁杖子大棚小区新	50	54.54%	12.73	12.73	未进入负面清单	否	无	14.36%
1959	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	徐亚林大棚配变	50	50.93%	14.54	14.54	未进入负面清单	否	无	5.54%
1960	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	新卧铺小区变压器	30	49.50%	9.15	9.15	未进入负面清单	否	无	11.05%
1961	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	张武店变压器	50	58.51%	10.75	10.75	未进入负面清单	否	无	12.39%
1962	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	排头沟变压器	20	61.23%	3.75	3.75	未进入负面清单	否	无	17.88%
1963	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	10kv川北线城子沟分歧城子沟外井北四家乡城子沟外井变压器	50	74.16%	2.92	2.92	未进入负面清单	否	无	15.24%
1964	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	小四家北沟小区变压器1	30	31.33%	14.60	14.60	未进入负面清单	否	无	14.33%
1965	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	北三、五组变压器	50	63.43%	8.29	8.29	未进入负面清单	否	无	9.36%
1966	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	米山营变压器	80	42.67%	29.86	29.86	未进入负面清单	否	无	13.88%
1967	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	荒地变压器	50	73.31%	3.35	3.35	未进入负面清单	否	无	5.86%
1968	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	10kv川王线荒地南沟分支东荒村荒地井分支北四家乡荒地井变压器	50	27.05%	26.48	26.48	未进入负面清单	否	无	14.15%
1969	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	下水泉变压器	20	67.91%	2.42	2.42	未进入负面清单	否	无	11.59%

1970	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	10kv川北线城子沟分歧城子沟里井分支北四家乡城子沟里井变压器	50	51.58%	14.21	14.21	未进入负面清单	否	无	11.48%
1971	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	北四家乡城子沟外（15年）	100	55.52%	24.48	24.48	未进入负面清单	否	无	10.98%
1972	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	北四中学变压器	100	37.26%	42.74	42.74	未进入负面清单	否	无	11.19%
1973	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	城子沟大棚小区配变	50	30.87%	24.57	24.57	未进入负面清单	否	无	10.54%
1974	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	东老宅15	50	35.47%	22.27	22.27	未进入负面清单	否	无	12.25%
1975	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	长条沟(19低改工程)	100	50.23%	29.77	29.77	未进入负面清单	否	无	18.21%
1976	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	南道变压器	20	39.34%	8.13	8.13	未进入负面清单	否	无	12.62%
1977	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	荒地南沟15	50	58.89%	10.56	10.56	未进入负面清单	否	无	13.05%
1978	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	季家沟15	50	65.52%	7.24	7.24	未进入负面清单	否	无	11.41%
1979	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	10kv川王线王增店村山嘴道北井分支王增店村山嘴道北变压器	50	71.70%	4.15	4.15	未进入负面清单	否	无	11.16%
1980	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	10kv川王线东荒村郭家店井分支北四家乡郭家湾井变压器	50	59.46%	10.27	10.27	未进入负面清单	否	无	10.81%
1981	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	pms_山嘴变压器	50	57.60%	11.20	11.20	未进入负面清单	否	无	15.85%
1982	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	北四家榆树底大棚小区变压器(83)	200	60.18%	39.64	39.64	未进入负面清单	否	无	17.49%
1983	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	10kv川北线三道梁大棚小区谢丛福	50	21.81%	29.10	29.10	未进入负面清单	否	无	14.52%
1984	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	西老宅15	50	70.19%	4.91	4.91	未进入负面清单	否	无	12.96%
1985	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	闫飞小区配变	50	21.27%	29.37	29.37	未进入负面清单	否	无	15.06%
1986	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	10kv川北线三五组分歧北四家乡北四家村0.4kv北四三五组变压器	200	21.70%	116.60	116.60	未进入负面清单	否	无	8.62%
1987	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	10kv川王线北四家乡王增店井分支北四家乡王增店井变压器	50	37.51%	21.25	21.25	未进入负面清单	否	无	17.22%

1988	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	10kv川北线哈土营道北井分支哈土营道北井变压器	50	59.65%	10.18	10.18	未进入负面清单	否	无	10.69%
1989	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	上水泉变压器	20	68.57%	2.29	2.29	未进入负面清单	否	无	14.09%
1990	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	10kv川王线王增店村山嘴道南井分支王增店村山嘴道南井变压器	50	62.48%	8.76	8.76	未进入负面清单	否	无	11.46%
1991	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	王凤全配变	200	68.07%	23.86	23.86	未进入负面清单	否	无	11.08%
1992	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	郭义龙大棚配变	200	50.18%	59.64	59.64	未进入负面清单	否	无	9.11%
1993	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	223川鸡线	三道梁大棚小区河套变压器	315	42.08%	119.45	119.45	未进入负面清单	否	无	5.86%
1994	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	223川鸡线	10kv川鸡线李显明井分支北四家乡李显明井变压器	50	35.54%	22.23	22.23	未进入负面清单	否	无	15.13%
1995	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	223川鸡线	胡家沟变压器	50	53.74%	13.13	13.13	未进入负面清单	否	无	13.94%
1996	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	223川鸡线	东沟变压器	30	66.50%	4.05	4.05	未进入负面清单	否	无	6.49%
1997	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	223川鸡线	上台子小区变压器	20	31.33%	9.73	9.73	未进入负面清单	否	无	9.51%
1998	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	223川鸡线	三道梁大棚变压器	30	70.93%	2.72	2.72	未进入负面清单	否	无	9.24%
1999	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms_五间房农业线福利厂变压器	100	65.50%	14.50	14.50	未进入负面清单	否	无	14.86%
2000	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	王兰旗3.4后（2.0工程）	200	28.76%	102.48	102.48	未进入负面清单	否	无	12.35%
2001	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms_大兰旗示范配变	630	57.31%	142.95	142.95	未进入负面清单	否	无	13.72%
2002	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms_东沟二组日光小区变压器	50	58.26%	10.87	10.87	未进入负面清单	否	无	11.73%
2003	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms_五间房农业线东沟大台井变压器	200	17.70%	124.60	124.60	未进入负面清单	否	无	14.62%
2004	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	王兰旗1组（2.0工程）	400	17.34%	250.64	250.64	未进入负面清单	否	无	6.86%
2005	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	大兰旗四组（2.0工程）	400	26.36%	214.56	214.56	未进入负面清单	否	无	12.12%
2006	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	五间房农业线大兰旗1组变压器	100	58.91%	21.09	21.09	未进入负面清单	否	无	9.39%
2007	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms_五间房农业线下沟二示范园变压器	100	61.96%	18.04	18.04	未进入负面清单	否	无	7.23%

2008	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	洞子沟果园变压器	50	62.92%	8.54	8.54	未进入负面清单	否	无	12.04%
2009	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms_王兰旗示范配变新	100	18.19%	61.81	61.81	未进入负面清单	否	无	10.35%
2010	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms_王养殖小区配变	80	24.99%	44.01	44.01	未进入负面清单	否	无	14.62%
2011	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	大龙盛配变	200	66.77%	26.46	26.46	未进入负面清单	否	无	13.79%
2012	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	泉巨永乡泉东（15年）	100	53.49%	26.51	26.51	未进入负面清单	否	无	12.41%
2013	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	大甲一	200	30.45%	99.10	99.10	未进入负面清单	否	无	7.61%
2014	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	王兰旗示范园分台变压器	100	63.28%	16.72	16.72	未进入负面清单	否	无	12.25%
2015	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_迷冯旧变压器	50	54.12%	12.94	12.94	未进入负面清单	否	无	18.26%
2016	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线816单元东台吉北山西	50	22.49%	28.76	28.76	未进入负面清单	否	无	13.75%
2017	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	三宝村分支6#三宝阳光小区变	80	49.92%	24.06	24.06	未进入负面清单	否	无	18.39%
2018	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	水泉支3#何家沟外变	315	59.31%	65.17	65.17	未进入负面清单	否	无	10.77%
2019	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_朱杖子变压器	20	32.13%	9.57	9.57	未进入负面清单	否	无	13.40%
2020	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_石外变压器	30	58.67%	6.40	6.40	未进入负面清单	否	无	17.40%
2021	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营房上下30kVA1	200	58.89%	42.22	42.22	未进入负面清单	否	无	9.47%
2022	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	水利站变压器	200	36.62%	86.76	86.76	未进入负面清单	否	无	9.12%
2023	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	三座店西变压器1	50	18.89%	30.56	30.56	未进入负面清单	否	无	6.09%
2024	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	尖草沟（2.0工程）	200	43.33%	73.34	73.34	未进入负面清单	否	无	14.67%
2025	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	中太平变压器	315	73.52%	20.41	20.41	未进入负面清单	否	无	9.40%
2026	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	上四家子柱上变压器	50	60.89%	9.56	9.56	未进入负面清单	否	无	10.88%
2027	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	烧锅营（2.0工程）	400	49.89%	120.44	120.44	未进入负面清单	否	无	17.81%
2028	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	扣中（2.0工程）	200	31.64%	96.72	96.72	未进入负面清单	否	无	10.72%

2029	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	宝二道南	200	24.08%	111.84	111.84	未进入负面清单	否	无	15.50%
2030	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	小城子东(19低改工程)	400	33.65%	185.40	185.40	未进入负面清单	否	无	17.59%
2031	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	下洼大棚变压器	160	29.31%	81.10	81.10	未进入负面清单	否	无	13.87%
2032	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	扣分(2.0工程)	100	35.56%	44.44	44.44	未进入负面清单	否	无	11.20%
2033	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	韩一(2.0工程)	200	34.48%	91.04	91.04	未进入负面清单	否	无	7.01%
2034	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_老西沟北变压器1	100	29.83%	50.17	50.17	未进入负面清单	否	无	7.41%
2035	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_下窝铺变压器	100	68.28%	11.72	11.72	未进入负面清单	否	无	14.58%
2036	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	十八台村台变压器	100	69.93%	10.07	10.07	未进入负面清单	否	无	9.96%
2037	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	西树林子变压器	100	74.06%	5.94	5.94	未进入负面清单	否	无	17.71%
2038	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_迷东	100	50.08%	29.92	29.92	未进入负面清单	否	无	12.03%
2039	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	金杖子变压器	50	37.28%	21.36	21.36	未进入负面清单	否	无	18.23%
2040	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	杜杖子小区变压器	200	35.31%	89.38	89.38	未进入负面清单	否	无	11.46%
2041	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_庙西变台	50	29.08%	25.46	25.46	未进入负面清单	否	无	7.14%
2042	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	杜杖子分台变压器	50	32.46%	23.77	23.77	未进入负面清单	否	无	10.72%
2043	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	扣河东南变压器	100	44.53%	35.47	35.47	未进入负面清单	否	无	14.22%
2044	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	下四家(2.0工程)	200	24.44%	111.12	111.12	未进入负面清单	否	无	18.22%
2045	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	金正线宝二柱上变压器	315	59.32%	65.14	65.14	未进入负面清单	否	无	10.19%
2046	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	宝四六变压器	315	39.26%	128.33	128.33	未进入负面清单	否	无	9.75%
2047	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	宝五台区变压器	50	62.35%	8.83	8.83	未进入负面清单	否	无	7.93%
2048	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	周家湾变压器	100	47.72%	32.28	32.28	未进入负面清单	否	无	12.74%
2049	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	宝一变压器	50	50.67%	14.67	14.67	未进入负面清单	否	无	6.57%

2050	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	兴隆沟变压器	80	62.61%	13.91	13.91	未进入负面清单	否	无	9.92%
2051	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	十八台一队	100	26.90%	53.10	53.10	未进入负面清单	否	无	7.02%
2052	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	下瓦金皋变压器	100	34.50%	45.50	45.50	未进入负面清单	否	无	15.58%
2053	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	宝七变压器	100	35.36%	44.64	44.64	未进入负面清单	否	无	8.22%
2054	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	杜杖子变压器	50	47.46%	16.27	16.27	未进入负面清单	否	无	9.94%
2055	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	下洼配变	200	37.15%	85.70	85.70	未进入负面清单	否	无	7.31%
2056	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	大窝铺（2.0工程）	200	59.58%	40.84	40.84	未进入负面清单	否	无	6.85%
2057	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	韩五变压器	80	28.00%	41.60	41.60	未进入负面清单	否	无	15.86%
2058	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	货郎杖子变压器	100	35.69%	44.31	44.31	未进入负面清单	否	无	9.44%
2059	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	下洼（2.0工程）	200	44.06%	71.88	71.88	未进入负面清单	否	无	17.30%
2060	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_丛杖子变压器	100	18.78%	61.22	61.22	未进入负面清单	否	无	18.41%
2061	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	上火房变压器1	100	38.48%	41.52	41.52	未进入负面清单	否	无	5.83%
2062	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_迷西变压器	50	51.41%	14.30	14.30	未进入负面清单	否	无	16.15%
2063	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	十八台南庙15年变压器	50	18.47%	30.77	30.77	未进入负面清单	否	无	10.02%
2064	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	扣河南西变压器	100	45.43%	34.57	34.57	未进入负面清单	否	无	7.43%
2065	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	山咀庙变压器	80	69.31%	8.55	8.55	未进入负面清单	否	无	15.94%
2066	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	上瓦金皋变压器	100	73.54%	6.46	6.46	未进入负面清单	否	无	15.45%
2067	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	上瓦盆变压器	80	40.55%	31.56	31.56	未进入负面清单	否	无	7.50%
2068	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	马杖子变压器1	100	40.49%	39.51	39.51	未进入负面清单	否	无	5.23%
2069	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	三座店东变压器	200	71.05%	17.90	17.90	未进入负面清单	否	无	7.18%
2070	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	郝家屯	20	32.26%	9.55	9.55	未进入负面清单	否	无	7.54%

2071	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	南湾子（农网升级）	50	36.16%	21.92	21.92	未进入负面清单	否	无	5.95%
2072	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	巴图营乡岳家沟15年变压器	50	40.01%	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	11.02%
2073	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	10kv巴三线塔山沟分二道沟村大偏石水井分支二道沟村大偏石水井变压器	50	47.63%	16.19	16.19	未进入负面清单	否	无	15.45%
2074	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营任麻沟30kVA	80	17.71%	49.83	49.83	未进入负面清单	否	无	10.11%
2075	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	韩家沟变压器（农网升级）	50	32.82%	23.59	23.59	未进入负面清单	否	无	5.50%
2076	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营乡忙塔沟（15年）	200	63.61%	32.78	32.78	未进入负面清单	否	无	9.13%
2077	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	下姜大棚小区柱上变压器	30	28.84%	15.35	15.35	未进入负面清单	否	无	6.07%
2078	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	彩北	100	18.89%	61.11	61.11	未进入负面清单	否	无	7.03%
2079	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	大板三家子30kVA（巴图营）	100	43.99%	36.01	36.01	未进入负面清单	否	无	6.68%
2080	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	10kv巴三线三白分歧平房村南岭井分支平房村南岭井变压器	50	35.36%	22.32	22.32	未进入负面清单	否	无	8.87%
2081	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	关场沟	200	30.62%	98.76	98.76	未进入负面清单	否	无	6.22%
2082	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	大河南	50	56.68%	11.66	11.66	未进入负面清单	否	无	13.80%
2083	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	庙屯	200	26.14%	107.72	107.72	未进入负面清单	否	无	18.01%
2084	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营朱家沟30kVA	80	52.22%	22.22	22.22	未进入负面清单	否	无	11.81%
2085	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	任家沟	50	17.80%	31.10	31.10	未进入负面清单	否	无	15.66%
2086	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	上元镇彩南（15年）	100	21.89%	58.11	58.11	未进入负面清单	否	无	15.69%
2087	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	222南图线	章吉营政府30kVA	400	47.07%	131.72	131.72	未进入负面清单	否	无	12.10%
2088	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	巴四小区变台	30	62.79%	5.16	5.16	未进入负面清单	否	无	17.07%
2089	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	大沟东	50	43.09%	18.46	18.46	未进入负面清单	否	无	15.35%
2090	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	三宝营平房（15年）变压器	100	46.72%	33.28	33.28	未进入负面清单	否	无	14.92%

2091	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	吴少杰养鸡小区变台	100	17.81%	62.19	62.19	未进入负面清单	否	无	9.27%
2092	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	10kv巴大线辛店分歧罗家沟沟口井分支罗家沟沟口井变压器	50	29.62%	25.19	25.19	未进入负面清单	否	无	7.36%
2093	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	大三北(19低改)	200	28.74%	102.52	102.52	未进入负面清单	否	无	7.66%
2094	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	大东二	200	62.82%	34.36	34.36	未进入负面清单	否	无	8.92%
2095	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	新立屯(农网升级)	50	68.70%	5.65	5.65	未进入负面清单	否	无	5.49%
2096	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	小二道沟(2.0工程)	200	58.53%	42.94	42.94	未进入负面清单	否	无	10.03%
2097	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	10kv巴三线三白分歧邓家分支平房村垫地水井分支平房村垫地水井变压器	50	72.00%	4.00	4.00	未进入负面清单	否	无	15.61%
2098	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	庙屯养鸡小区	30	71.05%	2.69	2.69	未进入负面清单	否	无	10.37%
2099	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	南庙设施农业大棚北台柱上变压器	80	34.69%	36.25	36.25	未进入负面清单	否	无	9.03%
2100	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	关家电	30	55.83%	7.25	7.25	未进入负面清单	否	无	17.76%
2101	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营八家沟30kVA	30	57.35%	6.80	6.80	未进入负面清单	否	无	6.17%
2102	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	大东一	200	37.82%	84.36	84.36	未进入负面清单	否	无	12.38%
2103	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	pms_马厂	200	72.51%	14.98	14.98	未进入负面清单	否	无	15.27%
2104	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	下姜扶贫	10	46.99%	3.30	3.30	未进入负面清单	否	无	10.69%
2105	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	兰家店(2.0工程)	100	25.26%	54.74	54.74	未进入负面清单	否	无	10.56%
2106	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	大夫营小区变台	30	47.89%	9.63	9.63	未进入负面清单	否	无	15.78%
2107	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	南庙设施农业大棚南台	30	20.01%	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	15.99%
2108	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	姜家沟里(农网升级)	50	57.19%	11.41	11.41	未进入负面清单	否	无	8.94%
2109	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	白塔西(2.0工程)	100	35.67%	44.33	44.33	未进入负面清单	否	无	12.94%
2110	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营偏上20kVA	50	33.19%	23.41	23.41	未进入负面清单	否	无	11.24%

2111	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营徐塔养殖30kVA	30	54.04%	7.79	7.79	未进入负面清单	否	无	9.15%
2112	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	10kv巴三线三白分歧平房村下羊水井分支平房村下羊水井变压器	50	19.46%	30.27	30.27	未进入负面清单	否	无	11.25%
2113	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	大三南（2.0工程）	100	53.26%	26.74	26.74	未进入负面清单	否	无	10.52%
2114	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	10kv巴三线二道沟塔山沟水井分支二道沟塔山沟水井变压器	50	59.79%	10.11	10.11	未进入负面清单	否	无	7.19%
2115	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	姜家沟（农网升级）	50	36.48%	21.76	21.76	未进入负面清单	否	无	8.86%
2116	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	徐洪沟	50	53.82%	13.09	13.09	未进入负面清单	否	无	8.01%
2117	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	张角沟	10	36.93%	4.31	4.31	未进入负面清单	否	无	17.73%
2118	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营于东井30kVA1	80	63.52%	13.18	13.18	未进入负面清单	否	无	10.66%
2119	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营耗大棚50kVA	80	69.22%	8.62	8.62	未进入负面清单	否	无	10.56%
2120	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	刁家沟	100	18.52%	61.48	61.48	未进入负面清单	否	无	10.99%
2121	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	赵家屯(农网升级)	50	39.05%	20.48	20.48	未进入负面清单	否	无	8.44%
2122	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	秋东	200	70.40%	19.20	19.20	未进入负面清单	否	无	18.04%
2123	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	小三大棚小区	10	41.37%	3.86	3.86	未进入负面清单	否	无	17.95%
2124	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	常家沟小区	20	54.25%	5.15	5.15	未进入负面清单	否	无	12.76%
2125	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	郭顶山大棚小区	20	65.67%	2.87	2.87	未进入负面清单	否	无	10.09%
2126	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	罗家沟（农网升级）	50	21.47%	29.27	29.27	未进入负面清单	否	无	12.28%
2127	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	西山屯	200	60.52%	38.96	38.96	未进入负面清单	否	无	16.24%
2128	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	安家窝铺	20	30.34%	9.93	9.93	未进入负面清单	否	无	12.43%
2129	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	小辛店	50	70.62%	4.69	4.69	未进入负面清单	否	无	5.75%
2130	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	陈玉华养鸡变台	50	35.91%	22.05	22.05	未进入负面清单	否	无	14.46%

2131	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	常家沟变压器（农网升级）	50	29.99%	25.01	25.01	未进入负面清单	否	无	15.66%
2132	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	柳条沟大棚小区	20	52.04%	5.59	5.59	未进入负面清单	否	无	6.34%
2133	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	下姜小区	30	38.75%	12.38	12.38	未进入负面清单	否	无	6.00%
2134	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	西北沟	50	49.32%	15.34	15.34	未进入负面清单	否	无	5.29%
2135	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	二道沟养殖小区变压器	100	74.07%	5.93	5.93	未进入负面清单	否	无	15.04%
2136	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	巴四	100	31.37%	48.63	48.63	未进入负面清单	否	无	8.78%
2137	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	中屯小区变压器	20	41.29%	7.74	7.74	未进入负面清单	否	无	15.26%
2138	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	黑山大棚小区	20	59.26%	4.15	4.15	未进入负面清单	否	无	10.87%
2139	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	苗木大棚	50	20.11%	29.95	29.95	未进入负面清单	否	无	9.87%
2140	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	郭大岭	20	60.42%	3.92	3.92	未进入负面清单	否	无	10.74%
2141	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	10kv巴三线三白分歧秋西分支秋西北沟水井分支分支秋西北沟水井变压器	50	30.00%	25.00	25.00	未进入负面清单	否	无	5.34%
2142	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	大东小区	80	45.82%	27.34	27.34	未进入负面清单	否	无	8.73%
2143	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营牦山后20kVA	20	26.07%	10.79	10.79	未进入负面清单	否	无	14.29%
2144	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	222南图线	章吉营乡南平房（15年）	50	45.31%	17.35	17.35	未进入负面清单	否	无	18.34%
2145	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	10kv巴三线房申沟村房申沟水井分支房申沟村房申沟水井变压器	50	45.52%	17.24	17.24	未进入负面清单	否	无	18.17%
2146	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	郭家屯	100	26.62%	53.38	53.38	未进入负面清单	否	无	5.37%
2147	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	10kv川大线大力虎分歧北二组井分支北二组井变压器	50	63.55%	8.23	8.23	未进入负面清单	否	无	5.47%
2148	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	大克洛湾大棚小区变压器	100	74.70%	5.30	5.30	未进入负面清单	否	无	10.90%
2149	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	10kv川大线谢家沟分歧三道梁井分支北四家乡三道梁井变压器	50	30.07%	24.97	24.97	未进入负面清单	否	无	15.72%

2150	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	大力虎南下	100	70.21%	9.79	9.79	未进入负面清单	否	无	14.22%
2151	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	洞子沟日光大棚小区变压器	80	26.32%	42.94	42.94	未进入负面清单	否	无	7.67%
2152	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_东河南变压器	50	39.14%	20.43	20.43	未进入负面清单	否	无	11.83%
2153	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	大三小区	30	70.21%	2.94	2.94	未进入负面清单	否	无	9.24%
2154	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	正河南（2.0工程）	100	52.81%	27.19	27.19	未进入负面清单	否	无	9.52%
2155	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	牛圈子变台	50	51.37%	14.32	14.32	未进入负面清单	否	无	8.97%
2156	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	西铁棚配变	80	43.37%	29.30	29.30	未进入负面清单	否	无	14.41%
2157	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	西高楼养殖小区配变	30	57.48%	6.76	6.76	未进入负面清单	否	无	11.75%
2158	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	水泉沟变台	100	55.40%	24.60	24.60	未进入负面清单	否	无	11.69%
2159	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	郎家窝卜大棚小区	30	42.89%	11.13	11.13	未进入负面清单	否	无	14.34%
2160	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	刘家沟一组配变	200	53.99%	52.02	52.02	未进入负面清单	否	无	14.48%
2161	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	10kV八家子线小北沟	20	37.42%	8.52	8.52	未进入负面清单	否	无	5.71%
2162	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	八家子乡西沟里外15	50	28.70%	25.65	25.65	未进入负面清单	否	无	15.52%
2163	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	五间房镇刘家沟井（15年）	50	43.22%	18.39	18.39	未进入负面清单	否	无	11.77%
2164	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	小北营子	30	57.57%	6.73	6.73	未进入负面清单	否	无	15.51%
2165	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	八家子大棚小区	315	34.94%	141.94	141.94	未进入负面清单	否	无	6.90%
2166	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	牛圈子分歧19号杆牛圈子小区分支	30	55.59%	7.32	7.32	未进入负面清单	否	无	16.42%
2167	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	赵二	50	53.35%	13.33	13.33	未进入负面清单	否	无	11.27%
2168	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	10kV土城子线李孟金台区（1）变压器	100	17.61%	62.39	62.39	未进入负面清单	否	无	7.13%
2169	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	大二	50	18.14%	30.93	30.93	未进入负面清单	否	无	13.92%
2170	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	兴一组井配变	30	74.09%	1.77	1.77	未进入负面清单	否	无	14.04%

2171	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	刘家沟村南小区变压器	200	44.74%	70.52	70.52	未进入负面清单	否	无	6.20%
2172	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	大四（2.0工程）	200	69.12%	21.76	21.76	未进入负面清单	否	无	8.54%
2173	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	大三鸡场	200	29.92%	100.16	100.16	未进入负面清单	否	无	6.75%
2174	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	章西小区	100	72.75%	7.25	7.25	未进入负面清单	否	无	13.56%
2175	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	10kv宝扣线平房分歧坎杖子村兴隆沟井变压器	50	63.12%	8.44	8.44	未进入负面清单	否	无	13.95%
2176	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_扣前变压器	100	18.52%	61.48	61.48	未进入负面清单	否	无	8.55%
2177	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	10kv三宝线水泉分歧水泉一组日光小区分支水泉村三组方塘井变压器	50	70.24%	4.88	4.88	未进入负面清单	否	无	17.02%
2178	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	10kv三宝线三宝分支水泉村三组1-2井变压器	50	58.52%	10.74	10.74	未进入负面清单	否	无	10.58%
2179	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_扣北变压器	50	28.05%	25.98	25.98	未进入负面清单	否	无	14.61%
2180	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	水泉北山日光小区变压器	50	45.80%	17.10	17.10	未进入负面清单	否	无	11.58%
2181	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	山区（18结余）	200	57.31%	45.38	45.38	未进入负面清单	否	无	12.36%
2182	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	三宝线167#三义栈变	50	36.33%	21.84	21.84	未进入负面清单	否	无	15.21%
2183	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	西山山湾子大棚2	250	57.67%	55.83	55.83	未进入负面清单	否	无	14.60%
2184	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	三家子日光小区变压器	160	44.91%	56.14	56.14	未进入负面清单	否	无	5.42%
2185	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	池家沟小区分台	200	24.07%	111.86	111.86	未进入负面清单	否	无	18.09%
2186	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	中学分台	100	44.30%	35.70	35.70	未进入负面清单	否	无	17.30%
2187	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	海丰支8#海丰西沟外变	80	47.60%	25.92	25.92	未进入负面清单	否	无	17.73%
2188	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	pms_石里台1	10	52.94%	2.71	2.71	未进入负面清单	否	无	8.58%
2189	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	10kv乡直线三窝铺分歧西山村孙同井分支西山村孙同井变压器	50	68.79%	5.61	5.61	未进入负面清单	否	无	10.12%
2190	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	翟家营南大井	80	47.45%	26.04	26.04	未进入负面清单	否	无	14.47%

2191	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	10kv乡直线三窝铺分歧周玉民井分支周玉民井变压器	50	47.41%	16.30	16.30	未进入负面清单	否	无	5.52%
2192	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	老西沟（2.0工程）	200	73.75%	12.50	12.50	未进入负面清单	否	无	14.63%
2193	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	石外台	50	40.69%	19.66	19.66	未进入负面清单	否	无	16.29%
2194	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms_五间房农业线北园子变压器	100	56.71%	23.29	23.29	未进入负面清单	否	无	12.57%
2195	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms_陈家门前配变	80	17.29%	50.17	50.17	未进入负面清单	否	无	8.42%
2196	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	10kv北乡直线赵家店分歧西山村梁西孙贵井分支支西山村梁西孙贵井变压器	50	58.25%	10.88	10.88	未进入负面清单	否	无	10.28%
2197	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	五间房农业线自来水变压器	100	66.03%	13.97	13.97	未进入负面清单	否	无	13.87%
2198	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	北票市翟家营村一组保护地小区	30	69.29%	3.21	3.21	未进入负面清单	否	无	6.20%
2199	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	pms_粮库乡个体	200	61.39%	37.22	37.22	未进入负面清单	否	无	12.14%
2200	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	大三	30	52.94%	8.12	8.12	未进入负面清单	否	无	13.60%
2201	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	扎北井（2.0工程）	400	46.06%	135.76	135.76	未进入负面清单	否	无	9.86%
2202	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	城子地养殖变压器	100	34.52%	45.48	45.48	未进入负面清单	否	无	7.08%
2203	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	羊马南配电变压器	50	73.63%	3.19	3.19	未进入负面清单	否	无	13.54%
2204	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	门杖子	100	61.86%	18.14	18.14	未进入负面清单	否	无	8.95%
2205	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	下洼小区台区（1）变压器	100	31.52%	48.48	48.48	未进入负面清单	否	无	5.95%
2206	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	大五小区	100	30.85%	49.15	49.15	未进入负面清单	否	无	10.04%
2207	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	洞子沟二丈子变压器	50	38.79%	20.61	20.61	未进入负面清单	否	无	17.50%
2208	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	五工村线24左15#变压器	250	54.15%	64.63	64.63	未进入负面清单	否	无	12.41%
2209	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	果园西（15年）	100	45.22%	34.78	34.78	未进入负面清单	否	无	6.04%

2210	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	106骆绿线	金塘御景二期5号变压器	630	71.29%	54.87	54.87	未进入负面清单	否	无	10.50%
2211	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	106骆绿线	金塘御景二期4号变压器	630	23.58%	355.45	355.45	未进入负面清单	否	无	9.32%
2212	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	106骆绿线	金塘御景二期6号变压器	630	65.77%	89.65	89.65	未进入负面清单	否	无	13.99%
2213	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	108水泥线	骆驼营线11分4号变压器	400	55.55%	97.80	97.80	未进入负面清单	否	无	15.87%
2214	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	106骆绿线	金塘御景二期1号变压器	500	60.96%	95.20	95.20	未进入负面清单	否	无	9.00%
2215	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	106骆绿线	金塘御景二期2号变压器	630	36.79%	272.22	272.22	未进入负面清单	否	无	5.59%
2216	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1417宝铁线	10kV宝铁线怡鑫家园供热变	100	29.07%	50.93	50.93	未进入负面清单	否	无	17.71%
2217	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板康家屯50kVA	100	72.42%	7.58	7.58	未进入负面清单	否	无	15.65%
2218	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	山嘴村下河套大棚小区变压器	30	60.84%	5.75	5.75	未进入负面清单	否	无	14.12%
2219	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板奈林皋20kVA	50	23.18%	28.41	28.41	未进入负面清单	否	无	5.86%
2220	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	10kV大板线413单元大板敖东棚20kVA	30	21.20%	17.64	17.64	未进入负面清单	否	无	6.76%
2221	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	杏树洼组变压器1	50	37.70%	21.15	21.15	未进入负面清单	否	无	9.45%
2222	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	10kv大瓦线山嘴村下河套井分支山嘴村下河套井变压器	50	65.59%	7.21	7.21	未进入负面清单	否	无	10.76%
2223	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板狼洞沟30kVA	50	20.15%	29.93	29.93	未进入负面清单	否	无	9.66%
2224	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板镇胥家沟（15年）	50	34.16%	22.92	22.92	未进入负面清单	否	无	12.48%
2225	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板敖宝营变压器	100	73.54%	6.46	6.46	未进入负面清单	否	无	18.49%
2226	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	石桌子沟组变压器	100	29.79%	50.21	50.21	未进入负面清单	否	无	9.16%
2227	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	南勿皋（2.0工程）	100	38.04%	41.96	41.96	未进入负面清单	否	无	16.45%
2228	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	瓦房村北组变压器	100	38.76%	41.24	41.24	未进入负面清单	否	无	15.43%
2229	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	二道沟（2.0工程）	200	35.11%	89.78	89.78	未进入负面清单	否	无	6.26%

2230	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板八代沟果园台区	100	51.81%	28.19	28.19	未进入负面清单	否	无	9.29%
2231	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	六道沟温室井变压器	20	54.96%	5.01	5.01	未进入负面清单	否	无	16.75%
2232	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板铁北30kVA	50	60.59%	9.71	9.71	未进入负面清单	否	无	6.60%
2233	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板金岭寺井20kVA	20	32.72%	9.46	9.46	未进入负面清单	否	无	11.43%
2234	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	果园东（15年）	100	61.92%	18.08	18.08	未进入负面清单	否	无	8.54%
2235	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板小孤家10kVA	10	55.30%	2.47	2.47	未进入负面清单	否	无	12.73%
2236	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板时运沟10kVA	20	68.28%	2.34	2.34	未进入负面清单	否	无	10.73%
2237	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	敖宝营大棚	30	57.89%	6.63	6.63	未进入负面清单	否	无	10.44%
2238	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	政府小区（2.0工程）	200	17.72%	124.56	124.56	未进入负面清单	否	无	8.82%
2239	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板线二道沟养殖小区	50	43.97%	18.02	18.02	未进入负面清单	否	无	10.64%
2240	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	214大扭线	东官军民融合小区2#箱变	500	63.45%	82.75	82.75	未进入负面清单	否	无	5.66%
2241	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板中学30kVA	30	64.86%	4.54	4.54	未进入负面清单	否	无	14.92%
2242	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	郎洞沟大棚小区	50	23.91%	28.05	28.05	未进入负面清单	否	无	10.44%
2243	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	八代沟（2.0工程）	200	26.12%	107.76	107.76	未进入负面清单	否	无	6.87%
2244	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	黄土坎设施农业刘井瑞大棚	100	62.32%	17.68	17.68	未进入负面清单	否	无	14.25%
2245	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	大克洛湾变压器（83）	200	68.37%	23.26	23.26	未进入负面清单	否	无	13.44%
2246	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	东工村线27#变压器	250	22.98%	142.55	142.55	未进入负面清单	否	无	8.57%
2247	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	西工村线41#变压器	100	34.39%	45.61	45.61	未进入负面清单	否	无	10.80%
2248	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	106骆绿线	金塘御景二期3号变压器	630	59.90%	126.63	126.63	未进入负面清单	否	无	10.25%
2249	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	223川鸡线	三道梁北变压器	30	63.07%	5.08	5.08	未进入负面清单	否	无	12.48%
2250	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	215大黑山2号线	10kV铁矿线917单元大黑山特区变压器	160	17.48%	100.03	100.03	未进入负面清单	否	无	7.27%

2251	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	216大黑山1号线	大黑山2号线西仓组2台区变压器	100	25.14%	54.86	54.86	未进入负面清单	否	无	17.54%
2252	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	216大黑山1号线	东官铁矿线东官乡山嘴村	50	18.71%	30.65	30.65	未进入负面清单	否	无	14.53%
2253	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	215大黑山2号线	大黑山管理区变压器	100	45.83%	34.17	34.17	未进入负面清单	否	无	8.34%
2254	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	215大黑山2号线	大黑山移民小区变压器	250	41.92%	95.20	95.20	未进入负面清单	否	无	6.05%
2255	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	西工村线22#变压器	315	60.00%	63.00	63.00	未进入负面清单	否	无	7.23%
2256	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	西工村线11#变压器	315	74.29%	17.99	17.99	未进入负面清单	否	无	17.51%
2257	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	东工村线24左3#变压器	200	50.12%	59.76	59.76	未进入负面清单	否	无	18.07%
2258	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	西工村线3分2#变压器	50	21.98%	29.01	29.01	未进入负面清单	否	无	15.73%
2259	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	于杖子(19低改)	200	73.37%	13.26	13.26	未进入负面清单	否	无	15.79%
2260	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	洞子沟变压器(83)	200	46.58%	66.84	66.84	未进入负面清单	否	无	14.42%
2261	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	小四东变压器	50	37.99%	21.01	21.01	未进入负面清单	否	无	15.63%
2262	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	城子沟里变压器	50	55.48%	12.26	12.26	未进入负面清单	否	无	9.74%
2263	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	北山二组（2.0工程）	200	69.36%	21.28	21.28	未进入负面清单	否	无	9.73%
2264	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	老虎北变压器	200	47.76%	64.48	64.48	未进入负面清单	否	无	6.27%
2265	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	小四西变压器	50	39.71%	20.15	20.15	未进入负面清单	否	无	15.04%
2266	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	北一组（15年）	100	34.71%	45.29	45.29	未进入负面清单	否	无	11.29%
2267	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	221川北线	北四六组变压器	200	23.75%	112.50	112.50	未进入负面清单	否	无	17.00%
2268	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	220川王线	郭家湾（15年）	100	18.72%	61.28	61.28	未进入负面清单	否	无	14.79%
2269	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	谢家沟变压器	50	46.59%	16.71	16.71	未进入负面清单	否	无	14.08%
2270	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	223川鸡线	油坊沟变压器	20	63.89%	3.22	3.22	未进入负面清单	否	无	16.03%
2271	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	223川鸡线	三道梁变压器	50	29.06%	25.47	25.47	未进入负面清单	否	无	6.27%

2272	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	223川鸡线	冷家店东变压器	50	64.57%	7.72	7.72	未进入负面清单	否	无	10.63%
2273	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	下山嘴变压器	50	48.94%	15.53	15.53	未进入负面清单	否	无	12.19%
2274	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	223川鸡线	龙王庙(19低改工程)	100	69.50%	10.50	10.50	未进入负面清单	否	无	14.77%
2275	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	223川鸡线	上台子(2.0工程)	100	70.35%	9.65	9.65	未进入负面清单	否	无	14.96%
2276	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	榆东(2.0工程)	400	18.36%	246.56	246.56	未进入负面清单	否	无	14.77%
2277	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	马西(2.0工程)	200	33.57%	92.86	92.86	未进入负面清单	否	无	16.15%
2278	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms_东沟学校配变	50	34.95%	22.53	22.53	未进入负面清单	否	无	17.30%
2279	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	五间房一组北园子分台(票纺联线)	400	25.90%	216.40	216.40	未进入负面清单	否	无	16.21%
2280	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	五间房农业线庙前井变压器	200	50.78%	58.44	58.44	未进入负面清单	否	无	5.54%
2281	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	王兰旗三四变压器	200	41.38%	77.24	77.24	未进入负面清单	否	无	8.88%
2282	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	外周	50	35.13%	22.44	22.44	未进入负面清单	否	无	17.86%
2283	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	大五	200	61.30%	37.40	37.40	未进入负面清单	否	无	7.50%
2284	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	迷冯变压器	50	71.88%	4.06	4.06	未进入负面清单	否	无	7.65%
2285	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	邓家窝铺(2.0工程)	200	55.62%	48.76	48.76	未进入负面清单	否	无	18.28%
2286	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	房申(2.0工程)	400	64.80%	60.80	60.80	未进入负面清单	否	无	7.44%
2287	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	孔祥勇养鸡小区变台	50	52.56%	13.72	13.72	未进入负面清单	否	无	9.58%
2288	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营营西营30kVA	250	59.65%	50.88	50.88	未进入负面清单	否	无	5.85%
2289	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	黄家电	100	32.30%	47.70	47.70	未进入负面清单	否	无	14.54%
2290	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	塔山沟	80	22.98%	45.62	45.62	未进入负面清单	否	无	15.62%
2291	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营偏下30kVA	50	27.12%	26.44	26.44	未进入负面清单	否	无	7.84%
2292	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	五零四(2.0工程)	200	57.95%	44.10	44.10	未进入负面清单	否	无	7.62%

2293	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	南沟变压器（农网升级）	50	64.52%	7.74	7.74	未进入负面清单	否	无	10.02%
2294	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	黑山	50	38.61%	20.70	20.70	未进入负面清单	否	无	9.60%
2295	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	上羊小区	50	70.88%	4.56	4.56	未进入负面清单	否	无	17.47%
2296	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营于西30kVA	20	69.43%	2.11	2.11	未进入负面清单	否	无	8.14%
2297	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	小偏石（2.0工程）	100	37.78%	42.22	42.22	未进入负面清单	否	无	9.14%
2298	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	上羊（2.0工程）	200	68.66%	22.68	22.68	未进入负面清单	否	无	10.01%
2299	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	大西变压器	400	58.76%	84.96	84.96	未进入负面清单	否	无	13.56%
2300	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	下湾子	100	58.09%	21.91	21.91	未进入负面清单	否	无	6.84%
2301	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	徐东西（2.0工程）	400	45.14%	139.44	139.44	未进入负面清单	否	无	13.78%
2302	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营耗南井50kVA	50	37.55%	21.23	21.23	未进入负面清单	否	无	9.10%
2303	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营东沟里20kVA	200	59.74%	40.52	40.52	未进入负面清单	否	无	15.90%
2304	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	南房身（2.0工程）	200	69.25%	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	15.75%
2305	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	下羊（2.0工程）	200	57.31%	45.38	45.38	未进入负面清单	否	无	17.80%
2306	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	黑山沟	50	22.90%	28.55	28.55	未进入负面清单	否	无	14.71%
2307	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营大东50kVA新	200	54.51%	50.98	50.98	未进入负面清单	否	无	7.87%
2308	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营井11-1	80	22.77%	45.78	45.78	未进入负面清单	否	无	6.10%
2309	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	小克洛湾变压器	400	54.47%	102.12	102.12	未进入负面清单	否	无	16.05%
2310	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	大力虎下变压器	200	48.04%	63.92	63.92	未进入负面清单	否	无	14.98%
2311	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	大力虎上变压器	50	50.31%	14.85	14.85	未进入负面清单	否	无	14.60%
2312	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	西冯家沟分台变压器	50	37.63%	21.19	21.19	未进入负面清单	否	无	14.77%
2313	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	三家子后街（15年）	100	50.65%	29.35	29.35	未进入负面清单	否	无	9.35%

2314	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	朝阳沟变压器	30	56.18%	7.15	7.15	未进入负面清单	否	无	13.63%
2315	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	海丰于家沟（18结余）	200	47.70%	64.60	64.60	未进入负面清单	否	无	7.57%
2316	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	扣西	100	32.86%	47.14	47.14	未进入负面清单	否	无	7.55%
2317	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	前中街（2.0工程）	400	22.69%	229.24	229.24	未进入负面清单	否	无	11.89%
2318	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	西冯家沟变压器	100	46.43%	33.57	33.57	未进入负面清单	否	无	14.06%
2319	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	波一变压器	50	64.39%	7.81	7.81	未进入负面清单	否	无	5.75%
2320	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	下甄	50	37.78%	21.11	21.11	未进入负面清单	否	无	9.24%
2321	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	金正线薛杖子西	160	19.70%	96.48	96.48	未进入负面清单	否	无	6.10%
2322	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	波三变压器	20	23.62%	11.28	11.28	未进入负面清单	否	无	13.64%
2323	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	付杖子里支4#付杖子里变	50	40.09%	19.96	19.96	未进入负面清单	否	无	17.45%
2324	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	海丰东山小区	20	19.47%	12.11	12.11	未进入负面清单	否	无	7.60%
2325	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	上木匠（2.0工程）	200	67.53%	24.94	24.94	未进入负面清单	否	无	9.81%
2326	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	刘家沟三组（2.0工程）	400	25.64%	217.44	217.44	未进入负面清单	否	无	16.41%
2327	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	公主坟西（2.0工程）	200	25.32%	109.36	109.36	未进入负面清单	否	无	18.18%
2328	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	炮手开发区变压器	50	18.72%	30.64	30.64	未进入负面清单	否	无	8.74%
2329	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	高学峰大棚小区变压器	400	56.32%	94.72	94.72	未进入负面清单	否	无	11.01%
2330	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	三家灰厂支4#池家沟变	50	73.67%	3.17	3.17	未进入负面清单	否	无	15.61%
2331	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	大乌兰小区配电变压器	80	21.52%	46.78	46.78	未进入负面清单	否	无	9.22%
2332	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	黎亮小区	50	30.02%	24.99	24.99	未进入负面清单	否	无	15.42%
2333	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	薛南支11#薛南变	50	38.22%	20.89	20.89	未进入负面清单	否	无	7.13%
2334	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	波四变压器	50	29.30%	25.35	25.35	未进入负面清单	否	无	12.35%

2335	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	炮手五家组变压器	315	50.93%	91.57	91.57	未进入负面清单	否	无	15.70%
2336	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	上卧铺组变压器	50	42.53%	18.74	18.74	未进入负面清单	否	无	15.02%
2337	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	前胡台小区变压器	80	17.98%	49.62	49.62	未进入负面清单	否	无	7.26%
2338	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	东官镇丁东（15年）	50	44.15%	17.93	17.93	未进入负面清单	否	无	15.80%
2339	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	上打草（2.0工程）	100	56.53%	23.47	23.47	未进入负面清单	否	无	9.91%
2340	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	兴马架一组配变	200	17.33%	125.34	125.34	未进入负面清单	否	无	13.92%
2341	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	喇嘛沟变压器	400	65.53%	57.88	57.88	未进入负面清单	否	无	5.83%
2342	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	兴一四组配变	50	20.41%	29.80	29.80	未进入负面清单	否	无	12.28%
2343	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子石当沟20kVA	30	59.12%	6.26	6.26	未进入负面清单	否	无	7.48%
2344	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_山咀变台	50	47.16%	16.42	16.42	未进入负面清单	否	无	10.37%
2345	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	兴二三组配变	315	20.50%	187.43	187.43	未进入负面清单	否	无	11.43%
2346	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	兴一五组（2.0工程）	400	27.54%	209.84	209.84	未进入负面清单	否	无	11.71%
2347	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	116南营线	八家子义城兴20kVA	50	60.41%	9.80	9.80	未进入负面清单	否	无	9.98%
2348	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	兴隆号变台	50	35.58%	22.21	22.21	未进入负面清单	否	无	12.91%
2349	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	生金窝铺变台(83)	200	28.65%	102.70	102.70	未进入负面清单	否	无	6.58%
2350	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	三河塘（19低改）	200	52.69%	54.62	54.62	未进入负面清单	否	无	12.76%
2351	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	高台大棚变压器	20	55.82%	4.84	4.84	未进入负面清单	否	无	7.43%
2352	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	平方变压器1	100	71.45%	8.55	8.55	未进入负面清单	否	无	13.33%
2353	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	pms_小丁杖子变压器	50	36.19%	21.91	21.91	未进入负面清单	否	无	12.63%
2354	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	半拉山子变台	50	29.13%	25.44	25.44	未进入负面清单	否	无	6.56%
2355	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	朝阳沟变台	50	39.83%	20.09	20.09	未进入负面清单	否	无	11.32%

2356	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	马场变台	50	30.31%	24.85	24.85	未进入负面清单	否	无	17.59%
2357	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	山北变台	50	64.12%	7.94	7.94	未进入负面清单	否	无	9.13%
2358	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营孙家沟20kVA	50	73.81%	3.10	3.10	未进入负面清单	否	无	18.47%
2359	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	大板上南沟20kVA	20	66.51%	2.70	2.70	未进入负面清单	否	无	13.35%
2360	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营乡青石梁（15年）	50	44.59%	17.71	17.71	未进入负面清单	否	无	10.51%
2361	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	东山小区变压器	30	55.34%	7.40	7.40	未进入负面清单	否	无	8.96%
2362	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	西山变压器	50	33.18%	23.41	23.41	未进入负面清单	否	无	10.85%
2363	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	三台庙西井变压器1	50	30.60%	24.70	24.70	未进入负面清单	否	无	9.03%
2364	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	和下变压器	50	34.30%	22.85	22.85	未进入负面清单	否	无	13.99%
2365	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	南站2台区变压器	200	30.40%	99.20	99.20	未进入负面清单	否	无	10.78%
2366	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	金岭寺养殖小区	30	72.08%	2.38	2.38	未进入负面清单	否	无	13.23%
2367	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	中河山养殖小区柱上变压器	50	63.27%	8.37	8.37	未进入负面清单	否	无	14.54%
2368	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	上石厂变压器	10	40.60%	3.94	3.94	未进入负面清单	否	无	7.30%
2369	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	下凉水河变压器	160	70.55%	15.12	15.12	未进入负面清单	否	无	12.82%
2370	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	西区变压器	100	22.86%	57.14	57.14	未进入负面清单	否	无	8.48%
2371	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	松树沟变压器	20	35.91%	8.82	8.82	未进入负面清单	否	无	7.57%
2372	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kv下府线三府村粮库东水井分支三府村粮库东水井变压器	50	62.35%	8.83	8.83	未进入负面清单	否	无	17.57%
2373	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	三府村扶贫果园	100	36.56%	43.44	43.44	未进入负面清单	否	无	12.19%
2374	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营新窝铺20kVA	20	39.63%	8.07	8.07	未进入负面清单	否	无	14.01%
2375	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营回才沟30kVA	80	61.86%	14.51	14.51	未进入负面清单	否	无	17.61%

2376	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	台东变压器	80	41.97%	30.42	30.42	未进入负面清单	否	无	16.61%
2377	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	南站1台区变压器	200	64.03%	31.94	31.94	未进入负面清单	否	无	16.01%
2378	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kv下府线凉下分歧高台大棚小区分支高台村西大沟水井变压器	50	74.49%	2.76	2.76	未进入负面清单	否	无	16.69%
2379	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	下府乡三台庙西（15年）	50	57.73%	11.14	11.14	未进入负面清单	否	无	10.55%
2380	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	林业站大棚变压器	80	47.25%	26.20	26.20	未进入负面清单	否	无	7.88%
2381	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	北良变台	50	41.66%	19.17	19.17	未进入负面清单	否	无	15.59%
2382	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	小八里卜变台	30	68.22%	3.53	3.53	未进入负面清单	否	无	18.29%
2383	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	三家窝铺西变台	50	61.81%	9.10	9.10	未进入负面清单	否	无	9.30%
2384	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	过梁沟（2.0工程）	400	33.65%	185.40	185.40	未进入负面清单	否	无	16.30%
2385	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	水泉西沟分支13#杆水泉一组变	160	50.11%	47.82	47.82	未进入负面清单	否	无	15.85%
2386	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms_五间房村河西养殖小区	80	55.81%	19.35	19.35	未进入负面清单	否	无	18.21%
2387	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	10kV乡直线1513单元杜杖子大棚1	315	32.07%	150.98	150.98	未进入负面清单	否	无	7.83%
2388	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	山湾子（2.0工程）	200	17.69%	124.62	124.62	未进入负面清单	否	无	11.31%
2389	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	大三南（15年）	100	52.36%	27.64	27.64	未进入负面清单	否	无	8.65%
2390	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	北票市宪清慈善事业服务中心	400	53.54%	105.84	105.84	未进入负面清单	否	无	17.55%
2391	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	翟家营2台区变压器	200	50.73%	58.54	58.54	未进入负面清单	否	无	13.06%
2392	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	北票市恒安汽车服务广场综合楼	630	26.92%	334.40	334.40	未进入负面清单	否	无	8.20%
2393	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	街内线35右8#变压器	250	32.18%	119.55	119.55	未进入负面清单	否	无	16.96%
2394	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	朝阳五建2	400	20.51%	237.96	237.96	未进入负面清单	否	无	6.49%
2395	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	市干线57右2分4#变压器	315	49.88%	94.88	94.88	未进入负面清单	否	无	8.08%

2396	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	中学配电变压器	200	55.22%	49.56	49.56	未进入负面清单	否	无	11.28%
2397	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	514马塔线	大庙北配电变压器	200	66.66%	26.68	26.68	未进入负面清单	否	无	15.25%
2398	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	北沟配电变压器(83)	200	54.68%	50.64	50.64	未进入负面清单	否	无	9.47%
2399	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	下平房配电变压器	50	51.15%	14.43	14.43	未进入负面清单	否	无	5.30%
2400	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	10kV马塔线东山变压器	50	67.16%	6.42	6.42	未进入负面清单	否	无	10.06%
2401	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	头道营配电变压器	100	39.30%	40.70	40.70	未进入负面清单	否	无	12.56%
2402	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	市干线40#变压器	200	30.90%	98.20	98.20	未进入负面清单	否	无	15.62%
2403	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	街内线16#小号侧变压器	315	55.76%	76.36	76.36	未进入负面清单	否	无	9.10%
2404	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	街内线42#变压器	315	26.66%	168.02	168.02	未进入负面清单	否	无	14.82%
2405	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	市干线55号变压器	200	43.60%	72.80	72.80	未进入负面清单	否	无	13.67%
2406	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	酒厂西	315	68.87%	35.06	35.06	未进入负面清单	否	无	8.72%
2407	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	市干线45右3变压器	315	33.95%	145.06	145.06	未进入负面清单	否	无	7.72%
2408	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	川洲购物后	315	33.61%	146.13	146.13	未进入负面清单	否	无	10.18%
2409	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	市干线32#变压器	160	27.47%	84.05	84.05	未进入负面清单	否	无	13.80%
2410	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	街内线19右1#变压器	315	63.75%	51.19	51.19	未进入负面清单	否	无	17.60%
2411	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	街内线26#变压器	315	50.96%	91.48	91.48	未进入负面清单	否	无	7.50%
2412	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	110南山线	南山线20#变压器	400	66.70%	53.20	53.20	未进入负面清单	否	无	13.52%
2413	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	110南山线	南山线20右1#变压器	315	39.71%	126.91	126.91	未进入负面清单	否	无	10.78%
2414	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	108工农线	工农线39左1#变压器	315	74.47%	17.42	17.42	未进入负面清单	否	无	6.83%
2415	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	107特供线	特供线七门分歧05支2#变压器	315	51.70%	89.15	89.15	未进入负面清单	否	无	17.71%
2416	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	107特供线	特供线七门分歧03支1#变压器	315	58.41%	68.01	68.01	未进入负面清单	否	无	16.73%

2417	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	107特供线	特供线七门分歧08#变压器	315	19.69%	189.98	189.98	未进入负面清单	否	无	10.89%
2418	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	108工农线	工农线36#变压器	315	71.20%	27.72	27.72	未进入负面清单	否	无	9.77%
2419	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	107特供线	特供线七门分歧06#变压器	250	33.68%	115.80	115.80	未进入负面清单	否	无	14.88%
2420	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	108工农线	工农线43#变压器	315	38.53%	130.63	130.63	未进入负面清单	否	无	13.51%
2421	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	107特供线	特供线一中住宅分歧4分1#变压器	315	62.72%	54.43	54.43	未进入负面清单	否	无	12.88%
2422	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	107特供线	特供线11#变压器	315	63.12%	53.17	53.17	未进入负面清单	否	无	10.54%
2423	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	108工农线	工农线7右4分16#变压器	200	50.87%	58.26	58.26	未进入负面清单	否	无	17.65%
2424	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	108工农线	工农线35#变压器	315	69.46%	33.20	33.20	未进入负面清单	否	无	10.96%
2425	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	107特供线	特供线市政分歧2#变压器	160	73.13%	10.99	10.99	未进入负面清单	否	无	5.45%
2426	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	107特供线	特供一中住宅分歧5号（2.0工程）	400	23.27%	226.92	226.92	未进入负面清单	否	无	10.99%
2427	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	107特供线	特供线14#变压器	315	41.13%	122.44	122.44	未进入负面清单	否	无	11.47%
2428	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	107特供线	特供线2#变压器	315	34.60%	143.01	143.01	未进入负面清单	否	无	13.67%
2429	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	108工农线	工农线44右1#变压器	315	37.32%	134.44	134.44	未进入负面清单	否	无	6.31%
2430	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	107特供线	特供线20#变压器	315	18.60%	193.41	193.41	未进入负面清单	否	无	12.00%
2431	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	214大扭线	太平里组变压器	400	46.48%	134.08	134.08	未进入负面清单	否	无	8.44%
2432	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	小三宝营变压器	100	47.65%	32.35	32.35	未进入负面清单	否	无	9.35%
2433	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	巴一	200	44.69%	70.62	70.62	未进入负面清单	否	无	6.83%
2434	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	丛家窝铺小区	20	46.45%	6.71	6.71	未进入负面清单	否	无	18.19%
2435	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	225巴古线	古家子村	50	61.75%	9.13	9.13	未进入负面清单	否	无	6.52%
2436	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	巴三	200	61.57%	36.86	36.86	未进入负面清单	否	无	16.65%
2437	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	丛家窝铺	20	18.38%	12.32	12.32	未进入负面清单	否	无	9.37%

2438	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	巴二	315	58.88%	66.53	66.53	未进入负面清单	否	无	10.87%
2439	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	215巴大线	巴图营中学	315	57.60%	70.56	70.56	未进入负面清单	否	无	15.28%
2440	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	上胡配电变压器	50	61.38%	9.31	9.31	未进入负面清单	否	无	5.91%
2441	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	老窝铺北沟（15年）	100	23.89%	56.11	56.11	未进入负面清单	否	无	5.56%
2442	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	瓦房村来存里组二台区	400	30.41%	198.36	198.36	未进入负面清单	否	无	17.42%
2443	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	214大扭线	扭头沟(19低改)	200	20.95%	118.10	118.10	未进入负面清单	否	无	7.77%
2444	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	10kv大板线大板政府分大板政府新台变压器	100	26.04%	53.96	53.96	未进入负面清单	否	无	13.80%
2445	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	北勿皋（2.0工程）	100	57.90%	22.10	22.10	未进入负面清单	否	无	13.60%
2446	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	来存小区变压器	80	47.11%	26.31	26.31	未进入负面清单	否	无	17.75%
2447	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	214大扭线	扭头沟分(19低改)	100	49.66%	30.34	30.34	未进入负面清单	否	无	16.28%
2448	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板政府100kVA	400	56.15%	95.40	95.40	未进入负面清单	否	无	17.36%
2449	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	来存里组变压器	200	45.23%	69.54	69.54	未进入负面清单	否	无	12.64%
2450	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	214大扭线	东官军民融合小区1#箱变	500	35.25%	223.75	223.75	未进入负面清单	否	无	8.08%
2451	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	瓦房三家组分台2（19年低改）	50	33.95%	23.03	23.03	未进入负面清单	否	无	17.18%
2452	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板郑家沟20kVA	50	42.73%	18.64	18.64	未进入负面清单	否	无	7.53%
2453	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	五家子组变压器	200	38.74%	82.52	82.52	未进入负面清单	否	无	10.42%
2454	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	瓦房三家组分台1（19年低改）	200	38.55%	82.90	82.90	未进入负面清单	否	无	12.69%
2455	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	来存外组变压器	100	40.39%	39.61	39.61	未进入负面清单	否	无	18.03%
2456	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板下烧锅30kVA	315	37.62%	133.50	133.50	未进入负面清单	否	无	16.79%
2457	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	四道沟（2.0工程）	100	73.32%	6.68	6.68	未进入负面清单	否	无	13.29%
2458	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板金岭寺大棚30kVA	50	25.87%	27.07	27.07	未进入负面清单	否	无	6.81%

2459	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	瓦房三家(19低改)	50	21.52%	29.24	29.24	未进入负面清单	否	无	17.78%
2460	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板黄土坎50kVA	400	69.29%	42.84	42.84	未进入负面清单	否	无	14.07%
2461	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板杨家沟20kVA新	100	54.42%	25.58	25.58	未进入负面清单	否	无	11.27%
2462	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	西高楼三组配变	80	67.82%	9.74	9.74	未进入负面清单	否	无	15.44%
2463	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	李梦金井配变	50	63.03%	8.49	8.49	未进入负面清单	否	无	7.72%
2464	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	正北山配电变压器	20	21.12%	11.78	11.78	未进入负面清单	否	无	8.80%
2465	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	邹德余小区变压器	30	21.67%	17.50	17.50	未进入负面清单	否	无	16.47%
2466	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	吕家坎配电变压器	30	73.86%	1.84	1.84	未进入负面清单	否	无	6.92%
2467	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	上两家配电变压器	200	65.13%	29.74	29.74	未进入负面清单	否	无	17.91%
2468	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	跃进屯（能效）	200	58.27%	43.46	43.46	未进入负面清单	否	无	10.55%
2469	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	上杠头配电变压器	50	41.50%	19.25	19.25	未进入负面清单	否	无	16.24%
2470	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	小苏营变压器	50	39.02%	20.49	20.49	未进入负面清单	否	无	13.46%
2471	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	五工村线2左1#变压器	315	41.05%	122.69	122.69	未进入负面清单	否	无	16.80%
2472	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	苏村变压器	100	42.30%	37.70	37.70	未进入负面清单	否	无	9.71%
2473	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	岔南沟变压器	50	74.05%	2.97	2.97	未进入负面清单	否	无	17.40%
2474	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	兰旗营北沟变压器	50	41.92%	19.04	19.04	未进入负面清单	否	无	15.14%
2475	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	五工村线24左9分1#变压器	20	46.52%	6.70	6.70	未进入负面清单	否	无	17.30%
2476	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	市郊线39左3#变压器	315	65.81%	44.70	44.70	未进入负面清单	否	无	9.23%
2477	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	西梁变压器	20	71.85%	1.63	1.63	未进入负面清单	否	无	18.27%
2478	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线51右6#变压器	100	37.50%	42.50	42.50	未进入负面清单	否	无	6.91%
2479	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	10kv红石线北队分歧下河套村南队井变压器	50	68.68%	5.66	5.66	未进入负面清单	否	无	10.78%

2480	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	216大黑山1号线	山嘴村西洼组变压器	100	53.57%	26.43	26.43	未进入负面清单	否	无	11.95%
2481	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	216大黑山1号线	山嘴村西台变压器	200	39.81%	80.38	80.38	未进入负面清单	否	无	8.03%
2482	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	216大黑山1号线	山嘴市场变压器	100	20.01%	59.99	59.99	未进入负面清单	否	无	7.32%
2483	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	上水泉（能效）	200	46.30%	67.40	67.40	未进入负面清单	否	无	9.38%
2484	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	后燕子沟（能效）	200	53.21%	53.58	53.58	未进入负面清单	否	无	14.30%
2485	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	庙沟（能效）	200	45.84%	68.32	68.32	未进入负面清单	否	无	14.94%
2486	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线41左10#变压器	100	17.62%	62.38	62.38	未进入负面清单	否	无	16.54%
2487	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	10kv红石线松树梁沟分歧下河套村下忙台井变压器	50	60.35%	9.83	9.83	未进入负面清单	否	无	5.38%
2488	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线25#变压器	400	57.07%	91.72	91.72	未进入负面清单	否	无	13.61%
2489	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	下窑变压器	30	26.16%	16.15	16.15	未进入负面清单	否	无	8.96%
2490	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线41左5#变压器	100	41.25%	38.75	38.75	未进入负面清单	否	无	9.99%
2491	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线36#变压器	315	41.99%	119.73	119.73	未进入负面清单	否	无	5.28%
2492	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	机厂线4右23分2#变压器	200	71.88%	16.24	16.24	未进入负面清单	否	无	16.11%
2493	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	五工村线4#变压器	400	62.65%	69.40	69.40	未进入负面清单	否	无	8.86%
2494	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线61#变压器	100	56.48%	23.52	23.52	未进入负面清单	否	无	15.70%
2495	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线51右18#变压器	315	49.61%	95.73	95.73	未进入负面清单	否	无	10.12%
2496	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	波台沟二队(能效)	200	65.50%	29.00	29.00	未进入负面清单	否	无	13.41%
2497	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线51右5分5#变压器	160	46.28%	53.95	53.95	未进入负面清单	否	无	15.15%
2498	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	上马圈子小区变压器	50	43.23%	18.39	18.39	未进入负面清单	否	无	6.98%
2499	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	蛇不呆分台变压器	20	51.64%	5.67	5.67	未进入负面清单	否	无	16.81%
2500	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	兰南沟（2.0工程）	100	32.86%	47.14	47.14	未进入负面清单	否	无	11.03%

2501	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	YHG_机厂线67#小号侧变压器	200	19.74%	120.52	120.52	未进入负面清单	否	无	6.11%
2502	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	五工村25号（2.0工程）	400	50.46%	118.16	118.16	未进入负面清单	否	无	6.14%
2503	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	兰南沟小区变压器	50	31.76%	24.12	24.12	未进入负面清单	否	无	18.00%
2504	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	东山二配电变压器	50	48.70%	15.65	15.65	未进入负面清单	否	无	13.59%
2505	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	蒙一	200	69.79%	20.42	20.42	未进入负面清单	否	无	15.10%
2506	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	朝一	100	69.92%	10.08	10.08	未进入负面清单	否	无	13.55%
2507	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	塔一小区	50	47.72%	16.14	16.14	未进入负面清单	否	无	5.27%
2508	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	扎兰井	20	56.30%	4.74	4.74	未进入负面清单	否	无	15.81%
2509	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	小巴二	50	74.55%	2.72	2.72	未进入负面清单	否	无	17.60%
2510	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	前三大棚	50	21.31%	29.35	29.35	未进入负面清单	否	无	13.15%
2511	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	道东	200	63.23%	33.54	33.54	未进入负面清单	否	无	13.91%
2512	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	扎兰	200	53.04%	53.92	53.92	未进入负面清单	否	无	12.35%
2513	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	大甲一小区	50	69.55%	5.23	5.23	未进入负面清单	否	无	9.48%
2514	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	蒙三	200	37.99%	84.02	84.02	未进入负面清单	否	无	7.65%
2515	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	扎兰南井	30	30.86%	14.74	14.74	未进入负面清单	否	无	17.43%
2516	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	朝一台区1分支变压器	100	64.04%	15.96	15.96	未进入负面清单	否	无	16.21%
2517	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	蒙村	200	27.22%	105.56	105.56	未进入负面清单	否	无	12.66%
2518	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	塔龙小区	50	32.10%	23.95	23.95	未进入负面清单	否	无	10.93%
2519	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	115泉蒙线	上奈东(19低改)	100	68.34%	11.66	11.66	未进入负面清单	否	无	18.15%
2520	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	朝二	400	65.10%	59.60	59.60	未进入负面清单	否	无	8.06%
2521	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	朝五	30	66.92%	3.92	3.92	未进入负面清单	否	无	17.50%

2522	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	朝四	50	49.29%	15.36	15.36	未进入负面清单	否	无	7.78%
2523	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	112泉扣线	扣西1	100	31.28%	48.72	48.72	未进入负面清单	否	无	14.79%
2524	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联络线	高成机井变压器	50	70.16%	4.92	4.92	未进入负面清单	否	无	10.83%
2525	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	东沟（小区）变压器	50	27.88%	26.06	26.06	未进入负面清单	否	无	13.58%
2526	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	朝阳沟新	50	54.79%	12.61	12.61	未进入负面清单	否	无	13.11%
2527	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联络线	松台沟玉一号井变压器	50	39.11%	20.45	20.45	未进入负面清单	否	无	15.05%
2528	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	吕营子	50	34.27%	22.87	22.87	未进入负面清单	否	无	14.95%
2529	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	杨木匠沟（15年新增分台区）	100	57.98%	22.02	22.02	未进入负面清单	否	无	6.52%
2530	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	桃营子变压器	50	73.09%	3.46	3.46	未进入负面清单	否	无	13.67%
2531	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	石坎沟变压器	30	31.82%	14.45	14.45	未进入负面清单	否	无	16.80%
2532	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联络线	10kV西乌线南台子变压器	50	30.34%	24.83	24.83	未进入负面清单	否	无	9.65%
2533	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	西杨线杨木匠沟大棚变压器	100	27.44%	52.56	52.56	未进入负面清单	否	无	12.94%
2534	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联络线	松二变压器	100	61.72%	18.28	18.28	未进入负面清单	否	无	16.41%
2535	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	10kv西杨线市场分支西官村五组机井分支西官村五组机井变压器	50	33.15%	23.43	23.43	未进入负面清单	否	无	18.17%
2536	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联络线	松台沟村范青峰井变压器	50	16.90%	31.55	31.55	未进入负面清单	否	无	6.87%
2537	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑十变台	100	24.40%	55.60	55.60	未进入负面清单	否	无	7.16%
2538	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	陶瓷厂家属院变台	100	68.13%	11.87	11.87	未进入负面清单	否	无	16.32%
2539	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	小西山变台	30	27.68%	15.70	15.70	未进入负面清单	否	无	5.24%
2540	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	砖厂家属院	50	63.33%	8.34	8.34	未进入负面清单	否	无	15.86%
2541	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	东家属院变台	50	29.93%	25.04	25.04	未进入负面清单	否	无	6.35%

2542	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	南台子村部大棚小区	50	67.43%	6.29	6.29	未进入负面清单	否	无	7.94%
2543	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	元宝永小区	200	69.97%	20.06	20.06	未进入负面清单	否	无	15.45%
2544	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	赵户沟养殖变台	50	70.09%	4.96	4.96	未进入负面清单	否	无	18.21%
2545	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑城子烤烟小区	50	27.14%	26.43	26.43	未进入负面清单	否	无	12.30%
2546	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	南台子养殖	50	43.82%	18.09	18.09	未进入负面清单	否	无	10.75%
2547	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	林场工区变台	200	55.14%	49.72	49.72	未进入负面清单	否	无	10.68%
2548	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑城子水利站	30	59.88%	6.04	6.04	未进入负面清单	否	无	10.64%
2549	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	郭家店配电变压器	20	28.90%	10.22	10.22	未进入负面清单	否	无	8.51%
2550	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	东四配电变压器	100	50.18%	29.82	29.82	未进入负面清单	否	无	16.38%
2551	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	10kv马平线郎中分歧郎中村郎中1-2井变压器	50	21.56%	29.22	29.22	未进入负面清单	否	无	11.52%
2552	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	516马林线	五家子敬老院配电变压器	200	58.07%	43.86	43.86	未进入负面清单	否	无	15.21%
2553	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	哈东日光大棚小区	100	50.32%	29.68	29.68	未进入负面清单	否	无	12.49%
2554	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	铁营子配电变压器	20	61.23%	3.75	3.75	未进入负面清单	否	无	7.17%
2555	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	乌兰前街配电变压器	50	16.99%	31.51	31.51	未进入负面清单	否	无	4.56%
2556	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	黑山沟大棚小区	30	23.77%	16.87	16.87	未进入负面清单	否	无	16.58%
2557	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	516马林线	下木家沟配电变压器	20	70.80%	1.84	1.84	未进入负面清单	否	无	11.76%
2558	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	小三家（2.0工程）	100	72.88%	7.12	7.12	未进入负面清单	否	无	12.02%
2559	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	南营子（15年）	200	73.18%	13.64	13.64	未进入负面清单	否	无	11.64%
2560	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	小乌兰西配电变压器	30	57.75%	6.68	6.68	未进入负面清单	否	无	8.43%
2561	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马友营乡东沟南洼15	80	74.27%	4.58	4.58	未进入负面清单	否	无	16.31%
2562	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	大乌兰南山果园台区	80	38.90%	32.88	32.88	未进入负面清单	否	无	5.80%

2563	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马友营乡辣椒市场二期小区	315	27.81%	164.40	164.40	未进入负面清单	否	无	14.66%
2564	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	516马林线	五家子配电变压器新	50	23.25%	28.38	28.38	未进入负面清单	否	无	5.33%
2565	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	10kv马平线郎中分歧郎中村下艾林皋井变压器	50	31.00%	24.50	24.50	未进入负面清单	否	无	16.36%
2566	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	贾世军小区	50	39.99%	20.01	20.01	未进入负面清单	否	无	5.98%
2567	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	郎中营配电变压器	50	63.88%	8.06	8.06	未进入负面清单	否	无	7.81%
2568	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	于波小区配电变压器	30	55.10%	7.47	7.47	未进入负面清单	否	无	14.06%
2569	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	上艾林配电变压器	20	32.06%	9.59	9.59	未进入负面清单	否	无	17.90%
2570	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	516马林线	新秋大院道南配电变压器	200	30.58%	98.84	98.84	未进入负面清单	否	无	13.73%
2571	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	上百里（2.0工程）	100	19.36%	60.64	60.64	未进入负面清单	否	无	17.74%
2572	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	516马林线	新秋大棚变压器	20	24.82%	11.04	11.04	未进入负面清单	否	无	7.80%
2573	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	医院小区配电变压器	200	67.47%	25.06	25.06	未进入负面清单	否	无	7.43%
2574	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	下奔配电变压器	20	32.38%	9.52	9.52	未进入负面清单	否	无	14.07%
2575	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	10kv马平线郎中分歧郎中村四道沟井变压器	50	34.58%	22.71	22.71	未进入负面清单	否	无	15.94%
2576	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	地税配电变压器	200	36.72%	86.56	86.56	未进入负面清单	否	无	6.75%
2577	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马平线郎中分歧31号杆四道沟配变	50	62.93%	8.54	8.54	未进入负面清单	否	无	10.26%
2578	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	516马林线	新秋大院道北配电变压器	200	43.76%	72.48	72.48	未进入负面清单	否	无	6.61%
2579	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	516马林线	上木家沟配电变压器	30	36.84%	12.95	12.95	未进入负面清单	否	无	13.82%
2580	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	河南配电变压器	100	43.96%	36.04	36.04	未进入负面清单	否	无	10.35%
2581	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	516马林线	于家沟配电变压器	30	70.13%	2.96	2.96	未进入负面清单	否	无	17.84%
2582	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	众兴养殖厂变压器	200	65.32%	29.36	29.36	未进入负面清单	否	无	12.56%
2583	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马平线南营子分歧02号杆南营子小区配变	30	63.53%	4.94	4.94	未进入负面清单	否	无	10.65%

2584	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	516马林线	小北洼	30	56.13%	7.16	7.16	未进入负面清单	否	无	17.49%
2585	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	514马塔线	白银沟配电变压器	20	55.79%	4.84	4.84	未进入负面清单	否	无	12.18%
2586	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	小乌兰上胡南山果园台区	50	54.67%	12.67	12.67	未进入负面清单	否	无	11.81%
2587	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	514马塔线	大庙北大棚小区配电变压器	50	34.05%	22.98	22.98	未进入负面清单	否	无	7.23%
2588	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	南巴思变压器	50	23.79%	28.11	28.11	未进入负面清单	否	无	16.09%
2589	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	上营子配电变压器	30	19.27%	18.22	18.22	未进入负面清单	否	无	5.33%
2590	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	水泉配电变压器（83）	200	34.57%	90.86	90.86	未进入负面清单	否	无	17.69%
2591	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马平线小乌兰上胡小区分支17号杆刘文达配变	50	33.68%	23.16	23.16	未进入负面清单	否	无	6.08%
2592	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	624宝国老线	娄家店军民融合小区2#箱变	630	26.99%	333.96	333.96	未进入负面清单	否	无	8.45%
2593	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	生金二队变压器	100	53.96%	26.04	26.04	未进入负面清单	否	无	16.49%
2594	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	624宝国老线	娄家店军民融合小区1#箱变	630	63.05%	106.79	106.79	未进入负面清单	否	无	9.11%
2595	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	624宝国老线	吉祥小区变压器	200	62.99%	34.02	34.02	未进入负面清单	否	无	17.24%
2596	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	624宝国老线	娄中学变压器	315	61.38%	58.65	58.65	未进入负面清单	否	无	9.08%
2597	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	624宝国老线	鸡冠山变压器	50	71.41%	4.30	4.30	未进入负面清单	否	无	11.65%
2598	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	622娄来线	来河南变压器	30	42.21%	11.34	11.34	未进入负面清单	否	无	6.49%
2599	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	10kv娄家店线扎兰营分支扎兰营河南井分支扎兰营河南井变压器	50	29.60%	25.20	25.20	未进入负面清单	否	无	5.30%
2600	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	北台子日光大棚变压器	50	64.34%	7.83	7.83	未进入负面清单	否	无	17.37%
2601	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	622娄来线	来河南小区变压器	30	58.48%	6.46	6.46	未进入负面清单	否	无	15.00%
2602	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	波罗汉沟大棚小区变压器	50	47.96%	16.02	16.02	未进入负面清单	否	无	17.09%
2603	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	吕淑华大棚小区	50	74.41%	2.80	2.80	未进入负面清单	否	无	8.11%

2604	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	622娄来线	10kv娄来线吉祥沟水利站房后井分支吉祥沟水利站房后井变压器	50	62.69%	8.66	8.66	未进入负面清单	否	无	16.06%
2605	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	二尺沟养殖小区（小区）变压器	20	67.82%	2.44	2.44	未进入负面清单	否	无	9.62%
2606	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	624宝国老线	娄家店乡吉祥家园变压器	80	52.68%	21.86	21.86	未进入负面清单	否	无	17.17%
2607	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	大二尺沟变压器	50	28.22%	25.89	25.89	未进入负面清单	否	无	5.31%
2608	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	二尺沟大棚小区配变	30	59.19%	6.24	6.24	未进入负面清单	否	无	8.31%
2609	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	张家湾大棚小区变压器	30	20.80%	17.76	17.76	未进入负面清单	否	无	16.02%
2610	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	10kv娄家店线南台子变压器	30	64.46%	4.66	4.66	未进入负面清单	否	无	7.08%
2611	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	624宝国老线	10kv宝国老线鸡冠山分歧鸡冠山井分支鸡冠山井变压器	50	43.70%	18.15	18.15	未进入负面清单	否	无	17.53%
2612	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	南四家大棚变压器	30	62.30%	5.31	5.31	未进入负面清单	否	无	15.71%
2613	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	622娄来线	住户沟变压器	30	42.42%	11.27	11.27	未进入负面清单	否	无	15.32%
2614	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	小二尺沟变压器	50	26.76%	26.62	26.62	未进入负面清单	否	无	17.31%
2615	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	南四家三队变压器	50	30.55%	24.73	24.73	未进入负面清单	否	无	7.70%
2616	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	622娄来线	二道水泉小区变压器	50	73.52%	3.24	3.24	未进入负面清单	否	无	8.83%
2617	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	10kv娄家店线波罗汉沟小区分支波罗汉沟井分支波罗汉沟井变压器	50	52.23%	13.89	13.89	未进入负面清单	否	无	18.34%
2618	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	南台子（2.0工程）	200	63.11%	33.78	33.78	未进入负面清单	否	无	17.30%
2619	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	洞子沟里变压器	100	25.14%	54.86	54.86	未进入负面清单	否	无	5.77%
2620	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	前一	100	33.72%	46.28	46.28	未进入负面清单	否	无	6.67%
2621	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	张五道（2.0工程）	200	25.66%	108.68	108.68	未进入负面清单	否	无	7.85%
2622	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	沟口子	200	61.41%	37.18	37.18	未进入负面清单	否	无	15.23%

2623	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	前井子花果山沟里大棚	80	71.18%	7.06	7.06	未进入负面清单	否	无	18.01%
2624	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	西干线富贵鸟小区	80	24.98%	44.02	44.02	未进入负面清单	否	无	7.55%
2625	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	云亮猪场	50	63.50%	8.25	8.25	未进入负面清单	否	无	9.58%
2626	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	前二组	100	17.27%	62.73	62.73	未进入负面清单	否	无	5.59%
2627	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	10kv上北线三巨兴村下沟水井分支下沟水井变压器	50	57.69%	11.16	11.16	未进入负面清单	否	无	16.74%
2628	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	下四家子大棚小区	80	25.09%	43.93	43.93	未进入负面清单	否	无	16.55%
2629	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	下坎子	20	32.62%	9.48	9.48	未进入负面清单	否	无	6.95%
2630	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	上沟(19低改)	200	35.27%	89.46	89.46	未进入负面清单	否	无	14.53%
2631	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	10kv上北线勿拉草沟村荒上大井分支荒上大井变压器	50	39.89%	20.06	20.06	未进入负面清单	否	无	10.48%
2632	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	前大棚	50	68.82%	5.59	5.59	未进入负面清单	否	无	10.96%
2633	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	前井子河南变台	80	61.66%	14.67	14.67	未进入负面清单	否	无	17.69%
2634	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	下波	50	52.11%	13.95	13.95	未进入负面清单	否	无	17.13%
2635	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	阳光工程前井子村福民养殖园二	50	52.69%	13.66	13.66	未进入负面清单	否	无	7.77%
2636	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	三巨兴	200	65.23%	29.54	29.54	未进入负面清单	否	无	17.30%
2637	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	10kv上北线门外分歧朝阳寺村零一水井分支零一水井变压器	50	28.39%	25.81	25.81	未进入负面清单	否	无	14.59%
2638	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	门家窝铺	30	63.01%	5.10	5.10	未进入负面清单	否	无	12.45%
2639	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	前井子北山大棚	50	64.38%	7.81	7.81	未进入负面清单	否	无	13.02%
2640	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	前井子花果山沟外大棚	50	28.89%	25.56	25.56	未进入负面清单	否	无	5.28%
2641	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	上坎子	20	38.80%	8.24	8.24	未进入负面清单	否	无	10.01%
2642	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	下太小区	30	62.94%	5.12	5.12	未进入负面清单	否	无	14.61%

2643	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	前井子村福民养殖园三	80	27.28%	42.18	42.18	未进入负面清单	否	无	13.87%
2644	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	大帮地（能效）	200	46.25%	67.50	67.50	未进入负面清单	否	无	13.85%
2645	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	上波	20	43.76%	7.25	7.25	未进入负面清单	否	无	7.57%
2646	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	关地变压器	200	22.93%	114.14	114.14	未进入负面清单	否	无	9.59%
2647	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	嘎甲支3#海丰嘎甲变	200	38.29%	83.42	83.42	未进入负面清单	否	无	12.45%
2648	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	10kv三宝线水泉分歧水泉三组方塘分支水泉村一组井变压器	50	58.74%	10.63	10.63	未进入负面清单	否	无	16.07%
2649	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	三宝六组日光小区变压器	50	58.03%	10.99	10.99	未进入负面清单	否	无	13.75%
2650	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	供水站支9#杆窑沟养殖小区变	80	56.19%	19.05	19.05	未进入负面清单	否	无	12.03%
2651	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	三宝北山日光小区变压器	50	52.74%	13.63	13.63	未进入负面清单	否	无	7.82%
2652	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	10kv蒙南线东洼九组台区机井变压器	50	25.90%	27.05	27.05	未进入负面清单	否	无	14.17%
2653	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	扎兰支12#杆扎兰四组变	80	62.53%	13.98	13.98	未进入负面清单	否	无	10.29%
2654	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	水泉二组分支3#水阳光小区变	50	64.34%	7.83	7.83	未进入负面清单	否	无	18.25%
2655	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	海丰西沟里支5#海丰西沟里变	200	61.66%	36.68	36.68	未进入负面清单	否	无	15.45%
2656	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	水泉西沟分支17#杆水泉示范园变	50	18.70%	30.65	30.65	未进入负面清单	否	无	15.17%
2657	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	三宝扎兰日光小区	30	74.75%	1.58	1.58	未进入负面清单	否	无	15.36%
2658	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	蒙五	200	19.53%	120.94	120.94	未进入负面清单	否	无	11.33%
2659	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	扎兰支4#杆扎三井变	30	69.56%	3.13	3.13	未进入负面清单	否	无	5.83%
2660	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	三宝线67#杆沙金沟变	30	47.71%	9.69	9.69	未进入负面清单	否	无	5.23%
2661	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	窑沟（2.0工程）	400	52.17%	111.32	111.32	未进入负面清单	否	无	15.91%
2662	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	三宝小区支5#杆三宝养殖小区变1	50	57.07%	11.47	11.47	未进入负面清单	否	无	18.29%

2663	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	蒙九二十15	50	46.81%	16.60	16.60	未进入负面清单	否	无	7.95%
2664	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	东沟二组变台（能效）	200	47.36%	65.28	65.28	未进入负面清单	否	无	12.79%
2665	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	扎兰新农村变（能效）	200	24.76%	110.48	110.48	未进入负面清单	否	无	9.90%
2666	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	大四家（2.0工程）	100	17.44%	62.56	62.56	未进入负面清单	否	无	6.66%
2667	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	上韭菜变压器	20	68.03%	2.39	2.39	未进入负面清单	否	无	9.51%
2668	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	下老窝铺（2.0工程）	200	53.59%	52.82	52.82	未进入负面清单	否	无	11.73%
2669	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	前玉马（2.0工程）	100	54.24%	25.76	25.76	未进入负面清单	否	无	7.12%
2670	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	东沟大棚1变压器	30	47.01%	9.90	9.90	未进入负面清单	否	无	11.33%
2671	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	杨树沟变压器	20	42.23%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	7.08%
2672	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	东沟大棚2变压器	30	71.61%	2.52	2.52	未进入负面清单	否	无	18.39%
2673	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	10kv长皋线蛇不呆沟分支蛇不呆沟井分支长皋乡蛇不呆沟井变压器	50	66.23%	6.89	6.89	未进入负面清单	否	无	7.80%
2674	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	二道沟变压器	20	58.75%	4.25	4.25	未进入负面清单	否	无	18.23%
2675	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	北蕨菜沟变压器1	20	47.72%	6.46	6.46	未进入负面清单	否	无	16.02%
2676	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	袁家沟变压器	30	63.39%	4.98	4.98	未进入负面清单	否	无	9.80%
2677	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	松果园变压器1	30	70.11%	2.97	2.97	未进入负面清单	否	无	14.88%
2678	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	上老窝铺变压器1	20	32.48%	9.50	9.50	未进入负面清单	否	无	5.99%
2679	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	10kv长皋线马来营分支小四家井变压器	50	70.29%	4.86	4.86	未进入负面清单	否	无	10.17%
2680	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	刘龙沟小区分变压器	30	71.47%	2.56	2.56	未进入负面清单	否	无	9.52%
2681	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	前松下（2.0工程）	100	42.87%	37.13	37.13	未进入负面清单	否	无	18.26%
2682	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	立新变压器	100	70.15%	9.85	9.85	未进入负面清单	否	无	10.67%

2683	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	蛇不呆变压器	20	53.77%	5.25	5.25	未进入负面清单	否	无	9.45%
2684	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	后松下（2.0工程）	200	41.34%	77.32	77.32	未进入负面清单	否	无	18.50%
2685	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	万松山大棚变压器	50	60.83%	9.59	9.59	未进入负面清单	否	无	9.21%
2686	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	姜杖子变压器	200	25.65%	108.70	108.70	未进入负面清单	否	无	10.97%
2687	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	宝国老镇涝家沟变压器	100	24.27%	55.73	55.73	未进入负面清单	否	无	6.86%
2688	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	114五陶线	陶瓷线42左21分7#变压器	315	53.46%	83.60	83.60	未进入负面清单	否	无	7.79%
2689	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	芦杖子（2.0工程）	100	71.20%	8.80	8.80	未进入负面清单	否	无	9.92%
2690	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	海丰北沟变（18结余）	200	52.52%	54.96	54.96	未进入负面清单	否	无	17.31%
2691	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	扎兰支18#杆扎三组变	80	61.13%	15.10	15.10	未进入负面清单	否	无	8.67%
2692	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	十二道村北沟分支13号杆十二道村北沟小区分支	50	35.01%	22.50	22.50	未进入负面清单	否	无	6.20%
2693	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	波二变压器	50	27.23%	26.39	26.39	未进入负面清单	否	无	9.75%
2694	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	炮手三组变压器	80	18.20%	49.44	49.44	未进入负面清单	否	无	12.35%
2695	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	山嘴村西洼1号大棚小区变压器	50	30.80%	24.60	24.60	未进入负面清单	否	无	8.39%
2696	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	612北四家线	陈王杖子变压器	30	62.39%	5.28	5.28	未进入负面清单	否	无	10.24%
2697	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	黑泉主干167号杆齐杖子养殖小区分支	100	39.28%	40.72	40.72	未进入负面清单	否	无	17.36%
2698	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	下杖子变台	50	31.50%	24.25	24.25	未进入负面清单	否	无	9.91%
2699	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	六十天地大棚小区	100	53.65%	26.35	26.35	未进入负面清单	否	无	9.51%
2700	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	敖包沟变台	200	32.77%	94.46	94.46	未进入负面清单	否	无	18.48%
2701	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	平安地大棚小区	80	54.76%	20.19	20.19	未进入负面清单	否	无	14.19%
2702	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	612北四家线	三家子小区变压器	50	72.29%	3.86	3.86	未进入负面清单	否	无	18.49%
2703	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	612北四家线	生四队变压器	30	43.92%	10.82	10.82	未进入负面清单	否	无	17.16%

2704	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	上靠山	200	49.28%	61.44	61.44	未进入负面清单	否	无	16.18%
2705	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	张家湾变台	100	27.90%	52.10	52.10	未进入负面清单	否	无	7.50%
2706	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	兴碱洼子（2.0工程）	400	60.72%	77.12	77.12	未进入负面清单	否	无	13.98%
2707	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	612北四家线	扎兰营西沟大棚小区变压器	400	51.33%	114.68	114.68	未进入负面清单	否	无	12.97%
2708	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	612北四家线	大杖子西变压器	30	73.65%	1.91	1.91	未进入负面清单	否	无	17.54%
2709	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	敖包沟分歧杨家炉分支8#变压器	100	60.57%	19.43	19.43	未进入负面清单	否	无	17.81%
2710	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	612北四家线	山湾子变压器	50	27.31%	26.35	26.35	未进入负面清单	否	无	7.21%
2711	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	杨家炉2台区变压器	100	39.10%	40.90	40.90	未进入负面清单	否	无	8.22%
2712	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	平养殖变台	50	42.69%	18.66	18.66	未进入负面清单	否	无	12.93%
2713	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	205宝力线	宝乡线28#变压器	250	66.79%	33.03	33.03	未进入负面清单	否	无	8.20%
2714	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	205宝力线	宝乡线11#变压器	100	24.87%	55.13	55.13	未进入负面清单	否	无	13.38%
2715	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	205宝力线	宝力线42#变压器	200	74.28%	11.44	11.44	未进入负面清单	否	无	8.28%
2716	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	205宝力线	宝乡线2分1#变压器	100	55.80%	24.20	24.20	未进入负面清单	否	无	11.36%
2717	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	110西工村线	宝力线46分43#变压器	315	61.05%	59.69	59.69	未进入负面清单	否	无	14.90%
2718	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	205宝力线	宝力线51分1#变压器	50	42.92%	18.54	18.54	未进入负面清单	否	无	7.55%
2719	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	205宝力线	宝乡线4分7#变压器	315	47.87%	101.21	101.21	未进入负面清单	否	无	10.85%
2720	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	205宝力线	宝力线36#变压器	200	28.94%	102.12	102.12	未进入负面清单	否	无	15.22%
2721	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	中屯南（能效）	400	59.96%	80.16	80.16	未进入负面清单	否	无	9.18%
2722	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	白银沟（能效）	200	44.88%	70.24	70.24	未进入负面清单	否	无	11.80%
2723	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	马家沟变压器	200	69.11%	21.78	21.78	未进入负面清单	否	无	6.10%
2724	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	224北干线	东井子下（能效）	200	17.26%	125.48	125.48	未进入负面清单	否	无	17.05%

2725	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	长谢线扎兰里变压器	50	47.71%	16.15	16.15	未进入负面清单	否	无	7.57%
2726	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	胜利电（2.0工程）	200	41.59%	76.82	76.82	未进入负面清单	否	无	15.75%
2727	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	梁杖子养殖小区（大棚）变压器	30	74.69%	1.59	1.59	未进入负面清单	否	无	7.53%
2728	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	下府乡马三沟（15年）	30	64.85%	4.55	4.55	未进入负面清单	否	无	14.06%
2729	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营大营子20kVA	80	30.75%	39.40	39.40	未进入负面清单	否	无	17.87%
2730	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	南（2.0工程）	200	50.69%	58.62	58.62	未进入负面清单	否	无	10.99%
2731	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营双庙30kVA	30	49.51%	9.15	9.15	未进入负面清单	否	无	5.75%
2732	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	下店变压器	315	36.18%	138.03	138.03	未进入负面清单	否	无	9.58%
2733	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	大板杠头沟20kVA	50	36.27%	21.87	21.87	未进入负面清单	否	无	12.84%
2734	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	万松山变压器（83）	200	72.83%	14.34	14.34	未进入负面清单	否	无	15.63%
2735	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营北台20kVA	20	48.64%	6.27	6.27	未进入负面清单	否	无	17.05%
2736	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	李八郎沟	315	27.41%	165.66	165.66	未进入负面清单	否	无	13.80%
2737	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	大板大麻子20kVA	50	31.68%	24.16	24.16	未进入负面清单	否	无	15.95%
2738	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	大板中河山30kVA1	100	68.74%	11.26	11.26	未进入负面清单	否	无	12.02%
2739	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	卧外（2.0工程）	100	20.63%	59.37	59.37	未进入负面清单	否	无	14.95%
2740	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	章吉营岔吧沟20kVA	100	20.11%	59.89	59.89	未进入负面清单	否	无	17.70%
2741	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	周家沟变压器	50	51.36%	14.32	14.32	未进入负面清单	否	无	12.11%
2742	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	小好松沟(19低改)	200	34.66%	90.68	90.68	未进入负面清单	否	无	17.36%
2743	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	大好松沟(19低改)	200	37.65%	84.70	84.70	未进入负面清单	否	无	10.86%
2744	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	郭杖子变压器1（能效）	200	71.69%	16.62	16.62	未进入负面清单	否	无	7.20%
2745	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	218西杏线	山楂园变压器	50	47.17%	16.42	16.42	未进入负面清单	否	无	15.18%

2746	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	四家屯变压器	50	64.96%	7.52	7.52	未进入负面清单	否	无	5.26%
2747	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	108水泥线	骆驼营线9号变压器	200	68.25%	23.50	23.50	未进入负面清单	否	无	12.83%
2748	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	大梨树大棚小区1	50	63.59%	8.21	8.21	未进入负面清单	否	无	13.81%
2749	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	10kV下府线柳下台区1号变压器	50	17.68%	31.16	31.16	未进入负面清单	否	无	5.85%
2750	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	108水泥线	骆驼营线18号变压器	400	19.30%	242.80	242.80	未进入负面清单	否	无	16.45%
2751	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	108水泥线	骆驼营线11分9号变压器	400	51.48%	114.08	114.08	未进入负面清单	否	无	12.46%
2752	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	黄北变压器	200	49.65%	60.70	60.70	未进入负面清单	否	无	15.07%
2753	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	10kv下府线凉北分歧北大山分支万松山村高速水井变压器	50	28.62%	25.69	25.69	未进入负面清单	否	无	5.87%
2754	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	李金沟变压器	100	35.37%	44.63	44.63	未进入负面清单	否	无	17.03%
2755	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	黄南变压器	100	37.59%	42.41	42.41	未进入负面清单	否	无	10.67%
2756	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	下柳条小区变压器	50	44.30%	17.85	17.85	未进入负面清单	否	无	13.81%
2757	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	柳中（2.0工程）	200	26.47%	107.06	107.06	未进入负面清单	否	无	18.22%
2758	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	224巴赵线	南沟北（能效）	200	17.35%	125.30	125.30	未进入负面清单	否	无	10.98%
2759	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	硷洼子分歧17号杆林业站小区分支	50	68.97%	5.52	5.52	未进入负面清单	否	无	7.94%
2760	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	付北大棚小区	50	64.83%	7.59	7.59	未进入负面清单	否	无	15.40%
2761	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	庄家店养殖变台	10	19.96%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	18.26%
2762	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	生金窝卜大棚小区	100	47.44%	32.56	32.56	未进入负面清单	否	无	17.93%
2763	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	pms_上靠山东变台	50	25.24%	27.38	27.38	未进入负面清单	否	无	9.41%
2764	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	台吉营乡良后（15年）	50	54.25%	12.88	12.88	未进入负面清单	否	无	6.67%
2765	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	四合城养殖变台	100	49.12%	30.88	30.88	未进入负面清单	否	无	15.14%

2766	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	沙金沟北变台(83)	200	35.95%	88.10	88.10	未进入负面清单	否	无	10.10%
2767	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	王连红肉鸡小区	160	60.40%	31.36	31.36	未进入负面清单	否	无	8.22%
2768	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	六合城变台	50	32.86%	23.57	23.57	未进入负面清单	否	无	16.98%
2769	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	小北沟变台	100	37.49%	42.51	42.51	未进入负面清单	否	无	15.19%
2770	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	庄家店	50	35.17%	22.42	22.42	未进入负面清单	否	无	7.77%
2771	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	郭家店大棚小区阳光工程	30	28.46%	15.46	15.46	未进入负面清单	否	无	10.03%
2772	国网北票市供电公司	大黑山66kV变电站	113大瓦线	五道沟组变压器	100	39.87%	40.13	40.13	未进入负面清单	否	无	14.03%
2773	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	上窑居民点变压器	50	22.77%	28.62	28.62	未进入负面清单	否	无	5.32%
2774	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	市干线51#变压器	315	74.54%	17.20	17.20	未进入负面清单	否	无	5.23%
2775	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	108工农线	工农线7右2#变压器	200	53.25%	53.50	53.50	未进入负面清单	否	无	16.82%
2776	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1513乡直线	三窝铺三（15年）	315	26.56%	168.34	168.34	未进入负面清单	否	无	11.99%
2777	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	棚地井	100	39.91%	40.09	40.09	未进入负面清单	否	无	18.15%
2778	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	10kv红石主干三马分歧苏村分支小苏营村大苏营井变压器	50	26.19%	26.91	26.91	未进入负面清单	否	无	14.17%
2779	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	红石砬线兰南沟北二组	200	35.30%	89.40	89.40	未进入负面清单	否	无	18.35%
2780	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	瓦东居民点变压器	10	31.19%	4.88	4.88	未进入负面清单	否	无	13.15%
2781	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	瓦东变压器（83）	200	18.22%	123.56	123.56	未进入负面清单	否	无	8.78%
2782	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	红石砬乡瓦七外（15年）	50	32.31%	23.85	23.85	未进入负面清单	否	无	7.29%
2783	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	瓦三里变压器	50	21.87%	29.07	29.07	未进入负面清单	否	无	8.48%
2784	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	兰旗营变压器	50	74.08%	2.96	2.96	未进入负面清单	否	无	8.62%
2785	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	石匠沟变压器	50	44.83%	17.59	17.59	未进入负面清单	否	无	15.78%

2786	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	小荒上变压器	100	61.85%	18.15	18.15	未进入负面清单	否	无	16.53%
2787	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	岔西变压器	50	21.70%	29.15	29.15	未进入负面清单	否	无	10.63%
2788	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	瓦七里变压器	50	70.06%	4.97	4.97	未进入负面清单	否	无	9.08%
2789	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	房中东变压器	20	60.87%	3.83	3.83	未进入负面清单	否	无	7.35%
2790	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	小荒上台区变压器	100	71.96%	8.04	8.04	未进入负面清单	否	无	13.53%
2791	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	兰旗营子小区变压器	50	50.17%	14.92	14.92	未进入负面清单	否	无	8.37%
2792	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	瓦四变压器	100	31.62%	48.38	48.38	未进入负面清单	否	无	10.49%
2793	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	李光辉变压器	50	37.84%	21.08	21.08	未进入负面清单	否	无	10.36%
2794	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	小苏营大棚变压器	20	52.59%	5.48	5.48	未进入负面清单	否	无	11.23%
2795	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	瓦七外（15年新增分台区）	50	53.24%	13.38	13.38	未进入负面清单	否	无	8.20%
2796	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	苏村小学变压器	50	39.56%	20.22	20.22	未进入负面清单	否	无	16.67%
2797	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	东北山配电变压器	80	55.79%	19.37	19.37	未进入负面清单	否	无	12.18%
2798	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	迷里营变压器1	30	20.36%	17.89	17.89	未进入负面清单	否	无	13.90%
2799	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	铁路家属院变台（能效）	200	43.14%	73.72	73.72	未进入负面清单	否	无	9.69%
2800	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	十二道北沟变台（能效）	200	37.13%	85.74	85.74	未进入负面清单	否	无	16.56%
2801	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	兴南沟变台（能效）	200	61.59%	36.82	36.82	未进入负面清单	否	无	8.85%
2802	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	兴马架二三组配变	315	34.67%	142.79	142.79	未进入负面清单	否	无	14.81%
2803	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	111土城子线	兴七组配变	80	55.54%	19.57	19.57	未进入负面清单	否	无	8.84%
2804	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	山根小区变压器	50	42.25%	18.88	18.88	未进入负面清单	否	无	5.74%
2805	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	下胡配电变压器	315	45.33%	109.21	109.21	未进入负面清单	否	无	11.73%
2806	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	青草沟（能效）	200	44.62%	70.76	70.76	未进入负面清单	否	无	11.81%

2807	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	保善堂变台（能效）	200	51.84%	56.32	56.32	未进入负面清单	否	无	12.91%
2808	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	庙前（能效）	200	44.02%	71.96	71.96	未进入负面清单	否	无	18.27%
2809	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线33左10#变压器	200	60.99%	38.02	38.02	未进入负面清单	否	无	7.64%
2810	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线4右8#变压器	200	73.96%	12.08	12.08	未进入负面清单	否	无	14.98%
2811	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线33左3#变压器	200	32.91%	94.18	94.18	未进入负面清单	否	无	15.91%
2812	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	洪山咀变台	50	57.68%	11.16	11.16	未进入负面清单	否	无	5.65%
2813	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	马鸡场变压器	100	28.31%	51.69	51.69	未进入负面清单	否	无	15.39%
2814	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	厚四变压器	50	54.74%	12.63	12.63	未进入负面清单	否	无	7.73%
2815	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	乃西梁配电变压器	80	36.69%	34.65	34.65	未进入负面清单	否	无	11.51%
2816	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	213上元线	李家沟（能效）	200	52.46%	55.08	55.08	未进入负面清单	否	无	13.27%
2817	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线郑家1-2园子井	80	18.34%	49.33	49.33	未进入负面清单	否	无	6.31%
2818	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	612北四家线	七家子养殖场变压器	315	51.56%	89.59	89.59	未进入负面清单	否	无	10.31%
2819	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	瓦二变压器（83）	200	61.87%	36.26	36.26	未进入负面清单	否	无	14.29%
2820	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	612北四家线	pms_三家子变压器	200	35.08%	89.84	89.84	未进入负面清单	否	无	7.14%
2821	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	烧过地	30	36.74%	12.98	12.98	未进入负面清单	否	无	14.82%
2822	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	示范园东小区	30	68.07%	3.58	3.58	未进入负面清单	否	无	11.37%
2823	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	206舍宅线	舍宅线7+1右4#变压器	315	22.07%	182.48	182.48	未进入负面清单	否	无	14.34%
2824	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	206舍宅线	舍宅线11右4#变压器	315	62.47%	55.22	55.22	未进入负面清单	否	无	17.42%
2825	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	南台子变压器（2.0工程）	200	53.82%	52.36	52.36	未进入负面清单	否	无	15.96%
2826	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	109市郊线	市郊线37左15#变压器	200	49.77%	60.46	60.46	未进入负面清单	否	无	14.77%
2827	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	206舍宅线	舍宅线7+1右3#变压器	315	69.37%	33.48	33.48	未进入负面清单	否	无	14.00%

2828	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	大板中河山棚20kVA	20	65.39%	2.92	2.92	未进入负面清单	否	无	13.45%
2829	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	大板下南沟20kVA	20	66.34%	2.73	2.73	未进入负面清单	否	无	13.50%
2830	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	梁西台区(业扩)	200	62.27%	35.46	35.46	未进入负面清单	否	无	7.95%
2831	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1515白塔线	小甸子台	50	67.46%	6.27	6.27	未进入负面清单	否	无	17.08%
2832	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	阳光工程城南大棚小区	30	45.19%	10.44	10.44	未进入负面清单	否	无	12.62%
2833	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑五（2.0工程）	400	23.43%	226.28	226.28	未进入负面清单	否	无	5.33%
2834	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	四道沟台区(业扩)	200	48.88%	62.24	62.24	未进入负面清单	否	无	5.26%
2835	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	庙队配电变压器	20	47.06%	6.59	6.59	未进入负面清单	否	无	8.02%
2836	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	北沟变台	30	44.60%	10.62	10.62	未进入负面清单	否	无	12.78%
2837	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	pms_迷力营变台	30	59.60%	6.12	6.12	未进入负面清单	否	无	6.84%
2838	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	十西变压器	30	39.82%	12.05	12.05	未进入负面清单	否	无	10.92%
2839	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	西大沟变压器	30	56.93%	6.92	6.92	未进入负面清单	否	无	7.88%
2840	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	沙卜台变压器	30	17.69%	18.69	18.69	未进入负面清单	否	无	12.05%
2841	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	海青房变压器	50	49.96%	15.02	15.02	未进入负面清单	否	无	18.29%
2842	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	双庙变压器(下府)	20	67.58%	2.48	2.48	未进入负面清单	否	无	6.40%
2843	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	刘凤青门前变压器	50	56.73%	11.64	11.64	未进入负面清单	否	无	11.52%
2844	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	和上变压器	50	69.84%	5.08	5.08	未进入负面清单	否	无	12.60%
2845	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	西区2台区	30	65.02%	4.49	4.49	未进入负面清单	否	无	15.70%
2846	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	庙东变压器	50	22.25%	28.88	28.88	未进入负面清单	否	无	5.73%
2847	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	五间房变压器	10	72.55%	0.74	0.74	未进入负面清单	否	无	10.42%
2848	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	五道沟配电变压器	50	41.44%	19.28	19.28	未进入负面清单	否	无	13.39%

2849	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	蒙后二	30	69.18%	3.25	3.25	未进入负面清单	否	无	14.88%
2850	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	大甲二(19低改)	200	24.45%	111.10	111.10	未进入负面清单	否	无	11.94%
2851	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	前龙二（2.0工程）	50	65.41%	7.30	7.30	未进入负面清单	否	无	14.26%
2852	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	蒙古营镇小巴一四（15年）	50	19.15%	30.43	30.43	未进入负面清单	否	无	17.15%
2853	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	蒙后一	100	20.42%	59.58	59.58	未进入负面清单	否	无	10.46%
2854	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	铍子炉果园	100	33.55%	46.45	46.45	未进入负面清单	否	无	18.26%
2855	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	蒙五十	315	43.44%	115.16	115.16	未进入负面清单	否	无	9.91%
2856	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	朝三东（2.0工程）	200	37.11%	85.78	85.78	未进入负面清单	否	无	13.36%
2857	国网北票市供电公司	泉巨永66kV变电站	225泉大线	巴里一	50	20.91%	29.55	29.55	未进入负面清单	否	无	14.03%
2858	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	朝二南（2.0工程）	200	43.86%	72.28	72.28	未进入负面清单	否	无	9.31%
2859	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	蒙二(19低改)	400	60.13%	79.48	79.48	未进入负面清单	否	无	10.27%
2860	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	前龙一15	50	20.20%	29.90	29.90	未进入负面清单	否	无	9.41%
2861	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	康营子变压器	50	39.14%	20.43	20.43	未进入负面清单	否	无	10.93%
2862	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	中学（2.0工程）	400	64.86%	60.56	60.56	未进入负面清单	否	无	17.27%
2863	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联络线	松三六变压器	80	68.37%	9.30	9.30	未进入负面清单	否	无	13.85%
2864	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	西官七队大棚	250	22.23%	144.43	144.43	未进入负面清单	否	无	11.47%
2865	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	于湾子变压器	100	51.35%	28.65	28.65	未进入负面清单	否	无	10.82%
2866	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	河东(19低改)	400	40.77%	156.92	156.92	未进入负面清单	否	无	11.63%
2867	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	西五（15年）	200	50.17%	59.66	59.66	未进入负面清单	否	无	9.42%
2868	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联络线	新立电（2.0工程）	400	17.07%	251.72	251.72	未进入负面清单	否	无	10.28%
2869	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	北干线杨树林分歧28号杆杨木匠沟分支	400	49.47%	122.12	122.12	未进入负面清单	否	无	5.75%

2870	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联络线	小三家（15年）	200	37.89%	84.22	84.22	未进入负面清单	否	无	8.96%
2871	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	白石厂分歧李杖子(19低改)	200	48.82%	62.36	62.36	未进入负面清单	否	无	5.60%
2872	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	西六变压器	100	40.51%	39.49	39.49	未进入负面清单	否	无	16.54%
2873	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联络线	松五变压器	100	30.95%	49.05	49.05	未进入负面清单	否	无	17.13%
2874	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	10kv西杨线西官八组分支西官八组变压器	200	22.83%	114.34	114.34	未进入负面清单	否	无	9.17%
2875	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	西十组变压器（83）	200	34.12%	91.76	91.76	未进入负面清单	否	无	7.90%
2876	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	西官四组（15年新增分台区）	200	47.28%	65.44	65.44	未进入负面清单	否	无	17.12%
2877	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	108工农线	工农线44右2#变压器	315	38.56%	130.54	130.54	未进入负面清单	否	无	7.60%
2878	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	西官七变压器	100	42.79%	37.21	37.21	未进入负面清单	否	无	6.78%
2879	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	西杨线杨树林变压器	200	29.20%	101.60	101.60	未进入负面清单	否	无	15.85%
2880	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联络线	松玉三变压器	100	27.94%	52.06	52.06	未进入负面清单	否	无	5.37%
2881	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联络线	松玉一二变压器	80	25.91%	43.27	43.27	未进入负面清单	否	无	11.21%
2882	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	西一变压器	200	73.47%	13.06	13.06	未进入负面清单	否	无	12.70%
2883	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	姜家沟变压器	50	55.06%	12.47	12.47	未进入负面清单	否	无	8.99%
2884	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	10kv西杨线白石厂分歧西官七组新台分支西官七组新台变压器	200	65.76%	28.48	28.48	未进入负面清单	否	无	11.35%
2885	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔滨线	10kV哈尔滨线扣下窝铺变电站变压器	50	41.32%	19.34	19.34	未进入负面清单	否	无	17.67%
2886	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	开荒变压器	50	48.30%	15.85	15.85	未进入负面清单	否	无	10.78%
2887	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	西官八变压器	200	29.82%	100.36	100.36	未进入负面清单	否	无	14.29%
2888	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联络线	于代沟机井变压器	50	61.17%	9.42	9.42	未进入负面清单	否	无	13.41%
2889	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	高中变压器新	200	43.94%	72.12	72.12	未进入负面清单	否	无	8.96%

2890	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	10kv西杨线西官一组新台分支西官一组新台变压器	200	29.03%	101.94	101.94	未进入负面清单	否	无	8.89%
2891	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	西二	50	50.33%	14.84	14.84	未进入负面清单	否	无	13.91%
2892	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	南营子变压器（2.0工程）	50	52.16%	13.92	13.92	未进入负面清单	否	无	16.93%
2893	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	南台子分歧14#变压器	200	55.37%	49.26	49.26	未进入负面清单	否	无	15.51%
2894	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	腊海沟变台	100	59.40%	20.60	20.60	未进入负面清单	否	无	7.51%
2895	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	上化变台	50	25.04%	27.48	27.48	未进入负面清单	否	无	5.77%
2896	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	生金井变台	50	29.79%	25.11	25.11	未进入负面清单	否	无	12.15%
2897	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	哈西变台(83)	200	66.36%	27.28	27.28	未进入负面清单	否	无	11.27%
2898	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	下洼变台	50	17.11%	31.45	31.45	未进入负面清单	否	无	6.43%
2899	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	大门海沟变台	80	38.71%	33.03	33.03	未进入负面清单	否	无	6.10%
2900	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	西山3变台	50	63.79%	8.11	8.11	未进入负面清单	否	无	7.86%
2901	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	八大家变台	100	27.63%	52.37	52.37	未进入负面清单	否	无	15.67%
2902	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	10kv黑城子线腊海沟2台区变压器	100	56.40%	23.60	23.60	未进入负面清单	否	无	14.92%
2903	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	胜家沟北变台	50	38.08%	20.96	20.96	未进入负面清单	否	无	14.26%
2904	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	222西干线	龙南2组	50	31.77%	24.12	24.12	未进入负面清单	否	无	11.78%
2905	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	赵户沟变台	80	20.50%	47.60	47.60	未进入负面清单	否	无	14.31%
2906	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	庄家沟台区(83)	200	21.85%	116.30	116.30	未进入负面清单	否	无	7.30%
2907	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	上南沟变台	30	37.16%	12.85	12.85	未进入负面清单	否	无	5.42%
2908	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	米砬分歧窑子沟分支4#变压器	100	37.14%	42.86	42.86	未进入负面清单	否	无	16.09%
2909	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑七分歧18#变压器	100	42.66%	37.34	37.34	未进入负面清单	否	无	14.18%
2910	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	218大三线	小三家5-7组配电变压器	50	23.09%	28.46	28.46	未进入负面清单	否	无	8.03%

2911	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑城子小城子大棚小区	100	55.56%	24.44	24.44	未进入负面清单	否	无	6.74%
2912	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	516马林线	韩家窑配电变压器	200	41.12%	77.76	77.76	未进入负面清单	否	无	6.99%
2913	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	西两家配电变压器	80	74.62%	4.30	4.30	未进入负面清单	否	无	6.96%
2914	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	北巴思变压器	200	48.90%	62.20	62.20	未进入负面清单	否	无	11.19%
2915	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	下百里配电变压器	20	56.30%	4.74	4.74	未进入负面清单	否	无	14.85%
2916	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	中四（83）	200	45.27%	69.46	69.46	未进入负面清单	否	无	11.18%
2917	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	514马塔线	上奔配电变压器	30	31.05%	14.69	14.69	未进入负面清单	否	无	8.64%
2918	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	西头地变压器	100	39.01%	40.99	40.99	未进入负面清单	否	无	6.63%
2919	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	514马塔线	黑山沟变压器	50	41.17%	19.42	19.42	未进入负面清单	否	无	5.43%
2920	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	110南山线	南山线14右3#变压器	100	30.67%	49.33	49.33	未进入负面清单	否	无	13.27%
2921	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	大哈线李家沟分台柱上变压器	100	54.62%	25.38	25.38	未进入负面清单	否	无	6.75%
2922	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马平线郎中分歧36号杆五道沟小区配变	400	27.98%	208.08	208.08	未进入负面清单	否	无	12.06%
2923	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马平线马友营乡政府	100	48.30%	31.70	31.70	未进入负面清单	否	无	18.10%
2924	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	新立屯北配电变压器	200	36.70%	86.60	86.60	未进入负面清单	否	无	6.10%
2925	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	516马林线	苑家梁配电变压器	50	40.90%	19.55	19.55	未进入负面清单	否	无	9.60%
2926	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	付杖子配电变压器	50	36.52%	21.74	21.74	未进入负面清单	否	无	12.69%
2927	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马友营乡小乌兰东15	80	29.98%	40.02	40.02	未进入负面清单	否	无	15.29%
2928	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	新立屯南变压器	20	61.26%	3.75	3.75	未进入负面清单	否	无	16.43%
2929	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	516马林线	榆树林子（15年）	200	23.82%	112.36	112.36	未进入负面清单	否	无	13.34%
2930	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	516马林线	10kv马林线马榆分歧马友营乡新丘村0.4kv赵家店台区变压器	200	35.12%	89.76	89.76	未进入负面清单	否	无	16.69%

2931	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	622娄来线	三道水泉变压器	80	18.82%	48.94	48.94	未进入负面清单	否	无	10.80%
2932	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	516马林线	新秋配电变压器	200	43.18%	73.64	73.64	未进入负面清单	否	无	17.89%
2933	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	西店变压器	80	30.15%	39.88	39.88	未进入负面清单	否	无	8.26%
2934	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	下他拉皋变压器	100	25.52%	54.48	54.48	未进入负面清单	否	无	5.74%
2935	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	娄南1台区变压器	200	67.17%	25.66	25.66	未进入负面清单	否	无	13.58%
2936	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	622娄来线	娄家店乡来河北（15年）	50	53.66%	13.17	13.17	未进入负面清单	否	无	12.12%
2937	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	南四家二队变压器	200	60.75%	38.50	38.50	未进入负面清单	否	无	17.70%
2938	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	沙金山变压器1	400	26.40%	214.40	214.40	未进入负面清单	否	无	6.89%
2939	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	622娄来线	陶北（2.0工程）	100	70.01%	9.99	9.99	未进入负面清单	否	无	8.43%
2940	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	622娄来线	火杖子变压器(83)	400	24.62%	221.52	221.52	未进入负面清单	否	无	9.58%
2941	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	上他拉皋(19低改工程)	200	50.24%	59.52	59.52	未进入负面清单	否	无	5.75%
2942	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	622娄来线	朱石皋变压器	50	21.27%	29.37	29.37	未进入负面清单	否	无	10.35%
2943	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	生金三队变压器	100	61.37%	18.63	18.63	未进入负面清单	否	无	10.87%
2944	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	马架子东(19低改工程)	200	66.18%	27.64	27.64	未进入负面清单	否	无	7.98%
2945	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	622娄来线	二道水泉变压器	100	60.56%	19.44	19.44	未进入负面清单	否	无	7.20%
2946	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	扎东变压器	200	38.80%	82.40	82.40	未进入负面清单	否	无	13.79%
2947	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	波罗汉沟（2.0工程）	200	42.93%	74.14	74.14	未进入负面清单	否	无	18.42%
2948	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	622娄来线	陶家湾配变	400	54.44%	102.24	102.24	未进入负面清单	否	无	12.88%
2949	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	娄北变压器	315	48.11%	100.45	100.45	未进入负面清单	否	无	16.10%
2950	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	622娄来线	菜家沟变压器	30	61.94%	5.42	5.42	未进入负面清单	否	无	8.07%
2951	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	扎西1	200	29.14%	101.72	101.72	未进入负面清单	否	无	6.40%

2952	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	622娄来线	小四家变压器	50	48.87%	15.57	15.57	未进入负面清单	否	无	11.59%
2953	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	103南营联线	南营联线2左11#变压器	315	45.24%	109.49	109.49	未进入负面清单	否	无	8.65%
2954	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	生七组变压器	100	71.69%	8.31	8.31	未进入负面清单	否	无	17.14%
2955	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	622娄来线	一道水泉变压器	80	50.50%	23.60	23.60	未进入负面清单	否	无	11.05%
2956	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	南大杖子变压器	50	72.60%	3.70	3.70	未进入负面清单	否	无	11.34%
2957	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	娄南变压器	315	69.65%	32.60	32.60	未进入负面清单	否	无	15.16%
2958	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	刘增友大棚小区变压器	30	42.03%	11.39	11.39	未进入负面清单	否	无	5.91%
2959	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	南二丈子变压器	30	48.70%	9.39	9.39	未进入负面清单	否	无	16.01%
2960	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	马架子北综合变压器	200	44.49%	71.02	71.02	未进入负面清单	否	无	9.60%
2961	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	622娄来线	火车站家属院变压器	100	63.51%	16.49	16.49	未进入负面清单	否	无	8.61%
2962	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	622娄来线	山咀变压器	50	62.34%	8.83	8.83	未进入负面清单	否	无	13.88%
2963	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	扎兰营北梁大棚小区配变	400	23.71%	225.16	225.16	未进入负面清单	否	无	12.39%
2964	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	622娄来线	下汤沟西（2.0工程）	100	42.83%	37.17	37.17	未进入负面清单	否	无	14.83%
2965	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	622娄来线	朱石皋小区（2.0工程）	100	51.07%	28.93	28.93	未进入负面清单	否	无	8.77%
2966	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	624宝国老线	郝家沟变压器	30	21.77%	17.47	17.47	未进入负面清单	否	无	7.91%
2967	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	624宝国老线	吉祥沟变压器	200	34.76%	90.48	90.48	未进入负面清单	否	无	6.80%
2968	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	南四家一队变压器	50	44.11%	17.95	17.95	未进入负面清单	否	无	7.70%
2969	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	朝东养猪小区	30	19.41%	18.18	18.18	未进入负面清单	否	无	17.42%
2970	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	杨家窝铺	200	50.41%	59.18	59.18	未进入负面清单	否	无	5.86%
2971	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	荒上（2.0工程）	100	19.17%	60.83	60.83	未进入负面清单	否	无	12.66%
2972	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	兴隆沟（2.0工程）	200	57.05%	45.90	45.90	未进入负面清单	否	无	14.03%

2973	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	高家沟	200	62.81%	34.38	34.38	未进入负面清单	否	无	11.04%
2974	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	朝西南	200	22.91%	114.18	114.18	未进入负面清单	否	无	18.41%
2975	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	喇嘛营子	80	41.02%	31.18	31.18	未进入负面清单	否	无	13.65%
2976	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	上四家子小区变台	50	37.93%	21.04	21.04	未进入负面清单	否	无	11.63%
2977	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	团结电	50	63.16%	8.42	8.42	未进入负面清单	否	无	17.68%
2978	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	上元南	80	32.26%	38.19	38.19	未进入负面清单	否	无	11.30%
2979	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	上四家子	100	43.11%	36.89	36.89	未进入负面清单	否	无	17.94%
2980	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	双井	50	61.60%	9.20	9.20	未进入负面清单	否	无	7.13%
2981	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	10kv上波线西干二号线西马架子村北大地大井变压器	100	17.26%	62.74	62.74	未进入负面清单	否	无	11.82%
2982	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	后井子分台	200	17.73%	124.54	124.54	未进入负面清单	否	无	10.37%
2983	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	pms_马北变台	100	33.16%	46.84	46.84	未进入负面清单	否	无	8.05%
2984	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	马南	80	64.81%	12.15	12.15	未进入负面清单	否	无	12.45%
2985	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	朝东	100	37.30%	42.70	42.70	未进入负面清单	否	无	12.21%
2986	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	市场(19低改)	100	26.75%	53.25	53.25	未进入负面清单	否	无	11.71%
2987	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	10kv上杨主干线22号杆上园镇喇嘛营子新建台区变压器	100	69.39%	10.61	10.61	未进入负面清单	否	无	11.32%
2988	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	毛后分台	200	39.97%	80.06	80.06	未进入负面清单	否	无	10.72%
2989	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	五合兴变台（能效）	400	39.03%	163.88	163.88	未进入负面清单	否	无	16.54%
2990	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	大勿(19低改)	100	70.93%	9.07	9.07	未进入负面清单	否	无	6.56%
2991	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	小勿	400	36.18%	175.28	175.28	未进入负面清单	否	无	8.32%
2992	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	门外变压器	100	54.37%	25.63	25.63	未进入负面清单	否	无	10.13%

2993	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	下太	200	64.54%	30.92	30.92	未进入负面清单	否	无	11.39%
2994	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	214上镇线	10kv上北线上门分歧下四分枝04号杆上园镇下四家子新建台区变压器	100	31.79%	48.21	48.21	未进入负面清单	否	无	9.17%
2995	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	上洼(19低改)	100	44.58%	35.42	35.42	未进入负面清单	否	无	7.59%
2996	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	民后(2.0工程)	100	62.70%	17.30	17.30	未进入负面清单	否	无	10.28%
2997	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	蒙九十	20	21.75%	11.65	11.65	未进入负面清单	否	无	10.67%
2998	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	东洼一	30	43.33%	11.00	11.00	未进入负面清单	否	无	14.23%
2999	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	西山	80	35.16%	35.87	35.87	未进入负面清单	否	无	18.28%
3000	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	水泉分支22#水泉二组变	50	36.53%	21.74	21.74	未进入负面清单	否	无	16.17%
3001	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	东洼	50	18.70%	30.65	30.65	未进入负面清单	否	无	8.38%
3002	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41313蒙南线	边东(19低改)	100	32.60%	47.40	47.40	未进入负面清单	否	无	5.99%
3003	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	三家大队支12#杆三家大队变	315	57.29%	71.54	71.54	未进入负面清单	否	无	12.79%
3004	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	220五农线	pms_东沟四组配变	50	36.01%	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	11.81%
3005	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	丫头沟(能效)	400	66.44%	54.24	54.24	未进入负面清单	否	无	8.21%
3006	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	孟杖子(19低改工程)	200	66.58%	26.84	26.84	未进入负面清单	否	无	12.37%
3007	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	大北沟(上大)	10	59.68%	2.03	2.03	未进入负面清单	否	无	5.89%
3008	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	八道沟变压器1	20	47.43%	6.51	6.51	未进入负面清单	否	无	15.66%
3009	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	下沟一组配变	50	41.34%	19.33	19.33	未进入负面清单	否	无	7.19%
3010	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	北水泉变压器1	10	72.01%	0.80	0.80	未进入负面清单	否	无	17.36%
3011	国网北票市供电公司	常河66kV变电站	1104常河线	pms_马西变压器新	30	49.29%	9.21	9.21	未进入负面清单	否	无	9.98%
3012	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	四吉板二组配变	30	30.46%	14.86	14.86	未进入负面清单	否	无	16.46%

3013	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	随家沟（83）	200	35.52%	88.96	88.96	未进入负面清单	否	无	16.16%
3014	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线哈四配电变压器	315	29.49%	159.11	159.11	未进入负面清单	否	无	10.62%
3015	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	113大唐线	黄花甸新增大棚小区配电变压器	50	56.62%	11.69	11.69	未进入负面清单	否	无	15.23%
3016	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑城子镇前水泉（能效）	200	56.45%	47.10	47.10	未进入负面清单	否	无	11.71%
3017	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	闫家沟	10	55.44%	2.46	2.46	未进入负面清单	否	无	10.27%
3018	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	上石厂小区	50	27.55%	26.23	26.23	未进入负面清单	否	无	6.67%
3019	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线李杖子分歧李家湾分支3号杆变压器	100	68.42%	11.58	11.58	未进入负面清单	否	无	13.56%
3020	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	东水泉养殖变压器	100	49.55%	30.45	30.45	未进入负面清单	否	无	12.64%
3021	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线191号杆变压器	100	18.66%	61.34	61.34	未进入负面清单	否	无	9.75%
3022	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	10kv十八台线烧地沟分歧上瓦盆分支上瓦盆井变压器	50	20.93%	29.54	29.54	未进入负面清单	否	无	17.18%
3023	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	十八台东水泉15年变压器	50	68.76%	5.62	5.62	未进入负面清单	否	无	12.94%
3024	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线孙家梁配电变压器	50	60.34%	9.83	9.83	未进入负面清单	否	无	16.22%
3025	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	十八台小太平沟15年变压器	100	27.33%	52.67	52.67	未进入负面清单	否	无	14.29%
3026	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	街内线18右5#变压器	315	72.78%	22.74	22.74	未进入负面清单	否	无	14.25%
3027	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	马杖子分台（能效）	400	22.38%	230.48	230.48	未进入负面清单	否	无	14.24%
3028	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	街内线18右2支2#变压器	315	26.79%	167.61	167.61	未进入负面清单	否	无	5.39%
3029	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线126单元桦子炉分歧09号杆变压器	100	37.04%	42.96	42.96	未进入负面清单	否	无	10.73%
3030	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	10kv十八台线榆树林分歧上四家子分支苏家窑井分支苏家窑井变压器	50	23.96%	28.02	28.02	未进入负面清单	否	无	6.71%
3031	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	下四家井变压器	50	31.55%	24.23	24.23	未进入负面清单	否	无	5.59%
3032	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	223川鸡线	冷家店西变压器	50	17.54%	31.23	31.23	未进入负面清单	否	无	12.02%

3033	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	宝国老坎丈子道东大棚	80	38.54%	33.17	33.17	未进入负面清单	否	无	13.91%
3034	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	街内线18右2分3#变压器	315	20.03%	188.91	188.91	未进入负面清单	否	无	17.38%
3035	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	中医院	200	73.17%	13.66	13.66	未进入负面清单	否	无	14.14%
3036	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	杜丈子大棚3	30	73.10%	2.07	2.07	未进入负面清单	否	无	11.82%
3037	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	太平沟养殖小区变压器	50	37.35%	21.33	21.33	未进入负面清单	否	无	13.00%
3038	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	烧地沟（2.0工程）	200	47.96%	64.08	64.08	未进入负面清单	否	无	6.28%
3039	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	桃花吐大棚变压器	160	67.65%	19.76	19.76	未进入负面清单	否	无	9.74%
3040	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	上四家子分台变压器	50	45.89%	17.06	17.06	未进入负面清单	否	无	11.74%
3041	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	小太平沟养殖小区变压器	160	39.19%	65.30	65.30	未进入负面清单	否	无	11.17%
3042	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	前松上变压器	50	57.00%	11.50	11.50	未进入负面清单	否	无	18.11%
3043	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	长皋乡头道沟（15年）	50	53.61%	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	5.43%
3044	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	阳坡（2.0工程）	200	44.10%	71.80	71.80	未进入负面清单	否	无	13.70%
3045	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	长皋线柳条沟变压器	100	38.18%	41.82	41.82	未进入负面清单	否	无	16.77%
3046	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	后松上变压器	20	47.62%	6.48	6.48	未进入负面清单	否	无	6.93%
3047	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	下东山（2.0工程）	100	53.92%	26.08	26.08	未进入负面清单	否	无	5.27%
3048	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	后玉马（2.0工程）	100	50.10%	29.90	29.90	未进入负面清单	否	无	13.17%
3049	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	后松北变压器	20	22.72%	11.46	11.46	未进入负面清单	否	无	17.00%
3050	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	来马营（2.0工程）	100	28.16%	51.84	51.84	未进入负面清单	否	无	14.25%
3051	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	中老窝铺（2.0工程）	100	62.30%	17.70	17.70	未进入负面清单	否	无	17.37%
3052	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	三道沟变压器	20	19.71%	12.06	12.06	未进入负面清单	否	无	5.89%
3053	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	椴木沟变压器1	100	62.08%	17.92	17.92	未进入负面清单	否	无	15.05%

3054	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	小四家（2.0工程）	200	49.87%	60.26	60.26	未进入负面清单	否	无	6.45%
3055	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	209冠摩线	四工村线3右7#变压器	315	32.86%	148.49	148.49	未进入负面清单	否	无	8.22%
3056	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	207二工村线	二工村线17右2#变压器	315	70.98%	28.41	28.41	未进入负面清单	否	无	11.72%
3057	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	土洞子村大棚小区2号变压器	30	62.70%	5.19	5.19	未进入负面清单	否	无	14.62%
3058	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	马塔线278号杆上石厂配电变压器	50	55.80%	12.10	12.10	未进入负面清单	否	无	9.19%
3059	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kv哈尔滨线李杖子分歧孟公店井分支孟公店井变压器	50	40.24%	19.88	19.88	未进入负面清单	否	无	11.56%
3060	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	612北四家线	10kv娄家店线七家子分支郭家营河南井分支郭家营河南井变压器	50	51.03%	14.49	14.49	未进入负面清单	否	无	9.17%
3061	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	222南图线	章吉营下营子30kVA	315	65.10%	46.94	46.94	未进入负面清单	否	无	17.66%
3062	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	625娄家店线	张家湾变压器	30	69.38%	3.19	3.19	未进入负面清单	否	无	15.22%
3063	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	123专供线	永春蔬菜生产合作社一	80	35.14%	35.89	35.89	未进入负面清单	否	无	6.75%
3064	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	水泉农业设施大棚柱上变压器	30	23.91%	16.83	16.83	未进入负面清单	否	无	6.94%
3065	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	苗木牛场	50	73.71%	3.15	3.15	未进入负面清单	否	无	7.19%
3066	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	忙中西（15年）	100	52.79%	27.21	27.21	未进入负面清单	否	无	10.77%
3067	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	大板于东15	50	24.79%	27.61	27.61	未进入负面清单	否	无	8.14%
3068	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	北金沟	20	70.00%	2.00	2.00	未进入负面清单	否	无	9.56%
3069	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营耗北50kVA	80	74.07%	4.74	4.74	未进入负面清单	否	无	9.22%
3070	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营徐塔沟30kVA1	50	31.63%	24.19	24.19	未进入负面清单	否	无	16.22%
3071	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营东营子50kVA	80	73.33%	5.34	5.34	未进入负面清单	否	无	9.06%
3072	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营黄土坎30kVA	50	28.37%	25.82	25.82	未进入负面清单	否	无	12.17%
3073	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	109吉西线	吉西线27左1#变压器	315	59.25%	65.36	65.36	未进入负面清单	否	无	9.46%

3074	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	222巴三线	秋西	50	31.18%	24.41	24.41	未进入负面清单	否	无	8.14%
3075	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	水泉支42#水泉四组变	20	45.65%	6.87	6.87	未进入负面清单	否	无	9.27%
3076	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	223铁矿线	李存学日光小区二分支变压器	30	58.85%	6.35	6.35	未进入负面清单	否	无	7.20%
3077	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	三家河东一分支3#杆河东一组变	80	27.63%	41.90	41.90	未进入负面清单	否	无	17.55%
3078	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线126单元大帮地配电变压器	50	32.46%	23.77	23.77	未进入负面清单	否	无	7.06%
3079	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	116五庄线	10kV姜家窝铺线816单元庄头四组北	80	67.47%	10.02	10.02	未进入负面清单	否	无	9.14%
3080	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	陈国富变压器	20	70.51%	1.90	1.90	未进入负面清单	否	无	7.27%
3081	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	十二道分歧西店分支3#变压器	100	42.08%	37.92	37.92	未进入负面清单	否	无	18.11%
3082	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	苗家湾变压器	30	22.48%	17.26	17.26	未进入负面清单	否	无	11.95%
3083	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	小老虎变压器	50	63.63%	8.19	8.19	未进入负面清单	否	无	6.94%
3084	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	东大荒变压器	50	21.42%	29.29	29.29	未进入负面清单	否	无	16.99%
3085	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	小卢杖子变台	50	39.33%	20.34	20.34	未进入负面清单	否	无	10.08%
3086	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	祥北变台	50	59.19%	10.41	10.41	未进入负面清单	否	无	15.10%
3087	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	西道口	30	61.98%	5.41	5.41	未进入负面清单	否	无	11.66%
3088	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	西台湾	50	42.02%	18.99	18.99	未进入负面清单	否	无	9.22%
3089	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	十二道东变台	50	43.97%	18.02	18.02	未进入负面清单	否	无	16.83%
3090	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	龙潭镇西马架子村上松组大口井变压器	50	61.26%	9.37	9.37	未进入负面清单	否	无	11.03%
3091	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	前来代沟变台	100	21.42%	58.58	58.58	未进入负面清单	否	无	7.90%
3092	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	八大股子变台	200	64.92%	30.16	30.16	未进入负面清单	否	无	17.80%
3093	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	板一（2.0工程）	200	35.23%	89.54	89.54	未进入负面清单	否	无	15.82%
3094	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	大庙南山变台(83)	200	37.35%	85.30	85.30	未进入负面清单	否	无	12.21%

3095	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	郝家梁（2.0工程）	80	22.53%	45.98	45.98	未进入负面清单	否	无	14.68%
3096	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	前一台（15年新增分台区）	100	21.06%	58.94	58.94	未进入负面清单	否	无	15.10%
3097	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	龙潭镇龙里（15年）	80	17.12%	50.30	50.30	未进入负面清单	否	无	9.45%
3098	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	四万贯东变台	50	22.05%	28.98	28.98	未进入负面清单	否	无	5.83%
3099	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	前井子村福民养殖园一	80	55.39%	19.69	19.69	未进入负面清单	否	无	14.50%
3100	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	新开岭分歧平大队分支1#变压器	200	44.52%	70.96	70.96	未进入负面清单	否	无	7.08%
3101	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	平九西变台	50	70.61%	4.70	4.70	未进入负面清单	否	无	14.72%
3102	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	612北四家线	生六队变压器	30	60.34%	5.90	5.90	未进入负面清单	否	无	9.27%
3103	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	后井子北沟	100	31.25%	48.75	48.75	未进入负面清单	否	无	12.02%
3104	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	西干线马南小区台	80	72.74%	5.81	5.81	未进入负面清单	否	无	18.08%
3105	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	上松	30	71.92%	2.42	2.42	未进入负面清单	否	无	17.94%
3106	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	老窝铺西沟配电变压器	20	31.90%	9.62	9.62	未进入负面清单	否	无	9.72%
3107	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	205宝力线	宝乡线18#变压器	250	27.77%	130.58	130.58	未进入负面清单	否	无	15.72%
3108	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	205宝力线	宝力线61#变压器	200	40.31%	79.38	79.38	未进入负面清单	否	无	16.11%
3109	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	房申（能效）	200	40.28%	79.44	79.44	未进入负面清单	否	无	15.33%
3110	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	216巴中线	平房（能效）	200	29.12%	101.76	101.76	未进入负面清单	否	无	8.46%
3111	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1414宝扣线	宝扣线迷力营鸡场变压器	80	45.61%	27.51	27.51	未进入负面清单	否	无	10.46%
3112	国网北票市供电公司	台东66kV变电站	203吉东线	吉东线19#变压器	250	49.33%	76.68	76.68	未进入负面清单	否	无	12.17%
3113	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	大力虎大棚小区变压器1（能效）	200	61.16%	37.68	37.68	未进入负面清单	否	无	16.47%
3114	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	王家沟(19低改工程)	100	69.42%	10.58	10.58	未进入负面清单	否	无	18.36%
3115	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔滨线126单元刘台子配电变压器	30	27.32%	15.80	15.80	未进入负面清单	否	无	10.60%

3116	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	忙牛西沟变台	50	55.35%	12.33	12.33	未进入负面清单	否	无	15.42%
3117	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	哈巴齐	50	44.51%	17.75	17.75	未进入负面清单	否	无	15.20%
3118	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	223川鸡线	米家楼变压器	50	72.41%	3.80	3.80	未进入负面清单	否	无	14.51%
3119	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子上十家子50kVA	50	21.87%	29.07	29.07	未进入负面清单	否	无	5.33%
3120	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	付杖子外2#付杖子外变	80	28.05%	41.56	41.56	未进入负面清单	否	无	14.14%
3121	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	大六（2.0工程）	200	69.90%	20.20	20.20	未进入负面清单	否	无	18.22%
3122	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板供销社50kVA	50	69.46%	5.27	5.27	未进入负面清单	否	无	5.68%
3123	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	116大板线	大板陈三家10kVA	10	42.96%	3.70	3.70	未进入负面清单	否	无	15.90%
3124	国网北票市供电公司	姜家窝铺66kV变电站	215姜家窝铺线	10kV姜家窝铺线哈只海沟小区	200	71.60%	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	5.35%
3125	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	102北欧线	川州御品小区4号变压器	630	69.13%	68.48	68.48	未进入负面清单	否	无	14.63%
3126	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	102北欧线	川州御品小区3号变压器	630	39.67%	254.08	254.08	未进入负面清单	否	无	17.80%
3127	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	102北欧线	川州御品小区5号变压器	1000	17.05%	629.50	629.50	未进入负面清单	否	无	8.73%
3128	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	102北欧线	川州御品小区2号变压器	1000	59.49%	205.10	205.10	未进入负面清单	否	无	5.90%
3129	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	铁营子支8#铁营子变1	80	53.19%	21.45	21.45	未进入负面清单	否	无	16.90%
3130	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	pms_水泉变台	20	34.11%	9.18	9.18	未进入负面清单	否	无	16.80%
3131	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	pms_石匠沟变压器	20	34.39%	9.12	9.12	未进入负面清单	否	无	10.88%
3132	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	回子沟变压器	50	34.11%	22.95	22.95	未进入负面清单	否	无	7.40%
3133	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	小十二台变压器	50	53.75%	13.13	13.13	未进入负面清单	否	无	11.10%
3134	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	十东变压器	30	32.78%	14.17	14.17	未进入负面清单	否	无	16.52%
3135	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	208四工村线	四工村线33分1#变压器	50	63.52%	8.24	8.24	未进入负面清单	否	无	17.30%
3136	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	下梁外小区	50	36.46%	21.77	21.77	未进入负面清单	否	无	15.54%

3137	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	来三小区	50	36.83%	21.59	21.59	未进入负面清单	否	无	10.58%
3138	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	下梁小区	20	64.75%	3.05	3.05	未进入负面清单	否	无	8.54%
3139	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	跃下西小区	50	18.86%	30.57	30.57	未进入负面清单	否	无	17.43%
3140	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	来一小区（2.0工程）	400	50.98%	116.08	116.08	未进入负面清单	否	无	10.15%
3141	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	下勿池楼（2.0工程）	100	34.66%	45.34	45.34	未进入负面清单	否	无	13.57%
3142	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	坤头	50	51.92%	14.04	14.04	未进入负面清单	否	无	10.35%
3143	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1527前梅线	北山养殖小区	100	49.91%	30.09	30.09	未进入负面清单	否	无	13.31%
3144	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	跃上西1	200	42.98%	74.04	74.04	未进入负面清单	否	无	12.42%
3145	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	高杖子小区	30	65.70%	4.29	4.29	未进入负面清单	否	无	8.20%
3146	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	10kv蒙北线大巴沟分歧蒙古营村北洼井变压器	200	67.98%	24.04	24.04	未进入负面清单	否	无	6.86%
3147	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1527前梅线	10kv塔黑线1516单元北河套养殖小区	250	36.90%	107.75	107.75	未进入负面清单	否	无	8.10%
3148	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	于杖子小区	50	50.25%	14.88	14.88	未进入负面清单	否	无	13.32%
3149	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	章西	50	43.74%	18.13	18.13	未进入负面清单	否	无	10.32%
3150	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	石青小区	30	51.48%	8.56	8.56	未进入负面清单	否	无	14.97%
3151	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	来四小区变压器	50	50.10%	14.95	14.95	未进入负面清单	否	无	15.01%
3152	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	下梁1	200	39.15%	81.70	81.70	未进入负面清单	否	无	10.35%
3153	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	10kv蒙北线上窑	50	49.15%	15.43	15.43	未进入负面清单	否	无	13.19%
3154	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	赵三小区	30	29.05%	15.29	15.29	未进入负面清单	否	无	8.91%
3155	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	跃上东（2.0工程）	400	17.78%	248.88	248.88	未进入负面清单	否	无	10.37%
3156	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	赵三	50	52.04%	13.98	13.98	未进入负面清单	否	无	16.55%
3157	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	10kv蒙北线蒙古营村综合开发井变压器	50	66.39%	6.81	6.81	未进入负面清单	否	无	15.87%

3158	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	跃下东小区（2.0工程）	100	30.08%	49.92	49.92	未进入负面清单	否	无	13.26%
3159	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	冯杖子（2.0工程）	100	53.82%	26.18	26.18	未进入负面清单	否	无	10.90%
3160	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	石青北山小区	30	29.56%	15.13	15.13	未进入负面清单	否	无	16.47%
3161	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线126单元姜杖子配电变压器	20	24.55%	11.09	11.09	未进入负面清单	否	无	8.75%
3162	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	112街内线	街内线11右2#变压器	315	17.69%	196.28	196.28	未进入负面清单	否	无	6.24%
3163	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	110南山线	南山线10#变压器	400	19.55%	241.80	241.80	未进入负面清单	否	无	11.21%
3164	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	邱家沟变压器	30	20.16%	17.95	17.95	未进入负面清单	否	无	16.81%
3165	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线51分4#变压器	250	65.20%	37.00	37.00	未进入负面清单	否	无	16.92%
3166	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	10kV蒙北线喇嘛庙道南台区机井变压器	50	66.93%	6.54	6.54	未进入负面清单	否	无	11.74%
3167	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	塔五小区	50	47.04%	16.48	16.48	未进入负面清单	否	无	8.12%
3168	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	王海大棚小区变压器	50	27.79%	26.11	26.11	未进入负面清单	否	无	17.26%
3169	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	邱家沟外组变压器	80	49.25%	24.60	24.60	未进入负面清单	否	无	8.66%
3170	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	于子春小区	30	53.79%	7.86	7.86	未进入负面清单	否	无	11.92%
3171	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	卧风皋外变压器	100	64.56%	15.44	15.44	未进入负面清单	否	无	13.38%
3172	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	塔东扶贫果园变压器	50	41.83%	19.09	19.09	未进入负面清单	否	无	8.40%
3173	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	10kV红石线西沟里变压器	50	56.84%	11.58	11.58	未进入负面清单	否	无	5.45%
3174	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	机厂线67#大号侧变压器	315	40.52%	124.36	124.36	未进入负面清单	否	无	15.58%
3175	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	西沟外变压	20	17.92%	12.42	12.42	未进入负面清单	否	无	6.86%
3176	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	下忙台变压器	50	74.50%	2.75	2.75	未进入负面清单	否	无	16.33%
3177	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	边家梁变压器	20	25.23%	10.95	10.95	未进入负面清单	否	无	8.92%
3178	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41319乡直线	小巴三	50	59.20%	10.40	10.40	未进入负面清单	否	无	7.68%

3179	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔滨线吴家沟2配电变压器	30	50.23%	8.93	8.93	未进入负面清单	否	无	17.88%
3180	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔滨线水泉配电变压器	50	52.95%	13.53	13.53	未进入负面清单	否	无	9.40%
3181	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔滨线126单元小梁前配电变压器	30	52.12%	8.36	8.36	未进入负面清单	否	无	15.32%
3182	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔滨线粉房日光温室小区配电变压器	50	67.84%	6.08	6.08	未进入负面清单	否	无	14.14%
3183	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑一队变台	400	32.36%	190.56	190.56	未进入负面清单	否	无	12.52%
3184	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	彭杖子（2.0工程）	200	32.11%	95.78	95.78	未进入负面清单	否	无	17.10%
3185	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kv大哈线黄土梁分歧黄土梁村孟杖子井分支黄土梁村孟杖子井变压器	50	44.74%	17.63	17.63	未进入负面清单	否	无	9.13%
3186	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔滨线李杖子小区配电变压器	20	60.91%	3.82	3.82	未进入负面清单	否	无	7.45%
3187	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kv大哈线房申村两家井变压器	50	35.83%	22.09	22.09	未进入负面清单	否	无	13.29%
3188	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	华子沟变压器（能效）	200	63.14%	33.72	33.72	未进入负面清单	否	无	10.53%
3189	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔滨线刘杖子冷棚小区配电变压器	30	25.75%	16.28	16.28	未进入负面清单	否	无	9.50%
3190	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	和南一队变台	80	51.61%	22.71	22.71	未进入负面清单	否	无	16.75%
3191	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	四家子变台	100	48.44%	31.56	31.56	未进入负面清单	否	无	18.23%
3192	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	西家属院变台	50	74.50%	2.75	2.75	未进入负面清单	否	无	14.92%
3193	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	孙木匠（2.0工程）	200	72.56%	14.88	14.88	未进入负面清单	否	无	10.26%
3194	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	郎中南配电变压器	20	21.70%	11.66	11.66	未进入负面清单	否	无	10.89%
3195	国网北票市供电公司	姜家店66kV变电站	625姜家店线	洞子沟大棚小区变压器	100	57.26%	22.74	22.74	未进入负面清单	否	无	6.55%
3196	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	215上北线	荒山子	20	63.95%	3.21	3.21	未进入负面清单	否	无	16.94%
3197	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	薛南支2#薛台子变	160	30.39%	79.38	79.38	未进入负面清单	否	无	16.32%
3198	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	三宝线182#海丰宝验变	100	69.02%	10.98	10.98	未进入负面清单	否	无	6.09%

3199	国网北票市供电公司	五间房66kV变电站	221五城线	三家西后街支8#西街变	50	22.11%	28.95	28.95	未进入负面清单	否	无	18.10%
3200	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	长皋北组变压器(83)	200	33.48%	93.04	93.04	未进入负面清单	否	无	17.81%
3201	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	213西乌线	大巴里三四	100	54.26%	25.74	25.74	未进入负面清单	否	无	10.98%
3202	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	612北四家线	老宅营变压器	20	36.90%	8.62	8.62	未进入负面清单	否	无	5.28%
3203	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	兴小区变台	200	74.08%	11.84	11.84	未进入负面清单	否	无	13.45%
3204	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	612北四家线	东营子变压器	200	73.48%	13.04	13.04	未进入负面清单	否	无	18.25%
3205	国网北票市供电公司	河南66kV变电站	205宝力线	宝力线54分5#变压器	50	26.01%	27.00	27.00	未进入负面清单	否	无	17.38%
3206	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	杨家窝铺变台	200	38.53%	82.94	82.94	未进入负面清单	否	无	8.55%
3207	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	柳下变压器	30	72.03%	2.39	2.39	未进入负面清单	否	无	6.02%
3208	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	北大荒变压器	20	73.78%	1.24	1.24	未进入负面清单	否	无	16.29%
3209	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	217长皋线	长北水泉变压器1	30	38.25%	12.53	12.53	未进入负面清单	否	无	15.03%
3210	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	养殖小区变台	30	52.50%	8.25	8.25	未进入负面清单	否	无	12.20%
3211	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	三家窝铺小区变台	30	61.85%	5.45	5.45	未进入负面清单	否	无	12.76%
3212	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	魏家沟变台	100	63.93%	16.07	16.07	未进入负面清单	否	无	16.02%
3213	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	西仓变台	50	62.10%	8.95	8.95	未进入负面清单	否	无	6.20%
3214	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	岔东变压器	50	18.96%	30.52	30.52	未进入负面清单	否	无	8.52%
3215	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	尖草沟下变压器	20	62.00%	3.60	3.60	未进入负面清单	否	无	7.94%
3216	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	山西头变压器	50	73.17%	3.42	3.42	未进入负面清单	否	无	12.33%
3217	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	瓦一变压器	100	66.57%	13.43	13.43	未进入负面清单	否	无	9.63%
3218	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	苏东变压器	20	25.14%	10.97	10.97	未进入负面清单	否	无	9.88%
3219	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	米车店变台	100	23.12%	56.88	56.88	未进入负面清单	否	无	16.67%

3220	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	五工村线19#变压器	200	29.05%	101.90	101.90	未进入负面清单	否	无	12.71%
3221	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	109市郊线	市郊线37右2#变压器	315	69.26%	33.83	33.83	未进入负面清单	否	无	13.59%
3222	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	五工村线13左3变压器	100	45.42%	34.58	34.58	未进入负面清单	否	无	16.73%
3223	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	老四小工地	315	45.99%	107.13	107.13	未进入负面清单	否	无	6.05%
3224	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	毓水蓬莱四期1号	630	22.35%	363.20	363.20	未进入负面清单	否	无	16.59%
3225	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	哈一组2台区变压器	200	28.29%	103.42	103.42	未进入负面清单	否	无	13.18%
3226	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	10kv西杨线白石厂分歧西官六组新台分支西官六组新台变压器	200	63.73%	32.54	32.54	未进入负面清单	否	无	7.08%
3227	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营加虎沟30kVA	30	69.13%	3.26	3.26	未进入负面清单	否	无	11.25%
3228	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线126单元宋杖子配电变压器	20	19.27%	12.15	12.15	未进入负面清单	否	无	17.95%
3229	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	关四变台	50	54.13%	12.94	12.94	未进入负面清单	否	无	15.15%
3230	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	市郊线3左15#变压器	250	39.08%	102.30	102.30	未进入负面清单	否	无	9.27%
3231	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	尖山沟变压器（83）	200	24.70%	110.60	110.60	未进入负面清单	否	无	7.88%
3232	国网北票市供电公司	冠山66kV变电站	208四工村线	四工村线15#变压器	315	33.58%	146.22	146.22	未进入负面清单	否	无	7.76%
3233	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	薛台子变台	100	31.98%	48.02	48.02	未进入负面清单	否	无	9.45%
3234	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	西三变压器	200	37.61%	84.78	84.78	未进入负面清单	否	无	9.94%
3235	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	联合厂分歧1#变压器	200	42.80%	74.40	74.40	未进入负面清单	否	无	11.34%
3236	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	西四（15年）	200	38.75%	82.50	82.50	未进入负面清单	否	无	13.20%
3237	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	柳条沟变压器	200	44.17%	71.66	71.66	未进入负面清单	否	无	17.26%
3238	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	126西杨线	西官镇白石厂（15年）	200	52.67%	54.66	54.66	未进入负面清单	否	无	16.15%
3239	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	514马塔线	大庙南配电变压器	100	35.40%	44.60	44.60	未进入负面清单	否	无	7.76%

3240	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	六十天地变台	200	38.99%	82.02	82.02	未进入负面清单	否	无	11.81%
3241	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	台吉营乡生金东沟（15年）	100	47.31%	32.69	32.69	未进入负面清单	否	无	11.11%
3242	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	赵家沟变台	50	30.41%	24.80	24.80	未进入负面清单	否	无	17.72%
3243	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	沙金沟南变台	30	24.88%	16.54	16.54	未进入负面清单	否	无	6.68%
3244	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	山南变台	200	50.34%	59.32	59.32	未进入负面清单	否	无	12.77%
3245	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	八家子变台	50	33.98%	23.01	23.01	未进入负面清单	否	无	13.54%
3246	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	协合永（15年）	100	41.43%	38.57	38.57	未进入负面清单	否	无	17.68%
3247	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	台新丘变台	80	28.05%	41.56	41.56	未进入负面清单	否	无	12.16%
3248	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	周家洼子变台	50	33.17%	23.42	23.42	未进入负面清单	否	无	12.05%
3249	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	拖拉机站变台	400	21.34%	234.64	234.64	未进入负面清单	否	无	14.44%
3250	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	六家子变台	200	37.74%	84.52	84.52	未进入负面清单	否	无	10.04%
3251	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	郭家店变台	50	57.56%	11.22	11.22	未进入负面清单	否	无	5.59%
3252	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	胜家沟南变台1	80	41.48%	30.82	30.82	未进入负面清单	否	无	12.12%
3253	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	三家窝铺东变台	100	68.64%	11.36	11.36	未进入负面清单	否	无	7.84%
3254	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	他拉皋变台	50	17.45%	31.28	31.28	未进入负面清单	否	无	9.87%
3255	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	八里铺变台(83)	200	31.60%	96.80	96.80	未进入负面清单	否	无	8.60%
3256	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	姚家店（2.0工程）	200	64.77%	30.46	30.46	未进入负面清单	否	无	5.60%
3257	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	粉房(19低改工程)	200	31.75%	96.50	96.50	未进入负面清单	否	无	16.06%
3258	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	胥杖子（2.0工程）	100	74.10%	5.90	5.90	未进入负面清单	否	无	15.42%
3259	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	113上杨线	成子山（能效）	200	63.33%	33.34	33.34	未进入负面清单	否	无	11.85%
3260	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	北洼变台	50	66.05%	6.98	6.98	未进入负面清单	否	无	13.12%

3261	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	杨家沟(19低改工程)	200	35.27%	89.46	89.46	未进入负面清单	否	无	16.10%
3262	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔滨线126单元房申配电变压器	30	68.03%	3.59	3.59	未进入负面清单	否	无	5.67%
3263	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	612北四家线	冯家营小区变压器	30	36.48%	13.06	13.06	未进入负面清单	否	无	12.39%
3264	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	612北四家线	赵家营水井变压器	30	54.81%	7.56	7.56	未进入负面清单	否	无	15.15%
3265	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	612北四家线	郭家营变压器	30	29.74%	15.08	15.08	未进入负面清单	否	无	11.55%
3266	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	三山沟（2.0工程）	100	54.05%	25.95	25.95	未进入负面清单	否	无	9.69%
3267	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	612北四家线	南营子（2.0工程）	100	45.75%	34.25	34.25	未进入负面清单	否	无	13.49%
3268	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV大哈线0.4kV华子炉村张士发井台区机井变压器	50	37.47%	21.27	21.27	未进入负面清单	否	无	7.25%
3269	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	612北四家线	10kV娄家店线马厂	20	41.86%	7.63	7.63	未进入负面清单	否	无	15.34%
3270	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	尖草沟上变压器	200	41.97%	76.06	76.06	未进入负面清单	否	无	6.28%
3271	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	红石砬（15年）	100	65.60%	14.40	14.40	未进入负面清单	否	无	9.66%
3272	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	房申西变压器	50	28.39%	25.81	25.81	未进入负面清单	否	无	7.61%
3273	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	瓦六变压器	50	55.83%	12.09	12.09	未进入负面清单	否	无	5.65%
3274	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	瓦三外变压器	50	65.08%	7.46	7.46	未进入负面清单	否	无	9.12%
3275	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	王杖子(19低改工程)	200	22.55%	114.90	114.90	未进入负面清单	否	无	15.38%
3276	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	哈三(19低改工程)	100	50.27%	29.73	29.73	未进入负面清单	否	无	17.41%
3277	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	潘家沟小区（2.0工程）	100	54.85%	25.15	25.15	未进入负面清单	否	无	5.58%
3278	国网北票市供电公司	桃花吐66kV变电站	126哈尔滨线	尖营子变压器（能效）	200	69.02%	21.96	21.96	未进入负面清单	否	无	15.16%
3279	国网北票市供电公司	上园66kV变电站	114上大线	大虎掌沟（18结余）	200	25.82%	108.36	108.36	未进入负面清单	否	无	15.12%
3280	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	三家窝铺（18结余）	200	18.92%	122.16	122.16	未进入负面清单	否	无	10.68%
3281	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	吴家沟（19低改）	200	69.09%	21.82	21.82	未进入负面清单	否	无	12.29%

3282	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线中学小区配电变压器	30	57.12%	6.86	6.86	未进入负面清单	否	无	12.08%
3283	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	西沟外变压器	100	31.74%	48.26	48.26	未进入负面清单	否	无	7.23%
3284	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	菜园子(19低改工程)	200	58.87%	42.26	42.26	未进入负面清单	否	无	9.46%
3285	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	章吉营变台	80	43.41%	29.27	29.27	未进入负面清单	否	无	14.99%
3286	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	115章吉营线	10kv八家子线车头营东营子大棚分支四家板水口子机井变压器	50	55.95%	12.03	12.03	未进入负面清单	否	无	9.93%
3287	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	高杖子（83）	200	37.91%	84.18	84.18	未进入负面清单	否	无	16.09%
3288	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	杨台子（2.0工程）	100	30.06%	49.94	49.94	未进入负面清单	否	无	15.42%
3289	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	612北四家线	冯家营大棚小区配变	80	74.58%	4.34	4.34	未进入负面清单	否	无	16.52%
3290	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	612北四家线	朝阳大棚小区2变压器	50	17.48%	31.26	31.26	未进入负面清单	否	无	17.46%
3291	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kv大哈线河东分歧河东村河东井分支哈尔脑乡河东井变压器	50	25.75%	27.13	27.13	未进入负面清单	否	无	16.43%
3292	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	612北四家线	朝阳大棚小区变压器	50	29.67%	25.17	25.17	未进入负面清单	否	无	13.73%
3293	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线126单元岳家湾配电变压器	50	20.36%	29.82	29.82	未进入负面清单	否	无	14.84%
3294	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	生金西队变压器	200	74.24%	11.52	11.52	未进入负面清单	否	无	7.71%
3295	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	告老（2.0工程）	100	63.72%	16.28	16.28	未进入负面清单	否	无	15.81%
3296	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	扎兰沟大棚变压器新	30	48.04%	9.59	9.59	未进入负面清单	否	无	18.04%
3297	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	艾林皋沟（2.0工程）	100	51.40%	28.60	28.60	未进入负面清单	否	无	12.34%
3298	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	长皋乡赵家店15	80	30.93%	39.26	39.26	未进入负面清单	否	无	7.87%
3299	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	10kv长谢线胡头沟分歧胡头沟井分支长皋乡胡头沟井变压器	50	69.41%	5.29	5.29	未进入负面清单	否	无	14.59%
3300	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	郎中沟（15年）	200	73.52%	12.96	12.96	未进入负面清单	否	无	10.67%

3301	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	长皋乡抬头沟15	100	56.12%	23.88	23.88	未进入负面清单	否	无	8.64%
3302	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	长谢线梁杠店变压器	100	25.32%	54.68	54.68	未进入负面清单	否	无	12.07%
3303	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	东地鸡场变压器	30	36.29%	13.11	13.11	未进入负面清单	否	无	15.48%
3304	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	下岗岗变压器	20	22.43%	11.51	11.51	未进入负面清单	否	无	5.95%
3305	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	胡头沟变压器	50	68.70%	5.65	5.65	未进入负面清单	否	无	16.82%
3306	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	姚家营（2.0工程）	100	71.64%	8.36	8.36	未进入负面清单	否	无	7.39%
3307	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	扇子沟（2.0工程）	100	17.78%	62.22	62.22	未进入负面清单	否	无	14.69%
3308	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	台头沟分台	50	59.85%	10.08	10.08	未进入负面清单	否	无	11.51%
3309	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	孙木里变压器1	20	31.11%	9.78	9.78	未进入负面清单	否	无	18.43%
3310	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	塔子沟变压器	100	60.71%	19.29	19.29	未进入负面清单	否	无	6.19%
3311	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	红庙子变压器1	100	26.56%	53.44	53.44	未进入负面清单	否	无	12.20%
3312	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	西梁小区配电变压器	20	41.75%	7.65	7.65	未进入负面清单	否	无	12.15%
3313	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马平线上胡小区分支8号杆小 乌兰国春小区配变	50	20.61%	29.70	29.70	未进入负面清单	否	无	15.73%
3314	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	乌兰南洼（小区）配电变压器	50	49.78%	15.11	15.11	未进入负面清单	否	无	11.41%
3315	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	向阳二配电变压器	20	18.15%	12.37	12.37	未进入负面清单	否	无	14.11%
3316	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	西北山配电变压器	80	45.08%	27.94	27.94	未进入负面清单	否	无	17.35%
3317	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	哈五(19低改工程)	200	73.84%	12.32	12.32	未进入负面清单	否	无	9.73%
3318	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线李杖子配电变压器	200	36.58%	86.84	86.84	未进入负面清单	否	无	10.75%
3319	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线126单元丁家店 配电变压器	50	67.75%	6.13	6.13	未进入负面清单	否	无	6.78%
3320	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	中街变压器	100	42.24%	37.76	37.76	未进入负面清单	否	无	12.54%
3321	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	孟公店(19低改工程)	400	18.84%	244.64	244.64	未进入负面清单	否	无	18.15%

3322	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	塔二	315	35.06%	141.56	141.56	未进入负面清单	否	无	8.49%
3323	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	117南桃线	八家子二道沟30kVA	315	62.43%	55.35	55.35	未进入负面清单	否	无	15.69%
3324	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑三变台	50	22.98%	28.51	28.51	未进入负面清单	否	无	7.17%
3325	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	10kv黑城子线八大家1台区变压器	50	27.18%	26.41	26.41	未进入负面清单	否	无	6.05%
3326	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	硷洼子（15年）	200	50.54%	58.92	58.92	未进入负面清单	否	无	16.72%
3327	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	敖辉台区(83)	200	23.28%	113.44	113.44	未进入负面清单	否	无	5.76%
3328	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	城南(83)	400	44.10%	143.60	143.60	未进入负面清单	否	无	6.44%
3329	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	向阳1配电变压器	30	46.42%	10.07	10.07	未进入负面清单	否	无	12.59%
3330	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	马塔线莲花山东山分支11号杆莲花山东北山小区变压器	50	16.85%	31.58	31.58	未进入负面清单	否	无	7.41%
3331	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	韩杖子配电变压器	30	49.68%	9.10	9.10	未进入负面清单	否	无	9.37%
3332	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	赵家良小区变压器	20	38.86%	8.23	8.23	未进入负面清单	否	无	12.42%
3333	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	南街配电变压器	50	47.79%	16.11	16.11	未进入负面清单	否	无	7.92%
3334	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	西街村配电变压器	30	34.94%	13.52	13.52	未进入负面清单	否	无	15.33%
3335	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	乡直配电变压器	200	48.53%	62.94	62.94	未进入负面清单	否	无	18.25%
3336	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	10kV马塔线梁西配电变压器新	315	32.03%	151.11	151.11	未进入负面清单	否	无	7.92%
3337	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	石场四道沟配电变压器	20	43.00%	7.40	7.40	未进入负面清单	否	无	14.38%
3338	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	514马塔线	大庙桥东配电变压器	20	69.35%	2.13	2.13	未进入负面清单	否	无	10.00%
3339	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	小塔子乡太阳沟（15年）	50	74.17%	2.92	2.92	未进入负面清单	否	无	6.59%
3340	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	塔西小区配电变压器	30	39.87%	12.04	12.04	未进入负面清单	否	无	7.90%
3341	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	宫杖子配电变压器	30	58.58%	6.43	6.43	未进入负面清单	否	无	10.76%

3342	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	郝淑芳配电变压器	30	58.29%	6.51	6.51	未进入负面清单	否	无	17.54%
3343	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	太阳沟南配电变压器	100	51.52%	28.48	28.48	未进入负面清单	否	无	13.16%
3344	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	塔西配电变压器	200	31.33%	97.34	97.34	未进入负面清单	否	无	10.76%
3345	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	10kv马塔线喇叭洞沟分支莲花山村喇叭洞沟井变压器	50	17.75%	31.13	31.13	未进入负面清单	否	无	8.00%
3346	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	喇嘛沟（2.0工程）	200	67.14%	25.72	25.72	未进入负面清单	否	无	15.72%
3347	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	赵家梁（2.0工程）	100	43.96%	36.04	36.04	未进入负面清单	否	无	17.25%
3348	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	中拉配电变压器	20	57.13%	4.57	4.57	未进入负面清单	否	无	11.02%
3349	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	马塔线喇嘛沟分歧9-10号杆配电变压器	50	50.72%	14.64	14.64	未进入负面清单	否	无	15.40%
3350	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	10kv马塔线白泥厂分歧小塔子村乡直2台区变压器	100	36.98%	43.02	43.02	未进入负面清单	否	无	18.40%
3351	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	刺沟配电变压器	20	17.67%	12.47	12.47	未进入负面清单	否	无	9.18%
3352	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	樱桃沟配电变压器	50	63.50%	8.25	8.25	未进入负面清单	否	无	8.20%
3353	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	上拉配电变压器	20	28.21%	10.36	10.36	未进入负面清单	否	无	14.37%
3354	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	北沟小区配电变压器	50	34.40%	22.80	22.80	未进入负面清单	否	无	5.45%
3355	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	上赵配电变压器	50	37.34%	21.33	21.33	未进入负面清单	否	无	8.40%
3356	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	孟家湾配电变压器	20	20.99%	11.80	11.80	未进入负面清单	否	无	5.63%
3357	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	瓦盆小区	50	57.09%	11.46	11.46	未进入负面清单	否	无	12.75%
3358	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	马塔线他连分歧16号杆樱桃沟配电变压器	50	47.55%	16.23	16.23	未进入负面清单	否	无	8.46%
3359	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	西营子（15年新增分台区）	50	73.57%	3.22	3.22	未进入负面清单	否	无	11.49%
3360	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	伊马小区配电变压器1	30	70.90%	2.73	2.73	未进入负面清单	否	无	17.79%
3361	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	10kv马塔线塔连分歧莲花山井分支小塔子乡莲花山井变压器	100	45.51%	34.49	34.49	未进入负面清单	否	无	15.91%

3362	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	七天地（小区）配电变压器	30	39.93%	12.02	12.02	未进入负面清单	否	无	7.64%
3363	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	西营子六天地果园台区	100	55.30%	24.70	24.70	未进入负面清单	否	无	16.43%
3364	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	514马塔线	石佛沟配电变压器	20	21.00%	11.80	11.80	未进入负面清单	否	无	15.80%
3365	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	赵树沟配电变压器	30	59.32%	6.20	6.20	未进入负面清单	否	无	11.88%
3366	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	514马塔线	小四道沟配电变压器	20	57.31%	4.54	4.54	未进入负面清单	否	无	17.50%
3367	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	赵德沟小区配电变压器	50	54.31%	12.85	12.85	未进入负面清单	否	无	14.72%
3368	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	10kV马塔线西营子配电变压器	30	32.88%	14.14	14.14	未进入负面清单	否	无	18.22%
3369	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	板小区变台	80	62.68%	13.86	13.86	未进入负面清单	否	无	16.67%
3370	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	715黑泉线	下贯变台	50	71.64%	4.18	4.18	未进入负面清单	否	无	10.48%
3371	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	李建成房西变压器	50	32.30%	23.85	23.85	未进入负面清单	否	无	7.49%
3372	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	10kV下府线凌北东变压器	200	36.12%	87.76	87.76	未进入负面清单	否	无	6.75%
3373	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	水泉大棚变压器	100	22.61%	57.39	57.39	未进入负面清单	否	无	16.09%
3374	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	北梁变压器	100	66.01%	13.99	13.99	未进入负面清单	否	无	16.51%
3375	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	白庙子变台	200	24.12%	111.76	111.76	未进入负面清单	否	无	6.00%
3376	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑七变台	630	58.14%	137.72	137.72	未进入负面清单	否	无	13.86%
3377	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	716黑城子线	黑二变台	50	50.61%	14.70	14.70	未进入负面清单	否	无	8.46%
3378	国网北票市供电公司	大板66kV变电站	114下府线	和上自来水变压器	50	47.14%	16.43	16.43	未进入负面清单	否	无	8.27%
3379	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线126单元韩家台配电变压器	100	52.44%	27.56	27.56	未进入负面清单	否	无	13.42%
3380	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	付台子(19低改工程)	200	22.10%	115.80	115.80	未进入负面清单	否	无	13.00%
3381	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	914东北干线	前柳条组变压器	50	25.31%	27.35	27.35	未进入负面清单	否	无	13.32%
3382	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	生金皋变台	100	73.23%	6.77	6.77	未进入负面清单	否	无	10.11%

3383	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	窑沟配电变压器	20	32.04%	9.59	9.59	未进入负面清单	否	无	11.87%
3384	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	马平线上胡分支3号杆小乌兰上胡配变	50	45.41%	17.30	17.30	未进入负面清单	否	无	9.85%
3385	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	大乌兰大院道北配电变压器	20	31.06%	9.79	9.79	未进入负面清单	否	无	18.21%
3386	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	612北四家线	大杖子东变压器	50	40.84%	19.58	19.58	未进入负面清单	否	无	8.66%
3387	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线126单元哈尔脑线谭杖子分支6号杆谭杖子配电变压器	50	63.42%	8.29	8.29	未进入负面清单	否	无	9.59%
3388	国网北票市供电公司	北纺66kV变电站	108嘉兴甲线	土一三组配变	80	57.73%	17.82	17.82	未进入负面清单	否	无	18.00%
3389	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	哈山嘴子（2.0工程）	200	44.32%	71.36	71.36	未进入负面清单	否	无	12.43%
3390	国网北票市供电公司	西官66kV变电站	120西大联络线	松一变压器	100	26.92%	53.08	53.08	未进入负面清单	否	无	17.16%
3391	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	下太平变压器	50	60.65%	9.68	9.68	未进入负面清单	否	无	17.52%
3392	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	宝国老镇上太平（15年）变压器	100	71.88%	8.12	8.12	未进入负面清单	否	无	9.09%
3393	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	西水泉（2.0工程）	200	28.77%	102.46	102.46	未进入负面清单	否	无	8.97%
3394	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	季家沟变压器	100	55.74%	24.26	24.26	未进入负面清单	否	无	5.29%
3395	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	十八台六队（2.0工程）	400	52.12%	111.52	111.52	未进入负面清单	否	无	14.13%
3396	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	下瓦盆（2.0工程）	200	68.64%	22.72	22.72	未进入负面清单	否	无	9.01%
3397	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	坎杖子	100	37.37%	42.63	42.63	未进入负面清单	否	无	13.24%
3398	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	河南1台区变压器	100	55.35%	24.65	24.65	未进入负面清单	否	无	9.78%
3399	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	十八台下洼（2.0工程）	400	73.07%	27.72	27.72	未进入负面清单	否	无	10.05%
3400	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	榆树林（2.0工程）	200	41.62%	76.76	76.76	未进入负面清单	否	无	8.40%
3401	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	苏家窑（能效）	200	74.76%	10.48	10.48	未进入负面清单	否	无	8.16%
3402	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	西树林子北变压器	50	45.60%	17.20	17.20	未进入负面清单	否	无	15.53%

3403	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1426十八台线	新立电变压器	50	33.76%	23.12	23.12	未进入负面清单	否	无	5.49%
3404	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	山咀子配电变压器	50	53.66%	13.17	13.17	未进入负面清单	否	无	16.09%
3405	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	下拉配电变压器	50	65.41%	7.30	7.30	未进入负面清单	否	无	5.66%
3406	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营大西50kVA	100	44.16%	35.84	35.84	未进入负面清单	否	无	14.20%
3407	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	222南图线	瓦房变压器	200	44.92%	70.16	70.16	未进入负面清单	否	无	14.54%
3408	国网北票市供电公司	巴图营66kV变电站	223巴忙线	章吉营于中30kVA	100	35.45%	44.55	44.55	未进入负面清单	否	无	12.56%
3409	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	725台西线	巡检沟变台	50	59.95%	10.03	10.03	未进入负面清单	否	无	5.43%
3410	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	下松（2.0工程）	200	29.08%	101.84	101.84	未进入负面清单	否	无	15.51%
3411	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	龙潭镇龙外（15年）	100	20.60%	59.40	59.40	未进入负面清单	否	无	16.59%
3412	国网北票市供电公司	宝兴66kV变电站	1416金正线	扣东变压器	100	23.62%	56.38	56.38	未进入负面清单	否	无	6.24%
3413	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	223川鸡线	上营子变压器	20	41.47%	7.71	7.71	未进入负面清单	否	无	10.18%
3414	国网北票市供电公司	南八家66kV变电站	222南图线	章吉营沟北160kVA	160	28.73%	82.03	82.03	未进入负面清单	否	无	11.67%
3415	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	抬头沟变压器	30	45.53%	10.34	10.34	未进入负面清单	否	无	17.84%
3416	国网北票市供电公司	川南66kV变电站	224川大线	新卧铺变压器	30	53.02%	8.09	8.09	未进入负面清单	否	无	8.61%
3417	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	郎北变台	50	71.61%	4.20	4.20	未进入负面清单	否	无	17.44%
3418	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	二色变台	200	28.52%	102.96	102.96	未进入负面清单	否	无	17.26%
3419	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41315三宝线	扎大队分支3#杆扎大队变	80	58.07%	17.54	17.54	未进入负面清单	否	无	17.47%
3420	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1527前梅线	前三	80	59.34%	16.53	16.53	未进入负面清单	否	无	14.50%
3421	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	小荒组变压器	50	33.46%	23.27	23.27	未进入负面清单	否	无	11.48%
3422	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	塔北	400	39.87%	160.52	160.52	未进入负面清单	否	无	6.17%
3423	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	跃下东（2.0工程）	200	58.43%	43.14	43.14	未进入负面清单	否	无	15.65%

3424	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	来一1	80	18.51%	49.19	49.19	未进入负面清单	否	无	16.29%
3425	国网北票市供电公司	塔星66kV变电站	1527前梅线	后梅林村	100	43.54%	36.46	36.46	未进入负面清单	否	无	12.08%
3426	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	跃下西（2.0工程）	400	72.43%	30.28	30.28	未进入负面清单	否	无	10.49%
3427	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	塔北沟15	315	42.24%	118.94	118.94	未进入负面清单	否	无	7.51%
3428	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	917铁矿线	馒头沟小区变压器	100	74.47%	5.53	5.53	未进入负面清单	否	无	8.93%
3429	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	高杖子(19低改工程)	200	64.45%	31.10	31.10	未进入负面清单	否	无	11.46%
3430	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	上勿池楼新	50	49.02%	15.49	15.49	未进入负面清单	否	无	16.40%
3431	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	下洼配变（15年）	400	45.52%	137.92	137.92	未进入负面清单	否	无	5.94%
3432	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	917铁矿线	河西南组变压器	200	46.83%	66.34	66.34	未进入负面清单	否	无	9.01%
3433	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	917铁矿线	三道沟组变压器	200	36.41%	87.18	87.18	未进入负面清单	否	无	18.50%
3434	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	赵一	50	66.34%	6.83	6.83	未进入负面清单	否	无	11.72%
3435	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	蒙古营镇下榆底（15年）	160	37.19%	68.50	68.50	未进入负面清单	否	无	17.10%
3436	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	917铁矿线	馒头沟1台变压器	100	48.93%	31.07	31.07	未进入负面清单	否	无	8.18%
3437	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	917铁矿线	河西北小区变压器	30	66.64%	4.01	4.01	未进入负面清单	否	无	11.29%
3438	国网北票市供电公司	东官66kV变电站	917铁矿线	馒头沟组变压器	400	71.54%	33.84	33.84	未进入负面清单	否	无	16.94%
3439	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41314蒙北线	塔一	400	47.75%	129.00	129.00	未进入负面清单	否	无	17.64%
3440	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	薛台子（15年）	100	48.74%	31.26	31.26	未进入负面清单	否	无	16.53%
3441	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	树林子组变压器（83）	200	51.29%	57.42	57.42	未进入负面清单	否	无	12.79%
3442	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	汤泉子组变压器（83）	200	67.21%	25.58	25.58	未进入负面清单	否	无	17.13%
3443	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	莫家沟组变压器（83）	200	31.36%	97.28	97.28	未进入负面清单	否	无	14.56%
3444	国网北票市供电公司	蒙古营66kV变电站	41321红石线	北队变压器	20	73.30%	1.34	1.34	未进入负面清单	否	无	8.78%

3445	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	612北四家线	生五队变压器	30	29.77%	15.07	15.07	未进入负面清单	否	无	8.80%
3446	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	104骆驼营线	市郊线3左39#变压器	800	40.48%	316.16	316.16	未进入负面清单	否	无	17.05%
3447	国网北票市供电公司	龙潭66kV变电站	122西干2号线	后井子	30	49.07%	9.28	9.28	未进入负面清单	否	无	11.09%
3448	国网北票市供电公司	西山66kV变电站	208冶金2号线	大丈子组变压器	50	63.47%	8.27	8.27	未进入负面清单	否	无	9.13%
3449	国网北票市供电公司	娄家店66kV变电站	612北四家线	西营子变压器	80	58.55%	17.16	17.16	未进入负面清单	否	无	13.02%
3450	国网北票市供电公司	黑城子66kV变电站	724台东线	西营子变压器(台东线)	100	74.69%	5.31	5.31	未进入负面清单	否	无	10.96%
3451	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线126单元李家炉配电变压器	50	22.59%	28.71	28.71	未进入负面清单	否	无	9.44%
3452	国网北票市供电公司	大三家66kV变电站	114大哈线	10kV哈尔脑线126单元石洞子变电变压器	50	44.37%	17.82	17.82	未进入负面清单	否	无	10.26%
3453	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	扎兰外变压器	200	57.80%	44.40	44.40	未进入负面清单	否	无	5.89%
3454	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	长皋乡范家营15	80	32.27%	38.18	38.18	未进入负面清单	否	无	16.85%
3455	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	玻力罕（2.0工程）	100	32.78%	47.22	47.22	未进入负面清单	否	无	13.12%
3456	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	长皋乡单家沟15	50	50.58%	14.71	14.71	未进入负面清单	否	无	12.65%
3457	国网北票市供电公司	长皋66kV变电站	218长谢线	长皋乡赵北沟分台区变压器	50	56.62%	11.69	11.69	未进入负面清单	否	无	15.93%
3458	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	下杠头配电变压器	100	34.01%	45.99	45.99	未进入负面清单	否	无	15.60%
3459	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	村部配电变压器	50	29.47%	25.27	25.27	未进入负面清单	否	无	12.34%
3460	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	10kv马平线大乌兰分歧马友营乡马友营村0.4kv乡直2台区变压器	100	71.86%	8.14	8.14	未进入负面清单	否	无	6.80%
3461	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	平房配电变压器	50	42.77%	18.62	18.62	未进入负面清单	否	无	17.58%
3462	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	下湾子（2.0工程）	200	34.60%	90.80	90.80	未进入负面清单	否	无	14.06%
3463	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	塔东配电变压器	200	62.22%	35.56	35.56	未进入负面清单	否	无	6.22%
3464	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	前尖山配电变压器	80	47.47%	26.02	26.02	未进入负面清单	否	无	6.71%

3465	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	次沟北组配电变压器	20	18.85%	12.23	12.23	未进入负面清单	否	无	12.41%
3466	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	瓦盆窑配电变压器	20	72.50%	1.50	1.50	未进入负面清单	否	无	7.60%
3467	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	10kv塔平线5#小塔子乡小塔子村0.4kv塔西2台区变压器	100	66.22%	13.78	13.78	未进入负面清单	否	无	9.92%
3468	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	下石场配电变压器	100	24.49%	55.51	55.51	未进入负面清单	否	无	6.70%
3469	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	莲花山配电变压器	200	41.99%	76.02	76.02	未进入负面清单	否	无	6.71%
3470	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	北街（2.0工程）	100	56.29%	23.71	23.71	未进入负面清单	否	无	5.45%
3471	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	王和尚沟配电变压器	30	35.71%	13.29	13.29	未进入负面清单	否	无	16.03%
3472	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	马塔线塔连分枝莲花山东山西配电变压器	200	69.73%	20.54	20.54	未进入负面清单	否	无	12.47%
3473	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	伊马配电变压器	50	20.56%	29.72	29.72	未进入负面清单	否	无	17.73%
3474	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	下赵配电变压器	50	32.70%	23.65	23.65	未进入负面清单	否	无	12.26%
3475	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	下沟配电变压器	50	25.58%	27.21	27.21	未进入负面清单	否	无	11.05%
3476	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	黄花沟东沟配电变压器	100	72.25%	7.75	7.75	未进入负面清单	否	无	13.21%
3477	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	西山配电变压器	50	64.62%	7.69	7.69	未进入负面清单	否	无	11.42%
3478	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	中赵配电变压器	50	38.77%	20.62	20.62	未进入负面清单	否	无	6.26%
3479	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	石杖子配电变压器	200	18.25%	123.50	123.50	未进入负面清单	否	无	9.11%
3480	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	西街配电变压器	80	24.12%	44.70	44.70	未进入负面清单	否	无	15.74%
3481	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	核木沟（2.0工程）	200	62.37%	35.26	35.26	未进入负面清单	否	无	12.23%
3482	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	123营莲线	赵兴沟（2.0工程）	100	22.89%	57.11	57.11	未进入负面清单	否	无	15.07%
3483	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	214营平线	塔南配电变压器	50	68.33%	5.84	5.84	未进入负面清单	否	无	16.63%
3484	国网北票市供电公司	塔营66kV变电站	124营马线	上弯子配电变压器	20	69.24%	2.15	2.15	未进入负面清单	否	无	6.69%

3485	国网北票市供电公司	马友营66kV变电站	513马平线	乌兰山配电变压器	30	62.95%	5.12	5.12	未进入负面清单	否	无	11.60%
3486	国网北票市供电公司		1417宝铁线	10kV宝铁线铁矿劳服1号变压器	630	65.22%	93.11	93.11	未进入负面清单	否	无	11.36%
3487	国网北票市供电公司		208寰宇线	10kV寰宇小区2#箱变1#变压器配电变压器	630	23.85%	353.75	353.75	未进入负面清单	否	无	13.03%
3488	国网北票市供电公司		208寰宇线	10kV寰宇小区3#箱变2#变压器配电变压器	630	35.32%	281.48	281.48	未进入负面清单	否	无	6.24%
3489	国网北票市供电公司		103南营联线	南营联线7右10#箱变变压器	630	37.34%	268.76	268.76	未进入负面清单	否	无	7.65%
3490	国网北票市供电公司		103南营联线	南营联线15右14分1#箱变变压器	800	29.36%	405.12	405.12	未进入负面清单	否	无	11.43%
3491	国网北票市供电公司		208寰宇线	10kW寰宇小区6#箱变2#配电变压器	630	35.83%	278.27	278.27	未进入负面清单	否	无	17.48%
3492	国网北票市供电公司		206舍宅线	10kW鹏达小区(箱变)变压器间隔配电变压器	500	33.03%	234.85	234.85	未进入负面清单	否	无	17.76%
3493	国网北票市供电公司		208寰宇线	寰宇小区7#箱变变压器配电变压器	500	50.14%	149.30	149.30	未进入负面清单	否	无	16.15%
3494	国网北票市供电公司		208寰宇线	10kV寰宇小区3#箱变1#变压器配电变压器	630	30.69%	310.65	310.65	未进入负面清单	否	无	6.86%
3495	国网北票市供电公司		206舍宅线	舍宅线11左1#箱变变压器	500	45.05%	174.75	174.75	未进入负面清单	否	无	5.33%
3496	国网北票市供电公司		208寰宇线	10kV寰宇小区1#箱变变压器2#配电变压器	630	35.94%	277.58	277.58	未进入负面清单	否	无	12.30%
3497	国网北票市供电公司		210南百线	百丽高层变压器配电变压器	630	70.35%	60.80	60.80	未进入负面清单	否	无	17.75%
3498	国网北票市供电公司		208寰宇线	10kW寰宇小区4#箱变变压器间隔配电变压器	630	37.47%	267.94	267.94	未进入负面清单	否	无	6.62%
3499	国网北票市供电公司		208寰宇线	10kW寰宇小区6#箱变1#配电变压器	1000	38.34%	416.60	416.60	未进入负面清单	否	无	17.01%
3500	国网北票市供电公司		208寰宇线	10kV寰宇小区2#箱变2#变压器配电变压器	630	40.09%	251.43	251.43	未进入负面清单	否	无	17.73%
3501	国网北票市供电公司		208寰宇线	10kW寰宇小区5#箱变1#变压器配电变压器	500	68.75%	56.25	56.25	未进入负面清单	否	无	14.29%
3502	国网北票市供电公司		108桃园线	10kV桃园2号箱变变压器间隔配电变压器	400	62.62%	69.52	69.52	未进入负面清单	否	无	11.63%
3503	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	孤岛线38左1#箱变变压器	315	52.56%	86.44	86.44	未进入负面清单	否	无	18.28%
3504	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	206孤岛线	孤岛线45左1#箱变变压器	315	48.63%	98.82	98.82	未进入负面清单	否	无	11.15%
3505	国网北票市供电公司		209台华线	华鹏小区7#箱变配电变压器	630	20.18%	376.87	376.87	未进入负面清单	否	无	17.47%

3506	国网北票市供电公司		108桃园线	10kV桃园15号箱变变压器间隔配电变压器	1000	24.48%	555.20	555.20	未进入负面清单	否	无	12.22%
3507	国网北票市供电公司		110南山线	南山线8左1#箱变变压器	800	34.10%	367.20	367.20	未进入负面清单	否	无	9.37%
3508	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	110南山线	南山线11右3#箱变变压器	315	16.99%	198.48	198.48	未进入负面清单	否	无	6.19%
3509	国网北票市供电公司		208寰宇线	10kW寰宇小区4#箱变2#变压器间隔配电变压器	630	69.76%	64.51	64.51	未进入负面清单	否	无	8.02%
3510	国网北票市供电公司		208寰宇线	10kV寰宇小区1#箱变变压器1#配电变压器	630	52.50%	173.25	173.25	未进入负面清单	否	无	14.99%
3511	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	107特供线	特供线18分1箱变变压器	315	60.75%	60.64	60.64	未进入负面清单	否	无	6.04%
3512	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河11#箱变2#变压器	315	30.49%	155.96	155.96	未进入负面清单	否	无	8.51%
3513	国网北票市供电公司		204岳家线	苑岳线棚改新村6#箱变1配电变压器	630	31.62%	304.79	304.79	未进入负面清单	否	无	8.31%
3514	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	112北骆变城内线	城内线银河07#箱变变压器	315	42.38%	118.50	118.50	未进入负面清单	否	无	14.15%
3515	国网北票市供电公司		1417宝铁线	10kV宝铁线怡鑫家园5号变压器	630	36.97%	271.09	271.09	未进入负面清单	否	无	14.23%
3516	国网北票市供电公司		1417宝铁线	10kV宝铁线怡鑫家园1号变压器	630	66.97%	82.09	82.09	未进入负面清单	否	无	14.39%
3517	国网北票市供电公司		106骆绿线	10kV绿岛豪苑1#箱变2#变压器配电变压器	630	49.44%	192.53	192.53	未进入负面清单	否	无	15.50%
3518	国网北票市供电公司		106骆绿线	绿岛豪苑2#箱变1#变压器配电变压器	630	67.60%	78.12	78.12	未进入负面清单	否	无	11.95%
3519	国网北票市供电公司		106骆绿线	绿岛豪苑2#箱变2#变压器配电变压器	630	59.91%	126.57	126.57	未进入负面清单	否	无	13.97%
3520	国网北票市供电公司		106骆绿线	绿岛豪苑1#箱变变压器1#配电变压器	630	49.54%	191.90	191.90	未进入负面清单	否	无	12.38%
3521	国网北票市供电公司		1417宝铁线	10KV宝铁线铁矿平房小区2号箱变	630	40.00%	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	16.34%
3522	国网北票市供电公司		112北骆变城内线	南山线供电公司箱变变压器	630	57.62%	140.99	140.99	未进入负面清单	否	无	12.36%
3523	国网北票市供电公司		106骆绿线	尚品南山小区4号箱变	500	52.84%	135.80	135.80	未进入负面清单	否	无	14.80%
3524	国网北票市供电公司		1417宝铁线	10kV宝铁线怡鑫家园6号变压器	630	40.90%	246.33	246.33	未进入负面清单	否	无	12.46%
3525	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	207五工村线	五工村线26分1#箱变1#变压器	315	61.65%	57.80	57.80	未进入负面清单	否	无	11.78%
3526	国网北票市供电公司		207五工村线	毓水蓬莱四期2号	630	70.33%	60.92	60.92	未进入负面清单	否	无	10.42%

3527	国网北票市供电公司		109市郊线	YHG_市郊线金河7#箱变1#变压器	500	19.17%	304.15	304.15	未进入负面清单	否	无	14.50%
3528	国网北票市供电公司		109市郊线	市郊线金河4#箱变2#变压器	500	47.33%	163.35	163.35	未进入负面清单	否	无	12.40%
3529	国网北票市供电公司		105南欧线	南欧线欧韵蓝湾6#箱变变压器间隔配电变压器	500	72.03%	39.85	39.85	未进入负面清单	否	无	12.49%
3530	国网北票市供电公司		105南欧线	10kW南欧线欧韵蓝湾1#箱变变压器间隔配电变压器	630	16.82%	398.03	398.03	未进入负面清单	否	无	10.77%
3531	国网北票市供电公司		105南欧线	10kW南欧线欧韵蓝湾8#箱变变压器间隔配电变压器	630	63.56%	103.57	103.57	未进入负面清单	否	无	5.62%
3532	国网北票市供电公司		105南欧线	欧韵蓝湾3#箱变1#变压器配电变压器	630	37.49%	267.81	267.81	未进入负面清单	否	无	7.97%
3533	国网北票市供电公司		105南欧线	10kW南欧线欧韵蓝湾7#箱变变压器间隔配电变压器	630	65.82%	89.33	89.33	未进入负面清单	否	无	8.03%
3534	国网北票市供电公司		105南欧线	南欧线欧韵蓝湾6#箱变2#变压器间隔配电变压器	500	48.26%	158.70	158.70	未进入负面清单	否	无	16.68%
3535	国网北票市供电公司		105南欧线	10kW南欧线欧韵蓝湾1#箱变2#变压器间隔配电变压器	630	17.92%	391.10	391.10	未进入负面清单	否	无	14.40%
3536	国网北票市供电公司		206孤岛线	孤岛线55右1#箱变变压器	630	54.17%	162.73	162.73	未进入负面清单	否	无	15.98%
3537	国网北票市供电公司		206孤岛线	孤岛线51右1#箱变1#变压器	500	46.40%	168.00	168.00	未进入负面清单	否	无	18.42%
3538	国网北票市供电公司		206孤岛线	孤岛线51右1#箱变2#变压器	500	31.69%	241.55	241.55	未进入负面清单	否	无	5.96%
3539	国网北票市供电公司		109市郊线	YHG_市郊线金河2#箱变1#变压器	630	22.81%	360.30	360.30	未进入负面清单	否	无	12.78%
3540	国网北票市供电公司		109市郊线	市郊线金河4#箱变配电变压器	500	61.80%	91.00	91.00	未进入负面清单	否	无	7.75%
3541	国网北票市供电公司		109市郊线	YHG_市郊线金河8#箱变2#变压器	500	28.99%	255.05	255.05	未进入负面清单	否	无	16.14%
3542	国网北票市供电公司		112街内线	市干线57左1#箱变变压器	500	46.73%	166.35	166.35	未进入负面清单	否	无	8.68%
3543	国网北票市供电公司		210南百线	百丽广场商铺变压器配电变压器	1250	48.01%	399.88	399.88	未进入负面清单	否	无	17.03%
3544	国网北票市供电公司		208寰宇线	寰宇小区8#箱变2#配电变压器	630	70.27%	61.30	61.30	未进入负面清单	否	无	10.37%
3545	国网北票市供电公司		208寰宇线	寰宇小区8#箱变1#配电变压器	1250	61.85%	226.88	226.88	未进入负面清单	否	无	16.54%
3546	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	206舍宅线	欣悦家园东1号箱变变压器间隔配电变压器	315	50.06%	94.31	94.31	未进入负面清单	否	无	16.08%
3547	国网北票市供电公司		108桃园线	桃园7号箱变1#变压器	500	60.84%	95.80	95.80	未进入负面清单	否	无	5.61%

3548	国网北票市供电公司		105南欧线	欧韵蓝湾5#箱变变压器间隔 配电变压器	500	60.04%	99.80	99.80	未进入负面清单	否	无	9.52%
3549	国网北票市供电公司		108桃园线	10kV桃园3号箱变变压器间隔 配电变压器	500	59.91%	100.45	100.45	未进入负面清单	否	无	13.13%
3550	国网北票市供电公司		109林场线	林场棚改8#箱变1#变压器	500	72.15%	39.25	39.25	未进入负面清单	否	无	16.62%
3551	国网北票市供电公司		109林场线	林场小区12#箱变1#变压器	630	56.15%	150.26	150.26	未进入负面清单	否	无	5.44%
3552	国网北票市供电公司		109林场线	桃园11号箱变1#变压器	400	64.38%	62.48	62.48	未进入负面清单	否	无	7.77%
3553	国网北票市供电公司		109林场线	10kV桃园13号2#箱变变压器 间隔配电变压器	800	49.32%	245.44	245.44	未进入负面清单	否	无	12.82%
3554	国网北票市供电公司		108桃园线	10kV桃园6号箱变变压器间隔 配电变压器	500	18.93%	305.35	305.35	未进入负面清单	否	无	17.45%
3555	国网北票市供电公司		109林场线	桃园12号箱变1#变压器	400	18.06%	247.76	247.76	未进入负面清单	否	无	9.65%
3556	国网北票市供电公司		109林场线	林场小区11#箱变1#变压器	630	48.44%	198.83	198.83	未进入负面清单	否	无	18.41%
3557	国网北票市供电公司		109林场线	林场小区7#箱变1#变压器	400	62.49%	70.04	70.04	未进入负面清单	否	无	13.32%
3558	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	109林场线	桃园10号箱变1#变压器	315	36.89%	135.80	135.80	未进入负面清单	否	无	6.85%
3559	国网北票市供电公司		109林场线	林场小区5#箱变1#变压器	500	70.79%	46.05	46.05	未进入负面清单	否	无	6.67%
3560	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	108桃园线	桃园1号箱变1#变压器	315	60.97%	59.94	59.94	未进入负面清单	否	无	10.39%
3561	国网北票市供电公司		110南山线	10kW地税(箱变)变压器间隔 配电变压器	500	34.78%	226.10	226.10	未进入负面清单	否	无	10.25%
3562	国网北票市供电公司		108桃园线	桃园17#箱变1#变压器	630	70.85%	57.65	57.65	未进入负面清单	否	无	5.51%
3563	国网北票市供电公司		109林场线	林场小区4#箱变1#变压器	500	70.80%	46.00	46.00	未进入负面清单	否	无	15.31%
3564	国网北票市供电公司		109林场线	林场小区10#箱变1#变压器	500	63.46%	82.70	82.70	未进入负面清单	否	无	12.34%
3565	国网北票市供电公司		108桃园线	桃园8号箱变1#变压器	500	29.12%	254.40	254.40	未进入负面清单	否	无	9.49%
3566	国网北票市供电公司	南山66kV变电站	108桃园线	桃园4号箱变1#变压器	315	58.96%	66.28	66.28	未进入负面清单	否	无	18.50%
3567	国网北票市供电公司		108桃园线	10kV桃园5号箱变变压器间隔 配电变压器	500	17.84%	310.80	310.80	未进入负面清单	否	无	9.04%
3568	国网北票市供电公司		109林场线	林场小区2#箱变1#配电变压器	630	26.63%	336.23	336.23	未进入负面清单	否	无	11.14%

3569	国网北票市供电公司		109林场线	林场小区13#箱变1#变压器	500	29.30%	253.50	253.50	未进入负面清单	否	无	15.10%
3570	国网北票市供电公司		109林场线	林场小区14#箱变1#变压器	500	37.88%	210.60	210.60	未进入负面清单	否	无	5.88%
3571	国网北票市供电公司		108桃园线	10kV桃园16号箱变配电变压器	500	55.77%	121.15	121.15	未进入负面清单	否	无	10.25%
3572	国网北票市供电公司		109林场线	林场小区9#箱变1#变压器	500	28.04%	259.80	259.80	未进入负面清单	否	无	16.29%
3573	国网北票市供电公司		109林场线	林场小区3#箱变1#变压器	500	44.86%	175.70	175.70	未进入负面清单	否	无	12.13%
3574	国网北票市供电公司		109林场线	林场小区6#箱变配电变压器	630	34.10%	289.17	289.17	未进入负面清单	否	无	6.91%
3575	国网北票市供电公司		107特供线	特供线宾馆西分1箱变1#变压器	400	40.17%	159.32	159.32	未进入负面清单	否	无	15.96%
3576	国网北票市供电公司		107特供线	特供线宾馆西分1箱变2#变压器	400	18.68%	245.28	245.28	未进入负面清单	否	无	17.51%
3577	国网北票市供电公司		107特供线	特供线宾馆西分2箱变1#变压器	400	65.76%	56.96	56.96	未进入负面清单	否	无	9.66%
3578	国网北票市供电公司		107特供线	特供线宾馆西分2箱变2#变压器	200	73.85%	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	8.53%
3579	国网北票市供电公司		107特供线	特供线31#箱变变压器	800	25.97%	432.24	432.24	未进入负面清单	否	无	10.70%
3580	国网北票市供电公司		108工农线	工农线欣悦家园2#箱变1#变压器	400	42.13%	151.48	151.48	未进入负面清单	否	无	5.78%
3581	国网北票市供电公司		107特供线	10kV老运动场1号2#箱变变压器间隔配电变压器	630	71.51%	53.49	53.49	未进入负面清单	否	无	11.22%
3582	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河03#箱变2#变压器	315	66.24%	43.34	43.34	未进入负面清单	否	无	15.59%
3583	国网北票市供电公司		207银河线	银河线银河06#箱变变压器	500	40.90%	195.50	195.50	未进入负面清单	否	无	10.65%
3584	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河08#箱变2#变压器	315	18.21%	194.64	194.64	未进入负面清单	否	无	6.75%
3585	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河10#箱变变压器	315	58.67%	67.19	67.19	未进入负面清单	否	无	15.31%
3586	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河02#箱变1#变压器	315	28.25%	163.01	163.01	未进入负面清单	否	无	16.10%
3587	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河13#箱变1#变压器	315	39.84%	126.50	126.50	未进入负面清单	否	无	13.29%
3588	国网北票市供电公司		109市郊线	YHG_市郊线金河3#箱变1#变压器	630	50.64%	184.97	184.97	未进入负面清单	否	无	7.92%
3589	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河09#箱变1#变压器	400	35.86%	176.56	176.56	未进入负面清单	否	无	14.72%

3590	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河05#箱变变压器	315	68.29%	36.89	36.89	未进入负面清单	否	无	13.79%
3591	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河01#箱变2#变压器	400	66.02%	55.92	55.92	未进入负面清单	否	无	15.83%
3592	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河08#箱变1#变压器	315	20.59%	187.14	187.14	未进入负面清单	否	无	7.56%
3593	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河14#箱变变压器	315	33.64%	146.03	146.03	未进入负面清单	否	无	12.24%
3594	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河11#箱变1#变压器	315	74.59%	17.04	17.04	未进入负面清单	否	无	10.27%
3595	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河03#箱变1#变压器	315	60.91%	60.13	60.13	未进入负面清单	否	无	8.90%
3596	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河01#箱变1#变压器	400	70.93%	36.28	36.28	未进入负面清单	否	无	6.76%
3597	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河15#箱变变压器	315	56.89%	72.80	72.80	未进入负面清单	否	无	6.94%
3598	国网北票市供电公司	南苑66kV变电站	207银河线	银河线银河12#箱变2#变压器	315	67.47%	39.47	39.47	未进入负面清单	否	无	15.45%
3599	国网北票市供电公司		109市郊线	市郊线金河4#箱变4#变压器	500	34.34%	228.30	228.30	未进入负面清单	否	无	12.68%
3600	国网北票市供电公司		207银河线	银河线银河09#箱变2#变压器	400	38.27%	166.92	166.92	未进入负面清单	否	无	16.52%
3601	国网北票市供电公司		109市郊线	市郊线金河9#箱变2#变压器	630	63.48%	104.08	104.08	未进入负面清单	否	无	12.10%
3602	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	112北骆变 城内线	城内线36分1#箱变变压器	315	33.83%	145.44	145.44	未进入负面清单	否	无	5.85%
3603	国网北票市供电公司		1417宝铁线	10KV宝铁线铁矿平房小区1号箱变	630	69.76%	64.51	64.51	未进入负面清单	否	无	5.90%
3604	国网北票市供电公司		1417宝铁线	10kV宝铁线怡鑫家园4号变压器	630	73.77%	39.25	39.25	未进入负面清单	否	无	14.52%
3605	国网北票市供电公司		1417宝铁线	10kV宝铁线怡鑫家园3号变压器	630	41.02%	245.57	245.57	未进入负面清单	否	无	17.09%
3606	国网北票市供电公司		108桃园线	10kV桃园9号箱变变压器间隔 配电变压器	500	33.57%	232.15	232.15	未进入负面清单	否	无	16.00%
3607	国网北票市供电公司		1417宝铁线	10kV宝铁线怡鑫家园2号变压器	630	69.81%	64.20	64.20	未进入负面清单	否	无	14.76%
3608	国网北票市供电公司		102北欧线	佰宏时代房地产1箱变间隔配 电变压器	630	61.43%	116.99	116.99	未进入负面清单	否	无	7.53%
3609	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	109市郊线	YHG_市郊线金河7#箱变2#变 压器	500	19.07%	304.65	304.65	未进入负面清单	否	无	6.89%
3610	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	109市郊线	YHG_市郊线金河1#箱变4#变 压器	500	70.65%	46.75	46.75	未进入负面清单	否	无	6.26%

3611	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	109市郊线	YHG_市郊线金河6#箱变1#变压器	500	55.33%	123.35	123.35	未进入负面清单	否	无	6.35%
3612	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	109市郊线	YHG_市郊线金河5#箱变2#变压器	500	51.03%	144.85	144.85	未进入负面清单	否	无	14.17%
3613	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	109市郊线	金河小区变压器配电变压器	630	29.58%	317.65	317.65	未进入负面清单	否	无	14.72%
3614	国网北票市供电公司	北骆66kV变电站	109市郊线	市郊线37左1分1#箱变变压器	315	18.67%	193.19	193.19	未进入负面清单	否	无	17.09%
3615	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10kV罗福沟线新窝铺村新南（2019年新增）	200	22.84%	114.32	114.32	未进入负面清单	否	无	3.10%
3616	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线王落地猪厂变压器（2018年农网升级改造）	200	57.44%	45.12	45.12	未进入负面清单	否	无	2.23%
3617	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10KV仓子线新城地大井台区机井	200	24.71%	110.58	110.58	未进入负面清单	否	无	4.95%
3618	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV张红线张家营子海棠村东升组	100	55.23%	24.77	24.77	未进入负面清单	否	无	4.91%
3619	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV张红线红卫村三宝南（2019年新增）	200	34.48%	91.04	91.04	未进入负面清单	否	无	2.41%
3620	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	116官政线	老官地线小五家三组台区机井	50	21.09%	29.46	29.46	未进入负面清单	否	无	3.82%
3621	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	赵窝铺大棚5号井	80	62.56%	13.95	13.95	未进入负面清单	否	无	4.11%
3622	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线建昌沟村新城地大棚（2019年新增）	200	54.50%	51.00	51.00	未进入负面清单	否	无	1.20%
3623	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	哈通沟养羊小区	50	58.21%	10.90	10.90	未进入负面清单	否	无	3.11%
3624	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	116官政线	老官地赵窝铺4号大棚井	80	58.11%	17.51	17.51	未进入负面清单	否	无	1.98%
3625	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	赵窝铺大棚井2	80	58.45%	17.24	17.24	未进入负面清单	否	无	1.80%
3626	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线西南窝铺台区机井（2017新增）	50	10.40%	34.80	34.80	未进入负面清单	否	无	2.97%
3627	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线兴隆地村王台子大棚（2019年新增）	100	38.69%	41.31	41.31	未进入负面清单	否	无	1.57%
3628	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	佳禹农场（小微）	200	38.99%	82.02	82.02	未进入负面清单	否	无	1.51%
3629	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	兴达家庭农场（小微）	200	50.84%	58.32	58.32	未进入负面清单	否	无	4.34%
3630	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	北店（23能效）	200	26.71%	106.58	106.58	未进入负面清单	否	无	1.18%

3631	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线兴隆地村西窝铺（2019年新增）	200	24.48%	111.04	111.04	未进入负面清单	否	无	2.43%
3632	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线哈通沟大棚	50	10.73%	34.64	34.64	未进入负面清单	否	无	2.73%
3633	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	绿嘉源加工厂（小微）	400	38.71%	165.16	165.16	未进入负面清单	否	无	1.61%
3634	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线和尚地台区机井（2017新增）	200	35.74%	88.52	88.52	未进入负面清单	否	无	1.41%
3635	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	建昌沟蔬菜大棚	80	33.52%	37.18	37.18	未进入负面清单	否	无	4.32%
3636	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV水泉沟变压器	50	72.10%	3.95	3.95	未进入负面清单	否	无	3.06%
3637	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV张红线海棠村徐家沟（2019年新增）	200	16.63%	126.74	126.74	未进入负面清单	否	无	2.57%
3638	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	125万镇线	小平房七八组机井	50	44.82%	17.59	17.59	未进入负面清单	否	无	4.01%
3639	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	125万镇线	小南沟外	100	60.42%	19.58	19.58	未进入负面清单	否	无	4.73%
3640	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV张红线七家东光伏变压器	200	38.46%	83.08	83.08	未进入负面清单	否	无	5.00%
3641	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	惠家沟分容（兴通养殖小微）	100	42.09%	37.91	37.91	未进入负面清单	否	无	2.02%
3642	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线下牦牛营子变压器（2018年农网升级改造）	200	15.04%	129.92	129.92	未进入负面清单	否	无	1.22%
3643	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线三元井村三元井北组（2019年新增）	200	57.82%	44.36	44.36	未进入负面清单	否	无	1.41%
3644	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线三元井村西大坡（2019年新增）	200	37.69%	84.62	84.62	未进入负面清单	否	无	2.08%
3645	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	兴隆山组（利旧）1	50	42.36%	18.82	18.82	未进入负面清单	否	无	4.83%
3646	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线王福店村富山王福店南（2019年新增）	200	52.26%	55.48	55.48	未进入负面清单	否	无	2.13%
3647	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV张红线海棠村南庙中（2019年新增）	200	15.41%	129.18	129.18	未进入负面清单	否	无	2.41%
3648	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV张红线海棠村老窑（2019贫困县	200	30.60%	98.80	98.80	未进入负面清单	否	无	2.13%
3649	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	107石金线	10kV石金线上苇子沟分容变压器	100	48.92%	31.08	31.08	未进入负面清单	否	无	3.86%
3650	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10KV罗福沟线沟外组台区机井	50	12.96%	33.52	33.52	未进入负面清单	否	无	3.60%

3651	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	方丈子	80	35.60%	35.52	35.52	未进入负面清单	否	无	4.09%
3652	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线杨杖子4号棚变压器	80	10.52%	55.58	55.58	未进入负面清单	否	无	2.43%
3653	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10KV罗福沟线罗二组台区机井	50	50.65%	14.68	14.68	未进入负面清单	否	无	2.32%
3654	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线杨杖子大棚变压器	80	64.62%	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	1.39%
3655	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线南山洼村台区变压器（2018年农网升级改造）	400	37.81%	168.76	168.76	未进入负面清单	否	无	4.49%
3656	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	107石金线	10kV石金线上石金变压器	50	49.01%	15.50	15.50	未进入负面清单	否	无	4.16%
3657	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10kV罗福沟线罗福沟7号台区机井（2017新增）	50	24.93%	27.54	27.54	未进入负面清单	否	无	2.66%
3658	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	沟东变压器	50	15.26%	32.37	32.37	未进入负面清单	否	无	4.43%
3659	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	东小房申（利旧）1	50	49.55%	15.23	15.23	未进入负面清单	否	无	2.31%
3660	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10KV罗福沟线方杖子台区机井	50	10.92%	34.54	34.54	未进入负面清单	否	无	2.67%
3661	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10kV罗福沟线于杖子村石佛沟（2019年新增）	200	57.34%	45.32	45.32	未进入负面清单	否	无	1.46%
3662	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	祁营子线过河沟大井	80	51.22%	23.02	23.02	未进入负面清单	否	无	4.61%
3663	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	125万镇线	小南沟里	50	29.99%	25.01	25.01	未进入负面清单	否	无	4.62%
3664	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	125万镇线	平房铁矿	100	56.89%	23.11	23.11	未进入负面清单	否	无	1.45%
3665	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	125万镇线	养殖小区	50	21.25%	29.38	29.38	未进入负面清单	否	无	3.10%
3666	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	英水杖子	50	14.50%	32.75	32.75	未进入负面清单	否	无	2.36%
3667	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	125万镇线	小平房线平安地二三组台区机井	100	13.46%	66.54	66.54	未进入负面清单	否	无	1.90%
3668	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线杨杖子村祁营子分容2（2019贫困县	100	25.71%	54.29	54.29	未进入负面清单	否	无	1.67%
3669	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10kV罗福沟线政府中心村	200	64.47%	31.06	31.06	未进入负面清单	否	无	1.63%
3670	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10kV罗福沟线罗福沟8号台区机井（2017新增）	50	51.60%	14.20	14.20	未进入负面清单	否	无	4.40%

3671	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10KV罗福沟线沟东组台区机井	50	32.84%	23.58	23.58	未进入负面清单	否	无	3.75%
3672	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	罗福沟线罗一组（2020贫困县	200	22.25%	115.50	115.50	未进入负面清单	否	无	1.96%
3673	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	罗福沟祥润农业（小微）	400	37.56%	169.76	169.76	未进入负面清单	否	无	4.87%
3674	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	汤土沟沟西	50	30.87%	24.57	24.57	未进入负面清单	否	无	2.34%
3675	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10kv罗福沟线新窝铺村化窝铺（2019年新增）	100	44.25%	35.75	35.75	未进入负面清单	否	无	3.26%
3676	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	许窝铺	50	12.28%	33.86	33.86	未进入负面清单	否	无	4.48%
3677	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	未窝铺	20	45.52%	6.90	6.90	未进入负面清单	否	无	2.77%
3678	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	东沟里	30	44.68%	10.60	10.60	未进入负面清单	否	无	1.45%
3679	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	老窑	50	19.54%	30.23	30.23	未进入负面清单	否	无	3.72%
3680	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10KV罗福沟线罗一组台区机井	200	20.24%	119.52	119.52	未进入负面清单	否	无	4.35%
3681	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	10kv祁营子线杨杖子2号棚变压器	50	23.62%	28.19	28.19	未进入负面清单	否	无	2.52%
3682	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	10kv祁营子线杨杖子3号棚变压器	80	37.15%	34.28	34.28	未进入负面清单	否	无	3.43%
3683	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10KV罗福沟线罗福沟5号台区机井（2017新增）	50	41.05%	19.48	19.48	未进入负面清单	否	无	4.11%
3684	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	沟外变压器	250	30.94%	122.65	122.65	未进入负面清单	否	无	4.35%
3685	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	郭窝铺	50	29.82%	25.09	25.09	未进入负面清单	否	无	4.52%
3686	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10KV罗福沟线水泉组台区机井	50	10.82%	34.59	34.59	未进入负面清单	否	无	4.47%
3687	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	土窑子	80	33.29%	37.37	37.37	未进入负面清单	否	无	1.78%
3688	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	四份	80	46.71%	26.63	26.63	未进入负面清单	否	无	3.02%
3689	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	七道弯子	80	39.10%	32.72	32.72	未进入负面清单	否	无	2.48%
3690	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10kv罗福沟线罗三组中心村变压器	200	55.70%	48.60	48.60	未进入负面清单	否	无	3.05%
3691	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10KV罗福沟线新窝铺组台区机井	50	46.74%	16.63	16.63	未进入负面清单	否	无	1.16%

3692	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	罗福沟线沟里（利旧）1	50	31.54%	24.23	24.23	未进入负面清单	否	无	3.68%
3693	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10kV罗福沟线罗福沟6号台区机井（2017新增）	50	27.71%	26.15	26.15	未进入负面清单	否	无	1.79%
3694	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线涝泥塘子新村变压器	80	25.24%	43.81	43.81	未进入负面清单	否	无	4.34%
3695	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线许家沟变压器	50	51.56%	14.22	14.22	未进入负面清单	否	无	1.25%
3696	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线红石板2#大棚变压器	80	25.47%	43.62	43.62	未进入负面清单	否	无	2.63%
3697	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线涝泥塘子村富山小榆沟（2019年新增）	200	46.80%	66.40	66.40	未进入负面清单	否	无	1.28%
3698	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线蔬菜小区变压器	80	13.75%	53.00	53.00	未进入负面清单	否	无	3.99%
3699	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	222富山线	富山线涝泥塘子东组变压器	200	42.97%	74.06	74.06	未进入负面清单	否	无	2.20%
3700	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线双庙南变压器	80	35.97%	35.22	35.22	未进入负面清单	否	无	5.00%
3701	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线六0五综合变压器	50	23.31%	28.35	28.35	未进入负面清单	否	无	3.01%
3702	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线红石板1#大棚变压器	80	10.86%	55.31	55.31	未进入负面清单	否	无	4.51%
3703	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线水泉沟变压器	50	58.04%	10.98	10.98	未进入负面清单	否	无	3.65%
3704	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富山线涝泥塘子村药王庙分容（2019贫困县	100	35.06%	44.94	44.94	未进入负面清单	否	无	3.25%
3705	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线红石板村双北（2019贫困县	200	59.53%	40.94	40.94	未进入负面清单	否	无	3.63%
3706	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线嘎巴沟变压器	50	55.23%	12.39	12.39	未进入负面清单	否	无	2.70%
3707	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线张福店村张福店五六组（2019贫困县	200	22.57%	114.86	114.86	未进入负面清单	否	无	3.74%
3708	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线王富店村和陆沟（2019贫困县	200	52.82%	54.36	54.36	未进入负面清单	否	无	4.15%
3709	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线涝泥塘子1#大棚变压器	80	59.29%	16.57	16.57	未进入负面清单	否	无	3.58%
3710	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	10kV章吉线章吉村三家店（2019年新增）	200	21.96%	116.08	116.08	未进入负面清单	否	无	3.65%
3711	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	毕杖子大棚井2（利旧）	80	48.06%	25.55	25.55	未进入负面清单	否	无	1.52%
3712	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	10kV乔子沟变压器	50	49.51%	15.25	15.25	未进入负面清单	否	无	1.80%

3713	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	10kV北梁变压器	50	34.78%	22.61	22.61	未进入负面清单	否	无	1.96%
3714	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	套东	50	32.27%	23.87	23.87	未进入负面清单	否	无	1.12%
3715	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	北梁小区变压器（利旧）1	50	13.78%	33.11	33.11	未进入负面清单	否	无	3.79%
3716	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	10kV康家卧铺变压器	30	13.29%	20.01	20.01	未进入负面清单	否	无	4.72%
3717	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	毕四组	50	59.05%	10.48	10.48	未进入负面清单	否	无	4.69%
3718	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	曲建伟蛋鸡养殖场（小微）	100	28.54%	51.46	51.46	未进入负面清单	否	无	3.61%
3719	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	10kV章吉线康家村双庙（2019年新增）	200	42.85%	74.30	74.30	未进入负面清单	否	无	4.81%
3720	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	10kV董家卧铺变压器	50	13.03%	33.49	33.49	未进入负面清单	否	无	4.89%
3721	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	225向阳线	三道沟六组	200	37.53%	84.94	84.94	未进入负面清单	否	无	2.91%
3722	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东线	10KV三家东线五家2组南井台区机井	50	40.67%	19.67	19.67	未进入负面清单	否	无	4.22%
3723	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东线	10kV三家东线三家村五家四组（2019年新增）	160	13.89%	105.78	105.78	未进入负面清单	否	无	3.42%
3724	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	歪山南	80	48.20%	25.44	25.44	未进入负面清单	否	无	2.79%
3725	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	220义成功线	10kV义成功线一棵树村一棵树八组（2019年新增）	200	33.69%	92.62	92.62	未进入负面清单	否	无	4.77%
3726	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	223营霍线	霍家地二组	50	56.68%	11.66	11.66	未进入负面清单	否	无	1.18%
3727	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	120张家营子线	张家营子线康家八组台区机井	50	43.58%	18.21	18.21	未进入负面清单	否	无	1.68%
3728	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV田家前英子变压器	80	48.71%	25.03	25.03	未进入负面清单	否	无	2.08%
3729	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV张红线红卫村四支西（2019年新增）	200	46.91%	66.18	66.18	未进入负面清单	否	无	1.31%
3730	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官三组000	100	47.25%	32.75	32.75	未进入负面清单	否	无	1.39%
3731	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	奎德素北山村尹沟子变压器（工）	200	53.56%	52.88	52.88	未进入负面清单	否	无	3.67%
3732	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线大窝铺12组台区机井	50	28.79%	25.61	25.61	未进入负面清单	否	无	2.65%
3733	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10kV土木线大三家5组台区机井	50	27.48%	26.26	26.26	未进入负面清单	否	无	1.34%

3734	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德索线	10kV奎德索线奎德素8组台区机井	50	40.59%	19.71	19.71	未进入负面清单	否	无	3.80%
3735	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线奎德素南街分容中心村	200	14.70%	130.60	130.60	未进入负面清单	否	无	3.28%
3736	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线下湾子村1号台区机井（2017新增）	50	14.03%	32.99	32.99	未进入负面清单	否	无	2.41%
3737	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线塔子	50	26.16%	26.92	26.92	未进入负面清单	否	无	2.50%
3738	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	10kV北山线吉横沟变压器（2018年农网升级改造）	100	29.09%	50.91	50.91	未进入负面清单	否	无	3.30%
3739	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德索线	10kV奎德索线河南2组台区机井柱上变压器	50	33.82%	23.09	23.09	未进入负面清单	否	无	2.58%
3740	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素大窝铺	160	38.80%	65.92	65.92	未进入负面清单	否	无	3.36%
3741	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	南洼变压器	50	18.20%	30.90	30.90	未进入负面清单	否	无	2.39%
3742	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV张红线海棠村1号台区机井（2017新增）	50	17.43%	31.29	31.29	未进入负面清单	否	无	2.87%
3743	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	224迎风线	10kV迎风线张家营子八组井1台区机井	50	21.95%	29.03	29.03	未进入负面清单	否	无	1.36%
3744	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	10kV北山线卧虎沟增容变压器（2018年农网升级改造）	50	37.51%	21.25	21.25	未进入负面清单	否	无	2.35%
3745	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	双生组（利旧）1	50	41.73%	19.14	19.14	未进入负面清单	否	无	2.16%
3746	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	224迎风线	10kV迎风线化石村张杖子（2019年新增）	200	37.33%	85.34	85.34	未进入负面清单	否	无	4.45%
3747	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	10kV北山线卧虎沟变压器（2018年农网升级改造）	100	36.72%	43.28	43.28	未进入负面清单	否	无	1.05%
3748	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	南菜园子西组	100	31.34%	48.66	48.66	未进入负面清单	否	无	4.55%
3749	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	224迎风线	二道沟变压器（利旧）1	100	20.64%	59.36	59.36	未进入负面清单	否	无	2.08%
3750	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	哈达乌苏组	50	20.46%	29.77	29.77	未进入负面清单	否	无	3.49%
3751	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	224迎风线	葡萄沟变压器	80	15.52%	51.58	51.58	未进入负面清单	否	无	4.94%
3752	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	10kV北山线北山水泉变压器（2018年农网升级改造）	100	20.03%	59.97	59.97	未进入负面清单	否	无	2.43%
3753	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	224迎风线	张杖子沟里	100	55.69%	24.31	24.31	未进入负面清单	否	无	2.47%

3754	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	10kV北山线西房申变压器 (2018年农网升级改造)	400	50.01%	119.96	119.96	未进入负面清单	否	无	3.50%
3755	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	张家湾蔬菜大棚	80	28.85%	40.92	40.92	未进入负面清单	否	无	4.76%
3756	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	孤家蔬菜大棚变压器	80	55.76%	19.39	19.39	未进入负面清单	否	无	3.33%
3757	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	东北沟变压器	30	34.38%	13.69	13.69	未进入负面清单	否	无	2.31%
3758	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	青峰山张家湾变压器(工)	100	36.00%	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	3.67%
3759	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	117大井线	10kV大井线宋家湾养羊小区 变压器	80	58.72%	17.02	17.02	未进入负面清单	否	无	1.98%
3760	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	三合号大棚井变压器	50	54.27%	12.87	12.87	未进入负面清单	否	无	2.42%
3761	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素一棵树	50	27.67%	26.17	26.17	未进入负面清单	否	无	1.47%
3762	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	长皋变压器	100	23.00%	57.00	57.00	未进入负面清单	否	无	3.26%
3763	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线双丰村2号台区 机井(2017新增)	50	33.42%	23.29	23.29	未进入负面清单	否	无	3.22%
3764	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	奎德素北山于台子	100	42.10%	37.90	37.90	未进入负面清单	否	无	3.38%
3765	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	哈魏家沟	50	47.17%	16.42	16.42	未进入负面清单	否	无	3.59%
3766	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	长皋北沟变压器	30	50.17%	8.95	8.95	未进入负面清单	否	无	1.32%
3767	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	长皋北沟小区变压器	50	41.60%	19.20	19.20	未进入负面清单	否	无	3.07%
3768	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10kV土木线土木村奎德素五 家东队(2019年新增)	200	39.24%	81.52	81.52	未进入负面清单	否	无	2.84%
3769	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线奎德素3组台区机 井	50	18.41%	30.80	30.80	未进入负面清单	否	无	2.03%
3770	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线朱家窝铺村朱 窝铺增容	400	54.21%	103.16	103.16	未进入负面清单	否	无	3.76%
3771	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV石板沟南组变压器	30	30.74%	14.78	14.78	未进入负面清单	否	无	3.05%
3772	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV三元井线深井政府中心 村	100	24.61%	55.39	55.39	未进入负面清单	否	无	1.30%
3773	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	前营子八组	100	39.12%	40.88	40.88	未进入负面清单	否	无	3.78%
3774	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	前营子二组2	30	59.17%	6.25	6.25	未进入负面清单	否	无	2.11%

3775	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	10kV榆树林西线前营子三组光伏变压器	200	28.29%	103.42	103.42	未进入负面清单	否	无	1.29%
3776	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	10kV榆树林西线南沟西组光伏变压器	100	15.24%	64.76	64.76	未进入负面清单	否	无	1.61%
3777	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线档子地台区机井-	100	26.83%	53.17	53.17	未进入负面清单	否	无	1.76%
3778	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古索线	博古索线博古素8组台区机井	50	48.09%	15.96	15.96	未进入负面清单	否	无	4.38%
3779	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	乃林皋东	50	34.35%	22.83	22.83	未进入负面清单	否	无	1.47%
3780	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线仓子村仓子兴垦秀域（2019年新增）	200	44.73%	70.54	70.54	未进入负面清单	否	无	4.34%
3781	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古索线	博古索线博古素二组台区机井	50	14.90%	32.55	32.55	未进入负面清单	否	无	2.21%
3782	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古索线	石匠沟六队	50	40.33%	19.84	19.84	未进入负面清单	否	无	2.09%
3783	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古索线	五十家子沟里	30	94.85%	-4.46	-4.46	未进入负面清单	否	无	12.52%
3784	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古索线	10kV博古索线博古素一组台区机井	50	19.65%	30.18	30.18	未进入负面清单	否	无	4.04%
3785	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古索线	10kV博古索线五十家子村石匠沟七队（2019年新增）	200	25.21%	109.58	109.58	未进入负面清单	否	无	2.94%
3786	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古索线	沟外小区	50	40.23%	19.89	19.89	未进入负面清单	否	无	3.28%
3787	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	郎营子五队	100	45.60%	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	3.77%
3788	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	房身外	80	49.19%	24.65	24.65	未进入负面清单	否	无	3.22%
3789	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线哈通沟变压器（2018年农网升级改造）	100	53.63%	26.37	26.37	未进入负面清单	否	无	3.68%
3790	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	116官政线	小一组	100	16.40%	63.60	63.60	未进入负面清单	否	无	4.06%
3791	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	10kV老官地线马架子村马六组（2019年新增）	200	40.77%	78.46	78.46	未进入负面清单	否	无	1.82%
3792	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	112官三联线	小三组	400	26.42%	214.32	214.32	未进入负面清单	否	无	2.55%
3793	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素嘎海沟（陆佰生小微）	400	58.65%	85.40	85.40	未进入负面清单	否	无	4.31%
3794	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	马二组	200	23.49%	113.02	113.02	未进入负面清单	否	无	4.89%

3795	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线兴隆地村新城地（2019年新增）	100	51.38%	28.62	28.62	未进入负面清单	否	无	4.58%
3796	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10千伏仓子线碾子沟西（2019贫困县	100	11.53%	68.47	68.47	未进入负面清单	否	无	3.60%
3797	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	马三组	100	51.21%	28.79	28.79	未进入负面清单	否	无	1.78%
3798	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	10kV老官地线老一组光伏变压器	400	45.36%	138.56	138.56	未进入负面清单	否	无	1.30%
3799	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线兴隆地村王太子（2019年新增）	200	20.05%	119.90	119.90	未进入负面清单	否	无	4.39%
3800	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	前营子二组1	30	41.77%	11.47	11.47	未进入负面清单	否	无	4.37%
3801	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东线	三家4.5组综合	200	53.11%	53.78	53.78	未进入负面清单	否	无	4.27%
3802	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东线	10kV三家东线三家六组变压器（2018年农网升级改造）	200	18.05%	123.90	123.90	未进入负面清单	否	无	2.40%
3803	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线兴隆地村闹阳沟（2019年新增）	200	31.36%	97.28	97.28	未进入负面清单	否	无	2.69%
3804	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线碾子沟东变压器（2018年农网升级改造）	100	10.42%	69.58	69.58	未进入负面清单	否	无	1.65%
3805	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	小塘镇政府设施农业新城二组大棚（专改公）	80	38.00%	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	3.83%
3806	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	218热水线	军兵养殖（小微）	100	33.01%	46.99	46.99	未进入负面清单	否	无	2.68%
3807	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV歪脖山大棚4变压器	80	47.75%	25.80	25.80	未进入负面清单	否	无	3.31%
3808	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	南菜园子东组（利旧）	50	27.01%	26.50	26.50	未进入负面清单	否	无	3.47%
3809	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线金钩2号台区机井（2017新增）	50	51.99%	14.01	14.01	未进入负面清单	否	无	4.37%
3810	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV歪脖山大棚1变压器	80	17.20%	50.24	50.24	未进入负面清单	否	无	1.36%
3811	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV海棠大棚1变压器	80	37.35%	34.12	34.12	未进入负面清单	否	无	3.19%
3812	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	孟中组	30	16.98%	18.91	18.91	未进入负面清单	否	无	2.88%
3813	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	张家营子歪脖山大棚井	50	42.08%	18.96	18.96	未进入负面清单	否	无	1.97%
3814	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV张红线海棠村老窑分容（2019贫困县	50	22.09%	28.96	28.96	未进入负面清单	否	无	1.63%

3815	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	220义成功线	10kV义成功线一棵树二组变压器（2018年农网升级改造）	100	20.80%	59.20	59.20	未进入负面清单	否	无	2.52%
3816	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	孟窝铺	50	46.67%	16.67	16.67	未进入负面清单	否	无	2.19%
3817	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	三家1	50	39.68%	20.16	20.16	未进入负面清单	否	无	2.74%
3818	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV歪脖山大棚2变压器	80	52.27%	22.18	22.18	未进入负面清单	否	无	1.70%
3819	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV张红线海棠村南庙西（2019年新增）	200	59.13%	41.74	41.74	未进入负面清单	否	无	1.19%
3820	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官一组	100	36.53%	43.47	43.47	未进入负面清单	否	无	1.85%
3821	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV王占友综合变压器	50	41.07%	19.47	19.47	未进入负面清单	否	无	4.00%
3822	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV示范园二变压器	50	64.98%	7.51	7.51	未进入负面清单	否	无	4.95%
3823	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV勿兰八组变压器	50	41.06%	19.47	19.47	未进入负面清单	否	无	3.30%
3824	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	张红线南庙西台区机井	50	30.90%	24.55	24.55	未进入负面清单	否	无	2.77%
3825	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV示范园4变压器	80	18.76%	48.99	48.99	未进入负面清单	否	无	3.98%
3826	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV张红线10kV海棠大棚2变压器	80	36.09%	35.13	35.13	未进入负面清单	否	无	1.39%
3827	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	四支中	50	17.63%	31.19	31.19	未进入负面清单	否	无	2.65%
3828	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官二组	50	44.12%	17.94	17.94	未进入负面清单	否	无	1.69%
3829	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	220义成功线	10kV义成功线房申新井台区机井	50	40.43%	19.79	19.79	未进入负面清单	否	无	3.62%
3830	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	南沟村	80	18.22%	49.42	49.42	未进入负面清单	否	无	1.92%
3831	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	南沟三组（利旧）	30	35.57%	13.33	13.33	未进入负面清单	否	无	2.28%
3832	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	七西组	30	53.67%	7.90	7.90	未进入负面清单	否	无	1.71%
3833	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	高宇	100	44.71%	35.29	35.29	未进入负面清单	否	无	4.66%
3834	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	125万镇线	平安地	315	46.19%	106.50	106.50	未进入负面清单	否	无	2.03%

3835	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	南沟六组	20	29.63%	10.07	10.07	未进入负面清单	否	无	4.32%
3836	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	南庙东	50	47.78%	16.11	16.11	未进入负面清单	否	无	3.08%
3837	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	南沟东组	80	25.01%	43.99	43.99	未进入负面清单	否	无	3.87%
3838	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV东窑组变压器	50	67.73%	6.14	6.14	未进入负面清单	否	无	1.91%
3839	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	张红线南菜园子东台区机井	50	25.80%	27.10	27.10	未进入负面清单	否	无	3.33%
3840	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	田家二三组分容	50	15.53%	32.24	32.24	未进入负面清单	否	无	4.24%
3841	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官六组分	50	27.44%	26.28	26.28	未进入负面清单	否	无	1.90%
3842	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官九组	30	61.38%	5.59	5.59	未进入负面清单	否	无	4.99%
3843	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	10kV榆树林子西线前营子七组分容	200	59.61%	40.78	40.78	未进入负面清单	否	无	1.67%
3844	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官八组1	50	57.71%	11.15	11.15	未进入负面清单	否	无	2.99%
3845	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	10kV榆树林西线中官村中官四组2（2019年新增）	200	55.62%	48.76	48.76	未进入负面清单	否	无	3.98%
3846	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官四组1	50	46.14%	16.93	16.93	未进入负面清单	否	无	2.14%
3847	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	树底下四组2	400	13.14%	267.44	267.44	未进入负面清单	否	无	1.77%
3848	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	123合达线	赵窝铺大棚2	50	40.96%	19.52	19.52	未进入负面清单	否	无	3.48%
3849	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	123合达线	马架子一组	50	46.21%	16.90	16.90	未进入负面清单	否	无	3.23%
3850	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	113叶新甲线	昊鑫电气成套设备有限公司（小微）	200	21.97%	116.06	116.06	未进入负面清单	否	无	4.47%
3851	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	222万园线	10kV黑山线大板沟村韩胡沟（2019年新增）	200	53.32%	53.36	53.36	未进入负面清单	否	无	2.47%
3852	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	222万园线	李艳军养殖（小微）	200	41.61%	76.78	76.78	未进入负面清单	否	无	4.35%
3853	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	树下三组	200	50.89%	58.22	58.22	未进入负面清单	否	无	4.79%
3854	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线王福店村富山王福店二六七组（2019年新增）	400	11.02%	275.92	275.92	未进入负面清单	否	无	4.49%

3855	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	马场新北变压器（工）	200	48.25%	63.50	63.50	未进入负面清单	否	无	1.99%
3856	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10kV罗福沟线梨树沟	50	37.18%	21.41	21.41	未进入负面清单	否	无	2.43%
3857	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线杨杖子村祁营子分容1（2019贫困县	200	57.69%	44.62	44.62	未进入负面清单	否	无	2.44%
3858	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线刘家沟变压器	50	49.64%	15.18	15.18	未进入负面清单	否	无	3.16%
3859	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	125万镇线	下弯子	160	52.71%	43.66	43.66	未进入负面清单	否	无	3.47%
3860	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线杨杖子村富山上周杖子（2019年新增）	200	13.16%	133.68	133.68	未进入负面清单	否	无	2.25%
3861	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	下小房申西（23能效）	200	42.45%	75.10	75.10	未进入负面清单	否	无	1.13%
3862	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	107石金线	10kV石金线下石金变压器	160	14.41%	104.94	104.94	未进入负面清单	否	无	1.76%
3863	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	于杖子东	50	45.58%	17.21	17.21	未进入负面清单	否	无	3.59%
3864	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	于杖子西	50	30.83%	24.59	24.59	未进入负面清单	否	无	2.51%
3865	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线杨杖子村祁营子（2019贫困县	100	26.11%	53.89	53.89	未进入负面清单	否	无	4.12%
3866	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	平房店	200	45.98%	68.04	68.04	未进入负面清单	否	无	3.98%
3867	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10kV罗福沟线罗福沟村水泉（2019年新增）	200	34.87%	90.26	90.26	未进入负面清单	否	无	4.33%
3868	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	罗福沟罗二组变压器（工）	200	47.90%	64.20	64.20	未进入负面清单	否	无	1.20%
3869	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	太合龙	50	69.90%	5.05	5.05	未进入负面清单	否	无	4.65%
3870	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	10kV罗福沟线于杖子村罗烧锅（2019贫困县	200	11.25%	137.50	137.50	未进入负面清单	否	无	2.64%
3871	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线红石板村红石板东西（2019贫困县	200	32.18%	95.64	95.64	未进入负面清单	否	无	3.30%
3872	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线王福店村富山王福店北（2019年新增）	200	36.51%	86.98	86.98	未进入负面清单	否	无	4.12%
3873	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线红石板村富山红石板南北（2019年新增）	200	27.73%	104.54	104.54	未进入负面清单	否	无	3.84%
3874	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线红石板村岔里（2019贫困县	200	53.92%	52.16	52.16	未进入负面清单	否	无	3.80%

3875	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10千伏富西线岔南（2019贫困县	200	45.86%	68.28	68.28	未进入负面清单	否	无	1.47%
3876	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10千伏富西线张福店五六组分容（2019贫困县	100	15.08%	64.92	64.92	未进入负面清单	否	无	2.55%
3877	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10千伏富西线红石板村双北分容（2019贫困县	100	58.29%	21.71	21.71	未进入负面清单	否	无	2.79%
3878	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官五组	160	57.17%	36.53	36.53	未进入负面清单	否	无	4.96%
3879	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富山线涝泥塘子村药王庙（2019贫困县	200	39.57%	80.86	80.86	未进入负面清单	否	无	2.33%
3880	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	10kV章吉线康家村大四家子东（2019年新增）	200	51.73%	56.54	56.54	未进入负面清单	否	无	1.64%
3881	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	10kV章吉线康家村小四家子（2019年新增）	200	12.35%	135.30	135.30	未进入负面清单	否	无	3.45%
3882	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官八组2	50	57.78%	11.11	11.11	未进入负面清单	否	无	2.24%
3883	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线毕一二组光伏变压器	400	46.20%	135.20	135.20	未进入负面清单	否	无	4.50%
3884	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	10kV章吉线深井章吉村分容	200	35.60%	88.80	88.80	未进入负面清单	否	无	2.23%
3885	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	10kV章吉线康家村套苏哈拉西（2019年新增）	200	12.56%	134.88	134.88	未进入负面清单	否	无	2.11%
3886	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	10kV章吉线康家村九局子（2019年新增）	200	51.44%	57.12	57.12	未进入负面清单	否	无	1.96%
3887	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	128万兴线	二中	200	22.31%	115.38	115.38	未进入负面清单	否	无	1.39%
3888	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东线	平安地2组	200	41.03%	77.94	77.94	未进入负面清单	否	无	1.98%
3889	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东线	三家东线三家1.8组（2020贫困县	400	33.12%	187.52	187.52	未进入负面清单	否	无	3.37%
3890	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	10千伏上店线上店3组（2019贫困县	400	46.23%	135.08	135.08	未进入负面清单	否	无	1.06%
3891	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	10千伏上店线上店1.2组（2019贫困县	200	45.96%	68.08	68.08	未进入负面清单	否	无	1.12%
3892	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	120张家营子线	10kV迎风线迎风梁中心村	200	15.49%	129.02	129.02	未进入负面清单	否	无	4.82%
3893	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	马场西组2大棚	80	19.22%	48.62	48.62	未进入负面清单	否	无	4.67%
3894	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	羊一组	50	26.51%	26.75	26.75	未进入负面清单	否	无	1.07%
3895	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德索线	10kV奎德索线北山村北山村南台子（2019年新增）	100	33.85%	46.15	46.15	未进入负面清单	否	无	2.49%

3896	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	老官地线老官地一组台区机井	50	45.85%	17.08	17.08	未进入负面清单	否	无	3.61%
3897	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	10kV老官地线达拉甲村3号台区机井（2017新增）	50	58.11%	10.95	10.95	未进入负面清单	否	无	3.54%
3898	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	奎德素北山村河东	50	56.48%	11.76	11.76	未进入负面清单	否	无	4.86%
3899	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	奎德素西山村西河湾	80	45.60%	27.52	27.52	未进入负面清单	否	无	1.33%
3900	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10千伏土木线土木村东五家（2019贫困县）	200	49.48%	61.04	61.04	未进入负面清单	否	无	2.60%
3901	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	815建古线	10kV建古线建平村西2（2019年新增）	400	34.11%	183.56	183.56	未进入负面清单	否	无	1.96%
3902	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	10kV北山线五彩沟变压器（2018年农网升级改造）	100	56.73%	23.27	23.27	未进入负面清单	否	无	2.90%
3903	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	10kV北山线东沟变压器（2018年农网升级改造）	50	46.78%	16.61	16.61	未进入负面清单	否	无	3.71%
3904	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	10kV北山线西沟变压器（2018年农网升级改造）	50	24.20%	27.90	27.90	未进入负面清单	否	无	3.09%
3905	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10千伏土木线五家村北沟分容（2019贫困县）	200	31.37%	97.26	97.26	未进入负面清单	否	无	1.94%
3906	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	奎德素北山谢窝铺	100	49.95%	30.05	30.05	未进入负面清单	否	无	4.25%
3907	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线奎德素南街中心村	200	47.65%	64.70	64.70	未进入负面清单	否	无	3.21%
3908	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10kV土木线河北村河北宝（2019年新增）	80	49.83%	24.14	24.14	未进入负面清单	否	无	3.73%
3909	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	10kV北山线于家村烧锅底（2019年新增）	200	42.19%	75.62	75.62	未进入负面清单	否	无	3.58%
3910	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	10kV北山线吉横沟分容变压器（2018年农网升级改造）	100	34.38%	45.62	45.62	未进入负面清单	否	无	1.44%
3911	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10kV土木线土木村奎德素上土木（2019年新增）	400	32.31%	190.76	190.76	未进入负面清单	否	无	3.40%
3912	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线小奎德素九组中心村变压器	160	15.94%	102.50	102.50	未进入负面清单	否	无	4.19%
3913	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	于家	30	62.58%	5.23	5.23	未进入负面清单	否	无	1.35%
3914	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	张红线马营子（2020贫困县）	200	50.66%	58.68	58.68	未进入负面清单	否	无	4.06%
3915	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	中沟（利旧）1	50	39.53%	20.24	20.24	未进入负面清单	否	无	2.47%

3916	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	张七组	30	50.53%	8.84	8.84	未进入负面清单	否	无	3.72%
3917	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	奎德素北山村东山	80	38.12%	33.50	33.50	未进入负面清单	否	无	4.81%
3918	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线哈双丰一组光伏变压器	400	57.55%	89.80	89.80	未进入负面清单	否	无	4.49%
3919	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线双丰村哈双丰二组（2019年新增）	400	58.30%	86.80	86.80	未进入负面清单	否	无	3.06%
3920	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	北台子变压器	100	48.54%	31.46	31.46	未进入负面清单	否	无	1.46%
3921	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	117大井线	10kV大井线薛家沟变压器	100	24.73%	55.27	55.27	未进入负面清单	否	无	4.54%
3922	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	长皋西变压器	100	54.93%	25.07	25.07	未进入负面清单	否	无	4.82%
3923	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	榆树林西线前营子村五组（2020贫困县）	200	32.35%	95.30	95.30	未进入负面清单	否	无	3.36%
3924	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素邹家炉	200	31.93%	96.14	96.14	未进入负面清单	否	无	3.89%
3925	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	公安局(镇干)	400	33.74%	185.04	185.04	未进入负面清单	否	无	4.58%
3926	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	116青沙线	西北沟	100	33.88%	46.12	46.12	未进入负面清单	否	无	4.00%
3927	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线百倾地小区变压器（2018年农网升级改造）	50	54.66%	12.67	12.67	未进入负面清单	否	无	2.11%
3928	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV三元井线深井村下杖子（2019年新增）	200	47.20%	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	4.69%
3929	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线西岗村郎营子一队（2019年新增）	250	25.94%	135.15	135.15	未进入负面清单	否	无	1.71%
3930	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	10kV马场南线前道台区机井（2017新增）	50	44.35%	17.83	17.83	未进入负面清单	否	无	3.15%
3931	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	代家店	30	59.23%	6.23	6.23	未进入负面清单	否	无	2.07%
3932	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	敖包山	50	52.75%	13.63	13.63	未进入负面清单	否	无	4.28%
3933	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	10kV马场南线兴隆沟村榆树林子（2019年新增）	200	24.04%	111.92	111.92	未进入负面清单	否	无	3.17%
3934	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	10kV马场南线三家	200	55.60%	48.80	48.80	未进入负面清单	否	无	4.45%
3935	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	郎营子四队（利旧）1	100	14.40%	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	1.91%

3936	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线仓子村仓子十二队（2019年新增）	200	58.83%	42.34	42.34	未进入负面清单	否	无	4.30%
3937	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	10kV马场南线勿台沟	50	54.44%	12.78	12.78	未进入负面清单	否	无	2.06%
3938	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	五十家子沟外	200	54.30%	51.40	51.40	未进入负面清单	否	无	1.51%
3939	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线仓子五队十一队光伏变压器	400	29.92%	200.32	200.32	未进入负面清单	否	无	3.77%
3940	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	10KV马场南线西荒组1台区机井	50	26.55%	26.73	26.73	未进入负面清单	否	无	1.12%
3941	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	北山西	20	27.27%	10.55	10.55	未进入负面清单	否	无	3.77%
3942	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	姚窝铺	30	38.10%	12.57	12.57	未进入负面清单	否	无	2.75%
3943	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	下洼	20	57.44%	4.51	4.51	未进入负面清单	否	无	2.85%
3944	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	上乃林	50	24.14%	27.93	27.93	未进入负面清单	否	无	3.76%
3945	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	后窑	80	26.12%	43.10	43.10	未进入负面清单	否	无	2.04%
3946	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	10kV马场南线龙头村龙头营子（2019年新增）	400	46.06%	135.76	135.76	未进入负面清单	否	无	2.90%
3947	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	三合龙	30	17.52%	18.74	18.74	未进入负面清单	否	无	1.63%
3948	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	新丘大棚分容	30	23.21%	17.04	17.04	未进入负面清单	否	无	2.82%
3949	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	榆树林子烤烟小区	80	57.95%	17.64	17.64	未进入负面清单	否	无	3.40%
3950	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	西荒	50	23.86%	28.07	28.07	未进入负面清单	否	无	2.57%
3951	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	老窑西变压器	50	26.07%	26.97	26.97	未进入负面清单	否	无	3.65%
3952	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	北山东	20	42.75%	7.45	7.45	未进入负面清单	否	无	3.16%
3953	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	10KV马场南线榆树林子台区机井	50	50.03%	14.99	14.99	未进入负面清单	否	无	1.20%
3954	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	小插抬	30	13.82%	19.85	19.85	未进入负面清单	否	无	3.71%
3955	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	10kV马场南线马场政府中心村	200	46.41%	67.18	67.18	未进入负面清单	否	无	3.07%
3956	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	赵窝铺	50	47.34%	16.33	16.33	未进入负面清单	否	无	2.11%

3957	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	10KV马场南线西荒2组井机井	50	59.47%	10.27	10.27	未进入负面清单	否	无	3.02%
3958	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	马场西组大棚	80	15.70%	51.44	51.44	未进入负面清单	否	无	1.17%
3959	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东线	三家2.7组	80	12.97%	53.62	53.62	未进入负面清单	否	无	1.06%
3960	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10千伏仓子线碾子沟西分容（2019贫困县	100	33.15%	46.85	46.85	未进入负面清单	否	无	4.71%
3961	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线深井金沟村小北山变压器	50	36.06%	21.97	21.97	未进入负面清单	否	无	2.70%
3962	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	平房养羊小区	50	53.49%	13.26	13.26	未进入负面清单	否	无	1.81%
3963	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	青峰山喇嘛沟外变压器（工）	100	58.95%	21.05	21.05	未进入负面清单	否	无	4.54%
3964	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10千伏四家线南四家村4组综合（2019贫困县	200	12.41%	135.18	135.18	未进入负面清单	否	无	4.96%
3965	国网建平县供电公司	园区66kV变电站	228园文线	大坤兑沟北	100	38.84%	41.16	41.16	未进入负面清单	否	无	3.73%
3966	国网建平县供电公司	园区66kV变电站	228园文线	官坟大棚1	250	41.70%	95.75	95.75	未进入负面清单	否	无	3.82%
3967	国网建平县供电公司	园区66kV变电站	228园文线	官坟二队	250	16.63%	158.43	158.43	未进入负面清单	否	无	1.05%
3968	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	三家供电所	100	26.69%	53.31	53.31	未进入负面清单	否	无	1.00%
3969	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	四家子线南四家7-11组（2020贫困县	400	22.41%	230.36	230.36	未进入负面清单	否	无	4.15%
3970	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10KV四家线五家2组井机井	50	27.75%	26.13	26.13	未进入负面清单	否	无	3.16%
3971	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	七家6组	100	55.15%	24.85	24.85	未进入负面清单	否	无	4.94%
3972	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10KV四家线扫虎沟6组井台区机井	50	18.89%	30.56	30.56	未进入负面清单	否	无	1.28%
3973	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	新爱里小区	100	38.81%	41.19	41.19	未进入负面清单	否	无	3.61%
3974	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家线三家村王子坟1号台区机井（2017新增）	50	42.85%	18.58	18.58	未进入负面清单	否	无	3.68%
3975	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线东升村东升6组（2019年新增）	200	43.37%	73.26	73.26	未进入负面清单	否	无	3.73%
3976	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	南四家果山	20	21.78%	11.64	11.64	未进入负面清单	否	无	4.23%
3977	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	金黄地小区	50	56.19%	11.91	11.91	未进入负面清单	否	无	1.89%

3978	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10KV四家线五家4组井机井	50	39.16%	20.42	20.42	未进入负面清单	否	无	3.09%
3979	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	120张家营子线	迎风南台变压器	50	54.03%	12.99	12.99	未进入负面清单	否	无	4.09%
3980	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	120张家营子线	10kV张家营子线深井示范园0号	100	54.08%	25.92	25.92	未进入负面清单	否	无	4.94%
3981	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10KV四家线扫虎沟1组井台区机井	100	13.21%	66.79	66.79	未进入负面清单	否	无	4.71%
3982	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10KV四家线新乃里3组井台区机井	50	25.76%	27.12	27.12	未进入负面清单	否	无	4.85%
3983	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	10kV马场南线宋窝铺村六合广东（2019年新增）	400	57.29%	90.84	90.84	未进入负面清单	否	无	2.20%
3984	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	蹦蹦营子	50	40.88%	19.56	19.56	未进入负面清单	否	无	1.27%
3985	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山线	烧锅杖子大棚变压器（工）	315	59.73%	63.85	63.85	未进入负面清单	否	无	3.70%
3986	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	10kV建昌沟线独份子沟台区机井（2017新增）	80	13.25%	53.40	53.40	未进入负面清单	否	无	2.23%
3987	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	117大井线	宋家湾南	50	64.16%	7.92	7.92	未进入负面清单	否	无	4.73%
3988	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	建昌沟大棚（利旧）	80	26.16%	43.07	43.07	未进入负面清单	否	无	3.54%
3989	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	10KV建昌沟线仓子大井台区机井	50	21.36%	29.32	29.32	未进入负面清单	否	无	4.77%
3990	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	喇嘛沟南山大棚	80	31.87%	38.50	38.50	未进入负面清单	否	无	3.03%
3991	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	哈西(马场北)	100	26.68%	53.32	53.32	未进入负面清单	否	无	4.55%
3992	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	六合广西（马场南）	50	36.67%	21.67	21.67	未进入负面清单	否	无	4.48%
3993	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	10kV马场南线西梁村西梁西（2019贫困县）	400	11.46%	274.16	274.16	未进入负面清单	否	无	4.82%
3994	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	10kV马场南线宋窝铺村坤兑沟东（2019年新增）	200	47.63%	64.74	64.74	未进入负面清单	否	无	3.63%
3995	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	马圈子	50	36.08%	21.96	21.96	未进入负面清单	否	无	4.43%
3996	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	10kV石脑线长皋台区机井（2017新增）	50	45.62%	17.19	17.19	未进入负面清单	否	无	3.16%
3997	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	兴隆西	80	36.34%	34.93	34.93	未进入负面清单	否	无	1.08%
3998	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	老窑东	100	49.00%	31.00	31.00	未进入负面清单	否	无	1.13%

3999	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	前窑	50	31.28%	24.36	24.36	未进入负面清单	否	无	4.53%
4000	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	10kV石脑线赵家店村张家湾东（2019年新增）	100	41.48%	38.52	38.52	未进入负面清单	否	无	4.42%
4001	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	10kV石脑线高营子台区机井（2017新增）	50	31.90%	24.05	24.05	未进入负面清单	否	无	2.35%
4002	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	南沟门	100	35.79%	44.21	44.21	未进入负面清单	否	无	1.95%
4003	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	10kV马场南线兴隆沟村兴隆东（2019年新增）	250	46.57%	83.58	83.58	未进入负面清单	否	无	4.76%
4004	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山线	青峰山大杖子西变压器（工）	200	38.91%	82.18	82.18	未进入负面清单	否	无	3.61%
4005	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山线	青峰山山嘴小区变压器（工）	200	28.85%	102.30	102.30	未进入负面清单	否	无	2.82%
4006	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山线	10kV青峰山线郭杖子	200	30.43%	99.14	99.14	未进入负面清单	否	无	1.11%
4007	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山线	三座庙小区	80	52.18%	22.26	22.26	未进入负面清单	否	无	3.10%
4008	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山线	烧锅杖子大棚井	50	13.84%	33.08	33.08	未进入负面清单	否	无	1.30%
4009	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山线	大杖子小区	200	23.48%	113.04	113.04	未进入负面清单	否	无	4.64%
4010	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山线	10kV大井线宋家湾蔬菜大棚变压器	80	46.94%	26.45	26.45	未进入负面清单	否	无	2.62%
4011	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	10kV马场南线龙头村三家西山（2019年新增）	200	46.38%	67.24	67.24	未进入负面清单	否	无	2.46%
4012	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	下乃林	50	44.96%	17.52	17.52	未进入负面清单	否	无	3.27%
4013	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	龙沟南	50	38.11%	20.95	20.95	未进入负面清单	否	无	2.67%
4014	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	10kV马场南线马场村小新丘（2019贫困县）	200	49.44%	61.12	61.12	未进入负面清单	否	无	3.33%
4015	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	大插抬	50	50.69%	14.66	14.66	未进入负面清单	否	无	3.00%
4016	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	10kV马场南线前道村前道（2019年新增）	200	15.94%	128.12	128.12	未进入负面清单	否	无	3.55%
4017	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	二十家子三家南变压器（工）	200	22.97%	114.06	114.06	未进入负面清单	否	无	2.98%
4018	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	10kV马场南线南洼	50	35.57%	22.22	22.22	未进入负面清单	否	无	4.11%
4019	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	宋窝铺	100	11.99%	68.01	68.01	未进入负面清单	否	无	2.22%

4020	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	115白山线	白山新立屯	50	67.67%	6.17	6.17	未进入负面清单	否	无	4.60%
4021	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	牦牛营子设施农业	50	26.62%	26.69	26.69	未进入负面清单	否	无	1.84%
4022	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	220义成功线	10kV义成功线老四家子西河套井台区机井	50	16.15%	31.93	31.93	未进入负面清单	否	无	2.05%
4023	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线下牦牛营子分容变压器（2018年农网升级改造）	100	12.80%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	1.29%
4024	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线房申村分容中心村	100	12.18%	67.82	67.82	未进入负面清单	否	无	3.18%
4025	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	220义成功线	10kV义成功线房申村中心村	200	14.16%	131.68	131.68	未进入负面清单	否	无	4.14%
4026	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	老四家子梯田地设施农业	50	35.86%	22.07	22.07	未进入负面清单	否	无	1.27%
4027	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	小四家（义成功）	50	10.35%	34.83	34.83	未进入负面清单	否	无	1.15%
4028	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线英窝山变压器（2018年农网升级改造）	50	21.76%	29.12	29.12	未进入负面清单	否	无	2.74%
4029	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	220义成功线	黄杖子	50	69.25%	5.38	5.38	未进入负面清单	否	无	2.59%
4030	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	220义成功线	10kV义成功线老四家子房申西井变压器（2018年农网升级改造）	200	57.18%	45.64	45.64	未进入负面清单	否	无	4.44%
4031	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	220义成功线	房申北	160	17.89%	99.38	99.38	未进入负面清单	否	无	3.04%
4032	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	二东北设施农业	100	46.74%	33.26	33.26	未进入负面清单	否	无	2.45%
4033	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线老四家子小区变压器（2018年农网升级改造）	50	44.70%	17.65	17.65	未进入负面清单	否	无	4.41%
4034	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线石拉山小区变压器（2018年农网升级改造）	50	26.74%	26.63	26.63	未进入负面清单	否	无	2.57%
4035	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	220义成功线	10kV义成功线房申敖立沟井台区机井	50	45.12%	17.44	17.44	未进入负面清单	否	无	1.36%
4036	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	220义成功线	10kV义成功线房申东三组新井台区机井	50	55.86%	12.07	12.07	未进入负面清单	否	无	2.74%
4037	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	马架子设施农业（利旧）	80	19.55%	48.36	48.36	未进入负面清单	否	无	4.75%

4038	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线下牦牛营子小区变压器（2018年农网升级改造）	100	34.16%	45.84	45.84	未进入负面清单	否	无	4.08%
4039	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线席子地井台区机井	50	17.80%	31.10	31.10	未进入负面清单	否	无	2.71%
4040	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	220义成功线	10kV义成功线房申烧锅沟井台区机井	50	18.15%	30.93	30.93	未进入负面清单	否	无	3.85%
4041	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	北瓦房（23能效）	200	21.03%	117.94	117.94	未进入负面清单	否	无	4.38%
4042	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	10KV三家西线三家11组井台区机井	50	50.47%	14.77	14.77	未进入负面清单	否	无	4.40%
4043	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	仓子	100	40.60%	39.40	39.40	未进入负面清单	否	无	2.68%
4044	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	218东沟线	10kV东沟线宋家湾东沟变压器（2018年农网升级改造）	50	16.03%	31.99	31.99	未进入负面清单	否	无	2.74%
4045	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	218东沟线	东沟养羊小区	50	10.60%	34.70	34.70	未进入负面清单	否	无	3.76%
4046	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	218东沟线	10kV青峰山线三座庙台区机井（2017新增）	50	49.79%	15.11	15.11	未进入负面清单	否	无	2.41%
4047	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	218东沟线	10kV东沟线王落地西山变压器（2018年农网升级改造）	200	59.08%	41.84	41.84	未进入负面清单	否	无	4.75%
4048	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	218东沟线	10kV东沟线宋家湾东沟分容变压器（2018年农网升级改造）	50	52.17%	13.92	13.92	未进入负面清单	否	无	1.90%
4049	国网建平县供电公司	园区66kV变电站	228园文线	官坟一队	250	64.45%	38.88	38.88	未进入负面清单	否	无	4.54%
4050	国网建平县供电公司	园区66kV变电站	228园文线	大坤兑沟南	80	66.31%	10.95	10.95	未进入负面清单	否	无	3.41%
4051	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	石脑线哈达火烧（2020贫困县）	100	15.53%	64.47	64.47	未进入负面清单	否	无	1.82%
4052	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	石脑线哈达火烧分容（2020贫困县）	100	29.90%	50.10	50.10	未进入负面清单	否	无	4.71%
4053	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线新爱里村7家1.7组（2019年新增）	200	35.53%	88.94	88.94	未进入负面清单	否	无	1.61%
4054	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线新爱里村新爱里3.6组（2019年新增）	400	26.45%	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	4.19%
4055	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线北四家村北四家一二七组分容（2019年新增）	200	56.42%	47.16	47.16	未进入负面清单	否	无	1.69%

4056	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	北四家3组	200	56.15%	47.70	47.70	未进入负面清单	否	无	3.42%
4057	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10千伏四家线新爱里村4.5组 (2019年贫困县)	200	58.19%	43.62	43.62	未进入负面清单	否	无	3.23%
4058	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10千伏四家线南四家村3.6组 (2019年贫困县)	200	46.87%	66.26	66.26	未进入负面清单	否	无	1.08%
4059	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线东升村东升四五八分容(2019年新增)	400	34.93%	180.28	180.28	未进入负面清单	否	无	1.57%
4060	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线五家村五家2组 (2019年新增)	200	36.33%	87.34	87.34	未进入负面清单	否	无	3.76%
4061	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	朝阳山(陈国明小微)	400	12.23%	271.08	271.08	未进入负面清单	否	无	1.05%
4062	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线东升村东升2.3组(2019年新增)	400	24.43%	222.28	222.28	未进入负面清单	否	无	2.80%
4063	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线北四家村北四家1.2.7组(2019年新增)	400	16.50%	254.00	254.00	未进入负面清单	否	无	1.46%
4064	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线东升村东升4.5.8组(2019年新增)	400	31.42%	194.32	194.32	未进入负面清单	否	无	1.82%
4065	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线五家村五家1组 (2019年新增)	200	23.42%	113.16	113.16	未进入负面清单	否	无	4.12%
4066	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线新爱里村七家一七组分容(2019年新增)	200	15.49%	129.02	129.02	未进入负面清单	否	无	2.71%
4067	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	七家7组	100	54.36%	25.64	25.64	未进入负面清单	否	无	2.55%
4068	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线东升村东升1组 (2019年新增)	200	53.86%	52.28	52.28	未进入负面清单	否	无	1.20%
4069	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	小平房线天影养殖(小微)	100	17.78%	62.22	62.22	未进入负面清单	否	无	1.98%
4070	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	小平房线鑫羽养殖(小微)	200	56.30%	47.40	47.40	未进入负面清单	否	无	1.81%
4071	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山线	10kV青峰山线大杖子村邱北山(2019年新增)	200	21.26%	117.48	117.48	未进入负面清单	否	无	4.19%
4072	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	117大井线	青峰山大井线段麻沟变压器(工)	50	54.76%	12.62	12.62	未进入负面清单	否	无	3.97%
4073	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	117大井线	王杖子变压器(大井)	100	23.71%	56.29	56.29	未进入负面清单	否	无	1.46%
4074	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	117大井线	10kV大井线小北杖子变压器	100	13.44%	66.56	66.56	未进入负面清单	否	无	2.79%

4075	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	117大井线	10kV大井线田杖子变压器	100	46.06%	33.94	33.94	未进入负面清单	否	无	1.22%
4076	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	10千伏建昌沟线拉里南沟分容（2019贫困县	100	12.96%	67.04	67.04	未进入负面清单	否	无	3.68%
4077	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	青峰山建昌沟村建昌沟变压器（工）	315	39.11%	128.80	128.80	未进入负面清单	否	无	1.97%
4078	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	10kV建昌沟线兴隆地村和尚地（2019年新增）	200	39.30%	81.40	81.40	未进入负面清单	否	无	2.16%
4079	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	小塘南沟北台	100	24.09%	55.91	55.91	未进入负面清单	否	无	4.48%
4080	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	后沟五组（利旧）1	100	49.96%	30.04	30.04	未进入负面清单	否	无	3.96%
4081	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10千伏小塘线东塘村供水站（2019贫困县	100	40.36%	39.64	39.64	未进入负面清单	否	无	3.64%
4082	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	小塘南沟南台	30	33.45%	13.97	13.97	未进入负面清单	否	无	3.83%
4083	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线五龙台村五龙台2组（2019年新增）	400	10.44%	278.24	278.24	未进入负面清单	否	无	2.95%
4084	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	10kV石脑线孤家村孤家（2019年新增）	200	28.27%	103.46	103.46	未进入负面清单	否	无	1.39%
4085	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	10kV石脑线高营子光伏变压器	100	18.95%	61.05	61.05	未进入负面清单	否	无	2.42%
4086	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	于营子变压器	315	40.80%	123.48	123.48	未进入负面清单	否	无	1.92%
4087	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	216石脑线	10kV石脑线窑沟光伏变压器	200	55.80%	48.40	48.40	未进入负面清单	否	无	3.65%
4088	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1511小马厂线	10kV马厂十一组变压器	30	56.56%	7.03	7.03	未进入负面清单	否	无	4.84%
4089	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1511小马厂线	10kV马厂六组变压器	50	34.75%	22.63	22.63	未进入负面清单	否	无	3.93%
4090	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山线	10kV青峰山线大杖子村小杖子（2019年新增）	200	39.27%	81.46	81.46	未进入负面清单	否	无	1.58%
4091	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山线	10kV大井线山咀村山咀（2019贫困县	200	45.39%	69.22	69.22	未进入负面清单	否	无	2.85%
4092	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山线	青峰山线三座庙东（2020贫困县）	200	31.53%	96.94	96.94	未进入负面清单	否	无	2.39%
4093	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山线	10kV青峰山线宋家湾北区中心村	200	28.70%	102.60	102.60	未进入负面清单	否	无	4.38%
4094	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山线	烧锅杖子变压器（工）	200	33.59%	92.82	92.82	未进入负面清单	否	无	2.18%
4095	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山线	青峰山大杖子河东变压器（工）	200	28.06%	103.88	103.88	未进入负面清单	否	无	3.52%

4096	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山线	10kV青峰山线张家窝铺光伏变压器	200	49.30%	61.40	61.40	未进入负面清单	否	无	1.43%
4097	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	118青峰山线	10kV青峰山线张家窝铺东光伏变压器	200	35.97%	88.06	88.06	未进入负面清单	否	无	4.29%
4098	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	218东沟线	于杖子变压器	100	23.45%	56.55	56.55	未进入负面清单	否	无	4.24%
4099	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线昌隆村中官三队（2019年新增）	400	22.12%	231.52	231.52	未进入负面清单	否	无	1.50%
4100	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八家村八东大棚道南（2019年新增）	100	49.26%	30.74	30.74	未进入负面清单	否	无	3.27%
4101	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线章京营子村2号台区机井（2017新增）	50	40.12%	19.94	19.94	未进入负面清单	否	无	4.73%
4102	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线平房村后地小区（2019年新增）	50	54.05%	12.98	12.98	未进入负面清单	否	无	3.32%
4103	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线昌隆村中官六队（2019贫困县）	200	47.01%	65.98	65.98	未进入负面清单	否	无	3.33%
4104	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	架子山大棚02变压器	80	52.71%	21.83	21.83	未进入负面清单	否	无	2.77%
4105	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线平房村兰南变压器（2018年农网升级改造）	50	23.83%	28.09	28.09	未进入负面清单	否	无	3.22%
4106	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线农电综合中心村	400	47.28%	130.88	130.88	未进入负面清单	否	无	3.63%
4107	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八家刘家洼台区机井	50	22.73%	28.64	28.64	未进入负面清单	否	无	2.64%
4108	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线平房村机房沟（2019年新增）	200	53.15%	53.70	53.70	未进入负面清单	否	无	3.43%
4109	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线平房村八家平房大棚（2019年新增）	100	51.71%	28.29	28.29	未进入负面清单	否	无	3.66%
4110	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八家八北台区机井	100	48.07%	31.93	31.93	未进入负面清单	否	无	1.40%
4111	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八家村架子山大棚1（2019年新增）	100	43.37%	36.63	36.63	未进入负面清单	否	无	3.86%
4112	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	太平庄十组分容	100	13.14%	66.86	66.86	未进入负面清单	否	无	2.71%
4113	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线新立屯中心村	100	23.03%	56.97	56.97	未进入负面清单	否	无	1.64%
4114	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线平房村魏营子（2019年新增）	50	51.71%	14.15	14.15	未进入负面清单	否	无	2.04%
4115	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线中官一组东井台区机井	50	36.19%	21.91	21.91	未进入负面清单	否	无	1.53%

4116	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八家村园区大棚 (2019年新增)	200	20.61%	118.78	118.78	未进入负面清单	否	无	4.04%
4117	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八家村园区大棚 东(2019年新增)	100	49.17%	30.83	30.83	未进入负面清单	否	无	4.90%
4118	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	永丰后组(民泰小微)	200	44.10%	71.80	71.80	未进入负面清单	否	无	1.33%
4119	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	10kV向阳线宝德全四五队变 压器(2018年农网升级改造)	200	33.27%	93.46	93.46	未进入负面清单	否	无	1.02%
4120	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	乡直农电(占发小微)	200	49.51%	60.98	60.98	未进入负面清单	否	无	5.00%
4121	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	朱四组(新婚潮小微)	200	27.09%	105.82	105.82	未进入负面清单	否	无	2.91%
4122	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线中官高俊成井台 区机井	100	47.31%	32.69	32.69	未进入负面清单	否	无	3.12%
4123	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	125万镇线	小平房采石场变压器	400	35.32%	178.72	178.72	未进入负面清单	否	无	3.45%
4124	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	马架子	160	42.87%	59.41	59.41	未进入负面清单	否	无	1.62%
4125	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线石拉山变压器 (2018年农网升级改造)	50	42.54%	18.73	18.73	未进入负面清单	否	无	1.80%
4126	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	半截沟	200	34.75%	90.50	90.50	未进入负面清单	否	无	4.84%
4127	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	义成功政府	400	50.99%	116.04	116.04	未进入负面清单	否	无	1.23%
4128	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线田营子变压器 (2018年农网升级改造)	100	34.87%	45.13	45.13	未进入负面清单	否	无	3.58%
4129	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	黑水元分营子变压器(工)	200	17.98%	124.04	124.04	未进入负面清单	否	无	1.19%
4130	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线丁营子变压器 (2018年农网升级改造)	250	55.49%	61.28	61.28	未进入负面清单	否	无	1.94%
4131	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	220义成功线	10kV义成功线田窝铺七组变 压器(2018年农网升级改造)	100	30.26%	49.74	49.74	未进入负面清单	否	无	1.93%
4132	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	铁匠沟	63	57.34%	14.28	14.28	未进入负面清单	否	无	1.17%
4133	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线王营子变压器 (2018年农网升级改造)	50	33.54%	23.23	23.23	未进入负面清单	否	无	4.92%

4134	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线辕马营子变压器（2018年农网升级改造）	100	29.80%	50.20	50.20	未进入负面清单	否	无	1.84%
4135	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	黑水南山洼变压器（工）	400	12.03%	271.88	271.88	未进入负面清单	否	无	3.14%
4136	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线牦牛营子毛巾变压器（2018年农网升级改造）	100	55.07%	24.93	24.93	未进入负面清单	否	无	4.98%
4137	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线马架子村霍石地（2019年新增）	200	32.15%	95.70	95.70	未进入负面清单	否	无	4.58%
4138	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	220义成功线	10kV义成功线一棵树前营子变压器（2018年农网升级改造）	100	41.63%	38.37	38.37	未进入负面清单	否	无	1.20%
4139	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	黑水夹信子变压器（工）	100	13.23%	66.77	66.77	未进入负面清单	否	无	4.54%
4140	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	三道沟变压器	100	58.54%	21.46	21.46	未进入负面清单	否	无	1.03%
4141	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线章京营子村1号台区机井（2017新增）	50	22.63%	28.69	28.69	未进入负面清单	否	无	2.02%
4142	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线小营子变压器（2018年农网升级改造）	100	37.69%	42.31	42.31	未进入负面清单	否	无	3.66%
4143	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八家新立电台区机井	50	57.71%	11.15	11.15	未进入负面清单	否	无	4.04%
4144	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八家村八东移民（2019年新增）	200	12.23%	135.54	135.54	未进入负面清单	否	无	2.88%
4145	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	西台子变压器	80	26.46%	42.83	42.83	未进入负面清单	否	无	4.82%
4146	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线牦牛营子牛圈子变压器（2018年农网升级改造）	100	24.48%	55.52	55.52	未进入负面清单	否	无	1.46%
4147	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	义成功村	160	26.30%	85.92	85.92	未进入负面清单	否	无	1.53%
4148	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线粮库中心村	200	28.88%	102.24	102.24	未进入负面清单	否	无	1.33%
4149	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线小五家变压器（2018年农网升级改造）	100	12.90%	67.10	67.10	未进入负面清单	否	无	4.25%
4150	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线新立电大棚变压器	80	58.07%	17.54	17.54	未进入负面清单	否	无	2.82%
4151	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线昌隆村中官五队（2019贫困县	200	30.88%	98.24	98.24	未进入负面清单	否	无	2.08%

4152	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	10kV向阳线前进五组变压器 (2018年农网升级改造)	100	14.65%	65.35	65.35	未进入负面清单	否	无	2.97%
4153	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	架子山大棚03变压器	80	41.69%	30.65	30.65	未进入负面清单	否	无	4.29%
4154	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	10kV向阳线水泉二组沟里变压器 (2018年农网升级改造)	50	30.44%	24.78	24.78	未进入负面清单	否	无	3.42%
4155	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线平房村卢家台 (2019年新增)	50	51.17%	14.42	14.42	未进入负面清单	否	无	4.95%
4156	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东线	10kV三家东线医院	200	57.29%	45.42	45.42	未进入负面清单	否	无	3.11%
4157	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东线	东湖四组	100	59.07%	20.93	20.93	未进入负面清单	否	无	4.03%
4158	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东线	10kV三家东线供销社	100	82.38%	-2.38	-2.38	未进入负面清单	否	无	18.40%
4159	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东线	平安地1组	200	44.20%	71.60	71.60	未进入负面清单	否	无	2.62%
4160	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东线	防氟井1	160	49.13%	49.39	49.39	未进入负面清单	否	无	1.07%
4161	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线四家子变压器 (2018年农网升级改造)	100	24.79%	55.21	55.21	未进入负面清单	否	无	1.25%
4162	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线后地中心村	200	28.89%	102.22	102.22	未进入负面清单	否	无	4.05%
4163	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线平房2号台区机井 (2017新增)	50	59.29%	10.36	10.36	未进入负面清单	否	无	2.22%
4164	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线厂直中心村	200	12.58%	134.84	134.84	未进入负面清单	否	无	1.24%
4165	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八家绿化井台区机井	50	43.98%	18.01	18.01	未进入负面清单	否	无	1.31%
4166	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线园田中心村	100	78.48%	1.52	1.52	未进入负面清单	否	无	3.28%
4167	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线昌隆永四组新井台区机井	100	30.99%	49.01	49.01	未进入负面清单	否	无	1.91%
4168	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线平房村龙潭号南 (2019年新增)	50	59.58%	10.21	10.21	未进入负面清单	否	无	3.70%
4169	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八家八南台区机井变压器	50	17.62%	31.19	31.19	未进入负面清单	否	无	3.37%
4170	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八家村八东道北 (2019年新增)	100	45.39%	34.61	34.61	未进入负面清单	否	无	1.04%
4171	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	平房大棚1变压器	80	43.23%	29.42	29.42	未进入负面清单	否	无	2.29%

4172	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东线	10kV三家东线五家村三组光伏变压器	200	53.14%	53.72	53.72	未进入负面清单	否	无	4.64%
4173	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1416青松岭线	10kV青松岭线羊圈子组台区机井变压器	50	17.18%	31.41	31.41	未进入负面清单	否	无	2.94%
4174	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1416青松岭线	10kV青松岭线羊圈子	50	55.26%	12.37	12.37	未进入负面清单	否	无	2.86%
4175	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1511小马厂线	10kV小马厂线小马厂村小马厂八组（2019年新增）	200	16.51%	126.98	126.98	未进入负面清单	否	无	4.70%
4176	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1511小马厂线	10kV小马厂线小马厂村马厂七组（2019年新增）	200	27.82%	104.36	104.36	未进入负面清单	否	无	4.17%
4177	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八家八南中心村	200	27.42%	105.16	105.16	未进入负面清单	否	无	1.15%
4178	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	西营子变压器	200	52.72%	54.56	54.56	未进入负面清单	否	无	1.66%
4179	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线昌隆永村昌隆永五六队（2019年新增）	200	20.74%	118.52	118.52	未进入负面清单	否	无	2.30%
4180	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	宝德全二组变压器	100	14.40%	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	3.27%
4181	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线平房村龙潭号北（2019年新增）	100	39.70%	40.30	40.30	未进入负面清单	否	无	3.06%
4182	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线姚代沟变压器（2018年农网升级改造）	100	57.74%	22.26	22.26	未进入负面清单	否	无	4.89%
4183	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	张营子四组	100	52.35%	27.65	27.65	未进入负面清单	否	无	2.08%
4184	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	10kV向阳线前进七组变压器（2018年农网升级改造）	100	34.63%	45.37	45.37	未进入负面清单	否	无	2.12%
4185	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	10kV向阳线前进四组变压器（2018年农网升级改造）	400	39.02%	163.92	163.92	未进入负面清单	否	无	1.47%
4186	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线中官二队分容中心村	200	33.37%	93.26	93.26	未进入负面清单	否	无	4.35%
4187	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线马架子变压器（2018年农网升级改造）	200	11.48%	137.04	137.04	未进入负面清单	否	无	2.92%
4188	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	10kV向阳线前进六组变压器（2018年农网升级改造）	160	58.08%	35.07	35.07	未进入负面清单	否	无	2.79%
4189	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	张营子三组	160	53.63%	42.19	42.19	未进入负面清单	否	无	1.51%
4190	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八家村刘家洼（2019年新增）	200	15.83%	128.34	128.34	未进入负面清单	否	无	2.04%

4191	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线张营子一组分容变压器（2018年农网升级改造）	200	52.88%	54.24	54.24	未进入负面清单	否	无	1.06%
4192	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线平房村单窝铺（2019年新增）	200	18.47%	123.06	123.06	未进入负面清单	否	无	4.62%
4193	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线昌隆永村昌隆永二组分容（2019年新增）	200	26.71%	106.58	106.58	未进入负面清单	否	无	4.34%
4194	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线昌隆村中官四队（2019年新增）	200	33.67%	92.66	92.66	未进入负面清单	否	无	4.96%
4195	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	10kV向阳线宝德全三队变压器（2018年农网升级改造）	100	41.77%	38.23	38.23	未进入负面清单	否	无	4.26%
4196	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线张营子村二组变压器（2018年农网升级改造）	200	17.00%	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	1.85%
4197	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	115白山线	白山嘎海吐四组（玉兰小微）	200	51.28%	57.44	57.44	未进入负面清单	否	无	4.83%
4198	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	上牦牛营子（陈山小微）	400	30.89%	196.44	196.44	未进入负面清单	否	无	4.04%
4199	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线小马架子变压器（2018年农网升级改造）	50	40.09%	19.96	19.96	未进入负面清单	否	无	4.23%
4200	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线八家八北中心村	200	30.69%	98.62	98.62	未进入负面清单	否	无	3.15%
4201	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线昌隆永村昌隆永四队（2019年新增）	200	58.92%	42.16	42.16	未进入负面清单	否	无	4.07%
4202	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线昌隆永一组中心村	200	59.96%	40.08	40.08	未进入负面清单	否	无	1.19%
4203	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	10kV向阳线小房申东分容变压器（2018年农网升级改造）	50	42.39%	18.81	18.81	未进入负面清单	否	无	4.09%
4204	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线张营子村二组分容变压器（2018年农网升级改造）	200	28.10%	103.80	103.80	未进入负面清单	否	无	3.73%
4205	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线平房中心村	100	31.03%	48.97	48.97	未进入负面清单	否	无	4.54%
4206	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	10kV向阳线前进二组变压器（2018年农网升级改造）	100	22.43%	57.57	57.57	未进入负面清单	否	无	4.75%

4207	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线平房村兰北变压器（2018年农网升级改造）	100	17.30%	62.70	62.70	未进入负面清单	否	无	4.85%
4208	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东线	东湖2.3组	200	26.53%	106.94	106.94	未进入负面清单	否	无	4.02%
4209	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东线	东湖5.6组分容	400	58.58%	85.68	85.68	未进入负面清单	否	无	4.24%
4210	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	章营子六组	160	15.24%	103.62	103.62	未进入负面清单	否	无	2.71%
4211	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线昌隆永村三组变压器（2018年农网升级改造）	200	35.21%	89.58	89.58	未进入负面清单	否	无	2.46%
4212	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线昌隆村中官二队（2019年新增）	200	17.96%	124.08	124.08	未进入负面清单	否	无	4.06%
4213	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线张营子一组变压器（2018年农网升级改造）	100	10.20%	69.80	69.80	未进入负面清单	否	无	4.85%
4214	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	123隆中线	10kV向阳线昌隆永村昌隆永二组（2019年新增）	200	39.15%	81.70	81.70	未进入负面清单	否	无	3.55%
4215	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	10kV向阳线前进一组变压器（2018年农网升级改造）	200	43.68%	72.64	72.64	未进入负面清单	否	无	1.67%
4216	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	10kV向阳线小房申东变压器（2018年农网升级改造）	200	20.58%	118.84	118.84	未进入负面清单	否	无	3.52%
4217	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	10kV榆树林西线前营子村前营子七组（2019年新增）	200	19.45%	121.10	121.10	未进入负面清单	否	无	2.26%
4218	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线王台子台区机井（2017新增）	50	37.39%	21.31	21.31	未进入负面清单	否	无	4.94%
4219	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	哈通沟大棚井	80	54.05%	20.76	20.76	未进入负面清单	否	无	5.00%
4220	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	六团	200	20.88%	118.24	118.24	未进入负面清单	否	无	4.34%
4221	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	四小	400	54.78%	100.88	100.88	未进入负面清单	否	无	3.24%
4222	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	体育馆	400	91.24%	-44.96	-44.96	未进入负面清单	否	无	10.38%
4223	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	供热东	200	46.71%	66.58	66.58	未进入负面清单	否	无	2.94%
4224	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	117建寿联线	万寿东村后营子9组	200	10.63%	138.74	138.74	未进入负面清单	否	无	1.93%

4225	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	二小(镇干)	315	35.89%	138.95	138.95	未进入负面清单	否	无	1.12%
4226	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	214隆放线	三道沟二队南	50	45.66%	17.17	17.17	未进入负面清单	否	无	4.70%
4227	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	苏子沟一组	200	20.25%	119.50	119.50	未进入负面清单	否	无	4.36%
4228	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	七营子(23能效)	200	46.97%	66.06	66.06	未进入负面清单	否	无	3.83%
4229	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	独份子沟	50	30.60%	24.70	24.70	未进入负面清单	否	无	2.72%
4230	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	10千伏建昌沟线拉里北沟分容(2019贫困县	100	28.33%	51.67	51.67	未进入负面清单	否	无	4.29%
4231	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	和尚地北梁大棚	200	57.27%	45.46	45.46	未进入负面清单	否	无	2.76%
4232	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	仓子蔬菜大棚	30	56.52%	7.04	7.04	未进入负面清单	否	无	3.89%
4233	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	独份子沟养羊小区	20	49.18%	6.16	6.16	未进入负面清单	否	无	4.76%
4234	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	10kV建昌沟线货郎沟台区机井(2017新增)	50	28.60%	25.70	25.70	未进入负面清单	否	无	4.63%
4235	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	和尚地蔬菜大棚	50	40.45%	19.78	19.78	未进入负面清单	否	无	3.77%
4236	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	仓子大棚小区	30	37.59%	12.72	12.72	未进入负面清单	否	无	1.54%
4237	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	10kV建昌沟线建昌沟里台区机井(2017新增)	50	26.67%	26.67	26.67	未进入负面清单	否	无	2.22%
4238	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	10千伏建昌沟线拉里(2019贫困县	200	18.03%	123.94	123.94	未进入负面清单	否	无	4.43%
4239	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	货郎沟	100	30.17%	49.83	49.83	未进入负面清单	否	无	1.18%
4240	国网建平县供电公司	园区66kV变电站	227园宋线	10kV宋杖子线宋杖子二三组光伏变压器	400	54.95%	100.20	100.20	未进入负面清单	否	无	3.43%
4241	国网建平县供电公司	园区66kV变电站	227园宋线	10kV小北杖子大棚	80	49.53%	24.38	24.38	未进入负面清单	否	无	2.32%
4242	国网建平县供电公司	园区66kV变电站	227园宋线	10kV马才小区	30	40.48%	11.86	11.86	未进入负面清单	否	无	3.01%
4243	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	河东变压器	50	10.29%	34.86	34.86	未进入负面清单	否	无	3.83%
4244	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	烧锅营子线王家店台区机井	50	46.81%	16.60	16.60	未进入负面清单	否	无	4.58%

4245	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	10kV烧锅营子线烧锅营子村2号台区机井（2017新增）	50	40.81%	19.60	19.60	未进入负面清单	否	无	2.56%
4246	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	114营电线	头二组	400	51.70%	113.20	113.20	未进入负面清单	否	无	4.96%
4247	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	114营电线	化六组	50	32.85%	23.58	23.58	未进入负面清单	否	无	2.69%
4248	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	114营电线	化八组	50	33.30%	23.35	23.35	未进入负面清单	否	无	2.60%
4249	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	114营电线	化九组	50	36.46%	21.77	21.77	未进入负面清单	否	无	3.85%
4250	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	化匠沟大棚变压器	80	14.96%	52.03	52.03	未进入负面清单	否	无	2.53%
4251	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	烧锅营子线张家湾台区机井	100	13.61%	66.39	66.39	未进入负面清单	否	无	2.98%
4252	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	114营电线	化七组	50	54.86%	12.57	12.57	未进入负面清单	否	无	2.02%
4253	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线高杖子村高杖子组（2019年新增）	400	31.36%	194.56	194.56	未进入负面清单	否	无	2.64%
4254	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	223营霍线	霍家地一组	100	40.11%	39.89	39.89	未进入负面清单	否	无	2.39%
4255	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线下湾子光伏变压器	200	29.64%	100.72	100.72	未进入负面清单	否	无	5.00%
4256	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄九组中心村	200	37.05%	85.90	85.90	未进入负面清单	否	无	3.15%
4257	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线五间房村五间房二组（2019年新增）	400	47.55%	129.80	129.80	未进入负面清单	否	无	2.73%
4258	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	120张家营子线	迎风东台变压器	50	14.77%	32.62	32.62	未进入负面清单	否	无	2.54%
4259	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	120张家营子线	10kV示范园3井变压器	160	37.77%	67.57	67.57	未进入负面清单	否	无	4.13%
4260	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线老窝铺三组变压器（2018年农网升级改造）	400	31.31%	194.76	194.76	未进入负面清单	否	无	3.43%
4261	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线古山子村三家（2019年新增）	200	38.50%	83.00	83.00	未进入负面清单	否	无	3.17%
4262	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线大罕沟六组变压器（2018年农网升级改造）	50	28.61%	25.70	25.70	未进入负面清单	否	无	2.21%
4263	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	老窝铺八组	80	34.04%	36.77	36.77	未进入负面清单	否	无	3.49%

4264	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	万杖子东	100	15.40%	64.60	64.60	未进入负面清单	否	无	3.12%
4265	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线大拉罕沟村大罕沟二三（2019年新增）	200	13.85%	132.30	132.30	未进入负面清单	否	无	1.65%
4266	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	万杖子西	100	14.87%	65.13	65.13	未进入负面清单	否	无	1.73%
4267	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线和乐村和乐11组（2019年新增）	200	13.95%	132.10	132.10	未进入负面清单	否	无	4.18%
4268	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	石台沟三组变压器	160	37.41%	68.14	68.14	未进入负面清单	否	无	4.21%
4269	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线大拉罕沟村大拉罕沟四五（2019年新增）	200	58.00%	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	1.26%
4270	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	白牛沟	30	21.97%	17.41	17.41	未进入负面清单	否	无	3.03%
4271	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线房申村大坝变压器（2018年农网升级改造）	200	10.98%	138.04	138.04	未进入负面清单	否	无	1.62%
4272	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	章吉线章吉营村南（2020贫困县）	200	32.54%	94.92	94.92	未进入负面清单	否	无	1.76%
4273	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线东街二组变压器（2018年农网升级改造）	100	49.23%	30.77	30.77	未进入负面清单	否	无	4.51%
4274	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	四家线北四家6组22能效	200	59.47%	41.06	41.06	未进入负面清单	否	无	2.67%
4275	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线老窝铺七组变压器（2018年农网升级改造）	200	18.15%	123.70	123.70	未进入负面清单	否	无	3.25%
4276	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线大拉罕沟村大罕沟一三（2019年新增）	315	19.06%	191.96	191.96	未进入负面清单	否	无	2.62%
4277	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线东土城子变压器（2018年农网升级改造）	100	49.27%	30.73	30.73	未进入负面清单	否	无	1.76%
4278	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线大罕沟八组变压器（2018年农网升级改造）	50	26.04%	26.98	26.98	未进入负面清单	否	无	2.54%
4279	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	东台变压器	400	42.22%	151.12	151.12	未进入负面清单	否	无	3.43%
4280	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	大西营子	400	50.37%	118.52	118.52	未进入负面清单	否	无	3.04%

4281	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	杨树岭线前三家	200	38.69%	82.62	82.62	未进入负面清单	否	无	2.67%
4282	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	神仙沟分容	200	37.67%	84.66	84.66	未进入负面清单	否	无	2.33%
4283	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线小石佛沟变压器（2018年农网升级改造）	100	46.00%	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	4.62%
4284	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	榆二道沟	160	35.10%	71.84	71.84	未进入负面清单	否	无	2.07%
4285	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	10kV梁西沟变压器	50	39.29%	20.36	20.36	未进入负面清单	否	无	4.57%
4286	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线上新井村哈上新井一组（2019年新增）	50	21.29%	29.36	29.36	未进入负面清单	否	无	2.63%
4287	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	三合号大棚变压器	80	23.26%	45.39	45.39	未进入负面清单	否	无	1.94%
4288	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线烧锅营子一二组中心村	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	2.73%
4289	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	小新地3组	200	52.52%	54.96	54.96	未进入负面清单	否	无	3.49%
4290	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	富强4组	100	56.80%	23.20	23.20	未进入负面清单	否	无	1.77%
4291	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	10kV三家西线小新地村小新地6.7组（2019年新增）	400	45.03%	139.88	139.88	未进入负面清单	否	无	4.57%
4292	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线河南村河北（2019年新增）	400	58.95%	84.20	84.20	未进入负面清单	否	无	2.88%
4293	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线陈窝铺二号小区	50	14.80%	32.60	32.60	未进入负面清单	否	无	2.16%
4294	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线董良村小东梁（2019年新增）	400	19.16%	243.36	243.36	未进入负面清单	否	无	4.98%
4295	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线高杖子村七节良增容（2019年新增）	250	14.98%	162.55	162.55	未进入负面清单	否	无	1.74%
4296	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	10kV三家西线富合2.3.4组中心村	400	22.97%	228.12	228.12	未进入负面清单	否	无	3.86%
4297	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	小新地2.3.4组	200	35.78%	88.44	88.44	未进入负面清单	否	无	1.44%
4298	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	10kV三家西线付合村付合1.5组（2019年新增）	400	29.36%	202.56	202.56	未进入负面清单	否	无	4.23%
4299	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	富强东沟2组	100	32.80%	47.20	47.20	未进入负面清单	否	无	2.18%
4300	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	三家西线房申1组（2020贫困县	200	19.10%	121.80	121.80	未进入负面清单	否	无	3.04%

4301	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	小新地1组	200	52.11%	55.78	55.78	未进入负面清单	否	无	2.78%
4302	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	10kV三家西线新营子一组变压器（2018年农网升级改造）	200	40.60%	78.80	78.80	未进入负面清单	否	无	3.64%
4303	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	三家富强3组变压器（工）	200	18.34%	123.32	123.32	未进入负面清单	否	无	1.75%
4304	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	赵家湾五组	200	51.51%	56.98	56.98	未进入负面清单	否	无	4.16%
4305	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	土木线那里奈北队22能效改	200	57.02%	45.96	45.96	未进入负面清单	否	无	1.16%
4306	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	要道吐大棚井变压器	80	18.15%	49.48	49.48	未进入负面清单	否	无	4.02%
4307	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	要砖厂变压器	200	44.91%	70.18	70.18	未进入负面清单	否	无	4.30%
4308	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线石台沟村石台沟七组（2019年新增）	200	51.41%	57.18	57.18	未进入负面清单	否	无	3.85%
4309	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线七家台区机井（2017新增）	50	16.96%	31.52	31.52	未进入负面清单	否	无	1.45%
4310	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	干沟子八组变压器（利旧）1	50	44.96%	17.52	17.52	未进入负面清单	否	无	3.69%
4311	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线干沟子村干沟子五组（2019年新增）	400	35.63%	177.48	177.48	未进入负面清单	否	无	1.78%
4312	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线林场小区变压器	160	24.99%	88.02	88.02	未进入负面清单	否	无	2.39%
4313	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线郎家村郎家四组（2019年新增）	200	24.31%	111.38	111.38	未进入负面清单	否	无	1.46%
4314	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线和乐村和二（2019年新增）	400	25.32%	218.72	218.72	未进入负面清单	否	无	3.08%
4315	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄自来水中心村	200	51.38%	57.24	57.24	未进入负面清单	否	无	2.35%
4316	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	养猪小区变压器	50	26.71%	26.65	26.65	未进入负面清单	否	无	2.21%
4317	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	郎家二组变压器	400	41.84%	152.64	152.64	未进入负面清单	否	无	1.90%
4318	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	小东沟（宋发小微）	200	25.60%	108.80	108.80	未进入负面清单	否	无	3.46%
4319	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	10kV青松岭线大北沟组台区机井	50	43.99%	18.01	18.01	未进入负面清单	否	无	4.20%
4320	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	迟杖子大棚二区	50	15.87%	32.07	32.07	未进入负面清单	否	无	1.41%

4321	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV变电所综合变压器	80	24.03%	44.78	44.78	未进入负面清单	否	无	3.06%
4322	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	太平庄太一变压器（工）	200	26.10%	107.80	107.80	未进入负面清单	否	无	3.44%
4323	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线和乐八组1台区机井	100	15.21%	64.79	64.79	未进入负面清单	否	无	4.98%
4324	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄八组中心村	100	29.65%	50.35	50.35	未进入负面清单	否	无	2.55%
4325	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	10kV青松岭线迟杖子村迟一队（2019年新增）	200	30.78%	98.44	98.44	未进入负面清单	否	无	2.20%
4326	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	迟河南（利旧）	50	55.97%	12.02	12.02	未进入负面清单	否	无	4.98%
4327	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线五间房一组台区机井	50	28.54%	25.73	25.73	未进入负面清单	否	无	1.65%
4328	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	10kV青松岭线小南沟	50	38.08%	20.96	20.96	未进入负面清单	否	无	2.48%
4329	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	小四家变压器	200	27.76%	104.48	104.48	未进入负面清单	否	无	3.23%
4330	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线和乐村和四（2019年新增）	200	24.59%	110.82	110.82	未进入负面清单	否	无	4.22%
4331	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	218东沟线	青峰山供电所（煤改电）	200	45.12%	69.76	69.76	未进入负面清单	否	无	3.17%
4332	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄二组中心村	200	53.13%	53.74	53.74	未进入负面清单	否	无	1.98%
4333	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	要十二组变压器	80	16.07%	51.14	51.14	未进入负面清单	否	无	1.05%
4334	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	要二变压器（利旧）1	50	56.35%	11.83	11.83	未进入负面清单	否	无	4.59%
4335	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线和乐村和乐九组（2019年新增）	400	36.64%	173.44	173.44	未进入负面清单	否	无	4.45%
4336	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	田家变压器	50	12.07%	33.97	33.97	未进入负面清单	否	无	2.31%
4337	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	218东沟线	王军鸡场小区	80	57.94%	17.65	17.65	未进入负面清单	否	无	4.87%
4338	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	林场综合变压器	80	31.74%	38.61	38.61	未进入负面清单	否	无	4.68%
4339	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线石台沟15组台区机井	50	29.19%	25.41	25.41	未进入负面清单	否	无	3.15%
4340	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线五间房村五间房一组（2019年新增）	400	13.37%	266.52	266.52	未进入负面清单	否	无	4.55%
4341	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线石台沟村石台沟一组（2019年新增）	200	29.97%	100.06	100.06	未进入负面清单	否	无	2.20%

4342	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线要道吐六组台区机井	50	15.28%	32.36	32.36	未进入负面清单	否	无	1.33%
4343	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线五间房村五间房三组（2019年新增）	400	54.82%	100.72	100.72	未进入负面清单	否	无	1.35%
4344	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	要大棚井变压器	80	47.97%	25.62	25.62	未进入负面清单	否	无	1.66%
4345	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	旱灌站变压器	80	18.52%	49.18	49.18	未进入负面清单	否	无	3.55%
4346	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	10kV建昌沟线平房西台区机井（2017新增）	50	28.65%	25.68	25.68	未进入负面清单	否	无	3.22%
4347	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	干沟子七组变压器（利旧）1	100	22.37%	57.63	57.63	未进入负面清单	否	无	4.27%
4348	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	干沟子养羊小区变压器	160	13.64%	106.18	106.18	未进入负面清单	否	无	1.42%
4349	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线和乐三组台区机井	50	23.99%	28.01	28.01	未进入负面清单	否	无	2.43%
4350	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线姜家四组台区机井	50	17.73%	31.14	31.14	未进入负面清单	否	无	4.52%
4351	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线姜家村一组（2019贫困县）	200	53.10%	53.80	53.80	未进入负面清单	否	无	2.04%
4352	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线石台沟14组台区机井	100	41.74%	38.26	38.26	未进入负面清单	否	无	1.48%
4353	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线五间房四组台区机井	100	15.23%	64.77	64.77	未进入负面清单	否	无	2.26%
4354	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	和五变压器（利旧）1	100	17.92%	62.08	62.08	未进入负面清单	否	无	1.32%
4355	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线和乐八组台区机井	100	55.81%	24.19	24.19	未进入负面清单	否	无	1.13%
4356	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线迟杖子村新房子（2019年新增）	400	33.79%	184.84	184.84	未进入负面清单	否	无	1.89%
4357	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	东山洼	30	40.10%	11.97	11.97	未进入负面清单	否	无	4.87%
4358	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线要道吐村要六（2019年新增）	400	47.24%	131.04	131.04	未进入负面清单	否	无	3.35%
4359	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈拉道口村哈八组（2019年新增）	400	49.11%	123.56	123.56	未进入负面清单	否	无	4.18%
4360	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线三合号村三二组（2019年新增）	200	24.18%	111.64	111.64	未进入负面清单	否	无	4.45%
4361	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线下窑沟三组1井台区机井	100	90.18%	-10.18	-10.18	未进入负面清单	否	无	10.78%

4362	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线上窝铺2变压器（2018年农网升级改造）	50	20.73%	29.64	29.64	未进入负面清单	否	无	1.01%
4363	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	后山沟	100	47.01%	32.99	32.99	未进入负面清单	否	无	1.53%
4364	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线房申村房申村台（2019贫困县	400	52.06%	111.76	111.76	未进入负面清单	否	无	2.48%
4365	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	下窑沟大棚1	80	77.20%	2.24	2.24	未进入负面清单	否	无	3.38%
4366	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线下窑沟二组变压器（2018年农网升级改造）	50	19.10%	30.45	30.45	未进入负面清单	否	无	3.26%
4367	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	西街九组	100	27.02%	52.98	52.98	未进入负面清单	否	无	4.65%
4368	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	赵家湾八组（23能效）	100	47.04%	32.96	32.96	未进入负面清单	否	无	4.86%
4369	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	大塘六组南	100	36.79%	43.21	43.21	未进入负面清单	否	无	1.06%
4370	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线房申村山东变压器（2018年农网升级改造）	100	52.60%	27.40	27.40	未进入负面清单	否	无	2.85%
4371	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	山东二号	30	49.72%	9.08	9.08	未进入负面清单	否	无	4.33%
4372	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	大石佛沟分	50	34.23%	22.89	22.89	未进入负面清单	否	无	4.96%
4373	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线房身村乡政府（2019年新增）	400	52.96%	108.16	108.16	未进入负面清单	否	无	2.32%
4374	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线房申一组	100	12.05%	67.95	67.95	未进入负面清单	否	无	3.41%
4375	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	下窑沟大棚2	100	35.97%	44.03	44.03	未进入负面清单	否	无	2.79%
4376	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线老窝铺七组分容变压器（2018年农网升级改造）	100	32.96%	47.04	47.04	未进入负面清单	否	无	2.21%
4377	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄烟站综合	200	14.17%	131.66	131.66	未进入负面清单	否	无	2.87%
4378	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	姜家四组变压器（利旧）1	200	44.77%	70.46	70.46	未进入负面清单	否	无	4.87%
4379	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	要道吐道西大棚变压器	50	26.36%	26.82	26.82	未进入负面清单	否	无	2.19%
4380	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线要道吐村要九（2019年新增）	200	59.75%	40.50	40.50	未进入负面清单	否	无	2.49%

4381	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	108叶文线	职教中心外	160	28.18%	82.91	82.91	未进入负面清单	否	无	3.92%
4382	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线上窝铺变压器（2018年农网升级改造）	50	42.70%	18.65	18.65	未进入负面清单	否	无	2.71%
4383	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	下窑沟大棚3	100	42.67%	37.33	37.33	未进入负面清单	否	无	3.99%
4384	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	神仙沟	100	32.32%	47.68	47.68	未进入负面清单	否	无	4.48%
4385	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线房申一组分容	200	42.19%	75.62	75.62	未进入负面清单	否	无	1.59%
4386	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	121王杖子线	10kV王杖子线王杖子变压器	400	47.48%	130.08	130.08	未进入负面清单	否	无	2.47%
4387	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	121王杖子线	10kV王杖子线富山村富山河东（2019年新增）	400	10.54%	277.84	277.84	未进入负面清单	否	无	2.93%
4388	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线大拉罕沟村大罕沟七（2019年新增）	100	51.10%	28.90	28.90	未进入负面清单	否	无	1.22%
4389	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	226叶坤线	蹦台沟1队	250	20.01%	149.98	149.98	未进入负面清单	否	无	2.02%
4390	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	上房申	50	40.87%	19.57	19.57	未进入负面清单	否	无	4.85%
4391	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	217旦州城线	旦州城3,4组变压器	160	25.67%	86.93	86.93	未进入负面清单	否	无	3.30%
4392	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线扇子面变压器（2018年农网升级改造）	50	30.56%	24.72	24.72	未进入负面清单	否	无	2.14%
4393	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	官仓	50	42.97%	18.52	18.52	未进入负面清单	否	无	3.38%
4394	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	八家东	100	54.24%	25.76	25.76	未进入负面清单	否	无	2.51%
4395	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线房身村小石佛沟2（2019年新增）	50	51.88%	14.06	14.06	未进入负面清单	否	无	3.20%
4396	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	冼家沟	30	47.19%	9.84	9.84	未进入负面清单	否	无	2.82%
4397	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线林业队变压器（2018年农网升级改造）	50	18.58%	30.71	30.71	未进入负面清单	否	无	1.95%
4398	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线下窑沟三组2井台区机井	100	17.58%	62.42	62.42	未进入负面清单	否	无	4.70%
4399	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	八家2	50	35.03%	22.49	22.49	未进入负面清单	否	无	1.89%

4400	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线三家东沟	30	33.71%	13.89	13.89	未进入负面清单	否	无	1.68%
4401	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	三家北杖子	50	51.34%	14.33	14.33	未进入负面清单	否	无	2.35%
4402	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	从家沟	50	49.79%	15.11	15.11	未进入负面清单	否	无	3.84%
4403	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	古山子西线下窑沟三组（2020贫困县）	200	14.85%	130.30	130.30	未进入负面清单	否	无	4.72%
4404	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	房申五组	50	25.00%	27.50	27.50	未进入负面清单	否	无	3.46%
4405	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	10kV三家西线粮库家属院	80	17.54%	49.97	49.97	未进入负面清单	否	无	3.57%
4406	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	罗福沟乡绿丰（小微）	400	44.76%	140.96	140.96	未进入负面清单	否	无	1.16%
4407	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线后沟村和乐皋西（2019年新增）	315	57.33%	71.41	71.41	未进入负面清单	否	无	2.40%
4408	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	供热	400	51.96%	112.16	112.16	未进入负面清单	否	无	1.92%
4409	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线养羊小区变压器（2018年农网升级改造）	160	14.26%	105.18	105.18	未进入负面清单	否	无	3.86%
4410	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	董家林分容	20	37.88%	8.42	8.42	未进入负面清单	否	无	1.31%
4411	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线七节良小区变压器（2018年农网升级改造）	50	31.59%	24.21	24.21	未进入负面清单	否	无	2.30%
4412	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线董良村大东梁（2019年新增）	100	48.37%	31.63	31.63	未进入负面清单	否	无	2.07%
4413	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线陈窝铺变压器（2018年农网升级改造）	200	16.45%	127.10	127.10	未进入负面清单	否	无	4.70%
4414	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	董家林	200	55.11%	49.78	49.78	未进入负面清单	否	无	1.03%
4415	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	东梁线高丈子南沟（2020贫困县）	200	35.67%	88.66	88.66	未进入负面清单	否	无	4.52%
4416	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线董良村董家林东（2019年新增）	400	19.09%	243.64	243.64	未进入负面清单	否	无	2.23%
4417	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	七家子	80	18.78%	48.98	48.98	未进入负面清单	否	无	4.88%
4418	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	高一祖	50	48.30%	15.85	15.85	未进入负面清单	否	无	3.55%
4419	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	三家宏程颗粒变压器（工）	200	18.50%	123.00	123.00	未进入负面清单	否	无	3.63%

4420	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	10kV三家西线小新地3组井台区机井	100	42.00%	38.00	38.00	未进入负面清单	否	无	1.23%
4421	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	房申3.5组	200	62.28%	35.44	35.44	未进入负面清单	否	无	3.30%
4422	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线高杖子村七节良（2019贫困县	200	45.57%	68.86	68.86	未进入负面清单	否	无	3.30%
4423	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线高杖子村七节良分容（2019贫困县	50	55.90%	12.05	12.05	未进入负面清单	否	无	2.29%
4424	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	七家分容	50	24.56%	27.72	27.72	未进入负面清单	否	无	1.89%
4425	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	10kV三家西线小新地村3号台区机井（2017新增）	50	25.08%	27.46	27.46	未进入负面清单	否	无	2.22%
4426	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	10kV三家西线新安村大新地1组（2019年新增）	400	30.95%	196.20	196.20	未进入负面清单	否	无	4.38%
4427	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	10kV三家西线新安村大新地2组（2019年新增）	400	28.21%	207.16	207.16	未进入负面清单	否	无	3.47%
4428	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	114富东线	西街大棚	160	32.88%	75.39	75.39	未进入负面清单	否	无	2.56%
4429	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	10kV三家西线小新地村小新地9组（2019年新增）	400	11.62%	273.52	273.52	未进入负面清单	否	无	1.50%
4430	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	10kV三家西线小新地8组中心村	200	43.51%	72.98	72.98	未进入负面清单	否	无	2.39%
4431	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	新营子3组	80	59.13%	16.70	16.70	未进入负面清单	否	无	2.03%
4432	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	114富东线	富山廉租房	400	33.06%	187.76	187.76	未进入负面清单	否	无	4.51%
4433	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	114富东线	党校	160	74.63%	8.59	8.59	未进入负面清单	否	无	1.95%
4434	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	10kV三家西线新营子二组变压器（2018年农网升级改造）	200	48.16%	63.68	63.68	未进入负面清单	否	无	1.52%
4435	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	114富东线	富山开发区	200	42.32%	75.36	75.36	未进入负面清单	否	无	4.60%
4436	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	114富东线	富山政府前变压器	100	41.86%	38.14	38.14	未进入负面清单	否	无	1.18%
4437	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线刘汉朝村刘二组（2019贫困县	200	10.26%	139.48	139.48	未进入负面清单	否	无	4.81%
4438	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线杨杖子村富山过河沟（2019年新增）	200	20.33%	119.34	119.34	未进入负面清单	否	无	4.25%
4439	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	刘养羊小区	315	40.69%	123.83	123.83	未进入负面清单	否	无	1.28%

4440	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线嘎岔村嘎二组（2019贫困县	200	14.31%	131.38	131.38	未进入负面清单	否	无	3.53%
4441	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线嘎叉村嘎四组（2019年新增）	200	36.61%	86.78	86.78	未进入负面清单	否	无	2.94%
4442	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	嘎四组分容	400	59.11%	83.56	83.56	未进入负面清单	否	无	1.11%
4443	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈拉道口村崔杖子一二组（2019贫困县	200	32.98%	94.04	94.04	未进入负面清单	否	无	1.38%
4444	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线三合号村三三组（2019年新增）	100	41.92%	38.08	38.08	未进入负面清单	否	无	4.93%
4445	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线史家沟变压器	50	40.40%	19.80	19.80	未进入负面清单	否	无	1.71%
4446	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈拉道口村哈五组（2019年新增）	400	10.36%	278.56	278.56	未进入负面清单	否	无	4.13%
4447	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈拉道口村哈九组（2019年新增）	200	58.95%	42.10	42.10	未进入负面清单	否	无	2.25%
4448	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁西变压器	80	23.78%	44.98	44.98	未进入负面清单	否	无	1.27%
4449	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	兴隆沟二组（23能效）	200	21.24%	117.52	117.52	未进入负面清单	否	无	4.26%
4450	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	韩营子分容（23能效）	200	21.09%	117.82	117.82	未进入负面清单	否	无	4.16%
4451	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	小八家(23能效)	200	11.60%	136.80	136.80	未进入负面清单	否	无	1.76%
4452	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	815建古线	东湾子（23能效）	200	34.28%	91.44	91.44	未进入负面清单	否	无	4.31%
4453	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	韩营子（23能效）	200	14.09%	131.82	131.82	未进入负面清单	否	无	3.40%
4454	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	北杨杖子(23能效)	200	24.80%	110.40	110.40	未进入负面清单	否	无	1.74%
4455	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	马架子（23能效）	200	10.14%	139.72	139.72	未进入负面清单	否	无	4.03%
4456	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线高营子村坤西（2019年新增）	315	36.66%	136.52	136.52	未进入负面清单	否	无	2.67%
4457	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	井西	50	31.74%	24.13	24.13	未进入负面清单	否	无	1.68%
4458	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	赵家湾一组（23能效）	200	56.96%	46.08	46.08	未进入负面清单	否	无	3.84%
4459	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	道虎沟四组(23能效)	100	33.50%	46.50	46.50	未进入负面清单	否	无	2.22%

4460	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	青松岭线铁北分容（2020贫困县）	200	35.77%	88.46	88.46	未进入负面清单	否	无	2.26%
4461	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线铁营子村河东（2019年新增）	200	50.94%	58.12	58.12	未进入负面清单	否	无	4.45%
4462	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	河西（利旧）	50	48.11%	15.95	15.95	未进入负面清单	否	无	1.19%
4463	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线铁营子村大西山（2019年新增）	100	24.53%	55.47	55.47	未进入负面清单	否	无	2.83%
4464	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	邱西	50	42.06%	18.97	18.97	未进入负面清单	否	无	4.98%
4465	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线铁南中心村	200	59.94%	40.12	40.12	未进入负面清单	否	无	3.50%
4466	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	青松岭线高营子村（2020贫困县）	200	57.49%	45.02	45.02	未进入负面清单	否	无	3.31%
4467	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	坤东	50	40.19%	19.91	19.91	未进入负面清单	否	无	3.46%
4468	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	铁营子河西22能效	200	13.08%	133.84	133.84	未进入负面清单	否	无	2.99%
4469	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	井东	200	50.65%	58.70	58.70	未进入负面清单	否	无	4.16%
4470	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	城建楼	250	49.16%	77.10	77.10	未进入负面清单	否	无	4.02%
4471	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线下湾子村舍利灰（2019年新增）	200	39.81%	80.38	80.38	未进入负面清单	否	无	1.34%
4472	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	上遥沟南	100	54.45%	25.55	25.55	未进入负面清单	否	无	4.18%
4473	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线马家楼东光伏变压器	100	53.39%	26.61	26.61	未进入负面清单	否	无	2.61%
4474	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	老建平老烧锅变压器（工）	200	26.36%	107.28	107.28	未进入负面清单	否	无	2.49%
4475	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	125万镇线	10kV小平房线090#柱上变压器	50	23.67%	28.17	28.17	未进入负面清单	否	无	2.09%
4476	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	南山洼	80	14.09%	52.73	52.73	未进入负面清单	否	无	3.79%
4477	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线张卧铺村大营子（2019贫困县）	200	19.26%	121.48	121.48	未进入负面清单	否	无	1.87%
4478	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	五家	50	34.28%	22.86	22.86	未进入负面清单	否	无	3.36%
4479	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	房身变压器	50	52.42%	13.79	13.79	未进入负面清单	否	无	4.43%
4480	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线张窝铺村乔杖子（2019年新增）	200	15.44%	129.12	129.12	未进入负面清单	否	无	1.25%

4481	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线新邱村北卧铺1 (2019年新增)	200	30.37%	99.26	99.26	未进入负面清单	否	无	2.92%
4482	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	西台变压器	200	53.91%	52.18	52.18	未进入负面清单	否	无	2.48%
4483	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线新邱村北卧铺2 (2019年新增)	200	22.57%	114.86	114.86	未进入负面清单	否	无	1.45%
4484	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1216连生线	柳条沟	50	56.35%	11.83	11.83	未进入负面清单	否	无	3.89%
4485	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线惠州村于家湾 (2019年新增)	315	32.49%	149.66	149.66	未进入负面清单	否	无	4.97%
4486	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	烧锅大井	50	69.91%	5.05	5.05	未进入负面清单	否	无	4.91%
4487	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线北荒	200	57.45%	45.10	45.10	未进入负面清单	否	无	1.78%
4488	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	大八家	100	19.53%	60.47	60.47	未进入负面清单	否	无	4.93%
4489	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线太平地	160	26.46%	85.66	85.66	未进入负面清单	否	无	4.15%
4490	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	惠州线前新丘(2020贫困县)	200	49.30%	61.40	61.40	未进入负面清单	否	无	3.99%
4491	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线八楞沟2	50	55.74%	12.13	12.13	未进入负面清单	否	无	3.27%
4492	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线郑营子	50	54.40%	12.80	12.80	未进入负面清单	否	无	2.67%
4493	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	120联网线	医院前	400	40.98%	156.08	156.08	未进入负面清单	否	无	4.76%
4494	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	120联网线	体育场	315	34.21%	144.24	144.24	未进入负面清单	否	无	1.86%
4495	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	乡直变压器	200	61.90%	36.20	36.20	未进入负面清单	否	无	2.80%
4496	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线下窑沟	50	14.60%	32.70	32.70	未进入负面清单	否	无	3.46%
4497	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	房身沟	50	11.02%	34.49	34.49	未进入负面清单	否	无	2.31%
4498	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	哈拉道口线哈十二组(2020 贫困县)	400	27.66%	209.36	209.36	未进入负面清单	否	无	4.85%
4499	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	222富山线	政府东变压器22能效	200	27.01%	105.98	105.98	未进入负面清单	否	无	1.00%
4500	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	226叶坤线	勿台沟五队	80	95.04%	-12.03	-12.03	未进入负面清单	否	无	10.46%
4501	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	226叶坤线	北公园	200	28.07%	103.86	103.86	未进入负面清单	否	无	4.25%

4502	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	226叶坤线	蹦台沟2队	315	63.49%	52.01	52.01	未进入负面清单	否	无	3.06%
4503	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	217叶园线	顺治沟三组	160	40.02%	63.97	63.97	未进入负面清单	否	无	2.68%
4504	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	217叶园线	三角线北	250	35.15%	112.13	112.13	未进入负面清单	否	无	2.91%
4505	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	217叶园线	顺治沟五组	100	19.19%	60.81	60.81	未进入负面清单	否	无	2.22%
4506	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	218叶西线	一中后	400	10.61%	277.56	277.56	未进入负面清单	否	无	2.18%
4507	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	218叶西线	西二组	400	62.71%	69.16	69.16	未进入负面清单	否	无	2.25%
4508	国网建平县供电公司	冀达66kV变电站	217旦州城线	白山扎兰城三四组	100	48.37%	31.63	31.63	未进入负面清单	否	无	4.91%
4509	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	羽丰养殖（小微）	100	47.94%	32.06	32.06	未进入负面清单	否	无	3.95%
4510	国网建平县供电公司	镇南66kV变电站	109铁南线	建材外	315	59.79%	63.66	63.66	未进入负面清单	否	无	3.12%
4511	国网建平县供电公司	镇南66kV变电站	107富镇线	给水三所变压器	50	69.46%	5.27	5.27	未进入负面清单	否	无	2.23%
4512	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	张六组	50	13.41%	33.30	33.30	未进入负面清单	否	无	1.85%
4513	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	107石金线	10kV石金线上苇子沟变压器	100	57.47%	22.53	22.53	未进入负面清单	否	无	1.96%
4514	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	106卧龙岗线	下苇子沟	315	27.90%	164.12	164.12	未进入负面清单	否	无	2.66%
4515	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10千伏富西线岔里分容（2019贫困县	100	21.28%	58.72	58.72	未进入负面清单	否	无	3.88%
4516	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	嘎一组02	200	14.09%	131.82	131.82	未进入负面清单	否	无	1.10%
4517	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	杨杖子5#大棚变压器	80	15.25%	51.80	51.80	未进入负面清单	否	无	1.56%
4518	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线司家沟东变压器	50	54.86%	12.57	12.57	未进入负面清单	否	无	3.09%
4519	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线嘎岔村嘎二组分容（2019贫困县	50	11.31%	34.35	34.35	未进入负面清单	否	无	4.68%
4520	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈拉道口村政府南（2019年新增）	400	15.94%	256.24	256.24	未进入负面清单	否	无	2.34%
4521	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈中学中心村	100	24.97%	55.03	55.03	未进入负面清单	否	无	4.89%
4522	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	哈政府大棚	100	52.98%	27.02	27.02	未进入负面清单	否	无	2.77%

4523	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	敬老院大棚井变压器	50	36.50%	21.75	21.75	未进入负面清单	否	无	4.92%
4524	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线药王庙分容变压器	50	38.33%	20.84	20.84	未进入负面清单	否	无	2.06%
4525	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈拉道口村1号台区机井（2017新增）	50	51.40%	14.30	14.30	未进入负面清单	否	无	4.22%
4526	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	三四组	80	24.42%	44.46	44.46	未进入负面清单	否	无	1.75%
4527	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈拉道口村2号台区机井（2017新增）	50	57.91%	11.05	11.05	未进入负面清单	否	无	1.01%
4528	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线刘尺营子村5号、6号台区机井（2017新增）	50	28.76%	25.62	25.62	未进入负面清单	否	无	2.21%
4529	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	祁营子线涝泥塘子中组	80	46.72%	26.62	26.62	未进入负面清单	否	无	4.24%
4530	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈拉道口村崔杖子一二组分容（2019贫困县	100	48.21%	31.79	31.79	未进入负面清单	否	无	1.52%
4531	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	嘎一组01	200	24.84%	110.32	110.32	未进入负面清单	否	无	2.16%
4532	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	祁营子线涝泥塘子西组	80	19.05%	48.76	48.76	未进入负面清单	否	无	1.18%
4533	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	南洼（李文成养殖小微）	100	26.25%	53.75	53.75	未进入负面清单	否	无	2.42%
4534	国网建平县供电公司	工业66kV变电站	208北三家线	10kV北三家线北三家村1号台区机井（2017新增）	50	38.31%	20.85	20.85	未进入负面清单	否	无	1.07%
4535	国网建平县供电公司	园区66kV变电站	114园北线	万鹭教体设备（小微）	200	44.59%	70.82	70.82	未进入负面清单	否	无	2.80%
4536	国网建平县供电公司	工业66kV变电站	208北三家线	10kV北三家线北三家村北三家一组（2019年新增）	200	40.27%	79.46	79.46	未进入负面清单	否	无	2.34%
4537	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	李家湾小区	50	46.62%	16.69	16.69	未进入负面清单	否	无	2.56%
4538	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	李家湾	100	28.17%	51.83	51.83	未进入负面清单	否	无	1.47%
4539	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	815建古线	孤山子（23能效）	200	53.17%	53.66	53.66	未进入负面清单	否	无	2.44%
4540	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	胡家店南(23能效)	200	21.29%	117.42	117.42	未进入负面清单	否	无	3.83%

4541	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线哈通沟分容变压器（2018年农网升级改造）	100	49.30%	30.70	30.70	未进入负面清单	否	无	3.60%
4542	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	117建寿联线	东村十组	200	14.24%	131.52	131.52	未进入负面清单	否	无	3.19%
4543	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	117建寿联线	万寿东村一组	400	25.01%	219.96	219.96	未进入负面清单	否	无	1.45%
4544	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	117建寿联线	后营子东村8组	100	21.77%	58.23	58.23	未进入负面清单	否	无	4.60%
4545	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线大营子村2号台区机井（2017新增）	50	18.92%	30.54	30.54	未进入负面清单	否	无	3.75%
4546	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线大营子村1号台区机井（2017新增）	50	13.27%	33.37	33.37	未进入负面清单	否	无	3.65%
4547	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	老西沟000	30	31.95%	14.42	14.42	未进入负面清单	否	无	1.50%
4548	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	七家小区（23能效）	100	18.30%	61.70	61.70	未进入负面清单	否	无	1.69%
4549	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	松岭三组（23能效）	200	45.12%	69.76	69.76	未进入负面清单	否	无	4.31%
4550	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线苏子沟村苏子沟三六组（2019贫困县	200	51.09%	57.82	57.82	未进入负面清单	否	无	2.32%
4551	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	杜守友小区	50	46.53%	16.74	16.74	未进入负面清单	否	无	2.20%
4552	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	水头小区（23能效）	100	55.05%	24.95	24.95	未进入负面清单	否	无	3.02%
4553	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	铁北小区	50	31.61%	24.20	24.20	未进入负面清单	否	无	1.25%
4554	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	大营子南沟	50	13.75%	33.13	33.13	未进入负面清单	否	无	3.84%
4555	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	松岭六组（23能效）	100	56.18%	23.82	23.82	未进入负面清单	否	无	3.05%
4556	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线铁营子村郭杖子（2019年新增）	400	46.29%	134.84	134.84	未进入负面清单	否	无	1.15%
4557	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线供销社	80	50.52%	23.58	23.58	未进入负面清单	否	无	4.41%
4558	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	东窝铺	30	49.78%	9.07	9.07	未进入负面清单	否	无	2.71%
4559	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	湾沟	20	33.72%	9.26	9.26	未进入负面清单	否	无	1.93%
4560	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线郭杖子组台区机井	50	44.16%	17.92	17.92	未进入负面清单	否	无	3.86%

4561	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	东井五六组分容（23能效）	100	40.15%	39.85	39.85	未进入负面清单	否	无	4.74%
4562	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	青北水泉	100	28.53%	51.47	51.47	未进入负面清单	否	无	4.87%
4563	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	赵家湾果山	50	54.04%	12.98	12.98	未进入负面清单	否	无	1.82%
4564	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	迟杖子大棚一区	80	16.10%	51.12	51.12	未进入负面清单	否	无	1.85%
4565	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	新井北山	50	38.31%	20.85	20.85	未进入负面清单	否	无	3.60%
4566	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	坤东分容变压器	50	45.38%	17.31	17.31	未进入负面清单	否	无	2.85%
4567	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	孙福沟	50	22.47%	28.77	28.77	未进入负面清单	否	无	1.00%
4568	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	仓子河东	80	24.63%	44.30	44.30	未进入负面清单	否	无	2.29%
4569	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	平房河西	50	14.13%	32.94	32.94	未进入负面清单	否	无	4.33%
4570	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	青峰山平房河东变压器（工）	100	28.06%	51.94	51.94	未进入负面清单	否	无	4.99%
4571	国网建平县供电公司	园区66kV变电站	112园青联线	10kV宋杖子线宋杖子村任杖子（2019贫困县	200	40.95%	78.10	78.10	未进入负面清单	否	无	4.37%
4572	国网建平县供电公司	园区66kV变电站	227园宋线	10kV宋杖子线宋杖子村马家沟（2019年新增）	400	43.18%	147.28	147.28	未进入负面清单	否	无	3.80%
4573	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线张家窝铺村2号台区机井（2017新增）	50	48.16%	15.92	15.92	未进入负面清单	否	无	2.01%
4574	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线金洞沟	50	11.97%	34.02	34.02	未进入负面清单	否	无	4.29%
4575	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线马家楼村1号台区机井（2017新增）	50	42.32%	18.84	18.84	未进入负面清单	否	无	2.84%
4576	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线张家窝铺村1号台区机井（2017新增）	50	45.24%	17.38	17.38	未进入负面清单	否	无	1.11%
4577	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线宫和永	100	12.00%	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	3.96%
4578	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线扎兰营子	100	58.06%	21.94	21.94	未进入负面清单	否	无	2.18%
4579	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线惠州村1号台区机井（2017新增）	160	51.02%	46.37	46.37	未进入负面清单	否	无	2.36%
4580	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线马架子	50	18.13%	30.94	30.94	未进入负面清单	否	无	2.56%
4581	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线农电站中心村	100	37.72%	42.28	42.28	未进入负面清单	否	无	4.87%

4582	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线西五变压器	50	26.57%	26.72	26.72	未进入负面清单	否	无	3.93%
4583	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线上遥沟北	100	53.45%	26.55	26.55	未进入负面清单	否	无	3.54%
4584	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	建平镇太平地大棚	80	42.09%	30.33	30.33	未进入负面清单	否	无	3.33%
4585	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线太平地组台区机井	50	36.50%	21.75	21.75	未进入负面清单	否	无	3.84%
4586	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	机关分容变压器	100	55.19%	24.81	24.81	未进入负面清单	否	无	1.78%
4587	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线建平村4号台区机井（2017新增）	50	17.99%	31.01	31.01	未进入负面清单	否	无	2.52%
4588	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线下湾子村2号台区机井（2017新增）	50	21.43%	29.29	29.29	未进入负面清单	否	无	1.58%
4589	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线胡家店村1号台区机井（2017新增）	50	41.03%	19.49	19.49	未进入负面清单	否	无	4.99%
4590	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线八楞沟1	30	21.44%	17.57	17.57	未进入负面清单	否	无	1.83%
4591	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线马家楼村2号台区机井（2017新增）	50	59.26%	10.37	10.37	未进入负面清单	否	无	3.17%
4592	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	兴顺昌	100	53.20%	26.80	26.80	未进入负面清单	否	无	1.49%
4593	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线太平沟	50	19.62%	30.19	30.19	未进入负面清单	否	无	2.62%
4594	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV建平东线建平村3号台区机井（2017新增）	50	18.52%	30.74	30.74	未进入负面清单	否	无	3.48%
4595	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线新邱村3号台区机井（2017新增）	50	53.92%	13.04	13.04	未进入负面清单	否	无	3.72%
4596	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	惠州线老烧锅组台区机井	50	15.49%	32.26	32.26	未进入负面清单	否	无	1.75%
4597	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线胡家店村南山洼2（2019年新增）	50	58.53%	10.74	10.74	未进入负面清单	否	无	4.94%
4598	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	建平镇东湾子大棚	80	42.55%	29.96	29.96	未进入负面清单	否	无	4.89%
4599	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	头一组	250	32.79%	118.03	118.03	未进入负面清单	否	无	1.45%
4600	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线上八楞	30	55.94%	7.22	7.22	未进入负面清单	否	无	2.21%
4601	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	114营电线	头三四组	315	45.13%	109.84	109.84	未进入负面清单	否	无	4.24%
4602	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线新邱村4号台区机井（2017新增）	50	37.65%	21.18	21.18	未进入负面清单	否	无	3.58%

4603	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东线	10kV三家东线三家1组	200	16.76%	126.48	126.48	未进入负面清单	否	无	2.94%
4604	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	大地东	80	43.90%	28.88	28.88	未进入负面清单	否	无	4.35%
4605	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	10kV罗福沟线下窝铺村来台沟（2019年新增）	200	50.73%	58.54	58.54	未进入负面清单	否	无	3.83%
4606	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	10kV罗福沟线柴杖子村柴南（2019年新增）	200	32.16%	95.68	95.68	未进入负面清单	否	无	1.59%
4607	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	10kV罗福沟线柴杖子村柴北（2019年新增）	100	24.84%	55.16	55.16	未进入负面清单	否	无	1.70%
4608	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	10kV罗福沟线下窝铺村小东（2019年新增）	200	32.22%	95.56	95.56	未进入负面清单	否	无	4.10%
4609	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10千伏太平庄线和乐村三组（2019贫困县）	200	27.62%	104.76	104.76	未进入负面清单	否	无	3.53%
4610	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	和乐十组变压器	80	34.00%	36.80	36.80	未进入负面清单	否	无	2.26%
4611	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄村三组（2019贫困县）	200	11.51%	136.98	136.98	未进入负面清单	否	无	1.82%
4612	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线石台沟村石台沟六组（2019年新增）	200	47.72%	64.56	64.56	未进入负面清单	否	无	1.89%
4613	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线郎家村郎家三组（2019年新增）	200	23.29%	113.42	113.42	未进入负面清单	否	无	2.20%
4614	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	黑沟变压器	50	56.02%	11.99	11.99	未进入负面清单	否	无	3.80%
4615	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	太平庄线和一22能效改	400	28.70%	205.20	205.20	未进入负面清单	否	无	4.13%
4616	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线石台沟村从家（2019年新增）	200	36.35%	87.30	87.30	未进入负面清单	否	无	3.71%
4617	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	229一三五二线	棉麻变压器	400	17.05%	251.80	251.80	未进入负面清单	否	无	4.71%
4618	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄村太平庄五组（2019年新增）	200	38.36%	83.28	83.28	未进入负面清单	否	无	1.56%
4619	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	杨杖子二组西	80	26.65%	42.68	42.68	未进入负面清单	否	无	4.80%
4620	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线西良村6号台区机井（2017新增）	50	43.97%	18.02	18.02	未进入负面清单	否	无	4.12%
4621	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	112官三联线	10kV老官地线达拉甲村2号台区机井（2017新增）	50	18.60%	30.70	30.70	未进入负面清单	否	无	4.90%
4622	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	黄杖子三组	100	34.49%	45.51	45.51	未进入负面清单	否	无	3.68%

4623	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	112官三联线	10kV老官地线达拉甲村1号台区机井（2017新增）	50	19.71%	30.15	30.15	未进入负面清单	否	无	3.41%
4624	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线热水食用菌中心村	400	21.80%	232.80	232.80	未进入负面清单	否	无	2.38%
4625	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	116官政线	老官地粮库家属院中心村	100	21.45%	58.55	58.55	未进入负面清单	否	无	3.71%
4626	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	上二组	100	22.00%	58.00	58.00	未进入负面清单	否	无	1.56%
4627	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线勿兰大棚2号变压器	80	34.63%	36.30	36.30	未进入负面清单	否	无	4.01%
4628	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	嘎吉哈达三四组	50	21.76%	29.12	29.12	未进入负面清单	否	无	1.42%
4629	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV余家沟变压器	50	36.20%	21.90	21.90	未进入负面清单	否	无	1.28%
4630	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	116官政线	10kV老官地线老官地村2号台区机井（2017新增）	50	14.37%	32.82	32.82	未进入负面清单	否	无	2.70%
4631	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	116官政线	10kV老官地线老官地村4号台区机井（2017新增）	50	28.14%	25.93	25.93	未进入负面清单	否	无	3.10%
4632	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	10kV老官地线黄杖子五组	50	30.77%	24.62	24.62	未进入负面清单	否	无	3.58%
4633	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	上七组	50	70.02%	4.99	4.99	未进入负面清单	否	无	2.76%
4634	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	老官地线老官地一组2台区机井	50	37.14%	21.43	21.43	未进入负面清单	否	无	2.61%
4635	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	老七组	20	40.97%	7.81	7.81	未进入负面清单	否	无	2.06%
4636	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线热水分场3号台区机井（2017新增）	50	22.37%	28.82	28.82	未进入负面清单	否	无	4.05%
4637	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	温杖子南	200	35.44%	89.12	89.12	未进入负面清单	否	无	1.30%
4638	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线西科村西科五组（2019年新增）	200	35.58%	88.84	88.84	未进入负面清单	否	无	1.21%
4639	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV三元井线深井村深井中组（2019年新增）	200	53.85%	52.30	52.30	未进入负面清单	否	无	3.65%
4640	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	10kV老官地线达拉甲村4号台区机井（2017新增）	50	40.29%	19.86	19.86	未进入负面清单	否	无	1.76%
4641	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线高杖子三组南中心村	200	31.41%	97.18	97.18	未进入负面清单	否	无	1.80%
4642	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线高杖子村高杖子二组（2019年新增）	200	53.35%	53.30	53.30	未进入负面清单	否	无	4.21%
4643	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	10kV宽昌沟线宽昌沟村宽昌沟四组（2019年新增）	200	12.47%	135.06	135.06	未进入负面清单	否	无	3.60%

4644	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	青峰山乡政府变压器（工）	400	39.98%	160.08	160.08	未进入负面清单	否	无	3.06%
4645	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	双庙	30	11.93%	20.42	20.42	未进入负面清单	否	无	3.53%
4646	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	和尚地蔬菜大棚2	80	20.09%	47.93	47.93	未进入负面清单	否	无	4.72%
4647	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	和尚地大棚井	80	39.17%	32.66	32.66	未进入负面清单	否	无	3.48%
4648	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	姜云虎（小微）	100	39.96%	40.04	40.04	未进入负面清单	否	无	2.81%
4649	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	羊二组	100	49.37%	30.63	30.63	未进入负面清单	否	无	3.28%
4650	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	老官地线小五家二组2台区机井	50	10.82%	34.59	34.59	未进入负面清单	否	无	1.37%
4651	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	老官地线小五家二组台区机井	50	49.90%	15.05	15.05	未进入负面清单	否	无	2.74%
4652	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	黄杖子六组（利旧）1	50	25.50%	27.25	27.25	未进入负面清单	否	无	4.00%
4653	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	116官政线	老五组	200	10.13%	139.74	139.74	未进入负面清单	否	无	2.27%
4654	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线西良村2号台区机井（2017新增）	50	40.76%	19.62	19.62	未进入负面清单	否	无	2.50%
4655	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	老官地线老官地三组台区机井	50	44.06%	17.97	17.97	未进入负面清单	否	无	3.89%
4656	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	112官三联线	10kV老官地线达拉甲村达拉甲二组（2019贫困县	200	41.97%	76.06	76.06	未进入负面清单	否	无	4.23%
4657	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线深井金沟村东沟	50	22.59%	28.71	28.71	未进入负面清单	否	无	2.15%
4658	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	黄杖子二组	100	33.64%	46.36	46.36	未进入负面清单	否	无	3.03%
4659	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	10kV老官地线黄杖子村黄杖子一组（2019贫困县	200	53.79%	52.42	52.42	未进入负面清单	否	无	3.78%
4660	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	112官三联线	10kV老官地线达拉甲村达拉甲三组（2019贫困县	200	25.99%	108.02	108.02	未进入负面清单	否	无	4.10%
4661	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线勿兰村勿兰西山（2019年新增）	200	31.25%	97.50	97.50	未进入负面清单	否	无	4.36%
4662	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	10kV老官地线马架子村马架子五组（2019贫困县	200	37.35%	85.30	85.30	未进入负面清单	否	无	3.94%
4663	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线热水四组中心村	200	52.93%	54.14	54.14	未进入负面清单	否	无	1.19%
4664	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	112官三联线	10kV老官地线达拉甲村达拉甲一组（2019贫困县	200	59.65%	40.70	40.70	未进入负面清单	否	无	2.79%

4665	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	七台营子七组	50	21.33%	29.34	29.34	未进入负面清单	否	无	4.12%
4666	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	羊四组	50	44.89%	17.56	17.56	未进入负面清单	否	无	2.76%
4667	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	上六组	80	77.79%	1.77	1.77	未进入负面清单	否	无	2.16%
4668	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	116官政线	小五家小区变压器	50	24.26%	27.87	27.87	未进入负面清单	否	无	1.07%
4669	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线老西沟（利旧）	20	20.99%	11.80	11.80	未进入负面清单	否	无	4.23%
4670	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	杂粮东22能效	400	21.74%	233.04	233.04	未进入负面清单	否	无	3.83%
4671	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	东五22能效	400	16.88%	252.48	252.48	未进入负面清单	否	无	3.96%
4672	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	罗太线罗福沟街22能效	400	16.11%	255.56	255.56	未进入负面清单	否	无	2.03%
4673	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	116官政线	10kV老官地线酒厂中心村	100	55.15%	24.85	24.85	未进入负面清单	否	无	2.97%
4674	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线热水一组中心村	200	44.22%	71.56	71.56	未进入负面清单	否	无	1.85%
4675	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	116官政线	10kV老官地线老官地村中心村	100	29.23%	50.77	50.77	未进入负面清单	否	无	4.96%
4676	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线三元井村三元井南组（2019年新增）	200	20.66%	118.68	118.68	未进入负面清单	否	无	2.55%
4677	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	上四组	50	26.70%	26.65	26.65	未进入负面清单	否	无	4.81%
4678	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV三元井线深井镇东升村变压器	100	30.43%	49.57	49.57	未进入负面清单	否	无	4.58%
4679	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV金钩门变压器	80	23.07%	45.54	45.54	未进入负面清单	否	无	2.73%
4680	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	西科九组	100	31.49%	48.51	48.51	未进入负面清单	否	无	3.37%
4681	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	10kV宽昌沟线宽昌沟村宽昌沟五组（2019年新增）	200	21.28%	117.44	117.44	未进入负面清单	否	无	2.13%
4682	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	10kV宽昌沟六祖变压器	80	21.95%	46.44	46.44	未进入负面清单	否	无	1.01%
4683	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线王落地变压器（2018年农网升级改造）	200	35.42%	89.16	89.16	未进入负面清单	否	无	3.80%
4684	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV青峰山线宋家湾村联合厂（2019年新增）	400	37.65%	169.40	169.40	未进入负面清单	否	无	2.81%
4685	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	10kV宽昌沟线宽昌沟村宽七组（2019贫困县	200	16.34%	127.32	127.32	未进入负面清单	否	无	2.16%

4686	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线东街三组1中心村	100	30.47%	49.53	49.53	未进入负面清单	否	无	4.60%
4687	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	深井线金沟村（2020贫困县）	250	20.77%	148.08	148.08	未进入负面清单	否	无	2.97%
4688	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	二道河子五组	100	51.34%	28.66	28.66	未进入负面清单	否	无	1.26%
4689	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线西良村3号台区机井（2017新增）	50	44.55%	17.73	17.73	未进入负面清单	否	无	2.53%
4690	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	二道河子村	80	45.73%	27.42	27.42	未进入负面清单	否	无	4.13%
4691	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	10kV仓子线和尚地村色木沟（2019贫困县）	200	53.18%	53.64	53.64	未进入负面清单	否	无	3.77%
4692	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	拉海沟二组变压器	80	17.22%	50.22	50.22	未进入负面清单	否	无	1.98%
4693	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	炮手营子村3号台区机井2017	50	45.58%	17.21	17.21	未进入负面清单	否	无	3.10%
4694	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线朱八组北中心村	200	12.46%	135.08	135.08	未进入负面清单	否	无	1.76%
4695	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	杨杖子六组	30	10.19%	20.94	20.94	未进入负面清单	否	无	3.39%
4696	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	上五组	80	32.02%	38.38	38.38	未进入负面清单	否	无	4.22%
4697	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线章吉村田家沟里（2019年新增）	200	44.45%	71.10	71.10	未进入负面清单	否	无	4.50%
4698	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV大北山变压器	100	50.61%	29.39	29.39	未进入负面清单	否	无	2.40%
4699	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	深井中学南变压器	100	95.64%	-15.64	-15.64	未进入负面清单	否	无	9.69%
4700	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	程子沟分容	80	39.26%	32.59	32.59	未进入负面清单	否	无	3.87%
4701	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	马场北线马场街22能效改	400	24.51%	221.96	221.96	未进入负面清单	否	无	3.39%
4702	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线西良村7号台区机井（2017新增）	50	28.60%	25.70	25.70	未进入负面清单	否	无	1.29%
4703	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV前街分容变压器	30	49.52%	9.14	9.14	未进入负面清单	否	无	3.56%
4704	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	杨树岭线烧锅台区22能效改	200	46.63%	66.74	66.74	未进入负面清单	否	无	4.44%
4705	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林子东线炮手营子二组变压器（2018年农网升级改造）	50	57.99%	11.01	11.01	未进入负面清单	否	无	4.05%

4706	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV勿兰蔬菜小区变压器	50	24.01%	28.00	28.00	未进入负面清单	否	无	3.66%
4707	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV石门地大棚1变压器	80	54.75%	20.20	20.20	未进入负面清单	否	无	4.82%
4708	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV东北沟变压器	10	12.10%	6.79	6.79	未进入负面清单	否	无	3.44%
4709	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线勿兰大棚3号变压器	50	14.93%	32.54	32.54	未进入负面清单	否	无	4.71%
4710	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV臭沟变压器	50	49.86%	15.07	15.07	未进入负面清单	否	无	2.04%
4711	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10k朱碌科西线杨杖子村杨杖子二组（2019年新增）	200	21.80%	116.40	116.40	未进入负面清单	否	无	1.18%
4712	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV石板沟北组变压器	50	10.37%	34.82	34.82	未进入负面清单	否	无	3.99%
4713	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10k朱碌科西线高杖子村高杖子一组（2019年新增）	200	32.49%	95.02	95.02	未进入负面清单	否	无	2.12%
4714	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线西街村西街村台2（2019年新增）	200	22.10%	115.80	115.80	未进入负面清单	否	无	2.56%
4715	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV小店子变压器	50	32.87%	23.57	23.57	未进入负面清单	否	无	1.04%
4716	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV前街变压器	100	24.91%	55.09	55.09	未进入负面清单	否	无	1.13%
4717	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线小房身村房申四组（2019年新增）	200	40.14%	79.72	79.72	未进入负面清单	否	无	4.43%
4718	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	榆树林东线南台子一组分容（2020贫困县	315	26.40%	168.84	168.84	未进入负面清单	否	无	2.01%
4719	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10k朱碌科西线七台营子村北霍店（2019年新增）	200	22.73%	114.54	114.54	未进入负面清单	否	无	4.65%
4720	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV三元井线石门地变压器（2018年农网升级改造）	200	33.93%	92.14	92.14	未进入负面清单	否	无	3.10%
4721	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	西良小南地-三组	50	22.78%	28.61	28.61	未进入负面清单	否	无	1.40%
4722	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	马场北线马场街南22能效改	400	28.15%	207.40	207.40	未进入负面清单	否	无	4.13%
4723	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	庙湾西山	50	15.99%	32.01	32.01	未进入负面清单	否	无	4.42%
4724	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10k朱碌科西线高杖子村下营子二组（2019年新增）	200	56.69%	46.62	46.62	未进入负面清单	否	无	1.95%
4725	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	南山三组分容变压器	200	35.53%	88.94	88.94	未进入负面清单	否	无	4.24%

4726	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	二道河子一组	100	23.03%	56.97	56.97	未进入负面清单	否	无	3.42%
4727	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	游泳馆	400	60.54%	77.84	77.84	未进入负面清单	否	无	2.06%
4728	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1511小马厂线	10kV马厂九组变压器	20	30.34%	9.93	9.93	未进入负面清单	否	无	2.61%
4729	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	120联网线	城西	400	60.03%	79.88	79.88	未进入负面清单	否	无	1.95%
4730	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	120联网线	农电楼	400	62.95%	68.20	68.20	未进入负面清单	否	无	4.46%
4731	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	107叶东线	勿台沟新区	315	11.53%	215.68	215.68	未进入负面清单	否	无	5.00%
4732	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	小水泉沟（力源牧业小微）	100	39.55%	40.45	40.45	未进入负面清单	否	无	2.08%
4733	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	西大弯子（利旧）	30	29.03%	15.29	15.29	未进入负面清单	否	无	3.92%
4734	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	田家二三组	200	53.40%	53.20	53.20	未进入负面清单	否	无	4.15%
4735	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV三元井线石门地分容变压器（2018年农网升级改造）	100	46.98%	33.02	33.02	未进入负面清单	否	无	4.55%
4736	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	10kV八家线柴达木村北良（2019贫困县）	200	38.43%	83.14	83.14	未进入负面清单	否	无	2.37%
4737	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV山下变压器	50	27.31%	26.35	26.35	未进入负面清单	否	无	2.37%
4738	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	张家湾	100	17.50%	62.50	62.50	未进入负面清单	否	无	4.65%
4739	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV勿兰一组变压器	30	69.24%	3.23	3.23	未进入负面清单	否	无	3.66%
4740	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10k朱碌科西线西良村程子沟（2019年新增）	315	51.93%	88.42	88.42	未进入负面清单	否	无	3.26%
4741	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线高杖子村下营子三组（2019年新增）	200	25.92%	108.16	108.16	未进入负面清单	否	无	1.07%
4742	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	深井线金沟村分容（2020贫困县）	100	47.42%	32.58	32.58	未进入负面清单	否	无	2.74%
4743	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1511小马厂线	任台子变压器	50	24.32%	27.84	27.84	未进入负面清单	否	无	1.73%
4744	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1511小马厂线	马场河东	50	64.39%	7.81	7.81	未进入负面清单	否	无	4.97%
4745	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1511小马厂线	10kV马厂十组变压器	30	81.79%	-0.54	-0.54	未进入负面清单	否	无	15.39%

4746	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1511小马厂线	10kV小马厂线小马厂村马厂村（2019年新增）	200	18.65%	122.70	122.70	未进入负面清单	否	无	4.27%
4747	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1511小马厂线	10kV小马厂线小马厂村马厂三组（2019年新增）	200	33.40%	93.20	93.20	未进入负面清单	否	无	3.14%
4748	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	110工业线	铸造厂	400	57.41%	90.36	90.36	未进入负面清单	否	无	1.31%
4749	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	107叶东线	六一后	400	74.74%	21.04	21.04	未进入负面清单	否	无	4.33%
4750	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV深沟变压器	20	45.22%	6.96	6.96	未进入负面清单	否	无	4.05%
4751	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV梁底变压器	30	23.79%	16.86	16.86	未进入负面清单	否	无	3.90%
4752	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	水塘沟二组	20	10.64%	13.87	13.87	未进入负面清单	否	无	4.62%
4753	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线东街七组2分容中心村	200	19.66%	120.68	120.68	未进入负面清单	否	无	1.43%
4754	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	榆树林东线政府小区122能效改	400	14.23%	263.08	263.08	未进入负面清单	否	无	4.96%
4755	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV三元井线余家沟小区变压器（2018年农网升级改造）	50	27.20%	26.40	26.40	未进入负面清单	否	无	3.47%
4756	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线七台营子村1号台区机井（2017新增）	50	21.78%	29.11	29.11	未进入负面清单	否	无	2.58%
4757	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV三元井线深井2号台区机井（2017新增）	50	18.77%	30.62	30.62	未进入负面清单	否	无	4.15%
4758	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	二道河子二组	100	52.65%	27.35	27.35	未进入负面清单	否	无	2.11%
4759	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线三元井村三元井二组（2019年新增）	200	40.26%	79.48	79.48	未进入负面清单	否	无	4.94%
4760	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	水塘沟一组	50	15.05%	32.48	32.48	未进入负面清单	否	无	3.46%
4761	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	大北沟	50	35.19%	22.41	22.41	未进入负面清单	否	无	2.24%
4762	国网建平县供电公司	工业66kV变电站	208北三家线	10kV北三家线东村东村养殖小区（2019年新增）	200	11.09%	137.82	137.82	未进入负面清单	否	无	3.76%
4763	国网建平县供电公司	工业66kV变电站	208北三家线	10kV北三家线北三家二组变压器（2018年农网升级改造）	200	37.12%	85.76	85.76	未进入负面清单	否	无	1.31%
4764	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线勿兰村勿兰北组（2019年新增）	200	30.12%	99.76	99.76	未进入负面清单	否	无	4.39%

4765	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV三元井线刘家湾变压器（2018年农网升级改造）	100	23.38%	56.62	56.62	未进入负面清单	否	无	4.52%
4766	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	西科四组	100	59.54%	20.46	20.46	未进入负面清单	否	无	1.95%
4767	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	梁家沟	50	53.51%	13.25	13.25	未进入负面清单	否	无	5.00%
4768	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线西街村西街三组（2019年新增）	200	36.85%	86.30	86.30	未进入负面清单	否	无	1.25%
4769	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线金钩1号台区机井（2017新增）	50	20.40%	29.80	29.80	未进入负面清单	否	无	4.59%
4770	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10千伏宽昌沟线宽昌沟村上石门地（2019贫困县	100	42.57%	37.43	37.43	未进入负面清单	否	无	2.18%
4771	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	朱碌科东线杨杖子村（2020贫困县	200	43.64%	72.72	72.72	未进入负面清单	否	无	4.00%
4772	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	二道河子村分	50	57.52%	11.24	11.24	未进入负面清单	否	无	2.14%
4773	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV上杖子变压器	30	80.40%	-0.12	-0.12	未进入负面清单	否	无	15.41%
4774	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线勿兰村勿兰南组（2019年新增）	200	59.86%	40.28	40.28	未进入负面清单	否	无	3.12%
4775	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV三元井线大南沟变压器（2018年农网升级改造）	100	51.47%	28.53	28.53	未进入负面清单	否	无	3.63%
4776	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	西科六组	100	53.76%	26.24	26.24	未进入负面清单	否	无	1.52%
4777	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	七台营子村	80	56.79%	18.57	18.57	未进入负面清单	否	无	1.83%
4778	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	深井线勿兰村（2020贫困县	200	33.83%	92.34	92.34	未进入负面清单	否	无	4.45%
4779	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线高杖子村高三北分容（2019贫困县	200	60.87%	38.26	38.26	未进入负面清单	否	无	1.48%
4780	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV中组分容变压器	200	45.08%	69.84	69.84	未进入负面清单	否	无	3.56%
4781	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	124温泉线	10kV哈拉道口线四家村1号台区机井（2017新增）	50	11.65%	34.18	34.18	未进入负面清单	否	无	2.08%
4782	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	124温泉线	10kV温泉线四家村3号台区机井（2017新增）	50	52.79%	13.61	13.61	未进入负面清单	否	无	1.82%
4783	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	124温泉线	10kV温泉线四家村四二组（2019年新增）	200	42.96%	74.08	74.08	未进入负面清单	否	无	2.37%
4784	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	124温泉线	四家小区变压器	200	40.50%	79.00	79.00	未进入负面清单	否	无	3.17%

4785	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线炮手营子村2号台区机井（2017新增）	50	38.87%	20.57	20.57	未进入负面清单	否	无	1.63%
4786	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线东街村东街六组2（2019年新增）	200	43.52%	72.96	72.96	未进入负面清单	否	无	3.58%
4787	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	朱碌科西线朱五组（2020贫困县）	200	78.36%	3.28	3.28	未进入负面清单	否	无	2.93%
4788	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线张福店村张福店三四组（2019贫困县）	200	15.46%	129.08	129.08	未进入负面清单	否	无	2.85%
4789	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线炮手营子村桃吐西沟（2019年新增）	100	41.81%	38.19	38.19	未进入负面清单	否	无	3.22%
4790	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线七台营子村南霍店（2019年新增）	200	50.60%	58.80	58.80	未进入负面清单	否	无	4.73%
4791	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线水塘沟村水塘沟村（2019年新增）	200	51.91%	56.18	56.18	未进入负面清单	否	无	3.03%
4792	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线小四家（23能效）	200	29.27%	101.46	101.46	未进入负面清单	否	无	4.22%
4793	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线西科村七组（2019贫困县）	200	19.50%	121.00	121.00	未进入负面清单	否	无	1.87%
4794	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	224三院线	后山五组分容中心村变压器	100	67.77%	12.23	12.23	未进入负面清单	否	无	3.38%
4795	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	224三院线	后山十组中心村变压器	200	54.11%	51.78	51.78	未进入负面清单	否	无	4.17%
4796	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	224三院线	10kV三院线后山小区中心村变压器	200	56.09%	47.82	47.82	未进入负面清单	否	无	2.15%
4797	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	224三院线	后山六组中心村变压器	200	34.22%	91.56	91.56	未进入负面清单	否	无	4.55%
4798	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	224三院线	10kV三院线后山四组井台区机井	50	18.86%	30.57	30.57	未进入负面清单	否	无	3.38%
4799	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	深井河东变压器	100	33.39%	46.61	46.61	未进入负面清单	否	无	2.85%
4800	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	217叶园线	西营子五组1	200	47.39%	65.22	65.22	未进入负面清单	否	无	1.95%
4801	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	217叶园线	三角线1	315	25.11%	172.90	172.90	未进入负面清单	否	无	1.04%
4802	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	房申二组	80	56.36%	18.91	18.91	未进入负面清单	否	无	3.73%
4803	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	温杖子北	200	48.51%	62.98	62.98	未进入负面清单	否	无	4.30%
4804	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV深井线勿兰大棚1号变压器	80	43.64%	29.09	29.09	未进入负面清单	否	无	3.60%

4805	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	南台子七组22能效	400	28.31%	206.76	206.76	未进入负面清单	否	无	2.24%
4806	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线西良村5号台区机井（2017新增）	50	52.21%	13.90	13.90	未进入负面清单	否	无	2.01%
4807	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	南台子八组分容变压器（利旧）	30	12.78%	20.17	20.17	未进入负面清单	否	无	2.85%
4808	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV石门地大棚井变压器	50	12.47%	33.77	33.77	未进入负面清单	否	无	4.57%
4809	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	深井中学北变压器	50	34.38%	22.81	22.81	未进入负面清单	否	无	4.13%
4810	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线朱碌科村朱六组（2019年新增）	400	32.00%	192.00	192.00	未进入负面清单	否	无	3.51%
4811	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	药王庙	50	37.79%	21.11	21.11	未进入负面清单	否	无	2.02%
4812	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	兰营子一组变压器	80	27.21%	42.23	42.23	未进入负面清单	否	无	4.42%
4813	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV石门地大棚2变压器	200	22.70%	114.60	114.60	未进入负面清单	否	无	4.85%
4814	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线粮库家属院中心村	100	23.32%	56.68	56.68	未进入负面清单	否	无	2.25%
4815	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV三元井线深井镇东升小北山	50	78.60%	0.70	0.70	未进入负面清单	否	无	3.71%
4816	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	124温泉线	10kV温泉线四家村四一组（2019年新增）	200	68.69%	22.62	22.62	未进入负面清单	否	无	2.49%
4817	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	124温泉线	10kV温泉线四家村四四组（2019年新增）	400	26.83%	212.68	212.68	未进入负面清单	否	无	4.82%
4818	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	124温泉线	10kV温泉线四家村三六组（2019年新增）	200	50.91%	58.18	58.18	未进入负面清单	否	无	3.73%
4819	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	124温泉线	三五组	315	58.03%	69.21	69.21	未进入负面清单	否	无	4.68%
4820	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	车四组	50	15.72%	32.14	32.14	未进入负面清单	否	无	3.77%
4821	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	车三组	50	44.06%	17.97	17.97	未进入负面清单	否	无	4.53%
4822	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	815建古线	建平业务部变压器	160	13.46%	106.46	106.46	未进入负面清单	否	无	3.22%
4823	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	223罗太线	罗五组（23能效）	200	29.60%	100.80	100.80	未进入负面清单	否	无	2.59%
4824	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	224三院线	后山十组分容中心村变压器	315	54.12%	81.52	81.52	未进入负面清单	否	无	2.94%
4825	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	224三院线	10kV三院线后山村街里道北（2019年新增）	400	62.65%	69.40	69.40	未进入负面清单	否	无	4.75%

4826	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	224三院线	后山五组中心村变压器	200	49.56%	60.88	60.88	未进入负面清单	否	无	4.16%
4827	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	224三院线	三院线后山一组（2020贫困县	400	29.95%	200.20	200.20	未进入负面清单	否	无	2.30%
4828	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV深井北组变压器	50	23.61%	28.20	28.20	未进入负面清单	否	无	2.78%
4829	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	217叶园线	顺治沟二组1	315	29.22%	159.96	159.96	未进入负面清单	否	无	1.34%
4830	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	朱碌科韩营子变压器（工）	200	33.36%	93.28	93.28	未进入负面清单	否	无	4.10%
4831	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线郝杖子一组中心村	200	10.93%	138.14	138.14	未进入负面清单	否	无	1.03%
4832	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线东街七组2中心村	200	23.82%	112.36	112.36	未进入负面清单	否	无	4.30%
4833	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	拉海沟四组变压器	100	13.49%	66.51	66.51	未进入负面清单	否	无	1.95%
4834	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV小南沟变压器	30	11.38%	20.59	20.59	未进入负面清单	否	无	1.39%
4835	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV东升大棚4变压器	80	32.05%	38.36	38.36	未进入负面清单	否	无	1.90%
4836	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	朱碌科西线下营子四组（2020贫困县	200	49.04%	61.92	61.92	未进入负面清单	否	无	2.50%
4837	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV三元井线末家沟变压器（2018年农网升级改造）	50	31.47%	24.27	24.27	未进入负面清单	否	无	4.73%
4838	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	西良五组	100	16.70%	63.30	63.30	未进入负面清单	否	无	2.81%
4839	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线西良村桃吐南（2019年新增）	100	24.54%	55.46	55.46	未进入负面清单	否	无	3.38%
4840	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线炮手营子村炮手营子四组（2019年新增）	200	49.04%	61.92	61.92	未进入负面清单	否	无	1.14%
4841	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线兰营子村拉海沟村（2019年新增）	200	45.80%	68.40	68.40	未进入负面清单	否	无	1.16%
4842	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线东街八组2中心村	200	20.32%	119.36	119.36	未进入负面清单	否	无	4.74%
4843	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	毕五组	80	44.58%	28.34	28.34	未进入负面清单	否	无	2.18%
4844	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线车一二组光伏变压器	315	29.42%	159.33	159.33	未进入负面清单	否	无	4.43%
4845	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	西良房身	160	34.98%	72.03	72.03	未进入负面清单	否	无	2.15%

4846	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	815建古线	10kV建古线建平村东四 (2019年新增)	400	30.16%	199.36	199.36	未进入负面清单	否	无	3.93%
4847	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	815建古线	西一	100	21.81%	58.19	58.19	未进入负面清单	否	无	1.55%
4848	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV三元井线金家沟变压器 (2018年农网升级改造)	50	36.42%	21.79	21.79	未进入负面清单	否	无	4.53%
4849	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	815建古线	10kV建古线建平村东三 (2019年新增)	400	25.11%	219.56	219.56	未进入负面清单	否	无	1.68%
4850	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	815建古线	10kV建古线小河东变压器 (利旧)	50	23.23%	28.39	28.39	未进入负面清单	否	无	1.42%
4851	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线小房身村房 申四组分容 (2019年新增)	200	18.27%	123.46	123.46	未进入负面清单	否	无	2.88%
4852	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线新城村二组 (2019年贫困县)	200	35.11%	89.78	89.78	未进入负面清单	否	无	1.31%
4853	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	前城子小区 (利旧)	50	53.45%	13.28	13.28	未进入负面清单	否	无	2.13%
4854	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	道虎沟三组	50	13.03%	33.49	33.49	未进入负面清单	否	无	4.54%
4855	国网建平县供电公司	镇南66kV变电站	105万寿线	西村1.2队	200	13.80%	132.40	132.40	未进入负面清单	否	无	2.13%
4856	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	224三院线	10kV三院线后山村街里道南 (2019年新增)	400	37.36%	170.56	170.56	未进入负面清单	否	无	3.34%
4857	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	224三院线	10kV三院线后山村后山八组 (2019年新增)	200	23.85%	112.30	112.30	未进入负面清单	否	无	4.74%
4858	国网建平县供电公司	园区66kV变电站	228园文线	官坟大棚2	315	52.65%	86.15	86.15	未进入负面清单	否	无	4.87%
4859	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	224三院线	10kV三院线后山九组	400	49.08%	123.68	123.68	未进入负面清单	否	无	3.09%
4860	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	224三院线	后山三组中心村变压器	200	21.32%	117.36	117.36	未进入负面清单	否	无	3.25%
4861	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	224三院线	后山二组中心村变压器	315	57.54%	70.75	70.75	未进入负面清单	否	无	4.20%
4862	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	黑水镇后山设施农业小区2	80	28.14%	41.49	41.49	未进入负面清单	否	无	3.78%
4863	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	10kV金矿线水泉沟	50	36.99%	21.51	21.51	未进入负面清单	否	无	2.42%
4864	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	羊三组	250	52.26%	69.35	69.35	未进入负面清单	否	无	2.19%
4865	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	大丰沟 (利旧) 1	100	43.55%	36.45	36.45	未进入负面清单	否	无	2.26%

4866	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	羊圈子	50	11.13%	34.44	34.44	未进入负面清单	否	无	3.43%
4867	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	张二变压器	80	54.02%	20.78	20.78	未进入负面清单	否	无	1.83%
4868	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	10kV砖厂线八家前西台区机井变压器	50	15.67%	32.17	32.17	未进入负面清单	否	无	1.76%
4869	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	10kV老官地线老官地村6号台区机井（2017新增）	50	26.81%	26.60	26.60	未进入负面清单	否	无	2.30%
4870	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线热水本街北中心村	200	18.87%	122.26	122.26	未进入负面清单	否	无	2.42%
4871	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	10kV砖厂线张窝铺村一组台区机井（2017新增）	50	39.62%	20.19	20.19	未进入负面清单	否	无	1.36%
4872	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	10kV砖厂线张窝铺五组台区机井	50	47.48%	16.26	16.26	未进入负面清单	否	无	3.58%
4873	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	郝家大棚变压器	50	18.58%	30.71	30.71	未进入负面清单	否	无	3.76%
4874	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	10kV老官地线老官地村3号台区机井（2017新增）	50	50.87%	14.57	14.57	未进入负面清单	否	无	2.98%
4875	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	达四组	100	24.45%	55.55	55.55	未进入负面清单	否	无	1.19%
4876	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线东沟养殖小区中心村变压器	100	18.92%	61.08	61.08	未进入负面清单	否	无	2.28%
4877	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	羊五组	30	49.91%	9.03	9.03	未进入负面清单	否	无	4.60%
4878	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线热水分场5号台区机井（2017新增）	50	29.43%	25.29	25.29	未进入负面清单	否	无	2.48%
4879	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	黄杖子小区	50	51.80%	14.10	14.10	未进入负面清单	否	无	1.34%
4880	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东良线东良五组台区机井	50	40.53%	19.74	19.74	未进入负面清单	否	无	3.06%
4881	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线洼子店大棚	200	41.94%	76.12	76.12	未进入负面清单	否	无	4.97%
4882	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线陈窝铺小区变压器（2018年农网升级改造）	50	38.38%	20.81	20.81	未进入负面清单	否	无	4.62%
4883	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东良线洼子店组台区机井	50	40.73%	19.64	19.64	未进入负面清单	否	无	2.75%
4884	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	南台子分	100	24.47%	55.53	55.53	未进入负面清单	否	无	2.21%
4885	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	洼子店二组	100	28.27%	51.73	51.73	未进入负面清单	否	无	4.60%

4886	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家线金黄地村1组3号台区机井（2017新增）	50	10.06%	34.97	34.97	未进入负面清单	否	无	3.55%
4887	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10KV四家线金黄地11组井台区机井	100	24.29%	55.71	55.71	未进入负面清单	否	无	2.74%
4888	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	朱窝铺东山	50	18.80%	30.60	30.60	未进入负面清单	否	无	1.10%
4889	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线房身3.4.5组台区机井	50	42.57%	18.72	18.72	未进入负面清单	否	无	4.40%
4890	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	化三组（23能效）	200	18.34%	123.32	123.32	未进入负面清单	否	无	1.44%
4891	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	郎家六组	80	49.69%	24.25	24.25	未进入负面清单	否	无	4.01%
4892	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	四家线四家子1组22能效	200	23.20%	113.60	113.60	未进入负面清单	否	无	1.51%
4893	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线房身1组台区机井	50	32.01%	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	4.39%
4894	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线金黄地村金黄地8组（2019年新增）	400	41.01%	155.96	155.96	未进入负面清单	否	无	4.92%
4895	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	华杖子小西沟	50	56.17%	11.92	11.92	未进入负面清单	否	无	4.82%
4896	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线房身村3号台区机井（2017新增）	50	30.36%	24.82	24.82	未进入负面清单	否	无	4.09%
4897	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	达拉甲大棚井	50	39.51%	20.25	20.25	未进入负面清单	否	无	1.80%
4898	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	116官政线	老四组	100	55.58%	24.42	24.42	未进入负面清单	否	无	4.87%
4899	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	洼子店丛窝铺	100	57.45%	22.55	22.55	未进入负面清单	否	无	1.07%
4900	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	烧锅村南湾子（利旧）1	50	23.34%	28.33	28.33	未进入负面清单	否	无	1.97%
4901	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	华杖子大西沟	50	16.63%	31.69	31.69	未进入负面清单	否	无	3.99%
4902	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	烧锅村南台子（利旧）1	50	53.21%	13.40	13.40	未进入负面清单	否	无	4.19%
4903	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线洼子店村洼子店增容（2019年新增）	400	15.81%	256.76	256.76	未进入负面清单	否	无	3.33%
4904	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	梅家窝铺	50	53.89%	13.06	13.06	未进入负面清单	否	无	4.04%
4905	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线华杖子村小马厂（2019贫困县	200	11.66%	136.68	136.68	未进入负面清单	否	无	1.62%
4906	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线洼子店村洼子店村（2019年新增）	400	22.29%	230.84	230.84	未进入负面清单	否	无	3.28%

4907	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10千伏四家线金黄地村7组 (2019贫困县)	200	33.88%	92.24	92.24	未进入负面清单	否	无	4.34%
4908	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	10kV东梁线洼子店村洼子店三组 (2019年新增)	400	30.37%	198.52	198.52	未进入负面清单	否	无	3.34%
4909	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	黄杖子四组 (利旧) 1	50	14.92%	32.54	32.54	未进入负面清单	否	无	1.57%
4910	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	10kV老官地线黄杖子村嘎吉哈达一二组 (2019贫困县)	200	41.54%	76.92	76.92	未进入负面清单	否	无	4.29%
4911	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	南水泉	50	17.33%	31.34	31.34	未进入负面清单	否	无	3.72%
4912	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	大营子线烧锅村西组 (2020贫困县)	200	26.05%	107.90	107.90	未进入负面清单	否	无	3.77%
4913	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	新城大棚2	80	15.08%	51.94	51.94	未进入负面清单	否	无	2.28%
4914	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线五家子村五家子5.6组综 (2019年新增)	400	24.44%	222.24	222.24	未进入负面清单	否	无	4.12%
4915	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家线南四家5-12组	200	31.00%	98.00	98.00	未进入负面清单	否	无	1.44%
4916	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	金黄地5组	100	57.48%	22.52	22.52	未进入负面清单	否	无	1.39%
4917	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线唐杖子村唐杖子前西组 (2019年新增)	80	31.69%	38.65	38.65	未进入负面清单	否	无	2.78%
4918	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线华杖子村华杖子 (2019贫困县)	200	52.28%	55.44	55.44	未进入负面清单	否	无	4.02%
4919	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线金黄地村金黄地5.6组 (2019年新增)	200	33.37%	93.26	93.26	未进入负面清单	否	无	2.51%
4920	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	朱窝铺西山	100	32.97%	47.03	47.03	未进入负面清单	否	无	4.90%
4921	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线金黄地村金黄地2.10组 (2019年新增)	400	28.14%	207.44	207.44	未进入负面清单	否	无	4.55%
4922	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	唐杖子大树林子组	50	13.13%	33.44	33.44	未进入负面清单	否	无	4.92%
4923	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	华杖子雁翅沟	30	50.84%	8.75	8.75	未进入负面清单	否	无	3.61%
4924	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	116官政线	小二组	200	55.14%	49.72	49.72	未进入负面清单	否	无	2.13%
4925	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	112官三联线	赵窝铺大棚井01	80	37.81%	33.75	33.75	未进入负面清单	否	无	3.75%

4926	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	老六组	20	76.88%	0.62	0.62	未进入负面清单	否	无	4.82%
4927	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线热水二组中心村	200	34.34%	91.32	91.32	未进入负面清单	否	无	1.65%
4928	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	114官甲线	10kV老官地线马架子马架子四组（2019贫困县	200	55.14%	49.72	49.72	未进入负面清单	否	无	4.60%
4929	国网建平县供电公司	镇南66kV变电站	108站前线	燃料	400	46.73%	133.08	133.08	未进入负面清单	否	无	4.97%
4930	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线西城3组2井台区机井	50	23.14%	28.43	28.43	未进入负面清单	否	无	1.69%
4931	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	116王家沟线	朝阳沟变压器（利旧）1	50	53.86%	13.07	13.07	未进入负面清单	否	无	3.72%
4932	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线西山村喇嘛营子（2019年新增）	200	30.85%	98.30	98.30	未进入负面清单	否	无	2.77%
4933	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	116王家沟线	龙凤永	30	29.67%	15.10	15.10	未进入负面清单	否	无	4.34%
4934	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	116王家沟线	姚家南山	50	43.56%	18.22	18.22	未进入负面清单	否	无	2.61%
4935	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山水泉金窑	50	32.64%	23.68	23.68	未进入负面清单	否	无	4.30%
4936	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	116王家沟线	垵卜洼小区	50	15.72%	32.14	32.14	未进入负面清单	否	无	1.15%
4937	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	115白山线	白山嘎海吐3组综合	80	49.48%	24.42	24.42	未进入负面清单	否	无	3.13%
4938	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	10KV马场北线插花组台区机井	50	16.45%	31.78	31.78	未进入负面清单	否	无	2.15%
4939	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	小河南	100	37.67%	42.33	42.33	未进入负面清单	否	无	2.16%
4940	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线新立屯大棚变压器	80	10.13%	55.90	55.90	未进入负面清单	否	无	3.53%
4941	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	新房申	50	31.83%	24.09	24.09	未进入负面清单	否	无	1.17%
4942	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	苇塘	100	49.09%	30.91	30.91	未进入负面清单	否	无	2.97%
4943	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线粮库家属中心村	315	57.51%	70.84	70.84	未进入负面清单	否	无	3.73%
4944	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	大骆驼沟	200	40.05%	79.90	79.90	未进入负面清单	否	无	4.97%
4945	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	插花西	50	59.19%	10.41	10.41	未进入负面清单	否	无	3.99%
4946	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	116王家沟线	10kV王家沟线姚家1号台区机井（2017新增）	50	34.33%	22.84	22.84	未进入负面清单	否	无	4.84%

4947	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线东井一二组分容变压器（2018年农网升级改造）	100	52.20%	27.80	27.80	未进入负面清单	否	无	3.48%
4948	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线牌甸村9组2号台区机井（2017新增）	50	38.82%	20.59	20.59	未进入负面清单	否	无	1.55%
4949	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线东井村4组7号台区机井（2017新增）	50	45.05%	17.48	17.48	未进入负面清单	否	无	1.30%
4950	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线东井综合变压器（2018年农网升级改造）	50	95.93%	-7.97	-7.97	未进入负面清单	否	无	12.71%
4951	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线东井二组门前地井台区机井	100	48.55%	31.45	31.45	未进入负面清单	否	无	4.83%
4952	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线昌隆村八组井台区机井	50	27.59%	26.21	26.21	未进入负面清单	否	无	1.54%
4953	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线牌甸村3组1号台区机井（2017新增）	50	45.01%	17.50	17.50	未进入负面清单	否	无	1.83%
4954	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线牌甸村1组1号台区机井（2017新增）	50	54.19%	12.91	12.91	未进入负面清单	否	无	3.82%
4955	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线东井一组门前地井台区机井	50	34.81%	22.60	22.60	未进入负面清单	否	无	1.94%
4956	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	116王家沟线	王家沟	50	31.75%	24.13	24.13	未进入负面清单	否	无	2.33%
4957	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	马场东组大棚	80	31.29%	38.97	38.97	未进入负面清单	否	无	1.02%
4958	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线后地中心村	200	21.13%	117.74	117.74	未进入负面清单	否	无	1.95%
4959	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线东城村白山大城六九组（2019年新增）	200	40.15%	79.70	79.70	未进入负面清单	否	无	2.08%
4960	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线昌隆村九组井台区机井	100	43.80%	36.20	36.20	未进入负面清单	否	无	3.47%
4961	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线东井四组井台区机井	100	44.06%	35.94	35.94	未进入负面清单	否	无	3.66%
4962	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	羊角沟（利旧）1	50	45.82%	17.09	17.09	未进入负面清单	否	无	4.29%
4963	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	黄土梁子	50	30.76%	24.62	24.62	未进入负面清单	否	无	2.83%
4964	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线牌店三组变压器（2018年农网升级改造）	200	10.41%	139.18	139.18	未进入负面清单	否	无	1.14%
4965	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线牌店十一组井台区机井	50	33.37%	23.32	23.32	未进入负面清单	否	无	4.00%

4966	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线牌店六组河套井台区机井	100	16.64%	63.36	63.36	未进入负面清单	否	无	1.03%
4967	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	115白山线	10kV白山线长汉池6组西灌台区机井	50	34.26%	22.87	22.87	未进入负面清单	否	无	2.95%
4968	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线牌甸村5组1号台区机井（2017新增）	50	59.04%	10.48	10.48	未进入负面清单	否	无	1.58%
4969	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	四盆三组机井	50	28.64%	25.68	25.68	未进入负面清单	否	无	1.76%
4970	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	116王家沟线	东组	50	37.27%	21.37	21.37	未进入负面清单	否	无	1.39%
4971	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线牌甸村9组1号台区机井（2017新增）	50	47.63%	16.19	16.19	未进入负面清单	否	无	4.34%
4972	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线牌店二队变压器（2018年农网升级改造）	200	35.54%	88.92	88.92	未进入负面清单	否	无	1.52%
4973	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素大窝铺小北山	30	80.78%	-0.23	-0.23	未进入负面清单	否	无	13.74%
4974	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	哈达大棚	80	37.55%	33.96	33.96	未进入负面清单	否	无	4.29%
4975	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	插花东	80	25.28%	43.78	43.78	未进入负面清单	否	无	4.96%
4976	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线黄土梁子台区机井（2017新增）	50	53.90%	13.05	13.05	未进入负面清单	否	无	1.81%
4977	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线水泉	50	54.71%	12.65	12.65	未进入负面清单	否	无	1.39%
4978	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	后长皋（利旧）1	50	10.28%	34.86	34.86	未进入负面清单	否	无	3.38%
4979	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	沟里	100	32.51%	47.49	47.49	未进入负面清单	否	无	4.59%
4980	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	弯子	20	38.13%	8.37	8.37	未进入负面清单	否	无	4.90%
4981	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线梁窝铺村迟窝铺北（2019年新增）	200	42.99%	74.02	74.02	未进入负面清单	否	无	3.53%
4982	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	马场东组大棚井	80	54.95%	20.04	20.04	未进入负面清单	否	无	4.03%
4983	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线马场村小五家（2019年新增）	200	22.75%	114.50	114.50	未进入负面清单	否	无	4.25%
4984	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	咕噜沟	50	12.36%	33.82	33.82	未进入负面清单	否	无	2.08%
4985	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线马场街分容中心村	100	77.70%	2.30	2.30	未进入负面清单	否	无	2.48%

4986	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	10KV马场北线马场组台区机井	50	49.24%	15.38	15.38	未进入负面清单	否	无	2.64%
4987	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山长汉池机站综合	100	16.91%	63.09	63.09	未进入负面清单	否	无	2.38%
4988	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	中长皋	50	20.72%	29.64	29.64	未进入负面清单	否	无	1.52%
4989	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山四汉城十二组	200	34.84%	90.32	90.32	未进入负面清单	否	无	4.61%
4990	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线大城村白山大城二三组（2019年新增）	400	57.67%	89.32	89.32	未进入负面清单	否	无	3.79%
4991	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线四合1组台区机井	50	26.16%	26.92	26.92	未进入负面清单	否	无	2.73%
4992	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	116王家沟线	北横沟	50	29.57%	25.22	25.22	未进入负面清单	否	无	2.55%
4993	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山水泉七八组	200	25.45%	109.10	109.10	未进入负面清单	否	无	2.42%
4994	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线东城村白山四汉城五组（2019年新增）	400	56.47%	94.12	94.12	未进入负面清单	否	无	4.45%
4995	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山四汉城水库综合	315	28.36%	162.67	162.67	未进入负面清单	否	无	3.12%
4996	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线洼子沟村上洼子沟7.8组分容（2019贫困县	100	49.44%	30.56	30.56	未进入负面清单	否	无	4.69%
4997	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	116王家沟线	孟台变压器	20	25.48%	10.90	10.90	未进入负面清单	否	无	2.69%
4998	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	116王家沟线	沙子沟	250	41.54%	96.15	96.15	未进入负面清单	否	无	2.29%
4999	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山四汉城三组	63	34.31%	28.78	28.78	未进入负面清单	否	无	4.22%
5000	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素大炮手地	80	12.29%	54.17	54.17	未进入负面清单	否	无	2.09%
5001	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	115白山线	10kV白山线噶海吐5组台区机井	50	45.58%	17.21	17.21	未进入负面清单	否	无	3.87%
5002	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	大城69分容变压器	100	51.32%	28.68	28.68	未进入负面清单	否	无	3.29%
5003	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线长汉池村长汉池南台分容（2019贫困县	200	19.22%	121.56	121.56	未进入负面清单	否	无	4.00%
5004	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山大城一组	50	22.51%	28.75	28.75	未进入负面清单	否	无	3.51%
5005	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素尹窝铺	30	23.50%	16.95	16.95	未进入负面清单	否	无	3.47%

5006	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素河南新窝铺	100	46.53%	33.47	33.47	未进入负面清单	否	无	1.76%
5007	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线奎德素中学中心村	200	72.02%	15.96	15.96	未进入负面清单	否	无	2.77%
5008	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	115白山线	10kV白山线长汗池村白山长汗池猪场（2019年新增）	100	27.10%	52.90	52.90	未进入负面清单	否	无	1.09%
5009	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	116王家沟线	新张营子（利旧）1	50	22.06%	28.97	28.97	未进入负面清单	否	无	3.98%
5010	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	116王家沟线	姚家村（利旧）1	50	29.15%	25.43	25.43	未进入负面清单	否	无	3.35%
5011	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	115白山线	白山长汉池四家西	80	49.43%	24.46	24.46	未进入负面清单	否	无	1.75%
5012	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线西街南台分容中心村变压器	200	47.23%	65.54	65.54	未进入负面清单	否	无	1.23%
5013	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	115白山线	10kV白山线长汉池村四家子东（2019贫困县）	200	42.39%	75.22	75.22	未进入负面清单	否	无	3.29%
5014	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山四汉城三四组	80	16.81%	50.55	50.55	未进入负面清单	否	无	2.96%
5015	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	冯营子	80	47.93%	25.66	25.66	未进入负面清单	否	无	3.56%
5016	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	侯营子	50	37.51%	21.25	21.25	未进入负面清单	否	无	3.00%
5017	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线河南村河南（2019年新增）	315	53.13%	84.64	84.64	未进入负面清单	否	无	2.75%
5018	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线梁窝铺村岗岗（2019年新增）	200	57.67%	44.66	44.66	未进入负面清单	否	无	3.06%
5019	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线小北沟	20	56.69%	4.66	4.66	未进入负面清单	否	无	1.59%
5020	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	万家营子	50	14.55%	32.73	32.73	未进入负面清单	否	无	3.37%
5021	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	来力沟	100	35.60%	44.40	44.40	未进入负面清单	否	无	3.84%
5022	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	岗岗西山（利旧）1	200	29.06%	101.88	101.88	未进入负面清单	否	无	2.73%
5023	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	东荒	50	35.91%	22.05	22.05	未进入负面清单	否	无	3.53%
5024	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线牌店村牌店八组（2019贫困县）	200	54.73%	50.54	50.54	未进入负面清单	否	无	4.26%
5025	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	东井村变压器	50	21.29%	29.36	29.36	未进入负面清单	否	无	3.54%

5026	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线牌甸村牌店九组 (2019年新增)	400	52.69%	109.24	109.24	未进入负面清单	否	无	4.76%
5027	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素奎头营子变压器 (工)	100	15.72%	64.28	64.28	未进入负面清单	否	无	1.85%
5028	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线大窝铺村油坊地 (2019贫困县)	100	10.20%	69.80	69.80	未进入负面清单	否	无	4.65%
5029	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线西街北中心村	400	42.40%	150.40	150.40	未进入负面清单	否	无	1.11%
5030	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线牌店十一队变压器 (2018年农网升级改造)	200	27.84%	104.32	104.32	未进入负面清单	否	无	2.66%
5031	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线牌店村牌店一组 (2019贫困县)	200	27.96%	104.08	104.08	未进入负面清单	否	无	1.21%
5032	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线东井一二组变压器 (2018年农网升级改造)	200	58.85%	42.30	42.30	未进入负面清单	否	无	4.14%
5033	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	115白山线	白山嘎海吐五组	160	16.61%	101.42	101.42	未进入负面清单	否	无	1.58%
5034	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	四汉城小区	50	41.45%	19.28	19.28	未进入负面清单	否	无	3.15%
5035	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	122隆牌线	10kV向阳线牌店村牌店十队 (2019贫困县)	200	28.48%	103.04	103.04	未进入负面清单	否	无	3.97%
5036	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北 线	梁家窝铺	400	22.17%	231.32	231.32	未进入负面清单	否	无	3.06%
5037	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线长汗池村白山长 汉池中 (2019年新增)	400	56.52%	93.92	93.92	未进入负面清单	否	无	2.16%
5038	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山高坂城四组	30	98.36%	-5.51	-5.51	未进入负面清单	否	无	6.07%
5039	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北 线	10kV马场北线古山子	400	16.09%	255.64	255.64	未进入负面清单	否	无	4.34%
5040	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北 线	10kV马场北线新立屯村康窝 铺 (2019贫困县)	200	41.73%	76.54	76.54	未进入负面清单	否	无	1.12%
5041	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北 线	迟窝铺	100	32.77%	47.23	47.23	未进入负面清单	否	无	2.53%
5042	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北 线	马场前长皋变压器 (工)	200	31.33%	97.34	97.34	未进入负面清单	否	无	4.74%
5043	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北 线	井上	50	35.09%	22.46	22.46	未进入负面清单	否	无	3.14%
5044	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	115白山线	白山嘎海吐九组 (利旧)	100	19.07%	60.93	60.93	未进入负面清单	否	无	1.68%
5045	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山水泉四组	200	51.39%	57.22	57.22	未进入负面清单	否	无	3.94%

5046	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	南沟塘子	50	24.82%	27.59	27.59	未进入负面清单	否	无	1.67%
5047	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山四汉城一组	160	39.41%	64.94	64.94	未进入负面清单	否	无	4.09%
5048	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线仓子八组台区机井	50	12.02%	33.99	33.99	未进入负面清单	否	无	3.15%
5049	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV仓子线兴恩秀域1柱上变压器	400	28.55%	205.80	205.80	未进入负面清单	否	无	2.06%
5050	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山水泉东房身22能效	200	29.90%	100.20	100.20	未进入负面清单	否	无	4.72%
5051	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山四汉城六组	80	61.66%	14.67	14.67	未进入负面清单	否	无	3.56%
5052	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	116王家沟线	10kV王家沟姚家村姚家西组（2019年新增）	200	49.78%	60.44	60.44	未进入负面清单	否	无	3.03%
5053	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山水泉石佛庙西	200	53.71%	52.58	52.58	未进入负面清单	否	无	4.53%
5054	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线山根村山北变压器（2018年农网升级改造）	100	39.57%	40.43	40.43	未进入负面清单	否	无	3.14%
5055	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线姚都地一组3号台区机井（2017新增）	50	31.75%	24.13	24.13	未进入负面清单	否	无	4.24%
5056	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山洼子沟10组	100	26.65%	53.35	53.35	未进入负面清单	否	无	2.62%
5057	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线山根村山根大棚（2019年新增）	200	21.20%	117.60	117.60	未进入负面清单	否	无	2.26%
5058	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	前东	100	26.23%	53.77	53.77	未进入负面清单	否	无	1.73%
5059	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线后西台区机井	100	32.51%	47.49	47.49	未进入负面清单	否	无	1.66%
5060	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线八家姚三台区机井	50	29.19%	25.41	25.41	未进入负面清单	否	无	4.12%
5061	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线长汉池村长汉池南台（2019贫困县	200	25.47%	109.06	109.06	未进入负面清单	否	无	2.82%
5062	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线山根村横南（2019年新增）	200	41.69%	76.62	76.62	未进入负面清单	否	无	4.75%
5063	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	姚都地三组变压器	80	33.99%	36.81	36.81	未进入负面清单	否	无	2.79%
5064	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线西街南台中心村变压器	200	14.80%	130.40	130.40	未进入负面清单	否	无	2.15%
5065	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线后西井1台区机井	100	17.79%	62.21	62.21	未进入负面清单	否	无	1.52%

5066	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线山根村从南 (2019年新增)	200	46.01%	67.98	67.98	未进入负面清单	否	无	4.54%
5067	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线山根村山南变压器 (2018年农网升级改造)	200	53.44%	53.12	53.12	未进入负面清单	否	无	4.19%
5068	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线姚都地二组变压器 (2018年农网升级改造)	100	21.44%	58.56	58.56	未进入负面清单	否	无	1.26%
5069	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线横立街1号台区机井 (2017新增)	50	41.14%	19.43	19.43	未进入负面清单	否	无	1.15%
5070	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线山根村二东 (2019年新增)	200	40.20%	79.60	79.60	未进入负面清单	否	无	4.61%
5071	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线姚都地一组变压器 (2018年农网升级改造)	200	47.42%	65.16	65.16	未进入负面清单	否	无	3.99%
5072	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	服装	315	24.50%	174.83	174.83	未进入负面清单	否	无	2.28%
5073	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	横北变压器	80	46.38%	26.90	26.90	未进入负面清单	否	无	2.79%
5074	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线山根村变压器 (2018年农网升级改造)	50	48.07%	15.97	15.97	未进入负面清单	否	无	3.84%
5075	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	五十家子水泉沟	50	74.19%	2.91	2.91	未进入负面清单	否	无	2.74%
5076	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	10kV博古素西岗九组台区机井	50	39.68%	20.16	20.16	未进入负面清单	否	无	2.09%
5077	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	卜古苏八队变压器	100	48.23%	31.77	31.77	未进入负面清单	否	无	4.99%
5078	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	卜古苏淳立军	100	48.26%	31.74	31.74	未进入负面清单	否	无	2.84%
5079	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	博古苏大棚北台柱上变压器	50	31.56%	24.22	24.22	未进入负面清单	否	无	3.87%
5080	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	三家井分容	100	27.14%	52.86	52.86	未进入负面清单	否	无	4.72%
5081	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	西梁井分容	20	12.89%	13.42	13.42	未进入负面清单	否	无	1.73%
5082	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	卜古苏一队	50	60.96%	9.52	9.52	未进入负面清单	否	无	3.67%
5083	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	10kV博古素线博古素村卜古苏三四队 (2019年新增)	200	15.83%	128.34	128.34	未进入负面清单	否	无	3.05%
5084	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	五十家子养牛小区	315	49.92%	94.75	94.75	未进入负面清单	否	无	2.38%

5085	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古索线	水泉沟大棚井	50	24.50%	27.75	27.75	未进入负面清单	否	无	2.79%
5086	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古索线	10kV博古索线西岗村东岗大棚（2019年新增）	200	51.63%	56.74	56.74	未进入负面清单	否	无	3.66%
5087	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古索线	10kV热仓线西岗村西岗七组（2019年新增）	200	29.83%	100.34	100.34	未进入负面清单	否	无	3.92%
5088	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古索线	卜古苏二队	50	26.84%	26.58	26.58	未进入负面清单	否	无	4.85%
5089	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古索线	卜古苏七队	200	15.45%	129.10	129.10	未进入负面清单	否	无	2.34%
5090	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古索线	水泉沟养殖小区	50	28.05%	25.98	25.98	未进入负面清单	否	无	4.75%
5091	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古索线	水泉沟大棚	80	44.18%	28.66	28.66	未进入负面清单	否	无	1.83%
5092	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线仓子七组台区机井	50	35.51%	22.25	22.25	未进入负面清单	否	无	3.06%
5093	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山高坂城五组	100	31.01%	48.99	48.99	未进入负面清单	否	无	4.29%
5094	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	217叶园线	顺治沟一组	160	69.50%	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	3.83%
5095	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	饲料公司外	500	57.96%	110.20	110.20	未进入负面清单	否	无	2.81%
5096	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	天缘小区	160	51.21%	46.06	46.06	未进入负面清单	否	无	2.01%
5097	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	法院楼	100	35.64%	44.36	44.36	未进入负面清单	否	无	4.75%
5098	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	童装	315	41.25%	122.06	122.06	未进入负面清单	否	无	1.63%
5099	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	县社招待所	250	58.18%	54.55	54.55	未进入负面清单	否	无	1.22%
5100	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	房产	315	28.78%	161.34	161.34	未进入负面清单	否	无	2.00%
5101	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	一中前1	400	60.81%	76.76	76.76	未进入负面清单	否	无	3.30%
5102	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10千伏大城线高坂城村3组（2019贫困县	200	46.17%	67.66	67.66	未进入负面清单	否	无	1.78%
5103	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	大城线白山大城河东（2020贫困县	200	58.36%	43.28	43.28	未进入负面清单	否	无	4.79%
5104	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线洼子沟村白山洼子沟2组（2019年新增）	200	49.71%	60.58	60.58	未进入负面清单	否	无	1.59%
5105	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线仓子村仓子孟凡明队（2019年新增）	200	33.25%	93.50	93.50	未进入负面清单	否	无	3.58%

5106	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	115白山线	10kV白山线嘎海吐村嘎海吐村一组（2019年新增）	400	40.10%	159.60	159.60	未进入负面清单	否	无	1.42%
5107	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	116王家沟线	姚家南台	315	30.11%	157.15	157.15	未进入负面清单	否	无	4.67%
5108	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	石台沟大棚井2变压器	250	24.95%	137.63	137.63	未进入负面清单	否	无	1.29%
5109	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线白山长汉池北光伏变压器	200	31.58%	96.84	96.84	未进入负面清单	否	无	3.89%
5110	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线五间房林场台区机井（2017新增）	50	53.85%	13.08	13.08	未进入负面清单	否	无	2.62%
5111	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10千伏大城线洼子沟村11组（2019贫困县	100	40.08%	39.92	39.92	未进入负面清单	否	无	1.68%
5112	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄六组分容中心村	100	27.78%	52.22	52.22	未进入负面清单	否	无	2.79%
5113	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山高坂城二六组	250	46.10%	84.75	84.75	未进入负面清单	否	无	2.59%
5114	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	小南山变压器	100	46.17%	33.83	33.83	未进入负面清单	否	无	1.80%
5115	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV长皋线黄土梁子村黄土梁子四组（2019年新增）	200	59.06%	41.88	41.88	未进入负面清单	否	无	1.74%
5116	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV辛店五组	50	43.61%	18.20	18.20	未进入负面清单	否	无	4.86%
5117	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV辛店养羊小区	30	54.15%	7.76	7.76	未进入负面清单	否	无	4.18%
5118	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV和乐村变压器	80	45.34%	27.73	27.73	未进入负面清单	否	无	3.76%
5119	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV扎营子二组西沟变压器	50	46.40%	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	4.62%
5120	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	东窑线黄土梁子九组台区机井	50	19.35%	30.33	30.33	未进入负面清单	否	无	2.69%
5121	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV辛店六组	80	53.65%	21.08	21.08	未进入负面清单	否	无	2.69%
5122	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	干沟子十组变压器	50	31.05%	24.48	24.48	未进入负面清单	否	无	3.88%
5123	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV扎营子七组4#变压器	50	34.45%	22.78	22.78	未进入负面清单	否	无	2.21%
5124	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	长皋线扎营子三组台区机井	50	19.65%	30.18	30.18	未进入负面清单	否	无	1.60%
5125	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV扎营子五组东营子	50	37.64%	21.18	21.18	未进入负面清单	否	无	3.04%

5126	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV黄土梁子三组	80	15.47%	51.62	51.62	未进入负面清单	否	无	1.76%
5127	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV黄土梁五组	100	16.33%	63.67	63.67	未进入负面清单	否	无	3.61%
5128	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV黄土梁子六组分容	50	44.54%	17.73	17.73	未进入负面清单	否	无	2.96%
5129	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	长皋线东大杖子六组台区机井	50	56.65%	11.68	11.68	未进入负面清单	否	无	4.86%
5130	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	东风3组	80	41.41%	30.87	30.87	未进入负面清单	否	无	1.33%
5131	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV长皋线黄土梁子村黄土梁子一二组（2019年新增）	400	55.98%	96.08	96.08	未进入负面清单	否	无	1.36%
5132	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV李福养殖	30	21.54%	17.54	17.54	未进入负面清单	否	无	2.23%
5133	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	217叶园线	火柴家属院	80	63.23%	13.42	13.42	未进入负面清单	否	无	4.50%
5134	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线和乐八组2台区机井	100	23.69%	56.31	56.31	未进入负面清单	否	无	4.52%
5135	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV东窑线扎营子村2号台区机井（2017新增）	50	58.11%	10.95	10.95	未进入负面清单	否	无	1.98%
5136	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	五十家子2.3组	160	20.92%	94.53	94.53	未进入负面清单	否	无	1.97%
5137	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV辛店二组分容	50	46.30%	16.85	16.85	未进入负面清单	否	无	4.90%
5138	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线石台沟村石台沟五组（2019年新增）	200	56.13%	47.74	47.74	未进入负面清单	否	无	2.75%
5139	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	要道吐大棚变压器	80	27.03%	42.38	42.38	未进入负面清单	否	无	3.37%
5140	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	三家西湖养猪小区变压器（工）	80	32.82%	37.74	37.74	未进入负面清单	否	无	1.99%
5141	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线要道吐村要五（2019年新增）	400	24.42%	222.32	222.32	未进入负面清单	否	无	4.90%
5142	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线干沟子村干沟子一四组（2019年新增）	200	13.48%	133.04	133.04	未进入负面清单	否	无	1.51%
5143	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV扎营子七组5#变压器	20	28.31%	10.34	10.34	未进入负面清单	否	无	4.31%
5144	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线西湖台村西湖1组（2019年新增）	400	54.98%	100.08	100.08	未进入负面清单	否	无	3.10%

5145	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线东风四组变压器（2018年农网升级改造）	50	23.37%	28.32	28.32	未进入负面清单	否	无	1.29%
5146	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	恒旺畜牧养殖（小微）	100	20.20%	59.80	59.80	未进入负面清单	否	无	4.41%
5147	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	郎九变压器22能效	200	34.38%	91.24	91.24	未进入负面清单	否	无	4.71%
5148	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV扎营子后山大棚	80	32.98%	37.62	37.62	未进入负面清单	否	无	3.76%
5149	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV柳条沟大棚	80	57.97%	17.62	17.62	未进入负面清单	否	无	3.88%
5150	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线西湖台村东风两家（2019年新增）	200	29.20%	101.60	101.60	未进入负面清单	否	无	3.71%
5151	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	太十大棚变压器	80	40.31%	31.75	31.75	未进入负面清单	否	无	2.83%
5152	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	太平庄线要11组（2020贫困县	200	24.72%	110.56	110.56	未进入负面清单	否	无	2.74%
5153	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线要道吐村要十（2019年新增）	200	55.00%	50.00	50.00	未进入负面清单	否	无	1.93%
5154	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线五间房村五一烤烟房（2019年新增）	400	10.52%	277.92	277.92	未进入负面清单	否	无	4.43%
5155	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV辛店一组	100	23.32%	56.68	56.68	未进入负面清单	否	无	3.27%
5156	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV东窑线老虎沟三组变压器（2018年农网升级改造）	100	17.77%	62.23	62.23	未进入负面清单	否	无	2.89%
5157	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线粮库中心村	100	36.93%	43.07	43.07	未进入负面清单	否	无	3.92%
5158	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV唐桂坤养殖	50	27.29%	26.36	26.36	未进入负面清单	否	无	2.44%
5159	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	华2组（23能效）	200	33.31%	93.38	93.38	未进入负面清单	否	无	2.30%
5160	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV黄土梁九组	50	11.40%	34.30	34.30	未进入负面清单	否	无	4.68%
5161	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄政府中心村	200	68.72%	22.56	22.56	未进入负面清单	否	无	5.00%
5162	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV扎营子大棚	80	40.16%	31.87	31.87	未进入负面清单	否	无	2.16%
5163	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄十组中心村	100	79.07%	0.93	0.93	未进入负面清单	否	无	2.28%
5164	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	太平庄线太平庄医院综合	200	42.17%	75.66	75.66	未进入负面清单	否	无	3.43%

5165	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线西湖台村西湖10组（2019年新增）	200	20.71%	118.58	118.58	未进入负面清单	否	无	4.39%
5166	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	石台沟东下台变压器	80	23.10%	45.52	45.52	未进入负面清单	否	无	3.86%
5167	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV扎营子养鸡小区	50	11.30%	34.35	34.35	未进入负面清单	否	无	1.78%
5168	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线干沟子14组台区机井	50	24.16%	27.92	27.92	未进入负面清单	否	无	1.31%
5169	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV东窑线黄土梁子村3号台区机井（2017新增）	100	31.41%	48.59	48.59	未进入负面清单	否	无	4.33%
5170	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	和乐八组变压器	80	13.13%	53.50	53.50	未进入负面清单	否	无	2.16%
5171	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄村太十大棚井（2019年新增）	100	18.26%	61.74	61.74	未进入负面清单	否	无	4.84%
5172	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV长皋线东大杖子村袁家沟大棚（2019贫困县	200	24.98%	110.04	110.04	未进入负面清单	否	无	1.92%
5173	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	石台沟大棚井1变压器	250	18.33%	154.18	154.18	未进入负面清单	否	无	4.88%
5174	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线山根村前西（2019年新增）	200	28.03%	103.94	103.94	未进入负面清单	否	无	2.77%
5175	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线董家沟后梁变压器（2018年农网升级改造）	200	48.42%	63.16	63.16	未进入负面清单	否	无	1.29%
5176	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	新东变压器	200	22.98%	114.04	114.04	未进入负面清单	否	无	2.42%
5177	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	姚都地四组变压器	100	16.65%	63.35	63.35	未进入负面清单	否	无	3.84%
5178	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线山根村二西（2019年新增）	200	21.56%	116.88	116.88	未进入负面清单	否	无	2.70%
5179	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线仓子村兽医站（2019年新增）	200	32.20%	95.60	95.60	未进入负面清单	否	无	3.65%
5180	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线西岗村郎营子小区（2019年新增）	200	35.28%	89.44	89.44	未进入负面清单	否	无	4.76%
5181	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	郎营子三队	30	37.21%	12.84	12.84	未进入负面清单	否	无	3.71%
5182	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线中小学家属院变压器（2018年农网升级改造）	100	44.18%	35.82	35.82	未进入负面清单	否	无	2.89%
5183	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线中学后大棚变压器（2018年农网升级改造）	200	42.74%	74.52	74.52	未进入负面清单	否	无	3.71%

5184	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	南沟湾大棚	80	57.83%	17.74	17.74	未进入负面清单	否	无	2.76%
5185	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线胡营子中心村	200	24.06%	111.88	111.88	未进入负面清单	否	无	3.17%
5186	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线刘家沟中心村	100	42.45%	37.55	37.55	未进入负面清单	否	无	1.61%
5187	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线博古素三组台区机井	200	24.90%	110.20	110.20	未进入负面清单	否	无	3.85%
5188	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线仓子村仓子三组（2019年新增）	200	28.29%	103.42	103.42	未进入负面清单	否	无	2.01%
5189	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线西岗七组台区机井	50	51.57%	14.22	14.22	未进入负面清单	否	无	1.83%
5190	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线仓子村仓子六队（2019年新增）	200	27.67%	104.66	104.66	未进入负面清单	否	无	2.56%
5191	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线八家村王地沟（2019年新增）	100	15.17%	64.83	64.83	未进入负面清单	否	无	4.80%
5192	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	西环岛	400	36.53%	173.88	173.88	未进入负面清单	否	无	4.58%
5193	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	烟草	400	61.14%	75.44	75.44	未进入负面清单	否	无	1.95%
5194	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线山根村从北（2019年新增）	200	55.74%	48.52	48.52	未进入负面清单	否	无	2.88%
5195	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线八家村靖营子（2019年新增）	200	19.18%	121.64	121.64	未进入负面清单	否	无	4.15%
5196	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	福粒江米业（小微）	400	48.57%	125.72	125.72	未进入负面清单	否	无	2.48%
5197	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	五十家子三四队	200	39.36%	81.28	81.28	未进入负面清单	否	无	3.69%
5198	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	东岗一组	80	16.39%	50.89	50.89	未进入负面清单	否	无	2.34%
5199	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	卜古苏五队	200	43.09%	73.82	73.82	未进入负面清单	否	无	4.46%
5200	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	卜古苏西营子	100	25.90%	54.10	54.10	未进入负面清单	否	无	3.35%
5201	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线热水本街南中心村	315	17.85%	195.77	195.77	未进入负面清单	否	无	3.97%
5202	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线西岗村郎营子鸡场（2019年新增）	200	29.10%	101.80	101.80	未进入负面清单	否	无	1.01%
5203	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV仓子线中学东小区	100	26.05%	53.95	53.95	未进入负面清单	否	无	1.64%
5204	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10KV五龙线白家洼后五龙台井台区机井	50	21.16%	29.42	29.42	未进入负面清单	否	无	1.80%

5205	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	117建寿联线	万寿老年公寓	100	55.10%	24.90	24.90	未进入负面清单	否	无	4.92%
5206	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄七组中心村	200	52.71%	54.58	54.58	未进入负面清单	否	无	3.46%
5207	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10千伏太平庄线干沟子村二组（2019贫困县	200	50.22%	59.56	59.56	未进入负面清单	否	无	2.62%
5208	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	东风5组	200	33.17%	93.66	93.66	未进入负面清单	否	无	4.57%
5209	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV长皋线扎营子村二组（2019贫困县	200	18.42%	123.16	123.16	未进入负面清单	否	无	3.58%
5210	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV长皋线扎营子村扎营四组（2019年新增）	400	22.01%	231.96	231.96	未进入负面清单	否	无	1.89%
5211	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV辛店二组	315	55.79%	76.26	76.26	未进入负面清单	否	无	3.81%
5212	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线西湖台村西湖7.8.9组（2019年新增）	400	41.98%	152.08	152.08	未进入负面清单	否	无	1.97%
5213	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄市场中心村	100	35.55%	44.45	44.45	未进入负面清单	否	无	3.86%
5214	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	石台沟二组变压器	100	17.11%	62.89	62.89	未进入负面清单	否	无	1.03%
5215	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	121王杖子线	10kV王杖子线卧龙岗东变压器	160	32.02%	76.77	76.77	未进入负面清单	否	无	2.42%
5216	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	121王杖子线	10kV王杖子线卧龙岗分容变压器	200	19.47%	121.06	121.06	未进入负面清单	否	无	5.00%
5217	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线五十家子村五十家子5组（2019年新增）	200	26.19%	107.62	107.62	未进入负面清单	否	无	4.48%
5218	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	121王杖子线	卧龙岗沟里	50	48.36%	15.82	15.82	未进入负面清单	否	无	2.71%
5219	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1313木营子线	马西沟上	100	19.27%	60.73	60.73	未进入负面清单	否	无	1.17%
5220	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	116青沙线	下红帽蔬菜大棚	80	45.40%	27.68	27.68	未进入负面清单	否	无	4.96%
5221	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV东窑线黄土梁子村七组（2019贫困县	200	46.15%	67.70	67.70	未进入负面清单	否	无	2.66%
5222	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线嘎查村嘴岔1组（2019年新增）	400	52.82%	108.72	108.72	未进入负面清单	否	无	1.86%
5223	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	10kV巴里罕沟变压器	200	41.16%	77.68	77.68	未进入负面清单	否	无	3.77%
5224	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	三东	50	24.08%	27.96	27.96	未进入负面清单	否	无	2.71%

5225	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线五十家子村五十家子4组（2019年新增）	400	15.91%	256.36	256.36	未进入负面清单	否	无	4.74%
5226	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线西湖台村西湖11组（2019年新增）	400	34.13%	183.48	183.48	未进入负面清单	否	无	3.15%
5227	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	郎家一组变压器	80	32.03%	38.38	38.38	未进入负面清单	否	无	1.47%
5228	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV东窑线扎营子村扎营子六组（2019年新增）	200	55.10%	49.80	49.80	未进入负面清单	否	无	2.64%
5229	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	大地西（23能效）	200	24.19%	111.62	111.62	未进入负面清单	否	无	2.51%
5230	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	郎家小区（23能效）	100	45.19%	34.81	34.81	未进入负面清单	否	无	1.42%
5231	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	10kV北洼变压器	50	10.90%	34.55	34.55	未进入负面清单	否	无	3.64%
5232	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	大陶窝铺（23能效）	200	58.62%	42.76	42.76	未进入负面清单	否	无	1.56%
5233	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	姜家村变压器（23能效）	200	37.07%	85.86	85.86	未进入负面清单	否	无	4.69%
5234	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	10kV青松岭线平房东台区机井（2017新增）	50	55.20%	12.40	12.40	未进入负面清单	否	无	3.91%
5235	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	10kV青松岭线上大地组台区机井	50	43.66%	18.17	18.17	未进入负面清单	否	无	4.58%
5236	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	双大房申（23能效）	200	32.58%	94.84	94.84	未进入负面清单	否	无	2.98%
5237	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	孙家窝铺（石灰窑子分）	50	34.98%	22.51	22.51	未进入负面清单	否	无	4.21%
5238	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	10kV青松岭线青松岭村8号台区机井（2017新增）	50	35.05%	22.48	22.48	未进入负面清单	否	无	3.58%
5239	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线五间房村五间房四组（2019年新增）	200	11.81%	136.38	136.38	未进入负面清单	否	无	4.11%
5240	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	10kV费爷沟变压器	30	51.73%	8.48	8.48	未进入负面清单	否	无	3.51%
5241	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	石灰窑子二组（石灰窑子分）	200	23.19%	113.62	113.62	未进入负面清单	否	无	4.73%
5242	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV辛店七组	80	46.34%	26.93	26.93	未进入负面清单	否	无	3.03%
5243	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	石灰窑子三组	100	11.87%	68.13	68.13	未进入负面清单	否	无	3.50%
5244	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	大南沟（利旧）	50	43.22%	18.39	18.39	未进入负面清单	否	无	2.09%

5245	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	10kV章吉线深井章吉村西沟变压器	50	31.06%	24.47	24.47	未进入负面清单	否	无	4.86%
5246	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	小营子	100	10.81%	69.19	69.19	未进入负面清单	否	无	1.22%
5247	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	烧锅村西沟组（23能效）	200	15.01%	129.98	129.98	未进入负面清单	否	无	4.46%
5248	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV东窑线老西店村老虎沟四组（2019年新增）	200	40.32%	79.36	79.36	未进入负面清单	否	无	2.49%
5249	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	10kV太平庄线太平庄六组中心村	200	47.83%	64.34	64.34	未进入负面清单	否	无	2.14%
5250	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV热仓线仓子村仓子四十队（2019年新增）	200	35.50%	89.00	89.00	未进入负面清单	否	无	2.79%
5251	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	10kV仓子线郎营子二组北	50	30.61%	24.70	24.70	未进入负面清单	否	无	2.78%
5252	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	10千伏上店线陕营子2组（2019贫困县	200	26.49%	107.02	107.02	未进入负面清单	否	无	4.24%
5253	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	仓子八队	160	30.26%	79.58	79.58	未进入负面清单	否	无	3.28%
5254	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	217仓子线	西岗二组	200	42.69%	74.62	74.62	未进入负面清单	否	无	3.98%
5255	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	古山子大棚2	80	59.04%	16.77	16.77	未进入负面清单	否	无	3.51%
5256	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	上房申分容（利旧）	10	53.75%	2.63	2.63	未进入负面清单	否	无	2.44%
5257	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	10kV向阳线宝德全八组变压器（2018年农网升级改造）	50	52.76%	13.62	13.62	未进入负面清单	否	无	1.48%
5258	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子东线东街一组中心村	100	20.32%	59.68	59.68	未进入负面清单	否	无	4.39%
5259	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	古山子大棚1	80	83.16%	-2.53	-2.53	未进入负面清单	否	无	6.11%
5260	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1213七家线	七家一组	200	28.15%	103.70	103.70	未进入负面清单	否	无	4.01%
5261	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	赵德富农场（小微）	400	21.90%	232.40	232.40	未进入负面清单	否	无	2.65%
5262	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	哈东（23能效）	200	43.09%	73.82	73.82	未进入负面清单	否	无	1.47%
5263	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	康佳木材加工厂（小微）	200	45.22%	69.56	69.56	未进入负面清单	否	无	2.10%
5264	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	121王杖子线	10kV王杖子线富山村徐台子北（2019年新增）	200	22.14%	115.72	115.72	未进入负面清单	否	无	4.43%

5265	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	10kV马场南线前道村西梁东（2019年新增）	200	17.94%	124.12	124.12	未进入负面清单	否	无	1.94%
5266	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线西良村1号台区机井（2017新增）	50	50.96%	14.52	14.52	未进入负面清单	否	无	1.77%
5267	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线朱九组中心村	200	61.26%	37.48	37.48	未进入负面清单	否	无	1.05%
5268	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	10kV新水线老爷庙村古山子（2019年新增）	200	15.75%	128.50	128.50	未进入负面清单	否	无	2.13%
5269	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线毕杖子村毕三组里（2019年新增）	50	47.47%	16.27	16.27	未进入负面清单	否	无	4.14%
5270	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线大碾子大棚中心村	50	30.61%	24.70	24.70	未进入负面清单	否	无	2.11%
5271	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	孤山子分容变压器	50	54.80%	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	3.28%
5272	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线烧锅营子村中学（2019年新增）	100	40.01%	39.99	39.99	未进入负面清单	否	无	3.24%
5273	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	羊七组	20	26.12%	10.78	10.78	未进入负面清单	否	无	2.46%
5274	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	七台营子村分容	20	46.06%	6.79	6.79	未进入负面清单	否	无	3.66%
5275	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	上三组（利旧）1	50	31.18%	24.41	24.41	未进入负面清单	否	无	2.30%
5276	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	杨杖子一组	50	26.19%	26.91	26.91	未进入负面清单	否	无	2.52%
5277	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线七台营子村南霍店分容（2019年新增）	200	10.66%	138.68	138.68	未进入负面清单	否	无	3.76%
5278	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线热水三组大棚中心村	50	39.19%	20.41	20.41	未进入负面清单	否	无	1.42%
5279	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	上一组	100	22.76%	57.24	57.24	未进入负面清单	否	无	3.26%
5280	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	10kV青松岭线大北沟（利旧）	50	36.29%	21.86	21.86	未进入负面清单	否	无	3.71%
5281	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	218热水线	马家湾	50	20.54%	29.73	29.73	未进入负面清单	否	无	2.24%
5282	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线热水三组中心村	200	58.01%	43.98	43.98	未进入负面清单	否	无	3.99%
5283	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	老虎沟	50	22.45%	28.78	28.78	未进入负面清单	否	无	2.22%
5284	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	造纸厂	80	18.20%	49.44	49.44	未进入负面清单	否	无	4.24%

5285	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	柴家营子变压器	160	52.20%	44.48	44.48	未进入负面清单	否	无	4.92%
5286	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线热水小区中心村	200	20.60%	118.80	118.80	未进入负面清单	否	无	1.46%
5287	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	二道营子	50	52.50%	13.75	13.75	未进入负面清单	否	无	3.96%
5288	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	上大地	50	10.08%	34.96	34.96	未进入负面清单	否	无	3.49%
5289	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	东梁线马丈子（2020贫困县	200	26.24%	107.52	107.52	未进入负面清单	否	无	2.02%
5290	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	烧锅营子线孙家店台区机井	50	27.32%	26.34	26.34	未进入负面清单	否	无	4.54%
5291	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	116官政线	10kV老官地线政府中心村	100	15.37%	64.63	64.63	未进入负面清单	否	无	2.71%
5292	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	10kV烧锅营子线油房营子台区机井	50	11.60%	34.20	34.20	未进入负面清单	否	无	4.76%
5293	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	烧锅营子线化三组台区机井	50	15.04%	32.48	32.48	未进入负面清单	否	无	4.16%
5294	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	章吉线章吉营村（2020贫困县）	200	46.73%	66.54	66.54	未进入负面清单	否	无	1.49%
5295	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	张一组	100	68.23%	11.77	11.77	未进入负面清单	否	无	1.74%
5296	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	化一组（23能效）	200	23.03%	113.94	113.94	未进入负面清单	否	无	3.98%
5297	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	414马厂南线	坤兑沟北（23能效）	200	54.54%	50.92	50.92	未进入负面清单	否	无	2.56%
5298	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	化匠沟大棚井变压器	50	55.82%	12.09	12.09	未进入负面清单	否	无	4.76%
5299	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	扎二变压器（23能效）	200	13.27%	133.46	133.46	未进入负面清单	否	无	1.67%
5300	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	10kV小平房线前营子	160	28.60%	82.24	82.24	未进入负面清单	否	无	1.80%
5301	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	大洼（23能效）	200	20.00%	120.00	120.00	未进入负面清单	否	无	4.07%
5302	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	10kV青松岭线红星	200	40.64%	78.72	78.72	未进入负面清单	否	无	2.28%
5303	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	树底下六组（23能效）	200	58.70%	42.60	42.60	未进入负面清单	否	无	4.86%
5304	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	十家子（23能效）	200	13.44%	133.12	133.12	未进入负面清单	否	无	4.55%
5305	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	大南井	100	35.81%	44.19	44.19	未进入负面清单	否	无	2.94%

5306	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	二道沟变压器	200	50.24%	59.52	59.52	未进入负面清单	否	无	2.00%
5307	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV东升大棚1变压器	200	46.96%	66.08	66.08	未进入负面清单	否	无	1.86%
5308	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	10kV烧锅营子线化匠沟村4号台区机井（2017新增）	50	13.67%	33.17	33.17	未进入负面清单	否	无	3.76%
5309	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	10kV青松岭线高杖子村下大地（2019年新增）	200	42.43%	75.14	75.14	未进入负面清单	否	无	4.98%
5310	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	218章吉线	10kV章吉线康家村大四家子河西（2019年新增）	200	12.46%	135.08	135.08	未进入负面清单	否	无	1.28%
5311	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1517三元井线	10kV东升大棚井2变压器	80	11.02%	55.18	55.18	未进入负面清单	否	无	1.37%
5312	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	10kV青松岭线三道沟	50	59.44%	10.28	10.28	未进入负面清单	否	无	3.24%
5313	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	上沟西（23能效）	200	26.96%	106.08	106.08	未进入负面清单	否	无	4.41%
5314	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	西街变压器	100	24.69%	55.31	55.31	未进入负面清单	否	无	4.73%
5315	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	10kV建平东线建平村5号台区机井（2017新增）	50	24.05%	27.98	27.98	未进入负面清单	否	无	4.38%
5316	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	四家子东西大棚2	80	34.27%	36.58	36.58	未进入负面清单	否	无	2.26%
5317	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	建平镇四家子大棚2	80	27.58%	41.94	41.94	未进入负面清单	否	无	4.75%
5318	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1517三元井线	10kV三元井线深井村勿台子（2019年新增）	200	20.23%	119.54	119.54	未进入负面清单	否	无	3.33%
5319	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV东升大棚2变压器	200	59.16%	41.68	41.68	未进入负面清单	否	无	4.04%
5320	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1517三元井线	三元井线深井八组台区机井	50	15.66%	32.17	32.17	未进入负面清单	否	无	3.47%
5321	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	10kV上店线陕西营子三组变压器（2018年农网升级改造）	400	57.65%	89.40	89.40	未进入负面清单	否	无	3.93%
5322	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	10kV上店线陕西营子村陕西营子4组（2019年新增）	200	17.15%	125.70	125.70	未进入负面清单	否	无	4.42%
5323	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分马杖子小区变压器	50	36.31%	21.85	21.85	未进入负面清单	否	无	4.46%
5324	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分外龙沟外组变压器	50	22.97%	28.52	28.52	未进入负面清单	否	无	2.48%
5325	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分外龙沟中组变压器	100	13.61%	66.39	66.39	未进入负面清单	否	无	4.62%

5326	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分九座窑东变压器	200	46.48%	67.04	67.04	未进入负面清单	否	无	2.95%
5327	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分赵营子变压器	50	19.72%	30.14	30.14	未进入负面清单	否	无	2.92%
5328	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分牛角沟变压器	50	40.20%	19.90	19.90	未进入负面清单	否	无	4.04%
5329	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分小苏子沟变压器	50	31.44%	24.28	24.28	未进入负面清单	否	无	2.08%
5330	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分三道沟变压器	50	11.13%	34.44	34.44	未进入负面清单	否	无	2.63%
5331	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分新房西变压器	200	51.08%	57.84	57.84	未进入负面清单	否	无	4.34%
5332	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分张家湾变压器	50	41.61%	19.20	19.20	未进入负面清单	否	无	2.75%
5333	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分外龙沟里组变压器	50	51.14%	14.43	14.43	未进入负面清单	否	无	2.50%
5334	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分阎窝铺变压器	200	49.42%	61.16	61.16	未进入负面清单	否	无	3.00%
5335	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分陈杖子变压器	100	35.89%	44.11	44.11	未进入负面清单	否	无	3.67%
5336	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分唐金代变压器	100	42.37%	37.63	37.63	未进入负面清单	否	无	3.39%
5337	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线五十家子村五十家子1组（2019年新增）	400	13.92%	264.32	264.32	未进入负面清单	否	无	2.73%
5338	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	10kV上店线陕西营子一组分容变压器（2018年农网升级改造）	100	18.60%	61.40	61.40	未进入负面清单	否	无	2.20%
5339	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	10千伏上店线五家子1组分容（2019贫困县	100	52.85%	27.15	27.15	未进入负面清单	否	无	3.28%
5340	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	10kV上店线陕西营子5、6组变压器（2018年农网升级改造）	200	26.76%	106.48	106.48	未进入负面清单	否	无	3.05%
5341	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	10KV三家西线三家14组井台区机井	50	39.38%	20.31	20.31	未进入负面清单	否	无	4.99%
5342	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	房申村北	50	29.68%	25.16	25.16	未进入负面清单	否	无	4.31%
5343	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10KV三家西线五十家子5组井台区机井	100	17.32%	62.68	62.68	未进入负面清单	否	无	3.43%
5344	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联线	10kV东升大棚3变压器	80	24.34%	44.53	44.53	未进入负面清单	否	无	4.92%

5345	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线五十家子2组井台区机井	50	11.24%	34.38	34.38	未进入负面清单	否	无	3.51%
5346	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线北营子三组变压器（2019年农网升级改造）	200	45.60%	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	1.58%
5347	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线车杖子村车八组（2019年新增）	50	49.07%	15.47	15.47	未进入负面清单	否	无	4.10%
5348	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线烧锅营子三组中心村	315	88.87%	-27.94	-27.94	未进入负面清单	否	无	5.68%
5349	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线大西营子村北营子三组2（2019年新增）	200	52.71%	54.58	54.58	未进入负面清单	否	无	1.65%
5350	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV榆树林东线大西营子村北营子一组（2019年新增）	100	59.21%	20.79	20.79	未进入负面清单	否	无	3.57%
5351	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	窑上	50	47.86%	16.07	16.07	未进入负面清单	否	无	2.90%
5352	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线侯营子村北窑（2019贫困县	100	17.38%	62.62	62.62	未进入负面清单	否	无	3.15%
5353	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线侯营子村北窑分容（2019贫困县	100	41.00%	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	1.32%
5354	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	双山子变压器	100	32.76%	47.24	47.24	未进入负面清单	否	无	2.44%
5355	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	郝杖子	80	17.13%	50.30	50.30	未进入负面清单	否	无	2.42%
5356	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	大石佛沟	50	43.07%	18.47	18.47	未进入负面清单	否	无	3.42%
5357	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线侯营子村西土城子（2019年新增）	100	55.52%	24.48	24.48	未进入负面清单	否	无	1.39%
5358	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	古山子西线下窑沟村台（2020贫困县	200	59.72%	40.56	40.56	未进入负面清单	否	无	2.09%
5359	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线侯营子村嘎窝铺（2019年新增）	200	17.01%	125.98	125.98	未进入负面清单	否	无	4.94%
5360	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	10kV榆树林西线西街村西街八组（2019年新增）	400	40.00%	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	4.87%
5361	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线高杖子三组北中心村	200	32.62%	94.76	94.76	未进入负面清单	否	无	3.14%
5362	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线车杖子村车杖子梨树沟（2019年新增）	100	24.56%	55.44	55.44	未进入负面清单	否	无	3.06%
5363	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线西科村西科三（2019贫困县	200	10.22%	139.56	139.56	未进入负面清单	否	无	3.83%

5364	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线西良村郝杖子二组（2019年新增）	200	56.34%	47.32	47.32	未进入负面清单	否	无	2.79%
5365	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	223营霍线	霍家地五组	50	25.72%	27.14	27.14	未进入负面清单	否	无	4.09%
5366	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	116官政线	10kV老官地线老官地二组中心村变压器	100	16.90%	63.10	63.10	未进入负面清单	否	无	1.31%
5367	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	烧锅营子五组（利旧）1	50	29.48%	25.26	25.26	未进入负面清单	否	无	3.10%
5368	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	113官热联线	羊六组	50	34.45%	22.78	22.78	未进入负面清单	否	无	3.64%
5369	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	乌克朝六组（利旧）	50	40.61%	19.70	19.70	未进入负面清单	否	无	4.81%
5370	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	毕六组（宏盛小微）	400	52.56%	109.76	109.76	未进入负面清单	否	无	2.29%
5371	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	116官政线	10kV老官地线中学家属院中心村	100	70.67%	9.33	9.33	未进入负面清单	否	无	4.24%
5372	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	218热水线	10kV热水线热水五组中心村	200	47.62%	64.76	64.76	未进入负面清单	否	无	3.45%
5373	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	116官政线	老官地二组分容中心村变压器	315	53.88%	82.28	82.28	未进入负面清单	否	无	4.23%
5374	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	10kV烧锅营子线化匠沟村化五组（2019年新增）	200	16.74%	126.52	126.52	未进入负面清单	否	无	4.92%
5375	国网建平县供电公司	老官地66kV变电站	116官政线	10kV老官地线老官地新四组中心村	100	11.38%	68.62	68.62	未进入负面清单	否	无	2.56%
5376	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	张二组（杆）	100	29.29%	50.71	50.71	未进入负面清单	否	无	4.63%
5377	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	10kV烧锅营子线张四组光伏变压器	100	50.94%	29.06	29.06	未进入负面清单	否	无	1.29%
5378	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	10kV烧锅营子线张三组	80	59.87%	16.10	16.10	未进入负面清单	否	无	1.62%
5379	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	木头营子二组	160	31.70%	77.28	77.28	未进入负面清单	否	无	2.93%
5380	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	毕三组外（营金）	50	33.39%	23.31	23.31	未进入负面清单	否	无	1.75%
5381	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	木营子河西变压器	200	18.79%	122.42	122.42	未进入负面清单	否	无	3.23%
5382	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分尹营子变压器	100	45.60%	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	2.90%
5383	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分两间房变压器	100	15.60%	64.40	64.40	未进入负面清单	否	无	4.06%
5384	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分北台子变压器	200	20.74%	118.52	118.52	未进入负面清单	否	无	1.46%

5385	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分新房东变压器	200	51.48%	57.04	57.04	未进入负面清单	否	无	2.20%
5386	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	李杖子变压器	100	34.69%	45.31	45.31	未进入负面清单	否	无	3.54%
5387	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分王营子变压器	50	49.82%	15.09	15.09	未进入负面清单	否	无	4.61%
5388	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	木营子河东变压器	200	34.36%	91.28	91.28	未进入负面清单	否	无	2.60%
5389	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分崔营子变压器	50	26.94%	26.53	26.53	未进入负面清单	否	无	2.83%
5390	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分马杖子变压器	200	21.77%	116.46	116.46	未进入负面清单	否	无	3.55%
5391	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分大苏子沟变压器	200	54.41%	51.18	51.18	未进入负面清单	否	无	3.91%
5392	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分大西沟变压器	100	25.46%	54.54	54.54	未进入负面清单	否	无	3.38%
5393	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分铁匠沟变压器	50	14.72%	32.64	32.64	未进入负面清单	否	无	1.48%
5394	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分西山变压器	100	45.78%	34.22	34.22	未进入负面清单	否	无	3.97%
5395	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分王台子变压器	50	32.46%	23.77	23.77	未进入负面清单	否	无	1.15%
5396	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	221仓子线	青峰山柳营子变压器（工）	100	59.19%	20.81	20.81	未进入负面清单	否	无	4.91%
5397	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分前窑沟变压器	100	11.34%	68.66	68.66	未进入负面清单	否	无	4.53%
5398	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	227三家西线	10kV三家西线三家村新营子4.5组（2019年新增）	400	48.68%	125.28	125.28	未进入负面清单	否	无	2.38%
5399	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	10kV上店线陕西营子一组变压器（2018年农网升级改造）	100	39.26%	40.74	40.74	未进入负面清单	否	无	1.27%
5400	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	祁营子线杨杖子东大井	50	34.68%	22.66	22.66	未进入负面清单	否	无	1.31%
5401	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	10kV建平东线东五组分容中心村	200	16.16%	127.68	127.68	未进入负面清单	否	无	4.84%
5402	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	建平镇星驰大棚	80	41.70%	30.64	30.64	未进入负面清单	否	无	4.70%
5403	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	建平镇四家子大棚1	80	35.11%	35.91	35.91	未进入负面清单	否	无	1.35%
5404	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	建平东线栾家窝铺组2台区机井	50	36.85%	21.58	21.58	未进入负面清单	否	无	1.41%

5405	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	河东三台变压器	200	47.87%	64.26	64.26	未进入负面清单	否	无	3.41%
5406	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	建平镇二道荒大棚1	80	22.47%	46.02	46.02	未进入负面清单	否	无	2.69%
5407	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	油房地	100	11.00%	69.00	69.00	未进入负面清单	否	无	4.78%
5408	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	建平东线柰家窝铺组1台区机井	50	23.44%	28.28	28.28	未进入负面清单	否	无	4.29%
5409	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	炮手营子村1号台区机井（2017新增）	50	40.46%	19.77	19.77	未进入负面清单	否	无	1.56%
5410	国网建平县供电公司	镇南66kV变电站	111镇北线	书店	400	29.60%	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	4.87%
5411	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	炮手营子北沟变压器	50	30.21%	24.90	24.90	未进入负面清单	否	无	4.58%
5412	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	大山前（敖包吐小微）	200	18.97%	122.06	122.06	未进入负面清单	否	无	2.66%
5413	国网建平县供电公司	镇南66kV变电站	111镇北线	印刷外	400	57.66%	89.36	89.36	未进入负面清单	否	无	1.85%
5414	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	三家小区（常海小微）	400	37.52%	169.92	169.92	未进入负面清单	否	无	1.21%
5415	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	黑水线一棵树八组新井台区机井	50	17.71%	31.15	31.15	未进入负面清单	否	无	4.30%
5416	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	宽昌沟线宽昌沟二组台区机井	50	43.18%	18.41	18.41	未进入负面清单	否	无	1.32%
5417	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线大西营子村大西营子一组（2019年新增）	200	55.09%	49.82	49.82	未进入负面清单	否	无	4.79%
5418	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	10kV马厂二组变压器	80	44.97%	28.02	28.02	未进入负面清单	否	无	2.14%
5419	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	10kV宽昌沟二组变压器	80	30.75%	39.40	39.40	未进入负面清单	否	无	3.56%
5420	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	10kV东山大棚井1变压器1	80	13.51%	53.19	53.19	未进入负面清单	否	无	2.16%
5421	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	10kV张奎学变压器	50	26.42%	26.79	26.79	未进入负面清单	否	无	3.87%
5422	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	10kV绿丰小区2变压器	50	19.31%	30.35	30.35	未进入负面清单	否	无	4.64%
5423	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	东北良	20	63.16%	3.37	3.37	未进入负面清单	否	无	2.26%
5424	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	铁营子三义庙东	50	46.68%	16.66	16.66	未进入负面清单	否	无	3.46%

5425	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线高营子村3号台区机井（2017新增）	50	58.44%	10.78	10.78	未进入负面清单	否	无	4.35%
5426	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	青松岭铁营子2区大棚	80	23.03%	45.58	45.58	未进入负面清单	否	无	3.89%
5427	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	庞家沟	30	57.10%	6.87	6.87	未进入负面清单	否	无	1.93%
5428	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线乡直	200	53.89%	52.22	52.22	未进入负面清单	否	无	2.47%
5429	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	房中西	50	84.48%	-2.24	-2.24	未进入负面清单	否	无	15.49%
5430	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线洼新井组台区机井	50	51.43%	14.29	14.29	未进入负面清单	否	无	4.03%
5431	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	梨树沟	20	50.82%	5.84	5.84	未进入负面清单	否	无	4.27%
5432	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线高营子组台区机井	50	28.59%	25.71	25.71	未进入负面清单	否	无	3.98%
5433	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	青良线迟杖大棚三区	50	37.85%	21.08	21.08	未进入负面清单	否	无	4.56%
5434	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	三西	100	27.54%	52.46	52.46	未进入负面清单	否	无	4.94%
5435	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	长家哈达	50	25.63%	27.19	27.19	未进入负面清单	否	无	1.01%
5436	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线高营子村2号台区机井（2017新增）	50	28.35%	25.83	25.83	未进入负面清单	否	无	1.02%
5437	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	孙家沟	20	42.85%	7.43	7.43	未进入负面清单	否	无	1.54%
5438	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	迟杖子大棚四区1	50	36.95%	21.53	21.53	未进入负面清单	否	无	3.13%
5439	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	青松岭线铁北（2020贫困县）	400	34.01%	183.96	183.96	未进入负面清单	否	无	4.91%
5440	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线迟杖子三组台区机井	50	33.68%	23.16	23.16	未进入负面清单	否	无	3.13%
5441	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	大房身西台变压器	50	55.78%	12.11	12.11	未进入负面清单	否	无	3.05%
5442	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	大房申分容变压器	30	43.11%	11.07	11.07	未进入负面清单	否	无	3.79%
5443	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线迟杖子村迟杖子东洼（2019年新增）	200	42.54%	74.92	74.92	未进入负面清单	否	无	1.44%
5444	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	819建平西线	10kV建平西线东山	50	68.21%	5.90	5.90	未进入负面清单	否	无	3.15%
5445	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	116青沙线	10KV青沙线张家湾大井台区机井	50	51.85%	14.08	14.08	未进入负面清单	否	无	3.86%

5446	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	邹继龙养牛小区	50	55.77%	12.12	12.12	未进入负面清单	否	无	1.75%
5447	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	116青沙线	水泉养羊沟小区	80	11.37%	54.90	54.90	未进入负面清单	否	无	1.88%
5448	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	116青沙线	10kV青沙线杜营子村向阳山（2019贫困县	200	46.29%	67.42	67.42	未进入负面清单	否	无	2.84%
5449	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	116青沙线	西北沟养羊小区	100	44.83%	35.17	35.17	未进入负面清单	否	无	4.73%
5450	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	116青沙线	向阳山养羊小区	100	52.76%	27.24	27.24	未进入负面清单	否	无	2.39%
5451	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线西城7组井台区机井	50	52.69%	13.66	13.66	未进入负面清单	否	无	4.72%
5452	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10千伏大城线洼子沟村11组分容（2019贫困县	100	20.68%	59.32	59.32	未进入负面清单	否	无	3.07%
5453	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10千伏大城线洼子沟村1组（2019贫困县	200	36.16%	87.68	87.68	未进入负面清单	否	无	2.13%
5454	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10kV旦州城线东城8组台区机井	50	52.91%	13.55	13.55	未进入负面清单	否	无	2.66%
5455	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山高坂城一组	100	44.39%	35.61	35.61	未进入负面清单	否	无	1.13%
5456	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线四汉城村大黑山7.8组（2019贫困县	200	11.44%	137.12	137.12	未进入负面清单	否	无	4.92%
5457	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山四汉城二组	80	30.83%	39.34	39.34	未进入负面清单	否	无	2.94%
5458	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山洼子沟9组	50	52.44%	13.78	13.78	未进入负面清单	否	无	3.36%
5459	国网建平县供电公司	镇南66kV变电站	111镇北线	印刷外22能效	400	38.39%	166.44	166.44	未进入负面清单	否	无	4.61%
5460	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	金黄地9组22能效	200	54.78%	50.44	50.44	未进入负面清单	否	无	4.15%
5461	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	10kV建平东线新邱村砖瓦窑（2019年新增）	200	36.64%	86.72	86.72	未进入负面清单	否	无	4.78%
5462	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	10kV建平东线栾家窝铺村兰窝铺（2019年新增）	200	18.16%	123.68	123.68	未进入负面清单	否	无	3.47%
5463	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	西三	400	36.47%	174.12	174.12	未进入负面清单	否	无	3.90%
5464	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	10kV建平东线建平村镇东（2019年新增）	400	23.86%	224.56	224.56	未进入负面清单	否	无	3.42%
5465	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	10kV建平东线建平村西四（2019年新增）	400	46.57%	133.72	133.72	未进入负面清单	否	无	2.93%
5466	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	812建平东线	10kV建平东线建平村东一（2019年新增）	200	42.19%	75.62	75.62	未进入负面清单	否	无	3.85%

5467	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线大西营子村大西营子五组（2019年新增）	200	55.40%	49.20	49.20	未进入负面清单	否	无	2.60%
5468	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	南山五组变压器	20	36.91%	8.62	8.62	未进入负面清单	否	无	4.02%
5469	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线南台子村南台子八组（2019年新增）	200	21.51%	116.98	116.98	未进入负面清单	否	无	1.81%
5470	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	炮手营子五组变压器（利旧）	80	39.50%	32.40	32.40	未进入负面清单	否	无	3.36%
5471	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	217旦州城线	白山旦州城五间庙（23能效）	200	56.73%	46.54	46.54	未进入负面清单	否	无	1.47%
5472	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	10千伏宽昌沟线宽昌沟村三组（2019贫困县）	200	50.73%	58.54	58.54	未进入负面清单	否	无	4.59%
5473	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1518宽昌沟线	宽昌沟一组	50	70.93%	4.54	4.54	未进入负面清单	否	无	4.86%
5474	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线迟杖子村房申东（2019年新增）	200	57.87%	44.26	44.26	未进入负面清单	否	无	4.35%
5475	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线迟杖子村迟二队（2019年新增）	200	40.87%	78.26	78.26	未进入负面清单	否	无	1.24%
5476	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	上沟东	100	51.41%	28.59	28.59	未进入负面清单	否	无	4.10%
5477	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	炮手营子三组变压器	100	40.37%	39.63	39.63	未进入负面清单	否	无	4.29%
5478	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	10kV青松岭线青松岭村沟门（2019年新增）	200	30.21%	99.58	99.58	未进入负面清单	否	无	3.26%
5479	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线迟杖子村二房申（2019年新增）	400	90.88%	-43.52	-43.52	未进入负面清单	否	无	19.12%
5480	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线迟杖子村韩家窝铺（2019年新增）	200	30.84%	98.32	98.32	未进入负面清单	否	无	3.38%
5481	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	桃吐中台变压器	100	34.83%	45.17	45.17	未进入负面清单	否	无	2.78%
5482	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	南山五组分容变压器	20	23.45%	11.31	11.31	未进入负面清单	否	无	1.92%
5483	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	朝阳沟	50	30.01%	25.00	25.00	未进入负面清单	否	无	4.74%
5484	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	铁南分容变压器	200	42.38%	75.24	75.24	未进入负面清单	否	无	3.23%
5485	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	北二道营子	50	39.80%	20.10	20.10	未进入负面清单	否	无	4.55%
5486	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	大房申	50	12.24%	33.88	33.88	未进入负面清单	否	无	2.94%

5487	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线沟里（利旧）	50	20.70%	29.65	29.65	未进入负面清单	否	无	4.30%
5488	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	226三家东线	东湖5.6组22能效	200	18.31%	123.38	123.38	未进入负面清单	否	无	2.65%
5489	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	丰山村变压器	400	46.63%	133.48	133.48	未进入负面清单	否	无	3.20%
5490	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	青松岭南水泉	80	47.99%	25.61	25.61	未进入负面清单	否	无	3.57%
5491	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	东北山台区	50	30.88%	24.56	24.56	未进入负面清单	否	无	2.55%
5492	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	周虎沟	200	25.38%	109.24	109.24	未进入负面清单	否	无	1.89%
5493	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	10kV青松岭线铁营子村三东1（2019年新增）	200	22.68%	114.64	114.64	未进入负面清单	否	无	1.48%
5494	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	西北山	50	51.35%	14.33	14.33	未进入负面清单	否	无	3.14%
5495	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	819建平西线	10kV建平西线老官杖子村远家地（2019年新增）	200	20.78%	118.44	118.44	未进入负面清单	否	无	4.73%
5496	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	116青沙线	10kV青沙线赵家店村赵家店（2019年新增）	100	65.48%	14.52	14.52	未进入负面清单	否	无	1.75%
5497	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	10kV青沙线向阳山村大梁前（2019年新增）	200	50.33%	59.34	59.34	未进入负面清单	否	无	1.83%
5498	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	116青沙线	10kV青沙线宋家湾村水泉沟（2019贫困县）	200	52.05%	55.90	55.90	未进入负面清单	否	无	1.95%
5499	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	116青沙线	10kV青沙线向阳山村杜营子（2019年新增）	200	28.44%	103.12	103.12	未进入负面清单	否	无	4.71%
5500	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线水泉村下台2.9组分容（2019贫困县）	200	43.61%	72.78	72.78	未进入负面清单	否	无	2.76%
5501	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	贾家沟	20	36.17%	8.77	8.77	未进入负面清单	否	无	1.51%
5502	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山水泉石佛庙东	100	50.74%	29.26	29.26	未进入负面清单	否	无	4.74%
5503	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	117建寿联线	万寿园田123队	315	37.16%	134.95	134.95	未进入负面清单	否	无	3.21%
5504	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	117建寿联线	东村猪场	160	80.27%	-0.43	-0.43	未进入负面清单	否	无	5.70%
5505	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	117建寿联线	万寿西村大队变压器	400	17.26%	250.96	250.96	未进入负面清单	否	无	1.93%
5506	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1513黑山线	老辛店七组北沟	100	15.83%	64.17	64.17	未进入负面清单	否	无	4.67%
5507	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	西山	50	58.01%	11.00	11.00	未进入负面清单	否	无	3.56%

5508	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线勿心村勿心东组 (2019贫困县)	200	13.65%	132.70	132.70	未进入负面清单	否	无	3.55%
5509	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1513黑山线	10kV老西店一组分容	50	33.70%	23.15	23.15	未进入负面清单	否	无	1.77%
5510	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线青山1号台区机井 (2017新增)	50	46.24%	16.88	16.88	未进入负面清单	否	无	2.88%
5511	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	苏州	100	24.12%	55.88	55.88	未进入负面清单	否	无	3.02%
5512	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线青山村成子山 (2019年新增)	200	32.82%	94.36	94.36	未进入负面清单	否	无	2.74%
5513	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	七官北变压器	50	32.09%	23.96	23.96	未进入负面清单	否	无	2.58%
5514	国网建平县供电公司	烧锅营66kV变电站	224营马联线	化四组22能效	400	58.55%	85.80	85.80	未进入负面清单	否	无	3.97%
5515	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	石台沟四组变压器22能效	400	53.49%	106.04	106.04	未进入负面清单	否	无	1.50%
5516	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	赵家湾大棚	80	50.51%	23.59	23.59	未进入负面清单	否	无	1.51%
5517	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线道虎沟村松岭村 (2019年新增)	400	49.66%	121.36	121.36	未进入负面清单	否	无	4.36%
5518	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素西五家	80	56.67%	18.66	18.66	未进入负面清单	否	无	3.86%
5519	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	桃花营子分容变压器	100	10.56%	69.44	69.44	未进入负面清单	否	无	2.20%
5520	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素二北	50	14.21%	32.90	32.90	未进入负面清单	否	无	4.80%
5521	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10kV奎德素线河南1组台区机井变压器	50	19.57%	30.22	30.22	未进入负面清单	否	无	3.90%
5522	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10kV土木线河北村奎德素桃花营子 (2019年新增)	200	59.09%	41.82	41.82	未进入负面清单	否	无	3.36%
5523	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10kV奎德素线半截沟中心村变压器	200	12.34%	135.32	135.32	未进入负面清单	否	无	1.07%
5524	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	奎德素北山村毕营子	30	38.18%	12.55	12.55	未进入负面清单	否	无	3.45%
5525	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10kV土木线大三家3组台区机井	50	38.05%	20.98	20.98	未进入负面清单	否	无	1.40%
5526	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10kV奎德素线西山村4组台区机井	50	58.42%	10.79	10.79	未进入负面清单	否	无	2.90%
5527	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10kV奎德素线半截沟村半截沟分容 (2019年新增)	200	38.69%	82.62	82.62	未进入负面清单	否	无	3.96%
5528	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10kV奎德素线半截沟小区中心村变压器	50	13.15%	33.43	33.43	未进入负面清单	否	无	3.42%

5529	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	奎德素西山村四家子东	80	40.56%	31.55	31.55	未进入负面清单	否	无	1.93%
5530	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	222富山线	10kV富山线富山政府西变压器	50	15.31%	32.35	32.35	未进入负面清单	否	无	2.89%
5531	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	丛家洼（鑫丰利小微）	400	43.26%	146.96	146.96	未进入负面清单	否	无	1.72%
5532	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	十家子变压器	50	39.16%	20.42	20.42	未进入负面清单	否	无	2.80%
5533	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10kV土木线大三家6组台区机井	50	14.59%	32.71	32.71	未进入负面清单	否	无	3.93%
5534	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10kV奎德素线河南4组台区机井柱上变压器	50	27.28%	26.36	26.36	未进入负面清单	否	无	3.22%
5535	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10kV土木线大三家4组台区机井	80	24.31%	44.55	44.55	未进入负面清单	否	无	3.94%
5536	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10千伏土木线那里奈西队（2019贫困县	100	31.18%	48.82	48.82	未进入负面清单	否	无	1.58%
5537	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	奎德素西山四家西	100	43.66%	36.34	36.34	未进入负面清单	否	无	1.06%
5538	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	222富山线	10kV富山线小蒿子店东台变压器	50	12.98%	33.51	33.51	未进入负面清单	否	无	2.38%
5539	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	222富山线	富山街道供电所	400	32.56%	189.76	189.76	未进入负面清单	否	无	1.26%
5540	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	222富山线	10kV富山线富山政府南变压器	100	20.37%	59.63	59.63	未进入负面清单	否	无	2.10%
5541	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	224三院线	后山七组22能效	400	48.22%	127.12	127.12	未进入负面清单	否	无	3.47%
5542	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	小塘镇新城村民委员会（专改公）	50	15.00%	32.50	32.50	未进入负面清单	否	无	1.05%
5543	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	树底下四组22能效	400	43.71%	145.16	145.16	未进入负面清单	否	无	2.56%
5544	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线新房身村新西（2019贫困县	200	40.28%	79.44	79.44	未进入负面清单	否	无	4.93%
5545	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线新房身村前五家（2019年新增）	50	21.99%	29.01	29.01	未进入负面清单	否	无	3.46%
5546	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线新房身2号台区机井（2017新增）	200	29.88%	100.24	100.24	未进入负面清单	否	无	2.36%
5547	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	225向阳线	10kV向阳线三道沟四组变压器（2018年农网升级改造）	50	36.33%	21.84	21.84	未进入负面清单	否	无	2.78%
5548	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	225向阳线	10kV向阳线三道沟七组变压器（2018年农网升级改造）	100	27.59%	52.41	52.41	未进入负面清单	否	无	2.32%

5549	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	225向阳线	10kV向阳线三道沟八组变压器（2018年农网升级改造）	100	32.80%	47.20	47.20	未进入负面清单	否	无	3.55%
5550	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	225向阳线	张营子九十组	100	66.08%	13.92	13.92	未进入负面清单	否	无	3.65%
5551	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1313木营子线	大庙	50	12.48%	33.76	33.76	未进入负面清单	否	无	1.76%
5552	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分老松台变压器	200	43.92%	72.16	72.16	未进入负面清单	否	无	3.70%
5553	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1313木营子线	前营子	200	30.92%	98.16	98.16	未进入负面清单	否	无	1.18%
5554	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1313木营子线	后窝铺	50	37.82%	21.09	21.09	未进入负面清单	否	无	2.79%
5555	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1313木营子线	上红帽养牛小区	80	23.30%	45.36	45.36	未进入负面清单	否	无	2.24%
5556	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1313木营子线	10kV木营子线下红帽台区机井（2017新增）	50	25.20%	27.40	27.40	未进入负面清单	否	无	1.64%
5557	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1313木营子线	上红帽蔬菜大棚	80	26.23%	43.02	43.02	未进入负面清单	否	无	1.75%
5558	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	牛西	50	30.64%	24.68	24.68	未进入负面清单	否	无	1.26%
5559	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线西南关村西南关大棚（2019年新增）	200	30.68%	98.64	98.64	未进入负面清单	否	无	3.87%
5560	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	毛大坝	80	42.56%	29.95	29.95	未进入负面清单	否	无	3.00%
5561	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV草南沟变压器	50	17.80%	31.10	31.10	未进入负面清单	否	无	1.40%
5562	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	深井望北沟外变压器（工）	200	27.44%	105.12	105.12	未进入负面清单	否	无	1.55%
5563	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	117建寿联线	常家沟	160	26.66%	85.34	85.34	未进入负面清单	否	无	1.71%
5564	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	117建寿联线	东村7组	200	58.36%	43.28	43.28	未进入负面清单	否	无	1.04%
5565	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线司家沟西变压器	80	53.03%	21.58	21.58	未进入负面清单	否	无	1.22%
5566	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线东升村东升综合分容（2019年新增）	200	56.47%	47.06	47.06	未进入负面清单	否	无	4.97%
5567	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	山嘴子	50	23.55%	28.23	28.23	未进入负面清单	否	无	2.70%
5568	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	交警队00	200	15.77%	128.46	128.46	未进入负面清单	否	无	4.34%

5569	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	黑水政府	400	23.58%	225.68	225.68	未进入负面清单	否	无	1.68%
5570	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	黑水线东台村（2020贫困县	400	52.53%	109.88	109.88	未进入负面清单	否	无	2.39%
5571	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	城西专灌	50	21.56%	29.22	29.22	未进入负面清单	否	无	4.89%
5572	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线城西	160	30.49%	79.22	79.22	未进入负面清单	否	无	3.68%
5573	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	黑水线黄杖子三组台区机井	50	26.21%	26.90	26.90	未进入负面清单	否	无	2.07%
5574	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	223叶富线	广厦支1柱上变压器	400	24.99%	220.04	220.04	未进入负面清单	否	无	1.53%
5575	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	223叶富线	大蒿子店东	100	36.59%	43.41	43.41	未进入负面清单	否	无	3.00%
5576	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	223叶富线	新城小区支1柱上变压器	400	16.41%	254.36	254.36	未进入负面清单	否	无	4.48%
5577	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	223叶富线	卧虎沟1	50	30.72%	24.64	24.64	未进入负面清单	否	无	2.31%
5578	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1513黑山线	10kV八楞官	100	43.93%	36.07	36.07	未进入负面清单	否	无	4.69%
5579	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	222万园线	10kV黑山线大板沟村京台子三四组（2019年新增）	200	51.96%	56.08	56.08	未进入负面清单	否	无	1.93%
5580	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	朱窝铺增容分容	50	31.93%	24.04	24.04	未进入负面清单	否	无	3.04%
5581	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	222万园线	10kV黑山线大板沟村大板沟二组（2019年新增）	200	28.26%	103.48	103.48	未进入负面清单	否	无	3.54%
5582	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线张家营子勿心村大南沟	50	30.62%	24.69	24.69	未进入负面清单	否	无	4.36%
5583	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	望北沟里	50	35.26%	22.37	22.37	未进入负面清单	否	无	3.29%
5584	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV北山线水泉沟变压器（2018年农网升级改造）	100	11.73%	68.27	68.27	未进入负面清单	否	无	4.25%
5585	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线七官南变压器	80	57.56%	17.95	17.95	未进入负面清单	否	无	3.91%
5586	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线勿心村勿心西组（2019年新增）	200	37.38%	85.24	85.24	未进入负面清单	否	无	4.95%
5587	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	勿中组	100	47.41%	32.59	32.59	未进入负面清单	否	无	4.79%
5588	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线勿心村二龙台（2019年新增）	200	15.14%	129.72	129.72	未进入负面清单	否	无	3.59%
5589	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线道虎沟村道虎沟二组（2019年新增）	200	46.58%	66.84	66.84	未进入负面清单	否	无	1.79%

5590	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	奎德素西山村老阳坡	100	27.41%	52.59	52.59	未进入负面清单	否	无	2.43%
5591	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素三等房	200	55.35%	49.30	49.30	未进入负面清单	否	无	4.07%
5592	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10千伏土木线房身村下马架增容（2019贫困县	200	39.65%	80.70	80.70	未进入负面清单	否	无	4.87%
5593	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素哈西	80	38.61%	33.11	33.11	未进入负面清单	否	无	1.90%
5594	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10千伏土木线五家村北沟（2019贫困县	100	26.03%	53.97	53.97	未进入负面清单	否	无	4.41%
5595	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	赵营子变压器	50	30.74%	24.63	24.63	未进入负面清单	否	无	1.33%
5596	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10kV土木线房身村奎德素房身南洼（2019年新增）	200	40.30%	79.40	79.40	未进入负面清单	否	无	2.56%
5597	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	10kV奎德素线北山村旦八（2019年新增）	200	25.63%	108.74	108.74	未进入负面清单	否	无	3.74%
5598	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素大河湾子	80	31.50%	38.80	38.80	未进入负面清单	否	无	1.99%
5599	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	红山孟西变压器	100	59.29%	20.71	20.71	未进入负面清单	否	无	1.44%
5600	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	康营子变压器	50	49.89%	15.06	15.06	未进入负面清单	否	无	1.07%
5601	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10kV土木线那里奈村奎德素那东（2019年新增）	200	30.91%	98.18	98.18	未进入负面清单	否	无	3.27%
5602	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10千伏土木线房身村下马架分容增容（2019贫困县	200	55.42%	49.16	49.16	未进入负面清单	否	无	2.98%
5603	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10千伏土木线土木村东五家分容（2019贫困县	200	19.76%	120.48	120.48	未进入负面清单	否	无	3.83%
5604	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10千伏土木线房身村（2019贫困县	200	43.02%	73.96	73.96	未进入负面清单	否	无	2.50%
5605	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素二南	50	10.99%	34.51	34.51	未进入负面清单	否	无	3.02%
5606	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	奎德素两间房	50	12.44%	33.78	33.78	未进入负面清单	否	无	1.00%
5607	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素房身上马架子	200	27.61%	104.78	104.78	未进入负面清单	否	无	4.22%
5608	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	五家前街变压器	50	12.71%	33.65	33.65	未进入负面清单	否	无	1.88%
5609	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	奎德素河南村扎兰地	100	49.32%	30.68	30.68	未进入负面清单	否	无	1.90%
5610	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	四汉城五组分容（大成生态小微）	200	21.35%	117.30	117.30	未进入负面清单	否	无	3.67%

5611	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10千伏五龙线叩勿苏3.8组 (2019贫困县)	100	51.05%	28.95	28.95	未进入负面清单	否	无	4.62%
5612	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	粮库家属院000	50	57.70%	11.15	11.15	未进入负面清单	否	无	1.98%
5613	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线叩勿苏村叩勿苏5组 (2019年新增)	200	51.87%	56.26	56.26	未进入负面清单	否	无	1.72%
5614	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	农机站(利旧)1	100	40.98%	39.02	39.02	未进入负面清单	否	无	2.86%
5615	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线五龙台村五龙台4组 (2019年新增)	200	14.86%	130.28	130.28	未进入负面清单	否	无	1.83%
5616	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线叩勿苏村8组1号台区机井 (2017新增)	50	59.70%	10.15	10.15	未进入负面清单	否	无	1.26%
5617	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10KV五龙线五龙台村6组井台区机井	50	46.07%	16.97	16.97	未进入负面清单	否	无	1.77%
5618	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10KV五龙线五龙台村7组井台区机井	100	12.69%	67.31	67.31	未进入负面清单	否	无	2.55%
5619	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	五龙台5组	50	46.92%	16.54	16.54	未进入负面清单	否	无	3.63%
5620	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10千伏五龙线叩勿苏3.8组分容 (2019贫困县)	100	54.56%	25.44	25.44	未进入负面清单	否	无	4.00%
5621	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	白家洼中学	50	98.26%	-9.13	-9.13	未进入负面清单	否	无	10.90%
5622	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线五龙台六组变压器 (2018年农网升级改造)	200	20.49%	119.02	119.02	未进入负面清单	否	无	3.53%
5623	国网建平县供电公司	热水66kV变电站	216博古素线	五十家子三四组分容二(耿志军小微)	400	28.92%	204.32	204.32	未进入负面清单	否	无	4.91%
5624	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线张营子	30	27.99%	15.60	15.60	未进入负面清单	否	无	2.76%
5625	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线马架子村	50	42.44%	18.78	18.78	未进入负面清单	否	无	2.34%
5626	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线套卜河洛村小刀坝分容 (2019年新增)	50	36.67%	21.67	21.67	未进入负面清单	否	无	3.62%
5627	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线沙窝地	30	35.64%	13.31	13.31	未进入负面清单	否	无	3.11%
5628	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线卧龙岗村小岗 (2019贫困县)	200	25.66%	108.68	108.68	未进入负面清单	否	无	3.46%
5629	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线套卜河洛村套一、二分容 (2019贫困县)	100	53.49%	26.51	26.51	未进入负面清单	否	无	2.47%

5630	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线红光村西梁分容（2019贫困县	100	15.97%	64.03	64.03	未进入负面清单	否	无	1.18%
5631	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线万丰山	80	40.95%	31.24	31.24	未进入负面清单	否	无	1.21%
5632	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	杨树岭线瓦房组1台区机井	50	12.89%	33.56	33.56	未进入负面清单	否	无	2.59%
5633	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线西窑沟	30	11.87%	20.44	20.44	未进入负面清单	否	无	3.23%
5634	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	杨树岭线瓦房组2台区机井	50	56.63%	11.69	11.69	未进入负面清单	否	无	1.49%
5635	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	杨树岭线烧锅组台区机井	50	15.55%	32.23	32.23	未进入负面清单	否	无	2.67%
5636	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线栾家窝铺村张营子（2019贫困县	200	13.09%	133.82	133.82	未进入负面清单	否	无	4.69%
5637	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线南地西	50	31.32%	24.34	24.34	未进入负面清单	否	无	4.64%
5638	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线唐窝铺	50	11.15%	34.43	34.43	未进入负面清单	否	无	3.04%
5639	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线卧龙岗村卧中队（2019年新增）	200	17.52%	124.96	124.96	未进入负面清单	否	无	2.77%
5640	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线建平村2号台区机井（2017新增）	50	12.53%	33.74	33.74	未进入负面清单	否	无	3.03%
5641	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线东营子	100	43.14%	36.86	36.86	未进入负面清单	否	无	3.88%
5642	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线马窑沟	50	18.53%	30.74	30.74	未进入负面清单	否	无	1.36%
5643	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线下平房二	50	35.86%	22.07	22.07	未进入负面清单	否	无	4.95%
5644	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线西瓦房	50	48.42%	15.79	15.79	未进入负面清单	否	无	1.08%
5645	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线七家	30	47.55%	9.74	9.74	未进入负面清单	否	无	2.29%
5646	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	115新地线	10kV三家西线付合村政府家属院（2019年新增）	200	14.24%	131.52	131.52	未进入负面清单	否	无	2.01%
5647	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线胡家店村2号台区机井（2017新增）	50	17.34%	31.33	31.33	未进入负面清单	否	无	1.27%
5648	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1313木营子线	10kV青沙线向阳山村大营子（2019年新增）	200	15.88%	128.24	128.24	未进入负面清单	否	无	1.17%
5649	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1313木营子线	大营子东（利旧）1	100	53.85%	26.15	26.15	未进入负面清单	否	无	2.70%
5650	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	10kV建平东线东张营子村3号台区机井（2017新增）	50	56.60%	11.70	11.70	未进入负面清单	否	无	1.70%

5651	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	碾房河西	20	52.68%	5.46	5.46	未进入负面清单	否	无	1.44%
5652	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	10kV建平东线栾家窝铺村1号台区机井（2017新增）	50	37.15%	21.43	21.43	未进入负面清单	否	无	3.00%
5653	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	10kV建平东线东张营子村1号台区机井（2017新增）	50	28.58%	25.71	25.71	未进入负面清单	否	无	2.04%
5654	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	博营子	80	17.32%	50.14	50.14	未进入负面清单	否	无	2.37%
5655	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	建平东线朝里胡同中组台区机井	100	52.27%	27.73	27.73	未进入负面清单	否	无	1.40%
5656	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	建平东线张营子组台区机井	50	46.46%	16.77	16.77	未进入负面清单	否	无	2.82%
5657	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	建平东线胡营子组台区机井	50	18.14%	30.93	30.93	未进入负面清单	否	无	1.31%
5658	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	10kV建平东线胡营子	200	45.01%	69.98	69.98	未进入负面清单	否	无	4.52%
5659	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	10kV建平东线东张营子村2号台区机井（2017新增）	50	43.94%	18.03	18.03	未进入负面清单	否	无	4.96%
5660	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	三小区	50	15.11%	32.45	32.45	未进入负面清单	否	无	3.84%
5661	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	10kV惠州线栾家窝铺村2号台区机井（2017新增）	50	58.75%	10.63	10.63	未进入负面清单	否	无	3.03%
5662	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	10kV建平东线东张营子村胡小区（2019年新增）	50	38.24%	20.88	20.88	未进入负面清单	否	无	1.49%
5663	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	郭杖子	80	47.92%	25.66	25.66	未进入负面清单	否	无	4.86%
5664	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	牛营子	30	33.48%	13.96	13.96	未进入负面清单	否	无	1.06%
5665	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1313木营子线	马西沟下	80	35.14%	35.89	35.89	未进入负面清单	否	无	3.15%
5666	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	新南变压器	80	40.28%	31.78	31.78	未进入负面清单	否	无	1.56%
5667	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线新房身村后西（2019贫困县	200	26.24%	107.52	107.52	未进入负面清单	否	无	4.27%
5668	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线新房身村小北地（2019年新增）	50	24.16%	27.92	27.92	未进入负面清单	否	无	3.38%
5669	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线新房身村新北（2019年新增）	80	23.29%	45.37	45.37	未进入负面清单	否	无	3.33%
5670	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线新房身村后东（2019贫困县	200	53.71%	52.58	52.58	未进入负面清单	否	无	2.95%
5671	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	226八家线	10kV八家线新房身村五家（2019年新增）	200	13.55%	132.90	132.90	未进入负面清单	否	无	3.03%

5672	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	214隆敖线	10kV向阳线向阳二组分容中心村	400	44.48%	142.08	142.08	未进入负面清单	否	无	1.72%
5673	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	214隆敖线	五百堃大棚	50	17.73%	31.14	31.14	未进入负面清单	否	无	3.43%
5674	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	214隆敖线	10kV向阳线向阳三四队中心村	200	56.00%	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	1.26%
5675	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	214隆敖线	10kV向阳线昌隆村向阳变压器（2018年农网升级改造）	200	24.32%	111.36	111.36	未进入负面清单	否	无	2.52%
5676	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	214隆敖线	三道沟养牛小区	50	62.07%	8.97	8.97	未进入负面清单	否	无	4.93%
5677	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	214万工线	西村后组	200	85.97%	-11.94	-11.94	未进入负面清单	否	无	9.38%
5678	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	规划开发楼	250	28.92%	127.70	127.70	未进入负面清单	否	无	1.19%
5679	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	橡胶楼外	100	35.79%	44.21	44.21	未进入负面清单	否	无	2.13%
5680	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	预制板	400	51.76%	112.96	112.96	未进入负面清单	否	无	3.47%
5681	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	214万工线	西村四组	315	50.09%	94.22	94.22	未进入负面清单	否	无	2.31%
5682	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	养路段	315	15.66%	202.67	202.67	未进入负面清单	否	无	2.12%
5683	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	117叶万联线	食品公司外	160	50.20%	47.68	47.68	未进入负面清单	否	无	3.78%
5684	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	214万工线	万寿园田大队	315	10.25%	219.71	219.71	未进入负面清单	否	无	2.52%
5685	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	华燕绿色农业（小微）	200	51.19%	57.62	57.62	未进入负面清单	否	无	1.94%
5686	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	罗福沟二东变压器（工）	50	36.15%	21.93	21.93	未进入负面清单	否	无	4.11%
5687	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	东地	80	53.30%	21.36	21.36	未进入负面清单	否	无	1.05%
5688	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	三北组	50	30.18%	24.91	24.91	未进入负面清单	否	无	1.38%
5689	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	10kV罗福沟线三道窝铺村大房申（2019年新增）	200	40.82%	78.36	78.36	未进入负面清单	否	无	1.94%
5690	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	10kV罗福沟线三西	50	59.16%	10.42	10.42	未进入负面清单	否	无	3.12%
5691	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	10kV罗福沟线三道窝铺村张西（2019年新增）	200	21.79%	116.42	116.42	未进入负面清单	否	无	4.44%

5692	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	金西	50	28.36%	25.82	25.82	未进入负面清单	否	无	1.58%
5693	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	卧风沟	50	47.94%	16.03	16.03	未进入负面清单	否	无	2.79%
5694	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	孙兴起养殖农场（小微）	100	56.52%	23.48	23.48	未进入负面清单	否	无	1.24%
5695	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	10kV罗福沟线三家	50	14.21%	32.90	32.90	未进入负面清单	否	无	3.51%
5696	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	叉七沟	80	57.56%	17.95	17.95	未进入负面清单	否	无	3.49%
5697	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线嘎查村嘎岔3组（2019年新增）	400	25.21%	219.16	219.16	未进入负面清单	否	无	2.95%
5698	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	西湖砖厂小区	100	49.83%	30.17	30.17	未进入负面清单	否	无	2.62%
5699	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线西湖台村西湖3.4组（2019年新增）	400	34.55%	181.80	181.80	未进入负面清单	否	无	4.04%
5700	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线嘎查村嘎查4.5组（2019年新增）	400	37.37%	170.52	170.52	未进入负面清单	否	无	1.68%
5701	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	10kV喀喇沁线喀北12组分容中心村变压器	200	15.90%	128.20	128.20	未进入负面清单	否	无	4.02%
5702	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	东村屠宰小区	315	20.88%	186.23	186.23	未进入负面清单	否	无	2.59%
5703	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	喀东大棚	100	27.20%	52.80	52.80	未进入负面清单	否	无	3.78%
5704	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	下窝铺村大棚	80	57.14%	18.29	18.29	未进入负面清单	否	无	4.82%
5705	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	东地大棚井	80	40.73%	31.42	31.42	未进入负面清单	否	无	2.77%
5706	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	交界沟变压器	100	22.21%	57.79	57.79	未进入负面清单	否	无	4.86%
5707	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	三间房	80	30.23%	39.82	39.82	未进入负面清单	否	无	2.19%
5708	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	房申沟	30	34.64%	13.61	13.61	未进入负面清单	否	无	3.38%
5709	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	二十家子小张窝铺变压器（工）	200	49.04%	61.92	61.92	未进入负面清单	否	无	1.13%
5710	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线炮手营子村桃吐南湾子（2019年新增）	50	10.74%	34.63	34.63	未进入负面清单	否	无	4.66%
5711	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	225向阳线	10kV向阳线三道沟三四组变压器（2018年农网升级改造）	100	32.48%	47.52	47.52	未进入负面清单	否	无	1.39%

5712	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	225向阳线	10kV向阳线张营子村台变压器（2018年农网升级改造）	200	18.82%	122.36	122.36	未进入负面清单	否	无	3.22%
5713	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	225向阳线	10kV向阳线三道沟村三道沟五六队（2019年新增）	400	33.99%	184.04	184.04	未进入负面清单	否	无	1.04%
5714	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	225向阳线	10kV向阳线三道沟三四组分容变压器（2018年农网升级改造）	200	58.10%	43.80	43.80	未进入负面清单	否	无	3.31%
5715	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分吊庄变压器	50	33.38%	23.31	23.31	未进入负面清单	否	无	3.70%
5716	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1313木营子线	上红帽变压器	80	20.79%	47.37	47.37	未进入负面清单	否	无	2.06%
5717	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1313木营子线	东房身11组	315	26.48%	168.59	168.59	未进入负面清单	否	无	1.93%
5718	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1316海电线	梁沙分九座窑西变压器	100	45.66%	34.34	34.34	未进入负面清单	否	无	4.71%
5719	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1313木营子线	10kV木营子线孤家村下红帽（2019年新增）	200	27.66%	104.68	104.68	未进入负面清单	否	无	3.59%
5720	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1313木营子线	东房身14组	315	28.46%	162.35	162.35	未进入负面清单	否	无	2.80%
5721	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线黑山嘴村2号台区机井（2017新增）	50	53.34%	13.33	13.33	未进入负面清单	否	无	4.59%
5722	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线政府开发区中心村	200	74.77%	10.46	10.46	未进入负面清单	否	无	2.17%
5723	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线青山3号台区机井（2017新增）	50	47.87%	16.07	16.07	未进入负面清单	否	无	1.97%
5724	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线粮库家属院中心村	50	91.23%	-5.62	-5.62	未进入负面清单	否	无	6.02%
5725	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	窑西	30	28.17%	15.55	15.55	未进入负面清单	否	无	3.47%
5726	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV房申地变压器	20	29.94%	10.01	10.01	未进入负面清单	否	无	4.88%
5727	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线勿心村勿心东组分容（2019贫困县）	50	40.69%	19.66	19.66	未进入负面清单	否	无	4.67%
5728	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	张家营子中学家属院	50	101.96%	-10.98	-10.98	未进入负面清单	否	无	13.91%
5729	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线七家村2号台区机井（2017新增）	50	58.36%	10.82	10.82	未进入负面清单	否	无	3.45%
5730	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线新城村1号台区机井（2017新增）	50	26.89%	26.56	26.56	未进入负面清单	否	无	4.62%
5731	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	黑山嘴七组	200	19.29%	121.42	121.42	未进入负面清单	否	无	3.95%

5732	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	道虎沟小区	20	35.85%	8.83	8.83	未进入负面清单	否	无	4.41%
5733	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	苏子沟五组	100	16.03%	63.97	63.97	未进入负面清单	否	无	3.31%
5734	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	道虎沟一组	50	32.12%	23.94	23.94	未进入负面清单	否	无	3.04%
5735	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线道虎沟五组台区机井	50	38.63%	20.69	20.69	未进入负面清单	否	无	4.00%
5736	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线七家村4号台区机井（2017新增）	50	19.23%	30.39	30.39	未进入负面清单	否	无	1.24%
5737	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	水泉沟西	50	48.66%	15.67	15.67	未进入负面清单	否	无	1.44%
5738	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线新城村新城五组（2019年新增）	200	20.14%	119.72	119.72	未进入负面清单	否	无	4.83%
5739	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	松岭七九组	200	42.16%	75.68	75.68	未进入负面清单	否	无	1.61%
5740	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	道虎沟五组	200	21.42%	117.16	117.16	未进入负面清单	否	无	3.26%
5741	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	新城六组	80	40.45%	31.64	31.64	未进入负面清单	否	无	4.29%
5742	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线苏子沟村1号台区机井（2017新增）	50	18.57%	30.72	30.72	未进入负面清单	否	无	4.83%
5743	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线新城一组台区机井	50	49.09%	15.46	15.46	未进入负面清单	否	无	1.25%
5744	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	苏子沟四组（利旧）1	50	94.50%	-7.25	-7.25	未进入负面清单	否	无	7.16%
5745	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线新城三组（2）组台区机井	50	48.96%	15.52	15.52	未进入负面清单	否	无	3.02%
5746	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	道虎沟六组	30	29.85%	15.05	15.05	未进入负面清单	否	无	1.14%
5747	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线新城三组台区机井	50	18.79%	30.61	30.61	未进入负面清单	否	无	2.60%
5748	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	黑山嘴六组	100	28.05%	51.95	51.95	未进入负面清单	否	无	2.48%
5749	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	黑山嘴八组	80	58.97%	16.82	16.82	未进入负面清单	否	无	3.36%
5750	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	前城子二组（利旧）	80	28.73%	41.02	41.02	未进入负面清单	否	无	4.55%
5751	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	苏子沟五组东	80	36.18%	35.06	35.06	未进入负面清单	否	无	1.68%
5752	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	新城大棚1	80	41.24%	31.01	31.01	未进入负面清单	否	无	1.65%

5753	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	10kV新水线水泉八家中心村	50	105.09%	-12.55	-12.55	未进入负面清单	否	无	18.41%
5754	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	新房子西山分容	50	36.03%	21.99	21.99	未进入负面清单	否	无	3.00%
5755	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	10kV新水线朱一组分容中心村	100	90.17%	-10.17	-10.17	未进入负面清单	否	无	15.75%
5756	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	喀村七、八组	160	42.80%	59.52	59.52	未进入负面清单	否	无	1.06%
5757	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	10kV喀喇沁线喀喇沁政府中心村	100	27.76%	52.24	52.24	未进入负面清单	否	无	2.49%
5758	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	喀喇沁喀东九组变压器(工)	200	20.46%	119.08	119.08	未进入负面清单	否	无	3.68%
5759	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线榆树林子中学中心村	200	32.99%	94.02	94.02	未进入负面清单	否	无	3.18%
5760	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线小房身村房申八组(2019年新增)	200	34.43%	91.14	91.14	未进入负面清单	否	无	3.63%
5761	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线西街村西街二组2(2019年新增)	200	25.04%	109.92	109.92	未进入负面清单	否	无	1.88%
5762	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线东街七组1中心村	200	43.96%	72.08	72.08	未进入负面清单	否	无	3.06%
5763	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	大西营子大棚2变压器	80	40.08%	31.94	31.94	未进入负面清单	否	无	1.53%
5764	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线供销社家属院中心村	50	41.93%	19.04	19.04	未进入负面清单	否	无	3.67%
5765	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线东街村东街六组1(2019年新增)	200	22.98%	114.04	114.04	未进入负面清单	否	无	3.66%
5766	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线小房身村房申三组(2019年新增)	200	49.95%	60.10	60.10	未进入负面清单	否	无	4.43%
5767	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	房申大棚2变压器	50	53.25%	13.38	13.38	未进入负面清单	否	无	4.47%
5768	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	榆树林西线南台子一组(2020贫困县)	200	38.18%	83.64	83.64	未进入负面清单	否	无	3.50%
5769	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	房申七组变压器	30	61.82%	5.45	5.45	未进入负面清单	否	无	2.44%
5770	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	桃吐北	100	37.56%	42.44	42.44	未进入负面清单	否	无	2.41%
5771	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线东街村东街九组分容(2019贫困县)	200	23.58%	112.84	112.84	未进入负面清单	否	无	1.18%
5772	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线东街12组井台区机井	50	22.63%	28.69	28.69	未进入负面清单	否	无	2.13%
5773	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	10kV喀喇沁线喀东2井分容中心村变压器	50	48.03%	15.99	15.99	未进入负面清单	否	无	1.08%

5774	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	唐杖子村	50	56.57%	11.72	11.72	未进入负面清单	否	无	2.25%
5775	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线东塘村东塘三组（2019年新增）	400	12.80%	268.80	268.80	未进入负面清单	否	无	1.94%
5776	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	116王家沟线	合乐铺	30	75.42%	1.37	1.37	未进入负面清单	否	无	4.27%
5777	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线张福店一二组变压器	80	29.56%	40.35	40.35	未进入负面清单	否	无	3.54%
5778	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	扎六组大棚	80	13.26%	53.39	53.39	未进入负面清单	否	无	4.58%
5779	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素房身小北沟	80	50.94%	23.25	23.25	未进入负面清单	否	无	1.33%
5780	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线上新井村2号台区机井（2017新增）	50	35.80%	22.10	22.10	未进入负面清单	否	无	2.32%
5781	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	喀鱼种站	400	21.79%	232.84	232.84	未进入负面清单	否	无	2.34%
5782	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	10kV喀喇沁线喀西校中心村	200	29.39%	101.22	101.22	未进入负面清单	否	无	1.44%
5783	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	供电所	100	30.75%	49.25	49.25	未进入负面清单	否	无	3.74%
5784	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	10kV喀喇沁线西村二号小区中心村	100	50.83%	29.17	29.17	未进入负面清单	否	无	2.78%
5785	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	10kV喀喇沁线喀社直增容中心村	100	62.00%	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	1.71%
5786	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	喀村果树队	100	27.30%	52.70	52.70	未进入负面清单	否	无	1.20%
5787	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	喀东1井	200	49.33%	61.34	61.34	未进入负面清单	否	无	3.32%
5788	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	10千伏上店线五家子1组（2019贫困县）	100	18.05%	61.95	61.95	未进入负面清单	否	无	2.78%
5789	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	10千伏上店线上店7组（2019贫困县）	200	17.89%	124.22	124.22	未进入负面清单	否	无	3.93%
5790	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	10千伏上店线上店1.2组分容（2019贫困县）	50	12.96%	33.52	33.52	未进入负面清单	否	无	3.90%
5791	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	224迎风线	10kV迎风线服务站	200	46.89%	66.22	66.22	未进入负面清单	否	无	4.68%
5792	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	224迎风线	10kV迎风线张家营子八组井2台区机井	100	55.88%	24.12	24.12	未进入负面清单	否	无	1.55%
5793	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	224迎风线	张家八组	50	39.75%	20.13	20.13	未进入负面清单	否	无	3.40%
5794	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	224迎风线	10kV迎风线张家营子养羊小区中心村	200	36.93%	86.14	86.14	未进入负面清单	否	无	1.12%

5795	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	224迎风线	迎风线西南关（2020贫困县）	200	51.52%	56.96	56.96	未进入负面清单	否	无	4.11%
5796	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	上七家	100	23.34%	56.66	56.66	未进入负面清单	否	无	4.05%
5797	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	10kV北山线余家村巴里营子（2019贫困县）	200	18.28%	123.44	123.44	未进入负面清单	否	无	3.95%
5798	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	10kV北山线张三组变压器（2018年农网升级改造）	50	18.96%	30.52	30.52	未进入负面清单	否	无	3.76%
5799	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	前营子九组	100	21.57%	58.43	58.43	未进入负面清单	否	无	2.72%
5800	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	10kV榆树林西线西街七组中心村	200	50.25%	59.50	59.50	未进入负面清单	否	无	3.72%
5801	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	819建平西线	10kV建平西线老官杖子村老官杖子（2019年新增）	200	32.67%	94.66	94.66	未进入负面清单	否	无	3.51%
5802	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	何永富	80	24.29%	44.57	44.57	未进入负面清单	否	无	4.41%
5803	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	富源新村	250	55.54%	61.15	61.15	未进入负面清单	否	无	3.39%
5804	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官六组	50	13.82%	33.09	33.09	未进入负面清单	否	无	3.92%
5805	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官大棚1	80	48.71%	25.03	25.03	未进入负面清单	否	无	4.05%
5806	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官大棚3	100	12.07%	67.93	67.93	未进入负面清单	否	无	4.98%
5807	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	前营子四组	80	22.34%	46.13	46.13	未进入负面清单	否	无	3.73%
5808	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官大棚2	80	24.82%	44.14	44.14	未进入负面清单	否	无	1.74%
5809	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10kV土木线大三家1组台区机井	50	38.51%	20.75	20.75	未进入负面清单	否	无	3.30%
5810	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	819建平西线	新窝铺变压器	250	35.70%	110.75	110.75	未进入负面清单	否	无	4.77%
5811	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	819建平西线	10kV建平西线南沟光伏变压器	100	37.48%	42.52	42.52	未进入负面清单	否	无	1.16%
5812	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	819建平西线	北台子	30	32.28%	14.32	14.32	未进入负面清单	否	无	1.81%
5813	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	819建平西线	10kV建平西线司杖子光伏变压器	250	36.86%	107.85	107.85	未进入负面清单	否	无	2.99%
5814	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	819建平西线	10kV建平西线贾台子	200	36.26%	87.48	87.48	未进入负面清单	否	无	3.16%
5815	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	819建平西线	10kV建平西线上沟	30	44.46%	10.66	10.66	未进入负面清单	否	无	3.64%

5816	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	819建平西线	西沟变压器	50	55.70%	12.15	12.15	未进入负面清单	否	无	3.81%
5817	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	819建平西线	10kV建平西线房申	50	46.70%	16.65	16.65	未进入负面清单	否	无	4.01%
5818	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	819建平西线	10kV建平西线国家沟	100	57.33%	22.67	22.67	未进入负面清单	否	无	3.92%
5819	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	坎杖子村下东沟	80	37.17%	34.26	34.26	未进入负面清单	否	无	3.56%
5820	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	大营子大棚1区	50	14.34%	32.83	32.83	未进入负面清单	否	无	2.14%
5821	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	唐杖子村西组	100	13.12%	66.88	66.88	未进入负面清单	否	无	1.14%
5822	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	房申村新立电	80	22.15%	46.28	46.28	未进入负面清单	否	无	2.96%
5823	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	大营子村南营子组	50	58.91%	10.55	10.55	未进入负面清单	否	无	4.50%
5824	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	大营子转山子	80	10.16%	55.87	55.87	未进入负面清单	否	无	1.78%
5825	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线朱窝铺村朱窝铺（2019贫困县）	200	53.25%	53.50	53.50	未进入负面清单	否	无	1.06%
5826	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	朱窝铺大棚2区	50	18.27%	30.87	30.87	未进入负面清单	否	无	2.34%
5827	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	大营子大棚3区	50	55.18%	12.41	12.41	未进入负面清单	否	无	3.19%
5828	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	唐杖子前东组	50	40.46%	19.77	19.77	未进入负面清单	否	无	4.64%
5829	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	胡窝铺分容	50	25.87%	27.07	27.07	未进入负面清单	否	无	4.33%
5830	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	唐杖子大树林子分容	30	46.48%	10.06	10.06	未进入负面清单	否	无	2.45%
5831	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线黄窝铺大棚	50	22.00%	29.00	29.00	未进入负面清单	否	无	3.57%
5832	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线房申村房申村东（2019年新增）	200	24.04%	111.92	111.92	未进入负面清单	否	无	4.52%
5833	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	坎杖子大棚	80	48.37%	25.30	25.30	未进入负面清单	否	无	3.70%
5834	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	烧北弯子	50	63.85%	8.08	8.08	未进入负面清单	否	无	3.03%
5835	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线朱窝铺村1号台区机井（2017新增）	50	50.55%	14.73	14.73	未进入负面清单	否	无	2.75%
5836	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线房身村4号台区机井（2017新增）	50	26.52%	26.74	26.74	未进入负面清单	否	无	1.32%

5837	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	唐杖子村胡窝铺	50	41.15%	19.43	19.43	未进入负面清单	否	无	1.29%
5838	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	大营子小区	50	14.22%	32.89	32.89	未进入负面清单	否	无	1.68%
5839	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	唐杖子小区	50	30.54%	24.73	24.73	未进入负面清单	否	无	1.61%
5840	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	新地四组	100	58.82%	21.18	21.18	未进入负面清单	否	无	1.13%
5841	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	10kV朱碌科东线朱碌科中学中心村	100	51.58%	28.42	28.42	未进入负面清单	否	无	3.69%
5842	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	水泉四五组分容	50	29.03%	25.49	25.49	未进入负面清单	否	无	4.12%
5843	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	苇子沟新区	80	10.95%	55.24	55.24	未进入负面清单	否	无	2.79%
5844	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	苇子沟（利旧）	30	41.89%	11.43	11.43	未进入负面清单	否	无	3.95%
5845	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	新地一组	80	22.28%	46.18	46.18	未进入负面清单	否	无	4.25%
5846	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	朱二组	315	15.47%	203.27	203.27	未进入负面清单	否	无	3.72%
5847	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	10k朱碌科东线朱碌科村水泉三组（2019年新增）	200	53.22%	53.56	53.56	未进入负面清单	否	无	3.69%
5848	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	杨杖子大棚分容	100	46.16%	33.84	33.84	未进入负面清单	否	无	4.16%
5849	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	217旦州城线	10kV旦州城线东城15组.16组台区机井	100	49.67%	30.33	30.33	未进入负面清单	否	无	3.95%
5850	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1213七家线	10kV七家线七家三七组变压器（2018年农网升级改造）	200	57.58%	44.84	44.84	未进入负面清单	否	无	2.61%
5851	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1213七家线	10kV七家线七家村海棠沟（2019年新增）	200	37.96%	84.08	84.08	未进入负面清单	否	无	1.71%
5852	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线西良村4号台区机井（2017新增）	50	18.73%	30.64	30.64	未进入负面清单	否	无	3.19%
5853	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线上新井村哈上新井村（2019年新增）	200	14.06%	131.88	131.88	未进入负面清单	否	无	2.08%
5854	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	水塘沟三组	50	33.77%	23.12	23.12	未进入负面清单	否	无	3.32%
5855	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	农电111	160	18.61%	98.22	98.22	未进入负面清单	否	无	4.64%
5856	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	东洼	30	36.88%	12.94	12.94	未进入负面清单	否	无	2.97%

5857	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线西科一组	50	20.28%	29.86	29.86	未进入负面清单	否	无	2.82%
5858	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线高杖子村绿丰小区（2019年新增）	200	31.13%	97.74	97.74	未进入负面清单	否	无	2.54%
5859	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	温杖子北分容变压器	50	50.46%	14.77	14.77	未进入负面清单	否	无	4.00%
5860	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	水塘沟村分容	50	48.48%	15.76	15.76	未进入负面清单	否	无	3.29%
5861	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	小塘线小塘三四组分容（2020贫困县）	200	37.13%	85.74	85.74	未进入负面清单	否	无	1.77%
5862	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	北洼子大棚	160	37.69%	67.70	67.70	未进入负面清单	否	无	3.51%
5863	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV廿家子线廿家子村廿家子北（2019年新增）	200	56.16%	47.68	47.68	未进入负面清单	否	无	1.54%
5864	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线牛圈子村牛圈子东（2019贫困县）	200	42.42%	75.16	75.16	未进入负面清单	否	无	4.77%
5865	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	下城子西	50	52.93%	13.54	13.54	未进入负面清单	否	无	2.07%
5866	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线供销社中心村	100	19.40%	60.60	60.60	未进入负面清单	否	无	4.55%
5867	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	政府水	200	30.82%	98.36	98.36	未进入负面清单	否	无	1.14%
5868	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线二十家子西组中心村	200	13.15%	133.70	133.70	未进入负面清单	否	无	3.22%
5869	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV廿家子线陈家店村东蓝旗营子（2019年新增）	100	44.15%	35.85	35.85	未进入负面清单	否	无	3.55%
5870	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	下水泉	50	45.77%	17.12	17.12	未进入负面清单	否	无	4.30%
5871	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	小陶窝铺	50	57.75%	11.13	11.13	未进入负面清单	否	无	1.15%
5872	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	下城子东	50	51.57%	14.22	14.22	未进入负面清单	否	无	1.61%
5873	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV廿家子线扎兰营子村扎三（2019年新增）	400	42.94%	148.24	148.24	未进入负面清单	否	无	3.12%
5874	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10KV廿家子线沟叉子台区机井	50	38.04%	20.98	20.98	未进入负面清单	否	无	2.16%
5875	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	扎六组大棚井	80	25.95%	43.24	43.24	未进入负面清单	否	无	4.71%
5876	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV廿家子线十家子村南十家子（2019年新增）	200	39.57%	80.86	80.86	未进入负面清单	否	无	3.34%
5877	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线政府中心村	200	14.16%	131.68	131.68	未进入负面清单	否	无	4.29%

5878	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线政府分容中心村	100	25.41%	54.59	54.59	未进入负面清单	否	无	4.23%
5879	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	大五家北	50	31.04%	24.48	24.48	未进入负面清单	否	无	4.06%
5880	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线二十家子街南中心村	200	43.88%	72.24	72.24	未进入负面清单	否	无	1.70%
5881	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	大山后	80	29.45%	40.44	40.44	未进入负面清单	否	无	1.39%
5882	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线油房地	50	34.72%	22.64	22.64	未进入负面清单	否	无	2.62%
5883	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线新房申	50	14.50%	32.75	32.75	未进入负面清单	否	无	1.30%
5884	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	西蓝旗营子变压器	50	49.19%	15.41	15.41	未进入负面清单	否	无	1.49%
5885	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	扎兰营子一组大棚	80	26.64%	42.69	42.69	未进入负面清单	否	无	1.85%
5886	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	兴隆粮油（小微）	400	53.94%	104.24	104.24	未进入负面清单	否	无	1.71%
5887	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV廿家子线十家子村北十家子（2019年新增）	400	15.39%	258.44	258.44	未进入负面清单	否	无	1.03%
5888	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线半截沟	50	44.75%	17.63	17.63	未进入负面清单	否	无	4.05%
5889	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线小地大棚	80	50.65%	23.48	23.48	未进入负面清单	否	无	4.40%
5890	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	丰山（利旧）	80	47.18%	26.26	26.26	未进入负面清单	否	无	2.60%
5891	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	化匠地	50	19.91%	30.05	30.05	未进入负面清单	否	无	2.39%
5892	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	干沟子大棚井	80	51.29%	22.97	22.97	未进入负面清单	否	无	1.34%
5893	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	上水泉（利旧）1	50	11.89%	34.06	34.06	未进入负面清单	否	无	3.67%
5894	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	扎兰营子一组大棚井	80	32.67%	37.86	37.86	未进入负面清单	否	无	1.19%
5895	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	马场陈家店变压器（工）	200	53.88%	52.24	52.24	未进入负面清单	否	无	3.84%
5896	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	下城子南	20	34.05%	9.19	9.19	未进入负面清单	否	无	3.79%
5897	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线下窝铺	50	45.08%	17.46	17.46	未进入负面清单	否	无	2.68%
5898	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV廿家子线小地村小地（2019年新增）	400	21.73%	233.08	233.08	未进入负面清单	否	无	4.86%

5899	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	转山子	100	46.66%	33.34	33.34	未进入负面清单	否	无	3.90%
5900	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV廿家子线十家子村七棵 树（2019年新增）	400	56.17%	95.32	95.32	未进入负面清单	否	无	1.97%
5901	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	炮手营子	50	58.65%	10.68	10.68	未进入负面清单	否	无	4.74%
5902	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线郭杖子	100	56.81%	23.19	23.19	未进入负面清单	否	无	3.72%
5903	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线十家子村沟 叉子（2019贫困县	200	28.57%	102.86	102.86	未进入负面清单	否	无	4.35%
5904	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10KV廿家子线大五家组台区 机井	50	58.24%	10.88	10.88	未进入负面清单	否	无	4.36%
5905	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	小地大棚井	80	31.75%	38.60	38.60	未进入负面清单	否	无	4.92%
5906	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线干沟子机井	50	57.91%	11.05	11.05	未进入负面清单	否	无	3.54%
5907	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	中隋窝铺	200	37.21%	85.58	85.58	未进入负面清单	否	无	1.44%
5908	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	扎兰营子大棚	80	39.70%	32.24	32.24	未进入负面清单	否	无	1.66%
5909	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	东蓝旗营子西	100	52.73%	27.27	27.27	未进入负面清单	否	无	2.59%
5910	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	常和永	30	13.43%	19.97	19.97	未进入负面清单	否	无	2.70%
5911	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	下朝阳沟	50	22.43%	28.79	28.79	未进入负面清单	否	无	3.86%
5912	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10KV廿家子线廿家子村台区 机井	50	13.34%	33.33	33.33	未进入负面清单	否	无	1.68%
5913	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	上隋窝铺	50	13.00%	33.50	33.50	未进入负面清单	否	无	3.62%
5914	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	郭杖子分容	50	55.08%	12.46	12.46	未进入负面清单	否	无	4.31%
5915	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	北洼子大棚井	80	21.37%	46.90	46.90	未进入负面清单	否	无	2.48%
5916	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	干沟子大棚	80	19.22%	48.62	48.62	未进入负面清单	否	无	2.73%
5917	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV廿家子线十家子村新永 合（2019年新增）	50	29.41%	25.30	25.30	未进入负面清单	否	无	3.33%
5918	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	马杖子	50	50.50%	14.75	14.75	未进入负面清单	否	无	4.67%
5919	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	南化匠沟	50	49.67%	15.17	15.17	未进入负面清单	否	无	1.93%

5920	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线上新井村1号台区机井（2017新增）	50	44.39%	17.81	17.81	未进入负面清单	否	无	4.04%
5921	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	107叶东线	联合	400	13.10%	267.60	267.60	未进入负面清单	否	无	4.41%
5922	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	小塘家属院（利旧）	100	25.16%	54.84	54.84	未进入负面清单	否	无	1.97%
5923	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线大塘村1号台区机井（2017新增）	50	21.61%	29.20	29.20	未进入负面清单	否	无	3.86%
5924	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线东塘一组中心村	200	41.87%	76.26	76.26	未进入负面清单	否	无	3.46%
5925	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	小塘线小塘一组（2020贫困县）	200	49.11%	61.78	61.78	未进入负面清单	否	无	3.26%
5926	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	茶台沟小区	80	37.52%	33.98	33.98	未进入负面清单	否	无	1.07%
5927	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	大塘自来水557653	80	23.77%	44.98	44.98	未进入负面清单	否	无	1.94%
5928	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线大塘村3号台区机井（2017新增）	50	18.75%	30.63	30.63	未进入负面清单	否	无	1.26%
5929	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	小塘线茶台沟村五组（2020贫困县）	200	40.44%	79.12	79.12	未进入负面清单	否	无	4.74%
5930	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线后沟村上窝铺（2019年新增）	400	17.40%	250.40	250.40	未进入负面清单	否	无	2.04%
5931	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线大塘一组井台区机井	50	25.89%	27.06	27.06	未进入负面清单	否	无	4.30%
5932	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线茶台沟四组	160	30.55%	79.12	79.12	未进入负面清单	否	无	2.61%
5933	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线东塘村小塘政府（2019年新增）	200	75.06%	9.88	9.88	未进入负面清单	否	无	4.86%
5934	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	收购站	30	36.59%	13.02	13.02	未进入负面清单	否	无	1.86%
5935	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线大塘村台区机井	50	11.61%	34.20	34.20	未进入负面清单	否	无	4.59%
5936	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	茶台沟东洼	10	22.16%	5.78	5.78	未进入负面清单	否	无	3.80%
5937	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	茶台沟九组	50	15.46%	32.27	32.27	未进入负面清单	否	无	3.87%
5938	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10千伏小塘线后沟村和乐皋东（2019贫困县）	200	43.60%	72.80	72.80	未进入负面清单	否	无	3.99%
5939	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	茶台沟八组	80	32.17%	38.26	38.26	未进入负面清单	否	无	1.17%
5940	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线赵家湾村1号台区机井（2017新增）	50	41.51%	19.25	19.25	未进入负面清单	否	无	2.80%

5941	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	小塘线小塘三四组（2020贫困县）	200	56.38%	47.24	47.24	未进入负面清单	否	无	3.90%
5942	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线东塘二组中心村	100	20.59%	59.41	59.41	未进入负面清单	否	无	1.02%
5943	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	赵家湾榆树洼（利旧）1	50	12.20%	33.90	33.90	未进入负面清单	否	无	2.42%
5944	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线赵家湾九组	80	22.87%	45.70	45.70	未进入负面清单	否	无	4.43%
5945	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10kV土木线红山村8组台区机井	50	18.55%	30.73	30.73	未进入负面清单	否	无	3.43%
5946	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10kV土木线房身村4组台区机井	50	36.71%	21.65	21.65	未进入负面清单	否	无	4.56%
5947	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10千伏土木线土木村中土木（2019贫困县	200	23.64%	112.72	112.72	未进入负面清单	否	无	1.78%
5948	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	217旦州城线	白山旦州城二组	200	45.89%	68.22	68.22	未进入负面清单	否	无	4.87%
5949	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	217旦州城线	白山旦州城骆驼沟	50	47.65%	16.18	16.18	未进入负面清单	否	无	3.72%
5950	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	217旦州城线	旦州城大棚变压器	80	32.19%	38.25	38.25	未进入负面清单	否	无	3.32%
5951	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	217旦州城线	扎兰城小区	30	58.14%	6.56	6.56	未进入负面清单	否	无	1.54%
5952	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线大城村白山大城七组（2019年新增）	200	47.18%	65.64	65.64	未进入负面清单	否	无	1.03%
5953	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	木小区	80	15.05%	51.96	51.96	未进入负面清单	否	无	3.88%
5954	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线双丰村3号台区机井（2017新增）	50	46.98%	16.51	16.51	未进入负面清单	否	无	4.98%
5955	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1414青良线	高杖子大棚新2区	80	47.00%	26.40	26.40	未进入负面清单	否	无	1.75%
5956	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	121王杖子线	10kV王杖子线侯杖子分容变压器	50	56.02%	11.99	11.99	未进入负面清单	否	无	4.62%
5957	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	121王杖子线	王杖子线王杖子七组台区机井	50	47.99%	16.01	16.01	未进入负面清单	否	无	3.22%
5958	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	万寿大西沟	100	60.75%	19.25	19.25	未进入负面清单	否	无	4.43%
5959	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	万寿西村七组2	100	36.05%	43.95	43.95	未进入负面清单	否	无	1.13%
5960	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	平房关东营	80	57.70%	17.84	17.84	未进入负面清单	否	无	1.85%
5961	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	平房二组	200	29.67%	100.66	100.66	未进入负面清单	否	无	1.65%

5962	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	平房养殖小区	200	27.68%	104.64	104.64	未进入负面清单	否	无	3.70%
5963	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	万寿西村七组1	50	26.06%	26.97	26.97	未进入负面清单	否	无	4.00%
5964	国网建平县供电公司	镇南66kV变电站	105万寿线	啤酒厂南变压器	50	40.60%	19.70	19.70	未进入负面清单	否	无	3.03%
5965	国网建平县供电公司	镇南66kV变电站	105万寿线	东环理石	400	34.01%	183.96	183.96	未进入负面清单	否	无	3.20%
5966	国网建平县供电公司	镇南66kV变电站	105万寿线	万寿新区	400	53.37%	106.52	106.52	未进入负面清单	否	无	3.37%
5967	国网建平县供电公司	镇南66kV变电站	105万寿线	万寿市场	400	24.77%	220.92	220.92	未进入负面清单	否	无	1.92%
5968	国网建平县供电公司	镇南66kV变电站	105万寿线	明泽园	400	56.02%	95.92	95.92	未进入负面清单	否	无	1.36%
5969	国网建平县供电公司	镇南66kV变电站	105万寿线	国税楼	315	52.03%	88.11	88.11	未进入负面清单	否	无	1.74%
5970	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	深井北菜园组变压器（工）	200	13.30%	133.40	133.40	未进入负面清单	否	无	4.63%
5971	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV张红线张家营子歪脖山大棚	50	37.97%	21.02	21.02	未进入负面清单	否	无	3.00%
5972	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	孟南组	50	51.67%	14.17	14.17	未进入负面清单	否	无	2.22%
5973	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	孟小区	80	21.17%	47.06	47.06	未进入负面清单	否	无	3.94%
5974	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV七家大棚4变压器	80	20.92%	47.26	47.26	未进入负面清单	否	无	3.12%
5975	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	徐家沟小区	80	27.03%	42.38	42.38	未进入负面清单	否	无	3.10%
5976	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	124城郊线	10kV东大杖方塘	100	88.36%	-8.36	-8.36	未进入负面清单	否	无	18.46%
5977	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	124城郊线	10kV步洪迟	30	50.27%	8.92	8.92	未进入负面清单	否	无	4.20%
5978	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	124城郊线	10kV长皋线东大杖子村东大杖子（2019年新增）	200	47.27%	65.46	65.46	未进入负面清单	否	无	1.61%
5979	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	124城郊线	10kV步洪国	30	32.47%	14.26	14.26	未进入负面清单	否	无	1.32%
5980	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	124城郊线	10kV长皋线东大杖子村金家沟（2019贫困县	200	15.47%	129.06	129.06	未进入负面清单	否	无	1.25%
5981	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	124城郊线	长皋线东大杖子一组台区机井	50	36.81%	21.60	21.60	未进入负面清单	否	无	1.34%
5982	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	124城郊线	万寿农机站	200	57.75%	44.50	44.50	未进入负面清单	否	无	2.95%

5983	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	124城郊线	10kV李杖子	50	35.05%	22.48	22.48	未进入负面清单	否	无	4.65%
5984	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	124城郊线	10kV东大杖子东沟变压器	50	34.76%	22.62	22.62	未进入负面清单	否	无	3.78%
5985	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	124城郊线	10kV扎营子五组分容	50	38.77%	20.62	20.62	未进入负面清单	否	无	2.54%
5986	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV老西店坝南大棚	80	54.08%	20.74	20.74	未进入负面清单	否	无	4.48%
5987	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	210长皋线	10kV布清国	30	11.03%	20.69	20.69	未进入负面清单	否	无	2.20%
5988	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV东窑线黄土梁子村八组（2019贫困县	200	41.17%	77.66	77.66	未进入负面清单	否	无	2.88%
5989	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	黑水线四分地（2020贫困县）	100	35.01%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	3.94%
5990	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线西南关一二组中心村	200	59.68%	40.64	40.64	未进入负面清单	否	无	2.45%
5991	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线一棵树村前营子（2019年新增）	200	12.73%	134.54	134.54	未进入负面清单	否	无	3.86%
5992	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线西南关一二组分容中心村	200	52.31%	55.38	55.38	未进入负面清单	否	无	1.65%
5993	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线东台村东台三九组（2019年新增）	400	46.90%	132.40	132.40	未进入负面清单	否	无	2.42%
5994	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线大营子六组	200	14.33%	131.34	131.34	未进入负面清单	否	无	3.53%
5995	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线一棵树村一棵树三组（2019年新增）	100	20.52%	59.48	59.48	未进入负面清单	否	无	1.62%
5996	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	黄杖子沟南（利旧）	50	55.52%	12.24	12.24	未进入负面清单	否	无	4.79%
5997	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线大营子村大营子一组（2019贫困县	200	59.11%	41.78	41.78	未进入负面清单	否	无	3.02%
5998	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线东台村镇中（2019年新增）	400	41.77%	152.92	152.92	未进入负面清单	否	无	3.78%
5999	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线一棵树八组	100	31.52%	48.48	48.48	未进入负面清单	否	无	2.33%
6000	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	黄杖子沟北	100	27.18%	52.82	52.82	未进入负面清单	否	无	2.21%
6001	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	长泉西	100	53.69%	26.31	26.31	未进入负面清单	否	无	2.23%
6002	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	黑水长泉东变压器（工）	100	19.59%	60.41	60.41	未进入负面清单	否	无	2.87%
6003	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	西南关三组	200	36.79%	86.42	86.42	未进入负面清单	否	无	3.32%

6004	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	黑水线四分地分容（2020贫困县）	100	34.94%	45.06	45.06	未进入负面清单	否	无	4.23%
6005	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	牛犇牧场（小微）	400	14.67%	261.32	261.32	未进入负面清单	否	无	2.86%
6006	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	赵云养羊小区（小微）	100	33.15%	46.85	46.85	未进入负面清单	否	无	4.58%
6007	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	昇发养殖场（小微）	200	47.50%	65.00	65.00	未进入负面清单	否	无	2.21%
6008	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	叩勿苏1.2.7组	160	41.11%	62.22	62.22	未进入负面清单	否	无	2.61%
6009	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线叩勿苏四组变压器（2018年农网升级改造）	100	29.63%	50.37	50.37	未进入负面清单	否	无	4.58%
6010	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线五龙台村五龙台3组（2019年新增）	400	31.15%	195.40	195.40	未进入负面清单	否	无	2.26%
6011	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线五龙台村林场7组（2019年新增）	200	46.64%	66.72	66.72	未进入负面清单	否	无	1.26%
6012	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线林场八组变压器（2018年农网升级改造）	100	23.54%	56.46	56.46	未进入负面清单	否	无	1.15%
6013	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	白家洼1组	80	14.30%	52.56	52.56	未进入负面清单	否	无	1.36%
6014	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线五龙台八组变压器（2018年农网升级改造）	100	17.54%	62.46	62.46	未进入负面清单	否	无	1.98%
6015	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线白家洼村白家洼7组（2019年新增）	400	15.57%	257.72	257.72	未进入负面清单	否	无	1.67%
6016	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	五龙台7组	250	52.56%	68.60	68.60	未进入负面清单	否	无	2.17%
6017	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线白家洼二三四组光伏变压器	200	53.47%	53.06	53.06	未进入负面清单	否	无	4.74%
6018	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	白家洼2.3.4组分容变压器	200	11.20%	137.60	137.60	未进入负面清单	否	无	1.58%
6019	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线五龙台村五龙台1组（2019年新增）	400	45.67%	137.32	137.32	未进入负面清单	否	无	1.50%
6020	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	小区二组	50	40.31%	19.85	19.85	未进入负面清单	否	无	4.52%
6021	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈拉道口村6号台区机井（2017新增）	50	30.83%	24.59	24.59	未进入负面清单	否	无	3.07%
6022	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	头道沟	50	74.34%	2.83	2.83	未进入负面清单	否	无	4.09%

6023	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	新房子三道沟	30	39.02%	12.29	12.29	未进入负面清单	否	无	2.46%
6024	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	粮库综合	50	36.07%	21.97	21.97	未进入负面清单	否	无	2.85%
6025	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线上大铺	200	43.61%	72.78	72.78	未进入负面清单	否	无	1.80%
6026	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈拉道口村11号台区机井（2017新增）	50	16.59%	31.71	31.71	未进入负面清单	否	无	3.28%
6027	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	128万兴线	一次变变压器	315	32.97%	148.14	148.14	未进入负面清单	否	无	1.95%
6028	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	128万兴线	博物馆	200	28.21%	103.58	103.58	未进入负面清单	否	无	1.80%
6029	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	杨树岭线南地东变压器	100	41.44%	38.56	38.56	未进入负面清单	否	无	2.75%
6030	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线红光村西梁（2019贫困县	100	20.24%	59.76	59.76	未进入负面清单	否	无	4.50%
6031	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线德吉物苏村大皋（2019年新增）	250	25.09%	137.28	137.28	未进入负面清单	否	无	4.14%
6032	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线西营子（利旧）	30	44.47%	10.66	10.66	未进入负面清单	否	无	1.37%
6033	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线德吉勿苏	50	20.39%	29.81	29.81	未进入负面清单	否	无	3.86%
6034	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线下平房	50	28.34%	25.83	25.83	未进入负面清单	否	无	4.12%
6035	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	杨树岭线杨中（2020贫困县）	400	27.62%	209.52	209.52	未进入负面清单	否	无	2.01%
6036	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	双东队	50	48.99%	15.51	15.51	未进入负面清单	否	无	4.04%
6037	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线河西	100	51.06%	28.94	28.94	未进入负面清单	否	无	1.37%
6038	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线西街	50	32.78%	23.61	23.61	未进入负面清单	否	无	4.03%
6039	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线大铺西	250	55.91%	60.23	60.23	未进入负面清单	否	无	1.79%
6040	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线套卜河洛村套四（2019年新增）	200	40.12%	79.76	79.76	未进入负面清单	否	无	2.59%
6041	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线南地1	80	51.60%	22.72	22.72	未进入负面清单	否	无	2.03%
6042	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线杨树岭村杨前（2019年新增）	400	33.26%	186.96	186.96	未进入负面清单	否	无	4.50%

6043	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	哈拉道口线嘎三组南台区机井	50	44.03%	17.99	17.99	未进入负面清单	否	无	4.99%
6044	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线套卜河洛村套一、二（2019贫困县）	200	36.71%	86.58	86.58	未进入负面清单	否	无	1.26%
6045	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	杨树岭线杨中分容（2020贫困县）	400	53.28%	106.88	106.88	未进入负面清单	否	无	2.22%
6046	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线五道沟	80	39.22%	32.62	32.62	未进入负面清单	否	无	1.68%
6047	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线崔营子	30	28.89%	15.33	15.33	未进入负面清单	否	无	4.69%
6048	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	杨上组	50	40.55%	19.73	19.73	未进入负面清单	否	无	2.36%
6049	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线三合号村小区三组（2019年新增）	100	36.90%	43.10	43.10	未进入负面清单	否	无	3.83%
6050	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈拉道口村农电站综合（2019年新增）	400	58.66%	85.36	85.36	未进入负面清单	否	无	4.06%
6051	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	杨树岭线一棵树（2020贫困县）	200	58.93%	42.14	42.14	未进入负面清单	否	无	1.33%
6052	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线套三	30	44.59%	10.62	10.62	未进入负面清单	否	无	3.54%
6053	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	杨树岭机关	400	25.93%	216.28	216.28	未进入负面清单	否	无	3.69%
6054	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	哈拉道口线嘎二组台区机井	50	19.45%	30.28	30.28	未进入负面清单	否	无	2.67%
6055	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线卧龙岗村小岗分容（2019贫困县）	200	33.07%	93.86	93.86	未进入负面清单	否	无	2.17%
6056	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线上沟	30	58.48%	6.46	6.46	未进入负面清单	否	无	1.08%
6057	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	杨树岭小河东	200	21.11%	117.78	117.78	未进入负面清单	否	无	2.63%
6058	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线西洼光伏变压器	100	51.44%	28.56	28.56	未进入负面清单	否	无	3.68%
6059	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线小刀坝	50	28.60%	25.70	25.70	未进入负面清单	否	无	1.34%
6060	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线东街	50	23.84%	28.08	28.08	未进入负面清单	否	无	2.14%
6061	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈拉道口村3号台区机井（2017新增）	50	44.70%	17.65	17.65	未进入负面清单	否	无	1.61%
6062	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线上平房	50	28.78%	25.61	25.61	未进入负面清单	否	无	4.40%

6063	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	方营子	50	51.44%	14.28	14.28	未进入负面清单	否	无	2.51%
6064	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	三家屯	100	40.54%	39.46	39.46	未进入负面清单	否	无	3.32%
6065	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线赵春（利旧）	100	48.34%	31.66	31.66	未进入负面清单	否	无	2.74%
6066	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线套卜河洛村新窝铺（2019年新增）	200	56.19%	47.62	47.62	未进入负面清单	否	无	3.61%
6067	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线德吉物苏村小方申（2019年新增）	400	10.86%	276.56	276.56	未进入负面清单	否	无	3.69%
6068	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线菊花山村杨南沟（2019年新增）	50	16.21%	31.90	31.90	未进入负面清单	否	无	3.91%
6069	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线后三家	80	47.89%	25.69	25.69	未进入负面清单	否	无	1.43%
6070	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线德吉物苏村大铺东（2019年新增）	200	34.99%	90.02	90.02	未进入负面清单	否	无	2.05%
6071	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈拉道口村政府小区（2019年新增）	100	68.79%	11.21	11.21	未进入负面清单	否	无	3.29%
6072	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线嘎岔村3号、4号台区机井（2017新增）	50	48.49%	15.76	15.76	未进入负面清单	否	无	1.49%
6073	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线张卧铺村张卧铺（2019年新增）	200	35.67%	88.66	88.66	未进入负面清单	否	无	2.77%
6074	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV建平东线张卧铺村烧锅地（2019年新增）	200	30.82%	98.36	98.36	未进入负面清单	否	无	1.49%
6075	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	115罗惠联线	10kV惠州线古山子	50	33.07%	23.47	23.47	未进入负面清单	否	无	1.22%
6076	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线七台营子八组	100	50.94%	29.06	29.06	未进入负面清单	否	无	4.52%
6077	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	邢组	50	40.39%	19.81	19.81	未进入负面清单	否	无	3.84%
6078	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	喀东村小区	400	54.53%	101.88	101.88	未进入负面清单	否	无	1.14%
6079	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	杨树岭线小皋	80	24.24%	44.61	44.61	未进入负面清单	否	无	1.75%
6080	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	214隆敖线	隆敖线向阳乡政府	400	33.15%	187.40	187.40	未进入负面清单	否	无	4.52%
6081	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	222富山线	富山线小蒿子店西台变压器	80	10.23%	55.82	55.82	未进入负面清单	否	无	1.46%
6082	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	217旦州城线	白山扎兰城上白庙子	50	14.08%	32.96	32.96	未进入负面清单	否	无	1.09%

6083	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	青松岭中学	200	37.68%	84.64	84.64	未进入负面清单	否	无	1.12%
6084	国网建平县供电公司	镇南66kV变电站	107富镇线	粮库外22能效	200	35.44%	89.12	89.12	未进入负面清单	否	无	2.33%
6085	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	217叶园线	顺治沟四组22能效	200	51.74%	56.52	56.52	未进入负面清单	否	无	2.98%
6086	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	南四家2组	100	55.17%	24.83	24.83	未进入负面清单	否	无	3.79%
6087	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	平房新村变压器	400	78.88%	4.48	4.48	未进入负面清单	否	无	1.45%
6088	国网建平县供电公司	镇南66kV变电站	104南沟线	养路段车队	250	59.06%	52.35	52.35	未进入负面清单	否	无	4.15%
6089	国网建平县供电公司	镇南66kV变电站	104南沟线	中兴理石	315	78.96%	3.28	3.28	未进入负面清单	否	无	3.36%
6090	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	杨文玉（小微）	50	30.67%	24.67	24.67	未进入负面清单	否	无	3.68%
6091	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	顺源粮食收购栈（小微）	200	30.43%	99.14	99.14	未进入负面清单	否	无	3.29%
6092	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	10KV马场北线苇塘组台区机井	100	56.73%	23.27	23.27	未进入负面清单	否	无	4.22%
6093	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	10kV马场北线马场中学中心村	200	70.09%	19.82	19.82	未进入负面清单	否	无	3.69%
6094	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	贾营子	200	43.12%	73.76	73.76	未进入负面清单	否	无	3.01%
6095	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	10kV罗福沟线三道窝铺村三东1（2019年新增）	200	33.27%	93.46	93.46	未进入负面清单	否	无	3.37%
6096	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	金东	80	14.23%	52.62	52.62	未进入负面清单	否	无	1.77%
6097	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	114富东线	西营子畜牧小区	315	24.65%	174.35	174.35	未进入负面清单	否	无	4.80%
6098	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	10kV建平东线海山皋村海前（2019贫困县	200	19.57%	120.86	120.86	未进入负面清单	否	无	4.61%
6099	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	范杖子	50	65.29%	7.36	7.36	未进入负面清单	否	无	3.87%
6100	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	孟营子	200	31.10%	97.80	97.80	未进入负面清单	否	无	4.04%
6101	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	10kV建平东线石营子	50	40.06%	19.97	19.97	未进入负面清单	否	无	1.57%
6102	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	10kV建平东线海山皋村海前分容（2019贫困县	250	43.30%	91.75	91.75	未进入负面清单	否	无	1.95%
6103	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	建平海东西变压器（工）	100	19.09%	60.91	60.91	未进入负面清单	否	无	3.38%

6104	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	10kV建平东线靖杖子	100	36.98%	43.02	43.02	未进入负面清单	否	无	3.98%
6105	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	朝北变压器	100	50.81%	29.19	29.19	未进入负面清单	否	无	2.05%
6106	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	大窑沟东	500	39.22%	203.90	203.90	未进入负面清单	否	无	2.40%
6107	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	东张营子分容	80	61.40%	14.88	14.88	未进入负面清单	否	无	4.74%
6108	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	轩营子变压器	50	31.66%	24.17	24.17	未进入负面清单	否	无	2.38%
6109	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	东张营子	200	48.87%	62.26	62.26	未进入负面清单	否	无	4.60%
6110	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	朝上	80	58.61%	17.11	17.11	未进入负面清单	否	无	2.05%
6111	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	柳条沟1	50	59.51%	10.25	10.25	未进入负面清单	否	无	2.80%
6112	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	10kV建平东线江营子	30	14.18%	19.75	19.75	未进入负面清单	否	无	2.86%
6113	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	建平东线吴杖子（2020贫困县	200	54.07%	51.86	51.86	未进入负面清单	否	无	2.24%
6114	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	朝中	160	41.89%	60.98	60.98	未进入负面清单	否	无	2.90%
6115	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	10kV建平东线海山皋村海南沟（2019年新增）	100	10.06%	69.94	69.94	未进入负面清单	否	无	4.07%
6116	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	海铁变压器	50	58.05%	10.98	10.98	未进入负面清单	否	无	1.55%
6117	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	磨房	100	31.20%	48.80	48.80	未进入负面清单	否	无	1.17%
6118	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	大窑沟西	400	23.13%	227.48	227.48	未进入负面清单	否	无	1.30%
6119	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	坤兑沟	50	11.61%	34.20	34.20	未进入负面清单	否	无	2.35%
6120	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	三义号	50	50.23%	14.89	14.89	未进入负面清单	否	无	4.78%
6121	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	圣佛庙	50	45.13%	17.44	17.44	未进入负面清单	否	无	2.32%
6122	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10KV五龙线白家洼村4组井台区机井	50	34.72%	22.64	22.64	未进入负面清单	否	无	2.08%
6123	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线自来水变压器（2018年农网升级改造）	50	23.37%	28.32	28.32	未进入负面清单	否	无	3.59%
6124	国网建平县供电公司	镇南66kV变电站	104南沟线	南沟六队	160	18.34%	98.66	98.66	未进入负面清单	否	无	3.04%

6125	国网建平县供电公司	镇南66kV变电站	104南沟线	南沟四队	100	27.96%	52.04	52.04	未进入负面清单	否	无	4.62%
6126	国网建平县供电公司	镇南66kV变电站	104南沟线	南沟五队	100	48.52%	31.48	31.48	未进入负面清单	否	无	3.56%
6127	国网建平县供电公司	镇南66kV变电站	104南沟线	看守所	200	28.14%	103.72	103.72	未进入负面清单	否	无	1.05%
6128	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	214隆敖线	10kV向阳线昌隆村向阳五队变压器（2018年农网升级改造）	100	23.35%	56.65	56.65	未进入负面清单	否	无	2.00%
6129	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	214隆敖线	10kV向阳线昌隆村向阳二组（2019年新增）	200	53.96%	52.08	52.08	未进入负面清单	否	无	2.19%
6130	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	214隆敖线	10kV向阳线向阳一二队中心村	200	19.55%	120.90	120.90	未进入负面清单	否	无	3.87%
6131	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	张东	160	13.84%	105.86	105.86	未进入负面清单	否	无	4.12%
6132	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	10kV罗福沟线柴杖子村二西（2019年新增）	200	43.54%	72.92	72.92	未进入负面清单	否	无	2.53%
6133	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	112罗马联线	小房申	100	21.91%	58.09	58.09	未进入负面清单	否	无	2.77%
6134	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线嘎查村嘎查2组（2019年新增）	400	48.04%	127.84	127.84	未进入负面清单	否	无	1.73%
6135	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线西湖台村西湖5.6组（2019年新增）	400	20.86%	236.56	236.56	未进入负面清单	否	无	3.81%
6136	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	120三和线	10kV三家西线西湖台村西湖12组（2019年新增）	400	19.65%	241.40	241.40	未进入负面清单	否	无	4.39%
6137	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	金黄地一组	50	29.27%	25.37	25.37	未进入负面清单	否	无	1.46%
6138	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10KV四家线新乃里坟院井台区机井	100	31.00%	49.00	49.00	未进入负面清单	否	无	2.33%
6139	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	七家5组	100	69.24%	10.76	10.76	未进入负面清单	否	无	2.67%
6140	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	10kV喀喇沁线喀北12组中心村变压器	200	33.05%	93.90	93.90	未进入负面清单	否	无	1.31%
6141	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	10kV喀喇沁线喀东2井中心村变压器	200	14.03%	131.94	131.94	未进入负面清单	否	无	2.88%
6142	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	喀村与镇直	200	62.06%	35.88	35.88	未进入负面清单	否	无	1.26%
6143	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	喀喇沁线北营子（2020贫困县）	200	22.52%	114.96	114.96	未进入负面清单	否	无	4.45%
6144	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	喀喇沁线北营子分容（2020贫困县）	100	16.17%	63.83	63.83	未进入负面清单	否	无	4.11%

6145	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	10kV喀喇沁线喀社直增容分容中心村	200	51.83%	56.34	56.34	未进入负面清单	否	无	2.31%
6146	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线马西	80	35.13%	35.90	35.90	未进入负面清单	否	无	3.53%
6147	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	风水沟	50	41.89%	19.06	19.06	未进入负面清单	否	无	2.15%
6148	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	下窝铺	50	44.79%	17.61	17.61	未进入负面清单	否	无	4.66%
6149	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	10kV罗福沟线大沟	50	11.93%	34.04	34.04	未进入负面清单	否	无	4.85%
6150	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	杏核拍	80	11.94%	54.45	54.45	未进入负面清单	否	无	1.31%
6151	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	兰窝铺变压器	50	15.44%	32.28	32.28	未进入负面清单	否	无	4.82%
6152	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	南沟变压器	50	34.34%	22.83	22.83	未进入负面清单	否	无	1.55%
6153	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	山嘴11	50	14.44%	32.78	32.78	未进入负面清单	否	无	2.94%
6154	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	罗小房申西	50	34.95%	22.53	22.53	未进入负面清单	否	无	3.22%
6155	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	汤梁	40	22.21%	23.12	23.12	未进入负面清单	否	无	2.85%
6156	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	双庙西	50	42.79%	18.61	18.61	未进入负面清单	否	无	2.66%
6157	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	南梁	50	26.19%	26.91	26.91	未进入负面清单	否	无	1.00%
6158	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	双庙东	50	40.51%	19.75	19.75	未进入负面清单	否	无	4.39%
6159	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	224罗兰线	叶级沟	50	38.49%	20.76	20.76	未进入负面清单	否	无	2.27%
6160	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10KV五龙线白家洼下分地井台区机井	100	22.22%	57.78	57.78	未进入负面清单	否	无	1.37%
6161	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	10kV五龙线三家村3号台区机井（2017新增）	50	52.89%	13.56	13.56	未进入负面清单	否	无	1.37%
6162	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	225向阳线	10kV向阳线三道沟村三道沟二队北（2019年新增）	200	49.33%	61.34	61.34	未进入负面清单	否	无	2.58%
6163	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线朱家窝铺村黄窝铺（2019年新增）	400	30.14%	199.44	199.44	未进入负面清单	否	无	4.92%
6164	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	222万园线	10kV京台子二组分容	160	42.98%	59.23	59.23	未进入负面清单	否	无	2.99%

6165	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV北山线东山变压器（2018年农网升级改造）	100	55.88%	24.12	24.12	未进入负面清单	否	无	2.49%
6166	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线青山村草帽山（2019年新增）	200	37.13%	85.74	85.74	未进入负面清单	否	无	3.97%
6167	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	前峰山（利旧）1	50	58.44%	10.78	10.78	未进入负面清单	否	无	3.29%
6168	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线政府家属院变压器	100	50.32%	29.68	29.68	未进入负面清单	否	无	4.72%
6169	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	10kV张青线张二组中心村	200	61.82%	36.36	36.36	未进入负面清单	否	无	4.98%
6170	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	115张青线	窑东	50	26.88%	26.56	26.56	未进入负面清单	否	无	2.72%
6171	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	新城三组	400	16.89%	252.44	252.44	未进入负面清单	否	无	1.45%
6172	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	黑山嘴二组	80	53.68%	21.06	21.06	未进入负面清单	否	无	3.43%
6173	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线黑山嘴五组	100	33.93%	46.07	46.07	未进入负面清单	否	无	2.50%
6174	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	水泉沟东	80	40.75%	31.40	31.40	未进入负面清单	否	无	2.73%
6175	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线黑山嘴九组	160	20.81%	94.70	94.70	未进入负面清单	否	无	2.36%
6176	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	前城子三四组	200	11.90%	136.20	136.20	未进入负面清单	否	无	1.62%
6177	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	10kV苏子沟线新城村新城一组（2019年新增）	200	59.61%	40.78	40.78	未进入负面清单	否	无	4.47%
6178	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	黑山嘴十组	100	28.24%	51.76	51.76	未进入负面清单	否	无	4.76%
6179	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	黑山嘴四组	50	60.00%	10.00	10.00	未进入负面清单	否	无	2.29%
6180	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	黑山嘴一组	315	58.28%	68.42	68.42	未进入负面清单	否	无	2.82%
6181	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1212苏子沟线	前城子横沟子（利旧）	100	23.14%	56.86	56.86	未进入负面清单	否	无	2.06%
6182	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	新房子小西山	80	38.68%	33.06	33.06	未进入负面清单	否	无	1.91%
6183	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	10kV朱碌科西线新房子村老爷庙南台子（2019贫困县	200	21.43%	117.14	117.14	未进入负面清单	否	无	2.69%
6184	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	10kV朱碌科西线新房子村老爷庙（2019贫困县	200	10.68%	138.64	138.64	未进入负面清单	否	无	3.20%

6185	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	王福沟（利旧）	100	56.08%	23.92	23.92	未进入负面清单	否	无	2.20%
6186	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	翻杖子	100	56.56%	23.44	23.44	未进入负面清单	否	无	4.31%
6187	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	10kV新水线朱一组中心村	100	57.58%	22.42	22.42	未进入负面清单	否	无	1.92%
6188	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	新房子北山	100	42.98%	37.02	37.02	未进入负面清单	否	无	3.71%
6189	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	10kV新水线新房子村新房子村（2019年新增）	200	53.96%	52.08	52.08	未进入负面清单	否	无	1.01%
6190	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	10kV喀喇沁线马厂村马厂西增容（2019年新增）	200	45.87%	68.26	68.26	未进入负面清单	否	无	1.73%
6191	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线杏树地台区机井	50	41.62%	19.19	19.19	未进入负面清单	否	无	1.29%
6192	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	四合永设施农业	80	35.55%	35.56	35.56	未进入负面清单	否	无	3.89%
6193	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	炮手营子一组变压器	200	45.32%	69.36	69.36	未进入负面清单	否	无	4.36%
6194	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线兰营子光伏变压器	400	16.58%	253.68	253.68	未进入负面清单	否	无	3.84%
6195	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	南山四组变压器	100	18.24%	61.76	61.76	未进入负面清单	否	无	2.83%
6196	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线小房身村房申一组（2019年新增）	200	52.92%	54.16	54.16	未进入负面清单	否	无	4.25%
6197	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线兰营子村兰营子村台分容（2019贫困县	200	53.98%	52.04	52.04	未进入负面清单	否	无	4.94%
6198	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	大西营子二组变压器	80	27.00%	42.40	42.40	未进入负面清单	否	无	2.09%
6199	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线东街三组1分容中心村	100	54.94%	25.06	25.06	未进入负面清单	否	无	1.34%
6200	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线东街村东街九组（2019贫困县	200	13.44%	133.12	133.12	未进入负面清单	否	无	4.74%
6201	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线西街三组分容中心村	200	19.28%	121.44	121.44	未进入负面清单	否	无	2.92%
6202	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线南山三组分容光伏变压器	200	45.50%	69.00	69.00	未进入负面清单	否	无	2.86%
6203	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	榆树林东线东街八组（2020贫困县	200	37.36%	85.28	85.28	未进入负面清单	否	无	4.92%
6204	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线东街村东街三组北沟（2019贫困县	200	29.93%	100.14	100.14	未进入负面清单	否	无	1.70%

6205	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线西街村西街村台1（2019年新增）	200	34.58%	90.84	90.84	未进入负面清单	否	无	3.74%
6206	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线兰营子村南山一组（2019年新增）	200	26.34%	107.32	107.32	未进入负面清单	否	无	4.66%
6207	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	兰营子河东	100	59.08%	20.92	20.92	未进入负面清单	否	无	4.38%
6208	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线西街村西街二组1（2019年新增）	200	21.87%	116.26	116.26	未进入负面清单	否	无	1.41%
6209	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	炮手营子七组变压器	100	46.60%	33.40	33.40	未进入负面清单	否	无	4.93%
6210	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	10kV榆树林东线大西营子村大西营子三组（2019年新增）	200	59.08%	41.84	41.84	未进入负面清单	否	无	3.16%
6211	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线烧锅地村烧锅地（2019年贫困县）	200	39.06%	81.88	81.88	未进入负面清单	否	无	1.88%
6212	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	煤矿北	400	49.48%	122.08	122.08	未进入负面清单	否	无	1.24%
6213	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	115富西线	10kV富西线小榆树沟大棚变压器	50	56.45%	11.78	11.78	未进入负面清单	否	无	4.67%
6214	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10千伏哈拉道口线哈上新井2.3组（2019年贫困县）	400	44.68%	141.28	141.28	未进入负面清单	否	无	1.41%
6215	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10千伏哈拉道口线哈上新井2.3组分容（2019年贫困县）	100	21.08%	58.92	58.92	未进入负面清单	否	无	2.55%
6216	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	10kV喀喇沁线马厂村大马厂组（2019年新增）	400	23.85%	224.60	224.60	未进入负面清单	否	无	4.97%
6217	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	喀村西营子	160	13.74%	106.02	106.02	未进入负面清单	否	无	1.06%
6218	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1412喀喇沁线	10kV喀喇沁线马厂村马厂东（2019年新增）	400	47.95%	128.20	128.20	未进入负面清单	否	无	2.14%
6219	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	10kV上店线五家子村五家子分容（2019年新增）	200	47.34%	65.32	65.32	未进入负面清单	否	无	2.55%
6220	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	10kV上店线五家子村五家子3.4组（2019年新增）	400	37.82%	168.72	168.72	未进入负面清单	否	无	2.58%
6221	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	10千伏上店线上店5组（2019年贫困县）	100	14.81%	65.19	65.19	未进入负面清单	否	无	3.94%
6222	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	10千伏上店线上店6组（2019年贫困县）	400	56.27%	94.92	94.92	未进入负面清单	否	无	4.64%
6223	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	10千伏上店线新店村六组分容（2019年贫困县）	200	47.73%	64.54	64.54	未进入负面清单	否	无	1.11%
6224	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	10kV北山线张家营子村张五组（2019年新增）	200	40.55%	78.90	78.90	未进入负面清单	否	无	4.34%

6225	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	10kV北山线张家营子村四组（2019年新增）	200	52.02%	55.96	55.96	未进入负面清单	否	无	3.73%
6226	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	225北山线	10kV北山线张家村变压器（2018年农网升级改造）	100	17.60%	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	1.72%
6227	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	10kV榆树林西线树底下村树底下一组（2019年新增）	400	50.96%	116.16	116.16	未进入负面清单	否	无	1.68%
6228	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	10kV榆树林东线西街二台（2019贫困县	200	52.55%	54.90	54.90	未进入负面清单	否	无	1.33%
6229	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	前营子一组（利旧）	20	24.81%	11.04	11.04	未进入负面清单	否	无	3.03%
6230	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官七组	80	38.26%	33.39	33.39	未进入负面清单	否	无	1.03%
6231	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	前营子五组分容变压器	100	46.44%	33.56	33.56	未进入负面清单	否	无	3.38%
6232	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	217榆树林西线	中官十二组变压器	100	12.83%	67.17	67.17	未进入负面清单	否	无	2.98%
6233	国网建平县供电公司	深井66kV变电站	220深井线	10kV小店子增容变压器	50	36.56%	21.72	21.72	未进入负面清单	否	无	2.79%
6234	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10千伏土木线仓子村（2019贫困县	200	16.06%	127.88	127.88	未进入负面清单	否	无	1.79%
6235	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线房身村房身村（2019贫困县	200	25.55%	108.90	108.90	未进入负面清单	否	无	2.03%
6236	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	烧锅中组分容	50	49.53%	15.24	15.24	未进入负面清单	否	无	4.68%
6237	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	烧锅村八里庄	50	25.36%	27.32	27.32	未进入负面清单	否	无	1.06%
6238	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线朱窝铺村朱窝铺二组（2019贫困县	200	54.06%	51.88	51.88	未进入负面清单	否	无	2.84%
6239	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线唐杖子村唐杖子村太山沟（2019年新增）	200	36.39%	87.22	87.22	未进入负面清单	否	无	2.07%
6240	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线大营子村永丰村（2019年新增）	400	41.86%	152.56	152.56	未进入负面清单	否	无	4.28%
6241	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	大营子上东北沟	200	35.03%	89.94	89.94	未进入负面清单	否	无	1.36%
6242	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	坎杖子村东组	30	62.63%	5.21	5.21	未进入负面清单	否	无	4.65%
6243	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	唐杖子江杖子	50	28.47%	25.77	25.77	未进入负面清单	否	无	2.59%
6244	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	坎杖子朗营子（利旧）1	50	52.03%	13.99	13.99	未进入负面清单	否	无	1.40%

6245	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线坎杖子村坎杖子村西组（2019年新增）	200	39.23%	81.54	81.54	未进入负面清单	否	无	1.99%
6246	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	唐杖子村东组	50	46.28%	16.86	16.86	未进入负面清单	否	无	1.09%
6247	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	房申增容（利旧）1	50	47.48%	16.26	16.26	未进入负面清单	否	无	4.43%
6248	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	大营子北营子	30	99.16%	-5.75	-5.75	未进入负面清单	否	无	16.64%
6249	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	朱窝铺南沟	100	37.39%	42.61	42.61	未进入负面清单	否	无	4.50%
6250	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	永丰西沟	50	22.18%	28.91	28.91	未进入负面清单	否	无	3.35%
6251	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	坎杖子村大麦沟	80	16.73%	50.62	50.62	未进入负面清单	否	无	4.78%
6252	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	10kV大营子线房申村房申村来台沟（2019年新增）	200	11.82%	136.36	136.36	未进入负面清单	否	无	4.82%
6253	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	烧锅村前街	100	56.22%	23.78	23.78	未进入负面清单	否	无	2.81%
6254	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	烧锅村后组	50	30.55%	24.73	24.73	未进入负面清单	否	无	3.98%
6255	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	坎杖子吕家沟	30	54.50%	7.65	7.65	未进入负面清单	否	无	1.80%
6256	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	10kV朱碌科东线朱碌科村新地二组（2019年新增）	200	57.21%	45.58	45.58	未进入负面清单	否	无	2.74%
6257	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	10kV朱碌科东线杂粮东分容中心村	315	23.10%	179.24	179.24	未进入负面清单	否	无	2.99%
6258	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	10kV朱碌科东线朱碌科村新地五组（2019年新增）	200	43.10%	73.80	73.80	未进入负面清单	否	无	4.95%
6259	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	朱碌科东线新地三组（2020贫困县	200	50.24%	59.52	59.52	未进入负面清单	否	无	3.65%
6260	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	苇子沟后八家	50	27.22%	26.39	26.39	未进入负面清单	否	无	4.41%
6261	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	10kV朱碌科东线水泉杨树沟变压器（2018年农网升级改造）	100	24.03%	55.97	55.97	未进入负面清单	否	无	1.42%
6262	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	10kV朱碌科东线朱碌科村中学综合分容（2019年新增）	200	40.78%	78.44	78.44	未进入负面清单	否	无	4.17%
6263	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	114朱碌科东线	水泉四五组	160	36.76%	69.18	69.18	未进入负面清单	否	无	3.66%

6264	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	白家洼	50	42.76%	18.62	18.62	未进入负面清单	否	无	1.36%
6265	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	217旦州城线	10kV旦州城线旦州城村白山旦州城五彩沟（2019年新增）	315	40.09%	125.72	125.72	未进入负面清单	否	无	1.59%
6266	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	西良四组	200	36.49%	87.02	87.02	未进入负面清单	否	无	4.72%
6267	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线桃吐北	50	26.61%	26.70	26.70	未进入负面清单	否	无	1.14%
6268	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线郝杖子一组分容中心村	200	11.77%	136.46	136.46	未进入负面清单	否	无	1.91%
6269	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线朱八组南中心村	200	68.87%	22.26	22.26	未进入负面清单	否	无	3.15%
6270	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	杨杖子八组	80	26.94%	42.45	42.45	未进入负面清单	否	无	3.56%
6271	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	郝杖子小西山	80	38.74%	33.01	33.01	未进入负面清单	否	无	2.88%
6272	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	下营子一组（利旧）1	100	59.98%	20.02	20.02	未进入负面清单	否	无	1.45%
6273	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线西科村西科八组（2019贫困县	200	15.13%	129.74	129.74	未进入负面清单	否	无	3.89%
6274	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	10kV朱碌科西线朱碌科中学分容中心村	200	73.00%	14.00	14.00	未进入负面清单	否	无	2.58%
6275	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	北化匠沟	100	18.73%	61.27	61.27	未进入负面清单	否	无	4.03%
6276	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	下隋窝铺	50	42.39%	18.81	18.81	未进入负面清单	否	无	3.84%
6277	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	小朝阳沟	100	56.59%	23.41	23.41	未进入负面清单	否	无	4.01%
6278	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	窑沟	80	23.57%	45.14	45.14	未进入负面清单	否	无	2.36%
6279	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线二十家子南组中心村	200	49.24%	61.52	61.52	未进入负面清单	否	无	4.09%
6280	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV廿家子线烧锅地村九间房（2019年新增）	50	18.55%	30.73	30.73	未进入负面清单	否	无	1.22%
6281	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	韩家洼子	50	54.98%	12.51	12.51	未进入负面清单	否	无	4.62%
6282	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV二十家子线沙子沟	100	45.51%	34.49	34.49	未进入负面清单	否	无	4.02%
6283	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	北洼子变压器	80	53.31%	21.35	21.35	未进入负面清单	否	无	4.77%

6284	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	西朝阳沟	50	59.84%	10.08	10.08	未进入负面清单	否	无	4.33%
6285	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	上朝阳沟	50	18.58%	30.71	30.71	未进入负面清单	否	无	1.41%
6286	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	煤矿南	80	28.64%	41.09	41.09	未进入负面清单	否	无	3.58%
6287	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	刘窝铺	200	23.69%	112.62	112.62	未进入负面清单	否	无	1.46%
6288	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV甘家子线扎兰营子村扎五（2019年新增）	400	33.18%	187.28	187.28	未进入负面清单	否	无	4.89%
6289	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	10kV甘家子线甘家子村干沟子（2019年新增）	400	15.48%	258.08	258.08	未进入负面清单	否	无	4.86%
6290	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	扎一	100	23.36%	56.64	56.64	未进入负面清单	否	无	1.67%
6291	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素热河营子	250	18.04%	154.90	154.90	未进入负面清单	否	无	3.98%
6292	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	大塘一组	315	35.13%	141.34	141.34	未进入负面清单	否	无	4.81%
6293	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10千伏小塘线大塘村八组（2019贫困县）	100	40.80%	39.20	39.20	未进入负面清单	否	无	4.48%
6294	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10千伏小塘线茶台沟村三组（2019贫困县）	200	56.16%	47.68	47.68	未进入负面清单	否	无	4.46%
6295	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线东塘村赵家湾三组（2019年新增）	400	21.87%	232.52	232.52	未进入负面清单	否	无	2.39%
6296	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	小塘线曾窝铺（2020贫困县）	200	39.81%	80.38	80.38	未进入负面清单	否	无	4.40%
6297	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线后沟村后沟水头（2019年新增）	200	21.21%	117.58	117.58	未进入负面清单	否	无	4.37%
6298	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线大塘村二三组北（2019贫困县）	200	16.48%	127.04	127.04	未进入负面清单	否	无	2.37%
6299	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线大塘村大塘七九组（2019年新增）	200	17.91%	124.18	124.18	未进入负面清单	否	无	3.18%
6300	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线茶台沟村茶台沟一组（2019年新增）	200	39.93%	80.14	80.14	未进入负面清单	否	无	2.37%
6301	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线大塘村二三组南（2019贫困县）	200	23.91%	112.18	112.18	未进入负面清单	否	无	2.15%
6302	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1217小塘线	10kV小塘线东塘村大塘六组北（2019年新增）	400	23.39%	226.44	226.44	未进入负面清单	否	无	2.50%
6303	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10千伏土木线房身村分容（2019贫困县）	200	59.02%	41.96	41.96	未进入负面清单	否	无	3.74%
6304	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素下土木	80	28.66%	41.07	41.07	未进入负面清单	否	无	2.10%

6305	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	10千伏土木线仓子村分容 (2019贫困县)	100	58.47%	21.53	21.53	未进入负面清单	否	无	4.61%
6306	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素嘎达沟	50	33.35%	23.33	23.33	未进入负面清单	否	无	1.13%
6307	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素程家湾	80	37.86%	33.71	33.71	未进入负面清单	否	无	4.61%
6308	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素万合永	80	31.42%	38.86	38.86	未进入负面清单	否	无	2.29%
6309	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	217旦州城线	白山旦州城五组	400	49.36%	122.56	122.56	未进入负面清单	否	无	1.05%
6310	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	217旦州城线	白山扎兰城下白庙子	30	54.92%	7.52	7.52	未进入负面清单	否	无	3.03%
6311	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	217旦州城线	白山扎兰城一二组	200	34.68%	90.64	90.64	未进入负面清单	否	无	1.95%
6312	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线洼子沟村上洼子沟7.8组(2019贫困县)	100	25.12%	54.88	54.88	未进入负面清单	否	无	3.39%
6313	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	10kV大城线水泉村下台2.9组 (2019贫困县)	200	48.87%	62.26	62.26	未进入负面清单	否	无	1.28%
6314	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	要道吐道南大棚变压器	50	44.50%	17.75	17.75	未进入负面清单	否	无	1.71%
6315	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	114太平庄线	要道吐道北大棚变压器	50	41.11%	19.45	19.45	未进入负面清单	否	无	1.52%
6316	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	114富东线	大蒿子店新农村	400	51.67%	113.32	113.32	未进入负面清单	否	无	3.42%
6317	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	喀西大棚	50	51.44%	14.28	14.28	未进入负面清单	否	无	1.58%
6318	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	216镇干线	自来水西	400	63.80%	64.80	64.80	未进入负面清单	否	无	2.38%
6319	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	121王杖子线	10kV王杖子线侯杖子变压器	160	26.08%	86.27	86.27	未进入负面清单	否	无	1.11%
6320	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	121王杖子线	10kV王杖子线富山河西变压器	160	44.59%	56.66	56.66	未进入负面清单	否	无	4.99%
6321	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	前营子六祖	80	11.92%	54.46	54.46	未进入负面清单	否	无	2.16%
6322	国网建平县供电公司	镇南66kV变电站	109铁南线	顺治沟六组	100	61.67%	18.33	18.33	未进入负面清单	否	无	1.38%
6323	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	邱东	50	29.75%	25.13	25.13	未进入负面清单	否	无	2.05%
6324	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	四支东	50	19.83%	30.09	30.09	未进入负面清单	否	无	1.67%
6325	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	歪山北	80	11.95%	54.44	54.44	未进入负面清单	否	无	4.06%

6326	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	226张红线	10kV北庙组变压器	200	35.45%	89.10	89.10	未进入负面清单	否	无	2.17%
6327	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	107叶东线	勿台沟三队	315	55.24%	77.99	77.99	未进入负面清单	否	无	3.76%
6328	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	124城郊线	高杖子	50	19.22%	30.39	30.39	未进入负面清单	否	无	1.67%
6329	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	124城郊线	10kV袁家沟	100	42.05%	37.95	37.95	未进入负面清单	否	无	1.46%
6330	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	124城郊线	老烧锅	50	24.93%	27.54	27.54	未进入负面清单	否	无	4.41%
6331	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV东窑线扎营子村扎营八组（2019年新增）	200	47.23%	65.54	65.54	未进入负面清单	否	无	3.81%
6332	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	杨杖子七组	30	39.02%	12.29	12.29	未进入负面清单	否	无	4.92%
6333	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	朱碌科西线樊军（小微）	200	20.83%	118.34	118.34	未进入负面清单	否	无	4.62%
6334	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	222万园线	10kV黑山线大板沟村大板沟三组（2019年新增）	200	57.48%	45.04	45.04	未进入负面清单	否	无	2.86%
6335	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	车杖子大棚井	80	26.53%	42.78	42.78	未进入负面清单	否	无	2.12%
6336	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	10kV建平东线马圈子	50	52.60%	13.70	13.70	未进入负面清单	否	无	4.22%
6337	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	10kV建平东线小窑沟	50	46.84%	16.58	16.58	未进入负面清单	否	无	2.42%
6338	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	石灰窑子一组	100	47.48%	32.52	32.52	未进入负面清单	否	无	1.26%
6339	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	10kV新水线碾子沟	80	45.26%	27.79	27.79	未进入负面清单	否	无	3.62%
6340	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	120联网线	西街小区	200	40.67%	78.66	78.66	未进入负面清单	否	无	1.61%
6341	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	敬老院大棚	80	40.14%	31.89	31.89	未进入负面清单	否	无	2.09%
6342	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	117新水线	小南地	30	53.44%	7.97	7.97	未进入负面清单	否	无	4.55%
6343	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	拉海沟三组变压器	100	40.79%	39.21	39.21	未进入负面清单	否	无	2.25%
6344	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	大西营子四组变压器	100	39.25%	40.75	40.75	未进入负面清单	否	无	1.35%
6345	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	三七组	80	20.00%	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	1.09%
6346	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	小北沟（利旧）	20	13.85%	13.23	13.23	未进入负面清单	否	无	3.76%

6347	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线刘汉朝村刘三组（2019贫困县	100	35.21%	44.79	44.79	未进入负面清单	否	无	1.00%
6348	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	嘎三组南	200	27.57%	104.86	104.86	未进入负面清单	否	无	2.25%
6349	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈拉道口村哈六组（2019年新增）	200	40.83%	78.34	78.34	未进入负面清单	否	无	4.54%
6350	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	崔三组	50	29.61%	25.20	25.20	未进入负面清单	否	无	2.64%
6351	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈四组中心村	200	12.97%	134.06	134.06	未进入负面清单	否	无	3.21%
6352	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	东梁新村	80	38.91%	32.87	32.87	未进入负面清单	否	无	1.33%
6353	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线刘汉朝村刘一组（2019贫困县	200	26.93%	106.14	106.14	未进入负面清单	否	无	2.29%
6354	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线三合号村三小区综合（2019年新增）	100	27.62%	52.38	52.38	未进入负面清单	否	无	3.24%
6355	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈拉道口村哈七组（2019年新增）	200	31.74%	96.52	96.52	未进入负面清单	否	无	1.27%
6356	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线哈拉道口村哈十五组（2019年新增）	200	38.26%	83.48	83.48	未进入负面清单	否	无	3.64%
6357	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1513黑山线	新四家	50	18.31%	30.85	30.85	未进入负面清单	否	无	1.79%
6358	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	411二十家子线	甘家子季丰粮行（小微）	400	32.04%	191.84	191.84	未进入负面清单	否	无	3.38%
6359	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山长汉池服务站	30	35.89%	13.23	13.23	未进入负面清单	否	无	4.28%
6360	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山水泉六组	20	19.20%	12.16	12.16	未进入负面清单	否	无	3.90%
6361	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	217旦州城线	白山旦州城一组	315	28.14%	163.36	163.36	未进入负面清单	否	无	4.61%
6362	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟线	毛家沟1	100	41.23%	38.77	38.77	未进入负面清单	否	无	2.66%
6363	国网建平县供电公司	镇南66kV变电站	104南沟线	南沟三队	100	47.52%	32.48	32.48	未进入负面清单	否	无	1.90%
6364	国网建平县供电公司	镇南66kV变电站	104南沟线	糖果家属院	200	50.07%	59.86	59.86	未进入负面清单	否	无	1.73%
6365	国网建平县供电公司	镇南66kV变电站	104南沟线	南沟二队	400	16.50%	254.00	254.00	未进入负面清单	否	无	3.97%
6366	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	211东窑线	10kV黄土梁六组	100	42.54%	37.46	37.46	未进入负面清单	否	无	1.46%

6367	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	114富东线	凯信小区	400	23.13%	227.48	227.48	未进入负面清单	否	无	2.61%
6368	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	碾房变压器	80	21.77%	46.58	46.58	未进入负面清单	否	无	2.34%
6369	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1415青山线	杨柳沟	20	42.09%	7.58	7.58	未进入负面清单	否	无	2.62%
6370	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	116五龙线	白家洼5.6组	400	13.58%	265.68	265.68	未进入负面清单	否	无	2.59%
6371	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	117建寿联线	城郊线法院	315	33.76%	145.66	145.66	未进入负面清单	否	无	3.55%
6372	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素靳家沟	30	42.08%	11.38	11.38	未进入负面清单	否	无	2.94%
6373	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线新爱里村新爱里果山分容（2019年新增）	200	18.92%	122.16	122.16	未进入负面清单	否	无	2.58%
6374	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线新爱里村新爱里3.6组分容（2019年新增）	200	56.89%	46.22	46.22	未进入负面清单	否	无	4.12%
6375	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线南荒台变压器（利旧）	30	24.47%	16.66	16.66	未进入负面清单	否	无	3.80%
6376	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	818惠州线	10kV惠州线胡1	50	22.19%	28.91	28.91	未进入负面清单	否	无	4.37%
6377	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	224迎风线	东山	50	54.32%	12.84	12.84	未进入负面清单	否	无	2.77%
6378	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	永丰东山	50	56.42%	11.79	11.79	未进入负面清单	否	无	1.05%
6379	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	朱窝铺小区	50	27.42%	26.29	26.29	未进入负面清单	否	无	2.14%
6380	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	217旦州城线	白山旦州城代偿皋	30	62.69%	5.19	5.19	未进入负面清单	否	无	1.41%
6381	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	柴南	100	10.44%	69.56	69.56	未进入负面清单	否	无	4.61%
6382	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	木头营子五组	50	11.28%	34.36	34.36	未进入负面清单	否	无	4.80%
6383	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线乌克朝村1号台区机井（2017新增）	50	47.32%	16.34	16.34	未进入负面清单	否	无	1.53%
6384	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	224迎风线	10kV迎风线化石北组中心村	200	37.58%	84.84	84.84	未进入负面清单	否	无	1.20%
6385	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	224迎风线	10kV迎风线化石南组中心村	100	26.55%	53.45	53.45	未进入负面清单	否	无	2.06%
6386	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	224迎风线	化河东	50	44.82%	17.59	17.59	未进入负面清单	否	无	3.76%

6387	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线烧锅营子七组中心村	50	94.20%	-7.10	-7.10	未进入负面清单	否	无	10.02%
6388	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	苡城养殖（小微）	100	32.02%	47.98	47.98	未进入负面清单	否	无	3.89%
6389	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	122哈拉道口线	10kV哈拉道口线嘎岔村6号台区机井（2017新增）	50	46.53%	16.74	16.74	未进入负面清单	否	无	1.70%
6390	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线侯营子村小勿拉沟（2019年新增）	100	45.70%	34.30	34.30	未进入负面清单	否	无	4.26%
6391	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线小勿拉沟分容2变压器（2018年农网升级改造）	50	19.13%	30.44	30.44	未进入负面清单	否	无	1.50%
6392	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	上窑沟大东沟	30	51.40%	8.58	8.58	未进入负面清单	否	无	4.36%
6393	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	上窑沟大北沟	30	50.49%	8.85	8.85	未进入负面清单	否	无	2.80%
6394	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	小老虎沟分1	20	31.83%	9.63	9.63	未进入负面清单	否	无	1.52%
6395	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线扇子面分容变压器（2018年农网升级改造）	50	36.23%	21.89	21.89	未进入负面清单	否	无	3.33%
6396	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线小老虎沟变压器（2018年农网升级改造）	50	56.97%	11.52	11.52	未进入负面清单	否	无	2.99%
6397	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	223万金线	10kV北三家线东村东村二组（2019年新增）	100	22.40%	57.60	57.60	未进入负面清单	否	无	2.93%
6398	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	223万金线	万寿大棚	200	45.17%	69.66	69.66	未进入负面清单	否	无	2.44%
6399	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线侯营子村侯营子分容（2019年新增）	200	56.63%	46.74	46.74	未进入负面清单	否	无	3.70%
6400	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线下窑沟五组台区机井	100	47.86%	32.14	32.14	未进入负面清单	否	无	3.13%
6401	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	上窑沟二组	30	36.42%	13.07	13.07	未进入负面清单	否	无	2.38%
6402	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线白代沟2变压器（2018年农网升级改造）	50	10.77%	34.62	34.62	未进入负面清单	否	无	1.81%
6403	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	10kV四家子线新爱里村新爱里果山（2019年新增）	400	18.20%	247.20	247.20	未进入负面清单	否	无	1.20%
6404	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	10kV朱碌科刘杖子线大庙1号台区机井（2017新增）	50	46.24%	16.88	16.88	未进入负面清单	否	无	2.91%

6405	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	225向阳线	10kV向阳线三道沟一队变压器（2018年农网升级改造）	200	38.18%	83.64	83.64	未进入负面清单	否	无	3.45%
6406	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	225向阳线	10kV向阳线三道沟村三道沟一组分容（2019年新增）	200	55.47%	49.06	49.06	未进入负面清单	否	无	3.37%
6407	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	木头营子三组	50	28.49%	25.76	25.76	未进入负面清单	否	无	3.54%
6408	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	大营子三组	50	46.16%	16.92	16.92	未进入负面清单	否	无	3.63%
6409	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	黑水老四家子变压器（工）	100	21.15%	58.85	58.85	未进入负面清单	否	无	1.99%
6410	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线百倾地分容变压器（2018年农网升级改造）	200	12.06%	135.88	135.88	未进入负面清单	否	无	3.15%
6411	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	四合永	100	12.71%	67.29	67.29	未进入负面清单	否	无	4.14%
6412	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线老四家子长河站变压器（2018年农网升级改造）	200	18.42%	123.16	123.16	未进入负面清单	否	无	1.86%
6413	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线百倾地变压器（2018年农网升级改造）	200	53.79%	52.42	52.42	未进入负面清单	否	无	4.48%
6414	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	水泉1	50	33.70%	23.15	23.15	未进入负面清单	否	无	3.90%
6415	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线东台二组	400	34.73%	181.08	181.08	未进入负面清单	否	无	3.24%
6416	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	郎七变压器	80	34.77%	36.18	36.18	未进入负面清单	否	无	2.72%
6417	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	太平庄所用变新增配电变压器	100	10.82%	69.18	69.18	未进入负面清单	否	无	1.21%
6418	国网建平县供电公司	三家66kV变电站	225四家子线	金黄地3.4组	200	41.14%	77.72	77.72	未进入负面清单	否	无	4.90%
6419	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	东良西	200	48.42%	63.16	63.16	未进入负面清单	否	无	1.67%
6420	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	10kV刘杖子线大庙沟里变压器（2018年农网升级改造）	50	12.94%	33.53	33.53	未进入负面清单	否	无	2.07%
6421	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	大庙四组	80	54.48%	20.42	20.42	未进入负面清单	否	无	1.06%

6422	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	10kV刘杖子线大庙分容变压器（2018年农网升级改造）	50	32.21%	23.90	23.90	未进入负面清单	否	无	4.25%
6423	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	寞杖子	50	20.91%	29.55	29.55	未进入负面清单	否	无	2.81%
6424	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	10kV刘杖子线大庙沟外变压器（2018年农网升级改造）	50	17.33%	31.34	31.34	未进入负面清单	否	无	4.27%
6425	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	10kV刘杖子线马杖子分容变压器（2018年农网升级改造）	50	34.22%	22.89	22.89	未进入负面清单	否	无	3.62%
6426	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	10kV刘杖子线大庙村大庙五组（2019年新增）	200	10.25%	139.50	139.50	未进入负面清单	否	无	4.84%
6427	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	刘杖子线水泉一二组（2020贫困县	200	40.36%	79.28	79.28	未进入负面清单	否	无	3.66%
6428	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	10kV刘杖子线榆树沟变压器（2018年农网升级改造）	50	45.91%	17.05	17.05	未进入负面清单	否	无	3.86%
6429	国网建平县供电公司	富山66kV变电站	210祁营子线	10kV祁营子线下周杖子变压器	50	69.18%	5.41	5.41	未进入负面清单	否	无	4.09%
6430	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素四盆一组	80	30.12%	39.90	39.90	未进入负面清单	否	无	2.94%
6431	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线奎德素村奎德素医院（2019年新增）	200	25.39%	109.22	109.22	未进入负面清单	否	无	3.80%
6432	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素大窝铺分容	80	35.33%	35.74	35.74	未进入负面清单	否	无	2.55%
6433	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	112朱碌科西线	西科二组	100	28.25%	51.75	51.75	未进入负面清单	否	无	1.51%
6434	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素供电所综合	100	67.92%	12.08	12.08	未进入负面清单	否	无	2.89%
6435	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线河南村奎德素河南村窑坑子（2019年新增）	200	36.10%	87.80	87.80	未进入负面清单	否	无	4.19%
6436	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线奎德素5组台区机井	50	10.90%	34.55	34.55	未进入负面清单	否	无	1.65%
6437	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线大窝铺村油坊地分容2（2019贫困县	100	37.39%	42.61	42.61	未进入负面清单	否	无	4.60%
6438	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素嘎叭营子	160	48.98%	49.63	49.63	未进入负面清单	否	无	3.91%
6439	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	115白山线	10kV白山线长汉池4组台区机井	50	27.95%	26.03	26.03	未进入负面清单	否	无	3.58%

6440	国网建平县供电公司	沙海66kV变电站	1314沙海线	10千伏上店线上店4组（2019 贫困县	200	11.60%	136.80	136.80	未进入负面清单	否	无	1.60%
6441	国网建平县供电公司	万寿66kV变电站	123小平房线	愁水沟	100	25.71%	54.29	54.29	未进入负面清单	否	无	2.77%
6442	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	头分地	50	15.85%	32.08	32.08	未进入负面清单	否	无	1.90%
6443	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	黑水线老爷庙井台区机井	50	47.71%	16.15	16.15	未进入负面清单	否	无	4.56%
6444	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	东台村铁路南设施农业小区	80	46.54%	26.77	26.77	未进入负面清单	否	无	3.84%
6445	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线一棵树村2号台区机井（2017新增）	50	47.31%	16.35	16.35	未进入负面清单	否	无	4.35%
6446	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	小丰沟（利旧）1	50	34.79%	22.61	22.61	未进入负面清单	否	无	1.50%
6447	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	后山设施农业小区3	100	48.42%	31.58	31.58	未进入负面清单	否	无	2.72%
6448	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	胜利屯大榆树大棚	50	25.87%	27.07	27.07	未进入负面清单	否	无	4.63%
6449	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	黑水线黄杖子二组台区机井	50	34.13%	22.94	22.94	未进入负面清单	否	无	1.13%
6450	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	黑水线黄杖子专灌台区机井	50	29.01%	25.50	25.50	未进入负面清单	否	无	2.81%
6451	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	后山设施农业小区4	80	43.27%	29.38	29.38	未进入负面清单	否	无	3.90%
6452	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	黑水线二分地分容（2020贫困县）	50	35.37%	22.32	22.32	未进入负面清单	否	无	3.12%
6453	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	黑水镇后山村设施农业小区1（利旧）	100	21.52%	58.48	58.48	未进入负面清单	否	无	2.18%
6454	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	达拉哈	100	21.98%	58.02	58.02	未进入负面清单	否	无	3.94%
6455	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	东井设施农业	160	48.05%	51.12	51.12	未进入负面清单	否	无	2.54%
6456	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	10kV金矿线三家	50	19.61%	30.20	30.20	未进入负面清单	否	无	3.38%
6457	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	黄杖子小队	50	29.37%	25.32	25.32	未进入负面清单	否	无	3.25%
6458	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	10kV向阳线水泉二组分容变压器（2018年农网升级改造）	50	10.53%	34.74	34.74	未进入负面清单	否	无	2.94%
6459	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线东升三组井台区机井	50	26.52%	26.74	26.74	未进入负面清单	否	无	2.91%

6460	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	金矿线兴隆沟三五组井台区机井	100	54.55%	25.45	25.45	未进入负面清单	否	无	1.29%
6461	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	糖厂家属院	50	33.70%	23.15	23.15	未进入负面清单	否	无	3.16%
6462	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	松岭村花果山设施农业小区	50	14.64%	32.68	32.68	未进入负面清单	否	无	4.86%
6463	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	10kV向阳线宝德全六组变压器（2018年农网升级改造）	100	55.77%	24.23	24.23	未进入负面清单	否	无	3.45%
6464	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	王敏农户	50	55.75%	12.13	12.13	未进入负面清单	否	无	2.09%
6465	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	张家沟	50	51.42%	14.29	14.29	未进入负面清单	否	无	2.17%
6466	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	10kV向阳线水泉一组2变压器（2018年农网升级改造）	100	30.75%	49.25	49.25	未进入负面清单	否	无	4.16%
6467	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	黑水霍营子变压器（工）	100	58.26%	21.74	21.74	未进入负面清单	否	无	1.83%
6468	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线西南关村大友号分容（2019年新增）	200	57.18%	45.64	45.64	未进入负面清单	否	无	1.70%
6469	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	打坝沟	50	10.72%	34.64	34.64	未进入负面清单	否	无	4.69%
6470	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	10kV向阳线小房申西变压器（2018年农网升级改造）	200	29.98%	100.04	100.04	未进入负面清单	否	无	3.46%
6471	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	10kV向阳线前进三组变压器（2018年农网升级改造）	50	19.11%	30.45	30.45	未进入负面清单	否	无	3.14%
6472	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	10kV金矿线兴隆沟村老西沟（2019年新增）	100	12.17%	67.83	67.83	未进入负面清单	否	无	2.15%
6473	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	10kV砖厂线张窝铺村郝家大棚1（2019年新增）	400	45.56%	137.76	137.76	未进入负面清单	否	无	3.79%
6474	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	10kV砖厂线张窝铺村大西山综合（2019年新增）	400	48.52%	125.92	125.92	未进入负面清单	否	无	4.59%
6475	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	张窝铺大棚变压器000	80	46.65%	26.68	26.68	未进入负面清单	否	无	4.83%
6476	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	和乐六组	50	45.73%	17.14	17.14	未进入负面清单	否	无	4.08%
6477	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	张七变压器	80	20.98%	47.22	47.22	未进入负面清单	否	无	4.04%
6478	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	10kV砖厂线张窝铺村马蹄沟（2019年新增）	400	26.07%	215.72	215.72	未进入负面清单	否	无	4.23%

6479	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	张三变压器	80	56.57%	18.74	18.74	未进入负面清单	否	无	3.51%
6480	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	曹家综合	80	53.62%	21.10	21.10	未进入负面清单	否	无	3.78%
6481	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	杨家综合	50	44.41%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	3.12%
6482	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1413东梁线	下树林子	50	51.47%	14.27	14.27	未进入负面清单	否	无	1.54%
6483	国网建平县供电公司	小塘66kV变电站	1213七家线	七家村五六组	100	18.04%	61.96	61.96	未进入负面清单	否	无	3.09%
6484	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	大西营子四组分容变压器	50	52.45%	13.78	13.78	未进入负面清单	否	无	3.98%
6485	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	116榆树林东线	榆树林东线南台子三组22能效改	400	36.40%	174.40	174.40	未进入负面清单	否	无	2.84%
6486	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	新立屯	50	52.68%	13.66	13.66	未进入负面清单	否	无	4.30%
6487	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	220大城线	白山水泉兰旗	50	55.01%	12.50	12.50	未进入负面清单	否	无	3.48%
6488	国网建平县供电公司	叶柏寿66kV变电站	121王杖子线	富山村卧西（2019年新增）	400	16.96%	252.16	252.16	未进入负面清单	否	无	1.10%
6489	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素从窝铺	30	55.10%	7.47	7.47	未进入负面清单	否	无	1.69%
6490	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	116奎德素线	奎德素五家西队	100	38.72%	41.28	41.28	未进入负面清单	否	无	2.36%
6491	国网建平县供电公司	老建平66kV变电站	820杨树岭线	10kV杨树岭线南瓦房	30	52.14%	8.36	8.36	未进入负面清单	否	无	4.85%
6492	国网建平县供电公司	罗福沟66kV变电站	226罗建联线	10kV建平东线栾家窝铺村兰营子（2019年新增）	200	51.00%	58.00	58.00	未进入负面清单	否	无	3.59%
6493	国网建平县供电公司	青松岭66kV变电站	1419大营子线	唐杖子村南山组	50	22.55%	28.73	28.73	未进入负面清单	否	无	1.53%
6494	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	121土木线	奎德素大北沟	30	33.06%	14.08	14.08	未进入负面清单	否	无	2.94%
6495	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	柴东变压器	100	42.67%	37.33	37.33	未进入负面清单	否	无	3.05%
6496	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	柴北	80	32.92%	37.66	37.66	未进入负面清单	否	无	2.29%
6497	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	124隆八线	柴西	100	13.68%	66.32	66.32	未进入负面清单	否	无	4.89%
6498	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	224迎风线	10kV迎风线一九组中心村	200	35.24%	89.52	89.52	未进入负面清单	否	无	3.64%
6499	国网建平县供电公司	张家营66kV变电站	224迎风线	10kV迎风线化石里沟村西山光伏变压器	100	40.57%	39.43	39.43	未进入负面清单	否	无	2.28%

6500	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线古山子村孤山子西（2019年新增）	200	16.82%	126.36	126.36	未进入负面清单	否	无	1.00%
6501	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	白代沟	50	58.68%	10.66	10.66	未进入负面清单	否	无	5.00%
6502	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	三家南山	160	45.57%	55.09	55.09	未进入负面清单	否	无	1.10%
6503	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线侯营子村大勿拉沟（2019年新增）	200	20.58%	118.84	118.84	未进入负面清单	否	无	1.46%
6504	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线小勿拉沟分容变压器（2018年农网升级改造）	100	18.21%	61.79	61.79	未进入负面清单	否	无	4.48%
6505	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线小窑沟变压器（2018年农网升级改造）	50	51.22%	14.39	14.39	未进入负面清单	否	无	2.78%
6506	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线侯营子村辛营子（2019年新增）	200	53.55%	52.90	52.90	未进入负面清单	否	无	3.22%
6507	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	古山子西线下窑沟村台分容（2020贫困县	200	32.58%	94.84	94.84	未进入负面清单	否	无	2.22%
6508	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线下窑沟村下窑沟六组（2019年新增）	200	33.93%	92.14	92.14	未进入负面清单	否	无	3.58%
6509	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线侯营子村新房子（2019年新增）	100	59.38%	20.62	20.62	未进入负面清单	否	无	4.47%
6510	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	上窑沟一组（利旧）	30	16.83%	18.95	18.95	未进入负面清单	否	无	1.28%
6511	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	侯营子变压器	200	44.39%	71.22	71.22	未进入负面清单	否	无	4.61%
6512	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线古山子村孤山子队（2019年新增）	315	50.53%	92.83	92.83	未进入负面清单	否	无	1.81%
6513	国网建平县供电公司	榆树林66kV变电站	218古山子西线	10kV古山子西线下窑沟村下窑沟七组（2019年新增）	400	58.04%	87.84	87.84	未进入负面清单	否	无	3.89%
6514	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	10kV向阳线水泉二组变压器（2018年农网升级改造）	50	56.21%	11.90	11.90	未进入负面清单	否	无	3.10%
6515	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	大庙八组	50	66.49%	6.76	6.76	未进入负面清单	否	无	3.22%
6516	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	10kV刘杖子线刘杖子东沟变压器（2018年农网升级改造）	100	32.87%	47.13	47.13	未进入负面清单	否	无	3.87%

6517	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	10kV刘杖子线刘杖子河东变压器（2018年农网升级改造）	100	58.81%	21.19	21.19	未进入负面清单	否	无	4.70%
6518	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	10kV刘杖子线刘杖子村刘杖子三四组（2019年新增）	200	58.18%	43.64	43.64	未进入负面清单	否	无	2.50%
6519	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	10kV刘杖子线刘杖子村刘杖子五组（2019年新增）	200	56.44%	47.12	47.12	未进入负面清单	否	无	2.83%
6520	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	10kV刘杖子线大庙七组	315	13.74%	208.72	208.72	未进入负面清单	否	无	1.45%
6521	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	刘杖子二组	100	21.27%	58.73	58.73	未进入负面清单	否	无	2.32%
6522	国网建平县供电公司	朱碌科66kV变电站	118刘杖子线	10kV刘杖子线刘杖子六组变压器（2018年农网升级改造）	200	51.34%	57.32	57.32	未进入负面清单	否	无	2.20%
6523	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素高家洼	50	29.41%	25.30	25.30	未进入负面清单	否	无	1.64%
6524	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10千伏姚家线那里耐村小炮手地（2019贫困县	200	20.65%	118.70	118.70	未进入负面清单	否	无	1.55%
6525	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10千伏姚家线四盆村黄窝铺（2019贫困县	200	56.05%	47.90	47.90	未进入负面清单	否	无	4.43%
6526	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线大窝铺村油坊地分容1（2019贫困县	100	31.60%	48.40	48.40	未进入负面清单	否	无	2.96%
6527	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	10kV姚家线小奎德素分容中心村变压器	315	24.63%	174.42	174.42	未进入负面清单	否	无	3.98%
6528	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	奎德素机关变压器	400	41.66%	153.36	153.36	未进入负面清单	否	无	4.71%
6529	国网建平县供电公司	翼达66kV变电站	120姚家线	姚家线小奎德素中心村变压器	200	28.87%	102.26	102.26	未进入负面清单	否	无	2.12%
6530	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	后营子	100	59.66%	20.34	20.34	未进入负面清单	否	无	3.85%
6531	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	东市场	200	49.36%	61.28	61.28	未进入负面清单	否	无	4.51%
6532	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	老爷庙一组	50	10.36%	34.82	34.82	未进入负面清单	否	无	3.65%
6533	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	10kV向阳线宝德全一队变压器（2018年农网升级改造）	100	34.54%	45.46	45.46	未进入负面清单	否	无	2.29%
6534	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	水泉三节地变压器	100	37.81%	42.19	42.19	未进入负面清单	否	无	2.15%
6535	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线农电站	200	34.93%	90.14	90.14	未进入负面清单	否	无	1.08%

6536	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线老爷庙村杨杖子 (2019年新增)	200	25.19%	109.62	109.62	未进入负面清单	否	无	3.68%
6537	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线黄杖子村黄杖子 综合(2019贫困县)	200	14.05%	131.90	131.90	未进入负面清单	否	无	1.65%
6538	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	黑水康窝铺变压器(工)	100	58.61%	21.39	21.39	未进入负面清单	否	无	1.08%
6539	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线大友号中心村变 压器	100	30.59%	49.41	49.41	未进入负面清单	否	无	1.73%
6540	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线西南关村西南关 四组(2019年新增)	400	54.76%	100.96	100.96	未进入负面清单	否	无	3.76%
6541	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	陈家沟	50	28.13%	25.94	25.94	未进入负面清单	否	无	3.61%
6542	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	老爷庙二组	100	52.92%	27.08	27.08	未进入负面清单	否	无	1.16%
6543	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	金矿线兴隆沟村(2020贫困 县)	200	38.53%	82.94	82.94	未进入负面清单	否	无	1.21%
6544	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	黑营子	80	16.10%	51.12	51.12	未进入负面清单	否	无	1.86%
6545	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线安家楼村塔子沟 (2019贫困县)	200	12.51%	134.98	134.98	未进入负面清单	否	无	3.19%
6546	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	黑水东升村变压器(工)	200	34.89%	90.22	90.22	未进入负面清单	否	无	2.77%
6547	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	10kV金矿线松岭村孟家沟 (2019年新增)	100	47.29%	32.71	32.71	未进入负面清单	否	无	4.89%
6548	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	拉碾沟村前	80	34.28%	36.58	36.58	未进入负面清单	否	无	1.86%
6549	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线林场光伏变压器	400	52.65%	109.40	109.40	未进入负面清单	否	无	1.60%
6550	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	下段(利旧)	100	48.83%	31.17	31.17	未进入负面清单	否	无	2.31%
6551	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线安家楼村安家楼 东(2019年新增)	200	44.51%	70.98	70.98	未进入负面清单	否	无	3.71%
6552	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	10kV金矿线兴隆沟村拉碾沟 一组(2019年新增)	200	59.64%	40.72	40.72	未进入负面清单	否	无	3.00%
6553	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	胜利屯	50	52.08%	13.96	13.96	未进入负面清单	否	无	4.47%
6554	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	黑水下窑变压器(工)	200	47.16%	65.68	65.68	未进入负面清单	否	无	1.16%
6555	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	下坎	100	59.21%	20.79	20.79	未进入负面清单	否	无	1.44%
6556	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线黄杖子村黄杖子 七组(2019贫困县)	200	41.04%	77.92	77.92	未进入负面清单	否	无	4.67%

6557	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线东升村东升综合 (2019年新增)	200	37.97%	84.06	84.06	未进入负面清单	否	无	2.47%
6558	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	215隆身线	10kV向阳线宝德全七组变压器 (2018年农网升级改造)	100	14.05%	65.95	65.95	未进入负面清单	否	无	4.43%
6559	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	张文德营子(利旧)	100	19.98%	60.02	60.02	未进入负面清单	否	无	1.02%
6560	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线安家楼村榆树沟山下 (2019年新增)	200	55.15%	49.70	49.70	未进入负面清单	否	无	1.24%
6561	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	10kV黑水线大营子四组光伏 变压器	200	49.70%	60.60	60.60	未进入负面清单	否	无	2.93%
6562	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	黑水线二分地(2020贫困 县)	200	44.49%	71.02	71.02	未进入负面清单	否	无	1.03%
6563	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	122金矿线	乡约地	100	43.85%	36.15	36.15	未进入负面清单	否	无	4.49%
6564	国网建平县供电公司	黑水66kV变电站	221黑水线	黑水线东升一二组(2020贫 困县)	400	38.05%	167.80	167.80	未进入负面清单	否	无	4.24%
6565	国网建平县供电公司	昌隆66kV变电站	216隆义线	10kV义成功线扎兰池梁	400	15.33%	258.68	258.68	未进入负面清单	否	无	3.08%
6566	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	10kV砖厂线郎家村张五 (2019年新增)	200	39.87%	80.26	80.26	未进入负面清单	否	无	4.96%
6567	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	10kV砖厂线张窝铺村山嘴子 (2019年新增)	200	39.57%	80.86	80.86	未进入负面清单	否	无	4.66%
6568	国网建平县供电公司	太平庄66kV变电站	117砖厂线	郎家五组变压器	80	43.96%	28.83	28.83	未进入负面清单	否	无	4.91%
6569	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	222建昌沟 线	10kV建昌沟线建昌沟村	315	49.71%	95.41	95.41	未进入负面清单	否	无	1.60%
6570	国网建平县供电公司	万家明66kV变电站	1516万深联 线	10kV三元井线供销社中心村	100	37.28%	42.72	42.72	未进入负面清单	否	无	3.03%
6571	国网建平县供电公司	工业66kV变电站	208北三家 线	10kV宋杖子线北三家村2号台 区机井(2017新增)	50	37.91%	21.05	21.05	未进入负面清单	否	无	1.96%
6572	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营 子线	10kV烧锅营子线乌克兰村一 二组光伏变压器	400	49.34%	122.64	122.64	未进入负面清单	否	无	3.19%
6573	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营 子线	乌克兰八组	200	27.00%	106.00	106.00	未进入负面清单	否	无	1.98%
6574	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营 子线	乌克兰七组	50	43.95%	18.03	18.03	未进入负面清单	否	无	1.34%
6575	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营 子线	10kV烧锅营子线烧锅营子村 中心村	200	28.66%	102.68	102.68	未进入负面清单	否	无	4.08%
6576	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营 子线	10kV烧锅营子线木头营子村2 号台区机井(2017新增)	50	10.31%	34.85	34.85	未进入负面清单	否	无	3.41%

6577	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	烧锅营子线木头营子三组台区机井	50	32.83%	23.59	23.59	未进入负面清单	否	无	1.97%
6578	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	木头营子一组	315	14.63%	205.92	205.92	未进入负面清单	否	无	4.99%
6579	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	木头营子四六组（利旧）	200	20.05%	119.90	119.90	未进入负面清单	否	无	2.16%
6580	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	烧六组	50	52.66%	13.67	13.67	未进入负面清单	否	无	2.74%
6581	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	10kV烧锅营子线老西沟变压器（2018年农网升级改造）	50	11.11%	34.45	34.45	未进入负面清单	否	无	3.93%
6582	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	牛文良沟小区	50	13.62%	33.19	33.19	未进入负面清单	否	无	2.48%
6583	国网建平县供电公司	三合号66kV变电站	215烧锅营子线	毕杖子大棚井1变压器	50	26.25%	26.88	26.88	未进入负面清单	否	无	2.53%
6584	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	217兴隆线	10kV兴隆线王落地绿家沟变压器（2018年农网升级改造）	50	13.48%	33.26	33.26	未进入负面清单	否	无	2.29%
6585	国网建平县供电公司	青峰山66kV变电站	217兴隆线	10KV兴隆线王落地大井台区机井	50	56.96%	11.52	11.52	未进入负面清单	否	无	1.63%
6586	国网建平县供电公司	马厂66kV变电站	415马厂北线	王国荣养羊（小微）	200	46.34%	67.32	67.32	未进入负面清单	否	无	4.75%
6587	国网建平县供电公司		108站前线	河畔家园1号箱变2#变压器	500	18.67%	306.65	306.65	未进入负面清单	否	无	4.63%
6588	国网建平县供电公司		107叶东线	绿岛花园箱变变压器	1000	52.83%	271.70	271.70	未进入负面清单	否	无	2.93%
6589	国网建平县供电公司		107叶东线	工商局箱变变压器间隔配电变压器	630	32.36%	300.13	300.13	未进入负面清单	否	无	4.10%
6590	国网建平县供电公司		107叶东线	华府天地箱变1#变压器	630	67.32%	79.88	79.88	未进入负面清单	否	无	2.54%
6591	国网建平县供电公司		107叶东线	嘉华名苑1号箱变2号变压器	630	33.23%	294.65	294.65	未进入负面清单	否	无	1.53%
6592	国网建平县供电公司		107叶东线	嘉华名苑4号箱变1号变压器	630	26.04%	339.95	339.95	未进入负面清单	否	无	1.08%
6593	国网建平县供电公司		107叶东线	嘉华名苑2号箱变1号变压器	630	46.73%	209.60	209.60	未进入负面清单	否	无	2.08%
6594	国网建平县供电公司		107叶东线	顺馨花园2号箱变1号变压器	500	54.43%	127.85	127.85	未进入负面清单	否	无	2.44%
6595	国网建平县供电公司		107叶东线	建安家园3号箱变变压器	500	55.28%	123.60	123.60	未进入负面清单	否	无	1.36%
6596	国网建平县供电公司		107叶东线	建安家园2号箱变变压器	630	13.12%	421.34	421.34	未进入负面清单	否	无	4.43%

6597	国网建平县供电公司		107叶东线	环卫处箱变1#变压器	400	46.87%	132.52	132.52	未进入负面清单	否	无	4.57%
6598	国网建平县供电公司		107叶东线	建安家园箱变1#变压器	630	29.81%	316.20	316.20	未进入负面清单	否	无	3.28%
6599	国网建平县供电公司		107叶东线	顺馨花园1号箱变变压器	500	39.97%	200.15	200.15	未进入负面清单	否	无	4.55%
6600	国网建平县供电公司		105万寿线	地税局箱变变压器	630	15.57%	405.91	405.91	未进入负面清单	否	无	1.01%
6601	国网建平县供电公司		209鑫苑线	皇家公馆4号箱变变压器	630	58.49%	135.51	135.51	未进入负面清单	否	无	2.77%
6602	国网建平县供电公司		209鑫苑线	皇家公馆12号箱变变压器	500	57.73%	111.35	111.35	未进入负面清单	否	无	4.96%
6603	国网建平县供电公司		209鑫苑线	皇家公馆10号箱变变压器	630	17.49%	393.81	393.81	未进入负面清单	否	无	1.79%
6604	国网建平县供电公司		209鑫苑线	皇家公馆7号箱变变压器	630	15.48%	406.48	406.48	未进入负面清单	否	无	2.82%
6605	国网建平县供电公司		209鑫苑线	皇家公馆1号箱变变压器	630	33.93%	290.24	290.24	未进入负面清单	否	无	2.95%
6606	国网建平县供电公司		209鑫苑线	皇家公馆2号箱变变压器	630	10.33%	438.92	438.92	未进入负面清单	否	无	2.38%
6607	国网建平县供电公司		209鑫苑线	皇家公馆3号箱变变压器	630	14.54%	412.40	412.40	未进入负面清单	否	无	4.16%
6608	国网建平县供电公司		209鑫苑线	皇家公馆11号箱变变压器	630	52.72%	171.86	171.86	未进入负面清单	否	无	4.69%
6609	国网建平县供电公司		209鑫苑线	皇家公馆6号箱变变压器	630	31.43%	305.99	305.99	未进入负面清单	否	无	1.40%
6610	国网建平县供电公司		209鑫苑线	皇家公馆5号箱变变压器	630	10.37%	438.67	438.67	未进入负面清单	否	无	4.22%
6611	国网建平县供电公司		209鑫苑线	皇家公馆9号箱变变压器	630	20.64%	373.97	373.97	未进入负面清单	否	无	3.13%
6612	国网建平县供电公司		209鑫苑线	皇家公馆8号箱变变压器	630	51.90%	177.03	177.03	未进入负面清单	否	无	3.62%
6613	国网建平县供电公司		111镇北线	兴合箱变变压器	630	56.34%	149.06	149.06	未进入负面清单	否	无	3.02%
6614	国网建平县供电公司		111镇北线	佳霖豪府箱变1#变压器	500	64.29%	78.55	78.55	未进入负面清单	否	无	1.10%
6615	国网建平县供电公司		111镇北线	国税箱变变压器	630	51.27%	181.00	181.00	未进入负面清单	否	无	3.98%
6616	国网建平县供电公司		111镇北线	商贸大厦箱变站内变压器	500	39.06%	204.70	204.70	未进入负面清单	否	无	2.15%
6617	国网建平县供电公司		109铁南线	铁南卫生服务中心箱变配电变压器	630	50.82%	183.83	183.83	未进入负面清单	否	无	1.41%
6618	国网建平县供电公司		109铁南线	干打垒箱变配电变压器	500	42.62%	186.90	186.90	未进入负面清单	否	无	2.65%

6619	国网建平县供电公司		109铁南线	铁南小区1号箱变配电变压器	500	32.72%	236.40	236.40	未进入负面清单	否	无	3.27%
6620	国网建平县供电公司		109铁南线	铁南小区3号箱变配电变压器	630	37.72%	266.36	266.36	未进入负面清单	否	无	4.10%
6621	国网建平县供电公司		109铁南线	铁南小区南区箱变配电变压器	630	16.82%	398.03	398.03	未进入负面清单	否	无	3.98%
6622	国网建平县供电公司		109铁南线	铁南小区2号箱变配电变压器	500	58.41%	107.95	107.95	未进入负面清单	否	无	3.26%
6623	国网建平县供电公司		109铁南线	10kV站前线蒙中箱变配电变压器	500	53.71%	131.45	131.45	未进入负面清单	否	无	4.94%
6624	国网建平县供电公司		109铁南线	松林山庄箱变配电变压器	630	56.20%	149.94	149.94	未进入负面清单	否	无	1.51%
6625	国网建平县供电公司		109铁南线	铁南俱乐部箱变配电变压器	630	14.89%	410.19	410.19	未进入负面清单	否	无	1.49%
6626	国网建平县供电公司		216镇干线	百合家园3号箱变1#变压器	500	12.80%	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	1.57%
6627	国网建平县供电公司		216镇干线	海翼家苑3号箱变1#变压器	630	54.83%	158.57	158.57	未进入负面清单	否	无	2.14%
6628	国网建平县供电公司		115新地线	御河新城F区二号箱变	500	15.46%	322.70	322.70	未进入负面清单	否	无	3.72%
6629	国网建平县供电公司		110工业线	顺和家园3号箱变变压器	500	23.37%	283.15	283.15	未进入负面清单	否	无	4.50%
6630	国网建平县供电公司		107叶东线	东方花园箱变变压器	800	38.32%	333.44	333.44	未进入负面清单	否	无	4.52%
6631	国网建平县供电公司		110工业线	华盛家园箱变变压器	800	29.90%	400.80	400.80	未进入负面清单	否	无	4.37%
6632	国网建平县供电公司		110工业线	运输公司箱变变压器	630	10.63%	437.03	437.03	未进入负面清单	否	无	3.33%
6633	国网建平县供电公司		110工业线	紫都书院1箱变2号变压器	500	53.84%	130.80	130.80	未进入负面清单	否	无	3.72%
6634	国网建平县供电公司		110工业线	怡泽园2号箱变变压器	630	29.53%	317.96	317.96	未进入负面清单	否	无	1.30%
6635	国网建平县供电公司		110工业线	达富园箱变变压器	400	29.53%	201.88	201.88	未进入负面清单	否	无	4.43%
6636	国网建平县供电公司		107叶东线	华府天地二期1号箱变1#变压器	400	35.00%	180.00	180.00	未进入负面清单	否	无	1.75%
6637	国网建平县供电公司		107叶东线	华府天地二期2号箱变1#变压器	400	16.88%	252.48	252.48	未进入负面清单	否	无	4.98%
6638	国网建平县供电公司		108站前线	站西小区西区箱变配电变压器	630	33.35%	293.90	293.90	未进入负面清单	否	无	1.11%
6639	国网建平县供电公司		216镇干线	商业城箱变变压器	800	26.49%	428.08	428.08	未进入负面清单	否	无	3.46%

6640	国网建平县供电公司		216镇干线	翰墨林居箱变2#变压器	630	25.63%	342.53	342.53	未进入负面清单	否	无	4.07%
6641	国网建平县供电公司		120联网线	滨河家园箱变2#变压器	1000	40.85%	391.50	391.50	未进入负面清单	否	无	4.27%
6642	国网建平县供电公司		117叶万联线	工业大厦箱变1#变压器	500	40.56%	197.20	197.20	未进入负面清单	否	无	1.54%
6643	国网建平县供电公司		117叶万联线	工商行小区箱变102变压器	630	15.42%	406.85	406.85	未进入负面清单	否	无	1.81%
6644	国网建平县供电公司		117叶万联线	解困楼箱变102变压器	630	37.85%	265.55	265.55	未进入负面清单	否	无	4.68%
6645	国网建平县供电公司		117叶万联线	通泰家园箱变变压器	500	26.59%	267.05	267.05	未进入负面清单	否	无	3.23%
6646	国网建平县供电公司		120联网线	八号小区三号箱变变压器	630	48.59%	197.88	197.88	未进入负面清单	否	无	1.59%
6647	国网建平县供电公司		115新地线	御河新城F区五号箱变	500	36.62%	216.90	216.90	未进入负面清单	否	无	1.45%
6648	国网建平县供电公司		115新地线	御河新城E区2号箱变配电变压器	630	26.19%	339.00	339.00	未进入负面清单	否	无	3.85%
6649	国网建平县供电公司		107叶东线	嘉华名苑3号箱变1号变压器	630	21.68%	367.42	367.42	未进入负面清单	否	无	1.90%
6650	国网建平县供电公司		115新地线	御河新城E区5号箱变配电变压器	500	17.17%	314.15	314.15	未进入负面清单	否	无	1.57%
6651	国网建平县供电公司		115新地线	御河新城F区一号箱变	630	23.97%	352.99	352.99	未进入负面清单	否	无	3.76%
6652	国网建平县供电公司		128万兴线	万寿新村2号箱变1号变压器	630	25.86%	341.08	341.08	未进入负面清单	否	无	1.68%
6653	国网建平县供电公司		110工业线	顺和家园2号箱变变压器	500	48.18%	159.10	159.10	未进入负面清单	否	无	4.85%
6654	国网建平县供电公司		220叶工联线	富郡园箱变1#变压器	400	20.73%	237.08	237.08	未进入负面清单	否	无	1.05%
6655	国网建平县供电公司		117叶万联线	二一〇西区2号箱变变压器	630	49.86%	189.88	189.88	未进入负面清单	否	无	2.05%
6656	国网建平县供电公司		117叶万联线	二一〇西区1号箱变2号变压器	630	17.81%	391.80	391.80	未进入负面清单	否	无	1.90%
6657	国网建平县供电公司		209鑫苑线	合馨家园二号箱变一号变压器	200	32.69%	94.62	94.62	未进入负面清单	否	无	3.91%
6658	国网建平县供电公司		209鑫苑线	合馨家园一号箱变变压器	200	11.23%	137.54	137.54	未进入负面清单	否	无	1.12%
6659	国网建平县供电公司		120联网线	邮局箱变变压器	630	59.58%	128.65	128.65	未进入负面清单	否	无	3.38%
6660	国网建平县供电公司		120联网线	政府箱变变压器	800	61.78%	145.76	145.76	未进入负面清单	否	无	2.97%

6661	国网建平县供电公司		120联网线	通胜商厦箱变1#变压器	630	55.19%	156.30	156.30	未进入负面清单	否	无	4.36%
6662	国网建平县供电公司		120联网线	阿波罗箱变站内变压器	500	48.51%	157.45	157.45	未进入负面清单	否	无	3.98%
6663	国网建平县供电公司		110工业线	幸福家园箱变变压器	500	46.92%	165.40	165.40	未进入负面清单	否	无	4.77%
6664	国网建平县供电公司		117叶万联线	金剑小区箱变变压器	500	39.18%	204.10	204.10	未进入负面清单	否	无	2.29%
6665	国网建平县供电公司		117叶万联线	二二零箱变变压器间隔配电变压器	630	17.39%	394.44	394.44	未进入负面清单	否	无	4.18%
6666	国网建平县供电公司		117叶万联线	意安小区箱变变压器	800	23.88%	448.96	448.96	未进入负面清单	否	无	2.05%
6667	国网建平县供电公司		117叶万联线	屹兴箱变变压器	630	45.58%	216.85	216.85	未进入负面清单	否	无	2.35%
6668	国网建平县供电公司		110工业线	怡泽园1号箱变变压器	630	59.12%	131.54	131.54	未进入负面清单	否	无	2.59%
6669	国网建平县供电公司		110工业线	紫都书院2号箱变1号变压器	500	40.94%	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	2.97%
6670	国网建平县供电公司		110工业线	建达小区箱变变压器	800	57.33%	181.36	181.36	未进入负面清单	否	无	3.16%
6671	国网建平县供电公司		120联网线	百旺豪庭箱变1#变压器	500	50.41%	147.95	147.95	未进入负面清单	否	无	1.70%
6672	国网建平县供电公司		120联网线	通胜商厦箱变2#变压器	630	17.39%	394.44	394.44	未进入负面清单	否	无	4.32%
6673	国网建平县供电公司		120联网线	鑫河家园箱变变压器	1000	59.50%	205.00	205.00	未进入负面清单	否	无	2.64%
6674	国网建平县供电公司		120联网线	八号小区二号箱变变压器	630	12.57%	424.81	424.81	未进入负面清单	否	无	2.88%
6675	国网建平县供电公司		109铁南线	铁南锅炉房箱变配电变压器	630	19.96%	378.25	378.25	未进入负面清单	否	无	4.68%
6676	国网建平县供电公司		109铁南线	五小南箱变配电变压器	630	53.24%	168.59	168.59	未进入负面清单	否	无	4.44%
6677	国网建平县供电公司		229一三五二线	时代金领箱变1号变压器	630	37.72%	266.36	266.36	未进入负面清单	否	无	1.37%
6678	国网建平县供电公司		107叶东线	金都华府1号箱变1号变压器	630	13.16%	421.09	421.09	未进入负面清单	否	无	1.13%
6679	国网建平县供电公司		107叶东线	金都华府2号箱变变压器	630	18.44%	387.83	387.83	未进入负面清单	否	无	3.30%
6680	国网建平县供电公司		107叶东线	银鑫书苑2号箱变1#变压器	400	15.87%	256.52	256.52	未进入负面清单	否	无	2.13%
6681	国网建平县供电公司		107叶东线	金都帝景箱变1号变压器	630	16.54%	399.80	399.80	未进入负面清单	否	无	3.91%

6682	国网建平县供电公司		229一三五 二线	时代金领箱变2号变压器	630	49.86%	189.88	189.88	未进入负面清 单	否	无	1.62%
6683	国网建平县供电公司		107叶东线	中兴箱变1#变压器	630	34.57%	286.21	286.21	未进入负面清 单	否	无	2.17%
6684	国网建平县供电公司		107叶东线	银鑫书院箱变1#变压器	400	34.67%	181.32	181.32	未进入负面清 单	否	无	1.11%
6685	国网建平县供电公司		111镇北线	怡馨家园箱变变压器	500	30.27%	248.65	248.65	未进入负面清 单	否	无	1.00%
6686	国网建平县供电公司		111镇北线	钢管开发楼箱变变压器	630	13.73%	417.50	417.50	未进入负面清 单	否	无	2.10%
6687	国网建平县供电公司		111镇北线	广电大厦箱变2#变压器	500	46.82%	165.90	165.90	未进入负面清 单	否	无	2.64%
6688	国网建平县供电公司		111镇北线	工会大厦箱变1#变压器	500	28.31%	258.45	258.45	未进入负面清 单	否	无	3.58%
6689	国网建平县供电公司		220叶工联 线	安兴福苑小区	630	12.96%	422.35	422.35	未进入负面清 单	否	无	2.81%
6690	国网建平县供电公司		223叶富线	馨盛家园1号箱变1#变压器	630	56.10%	150.57	150.57	未进入负面清 单	否	无	4.72%
6691	国网建平县供电公司		223叶富线	馨盛家园2号箱变1#变压器	630	39.65%	254.21	254.21	未进入负面清 单	否	无	1.09%
6692	国网建平县供电公司		223叶富线	馨盛家园3号箱变变压器	630	53.27%	168.40	168.40	未进入负面清 单	否	无	1.67%
6693	国网建平县供电公司		223叶富线	八一小区C区站内变压器	400	17.39%	250.44	250.44	未进入负面清 单	否	无	3.30%
6694	国网建平县供电公司		111镇北线	育红箱变变压器	800	39.55%	323.60	323.60	未进入负面清 单	否	无	2.40%
6695	国网建平县供电公司		108站前线	10kV站前线站东箱变配电变 压器	400	38.55%	165.80	165.80	未进入负面清 单	否	无	1.38%
6696	国网建平县供电公司		108站前线	龙脉人家2号箱变2#变压器	630	22.72%	360.86	360.86	未进入负面清 单	否	无	1.04%
6697	国网建平县供电公司		108站前线	龙脉人家1号箱变2#变压器	630	48.40%	199.08	199.08	未进入负面清 单	否	无	1.00%
6698	国网建平县供电公司		108站前线	10kV铁路机务箱变配电变压 器	400	38.29%	166.84	166.84	未进入负面清 单	否	无	2.29%
6699	国网建平县供电公司		108站前线	铁北小区东区箱变配电变压 器	630	12.55%	424.94	424.94	未进入负面清 单	否	无	3.85%
6700	国网建平县供电公司		108站前线	龙脉人家2号箱变1#变压器	630	51.03%	182.51	182.51	未进入负面清 单	否	无	4.75%
6701	国网建平县供电公司		108站前线	河畔家园2#箱变2#变压器	400	22.30%	230.80	230.80	未进入负面清 单	否	无	2.90%
6702	国网建平县供电公司		108站前线	铁北小区西区配电变压器	630	51.67%	178.48	178.48	未进入负面清 单	否	无	3.44%
6703	国网建平县供电公司		108站前线	河畔家园3#箱变2#变压器	400	35.62%	177.52	177.52	未进入负面清 单	否	无	2.31%

6704	国网建平县供电公司		108站前线	站西小区东区箱变配电变压器	500	39.22%	203.90	203.90	未进入负面清单	否	无	2.27%
6705	国网建平县供电公司		108站前线	铁北锅炉房箱变配电变压器	630	57.46%	142.00	142.00	未进入负面清单	否	无	4.05%
6706	国网建平县供电公司		108站前线	龙脉人家1号箱变1#变压器	630	53.16%	169.09	169.09	未进入负面清单	否	无	3.62%
6707	国网建平县供电公司		216镇干线	海翼家苑1号箱变1#变压器	500	33.75%	231.25	231.25	未进入负面清单	否	无	3.85%
6708	国网建平县供电公司		216镇干线	百合家园1号箱变1#变压器	500	28.80%	256.00	256.00	未进入负面清单	否	无	4.89%
6709	国网建平县供电公司		216镇干线	百合家园2号箱变2#变压器	500	18.39%	308.05	308.05	未进入负面清单	否	无	2.37%
6710	国网建平县供电公司		216镇干线	海翼家苑2号箱变1#变压器	500	15.50%	322.50	322.50	未进入负面清单	否	无	1.40%
6711	国网建平县供电公司		115新地线	御河新城B区三号箱变配电变压器	500	59.07%	104.65	104.65	未进入负面清单	否	无	3.58%
6712	国网建平县供电公司		108叶文线	实验中学箱变变压器	630	60.71%	121.53	121.53	未进入负面清单	否	无	3.41%
6713	国网建平县供电公司		216镇干线	光明新村箱变1#变压器	630	40.88%	246.46	246.46	未进入负面清单	否	无	2.10%
6714	国网建平县供电公司		216镇干线	百货公司箱变变压器	630	17.88%	391.36	391.36	未进入负面清单	否	无	2.04%
6715	国网建平县供电公司		216镇干线	东方欣苑箱变变压器	500	30.79%	246.05	246.05	未进入负面清单	否	无	3.60%
6716	国网建平县供电公司		128万兴线	万寿新村1号箱变1号变压器	630	33.26%	294.46	294.46	未进入负面清单	否	无	1.57%
6717	国网建平县供电公司		128万兴线	万寿新村3号箱变1号变压器	400	30.86%	196.56	196.56	未进入负面清单	否	无	1.37%
6718	国网建平县供电公司		104镇东线	虹盛园小区二号箱变配电变压器	630	11.36%	432.43	432.43	未进入负面清单	否	无	1.61%
6719	国网建平县供电公司		104镇东线	虹盛园小区三号箱变配电变压器	630	37.82%	265.73	265.73	未进入负面清单	否	无	3.50%
6720	国网建平县供电公司		104镇东线	虹盛园小区一号箱变配电变压器	630	21.40%	369.18	369.18	未进入负面清单	否	无	2.24%
6721	国网建平县供电公司		117叶万联线	二一0小区箱变变压器	800	58.90%	168.80	168.80	未进入负面清单	否	无	2.63%
6722	国网建平县供电公司		110工业线	顺和家园1号箱变变压器	500	42.32%	188.40	188.40	未进入负面清单	否	无	3.34%
6723	国网建平县供电公司		115新地线	御河新城E区4号箱变配电变压器	500	28.71%	256.45	256.45	未进入负面清单	否	无	1.52%
6724	国网建平县供电公司		115新地线	御河新城E区3号箱变配电变压器	500	50.63%	146.85	146.85	未进入负面清单	否	无	1.81%

6725	国网建平县供电公司		115新地线	御河新城E区7号箱变配电变压器	630	16.23%	401.75	401.75	未进入负面清单	否	无	3.58%
6726	国网建平县供电公司		209鑫苑线	柏林家苑箱变1号变压器	200	53.33%	53.34	53.34	未进入负面清单	否	无	1.47%
6727	国网建平县供电公司		107叶东线	金剑北小区箱变2#变压器	400	56.37%	94.52	94.52	未进入负面清单	否	无	4.63%
6728	国网建平县供电公司		107叶东线	福林小区箱变变压器	400	47.70%	129.20	129.20	未进入负面清单	否	无	1.36%
6729	国网建平县供电公司		115新地线	御河新城E区1号箱变配电变压器	630	52.54%	173.00	173.00	未进入负面清单	否	无	3.67%
6730	国网建平县供电公司		209鑫苑线	皇家公馆15号箱变变压器	500	41.92%	190.40	190.40	未进入负面清单	否	无	3.40%
6731	国网建平县供电公司		209鑫苑线	皇家公馆13号箱变变压器	630	23.84%	353.81	353.81	未进入负面清单	否	无	4.33%
6732	国网建平县供电公司		115新地线	御河新城E区6号箱变配电变压器	630	56.63%	147.23	147.23	未进入负面清单	否	无	2.68%
6733	国网建平县供电公司		115新地线	御河新城B区二号箱变	500	39.66%	201.70	201.70	未进入负面清单	否	无	2.17%
6734	国网建平县供电公司		115新地线	御河新城F区四号箱变	400	49.79%	120.84	120.84	未进入负面清单	否	无	1.51%
6735	国网建平县供电公司		115新地线	御河新城B区四号箱变	630	42.69%	235.05	235.05	未进入负面清单	否	无	2.16%
6736	国网建平县供电公司		216镇干线	世纪花园2号箱变1号变压器	500	47.51%	162.45	162.45	未进入负面清单	否	无	1.55%
6737	国网建平县供电公司		117叶万联线	柏峰紫域2号箱变1#变压器	630	26.78%	335.29	335.29	未进入负面清单	否	无	1.99%
6738	国网建平县供电公司		117叶万联线	柏峰紫域3号箱变1#变压器	630	59.47%	129.34	129.34	未进入负面清单	否	无	4.48%
6739	国网建平县供电公司		216镇干线	农业大厦箱变1#变压器	400	14.27%	262.92	262.92	未进入负面清单	否	无	4.42%
6740	国网建平县供电公司		117叶万联线	聚福园变压器	500	20.96%	295.20	295.20	未进入负面清单	否	无	4.11%
6741	国网建平县供电公司		216镇干线	世纪花园1号箱变电站内变压器	500	38.58%	207.10	207.10	未进入负面清单	否	无	2.92%
6742	国网建平县供电公司		117叶万联线	柏峰紫域1号箱变变压器	630	20.97%	371.89	371.89	未进入负面清单	否	无	1.93%
6743	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV新地支08号杆柱上变压器新增	100	22.73%	57.27	57.27	未进入负面清单	否	无	3.10%
6744	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线上元子大棚2020农网	200	57.33%	45.34	45.34	未进入负面清单	否	无	2.23%
6745	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV三官庙南沟支23号杆柱上变压器	100	24.60%	55.40	55.40	未进入负面清单	否	无	4.95%

6746	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV土乐分岐169号杆柱上变压器	50	55.12%	12.44	12.44	未进入负面清单	否	无	4.91%
6747	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV从家沟小南沟支03号杆柱上变压器	30	34.37%	13.69	13.69	未进入负面清单	否	无	2.41%
6748	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV土乐分011号杆柱上变压器	400	20.98%	236.08	236.08	未进入负面清单	否	无	3.82%
6749	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线塔子下村五六组台区（2020农网）	200	62.45%	35.10	35.10	未进入负面清单	否	无	4.11%
6750	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV从家沟分26号杆柱上变压器	50	54.39%	12.81	12.81	未进入负面清单	否	无	1.20%
6751	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV塔沟一组支05号杆柱上变压器	30	58.10%	6.57	6.57	未进入负面清单	否	无	3.11%
6752	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	乐寿四组井变压器	30	58.00%	6.60	6.60	未进入负面清单	否	无	1.98%
6753	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线塔沟村一组台区3号变压器	200	58.34%	43.32	43.32	未进入负面清单	否	无	1.80%
6754	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV东营子支11号杆柱上变压器	80	10.29%	55.77	55.77	未进入负面清单	否	无	2.97%
6755	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线125号杆柱上变压器	50	38.58%	20.71	20.71	未进入负面清单	否	无	1.57%
6756	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV塔沟三组大棚支12号杆柱上变压器	20	38.88%	8.22	8.22	未进入负面清单	否	无	1.51%
6757	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	乐寿三组井变压器	30	50.73%	8.78	8.78	未进入负面清单	否	无	4.34%
6758	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV三官庙北沟支19号杆柱上变压器	30	26.60%	16.02	16.02	未进入负面清单	否	无	1.18%
6759	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线三官庙村南沟台区柱上变压器	100	24.37%	55.63	55.63	未进入负面清单	否	无	2.43%
6760	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线桥子村五组台区变压器	100	10.62%	69.38	69.38	未进入负面清单	否	无	2.73%
6761	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线105号杆柱上变压器	50	38.60%	20.70	20.70	未进入负面清单	否	无	1.61%
6762	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV火石沟支06号杆柱上变压器	50	35.63%	22.19	22.19	未进入负面清单	否	无	1.41%
6763	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV桥子四组大棚分02号杆柱上变压器	50	33.41%	23.30	23.30	未进入负面清单	否	无	4.32%
6764	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线塔下综合变压器	200	71.99%	16.02	16.02	未进入负面清单	否	无	3.06%
6765	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV塔下八组分07号杆柱上变压器	50	16.52%	31.74	31.74	未进入负面清单	否	无	2.57%
6766	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV桥官分岐64号杆柱上变压器	50	44.71%	17.65	17.65	未进入负面清单	否	无	4.01%

6767	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV土乐分岐179号杆柱上变压器	50	60.31%	9.85	9.85	未进入负面清单	否	无	4.73%
6768	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线土城子二组2号分变压器	100	38.35%	41.65	41.65	未进入负面清单	否	无	5.00%
6769	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV上元子分支01杆柱上变压器	100	41.98%	38.02	38.02	未进入负面清单	否	无	2.02%
6770	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线塔沟村一组台区2号变压器	200	14.93%	130.14	130.14	未进入负面清单	否	无	1.22%
6771	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线土城子三号变压器	100	57.71%	22.29	22.29	未进入负面清单	否	无	1.41%
6772	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV井上分支77号杆柱上变压器	50	37.58%	21.21	21.21	未进入负面清单	否	无	2.08%
6773	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV桥官分岐68号杆柱上变压器	30	42.25%	11.33	11.33	未进入负面清单	否	无	4.83%
6774	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV桥官分岐36号杆柱上变压器	50	52.15%	13.93	13.93	未进入负面清单	否	无	2.13%
6775	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线塔下三组分老年公寓支塔下三组2号变压器	200	15.30%	129.40	129.40	未进入负面清单	否	无	2.41%
6776	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV土乐分083号杆柱上变压器	400	30.49%	198.04	198.04	未进入负面清单	否	无	2.13%
6777	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线翼远分集资楼支集资楼变台	100	48.81%	31.19	31.19	未进入负面清单	否	无	3.86%
6778	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV蒿草沟分岐16号杆柱上变压器	50	12.85%	33.58	33.58	未进入负面清单	否	无	3.60%
6779	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV南山支07号杆柱上变压器	80	35.49%	35.61	35.61	未进入负面清单	否	无	4.09%
6780	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV桥子小区分05号杆柱上变压器	80	10.41%	55.67	55.67	未进入负面清单	否	无	2.43%
6781	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线桥官分塔子沟一组井支变压器	50	50.54%	14.73	14.73	未进入负面清单	否	无	2.32%
6782	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线桥子六七组井支七组井支变压器	30	64.51%	4.65	4.65	未进入负面清单	否	无	1.39%
6783	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV土乐分岐142号杆柱上变压器	50	37.70%	21.15	21.15	未进入负面清单	否	无	4.49%
6784	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV郑杖子支02号杆柱上变压器	50	48.90%	15.55	15.55	未进入负面清单	否	无	4.16%
6785	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线118号杆柱上变压器	100	24.82%	55.18	55.18	未进入负面清单	否	无	2.66%
6786	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV液化气分09号杆柱上变压器	80	15.15%	51.88	51.88	未进入负面清单	否	无	4.43%

6787	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV从家沟大棚支03号杆柱上变压器	50	49.44%	15.28	15.28	未进入负面清单	否	无	2.31%
6788	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	五家猪场台区变压器	30	10.81%	20.76	20.76	未进入负面清单	否	无	2.67%
6789	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV南山村大棚支008号杆柱上变压器	50	57.23%	11.39	11.39	未进入负面清单	否	无	1.46%
6790	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV南山南荒地后大棚支02号杆柱上变压器	30	51.11%	8.67	8.67	未进入负面清单	否	无	4.61%
6791	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线045号变压器	200	29.88%	100.24	100.24	未进入负面清单	否	无	4.62%
6792	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线化石沟一组分歧3号变压器	30	56.78%	6.97	6.97	未进入负面清单	否	无	1.45%
6793	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	桥子十二组大棚台区变压器	50	21.14%	29.43	29.43	未进入负面清单	否	无	3.10%
6794	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线桥官分三官庙北沟支七组灌溉井支变压器	50	14.39%	32.81	32.81	未进入负面清单	否	无	2.36%
6795	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线双庙五组分歧18号变压器	50	13.35%	33.33	33.33	未进入负面清单	否	无	1.90%
6796	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	六官四组大棚二台区	100	25.60%	54.40	54.40	未进入负面清单	否	无	1.67%
6797	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV从家沟分40号杆柱上变压器	50	64.36%	7.82	7.82	未进入负面清单	否	无	1.63%
6798	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV桥子十二组分03号杆柱上变压器	250	51.49%	71.28	71.28	未进入负面清单	否	无	4.40%
6799	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线土城子二组三号分变压器	50	32.73%	23.64	23.64	未进入负面清单	否	无	3.75%
6800	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线土乐分南山新村变压器	50	22.14%	28.93	28.93	未进入负面清单	否	无	1.96%
6801	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10KV六化线六官四组西台子大棚分变台变压器	200	37.45%	85.10	85.10	未进入负面清单	否	无	4.87%
6802	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线翼远分16+1号杆塔下综合2号变台	100	30.76%	49.24	49.24	未进入负面清单	否	无	2.34%
6803	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV土城子一组分11号杆柱上变压器	100	44.14%	35.86	35.86	未进入负面清单	否	无	3.26%
6804	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV三官庙村支01号杆柱上变压器	100	12.17%	67.83	67.83	未进入负面清单	否	无	4.48%
6805	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线双庙二组新增变压器	200	45.41%	69.18	69.18	未进入负面清单	否	无	2.77%
6806	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线王杖子五组分大窑沟2号隧道支王杖子五组机井支变压器	100	44.57%	35.43	35.43	未进入负面清单	否	无	1.45%

6807	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线六官二台区变压器	200	19.43%	121.14	121.14	未进入负面清单	否	无	3.72%
6808	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV王杖子一组2#分05号杆柱上变压器	80	20.13%	47.90	47.90	未进入负面清单	否	无	4.35%
6809	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营子四组分03号杆柱上变压器	80	23.51%	45.19	45.19	未进入负面清单	否	无	2.52%
6810	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线王杖子四组大棚台区柱上变压器	50	37.04%	21.48	21.48	未进入负面清单	否	无	3.43%
6811	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营子村大棚分08号杆柱上变压器	50	40.94%	19.53	19.53	未进入负面清单	否	无	4.11%
6812	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线125号杆柱上变压器	20	30.83%	9.83	9.83	未进入负面清单	否	无	4.35%
6813	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营子村二组分06号杆柱上变压器	50	29.71%	25.15	25.15	未进入负面清单	否	无	4.52%
6814	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线官大海二组二台变台变压器	100	10.71%	69.29	69.29	未进入负面清单	否	无	4.47%
6815	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线王杖子一组二号分二组机井支王杖子二组机井变压器	100	33.18%	46.82	46.82	未进入负面清单	否	无	1.78%
6816	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线王杖子村王杖子四组台区柱上变压器	100	46.60%	33.40	33.40	未进入负面清单	否	无	3.02%
6817	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营子八组分20号杆柱上变压器	50	38.99%	20.51	20.51	未进入负面清单	否	无	2.48%
6818	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线六官四组分变压器新增	200	55.59%	48.82	48.82	未进入负面清单	否	无	3.05%
6819	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10KV六海线官大海分西沟支变压器	100	46.63%	33.37	33.37	未进入负面清单	否	无	1.16%
6820	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线梅素台三组分歧8号变压器	50	31.43%	24.29	24.29	未进入负面清单	否	无	3.68%
6821	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV王杖子一组3#分05号杆柱上变压器	30	27.60%	15.72	15.72	未进入负面清单	否	无	1.79%
6822	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线公营子村六组二号组台区柱上变压器	100	25.13%	54.87	54.87	未进入负面清单	否	无	4.34%
6823	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线下三家五组2020农网	200	51.45%	57.10	57.10	未进入负面清单	否	无	1.25%
6824	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV马场分岐04号杆柱上变压器新增	200	25.36%	109.28	109.28	未进入负面清单	否	无	2.63%
6825	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV两家支10号杆柱上变压器	30	46.69%	9.99	9.99	未进入负面清单	否	无	1.28%
6826	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线王杖子村三组台区柱上变压器	200	13.64%	132.72	132.72	未进入负面清单	否	无	3.99%

6827	国网喀左县供电公司	喀园66kV变电站	105喀巨线	10kV喀巨线东垵卜五组2020农网	200	42.86%	74.28	74.28	未进入负面清单	否	无	2.20%
6828	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线东台子分大井支变压器	100	35.86%	44.14	44.14	未进入负面清单	否	无	5.00%
6829	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线三荒分机井支变压器	50	23.20%	28.40	28.40	未进入负面清单	否	无	3.01%
6830	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	217特供线	10kV特供线镇东分歧古塔支08号工商变压器	200	10.75%	138.50	138.50	未进入负面清单	否	无	4.51%
6831	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	217特供线	10kV特供线镇东分古塔支11号古塔小区变压器	400	57.93%	88.28	88.28	未进入负面清单	否	无	3.65%
6832	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线北地分歧03号变压器	50	34.95%	22.53	22.53	未进入负面清单	否	无	3.25%
6833	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线前干沟上杖子分肖家沟支肖家沟变压器	50	59.42%	10.29	10.29	未进入负面清单	否	无	3.63%
6834	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线吴振沟分大井支变压器	100	55.12%	24.88	24.88	未进入负面清单	否	无	2.70%
6835	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV三小线三台村四组分20农网	200	22.46%	115.08	115.08	未进入负面清单	否	无	3.74%
6836	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kv黄道村分5号变压器新增	200	52.71%	54.58	54.58	未进入负面清单	否	无	4.15%
6837	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10KV三九线马家七组支新增变压器	200	59.18%	41.64	41.64	未进入负面清单	否	无	3.58%
6838	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	324十山联线	10kV十山联线倭瓜沟分支05号变压器	200	21.85%	116.30	116.30	未进入负面清单	否	无	3.65%
6839	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	115水盛线	10kV甘塔线后塔分歧24号杆变压器	250	47.95%	80.13	80.13	未进入负面清单	否	无	1.52%
6840	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV水塔线水泉西100新增	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	1.80%
6841	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线前程子分支水泉四五组机井变压器	100	34.67%	45.33	45.33	未进入负面清单	否	无	1.96%
6842	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线前城子大棚支11号杆变压器	80	82.16%	-1.73	-1.73	未进入负面清单	否	无	1.12%
6843	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV塔沟一组支11号杆柱上变压器新增	200	13.67%	132.66	132.66	未进入负面清单	否	无	3.79%
6844	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线096号杆柱上变压器	30	13.18%	20.05	20.05	未进入负面清单	否	无	4.72%
6845	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV从家沟东台支05号杆柱上变压器	80	58.94%	16.85	16.85	未进入负面清单	否	无	4.69%
6846	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV塔沟三组支06号杆柱上变压器	100	28.43%	51.57	51.57	未进入负面清单	否	无	3.61%
6847	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV南荒地支09号杆柱上变压器新增	100	42.74%	37.26	37.26	未进入负面清单	否	无	4.81%

6848	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线桥子十二组大棚分九组井支变压器	50	12.92%	33.54	33.54	未进入负面清单	否	无	4.89%
6849	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线塔下三组变压器	200	37.42%	85.16	85.16	未进入负面清单	否	无	2.91%
6850	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV南山支33号杆柱上变压器新增	200	40.56%	78.88	78.88	未进入负面清单	否	无	4.22%
6851	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线从家沟三组2020农网	200	13.78%	132.44	132.44	未进入负面清单	否	无	3.42%
6852	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV塔下二组分05号杆柱上变压器	100	48.09%	31.91	31.91	未进入负面清单	否	无	2.79%
6853	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV五家二组支02号杆柱上变压器	400	33.58%	185.68	185.68	未进入负面清单	否	无	4.77%
6854	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线134号杆柱上变压器	100	56.57%	23.43	23.43	未进入负面清单	否	无	1.18%
6855	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV五家二组支03号杆柱上变压器	100	43.47%	36.53	36.53	未进入负面清单	否	无	1.68%
6856	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV乐寿一组支02号杆柱上变压器	50	48.60%	15.70	15.70	未进入负面清单	否	无	2.08%
6857	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线南山村村台变压器	100	46.80%	33.20	33.20	未进入负面清单	否	无	1.31%
6858	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV下井支02号杆柱上变压器	80	47.14%	26.29	26.29	未进入负面清单	否	无	1.39%
6859	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV五家三组支02号杆柱上变压器	100	53.45%	26.55	26.55	未进入负面清单	否	无	3.67%
6860	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线三官庙村西山台区柱上变压器	100	28.68%	51.32	51.32	未进入负面清单	否	无	2.65%
6861	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线塔子下一组2020农网	200	27.37%	105.26	105.26	未进入负面清单	否	无	1.34%
6862	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线从家沟村从家沟二组台区柱上变压器	100	40.48%	39.52	39.52	未进入负面清单	否	无	3.80%
6863	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV从家沟分11号杆柱上变压器新增	100	14.59%	65.41	65.41	未进入负面清单	否	无	3.28%
6864	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线塔子下村五组台区（2020农网）	100	13.92%	66.08	66.08	未进入负面清单	否	无	2.41%
6865	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV乐寿二组支02号杆柱上变压器	80	26.05%	43.16	43.16	未进入负面清单	否	无	2.50%
6866	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV从家沟分29号杆柱上变压器	80	28.98%	40.82	40.82	未进入负面清单	否	无	3.30%
6867	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV土城子二组分土城子一组台区变压器	200	33.71%	92.58	92.58	未进入负面清单	否	无	2.58%
6868	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线液化气站分王杖子二组井支变压器	50	38.69%	20.66	20.66	未进入负面清单	否	无	3.36%

6869	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线064号杆柱上变压器	80	18.09%	49.53	49.53	未进入负面清单	否	无	2.39%
6870	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营子村一组分04号杆柱上变压器	200	17.32%	125.36	125.36	未进入负面清单	否	无	2.87%
6871	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV梨树沟分38号杆柱上变压器新增	200	21.84%	116.32	116.32	未进入负面清单	否	无	1.36%
6872	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线王杖子二组2020农网	200	37.40%	85.20	85.20	未进入负面清单	否	无	2.35%
6873	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线王杖子村五组台区柱上变压器	200	41.62%	76.76	76.76	未进入负面清单	否	无	2.16%
6874	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线公营子村梨树沟六组台区柱上变压器	100	37.22%	42.78	42.78	未进入负面清单	否	无	4.45%
6875	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV王杖子一组分02号杆柱上变压器新增	200	36.61%	86.78	86.78	未进入负面清单	否	无	1.05%
6876	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线化石沟五组分歧3号变压器	200	31.23%	97.54	97.54	未进入负面清单	否	无	4.55%
6877	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线公营子七组2020农网	200	20.53%	118.94	118.94	未进入负面清单	否	无	2.08%
6878	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV王杖子七组分05号杆柱上变压器	50	20.35%	29.83	29.83	未进入负面清单	否	无	3.49%
6879	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线051号杆柱上变压器	50	15.41%	32.30	32.30	未进入负面清单	否	无	4.94%
6880	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线西官二组分歧3号变压器	160	19.92%	96.13	96.13	未进入负面清单	否	无	2.43%
6881	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV沟门河北支04号杆柱上变压器	80	55.58%	19.54	19.54	未进入负面清单	否	无	2.47%
6882	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	电网10kV六化线六官四组分歧5号变压器新增	200	49.90%	60.20	60.20	未进入负面清单	否	无	3.50%
6883	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线下三家六组2020农网	200	28.74%	102.52	102.52	未进入负面清单	否	无	4.76%
6884	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营线091号杆柱上变压器	100	55.65%	24.35	24.35	未进入负面清单	否	无	3.33%
6885	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线双庙三组分歧4号变压器新增	400	34.27%	182.92	182.92	未进入负面清单	否	无	2.31%
6886	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线神仙沟分歧神仙沟新增变压器	200	35.89%	88.22	88.22	未进入负面清单	否	无	3.67%
6887	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线前钢沟分2号井支变压器	100	58.61%	21.39	21.39	未进入负面清单	否	无	1.98%
6888	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	924中金2号线	10kV中金2号线古山子村中组台区柱上变压器	50	54.16%	12.92	12.92	未进入负面清单	否	无	2.42%

6889	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	924中金2号线	10kV中金2#线和尚营子东台01号杆和尚营子东变压器	50	27.56%	26.22	26.22	未进入负面清单	否	无	1.47%
6890	国网喀左县供电公司	东梁66kV变电站	113梁巨线	10kV公三线后杖子变压器	200	22.89%	114.22	114.22	未进入负面清单	否	无	3.26%
6891	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线416河东分歧1#河东北变压器	200	33.31%	93.38	93.38	未进入负面清单	否	无	3.22%
6892	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	222河山二线	10kV南山线山嘴三台支山嘴五号变压器	200	41.99%	76.02	76.02	未进入负面清单	否	无	3.38%
6893	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线草场六组分支4#草场六组变压器	200	47.06%	65.88	65.88	未进入负面清单	否	无	3.59%
6894	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线大房申分支2#房申沟2号变压器分台新增	100	50.06%	29.94	29.94	未进入负面清单	否	无	1.32%
6895	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线苇子沟新分变压器	200	41.49%	77.02	77.02	未进入负面清单	否	无	3.07%
6896	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线新三家台区2号20农网	200	39.13%	81.74	81.74	未进入负面清单	否	无	2.84%
6897	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线沟门南台新分变压器	100	18.30%	61.70	61.70	未进入负面清单	否	无	2.03%
6898	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	222河山二线	10KV南草线山嘴四号变压器20农网	400	54.10%	103.60	103.60	未进入负面清单	否	无	3.76%
6899	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线沟门分歧05#沟门北变压器	80	30.63%	39.50	39.50	未进入负面清单	否	无	3.05%
6900	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南山线五道二台分五道三台分1#五道三号变压器2	200	24.50%	111.00	111.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
6901	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线山嘴艺校变压器分台新增	100	39.01%	40.99	40.99	未进入负面清单	否	无	3.78%
6902	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线山庄分支22#草场综合变压器新增	200	59.06%	41.88	41.88	未进入负面清单	否	无	2.11%
6903	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线416河东分歧14#河东农业变压器	30	28.18%	15.55	15.55	未进入负面清单	否	无	1.29%
6904	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线西沟分支36#西沟变压器	30	15.13%	19.46	19.46	未进入负面清单	否	无	1.61%
6905	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	于村榆树沟口机井变压器	50	26.72%	26.64	26.64	未进入负面清单	否	无	1.76%
6906	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线房申沟分房申沟里井变压器	50	47.98%	16.01	16.01	未进入负面清单	否	无	4.38%
6907	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线三家分歧5#三家变压器	100	34.24%	45.76	45.76	未进入负面清单	否	无	1.47%
6908	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线郭彩店四组新增变压器	200	44.62%	70.76	70.76	未进入负面清单	否	无	4.34%

6909	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线郭彩店下杖子大棚新增变压器	100	14.79%	65.21	65.21	未进入负面清单	否	无	2.21%
6910	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线山庄分支28#草场农业变压器	30	40.22%	11.93	11.93	未进入负面清单	否	无	2.09%
6911	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线郭彩店梯田下变压器	50	19.54%	30.23	30.23	未进入负面清单	否	无	4.04%
6912	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线大房申分歧2号大房申变压器	200	25.10%	109.80	109.80	未进入负面清单	否	无	2.94%
6913	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线河东分河东大棚变压器	100	40.12%	39.88	39.88	未进入负面清单	否	无	3.28%
6914	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	郭彩店村苇子沟机井变压器	50	45.49%	17.26	17.26	未进入负面清单	否	无	3.77%
6915	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	郭彩店村部左边井变压器	50	49.08%	15.46	15.46	未进入负面清单	否	无	3.22%
6916	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线山嘴艺校变压器新增	100	53.52%	26.48	26.48	未进入负面清单	否	无	3.68%
6917	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线下杖子分歧09#下杖子二号变压器	200	16.29%	127.42	127.42	未进入负面清单	否	无	4.06%
6918	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	222河山二线	LS_南峭山嘴艺校台区	160	40.66%	62.94	62.94	未进入负面清单	否	无	1.82%
6919	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	电网10kV南草线201#东汤三号变压器新增	100	26.31%	53.69	53.69	未进入负面清单	否	无	2.55%
6920	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线郭彩店298+1号变压器	100	58.54%	21.46	21.46	未进入负面清单	否	无	4.31%
6921	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线239#小房申变压器	200	23.38%	113.24	113.24	未进入负面清单	否	无	4.89%
6922	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线234#于村农业变压器	80	51.27%	22.98	22.98	未进入负面清单	否	无	4.58%
6923	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	郭彩店四组南沟井变压器	50	11.42%	34.29	34.29	未进入负面清单	否	无	3.60%
6924	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线房申沟二台分支13#房申沟一变压器20农网	200	51.10%	57.80	57.80	未进入负面清单	否	无	1.78%
6925	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线132#沟门棚变压器	100	45.25%	34.75	34.75	未进入负面清单	否	无	1.30%
6926	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线下杖子分歧04#下杖子一号变压器	200	19.94%	120.12	120.12	未进入负面清单	否	无	4.39%
6927	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线西沟分支06#草场敬老院变压器	30	41.66%	11.50	11.50	未进入负面清单	否	无	4.37%
6928	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线色树岭台区20农网	200	53.00%	54.00	54.00	未进入负面清单	否	无	4.27%

6929	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	222河山二 线	10kV南山线山嘴三号变压器 20农网	200	17.94%	124.12	124.12	未进入负面清 单	否	无	2.40%
6930	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二 线	10kV南草线五道三组变压器	200	31.25%	97.50	97.50	未进入负面清 单	否	无	2.69%
6931	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV三小线高家洞二组柱上 变压器	125	10.31%	87.11	87.11	未进入负面清 单	否	无	1.65%
6932	国网喀左县供电公司	大城子66kV变 电站	226镇东3号 线	和顺家园9#变压器	630	37.89%	265.29	265.29	未进入负面清 单	否	无	3.83%
6933	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV 变电站	319十尤线	10kV十尤线吴振沟分歧30号 变压器新增	200	32.90%	94.20	94.20	未进入负面清 单	否	无	2.68%
6934	国网喀左县供电公司	大城子66kV变 电站	116大六线	10千伏大六线北沟分红石二 组机井支红石二组机井变压 器	400	47.64%	129.44	129.44	未进入负面清 单	否	无	3.31%
6935	国网喀左县供电公司	大城子66kV变 电站	116大六线	10kV大六线小三分03号小城 子三组变压器	125	26.90%	66.38	66.38	未进入负面清 单	否	无	3.47%
6936	国网喀左县供电公司	大城子66kV变 电站	116大六线	10kV大六线北沟分137号崔杖 子变压器	50	51.88%	14.06	14.06	未进入负面清 单	否	无	4.37%
6937	国网喀左县供电公司	大城子66kV变 电站	116大六线	10kV大六线北沟分碾二支10 号碾子沟肖家沟变压器	80	17.09%	50.33	50.33	未进入负面清 单	否	无	1.36%
6938	国网喀左县供电公司	大城子66kV变 电站	116大六线	10kV大六线北沟分垃圾厂支 03号碾子沟四组大棚变压器	30	37.24%	12.83	12.83	未进入负面清 单	否	无	3.19%
6939	国网喀左县供电公司	大城子66kV变 电站	116大六线	10kV大六线花果山井分变压 器	50	16.87%	31.57	31.57	未进入负面清 单	否	无	2.88%
6940	国网喀左县供电公司	大城子66kV变 电站	116大六线	10kV大六线小城子村棚分04 号小城子村棚变压器	125	41.97%	47.54	47.54	未进入负面清 单	否	无	1.97%
6941	国网喀左县供电公司	大城子66kV变 电站	116大六线	10kV大六线北沟分007号西村 大棚变压器	100	21.98%	58.02	58.02	未进入负面清 单	否	无	1.63%
6942	国网喀左县供电公司	大城子66kV变 电站	116大六线	10kV大六线041号小城子二组 变压器	50	20.69%	29.66	29.66	未进入负面清 单	否	无	2.52%
6943	国网喀左县供电公司	大城子66kV变 电站	116大六线	10kV大六线二道沟1组台区柱 上变压器	50	46.56%	16.72	16.72	未进入负面清 单	否	无	2.19%
6944	国网喀左县供电公司	大城子66kV变 电站	116大六线	10kV大六线小五分03号小城 子五组变压器	100	39.57%	40.43	40.43	未进入负面清 单	否	无	2.74%
6945	国网喀左县供电公司	大城子66kV变 电站	116大六线	10kV大六线红石六组新增变 压器	200	52.16%	55.68	55.68	未进入负面清 单	否	无	1.70%
6946	国网喀左县供电公司	大城子66kV变 电站	116大六线	10kV大六线北沟分碾三支02 号碾子沟三组上洼子变压器	50	59.02%	10.49	10.49	未进入负面清 单	否	无	1.19%
6947	国网喀左县供电公司	大城子66kV变 电站	116大六线	10kV大六线037号水电班变压 器	160	36.42%	69.73	69.73	未进入负面清 单	否	无	1.85%

6948	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线061号小城子四组纯农变压器	80	40.96%	31.23	31.23	未进入负面清单	否	无	4.00%
6949	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	小城子三组新增变压器	50	64.87%	7.57	7.57	未进入负面清单	否	无	4.95%
6950	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线北沟分158号于家营村变压器	50	40.95%	19.53	19.53	未进入负面清单	否	无	3.30%
6951	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线小四分03号小城子四组新增变压器20农网	200	30.79%	98.42	98.42	未进入负面清单	否	无	2.77%
6952	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	红石九组2号变压器	250	18.65%	153.38	153.38	未进入负面清单	否	无	3.98%
6953	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线北沟分碾子沟十组台区机井柱上变压器	50	35.98%	22.01	22.01	未进入负面清单	否	无	1.39%
6954	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线北沟分碾五大棚支06号碾子沟五组大棚变压器	50	17.52%	31.24	31.24	未进入负面清单	否	无	2.65%
6955	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线北沟分095号桃条沟分变压器	20	44.01%	7.20	7.20	未进入负面清单	否	无	1.69%
6956	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线小二分01号小城子二组新增变压器	100	40.32%	39.68	39.68	未进入负面清单	否	无	3.62%
6957	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线小城子七组纯农分01号小城子村七组纯农2变压器	80	18.11%	49.51	49.51	未进入负面清单	否	无	1.92%
6958	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线红石八组大棚新增变压器	100	35.46%	44.54	44.54	未进入负面清单	否	无	2.28%
6959	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线北沟分红石九组支07号红石陈家沟变压器	50	53.56%	13.22	13.22	未进入负面清单	否	无	1.71%
6960	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线北沟分小碾沟支沟八支04号碾子沟八组变压器	50	44.60%	17.70	17.70	未进入负面清单	否	无	4.66%
6961	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10千伏大六线北沟分碾子沟三组机井支碾子沟三组机井变压器	50	46.08%	16.96	16.96	未进入负面清单	否	无	2.03%
6962	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线花果山分02号西村花果山变压器	100	29.52%	50.48	50.48	未进入负面清单	否	无	4.32%
6963	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线北沟分小碾沟支36号碾子沟九组变压器	30	47.67%	9.70	9.70	未进入负面清单	否	无	3.08%
6964	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线107号小城子七组新增变压器	80	24.90%	44.08	44.08	未进入负面清单	否	无	3.87%
6965	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线农业中心分06号农业中心大棚变压器	80	67.62%	9.90	9.90	未进入负面清单	否	无	1.91%

6966	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线北沟分红石十组外支03号红十组外变压器	50	25.69%	27.16	27.16	未进入负面清单	否	无	3.33%
6967	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线086号小城子五组大棚变压器	80	15.42%	51.66	51.66	未进入负面清单	否	无	4.24%
6968	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线大杖子分支01号杆甘招大杖子变压器（能效）	200	27.33%	105.34	105.34	未进入负面清单	否	无	1.90%
6969	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV前大线前菜台区变压器（能效）	50	61.27%	9.37	9.37	未进入负面清单	否	无	4.99%
6970	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线农业中心分09号局家属院变压器（能效）	200	59.50%	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	1.67%
6971	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1121城水线	10kV城五线22号西村于家西变压器（能效）	200	57.60%	44.80	44.80	未进入负面清单	否	无	2.99%
6972	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线羊小分歧小老分支74号变压器（能效）	200	55.51%	48.98	48.98	未进入负面清单	否	无	3.98%
6973	国网喀左县供电公司	东梁66kV变电站	113梁巨线	10kV发达铺大棚支04号杆柱上变压器	200	46.03%	67.94	67.94	未进入负面清单	否	无	2.14%
6974	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线北沟分128号碾子沟村二道沟变压器	50	13.03%	33.49	33.49	未进入负面清单	否	无	1.77%
6975	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔大线0.4kV果园滴灌灌溉井变压器	400	40.85%	156.60	156.60	未进入负面清单	否	无	3.48%
6976	国网喀左县供电公司	东梁66kV变电站	113梁巨线	10kV小东梁分支01号杆柱上变压器（能效）	200	46.10%	67.80	67.80	未进入负面清单	否	无	3.23%
6977	国网喀左县供电公司	东梁66kV变电站	113梁巨线	10kV大东沟大棚支11号杆柱上变压器新增	100	21.86%	58.14	58.14	未进入负面清单	否	无	4.47%
6978	国网喀左县供电公司	东梁66kV变电站	113梁巨线	10kV大东梁支03号杆柱上变压器新增	100	53.21%	26.79	26.79	未进入负面清单	否	无	2.47%
6979	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	924中金2号线	10kV中金2#线水泥厂家属院分岐04号水泥厂家属院变压器	50	41.50%	19.25	19.25	未进入负面清单	否	无	4.35%
6980	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线北沟分松树沟支08号松树沟变压器	50	50.78%	14.61	14.61	未进入负面清单	否	无	4.79%
6981	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线北沟分105号碾子沟村下台变压器	200	10.91%	138.18	138.18	未进入负面清单	否	无	4.49%
6982	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线碾子沟上台变压器	200	48.14%	63.72	63.72	未进入负面清单	否	无	1.99%
6983	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线北沟分碾七支12号桃条沟新增变压器	200	37.07%	85.86	85.86	未进入负面清单	否	无	2.43%
6984	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线北沟分桃条沟支05号桃条沟变压器	30	57.58%	6.73	6.73	未进入负面清单	否	无	2.44%

6985	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线北沟分038号红石倪家变压器	100	49.53%	30.47	30.47	未进入负面清单	否	无	3.16%
6986	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线073号小城子七组变压器	200	52.60%	54.80	54.80	未进入负面清单	否	无	3.47%
6987	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线北沟分孙家沟支28号于家营村孙家沟变压器	50	13.05%	33.48	33.48	未进入负面清单	否	无	2.25%
6988	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线北沟分散老院支04号红石果树队变压器	100	42.34%	37.66	37.66	未进入负面清单	否	无	1.13%
6989	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线北沟分孙家沟支02号于家营四组变压器	200	14.30%	131.40	131.40	未进入负面清单	否	无	1.76%
6990	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线北沟分红三支03号红石三组变压器新增	100	45.47%	34.53	34.53	未进入负面清单	否	无	3.59%
6991	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线北沟分057号红石村变压器	200	90.72%	-21.44	-21.44	未进入负面清单	是	2025.12.30	2.51%
6992	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线北台子分支06号杆变压器	50	26.00%	27.00	27.00	未进入负面清单	否	无	4.12%
6993	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线古北棚分03号古北棚变压器	30	45.87%	10.24	10.24	未进入负面清单	否	无	3.98%
6994	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线西坡变压器	200	34.76%	90.48	90.48	未进入负面清单	否	无	4.33%
6995	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV下三家东山大棚柱上变压器	50	47.79%	16.11	16.11	未进入负面清单	否	无	1.20%
6996	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线古山子大棚分歧01号古山子大棚变压器	100	69.79%	10.21	10.21	未进入负面清单	否	无	4.65%
6997	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV下三家西山大棚支13号杆柱上变压器	50	11.14%	34.43	34.43	未进入负面清单	否	无	2.64%
6998	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	中三家政府台区	200	32.07%	95.86	95.86	未进入负面清单	否	无	3.30%
6999	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV公三线土城子南大井台区变压器	200	36.40%	87.20	87.20	未进入负面清单	否	无	4.12%
7000	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线政府分01号政府变压器	100	27.62%	52.38	52.38	未进入负面清单	否	无	3.84%
7001	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线上杖子变压器20农网	200	53.81%	52.38	52.38	未进入负面清单	否	无	3.80%
7002	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线主干线77号中三家二号棚台变压器	100	45.75%	34.25	34.25	未进入负面清单	否	无	1.47%
7003	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV下三家五组大井分06号杆柱上变压器	400	14.97%	260.12	260.12	未进入负面清单	否	无	2.55%
7004	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线主干线49号市场开发楼变压器	200	58.18%	43.64	43.64	未进入负面清单	否	无	2.79%

7005	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线主干线13号南梁南变压器	200	57.06%	45.88	45.88	未进入负面清单	否	无	4.96%
7006	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV下三家西山分08号杆柱上变压器	100	39.46%	40.54	40.54	未进入负面清单	否	无	2.33%
7007	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线中四组分03号农灌变压器	50	51.62%	14.19	14.19	未进入负面清单	否	无	1.64%
7008	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV公三线075号杆柱上变压器	30	12.24%	20.33	20.33	未进入负面清单	否	无	3.45%
7009	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV公三线下三家五组井分五组机井支柱上变压器	50	57.67%	11.17	11.17	未进入负面清单	否	无	2.24%
7010	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV土城子四组分06号杆柱上变压器	200	46.09%	67.82	67.82	未进入负面清单	否	无	4.50%
7011	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV三塔联网线土城子一组大棚支柱上变压器	50	35.49%	22.26	22.26	未进入负面清单	否	无	2.23%
7012	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线东荒地变压器20农网	200	12.45%	135.10	135.10	未进入负面清单	否	无	2.11%
7013	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线中四组分11号中三家四组台区变压器	200	51.33%	57.34	57.34	未进入负面清单	否	无	1.96%
7014	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线政府分01号政府小区变压器	200	22.20%	115.60	115.60	未进入负面清单	否	无	1.39%
7015	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	217特供电	10kV城园线联网分歧01号五金变压器	100	40.92%	39.08	39.08	未进入负面清单	否	无	1.98%
7016	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线化石沟六组分歧7号变压器（能效）	200	33.01%	93.98	93.98	未进入负面清单	否	无	3.37%
7017	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线于杖子九组分02号变压器（能效）	200	46.12%	67.76	67.76	未进入负面清单	否	无	1.06%
7018	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线分店分柰木皋四八组变压器（能效）	200	45.85%	68.30	68.30	未进入负面清单	否	无	1.12%
7019	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线哈七组分歧3号变压器（能效）	200	15.38%	129.24	129.24	未进入负面清单	否	无	4.82%
7020	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV水马线西地五六组分支03号变压器（能效）	200	19.11%	121.78	121.78	未进入负面清单	否	无	4.67%
7021	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线水泉沟分三组支03号变压器（能效）	200	26.40%	107.20	107.20	未进入负面清单	否	无	1.07%
7022	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	223前六联线	10kV六梁线大南沟分歧三家分支3号变压器（能效）	200	33.74%	92.52	92.52	未进入负面清单	否	无	2.49%
7023	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线石仁沟二五组分支08号变压器新增	200	45.74%	68.52	68.52	未进入负面清单	否	无	3.61%
7024	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线大良分支09号变压器	20	58.00%	4.40	4.40	未进入负面清单	否	无	3.54%
7025	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线梨树沟三四组新增变压器	200	56.37%	47.26	47.26	未进入负面清单	否	无	4.86%

7026	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线乱泥塘子分水泉沟支18号变压器	20	45.49%	6.90	6.90	未进入负面清单	否	无	1.33%
7027	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10千伏十堡线水泉沟支林业队支支变压器	50	49.37%	15.32	15.32	未进入负面清单	否	无	2.60%
7028	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线石仁沟四组新增台区	200	34.00%	92.00	92.00	未进入负面清单	否	无	1.96%
7029	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线石仁沟一组分支06号变压器新增	50	56.62%	11.69	11.69	未进入负面清单	否	无	2.90%
7030	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线董家沟分歧09号变压器	50	46.67%	16.67	16.67	未进入负面清单	否	无	3.71%
7031	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线63号变压器	50	24.09%	27.96	27.96	未进入负面清单	否	无	3.09%
7032	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线岳台子分歧15号岳台子九组变压器	50	31.26%	24.37	24.37	未进入负面清单	否	无	1.94%
7033	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线岳台子分歧71号岳台子五组变压器新增	100	49.84%	30.16	30.16	未进入负面清单	否	无	4.25%
7034	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	916中金1号线	10kV中金1#线主干10号于文章上变压器	100	47.54%	32.46	32.46	未进入负面清单	否	无	3.21%
7035	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	岳台子四组新增台区	200	49.72%	60.56	60.56	未进入负面清单	否	无	3.73%
7036	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线岳台子三组支01号岳台子三组变压器	100	42.08%	37.92	37.92	未进入负面清单	否	无	3.58%
7037	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线岳台子一组支01号岳台子一组变压器	160	34.27%	73.17	73.17	未进入负面清单	否	无	1.44%
7038	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	岳台子一组新增台区	400	32.20%	191.20	191.20	未进入负面清单	否	无	3.40%
7039	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线李台子支02号李台子变压器	50	15.83%	32.09	32.09	未进入负面清单	否	无	4.19%
7040	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线59号变压器新增	200	62.47%	35.06	35.06	未进入负面清单	否	无	1.35%
7041	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1018工业1号线	10kV铸造家属院分01号杆柱上变压器	100	50.55%	29.45	29.45	未进入负面清单	否	无	4.06%
7042	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线116号双庙村二组变压器	50	39.42%	20.29	20.29	未进入负面清单	否	无	2.47%
7043	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线杨树下一分支03号变压器	30	50.42%	8.87	8.87	未进入负面清单	否	无	3.72%
7044	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线太沟二号新增台区	100	38.01%	41.99	41.99	未进入负面清单	否	无	4.81%
7045	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线土楼子三组分歧03号变压器	200	57.44%	45.12	45.12	未进入负面清单	否	无	4.49%
7046	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线石仁沟分歧27号变压器	63	58.19%	13.74	13.74	未进入负面清单	否	无	3.06%

7047	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10千伏十堡线15号变压器	30	48.43%	9.47	9.47	未进入负面清单	否	无	1.46%
7048	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线梨树沟二组分支12号变压器	100	24.62%	55.38	55.38	未进入负面清单	否	无	4.54%
7049	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线政府变压器	200	54.82%	50.36	50.36	未进入负面清单	否	无	4.82%
7050	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线土楼子一组变压器20农网	200	32.24%	95.52	95.52	未进入负面清单	否	无	3.36%
7051	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV前梁线北道化2号台区2020农网	200	31.82%	96.36	96.36	未进入负面清单	否	无	3.89%
7052	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV六梁线193号变压器	50	33.63%	23.19	23.19	未进入负面清单	否	无	4.58%
7053	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV六梁线242号变压器	20	33.77%	9.25	9.25	未进入负面清单	否	无	4.00%
7054	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV六梁线178号变压器新增	250	54.55%	63.63	63.63	未进入负面清单	否	无	2.11%
7055	国网喀左县供电公司	东梁66kV变电站	113梁巨线	10kV公三线端正村大东梁台区变压器	100	47.09%	32.91	32.91	未进入负面清单	否	无	4.69%
7056	国网喀左县供电公司	东梁66kV变电站	113梁巨线	10kV公三线达铺变压器	200	25.83%	108.34	108.34	未进入负面清单	否	无	1.71%
7057	国网喀左县供电公司	东梁66kV变电站	113梁巨线	10kV后杖子支05号杆柱上变压器	50	44.24%	17.88	17.88	未进入负面清单	否	无	3.15%
7058	国网喀左县供电公司	东梁66kV变电站	113梁巨线	10kV公三线端正村大东沟台区柱上变压器	100	59.12%	20.88	20.88	未进入负面清单	否	无	2.07%
7059	国网喀左县供电公司	喀园66kV变电站	105喀巨线	10kV公三线端正村张家营台区柱上变压器	100	52.64%	27.36	27.36	未进入负面清单	否	无	4.28%
7060	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	924中金2号线	10kV中金2#线东山嘴分02号东山嘴台变压器	50	23.93%	28.04	28.04	未进入负面清单	否	无	3.17%
7061	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	106北矿线	10kV北矿线主干线262号肖家营子下变压器	50	55.49%	12.26	12.26	未进入负面清单	否	无	4.45%
7062	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	120北房线	10kV北房线豆东梁分歧03号豆腐房东窑子变压器新增	200	14.29%	131.42	131.42	未进入负面清单	否	无	1.91%
7063	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	120北房线	10kV北房线长皋分歧007号赵台子变压器新增	100	58.72%	21.28	21.28	未进入负面清单	否	无	4.30%
7064	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线土楼三组分道西井支变压器	50	54.33%	12.84	12.84	未进入负面清单	否	无	2.06%
7065	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线中四组分09号中三家三组变压器	200	54.19%	51.62	51.62	未进入负面清单	否	无	1.51%
7066	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	225镇湾线	10kV城园线087号河湾三家新增变压器20农网	400	29.81%	200.76	200.76	未进入负面清单	否	无	3.77%

7067	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	225镇湾线	10kV镇湾线河湾三家新增变压器(21农网)	400	26.44%	214.24	214.24	未进入负面清单	否	无	1.12%
7068	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	112河园一线	10kV南山线二道马厂分南山四组支27#南山四组变压器	100	27.16%	52.84	52.84	未进入负面清单	否	无	3.77%
7069	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线083号变压器	50	37.99%	21.01	21.01	未进入负面清单	否	无	2.75%
7070	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线前沟四组分变压器新增	100	57.33%	22.67	22.67	未进入负面清单	否	无	2.85%
7071	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后坟三组大棚分1号变压器	30	24.03%	16.79	16.79	未进入负面清单	否	无	3.76%
7072	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后坟河南分岐后坟河南二台分支04号变压器	200	26.01%	107.98	107.98	未进入负面清单	否	无	2.04%
7073	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线六官三组分岐06号变压器新增	200	45.95%	68.10	68.10	未进入负面清单	否	无	2.90%
7074	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线六官三组分六官三组三台支六官三组三台变压器	50	17.41%	31.30	31.30	未进入负面清单	否	无	1.63%
7075	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后坟河南分道上大棚支变台变压器	200	23.10%	113.80	113.80	未进入负面清单	否	无	2.82%
7076	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线六官一台分六官一台区20农网	200	57.84%	44.32	44.32	未进入负面清单	否	无	3.40%
7077	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后坟五组农灌分岐09号变压器	50	23.75%	28.13	28.13	未进入负面清单	否	无	2.57%
7078	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线六官三组分岐02号变压器	200	25.96%	108.08	108.08	未进入负面清单	否	无	3.65%
7079	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线东前沟分岐44号变压器新增	400	42.64%	149.44	149.44	未进入负面清单	否	无	3.16%
7080	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后坟道上二台区变压器	200	49.92%	60.16	60.16	未进入负面清单	否	无	1.20%
7081	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后坟五组农灌分岐18号变压器	50	13.71%	33.15	33.15	未进入负面清单	否	无	3.71%
7082	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线0.4kV后坟村三组灌溉井变压器	50	46.30%	16.85	16.85	未进入负面清单	否	无	3.07%
7083	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线东前沟分岐前沟三组分支07号变压器	400	47.23%	131.08	131.08	未进入负面清单	否	无	2.11%
7084	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六化线六四组大棚2台分5号变压器	50	59.36%	10.32	10.32	未进入负面清单	否	无	3.02%
7085	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线东前沟分岐26号变压器	50	15.59%	32.21	32.21	未进入负面清单	否	无	1.17%

7086	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线东沟二组井	50	12.86%	33.57	33.57	未进入负面清单	否	无	1.06%
7087	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	电网10kV六东线前沟四组分歧05号变压器新增	200	33.04%	93.92	93.92	未进入负面清单	否	无	4.71%
7088	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线东前沟分歧东沟支18号变压器	50	35.95%	22.03	22.03	未进入负面清单	否	无	2.70%
7089	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	223前六联线	10kV前六联线大南沟分大营子村13组变压器	50	53.38%	13.31	13.31	未进入负面清单	否	无	1.81%
7090	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	223前六联线	10kV前六联线衣南台区变压器	30	58.84%	6.35	6.35	未进入负面清单	否	无	4.54%
7091	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	223前六联线	10kV六梁线石杖子大棚台区变压器	100	12.30%	67.70	67.70	未进入负面清单	否	无	4.96%
7092	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	223前六联线	衣南大棚2号台区变压器	200	38.73%	82.54	82.54	未进入负面清单	否	无	3.73%
7093	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV前黑线石小组变压器	100	41.59%	38.41	38.41	未进入负面清单	否	无	3.82%
7094	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV前黑线林杖子村2组机井变压器	50	16.52%	31.74	31.74	未进入负面清单	否	无	1.05%
7095	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10千伏前营子新棚变压器	80	26.58%	42.74	42.74	未进入负面清单	否	无	1.00%
7096	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV前黑线林前分歧机井变压器	100	22.30%	57.70	57.70	未进入负面清单	否	无	4.15%
7097	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV公三线下三家市场分马场井支变压器	250	27.64%	130.90	130.90	未进入负面清单	否	无	3.16%
7098	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	112河园一线	10kV南草线柏沟四组机井分变压器	400	55.04%	99.84	99.84	未进入负面清单	否	无	4.94%
7099	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV公三线050号杆柱上变压器	50	18.78%	30.61	30.61	未进入负面清单	否	无	1.28%
7100	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线77号中三家一号棚台区柱上变压器	50	38.70%	20.65	20.65	未进入负面清单	否	无	3.61%
7101	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线北荒支19号小东沟变压器	30	42.74%	11.18	11.18	未进入负面清单	否	无	3.68%
7102	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV公三线下三家一组井支变压器	80	43.26%	29.39	29.39	未进入负面清单	否	无	3.73%
7103	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	中三家三号大棚台区变压器	50	21.67%	29.17	29.17	未进入负面清单	否	无	4.23%
7104	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线章营子村村台区变压器	200	56.08%	47.84	47.84	未进入负面清单	否	无	1.89%
7105	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	112河园一线	10kV南山线二道二台新分变压器	200	39.05%	81.90	81.90	未进入负面清单	否	无	3.09%
7106	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1118城五线	10kV城五线马连沟分18号马连沟大棚变压器	50	53.92%	13.04	13.04	未进入负面清单	否	无	4.09%

7107	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10千伏十堡线土楼子四组分土楼子四组变压器	400	53.97%	104.12	104.12	未进入负面清单	否	无	4.94%
7108	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10千伏十堡线50号变压器	50	13.10%	33.45	33.45	未进入负面清单	否	无	4.71%
7109	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟分歧西南沟六组分支33号变压器	50	25.65%	27.18	27.18	未进入负面清单	否	无	4.85%
7110	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线0.4kV西南沟村一组灌溉井变压器	50	57.18%	11.41	11.41	未进入负面清单	否	无	2.20%
7111	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟分歧西南沟六组分支哈八组分支15号变压器	10	40.77%	3.92	3.92	未进入负面清单	否	无	1.27%
7112	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟分西南沟三组二台支西南沟三组二台变压器	100	59.62%	20.38	20.38	未进入负面清单	否	无	3.70%
7113	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线哈村分歧1号变压器	80	83.14%	-2.51	-2.51	未进入负面清单	否	无	2.23%
7114	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线闫家沟分哈叭气五组井变压器	50	64.05%	7.98	7.98	未进入负面清单	否	无	4.73%
7115	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线哈一组分歧5号变压器	200	26.05%	107.90	107.90	未进入负面清单	否	无	3.54%
7116	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟分歧70号变压器	20	21.25%	11.75	11.75	未进入负面清单	否	无	4.77%
7117	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线哈叭气一组分哈叭气一组台区20农网	80	31.76%	38.59	38.59	未进入负面清单	否	无	3.03%
7118	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线中三家大棚分01号中三家大棚变压器	100	26.57%	53.43	53.43	未进入负面清单	否	无	4.55%
7119	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线48号变压器新增	200	36.56%	86.88	86.88	未进入负面清单	否	无	4.48%
7120	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟分歧西九组分支19号变压器	30	11.35%	20.60	20.60	未进入负面清单	否	无	4.82%
7121	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟分歧西南沟二组大棚分支3号变压器	20	47.52%	6.50	6.50	未进入负面清单	否	无	3.63%
7122	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟分西七组支1号变压器	100	35.97%	44.03	44.03	未进入负面清单	否	无	4.43%
7123	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线0.4kV西南沟村三组灌溉井变压器	50	45.51%	17.25	17.25	未进入负面清单	否	无	3.16%
7124	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟分哈叭气一组井变压器	50	36.23%	21.89	21.89	未进入负面清单	否	无	1.08%
7125	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟分西三组大棚支1号变压器	30	48.89%	9.33	9.33	未进入负面清单	否	无	1.13%

7126	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	哈巴气五组变压器	30	31.17%	14.65	14.65	未进入负面清单	否	无	4.53%
7127	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟分歧西南沟六组分支06号变压器	63	41.37%	24.34	24.34	未进入负面清单	否	无	4.42%
7128	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线李一组棚变压器	30	31.79%	14.46	14.46	未进入负面清单	否	无	2.35%
7129	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线184号变压器	50	35.68%	22.16	22.16	未进入负面清单	否	无	1.95%
7130	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线主干线17号南梁南台变压器	200	46.46%	67.08	67.08	未进入负面清单	否	无	4.76%
7131	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线嘉合分歧05号下河西变压器	80	38.80%	32.96	32.96	未进入负面清单	否	无	3.61%
7132	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV金平联线山嘴子七八组变压器（21）	200	28.74%	102.52	102.52	未进入负面清单	否	无	2.82%
7133	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV下三家二三组分02号杆柱上变压器	200	30.32%	99.36	99.36	未进入负面清单	否	无	1.11%
7134	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线国家沟村兴隆地台区柱上变压器	200	52.07%	55.86	55.86	未进入负面清单	否	无	3.10%
7135	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10KV北镇线中三家四组变台变压器	200	13.73%	132.54	132.54	未进入负面清单	否	无	1.30%
7136	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线东荒地支03号荒地东组变压器	200	23.37%	113.26	113.26	未进入负面清单	否	无	4.64%
7137	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线新山嘴二组台区2号20农网	200	46.83%	66.34	66.34	未进入负面清单	否	无	2.62%
7138	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线化金沟分化金沟大棚3变压器	100	46.27%	33.73	33.73	未进入负面清单	否	无	2.46%
7139	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线山嘴支37#山嘴二号变压器	160	44.85%	56.24	56.24	未进入负面清单	否	无	3.27%
7140	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南草线东山咀分歧16#山嘴村四变压器	200	38.00%	84.00	84.00	未进入负面清单	否	无	2.67%
7141	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线柏沟棚支08#柏沟棚变压器	80	49.33%	24.54	24.54	未进入负面清单	否	无	3.33%
7142	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线柏沟分柏沟二台变压器新增	200	50.58%	58.84	58.84	未进入负面清单	否	无	3.00%
7143	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线五道四台新增变压器	200	15.83%	128.34	128.34	未进入负面清单	否	无	3.55%
7144	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线五道二台分五道分1号五道村变压器	100	22.86%	57.14	57.14	未进入负面清单	否	无	2.98%
7145	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线柏沟变压器	30	35.46%	13.36	13.36	未进入负面清单	否	无	4.11%
7146	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线化金支32#化金二号变压器	100	11.88%	68.12	68.12	未进入负面清单	否	无	2.22%

7147	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线柏沟五台新增变压器	50	67.56%	6.22	6.22	未进入负面清单	否	无	4.60%
7148	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线五道分五道四组6+1号变压器	100	26.51%	53.49	53.49	未进入负面清单	否	无	1.84%
7149	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线柏沟四组支04#柏沟四号变压器2	315	16.04%	201.47	201.47	未进入负面清单	否	无	2.05%
7150	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线化金支08#梁家四号区变压器	200	12.69%	134.62	134.62	未进入负面清单	否	无	1.29%
7151	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线柏沟分柏沟八变压器	160	12.07%	108.69	108.69	未进入负面清单	否	无	3.18%
7152	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线柏沟分柏沟六组变压器	50	14.05%	32.98	32.98	未进入负面清单	否	无	4.14%
7153	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线山嘴支永达紫砂分2#山嘴大棚变压器	100	35.75%	44.25	44.25	未进入负面清单	否	无	1.27%
7154	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线路灯分4+1号变压器新增	200	10.24%	139.52	139.52	未进入负面清单	否	无	1.15%
7155	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线梁家四台支3#梁家四号大棚变压器	80	21.65%	46.68	46.68	未进入负面清单	否	无	2.74%
7156	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10KV南山线南窑十组分南窑一组变台变压器	100	69.14%	10.86	10.86	未进入负面清单	否	无	2.59%
7157	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线梁家三台支2#梁家三号变压器	200	57.07%	45.86	45.86	未进入负面清单	否	无	4.44%
7158	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线柏沟支41#柏沟六号变压器	20	17.78%	12.44	12.44	未进入负面清单	否	无	3.04%
7159	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线柏沟分国家沟变压器	50	46.63%	16.69	16.69	未进入负面清单	否	无	2.45%
7160	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	五道机井变压器	200	44.59%	70.82	70.82	未进入负面清单	否	无	4.41%
7161	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线柏沟分柏沟三组井变压器	30	26.63%	16.01	16.01	未进入负面清单	否	无	2.57%
7162	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招1#线甘招六组井支11号杆甘招三组新增变压器	50	45.01%	17.50	17.50	未进入负面清单	否	无	1.36%
7163	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2号线韩桂前大棚新增变压器	50	55.75%	12.13	12.13	未进入负面清单	否	无	2.74%
7164	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线宋家店村二组台区变压器	200	19.44%	121.12	121.12	未进入负面清单	否	无	4.75%
7165	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线北台子分支06号变压器新增	400	34.05%	183.80	183.80	未进入负面清单	否	无	4.08%
7166	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线甘招三组分甘招三组井支变压器	50	17.69%	31.16	31.16	未进入负面清单	否	无	2.71%

7167	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	王营子一二组变压器	50	18.04%	30.98	30.98	未进入负面清单	否	无	3.85%
7168	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线乱塘子北沟变压器20农网	200	20.92%	118.16	118.16	未进入负面清单	否	无	4.38%
7169	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线西赤赤一组台区20农网	200	50.36%	59.28	59.28	未进入负面清单	否	无	4.40%
7170	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线前乱塘子变压器20农网	200	40.49%	79.02	79.02	未进入负面清单	否	无	2.68%
7171	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线红石十组里新增变压器	400	15.92%	256.32	256.32	未进入负面清单	否	无	2.74%
7172	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线10kV甘招2#线西赤赤水库分支07号杆变压器	200	10.49%	139.02	139.02	未进入负面清单	否	无	3.76%
7173	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	甘招街里新增台区变压器	100	49.68%	30.32	30.32	未进入负面清单	否	无	2.41%
7174	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线东赤2号大棚09号杆变压器	80	58.97%	16.82	16.82	未进入负面清单	否	无	4.75%
7175	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	甘招粮库台区变压器	200	52.06%	55.88	55.88	未进入负面清单	否	无	1.90%
7176	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2号线王营子分宋家店3组井支变压器	50	84.34%	-2.17	-2.17	未进入负面清单	否	无	4.54%
7177	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线张营子梁西棚分支05号杆变压器	400	66.20%	55.20	55.20	未进入负面清单	否	无	3.41%
7178	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2号线宋家店二组分支二组井支变压器	50	15.42%	32.29	32.29	未进入负面清单	否	无	1.82%
7179	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线苗圃分歧02号变压器	200	29.79%	100.42	100.42	未进入负面清单	否	无	4.71%
7180	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线西赤分西赤赤二组机井支2号井支变压器	50	35.42%	22.29	22.29	未进入负面清单	否	无	1.61%
7181	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2号线王营子分大杖子二组井支变压器	50	26.34%	26.83	26.83	未进入负面清单	否	无	4.19%
7182	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线西赤二组棚分支02号杆变压器	30	56.31%	7.11	7.11	未进入负面清单	否	无	1.69%
7183	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2号线王营子五组新增2变压器	50	56.04%	11.98	11.98	未进入负面清单	否	无	3.42%
7184	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2号线王营子五组新增1变压器	100	58.08%	21.92	21.92	未进入负面清单	否	无	3.23%
7185	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线10kV甘招2#线王营子分歧131号杆王营子一二变压器	200	46.76%	66.48	66.48	未进入负面清单	否	无	1.08%

7186	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2号线王营子分宋家店五组支宋家店五组变压器	100	34.82%	45.18	45.18	未进入负面清单	否	无	1.57%
7187	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线张营子分支15号杆变压器	50	36.22%	21.89	21.89	未进入负面清单	否	无	3.76%
7188	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线李振伟大棚分支01号杆变压器	315	12.12%	213.82	213.82	未进入负面清单	否	无	1.05%
7189	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线小贺棚支04号杆贺学功棚3变压器	100	24.32%	55.68	55.68	未进入负面清单	否	无	2.80%
7190	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线乱泥塘子分歧49号变压器新增	100	16.39%	63.61	63.61	未进入负面清单	否	无	1.46%
7191	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线西赤分西赤赤二组机井变压器	100	31.31%	48.69	48.69	未进入负面清单	否	无	1.82%
7192	国网喀左县供电公司	新华钼矿66kV变电站	205杂动线	6.3kV杂动线主干线12号肖家营台区变压器	315	23.31%	178.57	178.57	未进入负面清单	否	无	4.12%
7193	国网喀左县供电公司	新华钼矿66kV变电站	205杂动线	6.3kV杂动线主干线24号家属楼变压器	315	15.38%	203.55	203.55	未进入负面清单	否	无	2.71%
7194	国网喀左县供电公司	新华钼矿66kV变电站	205杂动线	6.3kV杂动线肖上分10号肖上台区变压器	160	54.25%	41.20	41.20	未进入负面清单	否	无	2.55%
7195	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV三小线周杖子分歧周杖子一组井分周杖子一组井变压器	100	53.75%	26.25	26.25	未进入负面清单	否	无	1.20%
7196	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV三小线三台三组机井分支三台三组井变压器	50	17.67%	31.17	31.17	未进入负面清单	否	无	1.98%
7197	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10KV三小线周杖子七组支2#新增变压器	100	56.19%	23.81	23.81	未进入负面清单	否	无	1.81%
7198	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV周杖子分123号变压器	20	21.15%	11.77	11.77	未进入负面清单	否	无	4.19%
7199	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10KV三小线周杖子一组支2#新增变压器	100	54.65%	25.35	25.35	未进入负面清单	否	无	3.97%
7200	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kv周杖子四组支3号变压器新增	100	23.60%	56.40	56.40	未进入负面清单	否	无	1.46%
7201	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	新10kV塔南线小店一组分支3号杆变压器20农网	200	13.33%	133.34	133.34	未进入负面清单	否	无	2.79%
7202	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线梨树沟分歧42号变压器新增	200	45.95%	68.10	68.10	未进入负面清单	否	无	1.22%
7203	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线前乱泥塘子分支01号变压器	100	12.85%	67.15	67.15	未进入负面清单	否	无	3.68%
7204	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线主干线114号任台子北沟变压器	30	39.00%	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	1.97%
7205	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线小七队分歧08号古山子西组变压器	100	39.19%	40.81	40.81	未进入负面清单	否	无	2.16%

7206	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	106北矿线	10kV北矿线大北沟支22号大北沟变压器	80	23.98%	44.82	44.82	未进入负面清单	否	无	4.48%
7207	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线古山子西组支02号占家沟台变压器新增	200	49.85%	60.30	60.30	未进入负面清单	否	无	3.96%
7208	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线王麻沟分歧03号王麻沟变压器	80	40.25%	31.80	31.80	未进入负面清单	否	无	3.64%
7209	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线岳台子八组支03号岳台子八组变压器	200	33.34%	93.32	93.32	未进入负面清单	否	无	3.83%
7210	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	中三家古山子东组	100	10.33%	69.67	69.67	未进入负面清单	否	无	2.95%
7211	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线主干线130号任家湾变压器新增	100	28.16%	51.84	51.84	未进入负面清单	否	无	1.39%
7212	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	916中金1号线	10kV中金1#线主干09号于文章下变压器	50	18.84%	30.58	30.58	未进入负面清单	否	无	2.42%
7213	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线石仁沟二五组新增台区	200	40.69%	78.62	78.62	未进入负面清单	否	无	1.92%
7214	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线岳台子四组支02号岳台子四组变压器	100	55.69%	24.31	24.31	未进入负面清单	否	无	3.65%
7215	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线主干线123号任台子变压器新增	200	56.45%	47.10	47.10	未进入负面清单	否	无	4.84%
7216	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线拦沟分盛奥干选支东组农灌井支变压器	50	34.64%	22.68	22.68	未进入负面清单	否	无	3.93%
7217	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	岳台子二组新增台区	80	39.16%	32.67	32.67	未进入负面清单	否	无	1.58%
7218	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10千伏十堡线乱塘子分大梁支乱塘子五组变压器	200	45.28%	69.44	69.44	未进入负面清单	否	无	2.85%
7219	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线梨树沟一组分支04号变压器	50	31.42%	24.29	24.29	未进入负面清单	否	无	2.39%
7220	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV陈杖子分歧80号变压器新增	100	28.59%	51.41	51.41	未进入负面清单	否	无	4.38%
7221	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线前西山变压器	200	33.48%	93.04	93.04	未进入负面清单	否	无	2.18%
7222	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线陈杖子变压器20农网	200	27.95%	104.10	104.10	未进入负面清单	否	无	3.52%
7223	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线上嘴子分支02号变压器新增	100	49.19%	30.81	30.81	未进入负面清单	否	无	1.43%
7224	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线下太沟变压器20农网	200	35.86%	88.28	88.28	未进入负面清单	否	无	4.29%
7225	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线西沟分支21号变压器新增	200	23.34%	113.32	113.32	未进入负面清单	否	无	4.24%
7226	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线太沟一号变压器20农网	200	22.01%	115.98	115.98	未进入负面清单	否	无	1.50%

7227	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线十二德堡村变压器	400	49.15%	123.40	123.40	未进入负面清单	否	无	3.27%
7228	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线山咀子新增台区	100	40.01%	39.99	39.99	未进入负面清单	否	无	4.73%
7229	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线后西山分支05号变压器新增	200	53.94%	52.12	52.12	未进入负面清单	否	无	3.32%
7230	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线十二德堡村一组变压器	200	46.90%	66.20	66.20	未进入负面清单	否	无	3.33%
7231	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线中太沟分支03号变压器	50	52.60%	13.70	13.70	未进入负面清单	否	无	2.77%
7232	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线怀杖子分支03号变压器新增	200	23.72%	112.56	112.56	未进入负面清单	否	无	3.22%
7233	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线土楼子二组变压器20农网	200	47.17%	65.66	65.66	未进入负面清单	否	无	3.63%
7234	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线乱塘子六七组变压器20农网	200	22.62%	114.76	114.76	未进入负面清单	否	无	2.64%
7235	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线前乱泥塘子分支21号变压器	80	53.04%	21.57	21.57	未进入负面清单	否	无	3.43%
7236	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线平房分支06号变压器新增	200	51.60%	56.80	56.80	未进入负面清单	否	无	3.66%
7237	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线怀杖子新增台区	200	47.96%	64.08	64.08	未进入负面清单	否	无	1.40%
7238	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线柳家沟分支08号变压器	50	43.26%	18.37	18.37	未进入负面清单	否	无	3.86%
7239	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV土门分歧6号变压器	100	13.03%	66.97	66.97	未进入负面清单	否	无	2.71%
7240	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV前梁线北沟分歧03号杆北沟台区变压器	100	22.92%	57.08	57.08	未进入负面清单	否	无	1.64%
7241	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kv北岳线古山子分歧1号古山子东组变压器	315	51.60%	89.46	89.46	未进入负面清单	否	无	2.04%
7242	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线任台子村国三沟台区柱上变压器	200	36.08%	87.84	87.84	未进入负面清单	否	无	1.53%
7243	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线岳台子分歧59号岳台子二组变压器新增	200	20.50%	119.00	119.00	未进入负面清单	否	无	4.04%
7244	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线岳台子三组支04号岳台子六组变压器	80	49.06%	24.75	24.75	未进入负面清单	否	无	4.90%
7245	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线拦沟分歧西风岭分支14号西风岭变压器	20	43.99%	7.20	7.20	未进入负面清单	否	无	1.33%
7246	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线主干080号药王庙东变压器	30	33.16%	14.05	14.05	未进入负面清单	否	无	1.02%
7247	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线主干113号吴家湾变压器	63	49.40%	19.28	19.28	未进入负面清单	否	无	5.00%

7248	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线国家沟分歧32号荒地西台区变压器	80	26.98%	42.42	42.42	未进入负面清单	否	无	2.91%
7249	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	225金马线	10kV西线7号变压器	50	47.20%	16.40	16.40	未进入负面清单	否	无	3.12%
7250	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	225金马线	10kV西干线道六组分道二大井支变压器	50	35.21%	22.40	22.40	未进入负面清单	否	无	3.45%
7251	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	225金马线	道虎沟一组棚区	30	42.76%	11.17	11.17	未进入负面清单	否	无	1.62%
7252	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	225金马线	10kV西线38号变压器新增	200	42.43%	75.14	75.14	未进入负面清单	否	无	1.80%
7253	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	225金马线	10kV西线26号变压器	63	34.64%	28.58	28.58	未进入负面清单	否	无	4.84%
7254	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	225金马线	10kV西线36号变压器新增	100	50.88%	29.12	29.12	未进入负面清单	否	无	1.23%
7255	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	225金马线	10kV西线10kV西线道二组棚变压器	30	34.76%	13.57	13.57	未进入负面清单	否	无	3.58%
7256	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	225金马线	10kV西线59号变压器新增	100	17.87%	62.13	62.13	未进入负面清单	否	无	1.19%
7257	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	225金马线	10kV金马线道虎沟三组变压器（21）	200	55.38%	49.24	49.24	未进入负面清单	否	无	1.94%
7258	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	225金马线	10kV西干线道六大井分变压器	50	30.15%	24.93	24.93	未进入负面清单	否	无	1.93%
7259	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV下三家村分02号杆柱上变压器	200	57.23%	45.54	45.54	未进入负面清单	否	无	1.17%
7260	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后坟河南分歧后坟三组分支04号变压器	160	33.43%	74.51	74.51	未进入负面清单	否	无	4.92%
7261	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线前街分变台变压器	50	29.69%	25.16	25.16	未进入负面清单	否	无	1.84%
7262	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线东前沟分歧东沟支32号变压器	50	11.92%	34.04	34.04	未进入负面清单	否	无	3.14%
7263	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线前街分歧六官一台分支01号变压器	200	54.96%	50.08	50.08	未进入负面清单	否	无	4.98%
7264	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后坟六组农灌变压器	50	32.04%	23.98	23.98	未进入负面清单	否	无	4.58%
7265	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线主干191号变压器	50	41.52%	19.24	19.24	未进入负面清单	否	无	1.20%
7266	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后坟河南分歧后坟五组分支04号变压器	200	13.12%	133.76	133.76	未进入负面清单	否	无	4.54%
7267	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线六官村台区变压器	400	58.43%	86.28	86.28	未进入负面清单	否	无	1.03%

7268	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线前街分歧前街二台分支前街一台区20农网	200	22.52%	114.96	114.96	未进入负面清单	否	无	2.02%
7269	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线东前沟分歧东沟支09号变压器	100	37.58%	42.42	42.42	未进入负面清单	否	无	3.66%
7270	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后坟河南一台区变压器	200	57.60%	44.80	44.80	未进入负面清单	否	无	4.04%
7271	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线六官四组2#小区支02号变压器	160	12.12%	108.61	108.61	未进入负面清单	否	无	2.88%
7272	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后坟六组台区变压器	200	26.35%	107.30	107.30	未进入负面清单	否	无	4.82%
7273	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	215坤六线	10kV六海线0.4kV上店村灌溉1号井变压器	50	24.37%	27.82	27.82	未进入负面清单	否	无	1.46%
7274	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线东官五组分歧01号变压器	250	26.19%	134.53	134.53	未进入负面清单	否	无	1.53%
7275	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六南线西南沟分西二组支02号变压器新增	200	28.77%	102.46	102.46	未进入负面清单	否	无	1.33%
7276	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线官大海六组大棚变压器	100	12.79%	67.21	67.21	未进入负面清单	否	无	4.25%
7277	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线前坟分歧十二组分支5号变压器	200	57.96%	44.08	44.08	未进入负面清单	否	无	2.82%
7278	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	223前六联线	10kV六梁线北台子台区变压器	200	30.77%	98.46	98.46	未进入负面清单	否	无	2.08%
7279	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	223前六联线	10kV六梁线大南沟台区变压器	200	14.54%	130.92	130.92	未进入负面清单	否	无	2.97%
7280	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	223前六联线	10kV六梁线衣杖子南台区变压器	200	41.58%	76.84	76.84	未进入负面清单	否	无	4.29%
7281	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	215坤六线	10kV坤六线三间房分张家窑五组台区20农网	100	30.33%	49.67	49.67	未进入负面清单	否	无	3.42%
7282	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	215坤六线	10kV坤六线官大海大棚变压器	50	51.06%	14.47	14.47	未进入负面清单	否	无	4.95%
7283	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线官大海七组二台变台变压器	100	57.18%	22.82	22.82	未进入负面清单	否	无	3.11%
7284	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线东沟分歧20号变压器	50	58.96%	10.52	10.52	未进入负面清单	否	无	4.03%
7285	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线072号变压器	100	44.09%	35.91	35.91	未进入负面清单	否	无	2.62%
7286	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线北荒八组分八组大棚支03号变压器	200	49.02%	61.96	61.96	未进入负面清单	否	无	1.07%
7287	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	215坤六线	10kV坤六线三间房分张家窑五组大棚支张家窑五组大棚台区20农网	50	24.68%	27.66	27.66	未进入负面清单	否	无	1.25%

7288	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线关大海五组大棚分04号变压器	80	28.78%	40.98	40.98	未进入负面清单	否	无	4.05%
7289	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线西南沟一组井分变压器	200	89.18%	-18.36	-18.36	未进入负面清单	是	2025. 12. 30	2.22%
7290	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线东官七组分歧02号变压器	80	12.47%	54.02	54.02	未进入负面清单	否	无	1.24%
7291	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线官大海六组变压器	200	43.87%	72.26	72.26	未进入负面清单	否	无	1.31%
7292	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	215坤六线	10kV城坤线张家窑分01号变压器	100	30.88%	49.12	49.12	未进入负面清单	否	无	1.91%
7293	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV桥杖子分支2号变压器	100	59.47%	20.53	20.53	未进入负面清单	否	无	3.70%
7294	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线官大海七组三台柱上变压器	200	17.51%	124.98	124.98	未进入负面清单	否	无	3.37%
7295	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线前坟分官大海十二组支官大海十二组台区20农网	400	45.28%	138.88	138.88	未进入负面清单	否	无	1.04%
7296	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六南线西南沟分歧西南沟一组分支26号变压器	80	43.12%	29.50	29.50	未进入负面清单	否	无	2.29%
7297	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线官大海六组新增变台柱上变压器	200	53.03%	53.94	53.94	未进入负面清单	否	无	4.64%
7298	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线农场分歧3号变压器	160	17.07%	100.69	100.69	未进入负面清单	否	无	2.94%
7299	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线前坟分歧东官十一组分支4号变压器	200	55.15%	49.70	49.70	未进入负面清单	否	无	2.86%
7300	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线前坟11组大棚变压器	100	16.40%	63.60	63.60	未进入负面清单	否	无	4.70%
7301	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线官大海二组三台柱上变压器	100	27.71%	52.29	52.29	未进入负面清单	否	无	4.17%
7302	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	215坤六线	10kV六海线0.4kV村灌溉井变压器	50	27.31%	26.35	26.35	未进入负面清单	否	无	1.15%
7303	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线前坟分歧12号变压器	30	52.61%	8.22	8.22	未进入负面清单	否	无	1.66%
7304	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV前黑线林前分林前变压器	200	20.63%	118.74	118.74	未进入负面清单	否	无	2.30%
7305	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV黑山沟分歧014号变压器	200	14.29%	131.42	131.42	未进入负面清单	否	无	3.27%
7306	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	112河园一线	电网10kV南山线马厂分二道一台支3#二道一号变压器新增	200	39.59%	80.82	80.82	未进入负面清单	否	无	3.06%
7307	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	112河园一线	10kV南山线五道一台支18#五道一号变压器1	100	57.63%	22.37	22.37	未进入负面清单	否	无	4.89%

7308	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	112河园一线	10kV南山线马厂分二道一台支3#二道一号变压器1台新增	200	52.24%	55.52	55.52	未进入负面清单	否	无	2.08%
7309	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	112河园一线	10kV南山线二道三台新增变压器	200	34.52%	90.96	90.96	未进入负面清单	否	无	2.12%
7310	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线北荒地变压器20农网	100	38.91%	41.09	41.09	未进入负面清单	否	无	1.47%
7311	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV下三家菜市场分07号杆柱上变压器	250	33.26%	116.85	116.85	未进入负面清单	否	无	4.35%
7312	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线黄花店七组大棚1号变压器	200	11.37%	137.26	137.26	未进入负面清单	否	无	2.92%
7313	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线五道二台新增变压器	200	57.97%	44.06	44.06	未进入负面清单	否	无	2.79%
7314	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟一组棚变台柱上变压器	100	53.52%	26.48	26.48	未进入负面清单	否	无	1.51%
7315	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	哈巴气村一组灌溉井变压器	50	15.72%	32.14	32.14	未进入负面清单	否	无	2.04%
7316	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟分歧西南沟一组分支12号变压器	160	52.77%	43.57	43.57	未进入负面清单	否	无	1.06%
7317	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟七组台区变压器	100	18.36%	61.64	61.64	未进入负面清单	否	无	4.62%
7318	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟二组台区变压器	100	26.60%	53.40	53.40	未进入负面清单	否	无	4.34%
7319	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟分歧46号变压器	100	33.56%	46.44	46.44	未进入负面清单	否	无	4.96%
7320	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟二组大棚台区变压器	100	41.66%	38.34	38.34	未进入负面清单	否	无	4.26%
7321	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟分歧西南沟六组分支西南沟五组二台分支2号变压器	30	16.89%	18.93	18.93	未进入负面清单	否	无	1.85%
7322	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV大垵卜二组支03号杆柱上变压器	200	51.17%	57.66	57.66	未进入负面清单	否	无	4.83%
7323	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV牦牛河沙厂分歧04号杆柱上变压器	200	30.78%	98.44	98.44	未进入负面清单	否	无	4.04%
7324	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV公镇2号线064号杆柱上变压器	100	39.98%	40.02	40.02	未进入负面清单	否	无	4.23%
7325	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV东垵卜三组分歧03号杆柱上变压器	160	30.58%	79.07	79.07	未进入负面清单	否	无	3.15%
7326	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV公镇2号线107+1号杆东垵卜一组3号变台	100	58.81%	21.19	21.19	未进入负面清单	否	无	4.07%
7327	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV大垵卜三组分02号杆柱上变压器	160	59.85%	32.24	32.24	未进入负面清单	否	无	1.19%

7328	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	827甘水线	10kV甘水线老杖子村台区变压器20农网	200	42.28%	75.44	75.44	未进入负面清单	否	无	4.09%
7329	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV前大线甜水沟村大门2台	50	27.99%	26.01	26.01	未进入负面清单	否	无	3.73%
7330	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV刘家沟分支10号变压器	200	30.92%	98.16	98.16	未进入负面清单	否	无	4.54%
7331	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV医院分歧06号杆柱上变压器	800	22.32%	461.44	461.44	未进入负面清单	否	无	4.75%
7332	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV公镇2#线10kV大垵卜小二组支02号杆柱上变压器	100	17.19%	62.81	62.81	未进入负面清单	否	无	4.85%
7333	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV公镇2#线10kV东垵卜四组2#分歧04号杆柱上变压器	100	26.42%	53.58	53.58	未进入负面清单	否	无	4.02%
7334	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	大门10kV甜水沟分支49号变压器新增	100	58.47%	21.53	21.53	未进入负面清单	否	无	4.24%
7335	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV甜北沟分支13号变压器	50	15.13%	32.44	32.44	未进入负面清单	否	无	2.71%
7336	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV大垵卜三组分07号杆柱上变压器	315	35.10%	141.44	141.44	未进入负面清单	否	无	2.46%
7337	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV麻纺厂山下分歧03号杆柱上变压器	100	17.85%	62.15	62.15	未进入负面清单	否	无	4.06%
7338	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV公镇2号线059号杆柱上变压器	100	10.09%	69.91	69.91	未进入负面清单	否	无	4.85%
7339	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV东垵卜一组2#分歧08号杆柱上变压器	20	39.04%	8.19	8.19	未进入负面清单	否	无	3.55%
7340	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV铁路家属院支01号杆柱上变压器	160	43.57%	58.29	58.29	未进入负面清单	否	无	1.67%
7341	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV公镇2号线101号杆柱上变压器	80	20.47%	47.62	47.62	未进入负面清单	否	无	3.52%
7342	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV东垵卜二组分歧03号杆柱上变压器	160	19.34%	97.06	97.06	未进入负面清单	否	无	2.26%
7343	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV棉麻站分歧01号杆柱上变压器	315	37.28%	134.57	134.57	未进入负面清单	否	无	4.94%
7344	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV公镇2#线10kV公镇2号线056号杆柱上变压器	50	53.94%	13.03	13.03	未进入负面清单	否	无	5.00%
7345	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV棉麻站分歧05号杆柱上变压器	200	20.77%	118.46	118.46	未进入负面清单	否	无	4.34%
7346	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线化金一组变压器	200	54.67%	50.66	50.66	未进入负面清单	否	无	3.24%
7347	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线化金支22#化金一号变压器	200	46.60%	66.80	66.80	未进入负面清单	否	无	2.94%

7348	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	120北房线	10kV北房线柳树波子支03号柳树波子变压器	50	10.52%	34.74	34.74	未进入负面清单	否	无	1.93%
7349	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	电网10kV南山线南窑十组分南窑一台支09#南窑一号变压器新增	200	35.78%	88.44	88.44	未进入负面清单	否	无	1.12%
7350	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV柏沟分柏沟一台变压器新增	200	45.55%	68.90	68.90	未进入负面清单	否	无	4.70%
7351	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线南窑十组分6#南窑十组农业变压器	50	20.14%	29.93	29.93	未进入负面清单	否	无	4.36%
7352	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	梁家五号变压器	200	46.86%	66.28	66.28	未进入负面清单	否	无	3.83%
7353	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线045#梁家一号变压器	200	30.49%	99.02	99.02	未进入负面清单	否	无	2.72%
7354	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线柏沟三组2号新增变压器	100	28.22%	51.78	51.78	未进入负面清单	否	无	4.29%
7355	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线柏沟三组新增变压器	200	57.16%	45.68	45.68	未进入负面清单	否	无	2.76%
7356	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线五道支梁家二台分04#梁家二台区变压器	200	56.41%	47.18	47.18	未进入负面清单	否	无	3.89%
7357	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线五道二台新分变压器	200	49.07%	61.86	61.86	未进入负面清单	否	无	4.76%
7358	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线供热分梁家2台变压器	200	28.49%	103.02	103.02	未进入负面清单	否	无	4.63%
7359	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线柏沟支柏沟二台分04号柏沟二号变压器	200	40.34%	79.32	79.32	未进入负面清单	否	无	3.77%
7360	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线柏沟分国家沟支7号柱上变压器新增	50	37.48%	21.26	21.26	未进入负面清单	否	无	1.54%
7361	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线柏沟支柏沟一台分2#柏沟一号变压器	200	26.56%	106.88	106.88	未进入负面清单	否	无	2.22%
7362	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线敬老院分02号变压器	50	17.92%	31.04	31.04	未进入负面清单	否	无	4.43%
7363	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线四道营子小三家2号支3号变压器	100	30.06%	49.94	49.94	未进入负面清单	否	无	1.18%
7364	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线黄花店一组支谷家岭支06号变压器新增	200	54.84%	50.32	50.32	未进入负面清单	否	无	3.43%
7365	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线黄花店八组分支06号变压器	200	49.42%	61.16	61.16	未进入负面清单	否	无	2.32%
7366	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线新营子分支36号变压器	50	40.37%	19.82	19.82	未进入负面清单	否	无	3.01%
7367	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	新10kV塔南线黄花店六组分14号杆变压器20农网	200	10.18%	139.64	139.64	未进入负面清单	否	无	3.83%

7368	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线黄花店三组分支03号变压器	100	46.70%	33.30	33.30	未进入负面清单	否	无	4.58%
7369	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线东村一组大棚分支05号变压器	50	40.70%	19.65	19.65	未进入负面清单	否	无	2.56%
7370	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线南村二组大棚分支13号变压器	30	51.59%	8.52	8.52	未进入负面清单	否	无	4.96%
7371	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线两家二组支01号变压器	100	32.74%	47.26	47.26	未进入负面清单	否	无	2.69%
7372	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV黄花店分歧142号变压器	80	33.19%	37.45	37.45	未进入负面清单	否	无	2.60%
7373	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV黄花店分105号新变压器	200	36.35%	87.30	87.30	未进入负面清单	否	无	3.85%
7374	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线小店四组分支16号变压器	50	14.85%	32.58	32.58	未进入负面清单	否	无	2.53%
7375	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线两家一组2号支2号变压器	100	13.50%	66.50	66.50	未进入负面清单	否	无	2.98%
7376	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线南村六组变压器	100	54.75%	25.25	25.25	未进入负面清单	否	无	2.02%
7377	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线七间房四五组支支01号变压器	100	31.25%	48.75	48.75	未进入负面清单	否	无	2.64%
7378	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线甘招村台区变压器20农网	400	40.00%	160.00	160.00	未进入负面清单	否	无	2.39%
7379	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘水线马营子分歧78号变压器	200	29.53%	100.94	100.94	未进入负面清单	否	无	5.00%
7380	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线王营子分歧92号杆王营子六九变压器	100	36.94%	43.06	43.06	未进入负面清单	否	无	3.15%
7381	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV两家七组支12号新变压器	50	47.44%	16.28	16.28	未进入负面清单	否	无	2.73%
7382	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线黄花店分七组大棚2号分支1号七组大棚2号变压器	80	14.66%	52.27	52.27	未进入负面清单	否	无	2.54%
7383	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线新小店六组变压器	100	37.66%	42.34	42.34	未进入负面清单	否	无	4.13%
7384	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线甘招五六组台区20农网	200	31.20%	97.60	97.60	未进入负面清单	否	无	3.43%
7385	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	426南周线	电网10kV南周线五道沟分歧井房支7#南窑三号变压器新增	100	38.39%	41.61	41.61	未进入负面清单	否	无	3.17%
7386	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	426南周线	10KV南周线五道沟分歧09#南窑五号变压器新增	200	28.50%	103.00	103.00	未进入负面清单	否	无	2.21%
7387	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线黄花店二组分支09号变压器	50	33.93%	23.04	23.04	未进入负面清单	否	无	3.49%

7388	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	426南周线	10kv南周线南窑六台支3#南窑六号变压器新增	50	15.29%	32.36	32.36	未进入负面清单	否	无	3.12%
7389	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线两家四六组支支03号变压器	50	13.74%	33.13	33.13	未进入负面清单	否	无	1.65%
7390	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线小店四组二号分支5号变压器	50	14.76%	32.62	32.62	未进入负面清单	否	无	1.73%
7391	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	新10kV塔南线两家村分支2号20农网	200	13.84%	132.32	132.32	未进入负面清单	否	无	4.18%
7392	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	426南周线	10kV南周线24#南窑四组变压器新增	200	37.30%	85.40	85.40	未进入负面清单	否	无	4.21%
7393	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	章营子新增变压器	100	57.89%	22.11	22.11	未进入负面清单	否	无	1.26%
7394	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	426南周线	10kV南周线26号杆二组01号杆变压器	200	21.86%	116.28	116.28	未进入负面清单	否	无	3.03%
7395	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线西赤赤三组分支02号杆变压器	80	10.87%	55.30	55.30	未进入负面清单	否	无	1.62%
7396	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线甘招村政府台区变压器	400	32.43%	190.28	190.28	未进入负面清单	否	无	1.76%
7397	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线甘招村十组台区变压器	400	49.12%	123.52	123.52	未进入负面清单	否	无	4.51%
7398	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	426南周线	10kV南周线南窑二台支05#南窑二号变压器2台新增	200	59.36%	41.28	41.28	未进入负面清单	否	无	2.67%
7399	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	426南周线	10kV南周线五道沟分并房支01号杆变压器	200	18.04%	123.92	123.92	未进入负面清单	否	无	3.25%
7400	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线大三家分08号杆新城子六七组大棚	50	18.95%	30.53	30.53	未进入负面清单	否	无	2.62%
7401	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线王营子分歧84号杆王营子七八变压器	200	49.16%	61.68	61.68	未进入负面清单	否	无	1.76%
7402	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线甘招后组分支04号杆变压器	50	25.93%	27.04	27.04	未进入负面清单	否	无	2.54%
7403	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线10kV甘招2#线西赤赤分歧67号杆变压器	100	42.11%	37.89	37.89	未进入负面清单	否	无	3.43%
7404	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV皮匠沟分支10号变压器	50	50.26%	14.87	14.87	未进入负面清单	否	无	3.04%
7405	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	918中宇线	10kV中金1#线主干30号廉家洼变压器	80	38.58%	33.14	33.14	未进入负面清单	否	无	2.67%
7406	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	918中宇线	果树队养殖小区柱上变压器	160	37.56%	67.90	67.90	未进入负面清单	否	无	2.33%
7407	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	918中宇线	10kV中宇线东山分东山井变压器	50	45.89%	17.06	17.06	未进入负面清单	否	无	4.62%

7408	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	金杖子二三组新增变压器	200	34.99%	90.02	90.02	未进入负面清单	否	无	2.07%
7409	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV金杖子四、七组变压器	200	39.18%	81.64	81.64	未进入负面清单	否	无	4.57%
7410	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV金杖子棚区组变压器	200	21.18%	117.64	117.64	未进入负面清单	否	无	2.63%
7411	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV西线13号变压器	100	23.15%	56.85	56.85	未进入负面清单	否	无	1.94%
7412	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV金铁线0.4kV山嘴子村九组节水灌溉井变压器	200	44.29%	71.42	71.42	未进入负面清单	否	无	2.73%
7413	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV西线315号变压器	50	52.41%	13.80	13.80	未进入负面清单	否	无	3.49%
7414	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV西线6号变压器	50	56.69%	11.66	11.66	未进入负面清单	否	无	1.77%
7415	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线西赤赤分歧84号杆变压器	200	44.92%	70.16	70.16	未进入负面清单	否	无	4.57%
7416	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线宋家店三组台区变压器20农网	200	58.84%	42.32	42.32	未进入负面清单	否	无	2.88%
7417	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线甘招村三组台区变压器	200	14.69%	130.62	130.62	未进入负面清单	否	无	2.16%
7418	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分钱杖子支71号变压器新增	200	19.05%	121.90	121.90	未进入负面清单	否	无	4.98%
7419	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线钱杖子分支13号变压器	80	14.87%	52.10	52.10	未进入负面清单	否	无	1.74%
7420	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线坤都一组台区变压器	200	22.86%	114.28	114.28	未进入负面清单	否	无	3.86%
7421	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线坤都二组台区变压器	200	35.67%	88.66	88.66	未进入负面清单	否	无	1.44%
7422	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分钱杖子支38号变压器	80	29.25%	40.60	40.60	未进入负面清单	否	无	4.23%
7423	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分钱杖子支130号变压器	50	32.69%	23.66	23.66	未进入负面清单	否	无	2.18%
7424	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	钱杖子大棚变压器	100	18.99%	61.01	61.01	未进入负面清单	否	无	3.04%
7425	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV六海线坤都市场变压器新增	200	52.00%	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	2.78%
7426	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	钱杖子大棚二台区	50	40.49%	19.76	19.76	未进入负面清单	否	无	3.64%
7427	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分钱杖子分支110号变压器	50	18.23%	30.89	30.89	未进入负面清单	否	无	1.75%
7428	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分钱杖子支32号变压器	63	51.40%	18.02	18.02	未进入负面清单	否	无	4.16%

7429	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线金杖子乡政府台区变压器	100	56.91%	23.09	23.09	未进入负面清单	否	无	1.16%
7430	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分钱杖子支114号变压器	80	18.04%	49.57	49.57	未进入负面清单	否	无	4.02%
7431	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分钱杖子分支115号变压器新增	200	44.80%	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	4.30%
7432	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	排杖子设施农业变压器	50	51.30%	14.35	14.35	未进入负面清单	否	无	3.85%
7433	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分钱杖子支34号变压器	50	16.85%	31.58	31.58	未进入负面清单	否	无	1.45%
7434	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分钱杖子分支34号变压器	80	44.85%	28.12	28.12	未进入负面清单	否	无	3.69%
7435	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分坤都四组支05号变压器	50	35.52%	22.24	22.24	未进入负面清单	否	无	1.78%
7436	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分钱杖子支132号变压器	50	24.88%	27.56	27.56	未进入负面清单	否	无	2.39%
7437	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分钱杖子支54号变压器	30	24.20%	16.74	16.74	未进入负面清单	否	无	1.46%
7438	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV周杖子八九组支21号变压器（能效）	200	25.21%	109.58	109.58	未进入负面清单	否	无	3.08%
7439	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10KV三小线周杖子一组支1#新增变压器	200	51.27%	57.46	57.46	未进入负面清单	否	无	2.35%
7440	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线北沟分歧和尚沟西支和尚沟西变压器	400	26.60%	213.60	213.60	未进入负面清单	否	无	2.21%
7441	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV周杖子村支5号变压器	80	41.73%	30.62	30.62	未进入负面清单	否	无	1.90%
7442	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10KV三小线周杖子二组支1#新增变压器	200	25.49%	109.02	109.02	未进入负面清单	否	无	3.46%
7443	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10KV三小线周杖子七组支1#新增变压器	200	43.88%	72.24	72.24	未进入负面清单	否	无	4.20%
7444	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线果树沟分歧06号变压器	20	15.76%	12.85	12.85	未进入负面清单	否	无	1.41%
7445	国网喀左县供电公司	新华钨矿66kV变电站	205杂动线	6.3kV杂动线主干线31号学校台区变压器	160	23.92%	89.73	89.73	未进入负面清单	否	无	3.06%
7446	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV大垵卜八组分歧03号杆柱上变压器	100	25.99%	54.01	54.01	未进入负面清单	否	无	3.44%
7447	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV公镇2号线医院分干休所2号变压器	200	15.10%	129.80	129.80	未进入负面清单	否	无	4.98%
7448	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV水泉八组分01号杆柱上变压器	200	29.54%	100.92	100.92	未进入负面清单	否	无	2.55%
7449	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	918中宇线	10kV北镇线中三组支01号中三家一组变压器	30	30.67%	14.80	14.80	未进入负面清单	否	无	2.20%

7450	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	106北矿线	10kV北矿线戈杖子支15号戈杖子变压器	50	55.86%	12.07	12.07	未进入负面清单	否	无	4.98%
7451	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	924中金2号线	10kV中金2#线占家湾支04号站家湾变压器	100	28.43%	51.57	51.57	未进入负面清单	否	无	1.65%
7452	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	924中金2号线	10kV中金2#线郑家沟分歧18号郑家沟变压器	30	37.97%	12.61	12.61	未进入负面清单	否	无	2.48%
7453	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	924中金2号线	10kV中金2#线主干线065号和尚营子西变压器	80	27.65%	41.88	41.88	未进入负面清单	否	无	3.23%
7454	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV老杨线果木树二组变压器	200	24.48%	111.04	111.04	未进入负面清单	否	无	4.22%
7455	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV老杨线果木树一组2号变压器	200	45.01%	69.98	69.98	未进入负面清单	否	无	3.17%
7456	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线李杖子分歧028号杆变压器20农网	200	53.02%	53.96	53.96	未进入负面清单	否	无	1.98%
7457	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线四道营子村3号变压器	100	15.96%	64.04	64.04	未进入负面清单	否	无	1.05%
7458	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线0.4kV大三家八组、十二组灌溉井台区机井变压器	80	56.24%	19.01	19.01	未进入负面清单	否	无	4.59%
7459	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线荆条沟电站分8号杆变压器20农网	200	36.53%	86.94	86.94	未进入负面清单	否	无	4.45%
7460	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线李杖子五组变压器	100	11.96%	68.04	68.04	未进入负面清单	否	无	2.31%
7461	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线十组大棚03号变压器	50	57.83%	11.09	11.09	未进入负面清单	否	无	4.87%
7462	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线新四道山前大棚变压器	100	31.63%	48.37	48.37	未进入负面清单	否	无	4.68%
7463	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线大三家新城子2号分支2号变压器	200	29.08%	101.84	101.84	未进入负面清单	否	无	3.15%
7464	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线大三家开发分支04号变压器	50	13.26%	33.37	33.37	未进入负面清单	否	无	4.55%
7465	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线四道一号分支02号变压器	50	29.86%	25.07	25.07	未进入负面清单	否	无	2.20%
7466	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线李杖子分歧009号变压器新增	200	15.17%	129.66	129.66	未进入负面清单	否	无	1.33%
7467	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线李杖子三组变压器	200	54.71%	50.58	50.58	未进入负面清单	否	无	1.35%
7468	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线李杖子八组变压器	200	47.86%	64.28	64.28	未进入负面清单	否	无	1.66%
7469	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线四道一号分支05号变压器新增	200	18.41%	123.18	123.18	未进入负面清单	否	无	3.55%

7470	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV四道一号支11号新变压器	200	28.54%	102.92	102.92	未进入负面清单	否	无	3.22%
7471	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线李杖子分歧034号变压器	50	22.26%	28.87	28.87	未进入负面清单	否	无	4.27%
7472	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线南汤四组分1号杆变压器20农网	200	13.53%	132.94	132.94	未进入负面清单	否	无	1.42%
7473	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线四道营子小三家3号支8号变压器	200	23.88%	112.24	112.24	未进入负面清单	否	无	2.43%
7474	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV水塔线前塔新增1变压器	100	17.62%	62.38	62.38	未进入负面清单	否	无	4.52%
7475	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线养殖场分2号井支变压器	50	52.99%	13.51	13.51	未进入负面清单	否	无	2.04%
7476	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线陈家沟分歧23号变压器	50	41.63%	19.19	19.19	未进入负面清单	否	无	1.48%
7477	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线太平庄分支28号井支变压器	50	15.12%	32.44	32.44	未进入负面清单	否	无	2.26%
7478	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线李杖子一组分支7号变压器20农网	200	17.81%	124.38	124.38	未进入负面清单	否	无	1.32%
7479	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线李杖子二组变压器	200	55.70%	48.60	48.60	未进入负面清单	否	无	1.13%
7480	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线荆条沟分歧15号变压器	30	33.68%	13.90	13.90	未进入负面清单	否	无	1.89%
7481	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线十二组大棚分03号变压器	50	39.99%	20.01	20.01	未进入负面清单	否	无	4.87%
7482	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线魏家庄七组变压器	200	47.13%	65.74	65.74	未进入负面清单	否	无	3.35%
7483	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线大三家村2号分支2号变压器	200	49.00%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	4.18%
7484	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线大三家分歧33号变压器	50	24.07%	27.97	27.97	未进入负面清单	否	无	4.45%
7485	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV水塔线95号杆菜园子新增变压器	200	20.62%	118.76	118.76	未进入负面清单	否	无	1.01%
7486	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线22号井分变压器	50	46.90%	16.55	16.55	未进入负面清单	否	无	1.53%
7487	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV前大线前营子台区变压器	100	51.95%	28.05	28.05	未进入负面清单	否	无	2.48%
7488	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV六梁线北道化分歧5号变压器	200	77.09%	5.82	5.82	未进入负面清单	否	无	3.38%
7489	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV前梁线092号杆大梁下台区变压器	400	18.99%	244.04	244.04	未进入负面清单	否	无	3.26%
7490	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分歧西沟二组大棚支06号杆变压器	100	26.91%	53.09	53.09	未进入负面清单	否	无	4.65%

7491	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分歧七家分支变压器	200	46.93%	66.14	66.14	未进入负面清单	否	无	4.86%
7492	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分歧西沟门分支水泉支西二支01号变压器	400	36.68%	173.28	173.28	未进入负面清单	否	无	1.06%
7493	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线头道洼七组变压器20农网	200	52.49%	55.02	55.02	未进入负面清单	否	无	2.85%
7494	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线宣家分歧22号变压器	200	49.61%	60.78	60.78	未进入负面清单	否	无	4.33%
7495	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分歧七家分支44号变压器	200	34.12%	91.76	91.76	未进入负面清单	否	无	4.96%
7496	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线章营子一二组支02号变压器新增	200	52.85%	54.30	54.30	未进入负面清单	否	无	2.32%
7497	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线章营子分歧头八组支01号变压器	63	11.94%	42.88	42.88	未进入负面清单	否	无	3.41%
7498	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分歧新建兴隆庄二组分变压器	200	35.86%	88.28	88.28	未进入负面清单	否	无	2.79%
7499	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分歧二布四六分支39号变压器	200	32.85%	94.30	94.30	未进入负面清单	否	无	2.21%
7500	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线宣家分歧宣一组分11号变压器	80	14.06%	52.75	52.75	未进入负面清单	否	无	2.87%
7501	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线姜杖子分歧永纯农支02号变压器	50	44.66%	17.67	17.67	未进入负面清单	否	无	4.87%
7502	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	225镇湾线	10kV特供线镇东分歧东环支淀粉上分支03号淀粉上变压器	160	26.25%	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	2.19%
7503	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV金铁线0.4kV河南村四组节水灌溉井变压器	200	59.64%	40.72	40.72	未进入负面清单	否	无	2.49%
7504	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV金铁线金杖子六组2号变压器20农网	200	28.07%	103.86	103.86	未进入负面清单	否	无	3.92%
7505	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	418南山线	10kV南山线山嘴支山嘴一台分4#山嘴一号变压器	400	42.59%	149.64	149.64	未进入负面清单	否	无	2.71%
7506	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线 upper 三组分01号变压器	50	42.56%	18.72	18.72	未进入负面清单	否	无	3.99%
7507	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧奈木皋分支奈木皋一组分支04号奈木皋一组变压器	100	32.21%	47.79	47.79	未进入负面清单	否	无	4.48%
7508	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV石杖子分26号变压器	30	42.08%	11.38	11.38	未进入负面清单	否	无	1.59%
7509	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV朱杖子村支5号变压器	50	47.37%	16.32	16.32	未进入负面清单	否	无	2.47%

7510	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV孩子沟支6号变压器	30	10.43%	20.87	20.87	未进入负面清单	否	无	2.93%
7511	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	215坤六线	10kV城坤线电灌站分张家窑九组支1号变压器	100	50.99%	29.01	29.01	未进入负面清单	否	无	1.22%
7512	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线058号变压器	50	19.90%	30.05	30.05	未进入负面清单	否	无	2.02%
7513	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV旧烧锅三组支3号变压器	100	40.76%	39.24	39.24	未进入负面清单	否	无	4.85%
7514	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV北洞四组支1号变压器	80	25.56%	43.55	43.55	未进入负面清单	否	无	3.30%
7515	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分钱杖子支142号变压器	30	30.45%	14.87	14.87	未进入负面清单	否	无	2.14%
7516	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV九佛堂五组支7号变压器	200	42.86%	74.28	74.28	未进入负面清单	否	无	3.38%
7517	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV马家八组分16号变压器	80	54.13%	20.70	20.70	未进入负面清单	否	无	2.51%
7518	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV九佛堂村分3号变压器	400	51.77%	112.92	112.92	未进入负面清单	否	无	3.20%
7519	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV公镇2号线006号杆柱上变压器	200	47.08%	65.84	65.84	未进入负面清单	否	无	2.82%
7520	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线前街二台区变压器	400	18.47%	246.12	246.12	未进入负面清单	否	无	1.95%
7521	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水泉村乡政府台区变压器	200	17.47%	125.06	125.06	未进入负面清单	否	无	4.70%
7522	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10KV三九线大沟支2#新增变压器	50	34.92%	22.54	22.54	未进入负面清单	否	无	1.89%
7523	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线王英沟分支11号变压器	30	33.60%	13.92	13.92	未进入负面清单	否	无	1.68%
7524	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV水塔线水泉东变分11号杆变压器新增	200	51.23%	57.54	57.54	未进入负面清单	否	无	2.35%
7525	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	水泉南变新增变压器	200	49.68%	60.64	60.64	未进入负面清单	否	无	3.84%
7526	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV朱杖子一组支10号变压器	30	14.74%	19.58	19.58	未进入负面清单	否	无	4.72%
7527	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV九佛堂十组分5号变压器	100	24.89%	55.11	55.11	未进入负面清单	否	无	3.46%
7528	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV九佛堂二组分4号变压器	200	17.43%	125.14	125.14	未进入负面清单	否	无	3.57%
7529	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟四组二台区变压器	100	44.65%	35.35	35.35	未进入负面清单	否	无	1.16%
7530	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线官大海七组道下台区变压器	100	57.22%	22.78	22.78	未进入负面清单	否	无	2.40%

7531	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV十家子四组分3号变压器(能效)	200	51.85%	56.30	56.30	未进入负面清单	否	无	1.92%
7532	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kv三九线031号变压器新增	200	14.15%	131.70	131.70	未进入负面清单	否	无	3.86%
7533	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV山湾子街内分12号杆变压器	50	37.77%	21.12	21.12	未进入负面清单	否	无	1.31%
7534	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线杨树下分枝老爷庙三组分支33号老爷庙三组变压器	50	31.48%	24.26	24.26	未进入负面清单	否	无	2.30%
7535	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线38号变压器	50	48.26%	15.87	15.87	未进入负面清单	否	无	2.07%
7536	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV西线河九十组变压器	50	16.34%	31.83	31.83	未进入负面清单	否	无	4.70%
7537	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线宋家店村六组台区变压器	200	55.00%	50.00	50.00	未进入负面清单	否	无	1.03%
7538	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1号线兴隆沟新增变压器	100	35.56%	44.44	44.44	未进入负面清单	否	无	4.52%
7539	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线宋家店村一组台区变压器	100	18.98%	61.02	61.02	未进入负面清单	否	无	2.23%
7540	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2号线王营子七组大棚新增变压器	100	18.67%	61.33	61.33	未进入负面清单	否	无	4.88%
7541	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线沟北崖分支11号杆变压器新增	50	48.19%	15.91	15.91	未进入负面清单	否	无	3.55%
7542	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线后城子二三组06号杆变压器新增	200	18.39%	123.22	123.22	未进入负面清单	否	无	3.63%
7543	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线王营子分甘招三组支变压器	200	41.89%	76.22	76.22	未进入负面清单	否	无	1.23%
7544	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2号线贺学功大棚新增变压器	30	62.17%	5.35	5.35	未进入负面清单	否	无	3.30%
7545	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水泉村化匠沟大棚台区变压器	200	45.46%	69.08	69.08	未进入负面清单	否	无	3.30%
7546	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线前城子村三组棚台区20农网	100	55.79%	24.21	24.21	未进入负面清单	否	无	2.29%
7547	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线东杖子新增变压器	200	24.45%	111.10	111.10	未进入负面清单	否	无	1.89%
7548	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2号线王营子五组新增变压器	200	24.97%	110.06	110.06	未进入负面清单	否	无	2.22%
7549	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线宋家店村棚台区20农网	200	30.84%	98.32	98.32	未进入负面清单	否	无	4.38%
7550	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV十老线安德营子分歧19号安德营子村变压器新增	200	28.10%	103.80	103.80	未进入负面清单	否	无	3.47%

7551	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV老平线小马架子村大棚变压器20农网	200	32.77%	94.46	94.46	未进入负面清单	否	无	2.56%
7552	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线薛杖子分歧087号杆变压器	50	11.51%	34.25	34.25	未进入负面清单	否	无	1.50%
7553	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线薛杖子分薛杖子机井变压器	50	43.40%	18.30	18.30	未进入负面清单	否	无	2.39%
7554	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘招2#线章营子村一组台区变压器	50	59.02%	10.49	10.49	未进入负面清单	否	无	2.03%
7555	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线小长皋分支53号杆变压器	50	32.95%	23.53	23.53	未进入负面清单	否	无	4.51%
7556	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线南洼南沟分23号杆变压器	100	74.52%	5.48	5.48	未进入负面清单	否	无	1.95%
7557	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线北沟外分歧06号杆变压器	200	48.05%	63.90	63.90	未进入负面清单	否	无	1.52%
7558	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘招2#线沟门一组分支01号变压器	200	42.21%	75.58	75.58	未进入负面清单	否	无	4.60%
7559	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘招2#线沟门分支02号杆变压器	50	41.75%	19.13	19.13	未进入负面清单	否	无	1.18%
7560	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘招2号线沟门三四组变压器	200	10.15%	139.70	139.70	未进入负面清单	否	无	4.81%
7561	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘招2#线沟门五组分支06号变压器	200	20.22%	119.56	119.56	未进入负面清单	否	无	4.25%
7562	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10千伏甘卧线水泉沟分磅石沟支沟门九组机井支变压器	50	40.58%	19.71	19.71	未进入负面清单	否	无	1.28%
7563	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘招2号线顾杖子西组西组变压器	200	14.20%	131.60	131.60	未进入负面清单	否	无	3.53%
7564	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线农业站新增柱上变压器	100	36.50%	43.50	43.50	未进入负面清单	否	无	2.94%
7565	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线顾杖子分牦牛沟新增变压器	200	59.00%	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	1.11%
7566	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘招2#线沟门大棚分支04号杆变压器	125	32.87%	58.91	58.91	未进入负面清单	否	无	1.38%
7567	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线磅石沟分支49号杆变压器	30	41.81%	11.46	11.46	未进入负面清单	否	无	4.93%
7568	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线后喇嘛沟分支05号杆变压器	100	40.29%	39.71	39.71	未进入负面清单	否	无	1.71%
7569	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线菜园子分歧03号杆变压器	50	10.25%	34.88	34.88	未进入负面清单	否	无	4.13%
7570	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线金沟梁二组分支03号杆变压器	400	58.84%	84.64	84.64	未进入负面清单	否	无	2.25%

7571	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线小郑杖子分歧01号杆变压器	63	23.67%	35.49	35.49	未进入负面清单	否	无	1.27%
7572	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线羊草沟分支09号杆变压器	100	21.13%	58.87	58.87	未进入负面清单	否	无	4.26%
7573	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线北沟里分歧22号杆变压器	50	20.98%	29.51	29.51	未进入负面清单	否	无	4.16%
7574	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线沟门五组大棚支04号杆沟门五组大棚变压器	80	11.49%	54.81	54.81	未进入负面清单	否	无	1.76%
7575	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线林场大棚支04号杆变压器	400	34.17%	183.32	183.32	未进入负面清单	否	无	4.31%
7576	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线水泉沟分下井35号杆变压器	400	13.98%	264.08	264.08	未进入负面清单	否	无	3.40%
7577	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线东南山新增变压器	100	24.69%	55.31	55.31	未进入负面清单	否	无	1.74%
7578	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线水泉沟分磅石沟支沟门九组机井支红石砬北沟井支变压器	50	10.03%	34.99	34.99	未进入负面清单	否	无	4.03%
7579	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线肖杖子分支06号杆变压器	100	36.55%	43.45	43.45	未进入负面清单	否	无	2.67%
7580	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线顾杖子西组新增1变压器	200	31.63%	96.74	96.74	未进入负面清单	否	无	1.68%
7581	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线沟北崖分支红石砬屯里井支变压器	50	56.85%	11.58	11.58	未进入负面清单	否	无	3.84%
7582	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘招2#线沟门二组分支03号杆变压器	50	33.39%	23.31	23.31	未进入负面清单	否	无	2.22%
7583	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线朱家沟里分支52号杆变压器	50	35.66%	22.17	22.17	未进入负面清单	否	无	2.26%
7584	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线东洼分歧01杆变压器	50	50.83%	14.59	14.59	未进入负面清单	否	无	4.45%
7585	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘招2#线沟门分支69号杆变压器	50	48.00%	16.00	16.00	未进入负面清单	否	无	1.19%
7586	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线南沟新增变压器	50	24.42%	27.79	27.79	未进入负面清单	否	无	2.83%
7587	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线老郑杖子分歧12号杆变压器	30	41.95%	11.42	11.42	未进入负面清单	否	无	4.98%
7588	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘招2#线杨杖子棚支07号杆杨杖子大棚变压器	50	59.83%	10.09	10.09	未进入负面清单	否	无	3.50%
7589	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10KV甘卧线四家子村白庙子台区变压器	100	57.38%	22.62	22.62	未进入负面清单	否	无	3.31%
7590	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线薛杖子分歧146号杆变压器	50	40.08%	19.96	19.96	未进入负面清单	否	无	3.46%

7591	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线西地分支06号杆变压器	30	12.97%	20.11	20.11	未进入负面清单	否	无	2.99%
7592	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线薛杖子分南沟支大长皋机井变压器	50	50.54%	14.73	14.73	未进入负面清单	否	无	4.16%
7593	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线西南沟分支02号杆变压器新增	100	49.05%	30.95	30.95	未进入负面清单	否	无	4.02%
7594	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘水线甘水主干150号杆水泉梁上大棚变压器	30	39.70%	12.09	12.09	未进入负面清单	否	无	1.34%
7595	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线下台子变压器	100	54.34%	25.66	25.66	未进入负面清单	否	无	4.18%
7596	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线前城子村三组新台	200	53.28%	53.44	53.44	未进入负面清单	否	无	2.61%
7597	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kv旧烧锅村支12号变压器新增	100	26.25%	53.75	53.75	未进入负面清单	否	无	2.49%
7598	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线前城子三组分歧09号变压器新增	200	23.56%	112.88	112.88	未进入负面清单	否	无	2.09%
7599	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水泉村菜园子台区变压器	200	13.98%	132.04	132.04	未进入负面清单	否	无	3.79%
7600	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV双庙四组支3号变压器	80	19.15%	48.68	48.68	未进入负面清单	否	无	1.87%
7601	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV马家三组新棚支2号变压器	100	34.17%	45.83	45.83	未进入负面清单	否	无	3.36%
7602	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV山嘴子十组变压器	200	52.31%	55.38	55.38	未进入负面清单	否	无	4.43%
7603	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线10kV西线3号变压器	10	15.33%	6.47	6.47	未进入负面清单	否	无	1.25%
7604	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西干线四组1号分变台变压器	200	30.26%	99.48	99.48	未进入负面清单	否	无	2.92%
7605	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV平店线黄家店一组变压器20农网	200	53.80%	52.40	52.40	未进入负面清单	否	无	2.48%
7606	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV西线16号变压器	200	22.46%	115.08	115.08	未进入负面清单	否	无	1.45%
7607	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV山嘴子村四组变压器	200	56.24%	47.52	47.52	未进入负面清单	否	无	3.89%
7608	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV西线3号变压器1	100	32.38%	47.62	47.62	未进入负面清单	否	无	4.97%
7609	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV西线70号变压器	200	69.80%	20.40	20.40	未进入负面清单	否	无	4.91%
7610	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV红太沟支02号变压器	100	57.34%	22.66	22.66	未进入负面清单	否	无	1.78%
7611	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV金平联线河南五组变压器20农网	200	19.42%	121.16	121.16	未进入负面清单	否	无	4.93%

7612	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV西线10kV西线河九组棚变压器	200	26.35%	107.30	107.30	未进入负面清单	否	无	4.15%
7613	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线山三组棚变压器	50	49.19%	15.41	15.41	未进入负面清单	否	无	3.99%
7614	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV西干线石寒家沟分河南一组大井支变压器	50	55.63%	12.19	12.19	未进入负面清单	否	无	3.27%
7615	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	山嘴六组2号台变压器	200	54.29%	51.42	51.42	未进入负面清单	否	无	2.67%
7616	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线李四组棚变压器	50	40.87%	19.57	19.57	未进入负面清单	否	无	4.76%
7617	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线6号变压器4	80	34.10%	36.72	36.72	未进入负面清单	否	无	1.86%
7618	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV西线河南十组新增变压器	200	61.79%	36.42	36.42	未进入负面清单	否	无	2.80%
7619	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV金平联线0.4kV山嘴子村九组节水灌溉井变压器	200	14.49%	131.02	131.02	未进入负面清单	否	无	3.46%
7620	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线李八组棚变压器	30	10.91%	20.73	20.73	未进入负面清单	否	无	2.31%
7621	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线3号变压器6	160	27.55%	83.92	83.92	未进入负面清单	否	无	4.85%
7622	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线020号西五组变压器	250	26.90%	132.75	132.75	未进入负面清单	否	无	1.00%
7623	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线气功北分歧002号气功北变压器	100	27.96%	52.04	52.04	未进入负面清单	否	无	4.25%
7624	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线031号两行变压器	400	63.38%	66.48	66.48	未进入负面清单	否	无	3.06%
7625	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线191号变压器新增	200	39.91%	80.18	80.18	未进入负面清单	否	无	2.68%
7626	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV西线4号变压器新增	200	35.04%	89.92	89.92	未进入负面清单	否	无	2.91%
7627	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线06号变压器2	50	19.08%	30.46	30.46	未进入负面清单	否	无	2.22%
7628	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV西线09号变压器新增	200	10.50%	139.00	139.00	未进入负面清单	否	无	2.18%
7629	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV金平联线黄家店二组变压器	200	62.60%	34.80	34.80	未进入负面清单	否	无	2.25%
7630	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线06号变压器5	50	48.26%	15.87	15.87	未进入负面清单	否	无	4.91%
7631	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	214南线	10kV南线平一组分4号变压器	80	47.83%	25.74	25.74	未进入负面清单	否	无	3.95%
7632	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	214南线	10kV南线40号变压器	80	59.68%	16.26	16.26	未进入负面清单	否	无	3.12%

7633	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV西线91号变压器	80	69.35%	8.52	8.52	未进入负面清单	否	无	2.23%
7634	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线8号变压器	100	13.30%	66.70	66.70	未进入负面清单	否	无	1.85%
7635	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线8号变压器1	80	57.36%	18.11	18.11	未进入负面清单	否	无	1.96%
7636	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV金平联线山嘴子六组变压器（能效）	200	27.79%	104.42	104.42	未进入负面清单	否	无	2.66%
7637	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线东营子分支04号变压器	400	21.17%	235.32	235.32	未进入负面清单	否	无	3.88%
7638	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线二道门村东变台区变压器	200	13.98%	132.04	132.04	未进入负面清单	否	无	1.10%
7639	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线马营子分歧114号杆变压器新增	200	15.14%	129.72	129.72	未进入负面清单	否	无	1.56%
7640	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV水马线南亮子六组新增变压器	200	54.75%	50.50	50.50	未进入负面清单	否	无	3.09%
7641	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV水马线西地村杨树沟台区20农网	100	11.20%	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	4.68%
7642	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线马营子分歧78号变压器新增	200	15.83%	128.34	128.34	未进入负面清单	否	无	2.34%
7643	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线二道门南地分支03号变压器	200	24.86%	110.28	110.28	未进入负面清单	否	无	4.89%
7644	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线马营子十组分支05号变压器	80	52.87%	21.70	21.70	未进入负面清单	否	无	2.77%
7645	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线西地七八组分支04号变压器	200	36.39%	87.22	87.22	未进入负面清单	否	无	4.92%
7646	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	水马线二道门东变变压器	100	38.22%	41.78	41.78	未进入负面清单	否	无	2.06%
7647	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线沟门南台新增变压器	200	51.29%	57.42	57.42	未进入负面清单	否	无	4.22%
7648	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线东汤西台区变压器	50	24.31%	27.85	27.85	未进入负面清单	否	无	1.75%
7649	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线大房申分支2#房申沟2号变压器新增	200	57.80%	44.40	44.40	未进入负面清单	否	无	1.01%
7650	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线电灌站分08号变压器	80	28.65%	41.08	41.08	未进入负面清单	否	无	2.21%
7651	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线小店一组分1号变压器	50	46.61%	16.70	16.70	未进入负面清单	否	无	4.24%
7652	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线房申村大棚下变压器	50	48.10%	15.95	15.95	未进入负面清单	否	无	1.52%
7653	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线苇子沟新增变压器	200	24.73%	110.54	110.54	未进入负面清单	否	无	2.16%

7654	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线石场支南台支支06#河东南变压器	50	18.94%	30.53	30.53	未进入负面清单	否	无	1.18%
7655	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线大房申分变压器	200	26.14%	107.72	107.72	未进入负面清单	否	无	2.42%
7656	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	大马架子大棚3号变压器	50	38.20%	20.90	20.90	未进入负面清单	否	无	1.07%
7657	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线东台子村六七组1变压器20农网	200	44.48%	71.04	71.04	未进入负面清单	否	无	2.80%
7658	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV花果山分歧11号变压器	50	40.16%	19.92	19.92	未进入负面清单	否	无	2.34%
7659	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线大马架子西分支变台变压器	100	46.51%	33.49	33.49	未进入负面清单	否	无	2.56%
7660	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV田杖子分支21号变压器新增	100	28.06%	51.94	51.94	未进入负面清单	否	无	1.47%
7661	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线125号变压器新增	50	53.06%	13.47	13.47	未进入负面清单	否	无	2.44%
7662	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线北道变压器	200	21.18%	117.64	117.64	未进入负面清单	否	无	3.83%
7663	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV八角沟分歧6号变压器	100	49.19%	30.81	30.81	未进入负面清单	否	无	3.60%
7664	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线大马架子西台台区变压器	200	14.13%	131.74	131.74	未进入负面清单	否	无	3.19%
7665	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV康太沟小分支20号变压器	100	24.90%	55.10	55.10	未进入负面清单	否	无	1.45%
7666	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV牛杖子分支5号变压器	200	21.66%	116.68	116.68	未进入负面清单	否	无	4.60%
7667	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线车铁分康太沟井支变压器	100	18.81%	61.19	61.19	未进入负面清单	否	无	3.75%
7668	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线苇子沟分苇子沟机井支变压器	50	13.16%	33.42	33.42	未进入负面清单	否	无	3.65%
7669	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV东台子村分支1号变压器新增	50	31.84%	24.08	24.08	未进入负面清单	否	无	1.50%
7670	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV小梁前小分支5号变压器	30	18.19%	18.54	18.54	未进入负面清单	否	无	1.69%
7671	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV五组小分支2号变压器	50	45.01%	17.50	17.50	未进入负面清单	否	无	4.31%
7672	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线林家店分林家店机井支变压器	100	50.98%	29.02	29.02	未进入负面清单	否	无	2.32%
7673	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线吉利台2号井支小马架子3号井变压器	50	46.42%	16.79	16.79	未进入负面清单	否	无	2.20%
7674	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线吉利生村西台变压器20农网	100	54.94%	25.06	25.06	未进入负面清单	否	无	3.02%

7675	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大马大棚小区分歧2号变压器新增	100	31.50%	48.50	48.50	未进入负面清单	否	无	1.25%
7676	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV河西分支4号变压器	100	13.64%	66.36	66.36	未进入负面清单	否	无	3.84%
7677	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线西山新增台区变压器	200	56.07%	47.86	47.86	未进入负面清单	否	无	3.05%
7678	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线大马架子东分支变台变压器	100	46.18%	33.82	33.82	未进入负面清单	否	无	1.15%
7679	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV付杖子分支4号变压器	50	50.41%	14.80	14.80	未进入负面清单	否	无	4.41%
7680	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV四组分支3号变压器	80	49.67%	24.26	24.26	未进入负面清单	否	无	2.71%
7681	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV疙瘩小分支3号变压器	50	33.61%	23.20	23.20	未进入负面清单	否	无	1.93%
7682	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV东哨五六组大棚分歧3号变压器新增	100	44.05%	35.95	35.95	未进入负面清单	否	无	3.86%
7683	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV东车分歧下垵卜棚支15号变压器	50	40.04%	19.98	19.98	未进入负面清单	否	无	4.74%
7684	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线林家店南台台区变压器20农网	200	28.42%	103.16	103.16	未进入负面清单	否	无	4.87%
7685	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	朝阳喀左县10kV大东线大马架子村大棚台区改造工程变压器20农网	100	53.93%	26.07	26.07	未进入负面清单	否	无	1.82%
7686	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线240号变压器新增	200	15.99%	128.02	128.02	未进入负面清单	否	无	1.85%
7687	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线付杖子大棚车杖子井支变压器	100	38.20%	41.80	41.80	未进入负面清单	否	无	3.60%
7688	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10千伏大东线气象分河湾四、七组机井支河湾四、七组机井变压器	100	45.27%	34.73	34.73	未进入负面清单	否	无	2.85%
7689	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线车杖子台区变压器20农网	200	22.36%	115.28	115.28	未进入负面清单	否	无	1.00%
7690	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线281号变压器	100	24.52%	55.48	55.48	未进入负面清单	否	无	2.29%
7691	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线东哨三组台区变压器	200	14.02%	131.96	131.96	未进入负面清单	否	无	4.33%
7692	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV小东沟分歧12号变压器	50	27.95%	26.03	26.03	未进入负面清单	否	无	4.99%
7693	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV车铁分支53号变压器	50	40.84%	19.58	19.58	未进入负面清单	否	无	4.37%
7694	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV东哨三组大棚小区分歧16号变压器	50	43.07%	18.47	18.47	未进入负面清单	否	无	3.80%

7695	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线东哨六组分支变 台变压器	50	48.05%	15.98	15.98	未进入负面清 单	否	无	2.01%
7696	国网喀左县供电公司	大城子66kV变 电站	223大东线	10kV吉坤分歧31号变压器	50	11.86%	34.07	34.07	未进入负面清 单	否	无	4.29%
7697	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变 电站	227羊东线	10kV十家子一组分歧7号变压 器	50	42.21%	18.90	18.90	未进入负面清 单	否	无	2.84%
7698	国网喀左县供电公司	大城子66kV变 电站	223大东线	10kV大东线东哨后庙台区变 压器	200	45.13%	69.74	69.74	未进入负面清 单	否	无	1.11%
7699	国网喀左县供电公司	大城子66kV变 电站	223大东线	10kV大东线大马架子东台台 区变压器	200	11.89%	136.22	136.22	未进入负面清 单	否	无	3.96%
7700	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变 电站	227羊东线	10kV大东线东车分东升井支 变压器	100	57.95%	22.05	22.05	未进入负面清 单	否	无	2.18%
7701	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变 电站	227羊东线	10kV东车分歧西沟支08号变 压器新增	50	50.91%	14.55	14.55	未进入负面清 单	否	无	2.36%
7702	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变 电站	227羊东线	10kV大东线卧虎泉1号井变压 器	50	18.02%	30.99	30.99	未进入负面清 单	否	无	2.56%
7703	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变 电站	227羊东线	10kV十家子二组分4号变压器	200	37.61%	84.78	84.78	未进入负面清 单	否	无	4.87%
7704	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变 电站	227羊东线	10kV西沟分歧9号变压器	50	26.46%	26.77	26.77	未进入负面清 单	否	无	3.93%
7705	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变 电站	227羊东线	10kV大东线林家店分八角沟 井支变压器	50	53.34%	13.33	13.33	未进入负面清 单	否	无	3.54%
7706	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变 电站	227羊东线	10kV大石厂分支1号变压器新 增	200	41.98%	76.04	76.04	未进入负面清 单	否	无	3.33%
7707	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变 电站	227羊东线	10kV大东线288号变压器	200	36.39%	87.22	87.22	未进入负面清 单	否	无	3.84%
7708	国网喀左县供电公司	大城子66kV变 电站	223大东线	10千伏大东线河湾七组机井 支河湾七组机井变压器	50	55.08%	12.46	12.46	未进入负面清 单	否	无	1.78%
7709	国网喀左县供电公司	大城子66kV变 电站	223大东线	10kV河湾大棚分歧06号变压 器	50	17.88%	31.06	31.06	未进入负面清 单	否	无	2.52%
7710	国网喀左县供电公司	大城子66kV变 电站	223大东线	10kV大东线大马大棚小区新 增分歧2号变压器新增	100	21.32%	58.68	58.68	未进入负面清 单	否	无	1.58%
7711	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变 电站	227羊东线	10kV大东线东车分歧东哨五 组新增变台变压器	200	40.92%	78.16	78.16	未进入负面清 单	否	无	4.99%
7712	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变 电站	227羊东线	10kV七组小区小分支19号变 压器	50	21.33%	29.34	29.34	未进入负面清 单	否	无	1.83%
7713	国网喀左县供电公司	大城子66kV变 电站	223大东线	10kV大东线大马架子河西分 歧08号杆变压器	50	59.15%	10.43	10.43	未进入负面清 单	否	无	3.17%
7714	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变 电站	227羊东线	10kV东车分歧弯子沟分支08 号变压器	50	53.09%	13.46	13.46	未进入负面清 单	否	无	1.49%
7715	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变 电站	227羊东线	10kV苇子沟小分支9号变压器	50	19.51%	30.25	30.25	未进入负面清 单	否	无	2.62%

7716	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线头道洼北山大棚变压器20农网	400	18.41%	246.36	246.36	未进入负面清单	否	无	3.48%
7717	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线章营子分岐26号变压器	50	53.81%	13.10	13.10	未进入负面清单	否	无	3.72%
7718	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线七家五组机井支变压器	100	15.38%	64.62	64.62	未进入负面清单	否	无	1.75%
7719	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线大波太沟分波太沟三组支04号变压器	200	58.42%	43.16	43.16	未进入负面清单	否	无	4.94%
7720	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV坤城线波太沟一组变压器	200	42.44%	75.12	75.12	未进入负面清单	否	无	4.89%
7721	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV坤城线张家窑一二组分张家窑一二组台区20农网	80	32.68%	37.86	37.86	未进入负面清单	否	无	1.45%
7722	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV双庙二组支4号变压器	50	55.83%	12.09	12.09	未进入负面清单	否	无	2.21%
7723	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV坤城线波太沟二组变压器	200	45.02%	69.96	69.96	未进入负面清单	否	无	4.24%
7724	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV坤城线张家窑三组大棚变压器	200	37.54%	84.92	84.92	未进入负面清单	否	无	3.58%
7725	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV哈达沟分支22号变压器	100	16.65%	63.35	63.35	未进入负面清单	否	无	2.94%
7726	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	223前六联线	10kV六梁线大南沟分岐48号变压器	30	43.79%	10.86	10.86	未进入负面清单	否	无	4.35%
7727	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线海岱七组变压器20农网	200	50.62%	58.76	58.76	未进入负面清单	否	无	3.83%
7728	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线二布尺四六组变压器20农网	200	32.05%	95.90	95.90	未进入负面清单	否	无	1.59%
7729	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分岐大棚供水支02号变压器	50	24.73%	27.64	27.64	未进入负面清单	否	无	1.70%
7730	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线七家一、二组水支06号变压器	200	32.11%	95.78	95.78	未进入负面清单	否	无	4.10%
7731	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网二布四六分支二布一支12号变压器	100	27.51%	52.49	52.49	未进入负面清单	否	无	3.53%
7732	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线章营子五组支05号变压器	200	33.89%	92.22	92.22	未进入负面清单	否	无	2.26%
7733	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线章营子分岐山嘴分支09号变压器	100	11.40%	68.60	68.60	未进入负面清单	否	无	1.82%
7734	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线头道洼大棚分岐06号变压器	80	47.61%	25.91	25.91	未进入负面清单	否	无	1.89%
7735	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线姜杖子分岐永四支07号变压器	200	23.18%	113.64	113.64	未进入负面清单	否	无	2.20%

7736	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线北方塑料厂分支02号杆变压器	200	55.91%	48.18	48.18	未进入负面清单	否	无	3.80%
7737	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分歧二布尺大棚支07号变压器	50	28.59%	25.71	25.71	未进入负面清单	否	无	4.13%
7738	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线二级站变压器	50	36.24%	21.88	21.88	未进入负面清单	否	无	3.71%
7739	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线七家一、二组井柱上变压器	100	16.94%	63.06	63.06	未进入负面清单	否	无	4.71%
7740	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线宣家一组棚支04号变压器新增	100	38.25%	41.75	41.75	未进入负面清单	否	无	1.56%
7741	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线头道洼4组井分变压器	50	26.54%	26.73	26.73	未进入负面清单	否	无	4.80%
7742	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线兴隆庄三组分歧07号杆变压器	200	43.86%	72.28	72.28	未进入负面清单	否	无	4.12%
7743	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分歧七家分支二支变压器	200	18.49%	123.02	123.02	未进入负面清单	否	无	4.90%
7744	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线章营子果树队新增变压器	50	34.38%	22.81	22.81	未进入负面清单	否	无	3.68%
7745	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线兴隆庄四组分歧02号杆变压器	200	19.60%	120.80	120.80	未进入负面清单	否	无	3.41%
7746	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线新建七家二组分支七家二组变压器	100	21.69%	58.31	58.31	未进入负面清单	否	无	2.38%
7747	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分歧安杖子分支37号变压器	50	21.34%	29.33	29.33	未进入负面清单	否	无	3.71%
7748	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线海岱农业分支03号变压器	80	21.89%	46.49	46.49	未进入负面清单	否	无	1.56%
7749	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线永益当四组机井支变压器	50	34.52%	22.74	22.74	未进入负面清单	否	无	4.01%
7750	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分歧二布四六分支51号变压器	200	21.65%	116.70	116.70	未进入负面清单	否	无	1.42%
7751	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线宣家分歧宣五组分支04号变压器	30	36.09%	13.17	13.17	未进入负面清单	否	无	1.28%
7752	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分歧碾五组分支01号变压器	200	14.26%	131.48	131.48	未进入负面清单	否	无	2.70%
7753	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线姜杖子分歧永益五支03号变压器	80	28.03%	41.58	41.58	未进入负面清单	否	无	3.10%
7754	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分歧东沟支08号杆变压器	200	30.66%	98.68	98.68	未进入负面清单	否	无	3.58%
7755	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴联网分歧七家分支06号杆变压器	200	69.91%	20.18	20.18	未进入负面清单	否	无	2.76%

7756	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线姜杖子分歧39号变压器	50	37.03%	21.49	21.49	未进入负面清单	否	无	2.61%
7757	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分歧七家分支一支06号变压器新增	200	40.86%	78.28	78.28	未进入负面清单	否	无	2.06%
7758	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分歧二组井支02号变压器	30	22.26%	17.32	17.32	未进入负面清单	否	无	4.05%
7759	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分歧二级站移动分支17号变压器	100	35.33%	44.67	44.67	未进入负面清单	否	无	1.30%
7760	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线宣家分歧宣二组分支06号变压器	50	35.47%	22.27	22.27	未进入负面清单	否	无	1.21%
7761	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线海岱大棚变压器20农网	400	53.74%	105.04	105.04	未进入负面清单	否	无	3.65%
7762	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线海岱村变压器20农网	400	40.18%	159.28	159.28	未进入负面清单	否	无	1.76%
7763	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV十老线平房子北沟分歧43号平房子北沟变压器	50	31.30%	24.35	24.35	未进入负面清单	否	无	1.80%
7764	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV十老线安德营子分歧28号安德营子五七组变压器新增	200	53.24%	53.52	53.52	未进入负面清单	否	无	4.21%
7765	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV十老线老爷庙四组分歧06号老爷庙四组变压器	63	12.36%	42.61	42.61	未进入负面清单	否	无	3.60%
7766	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线七家三四组棚分七家三四组棚变压器	200	39.87%	80.26	80.26	未进入负面清单	否	无	3.06%
7767	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线七家村五组变压器20农网	200	11.82%	136.36	136.36	未进入负面清单	否	无	3.53%
7768	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分歧兴隆庄二组分支02号变压器	50	19.98%	30.01	30.01	未进入负面清单	否	无	4.72%
7769	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线海岱营子四五六组变压器20农网	400	39.06%	163.76	163.76	未进入负面清单	否	无	3.48%
7770	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分歧七家分支41号变压器	50	39.85%	20.08	20.08	未进入负面清单	否	无	2.81%
7771	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网二布四六分支二布一支01号变压器	100	49.26%	30.74	30.74	未进入负面清单	否	无	3.28%
7772	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线宣家分歧18号变压器	30	10.71%	20.79	20.79	未进入负面清单	否	无	1.37%
7773	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	联网分歧新建兴隆庄一组变压器	200	49.79%	60.42	60.42	未进入负面清单	否	无	2.74%
7774	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV十老线平房子北沟分歧北沟砖厂分支01号小马架子棚变压器	50	25.39%	27.31	27.31	未进入负面清单	否	无	4.00%

7775	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV老平线安德营子分歧16号安德营子村变压器新增	200	10.02%	139.96	139.96	未进入负面清单	否	无	2.27%
7776	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV老平线老爷庙六组变压器	400	40.65%	157.40	157.40	未进入负面清单	否	无	2.50%
7777	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	924中金2号线	10kV中金2#线药王庙分03号药王庙变压器	50	43.95%	18.03	18.03	未进入负面清单	否	无	3.89%
7778	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	924中金2号线	10kV中金2#线主干线038号从元号水泉变压器	100	41.86%	38.14	38.14	未进入负面清单	否	无	4.23%
7779	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	924中金2号线	10kV中金2#线郑家沟分歧07号西山嘴变压器	50	22.48%	28.76	28.76	未进入负面清单	否	无	2.15%
7780	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1113城镇线	10kV镇内线028号杆棉麻变压器	400	33.53%	185.88	185.88	未进入负面清单	否	无	3.03%
7781	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1113城镇线	10kV镇内线033号镇商贸楼变压器	200	53.68%	52.64	52.64	未进入负面清单	否	无	3.78%
7782	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV老杨线果木树六组变压器	200	25.88%	108.24	108.24	未进入负面清单	否	无	4.10%
7783	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV十老线平房子北沟分歧平房子七九组分支03号平房 子七九组变压器	200	31.14%	97.72	97.72	未进入负面清单	否	无	4.36%
7784	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV十老线老爷庙村五组分支01号老爷庙村五组变压器	63	37.24%	26.94	26.94	未进入负面清单	否	无	3.94%
7785	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	115水盛线	10kV甘塔线后塔分歧21号杆变压器	30	52.82%	8.15	8.15	未进入负面清单	否	无	1.19%
7786	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	115水盛线	10kV水盛线后塔分歧塔贝营子三组机井变压器	100	59.54%	20.46	20.46	未进入负面清单	否	无	2.79%
7787	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	115水盛线	10kV水盛线后塔新增变压器	200	21.22%	117.56	117.56	未进入负面清单	否	无	4.12%
7788	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	红石胡同大棚二变压器	100	44.78%	35.22	35.22	未进入负面清单	否	无	2.76%
7789	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线拦沟分歧09号轱辘井西队变压器	30	24.15%	16.76	16.76	未进入负面清单	否	无	1.07%
7790	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线拦沟分歧30号石灰窑子变压器新增	200	20.88%	118.24	118.24	未进入负面清单	否	无	4.23%
7791	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线大店分03号从元号大店变压器20农网	200	21.63%	116.74	116.74	未进入负面清单	否	无	3.83%
7792	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线拦沟分歧92号拦沟东组变压器20农网	200	16.77%	126.46	126.46	未进入负面清单	否	无	3.96%
7793	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV十老线平房子北沟分歧平房子六十组分支03号平房 子六十组变压器	100	16.00%	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	2.03%

7794	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧003号下河套三四五组变压器	200	55.04%	49.92	49.92	未进入负面清单	否	无	2.97%
7795	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线杨树树下分老爷庙二组变压器	30	44.11%	10.77	10.77	未进入负面清单	否	无	1.85%
7796	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线030号粮库变压器	80	29.12%	40.70	40.70	未进入负面清单	否	无	4.96%
7797	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线麻沟原分歧麻沟北分支001号麻沟北变压器	125	20.55%	74.31	74.31	未进入负面清单	否	无	2.55%
7798	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线电大分05号电大变压器	400	26.59%	213.64	213.64	未进入负面清单	否	无	4.81%
7799	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线麻沟原分歧007号麻沟原变压器	100	30.32%	49.68	49.68	未进入负面清单	否	无	4.58%
7800	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线018号建筑公司变压器	400	22.96%	228.16	228.16	未进入负面清单	否	无	2.73%
7801	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线镇西分06号党校变压器	400	31.38%	194.48	194.48	未进入负面清单	否	无	3.37%
7802	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线018号北一组变压器	315	21.17%	185.31	185.31	未进入负面清单	否	无	2.13%
7803	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线040号中心粮库变压器	160	21.84%	93.06	93.06	未进入负面清单	否	无	1.01%
7804	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线026号人大路灯变压器	315	35.31%	140.77	140.77	未进入负面清单	否	无	3.80%
7805	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线34号西一百变压器	200	37.54%	84.92	84.92	未进入负面清单	否	无	2.81%
7806	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线镇东分歧001号三角花坛变压器	125	16.23%	79.71	79.71	未进入负面清单	否	无	2.16%
7807	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线镇东分5号杆医院前变压器	400	30.36%	198.56	198.56	未进入负面清单	否	无	4.60%
7808	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV十老线镇政府分歧02号政府转变压器	400	20.66%	237.36	237.36	未进入负面清单	否	无	2.97%
7809	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV十老线217号平房子村变压器	200	51.23%	57.54	57.54	未进入负面清单	否	无	1.26%
7810	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV老平线安德营子分安德营一二支三组井支变压器	100	44.44%	35.56	35.56	未进入负面清单	否	无	2.53%
7811	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线甘招五组大棚分支09号杆变压器	200	45.62%	68.76	68.76	未进入负面清单	否	无	4.13%
7812	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	216有机酸线	10kV有机酸线二0八分歧28号红石1#变压器	100	53.07%	26.93	26.93	未进入负面清单	否	无	3.77%

7813	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	216有机酸线	10kV特供线红石分歧红石大棚分支06号红石大棚变压器	100	17.11%	62.89	62.89	未进入负面清单	否	无	1.98%
7814	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV水塔线水泉十组大棚1号台区变压器	250	45.47%	86.33	86.33	未进入负面清单	否	无	3.10%
7815	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水东变分歧水泉六组纯农灌变压器	30	12.35%	20.30	20.30	未进入负面清单	否	无	1.76%
7816	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线东变分沙场井支水泉13、14号井支变压器	50	10.08%	34.96	34.96	未进入负面清单	否	无	3.39%
7817	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线前城子一组分支03号变压器新增	200	31.91%	96.18	96.18	未进入负面清单	否	无	4.22%
7818	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线太平庄分支29、38号井变压器	400	44.34%	142.64	142.64	未进入负面清单	否	无	4.50%
7819	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线东变分支水泉井支37、46号变压器	50	50.50%	14.75	14.75	未进入负面清单	否	无	2.40%
7820	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水泉村东变台区变压器	200	39.15%	81.70	81.70	未进入负面清单	否	无	3.87%
7821	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水泉村十三组新增台区变压器	50	24.40%	27.80	27.80	未进入负面清单	否	无	3.39%
7822	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线东变分支水泉井支24号变压器	50	28.49%	25.76	25.76	未进入负面清单	否	无	1.29%
7823	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线东变分支水泉井支8、12号井支变压器	50	49.41%	15.30	15.30	未进入负面清单	否	无	3.56%
7824	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水泉村十三组台区变压器	200	46.52%	66.96	66.96	未进入负面清单	否	无	4.44%
7825	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水泉二组大棚分歧12号变压器	30	57.88%	6.64	6.64	未进入负面清单	否	无	4.05%
7826	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线东变分支水泉井支20、21号井支变压器	50	23.90%	28.05	28.05	未进入负面清单	否	无	3.66%
7827	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水泉村西100台区变压器	400	54.64%	101.44	101.44	未进入负面清单	否	无	4.82%
7828	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水泉村南变台区变压器	200	11.99%	136.02	136.02	未进入负面清单	否	无	3.44%
7829	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水泉1号井分变压器	200	14.82%	130.36	130.36	未进入负面清单	否	无	4.71%
7830	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	214南线	10kV南线桃花池四组分8号变压器	80	49.75%	24.20	24.20	未进入负面清单	否	无	2.04%
7831	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	120医院线	10kV南线平房子五组变压器	200	21.69%	116.62	116.62	未进入负面清单	否	无	1.18%
7832	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	214南线	10kV南线粮库家属院分2号变压器	50	10.26%	34.87	34.87	未进入负面清单	否	无	3.99%

7833	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV六梁线大杖子分歧089号变压器	50	32.38%	23.81	23.81	未进入负面清单	否	无	2.12%
7834	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV二道分支20号变压器	50	21.99%	29.01	29.01	未进入负面清单	否	无	2.56%
7835	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV大杖子分支2号变压器新增	200	32.76%	94.48	94.48	未进入负面清单	否	无	1.04%
7836	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV西河套分支2号变压器新增	400	24.80%	220.80	220.80	未进入负面清单	否	无	1.13%
7837	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV前大线大杖子村大杖子2台	50	40.03%	19.99	19.99	未进入负面清单	否	无	4.43%
7838	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1125城东线	10kV城园线东村海军新2台	200	26.29%	107.42	107.42	未进入负面清单	否	无	2.01%
7839	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV前大线衣杖子村五组2号台区2020农网	200	22.62%	114.76	114.76	未进入负面清单	否	无	4.65%
7840	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV前营子分支06号变压器	30	33.82%	13.85	13.85	未进入负面清单	否	无	3.10%
7841	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV六梁线北山大棚台区变压器	100	22.67%	57.33	57.33	未进入负面清单	否	无	1.40%
7842	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	214南线	10kV南线平房子四组变压器	200	28.04%	103.92	103.92	未进入负面清单	否	无	4.13%
7843	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	214南线	10kV三小10kV三小线小营六组变压器高家洞二组变压器	200	15.88%	128.24	128.24	未进入负面清单	否	无	4.42%
7844	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	214南线	10KV北干线三家村北支2#新增变压器	100	56.58%	23.42	23.42	未进入负面清单	否	无	1.95%
7845	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	214南线	10kV南线平一组棚分3号变压器	50	35.42%	22.29	22.29	未进入负面清单	否	无	4.24%
7846	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	217北线	10KV北干线三家村南支2#新增变压器	200	22.92%	114.16	114.16	未进入负面清单	否	无	3.42%
7847	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	214南线	10kV南线铁路桥分5号变压器	20	90.43%	-2.09	-2.09	未进入负面清单	否	无	2.06%
7848	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	214南线	10kV南线桃花池三组分2号变压器	100	30.23%	49.77	49.77	未进入负面清单	否	无	2.61%
7849	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线马营子十组分支09号变压器	80	59.92%	16.06	16.06	未进入负面清单	否	无	1.95%
7850	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线马营子大棚06号杆变压器	200	62.84%	34.32	34.32	未进入负面清单	否	无	4.46%
7851	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线马营子分歧67号杆南亮子五组变压器新增	100	11.42%	68.58	68.58	未进入负面清单	否	无	5.00%
7852	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	电网10kV甘水线二杖子分支07号变压器新增	200	39.44%	81.12	81.12	未进入负面清单	否	无	2.08%

7853	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线三杖子分支03号 变压器	100	28.92%	51.08	51.08	未进入负面清 单	否	无	3.92%
7854	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线二道门村台区 变压器	200	53.29%	53.42	53.42	未进入负面清 单	否	无	4.15%
7855	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV水马线后城子村四五组 新台	200	46.87%	66.26	66.26	未进入负面清 单	否	无	4.55%
7856	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV水马线二道门大棚新增1 号变压器	200	38.32%	83.36	83.36	未进入负面清 单	否	无	2.37%
7857	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线梁前分支03号杆 变压器	160	27.20%	84.48	84.48	未进入负面清 单	否	无	2.37%
7858	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV水马线后城子村二三组 新台	200	17.39%	125.22	125.22	未进入负面清 单	否	无	4.65%
7859	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线西地大棚03号变 压器	200	69.13%	21.74	21.74	未进入负面清 单	否	无	3.66%
7860	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线胡家沟分支09号 杆变压器	100	51.82%	28.18	28.18	未进入负面清 单	否	无	3.26%
7861	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV水马线马营子村新台	200	25.81%	108.38	108.38	未进入负面清 单	否	无	1.07%
7862	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线西地七八组支04 号杆西地七八组变压器	200	47.31%	65.38	65.38	未进入负面清 单	否	无	2.74%
7863	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线香磨分支43号变 压器新增	100	24.21%	55.79	55.79	未进入负面清 单	否	无	1.73%
7864	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线二道门村山湾台 区变压器	200	64.28%	31.44	31.44	未进入负面清 单	否	无	4.97%
7865	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线西地一二组分支 05号变压器	200	18.54%	122.92	122.92	未进入负面清 单	否	无	4.27%
7866	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV水马线马营子村二组新 台	200	33.29%	93.42	93.42	未进入负面清 单	否	无	3.14%
7867	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV马营子分古山子机井变 压器	100	57.30%	22.70	22.70	未进入负面清 单	否	无	1.31%
7868	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线后城子四五分支 08号变压器新增	200	74.63%	10.74	10.74	未进入负面清 单	否	无	4.33%
7869	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线马营子分歧141号 变压器	100	45.11%	34.89	34.89	未进入负面清 单	否	无	4.05%
7870	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV水马线后城子村二杖子 新台	200	23.68%	112.64	112.64	未进入负面清 单	否	无	3.90%
7871	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线香磨分支10号杆 南亮子三组变压器	200	10.53%	138.94	138.94	未进入负面清 单	否	无	4.62%
7872	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线马营子分歧90号 杆变压器	200	19.55%	120.90	120.90	未进入负面清 单	否	无	1.43%
7873	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线南山分支27号变 压器	20	14.12%	13.18	13.18	未进入负面清 单	否	无	4.96%

7874	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV水马线二道门古山子台区20农网	200	27.09%	105.82	105.82	未进入负面清单	否	无	3.47%
7875	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线上店五组分10号变压器	50	21.67%	29.17	29.17	未进入负面清单	否	无	2.58%
7876	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线上店一组棚分1号变压器	50	18.66%	30.67	30.67	未进入负面清单	否	无	4.15%
7877	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线大波太沟分叶岩支19号变压器	50	52.54%	13.73	13.73	未进入负面清单	否	无	2.11%
7878	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线房申六组二台分变台变压器	50	40.15%	19.93	19.93	未进入负面清单	否	无	4.94%
7879	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	223水马线	10kV甘水线二道门村山根台区变压器	200	14.94%	130.12	130.12	未进入负面清单	否	无	3.46%
7880	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线张家窑九组分08号变压器	100	35.08%	44.92	44.92	未进入负面清单	否	无	2.24%
7881	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV六海线0.4kV上店村2号井变压器	50	10.98%	34.51	34.51	未进入负面清单	否	无	3.76%
7882	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV六海线0.4kV房申村灌溉井变压器	50	37.01%	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	1.31%
7883	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线金杖子四组分05号变压器	100	30.01%	49.99	49.99	未进入负面清单	否	无	4.39%
7884	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线波太沟分哑巴沟支07号变压器	30	23.27%	17.02	17.02	未进入负面清单	否	无	4.52%
7885	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线上店一组分2号变压器	200	59.43%	41.14	41.14	未进入负面清单	否	无	1.95%
7886	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线大波太沟分34号变压器	80	53.40%	21.28	21.28	未进入负面清单	否	无	5.00%
7887	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线波太沟分户户通支11号变压器	20	36.74%	8.65	8.65	未进入负面清单	否	无	1.25%
7888	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线三间房分12号变压器	80	20.29%	47.77	47.77	未进入负面清单	否	无	4.59%
7889	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线三间房分变压器新增	200	42.46%	75.08	75.08	未进入负面清单	否	无	2.18%
7890	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线房申大棚分05号变压器	30	43.53%	10.94	10.94	未进入负面清单	否	无	4.00%
7891	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	房申村西新变压器	50	57.41%	11.30	11.30	未进入负面清单	否	无	2.14%
7892	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	10kV特供线镇东分歧东山二分支13号东山二变压器	315	59.75%	63.79	63.79	未进入负面清单	否	无	3.12%
7893	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线东村五七八分支04号变压器新增	200	51.36%	57.28	57.28	未进入负面清单	否	无	3.63%
7894	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	电网10kV城坤线三间房分24号变压器新增	200	53.65%	52.70	52.70	未进入负面清单	否	无	1.52%

7895	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	电网10kV城坤线房山根分房 申支08号变压器新增	200	56.68%	46.64	46.64	未进入负面清单	否	无	1.83%
7896	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线上店三组分07号 变压器	50	33.72%	23.14	23.14	未进入负面清单	否	无	4.45%
7897	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线191+1号变压器	30	60.76%	5.77	5.77	未进入负面清单	否	无	1.48%
7898	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线南村八九组分歧2 号变压器新增	200	44.97%	70.06	70.06	未进入负面清单	否	无	3.56%
7899	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线西村分歧019号变 压器新增	200	11.54%	136.92	136.92	未进入负面清单	否	无	2.08%
7900	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线西村分歧070号变 压器新增	400	52.68%	109.28	109.28	未进入负面清单	否	无	1.82%
7901	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线西村四组变压器	200	42.85%	74.30	74.30	未进入负面清单	否	无	2.37%
7902	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	LS_西村四组2号	200	40.39%	79.22	79.22	未进入负面清单	否	无	3.17%
7903	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	东村四六九组二号变压器	100	38.76%	41.24	41.24	未进入负面清单	否	无	1.63%
7904	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线白草沟分歧32号 变压器	200	43.41%	73.18	73.18	未进入负面清单	否	无	3.58%
7905	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线白草沟分歧24号 变压器新增	200	15.35%	129.30	129.30	未进入负面清单	否	无	2.85%
7906	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线西四组大棚台区2 号变压器	50	41.70%	19.15	19.15	未进入负面清单	否	无	3.22%
7907	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线227号变压器	160	50.49%	47.22	47.22	未进入负面清单	否	无	4.73%
7908	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线南村一组分歧11 号变压器	50	51.80%	14.10	14.10	未进入负面清单	否	无	3.03%
7909	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线南村二三组变压 器	200	29.16%	101.68	101.68	未进入负面清单	否	无	4.22%
7910	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线七〇砂分支45号 杆变压器20农网	200	19.39%	121.22	121.22	未进入负面清单	否	无	1.87%
7911	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线新白草沟四五组 变压器	200	67.66%	24.68	24.68	未进入负面清单	否	无	3.38%
7912	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	LS_西村六组2号	100	54.00%	26.00	26.00	未进入负面清单	否	无	4.17%
7913	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线西村二八组分支1 号变压器新增	400	55.98%	96.08	96.08	未进入负面清单	否	无	2.15%
7914	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线西村六组变压器	100	34.11%	45.89	45.89	未进入负面清单	否	无	4.55%
7915	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线南村村台区变压 器	200	18.75%	122.50	122.50	未进入负面清单	否	无	3.38%

7916	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线南村五组变压器	200	33.28%	93.44	93.44	未进入负面清单	否	无	2.85%
7917	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线波太沟分矿泉水支土地7号井支波太沟五组井变压器	100	47.28%	32.72	32.72	未进入负面清单	否	无	1.95%
7918	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线波太沟分矿泉水支16号变压器	100	25.00%	55.00	55.00	未进入负面清单	否	无	1.04%
7919	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线房申三组井变压器	100	56.25%	23.75	23.75	未进入负面清单	否	无	3.73%
7920	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线两家八组二号分支07号变压器	30	48.40%	9.48	9.48	未进入负面清单	否	无	4.30%
7921	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线白草沟分歧15号变压器新增	400	43.53%	145.88	145.88	未进入负面清单	否	无	3.60%
7922	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	新10kV塔南线西村五组分支02号杆变压器20农网	400	28.20%	207.20	207.20	未进入负面清单	否	无	2.24%
7923	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线白草沟十三组大棚分支06号白草沟十三组3号变压器	50	52.10%	13.95	13.95	未进入负面清单	否	无	2.01%
7924	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	LS_南村2号	400	12.67%	269.32	269.32	未进入负面清单	否	无	2.85%
7925	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线两家八组二号一号支01号变压器	50	12.36%	33.82	33.82	未进入负面清单	否	无	4.57%
7926	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线南村三四组变压器	200	34.27%	91.46	91.46	未进入负面清单	否	无	4.13%
7927	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线东村五七八1号变压器	200	31.89%	96.22	96.22	未进入负面清单	否	无	3.51%
7928	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	LS_东村五、七、八3号	100	37.68%	42.32	42.32	未进入负面清单	否	无	2.02%
7929	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线小城镇开发分支1号变压器	400	27.10%	211.60	211.60	未进入负面清单	否	无	4.42%
7930	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线147号变压器	80	22.59%	45.93	45.93	未进入负面清单	否	无	4.85%
7931	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线房山根分房申支变压器新增	200	23.21%	113.58	113.58	未进入负面清单	否	无	2.25%
7932	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线房山根分29号变压器	50	68.58%	5.71	5.71	未进入负面清单	否	无	2.49%
7933	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧奈木皋分支42号西洼子B台变压器	30	26.72%	15.98	15.98	未进入负面清单	否	无	4.82%
7934	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	10kV特供线镇东分歧福利分支07号福利后变压器	100	50.80%	29.20	29.20	未进入负面清单	否	无	3.73%

7935	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧西山大棚分支02号下河套大棚变压器	50	57.92%	11.04	11.04	未进入负面清单	否	无	4.68%
7936	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树下分歧46号北山四组变压器	200	15.61%	128.78	128.78	未进入负面清单	否	无	3.77%
7937	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线主干100号井山嘴变压器新增	200	43.95%	72.10	72.10	未进入负面清单	否	无	4.53%
7938	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线拦沟分歧34号拦沟村北沟变压器新增	100	13.35%	66.65	66.65	未进入负面清单	否	无	3.22%
7939	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线拦沟分歧42号拦沟井南沟变压器	30	29.49%	15.15	15.15	未进入负面清单	否	无	2.59%
7940	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	426南周线	10kV南周线五道沟分歧40#南山三号变压器	100	54.01%	25.99	25.99	未进入负面清单	否	无	2.94%
7941	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	225金马线	10kV西线51号变压器新增	200	62.54%	34.92	34.92	未进入负面清单	否	无	4.75%
7942	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	225金马线	10kV西线10kV西线山一组棚变压器	200	49.45%	61.10	61.10	未进入负面清单	否	无	4.16%
7943	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	10kV镇东3#线青沙梁分北村井支2#井柱上变压器	50	29.84%	25.08	25.08	未进入负面清单	否	无	2.30%
7944	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	和顺家园2#变压器	630	23.50%	355.95	355.95	未进入负面清单	否	无	2.78%
7945	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	10kV特供线镇东分歧青沙梁分支04号青沙梁大棚变压器	100	29.11%	50.89	50.89	未进入负面清单	否	无	1.34%
7946	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	924中金2号线	10kV北岳线垦德沟支15号垦德沟变压器	50	33.25%	23.38	23.38	未进入负面清单	否	无	4.10%
7947	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	10kV特供线红石分歧22号红石变压器	100	10.82%	69.18	69.18	未进入负面清单	否	无	1.03%
7948	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV烧锅杖子村分支3号变压器1	200	23.71%	112.58	112.58	未进入负面清单	否	无	4.30%
7949	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线拦沟分歧东风岭分支09号东风岭变压器	50	13.38%	33.31	33.31	未进入负面清单	否	无	1.95%
7950	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	10kV特供线镇东分歧青沙梁分支01号电器公司变压器	200	11.27%	137.46	137.46	未进入负面清单	否	无	1.39%
7951	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线官大海三组台区变压器	200	31.94%	96.12	96.12	未进入负面清单	否	无	1.90%
7952	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线官大海四组台区变压器	200	48.93%	62.14	62.14	未进入负面清单	否	无	2.50%
7953	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线官大海一组台区变压器	200	31.36%	97.28	97.28	未进入负面清单	否	无	4.73%

7954	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线北荒八组分歧5号变压器新增	200	16.59%	126.82	126.82	未进入负面清单	否	无	2.81%
7955	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	513六海线	10kV六海线官大海五组台区变压器	200	24.43%	111.14	111.14	未进入负面清单	否	无	3.38%
7956	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	215坤六线	10kV城六联网线25号变压器	200	48.93%	62.14	62.14	未进入负面清单	否	无	1.14%
7957	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	215坤六线	10kV城六联网线37号变压器	100	45.69%	34.31	34.31	未进入负面清单	否	无	1.16%
7958	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	215坤六线	10kV城六联网线62号变压器	50	20.21%	29.90	29.90	未进入负面清单	否	无	4.74%
7959	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线两家五组大棚支02号变压器	100	44.47%	35.53	35.53	未进入负面清单	否	无	2.18%
7960	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	217北线	10KV北干线三家村北支1#新增变压器	200	29.31%	101.38	101.38	未进入负面清单	否	无	4.43%
7961	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	217北线	10KV北干线三家村南支1#新增变压器	200	34.87%	90.26	90.26	未进入负面清单	否	无	2.15%
7962	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	217北线	10kV北干线0.4kV平房子8组新增灌溉井变压器	50	30.05%	24.98	24.98	未进入负面清单	否	无	3.93%
7963	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	217北线	10kV北线平房子九组变压器	200	21.70%	116.60	116.60	未进入负面清单	否	无	1.55%
7964	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	217北线	10kV北线平房子供电所分1号变压器	80	36.31%	34.95	34.95	未进入负面清单	否	无	4.53%
7965	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV大垵下一组二号分01号杆柱上变压器	160	25.00%	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	1.68%
7966	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV东垵卜四组分歧05号杆柱上变压器	200	23.12%	113.76	113.76	未进入负面清单	否	无	1.42%
7967	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV刘家沟分支35号变压器	50	18.16%	30.92	30.92	未进入负面清单	否	无	2.88%
7968	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV公镇2号线纸箱分15号杆大垵卜养殖小区柱上变压器	100	35.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	1.31%
7969	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV下苇唐分支5号变压器	50	53.34%	13.33	13.33	未进入负面清单	否	无	2.13%
7970	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV公镇2号线东垵卜一组变压器	200	12.92%	134.16	134.16	未进入负面清单	否	无	4.54%
7971	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV甜水沟分支65号变压器新增	200	13.69%	132.62	132.62	未进入负面清单	否	无	2.13%
7972	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1019公镇2号线	10kV大垵卜三组分05号杆柱上变压器	160	37.25%	68.40	68.40	未进入负面清单	否	无	3.34%
7973	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	217北线	10kV北干线平房子村棚分歧变台变压器	100	23.74%	56.26	56.26	未进入负面清单	否	无	4.74%

7974	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	120北房线	10kV北房线主干线251号豆腐北组变压器	50	52.54%	13.73	13.73	未进入负面清单	否	无	4.87%
7975	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	120北房线	10kV北房线东营子分歧03号东营子变压器	80	48.97%	24.82	24.82	未进入负面清单	否	无	3.09%
7976	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	120北房线	10kV北房线大西沟分歧西营子分支05号西营子变压器20农网	200	21.21%	117.58	117.58	未进入负面清单	否	无	3.25%
7977	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	120北房线	10kV北房线东西队分03号东西队变压器	100	57.43%	22.57	22.57	未进入负面清单	否	无	4.20%
7978	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	216有机酸线	10kV有机酸线22号北村大棚变压器	30	28.03%	15.59	15.59	未进入负面清单	否	无	3.78%
7979	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	216有机酸线	10kV有机酸线34号杆水电站变压器	200	36.88%	86.24	86.24	未进入负面清单	否	无	2.42%
7980	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线大三家分歧12号变压器新增	200	52.15%	55.70	55.70	未进入负面清单	否	无	2.19%
7981	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线李杖子十组支3号变压器	200	43.44%	73.12	73.12	未进入负面清单	否	无	2.26%
7982	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线黄花店九组分支03号变压器	100	11.02%	68.98	68.98	未进入负面清单	否	无	3.43%
7983	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线两家一组大棚支支11号变压器	400	53.91%	104.36	104.36	未进入负面清单	否	无	1.83%
7984	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线小店八组分支18号变压器新增	200	15.56%	128.88	128.88	未进入负面清单	否	无	1.76%
7985	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南东坟分支10号变压器新增	100	26.70%	53.30	53.30	未进入负面清单	否	无	2.30%
7986	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线小店五组支支04号变压器	50	18.76%	30.62	30.62	未进入负面清单	否	无	2.42%
7987	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线小店开发支支09号变压器	50	39.51%	20.25	20.25	未进入负面清单	否	无	1.36%
7988	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV七间房分支01号新变压器	200	47.37%	65.26	65.26	未进入负面清单	否	无	3.58%
7989	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	217北线	10kV北干线0.4kV三家村3组灌溉井变压器	200	18.47%	123.06	123.06	未进入负面清单	否	无	3.76%
7990	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	217北线	10kV北线013号变压器	200	50.76%	58.48	58.48	未进入负面清单	否	无	2.98%
7991	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV后菜2号分支4号变压器	50	24.34%	27.83	27.83	未进入负面清单	否	无	1.19%
7992	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV六梁线大杖子分歧057号变压器	100	18.81%	61.19	61.19	未进入负面清单	否	无	2.28%
7993	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV甜水沟分支07号变压器	50	49.80%	15.10	15.10	未进入负面清单	否	无	4.60%

7994	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV后菜一号分支1号变压器	30	29.32%	15.20	15.20	未进入负面清单	否	无	2.48%
7995	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV六梁线大杖子分歧070号变压器	200	51.69%	56.62	56.62	未进入负面清单	否	无	1.34%
7996	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV前大线金杖子变压器	200	40.42%	79.16	79.16	未进入负面清单	否	无	3.06%
7997	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV苇子沟分支2号变压器	50	41.83%	19.09	19.09	未进入负面清单	否	无	4.97%
7998	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV甜水沟分支75号变压器	30	38.27%	12.52	12.52	未进入负面清单	否	无	4.62%
7999	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV前营子分支16号变压器	30	40.62%	11.81	11.81	未进入负面清单	否	无	2.75%
8000	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV老西沟分支5号变压器新增	100	24.36%	55.64	55.64	未进入负面清单	否	无	2.21%
8001	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	217北线	10kV北线平房子九组棚01号变压器	200	28.16%	103.68	103.68	未进入负面清单	否	无	4.60%
8002	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV前大线衣杖子村3组机井变压器	50	9.95%	35.03	35.03	未进入负面清单	否	无	3.55%
8003	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV六梁线衣北二台区变压器	50	24.18%	27.91	27.91	未进入负面清单	否	无	2.74%
8004	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV六梁线大杖子分歧077号变压器	30	18.69%	18.39	18.39	未进入负面清单	否	无	1.10%
8005	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV甜水沟分支03号变压器	80	42.46%	30.03	30.03	未进入负面清单	否	无	4.40%
8006	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV衣五组分支1号变压器	50	18.23%	30.89	30.89	未进入负面清单	否	无	1.44%
8007	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV六梁线北一台区中变压器	100	49.58%	30.42	30.42	未进入负面清单	否	无	4.01%
8008	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV六梁线大杖子分歧031号变压器	100	23.09%	56.91	56.91	未进入负面清单	否	无	1.51%
8009	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	217北线	三家大北棚台区	30	31.90%	14.43	14.43	未进入负面清单	否	无	4.39%
8010	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	217北线	10kV北干线0.4kV三家2组2号井变压器	200	40.90%	78.20	78.20	未进入负面清单	否	无	4.92%
8011	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	217北线	10kV北线086号变压器	400	56.06%	95.76	95.76	未进入负面清单	否	无	4.82%
8012	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	217北线	10kV北线三家新南棚分1号变压器	30	30.25%	14.93	14.93	未进入负面清单	否	无	4.09%
8013	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线小店七组分支05号变压器新增	200	39.40%	81.20	81.20	未进入负面清单	否	无	1.80%
8014	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线小店一组分支9号变压器	50	55.47%	12.27	12.27	未进入负面清单	否	无	4.87%

8015	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线黄花店五组分支03号变压器	200	57.34%	45.32	45.32	未进入负面清单	否	无	1.07%
8016	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV黄花店分歧016号变压器	50	23.23%	28.39	28.39	未进入负面清单	否	无	1.97%
8017	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线两家一组分支08号变压器新增	200	16.52%	126.96	126.96	未进入负面清单	否	无	3.99%
8018	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	426南周线	电网10kV南周线南窑二台支05#南窑二号变压器新增	200	53.10%	53.80	53.80	未进入负面清单	否	无	4.19%
8019	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV黄花店分76号新变压器	200	15.70%	128.60	128.60	未进入负面清单	否	无	3.33%
8020	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	426南周线	10kV南周线24#南窑四组变压器分台新增	200	53.78%	52.44	52.44	未进入负面清单	否	无	4.04%
8021	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线小店三组2号新增变压器	200	11.55%	136.90	136.90	未进入负面清单	否	无	1.62%
8022	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	217北线	10kV北线068号变压器	100	22.18%	57.82	57.82	未进入负面清单	否	无	3.28%
8023	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	217北线	10kV北线平房子九组棚12号变压器	50	33.77%	23.12	23.12	未进入负面清单	否	无	4.34%
8024	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线143号下河套七八组变压器新增	400	30.26%	198.96	198.96	未进入负面清单	否	无	3.34%
8025	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	奈木皋二组大棚变压器	50	14.81%	32.60	32.60	未进入负面清单	否	无	1.57%
8026	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	426南周线	10kV南周线五道沟分歧井房支7#南窑三号变压器	200	41.43%	77.14	77.14	未进入负面清单	否	无	4.29%
8027	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	426南周线	10kV南山线南窑十组分南窑一台支09#南窑一号变压器新增	50	17.22%	31.39	31.39	未进入负面清单	否	无	3.72%
8028	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	426南周线	10kV南周线南窑小台湾新增变压器	100	25.94%	54.06	54.06	未进入负面清单	否	无	3.77%
8029	国网喀左县供电公司	南窑66kV变电站	426南周线	10kV南周线南窑二台支05#南窑二号变压器1台新增	200	14.97%	130.06	130.06	未进入负面清单	否	无	2.28%
8030	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大112号新变压器	200	24.33%	111.34	111.34	未进入负面清单	否	无	4.12%
8031	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线荆条沟门变压器	400	30.89%	196.44	196.44	未进入负面清单	否	无	1.44%
8032	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV金平联线0.4kV金杖子村三组节水灌溉井变压器	400	57.37%	90.52	90.52	未进入负面清单	否	无	1.39%
8033	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV西线23号变压器	200	31.58%	96.84	96.84	未进入负面清单	否	无	2.78%
8034	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV山嘴子镇直变压器	400	52.17%	111.32	111.32	未进入负面清单	否	无	4.02%

8035	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分钱杖子支103号变压器新增	400	33.26%	186.96	186.96	未进入负面清单	否	无	2.51%
8036	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分钱杖子分支排杖子二组支1号变压器	100	32.86%	47.14	47.14	未进入负面清单	否	无	4.90%
8037	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线坤都三组台区变压器	160	28.03%	83.15	83.15	未进入负面清单	否	无	4.55%
8038	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分钱杖子分支坤都一组大棚支02号变压器	50	13.02%	33.49	33.49	未进入负面清单	否	无	4.92%
8039	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	216坤前线	10kV城坤线板厂分钱杖子支48号变压器新增	400	50.73%	117.08	117.08	未进入负面清单	否	无	3.61%
8040	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线西良分支03号变压器	50	55.03%	12.49	12.49	未进入负面清单	否	无	2.13%
8041	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线主干075号变压器	400	37.70%	169.20	169.20	未进入负面清单	否	无	3.75%
8042	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线詹杖子新一台区	200	76.77%	6.46	6.46	未进入负面清单	否	无	4.82%
8043	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线前西沟分歧21号变压器	30	34.23%	13.73	13.73	未进入负面清单	否	无	1.65%
8044	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	918中宇线	10kV中宇线东山分东山组农灌井支变压器	30	55.03%	7.49	7.49	未进入负面清单	否	无	4.60%
8045	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线井东支03号轱辘井东组变压器	100	46.62%	33.38	33.38	未进入负面清单	否	无	4.97%
8046	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线河套六组分支03号下河套六组变压器	50	23.03%	28.49	28.49	未进入负面清单	否	无	1.69%
8047	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树树下分歧41号北山五组变压器	30	53.75%	7.88	7.88	未进入负面清单	否	无	3.72%
8048	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	123坤城线	10kV城坤线上店三组分02号变压器	50	30.74%	24.63	24.63	未进入负面清单	否	无	2.77%
8049	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线新城子六七组支2号变压器20农网	200	29.56%	100.88	100.88	未进入负面清单	否	无	4.34%
8050	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线主干059号变压器	100	43.45%	36.55	36.55	未进入负面清单	否	无	2.61%
8051	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线李杖子分歧160号变压器	100	32.53%	47.47	47.47	未进入负面清单	否	无	4.30%
8052	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线主干036号变压器新增	200	15.61%	128.78	128.78	未进入负面清单	否	无	1.15%
8053	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线南汤2组2号变压器	100	49.37%	30.63	30.63	未进入负面清单	否	无	3.13%
8054	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线李杖子十一组分02号变压器新增	200	16.34%	127.32	127.32	未进入负面清单	否	无	2.15%

8055	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧西山分支下河套大棚15号杆2号变压器	30	37.56%	12.73	12.73	未进入负面清单	否	无	2.16%
8056	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线大三家分歧44号变压器新增	200	10.02%	139.96	139.96	未进入负面清单	否	无	3.53%
8057	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线主干141号变压器新增	400	31.72%	193.12	193.12	未进入负面清单	否	无	1.17%
8058	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线三家分支04号变压器新增	200	48.98%	62.04	62.04	未进入负面清单	否	无	2.97%
8059	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线魏家庄一组分支02号变压器	50	57.40%	11.30	11.30	未进入负面清单	否	无	3.73%
8060	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线李杖子九组变压器	100	39.94%	40.06	40.06	未进入负面清单	否	无	4.97%
8061	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线主干107号变压器新增	400	59.08%	83.68	83.68	未进入负面清单	否	无	3.99%
8062	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线十一组分支05号变压器	100	34.22%	45.78	45.78	未进入负面清单	否	无	4.84%
8063	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV水塔线前塔新增变压器	200	52.09%	55.82	55.82	未进入负面清单	否	无	3.48%
8064	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV水塔线后塔新增1变压器	100	38.71%	41.29	41.29	未进入负面清单	否	无	1.55%
8065	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水泉村化匠沟台区变压器	200	44.94%	70.12	70.12	未进入负面清单	否	无	1.30%
8066	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线魏家庄村变压器	200	48.44%	63.12	63.12	未进入负面清单	否	无	4.83%
8067	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水泉村十四组台区变压器	200	27.48%	105.04	105.04	未进入负面清单	否	无	1.54%
8068	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水泉村大棚分歧16号变压器	100	44.90%	35.10	35.10	未进入负面清单	否	无	1.83%
8069	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线东变分支12、15号井支变压器	400	54.08%	103.68	103.68	未进入负面清单	否	无	3.82%
8070	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1号线金沟梁村二组新增大井	100	34.70%	45.30	45.30	未进入负面清单	否	无	1.94%
8071	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	10kV特供线34号鞋帽家属院台区变压器	80	31.64%	38.69	38.69	未进入负面清单	否	无	2.33%
8072	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	10kV特供线镇东分歧016号染织东变压器	200	31.18%	97.64	97.64	未进入负面清单	否	无	1.02%
8073	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	10kV镇东2号线利州新村分新华支3号驱动变压器	200	21.02%	117.96	117.96	未进入负面清单	否	无	1.95%
8074	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	10kV特供线镇东分歧建筑公司库房分支04号青棚变压器	125	40.04%	49.95	49.95	未进入负面清单	否	无	2.08%

8075	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	和顺家园5#变压器	630	43.69%	228.75	228.75	未进入负面清单	否	无	3.47%
8076	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线西村七组变压器	200	43.95%	72.10	72.10	未进入负面清单	否	无	3.66%
8077	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	LS_小城镇开发2号	200	45.71%	68.58	68.58	未进入负面清单	否	无	4.29%
8078	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线东村二三组变压器	200	30.65%	98.70	98.70	未进入负面清单	否	无	2.83%
8079	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV白草沟二组分2号新变压器	200	10.30%	139.40	139.40	未进入负面清单	否	无	1.14%
8080	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	LS_南村二组2号	400	33.26%	186.96	186.96	未进入负面清单	否	无	4.00%
8081	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线西村分歧002号变压器新增	400	16.53%	253.88	253.88	未进入负面清单	否	无	1.03%
8082	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线西村大棚台区4号变压器	50	34.15%	22.93	22.93	未进入负面清单	否	无	2.95%
8083	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线南村一组大棚分11号变压器	50	58.93%	10.54	10.54	未进入负面清单	否	无	1.58%
8084	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	LS_南村五组2号	100	28.53%	51.47	51.47	未进入负面清单	否	无	1.76%
8085	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线南村猪场分支06号变压器	30	37.16%	12.85	12.85	未进入负面清单	否	无	1.39%
8086	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	LS_西村七组2号	100	47.52%	32.48	32.48	未进入负面清单	否	无	4.34%
8087	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线新魏家庄五组变压器	100	35.43%	44.57	44.57	未进入负面清单	否	无	1.52%
8088	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线两家八组分支18号变压器	30	37.44%	12.77	12.77	未进入负面清单	否	无	4.29%
8089	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线北山鸡场分支13号变压器	80	25.17%	43.86	43.86	未进入负面清单	否	无	4.96%
8090	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线南村四组2号台区2号变压器	50	53.79%	13.11	13.11	未进入负面清单	否	无	1.81%
8091	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线兴隆沟分歧兴隆沟八九组分支03号兴隆沟八九组变压器新增	400	54.60%	101.60	101.60	未进入负面清单	否	无	1.39%
8092	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线白草沟2组2号变压器	200	10.17%	139.66	139.66	未进入负面清单	否	无	3.38%
8093	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线两家一组大棚支支02号变压器	50	32.40%	23.80	23.80	未进入负面清单	否	无	4.59%
8094	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线白草沟村2号分支9号变压器	200	38.02%	83.96	83.96	未进入负面清单	否	无	4.90%

8095	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线西村二八组2号支2号变压器	100	42.88%	37.12	37.12	未进入负面清单	否	无	3.53%
8096	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线新增四道大棚变压器	100	54.84%	25.16	25.16	未进入负面清单	否	无	4.03%
8097	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1127城化线	10kV大五线030号器材西变压器（能效）	400	22.64%	229.44	229.44	未进入负面清单	否	无	4.25%
8098	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV西线3号变压器新增	400	12.25%	271.00	271.00	未进入负面清单	否	无	2.08%
8099	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV老杨线果木树综合变压器	200	49.13%	61.74	61.74	未进入负面清单	否	无	2.64%
8100	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧奈木皋分支奈木皋六组分支05号奈木皋烧锅变压器	30	16.80%	18.96	18.96	未进入负面清单	否	无	2.38%
8101	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV老十线下店分十八台二组棚支十八台二组井支机电井变压器	100	20.61%	59.39	59.39	未进入负面清单	否	无	1.52%
8102	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV老十线兴隆沟分果木树十组井支变压器	50	34.73%	22.64	22.64	未进入负面清单	否	无	4.61%
8103	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线马家老虎坟村变压器	20	57.56%	4.49	4.49	未进入负面清单	否	无	3.79%
8104	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV石门沟分49号变压器	50	26.05%	26.98	26.98	未进入负面清单	否	无	2.73%
8105	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV水泉沟分21号变压器	20	29.46%	10.11	10.11	未进入负面清单	否	无	2.55%
8106	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kv三九线北洞北3号变压器新增	200	25.34%	109.32	109.32	未进入负面清单	否	无	2.42%
8107	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV双庙支65号变压器	50	56.36%	11.82	11.82	未进入负面清单	否	无	4.45%
8108	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	马家水库支1#变压器	30	28.25%	15.53	15.53	未进入负面清单	否	无	3.12%
8109	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线0.4kV北洞村1号井变压器	50	49.33%	15.34	15.34	未进入负面清单	否	无	4.69%
8110	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV石杖子分02号变压器	30	85.37%	-1.61	-1.61	未进入负面清单	否	无	2.69%
8111	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线0.4kV北洞村2组2、3号井变压器	50	41.43%	19.29	19.29	未进入负面清单	否	无	2.29%
8112	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV马家四组支6号变压器	50	34.20%	22.90	22.90	未进入负面清单	否	无	4.22%
8113	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kv三九线北洞北1号变压器新增	200	12.18%	135.64	135.64	未进入负面清单	否	无	2.09%
8114	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV山湾子八组分7号变压器	80	45.47%	27.62	27.62	未进入负面清单	否	无	3.87%

8115	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线北洞村南20农网	200	51.21%	57.58	57.58	未进入负面清单	否	无	3.29%
8116	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线北洞北4号变压器新增	100	19.11%	60.89	60.89	未进入负面清单	否	无	4.00%
8117	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV朱杖子养殖支09号变压器	50	22.40%	28.80	28.80	未进入负面清单	否	无	3.51%
8118	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV九佛堂南棚支3号变压器	50	23.39%	28.31	28.31	未进入负面清单	否	无	3.47%
8119	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV双庙六组支24号变压器	50	46.42%	16.79	16.79	未进入负面清单	否	无	1.76%
8120	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV红太沟支23号变压器	30	71.91%	2.43	2.43	未进入负面清单	否	无	2.77%
8121	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线北洞三组机井分支北洞三组机井变压器	50	26.99%	26.51	26.51	未进入负面清单	否	无	1.09%
8122	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线北洞村南分20农网	200	21.95%	116.10	116.10	未进入负面清单	否	无	3.98%
8123	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线兴隆沟分歧36号果木树十一组变压器	20	29.04%	10.19	10.19	未进入负面清单	否	无	3.35%
8124	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线北洞北2号变压器新增	50	49.32%	15.34	15.34	未进入负面清单	否	无	1.75%
8125	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV大沟棚支4号变压器	30	47.12%	9.86	9.86	未进入负面清单	否	无	1.23%
8126	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10KV三九线水泉沟支新增变压器	100	42.28%	37.72	37.72	未进入负面清单	否	无	3.29%
8127	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV马家村前棚支6号变压器	30	16.70%	18.99	18.99	未进入负面清单	否	无	2.96%
8128	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV旧烧锅西大棚支2号变压器	50	47.82%	16.09	16.09	未进入负面清单	否	无	3.56%
8129	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV马家三组棚支1号变压器	20	37.40%	8.52	8.52	未进入负面清单	否	无	3.00%
8130	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线羊小分歧01号变压器	200	53.02%	53.96	53.96	未进入负面清单	否	无	2.75%
8131	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线西南沟五组台区变压器	100	57.56%	22.44	22.44	未进入负面清单	否	无	3.06%
8132	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2#线章营子村四组台区变压器	200	56.58%	46.84	46.84	未进入负面清单	否	无	1.59%
8133	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV老十线果木树七组灌溉井台区柱上变压器	50	14.44%	32.78	32.78	未进入负面清单	否	无	3.37%
8134	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线水泉村西变台区变压器	200	35.49%	89.02	89.02	未进入负面清单	否	无	3.84%
8135	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线前城子村一组新台	200	28.95%	102.10	102.10	未进入负面清单	否	无	2.73%

8136	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线下杖子新增变压器	315	35.80%	139.23	139.23	未进入负面清单	否	无	3.53%
8137	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线顾杖子分歧47号杆变压器	100	54.62%	25.38	25.38	未进入负面清单	否	无	4.26%
8138	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线四家子台区变压器20农网	200	21.18%	117.64	117.64	未进入负面清单	否	无	3.54%
8139	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘招2#线沟门六组分支10号杆变压器	100	52.58%	27.42	27.42	未进入负面清单	否	无	4.76%
8140	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线南洼新增变压器	200	15.61%	128.78	128.78	未进入负面清单	否	无	1.85%
8141	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线南洼新增1变压器	50	10.09%	34.96	34.96	未进入负面清单	否	无	4.65%
8142	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线白庙子台区	100	42.29%	37.71	37.71	未进入负面清单	否	无	1.11%
8143	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线郑杖子新增变压器	160	27.73%	83.63	83.63	未进入负面清单	否	无	2.66%
8144	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线3号变压器66	100	27.85%	52.15	52.15	未进入负面清单	否	无	1.21%
8145	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	215金平联线	10kV西线39号变压器	200	58.74%	42.52	42.52	未进入负面清单	否	无	4.14%
8146	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV老十线下店分西山分支下河套西山井支变压器	50	16.50%	31.75	31.75	未进入负面清单	否	无	1.58%
8147	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV老十线果木树五组台区变压器	200	41.34%	77.32	77.32	未进入负面清单	否	无	3.15%
8148	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧奈木皋分支49号西洼子A台变压器	50	28.37%	25.82	25.82	未进入负面清单	否	无	3.97%
8149	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV山嘴子五十一组变压器	200	22.06%	115.88	115.88	未进入负面清单	否	无	3.06%
8150	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV西线1号变压器	160	56.41%	37.74	37.74	未进入负面清单	否	无	2.16%
8151	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分下河套十二组变压器	30	15.98%	19.21	19.21	未进入负面清单	否	无	4.34%
8152	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线101号下河套四组大棚变压器	30	41.62%	11.51	11.51	未进入负面清单	否	无	1.12%
8153	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧017号下河套二组大棚变压器	30	32.66%	14.20	14.20	未进入负面清单	否	无	2.53%
8154	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线对面沟分歧02#对面沟变压器	200	31.22%	97.56	97.56	未进入负面清单	否	无	4.74%
8155	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV河东分支3号变压器	50	34.98%	22.51	22.51	未进入负面清单	否	无	3.14%

8156	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线东哨四组台区变压器	200	18.96%	122.08	122.08	未进入负面清单	否	无	1.68%
8157	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV林家店分歧26号变压器	50	51.28%	14.36	14.36	未进入负面清单	否	无	3.94%
8158	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10KV大东线东哨段凤臣变压器	100	24.71%	55.29	55.29	未进入负面清单	否	无	1.67%
8159	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV三姓分歧5号变压器新增	200	39.30%	81.40	81.40	未进入负面清单	否	无	4.09%
8160	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV下垵卜小分支10号变压器	50	11.91%	34.05	34.05	未进入负面清单	否	无	3.15%
8161	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线东台子村六七组台区改造工程变压器20农网	200	28.44%	103.12	103.12	未进入负面清单	否	无	2.06%
8162	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线东哨一、二组台区变压器	100	29.79%	50.21	50.21	未进入负面清单	否	无	4.72%
8163	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV烧锅杖子三四组分支6号变压器新增	200	61.55%	36.90	36.90	未进入负面清单	否	无	3.56%
8164	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线东升台区变压器20农网	200	49.67%	60.66	60.66	未进入负面清单	否	无	3.03%
8165	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV东台子井支05号变压器	400	53.60%	105.60	105.60	未进入负面清单	否	无	4.53%
8166	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线东台子六七组2变压器20农网	100	39.46%	40.54	40.54	未进入负面清单	否	无	3.14%
8167	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV雹神庙分支2号变压器	200	31.64%	96.72	96.72	未进入负面清单	否	无	4.24%
8168	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线东台子五组台区变压器20农网	200	26.54%	106.92	106.92	未进入负面清单	否	无	2.62%
8169	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV碾子沟分支14号变压器	50	21.09%	29.46	29.46	未进入负面清单	否	无	2.26%
8170	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV小东沟分歧沟门分支2号变压器	50	26.12%	26.94	26.94	未进入负面清单	否	无	1.73%
8171	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线北道新增变压器	100	32.40%	47.60	47.60	未进入负面清单	否	无	1.66%
8172	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV老十线下店分西山支西山大棚支下河套八组井支变压器	100	29.08%	50.92	50.92	未进入负面清单	否	无	4.12%
8173	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10KV三九线大沟支1#新增变压器	100	25.36%	54.64	54.64	未进入负面清单	否	无	2.82%
8174	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV马家六组分3号变压器	50	41.58%	19.21	19.21	未进入负面清单	否	无	4.75%
8175	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线172号果木树五组变压器	200	33.88%	92.24	92.24	未进入负面清单	否	无	2.79%

8176	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线160号果木树七组变压器	30	14.69%	19.59	19.59	未进入负面清单	否	无	2.15%
8177	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线老爷庙村十二组分歧11号老爷庙十一组变压器	50	17.68%	31.16	31.16	未进入负面清单	否	无	1.52%
8178	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线杨树树下分歧老爷庙三组分支08号老爷庙一组变压器	20	45.90%	6.82	6.82	未进入负面清单	否	无	4.54%
8179	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线老爷庙村十二组分歧25号老爷庙十二组变压器	30	53.33%	8.00	8.00	未进入负面清单	否	无	4.19%
8180	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下载店分歧143号下载店村一二组变压器新增	200	21.33%	117.34	117.34	未进入负面清单	否	无	1.26%
8181	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下载店分歧下河套西山分支18号下河套西山变压器	100	41.03%	38.97	38.97	未进入负面清单	否	无	1.15%
8182	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线十八畛石场支07号下河套九组棚变压器	50	40.09%	19.96	19.96	未进入负面清单	否	无	4.61%
8183	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下载店分歧户子沟分支户子沟西沟分支12号户子沟西沟变压器	20	47.31%	6.54	6.54	未进入负面清单	否	无	3.99%
8184	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	和顺家园7#变压器	630	24.39%	350.34	350.34	未进入负面清单	否	无	2.28%
8185	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	和顺家园11#变压器	630	46.27%	212.50	212.50	未进入负面清单	否	无	2.79%
8186	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	和顺家园6#变压器	630	47.96%	201.85	201.85	未进入负面清单	否	无	3.84%
8187	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	和顺家园10#变压器	630	74.08%	37.30	37.30	未进入负面清单	否	无	2.74%
8188	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	和顺家园8#变压器	630	39.57%	254.71	254.71	未进入负面清单	否	无	2.09%
8189	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	和顺家园1#变压器	630	48.12%	200.84	200.84	未进入负面清单	否	无	4.99%
8190	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	225金马线	10kV西线道虎沟村棚变压器1	30	48.15%	9.56	9.56	未进入负面清单	否	无	2.84%
8191	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下载店分歧018号下河套村变压器	80	31.45%	38.84	38.84	未进入负面清单	否	无	3.87%
8192	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下载店分歧十八台八组分支06号十八台八组变压器新增	200	27.03%	105.94	105.94	未进入负面清单	否	无	4.72%
8193	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1125城东线	10kV城园线东村海军新1台	200	12.78%	134.44	134.44	未进入负面清单	否	无	1.73%

8194	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	225镇湾线	10kV城园线外贸家属院分歧04号外贸楼变压器	160	60.85%	30.64	30.64	未进入负面清单	否	无	3.67%
8195	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV六海线东官六组分歧05号变压器	100	15.72%	64.28	64.28	未进入负面清单	否	无	3.05%
8196	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV六海线金杖子分金杖子五组井变压器	50	49.81%	15.10	15.10	未进入负面清单	否	无	2.38%
8197	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV城坤线267号变压器新增	200	24.39%	111.22	111.22	未进入负面清单	否	无	2.79%
8198	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV六海线0.4kV新建坤都村1号井变压器	50	51.52%	14.24	14.24	未进入负面清单	否	无	3.66%
8199	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV六海线金杖子一组大棚支坤都四组大棚变压器	100	29.72%	50.28	50.28	未进入负面清单	否	无	3.92%
8200	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV城坤线坤都五组大棚台区变压器	100	26.73%	53.27	53.27	未进入负面清单	否	无	4.85%
8201	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	电网10kV城坤线金杖子四组分12号变压器新增	200	15.34%	129.32	129.32	未进入负面清单	否	无	2.34%
8202	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV城坤线金杖子二组棚台区变压器	100	27.94%	52.06	52.06	未进入负面清单	否	无	4.75%
8203	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV城坤线金杖子一组大棚台区变压器	50	44.07%	17.97	17.97	未进入负面清单	否	无	1.83%
8204	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV坤金线金杖子三组大棚新增变压器	50	35.40%	22.30	22.30	未进入负面清单	否	无	3.06%
8205	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV城坤线上店六组大棚分09号变压器	30	30.90%	14.73	14.73	未进入负面清单	否	无	4.29%
8206	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV六海线金杖子三组台区变压器	100	69.39%	10.61	10.61	未进入负面清单	否	无	3.83%
8207	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV城坤线金杖子二组台区变压器	200	57.85%	44.30	44.30	未进入负面清单	否	无	2.81%
8208	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1112城园线	10kV城园线老砖厂分歧17号老砖厂变压器	100	51.10%	28.90	28.90	未进入负面清单	否	无	2.01%
8209	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1112城园线	10kV城园线乳酸分华仕小区变压器	400	35.53%	177.88	177.88	未进入负面清单	否	无	4.75%
8210	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1112城园线	10kV城园线60号菜七队井变压器	250	41.14%	97.15	97.15	未进入负面清单	否	无	1.63%
8211	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1112城园线	10kV城园线047号生资变压器	400	58.07%	87.72	87.72	未进入负面清单	否	无	1.22%
8212	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1112城园线	10kV城园线乳酸分歧供热分支09号北村村部后变压器	160	28.67%	82.13	82.13	未进入负面清单	否	无	2.00%
8213	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1112城园线	10kV城园线乳酸分歧005号广场变压器	315	60.70%	60.80	60.80	未进入负面清单	否	无	3.30%

8214	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1112城园线	10kV城园线乳酸分歧002号变压器	200	46.06%	67.88	67.88	未进入负面清单	否	无	1.78%
8215	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	228镇兴线	10kV专供线电业分歧07号变压器	160	58.25%	34.80	34.80	未进入负面清单	否	无	4.79%
8216	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV城坤线金杖子四组台区变压器	100	49.60%	30.40	30.40	未进入负面清单	否	无	1.59%
8217	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV坤金线小波太沟分坤都五组台区20农网	200	33.14%	93.72	93.72	未进入负面清单	否	无	3.58%
8218	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV城坤线284号变压器	400	39.99%	160.04	160.04	未进入负面清单	否	无	1.42%
8219	国网喀左县供电公司	坤都66kV变电站	122坤金线	10kV六海线金杖子分金杖子五组新增变压器	200	30.00%	100.00	100.00	未进入负面清单	否	无	4.67%
8220	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1112城园线	10kV城园线老砖厂分歧海军分支05号海军变压器新增	200	24.84%	110.32	110.32	未进入负面清单	否	无	1.29%
8221	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	225镇湾线	10kV城园线冷库分06号河湾村冷库东变压器	160	31.47%	77.65	77.65	未进入负面清单	否	无	3.89%
8222	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1122城特线	10kV特供线东村分歧皮革南分支004号皮革南变压器	125	53.74%	32.83	32.83	未进入负面清单	否	无	2.62%
8223	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1122城特线	10kV特供线49号凌河小区变压器	400	39.97%	160.12	160.12	未进入负面清单	否	无	1.68%
8224	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘羊线西道变压器	100	27.67%	52.33	52.33	未进入负面清单	否	无	2.79%
8225	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV羊西线羊角沟村台新增柱上变压器	100	45.99%	34.01	34.01	未进入负面清单	否	无	2.59%
8226	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV羊西线西上分上山支机井变压器	50	46.06%	16.97	16.97	未进入负面清单	否	无	1.80%
8227	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV羊西线西上分景区支景区变压器	50	58.95%	10.53	10.53	未进入负面清单	否	无	1.74%
8228	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘羊线东南沟变压器	100	43.50%	36.50	36.50	未进入负面清单	否	无	4.86%
8229	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV羊西线西上分上富支机电井变压器	100	54.04%	25.96	25.96	未进入负面清单	否	无	4.18%
8230	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV羊铁线铁水分机电井变压器	50	45.23%	17.39	17.39	未进入负面清单	否	无	3.76%
8231	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线铁西分歧6号变压器	50	46.29%	16.86	16.86	未进入负面清单	否	无	4.62%
8232	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线376号变压器	50	19.24%	30.38	30.38	未进入负面清单	否	无	2.69%
8233	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线向阳分歧三道沟分支23号变压器	50	53.54%	13.23	13.23	未进入负面清单	否	无	2.69%

8234	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线327号变压器	50	30.94%	24.53	24.53	未进入负面清单	否	无	3.88%
8235	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10千伏羊铁线铁沟分变压器	100	34.34%	45.66	45.66	未进入负面清单	否	无	2.21%
8236	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线向阳分歧西沿分支1号变压器	50	19.54%	30.23	30.23	未进入负面清单	否	无	1.60%
8237	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线菜园子变压器	100	37.53%	42.47	42.47	未进入负面清单	否	无	3.04%
8238	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线东地大棚分歧3号变压器新增	200	15.36%	129.28	129.28	未进入负面清单	否	无	1.76%
8239	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线羊歪分歧歪外分支4号变压器	20	16.22%	12.76	12.76	未进入负面清单	否	无	3.61%
8240	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线宏伟分歧03号变压器	50	44.43%	17.79	17.79	未进入负面清单	否	无	2.96%
8241	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线向阳分歧24号变压器	100	56.54%	23.46	23.46	未进入负面清单	否	无	4.86%
8242	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线丛杖子分歧1号变压器	50	41.30%	19.35	19.35	未进入负面清单	否	无	1.33%
8243	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线头道沟分歧33号变压器	30	55.87%	7.24	7.24	未进入负面清单	否	无	1.36%
8244	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV羊铁线羊歪分歪外支机电井变压器	50	21.43%	29.29	29.29	未进入负面清单	否	无	2.23%
8245	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线346号变压器	100	63.12%	16.88	16.88	未进入负面清单	否	无	4.50%
8246	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	铁沟门东小区台变压器	50	23.58%	28.21	28.21	未进入负面清单	否	无	4.52%
8247	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线向阳分歧67号变压器	50	58.00%	11.00	11.00	未进入负面清单	否	无	1.98%
8248	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线羊歪分歧48号变压器	20	20.81%	11.84	11.84	未进入负面清单	否	无	1.97%
8249	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线向阳分歧94号变压器	50	46.19%	16.91	16.91	未进入负面清单	否	无	4.90%
8250	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV羊铁线铁崔分变压器	50	56.02%	11.99	11.99	未进入负面清单	否	无	2.75%
8251	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线头道沟分歧06号变压器	20	26.92%	10.62	10.62	未进入负面清单	否	无	3.37%
8252	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线向阳分歧秋皮沟分支15号变压器	50	32.71%	23.65	23.65	未进入负面清单	否	无	1.99%
8253	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线向阳分歧三道沟分支03号变压器	50	24.31%	27.85	27.85	未进入负面清单	否	无	4.90%
8254	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV羊铁线羊歪分铁沟门井变压器	100	13.37%	66.63	66.63	未进入负面清单	否	无	1.51%

8255	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分贝子沟东梁变压器	30	28.20%	15.54	15.54	未进入负面清单	否	无	4.31%
8256	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧贝子沟大棚分支14号变压器	80	54.87%	20.10	20.10	未进入负面清单	否	无	3.10%
8257	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线一二组小区变压器	100	23.26%	56.74	56.74	未进入负面清单	否	无	1.29%
8258	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线羊小分歧17号变压器	80	20.09%	47.93	47.93	未进入负面清单	否	无	4.41%
8259	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧三间房变压器	50	34.27%	22.87	22.87	未进入负面清单	否	无	4.71%
8260	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV羊山线老烧锅小区变压器	50	32.87%	23.57	23.57	未进入负面清单	否	无	3.76%
8261	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧兴隆小区分支4号变压器	50	57.86%	11.07	11.07	未进入负面清单	否	无	3.88%
8262	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧贝五分支9号变压器	50	29.09%	25.46	25.46	未进入负面清单	否	无	3.71%
8263	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧黑山小区分支18号变压器	50	40.20%	19.90	19.90	未进入负面清单	否	无	2.83%
8264	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线224号变压器	200	24.61%	110.78	110.78	未进入负面清单	否	无	2.74%
8265	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV羊铁线水泉沟台区新增柱上变压器	100	54.89%	25.11	25.11	未进入负面清单	否	无	1.93%
8266	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线向阳分歧朱杖子分支06号变压器新增	200	10.41%	139.18	139.18	未进入负面清单	否	无	4.43%
8267	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线烧南小区变压器	200	23.21%	113.58	113.58	未进入负面清单	否	无	3.27%
8268	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线东地分歧01号变压器	100	17.66%	62.34	62.34	未进入负面清单	否	无	2.89%
8269	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线向阳分歧西铺分支1号变压器	200	36.82%	86.36	86.36	未进入负面清单	否	无	3.92%
8270	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线水泉沟变压器	400	27.18%	211.28	211.28	未进入负面清单	否	无	2.44%
8271	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线西沟变压器	50	33.20%	23.40	23.40	未进入负面清单	否	无	2.30%
8272	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧贝三分支3号变压器分1台	100	11.29%	68.71	68.71	未进入负面清单	否	无	4.68%
8273	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧柳北分支19号变压器新增	200	68.61%	22.78	22.78	未进入负面清单	否	无	5.00%
8274	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧邵家沟分支7号变压器	30	40.05%	11.99	11.99	未进入负面清单	否	无	2.16%
8275	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧姜三分支17号变压器新增	100	42.06%	37.94	37.94	未进入负面清单	否	无	3.43%

8276	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧芦常沟分支8号变压器	50	20.60%	29.70	29.70	未进入负面清单	否	无	4.39%
8277	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧后稠沟分支3号变压器	30	22.99%	17.10	17.10	未进入负面清单	否	无	3.86%
8278	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧姜三分支23号变压器	100	11.19%	68.81	68.81	未进入负面清单	否	无	1.78%
8279	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁西分歧1号变压器	200	24.05%	111.90	111.90	未进入负面清单	否	无	1.31%
8280	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧025号变压器	200	31.30%	97.40	97.40	未进入负面清单	否	无	4.33%
8281	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧房申分支26号变压器	80	13.02%	53.58	53.58	未进入负面清单	否	无	2.16%
8282	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧柳北分支46号变压器	100	18.15%	61.85	61.85	未进入负面清单	否	无	4.84%
8283	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧东山分支21号变压器	400	24.87%	220.52	220.52	未进入负面清单	否	无	1.92%
8284	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧前稠沟分支28号变压器新增	200	18.22%	123.56	123.56	未进入负面清单	否	无	4.88%
8285	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧小甘沟分支14号变压器	63	27.92%	32.81	32.81	未进入负面清单	否	无	2.77%
8286	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV羊山线贝子沟五六组台区20农网	200	48.31%	63.38	63.38	未进入负面清单	否	无	1.29%
8287	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧老烧锅分支3号变压器新增	200	22.87%	114.26	114.26	未进入负面清单	否	无	2.42%
8288	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧芦常沟分支1号变压器	80	16.54%	50.77	50.77	未进入负面清单	否	无	3.84%
8289	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV羊山线黑山台区20农网	200	21.45%	117.10	117.10	未进入负面清单	否	无	2.70%
8290	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧上甘沟东分支3号变压器新增	200	32.09%	95.82	95.82	未进入负面清单	否	无	3.65%
8291	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧贝三分支3号变压器分2台	400	35.17%	179.32	179.32	未进入负面清单	否	无	4.76%
8292	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线老烧锅变压器	200	37.10%	85.80	85.80	未进入负面清单	否	无	3.71%
8293	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧姜三分支17号变压器分台	100	44.07%	35.93	35.93	未进入负面清单	否	无	2.89%
8294	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分支下甘沟分支21号变压器	100	42.63%	37.37	37.37	未进入负面清单	否	无	3.71%
8295	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘铁线西上分歧温家沟分支20号变压器	30	57.72%	6.68	6.68	未进入负面清单	否	无	2.76%

8296	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV羊山线上干沟西台区20农网	200	23.95%	112.10	112.10	未进入负面清单	否	无	3.17%
8297	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧贝三分支3号变压器新增	200	42.34%	75.32	75.32	未进入负面清单	否	无	1.61%
8298	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘羊线羊角沟分歧西道小区变压器	50	24.79%	27.61	27.61	未进入负面清单	否	无	3.85%
8299	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧西杖子分支4号变压器	200	28.18%	103.64	103.64	未进入负面清单	否	无	2.01%
8300	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧前稠沟分支28号变压器分台	400	51.46%	114.16	114.16	未进入负面清单	否	无	1.83%
8301	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘羊线烧羊分歧庙下小区分支06号变压器	200	27.56%	104.88	104.88	未进入负面清单	否	无	2.56%
8302	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧下稠沟分支3号变压器新增	200	15.06%	129.88	129.88	未进入负面清单	否	无	4.80%
8303	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	222羊山线	10kV甘羊线铁黑分歧下稠沟分支3号变压器分台	100	36.42%	43.58	43.58	未进入负面清单	否	无	4.58%
8304	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘铁线西上分歧沟门分支05号变压器	50	61.03%	9.49	9.49	未进入负面清单	否	无	1.95%
8305	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV铁线西上分歧91号变压器	50	55.63%	12.19	12.19	未进入负面清单	否	无	2.88%
8306	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘铁线西上分歧山洼分支01号变压器	50	19.07%	30.47	30.47	未进入负面清单	否	无	4.15%
8307	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	刘杖子小区台变压器	200	48.46%	63.08	63.08	未进入负面清单	否	无	2.48%
8308	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘羊线烧羊分歧庙下分支12号变压器	200	39.25%	81.50	81.50	未进入负面清单	否	无	3.69%
8309	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV羊西线西道小区新增柱上变压器	100	16.28%	63.72	63.72	未进入负面清单	否	无	2.34%
8310	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	顾杖子新增变压器	30	42.98%	11.11	11.11	未进入负面清单	否	无	4.46%
8311	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线房申大坝变压器	50	25.79%	27.11	27.11	未进入负面清单	否	无	3.35%
8312	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘羊线羊角沟变压器	100	17.74%	62.26	62.26	未进入负面清单	否	无	3.97%
8313	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘羊线羊角沟分歧47号变压器	80	28.99%	40.81	40.81	未进入负面清单	否	无	1.01%
8314	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘铁线西上分歧03号变压器	50	25.94%	27.03	27.03	未进入负面清单	否	无	1.64%
8315	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘铁线西上分歧34号变压器	80	21.05%	47.16	47.16	未进入负面清单	否	无	1.80%
8316	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘羊线宋杖子变压器	200	54.99%	50.02	50.02	未进入负面清单	否	无	4.92%

8317	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	122羊西线	10kV甘羊线西南沟变压器	200	52.60%	54.80	54.80	未进入负面清单	否	无	3.46%
8318	国网喀左县供电公司	喀园66kV变电站	105喀巨线	10kV山麻支20号杆柱上变压器	50	50.11%	14.95	14.95	未进入负面清单	否	无	2.62%
8319	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	114甘泉联线	10kV甘塔线下湾子3号井分变压器	50	33.06%	23.47	23.47	未进入负面清单	否	无	4.57%
8320	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线周家店1号变压器	200	18.31%	123.38	123.38	未进入负面清单	否	无	3.58%
8321	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1114城专线	10kV专供线利州分4号杆利州新区变压器	400	21.90%	232.40	232.40	未进入负面清单	否	无	1.89%
8322	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线大三家村3号分支2号变压器	200	55.68%	48.64	48.64	未进入负面清单	否	无	3.81%
8323	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨树沟分杨树沟一组支11号变压器	50	41.87%	19.07	19.07	未进入负面清单	否	无	1.97%
8324	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1119城丰线	10kV城丰线香厂分06号城丰韩冰变压器	50	35.44%	22.28	22.28	未进入负面清单	否	无	3.86%
8325	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1119城丰线	10kV城丰线影背山大棚分06号影背山大棚变压器	100	17.00%	63.00	63.00	未进入负面清单	否	无	1.03%
8326	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kv黄道村分2号变压器新增	200	31.91%	96.18	96.18	未进入负面清单	否	无	2.42%
8327	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV小营六组养殖小区分10号变压器	50	19.36%	30.32	30.32	未进入负面清单	否	无	5.00%
8328	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10KV三小线三台甸后棚支新增变压器	50	26.08%	26.96	26.96	未进入负面清单	否	无	4.48%
8329	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV三台三组分12号变压器	100	48.25%	31.75	31.75	未进入负面清单	否	无	2.71%
8330	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV六间房河北支09号变压器	30	19.16%	18.25	18.25	未进入负面清单	否	无	1.17%
8331	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV三小线六间房河北机井变压器	50	45.29%	17.36	17.36	未进入负面清单	否	无	4.96%
8332	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV三小线黄道一组分歧16号变压器	400	46.04%	135.84	135.84	未进入负面清单	否	无	2.66%
8333	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV三台南棚支4号变压器	80	82.71%	-2.17	-2.17	未进入负面清单	否	无	1.86%
8334	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV三小线小营高家洞二组井分歧高家洞二组井变压器	50	41.05%	19.48	19.48	未进入负面清单	否	无	3.77%
8335	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV小营村六组分4号变压器	160	23.97%	89.65	89.65	未进入负面清单	否	无	2.71%
8336	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV小营村分6号变压器	100	15.80%	64.20	64.20	未进入负面清单	否	无	4.74%

8337	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV三小线088号变压器	200	34.02%	91.96	91.96	未进入负面清单	否	无	3.15%
8338	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	217特供线	10kV镇内线23号杆糖酒家属楼变压器	200	31.92%	96.16	96.16	未进入负面清单	否	无	1.47%
8339	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV三小线012号变压器	80	54.99%	20.01	20.01	未进入负面清单	否	无	2.64%
8340	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kv黄道四组5号变压器新增	200	24.08%	111.84	111.84	未进入负面清单	否	无	2.51%
8341	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10KV三小线六间房河南支新增变压器	100	45.08%	34.92	34.92	未进入负面清单	否	无	1.42%
8342	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV周杖子六组南支3号变压器	200	10.79%	138.42	138.42	未进入负面清单	否	无	3.64%
8343	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV三台市场分7号变压器	100	58.51%	21.49	21.49	未进入负面清单	否	无	1.56%
8344	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10KV三小线周杖子二组支2#新增变压器	100	36.96%	43.04	43.04	未进入负面清单	否	无	4.69%
8345	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kv黄道四组1号变压器新增	200	55.09%	49.82	49.82	未进入负面清单	否	无	3.91%
8346	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kv黄道村分1号变压器新增	200	43.55%	72.90	72.90	未进入负面清单	否	无	4.58%
8347	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV六间房分23号变压器	50	32.47%	23.77	23.77	未进入负面清单	否	无	2.98%
8348	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kv三台二组4号变压器新增	100	34.87%	45.13	45.13	未进入负面清单	否	无	4.21%
8349	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	208三小线	10kV高家洞二组分1号变压器	200	34.94%	90.12	90.12	未进入负面清单	否	无	3.58%
8350	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	218镇内线	10kV镇内线16号杆印刷变压器	400	11.70%	273.20	273.20	未进入负面清单	否	无	4.11%
8351	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	218镇内线	10kV镇内线23号杆财政家属楼变压器	200	51.62%	56.76	56.76	未进入负面清单	否	无	3.51%
8352	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	218镇内线	10kV镇内线27号杆龙丰变压器	400	23.08%	227.68	227.68	未进入负面清单	否	无	4.73%
8353	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	218镇内线	10kV镇内线镇西分歧03号畜产前变压器	100	46.23%	33.77	33.77	未进入负面清单	否	无	3.03%
8354	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1122城特线	10kV特供线47号凌河公园综合楼变压器	200	11.76%	136.48	136.48	未进入负面清单	否	无	3.50%
8355	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1122城特线	10kV特供线东村分歧007号东村原变压器	400	43.11%	147.56	147.56	未进入负面清单	否	无	2.09%
8356	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1131城金线	10kV城五线33号燃料台区变压器	200	30.95%	98.10	98.10	未进入负面清单	否	无	4.86%
8357	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1120城海线	10kV城海线东村大棚分14号东村大棚变压器新增	200	10.70%	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	1.22%

8358	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1120城海线	10kV城海线东村大棚新台	200	14.90%	130.20	130.20	未进入负面清单	否	无	4.46%
8359	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1015公镇1号线	10kV水泉六组分歧04号杆柱上变压器	200	40.21%	79.58	79.58	未进入负面清单	否	无	2.49%
8360	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1015公镇1号线	10kV大垵卜四组支09号杆柱上变压器	200	47.72%	64.56	64.56	未进入负面清单	否	无	2.14%
8361	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1015公镇1号线	10kV水泉六组分歧19号杆柱上变压器	100	35.39%	44.61	44.61	未进入负面清单	否	无	2.79%
8362	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1015公镇1号线	10kV高中分歧02号杆柱上变压器	160	30.50%	79.20	79.20	未进入负面清单	否	无	2.78%
8363	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	218镇内线	10kV镇内线019号酱腌变压器	400	26.38%	214.48	214.48	未进入负面清单	否	无	4.24%
8364	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	218镇内线	10kV镇内线012号饲料变压器	315	30.15%	157.03	157.03	未进入负面清单	否	无	3.28%
8365	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	217特供线	10kV特供线红石分歧四小分支04号四小台区变压器	250	42.58%	93.55	93.55	未进入负面清单	否	无	3.98%
8366	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线海岱一组新柱上变压器	200	58.93%	42.14	42.14	未进入负面清单	否	无	3.51%
8367	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线拦沟村拦沟西组台区柱上变压器	200	53.64%	52.72	52.72	未进入负面清单	否	无	2.44%
8368	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	320社直线	10kV社直线林场分支03号变压器新增	200	52.65%	54.70	54.70	未进入负面清单	否	无	1.48%
8369	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后坟六组棚分04号变压器	30	20.21%	17.94	17.94	未进入负面清单	否	无	4.39%
8370	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后坟农灌分土地二台支五组二台变压器	200	28.04%	103.92	103.92	未进入负面清单	否	无	4.01%
8371	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线六三组大棚分歧01号变压器	50	21.79%	29.11	29.11	未进入负面清单	否	无	2.65%
8372	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1125城东线	10kV城园线岩棉厂分08号河湾小区西1变压器20农网	200	42.98%	74.04	74.04	未进入负面清单	否	无	1.47%
8373	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1114城专线	10kV专供线体育场分01号变压器	160	45.11%	55.82	55.82	未进入负面清单	否	无	2.10%
8374	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线0.4kV龙王庙一组果树灌溉井变压器	50	22.03%	28.99	28.99	未进入负面清单	否	无	4.43%
8375	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线后坟道上一台区变压器	200	17.83%	124.34	124.34	未进入负面清单	否	无	1.94%
8376	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线东沟分歧大窝铺分支7号变压器分台	100	50.85%	29.15	29.15	未进入负面清单	否	无	1.77%
8377	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线羊小分歧西梁大棚分支5号变压器	50	61.15%	9.43	9.43	未进入负面清单	否	无	1.05%
8378	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	羊泉线羊小支小老井支老农变压器	50	15.64%	32.18	32.18	未进入负面清单	否	无	2.13%

8379	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线东沟分歧54号变压器新增	100	47.36%	32.64	32.64	未进入负面清单	否	无	4.14%
8380	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV羊泉线烧杖子八组变压器	50	30.50%	24.75	24.75	未进入负面清单	否	无	2.11%
8381	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	831甘羊线	大道井04号杆机井变压器	50	54.69%	12.66	12.66	未进入负面清单	否	无	3.28%
8382	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线羊小分歧东梁大棚分支12号变压器	50	39.90%	20.05	20.05	未进入负面清单	否	无	3.24%
8383	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线下牛沟小区大棚台区变压器	100	26.01%	53.99	53.99	未进入负面清单	否	无	2.46%
8384	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线羊小分歧三八组分支1号变压器	100	45.95%	34.05	34.05	未进入负面清单	否	无	3.66%
8385	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线羊小分歧小老井分支3号变压器新增	200	31.07%	97.86	97.86	未进入负面清单	否	无	2.30%
8386	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV羊泉线镇南分羊小支三八支7号杆三八组井变压器	100	26.08%	53.92	53.92	未进入负面清单	否	无	2.52%
8387	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线烧四分歧2号变压器	400	10.55%	277.80	277.80	未进入负面清单	否	无	3.76%
8388	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV羊泉线东沟分东汤支变压器	50	39.08%	20.46	20.46	未进入负面清单	否	无	1.42%
8389	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	烧三八组小区	30	22.65%	17.21	17.21	未进入负面清单	否	无	3.26%
8390	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	羊角沟供电所变压器	100	36.18%	43.82	43.82	未进入负面清单	否	无	3.71%
8391	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线东沟分歧大窝铺分支7号变压器新增	100	20.43%	59.57	59.57	未进入负面清单	否	无	2.24%
8392	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线羊小分歧下牛沟分支2号变压器分台	100	57.90%	22.10	22.10	未进入负面清单	否	无	3.99%
8393	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线194号变压器新增	400	22.34%	230.64	230.64	未进入负面清单	否	无	2.22%
8394	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV羊泉线镇南分羊小支三八支机电井变压器	100	18.09%	61.91	61.91	未进入负面清单	否	无	4.24%
8395	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV羊泉线东沟分东三支东三变压器	50	52.09%	13.96	13.96	未进入负面清单	否	无	4.92%
8396	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	831甘羊线	10kV甘羊线038号变压器	30	20.49%	17.85	17.85	未进入负面清单	否	无	1.46%
8397	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV羊泉线镇南分市场支镇南分市场变压器	200	52.39%	55.22	55.22	未进入负面清单	否	无	3.96%
8398	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线烧北分歧02号变压器	400	9.97%	280.12	280.12	未进入负面清单	否	无	3.49%

8399	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV羊泉线泉旺分机电井柱上变压器	50	26.13%	26.94	26.94	未进入负面清单	否	无	2.02%
8400	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线羊小分歧小上分支20号变压器	50	27.21%	26.40	26.40	未进入负面清单	否	无	4.54%
8401	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线羊小分歧01号变压器新增	400	15.26%	258.96	258.96	未进入负面清单	否	无	2.71%
8402	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线东沟分歧二窝铺分支1号变压器新增	200	11.49%	137.02	137.02	未进入负面清单	否	无	4.76%
8403	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线大黄分歧3号变压器	160	14.93%	104.11	104.11	未进入负面清单	否	无	4.16%
8404	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线东沟分歧54号变压器分台	200	46.62%	66.76	66.76	未进入负面清单	否	无	1.49%
8405	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线180号变压器新增	400	68.12%	47.52	47.52	未进入负面清单	否	无	1.74%
8406	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线烧北分歧2号变压器新增	400	22.92%	228.32	228.32	未进入负面清单	否	无	3.98%
8407	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV羊泉线家属区分变台变压器	200	54.43%	51.14	51.14	未进入负面清单	否	无	2.56%
8408	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线羊小分歧新安屯分支3号变压器新增	400	55.71%	97.16	97.16	未进入负面清单	否	无	4.76%
8409	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV羊泉线综合家属楼台区变压器	200	13.16%	133.68	133.68	未进入负面清单	否	无	1.67%
8410	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线烧西分歧04号变压器	100	28.49%	51.51	51.51	未进入负面清单	否	无	1.80%
8411	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线羊小分歧下牛沟分支2号变压器新增	200	19.89%	120.22	120.22	未进入负面清单	否	无	4.07%
8412	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线烧西分歧4号变压器	200	40.53%	78.94	78.94	未进入负面清单	否	无	2.28%
8413	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV前梁线南道化台区变压器	200	58.59%	42.82	42.82	未进入负面清单	否	无	4.86%
8414	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	225镇湾线	10kV镇湾线东山移动分4号杆变压器	50	13.33%	33.34	33.34	未进入负面清单	否	无	4.55%
8415	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	225镇湾线	10kV城园线岩棉厂分03号河湾后地南台变压器	80	35.70%	35.44	35.44	未进入负面清单	否	无	2.94%
8416	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	225镇湾线	10kV城园线岩棉厂分12号河湾小区东变压器	50	50.13%	14.94	14.94	未进入负面清单	否	无	2.00%
8417	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	225镇湾线	0kV镇湾线河湾4.7组机井支变压器	50	46.85%	16.58	16.58	未进入负面清单	否	无	1.86%
8418	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	225镇湾线	10kV城园线079号河湾后地变压器	160	13.56%	106.30	106.30	未进入负面清单	否	无	3.76%
8419	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	827甘水线	10kV甘水线下湾子大棚09号杆变压器	200	42.32%	75.36	75.36	未进入负面清单	否	无	4.98%

8420	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线下杖子新增	100	12.35%	67.65	67.65	未进入负面清单	否	无	1.28%
8421	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1118城五线	10kV城五线北村大棚分04号北村大棚新增变压器2020农网	100	10.91%	69.09	69.09	未进入负面清单	否	无	1.37%
8422	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	二杖子新增变压器	50	59.33%	10.34	10.34	未进入负面清单	否	无	3.24%
8423	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线九五六台区20农网	200	26.85%	106.30	106.30	未进入负面清单	否	无	4.41%
8424	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线六块地分支05号杆变压器	100	24.58%	55.42	55.42	未进入负面清单	否	无	4.73%
8425	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1118城五线	10kV城五线马连沟分31号马连沟变压器	30	23.94%	16.82	16.82	未进入负面清单	否	无	4.38%
8426	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1118城五线	10kV城五线17号五家三组变压器	63	34.16%	28.88	28.88	未进入负面清单	否	无	2.26%
8427	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线大坝分三号井支变压器	50	27.47%	26.27	26.27	未进入负面清单	否	无	4.75%
8428	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线小河东变压器	200	20.12%	119.76	119.76	未进入负面清单	否	无	3.33%
8429	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线大南台分歧05号变压器	50	59.05%	10.48	10.48	未进入负面清单	否	无	4.04%
8430	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10KV十尤线东台子大棚1号变压器	100	15.55%	64.45	64.45	未进入负面清单	否	无	3.47%
8431	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线东台子大棚变压器	100	57.54%	22.46	22.46	未进入负面清单	否	无	3.93%
8432	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线大坝分歧25号变压器	100	17.04%	62.96	62.96	未进入负面清单	否	无	4.42%
8433	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV前梁线西队台区2020农网	200	36.20%	87.60	87.60	未进入负面清单	否	无	4.46%
8434	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10KV十尤线周家店2号变压器	100	22.86%	57.14	57.14	未进入负面清单	否	无	2.48%
8435	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线侯杖子分歧05号变压器新增	200	13.50%	133.00	133.00	未进入负面清单	否	无	4.62%
8436	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线下洼子分支02号变压器	160	46.37%	53.81	53.81	未进入负面清单	否	无	2.95%
8437	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线河北变压器20农网	200	19.61%	120.78	120.78	未进入负面清单	否	无	2.92%
8438	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	占杖子后组大棚变压器	80	40.09%	31.93	31.93	未进入负面清单	否	无	4.04%
8439	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线伙房变压器20农网	200	31.33%	97.34	97.34	未进入负面清单	否	无	2.08%

8440	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线尤杖子村变压器20农网	400	11.02%	275.92	275.92	未进入负面清单	否	无	2.63%
8441	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线吴镇沟分18号变压器	50	50.97%	14.52	14.52	未进入负面清单	否	无	4.34%
8442	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV前梁线南道化2号台区2020农网	200	41.50%	77.00	77.00	未进入负面清单	否	无	2.75%
8443	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线万吉沟分歧05号变压器新增	200	51.03%	57.94	57.94	未进入负面清单	否	无	2.50%
8444	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线碾子沟东变压器20农网	200	49.31%	61.38	61.38	未进入负面清单	否	无	3.00%
8445	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线和尚沟南分歧02号变压器	30	35.78%	13.27	13.27	未进入负面清单	否	无	3.67%
8446	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV六梁线157号变压器	80	42.26%	30.19	30.19	未进入负面清单	否	无	3.39%
8447	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线主干220号变压器	50	13.81%	33.10	33.10	未进入负面清单	否	无	2.73%
8448	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV东组分歧3号变压器	400	18.49%	246.04	246.04	未进入负面清单	否	无	2.20%
8449	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线南大沟分歧19号变压器	30	52.74%	8.18	8.18	未进入负面清单	否	无	3.28%
8450	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线主干245号变压器新增	100	26.65%	53.35	53.35	未进入负面清单	否	无	3.05%
8451	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线吴振沟分歧09号变压器新增	200	39.27%	81.46	81.46	未进入负面清单	否	无	4.99%
8452	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线和尚沟分变压器	50	29.57%	25.22	25.22	未进入负面清单	否	无	4.31%
8453	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线边家沟分歧21号变压器	50	17.21%	31.40	31.40	未进入负面清单	否	无	3.43%
8454	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线后钢沟变压器	200	24.23%	111.54	111.54	未进入负面清单	否	无	4.92%
8455	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	万吉沟大棚变压器	50	11.13%	34.44	34.44	未进入负面清单	否	无	3.51%
8456	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线大坝分二号井支支变压器	50	45.49%	17.26	17.26	未进入负面清单	否	无	1.58%
8457	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线古山子分支03号变压器新增	200	48.96%	62.08	62.08	未进入负面清单	否	无	4.10%
8458	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线主干228号变压器	50	52.60%	13.70	13.70	未进入负面清单	否	无	1.65%
8459	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	大坝村大棚变压器	30	59.10%	6.27	6.27	未进入负面清单	否	无	3.57%
8460	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线主干003号中三家供电所变压器	200	47.75%	64.50	64.50	未进入负面清单	否	无	2.90%

8461	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线主干027号树下变压器	100	17.27%	62.73	62.73	未进入负面清单	否	无	3.15%
8462	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	218镇内线	10kV镇内线镇西分歧05号电影变压器	200	40.89%	78.22	78.22	未进入负面清单	否	无	1.32%
8463	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线026号西糕点变压器	400	32.65%	189.40	189.40	未进入负面清单	否	无	2.44%
8464	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	118大五线	10kV大五线031号公安局变压器	100	17.02%	62.98	62.98	未进入负面清单	否	无	2.42%
8465	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1122城特线	10kV特供线东村分歧001号菜七队变压器	315	42.96%	116.68	116.68	未进入负面清单	否	无	3.42%
8466	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	217特供线	10kV特供线镇东分歧005号一中家属楼台区变压器	400	55.41%	98.36	98.36	未进入负面清单	否	无	1.39%
8467	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线主干140号变压器	50	59.61%	10.20	10.20	未进入负面清单	否	无	2.09%
8468	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线侯杖子新增台区	200	16.90%	126.20	126.20	未进入负面清单	否	无	4.94%
8469	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线前下杖子变压器20农网	200	39.89%	80.22	80.22	未进入负面清单	否	无	4.87%
8470	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线北沿分支18号变压器新增	200	32.51%	94.98	94.98	未进入负面清单	否	无	3.14%
8471	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV小南沟分歧23号变压器	100	24.45%	55.55	55.55	未进入负面清单	否	无	3.06%
8472	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线小南台分歧06号变压器	160	10.11%	111.82	111.82	未进入负面清单	否	无	3.83%
8473	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	223前六联线	10kV六梁线126号变压器	100	56.23%	23.77	23.77	未进入负面清单	否	无	2.79%
8474	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线主干089号变压器	100	25.61%	54.39	54.39	未进入负面清单	否	无	4.09%
8475	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线下河套分歧05号变压器	50	16.79%	31.61	31.61	未进入负面清单	否	无	1.31%
8476	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线神仙沟分歧神仙沟变压器	200	29.37%	101.26	101.26	未进入负面清单	否	无	3.10%
8477	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线碾子沟西变压器20农网	200	34.34%	91.32	91.32	未进入负面清单	否	无	3.64%
8478	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV火山分歧6号变压器	50	40.50%	19.75	19.75	未进入负面清单	否	无	4.81%
8479	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线大坝分歧29号变压器	200	52.45%	55.10	55.10	未进入负面清单	否	无	2.29%
8480	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV前梁线中队台区变压器	200	70.56%	18.88	18.88	未进入负面清单	否	无	4.24%
8481	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线前上杖子变压器20农网	200	47.51%	64.98	64.98	未进入负面清单	否	无	3.45%

8482	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线白庙子分歧42号变压器新增	200	53.77%	52.46	52.46	未进入负面清单	否	无	4.23%
8483	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线后钢沟上杖子分歧04号变压器	80	16.63%	50.70	50.70	未进入负面清单	否	无	4.92%
8484	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线和尚沟北沟变压器20农网	200	11.27%	137.46	137.46	未进入负面清单	否	无	2.56%
8485	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线小白庙子变压器	200	29.18%	101.64	101.64	未进入负面清单	否	无	4.63%
8486	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	中队大棚台区变压器	100	50.83%	29.17	29.17	未进入负面清单	否	无	1.29%
8487	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线大店2号棚分歧03号大店2号棚变压器新增	200	59.76%	40.48	40.48	未进入负面清单	否	无	1.62%
8488	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线从东山分歧10号从元号东山变压器	50	31.59%	24.21	24.21	未进入负面清单	否	无	2.93%
8489	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	919中井线	10kV中井线从大棚分歧03号从元号大棚变压器	100	33.28%	46.72	46.72	未进入负面清单	否	无	1.75%
8490	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	216有机酸线	10kV有机酸线二〇八分新棚支04号红石新棚变压器	315	18.68%	193.16	193.16	未进入负面清单	否	无	3.23%
8491	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	216有机酸线	10kV镇湾线北村西冷1号新台	200	45.49%	69.02	69.02	未进入负面清单	否	无	2.90%
8492	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线砖厂分歧大棚分支01号变压器	100	15.49%	64.51	64.51	未进入负面清单	否	无	4.06%
8493	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线头道洼砖厂分歧头一二支02号变压器	400	20.63%	237.48	237.48	未进入负面清单	否	无	1.46%
8494	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线头道洼大棚分11号变压器	200	51.37%	57.26	57.26	未进入负面清单	否	无	2.20%
8495	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线砖厂分歧头一二支村支03号变压器	200	34.58%	90.84	90.84	未进入负面清单	否	无	3.54%
8496	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1127城化线	10kV大五线交通局变压器	200	49.71%	60.58	60.58	未进入负面清单	否	无	4.61%
8497	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线头道洼四组变压器20农网	400	34.25%	183.00	183.00	未进入负面清单	否	无	2.60%
8498	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线头道洼砖厂分歧六组支线07号变压器新增	200	26.83%	106.34	106.34	未进入负面清单	否	无	2.83%
8499	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线头道洼一二组变压器20农网	200	21.66%	116.68	116.68	未进入负面清单	否	无	3.55%
8500	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线薛杖分歧51号杆六块地棚变压器	30	54.30%	7.71	7.71	未进入负面清单	否	无	3.91%
8501	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	217特供线	10kV特供线镇东分古塔支06号师范变压器	200	25.35%	109.30	109.30	未进入负面清单	否	无	3.38%

8502	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	217特供线	10kV特供线36号一小台区变压器	400	14.61%	261.56	261.56	未进入负面清单	否	无	1.48%
8503	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	217特供线	10kV特供线镇东分歧木材分支01号木材家属楼变压器	400	45.67%	137.32	137.32	未进入负面清单	否	无	3.97%
8504	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	217特供线	10kV特供线镇东分歧004号方便面变压器	200	32.35%	95.30	95.30	未进入负面清单	否	无	1.15%
8505	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	217特供线	10kV镇内线012号陈醋变压器	100	59.08%	20.92	20.92	未进入负面清单	否	无	4.91%
8506	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	217特供线	10kV特供线东村分歧002号烟草台区变压器	160	11.23%	110.03	110.03	未进入负面清单	否	无	4.53%
8507	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线九三四台区20农网	200	48.57%	62.86	62.86	未进入负面清单	否	无	2.38%
8508	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	115水盛线	10kV甘塔线水泉梁上大棚分支水泉32号井支变压器	200	39.15%	81.70	81.70	未进入负面清单	否	无	1.27%
8509	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线车杖子分支03号杆变压器	200	34.57%	90.86	90.86	未进入负面清单	否	无	1.31%
8510	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	827甘水线	10kV甘水线下湾子分歧05号变压器	200	16.05%	127.90	127.90	未进入负面清单	否	无	4.84%
8511	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	827甘水线	10kV甘水线下湾子四组分歧04号变压器	50	41.59%	19.21	19.21	未进入负面清单	否	无	4.70%
8512	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	827甘水线	10kV甘水线老杖子分下湾子一组11号杆变压器	100	35.00%	45.00	45.00	未进入负面清单	否	无	1.35%
8513	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	115水盛线	10kV水盛线老杖子机井分老杖子机井变压器	50	36.74%	21.63	21.63	未进入负面清单	否	无	1.41%
8514	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线九纯农分歧01号杆卧虎沟三组棚变压器	50	47.76%	16.12	16.12	未进入负面清单	否	无	3.41%
8515	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线薛杖子分二杖子井支变压器	50	22.36%	28.82	28.82	未进入负面清单	否	无	2.69%
8516	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1120城海线	10kV城海线东村大棚分03号大桥南台变压器	100	90.89%	-10.89	-10.89	未进入负面清单	是	2025. 12. 30	4.78%
8517	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1120城海线	10kV城海线14号石塔子变压器	200	23.33%	113.34	113.34	未进入负面清单	否	无	4.29%
8518	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线介石沟分歧05号杆变压器	200	40.35%	79.30	79.30	未进入负面清单	否	无	1.56%
8519	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线卧虎沟四组棚分支06号杆卧虎沟三组新增变压器	50	29.49%	25.26	25.26	未进入负面清单	否	无	4.87%
8520	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线主干154号杆下杖子王俊龙大棚变压器	30	30.10%	14.97	14.97	未进入负面清单	否	无	4.58%
8521	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2号线甘招村政府新增1号变压器	400	18.86%	244.56	244.56	未进入负面清单	否	无	2.66%

8522	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线南汤村五组变压器	200	57.55%	44.90	44.90	未进入负面清单	否	无	1.85%
8523	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	10kV塔大线魏家庄四组分支07号变压器	50	37.41%	21.30	21.30	未进入负面清单	否	无	1.21%
8524	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分岐东沟支04号变压器新增	200	17.60%	124.80	124.80	未进入负面清单	否	无	4.30%
8525	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线兴隆庄三组分岐12号变压器	200	43.07%	73.86	73.86	未进入负面清单	否	无	1.32%
8526	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	兴隆庄一组大棚变压器	80	54.98%	20.02	20.02	未进入负面清单	否	无	4.79%
8527	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分岐兴隆庄一组分支02号变压器新增	200	44.86%	70.28	70.28	未进入负面清单	否	无	2.14%
8528	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线小东沟分岐11号变压器新增	200	30.64%	98.72	98.72	未进入负面清单	否	无	3.56%
8529	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线楼家沟变压器20农网	200	13.40%	133.20	133.20	未进入负面清单	否	无	2.16%
8530	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线果树沟分东南沟井支变压器	50	26.31%	26.85	26.85	未进入负面清单	否	无	3.87%
8531	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线后西沟台变压器	100	19.20%	60.80	60.80	未进入负面清单	否	无	4.64%
8532	国网喀左县供电公司	东梁66kV变电站	113梁巨线	10kV发达支13号杆柱上变压器	100	63.05%	16.95	16.95	未进入负面清单	否	无	2.26%
8533	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	和尚沟村双庙大棚变压器	50	46.57%	16.72	16.72	未进入负面清单	否	无	3.46%
8534	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线湾子变压器20农网	200	58.33%	43.34	43.34	未进入负面清单	否	无	4.35%
8535	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线主干130号杆平顶山变压器	80	22.92%	45.66	45.66	未进入负面清单	否	无	3.89%
8536	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	827甘水线	10kV甘水线老杖子五六组台区20农网	200	56.99%	46.02	46.02	未进入负面清单	否	无	1.93%
8537	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线卧虎沟四组分支09号杆变压器	50	53.78%	13.11	13.11	未进入负面清单	否	无	2.47%
8538	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	115水盛线	10kV甘塔线水泉加油站大棚005号杆变压器	100	51.32%	28.68	28.68	未进入负面清单	否	无	4.03%
8539	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线卧虎沟村农业站台区变压器	200	50.71%	58.58	58.58	未进入负面清单	否	无	4.27%
8540	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	827甘水线	10kV甘水线老杖子四组分支06号杆变压器	100	28.48%	51.52	51.52	未进入负面清单	否	无	3.98%
8541	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	213北中二线	10kV北镇线北湾子分岐05号北湾子变压器	50	37.74%	21.13	21.13	未进入负面清单	否	无	4.56%

8542	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线宁铺分歧07号杆变压器	200	27.43%	105.14	105.14	未进入负面清单	否	无	4.94%
8543	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	822甘招2号线	10kV甘招2号线甘招村政府新增2号变压器	400	25.52%	217.92	217.92	未进入负面清单	否	无	1.01%
8544	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV吉坤分歧52号变压器	400	28.24%	207.04	207.04	未进入负面清单	否	无	1.02%
8545	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线纪家庄支05号纪家庄变压器	160	42.74%	59.62	59.62	未进入负面清单	否	无	1.54%
8546	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	625塔大线	新10kV塔大线李杖子四组支02号杆变压器20农网	400	36.84%	172.64	172.64	未进入负面清单	否	无	3.13%
8547	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线詹杖子新二台区	200	33.90%	92.20	92.20	未进入负面清单	否	无	4.91%
8548	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线大南台分歧11号变压器	160	33.57%	74.29	74.29	未进入负面清单	否	无	3.13%
8549	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线东台分歧10号变压器	200	55.67%	48.66	48.66	未进入负面清单	否	无	3.05%
8550	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线白庙子西分支03号变压器	200	43.00%	74.00	74.00	未进入负面清单	否	无	3.79%
8551	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线河南变压器	200	42.43%	75.14	75.14	未进入负面清单	否	无	1.44%
8552	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线三家分歧06号变压器	200	68.10%	23.80	23.80	未进入负面清单	否	无	3.15%
8553	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线西良变压器	200	51.74%	56.52	56.52	未进入负面清单	否	无	3.86%
8554	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧102号七组大棚变压器	30	55.66%	7.30	7.30	未进入负面清单	否	无	1.75%
8555	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV老十线香山支新李恩堂变压器	50	11.26%	34.37	34.37	未进入负面清单	否	无	1.88%
8556	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV老十线下店分户子沟支户子沟七组井支变压器	80	46.18%	27.06	27.06	未进入负面清单	否	无	2.84%
8557	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧户子沟分支户子沟一组分支21号户子沟一组变压器	30	44.72%	10.58	10.58	未进入负面清单	否	无	4.73%
8558	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧户子沟分支34号户子沟五七组大棚变压器	50	52.65%	13.68	13.68	未进入负面清单	否	无	2.39%
8559	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧下店大棚分支01号下店大棚变压器	50	52.58%	13.71	13.71	未进入负面清单	否	无	4.72%
8560	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧十八台二组大棚分支03号十八台二组大棚变压器	30	20.57%	17.83	17.83	未进入负面清单	否	无	3.07%

8561	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV老十线下店分十八台二五组支十八台五组井支柱上变压器	50	36.05%	21.98	21.98	未进入负面清单	否	无	2.13%
8562	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧下店四组分支01号下店四组变压器	20	52.80%	5.44	5.44	未进入负面清单	否	无	2.66%
8563	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧136号下店三十组变压器	80	44.28%	28.58	28.58	未进入负面清单	否	无	1.13%
8564	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV老十线下店分户子沟支户子沟五组井支变压器	50	11.33%	34.34	34.34	未进入负面清单	否	无	4.92%
8565	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧051号十八台七组大棚变压器	50	30.72%	24.64	24.64	未进入负面清单	否	无	2.94%
8566	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	117自来水线	10kV大六线042号大城子乡新台变	100	52.33%	27.67	27.67	未进入负面清单	否	无	3.36%
8567	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV老十线下店分十八台五组井13号杆变压器	50	38.28%	20.86	20.86	未进入负面清单	否	无	4.61%
8568	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧下店九组分支13号下店九组变压器	50	54.67%	12.67	12.67	未进入负面清单	否	无	4.15%
8569	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧097号十八台一组大棚变压器	50	36.53%	21.74	21.74	未进入负面清单	否	无	4.78%
8570	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧户子沟分支户子沟五组分支02号户子沟五组变压器	63	18.05%	39.03	39.03	未进入负面清单	否	无	3.47%
8571	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分户子沟六七组变压器	50	36.36%	21.82	21.82	未进入负面清单	否	无	3.90%
8572	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树下分歧乌太沟南沟分支06号乌太沟南沟变压器	20	23.75%	11.25	11.25	未进入负面清单	否	无	3.42%
8573	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树下分歧乌太沟北沟分支04号乌太沟北沟变压器	30	46.46%	10.06	10.06	未进入负面清单	否	无	2.93%
8574	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树下分北山六组号变压器	30	42.08%	11.38	11.38	未进入负面清单	否	无	3.85%
8575	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树下分歧果木树四组分支02号果木树四组变压器	200	55.29%	49.42	49.42	未进入负面清单	否	无	2.60%
8576	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树下分歧杨树九组分支30号杨树九组变压器	30	36.80%	12.96	12.96	未进入负面清单	否	无	4.02%
8577	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV老杨线杨树下四组分五组井支变压器	50	21.40%	29.30	29.30	未进入负面清单	否	无	1.81%

8578	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线下店分歧奈木皋分支13号乌太沟三组变压器	50	39.39%	20.31	20.31	未进入负面清单	否	无	3.36%
8579	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树下分歧51号北山四组大棚变压器	50	56.62%	11.69	11.69	未进入负面清单	否	无	1.47%
8580	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树下分歧北山二组分支15号北山二组变压器	100	50.62%	29.38	29.38	未进入负面清单	否	无	4.59%
8581	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV老杨线马场分果木树三组井支果木树十二组井支变压器	100	70.82%	9.18	9.18	未进入负面清单	否	无	4.86%
8582	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	姚洞子大棚变压器	30	57.76%	6.67	6.67	未进入负面清单	否	无	4.35%
8583	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树下分歧北山二组分支04号北山三组变压器	200	40.76%	78.48	78.48	未进入负面清单	否	无	1.24%
8584	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树下分歧乌太沟大棚分支05号乌太沟大棚变压器	80	51.30%	22.96	22.96	未进入负面清单	否	无	4.10%
8585	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树下分歧姚洞子分支46号姚洞子村变压器	50	40.26%	19.87	19.87	未进入负面清单	否	无	4.29%
8586	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV老杨线果木树三组变压器	200	30.10%	99.80	99.80	未进入负面清单	否	无	3.26%
8587	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树下分歧杨树下六组分支01号杨树下六组变压器	30	30.73%	14.78	14.78	未进入负面清单	否	无	3.38%
8588	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树下分歧91号杨树下七组变压器	50	34.72%	22.64	22.64	未进入负面清单	否	无	2.78%
8589	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线灌渠分歧农灌支03号变压器	50	23.34%	28.33	28.33	未进入负面清单	否	无	1.92%
8590	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线盆窑七组井柱上变压器	50	29.90%	25.05	25.05	未进入负面清单	否	无	4.74%
8591	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线125号变压器新增	200	42.27%	75.46	75.46	未进入负面清单	否	无	3.23%
8592	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线123号双庙村八家子新增变压器20农网	200	39.69%	80.62	80.62	未进入负面清单	否	无	4.55%
8593	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线五家子村口分02号五家子四组组大棚变压器	30	12.13%	20.36	20.36	未进入负面清单	否	无	2.94%
8594	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线双庙四组新增变压器	100	20.59%	59.41	59.41	未进入负面清单	否	无	4.30%

8595	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线洞上分55号洞上村棚变压器	30	18.20%	18.54	18.54	未进入负面清单	否	无	2.65%
8596	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线五家子村口分08号五家子冷冻转供变压器	100	46.52%	33.48	33.48	未进入负面清单	否	无	3.20%
8597	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线洞上分06号盛家1#变压器	80	47.88%	25.70	25.70	未进入负面清单	否	无	3.57%
8598	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线洞上分南沟支12号洞上村南沟新增变压器2020农网	100	30.77%	49.23	49.23	未进入负面清单	否	无	2.55%
8599	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线五家子村口分五家子四组支04号五家子四组新增变压器	50	25.27%	27.37	27.37	未进入负面清单	否	无	1.89%
8600	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线双庙五组新增变压器	100	22.57%	57.43	57.43	未进入负面清单	否	无	1.48%
8601	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线五家子村口分13号五家子村口变压器	400	51.24%	115.04	115.04	未进入负面清单	否	无	3.14%
8602	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线洞上分五家子七组支01号五家子七组变压器	80	20.67%	47.46	47.46	未进入负面清单	否	无	4.73%
8603	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线洞上分08号五家七组棚变压器	50	65.37%	7.32	7.32	未进入负面清单	否	无	1.75%
8604	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线洞上分南沟口支02号小房申新增变压器新增2020农网	100	50.22%	29.78	29.78	未进入负面清单	否	无	1.83%
8605	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线洞上井支变压器	50	51.94%	14.03	14.03	未进入负面清单	否	无	1.95%
8606	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线洞上分房申支02号洞上村小房申变压器新增	100	28.33%	51.67	51.67	未进入负面清单	否	无	4.71%
8607	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线洞上分南沟支31号洞上村南沟里变压器	50	43.50%	18.25	18.25	未进入负面清单	否	无	2.76%
8608	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线洞上分洞上大棚支10号洞上大棚变压器	50	36.06%	21.97	21.97	未进入负面清单	否	无	1.51%
8609	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线027号变压器	50	50.63%	14.69	14.69	未进入负面清单	否	无	4.74%
8610	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线0.4kV梅素畜一组果园变压器	50	37.05%	21.48	21.48	未进入负面清单	否	无	3.21%
8611	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线六官一组井变压器	50	17.15%	31.43	31.43	未进入负面清单	否	无	1.93%
8612	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线双庙二组农灌分1号变压器	20	15.72%	12.86	12.86	未进入负面清单	否	无	4.67%

8613	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线215号变压器	30	57.90%	6.63	6.63	未进入负面清单	否	无	3.56%
8614	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线梅素台一组新增变压器	200	13.54%	132.92	132.92	未进入负面清单	否	无	3.55%
8615	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线250号变压器	50	33.59%	23.21	23.21	未进入负面清单	否	无	1.77%
8616	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线196号变压器	50	46.13%	16.94	16.94	未进入负面清单	否	无	2.88%
8617	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线双庙二组2台变压器	50	24.01%	28.00	28.00	未进入负面清单	否	无	3.02%
8618	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10V六化线滴达水铜矿分歧滴达水四组分支20号变压器	80	32.71%	37.83	37.83	未进入负面清单	否	无	2.74%
8619	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线化石沟三组分歧20号变压器	20	31.98%	9.60	9.60	未进入负面清单	否	无	2.58%
8620	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线187号变压器	80	58.44%	17.25	17.25	未进入负面清单	否	无	3.97%
8621	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线115号变压器	200	53.38%	53.24	53.24	未进入负面清单	否	无	1.50%
8622	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线滴达水铜矿分歧67号变压器	30	50.40%	8.88	8.88	未进入负面清单	否	无	1.51%
8623	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线盆窑南大棚变压器	100	49.55%	30.45	30.45	未进入负面清单	否	无	4.36%
8624	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kv塔西线145号杆支头道营子6组井分支头道营子6组变压器	50	56.56%	11.72	11.72	未进入负面清单	否	无	3.86%
8625	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线盆窑八九十分02号盆窑七组大棚变压器	30	10.45%	20.87	20.87	未进入负面清单	否	无	2.20%
8626	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线郭台子1组机井支变压器	50	14.10%	32.95	32.95	未进入负面清单	否	无	4.80%
8627	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线3组井台区柱上变压器	100	19.46%	60.54	60.54	未进入负面清单	否	无	3.90%
8628	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山分大唐支4号变压器	200	58.98%	42.04	42.04	未进入负面清单	否	无	3.36%
8629	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线盆窑四组1、2、3、4、5号井柱上变压器	100	12.23%	67.77	67.77	未进入负面清单	否	无	1.07%
8630	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线头道营子村四五组新1台	200	38.07%	83.86	83.86	未进入负面清单	否	无	3.45%
8631	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线089号变压器新增	100	37.94%	42.06	42.06	未进入负面清单	否	无	1.40%
8632	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线三道三四分2号三道营子四组大棚变压器	80	58.31%	17.35	17.35	未进入负面清单	否	无	2.90%

8633	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分一组支15号变压器	50	38.58%	20.71	20.71	未进入负面清单	否	无	3.96%
8634	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山分一组支十一组分支果山支3号变压器	5	13.04%	3.35	3.35	未进入负面清单	否	无	3.42%
8635	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山大棚分12号变压器	80	40.45%	31.64	31.64	未进入负面清单	否	无	1.93%
8636	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线蒿子沟分12号杆蒿子沟四组1号井支蒿子沟四组1号井变压器	100	15.20%	64.80	64.80	未进入负面清单	否	无	2.89%
8637	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线于杖子四五组分02号变压器	200	43.15%	73.70	73.70	未进入负面清单	否	无	1.72%
8638	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线苗圃分03号水泉沟一组大棚变压器新增	100	39.05%	40.95	40.95	未进入负面清单	否	无	2.80%
8639	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分西大杖子支68号变压器	50	14.48%	32.76	32.76	未进入负面清单	否	无	3.93%
8640	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线苗圃分01号变压器	63	27.17%	33.28	33.28	未进入负面清单	否	无	3.22%
8641	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山分一组支02号变压器	50	24.20%	27.90	27.90	未进入负面清单	否	无	3.94%
8642	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线170号变压器	100	31.07%	48.93	48.93	未进入负面清单	否	无	1.58%
8643	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨树沟分五七组支2号变压器	100	43.55%	36.45	36.45	未进入负面清单	否	无	1.06%
8644	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线大西山分歧005号西山科研大棚变压器	80	12.87%	53.70	53.70	未进入负面清单	否	无	2.38%
8645	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线郭台子一组变压器	100	32.45%	47.55	47.55	未进入负面清单	否	无	1.26%
8646	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线白塔子大井分02号变压器	30	20.26%	17.92	17.92	未进入负面清单	否	无	2.10%
8647	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分大棚支7号变压器	20	48.11%	6.38	6.38	未进入负面清单	否	无	3.47%
8648	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线大马架二组分05号小马架子大川大棚变压器	200	14.89%	130.22	130.22	未进入负面清单	否	无	1.05%
8649	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线蒿子沟分四组支13号变压器	30	43.60%	10.92	10.92	未进入负面清单	否	无	2.56%
8650	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线133号变压器	50	40.17%	19.92	19.92	未进入负面清单	否	无	4.93%
8651	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线于杖子大棚分13号变压器	30	21.88%	17.44	17.44	未进入负面清单	否	无	3.46%

8652	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线头道营子村四五组新2台	200	29.77%	100.46	100.46	未进入负面清单	否	无	2.36%
8653	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山十组变压器	50	36.22%	21.89	21.89	未进入负面清单	否	无	2.78%
8654	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线头道营子一组井分头道营子一组井变压器	50	27.48%	26.26	26.26	未进入负面清单	否	无	2.32%
8655	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线大马架分10号变压器	30	32.69%	14.19	14.19	未进入负面清单	否	无	3.55%
8656	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线头道二中西大棚分04号头道铁厂大棚变压器	30	65.97%	4.21	4.21	未进入负面清单	否	无	3.65%
8657	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线二道分政府支1号变压器	315	12.37%	213.03	213.03	未进入负面清单	否	无	1.76%
8658	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨树沟五七组井变压器	100	43.81%	36.19	36.19	未进入负面清单	否	无	3.70%
8659	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线蒿子沟分变压器	100	30.81%	49.19	49.19	未进入负面清单	否	无	1.18%
8660	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线头道八九分1号变压器新增	200	37.71%	84.58	84.58	未进入负面清单	否	无	2.79%
8661	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线103号变压器	50	23.19%	28.41	28.41	未进入负面清单	否	无	2.24%
8662	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线三道一二分02号三道营子一组大棚变压器	50	25.09%	27.46	27.46	未进入负面清单	否	无	1.64%
8663	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线盆窑大棚分16号变压器	100	26.12%	53.88	53.88	未进入负面清单	否	无	1.75%
8664	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线三道一二分02号白塔子三道营子二组大棚变压器	50	30.53%	24.74	24.74	未进入负面清单	否	无	1.26%
8665	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨树沟村二组新1台	100	30.57%	49.43	49.43	未进入负面清单	否	无	3.87%
8666	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山分56号变压器	30	42.45%	11.27	11.27	未进入负面清单	否	无	3.00%
8667	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西大杖子一二三组井柱上变压器	50	17.69%	31.16	31.16	未进入负面清单	否	无	1.40%
8668	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨树沟分53号变压器新增	200	27.33%	105.34	105.34	未进入负面清单	否	无	1.55%
8669	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线头道三十组分2号头道三组大棚变压器	30	26.55%	16.04	16.04	未进入负面清单	否	无	1.71%
8670	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线白塔子分01号变压器	200	58.25%	43.50	43.50	未进入负面清单	否	无	1.04%

8671	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线头道二中西大棚分05号变压器新增	100	52.92%	27.08	27.08	未进入负面清单	否	无	1.22%
8672	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	三道一二组分歧三道一二组2号支变压器	200	56.36%	47.28	47.28	未进入负面清单	否	无	4.97%
8673	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山分18号变压器	80	23.44%	45.25	45.25	未进入负面清单	否	无	2.70%
8674	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线盆窑村大棚地井台区柱上变压器	100	15.66%	64.34	64.34	未进入负面清单	否	无	4.34%
8675	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线于杖子三组大棚变压器	50	23.47%	28.27	28.27	未进入负面清单	否	无	1.68%
8676	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西大西山分九组大棚支05号西山九组大棚变压器	50	52.42%	13.79	13.79	未进入负面清单	否	无	2.39%
8677	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分郭台子二三八支7号郭台子二三八大棚变压器	50	21.45%	29.28	29.28	未进入负面清单	否	无	4.89%
8678	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分郭台子四七井支5号变压器	80	30.38%	39.70	39.70	未进入负面清单	否	无	3.68%
8679	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线大马架二组分09号变压器	30	26.10%	16.17	16.17	未进入负面清单	否	无	2.07%
8680	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线大马架分镇一砖厂支01号变压器	50	24.88%	27.56	27.56	未进入负面清单	否	无	1.53%
8681	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线后沟份任长子支4号变压器	20	36.48%	8.70	8.70	未进入负面清单	否	无	3.00%
8682	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线三道村大棚4号三道村大棚变压器	100	16.30%	63.70	63.70	未进入负面清单	否	无	4.48%
8683	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨树沟村二组新2台	100	30.61%	49.39	49.39	未进入负面清单	否	无	2.31%
8684	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线大马架葡萄园支15号变压器	20	43.82%	7.24	7.24	未进入负面清单	否	无	4.69%
8685	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线头道二中西大棚分02号头道河东大棚变压器	100	51.85%	28.15	28.15	未进入负面清单	否	无	1.93%
8686	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线盛家号大棚新增变压器	100	91.82%	-11.82	-11.82	未进入负面清单	是	2025.12.30	3.04%
8687	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线果树沟分支05号变压器	50	28.15%	25.93	25.93	未进入负面清单	否	无	3.54%
8688	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线北荒变压器20农网	200	30.51%	98.98	98.98	未进入负面清单	否	无	4.36%
8689	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线庙沟八九组分支03号变压器	50	35.15%	22.43	22.43	未进入负面清单	否	无	3.29%

8690	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线庙沟分支30号变压器	80	11.62%	54.70	54.70	未进入负面清单	否	无	4.25%
8691	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	东荒大棚1	30	57.45%	6.77	6.77	未进入负面清单	否	无	3.91%
8692	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线炕四组棚变压器	30	37.27%	12.82	12.82	未进入负面清单	否	无	4.95%
8693	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线黄十一组分歧031号变压器	50	47.30%	16.35	16.35	未进入负面清单	否	无	4.79%
8694	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线炕杖子二组变压器（21）	200	15.03%	129.94	129.94	未进入负面清单	否	无	3.59%
8695	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线炕杖子一八组2号台区变压器	100	46.47%	33.53	33.53	未进入负面清单	否	无	1.79%
8696	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线海岛营子四组变压器20农网	200	27.30%	105.40	105.40	未进入负面清单	否	无	2.43%
8697	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线018号变压器新增	200	55.24%	49.52	49.52	未进入负面清单	否	无	4.07%
8698	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线黄五组分歧02号变压器	100	39.54%	40.46	40.46	未进入负面清单	否	无	4.87%
8699	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线074号变压器	50	38.50%	20.75	20.75	未进入负面清单	否	无	1.90%
8700	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线077号变压器	50	25.92%	27.04	27.04	未进入负面清单	否	无	4.41%
8701	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线海四组棚变压器	30	30.63%	14.81	14.81	未进入负面清单	否	无	1.33%
8702	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线042号变压器新增	100	40.19%	39.81	39.81	未进入负面清单	否	无	2.56%
8703	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线086号变压器	100	25.52%	54.48	54.48	未进入负面清单	否	无	3.74%
8704	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线海五组棚变压器	30	31.39%	14.58	14.58	未进入负面清单	否	无	1.99%
8705	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线炕杖子分歧026号变压器	50	59.18%	10.41	10.41	未进入负面清单	否	无	1.44%
8706	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线021号变压器	30	49.78%	9.07	9.07	未进入负面清单	否	无	1.07%
8707	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线黄十一组分歧黄九组分支03号变压器	200	30.80%	98.40	98.40	未进入负面清单	否	无	3.27%
8708	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线海牛厂棚区变压器	50	55.31%	12.35	12.35	未进入负面清单	否	无	2.98%
8709	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线海岛营子五六组变压器20农网	200	19.65%	120.70	120.70	未进入负面清单	否	无	3.83%
8710	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线炕杖子分歧01号变压器	50	42.91%	18.55	18.55	未进入负面清单	否	无	2.50%

8711	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线黄十一组分歧02号变压器	50	10.88%	34.56	34.56	未进入负面清单	否	无	3.02%
8712	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线黄家店四组变压器	200	12.33%	135.34	135.34	未进入负面清单	否	无	1.00%
8713	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线024号变压器新增	200	27.50%	105.00	105.00	未进入负面清单	否	无	4.22%
8714	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线海岛营子三组变压器20农网	200	12.60%	134.80	134.80	未进入负面清单	否	无	1.88%
8715	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10千伏平店线炕杖子分三组大井支变压器	50	49.21%	15.40	15.40	未进入负面清单	否	无	1.90%
8716	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV吉坤分歧05号变压器	100	21.24%	58.76	58.76	未进入负面清单	否	无	3.67%
8717	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线小马架子新增台区变压器	200	50.94%	58.12	58.12	未进入负面清单	否	无	4.62%
8718	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV小马架子分支7号变压器	200	57.59%	44.82	44.82	未进入负面清单	否	无	1.98%
8719	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	223大东线	10kV大东线吉利生村西台台区变压器20农网	200	51.76%	56.48	56.48	未进入负面清单	否	无	1.72%
8720	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	126镇东2号线	10kV城园线乳酸分歧发行分支03号发行变压器	160	40.87%	62.61	62.61	未进入负面清单	否	无	2.86%
8721	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	126镇东2号线	10kV城园线乳酸分歧013号农行楼变压器	160	14.75%	104.40	104.40	未进入负面清单	否	无	1.83%
8722	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	126镇东2号线	10kV城园线乳酸分歧011号新华变压器	315	59.59%	64.29	64.29	未进入负面清单	否	无	1.26%
8723	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	225镇湾线	10kV城园线三家大棚分05号河湾村三家南台变压器	50	45.96%	17.02	17.02	未进入负面清单	否	无	1.77%
8724	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	226镇东3号线	10kV镇东3#线青沙梁分北村井支1#井柱上变压器	100	12.58%	67.42	67.42	未进入负面清单	否	无	2.55%
8725	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	228镇兴线	10kV专供线电业分歧06号变压器	100	46.81%	33.19	33.19	未进入负面清单	否	无	3.63%
8726	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	228镇兴线	10kV专供线电业分歧房产后分支01号房产后变压器	160	54.45%	40.88	40.88	未进入负面清单	否	无	4.00%
8727	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	228镇兴线	10kV专供线周转房分歧04号周转房变压器	160	20.38%	95.39	95.39	未进入负面清单	否	无	3.53%
8728	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线任台子村纪家庄大棚台区柱上变压器	100	28.81%	51.19	51.19	未进入负面清单	否	无	4.91%
8729	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV公镇2号线水泥厂台区柱上变压器	200	27.88%	104.24	104.24	未进入负面清单	否	无	2.76%
8730	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV公三线008号杆柱上变压器	200	42.33%	75.34	75.34	未进入负面清单	否	无	2.34%
8731	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	国网辽宁省电力有限公司朝阳供电公司1	315	36.56%	136.84	136.84	未进入负面清单	否	无	3.62%

8732	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV大东沟分017号杆柱上变压器	200	35.53%	88.94	88.94	未进入负面清单	否	无	3.11%
8733	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV端正三组支03号杆柱上变压器	50	25.55%	27.23	27.23	未进入负面清单	否	无	3.46%
8734	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV土城子养殖小区分04号杆柱上变压器	250	53.38%	66.55	66.55	未进入负面清单	否	无	2.47%
8735	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV公三线农机站台区变压器	200	15.86%	128.28	128.28	未进入负面清单	否	无	1.18%
8736	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV下三家市场大棚支03号杆柱上变压器	50	40.84%	19.58	19.58	未进入负面清单	否	无	1.21%
8737	国网喀左县供电公司	喀园66kV变电站	105喀巨线	10kV喀巨线东垵下六组三号变压器	50	12.78%	33.61	33.61	未进入负面清单	否	无	2.59%
8738	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山分后背支18号变压器	30	11.76%	20.47	20.47	未进入负面清单	否	无	3.23%
8739	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山分一组支十一组分支27号变压器	50	56.52%	11.74	11.74	未进入负面清单	否	无	1.49%
8740	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧十八台七组分支05号十八台七组变压器	50	15.44%	32.28	32.28	未进入负面清单	否	无	2.67%
8741	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧下店七组分支05号下店七组变压器新增	200	12.98%	134.04	134.04	未进入负面清单	否	无	4.69%
8742	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧十八台一组分支05号十八台一组变压器	100	31.21%	48.79	48.79	未进入负面清单	否	无	4.64%
8743	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧十八台二五组分支05号十八台二五组变压器新增	200	11.04%	137.92	137.92	未进入负面清单	否	无	3.04%
8744	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧户子沟分支户子沟八组分支01号户子沟八组变压器	100	17.41%	62.59	62.59	未进入负面清单	否	无	2.77%
8745	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧079号十八台三四组变压器新增	200	12.42%	135.16	135.16	未进入负面清单	否	无	3.03%
8746	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分户子沟二组变压器新增	200	43.03%	73.94	73.94	未进入负面清单	否	无	3.88%
8747	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧户子沟分支12号下店五六组变压器新增	200	18.42%	123.16	123.16	未进入负面清单	否	无	1.36%
8748	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线朱家沟里分支30号杆变压器	30	35.75%	13.28	13.28	未进入负面清单	否	无	4.95%
8749	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分户子沟杨杖子变压器	63	48.31%	19.96	19.96	未进入负面清单	否	无	1.08%

8750	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线西南窝铺分支06号杆变压器	30	47.44%	9.77	9.77	未进入负面清单	否	无	2.29%
8751	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线黑牛洼分支02号杆下井大棚变压器	50	14.13%	32.94	32.94	未进入负面清单	否	无	2.01%
8752	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线水泉沟分水泉沟机井支变压器	50	17.23%	31.39	31.39	未进入负面清单	否	无	1.27%
8753	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线水泉沟分歧74号杆变压器	20	15.77%	12.85	12.85	未进入负面清单	否	无	1.17%
8754	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分歧下店八组分支02号下店八组变压器	63	53.74%	16.54	16.54	未进入负面清单	否	无	2.70%
8755	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分十八台六组变压器	50	56.49%	11.76	11.76	未进入负面清单	否	无	1.70%
8756	国网喀左县供电公司	喀园66kV变电站	108喀宝甲线	10kV公三线端正村高家庄台区柱上变压器	100	52.57%	27.43	27.43	未进入负面清单	否	无	1.44%
8757	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线乌太沟二组分支05号乌太沟二组变压器	400	37.04%	171.84	171.84	未进入负面清单	否	无	3.00%
8758	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树树下分歧杨树树下四五组分03号杨树树下四五组变压器	200	28.47%	103.06	103.06	未进入负面清单	否	无	2.04%
8759	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线盆窑五六分08号变压器	50	17.21%	31.40	31.40	未进入负面清单	否	无	2.37%
8760	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山一二变压器20农网	200	52.16%	55.68	55.68	未进入负面清单	否	无	1.40%
8761	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线二道分05号变压器	200	46.35%	67.30	67.30	未进入负面清单	否	无	2.82%
8762	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线于杖子八组分六组支03号变压器	200	18.03%	123.94	123.94	未进入负面清单	否	无	1.31%
8763	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨树沟1组井台区柱上变压器	50	44.90%	17.55	17.55	未进入负面清单	否	无	4.52%
8764	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线郭台子9组井台区柱上变压器	400	43.83%	144.68	144.68	未进入负面清单	否	无	4.96%
8765	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线双庙六组新增变压器	400	15.00%	260.00	260.00	未进入负面清单	否	无	3.84%
8766	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线017号五家子村二组变压器新增	100	58.64%	21.36	21.36	未进入负面清单	否	无	3.03%
8767	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线102号双庙三组变压器	400	38.13%	167.48	167.48	未进入负面清单	否	无	1.49%
8768	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线050号五家子五组变压器	50	47.81%	16.10	16.10	未进入负面清单	否	无	4.86%

8769	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线六新分04号五家子六组新增1变压器20农网	200	33.37%	93.26	93.26	未进入负面清单	否	无	1.06%
8770	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线洞上分37号洞上村变压器新增	200	35.03%	89.94	89.94	未进入负面清单	否	无	3.15%
8771	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线洞上分洞上村分台	200	40.17%	79.66	79.66	未进入负面清单	否	无	1.56%
8772	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线五家子六移分06号五家子六移变压器	80	26.13%	43.10	43.10	未进入负面清单	否	无	4.27%
8773	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线梅素畜七组台区20农网	200	24.05%	111.90	111.90	未进入负面清单	否	无	3.38%
8774	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线301号杆化石沟八组台区变压器	50	23.18%	28.41	28.41	未进入负面清单	否	无	3.33%
8775	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线梅素畜二组台区20农网	200	53.60%	52.80	52.80	未进入负面清单	否	无	2.95%
8776	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线082号变压器	200	13.44%	133.12	133.12	未进入负面清单	否	无	3.03%
8777	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线滴达水分滴达水二组台区20农网	200	44.37%	71.26	71.26	未进入负面清单	否	无	1.72%
8778	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线143号变压器	100	17.62%	62.38	62.38	未进入负面清单	否	无	3.43%
8779	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线下洼子二三分4号变压器20农网	200	55.89%	48.22	48.22	未进入负面清单	否	无	1.26%
8780	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨树沟分三组支8号变压器新增	200	24.21%	111.58	111.58	未进入负面清单	否	无	2.52%
8781	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分西大杖子支长胜沟支西大杖子七组分支1号变压器	50	61.96%	9.02	9.02	未进入负面清单	否	无	4.93%
8782	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线后沟分19号变压器	30	28.81%	15.36	15.36	未进入负面清单	否	无	1.19%
8783	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线二道分17号变压器	400	35.68%	177.28	177.28	未进入负面清单	否	无	2.13%
8784	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线头道营子村六七组新台	200	51.65%	56.70	56.70	未进入负面清单	否	无	3.47%
8785	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线于杖子十一组分02号变压器	200	49.98%	60.04	60.04	未进入负面清单	否	无	2.31%
8786	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线窑沟分10号变压器新增	200	15.55%	128.90	128.90	未进入负面清单	否	无	2.12%
8787	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线水泉沟分二组支04号变压器	100	50.09%	29.91	29.91	未进入负面清单	否	无	3.78%
8788	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线5组井台区柱上变压器	400	10.14%	279.44	279.44	未进入负面清单	否	无	2.52%

8789	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山二三组2号支变压器	200	51.08%	57.84	57.84	未进入负面清单	否	无	1.94%
8790	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线三道一二三道村支3号变压器	200	36.04%	87.92	87.92	未进入负面清单	否	无	4.11%
8791	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	三道四组大棚分歧三道三四组2号分支变压器	100	53.19%	26.81	26.81	未进入负面清单	否	无	1.05%
8792	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分西大杖子支四五组分支29号变压器	100	30.07%	49.93	49.93	未进入负面清单	否	无	1.38%
8793	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨树沟分四组支1号变压器	100	40.71%	39.29	39.29	未进入负面清单	否	无	1.94%
8794	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线大西山9组井台区柱上变压器	200	59.05%	41.90	41.90	未进入负面清单	否	无	3.12%
8795	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线于杖子八组分17号变压器新增	100	21.68%	58.32	58.32	未进入负面清单	否	无	4.44%
8796	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线二道分24号变压器	200	28.25%	103.50	103.50	未进入负面清单	否	无	1.58%
8797	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西大杖子二三组变压器	100	47.83%	32.17	32.17	未进入负面清单	否	无	2.79%
8798	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线头道四五组分2号头道四组大棚变压器	200	56.41%	47.18	47.18	未进入负面清单	否	无	1.24%
8799	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分郭台子二三八支9号变压器20农网	400	14.10%	263.60	263.60	未进入负面清单	否	无	3.51%
8800	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线大马架分四五组支05号变压器	100	57.45%	22.55	22.55	未进入负面清单	否	无	3.49%
8801	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线大马架分25号变压器新增	200	25.10%	109.80	109.80	未进入负面清单	否	无	2.95%
8802	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线盆窑三四分变压器20农网	200	49.72%	60.56	60.56	未进入负面清单	否	无	2.62%
8803	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线蒿子沟分三六组支14号变压器	80	34.44%	36.45	36.45	未进入负面清单	否	无	4.04%
8804	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线盆窑大棚分一二组支05号变压器20农网	400	37.26%	170.96	170.96	未进入负面清单	否	无	1.68%
8805	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分西大杖子支长胜沟分支08号变压器	100	15.79%	64.21	64.21	未进入负面清单	否	无	4.02%
8806	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线水泉沟大棚变压器	100	20.77%	59.23	59.23	未进入负面清单	否	无	2.59%
8807	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分二四组支4号变压器20农网	200	27.09%	105.82	105.82	未进入负面清单	否	无	3.78%

8808	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分白沟支郭台子四六七支2号变压器	200	57.03%	45.94	45.94	未进入负面清单	否	无	4.82%
8809	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山分歧西山大唐2号分支变压器	200	40.62%	78.76	78.76	未进入负面清单	否	无	2.77%
8810	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线二道分二道村2号分变压器	200	22.10%	115.80	115.80	未进入负面清单	否	无	4.86%
8811	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线蒿子沟分四组支03号变压器	50	30.12%	24.94	24.94	未进入负面清单	否	无	2.19%
8812	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线181号变压器	100	34.53%	45.47	45.47	未进入负面清单	否	无	3.38%
8813	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线小马架村新台	200	48.93%	62.14	62.14	未进入负面清单	否	无	1.13%
8814	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线白沟村变压器	200	10.63%	138.74	138.74	未进入负面清单	否	无	4.66%
8815	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线三道一二分12号变压器20农网	200	32.37%	95.26	95.26	未进入负面清单	否	无	1.39%
8816	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分西大杖子支27号变压器	80	18.71%	49.03	49.03	未进入负面清单	否	无	3.22%
8817	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分白沟支24号变压器	400	33.88%	184.48	184.48	未进入负面清单	否	无	1.04%
8818	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分西大杖子支长胜沟分支31号变压器	30	57.99%	6.60	6.60	未进入负面清单	否	无	3.31%
8819	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山分66号变压器	200	33.27%	93.46	93.46	未进入负面清单	否	无	3.70%
8820	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线二道分政府支1号政府北大棚变压器	200	20.68%	118.64	118.64	未进入负面清单	否	无	2.06%
8821	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山分村支2号变压器新增	400	26.37%	214.52	214.52	未进入负面清单	否	无	1.93%
8822	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线三道三四分7号变压器	100	45.55%	34.45	34.45	未进入负面清单	否	无	4.71%
8823	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线小马架1组井台区柱上变压器	100	27.55%	52.45	52.45	未进入负面清单	否	无	3.59%
8824	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线盆窑八九十分06号变压器	200	28.35%	103.30	103.30	未进入负面清单	否	无	2.80%
8825	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨树沟分二组支1号变压器新增	200	53.23%	53.54	53.54	未进入负面清单	否	无	4.59%
8826	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线头道四五组分5号变压器新增	200	74.66%	10.68	10.68	未进入负面清单	否	无	2.17%
8827	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线大马架分44号变压器新增	400	47.76%	128.96	128.96	未进入负面清单	否	无	1.97%

8828	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1125城东线	10kV城东线22号农业综合大厦变压器	315	28.06%	163.61	163.61	未进入负面清单	否	无	3.47%
8829	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线庙沟分支04号变压器	100	29.83%	50.17	50.17	未进入负面清单	否	无	4.88%
8830	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线沈杖子分支04号变压器新增	200	40.58%	78.84	78.84	未进入负面清单	否	无	4.67%
8831	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线三荒分歧35号变压器	100	58.25%	21.75	21.75	未进入负面清单	否	无	3.45%
8832	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线三荒分歧57号变压器	200	26.78%	106.44	106.44	未进入负面清单	否	无	4.62%
8833	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线申杖子新增台区	200	19.18%	121.64	121.64	未进入负面清单	否	无	3.95%
8834	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线海岛营子一组变压器20农网	200	35.74%	88.52	88.52	未进入负面清单	否	无	4.41%
8835	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10千伏平店线011号变压器	400	15.92%	256.32	256.32	未进入负面清单	否	无	3.31%
8836	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线黄家店六组变压器20农网	200	32.01%	95.98	95.98	未进入负面清单	否	无	3.04%
8837	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线黄八组分歧03号变压器	100	38.52%	41.48	41.48	未进入负面清单	否	无	4.00%
8838	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线065号变压器	100	19.12%	60.88	60.88	未进入负面清单	否	无	1.24%
8839	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线07号变压器	200	48.55%	62.90	62.90	未进入负面清单	否	无	1.44%
8840	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线04号变压器	315	20.03%	188.91	188.91	未进入负面清单	否	无	4.83%
8841	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线海岛营子七组变压器20农网	200	42.05%	75.90	75.90	未进入负面清单	否	无	1.61%
8842	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	116大六线	10kV大六线北沟分红石九组支18号红石九组变压器（能效）	200	21.31%	117.38	117.38	未进入负面清单	否	无	3.26%
8843	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV桥子九组支线01号杆柱上变压器（能效）	200	40.34%	79.32	79.32	未进入负面清单	否	无	4.29%
8844	国网喀左县供电公司	中三家66kV变电站	924中金2号线	10kV中金2#线五彩沟分歧13号五彩沟变压器（能效）	200	18.46%	123.08	123.08	未进入负面清单	否	无	4.83%
8845	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1117城坤线	10kV城坤线洞上分65号洞上村北洼变压器	100	48.98%	31.02	31.02	未进入负面清单	否	无	1.25%
8846	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1014公三线	10kV钼矿家属院分歧01号杆柱上变压器	200	48.85%	62.30	62.30	未进入负面清单	否	无	3.02%
8847	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线郝杖子台区变压器20农网	200	29.74%	100.52	100.52	未进入负面清单	否	无	1.14%

8848	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线黑牛洼变压器	200	18.68%	122.64	122.64	未进入负面清单	否	无	2.60%
8849	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线北梁分支01杆变压器	200	27.94%	104.12	104.12	未进入负面清单	否	无	2.48%
8850	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线水泉沟分歧116号杆变压器	250	58.86%	52.85	52.85	未进入负面清单	否	无	3.36%
8851	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线磅石沟分支25号杆上台子变压器	100	28.62%	51.38	51.38	未进入负面清单	否	无	4.55%
8852	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	120金平联线	10kV金平联线李连杖子十一组变压器（能效）	200	36.07%	87.86	87.86	未进入负面清单	否	无	1.68%
8853	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线白草沟一组分支08号变压器（能效）	200	41.13%	77.74	77.74	未进入负面清单	否	无	1.65%
8854	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线羊小分歧腰营子分支1号变压器（能效）	200	35.92%	88.16	88.16	未进入负面清单	否	无	3.00%
8855	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线西沟分西沟井支变压器	50	42.69%	18.66	18.66	未进入负面清单	否	无	1.06%
8856	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线270#于村河西变压器	80	27.65%	41.88	41.88	未进入负面清单	否	无	2.49%
8857	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线山庄分小房申变压器	200	20.35%	119.30	119.30	未进入负面清单	否	无	3.68%
8858	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线东汤东分歧2#东汤河东变压器	200	32.88%	94.24	94.24	未进入负面清单	否	无	3.18%
8859	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	肖杖子大棚变压器	30	34.32%	13.70	13.70	未进入负面清单	否	无	3.63%
8860	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线东沟分支14#东沟变压器	50	24.93%	27.54	27.54	未进入负面清单	否	无	1.88%
8861	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线于村河东分歧05#于村河东变压器	100	43.85%	36.15	36.15	未进入负面清单	否	无	3.06%
8862	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	电网10kV南草线大房申分支2#房申沟2号变压器新增	100	39.97%	40.03	40.03	未进入负面清单	否	无	1.53%
8863	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线229#于村综合变压器	160	41.82%	61.09	61.09	未进入负面清单	否	无	3.67%
8864	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	东汤村东汤屯东井变压器	100	22.87%	57.13	57.13	未进入负面清单	否	无	3.66%
8865	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线韦子沟口新变压器20农网	200	49.84%	60.32	60.32	未进入负面清单	否	无	4.43%
8866	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线207#小汤大棚变压器	50	53.14%	13.43	13.43	未进入负面清单	否	无	4.47%
8867	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线房申沟二台分支12#房申沟农业变压器	200	38.07%	83.86	83.86	未进入负面清单	否	无	3.50%
8868	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线房申沟分郭彩店井变压器	50	61.71%	9.15	9.15	未进入负面清单	否	无	2.44%

8869	国网喀左县供电公司	城郊66kV变电站	1125城东线	10kV城园线岩棉分前西支07号河湾小区西分变压器	50	37.45%	21.28	21.28	未进入负面清单	否	无	2.41%
8870	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV十老线平房子大棚分歧05号平房子大棚变压器新增	200	23.47%	113.06	113.06	未进入负面清单	否	无	1.18%
8871	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV十老线老西沟分歧34号老爷庙十组变压器	50	22.52%	28.74	28.74	未进入负面清单	否	无	2.13%
8872	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV老平线老爷庙七组变压器	200	47.92%	64.16	64.16	未进入负面清单	否	无	1.08%
8873	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV十老线平房子东沟分歧05号平房子东沟变压器	50	56.46%	11.77	11.77	未进入负面清单	否	无	2.25%
8874	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV老平线老爷庙四组大棚变压器	100	12.69%	67.31	67.31	未进入负面清单	否	无	1.94%
8875	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV老平线老爷庙八组变压器	200	75.31%	9.38	9.38	未进入负面清单	否	无	4.27%
8876	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV老平线老西沟分3号杆柱上变压器	200	29.45%	101.10	101.10	未进入负面清单	否	无	3.54%
8877	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV举杖子分支24号变压器(能效)	200	13.15%	133.70	133.70	未进入负面清单	否	无	4.58%
8878	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分歧碾房一组分支4号变压器	200	50.83%	58.34	58.34	未进入负面清单	否	无	1.33%
8879	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分歧六组机井支变压器	50	35.69%	22.16	22.16	未进入负面清单	否	无	2.32%
8880	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV王杖子六组分06号杆柱上变压器	50	21.68%	29.16	29.16	未进入负面清单	否	无	2.34%
8881	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV三官庙六组分支01号杆柱上变压器	50	29.28%	25.36	25.36	未进入负面清单	否	无	1.44%
8882	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分歧自来水分支08号变压器新增	100	30.64%	49.36	49.36	未进入负面清单	否	无	3.74%
8883	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房六组新柱上变压器	200	50.72%	58.56	58.56	未进入负面清单	否	无	2.78%
8884	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线新建半拉锅五组支半拉锅五组变压器	100	61.89%	18.11	18.11	未进入负面清单	否	无	1.71%
8885	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分歧半四五组分支8号变压器	100	27.19%	52.81	52.81	未进入负面清单	否	无	1.20%
8886	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线西沟门五组机井支变压器	100	49.22%	30.78	30.78	未进入负面清单	否	无	3.32%
8887	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分歧西沟二组大棚支15号变压器	200	17.94%	124.12	124.12	未进入负面清单	否	无	2.78%
8888	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分歧041号变压器	50	17.78%	31.11	31.11	未进入负面清单	否	无	3.93%

8889	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分岐西沟门支水泉分支40号变压器	50	12.85%	33.58	33.58	未进入负面清单	否	无	3.90%
8890	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分岐碾七支10号变压器	50	46.78%	16.61	16.61	未进入负面清单	否	无	4.68%
8891	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1012公营线	10kV公营子村分05号杆柱上变压器	160	55.77%	38.77	38.77	未进入负面清单	否	无	1.55%
8892	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	121前梁线	10kV六梁线八家分岐23号变压器	50	39.64%	20.18	20.18	未进入负面清单	否	无	3.40%
8893	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV东台子分岐17号变压器	50	36.82%	21.59	21.59	未进入负面清单	否	无	1.12%
8894	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV六梁线大杖子分岐164号变压器	50	51.41%	14.30	14.30	未进入负面清单	否	无	4.11%
8895	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV黑山沟分岐121号变压器	10	23.23%	5.68	5.68	未进入负面清单	否	无	4.05%
8896	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV黑山沟分岐139号变压器	50	18.17%	30.92	30.92	未进入负面清单	否	无	3.95%
8897	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV六梁线大杖子分岐150号变压器	50	18.85%	30.58	30.58	未进入负面清单	否	无	3.76%
8898	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV黑山沟分岐032号变压器	50	21.46%	29.27	29.27	未进入负面清单	否	无	2.72%
8899	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV皮匠沟分支7号变压器	50	50.14%	14.93	14.93	未进入负面清单	否	无	3.72%
8900	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV前黑线河东区变压器	200	32.56%	94.88	94.88	未进入负面清单	否	无	3.51%
8901	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV黑山沟分岐048号变压器	100	24.18%	55.82	55.82	未进入负面清单	否	无	4.41%
8902	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	224前大线	10kV六梁线大杖子分岐205号变压器	20	55.43%	4.91	4.91	未进入负面清单	否	无	3.39%
8903	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV林北分支1号变压器	250	13.71%	165.73	165.73	未进入负面清单	否	无	3.92%
8904	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线头道洼五六组B台	200	48.60%	62.80	62.80	未进入负面清单	否	无	4.05%
8905	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线兴隆庄五组分供电所变压器	200	11.96%	136.08	136.08	未进入负面清单	否	无	4.98%
8906	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线小七队分岐32号古山子七组变压器	160	22.23%	92.43	92.43	未进入负面清单	否	无	3.73%
8907	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线东前沟分岐1号变压器	50	24.71%	27.65	27.65	未进入负面清单	否	无	1.74%
8908	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分水泉支30号变压器（能效）	200	38.40%	83.20	83.20	未进入负面清单	否	无	3.30%
8909	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	319十尤线	10kV十尤线黑沟分支02号变压器（能效）	200	35.59%	88.82	88.82	未进入负面清单	否	无	4.77%

8910	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线宣家分岐47号变压器（能效）	200	37.37%	85.26	85.26	未进入负面清单	否	无	1.16%
8911	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	624塔南线	10kV塔南线七间房一组分支04号变压器（能效）	200	32.17%	95.66	95.66	未进入负面清单	否	无	1.81%
8912	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线哈叭气大棚分歧3号变压器	63	36.75%	27.25	27.25	未进入负面清单	否	无	2.99%
8913	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	517六梁线	10kV六南线哈三组分歧16号变压器	20	36.15%	8.77	8.77	未进入负面清单	否	无	3.16%
8914	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV甘水线主干199号杆变压器	100	44.35%	35.65	35.65	未进入负面清单	否	无	3.64%
8915	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV大东线245号变压器	100	55.59%	24.41	24.41	未进入负面清单	否	无	3.81%
8916	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV上垵卜分支14号变压器	30	46.59%	10.02	10.02	未进入负面清单	否	无	4.01%
8917	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV东哨五组分支2号变压器	50	57.22%	11.39	11.39	未进入负面清单	否	无	3.92%
8918	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	227羊东线	10kV东哨六组分支2号变压器	50	37.06%	21.47	21.47	未进入负面清单	否	无	3.56%
8919	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下游店分歧奈木皋分支奈木皋五组分支03号奈木皋五组变压器	50	14.23%	32.89	32.89	未进入负面清单	否	无	2.14%
8920	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	324十山联线	10千伏十山联线四五道分倭瓜沟机井支变压器	50	13.01%	33.50	33.50	未进入负面清单	否	无	1.14%
8921	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线肖杖子分歧23#肖杖子东变压器	30	22.04%	17.39	17.39	未进入负面清单	否	无	2.96%
8922	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线向阳分歧05号变压器	50	58.80%	10.60	10.60	未进入负面清单	否	无	4.50%
8923	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线羊歪分歧大西沟分支23号变压器	30	10.05%	20.99	20.99	未进入负面清单	否	无	1.78%
8924	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线于杖子河东分1号变压器	400	53.14%	107.44	107.44	未进入负面清单	否	无	1.06%
8925	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线肖杖子分歧西分支03#肖杖子西变压器	63	18.16%	38.96	38.96	未进入负面清单	否	无	2.34%
8926	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	121羊铁线	10kV甘羊线306号变压器	100	55.07%	24.93	24.93	未进入负面清单	否	无	3.19%
8927	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线小汤台区变压器	100	40.35%	39.65	39.65	未进入负面清单	否	无	4.64%
8928	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线郭彩店分歧02#郭彩店村农业变压器	100	25.76%	54.24	54.24	未进入负面清单	否	无	4.33%
8929	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线房申沟三台变压器	200	46.37%	67.26	67.26	未进入负面清单	否	无	2.45%

8930	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	324十山联线	10kV十山联线北叉分支15号变压器	30	21.89%	17.43	17.43	未进入负面清单	否	无	3.57%
8931	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	112河园一线	10kV南山线二道马厂分南山四组支10#南山一号变压器	50	23.93%	28.04	28.04	未进入负面清单	否	无	4.52%
8932	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	112河园一线	白音爱里四组大井变压器	50	48.26%	15.87	15.87	未进入负面清单	否	无	3.70%
8933	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	112河园一线	10kV南山线马厂分二道一台支3#二道一号变压器2台新增	200	63.74%	32.52	32.52	未进入负面清单	否	无	3.03%
8934	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	112河园一线	10kV南山线二道马厂分59#二道四号变压器	200	50.44%	59.12	59.12	未进入负面清单	否	无	2.75%
8935	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	227河草二线	10kV南草线郭彩店分歧03#郭彩店变压器	100	26.41%	53.59	53.59	未进入负面清单	否	无	1.32%
8936	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线山湾子五组机井分山湾子五组机井变压器	100	41.04%	38.96	38.96	未进入负面清单	否	无	1.29%
8937	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV山湾子街内分18号杆变压器	50	14.11%	32.95	32.95	未进入负面清单	否	无	1.68%
8938	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV双庙七组支3号变压器	50	30.43%	24.79	24.79	未进入负面清单	否	无	1.61%
8939	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线山湾子村西南分歧1号杆山湾子村台区变压器	100	58.71%	21.29	21.29	未进入负面清单	否	无	1.13%
8940	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV山湾六组分6号变压器	80	51.47%	22.82	22.82	未进入负面清单	否	无	3.69%
8941	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV山湾子六组棚分7号变压器	80	28.92%	40.86	40.86	未进入负面清单	否	无	4.12%
8942	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV平房子市场分3号变压器	63	10.84%	43.57	43.57	未进入负面清单	否	无	2.79%
8943	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1018工业1号线	10kV工业1号线78号杆柱上变压器	100	41.78%	38.22	38.22	未进入负面清单	否	无	3.95%
8944	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线河沿分支02号杆变压器	30	22.17%	17.35	17.35	未进入负面清单	否	无	4.25%
8945	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线东赤赤大棚支东赤二六组机井变压器	100	15.36%	64.64	64.64	未进入负面清单	否	无	3.72%
8946	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树下分姚洞子三组变压器	30	53.11%	8.07	8.07	未进入负面清单	否	无	3.69%
8947	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	223前六联线	10kV六梁线大南沟分12号变压器	100	46.05%	33.95	33.95	未进入负面清单	否	无	4.16%
8948	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	223前六联线	10kV瓦房店大棚分歧03号变压器	100	49.56%	30.44	30.44	未进入负面清单	否	无	3.95%

8949	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV十老线安德营子大棚变压器新增	100	57.47%	22.53	22.53	未进入负面清单	否	无	2.61%
8950	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV十老线安德营子分安德营子一二组变压器	80	37.85%	33.72	33.72	未进入负面清单	否	无	1.71%
8951	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树树下分歧杨树下一组变压器	200	18.62%	122.76	122.76	未进入负面清单	否	无	3.19%
8952	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV老平线安德营子一组井支变压器	200	13.95%	132.10	132.10	未进入负面清单	否	无	2.08%
8953	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树树下分姚洞子二组变压器新增	50	33.66%	23.17	23.17	未进入负面清单	否	无	3.32%
8954	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树树下分歧杨树树下注子变压器	50	18.50%	30.75	30.75	未进入负面清单	否	无	4.64%
8955	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树树下分乌太沟村变压器新增	200	36.77%	86.46	86.46	未进入负面清单	否	无	2.97%
8956	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树树下分姚洞子四组变压器	20	20.17%	11.97	11.97	未进入负面清单	否	无	2.82%
8957	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	521六化线	10kV六化线144号变压器	30	31.02%	14.69	14.69	未进入负面清单	否	无	2.54%
8958	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线蒿子沟分36号变压器	50	50.35%	14.83	14.83	未进入负面清单	否	无	4.00%
8959	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线头道三十组分3号变压器	80	48.37%	25.30	25.30	未进入负面清单	否	无	3.29%
8960	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线白塔子大井分05号变压器	100	37.02%	42.98	42.98	未进入负面清单	否	无	1.77%
8961	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线西山分十组支14号变压器	20	37.58%	8.48	8.48	未进入负面清单	否	无	3.51%
8962	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线河沿大棚分支02号杆东赤五组变压器	50	56.05%	11.98	11.98	未进入负面清单	否	无	1.54%
8963	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线大道一组分歧12号杆变压器	50	42.31%	18.85	18.85	未进入负面清单	否	无	4.77%
8964	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1号线金沟梁一组新增变压器	200	52.82%	54.36	54.36	未进入负面清单	否	无	2.07%
8965	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	10kV平店线043号变压器	100	19.29%	60.71	60.71	未进入负面清单	否	无	4.55%
8966	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV金铁线铁路家属院变压器	400	30.71%	197.16	197.16	未进入负面清单	否	无	1.14%
8967	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线西沟分歧38号杆变压器新增	200	13.04%	133.92	133.92	未进入负面清单	否	无	3.22%
8968	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线三家猪场分支05号杆三家三五组新变压器	200	44.04%	71.92	71.92	未进入负面清单	否	无	3.55%

8969	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线东风连网分歧065号杆变压器	30	45.66%	10.30	10.30	未进入负面清单	否	无	4.30%
8970	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线金沟梁三五组分支09号杆变压器新增	200	57.64%	44.72	44.72	未进入负面清单	否	无	1.15%
8971	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线东风连网分歧115号杆变压器	200	51.46%	57.08	57.08	未进入负面清单	否	无	1.61%
8972	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招一号线金沟梁三五组大棚1号井支变压器	100	42.83%	37.17	37.17	未进入负面清单	否	无	3.12%
8973	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线西沟分歧20号杆变压器	50	37.93%	21.04	21.04	未进入负面清单	否	无	2.16%
8974	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线河沿大棚分支10号杆变压器	50	25.84%	27.08	27.08	未进入负面清单	否	无	4.71%
8975	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线三家四组新增变压器	200	39.46%	81.08	81.08	未进入负面清单	否	无	3.34%
8976	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线大道村台区20农网	200	14.05%	131.90	131.90	未进入负面清单	否	无	4.29%
8977	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招一号线东赤赤三号井支西赤赤1号井支变压器	50	25.30%	27.35	27.35	未进入负面清单	否	无	4.23%
8978	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1号线甘招六组大棚支甘招五组井变压器	100	30.93%	49.07	49.07	未进入负面清单	否	无	4.06%
8979	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	124老平线	10kV十老线老西沟分歧向阳沟分支13号老爷庙九组变压器	50	43.77%	18.12	18.12	未进入负面清单	否	无	1.70%
8980	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线东沟分支11号杆变压器	200	29.34%	101.32	101.32	未进入负面清单	否	无	1.39%
8981	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分歧二级站移动分27号变压器	400	34.61%	181.56	181.56	未进入负面清单	否	无	2.62%
8982	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线联网分歧七家分支李宝江支12号变压器	50	14.39%	32.81	32.81	未进入负面清单	否	无	1.30%
8983	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	211北镇线	10kV北镇线下杖子支3号下杖子变压器	200	49.08%	61.84	61.84	未进入负面清单	否	无	1.49%
8984	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	222平店线	海岛营子九组棚变压器	30	26.53%	16.04	16.04	未进入负面清单	否	无	1.85%
8985	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线091号变压器	20	53.83%	5.23	5.23	未进入负面清单	否	无	1.71%
8986	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线037号变压器新增	200	15.28%	129.44	129.44	未进入负面清单	否	无	1.03%
8987	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分奈木阜二组变压器新增	200	44.64%	70.72	70.72	未进入负面清单	否	无	4.05%
8988	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分下河套十一组变压器	50	50.54%	14.73	14.73	未进入负面清单	否	无	4.40%

8989	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分下店六组大棚变压器	30	47.07%	9.88	9.88	未进入负面清单	否	无	2.60%
8990	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线大长皋分支2号杆变压器	200	19.80%	120.40	120.40	未进入负面清单	否	无	2.39%
8991	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线160#变压器	100	51.18%	28.82	28.82	未进入负面清单	否	无	1.34%
8992	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线九佛堂一组分4号变压器	50	11.78%	34.11	34.11	未进入负面清单	否	无	3.67%
8993	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10千伏十堡线范西沟分进山井支变压器	50	32.56%	23.72	23.72	未进入负面清单	否	无	1.19%
8994	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	125老十线	10kV十老线下店分柰木皋黄杖子变压器	30	53.77%	7.87	7.87	未进入负面清单	否	无	3.84%
8995	国网喀左县供电公司	平房子66kV变电站	214南线	10kV南干线桃花池铁路家属院变压器	50	33.94%	23.03	23.03	未进入负面清单	否	无	3.79%
8996	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线西赤赤五组分支02号杆变压器	50	44.97%	17.52	17.52	未进入负面清单	否	无	2.68%
8997	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线西沟门五六组变压器20农网	200	21.62%	116.76	116.76	未进入负面清单	否	无	4.86%
8998	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分歧西分支半支半一支半三支02号杆变压器	200	46.55%	66.90	66.90	未进入负面清单	否	无	3.90%
8999	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分歧半一组分支变压器	400	56.06%	95.76	95.76	未进入负面清单	否	无	1.97%
9000	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分歧碾四组分支2号变压器	200	58.54%	42.92	42.92	未进入负面清单	否	无	4.74%
9001	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分歧碾三组分支01号变压器	200	56.70%	46.60	46.60	未进入负面清单	否	无	3.72%
9002	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线碾房分歧碾二组分支05号变压器	315	28.46%	162.35	162.35	未进入负面清单	否	无	4.35%
9003	国网喀左县供电公司	喀园66kV变电站	105喀巨线	10kV东垵卜六组支06号杆柱上变压器	100	58.13%	21.87	21.87	未进入负面清单	否	无	4.36%
9004	国网喀左县供电公司	喀园66kV变电站	105喀巨线	10千伏公三线大东沟分东垵卜六组二号支柱上变压器	100	31.64%	48.36	48.36	未进入负面清单	否	无	4.92%
9005	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	222河山二线	10kV南草线山嘴一组新增变压器	100	57.80%	22.20	22.20	未进入负面清单	否	无	3.54%
9006	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	524六东线	10kV六东线东前沟分歧东沟支04号变压器	100	37.10%	42.90	42.90	未进入负面清单	否	无	1.44%
9007	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线下洼子一组分2号白塔子下洼子一组大棚变压器	50	39.59%	20.21	20.21	未进入负面清单	否	无	1.66%

9008	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV枣树沟分支10号变压器	160	52.62%	43.81	43.81	未进入负面清单	否	无	2.59%
9009	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV黑山沟分歧099号变压器	200	13.32%	133.36	133.36	未进入负面清单	否	无	2.70%
9010	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV前黑线冯杖子2号台区2020农网	200	22.32%	115.36	115.36	未进入负面清单	否	无	3.86%
9011	国网喀左县供电公司	前营子66kV变电站	120前黑线	10kV东沟分支4号变压器	50	93.23%	-6.62	-6.62	未进入负面清单	否	无	1.68%
9012	国网喀左县供电公司	六官66kV变电站	520六南线	10kV六南线哈六组分歧5号变压器	50	12.89%	33.56	33.56	未进入负面清单	否	无	3.62%
9013	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	324十山联线	10kV十山联线水泉沟小区变压器20农网	200	54.97%	50.06	50.06	未进入负面清单	否	无	4.31%
9014	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV蒿草沟分歧49号杆柱上变压器	50	21.26%	29.37	29.37	未进入负面清单	否	无	2.48%
9015	国网喀左县供电公司	公营子66kV变电站	1027公塔线	10kV公塔线桥子村分01号杆柱上变压器新增	200	19.11%	121.78	121.78	未进入负面清单	否	无	2.73%
9016	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线头道营子村八九组新台	200	29.30%	101.40	101.40	未进入负面清单	否	无	3.33%
9017	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线梁东分07号变压器	160	50.39%	47.38	47.38	未进入负面清单	否	无	4.67%
9018	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	324十山联线	10千伏十山联线四五道分北叉支南圈变压器	50	49.56%	15.22	15.22	未进入负面清单	否	无	1.93%
9019	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	324十山联线	10kV四五道分支36号变压器	30	44.28%	10.72	10.72	未进入负面清单	否	无	4.04%
9020	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	112河园一线	10kV南山线二道二台新增变压器	200	12.99%	134.02	134.02	未进入负面清单	否	无	4.41%
9021	国网喀左县供电公司	河湾66kV变电站	112河园一线	10kV南山线二道三台新分变压器	200	25.05%	109.90	109.90	未进入负面清单	否	无	1.97%
9022	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	324十山联线	10kV十山联线喇嘛沟一组分支1号变压器	400	21.50%	234.00	234.00	未进入负面清单	否	无	3.86%
9023	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线东沟分歧三窝铺分支1号变压器	160	41.76%	61.18	61.18	未进入负面清单	否	无	3.46%
9024	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线东沟分歧小马营子分支5号变压器	50	49.00%	15.50	15.50	未进入负面清单	否	无	3.26%
9025	国网喀左县供电公司	羊角沟66kV变电站	223羊泉线	10kV甘羊线北杖子分歧1号变压器	63	37.41%	26.83	26.83	未进入负面清单	否	无	1.07%
9026	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV山湾子街内分10号杆变压器	50	23.66%	28.17	28.17	未进入负面清单	否	无	1.94%
9027	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV三九线148#变压器	200	18.64%	122.72	122.72	未进入负面清单	否	无	1.26%
9028	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10KV三九线双庙五组支新增变压器	200	40.33%	79.34	79.34	未进入负面清单	否	无	4.74%

9029	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10KV三九线双庙三组支新增变压器	200	17.29%	125.42	125.42	未进入负面清单	否	无	2.04%
9030	国网喀左县供电公司	三台66kV变电站	209三九线	10kV山湾三组支2号变压器	100	25.78%	54.22	54.22	未进入负面清单	否	无	4.30%
9031	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV山嘴子九组变压器	200	30.44%	99.12	99.12	未进入负面清单	否	无	2.61%
9032	国网喀左县供电公司	老爷庙66kV变电站	227老杨线	10kV十老线杨树树下分杨树树下三组变压器新增	400	74.95%	20.20	20.20	未进入负面清单	否	无	4.86%
9033	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10千伏塔西线杨杖子分50号变压器	80	36.48%	34.82	34.82	未进入负面清单	否	无	1.86%
9034	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线蒿子沟分一组支08号变压器	50	11.50%	34.25	34.25	未进入负面清单	否	无	4.59%
9035	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10千伏塔西线杨杖子分64号变压器	80	22.05%	46.36	46.36	未进入负面清单	否	无	3.80%
9036	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	618塔东线	10kV塔东线水泉沟一组大棚变压器	80	15.35%	51.72	51.72	未进入负面清单	否	无	3.87%
9037	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线大道三组台区变压器20农网	160	43.49%	58.42	58.42	未进入负面清单	否	无	3.99%
9038	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线东升分支01号杆东升村变压器	400	32.06%	191.76	191.76	未进入负面清单	否	无	1.17%
9039	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV西干线金杖子村二三组分变压器	200	41.40%	77.20	77.20	未进入负面清单	否	无	2.80%
9040	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV金杖子村二、三组变压器	200	56.27%	47.46	47.46	未进入负面清单	否	无	3.90%
9041	国网喀左县供电公司	金杖子66kV变电站	124金铁线	10kV金杖子一组变压器	200	20.48%	119.04	119.04	未进入负面清单	否	无	1.02%
9042	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线三家一组台区变压器20农网	400	12.09%	271.64	271.64	未进入负面清单	否	无	2.42%
9043	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线河沿二组分支07号杆变压器	50	22.76%	28.62	28.62	未进入负面清单	否	无	4.43%
9044	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线东风连网分歧049号杆变压器	100	18.44%	61.56	61.56	未进入负面清单	否	无	3.43%
9045	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线东赤赤大棚分支23号杆变压器新增	200	36.60%	86.80	86.80	未进入负面清单	否	无	4.56%
9046	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线东赤赤村台区变压器20农网	400	23.53%	225.88	225.88	未进入负面清单	否	无	1.78%
9047	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线西沟分歧30号杆变压器	400	45.78%	136.88	136.88	未进入负面清单	否	无	4.87%
9048	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线东赤赤二组大棚07号杆变压器	100	47.54%	32.46	32.46	未进入负面清单	否	无	3.72%
9049	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线河沿分支06号杆变压器	200	32.08%	95.84	95.84	未进入负面清单	否	无	3.32%

9050	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线杨树沟分歧27号杆变压器	200	58.03%	43.94	43.94	未进入负面清单	否	无	1.54%
9051	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线西沟分歧11号杆变压器	400	47.07%	131.72	131.72	未进入负面清单	否	无	1.03%
9052	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	826甘招1号线	10kV甘招1#线杨树沟四组分支01号杆变压器	50	14.94%	32.53	32.53	未进入负面清单	否	无	3.88%
9053	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	324十山联线	10千伏十山联线四五道分王仙沟支王仙沟变压器	200	46.87%	66.26	66.26	未进入负面清单	否	无	4.98%
9054	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	216有机酸线	10kV特供线红石分歧08号西冷台区变压器新增	200	46.89%	66.22	66.22	未进入负面清单	否	无	1.75%
9055	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV联网分二级站支海岱大棚支6号变压器	400	55.91%	96.36	96.36	未进入负面清单	否	无	4.62%
9056	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线乡直分歧政府分支1号变压器	400	47.88%	128.48	128.48	未进入负面清单	否	无	3.22%
9057	国网喀左县供电公司	大城子66kV变电站	224大兴线	10kV大兴线姜杖子分永益一二支14号变压器	100	60.64%	19.36	19.36	未进入负面清单	否	无	4.43%
9058	国网喀左县供电公司	水泉66kV变电站	222水塔线	10kV水塔线水泉西变新增变压器	50	35.94%	22.03	22.03	未进入负面清单	否	无	1.13%
9059	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	314十堡线	10kV十堡线范西沟变压器	200	57.59%	44.82	44.82	未进入负面清单	否	无	1.85%
9060	国网喀左县供电公司	北湾66kV变电站	214北岳线	10kV北岳线岳台子分29号岳台子十组变压器	200	29.56%	100.88	100.88	未进入负面清单	否	无	1.65%
9061	国网喀左县供电公司	十二德堡66kV变电站	324十山联线	10kV十山联线喇嘛沟村分支1号变压器新增	200	27.57%	104.86	104.86	未进入负面清单	否	无	3.70%
9062	国网喀左县供电公司	喀园66kV变电站	105喀巨线	10kV喀巨线东垵卜五组二号2020农网	200	25.95%	108.10	108.10	未进入负面清单	否	无	4.00%
9063	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线下洼子一组分4号变压器20农网	400	40.49%	158.04	158.04	未进入负面清单	否	无	3.03%
9064	国网喀左县供电公司	白塔子66kV变电站	630塔西线	10kV塔西线杨杖子分郭台子二三八支2号郭台子养殖小区变压器	100	33.90%	46.10	46.10	未进入负面清单	否	无	3.20%
9065	国网喀左县供电公司	甘招66kV变电站	821甘卧线	10kV甘卧线卧虎沟三组分歧18号杆变压器	30	53.26%	8.02	8.02	未进入负面清单	否	无	3.37%
9066	国网喀左县供电公司		1015公镇1号线	康达小镇1号箱变1#变压器	630	24.66%	348.64	348.64	未进入负面清单	否	无	1.92%
9067	国网喀左县供电公司		1015公镇1号线	康达小镇2号箱变2#变压器	250	55.91%	60.23	60.23	未进入负面清单	否	无	1.36%
9068	国网喀左县供电公司		1015公镇1号线	康达小镇3号箱变2#变压器	500	51.92%	140.40	140.40	未进入负面清单	否	无	1.74%
9069	国网喀左县供电公司		1122城特线	安泰小区箱变1#变压器	400	13.19%	267.24	267.24	未进入负面清单	否	无	4.63%

9070	国网喀左县供电公司		1114城专线	10kV专供线五金高层箱变配电变压器	500	37.86%	210.70	210.70	未进入负面清单	否	无	3.00%
9071	国网喀左县供电公司		1114城专线	利州2#箱变1#变压器	500	51.56%	142.20	142.20	未进入负面清单	否	无	2.22%
9072	国网喀左县供电公司		1131城金线	金鼎龙湾11号箱变变压器	630	21.06%	371.32	371.32	未进入负面清单	否	无	3.94%
9073	国网喀左县供电公司		1131城金线	金鼎龙湾6#箱变变压器	630	20.81%	372.90	372.90	未进入负面清单	否	无	3.12%
9074	国网喀左县供电公司		1131城金线	金鼎龙湾1号箱变变压器	630	26.92%	334.40	334.40	未进入负面清单	否	无	3.10%
9075	国网喀左县供电公司		1019公镇2号线	大垵卜一组箱变站内变压器	630	50.16%	187.99	187.99	未进入负面清单	否	无	4.20%
9076	国网喀左县供电公司		1019公镇2号线	滕鑫家园1号箱变2#变压器	500	47.16%	164.20	164.20	未进入负面清单	否	无	1.61%
9077	国网喀左县供电公司		1019公镇2号线	滕鑫家园1号箱变1#变压器	500	32.36%	238.20	238.20	未进入负面清单	否	无	1.32%
9078	国网喀左县供电公司		1019公镇2号线	清韵雅阁小区箱变站内变压器	500	15.36%	323.20	323.20	未进入负面清单	否	无	1.25%
9079	国网喀左县供电公司		216有机酸线	建材城箱变2#变压器	630	36.70%	272.79	272.79	未进入负面清单	否	无	1.34%
9080	国网喀左县供电公司		216有机酸线	建材城箱变1#变压器	630	57.64%	140.87	140.87	未进入负面清单	否	无	2.95%
9081	国网喀左县供电公司		1121城水线	颐顺1#箱变2#变压器	630	34.94%	283.88	283.88	未进入负面清单	否	无	4.65%
9082	国网喀左县供电公司		1121城水线	颐顺1#箱变1#变压器	630	34.65%	285.71	285.71	未进入负面清单	否	无	3.78%
9083	国网喀左县供电公司		1121城水线	华鑫家园三期4#箱变1#变	500	38.66%	206.70	206.70	未进入负面清单	否	无	2.54%
9084	国网喀左县供电公司		117自来水线	10kV自来水线颐兴家园1#箱变变压器	500	53.97%	130.15	130.15	未进入负面清单	否	无	4.48%
9085	国网喀左县供电公司		117自来水线	10kV自来水线颐兴家园3#箱变变压器	400	10.92%	276.32	276.32	未进入负面清单	否	无	2.20%
9086	国网喀左县供电公司		117自来水线	千禧小区二期1#箱变间隔配电变压器	630	41.06%	245.32	245.32	未进入负面清单	否	无	2.88%
9087	国网喀左县供电公司		117自来水线	千禧小区二期2#箱变间隔配电变压器	630	34.90%	284.13	284.13	未进入负面清单	否	无	3.94%
9088	国网喀左县供电公司		1121城水线	华鑫家园三期4#箱变2#变	500	59.57%	102.15	102.15	未进入负面清单	否	无	2.45%
9089	国网喀左县供电公司		1019公镇2号线	供销箱变站内变压器	315	12.62%	212.25	212.25	未进入负面清单	否	无	3.86%
9090	国网喀左县供电公司		1019公镇2号线	滕鑫家园2号箱变2#变压器	500	52.20%	139.00	139.00	未进入负面清单	否	无	1.65%

9091	国网喀左县供电公司		1019公镇2 号线	大北旅社箱变站内变压器	160	46.79%	53.14	53.14	未进入负面清 单	否	无	2.42%
9092	国网喀左县供电公司		1019公镇2 号线	干休所箱变站内变压器	500	14.22%	328.90	328.90	未进入负面清 单	否	无	3.53%
9093	国网喀左县供电公司		1019公镇2 号线	王忠禹箱变站内变压器	315	20.41%	187.71	187.71	未进入负面清 单	否	无	1.62%
9094	国网喀左县供电公司		1019公镇2 号线	滕鑫家园2号箱变1#变压器	500	55.41%	122.95	122.95	未进入负面清 单	否	无	4.79%
9095	国网喀左县供电公司		1121城水线	颐顺2#箱变2#变压器	630	59.00%	132.30	132.30	未进入负面清 单	否	无	3.02%
9096	国网喀左县供电公司		1121城水线	华鑫家园三期3#箱变变压器	630	41.66%	241.54	241.54	未进入负面清 单	否	无	3.78%
9097	国网喀左县供电公司		1118城五线	绿洲新苑1#箱变变压器	630	31.41%	306.12	306.12	未进入负面清 单	否	无	2.33%
9098	国网喀左县供电公司		118大五线	领秀1#箱变2#变压器	500	27.07%	264.65	264.65	未进入负面清 单	否	无	2.21%
9099	国网喀左县供电公司		118大五线	领秀2#箱变1#变压器	630	53.58%	166.45	166.45	未进入负面清 单	否	无	2.23%
9100	国网喀左县供电公司		118大五线	领秀2#箱变2#变压器	630	19.48%	381.28	381.28	未进入负面清 单	否	无	2.87%
9101	国网喀左县供电公司		118大五线	富家花园箱变变压器	400	36.68%	173.28	173.28	未进入负面清 单	否	无	3.32%
9102	国网喀左县供电公司		118大五线	天成颐静园箱变变压器	630	34.83%	284.57	284.57	未进入负面清 单	否	无	4.23%
9103	国网喀左县供电公司		118大五线	领秀1#箱变1#变压器	500	14.56%	327.20	327.20	未进入负面清 单	否	无	2.86%
9104	国网喀左县供电公司		118大五线	常青花园箱变1#变压器	630	33.04%	295.85	295.85	未进入负面清 单	否	无	4.58%
9105	国网喀左县供电公司		118大五线	领秀二期箱变变压器	500	47.39%	163.05	163.05	未进入负面清 单	否	无	2.21%
9106	国网喀左县供电公司		118大五线	千禧小区箱变2#变压器	500	41.00%	195.00	195.00	未进入负面清 单	否	无	2.61%
9107	国网喀左县供电公司		1118城五线	绿洲新苑2#箱变变压器	630	29.52%	318.02	318.02	未进入负面清 单	否	无	4.58%
9108	国网喀左县供电公司		217特供线	商业城箱变1#变压器	630	31.04%	308.45	308.45	未进入负面清 单	否	无	2.26%
9109	国网喀左县供电公司		226镇东3号 线	古韵书香#1箱变间隔配电变 压器	630	46.53%	210.86	210.86	未进入负面清 单	否	无	1.26%
9110	国网喀左县供电公司		226镇东3号 线	利州1#箱变1号变压器	630	23.43%	356.39	356.39	未进入负面清 单	否	无	1.15%
9111	国网喀左县供电公司		226镇东3号 线	利州3#箱变变压器	630	14.19%	414.60	414.60	未进入负面清 单	否	无	1.36%

9112	国网喀左县供电公司		226镇东3号线	鸿运小区1#箱变1#变压器	500	17.43%	312.85	312.85	未进入负面清单	否	无	1.98%
9113	国网喀左县供电公司		226镇东3号线	鸿运小区2#箱变1#变压器	400	15.46%	258.16	258.16	未进入负面清单	否	无	1.67%
9114	国网喀左县供电公司		226镇东3号线	鸿运小区1#箱变2#变压器	500	52.45%	137.75	137.75	未进入负面清单	否	无	2.17%
9115	国网喀左县供电公司		1121城水线	颐顺2#箱变1#变压器	630	53.36%	167.83	167.83	未进入负面清单	否	无	4.74%
9116	国网喀左县供电公司		226镇东3号线	鸿运小区2箱变1#变压器	400	11.09%	275.64	275.64	未进入负面清单	否	无	1.58%
9117	国网喀左县供电公司		226镇东3号线	利州2#箱变变压器	630	45.56%	216.97	216.97	未进入负面清单	否	无	1.50%
9118	国网喀左县供电公司		217特供线	古塔新园1#箱变1#变压器	630	40.20%	250.74	250.74	未进入负面清单	否	无	4.52%
9119	国网喀左县供电公司		1112城园线	10kV城园线河畔B区二段2#箱变1#变	400	30.72%	197.12	197.12	未进入负面清单	否	无	3.07%
9120	国网喀左县供电公司		1112城园线	10kV城园线世纪家园1#箱变变压器	500	74.23%	28.85	28.85	未进入负面清单	否	无	4.09%
9121	国网喀左县供电公司		1112城园线	10kV城园线河畔B区二段3#箱变变压器	400	38.91%	164.36	164.36	未进入负面清单	否	无	2.46%
9122	国网喀左县供电公司		1112城园线	10kV城园线河畔B区二段2#箱变2#变	400	35.96%	176.16	176.16	未进入负面清单	否	无	2.85%
9123	国网喀左县供电公司		1112城园线	10kV城园线河畔B区二段1#箱变2#变	630	43.50%	229.95	229.95	未进入负面清单	否	无	1.80%
9124	国网喀左县供电公司		1112城园线	10kV城园线河畔B区二段4#箱变变压器	630	16.48%	400.18	400.18	未进入负面清单	否	无	3.28%
9125	国网喀左县供电公司		1112城园线	10kV城园线陶然欣苑1#箱变2#变	400	32.86%	188.56	188.56	未进入负面清单	否	无	1.95%
9126	国网喀左县供电公司		1112城园线	东盛2#箱变1#变压器	630	28.10%	326.97	326.97	未进入负面清单	否	无	1.80%
9127	国网喀左县供电公司		1112城园线	10kV城园线陶然欣苑3#箱变2#变	630	41.33%	243.62	243.62	未进入负面清单	否	无	2.75%
9128	国网喀左县供电公司		1112城园线	华仕二期1#箱变变压器	400	20.13%	239.48	239.48	未进入负面清单	否	无	4.50%
9129	国网喀左县供电公司		1112城园线	10kV城园线河畔B区二段1#箱变1#变	630	24.98%	346.63	346.63	未进入负面清单	否	无	4.14%
9130	国网喀左县供电公司		1112城园线	10kV城园线馨园小区2#箱变变压器	500	44.36%	178.20	178.20	未进入负面清单	否	无	1.37%
9131	国网喀左县供电公司		1112城园线	10kV城园线河畔B区二段3#箱变1#变压器	630	20.28%	376.24	376.24	未进入负面清单	否	无	3.86%
9132	国网喀左县供电公司		1112城园线	10kV城园线陶然欣苑2#箱变2#变	400	28.23%	207.08	207.08	未进入负面清单	否	无	4.12%

9133	国网喀左县供电公司		1112城园线	10kV城园线馨园小区1#箱变变压器	500	27.51%	262.45	262.45	未进入负面清单	否	无	2.01%
9134	国网喀左县供电公司		1112城园线	10kV城园线陶然欣苑4#箱变变压器	630	48.88%	196.06	196.06	未进入负面清单	否	无	4.04%
9135	国网喀左县供电公司		1112城园线	10kV城园线河畔B区二段5#箱变变压器	630	50.95%	183.02	183.02	未进入负面清单	否	无	1.37%
9136	国网喀左县供电公司		1112城园线	四小学箱变1#变压器	400	32.67%	189.32	189.32	未进入负面清单	否	无	4.03%
9137	国网喀左县供电公司		1112城园线	10kV城园线陶然欣苑5#箱变2#变	400	55.80%	96.80	96.80	未进入负面清单	否	无	1.79%
9138	国网喀左县供电公司		1112城园线	华仕小区箱变1#变压器	500	40.01%	199.95	199.95	未进入负面清单	否	无	2.59%
9139	国网喀左县供电公司		1112城园线	10kV城园线陶然欣苑3#箱变1#变	630	51.49%	179.61	179.61	未进入负面清单	否	无	2.03%
9140	国网喀左县供电公司		1112城园线	华仕二期2#箱变1#变压器	500	33.15%	234.25	234.25	未进入负面清单	否	无	4.50%
9141	国网喀左县供电公司		1112城园线	东盛1#箱变1#变压器	630	43.92%	227.30	227.30	未进入负面清单	否	无	4.99%
9142	国网喀左县供电公司		1112城园线	北村部箱变1#变压器	200	36.60%	86.80	86.80	未进入负面清单	否	无	1.26%
9143	国网喀左县供电公司		1112城园线	10kV城园线世纪家园2#箱变变压器	500	53.17%	134.15	134.15	未进入负面清单	否	无	2.22%
9144	国网喀左县供电公司		1126城草线	宜居佳苑2#箱变2号变压器	630	39.11%	257.61	257.61	未进入负面清单	否	无	1.68%
9145	国网喀左县供电公司		1126城草线	宜居佳苑3#箱变2号变压器	630	28.78%	322.69	322.69	未进入负面清单	否	无	4.69%
9146	国网喀左县供电公司		1131城金线	金鼎龙湾4号箱变变压器	630	40.44%	249.23	249.23	未进入负面清单	否	无	2.36%
9147	国网喀左县供电公司		1131城金线	金鼎龙湾2号箱变变压器	630	36.79%	272.22	272.22	未进入负面清单	否	无	3.83%
9148	国网喀左县供电公司		1125城东线	10kV城东线丽都水岸二期2#箱变变压器	630	58.55%	135.14	135.14	未进入负面清单	否	无	4.06%
9149	国网喀左县供电公司		1125城东线	10kV城东线丽都水岸5号箱变变压器	630	58.82%	133.43	133.43	未进入负面清单	否	无	1.33%
9150	国网喀左县供电公司		1125城东线	10kV城东线丽都水岸二期1#箱变1#变	500	44.48%	177.60	177.60	未进入负面清单	否	无	3.54%
9151	国网喀左县供电公司		1125城东线	10kV城东线丽都水岸3#箱变变压器	630	25.82%	341.33	341.33	未进入负面清单	否	无	3.69%
9152	国网喀左县供电公司		1125城东线	10kV城东线丽都水岸二期1#箱变2#变	500	19.34%	303.30	303.30	未进入负面清单	否	无	2.67%
9153	国网喀左县供电公司		1125城东线	10kV城东线丽都水岸4号箱变东变	500	32.96%	235.20	235.20	未进入负面清单	否	无	2.17%

9154	国网喀左县供电公司		1125城东线	丽都水岸2号箱变102变压器	500	58.37%	108.15	108.15	未进入负面清单	否	无	1.08%
9155	国网喀左县供电公司		1015公镇1号线	康达小镇3号箱变3#变压器	630	21.00%	371.70	371.70	未进入负面清单	否	无	2.63%
9156	国网喀左县供电公司		1125城东线	10kV城东线丽都水岸3号箱变西变	500	51.33%	143.35	143.35	未进入负面清单	否	无	3.68%
9157	国网喀左县供电公司		218镇内线	10kV镇内线东盛豪庭箱变2#	400	28.49%	206.04	206.04	未进入负面清单	否	无	1.34%
9158	国网喀左县供电公司		1126城草线	宜居住苑3#箱变1号变压器	630	23.73%	354.50	354.50	未进入负面清单	否	无	2.14%
9159	国网喀左县供电公司		1126城草线	宜居住苑2#箱变1号变压器	630	44.59%	223.08	223.08	未进入负面清单	否	无	1.61%
9160	国网喀左县供电公司		1110城博线	博望家园1号箱变102变压器	630	28.67%	323.38	323.38	未进入负面清单	否	无	4.40%
9161	国网喀左县供电公司		1126城草线	宜居住苑1#箱变2号变压器	630	51.33%	180.62	180.62	未进入负面清单	否	无	2.51%
9162	国网喀左县供电公司		1126城草线	宜居住苑1#箱变1号变压器	630	40.43%	249.29	249.29	未进入负面清单	否	无	3.32%
9163	国网喀左县供电公司		1122城特线	10kV特供线凌河分凌河家园2#箱变变压器间隔配电变压器	630	48.23%	200.15	200.15	未进入负面清单	否	无	2.74%
9164	国网喀左县供电公司		1122城特线	10kV特供线凌河分凌河家园1#箱变1号变压器	630	56.08%	150.70	150.70	未进入负面清单	否	无	3.61%
9165	国网喀左县供电公司		1122城特线	河畔新村A区东箱变变压器	630	10.75%	436.28	436.28	未进入负面清单	否	无	3.69%
9166	国网喀左县供电公司		1113城镇线	镇门前箱变变压器	250	16.10%	159.75	159.75	未进入负面清单	否	无	3.91%
9167	国网喀左县供电公司		1113城镇线	塔城新区2#箱变1#变压器	400	47.78%	128.88	128.88	未进入负面清单	否	无	1.43%
9168	国网喀左县供电公司		1113城镇线	中兴家园2#箱变102变压器	500	34.88%	225.60	225.60	未进入负面清单	否	无	2.05%
9169	国网喀左县供电公司		1113城镇线	运输箱变1#变压器	315	68.68%	35.66	35.66	未进入负面清单	否	无	3.29%
9170	国网喀左县供电公司		1113城镇线	塔城新区1#箱变变压器	500	48.38%	158.10	158.10	未进入负面清单	否	无	1.49%
9171	国网喀左县供电公司		1110城博线	博望家园3号箱变102变压器	630	35.56%	279.97	279.97	未进入负面清单	否	无	2.77%
9172	国网喀左县供电公司		1110城博线	博望家园3号箱变101变压器	630	30.71%	310.53	310.53	未进入负面清单	否	无	1.49%
9173	国网喀左县供电公司		1110城博线	博望家园2号箱变102变压器	630	32.96%	296.35	296.35	未进入负面清单	否	无	1.22%

9174	国网喀左县供电公司		1110城博线	博望家园5号箱变102变压器	630	50.83%	183.77	183.77	未进入负面清单	否	无	4.52%
9175	国网喀左县供电公司		1113城镇线	中兴家园1#箱变变压器	500	40.28%	198.60	198.60	未进入负面清单	否	无	3.84%
9176	国网喀左县供电公司		1113城镇线	邮政箱变变压器	200	54.42%	51.16	51.16	未进入负面清单	否	无	1.14%
9177	国网喀左县供电公司		126镇东2号线	利州国际3号箱变101变压器	630	24.13%	351.98	351.98	未进入负面清单	否	无	1.75%
9178	国网喀左县供电公司		126镇东2号线	利州国际2号箱变101变压器	630	33.04%	295.85	295.85	未进入负面清单	否	无	4.52%
9179	国网喀左县供电公司		126镇东2号线	利州国际2号箱变102变压器	630	10.12%	440.24	440.24	未进入负面清单	否	无	1.46%
9180	国网喀左县供电公司		225镇湾线	鑫海花园2号箱变101变压器	500	13.97%	330.15	330.15	未进入负面清单	否	无	1.09%
9181	国网喀左县供电公司		124专供线	城建局箱变1#变压器	160	37.57%	67.89	67.89	未进入负面清单	否	无	1.12%
9182	国网喀左县供电公司		124专供线	百货箱变1#变压器	630	35.33%	281.42	281.42	未进入负面清单	否	无	2.33%
9183	国网喀左县供电公司		124专供线	百货箱变2#变压器	630	51.63%	178.73	178.73	未进入负面清单	否	无	2.98%
9184	国网喀左县供电公司		1113城镇线	供销箱变1#变压器	200	55.06%	49.88	49.88	未进入负面清单	否	无	3.79%
9185	国网喀左县供电公司		1113城镇线	利州3#箱变1#变压器	630	58.95%	132.62	132.62	未进入负面清单	否	无	4.15%
9186	国网喀左县供电公司		1114城专线	10kV专供线利州1#箱变配电变压器	500	30.56%	247.20	247.20	未进入负面清单	否	无	3.68%
9187	国网喀左县供电公司		1127城化线	10kV大六线颐和家园1#箱变1#变	630	30.32%	312.98	312.98	未进入负面清单	否	无	3.29%
9188	国网喀左县供电公司		1127城化线	腾龙4#箱变变压器	315	56.62%	73.65	73.65	未进入负面清单	否	无	4.22%
9189	国网喀左县供电公司		1127城化线	10kV大六线颐和家园2#箱变1#变	630	69.98%	63.13	63.13	未进入负面清单	否	无	3.69%
9190	国网喀左县供电公司		1127城化线	腾龙1#箱变1#变压器	630	43.01%	233.04	233.04	未进入负面清单	否	无	3.01%
9191	国网喀左县供电公司		1127城化线	腾龙3#箱变1#变压器	630	33.16%	295.09	295.09	未进入负面清单	否	无	3.37%
9192	国网喀左县供电公司		1127城化线	10kV大六线颐和家园1#箱变2#变	630	14.12%	415.04	415.04	未进入负面清单	否	无	1.77%
9193	国网喀左县供电公司		1127城化线	腾龙2#箱变2变压器	630	24.54%	349.40	349.40	未进入负面清单	否	无	4.80%
9194	国网喀左县供电公司		1127城化线	10kV大六线颐和家园2#箱变2#变	630	19.46%	381.40	381.40	未进入负面清单	否	无	4.61%

9195	国网喀左县供电公司		1113城镇线	利州4#箱变1#变压器	500	65.18%	74.10	74.10	未进入负面清单	否	无	3.87%
9196	国网喀左县供电公司		1131城金线	金鼎龙湾7#箱变变压器	630	30.99%	308.76	308.76	未进入负面清单	否	无	4.04%
9197	国网喀左县供电公司		1131城金线	金鼎龙湾9号箱变变压器	630	39.95%	252.32	252.32	未进入负面清单	否	无	1.57%
9198	国网喀左县供电公司		1131城金线	金鼎龙湾3号箱变变压器	630	43.19%	231.90	231.90	未进入负面清单	否	无	1.95%
9199	国网喀左县供电公司		1131城金线	金鼎龙湾10号箱变变压器	630	18.98%	384.43	384.43	未进入负面清单	否	无	3.38%
9200	国网喀左县供电公司		1131城金线	金鼎龙湾12号箱变变压器	630	36.87%	271.72	271.72	未进入负面清单	否	无	3.98%
9201	国网喀左县供电公司		1131城金线	金鼎龙湾8#箱变变压器	630	50.70%	184.59	184.59	未进入负面清单	否	无	2.05%
9202	国网喀左县供电公司		1131城金线	金鼎龙湾5#箱变变压器	630	39.11%	257.61	257.61	未进入负面清单	否	无	2.40%
9203	国网喀左县供电公司		217特供线	和谐家园2号箱变变压器	630	61.29%	117.87	117.87	未进入负面清单	否	无	4.74%
9204	国网喀左县供电公司		217特供线	和谐家园3号箱变变压器	630	31.55%	305.24	305.24	未进入负面清单	否	无	2.38%
9205	国网喀左县供电公司		217特供线	和谐家园1号箱变变压器	630	48.76%	196.81	196.81	未进入负面清单	否	无	4.60%
9206	国网喀左县供电公司		1132城初线	博望家园B区11号箱变变压器	630	58.50%	135.45	135.45	未进入负面清单	否	无	2.05%
9207	国网喀左县供电公司		1132城初线	博望家园B区9号箱变变压器	630	59.40%	129.78	129.78	未进入负面清单	否	无	2.80%
9208	国网喀左县供电公司		1132城初线	博望家园B区8号箱变变压器	630	14.07%	415.36	415.36	未进入负面清单	否	无	2.86%
9209	国网喀左县供电公司		1132城初线	博望家园B区7号箱变变压器	630	53.96%	164.05	164.05	未进入负面清单	否	无	2.24%
9210	国网喀左县供电公司		1132城初线	博望家园B区4号箱变变压器	630	41.78%	240.79	240.79	未进入负面清单	否	无	2.90%
9211	国网喀左县供电公司		1132城初线	博望家园B区2号箱变变压器	630	9.95%	441.32	441.32	未进入负面清单	否	无	4.07%
9212	国网喀左县供电公司		1132城初线	博望家园B区1号箱变变压器	630	57.94%	138.98	138.98	未进入负面清单	否	无	1.55%
9213	国网喀左县供电公司		1114城专线	10kV专供线大成上院1#箱变配电变压器	500	31.09%	244.55	244.55	未进入负面清单	否	无	1.17%
9214	国网喀左县供电公司		1114城专线	10kV专供线同利箱变配电变压器	500	23.02%	284.90	284.90	未进入负面清单	否	无	1.30%
9215	国网喀左县供电公司		1132城初线	博望家园B区5号箱变变压器	630	11.50%	431.55	431.55	未进入负面清单	否	无	2.35%

9216	国网喀左县供电公司		1132城初线	博望家园B区10号箱变变压器	630	50.12%	188.24	188.24	未进入负面清单	否	无	4.78%
9217	国网喀左县供电公司		1132城初线	博望家园B区6号箱变变压器	630	45.02%	220.37	220.37	未进入负面清单	否	无	2.32%
9218	国网喀左县供电公司		1132城初线	博望家园B区3号箱变变压器	630	34.61%	285.96	285.96	未进入负面清单	否	无	2.08%
9219	国网喀左县供电公司		1113城镇线	塔城新区2#箱变2#变压器	400	23.26%	226.96	226.96	未进入负面清单	否	无	3.59%
9220	国网喀左县供电公司		1125城东线	丽都水岸2号箱变101变压器	500	18.23%	308.85	308.85	未进入负面清单	否	无	3.04%
9221	国网喀左县供电公司		1125城东线	10kV城东线丽都水岸1#箱变变压器	630	27.85%	328.55	328.55	未进入负面清单	否	无	4.62%
9222	国网喀左县供电公司		1125城东线	10kV城东线丽都水岸3号箱变东变	500	48.41%	157.95	157.95	未进入负面清单	否	无	3.56%
9223	国网喀左县供电公司		228镇兴线	永兴箱变1#变压器	630	28.03%	327.41	327.41	未进入负面清单	否	无	1.05%
9224	国网喀左县供电公司		117自来水线	千禧小区二期3#箱变间隔配电变压器	630	23.24%	357.59	357.59	未进入负面清单	否	无	2.00%
9225	国网喀左县供电公司		117自来水线	10kV自来水线颐兴家园2#箱变变压器	500	53.85%	130.75	130.75	未进入负面清单	否	无	2.19%
9226	国网喀左县供电公司		124专供线	七栋房箱变1#变压器	500	19.44%	302.80	302.80	未进入负面清单	否	无	3.87%
9227	国网喀左县供电公司		126镇东2号线	利州国际1号箱变102变压器	630	13.73%	417.50	417.50	未进入负面清单	否	无	4.12%
9228	国网喀左县供电公司		126镇东2号线	教育箱变1#变压器	500	43.43%	182.85	182.85	未进入负面清单	否	无	2.53%
9229	国网喀左县供电公司		126镇东2号线	利州国际1号箱变101变压器	630	21.80%	366.66	366.66	未进入负面清单	否	无	2.77%
9230	国网喀左县供电公司		126镇东2号线	教育2#箱变1#变压器	500	47.93%	160.35	160.35	未进入负面清单	否	无	1.73%
9231	国网喀左县供电公司		218镇内线	税务四五六箱变1#变压器	500	20.75%	296.25	296.25	未进入负面清单	否	无	3.81%
9232	国网喀左县供电公司		218镇内线	祥发1#变压器	800	19.54%	483.68	483.68	未进入负面清单	否	无	4.39%
9233	国网喀左县供电公司		218镇内线	10kV镇内线东盛豪庭箱变1#	400	29.16%	203.36	203.36	未进入负面清单	否	无	1.46%
9234	国网喀左县供电公司		225镇湾线	鑫海花园1号箱变102变压器	500	30.89%	245.55	245.55	未进入负面清单	否	无	2.33%
9235	国网喀左县供电公司		225镇湾线	鑫海花园2号箱变102变压器	500	69.13%	54.35	54.35	未进入负面清单	否	无	2.67%
9236	国网喀左县供电公司		225镇湾线	鑫海花园1号箱变101变压器	630	32.94%	296.48	296.48	未进入负面清单	否	无	1.31%

9237	国网喀左县供电公司		225镇湾线	鑫海花园4号箱变变压器	630	13.92%	416.30	416.30	未进入负面清单	否	无	2.88%
9238	国网喀左县供电公司		225镇湾线	鑫海花园3号箱变变压器	500	61.95%	90.25	90.25	未进入负面清单	否	无	1.26%
9239	国网喀左县供电公司		228镇兴线	农电局箱变2#变压器	1250	22.41%	719.88	719.88	未进入负面清单	否	无	4.45%
9240	国网喀左县供电公司		226镇东3号线	东瑞新城2#箱变102变压器	630	16.06%	402.82	402.82	未进入负面清单	否	无	4.11%
9241	国网喀左县供电公司		226镇东3号线	东瑞新城2#箱变101变压器	630	51.72%	178.16	178.16	未进入负面清单	否	无	2.31%
9242	国网喀左县供电公司		226镇东3号线	东鑫花园1号箱变变压器	630	35.02%	283.37	283.37	未进入负面清单	否	无	3.53%
9243	国网喀左县供电公司		226镇东3号线	东瑞新城1#箱变变压器	630	41.78%	240.79	240.79	未进入负面清单	否	无	2.15%
9244	国网喀左县供电公司		217特供线	古塔新园1#箱变2#变压器	630	44.68%	222.52	222.52	未进入负面清单	否	无	4.66%
9245	国网喀左县供电公司		1110城博线	博望家园2号箱变101变压器	630	11.82%	429.53	429.53	未进入负面清单	否	无	4.85%
9246	国网喀左县供电公司		217特供线	古塔新园2#箱变1#变压器	630	11.83%	429.47	429.47	未进入负面清单	否	无	1.31%
9247	国网喀左县供电公司		1110城博线	博望家园5号箱变101变压器	630	15.33%	407.42	407.42	未进入负面清单	否	无	4.82%
9248	国网喀左县供电公司		1112城园线	10kV城园线河畔B区1#箱变1号变压器	630	34.23%	288.35	288.35	未进入负面清单	否	无	1.55%
9249	国网喀左县供电公司		1112城园线	河畔B区2#箱变1#变压器	630	14.33%	413.72	413.72	未进入负面清单	否	无	2.94%
9250	国网喀左县供电公司		1122城特线	河畔新村A区西箱变变压器	630	34.84%	284.51	284.51	未进入负面清单	否	无	3.22%
9251	国网喀左县供电公司		126镇东2号线	利州国际3号箱变102变压器	630	22.10%	364.77	364.77	未进入负面清单	否	无	2.85%
9252	国网喀左县供电公司		217特供线	和谐家园4号箱变变压器	630	42.68%	235.12	235.12	未进入负面清单	否	无	2.66%
9253	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线苗杖子大棚台区柱上变压器	50	6.80%	36.60	36.60	未进入负面清单	否	无	3.30%
9254	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线芦台子大棚台区(19年自投)	100	11.78%	68.22	68.22	未进入负面清单	否	无	6.70%
9255	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	万元店线干校柱上变压器	50	22.40%	28.80	28.80	未进入负面清单	否	无	4.90%
9256	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线敬老院新台支2#柱上变压器	50	20.40%	29.80	29.80	未进入负面清单	否	无	4.40%
9257	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线康东台大棚台区柱上变压器	30	16.50%	19.05	19.05	未进入负面清单	否	无	2.50%

9258	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线敬老院台区柱上变压器	50	11.40%	34.30	34.30	未进入负面清单	否	无	8.10%
9259	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线水泉大棚台区柱上变压器	50	14.40%	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	3.40%
9260	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV差转台线上岭分支12号杆柱上变压器（能效改造）	200	54.40%	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	37.40%
9261	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线十里堡西队	400	78.89%	4.44	4.44	未进入负面清单	否	无	42.90%
9262	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线东山分歧17号东山柱上变压器	50	23.45%	28.28	28.28	未进入负面清单	否	无	5.80%
9263	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线马场分歧41号马场大地变压器	50	42.86%	18.57	18.57	未进入负面清单	否	无	23.70%
9264	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线马场分歧71号杆猴山沟变压器（2.0工程）	400	27.88%	208.48	208.48	未进入负面清单	否	无	4.70%
9265	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线东沟分歧42号东沟柱上变压器	50	23.07%	28.47	28.47	未进入负面清单	否	无	11.00%
9266	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线炮手沟分歧19号筛子沟柱上变压器	50	35.10%	22.45	22.45	未进入负面清单	否	无	5.70%
9267	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线西组分支西组台区柱上变压器1	400	48.70%	125.20	125.20	未进入负面清单	否	无	28.50%
9268	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线北大洼分支16号杆北大洼柱上变压器（2018年农网）	315	42.91%	116.83	116.83	未进入负面清单	否	无	25.60%
9269	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线下沟棚分歧08号下沟棚变压器	50	42.11%	18.95	18.95	未进入负面清单	否	无	41.70%
9270	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线何北大棚分支16何北大棚变压器	50	39.19%	20.41	20.41	未进入负面清单	否	无	35.40%
9271	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线小苗杖子分支03号杆小苗杖子柱上变压器	80	29.92%	40.06	40.06	未进入负面清单	否	无	7.40%
9272	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线马场分歧08号郭杖子大棚变压器	50	28.76%	25.62	25.62	未进入负面清单	否	无	27.70%
9273	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线东沟分歧11号何前分台柱上变压器	100	35.62%	44.38	44.38	未进入负面清单	否	无	31.30%
9274	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线北炉线主干330号大北棚柱上变压器	50	24.03%	27.99	27.99	未进入负面清单	否	无	20.30%
9275	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线十里堡东队	200	51.60%	56.80	56.80	未进入负面清单	否	无	33.80%
9276	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线十里堡南大棚	400	62.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	29.00%

9277	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kv北炉线晟昱菜业机井分支54号杆晟昱菜业6井柱上变压器（二批井刘海）	50	27.78%	26.11	26.11	未进入负面清单	否	无	23.30%
9278	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线东沟分歧28号孙杖子柱上变压器（2018年农网）	50	37.12%	21.44	21.44	未进入负面清单	否	无	12.80%
9279	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线主干47号杆下沟柱上变压器	50	28.14%	25.93	25.93	未进入负面清单	否	无	8.70%
9280	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线南炉分台1分支03号杆南炉分台1柱上变压器（2018年农网）	50	32.97%	23.52	23.52	未进入负面清单	否	无	23.20%
9281	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线茶布袋井分支07号杆茶布袋机井柱上变压器	50	23.04%	28.48	28.48	未进入负面清单	否	无	7.60%
9282	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kv北炉线东沟分何北分台支03何北分台柱上变压器	50	42.40%	18.80	18.80	未进入负面清单	否	无	32.70%
9283	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线苇子沟分歧16号杆苇子沟柱上变压器	50	31.86%	24.07	24.07	未进入负面清单	否	无	20.10%
9284	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kv北炉线大苗杖子机井支08号杆大苗杖子机井柱上变压器	50	28.03%	25.99	25.99	未进入负面清单	否	无	4.30%
9285	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线北街分歧04北街分台柱上变压器	80	29.42%	40.46	40.46	未进入负面清单	否	无	29.10%
9286	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kv北炉线董西机井支03号杆董西机井柱上变压器（新增）	50	36.31%	21.85	21.85	未进入负面清单	否	无	6.20%
9287	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kv北炉线皮杖子井分支37号杆皮杖子机井柱上变压器（二批井）	50	25.38%	27.31	27.31	未进入负面清单	否	无	9.20%
9288	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线马场分歧马场井分支06号杆马场井柱上变压器（二批井）	50	42.88%	18.56	18.56	未进入负面清单	否	无	21.40%
9289	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线东沟分歧35号东沟大棚柱上变压器	50	47.48%	16.26	16.26	未进入负面清单	否	无	20.10%
9290	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线马场分歧48号杆大山变压器（2.0工程）	200	26.39%	107.22	107.22	未进入负面清单	否	无	7.10%
9291	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线黄金带分歧15号黄金带大棚变压器	50	31.04%	24.48	24.48	未进入负面清单	否	无	28.30%
9292	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线炮手沟分歧07号洼地沟大棚变压器	50	39.57%	20.22	20.22	未进入负面清单	否	无	12.90%

9293	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线大苗杖子分歧45号杆大苗杖子柱上变压器	50	32.08%	23.96	23.96	未进入负面清单	否	无	6.10%
9294	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线槐杖子分歧56号陈家铺柱上变压器	50	46.69%	16.66	16.66	未进入负面清单	否	无	36.10%
9295	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kv北炉线槐杖子井04号杆槐杖子机井柱上变压器（二批井）	50	23.32%	28.34	28.34	未进入负面清单	否	无	7.70%
9296	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线东台子分歧东台子分支03号杆东台子变压器（2.0工程）	50	36.59%	21.71	21.71	未进入负面清单	否	无	30.00%
9297	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	204城木线	10千伏城木线东环支东环路变压器	250	20.44%	148.90	148.90	未进入负面清单	否	无	8.20%
9298	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	111环保线	10kV水泥线房南大棚1分支01号杆房申南大棚2变压器（2.0工程）	400	5.88%	296.48	296.48	未进入负面清单	否	无	3.50%
9299	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113东五线	10KV东五线小西沟分支14号小西沟台区柱上变压器	100	14.90%	65.10	65.10	未进入负面清单	否	无	6.40%
9300	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线供销社分支宋一组变压器（能效改造）	200	65.30%	29.40	29.40	未进入负面清单	否	无	7.80%
9301	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线窑西柱上变压器（能效改造）	200	56.80%	46.40	46.40	未进入负面清单	否	无	2.70%
9302	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天六西柱上变压器（能效改造）	200	64.20%	31.60	31.60	未进入负面清单	否	无	9.30%
9303	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线义六分支2号杆变压器（2.0工程）	400	17.10%	251.60	251.60	未进入负面清单	否	无	7.00%
9304	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线义三变压器（2.0工程）	400	11.85%	272.60	272.60	未进入负面清单	否	无	8.70%
9305	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	水泉北沟柱上变压器	50	11.00%	34.50	34.50	未进入负面清单	否	无	3.60%
9306	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线椴树沟分歧水南井柱上变压器	100	5.20%	74.80	74.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
9307	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线椴树沟分歧15号椴树沟大棚变压器	100	30.05%	49.95	49.95	未进入负面清单	否	无	1.60%
9308	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线黄家沟变压器（能效改造）	200	68.20%	23.60	23.60	未进入负面清单	否	无	4.10%
9309	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线帽子山变压器柱上变压器（能效改造）	200	59.10%	41.80	41.80	未进入负面清单	否	无	8.50%

9310	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线温家屯分支36号史家屯变压器（能效改造）	200	42.98%	74.04	74.04	未进入负面清单	否	无	9.80%
9311	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线三家分歧27号西弯子变压器（能效改造）	200	31.61%	96.78	96.78	未进入负面清单	否	无	5.00%
9312	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线科北分支3号杆科北变压器（2.0）	400	16.21%	255.16	255.16	未进入负面清单	否	无	6.80%
9313	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线干校分歧23#直属队台区(19年自投)	50	27.96%	26.02	26.02	未进入负面清单	否	无	1.70%
9314	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线富达台区柱上变压器	50	26.58%	26.71	26.71	未进入负面清单	否	无	8.00%
9315	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线东大沟台区柱上变压器	30	28.40%	15.48	15.48	未进入负面清单	否	无	1.90%
9316	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线163号杆佐南变压器（2.0工程）	400	10.12%	279.52	279.52	未进入负面清单	否	无	6.50%
9317	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线康杖子台区柱上变压器	200	38.21%	83.58	83.58	未进入负面清单	否	无	2.00%
9318	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线康东台区柱上变压器	50	68.50%	5.75	5.75	未进入负面清单	否	无	4.70%
9319	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线芦台子台区柱上变压器	200	34.90%	90.20	90.20	未进入负面清单	否	无	7.30%
9320	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线前牛营子分台1号杆牛营子分台	100	34.79%	45.21	45.21	未进入负面清单	否	无	7.10%
9321	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	10kv大南线598号杆清沟门机井	50	23.07%	28.47	28.47	未进入负面清单	否	无	6.10%
9322	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线刘家窝铺3分支01号杆刘家窝铺分台3变压器	100	40.97%	39.03	39.03	未进入负面清单	否	无	8.60%
9323	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线杨大营子分台3分支03号杆杨大营子分台3变压器	200	33.63%	92.74	92.74	未进入负面清单	否	无	9.40%
9324	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线小拉木沟中队变压器	50	53.00%	13.50	13.50	未进入负面清单	否	无	9.50%
9325	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线郭杖子支09号杆郭杖子变压器（2.0）	400	48.36%	126.56	126.56	未进入负面清单	否	无	7.60%
9326	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线八前大棚变压器)	315	36.00%	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	8.10%
9327	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线小拉木沟前队变压器	100	27.80%	52.20	52.20	未进入负面清单	否	无	2.30%
9328	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线主干85号三胜永南变压器	50	51.77%	14.12	14.12	未进入负面清单	否	无	7.30%

9329	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线主干315号大前柱上变压器	100	26.00%	54.00	54.00	未进入负面清单	否	无	2.80%
9330	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线西山分支11号西山变压器	50	39.88%	20.06	20.06	未进入负面清单	否	无	2.10%
9331	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线炮手沟分歧29号炮手沟变压器	50	44.08%	17.96	17.96	未进入负面清单	否	无	7.60%
9332	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线主干140号杆马莲厂柱上变压器	200	23.11%	113.78	113.78	未进入负面清单	否	无	9.10%
9333	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线北沟分歧西街分支05号杆西街变压器（2.0工程）	400	23.14%	227.44	227.44	未进入负面清单	否	无	7.90%
9334	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线东山分歧05号杆北杖子柱上变压器（2.0工程）	63	25.75%	34.18	34.18	未进入负面清单	否	无	4.90%
9335	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线203+1号杆南炉分台2（2018年农网）	100	32.78%	47.22	47.22	未进入负面清单	否	无	5.90%
9336	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线槐杖子分歧闫北分支05号杆闫北变压器（2.0工程）	50	40.82%	19.59	19.59	未进入负面清单	否	无	7.80%
9337	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线供电所台区	315	62.60%	54.81	54.81	未进入负面清单	否	无	2.40%
9338	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	108城内线	10kV城内线建行小区变压器（2.0工程）	400	50.45%	118.19	118.19	未进入负面清单	否	无	2.60%
9339	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线北山路支北山路变压器	400	63.30%	66.80	66.80	未进入负面清单	否	无	9.60%
9340	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	322杨杖子线	10kV杨杖子线电厂东台区柱上变压器	50	65.25%	7.38	7.38	未进入负面清单	否	无	9.20%
9341	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线茶哈分大房子支6号杆大房子变压器（2.0工程）	400	13.60%	265.60	265.60	未进入负面清单	否	无	5.50%
9342	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大杖子分支54号杆硬仗子外大棚台区柱上变压器	30	18.40%	18.48	18.48	未进入负面清单	否	无	3.20%
9343	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大赵沟分支49号杆大赵里台区柱上变压器	20	25.60%	10.88	10.88	未进入负面清单	否	无	9.30%
9344	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线东窑北分支06号杆东窑北柱上变压器	50	42.45%	18.78	18.78	未进入负面清单	否	无	6.70%
9345	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大赵沟分支17号杆大赵外台区柱上变压器	50	35.20%	22.40	22.40	未进入负面清单	否	无	5.40%

9346	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线小赵南分支13号杆小赵南台区柱上变压器	30	38.00%	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	2.30%
9347	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线硬南分支02号杆硬南台区柱上变压器	50	43.10%	18.45	18.45	未进入负面清单	否	无	4.00%
9348	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线井杖子柱上变压器(高耗能改造))	200	34.80%	90.40	90.40	未进入负面清单	否	无	8.20%
9349	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线水库分歧39号杆马东台区柱上变压器	80	52.20%	22.24	22.24	未进入负面清单	否	无	5.60%
9350	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线西坡子变压器	30	14.40%	19.68	19.68	未进入负面清单	否	无	6.30%
9351	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线10kV四合当线水库分歧68号杆大三台区柱上变压器	50	41.80%	19.10	19.10	未进入负面清单	否	无	2.70%
9352	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大杖子分支112号杆蒋杖子台区柱上变压器	50	51.25%	14.38	14.38	未进入负面清单	否	无	8.00%
9353	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大马营子机井分支大马营子二批井台区柱上变压器	50	11.40%	34.30	34.30	未进入负面清单	否	无	5.70%
9354	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大杖子东分支02号杆大杖子东变压器（2.0工程）	400	1.40%	314.40	314.40	未进入负面清单	否	无	5.50%
9355	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线10kV四合当线大杖子分支49号杆大杖子棚台区柱上变压器	30	15.47%	19.36	19.36	未进入负面清单	否	无	1.80%
9356	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线中学分支03号杆马北台区柱上变压器	100	35.10%	44.90	44.90	未进入负面清单	否	无	7.50%
9357	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大赵沟分支01+1号杆大四柱上变压器	50	54.65%	12.68	12.68	未进入负面清单	否	无	4.10%
9358	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线侯杖子大棚分支01号杆柱上变压器	50	21.71%	29.15	29.15	未进入负面清单	否	无	6.80%
9359	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大赵沟棚分支03号杆大赵沟棚台区柱上变压器	50	30.44%	24.78	24.78	未进入负面清单	否	无	8.50%
9360	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大杖子分支75号杆大杖子西台区柱上变压器	100	45.02%	34.98	34.98	未进入负面清单	否	无	5.40%
9361	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线水库分歧32号杆东窑台区柱上变压器	100	16.92%	63.08	63.08	未进入负面清单	否	无	1.90%

9362	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线李家沟分支李杖子大棚01号杆大棚柱上变压器	200	30.45%	99.10	99.10	未进入负面清单	否	无	6.60%
9363	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线10kV马西棚柱上变压器	50	10.51%	34.75	34.75	未进入负面清单	否	无	2.50%
9364	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线硬北棚02号杆硬北棚台区柱上变压器	50	20.64%	29.68	29.68	未进入负面清单	否	无	4.40%
9365	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线梁北分支02号杆梁西区变压器（2.0工程）	400	30.58%	197.68	197.68	未进入负面清单	否	无	7.50%
9366	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线水库分歧70号杆大二台区柱上变压器	50	59.75%	10.13	10.13	未进入负面清单	否	无	4.10%
9367	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线邵家沟分支07号杆邵家沟柱上变压器	50	7.91%	36.05	36.05	未进入负面清单	否	无	1.50%
9368	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线西地柱上变压器	100	31.44%	48.56	48.56	未进入负面清单	否	无	4.70%
9369	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线汤沟门分支04号汤沟门台区柱上变压器（能效改造）	200	54.30%	51.40	51.40	未进入负面清单	否	无	3.10%
9370	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线韩家沟分支25号杆韩外台区柱上变压器	80	54.40%	20.48	20.48	未进入负面清单	否	无	4.20%
9371	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线小赵沟分支18号杆小赵中台区柱上变压器	20	77.20%	0.56	0.56	未进入负面清单	否	无	5.30%
9372	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大杖子分支120号杆蒋杖子大棚台区柱上变压器	50	17.50%	31.25	31.25	未进入负面清单	否	无	2.60%
9373	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大杖子分支30号杆硬北台区柱上变压器)	200	20.28%	119.44	119.44	未进入负面清单	否	无	2.50%
9374	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线韩家沟西支01号杆韩家沟西台区(2019年自投资工程)	100	7.33%	72.67	72.67	未进入负面清单	否	无	7.50%
9375	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线大水泉台区柱上变压器（能效改造）	200	64.70%	30.60	30.60	未进入负面清单	否	无	2.70%
9376	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	215底盘厂线	10kV底盘厂线西台大棚分歧01#西台大棚柱上变压器	200	9.70%	140.60	140.60	未进入负面清单	否	无	1.00%
9377	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	10kV小城子线供电所台柱上变压器高耗能改造	80	16.71%	50.63	50.63	未进入负面清单	否	无	6.30%

9378	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线新西分新七分台支05号杆新七台区分台2(2019年自投资工程)	200	34.00%	92.00	92.00	未进入负面清单	否	无	5.70%
9379	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	10kV小城子线东远501台柱上变压器	100	45.82%	34.18	34.18	未进入负面清单	否	无	4.40%
9380	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线茶哈河北2支1号杆茶哈河北变压器（2.0工程）	400	15.36%	258.56	258.56	未进入负面清单	否	无	3.30%
9381	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	茶哈分河北井柱上变压器	50	17.30%	31.35	31.35	未进入负面清单	否	无	4.30%
9382	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	10kV小城子线新房子三组柱上变压器	160	10.95%	110.48	110.48	未进入负面清单	否	无	4.90%
9383	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	城北线神东大棚台柱上变压器	50	4.36%	37.82	37.82	未进入负面清单	否	无	6.50%
9384	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	10kV城北线肖杖子分歧喀河北2柱上变压器	100	6.60%	73.40	73.40	未进入负面清单	否	无	4.90%
9385	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	小城子线杨大营子后山大棚台柱上变压器	50	12.06%	33.97	33.97	未进入负面清单	否	无	1.00%
9386	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	八园线茶哈分西北地井柱上变压器	50	23.30%	28.35	28.35	未进入负面清单	否	无	4.90%
9387	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	10千伏八园线三家分歧三家二柱上变压器（二批中心村扩容）	100	7.50%	72.50	72.50	未进入负面清单	否	无	2.20%
9388	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	城北线大房子大棚台柱上变压器	50	14.30%	32.85	32.85	未进入负面清单	否	无	8.20%
9389	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	城北线茶哈东地台柱上变压器	160	22.77%	91.57	91.57	未进入负面清单	否	无	9.40%
9390	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10kV河坎子线唐杖子分歧34号杆五道沟变压器（能效改造）	200	40.50%	79.00	79.00	未进入负面清单	否	无	1.10%
9391	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线刘家窝铺分16号杆刘家窝铺台区(2019年自投资工程)	200	9.09%	141.82	141.82	未进入负面清单	否	无	8.90%
9392	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	城北线神西台柱上变压器	50	25.00%	27.50	27.50	未进入负面清单	否	无	7.60%
9393	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	小城子线新五台柱上变压器（二批中心村扩容）	200	48.90%	62.20	62.20	未进入负面清单	否	无	5.00%
9394	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线茶哈分西营子支3号杆西营子变压器（2.0工程）	400	15.03%	259.88	259.88	未进入负面清单	否	无	1.40%
9395	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	小城子线新七大棚台柱上变压器	80	64.70%	12.24	12.24	未进入负面清单	否	无	6.90%

9396	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	109化肥线	10千伏化肥线种子后台区变压器	200	44.86%	70.28	70.28	未进入负面清单	否	无	2.90%
9397	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	109化肥线	10kV化肥线粮库后院	50	55.43%	12.29	12.29	未进入负面清单	否	无	6.80%
9398	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线沙沟西变压器	50	24.00%	28.00	28.00	未进入负面清单	否	无	4.90%
9399	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线孤山子大棚变压器	50	18.50%	30.75	30.75	未进入负面清单	否	无	6.20%
9400	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线南沟变压器	50	25.60%	27.20	27.20	未进入负面清单	否	无	1.80%
9401	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线郭杖子东沟柱上变压器	80	50.40%	23.68	23.68	未进入负面清单	否	无	4.60%
9402	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线南店变压器	50	30.14%	24.93	24.93	未进入负面清单	否	无	6.10%
9403	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线牛营子变压器	50	38.50%	20.75	20.75	未进入负面清单	否	无	6.10%
9404	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kv刘杖子线联网分歧碾东分支08号杆碾子玉变压器（2.0工程）	200	10.50%	139.00	139.00	未进入负面清单	否	无	5.30%
9405	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线闫杖子变压器	50	19.48%	30.26	30.26	未进入负面清单	否	无	2.20%
9406	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线魏家梁变压器	80	61.60%	14.72	14.72	未进入负面清单	否	无	4.50%
9407	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线干沟子分歧108#小河东变压器	50	20.94%	29.53	29.53	未进入负面清单	否	无	9.40%
9408	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线都敢1大棚变压器	50	34.50%	22.75	22.75	未进入负面清单	否	无	1.70%
9409	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线房申变压器)	200	30.60%	98.80	98.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
9410	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线南沟大棚变压器	50	11.30%	34.35	34.35	未进入负面清单	否	无	3.80%
9411	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kv刘杖子线联网分歧刘一分支刘三支02号杆刘三变压器（2.0工程）	400	8.00%	288.00	288.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
9412	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kv刘杖子线186号杆西南沟变压器（2.0工程）	400	9.60%	281.60	281.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
9413	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线锅中变压器	50	51.45%	14.28	14.28	未进入负面清单	否	无	8.30%
9414	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线南沟分支25#沟里变压器	50	10.40%	34.80	34.80	未进入负面清单	否	无	7.10%
9415	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线库角沟分歧03#库角沟变压器	80	6.80%	58.56	58.56	未进入负面清单	否	无	4.60%

9416	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线牛营子水变压器	50	24.90%	27.55	27.55	未进入负面清单	否	无	8.20%
9417	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kv刘杖子线刘二分支03号杆刘二变压器（2.0工程）	400	13.20%	267.20	267.20	未进入负面清单	否	无	3.80%
9418	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kv刘杖子线郭杖子分1号杆郭杖子变压器（2.0）	400	25.60%	217.60	217.60	未进入负面清单	否	无	3.00%
9419	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线东山变压器	100	33.10%	46.90	46.90	未进入负面清单	否	无	6.60%
9420	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10千伏刘杖子线烧锅2号井柱上变压器	50	20.10%	29.95	29.95	未进入负面清单	否	无	1.70%
9421	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线朱家沟柱上变压器	30	8.38%	21.49	21.49	未进入负面清单	否	无	7.20%
9422	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	大河北线南山下变压器	50	26.40%	26.80	26.80	未进入负面清单	否	无	6.30%
9423	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线刘一东大棚变台	50	8.21%	35.90	35.90	未进入负面清单	否	无	6.60%
9424	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线金杖子变压器	100	35.30%	44.70	44.70	未进入负面清单	否	无	8.30%
9425	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线杨家湾子变压器)	100	37.30%	42.70	42.70	未进入负面清单	否	无	9.20%
9426	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线金杖子大棚变压器	50	4.54%	37.73	37.73	未进入负面清单	否	无	3.60%
9427	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线魏杖子大井变压器	50	9.40%	35.30	35.30	未进入负面清单	否	无	9.10%
9428	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线136#刘二大棚变压器	20	15.30%	12.94	12.94	未进入负面清单	否	无	8.50%
9429	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线南店大棚变压器	50	9.88%	35.06	35.06	未进入负面清单	否	无	3.30%
9430	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线魏杖子变压器	80	10.60%	55.52	55.52	未进入负面清单	否	无	7.40%
9431	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线卢杖子变压器	100	56.20%	23.80	23.80	未进入负面清单	否	无	1.50%
9432	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kv刘杖子线烧锅1号井支柱上变压器	50	4.20%	37.90	37.90	未进入负面清单	否	无	2.70%
9433	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	大河北线南山上分歧07#南山上变压器	50	16.00%	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	2.60%
9434	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线沙沟东变压器	50	13.60%	33.20	33.20	未进入负面清单	否	无	3.30%
9435	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线卢杖子大棚变压器	50	15.00%	32.50	32.50	未进入负面清单	否	无	5.80%

9436	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线烧锅变压器)	100	46.35%	33.65	33.65	未进入负面清单	否	无	5.80%
9437	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线铁西大井变压器	50	9.00%	35.50	35.50	未进入负面清单	否	无	2.50%
9438	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线大洼分歧28#大洼变压器	50	16.80%	31.60	31.60	未进入负面清单	否	无	5.90%
9439	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kv刘杖子线碾子玉大棚分支01号杆碾子玉大棚变压器(2.0工程)	200	10.80%	138.40	138.40	未进入负面清单	否	无	7.10%
9440	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kv刘杖子线砖厂分歧13号杆北杖子变压器(2.0工程)	400	12.00%	272.00	272.00	未进入负面清单	否	无	9.10%
9441	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线锅东变压器	50	38.30%	20.85	20.85	未进入负面清单	否	无	8.00%
9442	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kv刘杖子线丁杖子分歧12号杆丁杖子变压器(2.0工程)	400	7.80%	288.80	288.80	未进入负面清单	否	无	7.80%
9443	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kv刘杖子线干沟子分歧2号杆三家营子台区(2019年自投资工程)	100	22.20%	57.80	57.80	未进入负面清单	否	无	7.00%
9444	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线臧家梁分支13#臧家梁变压器	50	7.20%	36.40	36.40	未进入负面清单	否	无	8.40%
9445	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线废品支体西变压器	400	37.20%	171.20	171.20	未进入负面清单	否	无	7.10%
9446	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线镇中支逸夫变压器	200	50.00%	60.00	60.00	未进入负面清单	否	无	1.00%
9447	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kv玛瑙矿线娘娘庙分支2号杆娘娘庙变压器(2.0工程)	200	17.40%	125.20	125.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
9448	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kv玛瑙矿线10kv玛瑙矿线大王杖子分支大王杖子变压器(8)	200	39.73%	80.54	80.54	未进入负面清单	否	无	1.50%
9449	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kv玛瑙矿线玛瑙矿线单家普沟变压器(12)	30	27.20%	15.84	15.84	未进入负面清单	否	无	3.30%
9450	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kv玛瑙矿线北沟分支20号杆北沟1变压器(2.0工程)	400	16.00%	256.00	256.00	未进入负面清单	否	无	1.90%
9451	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	宋三组分台区柱上变压器	50	58.46%	10.77	10.77	未进入负面清单	否	无	7.20%
9452	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kv玛瑙矿线10kv玛瑙矿线宋三分支宋三组上坡子变压器(20)	50	21.28%	29.36	29.36	未进入负面清单	否	无	1.60%

9453	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	209万致线	庙西三组支06号庙西三组柱上变压器	315	2.40%	244.44	244.44	未进入负面清单	否	无	4.70%
9454	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	322杨杖子线	10kV杨杖子线电厂西台区柱上变压器	200	18.75%	122.50	122.50	未进入负面清单	否	无	6.10%
9455	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线大西沟分歧56号杆西沟3组变压器	200	38.79%	82.42	82.42	未进入负面清单	否	无	2.00%
9456	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	209万致线	庙西二组支04号庙西二组柱上变压器	160	18.30%	98.72	98.72	未进入负面清单	否	无	4.60%
9457	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210霍神庙线	pms_10kV霍神庙线五一分歧73#柱上变压器	30	14.00%	19.80	19.80	未进入负面清单	否	无	5.60%
9458	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	小城子线新西台柱上变压器	200	32.61%	94.78	94.78	未进入负面清单	否	无	6.00%
9459	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大四棚分3号杆大四棚柱上变压器	100	32.80%	47.20	47.20	未进入负面清单	否	无	1.20%
9460	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线小赵北分支03号杆小赵北台区柱上变压器	200	55.60%	48.80	48.80	未进入负面清单	否	无	5.50%
9461	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线水库分歧73号杆大一台区柱上变压器	100	42.97%	37.03	37.03	未进入负面清单	否	无	9.60%
9462	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV郑杖子线石洞子分支36号杆石洞子台区变压器（能效改造）	200	61.40%	37.20	37.20	未进入负面清单	否	无	1.00%
9463	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	大王杖子线小刘杖子村井分支01号杆柱上变压器	50	12.90%	33.55	33.55	未进入负面清单	否	无	2.70%
9464	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小刘杖子村井分支柱上变压器	50	21.90%	29.05	29.05	未进入负面清单	否	无	4.70%
9465	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210霍神庙线	10kv霍神庙线东营子分歧13#柱上变压器	50	48.28%	15.86	15.86	未进入负面清单	否	无	5.20%
9466	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210霍神庙线	10kv霍神庙线前北分歧019上变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	3.40%
9467	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210霍神庙线	10kv霍神庙线小南山分歧05#柱上变压器	80	31.57%	38.74	38.74	未进入负面清单	否	无	1.00%
9468	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210霍神庙线	10kV霍神庙线立新井柱上变压器	50	7.20%	36.40	36.40	未进入负面清单	否	无	6.70%
9469	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210霍神庙线	10kv霍神庙线大南山分歧03#柱上变压器	50	29.25%	25.38	25.38	未进入负面清单	否	无	4.90%
9470	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210霍神庙线	10kv霍神庙线267#柱上变压器	200	54.29%	51.42	51.42	未进入负面清单	否	无	9.40%
9471	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210霍神庙线	10千伏霍神庙线东梁井	50	15.50%	32.25	32.25	未进入负面清单	否	无	1.90%

9472	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线前北分歧北营子大棚分支01#柱上变压器	50	5.49%	37.26	37.26	未进入负面清单	否	无	7.30%
9473	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线前南分歧山弯子分支03#柱上变压器	160	19.00%	97.60	97.60	未进入负面清单	否	无	7.00%
9474	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线胡杖子分歧01#柱上变压器	50	70.58%	4.71	4.71	未进入负面清单	否	无	8.90%
9475	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线石门沟分歧39#柱上变压器	50	60.42%	9.79	9.79	未进入负面清单	否	无	9.80%
9476	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线供销社分支04#柱上变压器	200	67.69%	24.62	24.62	未进入负面清单	否	无	8.40%
9477	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线东沟里分歧05#柱上变压器	50	74.39%	2.81	2.81	未进入负面清单	否	无	7.50%
9478	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线石门沟分歧北营子井柱上变压器	50	10.30%	34.85	34.85	未进入负面清单	否	无	7.60%
9479	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线沟门子大棚分支03#柱上变压器	30	7.37%	21.79	21.79	未进入负面清单	否	无	3.80%
9480	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线253号杆南梁变压器	10	19.00%	6.10	6.10	未进入负面清单	否	无	3.80%
9481	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线五一分歧头道杖子分支02#柱上变压器	50	43.20%	18.40	18.40	未进入负面清单	否	无	2.60%
9482	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线五一分歧38#柱上变压器	50	74.40%	2.80	2.80	未进入负面清单	否	无	1.80%
9483	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10KV雷神庙线石门沟分歧石门沟1井变压器	50	13.20%	33.40	33.40	未进入负面清单	否	无	10.00%
9484	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10千伏雷神庙线邹杖子井	50	27.30%	26.35	26.35	未进入负面清单	否	无	8.60%
9485	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线河南东柱上变压器	100	20.32%	59.68	59.68	未进入负面清单	否	无	9.60%
9486	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线前北分歧30#柱上变压器	100	38.40%	41.60	41.60	未进入负面清单	否	无	8.40%
9487	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线东沟外分支03#柱上变压器	200	24.00%	112.00	112.00	未进入负面清单	否	无	3.70%
9488	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线石门沟分歧06#柱上变压器	50	20.16%	29.92	29.92	未进入负面清单	否	无	9.10%
9489	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线小石门井变压器	50	22.80%	28.60	28.60	未进入负面清单	否	无	2.50%
9490	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线五一分歧二道杖子02#柱上变压器	50	71.20%	4.40	4.40	未进入负面清单	否	无	1.40%
9491	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kv雷神庙线275#柱上变压器	100	33.90%	46.10	46.10	未进入负面清单	否	无	2.40%

9492	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	小城子线朱西台柱上变压器	80	15.77%	51.38	51.38	未进入负面清单	否	无	1.70%
9493	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	10kV八肖线乔营子分大杖子北沟支8+1号杆柱上变压器	100	17.60%	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	4.40%
9494	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	小城子线任东台柱上变压器（二批中心村增容）	200	10.24%	139.52	139.52	未进入负面清单	否	无	5.80%
9495	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线茶哈分杨大营子支9号杆杨大营子变压器	100	59.70%	20.30	20.30	未进入负面清单	否	无	3.90%
9496	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	小城子线三家台柱上变压器	80	68.41%	9.27	9.27	未进入负面清单	否	无	5.00%
9497	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线供电所分小六支1号杆小城子六组变压器（2.0）	400	27.78%	208.88	208.88	未进入负面清单	否	无	6.00%
9498	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线新西分新七分台支04号杆新七台区分台1(2019年自投资工程)	200	19.20%	121.60	121.60	未进入负面清单	否	无	4.00%
9499	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	小城子线小房申台柱上变压器	100	25.98%	54.02	54.02	未进入负面清单	否	无	2.70%
9500	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	109化肥线	10千伏乌兰白线棉麻后支棉麻后变压器（增容）	400	43.20%	147.20	147.20	未进入负面清单	否	无	3.40%
9501	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线老厂子线东分支东山变压器（能效改造）	200	42.70%	74.60	74.60	未进入负面清单	否	无	8.70%
9502	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10千伏东沟线大河西分台变压器	400	4.00%	304.00	304.00	未进入负面清单	否	无	5.30%
9503	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线三家分刘家窝铺1分支01号杆刘家窝铺2台区(2019年自投资工程)	200	31.20%	97.60	97.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
9504	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线八十亩地井柱上变压器	100	8.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	9.50%
9505	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	大房子井柱上变压器	50	2.80%	38.60	38.60	未进入负面清单	否	无	9.10%
9506	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	109化肥线	10kV化肥线五一大棚	100	14.04%	65.96	65.96	未进入负面清单	否	无	6.70%
9507	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	109化肥线	10千伏化肥线五一大棚支五一大棚变压器	50	60.30%	9.85	9.85	未进入负面清单	否	无	8.70%
9508	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线刘一大棚变台	100	38.10%	41.90	41.90	未进入负面清单	否	无	4.30%
9509	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线孤山子变压器	100	44.10%	35.90	35.90	未进入负面清单	否	无	4.20%

9510	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线丁北变压器	80	7.80%	57.76	57.76	未进入负面清单	否	无	1.60%
9511	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线都散2大棚变压器	80	22.28%	46.18	46.18	未进入负面清单	否	无	6.60%
9512	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	大牛营子房后柱上变压器	50	14.70%	32.65	32.65	未进入负面清单	否	无	6.70%
9513	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	109化肥线	10kV化肥线北山农场	200	35.40%	89.20	89.20	未进入负面清单	否	无	7.00%
9514	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线西高杖子东分支3号杆西高杖子东变压器（2.0工程）	400	20.94%	236.24	236.24	未进入负面清单	否	无	4.30%
9515	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线宋二组配电变压器（4）	200	24.94%	110.12	110.12	未进入负面清单	否	无	4.50%
9516	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线10kV玛瑙矿线刘杖子分支刘杖子变压器（10）	100	70.08%	9.92	9.92	未进入负面清单	否	无	8.90%
9517	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线体东变压器	315	32.40%	149.94	149.94	未进入负面清单	否	无	8.00%
9518	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线农民楼支农民楼变压器	200	54.79%	50.42	50.42	未进入负面清单	否	无	8.90%
9519	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	208兴源线	10千伏兴源线粮小东分粮小东变压器	315	11.38%	216.17	216.17	未进入负面清单	否	无	3.10%
9520	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10千伏孟家沟线青石片柱上变压器	50	13.50%	33.25	33.25	未进入负面清单	否	无	4.50%
9521	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线孟一支3号杆孟一变压器（2.0工程）	400	15.30%	258.80	258.80	未进入负面清单	否	无	6.00%
9522	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线主干水泉小区变压器	50	43.88%	18.06	18.06	未进入负面清单	否	无	3.70%
9523	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线主干老虎洞沟变压器	30	5.58%	22.33	22.33	未进入负面清单	否	无	3.60%
9524	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线后营子综合3变压器	50	11.56%	34.22	34.22	未进入负面清单	否	无	5.20%
9525	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线侯二分支1号杆侯二变压器（2.0工程）	200	17.00%	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	2.80%
9526	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线东山区柱上变压器	100	37.91%	42.09	42.09	未进入负面清单	否	无	4.60%
9527	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线杜家沟上台区柱上变压器	30	71.35%	2.60	2.60	未进入负面清单	否	无	8.00%
9528	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线洼北支1号杆洼北台区(19年自投)	200	10.10%	139.80	139.80	未进入负面清单	否	无	4.80%
9529	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线马家沟台区柱上变压器	50	28.25%	25.88	25.88	未进入负面清单	否	无	4.10%

9530	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线东沟分支2号杆东沟变压器（2.0工程）	400	11.60%	273.60	273.60	未进入负面清单	否	无	4.50%
9531	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线南洼台区柱上变压器	100	50.49%	29.51	29.51	未进入负面清单	否	无	3.20%
9532	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线三家分支6号杆三家变压器（2.0工程）	200	22.62%	114.76	114.76	未进入负面清单	否	无	5.70%
9533	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线203号杆毛杖子变压器（2.0工程）	200	11.58%	136.84	136.84	未进入负面清单	否	无	9.90%
9534	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线候一组变压器	100	19.00%	61.00	61.00	未进入负面清单	否	无	5.10%
9535	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线主干西石岗子变压器	50	11.25%	34.38	34.38	未进入负面清单	否	无	5.70%
9536	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线47号杆铁西变压器（2.0工程）	400	24.70%	221.20	221.20	未进入负面清单	否	无	8.30%
9537	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线水泉小区二变压器	50	6.19%	36.91	36.91	未进入负面清单	否	无	10.00%
9538	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	万元店线后祝分1#祝村大棚新台柱上变压器	100	37.20%	42.80	42.80	未进入负面清单	否	无	8.30%
9539	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线汤沟分支汤沟变压器	20	9.60%	14.08	14.08	未进入负面清单	否	无	7.20%
9540	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线后营子变压器	200	58.00%	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	2.50%
9541	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	一家三组并变压器	50	18.80%	30.60	30.60	未进入负面清单	否	无	6.00%
9542	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线杜家沟下台区柱上变压器	50	15.20%	32.40	32.40	未进入负面清单	否	无	7.10%
9543	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线铁东新台台区柱上变压器	50	65.60%	7.20	7.20	未进入负面清单	否	无	9.80%
9544	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线杨杖子分歧12号杆杨杖子变压器（2.0工程）	400	10.60%	277.60	277.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
9545	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线后营子专用2变压器（能效改造）	200	41.50%	77.00	77.00	未进入负面清单	否	无	3.20%
9546	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线三家分支6+1号杆三家2变压器（2.0工程）	160	27.16%	84.54	84.54	未进入负面清单	否	无	9.30%
9547	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线候杖子小区变压器	80	34.25%	36.60	36.60	未进入负面清单	否	无	10.00%
9548	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线佐北新台	100	56.70%	23.30	23.30	未进入负面清单	否	无	6.30%
9549	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线洼北大棚台区柱上变压器	30	10.27%	20.92	20.92	未进入负面清单	否	无	4.70%

9550	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线主干瓦房店变压器	80	19.18%	48.66	48.66	未进入负面清单	否	无	7.20%
9551	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线一家四组北山井柱上变压器	100	13.60%	66.40	66.40	未进入负面清单	否	无	9.50%
9552	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线前营子分支5号杆前营子变压器（2.0工程）	400	20.20%	239.20	239.20	未进入负面清单	否	无	4.00%
9553	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10千伏孟家沟线七三五居民区台区柱上变压器	50	7.00%	36.50	36.50	未进入负面清单	否	无	9.00%
9554	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线四节沟台区柱上变压器	50	9.13%	35.43	35.43	未进入负面清单	否	无	6.10%
9555	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10千伏孟家沟线瓦房店分台柱上变压器	50	31.40%	24.30	24.30	未进入负面清单	否	无	1.70%
9556	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线小牛台区柱上变压器	315	29.92%	157.75	157.75	未进入负面清单	否	无	8.20%
9557	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线八沟台区柱上变压器（2.0工程）	200	23.79%	112.42	112.42	未进入负面清单	否	无	2.30%
9558	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	侯一分台台区柱上变压器	50	59.20%	10.40	10.40	未进入负面清单	否	无	7.60%
9559	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线164号杆佐北变压器（2.0工程）	200	15.40%	129.20	129.20	未进入负面清单	否	无	9.70%
9560	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10千伏孟家沟线徐烧锅1分台柱上变压器	100	70.40%	9.60	9.60	未进入负面清单	否	无	2.80%
9561	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线西石岗子分支9号杆西石岗子2变压器（2.0工程）	200	6.80%	146.40	146.40	未进入负面清单	否	无	6.10%
9562	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	杨杖子分台台区柱上变压器	50	33.40%	23.30	23.30	未进入负面清单	否	无	8.70%
9563	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线菜园子台区柱上变压器	50	70.73%	4.64	4.64	未进入负面清单	否	无	5.80%
9564	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线韩家沟分歧庞家大洼大棚分歧13号杆八段地大棚变压器（2.0工程）	400	39.60%	161.60	161.60	未进入负面清单	否	无	2.90%
9565	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线小东沟分歧小东沟变压器	50	28.54%	25.73	25.73	未进入负面清单	否	无	6.70%
9566	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线西梁分支西梁变压器	30	65.46%	4.36	4.36	未进入负面清单	否	无	5.10%
9567	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	一家五组井柱上变压器	50	21.70%	29.15	29.15	未进入负面清单	否	无	9.20%

9568	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线西石岗子大棚分支西石岗子大棚变压器	50	39.60%	20.20	20.20	未进入负面清单	否	无	9.40%
9569	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线王玫沟分支10号王玫沟变压器	50	54.30%	12.85	12.85	未进入负面清单	否	无	1.90%
9570	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线主干双庙变压器	160	7.51%	115.98	115.98	未进入负面清单	否	无	8.00%
9571	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线孟四五分支2号杆孟二变压器（2.0工程）	400	9.20%	283.20	283.20	未进入负面清单	否	无	7.00%
9572	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线叉沟小区变压器	200	2.34%	155.32	155.32	未进入负面清单	否	无	3.80%
9573	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线红石崖沟变压器	30	7.95%	21.62	21.62	未进入负面清单	否	无	7.90%
9574	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线贾杖子变压器（2.0）	200	25.35%	109.30	109.30	未进入负面清单	否	无	2.90%
9575	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线黄家沟变压器	50	32.50%	23.75	23.75	未进入负面清单	否	无	8.70%
9576	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	万元店线后祝分柱上变压器	100	28.80%	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	9.10%
9577	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线韩家沟东台区柱上变压器	50	25.46%	27.27	27.27	未进入负面清单	否	无	6.10%
9578	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线柳树底下变压器（2.0）	400	14.78%	260.88	260.88	未进入负面清单	否	无	3.80%
9579	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	115万庆1号线	10kV底盘厂线科东新台柱上变压器	50	11.60%	34.20	34.20	未进入负面清单	否	无	2.00%
9580	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天一增容台区（2017结余工程）	200	13.69%	132.62	132.62	未进入负面清单	否	无	2.00%
9581	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线一家分歧1号杆一家变压器（2.0工程）	200	22.60%	114.80	114.80	未进入负面清单	否	无	2.30%
9582	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线北山沟分歧北山沟变压器	50	22.70%	28.65	28.65	未进入负面清单	否	无	8.10%
9583	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线大东沟分歧大东沟变压器	30	69.84%	3.05	3.05	未进入负面清单	否	无	1.00%
9584	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线庞家大洼大棚台区柱上变压器	50	23.12%	28.44	28.44	未进入负面清单	否	无	3.10%
9585	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线马杖子分支7号杆马杖子变压器（2.0工程）	400	10.50%	278.00	278.00	未进入负面清单	否	无	8.60%
9586	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线东沟2分支东沟2变压器	50	19.80%	30.10	30.10	未进入负面清单	否	无	7.20%

9587	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线康房申台区柱上变压器	200	23.54%	112.92	112.92	未进入负面清单	否	无	9.00%
9588	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线60号杆房申变压器（2.0工程）	400	16.00%	256.00	256.00	未进入负面清单	否	无	4.00%
9589	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10千伏孟家沟线徐烧锅2柱上变压器	200	27.41%	105.17	105.17	未进入负面清单	否	无	9.00%
9590	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线祝村大棚台区柱上变压器	200	11.60%	136.80	136.80	未进入负面清单	否	无	8.00%
9591	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线祝村各户台区柱上变压器	80	59.25%	16.60	16.60	未进入负面清单	否	无	7.00%
9592	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210霍神庙线	10kv霍神庙线134#柱上变压器	50	40.00%	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	7.30%
9593	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210霍神庙线	10kv霍神庙线153#柱上变压器	50	45.90%	17.05	17.05	未进入负面清单	否	无	5.00%
9594	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210霍神庙线	10kv霍神庙线304#柱上变压器	50	46.12%	16.94	16.94	未进入负面清单	否	无	8.80%
9595	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210霍神庙线	10kV霍神庙线前南分歧61#柱上变压器	200	34.88%	90.24	90.24	未进入负面清单	否	无	6.70%
9596	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210霍神庙线	10kv霍神庙线石门沟分歧45#柱上变压器	200	5.43%	149.14	149.14	未进入负面清单	否	无	3.70%
9597	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210霍神庙线	10kv霍神庙线前北分歧北沟里分支08柱上变压器	50	36.13%	21.94	21.94	未进入负面清单	否	无	3.50%
9598	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210霍神庙线	10kv霍神庙线郭家沟分歧14#柱上变压器	400	6.00%	296.00	296.00	未进入负面清单	否	无	7.10%
9599	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210霍神庙线	10kv霍神庙线五一分歧西北荒分支13#柱上变压器	50	53.40%	13.30	13.30	未进入负面清单	否	无	8.30%
9600	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210霍神庙线	10kV霍神庙线327#河北变压器（2.0工程）	400	20.15%	239.40	239.40	未进入负面清单	否	无	2.60%
9601	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210霍神庙线	10kv霍神庙主干前南分歧北杖子分支04#柱上变压器	100	33.27%	46.73	46.73	未进入负面清单	否	无	1.10%
9602	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210霍神庙线	10kV霍神庙线前南分歧27#柱上变压器	100	36.90%	43.10	43.10	未进入负面清单	否	无	9.60%
9603	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210霍神庙线	10kv霍神庙线供销社分支07上变压器	50	30.00%	25.00	25.00	未进入负面清单	否	无	5.50%
9604	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210霍神庙线	10kv霍神庙线石门沟分歧10#柱上变压器	50	77.66%	1.17	1.17	未进入负面清单	否	无	7.10%
9605	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210霍神庙线	10kv霍神庙线193#柱上变压器	50	43.56%	18.22	18.22	未进入负面清单	否	无	6.10%
9606	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210霍神庙线	10kV霍神庙线中队分歧03#中队变压器（2.0工程）	200	18.20%	123.60	123.60	未进入负面清单	否	无	2.90%
9607	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210霍神庙线	10kV霍神庙线五一分歧03#西台子变压器（2.0工程）	400	10.84%	276.64	276.64	未进入负面清单	否	无	1.40%

9608	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线180#柱上变压器	80	23.40%	45.28	45.28	未进入负面清单	否	无	3.10%
9609	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线142#柱上变压器	50	26.22%	26.89	26.89	未进入负面清单	否	无	9.80%
9610	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线石门沟分歧68#柱上变压器	50	43.60%	18.20	18.20	未进入负面清单	否	无	2.50%
9611	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雷神庙线	10kV雷神庙线前北分歧02号柱上变压器	200	43.20%	73.60	73.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
9612	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	小城子线朱东台柱上变压器（二批中心村增容）	200	28.60%	102.80	102.80	未进入负面清单	否	无	9.70%
9613	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	小城子线王家庄一组台柱上变压器（二批中心村增容）	200	21.60%	116.80	116.80	未进入负面清单	否	无	7.60%
9614	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	10kV八肖线东沟分07号杆东沟变压器（2.0工程）	400	16.80%	252.80	252.80	未进入负面清单	否	无	9.60%
9615	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	10千伏八肖线朱科西2台柱上变压器（二批中心村）	100	36.00%	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	1.80%
9616	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	小城子线王家庄二组台柱上变压器（二批中心村）	200	24.80%	110.40	110.40	未进入负面清单	否	无	7.40%
9617	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	小城子线大杖子一组台柱上变压器	100	59.80%	20.20	20.20	未进入负面清单	否	无	6.40%
9618	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10kV河坎子线小西沟分支19号杆小西沟2变压器	100	31.02%	48.98	48.98	未进入负面清单	否	无	1.60%
9619	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	205水化线	10千伏水化线环网支畜产西分畜产西变压器	315	9.93%	220.72	220.72	未进入负面清单	否	无	8.00%
9620	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线镇内线孙家梁分歧07号杆山嘴变压器	50	63.60%	8.20	8.20	未进入负面清单	否	无	7.30%
9621	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线54号杆东组台区柱上变压器	50	6.20%	36.90	36.90	未进入负面清单	否	无	8.20%
9622	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线大拉木沟分支71号杆邱杖子台区柱上变压器	80	27.00%	42.40	42.40	未进入负面清单	否	无	1.50%
9623	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线大拉木沟分支24号杆于杖子上台区柱上变压器	50	47.28%	16.36	16.36	未进入负面清单	否	无	4.00%
9624	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线十二里堡大棚分支02号杆十二里铺棚台区柱上变压器	100	48.60%	31.40	31.40	未进入负面清单	否	无	2.60%
9625	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线东组砖厂前大棚分支02号砖厂前棚台区柱上变压器	50	57.80%	11.10	11.10	未进入负面清单	否	无	6.80%

9626	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线前组北分支后组台区柱上变压器（一批中心村）	100	27.40%	52.60	52.60	未进入负面清单	否	无	6.50%
9627	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线西组后山分支04号西组后山台区柱上变压器	50	70.23%	4.89	4.89	未进入负面清单	否	无	3.30%
9628	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线主干57号杆东组专用台区柱上变压器	50	13.40%	33.30	33.30	未进入负面清单	否	无	8.80%
9629	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线大拉木沟分支37号杆一间房台区柱上变压器	50	60.42%	9.79	9.79	未进入负面清单	否	无	7.30%
9630	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线前组北分支前组北台区柱上变压器（一批中心村）	100	6.40%	73.60	73.60	未进入负面清单	否	无	3.90%
9631	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线中组北分支中组北台区柱上变压器（一批中心村）	50	60.00%	10.00	10.00	未进入负面清单	否	无	1.00%
9632	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线东组井分支03号杆东组井变压器（二批机井）	100	3.20%	76.80	76.80	未进入负面清单	否	无	9.80%
9633	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	109化肥线	10kV化肥线北山猪厂	200	31.20%	97.60	97.60	未进入负面清单	否	无	5.50%
9634	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线大拉木沟支32号杆一间房大棚台区柱上变压器	100	58.40%	21.60	21.60	未进入负面清单	否	无	1.70%
9635	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线中组分支02号杆中组台区柱上变压器（一批中心村）	100	42.00%	38.00	38.00	未进入负面清单	否	无	2.80%
9636	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线赵杖子大棚分支06号赵杖子棚台区柱上变压器	50	6.10%	36.95	36.95	未进入负面清单	否	无	4.60%
9637	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线051#大河东台大河西变压器（2.0工程）	400	17.76%	248.96	248.96	未进入负面清单	否	无	4.30%
9638	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分歧102#柱上变压器	50	47.40%	16.30	16.30	未进入负面清单	否	无	7.00%
9639	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线马杖子分歧48#柱上变压器	50	26.40%	26.80	26.80	未进入负面清单	否	无	7.10%
9640	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10千伏于杖子线牛北分台	100	24.00%	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	9.00%
9641	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分歧027#柱上变压器	50	76.96%	1.52	1.52	未进入负面清单	否	无	6.30%

9642	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV大庄分歧碾子沟分支18#碾子沟台柱上变压器柱上变压器	20	30.00%	10.00	10.00	未进入负面清单	否	无	5.80%
9643	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV白杖子分歧厂子沟分支29#厂子沟里台柱上变压器	20	19.20%	12.16	12.16	未进入负面清单	否	无	8.30%
9644	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线大庄井柱上变压器	50	24.00%	28.00	28.00	未进入负面清单	否	无	1.80%
9645	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分歧头道沟分支10#柱上变压器	20	41.90%	7.62	7.62	未进入负面清单	否	无	7.10%
9646	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线塔沟大棚台区塔沟大棚变压器	50	29.64%	25.18	25.18	未进入负面清单	否	无	5.70%
9647	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分歧61#胡杖子变压器（2.0工程）	400	17.88%	248.48	248.48	未进入负面清单	否	无	9.80%
9648	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线塔沟1号井柱上变压器	50	19.80%	30.10	30.10	未进入负面清单	否	无	7.70%
9649	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线西肖家沟分支15号杆西肖家沟变压器（2.0工程）	200	15.15%	129.70	129.70	未进入负面清单	否	无	1.00%
9650	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分歧113#柱上变压器	50	56.29%	11.86	11.86	未进入负面清单	否	无	1.10%
9651	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分歧三十亩地分支01#柱上变压器	50	49.47%	15.27	15.27	未进入负面清单	否	无	3.80%
9652	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线草碾沟分歧83#正沟台柱上变压器	20	31.80%	9.64	9.64	未进入负面清单	否	无	7.40%
9653	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线西沟分歧8#柱上变压器	50	41.60%	19.20	19.20	未进入负面清单	否	无	9.70%
9654	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线17号杆镇直南变压器（2.0工程）	400	20.00%	240.00	240.00	未进入负面清单	否	无	6.20%
9655	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线大牛台区柱上变压器	250	18.83%	152.93	152.93	未进入负面清单	否	无	9.00%
9656	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线24号杆镇直北变压器（2.0工程）	200	11.70%	136.60	136.60	未进入负面清单	否	无	8.40%
9657	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线宋营子台区柱上变压器（能效改造）	200	42.00%	76.00	76.00	未进入负面清单	否	无	9.90%
9658	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	10kV联工线庙东一组北柱上变压器	400	26.90%	212.40	212.40	未进入负面清单	否	无	3.40%
9659	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	115万庆1号线	10kV底盘厂线科中分歧科东分支03#科东柱上变压器	315	20.80%	186.48	186.48	未进入负面清单	否	无	2.70%

9660	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	115万庆1号线	10kV底盘厂线科中台区柱上变压器	200	17.33%	125.34	125.34	未进入负面清单	否	无	4.90%
9661	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大石门沟小区变压器	50	27.72%	26.14	26.14	未进入负面清单	否	无	1.10%
9662	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线庙下柱上变压器	50	8.00%	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	3.30%
9663	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线移民分支11号杆移民变压器（2.0工程）	200	4.27%	151.46	151.46	未进入负面清单	否	无	7.00%
9664	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	兴隆庄阳坡大棚分支06号杆柱上变压器	50	23.53%	28.24	28.24	未进入负面清单	否	无	2.60%
9665	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小刘北大棚（用户）	50	6.65%	36.68	36.68	未进入负面清单	否	无	1.40%
9666	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线山嘴井分支柱上变压器	50	10.30%	34.85	34.85	未进入负面清单	否	无	6.30%
9667	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线新房子变压器	50	16.80%	31.60	31.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
9668	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线北洼子变压器	80	28.36%	41.31	41.31	未进入负面清单	否	无	6.60%
9669	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大东沟2变压器柱上变压器	50	17.92%	31.04	31.04	未进入负面清单	否	无	5.80%
9670	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小井子柱上变压器	100	13.50%	66.50	66.50	未进入负面清单	否	无	4.40%
9671	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线黑沟小区变压器	50	37.50%	21.25	21.25	未进入负面清单	否	无	1.90%
9672	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线王家沟2小区变压器	100	1.99%	78.01	78.01	未进入负面清单	否	无	7.90%
9673	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小石门沟变压器	30	32.47%	14.26	14.26	未进入负面清单	否	无	7.80%
9674	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线范杖子变压器	80	70.02%	7.98	7.98	未进入负面清单	否	无	5.20%
9675	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线潘家沟变压器	50	5.05%	37.48	37.48	未进入负面清单	否	无	9.80%
9676	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线范台子变压器	80	30.72%	39.42	39.42	未进入负面清单	否	无	5.90%
9677	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10千伏大王杖子线宫东新增机井柱上变压器	50	6.40%	36.80	36.80	未进入负面清单	否	无	1.60%
9678	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线东地棚柱上变压器	50	9.60%	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	2.20%
9679	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线范杖子2变压器	50	11.54%	34.23	34.23	未进入负面清单	否	无	2.80%

9680	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线北台子棚变压器	50	2.60%	38.70	38.70	未进入负面清单	否	无	9.30%
9681	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线支家营子变压器(29)柱上变压器	50	18.20%	30.90	30.90	未进入负面清单	否	无	2.10%
9682	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大东沟1变压器	50	21.14%	29.43	29.43	未进入负面清单	否	无	4.80%
9683	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线王杖子西队变压器	400	19.60%	241.60	241.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
9684	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线孙北小区变压器	50	22.66%	28.67	28.67	未进入负面清单	否	无	3.30%
9685	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV孙杖子分支02号杆孙杖子台区柱上变压器柱	200	39.90%	80.20	80.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
9686	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线大喇木沟分支赵杖子台区柱上变压器（一批中心村）	200	17.78%	124.44	124.44	未进入负面清单	否	无	6.20%
9687	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10千伏大王杖子线于杖子南增容柱上变压器	50	13.97%	33.02	33.02	未进入负面清单	否	无	8.50%
9688	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线96号杆前组柱上变压器	315	40.00%	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	4.30%
9689	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小王杖子变压器	50	53.31%	13.35	13.35	未进入负面清单	否	无	4.30%
9690	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线王家沟变压器柱上变压器	50	23.40%	28.30	28.30	未进入负面清单	否	无	7.00%
9691	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线赵杖子大棚1分支02号赵杖子1棚台区柱上变压器	30	68.83%	3.35	3.35	未进入负面清单	否	无	9.60%
9692	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线大喇嘛沟19号杆于杖子台区柱上变压器	80	42.90%	29.68	29.68	未进入负面清单	否	无	3.70%
9693	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10千伏大王杖子线于杖子南分台区柱上变压器	100	12.87%	67.13	67.13	未进入负面清单	否	无	2.30%
9694	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线樱桃沟分支2号杆樱桃沟变压器（2.0工程）	400	3.29%	306.84	306.84	未进入负面清单	否	无	8.30%
9695	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线80号杆官西变压器（2.0工程）	80	28.00%	41.60	41.60	未进入负面清单	否	无	7.80%
9696	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线联合厂分1号杆大王杖子变压器（2.0）	400	10.41%	278.36	278.36	未进入负面清单	否	无	4.30%
9697	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线黑沟变压器柱上变压器	50	19.97%	30.02	30.02	未进入负面清单	否	无	2.70%
9698	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线国杖子变压器	50	37.83%	21.09	21.09	未进入负面清单	否	无	4.60%

9699	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线老虎沟变压器	80	29.55%	40.36	40.36	未进入负面清单	否	无	7.10%
9700	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线李家营子2号井分支柱上变压器	50	9.00%	35.50	35.50	未进入负面清单	否	无	1.80%
9701	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线陈家沟小区变压器	50	76.62%	1.69	1.69	未进入负面清单	否	无	8.60%
9702	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线西沟里变压器柱上变压器	10	55.52%	2.45	2.45	未进入负面清单	否	无	8.90%
9703	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线老虎沟2变压器	50	6.90%	36.55	36.55	未进入负面清单	否	无	5.20%
9704	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小刘北分台(用户)	100	46.02%	33.98	33.98	未进入负面清单	否	无	2.70%
9705	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线水泉沟小区变压器	50	20.28%	29.86	29.86	未进入负面清单	否	无	4.30%
9706	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV白杖子分歧019#何杖子台柱上变压器	80	75.33%	3.74	3.74	未进入负面清单	否	无	1.20%
9707	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线毕杖子3小区变压器	100	24.90%	55.10	55.10	未进入负面清单	否	无	7.00%
9708	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大杖子小区变压器	50	23.25%	28.38	28.38	未进入负面清单	否	无	9.80%
9709	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线画匠沟分歧画匠沟变压器(36)柱上变压器	10	6.69%	7.33	7.33	未进入负面清单	否	无	8.70%
9710	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线天竺山南变压器	30	29.20%	15.24	15.24	未进入负面清单	否	无	2.90%
9711	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分歧大杖子分支02#柱上变压器	100	18.30%	61.70	61.70	未进入负面清单	否	无	8.30%
9712	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线草碾沟分歧刘家分支02#刘家庄刘家庄变压器(2.0工程)	400	7.20%	291.20	291.20	未进入负面清单	否	无	2.30%
9713	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV厂子沟分支016#厂子沟外台柱上变压器	30	15.60%	19.32	19.32	未进入负面清单	否	无	4.40%
9714	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小刘前2小区变压器柱上变压器	50	52.20%	13.90	13.90	未进入负面清单	否	无	2.90%
9715	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧塔北分支塔北变压器(2.0工程)	400	23.64%	225.44	225.44	未进入负面清单	否	无	9.50%
9716	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分歧张杖子分支02#柱上变压器	80	29.94%	40.05	40.05	未进入负面清单	否	无	6.30%

9717	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线马丈子分歧62#柱上变压器	50	63.20%	8.40	8.40	未进入负面清单	否	无	2.00%
9718	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线下苍分歧39#柱上变压器	50	55.20%	12.40	12.40	未进入负面清单	否	无	5.60%
9719	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线乃子沟南变压器柱上变压器	50	16.52%	31.74	31.74	未进入负面清单	否	无	1.20%
9720	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线主干毕杖子变压器	100	60.40%	19.60	19.60	未进入负面清单	否	无	9.70%
9721	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线二半沟分支07号二半沟变压器（2.0工程）	200	8.79%	142.42	142.42	未进入负面清单	否	无	8.70%
9722	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线二西分台变压器	315	38.11%	131.95	131.95	未进入负面清单	否	无	2.30%
9723	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线乃子沟北变压器柱上变压器	50	24.80%	27.60	27.60	未进入负面清单	否	无	7.70%
9724	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线三道沟分支07号杆三西变压器（2.0工程）	400	10.31%	278.76	278.76	未进入负面清单	否	无	3.70%
9725	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线二道沟棚分支10号杆柱上二道沟棚变压器	50	8.19%	35.91	35.91	未进入负面清单	否	无	2.50%
9726	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线二道沟分支56号杆二东山（2.0工程）	200	11.05%	137.90	137.90	未进入负面清单	否	无	7.40%
9727	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	二东棚分支21号杆柱上二东分台变压器	50	22.56%	28.72	28.72	未进入负面清单	否	无	5.80%
9728	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小刘北大棚变压器器柱上变压器	50	34.56%	22.72	22.72	未进入负面清单	否	无	2.40%
9729	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大东沟小区变压器(27)柱上变压器	50	18.75%	30.63	30.63	未进入负面清单	否	无	5.80%
9730	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小西沟北地棚柱上变压器	50	24.00%	28.00	28.00	未进入负面清单	否	无	4.90%
9731	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	李家营子1号井柱上变压器	50	13.65%	33.18	33.18	未进入负面清单	否	无	4.80%
9732	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线水泉沟变压器	50	46.91%	16.55	16.55	未进入负面清单	否	无	7.80%
9733	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线下营子变压器柱上变压器	50	50.57%	14.72	14.72	未进入负面清单	否	无	9.90%
9734	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线王杖子东队变压器	100	68.52%	11.48	11.48	未进入负面清单	否	无	1.80%
9735	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线马杖子大棚变压器（主干192）柱上变压器	50	22.60%	28.70	28.70	未进入负面清单	否	无	2.00%

9736	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线李营子变压器	20	32.00%	9.60	9.60	未进入负面清单	否	无	7.30%
9737	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线下游子2变压器柱上变压器	50	24.58%	27.71	27.71	未进入负面清单	否	无	5.20%
9738	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线王家沟分台变压器（未投运）柱上变压器	50	3.81%	38.10	38.10	未进入负面清单	否	无	9.40%
9739	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10千伏大王杖子线郭杖子河东柱上变压器	50	37.60%	21.20	21.20	未进入负面清单	否	无	2.90%
9740	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线冯杖子大棚变压器（李分支04号）	50	68.80%	5.60	5.60	未进入负面清单	否	无	9.10%
9741	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线郭杖子分支3号杆郭杖子变压器（2.0工程）	400	9.61%	281.56	281.56	未进入负面清单	否	无	9.60%
9742	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大石门沟变压器	50	50.04%	14.98	14.98	未进入负面清单	否	无	2.90%
9743	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线冯杖子河东小区变压器低压	50	7.56%	36.22	36.22	未进入负面清单	否	无	9.30%
9744	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线毕杖子小区变压器	50	65.73%	7.14	7.14	未进入负面清单	否	无	4.40%
9745	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10千伏大王杖子线西大井增容柱上变压器	100	10.27%	69.73	69.73	未进入负面清单	否	无	4.90%
9746	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线孙杖子南小区变压器	50	8.81%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	9.80%
9747	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线陈家沟变压器	50	19.35%	30.33	30.33	未进入负面清单	否	无	6.40%
9748	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线郭杖子小区变压器(81)	100	51.99%	28.01	28.01	未进入负面清单	否	无	4.30%
9749	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧东道西变压器	100	73.20%	6.80	6.80	未进入负面清单	否	无	9.30%
9750	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线小南岭分支09号小南岭变压器	100	51.65%	28.35	28.35	未进入负面清单	否	无	7.40%
9751	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10千伏东沟线主干75号杆张家湾变压器	50	39.32%	20.34	20.34	未进入负面清单	否	无	9.20%
9752	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线河南分歧14号杆河南变压器	50	53.58%	13.21	13.21	未进入负面清单	否	无	5.70%
9753	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线四道沟分歧034号杆白东变压器（2.0工程）	400	22.80%	228.80	228.80	未进入负面清单	否	无	5.30%
9754	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线四道沟分歧175号杆柱上变压器	50	17.95%	31.03	31.03	未进入负面清单	否	无	4.60%

9755	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线头道杖子分支43号杆变压器	50	52.91%	13.55	13.55	未进入负面清单	否	无	6.80%
9756	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线四道沟分歧联通4号姜家台区分台1（2017结余工程）	200	6.60%	146.80	146.80	未进入负面清单	否	无	7.30%
9757	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线李家屯东山棚分支03号杆柱上孟家沟前梁棚变压器	20	16.63%	12.67	12.67	未进入负面清单	否	无	1.70%
9758	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线六东分支09号杆姜西变压器（2.0工程）	400	9.14%	283.44	283.44	未进入负面清单	否	无	7.30%
9759	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线四中分支02号杆四中变压器（2.0工程）	400	10.41%	278.36	278.36	未进入负面清单	否	无	3.20%
9760	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线小井子分支07号杆姜东变压器	50	39.14%	20.43	20.43	未进入负面清单	否	无	4.70%
9761	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线二道沟分支18号阳坡变压器（2.0工程）	200	14.28%	131.44	131.44	未进入负面清单	否	无	6.00%
9762	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线四道沟分歧095号杆西杖子柱上变压器	50	14.89%	32.56	32.56	未进入负面清单	否	无	9.00%
9763	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线双洞分支10+1号杆双洞西梁棚柱上变压器	50	19.67%	30.17	30.17	未进入负面清单	否	无	7.30%
9764	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线四道沟分歧182号杆柱上姜家变压器	50	19.87%	30.07	30.07	未进入负面清单	否	无	9.70%
9765	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线白东大棚分支01号杆变压器	50	12.45%	33.78	33.78	未进入负面清单	否	无	7.50%
9766	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线房杖子方塘分支02号杆柱上变压器	50	12.90%	33.55	33.55	未进入负面清单	否	无	9.30%
9767	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线前楼棚分支02号杆变压器	50	37.63%	21.19	21.19	未进入负面清单	否	无	7.00%
9768	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	机房沟分歧01号杆柱上机房沟变压器	50	33.30%	23.35	23.35	未进入负面清单	否	无	2.70%
9769	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线岳仗子分8号杆岳丈子台区增容（2017结余工程）	100	60.60%	19.40	19.40	未进入负面清单	否	无	9.50%
9770	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线二东分支02号杆二东变压器（2.0工程）	200	20.67%	118.66	118.66	未进入负面清单	否	无	5.40%
9771	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线后沟子分歧01号杆变压器	200	14.07%	131.86	131.86	未进入负面清单	否	无	7.00%

9772	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线二分4号杆二中家属院柱上变压器	200	13.38%	133.24	133.24	未进入负面清单	否	无	6.20%
9773	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线山怀分支11号山怀变压器（2.0工程）	200	7.87%	144.26	144.26	未进入负面清单	否	无	2.10%
9774	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线烧西分支02号杆变压器	50	24.67%	27.67	27.67	未进入负面清单	否	无	9.60%
9775	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	四道沟分歧196号李家电大棚分台柱上变压器	50	71.21%	4.40	4.40	未进入负面清单	否	无	7.60%
9776	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	葛家沟2棚08号杆柱上变压器	50	5.20%	37.40	37.40	未进入负面清单	否	无	5.50%
9777	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线河南大棚6号头道沟河北台区分台（2017结余工程）	200	13.20%	133.60	133.60	未进入负面清单	否	无	8.10%
9778	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线西台子分歧24号杆变压器	200	17.40%	125.20	125.20	未进入负面清单	否	无	8.90%
9779	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	北街分台分支06#柱上变压器	50	26.36%	26.82	26.82	未进入负面清单	否	无	8.70%
9780	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线河东分歧06号杆河东分台柱上变压器	50	21.60%	29.20	29.20	未进入负面清单	否	无	8.60%
9781	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线后楼分支13号杆柱上变压器	50	30.04%	24.98	24.98	未进入负面清单	否	无	4.40%
9782	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线四道沟分歧169号杆翟杖子变压器（2.0工程）	400	12.86%	268.56	268.56	未进入负面清单	否	无	9.00%
9783	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	四道沟分歧249号柱上房杖子大棚变压器	50	4.50%	37.75	37.75	未进入负面清单	否	无	5.10%
9784	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线卢杖子分支03号杆柱上变压器	50	55.09%	12.46	12.46	未进入负面清单	否	无	5.70%
9785	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线头道沟支1号杆头道沟河北台区增容（2017结余工程）	200	28.32%	103.36	103.36	未进入负面清单	否	无	3.10%
9786	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线兴隆庄组灌溉井分支4号杆兴隆庄组灌溉井台区柱上变压器	50	12.70%	33.65	33.65	未进入负面清单	否	无	4.20%
9787	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线三道沟分支14号杆三东台区增容（2017结余工程）	200	67.84%	24.32	24.32	未进入负面清单	否	无	7.30%
9788	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线葛家沟棚分支2号杆变压器	50	7.91%	36.05	36.05	未进入负面清单	否	无	3.30%
9789	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线岳杖子分8号杆岳杖子台区分台（2017结余工程）	200	14.70%	130.60	130.60	未进入负面清单	否	无	2.20%

9790	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线头道杖子分支11号杆三道杖子变压器（2.0工程）	200	24.75%	110.50	110.50	未进入负面清单	否	无	9.70%
9791	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线付家沟分15号杆付家沟台区分台1（2017结余工程）	100	10.10%	69.90	69.90	未进入负面清单	否	无	1.30%
9792	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线四上分支38号杆四上变压器（2.0工程）	200	14.51%	130.98	130.98	未进入负面清单	否	无	1.10%
9793	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	四道沟分歧63号杆柱上兴隆沟棚变压器	50	18.52%	30.74	30.74	未进入负面清单	否	无	2.20%
9794	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线河东分歧15号杆河东变压器	200	19.05%	121.90	121.90	未进入负面清单	否	无	3.30%
9795	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线头道沟分支55号杆柱上变压器	50	79.60%	0.20	0.20	未进入负面清单	否	无	1.80%
9796	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线南地分支04号杆南地变压器（2.0工程）	200	14.40%	131.20	131.20	未进入负面清单	否	无	2.30%
9797	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线头道杖子分支29号杆二道杖子变压器	50	49.00%	15.50	15.50	未进入负面清单	否	无	3.30%
9798	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线河北棚分支02号杆柱上变压器	80	10.32%	55.74	55.74	未进入负面清单	否	无	6.10%
9799	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线卢杖子棚分支02号杆柱上变压器	50	9.13%	35.44	35.44	未进入负面清单	否	无	10.00%
9800	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线东山分支12号杆柱上变压器	50	30.08%	24.96	24.96	未进入负面清单	否	无	8.80%
9801	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线翟杖子分支04号杆柱上变压器	50	6.30%	36.85	36.85	未进入负面清单	否	无	7.00%
9802	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线七间房分镇直井台区变压器	100	14.00%	66.00	66.00	未进入负面清单	否	无	1.10%
9803	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线七间房分歧21号杆柱上变压器	80	10.43%	55.66	55.66	未进入负面清单	否	无	3.10%
9804	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线七间房分歧南沟支05号杆柱上变压器	100	14.31%	65.69	65.69	未进入负面清单	否	无	4.90%
9805	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线五家五支02号杆柱上变压器	50	7.42%	36.29	36.29	未进入负面清单	否	无	7.80%
9806	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	六东小区分支11号杆柱上六东小区变压器	30	7.35%	21.80	21.80	未进入负面清单	否	无	2.40%
9807	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线二道沟村阳坡机井支柱上变压器	50	36.20%	21.90	21.90	未进入负面清单	否	无	2.30%
9808	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线彦家沟分支07号杆柱上变压器	50	27.70%	26.15	26.15	未进入负面清单	否	无	2.00%

9809	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线17号杆北地变压器	50	54.60%	12.70	12.70	未进入负面清单	否	无	8.20%
9810	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线183号杆葛家沟台区增容（2017结余工程）	100	38.60%	41.40	41.40	未进入负面清单	否	无	1.70%
9811	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	后楼分支09号杆柱上后楼分台变压器	50	8.77%	35.62	35.62	未进入负面清单	否	无	1.70%
9812	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线四道沟分歧194号杆柱上李家屯变压器	50	17.85%	31.08	31.08	未进入负面清单	否	无	7.10%
9813	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线四道沟分歧彦家沟分支03号杆柱上变压器	50	17.20%	31.40	31.40	未进入负面清单	否	无	9.70%
9814	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线赵杖子分支01号杆赵杖子变压器	50	10.88%	34.56	34.56	未进入负面清单	否	无	8.50%
9815	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线三道沟分支35号杆柱上北杖子变压器(2017抗旱)	100	49.02%	30.98	30.98	未进入负面清单	否	无	1.50%
9816	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线王福沟分支12号杆王福沟变压器（2.0工程）	200	10.46%	139.08	139.08	未进入负面清单	否	无	5.90%
9817	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线头道沟分支26号杆柱上杨杖子棚变压器	50	9.50%	35.25	35.25	未进入负面清单	否	无	4.00%
9818	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线西台子分歧24号杆西台子变压器（2.0工程）	200	10.83%	138.34	138.34	未进入负面清单	否	无	5.20%
9819	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线三道沟分支16号杆三东台区分台（2017结余工程）	100	1.60%	78.40	78.40	未进入负面清单	否	无	3.20%
9820	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	前楼2棚分支05号杆柱上前楼2棚变压器	50	16.50%	31.75	31.75	未进入负面清单	否	无	9.20%
9821	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线三西分台变压器	50	27.96%	26.02	26.02	未进入负面清单	否	无	4.20%
9822	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线双洞分支20号杆柱上变压器	50	32.46%	23.77	23.77	未进入负面清单	否	无	5.70%
9823	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线七间房分歧乌兰白一分支06号杆柱上变压器	100	22.76%	57.24	57.24	未进入负面清单	否	无	9.40%
9824	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线四道沟分歧211号杆孟家沟台区分台1（2017结余工程）	200	16.00%	128.00	128.00	未进入负面清单	否	无	5.10%
9825	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线岳杖子棚分支05号杆变压器	50	10.00%	35.00	35.00	未进入负面清单	否	无	2.00%

9826	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线河南棚分支06号杆柱上变压器	50	2.19%	38.91	38.91	未进入负面清单	否	无	1.00%
9827	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线六东分支23号杆姜西棚变压器	30	14.10%	19.77	19.77	未进入负面清单	否	无	4.70%
9828	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线翟东分支03号杆柱上变压器	50	9.90%	35.05	35.05	未进入负面清单	否	无	3.20%
9829	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线七间房分歧42号-43号杆柱上变压器	315	13.37%	209.88	209.88	未进入负面清单	否	无	1.70%
9830	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线楼东大棚变压器	50	14.85%	32.58	32.58	未进入负面清单	否	无	3.90%
9831	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线后房申北变压器)	200	9.30%	141.40	141.40	未进入负面清单	否	无	4.90%
9832	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线宣杖子分歧203号杆盆北（2.0工程）	200	31.80%	96.40	96.40	未进入负面清单	否	无	3.50%
9833	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线党前棚柱上变压器	50	9.60%	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	7.80%
9834	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线宣村柱上变压器	50	12.40%	33.80	33.80	未进入负面清单	否	无	2.80%
9835	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线王家窝铺分支04号杆王家窝铺变压器（2.0工程）	400	5.85%	296.60	296.60	未进入负面清单	否	无	5.90%
9836	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线姑寺沟里柱上变压器	100	46.05%	33.95	33.95	未进入负面清单	否	无	3.20%
9837	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	小西营子分柱上变压器	200	6.20%	147.60	147.60	未进入负面清单	否	无	2.70%
9838	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	二十里堡线后牛营子供水分支新增柱上变压器	100	10.40%	69.60	69.60	未进入负面清单	否	无	1.80%
9839	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线北平房井分支柱上变压器	50	9.10%	35.45	35.45	未进入负面清单	否	无	5.60%
9840	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10KV二十里铺线东高杖子分台变压器（高耗能改造）	100	8.27%	71.73	71.73	未进入负面清单	否	无	5.00%
9841	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线东高杖子分歧27号杆东高杖子变压器（2.0工程）	400	3.24%	307.04	307.04	未进入负面清单	否	无	1.10%
9842	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线山嘴大棚变压器)	50	20.57%	29.72	29.72	未进入负面清单	否	无	4.20%
9843	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线东砖厂分支后队棚变压器	50	4.50%	37.75	37.75	未进入负面清单	否	无	3.00%
9844	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10KV二十里堡线楼西大棚柱上变压器	100	26.80%	53.20	53.20	未进入负面清单	否	无	2.60%

9845	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线北平房小区后房申棚变压器	50	16.50%	31.75	31.75	未进入负面清单	否	无	4.60%
9846	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	宋七组分台柱上变压器	50	4.20%	37.90	37.90	未进入负面清单	否	无	3.50%
9847	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线闫杖子分支03号杆闫杖子变压器（2.0工程）	100	78.51%	1.49	1.49	未进入负面清单	否	无	4.30%
9848	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线农电站分2号杆农电站变压器（2.0）	400	23.58%	225.68	225.68	未进入负面清单	否	无	2.50%
9849	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线德永柱上变压器	50	31.20%	24.40	24.40	未进入负面清单	否	无	3.20%
9850	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏三家子线宣杖子分歧双杨树分支柱上变压器	200	17.12%	125.76	125.76	未进入负面清单	否	无	2.20%
9851	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线后牛营子变压器	100	9.60%	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	7.50%
9852	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线山嘴2变压器	50	10.85%	34.58	34.58	未进入负面清单	否	无	5.30%
9853	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线小西营子变压器柱上变压器	100	75.53%	4.47	4.47	未进入负面清单	否	无	5.70%
9854	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线孟九组变压器	200	20.77%	118.46	118.46	未进入负面清单	否	无	2.40%
9855	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线岗子变压器	80	62.70%	13.84	13.84	未进入负面清单	否	无	3.70%
9856	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线孟八组变压器	200	62.60%	34.80	34.80	未进入负面清单	否	无	6.60%
9857	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线前房申2变压器柱上变压器	200	16.65%	126.70	126.70	未进入负面清单	否	无	5.00%
9858	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10千伏二十里堡线东高杖子大棚增容柱上变压器	200	6.54%	146.92	146.92	未进入负面清单	否	无	6.10%
9859	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线83号杆后队变压器（2.0工程）	400	34.80%	180.80	180.80	未进入负面清单	否	无	8.70%
9860	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线孟八一棚分支柱上变压器	50	24.00%	28.00	28.00	未进入负面清单	否	无	4.40%
9861	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线北房申分歧108号杆北平房变压器（2.0工程）	400	19.65%	241.40	241.40	未进入负面清单	否	无	2.10%
9862	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线宋二二队变压器（用户）	100	20.78%	59.22	59.22	未进入负面清单	否	无	3.90%
9863	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	孟八2棚台区柱上变压器	100	7.60%	72.40	72.40	未进入负面清单	否	无	3.10%
9864	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线北山小区变压器柱上变压器	30	57.04%	6.89	6.89	未进入负面清单	否	无	7.50%

9865	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线二十里堡猪场变压器	80	1.57%	62.74	62.74	未进入负面清单	否	无	3.90%
9866	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线79号杆铁道南变压器（2.0工程）	400	25.73%	217.08	217.08	未进入负面清单	否	无	7.30%
9867	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10千伏二十里堡线岗子大棚柱上变压器	100	13.20%	66.80	66.80	未进入负面清单	否	无	7.20%
9868	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10千伏二十里堡线大队前3增容柱上变压器	200	15.36%	129.28	129.28	未进入负面清单	否	无	2.90%
9869	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线北平房小区分支北平房小区变压器	30	35.83%	13.25	13.25	未进入负面清单	否	无	8.50%
9870	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线前牛营子变压器	200	29.30%	101.40	101.40	未进入负面清单	否	无	7.90%
9871	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线茶叶沟柱上变压器	30	58.20%	6.54	6.54	未进入负面清单	否	无	4.10%
9872	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10千伏四官一线北水泉子分支6+1号杆北水泉子台区(2019年自投资工程)	100	20.40%	59.60	59.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
9873	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线梅西柱上变压器	50	72.60%	3.70	3.70	未进入负面清单	否	无	7.50%
9874	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线孙家窝铺柱上变压器	50	47.00%	16.50	16.50	未进入负面清单	否	无	9.70%
9875	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线梁东鹏2柱上变压器	50	15.76%	32.12	32.12	未进入负面清单	否	无	6.90%
9876	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线打草沟里柱上变压器	30	34.80%	13.56	13.56	未进入负面清单	否	无	9.10%
9877	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线陈杖子分支49号陈杖子东台区柱上变压器	200	56.40%	47.20	47.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
9878	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线安杖子分支18号杆东山台区柱上变压器	400	22.45%	230.20	230.20	未进入负面清单	否	无	7.50%
9879	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线陈杖子分支01号杆安西变压器（2.0工程）	400	13.60%	265.60	265.60	未进入负面清单	否	无	2.80%
9880	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线北沟分支北梁变压器（18）	80	50.10%	23.92	23.92	未进入负面清单	否	无	3.70%
9881	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线木工组分支9号杆宋四组变压器（2.0工程）	400	40.80%	156.80	156.80	未进入负面清单	否	无	1.70%
9882	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线站前分支01号杆柱上变压器)	50	10.80%	34.60	34.60	未进入负面清单	否	无	1.90%

9883	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线10kV玛瑙矿线铁匠沟分支铁匠沟变压器（1）	100	36.13%	43.87	43.87	未进入负面清单	否	无	9.90%
9884	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10千伏玛瑙矿线宋一队棚柱上变压器	50	19.40%	30.30	30.30	未进入负面清单	否	无	3.00%
9885	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线大王杖子分台变压器（24）	50	39.60%	20.20	20.20	未进入负面清单	否	无	9.30%
9886	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线北沟小区分支分支01号杆变压器	50	10.20%	34.90	34.90	未进入负面清单	否	无	9.50%
9887	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线小王杖子分支3号杆小王杖子变压器（2.0工程）	400	18.61%	245.56	245.56	未进入负面清单	否	无	1.40%
9888	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线10kV玛瑙矿线五间房里变压器（14）	50	13.20%	33.40	33.40	未进入负面清单	否	无	2.30%
9889	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线10kV玛瑙矿线宋三组变压器（3）	80	76.20%	3.04	3.04	未进入负面清单	否	无	1.60%
9890	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线西地分支西地变压器（19）	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	9.30%
9891	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	娘娘庙分台柱上变压器	50	50.20%	14.90	14.90	未进入负面清单	否	无	1.10%
9892	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线线北沟村四组井分支柱上变压器	50	11.50%	34.25	34.25	未进入负面清单	否	无	6.80%
9893	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线五间房外变压器（15）	50	22.80%	28.60	28.60	未进入负面清单	否	无	6.60%
9894	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10千伏玛瑙矿线大营子柱上变压器	50	28.60%	25.70	25.70	未进入负面清单	否	无	1.90%
9895	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线宋二组分台分支1号杆宋二组分台变压器（2.0工程）	200	36.60%	86.80	86.80	未进入负面清单	否	无	8.70%
9896	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	单家普沟分台柱上变压器	50	33.00%	23.50	23.50	未进入负面清单	否	无	4.50%
9897	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	大王杖子分台2台区柱上变压器	50	61.09%	9.46	9.46	未进入负面清单	否	无	4.60%
9898	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线河北柱上变压器	50	64.20%	7.90	7.90	未进入负面清单	否	无	5.80%
9899	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线线下营子柱上变压器（高耗能改造）	100	57.00%	23.00	23.00	未进入负面清单	否	无	8.90%
9900	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10KV四官一线老杖子分歧65号杆老杖子西变压器（2.0工程）	200	15.80%	128.40	128.40	未进入负面清单	否	无	8.40%
9901	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	四官东十家子2#新增机井柱上变压器	50	24.30%	27.85	27.85	未进入负面清单	否	无	5.40%

9902	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10KV四官一线邓杖子棚分歧02号杆邓杖子台区分台1(2017结余工程)	100	16.30%	63.70	63.70	未进入负面清单	否	无	3.40%
9903	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线后沟柱上变压器	20	48.40%	6.32	6.32	未进入负面清单	否	无	4.80%
9904	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10KV四官一线36号杆道东变压器(2.0工程)	200	23.38%	113.24	113.24	未进入负面清单	否	无	7.40%
9905	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官一线孙家窝铺棚柱上变压器	50	37.60%	21.20	21.20	未进入负面清单	否	无	2.40%
9906	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官一线梅西南沟柱上变压器(2017结余工程)	100	6.00%	74.00	74.00	未进入负面清单	否	无	8.30%
9907	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线后杖子棚柱上变压器	50	31.80%	24.10	24.10	未进入负面清单	否	无	8.80%
9908	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线梁西棚柱上变压器	30	18.00%	18.60	18.60	未进入负面清单	否	无	4.40%
9909	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线陈家沟柱上变压器	30	24.80%	16.56	16.56	未进入负面清单	否	无	1.90%
9910	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线塔山庄棚柱上变压器	30	8.40%	21.48	21.48	未进入负面清单	否	无	6.40%
9911	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线郑家沟柱上变压器	50	38.40%	20.80	20.80	未进入负面清单	否	无	8.10%
9912	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线北沟柱上变压器	30	49.14%	9.26	9.26	未进入负面清单	否	无	5.40%
9913	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线后朱杖子东柱上变压器	80	40.51%	31.59	31.59	未进入负面清单	否	无	7.30%
9914	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线三东分3#三东分台	100	52.00%	28.00	28.00	未进入负面清单	否	无	8.60%
9915	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟分歧水泥厂支02号杆柱上变压器	200	33.19%	93.62	93.62	未进入负面清单	否	无	5.90%
9916	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	梅西机井分支柱上变压器	50	14.60%	32.70	32.70	未进入负面清单	否	无	9.40%
9917	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线炮手沟2柱上变压器	20	19.86%	12.03	12.03	未进入负面清单	否	无	3.60%
9918	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10KV四官一线164号杆梅东变压器(2.0工程)	200	21.90%	116.20	116.20	未进入负面清单	否	无	5.00%
9919	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线吕家梁柱上变压器	30	24.40%	16.68	16.68	未进入负面清单	否	无	3.60%
9920	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10千伏四官一线小房身棚分歧01号杆小房申棚台区(2019年自投资工程)	100	21.59%	58.41	58.41	未进入负面清单	否	无	6.60%

9921	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10KV四官一线142+1号杆邓杖子台区增容（2017结余工程）	200	13.08%	133.84	133.84	未进入负面清单	否	无	1.40%
9922	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线塔山庄柱上变压器	100	33.00%	47.00	47.00	未进入负面清单	否	无	4.80%
9923	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线赵家沟柱上变压器	30	17.28%	18.82	18.82	未进入负面清单	否	无	7.00%
9924	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	四官东十家子1#新增机井柱上变压器	50	48.00%	16.00	16.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
9925	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线麦子沟柱上变压器	50	20.28%	29.86	29.86	未进入负面清单	否	无	2.00%
9926	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线炮手沟柱上变压器	10	25.42%	5.46	5.46	未进入负面清单	否	无	8.60%
9927	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10KV四官一线梁东分支02号杆梁东变压器（2.0工程）	200	34.32%	91.36	91.36	未进入负面清单	否	无	6.20%
9928	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10KV四官一线30+1号杆道西台区增容（2017结余工程）	200	38.73%	82.54	82.54	未进入负面清单	否	无	10.00%
9929	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线梁东棚1柱上变压器	50	25.35%	27.33	27.33	未进入负面清单	否	无	6.20%
9930	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10KV四官一线迷子沟分支60号杆迷子沟变压器（2.0工程）	200	12.79%	134.42	134.42	未进入负面清单	否	无	8.80%
9931	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线沟门柱上变压器	100	34.99%	45.01	45.01	未进入负面清单	否	无	4.80%
9932	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线加油站棚柱上变压器	50	6.14%	36.93	36.93	未进入负面清单	否	无	5.50%
9933	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10KV四官一线水泉沟分歧8号杆水泉沟变压器（2.0工程）	200	20.70%	118.60	118.60	未进入负面清单	否	无	9.70%
9934	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10KV四官一线老杖子分歧58号杆老杖子东变压器（2.0工程）	200	27.50%	105.00	105.00	未进入负面清单	否	无	7.20%
9935	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	四官一线茶叶沟机井分支柱上变压器	50	24.30%	27.85	27.85	未进入负面清单	否	无	7.00%
9936	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线加油站棚2柱上变压器	50	22.80%	28.60	28.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
9937	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	联工线142号河上柱上变压器	80	24.96%	44.03	44.03	未进入负面清单	否	无	6.40%
9938	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	水库顶支09号水库顶柱上变压器	80	72.10%	6.32	6.32	未进入负面清单	否	无	2.20%

9939	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线王大门柱上变压器	80	54.00%	20.80	20.80	未进入负面清单	否	无	1.70%
9940	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线杨杖子柱上变压器	100	39.63%	40.37	40.37	未进入负面清单	否	无	1.50%
9941	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线东山二分支02号杆柱上变压器	80	31.52%	38.78	38.78	未进入负面清单	否	无	9.60%
9942	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	10kV太平线五家四分岐02号杆五家十一组变压器（2.0工程）	400	14.40%	262.40	262.40	未进入负面清单	否	无	1.90%
9943	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线侯家沟柱上变压器	200	14.70%	130.60	130.60	未进入负面清单	否	无	10.00%
9944	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	10kV太平沟分16支12号杆高家梁分台变压器（二批村）	50	5.90%	37.05	37.05	未进入负面清单	否	无	6.40%
9945	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	202水泉线	10KV水泉线水泉分歧04号杆水泉变压器（2.0工程）	400	12.40%	270.40	270.40	未进入负面清单	否	无	6.20%
9946	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	10kV太平线哈叭气一分8号杆哈八一变压器（2.0）	400	22.08%	231.68	231.68	未进入负面清单	否	无	6.40%
9947	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线南山柱上变压器	50	13.80%	33.10	33.10	未进入负面清单	否	无	2.50%
9948	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线北山柱上变压器	50	40.20%	19.90	19.90	未进入负面清单	否	无	6.10%
9949	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线党北棚变压器	20	18.00%	12.40	12.40	未进入负面清单	否	无	9.90%
9950	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线厂子沟柱上变压器	50	26.40%	26.80	26.80	未进入负面清单	否	无	7.10%
9951	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线宣杖子棚柱上变压器	50	9.00%	35.50	35.50	未进入负面清单	否	无	6.30%
9952	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线哈中2变压器	50	21.78%	29.11	29.11	未进入负面清单	否	无	9.40%
9953	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线南大岭柱上变压器	50	13.20%	33.40	33.40	未进入负面清单	否	无	1.80%
9954	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线南庄分支03号杆盆南变压器（2.0工程）	200	18.60%	122.80	122.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
9955	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线姑寺沟里2台柱上变压器	50	18.21%	30.90	30.90	未进入负面清单	否	无	7.30%
9956	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线大庄户柱上变压器	50	45.40%	17.30	17.30	未进入负面清单	否	无	6.50%
9957	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线姑寺沟2台变压器	50	47.20%	16.40	16.40	未进入负面清单	否	无	6.30%

9958	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线吴杖子宣柱上变压器	200	24.29%	111.41	111.41	未进入负面清单	否	无	6.20%
9959	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线哈中柱上变压器	50	33.78%	23.11	23.11	未进入负面清单	否	无	8.10%
9960	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线高家沟外柱上变压器	50	51.90%	14.05	14.05	未进入负面清单	否	无	3.20%
9961	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线头杖子分支01号杆头杖子变压器（2.0工程）	400	14.40%	262.40	262.40	未进入负面清单	否	无	4.70%
9962	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线郭杖子分支19号杆平房郭杖子变压器（2.0工程）	400	30.60%	197.60	197.60	未进入负面清单	否	无	6.50%
9963	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线平房分歧平房大棚分台变压器	400	22.00%	232.00	232.00	未进入负面清单	否	无	8.10%
9964	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线哈里柱上变压器	50	64.65%	7.68	7.68	未进入负面清单	否	无	6.60%
9965	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线党北柱上变压器	100	66.25%	13.75	13.75	未进入负面清单	否	无	2.40%
9966	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线方杖子柱上变压器	50	70.29%	4.86	4.86	未进入负面清单	否	无	1.40%
9967	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线方杖子棚柱上变压器	50	21.57%	29.22	29.22	未进入负面清单	否	无	7.70%
9968	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线年丰沟柱上变压器	30	18.00%	18.60	18.60	未进入负面清单	否	无	4.20%
9969	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线二前变压器	200	71.55%	16.90	16.90	未进入负面清单	否	无	3.90%
9970	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线达马沟柱上变压器	50	26.60%	26.70	26.70	未进入负面清单	否	无	4.70%
9971	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线马家窝铺柱上变压器	50	55.50%	12.25	12.25	未进入负面清单	否	无	1.30%
9972	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线二北台区01号杆二北变压器（2.0工程）	400	15.17%	259.32	259.32	未进入负面清单	否	无	2.50%
9973	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏三家子线宣杖子分歧哈里分支王家窝铺分支柱上变压器	100	18.60%	61.40	61.40	未进入负面清单	否	无	4.80%
9974	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏三家子线宣杖子分歧哈里分支啦啦屯分支柱上变压器	200	21.88%	116.24	116.24	未进入负面清单	否	无	4.80%
9975	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线燕子沟柱上变压器	50	19.80%	30.10	30.10	未进入负面清单	否	无	5.80%

9976	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线市场南大棚)	315	64.08%	50.15	50.15	未进入负面清单	否	无	1.40%
9977	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线小河南分支11#小河南变压器	50	38.58%	20.71	20.71	未进入负面清单	否	无	8.10%
9978	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线春林大棚变压器	200	12.00%	136.00	136.00	未进入负面清单	否	无	5.80%
9979	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线马石列沟变台	50	26.10%	26.95	26.95	未进入负面清单	否	无	4.60%
9980	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线瓦房大棚变压器	50	12.45%	33.78	33.78	未进入负面清单	否	无	3.50%
9981	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	10KV大房子线小河南分支03号杆瓦房变压器（2.0工程）	200	22.20%	115.60	115.60	未进入负面清单	否	无	7.70%
9982	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	水库井柱上变压器	50	29.97%	25.02	25.02	未进入负面清单	否	无	6.90%
9983	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏三家子线宣杖子分歧马家窝铺机井分支02号杆马家窝铺机井台区柱上变压器	50	58.20%	10.90	10.90	未进入负面清单	否	无	2.60%
9984	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线高家沟中柱上变压器	50	50.40%	14.80	14.80	未进入负面清单	否	无	2.70%
9985	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线娘娘庙柱上变压器	50	60.20%	9.90	9.90	未进入负面清单	否	无	6.60%
9986	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	103东联线东营子益隆建材分7号杆东营子益隆建变压器	50	49.16%	15.42	15.42	未进入负面清单	否	无	8.50%
9987	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	侯杖子二组棚柱上变压器	50	23.80%	28.10	28.10	未进入负面清单	否	无	7.00%
9988	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10千伏孟家沟线刘海沟增容柱上变压器	100	16.86%	63.14	63.14	未进入负面清单	否	无	3.80%
9989	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线末北分支04号杆末北台区柱上变压器（高耗能改造）	400	6.00%	296.00	296.00	未进入负面清单	否	无	5.90%
9990	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线陈杖子分支43+1号杆芦杖子大棚台区柱上变压器	30	26.40%	16.08	16.08	未进入负面清单	否	无	1.70%
9991	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线陈杖子大棚分支05号杆陈杖子棚台区柱上变压器	200	7.00%	146.00	146.00	未进入负面清单	否	无	1.60%
9992	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线八里铺九里铺队	315	36.80%	136.08	136.08	未进入负面清单	否	无	6.10%

9993	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线安杖子东分支03号安杖子东台区柱上变压器	200	10.40%	139.20	139.20	未进入负面清单	否	无	1.50%
9994	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线八里铺西队	200	55.44%	49.12	49.12	未进入负面清单	否	无	6.30%
9995	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线陈杖子分支38号杆芦杖子台区柱上变压器	400	56.96%	92.16	92.16	未进入负面清单	否	无	4.90%
9996	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线安杖子分支11号杆安杖子大棚台区柱上变压器	30	71.71%	2.49	2.49	未进入负面清单	否	无	6.70%
9997	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线西沟分支08号杆西沟台区柱上变压器	50	14.52%	32.74	32.74	未进入负面清单	否	无	3.10%
9998	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线八里铺东队	200	38.40%	83.20	83.20	未进入负面清单	否	无	5.90%
9999	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线103号杆水泉沟台区柱上变压器	80	65.73%	11.41	11.41	未进入负面清单	否	无	5.40%
10000	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线东营子分支08号安杖子柱上变压器	400	22.00%	232.00	232.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
10001	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线安杖子分支26号杆窑沟台区柱上变压器	200	16.80%	126.40	126.40	未进入负面清单	否	无	2.20%
10002	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线高福屯大棚分支06号高福屯棚台区柱上变压器	30	44.40%	10.68	10.68	未进入负面清单	否	无	3.40%
10003	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线东营子河边井分支河边井柱上变压器（二批机井）	100	14.41%	65.59	65.59	未进入负面清单	否	无	7.20%
10004	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线陈杖子分支23号水泉沟台区柱上变压器	80	42.00%	30.40	30.40	未进入负面清单	否	无	6.40%
10005	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线高福屯分支05号杆高福屯台区柱上变压器	20	32.16%	9.57	9.57	未进入负面清单	否	无	3.90%
10006	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线东营子分支14号杆东营子台区柱上变压器（一批中心村）	400	25.00%	220.00	220.00	未进入负面清单	否	无	6.90%
10007	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线陈杖子13号林杖子台区柱上变压器	50	53.05%	13.48	13.48	未进入负面清单	否	无	6.40%
10008	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城子线	小城子线新东台柱上变压器	200	21.99%	116.02	116.02	未进入负面清单	否	无	4.10%

10009	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城子线	10kV小城子线新村分11号杆新村变压器（2.0工程）	400	27.69%	209.24	209.24	未进入负面清单	否	无	1.50%
10010	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	土矿线黑沟新台分柱上变压器	100	33.20%	46.80	46.80	未进入负面清单	否	无	3.80%
10011	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	杨杖子变10kV佛爷洞线陈杖子分歧07号杆小河西变压器（2.0工程）	400	24.90%	220.40	220.40	未进入负面清单	否	无	5.20%
10012	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线大石沟2分支02号杆大石门2变压器	100	38.70%	41.30	41.30	未进入负面清单	否	无	5.10%
10013	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线百牛群北台柱上变压器	400	18.00%	248.00	248.00	未进入负面清单	否	无	8.60%
10014	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线西北地井分12号杆西北地井分台2变压器	200	42.58%	74.84	74.84	未进入负面清单	否	无	1.30%
10015	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线两家四组柱上变压器	100	50.25%	29.75	29.75	未进入负面清单	否	无	2.30%
10016	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟分歧113号杆柱上变压器	80	31.63%	38.70	38.70	未进入负面清单	否	无	6.20%
10017	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟分歧西河套支01号杆柱上跌落式熔断器	50	22.65%	28.68	28.68	未进入负面清单	否	无	3.70%
10018	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线磨石沟柱上变压器	30	21.60%	17.52	17.52	未进入负面清单	否	无	5.60%
10019	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线水泉棚柱上变压器	50	9.20%	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无	7.80%
10020	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线哈叭气三分支01号杆柱上变压器	50	34.10%	22.95	22.95	未进入负面清单	否	无	7.10%
10021	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线尹杖子柱上变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	3.60%
10022	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线金花山支50号杆柱上变压器	30	23.40%	16.98	16.98	未进入负面清单	否	无	3.20%
10023	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线67号杆三家一组柱上变压器	50	37.14%	21.43	21.43	未进入负面清单	否	无	1.40%
10024	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	10kV太平线五家二支05号杆五家九一柱上变压器（抗旱工程）	100	24.30%	55.70	55.70	未进入负面清单	否	无	5.50%
10025	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟分歧刘窝铺支34号杆柱上变压器	100	30.99%	49.01	49.01	未进入负面清单	否	无	6.30%
10026	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线五家一分支06号杆柱上变压器	50	42.10%	18.95	18.95	未进入负面清单	否	无	4.90%
10027	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线水泉棚2柱上变压器	50	14.48%	32.76	32.76	未进入负面清单	否	无	8.20%

10028	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	10kV太平线孟杖子台区分台（二批村）	50	6.00%	37.00	37.00	未进入负面清单	否	无	1.20%
10029	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线东山四组大棚支01号杆柱上变压器	80	22.10%	46.32	46.32	未进入负面清单	否	无	6.60%
10030	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟分歧苑家沟支02号杆柱上变压器	30	27.37%	15.79	15.79	未进入负面清单	否	无	5.20%
10031	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟分歧高家梁支04号杆柱上变压器	50	33.03%	23.49	23.49	未进入负面清单	否	无	8.30%
10032	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	10kV太平线乌兰白西井分歧02号杆乌西井台区（二批井井通）	50	24.80%	27.60	27.60	未进入负面清单	否	无	7.10%
10033	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟一组大棚支02号杆柱上变压器	50	5.48%	37.26	37.26	未进入负面清单	否	无	5.50%
10034	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线高粱沟柱上变压器	50	25.60%	27.20	27.20	未进入负面清单	否	无	7.50%
10035	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线大庙柱上变压器	100	54.00%	26.00	26.00	未进入负面清单	否	无	7.40%
10036	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线81+1号杆三家一组大棚柱上变压器	50	29.43%	25.29	25.29	未进入负面清单	否	无	6.80%
10037	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线大庙机井柱上变压器	30	17.43%	18.77	18.77	未进入负面清单	否	无	6.90%
10038	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	10kV太平线东山三组分东山三组变压器（一批村）	100	37.32%	42.68	42.68	未进入负面清单	否	无	6.40%
10039	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟分歧128号杆西南沟柱上变压器	50	11.75%	34.13	34.13	未进入负面清单	否	无	7.50%
10040	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线新房子棚柱上变压器	30	8.80%	21.36	21.36	未进入负面清单	否	无	5.50%
10041	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线西街里柱上变压器	200	48.91%	62.19	62.19	未进入负面清单	否	无	1.50%
10042	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线东十家子柱上变压器（高耗能改造）	250	69.20%	27.00	27.00	未进入负面清单	否	无	9.20%
10043	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线东街里柱上变压器（高耗能）改造	200	42.22%	75.56	75.56	未进入负面清单	否	无	2.90%
10044	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线东十家子棚柱上变压器	50	11.74%	34.13	34.13	未进入负面清单	否	无	6.60%
10045	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线北道大棚台区柱上变压器	50	3.00%	38.50	38.50	未进入负面清单	否	无	1.00%
10046	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10千伏松岭子线孤山子北棚柱上变压器（三批井）	100	6.20%	73.80	73.80	未进入负面清单	否	无	2.60%
10047	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线188号杆红西变压器（2.0工程）	400	10.97%	276.12	276.12	未进入负面清单	否	无	1.30%

10048	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线主干同盛号变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	9.00%
10049	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线庄下沟分台分支4号杆柱上变压器	50	62.29%	8.86	8.86	未进入负面清单	否	无	1.40%
10050	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线10kV玛瑙矿线西高杖子2分支西高杖子2变压器（22）	50	39.60%	20.20	20.20	未进入负面清单	否	无	6.90%
10051	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线松树杖子棚台区柱上变压器	30	28.40%	15.48	15.48	未进入负面清单	否	无	7.70%
10052	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	2018年新增大外分台区	50	11.48%	34.26	34.26	未进入负面清单	否	无	6.30%
10053	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线侯二组大棚变压器	100	4.32%	75.68	75.68	未进入负面清单	否	无	5.90%
10054	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线翟杖子分歧117号杆大庙北变压器（2.0工程）	200	29.59%	100.82	100.82	未进入负面清单	否	无	6.40%
10055	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线平房村2号黄台井分支柱上变压器	50	21.10%	29.45	29.45	未进入负面清单	否	无	7.50%
10056	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线康官东分支6号杆康官东变压器（2.0工程）	200	27.48%	105.04	105.04	未进入负面清单	否	无	1.70%
10057	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线翟杖子分歧4号杆横头地变压器（2.0工程）	200	4.20%	151.60	151.60	未进入负面清单	否	无	6.80%
10058	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线杨杖子分歧杨杖子2变压器	80	25.05%	43.96	43.96	未进入负面清单	否	无	2.90%
10059	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线后营子小区变压器	50	71.80%	4.10	4.10	未进入负面清单	否	无	8.20%
10060	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线前园子2分支前园子西变压器）	200	31.37%	97.26	97.26	未进入负面清单	否	无	7.20%
10061	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线房申2分支房申2变压器	100	65.62%	14.38	14.38	未进入负面清单	否	无	7.20%
10062	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	孟家沟线郭杖子分支碳厂南棚台区柱上变压器	50	6.60%	36.70	36.70	未进入负面清单	否	无	4.20%
10063	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线横头地 2 台变压器	50	4.76%	37.62	37.62	未进入负面清单	否	无	8.10%
10064	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线横河子变压器	160	20.40%	95.36	95.36	未进入负面清单	否	无	4.70%
10065	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	木杖子分台柱上变压器	50	16.40%	31.80	31.80	未进入负面清单	否	无	1.90%

10066	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线啦啦营子分支2号杆啦啦营子变压器（2.0工程）	200	9.60%	140.80	140.80	未进入负面清单	否	无	1.90%
10067	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	孟家沟1分台区柱上变压器	50	21.80%	29.10	29.10	未进入负面清单	否	无	4.20%
10068	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线古山子分支4号杆古山子变压器（2.0工程）	200	21.75%	116.50	116.50	未进入负面清单	否	无	1.90%
10069	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线康官西分支6号杆官西变压器（2.0工程）	200	18.30%	123.40	123.40	未进入负面清单	否	无	4.50%
10070	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	一家大片地井柱上变压器	50	19.90%	30.05	30.05	未进入负面清单	否	无	2.50%
10071	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线古山子2小区变压器	50	11.44%	34.28	34.28	未进入负面清单	否	无	4.30%
10072	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线房申分支2号杆房申变压器（2.0工程）	200	13.94%	132.12	132.12	未进入负面清单	否	无	6.40%
10073	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线翟杖子分歧翟杖子分台分支1号杆柱上变压器	50	16.80%	31.60	31.60	未进入负面清单	否	无	6.70%
10074	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	一家四组井柱上变压器	50	13.70%	33.15	33.15	未进入负面清单	否	无	6.50%
10075	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线北沟2台变压器	50	15.00%	32.50	32.50	未进入负面清单	否	无	6.10%
10076	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线水泉分支3号杆水泉变压器（2.0工程）	200	15.76%	128.48	128.48	未进入负面清单	否	无	4.40%
10077	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线楼后营子三户棚分支柱上变压器	50	10.40%	34.80	34.80	未进入负面清单	否	无	8.20%
10078	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线西杖子西分支西杖子西变压器	50	71.70%	4.15	4.15	未进入负面清单	否	无	7.30%
10079	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线一家砖厂分支11号前营子2台区	50	25.89%	27.06	27.06	未进入负面清单	否	无	1.00%
10080	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	孟家沟线孙泉沟井分支柱上变压器	100	7.20%	72.80	72.80	未进入负面清单	否	无	3.40%
10081	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线平房分支1号杆平房变压器（2.0工程）	200	4.20%	151.60	151.60	未进入负面清单	否	无	5.80%
10082	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线大庙南分支大庙南变压器	100	38.18%	41.82	41.82	未进入负面清单	否	无	6.40%
10083	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线平房大块地棚柱上变压器	50	15.60%	32.20	32.20	未进入负面清单	否	无	3.00%

10084	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线前园子东分支2号杆前园子东变压器（2.0工程）	80	21.60%	46.72	46.72	未进入负面清单	否	无	6.30%
10085	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10千伏孟家沟线荞麦沟增容住上变压器	50	37.22%	21.39	21.39	未进入负面清单	否	无	4.90%
10086	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线双庙分台2分支01号杆双庙2台区（2017结余工程）	100	7.50%	72.50	72.50	未进入负面清单	否	无	9.60%
10087	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线哈拉海沟分支1号杆哈拉海沟变压器（2.0工程）	200	7.16%	145.68	145.68	未进入负面清单	否	无	2.70%
10088	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线北沟分歧北沟变压器	50	24.30%	27.85	27.85	未进入负面清单	否	无	4.40%
10089	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线孙泉沟分支8号杆孙泉沟变压器（2.0工程）	400	17.28%	250.88	250.88	未进入负面清单	否	无	1.70%
10090	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线双庙分台1分支22号杆双庙1台区（2017结余工程）	200	12.80%	134.40	134.40	未进入负面清单	否	无	7.70%
10091	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线康官村大棚变压器	50	28.03%	25.99	25.99	未进入负面清单	否	无	4.80%
10092	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线西高杖子分支2号杆西杖子东变压器（2.0工程）	200	11.74%	136.52	136.52	未进入负面清单	否	无	9.60%
10093	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线房申大棚分支房申大棚变压器	50	23.45%	28.28	28.28	未进入负面清单	否	无	5.10%
10094	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线孙西组变压器	50	38.90%	20.55	20.55	未进入负面清单	否	无	8.50%
10095	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线马道沟分歧马道沟变压器	50	50.96%	14.52	14.52	未进入负面清单	否	无	8.60%
10096	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线平房村1号黄台井分支柱上变压器	50	23.90%	28.05	28.05	未进入负面清单	否	无	9.20%
10097	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	孟家沟线康官河套井06号杆分支02号杆柱上变压器	50	25.60%	27.20	27.20	未进入负面清单	否	无	3.50%
10098	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	一家百亩地井柱上变压器	50	18.30%	30.85	30.85	未进入负面清单	否	无	8.00%
10099	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线徐烧锅分歧徐烧锅变压器	80	47.80%	25.76	25.76	未进入负面清单	否	无	2.80%
10100	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线一家四组小区变压器	100	32.00%	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	8.30%

10101	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线东营子沟里井分支沟里井台区柱上变压器	50	25.00%	27.50	27.50	未进入负面清单	否	无	9.10%
10102	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线陈杖子分支63号杆陈杖子台区柱上变压器)	400	52.90%	108.40	108.40	未进入负面清单	否	无	2.80%
10103	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线东营子北井分支02号杆安杖子北井台区柱上变压器	400	22.00%	232.00	232.00	未进入负面清单	否	无	9.40%
10104	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线安杖子分支41号杆末南台区柱上变压器(高耗能改造)	200	29.00%	102.00	102.00	未进入负面清单	否	无	6.70%
10105	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线陈杖子分支08号杆林杖子台区柱上变压器(高耗能改造)	100	67.20%	12.80	12.80	未进入负面清单	否	无	2.30%
10106	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城子线	10kV小城子线杨杖子分修十一支10号杆修十一变压器(2.0工程)	400	9.60%	281.60	281.60	未进入负面清单	否	无	2.90%
10107	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	215底盘厂线	10kV底盘厂线黑沟村花果山大棚分支1#黑沟村花果山大棚柱上变压器	50	2.36%	38.82	38.82	未进入负面清单	否	无	2.60%
10108	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	215底盘厂线	10kV底盘厂线前黑沟分歧03#前黑沟柱上变压器	200	39.79%	80.42	80.42	未进入负面清单	否	无	5.20%
10109	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	古西新台柱上变压器	400	3.00%	308.00	308.00	未进入负面清单	否	无	2.10%
10110	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线七队井分3号柱上变压器	50	5.20%	37.40	37.40	未进入负面清单	否	无	3.20%
10111	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线北沟花地分14#变压器	100	18.70%	61.30	61.30	未进入负面清单	否	无	1.30%
10112	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	10kV联工线窑下1号支02号窑下一号柱上变压器	80	59.70%	16.24	16.24	未进入负面清单	否	无	1.40%
10113	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	10kV联工线窑沟支55号杆窑下二号柱上变压器	30	66.50%	4.05	4.05	未进入负面清单	否	无	4.00%
10114	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)金杖子分歧98号岭上变压器	30	36.97%	12.91	12.91	未进入负面清单	否	无	3.60%
10115	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	杨杖子变10kV佛爷洞线供电所分歧北登分支16号杆北登变压器(2.0工程)	400	17.12%	251.52	251.52	未进入负面清单	否	无	6.50%
10116	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线东沟2分支01号杆东沟变压器	100	38.54%	41.46	41.46	未进入负面清单	否	无	9.70%

10117	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小西沟变压器	200	29.15%	101.70	101.70	未进入负面清单	否	无	2.00%
10118	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线道东棚柱上变压器	200	3.90%	152.20	152.20	未进入负面清单	否	无	3.80%
10119	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10千伏电厂线26号杆东营子棚台区(2019年自投资工程)	200	8.00%	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	5.80%
10120	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线窑上三组棚柱上变压器	30	23.40%	16.98	16.98	未进入负面清单	否	无	4.10%
10121	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线镇政府柱上变压器	50	57.16%	11.42	11.42	未进入负面清单	否	无	4.40%
10122	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线东营子一组分歧05号杆东营子一组变压器(2.0工程)	200	31.31%	97.38	97.38	未进入负面清单	否	无	2.70%
10123	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	东联线道西棚分支柱上变压器	50	25.50%	27.25	27.25	未进入负面清单	否	无	4.20%
10124	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线94号杆东营子四组变压器(2.0工程)	200	24.66%	110.68	110.68	未进入负面清单	否	无	3.10%
10125	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线东营子一组分歧01号杆东营子二组变压器(2.0工程)	200	19.85%	120.30	120.30	未进入负面清单	否	无	8.90%
10126	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线一组棚分歧13号杆东营子一组变压器(2.0工程)	200	8.00%	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	7.40%
10127	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线西沟柱上变压器	50	19.35%	30.33	30.33	未进入负面清单	否	无	7.80%
10128	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线东沟柱上变压器	50	75.04%	2.48	2.48	未进入负面清单	否	无	9.00%
10129	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线三组分歧02号杆东营子三组变压器(2.0工程)	200	20.18%	119.64	119.64	未进入负面清单	否	无	7.70%
10130	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线西沟分歧东营子分支08号杆东营子五变压器(2.0工程)	200	22.29%	115.42	115.42	未进入负面清单	否	无	7.70%
10131	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线西沟变压器柱上变压器	50	42.75%	18.63	18.63	未进入负面清单	否	无	3.90%
10132	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线二组井分支03号杆二组棚分台	50	21.60%	29.20	29.20	未进入负面清单	否	无	8.40%
10133	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线政府棚柱上变压器	50	13.82%	33.09	33.09	未进入负面清单	否	无	6.30%
10134	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线西沟棚柱上变压器	50	7.80%	36.10	36.10	未进入负面清单	否	无	4.80%

10135	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线道西棚分支柱上变压器	50	12.60%	33.70	33.70	未进入负面清单	否	无	8.60%
10136	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线政府分歧6+1号杆四官村变压器（2.0工程）	400	23.20%	227.20	227.20	未进入负面清单	否	无	2.40%
10137	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线东营子六祖柱上变压器	80	78.44%	1.25	1.25	未进入负面清单	否	无	2.20%
10138	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线西沟2柱上变压器	20	50.40%	5.92	5.92	未进入负面清单	否	无	8.70%
10139	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	103东联线	10kV东联线电管站柱上变压器	200	65.60%	28.80	28.80	未进入负面清单	否	无	9.20%
10140	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线李杖子分支4号杆李杖子变压器（2.0工程）	400	9.44%	282.24	282.24	未进入负面清单	否	无	9.20%
10141	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线天竺山北变压器（57）柱上变压器	50	18.40%	30.80	30.80	未进入负面清单	否	无	2.00%
10142	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大刘一支1号杆大刘1变压器（2.0工程）	400	18.60%	245.60	245.60	未进入负面清单	否	无	5.90%
10143	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线下坡子变压器柱上变压器	80	41.34%	30.93	30.93	未进入负面清单	否	无	9.80%
10144	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线于杖子变压器	200	68.11%	23.78	23.78	未进入负面清单	否	无	7.20%
10145	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线孙杖子变压器柱上变压器	80	60.12%	15.90	15.90	未进入负面清单	否	无	8.90%
10146	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小刘前变压器	80	76.65%	2.68	2.68	未进入负面清单	否	无	2.70%
10147	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大刘三柱上变压器（高耗能改造）	100	24.38%	55.62	55.62	未进入负面清单	否	无	6.70%
10148	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小王杖子移民小区变压器	50	40.10%	19.95	19.95	未进入负面清单	否	无	5.80%
10149	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大刘2变压器	100	16.81%	63.19	63.19	未进入负面清单	否	无	6.50%
10150	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线樱桃沟小区变压器	100	12.45%	67.55	67.55	未进入负面清单	否	无	7.20%
10151	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线二西分支02号杆柱上变压器	400	6.72%	293.12	293.12	未进入负面清单	否	无	1.20%
10152	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线202号杆庄下沟变压器	50	74.15%	2.93	2.93	未进入负面清单	否	无	3.80%
10153	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	210红木2号线	10kV红木联2号线庙东一组南变压器	400	44.01%	143.96	143.96	未进入负面清单	否	无	6.60%

10154	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线榆树沟柱上变压器	30	20.00%	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	3.50%
10155	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线山嘴变压器(26)	100	39.45%	40.55	40.55	未进入负面清单	否	无	9.50%
10156	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线桃树园变压器	50	41.79%	19.11	19.11	未进入负面清单	否	无	5.30%
10157	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线潘家沟分支01号四南变压器(2.0工程)	200	20.13%	119.74	119.74	未进入负面清单	否	无	4.10%
10158	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线大刘4小区变压器柱上变压器	100	53.60%	26.40	26.40	未进入负面清单	否	无	6.80%
10159	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线黑水渠变压器柱上变压器	50	18.03%	30.99	30.99	未进入负面清单	否	无	4.70%
10160	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线潘家沟分支01号四南分台变压器(2.0工程)	200	5.21%	149.58	149.58	未进入负面清单	否	无	9.70%
10161	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线155号北烧锅变压器(2.0工程)	400	7.50%	290.00	290.00	未进入负面清单	否	无	5.80%
10162	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线薄杖子分支13号杆薄杖子变压器(高耗能)	100	28.88%	51.12	51.12	未进入负面清单	否	无	4.20%
10163	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线小孤山北沟分歧12号杆变压器	50	56.88%	11.56	11.56	未进入负面清单	否	无	6.80%
10164	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线郭家沟变压器柱上变压器	80	26.18%	43.06	43.06	未进入负面清单	否	无	5.30%
10165	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小杖子变压器	100	27.10%	52.90	52.90	未进入负面清单	否	无	6.70%
10166	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	红西大棚分歧12号杆柱上红西2棚变压器	50	4.08%	37.96	37.96	未进入负面清单	否	无	4.30%
10167	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线潘家沟分支07号杆柱上变压器	20	71.93%	1.61	1.61	未进入负面清单	否	无	7.80%
10168	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线163号杆麻地沟变压器	80	27.15%	42.28	42.28	未进入负面清单	否	无	8.00%
10169	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线大孤山分歧27号杆大孤山变压器	80	41.89%	30.49	30.49	未进入负面清单	否	无	4.80%
10170	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线429号杆冯杖子变压器(2.0工程)	400	19.60%	241.60	241.60	未进入负面清单	否	无	6.40%
10171	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线四北分支04号罗家变压器(2.0工程)	200	22.48%	115.04	115.04	未进入负面清单	否	无	3.30%
10172	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线小孤山分支02号杆变压器	200	38.41%	83.18	83.18	未进入负面清单	否	无	2.60%

10173	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线红西大棚分歧08号杆红西1棚变压器	50	19.78%	30.11	30.11	未进入负面清单	否	无	9.40%
10174	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线124号杆高家机井（2.0工程）	200	12.00%	136.00	136.00	未进入负面清单	否	无	4.70%
10175	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线小孤山大棚2变压器	100	49.80%	30.20	30.20	未进入负面清单	否	无	3.70%
10176	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线薄杖子分支11号杆薄杖子机井柱上变压器	50	48.00%	16.00	16.00	未进入负面清单	否	无	8.60%
10177	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线小孤山分支06号杆小孤山变压器（2.0工程）	400	18.00%	248.00	248.00	未进入负面清单	否	无	10.00%
10178	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线四道沟分歧48号杆兴隆庄台区柱上变压器（一批中心村）	100	31.28%	48.72	48.72	未进入负面清单	否	无	1.40%
10179	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线葛家沟棚分支1+1号葛家沟台区分台1（2017结余工程）	100	20.90%	59.10	59.10	未进入负面清单	否	无	3.90%
10180	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线付家沟分15号杆付家沟台区增容（2017结余工程）	100	26.10%	53.90	53.90	未进入负面清单	否	无	2.60%
10181	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线岳家分支04号杆柱上变压器	200	14.01%	131.98	131.98	未进入负面清单	否	无	2.10%
10182	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线葛家沟棚分支1+1号葛家沟台区分台2（2017结余工程）	100	21.00%	59.00	59.00	未进入负面清单	否	无	8.40%
10183	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线南宫杖子分支8号杆南宫杖子台区增容（2017结余工程）	200	19.76%	120.48	120.48	未进入负面清单	否	无	1.10%
10184	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线郭杖子分支03号杆变压器	400	53.34%	106.64	106.64	未进入负面清单	否	无	6.50%
10185	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线三道杖子支01号三道杖子机井（2.0工程）	200	17.40%	125.20	125.20	未进入负面清单	否	无	2.10%
10186	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线杨杖子分支01号杆柱上变压器	50	52.75%	13.63	13.63	未进入负面清单	否	无	4.40%
10187	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线四道沟分歧12号杆下贵变压器	200	35.27%	89.46	89.46	未进入负面清单	否	无	9.50%
10188	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线六东分支49号杆变压器	100	52.93%	27.07	27.07	未进入负面清单	否	无	3.20%
10189	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线七间房分歧南沟支08号杆柱上变压器	100	32.40%	47.60	47.60	未进入负面清单	否	无	6.10%

10190	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线200号杆柱上变压器)	200	43.12%	73.76	73.76	未进入负面清单	否	无	9.60%
10191	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线六东分支37号杆六南变压器（2.0工程）	400	8.40%	286.40	286.40	未进入负面清单	否	无	8.50%
10192	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	小井子分支41号杆变压器	50	36.40%	21.80	21.80	未进入负面清单	否	无	4.50%
10193	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线七间房分歧93号杆七西变压器（2.0工程）	400	9.60%	281.60	281.60	未进入负面清单	否	无	7.30%
10194	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线后楼棚分支04号杆柱上变压器	50	26.59%	26.71	26.71	未进入负面清单	否	无	4.70%
10195	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线七间房东组100号杆柱上变压器（高耗能改造）	100	19.73%	60.27	60.27	未进入负面清单	否	无	6.00%
10196	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线7号杆转盘街变压器	315	45.60%	108.36	108.36	未进入负面清单	否	无	8.40%
10197	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线烧南分5号杆烧南台区增容（2017结余工程）	400	10.50%	278.00	278.00	未进入负面清单	否	无	5.80%
10198	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线大南宫分支09号杆变压器	400	14.54%	261.84	261.84	未进入负面清单	否	无	8.60%
10199	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线后牛营子1变压器	200	35.10%	89.80	89.80	未进入负面清单	否	无	7.70%
10200	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10千伏二十里堡线大队前2柱上变压器	100	5.20%	74.80	74.80	未进入负面清单	否	无	8.90%
10201	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10千伏二十里堡线大队前分台柱上变压器	200	36.00%	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	4.70%
10202	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线前房申分歧06号前房申变压器（抗旱）	100	66.04%	13.96	13.96	未进入负面清单	否	无	4.80%
10203	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kv二十里堡线前房申组柱上变压器	50	23.70%	28.15	28.15	未进入负面清单	否	无	2.80%
10204	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线西杨杖子柱上变压器	50	40.20%	19.90	19.90	未进入负面清单	否	无	4.30%
10205	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北营子分南街支1号杆南街变压器（2.0）	400	65.40%	58.40	58.40	未进入负面清单	否	无	8.40%
10206	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	宋一组分台柱上变压器	100	74.68%	5.32	5.32	未进入负面清单	否	无	3.90%

10207	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线北沟2分支1号杆北沟2变压器（2.0工程）	200	21.20%	117.60	117.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
10208	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线10kV玛瑙矿线西高杖子大棚变压器（23）	100	25.50%	54.50	54.50	未进入负面清单	否	无	7.20%
10209	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线刘家湾大棚分支14号刘家湾大棚变压器	50	63.60%	8.20	8.20	未进入负面清单	否	无	6.60%
10210	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线井上西沟分支17号井上西沟变压器	50	22.90%	28.55	28.55	未进入负面清单	否	无	3.00%
10211	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线画匠沟分支02号画匠沟变压器	50	58.80%	10.60	10.60	未进入负面清单	否	无	6.20%
10212	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10KV四官一线下青房分歧04号杆下青房变压器（2.0工程）	200	20.80%	118.40	118.40	未进入负面清单	否	无	6.30%
10213	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线大横沟柱上变压器	50	52.26%	13.87	13.87	未进入负面清单	否	无	6.30%
10214	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线桃花沟分支18号桃花沟变压器	50	41.60%	19.20	19.20	未进入负面清单	否	无	6.40%
10215	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线百车沟分歧02百车沟小区柱上变压器	30	26.18%	16.15	16.15	未进入负面清单	否	无	3.90%
10216	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线裁缝沟增容（2018年农网）	50	60.80%	9.60	9.60	未进入负面清单	否	无	9.00%
10217	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线小老虎沟分支09号汤加沟变压器	50	59.30%	10.35	10.35	未进入负面清单	否	无	9.50%
10218	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线大德庄大棚分歧03号杆大德庄大棚柱上变压器	100	23.30%	56.70	56.70	未进入负面清单	否	无	7.00%
10219	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线北老仆分支02号北老仆变压器	50	60.30%	9.85	9.85	未进入负面清单	否	无	8.10%
10220	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线小榆树林井支01号杆柱上变压器（二批井）	50	15.80%	32.10	32.10	未进入负面清单	否	无	4.90%
10221	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线喇叭洞沟分支21号喇叭洞沟变压器	50	44.70%	17.65	17.65	未进入负面清单	否	无	2.80%
10222	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线刘家湾井支01号杆柱上变压器（二批井）	50	11.50%	34.25	34.25	未进入负面清单	否	无	6.90%
10223	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线百车沟分歧34号杆二道沟变压器	50	35.72%	22.14	22.14	未进入负面清单	否	无	8.10%
10224	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线温家屯分支48号温家屯变压器	100	29.10%	50.90	50.90	未进入负面清单	否	无	9.80%

10225	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线四道河子分台分支1号杆四道河子分台变压器	200	29.40%	101.20	101.20	未进入负面清单	否	无	8.80%
10226	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线宋杖子北沟增容（2015结余）	50	43.80%	18.10	18.10	未进入负面清单	否	无	7.40%
10227	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线宏达北路分支03号宏达3变压器	100	69.00%	11.00	11.00	未进入负面清单	否	无	8.40%
10228	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线小房申柱上变压器	100	52.41%	27.59	27.59	未进入负面清单	否	无	4.20%
10229	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10KV四官一线梁东棚分歧03号杆梁西变压器（2.0工程）	200	23.40%	113.20	113.20	未进入负面清单	否	无	1.10%
10230	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线胡杜沟分歧15号杆胡杜沟里变压器	50	41.07%	19.47	19.47	未进入负面清单	否	无	6.20%
10231	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线齐家沟柱上变压器	50	22.14%	28.93	28.93	未进入负面清单	否	无	6.80%
10232	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线瓦后大棚分歧05号瓦后大棚变压器	50	42.40%	18.80	18.80	未进入负面清单	否	无	9.10%
10233	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线宏达南路分支01号宏达5变压器	50	61.80%	9.10	9.10	未进入负面清单	否	无	1.00%
10234	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线宏达南路分支01号宏达1号柱上变压器	100	42.50%	37.50	37.50	未进入负面清单	否	无	4.80%
10235	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线瓦东分歧03号杆瓦东变压器（2.0工程）	200	54.50%	51.00	51.00	未进入负面清单	否	无	6.30%
10236	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线南山分歧22号杆南山变压器	30	52.80%	8.16	8.16	未进入负面清单	否	无	4.30%
10237	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线东庄分歧05号东庄柱上变压器	200	43.60%	72.80	72.80	未进入负面清单	否	无	4.50%
10238	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10KV四官一线后朱杖子分歧32号杆后西变压器（2.0工程）	200	32.55%	94.90	94.90	未进入负面清单	否	无	7.70%
10239	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线宏达南路分支01号宏达4变压器	100	41.90%	38.10	38.10	未进入负面清单	否	无	1.00%
10240	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线瓦西井支04号杆柱上变压器（二批井）	50	18.20%	30.90	30.90	未进入负面清单	否	无	4.00%
10241	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线桃花沟井支01号杆桃花沟井柱上变压器（二批井）	50	11.00%	34.50	34.50	未进入负面清单	否	无	7.90%
10242	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	10kV联工线甸南分歧02号杆甸南变压器（2.0工程）	400	19.27%	242.92	242.92	未进入负面清单	否	无	2.40%
10243	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线王杖子柱上变压器	100	23.70%	56.30	56.30	未进入负面清单	否	无	7.00%

10244	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线双峰山柱上变压器	50	16.20%	31.90	31.90	未进入负面清单	否	无	8.50%
10245	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线南营子联通分支02号杆南营子大棚台区变压器	50	12.40%	33.80	33.80	未进入负面清单	否	无	5.10%
10246	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线南营子大棚分支11号杆南营子大棚台区变压器	50	3.76%	38.12	38.12	未进入负面清单	否	无	5.90%
10247	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线侯杖子分支05+1号杆侯杖子大棚台区柱上变压器	50	23.50%	28.25	28.25	未进入负面清单	否	无	9.80%
10248	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线小杖子分支02号杆小杖子前变压器	200	59.20%	41.60	41.60	未进入负面清单	否	无	7.20%
10249	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线瓦中分支02号杆瓦中变压器	200	53.10%	53.80	53.80	未进入负面清单	否	无	6.50%
10250	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分台分2号杆胡杖子分台	200	48.07%	63.86	63.86	未进入负面清单	否	无	2.40%
10251	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线榆树底下分11号杆榆树底下分台	200	31.36%	97.28	97.28	未进入负面清单	否	无	7.90%
10252	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线瓦后分歧02号杆瓦后变压器（高耗能改造）	200	60.00%	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	6.70%
10253	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线南山分03号杆大前柱上变压器（一批村）	200	41.00%	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	4.80%
10254	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10千伏郭家店线哈巴气分歧29号杆小营台区变压器（一批中心村）	100	32.00%	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	1.60%
10255	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线朱杖子分支06号杆太西台区变压器	50	48.02%	15.99	15.99	未进入负面清单	否	无	6.30%
10256	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线范杖子分台变压器（2.0工程）	160	45.30%	55.52	55.52	未进入负面清单	否	无	2.80%
10257	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV四五联2#线段八分歧08号杆变压器（2.0工程）	400	15.87%	256.52	256.52	未进入负面清单	否	无	3.30%
10258	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线赵杖子东沟台区柱上变压器	30	8.00%	21.60	21.60	未进入负面清单	否	无	5.50%
10259	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线东沟里柱上变压器	50	21.60%	29.20	29.20	未进入负面清单	否	无	5.40%
10260	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线郑杖子分歧40号杆孟杖子台区柱上变压器	200	28.80%	102.40	102.40	未进入负面清单	否	无	2.50%

10261	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线西沟分支10号杆西沟台区变压器	50	20.80%	29.60	29.60	未进入负面清单	否	无	6.20%
10262	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线邢杖子分歧13号杆邢杖子台区变压器	100	55.13%	24.87	24.87	未进入负面清单	否	无	9.30%
10263	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	郑杖子线上西大井支柱上变压器	160	12.00%	108.80	108.80	未进入负面清单	否	无	6.80%
10264	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	郑杖子线下马营子支柱上变压器)	50	18.60%	30.70	30.70	未进入负面清单	否	无	6.80%
10265	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线老杖子分歧92号杆王自兴大棚台区变压器	30	11.70%	20.49	20.49	未进入负面清单	否	无	3.60%
10266	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线石洞子分支22+1号杆石洞子大棚台区变压器	50	2.55%	38.73	38.73	未进入负面清单	否	无	6.80%
10267	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线任杖子分歧150+1号杆西大川大棚变压器	50	19.20%	30.40	30.40	未进入负面清单	否	无	8.00%
10268	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线北窑分支14号吴广友农排变压器	50	8.00%	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	2.60%
10269	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线老杖子分歧02号杆梨树沟台区变压器	50	26.40%	26.80	26.80	未进入负面清单	否	无	7.50%
10270	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线马营子分支01号杆马营子台区变压器	50	7.35%	36.33	36.33	未进入负面清单	否	无	4.50%
10271	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV郑杖子线个体支01号杆供电所综合变压器（2.0工程）	200	18.00%	124.00	124.00	未进入负面清单	否	无	7.30%
10272	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线东沟分支07号杆白尺沟北沟台区变压器	50	8.80%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	5.00%
10273	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10郑杖子线任杖子支173号杆于家窝铺台区变压器（2017年机井）	100	15.80%	64.20	64.20	未进入负面清单	否	无	4.50%
10274	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV郑杖子线朝阳寺大井柱上变压器	50	9.10%	35.45	35.45	未进入负面清单	否	无	6.40%
10275	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	212镇北线	10kV镇北线17南街变压器（2.0工程）	400	19.01%	243.96	243.96	未进入负面清单	否	无	1.20%
10276	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	212镇北线	10KV镇北线42号杆红旗变压器（2.0工程）	400	11.20%	275.20	275.20	未进入负面清单	否	无	1.60%
10277	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	212镇北线	镇内线二院小区分歧01号杆二院小区变压器	50	57.22%	11.39	11.39	未进入负面清单	否	无	3.50%
10278	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	212镇北线	10kV镇北线52号杆六一变压器（2.0工程）	400	17.92%	248.32	248.32	未进入负面清单	否	无	6.50%

10279	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	212镇北线	初中分歧02号柱上五一分台变压器	50	64.73%	7.64	7.64	未进入负面清单	否	无	5.00%
10280	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	212镇北线	10kV镇北线北桥分歧1号杆北桥柱上变压器	400	21.95%	232.21	232.21	未进入负面清单	否	无	9.40%
10281	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	212镇北线	10kV镇北线65号杆扬水站变压器（2.0工程）	400	26.03%	215.89	215.89	未进入负面清单	否	无	7.70%
10282	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	212镇北线	10kV镇北线24号杆庙西变压器（2.0工程）	400	15.47%	258.13	258.13	未进入负面清单	否	无	3.10%
10283	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线赵里分支47号杆赵里台区变压器	50	51.00%	14.50	14.50	未进入负面清单	否	无	7.00%
10284	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV郑杖子线上西支02号杆上西变压器（2.0工程）	200	18.04%	123.92	123.92	未进入负面清单	否	无	7.90%
10285	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线北梁大棚分支11号杆北梁大棚变压器	20	16.80%	12.64	12.64	未进入负面清单	否	无	10.00%
10286	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10千伏郑杖子线赵里支12号杆北山大棚台区变压器（2018年新增）	100	3.20%	76.80	76.80	未进入负面清单	否	无	9.30%
10287	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线哈木沟分支14号杆哈木沟台区变压器	20	30.40%	9.92	9.92	未进入负面清单	否	无	5.20%
10288	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线任杖子分歧51号杆黄杖子大棚台区变压器	50	17.50%	31.25	31.25	未进入负面清单	否	无	3.30%
10289	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	老杖子大井柱上变压器	50	14.80%	32.60	32.60	未进入负面清单	否	无	4.60%
10290	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线山西分歧01号杆山西台区变压器	50	77.60%	1.20	1.20	未进入负面清单	否	无	6.80%
10291	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线东沟分支19号杆东沟台区变压器	50	36.80%	21.60	21.60	未进入负面清单	否	无	7.30%
10292	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线黄杖子大棚台区变压器	50	1.80%	39.10	39.10	未进入负面清单	否	无	1.10%
10293	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线赵里分支25号杆赵外台区变压器	20	55.24%	4.95	4.95	未进入负面清单	否	无	5.70%
10294	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV郑杖子线黄杖子支05号杆黄南变压器（2.0工程）	200	29.55%	100.90	100.90	未进入负面清单	否	无	5.80%
10295	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	207冶金线	庙西支34号庙西一组柱上变压器	200	6.60%	146.80	146.80	未进入负面清单	否	无	2.80%
10296	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线前山分支13号杆前山台区变压器	30	9.99%	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	3.50%
10297	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线个体分歧01号杆供电所综合台区变压器	200	31.49%	97.02	97.02	未进入负面清单	否	无	5.90%

10298	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10千伏郑杖子线任杖子支165号杆西大川台区变压器(2018新增)	200	14.70%	130.60	130.60	未进入负面清单	否	无	4.50%
10299	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10千伏郑杖子线冰沟支03号杆冰沟台区变压器(2018年新增工程)	50	4.13%	37.94	37.94	未进入负面清单	否	无	7.30%
10300	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV郑杖子线中学支05号杆牛东变压器(2.0工程)	200	63.16%	33.68	33.68	未进入负面清单	否	无	9.30%
10301	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线北窑分支02号杆前山小区台区变压器	200	54.39%	51.22	51.22	未进入负面清单	否	无	5.90%
10302	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10千伏郑杖子线上东分支05号杆上东台区变压器(一批中心村)	200	23.20%	113.60	113.60	未进入负面清单	否	无	1.70%
10303	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线窑山分支02号杆窑山台区变压器	50	44.00%	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	8.30%
10304	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线高杖子分支02号杆高杖子台区变压器	80	67.04%	10.37	10.37	未进入负面清单	否	无	9.90%
10305	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线马厂沟分支04号杆马厂沟台区变压器	50	31.20%	24.40	24.40	未进入负面清单	否	无	3.40%
10306	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	212镇北线	10kV镇北线57号五一变压器(2.0工程)	400	24.16%	223.36	223.36	未进入负面清单	否	无	9.70%
10307	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	212镇北线	扬水站分台分支01号杆柱上变压器	200	31.64%	96.72	96.72	未进入负面清单	否	无	5.70%
10308	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	212镇北线	10kV镇北线政府分3号杆庙东变压器(八家等变压器改造)	400	35.10%	179.60	179.60	未进入负面清单	否	无	3.70%
10309	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	212镇北线	10千伏镇北线庙西分台变压器(八家等7条线路变压器增容改造)	200	46.35%	67.31	67.31	未进入负面清单	否	无	2.60%
10310	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线洼北变压器	50	54.80%	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	7.80%
10311	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线下白尺沟分支09号杆下白尺沟台区变压器	200	39.51%	80.98	80.98	未进入负面清单	否	无	8.90%
10312	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线老杖子分歧46号杆老杖子台区变压器	100	61.10%	18.90	18.90	未进入负面清单	否	无	1.30%
10313	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线石洞子分支03号杆南台子西台区变压器	80	27.20%	42.24	42.24	未进入负面清单	否	无	8.00%
10314	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线老杖子分歧64号杆老杖子小学台区变压器	200	2.40%	155.20	155.20	未进入负面清单	否	无	2.50%

10315	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV郑杖子线石洞子支07+1号杆南台子东增容（2017结余工程）	100	18.40%	61.60	61.60	未进入负面清单	否	无	9.20%
10316	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线烧锅杖子分支12号杆烧锅杖子台区变压器	200	63.24%	33.52	33.52	未进入负面清单	否	无	1.90%
10317	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10千伏郑杖子线任杖子分支199号杆任杖子台区变压器（一批中心村）	100	15.40%	64.60	64.60	未进入负面清单	否	无	1.80%
10318	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线北窑分支39号杆北窑台区变压器	80	56.25%	19.00	19.00	未进入负面清单	否	无	7.30%
10319	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV郑杖子线烧锅杖子支12号杆烧锅杖子变压器（2.0工程）	200	16.80%	126.40	126.40	未进入负面清单	否	无	5.40%
10320	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线毛沟分支03号杆毛沟2变压器	50	10.20%	34.90	34.90	未进入负面清单	否	无	3.50%
10321	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线哈外柱上变压器	50	40.90%	19.55	19.55	未进入负面清单	否	无	7.10%
10322	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线东山分支02号杆东山区台区变压器	50	21.60%	29.20	29.20	未进入负面清单	否	无	9.00%
10323	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	212镇北线	10kV镇北线44号杆北街变压器（2.0工程）	400	44.00%	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	5.00%
10324	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	207城西线	10千伏城西线肉联厂支食品院变压器	100	3.00%	77.00	77.00	未进入负面清单	否	无	8.70%
10325	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线上窝铺2台柱上变压器	50	18.30%	30.85	30.85	未进入负面清单	否	无	7.00%
10326	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线北中柱上变压器	50	64.80%	7.60	7.60	未进入负面清单	否	无	1.90%
10327	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线西山边柱上变压器	50	47.55%	16.23	16.23	未进入负面清单	否	无	7.30%
10328	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线大水泉子柱上变压器	50	14.74%	32.63	32.63	未进入负面清单	否	无	2.80%
10329	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线坤北棚柱上变压器	50	15.32%	32.34	32.34	未进入负面清单	否	无	2.50%
10330	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线小巨沟棚柱上变压器	50	23.20%	28.40	28.40	未进入负面清单	否	无	5.90%
10331	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线佟子庄柱上变压器	80	50.44%	23.65	23.65	未进入负面清单	否	无	4.40%
10332	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线红岩沟宣柱上变压器	50	23.51%	28.25	28.25	未进入负面清单	否	无	4.40%
10333	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线北里柱上变压器	50	24.15%	27.93	27.93	未进入负面清单	否	无	8.00%

10334	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线庙北柱上变压器	100	36.99%	43.01	43.01	未进入负面清单	否	无	4.60%
10335	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线河西棚分支05号杆河西棚变压器（2.0工程）	200	3.93%	152.14	152.14	未进入负面清单	否	无	9.00%
10336	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线三前柱上变压器	200	59.30%	41.40	41.40	未进入负面清单	否	无	4.10%
10337	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线小岔沟棚柱上变压器	50	16.93%	31.54	31.54	未进入负面清单	否	无	2.60%
10338	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线上窝铺柱上变压器	50	37.05%	21.48	21.48	未进入负面清单	否	无	2.90%
10339	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线天九棚柱上变压器	80	23.60%	45.12	45.12	未进入负面清单	否	无	2.80%
10340	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏天盛号线大杖子分歧厂子沟分支柱上变压器	200	31.80%	96.40	96.40	未进入负面清单	否	无	8.10%
10341	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10千伏电厂线道虎沟柱上变压器(抗旱)	100	37.56%	42.44	42.44	未进入负面清单	否	无	1.70%
10342	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线郭家店大井支08号杆柱上变压器	50	24.00%	28.00	28.00	未进入负面清单	否	无	8.70%
10343	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线朱杖子分支21号杆朱杖子西台区变压器	30	21.60%	17.52	17.52	未进入负面清单	否	无	4.40%
10344	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线平东分支01号杆平东台区变压器	100	53.75%	26.25	26.25	未进入负面清单	否	无	3.80%
10345	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线朱杖子分支09+1号杆朱杖子大棚台区柱上变压器	50	16.50%	31.75	31.75	未进入负面清单	否	无	5.80%
10346	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线吕杖子分歧04+号杆吕杖子南台区变压器	50	55.83%	12.09	12.09	未进入负面清单	否	无	5.50%
10347	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线平台子分支48号杆南台子大棚台区变压器	50	17.40%	31.30	31.30	未进入负面清单	否	无	8.80%
10348	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线平台子分支08+1号杆土墙子大棚变压器	50	15.45%	32.28	32.28	未进入负面清单	否	无	4.10%
10349	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线平台子分支53号杆南台子台区变压器	50	55.20%	12.40	12.40	未进入负面清单	否	无	2.20%
10350	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线平台子分支78号杆北道台区变压器	50	48.00%	16.00	16.00	未进入负面清单	否	无	8.10%

10351	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线郭家店支01号杆郭家店变压器（2.0工程）	200	43.40%	73.20	73.20	未进入负面清单	否	无	5.50%
10352	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线平台子分支36号杆毛杖子大棚台区变压器	30	27.56%	15.73	15.73	未进入负面清单	否	无	1.90%
10353	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线小尹杖子分歧33号杆大尹杖子大棚台区变压器	50	8.45%	35.78	35.78	未进入负面清单	否	无	6.10%
10354	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10千伏郭家店线南营子沟里大棚支13号杆南营子大井柱上变压器	50	3.60%	38.20	38.20	未进入负面清单	否	无	3.10%
10355	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线北沟大棚分支10号杆北沟大棚台区变压器	100	22.50%	57.50	57.50	未进入负面清单	否	无	1.70%
10356	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线毛沟分支05号杆毛沟台区变压器	50	50.40%	14.80	14.80	未进入负面清单	否	无	9.00%
10357	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	郭家店线毛杖子分支柱上变压器	50	25.80%	27.10	27.10	未进入负面清单	否	无	4.30%
10358	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线平台子分支94号杆平台子大棚台区变压器	50	32.70%	23.65	23.65	未进入负面清单	否	无	4.20%
10359	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线吕杖子分歧20号杆柱上吕杖子大棚变压器	50	11.70%	34.15	34.15	未进入负面清单	否	无	4.90%
10360	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线平台子分支11号杆东山大棚台区变压器	30	30.40%	14.88	14.88	未进入负面清单	否	无	1.10%
10361	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线郭家店大井支05号杆柱上变压器	100	7.60%	72.40	72.40	未进入负面清单	否	无	9.60%
10362	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线曹家炉大棚分支08号杆曹家炉大棚台区变压器	50	24.00%	28.00	28.00	未进入负面清单	否	无	5.10%
10363	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线西沟分支15号杆西沟台区变压器	50	60.07%	9.97	9.97	未进入负面清单	否	无	10.00%
10364	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线平台子分支04+1号杆土墙子大棚2台区柱上变压器	50	27.60%	26.20	26.20	未进入负面清单	否	无	2.30%
10365	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线西岭分支14号杆西岭台区变压器	20	36.00%	8.80	8.80	未进入负面清单	否	无	1.20%
10366	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线郭家店大井支02号杆柱上变压器	50	10.80%	34.60	34.60	未进入负面清单	否	无	6.70%

10367	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线小尹杖子分歧28+1号杆曹家炉大井台区变压器	80	17.70%	49.84	49.84	未进入负面清单	否	无	7.40%
10368	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线西沟分支06号杆石杖子西台区变压器	80	35.40%	35.68	35.68	未进入负面清单	否	无	9.90%
10369	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线石杖子支04号杆石杖子变压器（2.0工程）	200	15.75%	128.50	128.50	未进入负面清单	否	无	3.10%
10370	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线西沟大棚分支05号杆西沟大棚台区变压器	30	1.47%	23.56	23.56	未进入负面清单	否	无	7.10%
10371	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线太西大棚分支05号杆太西大棚变压器	50	11.25%	34.38	34.38	未进入负面清单	否	无	6.40%
10372	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线平台子分支67号杆东沟子台区变压器	50	8.80%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.20%
10373	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线平台子分支39号杆毛杖子台区变压器	200	50.65%	58.70	58.70	未进入负面清单	否	无	4.70%
10374	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10千伏郭家店线朱杖子大井支01号杆朱杖子大井台区柱上变压器(二批机井)	50	7.20%	36.40	36.40	未进入负面清单	否	无	7.90%
10375	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线河西分支08号杆河西变压器（2.0工程）	400	76.73%	13.08	13.08	未进入负面清单	否	无	8.10%
10376	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线坤都沟分支61号杆双井变压器（2.0工程）	200	12.60%	134.80	134.80	未进入负面清单	否	无	6.20%
10377	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线山根变压器	400	45.90%	136.40	136.40	未进入负面清单	否	无	2.10%
10378	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线小岔沟柱上变压器	80	56.79%	18.57	18.57	未进入负面清单	否	无	1.90%
10379	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线小巨沟分9号杆小巨沟变压器（2.0）	400	16.05%	255.80	255.80	未进入负面清单	否	无	2.10%
10380	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线坤村分支02号杆坤村变压器（2.0工程）	200	11.60%	136.80	136.80	未进入负面清单	否	无	5.60%
10381	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线坤都沟分支54号杆坤北变压器（2.0工程）	200	21.13%	117.74	117.74	未进入负面清单	否	无	5.70%
10382	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线丛杖子1台柱上变压器	160	55.20%	39.68	39.68	未进入负面清单	否	无	4.20%
10383	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线庙沟柱上变压器	100	55.70%	24.30	24.30	未进入负面清单	否	无	8.00%

10384	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线大岔沟分支16号杆大岔沟变压器（2.0工程）	200	13.20%	133.60	133.60	未进入负面清单	否	无	9.80%
10385	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线坤东柱上变压器	100	40.35%	39.65	39.65	未进入负面清单	否	无	9.00%
10386	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	10KV城北线小城子六组柱上变压器	80	9.46%	56.43	56.43	未进入负面清单	否	无	5.90%
10387	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	10kV八修线新七分新南支04号杆新南台区(2019年自投资工程)	100	53.70%	26.30	26.30	未进入负面清单	否	无	6.60%
10388	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	10kV八修线肖杖子分皮杖子支肖西井支柱上变压器	50	21.40%	29.30	29.30	未进入负面清单	否	无	9.40%
10389	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	城北线皮杖子台柱上变压器	160	16.36%	101.82	101.82	未进入负面清单	否	无	1.60%
10390	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	10kV八修线肖杖子分皮杖子支21号杆肖东变压器（2.0工程）	200	16.49%	127.02	127.02	未进入负面清单	否	无	5.20%
10391	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	10千伏八修线肖杖子分东地2台柱上变压器（二批中心村）	50	29.00%	25.50	25.50	未进入负面清单	否	无	4.20%
10392	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	10kV城北线馨怡二台柱上变压器	160	11.80%	109.12	109.12	未进入负面清单	否	无	6.90%
10393	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	10千伏八修线肖西台柱上变压器（二批中心村增容）	200	19.36%	121.28	121.28	未进入负面清单	否	无	3.60%
10394	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	10kV八修线肖杖子分高杖子支29号杆高杖子变压器（2.0工程）	200	21.62%	116.76	116.76	未进入负面清单	否	无	8.90%
10395	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	城北线南台子大棚台柱上变压器	50	19.02%	30.49	30.49	未进入负面清单	否	无	9.90%
10396	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	10kV城北线馨怡一柱上变压器	80	19.90%	48.08	48.08	未进入负面清单	否	无	5.80%
10397	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	城北线南沟宴台柱上变压器	50	63.60%	8.20	8.20	未进入负面清单	否	无	1.10%
10398	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	10kV八修线主干79号杆小城子七组台区(2019年自投资工程)	200	9.82%	140.36	140.36	未进入负面清单	否	无	6.00%
10399	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	城北线茶哈小台台柱上变压器	160	10.20%	111.68	111.68	未进入负面清单	否	无	4.80%
10400	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	小城子线东沟二号台柱上变压器	160	21.36%	93.82	93.82	未进入负面清单	否	无	3.60%

10401	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	10千伏八修线皮杖子支皮杖子2台区柱上变压器（二批中心村）	50	13.20%	33.40	33.40	未进入负面清单	否	无	7.00%
10402	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东山分歧062#许杖子变压器	50	31.20%	24.40	24.40	未进入负面清单	否	无	6.60%
10403	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线506#庞杖子变压器	200	6.80%	146.40	146.40	未进入负面清单	否	无	7.00%
10404	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线小道沟柱上变压器	30	24.00%	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	4.20%
10405	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线小塔沟柱上变压器	30	32.80%	14.16	14.16	未进入负面清单	否	无	8.60%
10406	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	小北沟大棚柱上变压器	50	8.40%	35.80	35.80	未进入负面清单	否	无	9.10%
10407	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线二中棚柱上变压器	50	9.84%	35.08	35.08	未进入负面清单	否	无	8.90%
10408	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线房身南沟2柱上变压器	30	6.80%	21.96	21.96	未进入负面清单	否	无	8.00%
10409	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10KV电厂线86号杆房东变压器（2.0工程）	200	12.30%	135.40	135.40	未进入负面清单	否	无	1.00%
10410	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线黄花沟棚柱上变压器	30	13.62%	19.91	19.91	未进入负面清单	否	无	4.80%
10411	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线范家沟柱上变压器	30	25.60%	16.32	16.32	未进入负面清单	否	无	5.90%
10412	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	电厂线道池沟机井分支柱上变压器	160	23.60%	90.24	90.24	未进入负面清单	否	无	2.30%
10413	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线未杖子柱上变压器	50	40.60%	19.70	19.70	未进入负面清单	否	无	2.10%
10414	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10千伏电厂线12号杆张家窝铺台区(2019年自投资工程)	200	8.55%	142.90	142.90	未进入负面清单	否	无	3.40%
10415	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线汤杖子柱上变压器	30	19.60%	18.12	18.12	未进入负面清单	否	无	7.70%
10416	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10KV电厂线房西棚分歧03号杆南沟台区分台1（2017结余工程）	100	15.00%	65.00	65.00	未进入负面清单	否	无	8.50%
10417	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	电厂线椴树沟机井分歧柱上变压器	50	21.60%	29.20	29.20	未进入负面清单	否	无	8.10%
10418	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线庙山柱上变压器	80	53.21%	21.43	21.43	未进入负面清单	否	无	9.20%
10419	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线房前柱上变压器	400	5.97%	296.11	296.11	未进入负面清单	否	无	5.10%

10420	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线范家沟井柱上变压器	30	26.70%	15.99	15.99	未进入负面清单	否	无	3.10%
10421	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线上三家柱上变压器	50	58.17%	10.92	10.92	未进入负面清单	否	无	5.80%
10422	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线末杖子2柱上变压器	50	3.65%	38.18	38.18	未进入负面清单	否	无	7.30%
10423	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线椴树沟东沟柱上变压器	30	5.76%	22.27	22.27	未进入负面清单	否	无	3.90%
10424	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10千伏电厂线石桥子柱上变压器（高耗能改造）	50	59.70%	10.15	10.15	未进入负面清单	否	无	8.20%
10425	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线71#大房身棚1柱上变压器	100	20.40%	59.60	59.60	未进入负面清单	否	无	4.20%
10426	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线两家二西棚柱上变压器	50	37.00%	21.50	21.50	未进入负面清单	否	无	6.00%
10427	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线小窝铺柱上变压器(2019年自投资工程)	200	22.20%	115.60	115.60	未进入负面清单	否	无	4.00%
10428	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10千伏电厂线七零沙分歧17+1号杆打草沟外(2019年自投资工程)	200	19.20%	121.60	121.60	未进入负面清单	否	无	9.60%
10429	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线二中柱上变压器	50	4.62%	37.69	37.69	未进入负面清单	否	无	4.00%
10430	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线哈太沟2柱上变压器	30	3.72%	22.88	22.88	未进入负面清单	否	无	3.00%
10431	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10千伏电厂线张百万4分支05号杆张百万2台区分台2(2019年自投资工程)	50	3.30%	38.35	38.35	未进入负面清单	否	无	1.70%
10432	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10KV电厂线黄花沟分歧57号杆黄花沟一组变压器（2.0工程）	200	27.00%	106.00	106.00	未进入负面清单	否	无	2.90%
10433	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线两家三西柱上变压器	50	64.80%	7.60	7.60	未进入负面清单	否	无	7.10%
10434	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线房身南沟（高耗能改造）柱上变压器	100	16.20%	63.80	63.80	未进入负面清单	否	无	6.10%
10435	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线梨树沟2柱上变压器	50	11.40%	34.30	34.30	未进入负面清单	否	无	3.60%
10436	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线梁上柱上变压器	20	25.20%	10.96	10.96	未进入负面清单	否	无	1.90%
10437	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线梨树沟井柱上变压器	50	17.60%	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	2.00%
10438	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线小窝铺棚柱上变压器	30	16.40%	19.08	19.08	未进入负面清单	否	无	9.20%

10439	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10KV电厂线黄花沟分歧64号杆黄花沟二组变压器（2.0工程）	200	17.55%	124.90	124.90	未进入负面清单	否	无	5.50%
10440	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线房申棚2柱上变压器	50	22.00%	29.00	29.00	未进入负面清单	否	无	5.80%
10441	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线张百万1柱上变压器	80	53.40%	21.28	21.28	未进入负面清单	否	无	2.30%
10442	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线黄花沟四组柱上变压器	30	38.58%	12.43	12.43	未进入负面清单	否	无	7.80%
10443	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线两家四组棚柱上变压器	30	6.57%	22.03	22.03	未进入负面清单	否	无	5.30%
10444	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线道池沟棚柱上变压器	50	12.00%	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	7.80%
10445	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10千伏电厂线张百万3分支01号杆张百万2台区分台1(2019年自投资工程)	50	33.30%	23.35	23.35	未进入负面清单	否	无	4.60%
10446	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线河南柱上变压器	50	14.40%	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	3.90%
10447	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线福源山庄柱上变压器	50	21.50%	29.25	29.25	未进入负面清单	否	无	3.40%
10448	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10千伏电厂线哈太沟分歧14号杆哈太沟台区(2019年自投资工程)	100	12.00%	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	4.30%
10449	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线房后棚柱上变压器	50	7.80%	36.10	36.10	未进入负面清单	否	无	5.30%
10450	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线椴树沟西沟柱上变压器	10	23.00%	5.70	5.70	未进入负面清单	否	无	4.00%
10451	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线侯杖子分支07号杆侯杖子台区变压器	50	66.13%	6.94	6.94	未进入负面清单	否	无	6.40%
10452	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10千伏郭家店线平台子分支59号杆太东台区变压器（二批中心村）	100	65.20%	14.80	14.80	未进入负面清单	否	无	6.40%
10453	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线平西支01号杆平西台区（2017结余工程）	200	22.00%	116.00	116.00	未进入负面清单	否	无	2.90%
10454	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线朱杖子分支12号杆朱杖子东台区变压器	50	55.20%	12.40	12.40	未进入负面清单	否	无	4.70%
10455	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线丁杖子分支05号杆曹家炉台区变压器	50	50.58%	14.71	14.71	未进入负面清单	否	无	1.40%
10456	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线北沟分支08号杆北沟台区变压器	50	28.80%	25.60	25.60	未进入负面清单	否	无	7.60%

10457	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线吕杖子分04号杆吕杖子变压器（2.0工程）	200	18.88%	122.24	122.24	未进入负面清单	否	无	6.30%
10458	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线郭家店分1号杆郭家店变压器（高耗能改造）	200	57.45%	45.10	45.10	未进入负面清单	否	无	9.70%
10459	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10千伏郭家店线小尹杖子分歧13号杆南营子台区变压器（一批中心村）	50	60.40%	9.80	9.80	未进入负面清单	否	无	6.70%
10460	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线哈巴气分歧34+1号杆哈巴气大棚台区变压器	50	5.25%	37.38	37.38	未进入负面清单	否	无	8.90%
10461	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线贾杖子大棚分支贾杖子大棚变压器	50	51.50%	14.25	14.25	未进入负面清单	否	无	8.10%
10462	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线丁杖子分支14号杆丁杖子台区变压器	100	38.40%	41.60	41.60	未进入负面清单	否	无	7.10%
10463	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线大尹杖子分支02号杆大尹杖子台区变压器	80	59.21%	16.63	16.63	未进入负面清单	否	无	3.80%
10464	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线杨大营子2分支04号杆杨大营子2台区	200	64.80%	30.40	30.40	未进入负面清单	否	无	1.70%
10465	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	城北线西南沟台柱上变压器	200	21.60%	116.80	116.80	未进入负面清单	否	无	4.40%
10466	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	城北线白上台柱上变压器	200	15.48%	129.04	129.04	未进入负面清单	否	无	9.60%
10467	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	10kV八修线主干85号杆小城子河北变压器（2.0工程）	400	35.56%	177.76	177.76	未进入负面清单	否	无	2.80%
10468	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	10kV八修线粮库支政府6号杆市场变压器（2.0）	400	20.08%	239.68	239.68	未进入负面清单	否	无	2.90%
10469	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	小城子线农场台柱上变压器高耗能改造（二批中心村）	200	20.40%	119.20	119.20	未进入负面清单	否	无	5.10%
10470	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子线	108郑杖子线北庄户分歧61号杆北庄户台区变压器	50	23.20%	28.40	28.40	未进入负面清单	否	无	3.90%
10471	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	10kV小城子线新七台柱上变压器(2.0工程)	400	62.80%	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	3.40%
10472	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	城北线肖东大棚台柱上变压器	160	21.73%	93.23	93.23	未进入负面清单	否	无	9.70%
10473	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子线	108郑杖子线韩家沟分支10号杆韩家沟台区变压器	100	33.00%	47.00	47.00	未进入负面清单	否	无	7.10%

10474	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子线	10kV郑杖子线北湾子支05号杆北湾子台区（2017结余工程）	200	31.20%	97.60	97.60	未进入负面清单	否	无	7.50%
10475	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	10千伏八修线肖杖子分河南2台区柱上变压器（二批中心村）	50	38.80%	20.60	20.60	未进入负面清单	否	无	1.80%
10476	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	城北线白下台柱上变压器	80	38.40%	33.28	33.28	未进入负面清单	否	无	7.70%
10477	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	10kV八修线水利分粮库支一组南支01号杆一组南变压器（2.0工程）	200	19.65%	120.70	120.70	未进入负面清单	否	无	2.50%
10478	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线房后柱上变压器	400	13.40%	266.40	266.40	未进入负面清单	否	无	2.60%
10479	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线两家二西柱上变压器	50	12.57%	33.72	33.72	未进入负面清单	否	无	6.60%
10480	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10KV电厂线道池沟分支07号杆道池沟变压器（2.0工程）	200	20.40%	119.20	119.20	未进入负面清单	否	无	2.20%
10481	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10千伏电厂线哈太沟分歧23号杆哈太沟台区分台1(2019年自投资工程)	50	7.80%	36.10	36.10	未进入负面清单	否	无	2.60%
10482	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10KV电厂线未杖子分歧09号杆白马沟1变压器（2.0工程）	200	18.24%	123.52	123.52	未进入负面清单	否	无	3.90%
10483	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10千伏电厂线张百万2分支07号杆张百万2台区(2019年自投资工程)	100	13.00%	67.00	67.00	未进入负面清单	否	无	8.50%
10484	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线新房子柱上变压器	160	41.63%	61.39	61.39	未进入负面清单	否	无	8.20%
10485	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10千伏电厂线葛杖子分歧01号杆葛杖子台区(2019年自投资工程)	200	19.80%	120.40	120.40	未进入负面清单	否	无	6.10%
10486	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线三家柱上变压器	100	44.93%	35.07	35.07	未进入负面清单	否	无	1.70%
10487	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线水南大棚分支01号杆水南大棚2变压器	30	70.50%	2.85	2.85	未进入负面清单	否	无	3.20%
10488	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV四官1号线后梨树沟柱上变压器	100	31.80%	48.20	48.20	未进入负面清单	否	无	9.50%
10489	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线房身西组柱上变压器	100	25.23%	54.77	54.77	未进入负面清单	否	无	4.00%
10490	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线白马沟2柱上变压器	100	31.11%	48.89	48.89	未进入负面清单	否	无	1.60%

10491	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线两家二东柱上变压器	100	57.60%	22.40	22.40	未进入负面清单	否	无	2.40%
10492	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线两家三东柱上变压器	100	35.10%	44.90	44.90	未进入负面清单	否	无	6.70%
10493	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线三道沟柱上变压器	50	9.60%	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	6.70%
10494	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线槐杖子分支06号槐杖子变压器	80	34.95%	36.04	36.04	未进入负面清单	否	无	6.00%
10495	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kv北炉线晟昱菜业5井分支16号杆柱上变压器（二批井）	50	13.70%	33.15	33.15	未进入负面清单	否	无	8.20%
10496	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线正沟分支13号正沟变压器	50	40.20%	19.90	19.90	未进入负面清单	否	无	4.80%
10497	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线平北分05号杆平北柱上变压器（一批村）	200	44.20%	71.60	71.60	未进入负面清单	否	无	8.20%
10498	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线石洞沟分歧波东井柱上变压器	50	4.00%	38.00	38.00	未进入负面清单	否	无	5.40%
10499	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线下杖子井01号杆柱上变压器（三批井）	100	6.64%	73.36	73.36	未进入负面清单	否	无	3.50%
10500	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线汤西分03号汤西变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	6.40%
10501	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10千伏北炉线东台子分歧04号杆波西棚变压器（高耗能改造）	50	40.42%	19.79	19.79	未进入负面清单	否	无	8.10%
10502	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线黄金带分歧19号黄金带变压器	50	60.70%	9.65	9.65	未进入负面清单	否	无	9.50%
10503	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线槐杖子分歧河汤沟分支02号杆河汤沟变压器（2.0工程）	200	14.25%	131.50	131.50	未进入负面清单	否	无	8.10%
10504	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	10kV八肖线大杖子支鸡场支19号杆小城市南山台区	100	53.50%	26.50	26.50	未进入负面清单	否	无	7.70%
10505	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	10KV小城市线大杖子分支乔营子砖厂柱上变压器	50	13.58%	33.21	33.21	未进入负面清单	否	无	9.70%
10506	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线郭南大棚分歧06郭西大棚变压器	50	25.35%	27.33	27.33	未进入负面清单	否	无	3.60%
10507	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线东山分歧东山东杖子井柱上变压器（二批井）	50	4.40%	37.80	37.80	未进入负面清单	否	无	3.30%
10508	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	10kV八肖线乔营子分大杖子支03号杆乔营子村台区(2019年自投资工程)	100	20.80%	59.20	59.20	未进入负面清单	否	无	4.60%

10509	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	10kV八肖线乔营子分大北沟分支22号杆大北沟台区(2019年自投资工程)	100	65.73%	14.27	14.27	未进入负面清单	否	无	7.00%
10510	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线郭南大棚分歧11郭南大棚变压器	50	39.27%	20.37	20.37	未进入负面清单	否	无	1.40%
10511	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线汤道沟分歧12号汤东变压器	100	58.00%	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	3.40%
10512	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线南东山增容(2018年农网)	50	22.65%	28.68	28.68	未进入负面清单	否	无	3.50%
10513	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线主干223号杆南街变压器(2.0工程)	400	25.80%	216.80	216.80	未进入负面清单	否	无	7.30%
10514	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线梁后分歧20号梁后变压器	50	40.30%	19.85	19.85	未进入负面清单	否	无	2.40%
10515	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线石佛沟分支10号石佛沟变压器	63	48.80%	19.66	19.66	未进入负面清单	否	无	2.40%
10516	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线水北分歧04号水北变压器	400	25.70%	217.20	217.20	未进入负面清单	否	无	4.00%
10517	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线大北大棚分支02号大北大棚柱上变压器	30	57.40%	6.78	6.78	未进入负面清单	否	无	8.50%
10518	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线帽山沟分支11号帽山沟变压器	50	14.40%	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	6.90%
10519	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线主干64号杆天元店变压器(2.0工程)	200	17.71%	124.59	124.59	未进入负面清单	否	无	3.80%
10520	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线任家店棚分台	50	4.93%	37.54	37.54	未进入负面清单	否	无	6.80%
10521	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线大北东分05号杆大北东柱上变压器(一批村)	50	36.00%	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	4.10%
10522	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线永南分歧06号水南变压器	400	14.40%	262.40	262.40	未进入负面清单	否	无	3.30%
10523	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线南街井分支05号杆柱上变压器(二批井)	100	1.20%	78.80	78.80	未进入负面清单	否	无	7.10%
10524	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线龙王庙分支11号龙王庙变压器	50	59.00%	10.50	10.50	未进入负面清单	否	无	7.10%
10525	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线平北棚分歧01号杆平北棚柱上变压器	80	46.20%	27.04	27.04	未进入负面清单	否	无	6.80%
10526	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线水南大棚分歧01号水南大棚变压器	50	5.30%	37.35	37.35	未进入负面清单	否	无	7.20%
10527	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线刀马杖子分歧10号刀马杖子柱上变压器	80	59.70%	16.24	16.24	未进入负面清单	否	无	2.60%

10528	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线东台子分歧09号东台子大棚柱上变压器	30	7.20%	21.84	21.84	未进入负面清单	否	无	9.10%
10529	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线石洞沟分歧14号石洞沟变压器	50	19.20%	30.40	30.40	未进入负面清单	否	无	7.50%
10530	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线西沟分11号杆西沟柱上变压器（一批村）	100	39.00%	41.00	41.00	未进入负面清单	否	无	2.40%
10531	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线碾子沟分歧11号杆碾西变压器（2.0工程）	400	56.30%	94.80	94.80	未进入负面清单	否	无	7.40%
10532	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线石佛沟大棚分支04石佛沟大棚变压器	50	5.10%	37.45	37.45	未进入负面清单	否	无	6.30%
10533	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线北街分歧04号杆北街变压器（2.0工程）	400	51.60%	113.60	113.60	未进入负面清单	否	无	4.90%
10534	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线晟昱菜业7井支柱上变压器（二批井）	50	16.80%	31.60	31.60	未进入负面清单	否	无	1.10%
10535	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线汤道沟分歧37号南沟变压器	50	6.06%	36.97	36.97	未进入负面清单	否	无	9.20%
10536	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线红庙沟分歧08号杆红庙沟变压器	50	31.90%	24.05	24.05	未进入负面清单	否	无	1.10%
10537	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线晟昱菜业3井支08号杆柱上变压器（二批井）	50	21.80%	29.10	29.10	未进入负面清单	否	无	1.50%
10538	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线北炉线主干091号三胜永北变压器	50	60.00%	10.00	10.00	未进入负面清单	否	无	8.60%
10539	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线高家店分歧01号高家店柱上变压器	50	46.90%	16.55	16.55	未进入负面清单	否	无	2.30%
10540	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线大老虎沟分大前大棚变压器	30	7.50%	21.75	21.75	未进入负面清单	否	无	3.20%
10541	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线汤西大棚分支06汤西大棚变压器	30	16.18%	19.15	19.15	未进入负面清单	否	无	8.50%
10542	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线郑杖子分歧107号杆小娘子沟台区柱上变压器	30	24.40%	16.68	16.68	未进入负面清单	否	无	8.20%
10543	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线段八棚柱上变压器	50	6.30%	36.85	36.85	未进入负面清单	否	无	3.20%
10544	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线白庙子分支35号杆白庙子南棚台区柱上变压器	200	30.32%	99.36	99.36	未进入负面清单	否	无	7.20%
10545	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线大娘子沟26号杆大外台区柱上变压器	50	41.60%	19.20	19.20	未进入负面清单	否	无	6.10%

10546	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV四五联2#线赵杖子1井柱上变压器	50	21.30%	29.35	29.35	未进入负面清单	否	无	6.90%
10547	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线二道沟分歧02号杆南营子西台区柱上变压器	30	30.40%	14.88	14.88	未进入负面清单	否	无	8.70%
10548	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线上沟台区柱上变压器	80	51.10%	23.12	23.12	未进入负面清单	否	无	8.80%
10549	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线白庙子小台区柱上变压器	30	7.66%	21.70	21.70	未进入负面清单	否	无	5.80%
10550	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线二外自来水柱上变压器	30	38.80%	12.36	12.36	未进入负面清单	否	无	1.70%
10551	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线小北沟分歧06号杆小北沟台区柱上变压器	200	61.60%	36.80	36.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
10552	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线平地主干170号裴杖子03号杆裴杖子区柱上变压器	50	28.00%	26.00	26.00	未进入负面清单	否	无	2.60%
10553	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线王杖子北台区柱上变压器	50	14.43%	32.79	32.79	未进入负面清单	否	无	8.90%
10554	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线郑杖子分歧83号杆郑里台区柱上变压器	50	22.00%	29.00	29.00	未进入负面清单	否	无	5.30%
10555	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线齐家沟台区柱上变压器	30	41.60%	11.52	11.52	未进入负面清单	否	无	6.30%
10556	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线刘东分歧02号杆刘东台区柱上变压器	30	19.20%	18.24	18.24	未进入负面清单	否	无	6.00%
10557	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线松树杖子柱上变压器	100	43.80%	36.20	36.20	未进入负面清单	否	无	2.80%
10558	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	2018新增安里台区	50	46.20%	16.90	16.90	未进入负面清单	否	无	4.80%
10559	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV四五联2#线楼东分歧04号杆变压器（2.0工程）	400	20.12%	239.54	239.54	未进入负面清单	否	无	2.30%
10560	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线双庙南棚柱上变压器	50	3.30%	38.35	38.35	未进入负面清单	否	无	3.40%
10561	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线裴西柱上变压器(高耗能改造)	80	32.00%	38.40	38.40	未进入负面清单	否	无	3.00%
10562	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线楼东大棚台区柱上变压器	50	22.82%	28.59	28.59	未进入负面清单	否	无	6.20%
10563	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线小娘子沟棚柱上变压器(高耗能改造)	30	8.80%	21.36	21.36	未进入负面清单	否	无	7.70%
10564	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线安杖子柱上变压器	50	42.80%	18.60	18.60	未进入负面清单	否	无	7.90%

10565	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线平地主干170号南营子东柱上变压器	50	63.60%	8.20	8.20	未进入负面清单	否	无	8.90%
10566	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线二中柱上变压器	20	44.00%	7.20	7.20	未进入负面清单	否	无	7.50%
10567	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线大娘子沟分支41号杆大中台区柱上变压器	30	33.20%	14.04	14.04	未进入负面清单	否	无	5.00%
10568	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线孟杖子大棚二柱上变压器	30	14.24%	19.73	19.73	未进入负面清单	否	无	3.50%
10569	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线头道沟26号杆头道沟台区柱上变压器	80	7.60%	57.92	57.92	未进入负面清单	否	无	1.00%
10570	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线小梁东柱上变压器	50	7.60%	36.20	36.20	未进入负面清单	否	无	9.00%
10571	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线佟东分歧02号杆佟东台区柱上变压器	50	56.55%	11.73	11.73	未进入负面清单	否	无	5.60%
10572	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线郭杖子台区柱上变压器	30	32.84%	14.15	14.15	未进入负面清单	否	无	7.70%
10573	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线平地主干170号平地线116号杆下杖子台区柱上变压器	50	53.65%	13.18	13.18	未进入负面清单	否	无	2.00%
10574	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线赵杖子柱上变压器	50	26.40%	26.80	26.80	未进入负面清单	否	无	4.70%
10575	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	佟西井	50	26.80%	26.60	26.60	未进入负面清单	否	无	4.00%
10576	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线平地双庙北棚柱上变压器	50	5.55%	37.23	37.23	未进入负面清单	否	无	7.90%
10577	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线东沟外分支01号杆东沟外台区柱上变压器	50	45.30%	17.35	17.35	未进入负面清单	否	无	2.10%
10578	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线佟西分歧02号杆佟西台区柱上变压器	50	79.05%	0.48	0.48	未进入负面清单	否	无	9.20%
10579	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10KV四五联2#线郑杖子井柱上变压器	50	9.80%	35.10	35.10	未进入负面清单	否	无	2.50%
10580	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线郑北棚柱上变压器	30	10.00%	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	8.80%
10581	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10KV四五联2#线八组新棚分支2号杆八组新棚台区	50	10.00%	35.00	35.00	未进入负面清单	否	无	3.30%
10582	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线裴北区柱上变压器	80	39.75%	32.20	32.20	未进入负面清单	否	无	1.10%
10583	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线西沟外柱上变压器	30	28.80%	15.36	15.36	未进入负面清单	否	无	9.80%

10584	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线孟杖子大棚柱上变压器	30	15.00%	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	1.30%
10585	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线白庙子王杖子台区柱上变压器	50	52.55%	13.73	13.73	未进入负面清单	否	无	3.50%
10586	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线郭家店主干137号杆水泉大棚变压器	50	20.10%	29.95	29.95	未进入负面清单	否	无	1.20%
10587	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子线	108郑杖子线大北沟南分支02号杆大北沟南台区变压器	100	69.09%	10.91	10.91	未进入负面清单	否	无	3.30%
10588	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	110红店线	10kV红店线庙东分歧03号杆庙西五六组变压器（2.0工程）	400	7.94%	288.24	288.24	未进入负面清单	否	无	7.80%
10589	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	110红店线	庙东二组支08号庙东二组变台柱上变压器	200	16.15%	127.70	127.70	未进入负面清单	否	无	8.00%
10590	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	庙西支12号庙西四组柱上变压器	315	17.44%	197.06	197.06	未进入负面清单	否	无	3.40%
10591	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	河下支03号河下柱上变压器	80	58.50%	17.20	17.20	未进入负面清单	否	无	2.20%
10592	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线南庄分5号杆南庄分台	200	49.84%	60.32	60.32	未进入负面清单	否	无	9.30%
10593	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线任家店分05号杆任家店柱上变压器（一批村）	200	52.70%	54.60	54.60	未进入负面清单	否	无	6.60%
10594	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10千伏北炉线鲁家沟分支11号杆鲁家沟柱上变压器	50	32.80%	23.60	23.60	未进入负面清单	否	无	4.10%
10595	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线郭家店主干112号杆柱上木容杖子台区变压器	200	54.44%	51.12	51.12	未进入负面清单	否	无	5.70%
10596	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	10kV八肖线乔营子分歧樱桃沟分支支07号杆樱桃沟变压器（2.0工程）	200	24.80%	110.40	110.40	未进入负面清单	否	无	7.80%
10597	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	10kV八肖线乔营子分乔营子组支04号杆乔营子变压器（2.0工程）	400	17.33%	250.68	250.68	未进入负面清单	否	无	6.20%
10598	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	小城子线大杖子二台柱上变压器	80	25.16%	43.87	43.87	未进入负面清单	否	无	4.00%
10599	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	小城子线任营子台柱上变压器高耗能改造（二批中心村增容）	200	30.94%	98.12	98.12	未进入负面清单	否	无	1.50%
10600	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	10kV八肖线大北沟支大杖子西二柱上柱上变压器	100	29.20%	50.80	50.80	未进入负面清单	否	无	6.70%

10601	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	211八肖线	10kV八肖线市场2分支03号杆市场2台区	200	54.30%	51.40	51.40	未进入负面清单	否	无	6.30%
10602	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线60号杆荀杖子柱上变压器	80	26.28%	42.98	42.98	未进入负面清单	否	无	1.60%
10603	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线大老虎沟分歧26号大老虎沟柱上变压器	30	22.80%	17.16	17.16	未进入负面清单	否	无	7.30%
10604	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线319号杆大北西柱上变压器(一批村)	100	58.10%	21.90	21.90	未进入负面清单	否	无	4.00%
10605	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线波东分歧07号波东柱上变压器	200	68.50%	23.00	23.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
10606	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10V北炉线槐杖子分台柱上变压器	400	2.40%	310.40	310.40	未进入负面清单	否	无	2.40%
10607	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线槐杖子分歧董西分支05号杆董西变压器（2.0工程）	100	68.40%	11.60	11.60	未进入负面清单	否	无	4.40%
10608	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线石洞沟分歧04号下杖子变压器	80	68.70%	9.04	9.04	未进入负面清单	否	无	9.90%
10609	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线主干260号杆三合庄变压器（2.0工程）	400	50.30%	118.80	118.80	未进入负面清单	否	无	4.80%
10610	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线南炉增容（2018年农网）	200	30.80%	98.40	98.40	未进入负面清单	否	无	2.00%
10611	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线松花杖子分支05号松花杖子变压器	200	49.50%	61.00	61.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
10612	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线炮手沟分歧洼地沟分支洼地沟变压器（2.0工程）	400	40.70%	157.20	157.20	未进入负面清单	否	无	7.20%
10613	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线扬水站支西沟柱上变压器	50	15.75%	32.13	32.13	未进入负面清单	否	无	7.60%
10614	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线10千伏城联线龙南变压器	100	59.40%	20.60	20.60	未进入负面清单	否	无	2.50%
10615	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线扬水站支染房柱上变压器	80	38.40%	33.28	33.28	未进入负面清单	否	无	4.20%
10616	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线东台子分歧27号小北沟变压器	50	16.80%	31.60	31.60	未进入负面清单	否	无	6.20%
10617	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线双庙柱上变压器	200	23.85%	112.30	112.30	未进入负面清单	否	无	7.90%
10618	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线楼西柱上变压器	50	40.80%	19.60	19.60	未进入负面清单	否	无	1.20%
10619	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线东八间井变压器	50	3.00%	38.50	38.50	未进入负面清单	否	无	3.60%
10620	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	10千伏城联线北山变变压器	10	15.42%	6.46	6.46	未进入负面清单	否	无	9.80%

10621	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	10千伏城联线天元支天元街台区	20	22.63%	11.47	11.47	未进入负面清单	否	无	1.90%
10622	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线扬水站分歧老西沟分支樱桃沟支02号杆樱桃沟变压器（2.0工程）	400	16.96%	252.16	252.16	未进入负面清单	否	无	6.00%
10623	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV四五联2#线段九分歧08号杆变压器（2.0工程）	400	14.10%	263.60	263.60	未进入负面清单	否	无	2.20%
10624	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV四五联2#线郭家沟分支5号杆台区柱上变压器	400	66.00%	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
10625	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10KV四五联2#线郑杖子分02号杆柱上变压器	100	51.26%	28.74	28.74	未进入负面清单	否	无	1.20%
10626	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线二里台区柱上变压器	30	36.64%	13.01	13.01	未进入负面清单	否	无	5.30%
10627	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV四五联2#线白庙子分支9号杆双庙柱上变压器	200	11.11%	137.78	137.78	未进入负面清单	否	无	7.90%
10628	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线平地柱上变压器（高耗能改造）	200	21.90%	116.20	116.20	未进入负面清单	否	无	7.10%
10629	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线京华支02号杆单家店小区台区变压器	100	19.50%	60.50	60.50	未进入负面清单	否	无	6.70%
10630	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线哈东分支05号杆辛庄台区柱上变压器	400	56.40%	94.40	94.40	未进入负面清单	否	无	8.40%
10631	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线孟杖子一组大棚支04号杆柱上变压器	50	14.80%	32.60	32.60	未进入负面清单	否	无	7.90%
10632	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	110红店线	10kV底盘厂线八来沟分歧08#八来沟柱上变压器	50	26.93%	26.53	26.53	未进入负面清单	否	无	9.70%
10633	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	110红店线	10kV红店线朝阳沟支46号杆上朝西变压器（2.0）	200	20.05%	119.90	119.90	未进入负面清单	否	无	6.00%
10634	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	110红店线	红店线庙东井分支柱上变压器	50	32.54%	23.73	23.73	未进入负面清单	否	无	8.90%
10635	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	110红店线	10kV底盘厂线兴隆沟分支06#兴隆沟柱上变压器	100	19.00%	61.00	61.00	未进入负面清单	否	无	7.40%
10636	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	110红店线	庙东支37号庙东六二组柱上变压器	30	36.50%	13.05	13.05	未进入负面清单	否	无	7.80%
10637	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	110红店线	10kV底盘厂线北沟分歧18#朝东沟柱上变压器	160	27.83%	83.47	83.47	未进入负面清单	否	无	1.50%
10638	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	110红店线	庙东山区队变台	50	14.22%	32.89	32.89	未进入负面清单	否	无	6.80%
10639	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	110红店线	10kV底盘厂线北沟分歧05#朝北沟柱上变压器	50	54.80%	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	7.00%
10640	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	110红店线	10kV底盘厂线93#朝村大棚柱上变压器	50	21.13%	29.43	29.43	未进入负面清单	否	无	9.70%

10641	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	110红店线	红店线上朝东新台支12柱上变压器	50	13.60%	33.20	33.20	未进入负面清单	否	无	9.20%
10642	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	110红店线	10kV底盘厂线87#朝阳沟村变压器柱上变压器	100	18.23%	61.77	61.77	未进入负面清单	否	无	4.10%
10643	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	110红店线	10kV红店线朝阳沟下朝变压器（2.0）	200	11.76%	136.48	136.48	未进入负面清单	否	无	6.80%
10644	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	110红店线	10kV底盘厂线116#上朝东柱上变压器	50	52.00%	14.00	14.00	未进入负面清单	否	无	8.10%
10645	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	110红店线	10kV红店线庙东分歧庙东五组支07号杆庙东五组变压器（2.0工程）	400	10.77%	276.92	276.92	未进入负面清单	否	无	5.90%
10646	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线扬水站分歧洼子店支01号杆洼子店变压器（2.0工程）	400	13.52%	265.92	265.92	未进入负面清单	否	无	9.10%
10647	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线主干74号杆龙北变压器（2.0工程）	400	9.34%	282.64	282.64	未进入负面清单	否	无	4.40%
10648	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线10千伏城联线二砖厂变压器	200	76.00%	8.00	8.00	未进入负面清单	否	无	2.10%
10649	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线扬水站支八间房村柱上变压器	315	35.85%	139.07	139.07	未进入负面清单	否	无	7.00%
10650	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线扬水站分歧明家支04号杆明家窝铺变压器（2.0工程）	200	10.15%	139.70	139.70	未进入负面清单	否	无	7.90%
10651	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线10千伏城联线房产楼变压器	400	47.45%	130.20	130.20	未进入负面清单	否	无	1.50%
10652	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	203城联线	10kV城联线扬水站分歧尹杖子支05号杆开发区变压器（2.0工程）	400	18.00%	248.00	248.00	未进入负面清单	否	无	3.40%
10653	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线乡政府支11号乡机关台区柱上变压器	200	16.20%	127.60	127.60	未进入负面清单	否	无	2.20%
10654	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线喇南分支喇北井分支07号杆喇北机井台区柱上变压器（二批机井）	50	22.80%	28.60	28.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
10655	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线喇南分支35号杆喇南变压器（2.0工程）	400	10.80%	276.80	276.80	未进入负面清单	否	无	3.40%
10656	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线东五官分歧五北机井分支五北机井台区柱上变压器（二批机井）	50	4.64%	37.68	37.68	未进入负面清单	否	无	8.10%
10657	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线喇南分支郝家沟井分支郝家沟井台区柱上变压器（二批机井）器	50	20.00%	30.00	30.00	未进入负面清单	否	无	6.00%

10658	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线东五官分岐20号杆五北大井台区柱上变压器	100	25.20%	54.80	54.80	未进入负面清单	否	无	4.90%
10659	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线五官北分支08号杆五北台区分台1（2017结余工程）	200	15.60%	128.80	128.80	未进入负面清单	否	无	5.80%
10660	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线东五官支07号杆房申村南台区柱上变压器	100	64.20%	15.80	15.80	未进入负面清单	否	无	7.80%
10661	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线动迁支11号动迁台区柱上变压器	100	12.90%	67.10	67.10	未进入负面清单	否	无	5.40%
10662	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线郝家沟新区分支03号杆五南大井变压器（2.0工程）	400	3.20%	307.20	307.20	未进入负面清单	否	无	2.30%
10663	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线喇北大棚2分支02号杆喇北2大棚台区变压器	50	13.20%	33.40	33.40	未进入负面清单	否	无	1.10%
10664	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线东五官分支花卉大棚支01号杆花卉棚台区柱上变压器	50	11.00%	34.50	34.50	未进入负面清单	否	无	6.10%
10665	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线窑坑大棚1分支01号杆窑坑大棚1号台区柱上变压器	50	27.20%	26.40	26.40	未进入负面清单	否	无	1.10%
10666	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线窑坑大棚分支01号杆窑坑大棚台区柱上变压器	100	27.00%	53.00	53.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
10667	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线喇南分支喇南井分支04号杆柱上变压器（二批机井）	50	19.50%	30.25	30.25	未进入负面清单	否	无	9.50%
10668	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线哈东分支哈东井分支01号杆哈东井台区柱上变压器（二批机井）	50	23.50%	28.25	28.25	未进入负面清单	否	无	2.00%
10669	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线喇南分17号杆喇北大棚台区分台1（2017结余工程）	100	15.90%	64.10	64.10	未进入负面清单	否	无	7.00%
10670	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线喇北大棚1分支04号杆喇北1大棚台区变压器	100	8.40%	71.60	71.60	未进入负面清单	否	无	4.30%
10671	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线上台子分支08号上台子台区柱上变压器	50	6.60%	36.70	36.70	未进入负面清单	否	无	6.70%

10672	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	110红店线	10kV红店线庙东分歧29号杆庙东六组变压器（2.0工程）	400	11.20%	275.20	275.20	未进入负面清单	否	无	5.70%
10673	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	110红店线	10kV红店线庙东分歧庙东三组支01号杆庙东三四组变压器（2.0工程）	400	14.40%	262.40	262.40	未进入负面清单	否	无	9.50%
10674	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	110红店线	10kV红店线左分歧北杖子支2号杆北杖子变压器（2.0工程）	200	11.12%	137.76	137.76	未进入负面清单	否	无	4.50%
10675	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线窑上三组柱上变压器	100	66.29%	13.71	13.71	未进入负面清单	否	无	8.10%
10676	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线转山沟柱上变压器	30	9.00%	21.30	21.30	未进入负面清单	否	无	7.10%
10677	国网凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线三道梁子分歧高家沟分支26号杆大四道梁子分台柱上变压器	50	53.80%	13.10	13.10	未进入负面清单	否	无	3.00%
10678	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	四官一线窑上一组机井新增柱上变压器	50	11.60%	34.20	34.20	未进入负面清单	否	无	8.20%
10679	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线窑上二组（高耗能）改造	100	62.30%	17.70	17.70	未进入负面清单	否	无	7.80%
10680	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线东街里棚柱上变压器	30	29.60%	15.12	15.12	未进入负面清单	否	无	7.50%
10681	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线遵化街支金容多变压器	315	21.60%	183.96	183.96	未进入负面清单	否	无	1.30%
10682	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线海洋变压器	400	26.88%	212.48	212.48	未进入负面清单	否	无	3.50%
10683	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线遵化街支房产前变压器	315	31.37%	153.18	153.18	未进入负面清单	否	无	4.00%
10684	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113东五线	10KV东五线大菜沟支41号杆上沟台区柱上变压器	30	24.80%	16.56	16.56	未进入负面清单	否	无	3.20%
10685	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113东五线	10KV东五线小菜沟支07号小菜沟台区柱上变压器	30	54.90%	7.53	7.53	未进入负面清单	否	无	3.00%
10686	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线窑上一组棚柱上变压器	50	15.00%	32.50	32.50	未进入负面清单	否	无	5.50%
10687	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线窑上2组棚柱上变压器	50	19.80%	30.10	30.10	未进入负面清单	否	无	7.40%
10688	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113东五线	10kV东五线大石桥分支03号杆建昌沟东山变压器（2.0工程）	400	9.60%	281.60	281.60	未进入负面清单	否	无	9.10%

10689	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113东五线	10kV东五线建昌沟2分支建昌沟机井分支建昌沟机井台区柱上变压器（二批机井）	50	22.30%	28.85	28.85	未进入负面清单	否	无	10.00%
10690	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113东五线	10KV东五线杨树沟支04号杨树沟台区柱上变压器	50	72.27%	3.87	3.87	未进入负面清单	否	无	9.90%
10691	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线窑上一组柱上变压器	100	57.80%	22.20	22.20	未进入负面清单	否	无	6.00%
10692	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113东五线	10KV东五线建昌沟1分支29号杆东山南2台区柱上变压器	50	44.80%	17.60	17.60	未进入负面清单	否	无	3.90%
10693	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113东五线	10kV东五线五里堡分支五里堡井台区柱上变压器（二批机井）	100	36.47%	43.53	43.53	未进入负面清单	否	无	3.00%
10694	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东沟分歧18#东沟【杨】变压器	50	19.20%	30.40	30.40	未进入负面清单	否	无	9.80%
10695	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线577#湾子变压器	50	69.80%	5.10	5.10	未进入负面清单	否	无	8.10%
10696	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线湾子井变压器	200	78.63%	2.74	2.74	未进入负面清单	否	无	3.40%
10697	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东沟分歧26#东西洼变压器	200	11.20%	137.60	137.60	未进入负面清单	否	无	2.20%
10698	国网凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线三道良子分歧05号杆佟杖子变压器（2.0工程）	50	47.40%	16.30	16.30	未进入负面清单	否	无	5.90%
10699	国网凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线四区台区柱上变压器	50	50.70%	14.65	14.65	未进入负面清单	否	无	4.10%
10700	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线窑上四组柱上变压器	200	42.00%	76.00	76.00	未进入负面清单	否	无	4.80%
10701	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线东五官分支27号杆五北台区增容（2017结余工程）	200	19.80%	120.40	120.40	未进入负面清单	否	无	8.60%
10702	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线喇南分支40号杆喇南大棚变压器（2.0工程）	400	5.80%	296.80	296.80	未进入负面清单	否	无	7.70%
10703	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线上台子分支02号乡政府台区变压器	100	14.10%	65.90	65.90	未进入负面清单	否	无	6.10%
10704	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线上台子分支06号杆东地变压器（2.0工程）	400	12.30%	270.80	270.80	未进入负面清单	否	无	8.10%

10705	国网凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线三道良子分歧北庄分支04号杆北庄变压器（2.0工程）	400	23.10%	227.60	227.60	未进入负面清单	否	无	5.90%
10706	国网凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线南沟台区柱上变压器	80	12.00%	54.40	54.40	未进入负面清单	否	无	2.40%
10707	国网凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线北庄大棚台区柱上变压器	50	28.48%	25.76	25.76	未进入负面清单	否	无	4.60%
10708	国网凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线10kV南沟线三道良子村小区柱上变压器	50	1.14%	39.43	39.43	未进入负面清单	否	无	5.00%
10709	国网凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线南沟里台区柱上变压器	30	34.80%	13.56	13.56	未进入负面清单	否	无	7.40%
10710	国网凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线北岭台区柱上变压器)	50	64.80%	7.60	7.60	未进入负面清单	否	无	9.10%
10711	国网凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线庙良大棚台柱上变压器	20	9.69%	14.06	14.06	未进入负面清单	否	无	8.10%
10712	国网凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线侯杖子台区柱上变压器	200	20.35%	119.31	119.31	未进入负面清单	否	无	4.50%
10713	国网凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线三道梁子分歧高家沟分支16号杆小四道梁子大棚台区柱上变压器	50	18.93%	30.54	30.54	未进入负面清单	否	无	5.60%
10714	国网凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线三道良子分歧小四道梁子分支05号杆小四道梁子台区柱上变压器	100	31.30%	48.70	48.70	未进入负面清单	否	无	9.00%
10715	国网凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线三道沟台区柱上变压器	20	58.22%	4.36	4.36	未进入负面清单	否	无	9.30%
10716	国网凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线三道良子分歧高家沟分支16号杆大四良子变压器（2.0工程）	200	23.59%	112.82	112.82	未进入负面清单	否	无	4.50%
10717	国网凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线芮家沟台区柱上变压器	80	12.62%	53.90	53.90	未进入负面清单	否	无	6.40%
10718	国网凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线09号杆郭丈子台区柱上变压器(二批中心村)	100	11.20%	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	8.90%
10719	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线乡政府支09号杆单家店台区柱上变压器)	200	13.50%	133.00	133.00	未进入负面清单	否	无	1.10%
10720	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线五北新区分支03号杆五北新区变压器（2.0工程）	400	14.40%	262.40	262.40	未进入负面清单	否	无	7.90%
10721	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线喇南分支29号杆喇北变压器（2.0工程）	400	14.70%	261.20	261.20	未进入负面清单	否	无	6.90%

10722	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线金山山分支29号杆郝家沟台区柱上变压器	50	2.40%	38.80	38.80	未进入负面清单	否	无	9.90%
10723	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线窑上四组棚柱上变压器	50	14.40%	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	2.00%
10724	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线窑上四组棚1柱上变压器	50	18.30%	30.85	30.85	未进入负面清单	否	无	5.70%
10725	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	206乌兰白线	10千伏乌兰白线粮库楼变压器	50	40.21%	19.90	19.90	未进入负面清单	否	无	7.70%
10726	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	206乌兰白线	10千伏乌兰白线饮水支引水变压器	250	44.95%	87.63	87.63	未进入负面清单	否	无	3.70%
10727	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	206乌兰白线	10千伏乌兰白线气象局支气象局变压器	315	69.66%	32.57	32.57	未进入负面清单	否	无	2.00%
10728	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113东五线	10kV东五线大石桥分支03号杆大石桥变压器（2.0工程）	400	12.20%	271.20	271.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
10729	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113东五线	10KV东五线五里铺东支06号五里铺东台区柱上变压器	100	58.80%	21.20	21.20	未进入负面清单	否	无	7.50%
10730	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113东五线	10KV东五线水泉沟分支04号水泉沟台区柱上变压器	100	34.60%	45.40	45.40	未进入负面清单	否	无	5.20%
10731	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113东五线	10KV东五线建昌沟1分支36号杆东山南1台区柱上变压器	30	70.65%	2.81	2.81	未进入负面清单	否	无	6.40%
10732	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113东五线	10kV东五线特钢分支03号杆西沟台区柱上变压器	100	65.28%	14.72	14.72	未进入负面清单	否	无	8.70%
10733	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113东五线	10KV东五线五里铺分支01号杆五里铺台区柱上变压器	200	38.70%	82.60	82.60	未进入负面清单	否	无	1.60%
10734	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113东五线	10kV东五线建昌沟1分支08号杆建昌沟南变压器（2.0工程）	400	24.30%	222.80	222.80	未进入负面清单	否	无	6.20%
10735	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线东营子分9号杆东营子变压器（2.0）	400	19.35%	242.60	242.60	未进入负面清单	否	无	6.80%
10736	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线张安沟分歧37号张安沟变压器	50	27.93%	26.04	26.04	未进入负面清单	否	无	6.70%
10737	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113东五线	10kV东五线北沟分支01号杆瓦庙子变压器（2.0工程）	400	8.80%	284.80	284.80	未进入负面清单	否	无	9.40%
10738	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线五顷地张安沟分歧23号五顷地变压器	50	65.30%	7.35	7.35	未进入负面清单	否	无	5.10%

10739	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线汤加沟分支08号汤加沟变压器	50	58.80%	10.60	10.60	未进入负面清单	否	无	3.20%
10740	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线虎三台区柱上变压器	50	72.80%	3.60	3.60	未进入负面清单	否	无	1.00%
10741	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线张安沟分歧05号杆小杖子大棚柱上变压器	50	23.53%	28.24	28.24	未进入负面清单	否	无	4.90%
10742	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113东五线	10kV东五线建昌沟1分支03号杆新村台区增容（2017结余工程）	200	31.20%	97.60	97.60	未进入负面清单	否	无	6.00%
10743	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线曹杖子变压器	100	46.39%	33.61	33.61	未进入负面清单	否	无	7.60%
10744	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113东五线	10kV东五线建北分支05号杆建昌沟北变压器（2.0工程）	200	14.40%	131.20	131.20	未进入负面清单	否	无	8.30%
10745	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线小老虎沟机井分支01号杆小老虎沟机井柱上变压器（二批井）	50	39.72%	20.14	20.14	未进入负面清单	否	无	5.00%
10746	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线兴隆沟分歧02号洼子店棚柱上变压器	50	54.80%	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	1.70%
10747	国网凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线朱杖子台区柱上变压器	80	48.30%	25.36	25.36	未进入负面清单	否	无	3.80%
10748	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线兴隆沟分歧22号兴南变压器	100	60.70%	19.30	19.30	未进入负面清单	否	无	3.70%
10749	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线汤加沟分支05号西洼子变压器	50	65.00%	7.50	7.50	未进入负面清单	否	无	8.20%
10750	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线兴隆沟分歧27号兴北台变压器（能效改造）	200	63.50%	33.00	33.00	未进入负面清单	否	无	8.10%
10751	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线兴隆沟分歧41兴北沟柱上变压器	50	23.02%	28.49	28.49	未进入负面清单	否	无	1.70%
10752	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线木匠铺变压器	100	24.15%	55.85	55.85	未进入负面清单	否	无	7.90%
10753	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线洼子店分歧05号洼子店柱上变压器	50	56.40%	11.80	11.80	未进入负面清单	否	无	8.80%
10754	国网凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线朱杖子大棚台区柱上变压器	50	36.00%	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	2.90%
10755	国网凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线三道良子台区柱上变压器	200	44.10%	71.80	71.80	未进入负面清单	否	无	1.50%
10756	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线四道沟分歧210号杆孟家沟台区增容（2017结余工程）	100	37.16%	42.84	42.84	未进入负面清单	否	无	9.20%

10757	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线四道沟分歧226号杆房杖子变压器（2.0工程）	200	8.10%	143.80	143.80	未进入负面清单	否	无	8.80%
10758	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线何杖子变压器	200	68.80%	22.40	22.40	未进入负面清单	否	无	4.80%
10759	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线153号杆房杖子台区增容（2017结余工程）	200	28.44%	103.12	103.12	未进入负面清单	否	无	7.60%
10760	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	206城南线	10kV城南线农业后分农业局变压器（2.0工程）	400	25.00%	220.00	220.00	未进入负面清单	否	无	1.50%
10761	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	206城南线	10kV城南线农业后分交通局变压器（2.0工程）	400	18.00%	248.00	248.00	未进入负面清单	否	无	7.00%
10762	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	206城南线	10kV城南线三中支10号杆进修学校变压器（2.0工程）	400	6.00%	296.00	296.00	未进入负面清单	否	无	2.50%
10763	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线三中支南开发变压器	400	45.84%	136.64	136.64	未进入负面清单	否	无	9.50%
10764	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线畜牧支城关镇分城关镇变压器	315	16.22%	200.92	200.92	未进入负面清单	否	无	7.30%
10765	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线三中支质监分邮电变压器	400	22.75%	229.00	229.00	未进入负面清单	否	无	1.10%
10766	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线工程支工程变压器	400	22.61%	229.56	229.56	未进入负面清单	否	无	1.60%
10767	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	10kV联工线99号葛沟大棚柱上变压器（高耗能）	100	16.65%	63.35	63.35	未进入负面清单	否	无	2.00%
10768	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	甸东大棚支04号甸东大棚柱上变压器	200	23.10%	113.80	113.80	未进入负面清单	否	无	7.00%
10769	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	石灰支28号石灰柱上变压器	50	30.66%	24.67	24.67	未进入负面清单	否	无	9.10%
10770	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	西台大棚	50	12.39%	33.81	33.81	未进入负面清单	否	无	3.80%
10771	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	野岱沟支05号下房申柱上变压器	100	32.42%	47.58	47.58	未进入负面清单	否	无	9.20%
10772	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	10kV联工线桥北井柱上变压器（2017新增机井）	50	18.70%	30.65	30.65	未进入负面清单	否	无	4.70%
10773	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	水泉支14号水泉柱上变压器	30	34.98%	13.51	13.51	未进入负面清单	否	无	9.00%
10774	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	上房申支05号房申大棚柱上变压器	80	8.70%	57.04	57.04	未进入负面清单	否	无	8.40%
10775	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	窑沟支28号甸北二号柱上变压器	50	42.61%	18.70	18.70	未进入负面清单	否	无	9.30%

10776	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	206乌兰白线	10千伏乌兰白线新农机变压器（全绝缘变台）	400	44.40%	142.40	142.40	未进入负面清单	否	无	4.60%
10777	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	上杖子支26号上杖子柱上变压器	20	43.07%	7.39	7.39	未进入负面清单	否	无	2.80%
10778	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	葛砖大棚支03号葛砖大棚柱上变压器	50	13.00%	33.50	33.50	未进入负面清单	否	无	6.90%
10779	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	上房申支11号上房申变压器	50	30.82%	24.59	24.59	未进入负面清单	否	无	1.30%
10780	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	10kV联工线67号杆西台子变压器（2.0工程）	400	19.16%	243.36	243.36	未进入负面清单	否	无	7.20%
10781	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	葛沟采石大棚	50	24.80%	27.60	27.60	未进入负面清单	否	无	7.10%
10782	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	窑沟支34号甸北三号柱上变压器	20	21.04%	11.79	11.79	未进入负面清单	否	无	4.00%
10783	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	甸西东井柱上变压器	50	11.70%	34.15	34.15	未进入负面清单	否	无	7.80%
10784	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	联工线48号庙东开发区柱上变压器	200	34.37%	91.26	91.26	未进入负面清单	否	无	8.10%
10785	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	窑沟支07号甸北一号柱上变压器	30	41.10%	11.67	11.67	未进入负面清单	否	无	5.00%
10786	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	葛沟沟里支07号葛沟沟里柱上变压器	30	68.18%	3.55	3.55	未进入负面清单	否	无	2.50%
10787	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	西山支01号西山柱上变压器	200	10.80%	138.40	138.40	未进入负面清单	否	无	8.80%
10788	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	联工线甸西大棚支02号杆柱上变压器	50	6.25%	36.88	36.88	未进入负面清单	否	无	5.10%
10789	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	窑沟支61号窑上柱上变压器	30	21.22%	17.63	17.63	未进入负面清单	否	无	7.60%
10790	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	甸西西井柱上变压器	50	18.90%	30.55	30.55	未进入负面清单	否	无	1.20%
10791	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	台西大棚支03号台西大棚柱上变压器	50	40.00%	20.00	20.00	未进入负面清单	否	无	7.50%
10792	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线西山变压器	200	73.64%	12.72	12.72	未进入负面清单	否	无	6.60%
10793	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	联工线40号庙东一组柱上变压器	315	36.00%	138.60	138.60	未进入负面清单	否	无	7.70%
10794	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	哈海沟支32号海西柱上变压器	200	14.00%	132.00	132.00	未进入负面清单	否	无	2.10%
10795	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	葛沟二杖子支01号二杖子柱上变压器	50	28.07%	25.97	25.97	未进入负面清单	否	无	6.90%
10796	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	上杖子支07号海东柱上变压器	200	9.40%	141.20	141.20	未进入负面清单	否	无	7.70%

10797	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	10kV联工线哈海沟分歧葛沟台西支01号杆台西变压器（2.0工程）	400	9.88%	280.48	280.48	未进入负面清单	否	无	7.50%
10798	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	石灰支09号庙前柱上变压器	200	9.60%	140.80	140.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
10799	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	联工线131号河上2号柱上变压器	50	9.76%	35.12	35.12	未进入负面清单	否	无	4.20%
10800	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	10kV联工线联网分支1号庙西开发区柱上变压器	160	10.40%	111.36	111.36	未进入负面清单	否	无	2.40%
10801	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	野岱沟支32号石头庙柱上变压器	80	39.90%	32.08	32.08	未进入负面清单	否	无	6.90%
10802	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线295号杆叠包1井台区柱上变压器	50	20.60%	29.70	29.70	未进入负面清单	否	无	7.80%
10803	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	窑沟支07号甸东柱上变压器（高耗能）	100	38.40%	41.60	41.60	未进入负面清单	否	无	3.40%
10804	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	上杖子支16号下杖子柱上变压器	50	12.40%	33.80	33.80	未进入负面清单	否	无	4.80%
10805	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	10kV联工线窑沟分歧甸西支01号杆甸西变压器（2.0工程）	400	21.90%	232.40	232.40	未进入负面清单	否	无	7.20%
10806	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	10kV大南线391号杆东李杖子变压器（2.0工程）	100	49.30%	30.70	30.70	未进入负面清单	否	无	4.00%
10807	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线闫家沟门大棚变压器	50	39.30%	20.35	20.35	未进入负面清单	否	无	3.20%
10808	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线大南沟分歧01#大南沟变压器	50	48.20%	15.90	15.90	未进入负面清单	否	无	1.00%
10809	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东李杖子大棚变压器	50	19.30%	30.35	30.35	未进入负面清单	否	无	5.60%
10810	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线赵杖子变压器	100	74.24%	5.76	5.76	未进入负面清单	否	无	3.60%
10811	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线清沟分歧10#清沟变压器	30	71.20%	2.64	2.64	未进入负面清单	否	无	6.90%
10812	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线西水泉子分支10#西水泉子变压器	50	30.40%	24.80	24.80	未进入负面清单	否	无	3.10%
10813	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线碌碡沟变压器	50	50.00%	15.00	15.00	未进入负面清单	否	无	7.80%
10814	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线赵杖子大棚变压器	80	6.46%	58.83	58.83	未进入负面清单	否	无	1.20%
10815	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线北沟分歧14#北沟【何】变压器	30	26.30%	16.11	16.11	未进入负面清单	否	无	3.10%
10816	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东山分歧042#桃树沟变压器	50	22.40%	28.80	28.80	未进入负面清单	否	无	5.30%

10817	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东山分歧088#窑沟门变压器	30	3.00%	23.10	23.10	未进入负面清单	否	无	3.00%
10818	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线南刘杖子中变压器	50	40.80%	19.60	19.60	未进入负面清单	否	无	7.20%
10819	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线围子大棚变压器	50	16.35%	31.83	31.83	未进入负面清单	否	无	3.80%
10820	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线424#小河北变压器	80	24.80%	44.16	44.16	未进入负面清单	否	无	5.10%
10821	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线邵家梁分支11#邵家梁变压器	50	25.60%	27.20	27.20	未进入负面清单	否	无	5.10%
10822	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线小鸽子洞分歧16#小鸽子洞北变压器	20	74.40%	1.12	1.12	未进入负面清单	否	无	1.00%
10823	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线涝杖子分支10#涝杖子变压器	50	44.00%	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
10824	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线三道沟分歧21#三道沟变压器	50	61.43%	9.29	9.29	未进入负面清单	否	无	7.70%
10825	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东山分歧031#大院变压器	50	68.80%	5.60	5.60	未进入负面清单	否	无	1.60%
10826	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线围子变压器	200	66.00%	28.00	28.00	未进入负面清单	否	无	1.90%
10827	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线黑沟分歧17#黑沟变压器	20	62.40%	3.52	3.52	未进入负面清单	否	无	3.50%
10828	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线山嘴子南变压器	200	31.10%	97.80	97.80	未进入负面清单	否	无	3.60%
10829	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线大窝铺变压器	50	65.40%	7.30	7.30	未进入负面清单	否	无	1.00%
10830	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大南线东山分歧96#柱上变压器（2018年农网）	50	21.22%	29.39	29.39	未进入负面清单	否	无	8.50%
10831	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线郭杖子【大】变压器	50	67.20%	6.40	6.40	未进入负面清单	否	无	4.20%
10832	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东台子南变压器	50	61.60%	9.20	9.20	未进入负面清单	否	无	7.80%
10833	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东水泉子分支12#东水泉子变压器	50	20.80%	29.60	29.60	未进入负面清单	否	无	2.40%
10834	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	10kV大南线西岔分歧24号杆西叉分台（2017结余工程）	50	26.40%	26.80	26.80	未进入负面清单	否	无	1.90%
10835	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线小石洞沟分歧11#小石洞沟变压器	50	15.44%	32.28	32.28	未进入负面清单	否	无	9.70%
10836	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线山嘴子大棚变压器	50	24.60%	27.70	27.70	未进入负面清单	否	无	8.60%

10837	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线金家沟分歧05#金家沟变压器	30	59.52%	6.14	6.14	未进入负面清单	否	无	6.20%
10838	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线小鸽洞分歧27#小鸽洞南变压器	30	77.60%	0.72	0.72	未进入负面清单	否	无	9.20%
10839	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线马山弯大棚变压器	50	25.10%	27.45	27.45	未进入负面清单	否	无	7.00%
10840	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线小榆树沟变压器	50	45.82%	17.09	17.09	未进入负面清单	否	无	6.00%
10841	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线杨树沟门变压器	100	63.82%	16.18	16.18	未进入负面清单	否	无	3.30%
10842	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	10kV联工线71#西台子东变压器	200	48.30%	63.40	63.40	未进入负面清单	否	无	9.40%
10843	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线230号杆碾子分台柱上变压器	50	33.60%	23.20	23.20	未进入负面清单	否	无	6.80%
10844	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10千伏郭家店线大齐西大井支01号杆大齐西大井柱上变压器	50	1.80%	39.10	39.10	未进入负面清单	否	无	5.60%
10845	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	10kV大南线庙北分歧02号杆庙北变压器（2.0工程）	200	37.80%	84.40	84.40	未进入负面清单	否	无	1.40%
10846	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线西李杖子变压器	100	54.45%	25.55	25.55	未进入负面清单	否	无	9.20%
10847	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线山嘴子北变压器	200	23.87%	112.26	112.26	未进入负面清单	否	无	7.70%
10848	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10千伏郭家店线交界沟分歧04号杆交界沟大棚变压器（2017年机井）	100	35.60%	44.40	44.40	未进入负面清单	否	无	5.30%
10849	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线郭家店主干138号杆小齐东大棚台区变压器	50	7.20%	36.40	36.40	未进入负面清单	否	无	2.60%
10850	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线大齐东分歧01号杆大齐东台区变压器	50	58.80%	10.60	10.60	未进入负面清单	否	无	8.80%
10851	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线271号杆马家变压器	50	46.33%	16.84	16.84	未进入负面清单	否	无	5.70%
10852	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线大齐西分歧01号杆大齐西台区变压器	50	66.60%	6.70	6.70	未进入负面清单	否	无	1.40%
10853	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线方家领分歧09号杆方家领台区变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	3.60%
10854	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线240号杆碾子变压器	50	53.45%	13.28	13.28	未进入负面清单	否	无	4.00%
10855	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线木柴杖子大棚分歧01号杆木柴杖子大棚台区变压器	30	3.90%	22.83	22.83	未进入负面清单	否	无	1.20%

10856	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线大洞分歧01号杆大洞变压器	50	62.25%	8.88	8.88	未进入负面清单	否	无	3.60%
10857	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线主干149号杆小齐东台区（2017结余工程）	400	16.05%	255.80	255.80	未进入负面清单	否	无	6.70%
10858	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线东庄大棚分支3号东庄小区变压器	30	9.00%	21.30	21.30	未进入负面清单	否	无	1.10%
10859	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	东庄方塘水井柱上变压器	50	17.60%	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	2.60%
10860	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东山分歧011#高杖子变压器	50	50.20%	14.90	14.90	未进入负面清单	否	无	8.60%
10861	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	10kV大南线613号杆南刘杖子变压器（2.0工程）	400	50.40%	118.40	118.40	未进入负面清单	否	无	6.60%
10862	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	10kV大南线599号杆西台子变压器（2.0工程）	400	22.50%	230.00	230.00	未进入负面清单	否	无	7.00%
10863	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线东台子北变压器	100	57.60%	22.40	22.40	未进入负面清单	否	无	3.90%
10864	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	大河北线604#清沟变压器	20	54.52%	5.10	5.10	未进入负面清单	否	无	9.10%
10865	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线西梁大棚变压器	30	18.50%	18.45	18.45	未进入负面清单	否	无	7.10%
10866	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	10kV大房子线大北沟外分歧21号杆大北沟里分台（2017结余工程）	50	6.08%	36.96	36.96	未进入负面清单	否	无	7.20%
10867	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线黄酒馆小区变压器)	100	19.80%	60.20	60.20	未进入负面清单	否	无	6.80%
10868	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	10KV大房子线水泥厂分歧60号杆西炉变压器（2.0工程）	100	21.60%	58.40	58.40	未进入负面清单	否	无	6.10%
10869	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线学元变压器	50	15.90%	32.05	32.05	未进入负面清单	否	无	5.20%
10870	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线大北沟里变压器	50	67.60%	6.20	6.20	未进入负面清单	否	无	1.00%
10871	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	10kV大河北线水泥厂分歧018#小马杖子变压器	50	14.40%	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	8.30%
10872	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	10KV大房线50号杆瓦房后机井柱上变压器	50	13.00%	33.50	33.50	未进入负面清单	否	无	9.50%
10873	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线冯家沟分支25#冯家沟变压器	50	52.80%	13.60	13.60	未进入负面清单	否	无	1.10%
10874	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线邢杖子变压器	100	33.60%	46.40	46.40	未进入负面清单	否	无	9.80%

10875	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线东梁大棚变压器	30	22.80%	17.16	17.16	未进入负面清单	否	无	7.30%
10876	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线马叫沟分支1+1#仓上大棚变压器	50	6.76%	36.62	36.62	未进入负面清单	否	无	5.00%
10877	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	10kV大河北线大河北线大河南变压器	50	40.11%	19.95	19.95	未进入负面清单	否	无	3.30%
10878	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	10KV大房子线边家沟分支09号杆边家沟变压器（2.0工程）	200	11.40%	137.20	137.20	未进入负面清单	否	无	5.00%
10879	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线马叫沟分支09#马叫沟变压器	50	55.73%	12.14	12.14	未进入负面清单	否	无	3.90%
10880	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线邢杖子大棚变压器	50	30.90%	24.55	24.55	未进入负面清单	否	无	3.70%
10881	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线山湾子变压器	50	32.21%	23.90	23.90	未进入负面清单	否	无	8.70%
10882	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	10kV大房子线大北沟外分歧09号杆大北沟里增容（2017结余工程）	100	22.40%	57.60	57.60	未进入负面清单	否	无	1.50%
10883	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线小北沟里分歧10#小北沟里变压器	30	46.62%	10.01	10.01	未进入负面清单	否	无	5.80%
10884	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线荒地分歧25#三道沟东变压器	30	18.26%	18.52	18.52	未进入负面清单	否	无	2.30%
10885	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线黄杖子大棚变台	50	21.90%	29.05	29.05	未进入负面清单	否	无	9.00%
10886	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线廷东变压器	50	18.10%	30.95	30.95	未进入负面清单	否	无	3.80%
10887	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	村东山大棚柱上变压器	20	12.75%	13.45	13.45	未进入负面清单	否	无	9.60%
10888	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线大窝铺大棚变压器	50	10.80%	34.60	34.60	未进入负面清单	否	无	1.80%
10889	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线金银花基地变压器	50	2.17%	38.92	38.92	未进入负面清单	否	无	5.30%
10890	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线黄杖子分歧03#黄杖子变压器	50	59.61%	10.20	10.20	未进入负面清单	否	无	4.30%
10891	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线小北沟里分歧02#东梁变压器	20	18.79%	12.24	12.24	未进入负面清单	否	无	6.40%
10892	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线大河南西分支04#大河南西变压器	50	44.00%	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	1.20%
10893	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线308#马杖子变压器	50	56.80%	11.60	11.60	未进入负面清单	否	无	8.70%
10894	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线大河南东分支05#大河南东变压器	100	9.25%	70.75	70.75	未进入负面清单	否	无	9.20%

10895	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线大北沟里大棚变压器	30	22.00%	17.40	17.40	未进入负面清单	否	无	6.70%
10896	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线东沟分歧138号杆东沟小区柱上变压器	50	15.20%	32.40	32.40	未进入负面清单	否	无	9.70%
10897	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线饶大棚分支07号杆柱上变压器	30	14.58%	19.63	19.63	未进入负面清单	否	无	3.80%
10898	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线小北沟里大棚变压器	30	16.42%	19.07	19.07	未进入负面清单	否	无	3.00%
10899	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线沟门分歧03#旋风沟变压器	20	51.02%	5.80	5.80	未进入负面清单	否	无	5.10%
10900	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线水泉分歧03号杆水泉台区变压器	200	62.48%	35.04	35.04	未进入负面清单	否	无	3.10%
10901	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线郭家店主干181号杆郭家店大棚台区柱上变压器	30	16.23%	19.13	19.13	未进入负面清单	否	无	7.20%
10902	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10千伏段杖子线段三组增容柱上变压器	100	9.28%	70.72	70.72	未进入负面清单	否	无	5.90%
10903	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大房子线烧锅大棚变压器	80	27.20%	42.24	42.24	未进入负面清单	否	无	4.00%
10904	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线烧锅变压器	80	58.80%	16.96	16.96	未进入负面清单	否	无	8.50%
10905	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	10kV大房子线水泥厂分歧大东沟分支14号杆头道河子分台（2017结余工程）	50	14.06%	32.97	32.97	未进入负面清单	否	无	2.30%
10906	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线石杖子分支06号杆柱上变压器	50	66.40%	6.80	6.80	未进入负面清单	否	无	9.60%
10907	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线梁杖子分支梁杖子变压器	50	20.80%	29.60	29.60	未进入负面清单	否	无	2.30%
10908	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线开发区分支宋杖子小区变压器	400	16.30%	254.80	254.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
10909	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线高吉沟分支19号杆柱上变压器	50	75.32%	2.34	2.34	未进入负面清单	否	无	1.10%
10910	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线加油站西井柱上变压器	50	6.00%	37.00	37.00	未进入负面清单	否	无	8.20%
10911	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线大厂子大棚分支04号柱上变压器	30	55.60%	7.32	7.32	未进入负面清单	否	无	8.10%
10912	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线于杖子大棚分支02号柱上变压器	80	7.44%	58.05	58.05	未进入负面清单	否	无	6.40%
10913	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线酒西大棚变压器	50	2.11%	38.95	38.95	未进入负面清单	否	无	2.00%
10914	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线张家沟变压器	50	47.90%	16.05	16.05	未进入负面清单	否	无	1.40%

10915	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线荒地分歧18#三道沟北变压器	50	12.80%	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	5.70%
10916	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线马杖子大棚变压器	50	6.90%	36.55	36.55	未进入负面清单	否	无	9.80%
10917	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线277#东山变压器	50	43.41%	18.30	18.30	未进入负面清单	否	无	8.80%
10918	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线小北沟变压器	50	37.33%	21.34	21.34	未进入负面清单	否	无	8.40%
10919	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	刘窝铺井06号杆柱上变压器	50	14.20%	32.90	32.90	未进入负面清单	否	无	4.40%
10920	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	地东头井柱上变压器	50	10.40%	34.80	34.80	未进入负面清单	否	无	4.90%
10921	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线大洼分支04号杆柱上变压器	100	49.65%	30.35	30.35	未进入负面清单	否	无	4.70%
10922	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线西北沟大棚分支07号柱上变压器	50	4.20%	37.90	37.90	未进入负面清单	否	无	1.30%
10923	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线供电所分支宋杖子村2变压器)	100	13.35%	66.65	66.65	未进入负面清单	否	无	6.90%
10924	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线小西山井分支柱上变压器	50	17.60%	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	5.40%
10925	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线西店南小区变压器	50	11.25%	34.38	34.38	未进入负面清单	否	无	8.40%
10926	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线西北沟分支03号杆柱上变压器	200	52.40%	55.20	55.20	未进入负面清单	否	无	9.90%
10927	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	宋杖子镇范杖子变	400	32.00%	192.00	192.00	未进入负面清单	否	无	8.10%
10928	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线大西山棚分支09号杆变压器	50	6.60%	36.70	36.70	未进入负面清单	否	无	2.10%
10929	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线刘窝铺支四大名山分支08号杆柱上变压器	30	45.99%	10.20	10.20	未进入负面清单	否	无	4.20%
10930	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线上窝铺2分支上窝铺2变压器	200	18.15%	123.70	123.70	未进入负面清单	否	无	8.90%
10931	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线唐土沟分歧上唐土沟变压器	100	36.15%	43.85	43.85	未进入负面清单	否	无	4.10%
10932	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线二道沟台分支01号杆柱上变压器	50	17.60%	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	4.10%
10933	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10千伏段杖子线王兰沟新增机井柱上变压器	50	21.90%	29.05	29.05	未进入负面清单	否	无	7.70%
10934	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	10千伏差转台线大厂子东组井柱上变压器（二批井）	50	30.20%	24.90	24.90	未进入负面清单	否	无	2.80%

10935	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟分歧黑沟分支24号杆柱上变压器	20	41.50%	7.70	7.70	未进入负面清单	否	无	7.90%
10936	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线段一组井分支17号杆变压器	50	20.50%	29.75	29.75	未进入负面清单	否	无	5.80%
10937	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	段杖子线薛三家井分支柱上变压器	50	13.40%	33.30	33.30	未进入负面清单	否	无	5.10%
10938	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线火上分支03号杆柱上变压器	50	68.80%	5.60	5.60	未进入负面清单	否	无	3.40%
10939	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	10kV大梁线石洞沟分歧龙潭沟分支17号杆温家店分台（2017结余工程）	50	5.22%	37.39	37.39	未进入负面清单	否	无	3.40%
10940	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线段三组大棚分支段三组大棚变压器	50	6.53%	36.74	36.74	未进入负面清单	否	无	7.00%
10941	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	10kV大河北线三道杖子变压器	100	22.13%	57.87	57.87	未进入负面清单	否	无	7.70%
10942	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	大河北线刘家庄变压器	100	23.90%	56.10	56.10	未进入负面清单	否	无	3.30%
10943	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	10kV大梁线石洞沟分歧95号杆温家店增容（2017结余工程）	100	19.20%	60.80	60.80	未进入负面清单	否	无	7.30%
10944	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	大河北线四道杖子变压器	50	62.20%	8.90	8.90	未进入负面清单	否	无	4.90%
10945	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	大河北线南杖子变台	30	55.80%	7.26	7.26	未进入负面清单	否	无	9.90%
10946	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	10KV大梁线大河北分支07号杆大河北分台变压器（2.0工程）	200	18.60%	122.80	122.80	未进入负面清单	否	无	7.10%
10947	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	大河北线大河北西井变压器	30	13.00%	20.10	20.10	未进入负面清单	否	无	4.70%
10948	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线黑桶沟分支16号杆柱上变压器	50	8.00%	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	5.50%
10949	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10千伏段杖子线大西山专用柱上变压器	100	24.00%	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	6.20%
10950	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线西店北变压器	50	8.10%	35.95	35.95	未进入负面清单	否	无	5.90%
10951	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线尧北分支02号杆柱上变压器	50	70.40%	4.80	4.80	未进入负面清单	否	无	3.10%
10952	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线侯杖子分支02号杆柱上变压器	100	72.57%	7.43	7.43	未进入负面清单	否	无	8.60%
10953	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线红上分支07号杆柱上变压器	50	17.20%	31.40	31.40	未进入负面清单	否	无	6.20%

10954	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	段杖子线薛三家2分支新增柱上变压器	100	25.20%	54.80	54.80	未进入负面清单	否	无	9.40%
10955	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线上店后大棚分支06号柱上变压器	50	7.16%	36.42	36.42	未进入负面清单	否	无	9.10%
10956	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	大河北线黄家庄分支15#黄家庄变压器	30	71.20%	2.64	2.64	未进入负面清单	否	无	6.50%
10957	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	10KV大梁线石羊石虎分46号杆大杖子变压器（2.0）	400	21.30%	234.80	234.80	未进入负面清单	否	无	9.10%
10958	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	大河北线石洞沟分支078#大地沟变压器	50	21.60%	29.20	29.20	未进入负面清单	否	无	5.90%
10959	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	大河北线石羊石虎分歧71#梁东变压器	50	64.00%	8.00	8.00	未进入负面清单	否	无	3.20%
10960	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线东沟分歧150号柱上变压器	50	6.60%	36.70	36.70	未进入负面清单	否	无	2.80%
10961	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	二道杖子分台	30	25.87%	16.24	16.24	未进入负面清单	否	无	5.90%
10962	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	大河北线石洞沟分支022#头道杖子变压器)	100	16.00%	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	3.70%
10963	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	10kV大梁线石洞沟分歧二道杖子分支02号杆二道杖子增容（2017结余工程）	200	14.63%	130.73	130.73	未进入负面清单	否	无	6.00%
10964	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	10kV大河北线大河北乡黄土梁子北变压器	200	73.20%	13.60	13.60	未进入负面清单	否	无	8.70%
10965	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	大河北线大杖子大棚变压器	50	9.20%	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无	9.70%
10966	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线喇叭气七组大棚支05号杆柱上变压器	80	3.96%	60.83	60.83	未进入负面清单	否	无	2.90%
10967	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	康官土坑子井柱上变压器	100	11.10%	68.90	68.90	未进入负面清单	否	无	6.30%
10968	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线小茶棚分支01号杆柱上变压器	80	63.65%	13.08	13.08	未进入负面清单	否	无	5.20%
10969	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线大西山东井分支柱上变压器	50	13.10%	33.45	33.45	未进入负面清单	否	无	3.40%
10970	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线洼北分支09号杆柱上变压器	50	74.80%	2.60	2.60	未进入负面清单	否	无	2.50%
10971	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线红吉沟分支38号杆红中柱上变压器	50	12.00%	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	7.40%
10972	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线大厂子下店分支02号杆柱上变压器	30	45.60%	10.32	10.32	未进入负面清单	否	无	7.40%
10973	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线马杖子分支马杖子变压器	100	55.46%	24.54	24.54	未进入负面清单	否	无	4.60%

10974	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10千伏段杖子线房申河西增容柱上变压器	50	3.39%	38.31	38.31	未进入负面清单	否	无	9.60%
10975	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线大队前分支2号杆大队前变压器（2.0工程）	400	21.60%	233.60	233.60	未进入负面清单	否	无	4.70%
10976	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线王兰沟分支王兰沟变压器	80	54.30%	20.56	20.56	未进入负面清单	否	无	2.90%
10977	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10千伏段杖子线大西山2柱上变压器	100	11.44%	68.56	68.56	未进入负面清单	否	无	6.30%
10978	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线侯杖子大棚分支02号柱上变压器	50	20.00%	30.00	30.00	未进入负面清单	否	无	6.60%
10979	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线小白杖子分支05号杆柱上变压器	50	44.60%	17.70	17.70	未进入负面清单	否	无	4.10%
10980	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线唐土沟分歧果树队变压器	50	19.20%	30.40	30.40	未进入负面清单	否	无	9.10%
10981	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线薛吉沟分支01号杆东沟大棚柱上变压器	50	17.50%	31.25	31.25	未进入负面清单	否	无	2.20%
10982	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kv段杖子线老虎沟分台变压器	30	22.20%	17.34	17.34	未进入负面清单	否	无	6.30%
10983	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线高山子分歧高山子专用变压器	200	19.86%	120.28	120.28	未进入负面清单	否	无	8.60%
10984	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线东沟西组大棚分支10号柱上变压器	30	17.57%	18.73	18.73	未进入负面清单	否	无	5.70%
10985	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线西店南大棚分支西店南大棚变压器	100	13.95%	66.05	66.05	未进入负面清单	否	无	9.00%
10986	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线大西山西井分支柱上变压器	50	19.50%	30.25	30.25	未进入负面清单	否	无	5.10%
10987	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线火下分支02号杆柱上变压器	30	12.80%	20.16	20.16	未进入负面清单	否	无	4.90%
10988	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10KV段杖子线薛三家分支薛三家柱上变压器（高耗能改造）	100	63.32%	16.68	16.68	未进入负面清单	否	无	6.80%
10989	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线薛三家大棚分支薛三家大棚变压器	50	16.60%	31.70	31.70	未进入负面清单	否	无	1.10%
10990	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线东沟分支02号杆柱上变压器	50	62.10%	8.95	8.95	未进入负面清单	否	无	9.20%
10991	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线王大门大棚柱上变压器	50	35.40%	22.30	22.30	未进入负面清单	否	无	5.80%
10992	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线茶棚分支02号杆柱上变压器（一批中心村）	200	62.78%	34.44	34.44	未进入负面清单	否	无	7.50%

10993	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线王清沟柱上变压器	50	60.00%	10.00	10.00	未进入负面清单	否	无	2.80%
10994	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线薛三家分支2号杆段杖子变压器（2.0工程）	400	9.30%	282.80	282.80	未进入负面清单	否	无	2.30%
10995	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线大西山北井分支柱上变压器	50	14.30%	32.85	32.85	未进入负面清单	否	无	6.90%
10996	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线三东变压器(23能效)	400	48.84%	124.64	124.64	未进入负面清单	否	无	7.90%
10997	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线水泥厂05号杆宋杖子变压器	100	24.30%	55.70	55.70	未进入负面清单	否	无	8.40%
10998	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	10kV大河北线魏杖子变压器)	100	68.70%	11.30	11.30	未进入负面清单	否	无	1.30%
10999	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线大北沟变压器	50	46.34%	16.83	16.83	未进入负面清单	否	无	2.10%
11000	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	10kV大房子线水泥厂分歧大东沟分支02号杆头道河子增容（2017结余工程）	100	11.20%	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	3.40%
11001	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线沟门变压器	200	18.08%	123.84	123.84	未进入负面清单	否	无	3.10%
11002	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线东沟分歧02#东沟变压器	200	22.40%	115.20	115.20	未进入负面清单	否	无	9.50%
11003	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	10KV大房子线马叫沟分支01+1号杆仓上变压器（2.0工程）	200	13.40%	133.20	133.20	未进入负面清单	否	无	9.50%
11004	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线上店分支02号杆柱上变压器	50	77.62%	1.19	1.19	未进入负面清单	否	无	2.00%
11005	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	223大房子线	大河北线河西分歧03#河西变压器	30	76.40%	1.08	1.08	未进入负面清单	否	无	8.00%
11006	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10千伏段杖子线小西山柱上变压器	50	71.60%	4.20	4.20	未进入负面清单	否	无	2.70%
11007	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线段杖子北分支段杖子北变压器	400	30.80%	196.80	196.80	未进入负面清单	否	无	7.80%
11008	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线于杖子分支02号杆柱上变压器	50	46.80%	16.60	16.60	未进入负面清单	否	无	5.50%
11009	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线老杖子分支24号杆柱上变压器	80	78.40%	1.28	1.28	未进入负面清单	否	无	7.20%
11010	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线范杖子新农村变压器（2.0）	400	42.00%	152.00	152.00	未进入负面清单	否	无	9.80%
11011	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线薛三家分歧段杖子南变压器	200	32.54%	94.92	94.92	未进入负面清单	否	无	7.20%

11012	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	10KV大梁线石羊石虎分歧04号杆酒西变压器（2.0工程）	200	43.80%	72.40	72.40	未进入负面清单	否	无	4.20%
11013	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	10KV大梁线联合厂分支03号杆黄酒馆变压器（2.0工程）	400	26.25%	215.00	215.00	未进入负面清单	否	无	6.40%
11014	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	大河北线黄土梁子变压器	50	71.90%	4.05	4.05	未进入负面清单	否	无	9.80%
11015	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	10KV大梁线石羊石虎分92号杆石羊石虎变压器（2.0）	400	24.60%	221.60	221.60	未进入负面清单	否	无	6.00%
11016	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线火下分支03号杆柱上变压器	50	14.40%	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	8.90%
11017	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10千伏段杖子线地东头柱上变压器	100	71.60%	8.40	8.40	未进入负面清单	否	无	7.50%
11018	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10千伏段杖子线西店南柱上变压器	200	48.96%	62.08	62.08	未进入负面清单	否	无	1.40%
11019	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	10KV大梁线大河北分支11号杆大河北变压器（2.0工程）	400	24.00%	224.00	224.00	未进入负面清单	否	无	4.20%
11020	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	221大梁线	10KV大梁线石羊石虎分歧10号杆酒东变压器（2.0工程）	400	20.55%	237.80	237.80	未进入负面清单	否	无	7.80%
11021	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线王杖子分支08号杆柱上变压器	50	60.00%	10.00	10.00	未进入负面清单	否	无	10.00%
11022	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟分歧后太东支02号杆柱上变压器	80	43.25%	29.40	29.40	未进入负面清单	否	无	8.30%
11023	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟分歧后太西分支03号杆柱上变压	50	66.44%	6.78	6.78	未进入负面清单	否	无	6.80%
11024	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线上窝铺分支1号杆上窝铺变压器（2.0工程）	400	15.60%	257.60	257.60	未进入负面清单	否	无	3.30%
11025	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线唐土沟分支30号杆下唐土沟变压器（2.0工程）	200	21.60%	116.80	116.80	未进入负面清单	否	无	1.20%
11026	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	10kV差转台线饶阳杖子分支06号杆尧阳杖子变压器（2.0工程）	400	17.60%	249.60	249.60	未进入负面清单	否	无	9.60%
11027	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线齐杖子分15号杆齐杖子变压器（2.0）	200	49.60%	60.80	60.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
11028	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线马虎沟分歧马虎沟变压器	80	44.25%	28.60	28.60	未进入负面清单	否	无	7.50%

11029	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线东沟下店分支06号杆柱上变压器	30	51.68%	8.50	8.50	未进入负面清单	否	无	1.00%
11030	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10千伏段杖子线西店北柱上变压器	100	54.69%	25.31	25.31	未进入负面清单	否	无	5.00%
11031	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线大西山分支1号杆大西山变压器（2.0工程）	400	38.40%	166.40	166.40	未进入负面清单	否	无	3.70%
11032	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	202水泉线	10kV水泉线小庙柱上变压器	50	26.40%	26.80	26.80	未进入负面清单	否	无	8.80%
11033	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线宋杖景观台变压器)	200	33.76%	92.48	92.48	未进入负面清单	否	无	2.60%
11034	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线南洼下沟分支13号杆柱上变压器	50	78.87%	0.56	0.56	未进入负面清单	否	无	6.70%
11035	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线高吉沟分支06号杆大厂子柱上变压器	80	61.80%	14.56	14.56	未进入负面清单	否	无	1.00%
11036	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	10kV差转台线大白杖子分支2号杆大白杖子变压器（2.0工程）	400	13.50%	266.00	266.00	未进入负面清单	否	无	6.00%
11037	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线太平沟分歧边家梁支04号杆柱上变压器	50	36.42%	21.79	21.79	未进入负面清单	否	无	4.10%
11038	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线牛南分台柱上变压器(23能效)	200	40.07%	79.86	79.86	未进入负面清单	否	无	7.50%
11039	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线212号杆柱上变压器(23能效)	400	45.26%	138.96	138.96	未进入负面清单	否	无	8.90%
11040	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	10kV大河北线闫家沟门变压器(23能效)	200	34.81%	90.38	90.38	未进入负面清单	否	无	3.50%
11041	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	10kV佛爷洞线上杖子分支01号上杖子变压器(23能效)	200	35.85%	88.30	88.30	未进入负面清单	否	无	3.70%
11042	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV郑杖子线坎杖子分支04号杆坎杖子台区变压器(23能效)	400	32.85%	188.60	188.60	未进入负面清单	否	无	4.90%
11043	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	10kV联工线54号钢材市场柱上变压器(23能效)	400	46.69%	133.24	133.24	未进入负面清单	否	无	9.90%
11044	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线商贸小区柱上变压器(23能效)	200	37.78%	84.44	84.44	未进入负面清单	否	无	7.00%
11045	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10千伏东沟线大西沟分歧58号杆西沟1变压器(23能效)	200	38.04%	83.92	83.92	未进入负面清单	否	无	7.50%
11046	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	10kV佛爷洞线下杖子分支05号下杖子变压器(23能效)	200	31.15%	97.70	97.70	未进入负面清单	否	无	4.10%

11047	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线乌兰白大棚支05号杆柱上变压器	50	9.80%	35.10	35.10	未进入负面清单	否	无	5.80%
11048	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线小梁前分支02号杆柱上变压器	50	8.69%	35.66	35.66	未进入负面清单	否	无	8.70%
11049	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线东山西河套91号杆柱上变压器	400	4.80%	300.80	300.80	未进入负面清单	否	无	7.60%
11050	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线北组北山大棚支05号杆柱上变压器	50	53.46%	13.27	13.27	未进入负面清单	否	无	8.00%
11051	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线东山一分支10号杆柱上变压器	80	14.60%	52.32	52.32	未进入负面清单	否	无	7.90%
11052	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线七间房南沟大棚分支16号杆柱上变压器	80	12.50%	54.00	54.00	未进入负面清单	否	无	5.60%
11053	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV七间房分歧七间房井变压器	50	18.00%	31.00	31.00	未进入负面清单	否	无	2.80%
11054	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	10kV太平线喇叭气西山棚柱上变压器	100	4.16%	75.84	75.84	未进入负面清单	否	无	2.90%
11055	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	10kV太平线五家二分五家九一分台（一批村）	100	18.00%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	2.30%
11056	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线五家十组大棚分支08号杆柱上变压器	50	4.26%	37.87	37.87	未进入负面清单	否	无	3.10%
11057	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	杏树沟分支分台3号杆柱上变压器	100	50.83%	29.17	29.17	未进入负面清单	否	无	6.70%
11058	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线马场分歧25号南炉大棚变压器	50	50.83%	14.59	14.59	未进入负面清单	否	无	6.30%
11059	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线汤东大棚分支06号汤东大棚变压器	80	28.63%	41.10	41.10	未进入负面清单	否	无	1.80%
11060	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线磨石沟分支07号磨石沟变压器	50	48.40%	15.80	15.80	未进入负面清单	否	无	9.10%
11061	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线西街大棚分支01号杆西街大棚柱上变压器	30	46.03%	10.19	10.19	未进入负面清单	否	无	1.60%
11062	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线北沟农排分歧31号杆北沟变压器（2.0工程）	200	13.95%	132.10	132.10	未进入负面清单	否	无	3.30%
11063	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线碾南大棚分支07号碾南大棚变压器	30	35.20%	13.44	13.44	未进入负面清单	否	无	7.00%
11064	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线猴山沟大棚分支03猴山沟大棚变压器	50	35.40%	22.30	22.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
11065	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线何前分05号杆何前柱上变压器（一批村）	315	49.90%	94.82	94.82	未进入负面清单	否	无	1.40%

11066	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线杜家沟增容 (2018年农网)	50	12.97%	33.52	33.52	未进入负面清单	否	无	4.40%
11067	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线牛洞子分歧塔 沟3号井柱上变压器	50	14.50%	32.75	32.75	未进入负面清单	否	无	1.70%
11068	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线八道沟大棚台区 柱上变压器	50	6.14%	36.93	36.93	未进入负面清单	否	无	8.80%
11069	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线莫北支运管所 变压器	315	18.26%	194.48	194.48	未进入负面清单	否	无	3.00%
11070	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线六陆变压器	160	13.27%	106.77	106.77	未进入负面清单	否	无	6.70%
11071	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线莫北支莫北变 压器	100	40.20%	39.80	39.80	未进入负面清单	否	无	5.50%
11072	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线后牛营子分 台	100	59.60%	20.40	20.40	未进入负面清单	否	无	5.50%
11073	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线平房分洋洋冰 瓶厂变压器	250	59.20%	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	7.50%
11074	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	110红店线	10kV红店线左分歧西台支3号 杆朝西台1变压器(2.0)	200	19.63%	120.74	120.74	未进入负面清单	否	无	8.30%
11075	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	110红店线	10kV底盘厂线76#朝东台柱上 变压器	125	31.71%	60.36	60.36	未进入负面清单	否	无	2.40%
11076	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线207号杆柱上变压器	400	21.60%	233.60	233.60	未进入负面清单	否	无	2.50%
11077	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线七间房分歧79号 杆郭杖子变压器(2.0工程)	400	15.20%	259.20	259.20	未进入负面清单	否	无	5.10%
11078	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	10kV太平线109号杆东山四组 柱上变压器(抗旱工程)	100	24.59%	55.41	55.41	未进入负面清单	否	无	1.70%
11079	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	太平线115号杆柱上变压器 (东山西沟)	200	10.80%	138.40	138.40	未进入负面清单	否	无	6.80%
11080	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线七间房分房申一 支房申三组变压器(一批村)	315	17.57%	196.64	196.64	未进入负面清单	否	无	10.00%
11081	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	224太平线	10kV太平线哈叭气一分18号 杆哈村变压器(一批村)	315	25.60%	171.36	171.36	未进入负面清单	否	无	4.20%
11082	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线五家四支02号杆柱上 变压器	400	6.30%	294.80	294.80	未进入负面清单	否	无	1.20%
11083	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线房申一支03号 杆房申一组变压器(2.0工 程)	400	8.21%	287.16	287.16	未进入负面清单	否	无	4.70%

11084	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线何北分06号杆何北柱上变压器（一批村）	315	67.40%	39.69	39.69	未进入负面清单	否	无	1.40%
11085	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线东南沟分支04号杆柱上变压器	50	50.90%	14.55	14.55	未进入负面清单	否	无	9.80%
11086	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线温泉山分支21号柱上变压器	30	48.00%	9.60	9.60	未进入负面清单	否	无	4.90%
11087	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10千伏松岭子线柳北井柱上变压器（二批井）	100	13.40%	66.60	66.60	未进入负面清单	否	无	1.10%
11088	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线孤山子分歧03号杆柱上变压器	100	55.50%	24.50	24.50	未进入负面清单	否	无	3.60%
11089	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线上岭分支60号杆柱上变压器	50	46.40%	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	2.30%
11090	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线石南小区分歧03号杆柱上变压器	50	14.80%	32.60	32.60	未进入负面清单	否	无	6.90%
11091	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线103户分103户变压器	250	42.07%	94.83	94.83	未进入负面清单	否	无	1.10%
11092	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线莫西北支莫西北变压器	400	27.20%	211.20	211.20	未进入负面清单	否	无	4.30%
11093	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线高小支莫东分莫东变压器	315	17.00%	198.45	198.45	未进入负面清单	否	无	2.30%
11094	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线保险支菜杖子分菜杖子变压器	315	18.00%	195.30	195.30	未进入负面清单	否	无	4.60%
11095	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	225城东线	10千伏城东线高小支高小变压器	315	23.88%	176.78	176.78	未进入负面清单	否	无	5.20%
11096	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线南沟分支24号杆南沟下柱上变压器	160	24.53%	88.75	88.75	未进入负面清单	否	无	3.70%
11097	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线邓杖子大棚分支03号柱上变压器	50	28.64%	25.68	25.68	未进入负面清单	否	无	5.40%
11098	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线柏树沟分歧90号杆里窝铺柱上变压器	30	69.60%	3.12	3.12	未进入负面清单	否	无	1.70%
11099	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线柏树沟分歧09号杆柏东柱上变压器	100	58.60%	21.40	21.40	未进入负面清单	否	无	3.80%
11100	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线佟子沟分支09号杆柱上变压器	100	60.48%	19.52	19.52	未进入负面清单	否	无	3.60%
11101	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线碾王三胜永小区分支03号杆柱上变压器	30	5.03%	22.49	22.49	未进入负面清单	否	无	6.00%
11102	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线宋北东分支05号杆柱上变压器	50	22.83%	28.59	28.59	未进入负面清单	否	无	5.10%
11103	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线东道大棚分歧01号杆柱上变压器	50	16.80%	31.60	31.60	未进入负面清单	否	无	8.20%

11104	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线柳条沟分歧79号柳北沟柱上变压器	50	51.60%	14.20	14.20	未进入负面清单	否	无	2.80%
11105	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线岳北大棚分支07号杆柱上变压器	80	14.08%	52.74	52.74	未进入负面清单	否	无	1.40%
11106	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线杏树沟分支14号杆柱上杏树沟变压器（高耗能改造）	100	61.20%	18.80	18.80	未进入负面清单	否	无	6.60%
11107	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线赵家沟分歧45号柱上变压器	50	51.00%	14.50	14.50	未进入负面清单	否	无	1.40%
11108	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线南梁分支13号杆柱上变压器	30	33.30%	14.01	14.01	未进入负面清单	否	无	4.60%
11109	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线金于杖子分歧08号柱上变压器	50	68.80%	5.60	5.60	未进入负面清单	否	无	2.30%
11110	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线柏树沟分歧59号杆半沟柱上变压器	50	50.28%	14.86	14.86	未进入负面清单	否	无	9.00%
11111	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线太阳沟分歧33号杆柱上变压器	50	24.80%	27.60	27.60	未进入负面清单	否	无	8.90%
11112	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线柳条沟分歧06号娘娘庙柱上变压器	20	31.60%	9.68	9.68	未进入负面清单	否	无	2.60%
11113	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线炮杖子大棚分支02号柱上变压器	30	56.60%	7.02	7.02	未进入负面清单	否	无	5.90%
11114	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线主干089号三家柱上变压器	200	44.80%	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	6.10%
11115	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线石桌沟分歧08号柱上变压器	30	42.40%	11.28	11.28	未进入负面清单	否	无	9.80%
11116	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线宋家店分支02号柱上变压器	50	47.80%	16.10	16.10	未进入负面清单	否	无	2.30%
11117	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10千伏松岭子线孤山子西组棚柱上变压器（三批井）	100	11.20%	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	7.50%
11118	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10千伏差转台线温泉山分支毕杖子新建大棚柱上变压器（三批井）	100	2.00%	78.00	78.00	未进入负面清单	否	无	5.90%
11119	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线松南大棚分歧06号杆柱上变压器	50	66.60%	6.70	6.70	未进入负面清单	否	无	4.90%
11120	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线三太岭沟外分支03号杆柱上变压器	50	36.00%	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	9.50%
11121	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线范杖子分歧01号杆柱上变压器	30	52.40%	8.28	8.28	未进入负面清单	否	无	6.30%
11122	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线昌盛店分支11号茶棚南柱上变压器（一批中心村）	100	18.00%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	4.40%

11123	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线二道沟分支49号杆二道沟变压器（2.0工程）	200	13.50%	133.00	133.00	未进入负面清单	否	无	2.80%
11124	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线邓杖子西山小区分支06号杆柱上变压器	400	77.79%	8.84	8.84	未进入负面清单	否	无	8.60%
11125	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线四合店分歧01号杆柱上变压器	50	54.60%	12.70	12.70	未进入负面清单	否	无	6.90%
11126	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线半沟里分支01号杆半沟里柱上变压器	50	31.20%	24.40	24.40	未进入负面清单	否	无	6.50%
11127	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线三皇庙小区分支04号杆柱上变压器	50	25.93%	27.04	27.04	未进入负面清单	否	无	9.40%
11128	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线东台子分支09号柱上变压器	50	48.80%	15.60	15.60	未进入负面清单	否	无	5.40%
11129	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线四合店分歧09号杆柱上变压器	50	50.93%	14.54	14.54	未进入负面清单	否	无	5.10%
11130	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线温泉山分支16号毕大棚柱上变压器	20	13.23%	13.35	13.35	未进入负面清单	否	无	5.30%
11131	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线石南分支01号杆柱上变压器	100	58.00%	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	6.30%
11132	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线柏树沟分歧41号杆大头山柱上变压器	100	48.40%	31.60	31.60	未进入负面清单	否	无	9.90%
11133	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线三太岭分支56号杆三太岭沟里台区柱上变压器	30	41.60%	11.52	11.52	未进入负面清单	否	无	7.30%
11134	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线岳中大棚分支05号杆柱上变压器	50	17.17%	31.42	31.42	未进入负面清单	否	无	2.70%
11135	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线树林子分支04号杆树林子柱上变压器	20	22.00%	11.60	11.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
11136	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线刘杖子分歧12号杆柱上刘杖子变压器（高耗能改造）	200	34.40%	91.20	91.20	未进入负面清单	否	无	4.10%
11137	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线大东沟分支06号杆柱上变压器	20	8.40%	14.32	14.32	未进入负面清单	否	无	7.30%
11138	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线窑沟分支12号柱上变压器	30	36.00%	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	3.80%
11139	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线街里分歧03号杆松南变压器（2.0工程）	400	38.80%	164.80	164.80	未进入负面清单	否	无	4.50%
11140	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线主干165号杆柏树沟小区柱上变压器	30	3.19%	23.04	23.04	未进入负面清单	否	无	2.50%
11141	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线南沟分支38号杆南沟上柱上变压器	50	50.18%	14.91	14.91	未进入负面清单	否	无	7.50%

11142	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线赵家沟小区分支01号杆赵家沟小区柱上变压器	30	2.20%	23.34	23.34	未进入负面清单	否	无	1.90%
11143	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线杏树沟分支02号杆倚大棚柱上变压器	30	14.40%	19.68	19.68	未进入负面清单	否	无	9.20%
11144	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线宋杖子分支13号杆宋杖子变压器（2.0工程）	400	20.55%	237.80	237.80	未进入负面清单	否	无	4.70%
11145	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线赵家沟分支02号柱上变压器	200	37.60%	84.80	84.80	未进入负面清单	否	无	3.20%
11146	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线东庄分支01号杆柱上变压器	100	35.34%	44.66	44.66	未进入负面清单	否	无	2.80%
11147	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线东庄分歧14号杆东山屯柱上变压器	50	50.30%	14.85	14.85	未进入负面清单	否	无	3.80%
11148	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线毕杖子分支02号杆柱上变压器	80	51.12%	23.10	23.10	未进入负面清单	否	无	9.10%
11149	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线金黄岭分支01号杆柱上变压器	80	59.54%	16.37	16.37	未进入负面清单	否	无	1.40%
11150	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线宋北西分支05号杆柱上变压器	80	56.80%	18.56	18.56	未进入负面清单	否	无	9.90%
11151	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线昌盛店分支04号杆柱上变压器	80	51.30%	22.96	22.96	未进入负面清单	否	无	1.10%
11152	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线大河南1号支02号杆大河南1#台区柱上变压器	100	24.80%	55.20	55.20	未进入负面清单	否	无	1.60%
11153	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线马场四队大棚分支01号杆马场四队大棚台区柱上变压器	30	35.60%	13.32	13.32	未进入负面清单	否	无	5.50%
11154	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线小八道沟台区柱上变压器	100	46.50%	33.50	33.50	未进入负面清单	否	无	7.50%
11155	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线刘西台区柱上变压器	50	49.70%	15.15	15.15	未进入负面清单	否	无	9.90%
11156	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线主干097号邓杖子柱上变压器	100	48.00%	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	6.30%
11157	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线太阳沟分歧21号上台子柱上变压器	20	39.20%	8.16	8.16	未进入负面清单	否	无	8.60%
11158	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧下沟分支下沟变压器	30	48.80%	9.36	9.36	未进入负面清单	否	无	3.70%
11159	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线下西坡子下西坡子变压器（2.0工程）	400	12.00%	272.00	272.00	未进入负面清单	否	无	3.80%
11160	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线七零沙分支烧锅杖子变压器	50	55.60%	12.20	12.20	未进入负面清单	否	无	8.20%

11161	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线黄土坡子台区黄土坡子变压器	20	64.74%	3.05	3.05	未进入负面清单	否	无	6.80%
11162	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线白鸡沟分歧野猪沟变压器（高耗能改造）	50	68.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	8.40%
11163	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧正沟变压器	30	25.60%	16.32	16.32	未进入负面清单	否	无	8.50%
11164	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线岳杖子分支36号杆柱上变压器	80	54.60%	20.32	20.32	未进入负面清单	否	无	5.40%
11165	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线四间房分支25号杆阳坡柱上变压器	50	77.33%	1.34	1.34	未进入负面清单	否	无	1.40%
11166	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线东山分歧丁里井分支08号杆丁里井台区柱上变压器	50	2.40%	38.80	38.80	未进入负面清单	否	无	5.60%
11167	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线大河南分歧21号杆大修厂家属院台区柱上变压器	160	8.88%	113.79	113.79	未进入负面清单	否	无	1.50%
11168	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线四中大棚分支07号杆四中棚台区柱上变压器	50	12.00%	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	4.10%
11169	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线七零沙分支25号杆马褂沟台区柱上变压器	20	28.41%	10.32	10.32	未进入负面清单	否	无	2.20%
11170	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线马场三队分支05号杆三队台区柱上变压器	100	53.21%	26.79	26.79	未进入负面清单	否	无	5.00%
11171	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线胶件厂支01号杆胶件厂台区柱上变压器	160	48.00%	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	6.90%
11172	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线马褂沟分支03号杆马褂沟棚台区柱上变压器	30	20.80%	17.76	17.76	未进入负面清单	否	无	7.40%
11173	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线马场分支54号杆四队台区柱上变压器	100	35.70%	44.30	44.30	未进入负面清单	否	无	9.60%
11174	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线东山村大园大棚分支06号山植园棚台区柱上变压器	30	18.40%	18.48	18.48	未进入负面清单	否	无	3.40%
11175	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线马场分支05号杆前营子3号台区变压器	80	59.30%	16.56	16.56	未进入负面清单	否	无	2.60%
11176	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线东山分歧06号杆叉道子台区分台1（2017结余工程）	100	28.00%	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	8.40%

11177	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线马场五队井柱上变压器（二批机井）	50	28.00%	26.00	26.00	未进入负面清单	否	无	9.40%
11178	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线叉道子井台区柱上变压器（二批机井）	50	6.20%	36.90	36.90	未进入负面清单	否	无	4.00%
11179	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线东山分歧16号杆叉道子台区（2017结余工程）	200	19.20%	121.60	121.60	未进入负面清单	否	无	8.10%
11180	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线马场分支马场大棚台区变压器	50	11.20%	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	4.90%
11181	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线职高分支03号杆大河南东台区柱上变压器	160	27.60%	83.84	83.84	未进入负面清单	否	无	7.40%
11182	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线魏家沟分支08号魏家沟柱上变压器	50	21.30%	29.35	29.35	未进入负面清单	否	无	7.20%
11183	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线白鸡沟分支10号杆白石咀分台变压器	400	2.40%	310.40	310.40	未进入负面清单	否	无	9.40%
11184	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线小岭分支东岭变压器	50	75.00%	2.50	2.50	未进入负面清单	否	无	6.00%
11185	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线碾坊分支01号杆碾坊分台（2017结余工程）	200	28.00%	104.00	104.00	未进入负面清单	否	无	4.70%
11186	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧庞二分支庞二变压器柱上变压器	200	28.80%	102.40	102.40	未进入负面清单	否	无	3.10%
11187	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线白鸡沟分歧白鸡沟南变压器	200	15.20%	129.60	129.60	未进入负面清单	否	无	6.00%
11188	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线山弯子分支山弯子变压器	80	34.20%	36.64	36.64	未进入负面清单	否	无	9.60%
11189	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线小岭分支双庙大棚变压器	50	45.60%	17.20	17.20	未进入负面清单	否	无	3.80%
11190	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线大块地分支大块地变压器	50	48.52%	15.74	15.74	未进入负面清单	否	无	9.10%
11191	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线牛洞子分歧庞一变压器（2.0工程）	400	15.95%	256.21	256.21	未进入负面清单	否	无	2.60%
11192	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧牛洞子大棚变压器	30	21.10%	17.67	17.67	未进入负面清单	否	无	2.50%
11193	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线周杖子大棚分支周杖子大棚2台区变压器	100	5.70%	74.30	74.30	未进入负面清单	否	无	7.00%
11194	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧车沟分支南沟变压器	10	17.20%	6.28	6.28	未进入负面清单	否	无	3.60%

11195	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线付杖子大棚分支杖子大棚变压器（高耗能改造）	50	24.00%	28.00	28.00	未进入负面清单	否	无	8.50%
11196	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线174号杆双庙变压器（2.0工程）	400	22.20%	231.20	231.20	未进入负面清单	否	无	6.90%
11197	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线刘杖子大棚分支刘杖子大棚变压器	50	21.60%	29.20	29.20	未进入负面清单	否	无	9.60%
11198	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线胡杖子大棚分支19号杆胡杖子大棚分台（2017结余工程）	50	7.04%	36.48	36.48	未进入负面清单	否	无	5.30%
11199	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线东沟分支上黑沟2变压器	30	18.20%	18.54	18.54	未进入负面清单	否	无	2.10%
11200	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线东大地台区东大地变压器	50	49.60%	15.20	15.20	未进入负面清单	否	无	8.20%
11201	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线下黑沟分支下黑沟变压器	30	69.60%	3.12	3.12	未进入负面清单	否	无	3.70%
11202	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线上西坡子台区上西坡子变压器	80	73.60%	5.12	5.12	未进入负面清单	否	无	5.40%
11203	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧车沟分支车沟变压器	20	12.40%	13.52	13.52	未进入负面清单	否	无	3.50%
11204	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线白石咀分支白石咀1变压器（2.0工程）	400	33.39%	186.44	186.44	未进入负面清单	否	无	9.00%
11205	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线小岭分支西岭变压器（高耗能改造）	50	39.97%	20.02	20.02	未进入负面清单	否	无	5.40%
11206	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线盖子沟台区盖子沟变压器	30	29.40%	15.18	15.18	未进入负面清单	否	无	8.50%
11207	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线马杖子分支马场变压器	20	60.40%	3.92	3.92	未进入负面清单	否	无	6.80%
11208	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线胡杖子东沟分支胡杖子东沟变压器	50	61.09%	9.46	9.46	未进入负面清单	否	无	8.30%
11209	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线周杖子分支6号杆周杖子变压器（2.0工程）	400	12.48%	270.08	270.08	未进入负面清单	否	无	7.70%
11210	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线马杖子分支马西变压器	100	19.60%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	1.80%
11211	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线双庙西沟分支双庙西沟大棚变压器	30	27.60%	15.72	15.72	未进入负面清单	否	无	5.80%
11212	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线周杖子大棚分支周杖子大棚变压器	50	36.97%	21.52	21.52	未进入负面清单	否	无	7.10%
11213	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧车沟分支路沟变压器	20	29.60%	10.08	10.08	未进入负面清单	否	无	5.70%

11214	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线宣杖子台区宣杖子变压器	80	32.46%	38.03	38.03	未进入负面清单	否	无	8.10%
11215	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线庙后分支庙后变压器	30	34.40%	13.68	13.68	未进入负面清单	否	无	3.70%
11216	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线双庙东沟分支上黑沟1变压器	30	43.20%	11.04	11.04	未进入负面清单	否	无	2.00%
11217	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线白鸡沟分歧二杖子外分支二杖子外变压器（高耗能改造）	50	43.20%	18.40	18.40	未进入负面清单	否	无	1.40%
11218	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线马杖子分支马西养殖小区变压器	50	9.60%	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	5.30%
11219	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线长岭分支长岭变压器	50	50.80%	14.60	14.60	未进入负面清单	否	无	8.50%
11220	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线55号杆碾坊增容（2017结余工程）	200	16.80%	126.40	126.40	未进入负面清单	否	无	6.80%
11221	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线4号井柱上变压器	50	8.20%	35.90	35.90	未进入负面清单	否	无	3.60%
11222	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线胡杖子大棚分支02号杆胡杖子大棚增容（2017结余工程）	50	6.00%	37.00	37.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
11223	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧王家沟分支王家沟变压器	30	13.20%	20.04	20.04	未进入负面清单	否	无	6.20%
11224	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线白石咀分支白石咀大棚变压器	50	78.27%	0.87	0.87	未进入负面清单	否	无	1.00%
11225	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线小五家子台区小五家子变压器	50	65.60%	7.20	7.20	未进入负面清单	否	无	7.50%
11226	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线水泉子台区水泉子变压器	80	48.40%	25.28	25.28	未进入负面清单	否	无	6.00%
11227	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线白鸡沟分歧二杖子里变压器（高耗能改造）	50	61.20%	9.40	9.40	未进入负面清单	否	无	9.80%
11228	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线岳杖子分歧30号杆岳杖子变压器（2.0工程）	400	6.61%	293.56	293.56	未进入负面清单	否	无	3.30%
11229	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线三皇庙分歧24号杆赵家店柱上变压器	50	38.25%	20.88	20.88	未进入负面清单	否	无	6.00%
11230	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线柏西分支01号杆柱上变压器	80	61.40%	14.88	14.88	未进入负面清单	否	无	9.30%
11231	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线王中北分支03号杆柱上变压器	50	46.55%	16.73	16.73	未进入负面清单	否	无	2.20%
11232	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线姜杖子分歧02号柱上变压器	50	67.11%	6.45	6.45	未进入负面清单	否	无	5.20%

11233	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线太阳沟分歧14号范家沟柱上变压器	30	66.40%	4.08	4.08	未进入负面清单	否	无	8.90%
11234	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线河西分歧04号杆河西变压器（2.0工程）	200	33.45%	93.10	93.10	未进入负面清单	否	无	6.50%
11235	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线三皇庙村01号杆柱上变压器	100	6.30%	73.70	73.70	未进入负面清单	否	无	6.60%
11236	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线炮手杖子分2号杆炮杖子变压器（2.0）	400	22.50%	230.00	230.00	未进入负面清单	否	无	4.60%
11237	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	差转台线三皇庙分歧13号杆王杖子柱上变压器	80	67.97%	9.62	9.62	未进入负面清单	否	无	4.60%
11238	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线松北分歧1号杆松北变压器（2.0工程）	400	30.00%	200.00	200.00	未进入负面清单	否	无	2.90%
11239	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线主干129号车杖子柱上变压器	80	11.06%	55.15	55.15	未进入负面清单	否	无	2.90%
11240	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线74号杆东山变压器（2.0工程）	200	27.15%	105.70	105.70	未进入负面清单	否	无	2.50%
11241	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线石北分支05号杆柱上变压器	50	38.35%	20.83	20.83	未进入负面清单	否	无	8.50%
11242	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线岳杖子分台分支03号杆岳杖子分台变压器（2.0工程）	200	47.90%	64.20	64.20	未进入负面清单	否	无	6.80%
11243	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线东道分歧1号杆东道变压器（2.0工程）	400	35.27%	178.92	178.92	未进入负面清单	否	无	2.10%
11244	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线李家店分支02号杆李家店台区柱上变压器(23能效)	200	28.41%	103.18	103.18	未进入负面清单	否	无	8.40%
11245	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线马杖子变压器(23能效)	400	47.45%	130.20	130.20	未进入负面清单	否	无	3.50%
11246	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线三家分歧68号三家二组变压器(23能效)	400	33.55%	185.80	185.80	未进入负面清单	否	无	6.80%
11247	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线西营子分歧04号杆西营子变压器(23能效)	200	47.99%	64.02	64.02	未进入负面清单	否	无	9.20%
11248	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	10kV八修线示范园台柱上变压器(23能效)	200	35.29%	89.42	89.42	未进入负面清单	否	无	1.70%
11249	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV西青分支02#柱上变压器	50	36.03%	21.99	21.99	未进入负面清单	否	无	4.20%
11250	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV白杖子分歧68#许杖子台柱上变压器	50	39.60%	20.20	20.20	未进入负面清单	否	无	3.10%
11251	国网凌源市供电公司	大河北66kV变电站	124大南线	10kV大南线三道沟分06号杆围子分台	200	45.15%	69.70	69.70	未进入负面清单	否	无	8.40%

11252	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线刀子沟分支刀子沟外变压器	80	16.80%	50.56	50.56	未进入负面清单	否	无	3.70%
11253	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线刘杖子西沟分支刘杖子西沟变压器	80	22.80%	45.76	45.76	未进入负面清单	否	无	2.90%
11254	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线后地东分支03号杆后地东台区柱上变压器	200	49.80%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	9.70%
11255	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线四间房支19号杆四间房台区柱上变压器)	400	67.50%	50.00	50.00	未进入负面清单	否	无	4.50%
11256	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线大河南分歧41号杆水泉沟台区柱上变压器	80	63.00%	13.60	13.60	未进入负面清单	否	无	5.90%
11257	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线黄花沟分支03号杆黄花沟台区柱上变压器	50	34.80%	22.60	22.60	未进入负面清单	否	无	5.50%
11258	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线东山南分支02号杆东山南台区柱上变压器	200	57.83%	44.34	44.34	未进入负面清单	否	无	1.30%
11259	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线后营子分支05号杆后营子台区柱上变压器	200	33.20%	93.60	93.60	未进入负面清单	否	无	8.70%
11260	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线大河南分歧31号杆城南棚台区柱上变压器	200	41.20%	77.60	77.60	未进入负面清单	否	无	1.70%
11261	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线后地西分支01号杆后地西台区柱上变压器	100	47.40%	32.60	32.60	未进入负面清单	否	无	5.30%
11262	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线10号杆前营子1号台区柱上变压器	100	75.60%	4.40	4.40	未进入负面清单	否	无	8.40%
11263	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线孔杖子分支05号杆孔杖子台区柱上变压器	30	65.03%	4.49	4.49	未进入负面清单	否	无	9.80%
11264	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线四间房分支04号杆四间房大棚台区柱上变压器	100	31.20%	48.80	48.80	未进入负面清单	否	无	3.10%
11265	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线主干27号杆西五官台区柱上变压器	160	52.80%	43.52	43.52	未进入负面清单	否	无	6.30%
11266	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线古桥子台区古桥子变压器	100	46.38%	33.62	33.62	未进入负面清单	否	无	4.50%
11267	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线马杖子分支马东变压器)	200	30.96%	98.08	98.08	未进入负面清单	否	无	8.70%

11268	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线胡杖子分支胡杖子南变压器（2.0工程）	400	14.46%	262.16	262.16	未进入负面清单	否	无	3.00%
11269	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线刀子沟分支刀子沟里变压器	200	19.20%	121.60	121.60	未进入负面清单	否	无	6.00%
11270	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线白鸡沟分歧白鸡沟北变压器（2.0工程）	200	40.40%	79.20	79.20	未进入负面清单	否	无	7.60%
11271	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	226红木联2号线	10kV红木联2号线得月楼支01号杆得月楼变压器（2.0工程）	400	5.35%	298.60	298.60	未进入负面清单	否	无	2.80%
11272	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	226红木联2号线	红木联2号线杏园支柱上变压器	50	30.35%	24.83	24.83	未进入负面清单	否	无	5.70%
11273	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	107城郊线	10kV城郊线粮贸支粮贸后台区	100	20.40%	59.60	59.60	未进入负面清单	否	无	6.60%
11274	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线30号杆信合变压器	200	37.77%	84.46	84.46	未进入负面清单	否	无	4.50%
11275	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线北山小区分台分2号杆北山小区分台	50	31.33%	24.34	24.34	未进入负面清单	否	无	9.00%
11276	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线199号杆杨树底下柱上变压器	200	24.36%	111.28	111.28	未进入负面清单	否	无	9.10%
11277	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线喇南分支01号杆五南台区柱上变压器(23能效)	400	36.28%	174.88	174.88	未进入负面清单	否	无	4.60%
11278	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kV刘杖子线洼子店变压器(23能效)	400	39.85%	160.60	160.60	未进入负面清单	否	无	9.50%
11279	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线太孤山分歧32号杆李杖子变压器(23能效)	200	41.07%	77.86	77.86	未进入负面清单	否	无	5.50%
11280	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	210雹神庙线	10kV雹神庙线前北分歧12#柱上变压器(23能效)	200	25.83%	108.34	108.34	未进入负面清单	否	无	6.10%
11281	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线茶哈分神仙沟支神东支2号杆神东变压器	80	51.50%	22.80	22.80	未进入负面清单	否	无	6.90%
11282	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子大棚分支05#柱上变压器	630	12.00%	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	6.40%
11283	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线白庙子大棚台区白庙子大棚变压器	30	24.30%	16.71	16.71	未进入负面清单	否	无	2.70%
11284	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧52号杆东道东变压器（2.0工程）	200	25.40%	109.20	109.20	未进入负面清单	否	无	4.20%

11285	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧河南分支河南变压器（2.0工程）	400	16.57%	253.72	253.72	未进入负面清单	否	无	7.20%
11286	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧白庙子分支白庙子变压器	160	65.20%	23.68	23.68	未进入负面清单	否	无	7.80%
11287	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子大棚分支于杖子大棚变压器	50	17.41%	31.30	31.30	未进入负面清单	否	无	1.50%
11288	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧黄花沟1变压器（高耗能改造）	50	45.20%	17.40	17.40	未进入负面清单	否	无	6.10%
11289	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧老爷庙分支67号杆前东沟变压器（2.0工程）	200	18.40%	123.20	123.20	未进入负面清单	否	无	6.20%
11290	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧前东沟小区分支前东沟小区变压器	50	8.00%	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	7.00%
11291	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线老爷庙西支3号杆庙西变压器（2.0工程）	200	24.00%	112.00	112.00	未进入负面清单	否	无	1.10%
11292	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	209东南线	10千伏东南线凌河街支凌河街变压器	315	30.23%	156.78	156.78	未进入负面清单	否	无	4.00%
11293	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线沟门子3号井柱上变压器	50	22.60%	28.70	28.70	未进入负面清单	否	无	6.80%
11294	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧北沟分支北沟村变压器（高耗能改造）	50	23.60%	28.20	28.20	未进入负面清单	否	无	6.20%
11295	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧老爷庙分支庙东变压器（2.0工程）	400	20.85%	236.60	236.60	未进入负面清单	否	无	9.90%
11296	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	于杖子线庄北增容柱上变压器	100	17.60%	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	8.20%
11297	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧敬老院分支大滩变压器	100	30.40%	49.60	49.60	未进入负面清单	否	无	1.00%
11298	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧北沟分支22号杆塔东变压器（2.0工程）	400	14.40%	262.40	262.40	未进入负面清单	否	无	8.20%
11299	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10千伏于杖子线黄花沟分支黄花沟变压器（2015结余）	50	8.32%	35.84	35.84	未进入负面清单	否	无	3.20%
11300	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧西沟分支西沟变压器（高耗能改造）	50	46.40%	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	4.20%

11301	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧老 爷庙分支菜杖子变压器	50	73.59%	3.21	3.21	未进入负面清 单	否	无	2.70%
11302	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	于杖子线庄南增容柱变压器	100	37.20%	42.80	42.80	未进入负面清 单	否	无	5.70%
11303	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线老庄户东南沟 台区东南沟变压器	50	7.00%	36.50	36.50	未进入负面清 单	否	无	5.70%
11304	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧58 号杆于杖子变压器（2.0工 程）	400	14.73%	261.08	261.08	未进入负面清 单	否	无	9.50%
11305	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河 子线	10kV三道河子线白杖子分歧 78#杨家庄台柱上变压器	50	43.46%	18.27	18.27	未进入负面清 单	否	无	1.00%
11306	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河 子线	10kV三道河子线胡杖子分歧 78#柱上变压器	50	29.85%	25.08	25.08	未进入负面清 单	否	无	8.70%
11307	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河 子线	10kV三道河子线范杖子分歧 72#六道河子台六道河子变压 器（2.0工程）	200	16.50%	127.00	127.00	未进入负面清 单	否	无	2.90%
11308	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞 线	老西杖子水井柱上变压器	50	23.70%	28.15	28.15	未进入负面清 单	否	无	2.10%
11309	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线南营子三组柱上 变压器	200	42.75%	74.50	74.50	未进入负面清 单	否	无	6.70%
11310	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	111环保线	10kV水泥线西五官分歧房申 南井分支08号杆房申南井柱 上变压器（二批机井）	100	3.00%	77.00	77.00	未进入负面清 单	否	无	2.80%
11311	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	111环保线	10kV水泥线西五官分歧辛南 井分支辛南井台区柱上变压 器（二批机井）	50	18.50%	30.75	30.75	未进入负面清 单	否	无	2.40%
11312	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	111环保线	10kV水泥线西五官分歧03号 杆单家店棚台区柱上变压器	50	18.17%	30.92	30.92	未进入负面清 单	否	无	2.40%
11313	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	111环保线	10kV水泥线西五官分歧房申 林地支01号杆林地大棚台区 柱上变压器	80	12.30%	54.16	54.16	未进入负面清 单	否	无	6.50%
11314	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	111环保线	10kV水泥线房申分支房申菜 地台区柱上变压器（二批中 心村）	50	6.20%	36.90	36.90	未进入负面清 单	否	无	2.10%
11315	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	111环保线	10kV水泥线下台子南分支04 号杆下台子南变压器（2.0工 程）	400	17.90%	248.40	248.40	未进入负面清 单	否	无	5.00%
11316	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	111环保线	10kV水泥线下台子支10号杆 下台子台区柱上变压器	80	34.80%	36.16	36.16	未进入负面清 单	否	无	8.10%

11317	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	111环保线	10kV水泥线西五官分歧29号杆房申北队2台区柱上变压器	50	16.00%	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	3.10%
11318	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	111环保线	10kV水泥线辛南棚分支02号杆辛南大地变压器（2.0工程）	400	3.81%	304.76	304.76	未进入负面清单	否	无	5.20%
11319	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	111环保线	10kV水泥线西五官分歧07号杆辛南北大棚2台区柱上变压器	80	13.80%	52.96	52.96	未进入负面清单	否	无	3.30%
11320	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	111环保线	10kV水泥线房申新区棚分支01号杆新区棚台区柱上变压器	400	71.20%	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	5.50%
11321	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	111环保线	10kV水泥线房申南分3号杆房申南队变压器（2.0）	400	42.60%	149.60	149.60	未进入负面清单	否	无	2.10%
11322	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	111环保线	10kV水泥线西五官分歧10号杆辛南北大棚台区柱上变压器	315	15.00%	204.75	204.75	未进入负面清单	否	无	7.10%
11323	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	111环保线	10kV水泥线辛北分支04号杆辛北台区柱上变压器	400	34.24%	183.04	183.04	未进入负面清单	否	无	9.60%
11324	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	111环保线	10kV水泥线下台子大棚分支06号杆下台子大棚变压器（2.0工程）	400	1.94%	312.24	312.24	未进入负面清单	否	无	6.10%
11325	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	111环保线	10kV水泥线房申北棚分支01号杆房申北棚柱上变压器	100	9.60%	70.40	70.40	未进入负面清单	否	无	9.00%
11326	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	111环保线	10kV水泥线地震站分支11号杆下台子井大棚变压器（2.0工程）	400	4.69%	301.24	301.24	未进入负面清单	否	无	8.30%
11327	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV白杖子分歧大庄分支39#大庄台柱上变压器	50	51.16%	14.42	14.42	未进入负面清单	否	无	3.60%
11328	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线黄北台区柱上变压器	200	28.80%	102.40	102.40	未进入负面清单	否	无	8.00%
11329	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线南洼大棚台区柱上变压器	50	36.60%	21.70	21.70	未进入负面清单	否	无	4.60%
11330	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	南店线柏杖子分歧尖山子西沟分支41号杆吴家沟门大井柱上变压器	50	49.73%	15.14	15.14	未进入负面清单	否	无	4.60%
11331	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线柏杖子分歧黄杖子下井分支02号杆黄杖子下井柱上变压器	50	23.00%	28.50	28.50	未进入负面清单	否	无	3.60%

11332	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线南街南分支08号杆南街南变压器（2.0工程）	400	31.20%	195.20	195.20	未进入负面清单	否	无	7.40%
11333	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线苗金沟台区柱上变压器	50	65.50%	7.25	7.25	未进入负面清单	否	无	8.60%
11334	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线虎头石二组台区柱上变压器（高耗能变压器改造）	100	9.30%	70.70	70.70	未进入负面清单	否	无	2.70%
11335	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线柏杖子六组台区柱上变压器	100	16.80%	63.20	63.20	未进入负面清单	否	无	2.50%
11336	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线黄南台区柱上变压器	100	79.70%	0.30	0.30	未进入负面清单	否	无	4.40%
11337	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线柏杖子分歧虎头石二组小区柱上变压器	50	77.60%	1.20	1.20	未进入负面清单	否	无	4.40%
11338	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线南营子大棚台区柱上变压器	250	4.84%	187.90	187.90	未进入负面清单	否	无	3.40%
11339	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线虎一台区柱上变压器	100	57.96%	22.04	22.04	未进入负面清单	否	无	8.40%
11340	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线车站家属院台区柱上变压器	100	51.01%	28.99	28.99	未进入负面清单	否	无	2.40%
11341	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线柏杖子分歧黑沟门大井分支01号杆黑沟门大井柱上变压器	50	22.90%	28.55	28.55	未进入负面清单	否	无	1.60%
11342	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线柏杖子分歧河套门大井分支16号杆河套门大井柱上变压器	50	23.70%	28.15	28.15	未进入负面清单	否	无	3.80%
11343	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线柏杖子分歧柏杖子五组分支01号杆柏杖子五组分变压器（2.0工程）	200	28.40%	103.20	103.20	未进入负面清单	否	无	10.00%
11344	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线小河西台区柱上变压器	50	69.85%	5.08	5.08	未进入负面清单	否	无	6.30%
11345	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线北窝铺台区柱上变压器	50	34.80%	22.60	22.60	未进入负面清单	否	无	8.90%
11346	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线黄杖子台区柱上变压器	200	30.70%	98.60	98.60	未进入负面清单	否	无	10.00%
11347	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线柏杖子七组台区柱上变压器	80	61.40%	14.88	14.88	未进入负面清单	否	无	3.00%
11348	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线南营子北台柱上变压器	200	33.15%	93.70	93.70	未进入负面清单	否	无	7.60%

11349	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线柏杖子分歧边条沟门大井分支01号杆边条沟门井柱上变压器	50	26.32%	26.84	26.84	未进入负面清单	否	无	2.50%
11350	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线八西台区柱上变压器	200	33.15%	93.70	93.70	未进入负面清单	否	无	8.90%
11351	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV草碾沟分歧51号杆柱上变压器	100	19.20%	60.80	60.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
11352	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	范杖子分歧机井柱上变压器	50	7.60%	36.20	36.20	未进入负面清单	否	无	8.00%
11353	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线马杖子分歧15#柱上变压器	50	56.80%	11.60	11.60	未进入负面清单	否	无	8.70%
11354	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线何杖子大棚03#柱上变压器	30	2.40%	23.28	23.28	未进入负面清单	否	无	6.40%
11355	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV二道河子分歧蒙古营子分支04#柱上变压器	200	70.63%	18.74	18.74	未进入负面清单	否	无	4.70%
11356	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线五道河子大棚分支01#柱上变压器	50	59.20%	10.40	10.40	未进入负面清单	否	无	3.20%
11357	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线222#马杖子台（2.0工程）	100	66.40%	13.60	13.60	未进入负面清单	否	无	1.70%
11358	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线下游岔歧25#柱上变压器	50	52.85%	13.58	13.58	未进入负面清单	否	无	3.80%
11359	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分歧39#柱上变压器	50	62.37%	8.82	8.82	未进入负面清单	否	无	4.50%
11360	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线焕杖子分歧01#柱上变压器	50	76.20%	1.90	1.90	未进入负面清单	否	无	3.50%
11361	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线河东大棚分歧02#柱上变压器	30	13.30%	20.01	20.01	未进入负面清单	否	无	3.90%
11362	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线小马杖子分支01号杆柱上变压器	400	74.31%	22.76	22.76	未进入负面清单	否	无	8.70%
11363	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV范杖子分歧19#北台子柱上变压器	100	40.68%	39.32	39.32	未进入负面清单	否	无	2.00%
11364	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	三道河子线范杖子分歧四道河子2井分支柱上变压器	50	21.60%	29.20	29.20	未进入负面清单	否	无	7.70%
11365	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧王家庄分支38#柱上变压器	10	26.69%	5.33	5.33	未进入负面清单	否	无	1.60%
11366	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子歧桦皮沟支上沟分支26#柱上变压器	30	16.40%	19.08	19.08	未进入负面清单	否	无	9.50%
11367	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线胡杖子分歧宋家沟分支16#柱上变压器	30	48.51%	9.45	9.45	未进入负面清单	否	无	3.90%

11368	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧小喇嘛沟分支17#柱上变压器	30	52.80%	8.16	8.16	未进入负面清单	否	无	2.40%
11369	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	六道河子机井柱上变压器	50	23.50%	28.25	28.25	未进入负面清单	否	无	8.90%
11370	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线白杖子分歧57号杆大刘沟变压器	200	14.40%	131.20	131.20	未进入负面清单	否	无	8.00%
11371	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线二道沟分支二道沟变压器（2015结余）	50	4.81%	37.60	37.60	未进入负面清单	否	无	9.80%
11372	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧桦皮沟分支47#柱上变压器	50	24.40%	27.80	27.80	未进入负面清单	否	无	1.10%
11373	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线白杖子分歧87#伊杖子伊杖子变压器（2.0工程）	50	17.01%	31.49	31.49	未进入负面清单	否	无	2.90%
11374	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线小白杖子大棚分支01#柱上变压器	50	8.55%	35.73	35.73	未进入负面清单	否	无	6.70%
11375	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV范杖子分歧柏二道杖子分支02#柏二杖子台柱上变压器	50	53.70%	13.15	13.15	未进入负面清单	否	无	1.00%
11376	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV范杖子分歧113#柏头杖子台柱上变压器	30	53.62%	7.91	7.91	未进入负面清单	否	无	8.00%
11377	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV范杖子分歧万家沟分支16#柱上变压器	50	36.77%	21.62	21.62	未进入负面清单	否	无	5.10%
11378	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV草碾沟分歧草东沟分支11#东沟柱上变压器	20	27.60%	10.48	10.48	未进入负面清单	否	无	8.00%
11379	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	10kV联工线水库顶分支06号杆水库顶变压器	80	56.40%	18.88	18.88	未进入负面清单	否	无	9.50%
11380	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子大棚02#柱上变压器	30	22.20%	17.34	17.34	未进入负面清单	否	无	3.30%
11381	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线南水泉柱上变压器	50	61.80%	9.10	9.10	未进入负面清单	否	无	3.70%
11382	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线线下苍分歧灰石沟分支31#灰石沟2台区（2017结余工程）	100	50.00%	30.00	30.00	未进入负面清单	否	无	4.20%
11383	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线108#北地台柱上变压器	50	64.04%	7.98	7.98	未进入负面清单	否	无	4.50%
11384	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV胡杖子分歧大杖子分歧02#柱上变压器	100	6.90%	73.10	73.10	未进入负面清单	否	无	7.40%
11385	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV范杖子分歧51#五北台柱上变压器	50	71.56%	4.22	4.22	未进入负面清单	否	无	8.60%

11386	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线西沟分歧3#柱上变压器	50	12.00%	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	6.70%
11387	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线沟门子分歧05#变压器沟门子变压器（2.0工程）	400	20.65%	237.40	237.40	未进入负面清单	否	无	2.30%
11388	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV范杖子分歧137#柏三道杖子台柱上变压器	50	63.00%	8.50	8.50	未进入负面清单	否	无	4.00%
11389	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线大庄分歧白西台子分支03#西台子台（2.0工程）	200	29.51%	100.98	100.98	未进入负面清单	否	无	9.10%
11390	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线白杖子分歧白河东分支03#白杖子（2.0工程）	200	20.20%	119.60	119.60	未进入负面清单	否	无	2.70%
11391	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线286#毛西台柱上变压器	50	39.50%	20.25	20.25	未进入负面清单	否	无	1.40%
11392	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV白杖子分歧西大山分支16#西大山台柱上变压器	20	37.41%	8.52	8.52	未进入负面清单	否	无	7.50%
11393	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧四道河子分支04#四道河子变压器（2.0工程）	400	18.00%	248.00	248.00	未进入负面清单	否	无	2.80%
11394	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线下苍分歧灰石沟分支29#柱上变压器	80	48.90%	24.88	24.88	未进入负面清单	否	无	6.30%
11395	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线毛家店大棚01#上变压器	30	9.10%	21.27	21.27	未进入负面清单	否	无	4.40%
11396	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV草碾沟分歧草西山分支05#草西山柱上变压器	50	21.63%	29.19	29.19	未进入负面清单	否	无	8.60%
11397	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线二十五里堡东小区分支二十五里堡东小区变压器	50	8.85%	35.58	35.58	未进入负面清单	否	无	5.90%
11398	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线岔沟分歧文化宫分支01号杆文化宫变压器（2.0工程）	200	24.30%	111.40	111.40	未进入负面清单	否	无	1.50%
11399	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线马杖子分支马杖子农专变压器	50	38.70%	20.65	20.65	未进入负面清单	否	无	6.20%
11400	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线二十五里堡分支5号杆二十五里堡变压器（2.0工程）	400	30.00%	200.00	200.00	未进入负面清单	否	无	5.00%
11401	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	段杖子线马杖子西棚分支柱上变压器	50	3.60%	38.20	38.20	未进入负面清单	否	无	4.80%

11402	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线二十里堡西小区分支二十里堡西小区变压器	80	11.25%	55.00	55.00	未进入负面清单	否	无	9.70%
11403	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线段杖子板厂分支自来水变压器	200	5.76%	148.48	148.48	未进入负面清单	否	无	9.30%
11404	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线烧锅地分歧梁南下分支10号杆梁南台区分台1（2017结余工程）	100	18.51%	61.49	61.49	未进入负面清单	否	无	1.60%
11405	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线烧锅地小区柱上变压器	80	23.30%	45.36	45.36	未进入负面清单	否	无	8.40%
11406	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线南岔台区柱上变压器	50	16.65%	31.68	31.68	未进入负面清单	否	无	5.10%
11407	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线岳丈子台区柱上变压器	30	66.88%	3.94	3.94	未进入负面清单	否	无	5.00%
11408	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北营子分歧10号杆东街变压器（2.0工程）	400	39.00%	164.00	164.00	未进入负面清单	否	无	6.80%
11409	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线烧锅地分歧55号杆台子台区柱上变压器	50	21.60%	29.20	29.20	未进入负面清单	否	无	2.70%
11410	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线后营子小区柱上变压器	50	21.10%	29.45	29.45	未进入负面清单	否	无	8.00%
11411	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线西沟台区柱上变压器	50	13.80%	33.10	33.10	未进入负面清单	否	无	8.70%
11412	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线西山台区柱上变压器	20	70.80%	1.84	1.84	未进入负面清单	否	无	5.10%
11413	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线大路沟分15号杆大路沟变压器（2018年农网）	50	7.43%	36.29	36.29	未进入负面清单	否	无	5.20%
11414	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线烧锅地分歧北沟上分支16号杆北沟台区分台1（2017结余工程）	100	7.99%	72.01	72.01	未进入负面清单	否	无	9.60%
11415	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北岔台区柱上变压器	10	33.45%	4.66	4.66	未进入负面清单	否	无	5.90%
11416	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线上四道沟台区柱上变压器	30	7.80%	21.66	21.66	未进入负面清单	否	无	8.20%
11417	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线三道沟台区柱上变压器	80	44.40%	28.48	28.48	未进入负面清单	否	无	7.30%
11418	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线水泉沟台区柱上变压器	30	30.60%	14.82	14.82	未进入负面清单	否	无	1.90%

11419	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线烧锅地分歧梁南分支13号杆梁南台区增容(2017结余工程)	50	13.20%	33.40	33.40	未进入负面清单	否	无	9.00%
11420	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线烧锅地分歧上窝铺井分支01号杆上窝铺大井柱上变压器(二批机井)	50	9.29%	35.36	35.36	未进入负面清单	否	无	1.90%
11421	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线小干沟子台区柱上变压器	20	66.60%	2.68	2.68	未进入负面清单	否	无	3.40%
11422	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线西南沟台区柱上变压器	20	40.10%	7.98	7.98	未进入负面清单	否	无	7.50%
11423	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线夹山子北沟台区柱上变压器	10	78.60%	0.14	0.14	未进入负面清单	否	无	9.30%
11424	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线南良台区柱上变压器	30	12.93%	20.12	20.12	未进入负面清单	否	无	5.50%
11425	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线中四道沟台区柱上变压器	30	56.40%	7.08	7.08	未进入负面清单	否	无	1.30%
11426	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北坎子分歧小北沟分支14号杆小北沟变压器(2.0工程)	200	19.35%	121.30	121.30	未进入负面清单	否	无	2.50%
11427	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线大四道梁子小区台区柱上变压器	50	11.50%	34.25	34.25	未进入负面清单	否	无	8.60%
11428	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线老虎沟台区柱上变压器	30	8.40%	21.48	21.48	未进入负面清单	否	无	2.60%
11429	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线35号杆北良台区柱上变压器(二批中心村)	200	20.40%	119.20	119.20	未进入负面清单	否	无	9.90%
11430	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线干沟子良台区柱上变压器	20	42.10%	7.58	7.58	未进入负面清单	否	无	9.80%
11431	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线上窝铺台区柱上变压器	50	60.00%	10.00	10.00	未进入负面清单	否	无	3.90%
11432	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线头道良子台区柱上变压器	20	68.40%	2.32	2.32	未进入负面清单	否	无	9.30%
11433	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线干沟子线北岔上台区柱上变压器	20	10.20%	13.96	13.96	未进入负面清单	否	无	6.10%
11434	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线所家属院柱上变压器	10	1.21%	7.88	7.88	未进入负面清单	否	无	5.80%
11435	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线干沟子四五队台区柱上变压器)	100	47.10%	32.90	32.90	未进入负面清单	否	无	4.70%
11436	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线夹山子台区柱上变压器	20	75.00%	1.00	1.00	未进入负面清单	否	无	9.40%

11437	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北良大棚台区柱上变压器	200	42.60%	74.80	74.80	未进入负面清单	否	无	7.00%
11438	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线大北沟分歧13号杆大北沟变压器（2.0工程）	200	19.20%	121.60	121.60	未进入负面清单	否	无	4.20%
11439	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北岔下分01号杆北岔下变压器（2018年农网）	200	25.80%	108.40	108.40	未进入负面清单	否	无	9.10%
11440	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线王杖子台区柱上变压器	80	21.60%	46.72	46.72	未进入负面清单	否	无	3.40%
11441	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线头道沟台区柱上变压器	100	68.25%	11.75	11.75	未进入负面清单	否	无	8.30%
11442	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线二道沟台区柱上变压器	100	31.20%	48.80	48.80	未进入负面清单	否	无	2.30%
11443	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线大门子充电桩台区柱上变压器	200	51.74%	56.52	56.52	未进入负面清单	否	无	5.60%
11444	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线杨杖子1#井分16号杆百牛群6#井变压器（二批机井）	50	23.80%	28.10	28.10	未进入负面清单	否	无	9.90%
11445	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线百牛群7#井分01号杆百牛群7#井变压器（二批机井）	50	9.30%	35.35	35.35	未进入负面清单	否	无	4.10%
11446	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线岔沟北台区柱上变压器	80	22.38%	46.10	46.10	未进入负面清单	否	无	6.60%
11447	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线东地西台区柱上变压器	50	33.82%	23.09	23.09	未进入负面清单	否	无	2.00%
11448	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线寺台子分歧30号杆上寺台子外变压器（2.0工程）	200	10.89%	138.22	138.22	未进入负面清单	否	无	2.10%
11449	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线邱家店分歧毛东变压器（2.0工程）	400	14.00%	264.00	264.00	未进入负面清单	否	无	9.80%
11450	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线邱家店分歧石匠沟分支石匠沟变压器	50	41.85%	19.08	19.08	未进入负面清单	否	无	4.40%
11451	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线曲东分歧曲东变压器	100	23.72%	56.28	56.28	未进入负面清单	否	无	5.70%
11452	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线寺台子分寺台子变压器（2.0）	400	26.00%	216.00	216.00	未进入负面清单	否	无	1.00%
11453	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线中杖子分歧中杖子大棚2变压器	50	17.56%	31.22	31.22	未进入负面清单	否	无	4.30%
11454	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线寺台子大井变压器	100	64.80%	15.20	15.20	未进入负面清单	否	无	6.50%

11455	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线中杖子1大棚变压器	80	5.20%	59.84	59.84	未进入负面清单	否	无	2.00%
11456	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线邱家店分歧邱家店变压器	50	40.50%	19.75	19.75	未进入负面清单	否	无	1.90%
11457	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线152号杆老厂子2变压器（2.0工程）	100	40.88%	39.12	39.12	未进入负面清单	否	无	7.80%
11458	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线曲东分歧曲西分支变压器	100	24.44%	55.56	55.56	未进入负面清单	否	无	3.10%
11459	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线水泉子分台分支01号杆水泉西分台（2017结余工程）	200	6.40%	147.20	147.20	未进入负面清单	否	无	1.10%
11460	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线牛柱沟分支牛柱沟变压器	100	51.20%	28.80	28.80	未进入负面清单	否	无	8.80%
11461	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线北店分支北店变压器	20	54.08%	5.18	5.18	未进入负面清单	否	无	8.50%
11462	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线邱家店分歧喇嘛沟分支喇嘛沟里变压器	30	69.95%	3.02	3.02	未进入负面清单	否	无	2.00%
11463	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线邱家店分歧八家子分支8号杆八家子北变压器（2.0工程）	200	17.00%	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	8.40%
11464	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线毛杖子分支毛杖子大棚变压器	30	45.60%	10.32	10.32	未进入负面清单	否	无	4.10%
11465	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线付杖子分支6号杆付北变压器（2.0工程）	400	20.82%	236.72	236.72	未进入负面清单	否	无	1.30%
11466	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线水泉分老虎沟大棚变压器	30	19.20%	18.24	18.24	未进入负面清单	否	无	9.60%
11467	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线老厂子3号井号杆柱上变压器	50	37.20%	21.40	21.40	未进入负面清单	否	无	9.20%
11468	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线邱家店分歧朱杖子分支朱东变压器	80	30.89%	39.29	39.29	未进入负面清单	否	无	5.30%
11469	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线付杖子分支3号杆付南变压器（2.0工程）	200	25.98%	108.04	108.04	未进入负面清单	否	无	6.80%
11470	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线寺台子分歧崔家沟分支崔家沟变压器	50	51.10%	14.45	14.45	未进入负面清单	否	无	4.90%
11471	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线老厂子1号井柱上变压器	50	12.50%	33.75	33.75	未进入负面清单	否	无	2.10%
11472	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线邱家店分歧毛西变压器	200	36.40%	87.20	87.20	未进入负面清单	否	无	3.80%
11473	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线邱家店分歧朱杖子分支朱西变压器	80	52.40%	22.08	22.08	未进入负面清单	否	无	7.90%

11474	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线邱家店分歧喇嘛沟大棚变压器	20	52.79%	5.44	5.44	未进入负面清单	否	无	3.40%
11475	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线太阳沟分支太阳沟变压器	30	56.65%	7.01	7.01	未进入负面清单	否	无	7.60%
11476	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线邱家店分歧23号杆八家子南变压器（2.0工程）	200	34.00%	92.00	92.00	未进入负面清单	否	无	3.20%
11477	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线寺台子分歧上寺台里变压器	80	36.29%	34.97	34.97	未进入负面清单	否	无	1.60%
11478	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	北杖子分台变压器	50	50.82%	14.59	14.59	未进入负面清单	否	无	5.90%
11479	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10kV河坎子线大台子分支01号杆大台子台区(2019年自投资工程)	200	15.96%	128.08	128.08	未进入负面清单	否	无	8.70%
11480	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线六道沟分支10号杆六道沟变压器	200	8.40%	143.20	143.20	未进入负面清单	否	无	9.90%
11481	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线二道沟分支11号二道沟变压器	50	30.30%	24.85	24.85	未进入负面清单	否	无	3.40%
11482	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10kv河坎子线苏杖子2分支柱上变压器	50	41.80%	19.10	19.10	未进入负面清单	否	无	4.40%
11483	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10千伏河坎子线主干178号杆小南沟变压器	100	50.69%	29.31	29.31	未进入负面清单	否	无	3.60%
11484	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10千伏河坎子线大南沟分支10号杆大南沟变压器	200	44.44%	71.12	71.12	未进入负面清单	否	无	8.40%
11485	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线小西沟分支10号柱上变压器(高耗能改造)	80	50.50%	23.60	23.60	未进入负面清单	否	无	3.40%
11486	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线姜家沟分支05号杆桃树洼变压器	50	27.80%	26.10	26.10	未进入负面清单	否	无	2.60%
11487	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线主干250号杆小东沟变压器	50	20.76%	29.62	29.62	未进入负面清单	否	无	9.40%
11488	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10kV河坎子线212号杆东台子2变压器	100	23.80%	56.20	56.20	未进入负面清单	否	无	4.60%
11489	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10kV东沟线北杖子分支02号杆北杖子变压器（2.0工程）	200	20.70%	118.60	118.60	未进入负面清单	否	无	7.70%
11490	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线道须沟分支11号道须沟变压器	50	33.50%	23.25	23.25	未进入负面清单	否	无	1.60%
11491	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10kV河坎子线南道分支01号杆南道变压器	100	34.16%	45.84	45.84	未进入负面清单	否	无	6.00%
11492	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线唐杖子分歧17号杆四道沟变压器	50	19.97%	30.02	30.02	未进入负面清单	否	无	7.00%

11493	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线苏杖子分支02号杆苏杖子变压器	100	55.96%	24.04	24.04	未进入负面清单	否	无	6.30%
11494	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线上杖子分支01号上杖子变压器	50	35.05%	22.48	22.48	未进入负面清单	否	无	7.70%
11495	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线范家沟分支03号范家沟变压器	50	73.95%	3.03	3.03	未进入负面清单	否	无	6.00%
11496	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线塔山分支14号杆塔山变压器	50	35.84%	22.08	22.08	未进入负面清单	否	无	1.80%
11497	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10千伏河坎子线主干295号杆大安沟变压器	50	46.50%	16.75	16.75	未进入负面清单	否	无	2.40%
11498	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10千伏河坎子线南甸子分支07号杆南甸子变压器	30	10.65%	20.81	20.81	未进入负面清单	否	无	7.20%
11499	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线唐杖子分歧54号杆上坡子变压器	50	24.00%	28.00	28.00	未进入负面清单	否	无	7.00%
11500	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线唐杖子分支01号唐杖子变压器	200	9.00%	142.00	142.00	未进入负面清单	否	无	9.00%
11501	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10kV河坎子线161号杆南岭变压器	50	3.60%	38.20	38.20	未进入负面清单	否	无	9.80%
11502	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线大南岭分支35号杆大南岭变压器	50	23.07%	28.47	28.47	未进入负面清单	否	无	6.80%
11503	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线大南岭分支14号杆下杖子变压器	20	44.93%	7.01	7.01	未进入负面清单	否	无	1.40%
11504	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线七道沟分支04号杆七道沟变压器	50	19.38%	30.31	30.31	未进入负面清单	否	无	7.20%
11505	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧市场分支市场变压器	100	71.26%	8.74	8.74	未进入负面清单	否	无	1.80%
11506	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)倪家沟水井3号柱上变压器	30	16.10%	19.17	19.17	未进入负面清单	否	无	1.30%
11507	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)供电所分歧27号曹家沟变压器	200	29.58%	100.84	100.84	未进入负面清单	否	无	1.60%
11508	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞后街机井分支08号杆柱上变压器	50	10.40%	34.80	34.80	未进入负面清单	否	无	7.10%
11509	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧沟东变压器（2.0工程）	400	34.20%	183.20	183.20	未进入负面清单	否	无	4.40%
11510	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线14号杆集鑫变压器	400	40.96%	156.16	156.16	未进入负面清单	否	无	2.20%
11511	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧荀东变压器）	200	78.90%	2.20	2.20	未进入负面清单	否	无	10.00%
11512	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	10kV差转台线西北沟分台	100	46.33%	33.67	33.67	未进入负面清单	否	无	5.20%

11513	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线野鸡沟支12号野鸡沟变压器	30	22.80%	17.16	17.16	未进入负面清单	否	无	5.00%
11514	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	沟门子变佛爷洞线娘娘庙水井柱上变压器	50	14.70%	32.65	32.65	未进入负面清单	否	无	5.70%
11515	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)佛爷洞线金杖子分歧29号周杖子变压器	80	38.55%	33.16	33.16	未进入负面清单	否	无	9.80%
11516	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线小中杖子分支3号小中杖子变压器	50	20.35%	29.83	29.83	未进入负面清单	否	无	9.70%
11517	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	佛爷洞线西庄垫地分支2号柱上变压器	50	5.70%	37.15	37.15	未进入负面清单	否	无	9.80%
11518	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)佛爷洞线黄土坎子南分台分支13号柱上变压器	200	28.50%	103.00	103.00	未进入负面清单	否	无	3.50%
11519	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	10千伏佛爷洞线三道沟分支38号三道沟柱上变压器	30	40.80%	11.76	11.76	未进入负面清单	否	无	5.10%
11520	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	沟门子变10kV佛爷洞线前杖子分支29号杆后杖子变压器(2.0工程)	200	15.90%	128.20	128.20	未进入负面清单	否	无	2.20%
11521	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)下烧锅分支1号下烧锅变压器	100	38.46%	41.54	41.54	未进入负面清单	否	无	4.10%
11522	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线陈杖子分歧陈杖子分支08号杆陈杖子台区分台1(2017结余工程)	200	29.60%	100.80	100.80	未进入负面清单	否	无	5.60%
11523	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线东庄东分台分支1号变压器	200	54.60%	50.80	50.80	未进入负面清单	否	无	7.20%
11524	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线129号九小区变压器	50	3.90%	38.05	38.05	未进入负面清单	否	无	6.00%
11525	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)供电所分歧54号西庄小区变压器	20	16.87%	12.63	12.63	未进入负面清单	否	无	3.10%
11526	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	东营子水井柱上变压器	50	13.10%	33.45	33.45	未进入负面清单	否	无	1.00%
11527	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线东营子分台分支2号柱上变压器	200	18.81%	122.38	122.38	未进入负面清单	否	无	3.60%
11528	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)倪家沟分支3号倪家沟变压器	30	54.35%	7.70	7.70	未进入负面清单	否	无	3.30%

11529	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)佛爷洞线大冰沟支34号柱上大冰沟变压器	30	55.00%	7.50	7.50	未进入负面清单	否	无	5.50%
11530	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线145号老西杖子变压器	50	52.00%	14.00	14.00	未进入负面清单	否	无	7.10%
11531	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线前杖子分歧上店支2号上店变压器	400	13.20%	267.20	267.20	未进入负面清单	否	无	10.00%
11532	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)小曹家沟分支7号小曹家沟变压器	50	25.78%	27.11	27.11	未进入负面清单	否	无	6.20%
11533	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)黄小区分支12号黄小区变压器	50	17.78%	31.11	31.11	未进入负面清单	否	无	6.10%
11534	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线大佛爷洞分支19号南台子变压器	80	50.11%	23.91	23.91	未进入负面清单	否	无	3.10%
11535	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)佛爷洞线北沟分支1号北沟柱上变压器	30	54.02%	7.79	7.79	未进入负面清单	否	无	6.60%
11536	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线柳太庄支6号柳太庄变压器	80	54.00%	20.80	20.80	未进入负面清单	否	无	6.60%
11537	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线陈杖子分歧陈杖子分支12号杆陈杖子台区分台2（2017结余工程）	100	27.20%	52.80	52.80	未进入负面清单	否	无	5.80%
11538	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	沟门子变10kV佛爷洞线前杖子分支35号杆前杖子变压器（2.0工程）	200	27.90%	104.20	104.20	未进入负面清单	否	无	8.70%
11539	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	花果山水井柱上变压器	50	13.50%	33.25	33.25	未进入负面清单	否	无	6.40%
11540	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	佛爷洞线121号柱上大西山变压器	50	22.00%	29.00	29.00	未进入负面清单	否	无	4.90%
11541	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	水保站水井柱上变压器	100	102.40%	-22.40	-22.40	未进入负面清单	是	2025.12.30	1.40%
11542	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线酒局杖子东分支3号变压器	200	66.67%	26.66	26.66	未进入负面清单	否	无	8.30%
11543	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧老爷庙分支后东沟分支17号杆后东沟变压器（2.0工程）	400	18.00%	248.00	248.00	未进入负面清单	否	无	8.00%
11544	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧北沟分支牛北变压器	50	21.80%	29.10	29.10	未进入负面清单	否	无	2.50%

11545	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧沟西变压器（2.0工程）	400	32.30%	190.80	190.80	未进入负面清单	否	无	2.80%
11546	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线105#大滩台大滩变压器（2.0工程）	400	16.80%	252.80	252.80	未进入负面清单	否	无	8.90%
11547	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧小白杖子分支08#白杖子台区（2017结余工程）	200	13.31%	133.38	133.38	未进入负面清单	否	无	1.70%
11548	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线大棚沟分歧南店分支02号杆南店变压器（2.0工程）	400	10.05%	279.80	279.80	未进入负面清单	否	无	9.00%
11549	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线山弯子南台区柱上变压器	50	9.10%	35.45	35.45	未进入负面清单	否	无	7.90%
11550	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线大北庄台区柱上变压器	50	51.61%	14.20	14.20	未进入负面清单	否	无	4.80%
11551	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线小棚沟台区柱上变压器	50	61.97%	9.02	9.02	未进入负面清单	否	无	7.80%
11552	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线山弯子西台区柱上变压器	200	27.09%	105.82	105.82	未进入负面清单	否	无	1.10%
11553	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线4#井分支03号杆上变压器(二批机井)	50	23.00%	28.50	28.50	未进入负面清单	否	无	9.10%
11554	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线苏子沟分歧09号杆苏子沟变压器（2.0工程）	200	16.05%	127.90	127.90	未进入负面清单	否	无	3.60%
11555	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线山弯子东台区柱上变压器	200	18.30%	123.40	123.40	未进入负面清单	否	无	2.30%
11556	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV10KV八家线126号杆八家村变压器（2.0工程）	400	13.69%	265.24	265.24	未进入负面清单	否	无	2.30%
11557	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	111环保线	10kV水泥线辛南分支03号杆辛南台区柱上变压器	200	37.76%	84.48	84.48	未进入负面清单	否	无	2.40%
11558	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	111环保线	10kV水泥线房申分支26号杆房申北台区柱上变压器	400	73.63%	25.48	25.48	未进入负面清单	否	无	2.20%
11559	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	111环保线	10kV水泥线西五官分歧10号杆花卉小区变压器（2.0工程）	400	10.80%	276.80	276.80	未进入负面清单	否	无	6.20%
11560	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	111环保线	10kV水泥线邢家窝铺支01号杆邢家窝铺台区柱上变压器	400	48.60%	125.60	125.60	未进入负面清单	否	无	1.90%
11561	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线小汤西柱上变压器	30	36.30%	13.11	13.11	未进入负面清单	否	无	4.80%
11562	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线齐杖子分支2号杆齐杖子变压器（2.0工程）	400	11.40%	274.40	274.40	未进入负面清单	否	无	1.10%

11563	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线五家子梁上井分支7号杆柱上变压器	100	4.80%	75.20	75.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
11564	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV平地线五三大棚柱上变压器	100	15.49%	64.51	64.51	未进入负面清单	否	无	2.60%
11565	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线喇嘛沟北变压器	20	57.20%	4.56	4.56	未进入负面清单	否	无	5.40%
11566	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10千伏东沟线主干69号杆吴杖子变压器	200	37.74%	84.52	84.52	未进入负面清单	否	无	6.30%
11567	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线北山分支10号杆北山变压器	50	32.10%	23.95	23.95	未进入负面清单	否	无	5.30%
11568	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线李家沟分支12号杆李家沟台区柱上变压器	50	67.60%	6.20	6.20	未进入负面清单	否	无	2.40%
11569	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线木匠沟里井分支14号杆柱上变压器	50	18.40%	30.80	30.80	未进入负面清单	否	无	4.40%
11570	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线四合当线18号杆五二变台柱上变压器	100	60.70%	19.30	19.30	未进入负面清单	否	无	4.10%
11571	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线绿豆沟外分支02号杆绿豆沟外台区柱上变压器	30	16.10%	19.17	19.17	未进入负面清单	否	无	10.00%
11572	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线小赵沟分支24号杆小赵里台区柱上变压器	30	15.20%	19.44	19.44	未进入负面清单	否	无	6.20%
11573	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线水库里分支02号杆水库里区柱上变压器	20	55.20%	4.96	4.96	未进入负面清单	否	无	5.70%
11574	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线水库北分支03号杆水库北台区柱上变压器	20	6.40%	14.72	14.72	未进入负面清单	否	无	4.50%
11575	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大汤沟分支60号杆汤沟梁台区柱上变压器	50	3.00%	38.50	38.50	未进入负面清单	否	无	3.60%
11576	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线五家子西三组柱上变压器	80	69.86%	8.11	8.11	未进入负面清单	否	无	4.20%
11577	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线毛中分歧01#柱上变压器	50	76.80%	1.60	1.60	未进入负面清单	否	无	6.40%
11578	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线魁二分支04号杆奎二变压器（2.0工程）	400	1.92%	312.32	312.32	未进入负面清单	否	无	4.40%
11579	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线河西南台区柱上变压器	200	30.45%	99.10	99.10	未进入负面清单	否	无	8.10%

11580	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线柳树底下分4号杆梁东变压器（2.0）	400	27.89%	208.43	208.43	未进入负面清单	否	无	9.60%
11581	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线南沟里分支18号杆南沟里台区柱上变压器	50	43.80%	18.10	18.10	未进入负面清单	否	无	5.80%
11582	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线水库分歧49号杆马西大棚台区柱上变压器	50	11.20%	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	1.50%
11583	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线98号杆小营变压器（2.0工程）	400	15.39%	258.44	258.44	未进入负面清单	否	无	7.70%
11584	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线五二井分歧06号杆柱上变压器	80	23.30%	45.36	45.36	未进入负面清单	否	无	8.00%
11585	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线王杖子台区柱上变压器	200	39.45%	81.10	81.10	未进入负面清单	否	无	5.20%
11586	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线8号杆五家子东三柱上变压器（2.0工程）	400	33.40%	186.40	186.40	未进入负面清单	否	无	6.60%
11587	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线七一南分歧08号杆七一南台区柱上变压器	50	77.53%	1.24	1.24	未进入负面清单	否	无	2.30%
11588	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线汤前大棚汤前06号杆汤前大棚台区柱变压器	20	15.20%	12.96	12.96	未进入负面清单	否	无	6.20%
11589	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线木匠沟外井分支03号杆柱上变压器	50	10.90%	34.55	34.55	未进入负面清单	否	无	5.10%
11590	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线柳树底下分歧10号杆王前台区柱上变压器	80	72.40%	6.08	6.08	未进入负面清单	否	无	2.40%
11591	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线小赵外西大棚分支03号杆大棚台区柱上变压器	50	26.97%	26.52	26.52	未进入负面清单	否	无	5.50%
11592	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10千伏四合当线南沟门分分支07号杆柱上变压器	100	67.11%	12.89	12.89	未进入负面清单	否	无	1.40%
11593	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线柏杖子分歧南营子一组分支02号杆南营子一组变压器（2.0工程）	400	19.95%	240.20	240.20	未进入负面清单	否	无	9.40%
11594	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10KV四合当线张家窝铺1#井柱上变压器	50	19.90%	30.05	30.05	未进入负面清单	否	无	1.90%
11595	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线水库分歧99号杆南石场台区柱上变压器	30	75.42%	1.37	1.37	未进入负面清单	否	无	7.00%

11596	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线小汤沟分支05号杆小汤东台区柱上变压器	80	43.70%	29.04	29.04	未进入负面清单	否	无	7.70%
11597	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线秋板沟分支12号杆秋板沟柱上变压器	30	63.20%	5.04	5.04	未进入负面清单	否	无	2.20%
11598	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线小营南分歧07号杆小营南台区柱上变压器	30	21.58%	17.53	17.53	未进入负面清单	否	无	8.50%
11599	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线河南分支3号杆河南变压器（2.0工程）	400	18.14%	247.44	247.44	未进入负面清单	否	无	1.20%
11600	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线八东台区柱上变压器	200	73.73%	12.54	12.54	未进入负面清单	否	无	9.60%
11601	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线四合当线八一大棚支01号杆柱上变压器	50	7.60%	36.20	36.20	未进入负面清单	否	无	1.60%
11602	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线小汤沟大棚分支01号杆小汤沟棚台区柱上变压器	30	64.72%	4.58	4.58	未进入负面清单	否	无	3.90%
11603	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线柏杖子五组台区柱上变压器	200	47.10%	65.80	65.80	未进入负面清单	否	无	3.40%
11604	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10KV四合当线张家窝铺3井柱上变压器	50	14.70%	32.65	32.65	未进入负面清单	否	无	9.30%
11605	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线南营子街里台区柱上变压器)	200	36.00%	88.00	88.00	未进入负面清单	否	无	7.00%
11606	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线水库分歧奎三分分支05号杆柱上变压器	80	69.26%	8.59	8.59	未进入负面清单	否	无	5.30%
11607	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10KV四合当线五三井分五三新棚01号杆柱上变压器	50	9.60%	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	1.20%
11608	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大杖子分支88号杆大杖子西大棚台区柱上变压器	50	25.13%	27.44	27.44	未进入负面清单	否	无	2.60%
11609	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线水库分歧奎一分支02号杆柱上变压器	50	52.10%	13.95	13.95	未进入负面清单	否	无	5.40%
11610	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线柏杖子分西街南支8号杆西街南变压器（2.0）	400	31.80%	192.80	192.80	未进入负面清单	否	无	6.30%
11611	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线五家子一组棚柱上变压器)	200	4.98%	150.04	150.04	未进入负面清单	否	无	4.90%
11612	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线奎三东棚柱上变压器	30	18.40%	18.48	18.48	未进入负面清单	否	无	2.40%

11613	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线四合当大棚分歧06号杆大棚变台柱上变压器	100	20.70%	59.30	59.30	未进入负面清单	否	无	9.00%
11614	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线四合当线11号杆五三西台区柱上变压器	80	18.34%	49.33	49.33	未进入负面清单	否	无	6.20%
11615	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线侯杖子分支03号杆侯杖子台区柱上变压器	200	49.72%	60.56	60.56	未进入负面清单	否	无	10.00%
11616	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线张一支01号杆张一台区柱上变压器	50	67.26%	6.37	6.37	未进入负面清单	否	无	2.40%
11617	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线魁二分支04号杆魁二台区柱上变压器	400	15.75%	257.00	257.00	未进入负面清单	否	无	3.10%
11618	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线胡家窝铺分歧47号杆胡外分台区柱上变压器	20	36.80%	8.64	8.64	未进入负面清单	否	无	7.50%
11619	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线七一北分支02号杆七一北台区柱上变压器	30	73.08%	2.08	2.08	未进入负面清单	否	无	3.30%
11620	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线何家沟分支09号杆何外台区柱上变压器	20	51.60%	5.68	5.68	未进入负面清单	否	无	2.60%
11621	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10KV四合当线张家窝铺2井柱上变压器	50	9.10%	35.45	35.45	未进入负面清单	否	无	1.60%
11622	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线皮外分支01号杆皮外台区柱上变压器	30	26.40%	16.08	16.08	未进入负面清单	否	无	7.40%
11623	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线奎一棚柱上变压器	50	11.70%	34.15	34.15	未进入负面清单	否	无	2.70%
11624	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线水库分歧160号杆下河套区柱上避雷器	80	63.75%	13.00	13.00	未进入负面清单	否	无	1.20%
11625	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线木匠沟分支11号杆木匠沟台区柱上变压器	50	66.00%	7.00	7.00	未进入负面清单	否	无	7.50%
11626	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线皮里分支29号杆皮里柱上变压器	30	55.30%	7.41	7.41	未进入负面清单	否	无	3.50%
11627	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线硬一分支01号杆柱上变压器	50	44.74%	17.63	17.63	未进入负面清单	否	无	1.50%
11628	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线下道池分歧06号杆下道池台区柱上变压器	50	46.44%	16.78	16.78	未进入负面清单	否	无	8.50%
11629	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线北山棚分支06号杆柱上变压器)	50	6.58%	36.71	36.71	未进入负面清单	否	无	6.50%

11630	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线二道梁子分支03号杆东窑变压器	50	21.74%	29.13	29.13	未进入负面清单	否	无	6.20%
11631	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	LS_河坎子大岭	50	27.47%	26.27	26.27	未进入负面清单	否	无	7.40%
11632	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线大西沟分歧西沟4分支柱上变压器	50	46.60%	16.70	16.70	未进入负面清单	否	无	4.70%
11633	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	河坎子线小老虎沟分支06号小老虎沟变压器	50	23.97%	28.02	28.02	未进入负面清单	否	无	4.50%
11634	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线张家湾水井分支柱上变压器	50	26.40%	26.80	26.80	未进入负面清单	否	无	3.70%
11635	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线大西沟分歧09号杆河坎子变压器（2.0工程）	200	78.18%	3.64	3.64	未进入负面清单	否	无	9.60%
11636	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线大西沟分歧北山分支柱上变压器	50	73.40%	3.30	3.30	未进入负面清单	否	无	4.10%
11637	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线沙碾分歧111号杆金厂变压器	50	31.05%	24.48	24.48	未进入负面清单	否	无	9.80%
11638	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线胡家沟分支09号杆大石门变压器	80	49.00%	24.80	24.80	未进入负面清单	否	无	9.10%
11639	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10千伏东沟线大西沟分歧51号杆西沟34变压器	50	63.00%	8.50	8.50	未进入负面清单	否	无	7.70%
11640	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线莫岐山变压器（高耗能改造）	50	72.26%	3.87	3.87	未进入负面清单	否	无	7.30%
11641	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线沙碾分歧060号杆凌家沟变压器	50	29.94%	25.03	25.03	未进入负面清单	否	无	1.70%
11642	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10千伏东沟线北沟分支11号杆北沟变压器	50	11.00%	34.50	34.50	未进入负面清单	否	无	9.00%
11643	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线河东南分支03号杆河东南变压器	50	23.80%	28.10	28.10	未进入负面清单	否	无	2.70%
11644	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10千伏东沟线主干85号杆柴家庄变压器	50	41.69%	19.16	19.16	未进入负面清单	否	无	6.20%
11645	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线胡家沟分支28号杆胡家沟变压器	100	62.10%	17.90	17.90	未进入负面清单	否	无	4.20%
11646	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线白龙变压器（高耗能改造）	50	61.50%	9.25	9.25	未进入负面清单	否	无	7.40%
11647	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线203号杆东庄变压器（2.0工程）	400	27.28%	210.88	210.88	未进入负面清单	否	无	8.20%
11648	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	抄道沟分支6号抄道沟分台	50	56.31%	11.85	11.85	未进入负面清单	否	无	3.40%
11649	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线227号杆南台子变压器	100	42.00%	38.00	38.00	未进入负面清单	否	无	6.50%

11650	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线小石门分支02号杆小石门变压器	50	39.83%	20.09	20.09	未进入负面清单	否	无	4.60%
11651	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线16号杆小北杖子变压器	50	46.00%	17.00	17.00	未进入负面清单	否	无	2.30%
11652	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线西庄分支03号杆西庄变压器（2.0工程）	400	32.40%	190.40	190.40	未进入负面清单	否	无	8.50%
11653	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线134号杆南沟变压器	50	17.70%	31.15	31.15	未进入负面清单	否	无	4.30%
11654	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线二道梁子分支30号杆二道梁子变压器	200	12.80%	134.40	134.40	未进入负面清单	否	无	9.00%
11655	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线十亩地分支1号十亩地变压器	30	28.77%	15.37	15.37	未进入负面清单	否	无	9.70%
11656	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟西台子北沟变压器	50	51.02%	14.49	14.49	未进入负面清单	否	无	4.10%
11657	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线大西沟分歧河南分支09号杆河南台区(2019年自投资工程)	100	48.60%	31.40	31.40	未进入负面清单	否	无	6.20%
11658	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线228号杆马杖子西变压器	50	56.80%	11.60	11.60	未进入负面清单	否	无	4.30%
11659	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线二道河子分歧二道河子分支01#二道河子变压器（2.0工程）	400	21.93%	232.27	232.27	未进入负面清单	否	无	2.70%
11660	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧旱桥子分支02#旱桥子变压器（2.0工程）	80	17.19%	50.25	50.25	未进入负面清单	否	无	3.80%
11661	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧五头道杖子分支01#柱上变压器	50	38.83%	20.59	20.59	未进入负面清单	否	无	8.20%
11662	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧范杖子分支01范杖子台区（2017结余工程）	400	13.98%	264.08	264.08	未进入负面清单	否	无	5.20%
11663	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧王家庄分支12#柱上变压器	50	51.60%	14.20	14.20	未进入负面清单	否	无	8.70%
11664	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧五道河子分支06#柱上变压器	200	67.20%	25.60	25.60	未进入负面清单	否	无	2.00%
11665	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分支5号杆中庄变压器（2.0）	400	21.24%	235.04	235.04	未进入负面清单	否	无	1.40%
11666	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线疗养院分歧05#热北北台区柱上变压器	315	25.50%	171.68	171.68	未进入负面清单	否	无	3.30%

11667	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线北沟分歧07#柱上变压器	50	49.50%	15.25	15.25	未进入负面清单	否	无	8.00%
11668	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	土矿线无白丁八队柱上变压器	200	19.60%	120.80	120.80	未进入负面清单	否	无	8.10%
11669	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10千伏四五联2#线五家子七组新棚分支01号杆柱上变压器	50	10.40%	34.80	34.80	未进入负面清单	否	无	2.00%
11670	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线杨树行柱上变压器	30	62.16%	5.35	5.35	未进入负面清单	否	无	1.80%
11671	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线北营子棚柱上变压器(高耗能改造)	50	33.68%	23.16	23.16	未进入负面清单	否	无	8.60%
11672	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10KV五家子线杨树行分支齐杖子分支17号杆齐杖子棚台区(二批机井)	100	8.20%	71.80	71.80	未进入负面清单	否	无	2.20%
11673	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线玉西柱上变压器	50	61.00%	9.50	9.50	未进入负面清单	否	无	8.50%
11674	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线苏子沟柱上变压器	30	23.93%	16.82	16.82	未进入负面清单	否	无	7.90%
11675	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线烧北柱上变压器	50	71.88%	4.06	4.06	未进入负面清单	否	无	7.80%
11676	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线双北柱上变压器	30	47.20%	9.84	9.84	未进入负面清单	否	无	7.90%
11677	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	北宫小河东大棚分支02号杆柱上小河东棚变压器	50	7.15%	36.43	36.43	未进入负面清单	否	无	8.70%
11678	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线小城子西柱上变压器	30	44.00%	10.80	10.80	未进入负面清单	否	无	7.10%
11679	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线烧南柱上变压器	50	45.96%	17.02	17.02	未进入负面清单	否	无	7.80%
11680	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线五六分3号杆五家子七组变压器(2.0)	400	18.30%	246.80	246.80	未进入负面清单	否	无	1.50%
11681	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线五六分支10号杆五六变压器(2.0工程)	400	17.90%	248.40	248.40	未进入负面清单	否	无	4.10%
11682	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10千伏五家子线温杖子水库柱上变压器	20	26.80%	10.64	10.64	未进入负面清单	否	无	2.90%
11683	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线西北沟大棚柱上变压器	100	9.48%	70.52	70.52	未进入负面清单	否	无	8.10%
11684	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10KV五家子线张涵杖子南04号杆柱上变压器	50	13.72%	33.14	33.14	未进入负面清单	否	无	4.90%
11685	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10KV五家子线五家子井分支柱上变压器	50	9.80%	35.10	35.10	未进入负面清单	否	无	6.60%

11686	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线义五柱上变压器	200	66.50%	27.00	27.00	未进入负面清单	否	无	9.70%
11687	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10KV五家子线玉皇庙后井柱上变压器	50	51.00%	14.50	14.50	未进入负面清单	否	无	5.50%
11688	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线北湾子柱上变压器	50	26.00%	27.00	27.00	未进入负面清单	否	无	8.10%
11689	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线杜金沟柱上变压器)	50	40.40%	19.80	19.80	未进入负面清单	否	无	6.20%
11690	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10KV五家子线张涵杖子新棚08号杆柱上变压器（三批机井）	100	16.40%	63.60	63.60	未进入负面清单	否	无	9.40%
11691	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线王家窝铺分支31号杆王西变压器（2.0工程）	400	21.25%	235.00	235.00	未进入负面清单	否	无	4.50%
11692	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线王东柱上变压器	80	61.05%	15.16	15.16	未进入负面清单	否	无	5.30%
11693	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线前街分支3号杆前街变压器（2.0工程）	400	11.85%	272.60	272.60	未进入负面清单	否	无	8.90%
11694	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV平地线五家子七组棚柱上变压器	30	40.02%	11.99	11.99	未进入负面清单	否	无	7.70%
11695	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线小城市东柱上变压器)	50	34.50%	22.75	22.75	未进入负面清单	否	无	2.20%
11696	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧王家庄分支04大甸子变压器（2.0工程）	400	12.92%	268.32	268.32	未进入负面清单	否	无	4.40%
11697	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线051#大河东台大河东变压器（2.0工程）	200	24.75%	110.50	110.50	未进入负面清单	否	无	8.50%
11698	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV范杖子分歧刘定沟分支05#柱上变压器	50	56.57%	11.72	11.72	未进入负面清单	否	无	7.70%
11699	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线南山分支05#柱上变压器	100	21.76%	58.24	58.24	未进入负面清单	否	无	6.60%
11700	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧河东分支01#河东台河东台区（2017结余工程）	200	16.06%	127.88	127.88	未进入负面清单	否	无	8.80%
11701	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线166号杆沟门变压器(2017抗旱)	400	11.70%	273.20	273.20	未进入负面清单	否	无	9.50%
11702	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	平房大棚分支01号杆柱上变压器	30	33.00%	14.10	14.10	未进入负面清单	否	无	6.50%
11703	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线旱桥子分支08号杆柱上变压器（分台）	200	24.00%	112.00	112.00	未进入负面清单	否	无	8.20%

11704	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线前马厂分歧15号杆前马厂分台变压器(2017抗旱)	200	23.99%	112.02	112.02	未进入负面清单	否	无	9.40%
11705	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线上四家分支12号杆上四家台区分台1(2017结余工程)	100	13.20%	66.80	66.80	未进入负面清单	否	无	4.50%
11706	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线东坡子分歧56号杆干沟子台区分台1(2017结余工程)	200	15.60%	128.80	128.80	未进入负面清单	否	无	4.50%
11707	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线西南山分支27号杆变压器	200	24.78%	110.44	110.44	未进入负面清单	否	无	2.50%
11708	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线28号杆南水泉棚变压器(2017抗旱)	400	18.50%	246.00	246.00	未进入负面清单	否	无	6.10%
11709	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10KV八家线郝杖子分支10号郝杖子变压器(2.0工程)	200	18.85%	122.30	122.30	未进入负面清单	否	无	4.00%
11710	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线东坡子分歧38号杆东坡子台区增容(2017结余工程)	200	23.22%	113.56	113.56	未进入负面清单	否	无	1.80%
11711	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10KV八家线石桥子分支01号石桥子变压器(2.0工程)	200	11.60%	136.80	136.80	未进入负面清单	否	无	10.00%
11712	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10KV八家线121号杆八东变压器(2.0工程)	400	16.80%	252.80	252.80	未进入负面清单	否	无	7.70%
11713	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线70号杆下四家分台变压器	50	55.96%	12.02	12.02	未进入负面清单	否	无	3.20%
11714	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	红旗大棚分支02号杆柱上变压器	30	59.70%	6.09	6.09	未进入负面清单	否	无	4.90%
11715	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10KV八家线下洼子分支28号杆下洼子变压器下洼子变压器(2.0工程)	400	7.65%	289.40	289.40	未进入负面清单	否	无	4.50%
11716	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线101号杆东地组大棚柱上变压器	50	9.62%	35.19	35.19	未进入负面清单	否	无	6.80%
11717	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10kv八家线杨杖子大棚分歧18号杆柱上变压器	50	23.30%	28.35	28.35	未进入负面清单	否	无	5.00%
11718	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线13号杆南桥变压器(八家等变压器改造)	200	53.44%	53.12	53.12	未进入负面清单	否	无	5.40%
11719	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线下四家分支06号杆下四家变压器	200	10.30%	139.40	139.40	未进入负面清单	否	无	8.20%
11720	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线181号杆头道杖子变压器	100	25.10%	54.90	54.90	未进入负面清单	否	无	3.80%

11721	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10KV八家线大北沟分歧34号杆大北沟变压器大北沟变压器（2.0工程）	200	9.40%	141.20	141.20	未进入负面清单	否	无	6.20%
11722	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线平房分1号杆平房台区分台（2017结余工程）	200	15.50%	129.00	129.00	未进入负面清单	否	无	3.30%
11723	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线卢杖子分歧09号杆卢杖子变压器	50	56.30%	11.85	11.85	未进入负面清单	否	无	9.60%
11724	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	前马厂分歧08号杆柱上砖厂西棚变压器	50	57.84%	11.08	11.08	未进入负面清单	否	无	8.80%
11725	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线扬水站分歧11号杆前街变压器（高耗能）	200	65.80%	28.40	28.40	未进入负面清单	否	无	7.70%
11726	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10KV八家线北沟分支04号杆北沟变压器（2.0工程）	400	16.07%	255.72	255.72	未进入负面清单	否	无	5.90%
11727	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线前马厂分歧20号杆前马厂变压器(2017抗旱)	100	60.50%	19.50	19.50	未进入负面清单	否	无	6.40%
11728	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线徐家沟分支10号杆徐家沟变压器	50	55.20%	12.40	12.40	未进入负面清单	否	无	6.60%
11729	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线鸡冠山分歧15号杆鸡冠山变压器	50	4.26%	37.87	37.87	未进入负面清单	否	无	1.10%
11730	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线36号杆南水泉变压器(2017抗旱)	100	78.91%	1.09	1.09	未进入负面清单	否	无	4.90%
11731	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10KV八家线卢杖子分歧05号杆烈山梁分变压器（2.0工程）	200	13.20%	133.60	133.60	未进入负面清单	否	无	3.50%
11732	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10KV八家线西南山分支07号杆小河东变压器（2.0工程）	200	13.94%	132.12	132.12	未进入负面清单	否	无	1.50%
11733	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线210号杆二道杖子变压器	50	36.66%	21.67	21.67	未进入负面清单	否	无	1.50%
11734	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	砖厂棚分支2号杆砖厂东棚变压器	50	20.70%	29.65	29.65	未进入负面清单	否	无	2.70%
11735	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	西水泉大棚分支05号杆柱上变压器	50	9.70%	35.15	35.15	未进入负面清单	否	无	2.10%
11736	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线北沟棚分支01号杆变压器	50	9.13%	35.44	35.44	未进入负面清单	否	无	3.20%
11737	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	前街大棚分支07号杆柱上前街大棚变压器	50	32.70%	23.65	23.65	未进入负面清单	否	无	5.40%

11738	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线东坡子分歧58号杆干沟子台区增容（2017结余工程）	100	30.30%	49.70	49.70	未进入负面清单	否	无	3.70%
11739	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线234号杆郑沟变压器	50	25.91%	27.05	27.05	未进入负面清单	否	无	9.50%
11740	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线杨杖子分支03号杆变压器	50	68.14%	5.93	5.93	未进入负面清单	否	无	9.60%
11741	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV10KV八家线东地分歧03号杆东地变压器（2.0工程）	400	14.50%	262.00	262.00	未进入负面清单	否	无	8.00%
11742	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线221号杆新房子变压器	50	27.00%	26.50	26.50	未进入负面清单	否	无	4.00%
11743	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线西水泉分支21号杆西水泉变压器	200	24.36%	111.28	111.28	未进入负面清单	否	无	3.80%
11744	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线商业街分歧01号杆变压器	200	40.74%	78.52	78.52	未进入负面清单	否	无	4.10%
11745	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线西山分歧10号杆西山变压器	200	14.40%	131.20	131.20	未进入负面清单	否	无	3.20%
11746	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线山嘴分歧04号杆山嘴变压器	50	64.80%	7.60	7.60	未进入负面清单	否	无	3.10%
11747	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线八东大棚分歧02号杆三十家子八东大棚变压器	50	28.58%	25.71	25.71	未进入负面清单	否	无	4.80%
11748	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线无白丁分13号杆无白丁西台变压器（2.0）	400	22.39%	230.44	230.44	未进入负面清单	否	无	7.20%
11749	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线中黑沟新台柱上变压器	50	34.80%	22.60	22.60	未进入负面清单	否	无	5.30%
11750	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线热南南分歧02#热南南台区柱上变压器	80	22.27%	46.18	46.18	未进入负面清单	否	无	5.40%
11751	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线无白丁分歧01#无白丁新柱上变压器	30	10.53%	20.84	20.84	未进入负面清单	否	无	7.20%
11752	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线59#古东台区柱上变压器（2.0工程）	200	26.39%	107.22	107.22	未进入负面清单	否	无	6.40%
11753	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线喇嘛寺分歧08#喇嘛寺柱上变压器	50	36.38%	21.81	21.81	未进入负面清单	否	无	6.00%
11754	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线中黑沟分支12#中黑沟柱上变压器	100	31.46%	48.54	48.54	未进入负面清单	否	无	8.10%
11755	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线无白丁东山大棚分歧07#无白丁东山大棚柱上变压器	30	16.10%	19.17	19.17	未进入负面清单	否	无	2.80%

11756	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	古西新柱上变压器	50	53.60%	13.20	13.20	未进入负面清单	否	无	9.30%
11757	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线无白丁北柱上变压器	50	10.60%	34.70	34.70	未进入负面清单	否	无	7.00%
11758	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线带子沟分歧04#带子沟柱上变压器	30	18.00%	18.60	18.60	未进入负面清单	否	无	3.20%
11759	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线疗养院家属区柱上变压器	50	10.35%	34.83	34.83	未进入负面清单	否	无	6.20%
11760	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线热北南分2号杆热北南变压器（2.0）	400	4.95%	300.20	300.20	未进入负面清单	否	无	1.70%
11761	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	土矿线热北井分柱上变压器	50	3.00%	38.50	38.50	未进入负面清单	否	无	8.70%
11762	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线移动分歧06+1#镇直柱上变压器	100	75.10%	4.90	4.90	未进入负面清单	否	无	1.90%
11763	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线134#热南北台区柱上变压器	100	35.84%	44.16	44.16	未进入负面清单	否	无	5.60%
11764	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线93#苗圃台区柱上变压器	100	15.60%	64.40	64.40	未进入负面清单	否	无	7.60%
11765	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线无白丁分歧06#无白丁东（高耗能）	100	56.00%	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	5.40%
11766	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线西沟分歧08#西沟柱上变压器	50	30.80%	24.60	24.60	未进入负面清单	否	无	6.10%
11767	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧一队分支2#一队变压器（2.0工程）	400	17.82%	248.72	248.72	未进入负面清单	否	无	9.10%
11768	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线毛东分歧01#毛东变压器（2.0工程）	400	20.00%	240.00	240.00	未进入负面清单	否	无	9.50%
11769	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧大喇嘛沟17#柱上变压器	50	44.80%	17.60	17.60	未进入负面清单	否	无	5.80%
11770	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧河杖子分支04#河杖子台柱上变压器	50	41.80%	19.10	19.10	未进入负面清单	否	无	6.30%
11771	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线白杖子分歧09号杆高杖子变压器（2.0工程）	400	17.06%	251.76	251.76	未进入负面清单	否	无	9.70%
11772	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	215底盘厂线	10kV底盘厂线前黑沟井分歧04#前黑沟2柱上变压器	30	5.55%	22.34	22.34	未进入负面清单	否	无	10.00%
11773	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线309#南岭台柱上变压器	50	34.40%	22.80	22.80	未进入负面清单	否	无	4.00%

11774	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线草碾沟分51号杆邱家庄变压器（2.0）	200	55.40%	49.20	49.20	未进入负面清单	否	无	2.70%
11775	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线供电所分支06号杆供电所台柱上变压器	50	54.40%	12.80	12.80	未进入负面清单	否	无	9.60%
11776	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线南庄分支01#南庄变压器（2.0工程）	400	29.40%	202.40	202.40	未进入负面清单	否	无	9.70%
11777	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	三十家子张福沟大棚分支12号杆柱上变压器	50	20.60%	29.70	29.70	未进入负面清单	否	无	1.00%
11778	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	刘宝久沟棚分支08号杆柱上变压器	80	56.70%	18.64	18.64	未进入负面清单	否	无	1.70%
11779	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	张上大棚分支02号杆柱上变压器	30	4.05%	22.79	22.79	未进入负面清单	否	无	7.00%
11780	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线张福沟分歧17号杆张福沟变压器	100	7.02%	72.98	72.98	未进入负面清单	否	无	1.20%
11781	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	五一大棚分支15号杆柱上变压器	30	28.24%	15.53	15.53	未进入负面清单	否	无	1.90%
11782	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	张福沟分歧11号杆柱上变压器	80	75.00%	4.00	4.00	未进入负面清单	否	无	9.10%
11783	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10KV镇内线后马厂分歧18号杆后马厂分台变压器（2.0工程）	200	23.29%	113.42	113.42	未进入负面清单	否	无	9.20%
11784	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10KV镇内线后马厂分歧10+1号杆后马厂变压器（2.0工程）	100	10.80%	69.20	69.20	未进入负面清单	否	无	3.90%
11785	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线下河套分支10号杆下河套变压器	80	66.00%	11.20	11.20	未进入负面清单	否	无	3.30%
11786	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线25号杆杨南变压器（2.0工程）	200	15.45%	129.10	129.10	未进入负面清单	否	无	5.40%
11787	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城子线	10kV小城子线三义井分修六分支01号杆修六台区(2019年自投资工程)	200	26.16%	107.68	107.68	未进入负面清单	否	无	3.40%
11788	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城子线	10千伏小城子线新村分东洼地井支柱上变压器	50	17.60%	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	9.00%
11789	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城子线	小城子线修七大棚台柱上变压器	50	57.10%	11.45	11.45	未进入负面清单	否	无	9.30%
11790	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城子线	小城子线龙王庙台柱上变压器	80	7.20%	58.24	58.24	未进入负面清单	否	无	1.10%
11791	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城子线	小城子线山东一台柱上变压器高耗能	160	16.40%	101.76	101.76	未进入负面清单	否	无	2.90%

11792	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城子线	小城子线修八台柱上变压器	100	36.60%	43.40	43.40	未进入负面清单	否	无	2.00%
11793	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城子线	小城子线山东二台柱上变压器高耗能改造（二批中心村增容）	200	21.07%	117.87	117.87	未进入负面清单	否	无	8.70%
11794	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线齐杖子分台2变压器	100	8.88%	71.12	71.12	未进入负面清单	否	无	3.60%
11795	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线孙家沟分歧20#孙家沟台区柱上变压器	50	43.73%	18.14	18.14	未进入负面清单	否	无	1.00%
11796	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线烧锅地台区柱上变压器	200	35.10%	89.80	89.80	未进入负面清单	否	无	4.00%
11797	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线干沟子学校分歧02号杆学校台区柱上变压器（2018农网）	50	21.85%	29.08	29.08	未进入负面清单	否	无	2.60%
11798	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北岭台区柱上变压器	80	36.00%	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	9.30%
11799	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线二道良子台区柱上变压器	50	66.30%	6.85	6.85	未进入负面清单	否	无	1.90%
11800	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北坎子分歧北营子大井分支05号杆北营子大井柱上变压器	250	1.80%	195.50	195.50	未进入负面清单	否	无	1.50%
11801	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北坎子分歧后营子分支05号杆后营子变压器（2.0工程）	400	24.90%	220.40	220.40	未进入负面清单	否	无	4.70%
11802	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线烧锅地分歧下沟分支04号杆培杖子变压器（2.0工程）	200	54.10%	51.80	51.80	未进入负面清单	否	无	7.30%
11803	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线绿豆沟台区柱上变压器	200	72.00%	16.00	16.00	未进入负面清单	否	无	8.50%
11804	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北营子分13号杆西街柱上变压器(二批村)	315	64.80%	47.88	47.88	未进入负面清单	否	无	5.70%
11805	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北街分歧05号杆北街变压器（2.0工程）	400	26.40%	214.40	214.40	未进入负面清单	否	无	1.20%
11806	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北坎子台区柱上变压器	200	57.60%	44.80	44.80	未进入负面清单	否	无	7.00%
11807	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线下台子北分歧03#大庙大棚变压器	50	25.60%	27.20	27.20	未进入负面清单	否	无	7.50%
11808	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线325号杆刘家沟台区(2019年自投资工程)	50	13.51%	33.25	33.25	未进入负面清单	否	无	9.40%

11809	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线苏东分01号杆苏东台区(19年自投)	200	20.31%	119.38	119.38	未进入负面清单	否	无	3.50%
11810	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	大杖子线老官新台支2#柱上变压器	50	19.60%	30.20	30.20	未进入负面清单	否	无	9.60%
11811	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线张营子分01号杆张营子台区(19年自投)	100	20.16%	59.84	59.84	未进入负面清单	否	无	9.20%
11812	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线246#下台子南柱上变压器	30	32.04%	14.39	14.39	未进入负面清单	否	无	9.40%
11813	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线下台子新台柱上变压器	50	13.60%	33.20	33.20	未进入负面清单	否	无	5.40%
11814	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线黑沟1井分支变压器(2.0工程)	400	1.20%	315.20	315.20	未进入负面清单	否	无	9.40%
11815	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线309#吴家沟柱上变压器	30	13.18%	20.05	20.05	未进入负面清单	否	无	5.30%
11816	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线284号杆北前组3井台区柱上变压器	50	9.50%	35.25	35.25	未进入负面清单	否	无	6.80%
11817	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	北后分歧07号杆北前组2灌溉井台区柱上变压器	50	1.20%	39.40	39.40	未进入负面清单	否	无	9.50%
11818	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线樱桃沟分歧外英沟支03号杆柱上变压器	80	21.54%	46.77	46.77	未进入负面清单	否	无	3.60%
11819	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	107特供线	10千伏特供线方源支方源变压器	315	38.00%	132.30	132.30	未进入负面清单	否	无	5.90%
11820	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线大西沟大棚分支09号杆柱上变压器	50	20.20%	29.90	29.90	未进入负面清单	否	无	5.50%
11821	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	八龙沟分01号杆煤窑沟3井台区柱上变压器	50	21.50%	29.25	29.25	未进入负面清单	否	无	5.50%
11822	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线286号杆北前组井台区柱上变压器	50	16.90%	31.55	31.55	未进入负面清单	否	无	2.70%
11823	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线245号杆十二组2号井台区柱上变压器	50	20.20%	29.90	29.90	未进入负面清单	否	无	3.40%
11824	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	北后分02号杆煤窑沟井台区柱上变压器	50	18.20%	30.90	30.90	未进入负面清单	否	无	1.30%
11825	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	樱桃沟分歧25号杆鲁力鲁井台区柱上变压器	50	35.54%	22.23	22.23	未进入负面清单	否	无	9.90%
11826	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	叠包台区增容	100	39.80%	40.20	40.20	未进入负面清单	否	无	3.80%
11827	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线樱桃沟分歧水泉沟支21号杆柱上变压器	50	23.06%	28.47	28.47	未进入负面清单	否	无	2.80%
11828	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线菜杖子井柱上变压器	50	11.60%	34.20	34.20	未进入负面清单	否	无	4.20%
11829	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线龙凤大棚	50	32.20%	23.90	23.90	未进入负面清单	否	无	8.00%

11830	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线樱桃沟分33号杆菜西变压器（一批村）	100	28.60%	51.40	51.40	未进入负面清单	否	无	8.50%
11831	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	樱桃沟7号杆乌兰白北组井台区柱上变压器	50	49.20%	15.40	15.40	未进入负面清单	否	无	6.50%
11832	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线上窝铺分06号杆上窝铺变压器（二批村）	200	4.80%	150.40	150.40	未进入负面清单	否	无	5.30%
11833	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线228号杆柱上变压器	200	18.85%	122.29	122.29	未进入负面清单	否	无	3.90%
11834	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线八龙沟大棚支07号杆柱上变压器	80	39.02%	32.78	32.78	未进入负面清单	否	无	6.90%
11835	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线289号杆煤窑沟2井台区柱上变压器	100	21.60%	58.40	58.40	未进入负面清单	否	无	1.70%
11836	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线樱桃沟分歧90号杆柱上变压器	50	10.35%	34.83	34.83	未进入负面清单	否	无	5.80%
11837	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线龙凤沟支龙下分支02号杆柱上变压器	50	40.10%	19.95	19.95	未进入负面清单	否	无	3.20%
11838	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线樱桃沟大棚04号杆柱上变压器	50	12.90%	33.55	33.55	未进入负面清单	否	无	3.00%
11839	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	大杖子线下河杖子新台支1#柱上变压器	50	68.60%	5.70	5.70	未进入负面清单	否	无	5.60%
11840	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线西道柱上变压器	200	23.20%	113.60	113.60	未进入负面清单	否	无	2.30%
11841	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线岔沟分歧19号杆岔沟变压器（2.0工程）	200	11.54%	136.92	136.92	未进入负面清单	否	无	5.60%
11842	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线行政区台区柱上变压器	200	2.40%	155.20	155.20	未进入负面清单	否	无	6.30%
11843	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线杨东分歧12号杆杨北变压器（2.0工程）	400	23.20%	227.20	227.20	未进入负面清单	否	无	7.70%
11844	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线水东分支水东变压器	200	13.20%	133.60	133.60	未进入负面清单	否	无	2.10%
11845	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线中杖子分支7号杆中杖子变压器（2.0工程）	400	22.87%	228.52	228.52	未进入负面清单	否	无	2.10%
11846	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线水泉子分支20号杆水泉西增容（2017结余工程）	200	31.71%	96.59	96.59	未进入负面清单	否	无	9.30%
11847	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线65号杆南地增容（2017结余工程）	200	12.00%	136.00	136.00	未进入负面清单	否	无	3.80%

11848	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线河北分支河北变压器	50	27.20%	26.40	26.40	未进入负面清单	否	无	8.00%
11849	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线东台子变压器（高耗能改造）	200	28.62%	102.76	102.76	未进入负面清单	否	无	4.80%
11850	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线唐杖子分歧44号杆八道沟变压器	50	22.20%	28.90	28.90	未进入负面清单	否	无	7.80%
11851	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10千伏河坎子线主干325号杆二安沟变压器	200	12.18%	135.64	135.64	未进入负面清单	否	无	9.60%
11852	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线白杖子分台分1号杆白杖子分台	200	35.77%	88.46	88.46	未进入负面清单	否	无	7.90%
11853	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)陈杖子分歧18号涝洼塘子变压器	50	78.00%	1.00	1.00	未进入负面清单	否	无	3.70%
11854	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线娘娘庙支6号娘娘庙变压器	80	32.10%	38.32	38.32	未进入负面清单	否	无	3.10%
11855	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	10kV佛爷洞线西庄分支1号杆西庄柱上变压器	200	50.40%	59.20	59.20	未进入负面清单	否	无	9.00%
11856	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)佛爷洞线金杖子分歧84号上店西变压器	200	32.40%	95.20	95.20	未进入负面清单	否	无	3.20%
11857	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)佛爷洞线金杖子分歧01号曹家沟小区变压器	80	24.40%	44.48	44.48	未进入负面清单	否	无	5.80%
11858	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	杨杖子变10kV佛爷洞线黄土坎子分02号杆黄土坎子变压器（2.0工程）	400	25.17%	219.31	219.31	未进入负面清单	否	无	7.70%
11859	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)佛爷洞线陈杖子分歧1号三十亩地变压器	80	21.81%	46.56	46.56	未进入负面清单	否	无	2.80%
11860	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	杨杖子变10kV佛爷洞线金杖子西分支01号杆金杖子西变压器（2.0工程）	200	33.56%	92.88	92.88	未进入负面清单	否	无	8.10%
11861	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线小佛爷洞分支2号大佛爷洞变压器	80	46.40%	26.88	26.88	未进入负面清单	否	无	5.80%
11862	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)高粱沟分支18号柱上高粱沟变压器	50	76.98%	1.51	1.51	未进入负面清单	否	无	8.90%
11863	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线大南沟支8号柱上大南沟变压器	80	58.40%	17.28	17.28	未进入负面清单	否	无	6.50%
11864	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线上店庄西分支1号柱上变压器	200	34.80%	90.40	90.40	未进入负面清单	否	无	9.80%

11865	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)大河西分支1号柱上变压器（高耗能改造）	400	13.07%	267.73	267.73	未进入负面清单	否	无	4.90%
11866	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线主干152号东营子变压器	200	22.40%	115.20	115.20	未进入负面清单	否	无	3.20%
11867	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)佛爷洞线老爷庙支8号老爷庙变压器	200	15.20%	129.60	129.60	未进入负面清单	否	无	3.10%
11868	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)西头子分支3号西头子变压器	200	15.60%	128.80	128.80	未进入负面清单	否	无	4.20%
11869	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	佛爷洞线金杖子分歧67号下店变压器	200	78.00%	4.00	4.00	未进入负面清单	否	无	7.40%
11870	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)金杖子分歧40号金杖子东变压器	200	48.40%	63.20	63.20	未进入负面清单	否	无	6.10%
11871	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	沟门子变10kV佛爷洞线前杖子分支上店分支03号杆上店变压器（2.0工程）	400	8.00%	288.00	288.00	未进入负面清单	否	无	6.90%
11872	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10千伏河坎子线涝洼甸子变压器	50	65.70%	7.15	7.15	未进入负面清单	否	无	6.50%
11873	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线烧锅地分歧北沟分支16号杆北沟台区增容（2017结余工程）	100	31.20%	48.80	48.80	未进入负面清单	否	无	7.30%
11874	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	108城内线	10千伏城内线废品支体西分台变压器	400	62.90%	68.40	68.40	未进入负面清单	否	无	3.30%
11875	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线义一柱上变压器（能效改造）	200	45.00%	70.00	70.00	未进入负面清单	否	无	3.70%
11876	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10千伏东沟线大西沟分歧34号杆杨树洼变压器（能效改造）	200	54.50%	51.00	51.00	未进入负面清单	否	无	9.40%
11877	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线山嘴变压器（能效改造）	200	40.80%	78.40	78.40	未进入负面清单	否	无	2.60%
11878	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群中北庄台区柱上变压器	200	50.70%	58.60	58.60	未进入负面清单	否	无	6.10%
11879	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线百牛群东台柱上变压器	400	37.80%	168.80	168.80	未进入负面清单	否	无	9.80%
11880	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线百牛群街里台区柱上变压器	400	16.80%	252.80	252.80	未进入负面清单	否	无	3.00%
11881	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线百牛群南台区柱上变压器	200	37.50%	85.00	85.00	未进入负面清单	否	无	7.70%

11882	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线至2柱上变压器	30	40.20%	11.94	11.94	未进入负面清单	否	无	4.70%
11883	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线喇嘛沟柱上变压器	30	54.87%	7.54	7.54	未进入负面清单	否	无	6.30%
11884	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV南店线百牛群小区柱上变压器	50	19.80%	30.10	30.10	未进入负面清单	否	无	9.80%
11885	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线苏西柱上变压器	100	49.65%	30.35	30.35	未进入负面清单	否	无	2.00%
11886	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线头杖子大棚柱上变压器	80	10.57%	55.54	55.54	未进入负面清单	否	无	7.60%
11887	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线三东棚柱上变压器	100	49.20%	30.80	30.80	未进入负面清单	否	无	1.80%
11888	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线台子东沟柱上变压器	50	60.60%	9.70	9.70	未进入负面清单	否	无	2.70%
11889	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏天盛号线大杖子分歧胜利屯2分支柱上变压器	100	19.00%	61.00	61.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
11890	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏三家子线三前2分支三前2台柱上变压器	100	64.20%	15.80	15.80	未进入负面清单	否	无	6.80%
11891	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线德永2台柱上变压器	50	22.80%	28.60	28.60	未进入负面清单	否	无	6.90%
11892	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏三家子线宣杖子分歧吴杖子柱上变压器	100	60.14%	19.86	19.86	未进入负面清单	否	无	2.70%
11893	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线二杖子1台柱上变压器	100	50.16%	29.84	29.84	未进入负面清单	否	无	7.60%
11894	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线北沟里2分支柱上变压器	50	62.98%	8.51	8.51	未进入负面清单	否	无	5.70%
11895	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏天盛号线大杖子分歧小河套2分支柱上变压器	100	12.40%	67.60	67.60	未进入负面清单	否	无	1.60%
11896	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线丛杖子棚柱上变压器	50	54.99%	12.51	12.51	未进入负面清单	否	无	2.50%
11897	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线倚子庄分支06号杆倚子庄棚变压器（2.0工程）	200	6.19%	147.62	147.62	未进入负面清单	否	无	1.70%
11898	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线高家沟里柱上变压器	20	22.17%	11.57	11.57	未进入负面清单	否	无	8.40%
11899	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏三家子线三后分支三后台区柱上变压器（一批中心村）	200	25.36%	109.28	109.28	未进入负面清单	否	无	6.10%
11900	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线头西分支03号杆头西变压器（2.0工程）	200	54.75%	50.50	50.50	未进入负面清单	否	无	3.60%

11901	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线前街变压器	50	74.20%	2.90	2.90	未进入负面清单	否	无	9.70%
11902	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线天九西大棚柱上变压器	80	6.00%	59.20	59.20	未进入负面清单	否	无	5.80%
11903	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线龙爪沟柱上变压器	30	15.60%	19.32	19.32	未进入负面清单	否	无	8.50%
11904	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线歪南柱上变压器	200	71.66%	16.68	16.68	未进入负面清单	否	无	6.30%
11905	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线赵宾沟2棚柱上变压器	50	57.20%	11.40	11.40	未进入负面清单	否	无	4.10%
11906	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线苏东棚柱上变压器	50	19.83%	30.09	30.09	未进入负面清单	否	无	8.10%
11907	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线二杖子2柱上变压器	50	50.53%	14.74	14.74	未进入负面清单	否	无	6.70%
11908	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏三家子线山根棚分支02号杆山根棚台区（2017结余工程）	100	8.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	7.90%
11909	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10千伏天盛号线天一2分支03号杆天一分台台区（2017结余工程）	200	17.90%	124.20	124.20	未进入负面清单	否	无	7.10%
11910	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线后街柱上变压器	50	76.90%	1.55	1.55	未进入负面清单	否	无	1.50%
11911	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10千伏天盛号线河南分歧台子2分支09号杆台子分台台区（2017结余工程）	200	16.50%	127.00	127.00	未进入负面清单	否	无	4.00%
11912	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线双三大棚柱上变压器	50	4.20%	37.90	37.90	未进入负面清单	否	无	5.80%
11913	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线双杨树2变压器	50	33.00%	23.50	23.50	未进入负面清单	否	无	4.40%
11914	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	马圈子沟2柱上变压器	50	9.20%	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无	3.00%
11915	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线白庙子棚变压器	50	22.53%	28.74	28.74	未进入负面清单	否	无	7.40%
11916	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线二道沟柱上变压器	80	40.65%	31.48	31.48	未进入负面清单	否	无	2.90%
11917	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线红岩沟分12号杆红岩沟变压器（2.0）	400	31.80%	192.80	192.80	未进入负面清单	否	无	1.60%
11918	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天七2柱上变压器	30	16.20%	19.14	19.14	未进入负面清单	否	无	3.70%
11919	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线三西柱上变压器	100	51.80%	28.20	28.20	未进入负面清单	否	无	6.90%

11920	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线苏官大棚柱上变压器	50	5.40%	37.30	37.30	未进入负面清单	否	无	6.80%
11921	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线半拉杖子柱上变压器	200	28.05%	103.90	103.90	未进入负面清单	否	无	6.40%
11922	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线党前柱上变压器	50	64.37%	7.82	7.82	未进入负面清单	否	无	2.40%
11923	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线宣组柱上变压器	100	39.29%	40.71	40.71	未进入负面清单	否	无	7.80%
11924	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线抹子沟棚柱上变压器	50	26.73%	26.64	26.64	未进入负面清单	否	无	5.50%
11925	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线大杖子分歧220号杆大杖子西变压器（2.0工程）	200	46.20%	67.60	67.60	未进入负面清单	否	无	2.00%
11926	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线黑沟柱上变压器	30	21.91%	17.43	17.43	未进入负面清单	否	无	2.20%
11927	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10千伏天盛号线河南分歧田家沟机井台区柱上变压器（三批井）	50	16.80%	31.60	31.60	未进入负面清单	否	无	7.10%
11928	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线赵宾沟棚柱上变压器	100	26.46%	53.54	53.54	未进入负面清单	否	无	3.30%
11929	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线南台子棚变压器	50	11.20%	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	7.70%
11930	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线后街2台区柱上变压器	50	41.15%	19.43	19.43	未进入负面清单	否	无	1.30%
11931	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天五台区柱上变压器	50	40.86%	19.57	19.57	未进入负面清单	否	无	4.70%
11932	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线三后棚柱上变压器	50	14.40%	32.80	32.80	未进入负面清单	否	无	2.50%
11933	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线头道沟柱上变压器	50	35.40%	22.30	22.30	未进入负面清单	否	无	5.70%
11934	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线小六沟分支13号杆小六沟变压器（2.0工程）	200	10.05%	139.90	139.90	未进入负面清单	否	无	4.60%
11935	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线大岔沟棚柱上变压器	50	34.00%	23.00	23.00	未进入负面清单	否	无	6.50%
11936	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线头东大棚柱上变压器	50	12.59%	33.71	33.71	未进入负面清单	否	无	4.50%
11937	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线河南分歧苗圃新增机井柱上变压器	50	21.20%	29.40	29.40	未进入负面清单	否	无	7.10%
11938	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线小庄户柱上变压器	30	56.60%	7.02	7.02	未进入负面清单	否	无	5.90%

11939	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线小北沟柱上变压器	30	8.22%	21.53	21.53	未进入负面清单	否	无	7.60%
11940	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线二杖子三台柱上变压器	50	47.20%	16.40	16.40	未进入负面清单	否	无	9.60%
11941	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线小北沟大棚柱上变压器	50	5.82%	37.09	37.09	未进入负面清单	否	无	9.30%
11942	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线二杖子4台变压器	50	29.92%	25.04	25.04	未进入负面清单	否	无	1.90%
11943	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线老厂子河西柱上变压器	80	68.80%	8.96	8.96	未进入负面清单	否	无	8.60%
11944	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线双二柱上变压器	80	57.80%	17.76	17.76	未进入负面清单	否	无	2.90%
11945	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线大北柱上变压器	50	67.80%	6.10	6.10	未进入负面清单	否	无	1.90%
11946	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线田家沟1台柱上变压器	30	23.20%	17.04	17.04	未进入负面清单	否	无	2.00%
11947	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线戏楼杖子2台柱上变压器	50	17.83%	31.09	31.09	未进入负面清单	否	无	3.90%
11948	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线老宫杖子河东柱上变压器	80	65.22%	11.82	11.82	未进入负面清单	否	无	8.20%
11949	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	河南小沟外新增机井柱上变压器	200	25.80%	108.40	108.40	未进入负面清单	否	无	1.70%
11950	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线河南大棚柱上变压器	30	30.00%	15.00	15.00	未进入负面清单	否	无	3.80%
11951	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线丛杖子2台柱上变压器	200	19.68%	120.64	120.64	未进入负面清单	否	无	7.50%
11952	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线老宫杖子村柱上变压器	100	39.75%	40.25	40.25	未进入负面清单	否	无	7.70%
11953	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线田家沟2台柱上变压器	30	16.20%	19.14	19.14	未进入负面清单	否	无	3.70%
11954	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线三家子小区柱上变压器	30	15.60%	19.32	19.32	未进入负面清单	否	无	2.80%
11955	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线倚子庄棚2柱上变压器	200	101.60%	-43.20	-43.20	未进入负面清单	是	2025. 12. 30	2.10%
11956	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线老宫杖子棚分支02号杆老宫杖子棚（2.0工程）	400	3.54%	305.84	305.84	未进入负面清单	否	无	1.40%
11957	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线大杖子分歧119号杆半拉杖子2台变压器（2.0工程）	200	31.00%	98.00	98.00	未进入负面清单	否	无	4.00%
11958	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线水泉沟柱上变压器	50	39.60%	20.20	20.20	未进入负面清单	否	无	2.00%

11959	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线老厂子柱上变压器	200	28.80%	102.40	102.40	未进入负面清单	否	无	7.30%
11960	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天一小区变压器	100	12.00%	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	3.70%
11961	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏新增机井大杖子东井柱上变压器	315	4.80%	236.88	236.88	未进入负面清单	否	无	4.50%
11962	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线北营子分12号杆大门市台区	250	104.15%	-60.38	-60.38	未进入负面清单	是	2025. 12. 30	4.90%
11963	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线张家窝铺分歧26号杆兴西台区柱上变压器	30	37.20%	12.84	12.84	未进入负面清单	否	无	6.40%
11964	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线北杖子柱上变压器	200	18.27%	123.46	123.46	未进入负面清单	否	无	6.30%
11965	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线孙家沟柱上变压器	315	13.60%	209.16	209.16	未进入负面清单	否	无	5.70%
11966	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线下三家分支04号杆柱上变压器	80	37.80%	33.76	33.76	未进入负面清单	否	无	3.30%
11967	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线汤前分支02号杆汤前台区柱上变压器	80	37.70%	33.84	33.84	未进入负面清单	否	无	5.90%
11968	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线张三四分支01号杆张三四柱上变压器	100	63.83%	16.17	16.17	未进入负面清单	否	无	8.10%
11969	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线兴东分支04号杆兴东台区柱上变压器	50	39.20%	20.40	20.40	未进入负面清单	否	无	6.50%
11970	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线汤北分支02号杆汤北台区柱上变压器	200	65.10%	29.80	29.80	未进入负面清单	否	无	5.80%
11971	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线张一南分支01号杆张一南柱上变压器	50	52.00%	14.00	14.00	未进入负面清单	否	无	1.60%
11972	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线前营子分支3号杆前营子变压器（2.0工程）	400	7.74%	289.04	289.04	未进入负面清单	否	无	5.10%
11973	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线粮库分3号杆四合当组变压器（2.0）	400	22.06%	231.76	231.76	未进入负面清单	否	无	6.40%
11974	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线养羊小区分歧02号杆下小区台区柱上变压器	50	42.38%	18.81	18.81	未进入负面清单	否	无	1.20%
11975	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线四合当线23号杆五一变台柱上变压器	100	52.98%	27.02	27.02	未进入负面清单	否	无	3.80%
11976	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线柳树底下分歧19号杆柳树底下变压器（2.0工程）	400	26.40%	214.40	214.40	未进入负面清单	否	无	8.90%

11977	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线电信分支4号杆四合当村变压器（2.0工程）	400	54.00%	104.00	104.00	未进入负面清单	否	无	9.70%
11978	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线五一支6号杆五一变压器（2.0工程）	400	20.70%	237.20	237.20	未进入负面清单	否	无	3.50%
11979	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大赵沟分支32号杆大赵中台区柱上变压器	30	54.76%	7.57	7.57	未进入负面清单	否	无	3.90%
11980	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线八一南分歧06号杆八一南台区柱上变压器	50	57.40%	11.30	11.30	未进入负面清单	否	无	4.90%
11981	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线水库分歧141号杆北山台区柱上变压器	80	51.80%	22.56	22.56	未进入负面清单	否	无	6.90%
11982	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线何家沟分支14号杆何中台区柱上变压器	20	50.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	9.80%
11983	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线马西分支01号杆马西台区柱上变压器	80	46.50%	26.80	26.80	未进入负面清单	否	无	4.80%
11984	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线大杖子村部前大棚柱上变压器	100	16.88%	63.12	63.12	未进入负面清单	否	无	5.60%
11985	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线水库分歧15号杆李杖子台区柱上变压器	80	65.10%	11.92	11.92	未进入负面清单	否	无	9.60%
11986	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线东庄东队变压器	80	52.57%	21.94	21.94	未进入负面清单	否	无	7.00%
11987	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线大河西分支04号大河西变压器	400	18.07%	247.73	247.73	未进入负面清单	否	无	6.20%
11988	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线沙碾分歧083号杆大石沟变压器	100	68.94%	11.06	11.06	未进入负面清单	否	无	7.30%
11989	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线沙碾分歧048号杆罗杈沟变压器	50	27.24%	26.38	26.38	未进入负面清单	否	无	5.40%
11990	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10千伏东沟线大西沟分歧56号杆西沟变压器	100	54.00%	26.00	26.00	未进入负面清单	否	无	4.90%
11991	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线沙碾分歧28/号杆碾子沟变压器（2.0工程）	400	21.08%	235.68	235.68	未进入负面清单	否	无	1.30%
11992	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线河东分支06号杆河东变压器（2.0工程）	400	25.67%	217.32	217.32	未进入负面清单	否	无	1.10%
11993	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线沙碾分歧120号杆西台子变压器	50	37.97%	21.02	21.02	未进入负面清单	否	无	6.90%

11994	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线大西沟分歧28号杆山庙变压器（2.0工程）	200	64.54%	30.92	30.92	未进入负面清单	否	无	7.90%
11995	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线184号杆东沟变压器（2.0工程）	400	24.00%	224.00	224.00	未进入负面清单	否	无	5.60%
11996	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线抄道沟变压器（高耗能改造）	50	22.10%	28.95	28.95	未进入负面清单	否	无	7.10%
11997	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10kV东沟线乡直台区增容（2017结余工程）	400	21.60%	233.60	233.60	未进入负面清单	否	无	6.60%
11998	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线小山湾分支05号杆小山湾变压器	50	68.20%	5.90	5.90	未进入负面清单	否	无	9.10%
11999	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线万元店分歧2号杆万元店变压器（2.0工程）	200	24.73%	110.54	110.54	未进入负面清单	否	无	4.20%
12000	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线温北分台	50	32.00%	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	9.50%
12001	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线刘里沟柱上变压器	100	11.05%	68.95	68.95	未进入负面清单	否	无	1.70%
12002	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线水库分支8号杆温杖子变压器（2.0工程）	400	15.60%	257.60	257.60	未进入负面清单	否	无	7.50%
12003	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线义四柱上变压器	50	48.10%	15.95	15.95	未进入负面清单	否	无	3.00%
12004	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线北营子柱上变压器	50	78.87%	0.56	0.56	未进入负面清单	否	无	2.60%
12005	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线玉东柱上变压器	50	75.58%	2.21	2.21	未进入负面清单	否	无	9.90%
12006	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线西北沟柱上变压器	50	55.60%	12.20	12.20	未进入负面清单	否	无	4.60%
12007	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10KV八家线130号杆八西变压器（2.0工程）	400	12.69%	269.24	269.24	未进入负面清单	否	无	6.50%
12008	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线上四家分支20号杆上四家台区增容（2017结余工程）	200	10.57%	138.86	138.86	未进入负面清单	否	无	6.30%
12009	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10KV八家线下洼子分支05号西坡子变压器（2.0工程）	400	11.10%	275.60	275.60	未进入负面清单	否	无	3.40%
12010	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10KV八家线郝杖子小北沟分支10号杆小北沟变压器（2.0工程）	200	24.48%	111.04	111.04	未进入负面清单	否	无	5.30%

12011	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线平房分1号杆平房台区增容（2017结余工程）	200	24.56%	110.88	110.88	未进入负面清单	否	无	9.20%
12012	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线150号杆烈山梁变压器	50	41.55%	19.23	19.23	未进入负面清单	否	无	1.90%
12013	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线大勿苏分歧17号杆黑沟村变压器（2.0工程）	400	10.49%	278.04	278.04	未进入负面清单	否	无	4.20%
12014	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线大勿苏分歧42号杆大八勿苏西变压器（2.0）	200	12.55%	134.90	134.90	未进入负面清单	否	无	8.20%
12015	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线39#铁东台区柱上变压器	100	55.84%	24.16	24.16	未进入负面清单	否	无	1.60%
12016	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线古西分歧03#古西（高耗能）	100	31.99%	48.01	48.01	未进入负面清单	否	无	7.40%
12017	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线上黑沟分歧01#上黑沟柱上变压器	160	42.00%	60.80	60.80	未进入负面清单	否	无	4.60%
12018	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	216土矿线	10kV土矿线大八勿苏分歧50#大八勿苏东柱上变压器	100	17.46%	62.54	62.54	未进入负面清单	否	无	10.00%
12019	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线洼南井变压器	50	18.20%	30.90	30.90	未进入负面清单	否	无	9.40%
12020	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	207城西线	10千伏城西线五一变压器	315	17.16%	197.95	197.95	未进入负面清单	否	无	3.00%
12021	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	207城西线	10千伏城西线新副食变压器	315	21.60%	183.96	183.96	未进入负面清单	否	无	2.20%
12022	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城子线	小城子线三义井台柱上变压器高耗能改造(二批中心村增容)	200	28.73%	102.53	102.53	未进入负面清单	否	无	8.10%
12023	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城子线	10kV小城子线后杨杖子分支01号杆后杨杖子2台区(2019年自投资工程)	200	8.40%	143.20	143.20	未进入负面清单	否	无	9.80%
12024	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城子线	小城子线修七台柱上变压器高耗能改造（二批中心村增容）	200	38.93%	82.13	82.13	未进入负面清单	否	无	6.90%
12025	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城子线	10kV小城子线杨杖子分24号杆前杨杖子台区(2019年自投资工程)	200	19.84%	120.32	120.32	未进入负面清单	否	无	9.90%
12026	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城子线	10KV小城子线前杨杖子分歧杨杖子二柱上变压器	200	18.90%	122.20	122.20	未进入负面清单	否	无	2.80%
12027	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城子线	10kV小城子线前杨杖子台区分台3(2019年自投资工程)	200	20.80%	118.40	118.40	未进入负面清单	否	无	1.30%

12028	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城子线	10kV小城子线杨杖子分支03号杆后杨杖子台区(2019年自投资工程)	200	12.30%	135.40	135.40	未进入负面清单	否	无	6.80%
12029	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城子线	10kV小城子线97号杆一组北变压器(2.0工程)	400	14.67%	261.32	261.32	未进入负面清单	否	无	1.70%
12030	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	125小城子线	10kV小城子线杨杖子分修十一2柱上变压器	100	21.00%	59.00	59.00	未进入负面清单	否	无	9.20%
12031	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线宋杖子村3分台区	200	68.00%	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	3.90%
12032	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线大东沟分台区	20	44.20%	7.16	7.16	未进入负面清单	否	无	2.20%
12033	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线上沟分台区	100	43.60%	36.40	36.40	未进入负面清单	否	无	2.20%
12034	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	207城西线	10kV城西线五二台区1分台	400	60.10%	79.60	79.60	未进入负面清单	否	无	5.80%
12035	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	205水化线	10kV水化线29#畜产西分台	400	40.40%	158.40	158.40	未进入负面清单	否	无	2.70%
12036	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线宋杖子村3台变压器	400	49.97%	120.11	120.11	未进入负面清单	否	无	5.60%
12037	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线石井沟分歧14#柱上变压器	50	21.27%	29.37	29.37	未进入负面清单	否	无	4.60%
12038	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	10kV八家线南街分台分8号杆南街分台	200	31.54%	96.92	96.92	未进入负面清单	否	无	8.80%
12039	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线大庙分歧04+1#大庙台区柱上变压器	200	26.04%	107.92	107.92	未进入负面清单	否	无	5.90%
12040	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线174号杆老官变压器(2.0工程)	200	17.37%	125.26	125.26	未进入负面清单	否	无	7.60%
12041	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线庙后分歧庙后分支04#庙后台区柱上变压器	50	51.72%	14.14	14.14	未进入负面清单	否	无	8.40%
12042	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线水库大棚台区柱上变压器	50	24.00%	28.00	28.00	未进入负面清单	否	无	8.40%
12043	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线141#香么柱上变压器	160	18.80%	97.92	97.92	未进入负面清单	否	无	1.70%
12044	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线山西分支02+1#山西台区柱上变压器	100	70.05%	9.95	9.95	未进入负面清单	否	无	7.30%
12045	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线211号杆下河杖子变压器(2.0工程)	400	11.70%	273.20	273.20	未进入负面清单	否	无	8.70%
12046	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线山东分支01#山东台区柱上变压器	100	57.15%	22.85	22.85	未进入负面清单	否	无	7.20%
12047	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线七棵树新台变压器(2.0)	200	8.80%	142.40	142.40	未进入负面清单	否	无	1.90%

12048	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线三道沟分03号杆三道沟台区(19年自投)	100	9.25%	70.75	70.75	未进入负面清单	否	无	6.50%
12049	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线苏西支03号杆苏西台区(19年自投)	200	23.40%	113.20	113.20	未进入负面清单	否	无	3.10%
12050	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线南甸分歧03#南甸台区柱上变压器	100	22.90%	57.10	57.10	未进入负面清单	否	无	3.30%
12051	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线61号杆东山头变压器(2.0工程)	200	24.87%	110.26	110.26	未进入负面清单	否	无	3.40%
12052	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线大杖子新台柱上变压器	100	24.00%	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	6.20%
12053	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线庙后分庙后支3#庙后新台变压器	50	20.80%	29.60	29.60	未进入负面清单	否	无	2.90%
12054	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线北沟分歧07#北沟柱上变压器	80	25.86%	43.31	43.31	未进入负面清单	否	无	8.70%
12055	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线霍营子分歧07#霍营子台区柱上变压器	100	32.75%	47.25	47.25	未进入负面清单	否	无	5.80%
12056	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线庙后分歧14#南营子台区柱上变压器	50	32.80%	23.60	23.60	未进入负面清单	否	无	8.20%
12057	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线259号杆大杖子变压器(2.0工程)	400	10.38%	278.48	278.48	未进入负面清单	否	无	1.40%
12058	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线七棵树分歧12号杆七棵树变压器(2.0)	200	11.50%	137.00	137.00	未进入负面清单	否	无	6.70%
12059	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线小前暖室变压器	20	5.73%	14.85	14.85	未进入负面清单	否	无	6.30%
12060	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线上窝铺支06号杆柱上变压器	100	21.92%	58.08	58.08	未进入负面清单	否	无	8.40%
12061	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	10kV太平线樱桃沟分歧28+2号杆菜东变压器	200	21.52%	116.96	116.96	未进入负面清单	否	无	8.10%
12062	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线北后支12号杆柱上变压器)	100	34.21%	45.79	45.79	未进入负面清单	否	无	7.10%
12063	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	北前台区增容	200	22.97%	114.06	114.06	未进入负面清单	否	无	7.80%
12064	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线龙凤沟支十二官分支04号杆柱上变压器)	315	33.61%	146.13	146.13	未进入负面清单	否	无	8.60%
12065	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线龙凤沟支34号杆柱上变压器	80	42.60%	29.92	29.92	未进入负面清单	否	无	8.20%
12066	国网凌源市供电公司	前营子66kV变电站	217前兰线	太平线樱桃沟分歧吉力鲁支11号杆柱上变压器	50	29.40%	25.30	25.30	未进入负面清单	否	无	3.60%
12067	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线刘东台区柱上变压器	200	73.35%	13.30	13.30	未进入负面清单	否	无	7.10%

12068	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线刘杖子大棚台区柱上变压器	50	2.50%	38.75	38.75	未进入负面清单	否	无	8.70%
12069	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线小沟外柱上变压器	50	42.71%	18.65	18.65	未进入负面清单	否	无	8.50%
12070	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	10kV沟门子线牛洞子分歧庞三变压器（能效改造）	200	54.70%	50.60	50.60	未进入负面清单	否	无	1.10%
12071	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	10kV松岭子线碾王杖子分支02号杆柱上变压器（能效改造）	200	64.40%	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	1.90%
12072	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kV刘杖子线东庄分支01#东庄变压器（能效改造）	200	46.70%	66.60	66.60	未进入负面清单	否	无	10.00%
12073	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	10kV佛爷洞线179号乡农电变压器（能效改造）	200	55.10%	49.80	49.80	未进入负面清单	否	无	9.60%
12074	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	206城南线	10千伏东南线教场支马道岐马道变压器（增容）	400	18.15%	247.41	247.41	未进入负面清单	否	无	3.60%
12075	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线朝阳寺分歧02号杆朝阳寺台区变压器）	80	62.69%	13.85	13.85	未进入负面清单	否	无	5.10%
12076	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线西庄分支04号杆柱上变压器	80	67.70%	9.84	9.84	未进入负面清单	否	无	8.00%
12077	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线碾子玉分支15#碾东变压器	50	24.20%	27.90	27.90	未进入负面清单	否	无	4.00%
12078	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线铁西变压器	50	36.40%	21.80	21.80	未进入负面清单	否	无	4.70%
12079	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	211玛瑙矿线	10kV玛瑙矿线西高杖子分支高杖子西变压器（6）	80	69.95%	8.04	8.04	未进入负面清单	否	无	1.60%
12080	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线刘家湾分歧10号刘家湾柱上变压器	100	33.51%	46.49	46.49	未进入负面清单	否	无	6.20%
12081	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	208兴源线	兴源线地税局柱上变压器	315	8.00%	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	2.40%
12082	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线91号杆北大川变压器（2.0工程）	400	11.99%	272.04	272.04	未进入负面清单	否	无	4.20%
12083	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	老宫杖子小区分歧03号柱上变压器	50	63.15%	8.43	8.43	未进入负面清单	否	无	9.40%
12084	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	孙家梁分歧25号杆柱上孙家梁井变压器	30	11.00%	20.70	20.70	未进入负面清单	否	无	4.40%
12085	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线101号杆宫南变压器（2.0工程）	400	17.25%	251.00	251.00	未进入负面清单	否	无	3.70%
12086	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线宫南大棚分歧19号杆宫南棚变压器	50	23.78%	28.11	28.11	未进入负面清单	否	无	5.10%
12087	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线老西杖子分歧21号杆老西杖子变压器	200	13.20%	133.60	133.60	未进入负面清单	否	无	3.90%

12088	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子线	10kV郑杖子线主干210号杆南荒台区变压器	20	32.00%	9.60	9.60	未进入负面清单	否	无	8.90%
12089	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线下通泉分支02号杆下通泉变压器	80	45.75%	27.40	27.40	未进入负面清单	否	无	8.10%
12090	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线黄花杖子分台分3号杆柱上变压器	50	10.40%	34.80	34.80	未进入负面清单	否	无	4.60%
12091	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	孙家梁分歧03号杆柱上山嘴棚变压器	50	36.90%	21.55	21.55	未进入负面清单	否	无	2.30%
12092	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10KV镇内线宫南大棚分歧05号杆宫北2棚变压器（2.0工程）	200	13.29%	133.42	133.42	未进入负面清单	否	无	5.20%
12093	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线北宫河东分支08号杆小河东变压器	100	28.56%	51.44	51.44	未进入负面清单	否	无	3.00%
12094	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线小马厂分支11号杆小马厂变压器	50	62.56%	8.72	8.72	未进入负面清单	否	无	6.60%
12095	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线小马厂棚分支11号杆柱上小马厂棚变压器	30	24.00%	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	3.40%
12096	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	孙家梁大棚分支09号杆柱上变压器	50	53.20%	13.40	13.40	未进入负面清单	否	无	6.00%
12097	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子线	108郑杖子线南杖子分支02+1号杆井杖子大棚台区变压器	160	2.10%	124.64	124.64	未进入负面清单	否	无	3.60%
12098	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线小平台分支16号杆小平台台区柱上变压器	100	26.00%	54.00	54.00	未进入负面清单	否	无	8.80%
12099	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线小洞分27号杆小洞柱上变压器（中心村）	200	26.40%	107.20	107.20	未进入负面清单	否	无	8.90%
12100	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线小洞棚分支14号杆小洞棚变压器	50	49.18%	15.41	15.41	未进入负面清单	否	无	1.40%
12101	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线老西杖子分歧05号杆谢家坡变压器	200	7.62%	144.76	144.76	未进入负面清单	否	无	6.60%
12102	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线宫中2机井柱上变压器	50	13.20%	33.40	33.40	未进入负面清单	否	无	1.60%
12103	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线孙家梁分歧27号杆孙家梁变压器	30	61.80%	5.46	5.46	未进入负面清单	否	无	3.80%
12104	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线上通泉分支25号杆上通泉变压器	50	30.56%	24.72	24.72	未进入负面清单	否	无	8.10%
12105	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子线	108郑杖子线井东分支02号杆井东台区变压器	80	78.10%	1.52	1.52	未进入负面清单	否	无	6.50%
12106	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	下通泉大棚分台分支05号杆柱上变压器	30	15.90%	19.23	19.23	未进入负面清单	否	无	5.40%

12107	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线黄花杖子分歧02号黄花杖子变压器（2.0工程）	400	10.85%	276.60	276.60	未进入负面清单	否	无	6.40%
12108	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	北宫河东分支01号柱上张福沟井变压器	30	62.80%	5.16	5.16	未进入负面清单	否	无	3.40%
12109	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线北湾子分歧20号杆北湾子变压器	100	61.96%	18.04	18.04	未进入负面清单	否	无	4.80%
12110	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV杨树底下大棚分支03号杆柱上变压器	50	8.36%	35.82	35.82	未进入负面清单	否	无	2.90%
12111	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线老公杖子分歧05号杆老公杖子台区柱上变压器（一批中心村）	200	35.33%	89.33	89.33	未进入负面清单	否	无	6.60%
12112	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线北湾子分歧04号杆柱上湾子南棚变压器	30	22.90%	17.13	17.13	未进入负面清单	否	无	5.70%
12113	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线宫南大棚分歧14号杆宫中棚变压器	50	24.41%	27.80	27.80	未进入负面清单	否	无	9.80%
12114	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子线	10kV郑杖子线小南沟分07号杆小南沟变压器（2.0工程）	200	26.14%	107.72	107.72	未进入负面清单	否	无	4.20%
12115	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	镇内线宫北大棚分歧01号杆宫北1棚变压器	100	26.25%	53.75	53.75	未进入负面清单	否	无	4.20%
12116	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子线	10kV郑杖子线小北沟大井柱上变压器	50	12.60%	33.70	33.70	未进入负面清单	否	无	8.60%
12117	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线宫北3机井支5号杆柱上变压器	50	7.20%	36.40	36.40	未进入负面清单	否	无	9.60%
12118	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线后杖子台区柱上变压器	80	38.80%	32.96	32.96	未进入负面清单	否	无	2.50%
12119	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线向阳沟台区柱上变压器	50	49.80%	15.10	15.10	未进入负面清单	否	无	1.80%
12120	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线大苗杖子大棚分支03号杆大苗杖子大棚柱上变压器	50	34.33%	22.84	22.84	未进入负面清单	否	无	3.30%
12121	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线啫叭杖子分歧05啫叭杖子变压器	50	65.10%	7.45	7.45	未进入负面清单	否	无	8.30%
12122	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10千伏北炉线077号杆大道柱上变压器	50	23.47%	28.27	28.27	未进入负面清单	否	无	5.00%
12123	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线小苗杖子棚分歧01号杆小苗杖子棚柱上变压器	30	24.80%	16.56	16.56	未进入负面清单	否	无	4.40%
12124	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线大苗杖子分大块地井06号杆柱上变压器（二批井）	50	20.60%	29.70	29.70	未进入负面清单	否	无	8.50%

12125	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线董东分歧06号杆董东变压器（2.0工程）	400	18.00%	248.00	248.00	未进入负面清单	否	无	3.70%
12126	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线大块地分支03号杆大块地柱上变压器	50	49.40%	15.30	15.30	未进入负面清单	否	无	2.10%
12127	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线兴隆山分支东庄（二批）井	50	24.10%	27.95	27.95	未进入负面清单	否	无	4.80%
12128	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线闫东分支02号闫东变压器	200	23.40%	113.20	113.20	未进入负面清单	否	无	6.30%
12129	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧东庄大棚分支03号杆东庄大棚变压器	100	4.80%	75.20	75.20	未进入负面清单	否	无	5.80%
12130	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线兴隆山分支东庄支02#柱上变压器	200	69.87%	20.26	20.26	未进入负面清单	否	无	8.40%
12131	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线大杖子东分支02#柱上变压器	100	41.00%	39.00	39.00	未进入负面清单	否	无	1.80%
12132	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线主干149号杆波西变压器（2.0工程）	400	10.80%	276.80	276.80	未进入负面清单	否	无	7.70%
12133	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧兴隆山支02#西庄变压器（2.0工程）	200	18.40%	123.20	123.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
12134	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线皮杖子分歧17号杆皮杖子柱上变压器	50	21.90%	29.05	29.05	未进入负面清单	否	无	5.90%
12135	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧东肖家沟分支东肖家沟1变压器	80	12.40%	54.08	54.08	未进入负面清单	否	无	1.70%
12136	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线西台子分歧05号杆变压器	50	41.28%	19.36	19.36	未进入负面清单	否	无	8.90%
12137	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线北宫杖子棚分支06号杆变压器	50	6.32%	36.84	36.84	未进入负面清单	否	无	2.30%
12138	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线南宫杖子台区分台（2017结余工程）	100	24.40%	55.60	55.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
12139	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线小河北分歧01号杆小河北变压器（2.0工程）	400	57.30%	90.80	90.80	未进入负面清单	否	无	1.50%
12140	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线西台子分歧09号杆北宫杖子变压器（2.0工程）	400	19.20%	243.20	243.20	未进入负面清单	否	无	8.30%
12141	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线乃子沟小区	50	32.79%	23.61	23.61	未进入负面清单	否	无	3.70%
12142	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线河东变压器	50	25.60%	27.20	27.20	未进入负面清单	否	无	9.10%

12143	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线东南沟分支东南沟变压器	50	30.00%	25.00	25.00	未进入负面清单	否	无	8.40%
12144	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线烧火沟变压器	50	26.66%	26.67	26.67	未进入负面清单	否	无	2.10%
12145	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线小刘北变压器	80	42.09%	30.33	30.33	未进入负面清单	否	无	1.70%
12146	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线李营子外变压器	30	23.60%	16.92	16.92	未进入负面清单	否	无	9.30%
12147	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线岳家棚分支02号杆柱上变压器	50	27.72%	26.14	26.14	未进入负面清单	否	无	7.50%
12148	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线东高杖子变压器	400	54.00%	104.00	104.00	未进入负面清单	否	无	4.00%
12149	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线尹杖子柱上变压器	50	70.40%	4.80	4.80	未进入负面清单	否	无	4.80%
12150	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线马营子柱上变压器	30	65.47%	4.36	4.36	未进入负面清单	否	无	9.00%
12151	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线喇嘛沟柱上变压器	30	36.70%	12.99	12.99	未进入负面清单	否	无	3.40%
12152	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线后马场支12号杆后马场台区柱上变压器	30	29.40%	15.18	15.18	未进入负面清单	否	无	9.10%
12153	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线安杖子分支53号于杖子台区柱上变压器	400	59.38%	82.48	82.48	未进入负面清单	否	无	9.40%
12154	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线烧火沟分歧烧火沟变压器	50	27.66%	26.17	26.17	未进入负面清单	否	无	4.60%
12155	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线翟杖子分歧大庙变压器	50	49.98%	15.01	15.01	未进入负面清单	否	无	1.20%
12156	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线东山分支东山变压器	30	22.74%	17.18	17.18	未进入负面清单	否	无	5.90%
12157	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线四北分支35号杆柱上变压器	50	69.74%	5.13	5.13	未进入负面清单	否	无	8.40%
12158	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线227号杆庄上沟变压器	80	54.96%	20.03	20.03	未进入负面清单	否	无	3.30%
12159	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天三分支01号杆天三变压器（2.0工程）	400	12.60%	269.60	269.60	未进入负面清单	否	无	1.80%
12160	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线二杖子分支24号杆二东（2.0工程）	200	26.70%	106.60	106.60	未进入负面清单	否	无	8.70%
12161	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天九分支03号杆天九变压器（2.0工程）	400	19.72%	241.12	241.12	未进入负面清单	否	无	4.10%

12162	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线毛东柱上变压器柱	80	67.90%	9.68	9.68	未进入负面清单	否	无	6.30%
12163	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10KV天盛号线大杖子分歧上窝铺分支大水泉柱上变压器	50	36.80%	21.60	21.60	未进入负面清单	否	无	3.50%
12164	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线南台子分支04号杆南台子变压器（2.0工程）	200	26.70%	106.60	106.60	未进入负面清单	否	无	8.30%
12165	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线供电所台柱上变压器	400	65.12%	59.52	59.52	未进入负面清单	否	无	5.90%
12166	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线姑寺沟外分支02号杆姑寺沟外变压器（2.0工程）	400	15.60%	257.60	257.60	未进入负面清单	否	无	4.10%
12167	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天八柱上变压器	100	48.40%	31.60	31.60	未进入负面清单	否	无	6.10%
12168	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线戏楼杖子柱上变压器	80	60.10%	15.92	15.92	未进入负面清单	否	无	5.00%
12169	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线任家店分支06号杆任家店变压器（2.0工程）	400	58.83%	84.68	84.68	未进入负面清单	否	无	8.30%
12170	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线范北柱上变压器	100	37.74%	42.26	42.26	未进入负面清单	否	无	4.80%
12171	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线大杖子东柱上变压器	50	78.60%	0.70	0.70	未进入负面清单	否	无	5.60%
12172	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线范前柱上变压器	200	23.85%	112.30	112.30	未进入负面清单	否	无	2.20%
12173	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线富家屯柱上变压器	100	47.40%	32.60	32.60	未进入负面清单	否	无	7.20%
12174	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天二变压器	100	48.98%	31.02	31.02	未进入负面清单	否	无	9.90%
12175	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线上杖子柱上变压器	50	71.00%	4.50	4.50	未进入负面清单	否	无	3.50%
12176	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线河南分歧95号杆线歪北变压器（2.0工程）	400	20.70%	237.20	237.20	未进入负面清单	否	无	9.90%
12177	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线曲南分歧曲南变压器（能效改造）	200	66.10%	27.80	27.80	未进入负面清单	否	无	6.20%
12178	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线头道河子柱上变压器	100	60.75%	19.25	19.25	未进入负面清单	否	无	3.20%
12179	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线大黑沟柱上变压器	50	21.20%	29.40	29.40	未进入负面清单	否	无	7.30%

12180	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线下杖子柱上变压器	50	58.20%	10.90	10.90	未进入负面清单	否	无	7.80%
12181	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天四柱上变压器	80	34.69%	36.25	36.25	未进入负面清单	否	无	9.50%
12182	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线田杖子柱上变压器	200	23.06%	113.88	113.88	未进入负面清单	否	无	3.20%
12183	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线大娘子沟分支53号杆大里台区柱上变压器	30	14.40%	19.68	19.68	未进入负面清单	否	无	4.30%
12184	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天六东分1号杆天六东变压器（2.0）	400	22.95%	228.20	228.20	未进入负面清单	否	无	4.50%
12185	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线老官杖子东沟柱上变压器	50	66.42%	6.79	6.79	未进入负面清单	否	无	6.80%
12186	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线小南沟柱上变压器	50	20.24%	29.88	29.88	未进入负面清单	否	无	8.40%
12187	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线头东柱上变压器	100	40.05%	39.95	39.95	未进入负面清单	否	无	3.50%
12188	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10千伏天盛号线河南分歧台子分支02号杆台子增容台区（2017结余工程）	100	26.40%	53.60	53.60	未进入负面清单	否	无	4.70%
12189	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线河东变压器（2.0工程）	200	7.20%	145.60	145.60	未进入负面清单	否	无	5.70%
12190	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10千伏天盛号线大杖子分歧两家柱上变压器	100	49.20%	30.80	30.80	未进入负面清单	否	无	7.50%
12191	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线二西分支02号杆二西变压器（2.0工程）	200	38.10%	83.80	83.80	未进入负面清单	否	无	3.60%
12192	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线天七柱上变压器	50	40.80%	19.60	19.60	未进入负面清单	否	无	8.60%
12193	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线金杖子柱上变压器	50	42.77%	18.62	18.62	未进入负面清单	否	无	6.20%
12194	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线三杖子柱上变压器	50	60.45%	9.78	9.78	未进入负面清单	否	无	1.10%
12195	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	212八修线	城北线南沟里台柱上变压器	50	39.74%	20.13	20.13	未进入负面清单	否	无	5.50%
12196	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	206电场线	10kV电厂线椴树沟柱上变压器	80	55.60%	19.52	19.52	未进入负面清单	否	无	1.70%
12197	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子线	108郑杖子线大北沟分支03号杆大北沟台区变压器	100	54.32%	25.68	25.68	未进入负面清单	否	无	6.80%
12198	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV郑杖子线石洞子支11号杆南台子东分台（17结余）	50	65.50%	7.25	7.25	未进入负面清单	否	无	4.20%

12199	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线碾子沟分歧05号碾东变压器	50	65.50%	7.25	7.25	未进入负面清单	否	无	9.10%
12200	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线椴树沟分歧47号椴树沟变压器	80	24.84%	44.13	44.13	未进入负面清单	否	无	9.10%
12201	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线崔家沟分歧28号杆崔家沟台区柱上变压器	30	42.80%	11.16	11.16	未进入负面清单	否	无	4.50%
12202	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线郑杖子分歧52号杆郑东棚台区柱上变压器	30	9.20%	21.24	21.24	未进入负面清单	否	无	3.30%
12203	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线平地主干170号南营子01号杆南营子南台区柱上变压器	50	56.40%	11.80	11.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
12204	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	203四五联2号线	10kV平地线刘西台区柱上变压器	30	52.40%	8.28	8.28	未进入负面清单	否	无	1.20%
12205	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线哈东分支44号杆哈东台区柱上变压器	30	25.50%	16.35	16.35	未进入负面清单	否	无	1.20%
12206	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线郝家沟新区支09号郝家沟新区台区柱上变压器	50	59.88%	10.06	10.06	未进入负面清单	否	无	2.50%
12207	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线尖山子西沟台区柱上变压器	30	66.80%	3.96	3.96	未进入负面清单	否	无	9.10%
12208	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	205新联2号线	10千伏新联2号线北转盘变压器	315	22.96%	179.69	179.69	未进入负面清单	否	无	6.10%
12209	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113东五线	10KV东五线于马杖子分支14号杆于马杖子台区柱上变压器	50	48.60%	15.70	15.70	未进入负面清单	否	无	6.00%
12210	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113东五线	10KV东五线大菜沟支27号杆大菜沟台区柱上变压器	50	24.60%	27.70	27.70	未进入负面清单	否	无	4.40%
12211	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113东五线	10KV东五线北沟支11号北沟台区柱上变压器	30	45.90%	10.23	10.23	未进入负面清单	否	无	7.60%
12212	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线东营子大棚变压器	80	23.25%	45.40	45.40	未进入负面清单	否	无	2.00%
12213	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	206城南线	10千伏城南线老前桥支劳动局分劳动局变压器	315	9.85%	220.97	220.97	未进入负面清单	否	无	3.10%
12214	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线南洼分歧70号杆水泉沟柱上变压器	30	31.20%	14.64	14.64	未进入负面清单	否	无	7.90%
12215	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线南洼分歧32号杆注中柱上变压器	50	44.00%	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	3.80%
12216	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线薛吉沟分支24号杆柱上变压器	30	27.60%	15.72	15.72	未进入负面清单	否	无	1.80%

12217	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线小北沟分支07号杆柱上变压器	50	73.60%	3.20	3.20	未进入负面清单	否	无	4.30%
12218	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线小柏树沟分歧27号小南沟柱上变压器	50	62.40%	8.80	8.80	未进入负面清单	否	无	8.90%
12219	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线王上分支05号杆柱上变压器	30	39.67%	12.10	12.10	未进入负面清单	否	无	3.30%
12220	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线柳条沟分歧29号半沟外柱上变压器	50	44.80%	17.60	17.60	未进入负面清单	否	无	8.20%
12221	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线柏树沟分歧76号外窝铺柱上变压器	30	41.60%	11.52	11.52	未进入负面清单	否	无	4.40%
12222	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线胡杖子分支胡杖子北变压器	100	41.70%	38.30	38.30	未进入负面清单	否	无	5.50%
12223	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线马场分支22号杆一队台区柱上变压器	80	52.80%	21.76	21.76	未进入负面清单	否	无	9.00%
12224	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧大庄南变压器	30	58.31%	6.51	6.51	未进入负面清单	否	无	8.90%
12225	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧大庄北变压器	80	17.26%	50.19	50.19	未进入负面清单	否	无	1.50%
12226	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线安杖子分台	400	63.80%	64.80	64.80	未进入负面清单	否	无	7.10%
12227	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线安杖子西分台	400	49.90%	120.40	120.40	未进入负面清单	否	无	3.30%
12228	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线马国军大棚分支2号柱上变压器	80	35.10%	35.92	35.92	未进入负面清单	否	无	1.70%
12229	国网凌源市供电公司	北方66kV变电站	814南沟线	10kV南沟线三道良子分歧三道梁子大井分支05号杆三道梁子村大井柱上变压器	200	17.23%	125.54	125.54	未进入负面清单	否	无	6.30%
12230	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	209东南线	10千伏东南线邮政局变压器	315	38.86%	129.60	129.60	未进入负面清单	否	无	3.50%
12231	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线化皮沟台区柱上变压器	50	63.00%	8.50	8.50	未进入负面清单	否	无	3.30%
12232	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线南营子南台区柱上变压器	30	46.20%	10.14	10.14	未进入负面清单	否	无	2.40%
12233	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	116南店线	10kV南店线尖山子台区柱上变压器	50	72.50%	3.75	3.75	未进入负面清单	否	无	6.00%
12234	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线高山子分歧高山子棚变压器	30	7.68%	21.70	21.70	未进入负面清单	否	无	2.10%
12235	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线南房台柱上变压器	30	70.81%	2.76	2.76	未进入负面清单	否	无	2.20%
12236	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线下沟台区柱上变压器	10	61.80%	1.82	1.82	未进入负面清单	否	无	6.80%

12237	国网凌源市供电公司	明尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线下洼子台区柱上变压器	30	54.60%	7.62	7.62	未进入负面清单	否	无	1.70%
12238	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线水泉分老虎沟变压器	50	22.56%	28.72	28.72	未进入负面清单	否	无	4.40%
12239	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	10kV老厂子线老厂子线杠子沟台区杠子沟变压器	80	16.00%	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	2.00%
12240	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	10千伏河坎子线主干213号杆十八亩地变压器	50	75.37%	2.32	2.32	未进入负面清单	否	无	8.60%
12241	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	113河坎子线	河坎子线姜家沟分支17号蒋家沟变压器	50	16.60%	31.70	31.70	未进入负面清单	否	无	6.40%
12242	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线冯杖子大棚变压器	100	9.90%	70.10	70.10	未进入负面清单	否	无	5.50%
12243	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)崔家沟分支24号柱上崔家沟变压器	50	28.80%	25.60	25.60	未进入负面清单	否	无	3.20%
12244	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)佛爷洞线前街分支4号前街变压器	50	49.64%	15.18	15.18	未进入负面清单	否	无	6.20%
12245	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线169号东庄变压器	200	59.60%	40.80	40.80	未进入负面清单	否	无	1.90%
12246	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)石门外分支13号石门外变压器	50	16.03%	31.99	31.99	未进入负面清单	否	无	7.20%
12247	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线(杨杖子变)西梁后分支17号西梁后变压器	30	49.71%	9.09	9.09	未进入负面清单	否	无	7.40%
12248	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线大棚沟台区柱上变压器	80	68.35%	9.32	9.32	未进入负面清单	否	无	7.60%
12249	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线何家沟台区柱上变压器	20	54.62%	5.08	5.08	未进入负面清单	否	无	8.00%
12250	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线烧北分柱上变压器	30	60.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	1.10%
12251	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线仓子沟分支04号杆汤北台区柱上变压器	10	48.40%	3.16	3.16	未进入负面清单	否	无	3.80%
12252	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线王杖子东分支05号杆王东台区柱上变压器	50	56.87%	11.57	11.57	未进入负面清单	否	无	2.60%
12253	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线八一北分支02号杆八一北台区柱上变压器	20	69.20%	2.16	2.16	未进入负面清单	否	无	5.20%

12254	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线何家沟分支29号杆何里台区柱上变压器	20	42.00%	7.60	7.60	未进入负面清单	否	无	9.80%
12255	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线河南小区分歧01号杆河南小区台区柱上变压器	30	40.64%	11.81	11.81	未进入负面清单	否	无	9.20%
12256	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线绿豆沟分支14号杆绿豆沟台区柱上变压器	30	30.00%	15.00	15.00	未进入负面清单	否	无	5.70%
12257	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线马山沟分支10号杆马山沟变压器	30	46.90%	9.93	9.93	未进入负面清单	否	无	5.80%
12258	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	东沟线二道梁子分支14号杆三道梁子变压器	50	69.18%	5.41	5.41	未进入负面清单	否	无	5.80%
12259	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线喇嘛沟南柱上变压器	30	73.60%	1.92	1.92	未进入负面清单	否	无	7.20%
12260	国网凌源市供电公司	河坎子66kV变电站	114东沟线	10千伏东沟线主干25号杆小河西变压器	50	72.14%	3.93	3.93	未进入负面清单	否	无	4.60%
12261	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线双南柱上变压器	30	64.25%	4.73	4.73	未进入负面清单	否	无	9.40%
12262	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线温杖子分柱上变压器	125	54.90%	31.38	31.38	未进入负面清单	否	无	4.80%
12263	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线义二变压器	63	53.25%	16.85	16.85	未进入负面清单	否	无	1.70%
12264	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线西北沟柱上变压器1	30	19.20%	18.24	18.24	未进入负面清单	否	无	4.10%
12265	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	106八家线	八家线西水泉分支03号杆小北沟变压器	50	36.78%	21.61	21.61	未进入负面清单	否	无	6.60%
12266	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	122三道河子线	10kV三道河子线范杖子分歧桦皮沟分支67#柱上变压器	30	10.02%	20.99	20.99	未进入负面清单	否	无	8.00%
12267	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	217大杖子线	10kV大杖子线下台子北变压器	50	24.00%	28.00	28.00	未进入负面清单	否	无	2.70%
12268	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	10kV干沟子线下四道沟台区柱上变压器	30	73.72%	1.88	1.88	未进入负面清单	否	无	6.60%
12269	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线小河套柱上变压器	100	48.60%	31.40	31.40	未进入负面清单	否	无	2.70%
12270	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线胜利屯柱上变压器	50	61.28%	9.36	9.36	未进入负面清单	否	无	1.40%
12271	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线北外柱上变压器	80	23.57%	45.14	45.14	未进入负面清单	否	无	7.80%
12272	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线小河套棚柱上变压器	30	3.75%	22.88	22.88	未进入负面清单	否	无	1.40%

12273	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV天盛号线大杖子西沟柱上变压器	50	47.40%	16.30	16.30	未进入负面清单	否	无	1.70%
12274	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线毛西柱上变压器	100	54.83%	25.17	25.17	未进入负面清单	否	无	3.90%
12275	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线董杖子柱上变压器	80	26.84%	42.53	42.53	未进入负面清单	否	无	5.70%
12276	国网凌源市供电公司	城新66kV变电站	207城西线	10千伏城西线五二变压器	160	30.00%	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	4.40%
12277	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	道口水井	50	21.20%	29.40	29.40	未进入负面清单	否	无	1.30%
12278	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线北湾子分歧10号杆南湾子变压器	80	77.70%	1.84	1.84	未进入负面清单	否	无	8.30%
12279	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线104号闫南柱上变压器	50	66.00%	7.00	7.00	未进入负面清单	否	无	8.50%
12280	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	219段杖子线	10kV段杖子线范杖子新农村分台台区	200	60.00%	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	1.10%
12281	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线北山井柱上变压器	50	15.21%	32.40	32.40	未进入负面清单	否	无	5.70%
12282	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10KV四官一线二道河子分支04号杆下河套变压器（2.0工程）	200	19.50%	121.00	121.00	未进入负面清单	否	无	1.00%
12283	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kV刘杖子线王杖子分歧白杖子分台分支14号杆白杖子分台（2017结余工程）	100	10.00%	70.00	70.00	未进入负面清单	否	无	7.90%
12284	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线沙沟西大棚变台	50	13.65%	33.18	33.18	未进入负面清单	否	无	3.60%
12285	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线王杖子分歧42#中王杖子变压器	80	45.57%	27.54	27.54	未进入负面清单	否	无	6.90%
12286	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	206乌兰白线	10kV乌兰白线85#物资局分台	400	48.50%	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	8.10%
12287	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kV刘杖子线于家湾子分03号杆于家湾子变压器（2.0工程）	400	11.20%	275.20	275.20	未进入负面清单	否	无	4.90%
12288	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线王杖子分东沟牛厂井支柱上变压器	200	26.60%	106.80	106.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
12289	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线贾杖子变压器柱上变压器	50	17.80%	31.10	31.10	未进入负面清单	否	无	2.80%
12290	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线白杖子分支12#长地沟变压器	50	12.00%	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	5.70%
12291	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线大东沟变压器	30	27.20%	15.84	15.84	未进入负面清单	否	无	2.40%

12292	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线王杖子分歧62#上王杖子变压器	50	35.70%	22.15	22.15	未进入负面清单	否	无	8.40%
12293	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线洼子店分支21#北店变压器	50	39.25%	20.38	20.38	未进入负面清单	否	无	1.90%
12294	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线于家湾子大棚变压器	50	9.50%	35.25	35.25	未进入负面清单	否	无	1.50%
12295	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线北山变压器	50	22.00%	29.00	29.00	未进入负面清单	否	无	2.60%
12296	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kV刘杖子线王杖子分歧白杖子分支32号杆白杖子增容（2017结余工程）	100	9.56%	70.44	70.44	未进入负面清单	否	无	2.90%
12297	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线崔家沟变压器柱上变压器	100	34.05%	45.95	45.95	未进入负面清单	否	无	1.00%
12298	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线王杖子分歧74#关界梁变压器	50	15.20%	32.40	32.40	未进入负面清单	否	无	4.20%
12299	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线贾杖子分台分支01号杆贾杖子2台区（2017结余工程）	50	30.68%	24.66	24.66	未进入负面清单	否	无	8.00%
12300	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	218大王杖子线	10kV大王杖子线贾杖子2变压器	50	27.20%	26.40	26.40	未进入负面清单	否	无	7.60%
12301	国网凌源市供电公司	四官66kV变电站	102四官1号线	10kV四官1号线二道河子柱上变压器	30	25.20%	16.44	16.44	未进入负面清单	否	无	3.10%
12302	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线上沟分支上沟变压器	30	8.50%	21.45	21.45	未进入负面清单	否	无	7.70%
12303	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	董家沟支08号董家沟柱上变压器	100	78.46%	1.54	1.54	未进入负面清单	否	无	8.10%
12304	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线太阳沟柱上变压器	30	62.40%	5.28	5.28	未进入负面清单	否	无	5.50%
12305	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	野岱沟东组支03号野东柱上变压器	200	28.20%	103.60	103.60	未进入负面清单	否	无	9.40%
12306	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线康官四组小区变压器	50	40.33%	19.84	19.84	未进入负面清单	否	无	9.80%
12307	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线小沟外柱上变压器1	50	1.29%	39.36	39.36	未进入负面清单	否	无	2.10%
12308	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线小沟外棚柱上变压器	30	12.60%	20.22	20.22	未进入负面清单	否	无	1.20%
12309	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线阳坡柱上变压器	30	48.60%	9.42	9.42	未进入负面清单	否	无	2.80%
12310	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线毛中柱上变压器	50	39.00%	20.50	20.50	未进入负面清单	否	无	7.60%
12311	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线东岭柱上变压器	50	75.15%	2.43	2.43	未进入负面清单	否	无	1.40%

12312	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线老厂子棚柱上变压器	50	20.00%	30.00	30.00	未进入负面清单	否	无	3.90%
12313	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线善于沟柱上变压器	80	65.55%	11.56	11.56	未进入负面清单	否	无	3.30%
12314	国网凌源市供电公司	红山66kV变电站	109联工线	小西山支04号小西山柱上变压器	50	13.22%	33.39	33.39	未进入负面清单	否	无	2.50%
12315	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线河西【注】分支06#拐子沟变压器	50	24.80%	27.60	27.60	未进入负面清单	否	无	9.50%
12316	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线陈杖子分61号杆陈杖子分台	200	54.60%	50.80	50.80	未进入负面清单	否	无	3.60%
12317	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	113安杖子线	10kV安杖子线陈杖子分19号杆水泉沟分台	200	61.90%	36.20	36.20	未进入负面清单	否	无	6.50%
12318	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线45号杆十里堡西分台	400	65.60%	57.60	57.60	未进入负面清单	否	无	1.60%
12319	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线40+1号杆十里堡东分台	400	44.80%	140.80	140.80	未进入负面清单	否	无	4.40%
12320	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线下烧锅南变压器	200	42.40%	75.20	75.20	未进入负面清单	否	无	6.20%
12321	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10kV姜杖子线薄杖子分台	200	54.50%	51.00	51.00	未进入负面清单	否	无	6.00%
12322	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线前祝台区柱上变压器	80	69.84%	8.13	8.13	未进入负面清单	否	无	7.70%
12323	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线苗杖子台区柱上变压器	200	21.54%	116.92	116.92	未进入负面清单	否	无	8.00%
12324	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	114古塔线	10kV古塔线小拉木沟上队变压器	30	51.50%	8.55	8.55	未进入负面清单	否	无	2.40%
12325	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	124万元店线	10kV万元店线洼前台区柱上变压器	50	75.80%	2.10	2.10	未进入负面清单	否	无	2.00%
12326	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	10kV八园线果园支08号杆三家果园台区	200	55.30%	49.40	49.40	未进入负面清单	否	无	2.70%
12327	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线主干89号杆上杖子北柱上变压器	80	48.46%	25.23	25.23	未进入负面清单	否	无	3.20%
12328	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线大水泉沟大棚分支13号大水泉沟棚变压器	80	65.30%	11.76	11.76	未进入负面清单	否	无	2.40%
12329	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线三家分歧62号三家三变压器(23能效)	200	37.20%	85.60	85.60	未进入负面清单	否	无	3.40%
12330	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线主干161号杆榆西变压器(高耗能改造)	200	32.06%	95.88	95.88	未进入负面清单	否	无	4.70%
12331	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线主干31号杆荣里大棚柱上变压器	20	37.47%	8.51	8.51	未进入负面清单	否	无	4.50%

12332	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线瓦西分歧05号杆瓦西变压器	200	50.77%	58.46	58.46	未进入负面清单	否	无	7.60%
12333	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线主干103号杆大东2柱上变压器	200	39.01%	81.98	81.98	未进入负面清单	否	无	3.10%
12334	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线主干109号杆大东柱上变压器	50	48.67%	15.67	15.67	未进入负面清单	否	无	2.50%
12335	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线三家分歧44号杆北科六变压器（2.0工程）	200	50.36%	59.28	59.28	未进入负面清单	否	无	6.20%
12336	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线胡杜沟外分支01号杆胡杜沟外变压器	50	34.76%	22.62	22.62	未进入负面清单	否	无	2.30%
12337	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线主干145号杆并西变压器	50	26.64%	26.68	26.68	未进入负面清单	否	无	6.30%
12338	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线大东沟分支07号大东沟变压器	80	29.09%	40.73	40.73	未进入负面清单	否	无	8.10%
12339	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线沙东分支01号杆沙金沟大棚柱上变压器	100	29.66%	50.34	50.34	未进入负面清单	否	无	1.30%
12340	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线主干155号榆东变压器	100	29.10%	50.90	50.90	未进入负面清单	否	无	6.50%
12341	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线榆水泉沟分歧32号杆榆水泉沟变压器（2.0工程）	200	28.13%	103.74	103.74	未进入负面清单	否	无	3.30%
12342	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线主干224号杆田杖子柱上变压器	100	31.29%	48.71	48.71	未进入负面清单	否	无	3.80%
12343	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线136号杆并东变压器（2.0工程）	200	24.76%	110.48	110.48	未进入负面清单	否	无	1.30%
12344	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线温家屯分歧24号杆陈台柱上子变压器	80	41.20%	31.04	31.04	未进入负面清单	否	无	9.10%
12345	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线上杖子南机井分歧16号杆上杖子南机井柱上变压器	50	47.08%	16.46	16.46	未进入负面清单	否	无	7.40%
12346	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线北科六分台分支02号杆北科六分台柱上变压器	200	48.16%	63.68	63.68	未进入负面清单	否	无	4.60%
12347	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线瓦西大棚分歧09号杆瓦西大棚柱上变压器	100	40.58%	39.42	39.42	未进入负面清单	否	无	6.90%
12348	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线120号杆大西柱上变压器（一批村）	200	51.64%	56.72	56.72	未进入负面清单	否	无	2.70%
12349	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线董家沟井支21号杆董家沟机井柱上变压器	100	49.62%	30.38	30.38	未进入负面清单	否	无	5.20%

12350	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线主干44号杆荣杖子变压器（2.0工程）	400	47.73%	129.08	129.08	未进入负面清单	否	无	8.90%
12351	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线大水泉沟分支03号杆大水泉沟柱上变压器	200	34.10%	91.80	91.80	未进入负面清单	否	无	5.00%
12352	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线百车沟分歧47号杆沈家屯变压器	50	29.83%	25.09	25.09	未进入负面清单	否	无	9.60%
12353	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线主干243号杆东南沟变压器	50	50.10%	14.95	14.95	未进入负面清单	否	无	1.40%
12354	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线三家分歧北科七分支06号杆北科七变压器（2.0工程）	200	49.98%	60.04	60.04	未进入负面清单	否	无	7.90%
12355	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线沙东分支12号杆沙东变压器	50	43.34%	18.33	18.33	未进入负面清单	否	无	3.70%
12356	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线温家屯分支72号南大荒变压器	50	45.98%	17.01	17.01	未进入负面清单	否	无	3.90%
12357	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线丁家沟分支13号杆丁家沟柱上变压器	80	29.62%	40.30	40.30	未进入负面清单	否	无	6.40%
12358	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线百车沟分歧10号杆百车沟变压器	100	46.16%	33.84	33.84	未进入负面清单	否	无	9.60%
12359	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线沙金沟分歧25号杆沙金沟柱上变压器	200	32.24%	95.52	95.52	未进入负面清单	否	无	7.40%
12360	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线田家沟分支10号杆田家沟柱上变压器	50	49.70%	15.15	15.15	未进入负面清单	否	无	8.50%
12361	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线主干148号杆榆东棚变压器	30	35.34%	13.40	13.40	未进入负面清单	否	无	5.70%
12362	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线主干171号杆丘杖子变压器	50	33.08%	23.46	23.46	未进入负面清单	否	无	4.20%
12363	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线荣杖子大棚分歧03荣杖子大棚柱上变压器	50	41.38%	19.31	19.31	未进入负面清单	否	无	8.10%
12364	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线西山外分支06号杆西山外变压器	200	47.10%	65.80	65.80	未进入负面清单	否	无	5.70%
12365	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线北科六机井分支03号杆北科六机井柱上变压器（二批井）	100	23.60%	56.40	56.40	未进入负面清单	否	无	2.70%
12366	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线三家六分支08号三家六队变压器	50	33.01%	23.50	23.50	未进入负面清单	否	无	3.10%
12367	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线百车沟分歧61号杆高家屯变压器	50	43.30%	18.35	18.35	未进入负面清单	否	无	6.00%
12368	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线主干74号南老仆柱上变压器	80	23.76%	44.99	44.99	未进入负面清单	否	无	8.90%

12369	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线温家屯分歧10号杆老灰窑变压器（2.0工程）	200	41.56%	76.88	76.88	未进入负面清单	否	无	6.20%
12370	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线小老虎沟分支18号小老虎沟变压器	50	27.68%	26.16	26.16	未进入负面清单	否	无	7.90%
12371	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线主干112号杆申杖子柱上变压器	400	37.80%	168.80	168.80	未进入负面清单	否	无	6.70%
12372	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线主干137号杆小杖子后柱上变压器	50	37.78%	21.11	21.11	未进入负面清单	否	无	5.10%
12373	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线西山里分歧32号杆西山里柱上变压器	50	34.46%	22.77	22.77	未进入负面清单	否	无	3.70%
12374	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线宏达南路分支01号宏达2号柱上变压器	80	44.61%	28.31	28.31	未进入负面清单	否	无	6.10%
12375	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线主干205号杆李杖子柱上变压器	80	40.96%	31.23	31.23	未进入负面清单	否	无	4.80%
12376	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线主干190号杆宋杖子变压器	50	32.75%	23.63	23.63	未进入负面清单	否	无	4.90%
12377	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线主干129号大西大棚柱上变压器	30	42.26%	11.32	11.32	未进入负面清单	否	无	4.40%
12378	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线井上西沟分歧04号杆李杖子棚变压器（2.0工程）	100	37.45%	42.55	42.55	未进入负面清单	否	无	7.10%
12379	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10千伏东田线田杖子西沟机井分歧11号杆田杖子西沟机井柱上变压器	100	36.28%	43.72	43.72	未进入负面清单	否	无	7.60%
12380	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线后山大棚分支09号杆后山大棚柱上变压器	50	23.23%	28.39	28.39	未进入负面清单	否	无	8.60%
12381	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线主干97号杆上杖子南变压器	50	46.59%	16.71	16.71	未进入负面清单	否	无	6.10%
12382	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线万家沟分支05号万家沟变压器	50	47.69%	16.16	16.16	未进入负面清单	否	无	3.00%
12383	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线榆水泉沟分歧01号榆前柱上变压器	100	38.42%	41.58	41.58	未进入负面清单	否	无	7.70%
12384	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV郑杖子线闫家窝铺分支2号杆闫家窝铺变压器	200	24.94%	110.12	110.12	未进入负面清单	否	无	3.60%
12385	国网凌源市供电公司	八间房66kV变电站	123八园线	城北线茶哈河南台柱上变压器	100	35.18%	44.82	44.82	未进入负面清单	否	无	6.10%
12386	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV郑杖子线任杖子分歧041号杆半里杖子台区变压器（能效改造）	200	66.70%	26.60	26.60	未进入负面清单	否	无	5.50%

12387	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	10kV郑杖子线胡西分支04号杆胡西台区变压器（能效改造）	200	42.10%	75.80	75.80	未进入负面清单	否	无	4.70%
12388	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	107特供线	10千伏特供线二中泵站支二中后变压器	315	7.25%	229.16	229.16	未进入负面清单	否	无	1.20%
12389	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线商贸公司台区柱上变压器	50	49.80%	15.10	15.10	未进入负面清单	否	无	10.00%
12390	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线杨杖子7#井分歧01号杆杨杖子7#井柱上变压器(二批机井)	50	6.69%	36.66	36.66	未进入负面清单	否	无	2.70%
12391	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	322杨杖子线	10kV杨杖子线柴杖子南庄柱上变压器	80	67.20%	10.24	10.24	未进入负面清单	否	无	3.70%
12392	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线70号杆东地南变压器（2.0工程）	200	6.60%	146.80	146.80	未进入负面清单	否	无	2.50%
12393	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1#线杨西变压器(八家等7条线路变压器增容改造)	200	43.80%	72.40	72.40	未进入负面清单	否	无	6.90%
12394	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线81号杆小岭变压器（2.0工程）	200	14.02%	131.96	131.96	未进入负面清单	否	无	3.60%
12395	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线东地中分歧04号杆东地中变压器（2.0工程）	200	4.80%	150.40	150.40	未进入负面清单	否	无	1.30%
12396	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	322杨杖子线	10kV杨杖子线南沟台区柱上变压器	20	7.42%	14.52	14.52	未进入负面清单	否	无	2.70%
12397	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	322杨杖子线	10kV杨杖子线运迟沟台区柱上变压器	20	23.26%	11.35	11.35	未进入负面清单	否	无	4.90%
12398	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	115热源线	10kV热源线化肥支化肥居民变压器	315	52.43%	86.85	86.85	未进入负面清单	否	无	4.10%
12399	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线冷冻厂分支06号杆市场变压器	200	52.00%	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	7.40%
12400	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	213二十里堡线	10kV二十里堡线北平房2大棚分支北平房2变压器	80	11.85%	54.52	54.52	未进入负面清单	否	无	4.70%
12401	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	110水泥线	10kV水泥线镇南大棚分支02号杆镇南村大棚变压器（2.0工程）	400	10.20%	279.20	279.20	未进入负面清单	否	无	9.90%
12402	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线王杖子变压器	50	45.30%	17.35	17.35	未进入负面清单	否	无	5.70%
12403	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线小榆树沟分支10#小榆树沟变压器	50	19.20%	30.40	30.40	未进入负面清单	否	无	9.70%
12404	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线邱杖子分支25#邱杖子变压器	50	36.80%	21.60	21.60	未进入负面清单	否	无	8.30%

12405	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10Kv刘杖子线王杖子分歧赵杖子大棚分支柱上变压器	50	20.69%	29.66	29.66	未进入负面清单	否	无	10.00%
12406	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线北杖子大棚变压器	30	61.00%	5.70	5.70	未进入负面清单	否	无	6.50%
12407	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子线	10kV郑杖子线主干164号杆流石片子台区变压器	50	34.40%	22.80	22.80	未进入负面清单	否	无	1.00%
12408	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子线	108郑杖子线小北沟分支02号杆小北沟台区变压器	200	67.08%	25.84	25.84	未进入负面清单	否	无	4.90%
12409	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子线	10kV郑杖子线南杖子支16号杆南杖子台区（2017结余工程）	200	22.00%	116.00	116.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
12410	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子线	10kV郑杖子线东梁支01号杆东梁台区（2017结余工程）	200	16.80%	126.40	126.40	未进入负面清单	否	无	7.20%
12411	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子线	10kV郑杖子线北庄户支06号杆牛西柱上变压器（17技改）	400	61.50%	74.00	74.00	未进入负面清单	否	无	9.20%
12412	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线113号杆宫北变压器	80	36.45%	34.84	34.84	未进入负面清单	否	无	9.90%
12413	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子线	10kV郑杖子线井杖子分42+1号杆井西台区（2017结余工程）	400	18.00%	248.00	248.00	未进入负面清单	否	无	6.00%
12414	国网凌源市供电公司	四合当66kV变电站	108郑杖子线	108郑杖子线南杖子分支05号杆朱杖子台区变压器	50	30.40%	24.80	24.80	未进入负面清单	否	无	6.50%
12415	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	107镇内线	10kV镇内线107号杆宫中变压器	100	54.14%	25.86	25.86	未进入负面清单	否	无	3.30%
12416	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线西北山分歧07号杆西北山变压器（2.0工程）	400	7.20%	291.20	291.20	未进入负面清单	否	无	4.00%
12417	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	217北炉线	10kV北炉线10kV北炉线茶不待分支08号茶不待柱上变压器	80	57.30%	18.16	18.16	未进入负面清单	否	无	6.80%
12418	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧北沟分支牛南变压器	50	51.40%	14.30	14.30	未进入负面清单	否	无	10.00%
12419	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	10KV姜杖子线北店分歧04号杆北店变压器（2.0工程）	400	7.48%	290.08	290.08	未进入负面清单	否	无	5.30%
12420	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线烧东分歧04号杆变压器	125	39.00%	51.25	51.25	未进入负面清单	否	无	4.00%
12421	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线兴龙沟分支04号杆柱上变压器	80	18.60%	49.12	49.12	未进入负面清单	否	无	3.40%

12422	国网凌源市供电公司	北山66kV变电站	206乌兰白线	10千伏乌兰白线物资局变压器	250	30.00%	125.00	125.00	未进入负面清单	否	无	9.00%
12423	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	121三家线	10kV三家子线金家卧铺柱上变压器	50	31.13%	24.43	24.43	未进入负面清单	否	无	3.20%
12424	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线平房分歧聂虎沟变压器	80	46.00%	27.20	27.20	未进入负面清单	否	无	3.40%
12425	国网凌源市供电公司	宋杖子66kV变电站	212孟家沟线	10kV孟家沟线侯三组变压器	50	60.05%	9.98	9.98	未进入负面清单	否	无	4.80%
12426	国网凌源市供电公司	万元店66kV变电站	215底盘厂线	10kV底盘厂线王三家分歧01#王三家柱上变压器	50	21.16%	29.42	29.42	未进入负面清单	否	无	4.00%
12427	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	211姜杖子线	姜杖子线四道沟分歧127号杆柱上高家变压器	80	43.30%	29.36	29.36	未进入负面清单	否	无	5.00%
12428	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	120牛营子线	108郑杖子线胡东分支03号杆胡东台区变压器	100	54.40%	25.60	25.60	未进入负面清单	否	无	8.60%
12429	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线小尹杖子分歧47号杆小尹杖子台区变压器	50	41.60%	19.20	19.20	未进入负面清单	否	无	5.50%
12430	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	117郭家店线	10kV郭家店线哈巴气分支03号杆哈巴气台区变压器	50	64.00%	8.00	8.00	未进入负面清单	否	无	2.20%
12431	国网凌源市供电公司	木兰66kV变电站	113东五线	10kV东五线喇嘛沟支14号喇嘛沟台区柱上变压器	100	29.00%	51.00	51.00	未进入负面清单	否	无	2.20%
12432	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	115佛爷洞线	10kV佛爷洞线大河西北变压器	200	46.30%	67.40	67.40	未进入负面清单	否	无	2.80%
12433	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	221差转台线	差转台线洼南分支06号杆柱上变压器	50	62.40%	8.80	8.80	未进入负面清单	否	无	4.40%
12434	国网凌源市供电公司	松岭子66kV变电站	220松岭子线	松岭子线碾房分支06号杆柱上变压器	400	49.80%	120.80	120.80	未进入负面清单	否	无	6.40%
12435	国网凌源市供电公司	铜鼎66kV变电站	116铜城线	10kV铜城线10号杆五一分台	400	68.40%	46.40	46.40	未进入负面清单	否	无	3.40%
12436	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线刘杖子西沟分支刘杖子变压器	30	54.00%	7.80	7.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
12437	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	117凌源镇线	10kV凌源镇线东山东北分支05号杆东山东北区柱上变压器	80	55.44%	19.65	19.65	未进入负面清单	否	无	2.90%
12438	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	123沟门子线	沟门子线牛洞子分歧小边家沟分支小边家沟变压器	80	56.28%	18.98	18.98	未进入负面清单	否	无	7.80%
12439	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧东肖家沟2变压器	30	48.20%	9.54	9.54	未进入负面清单	否	无	1.30%
12440	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	10kV于杖子线于杖子分歧塔西分支塔西变压器	100	61.73%	18.27	18.27	未进入负面清单	否	无	8.60%
12441	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	124于杖子线	沟门子于杖子分歧荀西变压器	80	67.11%	10.31	10.31	未进入负面清单	否	无	4.80%

12442	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线邱家店分歧喇嘛沟分支喇嘛沟外变压器	100	44.60%	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无	5.50%
12443	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	215老厂子线	老厂子线老厂子分支老厂子变压器	100	58.13%	21.87	21.87	未进入负面清单	否	无	4.50%
12444	国网凌源市供电公司	沟门子66kV变电站	216佛爷洞线	佛爷洞线酒局杖子支1号酒局杖子变压器	100	74.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	6.60%
12445	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	109栢牛群线	10kV百牛群线三官庙台区柱上变压器	80	79.05%	0.76	0.76	未进入负面清单	否	无	9.90%
12446	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	222五家子线	10kV五家子线丁杖子柱上变压器	50	64.81%	7.60	7.60	未进入负面清单	否	无	3.80%
12447	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线窰东柱上变压器	50	65.14%	7.43	7.43	未进入负面清单	否	无	6.70%
12448	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	114天盛号线	10kV天盛号线苏东柱上变压器	100	60.15%	19.85	19.85	未进入负面清单	否	无	9.10%
12449	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线下王杖子变压器	50	40.47%	19.77	19.77	未进入负面清单	否	无	1.30%
12450	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线三家分歧38号三家八组变压器	200	40.34%	79.32	79.32	未进入负面清单	否	无	5.60%
12451	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	225东田线	10kV东田线三家分歧56号杆三家四柱上变压器	400	45.30%	138.80	138.80	未进入负面清单	否	无	4.30%
12452	国网凌源市供电公司	东山66kV变电站	116东瓦线	10kV东瓦线大德庄分支01号杆大中变压器	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	7.10%
12453	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10kv刘杖子线联网分刘一支38号杆刘一变压器（2.0）	400	15.15%	259.41	259.41	未进入负面清单	否	无	8.20%
12454	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	322杨杖子线	10kV杨杖子线柴杖子北庄柱上变压器	200	57.60%	44.80	44.80	未进入负面清单	否	无	2.40%
12455	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线白马山台区柱上变压器	50	59.40%	10.30	10.30	未进入负面清单	否	无	4.30%
12456	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线杨东台区柱上变压器	200	27.45%	105.10	105.10	未进入负面清单	否	无	5.10%
12457	国网凌源市供电公司	杨杖66kV变电站	116杨杖子1号线	10kV杨杖子1号线东地北台区柱上变压器	100	53.78%	26.22	26.22	未进入负面清单	否	无	3.30%
12458	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	10Kv刘杖子线王杖子分歧闫杖子分支王杖子村分台柱上变压器	100	12.00%	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	4.70%
12459	国网凌源市供电公司	三十家子66kV变电站	207刘杖子线	刘杖子线赵杖子分支05#赵杖子变压器	50	12.90%	33.55	33.55	未进入负面清单	否	无	3.30%
12460	国网凌源市供电公司	五家子66kV变电站	223四合当线	10kV四合当线奎四分支02号杆奎四台区柱上变压器	50	44.76%	17.62	17.62	未进入负面清单	否	无	2.00%
12461	国网凌源市供电公司	叨尔登66kV变电站	224干沟子线	烧锅地灌溉井台区柱上变压器	50	27.90%	26.05	26.05	未进入负面清单	否	无	1.80%

12462	国网凌源市供电公司		107特供线	特供线宏达A区2号箱变2#变压器	500	32.81%	235.95	235.95	未进入负面清单	否	无	9.50%
12463	国网凌源市供电公司		107特供线	10千伏特供线宏达6箱变1#变压器	630	54.04%	163.55	163.55	未进入负面清单	否	无	6.20%
12464	国网凌源市供电公司		107特供线	特供线宏达A区1号箱变1#变压器	400	49.49%	122.04	122.04	未进入负面清单	否	无	6.70%
12465	国网凌源市供电公司		107特供线	10千伏特供线宾馆东箱变变压器	400	10.80%	276.80	276.80	未进入负面清单	否	无	2.20%
12466	国网凌源市供电公司		107特供线	特供线宏达8号箱变2#变压器	630	32.00%	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	2.60%
12467	国网凌源市供电公司		107特供线	特供线宏达5号箱变1#变压器	630	56.00%	151.20	151.20	未进入负面清单	否	无	7.80%
12468	国网凌源市供电公司		107特供线	特供线宏达3号箱变2#变压器	630	44.43%	224.09	224.09	未进入负面清单	否	无	2.90%
12469	国网凌源市供电公司		107特供线	特供线宏达7号箱变2#变压器	630	34.47%	286.84	286.84	未进入负面清单	否	无	9.80%
12470	国网凌源市供电公司		107特供线	10千伏特供线宏达4号箱变1#变压器	500	47.75%	161.25	161.25	未进入负面清单	否	无	4.20%
12471	国网凌源市供电公司		215兴诺2号线	点式楼箱变变压器	1000	16.75%	632.50	632.50	未进入负面清单	否	无	9.20%
12472	国网凌源市供电公司		215兴诺2号线	生产委箱变变压器	1000	20.00%	600.00	600.00	未进入负面清单	否	无	3.80%
12473	国网凌源市供电公司		215兴诺2号线	跨接楼变压器	800	19.98%	480.16	480.16	未进入负面清单	否	无	6.80%
12474	国网凌源市供电公司		215兴诺2号线	富阳小区配电室变压器	630	23.11%	358.41	358.41	未进入负面清单	否	无	2.30%
12475	国网凌源市供电公司		215兴诺2号线	兴诺2号线1号箱变1#变压器	630	21.61%	367.86	367.86	未进入负面清单	否	无	1.80%
12476	国网凌源市供电公司		215兴诺2号线	红木联1#线幼儿园箱变变压器	800	14.40%	524.80	524.80	未进入负面清单	否	无	4.00%
12477	国网凌源市供电公司		215兴诺2号线	红木联1#线花园小区箱变变压器	500	50.00%	150.00	150.00	未进入负面清单	否	无	1.80%
12478	国网凌源市供电公司		215兴诺2号线	红木联1号线小学配电室变压器	1000	24.90%	551.00	551.00	未进入负面清单	否	无	7.90%
12479	国网凌源市供电公司		215兴诺2号线	钢城小区箱变1#变压器	500	31.20%	244.00	244.00	未进入负面清单	否	无	3.50%
12480	国网凌源市供电公司		215兴诺2号线	热交换站变压器	500	16.00%	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	2.60%
12481	国网凌源市供电公司		212镇北线	10kV镇内线鑫阳箱变变压器	500	32.00%	240.00	240.00	未进入负面清单	否	无	6.40%
12482	国网凌源市供电公司		206城南线	10千伏城南线客运站变压器	1000	12.00%	680.00	680.00	未进入负面清单	否	无	10.00%

12483	国网凌源市供电公司		108城内线	10千伏城内线金桥箱变1#变压器	315	34.76%	142.51	142.51	未进入负面清单	否	无	7.90%
12484	国网凌源市供电公司		229鑫磊线	10千伏鑫磊线龙轩金地1号箱变01#变压器	630	40.65%	247.91	247.91	未进入负面清单	否	无	7.10%
12485	国网凌源市供电公司		229鑫磊线	10千伏鑫磊线龙轩金地4号箱变2#变压器	400	29.20%	203.20	203.20	未进入负面清单	否	无	1.60%
12486	国网凌源市供电公司		229鑫磊线	10千伏鑫磊线龙轩金地2号箱变01#变压器	500	35.06%	224.70	224.70	未进入负面清单	否	无	7.00%
12487	国网凌源市供电公司		229鑫磊线	10千伏鑫磊线龙轩金地4号箱变1#变压器	400	17.56%	249.76	249.76	未进入负面清单	否	无	2.50%
12488	国网凌源市供电公司		229鑫磊线	10千伏鑫磊线龙轩金地3号箱变01#变压器	500	38.00%	210.00	210.00	未进入负面清单	否	无	9.70%
12489	国网凌源市供电公司		108城内线	10千伏城内线华阳支残联分残联箱变1#号变压器	400	26.68%	213.28	213.28	未进入负面清单	否	无	2.10%
12490	国网凌源市供电公司		108城内线	10千伏城内线鑫屹支鑫屹变压器1#	400	35.96%	176.16	176.16	未进入负面清单	否	无	4.90%
12491	国网凌源市供电公司		108城内线	10千伏城内线废品支体育场分体育场变压器	800	5.62%	595.04	595.04	未进入负面清单	否	无	7.30%
12492	国网凌源市供电公司		108城内线	10千伏城内线华阳支华阳南分华阳南101变压器	630	24.68%	348.52	348.52	未进入负面清单	否	无	7.80%
12493	国网凌源市供电公司		108城内线	10千伏城内线华阳支华阳北分华阳北101变压器	500	22.58%	287.10	287.10	未进入负面清单	否	无	2.10%
12494	国网凌源市供电公司		206乌兰白线	10千伏乌兰白线消防队支消防队变压器	400	28.36%	206.56	206.56	未进入负面清单	否	无	6.20%
12495	国网凌源市供电公司		214物流线	凌水湾3号箱变1#变压器	315	34.41%	143.61	143.61	未进入负面清单	否	无	6.80%
12496	国网凌源市供电公司		214物流线	凌水湾1号箱变1#变压器	500	36.54%	217.30	217.30	未进入负面清单	否	无	3.10%
12497	国网凌源市供电公司		214物流线	凌水湾2号箱变1#变压器	630	30.48%	311.98	311.98	未进入负面清单	否	无	3.50%
12498	国网凌源市供电公司		214物流线	凌水湾5号箱变1#变压器	630	23.74%	354.44	354.44	未进入负面清单	否	无	3.40%
12499	国网凌源市供电公司		207冶金线	独身箱变电站内变压器	800	7.20%	582.40	582.40	未进入负面清单	否	无	7.60%
12500	国网凌源市供电公司		207冶金线	浴池箱变电站内变压器	1000	21.80%	582.00	582.00	未进入负面清单	否	无	1.00%
12501	国网凌源市供电公司		214物流线	凌水湾4号箱变1#变压器	500	51.32%	143.40	143.40	未进入负面清单	否	无	2.70%
12502	国网凌源市供电公司		214物流线	凌水湾6号箱变1#变压器	630	10.11%	440.31	440.31	未进入负面清单	否	无	7.50%
12503	国网凌源市供电公司		214物流线	凌水湾7号箱变1#变压器	500	22.27%	288.65	288.65	未进入负面清单	否	无	5.80%

12504	国网凌源市供电公司		108升华线	10千伏升华线南河园南箱变站内2#变压器	630	22.41%	362.82	362.82	未进入负面清单	否	无	4.30%
12505	国网凌源市供电公司		207冶金线	新联1号线（凌钢）工行箱变压器	1000	10.20%	698.00	698.00	未进入负面清单	否	无	5.90%
12506	国网凌源市供电公司		203城联线	10千伏城联线天元椿2号箱变站内1#变压器	500	15.07%	324.65	324.65	未进入负面清单	否	无	1.80%
12507	国网凌源市供电公司		203城联线	10千伏城联线4号箱变站内1#变压器	500	12.36%	338.20	338.20	未进入负面清单	否	无	6.60%
12508	国网凌源市供电公司		203城联线	10千伏城联线天元支电业分供电公司配电室变压器	800	27.00%	424.00	424.00	未进入负面清单	否	无	2.30%
12509	国网凌源市供电公司		203城联线	宝德花园小区变压器	500	22.94%	285.30	285.30	未进入负面清单	否	无	6.30%
12510	国网凌源市供电公司		203城联线	城联线天元椿3号箱变站内1#变压器	500	14.99%	325.05	325.05	未进入负面清单	否	无	1.60%
12511	国网凌源市供电公司		207冶金线	新联1号线大坝箱变变压器	1000	12.00%	680.00	680.00	未进入负面清单	否	无	7.30%
12512	国网凌源市供电公司		104轧钢线	轧钢线2号箱变1#变压器	630	23.22%	357.71	357.71	未进入负面清单	否	无	5.90%
12513	国网凌源市供电公司		104轧钢线	轧钢线1号箱变1#变压器	630	25.97%	340.39	340.39	未进入负面清单	否	无	7.20%
12514	国网凌源市供电公司		203城联线	10千伏城联线城北村箱变站内1#变压器	630	24.00%	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	8.30%
12515	国网凌源市供电公司		203城联线	10千伏城联线天元椿1号箱变站内1#变压器	500	16.68%	316.60	316.60	未进入负面清单	否	无	9.00%
12516	国网凌源市供电公司		205新联2号线	10千伏新联2号线广宁园南支广宁园南变压器	500	15.26%	323.70	323.70	未进入负面清单	否	无	2.50%
12517	国网凌源市供电公司		123八园线	10kV八园线神仙沟组箱变变压器	630	34.58%	286.15	286.15	未进入负面清单	否	无	8.70%
12518	国网凌源市供电公司		122兴诺1号线	10KV兴诺1号线双馨小区1号箱变1号变压器	630	24.86%	347.38	347.38	未进入负面清单	否	无	8.40%
12519	国网凌源市供电公司		122兴诺1号线	10KV兴诺1号线双馨小区3号箱变2号变压器	630	21.07%	371.26	371.26	未进入负面清单	否	无	9.80%
12520	国网凌源市供电公司		122兴诺1号线	10KV兴诺1号线双馨小区4号箱变1号变压器	630	29.48%	318.28	318.28	未进入负面清单	否	无	2.40%
12521	国网凌源市供电公司		122兴诺1号线	10KV兴诺1号线双馨小区6号箱变1号变压器	630	15.40%	406.98	406.98	未进入负面清单	否	无	6.00%
12522	国网凌源市供电公司		122兴诺1号线	10KV兴诺1号线双馨小区2号箱变1号变压器	630	22.34%	363.26	363.26	未进入负面清单	否	无	9.90%
12523	国网凌源市供电公司		122兴诺1号线	10KV兴诺1号线双馨小区5号箱变1号变压器	630	41.84%	240.41	240.41	未进入负面清单	否	无	7.10%
12524	国网凌源市供电公司		109恒达线	10kV恒达线恒福家园B区5号箱变2#变压器	630	42.43%	236.69	236.69	未进入负面清单	否	无	2.70%

12525	国网凌源市供电公司		206城南线	10千伏城南线兴源支兴源变压器	800	30.00%	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	4.90%
12526	国网凌源市供电公司		203城联线	10千伏城联线城北村箱变站内2#变压器	630	16.00%	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	2.10%
12527	国网凌源市供电公司		205新联2号线	10千伏新联2号线遵化街支古楼变压器	800	27.44%	420.48	420.48	未进入负面清单	否	无	1.00%
12528	国网凌源市供电公司		205新联2号线	10千伏新联2号线浩天支浩天变压器	630	32.00%	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	4.80%
12529	国网凌源市供电公司		205新联2号线	10千伏新联2号线浩天支北东环分北东环变压器	160	42.04%	60.74	60.74	未进入负面清单	否	无	1.30%
12530	国网凌源市供电公司		205新联2号线	10千伏新联2号线浩天支广宁园北分广宁园北变压器	500	10.07%	349.65	349.65	未进入负面清单	否	无	6.40%
12531	国网凌源市供电公司		205新联2号线	10千伏新联2号线昆明支昆明变压器	800	30.00%	400.00	400.00	未进入负面清单	否	无	3.40%
12532	国网凌源市供电公司		205新联2号线	10千伏新联2号线武装部变压器	630	32.00%	302.40	302.40	未进入负面清单	否	无	1.20%
12533	国网凌源市供电公司		205新联2号线	10千伏新联2号线水道街支源泉分源泉变压器	250	15.20%	162.00	162.00	未进入负面清单	否	无	6.70%
12534	国网凌源市供电公司		205新联2号线	10千伏新联2号线水道街支阳光分阳光变压器	630	17.04%	396.65	396.65	未进入负面清单	否	无	1.30%
12535	国网凌源市供电公司		205新联2号线	10千伏新联2号线遵化街支房产后分中环岐中环变压器	630	27.41%	331.32	331.32	未进入负面清单	否	无	1.00%
12536	国网凌源市供电公司		205新联2号线	10千伏新联2号线太平街支太平街变压器	1000	15.91%	640.90	640.90	未进入负面清单	否	无	2.00%
12537	国网凌源市供电公司		207城西线	10千伏城西线财政局箱变变压器	630	14.10%	415.17	415.17	未进入负面清单	否	无	7.10%
12538	国网凌源市供电公司		207城西线	10千伏城西线检察院变压器	500	17.60%	312.00	312.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
12539	国网凌源市供电公司		207城西线	10千伏城西线铁小东变压器	250	22.86%	142.85	142.85	未进入负面清单	否	无	5.00%
12540	国网凌源市供电公司		207城西线	10千伏城西线站前西箱变变压器	400	14.40%	262.40	262.40	未进入负面清单	否	无	9.80%
12541	国网凌源市供电公司		207城西线	10千伏城西线三高楼箱变变压器	630	19.47%	381.36	381.36	未进入负面清单	否	无	1.90%
12542	国网凌源市供电公司		207城西线	10千伏城西线法院变压器	630	35.28%	281.74	281.74	未进入负面清单	否	无	6.90%
12543	国网凌源市供电公司		207城西线	10千伏城西线凌河小区箱变1号变压器	400	34.01%	183.96	183.96	未进入负面清单	否	无	4.00%
12544	国网凌源市供电公司		204城木线	10kV城木线充电桩箱变变压器	400	41.80%	152.80	152.80	未进入负面清单	否	无	9.80%

12545	国网凌源市供电公司		208兴源线	兴源线信联社箱变1#变压器	315	15.44%	203.36	203.36	未进入负面清单	否	无	2.20%
12546	国网凌源市供电公司		208兴源线	10千伏兴源线市场小区配电室1#变压器	500	16.16%	319.20	319.20	未进入负面清单	否	无	2.70%
12547	国网凌源市供电公司		208兴源线	兴源线医院东箱变1#变压器	315	10.68%	218.37	218.37	未进入负面清单	否	无	3.30%
12548	国网凌源市供电公司		208兴源线	10kV兴源线市场配电室1#变压器	630	28.80%	322.56	322.56	未进入负面清单	否	无	9.10%
12549	国网凌源市供电公司		208兴源线	兴源线广播局箱变1#变压器	315	19.20%	191.52	191.52	未进入负面清单	否	无	2.20%
12550	国网凌源市供电公司		208兴源线	兴源线红土沟箱变101变压器	630	18.57%	387.01	387.01	未进入负面清单	否	无	9.90%
12551	国网凌源市供电公司		225城东线	10千伏城东线物流1号箱变1#变压器	500	47.65%	161.75	161.75	未进入负面清单	否	无	4.60%
12552	国网凌源市供电公司		225城东线	10千伏城东线鑫苑小区北箱变1#变压器	400	23.03%	227.88	227.88	未进入负面清单	否	无	3.30%
12553	国网凌源市供电公司		225城东线	10千伏城东线鑫苑小区南箱变站内2#变压器	500	26.49%	267.55	267.55	未进入负面清单	否	无	6.90%
12554	国网凌源市供电公司		225城东线	10千伏城东线莫西北支金盾分金盾变压器	630	22.00%	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	1.40%
12555	国网凌源市供电公司		209东南线	东南线教场支建行后分建行后箱变变压器	800	37.96%	336.32	336.32	未进入负面清单	否	无	1.10%
12556	国网凌源市供电公司		225城东线	10千伏城东线鑫苑小区中箱变2#变压器	800	21.73%	466.16	466.16	未进入负面清单	否	无	2.00%
12557	国网凌源市供电公司		225城东线	10千伏城东线保险支安居楼分安居楼箱变变压器	1000	22.72%	572.80	572.80	未进入负面清单	否	无	8.60%
12558	国网凌源市供电公司		206城南线	10千伏城南线中宝支中宝变压器	1000	39.00%	410.00	410.00	未进入负面清单	否	无	1.80%
12559	国网凌源市供电公司		206城南线	10千伏城南线电影院支电影院变压器	630	11.57%	431.11	431.11	未进入负面清单	否	无	7.50%
12560	国网凌源市供电公司		206城南线	10千伏城南线友谊街支南街变压器	400	45.60%	137.60	137.60	未进入负面清单	否	无	5.80%
12561	国网凌源市供电公司		206城南线	10千伏城南线735支健鑫分健鑫变压器02#	400	51.00%	116.00	116.00	未进入负面清单	否	无	1.00%
12562	国网凌源市供电公司		206城南线	10千伏城南线三中支质监分家具厂岐家具厂变压器	630	22.00%	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	5.20%
12563	国网凌源市供电公司		206城南线	10千伏城南线科健支科健变压器1#	630	14.40%	413.28	413.28	未进入负面清单	否	无	2.80%
12564	国网凌源市供电公司		206城南线	10千伏城南线老前桥支明星楼分明星楼变压器	315	24.13%	175.99	175.99	未进入负面清单	否	无	5.40%
12565	国网凌源市供电公司		206城南线	10千伏城南线科健支科健变压器2#	315	59.00%	66.15	66.15	未进入负面清单	否	无	7.80%

12566	国网凌源市供电公司		206城南线	10千伏城南线畜牧支南河园分南河园变压器	630	17.38%	394.51	394.51	未进入负面清单	否	无	4.50%
12567	国网凌源市供电公司		206城南线	10千伏城郊线公园支公园变压器	400	11.47%	274.12	274.12	未进入负面清单	否	无	7.90%
12568	国网凌源市供电公司		206城南线	10千伏城南线735支环宇分环宇变压器	400	15.00%	260.00	260.00	未进入负面清单	否	无	3.10%
12569	国网凌源市供电公司		206城南线	10千伏城南线三中支农业后分政府楼歧政府楼变压器	160	31.50%	77.60	77.60	未进入负面清单	否	无	10.00%
12570	国网凌源市供电公司		108升华线	10千伏升华线南河园南箱变站内1#变压器	630	27.07%	333.46	333.46	未进入负面清单	否	无	5.40%
12571	国网凌源市供电公司		109恒达线	10kV恒达线恒福家园5号箱变1#变压器	630	46.95%	208.22	208.22	未进入负面清单	否	无	2.20%
12572	国网凌源市供电公司		215兴诺2号线	亿星小区变压器	500	35.20%	224.00	224.00	未进入负面清单	否	无	9.50%
12573	国网凌源市供电公司		214物流线	凌水湾8号箱变1#变压器	500	46.12%	169.40	169.40	未进入负面清单	否	无	9.80%
12574	国网凌源市供电公司		227凌海线	10kV凌海线凌海花园3号箱变2#变压器	630	26.40%	337.68	337.68	未进入负面清单	否	无	5.30%
12575	国网凌源市供电公司		227凌海线	10kV凌海线凌海花园4号箱变1#变压器	500	18.93%	305.35	305.35	未进入负面清单	否	无	2.70%
12576	国网凌源市供电公司		227凌海线	10kV凌海线凌海花园1号箱变2#变压器	630	43.20%	231.84	231.84	未进入负面清单	否	无	3.20%
12577	国网凌源市供电公司		114新城线	10kV新城线滨河花苑二期4号箱变变压器	630	52.60%	172.62	172.62	未进入负面清单	否	无	7.70%
12578	国网凌源市供电公司		114新城线	10kV新城线滨河花苑二期6号箱变变压器	500	44.40%	178.00	178.00	未进入负面清单	否	无	5.30%
12579	国网凌源市供电公司		114新城线	10kV新城新滨河花苑二期5号箱变变压器	630	41.40%	243.18	243.18	未进入负面清单	否	无	9.50%
12580	国网凌源市供电公司		114新城线	10kV新城线滨河花苑二期8号箱变变压器	630	57.80%	139.86	139.86	未进入负面清单	否	无	1.80%
12581	国网凌源市供电公司		114新城线	10kV新城线滨河花苑二期7号箱变变压器	630	57.60%	141.12	141.12	未进入负面清单	否	无	4.70%
12582	国网凌源市供电公司		226红木联2号线	红木联2号线连福庄园支连福庄园箱变1#站内变压器	400	14.44%	262.24	262.24	未进入负面清单	否	无	7.80%
12583	国网凌源市供电公司		107城郊线	10千伏城郊线富丽园北箱变2#变压器	630	25.58%	342.85	342.85	未进入负面清单	否	无	5.60%
12584	国网凌源市供电公司		107城郊线	10千伏城郊线碧水云天1号箱变1#变压器	630	21.96%	365.65	365.65	未进入负面清单	否	无	5.50%
12585	国网凌源市供电公司		107城郊线	10千伏城郊线朝阳街变压器	630	56.20%	149.94	149.94	未进入负面清单	否	无	9.10%

12586	国网凌源市供电公司		107城郊线	10千伏城郊线公园支公园北分公园北1#变压器	630	35.98%	277.33	277.33	未进入负面清单	否	无	6.20%
12587	国网凌源市供电公司		107城郊线	10千伏城郊线公园支城建局分城建局变压器	315	26.69%	167.93	167.93	未进入负面清单	否	无	4.70%
12588	国网凌源市供电公司		107城郊线	10千伏城郊线富丽园北箱变1#变压器	500	19.20%	304.00	304.00	未进入负面清单	否	无	6.30%
12589	国网凌源市供电公司		107城郊线	10千伏城郊线公园支江源分江源变压器	630	16.00%	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	6.00%
12590	国网凌源市供电公司		107城郊线	10千伏城郊线公园支城建局分建设岐建设变压器	315	31.00%	154.35	154.35	未进入负面清单	否	无	1.60%
12591	国网凌源市供电公司		107城郊线	10千伏城郊线日贸支外贸分外贸变压器	250	32.56%	118.60	118.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
12592	国网凌源市供电公司		107城郊线	10千伏城郊线碧水云天2号箱变站内2#变压器	630	24.99%	346.56	346.56	未进入负面清单	否	无	3.10%
12593	国网凌源市供电公司		107城郊线	10千伏城郊线小南口变压器	400	30.72%	197.12	197.12	未进入负面清单	否	无	3.00%
12594	国网凌源市供电公司		209东南线	东南线教场支福临佳苑分福临佳苑箱变2#变压器	630	27.19%	332.70	332.70	未进入负面清单	否	无	8.90%
12595	国网凌源市供电公司		209东南线	10千伏东南线教场支福三分福三2号箱变变压器	630	20.88%	372.46	372.46	未进入负面清单	否	无	8.40%
12596	国网凌源市供电公司		209东南线	东南线教场支福临佳苑分福临佳苑箱变1#变压器	630	58.20%	137.34	137.34	未进入负面清单	否	无	6.40%
12597	国网凌源市供电公司		209东南线	东南线教场支福二分福二1号箱变101变压器	630	28.00%	327.60	327.60	未进入负面清单	否	无	8.10%
12598	国网凌源市供电公司		209东南线	10千伏东南线教场支福三分福三1号箱变变压器	630	18.26%	388.96	388.96	未进入负面清单	否	无	3.60%
12599	国网凌源市供电公司		209东南线	10千伏东南线福五2号箱变1#变压器	500	45.10%	174.50	174.50	未进入负面清单	否	无	2.50%
12600	国网凌源市供电公司		209东南线	福四1号箱变1#变压器	500	36.64%	216.80	216.80	未进入负面清单	否	无	3.10%
12601	国网凌源市供电公司		209东南线	美食城箱变1#变压器	315	50.80%	91.98	91.98	未进入负面清单	否	无	8.50%
12602	国网凌源市供电公司		209东南线	福五1号箱变2#	400	34.59%	181.64	181.64	未进入负面清单	否	无	6.90%
12603	国网凌源市供电公司		209东南线	福四2号箱变1#变压器	400	22.09%	231.64	231.64	未进入负面清单	否	无	9.90%
12604	国网凌源市供电公司		209东南线	东南线教场支福二分福二3号箱变变压器	630	23.47%	356.14	356.14	未进入负面清单	否	无	2.30%
12605	国网凌源市供电公司		209东南线	东南线教场支福二分福二2号箱变101变压器	630	22.00%	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	1.90%
12606	国网凌源市供电公司		204城木线	城东线东环支鑫福园南分鑫福园南箱变1#变压器	800	38.40%	332.80	332.80	未进入负面清单	否	无	1.90%

12607	国网凌源市供电公司		204城木线	城木线广源箱变1#变压器	630	27.54%	330.50	330.50	未进入负面清单	否	无	2.10%
12608	国网凌源市供电公司		114新城线	10kV新城线滨河花苑二期1号箱变变压器	630	42.90%	233.73	233.73	未进入负面清单	否	无	4.30%
12609	国网凌源市供电公司		220松岭子线	10kV松岭子线茶棚小区箱变变压器	630	48.50%	198.45	198.45	未进入负面清单	否	无	8.60%
12610	国网凌源市供电公司		204城木线	10千伏城东线东环支鑫福园北分鑫福园北变压器	1000	31.27%	487.30	487.30	未进入负面清单	否	无	6.40%
12611	国网凌源市供电公司		204城木线	10千伏城东线东环支规划楼分规划楼变压器	630	30.92%	309.24	309.24	未进入负面清单	否	无	2.20%
12612	国网凌源市供电公司		204城木线	城木线广源箱变2#站内变压器	630	2.00%	491.40	491.40	未进入负面清单	否	无	1.80%
12613	国网凌源市供电公司		204城木线	10千伏城东线东环支广星分广星变压器	500	12.80%	336.00	336.00	未进入负面清单	否	无	7.00%
12614	国网凌源市供电公司		204城木线	10千伏城东线东环支鑫福园东分鑫福园东变压器	400	30.29%	198.84	198.84	未进入负面清单	否	无	5.20%
12615	国网凌源市供电公司		107特供线	10千伏特供线二中西箱变变压器	315	13.50%	209.48	209.48	未进入负面清单	否	无	7.60%
12616	国网凌源市供电公司		107城郊线	10千伏城郊线富丽园南箱变1#变压器	500	33.70%	231.50	231.50	未进入负面清单	否	无	7.70%
12617	国网凌源市供电公司		220东凌线	10kV东凌线宝德众泰1号箱变变压器	630	50.70%	184.59	184.59	未进入负面清单	否	无	9.60%
12618	国网凌源市供电公司		108升华线	10千伏升华线南河园西箱变站内2#变压器	630	28.39%	325.14	325.14	未进入负面清单	否	无	3.30%
12619	国网凌源市供电公司		109恒达线	10kV恒达线恒福家园B区4号箱变1#变压器	630	28.60%	323.82	323.82	未进入负面清单	否	无	8.80%
12620	国网凌源市供电公司		109恒达线	10kV恒达线恒福家园B区1号箱变1#变压器	630	39.03%	258.11	258.11	未进入负面清单	否	无	8.60%
12621	国网凌源市供电公司		109恒达线	10kV恒达线恒福家园B区3号箱变1号变压器	630	21.97%	365.59	365.59	未进入负面清单	否	无	4.00%
12622	国网凌源市供电公司		109恒达线	10kV恒达线恒福家园B区2号箱变1#变压器	630	45.28%	218.74	218.74	未进入负面清单	否	无	2.20%
12623	国网凌源市供电公司		103新联1号线	10千伏新联1号线教场支天宝东变压器	400	30.13%	199.48	199.48	未进入负面清单	否	无	4.30%
12624	国网凌源市供电公司		103新联1号线	10千伏新联1号线教场支文冠分文冠箱变1#变压器	800	24.00%	448.00	448.00	未进入负面清单	否	无	2.50%
12625	国网凌源市供电公司		103新联1号线	10千伏新联1号线教场支西门外分西门外变压器	400	10.80%	276.80	276.80	未进入负面清单	否	无	6.60%
12626	国网凌源市供电公司		103新联1号线	10千伏新联1号线毓秀园西箱变1#变压器	630	46.00%	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	8.70%
12627	国网凌源市供电公司		103新联1号线	10千伏新联1号线文化支毓秀园南箱变1#变压器	315	48.42%	99.48	99.48	未进入负面清单	否	无	7.40%

12628	国网凌源市供电公司		103新联1号线	10千伏新联1号线教场支广永分广永变压器	400	22.80%	228.80	228.80	未进入负面清单	否	无	7.70%
12629	国网凌源市供电公司		103新联1号线	10千伏新联1号线金星分亿安岐亿安变压器	630	24.00%	352.80	352.80	未进入负面清单	否	无	4.10%
12630	国网凌源市供电公司		103新联1号线	10千伏新联1号线毓秀园东箱变1#变压器	630	23.36%	356.83	356.83	未进入负面清单	否	无	8.60%
12631	国网凌源市供电公司		108城内线	10千伏城内线水利局变压器	800	18.00%	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	1.10%
12632	国网凌源市供电公司		104轧钢线	轧钢线3号箱变1#变压器	630	17.00%	396.90	396.90	未进入负面清单	否	无	5.90%
12633	国网凌源市供电公司		220东凌线	10kV东凌线宝德众泰4号箱变变压器	630	40.00%	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	6.60%
12634	国网凌源市供电公司		220东凌线	10kV东凌线宝德众泰5号箱变变压器	630	48.60%	197.82	197.82	未进入负面清单	否	无	1.40%
12635	国网凌源市供电公司		220东凌线	10kV东凌线宝德众泰3号箱变变压器	630	45.30%	218.61	218.61	未进入负面清单	否	无	8.60%
12636	国网凌源市供电公司		220东凌线	10kV东凌线宝德众泰6号箱变母线	630	51.40%	180.18	180.18	未进入负面清单	否	无	5.20%
12637	国网凌源市供电公司		220东凌线	10kV东凌线宝德众泰2号箱变变压器	630	44.60%	223.02	223.02	未进入负面清单	否	无	2.90%
12638	国网凌源市供电公司		207城西线	10千伏城西线凌铁园变压器	1000	15.00%	650.00	650.00	未进入负面清单	否	无	9.60%
12639	国网凌源市供电公司		207城西线	10千伏城西线老水源变压器	630	20.00%	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	7.20%
12640	国网凌源市供电公司		205新联2号线	10千伏新联2号线广宁园南支三眼井变压器	400	32.40%	190.40	190.40	未进入负面清单	否	无	7.30%
12641	国网凌源市供电公司		205新联2号线	10千伏新联2号线林业局支土地局变压器	500	21.07%	294.65	294.65	未进入负面清单	否	无	8.70%
12642	国网凌源市供电公司		206城南线	10千伏城南线荣昌支荣昌变压器	250	12.60%	168.50	168.50	未进入负面清单	否	无	4.70%
12643	国网凌源市供电公司		205新联2号线	10千伏新联2号线东兴支东兴变压器	400	24.00%	224.00	224.00	未进入负面清单	否	无	4.40%
12644	国网凌源市供电公司		226红木联2号线	红木联2号线连福庄园支连福庄园箱变2#站内变压器	400	49.90%	120.40	120.40	未进入负面清单	否	无	6.80%
12645	国网凌源市供电公司		206城南线	10千伏城南线医药前变压器	630	44.00%	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	9.60%
12646	国网凌源市供电公司		206城南线	10kV城南线735箱变变压器	630	48.40%	199.08	199.08	未进入负面清单	否	无	4.50%
12647	国网凌源市供电公司		114新城线	10kV新城线滨河花苑二期3号箱变变压器	630	59.00%	132.30	132.30	未进入负面清单	否	无	8.40%
12648	国网凌源市供电公司		114新城线	10kV新城线滨河花苑二期2号箱变变压器	630	43.90%	227.43	227.43	未进入负面清单	否	无	1.40%

12649	国网凌源市供电公司		108城内线	10千伏城内线市化建变压器	800	18.00%	496.00	496.00	未进入负面清单	否	无	10.00%
12650	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线上桃村上桃东柱上变压器	400	60.42%	78.32	78.32	未进入负面清单	否	无	13.10%
12651	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线小北沟大棚支5号设施农业柱上变压器	30	34.44%	13.67	13.67	未进入负面清单	否	无	4.12%
12652	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线下洼村下洼北柱上变压器	400	48.30%	126.80	126.80	未进入负面清单	否	无	6.14%
12653	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	114上桃线上桃线孔家沟分歧22#(孔家沟)柱上变压器	80	31.46%	38.83	38.83	未进入负面清单	否	无	8.15%
12654	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线下洼西山分歧中桃分(中桃)柱上变压器	400	37.59%	169.64	169.64	未进入负面清单	否	无	5.09%
12655	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线下洼村中桃2号井柱上变压器	50	36.37%	21.82	21.82	未进入负面清单	否	无	17.05%
12656	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	下桃北新分柱上变压器	400	58.54%	85.84	85.84	未进入负面清单	否	无	3.04%
12657	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线上桃西台4分台柱上变压器	200	47.56%	64.88	64.88	未进入负面清单	否	无	18.04%
12658	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线孔家沟分歧22#(下洼东)变压器	200	32.33%	95.34	95.34	未进入负面清单	否	无	11.02%
12659	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线大棚4号设施农业柱上变压器	50	37.43%	21.29	21.29	未进入负面清单	否	无	18.17%
12660	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线173#双庙分支14#柱上变压器	50	59.51%	10.25	10.25	未进入负面清单	否	无	6.08%
12661	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线下洼村中桃1号井柱上变压器	50	40.31%	19.85	19.85	未进入负面清单	否	无	14.17%
12662	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线南台村桃花吐南台柱上变压器	200	36.30%	87.40	87.40	未进入负面清单	否	无	3.14%
12663	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线上桃村小喇嘛沟柱上变压器	200	55.39%	49.22	49.22	未进入负面清单	否	无	3.14%
12664	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线黄杖子柱上变压器	200	44.52%	70.96	70.96	未进入负面清单	否	无	5.06%
12665	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线上桃西台2分台柱上变压器	100	40.33%	39.67	39.67	未进入负面清单	否	无	20.17%
12666	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线上桃西台3分台柱上变压器	200	48.48%	63.04	63.04	未进入负面清单	否	无	9.20%
12667	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线小北沟分歧高中支3#(小北沟)变压器	100	30.40%	49.60	49.60	未进入负面清单	否	无	12.06%
12668	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线砖厂分歧南台分支高杖子支17#(高杖子)柱上变压器(上桃)	50	48.33%	15.84	15.84	未进入负面清单	否	无	13.02%

12669	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线下洼村下洼南柱上变压器	400	54.50%	102.00	102.00	未进入负面清单	否	无	9.02%
12670	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线梨树沟村梨树沟柱上变压器	400	42.49%	150.04	150.04	未进入负面清单	否	无	19.02%
12671	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线小北沟井支3号设施农业柱上变压器	30	51.50%	8.55	8.55	未进入负面清单	否	无	20.11%
12672	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线王绍兴分支6号设施农业柱上变压器	50	40.52%	19.74	19.74	未进入负面清单	否	无	16.18%
12673	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线窑沟柱上变压器	200	34.44%	91.12	91.12	未进入负面清单	否	无	14.16%
12674	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线上桃西台1分台柱上变压器	200	52.49%	55.02	55.02	未进入负面清单	否	无	4.02%
12675	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	李家窝铺东山柱上变压器	100	35.53%	44.47	44.47	未进入负面清单	否	无	11.20%
12676	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线王杖子井柱上变压器	50	55.40%	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	7.19%
12677	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线荒地村六七队柱上变压器	200	47.56%	64.88	64.88	未进入负面清单	否	无	13.05%
12678	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线荒地村南荒北台柱上区柱上变压器	200	49.55%	60.90	60.90	未进入负面清单	否	无	5.09%
12679	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线山子里分支天宁大棚支12号设施农业柱上变压器	50	33.47%	23.27	23.27	未进入负面清单	否	无	5.09%
12680	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	228新荒地线	新荒地线新荒地村新荒地一柱上变压器	400	37.39%	170.44	170.44	未进入负面清单	否	无	20.14%
12681	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	117北七联线	北七联线孟克160新分柱上变压器	400	42.40%	150.40	150.40	未进入负面清单	否	无	4.12%
12682	国网朝阳市开发区供电分公司	金沟66kV变电站	112金薛线	镇内线凌东2、3组井柱上变压器	50	54.50%	12.75	12.75	未进入负面清单	否	无	16.01%
12683	国网朝阳市开发区供电分公司	金沟66kV变电站	112金薛线	镇内线(铁营子一台)柱上变压器	400	45.38%	138.48	138.48	未进入负面清单	否	无	1.01%
12684	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线北荒北台柱上变压器	200	38.40%	83.20	83.20	未进入负面清单	否	无	5.06%
12685	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	227北河联线	109队变台柱上变压器	200	54.33%	51.34	51.34	未进入负面清单	否	无	16.19%
12686	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线荒地八队柱上变压器	200	49.53%	60.94	60.94	未进入负面清单	否	无	18.11%
12687	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线王杖子村王杖子西台柱上变压器	400	47.43%	130.28	130.28	未进入负面清单	否	无	3.04%
12688	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线荒地村北荒南柱上变压器	200	36.60%	86.80	86.80	未进入负面清单	否	无	10.15%

12689	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	10kv金家沟高铁移民台	30	54.59%	7.62	7.62	未进入负面清单	否	无	15.02%
12690	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线波珍沟二台柱上变压器	400	30.47%	198.12	198.12	未进入负面清单	否	无	11.04%
12691	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线金家沟井支3设施农业柱上变压器	80	36.54%	34.77	34.77	未进入负面清单	否	无	19.08%
12692	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线荒地分移动分支9号设施农业柱上变压器	30	48.36%	9.49	9.49	未进入负面清单	否	无	9.04%
12693	国网朝阳市开发区供电分公司	金沟66kV变电站	112金薛线	10kV金沟线薛煤分铁营子三台柱上变压器	100	57.56%	22.44	22.44	未进入负面清单	否	无	14.18%
12694	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	凌北15号大棚柱上变压器	400	42.31%	150.76	150.76	未进入负面清单	否	无	12.15%
12695	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	北荒北新分柱上变压器	100	53.37%	26.63	26.63	未进入负面清单	否	无	20.06%
12696	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线八里一台柱上变压器	400	54.39%	102.44	102.44	未进入负面清单	否	无	13.14%
12697	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	117李家窝铺线李家窝铺线山子里分支23#(荒地9队)柱上变压器	50	51.60%	14.20	14.20	未进入负面清单	否	无	6.18%
12698	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线荒地村南荒南台柱上变压器	200	37.39%	85.22	85.22	未进入负面清单	否	无	9.18%
12699	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	山前支26号变压器	200	56.46%	47.08	47.08	未进入负面清单	否	无	20.01%
12700	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	227北河联线	北河联线孟克一台柱上变压器	400	58.38%	86.48	86.48	未进入负面清单	否	无	9.03%
12701	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线(姜家窝铺小区)柱上变压器	200	60.37%	39.26	39.26	未进入负面清单	否	无	5.03%
12702	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线波珍沟一台柱上变压器	160	30.48%	79.23	79.23	未进入负面清单	否	无	11.13%
12703	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	125八家子线	八家子线坤东柱上变压器	100	54.43%	25.57	25.57	未进入负面清单	否	无	5.18%
12704	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	125八家子线	八家子线石板泉分歧2号(石板泉)柱上变压器	50	53.53%	13.24	13.24	未进入负面清单	否	无	14.12%
12705	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	125八家子线	八家子线87号(大干沟)柱上变压器	100	45.57%	34.43	34.43	未进入负面清单	否	无	9.02%
12706	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	125八家子线	八家子线水沟柱上变压器	200	39.52%	80.96	80.96	未进入负面清单	否	无	15.08%
12707	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	125八家子线	八家子线坤东新分柱上变压器	200	60.37%	39.26	39.26	未进入负面清单	否	无	7.05%
12708	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	125八家子线	南八家线林四家村林四家柱上变压器	200	47.32%	65.36	65.36	未进入负面清单	否	无	6.04%

12709	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	125八家子线	八家子线林四字分歧78号（小干沟）柱上变压器	50	56.39%	11.81	11.81	未进入负面清单	否	无	4.08%
12710	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	125八家子线	八家子线陈家山柱上变压器	200	33.36%	93.28	93.28	未进入负面清单	否	无	12.04%
12711	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	125八家子线	八家子线南围子分歧11号（南围子）柱上变压器	100	37.49%	42.51	42.51	未进入负面清单	否	无	10.08%
12712	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	125八家子线	南八家线林四家村林西营组柱上变压器	200	34.33%	91.34	91.34	未进入负面清单	否	无	7.11%
12713	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	125八家子线	南八家线坤头营村于家沟柱上变压器	200	48.58%	62.84	62.84	未进入负面清单	否	无	18.12%
12714	国网朝阳市开发区供电分公司	金沟66kV变电站	115金桃甲线	金桃甲线南白腰拆迁小区柱上变压器	200	54.49%	51.02	51.02	未进入负面清单	否	无	15.17%
12715	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	228新荒地线	新荒地线新荒地村新荒地五柱上变压器	400	54.35%	102.60	102.60	未进入负面清单	否	无	5.14%
12716	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	117李家窝铺线李家窝铺线南白腰照明分支3#(南白腰照明)柱上变压器	200	41.44%	77.12	77.12	未进入负面清单	否	无	15.01%
12717	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	125八家子线	八家子线林四子分歧31号左支3#（林西营子道北）柱上变压器	50	49.33%	15.34	15.34	未进入负面清单	否	无	18.14%
12718	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	228新荒地线	新荒地线新荒地村新荒地四柱上变压器	200	30.41%	99.18	99.18	未进入负面清单	否	无	17.14%
12719	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	228新荒地线	新荒地线新荒地村孟克河北柱上变压器	200	44.54%	70.92	70.92	未进入负面清单	否	无	2.06%
12720	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线小东荒井支3号设施农业柱上变压器	30	57.51%	6.75	6.75	未进入负面清单	否	无	5.18%
12721	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	228新荒地线	新荒地线新荒地村小五队二台柱上变压器	400	34.56%	181.76	181.76	未进入负面清单	否	无	6.12%
12722	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	125八家子线	南八家线坤头营子村坤西柱上变压器	400	32.36%	190.56	190.56	未进入负面清单	否	无	18.11%
12723	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	228新荒地线	新荒地线新荒地村小五队一台柱上变压器	400	51.37%	114.52	114.52	未进入负面清单	否	无	2.10%
12724	国网朝阳市开发区供电分公司	金沟66kV变电站	110金镇线	金沟道北新分一台	50	52.38%	13.81	13.81	未进入负面清单	否	无	2.08%
12725	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线上桃村上三队柱上变压器	400	49.36%	122.56	122.56	未进入负面清单	否	无	9.10%
12726	国网朝阳市开发区供电分公司	金沟66kV变电站	112金薛线	金沟线铁匠营子村铁匠营子四六柱上变压器	200	43.36%	73.28	73.28	未进入负面清单	否	无	17.15%
12727	国网朝阳市开发区供电分公司	金沟66kV变电站	108金园1号线	金园一台	200	39.39%	81.22	81.22	未进入负面清单	否	无	18.16%
12728	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	229污水线	污水线三岔口一台柱上变压器	80	55.33%	19.74	19.74	未进入负面清单	否	无	3.11%

12729	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	229污水线	金沟线三岔口分歧高铁台区柱上变压器	50	37.31%	21.35	21.35	未进入负面清单	否	无	8.09%
12730	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线波珍沟二台新分柱上变压器	50	50.44%	14.78	14.78	未进入负面清单	否	无	8.17%
12731	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线大棚分13号设施农业柱上变压器	30	53.52%	7.94	7.94	未进入负面清单	否	无	5.02%
12732	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线下桃养殖小区柱上变压器	200	41.58%	76.84	76.84	未进入负面清单	否	无	6.03%
12733	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线新建大棚柱上变压器	30	41.34%	11.60	11.60	未进入负面清单	否	无	3.01%
12734	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线扎中井支3号设施农业柱上变压器	30	47.41%	9.78	9.78	未进入负面清单	否	无	17.16%
12735	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线凌东村凌东86户柱上变压器	200	44.38%	71.24	71.24	未进入负面清单	否	无	14.16%
12736	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	镇内线凌北保护地柱上变压器	200	57.31%	45.38	45.38	未进入负面清单	否	无	14.04%
12737	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线凌北一台柱上变压器	400	31.40%	194.40	194.40	未进入负面清单	否	无	13.05%
12738	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线木营子五组南三台柱上变压器	200	35.42%	89.16	89.16	未进入负面清单	否	无	2.13%
12739	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线木营子六组分歧3#(木营子六组)柱上变压器	200	55.35%	49.30	49.30	未进入负面清单	否	无	12.19%
12740	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线(褚杖子四组)柱上变压器	100	46.48%	33.52	33.52	未进入负面清单	否	无	20.08%
12741	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线褚杖子五组柱上变压器	200	39.54%	80.92	80.92	未进入负面清单	否	无	16.12%
12742	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线褚杖子山前井柱上变压器	50	82.32%	-1.16	-1.16	未进入负面清单	否	无	14.11%
12743	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线褚杖子四台柱上变压器	100	35.37%	44.63	44.63	未进入负面清单	否	无	4.12%
12744	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线木营子新建大棚柱上变压器	200	44.41%	71.18	71.18	未进入负面清单	否	无	5.06%
12745	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	116金沟线金沟线93#(金沟小区)柱上变压器	200	37.54%	84.92	84.92	未进入负面清单	否	无	10.02%
12746	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	115黄金线	黄金线他拉皋村凌北西山柱上变压器	400	45.55%	137.80	137.80	未进入负面清单	否	无	8.15%
12747	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线木匠营子村木匠营子一组大棚柱上变压器	400	53.55%	105.80	105.80	未进入负面清单	否	无	3.17%
12748	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	镇内线凌北四台柱上变压器	400	35.46%	178.16	178.16	未进入负面清单	否	无	6.17%
12749	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线凌东村凌东东山柱上变压器	100	35.55%	44.45	44.45	未进入负面清单	否	无	7.06%

12750	国网朝阳市开发区供电分公司	金沟66kV变电站	110金镇线	金沟线道北分歧4#(金沟道北)柱上变压器	200	43.41%	73.18	73.18	未进入负面清单	否	无	13.01%
12751	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	117北七联线	新荒地三台变台柱上变压器	100	32.46%	47.54	47.54	未进入负面清单	否	无	19.10%
12752	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线木匠营子村木匠营子二柱上变压器	400	36.46%	174.16	174.16	未进入负面清单	否	无	1.05%
12753	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线金沟村金沟一柱上变压器	400	31.59%	193.64	193.64	未进入负面清单	否	无	20.05%
12754	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线褚杖子村台柱上变压器	200	40.38%	79.24	79.24	未进入负面清单	否	无	14.18%
12755	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线王杖子村王杖子西台高铁动迁柱上变压器	200	42.38%	75.24	75.24	未进入负面清单	否	无	10.10%
12756	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线木匠营子村木匠营子三柱上变压器	400	36.42%	174.32	174.32	未进入负面清单	否	无	5.16%
12757	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线金沟村金沟二柱上变压器	100	37.59%	42.41	42.41	未进入负面清单	否	无	19.17%
12758	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线金沟村金沟三柱上变压器	400	46.51%	133.96	133.96	未进入负面清单	否	无	7.11%
12759	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	116金沟线金沟线木营子五组分16#(木营子五组灯)柱上变压器	200	57.32%	45.36	45.36	未进入负面清单	否	无	11.03%
12760	国网朝阳市开发区供电分公司	金沟66kV变电站	110金镇线	金沟线金沟村金沟道南柱上变压器	400	46.46%	134.16	134.16	未进入负面清单	否	无	10.03%
12761	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线木营子五组南一台柱上变压器	200	58.42%	43.16	43.16	未进入负面清单	否	无	13.17%
12762	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线木营子五组南二台柱上变压器	200	40.45%	79.10	79.10	未进入负面清单	否	无	15.19%
12763	国网朝阳市开发区供电分公司	金沟66kV变电站	115金桃甲线	李三九新分柱上变压器	200	53.33%	53.34	53.34	未进入负面清单	否	无	14.18%
12764	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线下洼村下洼西柱上变压器	200	50.54%	58.92	58.92	未进入负面清单	否	无	3.11%
12765	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线姜家窝铺二台柱上变压器	200	59.54%	40.92	40.92	未进入负面清单	否	无	4.17%
12766	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	117北七联线	新荒地二台柱上变压器	400	43.38%	146.48	146.48	未进入负面清单	否	无	11.04%
12767	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线小桃北台新增柱上变压器	100	30.45%	49.55	49.55	未进入负面清单	否	无	6.04%
12768	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线南台村扎中柱上变压器	200	58.36%	43.28	43.28	未进入负面清单	否	无	4.15%
12769	国网朝阳市开发区供电分公司	金沟66kV变电站	115金桃甲线	李家窝铺线荒地小桃小区柱上变压器	200	54.49%	51.02	51.02	未进入负面清单	否	无	4.04%

12770	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线金家沟2号设施农业柱上变压器	30	56.52%	7.04	7.04	未进入负面清单	否	无	2.11%
12771	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	南白腰照明分支03号（白腰南）变压器	200	30.37%	99.26	99.26	未进入负面清单	否	无	4.15%
12772	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线李家窝铺村桃花吐乡政府柱上变压器	400	32.55%	189.80	189.80	未进入负面清单	否	无	13.06%
12773	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线小桃村小桃柱上变压器	400	33.51%	185.96	185.96	未进入负面清单	否	无	12.16%
12774	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线白腰1号井柱上变压器	50	33.47%	23.27	23.27	未进入负面清单	否	无	13.07%
12775	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线（林木二）柱上变压器	100	46.42%	33.58	33.58	未进入负面清单	否	无	20.03%
12776	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线扎北柱上变压器	200	36.51%	86.98	86.98	未进入负面清单	否	无	20.02%
12777	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线李家窝铺村李三九柱上变压器	400	42.44%	150.24	150.24	未进入负面清单	否	无	2.19%
12778	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	117李家窝铺线李家窝铺线山子里分支37#(山子里)柱上变压器	50	32.42%	23.79	23.79	未进入负面清单	否	无	20.08%
12779	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线山子里分支天宁大棚支15号设施农业柱上变压器	50	43.31%	18.35	18.35	未进入负面清单	否	无	8.01%
12780	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线金家沟大棚支3号设施农业柱上变压器	30	42.41%	11.28	11.28	未进入负面清单	否	无	15.17%
12781	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线荒地村邵三家柱上变压器	200	46.60%	66.80	66.80	未进入负面清单	否	无	12.09%
12782	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线荒地分31号井支2设施农业柱上变压器	50	57.33%	11.34	11.34	未进入负面清单	否	无	13.16%
12783	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线八里大棚柱上变压器	200	36.47%	87.06	87.06	未进入负面清单	否	无	5.10%
12784	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	金沟线凌北一台新分三柱上变压器	200	39.38%	81.24	81.24	未进入负面清单	否	无	1.04%
12785	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	金沟线凌北一台新分四柱上变压器	400	56.41%	94.36	94.36	未进入负面清单	否	无	4.19%
12786	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	117北七联线	北七联线孟克160柱上变压器	400	35.54%	177.84	177.84	未进入负面清单	否	无	2.07%
12787	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上挑线刘杖子柱上变压器	200	32.32%	95.36	95.36	未进入负面清单	否	无	8.07%
12788	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线南窑柱上变压器	200	46.49%	67.02	67.02	未进入负面清单	否	无	17.14%
12789	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线李朝兰设施农业柱上变压器	200	42.55%	74.90	74.90	未进入负面清单	否	无	10.10%

12790	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线桃花山分支17号设施农业柱上变压器	50	53.54%	13.23	13.23	未进入负面清单	否	无	4.03%
12791	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线平顶山上沟柱上变压器	200	47.58%	64.84	64.84	未进入负面清单	否	无	6.03%
12792	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	下洼东新分柱上变压器	200	39.48%	81.04	81.04	未进入负面清单	否	无	14.09%
12793	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线(房申沟)柱上变压器	100	60.59%	19.41	19.41	未进入负面清单	否	无	12.20%
12794	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线(褚杖子二组)柱上变压器	50	35.41%	22.30	22.30	未进入负面清单	否	无	10.16%
12795	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线八里村八里营子高铁移民台柱上变压器	400	36.39%	174.44	174.44	未进入负面清单	否	无	20.14%
12796	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线王杖子村王杖子东台高铁动迁柱上变压器	200	58.50%	43.00	43.00	未进入负面清单	否	无	9.14%
12797	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线姜家窝铺东台柱上变压器	200	35.38%	89.24	89.24	未进入负面清单	否	无	12.05%
12798	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线他拉皋村凌北三柱上变压器	400	40.44%	158.24	158.24	未进入负面清单	否	无	10.02%
12799	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线姜家窝铺西台柱上变压器	200	46.57%	66.86	66.86	未进入负面清单	否	无	6.17%
12800	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线王杖子村王杖子大棚保护地柱上变压器	100	34.46%	45.54	45.54	未进入负面清单	否	无	20.16%
12801	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线084号柱上变压器	400	51.41%	114.36	114.36	未进入负面清单	否	无	2.09%
12802	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线路杖子北井柱上变压器	200	58.48%	43.04	43.04	未进入负面清单	否	无	7.09%
12803	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线他拉皋村凌北二柱上变压器	400	35.32%	178.72	178.72	未进入负面清单	否	无	8.18%
12804	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线他拉皋村凌北七柱上变压器	200	35.33%	89.34	89.34	未进入负面清单	否	无	7.02%
12805	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线他拉皋村供销社柱上变压器	200	48.37%	63.26	63.26	未进入负面清单	否	无	12.16%
12806	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	金沟线凌北一台新分二柱上变压器(公变)	200	37.39%	85.22	85.22	未进入负面清单	否	无	2.14%
12807	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线胡家台新分柱上变压器	50	43.60%	18.20	18.20	未进入负面清单	否	无	5.01%
12808	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线下洼村下洼大棚小区柱上变压器	100	45.41%	34.59	34.59	未进入负面清单	否	无	17.13%
12809	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上挑线平顶山村长条沟柱上变压器	200	52.52%	54.96	54.96	未进入负面清单	否	无	11.02%
12810	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线梨树沟村双庙柱上变压器	100	42.54%	37.46	37.46	未进入负面清单	否	无	18.16%

12811	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线西沟柱上变压器	100	38.44%	41.56	41.56	未进入负面清单	否	无	12.16%
12812	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线平顶山村松中柱上变压器	200	33.51%	92.98	92.98	未进入负面清单	否	无	14.15%
12813	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线木营子五组南四台柱上变压器	100	58.60%	21.40	21.40	未进入负面清单	否	无	10.06%
12814	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线梨树沟村干家湾柱上变压器	200	53.51%	52.98	52.98	未进入负面清单	否	无	14.16%
12815	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线上桃村上桃二队柱上变压器	400	40.43%	158.28	158.28	未进入负面清单	否	无	4.05%
12816	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线梨树沟养殖小区柱上变压器	200	37.47%	85.06	85.06	未进入负面清单	否	无	20.15%
12817	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线松中分歧6#右支6#(松下)柱上变压器	50	52.31%	13.85	13.85	未进入负面清单	否	无	4.04%
12818	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线二其营子村三岔口六台柱上变压器	200	36.47%	87.06	87.06	未进入负面清单	否	无	14.10%
12819	国网朝阳市开发区供电分公司	金沟66kV变电站	112金薛线	金沟线凌东村凌东二柱上变压器	200	54.53%	50.94	50.94	未进入负面清单	否	无	15.01%
12820	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	姜家窝铺小区二台	200	36.48%	87.04	87.04	未进入负面清单	否	无	19.07%
12821	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线李家窝铺村片山二柱上变压器	200	51.33%	57.34	57.34	未进入负面清单	否	无	2.13%
12822	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线荒地小区柱上变压器	200	42.56%	74.88	74.88	未进入负面清单	否	无	15.06%
12823	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	117李家窝铺线李家窝铺线金家沟分4#(金家沟)柱上变压器	80	59.33%	16.54	16.54	未进入负面清单	否	无	18.18%
12824	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线荒地村荒地高铁移民台柱上变压器	100	58.56%	21.44	21.44	未进入负面清单	否	无	17.11%
12825	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线李家窝铺村片山柱上变压器	200	36.55%	86.90	86.90	未进入负面清单	否	无	5.04%
12826	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线小桃北台柱上变压器	100	38.54%	41.46	41.46	未进入负面清单	否	无	3.14%
12827	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线白腰村白腰北柱上变压器	200	51.39%	57.22	57.22	未进入负面清单	否	无	1.10%
12828	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线白腰村白腰小区柱上变压器	200	37.31%	85.38	85.38	未进入负面清单	否	无	2.18%
12829	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	117李家窝铺线	李家窝铺线白腰村小东荒柱上变压器	400	47.34%	130.64	130.64	未进入负面清单	否	无	18.01%
12830	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线平顶山村平顶山柱上变压器	200	54.40%	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	2.07%

12831	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线下桃村下桃南柱上变压器	400	55.49%	98.04	98.04	未进入负面清单	否	无	16.13%
12832	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线姜家窝铺1台柱上变压器	200	36.56%	86.88	86.88	未进入负面清单	否	无	10.14%
12833	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线八里村八里二台柱上变压器	400	58.45%	86.20	86.20	未进入负面清单	否	无	12.01%
12834	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线王杖子村王杖子东台柱上变压器	400	38.41%	166.36	166.36	未进入负面清单	否	无	3.04%
12835	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线(凌东一台区)柱上变压器	400	50.46%	118.16	118.16	未进入负面清单	否	无	8.20%
12836	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线八里村八里大棚柱上变压器	400	41.48%	154.08	154.08	未进入负面清单	否	无	16.16%
12837	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	113镇内线	镇内线(供销社)柱上变压器	200	55.55%	48.90	48.90	未进入负面清单	否	无	8.15%
12838	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线下桃村下桃北柱上变压器	200	31.59%	96.82	96.82	未进入负面清单	否	无	16.16%
12839	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线李家窝铺村李二组柱上变压器	400	49.45%	122.20	122.20	未进入负面清单	否	无	4.13%
12840	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	114上桃线上桃线设施农业分10#左支10#(下沟)柱上变压器	50	37.60%	21.20	21.20	未进入负面清单	否	无	11.05%
12841	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	上桃线下洼村岳家沟柱上变压器	200	51.49%	57.02	57.02	未进入负面清单	否	无	9.18%
12842	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	114上桃线上桃线设施农业分9#(胡家台)柱上变压器	80	32.32%	38.14	38.14	未进入负面清单	否	无	18.02%
12843	国网朝阳市开发区供电分公司	金沟66kV变电站	115金桃甲线	117李家窝铺线李家窝铺线白腰村西台分歧4#(白腰村西台)柱上变压器	50	36.44%	21.78	21.78	未进入负面清单	否	无	10.05%
12844	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	116金沟线	金沟线木营子村木营子一柱上变压器	400	53.51%	105.96	105.96	未进入负面清单	否	无	7.06%
12845	国网朝阳市开发区供电分公司	金沟66kV变电站	112金薛线	镇内线八里村八里移民台柱上变压器	400	55.30%	98.80	98.80	未进入负面清单	否	无	13.20%
12846	国网朝阳市开发区供电分公司	金沟66kV变电站	112金薛线	金沟线铁营子村委会台柱上变压器	400	57.33%	90.68	90.68	未进入负面清单	否	无	6.02%
12847	国网朝阳市开发区供电分公司	桃花吐66kV变电站	114上桃线	114上桃线上桃线8#(居民)柱上变压器	50	39.30%	20.35	20.35	未进入负面清单	否	无	12.13%
12848	国网朝阳市开发区供电分公司	燕都66kV变电站	224燕凌联线	世纪御景4#箱变变压器	630	35.50%	280.35	280.35	未进入负面清单	否	无	15.08%
12849	国网朝阳市开发区供电分公司	燕都66kV变电站	224燕凌联线	陶然居5#箱变变压器	630	51.35%	180.50	180.50	未进入负面清单	否	无	17.02%
12850	国网朝阳市开发区供电分公司	燕都66kV变电站	224燕凌联线	陶然居3#箱变变压器	630	42.60%	235.62	235.62	未进入负面清单	否	无	3.20%

12851	国网朝阳市开发区供电分公司	燕都66kV变电站	224燕凌联线	陶然居1#箱变变压器	630	52.39%	173.94	173.94	未进入负面清单	否	无	10.05%
12852	国网朝阳市开发区供电分公司	燕都66kV变电站	112燕壹线	壹品人家三期配电室2号变压器	800	55.40%	196.80	196.80	未进入负面清单	否	无	3.17%
12853	国网朝阳市开发区供电分公司	燕都66kV变电站	112燕壹线	金泰优家2号配电室变压器	630	30.38%	312.61	312.61	未进入负面清单	否	无	13.02%
12854	国网朝阳市开发区供电分公司	燕都66kV变电站	112燕壹线	壹品人家2#配电室101变压器	800	51.37%	229.04	229.04	未进入负面清单	否	无	9.10%
12855	国网朝阳市开发区供电分公司	燕都66kV变电站	112燕壹线	壹品人家1#配电室101变压器	800	53.59%	211.28	211.28	未进入负面清单	否	无	10.12%
12856	国网朝阳市开发区供电分公司	燕都66kV变电站	112燕壹线	壹品人家4#配电室变压器	800	56.35%	189.20	189.20	未进入负面清单	否	无	10.19%
12857	国网朝阳市开发区供电分公司	燕都66kV变电站	112燕壹线	壹品人家1#配电室102变压器	800	52.43%	220.56	220.56	未进入负面清单	否	无	7.09%
12858	国网朝阳市开发区供电分公司	燕都66kV变电站	112燕壹线	壹品人家3#配电室变压器	800	55.30%	197.60	197.60	未进入负面清单	否	无	7.20%
12859	国网朝阳市开发区供电分公司	燕都66kV变电站	112燕壹线	壹品人家2#配电室102变压器	800	48.50%	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	5.12%
12860	国网朝阳市开发区供电分公司	燕都66kV变电站	112燕壹线	壹品人家三期配电室1号变压器	800	42.45%	300.40	300.40	未进入负面清单	否	无	2.14%
12861	国网朝阳市开发区供电分公司	燕都66kV变电站	112燕壹线	金泰优家1号配电室1号变压器	800	49.58%	243.36	243.36	未进入负面清单	否	无	5.01%
12862	国网朝阳市开发区供电分公司	燕都66kV变电站	112燕壹线	金泰优家1号配电室2号变压器	800	55.37%	197.04	197.04	未进入负面清单	否	无	5.15%
12863	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	123北府线	世纪御景B区1号箱变变压器	500	40.59%	197.05	197.05	未进入负面清单	否	无	9.03%
12864	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	123北府线	世纪御景B区4号箱变变压器	500	39.60%	202.00	202.00	未进入负面清单	否	无	16.07%
12865	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	123北府线	世纪御景B区2号箱变变压器	500	38.34%	208.30	208.30	未进入负面清单	否	无	18.02%
12866	国网朝阳市开发区供电分公司	凌北66kV变电站	123北府线	世纪御景B区3号箱变变压器	500	46.53%	167.35	167.35	未进入负面清单	否	无	8.01%
12867	国网朝阳市开发区供电分公司	燕都66kV变电站	224燕凌联线	世纪御景2#箱变变压器	630	48.52%	198.32	198.32	未进入负面清单	否	无	10.11%
12868	国网朝阳市开发区供电分公司	燕都66kV变电站	224燕凌联线	陶然居2#箱变变压器	630	45.37%	218.17	218.17	未进入负面清单	否	无	17.01%
12869	国网朝阳市开发区供电分公司	燕都66kV变电站	224燕凌联线	世纪御景3#箱变变压器	630	48.50%	198.45	198.45	未进入负面清单	否	无	16.08%
12870	国网朝阳市开发区供电分公司	燕都66kV变电站	224燕凌联线	世纪御景5#箱变变压器	630	36.49%	274.11	274.11	未进入负面清单	否	无	13.15%
12871	国网朝阳市开发区供电分公司	燕都66kV变电站	224燕凌联线	世纪御景1#箱变变压器	630	33.50%	292.95	292.95	未进入负面清单	否	无	13.10%

12872	国网朝阳市开发区供电分公司	燕都66kV变电站	224燕凌联线	陶然居4#箱变变压器	630	54.45%	160.97	160.97	未进入负面清单	否	无	13.14%
12873	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	106九隆线	九隆线交警队柱上变压器	400	67.51%	49.96	49.96	未进入负面清单	否	无	3.22%
12874	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	116千山线	石油支6#变压器	315	55.61%	76.83	76.83	未进入负面清单	否	无	3.30%
12875	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	116千山线	市干线石油支4#柱上变压器	315	30.44%	156.11	156.11	未进入负面清单	否	无	3.75%
12876	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	108南校线	南校线15#柱上变压器	315	28.09%	163.52	163.52	未进入负面清单	否	无	3.60%
12877	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	108南校线	南校线9#柱上变压器	315	21.03%	185.76	185.76	未进入负面清单	否	无	8.88%
12878	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	108南校线	南校线14#柱上变压器	315	22.99%	179.58	179.58	未进入负面清单	否	无	8.22%
12879	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	107竹林线	竹林线中辽分5#柱上变压器	315	36.65%	136.55	136.55	未进入负面清单	否	无	6.31%
12880	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	107竹林线	竹林线规划局分4号变台2#变压器	315	51.93%	88.42	88.42	未进入负面清单	否	无	8.33%
12881	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	108造纸线	造纸线轴承分4#变压器	315	8.11%	226.45	226.45	未进入负面清单	否	无	2.59%
12882	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	108造纸线	造纸线重型分3#柱上变压器	315	21.58%	184.02	184.02	未进入负面清单	否	无	5.26%
12883	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	108造纸线	造纸线重型分4#变压器	315	42.02%	119.64	119.64	未进入负面清单	否	无	5.42%
12884	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	222疏保线	保护地支14#左支5#柱上变压器	160	104.86%	-39.78	-39.78	未进入负面清单	否	无	7.86%
12885	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	222疏保线	10kV民航线保护地支28号柱上变压器	200	29.58%	100.84	100.84	未进入负面清单	否	无	8.31%
12886	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	420东干1号线	10kV东干一号线东旭联分5号柱上变压器	200	68.96%	22.08	22.08	未进入负面清单	否	无	6.88%
12887	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌东66kV变电站	109河东联线	河东联线309库分歧#9变压器	200	33.82%	92.36	92.36	未进入负面清单	否	无	8.15%
12888	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌东66kV变电站	109河东联线	河东联线#72变压器	315	18.40%	194.04	194.04	未进入负面清单	否	无	6.60%
12889	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	103淮河线	东干二号线市场分邮局支5号变压器	400	39.31%	162.76	162.76	未进入负面清单	否	无	5.18%
12890	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	122嘎岔线	嘎岔线季家支21#(嘎岔四组)柱上变压器	160	37.63%	67.79	67.79	未进入负面清单	否	无	8.28%
12891	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	122嘎岔线	嘎岔线季家支38#(嘎岔五组)柱上变压器	100	15.21%	64.79	64.79	未进入负面清单	否	无	9.73%
12892	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	122嘎岔线	嘎岔线凤凰热力支06#(嘎岔砖厂灯)柱上变压器	30	5.42%	22.37	22.37	未进入负面清单	否	无	3.87%

12893	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	122嘎岔线	嘎岔线季家支49#（嘎岔六组）柱上变压器	100	25.25%	54.75	54.75	未进入负面清单	否	无	5.27%
12894	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	111中山线	银河支2#柱上变压器	315	4.78%	236.94	236.94	未进入负面清单	否	无	1.99%
12895	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	111中山线	中山线银河支4#柱上变压器	315	113.53%	-105.61	-105.61	未进入负面清单	否	无	5.37%
12896	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	111中山线	四队分支2#柱上变压器	315	12.60%	212.31	212.31	未进入负面清单	否	无	5.30%
12897	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	107竹林线	竹林线中辽分大白楼柱上变压器	315	54.13%	81.49	81.49	未进入负面清单	否	无	5.98%
12898	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	东干二号线设备分25#柱上变压器	200	28.75%	102.50	102.50	未进入负面清单	否	无	7.66%
12899	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	东干二号线机床分10号右分5号柱上变压器	315	28.09%	163.52	163.52	未进入负面清单	否	无	6.64%
12900	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	427东干2号线	东干2号线21号右分3号变压器	400	25.54%	217.84	217.84	未进入负面清单	否	无	8.20%
12901	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	东干二号线机床分21号柱上变压器	400	63.41%	66.36	66.36	未进入负面清单	否	无	2.89%
12902	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	东干二号线机床分10号柱上变压器	315	41.13%	122.44	122.44	未进入负面清单	否	无	9.70%
12903	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	427东干2号线	纺织厂家属变压器	200	41.53%	76.94	76.94	未进入负面清单	否	无	6.98%
12904	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	106麒水线	10kV农业线四组柱上变压器	250	33.33%	116.68	116.68	未进入负面清单	否	无	2.72%
12905	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	106麒水线	10kV农业线十四组2号柱上变压器	50	111.11%	-15.56	-15.56	未进入负面清单	否	无	4.35%
12906	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	106麒水线	10kV农业线五组柱上变压器	100	59.90%	20.10	20.10	未进入负面清单	否	无	6.01%
12907	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	106麒水线	10kV农业线二组柱上变压器	160	78.13%	2.99	2.99	未进入负面清单	否	无	6.64%
12908	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	106麒水线	10kV农业线一组2号柱上变压器	315	48.90%	97.97	97.97	未进入负面清单	否	无	8.60%
12909	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	106麒水线	10kV农业线三组柱上变压器	80	53.62%	21.10	21.10	未进入负面清单	否	无	8.02%
12910	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	106麒水线	10kV农业线六七组柱上变压器	50	116.67%	-18.34	-18.34	未进入负面清单	否	无	1.94%
12911	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	109纤维线	粮校分歧2#变压器	315	28.77%	161.37	161.37	未进入负面清单	否	无	9.50%
12912	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	109纤维线	柏山线微研分4#柱上变压器	315	81.06%	-3.34	-3.34	未进入负面清单	否	无	8.23%
12913	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	226麒农线	凤凰线52号右分3#（十三组）柱上变压器	200	52.73%	54.54	54.54	未进入负面清单	否	无	6.69%

12914	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	122嘎岔线	嘎岔线嘎岔二组支05#（嘎岔二组）柱上变压器	200	51.80%	56.40	56.40	未进入负面清单	否	无	4.61%
12915	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	103淮河线	特供线四特联支3#变压器	315	25.55%	171.52	171.52	未进入负面清单	否	无	8.84%
12916	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	227文中线	特供线人行分5#变压器	315	12.31%	213.22	213.22	未进入负面清单	否	无	5.77%
12917	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	228文南线	工会支2#柱上变压器	200	27.75%	104.50	104.50	未进入负面清单	否	无	9.70%
12918	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	228文南线	工会支7#柱上变压器	315	42.42%	118.38	118.38	未进入负面清单	否	无	6.29%
12919	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	114柳城线	柳城线18#柱上变压器	315	38.96%	129.28	129.28	未进入负面清单	否	无	9.10%
12920	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	228文南线	工会支房产支3#柱上变压器	315	18.94%	192.34	192.34	未进入负面清单	否	无	3.47%
12921	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	228文南线	坝南分肖家支4#变台2#变压器	400	31.63%	193.48	193.48	未进入负面清单	否	无	5.39%
12922	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	228文南线	坝南分肖家支4#柱上变压器	315	44.48%	111.89	111.89	未进入负面清单	否	无	6.64%
12923	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(尹家沟里)柱上变压器	50	39.06%	20.47	20.47	未进入负面清单	否	无	8.43%
12924	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	114柳城线	柳城线22#柱上变压器	315	20.57%	187.20	187.20	未进入负面清单	否	无	2.79%
12925	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(塔子沟)柱上变压器	100	67.38%	12.62	12.62	未进入负面清单	否	无	2.57%
12926	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线花章营子村花章营子柱上变压器	400	42.49%	150.04	150.04	未进入负面清单	否	无	4.18%
12927	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(代家沟)柱上变压器	50	51.33%	14.34	14.34	未进入负面清单	否	无	6.35%
12928	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(河东)柱上变压器	50	75.35%	2.33	2.33	未进入负面清单	否	无	8.79%
12929	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(大杖子)柱上变压器	50	97.22%	-8.61	-8.61	未进入负面清单	否	无	3.84%
12930	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线（驼山子一、二组）柱上变压器	200	49.35%	61.30	61.30	未进入负面清单	否	无	6.63%
12931	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(四家子)柱上变压器	50	101.56%	-10.78	-10.78	未进入负面清单	否	无	4.69%
12932	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线小南营子分歧20#柱上变压器	50	37.56%	21.22	21.22	未进入负面清单	否	无	5.12%
12933	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(杜家沟)柱上变压器	100	46.16%	33.84	33.84	未进入负面清单	否	无	5.95%
12934	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(双圣村)柱上变压器	100	41.22%	38.78	38.78	未进入负面清单	否	无	8.98%

12935	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(白达营子南台新分)柱上变压器	50	66.69%	6.66	6.66	未进入负面清单	否	无	9.22%
12936	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线白达营子村白达营子柱上变压器	200	68.13%	23.74	23.74	未进入负面清单	否	无	6.79%
12937	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线长宝村长宝四组1号柱上变压器	100	47.58%	32.42	32.42	未进入负面清单	否	无	2.28%
12938	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(洞子沟西小区)柱上变压器	50	36.00%	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	9.45%
12939	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线平房四组支19#(平房四组2#)柱上变压器	50	75.91%	2.05	2.05	未进入负面清单	否	无	9.64%
12940	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线张恒亮柱上变压器	160	61.45%	29.68	29.68	未进入负面清单	否	无	9.82%
12941	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(小房申西队分台)柱上变压器	50	50.21%	14.90	14.90	未进入负面清单	否	无	2.83%
12942	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线大房申村大房申分台柱上变压器	200	20.46%	119.08	119.08	未进入负面清单	否	无	8.06%
12943	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(闫杖子)柱上变压器	50	39.44%	20.28	20.28	未进入负面清单	否	无	6.76%
12944	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(双胜南沟)柱上变压器	50	83.33%	-1.67	-1.67	未进入负面清单	否	无	5.21%
12945	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线北队照明柱上变压器	200	48.44%	63.12	63.12	未进入负面清单	否	无	9.42%
12946	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(盛杖子)柱上变压器	50	40.78%	19.61	19.61	未进入负面清单	否	无	7.60%
12947	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(高板沟)柱上变压器	50	55.56%	12.22	12.22	未进入负面清单	否	无	4.85%
12948	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线平房二组新增柱上变压器	50	49.13%	15.44	15.44	未进入负面清单	否	无	5.86%
12949	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(干沟)柱上变压器	50	81.00%	-0.50	-0.50	未进入负面清单	否	无	6.21%
12950	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线哈拉海分台柱上变压器	50	47.25%	16.38	16.38	未进入负面清单	否	无	7.88%
12951	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(瓦盆窑南沟)柱上变压器	50	81.32%	-0.66	-0.66	未进入负面清单	否	无	8.65%
12952	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(尹家沟)柱上变压器	50	100.61%	-10.31	-10.31	未进入负面清单	否	无	5.90%
12953	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(三道沟)柱上变压器	50	45.92%	17.04	17.04	未进入负面清单	否	无	7.31%
12954	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线长宝二组分10#(长宝二组)柱上变压器	30	73.33%	2.00	2.00	未进入负面清单	否	无	4.63%

12955	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线平房分50#(平房2号)柱上变压器	50	20.00%	30.00	30.00	未进入负面清单	否	无	8.36%
12956	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线平房分22#(海里二、三组)柱上变压器	80	34.72%	36.22	36.22	未进入负面清单	否	无	9.15%
12957	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线平房分91#右支11#(二道沟二组)柱上变压器	50	55.00%	12.50	12.50	未进入负面清单	否	无	3.28%
12958	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线石匠沟3台柱上变压器	50	61.69%	9.16	9.16	未进入负面清单	否	无	7.13%
12959	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(西北山)柱上变压器	50	108.89%	-14.45	-14.45	未进入负面清单	否	无	3.09%
12960	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线庄头营子井柱上变压器	50	56.05%	11.98	11.98	未进入负面清单	否	无	2.22%
12961	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(平房店)柱上变压器	50	115.67%	-17.84	-17.84	未进入负面清单	否	无	2.91%
12962	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线平房村井柱上变压器	50	42.42%	18.79	18.79	未进入负面清单	否	无	2.86%
12963	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(小房申里)柱上变压器	50	22.33%	28.84	28.84	未进入负面清单	否	无	7.28%
12964	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(中北山2)柱上变压器	50	51.67%	14.17	14.17	未进入负面清单	否	无	5.68%
12965	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线哈拉海沟2台柱上变压器	100	59.03%	20.97	20.97	未进入负面清单	否	无	2.39%
12966	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线32#(海里四组)柱上变压器	50	115.75%	-17.88	-17.88	未进入负面清单	否	无	5.17%
12967	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(梁菜园)柱上变压器	100	55.56%	24.44	24.44	未进入负面清单	否	无	2.44%
12968	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(东北山)柱上变压器	50	41.67%	19.17	19.17	未进入负面清单	否	无	7.41%
12969	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线石匠沟1台柱上变压器	200	45.33%	69.34	69.34	未进入负面清单	否	无	4.49%
12970	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线平房移民柱上变压器	100	22.04%	57.96	57.96	未进入负面清单	否	无	8.72%
12971	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(代下队)柱上变压器	50	55.56%	12.22	12.22	未进入负面清单	否	无	3.49%
12972	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(娘娘庙北沟)柱上变压器	50	53.00%	13.50	13.50	未进入负面清单	否	无	5.67%
12973	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(宋家沟)柱上变压器	50	79.14%	0.43	0.43	未进入负面清单	否	无	2.25%
12974	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(小房申西队新分)柱上变压器	100	66.59%	13.41	13.41	未进入负面清单	否	无	6.46%

12975	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	228文南线	军支分歧14#变台2#柱上变压器	315	43.81%	114.00	114.00	未进入负面清单	否	无	4.55%
12976	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	228文南线	肖家支6#变台1#柱上变压器	315	31.08%	154.10	154.10	未进入负面清单	否	无	7.63%
12977	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	228文南线	肖家支6#变台2#柱上变压器	400	16.29%	254.84	254.84	未进入负面清单	否	无	2.45%
12978	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	228文南线	军支分歧14#变台1#柱上变压器	315	16.32%	200.59	200.59	未进入负面清单	否	无	3.70%
12979	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(娘娘庙村台)柱上变压器	50	116.67%	-18.34	-18.34	未进入负面清单	否	无	1.59%
12980	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(四家子里)柱上变压器	50	61.33%	9.34	9.34	未进入负面清单	否	无	3.41%
12981	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(小房申东队)柱上变压器	50	87.89%	-3.95	-3.95	未进入负面清单	否	无	9.46%
12982	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(十五家子)柱上变压器	50	73.78%	3.11	3.11	未进入负面清单	否	无	8.30%
12983	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线(驼山子六组)柱上变压器	200	34.66%	90.68	90.68	未进入负面清单	否	无	7.17%
12984	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线下三家村南杖子柱上变压器	200	65.03%	29.94	29.94	未进入负面清单	否	无	8.60%
12985	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线19#(海里六组)柱上变压器	50	110.83%	-15.42	-15.42	未进入负面清单	否	无	6.75%
12986	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(项杖子)柱上变压器	63	66.14%	8.73	8.73	未进入负面清单	否	无	2.83%
12987	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(木二三组)柱上变压器	50	108.89%	-14.45	-14.45	未进入负面清单	否	无	9.35%
12988	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(木三组)柱上变压器	315	31.24%	153.59	153.59	未进入负面清单	否	无	5.55%
12989	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线海里村海里五组柱上变压器	400	65.45%	58.20	58.20	未进入负面清单	否	无	8.73%
12990	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(平房店后队)柱上变压器	100	34.05%	45.95	45.95	未进入负面清单	否	无	7.14%
12991	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线平房二组支17#(平房二组)柱上变压器	30	105.53%	-7.66	-7.66	未进入负面清单	否	无	9.09%
12992	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线大房申村柱上变压器	400	43.99%	144.04	144.04	未进入负面清单	否	无	2.78%
12993	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(官场沟)柱上变压器	50	79.33%	0.34	0.34	未进入负面清单	否	无	6.17%
12994	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	204特供线	特供线北小分2#变压器	200	53.08%	53.84	53.84	未进入负面清单	否	无	8.93%
12995	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	122嘎岔线	嘎岔线长宝村长宝五组一号柱上变压器	200	35.94%	88.12	88.12	未进入负面清单	否	无	6.45%

12996	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	122嘎岔线	嘎岔线长宝五组支04#（长宝五组）柱上变压器	100	62.79%	17.21	17.21	未进入负面清单	否	无	3.01%
12997	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	122嘎岔线	嘎岔线10#（长宝五组2号）柱上变压器	30	109.70%	-8.91	-8.91	未进入负面清单	否	无	8.49%
12998	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(小房申西队)柱上变压器	50	111.11%	-15.56	-15.56	未进入负面清单	否	无	8.40%
12999	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(马杖子西)柱上变压器	50	62.08%	8.96	8.96	未进入负面清单	否	无	6.00%
13000	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(柏木沟)柱上变压器	50	104.56%	-12.28	-12.28	未进入负面清单	否	无	9.24%
13001	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线莫莫沟2号柱上变压器	200	4.56%	150.88	150.88	未进入负面清单	否	无	1.85%
13002	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(后营子)柱上变压器	100	45.90%	34.10	34.10	未进入负面清单	否	无	8.21%
13003	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	431旭日线	铁西线皮毛分竹木器支7#柱上变压器	315	16.85%	198.92	198.92	未进入负面清单	否	无	9.64%
13004	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	431旭日线	铁西线皮毛分竹木器支房产支4#变台1#变压器	315	15.70%	202.55	202.55	未进入负面清单	否	无	2.62%
13005	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	108造纸线	造纸线重型分1#左分1#变压器	315	12.28%	213.32	213.32	未进入负面清单	否	无	4.29%
13006	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	108造纸线	造纸线七粮站分3#变压器	400	24.31%	222.76	222.76	未进入负面清单	否	无	2.30%
13007	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	216世代线	世代线1#柱上变压器	315	19.84%	189.50	189.50	未进入负面清单	否	无	2.47%
13008	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	216世代线	世代线新华小学支6#柱上变压器	315	34.92%	142.00	142.00	未进入负面清单	否	无	5.91%
13009	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线（驼山子五组）柱上变压器	100	83.33%	-3.33	-3.33	未进入负面清单	否	无	2.58%
13010	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线洞子沟村供销社柱上变压器	400	48.85%	124.60	124.60	未进入负面清单	否	无	3.24%
13011	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线长宝村长宝学校柱上变压器	200	45.30%	69.40	69.40	未进入负面清单	否	无	9.91%
13012	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(曹家)柱上变压器	200	59.45%	41.10	41.10	未进入负面清单	否	无	9.11%
13013	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线中北山新分柱上变压器	50	67.41%	6.30	6.30	未进入负面清单	否	无	5.28%
13014	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线平房四组支5#(平房四组)柱上变压器	100	52.00%	28.00	28.00	未进入负面清单	否	无	5.35%
13015	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线十五家子2号柱上变压器	200	10.58%	138.84	138.84	未进入负面清单	否	无	4.77%
13016	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线洞子沟村洞子沟东队柱上变压器	400	47.57%	129.72	129.72	未进入负面清单	否	无	2.75%

13017	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线平房店中队柱上变压器	100	53.71%	26.29	26.29	未进入负面清单	否	无	2.07%
13018	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	207河孟联线	河孟联线22#变台2#柱上变压器	315	17.90%	195.62	195.62	未进入负面清单	否	无	9.20%
13019	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	207河孟联线	河孟联线21#右分2#变台1#柱上变压器	315	13.20%	210.42	210.42	未进入负面清单	否	无	2.00%
13020	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(赵家沟)柱上变压器	50	41.67%	19.17	19.17	未进入负面清单	否	无	3.62%
13021	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线338#(山嘴)柱上变压器	50	94.33%	-7.17	-7.17	未进入负面清单	否	无	5.71%
13022	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(木头沟新分)柱上变压器	100	55.95%	24.05	24.05	未进入负面清单	否	无	5.73%
13023	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(平房店西台子)柱上变压器	200	65.34%	29.32	29.32	未进入负面清单	否	无	3.19%
13024	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(柏木沟西)柱上变压器	50	36.78%	21.61	21.61	未进入负面清单	否	无	6.99%
13025	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线赵家沟分枝17#赵家沟二台分9#柱上变压器	50	69.17%	5.42	5.42	未进入负面清单	否	无	2.27%
13026	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线白达营子南台柱上变压器	50	41.42%	19.29	19.29	未进入负面清单	否	无	9.54%
13027	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(代李杖子)柱上变压器	80	58.03%	17.58	17.58	未进入负面清单	否	无	5.07%
13028	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(小房申东队新分)柱上变压器	100	40.73%	39.27	39.27	未进入负面清单	否	无	2.70%
13029	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌东66kV变电站	107东沟线	山上分枝#24变压器	100	79.86%	0.14	0.14	未进入负面清单	否	无	2.48%
13030	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌东66kV变电站	107东沟线	东沟线地质队分2#柱上变压器	100	74.15%	5.85	5.85	未进入负面清单	否	无	4.95%
13031	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌东66kV变电站	107东沟线	东沟线山上分枝7号柱上变压器	50	58.00%	11.00	11.00	未进入负面清单	否	无	6.31%
13032	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌东66kV变电站	107东沟线	10kV东沟线山上分15号柱上变压器	100	61.27%	18.73	18.73	未进入负面清单	否	无	3.38%
13033	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(项杖子新分)柱上变压器	100	56.84%	23.16	23.16	未进入负面清单	否	无	3.48%
13034	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线张家湾井柱上变压器	50	57.62%	11.19	11.19	未进入负面清单	否	无	7.84%
13035	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(中北山2新分)柱上变压器	100	42.63%	37.37	37.37	未进入负面清单	否	无	4.67%
13036	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线李杖子分枝74#东沟分支5#柱上变压器	50	63.88%	8.06	8.06	未进入负面清单	否	无	9.17%
13037	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(大棚小区)柱上变压器	50	20.83%	29.59	29.59	未进入负面清单	否	无	7.35%

13038	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(黄花沟)柱上变压器	50	27.78%	26.11	26.11	未进入负面清单	否	无	6.85%
13039	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线石匠沟2台柱上变压器	50	57.05%	11.48	11.48	未进入负面清单	否	无	5.12%
13040	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(李杖子塔子沟)柱上变压器	50	14.43%	32.79	32.79	未进入负面清单	否	无	3.84%
13041	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	1216孙家湾线孙家湾线188#(李杖子)柱上变压器	50	62.10%	8.95	8.95	未进入负面清单	否	无	7.80%
13042	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	427东干2号线	东干二号线15号变压器	200	27.88%	104.24	104.24	未进入负面清单	否	无	4.22%
13043	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	209民航线	农场分4#柱上变压器	100	47.79%	32.21	32.21	未进入负面清单	否	无	6.08%
13044	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	222疏保线	10kV民航线保护地支50号柱上变压器	100	66.74%	13.26	13.26	未进入负面清单	否	无	8.81%
13045	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	204特供线	特供线北小分8#变压器	315	25.24%	172.49	172.49	未进入负面清单	否	无	7.65%
13046	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	122嘎岔线	嘎岔线嘎岔一组支05#(嘎岔一组)柱上变压器	80	85.36%	-4.29	-4.29	未进入负面清单	否	无	4.86%
13047	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线(海里二、三组新分)柱上变压器	100	69.50%	10.50	10.50	未进入负面清单	否	无	2.99%
13048	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(花章营子新分)柱上变压器	200	51.31%	57.38	57.38	未进入负面清单	否	无	7.89%
13049	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(曹家新分)柱上变压器	100	48.87%	31.13	31.13	未进入负面清单	否	无	5.33%
13050	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线平房分104#(二道沟四组)柱上变压器	50	83.17%	-1.59	-1.59	未进入负面清单	否	无	6.64%
13051	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	114柳城线	柳城线铁路给水分2#柱上变压器	315	26.28%	169.22	169.22	未进入负面清单	否	无	2.76%
13052	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	114柳城线	柳城线16#柱上变压器	315	24.14%	175.96	175.96	未进入负面清单	否	无	6.73%
13053	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	122嘎岔线	嘎岔线嘎岔小区支05#(嘎岔小区)柱上变压器	30	64.86%	4.54	4.54	未进入负面清单	否	无	9.65%
13054	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	111疏维线	10千伏疏维线党校分1#柱上变压器	400	20.52%	237.92	237.92	未进入负面清单	否	无	6.02%
13055	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	111疏维线	10千伏疏维线水文分歧9#柱上变压器	200	41.67%	76.66	76.66	未进入负面清单	否	无	7.77%
13056	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	111疏维线	四家子分歧14#	315	52.37%	87.03	87.03	未进入负面清单	否	无	3.41%
13057	国网朝阳市双塔区供电分公司	新华66kV变电站	107竹林线	竹林线中辽分7#柱上变压器	400	24.31%	222.76	222.76	未进入负面清单	否	无	5.04%
13058	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线平房分102#(二道沟三组)柱上变压器	50	108.89%	-14.45	-14.45	未进入负面清单	否	无	2.35%

13059	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线50#(海里一组)柱上变压器	50	74.67%	2.67	2.67	未进入负面清单	否	无	8.67%
13060	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线(驼山子二组)柱上变压器	100	41.18%	38.82	38.82	未进入负面清单	否	无	3.17%
13061	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线碾子沟柱上变压器	30	41.60%	11.52	11.52	未进入负面清单	否	无	6.58%
13062	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	111疏维线	10kV凤凰线四家子分18号柱上变压器	200	37.61%	84.78	84.78	未进入负面清单	否	无	8.51%
13063	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	226麒农线	凤凰线32号右分1号柱上变压器	100	69.44%	10.56	10.56	未进入负面清单	否	无	3.96%
13064	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	114柳城线	柳城线一中支1#柱上变压器	400	26.15%	215.40	215.40	未进入负面清单	否	无	6.35%
13065	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线长宝村长宝一组柱上变压器	400	32.52%	189.92	189.92	未进入负面清单	否	无	8.54%
13066	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线(长宝三组新分)柱上变压器	100	23.97%	56.03	56.03	未进入负面清单	否	无	2.52%
13067	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线平房五组柱上变压器	100	80.54%	-0.54	-0.54	未进入负面清单	否	无	6.78%
13068	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	216世代线	世代线县供电局柱上变压器	200	12.74%	134.52	134.52	未进入负面清单	否	无	4.48%
13069	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	427东干2号线	东干二号线10号东#1柱上变压器	400	39.79%	160.84	160.84	未进入负面清单	否	无	2.57%
13070	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(小梨树沟)柱上变压器	50	13.78%	33.11	33.11	未进入负面清单	否	无	7.49%
13071	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(马杖子东)柱上变压器	200	31.98%	96.04	96.04	未进入负面清单	否	无	5.88%
13072	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(石门沟)柱上变压器	50	103.25%	-11.63	-11.63	未进入负面清单	否	无	4.81%
13073	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线默默沟台柱上变压器	100	36.85%	43.15	43.15	未进入负面清单	否	无	2.13%
13074	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线哈拉海沟3台柱上变压器	50	58.89%	10.56	10.56	未进入负面清单	否	无	8.41%
13075	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(小房申)柱上变压器	50	37.83%	21.09	21.09	未进入负面清单	否	无	5.30%
13076	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(老爷庙)柱上变压器	50	108.56%	-14.28	-14.28	未进入负面清单	否	无	6.13%
13077	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(瓦盆窑)柱上变压器	50	60.78%	9.61	9.61	未进入负面清单	否	无	4.52%
13078	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(洞子沟东小区)柱上变压器	50	12.32%	33.84	33.84	未进入负面清单	否	无	2.06%
13079	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	207师范线	10kV师范线榆树分2号柱上变压器	400	39.44%	162.24	162.24	未进入负面清单	否	无	5.82%

13080	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	207师范线	10kV师范线榆树分5号柱上变压器	315	15.43%	203.40	203.40	未进入负面清单	否	无	4.17%
13081	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(李西沟)柱上变压器	50	51.00%	14.50	14.50	未进入负面清单	否	无	8.95%
13082	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	哈拉海东分5#(水泉)变压器	50	66.80%	6.60	6.60	未进入负面清单	否	无	2.72%
13083	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	114柳城线	柳城线柳山联分锅炉支3#柱上变压器	315	25.26%	172.43	172.43	未进入负面清单	否	无	5.20%
13084	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	109龙南线	武警支队分歧#16变压器	315	18.91%	192.43	192.43	未进入负面清单	否	无	4.94%
13085	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	109龙南线	北方支#2变压器	315	80.90%	-2.84	-2.84	未进入负面清单	否	无	9.68%
13086	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	109龙南线	北方支3号左分歧#2变压器	315	66.14%	43.66	43.66	未进入负面清单	否	无	3.36%
13087	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	109龙南线	武警支队分歧#12变压器	315	9.40%	222.39	222.39	未进入负面清单	否	无	3.29%
13088	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	109龙南线	北方支5号左分歧#2变压器	315	22.17%	182.16	182.16	未进入负面清单	否	无	5.68%
13089	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	111疏维线	四家子分歧6#	315	45.78%	107.79	107.79	未进入负面清单	否	无	8.54%
13090	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	108造纸线	造纸线9#变压器	315	50.99%	91.38	91.38	未进入负面清单	否	无	7.16%
13091	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	108造纸线	造纸线3#柱上变压器	315	44.97%	110.34	110.34	未进入负面清单	否	无	8.22%
13092	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	108造纸线	造纸线4#变压器	315	27.87%	164.21	164.21	未进入负面清单	否	无	8.73%
13093	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	105站南线	10kV站南线国税局分3号柱上变压器	200	41.44%	77.12	77.12	未进入负面清单	否	无	9.09%
13094	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	226麒农线	10kV麒农线十组2号柱上变压器	80	42.12%	30.30	30.30	未进入负面清单	否	无	9.98%
13095	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	106江哨联线	二制药分歧#2变压器	315	116.37%	-114.56	-114.56	未进入负面清单	否	无	2.29%
13096	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	106江哨联线	农灌井变压器	200	23.00%	114.00	114.00	未进入负面清单	否	无	9.92%
13097	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	106江哨联线	江哨联线八一分歧7号柱上变压器	200	22.71%	114.58	114.58	未进入负面清单	否	无	2.45%
13098	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	106江哨联线	三合分歧#5变压器	315	30.86%	154.79	154.79	未进入负面清单	否	无	4.77%
13099	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	226麒农线	10kV麒农线十二组分5号柱上变压器	100	45.04%	34.96	34.96	未进入负面清单	否	无	6.14%
13100	国网朝阳市双塔区供电分公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	东干二号线设备分18#柱上变压器	315	46.46%	105.65	105.65	未进入负面清单	否	无	2.09%

13101	国网朝阳市双塔区供电公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	凌机线龙江分九中支1号变压器	200	17.20%	125.60	125.60	未进入负面清单	否	无	2.80%
13102	国网朝阳市双塔区供电公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	东干二号线设备分32#柱上变压器	315	65.61%	45.33	45.33	未进入负面清单	否	无	8.39%
13103	国网朝阳市双塔区供电公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	凌机线龙江分九中支4号变压器	200	31.42%	97.16	97.16	未进入负面清单	否	无	5.16%
13104	国网朝阳市双塔区供电公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	东干二号线设备分44#柱上变压器	400	24.18%	223.28	223.28	未进入负面清单	否	无	8.43%
13105	国网朝阳市双塔区供电公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	东干二号线设备分15#柱上变压器	200	41.64%	76.72	76.72	未进入负面清单	否	无	7.27%
13106	国网朝阳市双塔区供电公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	东干二号线设备分歧7#变压器	315	32.86%	148.49	148.49	未进入负面清单	否	无	5.34%
13107	国网朝阳市双塔区供电公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	东干二号线设备分14#柱上变压器	315	12.30%	213.26	213.26	未进入负面清单	否	无	7.00%
13108	国网朝阳市双塔区供电公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	10千伏凌机线龙江分8#变压器	200	53.31%	53.38	53.38	未进入负面清单	否	无	3.52%
13109	国网朝阳市双塔区供电公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	东干二号线设备分35#柱上变压器	200	58.75%	42.50	42.50	未进入负面清单	否	无	8.53%
13110	国网朝阳市双塔区供电公司	孟克66kV变电站	116孟辽线	东干二号线设备分38#柱上变压器	315	32.80%	148.68	148.68	未进入负面清单	否	无	4.99%
13111	国网朝阳市双塔区供电公司	疏港66kV变电站	111疏维线	10kV凤凰线大井分3号柱上变压器	200	58.03%	43.94	43.94	未进入负面清单	否	无	2.12%
13112	国网朝阳市双塔区供电公司	疏港66kV变电站	111疏维线	10kV凤凰线金峰商贸柱上变压器	200	7.44%	145.12	145.12	未进入负面清单	否	无	2.98%
13113	国网朝阳市双塔区供电公司	麒麟66kV变电站	226麒农线	10kV凤凰线36号柱上变压器	50	53.65%	13.18	13.18	未进入负面清单	否	无	6.00%
13114	国网朝阳市双塔区供电公司	长宝66kV变电站	123驼山子线		30	58.19%	6.54	6.54	未进入负面清单	否	无	2.09%
13115	国网朝阳市双塔区供电公司	凌河66kV变电站	207河孟联线	河孟联线22#变台1#柱上变压器	315	109.12%	-91.72	-91.72	未进入负面清单	否	无	4.25%
13116	国网朝阳市双塔区供电公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(郑家沟)柱上变压器	100	83.33%	-3.33	-3.33	未进入负面清单	否	无	9.30%
13117	国网朝阳市双塔区供电公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线哈拉海沟1台柱上变压器	50	72.75%	3.63	3.63	未进入负面清单	否	无	8.28%
13118	国网朝阳市双塔区供电公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线大房申一组井柱上变压器	50	61.77%	9.12	9.12	未进入负面清单	否	无	3.60%
13119	国网朝阳市双塔区供电公司	疏港66kV变电站	111疏维线	福利院柱上变压器	400	41.67%	153.32	153.32	未进入负面清单	否	无	7.95%
13120	国网朝阳市双塔区供电公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(供销分台)柱上变压器	100	41.35%	38.65	38.65	未进入负面清单	否	无	2.36%
13121	国网朝阳市双塔区供电公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线洞子沟村孙家湾小队柱上变压器	400	60.72%	77.12	77.12	未进入负面清单	否	无	4.67%

13122	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	111疏维线	107库分歧31#	50	27.02%	26.49	26.49	未进入负面清单	否	无	6.00%
13123	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	113柏山线	市府分6#柱上变压器	400	4.10%	303.60	303.60	未进入负面清单	否	无	1.22%
13124	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	113柏山线	柏山线电业分3#柱上变压器	400	35.90%	176.40	176.40	未进入负面清单	否	无	6.75%
13125	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	113柏山线	柏山线电业分2#柱上变压器	315	52.91%	85.33	85.33	未进入负面清单	否	无	3.62%
13126	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	113柏山线	光明派出所分1#柱上变压器	315	10.76%	218.11	218.11	未进入负面清单	否	无	3.88%
13127	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	113柏山线	市府分5#柱上变压器	400	7.36%	290.56	290.56	未进入负面清单	否	无	3.02%
13128	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(忙牛沟里)柱上变压器	50	96.17%	-8.09	-8.09	未进入负面清单	否	无	7.33%
13129	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线洞子沟村洞子沟西队柱上变压器	400	68.29%	46.84	46.84	未进入负面清单	否	无	4.20%
13130	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(台子)柱上变压器	50	110.11%	-15.06	-15.06	未进入负面清单	否	无	8.49%
13131	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	227文中线	特供线人行分3#柱上变压器	400	40.35%	158.60	158.60	未进入负面清单	否	无	7.60%
13132	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	209民航线	10kV民航线7+1号柱上变压器	315	12.20%	213.57	213.57	未进入负面清单	否	无	2.11%
13133	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌河66kV变电站	207河孟联线	10千伏河孟联旧物分7#变压器	315	77.38%	8.25	8.25	未进入负面清单	否	无	8.83%
13134	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(代家沟新分)柱上变压器	100	41.95%	38.05	38.05	未进入负面清单	否	无	9.78%
13135	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(后营子新分)柱上变压器	100	41.11%	38.89	38.89	未进入负面清单	否	无	6.10%
13136	国网朝阳市双塔区供电分公司	疏港66kV变电站	111疏维线	凤凰线二三四分大井支14#柱上变压器	400	49.38%	122.48	122.48	未进入负面清单	否	无	9.17%
13137	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	106江哨联线	江哨联线八里堡分歧4号右分1号变压器	50	106.08%	-13.04	-13.04	未进入负面清单	否	无	2.73%
13138	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	106江哨联线	江哨联线榆树林分6号柱上变压器	200	24.63%	110.74	110.74	未进入负面清单	否	无	4.32%
13139	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	106江哨联线	江哨联线37号右分歧4#A变压器	100	37.83%	42.17	42.17	未进入负面清单	否	无	8.53%
13140	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	106江哨联线	三合分歧#19变压器	315	39.68%	127.01	127.01	未进入负面清单	否	无	7.68%
13141	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	106江哨联线	江哨联线#58变压器	315	35.38%	140.55	140.55	未进入负面清单	否	无	7.27%
13142	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	226麒农线	凤凰线47号右分2#(水泥厂家属)柱上变压器	80	44.36%	28.51	28.51	未进入负面清单	否	无	4.69%

13143	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线（驼山子三组）柱上变压器	50	103.67%	-11.84	-11.84	未进入负面清单	否	无	7.79%
13144	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线驼山子村6组1号井柱上变压器	100	11.25%	68.75	68.75	未进入负面清单	否	无	5.96%
13145	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线长宝二组井分5#(海里七组)柱上变压器	30	100.42%	-6.13	-6.13	未进入负面清单	否	无	8.97%
13146	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线35#(海里果树队)柱上变压器	50	96.47%	-8.24	-8.24	未进入负面清单	否	无	3.45%
13147	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	431旭日线	铁西线皮毛分竹木器支房产支4#变台2#变压器	315	16.03%	201.51	201.51	未进入负面清单	否	无	5.61%
13148	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	114柳城线	柳城线柳山联分锅炉支1#柱上变压器	400	34.38%	182.48	182.48	未进入负面清单	否	无	2.03%
13149	国网朝阳市双塔区供电分公司	文化路66kV变电站	114柳城线	柳城线14#柱上变压器	400	17.36%	250.56	250.56	未进入负面清单	否	无	7.39%
13150	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	420东干1号线	东干一号线11#变压器	315	12.51%	212.59	212.59	未进入负面清单	否	无	4.90%
13151	国网朝阳市双塔区供电分公司	四新66kV变电站	420东干1号线	10kV东干一号线东旭联分10号柱上变压器	315	55.34%	77.68	77.68	未进入负面清单	否	无	9.13%
13152	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	210龙山线	龙山线3#变台1#变压器	400	27.74%	209.04	209.04	未进入负面清单	否	无	2.99%
13153	国网朝阳市双塔区供电分公司	麒麟66kV变电站	226麒农线	10kV麒农线十组1号柱上变压器	50	15.57%	32.22	32.22	未进入负面清单	否	无	8.96%
13154	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌东66kV变电站	109河东联线	河东联线64#柱上变压器	315	26.10%	169.79	169.79	未进入负面清单	否	无	2.32%
13155	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线长宝四组分4#(长宝四组)柱上变压器	50	52.14%	13.93	13.93	未进入负面清单	否	无	9.55%
13156	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线平房分91#右支24#(二道沟二组2#)柱上变压器	20	81.46%	-0.29	-0.29	未进入负面清单	否	无	8.79%
13157	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线长宝二组分6#(长宝三组)柱上变压器	100	103.38%	-23.38	-23.38	未进入负面清单	否	无	3.69%
13158	国网朝阳市双塔区供电分公司	凌东66kV变电站	109河东联线	河东联线体育场分歧#5变压器	250	48.06%	79.85	79.85	未进入负面清单	否	无	9.63%
13159	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	209民航线	10kV民航线19+1号柱上变压器	100	50.60%	29.40	29.40	未进入负面清单	否	无	9.96%
13160	国网朝阳市双塔区供电分公司	珠江66kV变电站	210龙山线	10kV龙山线3号变台2号柱上变压器	400	43.54%	145.84	145.84	未进入负面清单	否	无	5.44%
13161	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线军工分歧64#变台柱上变压器	50	46.56%	16.72	16.72	未进入负面清单	否	无	8.41%
13162	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(扎营子)柱上变压器	50	78.43%	0.78	0.78	未进入负面清单	否	无	8.21%

13163	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	10kV驼山子线（驼山子四组）柱上变压器	200	19.40%	121.20	121.20	未进入负面清单	否	无	3.05%
13164	国网朝阳市双塔区供电分公司	长宝66kV变电站	123驼山子线	驼山子线海里四组新增柱上变压器	80	66.73%	10.62	10.62	未进入负面清单	否	无	2.80%
13165	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	10kV孙家湾线(庄头营)柱上变压器	100	83.33%	-3.33	-3.33	未进入负面清单	否	无	2.39%
13166	国网朝阳市双塔区供电分公司	十二台66kV变电站	1216孙家湾线	孙家湾线(木头沟一组)柱上变压器	50	82.22%	-1.11	-1.11	未进入负面清单	否	无	2.99%
13167	国网朝阳市双塔区供电分公司		103淮河线	淮南花园5#箱变1#变压器	500	28.94%	255.30	255.30	未进入负面清单	否	无	2.38%
13168	国网朝阳市双塔区供电分公司		103淮河线	淮南花园3#箱变2#变压器	500	37.14%	214.30	214.30	未进入负面清单	否	无	7.48%
13169	国网朝阳市双塔区供电分公司		103淮河线	10千伏特供线纺织路分3#箱变变压器	1000	14.03%	659.70	659.70	未进入负面清单	否	无	6.85%
13170	国网朝阳市双塔区供电分公司		103淮河线	淮南花园2#箱变1#变压器	500	17.50%	312.50	312.50	未进入负面清单	否	无	6.24%
13171	国网朝阳市双塔区供电分公司		103淮河线	淮南花园4#箱变1#变压器	500	22.22%	288.90	288.90	未进入负面清单	否	无	4.96%
13172	国网朝阳市双塔区供电分公司		103淮河线	10千伏特供线纺织路分2#箱变变压器	800	26.85%	425.20	425.20	未进入负面清单	否	无	9.33%
13173	国网朝阳市双塔区供电分公司		103淮河线	淮南花园2#箱变2#变压器	500	15.64%	321.80	321.80	未进入负面清单	否	无	3.91%
13174	国网朝阳市双塔区供电分公司		103淮河线	10千伏特供线淮南花园1#箱变1#变压器	500	43.36%	183.20	183.20	未进入负面清单	否	无	8.34%
13175	国网朝阳市双塔区供电分公司		420东干1号线	铁路1号箱变变压器	500	47.44%	162.80	162.80	未进入负面清单	否	无	3.86%
13176	国网朝阳市双塔区供电分公司		103淮河线	市场分2#箱变变压器	400	29.98%	200.08	200.08	未进入负面清单	否	无	5.73%
13177	国网朝阳市双塔区供电分公司		103淮河线	西街小区1号箱变变压器	800	13.70%	530.40	530.40	未进入负面清单	否	无	8.75%
13178	国网朝阳市双塔区供电分公司		103淮河线	银鑫花园2#箱变1#变压器	400	30.77%	196.92	196.92	未进入负面清单	否	无	9.57%
13179	国网朝阳市双塔区供电分公司		103淮河线	淮南花园1#箱变1#变压器	500	18.78%	306.10	306.10	未进入负面清单	否	无	4.77%
13180	国网朝阳市双塔区供电分公司		103淮河线	淮南花园1#箱变2#变压器	500	18.22%	308.90	308.90	未进入负面清单	否	无	7.09%
13181	国网朝阳市双塔区供电分公司		103淮河线	银新花园2#箱变2号变压器	400	59.65%	81.40	81.40	未进入负面清单	否	无	4.86%
13182	国网朝阳市双塔区供电分公司		103淮河线	市场分1#箱变2#变压器	250	68.92%	27.70	27.70	未进入负面清单	否	无	4.82%
13183	国网朝阳市双塔区供电分公司		103淮河线	市场分1#箱变1#变压器	400	65.88%	56.48	56.48	未进入负面清单	否	无	4.33%

13184	国网朝阳市双塔区供电分公司		103淮河线	10千伏特供线纺织路分4#箱变变压器	1000	17.94%	620.60	620.60	未进入负面清单	否	无	7.06%
13185	国网朝阳市双塔区供电分公司		103淮河线	西街小区2号箱变变压器	1000	11.44%	685.60	685.60	未进入负面清单	否	无	5.21%
13186	国网朝阳市双塔区供电分公司		116孟辽线	龙江新居2#箱变101变压器	630	35.48%	280.48	280.48	未进入负面清单	否	无	6.12%
13187	国网朝阳市双塔区供电分公司		420东干1号线	东干一号线火车站箱变变压器	400	64.98%	60.08	60.08	未进入负面清单	否	无	9.60%
13188	国网朝阳市双塔区供电分公司		420东干1号线	益安小区箱变变压器	800	11.59%	547.28	547.28	未进入负面清单	否	无	5.25%
13189	国网朝阳市双塔区供电分公司		420东干1号线	铁路3号箱变1#变压器	500	38.58%	207.10	207.10	未进入负面清单	否	无	5.46%
13190	国网朝阳市双塔区供电分公司		116孟辽线	柴油机7#箱变变压器	800	16.30%	509.60	509.60	未进入负面清单	否	无	3.20%
13191	国网朝阳市双塔区供电分公司		116孟辽线	龙江新居3#箱变101变压器	630	29.92%	315.50	315.50	未进入负面清单	否	无	9.46%
13192	国网朝阳市双塔区供电分公司		116孟辽线	柴油机4号箱变变压器	1000	15.58%	644.20	644.20	未进入负面清单	否	无	3.75%
13193	国网朝阳市双塔区供电分公司		116孟辽线	柴油机2号箱变变压器	1000	17.94%	620.60	620.60	未进入负面清单	否	无	4.20%
13194	国网朝阳市双塔区供电分公司		116孟辽线	柴油机6#箱变变压器	800	26.04%	431.68	431.68	未进入负面清单	否	无	9.63%
13195	国网朝阳市双塔区供电分公司		116孟辽线	龙江新居1#箱变101变压器	630	31.51%	305.49	305.49	未进入负面清单	否	无	4.95%
13196	国网朝阳市双塔区供电分公司		209民航线	文祥豪府2号箱变1号变压器	630	44.09%	226.23	226.23	未进入负面清单	否	无	9.96%
13197	国网朝阳市双塔区供电分公司		218疏山线	水利局箱变变压器	1000	17.36%	626.40	626.40	未进入负面清单	否	无	8.02%
13198	国网朝阳市双塔区供电分公司		111中山线	富丽公寓箱变102变压器	630	39.76%	253.51	253.51	未进入负面清单	否	无	5.77%
13199	国网朝阳市双塔区供电分公司		111中山线	马场分3号箱变1#变压器	400	22.40%	230.40	230.40	未进入负面清单	否	无	7.30%
13200	国网朝阳市双塔区供电分公司		111中山线	马场分3号箱变2#变压器	400	51.14%	115.44	115.44	未进入负面清单	否	无	2.58%
13201	国网朝阳市双塔区供电分公司		111中山线	富丽公寓箱变103变压器	630	28.65%	323.51	323.51	未进入负面清单	否	无	5.50%
13202	国网朝阳市双塔区供电分公司		111中山线	银盛箱变变压器	630	19.84%	379.01	379.01	未进入负面清单	否	无	8.90%
13203	国网朝阳市双塔区供电分公司		111中山线	吉利小区箱变变压器	630	10.48%	437.98	437.98	未进入负面清单	否	无	3.94%
13204	国网朝阳市双塔区供电分公司		215文天线	天盛嘉苑1#箱变变压器	630	21.35%	369.50	369.50	未进入负面清单	否	无	9.32%

13205	国网朝阳市双塔区供电公司		123国王1号线	国王花园11#箱变变压器	630	18.30%	388.71	388.71	未进入负面清单	否	无	7.90%
13206	国网朝阳市双塔区供电公司		123国王1号线	国王花园12#箱变变压器	630	20.10%	377.37	377.37	未进入负面清单	否	无	8.80%
13207	国网朝阳市双塔区供电公司		215文天线	天盛嘉苑2#箱变变压器	630	18.20%	389.34	389.34	未进入负面清单	否	无	6.82%
13208	国网朝阳市双塔区供电公司		215文天线	天马时代广场3号箱变变压器	630	25.07%	346.06	346.06	未进入负面清单	否	无	8.80%
13209	国网朝阳市双塔区供电公司		215文天线	天马时代广场4号箱变变压器	630	33.07%	295.66	295.66	未进入负面清单	否	无	7.95%
13210	国网朝阳市双塔区供电公司		215文天线	天马时代广场2号箱变变压器	630	26.46%	337.30	337.30	未进入负面清单	否	无	3.15%
13211	国网朝阳市双塔区供电公司		215文天线	天盛嘉苑4#箱变变压器	630	31.98%	302.53	302.53	未进入负面清单	否	无	9.70%
13212	国网朝阳市双塔区供电公司		215文天线	天盛嘉苑5#箱变变压器	630	42.45%	236.57	236.57	未进入负面清单	否	无	8.71%
13213	国网朝阳市双塔区供电公司		215文天线	舒鑫家园1号箱变变压器	630	69.40%	66.78	66.78	未进入负面清单	否	无	7.36%
13214	国网朝阳市双塔区供电公司		111疏维线	凌河现代城1号箱变1号变压器	630	22.02%	365.27	365.27	未进入负面清单	否	无	7.68%
13215	国网朝阳市双塔区供电公司		109纤维线	市检察院箱变变压器	800	16.72%	506.24	506.24	未进入负面清单	否	无	7.40%
13216	国网朝阳市双塔区供电公司		213华隆线	华隆公寓1号配电室2号变压器	1000	47.84%	321.60	321.60	未进入负面清单	否	无	4.37%
13217	国网朝阳市双塔区供电公司		207师范线	珠江路3号箱变变压器	400	25.03%	219.88	219.88	未进入负面清单	否	无	4.66%
13218	国网朝阳市双塔区供电公司		207师范线	珠江路4号箱变变压器	400	25.67%	217.32	217.32	未进入负面清单	否	无	6.84%
13219	国网朝阳市双塔区供电公司		207师范线	局家属2#箱变1号变压器	630	67.18%	80.77	80.77	未进入负面清单	否	无	7.77%
13220	国网朝阳市双塔区供电公司		207师范线	珠江路2号箱变变压器	500	30.69%	246.55	246.55	未进入负面清单	否	无	5.00%
13221	国网朝阳市双塔区供电公司		207师范线	珠江路5号箱变变压器	630	14.79%	410.82	410.82	未进入负面清单	否	无	4.89%
13222	国网朝阳市双塔区供电公司		422纺织线	银鑫花园1#箱变变压器	500	28.97%	255.15	255.15	未进入负面清单	否	无	3.46%
13223	国网朝阳市双塔区供电公司		109纤维线	步行街4号箱变变压器	500	33.33%	233.35	233.35	未进入负面清单	否	无	7.65%
13224	国网朝阳市双塔区供电公司		109纤维线	文化路1号箱变变压器	630	38.12%	263.84	263.84	未进入负面清单	否	无	5.46%
13225	国网朝阳市双塔区供电公司		109纤维线	文星家苑配电室2#变压器	1000	24.31%	556.90	556.90	未进入负面清单	否	无	4.98%

13226	国网朝阳市双塔区供电分公司		109纤维线	文星家苑配电室1#变压器	1000	18.90%	611.00	611.00	未进入负面清单	否	无	4.29%
13227	国网朝阳市双塔区供电分公司		109纤维线	胜利小区2#箱变变压器	500	18.16%	309.20	309.20	未进入负面清单	否	无	6.96%
13228	国网朝阳市双塔区供电分公司		213华隆线	华隆公寓2号配电室1号变压器	1000	13.19%	668.10	668.10	未进入负面清单	否	无	5.83%
13229	国网朝阳市双塔区供电分公司		213华隆线	华隆公寓2号配电室2号变压器	1000	50.49%	295.10	295.10	未进入负面清单	否	无	8.20%
13230	国网朝阳市双塔区供电分公司		204商业线	南街1#箱变101变压器	800	7.88%	576.96	576.96	未进入负面清单	否	无	6.80%
13231	国网朝阳市双塔区供电分公司		107凤山线	凌凤鑫苑3#箱变1#变压器	500	41.36%	193.20	193.20	未进入负面清单	否	无	8.68%
13232	国网朝阳市双塔区供电分公司		107凤山线	凌凤鑫苑1#箱变2#变压器	500	28.47%	257.65	257.65	未进入负面清单	否	无	5.46%
13233	国网朝阳市双塔区供电分公司		107凤山线	凌凤鑫苑2#箱变2#变压器	500	62.28%	88.60	88.60	未进入负面清单	否	无	2.10%
13234	国网朝阳市双塔区供电分公司		207师范线	珠江路6号箱变变压器	630	11.72%	430.16	430.16	未进入负面清单	否	无	9.97%
13235	国网朝阳市双塔区供电分公司		210龙山线	交警小区箱变变压器	500	19.62%	301.90	301.90	未进入负面清单	否	无	4.89%
13236	国网朝阳市双塔区供电分公司		109龙南线	龙南线5号箱变103变压器	500	20.10%	299.50	299.50	未进入负面清单	否	无	3.60%
13237	国网朝阳市双塔区供电分公司		109龙南线	凤祥园5号箱变变压器	630	11.79%	429.72	429.72	未进入负面清单	否	无	8.86%
13238	国网朝阳市双塔区供电分公司		109龙南线	凤祥园4号箱变变压器	630	13.39%	419.64	419.64	未进入负面清单	否	无	3.73%
13239	国网朝阳市双塔区供电分公司		109龙南线	龙南线1号箱变102变压器	500	38.62%	206.90	206.90	未进入负面清单	否	无	3.22%
13240	国网朝阳市双塔区供电分公司		109龙南线	龙南线4号箱变103号变压器	500	26.98%	265.10	265.10	未进入负面清单	否	无	8.04%
13241	国网朝阳市双塔区供电分公司		109龙南线	凤祥园2号箱变变压器	630	30.82%	309.83	309.83	未进入负面清单	否	无	7.26%
13242	国网朝阳市双塔区供电分公司		109龙南线	龙南线3号箱变1#变压器	500	19.39%	303.05	303.05	未进入负面清单	否	无	8.15%
13243	国网朝阳市双塔区供电分公司		109龙南线	龙南线5号箱变102变压器	500	23.24%	283.80	283.80	未进入负面清单	否	无	7.13%
13244	国网朝阳市双塔区供电分公司		109龙南线	龙南线4号箱变102号变压器	500	34.84%	225.80	225.80	未进入负面清单	否	无	4.98%
13245	国网朝阳市双塔区供电分公司		109龙南线	龙南线3号箱变2#变压器	500	31.11%	244.45	244.45	未进入负面清单	否	无	6.25%
13246	国网朝阳市双塔区供电分公司		109龙南线	龙南线7号箱变103变压器	500	40.80%	196.00	196.00	未进入负面清单	否	无	4.63%
13247	国网朝阳市双塔区供电分公司		109龙南线	龙南线2号箱变102变压器	500	39.07%	204.65	204.65	未进入负面清单	否	无	9.90%

13248	国网朝阳市双塔区供电公司		109龙南线	凤祥园1号箱变变压器	630	23.88%	353.56	353.56	未进入负面清单	否	无	5.33%
13249	国网朝阳市双塔区供电公司		109龙南线	凤祥园3号箱变变压器	630	17.43%	394.19	394.19	未进入负面清单	否	无	4.10%
13250	国网朝阳市双塔区供电公司		109龙南线	龙南线6号箱变102变压器	500	20.10%	299.50	299.50	未进入负面清单	否	无	4.60%
13251	国网朝阳市双塔区供电公司		110壹品线	文博馨苑4#箱变变压器	630	13.23%	420.65	420.65	未进入负面清单	否	无	2.08%
13252	国网朝阳市双塔区供电公司		110壹品线	文博馨苑1#箱变变压器	630	17.67%	392.68	392.68	未进入负面清单	否	无	4.44%
13253	国网朝阳市双塔区供电公司		110壹品线	壹品园1#箱变变压器	630	15.00%	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	4.16%
13254	国网朝阳市双塔区供电公司		110壹品线	文博馨苑6#箱变变压器	630	8.17%	452.53	452.53	未进入负面清单	否	无	3.54%
13255	国网朝阳市双塔区供电公司		110壹品线	壹品园4#箱变变压器	630	22.33%	363.32	363.32	未进入负面清单	否	无	9.00%
13256	国网朝阳市双塔区供电公司		110壹品线	壹品园2#箱变变压器	500	19.29%	303.55	303.55	未进入负面清单	否	无	3.53%
13257	国网朝阳市双塔区供电公司		110壹品线	文博馨苑5#箱变变压器	630	20.77%	373.15	373.15	未进入负面清单	否	无	8.43%
13258	国网朝阳市双塔区供电公司		110壹品线	文博馨苑3#箱变变压器	630	15.79%	404.52	404.52	未进入负面清单	否	无	6.68%
13259	国网朝阳市双塔区供电公司		110壹品线	壹品园3#箱变变压器	500	17.44%	312.80	312.80	未进入负面清单	否	无	4.58%
13260	国网朝阳市双塔区供电公司		110壹品线	壹品园5#箱变变压器	630	12.78%	423.49	423.49	未进入负面清单	否	无	9.98%
13261	国网朝阳市双塔区供电公司		110壹品线	文博馨苑2#箱变变压器	630	13.23%	420.65	420.65	未进入负面清单	否	无	2.41%
13262	国网朝阳市双塔区供电公司		111现代线	文祥豪府2期8#箱变变压器	630	21.19%	370.50	370.50	未进入负面清单	否	无	5.81%
13263	国网朝阳市双塔区供电公司		111现代线	文祥豪府2期4#箱变变压器	630	28.27%	325.90	325.90	未进入负面清单	否	无	5.88%
13264	国网朝阳市双塔区供电公司		111现代线	文祥豪府3期3#箱变变压器	630	24.25%	351.23	351.23	未进入负面清单	否	无	9.71%
13265	国网朝阳市双塔区供电公司		111现代线	文祥豪府3期7#箱变变压器	500	15.06%	324.70	324.70	未进入负面清单	否	无	7.23%
13266	国网朝阳市双塔区供电公司		111现代线	凌河现代城二期1#箱变变压器	500	15.06%	324.70	324.70	未进入负面清单	否	无	7.15%
13267	国网朝阳市双塔区供电公司		111现代线	文祥豪府2期6#箱变变压器	630	14.10%	415.17	415.17	未进入负面清单	否	无	3.00%
13268	国网朝阳市双塔区供电公司		111现代线	文祥豪府2期7#箱变变压器	630	19.81%	379.20	379.20	未进入负面清单	否	无	2.35%
13269	国网朝阳市双塔区供电公司		111现代线	文祥豪府2期5#箱变变压器	630	19.52%	381.02	381.02	未进入负面清单	否	无	6.63%

13270	国网朝阳市双塔区供电公司		111现代线	文祥豪府3期6#箱变变压器	630	14.60%	412.02	412.02	未进入负面清单	否	无	9.40%
13271	国网朝阳市双塔区供电公司		111现代线	凌河现代城二期2#箱变变压器	500	9.53%	352.35	352.35	未进入负面清单	否	无	8.07%
13272	国网朝阳市双塔区供电公司		111现代线	文祥豪府2期1#箱变变压器	630	20.85%	372.65	372.65	未进入负面清单	否	无	5.01%
13273	国网朝阳市双塔区供电公司		111现代线	文祥豪府2期3#箱变变压器	630	18.99%	384.36	384.36	未进入负面清单	否	无	3.19%
13274	国网朝阳市双塔区供电公司		111现代线	文祥豪府2期9#箱变变压器	630	9.59%	443.58	443.58	未进入负面清单	否	无	6.70%
13275	国网朝阳市双塔区供电公司		111现代线	文祥豪府3期4#箱变变压器	500	20.36%	298.20	298.20	未进入负面清单	否	无	8.22%
13276	国网朝阳市双塔区供电公司		111现代线	文祥豪府3期8#箱变变压器	630	10.74%	436.34	436.34	未进入负面清单	否	无	5.17%
13277	国网朝阳市双塔区供电公司		111现代线	文祥豪府3期2#箱变变压器	630	20.11%	377.31	377.31	未进入负面清单	否	无	6.17%
13278	国网朝阳市双塔区供电公司		111现代线	文祥豪府2期2#箱变变压器	630	17.51%	393.69	393.69	未进入负面清单	否	无	6.82%
13279	国网朝阳市双塔区供电公司		111现代线	文祥豪府3期5#箱变变压器	630	19.84%	379.01	379.01	未进入负面清单	否	无	5.39%
13280	国网朝阳市双塔区供电公司		108豪府线	珠江源1#箱变变压器	315	23.76%	177.16	177.16	未进入负面清单	否	无	7.90%
13281	国网朝阳市双塔区供电公司		108豪府线	文祥豪府4号箱变2号变压器	630	32.45%	299.57	299.57	未进入负面清单	否	无	8.90%
13282	国网朝阳市双塔区供电公司		108豪府线	文祥豪府6号箱变2号变压器	630	40.53%	248.66	248.66	未进入负面清单	否	无	7.95%
13283	国网朝阳市双塔区供电公司		108豪府线	文祥豪府3号箱变1号变压器	500	14.40%	328.00	328.00	未进入负面清单	否	无	9.80%
13284	国网朝阳市双塔区供电公司		107凤山线	山水鑫苑3号箱变1号变压器	500	47.89%	160.55	160.55	未进入负面清单	否	无	9.79%
13285	国网朝阳市双塔区供电公司		112蓝海线	蓝海线2号箱变1号变压器	500	43.25%	183.75	183.75	未进入负面清单	否	无	5.82%
13286	国网朝阳市双塔区供电公司		112蓝海线	城南新苑二期2号箱变1#变压器	500	34.72%	226.40	226.40	未进入负面清单	否	无	5.06%
13287	国网朝阳市双塔区供电公司		112蓝海线	盛德新村4#箱变变压器	630	16.43%	400.49	400.49	未进入负面清单	否	无	8.01%
13288	国网朝阳市双塔区供电公司		112蓝海线	城南新苑西区箱变变压器	630	13.92%	416.30	416.30	未进入负面清单	否	无	5.85%
13289	国网朝阳市双塔区供电公司		112蓝海线	新宇香苑1号箱变变压器	400	20.83%	236.68	236.68	未进入负面清单	否	无	9.68%
13290	国网朝阳市双塔区供电公司		112蓝海线	城南新苑二期1号箱变1#变压器	500	50.72%	146.40	146.40	未进入负面清单	否	无	5.61%

13291	国网朝阳市双塔区供电分公司		112蓝海线	蓝海线1号箱变2号变压器	630	33.07%	295.66	295.66	未进入负面清单	否	无	4.01%
13292	国网朝阳市双塔区供电分公司		112蓝海线	蓝海线3号箱变1号变压器	630	22.62%	361.49	361.49	未进入负面清单	否	无	3.67%
13293	国网朝阳市双塔区供电分公司		112蓝海线	盛德新村1#箱变变压器	630	8.54%	450.20	450.20	未进入负面清单	否	无	3.49%
13294	国网朝阳市双塔区供电分公司		112蓝海线	盛德新村3#箱变变压器	630	15.21%	408.18	408.18	未进入负面清单	否	无	6.96%
13295	国网朝阳市双塔区供电分公司		112蓝海线	阳光盛德箱变变压器	630	13.23%	420.65	420.65	未进入负面清单	否	无	7.93%
13296	国网朝阳市双塔区供电分公司		211盘龙线	445箱变2号变压器	630	23.15%	358.16	358.16	未进入负面清单	否	无	8.52%
13297	国网朝阳市双塔区供电分公司		211盘龙线	盘龙4号箱变1号变压器	400	44.67%	141.32	141.32	未进入负面清单	否	无	7.42%
13298	国网朝阳市双塔区供电分公司		211盘龙线	盘龙休闲街箱变2号变压器	400	30.83%	196.68	196.68	未进入负面清单	否	无	9.77%
13299	国网朝阳市双塔区供电分公司		211盘龙线	盘龙3号箱变1号变压器	500	43.89%	180.55	180.55	未进入负面清单	否	无	3.46%
13300	国网朝阳市双塔区供电分公司		211盘龙线	兴源公寓1#箱变变压器	630	21.01%	371.64	371.64	未进入负面清单	否	无	9.15%
13301	国网朝阳市双塔区供电分公司		211盘龙线	445箱变1号变压器	630	30.69%	310.65	310.65	未进入负面清单	否	无	9.34%
13302	国网朝阳市双塔区供电分公司		121孟晟1号线	鹤熙园1号箱变变压器	630	12.96%	422.35	422.35	未进入负面清单	否	无	5.46%
13303	国网朝阳市双塔区供电分公司		108造纸线	造纸线黄河路1号箱变变压器	630	10.52%	437.72	437.72	未进入负面清单	否	无	2.59%
13304	国网朝阳市双塔区供电分公司		419铁西线	面条分2#箱变变压器	630	26.83%	334.97	334.97	未进入负面清单	否	无	5.36%
13305	国网朝阳市双塔区供电分公司		116孟辽线	柴油机封闭变变压器	500	25.00%	275.00	275.00	未进入负面清单	否	无	4.09%
13306	国网朝阳市双塔区供电分公司		439丰源线	龙泉1#箱变变压器	800	32.55%	379.60	379.60	未进入负面清单	否	无	2.70%
13307	国网朝阳市双塔区供电分公司		114柳城线	朝阳春天配电室变压器	500	13.83%	330.85	330.85	未进入负面清单	否	无	2.04%
13308	国网朝阳市双塔区供电分公司		428四河联线	10千伏四河联线城宇小区箱变1#变压器	400	35.58%	177.68	177.68	未进入负面清单	否	无	2.66%
13309	国网朝阳市双塔区供电分公司		428四河联线	10千伏四河联线纺织厂家属箱变1#高压柜变压器	315	37.43%	134.10	134.10	未进入负面清单	否	无	5.35%
13310	国网朝阳市双塔区供电分公司		428四河联线	10千伏特供线金三角封闭变压器	315	35.18%	141.18	141.18	未进入负面清单	否	无	3.88%
13311	国网朝阳市双塔区供电分公司		207师范线	纤维线城建箱变变压器	630	17.06%	396.52	396.52	未进入负面清单	否	无	7.84%

13312	国网朝阳市双塔区供电分公司		207师范线	珠江路1号箱变变压器	315	35.27%	140.90	140.90	未进入负面清单	否	无	5.10%
13313	国网朝阳市双塔区供电分公司		207师范线	雅士兰庭1号箱变变压器	630	18.70%	386.19	386.19	未进入负面清单	否	无	3.64%
13314	国网朝阳市双塔区供电分公司		207师范线	65191部队1#箱变变压器	400	12.15%	271.40	271.40	未进入负面清单	否	无	2.19%
13315	国网朝阳市双塔区供电分公司		207师范线	雅士兰庭2#箱变1#变压器	500	36.08%	219.60	219.60	未进入负面清单	否	无	3.57%
13316	国网朝阳市双塔区供电分公司		207师范线	双塔检察院箱变变压器	630	21.43%	368.99	368.99	未进入负面清单	否	无	8.46%
13317	国网朝阳市双塔区供电分公司		207师范线	65191部队2#箱变变压器	400	4.10%	303.60	303.60	未进入负面清单	否	无	1.11%
13318	国网朝阳市双塔区供电分公司		203凤南2号线	凤凰新城B区2#箱变变压器	400	25.83%	216.68	216.68	未进入负面清单	否	无	4.63%
13319	国网朝阳市双塔区供电分公司		108造纸线	重型2#箱变变压器	500	14.91%	325.45	325.45	未进入负面清单	否	无	8.28%
13320	国网朝阳市双塔区供电分公司		108造纸线	10kV造纸线朝阳大街9号箱变变压器	630	19.05%	383.99	383.99	未进入负面清单	否	无	2.77%
13321	国网朝阳市双塔区供电分公司		218疏山线	凌河小区箱变变压器	500	23.29%	283.55	283.55	未进入负面清单	否	无	4.44%
13322	国网朝阳市双塔区供电分公司		218疏山线	绿波园4#箱变变压器	630	15.43%	406.79	406.79	未进入负面清单	否	无	2.24%
13323	国网朝阳市双塔区供电分公司		218疏山线	盛泰小区箱变2#变压器	315	25.38%	172.05	172.05	未进入负面清单	否	无	5.74%
13324	国网朝阳市双塔区供电分公司		215疏湾线	凌河湾3#箱变变压器	630	23.15%	358.16	358.16	未进入负面清单	否	无	9.07%
13325	国网朝阳市双塔区供电分公司		218疏山线	武警箱变变压器	1000	20.61%	593.90	593.90	未进入负面清单	否	无	5.72%
13326	国网朝阳市双塔区供电分公司		218疏山线	绿波园二期箱变103变压器	250	24.67%	138.33	138.33	未进入负面清单	否	无	3.88%
13327	国网朝阳市双塔区供电分公司		428四河联线	新隆毛纺2#箱变2#变压器	630	21.27%	370.00	370.00	未进入负面清单	否	无	9.62%
13328	国网朝阳市双塔区供电分公司		218疏山线	体委箱变变压器	1000	10.42%	695.80	695.80	未进入负面清单	否	无	2.77%
13329	国网朝阳市双塔区供电分公司		218疏山线	凌河庄园4#箱变2号变压器	500	16.67%	316.65	316.65	未进入负面清单	否	无	3.69%
13330	国网朝阳市双塔区供电分公司		428四河联线	淮河路3号箱变变压器	800	64.87%	121.04	121.04	未进入负面清单	否	无	9.07%
13331	国网朝阳市双塔区供电分公司		428四河联线	10千伏四河联线京都花园箱变高压柜变压器	630	18.62%	386.69	386.69	未进入负面清单	否	无	3.61%
13332	国网朝阳市双塔区供电分公司		215疏湾线	凌河湾2#箱变变压器	630	15.11%	408.81	408.81	未进入负面清单	否	无	3.73%

13333	国网朝阳市双塔区供电公司		428四河联线	10千伏特供线朝阳大街3#环网柜邮局支农行箱变变压器	630	28.48%	324.58	324.58	未进入负面清单	否	无	2.28%
13334	国网朝阳市双塔区供电公司		204商业线	商业锅炉箱变102变压器	200	43.72%	72.56	72.56	未进入负面清单	否	无	9.53%
13335	国网朝阳市双塔区供电公司		420东干1号线	铁路2号箱变2#变压器	400	31.94%	192.24	192.24	未进入负面清单	否	无	3.00%
13336	国网朝阳市双塔区供电公司		108造纸线	10kV造纸线朝阳大街7号箱变变压器	630	10.32%	438.98	438.98	未进入负面清单	否	无	4.58%
13337	国网朝阳市双塔区供电公司		420东干1号线	客运站箱变变压器	630	30.13%	314.18	314.18	未进入负面清单	否	无	6.71%
13338	国网朝阳市双塔区供电公司		420东干1号线	立交桥2#环网箱式变变压器	500	33.38%	233.10	233.10	未进入负面清单	否	无	7.50%
13339	国网朝阳市双塔区供电公司		428四河联线	新隆毛纺1#箱变2#变压器	500	26.50%	267.50	267.50	未进入负面清单	否	无	2.09%
13340	国网朝阳市双塔区供电公司		428四河联线	10千伏四河联线淮河路1#箱变变压器	315	58.00%	69.30	69.30	未进入负面清单	否	无	8.66%
13341	国网朝阳市双塔区供电公司		428四河联线	10千伏特供线上台1#箱变变压器	1000	20.42%	595.80	595.80	未进入负面清单	否	无	2.45%
13342	国网朝阳市双塔区供电公司		428四河联线	淮河路2号箱变变压器	800	23.33%	453.36	453.36	未进入负面清单	否	无	9.66%
13343	国网朝阳市双塔区供电公司		427东干2号线	东干二号线1#箱变变压器	315	59.44%	64.76	64.76	未进入负面清单	否	无	8.70%
13344	国网朝阳市双塔区供电公司		107光明线	友谊大街4#箱变变压器	500	23.75%	281.25	281.25	未进入负面清单	否	无	4.11%
13345	国网朝阳市双塔区供电公司		227文中线	10千伏特供线竹林路1#箱变变压器	500	19.33%	303.35	303.35	未进入负面清单	否	无	7.44%
13346	国网朝阳市双塔区供电公司		431旭日线	祥和家园2#箱变2#变压器	400	34.75%	181.00	181.00	未进入负面清单	否	无	3.37%
13347	国网朝阳市双塔区供电公司		215文天线	舒鑫家园2号箱变变压器	630	45.50%	217.35	217.35	未进入负面清单	否	无	2.03%
13348	国网朝阳市双塔区供电公司		103淮河线	百合家园箱变变压器	630	18.91%	384.87	384.87	未进入负面清单	否	无	2.49%
13349	国网朝阳市双塔区供电公司		420东干1号线	龙城开发箱变变压器	630	30.03%	314.81	314.81	未进入负面清单	否	无	2.72%
13350	国网朝阳市双塔区供电公司		210龙山线	龙山线光明3号箱变变压器	630	9.13%	446.48	446.48	未进入负面清单	否	无	8.10%
13351	国网朝阳市双塔区供电公司		109文江联线	爱民路2#箱变1#变压器	400	32.56%	189.76	189.76	未进入负面清单	否	无	9.68%
13352	国网朝阳市双塔区供电公司		109文江联线	爱民路1号箱变102变压器	500	26.00%	270.00	270.00	未进入负面清单	否	无	2.60%
13353	国网朝阳市双塔区供电公司		109文江联线	兴源箱变101变压器	315	49.89%	94.85	94.85	未进入负面清单	否	无	5.11%

13354	国网朝阳市双塔区供电公司		209民航线	气象局箱变1号变压器	400	47.33%	130.68	130.68	未进入负面清单	否	无	6.07%
13355	国网朝阳市双塔区供电公司		207师范线	纤维线南航小区1#箱变变压器	630	22.59%	361.68	361.68	未进入负面清单	否	无	6.64%
13356	国网朝阳市双塔区供电公司		207师范线	玫瑰家园2#箱变变压器	1000	22.92%	570.80	570.80	未进入负面清单	否	无	6.28%
13357	国网朝阳市双塔区供电公司		207师范线	纤维线南航小区2#箱变变压器	630	17.25%	395.33	395.33	未进入负面清单	否	无	6.47%
13358	国网朝阳市双塔区供电公司		228文南线	红星路箱变变压器	630	6.61%	462.36	462.36	未进入负面清单	否	无	2.42%
13359	国网朝阳市双塔区供电公司		114柳城线	龙山人大1号箱变变压器	500	27.78%	261.10	261.10	未进入负面清单	否	无	8.71%
13360	国网朝阳市双塔区供电公司		114柳城线	光明5号箱变变压器	1000	9.11%	708.90	708.90	未进入负面清单	否	无	7.07%
13361	国网朝阳市双塔区供电公司		114柳城线	龙山人大2号箱变变压器	630	16.53%	399.86	399.86	未进入负面清单	否	无	8.33%
13362	国网朝阳市双塔区供电公司		228文南线	房产二号箱变变压器	630	28.60%	323.82	323.82	未进入负面清单	否	无	3.54%
13363	国网朝阳市双塔区供电公司		114柳城线	柳城市委房产处箱变变压器	630	10.79%	436.02	436.02	未进入负面清单	否	无	2.20%
13364	国网朝阳市双塔区供电公司		114柳城线	步行街2号箱变变压器	500	31.92%	240.40	240.40	未进入负面清单	否	无	9.33%
13365	国网朝阳市双塔区供电公司		114柳城线	龙山局家属1号箱变变压器	1000	18.14%	618.60	618.60	未进入负面清单	否	无	5.72%
13366	国网朝阳市双塔区供电公司		204特供线	特供线三产委箱变变压器	630	24.21%	351.48	351.48	未进入负面清单	否	无	5.25%
13367	国网朝阳市双塔区供电公司		431旭日线	丰旭1#箱变1#变压器	500	40.24%	198.80	198.80	未进入负面清单	否	无	3.88%
13368	国网朝阳市双塔区供电公司		431旭日线	云水家园4#箱变2#变压器	500	36.42%	217.90	217.90	未进入负面清单	否	无	6.79%
13369	国网朝阳市双塔区供电公司		431旭日线	云水家园5#箱变1#变压器	500	32.14%	239.30	239.30	未进入负面清单	否	无	3.88%
13370	国网朝阳市双塔区供电公司		431旭日线	轩和家园1#箱变1#变压器	500	30.51%	247.45	247.45	未进入负面清单	否	无	5.65%
13371	国网朝阳市双塔区供电公司		431旭日线	云水家园6#箱变1#变压器	500	47.14%	164.30	164.30	未进入负面清单	否	无	7.74%
13372	国网朝阳市双塔区供电公司		431旭日线	兴安箱变变压器	800	14.82%	521.44	521.44	未进入负面清单	否	无	6.50%
13373	国网朝阳市双塔区供电公司		431旭日线	云水家园3#箱变1#变压器	500	26.69%	266.55	266.55	未进入负面清单	否	无	2.95%
13374	国网朝阳市双塔区供电公司		431旭日线	阳光新村1#箱变2#变压器	315	28.76%	161.41	161.41	未进入负面清单	否	无	9.06%
13375	国网朝阳市双塔区供电公司		431旭日线	丰泽园3#箱变1#变压器	400	35.94%	176.24	176.24	未进入负面清单	否	无	3.17%

13376	国网朝阳市双塔区供电公司		431旭日线	丰泽园1#箱变1#变压器	500	30.22%	248.90	248.90	未进入负面清单	否	无	7.98%
13377	国网朝阳市双塔区供电公司		431旭日线	鑫兴家园箱变1#变压器	315	34.29%	143.99	143.99	未进入负面清单	否	无	2.79%
13378	国网朝阳市双塔区供电公司		431旭日线	祥和家园1#箱变2#变压器	400	66.40%	54.40	54.40	未进入负面清单	否	无	3.96%
13379	国网朝阳市双塔区供电公司		431旭日线	云水家园2#箱变1#变压器	500	40.19%	199.05	199.05	未进入负面清单	否	无	8.33%
13380	国网朝阳市双塔区供电公司		431旭日线	轩和家园2#箱变2#变压器	500	36.69%	216.55	216.55	未进入负面清单	否	无	7.14%
13381	国网朝阳市双塔区供电公司		431旭日线	逸和园箱变变压器	630	60.62%	122.09	122.09	未进入负面清单	否	无	8.73%
13382	国网朝阳市双塔区供电公司		431旭日线	阳光新村2#箱变1#变压器	400	30.78%	196.88	196.88	未进入负面清单	否	无	4.08%
13383	国网朝阳市双塔区供电公司		431旭日线	丰泽园2#箱变1#变压器	500	41.75%	191.25	191.25	未进入负面清单	否	无	9.63%
13384	国网朝阳市双塔区供电公司		431旭日线	丰旭2#箱变1#变压器	630	30.84%	309.71	309.71	未进入负面清单	否	无	9.50%
13385	国网朝阳市双塔区供电公司		107凤山线	山水鑫苑5号箱变2号变压器	400	39.13%	163.48	163.48	未进入负面清单	否	无	9.12%
13386	国网朝阳市双塔区供电公司		215疏湾线	凌河湾4#箱变变压器	500	21.89%	290.55	290.55	未进入负面清单	否	无	9.24%
13387	国网朝阳市双塔区供电公司		215疏湾线	珠江华府5#箱变变压器	500	14.44%	327.80	327.80	未进入负面清单	否	无	4.93%
13388	国网朝阳市双塔区供电公司		431旭日线	云水家园1#箱变1#变压器	500	29.80%	251.00	251.00	未进入负面清单	否	无	5.63%
13389	国网朝阳市双塔区供电公司		216世代线	站北小区c箱变102变压器	400	60.76%	76.96	76.96	未进入负面清单	否	无	3.01%
13390	国网朝阳市双塔区供电公司		116孟辽线	辽河家园2#箱变变压器	630	19.07%	383.86	383.86	未进入负面清单	否	无	2.99%
13391	国网朝阳市双塔区供电公司		215文天线	天盛嘉苑3#箱变变压器	630	22.60%	361.62	361.62	未进入负面清单	否	无	4.37%
13392	国网朝阳市双塔区供电公司		111海纳线	海纳雨景1#箱变2#变压器	500	34.72%	226.40	226.40	未进入负面清单	否	无	4.15%
13393	国网朝阳市双塔区供电公司		116千山线	宝地箱变1号变压器	400	51.17%	115.32	115.32	未进入负面清单	否	无	6.01%
13394	国网朝阳市双塔区供电公司		105凤南1号线	凤凰新城1#局维变电所101变压器	800	17.63%	498.96	498.96	未进入负面清单	否	无	7.77%
13395	国网朝阳市双塔区供电公司		105凤南1号线	凤凰新城1#局维变电所102变压器	800	15.33%	517.36	517.36	未进入负面清单	否	无	6.22%
13396	国网朝阳市双塔区供电公司		105凤南1号线	澜山官邸4号箱变变压器	630	26.06%	339.82	339.82	未进入负面清单	否	无	8.16%
13397	国网朝阳市双塔区供电公司		105凤南1号线	澜山官邸3号箱变变压器	630	27.12%	333.14	333.14	未进入负面清单	否	无	7.45%

13398	国网朝阳市双塔区供电公司		105凤南1号线	澜山官邸1号箱变变压器	630	25.36%	344.23	344.23	未进入负面清单	否	无	7.12%
13399	国网朝阳市双塔区供电公司		105凤南1号线	澜山官邸2号箱变变压器	630	27.81%	328.80	328.80	未进入负面清单	否	无	8.26%
13400	国网朝阳市双塔区供电公司		105凤南1号线	凤凰新城1#局维变电所103变压器	500	18.28%	308.60	308.60	未进入负面清单	否	无	7.13%
13401	国网朝阳市双塔区供电公司		108南校线	南街2号箱变变压器	800	34.21%	366.32	366.32	未进入负面清单	否	无	4.51%
13402	国网朝阳市双塔区供电公司		218疏山线	凌河庄园3#箱变1号变压器	400	46.23%	135.08	135.08	未进入负面清单	否	无	2.70%
13403	国网朝阳市双塔区供电公司		108南校线	五一街4号箱变变压器	630	34.77%	284.95	284.95	未进入负面清单	否	无	8.84%
13404	国网朝阳市双塔区供电公司		109纤维线	龙山人大3号箱变变压器	1000	9.72%	702.80	702.80	未进入负面清单	否	无	9.57%
13405	国网朝阳市双塔区供电公司		109纤维线	柏山线步行街3#箱变变压器	630	41.57%	242.11	242.11	未进入负面清单	否	无	4.05%
13406	国网朝阳市双塔区供电公司		218疏山线	白石水库箱变变压器	1000	25.44%	545.60	545.60	未进入负面清单	否	无	8.99%
13407	国网朝阳市双塔区供电公司		105站南线	城南新苑2#箱变101变压器	500	21.06%	294.70	294.70	未进入负面清单	否	无	9.04%
13408	国网朝阳市双塔区供电公司		105站南线	纪检委箱变101变压器	630	29.32%	319.28	319.28	未进入负面清单	否	无	9.96%
13409	国网朝阳市双塔区供电公司		105站南线	城南新苑2#箱变102变压器	500	31.86%	240.70	240.70	未进入负面清单	否	无	3.65%
13410	国网朝阳市双塔区供电公司		106江哨联线	环通公寓2#箱变变压器	500	23.93%	280.35	280.35	未进入负面清单	否	无	8.05%
13411	国网朝阳市双塔区供电公司		108豪府线	文祥豪府5号箱变1号变压器	630	33.07%	295.66	295.66	未进入负面清单	否	无	4.86%
13412	国网朝阳市双塔区供电公司		108豪府线	天马时代广场1号箱变变压器	630	29.03%	321.11	321.11	未进入负面清单	否	无	8.36%
13413	国网朝阳市双塔区供电公司		109龙南线	凤祥园6号箱变变压器	630	14.76%	411.01	411.01	未进入负面清单	否	无	4.55%
13414	国网朝阳市双塔区供电公司		111现代线	文祥豪府3期1#箱变变压器	500	13.30%	333.50	333.50	未进入负面清单	否	无	6.20%
13415	国网朝阳市双塔区供电公司		112蓝海线	蓝海线4号箱变2#变压器	630	31.01%	308.64	308.64	未进入负面清单	否	无	6.47%
13416	国网朝阳市双塔区供电公司		112蓝海线	城南新苑二期3号箱变1#变压器	400	50.53%	117.88	117.88	未进入负面清单	否	无	6.52%
13417	国网朝阳市双塔区供电公司		112蓝海线	蓝海线3号箱变2号变压器	630	14.92%	410.00	410.00	未进入负面清单	否	无	6.43%
13418	国网朝阳市双塔区供电公司		112蓝海线	新宇香苑2号箱变变压器	400	15.33%	258.68	258.68	未进入负面清单	否	无	9.35%

13419	国网朝阳市双塔区供电公司		112蓝海线	新宇香苑3号箱变变压器	315	26.46%	168.65	168.65	未进入负面清单	否	无	2.78%
13420	国网朝阳市双塔区供电公司		112蓝海线	盛德新村2#箱变变压器	630	4.96%	472.75	472.75	未进入负面清单	否	无	0.47%
13421	国网朝阳市双塔区供电公司		210龙山线	10kV龙山线朝阳大街11号箱变变压器	630	60.52%	122.75	122.75	未进入负面清单	否	无	5.61%
13422	国网朝阳市双塔区供电公司		420东干1号线	东干一号线1#箱变变压器	500	17.06%	314.70	314.70	未进入负面清单	否	无	3.61%
13423	国网朝阳市双塔区供电公司		121孟晟1号线	晟安首府3#箱变变压器	630	19.02%	384.17	384.17	未进入负面清单	否	无	8.20%
13424	国网朝阳市双塔区供电公司		420东干1号线	东干一号线2#箱变1#变压器	400	21.31%	234.76	234.76	未进入负面清单	否	无	2.30%
13425	国网朝阳市双塔区供电公司		110凤城1号线	10kV凤城1号线凤凰新城二期2号配电室1号变压器	800	28.93%	408.56	408.56	未进入负面清单	否	无	8.01%
13426	国网朝阳市双塔区供电公司		439丰源线	龙泉5#箱变2#变压器	500	57.47%	112.65	112.65	未进入负面清单	否	无	3.62%
13427	国网朝阳市双塔区供电公司		207五一线	五一线营州路2号箱变变压器	400	30.24%	199.04	199.04	未进入负面清单	否	无	2.15%
13428	国网朝阳市双塔区供电公司		207五一线	五一线1#箱变变压器	630	25.79%	341.52	341.52	未进入负面清单	否	无	4.15%
13429	国网朝阳市双塔区供电公司		207五一线	五一线营州路1号箱变变压器	630	28.76%	322.81	322.81	未进入负面清单	否	无	5.89%
13430	国网朝阳市双塔区供电公司		228文南线	房产一号箱变变压器	630	14.10%	415.17	415.17	未进入负面清单	否	无	4.24%
13431	国网朝阳市双塔区供电公司		204商业线	商业路箱变配电变压器	800	4.52%	603.84	603.84	未进入负面清单	否	无	0.95%
13432	国网朝阳市双塔区供电公司		204商业线	10kV商业线五一3号配电室变压器	1250	23.07%	711.63	711.63	未进入负面清单	否	无	4.08%
13433	国网朝阳市双塔区供电公司		106九隆线	秋月箱变1#变压器	630	67.88%	76.36	76.36	未进入负面清单	否	无	7.02%
13434	国网朝阳市双塔区供电公司		107庆丰线	10kV庆丰线钢球分箱变变压器	630	59.49%	129.21	129.21	未进入负面清单	否	无	5.18%
13435	国网朝阳市双塔区供电公司		107庆丰线	10千伏庆丰线富祥御园小区箱变2#高压柜变压器	630	19.84%	379.01	379.01	未进入负面清单	否	无	8.70%
13436	国网朝阳市双塔区供电公司		107庆丰线	10千伏庆丰线富祥御园小区箱变1#高压柜变压器	630	12.88%	422.86	422.86	未进入负面清单	否	无	5.58%
13437	国网朝阳市双塔区供电公司		107庆丰线	富达小区1号箱变1号变压器	500	63.79%	81.05	81.05	未进入负面清单	否	无	4.82%
13438	国网朝阳市双塔区供电公司		107庆丰线	郡湖城1#箱变变压器	630	11.66%	430.54	430.54	未进入负面清单	否	无	3.46%
13439	国网朝阳市双塔区供电公司		107庆丰线	10千伏庆丰线天鑫家园箱变2#变压器	630	30.71%	310.53	310.53	未进入负面清单	否	无	9.49%

13440	国网朝阳市双塔区供电分公司		113吉利线	凌水1#箱变1#变压器	500	13.72%	331.40	331.40	未进入负面清单	否	无	9.56%
13441	国网朝阳市双塔区供电分公司		113吉利线	丽水1#箱变2#变压器	630	18.34%	388.46	388.46	未进入负面清单	否	无	4.06%
13442	国网朝阳市双塔区供电分公司		113吉利线	凌水2#箱变2#变压器	630	16.24%	401.69	401.69	未进入负面清单	否	无	8.57%
13443	国网朝阳市双塔区供电分公司		113吉利线	丽水5#箱变2#变压器	315	20.48%	187.49	187.49	未进入负面清单	否	无	6.36%
13444	国网朝阳市双塔区供电分公司		210兴河线	富达2#箱变1#变压器	630	33.07%	295.66	295.66	未进入负面清单	否	无	8.13%
13445	国网朝阳市双塔区供电分公司		123国王1号线	国王花园4#箱变变压器	630	23.99%	352.86	352.86	未进入负面清单	否	无	9.78%
13446	国网朝阳市双塔区供电分公司		123国王1号线	国王花园5#箱变变压器	630	8.31%	451.65	451.65	未进入负面清单	否	无	2.48%
13447	国网朝阳市双塔区供电分公司		439丰源线	龙泉6#箱变2#变压器	630	38.06%	264.22	264.22	未进入负面清单	否	无	5.35%
13448	国网朝阳市双塔区供电分公司		439丰源线	龙泉4#箱变1#变压器	500	33.94%	230.30	230.30	未进入负面清单	否	无	5.62%
13449	国网朝阳市双塔区供电分公司		419铁西线	云竹小区箱变1#变压器	630	13.36%	419.83	419.83	未进入负面清单	否	无	9.58%
13450	国网朝阳市双塔区供电分公司		419铁西线	种子公司箱变变压器	315	12.57%	212.40	212.40	未进入负面清单	否	无	4.39%
13451	国网朝阳市双塔区供电分公司		216世代线	通达3#箱变101变压器	630	18.54%	387.20	387.20	未进入负面清单	否	无	9.81%
13452	国网朝阳市双塔区供电分公司		216世代线	海河家园箱变1#变压器	500	24.17%	279.15	279.15	未进入负面清单	否	无	4.56%
13453	国网朝阳市双塔区供电分公司		108造纸线	10kV造纸线朝阳大街3号箱变变压器	630	32.42%	299.75	299.75	未进入负面清单	否	无	7.15%
13454	国网朝阳市双塔区供电分公司		108造纸线	夏雨2#箱变变压器	315	30.55%	155.77	155.77	未进入负面清单	否	无	4.93%
13455	国网朝阳市双塔区供电分公司		121孟晟1号线	鹤熙园2号箱变变压器	630	3.65%	481.01	481.01	未进入负面清单	否	无	2.64%
13456	国网朝阳市双塔区供电分公司		220文王线	金属公司箱变变压器	1000	12.92%	670.80	670.80	未进入负面清单	否	无	9.10%
13457	国网朝阳市双塔区供电分公司		420东干1号线	10kV东干一号线立交桥1号箱变变压器	315	7.72%	227.68	227.68	未进入负面清单	否	无	1.32%
13458	国网朝阳市双塔区供电分公司		419铁西线	面条分1#箱变变压器	630	9.52%	444.02	444.02	未进入负面清单	否	无	6.89%
13459	国网朝阳市双塔区供电分公司		419铁西线	云竹小区箱变2#变压器	630	13.44%	419.33	419.33	未进入负面清单	否	无	3.39%
13460	国网朝阳市双塔区供电分公司		428四河联线	城宇家园二期1#箱变变压器	400	17.17%	251.32	251.32	未进入负面清单	否	无	7.59%

13461	国网朝阳市双塔区供电分公司		227文中线	特供线1#箱变变压器	400	18.33%	246.68	246.68	未进入负面清单	否	无	4.27%
13462	国网朝阳市双塔区供电分公司		227文中线	光明小学1#箱变2#变压器	400	24.27%	222.92	222.92	未进入负面清单	否	无	6.71%
13463	国网朝阳市双塔区供电分公司		216世代线	中山街1#箱变101变压器	500	18.78%	306.10	306.10	未进入负面清单	否	无	5.42%
13464	国网朝阳市双塔区供电分公司		218疏山线	绿波园3#箱变1#变压器	630	29.23%	319.85	319.85	未进入负面清单	否	无	4.04%
13465	国网朝阳市双塔区供电分公司		227文中线	富润家园箱变2号变压器	250	66.67%	33.33	33.33	未进入负面清单	否	无	5.19%
13466	国网朝阳市双塔区供电分公司		207五一线	10千伏五一线五一2#箱变变压器	800	37.24%	342.08	342.08	未进入负面清单	否	无	2.45%
13467	国网朝阳市双塔区供电分公司		105站南线	10kV站南线国税局箱变变压器	500	13.67%	331.65	331.65	未进入负面清单	否	无	6.41%
13468	国网朝阳市双塔区供电分公司		106人防线	10kV人防线和谐家园3号箱变变压器	630	18.31%	388.65	388.65	未进入负面清单	否	无	5.05%
13469	国网朝阳市双塔区供电分公司		108造纸线	桃园居小区2#箱变变压器	500	31.83%	240.85	240.85	未进入负面清单	否	无	6.24%
13470	国网朝阳市双塔区供电分公司		108造纸线	夏雨3#箱变2#变压器	500	5.52%	372.40	372.40	未进入负面清单	否	无	2.58%
13471	国网朝阳市双塔区供电分公司		108造纸线	桃园居小区1#箱变2#变压器	500	36.60%	217.00	217.00	未进入负面清单	否	无	8.78%
13472	国网朝阳市双塔区供电分公司		108造纸线	朝阳大街5#箱变变压器	500	9.10%	354.50	354.50	未进入负面清单	否	无	1.50%
13473	国网朝阳市双塔区供电分公司		108造纸线	夏雨3#箱变1#变压器	400	18.50%	246.00	246.00	未进入负面清单	否	无	7.90%
13474	国网朝阳市双塔区供电分公司		108造纸线	孟克箱变变压器	500	13.77%	331.15	331.15	未进入负面清单	否	无	9.51%
13475	国网朝阳市双塔区供电分公司		205燕北线	君逸华庭箱变变压器	630	18.52%	387.32	387.32	未进入负面清单	否	无	5.78%
13476	国网朝阳市双塔区供电分公司		114柳城线	步行街1号箱变变压器	500	26.67%	266.65	266.65	未进入负面清单	否	无	7.25%
13477	国网朝阳市双塔区供电分公司		110古城线	北街1#箱变变压器	500	22.92%	285.40	285.40	未进入负面清单	否	无	4.26%
13478	国网朝阳市双塔区供电分公司		109文江联线	光明6号箱变变压器	1000	22.39%	576.10	576.10	未进入负面清单	否	无	3.30%
13479	国网朝阳市双塔区供电分公司		204特供线	10千伏特供线2#环网柜北小分三盛4#箱变变压器	1000	8.64%	713.60	713.60	未进入负面清单	否	无	2.11%
13480	国网朝阳市双塔区供电分公司		204特供线	10千伏特供线3#环网柜古城1#箱变2#变压器	400	18.50%	246.00	246.00	未进入负面清单	否	无	4.69%
13481	国网朝阳市双塔区供电分公司		204特供线	10千伏特供线3#环网柜古城2#箱变1#变压器	400	33.52%	185.92	185.92	未进入负面清单	否	无	8.95%

13482	国网朝阳市双塔区供电公司		204特供线	10千伏特供线三盛2#箱变变压器	800	14.69%	522.48	522.48	未进入负面清单	否	无	3.80%
13483	国网朝阳市双塔区供电公司		204特供线	10千伏特供线3#环网柜古城1#箱变1#变压器	400	65.83%	56.68	56.68	未进入负面清单	否	无	7.33%
13484	国网朝阳市双塔区供电公司		204特供线	10千伏特供线3#环网柜古城3#箱变变压器	630	17.68%	392.62	392.62	未进入负面清单	否	无	8.03%
13485	国网朝阳市双塔区供电公司		204特供线	10千伏特供线2#环网柜北小分7#右分封闭变变压器	400	18.90%	244.40	244.40	未进入负面清单	否	无	5.30%
13486	国网朝阳市双塔区供电公司		204特供线	10千伏特供线三盛3#箱变变压器	1000	17.65%	623.50	623.50	未进入负面清单	否	无	5.59%
13487	国网朝阳市双塔区供电公司		204特供线	10千伏特供线3#环网柜古城4#箱变变压器	500	29.07%	254.65	254.65	未进入负面清单	否	无	3.31%
13488	国网朝阳市双塔区供电公司		222哨兴线	兴隆尚品2号箱变变压器	630	14.58%	412.15	412.15	未进入负面清单	否	无	7.77%
13489	国网朝阳市双塔区供电公司		222哨兴线	兴隆尚品1号箱变变压器	630	18.97%	384.49	384.49	未进入负面清单	否	无	6.90%
13490	国网朝阳市双塔区供电公司		222哨兴线	兴隆尚品4号箱变变压器	630	17.57%	393.31	393.31	未进入负面清单	否	无	7.96%
13491	国网朝阳市双塔区供电公司		123国王1号线	国王花园9#箱变变压器	630	17.59%	393.18	393.18	未进入负面清单	否	无	9.46%
13492	国网朝阳市双塔区供电公司		123国王1号线	国王花园10#箱变变压器	630	16.17%	402.13	402.13	未进入负面清单	否	无	3.07%
13493	国网朝阳市双塔区供电公司		123国王1号线	国王花园8#箱变变压器	630	20.24%	376.49	376.49	未进入负面清单	否	无	9.78%
13494	国网朝阳市双塔区供电公司		123国王1号线	国王花园1#箱变变压器	630	17.54%	393.50	393.50	未进入负面清单	否	无	9.01%
13495	国网朝阳市双塔区供电公司		123国王1号线	国王花园6#箱变变压器	630	13.60%	418.32	418.32	未进入负面清单	否	无	9.65%
13496	国网朝阳市双塔区供电公司		123国王1号线	国王花园3#箱变变压器	630	17.70%	392.49	392.49	未进入负面清单	否	无	5.86%
13497	国网朝阳市双塔区供电公司		123国王1号线	国王花园7#箱变变压器	630	19.68%	380.02	380.02	未进入负面清单	否	无	9.64%
13498	国网朝阳市双塔区供电公司		123国王1号线	国王花园2#箱变变压器	630	7.84%	454.61	454.61	未进入负面清单	否	无	4.35%
13499	国网朝阳市双塔区供电公司		110凤城1号线	凤凰新城二期3号配电室3号变压器	800	13.65%	530.80	530.80	未进入负面清单	否	无	4.95%
13500	国网朝阳市双塔区供电公司		110凤城1号线	凤凰新城二期3号配电室2号变压器	800	26.25%	430.00	430.00	未进入负面清单	否	无	9.25%
13501	国网朝阳市双塔区供电公司		110凤城1号线	凤凰新城二期3号配电室变压器	800	61.83%	145.36	145.36	未进入负面清单	否	无	7.36%
13502	国网朝阳市双塔区供电公司		208凌水线	北安居2#箱变变压器	630	8.10%	452.97	452.97	未进入负面清单	否	无	2.77%

13503	国网朝阳市双塔区供电公司		208凌水线	北安居9#、10#楼箱变变压器	630	8.20%	452.34	452.34	未进入负面清单	否	无	6.10%
13504	国网朝阳市双塔区供电公司		208凌水线	凌水线北安居箱变1号变压器	500	30.28%	248.60	248.60	未进入负面清单	否	无	9.57%
13505	国网朝阳市双塔区供电公司		208凌水线	凌水线北安居箱变2号变压器	500	18.14%	309.30	309.30	未进入负面清单	否	无	6.59%
13506	国网朝阳市双塔区供电公司		215疏湾线	珠江华府2#箱变变压器	630	3.19%	483.90	483.90	未进入负面清单	否	无	0.24%
13507	国网朝阳市双塔区供电公司		215疏湾线	珠江华府1#箱变变压器	630	30.89%	309.39	309.39	未进入负面清单	否	无	4.74%
13508	国网朝阳市双塔区供电公司		215疏湾线	珠江华府6#箱变变压器	500	10.60%	347.00	347.00	未进入负面清单	否	无	7.62%
13509	国网朝阳市双塔区供电公司		215疏湾线	珠江华府3#箱变变压器	630	17.26%	395.26	395.26	未进入负面清单	否	无	5.74%
13510	国网朝阳市双塔区供电公司		215疏湾线	珠江华府4#箱变变压器	500	25.00%	275.00	275.00	未进入负面清单	否	无	3.01%
13511	国网朝阳市双塔区供电公司		215疏湾线	珠江华府7#箱变变压器	500	13.33%	333.35	333.35	未进入负面清单	否	无	9.63%
13512	国网朝阳市双塔区供电公司		215疏湾线	凌河湾5#箱变变压器	500	27.56%	262.20	262.20	未进入负面清单	否	无	8.89%
13513	国网朝阳市双塔区供电公司		215疏湾线	凌河湾1#箱变变压器	630	24.52%	349.52	349.52	未进入负面清单	否	无	5.05%
13514	国网朝阳市双塔区供电公司		104金海线	鑫源碧水龙庭2#箱变变压器	500	12.25%	338.75	338.75	未进入负面清单	否	无	8.64%
13515	国网朝阳市双塔区供电公司		113吉利线	丽水4#箱变2#变压器	315	22.05%	182.54	182.54	未进入负面清单	否	无	7.42%
13516	国网朝阳市双塔区供电公司		104金海线	金海花园配电室3#变压器	800	21.27%	469.84	469.84	未进入负面清单	否	无	5.91%
13517	国网朝阳市双塔区供电公司		104金海线	轩和碧水龙庭2#箱变变压器	500	18.25%	308.75	308.75	未进入负面清单	否	无	5.74%
13518	国网朝阳市双塔区供电公司		104金海线	金海花园配电室4#变压器	800	6.00%	592.00	592.00	未进入负面清单	否	无	2.55%
13519	国网朝阳市双塔区供电公司		104金海线	鑫源碧水龙庭1#箱变变压器	500	24.22%	278.90	278.90	未进入负面清单	否	无	2.78%
13520	国网朝阳市双塔区供电公司		210兴河线	兴河2#箱变2#变压器	500	38.36%	208.20	208.20	未进入负面清单	否	无	8.05%
13521	国网朝阳市双塔区供电公司		210兴河线	兴河1#箱变1#变压器	630	35.60%	279.72	279.72	未进入负面清单	否	无	5.81%
13522	国网朝阳市双塔区供电公司		104金海线	金海花园配电室5#变压器	315	18.52%	193.66	193.66	未进入负面清单	否	无	9.07%
13523	国网朝阳市双塔区供电公司		113吉利线	龙溪家园3#箱变2#变压器	315	29.02%	160.59	160.59	未进入负面清单	否	无	6.26%

13524	国网朝阳市双塔区供电公司		113吉利线	龙溪家园2#箱变2#变压器	630	37.54%	267.50	267.50	未进入负面清单	否	无	8.89%
13525	国网朝阳市双塔区供电公司		113吉利线	丽水3#箱变2#变压器	500	43.50%	182.50	182.50	未进入负面清单	否	无	7.27%
13526	国网朝阳市双塔区供电公司		113吉利线	丽水3#箱变1#变压器	500	55.67%	121.65	121.65	未进入负面清单	否	无	5.49%
13527	国网朝阳市双塔区供电公司		113吉利线	凌水2#箱变1#变压器	630	16.01%	403.14	403.14	未进入负面清单	否	无	3.56%
13528	国网朝阳市双塔区供电公司		210兴河线	吉利1#箱变1#变压器	400	45.52%	137.92	137.92	未进入负面清单	否	无	3.68%
13529	国网朝阳市双塔区供电公司		104金海线	金海花园配电室2#变压器	800	20.58%	475.36	475.36	未进入负面清单	否	无	5.18%
13530	国网朝阳市双塔区供电公司		210兴河线	世纪1#箱变变压器	500	23.49%	282.55	282.55	未进入负面清单	否	无	4.25%
13531	国网朝阳市双塔区供电公司		113吉利线	龙溪家园1#箱变2#变压器	630	34.10%	289.17	289.17	未进入负面清单	否	无	7.10%
13532	国网朝阳市双塔区供电公司		113吉利线	龙溪家园4#箱变1#变压器	315	29.55%	158.92	158.92	未进入负面清单	否	无	7.41%
13533	国网朝阳市双塔区供电公司		104金海线	轩和碧水龙庭1#箱变变压器	500	22.72%	286.40	286.40	未进入负面清单	否	无	6.27%
13534	国网朝阳市双塔区供电公司		210兴河线	富达1#箱变1#变压器	630	30.78%	310.09	310.09	未进入负面清单	否	无	6.50%
13535	国网朝阳市双塔区供电公司		104金海线	金海花园配电室1#变压器	800	17.19%	502.48	502.48	未进入负面清单	否	无	7.44%
13536	国网朝阳市双塔区供电公司		113吉利线	凌水1#箱变2#变压器	500	27.14%	264.30	264.30	未进入负面清单	否	无	8.65%
13537	国网朝阳市双塔区供电公司		113吉利线	丽水5#箱变1#变压器	315	26.46%	168.65	168.65	未进入负面清单	否	无	6.49%
13538	国网朝阳市双塔区供电公司		210兴河线	吉利2#箱变变压器	400	47.85%	128.60	128.60	未进入负面清单	否	无	5.82%
13539	国网朝阳市双塔区供电公司		104金海线	泓都城1号箱变变压器	500	45.39%	173.05	173.05	未进入负面清单	否	无	6.50%
13540	国网朝阳市双塔区供电公司		104金海线	泓都城2号箱变变压器	500	43.67%	181.65	181.65	未进入负面清单	否	无	3.57%
13541	国网朝阳市双塔区供电公司		210兴河线	世纪2#箱变2#变压器	500	19.36%	303.20	303.20	未进入负面清单	否	无	2.93%
13542	国网朝阳市双塔区供电公司		210兴河线	世纪3#箱变变压器	800	27.92%	416.64	416.64	未进入负面清单	否	无	9.26%
13543	国网朝阳市双塔区供电公司		113吉利线	丽水2#箱变2#变压器	500	26.53%	267.35	267.35	未进入负面清单	否	无	3.84%
13544	国网朝阳市双塔区供电公司		104金海线	泓都城3号箱变变压器	500	46.56%	167.20	167.20	未进入负面清单	否	无	9.42%
13545	国网朝阳市双塔区供电公司		113疏豪线	文祥豪府四期5#箱变变压器	630	23.89%	353.49	353.49	未进入负面清单	否	无	2.69%

13546	国网朝阳市双塔区供电公司		113疏豪线	文祥豪府四期3#箱变变压器	630	15.43%	406.79	406.79	未进入负面清单	否	无	7.79%
13547	国网朝阳市双塔区供电公司		113疏豪线	文祥豪府四期4#箱变变压器	630	14.95%	409.82	409.82	未进入负面清单	否	无	8.50%
13548	国网朝阳市双塔区供电公司		113疏豪线	文祥豪府四期9#箱变变压器	630	21.32%	369.68	369.68	未进入负面清单	否	无	3.26%
13549	国网朝阳市双塔区供电公司		113疏豪线	文祥豪府四期7#箱变变压器	630	20.45%	375.17	375.17	未进入负面清单	否	无	9.53%
13550	国网朝阳市双塔区供电公司		113疏豪线	文祥豪府四期2#箱变变压器	630	24.50%	349.65	349.65	未进入负面清单	否	无	4.52%
13551	国网朝阳市双塔区供电公司		113疏豪线	文祥豪府四期8#箱变变压器	630	18.89%	384.99	384.99	未进入负面清单	否	无	6.87%
13552	国网朝阳市双塔区供电公司		113疏豪线	文祥豪府四期1#箱变变压器	630	14.89%	410.19	410.19	未进入负面清单	否	无	8.22%
13553	国网朝阳市双塔区供电公司		113疏豪线	文祥豪府四期6#箱变变压器	630	18.76%	385.81	385.81	未进入负面清单	否	无	5.55%
13554	国网朝阳市双塔区供电公司		112城内线	金海2#箱变1#变压器	500	40.73%	196.35	196.35	未进入负面清单	否	无	9.77%
13555	国网朝阳市双塔区供电公司		112城内线	东都2#箱变2#变压器	500	33.25%	233.75	233.75	未进入负面清单	否	无	7.10%
13556	国网朝阳市双塔区供电公司		112城内线	金叶4#箱变1号变压器	630	19.84%	379.01	379.01	未进入负面清单	否	无	9.38%
13557	国网朝阳市双塔区供电公司		112城内线	金叶3#箱变2#变压器	630	28.55%	324.14	324.14	未进入负面清单	否	无	8.40%
13558	国网朝阳市双塔区供电公司		112城内线	东都1#箱变1#变压器	500	28.42%	257.90	257.90	未进入负面清单	否	无	7.39%
13559	国网朝阳市双塔区供电公司		112城内线	金叶2#箱变1#变压器	630	27.56%	330.37	330.37	未进入负面清单	否	无	9.16%
13560	国网朝阳市双塔区供电公司		112城内线	金水1#箱变1#变压器	630	29.76%	316.51	316.51	未进入负面清单	否	无	6.16%
13561	国网朝阳市双塔区供电公司		112城内线	东都2#箱变1#变压器	500	13.39%	333.05	333.05	未进入负面清单	否	无	3.15%
13562	国网朝阳市双塔区供电公司		112城内线	金叶4#箱变2号变压器	630	18.81%	385.50	385.50	未进入负面清单	否	无	6.70%
13563	国网朝阳市双塔区供电公司		112城内线	东都4#箱变变压器	630	19.84%	379.01	379.01	未进入负面清单	否	无	2.62%
13564	国网朝阳市双塔区供电公司		112城内线	金海1#箱变1#变压器	630	28.70%	323.19	323.19	未进入负面清单	否	无	5.51%
13565	国网朝阳市双塔区供电公司		112城内线	金叶1#箱变2#变压器	630	19.78%	379.39	379.39	未进入负面清单	否	无	8.76%
13566	国网朝阳市双塔区供电公司		112城内线	金叶2#箱变2#变压器	630	26.70%	335.79	335.79	未进入负面清单	否	无	8.35%

13567	国网朝阳市双塔区供电分公司		112城内线	金水2#箱变2#变压器	630	18.43%	387.89	387.89	未进入负面清单	否	无	8.87%
13568	国网朝阳市双塔区供电分公司		112城内线	金海4#箱变2#变压器	500	46.58%	167.10	167.10	未进入负面清单	否	无	8.26%
13569	国网朝阳市双塔区供电分公司		112城内线	金叶3#箱变1#变压器	630	37.68%	266.62	266.62	未进入负面清单	否	无	5.56%
13570	国网朝阳市双塔区供电分公司		112城内线	金海3#箱变1#变压器	630	16.53%	399.86	399.86	未进入负面清单	否	无	3.88%
13571	国网朝阳市双塔区供电分公司		112城内线	金叶5#箱变1号变压器	630	38.25%	263.03	263.03	未进入负面清单	否	无	4.38%
13572	国网朝阳市双塔区供电分公司		112城内线	东都3#箱变2#变压器	800	29.97%	400.24	400.24	未进入负面清单	否	无	5.00%
13573	国网朝阳市双塔区供电分公司		112城内线	东都6#箱变2#变压器	630	15.90%	403.83	403.83	未进入负面清单	否	无	2.25%
13574	国网朝阳市双塔区供电分公司		112城内线	金叶1#箱变1#变压器	630	22.60%	361.62	361.62	未进入负面清单	否	无	4.65%
13575	国网朝阳市双塔区供电分公司		112城内线	东都5#箱变1#变压器	630	31.94%	302.78	302.78	未进入负面清单	否	无	2.06%
13576	国网朝阳市双塔区供电分公司		112城内线	金海3#箱变2#变压器	630	18.28%	388.84	388.84	未进入负面清单	否	无	2.08%
13577	国网朝阳市双塔区供电分公司		106九隆线	华运2#箱变2#变压器	500	15.08%	324.60	324.60	未进入负面清单	否	无	4.75%
13578	国网朝阳市双塔区供电分公司		106九隆线	夏雨1#箱变1#变压器	315	49.88%	94.88	94.88	未进入负面清单	否	无	2.57%
13579	国网朝阳市双塔区供电分公司		106九隆线	香格里拉二期3#箱变变压器	630	12.83%	423.17	423.17	未进入负面清单	否	无	8.47%
13580	国网朝阳市双塔区供电分公司		106九隆线	华运1#箱变1#变压器	500	16.67%	316.65	316.65	未进入负面清单	否	无	9.18%
13581	国网朝阳市双塔区供电分公司		106九隆线	华运2#箱变1#变压器	500	15.42%	322.90	322.90	未进入负面清单	否	无	3.86%
13582	国网朝阳市双塔区供电分公司		106九隆线	磊鑫箱变1#变压器	500	30.56%	247.20	247.20	未进入负面清单	否	无	9.76%
13583	国网朝阳市双塔区供电分公司		106九隆线	九隆2#箱变102开关柜变压器	400	26.04%	215.84	215.84	未进入负面清单	否	无	2.70%
13584	国网朝阳市双塔区供电分公司		106九隆线	香格里拉小区3#箱变变压器	500	12.67%	336.65	336.65	未进入负面清单	否	无	2.57%
13585	国网朝阳市双塔区供电分公司		106九隆线	香格里拉小区2#箱变变压器	500	32.78%	236.10	236.10	未进入负面清单	否	无	5.36%
13586	国网朝阳市双塔区供电分公司		106九隆线	香格里拉二期2#箱变变压器	630	23.15%	358.16	358.16	未进入负面清单	否	无	6.15%
13587	国网朝阳市双塔区供电分公司		106九隆线	香格里拉二期1#箱变变压器	630	20.56%	374.47	374.47	未进入负面清单	否	无	8.95%

13588	国网朝阳市双塔区供电分公司		106九隆线	燕河小区箱变1#变压器	630	27.75%	329.18	329.18	未进入负面清单	否	无	2.70%
13589	国网朝阳市双塔区供电分公司		106九隆线	秋月家园箱变101开关柜变压器	315	31.80%	151.83	151.83	未进入负面清单	否	无	7.53%
13590	国网朝阳市双塔区供电分公司		106九隆线	夏雨1#箱变2#变压器	315	57.99%	69.33	69.33	未进入负面清单	否	无	9.74%
13591	国网朝阳市双塔区供电分公司		106九隆线	夏雨小区4#箱变1#变压器	630	35.19%	282.30	282.30	未进入负面清单	否	无	3.08%
13592	国网朝阳市双塔区供电分公司		106九隆线	华运1#箱变2#变压器	500	25.00%	275.00	275.00	未进入负面清单	否	无	5.45%
13593	国网朝阳市双塔区供电分公司		106九隆线	九隆1#箱变101开关柜变压器	500	29.17%	254.15	254.15	未进入负面清单	否	无	3.53%
13594	国网朝阳市双塔区供电分公司		106九隆线	香格里拉小区1#箱变变压器	500	34.64%	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	8.70%
13595	国网朝阳市双塔区供电分公司		432义美线	义美小区4#箱变2#变压器	630	50.21%	187.68	187.68	未进入负面清单	否	无	3.58%
13596	国网朝阳市双塔区供电分公司		432义美线	新希望7号箱变变压器	630	17.38%	394.51	394.51	未进入负面清单	否	无	7.91%
13597	国网朝阳市双塔区供电分公司		432义美线	义美小区1#箱变2#变压器	630	41.98%	239.53	239.53	未进入负面清单	否	无	9.66%
13598	国网朝阳市双塔区供电分公司		432义美线	义美小区2#箱变2#变压器	630	49.40%	192.78	192.78	未进入负面清单	否	无	9.15%
13599	国网朝阳市双塔区供电分公司		432义美线	义美小区5#箱变1#变压器	630	38.69%	260.25	260.25	未进入负面清单	否	无	7.86%
13600	国网朝阳市双塔区供电分公司		432义美线	新希望4号箱变1#变压器	630	22.46%	362.50	362.50	未进入负面清单	否	无	8.67%
13601	国网朝阳市双塔区供电分公司		432义美线	新希望6号箱变2#变压器	630	27.12%	333.14	333.14	未进入负面清单	否	无	9.96%
13602	国网朝阳市双塔区供电分公司		432义美线	淮河新村3#箱变变压器	630	13.10%	421.47	421.47	未进入负面清单	否	无	8.53%
13603	国网朝阳市双塔区供电分公司		432义美线	淮河新村2#箱变2#变压器	500	30.08%	249.60	249.60	未进入负面清单	否	无	6.69%
13604	国网朝阳市双塔区供电分公司		432义美线	义美小区3#箱变1#变压器	630	63.57%	103.51	103.51	未进入负面清单	否	无	7.84%
13605	国网朝阳市双塔区供电分公司		432义美线	新希望3号箱变1#变压器	630	30.86%	309.58	309.58	未进入负面清单	否	无	2.93%
13606	国网朝阳市双塔区供电分公司		432义美线	义美小区6#箱变2#变压器	630	51.88%	177.16	177.16	未进入负面清单	否	无	6.19%
13607	国网朝阳市双塔区供电分公司		432义美线	淮河新村1#箱变2#变压器	630	28.07%	327.16	327.16	未进入负面清单	否	无	8.70%
13608	国网朝阳市双塔区供电分公司		432义美线	新希望5号箱变1#变压器	630	26.88%	334.66	334.66	未进入负面清单	否	无	9.45%
13609	国网朝阳市双塔区供电分公司		130哨余线	余庆园1号箱变变压器	630	3.07%	484.66	484.66	未进入负面清单	否	无	1.90%

13610	国网朝阳市双塔区供电分公司		130哨余线	余庆园3号箱变变压器	630	11.02%	434.57	434.57	未进入负面清单	否	无	5.34%
13611	国网朝阳市双塔区供电分公司		130哨余线	余庆园2号箱变变压器	630	11.83%	429.47	429.47	未进入负面清单	否	无	5.38%
13612	国网朝阳市双塔区供电分公司		116千山线	职高箱变变压器	400	17.36%	250.56	250.56	未进入负面清单	否	无	3.04%
13613	国网朝阳市双塔区供电分公司		116千山线	千山线1号箱变变压器	400	45.17%	139.32	139.32	未进入负面清单	否	无	3.23%
13614	国网朝阳市双塔区供电分公司		116千山线	华龙箱变101变压器	400	31.06%	195.76	195.76	未进入负面清单	否	无	2.66%
13615	国网朝阳市双塔区供电分公司		116千山线	铁西花园2#箱变101变压器	400	20.83%	236.68	236.68	未进入负面清单	否	无	5.23%
13616	国网朝阳市双塔区供电分公司		108南校线	柳城路2号箱变变压器	630	35.21%	282.18	282.18	未进入负面清单	否	无	9.10%
13617	国网朝阳市双塔区供电分公司		108南校线	10kV南校线电业综合楼箱变变压器	630	5.08%	472.00	472.00	未进入负面清单	否	无	1.92%
13618	国网朝阳市双塔区供电分公司		209珠江线	柳城路3号箱变变压器	630	28.77%	322.75	322.75	未进入负面清单	否	无	7.92%
13619	国网朝阳市双塔区供电分公司		209珠江线	10kV珠江线双塔中医院箱变变压器	630	46.90%	208.53	208.53	未进入负面清单	否	无	8.90%
13620	国网朝阳市双塔区供电分公司		116孟辽线	辽河城1#箱变101开关柜变压器	630	53.28%	168.34	168.34	未进入负面清单	否	无	2.44%
13621	国网朝阳市双塔区供电分公司		116孟辽线	辽河城2#箱变101开关柜变压器	630	33.17%	295.03	295.03	未进入负面清单	否	无	2.66%
13622	国网朝阳市双塔区供电分公司		105麒泰甲线	金泰春天1号箱变变压器	630	69.94%	63.38	63.38	未进入负面清单	否	无	6.92%
13623	国网朝阳市双塔区供电分公司		105麒泰甲线	金泰春天2号箱变变压器	630	68.17%	74.53	74.53	未进入负面清单	否	无	8.90%
13624	国网朝阳市双塔区供电分公司		105麒泰甲线	金泰春天二期2号箱变变压器	630	60.36%	123.73	123.73	未进入负面清单	否	无	2.38%
13625	国网朝阳市双塔区供电分公司		105麒泰甲线	金泰春天6号箱变变压器	630	41.98%	239.53	239.53	未进入负面清单	否	无	4.85%
13626	国网朝阳市双塔区供电分公司		105麒泰甲线	金泰春天5号箱变变压器	630	57.47%	141.94	141.94	未进入负面清单	否	无	7.47%
13627	国网朝阳市双塔区供电分公司		105麒泰甲线	金泰春天3号箱变变压器	630	44.61%	222.96	222.96	未进入负面清单	否	无	3.52%
13628	国网朝阳市双塔区供电分公司		105麒泰甲线	金泰春天4号箱变变压器	630	58.93%	132.74	132.74	未进入负面清单	否	无	8.03%
13629	国网朝阳市双塔区供电分公司		105麒泰甲线	金泰春天7号箱变变压器	630	42.66%	235.24	235.24	未进入负面清单	否	无	8.23%
13630	国网朝阳市双塔区供电分公司		105麒泰甲线	金泰春天二期1号箱变变压器	630	50.14%	188.12	188.12	未进入负面清单	否	无	7.62%

13631	国网朝阳市双塔区供电公司		103淮河线	10千伏特供线银鑫花园3#箱变1#变压器	400	33.54%	185.84	185.84	未进入负面清单	否	无	5.68%
13632	国网朝阳市双塔区供电公司		103淮河线	10千伏特供线银鑫花园3#箱变2#变压器	315	48.39%	99.57	99.57	未进入负面清单	否	无	5.19%
13633	国网朝阳市双塔区供电公司		213华隆线	华隆公寓1号配电室1号变压器	1000	69.78%	102.20	102.20	未进入负面清单	否	无	4.06%
13634	国网朝阳市双塔区供电公司		210北塔线	电厂家属1#箱变1#变压器	800	17.29%	501.68	501.68	未进入负面清单	否	无	2.49%
13635	国网朝阳市双塔区供电公司		210北塔线	北市2#箱变1#变压器	800	46.96%	264.32	264.32	未进入负面清单	否	无	6.37%
13636	国网朝阳市双塔区供电公司		111疏维线	10kV凤凰线日道旅游公司箱变变压器	630	47.15%	206.96	206.96	未进入负面清单	否	无	2.15%
13637	国网朝阳市双塔区供电公司		111疏维线	凌河现代城4号箱变1号变压器	630	29.68%	317.02	317.02	未进入负面清单	否	无	7.26%
13638	国网朝阳市双塔区供电公司		111疏维线	凌河现代城3号箱变2号变压器	630	31.06%	308.32	308.32	未进入负面清单	否	无	2.70%
13639	国网朝阳市双塔区供电公司		111疏维线	10kV疏维线玉尊加气站箱变变压器	400	26.04%	215.84	215.84	未进入负面清单	否	无	3.64%
13640	国网朝阳市双塔区供电公司		111疏维线	凌河现代城2号箱变1号变压器	630	34.29%	287.97	287.97	未进入负面清单	否	无	4.79%
13641	国网朝阳市双塔区供电公司		111疏维线	凌河现代城5号箱变2号变压器	630	31.08%	308.20	308.20	未进入负面清单	否	无	9.14%
13642	国网朝阳市双塔区供电公司		116孟辽线	辽河城1#箱变102开关柜变压器	630	24.47%	349.84	349.84	未进入负面清单	否	无	6.26%
13643	国网朝阳市双塔区供电公司		107光明线	活动中心箱变101变压器	1000	10.33%	696.70	696.70	未进入负面清单	否	无	3.12%
13644	国网朝阳市双塔区供电公司		110古城线	滨河花园配电室1#变压器	500	24.06%	279.70	279.70	未进入负面清单	否	无	2.71%
13645	国网朝阳市双塔区供电公司		110古城线	凌水明珠1#箱变变压器	630	24.10%	352.17	352.17	未进入负面清单	否	无	8.88%
13646	国网朝阳市双塔区供电公司		110古城线	凌水明珠3#箱变1#变压器	500	31.80%	241.00	241.00	未进入负面清单	否	无	5.35%
13647	国网朝阳市双塔区供电公司		207河孟联线	燕湖小区2#箱变1#变压器	500	41.67%	191.65	191.65	未进入负面清单	否	无	5.67%
13648	国网朝阳市双塔区供电公司		207河孟联线	春华小区7#箱变变压器	630	17.35%	394.70	394.70	未进入负面清单	否	无	5.49%
13649	国网朝阳市双塔区供电公司		110古城线	凌水明珠2#箱变1#变压器	500	34.72%	226.40	226.40	未进入负面清单	否	无	6.83%
13650	国网朝阳市双塔区供电公司		107庆丰线	轩怡美景2#箱变1号变压器	630	12.00%	428.40	428.40	未进入负面清单	否	无	1.40%
13651	国网朝阳市双塔区供电公司		107庆丰线	10kV庆丰线1号箱变变压器	400	23.94%	224.24	224.24	未进入负面清单	否	无	2.67%

13652	国网朝阳市双塔区供电公司		107庆丰线	郡湖城2#箱变变压器	630	20.86%	372.58	372.58	未进入负面清单	否	无	6.54%
13653	国网朝阳市双塔区供电公司		107庆丰线	10千伏庆丰线庆丰小区箱变1#变压器	500	29.17%	254.15	254.15	未进入负面清单	否	无	4.76%
13654	国网朝阳市双塔区供电公司		107庆丰线	郡湖城3#箱变变压器	630	27.34%	331.76	331.76	未进入负面清单	否	无	6.14%
13655	国网朝阳市双塔区供电公司		107庆丰线	富达小区2号箱变1号变压器	500	53.66%	131.70	131.70	未进入负面清单	否	无	5.39%
13656	国网朝阳市双塔区供电公司		107庆丰线	轩怡美景1#箱变变压器	630	17.91%	391.17	391.17	未进入负面清单	否	无	2.97%
13657	国网朝阳市双塔区供电公司		107庆丰线	10千伏庆丰线兴河箱变2#变压器	500	53.11%	134.45	134.45	未进入负面清单	否	无	9.62%
13658	国网朝阳市双塔区供电公司		207河孟联线	春华小区1#箱变变压器	630	15.13%	408.68	408.68	未进入负面清单	否	无	9.59%
13659	国网朝阳市双塔区供电公司		204商业线	商业锅炉箱变101变压器	400	25.64%	217.44	217.44	未进入负面清单	否	无	3.44%
13660	国网朝阳市双塔区供电公司		207河孟联线	春华小区4#箱变变压器	630	22.54%	362.00	362.00	未进入负面清单	否	无	6.46%
13661	国网朝阳市双塔区供电公司		207河孟联线	春华3#箱变变压器	630	14.44%	413.03	413.03	未进入负面清单	否	无	6.74%
13662	国网朝阳市双塔区供电公司		207河孟联线	富民1#箱变变压器	630	45.28%	218.74	218.74	未进入负面清单	否	无	7.25%
13663	国网朝阳市双塔区供电公司		207河孟联线	冬阳3#箱变1#变压器	315	47.97%	100.89	100.89	未进入负面清单	否	无	2.88%
13664	国网朝阳市双塔区供电公司		207河孟联线	春华小区6#箱变变压器	630	16.98%	397.03	397.03	未进入负面清单	否	无	8.42%
13665	国网朝阳市双塔区供电公司		207河孟联线	春华小区5#箱变变压器	630	20.77%	373.15	373.15	未进入负面清单	否	无	5.65%
13666	国网朝阳市双塔区供电公司		207河孟联线	冬阳1#箱变2#变压器	315	24.80%	173.88	173.88	未进入负面清单	否	无	3.04%
13667	国网朝阳市双塔区供电公司		207河孟联线	春华小区2#箱变变压器	630	14.74%	411.14	411.14	未进入负面清单	否	无	9.15%
13668	国网朝阳市双塔区供电公司		207河孟联线	燕湖小区1#箱变1#变压器	630	12.67%	424.18	424.18	未进入负面清单	否	无	9.01%
13669	国网朝阳市双塔区供电公司		207河孟联线	鑫海花园箱变1#变压器	630	35.95%	277.52	277.52	未进入负面清单	否	无	9.01%
13670	国网朝阳市双塔区供电公司		207河孟联线	北安居小区箱变变压器	400	9.36%	282.56	282.56	未进入负面清单	否	无	6.89%
13671	国网朝阳市双塔区供电公司		207河孟联线	富民2#箱变变压器	630	64.34%	98.66	98.66	未进入负面清单	否	无	6.50%
13672	国网朝阳市双塔区供电公司		207河孟联线	冬阳4号箱变1号变压器	315	66.37%	42.93	42.93	未进入负面清单	否	无	8.47%

13673	国网朝阳市双塔区供电公司		207河孟联线	冬阳2#箱变1#变压器	315	44.13%	112.99	112.99	未进入负面清单	否	无	8.36%
13674	国网朝阳市双塔区供电公司		207五一线	五一小区2#箱变变压器	630	17.06%	396.52	396.52	未进入负面清单	否	无	8.89%
13675	国网朝阳市双塔区供电公司		207五一线	五一小区1#箱变变压器	630	15.05%	409.19	409.19	未进入负面清单	否	无	3.59%
13676	国网朝阳市双塔区供电公司		105站南线	友谊大街1#箱变变压器	400	12.15%	271.40	271.40	未进入负面清单	否	无	2.82%
13677	国网朝阳市双塔区供电公司		105站南线	城南新苑1#箱变102变压器	500	38.78%	206.10	206.10	未进入负面清单	否	无	3.45%
13678	国网朝阳市双塔区供电公司		105站南线	城南新苑1#箱变101变压器	500	29.17%	254.15	254.15	未进入负面清单	否	无	8.93%
13679	国网朝阳市双塔区供电公司		105站南线	城南新苑3#箱变102变压器	500	39.53%	202.35	202.35	未进入负面清单	否	无	2.90%
13680	国网朝阳市双塔区供电公司		216世代线	通达2#箱变101变压器	400	24.63%	221.48	221.48	未进入负面清单	否	无	8.83%
13681	国网朝阳市双塔区供电公司		105站南线	新兴街1号箱变变压器	400	36.46%	174.16	174.16	未进入负面清单	否	无	8.47%
13682	国网朝阳市双塔区供电公司		105站南线	10kV站南线铁路2号箱变变压器	630	63.24%	105.59	105.59	未进入负面清单	否	无	9.53%
13683	国网朝阳市双塔区供电公司		216世代线	阳光彼岸2#箱变变压器	630	19.23%	382.85	382.85	未进入负面清单	否	无	6.51%
13684	国网朝阳市双塔区供电公司		216世代线	鑫新1#箱变102变压器	500	24.42%	277.90	277.90	未进入负面清单	否	无	5.18%
13685	国网朝阳市双塔区供电公司		105站南线	友谊大街2#箱变变压器	400	23.31%	226.76	226.76	未进入负面清单	否	无	6.27%
13686	国网朝阳市双塔区供电公司		105站南线	站南线林场分2号箱变变压器	630	47.47%	204.94	204.94	未进入负面清单	否	无	8.29%
13687	国网朝阳市双塔区供电公司		216世代线	盛煜箱变101变压器	315	30.56%	155.74	155.74	未进入负面清单	否	无	2.36%
13688	国网朝阳市双塔区供电公司		216世代线	阳光彼岸4#箱变变压器	630	17.54%	393.50	393.50	未进入负面清单	否	无	5.24%
13689	国网朝阳市双塔区供电公司		216世代线	站北小区c箱变101变压器	400	14.40%	262.40	262.40	未进入负面清单	否	无	6.00%
13690	国网朝阳市双塔区供电公司		216世代线	华隆2#箱变101变压器	630	42.33%	237.32	237.32	未进入负面清单	否	无	3.91%
13691	国网朝阳市双塔区供电公司		216世代线	世代小区3#箱变101变压器	500	28.81%	255.95	255.95	未进入负面清单	否	无	7.10%
13692	国网朝阳市双塔区供电公司		216世代线	阳光彼岸1#箱变变压器	630	23.15%	358.16	358.16	未进入负面清单	否	无	8.04%
13693	国网朝阳市双塔区供电公司		105站南线	发展花园住宅小区2#箱变变压器	630	17.54%	393.50	393.50	未进入负面清单	否	无	3.97%
13694	国网朝阳市双塔区供电公司		105站南线	友谊大街3#箱变变压器	400	20.42%	238.32	238.32	未进入负面清单	否	无	6.59%

13695	国网朝阳市双塔区供电分公司		105站南线	城南新苑3#箱变101变压器	500	26.19%	269.05	269.05	未进入负面清单	否	无	4.49%
13696	国网朝阳市双塔区供电分公司		216世代线	鑫新2#箱变101变压器	400	40.31%	158.76	158.76	未进入负面清单	否	无	4.18%
13697	国网朝阳市双塔区供电分公司		216世代线	阳光彼岸3#箱变变压器	630	24.68%	348.52	348.52	未进入负面清单	否	无	8.31%
13698	国网朝阳市双塔区供电分公司		216世代线	通达1#箱变102变压器	400	44.21%	143.16	143.16	未进入负面清单	否	无	4.68%
13699	国网朝阳市双塔区供电分公司		216世代线	世代小区1#箱变101变压器	500	28.53%	257.35	257.35	未进入负面清单	否	无	6.04%
13700	国网朝阳市双塔区供电分公司		216世代线	世代小区2#箱变101变压器	500	27.78%	261.10	261.10	未进入负面清单	否	无	6.81%
13701	国网朝阳市双塔区供电分公司		105站南线	林场分1#箱变变压器	400	67.19%	51.24	51.24	未进入负面清单	否	无	9.29%
13702	国网朝阳市双塔区供电分公司		105站南线	政协1#箱变变压器	400	24.31%	222.76	222.76	未进入负面清单	否	无	3.77%
13703	国网朝阳市双塔区供电分公司		105站南线	房产局家属箱变102变压器	400	29.17%	203.32	203.32	未进入负面清单	否	无	9.75%
13704	国网朝阳市双塔区供电分公司		105站南线	凤凰百货站箱变变压器	630	14.36%	413.53	413.53	未进入负面清单	否	无	3.97%
13705	国网朝阳市双塔区供电分公司		105站南线	站南线政协3号箱变变压器	400	43.53%	145.88	145.88	未进入负面清单	否	无	6.38%
13706	国网朝阳市双塔区供电分公司		105站南线	发展花园住宅小区1#箱变变压器	630	17.41%	394.32	394.32	未进入负面清单	否	无	9.22%
13707	国网朝阳市双塔区供电分公司		105站南线	房产局家属箱变101变压器	400	28.50%	206.00	206.00	未进入负面清单	否	无	2.30%
13708	国网朝阳市双塔区供电分公司		111海纳线	朝阳大街1#环网箱变变压器	630	51.70%	178.29	178.29	未进入负面清单	否	无	4.70%
13709	国网朝阳市双塔区供电分公司		111海纳线	海纳丽景3#箱变1#变压器	500	19.44%	302.80	302.80	未进入负面清单	否	无	6.25%
13710	国网朝阳市双塔区供电分公司		111海纳线	海纳丽景3#箱变2#变压器	500	19.11%	304.45	304.45	未进入负面清单	否	无	4.28%
13711	国网朝阳市双塔区供电分公司		111海纳线	海纳丽景2#箱变1#变压器	500	29.11%	254.45	254.45	未进入负面清单	否	无	6.20%
13712	国网朝阳市双塔区供电分公司		116孟辽线	柴油机3#箱变变压器	400	19.25%	243.00	243.00	未进入负面清单	否	无	2.08%
13713	国网朝阳市双塔区供电分公司		110古城线	滨河花园配电室4#变压器	500	15.08%	324.60	324.60	未进入负面清单	否	无	7.24%
13714	国网朝阳市双塔区供电分公司		110古城线	滨河花园配电室3#变压器	500	12.11%	339.45	339.45	未进入负面清单	否	无	7.17%
13715	国网朝阳市双塔区供电分公司		110古城线	滨河花园配电室2#变压器	500	33.33%	233.35	233.35	未进入负面清单	否	无	4.42%
13716	国网朝阳市双塔区供电分公司		110古城线	康达小区箱变变压器	200	41.67%	76.66	76.66	未进入负面清单	否	无	2.98%

13717	国网朝阳市双塔区供电公司		210龙山线	珠江线16号箱变变压器	630	23.15%	358.16	358.16	未进入负面清单	否	无	4.76%
13718	国网朝阳市双塔区供电公司		106麒水线	凌凤大街1#箱变变压器	315	9.91%	220.78	220.78	未进入负面清单	否	无	7.46%
13719	国网朝阳市双塔区供电公司		227麒东联线	金都4#箱变变压器	800	57.11%	183.12	183.12	未进入负面清单	否	无	4.88%
13720	国网朝阳市双塔区供电公司		109文江联线	10kV文江联线234住宅箱变变压器	500	57.19%	114.05	114.05	未进入负面清单	否	无	6.55%
13721	国网朝阳市双塔区供电公司		109文江联线	古城新村1号箱变101开关柜变压器	400	25.14%	219.44	219.44	未进入负面清单	否	无	6.82%
13722	国网朝阳市双塔区供电公司		109文江联线	二三四小区箱变2#变压器	500	16.11%	319.45	319.45	未进入负面清单	否	无	6.33%
13723	国网朝阳市双塔区供电公司		109文江联线	爱民路2#箱变2#变压器	400	40.42%	158.32	158.32	未进入负面清单	否	无	9.29%
13724	国网朝阳市双塔区供电公司		109文江联线	二三四小区箱变1#变压器	500	17.67%	311.65	311.65	未进入负面清单	否	无	4.20%
13725	国网朝阳市双塔区供电公司		204商业线	南街1#箱变102变压器	630	41.80%	240.66	240.66	未进入负面清单	否	无	7.86%
13726	国网朝阳市双塔区供电公司		204特供线	10千伏特供线三盛1#箱变变压器	630	36.77%	272.35	272.35	未进入负面清单	否	无	5.31%
13727	国网朝阳市双塔区供电公司		116千山线	铁西花园1#箱变101变压器	630	19.29%	382.47	382.47	未进入负面清单	否	无	7.81%
13728	国网朝阳市双塔区供电公司		111中山线	环卫局箱变变压器	800	16.41%	508.72	508.72	未进入负面清单	否	无	9.12%
13729	国网朝阳市双塔区供电公司		228文南线	天合炜烨箱变变压器	315	28.54%	162.10	162.10	未进入负面清单	否	无	6.55%
13730	国网朝阳市双塔区供电公司		107竹林线	宏达箱变变压器	1000	3.92%	760.80	760.80	未进入负面清单	否	无	0.84%
13731	国网朝阳市双塔区供电公司		107竹林线	东干一号线4#箱变变压器	500	35.92%	220.40	220.40	未进入负面清单	否	无	4.54%
13732	国网朝阳市双塔区供电公司		107竹林线	军支分1#箱变变压器	400	41.23%	155.08	155.08	未进入负面清单	否	无	6.18%
13733	国网朝阳市双塔区供电公司		107竹林线	移动分1#箱变1#变压器	400	37.75%	169.00	169.00	未进入负面清单	否	无	2.21%
13734	国网朝阳市双塔区供电公司		107竹林线	营州路3#箱变变压器	630	9.92%	441.50	441.50	未进入负面清单	否	无	6.94%
13735	国网朝阳市双塔区供电公司		107竹林线	移动分1#箱变2#变压器	400	45.14%	139.44	139.44	未进入负面清单	否	无	6.34%
13736	国网朝阳市双塔区供电公司		107竹林线	军分区箱变变压器	400	49.57%	121.72	121.72	未进入负面清单	否	无	7.04%
13737	国网朝阳市双塔区供电公司		107竹林线	建委大院箱变变压器	630	52.07%	175.96	175.96	未进入负面清单	否	无	3.38%

13738	国网朝阳市双塔区供电分公司		228文南线	一建1号箱变变压器	1000	23.06%	569.40	569.40	未进入负面清单	否	无	7.63%
13739	国网朝阳市双塔区供电分公司		103淮河线	九号站箱变变压器	250	23.44%	141.40	141.40	未进入负面清单	否	无	8.24%
13740	国网朝阳市双塔区供电分公司		105站南线	政协2#箱变变压器	800	24.06%	447.52	447.52	未进入负面清单	否	无	4.64%
13741	国网朝阳市双塔区供电分公司		228文南线	一建2号箱变变压器	500	10.47%	347.65	347.65	未进入负面清单	否	无	4.35%
13742	国网朝阳市双塔区供电分公司		207五一线	10千伏五一线辽宁证券公司箱变103开关柜变压器	315	26.03%	170.01	170.01	未进入负面清单	否	无	5.97%
13743	国网朝阳市双塔区供电分公司		103淮河线	10千伏特供线纺织路1#箱变变压器室变压器	800	34.72%	362.24	362.24	未进入负面清单	否	无	7.44%
13744	国网朝阳市双塔区供电分公司		109纤维线	县开发箱变变压器	1000	14.58%	654.20	654.20	未进入负面清单	否	无	2.22%
13745	国网朝阳市双塔区供电分公司		428四河联线	10千伏特供线上台2#箱变变压器	800	20.08%	479.36	479.36	未进入负面清单	否	无	6.66%
13746	国网朝阳市双塔区供电分公司		207师范线	玫瑰家园1#箱变变压器	1000	22.22%	577.80	577.80	未进入负面清单	否	无	7.40%
13747	国网朝阳市双塔区供电分公司		210龙山线	10kV龙山线朝阳大街15号箱变变压器	630	27.51%	330.69	330.69	未进入负面清单	否	无	7.76%
13748	国网朝阳市双塔区供电分公司		109纤维线	胜利小区1#箱变变压器	1000	24.08%	559.20	559.20	未进入负面清单	否	无	9.24%
13749	国网朝阳市双塔区供电分公司		106江哨联线	八一家园2号箱变变压器	630	17.57%	393.31	393.31	未进入负面清单	否	无	3.50%
13750	国网朝阳市双塔区供电分公司		210北塔线	中园书苑箱变1号变压器	630	43.86%	227.68	227.68	未进入负面清单	否	无	2.68%
13751	国网朝阳市双塔区供电分公司		210北塔线	电厂家属1#箱变2#变压器	800	12.66%	538.72	538.72	未进入负面清单	否	无	9.64%
13752	国网朝阳市双塔区供电分公司		210北塔线	北塔线博物馆箱变变压器	400	56.89%	92.44	92.44	未进入负面清单	否	无	3.87%
13753	国网朝阳市双塔区供电分公司		210北塔线	北市1#箱变1#变压器	315	43.52%	114.91	114.91	未进入负面清单	否	无	7.46%
13754	国网朝阳市双塔区供电分公司		210北塔线	北市3#箱变变压器	800	34.72%	362.24	362.24	未进入负面清单	否	无	9.83%
13755	国网朝阳市双塔区供电分公司		210北塔线	北市2#箱变2#变压器	315	17.86%	195.74	195.74	未进入负面清单	否	无	7.46%
13756	国网朝阳市双塔区供电分公司		439丰源线	龙泉2#箱变变压器	800	28.49%	412.08	412.08	未进入负面清单	否	无	9.65%
13757	国网朝阳市双塔区供电分公司		203凤南2号线	凤凰新城B区1#箱变变压器	630	21.88%	366.16	366.16	未进入负面清单	否	无	3.02%
13758	国网朝阳市双塔区供电分公司		203凤南2号线	凤凰新城2#局维变电所202变压器	800	17.67%	498.64	498.64	未进入负面清单	否	无	2.67%

13759	国网朝阳市双塔区供电公司		203凤南2号线	凤凰新城2#局维变电所201变压器	800	13.54%	531.68	531.68	未进入负面清单	否	无	5.50%
13760	国网朝阳市双塔区供电公司		203凤南2号线	凤凰新城2#局维变电所203变压器	500	17.50%	312.50	312.50	未进入负面清单	否	无	9.49%
13761	国网朝阳市双塔区供电公司		105站南线	蓝海左岸1#箱变变压器	500	15.62%	321.90	321.90	未进入负面清单	否	无	8.37%
13762	国网朝阳市双塔区供电公司		106江哨联线	三合家园1号箱变2号变压器	500	19.44%	302.80	302.80	未进入负面清单	否	无	9.61%
13763	国网朝阳市双塔区供电公司		106江哨联线	三合家园1号箱变1号变压器	500	22.84%	285.80	285.80	未进入负面清单	否	无	7.72%
13764	国网朝阳市双塔区供电公司		106江哨联线	环通公寓1#箱变变压器	500	16.27%	318.65	318.65	未进入负面清单	否	无	9.07%
13765	国网朝阳市双塔区供电公司		121孟晟1号线	晟安首府2#箱变变压器	630	19.84%	379.01	379.01	未进入负面清单	否	无	3.35%
13766	国网朝阳市双塔区供电公司		121孟晟1号线	晟安首府1#箱变变压器	630	29.26%	319.66	319.66	未进入负面清单	否	无	4.63%
13767	国网朝阳市双塔区供电公司		108友谊线	世纪阳光小区2号箱变变压器	500	13.67%	331.65	331.65	未进入负面清单	否	无	5.95%
13768	国网朝阳市双塔区供电公司		108友谊线	公汽公司箱变变压器	1000	16.06%	639.40	639.40	未进入负面清单	否	无	4.24%
13769	国网朝阳市双塔区供电公司		108友谊线	友谊大街6号箱变变压器	400	9.67%	281.32	281.32	未进入负面清单	否	无	4.21%
13770	国网朝阳市双塔区供电公司		108友谊线	友谊大街5号箱变变压器	400	59.75%	81.00	81.00	未进入负面清单	否	无	3.12%
13771	国网朝阳市双塔区供电公司		108友谊线	世纪阳光小区3号箱变变压器	500	19.44%	302.80	302.80	未进入负面清单	否	无	3.06%
13772	国网朝阳市双塔区供电公司		108友谊线	世纪阳光小区1号箱变2#变压器	500	20.90%	295.50	295.50	未进入负面清单	否	无	3.10%
13773	国网朝阳市双塔区供电公司		113柏山线	光明4号箱变变压器	630	21.91%	365.97	365.97	未进入负面清单	否	无	8.06%
13774	国网朝阳市双塔区供电公司		209珠江线	木兰箱变2#变压器	630	60.53%	122.66	122.66	未进入负面清单	否	无	4.67%
13775	国网朝阳市双塔区供电公司		209珠江线	木兰箱变1#变压器	630	27.38%	331.51	331.51	未进入负面清单	否	无	2.68%
13776	国网朝阳市双塔区供电公司		209珠江线	南街小学箱变变压器	630	14.62%	411.89	411.89	未进入负面清单	否	无	6.78%
13777	国网朝阳市双塔区供电公司		113柏山线	柏山线光明1号箱变变压器	630	43.78%	228.19	228.19	未进入负面清单	否	无	3.74%
13778	国网朝阳市双塔区供电公司		113柏山线	10kV柏山线光明2号箱变变压器	630	58.12%	137.84	137.84	未进入负面清单	否	无	4.01%
13779	国网朝阳市双塔区供电公司		211盘龙线	兴源公寓2#箱变变压器	630	13.23%	420.65	420.65	未进入负面清单	否	无	8.11%

13780	国网朝阳市双塔区供电公司		111中山线	马场分2号箱变变压器	500	34.72%	226.40	226.40	未进入负面清单	否	无	6.42%
13781	国网朝阳市双塔区供电公司		111中山线	中山线文化路2号箱变变压器	630	65.84%	89.21	89.21	未进入负面清单	否	无	4.37%
13782	国网朝阳市双塔区供电公司		106江哨联线	江哨联线文明路1号箱变变压器	630	3.65%	481.01	481.01	未进入负面清单	否	无	3.43%
13783	国网朝阳市双塔区供电公司		106江哨联线	环通公寓3#箱变变压器	500	12.67%	336.65	336.65	未进入负面清单	否	无	8.37%
13784	国网朝阳市双塔区供电公司		106江哨联线	江哨线1号环网柜变压器	630	5.82%	467.33	467.33	未进入负面清单	否	无	0.24%
13785	国网朝阳市双塔区供电公司		216世代线	金石2#箱变101变压器	315	21.27%	185.00	185.00	未进入负面清单	否	无	4.60%
13786	国网朝阳市双塔区供电公司		105站南线	蓝海左岸2#箱变变压器	500	23.84%	280.80	280.80	未进入负面清单	否	无	7.85%
13787	国网朝阳市双塔区供电公司		420东干1号线	西街小区4号箱变变压器	630	12.33%	426.32	426.32	未进入负面清单	否	无	7.78%
13788	国网朝阳市双塔区供电公司		420东干1号线	西街小区3号箱变变压器	800	4.58%	603.36	603.36	未进入负面清单	否	无	3.98%
13789	国网朝阳市双塔区供电公司		116孟辽线	辽河家园4#箱变变压器	500	22.44%	287.80	287.80	未进入负面清单	否	无	3.63%
13790	国网朝阳市双塔区供电公司		116孟辽线	辽河家园5#箱变变压器	630	19.02%	384.17	384.17	未进入负面清单	否	无	7.51%
13791	国网朝阳市双塔区供电公司		427东干2号线	天衡开发小区箱变1#变压器	500	34.81%	225.95	225.95	未进入负面清单	否	无	6.07%
13792	国网朝阳市双塔区供电公司		116孟辽线	新希望家园2#箱变102开关柜变压器	400	31.25%	195.00	195.00	未进入负面清单	否	无	9.48%
13793	国网朝阳市双塔区供电公司		116孟辽线	辽河家园3#箱变变压器	500	22.28%	288.60	288.60	未进入负面清单	否	无	5.71%
13794	国网朝阳市双塔区供电公司		116孟辽线	辽河城5#箱变2号变压器	500	24.75%	276.25	276.25	未进入负面清单	否	无	8.15%
13795	国网朝阳市双塔区供电公司		427东干2号线	地矿井巷2#箱变变压器	500	17.86%	310.70	310.70	未进入负面清单	否	无	5.31%
13796	国网朝阳市双塔区供电公司		116孟辽线	辽河城3#箱变2号变压器	630	29.42%	318.65	318.65	未进入负面清单	否	无	2.10%
13797	国网朝阳市双塔区供电公司		427东干2号线	地矿井巷1号箱变变压器	1000	24.03%	559.70	559.70	未进入负面清单	否	无	6.33%
13798	国网朝阳市双塔区供电公司		427东干2号线	永安1号箱变变压器	500	25.00%	275.00	275.00	未进入负面清单	否	无	3.53%
13799	国网朝阳市双塔区供电公司		116孟辽线	辽河城4#箱变2号变压器	500	21.44%	292.80	292.80	未进入负面清单	否	无	5.89%
13800	国网朝阳市双塔区供电公司		116孟辽线	新希望家园1#箱变102开关柜变压器	400	26.92%	212.32	212.32	未进入负面清单	否	无	7.80%

13801	国网朝阳市双塔区供电公司		116孟辽线	辽河家园1#箱变变压器	630	19.90%	378.63	378.63	未进入负面清单	否	无	5.30%
13802	国网朝阳市双塔区供电公司		227麒东联线	金都3#箱变变压器	800	40.98%	312.16	312.16	未进入负面清单	否	无	9.29%
13803	国网朝阳市双塔区供电公司		227麒东联线	金都1#箱变变压器	800	68.95%	88.40	88.40	未进入负面清单	否	无	8.92%
13804	国网朝阳市双塔区供电公司		227麒东联线	金厦箱变101变压器	400	17.04%	251.84	251.84	未进入负面清单	否	无	5.20%
13805	国网朝阳市双塔区供电公司		218疏山线	绿波园2#箱变变压器	630	16.38%	400.81	400.81	未进入负面清单	否	无	9.95%
13806	国网朝阳市双塔区供电公司		209珠江线	教委一高箱变变压器	500	56.98%	115.10	115.10	未进入负面清单	否	无	2.91%
13807	国网朝阳市双塔区供电公司		204凤城2号线	凤凰新城二期1号配电室变压器	800	25.70%	434.40	434.40	未进入负面清单	否	无	8.11%
13808	国网朝阳市双塔区供电公司		109河东联线	金都2#箱变变压器	800	68.90%	88.80	88.80	未进入负面清单	否	无	3.54%
13809	国网朝阳市双塔区供电公司		116千山线	铁西花园1#箱变102变压器	200	32.47%	95.06	95.06	未进入负面清单	否	无	9.58%
13810	国网朝阳市双塔区供电公司		116千山线	大菜窖1#箱变101变压器	800	14.77%	521.84	521.84	未进入负面清单	否	无	4.69%
13811	国网朝阳市双塔区供电公司		209民航线	10kV民航线朝阳大街12号箱变变压器	630	126.72%	-294.32	-294.32	未进入负面清单	否	无	2.20%
13812	国网朝阳市双塔区供电公司		209民航线	文祥豪府1号箱变2号变压器	630	45.50%	217.35	217.35	未进入负面清单	否	无	5.84%
13813	国网朝阳市双塔区供电公司		116千山线	大菜窖2#箱变102变压器	200	32.86%	94.28	94.28	未进入负面清单	否	无	8.76%
13814	国网朝阳市双塔区供电公司		209民航线	民航线县六建箱变变压器	400	56.58%	93.68	93.68	未进入负面清单	否	无	6.55%
13815	国网朝阳市双塔区供电公司		116千山线	大菜窖2#箱变101变压器	800	52.08%	223.36	223.36	未进入负面清单	否	无	6.43%
13816	国网朝阳市双塔区供电公司		209民航线	民航线城建箱变变压器	315	20.63%	187.02	187.02	未进入负面清单	否	无	2.24%
13817	国网朝阳市双塔区供电公司		209民航线	纤维厂箱变变压器	630	20.70%	373.59	373.59	未进入负面清单	否	无	5.23%
13818	国网朝阳市双塔区供电公司		107凤山线	山水鑫苑4号箱变1号变压器	400	57.42%	90.32	90.32	未进入负面清单	否	无	4.17%
13819	国网朝阳市双塔区供电公司		107凤山线	惠泽园1号箱变2号变压器	630	22.55%	361.94	361.94	未进入负面清单	否	无	2.22%
13820	国网朝阳市双塔区供电公司		107凤山线	山水鑫苑1号箱变2号变压器	630	20.68%	373.72	373.72	未进入负面清单	否	无	7.33%
13821	国网朝阳市双塔区供电公司		107凤山线	惠泽园2号箱变2号变压器	630	46.80%	209.16	209.16	未进入负面清单	否	无	9.46%

13822	国网朝阳市双塔区供电公司		107凤山线	山水鑫苑2号箱变1号变压器	400	41.67%	153.32	153.32	未进入负面清单	否	无	6.36%
13823	国网朝阳市双塔区供电公司		222哨兴线	兴隆尚品3号箱变变压器	630	27.56%	330.37	330.37	未进入负面清单	否	无	4.04%
13824	国网朝阳市双塔区供电公司		222哨兴线	兴隆尚品5号箱变变压器	630	7.33%	457.82	457.82	未进入负面清单	否	无	5.83%
13825	国网朝阳市双塔区供电公司		107凤山线	山水鑫苑1号箱变1号变压器	630	22.60%	361.62	361.62	未进入负面清单	否	无	6.93%
13826	国网朝阳市双塔区供电公司		107凤山线	惠泽园1号箱变1号变压器	630	24.82%	347.63	347.63	未进入负面清单	否	无	2.54%
13827	国网朝阳市双塔区供电公司		108造纸线	毓水蓬莱小区1#箱变2#变压器	500	45.70%	171.50	171.50	未进入负面清单	否	无	9.36%
13828	国网朝阳市双塔区供电公司		108造纸线	毓水蓬莱小区3#箱变2#变压器	500	47.80%	161.00	161.00	未进入负面清单	否	无	8.97%
13829	国网朝阳市双塔区供电公司		108造纸线	重型分1#箱变变压器	1000	12.01%	679.90	679.90	未进入负面清单	否	无	4.26%
13830	国网朝阳市双塔区供电公司		108造纸线	毓水蓬莱小区2#箱变2#变压器	500	14.67%	326.65	326.65	未进入负面清单	否	无	6.42%
13831	国网朝阳市双塔区供电公司		108造纸线	毓水蓬莱小区1#箱变1#变压器	500	23.89%	280.55	280.55	未进入负面清单	否	无	8.01%
13832	国网朝阳市双塔区供电公司		108造纸线	毓水蓬莱小区3#箱变1#变压器	500	37.93%	210.35	210.35	未进入负面清单	否	无	5.07%
13833	国网朝阳市双塔区供电公司		106江哨联线	三合家园2号箱变1号变压器	500	45.89%	170.55	170.55	未进入负面清单	否	无	9.74%
13834	国网朝阳市双塔区供电公司		106江哨联线	八一家园7号箱变变压器	630	19.47%	381.34	381.34	未进入负面清单	否	无	6.38%
13835	国网朝阳市双塔区供电公司		106江哨联线	三合家园3号箱变1号变压器	500	41.50%	192.50	192.50	未进入负面清单	否	无	8.96%
13836	国网朝阳市双塔区供电公司		106江哨联线	八一家园3号箱变变压器	630	31.43%	305.99	305.99	未进入负面清单	否	无	5.53%
13837	国网朝阳市双塔区供电公司		106江哨联线	八一家园4号箱变变压器	630	26.93%	334.34	334.34	未进入负面清单	否	无	9.61%
13838	国网朝阳市双塔区供电公司		106江哨联线	八一家园9号箱变变压器	630	15.93%	403.64	403.64	未进入负面清单	否	无	9.60%
13839	国网朝阳市双塔区供电公司		106江哨联线	八一家园1号箱变变压器	630	13.84%	416.81	416.81	未进入负面清单	否	无	9.14%
13840	国网朝阳市双塔区供电公司		106江哨联线	八一家园8号箱变变压器	630	25.63%	342.53	342.53	未进入负面清单	否	无	2.66%
13841	国网朝阳市双塔区供电公司		106江哨联线	八一家园6号箱变变压器	630	20.61%	374.16	374.16	未进入负面清单	否	无	8.37%
13842	国网朝阳市双塔区供电公司		106江哨联线	八一家园5号箱变变压器	630	9.95%	441.32	441.32	未进入负面清单	否	无	9.20%

13843	国网朝阳市双塔区供电公司		106麒水线	10kV农业线草坪婚礼箱变变压器	400	7.19%	291.24	291.24	未进入负面清单	否	无	5.31%
13844	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	222尚牛线	三家子小区变压器	50	49.70%	15.15	15.15	未进入负面清单	否	无	1.10%
13845	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	大沟里变压器	50	74.50%	2.75	2.75	未进入负面清单	否	无	1.40%
13846	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	街西二台（二零）	200	44.94%	70.12	70.12	未进入负面清单	否	无	5.20%
13847	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	上台子河东大棚变压器	30	46.94%	9.92	9.92	未进入负面清单	否	无	5.20%
13848	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	姚沟养殖小区台变压器	50	54.70%	12.65	12.65	未进入负面清单	否	无	5.60%
13849	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	215工业线	朱家沟变压器	20	74.00%	1.20	1.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
13850	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	中营子变压器	50	74.50%	2.75	2.75	未进入负面清单	否	无	1.40%
13851	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	老虎营子大棚台变压器	30	74.70%	1.59	1.59	未进入负面清单	否	无	1.40%
13852	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	上台子大棚台变压器	30	44.44%	10.67	10.67	未进入负面清单	否	无	1.30%
13853	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	华东大棚台变压器	30	54.40%	7.68	7.68	未进入负面清单	否	无	5.80%
13854	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	上华炉大棚变压器	50	46.47%	16.77	16.77	未进入负面清单	否	无	5.20%
13855	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	半拉烧锅2台变压器	100	45.47%	34.53	34.53	未进入负面清单	否	无	5.20%
13856	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	北方台变压器	50	96.24%	-8.12	-8.12	未进入负面清单	否	无	20.00%
13857	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	果树队南台变压器	50	54.70%	12.65	12.65	未进入负面清单	否	无	5.60%
13858	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	五尺营子养殖小区台（二零）变压器	100	44.54%	35.46	35.46	未进入负面清单	否	无	3.20%
13859	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	果树队北台变压器	50	67.40%	6.30	6.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
13860	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	胡头沟外变压器	30	45.60%	10.32	10.32	未进入负面清单	否	无	5.20%
13861	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	黄道三组大棚变压器	200	47.70%	64.60	64.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
13862	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	黄盖小区台变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
13863	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	朱家窝铺台变压器	30	74.00%	1.80	1.80	未进入负面清单	否	无	1.40%

13864	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	小房申台变压器1	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
13865	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	波罗赤市场台（二零）变压器	400	46.54%	133.84	133.84	未进入负面清单	否	无	5.20%
13866	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	222尚牛线	三家子西台变压器（2015农网升级）	50	47.40%	16.30	16.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
13867	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	222尚牛线	张吉村变压器	400	46.47%	134.12	134.12	未进入负面清单	否	无	5.20%
13868	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	京营沟里台（二零）	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
13869	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	222尚牛线	章吉北山王淑贤	100	46.40%	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
13870	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	波罗赤市场蔬菜大棚2台变压器	200	46.60%	66.80	66.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
13871	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	222尚牛线	三家子南台（煤改电）	400	47.00%	132.00	132.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
13872	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	小四家变压器1	50	98.42%	-9.21	-9.21	未进入负面清单	否	无	20.00%
13873	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	厚三家变压器	200	49.44%	61.12	61.12	未进入负面清单	否	无	3.30%
13874	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	215工业线	波罗赤六组养殖小区变压器	50	47.74%	16.13	16.13	未进入负面清单	否	无	5.20%
13875	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	董杖子台变压器	200	64.90%	30.20	30.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
13876	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	肖三家三组变压器	30	77.70%	0.69	0.69	未进入负面清单	否	无	1.40%
13877	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	肖三家北方养殖小区变压器	50	49.77%	15.12	15.12	未进入负面清单	否	无	9.70%
13878	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	白万海小区变压器	200	46.47%	67.06	67.06	未进入负面清单	否	无	5.20%
13879	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	pms_波十六组变压器	400	64.90%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
13880	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	王立祥小区台变压器	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
13881	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	下洼线黄道三组果树山台变压器	50	54.47%	12.77	12.77	未进入负面清单	否	无	5.60%
13882	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	上台子养殖小区变压器	30	44.40%	10.68	10.68	未进入负面清单	否	无	1.30%
13883	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1211哨口线	腰而营村猪厂变压器	80	44.70%	28.24	28.24	未进入负面清单	否	无	9.20%
13884	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	东沟村台（二零）	200	64.00%	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	3.60%

13885	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	南洼大北山台变压器	30	46.74%	9.98	9.98	未进入负面清单	否	无	5.20%
13886	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	石匠沟村变压器	100	54.70%	25.30	25.30	未进入负面清单	否	无	5.60%
13887	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	苑杖子一组1台变压器1	80	45.47%	27.62	27.62	未进入负面清单	否	无	5.20%
13888	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	二丙沟台变压器	20	79.00%	0.20	0.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
13889	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	华家店沟外台变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
13890	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	华店沟里变压器	50	64.60%	7.70	7.70	未进入负面清单	否	无	3.60%
13891	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	华东南台变压器	100	74.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
13892	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	222尚牛线	木匠沟台下台变压器	50	47.60%	16.20	16.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
13893	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	北树林南台(二零)	400	69.70%	41.20	41.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
13894	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1211峭口线	腰而营子村二号井变压器	200	69.00%	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
13895	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	华家店大棚台(二零)变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
13896	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	粉房大棚二台变压器	80	44.79%	28.17	28.17	未进入负面清单	否	无	3.70%
13897	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	羊山西头台(二零)	400	49.45%	122.21	122.21	未进入负面清单	否	无	4.30%
13898	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	四台变压器	200	64.90%	30.20	30.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
13899	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	徐台子小区变压器	50	49.90%	15.05	15.05	未进入负面清单	否	无	5.70%
13900	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	波十五组大棚台变压器	50	59.94%	10.03	10.03	未进入负面清单	否	无	3.60%
13901	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	黄家沟台变压器	30	64.49%	4.65	4.65	未进入负面清单	否	无	3.60%
13902	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	下湾子大棚变压器	30	49.60%	9.12	9.12	未进入负面清单	否	无	2.10%
13903	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	羊山市场西台(二零)	400	54.70%	101.20	101.20	未进入负面清单	否	无	5.60%
13904	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	山前变压器	80	64.50%	12.40	12.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
13905	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	华家店村华西台变压器	100	54.40%	25.60	25.60	未进入负面清单	否	无	5.10%

13906	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	卜家沟村变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
13907	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	粉房二台变压器	50	54.77%	12.62	12.62	未进入负面清单	否	无	3.60%
13908	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	街东五台变压器1	100	49.40%	30.60	30.60	未进入负面清单	否	无	9.40%
13909	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	pms_西营子八组变压器	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	4.90%
13910	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	羊山西井变压器	400	56.46%	94.14	94.14	未进入负面清单	否	无	3.60%
13911	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	华家店太保大棚台变压器	50	54.40%	12.80	12.80	未进入负面清单	否	无	5.30%
13912	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	车杖子喇嘛沟变压器	50	49.60%	15.20	15.20	未进入负面清单	否	无	1.00%
13913	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	二车户五组南变压器（能效）	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	6.40%
13914	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	姜家沟变压器3	50	55.40%	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	3.60%
13915	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	沟外大棚台（二零）变压器	100	46.40%	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
13916	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	奈林皋十组台（二零）变压器	200	64.47%	31.06	31.06	未进入负面清单	否	无	3.60%
13917	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	沙金沟变压器	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	3.20%
13918	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	小梁台(二零)	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
13919	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	扎兰东一台变压器	100	99.29%	-19.29	-19.29	未进入负面清单	否	无	20.00%
13920	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	良上大棚变压器	80	56.44%	18.85	18.85	未进入负面清单	否	无	3.60%
13921	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	卜家沟北台变压器	400	46.60%	133.60	133.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
13922	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	18新增马杖子变压器	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	9.90%
13923	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	华家店果树山台变压器	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
13924	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	车杖子七组大棚变压器	50	46.70%	16.65	16.65	未进入负面清单	否	无	5.20%
13925	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	木头城子十二组台（二零）	400	49.00%	124.00	124.00	未进入负面清单	否	无	5.90%
13926	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	华家店村太保台变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%

13927	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	北炉村台（二零）变压器	200	54.40%	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	3.90%
13928	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	齐窝铺台变压器	30	54.40%	7.68	7.68	未进入负面清单	否	无	2.10%
13929	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	良上二台变压器	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
13930	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	18新增华店沟里2台变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
13931	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	十三组一台变压器	315	45.40%	108.99	108.99	未进入负面清单	否	无	5.20%
13932	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	羊山东头2台变压器	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	6.90%
13933	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	波三组台（二零）变压器	400	67.74%	49.04	49.04	未进入负面清单	否	无	1.40%
13934	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	波罗赤蔬菜大棚2台变压器	400	46.60%	133.60	133.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
13935	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	苑杖子三组台变压器2	30	44.97%	10.51	10.51	未进入负面清单	否	无	5.20%
13936	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	娘庙山变压器	100	64.49%	15.51	15.51	未进入负面清单	否	无	3.60%
13937	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	苑杖子五组三台变压器1	30	49.47%	9.16	9.16	未进入负面清单	否	无	4.40%
13938	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	华东2台变压器（煤改电）	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	4.10%
13939	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	苑杖子五组一台变压器1	20	54.40%	5.12	5.12	未进入负面清单	否	无	5.20%
13940	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西营子二台（二零）	400	47.44%	130.24	130.24	未进入负面清单	否	无	5.20%
13941	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	哈拉海东台变压器（2.0续建）	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
13942	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	二车户西台变压器	400	46.60%	133.60	133.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
13943	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	卢杖子大棚变压器	400	67.44%	50.24	50.24	未进入负面清单	否	无	1.40%
13944	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	薛家岭变压器	50	49.40%	15.30	15.30	未进入负面清单	否	无	6.50%
13945	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	苑杖子四组变压器	200	54.40%	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	4.90%
13946	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	来代沟台变压器	50	74.00%	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
13947	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	大北山变压器	50	46.46%	16.77	16.77	未进入负面清单	否	无	5.20%

13948	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西营子八家台变压器	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
13949	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	南洼村马架子台变压器	200	44.95%	70.11	70.11	未进入负面清单	否	无	5.20%
13950	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	苑杖子一组二台变压器	80	66.76%	10.59	10.59	未进入负面清单	否	无	1.40%
13951	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	华家店村东台变压器	100	59.40%	20.60	20.60	未进入负面清单	否	无	3.60%
13952	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	18新增北树林2台变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
13953	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	孤家子村变压器	100	49.40%	30.60	30.60	未进入负面清单	否	无	3.70%
13954	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	靠山屯2台变压器	100	46.70%	33.30	33.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
13955	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	18新增马杖子2台变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
13956	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	靠山屯变压器	100	54.70%	25.30	25.30	未进入负面清单	否	无	5.60%
13957	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	街东一台（二零）	400	45.40%	138.40	138.40	未进入负面清单	否	无	5.20%
13958	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	十家子南台2台变压器	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
13959	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	新发永业肉菜一台（二零）	200	34.44%	91.12	91.12	未进入负面清单	否	无	2.00%
13960	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	十家子富民小区变压器	30	74.60%	1.62	1.62	未进入负面清单	否	无	1.40%
13961	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	十家子七组井（一变多户）台变压器	30	67.40%	3.78	3.78	未进入负面清单	否	无	1.40%
13962	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	凌河小区变压器	30	67.40%	3.78	3.78	未进入负面清单	否	无	1.40%
13963	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	双台一台（二零）	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
13964	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	波十三组日光大棚变压器	50	54.40%	12.80	12.80	未进入负面清单	否	无	6.70%
13965	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	215工业线	波罗赤六组台（二零）变压器	400	44.47%	142.12	142.12	未进入负面清单	否	无	8.00%
13966	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	南洼村南组台变压器	200	49.70%	60.60	60.60	未进入负面清单	否	无	7.30%
13967	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	五家子台变压器	200	46.75%	66.51	66.51	未进入负面清单	否	无	5.20%
13968	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	敬老院台变压器	400	54.40%	102.40	102.40	未进入负面清单	否	无	9.40%

13969	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	波四组台（二零）变压器	200	46.90%	66.20	66.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
13970	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	苑杖子五组二台变压器	30	54.40%	7.68	7.68	未进入负面清单	否	无	2.80%
13971	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	上台子台变压器	200	44.75%	70.51	70.51	未进入负面清单	否	无	1.10%
13972	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	苑杖子二组大棚变压器	50	44.69%	17.66	17.66	未进入负面清单	否	无	6.40%
13973	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	pms_苑杖子一组三台变压器	20	54.40%	5.12	5.12	未进入负面清单	否	无	1.20%
13974	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	波十组小区台（二零）变压器	200	46.60%	66.80	66.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
13975	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	肖三家七组大棚变压器	30	49.70%	9.09	9.09	未进入负面清单	否	无	1.80%
13976	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	南洼南组大棚变压器	400	47.40%	130.40	130.40	未进入负面清单	否	无	5.20%
13977	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	南洼村米杖子台变压器	50	54.40%	12.80	12.80	未进入负面清单	否	无	9.40%
13978	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	苑杖子一组变压器	80	45.40%	27.68	27.68	未进入负面清单	否	无	5.20%
13979	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	西组东台变压器	50	74.00%	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
13980	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	215工业线	波罗赤五组增容变压器	400	54.40%	102.40	102.40	未进入负面清单	否	无	4.40%
13981	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	波罗赤市场蔬菜大棚3台变压器	400	64.00%	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
13982	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	苑杖子七组东台变压器1	30	54.74%	7.58	7.58	未进入负面清单	否	无	3.60%
13983	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	西组西台变压器	50	54.40%	12.80	12.80	未进入负面清单	否	无	3.40%
13984	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大营六组变压器	200	44.67%	70.66	70.66	未进入负面清单	否	无	1.20%
13985	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	西沟里大井变压器	50	49.90%	15.05	15.05	未进入负面清单	否	无	2.40%
13986	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	酒烧小区台变压器	100	49.44%	30.56	30.56	未进入负面清单	否	无	9.40%
13987	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	梨树沟2台变压器	400	64.50%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
13988	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	114东岗线	兴龙岗小区台变压器	50	45.54%	17.23	17.23	未进入负面清单	否	无	5.20%
13989	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	114东岗线	兴龙岗台变压器	30	44.40%	10.68	10.68	未进入负面清单	否	无	1.30%

13990	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	114东岗线	上黄井台变压器	50	46.40%	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
13991	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	下卧西沟台变压器	20	66.00%	2.80	2.80	未进入负面清单	否	无	6.70%
13992	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	河东井变台变压器	50	44.50%	17.75	17.75	未进入负面清单	否	无	6.50%
13993	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	116东宇线	奶牛小区台（二零）	400	57.40%	90.40	90.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
13994	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	六队台（二零）	200	79.00%	2.00	2.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
13995	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	谭家屯2台（二零）	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	9.10%
13996	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	润民养殖场台变压器	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	7.10%
13997	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	老关营子台变压器	20	45.94%	6.81	6.81	未进入负面清单	否	无	5.20%
13998	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	狐狸洞台变压器	80	45.70%	27.44	27.44	未进入负面清单	否	无	5.20%
13999	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	平许屯二台变压器	30	67.40%	3.78	3.78	未进入负面清单	否	无	1.40%
14000	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	西沿台变压器	50	67.40%	6.30	6.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
14001	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	YHG_鑫福园小区一期变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
14002	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	15结余南窝铺台变压器	200	45.40%	69.20	69.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
14003	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	三家子东井台变压器	50	54.60%	12.70	12.70	未进入负面清单	否	无	5.60%
14004	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	北沟村2台变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
14005	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	小北国台变压器1	30	49.60%	9.12	9.12	未进入负面清单	否	无	5.70%
14006	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	付家村台变压器	30	64.60%	4.62	4.62	未进入负面清单	否	无	3.60%
14007	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	井家台变压器	100	47.00%	33.00	33.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
14008	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	郭家台变压器	50	47.67%	16.17	16.17	未进入负面清单	否	无	5.20%
14009	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	唐家台（二零）	400	65.40%	58.40	58.40	未进入负面清单	否	无	6.70%
14010	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	黑下沟台变压器	200	49.64%	60.72	60.72	未进入负面清单	否	无	7.30%

14011	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	焦南台（煤改电）	200	46.60%	66.80	66.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
14012	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	苏东沟台变压器	200	44.90%	70.20	70.20	未进入负面清单	否	无	6.60%
14013	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	彭家窝铺台（二零）	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	7.80%
14014	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	良图沟村分台变压器（小微）	200	46.54%	66.92	66.92	未进入负面清单	否	无	5.20%
14015	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	七道岭线四家子东台（二零）	400	49.47%	122.12	122.12	未进入负面清单	否	无	5.70%
14016	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	苏营子村北台变压器	200	79.64%	0.72	0.72	未进入负面清单	否	无	1.40%
14017	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	焦南山变压器1	200	47.50%	65.00	65.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
14018	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	何家二台变压器	100	54.75%	25.25	25.25	未进入负面清单	否	无	3.60%
14019	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	何家窝铺台变压器1	100	49.70%	30.30	30.30	未进入负面清单	否	无	6.50%
14020	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	乡直2台（煤改电）	400	44.45%	142.20	142.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
14021	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	石库沟台变压器	400	64.90%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
14022	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	沙金西台（煤改电）	200	44.99%	70.02	70.02	未进入负面清单	否	无	5.20%
14023	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	黑达沟村台（二零）	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
14024	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	崔家窝铺台变压器	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
14025	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	柳树沟台（二零）	200	47.94%	64.12	64.12	未进入负面清单	否	无	8.30%
14026	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	沙金台变压器	200	49.00%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	6.20%
14027	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	pms_付家小区台变压器	30	66.70%	3.99	3.99	未进入负面清单	否	无	6.70%
14028	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	苏营子分台变压器	200	44.90%	70.20	70.20	未进入负面清单	否	无	6.40%
14029	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	盛家沟台变压器	400	54.44%	102.24	102.24	未进入负面清单	否	无	5.60%
14030	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	马架子台变压器	100	44.70%	35.30	35.30	未进入负面清单	否	无	2.50%
14031	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	棚铺队台变压器	50	67.40%	6.30	6.30	未进入负面清单	否	无	1.40%

14032	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	沙金大棚台变压器	20	74.99%	1.00	1.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
14033	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	林家窝铺台变压器	80	94.00%	-11.20	-11.20	未进入负面清单	否	无	20.00%
14034	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	三合城台变压器	30	49.74%	9.08	9.08	未进入负面清单	否	无	8.10%
14035	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	羊山沟台变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
14036	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	柳木匠大棚台变压器	50	46.40%	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
14037	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	焦家窝铺台（二零）	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
14038	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	唐家二台变压器	200	47.47%	65.06	65.06	未进入负面清单	否	无	5.20%
14039	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	奔楼杖子台变压器	100	47.60%	32.40	32.40	未进入负面清单	否	无	5.20%
14040	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	罗杖子村变压器	100	57.76%	22.24	22.24	未进入负面清单	否	无	3.60%
14041	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	缸盆腰屯变压器	10	74.00%	0.60	0.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
14042	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	18新增唐家南台变压器	100	49.40%	30.60	30.60	未进入负面清单	否	无	6.70%
14043	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	良图沟村台（二零）	400	44.66%	141.36	141.36	未进入负面清单	否	无	5.80%
14044	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	马架子西台变压器	30	66.40%	4.08	4.08	未进入负面清单	否	无	6.70%
14045	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	柳木匠沟里台变压器	30	44.40%	10.68	10.68	未进入负面清单	否	无	1.30%
14046	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	良四台变压器	80	94.88%	-11.90	-11.90	未进入负面清单	否	无	20.00%
14047	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	木家沟台变压器	30	47.44%	9.77	9.77	未进入负面清单	否	无	5.20%
14048	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	pms_黑达沟村小区变压器	30	75.44%	1.37	1.37	未进入负面清单	否	无	1.40%
14049	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	良图沟5组台变压器（煤改电）	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
14050	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	洞子沟村变压器	100	54.70%	25.30	25.30	未进入负面清单	否	无	5.60%

14051	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	达子营变压器	80	45.00%	28.00	28.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
14052	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	洞子沟沟里台变压器	50	44.55%	17.73	17.73	未进入负面清单	否	无	5.50%
14053	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	银窝沟台变压器	30	44.74%	10.58	10.58	未进入负面清单	否	无	9.90%
14054	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	柳胡沟大棚台变压器	30	47.60%	9.72	9.72	未进入负面清单	否	无	5.20%
14055	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	西棚铺台变压器	100	66.70%	13.30	13.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
14056	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	Pms_王营子村方塘变压器	50	54.60%	12.70	12.70	未进入负面清单	否	无	5.60%
14057	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	二道南沟变压器	20	76.40%	0.72	0.72	未进入负面清单	否	无	1.40%
14058	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	二道北沟井变压器	50	79.40%	0.30	0.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
14059	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	魏营子腰魏变压器	50	79.40%	0.30	0.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
14060	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	黑虎小区变压器	50	46.40%	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
14061	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	孙杖子南山变压器	20	44.64%	7.07	7.07	未进入负面清单	否	无	1.10%
14062	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店东台变压器	400	44.50%	142.00	142.00	未进入负面清单	否	无	4.50%
14063	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店白山台变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
14064	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	黑虎西沟变压器	30	76.70%	0.99	0.99	未进入负面清单	否	无	1.40%
14065	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	二道房申变压器	20	65.97%	2.81	2.81	未进入负面清单	否	无	6.70%
14066	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	YHG_花坤北台沟里变压器	20	54.60%	5.08	5.08	未进入负面清单	否	无	5.60%
14067	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	菜园子大棚变压器	50	44.47%	17.77	17.77	未进入负面清单	否	无	1.40%
14068	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	肖杖子大队2台变压器1	200	49.60%	60.80	60.80	未进入负面清单	否	无	2.60%
14069	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	六家子北岭变压器	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	3.60%
14070	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	杨树底北沟变压器	100	44.44%	35.56	35.56	未进入负面清单	否	无	1.30%
14071	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	西山山嘴变压器	100	54.70%	25.30	25.30	未进入负面清单	否	无	5.60%

14072	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	刘四家北台(二零)	50	46.60%	16.70	16.70	未进入负面清单	否	无	5.20%
14073	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1211哨口线	腰而营一号井变压器	80	64.90%	12.08	12.08	未进入负面清单	否	无	3.60%
14074	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1211哨口线	腰而营子村14组变压器	80	46.94%	26.45	26.45	未进入负面清单	否	无	5.20%
14075	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	王营子村保护地小区变压器	30	45.60%	10.32	10.32	未进入负面清单	否	无	5.20%
14076	国网朝阳县供电公司	郭家66kV变电站	215郭北线	特区分台二号变压器	80	74.00%	4.80	4.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
14077	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟七组变压器	20	67.40%	2.52	2.52	未进入负面清单	否	无	1.40%
14078	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	鞠东二台变压器	400	46.47%	134.12	134.12	未进入负面清单	否	无	5.20%
14079	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	炮手大棚台变压器	80	49.40%	24.48	24.48	未进入负面清单	否	无	7.50%
14080	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	老道沟二队台变压器	20	74.60%	1.08	1.08	未进入负面清单	否	无	1.40%
14081	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	付家小区台变压器	80	45.69%	27.45	27.45	未进入负面清单	否	无	5.20%
14082	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	老西杖子台变压器	30	77.70%	0.69	0.69	未进入负面清单	否	无	1.40%
14083	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	银南小区台变压器	30	69.40%	3.18	3.18	未进入负面清单	否	无	1.40%
14084	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	帽山台变压器	50	65.40%	7.30	7.30	未进入负面清单	否	无	6.70%
14085	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	曹杖子小区台变压器	20	67.40%	2.52	2.52	未进入负面清单	否	无	1.40%
14086	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	三良子台变压器	50	47.60%	16.20	16.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
14087	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	孟克大棚台变压器	50	47.60%	16.20	16.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
14088	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	房申沟台变压器	30	47.40%	9.78	9.78	未进入负面清单	否	无	5.20%
14089	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	韩家沟台变压器	30	45.40%	10.38	10.38	未进入负面清单	否	无	5.20%
14090	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	二良子台变压器	80	44.40%	28.48	28.48	未进入负面清单	否	无	1.30%
14091	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	南三家子大棚台变压器	50	67.40%	6.30	6.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
14092	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	炮手井变压器	50	45.40%	17.30	17.30	未进入负面清单	否	无	5.20%

14093	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	朱家沟台变压器	20	67.40%	2.52	2.52	未进入负面清单	否	无	1.40%
14094	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	石门沟台变压器	30	57.40%	6.78	6.78	未进入负面清单	否	无	3.60%
14095	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	沈杖子小区台变压器	20	49.74%	6.05	6.05	未进入负面清单	否	无	1.00%
14096	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	恒山子台变压器	20	46.74%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	5.20%
14097	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	五家坡台变压器	20	64.40%	3.12	3.12	未进入负面清单	否	无	3.60%
14098	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	徐家窝铺台变压器	50	76.65%	1.68	1.68	未进入负面清单	否	无	1.40%
14099	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	赵北台变压器	10	44.40%	3.56	3.56	未进入负面清单	否	无	1.30%
14100	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	张家店台变压器	20	64.00%	3.20	3.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
14101	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	根北小区台（二零）	200	59.00%	42.00	42.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14102	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	柏山沟果园井台变压器	80	45.74%	27.41	27.41	未进入负面清单	否	无	5.20%
14103	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	曹丈子西沟台变压器	100	47.00%	33.00	33.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
14104	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	田杖子台变压器	100	76.94%	3.06	3.06	未进入负面清单	否	无	1.40%
14105	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	王家大棚2台变压器	100	47.40%	32.60	32.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
14106	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	王家西沟小区台变压器	30	56.70%	6.99	6.99	未进入负面清单	否	无	3.60%
14107	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	南何家沟台变压器	30	64.40%	4.68	4.68	未进入负面清单	否	无	3.60%
14108	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	百山沟小区台（二零）	200	46.44%	67.12	67.12	未进入负面清单	否	无	5.20%
14109	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	胡西台变压器	400	54.64%	101.44	101.44	未进入负面清单	否	无	5.60%
14110	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	赵南台变压器	20	44.40%	7.12	7.12	未进入负面清单	否	无	1.30%
14111	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	上店台变压器13	50	46.70%	16.65	16.65	未进入负面清单	否	无	5.20%
14112	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	沟杖子台变压器	80	46.40%	26.88	26.88	未进入负面清单	否	无	5.20%
14113	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	黄木小区台变压器	30	49.40%	9.18	9.18	未进入负面清单	否	无	1.70%

14114	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	巴龙沟台变压器	200	45.60%	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
14115	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	王家沟台变压器	200	54.70%	50.60	50.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
14116	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	银窝大棚台变压器	30	74.94%	1.52	1.52	未进入负面清单	否	无	1.40%
14117	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	胡头沟里台变压器	30	47.70%	9.69	9.69	未进入负面清单	否	无	5.20%
14118	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	半拉烧锅台变压器	200	45.40%	69.20	69.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
14119	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	黄道一组变压器	100	49.44%	30.56	30.56	未进入负面清单	否	无	9.80%
14120	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	腰而营子村十三组分台变压器	400	44.40%	142.40	142.40	未进入负面清单	否	无	1.30%
14121	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	北大井台变压器	400	67.00%	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
14122	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	于西台变压器	50	54.60%	12.70	12.70	未进入负面清单	否	无	5.60%
14123	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	黄木台（二零）	200	44.44%	71.12	71.12	未进入负面清单	否	无	1.30%
14124	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	金家沟台变压器	100	44.00%	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
14125	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	二级提2台（二零）	400	49.70%	121.20	121.20	未进入负面清单	否	无	7.00%
14126	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	银南大棚2台变压器	20	46.66%	6.67	6.67	未进入负面清单	否	无	5.20%
14127	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	南洼石桥子变压器1	400	67.40%	50.40	50.40	未进入负面清单	否	无	1.40%
14128	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	姚沟台（二零）变压器	200	65.74%	28.52	28.52	未进入负面清单	否	无	6.70%
14129	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	头道沟台变压器（光伏扶贫）	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
14130	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	雷营子1台变压器	100	44.60%	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无	7.40%
14131	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	董胖沟台变压器（光伏扶贫）	400	64.90%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
14132	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	华家店粉房台变压器	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	6.10%
14133	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	波七八组台（二零）变压器	400	66.78%	52.89	52.89	未进入负面清单	否	无	1.40%
14134	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	波十组变压器（光伏扶贫）	400	44.70%	141.20	141.20	未进入负面清单	否	无	7.10%

14135	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	大马厂台增容变压器	400	76.00%	16.00	16.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
14136	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	烧锅营子变压器	200	64.00%	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14137	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	波十四组台（二零）变压器	400	49.94%	120.24	120.24	未进入负面清单	否	无	5.10%
14138	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	雷营子2台变压器	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	1.50%
14139	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	大梁顶台变压器	80	96.87%	-13.50	-13.50	未进入负面清单	否	无	20.00%
14140	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	胡家沟台（二零）	200	46.49%	67.02	67.02	未进入负面清单	否	无	5.20%
14141	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	庞家窝铺台（二零）	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
14142	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	老虎营子2台变压器	200	46.60%	66.80	66.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
14143	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	东沟北梁台变压器	400	44.00%	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
14144	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	洪家沟2台（二零）	200	49.79%	60.42	60.42	未进入负面清单	否	无	6.70%
14145	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	地沟台变压器	200	54.70%	50.60	50.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
14146	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	董杖子台分台变压器	100	64.90%	15.10	15.10	未进入负面清单	否	无	3.60%
14147	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	肖三家村台（二零）变压器	400	65.74%	57.04	57.04	未进入负面清单	否	无	6.70%
14148	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	厚三家台（二零）	200	49.74%	60.52	60.52	未进入负面清单	否	无	8.50%
14149	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	下窝铺变压器1	50	74.50%	2.75	2.75	未进入负面清单	否	无	1.40%
14150	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	窝棚沟外台变压器	100	54.70%	25.30	25.30	未进入负面清单	否	无	5.60%
14151	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	222尚牛线	张吉一队变压器	100	49.60%	30.40	30.40	未进入负面清单	否	无	1.20%
14152	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	北洼里台变压器	200	47.55%	64.90	64.90	未进入负面清单	否	无	5.20%
14153	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	于东台变压器	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	5.10%
14154	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	韩杖子2台变压器	80	46.40%	26.88	26.88	未进入负面清单	否	无	5.20%
14155	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	十家子七组台（二零）	400	49.70%	121.20	121.20	未进入负面清单	否	无	8.40%

14156	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	双台二台变压器	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	2.80%
14157	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	五尺营子台变压器	50	54.70%	12.65	12.65	未进入负面清单	否	无	5.60%
14158	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	苑杖子二组台变压器1	50	66.60%	6.70	6.70	未进入负面清单	否	无	6.70%
14159	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	三人沟组小区变压器	100	74.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
14160	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	三人沟1#2台（二零）	200	46.60%	66.80	66.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
14161	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	农场小区2台柱上变压器	200	45.60%	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
14162	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	西沟里3台（二零）	100	49.90%	30.10	30.10	未进入负面清单	否	无	5.60%
14163	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	贝西2台（二零）	400	49.90%	120.40	120.40	未进入负面清单	否	无	8.80%
14164	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	贝东二台动力电台（二零）	800	65.70%	114.40	114.40	未进入负面清单	否	无	6.70%
14165	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	贝西台变压器（光伏扶贫）	400	44.40%	142.40	142.40	未进入负面清单	否	无	1.30%
14166	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	18新增西沟里2台变压器	400	64.00%	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14167	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	酒烧台（二零）	400	74.50%	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
14168	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	西山台变压器(光伏扶贫)	400	44.40%	142.40	142.40	未进入负面清单	否	无	1.30%
14169	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	114东岗线	瓦盆窑台（二零）	200	66.40%	27.20	27.20	未进入负面清单	否	无	6.70%
14170	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	老郝沟变压器	50	44.70%	17.65	17.65	未进入负面清单	否	无	3.10%
14171	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	上卧台（二零）	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	7.90%
14172	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	冰沟东台变压器	50	57.50%	11.25	11.25	未进入负面清单	否	无	3.60%
14173	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	烧锅东沟变压器	30	54.60%	7.62	7.62	未进入负面清单	否	无	5.60%
14174	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	赵营子台变压器	80	45.40%	27.68	27.68	未进入负面清单	否	无	5.20%
14175	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	于家沟台变压器	50	54.60%	12.70	12.70	未进入负面清单	否	无	5.60%
14176	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	海纸沟台变压器	100	49.50%	30.50	30.50	未进入负面清单	否	无	6.60%

14177	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	平许电台变压器	80	45.50%	27.60	27.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
14178	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	朝阳沟台变压器（2020业扩）	200	44.47%	71.06	71.06	未进入负面清单	否	无	1.90%
14179	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	米家沟南台变压器	200	49.60%	60.80	60.80	未进入负面清单	否	无	5.10%
14180	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	大杖子沟里台变压器	100	47.00%	33.00	33.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
14181	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	八道沟变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
14182	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	过梁沟腰屯变压器	20	46.70%	6.66	6.66	未进入负面清单	否	无	5.20%
14183	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	冯杖子三道沟变压器	80	49.40%	24.48	24.48	未进入负面清单	否	无	8.40%
14184	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	冰沟保护地小区变压器	30	67.40%	3.78	3.78	未进入负面清单	否	无	1.40%
14185	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	彭杖子东台变压器	50	59.77%	10.12	10.12	未进入负面清单	否	无	3.60%
14186	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	冰沟小区变压器1	50	67.40%	6.30	6.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
14187	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	冰沟吊坎变压器	100	47.40%	32.60	32.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
14188	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	813王伦沟线	范家沟大井台变压器	400	44.50%	142.00	142.00	未进入负面清单	否	无	4.70%
14189	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	王营子东上沟变压器	20	55.44%	4.91	4.91	未进入负面清单	否	无	3.60%
14190	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	222尚牛线	Pms_章吉南头井变压器	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	6.10%
14191	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	贾杖子南沟变压器	50	67.40%	6.30	6.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
14192	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	过梁贾杖子台(二零)	400	66.44%	54.24	54.24	未进入负面清单	否	无	6.70%
14193	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	222尚牛线	三家子变压器	100	97.16%	-17.16	-17.16	未进入负面清单	否	无	20.00%
14194	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	郑杖子小区变压器	100	94.64%	-14.64	-14.64	未进入负面清单	否	无	20.00%
14195	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	榛子沟村台变压器	50	67.40%	6.30	6.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
14196	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	222尚牛线	西沟上台变压器	100	44.00%	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
14197	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	花果山变压器	100	67.40%	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	1.40%

14198	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	小地沟变压器	20	67.40%	2.52	2.52	未进入负面清单	否	无	1.40%
14199	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	上水3台变压器	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
14200	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	崔杖子小区变压器	50	44.47%	17.77	17.77	未进入负面清单	否	无	1.70%
14201	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	过梁南沟变压器	20	66.50%	2.70	2.70	未进入负面清单	否	无	6.70%
14202	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	尚志四组大棚台（二零）变压器	50	49.00%	15.50	15.50	未进入负面清单	否	无	5.20%
14203	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	孙杖子东沟变压器	20	46.96%	6.61	6.61	未进入负面清单	否	无	5.20%
14204	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	冯杖子三道沟上沟变压器	50	46.70%	16.65	16.65	未进入负面清单	否	无	5.20%
14205	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	六家子五组变压器	200	49.60%	60.80	60.80	未进入负面清单	否	无	9.30%
14206	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	王营子东沟变压器	30	74.44%	1.67	1.67	未进入负面清单	否	无	1.40%
14207	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	冯杖子村变压器	100	59.45%	20.55	20.55	未进入负面清单	否	无	3.60%
14208	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	榛子沟上沟变压器	50	45.99%	17.01	17.01	未进入负面清单	否	无	5.20%
14209	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	营子村南台(二零)	160	47.70%	51.68	51.68	未进入负面清单	否	无	5.20%
14210	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	缸岔十一组变压器	30	44.40%	10.68	10.68	未进入负面清单	否	无	1.30%
14211	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	缸岔畜牧小区变压器	50	59.40%	10.30	10.30	未进入负面清单	否	无	3.60%
14212	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	六家子一组台(二零)	200	44.46%	71.08	71.08	未进入负面清单	否	无	3.50%
14213	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	缸岔王小店变压器	20	64.40%	3.12	3.12	未进入负面清单	否	无	3.60%
14214	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	西沟腰屯变压器	50	55.44%	12.28	12.28	未进入负面清单	否	无	3.60%
14215	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	八家子村保护地小区变压器	30	46.40%	10.08	10.08	未进入负面清单	否	无	5.20%
14216	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	西沟腰屯小区变压器	30	44.40%	10.68	10.68	未进入负面清单	否	无	1.30%
14217	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	六家子四组变压器2	400	46.40%	134.40	134.40	未进入负面清单	否	无	5.20%
14218	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	孙杖子村变压器	100	54.47%	25.53	25.53	未进入负面清单	否	无	5.60%

14219	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	百户二组变压器	20	69.40%	2.12	2.12	未进入负面清单	否	无	1.40%
14220	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	白草沟变压器	30	44.60%	10.62	10.62	未进入负面清单	否	无	9.60%
14221	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	六家子村变压器2	400	64.90%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
14222	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	王营子线二道村台（二零）	400	69.40%	42.40	42.40	未进入负面清单	否	无	1.40%
14223	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	222尚牛线	姜杖子村变压器	400	64.54%	61.84	61.84	未进入负面清单	否	无	3.60%
14224	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	18新增缸岔小区2台变压器	30	49.40%	9.18	9.18	未进入负面清单	否	无	8.20%
14225	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	Pms_米家沟大井变压器	50	49.40%	15.30	15.30	未进入负面清单	否	无	6.40%
14226	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	白土坡	50	54.00%	13.00	13.00	未进入负面清单	否	无	9.70%
14227	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	六家子小区变压器（光伏扶贫）	200	55.40%	49.20	49.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
14228	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	后魏保护地变压器	100	47.40%	32.60	32.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
14229	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	缸岔一组台(二零)	200	44.64%	70.72	70.72	未进入负面清单	否	无	8.10%
14230	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	黑虎村变压器（光伏扶贫）	400	66.74%	53.04	53.04	未进入负面清单	否	无	1.40%
14231	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店大东沟台变压器	200	67.40%	25.20	25.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
14232	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	六家子三组台(二零)	400	44.00%	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
14233	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	郑二道沟里台变压器	50	67.40%	6.30	6.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
14234	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	后魏西台变压器	100	49.60%	30.40	30.40	未进入负面清单	否	无	1.90%
14235	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	镇政府台(二零)	400	44.00%	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
14236	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	缸岔村变压器	250	47.60%	81.00	81.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
14237	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店村台(二零)	400	46.40%	134.40	134.40	未进入负面清单	否	无	5.20%
14238	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店曲杖子台（二零）	200	44.99%	70.02	70.02	未进入负面清单	否	无	5.20%
14239	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	供销社2	200	54.40%	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	2.40%

14240	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	西山大队台（二零）	400	49.50%	122.00	122.00	未进入负面清单	否	无	8.70%
14241	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	菜园子沟门变压器	30	74.40%	1.68	1.68	未进入负面清单	否	无	1.40%
14242	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	菜园子沟里变压器	80	54.60%	20.32	20.32	未进入负面清单	否	无	5.60%
14243	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	菜园子村台分台变压器（煤改电）	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
14244	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	菜园子沟门子2台变压器1	50	46.40%	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
14245	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	缸窑小区变压器	50	46.74%	16.63	16.63	未进入负面清单	否	无	5.20%
14246	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	二道小区变压器3	50	45.40%	17.30	17.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
14247	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	三家子东台变压器	200	54.47%	51.06	51.06	未进入负面清单	否	无	5.60%
14248	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	胡家电台变压器1	400	49.67%	121.32	121.32	未进入负面清单	否	无	2.70%
14249	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铝业线	郭家村三组分台变压器（能效）	400	44.70%	141.20	141.20	未进入负面清单	否	无	7.40%
14250	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	纪家梁台变压器	20	45.00%	7.00	7.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
14251	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	马家岭小区台变压器1	50	74.00%	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
14252	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	老虎营子台（二零）	400	76.00%	16.00	16.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
14253	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	沈家窝铺台变压器	400	66.47%	54.12	54.12	未进入负面清单	否	无	6.70%
14254	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	云宝小区台变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
14255	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	孙家窝铺台变压器	30	57.70%	6.69	6.69	未进入负面清单	否	无	3.60%
14256	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	北沟台（二零）	200	49.70%	60.60	60.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
14257	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	张家沟台变压器	50	44.00%	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
14258	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	洪家沟台变压器	30	57.70%	6.69	6.69	未进入负面清单	否	无	3.60%
14259	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	15结余姚沟台变压器	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	9.40%
14260	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	河东北台变压器	100	46.65%	33.35	33.35	未进入负面清单	否	无	5.20%

14261	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	柏山沟台（二零）	400	64.50%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14262	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	孟克台（二零）	200	67.40%	25.20	25.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
14263	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	杨家屯台变压器	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	9.60%
14264	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	其林宝南台变压器	200	77.60%	4.80	4.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
14265	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	三道沟台变压器1	20	67.40%	2.52	2.52	未进入负面清单	否	无	1.40%
14266	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	洞西变压器	200	49.00%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	1.60%
14267	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	银窝北大井台变压器	400	49.00%	124.00	124.00	未进入负面清单	否	无	4.80%
14268	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	黑砬子小区台变压器（光伏扶贫）	100	44.50%	35.50	35.50	未进入负面清单	否	无	2.10%
14269	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	土南沟二台变压器（能效）	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
14270	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	根德南队台变压器（光伏扶贫）	200	46.96%	66.08	66.08	未进入负面清单	否	无	5.20%
14271	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	元宝小区台变压器（光伏扶贫）	200	46.45%	67.10	67.10	未进入负面清单	否	无	5.20%
14272	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	黑砬子台变压器	30	46.70%	9.99	9.99	未进入负面清单	否	无	5.20%
14273	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	山后东南沟变压器（能效）	100	45.70%	34.30	34.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
14274	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	石佛沟2台变压器	80	65.44%	11.65	11.65	未进入负面清单	否	无	6.70%
14275	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	曹杖子南沟台变压器	50	45.40%	17.30	17.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
14276	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	15结余老虎沟台变压器	200	44.64%	70.72	70.72	未进入负面清单	否	无	1.20%
14277	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	洞东变压器	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
14278	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	曹杖子东沟台（二零）	80	47.40%	26.08	26.08	未进入负面清单	否	无	5.20%
14279	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	根德北队台（光伏扶贫）	400	46.70%	133.20	133.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
14280	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	其林宝台（二零）	400	47.95%	128.20	128.20	未进入负面清单	否	无	8.60%
14281	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	根德岭下台变压器	50	44.60%	17.70	17.70	未进入负面清单	否	无	4.20%

14282	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	小元宝台变压器	50	44.44%	17.78	17.78	未进入负面清单	否	无	1.30%
14283	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	元宝台（二零）	80	44.40%	28.48	28.48	未进入负面清单	否	无	1.30%
14284	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	pms_横山子台变压器	200	49.70%	60.60	60.60	未进入负面清单	否	无	4.70%
14285	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	小廿家子台变压器	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	9.90%
14286	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	于班营子台变压器	80	44.57%	28.34	28.34	未进入负面清单	否	无	3.70%
14287	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	其林宝6，7队台变压器	400	65.95%	56.20	56.20	未进入负面清单	否	无	6.70%
14288	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	曹杖子台（二零）	200	49.94%	60.12	60.12	未进入负面清单	否	无	9.70%
14289	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	许家屯台变压器	100	44.76%	35.24	35.24	未进入负面清单	否	无	9.50%
14290	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	八家子台变压器	30	65.40%	4.38	4.38	未进入负面清单	否	无	6.70%
14291	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	根南小区台变压器（光伏扶贫）	200	64.40%	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
14292	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	曹家屯台变压器	30	67.40%	3.78	3.78	未进入负面清单	否	无	1.40%
14293	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	沈杖子台变压器	50	47.40%	16.30	16.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
14294	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	pms_山嘴台变压器	100	54.40%	25.60	25.60	未进入负面清单	否	无	8.20%
14295	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	南三家子台变压器	100	46.40%	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
14296	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	15结余曹丈子西台变压器	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
14297	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	百山沟西台变压器	100	44.60%	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无	2.50%
14298	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	石佛沟台（二零）	80	49.70%	24.24	24.24	未进入负面清单	否	无	2.00%
14299	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	王家台（二零）	200	64.50%	31.00	31.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14300	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	洞东2台（二零）	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
14301	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	平房子台变压器（光伏扶贫）	100	44.00%	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
14302	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	215工业线	南洼村北台变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%

14303	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	百山沟东台变压器	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	1.90%
14304	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	银窝台变压器	400	64.00%	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14305	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	小河北台变压器	50	74.00%	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
14306	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	李家电台变压器1	400	64.50%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14307	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	南大营子大棚台（二零）	400	64.50%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14308	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	付家台变压器	80	54.00%	20.80	20.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
14309	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	炮手台变压器	400	47.00%	132.00	132.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
14310	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	邱家台（二零）	200	67.40%	25.20	25.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
14311	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	222尚牛线	姜五队变压器1	100	47.60%	32.40	32.40	未进入负面清单	否	无	5.20%
14312	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	813王伦沟线	棉花地沟变压器	200	67.40%	25.20	25.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
14313	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	柏木沟大棚变压器	50	67.40%	6.30	6.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
14314	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	八道沟小区变压器（光伏扶贫）	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	8.40%
14315	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	黑虎北沟变压器	50	67.40%	6.30	6.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
14316	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	过梁北沟变压器（光伏扶贫）	250	69.40%	26.50	26.50	未进入负面清单	否	无	1.40%
14317	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	南营子台(二零)	200	46.46%	67.08	67.08	未进入负面清单	否	无	5.20%
14318	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	郑杖子村变压器	100	99.04%	-19.04	-19.04	未进入负面清单	否	无	20.00%
14319	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	813王伦沟线	大车户上沟变压器	100	76.65%	3.35	3.35	未进入负面清单	否	无	1.40%
14320	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1211哨口线	腰而营子村十四组北分台变压器	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	2.40%
14321	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	222尚牛线	郭家沟变压器	50	45.40%	17.30	17.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
14322	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	813王伦沟线	王伦沟线范杖子西台变压器	50	76.60%	1.70	1.70	未进入负面清单	否	无	1.40%
14323	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	棋盘山村变压器	50	54.40%	12.80	12.80	未进入负面清单	否	无	7.00%

14324	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	崔杖子变压器	400	47.60%	129.60	129.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
14325	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	郑二道大井变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
14326	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	过梁沟村变压器	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	7.40%
14327	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	813王伦沟线	范杖子北台变压器	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	2.80%
14328	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	头道沟变压器	30	67.40%	3.78	3.78	未进入负面清单	否	无	1.40%
14329	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	冯杖子冰沟变压器	250	57.60%	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14330	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	百户四组变压器（18结余）	200	64.00%	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14331	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	前砬子变压器（18结余）	200	46.74%	66.52	66.52	未进入负面清单	否	无	5.20%
14332	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	八家子村变压器（18结余）	400	49.70%	121.20	121.20	未进入负面清单	否	无	9.70%
14333	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大12组变压器	200	47.77%	64.47	64.47	未进入负面清单	否	无	3.50%
14334	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	小马厂台变压器	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
14335	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	云宝台变压器	200	54.50%	51.00	51.00	未进入负面清单	否	无	5.60%
14336	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	巴龙沟2台变压器	30	44.49%	10.65	10.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
14337	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	小房申台动力电变压器	100	74.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
14338	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	小四家南台变压器（能效）	200	55.50%	49.00	49.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14339	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	黄盖台变压器	200	46.70%	66.60	66.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
14340	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大营子村九组分台变压器	50	59.44%	10.28	10.28	未进入负面清单	否	无	3.60%
14341	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	河沿子中台变压器	200	74.50%	11.00	11.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
14342	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	于南变压器	80	55.50%	19.60	19.60	未进入负面清单	否	无	3.60%
14343	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	玉珍花沟变压器	200	67.40%	25.20	25.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
14344	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	炮手村变压器（18结余）	200	44.94%	70.12	70.12	未进入负面清单	否	无	5.20%

14345	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	224七西线	西沟台（二零）	200	49.70%	60.60	60.60	未进入负面清单	否	无	8.30%
14346	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	哈拉海大棚变压器	30	69.00%	3.30	3.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
14347	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	康家屯大棚变压器	400	69.64%	41.44	41.44	未进入负面清单	否	无	1.40%
14348	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	小梁东2台变压器	50	49.96%	15.02	15.02	未进入负面清单	否	无	7.90%
14349	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	刘随营子大棚台变压器	50	79.94%	0.03	0.03	未进入负面清单	否	无	1.40%
14350	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	姜家店变压器	50	57.70%	11.15	11.15	未进入负面清单	否	无	3.60%
14351	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	姚店二台变压器	100	59.40%	20.60	20.60	未进入负面清单	否	无	3.60%
14352	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	pms_上三家子畜牧小区变压器	200	47.60%	64.80	64.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
14353	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	小梁东变压器1	400	67.47%	50.12	50.12	未进入负面清单	否	无	1.40%
14354	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	pms_北梁果树山台变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
14355	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	波一组北台变压器	50	79.40%	0.30	0.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
14356	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大营四组变压器	100	64.70%	15.30	15.30	未进入负面清单	否	无	3.60%
14357	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	黄杖子一队台（二零）	200	59.60%	40.80	40.80	未进入负面清单	否	无	3.60%
14358	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	吴杖子大队台（二零）	200	49.45%	61.10	61.10	未进入负面清单	否	无	4.40%
14359	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	范杖子南台（二零）	200	49.77%	60.46	60.46	未进入负面清单	否	无	5.50%
14360	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	胡家沟3台变压器	100	45.60%	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	5.20%
14361	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	三歪2台分台变压器	100	49.00%	31.00	31.00	未进入负面清单	否	无	7.50%
14362	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	路东台（二零）	200	44.44%	71.12	71.12	未进入负面清单	否	无	1.30%
14363	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	邢家沟台变压器	100	49.70%	30.30	30.30	未进入负面清单	否	无	7.20%
14364	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	哈拉海台变压器	100	57.40%	22.60	22.60	未进入负面清单	否	无	3.60%
14365	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	三歪2台（二零）	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	6.40%

14366	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	宁小区台变压器	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	1.10%
14367	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	宁东台变压器	100	54.60%	25.40	25.40	未进入负面清单	否	无	5.60%
14368	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	鞠小区台变压器	100	49.00%	31.00	31.00	未进入负面清单	否	无	8.50%
14369	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	西沟里1台（二零）	400	44.50%	142.00	142.00	未进入负面清单	否	无	1.10%
14370	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	贝子小区台变压器	400	69.60%	41.60	41.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
14371	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	贝东窑小区变压器	50	79.40%	0.30	0.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
14372	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	里程2台变压器（光伏扶贫）	50	44.50%	17.75	17.75	未进入负面清单	否	无	1.20%
14373	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	吴杖子七组变压器	50	67.40%	6.30	6.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
14374	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	下窑西台变压器	50	74.44%	2.78	2.78	未进入负面清单	否	无	1.40%
14375	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	玉珍花南头变压器	200	97.76%	-35.52	-35.52	未进入负面清单	否	无	20.00%
14376	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	李杖子村变压器	200	55.50%	49.00	49.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14377	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	河南北台变压器	100	47.40%	32.60	32.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
14378	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	东山变压器1	100	57.00%	23.00	23.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14379	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	奈林皋九组2台变压器	50	49.70%	15.15	15.15	未进入负面清单	否	无	6.40%
14380	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	奈林皋九组变压器	30	55.40%	7.38	7.38	未进入负面清单	否	无	3.60%
14381	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	上三家东台变压器	400	64.50%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14382	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	哈拉海西台变压器	100	54.90%	25.10	25.10	未进入负面清单	否	无	3.60%
14383	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	丛家店台变压器	50	67.40%	6.30	6.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
14384	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	石砬沟台变压器	30	47.00%	9.90	9.90	未进入负面清单	否	无	5.20%
14385	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	董家沟台变压器	30	44.70%	10.59	10.59	未进入负面清单	否	无	8.40%
14386	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	pms_南三家子二台变压器1	30	44.40%	10.68	10.68	未进入负面清单	否	无	1.30%

14387	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	洛安杖子变压器	30	49.90%	9.03	9.03	未进入负面清单	否	无	5.80%
14388	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	河东台变压器14	20	77.40%	0.52	0.52	未进入负面清单	否	无	1.40%
14389	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	十二台村南变压器（煤改电）	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	9.20%
14390	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	于外变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
14391	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	林业队台（二零）	200	67.40%	25.20	25.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
14392	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	赵家洼子台（二零）	400	64.50%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14393	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	北韩村西小区变压器	80	44.40%	28.48	28.48	未进入负面清单	否	无	1.30%
14394	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	老牛槽台变压器	50	49.70%	15.15	15.15	未进入负面清单	否	无	1.50%
14395	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	炮手西沟外台变压器	50	46.64%	16.68	16.68	未进入负面清单	否	无	5.20%
14396	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	红石小区变压器	50	47.94%	16.03	16.03	未进入负面清单	否	无	6.10%
14397	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	大营子变压器	200	49.00%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	2.40%
14398	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	YHG_胜利乡山嘴村山嘴2台变压器	20	49.60%	6.08	6.08	未进入负面清单	否	无	2.10%
14399	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	10kV西干线东山冷风口大棚小区变压器	20	54.94%	5.01	5.01	未进入负面清单	否	无	3.60%
14400	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	东山大棚1台（二零）	200	75.46%	9.08	9.08	未进入负面清单	否	无	1.40%
14401	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	吴杖子村小南梁大棚小区变压器	50	44.50%	17.75	17.75	未进入负面清单	否	无	1.80%
14402	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	王杖子二台变压器	200	46.94%	66.12	66.12	未进入负面清单	否	无	5.20%
14403	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	三人沟村1#变压器1	100	54.67%	25.33	25.33	未进入负面清单	否	无	5.60%
14404	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大村西台变压器（煤改电）	400	49.70%	121.20	121.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
14405	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	石桥沟变压器	50	49.94%	15.03	15.03	未进入负面清单	否	无	4.40%
14406	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	18新增黄家店变压器	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
14407	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	小道口大棚变压器	50	44.44%	17.78	17.78	未进入负面清单	否	无	1.30%

14408	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	三官六台分台变压器	200	49.60%	60.80	60.80	未进入负面清单	否	无	8.40%
14409	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	三官老虎沟台区变压器	100	47.00%	33.00	33.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
14410	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	18新增胡家沟北台变压器	200	59.70%	40.60	40.60	未进入负面清单	否	无	3.60%
14411	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	叶家店村变压器（能效）	200	46.70%	66.60	66.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
14412	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	116东宇线	1，2队（二零）	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
14413	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	平五东（二零）变压器	200	54.78%	50.45	50.45	未进入负面清单	否	无	3.60%
14414	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	水泉沟台变压器（能效）	100	46.46%	33.54	33.54	未进入负面清单	否	无	5.20%
14415	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	柳下台变压器（能效）	100	45.60%	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	5.20%
14416	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	五家子变压器（能效）	200	45.49%	69.02	69.02	未进入负面清单	否	无	5.20%
14417	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	八道河子变压器（能效）	100	49.40%	30.60	30.60	未进入负面清单	否	无	7.40%
14418	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	车杖子村变压器（能效）	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	5.80%
14419	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	平房变压器（能效）	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	5.80%
14420	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	陈杖子台变压器（能效）	200	46.56%	66.88	66.88	未进入负面清单	否	无	5.20%
14421	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	柏木台变压器（能效）	100	45.44%	34.56	34.56	未进入负面清单	否	无	5.20%
14422	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店稍良子台变压器（能效）	200	47.00%	66.00	66.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
14423	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	三官二小区变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
14424	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	韩杖子台（二零）	200	46.64%	66.72	66.72	未进入负面清单	否	无	5.20%
14425	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	长在十一队变压器	100	54.70%	25.30	25.30	未进入负面清单	否	无	5.60%
14426	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	116东宇线	3，4队台变压器	400	69.74%	41.04	41.04	未进入负面清单	否	无	1.40%
14427	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	长在六队台（二零）	200	49.74%	60.52	60.52	未进入负面清单	否	无	1.20%
14428	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	317沟门线	八岔沟变压器	30	49.60%	9.12	9.12	未进入负面清单	否	无	2.80%

14429	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	317沟门线	巴头沟变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
14430	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	山后沟里外台变压器	30	75.60%	1.32	1.32	未进入负面清单	否	无	1.40%
14431	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	Pms-哈十二井变压器	50	67.40%	6.30	6.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
14432	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	哈拉贵十二队变压器	50	74.66%	2.67	2.67	未进入负面清单	否	无	1.40%
14433	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	山嘴西台小区变压器	30	69.70%	3.09	3.09	未进入负面清单	否	无	1.40%
14434	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	山嘴东沟变压器	100	44.50%	35.50	35.50	未进入负面清单	否	无	5.20%
14435	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	倪窝铺变压器	200	47.90%	64.20	64.20	未进入负面清单	否	无	6.60%
14436	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	山嘴村变压器	100	74.40%	5.60	5.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
14437	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	山后小区变压器	30	47.97%	9.61	9.61	未进入负面清单	否	无	7.90%
14438	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	山嘴中台变压器	80	67.40%	10.08	10.08	未进入负面清单	否	无	1.40%
14439	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	叶家店村六组变压器	100	54.00%	26.00	26.00	未进入负面清单	否	无	6.10%
14440	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	南北地台（二零）	200	47.47%	65.06	65.06	未进入负面清单	否	无	5.20%
14441	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	哈拉贵六组变压器	200	46.50%	67.00	67.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
14442	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	哈拉贵四队变压器	80	47.45%	26.04	26.04	未进入负面清单	否	无	5.20%
14443	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	哈拉贵十队变压器	400	47.60%	129.60	129.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
14444	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	哈拉贵七队变压器	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	7.70%
14445	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	川心店桥北台（二零）	400	49.00%	124.00	124.00	未进入负面清单	否	无	1.90%
14446	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	大石坝沟里南台变压器	100	44.60%	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无	1.70%
14447	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	长在十队变压器	100	45.44%	34.56	34.56	未进入负面清单	否	无	5.20%
14448	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	后建材变压器	200	54.70%	50.60	50.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
14449	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	尖东小区变压器	50	57.90%	11.05	11.05	未进入负面清单	否	无	3.60%

14450	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	猛虎沟小区2#井变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
14451	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	猛虎沟1#小区变压器	200	49.94%	60.12	60.12	未进入负面清单	否	无	3.50%
14452	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	尖东小区2变压器	30	44.45%	10.67	10.67	未进入负面清单	否	无	1.30%
14453	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	单家店村小区变压器	50	46.90%	16.55	16.55	未进入负面清单	否	无	5.20%
14454	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	瓦房店养鸡小区变压器	200	54.50%	51.00	51.00	未进入负面清单	否	无	5.60%
14455	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	单家店村1号井变压器	50	44.50%	17.75	17.75	未进入负面清单	否	无	1.60%
14456	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	朝阳县瑞玺养殖场台变压器	200	74.40%	11.20	11.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
14457	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	18新增三官小区北台变压器	100	47.00%	33.00	33.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
14458	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	二道沟台变压器	100	44.00%	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
14459	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	团山子村台变压器	200	44.46%	71.08	71.08	未进入负面清单	否	无	3.10%
14460	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	后杖子台变压器	315	54.70%	79.70	79.70	未进入负面清单	否	无	5.60%
14461	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	瓦房店台变压器	400	64.64%	61.44	61.44	未进入负面清单	否	无	3.60%
14462	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	永来店五组台变压器	100	49.40%	30.60	30.60	未进入负面清单	否	无	6.50%
14463	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	西山南沟变压器	50	57.47%	11.27	11.27	未进入负面清单	否	无	3.60%
14464	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	八盘沟2-3组变压器	100	44.74%	35.26	35.26	未进入负面清单	否	无	8.70%
14465	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	八盘沟里队变压器	50	54.70%	12.65	12.65	未进入负面清单	否	无	5.60%
14466	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	老爷庙村变压器	100	54.70%	25.30	25.30	未进入负面清单	否	无	5.60%
14467	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	Pms_南塔子东井变压器	50	44.90%	17.55	17.55	未进入负面清单	否	无	5.20%
14468	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	腰而营子村三组变压器	400	59.75%	81.00	81.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14469	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	农电站台变压器（煤改电）	400	44.64%	141.44	141.44	未进入负面清单	否	无	9.60%
14470	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	大兴沟变压器	100	64.75%	15.25	15.25	未进入负面清单	否	无	3.60%

14471	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	后杖子村变压器	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	4.00%
14472	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	于杖子九组变压器	200	64.70%	30.60	30.60	未进入负面清单	否	无	3.60%
14473	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	北两家变压器	80	45.64%	27.49	27.49	未进入负面清单	否	无	5.20%
14474	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	孔家沟2#小区变压器	50	46.45%	16.78	16.78	未进入负面清单	否	无	5.20%
14475	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	高杖子河套小区变压器1	315	49.40%	96.39	96.39	未进入负面清单	否	无	7.00%
14476	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	东铁四号线变压器	50	56.70%	11.65	11.65	未进入负面清单	否	无	3.60%
14477	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	炮手北大井台变压器	250	49.54%	76.15	76.15	未进入负面清单	否	无	6.10%
14478	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	平顶山石门组变压器	315	54.70%	79.70	79.70	未进入负面清单	否	无	5.60%
14479	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	南北队变压器1	100	54.57%	25.43	25.43	未进入负面清单	否	无	5.60%
14480	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	三叉口1-2组2#台（二零）	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	7.20%
14481	国网朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	135青临线	波赤村五组变压器	250	44.00%	90.00	90.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
14482	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	大石坝沟里变压器	100	44.57%	35.43	35.43	未进入负面清单	否	无	3.10%
14483	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	双庙分台变压器	200	54.70%	50.60	50.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
14484	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	长在四组变压器	400	54.46%	102.16	102.16	未进入负面清单	否	无	5.60%
14485	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	长在四组台（二零）	400	44.50%	142.00	142.00	未进入负面清单	否	无	2.30%
14486	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	王杖子变压器	200	95.43%	-30.86	-30.86	未进入负面清单	否	无	20.00%
14487	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	南塔子村变压器	100	54.70%	25.30	25.30	未进入负面清单	否	无	5.60%
14488	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	后一队台（二零）	400	64.47%	62.12	62.12	未进入负面清单	否	无	3.60%
14489	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	袁台子村一组小区变压器	50	47.74%	16.13	16.13	未进入负面清单	否	无	5.20%
14490	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	后西地小区变压器	100	44.00%	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
14491	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大九组变压器	315	64.70%	48.20	48.20	未进入负面清单	否	无	3.60%

14492	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	牟台子村中变压器	315	49.45%	96.23	96.23	未进入负面清单	否	无	4.90%
14493	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大村东台（二零）	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	1.00%
14494	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	大杖子村七组机井台变压器	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
14495	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	孟杖子村变压器	100	44.47%	35.53	35.53	未进入负面清单	否	无	5.50%
14496	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大十三组南台（二零）	200	45.76%	68.48	68.48	未进入负面清单	否	无	5.20%
14497	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	十二台村西分台变压器	400	47.90%	128.40	128.40	未进入负面清单	否	无	7.80%
14498	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	郭家窑变压器（北干综合改造）	400	74.00%	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
14499	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	大杖子村九组台（二零）	80	46.60%	26.72	26.72	未进入负面清单	否	无	5.20%
14500	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	牟台子村四组分台变压器	100	47.47%	32.53	32.53	未进入负面清单	否	无	5.20%
14501	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	大杖子七组台（二零）	400	46.60%	133.60	133.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
14502	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	下洼子一组台（二零）	400	64.90%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
14503	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	小平房西台变压器	315	47.40%	102.69	102.69	未进入负面清单	否	无	5.20%
14504	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	沟门小区变压器1	50	47.69%	16.16	16.16	未进入负面清单	否	无	5.20%
14505	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大十三组北变压器	400	45.64%	137.44	137.44	未进入负面清单	否	无	5.20%
14506	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大营小区台（二零）	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	3.00%
14507	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	下洼子中台变压器	200	74.96%	10.08	10.08	未进入负面清单	否	无	1.40%
14508	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	十二台村东台变压器	400	45.50%	138.00	138.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
14509	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	南塔子东台变压器	100	69.40%	10.60	10.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
14510	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	冯家沟变压器	200	44.77%	70.46	70.46	未进入负面清单	否	无	5.00%
14511	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大营三组台（二零）	400	49.90%	120.40	120.40	未进入负面清单	否	无	1.10%
14512	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	桃树沟变压器	30	46.40%	10.08	10.08	未进入负面清单	否	无	5.20%

14513	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	长在九队变压器	100	54.70%	25.30	25.30	未进入负面清单	否	无	5.60%
14514	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	川心店北台变压器	100	47.95%	32.05	32.05	未进入负面清单	否	无	9.10%
14515	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	东南沟变压器2	100	77.44%	2.56	2.56	未进入负面清单	否	无	1.40%
14516	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	西南沟变压器1	20	66.44%	2.71	2.71	未进入负面清单	否	无	6.70%
14517	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	后西地变压器	100	47.70%	32.30	32.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
14518	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	后西地小区道南台变压器	30	49.74%	9.08	9.08	未进入负面清单	否	无	7.20%
14519	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	大石坝村变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
14520	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	后西地大棚变压器	100	49.70%	30.30	30.30	未进入负面清单	否	无	4.80%
14521	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	老窝铺西台变压器	63	54.70%	15.94	15.94	未进入负面清单	否	无	5.60%
14522	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	川新店台（二零）	200	49.67%	60.66	60.66	未进入负面清单	否	无	8.90%
14523	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	后西地小区道北变压器	30	49.00%	9.30	9.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
14524	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	上窝铺变压器1	100	45.59%	34.41	34.41	未进入负面清单	否	无	5.20%
14525	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	桃红沟变压器	80	55.54%	19.57	19.57	未进入负面清单	否	无	3.60%
14526	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	Pms_长在村五组变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
14527	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	大北沟变压器2	100	44.66%	35.34	35.34	未进入负面清单	否	无	5.50%
14528	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	关坟沟台变压器	20	44.70%	7.06	7.06	未进入负面清单	否	无	8.20%
14529	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	梨树沟台（二零）	200	44.74%	70.52	70.52	未进入负面清单	否	无	8.10%
14530	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	上三家子村河西台区变压器	200	49.97%	60.06	60.06	未进入负面清单	否	无	9.40%
14531	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	京营沟门台变压器	20	47.40%	6.52	6.52	未进入负面清单	否	无	5.20%
14532	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	东沟外台变压器（能效）	200	47.60%	64.80	64.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
14533	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼六组二台（二零）变压器	200	67.00%	26.00	26.00	未进入负面清单	否	无	1.40%

14534	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	17结余牛粪洞台变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
14535	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	郑油房台变压器	100	45.40%	34.60	34.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
14536	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	胡头沟上台变压器	20	47.64%	6.47	6.47	未进入负面清单	否	无	5.20%
14537	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	黄道村部变压器	80	64.44%	12.45	12.45	未进入负面清单	否	无	3.60%
14538	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	头道沟里台变压器	20	47.46%	6.51	6.51	未进入负面清单	否	无	5.20%
14539	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	三道沟台变压器	20	47.44%	6.51	6.51	未进入负面清单	否	无	5.20%
14540	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	上杖子台变压器	20	59.77%	4.05	4.05	未进入负面清单	否	无	3.60%
14541	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	扎兰村变压器（煤改电）	200	47.90%	64.20	64.20	未进入负面清单	否	无	8.70%
14542	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	18新增二道沟2台变压器	100	44.00%	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
14543	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	宁西3台（二零）	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	9.20%
14544	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	南山台（二零）	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	7.10%
14545	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	土东台变压器	400	49.40%	122.40	122.40	未进入负面清单	否	无	4.00%
14546	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	双庙二道沟台变压器	100	64.70%	15.30	15.30	未进入负面清单	否	无	3.60%
14547	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	马迷水2台变压器	200	64.40%	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
14548	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	Pms_东窑井变压器	400	74.50%	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
14549	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	刘家沟台变压器（光伏扶贫）	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
14550	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	18新增土一分三台变压器	400	64.50%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14551	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	市场3台动力电台（二零）	400	44.00%	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
14552	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	土三二台变压器	400	64.50%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14553	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	范家二台变压器	200	64.40%	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
14554	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	毕北一变压器（煤改电）	200	47.60%	64.80	64.80	未进入负面清单	否	无	5.20%

14555	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	顺兴隆东台变压器	80	54.70%	20.24	20.24	未进入负面清单	否	无	5.60%
14556	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	马营子村台（二零）变压器	200	49.98%	60.05	60.05	未进入负面清单	否	无	1.20%
14557	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	马家沟变压器1	200	47.70%	64.60	64.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
14558	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	五星五东台（二零）变压器	200	54.70%	50.60	50.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
14559	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	吴大城沟变压器	80	54.70%	20.24	20.24	未进入负面清单	否	无	5.60%
14560	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	老爷庙正沟变压器	30	47.74%	9.68	9.68	未进入负面清单	否	无	5.20%
14561	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	南台子变压器	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	2.20%
14562	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	王法沟变压器	100	99.74%	-19.74	-19.74	未进入负面清单	否	无	20.00%
14563	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	朝至沟变压器	80	54.70%	20.24	20.24	未进入负面清单	否	无	5.60%
14564	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	文户沟四组变压器	100	54.64%	25.36	25.36	未进入负面清单	否	无	5.60%
14565	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	叶家郭家沟变压器1	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
14566	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	羊山村台(二零)	400	44.00%	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
14567	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟九组变压器	30	45.40%	10.38	10.38	未进入负面清单	否	无	5.20%
14568	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟12组大棚小区台（二零）	400	67.40%	50.40	50.40	未进入负面清单	否	无	1.40%
14569	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	818六工线	东山村枣山变压器	400	64.40%	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
14570	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	召山咀2台分台变压器	400	49.65%	121.40	121.40	未进入负面清单	否	无	4.00%
14571	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	尚志一组变压器	200	45.40%	69.20	69.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
14572	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铅业线	郭家村六组一号变压器	400	44.40%	142.40	142.40	未进入负面清单	否	无	1.30%
14573	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	马营子上沟西台变压器	200	44.49%	71.02	71.02	未进入负面清单	否	无	8.50%
14574	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	牟台子东台变压器	63	64.77%	9.59	9.59	未进入负面清单	否	无	3.60%
14575	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	六家子台变压器	80	44.50%	28.40	28.40	未进入负面清单	否	无	2.60%

14576	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	孙杖子畜牧小区变压器	100	46.66%	33.34	33.34	未进入负面清单	否	无	5.20%
14577	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	pms_牟杖子村井变压器	50	47.90%	16.05	16.05	未进入负面清单	否	无	5.60%
14578	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	代家沟南台变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
14579	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	孙杖子变压器1	100	54.70%	25.30	25.30	未进入负面清单	否	无	5.60%
14580	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	羊角沟变压器	30	49.40%	9.18	9.18	未进入负面清单	否	无	9.50%
14581	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	17结余代家沟养殖台变压器	80	57.40%	18.08	18.08	未进入负面清单	否	无	3.60%
14582	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	上韩杖子新分变压器	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	1.20%
14583	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	长茂村5组畜牧养殖小区变压器	50	44.00%	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
14584	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	台子七组一台变压器	100	47.50%	32.50	32.50	未进入负面清单	否	无	5.20%
14585	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	三叉口3-4-1台（二零）	200	54.70%	50.60	50.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
14586	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	周杖子变压器	100	99.77%	-19.77	-19.77	未进入负面清单	否	无	20.00%
14587	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	三人沟村二组台变压器	30	44.77%	10.57	10.57	未进入负面清单	否	无	7.60%
14588	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	长茂村6组畜牧养殖小区变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
14589	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	台子4-5组2#台变压器	100	54.94%	25.06	25.06	未进入负面清单	否	无	3.60%
14590	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	水泉组变压器	100	49.70%	30.30	30.30	未进入负面清单	否	无	3.70%
14591	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	六家子村小区变压器	30	54.00%	7.80	7.80	未进入负面清单	否	无	6.50%
14592	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	东窑1-3组3#台变压器	200	54.70%	50.60	50.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
14593	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	Pms_苞米沟井变压器	50	64.60%	7.70	7.70	未进入负面清单	否	无	3.60%
14594	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	Pms_茂珍下沟东井变压器	100	44.60%	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无	1.00%
14595	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	田杖子变压器	100	67.44%	12.56	12.56	未进入负面清单	否	无	1.40%
14596	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	茂珍沟外台变压器	50	54.60%	12.70	12.70	未进入负面清单	否	无	5.60%

14597	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	赵北沟南台变压器	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
14598	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	肖三家二组大棚台变压器	50	64.54%	7.73	7.73	未进入负面清单	否	无	3.60%
14599	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	牟台子一组台（二零）	400	49.75%	121.00	121.00	未进入负面清单	否	无	5.00%
14600	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	下洼子二号井变压器	63	64.50%	9.77	9.77	未进入负面清单	否	无	3.60%
14601	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	下洼子西井变压器	63	77.00%	1.89	1.89	未进入负面清单	否	无	1.40%
14602	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	十二台村东分台变压器	400	47.70%	129.20	129.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
14603	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	10kV十二台线南大六组大井变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
14604	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	十二台村西台变压器	200	46.77%	66.46	66.46	未进入负面清单	否	无	5.20%
14605	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	董家沟变压器	100	56.40%	23.60	23.60	未进入负面清单	否	无	3.60%
14606	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	十二台村大棚小区变压器	100	46.50%	33.50	33.50	未进入负面清单	否	无	5.20%
14607	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	十二台方塘变压器	315	46.77%	104.67	104.67	未进入负面清单	否	无	5.20%
14608	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	柳城生态谷变压器	400	65.60%	57.60	57.60	未进入负面清单	否	无	6.70%
14609	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大营子村机井台区变压器	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	7.30%
14610	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	下洼子北井变压器	200	49.50%	61.00	61.00	未进入负面清单	否	无	9.50%
14611	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大营子村中西分台变压器	80	74.45%	4.44	4.44	未进入负面清单	否	无	1.40%
14612	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	郭家窑分台变压器	80	79.47%	0.43	0.43	未进入负面清单	否	无	1.40%
14613	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大十组变压器	200	49.64%	60.72	60.72	未进入负面清单	否	无	3.70%
14614	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大十三组北台（二零）	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
14615	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	下洼子村大棚小区变压器	50	49.40%	15.30	15.30	未进入负面清单	否	无	5.50%
14616	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	牟台子二号井变压器	160	69.90%	16.16	16.16	未进入负面清单	否	无	1.40%
14617	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	大杖子村一组分台（2.0缺陷）	400	44.60%	141.60	141.60	未进入负面清单	否	无	6.30%

14618	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	小平房三组变压器（能效）	200	47.70%	64.60	64.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
14619	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大营子十二组井变压器	100	54.60%	25.40	25.40	未进入负面清单	否	无	5.60%
14620	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	大杖石灰沟变压器	50	54.00%	13.00	13.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
14621	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	小平房方塘变压器	63	44.40%	22.43	22.43	未进入负面清单	否	无	1.30%
14622	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	牟台子村大棚变压器	200	79.50%	1.00	1.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
14623	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大11组变压器	200	49.97%	60.07	60.07	未进入负面清单	否	无	7.70%
14624	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	十二台一组大井变压器	50	49.70%	15.15	15.15	未进入负面清单	否	无	4.70%
14625	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	南大一组变压器	200	44.44%	71.12	71.12	未进入负面清单	否	无	1.30%
14626	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	大杖村孙腿沟保护小区变压器	50	47.74%	16.13	16.13	未进入负面清单	否	无	5.20%
14627	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	迟家沟小区变压器	10	74.50%	0.55	0.55	未进入负面清单	否	无	1.40%
14628	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	下洼子四组变压器	400	46.40%	134.40	134.40	未进入负面清单	否	无	5.20%
14629	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	小平房村方塘分台变压器	200	74.70%	10.60	10.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
14630	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	下洼村一号井变压器	80	49.49%	24.41	24.41	未进入负面清单	否	无	2.00%
14631	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	小平房村北大井变压器	63	46.57%	21.06	21.06	未进入负面清单	否	无	5.20%
14632	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	三官4变压器	50	54.70%	12.65	12.65	未进入负面清单	否	无	5.60%
14633	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	孙杖子台变压器（煤改电）	400	46.40%	134.40	134.40	未进入负面清单	否	无	5.20%
14634	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	河东西台(二零)	400	64.70%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
14635	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	三道梁8组地台变压器	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	2.10%
14636	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	北营子西头变压器	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
14637	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	石匠沟外台(二零)	400	64.50%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14638	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	代杖子2台变压器	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	7.90%

14639	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	山后小兴沟台区变压器	100	69.40%	10.60	10.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
14640	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	东南沟台变压器（光伏扶贫）	100	44.50%	35.50	35.50	未进入负面清单	否	无	3.50%
14641	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	青山沟台变压器（光伏扶贫）	100	49.40%	30.60	30.60	未进入负面清单	否	无	8.20%
14642	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	路西台（二零）	200	55.50%	49.00	49.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14643	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	18新增土二台变压器	100	44.00%	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
14644	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	三歪1台（二零）	100	64.64%	15.36	15.36	未进入负面清单	否	无	3.60%
14645	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	122炼铁线	18新增河西北台变压器	200	44.90%	70.20	70.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
14646	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	122炼铁线	18新增河西西台变压器	200	49.50%	61.00	61.00	未进入负面清单	否	无	4.00%
14647	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	122炼铁线	河心杖子台（二零）	200	45.40%	69.20	69.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
14648	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	15结余红庙子台变压器	200	49.60%	60.80	60.80	未进入负面清单	否	无	1.10%
14649	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	贝东台（二零）	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	9.90%
14650	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	老道沟三队台变压器	50	47.00%	16.50	16.50	未进入负面清单	否	无	5.20%
14651	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	荒地台变压器	80	46.94%	26.45	26.45	未进入负面清单	否	无	5.20%
14652	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	木匠沟台变压器1	50	74.70%	2.65	2.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
14653	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	黄木西沟台变压器	30	57.40%	6.78	6.78	未进入负面清单	否	无	3.60%
14654	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	羊地沟台变压器	100	67.40%	12.60	12.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
14655	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	曹杖子西台2台变压器	80	54.60%	20.32	20.32	未进入负面清单	否	无	5.60%
14656	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	PMS-八大八组变压器	30	57.60%	6.72	6.72	未进入负面清单	否	无	3.60%
14657	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	团结大棚台变压器	20	44.70%	7.06	7.06	未进入负面清单	否	无	1.10%
14658	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	八大二组大棚变压器	50	54.70%	12.65	12.65	未进入负面清单	否	无	5.60%
14659	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	扎兰四组变压器	400	44.49%	142.04	142.04	未进入负面清单	否	无	7.10%

14660	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	YHG_上河3组2台变压器	80	54.70%	20.24	20.24	未进入负面清单	否	无	5.60%
14661	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	李本胜大棚变压器	50	47.44%	16.28	16.28	未进入负面清单	否	无	5.20%
14662	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	团结五组变压器1	50	49.64%	15.18	15.18	未进入负面清单	否	无	9.00%
14663	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	团结五组大棚变压器	50	54.70%	12.65	12.65	未进入负面清单	否	无	5.60%
14664	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	八大一组二台变压器2	80	66.00%	11.20	11.20	未进入负面清单	否	无	6.70%
14665	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	黄道一组东台变压器(21技改)	100	54.70%	25.30	25.30	未进入负面清单	否	无	5.60%
14666	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	18新增宁西2台变压器	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
14667	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	双庙四台（二零）	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
14668	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	马路沟台变压器	100	44.70%	35.30	35.30	未进入负面清单	否	无	5.90%
14669	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	青山小区台变压器	50	74.70%	2.65	2.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
14670	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	双庙1台变压器	100	44.77%	35.23	35.23	未进入负面清单	否	无	9.50%
14671	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	双庙五台变压器	50	46.40%	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
14672	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	塔北1台变压器	100	49.70%	30.30	30.30	未进入负面清单	否	无	7.90%
14673	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	水泉沟台变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
14674	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	邓杖子小区变压器	30	54.70%	7.59	7.59	未进入负面清单	否	无	5.60%
14675	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	塔子沟2台	80	46.40%	26.88	26.88	未进入负面清单	否	无	5.20%
14676	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	那拉滩变压器	100	49.45%	30.55	30.55	未进入负面清单	否	无	2.00%
14677	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	果树队二台变压器	80	75.60%	3.52	3.52	未进入负面清单	否	无	1.40%
14678	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	二道岭台变压器	50	59.40%	10.30	10.30	未进入负面清单	否	无	3.60%
14679	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	洞子台变压器	50	54.70%	12.65	12.65	未进入负面清单	否	无	5.60%
14680	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	大杖子变压器（光伏扶贫）	200	47.00%	66.00	66.00	未进入负面清单	否	无	5.20%

14681	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	三道梁村2台变压器	50	54.70%	12.65	12.65	未进入负面清单	否	无	5.60%
14682	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	西营子西变压器	80	44.40%	28.48	28.48	未进入负面清单	否	无	1.30%
14683	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	14、15、16组2台变压器	50	54.70%	12.65	12.65	未进入负面清单	否	无	5.60%
14684	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	聚鑫小区变压器	20	44.45%	7.11	7.11	未进入负面清单	否	无	6.70%
14685	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	陈杖子小区台变压器	100	54.70%	25.30	25.30	未进入负面清单	否	无	5.60%
14686	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	三官六台（二零）变压器	200	49.90%	60.20	60.20	未进入负面清单	否	无	7.90%
14687	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	牟台子一号井变压器	100	49.94%	30.06	30.06	未进入负面清单	否	无	8.20%
14688	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	双庙村增容变压器	400	46.67%	133.32	133.32	未进入负面清单	否	无	5.20%
14689	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	胡家沟变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
14690	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	曲家沟台变压器	50	54.70%	12.65	12.65	未进入负面清单	否	无	5.60%
14691	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	中营子井变压器	20	54.70%	5.06	5.06	未进入负面清单	否	无	5.60%
14692	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	下长皋台变压器	80	45.40%	27.68	27.68	未进入负面清单	否	无	5.20%
14693	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	上店台变压器1	80	44.40%	28.48	28.48	未进入负面清单	否	无	1.30%
14694	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	河东大棚台变压器	50	54.70%	12.65	12.65	未进入负面清单	否	无	5.60%
14695	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	西营子小区台变压器	50	46.70%	16.65	16.65	未进入负面清单	否	无	5.20%
14696	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	黄西大棚台变压器	50	54.70%	12.65	12.65	未进入负面清单	否	无	5.60%
14697	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	兰西变压器	100	44.00%	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
14698	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	北台（二零）	200	46.70%	66.60	66.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
14699	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	朱杖子台（二零）	200	49.70%	60.60	60.60	未进入负面清单	否	无	8.00%
14700	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	北洼变压器	160	46.47%	53.65	53.65	未进入负面清单	否	无	5.20%
14701	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	北营子2台变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%

14702	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	水库一台变压器	100	47.94%	32.06	32.06	未进入负面清单	否	无	3.60%
14703	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	马家洼变压器	50	47.56%	16.22	16.22	未进入负面清单	否	无	5.20%
14704	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	山咀一队变压器	80	64.70%	12.24	12.24	未进入负面清单	否	无	3.60%
14705	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	吴杖子五组台（二零）	200	44.90%	70.20	70.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
14706	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	房东变压器	50	44.94%	17.53	17.53	未进入负面清单	否	无	5.20%
14707	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	综合厂变压器	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
14708	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	果蚕刘青会变压器	100	47.40%	32.60	32.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
14709	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	双庙八组小区变压器	200	49.70%	60.60	60.60	未进入负面清单	否	无	8.70%
14710	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	房西变压器	200	67.40%	25.20	25.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
14711	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	南柳变压器	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
14712	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	813王伦沟线	车户沟南台变压器	400	64.50%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14713	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	二车户四组变压器（能效）	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	5.50%
14714	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	黄木南台变压器（能效）	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
14715	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	南梁变压器	100	54.70%	25.30	25.30	未进入负面清单	否	无	5.60%
14716	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	曹家小区变压器	30	76.00%	1.20	1.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
14717	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	山后村变压器	100	47.45%	32.55	32.55	未进入负面清单	否	无	5.20%
14718	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	南双庙蔬菜批发市场变压器	200	54.70%	50.60	50.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
14719	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	单家店二组变压器	400	64.60%	61.60	61.60	未进入负面清单	否	无	3.60%
14720	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	北四家子业务部变压器	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	5.30%
14721	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	南双庙镇双庙村3号井变压器	50	54.40%	12.80	12.80	未进入负面清单	否	无	4.70%
14722	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	北台子变压器	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	9.80%

14723	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	丁家店2号井变压器	50	47.45%	16.28	16.28	未进入负面清单	否	无	5.20%
14724	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	牯牛梁子变压器	30	44.40%	10.68	10.68	未进入负面清单	否	无	1.30%
14725	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	中学变压器1	50	79.90%	0.05	0.05	未进入负面清单	否	无	1.40%
14726	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	五尺营子大棚变压器	50	44.50%	17.75	17.75	未进入负面清单	否	无	9.50%
14727	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	波一组台变压器	200	46.44%	67.12	67.12	未进入负面清单	否	无	5.20%
14728	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	317沟门线	17结余沟门里队台变压器	200	45.40%	69.20	69.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
14729	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	317沟门线	遥四变压器1	100	44.70%	35.30	35.30	未进入负面清单	否	无	6.40%
14730	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	317沟门线	小遥沟变压器1	50	67.40%	6.30	6.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
14731	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	哈拉贵南台（二零）	400	67.60%	49.60	49.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
14732	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	西营子变压器	100	44.70%	35.30	35.30	未进入负面清单	否	无	5.30%
14733	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	哈拉贵村台（二零）	200	44.94%	70.12	70.12	未进入负面清单	否	无	5.20%
14734	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	山嘴东台变压器	20	64.00%	3.20	3.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
14735	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	山后沟里变压器1	100	47.40%	32.60	32.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
14736	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	猛虎沟4#小区变电器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
14737	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	腰而营子村十三组台（二零）	400	46.77%	132.92	132.92	未进入负面清单	否	无	5.20%
14738	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	哈拉贵五队变压器	100	74.47%	5.53	5.53	未进入负面清单	否	无	1.40%
14739	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	山嘴村南台变压器（2015农网升级）	400	64.40%	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
14740	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	三道湾分台变压器	100	46.70%	33.30	33.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
14741	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	叶家店西沟台（二零）	400	69.40%	42.40	42.40	未进入负面清单	否	无	1.40%
14742	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	哈拉贵小区变压器	400	65.46%	58.16	58.16	未进入负面清单	否	无	6.70%
14743	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	南双庙镇马德沟村蒙古两家井变压器	50	54.70%	12.65	12.65	未进入负面清单	否	无	5.60%

14744	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	116东宇线	村东2台（二零）	400	44.54%	141.82	141.82	未进入负面清单	否	无	9.50%
14745	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	猛虎沟小区1#井变压器	50	54.70%	12.65	12.65	未进入负面清单	否	无	5.60%
14746	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	单家店小区变压器	30	44.70%	10.59	10.59	未进入负面清单	否	无	4.10%
14747	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	18新增三官七组变压器	200	45.60%	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
14748	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	三官一变压器	200	45.95%	68.10	68.10	未进入负面清单	否	无	5.20%
14749	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	上吊桥子台（二零）变压器	400	66.79%	52.84	52.84	未进入负面清单	否	无	1.40%
14750	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	山后村车站台变压器	50	94.30%	-7.15	-7.15	未进入负面清单	否	无	20.00%
14751	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	白杨沟台区变压器	50	99.46%	-9.73	-9.73	未进入负面清单	否	无	20.00%
14752	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	南双庙镇双庙村2号井变压器	50	57.00%	11.50	11.50	未进入负面清单	否	无	3.60%
14753	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	猛虎沟二组变压器	80	46.40%	26.88	26.88	未进入负面清单	否	无	5.20%
14754	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	波罗赤蔬菜大棚1台变压器	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	7.90%
14755	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	史家杖子井变压器	100	45.49%	34.51	34.51	未进入负面清单	否	无	5.20%
14756	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	南双庙镇双庙村4号井变压器	50	55.40%	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	3.60%
14757	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	宋杖子变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
14758	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	丁家店分台变压器	100	49.00%	31.00	31.00	未进入负面清单	否	无	7.20%
14759	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	邢家沟变压器	50	99.43%	-9.72	-9.72	未进入负面清单	否	无	20.00%
14760	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	肖三家二组台（二零）变压器	200	46.49%	67.01	67.01	未进入负面清单	否	无	5.20%
14761	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	和五台（二零）变压器	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
14762	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	西北山变压器	30	49.40%	9.18	9.18	未进入负面清单	否	无	6.20%
14763	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	后杖子小区变压器	50	44.69%	17.66	17.66	未进入负面清单	否	无	7.00%
14764	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	大四南沟变压器	400	74.70%	21.20	21.20	未进入负面清单	否	无	1.40%

14765	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	东山台区变压器	200	45.40%	69.20	69.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
14766	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	18新增三官六变压器	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	9.40%
14767	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	南柳西台变压器	50	54.00%	13.00	13.00	未进入负面清单	否	无	7.50%
14768	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	波二组台（二零）变压器	400	64.70%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
14769	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	南双庙蔬菜批发市场南台变压器	200	45.60%	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
14770	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	东沟台区变压器	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	8.90%
14771	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	猛虎沟台（二零）变压器	400	45.70%	137.20	137.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
14772	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	大杖子下沟变压器	100	54.54%	25.46	25.46	未进入负面清单	否	无	5.60%
14773	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	猛虎沟3#小区变压器	200	45.79%	68.42	68.42	未进入负面清单	否	无	5.20%
14774	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	三官小区2变压器	100	44.70%	35.30	35.30	未进入负面清单	否	无	8.20%
14775	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	波罗赤蔬菜大棚3台变压器	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	7.30%
14776	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	猛虎沟小区方塘变压器	50	54.70%	12.65	12.65	未进入负面清单	否	无	5.60%
14777	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	跃进先锋台区变压器	50	46.00%	17.00	17.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
14778	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	三官五组里台变压器	400	64.50%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14779	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	城山沟台变压器（2020业扩）	200	46.70%	66.60	66.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
14780	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	10kV双南线双庙村七组大棚小区变压器	200	54.77%	50.46	50.46	未进入负面清单	否	无	3.60%
14781	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	猛虎沟2#小区变压器	200	49.45%	61.10	61.10	未进入负面清单	否	无	2.70%
14782	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	罗锅沟变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
14783	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	羊山东井变压器	200	96.84%	-33.68	-33.68	未进入负面清单	否	无	20.00%
14784	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	猛虎沟东台变压器	400	46.60%	133.60	133.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
14785	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	东河井变压器	50	44.50%	17.75	17.75	未进入负面清单	否	无	1.70%

14786	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	大兴沟外变压器（2020业扩）	100	54.70%	25.30	25.30	未进入负面清单	否	无	5.60%
14787	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	18新增丁家店东台变压器	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	3.40%
14788	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	南营子井台变压器	50	54.70%	12.65	12.65	未进入负面清单	否	无	5.60%
14789	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	和四台（二零）变压器	200	57.65%	44.69	44.69	未进入负面清单	否	无	3.60%
14790	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	羊山市场变压器	400	54.70%	101.20	101.20	未进入负面清单	否	无	5.60%
14791	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	北营子井台变压器	50	44.50%	17.75	17.75	未进入负面清单	否	无	3.00%
14792	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	陈美市场变压器	200	46.70%	66.60	66.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
14793	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	新华大队变压器	400	45.74%	137.02	137.02	未进入负面清单	否	无	5.20%
14794	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	大四南沟2台	100	55.60%	24.40	24.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
14795	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	靠山屯北变压器	100	46.64%	33.36	33.36	未进入负面清单	否	无	5.20%
14796	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	大杖子上沟变压器	100	45.94%	34.06	34.06	未进入负面清单	否	无	5.20%
14797	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	三官五变压器	20	98.83%	-3.77	-3.77	未进入负面清单	否	无	20.00%
14798	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	孙杖子北台（二零）变压器	200	47.47%	65.06	65.06	未进入负面清单	否	无	5.20%
14799	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	18新增北台子北台变压器	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
14800	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	房东新增西台变压器	200	59.70%	40.60	40.60	未进入负面清单	否	无	3.60%
14801	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	八石沟分台变压器（煤改电）	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	6.40%
14802	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	尖东变压器	200	46.95%	66.10	66.10	未进入负面清单	否	无	5.20%
14803	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	单家店变压器	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
14804	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	南梁变压器1	250	49.40%	76.50	76.50	未进入负面清单	否	无	1.40%
14805	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	煎饼沟西台（二零）变压器	200	46.00%	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
14806	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	吊桥子变压器	400	46.60%	133.60	133.60	未进入负面清单	否	无	5.20%

14807	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	猛虎沟北山变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
14808	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	双庙八组变压器	200	47.55%	64.90	64.90	未进入负面清单	否	无	5.20%
14809	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	三官七变压器	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
14810	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	山后中营子变压器（煤改电）	100	55.70%	24.30	24.30	未进入负面清单	否	无	3.60%
14811	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	18新增南梁西沟变压器	100	44.70%	35.30	35.30	未进入负面清单	否	无	4.00%
14812	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	三官二变压器	200	44.75%	70.50	70.50	未进入负面清单	否	无	10.00%
14813	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	老西沟变压器	200	44.47%	71.06	71.06	未进入负面清单	否	无	8.90%
14814	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	南双庙镇曹家村西台子井变压器	400	64.70%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
14815	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	单家店线南台子台（二零）变压器	200	49.70%	60.60	60.60	未进入负面清单	否	无	7.20%
14816	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	南营子村台(二零)	400	44.66%	141.34	141.34	未进入负面清单	否	无	9.60%
14817	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	石匠沟里变压器	200	44.77%	70.47	70.47	未进入负面清单	否	无	8.30%
14818	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	羊山东头台(二零)	200	46.49%	67.01	67.01	未进入负面清单	否	无	5.20%
14819	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	北营子中台（煤改电）	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	7.20%
14820	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	北大沟台变压器	50	54.50%	12.75	12.75	未进入负面清单	否	无	5.60%
14821	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	大四家子村台(二零)	400	46.65%	133.40	133.40	未进入负面清单	否	无	5.20%
14822	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	南营子南头台(二零)	400	49.76%	120.96	120.96	未进入负面清单	否	无	5.50%
14823	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	石匠沟小营子台变压器	100	69.00%	11.00	11.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
14824	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	羊山加油站台(二零)	200	44.49%	71.02	71.02	未进入负面清单	否	无	2.20%
14825	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	15结余大四井台变压器	100	47.49%	32.51	32.51	未进入负面清单	否	无	5.20%
14826	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	羊山河东变压器	100	46.00%	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
14827	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	新华西头台(二零)	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%

14828	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	15结余石匠沟上台变压器	400	65.60%	57.60	57.60	未进入负面清单	否	无	6.70%
14829	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	15结余大四井二台变压器	250	44.40%	89.00	89.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
14830	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	南营子北头变压器	100	95.21%	-15.21	-15.21	未进入负面清单	否	无	20.00%
14831	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	小郭家沟变压器	200	54.70%	50.60	50.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
14832	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	北营子村台(二零)	200	54.40%	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	8.40%
14833	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	pms_秋皮沟变压器	30	44.50%	10.65	10.65	未进入负面清单	否	无	7.10%
14834	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	白庙子大棚台变压器	20	79.40%	0.12	0.12	未进入负面清单	否	无	1.40%
14835	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	古山子业务部变压器	200	45.60%	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
14836	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	头道村二道组台(二零)	200	46.99%	66.02	66.02	未进入负面清单	否	无	5.20%
14837	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	台外变压器(2020业扩)	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	6.20%
14838	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	刘家店台变压器	100	66.40%	13.60	13.60	未进入负面清单	否	无	6.70%
14839	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	东沟组变压器	50	54.94%	12.53	12.53	未进入负面清单	否	无	3.60%
14840	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	高杖子小区变压器	80	59.40%	16.48	16.48	未进入负面清单	否	无	3.60%
14841	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	马杖子小区变压器	100	47.00%	33.00	33.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
14842	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	柳里变压器	50	44.50%	17.75	17.75	未进入负面清单	否	无	5.60%
14843	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	医院台变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
14844	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	东南沟沟里变压器	100	49.70%	30.30	30.30	未进入负面清单	否	无	6.40%
14845	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	西北沟果园台(光伏扶贫)	400	44.44%	142.24	142.24	未进入负面清单	否	无	1.30%
14846	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	瓦盆沟二台变压器	400	54.40%	102.40	102.40	未进入负面清单	否	无	7.10%
14847	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	杨家沟外台变压器	200	54.70%	50.60	50.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
14848	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	东五家子2台(二零)	400	64.50%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	3.60%

14849	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	李杖子南台（二零）	400	64.50%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14850	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	山后畜牧小区变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
14851	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	炮手南台（二零）	400	67.74%	49.04	49.04	未进入负面清单	否	无	1.40%
14852	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	治山队台（二零）	200	49.80%	60.41	60.41	未进入负面清单	否	无	4.50%
14853	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	东五家子组变压器	400	54.70%	101.20	101.20	未进入负面清单	否	无	5.60%
14854	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	丰外台变压器	50	47.00%	16.50	16.50	未进入负面清单	否	无	5.20%
14855	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	蒲坦沟台（二零）	200	54.70%	50.60	50.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
14856	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	北组台变压器	100	49.40%	30.60	30.60	未进入负面清单	否	无	6.80%
14857	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	18新增北队2台变压器	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	5.00%
14858	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	沟门子变压器	200	54.70%	50.60	50.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
14859	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	七道岭线双庙台（二零）	400	67.60%	49.60	49.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
14860	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	南山大棚台变压器	30	54.74%	7.58	7.58	未进入负面清单	否	无	3.60%
14861	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	南山小区台变压器	20	54.70%	5.06	5.06	未进入负面清单	否	无	5.60%
14862	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	双庙南山台变压器	100	74.94%	5.06	5.06	未进入负面清单	否	无	1.40%
14863	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	南道台变压器	50	59.54%	10.23	10.23	未进入负面清单	否	无	3.60%
14864	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	四节梁小区台变压器	20	44.64%	7.07	7.07	未进入负面清单	否	无	8.40%
14865	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	奔楼杖子2台变压器	30	54.70%	7.59	7.59	未进入负面清单	否	无	5.60%
14866	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	高速出口小区台变压器	30	47.45%	9.77	9.77	未进入负面清单	否	无	5.20%
14867	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	pms_双庙小区2台变压器	50	49.60%	15.20	15.20	未进入负面清单	否	无	3.70%
14868	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	双庙小区台变压器	30	47.76%	9.67	9.67	未进入负面清单	否	无	7.10%
14869	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	17结余大房申二台变压器	200	46.47%	67.06	67.06	未进入负面清单	否	无	5.20%

14870	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	山咀分台	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	7.10%
14871	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	丛杖子台变压器	400	45.70%	137.20	137.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
14872	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	大四西台变压器	200	54.70%	50.60	50.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
14873	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	唐房台变压器	100	47.70%	32.30	32.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
14874	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	上黄台变压器	200	54.70%	50.60	50.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
14875	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	四节梁台变压器（煤改电）	200	54.70%	50.60	50.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
14876	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	哈二小区变压器	20	69.60%	2.08	2.08	未进入负面清单	否	无	1.40%
14877	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	黄上小区变压器	50	44.79%	17.61	17.61	未进入负面清单	否	无	7.90%
14878	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	17结余黑山沟台变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
14879	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	17结余头道台变压器	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	5.70%
14880	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	库心地小区三变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
14881	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	贾家店台（二零）	200	54.70%	50.60	50.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
14882	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	庞台子大棚小区变压器	20	54.70%	5.06	5.06	未进入负面清单	否	无	5.60%
14883	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	哈巴沟二台变压器	50	54.70%	12.65	12.65	未进入负面清单	否	无	5.60%
14884	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	南坡小区变压器	30	45.40%	10.38	10.38	未进入负面清单	否	无	5.20%
14885	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	沟门乡政府台（二零）	200	45.97%	68.06	68.06	未进入负面清单	否	无	5.20%
14886	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	雷东山变压器	100	69.60%	10.40	10.40	未进入负面清单	否	无	1.40%
14887	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	梁东小区变压器1	80	44.99%	28.01	28.01	未进入负面清单	否	无	5.20%
14888	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	库心地小区变压器	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
14889	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	17结余永茂兴台变压器	200	49.70%	60.60	60.60	未进入负面清单	否	无	1.50%
14890	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	拉南小区变压器	50	79.00%	0.50	0.50	未进入负面清单	否	无	1.40%

14891	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	17结余末杖子台变压器	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	6.40%
14892	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	黄台子台（二零）	200	54.70%	50.60	50.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
14893	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	四新变压器	50	54.70%	12.65	12.65	未进入负面清单	否	无	5.60%
14894	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	库心地小区二变压器	50	44.50%	17.75	17.75	未进入负面清单	否	无	6.90%
14895	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	17结余胜利台变压器	100	55.50%	24.50	24.50	未进入负面清单	否	无	3.60%
14896	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	西山变压器4	30	54.70%	7.59	7.59	未进入负面清单	否	无	3.60%
14897	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	南铺变压器	50	54.70%	12.65	12.65	未进入负面清单	否	无	3.60%
14898	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	彦家变压器	50	44.60%	17.70	17.70	未进入负面清单	否	无	3.30%
14899	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	上沟变压器（业扩）	50	45.44%	17.28	17.28	未进入负面清单	否	无	5.20%
14900	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	哈一小区变压器	30	54.40%	7.68	7.68	未进入负面清单	否	无	2.60%
14901	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	北沟门村小区台变压器	30	54.70%	7.59	7.59	未进入负面清单	否	无	3.60%
14902	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	西山小区变压器	30	75.60%	1.32	1.32	未进入负面清单	否	无	1.40%
14903	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	黄上变压器	30	45.00%	10.50	10.50	未进入负面清单	否	无	5.20%
14904	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	永茂兴小区变压器	30	67.60%	3.72	3.72	未进入负面清单	否	无	1.40%
14905	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	程家变压器	50	57.70%	11.15	11.15	未进入负面清单	否	无	3.60%
14906	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	东沟台变压器	200	45.47%	69.06	69.06	未进入负面清单	否	无	5.20%
14907	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	赵家沟变压器	100	44.60%	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无	8.30%
14908	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	二道小区变压器	200	45.54%	68.92	68.92	未进入负面清单	否	无	5.20%
14909	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	南坡变压器	100	54.70%	25.30	25.30	未进入负面清单	否	无	3.60%
14910	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	黄杖子台（二零）	400	67.60%	49.60	49.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
14911	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	于家店变压器	100	45.60%	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	5.20%

14912	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	315杨树湾线	冷棚小区台（二零）变压器	200	54.70%	50.60	50.60	未进入负面清单	否	无	3.60%
14913	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	瓦房变压器	200	46.44%	67.12	67.12	未进入负面清单	否	无	5.20%
14914	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	北扎台（二零）	200	47.60%	64.80	64.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
14915	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	17结余庞台子台变压器	200	49.94%	60.12	60.12	未进入负面清单	否	无	2.20%
14916	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	河北变压器	200	44.44%	71.11	71.11	未进入负面清单	否	无	1.30%
14917	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	17结余黄台子台变压器	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	7.20%
14918	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	拉拉营子变压器	100	57.00%	23.00	23.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14919	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	敖汉台（二零）变压器	400	64.50%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14920	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	17结余赵营子台变压器	400	65.47%	58.12	58.12	未进入负面清单	否	无	6.70%
14921	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	17结余哈四组台变压器	400	64.50%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14922	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	齐台子变压器	50	47.70%	16.15	16.15	未进入负面清单	否	无	5.20%
14923	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	周台子台（二零）	200	46.44%	67.11	67.11	未进入负面清单	否	无	5.20%
14924	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	10千伏贾家店线西沟里柱上变压器	10	54.70%	2.53	2.53	未进入负面清单	否	无	3.60%
14925	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	未杖子台（二零）	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	3.30%
14926	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	马营子变压器	100	54.70%	25.30	25.30	未进入负面清单	否	无	3.60%
14927	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	转径台（二零）	200	49.49%	61.01	61.01	未进入负面清单	否	无	3.70%
14928	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	北沟门村台（二零）	400	67.60%	49.60	49.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
14929	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	南扎台（二零）	400	66.46%	54.16	54.16	未进入负面清单	否	无	6.70%
14930	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	17结余贾家店二组台变压器	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
14931	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	贾家店二台（二零）	400	64.50%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14932	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	胡杖子台（二零）	400	44.65%	141.40	141.40	未进入负面清单	否	无	7.70%

14933	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	二道变压器	100	45.40%	34.60	34.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
14934	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	下韩杖子台变压器	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
14935	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	三麻沟台变压器	50	44.70%	17.65	17.65	未进入负面清单	否	无	6.10%
14936	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店唐台子台变压器（抗旱异常）	100	45.60%	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	5.20%
14937	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	胜利三台变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
14938	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	二八尺变压器	100	49.60%	30.40	30.40	未进入负面清单	否	无	6.90%
14939	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西营子一台变压器	315	45.70%	108.05	108.05	未进入负面清单	否	无	5.20%
14940	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	扎兰大棚小区台变压器	50	49.99%	15.01	15.01	未进入负面清单	否	无	3.70%
14941	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西营子大棚变压器	30	49.74%	9.08	9.08	未进入负面清单	否	无	8.30%
14942	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	YHG_西营子村养殖小区变压器	30	54.70%	7.59	7.59	未进入负面清单	否	无	3.60%
14943	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	扎兰二组地台变压器	315	74.00%	18.90	18.90	未进入负面清单	否	无	1.40%
14944	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	南山大棚小区变压器	50	44.50%	17.75	17.75	未进入负面清单	否	无	9.50%
14945	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	马西沟台（二零）	200	45.60%	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
14946	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	范家村台变压器（光伏扶贫）	200	45.60%	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
14947	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1220开发区线	柳城特区郭家村五组大棚分台变压器	250	47.70%	80.75	80.75	未进入负面清单	否	无	5.20%
14948	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	15结余西营子七组台变压器	200	45.55%	68.90	68.90	未进入负面清单	否	无	5.20%
14949	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西营子二组台（二零）	400	44.00%	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
14950	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	沟西台（二零）	400	54.40%	102.40	102.40	未进入负面清单	否	无	1.40%
14951	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西营子三十组变压器	200	49.49%	61.01	61.01	未进入负面清单	否	无	6.00%
14952	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西三家七组变压器	200	47.70%	64.60	64.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
14953	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西三家五组2台变压器	50	74.50%	2.75	2.75	未进入负面清单	否	无	1.40%

14954	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	黑英台变压器	100	66.40%	13.60	13.60	未进入负面清单	否	无	6.70%
14955	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	石门子台变压器	50	45.60%	17.20	17.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
14956	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	小平房村西分台变压器	400	44.40%	142.40	142.40	未进入负面清单	否	无	1.30%
14957	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	10kV台子线六家子四组变压器（2.0续建）	20	74.00%	1.20	1.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
14958	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	三义口5-9组2#变压器（2.0续建）	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
14959	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	满达1-2组变压器（2.0续建）	200	46.54%	66.92	66.92	未进入负面清单	否	无	5.20%
14960	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	鞠南二台变压器	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
14961	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	鞠杖子大棚台变压器	400	46.47%	134.12	134.12	未进入负面清单	否	无	5.20%
14962	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	酒烧锅北台变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
14963	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	鞠北台变压器	400	46.40%	134.40	134.40	未进入负面清单	否	无	5.20%
14964	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	王家台变压器	50	44.70%	17.65	17.65	未进入负面清单	否	无	2.40%
14965	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	苏家店四台变压器	50	49.40%	15.30	15.30	未进入负面清单	否	无	9.20%
14966	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	山咀8组沟里台变压器	30	44.47%	10.66	10.66	未进入负面清单	否	无	2.20%
14967	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	112大屯东线	大屯东光1台变压器	400	46.60%	133.60	133.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
14968	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	112大屯东线	大屯东光2台变压器	400	47.00%	132.00	132.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
14969	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增中营子南坎变压器	400	64.00%	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14970	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	热沟台变压器	50	66.40%	6.80	6.80	未进入负面清单	否	无	6.70%
14971	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	东豪松沟台（二零）	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	2.70%
14972	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增西窝铺小北台变压器	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	1.00%
14973	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	敬老院2台变压器	500	57.00%	115.00	115.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14974	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	敬老院台变压器1（光伏扶贫）	400	64.00%	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	3.60%

14975	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	柏木沟南台变压器（能效）	200	54.47%	51.06	51.06	未进入负面清单	否	无	5.60%
14976	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	土一台（二零）	200	44.76%	70.48	70.48	未进入负面清单	否	无	3.20%
14977	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	18新增土一分二台变压器	400	64.50%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
14978	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	二车户上沟变压器	200	45.40%	69.20	69.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
14979	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	孤家子2井变压器	50	74.50%	2.75	2.75	未进入负面清单	否	无	1.40%
14980	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	陈美樱桃小区变压器	50	49.70%	15.15	15.15	未进入负面清单	否	无	6.70%
14981	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	龙潭沟变压器	200	64.76%	30.48	30.48	未进入负面清单	否	无	3.60%
14982	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	二车户五组台(二零)	200	69.60%	20.80	20.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
14983	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	陈美小区变压器	30	74.50%	1.65	1.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
14984	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	陈美井变压器	50	74.00%	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
14985	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	10kV羊山线胡家沟变压器	200	90.12%	-20.24	-20.24	未进入负面清单	否	无	20.00%
14986	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	四台小区变压器	30	54.00%	7.80	7.80	未进入负面清单	否	无	4.50%
14987	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	倒廷沟里台变压器	400	66.70%	53.20	53.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
14988	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	南沟变压器	100	64.90%	15.10	15.10	未进入负面清单	否	无	3.60%
14989	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	岑沟变压器（光伏扶贫）	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
14990	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	孤家子1井变压器	50	74.50%	2.75	2.75	未进入负面清单	否	无	1.40%
14991	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店东营子台（能效）	400	44.40%	142.40	142.40	未进入负面清单	否	无	1.30%
14992	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	陈美营子村2号（1）变压器	80	57.56%	17.95	17.95	未进入负面清单	否	无	3.60%
14993	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	上屯西头变压器	100	45.40%	34.60	34.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
14994	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	18新增偏道沟二台变压器	200	45.60%	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
14995	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	胡里地变压器	50	56.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	3.60%

14996	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	15结余上苑台变压器	100	44.70%	35.30	35.30	未进入负面清单	否	无	8.70%
14997	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	二车户村变压器（光伏扶贫）	100	46.60%	33.40	33.40	未进入负面清单	否	无	5.20%
14998	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	倒廷五组变压器	200	47.00%	66.00	66.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
14999	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	鸡冠山变压器	200	47.74%	64.52	64.52	未进入负面清单	否	无	5.20%
15000	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	15结余下苑台变压器	100	49.40%	30.60	30.60	未进入负面清单	否	无	2.10%
15001	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	陈美营子村变压器	100	54.70%	25.30	25.30	未进入负面清单	否	无	3.60%
15002	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	陈美大井台(二零)	200	46.97%	66.06	66.06	未进入负面清单	否	无	5.20%
15003	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	解放村变压器	100	47.96%	32.04	32.04	未进入负面清单	否	无	10.00%
15004	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	四台中营子变压器	100	64.90%	15.10	15.10	未进入负面清单	否	无	3.60%
15005	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	周家窝铺变压器	80	49.64%	24.29	24.29	未进入负面清单	否	无	8.00%
15006	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	塔子沟台(二零)	400	74.50%	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15007	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	偏道沟里台(二零)	400	46.74%	133.04	133.04	未进入负面清单	否	无	5.20%
15008	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	解放沟里台变压器（18农网）	100	47.60%	32.40	32.40	未进入负面清单	否	无	5.20%
15009	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	倒廷沟村台(二零)	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
15010	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	朝阳沟变压器(能效)	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	3.20%
15011	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	米家沟村变压器（能效）	200	64.00%	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
15012	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	长在七队变压器	200	54.70%	50.60	50.60	未进入负面清单	否	无	3.60%
15013	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	柳木匠沟外台变压器	30	74.00%	1.80	1.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
15014	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	大四家小区变压器	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15015	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	倒廷大井台(二零)	200	47.70%	64.60	64.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
15016	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	山嘴台变压器	100	74.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	1.40%

15017	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	柳条三家村台（二零）变压器	50	44.44%	17.78	17.78	未进入负面清单	否	无	1.30%
15018	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	三官下店台变压器	50	47.77%	16.12	16.12	未进入负面清单	否	无	5.70%
15019	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	瓦房子业务部变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
15020	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	113大电线	何家窝铺2台变压器	50	74.00%	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15021	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	113大电线	大北沟台变压器	50	47.99%	16.01	16.01	未进入负面清单	否	无	2.80%
15022	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	水泉村山里小区1变压器	50	64.60%	7.70	7.70	未进入负面清单	否	无	3.60%
15023	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	山里小区水井	50	74.00%	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15024	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	苗家小区台变压器	100	44.60%	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无	3.10%
15025	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	吕家小区台变压器	50	77.40%	1.30	1.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
15026	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	大庙业务部变压器	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
15027	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	上八罕2台变压器	100	49.74%	30.26	30.26	未进入负面清单	否	无	8.90%
15028	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	丛家店小区变压器	80	54.40%	20.48	20.48	未进入负面清单	否	无	5.30%
15029	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	刘杖子大棚变压器	30	44.46%	10.66	10.66	未进入负面清单	否	无	2.60%
15030	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	113长羊联线	长在村机械井变压器	50	46.94%	16.53	16.53	未进入负面清单	否	无	5.20%
15031	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	113长羊联线	长在业务部变压器	200	45.60%	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
15032	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	邵营子2台变压器	50	44.94%	17.53	17.53	未进入负面清单	否	无	5.20%
15033	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	pms_张万炉大棚变压器	30	54.40%	7.68	7.68	未进入负面清单	否	无	7.80%
15034	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	上八罕大棚变压器	30	44.70%	10.59	10.59	未进入负面清单	否	无	1.90%
15035	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	樱桃沟小区变压器	20	49.74%	6.05	6.05	未进入负面清单	否	无	3.80%
15036	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	从家店大棚变压器	50	46.44%	16.78	16.78	未进入负面清单	否	无	5.20%
15037	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	李营子东台	80	44.40%	28.48	28.48	未进入负面清单	否	无	1.30%

15038	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	刘满台变压器	200	49.47%	61.06	61.06	未进入负面清单	否	无	8.10%
15039	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	文户沟文七变压器	200	44.90%	70.20	70.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15040	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	北营子小区变压器	80	54.00%	20.80	20.80	未进入负面清单	否	无	7.50%
15041	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	孤山子三家台变压器	80	74.60%	4.32	4.32	未进入负面清单	否	无	1.40%
15042	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	高家村台（二零）	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
15043	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	高家村2台（二零）	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	7.70%
15044	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	高家南台变压器	100	74.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15045	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	洞子沟2台变压器（光伏扶贫）	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	9.70%
15046	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	向阳沟变压器	50	49.60%	15.20	15.20	未进入负面清单	否	无	9.70%
15047	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	三道东山变压器	80	47.47%	26.02	26.02	未进入负面清单	否	无	5.20%
15048	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	湾子台变压器	50	74.00%	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15049	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	东五家子市场台变压器	400	49.60%	121.60	121.60	未进入负面清单	否	无	4.90%
15050	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	头道村西北沟台（二零）	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
15051	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	冷杖子台变压器	30	76.67%	1.00	1.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15052	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	Pms_杨树沟四队变压器	100	47.97%	32.03	32.03	未进入负面清单	否	无	4.70%
15053	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	222尚牛线	江家沟变压器	200	44.90%	70.20	70.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15054	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	果蚕李树怀小区变压器	50	74.00%	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15055	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	222尚牛线	YHG_郭家沟小区变压器	30	44.90%	10.53	10.53	未进入负面清单	否	无	5.20%
15056	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	田杖子村新增台变压器	100	74.74%	5.26	5.26	未进入负面清单	否	无	1.40%
15057	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	茂珍沟小区1变压器	50	67.47%	6.27	6.27	未进入负面清单	否	无	1.40%
15058	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	果蚕小区变压器	50	74.00%	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	1.40%

15059	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	孙英沟小区变压器	63	45.60%	21.67	21.67	未进入负面清单	否	无	5.20%
15060	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	113大电线	后窗户台变压器	80	54.44%	20.45	20.45	未进入负面清单	否	无	5.60%
15061	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	五家子小区1变压器	30	69.70%	3.09	3.09	未进入负面清单	否	无	1.40%
15062	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	四道沟变压器	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
15063	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	113大电线	东南沟开发区台（二零）	400	47.65%	129.41	129.41	未进入负面清单	否	无	5.20%
15064	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	陶家沟变压器	100	47.40%	32.60	32.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
15065	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	温杖子小区变压器	80	49.90%	24.08	24.08	未进入负面清单	否	无	5.60%
15066	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	Pms_田西沟井变压器	50	44.90%	17.55	17.55	未进入负面清单	否	无	5.20%
15067	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	茂珍沟村上台变压器	100	67.00%	13.00	13.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15068	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	五家子村新增台变压器	100	74.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15069	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	喇嘛沟外台变压器	100	44.70%	35.30	35.30	未进入负面清单	否	无	1.10%
15070	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	Pms_五家子养猪小区变压器	30	45.60%	10.32	10.32	未进入负面清单	否	无	5.20%
15071	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	宋杖子小区台变压器	100	67.57%	12.43	12.43	未进入负面清单	否	无	1.40%
15072	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	222尚牛线	木匠沟变压器2	63	46.70%	20.98	20.98	未进入负面清单	否	无	5.20%
15073	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	宋小区2台变压器	50	49.40%	15.30	15.30	未进入负面清单	否	无	3.50%
15074	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	温北杖子变压器	80	74.00%	4.80	4.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
15075	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	务本常丙合变压器	200	47.49%	65.02	65.02	未进入负面清单	否	无	5.20%
15076	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	山里台（二零）	400	66.64%	53.44	53.44	未进入负面清单	否	无	6.70%
15077	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	水西沟台变压器	100	47.50%	32.50	32.50	未进入负面清单	否	无	5.20%
15078	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	上水2台（二零）	400	66.00%	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	6.70%
15079	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	水东2台（二零）	200	44.90%	70.20	70.20	未进入负面清单	否	无	5.20%

15080	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	河东台变压器	400	76.00%	16.00	16.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15081	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	邓南台变压器	100	64.70%	15.30	15.30	未进入负面清单	否	无	3.60%
15082	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	水东沟台变压器	400	44.70%	141.20	141.20	未进入负面清单	否	无	2.50%
15083	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	杨山岭台变压器	20	47.95%	6.41	6.41	未进入负面清单	否	无	1.20%
15084	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	中秋台变压器	50	49.66%	15.17	15.17	未进入负面清单	否	无	7.10%
15085	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	朱家窝铺大棚台变压器	80	44.49%	28.41	28.41	未进入负面清单	否	无	6.80%
15086	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	歪脖山分台变压器	315	44.90%	110.57	110.57	未进入负面清单	否	无	5.20%
15087	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	南营子南组大棚变压器	20	75.60%	0.88	0.88	未进入负面清单	否	无	1.40%
15088	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	北营子北台动力电台(二零)	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
15089	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	姚店台(二零)变压器	200	47.90%	64.20	64.20	未进入负面清单	否	无	2.60%
15090	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	柳阳沟变压器	30	44.50%	10.65	10.65	未进入负面清单	否	无	8.90%
15091	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	小水泉南台变压器	100	74.74%	5.26	5.26	未进入负面清单	否	无	1.40%
15092	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	西山村缸盆沟上沟变压器	30	49.40%	9.18	9.18	未进入负面清单	否	无	7.20%
15093	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	113长羊联线	长在一组台变压器	200	44.67%	70.66	70.66	未进入负面清单	否	无	5.50%
15094	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	董杖子变压器	50	56.40%	11.80	11.80	未进入负面清单	否	无	3.60%
15095	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	18新增姚营子变压器	400	64.45%	62.21	62.21	未进入负面清单	否	无	3.60%
15096	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	长侠沟变压器	20	44.00%	7.20	7.20	未进入负面清单	否	无	2.00%
15097	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	北台子台(二零)变压器	200	55.60%	48.80	48.80	未进入负面清单	否	无	3.60%
15098	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	113长羊联线	长在二三队台(二零)	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	9.80%
15099	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	南台子台(二零)变压器	200	55.47%	49.06	49.06	未进入负面清单	否	无	3.60%
15100	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	112大屯东线	小河南村台变压器	30	44.74%	10.58	10.58	未进入负面清单	否	无	4.60%

15101	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	112大屯东线	河滩地小区变压器	50	44.90%	17.55	17.55	未进入负面清单	否	无	5.20%
15102	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	112大屯东线	小河南2台变压器	30	77.97%	0.61	0.61	未进入负面清单	否	无	1.40%
15103	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	215工业线	波罗赤二组大棚变压器	50	49.00%	15.50	15.50	未进入负面清单	否	无	9.00%
15104	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	112大屯东线	西沟台变压器	50	44.74%	17.63	17.63	未进入负面清单	否	无	4.60%
15105	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	下坎子小区变压器	50	64.70%	7.65	7.65	未进入负面清单	否	无	3.60%
15106	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	老虎沟村变压器	100	54.60%	25.40	25.40	未进入负面清单	否	无	5.60%
15107	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	唐杖子唐西台（二零）变压器	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15108	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	唐杖子台（二零）变压器	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15109	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	果蚕南台（二零）	200	47.70%	64.60	64.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
15110	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	孙英沟变压器	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15111	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	果蚕村台（二零）	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
15112	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	荒地头道沟台变压器	200	44.90%	70.20	70.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15113	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	铁沟变压器	200	44.74%	70.52	70.52	未进入负面清单	否	无	8.20%
15114	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	柏山村变压器	400	64.90%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
15115	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	孙家台变压器	80	98.01%	-14.41	-14.41	未进入负面清单	否	无	20.00%
15116	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	靖家沟台变压器	100	46.55%	33.45	33.45	未进入负面清单	否	无	5.20%
15117	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	柏山村西台变压器	100	46.70%	33.30	33.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
15118	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	苏营子河西小区变压器	200	44.90%	70.20	70.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15119	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	小四家村台增容变压器	400	49.00%	124.00	124.00	未进入负面清单	否	无	1.10%
15120	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	五家子村变压器	100	74.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15121	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	王兴杰南台变压器	200	49.00%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	9.50%

15122	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	荒地小区变压器	200	44.74%	70.52	70.52	未进入负面清单	否	无	5.80%
15123	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	喇嘛沟变压器	200	46.70%	66.60	66.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
15124	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	荒地村变压器	315	45.67%	108.14	108.14	未进入负面清单	否	无	5.20%
15125	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	荒地63台2#台（二零）	400	45.67%	137.33	137.33	未进入负面清单	否	无	5.20%
15126	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	务本南台变压器（能效）	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
15127	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	荒地小区南台变压器（煤改电）	400	64.90%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
15128	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	二达窝铺水泉沟台变压器	400	64.90%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
15129	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	北台子小平房变压器	30	74.96%	1.51	1.51	未进入负面清单	否	无	1.40%
15130	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	上甸子台变压器（光伏扶贫）	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
15131	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	112大屯东线	东地变压器	200	46.64%	66.72	66.72	未进入负面清单	否	无	5.20%
15132	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	缸岔八组变压器	100	74.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15133	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	缸岔十组变压器	80	49.74%	24.21	24.21	未进入负面清单	否	无	1.00%
15134	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	下坎子三组变压器	400	64.90%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
15135	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	朱二沟变压器	80	45.54%	27.56	27.56	未进入负面清单	否	无	5.20%
15136	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	老虎沟西台变压器	400	47.47%	130.12	130.12	未进入负面清单	否	无	5.20%
15137	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	李家湾变压器	100	74.40%	5.60	5.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
15138	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	永来店一组变压器	100	64.40%	15.60	15.60	未进入负面清单	否	无	3.60%
15139	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	南岗叉小区变压器	100	46.44%	33.56	33.56	未进入负面清单	否	无	5.20%
15140	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	满达小区台变压器	30	74.00%	1.80	1.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
15141	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	宏图七组台变压器	20	74.00%	1.20	1.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
15142	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	胜利镇政府分台变压器	400	46.74%	133.04	133.04	未进入负面清单	否	无	5.20%

15143	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	花坤小队分台变压器	100	54.70%	25.30	25.30	未进入负面清单	否	无	3.60%
15144	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	洞子沟外台（二零）	400	74.00%	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15145	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	羊山沟小区台变压器	400	64.90%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
15146	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	老窝铺北沟台变压器	100	45.47%	34.53	34.53	未进入负面清单	否	无	5.20%
15147	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	112大屯东线	火家沟小区台变压器	200	79.00%	2.00	2.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15148	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	西山里台变压器	100	49.70%	30.30	30.30	未进入负面清单	否	无	9.30%
15149	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西三家五组变压器	50	97.31%	-8.66	-8.66	未进入负面清单	否	无	20.00%
15150	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西营子九组变压器	200	93.98%	-27.96	-27.96	未进入负面清单	否	无	20.00%
15151	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	下局子台变压器	100	74.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15152	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	前沟台变压器1	100	46.40%	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
15153	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	团山子小区变压器	100	44.90%	35.10	35.10	未进入负面清单	否	无	5.20%
15154	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	山咀台（二零）	400	67.60%	49.60	49.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
15155	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	局子沟小西山台变压器	30	45.60%	10.32	10.32	未进入负面清单	否	无	5.20%
15156	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	西山外台变压器	50	69.00%	5.50	5.50	未进入负面清单	否	无	1.40%
15157	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	闫家窑台（二零）变压器	200	49.55%	60.90	60.90	未进入负面清单	否	无	1.00%
15158	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	北洼小区变压器	50	67.94%	6.03	6.03	未进入负面清单	否	无	1.40%
15159	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	10kV东大道线辽西大棚变压器	30	45.60%	10.32	10.32	未进入负面清单	否	无	5.20%
15160	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	长茂河组东台变压器	100	47.70%	32.30	32.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
15161	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	焦营子西台变压器	80	44.60%	28.32	28.32	未进入负面清单	否	无	1.80%
15162	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	鞠西2台变压器	50	79.40%	0.30	0.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
15163	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	三人沟1号3台变压器	100	45.90%	34.10	34.10	未进入负面清单	否	无	5.20%

15164	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	长茂河组二台变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
15165	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	黄土坎子中台变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
15166	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	后建材西台变压器	100	69.00%	11.00	11.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15167	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	18新增上马场3台变压器	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
15168	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	恒道子北台（二零）变压器	200	49.54%	60.92	60.92	未进入负面清单	否	无	2.30%
15169	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	上马场大棚变压器	50	49.45%	15.28	15.28	未进入负面清单	否	无	4.00%
15170	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	南莲花变压器	80	44.44%	28.45	28.45	未进入负面清单	否	无	1.30%
15171	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	黑虎孟家变压器	30	74.00%	1.80	1.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
15172	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	魏营子保护地大棚变压器	30	44.90%	10.53	10.53	未进入负面清单	否	无	5.20%
15173	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1220开发区线	拉拉屯村一组变压器	100	45.44%	34.56	34.56	未进入负面清单	否	无	5.20%
15174	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1220开发区线	拉拉屯村二组变压器	100	44.70%	35.30	35.30	未进入负面清单	否	无	9.60%
15175	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1220开发区线	拉拉屯村一组井变压器	100	46.40%	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
15176	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1220开发区线	拉拉屯村四组大棚小区变压器	80	44.70%	28.24	28.24	未进入负面清单	否	无	10.00%
15177	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1220开发区线	拉拉屯村二组井变压器	80	57.94%	17.65	17.65	未进入负面清单	否	无	3.60%
15178	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1220开发区线	拉拉屯村二组小区变压器	200	49.45%	61.10	61.10	未进入负面清单	否	无	8.40%
15179	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	房申台变压器（能效）	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
15180	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	永来店分台变压器	100	44.79%	35.21	35.21	未进入负面清单	否	无	8.70%
15181	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	局子沟村台变压器	400	49.47%	122.12	122.12	未进入负面清单	否	无	3.00%
15182	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	上沟台变压器	200	45.40%	69.20	69.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15183	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	曲家沟里变压器	50	74.00%	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15184	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铝业线	郭家村五组台（二零）	100	44.90%	35.10	35.10	未进入负面清单	否	无	5.20%

15185	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铝业线	郭家村砖厂二号变压器	160	44.60%	56.64	56.64	未进入负面清单	否	无	3.30%
15186	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铝业线	郭家村六组南变压器	315	44.47%	111.92	111.92	未进入负面清单	否	无	2.60%
15187	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铝业线	郭家村十组小区变压器1	50	45.40%	17.30	17.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
15188	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	土义北三台变压器	400	64.90%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
15189	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	岭下台变压器1	50	74.00%	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15190	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	腰屯台变压器	200	47.74%	64.52	64.52	未进入负面清单	否	无	5.20%
15191	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	2023新增火石庙北台变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
15192	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	车杖子七组变压器	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15193	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	周杖子大井变压器	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15194	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	孙杖子3台变压器	100	44.90%	35.10	35.10	未进入负面清单	否	无	5.20%
15195	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	下马场台（二零）变压器	200	44.74%	70.51	70.51	未进入负面清单	否	无	1.30%
15196	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	车杖子四组变压器	80	64.00%	12.80	12.80	未进入负面清单	否	无	3.60%
15197	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	西山村变压器	200	54.44%	51.12	51.12	未进入负面清单	否	无	5.60%
15198	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	魏营子村台(二零)	200	45.00%	70.00	70.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
15199	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	15结余西山六组台变压器	400	44.70%	141.20	141.20	未进入负面清单	否	无	5.50%
15200	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	西山缸盆变压器	50	64.40%	7.80	7.80	未进入负面清单	否	无	3.60%
15201	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	113长羊联线	长在五队东台（二零）	400	49.70%	121.20	121.20	未进入负面清单	否	无	1.00%
15202	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	百户一组变压器	20	74.00%	1.20	1.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
15203	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	西山四组变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
15204	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	西山南台变压器	50	74.44%	2.78	2.78	未进入负面清单	否	无	1.40%
15205	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	二道北沟变压器	50	54.40%	12.80	12.80	未进入负面清单	否	无	8.30%

15206	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1220开发区线	拉拉屯村一组小区变压器	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	7.80%
15207	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1220开发区线	拉拉屯村三组井变压器	200	49.70%	60.60	60.60	未进入负面清单	否	无	7.10%
15208	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	于金沟台（二零）	400	66.60%	53.60	53.60	未进入负面清单	否	无	6.70%
15209	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	南大营子台变压器	400	49.00%	124.00	124.00	未进入负面清单	否	无	7.10%
15210	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	老道沟一队台变压器	30	69.60%	3.12	3.12	未进入负面清单	否	无	1.40%
15211	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铝业线	东山村南台变压器	160	44.40%	56.96	56.96	未进入负面清单	否	无	1.30%
15212	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铝业线	东山村一号变压器	80	54.00%	20.80	20.80	未进入负面清单	否	无	9.00%
15213	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铝业线	郭家村十组变压器	400	47.60%	129.60	129.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
15214	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铝业线	郭家村三组分台2号变压器	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	9.90%
15215	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铝业线	东山村二号变压器	100	47.40%	32.60	32.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
15216	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1220开发区线	郭家七组小区变压器	200	59.40%	41.20	41.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
15217	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店稍北台变压器	20	47.40%	6.52	6.52	未进入负面清单	否	无	5.20%
15218	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店干沟台（二零）	200	47.70%	64.60	64.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
15219	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店三家子台变压器	30	46.40%	10.08	10.08	未进入负面清单	否	无	5.20%
15220	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店小下头台变压器	20	54.97%	5.01	5.01	未进入负面清单	否	无	3.60%
15221	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店西十二台变压器1	100	97.80%	-17.80	-17.80	未进入负面清单	否	无	20.00%
15222	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店娘头沟门台变压器	30	67.40%	3.78	3.78	未进入负面清单	否	无	1.40%
15223	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	17结余董家店于家沟北台变压器	100	45.40%	34.60	34.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
15224	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店马北沟台变压器	30	74.00%	1.80	1.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
15225	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店西十三台变压器	100	49.60%	30.40	30.40	未进入负面清单	否	无	4.70%
15226	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	西沟小区变压器	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%

15227	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	东沟村台变压器	50	74.70%	2.65	2.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
15228	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	下杖子台变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
15229	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	东营子下台变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
15230	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	南大营子2台变压器（光伏扶贫）	100	64.90%	15.10	15.10	未进入负面清单	否	无	3.60%
15231	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1220开发区线	柳城业务部变压器	200	44.90%	70.20	70.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15232	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1220开发区线	拉拉屯村四组变压器	100	44.74%	35.26	35.26	未进入负面清单	否	无	2.90%
15233	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1220开发区线	10kV铝业线特区分台变压器	80	79.60%	0.32	0.32	未进入负面清单	否	无	1.40%
15234	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1220开发区线	柳城特区变压器	100	47.75%	32.25	32.25	未进入负面清单	否	无	3.50%
15235	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1220开发区线	工业园区分台变压器	50	74.00%	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15236	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1220开发区线	拉拉屯村四组台（二零）	80	76.00%	3.20	3.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
15237	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1220开发区线	拉拉屯村四组机井台变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
15238	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1220开发区线	工业园区变压器	80	47.44%	26.05	26.05	未进入负面清单	否	无	5.20%
15239	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1220开发区线	拉拉屯村三组变压器	200	75.50%	9.00	9.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15240	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1220开发区线	郭家村三、四组变压器	250	47.99%	80.03	80.03	未进入负面清单	否	无	2.90%
15241	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1220开发区线	郭家村四组井变压器	100	74.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15242	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	Pms_塘坊井变压器	50	44.70%	17.65	17.65	未进入负面清单	否	无	9.60%
15243	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	小二台（二零）	200	55.40%	49.20	49.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
15244	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	牛家沟台变压器	50	46.00%	17.00	17.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
15245	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	郭诚窝铺台变压器	80	75.40%	3.68	3.68	未进入负面清单	否	无	1.40%
15246	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	袁台子玉树权大井变压器	20	44.70%	7.06	7.06	未进入负面清单	否	无	3.00%
15247	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	士义南台变压器（2.0续建）	400	49.45%	122.21	122.21	未进入负面清单	否	无	2.20%

15248	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	大林二台变压器（2.0续建）	400	64.90%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
15249	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	养牛小区台变压器	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15250	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	222七沈线	李花营子台变压器	100	98.92%	-18.92	-18.92	未进入负面清单	否	无	20.00%
15251	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	夏家店变压器	50	44.96%	17.52	17.52	未进入负面清单	否	无	5.20%
15252	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	大沟门二组井变压器	50	74.00%	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15253	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	西沟门东台变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
15254	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	炮手沟养殖小区变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
15255	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	孙杖子半截沟南台变压器	30	49.40%	9.18	9.18	未进入负面清单	否	无	6.90%
15256	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	三家子组变压器	50	74.40%	2.80	2.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
15257	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	大沟门六组井变压器	50	49.60%	15.20	15.20	未进入负面清单	否	无	9.50%
15258	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	曹家六组变压器	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15259	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1220开发区线	拉拉屯村三、四组小区台（二零）	400	47.40%	130.40	130.40	未进入负面清单	否	无	5.20%
15260	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店朱杖子台变压器	50	44.00%	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
15261	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	杨树底下一台变压器	100	49.97%	30.03	30.03	未进入负面清单	否	无	7.70%
15262	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店腾家良台变压器（光伏扶贫）	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	5.30%
15263	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店西十一台变压器	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15264	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店娘头沟里变压器	20	49.00%	6.20	6.20	未进入负面清单	否	无	3.40%
15265	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1416董家店线	董家店大岭村台（二零）	100	47.77%	32.23	32.23	未进入负面清单	否	无	1.90%
15266	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	17结余董家店于家沟台变压器	50	47.40%	16.30	16.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
15267	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	东沟上台变压器	100	99.95%	-19.95	-19.95	未进入负面清单	否	无	20.00%
15268	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	17结余南沟台变压器	100	99.95%	-19.95	-19.95	未进入负面清单	否	无	20.00%

15269	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家里沟门变压器	80	46.40%	26.88	26.88	未进入负面清单	否	无	5.20%
15270	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店梨树园台变压器	50	54.40%	12.80	12.80	未进入负面清单	否	无	6.50%
15271	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	张家沟小区变压器	50	49.90%	15.05	15.05	未进入负面清单	否	无	7.90%
15272	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1220开发区线	波赤村八、九组变压器	100	74.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15273	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	土义北台变压器（2.0续建）	400	59.94%	80.24	80.24	未进入负面清单	否	无	3.60%
15274	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1211哨口线	赵家沟变压器（2.0续建）	200	64.49%	31.02	31.02	未进入负面清单	否	无	3.60%
15275	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	下黄台变压器（2.0续建）	200	49.60%	60.80	60.80	未进入负面清单	否	无	9.10%
15276	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	商下组变压器（2.0续建）	200	54.70%	50.60	50.60	未进入负面清单	否	无	3.60%
15277	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	抬頭沟变压器（2.0续建）	200	64.50%	31.00	31.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
15278	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	西北窝铺变压器（2.0续建）	200	74.70%	10.60	10.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
15279	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	孤山子南台变压器（2.0续建）	400	44.44%	142.24	142.24	未进入负面清单	否	无	1.30%
15280	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	冰沟台变压器（2.0续建）	200	54.40%	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	3.90%
15281	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	关杖子旺泉2台变压器（2.0续建）	200	46.47%	67.06	67.06	未进入负面清单	否	无	5.20%
15282	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	台子村市场小区台变压器（2.0续建）	200	45.47%	69.06	69.06	未进入负面清单	否	无	5.20%
15283	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	徐杖子东台（2.0续建）	200	45.60%	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
15284	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	224东源线	汇东自来水变压器	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	8.60%
15285	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	224七西线	七道岭业务部变压器	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	7.70%
15286	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	224七西线	东沟台（二零）	400	76.00%	16.00	16.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15287	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	224七西线	七道岭大棚2台变压器	30	57.64%	6.71	6.71	未进入负面清单	否	无	3.60%
15288	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	224七西线	七道岭线乡政府台（二零）	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	7.50%
15289	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	224七西线	乡直南台（二零）	400	65.60%	57.60	57.60	未进入负面清单	否	无	6.70%

15290	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	楼子山沟门台变压器	30	97.64%	-5.29	-5.29	未进入负面清单	否	无	20.00%
15291	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	松树沟变压器（能效）	100	44.60%	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无	3.50%
15292	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	胡营子变压器（能效）	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	2.00%
15293	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	杨树沟线杨树沟小区变压器	50	47.44%	16.28	16.28	未进入负面清单	否	无	5.20%
15294	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	813王伦沟线	金三角开发区变压器	100	98.70%	-18.70	-18.70	未进入负面清单	否	无	20.00%
15295	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	813王伦沟线	大车户道北变压器	200	47.64%	64.72	64.72	未进入负面清单	否	无	5.20%
15296	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	尚志二组变压器	100	74.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15297	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	善人沟台变压器	80	49.40%	24.48	24.48	未进入负面清单	否	无	1.60%
15298	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	榆树林台变压器	200	79.67%	0.66	0.66	未进入负面清单	否	无	1.40%
15299	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	韩家山台变压器	50	74.00%	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15300	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	横河子暖棚变压器	50	45.40%	17.30	17.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
15301	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	姚杖子69组1台变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
15302	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	徐家屯1组小区台变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
15303	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	拦马墙变压器	400	64.60%	61.60	61.60	未进入负面清单	否	无	3.60%
15304	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	大北梁台变压器	30	74.00%	1.80	1.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
15305	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	杨树底下二台变压器	80	74.00%	4.80	4.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
15306	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	大北梁庙台变压器	10	74.00%	0.60	0.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
15307	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	223沟北线	周台子小区变压器	30	74.00%	1.80	1.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
15308	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	杨树沟线三官畜牧小区变压器	100	47.47%	32.53	32.53	未进入负面清单	否	无	5.20%
15309	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	毕北二变压器1	30	75.40%	1.38	1.38	未进入负面清单	否	无	1.40%
15310	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	赵家沟小区变压器	50	54.94%	12.53	12.53	未进入负面清单	否	无	3.60%

15311	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	大沟门56组井分台变压器（低电压）	200	49.70%	60.60	60.60	未进入负面清单	否	无	7.30%
15312	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	孙杖子大棚变压器	100	44.90%	35.10	35.10	未进入负面清单	否	无	5.20%
15313	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	馒头营子1号井台变压器（井井通）	100	47.70%	32.30	32.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
15314	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	大洞村头道沟变压器	30	44.44%	10.67	10.67	未进入负面清单	否	无	1.30%
15315	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	10kV馒头营子线大沟里二台变压器	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
15316	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	放牛沟组变压器	200	49.70%	60.60	60.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
15317	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	小西沟组变压器	80	49.00%	24.80	24.80	未进入负面清单	否	无	6.10%
15318	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1220开发区线	郭家村七组分台变压器	400	47.70%	129.20	129.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15319	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	孙杖子新立屯变压器1	50	74.00%	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15320	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	胜利蔬菜大棚小区台变压器	30	44.40%	10.68	10.68	未进入负面清单	否	无	1.30%
15321	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	平顶山小队变压器1	30	47.77%	9.67	9.67	未进入负面清单	否	无	1.40%
15322	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	大沟门56组井变压器	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15323	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	17结余西沟门西台变压器	200	44.74%	70.52	70.52	未进入负面清单	否	无	1.90%
15324	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	孙杖子半节沟变压器	100	74.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15325	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	横河子六组变压器	50	49.95%	15.03	15.03	未进入负面清单	否	无	3.70%
15326	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	大沟门七组台（二零）	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15327	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	半节洞变压器	100	44.44%	35.56	35.56	未进入负面清单	否	无	1.30%
15328	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	台子七组3台（二零）	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	2.90%
15329	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	苏家店变压器	50	79.70%	0.15	0.15	未进入负面清单	否	无	1.40%
15330	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	苏家店2台变压器	50	74.00%	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15331	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	苏家店3台变压器	50	74.00%	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	1.40%

15332	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	东窑村小区变压器	30	74.00%	1.80	1.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
15333	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	17结余四道沟台变压器	100	44.60%	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无	1.40%
15334	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	代家沟四组变压器	50	47.40%	16.30	16.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
15335	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	代家沟大棚变压器	100	74.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15336	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	牟杖子村小区变压器	30	77.40%	0.78	0.78	未进入负面清单	否	无	1.40%
15337	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	台子线李杖子小区（煤改电）	400	64.40%	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
15338	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	东窑村小区2台变压器	100	47.94%	32.06	32.06	未进入负面清单	否	无	6.60%
15339	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	大梁下变压器	100	44.47%	35.53	35.53	未进入负面清单	否	无	6.90%
15340	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	卖菜沟小区变压器	50	77.44%	1.28	1.28	未进入负面清单	否	无	1.40%
15341	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	东窑路北井台（二零）	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15342	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	赵井立井变压器	50	44.60%	17.70	17.70	未进入负面清单	否	无	8.20%
15343	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	台子七组2#变压器	100	59.69%	20.31	20.31	未进入负面清单	否	无	3.60%
15344	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	东窑村河滩地小区2台变压器	100	44.44%	35.56	35.56	未进入负面清单	否	无	1.30%
15345	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	耿友帅河套井变压器	50	74.00%	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15346	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	胡家沟东台变压器	50	44.50%	17.75	17.75	未进入负面清单	否	无	6.60%
15347	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	金杖子变压器	50	46.74%	16.63	16.63	未进入负面清单	否	无	5.20%
15348	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	六家子冷棚小区变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
15349	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	代家沟二组分台变压器	100	47.50%	32.50	32.50	未进入负面清单	否	无	5.20%
15350	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	台子村六组台（二零）	200	56.74%	46.52	46.52	未进入负面清单	否	无	3.60%
15351	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	三岔口123号井台变压器	50	74.00%	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15352	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	台子4-5组3#变压器	200	46.76%	66.48	66.48	未进入负面清单	否	无	5.20%

15353	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	东窑大棚台柱上变压器	315	44.90%	110.57	110.57	未进入负面清单	否	无	5.20%
15354	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	李井新井变压器	100	79.40%	0.60	0.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
15355	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	徐杖子大棚变压器	50	75.96%	2.02	2.02	未进入负面清单	否	无	1.40%
15356	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	东窑村四组1号井变压器	50	47.00%	16.50	16.50	未进入负面清单	否	无	5.20%
15357	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	丛子臣台变压器	20	74.00%	1.20	1.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
15358	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	四道沟南台变压器	100	47.60%	32.40	32.40	未进入负面清单	否	无	5.20%
15359	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	六家子村2#增容变压器	200	47.74%	64.52	64.52	未进入负面清单	否	无	5.20%
15360	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	西沟变压器	100	46.70%	33.30	33.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
15361	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	台子市场台（二零）	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15362	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	李友1号井变压器	50	44.70%	17.65	17.65	未进入负面清单	否	无	4.20%
15363	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	西沟台分台变压器	50	46.40%	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
15364	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	王杖组变压器	100	74.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15365	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	山嘴2台变压器	100	44.45%	35.55	35.55	未进入负面清单	否	无	5.00%
15366	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	东窑大棚变压器	100	74.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15367	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	西沟大棚变压器	200	64.40%	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
15368	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	郭杖子2台变压器	100	44.50%	35.50	35.50	未进入负面清单	否	无	2.40%
15369	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	牟台子大棚变压器	30	54.40%	7.68	7.68	未进入负面清单	否	无	4.70%
15370	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	东窑河滩地小区变压器	200	45.00%	70.00	70.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
15371	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	李杖子村小区变压器	100	47.69%	32.31	32.31	未进入负面清单	否	无	5.20%
15372	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	代家沟一组台（二零）	200	47.44%	65.12	65.12	未进入负面清单	否	无	5.20%
15373	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	三叉口六组分台变压器	50	44.00%	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	2.00%

15374	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	大梁下分台变压器	100	44.90%	35.10	35.10	未进入负面清单	否	无	5.20%
15375	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	代家沟一组变压器	100	44.70%	35.30	35.30	未进入负面清单	否	无	9.50%
15376	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	17结余老大队院内台变压器	100	74.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15377	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	孙中文井变压器	50	66.00%	7.00	7.00	未进入负面清单	否	无	6.70%
15378	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	老大队东台变压器	200	47.00%	66.00	66.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
15379	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	三岔口村小区变压器	50	44.60%	17.70	17.70	未进入负面清单	否	无	8.90%
15380	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	东窑二组井变压器	50	74.00%	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15381	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	王子坟变压器	30	54.95%	7.52	7.52	未进入负面清单	否	无	3.60%
15382	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	长茂河畜牧小区变压器	50	44.90%	17.55	17.55	未进入负面清单	否	无	5.20%
15383	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	农场小区1台柱上变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
15384	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	满家店变压器	100	74.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15385	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	邓杖子台（二零）	400	76.00%	16.00	16.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15386	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	八趟沟变压器	20	74.00%	1.20	1.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
15387	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	孙家店大队台（二零）	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15388	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	付家沟变压器1	20	74.00%	1.20	1.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
15389	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	宋家店变压器	50	74.00%	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15390	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	孙家店大队2台变压器	100	74.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15391	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	南林皋村变压器	125	74.00%	7.50	7.50	未进入负面清单	否	无	1.40%
15392	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	南林皋村一组变压器	100	49.00%	31.00	31.00	未进入负面清单	否	无	2.30%
15393	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	木头沟村东山小区变压器	100	44.90%	35.10	35.10	未进入负面清单	否	无	5.20%
15394	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	南林皋村三组变压器	50	67.40%	6.30	6.30	未进入负面清单	否	无	1.40%

15395	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	叶家店雷家沟变压器	50	47.40%	16.30	16.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
15396	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	叶家店大西沟变压器	80	74.00%	4.80	4.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
15397	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	袁台子村二组小区变压器	315	44.40%	112.14	112.14	未进入负面清单	否	无	1.30%
15398	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	小平房东台（二零）	400	44.40%	142.40	142.40	未进入负面清单	否	无	1.30%
15399	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	下洼子东台变压器	200	69.90%	20.20	20.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
15400	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	十二台村南大井二号变压器	50	74.00%	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15401	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	胜利二台变压器	100	54.44%	25.56	25.56	未进入负面清单	否	无	5.60%
15402	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	腰而营一组分台变压器	80	47.70%	25.84	25.84	未进入负面清单	否	无	5.20%
15403	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铝业线	郭家村三组井变压器	80	47.97%	25.62	25.62	未进入负面清单	否	无	6.10%
15404	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铝业线	腰而营子村北大井分台（二零）	200	64.00%	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
15405	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铝业线	东波赤南台变压器	80	45.47%	27.62	27.62	未进入负面清单	否	无	5.20%
15406	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铝业线	郭家村六组变压器	400	47.60%	129.60	129.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
15407	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铝业线	郭家村一组台（二零）	400	46.60%	133.60	133.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
15408	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铝业线	郭家村三组变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
15409	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	112大屯东线	大屯2号变压器	200	49.60%	60.80	60.80	未进入负面清单	否	无	1.90%
15410	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	112大屯东线	火家沟台变压器	80	49.46%	24.43	24.43	未进入负面清单	否	无	4.50%
15411	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	112大屯东线	闫家岭台变压器1	200	66.70%	26.60	26.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
15412	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	224东源线	大河北井变压器	50	47.00%	16.50	16.50	未进入负面清单	否	无	5.20%
15413	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	八家台变压器	200	66.70%	26.60	26.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
15414	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	北道台变压器	80	44.40%	28.48	28.48	未进入负面清单	否	无	1.30%
15415	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	清水井小区变压器	20	54.60%	5.08	5.08	未进入负面清单	否	无	5.60%

15416	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	和尚桥东台变压器	80	74.60%	4.32	4.32	未进入负面清单	否	无	1.40%
15417	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	上稗子沟台变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
15418	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	孤山子小区台变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
15419	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	白华庙台变压器	100	66.70%	13.30	13.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
15420	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	河东小区台变压器	100	46.70%	33.30	33.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
15421	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	陆家沟台变压器	50	49.00%	15.50	15.50	未进入负面清单	否	无	4.10%
15422	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	孤山子村台变压器	100	66.70%	13.30	13.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
15423	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	陈油房南台变压器	200	49.70%	60.60	60.60	未进入负面清单	否	无	6.20%
15424	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	小宁杖子台变压器	200	45.76%	68.48	68.48	未进入负面清单	否	无	5.20%
15425	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	和平台变压器	100	47.00%	33.00	33.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
15426	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	YHG_为民蔬菜种植有限公司1号变压器	30	66.70%	3.99	3.99	未进入负面清单	否	无	1.40%
15427	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	陈油房台变压器	100	54.60%	25.40	25.40	未进入负面清单	否	无	5.60%
15428	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	YHG_为民蔬菜种植公司2号变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
15429	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	南组台变压器	100	44.00%	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
15430	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	pms_土义北大井通变压器	50	44.70%	17.65	17.65	未进入负面清单	否	无	1.20%
15431	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	Pms_双庙井变压器	200	66.70%	26.60	26.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
15432	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	乔家沟台变压器1	20	66.70%	2.66	2.66	未进入负面清单	否	无	1.40%
15433	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	Pms_柳条中组井变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
15434	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	西山小区台变压器	50	47.70%	16.15	16.15	未进入负面清单	否	无	5.20%
15435	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	双庙三台动力电变压器	100	44.70%	35.30	35.30	未进入负面清单	否	无	9.50%
15436	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	陆家沟小区台变压器	20	54.64%	5.07	5.07	未进入负面清单	否	无	5.60%

15437	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	稗子沟2台变压器	100	46.55%	33.45	33.45	未进入负面清单	否	无	5.20%
15438	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	马南山台（二零）	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	6.70%
15439	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	徐家店南台变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
15440	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	和尚桥台变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
15441	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	土义北大井2台变压器	200	45.47%	69.06	69.06	未进入负面清单	否	无	5.20%
15442	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	周家沟小区台变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
15443	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	太阳沟2台变压器	30	66.70%	3.99	3.99	未进入负面清单	否	无	1.40%
15444	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	稗子沟3台变压器	400	66.70%	53.20	53.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
15445	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	房申台变压器	80	66.70%	10.64	10.64	未进入负面清单	否	无	1.40%
15446	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	小宁杖子2台变压器（光伏扶贫）	200	45.60%	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
15447	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	pms_大屯西台变压器	200	45.40%	69.20	69.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15448	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	塔北2台变压器	30	66.70%	3.99	3.99	未进入负面清单	否	无	1.40%
15449	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	黄西小区台变压器	50	56.70%	11.65	11.65	未进入负面清单	否	无	3.60%
15450	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	大姚沟变压器	100	44.00%	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
15451	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	小道沟台变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
15452	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	唐家沟台变压器1	50	74.40%	2.80	2.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
15453	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	Pms_大道沟井变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
15454	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	上田台变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
15455	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	八天地井变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
15456	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	中长皋北台变压器	30	66.70%	3.99	3.99	未进入负面清单	否	无	1.40%
15457	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	永兴龙台（二零）	400	64.40%	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	3.60%

15458	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	仇家店大棚台变压器	30	57.70%	6.69	6.69	未进入负面清单	否	无	3.60%
15459	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	大道沟台变压器	100	49.40%	30.60	30.60	未进入负面清单	否	无	4.50%
15460	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	中长皋台变压器	80	47.40%	26.08	26.08	未进入负面清单	否	无	5.20%
15461	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	黄东台（二零）	200	47.97%	64.06	64.06	未进入负面清单	否	无	9.40%
15462	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	Pms_黄东1井变压器	50	45.60%	17.20	17.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15463	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	马架子台变压器1	100	44.47%	35.53	35.53	未进入负面清单	否	无	9.90%
15464	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	白西台（二零）	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
15465	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	黄西台变压器	80	49.40%	24.48	24.48	未进入负面清单	否	无	8.70%
15466	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	北营子台变压器	80	47.40%	26.08	26.08	未进入负面清单	否	无	5.20%
15467	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	Pms_黄西2井变压器	50	59.60%	10.20	10.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
15468	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	下田台变压器	100	66.70%	13.30	13.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
15469	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	上田大棚台变压器	20	66.70%	2.66	2.66	未进入负面清单	否	无	1.40%
15470	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	Pms_黄东2井变压器	50	45.44%	17.28	17.28	未进入负面清单	否	无	5.20%
15471	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	仇家店中营子台变压器	100	74.44%	5.56	5.56	未进入负面清单	否	无	1.40%
15472	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	长皋小区台（二零）	200	44.90%	70.20	70.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15473	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	Pms_柏木井变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
15474	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	永兴龙南沟台变压器	50	44.70%	17.65	17.65	未进入负面清单	否	无	7.10%
15475	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	刘杖子台变压器	200	66.70%	26.60	26.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
15476	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	下桥子台变压器	100	66.70%	13.30	13.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
15477	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	偏西台（二零）	400	44.57%	141.72	141.72	未进入负面清单	否	无	1.60%
15478	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	河东台变压器1	100	57.95%	22.05	22.05	未进入负面清单	否	无	3.60%

15479	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	管家沟台变压器	20	47.49%	6.50	6.50	未进入负面清单	否	无	5.20%
15480	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	马杖子小区台变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
15481	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	善人沟分台（续建）变压器	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	9.80%
15482	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	224镇矿线	后沟台变压器	30	66.70%	3.99	3.99	未进入负面清单	否	无	1.40%
15483	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店金北沟台（二零）	200	47.00%	66.00	66.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
15484	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	杨树底30亩地台变压器	50	47.40%	16.30	16.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
15485	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店老阳坡台变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
15486	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	刘家沟台变压器	30	45.40%	10.38	10.38	未进入负面清单	否	无	5.20%
15487	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店古一组台变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
15488	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	15结余里沟里台变压器	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	1.50%
15489	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店金北沟上台变压器	30	79.00%	0.30	0.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
15490	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	古树沟村矿台（二零）变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
15491	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	苏营子河北台变压器	20	66.70%	2.66	2.66	未进入负面清单	否	无	1.40%
15492	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	何家小区台变压器1	30	47.45%	9.77	9.77	未进入负面清单	否	无	5.20%
15493	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	苏营子小区台变压器	50	46.40%	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
15494	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	闫家岭台变压器	50	45.40%	17.30	17.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
15495	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	沙郭地台变压器	50	44.97%	17.52	17.52	未进入负面清单	否	无	5.20%
15496	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	杨地沟台变压器	20	66.70%	2.66	2.66	未进入负面清单	否	无	1.40%
15497	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	马架子东台变压器	50	49.40%	15.30	15.30	未进入负面清单	否	无	5.80%
15498	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	苏营子河西台变压器	30	49.70%	9.09	9.09	未进入负面清单	否	无	3.30%
15499	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	大林村台变压器	400	66.70%	53.20	53.20	未进入负面清单	否	无	1.40%

15500	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	刘杖子小区变压器	20	66.70%	2.66	2.66	未进入负面清单	否	无	1.40%
15501	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	东梁台变压器	80	66.70%	10.64	10.64	未进入负面清单	否	无	1.40%
15502	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	东梁小区变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
15503	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	沈家李杖子变压器	20	66.70%	2.66	2.66	未进入负面清单	否	无	1.40%
15504	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	东山大棚2变压器	80	66.70%	10.64	10.64	未进入负面清单	否	无	1.40%
15505	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	肖杖子五组变压器	200	66.70%	26.60	26.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
15506	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	陈家牧业台变压器	30	66.70%	3.99	3.99	未进入负面清单	否	无	1.40%
15507	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	乡政府	315	66.70%	41.90	41.90	未进入负面清单	否	无	1.40%
15508	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	肖杖子村一号机井台变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
15509	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	肖杖子六组变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
15510	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	YHG_大二台保护地小区变压器	200	66.70%	26.60	26.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
15511	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	113大屯线	前窗户井变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
15512	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	113大屯线	二十家子业务部变压器	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
15513	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	113大屯线	鸽子洞台变压器	50	77.70%	1.15	1.15	未进入负面清单	否	无	1.40%
15514	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	113大屯线	二北沟大棚台变压器	30	66.70%	3.99	3.99	未进入负面清单	否	无	1.40%
15515	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	113大屯线	二北沟台变压器	50	64.64%	7.68	7.68	未进入负面清单	否	无	3.60%
15516	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	113大屯线	三级提台（二零）	200	64.46%	31.08	31.08	未进入负面清单	否	无	3.60%
15517	国网朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	135青临线	波赤村四组台（二零）	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
15518	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	114东岗线	兴龙岗台东台（二零）	200	44.45%	71.11	71.11	未进入负面清单	否	无	1.30%
15519	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	南沟2台变压器	100	66.70%	13.30	13.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
15520	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	陈杖子三组变压器	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	2.10%

15521	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	养牛小区变压器	30	66.70%	3.99	3.99	未进入负面清单	否	无	1.40%
15522	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟二组台变压器	50	75.97%	2.02	2.02	未进入负面清单	否	无	1.40%
15523	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	聚宝小区变压器	30	44.76%	10.57	10.57	未进入负面清单	否	无	1.40%
15524	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	小沟一台变压器	50	49.97%	15.02	15.02	未进入负面清单	否	无	5.30%
15525	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	召山四台变压器1	30	66.70%	3.99	3.99	未进入负面清单	否	无	1.40%
15526	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	于国辉大棚台变压器	30	66.70%	3.99	3.99	未进入负面清单	否	无	1.40%
15527	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	小沟三台变压器	100	44.94%	35.06	35.06	未进入负面清单	否	无	5.20%
15528	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	15.16组大棚变压器	50	44.99%	17.51	17.51	未进入负面清单	否	无	5.20%
15529	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	大杖子六组变压器	30	69.74%	3.08	3.08	未进入负面清单	否	无	1.40%
15530	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	小沟四台变压器	50	49.60%	15.20	15.20	未进入负面清单	否	无	4.40%
15531	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	姚杖子二组变压器	63	66.40%	8.57	8.57	未进入负面清单	否	无	6.70%
15532	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	姚杖子9组大棚井变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
15533	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	YHG_同富畜牧养猪小区变压器	50	44.47%	17.77	17.77	未进入负面清单	否	无	6.70%
15534	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	姚杖子69组2台变压器	50	44.70%	17.65	17.65	未进入负面清单	否	无	1.90%
15535	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	杨树沟二台变压器	50	44.70%	17.65	17.65	未进入负面清单	否	无	2.50%
15536	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟十组变压器	30	49.95%	9.02	9.02	未进入负面清单	否	无	4.30%
15537	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟一组台变压器	200	44.47%	71.05	71.05	未进入负面清单	否	无	4.90%
15538	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	东崖小区变压器	20	66.70%	2.66	2.66	未进入负面清单	否	无	1.40%
15539	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	pms_姚杖子村养殖基地小区变压器	30	66.70%	3.99	3.99	未进入负面清单	否	无	1.40%
15540	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	召山咀3组小区台变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
15541	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	陈杖子吉利小区变压器	50	44.90%	17.55	17.55	未进入负面清单	否	无	5.20%

15542	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	陈杖子一组变压器	250	49.00%	77.50	77.50	未进入负面清单	否	无	3.80%
15543	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	陈杖子二组小区变压器	30	44.70%	10.59	10.59	未进入负面清单	否	无	6.30%
15544	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟1组小区变压器	200	47.94%	64.12	64.12	未进入负面清单	否	无	8.60%
15545	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	陈杖子五组机井变压器	50	69.40%	5.30	5.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
15546	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	东沟门台变压器	20	74.00%	1.20	1.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
15547	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	召山二台变压器	400	54.56%	101.76	101.76	未进入负面清单	否	无	5.60%
15548	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	10kV石棉线姚杖子5组小区台变压器	30	47.70%	9.69	9.69	未进入负面清单	否	无	5.20%
15549	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	小沟二台变压器	50	47.49%	16.26	16.26	未进入负面清单	否	无	5.20%
15550	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	大杖子一组变压器2	200	99.79%	-39.58	-39.58	未进入负面清单	否	无	20.00%
15551	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	梯田地小区台变压器	200	66.70%	26.60	26.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
15552	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	小沟五台变压器	20	66.49%	2.70	2.70	未进入负面清单	否	无	6.70%
15553	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	果树山小区变压器	200	44.44%	71.12	71.12	未进入负面清单	否	无	1.30%
15554	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	吴杖子台变压器	20	99.88%	-3.98	-3.98	未进入负面清单	否	无	20.00%
15555	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	木头城子南地台变压器	50	47.70%	16.15	16.15	未进入负面清单	否	无	5.20%
15556	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	陈杖子二组机井变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
15557	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	丛香房变压器	50	69.00%	5.50	5.50	未进入负面清单	否	无	1.40%
15558	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	大杖子五组变压器	80	44.90%	28.08	28.08	未进入负面清单	否	无	5.20%
15559	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	召山咀六组机井台变压器	100	66.70%	13.30	13.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
15560	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	白三家台变压器	50	99.42%	-9.71	-9.71	未进入负面清单	否	无	20.00%
15561	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	1.2.7组小区台变压器	50	44.90%	17.55	17.55	未进入负面清单	否	无	5.20%
15562	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	陈杖子四组小区台变压器	80	66.70%	10.64	10.64	未进入负面清单	否	无	1.40%

15563	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	大杖子二组变压器	200	47.45%	65.10	65.10	未进入负面清单	否	无	5.20%
15564	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	141516组1台变压器	200	45.60%	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
15565	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	正路沟里台变压器	20	54.47%	5.11	5.11	未进入负面清单	否	无	5.60%
15566	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	道二台变压器	200	47.45%	65.10	65.10	未进入负面清单	否	无	5.20%
15567	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	二十家子10队井台变压器	80	46.00%	27.20	27.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15568	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	pms_水泉沟台变压器	30	66.70%	3.99	3.99	未进入负面清单	否	无	1.40%
15569	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	pms_刘杖子村变压器	200	77.60%	4.80	4.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
15570	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	五队台（二零）	200	44.97%	70.06	70.06	未进入负面清单	否	无	5.20%
15571	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	十四队台（二零）	200	66.70%	26.60	26.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
15572	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	何家沟台变压器	30	66.70%	3.99	3.99	未进入负面清单	否	无	1.40%
15573	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	海纸沟小区台（二零）	400	66.70%	53.20	53.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
15574	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	姜杖子大棚台变压器	50	77.44%	1.28	1.28	未进入负面清单	否	无	1.40%
15575	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	下卧后营子台变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
15576	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	村西台变压器	200	49.74%	60.52	60.52	未进入负面清单	否	无	2.20%
15577	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	铧子沟村华北台变压器	50	47.47%	16.27	16.27	未进入负面清单	否	无	5.20%
15578	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	卧佛头沟变压器	50	56.49%	11.76	11.76	未进入负面清单	否	无	3.60%
15579	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	房申沟小区台变压器	30	66.70%	3.99	3.99	未进入负面清单	否	无	1.40%
15580	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	朝阳沟井变压器	50	49.40%	15.30	15.30	未进入负面清单	否	无	6.60%
15581	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	于外小区变压器	50	64.40%	7.80	7.80	未进入负面清单	否	无	3.60%
15582	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	抬里台变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
15583	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	东梁大棚台变压器	80	57.67%	17.86	17.86	未进入负面清单	否	无	3.60%

15584	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	关杖子劈山组变压器（业扩）	50	47.60%	16.20	16.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15585	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	关杖子变压器	50	69.44%	5.28	5.28	未进入负面清单	否	无	1.40%
15586	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	南东山变压器	50	47.54%	16.23	16.23	未进入负面清单	否	无	5.20%
15587	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	关杖子旺泉台变压器	50	47.56%	16.22	16.22	未进入负面清单	否	无	5.20%
15588	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	林地小区变压器	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15589	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	庙东小区变压器	100	44.47%	35.53	35.53	未进入负面清单	否	无	3.50%
15590	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	门家沟变压器	200	44.54%	70.92	70.92	未进入负面清单	否	无	2.30%
15591	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	关杖子小区变压器	200	44.44%	71.12	71.12	未进入负面清单	否	无	1.30%
15592	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	娘娘庙上河东变压器	100	49.74%	30.26	30.26	未进入负面清单	否	无	5.20%
15593	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	杨家沟小区变压器	30	66.70%	3.99	3.99	未进入负面清单	否	无	1.40%
15594	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	红石沙杖子台（二零）	100	59.76%	20.24	20.24	未进入负面清单	否	无	3.60%
15595	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	红石村北大井台变压器	100	49.54%	30.46	30.46	未进入负面清单	否	无	1.20%
15596	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	沙杖子小区变压器	50	49.64%	15.18	15.18	未进入负面清单	否	无	9.90%
15597	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	水库山前台（二零）	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	4.40%
15598	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	炮手西沟台变压器	50	44.90%	17.55	17.55	未进入负面清单	否	无	5.20%
15599	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	炮手小区台（二零）	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15600	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	塔营子变压器	50	44.45%	17.78	17.78	未进入负面清单	否	无	1.10%
15601	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	专业队变压器	80	47.70%	25.84	25.84	未进入负面清单	否	无	5.20%
15602	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	于营子变压器	50	64.60%	7.70	7.70	未进入负面清单	否	无	3.60%
15603	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	大杖子小区台变压器	100	44.60%	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无	9.00%
15604	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	刘于营子小区变压器	30	49.44%	9.17	9.17	未进入负面清单	否	无	2.70%

15605	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	西北沟台变压器	50	47.60%	16.20	16.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15606	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	柳条沟台变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
15607	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	西北沟二台变压器	50	49.55%	15.23	15.23	未进入负面清单	否	无	5.00%
15608	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	房申二台变压器	80	45.50%	27.60	27.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
15609	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	东山果园台变压器（光伏扶贫）	100	49.90%	30.10	30.10	未进入负面清单	否	无	6.20%
15610	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	三歪1台分台变压器	100	49.00%	31.00	31.00	未进入负面清单	否	无	8.10%
15611	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	小宁杖子3台（二零）	200	49.90%	60.20	60.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15612	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	18新增吕家台变压器	100	49.00%	31.00	31.00	未进入负面清单	否	无	2.20%
15613	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	东沟果园台变压器（光伏扶贫）	50	64.70%	7.65	7.65	未进入负面清单	否	无	3.60%
15614	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	塘坊2台变压器（光伏扶贫）	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15615	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	317沟门线	大遥沟变压器1	50	56.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
15616	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	317沟门线	后井变压器	30	49.40%	9.18	9.18	未进入负面清单	否	无	3.60%
15617	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	317沟门线	东南沟变压器1	50	45.40%	17.30	17.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
15618	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	317沟门线	付家沟变压器13	50	44.60%	17.70	17.70	未进入负面清单	否	无	6.90%
15619	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	317沟门线	大遥沟小区台变压器1	20	47.50%	6.50	6.50	未进入负面清单	否	无	5.20%
15620	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	18新增胜利2台变压器	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	8.50%
15621	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	15结余红庙子二台变压器	400	44.70%	141.20	141.20	未进入负面清单	否	无	7.40%
15622	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	122炼铁线	15结余二道台变压器	50	47.00%	16.50	16.50	未进入负面清单	否	无	5.20%
15623	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	122炼铁线	18新增河西南台变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
15624	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	122炼铁线	Pms_河西井变压器	50	47.60%	16.20	16.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15625	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	122炼铁线	邓二道台变压器	100	44.00%	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	2.00%

15626	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	土小区台变压器	50	74.50%	2.75	2.75	未进入负面清单	否	无	1.40%
15627	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	水泉沟2台（二零）	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
15628	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	塔东沟台变压器（光伏扶贫）	100	66.00%	14.00	14.00	未进入负面清单	否	无	6.70%
15629	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	塔北沟台变压器	30	74.50%	1.65	1.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
15630	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	蒲坦沟2台	50	45.40%	17.30	17.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
15631	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	市场2台动力电台（二零）	400	44.40%	142.40	142.40	未进入负面清单	否	无	1.30%
15632	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	于里台变压器	200	44.49%	71.02	71.02	未进入负面清单	否	无	5.90%
15633	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	二道小区变压器2	100	44.44%	35.56	35.56	未进入负面清单	否	无	1.30%
15634	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	垫底小区变压器	50	64.00%	8.00	8.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
15635	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	中营子小区变压器	50	74.50%	2.75	2.75	未进入负面清单	否	无	1.40%
15636	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	韩杖子台变压器	200	47.66%	64.68	64.68	未进入负面清单	否	无	5.20%
15637	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	小古山台（二零）	400	47.74%	129.04	129.04	未进入负面清单	否	无	5.20%
15638	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	北地线孙杖子台（二零）	400	64.00%	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
15639	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	北地台变压器	50	49.40%	15.30	15.30	未进入负面清单	否	无	1.80%
15640	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	北地小区变压器	100	74.50%	5.50	5.50	未进入负面清单	否	无	1.40%
15641	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	陈家沟变压器1	50	45.49%	17.26	17.26	未进入负面清单	否	无	5.20%
15642	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	赵家洼子变压器	400	64.40%	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
15643	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	小古山南沟台变压器	50	47.94%	16.03	16.03	未进入负面清单	否	无	3.20%
15644	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	10kV贾家店线拉南变压器（2.0续建）	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15645	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	街东三台变压器	315	44.60%	111.51	111.51	未进入负面清单	否	无	8.80%
15646	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	冷风口台（二零）	200	44.64%	70.72	70.72	未进入负面清单	否	无	1.30%

15647	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	大杖子东沟变压器（18结余）	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15648	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	南塔子西山变压器	50	44.44%	17.78	17.78	未进入负面清单	否	无	1.30%
15649	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	柏木沟变压器（18结余）	400	46.54%	133.84	133.84	未进入负面清单	否	无	5.20%
15650	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	大四大棚台变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
15651	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	马家岭台变压器	200	97.16%	-34.32	-34.32	未进入负面清单	否	无	20.00%
15652	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	大西沟上台变压器	20	45.40%	6.92	6.92	未进入负面清单	否	无	5.20%
15653	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	后洞子台变压器	20	65.60%	2.88	2.88	未进入负面清单	否	无	6.70%
15654	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	朝阳县棚户区改造办公司	630	67.40%	79.38	79.38	未进入负面清单	否	无	1.40%
15655	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	博远养殖场（微）柱上变压器	200	44.95%	70.10	70.10	未进入负面清单	否	无	5.20%
15656	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	徐家变压器	100	44.94%	35.06	35.06	未进入负面清单	否	无	5.20%
15657	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	南两家	50	59.70%	10.15	10.15	未进入负面清单	否	无	3.60%
15658	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	北德小区变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
15659	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	双庙台（二零）	400	49.90%	120.40	120.40	未进入负面清单	否	无	3.70%
15660	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	平七变压器	400	67.64%	49.44	49.44	未进入负面清单	否	无	1.40%
15661	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	陈家变压器	200	47.74%	64.52	64.52	未进入负面清单	否	无	5.20%
15662	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	17结余下窑台变压器	200	46.70%	66.60	66.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
15663	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	马沟台（二零）	400	66.66%	53.36	53.36	未进入负面清单	否	无	6.70%
15664	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	河西大棚小区台（二零）	200	44.46%	71.08	71.08	未进入负面清单	否	无	2.60%
15665	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	良上变压器（能效）	200	46.70%	66.60	66.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
15666	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	222尚牛线	西沟村变压器（能效）	100	49.60%	30.40	30.40	未进入负面清单	否	无	4.70%
15667	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	116东宇线	3,4队北台变压器（能效）	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%

15668	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	东沟变压器1	400	67.40%	50.40	50.40	未进入负面清单	否	无	1.40%
15669	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	联合小区变压器	250	44.40%	89.00	89.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
15670	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	洪家台变压器	100	45.47%	34.53	34.53	未进入负面清单	否	无	5.20%
15671	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	炮手沟村变压器	200	44.90%	70.20	70.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15672	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	17结余孙杖子组台变压器	100	74.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15673	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	横河子八组台（二零）	200	47.44%	65.12	65.12	未进入负面清单	否	无	5.20%
15674	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	横河子一组变压器	100	49.74%	30.26	30.26	未进入负面清单	否	无	5.80%
15675	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	17结余横河子七组台变压器	100	49.90%	30.10	30.10	未进入负面清单	否	无	8.50%
15676	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	下队井台增容变压器	200	49.50%	61.00	61.00	未进入负面清单	否	无	6.40%
15677	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	315杨树湾线	杨树湾线71号柱上变压器	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15678	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	西沟一台变压器	50	44.70%	17.65	17.65	未进入负面清单	否	无	9.20%
15679	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	王家梁变压器	50	46.45%	16.78	16.78	未进入负面清单	否	无	5.20%
15680	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	老窝铺小区变压器	100	44.50%	35.50	35.50	未进入负面清单	否	无	1.10%
15681	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	杨树沟一台变压器	50	44.00%	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
15682	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	15结余西山六组二台变压器	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15683	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西三家一组台变压器	200	44.45%	71.10	71.10	未进入负面清单	否	无	6.40%
15684	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	东德2台变压器	200	49.90%	60.20	60.20	未进入负面清单	否	无	2.30%
15685	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	17结余徐家小区台变压器	50	74.50%	2.75	2.75	未进入负面清单	否	无	1.40%
15686	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	报马饮水井变压器	30	83.40%	-1.02	-1.02	未进入负面清单	否	无	20.00%
15687	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	荒地河南变压器	80	77.44%	2.05	2.05	未进入负面清单	否	无	1.40%
15688	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	荒地小区北台变压器	80	77.70%	1.84	1.84	未进入负面清单	否	无	1.40%

15689	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	平房台变压器	80	49.40%	24.48	24.48	未进入负面清单	否	无	3.70%
15690	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	炮手上台变压器	50	64.96%	7.52	7.52	未进入负面清单	否	无	6.70%
15691	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	小四家小区变压器	30	74.50%	1.65	1.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
15692	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	林货郎东台变压器	50	45.50%	17.25	17.25	未进入负面清单	否	无	5.20%
15693	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	新村五组变压器	50	74.50%	2.75	2.75	未进入负面清单	否	无	1.40%
15694	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	新村三组变压器	30	49.40%	9.18	9.18	未进入负面清单	否	无	4.10%
15695	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	满达养殖小区变压器	30	79.40%	0.18	0.18	未进入负面清单	否	无	1.40%
15696	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西三家大棚小区变压器	50	74.50%	2.75	2.75	未进入负面清单	否	无	1.40%
15697	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	街西台（二零）	400	44.95%	140.18	140.18	未进入负面清单	否	无	5.20%
15698	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西三家七组2台（煤改电）	200	47.60%	64.80	64.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
15699	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西三家11组台变压器	50	74.50%	2.75	2.75	未进入负面清单	否	无	1.40%
15700	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	新村1-2组变压器	30	79.40%	0.18	0.18	未进入负面清单	否	无	1.40%
15701	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西三家二组变压器	100	74.50%	5.50	5.50	未进入负面清单	否	无	1.40%
15702	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	杨宝珍南变压器（2.0续建）	400	46.47%	134.12	134.12	未进入负面清单	否	无	5.20%
15703	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	扎兰东二台变压器	80	74.50%	4.40	4.40	未进入负面清单	否	无	1.40%
15704	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西三家大队变压器	100	54.74%	25.26	25.26	未进入负面清单	否	无	3.60%
15705	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	新村七组变压器	50	76.40%	1.80	1.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
15706	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	新村大队变压器	50	54.60%	12.70	12.70	未进入负面清单	否	无	5.60%
15707	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	新村六组变压器	100	44.60%	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无	10.00%
15708	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	永来店大队变压器	100	93.90%	-13.90	-13.90	未进入负面清单	否	无	20.00%
15709	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	10千伏北干线三道梁一组机井变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%

15710	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	木头城10组大棚小区变压器	50	74.50%	2.75	2.75	未进入负面清单	否	无	1.40%
15711	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	新村大棚小区变压器	20	74.50%	1.10	1.10	未进入负面清单	否	无	1.40%
15712	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	三道梁村4台变压器	50	74.50%	2.75	2.75	未进入负面清单	否	无	1.40%
15713	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	马杖子台变压器（2.0续建）	400	44.40%	142.40	142.40	未进入负面清单	否	无	1.30%
15714	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	炮手沟2台变压器（2.0续建）	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15715	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	下抬头沟变压器（2.0续建）	200	46.60%	66.80	66.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
15716	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	17结余平一台变压器	100	49.70%	30.30	30.30	未进入负面清单	否	无	8.40%
15717	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	商上组变压器（2.0续建）	200	47.00%	66.00	66.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
15718	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	田四组变压器	100	74.50%	5.50	5.50	未进入负面清单	否	无	1.40%
15719	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	温六组变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
15720	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	西荒地小区变压器	30	46.40%	10.08	10.08	未进入负面清单	否	无	5.20%
15721	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	引凤沟变压器	100	64.74%	15.26	15.26	未进入负面清单	否	无	3.60%
15722	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	林货郎变压器	50	76.70%	1.65	1.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
15723	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	柏山小区变压器	50	47.40%	16.30	16.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
15724	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	五家子养鸡小区变压器（煤改电）	200	45.55%	68.90	68.90	未进入负面清单	否	无	5.20%
15725	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	茂珍沟陆陪全小区变压器	100	46.40%	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
15726	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	田杖子西沟变压器	30	69.00%	3.30	3.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
15727	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	温杖子南沟变压器	80	74.50%	4.40	4.40	未进入负面清单	否	无	1.40%
15728	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	赵北沟变压器	100	79.94%	0.06	0.06	未进入负面清单	否	无	1.40%
15729	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	温杖子柏山小区变压器	20	74.50%	1.10	1.10	未进入负面清单	否	无	1.40%
15730	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	红旗四组变压器（2.0续建）	200	54.47%	51.06	51.06	未进入负面清单	否	无	5.60%

15731	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	五家子东井（2.0续建）	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
15732	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	台子村4-5组1#变压器（2.0续建）	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	1.90%
15733	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	三人沟2号变压器（2.0续建）	200	64.00%	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
15734	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	沟门小区变压器（2.0续建）	200	46.74%	66.52	66.52	未进入负面清单	否	无	5.20%
15735	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	南两家变压器（2.0续建）	200	74.70%	10.60	10.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
15736	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	道守沟西台变压器	200	74.50%	11.00	11.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15737	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	小房申井变压器	50	66.40%	6.80	6.80	未进入负面清单	否	无	6.70%
15738	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	跃进变压器	50	79.40%	0.30	0.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
15739	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	七家子南沟台变压器（煤改电）	200	49.90%	60.20	60.20	未进入负面清单	否	无	3.70%
15740	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	吊桥子西山养殖场台（二零）变压器	200	74.50%	11.00	11.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15741	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	道守沟变压器	100	44.47%	35.53	35.53	未进入负面清单	否	无	4.80%
15742	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	朝阳洞里变压器	30	49.94%	9.02	9.02	未进入负面清单	否	无	1.10%
15743	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	跃进西台变压器	100	47.60%	32.40	32.40	未进入负面清单	否	无	5.20%
15744	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	朝阳洞变压器	20	74.50%	1.10	1.10	未进入负面清单	否	无	1.40%
15745	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	大洞变压器（业扩）	50	47.47%	16.27	16.27	未进入负面清单	否	无	5.20%
15746	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	下沟变压器	50	79.00%	0.50	0.50	未进入负面清单	否	无	1.40%
15747	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	甸子六台（二零）	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	4.50%
15748	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	牛心地变压器（业扩）	50	44.66%	17.67	17.67	未进入负面清单	否	无	3.50%
15749	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	老窝铺变压器	30	74.77%	1.57	1.57	未进入负面清单	否	无	1.40%
15750	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	段木变压器	50	44.44%	17.78	17.78	未进入负面清单	否	无	1.30%
15751	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	河南西台变压器	50	64.40%	7.80	7.80	未进入负面清单	否	无	3.60%

15752	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	平六台（二零）	400	66.74%	53.04	53.04	未进入负面清单	否	无	1.40%
15753	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	赵杖子变压器	50	74.90%	2.55	2.55	未进入负面清单	否	无	1.40%
15754	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	姚家小区变压器	200	67.40%	25.20	25.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
15755	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	河西小区变压器	50	54.40%	12.80	12.80	未进入负面清单	否	无	7.20%
15756	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	双庙小区变压器	50	74.50%	2.75	2.75	未进入负面清单	否	无	1.40%
15757	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	石门小区变压器	30	44.60%	10.62	10.62	未进入负面清单	否	无	7.00%
15758	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	梁东小区二台（二零）	200	49.90%	60.20	60.20	未进入负面清单	否	无	4.90%
15759	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	西北头沟变压器	200	44.97%	70.06	70.06	未进入负面清单	否	无	5.20%
15760	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	张炮手变压器（业扩）	50	46.50%	16.75	16.75	未进入负面清单	否	无	5.20%
15761	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	大新井变压器（业扩）	50	49.90%	15.05	15.05	未进入负面清单	否	无	8.20%
15762	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	梁西小区变压器	30	44.49%	10.65	10.65	未进入负面清单	否	无	9.90%
15763	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	小窝铺台（二零）	400	69.00%	44.00	44.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15764	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	10kV杨树湾线双庙小区2台变压器	100	49.44%	30.56	30.56	未进入负面清单	否	无	6.30%
15765	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	东德三台变压器	50	54.40%	12.80	12.80	未进入负面清单	否	无	3.90%
15766	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	新华大井变压器	50	74.50%	2.75	2.75	未进入负面清单	否	无	1.40%
15767	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	北营子大棚台变压器	30	74.50%	1.65	1.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
15768	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	南营子小区变压器	100	74.55%	5.45	5.45	未进入负面清单	否	无	1.40%
15769	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	新华方塘变压器	50	74.50%	2.75	2.75	未进入负面清单	否	无	1.40%
15770	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	周家小区变压器	30	54.77%	7.57	7.57	未进入负面清单	否	无	3.60%
15771	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	陈太河台变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
15772	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	南沟台变压器	80	46.54%	26.77	26.77	未进入负面清单	否	无	5.20%

15773	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	宝下台变压器	80	46.74%	26.61	26.61	未进入负面清单	否	无	5.20%
15774	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	下营子二台变压器	100	44.00%	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
15775	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	珍珠岩台变压器	100	49.60%	30.40	30.40	未进入负面清单	否	无	6.40%
15776	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	沟门子小区台变压器	20	74.50%	1.10	1.10	未进入负面清单	否	无	1.40%
15777	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	曹家梁台变压器	20	74.50%	1.10	1.10	未进入负面清单	否	无	1.40%
15778	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	下营子3队台变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
15779	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	机房沟台变压器	100	49.44%	30.56	30.56	未进入负面清单	否	无	2.20%
15780	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	二达窝铺台变压器	20	49.44%	6.11	6.11	未进入负面清单	否	无	4.70%
15781	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	北台子村北台子组变压器1	80	46.00%	27.20	27.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15782	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	pms_沟门子畜牧小区变压器	20	44.70%	7.06	7.06	未进入负面清单	否	无	2.70%
15783	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	Pms_南组井变压器	100	49.40%	30.60	30.60	未进入负面清单	否	无	7.00%
15784	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	鞠南台变压器（光伏扶贫）	200	66.60%	26.80	26.80	未进入负面清单	否	无	6.70%
15785	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	唐家沟台变压器	30	74.50%	1.65	1.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
15786	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	吴家沟小五队台变压器	20	74.60%	1.08	1.08	未进入负面清单	否	无	1.40%
15787	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	市场4台动力电台（二零）	400	69.70%	41.20	41.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
15788	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	肉铺台变压器	100	79.70%	0.30	0.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
15789	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	三双台变压器	63	79.70%	0.19	0.19	未进入负面清单	否	无	1.40%
15790	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	八家子台变压器1	80	46.00%	27.20	27.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15791	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	宋杖子台变压器	20	74.50%	1.10	1.10	未进入负面清单	否	无	1.40%
15792	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	瓦盆沟小区变压器	50	46.97%	16.52	16.52	未进入负面清单	否	无	5.20%
15793	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	上扬台变压器（光伏扶贫）	400	46.70%	133.20	133.20	未进入负面清单	否	无	5.20%

15794	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	三家子井变压器	50	74.50%	2.75	2.75	未进入负面清单	否	无	1.40%
15795	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	三家子电台变压器	20	44.60%	7.08	7.08	未进入负面清单	否	无	9.50%
15796	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	七队大棚台变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
15797	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	乔家沟台变压器	20	67.00%	2.60	2.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
15798	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	西地小区台变压器	50	55.40%	12.30	12.30	未进入负面清单	否	无	3.60%
15799	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	庙沟东台变压器	30	44.49%	10.65	10.65	未进入负面清单	否	无	5.90%
15800	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	下塔台变压器	200	46.70%	66.60	66.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
15801	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	胜利小区变压器	100	46.70%	33.30	33.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
15802	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	刘杖子东台变压器	30	74.50%	1.65	1.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
15803	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	邹家沟台变压器	20	64.40%	3.12	3.12	未进入负面清单	否	无	3.60%
15804	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	房申沟2台变压器（煤改电）	200	49.90%	60.20	60.20	未进入负面清单	否	无	5.60%
15805	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	房申沟大棚台变压器	30	74.50%	1.65	1.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
15806	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	吴家沟台变压器	100	64.60%	15.40	15.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
15807	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	刘杖子小区台变压器	50	49.90%	15.05	15.05	未进入负面清单	否	无	4.00%
15808	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	上庙沟台变压器	20	44.76%	7.05	7.05	未进入负面清单	否	无	3.60%
15809	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	宝贝沟小区台变压器	30	44.00%	10.80	10.80	未进入负面清单	否	无	2.00%
15810	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	马石太台变压器	200	45.00%	70.00	70.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
15811	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	梁东台变压器	50	47.80%	16.10	16.10	未进入负面清单	否	无	6.10%
15812	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	黑石二台（二零）	200	49.90%	60.20	60.20	未进入负面清单	否	无	4.50%
15813	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	沟门子洞子后台变压器	30	64.40%	4.68	4.68	未进入负面清单	否	无	3.60%
15814	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	缸岔台变压器	50	45.60%	17.20	17.20	未进入负面清单	否	无	5.20%

15815	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	北荒台变压器	30	59.00%	6.30	6.30	未进入负面清单	否	无	3.60%
15816	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	刘杖子大棚台变压器	20	64.90%	3.02	3.02	未进入负面清单	否	无	3.60%
15817	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	史家屯台变压器	100	44.70%	35.30	35.30	未进入负面清单	否	无	5.80%
15818	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	北台子二台变压器	400	46.60%	133.60	133.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
15819	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	尹家沟屯台变压器	50	74.00%	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
15820	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	黑石小区台变压器	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15821	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	pms_房申沟台变压器	50	64.60%	7.70	7.70	未进入负面清单	否	无	3.60%
15822	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	龙头台变压器	20	64.90%	3.02	3.02	未进入负面清单	否	无	3.60%
15823	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	pms_毕振生台变压器	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15824	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	黄土坎小区台变压器	80	64.90%	12.08	12.08	未进入负面清单	否	无	3.60%
15825	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	珍珠岩二台变压器	100	44.60%	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无	6.90%
15826	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	贝平原小区变压器	100	45.60%	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	5.20%
15827	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	二哥营子台（二零）	200	47.75%	64.50	64.50	未进入负面清单	否	无	4.20%
15828	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	pms_三道河子二台变压器	20	47.60%	6.48	6.48	未进入负面清单	否	无	5.20%
15829	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	pms_三双大棚变压器	20	44.40%	7.12	7.12	未进入负面清单	否	无	1.30%
15830	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	仇家店小区台变压器	20	69.44%	2.11	2.11	未进入负面清单	否	无	1.40%
15831	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	下于家沟台变压器	100	64.90%	15.10	15.10	未进入负面清单	否	无	3.60%
15832	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	迟家沟台变压器	20	69.70%	2.06	2.06	未进入负面清单	否	无	1.40%
15833	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	盖杖子台变压器	200	74.60%	10.80	10.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
15834	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	白家窝铺台（二零）变压器	50	47.77%	16.12	16.12	未进入负面清单	否	无	4.20%
15835	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	周家沟台变压器	30	64.90%	4.53	4.53	未进入负面清单	否	无	3.60%

15836	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	李家屯台变压器	400	44.70%	141.20	141.20	未进入负面清单	否	无	3.90%
15837	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	三家屯大棚台变压器	30	49.40%	9.18	9.18	未进入负面清单	否	无	6.80%
15838	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	叶家沟台变压器	50	49.40%	15.30	15.30	未进入负面清单	否	无	4.10%
15839	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	小周家沟台变压器	50	49.94%	15.03	15.03	未进入负面清单	否	无	5.90%
15840	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	15结余里程台变压器	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	2.00%
15841	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	南洼子台变压器	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	8.50%
15842	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	耿家台（二零）	200	49.00%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	4.40%
15843	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	前地台变压器	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	3.60%
15844	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	谢麻窝铺台变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
15845	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	下庙沟台变压器	50	49.95%	15.03	15.03	未进入负面清单	否	无	4.90%
15846	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	18新增胜利台变压器	200	47.77%	64.46	64.46	未进入负面清单	否	无	1.00%
15847	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	二道小区变压器1	50	47.40%	16.30	16.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
15848	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	四家子小区台变压器	30	47.57%	9.73	9.73	未进入负面清单	否	无	5.20%
15849	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	二窝铺台变压器	200	46.75%	66.50	66.50	未进入负面清单	否	无	5.20%
15850	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	下窝铺变压器	80	64.90%	12.08	12.08	未进入负面清单	否	无	3.60%
15851	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	农机站李文沟台（二零）	100	49.94%	30.06	30.06	未进入负面清单	否	无	7.40%
15852	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	佛爷庙东沟小区变压器	50	45.40%	17.30	17.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
15853	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	佛爷庙2.3队变压器	100	44.64%	35.36	35.36	未进入负面清单	否	无	8.80%
15854	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	小南沟变压器1	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	3.60%
15855	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	三道梁子变压器	30	69.00%	3.30	3.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
15856	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	于家沟变压器	20	74.40%	1.12	1.12	未进入负面清单	否	无	1.40%

15857	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	东山八组北台变压器	100	64.00%	16.00	16.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
15858	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	下坎子畜牧小区变压器	30	64.90%	4.53	4.53	未进入负面清单	否	无	3.60%
15859	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	八家子四组设施农业变压器	100	47.40%	32.60	32.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
15860	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	西沟新增变压器	30	49.00%	9.30	9.30	未进入负面清单	否	无	2.80%
15861	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	黄沙沟变压器	50	49.78%	15.11	15.11	未进入负面清单	否	无	6.70%
15862	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	农场六组变压器	100	64.90%	15.10	15.10	未进入负面清单	否	无	3.60%
15863	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	吕家梁变压器	30	64.90%	4.53	4.53	未进入负面清单	否	无	3.60%
15864	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	农场三组变压器	100	49.77%	30.23	30.23	未进入负面清单	否	无	5.80%
15865	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	于家沟新增变压器	20	54.70%	5.06	5.06	未进入负面清单	否	无	3.60%
15866	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	窝棚沟变压器	50	44.74%	17.63	17.63	未进入负面清单	否	无	8.60%
15867	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	葫芦房子变压器	30	44.44%	10.67	10.67	未进入负面清单	否	无	1.30%
15868	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	东山三组台变压器	200	45.60%	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
15869	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	羊拉沟上沟变压器	20	49.00%	6.20	6.20	未进入负面清单	否	无	3.80%
15870	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	石洞子变压器	50	59.47%	10.27	10.27	未进入负面清单	否	无	3.60%
15871	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	张麻沟新增变压器	100	49.40%	30.60	30.60	未进入负面清单	否	无	10.00%
15872	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	红旗保护地变压器	100	47.70%	32.30	32.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
15873	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	李家沟台(二零)	200	66.45%	27.10	27.10	未进入负面清单	否	无	6.70%
15874	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	六家子设施农业变压器	400	46.60%	133.60	133.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
15875	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	老革家屯变压器	20	46.40%	6.72	6.72	未进入负面清单	否	无	5.20%
15876	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	东山村6.7组变压器	100	57.67%	22.33	22.33	未进入负面清单	否	无	3.60%
15877	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	羊拉沟屯变压器	20	44.77%	7.05	7.05	未进入负面清单	否	无	4.60%

15878	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	小下坎变压器	20	65.75%	2.85	2.85	未进入负面清单	否	无	6.70%
15879	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	老虎沟保护地变压器	50	47.75%	16.13	16.13	未进入负面清单	否	无	2.20%
15880	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	龚杖子二组变压器	100	64.90%	15.10	15.10	未进入负面清单	否	无	3.60%
15881	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	农场大棚变压器	20	46.40%	6.72	6.72	未进入负面清单	否	无	5.20%
15882	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	张麻沟变压器2	100	64.90%	15.10	15.10	未进入负面清单	否	无	3.60%
15883	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	老虎沟4.5组变压器	20	77.40%	0.52	0.52	未进入负面清单	否	无	1.40%
15884	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	下坎子保护地台(二零)	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
15885	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	葫芦房子户户通变压器	30	47.40%	9.78	9.78	未进入负面清单	否	无	5.20%
15886	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	明哲沟变压器	20	79.40%	0.12	0.12	未进入负面清单	否	无	1.40%
15887	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	813王伦沟线	陆家沟新增变压器	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	3.60%
15888	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	813王伦沟线	金三角商店变压器	100	64.90%	15.10	15.10	未进入负面清单	否	无	3.60%
15889	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	813王伦沟线	大车户大井变压器	20	65.40%	2.92	2.92	未进入负面清单	否	无	6.70%
15890	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	陈杖子西台变压器	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	3.60%
15891	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	肖家店台(煤改电)	400	69.40%	42.40	42.40	未进入负面清单	否	无	1.40%
15892	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	陈杖子小区变压器	30	47.40%	9.78	9.78	未进入负面清单	否	无	5.20%
15893	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	上屯东沟变压器	50	54.60%	12.70	12.70	未进入负面清单	否	无	5.60%
15894	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	21新增八道河子东山台变压器	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	2.10%
15895	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	后营子台(二零)变压器	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15896	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	孔家沟变压器	50	59.40%	10.30	10.30	未进入负面清单	否	无	3.60%
15897	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	南双庙村05号井变压器	200	54.40%	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	3.20%
15898	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	单家沟变压器	100	44.94%	35.06	35.06	未进入负面清单	否	无	5.20%

15899	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	五家子小区变压器	30	64.90%	4.53	4.53	未进入负面清单	否	无	3.60%
15900	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	八道河子台（二零）变压器	200	64.90%	30.20	30.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
15901	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	孔家沟井变压器	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	3.60%
15902	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1416董家店线	大岭西台变压器	50	44.75%	17.63	17.63	未进入负面清单	否	无	2.20%
15903	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1416董家店线	上店台变压器2	20	44.00%	7.20	7.20	未进入负面清单	否	无	2.00%
15904	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	东梁小区台变压器	30	47.00%	9.90	9.90	未进入负面清单	否	无	5.20%
15905	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	17结余畜牧小区台变压器	100	45.40%	34.60	34.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
15906	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	三官二队台（二零）	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15907	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	何家小区变压器	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	3.60%
15908	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	马台子水泉台（二零）	200	47.60%	64.80	64.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
15909	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	荣基小区台变压器	200	47.70%	64.60	64.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
15910	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	大杖子头道沟变压器	20	64.90%	3.02	3.02	未进入负面清单	否	无	3.60%
15911	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	马台子村河滩地1小区变压器	50	46.40%	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
15912	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	东庄台变压器	50	75.40%	2.30	2.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
15913	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	马台子大井台变压器	100	49.54%	30.46	30.46	未进入负面清单	否	无	8.50%
15914	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	杨树沟小区2变压器	80	59.40%	16.48	16.48	未进入负面清单	否	无	3.60%
15915	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	马北线市场台（二零）	200	47.00%	66.00	66.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
15916	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	311北矿线	蒙古营变压器	100	64.90%	15.10	15.10	未进入负面清单	否	无	3.60%
15917	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	311北矿线	王家沟变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
15918	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	郭杖子辽西三大棚变压器	30	64.60%	4.62	4.62	未进入负面清单	否	无	3.60%
15919	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	石匠沟变压器	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	3.60%

15920	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	东升村变压器	200	93.66%	-27.32	-27.32	未进入负面清单	否	无	20.00%
15921	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	岭下变压器1	20	45.60%	6.88	6.88	未进入负面清单	否	无	5.20%
15922	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	文杖子村变压器	30	56.40%	7.08	7.08	未进入负面清单	否	无	3.60%
15923	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	南东沟北台变压器	50	66.00%	7.00	7.00	未进入负面清单	否	无	6.70%
15924	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	钟王杖子变压器	30	54.40%	7.68	7.68	未进入负面清单	否	无	9.40%
15925	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	郑杖子北变压器	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	3.60%
15926	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	西南沟变压器2	30	64.90%	4.53	4.53	未进入负面清单	否	无	3.60%
15927	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	15结余东升村东升村山后二台变压器	50	44.70%	17.65	17.65	未进入负面清单	否	无	6.50%
15928	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	松树沟南台变压器	100	45.40%	34.60	34.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
15929	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	和平小区变压器2	80	47.44%	26.05	26.05	未进入负面清单	否	无	5.20%
15930	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	羊山王杖子南台变压器	100	47.00%	33.00	33.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
15931	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	西南沟2台变压器	100	44.00%	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
15932	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	郑杖子变压器	80	47.70%	25.84	25.84	未进入负面清单	否	无	5.20%
15933	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	新立屯井变压器	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	3.60%
15934	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	中王杖子台变压器	200	64.90%	30.20	30.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
15935	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	15结余北沟台变压器	100	45.00%	35.00	35.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
15936	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	肖杖子南台变压器	100	93.25%	-13.25	-13.25	未进入负面清单	否	无	20.00%
15937	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	焦营子小五家台变压器	200	49.94%	60.12	60.12	未进入负面清单	否	无	9.40%
15938	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	团结一组西台（二零）变压器	200	49.70%	60.60	60.60	未进入负面清单	否	无	7.00%
15939	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	秋皮沟前沟变压器	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	3.60%
15940	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	韩三沟变压器	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	3.60%

15941	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	华严寺变压器	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	3.60%
15942	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	毛秦营前进台变压器（煤改电）	400	44.70%	141.20	141.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
15943	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	水泉沟小区变压器	80	64.90%	12.08	12.08	未进入负面清单	否	无	3.60%
15944	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	五花吐小区变压器	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	3.60%
15945	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	谢杖子小区变压器	30	64.90%	4.53	4.53	未进入负面清单	否	无	3.60%
15946	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	文二组小区变压器	100	64.90%	15.10	15.10	未进入负面清单	否	无	3.60%
15947	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	大房申东组变压器	50	74.94%	2.53	2.53	未进入负面清单	否	无	1.40%
15948	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	双山子南台变压器	400	66.40%	54.40	54.40	未进入负面清单	否	无	6.70%
15949	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	大房申小区变压器	400	57.00%	92.00	92.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
15950	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	耿台子台（二零）变压器	400	45.44%	138.24	138.24	未进入负面清单	否	无	5.20%
15951	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	朝至沟中营子台变压器	100	64.45%	15.55	15.55	未进入负面清单	否	无	3.60%
15952	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	谢杖子台（二零）变压器	400	47.46%	130.16	130.16	未进入负面清单	否	无	5.20%
15953	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	五西南河套井变压器	200	64.90%	30.20	30.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
15954	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	北山小区变压器	100	64.90%	15.10	15.10	未进入负面清单	否	无	3.60%
15955	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	南头子小区变压器	20	64.90%	3.02	3.02	未进入负面清单	否	无	3.60%
15956	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	胡后小区变压器	50	49.94%	15.03	15.03	未进入负面清单	否	无	10.00%
15957	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	房申东沟台（二零）变压器	400	64.40%	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
15958	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增唐杖子畜牧小区变压器	100	44.00%	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
15959	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	桃园变压器	100	45.67%	34.33	34.33	未进入负面清单	否	无	5.20%
15960	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	西山小区变压器1	30	64.90%	4.53	4.53	未进入负面清单	否	无	3.60%
15961	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	大北台子	200	45.40%	69.20	69.20	未进入负面清单	否	无	5.20%

15962	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增韩杖子东台变压器	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	2.10%
15963	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增末河沟变压器	200	64.90%	30.20	30.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
15964	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	朝至沟里变压器	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	3.60%
15965	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	雹神庙变压器	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
15966	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	唐杖子养鸡小区变压器	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	3.60%
15967	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	pms_诚济安装五西南山根大井变压器	200	54.40%	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	7.40%
15968	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	官粮窖台（二零）变压器	400	69.65%	41.40	41.40	未进入负面清单	否	无	1.40%
15969	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	五星北沟变压器	50	54.40%	12.80	12.80	未进入负面清单	否	无	7.50%
15970	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	西窝铺小区变压器	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	6.40%
15971	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	五东2#小区变压器	100	54.40%	25.60	25.60	未进入负面清单	否	无	10.00%
15972	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	朝至沟大井变压器	50	46.40%	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
15973	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	老爷庙梁顶变压器	50	46.60%	16.70	16.70	未进入负面清单	否	无	5.20%
15974	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	谢杖子东台（二零）变压器	400	46.60%	133.60	133.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
15975	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增韩杖子变压器	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15976	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	西山移民小区变压器	50	54.40%	12.80	12.80	未进入负面清单	否	无	9.00%
15977	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	毛秦营子养猪小区变压器	30	54.40%	7.68	7.68	未进入负面清单	否	无	8.90%
15978	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	五星北沟沟里台变压器	50	45.00%	17.50	17.50	未进入负面清单	否	无	5.20%
15979	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	山嘴变压器	400	45.70%	137.20	137.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
15980	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	Pms_文七大井变压器	50	46.40%	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
15981	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	桃园大井变压器	50	44.54%	17.73	17.73	未进入负面清单	否	无	8.90%
15982	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	五星连东变压器	100	74.60%	5.40	5.40	未进入负面清单	否	无	1.40%

15983	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	官粮窖南台变压器	400	64.40%	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
15984	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	太平沟变压器	100	44.44%	35.56	35.56	未进入负面清单	否	无	1.30%
15985	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	谢杖子小区2变压器	80	49.40%	24.48	24.48	未进入负面清单	否	无	6.10%
15986	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	卢圈沟台变压器	30	47.74%	9.68	9.68	未进入负面清单	否	无	5.20%
15987	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	华家店联合社台变压器	80	54.40%	20.48	20.48	未进入负面清单	否	无	2.40%
15988	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	18新增波十三组大棚变压器	50	77.00%	1.50	1.50	未进入负面清单	否	无	1.40%
15989	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	韩杖子村台变压器	50	47.70%	16.15	16.15	未进入负面清单	否	无	5.20%
15990	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	华家店粉房大棚台变压器1	50	54.79%	12.61	12.61	未进入负面清单	否	无	3.60%
15991	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	波罗赤八组日光大棚台变压器	50	49.60%	15.20	15.20	未进入负面清单	否	无	5.70%
15992	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	波罗赤市场蔬菜大棚1台变压器	400	44.60%	141.60	141.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
15993	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	河套地大棚变压器	30	54.40%	7.68	7.68	未进入负面清单	否	无	6.40%
15994	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	苑杖子七组变压器1	20	64.55%	3.09	3.09	未进入负面清单	否	无	3.60%
15995	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	姚沟二台变压器	80	54.40%	20.48	20.48	未进入负面清单	否	无	3.20%
15996	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	18新增团结小区变压器	100	54.40%	25.60	25.60	未进入负面清单	否	无	2.40%
15997	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	黄道四组变压器	100	44.70%	35.30	35.30	未进入负面清单	否	无	6.40%
15998	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	团结一组变压器	200	54.40%	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	4.50%
15999	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	腰而营子村十二组变压器	400	47.00%	132.00	132.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
16000	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	团结二组变压器	100	59.55%	20.45	20.45	未进入负面清单	否	无	3.60%
16001	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	上三家三台变压器	100	54.40%	25.60	25.60	未进入负面清单	否	无	2.40%
16002	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	北梁北台变压器	200	45.50%	69.00	69.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
16003	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	康杖子小区变压器	30	54.40%	7.68	7.68	未进入负面清单	否	无	6.80%

16004	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	团结五组东台变压器	50	46.40%	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
16005	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	215工业线	波罗赤业务部变压器	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	6.10%
16006	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	康屯水库台（二零）变压器	200	54.40%	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	3.80%
16007	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	18新增北新铺变压器	50	44.44%	17.78	17.78	未进入负面清单	否	无	1.30%
16008	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	北梁台（二零）变压器	200	45.54%	68.92	68.92	未进入负面清单	否	无	5.20%
16009	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	18新增北新铺3台变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
16010	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	刘营子变压器	100	54.40%	25.60	25.60	未进入负面清单	否	无	6.40%
16011	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	18新增卢杖子大棚2台变压器	400	47.70%	129.20	129.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16012	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	水库东台变压器	50	54.40%	12.80	12.80	未进入负面清单	否	无	5.60%
16013	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	18新增白营子南台变压器	400	49.47%	122.12	122.12	未进入负面清单	否	无	3.90%
16014	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	红石拉变压器	30	44.77%	10.57	10.57	未进入负面清单	否	无	8.20%
16015	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	18新增北炉北台变压器	50	44.74%	17.63	17.63	未进入负面清单	否	无	1.10%
16016	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	平安地台（二零）变压器	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16017	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	北炉南台（二零）变压器	200	54.40%	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	5.60%
16018	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	康家屯小区变压器	50	47.96%	16.02	16.02	未进入负面清单	否	无	3.20%
16019	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	樱桃沟变压器	50	45.74%	17.13	17.13	未进入负面清单	否	无	5.20%
16020	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	水泉沟变压器3	80	47.50%	26.00	26.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
16021	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	马杖子变压器3	100	49.00%	31.00	31.00	未进入负面清单	否	无	3.70%
16022	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	YHG_白营子大棚变压器	30	54.70%	7.59	7.59	未进入负面清单	否	无	3.60%
16023	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	姚营子2台变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
16024	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	姚营子大棚变压器	100	49.40%	30.60	30.60	未进入负面清单	否	无	5.20%

16025	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	18新增小水泉2台变压器	100	49.40%	30.60	30.60	未进入负面清单	否	无	7.70%
16026	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	白营子梁东日光大棚变压器	30	44.96%	10.51	10.51	未进入负面清单	否	无	5.20%
16027	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	邵营子变压器	100	64.60%	15.40	15.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
16028	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	北新铺2台变压器	10	44.44%	3.56	3.56	未进入负面清单	否	无	1.30%
16029	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	胡营子二台变压器	50	54.40%	12.80	12.80	未进入负面清单	否	无	5.60%
16030	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	康杖子变压器	80	44.44%	28.45	28.45	未进入负面清单	否	无	1.30%
16031	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	下三家变压器	80	45.90%	27.28	27.28	未进入负面清单	否	无	5.20%
16032	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	中三家变压器	100	54.40%	25.60	25.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
16033	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	下三家大棚变压器	50	54.40%	12.80	12.80	未进入负面清单	否	无	5.60%
16034	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	焦营子大棚台变压器	50	49.94%	15.03	15.03	未进入负面清单	否	无	8.00%
16035	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	卧虎沟台（二零）变压器	400	69.45%	42.21	42.21	未进入负面清单	否	无	1.40%
16036	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	卢杖子西台变压器	100	54.40%	25.60	25.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
16037	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	杨杖子北台变压器	80	55.50%	19.60	19.60	未进入负面清单	否	无	3.60%
16038	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	卧虎沟小区变压器	100	54.40%	25.60	25.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
16039	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	卢杖子东大棚台变压器	100	59.70%	20.30	20.30	未进入负面清单	否	无	3.60%
16040	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	杨杖子南台变压器	100	44.47%	35.53	35.53	未进入负面清单	否	无	9.50%
16041	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	波一组大棚台变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
16042	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	卢杖子村东台（二零）变压器	400	69.40%	42.40	42.40	未进入负面清单	否	无	1.40%
16043	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	18新增卧虎沟2台变压器	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	5.70%
16044	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	韦子沟一台变压器	50	44.70%	17.65	17.65	未进入负面清单	否	无	2.90%
16045	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	卢杖子大棚变压器1	50	54.54%	12.73	12.73	未进入负面清单	否	无	5.60%

16046	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	王振芝小区变压器	50	74.40%	2.80	2.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
16047	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	丛家店下巴罕变压器	50	64.65%	7.68	7.68	未进入负面清单	否	无	3.60%
16048	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	18新增恒道子南台变压器	200	46.70%	66.60	66.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16049	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	张杖子2台变压器	30	54.79%	7.56	7.56	未进入负面清单	否	无	3.60%
16050	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	YHG_奈七组大棚变压器	30	65.59%	4.32	4.32	未进入负面清单	否	无	6.70%
16051	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	车杖子六组变压器	50	54.40%	12.80	12.80	未进入负面清单	否	无	5.60%
16052	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	邱家沟变压器	30	47.54%	9.74	9.74	未进入负面清单	否	无	5.20%
16053	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	大道街2台变压器	100	45.44%	34.56	34.56	未进入负面清单	否	无	5.20%
16054	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	奈林皋三组变压器	100	54.40%	25.60	25.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
16055	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	李振阳小区台（二零）变压器	400	67.60%	49.60	49.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
16056	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	卜家沟2台变压器	30	54.40%	7.68	7.68	未进入负面清单	否	无	5.60%
16057	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	奈林皋五组变压器	50	67.44%	6.28	6.28	未进入负面清单	否	无	1.40%
16058	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	上马场台（二零）变压器	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16059	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	车杖子六组大棚变压器	50	64.57%	7.72	7.72	未进入负面清单	否	无	3.60%
16060	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	王家梁小区变压器	80	64.57%	12.34	12.34	未进入负面清单	否	无	3.60%
16061	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	下马场大棚变压器	400	64.00%	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
16062	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	奈林皋八组变压器	50	54.40%	12.80	12.80	未进入负面清单	否	无	5.60%
16063	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	大道街三台（二零）变压器	400	66.50%	54.00	54.00	未进入负面清单	否	无	6.70%
16064	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	北洼子东台（二零）变压器	400	64.40%	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
16065	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	大北沟小区变压器	50	47.44%	16.28	16.28	未进入负面清单	否	无	5.20%
16066	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	奈林皋七组变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%

16067	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	小北沟变压器	30	66.40%	4.08	4.08	未进入负面清单	否	无	6.70%
16068	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	郭杖子村部变压器	100	54.40%	25.60	25.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
16069	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	西山大棚变压器	50	44.97%	17.52	17.52	未进入负面清单	否	无	5.20%
16070	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	小北道2台变压器	50	64.44%	7.78	7.78	未进入负面清单	否	无	3.60%
16071	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	辽西日光大棚变压器	30	47.74%	9.68	9.68	未进入负面清单	否	无	5.20%
16072	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	西山变压器1	50	94.33%	-7.17	-7.17	未进入负面清单	否	无	20.00%
16073	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	石匠沟一组大棚变压器	30	54.44%	7.67	7.67	未进入负面清单	否	无	5.60%
16074	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	18新增于台子小区变压器	50	49.40%	15.30	15.30	未进入负面清单	否	无	8.90%
16075	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	卜家沟小北道大棚变压器	30	44.40%	10.68	10.68	未进入负面清单	否	无	1.30%
16076	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	马家沟变压器2	20	66.40%	2.72	2.72	未进入负面清单	否	无	6.70%
16077	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	辽西大棚二台变压器	50	46.40%	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
16078	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	YHG_奈林皋八组大棚变压器	50	44.54%	17.73	17.73	未进入负面清单	否	无	4.40%
16079	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	恒道子东台（二零）变压器	200	44.90%	70.20	70.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16080	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	奈林皋七组大棚二台变压器	50	45.44%	17.28	17.28	未进入负面清单	否	无	5.20%
16081	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	西沟二台变压器	50	77.00%	1.50	1.50	未进入负面清单	否	无	1.40%
16082	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	于台子西台变压器	50	66.40%	6.80	6.80	未进入负面清单	否	无	6.70%
16083	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	石匠沟二组小区变压器	30	66.44%	4.07	4.07	未进入负面清单	否	无	6.70%
16084	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	郭杖子一组变压器	50	66.40%	6.80	6.80	未进入负面清单	否	无	6.70%
16085	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	张杖子变压器	30	66.40%	4.08	4.08	未进入负面清单	否	无	6.70%
16086	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	柳胡沟北台变压器	50	74.00%	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16087	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	813王伦沟线	车户沟南台1变压器	400	64.50%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	3.60%

16088	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	六家子镇魏营子设施农业小区变压器	100	74.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16089	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	224东源线	大河北小区台变压器	30	66.70%	3.99	3.99	未进入负面清单	否	无	1.40%
16090	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	百户村台(二零)	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	8.30%
16091	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	18新增八大六组变压器	200	49.60%	60.80	60.80	未进入负面清单	否	无	7.60%
16092	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	红大庙变压器	50	69.60%	5.20	5.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
16093	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼小区变压器	30	64.70%	4.59	4.59	未进入负面清单	否	无	3.60%
16094	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	扎兰一组台(二零)变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16095	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼村部台(二零)变压器	400	64.56%	61.76	61.76	未进入负面清单	否	无	3.60%
16096	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	综合厂变压器3	50	49.00%	15.50	15.50	未进入负面清单	否	无	7.30%
16097	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼二组二台变压器	200	64.44%	31.12	31.12	未进入负面清单	否	无	3.60%
16098	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	上河小区变压器	20	76.54%	0.69	0.69	未进入负面清单	否	无	1.40%
16099	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	乡政府台(二零)变压器	200	44.95%	70.10	70.10	未进入负面清单	否	无	5.20%
16100	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	上河六组变压器	50	57.94%	11.03	11.03	未进入负面清单	否	无	3.60%
16101	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	18新增八大村七组变压器	50	46.70%	16.65	16.65	未进入负面清单	否	无	5.20%
16102	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼六队变压器	100	57.94%	22.06	22.06	未进入负面清单	否	无	3.60%
16103	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	上河五组变压器	30	49.94%	9.02	9.02	未进入负面清单	否	无	6.00%
16104	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	18新增八大村七组2台变压器	50	44.60%	17.70	17.70	未进入负面清单	否	无	1.10%
16105	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	扎兰小区台(二零)变压器	100	44.64%	35.36	35.36	未进入负面清单	否	无	8.00%
16106	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	扎兰四组台(二零)变压器	200	46.00%	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
16107	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	团结五组南台(二零)变压器	200	66.40%	27.20	27.20	未进入负面清单	否	无	6.70%
16108	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	扎兰五组变压器	200	45.45%	69.10	69.10	未进入负面清单	否	无	5.20%

16109	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	上河一组变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
16110	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼线下洼大棚三台变压器	50	66.40%	6.80	6.80	未进入负面清单	否	无	6.70%
16111	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼三组二台变压器	200	66.40%	27.20	27.20	未进入负面清单	否	无	6.70%
16112	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	17结余撒牛沟台变压器	400	64.96%	60.16	60.16	未进入负面清单	否	无	6.70%
16113	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	树林子村变压器（煤改电）	100	47.40%	32.60	32.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16114	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	西山村北道变压器	50	95.90%	-7.95	-7.95	未进入负面清单	否	无	20.00%
16115	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	八家子南台变压器（18结余）	100	44.44%	35.56	35.56	未进入负面清单	否	无	1.30%
16116	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	正路大队台变压器	80	45.44%	27.65	27.65	未进入负面清单	否	无	5.20%
16117	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	东沟变压器3	100	64.40%	15.60	15.60	未进入负面清单	否	无	3.60%
16118	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	西五家五队三台变压器	200	47.00%	66.00	66.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
16119	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	西五家养殖小区变压器	30	44.40%	10.68	10.68	未进入负面清单	否	无	1.30%
16120	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	pms_于杖子大队2台变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
16121	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	新地北片小区台（二零）变压器	200	66.40%	27.20	27.20	未进入负面清单	否	无	6.70%
16122	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	炮手沟外变压器	50	66.40%	6.80	6.80	未进入负面清单	否	无	6.70%
16123	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	柏树沟变压器	30	44.40%	10.68	10.68	未进入负面清单	否	无	1.30%
16124	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	前半截沟变压器	200	66.40%	27.20	27.20	未进入负面清单	否	无	6.70%
16125	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	西五家小区变压器	100	66.40%	13.60	13.60	未进入负面清单	否	无	6.70%
16126	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	三道沟大棚小区变压器	30	49.40%	9.18	9.18	未进入负面清单	否	无	1.80%
16127	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	正路房申台变压器	100	46.70%	33.30	33.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
16128	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	土须沟三队二台变压器	50	64.70%	7.65	7.65	未进入负面清单	否	无	3.60%
16129	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	三道沟小区变压器	50	44.00%	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	1.30%

16130	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	天桥沟变压器	30	67.40%	3.78	3.78	未进入负面清单	否	无	1.40%
16131	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	西五家一队西台变压器	50	44.70%	17.65	17.65	未进入负面清单	否	无	9.50%
16132	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	石片小区台（二零）变压器	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16133	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	半截沟一队变压器	50	44.47%	17.77	17.77	未进入负面清单	否	无	3.70%
16134	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	10kV西五家线综合厂变压器1	80	66.40%	10.88	10.88	未进入负面清单	否	无	6.70%
16135	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	炮手沟里变压器	30	44.00%	10.80	10.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
16136	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	辣菜沟变压器	20	49.40%	6.12	6.12	未进入负面清单	否	无	1.10%
16137	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	吐须沟一队变压器	50	57.60%	11.20	11.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
16138	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	新地南变压器(西五家线)	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	3.80%
16139	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	冯杖子小区变压器	20	55.77%	4.85	4.85	未进入负面清单	否	无	3.60%
16140	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	务本村变压器	80	54.79%	20.16	20.16	未进入负面清单	否	无	3.60%
16141	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	八家子苏家	30	55.40%	7.38	7.38	未进入负面清单	否	无	3.60%
16142	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	雷东山大棚小区变压器	30	46.74%	9.98	9.98	未进入负面清单	否	无	5.20%
16143	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	柏木山台变压器	20	69.47%	2.11	2.11	未进入负面清单	否	无	1.40%
16144	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	黄杖子3-4队台（二零）	200	59.60%	40.80	40.80	未进入负面清单	否	无	3.60%
16145	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	224七西线	朱杖子台变压器	100	45.40%	34.60	34.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16146	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	224七西线	七道岭村台（二零）	400	65.47%	58.13	58.13	未进入负面清单	否	无	6.70%
16147	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	224七西线	七道岭线乡直台（二零）	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16148	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	224七西线	高杖子台变压器	400	44.40%	142.40	142.40	未进入负面清单	否	无	1.30%
16149	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	224七西线	李家湾台（二零）	400	74.00%	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16150	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	吴杖子一队变压器	50	98.06%	-9.03	-9.03	未进入负面清单	否	无	20.00%

16151	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	杨树沟一队台（二零）	200	47.76%	64.48	64.48	未进入负面清单	否	无	7.50%
16152	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	松树底下台（二零）	200	47.49%	65.02	65.02	未进入负面清单	否	无	5.20%
16153	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	杨树沟六队台变压器	200	75.00%	10.00	10.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16154	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	小东山变压器	50	45.40%	17.30	17.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
16155	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	宏图五组台变压器	100	49.44%	30.56	30.56	未进入负面清单	否	无	7.00%
16156	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	毕中变压器1	100	46.40%	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16157	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	毕南变压器1	30	64.40%	4.68	4.68	未进入负面清单	否	无	3.60%
16158	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	综合厂社直台（煤改电）	400	46.70%	133.20	133.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16159	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	813王伦沟线	岭西变压器	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16160	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	15结余尚志三组台变压器	200	49.47%	61.06	61.06	未进入负面清单	否	无	7.40%
16161	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	郑杖子一组变压器	200	49.70%	60.60	60.60	未进入负面清单	否	无	5.50%
16162	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	郑杖子东台变压器	400	74.00%	24.00	24.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16163	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	15结余尚志三组北台变压器	200	47.00%	66.00	66.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
16164	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	米家沟新增变压器	200	66.40%	27.20	27.20	未进入负面清单	否	无	6.70%
16165	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	王伦沟大井变压器	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16166	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	沈杖子台变压器1	50	47.44%	16.28	16.28	未进入负面清单	否	无	5.20%
16167	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	223沟北线	龙潭沟变压器1	100	74.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16168	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	223沟北线	17结余哈拉海台变压器	100	49.60%	30.40	30.40	未进入负面清单	否	无	2.60%
16169	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	223沟北线	腰湾子变压器	100	79.60%	0.40	0.40	未进入负面清单	否	无	1.40%
16170	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	223沟北线	周台子变压器1	100	74.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16171	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	土八台变压器	100	74.50%	5.50	5.50	未进入负面清单	否	无	1.40%

16172	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	杨树沟八队台（二零）	200	44.90%	70.20	70.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16173	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	河南小区变压器	50	44.90%	17.55	17.55	未进入负面清单	否	无	5.20%
16174	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	杨五队台变压器	100	49.46%	30.54	30.54	未进入负面清单	否	无	3.70%
16175	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	Pms_杨树沟外队变压器2	100	46.74%	33.26	33.26	未进入负面清单	否	无	5.20%
16176	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	三官河南台变压器	200	69.44%	21.11	21.11	未进入负面清单	否	无	1.40%
16177	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	杨树沟三队台（二零）	200	44.94%	70.12	70.12	未进入负面清单	否	无	5.20%
16178	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	杨树沟九队变压器	100	49.00%	31.00	31.00	未进入负面清单	否	无	2.60%
16179	国网朝阳县供电公司	瓦房子66kV变电站	223杨树沟线	杨树沟七队台（二零）	200	44.90%	70.20	70.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16180	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	大洞组台（二零）	200	46.49%	67.02	67.02	未进入负面清单	否	无	5.20%
16181	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	17结余北庙台变压器	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	8.60%
16182	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	pms-馒头营子小区变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16183	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	大沟门二组分台变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
16184	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	10kV馒头营子线大沟里一台变压器	400	44.66%	141.36	141.36	未进入负面清单	否	无	3.30%
16185	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	横河子养殖畜牧小区变压器	30	67.40%	3.78	3.78	未进入负面清单	否	无	1.40%
16186	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	东杖子增容变压器	200	44.90%	70.20	70.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16187	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	老爷庙一台变压器	400	64.90%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
16188	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	大沟里村变压器	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	9.70%
16189	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	大沟门五组变压器	100	74.40%	5.60	5.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
16190	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	横河子三组变压器	80	44.47%	28.42	28.42	未进入负面清单	否	无	1.00%
16191	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	17结余大沟门三四组台变压器	200	47.75%	64.50	64.50	未进入负面清单	否	无	4.70%
16192	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	老爷庙二台变压器	400	64.90%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	3.60%

16193	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	吴杖子四组大棚台变压器	20	54.64%	5.07	5.07	未进入负面清单	否	无	5.60%
16194	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	横河子五组台（二零）	400	64.00%	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
16195	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	大沟门二组变压器	100	44.57%	35.43	35.43	未进入负面清单	否	无	7.50%
16196	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	老爷庙小队变压器	200	44.97%	70.06	70.06	未进入负面清单	否	无	5.20%
16197	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	大沟门四组台变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
16198	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	杜官南组台（二零）	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	9.20%
16199	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	东窑1-3组2号台（二零）	400	67.45%	50.21	50.21	未进入负面清单	否	无	1.40%
16200	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	老大队院内分台（二零）	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16201	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	17结余台子1-5组1#台变压器	400	66.74%	53.04	53.04	未进入负面清单	否	无	1.40%
16202	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	六家子村台（二零）	400	76.00%	16.00	16.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16203	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	台子1-5组3#台（二零）	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16204	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	三叉口六组变压器	200	46.95%	66.10	66.10	未进入负面清单	否	无	5.20%
16205	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	东窑1-3组1#台（二零）	200	49.77%	60.46	60.46	未进入负面清单	否	无	4.50%
16206	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	17结余代家沟二组台变压器	100	44.44%	35.56	35.56	未进入负面清单	否	无	1.30%
16207	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	台子1-5组2#台（二零）	400	64.00%	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
16208	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	三叉口1-2组1#台（二零）	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
16209	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	长茂河台（二零）	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
16210	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	台子畜牧小区变压器	100	76.74%	3.26	3.26	未进入负面清单	否	无	1.40%
16211	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	17结余胡家沟台变压器	100	44.76%	35.24	35.24	未进入负面清单	否	无	5.80%
16212	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	长茂河组台（光伏扶贫）	200	45.47%	69.06	69.06	未进入负面清单	否	无	5.20%
16213	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	李杖沟门组变压器	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	7.90%

16214	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	郭杖组台（二零）	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	2.00%
16215	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	东窑一级提变压器	400	64.90%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
16216	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	马架子台（二零）	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
16217	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	三叉口小区变压器	80	74.00%	4.80	4.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
16218	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	马架子分台变压器	100	49.60%	30.40	30.40	未进入负面清单	否	无	6.60%
16219	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	东窑三组台（二零）	200	46.90%	66.20	66.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16220	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	三叉口3-4组台（二零）	400	66.44%	54.22	54.22	未进入负面清单	否	无	6.70%
16221	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	台子线刘杖子台	100	74.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16222	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	六家子村变压器1	400	64.00%	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
16223	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	pms_东豪松沟台变压器	100	46.40%	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16224	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	徐杖子变压器	100	57.40%	22.60	22.60	未进入负面清单	否	无	3.60%
16225	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	223台子线	孙杖子2台（二零）	400	64.90%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
16226	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	袁台子村三组2台变压器	315	44.00%	113.40	113.40	未进入负面清单	否	无	1.30%
16227	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	南林皋五组分台	400	64.90%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
16228	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	腰而营村九组台（二零）	400	44.49%	142.02	142.02	未进入负面清单	否	无	8.10%
16229	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	和尚沟一组变压器	80	74.00%	4.80	4.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
16230	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	罗家店台（二零）	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16231	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	花坤小队变压器	100	74.00%	6.00	6.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16232	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	拉拉电台变压器	80	44.97%	28.02	28.02	未进入负面清单	否	无	5.20%
16233	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	扎兰沟变压器	50	74.00%	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16234	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	116胜坤线	北台子变压器1	80	47.44%	26.05	26.05	未进入负面清单	否	无	5.20%

16235	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	元台子村四组变压器	100	45.40%	34.60	34.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16236	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	南林皋村五组变压器	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
16237	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	武杖子一组变压器	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16238	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	南林皋村二组变压器	315	44.90%	110.57	110.57	未进入负面清单	否	无	5.20%
16239	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	元台子村提水变压器	400	46.40%	134.40	134.40	未进入负面清单	否	无	5.20%
16240	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铝业线	郭家村七组台（二零）	400	47.60%	129.60	129.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16241	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铝业线	郭家村九组南变压器	400	79.40%	2.40	2.40	未进入负面清单	否	无	1.40%
16242	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铝业线	东山村小区变压器1	80	44.95%	28.04	28.04	未进入负面清单	否	无	5.20%
16243	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	112大屯东线	庙沟2台变压器	50	49.00%	15.50	15.50	未进入负面清单	否	无	9.90%
16244	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	112大屯东线	薛家屯变压器	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	5.70%
16245	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	112大屯东线	大屯西台（二零）	400	47.40%	130.40	130.40	未进入负面清单	否	无	5.20%
16246	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	112大屯东线	五虎屯台变压器	100	55.94%	24.06	24.06	未进入负面清单	否	无	3.60%
16247	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	112大屯东线	庙沟村台（二零）	63	46.90%	20.85	20.85	未进入负面清单	否	无	5.20%
16248	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	112大屯东线	大屯村台（二零）	400	44.40%	142.40	142.40	未进入负面清单	否	无	1.30%
16249	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	五家三队台变压器	100	98.63%	-18.63	-18.63	未进入负面清单	否	无	20.00%
16250	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	八里台变压器	80	47.50%	26.00	26.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
16251	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	松树沟台变压器	50	47.60%	16.20	16.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16252	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	徐家店台变压器	63	66.70%	8.38	8.38	未进入负面清单	否	无	1.40%
16253	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	夏窝铺台变压器	80	66.70%	10.64	10.64	未进入负面清单	否	无	1.40%
16254	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	稗子沟台变压器	100	49.40%	30.60	30.60	未进入负面清单	否	无	4.80%
16255	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	宁西台变压器	100	54.70%	25.30	25.30	未进入负面清单	否	无	3.60%

16256	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	马东台变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16257	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	杨家沟台变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16258	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	卧佛头沟村光伏台变压器（光伏扶贫）	100	49.60%	30.40	30.40	未进入负面清单	否	无	2.90%
16259	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	菜园台变压器（光伏扶贫）	400	64.90%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
16260	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	范杖子小区台（二零）	400	65.67%	57.32	57.32	未进入负面清单	否	无	6.70%
16261	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	胡家沟分2台变压器	200	44.90%	70.20	70.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16262	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	西山台变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
16263	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	板扎沟台变压器	200	47.60%	64.80	64.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
16264	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	双庙2台变压器1	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	6.50%
16265	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	胡家沟分1台变压器	100	44.00%	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
16266	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	代杖子台变压器	100	47.68%	32.32	32.32	未进入负面清单	否	无	5.20%
16267	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	马家沟台变压器2	100	44.70%	35.30	35.30	未进入负面清单	否	无	7.20%
16268	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	范家沟台增容变压器	400	64.90%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
16269	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	18新增清水井台变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
16270	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	太阳沟台变压器	100	91.08%	-11.08	-11.08	未进入负面清单	否	无	20.00%
16271	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	梨树沟台变压器	400	44.00%	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
16272	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	士义小区台（二零）	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
16273	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	南山变压器	100	47.60%	32.40	32.40	未进入负面清单	否	无	5.20%
16274	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	115双庙线	撒牛沟变压器	200	47.60%	64.80	64.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
16275	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	财家店台变压器1	100	66.70%	13.30	13.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
16276	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	10kV大屯西线彦家台变压器	100	97.89%	-17.89	-17.89	未进入负面清单	否	无	20.00%

16277	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	周家沟台变压器1	30	66.70%	3.99	3.99	未进入负面清单	否	无	1.40%
16278	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	范东台（二零）	100	47.00%	33.00	33.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
16279	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	18新增范南2台变压器	100	66.70%	13.30	13.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
16280	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	10kV大屯西线孤山子西台变压器	100	99.65%	-19.65	-19.65	未进入负面清单	否	无	20.00%
16281	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	白东台（二零）	400	49.00%	124.00	124.00	未进入负面清单	否	无	7.20%
16282	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	西营子二台变压器	400	44.70%	141.20	141.20	未进入负面清单	否	无	7.50%
16283	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	东店台（二零）	200	46.00%	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
16284	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	川心店台（二零）	400	66.40%	54.40	54.40	未进入负面清单	否	无	6.70%
16285	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	石桥子台变压器	100	66.70%	13.30	13.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
16286	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	西营子台（煤改电）	400	44.60%	141.60	141.60	未进入负面清单	否	无	3.40%
16287	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	大西营子台变压器	50	99.96%	-9.98	-9.98	未进入负面清单	否	无	20.00%
16288	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	114西营子线	仇家店台变压器（煤改电）	200	66.70%	26.60	26.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
16289	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	17结余董家店金仗子台变压器	100	64.40%	15.60	15.60	未进入负面清单	否	无	3.60%
16290	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1220开发区线	东波赤北台变压器	50	49.49%	15.26	15.26	未进入负面清单	否	无	3.20%
16291	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店马家店村台变压器	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
16292	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店史杖子台变压器	100	44.60%	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无	3.10%
16293	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店凡杖子台变压器	80	69.00%	8.80	8.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
16294	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	115胜董线	董家店金东队台变压器	100	47.40%	32.60	32.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16295	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	良一台变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
16296	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	十一队台（二零）	200	54.44%	51.12	51.12	未进入负面清单	否	无	5.60%
16297	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	郝家台（二零）	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	6.70%

16298	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	221良图沟线	苏营子村台变压器	100	67.67%	12.33	12.33	未进入负面清单	否	无	1.40%
16299	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	沈家大杖子变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
16300	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	东山大队变压器	400	66.70%	53.20	53.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
16301	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	菜园子大队台（二零）	200	66.70%	26.60	26.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
16302	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	拉木沟台变压器	80	66.70%	10.64	10.64	未进入负面清单	否	无	1.40%
16303	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	西山后街变压器	400	66.70%	53.20	53.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
16304	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	胜利电台（二零）	400	66.70%	53.20	53.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
16305	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	菜园子田南台（二零）	200	66.70%	26.60	26.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
16306	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	菜园子腰西变压器	100	66.70%	13.30	13.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
16307	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	肖杖子二组台变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
16308	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	10kV西干线姚杖子9组大棚1变压器	50	67.70%	6.15	6.15	未进入负面清单	否	无	1.40%
16309	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	周杖子台变压器	50	46.60%	16.70	16.70	未进入负面清单	否	无	5.20%
16310	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	南湾子变压器	400	66.70%	53.20	53.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
16311	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	东山前队台（二零）	200	66.70%	26.60	26.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
16312	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	东山前队2台增容变压器	200	47.60%	64.80	64.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
16313	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	肖杖子台变压器1	200	66.70%	26.60	26.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
16314	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	西湾子台（二零）	200	66.70%	26.60	26.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
16315	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	pms_西山大队2台变压器	200	66.70%	26.60	26.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
16316	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	长珑地变压器	50	54.00%	13.00	13.00	未进入负面清单	否	无	3.10%
16317	国网朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	133青学线	波赤村二组变压器	400	69.40%	42.40	42.40	未进入负面清单	否	无	1.40%
16318	国网朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	221新城线	波赤村三组变压器	80	44.54%	28.37	28.37	未进入负面清单	否	无	1.20%

16319	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	113大电线	何家窝铺台变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
16320	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	113大电线	三级提2台（二零）	400	64.90%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
16321	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	113大电线	东南沟村2台（二零）	400	67.00%	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16322	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	113大电线	东南沟二级提台（二零）	400	66.45%	54.21	54.21	未进入负面清单	否	无	6.70%
16323	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	113大电线	何家小区台变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16324	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	113大电线	东南沟村变压器	400	46.40%	134.40	134.40	未进入负面清单	否	无	5.20%
16325	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	114东岗线	孟家洼子台变压器	30	66.70%	3.99	3.99	未进入负面清单	否	无	1.40%
16326	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	114东岗线	台东2台（二零）	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	8.50%
16327	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	贾宝地沟台变压器	30	74.70%	1.59	1.59	未进入负面清单	否	无	1.40%
16328	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	满达四五组台变压器	80	55.97%	19.22	19.22	未进入负面清单	否	无	3.60%
16329	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	pms_满达十组台变压器	100	66.40%	13.60	13.60	未进入负面清单	否	无	6.70%
16330	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	小房申变压器	100	44.60%	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无	3.80%
16331	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟村二台变压器	30	79.40%	0.18	0.18	未进入负面清单	否	无	1.40%
16332	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	pms_蒿松沟养羊小区变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
16333	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	大杖子变压器	200	66.70%	26.60	26.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
16334	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	陈杖子五组变压器	100	66.70%	13.30	13.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
16335	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	东沟里台变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
16336	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	东崖队变压器	50	49.00%	15.50	15.50	未进入负面清单	否	无	7.30%
16337	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	姜杖子台变压器	200	45.40%	69.20	69.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16338	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟8组1台变压器	50	46.97%	16.52	16.52	未进入负面清单	否	无	5.20%
16339	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	高三家台变压器	100	44.90%	35.10	35.10	未进入负面清单	否	无	5.20%

16340	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	17结余大房申台变压器	100	49.60%	30.40	30.40	未进入负面清单	否	无	9.00%
16341	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	pms_大杖子村腾达养猪小区台变压器	250	44.90%	87.75	87.75	未进入负面清单	否	无	5.20%
16342	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟8组2台变压器	20	64.76%	3.05	3.05	未进入负面清单	否	无	3.60%
16343	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	召山一台变压器	50	74.47%	2.77	2.77	未进入负面清单	否	无	1.40%
16344	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	陈杖子二组变压器	400	44.40%	142.40	142.40	未进入负面清单	否	无	1.30%
16345	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟五组台变压器	100	47.70%	32.30	32.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
16346	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	召山咀四组机井台变压器	400	54.40%	102.40	102.40	未进入负面清单	否	无	5.60%
16347	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	蒿松沟房后台变压器	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
16348	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	10kV北干线十家子市场变压器	50	46.94%	16.53	16.53	未进入负面清单	否	无	5.20%
16349	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	十家子保护地变压器	100	44.60%	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无	8.00%
16350	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	105石棉线	郑杖子村台变压器	50	57.40%	11.30	11.30	未进入负面清单	否	无	3.60%
16351	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	东山小区变压器1	30	66.40%	4.08	4.08	未进入负面清单	否	无	6.70%
16352	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	十家子村台变压器	50	67.40%	6.30	6.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
16353	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	刘志平井（一变多户）台变压器	50	75.60%	2.20	2.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
16354	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	玉田沟门变压器	100	44.94%	35.06	35.06	未进入负面清单	否	无	5.20%
16355	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	土义北台分台变压器	200	45.67%	68.66	68.66	未进入负面清单	否	无	5.20%
16356	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	于杖子大队变压器	100	64.49%	15.51	15.51	未进入负面清单	否	无	3.60%
16357	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	元台子村一组变压器	100	55.45%	24.55	24.55	未进入负面清单	否	无	3.60%
16358	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	小良东台变压器	50	59.99%	10.01	10.01	未进入负面清单	否	无	3.60%
16359	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	土义三家二台变压器	200	47.70%	64.60	64.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16360	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	土义三家台变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%

16361	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	梨树沟台变压器5	10	66.40%	1.36	1.36	未进入负面清单	否	无	6.70%
16362	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	顾家台变压器	100	59.57%	20.43	20.43	未进入负面清单	否	无	3.60%
16363	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	大屯业务部变压器	200	66.40%	27.20	27.20	未进入负面清单	否	无	6.70%
16364	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	土义三家西台变压器	100	66.40%	13.60	13.60	未进入负面清单	否	无	6.70%
16365	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	窝棚沟里台变压器	100	45.60%	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	5.20%
16366	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	丛杖子下台变压器	50	47.60%	16.20	16.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16367	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	村东台变压器	400	64.00%	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
16368	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	韩杖子中台变压器	50	79.67%	0.16	0.16	未进入负面清单	否	无	1.40%
16369	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	北山台（二零）	200	69.40%	21.20	21.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
16370	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	17结余上韩仗子台变压器	100	49.70%	30.30	30.30	未进入负面清单	否	无	6.10%
16371	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	上卧2台变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
16372	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	道班台变压器	200	49.44%	61.12	61.12	未进入负面清单	否	无	2.70%
16373	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	姜杖子台（二零）	200	44.58%	70.85	70.85	未进入负面清单	否	无	9.00%
16374	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	三道湾变压器	200	44.90%	70.20	70.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16375	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	黄土坡台变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
16376	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	椴树沟台变压器	80	66.70%	10.64	10.64	未进入负面清单	否	无	1.40%
16377	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	道一台变压器	400	64.97%	60.12	60.12	未进入负面清单	否	无	6.70%
16378	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	侯家沟台变压器	20	66.70%	2.66	2.66	未进入负面清单	否	无	1.40%
16379	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	贾杖子变压器（光伏扶贫）	200	44.49%	71.02	71.02	未进入负面清单	否	无	1.20%
16380	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	谢杖子变压器	100	47.74%	32.26	32.26	未进入负面清单	否	无	5.20%
16381	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	庙东变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%

16382	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	大营子2台（二零）	400	64.40%	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
16383	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	高杖子村台（二零）	400	66.70%	53.20	53.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
16384	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	李北变压器	160	66.70%	21.28	21.28	未进入负面清单	否	无	1.40%
16385	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	老烧锅变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
16386	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	高杖子2台变压器	200	44.74%	70.51	70.51	未进入负面清单	否	无	2.50%
16387	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	姜家沟变压器1	80	44.00%	28.80	28.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
16388	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	上台变压器	80	44.70%	28.24	28.24	未进入负面清单	否	无	9.70%
16389	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1524古山子线	马杖子变压器1	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16390	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	石匠沟台变压器	50	97.83%	-8.92	-8.92	未进入负面清单	否	无	20.00%
16391	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	下甸子台变压器	50	66.40%	6.80	6.80	未进入负面清单	否	无	6.70%
16392	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	北营子台（二零）	200	44.45%	71.11	71.11	未进入负面清单	否	无	1.30%
16393	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	娘娘庙北沟台（二零）	80	47.70%	25.84	25.84	未进入负面清单	否	无	5.20%
16394	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	耐火厂变压器	200	46.70%	66.60	66.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16395	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	炮手杨家沟台（二零）	200	66.70%	26.60	26.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
16396	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	小二台小区台变压器	30	66.40%	4.08	4.08	未进入负面清单	否	无	6.70%
16397	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	马西沟二台变压器	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	4.60%
16398	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	付家店变压器	100	65.40%	14.60	14.60	未进入负面清单	否	无	6.70%
16399	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	娘娘庙小区台（二零）	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16400	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	四家子东台（二零）	200	47.70%	64.60	64.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16401	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	南营子123台（二零）	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16402	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	红石台（二零）	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%

16403	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	娘娘庙南营子台（二零）	200	47.47%	65.06	65.06	未进入负面清单	否	无	5.20%
16404	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	Pms_塔山桥下井线变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
16405	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	水库二台变压器	200	44.90%	70.20	70.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16406	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	果树队台变压器	100	99.75%	-19.75	-19.75	未进入负面清单	否	无	20.00%
16407	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	Pms_南营子南变压器	315	49.90%	94.82	94.82	未进入负面清单	否	无	1.50%
16408	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	杨地沟小区台变压器	30	79.70%	0.09	0.09	未进入负面清单	否	无	1.40%
16409	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	丰里台（二零）	200	44.44%	71.12	71.12	未进入负面清单	否	无	1.30%
16410	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	柳条沟台变压器1	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
16411	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	Pms_小二台房后井变压器	50	49.00%	15.50	15.50	未进入负面清单	否	无	2.90%
16412	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1521东五家子线	下河东台变压器	200	44.56%	70.88	70.88	未进入负面清单	否	无	5.20%
16413	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	大杖子台（二零）	400	49.90%	120.40	120.40	未进入负面清单	否	无	4.20%
16414	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	兰杖子变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16415	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	东铁线房申台（二零）	200	66.70%	26.60	26.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
16416	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	王营子台（二零）	200	47.44%	65.12	65.12	未进入负面清单	否	无	5.20%
16417	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	平房子小区台变压器	200	66.40%	27.20	27.20	未进入负面清单	否	无	6.70%
16418	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	112大屯东线	西沟2台变压器	50	55.44%	12.28	12.28	未进入负面清单	否	无	3.60%
16419	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	范家小区变压器	100	45.46%	34.54	34.54	未进入负面清单	否	无	5.20%
16420	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	117胜园线	楼子山小队变压器	30	66.70%	3.99	3.99	未进入负面清单	否	无	1.40%
16421	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	良屯小区台变压器	50	44.00%	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
16422	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	头道村头道组台（二零）	200	66.60%	26.80	26.80	未进入负面清单	否	无	6.70%
16423	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	大杖子二台（二零）	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	7.30%

16424	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	三道台（二零）	200	46.70%	66.60	66.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16425	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	崔家店变压器	50	74.50%	2.75	2.75	未进入负面清单	否	无	1.40%
16426	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1522东铁线	木匠沟变压器1	100	74.40%	5.60	5.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
16427	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	老西沟村部台变压器（光伏扶贫）	200	49.90%	60.20	60.20	未进入负面清单	否	无	8.70%
16428	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	邢家沟2台（二零）	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	6.70%
16429	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	18新增宁东2台变压器	200	49.70%	60.60	60.60	未进入负面清单	否	无	6.80%
16430	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	胜利线大北沟台（二零）	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	3.20%
16431	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	宁杖子小区台（二零）	200	46.44%	67.12	67.12	未进入负面清单	否	无	5.20%
16432	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	118胜利线	18新增大北沟台变压器	100	47.70%	32.30	32.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
16433	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	邓杖子达西台（光伏扶贫）	315	44.40%	112.14	112.14	未进入负面清单	否	无	1.30%
16434	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	河滩地小区2台变压器	30	47.97%	9.61	9.61	未进入负面清单	否	无	8.40%
16435	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	水东变压器	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	8.90%
16436	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	上水台（二零）	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16437	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	范家小区台（二零）	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16438	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	苗家台变压器（光伏扶贫）	100	45.40%	34.60	34.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16439	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	山外台（二零）	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16440	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	塘坊1台变压器（光伏扶贫）	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16441	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	121林铁线	水西台变压器（光伏扶贫）	50	67.47%	6.27	6.27	未进入负面清单	否	无	1.40%
16442	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	317沟门线	新立屯变压器13	200	49.90%	60.20	60.20	未进入负面清单	否	无	5.30%
16443	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	山咀大队台（二零）	400	69.70%	41.20	41.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
16444	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	西沟里台（二零）	400	49.90%	120.40	120.40	未进入负面清单	否	无	2.80%

16445	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	红庙子小区台变压器	100	49.40%	30.60	30.60	未进入负面清单	否	无	9.50%
16446	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	东山村一号机井台变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
16447	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	15结余大梨沟台变压器	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	5.90%
16448	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	122炼铁线	河东2台变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16449	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	122炼铁线	房申台（二零）	400	65.99%	56.02	56.02	未进入负面清单	否	无	6.70%
16450	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	122炼铁线	邓北台（二零）	200	44.45%	71.10	71.10	未进入负面清单	否	无	8.60%
16451	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	土南沟台变压器	400	49.70%	121.20	121.20	未进入负面清单	否	无	3.90%
16452	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	塔子沟台变压器	100	66.40%	13.60	13.60	未进入负面清单	否	无	6.70%
16453	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	土四台（二零）	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16454	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	市场台（二零）	400	45.00%	140.00	140.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
16455	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	213大工线	邓东沟台变压器	100	74.60%	5.40	5.40	未进入负面清单	否	无	1.40%
16456	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	庙西变压器	315	45.00%	110.25	110.25	未进入负面清单	否	无	5.20%
16457	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	下华炉2台变压器	50	74.50%	2.75	2.75	未进入负面清单	否	无	1.40%
16458	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	二道南台（二零）	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16459	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	二道村台（二零）	200	49.70%	60.60	60.60	未进入负面清单	否	无	9.30%
16460	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	赵家洼子小东组变压器	50	46.70%	16.65	16.65	未进入负面清单	否	无	5.20%
16461	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	徐台子台（二零）	200	74.50%	11.00	11.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16462	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	赵洼子山后组变压器	100	44.70%	35.30	35.30	未进入负面清单	否	无	3.90%
16463	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	范家沟台（光伏扶贫）	200	74.50%	11.00	11.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16464	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	南北队二台（二零）	400	65.57%	57.70	57.70	未进入负面清单	否	无	6.70%
16465	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	南北队变压器	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	1.30%

16466	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	下华炉台（二零）	400	49.70%	121.20	121.20	未进入负面清单	否	无	9.80%
16467	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	上华炉变压器	200	47.00%	66.00	66.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
16468	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	梁东下台变压器	400	49.90%	120.40	120.40	未进入负面清单	否	无	8.70%
16469	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	吴杖子大棚变压器	30	66.40%	4.08	4.08	未进入负面清单	否	无	6.70%
16470	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	向阳沟变压器1	100	44.00%	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
16471	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	五队二台变压器1	100	54.97%	25.03	25.03	未进入负面清单	否	无	3.60%
16472	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	于台子三台变压器	50	45.47%	17.27	17.27	未进入负面清单	否	无	5.20%
16473	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	老爷庙变压器	100	45.70%	34.30	34.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
16474	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	北杖子变压器	50	49.74%	15.13	15.13	未进入负面清单	否	无	3.70%
16475	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	三官四井变压器	50	44.74%	17.63	17.63	未进入负面清单	否	无	2.80%
16476	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	南双庙乡头道沟台变压器	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16477	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	下杖子村3号井变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
16478	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	下杖子村2号井变压器	50	49.90%	15.05	15.05	未进入负面清单	否	无	1.30%
16479	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	张麻沟里变压器	200	46.96%	66.08	66.08	未进入负面清单	否	无	5.20%
16480	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	18新增下杖子大队变压器	50	74.40%	2.80	2.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
16481	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	南双庙镇下杖子村张嘛沟五号井变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
16482	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	马家沟台（二零）变压器	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16483	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	张麻沟变压器	200	45.00%	70.00	70.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
16484	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	魏家沟变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
16485	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	树君养殖场台（二零）变压器	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	2.20%
16486	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	下杖子台（二零）变压器	400	67.00%	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	1.40%

16487	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	梨树沟下圃变压器	100	44.60%	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无	3.50%
16488	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	南双庙镇下杖子村1号井变压器	50	47.40%	16.30	16.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
16489	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	十二台大井变压器	100	44.96%	35.04	35.04	未进入负面清单	否	无	5.20%
16490	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	大杖石门沟变压器	80	44.40%	28.48	28.48	未进入负面清单	否	无	1.30%
16491	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	大杖子一组变压器1	400	45.00%	140.00	140.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
16492	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	下洼子村四组机井台变压器	50	46.40%	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
16493	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	大杖媳妇头变压器1	20	54.60%	5.08	5.08	未进入负面清单	否	无	5.60%
16494	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	下洼河套大棚小区1	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
16495	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	小平房村东分台变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
16496	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	牟台子四组变压器	125	54.50%	31.88	31.88	未进入负面清单	否	无	5.60%
16497	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	小平房保护地变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
16498	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	十二台南大井变压器	100	45.95%	34.05	34.05	未进入负面清单	否	无	5.20%
16499	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	15结余张家沟外台变压器	100	46.00%	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
16500	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	张家沟中台变压器	100	74.50%	5.50	5.50	未进入负面清单	否	无	1.40%
16501	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	王坟沟变压器	50	44.60%	17.70	17.70	未进入负面清单	否	无	8.50%
16502	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	双庙变压器	400	44.74%	141.04	141.04	未进入负面清单	否	无	7.80%
16503	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	甸子小区增容变压器	400	46.60%	133.60	133.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16504	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	石窝铺变压器	30	44.70%	10.59	10.59	未进入负面清单	否	无	9.80%
16505	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	邱家沟大棚变压器	30	74.50%	1.65	1.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
16506	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	平房小区台（二零）	400	65.95%	56.21	56.21	未进入负面清单	否	无	6.70%
16507	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	苇子沟二台变压器	50	55.70%	12.15	12.15	未进入负面清单	否	无	3.60%

16508	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	姚家变压器（煤改电）	200	54.40%	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	5.60%
16509	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	上马场小区变压器	30	45.99%	10.20	10.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16510	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	17结余河西七组台变压器	100	46.44%	33.56	33.56	未进入负面清单	否	无	5.20%
16511	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	甸子四变压器	400	66.40%	54.40	54.40	未进入负面清单	否	无	6.70%
16512	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	亚路沟四队变压器	100	66.40%	13.60	13.60	未进入负面清单	否	无	6.70%
16513	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	10kV西干线山咀8组沟门变压器	20	74.40%	1.12	1.12	未进入负面清单	否	无	1.40%
16514	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	大二台2台变压器	125	47.54%	40.58	40.58	未进入负面清单	否	无	5.20%
16515	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	木匠沟外台变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
16516	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	卧佛寺台变压器	30	47.00%	9.90	9.90	未进入负面清单	否	无	5.20%
16517	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	黑达沟小区台变压器	80	59.46%	16.43	16.43	未进入负面清单	否	无	3.60%
16518	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	三道沟6，7队变压器（能效）	100	47.60%	32.40	32.40	未进入负面清单	否	无	5.20%
16519	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	柳胡沟小区台变压器	100	45.00%	35.00	35.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
16520	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	柳胡沟南台变压器	80	44.40%	28.48	28.48	未进入负面清单	否	无	1.30%
16521	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	魏营子河东南变压器（能效）	100	49.90%	30.10	30.10	未进入负面清单	否	无	10.00%
16522	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	116东宇线	1，2队西台变压器（能效）	200	57.40%	45.20	45.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
16523	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	17结余小南台变压器	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16524	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	小北变压器	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	2.80%
16525	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	往户屯小区台变压器	50	47.44%	16.28	16.28	未进入负面清单	否	无	5.20%
16526	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	腰而营子村七组台（二零）	400	45.50%	138.00	138.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
16527	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	吴杖子八组台变压器（煤改电）	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16528	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	吴杖子杜家梁变压器	80	47.74%	25.81	25.81	未进入负面清单	否	无	5.20%

16529	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	良屯村台变压器	200	54.00%	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	2.80%
16530	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	小河北变压器	50	99.46%	-9.73	-9.73	未进入负面清单	否	无	20.00%
16531	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	大东沟变压器	30	64.90%	4.53	4.53	未进入负面清单	否	无	3.60%
16532	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	河滩地小区1变压器	50	45.74%	17.13	17.13	未进入负面清单	否	无	5.20%
16533	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	沟里畜牧小区台变压器	20	66.70%	2.66	2.66	未进入负面清单	否	无	1.40%
16534	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	往户屯台变压器	100	64.40%	15.60	15.60	未进入负面清单	否	无	3.60%
16535	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	姜家沟小区变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16536	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	222根德线	大河北台变压器	80	54.00%	20.80	20.80	未进入负面清单	否	无	6.70%
16537	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	224七西线	贤杖子台变压器	400	49.00%	124.00	124.00	未进入负面清单	否	无	4.20%
16538	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	平许屯2台变压器	20	66.46%	2.71	2.71	未进入负面清单	否	无	6.70%
16539	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	元台子村三组变压器	315	64.60%	48.51	48.51	未进入负面清单	否	无	3.60%
16540	国网朝阳县供电公司	古山子66kV变电站	1519北地线	庙西村北台变压器	50	44.65%	17.68	17.68	未进入负面清单	否	无	7.50%
16541	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	于杖子七组2台变压器	200	67.70%	24.60	24.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
16542	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	满达营子小区台变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
16543	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	满达三组台变压器	400	49.64%	121.44	121.44	未进入负面清单	否	无	8.60%
16544	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	李家湾组井变压器	200	45.60%	68.80	68.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
16545	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	西沟刘相德小区变压器	30	44.95%	10.52	10.52	未进入负面清单	否	无	5.20%
16546	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	南山小区变压器	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	4.50%
16547	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	五家前营子台（二零）	200	46.70%	66.60	66.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16548	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	pms_平四二台变压器	400	46.60%	133.60	133.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16549	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	北岗叉小区变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%

16550	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	平房村南山小区台（二零）	100	49.94%	30.06	30.06	未进入负面清单	否	无	5.50%
16551	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	赵家湾六队台（二零）	400	49.70%	121.20	121.20	未进入负面清单	否	无	6.30%
16552	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	满达十组机井台变压器	100	46.40%	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16553	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	赵家湾三家台（二零）	400	47.60%	129.60	129.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16554	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	刑家洼变压器	80	49.00%	24.80	24.80	未进入负面清单	否	无	9.20%
16555	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	pms_西沟大棚变压器	30	44.40%	10.68	10.68	未进入负面清单	否	无	1.30%
16556	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	17结余东德台变压器	100	46.97%	33.03	33.03	未进入负面清单	否	无	5.20%
16557	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	YHG_西德大棚小区变压器	30	44.40%	10.68	10.68	未进入负面清单	否	无	1.30%
16558	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	正路大棚变压器	30	44.40%	10.68	10.68	未进入负面清单	否	无	1.30%
16559	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	南岗叉2台变压器	160	47.60%	51.84	51.84	未进入负面清单	否	无	5.20%
16560	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	蘑菇棚小区台(二零)	400	64.66%	61.36	61.36	未进入负面清单	否	无	3.60%
16561	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	罗家沟2小区变压器	50	45.47%	17.27	17.27	未进入负面清单	否	无	5.20%
16562	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	谢家沟变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
16563	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	18新增柴州二台变压器	100	44.60%	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无	5.90%
16564	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	华杖子小区变压器	50	64.47%	7.77	7.77	未进入负面清单	否	无	3.60%
16565	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	罗家沟小区变压器1	30	47.00%	9.90	9.90	未进入负面清单	否	无	5.20%
16566	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	小房申大棚小区变压器	30	46.40%	10.08	10.08	未进入负面清单	否	无	5.20%
16567	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	15结余柴州台区变压器	100	44.50%	35.50	35.50	未进入负面清单	否	无	3.80%
16568	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	17结余东山台变压器	200	49.00%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	2.60%
16569	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	华北变压器	100	79.40%	0.60	0.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
16570	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	候家沟台变压器	50	64.60%	7.70	7.70	未进入负面清单	否	无	3.60%

16571	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	三道梁村1台变压器（光伏扶贫）	200	74.50%	11.00	11.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16572	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	五家子前山变压器	100	74.50%	5.50	5.50	未进入负面清单	否	无	1.40%
16573	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	南洼村变压器（光伏扶贫）	200	49.46%	61.08	61.08	未进入负面清单	否	无	3.30%
16574	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	平二三台（二零）	400	49.69%	121.22	121.22	未进入负面清单	否	无	5.60%
16575	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	报马小区二台变压器	400	44.70%	141.20	141.20	未进入负面清单	否	无	2.70%
16576	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	黄花沟台变压器	50	74.00%	3.00	3.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16577	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	茂珍沟小区变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16578	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	果蚕西台（二零）	400	69.40%	42.40	42.40	未进入负面清单	否	无	1.40%
16579	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西三家九组变压器	50	74.50%	2.75	2.75	未进入负面清单	否	无	1.40%
16580	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	三十六亩地台（二零）	200	79.00%	2.00	2.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16581	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	新村四组变压器	100	74.50%	5.50	5.50	未进入负面清单	否	无	1.40%
16582	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	三道梁8组2台变压器	100	44.50%	35.50	35.50	未进入负面清单	否	无	3.00%
16583	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西营子一组变压器（煤改电）	200	54.55%	50.90	50.90	未进入负面清单	否	无	5.60%
16584	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	三道梁村3台变压器	50	64.00%	8.00	8.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
16585	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	街西分台变压器	200	54.40%	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	5.60%
16586	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	街东四台变压器	400	45.50%	138.00	138.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
16587	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	扎兰村台变压器	50	93.62%	-6.81	-6.81	未进入负面清单	否	无	20.00%
16588	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	街东二台变压器	400	74.50%	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16589	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	三道梁8组1台变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
16590	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西三家八组变压器	50	74.50%	2.75	2.75	未进入负面清单	否	无	1.40%
16591	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	塑料厂台变压器	200	74.50%	11.00	11.00	未进入负面清单	否	无	1.40%

16592	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西三家四组变压器	50	79.70%	0.15	0.15	未进入负面清单	否	无	1.40%
16593	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	LS_西三家一组2台	80	55.40%	19.68	19.68	未进入负面清单	否	无	3.60%
16594	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	Pms_炮手东头井变压器	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	6.90%
16595	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	茂珍沟村变压器（2015农网升级）	100	46.44%	33.56	33.56	未进入负面清单	否	无	5.20%
16596	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	五家子西台变压器	100	44.00%	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
16597	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	王兴杰台（二零）	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	8.70%
16598	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	朱窝铺村台（二零）	400	49.90%	120.40	120.40	未进入负面清单	否	无	4.80%
16599	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	小四方糖台（光伏扶贫）	400	46.90%	132.40	132.40	未进入负面清单	否	无	5.20%
16600	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	刘清会南台	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
16601	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	温杖子台（煤改电）	200	74.50%	11.00	11.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16602	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	务本小区变压器	200	46.00%	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
16603	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	范地沟台（二零）	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	9.00%
16604	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	齐杖子变压器	200	47.70%	64.60	64.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16605	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	梁家店台（二零）变压器	400	65.96%	56.16	56.16	未进入负面清单	否	无	6.70%
16606	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	下窑东台变压器	80	49.77%	24.18	24.18	未进入负面清单	否	无	3.50%
16607	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	火石庙台（二零）变压器	400	67.74%	49.04	49.04	未进入负面清单	否	无	1.40%
16608	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	下窖村3号井变压器	50	47.00%	16.50	16.50	未进入负面清单	否	无	5.20%
16609	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	18新增丁家店南台变压器	200	49.90%	60.20	60.20	未进入负面清单	否	无	2.40%
16610	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	下窑变压器	200	74.50%	11.00	11.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16611	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	昊宏服装厂台（二零）变压器	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16612	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	河西变压器	100	64.40%	15.60	15.60	未进入负面清单	否	无	3.60%

16613	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	和平小区变压器1	80	46.74%	26.61	26.61	未进入负面清单	否	无	5.20%
16614	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	榆树沟变压器	100	74.50%	5.50	5.50	未进入负面清单	否	无	1.40%
16615	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	齐家子变压器（光伏扶贫）	200	46.00%	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
16616	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	于北小区变压器	200	49.00%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	4.00%
16617	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1314单家店线	于北变压器	200	74.50%	11.00	11.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16618	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	石门台变压器（光伏扶贫）	400	49.90%	120.40	120.40	未进入负面清单	否	无	1.90%
16619	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	平五西台（二零）	400	67.40%	50.40	50.40	未进入负面清单	否	无	1.40%
16620	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	17结余波外台变压器	400	69.40%	42.40	42.40	未进入负面清单	否	无	1.40%
16621	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	河南变压器	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16622	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	林杖子变压器	250	57.60%	56.00	56.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
16623	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	17结余报马小区台变压器	400	49.74%	121.04	121.04	未进入负面清单	否	无	7.70%
16624	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	梁东上台变压器	100	66.45%	13.55	13.55	未进入负面清单	否	无	6.70%
16625	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	报马台（二零）	200	74.50%	11.00	11.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16626	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	梁东小区变压器	400	74.50%	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16627	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	偏道沟村台(二零)	200	47.60%	64.80	64.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
16628	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	伍佛洞南台(二零)	200	44.56%	70.88	70.88	未进入负面清单	否	无	4.70%
16629	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	大四西沟变压器	400	44.77%	140.92	140.92	未进入负面清单	否	无	9.20%
16630	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	闫家岭变压器	20	74.50%	1.10	1.10	未进入负面清单	否	无	1.40%
16631	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	孤家子东台变压器	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
16632	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	大四西沟中台(二零)	200	49.90%	60.20	60.20	未进入负面清单	否	无	9.00%
16633	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	新华大队台(二零)变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%

16634	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	倒廷南台变压器	200	44.77%	70.46	70.46	未进入负面清单	否	无	6.40%
16635	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	五佛洞村变压器	400	74.50%	22.00	22.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16636	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	五佛洞沟里台变压器	200	69.74%	20.52	20.52	未进入负面清单	否	无	1.40%
16637	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	大四西沟外台变压器	100	74.50%	5.50	5.50	未进入负面清单	否	无	1.40%
16638	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铅业线	郭家村九组变压器	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	3.40%
16639	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	冯家沟台变压器	20	74.50%	1.10	1.10	未进入负面清单	否	无	1.40%
16640	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	小房申台变压器	20	74.50%	1.10	1.10	未进入负面清单	否	无	1.40%
16641	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	上于家沟台变压器	63	54.44%	16.10	16.10	未进入负面清单	否	无	5.60%
16642	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	18新增耿家2台变压器	200	49.90%	60.20	60.20	未进入负面清单	否	无	9.20%
16643	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	上甸分台变压器	315	49.90%	94.82	94.82	未进入负面清单	否	无	9.50%
16644	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	鞠西台变压器	200	47.70%	64.60	64.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16645	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	三家子村台变压器	100	74.50%	5.50	5.50	未进入负面清单	否	无	1.40%
16646	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	小二十家子分台变压器	100	49.90%	30.10	30.10	未进入负面清单	否	无	5.30%
16647	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	老东台1（二零）	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
16648	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	黑石台（二零）	400	66.99%	52.04	52.04	未进入负面清单	否	无	1.40%
16649	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	三家子波牛山台（二零）	200	47.44%	65.12	65.12	未进入负面清单	否	无	5.20%
16650	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	九间房台变压器	50	44.60%	17.70	17.70	未进入负面清单	否	无	3.80%
16651	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	肖杖子台变压器	80	47.40%	26.08	26.08	未进入负面清单	否	无	5.20%
16652	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	鞠东台变压器（光伏扶贫）	400	49.76%	120.96	120.96	未进入负面清单	否	无	9.10%
16653	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	西北沟台变压器（光伏扶贫）	400	45.00%	140.00	140.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
16654	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	上营子台（二零）	200	47.47%	65.06	65.06	未进入负面清单	否	无	5.20%

16655	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	小二十家子南台变压器	30	74.50%	1.65	1.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
16656	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	北沟台变压器	200	44.67%	70.66	70.66	未进入负面清单	否	无	4.50%
16657	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	四道河子台变压器	20	74.50%	1.10	1.10	未进入负面清单	否	无	1.40%
16658	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	孙杖子台变压器	200	49.94%	60.11	60.11	未进入负面清单	否	无	8.70%
16659	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1211哨口线	腰而营子村14组东变压器	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16660	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	宋西台变压器	400	69.44%	42.24	42.24	未进入负面清单	否	无	1.40%
16661	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	下扬台变压器	400	44.60%	141.60	141.60	未进入负面清单	否	无	8.40%
16662	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	杨树沟台变压器	80	74.50%	4.40	4.40	未进入负面清单	否	无	1.40%
16663	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	庙沟台变压器	200	49.90%	60.20	60.20	未进入负面清单	否	无	6.00%
16664	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	肖杖子村2台变压器（煤改电）	100	44.70%	35.30	35.30	未进入负面清单	否	无	5.00%
16665	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	北台子村北台子组变压器	100	74.50%	5.50	5.50	未进入负面清单	否	无	1.40%
16666	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	宋东台（二零）	400	49.60%	121.60	121.60	未进入负面清单	否	无	7.80%
16667	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	西地台变压器	100	79.70%	0.30	0.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
16668	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	小二十家子台变压器	50	66.40%	6.80	6.80	未进入负面清单	否	无	6.70%
16669	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	东马架子村2台动力电	100	44.00%	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
16670	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	沟门子台变压器	100	64.40%	15.60	15.60	未进入负面清单	否	无	3.60%
16671	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	菜园子台（煤改电）	200	47.94%	64.12	64.12	未进入负面清单	否	无	9.50%
16672	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	刘杖子西台变压器	30	77.00%	0.90	0.90	未进入负面清单	否	无	1.40%
16673	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	宝上台变压器	200	49.90%	60.20	60.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16674	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	东马架子台（二零）	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16675	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	拉拉屯台变压器（光伏扶贫）	400	64.90%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	3.60%

16676	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	西北沟2台变压器（光伏）	400	64.90%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
16677	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	小二十家子山咀台变压器	400	46.60%	133.60	133.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16678	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铝业线	东山村三号变压器	50	79.40%	0.30	0.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
16679	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	谭家屯变压器	200	44.96%	70.08	70.08	未进入负面清单	否	无	5.20%
16680	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	南关台变压器	200	64.90%	30.20	30.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
16681	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	三道河子台变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
16682	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	老西杖子台（二零）	315	64.90%	47.57	47.57	未进入负面清单	否	无	3.60%
16683	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	上塔台变压器	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	3.60%
16684	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	瓦盆沟台变压器	100	49.00%	31.00	31.00	未进入负面清单	否	无	3.10%
16685	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	211大鞠线	鞠杖子台变压器（光伏扶贫）	400	64.40%	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
16686	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	大四家子台变压器	200	47.77%	64.45	64.45	未进入负面清单	否	无	2.60%
16687	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1219铝业线	东山村北台变压器	200	65.40%	29.20	29.20	未进入负面清单	否	无	6.70%
16688	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	歪脖山台（二零）	400	46.60%	133.60	133.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16689	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	二道河子台变压器	20	64.90%	3.02	3.02	未进入负面清单	否	无	3.60%
16690	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	黄土坎台（二零）	200	49.64%	60.72	60.72	未进入负面清单	否	无	6.30%
16691	国网朝阳县供电公司	大庙66kV变电站	116大庙线	酒烧2台（二零）	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	6.90%
16692	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	椴树沟台变压器1	400	45.00%	140.00	140.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
16693	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	宝中台变压器（光伏扶贫）	100	64.90%	15.10	15.10	未进入负面清单	否	无	6.70%
16694	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	谭家屯扶贫光伏台变压器	400	46.60%	133.60	133.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16695	国网朝阳县供电公司	七道岭66kV变电站	113七良线	18新增黑石2台变压器	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16696	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	221黄土坎线	下营子1,2队台变压器	200	47.47%	65.06	65.06	未进入负面清单	否	无	5.20%

16697	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	17结余吐须沟三队台变压器	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
16698	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	簸箕掌台（二零）	200	46.56%	66.88	66.88	未进入负面清单	否	无	5.20%
16699	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	东沟上沟变压器	100	44.70%	35.30	35.30	未进入负面清单	否	无	9.20%
16700	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	223长贵线	长在中学台（二零）	200	45.44%	69.12	69.12	未进入负面清单	否	无	5.20%
16701	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	佛爷庙养猪小区变压器	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	6.70%
16702	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	老窝铺村变压器	100	64.90%	15.10	15.10	未进入负面清单	否	无	6.70%
16703	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	建华西沟台（二零）	200	45.40%	69.20	69.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16704	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	长在八队变压器	100	54.99%	25.01	25.01	未进入负面清单	否	无	3.60%
16705	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	南塔子松树底下变压器	100	47.00%	33.00	33.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
16706	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	114长在线	佛爷庙西沟上台变压器	200	49.44%	61.12	61.12	未进入负面清单	否	无	1.40%
16707	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	肖家店变压器	200	76.40%	7.20	7.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
16708	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	上电东头变压器	100	98.32%	-18.32	-18.32	未进入负面清单	否	无	20.00%
16709	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	六家子八组台(二零)	100	44.75%	35.25	35.25	未进入负面清单	否	无	5.30%
16710	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	三家子变压器（煤改电）	50	44.46%	17.77	17.77	未进入负面清单	否	无	8.60%
16711	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	农场村变压器（光伏扶贫）	200	44.64%	70.71	70.71	未进入负面清单	否	无	8.70%
16712	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	河沿子变压器	400	57.00%	92.00	92.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
16713	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	马营子新增变压器	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	3.80%
16714	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	东山八组台(二零)	400	46.60%	133.60	133.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16715	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	农场七组变压器	100	46.44%	33.56	33.56	未进入负面清单	否	无	5.20%
16716	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	周杖子小区变压器	20	79.40%	0.12	0.12	未进入负面清单	否	无	1.40%
16717	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	迟杖子变压器	80	45.94%	27.25	27.25	未进入负面清单	否	无	5.20%

16718	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	八家子四组变压器	50	96.64%	-8.32	-8.32	未进入负面清单	否	无	20.00%
16719	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	龚丈子村变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
16720	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	马营子屯变压器	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
16721	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	八家子河南东台变压器	400	44.50%	142.00	142.00	未进入负面清单	否	无	3.70%
16722	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	仲杖子变压器	80	56.70%	18.64	18.64	未进入负面清单	否	无	3.60%
16723	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	八家子河南变压器	200	65.60%	28.80	28.80	未进入负面清单	否	无	6.70%
16724	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	黄沙沟新增变压器	50	98.91%	-9.46	-9.46	未进入负面清单	否	无	20.00%
16725	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	红旗三组变压器	50	54.99%	12.50	12.50	未进入负面清单	否	无	3.60%
16726	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	周杖子村台(二零)	200	69.96%	20.08	20.08	未进入负面清单	否	无	1.40%
16727	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	红旗南八组变压器	100	65.00%	15.00	15.00	未进入负面清单	否	无	6.70%
16728	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	红旗村台(二零)	200	69.50%	21.00	21.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16729	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	农场四组变压器	30	64.90%	4.53	4.53	未进入负面清单	否	无	6.70%
16730	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	河沿子北台(二零)	400	54.70%	101.20	101.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
16731	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	农场八组变压器(煤改电)	400	46.40%	134.40	134.40	未进入负面清单	否	无	5.20%
16732	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	东山4.5组变压器	200	64.90%	30.20	30.20	未进入负面清单	否	无	6.70%
16733	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	小张朋沟台(二零)	100	44.96%	35.04	35.04	未进入负面清单	否	无	5.20%
16734	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	刘四家变压器	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	4.00%
16735	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	老虎沟大棚变压器	80	46.47%	26.82	26.82	未进入负面清单	否	无	5.20%
16736	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	下坎子五组变压器	50	64.45%	7.78	7.78	未进入负面清单	否	无	3.60%
16737	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	东山二三组变压器	200	47.75%	64.51	64.51	未进入负面清单	否	无	8.20%
16738	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	红旗小西沟变压器	30	64.90%	4.53	4.53	未进入负面清单	否	无	6.70%

16739	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	明哲沟新增变压器	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	6.70%
16740	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	八家子村台(二零)	200	45.70%	68.60	68.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16741	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	下坎子六组变压器	30	64.90%	4.53	4.53	未进入负面清单	否	无	6.70%
16742	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	下坎高杖子变压器	200	47.60%	64.80	64.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
16743	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	西沟村变压器2	50	49.95%	15.03	15.03	未进入负面清单	否	无	7.60%
16744	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	清水沟变压器	20	44.96%	7.01	7.01	未进入负面清单	否	无	5.20%
16745	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	大张朋沟变压器	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16746	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	周杖子分台变压器	100	47.40%	32.60	32.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16747	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	大张朋沟分台变压器	50	75.49%	2.26	2.26	未进入负面清单	否	无	1.40%
16748	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	下坎子村变压器	200	64.90%	30.20	30.20	未进入负面清单	否	无	6.70%
16749	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	814六家子线	周杖子四组变压器	200	95.36%	-30.72	-30.72	未进入负面清单	否	无	20.00%
16750	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	813王伦沟线	陆家沟变压器	100	64.90%	15.10	15.10	未进入负面清单	否	无	6.70%
16751	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	813王伦沟线	大车户大棚变压器	200	64.00%	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
16752	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	311北矿线	pms_康家湾二台变压器	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16753	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	大圆子北台变压器	30	67.74%	3.68	3.68	未进入负面清单	否	无	1.40%
16754	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	陈杖子变压器	100	45.00%	35.00	35.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
16755	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	大园子变压器	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	6.70%
16756	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	砬子沟变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
16757	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	肖家店北沟变压器	100	64.70%	15.30	15.30	未进入负面清单	否	无	3.60%
16758	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	221尚羊线	西塔子沟台（二零）变压器	100	46.40%	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16759	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	八道河子小区变压器	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	6.10%

16760	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	林三井台（二零）变压器	200	44.54%	70.92	70.92	未进入负面清单	否	无	6.50%
16761	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	双庙五组变压器	200	46.60%	66.80	66.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
16762	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	林七台（二零）变压器	200	44.64%	70.72	70.72	未进入负面清单	否	无	5.00%
16763	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	林家沟小区变压器	50	44.47%	17.77	17.77	未进入负面清单	否	无	4.60%
16764	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	512双北线	18新增后营子北台变压器	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
16765	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1416董家店线	董家店西沟门变压器1	200	47.90%	64.20	64.20	未进入负面清单	否	无	7.60%
16766	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	三官河东台变压器	80	59.00%	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	3.60%
16767	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	南湾台变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
16768	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	马台子村台（二零）	200	45.47%	69.06	69.06	未进入负面清单	否	无	5.20%
16769	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	黄沙沟台变压器	50	64.40%	7.80	7.80	未进入负面清单	否	无	3.60%
16770	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	三官塘外小区变压器	400	46.60%	133.60	133.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16771	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	大杖子水泉沟台变压器	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	6.70%
16772	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	东梁台变压器	100	49.40%	30.60	30.60	未进入负面清单	否	无	2.80%
16773	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	北梁台变压器	30	74.60%	1.62	1.62	未进入负面清单	否	无	1.40%
16774	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	大杖子头道沟里变压器	50	47.40%	16.30	16.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
16775	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	三官三队变压器（煤改电）	200	45.40%	69.20	69.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16776	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	大西沟下台变压器	30	79.40%	0.18	0.18	未进入负面清单	否	无	1.40%
16777	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	三官一队台变压器	100	49.94%	30.06	30.06	未进入负面清单	否	无	5.70%
16778	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	大杖子前后队台（二零）	200	64.80%	30.41	30.41	未进入负面清单	否	无	3.60%
16779	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	马台子屯台变压器	100	59.40%	20.60	20.60	未进入负面清单	否	无	3.60%
16780	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	向家窝棚台变压器	30	64.90%	4.53	4.53	未进入负面清单	否	无	6.70%

16781	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	大西沟台变压器	200	46.00%	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
16782	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	15结余塘里台变压器	100	44.60%	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无	3.40%
16783	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	塘外台变压器	100	47.49%	32.51	32.51	未进入负面清单	否	无	5.20%
16784	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	三官大井台变压器	50	54.70%	12.65	12.65	未进入负面清单	否	无	3.60%
16785	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	新农村村台变压器	200	49.70%	60.60	60.60	未进入负面清单	否	无	3.60%
16786	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	311北矿线	铨家湾台（二零）	200	47.60%	64.80	64.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
16787	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	于台子东台（二零）变压器	200	46.60%	66.80	66.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
16788	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	奈林皋村变压器（煤改电）	200	46.00%	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
16789	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	上山咀变压器	100	44.00%	36.00	36.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
16790	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	坝挡沟变压器	200	47.00%	66.00	66.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
16791	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	水泉沟变压器1	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	6.70%
16792	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	小东沟变压器	30	64.90%	4.53	4.53	未进入负面清单	否	无	6.70%
16793	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	鲁王下营子变压器	50	64.70%	7.65	7.65	未进入负面清单	否	无	3.60%
16794	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	鸡鸣杖子南台变压器	50	44.00%	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
16795	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	五道河子变压器	200	54.60%	50.80	50.80	未进入负面清单	否	无	5.60%
16796	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	徐杖子村变压器	200	64.90%	30.20	30.20	未进入负面清单	否	无	6.70%
16797	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	新立屯变压器1	30	79.70%	0.09	0.09	未进入负面清单	否	无	1.40%
16798	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	鸡鸣杖子变压器	63	69.70%	6.49	6.49	未进入负面清单	否	无	1.40%
16799	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	东升村北台变压器	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	6.70%
16800	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	东升西沟台变压器	100	64.90%	15.10	15.10	未进入负面清单	否	无	6.70%
16801	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	七道河子变压器	100	44.60%	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无	3.40%

16802	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	下山咀变压器	50	98.83%	-9.42	-9.42	未进入负面清单	否	无	20.00%
16803	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	杨宝珍杖子变压器	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	6.60%
16804	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	高八尺变压器	400	44.64%	141.44	141.44	未进入负面清单	否	无	4.80%
16805	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	雷三家变压器	20	64.90%	3.02	3.02	未进入负面清单	否	无	6.70%
16806	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	和平五组南台变压器	200	47.60%	64.80	64.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
16807	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	东升西台变压器（光伏扶贫）	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	9.20%
16808	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	李杖子小区变压器	100	49.60%	30.40	30.40	未进入负面清单	否	无	1.40%
16809	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	六道河子变压器	100	49.44%	30.56	30.56	未进入负面清单	否	无	6.10%
16810	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	15结余东升村东升村山后三台变压器	80	49.60%	24.32	24.32	未进入负面清单	否	无	6.80%
16811	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	山后沟里变压器2	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
16812	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	15结余东升村山后台变压器	100	64.90%	15.10	15.10	未进入负面清单	否	无	6.70%
16813	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	东升南变压器	20	64.90%	3.02	3.02	未进入负面清单	否	无	6.70%
16814	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	肖杖子北台（二零）变压器	200	44.95%	70.10	70.10	未进入负面清单	否	无	5.20%
16815	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	马营子上沟台（二零）变压器	400	64.90%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	6.70%
16816	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	西山郑西沟变压器（光伏扶贫）	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16817	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增乡政府变压器	400	45.40%	138.40	138.40	未进入负面清单	否	无	5.20%
16818	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	毛秦营子大圆子台变压器	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	6.70%
16819	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增西山西北屯变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
16820	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	和平一队台（二零）变压器	200	64.94%	30.12	30.12	未进入负面清单	否	无	6.70%
16821	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增南台子变压器	100	46.00%	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
16822	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	王杖子南台（二零）变压器	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	7.00%

16823	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	马家沟里变压器1	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
16824	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	东沟台区变压器1	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16825	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	五星五西台（二零）变压器	400	69.47%	42.12	42.12	未进入负面清单	否	无	1.40%
16826	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	沟门子台（二零）变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16827	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	下河套变压器	400	64.90%	60.40	60.40	未进入负面清单	否	无	6.70%
16828	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	21新增西山南沟北台变压器	100	46.40%	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16829	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	文户沟胡后变压器	100	55.60%	24.40	24.40	未进入负面清单	否	无	3.60%
16830	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	大北沟变压器1	30	44.60%	10.62	10.62	未进入负面清单	否	无	9.70%
16831	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	塔子沟2小区变压器	50	49.74%	15.13	15.13	未进入负面清单	否	无	9.90%
16832	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	王杖子台（二零）变压器	200	47.74%	64.52	64.52	未进入负面清单	否	无	1.10%
16833	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	文户沟北台（二零）变压器	400	66.60%	53.60	53.60	未进入负面清单	否	无	6.70%
16834	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	顺兴龙变压器（煤改电）	200	54.40%	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	5.60%
16835	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	沟门子西台（二零）变压器	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	3.50%
16836	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	和平二组南台变压器（煤改电）	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16837	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	陈家沟变压器（煤改电）	400	46.40%	134.40	134.40	未进入负面清单	否	无	5.20%
16838	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	北四家子小窝铺台变压器	200	64.90%	30.20	30.20	未进入负面清单	否	无	6.70%
16839	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	马营马西台（二零）变压器	200	47.70%	64.60	64.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16840	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	双山子变压器	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	6.70%
16841	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	毛秦营子台（二零）变压器	400	44.60%	141.60	141.60	未进入负面清单	否	无	7.30%
16842	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	徐家窝铺变压器	100	54.70%	25.30	25.30	未进入负面清单	否	无	3.60%
16843	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	文胡沟西南沟变压器（光伏扶贫）	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%

16844	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	马营子未河沟小区变压器	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	6.70%
16845	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	前山小区变压器	315	46.40%	105.84	105.84	未进入负面清单	否	无	5.20%
16846	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增和平二组变压器	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16847	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	五星连西变压器	80	54.40%	20.48	20.48	未进入负面清单	否	无	5.60%
16848	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	石朋沟变压器	100	54.40%	25.60	25.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
16849	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增未河沟东台变压器	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16850	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	朱杖子东台变压器	200	54.40%	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	5.60%
16851	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	唐杖子东山台变压器	200	44.74%	70.52	70.52	未进入负面清单	否	无	9.90%
16852	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	纪家屯台变压器	20	66.70%	2.66	2.66	未进入负面清单	否	无	1.40%
16853	国网朝阳县供电公司	长在66kV变电站	224黑牛线	范地沟南台变压器（能效）	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
16854	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	北四家市场台变压器	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	10.00%
16855	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	马营子新庄变压器1	200	49.00%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	8.80%
16856	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增前进西沟变压器	100	49.40%	30.60	30.60	未进入负面清单	否	无	7.50%
16857	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	朱杖子变压器	100	56.44%	23.56	23.56	未进入负面清单	否	无	3.60%
16858	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	水泉沟上沟变压器	80	54.40%	20.48	20.48	未进入负面清单	否	无	5.60%
16859	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	和平小学台变压器	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16860	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	南台子北沟台（二零）变压器	200	54.40%	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	5.60%
16861	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	南头子台（二零）变压器	400	66.64%	53.44	53.44	未进入负面清单	否	无	6.70%
16862	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	水泉沟台（二零）变压器	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	6.50%
16863	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	和平三组变压器	100	59.75%	20.25	20.25	未进入负面清单	否	无	3.60%
16864	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	和一西台变压器	50	54.40%	12.80	12.80	未进入负面清单	否	无	5.60%

16865	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	马营龙王庙变压器	100	46.77%	33.23	33.23	未进入负面清单	否	无	5.20%
16866	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	文户沟台（二零）变压器	400	64.77%	60.92	60.92	未进入负面清单	否	无	3.60%
16867	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	西山村沟里变压器	50	54.40%	12.80	12.80	未进入负面清单	否	无	5.60%
16868	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	秋皮沟台（二零）变压器	200	54.40%	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	5.60%
16869	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	18新增石棚沟变压器	200	54.40%	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	5.60%
16870	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	中梨沟2台变压器	50	59.45%	10.28	10.28	未进入负面清单	否	无	3.60%
16871	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	团结二组东台（二零）	200	54.40%	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	5.60%
16872	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	黄道二组变压器	100	49.40%	30.60	30.60	未进入负面清单	否	无	7.70%
16873	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	团结一组二台（二零）变压器	400	64.75%	61.01	61.01	未进入负面清单	否	无	3.60%
16874	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	石匠沟大棚台变压器	20	49.60%	6.08	6.08	未进入负面清单	否	无	9.80%
16875	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	pms_新11队变压器	50	64.77%	7.62	7.62	未进入负面清单	否	无	3.60%
16876	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	华东12#台变压器	30	66.70%	3.99	3.99	未进入负面清单	否	无	1.40%
16877	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	七八队台（二零）	400	44.45%	142.20	142.20	未进入负面清单	否	无	5.80%
16878	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼一组二台变压器	200	49.54%	60.91	60.91	未进入负面清单	否	无	2.80%
16879	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼四组二台变压器	200	46.95%	66.10	66.10	未进入负面清单	否	无	5.20%
16880	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	庙后台（二零）变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16881	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	小水泉北台（二零）变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16882	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	赵南山变压器	80	49.40%	24.48	24.48	未进入负面清单	否	无	8.00%
16883	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	张家万炉台变压器（光伏扶贫）	200	49.74%	60.51	60.51	未进入负面清单	否	无	7.60%
16884	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	鲁王杖子中台变压器	100	64.90%	15.10	15.10	未进入负面清单	否	无	6.70%
16885	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220甘家子线	十队台（二零）	200	74.74%	10.52	10.52	未进入负面清单	否	无	1.40%

16886	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	丛家店下台（二零）变压器	400	46.60%	133.60	133.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16887	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	白营子北台变压器（光伏扶贫）	200	44.44%	71.12	71.12	未进入负面清单	否	无	1.30%
16888	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	18新增西南沟变压器	200	49.60%	60.80	60.80	未进入负面清单	否	无	9.70%
16889	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	丛家店上台变压器（光伏扶贫）	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16890	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	上三家西台变压器（煤改电）	400	45.47%	138.12	138.12	未进入负面清单	否	无	5.20%
16891	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	刘营子二台变压器（煤改电）	200	44.90%	70.20	70.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16892	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	腰而营北井变压器	63	67.55%	7.84	7.84	未进入负面清单	否	无	1.40%
16893	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	沟中台变压器	20	66.70%	2.66	2.66	未进入负面清单	否	无	1.40%
16894	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	木匠沟台变压器	100	66.70%	13.30	13.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
16895	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	18新增西南沟2台变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
16896	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	白营子大队台（二零）变压器	400	46.70%	133.20	133.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16897	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	桦子沟大棚台变压器	30	44.90%	10.53	10.53	未进入负面清单	否	无	5.20%
16898	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	pms_房申台变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
16899	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	往户屯4组小区变压器	50	44.77%	17.62	17.62	未进入负面清单	否	无	2.80%
16900	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	114东大道线	炮手沟村变压器（光伏扶贫）	315	44.54%	111.70	111.70	未进入负面清单	否	无	6.10%
16901	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	焦营子村台（二零）变压器	400	44.40%	142.40	142.40	未进入负面清单	否	无	1.30%
16902	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	18新增卢杖子村2台变压器	200	54.40%	51.20	51.20	未进入负面清单	否	无	5.60%
16903	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	118波卢线	18新增卢杖子村1台变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16904	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	大北沟台（二零）	200	44.44%	71.11	71.11	未进入负面清单	否	无	1.30%
16905	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	冷家店台（二零）变压器	200	47.65%	64.70	64.70	未进入负面清单	否	无	5.20%
16906	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	崔杖子变压器（2020业扩）	200	44.74%	70.52	70.52	未进入负面清单	否	无	7.60%

16907	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	高杖子变压器	50	66.45%	6.78	6.78	未进入负面清单	否	无	6.70%
16908	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	大道街变压器	100	56.70%	23.30	23.30	未进入负面清单	否	无	3.60%
16909	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	车杖子三组变压器	50	46.77%	16.62	16.62	未进入负面清单	否	无	5.20%
16910	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	小北道变压器	200	44.97%	70.06	70.06	未进入负面清单	否	无	5.20%
16911	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	郭杖子水泉沟变压器	30	45.64%	10.31	10.31	未进入负面清单	否	无	5.20%
16912	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	刘杖子变压器（光伏扶贫）	400	44.40%	142.40	142.40	未进入负面清单	否	无	1.30%
16913	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	206道姜线	郭杖子七组变压器	50	44.70%	17.65	17.65	未进入负面清单	否	无	2.60%
16914	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	王伦沟村变压器	250	66.40%	34.00	34.00	未进入负面清单	否	无	6.70%
16915	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	小梨沟南台变压器	50	47.94%	16.03	16.03	未进入负面清单	否	无	6.80%
16916	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	岭家沟变压器	30	44.40%	10.68	10.68	未进入负面清单	否	无	1.30%
16917	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	平许屯西台变压器	200	49.00%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
16918	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	秦家庄柱上变压器	30	66.40%	4.08	4.08	未进入负面清单	否	无	6.70%
16919	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	扎兰一组变压器	200	49.49%	61.02	61.02	未进入负面清单	否	无	9.90%
16920	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下湾子变压器	100	79.70%	0.30	0.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
16921	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼线八大五组台变压器	100	46.40%	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16922	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	上河二组变压器	200	49.60%	60.80	60.80	未进入负面清单	否	无	9.40%
16923	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼七组变压器	200	45.40%	69.20	69.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16924	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	18新增八大小区变压器	100	66.40%	13.60	13.60	未进入负面清单	否	无	6.70%
16925	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼五组二台变压器	200	44.47%	71.06	71.06	未进入负面清单	否	无	7.70%
16926	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼线八大二组台变压器	100	47.50%	32.50	32.50	未进入负面清单	否	无	5.20%
16927	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	下洼线八大村台（二零）变压器	400	49.50%	122.02	122.02	未进入负面清单	否	无	2.30%

16928	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	八大一组变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
16929	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	扎兰六组台（二零）变压器	200	47.47%	65.07	65.07	未进入负面清单	否	无	5.20%
16930	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	上河二组东台变压器	50	66.40%	6.80	6.80	未进入负面清单	否	无	6.70%
16931	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	上河四组台（二零）变压器	400	66.50%	54.00	54.00	未进入负面清单	否	无	6.70%
16932	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	116下洼线	扎兰二组变压器	100	67.65%	12.35	12.35	未进入负面清单	否	无	1.40%
16933	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	17结余哈巴沟台变压器	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16934	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	沟门二队变压器	100	66.40%	13.60	13.60	未进入负面清单	否	无	6.70%
16935	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	新地大队变压器	100	64.74%	15.26	15.26	未进入负面清单	否	无	3.60%
16936	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	东沟变压器	200	44.44%	71.12	71.12	未进入负面清单	否	无	1.30%
16937	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	下石片子变压器	100	66.60%	13.40	13.40	未进入负面清单	否	无	6.70%
16938	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	17结余石片子小区台变压器	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16939	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	西五家七队二台（二零）	200	64.40%	31.20	31.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
16940	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	西五家一队变压器	100	66.40%	13.60	13.60	未进入负面清单	否	无	6.70%
16941	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	亚路沟小区变压器	100	45.00%	35.00	35.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
16942	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	后半截沟三台变压器	200	47.60%	64.80	64.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
16943	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	吐须沟电台（二零）	400	46.60%	133.60	133.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16944	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	17结余上新地台变压器	100	47.40%	32.60	32.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16945	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	古山子台（二零）	400	47.00%	132.00	132.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
16946	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	沟门大井小区变压器	30	66.40%	4.08	4.08	未进入负面清单	否	无	6.70%
16947	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	沟门大队变压器（煤改电）	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16948	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	Pms_农场变压器	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%

16949	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	Pms_西五家七队变压器	200	49.46%	61.08	61.08	未进入负面清单	否	无	9.70%
16950	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	吐须沟二队变压器	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	8.60%
16951	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	樱桃沟柱上变压器	100	66.40%	13.60	13.60	未进入负面清单	否	无	6.70%
16952	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	18新增吐须沟二台变压器	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16953	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	古山子河西变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
16954	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	南房申变压器	315	47.40%	102.69	102.69	未进入负面清单	否	无	5.20%
16955	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	亚路沟二队变压器（煤改电）	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16956	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	三道沟变压器	400	64.00%	64.00	64.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
16957	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	中石片子变压器	100	66.40%	13.60	13.60	未进入负面清单	否	无	6.70%
16958	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	17结余沟门六队台变压器	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	5.70%
16959	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	上石片子变压器	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16960	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	小六家小区变压器	100	66.40%	13.60	13.60	未进入负面清单	否	无	6.70%
16961	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	17结余西五家二队台变压器	50	44.70%	17.65	17.65	未进入负面清单	否	无	3.40%
16962	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	17结余上沟屯台变压器	100	44.60%	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无	9.00%
16963	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	西五家五组台（二零）	400	46.60%	133.60	133.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16964	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	后半截沟台变压器（煤改电）	400	64.96%	60.16	60.16	未进入负面清单	否	无	6.70%
16965	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	吐须沟六队变压器	100	47.40%	32.60	32.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16966	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	半截沟小区台（二零）	200	49.40%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	8.10%
16967	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	半截沟二台（二零）	80	44.60%	28.32	28.32	未进入负面清单	否	无	5.80%
16968	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	17结余梁营子台变压器	400	44.44%	142.24	142.24	未进入负面清单	否	无	1.30%
16969	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	pms_周台子二台变压器	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	3.10%

16970	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	尚志四组台(二零)	200	46.60%	66.80	66.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
16971	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1218十二台线	十二台村南山变压器	100	54.94%	25.06	25.06	未进入负面清单	否	无	3.60%
16972	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	刘杖子变压器	50	79.00%	0.50	0.50	未进入负面清单	否	无	1.40%
16973	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	龙头沟变压器	100	47.40%	32.60	32.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16974	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	玉珍花沟西台变压器	400	49.40%	122.40	122.40	未进入负面清单	否	无	4.70%
16975	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	袁家洼变压器	160	47.77%	51.57	51.57	未进入负面清单	否	无	6.50%
16976	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	宏图四队台变压器	100	66.67%	13.33	13.33	未进入负面清单	否	无	6.70%
16977	国网朝阳县供电公司	台子66kV变电站	122馒头营子线	馒头营组变压器	100	45.40%	34.60	34.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16978	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	17结余罗家沟台变压器	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16979	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	洞子沟台(二零)	200	44.44%	71.12	71.12	未进入负面清单	否	无	1.30%
16980	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	士义北大井台(二零)	200	46.00%	68.00	68.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
16981	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	玉田二台变压器	200	45.40%	69.20	69.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
16982	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	玉田台变压器	200	49.44%	61.12	61.12	未进入负面清单	否	无	7.50%
16983	国网朝阳县供电公司	胜利66kV变电站	118胜黄线	10kV西干线吴杖子两家变压器	50	66.40%	6.80	6.80	未进入负面清单	否	无	6.70%
16984	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	松岭门村台(二零)	400	66.40%	54.40	54.40	未进入负面清单	否	无	6.70%
16985	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	四家子村台变压器(光伏扶贫)	200	46.70%	66.60	66.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16986	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	苏地沟台变压器	80	49.40%	24.48	24.48	未进入负面清单	否	无	1.70%
16987	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	松岭门二台(二零)	200	59.40%	41.20	41.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
16988	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	杨树沟台变压器1	30	44.44%	10.67	10.67	未进入负面清单	否	无	1.30%
16989	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	平房子台变压器	200	74.44%	11.12	11.12	未进入负面清单	否	无	1.40%
16990	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	瓦房店台(二零)变压器	50	99.61%	-9.81	-9.81	未进入负面清单	否	无	20.00%

16991	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	黄土梁房申变压器	200	45.66%	68.68	68.68	未进入负面清单	否	无	5.20%
16992	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	北杖子沟里台变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
16993	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	蒙古营子变压器	100	79.40%	0.60	0.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
16994	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	下杖子二组台（二零）变压器	400	67.00%	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
16995	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	三家店变压器	200	49.70%	60.60	60.60	未进入负面清单	否	无	4.50%
16996	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	黄土梁子变压器	200	47.44%	65.12	65.12	未进入负面清单	否	无	5.20%
16997	国网朝阳县供电公司	南双庙66kV变电站	514双南线	18新增下圃东台变压器	400	46.60%	133.60	133.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
16998	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1416董家店线	韦子沟台变压器	30	64.90%	4.53	4.53	未进入负面清单	否	无	6.70%
16999	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1313北四家子线	西窝铺变压器	50	64.90%	7.55	7.55	未进入负面清单	否	无	6.70%
17000	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	319西五家线	西南沟变压器	30	47.60%	9.72	9.72	未进入负面清单	否	无	5.20%
17001	国网朝阳县供电公司	尚志66kV变电站	117尚志线	冯杖子村彭杖子变压器	200	99.78%	-39.56	-39.56	未进入负面清单	否	无	20.00%
17002	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	西大营子台（二零）	200	47.44%	65.11	65.11	未进入负面清单	否	无	5.20%
17003	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	下石台（二零）	200	46.94%	66.12	66.12	未进入负面清单	否	无	5.20%
17004	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	下卧沟门台变压器	100	47.40%	32.60	32.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
17005	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	大二台变压器	100	64.00%	16.00	16.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
17006	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	115七道岭线	七道岭小区台变压器	315	44.00%	113.40	113.40	未进入负面清单	否	无	1.30%
17007	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	腰而营村二组台（二零）	400	47.70%	129.20	129.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
17008	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	北山台变压器	50	49.94%	15.03	15.03	未进入负面清单	否	无	8.50%
17009	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	七道河子小区变压器	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	5.00%
17010	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	上石变压器1	100	66.70%	13.30	13.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
17011	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	前营子台(二零)	100	44.74%	35.26	35.26	未进入负面清单	否	无	4.00%

17012	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	四家子屯前井变压器	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
17013	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	腰而营子村六组变压器	400	46.40%	134.40	134.40	未进入负面清单	否	无	5.20%
17014	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	忙牛杆子变压器	100	74.40%	5.60	5.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
17015	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	华子沟东台变压器	100	45.70%	34.30	34.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
17016	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	前营子台（煤改电）	400	67.54%	49.84	49.84	未进入负面清单	否	无	1.40%
17017	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	下卧河东台变压器	100	66.70%	13.30	13.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
17018	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	岳家屯台变压器	50	66.70%	6.65	6.65	未进入负面清单	否	无	1.40%
17019	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	平四台（光伏扶贫）	400	46.60%	133.60	133.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
17020	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	西德台（二零）变压器	400	66.76%	52.96	52.96	未进入负面清单	否	无	1.40%
17021	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	河西新七组变压器	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
17022	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	河东5组小区变压器	200	44.00%	72.00	72.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
17023	国网朝阳县供电公司	东大道66kV变电站	102道杨线	波外二台变压器	400	44.60%	141.60	141.60	未进入负面清单	否	无	2.20%
17024	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	17结余赵家沟台变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
17025	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	板尺沟变压器	400	46.60%	133.60	133.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
17026	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	杨杖子变压器	200	55.40%	49.20	49.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
17027	国网朝阳县供电公司	联合66kV变电站	316贾家店线	赵家沟柱上变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
17028	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	17结余柴北台变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
17029	国网朝阳县供电公司	北沟门66kV变电站	124沟南线	华杖子变压器	400	44.00%	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	1.30%
17030	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	元台子村二组变压器	200	74.00%	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
17031	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	塔山台变压器（光伏扶贫）	100	66.40%	13.60	13.60	未进入负面清单	否	无	6.70%
17032	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	柴家沟变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%

17033	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	下卧韩杖子台变压器	80	69.64%	8.29	8.29	未进入负面清单	否	无	1.40%
17034	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	中梨沟台变压器	100	56.77%	23.23	23.23	未进入负面清单	否	无	3.60%
17035	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	鲁王杖子台(二零)	400	66.74%	53.04	53.04	未进入负面清单	否	无	1.40%
17036	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	轿干沟台变压器	50	54.77%	12.62	12.62	未进入负面清单	否	无	3.60%
17037	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	乡直台(二零)	200	76.44%	7.11	7.11	未进入负面清单	否	无	1.40%
17038	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1318东升线	齐杖子东台变压器	100	44.40%	35.60	35.60	未进入负面清单	否	无	1.30%
17039	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	闫盖营子台变压器	200	49.45%	61.10	61.10	未进入负面清单	否	无	8.30%
17040	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	222松岭门线	小梨沟台变压器(光伏扶贫)	100	44.44%	35.56	35.56	未进入负面清单	否	无	1.30%
17041	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1214柳城线	腰而营子村一组变压器	200	74.70%	10.60	10.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
17042	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	813王伦沟线	范杖子村变压器(煤改电)	400	64.50%	62.00	62.00	未进入负面清单	否	无	3.60%
17043	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	满达七组台(二零)	200	46.95%	66.10	66.10	未进入负面清单	否	无	5.20%
17044	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	西沟上沟变压器	30	47.40%	9.78	9.78	未进入负面清单	否	无	5.20%
17045	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	赵家湾二组韩国明机井变压器	50	47.60%	16.20	16.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
17046	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	二道畜牧小区变压器	20	59.44%	4.11	4.11	未进入负面清单	否	无	3.60%
17047	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	八家子八天地变压器	30	64.44%	4.67	4.67	未进入负面清单	否	无	3.60%
17048	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	王营子村台(二零)	200	44.74%	70.51	70.51	未进入负面清单	否	无	7.90%
17049	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	西山八组变压器	50	67.40%	6.30	6.30	未进入负面清单	否	无	1.40%
17050	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	813王伦沟线	范杖子保护地小区变压器	30	74.40%	1.68	1.68	未进入负面清单	否	无	1.40%
17051	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	Pms_召山咀八组机井变压器	50	47.40%	16.30	16.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
17052	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	西沟里2台变压器	30	44.40%	10.68	10.68	未进入负面清单	否	无	1.30%
17053	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	813王伦沟线	司丈子变压器	80	77.00%	2.40	2.40	未进入负面清单	否	无	1.40%

17054	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	黄花沟分台变压器	100	44.70%	35.30	35.30	未进入负面清单	否	无	5.60%
17055	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	西沟2组台变压器	80	44.40%	28.48	28.48	未进入负面清单	否	无	1.30%
17056	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	乡政府变压器（光伏扶贫）	400	46.00%	136.00	136.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
17057	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	Pms_罗杖子2号井变压器	50	49.00%	15.50	15.50	未进入负面清单	否	无	2.20%
17058	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	黄杖子5组1台变压器（煤改电）	200	46.70%	66.60	66.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
17059	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	西沟大队台变压器	100	64.70%	15.30	15.30	未进入负面清单	否	无	3.60%
17060	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	赵杖子台变压器	20	57.40%	4.52	4.52	未进入负面清单	否	无	3.60%
17061	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	北营子村变压器	400	64.70%	61.20	61.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
17062	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	813王伦沟线	大车户下沟变压器	200	45.50%	69.00	69.00	未进入负面清单	否	无	5.20%
17063	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	烧锅台变压器	80	49.40%	24.48	24.48	未进入负面清单	否	无	7.10%
17064	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	百户西台变压器	200	44.40%	71.20	71.20	未进入负面清单	否	无	1.30%
17065	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	大杖子南沟变压器	50	47.90%	16.05	16.05	未进入负面清单	否	无	6.90%
17066	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	百户三组变压器	80	79.70%	0.24	0.24	未进入负面清单	否	无	1.40%
17067	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	新村大棚小区1变压器	50	44.47%	17.77	17.77	未进入负面清单	否	无	7.00%
17068	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	黄杖子34组2台	200	47.60%	64.80	64.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
17069	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	树林子小区变压器	50	64.60%	7.70	7.70	未进入负面清单	否	无	3.60%
17070	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	兴隆沟台（二零）	400	46.75%	133.01	133.01	未进入负面清单	否	无	5.20%
17071	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	满达村瓦盆沟变压器	100	46.70%	33.30	33.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
17072	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	黄杖子村21号机井台变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
17073	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	棋盘山大棚变压器	200	44.50%	71.00	71.00	未进入负面清单	否	无	5.00%
17074	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	西沟上沟小区台(二零)	200	44.90%	70.20	70.20	未进入负面清单	否	无	5.20%

17075	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	于杖子小波浪大棚小区变压器	50	45.60%	17.20	17.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
17076	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	百户北台变压器	100	46.40%	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
17077	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	满达9-10组台（二零）	200	47.40%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
17078	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	黄杖子7组台（二零）	400	66.47%	54.12	54.12	未进入负面清单	否	无	6.70%
17079	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	南岗叉台变压器（煤改电）	200	44.70%	70.60	70.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
17080	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	宏图一队台（煤改电）	400	64.76%	60.96	60.96	未进入负面清单	否	无	3.60%
17081	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	满达4-5组分台变压器	200	46.40%	67.20	67.20	未进入负面清单	否	无	5.20%
17082	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	南缸叉井（一变多户）台变压器	30	44.40%	10.68	10.68	未进入负面清单	否	无	1.30%
17083	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	百户畜牧小区变压器	20	49.00%	6.20	6.20	未进入负面清单	否	无	2.32%
17084	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	10kV西干线于杖子7组变压器1	200	44.67%	70.66	70.66	未进入负面清单	否	无	3.12%
17085	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	姚杖子5组大棚变压器	50	47.74%	16.13	16.13	未进入负面清单	否	无	1.25%
17086	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	新村大棚小区变压器1	30	74.00%	1.80	1.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
17087	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	孙杖子南沟变压器	30	74.00%	1.80	1.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
17088	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	魏营子河东变压器	50	64.60%	7.70	7.70	未进入负面清单	否	无	3.60%
17089	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	赵家湾7队台（二零）	400	67.60%	49.60	49.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
17090	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	赵家湾三组机井台变压器	50	46.40%	16.80	16.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
17091	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	罗杖子小区变压器	30	44.00%	10.80	10.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
17092	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	西沟里台变压器	100	49.46%	30.54	30.54	未进入负面清单	否	无	5.00%
17093	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	柏木山沟门台变压器	20	44.40%	7.12	7.12	未进入负面清单	否	无	1.30%
17094	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	孙杖子新立电变压器	20	74.00%	1.20	1.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
17095	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	冰沟村台(二零)	200	44.60%	70.80	70.80	未进入负面清单	否	无	3.20%

17096	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	813王伦沟线	范杖子南沟变压器	30	74.40%	1.68	1.68	未进入负面清单	否	无	1.40%
17097	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	魏营子村后魏台变压器	200	49.95%	60.10	60.10	未进入负面清单	否	无	2.20%
17098	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	西山村保护地变压器	50	59.74%	10.13	10.13	未进入负面清单	否	无	3.60%
17099	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	813王伦沟线	范杖子北沟变压器	50	64.60%	7.70	7.70	未进入负面清单	否	无	3.60%
17100	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	西沟小区台变压器	100	55.50%	24.50	24.50	未进入负面清单	否	无	3.60%
17101	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	满达8组东山地台变压器	100	64.94%	15.06	15.06	未进入负面清单	否	无	6.70%
17102	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	pms_黄杖子五组2台变压器	200	44.55%	70.90	70.90	未进入负面清单	否	无	3.60%
17103	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	玉广小区台变压器	80	46.40%	26.88	26.88	未进入负面清单	否	无	5.20%
17104	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	赵家湾四队台（煤改电）	200	66.00%	28.00	28.00	未进入负面清单	否	无	6.70%
17105	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	于杖子五组机井台变压器	50	49.40%	15.30	15.30	未进入负面清单	否	无	4.25%
17106	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	岭下变压器	50	67.50%	6.25	6.25	未进入负面清单	否	无	1.40%
17107	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	220西干线	满达三组大棚变压器	100	49.70%	30.30	30.30	未进入负面清单	否	无	6.40%
17108	国网朝阳县供电公司	枣山66kV变电站	819王营子线	孙杖子郑屯变压器	50	44.40%	17.80	17.80	未进入负面清单	否	无	1.30%
17109	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	十家子五组台（二零）	100	54.70%	25.30	25.30	未进入负面清单	否	无	3.60%
17110	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	四贵小区变压器	30	44.44%	10.67	10.67	未进入负面清单	否	无	1.30%
17111	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	十家子南台（二零）	400	69.64%	41.44	41.44	未进入负面清单	否	无	1.40%
17112	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	西三家大棚井变压器	50	74.50%	2.75	2.75	未进入负面清单	否	无	1.40%
17113	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	10kV北干线西三家大棚变压器	30	54.00%	7.80	7.80	未进入负面清单	否	无	2.35%
17114	国网朝阳县供电公司	木头城子66kV变电站	103北干线	LS_扎兰村2台	200	74.50%	11.00	11.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
17115	国网朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	227青华二线	华新城三期3号箱变配电变压器	630	42.30%	237.51	237.51	未进入负面清单	否	无	2.00%
17116	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	224兴润线	10kV兴润线5号箱变变压器	315	30.39%	156.27	156.27	未进入负面清单	否	无	2.00%

17117	国网朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	225青龙湾线	龙湾新城C区6号箱变配电变压器	630	46.47%	211.24	211.24	未进入负面清单	否	无	5.20%
17118	国网朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	225青龙湾线	龙湾新城C区5号箱变1号配电变压器	630	45.47%	217.54	217.54	未进入负面清单	否	无	5.20%
17119	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	YHG_朝阳圣德房地产开发有限公司3#变压器	630	56.75%	146.48	146.48	未进入负面清单	否	无	3.60%
17120	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	224兴润线	10kV兴润线11号箱变变压器	315	56.00%	75.60	75.60	未进入负面清单	否	无	3.60%
17121	国网朝阳县供电公司	北四家子66kV变电站	1316羊山线	羊山新村箱变变压器	500	52.05%	139.75	139.75	未进入负面清单	否	无	6.50%
17122	国网朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	225青龙湾线	龙湾新城C区3号箱变2号配电变压器	630	45.60%	216.72	216.72	未进入负面清单	否	无	5.20%
17123	国网朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	225青龙湾线	龙湾新城C区5号箱变2号配电变压器	630	47.70%	203.49	203.49	未进入负面清单	否	无	5.20%
17124	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	凌河湾小区1号箱变变压器	630	33.80%	291.06	291.06	未进入负面清单	否	无	2.00%
17125	国网朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	225青龙湾线	龙湾新城C区4号箱变配电变压器	630	44.40%	224.28	224.28	未进入负面清单	否	无	1.30%
17126	国网朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	225青龙湾线	龙湾新城C区2号箱变配电变压器	630	74.00%	37.80	37.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
17127	国网朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	221新城线	金融街九号院3号箱变配电变压器	630	67.60%	78.12	78.12	未进入负面清单	否	无	1.40%
17128	国网朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	221新城线	金融街九号院5号箱变配电变压器	630	59.20%	131.04	131.04	未进入负面清单	否	无	3.60%
17129	国网朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	221新城线	金融街九号院2号箱变配电变压器	630	39.10%	257.67	257.67	未进入负面清单	否	无	2.00%
17130	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	224兴润线	10kV兴润线6号箱变变压器	250	42.60%	93.50	93.50	未进入负面清单	否	无	2.00%
17131	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	224兴润线	10kV兴润线9号箱变变压器	315	35.18%	141.18	141.18	未进入负面清单	否	无	2.00%
17132	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	224兴润线	10kV兴润线7号箱变变压器	315	57.50%	70.88	70.88	未进入负面清单	否	无	3.60%
17133	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	224兴润线	10kV兴润线8号箱变变压器	315	40.67%	123.89	123.89	未进入负面清单	否	无	2.00%
17134	国网朝阳县供电公司	兴隆66kV变电站	224兴润线	10kV兴润线10号箱变变压器	250	30.60%	123.50	123.50	未进入负面清单	否	无	2.00%
17135	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1420马南线	温馨家园1号箱变变压器	630	38.60%	260.82	260.82	未进入负面清单	否	无	2.00%
17136	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1211哨口线	10kV哨口线滨河小镇2号箱变配电变压器	630	74.00%	37.80	37.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
17137	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	116东宇线	兴隆商贸物流城1号箱变配电变压器	630	67.32%	79.88	79.88	未进入负面清单	否	无	1.40%

17138	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	鑫福园三期箱变变压器间隔配电变压器	315	59.23%	65.43	65.43	未进入负面清单	否	无	3.60%
17139	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	鑫福园小区箱变变压器101	630	44.24%	225.29	225.29	未进入负面清单	否	无	1.30%
17140	国网朝阳县供电公司	马台子66kV变电站	1415马北线	凌河湾小区2号箱变压器	630	55.52%	154.22	154.22	未进入负面清单	否	无	3.60%
17141	国网朝阳县供电公司	郭家66kV变电站	215郭北线	新柳城F2小区4号箱变配电变压器	630	46.54%	210.80	210.80	未进入负面清单	否	无	5.20%
17142	国网朝阳县供电公司	郭家66kV变电站	215郭北线	新柳城F2小区2号箱变配电变压器	630	47.40%	205.38	205.38	未进入负面清单	否	无	5.20%
17143	国网朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	129青一线	龙湾新城B区2号箱变配电变压器	630	46.47%	211.24	211.24	未进入负面清单	否	无	5.20%
17144	国网朝阳县供电公司	郭家66kV变电站	215郭北线	新柳城F2小区1号箱变配电变压器	630	44.40%	224.28	224.28	未进入负面清单	否	无	1.30%
17145	国网朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	227青华二线	华新城三期2号箱变配电变压器	630	73.20%	42.84	42.84	未进入负面清单	否	无	1.40%
17146	国网朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	225青龙湾线	龙湾新城C区3号箱变1号配电变压器	630	46.40%	211.68	211.68	未进入负面清单	否	无	5.20%
17147	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	YHG_朝阳圣德房地产开发有限公司2#变压器	630	52.28%	174.64	174.64	未进入负面清单	否	无	5.20%
17148	国网朝阳县供电公司	大屯66kV变电站	223大屯西线	YHG_朝阳圣德房地产开发有限公司1#变压器	630	45.00%	220.50	220.50	未进入负面清单	否	无	5.20%
17149	国网朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	221新城线	金融街九号院4号箱变配电变压器	630	52.00%	176.40	176.40	未进入负面清单	否	无	8.00%
17150	国网朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	221新城线	金融街九号院1号箱变配电变压器	630	62.06%	113.02	113.02	未进入负面清单	否	无	3.60%
17151	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	114东岗线	金园房地产1号箱变配电变压器	630	43.18%	231.97	231.97	未进入负面清单	否	无	2.00%
17152	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	114东岗线	金园房地产2号箱变配电变压器	630	38.56%	261.07	261.07	未进入负面清单	否	无	2.00%
17153	国网朝阳县供电公司	郭家66kV变电站	215郭北线	新柳城F2小区3号箱变配电变压器	630	46.60%	210.42	210.42	未进入负面清单	否	无	5.20%
17154	国网朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	227青华二线	华新城三期4号箱变配电变压器	630	53.80%	165.06	165.06	未进入负面清单	否	无	4.40%
17155	国网朝阳县供电公司	青龙山66kV变电站	227青华二线	华新城三期1号箱变配电变压器	630	63.70%	102.69	102.69	未进入负面清单	否	无	3.60%
17156	国网朝阳县供电公司	东洼66kV变电站	220廿家子线	鑫福园小区箱变变压器102	630	42.64%	235.37	235.37	未进入负面清单	否	无	2.00%
17157	国网朝阳县供电公司	波罗赤66kV变电站	214波罗赤线	朝阳汇祥房地产开发有限公司	630	49.36%	193.03	193.03	未进入负面清单	否	无	1.60%
17158	国网朝阳县供电公司	十二台66kV变电站	1211哨口线	10kV哨口线滨河小镇1号箱变配电变压器	630	47.00%	207.90	207.90	未进入负面清单	否	无	5.20%

17159	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	412四龙联线	东干一号线东旭联11号左分4号变压器	200	2.56%	154.88	154.88	未进入负面清单	否	无	8.40%
17160	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家村下营子小区柱上变压器	100	9.80%	70.20	70.20	未进入负面清单	否	无	6.30%
17161	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线大三家村新分柱上变压器	200	8.88%	142.24	142.24	未进入负面清单	否	无	5.90%
17162	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线联合村政府前1机井柱上变压器	50	19.45%	30.28	30.28	未进入负面清单	否	无	8.30%
17163	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线北台子村1号井柱上变压器	50	8.53%	35.73	35.73	未进入负面清单	否	无	2.90%
17164	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线152#左分45#柱上变压器	500	10.08%	349.58	349.58	未进入负面清单	否	无	9.70%
17165	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线联合村政府前3机井柱上变压器	50	10.18%	34.91	34.91	未进入负面清单	否	无	2.90%
17166	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线大梁东柱上变压器	20	19.84%	12.03	12.03	未进入负面清单	否	无	8.80%
17167	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线东山柱上变压器	50	7.33%	36.34	36.34	未进入负面清单	否	无	4.60%
17168	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线南沟柱上变压器	50	4.65%	37.67	37.67	未进入负面清单	否	无	7.70%
17169	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线交通局柱上变压器	50	11.97%	34.01	34.01	未进入负面清单	否	无	5.80%
17170	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线四新柱上变压器	20	10.82%	13.84	13.84	未进入负面清单	否	无	7.00%
17171	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线小林厂柱上变压器	100	18.84%	61.16	61.16	未进入负面清单	否	无	4.50%
17172	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线林家沟村喇嘛沟井柱上变压器	50	4.93%	37.53	37.53	未进入负面清单	否	无	9.40%
17173	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线大三家村机井柱上变压器	50	14.59%	32.71	32.71	未进入负面清单	否	无	4.40%
17174	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线北台子小区2#柱上变压器	100	11.89%	68.11	68.11	未进入负面清单	否	无	1.00%
17175	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	东营子柱上变压器	30	19.73%	18.08	18.08	未进入负面清单	否	无	3.40%
17176	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线北台子村麻家沟1机井柱上变压器	50	17.84%	31.08	31.08	未进入负面清单	否	无	8.60%
17177	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线下三家村柱上变压器	80	5.61%	59.51	59.51	未进入负面清单	否	无	1.00%
17178	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线贾屯柱上变压器	50	5.17%	37.42	37.42	未进入负面清单	否	无	9.70%
17179	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	大北沟柱上变压器	20	5.33%	14.93	14.93	未进入负面清单	否	无	7.70%

17180	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	212马山线	生活线二分9#(大西山村)柱上变压器	80	11.88%	54.50	54.50	未进入负面清单	否	无	1.10%
17181	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线黄金店村井柱上变压器	50	4.37%	37.82	37.82	未进入负面清单	否	无	4.70%
17182	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线(辛西台)柱上变压器	160	12.51%	107.99	107.99	未进入负面清单	否	无	2.80%
17183	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	边杖子村罗杖子设施农业柱上变压器	100	13.75%	66.25	66.25	未进入负面清单	否	无	6.10%
17184	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线大房申抬头沟设施农业柱上变压器	250	11.78%	170.56	170.56	未进入负面清单	否	无	6.10%
17185	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	边杖子村罗西设施农业柱上变压器	50	12.82%	33.59	33.59	未进入负面清单	否	无	2.60%
17186	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线(辛杖子台)柱上变压器	200	6.53%	146.95	146.95	未进入负面清单	否	无	2.20%
17187	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	马山线电厂动力处柱上变压器	50	9.92%	35.04	35.04	未进入负面清单	否	无	2.60%
17188	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	黄金店设施农业柱上变压器	50	8.83%	35.58	35.58	未进入负面清单	否	无	7.70%
17189	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	212马山线	生活线二分11#柱上变压器	100	15.14%	64.86	64.86	未进入负面清单	否	无	8.90%
17190	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线家属院柱上变压器	50	8.05%	35.97	35.97	未进入负面清单	否	无	3.30%
17191	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	制氧站柱上变压器	315	12.23%	213.48	213.48	未进入负面清单	否	无	4.80%
17192	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线(辛杖子小房申)柱上变压器	100	5.54%	74.46	74.46	未进入负面清单	否	无	3.60%
17193	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线(姑营子开发小区)柱上变压器	30	3.32%	23.00	23.00	未进入负面清单	否	无	3.50%
17194	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	114下河首线	北村果树队灯变压器	160	3.72%	122.06	122.06	未进入负面清单	否	无	1.10%
17195	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	319西五家线	西五家线山咀村2号井分歧1号杆柱上变压器	50	9.55%	35.23	35.23	未进入负面清单	否	无	1.80%
17196	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线刘杖子西井柱上变压器	50	13.17%	33.42	33.42	未进入负面清单	否	无	6.50%
17197	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	429凌机线	10千伏凌机线22#变压器	315	10.17%	219.96	219.96	未进入负面清单	否	无	3.40%
17198	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	429凌机线	10千伏凌机线12号变压器(南侧)	200	9.69%	140.62	140.62	未进入负面清单	否	无	7.60%
17199	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	429凌机线	凌机线8#柱上变压器	200	10.79%	138.41	138.41	未进入负面清单	否	无	9.40%
17200	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	429凌机线	10千伏凌机线12号变压器(北侧)	200	12.63%	134.74	134.74	未进入负面清单	否	无	6.90%

17201	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	414四向联线	四向联线香油厂变压器	200	11.96%	136.08	136.08	未进入负面清单	否	无	7.50%
17202	国网朝阳市龙城区供电分公司	南大营子66kV变电站	210修造II号线	210修造II号线修造II号线47号（饮马池一组）柱上变压器	160	6.79%	117.13	117.13	未进入负面清单	否	无	5.30%
17203	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	东房申七队柱上变压器	30	9.94%	21.02	21.02	未进入负面清单	否	无	5.70%
17204	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线设施农业井柱上变压器	30	2.83%	23.15	23.15	未进入负面清单	否	无	3.60%
17205	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线联合1组柱上变压器	200	8.55%	142.90	142.90	未进入负面清单	否	无	6.70%
17206	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线联合村联合六队柱上变压器	100	9.43%	70.57	70.57	未进入负面清单	否	无	5.40%
17207	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线干家沟柱上变压器	30	8.22%	21.53	21.53	未进入负面清单	否	无	7.30%
17208	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线联合二队柱上变压器	200	2.88%	154.25	154.25	未进入负面清单	否	无	4.30%
17209	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线大三家村西铺柱上变压器	400	2.10%	311.60	311.60	未进入负面清单	否	无	1.90%
17210	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线曹杖子分歧16#左支28#柱上变压器	30	2.29%	23.31	23.31	未进入负面清单	否	无	7.70%
17211	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线上台子柱上变压器	100	11.03%	68.97	68.97	未进入负面清单	否	无	8.10%
17212	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线南山柱上变压器	50	2.83%	38.58	38.58	未进入负面清单	否	无	4.70%
17213	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线北台子柱上变压器	200	8.50%	143.01	143.01	未进入负面清单	否	无	5.70%
17214	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	后水泉柱上变压器	30	9.80%	21.06	21.06	未进入负面清单	否	无	5.10%
17215	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线王上柱上变压器	50	4.32%	37.84	37.84	未进入负面清单	否	无	4.40%
17216	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线东庙柱上变压器	50	9.59%	35.21	35.21	未进入负面清单	否	无	5.40%
17217	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线（麻家沟）柱上变压器	200	6.19%	147.61	147.61	未进入负面清单	否	无	1.10%
17218	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家联合三队柱上变压器	200	10.76%	138.47	138.47	未进入负面清单	否	无	9.20%
17219	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线下麻地柱上变压器	100	6.38%	73.62	73.62	未进入负面清单	否	无	2.70%
17220	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线胜利沟柱上变压器	30	11.35%	20.59	20.59	未进入负面清单	否	无	7.10%

17221	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线曹杖子柱上变压器	100	7.40%	72.60	72.60	未进入负面清单	否	无	7.10%
17222	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	泉盛河南队柱上变压器	50	5.43%	37.29	37.29	未进入负面清单	否	无	2.20%
17223	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线联合5组柱上变压器	200	5.77%	148.46	148.46	未进入负面清单	否	无	1.80%
17224	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线麻家沟二台柱上变压器	100	7.58%	72.42	72.42	未进入负面清单	否	无	6.40%
17225	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家西队柱上变压器	100	6.76%	73.24	73.24	未进入负面清单	否	无	4.80%
17226	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线大三家村变压器	200	1.97%	156.05	156.05	未进入负面清单	否	无	8.50%
17227	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线任家屯柱上变压器	30	9.01%	21.30	21.30	未进入负面清单	否	无	9.50%
17228	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线三家线信用社柱上变压器	50	4.00%	38.00	38.00	未进入负面清单	否	无	1.60%
17229	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线大房申村墨台子柱上变压器	400	2.97%	308.12	308.12	未进入负面清单	否	无	2.50%
17230	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	辛西新分变压器	100	3.04%	76.96	76.96	未进入负面清单	否	无	9.20%
17231	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线火神庙村火神庙平台子柱上变压器	400	7.18%	291.26	291.26	未进入负面清单	否	无	1.10%
17232	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线边杖子村边杖子三组柱上变压器	400	5.75%	297.02	297.02	未进入负面清单	否	无	1.60%
17233	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线(头道湾子南井)柱上变压器	100	6.48%	73.52	73.52	未进入负面清单	否	无	3.50%
17234	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线(黄金店前营子)柱上变压器	200	5.89%	148.22	148.22	未进入负面清单	否	无	8.90%
17235	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线(黄金店后营子)柱上变压器	50	5.80%	37.10	37.10	未进入负面清单	否	无	7.20%
17236	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	209工业线火神庙东山设施农业柱上变压器	200	2.35%	155.29	155.29	未进入负面清单	否	无	2.90%
17237	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	辛杖子柱上变压器	200	4.31%	151.38	151.38	未进入负面清单	否	无	7.50%
17238	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线(南杖子)柱上变压器	200	2.94%	154.12	154.12	未进入负面清单	否	无	7.60%
17239	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线(西炉)柱上变压器	315	2.82%	243.11	243.11	未进入负面清单	否	无	5.70%
17240	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线边杖子四组柱上变压器	400	20.20%	239.20	239.20	未进入负面清单	否	无	7.00%
17241	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线辛杖子村郭台子柱上变压器	200	1.79%	156.43	156.43	未进入负面清单	否	无	4.30%

17242	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线大房申分歧墨台子分支04#柱上变压器	200	19.60%	120.80	120.80	未进入负面清单	否	无	7.50%
17243	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线郭台子分歧小西山柱上变压器	400	24.00%	224.00	224.00	未进入负面清单	否	无	1.60%
17244	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	212马山线	马山线大西山村大西山柱上变压器	200	17.50%	125.00	125.00	未进入负面清单	否	无	5.80%
17245	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线(黄金店上店)柱上变压器	50	16.50%	31.75	31.75	未进入负面清单	否	无	4.50%
17246	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线火神庙东山井柱上变压器	50	18.50%	30.75	30.75	未进入负面清单	否	无	5.20%
17247	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	辛东新分变压器	100	26.30%	53.70	53.70	未进入负面清单	否	无	2.60%
17248	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线(南梁)柱上变压器	80	10.30%	55.76	55.76	未进入负面清单	否	无	6.20%
17249	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线(大房申东山)柱上变压器	50	10.20%	34.90	34.90	未进入负面清单	否	无	8.20%
17250	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线大房申分歧抬头沟支台东分支1号杆柱上变压器	200	23.10%	113.80	113.80	未进入负面清单	否	无	1.90%
17251	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	墨台子新分变压器	100	21.60%	58.40	58.40	未进入负面清单	否	无	8.00%
17252	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线(大房申村)柱上变压器	100	18.40%	61.60	61.60	未进入负面清单	否	无	6.20%
17253	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线火神庙村火神庙南队柱上变压器	400	23.60%	225.60	225.60	未进入负面清单	否	无	2.60%
17254	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线边杖子村边村区柱上变压器	400	25.90%	216.40	216.40	未进入负面清单	否	无	5.00%
17255	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线(火神庙西山)柱上变压器	400	10.70%	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	3.70%
17256	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线(三道井子)柱上变压器	50	19.20%	30.40	30.40	未进入负面清单	否	无	6.10%
17257	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线(腰店)柱上变压器	200	12.50%	135.00	135.00	未进入负面清单	否	无	6.90%
17258	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	西大线河南村河南六组柱上变压器	100	11.00%	69.00	69.00	未进入负面清单	否	无	7.80%
17259	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	园区线北山4组2号分台柱上变压器	200	25.00%	110.00	110.00	未进入负面清单	否	无	4.40%
17260	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	西大线西大营子村大营子东头柱上变压器	200	27.20%	105.60	105.60	未进入负面清单	否	无	2.60%
17261	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	西大线大营子村大营子西头柱上变压器	200	23.10%	113.80	113.80	未进入负面清单	否	无	1.30%

17262	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	319西五家线	西五家线河东分歧08号柱上变压器	50	26.20%	26.90	26.90	未进入负面清单	否	无	5.60%
17263	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	西大线河南村河南五组柱上变压器	400	22.80%	228.80	228.80	未进入负面清单	否	无	9.60%
17264	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	水泉线大营子北台柱上变压器	200	17.60%	124.80	124.80	未进入负面清单	否	无	4.00%
17265	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线刘杖子村电西头机井柱上变压器	50	15.60%	32.20	32.20	未进入负面清单	否	无	4.30%
17266	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线西南台过水桥南机井柱上变压器	50	11.40%	34.30	34.30	未进入负面清单	否	无	8.70%
17267	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	河南小区2#柱上变压器	200	16.00%	128.00	128.00	未进入负面清单	否	无	7.10%
17268	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线15#(新地二三组)柱上变压器	100	14.10%	65.90	65.90	未进入负面清单	否	无	2.30%
17269	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线120#(回民小区)柱上变压器	200	15.90%	128.20	128.20	未进入负面清单	否	无	5.00%
17270	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	河南南大井变压器	50	28.00%	26.00	26.00	未进入负面清单	否	无	6.10%
17271	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	河南一组变压器	100	15.70%	64.30	64.30	未进入负面清单	否	无	2.70%
17272	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	西大线河南村河南东30柱上变压器	80	14.60%	52.32	52.32	未进入负面清单	否	无	7.60%
17273	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	209山嘴线山嘴线新地分35#(杜杖子)柱上变压器	200	24.70%	110.60	110.60	未进入负面清单	否	无	9.80%
17274	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	北三家线北三家村北三家二组柱上变压器	200	13.80%	132.40	132.40	未进入负面清单	否	无	2.30%
17275	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	山嘴线新地村新地西山小区柱上变压器	400	11.30%	274.80	274.80	未进入负面清单	否	无	8.20%
17276	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	山嘴线新地村北杖子柱上变压器	400	12.40%	270.40	270.40	未进入负面清单	否	无	3.00%
17277	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	222吉首线	公皋东洼井变压器	200	26.00%	108.00	108.00	未进入负面清单	否	无	3.80%
17278	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	222吉首线	下河首线上河首小区支24#柱上变压器	400	10.10%	279.60	279.60	未进入负面清单	否	无	3.90%
17279	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线万青芹变台	100	27.30%	52.70	52.70	未进入负面清单	否	无	3.40%
17280	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线李杖子分支39#(皮杖子小区)柱上变压器	30	23.10%	17.07	17.07	未进入负面清单	否	无	7.70%
17281	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线杠头沟分歧33#(杠后沟)柱上变压器	50	25.90%	27.05	27.05	未进入负面清单	否	无	2.40%

17282	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线刘杖子村伊向富家房西机井柱上变压器	50	23.60%	28.20	28.20	未进入负面清单	否	无	5.40%
17283	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	319西五家线	西五家线河东小区支02号柱上变压器	50	13.60%	33.20	33.20	未进入负面清单	否	无	3.00%
17284	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	105召都巴线小刘杖子大棚柱上变压器	80	22.30%	46.16	46.16	未进入负面清单	否	无	7.60%
17285	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴移民楼柱上变压器	200	24.50%	111.00	111.00	未进入负面清单	否	无	8.10%
17286	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线四组屯南机井柱上变压器	50	13.30%	33.35	33.35	未进入负面清单	否	无	6.00%
17287	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	龙高支22#变压器	200	11.40%	137.20	137.20	未进入负面清单	否	无	9.90%
17288	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线70#左分10#柱上变压器	50	9.30%	35.35	35.35	未进入负面清单	否	无	3.90%
17289	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	西大线北山村北山西变柱上变压器	200	28.00%	104.00	104.00	未进入负面清单	否	无	6.20%
17290	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线李杖子分支33#（李六队）柱上变压器	50	22.30%	28.85	28.85	未进入负面清单	否	无	2.50%
17291	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线李杖子分支47#（孔杖子）柱上变压器	50	9.20%	35.40	35.40	未进入负面清单	否	无	2.80%
17292	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴李杖子分支24#（李杖子一组）柱上变压器	50	27.50%	26.25	26.25	未进入负面清单	否	无	6.90%
17293	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴李杖子分支25#（北沟小区）柱上变压器	30	16.30%	19.11	19.11	未进入负面清单	否	无	2.00%
17294	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线土城子分支34#（土城子南台）柱上变压器	400	15.90%	256.40	256.40	未进入负面清单	否	无	3.20%
17295	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召山线召都巴村召都巴二组台柱上变压器	400	10.00%	280.00	280.00	未进入负面清单	否	无	1.50%
17296	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	大营子五组变压器	315	15.60%	202.86	202.86	未进入负面清单	否	无	6.50%
17297	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	大营子二组变压器	400	15.70%	257.20	257.20	未进入负面清单	否	无	8.40%
17298	国网朝阳市龙城区供电分公司	南大营子66kV变电站	210修造II号线	210修造II号线修造II号线西涝1号柱上变压器	200	18.50%	123.00	123.00	未进入负面清单	否	无	3.80%
17299	国网朝阳市龙城区供电分公司	南大营子66kV变电站	210修造II号线	修造二线饮马池二组井柱上变压器	200	10.10%	139.80	139.80	未进入负面清单	否	无	6.40%
17300	国网朝阳市龙城区供电分公司	南大营子66kV变电站	210修造II号线	修造II号线庙下分歧04号（庙下）柱上变压器	100	14.80%	65.20	65.20	未进入负面清单	否	无	8.80%
17301	国网朝阳市龙城区供电分公司	南大营子66kV变电站	210修造II号线	210修造II号线修造II号线喇嘛洞分歧2号(喇嘛洞)柱上变压器	200	22.50%	115.00	115.00	未进入负面清单	否	无	6.50%

17302	国网朝阳市龙城区供电公司	南大营子66kV变电站	210修造 II 号线	210修造 II 号线修造 II 号线半拉山子火车站家属院柱上变压器	50	17.70%	31.15	31.15	未进入负面清单	否	无	6.30%
17303	国网朝阳市龙城区供电公司	南大营子66kV变电站	210修造 II 号线	修造二线饮马池五组2#井柱上变压器	50	11.20%	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	4.60%
17304	国网朝阳市龙城区供电公司	南大营子66kV变电站	210修造 II 号线	210修造 II 号线修造 II 号线34号（半拉山一组）柱上变压器	100	16.90%	63.10	63.10	未进入负面清单	否	无	7.90%
17305	国网朝阳市龙城区供电公司	南大营子66kV变电站	210修造 II 号线	修造二线饮马池六组井柱上变压器	50	25.80%	27.10	27.10	未进入负面清单	否	无	3.40%
17306	国网朝阳市龙城区供电公司	南大营子66kV变电站	210修造 II 号线	修造二线西涝七组移民井柱上变压器	50	22.60%	28.70	28.70	未进入负面清单	否	无	8.10%
17307	国网朝阳市龙城区供电公司	南大营子66kV变电站	210修造 II 号线	210修造 II 号线修造 II 号线28号（半拉山子二组）柱上变压器	200	27.20%	105.60	105.60	未进入负面清单	否	无	2.60%
17308	国网朝阳市龙城区供电公司	南大营子66kV变电站	210修造 II 号线	修造二线饮马池五组1#井柱上变压器	50	22.40%	28.80	28.80	未进入负面清单	否	无	1.80%
17309	国网朝阳市龙城区供电公司	南大营子66kV变电站	210修造 II 号线	210修造 II 号线修造 II 号线西涝三组柱上变压器	50	11.60%	34.20	34.20	未进入负面清单	否	无	1.70%
17310	国网朝阳市龙城区供电公司	南大营子66kV变电站	210修造 II 号线	修造二线饮马池村饮马池三号柱上变压器	200	26.10%	107.80	107.80	未进入负面清单	否	无	6.00%
17311	国网朝阳市龙城区供电公司	南大营子66kV变电站	210修造 II 号线	饮马池100变变压器	400	13.10%	267.60	267.60	未进入负面清单	否	无	3.70%
17312	国网朝阳市龙城区供电公司	南大营子66kV变电站	210修造 II 号线	210修造 II 号线修造 II 号线饮马池村柱上变压器	200	13.30%	133.40	133.40	未进入负面清单	否	无	5.40%
17313	国网朝阳市龙城区供电公司	四新66kV变电站	416四郊联线	龙高支34#右变压器	100	10.30%	69.70	69.70	未进入负面清单	否	无	1.30%
17314	国网朝阳市龙城区供电公司	四新66kV变电站	416四郊联线	龙高支24#变压器	200	13.20%	133.60	133.60	未进入负面清单	否	无	9.20%
17315	国网朝阳市龙城区供电公司	四新66kV变电站	416四郊联线	龙高支13#右分3#变压器	100	26.20%	53.80	53.80	未进入负面清单	否	无	3.60%
17316	国网朝阳市龙城区供电公司	四新66kV变电站	416四郊联线	龙高支34#左变压器	250	20.00%	150.00	150.00	未进入负面清单	否	无	4.50%
17317	国网朝阳市龙城区供电公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召山线刘杖子村刘杖子小区柱上变压器	200	24.70%	110.60	110.60	未进入负面清单	否	无	2.30%
17318	国网朝阳市龙城区供电公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召山线召都巴村召都巴三组台柱上变压器	400	11.30%	274.80	274.80	未进入负面清单	否	无	7.90%
17319	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	河南村变压器	200	23.60%	112.80	112.80	未进入负面清单	否	无	2.70%
17320	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	西大线河南四组柱上变压器	400	27.50%	210.00	210.00	未进入负面清单	否	无	7.70%

17321	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线召都巴村召都巴六居民组柱上变压器	50	13.30%	33.35	33.35	未进入负面清单	否	无	5.30%
17322	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召山线高家坟柱上变压器	50	20.20%	29.90	29.90	未进入负面清单	否	无	3.50%
17323	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	开发市场变压器	400	10.50%	278.00	278.00	未进入负面清单	否	无	5.00%
17324	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线李杖子分支28#（李四队）柱上变压器	400	16.10%	255.60	255.60	未进入负面清单	否	无	3.50%
17325	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线小东山分3#（小东山）柱上变压器	50	13.00%	33.50	33.50	未进入负面清单	否	无	3.30%
17326	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召山线土城子村北柱上变压器	400	19.40%	242.40	242.40	未进入负面清单	否	无	6.10%
17327	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	212马山线	边杖子三组新分柱上变压器	250	21.30%	146.75	146.75	未进入负面清单	否	无	8.80%
17328	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	517边向线	517边向线边向线42#（芹菜沟养殖小区）柱上变压器	30	23.70%	16.89	16.89	未进入负面清单	否	无	3.10%
17329	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	农机线西街九组柱上变压器	50	11.30%	34.35	34.35	未进入负面清单	否	无	4.80%
17330	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线205#（肖杖子）柱上变压器	160	10.70%	110.88	110.88	未进入负面清单	否	无	6.30%
17331	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召山线召都巴村召都巴五组台柱上变压器	400	19.70%	241.20	241.20	未进入负面清单	否	无	9.40%
17332	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召山线李后六组柱上变压器	200	13.60%	132.80	132.80	未进入负面清单	否	无	9.70%
17333	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召山线厚杖子村黑山柱上变压器	100	13.60%	66.40	66.40	未进入负面清单	否	无	4.60%
17334	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召山线召都巴村大棚台柱上变压器	400	20.80%	236.80	236.80	未进入负面清单	否	无	7.10%
17335	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	222吉首线	203下河首线下河首线90#（公皋一组）柱上变压器	400	17.80%	248.80	248.80	未进入负面清单	否	无	3.40%
17336	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	222吉首线	吉首线下河首村下河首四六组柱上变压器	200	10.90%	138.20	138.20	未进入负面清单	否	无	7.10%
17337	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	222吉首线	下河首南台变压器	315	27.40%	165.69	165.69	未进入负面清单	否	无	5.70%
17338	国网朝阳市龙城区供电分公司	南大营子66kV变电站	210修造II号线	210修造II号线修造II号线65号（饮马池四组）柱上变压器	315	16.60%	199.71	199.71	未进入负面清单	否	无	4.00%
17339	国网朝阳市龙城区供电分公司	南大营子66kV变电站	210修造II号线	修造二线半拉山子村半拉山子三组柱上变压器	200	20.80%	118.40	118.40	未进入负面清单	否	无	7.40%
17340	国网朝阳市龙城区供电分公司	南大营子66kV变电站	210修造II号线	修造二线西涝村西涝2号柱上变压器	315	23.50%	177.98	177.98	未进入负面清单	否	无	7.70%

17341	国网朝阳市龙城区供电分公司	南大营子66kV变电站	210修造Ⅱ号线	210修造Ⅱ号线修造Ⅱ号线饮马池二组变压器	200	12.80%	134.40	134.40	未进入负面清单	否	无	3.30%
17342	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	兴隆线罗西井柱上变压器	50	16.50%	31.75	31.75	未进入负面清单	否	无	9.50%
17343	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	107电台线	西三家养殖小区柱上变压器	50	24.30%	27.85	27.85	未进入负面清单	否	无	8.40%
17344	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	辛杖子设施农业柱上变压器	100	11.70%	68.30	68.30	未进入负面清单	否	无	4.10%
17345	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	103军工线	军工线铁匠炉村二道弯子柱上变压器	400	19.20%	243.20	243.20	未进入负面清单	否	无	1.20%
17346	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线大板村大板北台子柱上变压器	100	14.50%	65.50	65.50	未进入负面清单	否	无	7.50%
17347	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	新房村设施农业柱上变压器	100	14.60%	65.40	65.40	未进入负面清单	否	无	5.00%
17348	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线卧龙分77#（新房小区）柱上变压器	50	22.30%	28.85	28.85	未进入负面清单	否	无	4.40%
17349	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	107电台线	敬老院箱变柱上变压器	250	21.10%	147.25	147.25	未进入负面清单	否	无	5.30%
17350	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	518园区线	下河首线北山果园小区柱上变压器	315	23.90%	176.72	176.72	未进入负面清单	否	无	5.80%
17351	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	211公皋线	北村三号柱上变压器	200	23.60%	112.80	112.80	未进入负面清单	否	无	6.40%
17352	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	211公皋线	211公皋线公皋线电池厂分6#（电池厂）柱上变压器	50	14.00%	33.00	33.00	未进入负面清单	否	无	6.10%
17353	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	222吉首线	203下河首线下河首线公皋村分5#（公皋村）柱上变压器	315	9.00%	223.65	223.65	未进入负面清单	否	无	3.60%
17354	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线孙光伟分8#（孙光伟）柱上变压器	400	12.10%	271.60	271.60	未进入负面清单	否	无	9.50%
17355	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	103军工线	103军工线军工线南台分支06号变台柱上变压器	100	14.20%	65.80	65.80	未进入负面清单	否	无	9.80%
17356	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	103军工线	兴隆线姑营子南台设施农业A	100	26.30%	53.70	53.70	未进入负面清单	否	无	7.80%
17357	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	103军工线	南沟南台变压器aab	50	20.00%	30.00	30.00	未进入负面清单	否	无	2.90%
17358	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	103军工线	姑营子设施农业柱上变压器	100	16.70%	63.30	63.30	未进入负面清单	否	无	8.50%
17359	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	429凌机线	10千伏凌机线局大库分19#杆1#变压器	315	12.70%	212.00	212.00	未进入负面清单	否	无	6.00%
17360	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	103军工线	姑营子葡萄园设施农业变台	315	23.80%	177.03	177.03	未进入负面清单	否	无	9.20%

17361	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	106潘井线	106潘井线潘井线南村小区柱上变压器	160	13.10%	107.04	107.04	未进入负面清单	否	无	9.60%
17362	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线边杖子村边三新台柱上变压器	200	25.70%	108.60	108.60	未进入负面清单	否	无	6.70%
17363	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	510水泉线	517边向线边向线水泉三组分歧19号（水泉四五组）柱上变压器	100	23.30%	56.70	56.70	未进入负面清单	否	无	4.90%
17364	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	510水泉线	下河首西山小区变压器	50	15.60%	32.20	32.20	未进入负面清单	否	无	1.80%
17365	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	510水泉线	水泉线公皋养殖小区柱上变压器	160	21.20%	94.08	94.08	未进入负面清单	否	无	7.70%
17366	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	510水泉线	水泉线水泉小区柱上变压器	100	13.70%	66.30	66.30	未进入负面清单	否	无	3.30%
17367	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	414四向联线	龙阳联线桥北分10#变压器	315	27.10%	166.64	166.64	未进入负面清单	否	无	3.50%
17368	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	107东三家线	东三家线东三家村东三家大队柱上变压器	200	16.20%	127.60	127.60	未进入负面清单	否	无	6.70%
17369	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	414四向联线	龙阳联线吴家洼分11#变压器	400	19.00%	244.00	244.00	未进入负面清单	否	无	4.30%
17370	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	414四向联线	龙阳联线桥北分5#变压器	400	15.00%	260.00	260.00	未进入负面清单	否	无	3.00%
17371	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	414四向联线	龙阳联线吴家洼分8#变压器	315	17.90%	195.62	195.62	未进入负面清单	否	无	1.30%
17372	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线(林杖子林北)柱上变压器	100	10.30%	69.70	69.70	未进入负面清单	否	无	9.70%
17373	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线马营子支20#（孙光伟）柱上变压器	400	20.50%	238.00	238.00	未进入负面清单	否	无	3.50%
17374	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	113大西线	北山线西沟四组柱上变压器	200	22.50%	115.00	115.00	未进入负面清单	否	无	2.60%
17375	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线小兴分15#（小兴台）柱上变压器	30	27.70%	15.69	15.69	未进入负面清单	否	无	5.00%
17376	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线北台子小区1#柱上变压器	80	25.90%	43.28	43.28	未进入负面清单	否	无	1.00%
17377	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线东沟里分歧化里柱上变压器	50	12.80%	33.60	33.60	未进入负面清单	否	无	7.90%
17378	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线南杖子分歧南杖子井支联合村1号井分1号杆柱上变压器	50	21.20%	29.40	29.40	未进入负面清单	否	无	10.00%
17379	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线林家沟村化外沟机井柱上变压器	50	10.40%	34.80	34.80	未进入负面清单	否	无	3.50%
17380	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线林家沟村喇嘛沟小区柱上变压器	50	23.60%	28.20	28.20	未进入负面清单	否	无	6.90%

17381	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线林家沟村1号井分歧3号杆柱上变压器	50	18.90%	30.55	30.55	未进入负面清单	否	无	5.00%
17382	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线（喇嘛沟）柱上变压器	200	20.50%	119.00	119.00	未进入负面清单	否	无	4.20%
17383	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线胡台子分歧西沟变压器	100	15.70%	64.30	64.30	未进入负面清单	否	无	3.20%
17384	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线153#(林家沟)柱上变压器	80	11.90%	54.48	54.48	未进入负面清单	否	无	7.60%
17385	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线南杖子柱上变压器	100	17.70%	62.30	62.30	未进入负面清单	否	无	5.00%
17386	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线曹杖子分歧55#右支41#柱上变压器	30	13.20%	20.04	20.04	未进入负面清单	否	无	4.10%
17387	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线下三家村机井柱上变压器	50	21.90%	29.05	29.05	未进入负面清单	否	无	5.80%
17388	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线尹南柱上变压器	50	21.40%	29.30	29.30	未进入负面清单	否	无	9.90%
17389	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线林家沟村梁台子机井柱上变压器	50	19.30%	30.35	30.35	未进入负面清单	否	无	9.00%
17390	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线西沟分台柱上变压器	50	25.70%	27.15	27.15	未进入负面清单	否	无	9.00%
17391	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线公皋七组井柱上变压器	50	12.20%	33.90	33.90	未进入负面清单	否	无	7.30%
17392	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分歧98#(公皋9台)柱上变压器2	50	10.30%	34.85	34.85	未进入负面清单	否	无	2.00%
17393	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观村井柱上变压器	50	14.70%	32.65	32.65	未进入负面清单	否	无	5.10%
17394	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线公皋村井柱上变压器	50	23.20%	28.40	28.40	未进入负面清单	否	无	2.60%
17395	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分歧130#左支9#（八凌观前营子）柱上变压器	50	15.80%	32.10	32.10	未进入负面清单	否	无	4.30%
17396	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	222吉首线	吉首线公皋村公皋新分柱上变压器	400	39.10%	163.60	163.60	未进入负面清单	否	无	3.20%
17397	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	107东三家线	东三家小区柱上变压器	315	25.90%	170.40	170.40	未进入负面清单	否	无	5.90%
17398	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	中涝猪厂变压器	315	19.30%	191.21	191.21	未进入负面清单	否	无	9.00%
17399	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	修造二线老窝铺二号柱上变压器	400	22.60%	229.60	229.60	未进入负面清单	否	无	7.60%

17400	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	210修造Ⅱ号线修造Ⅱ号线中涝二组柱上变压器	200	16.20%	127.60	127.60	未进入负面清单	否	无	8.40%
17401	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	修造二线老窝铺村双井南台柱上变压器	400	10.30%	278.80	278.80	未进入负面清单	否	无	4.10%
17402	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	修造二线中涝钢窗柱上变压器	100	15.50%	64.50	64.50	未进入负面清单	否	无	7.00%
17403	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	210修造Ⅱ号线修造Ⅱ号线老窝铺三号柱上变压器	50	9.90%	35.05	35.05	未进入负面清单	否	无	8.80%
17404	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	修造二线中涝村中涝猪场柱上变压器	400	19.90%	240.40	240.40	未进入负面清单	否	无	9.10%
17405	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	修造二线中涝村中涝一组柱上变压器	400	24.50%	222.00	222.00	未进入负面清单	否	无	5.10%
17406	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	修造二线沟门子村沟门子变柱上变压器	400	13.20%	267.20	267.20	未进入负面清单	否	无	3.00%
17407	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	319西五家线	西五家线米家屯分歧14号柱上变压器	20	2.74%	15.45	15.45	未进入负面清单	否	无	6.20%
17408	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	319西五家线	西五家线哈巴柱上变压器	50	13.70%	33.15	33.15	未进入负面清单	否	无	1.80%
17409	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线土城子一组并柱上变压器	50	20.60%	29.70	29.70	未进入负面清单	否	无	3.00%
17410	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	210修造Ⅱ号线修造Ⅱ号线老杖子北地柱上变压器	160	21.90%	92.96	92.96	未进入负面清单	否	无	4.10%
17411	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线183#（拾间房）珠上变压器	50	1.15%	39.43	39.43	未进入负面清单	否	无	1.00%
17412	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线175#（韩营子）珠上变压器	200	1.24%	157.52	157.52	未进入负面清单	否	无	8.20%
17413	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线瓦盆沟分程营子柱上变压器	50	25.90%	27.05	27.05	未进入负面清单	否	无	7.80%
17414	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴黄酒馆邵家沟支22#（邵家沟）柱上变压器	100	15.20%	64.80	64.80	未进入负面清单	否	无	1.80%
17415	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召山线瓦盆沟村孙营子柱上变压器	400	20.50%	238.00	238.00	未进入负面清单	否	无	6.50%
17416	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线瓦盆沟分歧34#（韩营子里台）珠上变压器	50	27.30%	26.35	26.35	未进入负面清单	否	无	8.80%
17417	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	210修造Ⅱ号线修造Ⅱ号线沟门子一号柱上变压器	30	13.50%	19.95	19.95	未进入负面清单	否	无	7.10%
17418	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	210修造Ⅱ号线修造Ⅱ号线西涝四五井柱上变压器	30	1.18%	23.65	23.65	未进入负面清单	否	无	6.30%
17419	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线瓦盆沟分歧6#（花营子）柱上变压器	30	19.90%	18.03	18.03	未进入负面清单	否	无	4.10%

17420	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	211公阜线	北村灯柱上变压器	200	11.80%	136.40	136.40	未进入负面清单	否	无	6.10%
17421	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	103军工线	兴隆线林南路路边机井柱上变压器	200	24.30%	111.40	111.40	未进入负面清单	否	无	9.00%
17422	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	507化石线	军工线工农电气分西三家支西三家村三台柱上变压器	100	2.82%	77.18	77.18	未进入负面清单	否	无	6.00%
17423	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	108北三家线	108北三家线北三家线砖厂分5#（北三家二组）柱上变压器	400	23.30%	226.80	226.80	未进入负面清单	否	无	1.10%
17424	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	108北三家线	北三家线北三家村北三家四组柱上变压器	400	6.27%	294.91	294.91	未进入负面清单	否	无	5.60%
17425	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	菱苦土分歧15#变压器	200	2.84%	154.32	154.32	未进入负面清单	否	无	9.50%
17426	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	西大线新河南小区变压器	200	16.10%	127.80	127.80	未进入负面清单	否	无	2.30%
17427	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	518园区线	四郊联线吴家洼分九队支4#变压器	400	12.50%	270.00	270.00	未进入负面清单	否	无	6.70%
17428	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	修造二线沟门子村沟门子四号柱上变压器	200	1.33%	157.35	157.35	未进入负面清单	否	无	9.90%
17429	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	518园区线	XN_北山四组2号	200	12.30%	135.40	135.40	未进入负面清单	否	无	6.50%
17430	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	210修造II号线修造II号线中涝四组一号柱上变压器	200	12.20%	135.60	135.60	未进入负面清单	否	无	3.50%
17431	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	修造二线西涝村西涝二八组柱上变压器	50	1.91%	39.05	39.05	未进入负面清单	否	无	2.30%
17432	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	210修造II号线修造II号线西涝3组柱上变压器	50	15.90%	32.05	32.05	未进入负面清单	否	无	7.80%
17433	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	210修造II号线修造II号线老窝铺小区柱上变压器	50	14.10%	32.95	32.95	未进入负面清单	否	无	9.40%
17434	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	10kV修造二线西沟村西沟大棚柱上变压器	200	26.90%	106.20	106.20	未进入负面清单	否	无	3.40%
17435	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	518园区线	园区线北山4组1号柱上变压器	200	21.10%	117.80	117.80	未进入负面清单	否	无	8.70%
17436	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	210修造II号线修造II号线老窝铺一号柱上变压器	80	24.90%	44.08	44.08	未进入负面清单	否	无	4.80%
17437	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	518园区线	园区线北山村北山东变柱上变压器	400	13.10%	267.60	267.60	未进入负面清单	否	无	4.70%
17438	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	211公阜线	南村院内	200	1.02%	157.96	157.96	未进入负面清单	否	无	1.00%
17439	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	211公阜线	211公阜线公阜线北村二号井灯变压器	100	2.20%	77.80	77.80	未进入负面清单	否	无	1.70%

17440	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	211公皋线	南村一组柱上变压器	200	6.40%	147.20	147.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
17441	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	211公皋线	七营子三号（南村三四组）变压器	200	6.97%	146.05	146.05	未进入负面清单	否	无	1.80%
17442	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	211公皋线	南村三组1#变压器	80	15.20%	51.84	51.84	未进入负面清单	否	无	6.20%
17443	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	211公皋线	北村小区（公用）变压器	50	2.10%	38.95	38.95	未进入负面清单	否	无	9.20%
17444	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	507化石线	西三家新柱上变压器	30	1.62%	23.51	23.51	未进入负面清单	否	无	9.60%
17445	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	507化石线	103军工线军工线下河首小区变台柱上变压器	160	1.20%	126.08	126.08	未进入负面清单	否	无	7.20%
17446	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	506边七联线	106潘井线潘井线罗家沟村柱上变压器	200	24.90%	110.20	110.20	未进入负面清单	否	无	4.80%
17447	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	507化石线	103军工线军工线上河首新分支4号柱上变压器	200	1.68%	156.63	156.63	未进入负面清单	否	无	2.90%
17448	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	103军工线	军工线铁匠炉村头道弯子柱上变压器	400	18.40%	246.40	246.40	未进入负面清单	否	无	3.50%
17449	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	四郊联线105号变压器	315	13.30%	210.11	210.11	未进入负面清单	否	无	2.80%
17450	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	四郊联线77号变压器	200	16.60%	126.80	126.80	未进入负面清单	否	无	3.90%
17451	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	四郊联线74#柱上变压器	400	14.10%	263.60	263.60	未进入负面清单	否	无	2.90%
17452	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	修造二线西涝村西涝一号柱上变压器	200	20.30%	119.40	119.40	未进入负面清单	否	无	2.30%
17453	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	210修造Ⅱ号线修造Ⅱ号线老杖子四号柱上变压器	50	15.30%	32.35	32.35	未进入负面清单	否	无	4.60%
17454	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分歧91#左支4#（公皋4组）柱上变压器	80	12.80%	53.76	53.76	未进入负面清单	否	无	5.80%
17455	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大粮线(原家洼3台)柱上变压器	200	23.10%	113.80	113.80	未进入负面清单	否	无	3.90%
17456	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	农机线原家洼四台柱上变压器	200	10.80%	138.40	138.40	未进入负面清单	否	无	4.40%
17457	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分歧74#右支15#左支22#（原家洼6台）柱上变压器	100	15.10%	64.90	64.90	未进入负面清单	否	无	5.80%
17458	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分歧77#（原家洼1台）柱上变压器	80	23.10%	45.52	45.52	未进入负面清单	否	无	6.10%
17459	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	市干线#26变压器	315	8.15%	226.31	226.31	未进入负面清单	否	无	7.90%

17460	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	市干线#10变压器	100	5.77%	74.23	74.23	未进入负面清单	否	无	9.70%
17461	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	局家属支#2变压器	315	9.80%	221.13	221.13	未进入负面清单	否	无	4.60%
17462	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	103军工线	军工线菇营子村菇营子80台新分台柱上变压器	100	16.50%	63.50	63.50	未进入负面清单	否	无	7.10%
17463	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	103军工线	军工线菇营子村菇营子80台柱上变压器	400	16.60%	253.60	253.60	未进入负面清单	否	无	1.20%
17464	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	113吉泉线	下河首线新分柱上变压器	30	10.30%	20.91	20.91	未进入负面清单	否	无	3.50%
17465	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	农机线公皋村新分柱上变压器	200	20.80%	118.40	118.40	未进入负面清单	否	无	8.00%
17466	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	106潘井线	潘井线潘井村潘井柱上变压器	400	15.20%	259.20	259.20	未进入负面清单	否	无	5.50%
17467	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	106潘井线	潘井新台柱上变压器	200	21.00%	118.00	118.00	未进入负面清单	否	无	5.70%
17468	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	106潘井线	潘井线罗家沟新分柱上变压器	200	9.60%	140.80	140.80	未进入负面清单	否	无	2.40%
17469	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	517边向线	517边向线边向线9#（芹菜沟小区）柱上变压器	50	12.10%	33.95	33.95	未进入负面清单	否	无	2.30%
17470	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	113大西线	北山线西沟三组柱上变压器	80	2.19%	62.25	62.25	未进入负面清单	否	无	9.70%
17471	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	113大西线	北山线西沟村西沟五组柱上变压器	50	28.00%	26.00	26.00	未进入负面清单	否	无	2.80%
17472	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线北台子村王下柱上变压器	200	15.20%	129.60	129.60	未进入负面清单	否	无	8.50%
17473	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	441新区线	塑料20号柱上变压器	400	5.62%	297.52	297.52	未进入负面清单	否	无	4.90%
17474	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	519北山线	北山线郝家五六组柱上变压器	100	21.50%	58.50	58.50	未进入负面清单	否	无	9.80%
17475	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线曹杖子分歧55#右支29#柱上变压器	50	5.73%	37.13	37.13	未进入负面清单	否	无	4.10%
17476	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线两东柱上变压器	50	2.21%	38.90	38.90	未进入负面清单	否	无	2.60%
17477	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线韩台子柱上变压器	50	6.26%	36.87	36.87	未进入负面清单	否	无	9.20%
17478	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线煤矿分歧12#左支25#柱上变压器	50	8.28%	35.86	35.86	未进入负面清单	否	无	1.70%
17479	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线猴山柱上变压器	30	5.70%	22.29	22.29	未进入负面清单	否	无	9.20%

17480	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线两西柱上变压器	20	7.07%	14.59	14.59	未进入负面清单	否	无	4.50%
17481	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线东沟里分歧东沟里变压器	50	9.70%	35.15	35.15	未进入负面清单	否	无	5.20%
17482	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线东沟里分歧东沟外柱上变压器	50	13.40%	33.30	33.30	未进入负面清单	否	无	4.00%
17483	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线胡台子分歧25#(梁家台)柱上变压器	50	1.58%	39.21	39.21	未进入负面清单	否	无	8.30%
17484	国网朝阳市龙城区供电分公司	太平房66kV变电站	213大粮线	太平房线黄花滩4台柱上变压器	200	20.40%	119.20	119.20	未进入负面清单	否	无	2.80%
17485	国网朝阳市龙城区供电分公司	太平房66kV变电站	213大粮线	农机线黄花滩村黄花滩2台柱上变压器	80	11.10%	55.12	55.12	未进入负面清单	否	无	6.40%
17486	国网朝阳市龙城区供电分公司	太平房66kV变电站	213大粮线	太平房线八凌观分歧26#(黄花滩1台)柱上变压器	100	8.91%	71.09	71.09	未进入负面清单	否	无	3.40%
17487	国网朝阳市龙城区供电分公司	太平房66kV变电站	213大粮线	太平房线八凌观分歧126#(八凌观34台)柱上变压器	200	21.10%	117.80	117.80	未进入负面清单	否	无	8.90%
17488	国网朝阳市龙城区供电分公司	太平房66kV变电站	213大粮线	太平房线八凌观分歧林地支林地大井分14号变压器2	100	7.00%	73.00	73.00	未进入负面清单	否	无	7.30%
17489	国网朝阳市龙城区供电分公司	太平房66kV变电站	213大粮线	太平房线49#右分17#柱上变压器	50	7.11%	36.44	36.44	未进入负面清单	否	无	6.50%
17490	国网朝阳市龙城区供电分公司	太平房66kV变电站	213大粮线	太平房线八凌观分歧130#左支6#(八凌观村东台)柱上变压器	100	1.71%	78.29	78.29	未进入负面清单	否	无	6.20%
17491	国网朝阳市龙城区供电分公司	太平房66kV变电站	213大粮线	农机线八凌观村八凌观18台东柱上变压器	400	5.84%	296.62	296.62	未进入负面清单	否	无	4.90%
17492	国网朝阳市龙城区供电分公司	太平房66kV变电站	213大粮线	太平房线八凌观分歧89#右支17#(公泉二队)柱上变压器	80	13.50%	53.20	53.20	未进入负面清单	否	无	9.30%
17493	国网朝阳市龙城区供电分公司	太平房66kV变电站	213大粮线	太平房线八凌观分歧112#(八凌观1台)柱上变压器	400	17.20%	251.20	251.20	未进入负面清单	否	无	7.40%
17494	国网朝阳市龙城区供电分公司	太平房66kV变电站	213大粮线	农机线八凌观分歧公泉7、8队支26号杆柱上变压器	200	4.08%	151.84	151.84	未进入负面清单	否	无	9.90%
17495	国网朝阳市龙城区供电分公司	太平房66kV变电站	213大粮线	太平房线八凌观分歧103#(公泉12台)柱上变压器	100	4.08%	75.92	75.92	未进入负面清单	否	无	6.80%
17496	国网朝阳市龙城区供电分公司	太平房66kV变电站	213大粮线	农机线八凌观分歧原家洼2台柱上变压器	50	22.60%	28.70	28.70	未进入负面清单	否	无	1.50%
17497	国网朝阳市龙城区供电分公司	太平房66kV变电站	213大粮线	农机线八凌观村八凌观12台柱上变压器	400	27.60%	209.60	209.60	未进入负面清单	否	无	1.40%
17498	国网朝阳市龙城区供电分公司	太平房66kV变电站	213大粮线	太平房线公泉村公泉3队柱上变压器	200	9.04%	141.92	141.92	未进入负面清单	否	无	8.40%

17499	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	农机线黄花滩村黄花滩6台柱上变压器	400	4.14%	303.45	303.45	未进入负面清单	否	无	7.50%
17500	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分歧118#（八凌观2台）柱上变压器	200	11.13%	137.74	137.74	未进入负面清单	否	无	6.20%
17501	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分歧89#右支8#（公皋一队）柱上变压器	100	12.50%	67.50	67.50	未进入负面清单	否	无	5.90%
17502	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线大平房镇黄花滩村机井柱上变压器	50	3.68%	38.16	38.16	未进入负面清单	否	无	2.30%
17503	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线东平房村东台柱上变压器	400	18.60%	245.60	245.60	未进入负面清单	否	无	3.60%
17504	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线秦家沟分歧椅子山一台柱上变压器	100	1.05%	78.95	78.95	未进入负面清单	否	无	2.20%
17505	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	319西五家线	西五家线山咀村马西南柱上变压器	400	5.77%	296.90	296.90	未进入负面清单	否	无	8.10%
17506	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线东街村铁路北机井柱上变压器	50	11.20%	34.40	34.40	未进入负面清单	否	无	5.00%
17507	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线133#(黄杖子1组)柱上变压器	50	21.10%	29.45	29.45	未进入负面清单	否	无	2.60%
17508	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线秦家沟4台柱上变压器	100	3.87%	76.13	76.13	未进入负面清单	否	无	4.70%
17509	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线70#左分23#右支37#柱上变压器	20	17.20%	12.56	12.56	未进入负面清单	否	无	4.10%
17510	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线西街村镇中心3台柱上变压器	400	19.90%	240.40	240.40	未进入负面清单	否	无	4.20%
17511	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	414四向联线	龙阳联线桥北分3#左分11#变压器	200	1.17%	157.66	157.66	未进入负面清单	否	无	4.80%
17512	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线东街村花果山机井柱上变压器	50	25.40%	27.30	27.30	未进入负面清单	否	无	6.80%
17513	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线东街村东街2柱上变压器	200	11.70%	136.60	136.60	未进入负面清单	否	无	6.90%
17514	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线西街3台柱上变压器	200	17.10%	125.80	125.80	未进入负面清单	否	无	4.60%
17515	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线47#左分4#（西街4台）柱上变压器	63	1.21%	49.64	49.64	未进入负面清单	否	无	7.80%
17516	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线西沙包柱上变压器	50	20.50%	29.75	29.75	未进入负面清单	否	无	7.00%
17517	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线70#左分23#右支28#柱上变压器	100	1.09%	78.91	78.91	未进入负面清单	否	无	1.70%
17518	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线塔子沟1台柱上变压器	200	10.80%	138.40	138.40	未进入负面清单	否	无	5.00%

17519	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房主干107#柱上变压器	100	2.82%	77.18	77.18	未进入负面清单	否	无	5.90%
17520	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线49#右分15#右支4#(东街6台)柱上变压器	200	14.10%	131.80	131.80	未进入负面清单	否	无	3.20%
17521	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线149#左分15#(大板黑山沟)柱上变压器	80	9.00%	56.80	56.80	未进入负面清单	否	无	1.00%
17522	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线60#柱上变压器	80	18.30%	49.36	49.36	未进入负面清单	否	无	2.50%
17523	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线大阪村大板后营子柱上变压器	100	1.09%	78.91	78.91	未进入负面清单	否	无	2.90%
17524	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线秦家沟4台支2号台新增柱上变压器	100	10.40%	69.60	69.60	未进入负面清单	否	无	4.00%
17525	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线49#右分15#右支8#(东街4台)柱上变压器	100	1.00%	79.00	79.00	未进入负面清单	否	无	4.40%
17526	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线70#左分23#右支8#(赵家沟1台)柱上变压器	50	24.10%	27.95	27.95	未进入负面清单	否	无	6.30%
17527	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线108#左分8#(随家沟1台)柱上变压器	50	24.20%	27.90	27.90	未进入负面清单	否	无	2.60%
17528	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线70#左分23#右支20#(赵家沟3台)柱上变压器	200	18.10%	123.80	123.80	未进入负面清单	否	无	3.80%
17529	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线东街村东街5柱上变压器	200	22.90%	114.20	114.20	未进入负面清单	否	无	5.60%
17530	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线70#左分26#(秦家沟1台)柱上变压器	50	11.80%	34.10	34.10	未进入负面清单	否	无	5.40%
17531	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线铁北家属院柱上变压器	200	9.90%	140.20	140.20	未进入负面清单	否	无	3.60%
17532	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线49#左分10#(高中东台)柱上变压器	400	19.50%	242.00	242.00	未进入负面清单	否	无	9.70%
17533	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线70#左分23#右支13#(赵家沟2台)柱上变压器	80	12.00%	54.40	54.40	未进入负面清单	否	无	4.60%
17534	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线49#右分15#左支2#(高中2台)柱上变压器	200	7.60%	144.80	144.80	未进入负面清单	否	无	6.80%
17535	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	农机线西街村西街8组区柱上变压器	200	19.40%	121.20	121.20	未进入负面清单	否	无	6.20%
17536	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线140#(黄杖子2组)柱上变压器	50	23.80%	28.10	28.10	未进入负面清单	否	无	5.00%
17537	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	316贾家店线	刁沟柱上变压器	20	23.30%	11.34	11.34	未进入负面清单	否	无	4.60%
17538	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	107电台线	小学箱变柱上变压器	200	9.10%	141.80	141.80	未进入负面清单	否	无	4.30%
17539	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	315杨树湾线	杨树湾线西房申村西房申花卉柱上变压器	100	12.50%	67.50	67.50	未进入负面清单	否	无	1.20%

17540	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	103军工线	103军工线军工线铁匠炉3组变台柱上变压器	315	24.40%	175.14	175.14	未进入负面清单	否	无	5.10%
17541	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	315杨树湾线	杨树湾线西房申分23#柱上变压器	100	25.00%	55.00	55.00	未进入负面清单	否	无	10.00%
17542	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	315杨树湾线	杨树湾线孔台子分20#柱上变压器	30	20.00%	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	7.50%
17543	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	316贾家店线	李家沟柱上变压器	20	26.40%	10.72	10.72	未进入负面清单	否	无	5.00%
17544	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	316贾家店线	贾家店线西北地分歧03号柱上变压器	50	20.10%	29.95	29.95	未进入负面清单	否	无	8.00%
17545	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	316贾家店线	贾家店线西台子柱上变压器	50	20.80%	29.60	29.60	未进入负面清单	否	无	8.00%
17546	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	316贾家店线	贾家店线黄杖子一台柱上变压器	200	27.30%	105.40	105.40	未进入负面清单	否	无	8.20%
17547	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	315杨树湾线	杨树湾线小四家分歧1#柱上变压器	100	13.10%	66.90	66.90	未进入负面清单	否	无	3.80%
17548	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	315杨树湾线	杨树湾线孔台子分7#柱上变压器	50	7.72%	36.14	36.14	未进入负面清单	否	无	6.00%
17549	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	316贾家店线	贾家店线沈杖子分歧黄三队变压器	200	3.22%	153.57	153.57	未进入负面清单	否	无	7.00%
17550	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	107电台线	电台线西三家村一号台柱上变压器	100	13.00%	67.00	67.00	未进入负面清单	否	无	3.70%
17551	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	315杨树湾线	杨树湾线西房申二队分5#柱上变压器	30	17.60%	18.72	18.72	未进入负面清单	否	无	4.70%
17552	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	518园区线	下河首线公阜村公阜一组新柱上变压器	400	24.80%	220.80	220.80	未进入负面清单	否	无	3.40%
17553	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	221龙工线	龙工1号小微变压器	200	27.60%	104.80	104.80	未进入负面清单	否	无	2.60%
17554	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	107电台线	电台线辽轮分西三家养殖小区支西三家村二台柱上变压器	100	2.37%	77.63	77.63	未进入负面清单	否	无	6.00%
17555	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文氢线	市干线红盛支2#柱上变压器	200	21.80%	116.40	116.40	未进入负面清单	否	无	5.50%
17556	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	518园区线	园区1号小微变压器	200	11.50%	137.00	137.00	未进入负面清单	否	无	7.70%
17557	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	212马山线	马山线电厂医院柱上变压器	200	27.40%	105.20	105.20	未进入负面清单	否	无	6.60%
17558	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	441新区线	新区线于家分9#左分2#变压器	50	1.02%	39.49	39.49	未进入负面清单	否	无	9.90%
17559	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	公阜线	公阜线培训中心分12#柱上变压器（供电所供暖电源改造）	400	25.80%	216.80	216.80	未进入负面清单	否	无	7.80%

17560	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	517边向线	边向线芹菜沟村芹菜沟柱上变压器	400	1.96%	312.14	312.14	未进入负面清单	否	无	2.20%
17561	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	517边向线	水泉线水泉村水泉三组外柱上变压器	400	2.83%	308.69	308.69	未进入负面清单	否	无	3.20%
17562	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线57#（宋杖子一台）柱上变压器	50	4.76%	37.62	37.62	未进入负面清单	否	无	6.30%
17563	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线张树林台区	50	5.91%	37.04	37.04	未进入负面清单	否	无	3.90%
17564	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线王晓羽2#变台	200	3.18%	153.64	153.64	未进入负面清单	否	无	3.70%
17565	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线辽宁省电力有限公司朝阳供电公司	160	12.20%	108.48	108.48	未进入负面清单	否	无	6.20%
17566	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线赵瑞台区	50	22.40%	28.80	28.80	未进入负面清单	否	无	7.60%
17567	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	105召都巴线王卫国1#柱上变压器	50	9.80%	35.10	35.10	未进入负面清单	否	无	3.00%
17568	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线张家湾井柱上变压器	50	15.80%	32.10	32.10	未进入负面清单	否	无	8.00%
17569	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线烧锅东大片井柱上变压器	50	24.60%	27.70	27.70	未进入负面清单	否	无	4.70%
17570	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	105召都巴线王晓羽1#柱上变压器	200	13.50%	133.00	133.00	未进入负面清单	否	无	2.80%
17571	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	517边向线	边向线芹菜沟村芹菜沟新柱上变压器	200	2.75%	154.50	154.50	未进入负面清单	否	无	9.50%
17572	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴黄酒馆伊杖子分支21#（伊杖子南台）柱上变压器	50	9.00%	35.50	35.50	未进入负面清单	否	无	4.90%
17573	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召七联线宋杖子村中柱上变压器	400	8.32%	286.72	286.72	未进入负面清单	否	无	7.70%
17574	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴黄酒馆牦牛沟支15#（牦牛沟）柱上变压器	30	4.46%	22.66	22.66	未进入负面清单	否	无	7.30%
17575	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴黄酒馆石门沟外台分支2#（石门沟外台）柱上变压器	80	20.70%	47.44	47.44	未进入负面清单	否	无	7.60%
17576	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	10kV召七联线烧锅村杜杖子台柱上变压器	100	10.80%	69.20	69.20	未进入负面清单	否	无	4.50%
17577	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	宋姜丈子变压器	50	18.20%	30.90	30.90	未进入负面清单	否	无	3.50%
17578	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线黄酒馆分歧64#（丰山）柱上变压器	50	26.90%	26.55	26.55	未进入负面清单	否	无	8.70%
17579	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线小河东分支5#（小河东）柱上变压器	50	20.20%	29.90	29.90	未进入负面清单	否	无	7.40%

17580	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	105召都巴线召都巴黄酒馆合目台黄姜杖子分支7#（合目台）柱上变压器	50	1.26%	39.37	39.37	未进入负面清单	否	无	4.90%
17581	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召七联线宋杖子村记家店台柱上变压器	400	11.60%	273.60	273.60	未进入负面清单	否	无	5.50%
17582	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召七联线烧锅村北台柱上变压器	400	21.60%	233.60	233.60	未进入负面清单	否	无	3.50%
17583	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线黄酒馆分歧2#（烧锅南台）柱上变压器	100	1.26%	78.74	78.74	未进入负面清单	否	无	5.10%
17584	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	105召都巴线邵华柱上变压器	100	1.16%	78.84	78.84	未进入负面清单	否	无	8.80%
17585	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	杠头沟村委柱上变压器	400	12.50%	270.00	270.00	未进入负面清单	否	无	6.30%
17586	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召山线杠头沟村北山台柱上变压器	200	26.80%	106.40	106.40	未进入负面清单	否	无	4.90%
17587	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线杠头沟分歧51#（大杖沟）变压器	100	23.20%	56.80	56.80	未进入负面清单	否	无	5.50%
17588	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴线砖厂北灌溉井机井柱上变压器	50	16.20%	31.90	31.90	未进入负面清单	否	无	7.30%
17589	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	419铁西线	铁西线河首分33#变压器	200	1.03%	157.93	157.93	未进入负面清单	否	无	4.00%
17590	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	杠头沟大棚柱上变压器	100	25.40%	54.60	54.60	未进入负面清单	否	无	5.20%
17591	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	108北三家线	北三家三组变压器	315	22.50%	181.13	181.13	未进入负面清单	否	无	3.50%
17592	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召都巴李杖子分支25#（北沟）柱上变压器	30	27.80%	15.66	15.66	未进入负面清单	否	无	5.30%
17593	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召山线杠头沟村邢家梁柱上变压器	80	2.01%	62.39	62.39	未进入负面清单	否	无	8.70%
17594	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召山线刘杖子村刘杖子上柱上变压器	400	1.39%	314.42	314.42	未进入负面清单	否	无	7.20%
17595	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召山线刘杖子村下柱上变压器	400	9.90%	280.40	280.40	未进入负面清单	否	无	2.10%
17596	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线姜杖子井柱上变压器	50	9.90%	35.05	35.05	未进入负面清单	否	无	5.80%
17597	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线黄酒馆合目台分歧9#（黄姜杖子）柱上变压器	50	13.70%	33.15	33.15	未进入负面清单	否	无	9.10%
17598	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	105召都巴线邵远宝柱上变压器	50	22.30%	28.85	28.85	未进入负面清单	否	无	8.50%
17599	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	105召都巴线王卫国2#柱上变压器	100	19.20%	60.80	60.80	未进入负面清单	否	无	1.40%

17600	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线伊杖子村分歧3#（伊杖子村）柱上变压器	200	21.50%	117.00	117.00	未进入负面清单	否	无	1.20%
17601	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线召家沟支12号（孟台子）柱上变压器	100	21.70%	58.30	58.30	未进入负面清单	否	无	5.20%
17602	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线黄酒馆分歧28#（张家湾）柱上变压器	200	22.40%	115.20	115.20	未进入负面清单	否	无	4.60%
17603	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线黄酒馆分歧33#（拉拉屯）柱上变压器	80	22.80%	45.76	45.76	未进入负面清单	否	无	7.80%
17604	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召七联黄酒馆村上柱上变压器	200	17.00%	126.00	126.00	未进入负面清单	否	无	7.30%
17605	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴黄酒馆石门沟分支22#（石门沟内台）柱上变压器	200	22.20%	115.60	115.60	未进入负面清单	否	无	3.20%
17606	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线黄酒馆石门沟黄酒馆上台分支6#（黄酒馆上台）柱上变压器	400	23.20%	227.20	227.20	未进入负面清单	否	无	5.00%
17607	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴黄酒馆伊杖子分支12#（曲杖子）柱上变压器	50	10.30%	34.85	34.85	未进入负面清单	否	无	9.70%
17608	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	尹丈子村台3组柱上变压器	200	27.30%	105.40	105.40	未进入负面清单	否	无	1.60%
17609	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	414四向联线	四向联线18#变压器	315	19.70%	189.95	189.95	未进入负面清单	否	无	5.10%
17610	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	414四向联线	四向联线35号变压器	160	17.30%	100.32	100.32	未进入负面清单	否	无	6.40%
17611	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	414四向联线	龙阳联线吴家洼分1#变压器	315	13.40%	209.79	209.79	未进入负面清单	否	无	9.70%
17612	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	429凌机线	凌机线28号变压器	315	1.25%	248.07	248.07	未进入负面清单	否	无	8.90%
17613	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	103军工线	103军工线军工线贾杖子分歧18号变台2#柱上变压器	200	2.52%	154.95	154.95	未进入负面清单	否	无	5.00%
17614	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线林杖子大东山分4#（东沟外）柱上变压器	30	25.30%	16.41	16.41	未进入负面清单	否	无	2.20%
17615	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	市干线物资分6#柱上变压器	100	1.12%	78.88	78.88	未进入负面清单	否	无	1.00%
17616	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	菱苦土分歧#3变压器	400	18.90%	244.40	244.40	未进入负面清单	否	无	5.40%
17617	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	市干线#29变压器	200	14.60%	130.80	130.80	未进入负面清单	否	无	5.40%
17618	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	物资分歧#23变压器	200	1.41%	157.19	157.19	未进入负面清单	否	无	9.90%

17619	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文氢线	市干线化氢库柱上变压器	200	1.50%	157.00	157.00	未进入负面清单	否	无	4.50%
17620	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	113吉泉线	203下河首线下河首线果树队支1#（北村小区）柱上变压器	50	16.00%	32.00	32.00	未进入负面清单	否	无	2.90%
17621	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	107东三家线	东三家糕点厂柱上变压器	160	3.65%	122.16	122.16	未进入负面清单	否	无	8.80%
17622	国网朝阳市龙城区供电分公司	太平房66kV变电站	213大粮线	太平房线八凌观分歧108#（公皋11台）柱上变压器	50	23.00%	28.50	28.50	未进入负面清单	否	无	8.70%
17623	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	103军工线	电台线向阳街道工人村柱上变压器	400	2.15%	311.39	311.39	未进入负面清单	否	无	5.20%
17624	国网朝阳市龙城区供电分公司	太平房66kV变电站	213大粮线	太平房线49#左分5#（西街8台）柱上变压器	200	1.49%	157.02	157.02	未进入负面清单	否	无	6.00%
17625	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	103军工线	姑营子村丰山设施农业柱上变压器	100	18.30%	61.70	61.70	未进入负面清单	否	无	2.70%
17626	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	103军工线	103军工线军工线八组分支11号分支02号变台柱上变压器	80	12.80%	53.76	53.76	未进入负面清单	否	无	1.20%
17627	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线卧龙分19#（南台2号）柱上变压器	50	26.90%	26.55	26.55	未进入负面清单	否	无	7.40%
17628	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	107东三家线	东三家线东三家村开发区柱上变压器	80	1.33%	62.94	62.94	未进入负面清单	否	无	7.60%
17629	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	439丰源线	丰源线二堪分8号变压器	200	10.80%	138.40	138.40	未进入负面清单	否	无	3.90%
17630	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	107东三家线	东三家一组柱上变压器	160	21.60%	93.44	93.44	未进入负面清单	否	无	6.50%
17631	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	107东三家线	东三家北村井柱上变压器	80	22.50%	46.00	46.00	未进入负面清单	否	无	4.90%
17632	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	107东三家线	北村井1号变压器	50	19.90%	30.05	30.05	未进入负面清单	否	无	8.20%
17633	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	107东三家线	东三家开发区分2#柱上变压器	400	19.70%	241.20	241.20	未进入负面清单	否	无	7.70%
17634	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	107东三家线	东三家线东三家村东三家脱水菜柱上变压器	400	1.31%	314.78	314.78	未进入负面清单	否	无	10.00%
17635	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	兴隆线朱杖子村朱东柱上变压器	400	20.30%	238.80	238.80	未进入负面清单	否	无	6.00%
17636	国网朝阳市龙城区供电分公司	太平房66kV变电站	213大粮线	农机线八凌观村	200	21.90%	116.20	116.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
17637	国网朝阳市龙城区供电分公司	太平房66kV变电站	213大粮线	大粮房线（八凌观567南）柱上变压器	80	16.70%	50.64	50.64	未进入负面清单	否	无	2.20%

17638	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	农机线八凌观村八凌观89组柱上变压器	400	25.60%	217.60	217.60	未进入负面清单	否	无	8.20%
17639	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	朱杖子村南台柱上变压器	50	11.00%	34.50	34.50	未进入负面清单	否	无	8.80%
17640	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线卧龙分7#(设施农业)柱上变压器	200	25.70%	108.60	108.60	未进入负面清单	否	无	6.00%
17641	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	兴隆线郑杖子方塘机井柱上变压器	100	23.70%	56.30	56.30	未进入负面清单	否	无	7.40%
17642	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	103军工线	104兴隆线菇营子新增柱上变压器	50	12.20%	33.90	33.90	未进入负面清单	否	无	3.50%
17643	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文氢线	市干线红盛支8#柱上变压器	315	16.00%	201.60	201.60	未进入负面清单	否	无	1.80%
17644	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文氢线	市干线中药支9#柱上变压器	200	11.00%	138.00	138.00	未进入负面清单	否	无	5.30%
17645	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文氢线	中药支#4变压器	315	1.17%	248.30	248.30	未进入负面清单	否	无	4.00%
17646	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	517边向线	517边向线边向线煤矿二井分歧04号(二井小区)柱上变压器	100	4.03%	75.97	75.97	未进入负面清单	否	无	9.20%
17647	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	507化石线	化石线上河首村上河首柱上变压器	400	2.64%	309.43	309.43	未进入负面清单	否	无	6.90%
17648	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	10千伏召都巴线黄酒馆分歧2号杆左分41#变压器	30	1.46%	23.56	23.56	未进入负面清单	否	无	7.20%
17649	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召山线杠头沟村小区台柱上变压器	50	7.23%	36.38	36.38	未进入负面清单	否	无	5.20%
17650	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	120召山线	召山线杠头沟村好松台柱上变压器	400	1.93%	312.27	312.27	未进入负面清单	否	无	8.40%
17651	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召山线瓦盆沟村茹营子柱上变压器	400	23.90%	224.40	224.40	未进入负面清单	否	无	6.80%
17652	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召山线召都巴村召都巴一组台柱上变压器	400	18.10%	247.60	247.60	未进入负面清单	否	无	7.50%
17653	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线瓦盆沟分歧11#(张营子)珠上变压器	30	24.30%	16.71	16.71	未进入负面清单	否	无	9.00%
17654	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线180#(水泉沟)珠上变压器	30	27.70%	15.69	15.69	未进入负面清单	否	无	1.30%
17655	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线183#(小刘杖子小区)柱上变压器	50	1.25%	39.38	39.38	未进入负面清单	否	无	2.20%
17656	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线太安洲分歧28#(外组)柱上变压器	30	2.15%	23.36	23.36	未进入负面清单	否	无	4.10%
17657	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线瓦盆沟分歧4#(周台子)柱上变压器	50	1.10%	39.45	39.45	未进入负面清单	否	无	7.10%

17658	国网朝阳市龙城区供电公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召山线厚杖子村厚杖子柱上变压器	200	1.02%	157.96	157.96	未进入负面清单	否	无	2.10%
17659	国网朝阳市龙城区供电公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召山线瓦盆沟村杏花台柱上变压器	100	10.50%	69.50	69.50	未进入负面清单	否	无	4.80%
17660	国网朝阳市龙城区供电公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线217#（雷烧锅）柱上变压器	50	14.90%	32.55	32.55	未进入负面清单	否	无	3.50%
17661	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	121西园线	北山线教养院家属院柱上变压器	400	22.00%	232.00	232.00	未进入负面清单	否	无	6.90%
17662	国网朝阳市龙城区供电公司	七道泉子66kV变电站	211公皋线	公皋线119号右分25号柱上变压器	100	1.39%	78.61	78.61	未进入负面清单	否	无	6.80%
17663	国网朝阳市龙城区供电公司	七道泉子66kV变电站	211公皋线	211公皋线公皋线龙泉塑料支5#（南村二组新）柱上变压器	200	23.60%	112.80	112.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
17664	国网朝阳市龙城区供电公司	七道泉子66kV变电站	211公皋线	新区线于家分12号变压器	200	14.80%	130.40	130.40	未进入负面清单	否	无	5.00%
17665	国网朝阳市龙城区供电公司	七道泉子66kV变电站	211公皋线	北村五组柱上变压器	100	3.11%	76.89	76.89	未进入负面清单	否	无	4.10%
17666	国网朝阳市龙城区供电公司	西大营66kV变电站	113大西线	北山线西沟村西沟四组2号柱上变压器	200	20.70%	118.60	118.60	未进入负面清单	否	无	7.90%
17667	国网朝阳市龙城区供电公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线太安洲分歧41#（北沟）柱上变压器	80	18.90%	48.88	48.88	未进入负面清单	否	无	6.90%
17668	国网朝阳市龙城区供电公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线朱杖子村设施农业柱上变压器	50	19.70%	30.15	30.15	未进入负面清单	否	无	8.90%
17669	国网朝阳市龙城区供电公司	四新66kV变电站	419铁西线	铁西线河首分43号变压器	400	27.70%	209.20	209.20	未进入负面清单	否	无	10.00%
17670	国网朝阳市龙城区供电公司	四新66kV变电站	419铁西线	铁西线河首分27号变压器	400	1.03%	315.90	315.90	未进入负面清单	否	无	8.20%
17671	国网朝阳市龙城区供电公司	四新66kV变电站	419铁西线	铁西线河首分21#变压器	250	16.30%	159.25	159.25	未进入负面清单	否	无	4.40%
17672	国网朝阳市龙城区供电公司	四新66kV变电站	429凌机线	凌机线48号变压器	100	27.90%	52.10	52.10	未进入负面清单	否	无	3.90%
17673	国网朝阳市龙城区供电公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	兴隆线二道沟井柱上变压器	50	1.56%	39.22	39.22	未进入负面清单	否	无	3.20%
17674	国网朝阳市龙城区供电公司	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	209山嘴线山嘴线36#（山嘴小区）柱上变压器	50	10.80%	34.60	34.60	未进入负面清单	否	无	4.50%
17675	国网朝阳市龙城区供电公司	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	山嘴村柱上变压器	400	21.60%	233.60	233.60	未进入负面清单	否	无	4.70%
17676	国网朝阳市龙城区供电公司	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	山嘴线新地村新地一组柱上变压器	200	24.50%	111.00	111.00	未进入负面清单	否	无	9.40%
17677	国网朝阳市龙城区供电公司	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	山嘴线山嘴村北房申井柱上变压器	50	25.30%	27.35	27.35	未进入负面清单	否	无	9.30%

17678	国网朝阳市龙城区供电公司	四新66kV变电站	429凌机线	凌机线40号变压器	315	19.80%	189.63	189.63	未进入负面清单	否	无	6.80%
17679	国网朝阳市龙城区供电公司	四新66kV变电站	429凌机线	10千伏凌机线6#变压器	315	11.60%	215.46	215.46	未进入负面清单	否	无	1.00%
17680	国网朝阳市龙城区供电公司	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	山嘴线山咀村大桥边机井柱上变压器	100	20.00%	60.00	60.00	未进入负面清单	否	无	7.00%
17681	国网朝阳市龙城区供电公司	边杖子66kV变电站	506边七联线	边七联线西三家村四台柱上变压器	200	13.10%	133.80	133.80	未进入负面清单	否	无	3.80%
17682	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	121西园线	北山线北山一组柱上变压器	200	15.10%	129.80	129.80	未进入负面清单	否	无	6.60%
17683	国网朝阳市龙城区供电公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴线下六天机井柱上变压器	50	14.80%	32.60	32.60	未进入负面清单	否	无	9.90%
17684	国网朝阳市龙城区供电公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	105召都巴线李再权柱上变压器	200	2.30%	155.40	155.40	未进入负面清单	否	无	3.00%
17685	国网朝阳市龙城区供电公司	联合66kV变电站	315杨树湾线	10kV杨树湾线西房申畜牧小区分歧02号变压器	20	23.10%	11.38	11.38	未进入负面清单	否	无	5.80%
17686	国网朝阳市龙城区供电公司	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	209山嘴线山嘴线山嘴村支6#柱上变压器	400	26.60%	213.60	213.60	未进入负面清单	否	无	9.60%
17687	国网朝阳市龙城区供电公司	四新66kV变电站	429凌机线	凌机线44号变压器	200	25.10%	109.80	109.80	未进入负面清单	否	无	4.10%
17688	国网朝阳市龙城区供电公司	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	山嘴线新地村新地四组柱上变压器	50	3.94%	38.03	38.03	未进入负面清单	否	无	8.70%
17689	国网朝阳市龙城区供电公司	七道泉子66kV变电站	108北三家线	北三家线东山变压器	100	27.30%	52.70	52.70	未进入负面清单	否	无	6.60%
17690	国网朝阳市龙城区供电公司	联合66kV变电站	313下三家线	赵家沟村城子沟小区柱上变压器	80	27.70%	41.84	41.84	未进入负面清单	否	无	1.90%
17691	国网朝阳市龙城区供电公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线西队柱上变压器	50	20.60%	29.70	29.70	未进入负面清单	否	无	4.20%
17692	国网朝阳市龙城区供电公司	联合66kV变电站	313下三家线	坝西柱上变压器	50	20.70%	29.65	29.65	未进入负面清单	否	无	6.30%
17693	国网朝阳市龙城区供电公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线大三家村西队小区柱上变压器	80	13.00%	53.60	53.60	未进入负面清单	否	无	7.90%
17694	国网朝阳市龙城区供电公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线林家沟村高速北机井柱上变压器	50	9.10%	35.45	35.45	未进入负面清单	否	无	4.00%
17695	国网朝阳市龙城区供电公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线化外柱上变压器	50	12.50%	33.75	33.75	未进入负面清单	否	无	5.30%
17696	国网朝阳市龙城区供电公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线坝外柱上变压器	20	18.40%	12.32	12.32	未进入负面清单	否	无	4.30%
17697	国网朝阳市龙城区供电公司	联合66kV变电站	313下三家线	新地南变压器	20	12.40%	13.52	13.52	未进入负面清单	否	无	9.80%
17698	国网朝阳市龙城区供电公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线半截沟柱上变压器	80	26.20%	43.04	43.04	未进入负面清单	否	无	4.10%

17699	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线成子沟村上变压器	30	1.38%	23.59	23.59	未进入负面清单	否	无	6.10%
17700	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线煤矿分歧12#左支4#变台3#变压器	50	22.80%	28.60	28.60	未进入负面清单	否	无	3.80%
17701	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线联合村政府前2机井柱上变压器	50	1.86%	39.07	39.07	未进入负面清单	否	无	7.10%
17702	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线辛杖子村三道井子柱上变压器	200	25.40%	109.20	109.20	未进入负面清单	否	无	7.80%
17703	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	222吉首线	吉首线下河首村下河首北台柱上变压器	400	19.80%	240.80	240.80	未进入负面清单	否	无	4.30%
17704	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	222吉首线	吉首线下河首村下河首新北台柱上变压器	200	20.00%	120.00	120.00	未进入负面清单	否	无	6.10%
17705	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	222吉首线	下河首南台（下河首村七组）变压器	100	24.60%	55.40	55.40	未进入负面清单	否	无	3.10%
17706	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	222吉首线	龙泉新增柱上变压器	250	25.30%	136.75	136.75	未进入负面清单	否	无	1.60%
17707	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	222吉首线	203下河首线下河首线东洼井分21#（公皋小区）柱上变压器	80	18.70%	49.04	49.04	未进入负面清单	否	无	6.40%
17708	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	222吉首线	103军工线军工线姑营子80分歧04号变台柱上变压器	315	24.10%	176.09	176.09	未进入负面清单	否	无	5.90%
17709	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	222吉首线	吉首线下河首村下河首台柱上变压器	200	12.60%	134.80	134.80	未进入负面清单	否	无	3.50%
17710	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线开发区	315	13.40%	209.79	209.79	未进入负面清单	否	无	6.60%
17711	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分歧122#右支10#（八凌观小区）柱上变压器	50	10.70%	34.65	34.65	未进入负面清单	否	无	5.40%
17712	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分歧51#左支10#（黄花滩3台）柱上变压器	100	19.30%	60.70	60.70	未进入负面清单	否	无	5.50%
17713	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分歧122#右支40#（八凌观15台）柱上变压器	20	1.20%	15.76	15.76	未进入负面清单	否	无	9.10%
17714	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线70#左分23#右支33#柱上变压器	200	13.40%	133.20	133.20	未进入负面清单	否	无	7.50%
17715	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	315杨树湾线	杨树湾线79号柱上变压器	50	12.90%	33.55	33.55	未进入负面清单	否	无	8.20%
17716	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	山嘴线新地分22#右支5#（新地二组）柱上变压器	160	10.50%	111.20	111.20	未进入负面清单	否	无	5.00%

17717	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	221召光线	召都巴线四组分歧17#（召四组）柱上变压器	400	16.90%	252.40	252.40	未进入负面清单	否	无	2.10%
17718	国网朝阳市龙城区供电分公司	召都巴66kV变电站	217召七联线	召都巴宋家沟分支7#（宋家沟）柱上变压器	80	22.30%	46.16	46.16	未进入负面清单	否	无	5.80%
17719	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	315杨树湾线	杨树湾线88号柱上变压器	30	1.67%	23.50	23.50	未进入负面清单	否	无	2.20%
17720	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	315杨树湾线	杨树湾线西山分9#（西山）柱上变压器	50	9.10%	35.45	35.45	未进入负面清单	否	无	6.10%
17721	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线109#（大台子）柱上变压器	50	20.40%	29.80	29.80	未进入负面清单	否	无	6.70%
17722	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线9#左分125#右支2#（椴木台）柱上变压器	200	1.04%	157.92	157.92	未进入负面清单	否	无	10.00%
17723	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线马营子支4#（大南沟）柱上变压器	100	25.90%	54.10	54.10	未进入负面清单	否	无	8.40%
17724	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	113四郊联线	送电分歧2#左变压器	200	1.20%	157.60	157.60	未进入负面清单	否	无	2.20%
17725	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	519北山线	北山线大营子一组柱上变压器	200	17.40%	125.20	125.20	未进入负面清单	否	无	3.20%
17726	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	429凌机线	凌机线57号变压器	315	3.42%	241.23	241.23	未进入负面清单	否	无	5.10%
17727	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	519北山线	北山线线郝家小区柱上变压器	200	4.63%	150.74	150.74	未进入负面清单	否	无	4.90%
17728	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	519北山线	北山线西大营子村大营子七组柱上变压器	200	1.06%	157.88	157.88	未进入负面清单	否	无	2.20%
17729	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	河南小区变压器	200	25.90%	108.20	108.20	未进入负面清单	否	无	4.10%
17730	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	水利开发楼变压器	200	12.80%	134.40	134.40	未进入负面清单	否	无	3.00%
17731	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	510水泉线	水泉线水泉一组外柱上变压器	50	19.30%	30.35	30.35	未进入负面清单	否	无	1.30%
17732	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	510水泉线	水泉线水泉一组柱上变压器	200	16.00%	128.00	128.00	未进入负面清单	否	无	8.90%
17733	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	510水泉线	水泉线水泉四组新分柱上变压器	80	6.77%	58.59	58.59	未进入负面清单	否	无	10.00%
17734	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	510水泉线	大营子北山五组柱上变压器	200	2.04%	155.91	155.91	未进入负面清单	否	无	1.00%
17735	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	510水泉线	水泉水库柱上变压器	200	1.37%	157.25	157.25	未进入负面清单	否	无	4.50%
17736	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线37#（东街1台）变压器	200	3.41%	153.19	153.19	未进入负面清单	否	无	6.50%

17737	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线随家沟2台柱上变压器	30	1.38%	23.59	23.59	未进入负面清单	否	无	5.80%
17738	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	223吉道线	108北三家线北三家线旭日铸钢分10#（北三家小区）柱上变压器	400	1.70%	313.22	313.22	未进入负面清单	否	无	1.50%
17739	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	四郊联线部队分2号变压器	315	16.50%	200.03	200.03	未进入负面清单	否	无	4.40%
17740	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	四郊联线液化站分4号变压器	100	5.05%	74.95	74.95	未进入负面清单	否	无	2.00%
17741	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	山嘴线北村葡萄园台柱上变压器	200	4.53%	150.94	150.94	未进入负面清单	否	无	8.00%
17742	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	319西五家线	西五家线46#右分3#柱上变压器	50	1.95%	39.03	39.03	未进入负面清单	否	无	8.10%
17743	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	319西五家线	西五家线姜家沟分歧下麻地村1号井支3号杆柱上变压器	50	9.70%	35.15	35.15	未进入负面清单	否	无	2.00%
17744	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	319西五家线	西五家线郭家屯小区柱上变压器	50	10.40%	34.80	34.80	未进入负面清单	否	无	1.60%
17745	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	319西五家线	西五家线哈达分歧22号柱上变压器	160	7.31%	116.30	116.30	未进入负面清单	否	无	9.10%
17746	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	319西五家线	西五家线北山屯支04号（北山屯）柱上变压器	30	14.00%	19.80	19.80	未进入负面清单	否	无	1.10%
17747	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	319西五家线	西五家线山咀村1号井分歧2号杆柱上变压器	50	16.40%	31.80	31.80	未进入负面清单	否	无	5.30%
17748	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	510水泉线	水泉线水泉六组柱子变压器	50	24.70%	27.65	27.65	未进入负面清单	否	无	8.20%
17749	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线下三家村赵家沟柱上变压器	200	5.75%	148.50	148.50	未进入负面清单	否	无	6.60%
17750	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	223吉道线	北三家线北三家村北三家一组柱上变压器	400	5.39%	298.46	298.46	未进入负面清单	否	无	2.80%
17751	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	223吉道线	东三家南村四组小区	30	12.80%	20.16	20.16	未进入负面清单	否	无	9.60%
17752	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线林家沟联通柱上变压器	50	22.20%	28.90	28.90	未进入负面清单	否	无	2.80%
17753	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	嘎岔村大棚柱上变压器	80	1.38%	62.90	62.90	未进入负面清单	否	无	7.10%
17754	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线缸叉村柱上变压器	30	25.00%	16.50	16.50	未进入负面清单	否	无	2.20%
17755	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	下三家线嘎岔前后队柱上变压器	200	16.20%	127.60	127.60	未进入负面清单	否	无	8.90%
17756	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线南沟南台柱上变压器	50	10.20%	34.90	34.90	未进入负面清单	否	无	7.10%

17757	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线前营子柱上变压器	100	1.30%	78.70	78.70	未进入负面清单	否	无	7.10%
17758	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线胡台柱上变压器	30	1.84%	23.45	23.45	未进入负面清单	否	无	3.00%
17759	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	313下三家线	313下三家线下三家线赵家沟分39#(二杖子)柱上变压器	400	19.20%	243.20	243.20	未进入负面清单	否	无	9.40%
17760	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	228燕山线	修造二线中涝（兴中和右岸）井柱上变压器	50	14.00%	33.00	33.00	未进入负面清单	否	无	2.60%
17761	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线208#（半拉山）柱上变压器	30	1.53%	23.54	23.54	未进入负面清单	否	无	3.10%
17762	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线庙北组五十亩地机井柱上变压器	200	18.60%	122.80	122.80	未进入负面清单	否	无	8.60%
17763	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	209工业线	工业线(火神庙东山)柱上变压器	100	1.28%	78.72	78.72	未进入负面清单	否	无	8.70%
17764	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线林杖子大东山分27#柱上变压器	100	6.46%	73.54	73.54	未进入负面清单	否	无	2.20%
17765	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	农机线八凌观分歧八凌观16台柱上变压器	80	3.07%	61.55	61.55	未进入负面清单	否	无	3.80%
17766	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分歧林地支林地大井分14号变压器	100	27.00%	53.00	53.00	未进入负面清单	否	无	9.70%
17767	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分歧148#右支13#（八凌观13台）柱上变压器	30	1.91%	23.43	23.43	未进入负面清单	否	无	7.80%
17768	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	龙高支16#变压器	315	2.73%	243.40	243.40	未进入负面清单	否	无	1.10%
17769	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	10千伏四郊联线65#变压器	315	2.80%	243.19	243.19	未进入负面清单	否	无	9.80%
17770	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	10千伏四郊联线58#柱上变压器	315	3.32%	241.53	241.53	未进入负面清单	否	无	5.50%
17771	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	113四郊联线	送电分歧2#右变压器	315	5.05%	236.11	236.11	未进入负面清单	否	无	5.90%
17772	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	罗杖子新分变压器	100	25.10%	54.90	54.90	未进入负面清单	否	无	4.50%
17773	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线29#右分14#柱上变压器	50	1.44%	39.28	39.28	未进入负面清单	否	无	4.90%
17774	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线香磨村机井柱上变压器	50	16.90%	31.55	31.55	未进入负面清单	否	无	8.60%
17775	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线110#右分6#(东平房后营子2#)柱上变压器	50	10.60%	34.70	34.70	未进入负面清单	否	无	4.00%
17776	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线93#右分11#(塔子沟2台)柱上变压器	50	12.90%	33.55	33.55	未进入负面清单	否	无	7.10%

17777	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线144#右分1#(黄杖子台)柱上变压器	100	27.70%	52.30	52.30	未进入负面清单	否	无	9.50%
17778	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线黄杖子分3台新分柱上变压器	100	1.65%	78.35	78.35	未进入负面清单	否	无	4.20%
17779	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线马营子支12#(东营子)柱上变压器	100	12.50%	67.50	67.50	未进入负面清单	否	无	3.10%
17780	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	兴隆线马山前薛杖子地机井柱上变压器	50	27.70%	26.15	26.15	未进入负面清单	否	无	2.90%
17781	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线扣北支3#(卧西台)柱上变压器	50	1.78%	39.11	39.11	未进入负面清单	否	无	8.00%
17782	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线马营子支18#(西营子)柱上变压器	50	26.40%	26.80	26.80	未进入负面清单	否	无	8.10%
17783	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	马营子新分变压器	50	20.50%	29.75	29.75	未进入负面清单	否	无	9.30%
17784	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线上台分4#(上台)柱上变压器	30	22.10%	17.37	17.37	未进入负面清单	否	无	3.00%
17785	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	新房村河套设施农业柱上变压器	80	3.17%	61.46	61.46	未进入负面清单	否	无	7.20%
17786	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	兴隆线朱杖子村郑杖子柱上变压器	200	1.28%	157.44	157.44	未进入负面清单	否	无	5.50%
17787	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	兴隆线卧龙方塘机井柱上变压器	50	1.09%	39.46	39.46	未进入负面清单	否	无	5.70%
17788	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	兴隆线薛杖子组三棵柳树井柱上变压器	50	3.82%	38.09	38.09	未进入负面清单	否	无	5.30%
17789	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	兴隆线卧龙分枝扣北支16号杆柱上变压器	100	11.80%	68.20	68.20	未进入负面清单	否	无	7.70%
17790	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线9#左分125#右支17#(椴木北沟)柱上变压器	50	19.40%	30.30	30.30	未进入负面清单	否	无	2.20%
17791	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线卧龙分141#(双庙)柱上变压器	100	14.70%	65.30	65.30	未进入负面清单	否	无	1.30%
17792	国网朝阳市龙城区供电分公司	吉祥66kV变电站	222吉首线	吉首线上河首东山变压器	50	25.50%	27.25	27.25	未进入负面清单	否	无	9.70%
17793	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	211公皋线	211公皋线公皋线龙泉塑料支6#柱上变压器	200	24.00%	112.00	112.00	未进入负面清单	否	无	2.80%
17794	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	211公皋线	211公皋线公皋线北村五组支4#(五组灯)柱上变压器	315	11.60%	215.46	215.46	未进入负面清单	否	无	9.20%
17795	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线9#左分125#右支10#(椴木西沟)柱上变压器	50	9.10%	35.45	35.45	未进入负面清单	否	无	6.90%

17796	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	211公阜线	南村二组灯变压器	200	16.90%	126.20	126.20	未进入负面清单	否	无	1.60%
17797	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	兴隆线卧龙分枝扣西支13号杆柱上变压器	200	23.30%	113.40	113.40	未进入负面清单	否	无	6.80%
17798	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线94#（朝阳沟）柱上变压器	100	12.50%	67.50	67.50	未进入负面清单	否	无	8.40%
17799	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	兴隆线大东山柳树沟机井柱上变压器	50	22.30%	28.85	28.85	未进入负面清单	否	无	3.00%
17800	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	林杖子大东山设施农业柱上变压器	50	1.57%	39.22	39.22	未进入负面清单	否	无	5.40%
17801	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	兴隆线薛杖子老棉茬机井柱上变压器	50	12.50%	33.75	33.75	未进入负面清单	否	无	2.20%
17802	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	兴隆线兴隆沟白音设施农业变台	80	21.10%	47.12	47.12	未进入负面清单	否	无	9.10%
17803	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线郑杖子支28#（水泉沟）柱上变压器	100	10.30%	69.70	69.70	未进入负面清单	否	无	5.30%
17804	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线马营子支10#（孙仕奇）柱上变压器	100	1.35%	78.65	78.65	未进入负面清单	否	无	1.50%
17805	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	兴隆线双庙后台子机井柱上变压器	50	26.90%	26.55	26.55	未进入负面清单	否	无	2.50%
17806	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线180#（大兴）柱上变压器	100	22.20%	57.80	57.80	未进入负面清单	否	无	8.90%
17807	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	224农机线	413农机线农机线西街五台支2#(西街5台)柱上变压器	80	1.05%	63.16	63.16	未进入负面清单	否	无	4.80%
17808	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线59#柱上变压器	100	1.78%	78.22	78.22	未进入负面清单	否	无	5.70%
17809	国网朝阳市龙城区供电分公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分枝黄海滩支黄海滩小区分14#(黄海滩小区)柱上变压器	50	27.20%	26.40	26.40	未进入负面清单	否	无	3.50%
17810	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	316贾家店线	贾家店线黄杖子村兴盛柱上变压器	100	1.61%	78.39	78.39	未进入负面清单	否	无	4.20%
17811	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	103军工线	军工线铁匠炉4组变台柱上变压器01	315	10.90%	217.67	217.67	未进入负面清单	否	无	1.70%
17812	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	510水泉线	水泉线北山三组柱上变压器	200	1.22%	157.56	157.56	未进入负面清单	否	无	4.70%
17813	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	519北山线	北山线郝家七组柱上变压器	200	9.20%	141.60	141.60	未进入负面清单	否	无	3.30%
17814	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	519北山线	北山线郝家四组柱上变压器	100	23.80%	56.20	56.20	未进入负面清单	否	无	6.70%
17815	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	519北山线	北山线郝家一组柱上变压器	50	17.40%	31.30	31.30	未进入负面清单	否	无	6.40%

17816	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	113大西线	西沟六组柱上变压器	200	9.50%	141.00	141.00	未进入负面清单	否	无	3.40%
17817	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	113大西线	北山线西沟一组柱上变压器	400	23.00%	228.00	228.00	未进入负面清单	否	无	9.50%
17818	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	113大西线	北山线西沟村西沟二组柱上变压器	100	26.20%	53.80	53.80	未进入负面清单	否	无	8.80%
17819	国网朝阳市龙城区供电分公司	西大营66kV变电站	113大西线	修造二线老窝铺村双井北台柱上变压器	400	11.50%	274.00	274.00	未进入负面清单	否	无	4.10%
17820	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	519北山线	北山线北山村北山二组柱上变压器	200	16.70%	126.60	126.60	未进入负面清单	否	无	9.60%
17821	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	519北山线	北山线郝家村柱上变压器	400	25.80%	216.80	216.80	未进入负面清单	否	无	7.40%
17822	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	510水泉线	水泉线北山村北山四组柱上变压器	400	9.30%	282.80	282.80	未进入负面清单	否	无	1.40%
17823	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线秦家沟2台柱上变压器	100	24.40%	55.60	55.60	未进入负面清单	否	无	1.80%
17824	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	农机线西街村西街7组区柱上变压器	400	11.30%	274.80	274.80	未进入负面清单	否	无	9.90%
17825	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	10KV大平房线赵家沟二台新分	50	15.80%	32.10	32.10	未进入负面清单	否	无	6.80%
17826	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线70#左分47#右支2#(秦家沟3台)柱上变压器	200	25.10%	109.80	109.80	未进入负面清单	否	无	2.60%
17827	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	209山嘴线	山嘴线山嘴老伍柱上变压器	200	2.60%	154.79	154.79	未进入负面清单	否	无	4.90%
17828	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	319西五家线	西五家线山咀村马东北柱上变压器	400	1.24%	315.04	315.04	未进入负面清单	否	无	7.50%
17829	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	319西五家线	西五家子线51号柱上变压器	200	1.36%	157.29	157.29	未进入负面清单	否	无	3.70%
17830	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	319西五家线	西五家线姜家沟分歧12号柱上变压器	160	1.48%	125.63	125.63	未进入负面清单	否	无	3.20%
17831	国网朝阳市龙城区供电分公司	联合66kV变电站	319西五家线	西五家线哈达分歧15号柱上变压器	160	12.20%	108.48	108.48	未进入负面清单	否	无	9.00%
17832	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	兴隆线马营子村马营子柱上变压器	200	1.38%	157.23	157.23	未进入负面清单	否	无	2.40%
17833	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线黄杖子分3台柱上变压器	200	16.10%	127.80	127.80	未进入负面清单	否	无	1.70%
17834	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线东街村北山柱上变压器	50	18.40%	30.80	30.80	未进入负面清单	否	无	3.60%
17835	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线秦家沟5台柱上变压器	50	15.80%	32.10	32.10	未进入负面清单	否	无	5.10%
17836	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线大板村大板新东柱上变压器	400	20.00%	240.00	240.00	未进入负面清单	否	无	1.90%

17837	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线东平房村东台柱上变压器1	400	27.50%	210.00	210.00	未进入负面清单	否	无	6.70%
17838	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线144#右分37#(黄杖子5组)柱上变压器	50	2.04%	38.98	38.98	未进入负面清单	否	无	9.70%
17839	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线144#右分26#(黄杖子4台)柱上变压器	30	27.60%	15.72	15.72	未进入负面清单	否	无	9.10%
17840	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线29#右分7#(东街3台)柱上变压器	50	2.20%	38.90	38.90	未进入负面清单	否	无	2.00%
17841	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线山怀里柱上变压器	400	26.90%	212.40	212.40	未进入负面清单	否	无	9.70%
17842	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线93#右分6#(塔子沟台)柱上变压器	50	14.60%	32.70	32.70	未进入负面清单	否	无	6.30%
17843	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线大板小学柱上变压器	100	21.40%	58.60	58.60	未进入负面清单	否	无	5.40%
17844	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线239#(香磨3组)柱上变压器	200	26.70%	106.60	106.60	未进入负面清单	否	无	1.80%
17845	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线104#左分4#右支6#(东平房后营子)1#柱上变压器	50	26.00%	27.00	27.00	未进入负面清单	否	无	5.00%
17846	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	10KV大平房线秦家沟三台新分	50	20.00%	30.00	30.00	未进入负面清单	否	无	5.30%
17847	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线香磨村香磨4台柱上变压器	400	3.13%	307.49	307.49	未进入负面清单	否	无	6.80%
17848	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线东街村东街7柱上变压器	400	12.40%	270.40	270.40	未进入负面清单	否	无	5.40%
17849	国网朝阳市龙城区供电分公司	台子66kV变电站	123大平房线	大平房线70#左分47#右支28#(椅子山台)柱上变压器	30	27.60%	15.72	15.72	未进入负面清单	否	无	4.90%
17850	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	兴隆线罗杖子村罗杖子柱上变压器	400	12.00%	272.00	272.00	未进入负面清单	否	无	2.20%
17851	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线卧龙村支5#(卧龙村台)柱上变压器	80	27.20%	42.24	42.24	未进入负面清单	否	无	7.70%
17852	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线养殖分5#(东沟里养殖小区)柱上变压器	50	1.54%	39.23	39.23	未进入负面清单	否	无	9.50%
17853	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	兴隆线林杖子村林南柱上变压器	200	19.10%	121.80	121.80	未进入负面清单	否	无	3.70%
17854	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	兴隆线段木西沟	50	11.30%	34.35	34.35	未进入负面清单	否	无	2.20%
17855	国网朝阳市龙城区供电分公司	七道泉子66kV变电站	211公皋线	公皋线南村四组1台柱上变压器	200	14.50%	131.00	131.00	未进入负面清单	否	无	9.10%

17856	国网朝阳市龙城区供电公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	兴隆线林杖子双庙新分柱上变压器	50	15.50%	32.25	32.25	未进入负面清单	否	无	4.50%
17857	国网朝阳市龙城区供电公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线77#（朱西台）柱上变压器	100	10.80%	69.20	69.20	未进入负面清单	否	无	1.40%
17858	国网朝阳市龙城区供电公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线南北队分3#（南北队）柱上变压器	100	24.20%	55.80	55.80	未进入负面清单	否	无	2.60%
17859	国网朝阳市龙城区供电公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线白音分歧9#（白音台）柱上变压器	50	15.00%	32.50	32.50	未进入负面清单	否	无	7.00%
17860	国网朝阳市龙城区供电公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线(薛杖子分10#)柱上变压器	100	1.07%	78.93	78.93	未进入负面清单	否	无	7.50%
17861	国网朝阳市龙城区供电公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	104兴隆线兴隆线卧龙分110#（下新房）柱上变压器	100	17.60%	62.40	62.40	未进入负面清单	否	无	4.50%
17862	国网朝阳市龙城区供电公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	兴隆线林杖子村林杖子东梁柱上变压器	400	12.70%	269.20	269.20	未进入负面清单	否	无	9.70%
17863	国网朝阳市龙城区供电公司	向阳66kV变电站	104兴隆线	兴隆线朱杖子村王杖子20台柱上变压器	80	25.60%	43.52	43.52	未进入负面清单	否	无	8.40%
17864	国网朝阳市龙城区供电公司	台子66kV变电站	224农机线	农机线西街1台柱上变压器	200	7.56%	144.88	144.88	未进入负面清单	否	无	2.60%
17865	国网朝阳市龙城区供电公司	台子66kV变电站	224农机线	农机线西街村机关柱上变压器	200	20.70%	118.60	118.60	未进入负面清单	否	无	9.30%
17866	国网朝阳市龙城区供电公司	台子66kV变电站	224农机线	农机线西街村镇中心2号柱上变压器	200	1.28%	157.43	157.43	未进入负面清单	否	无	9.60%
17867	国网朝阳市龙城区供电公司	台子66kV变电站	224农机线	农机线冷冻厂分5#(镇中心1#)柱上变压器	50	1.05%	39.47	39.47	未进入负面清单	否	无	6.50%
17868	国网朝阳市龙城区供电公司	台子66kV变电站	224农机线	农机线冷冻厂分15#(西街2台)柱上变压器	315	21.60%	183.96	183.96	未进入负面清单	否	无	5.10%
17869	国网朝阳市龙城区供电公司	台子66kV变电站	224农机线	农机线粮库分3#(西街6台)柱上变压器	100	1.37%	78.63	78.63	未进入负面清单	否	无	4.40%
17870	国网朝阳市龙城区供电公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大平房线八凌观分歧黄花滩支19#（黄花滩8台）柱上变压器	50	26.00%	27.00	27.00	未进入负面清单	否	无	9.20%
17871	国网朝阳市龙城区供电公司	大平房66kV变电站	213大粮线	大粮线黄花滩9台柱上变压器	200	9.69%	140.61	140.61	未进入负面清单	否	无	4.70%
17872	国网朝阳市龙城区供电公司	大平房66kV变电站	213大粮线	农机线黄花滩村黄花滩7台柱上变压器	400	4.42%	302.33	302.33	未进入负面清单	否	无	3.70%
17873	国网朝阳市龙城区供电公司	大平房66kV变电站	213大粮线	10kV农机线黄花滩村黄花滩5台柱上变压器	100	1.67%	78.33	78.33	未进入负面清单	否	无	8.40%
17874	国网朝阳市龙城区供电公司	向阳66kV变电站	212马山线	马山线热网总站箱变变压器	400	2.56%	309.77	309.77	未进入负面清单	否	无	8.00%
17875	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象6#箱变变压器	630	9.80%	442.29	442.29	未进入负面清单	否	无	4.80%

17876	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	443英伦线	丽江城3号箱变变压器	630	8.88%	448.05	448.05	未进入负面清单	否	无	4.30%
17877	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象4#箱变变压器	630	19.45%	381.47	381.47	未进入负面清单	否	无	6.20%
17878	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象5#箱变变压器	630	8.53%	450.26	450.26	未进入负面清单	否	无	4.50%
17879	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	443英伦线	英伦线悦庭雅居箱变1#变压器	630	10.08%	440.47	440.47	未进入负面清单	否	无	9.20%
17880	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象13#箱变变压器	630	10.18%	439.88	439.88	未进入负面清单	否	无	3.40%
17881	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象9#箱变变压器	630	19.84%	379.04	379.04	未进入负面清单	否	无	1.50%
17882	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象8#箱变变压器	630	7.33%	457.84	457.84	未进入负面清单	否	无	6.70%
17883	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象3#箱变变压器	630	4.65%	474.69	474.69	未进入负面清单	否	无	6.50%
17884	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象12#箱变变压器	630	11.97%	428.56	428.56	未进入负面清单	否	无	6.90%
17885	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象7#箱变变压器	630	10.82%	435.82	435.82	未进入负面清单	否	无	8.60%
17886	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	443英伦线	丽江城1号箱变变压器	630	18.84%	385.32	385.32	未进入负面清单	否	无	9.70%
17887	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象2#箱变变压器	630	4.93%	472.94	472.94	未进入负面清单	否	无	5.00%
17888	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	443英伦线	丽江城4号箱变变压器	630	14.59%	412.11	412.11	未进入负面清单	否	无	3.10%
17889	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	443英伦线	丽江城2号箱变变压器	630	11.89%	429.07	429.07	未进入负面清单	否	无	3.70%
17890	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象1#箱变变压器	630	19.73%	379.71	379.71	未进入负面清单	否	无	8.00%
17891	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象10#箱变变压器	630	17.84%	391.60	391.60	未进入负面清单	否	无	9.80%
17892	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	443英伦线	英伦线英伦印象11#箱变变压器	630	5.61%	468.64	468.64	未进入负面清单	否	无	1.90%
17893	国网朝阳市龙城区供电公司	向阳66kV变电站	212马山线	马山线十七栋1号箱变变压器	400	5.17%	299.33	299.33	未进入负面清单	否	无	4.40%
17894	国网朝阳市龙城区供电公司	四新66kV变电站	429凌机线	凌机线消防队箱变变压器	200	5.33%	149.34	149.34	未进入负面清单	否	无	8.20%
17895	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	215西北2号线	梧桐公馆5号箱变配电变压器	630	11.88%	429.17	429.17	未进入负面清单	否	无	4.50%
17896	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	215西北2号线	梧桐公馆2号箱变配电变压器	630	4.37%	476.49	476.49	未进入负面清单	否	无	6.60%

17897	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	215西北2号线	梧桐公馆6号箱变配电变压器	630	12.51%	425.20	425.20	未进入负面清单	否	无	8.30%
17898	国网朝阳市龙城区供电分公司	向阳66kV变电站	212马山线	马山线1000变箱变变压器	630	13.75%	417.38	417.38	未进入负面清单	否	无	6.70%
17899	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	107电台线	向阳棚户区5号箱变变压器	315	11.78%	214.90	214.90	未进入负面清单	否	无	3.70%
17900	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	414四向联线	10千伏四向联线鑫西园小区箱变变压器	500	12.82%	335.88	335.88	未进入负面清单	否	无	1.10%
17901	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	121文名甲线	名门1#住宅变电站2#变压器	1250	6.53%	918.41	918.41	未进入负面清单	否	无	5.60%
17902	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	121文名甲线	名门2#住宅变电站2#变压器	1250	9.92%	876.03	876.03	未进入负面清单	否	无	2.30%
17903	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	419铁西线	铁西线5#箱变变压器	315	8.83%	224.17	224.17	未进入负面清单	否	无	2.00%
17904	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	419铁西线	铁西线1#箱变变压器	400	15.14%	259.45	259.45	未进入负面清单	否	无	6.60%
17905	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	439丰源线	柴油机5#箱变变压器	800	8.05%	575.59	575.59	未进入负面清单	否	无	5.50%
17906	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	215西北2号线	梧桐公馆1号箱变配电变压器	630	12.23%	426.95	426.95	未进入负面清单	否	无	7.10%
17907	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	215西北2号线	梧桐公馆3号箱变配电变压器	630	5.54%	469.09	469.09	未进入负面清单	否	无	3.10%
17908	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	215西北2号线	梧桐公馆4号箱变配电变压器	630	3.32%	483.10	483.10	未进入负面清单	否	无	6.60%
17909	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	107电台线	道北箱变变压器配电变压器	500	3.72%	381.42	381.42	未进入负面清单	否	无	2.00%
17910	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	107电台线	南山1、2箱变变压器间隔配电变压器	500	9.55%	352.27	352.27	未进入负面清单	否	无	8.90%
17911	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文氢线	怡静花园2#箱变变压器	630	13.17%	421.05	421.05	未进入负面清单	否	无	5.10%
17912	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	107电台线	向阳棚户区6号箱变变压器	400	10.17%	279.32	279.32	未进入负面清单	否	无	1.90%
17913	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	107电台线	向阳棚户区1号箱变变压器	315	9.69%	221.47	221.47	未进入负面清单	否	无	7.50%
17914	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	107电台线	向阳棚户区2号箱变变压器	315	10.79%	218.00	218.00	未进入负面清单	否	无	6.40%
17915	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	利民花园2号箱变1#变压器	400	12.63%	269.47	269.47	未进入负面清单	否	无	9.60%
17916	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	411长江线	桃园雅居2号箱变变压器	500	11.96%	340.21	340.21	未进入负面清单	否	无	2.50%
17917	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	411长江线	桃园雅居1号箱变变压器	500	6.79%	366.03	366.03	未进入负面清单	否	无	9.20%

17918	国网朝阳市龙城区供电公司	四新66kV变电站	416四郊联线	龙驰御园小区3#箱变变压器	500	9.94%	350.29	350.29	未进入负面清单	否	无	9.20%
17919	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	112市干线	市干线1#箱变变压器	400	2.83%	308.69	308.69	未进入负面清单	否	无	3.70%
17920	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	112市干线	丰源箱变101变压器	400	8.55%	285.81	285.81	未进入负面清单	否	无	2.50%
17921	国网朝阳市龙城区供电公司	四新66kV变电站	416四郊联线	燕都新城10#箱变变压器	400	9.43%	282.27	282.27	未进入负面清单	否	无	4.20%
17922	国网朝阳市龙城区供电公司	四新66kV变电站	416四郊联线	燕都新城7#箱变变压器	400	8.22%	287.11	287.11	未进入负面清单	否	无	2.10%
17923	国网朝阳市龙城区供电公司	四新66kV变电站	416四郊联线	燕都新城5#箱变变压器	400	2.88%	308.50	308.50	未进入负面清单	否	无	1.60%
17924	国网朝阳市龙城区供电公司	四新66kV变电站	416四郊联线	燕都新城4#箱变变压器	400	2.10%	311.60	311.60	未进入负面清单	否	无	5.50%
17925	国网朝阳市龙城区供电公司	四新66kV变电站	416四郊联线	凌海家园4#箱变101变压器	630	2.29%	489.58	489.58	未进入负面清单	否	无	7.20%
17926	国网朝阳市龙城区供电公司	四新66kV变电站	416四郊联线	龙城小区2号箱变变压器	630	11.03%	434.54	434.54	未进入负面清单	否	无	4.40%
17927	国网朝阳市龙城区供电公司	四新66kV变电站	416四郊联线	燕都新城8#箱变变压器	400	2.83%	308.67	308.67	未进入负面清单	否	无	1.40%
17928	国网朝阳市龙城区供电公司	四新66kV变电站	416四郊联线	燕都新城3#箱变变压器	400	8.50%	286.02	286.02	未进入负面清单	否	无	7.20%
17929	国网朝阳市龙城区供电公司	四新66kV变电站	416四郊联线	燕都新城11#箱变变压器	400	9.80%	280.79	280.79	未进入负面清单	否	无	2.30%
17930	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	115西华1号线	万商国际2#箱变变压器	630	4.32%	476.76	476.76	未进入负面清单	否	无	7.90%
17931	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	117郊鑫线	鑫丰园1号箱变变压器	630	9.59%	443.60	443.60	未进入负面清单	否	无	3.50%
17932	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	118西福线	幸福里7号箱变变压器	630	6.19%	464.98	464.98	未进入负面清单	否	无	7.00%
17933	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	118西福线	幸福里8号箱变变压器	630	10.76%	436.18	436.18	未进入负面清单	否	无	4.50%
17934	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	118西福线	幸福里4号箱变变压器	630	6.38%	463.82	463.82	未进入负面清单	否	无	6.10%
17935	国网朝阳市龙城区供电公司	四新66kV变电站	113四郊联线	锦绣家园2号箱变2#变压器	630	11.35%	432.48	432.48	未进入负面清单	否	无	1.00%
17936	国网朝阳市龙城区供电公司	四新66kV变电站	113四郊联线	锦绣家园2号箱变1#变压器	630	7.40%	457.38	457.38	未进入负面清单	否	无	8.60%
17937	国网朝阳市龙城区供电公司	四新66kV变电站	439丰源线	电厂2#箱变变压器	1000	5.43%	745.75	745.75	未进入负面清单	否	无	1.10%
17938	国网朝阳市龙城区供电公司	四新66kV变电站	439丰源线	通达小区箱变变压器	400	5.77%	296.91	296.91	未进入负面清单	否	无	5.00%

17939	国网朝阳市龙城区供电公司	四新66kV变电站	439丰源线	龙泉3#箱变变压器	1000	7.58%	724.19	724.19	未进入负面清单	否	无	5.50%
17940	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	419铁西线	铁西线部队大院5#箱变变压器	630	6.76%	461.39	461.39	未进入负面清单	否	无	8.60%
17941	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	215西北2号线	盛世龙城2#箱变变压器	630	1.97%	491.57	491.57	未进入负面清单	否	无	9.20%
17942	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	215西北2号线	盛世龙城5#箱变1#变压器	630	9.01%	447.24	447.24	未进入负面清单	否	无	3.80%
17943	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	215西北2号线	盛世龙城1#箱变变压器	630	4.00%	478.83	478.83	未进入负面清单	否	无	4.40%
17944	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	215西北2号线	盛世龙城5#箱变2#变压器	630	2.97%	485.29	485.29	未进入负面清单	否	无	5.20%
17945	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	215西北2号线	西双版纳2#箱变变压器	630	3.04%	484.86	484.86	未进入负面清单	否	无	6.70%
17946	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	215西北2号线	西双版纳4#箱变变压器	630	7.18%	458.74	458.74	未进入负面清单	否	无	9.30%
17947	国网朝阳市龙城区供电公司	文化路66kV变电站	121文名甲线	名门1#住宅变电站1#变压器	1250	5.75%	928.18	928.18	未进入负面清单	否	无	4.80%
17948	国网朝阳市龙城区供电公司	文化路66kV变电站	121文名甲线	名门2#住宅变电站1#变压器	1250	6.48%	919.01	919.01	未进入负面清单	否	无	4.50%
17949	国网朝阳市龙城区供电公司	文化路66kV变电站	222文氢线	化氢库分2#箱变102变压器	315	5.89%	233.44	233.44	未进入负面清单	否	无	8.80%
17950	国网朝阳市龙城区供电公司	文化路66kV变电站	222文氢线	中山街2#箱变101开关柜变压器	500	5.80%	370.99	370.99	未进入负面清单	否	无	4.70%
17951	国网朝阳市龙城区供电公司	文化路66kV变电站	222文氢线	川荣箱变变压器	315	2.35%	244.58	244.58	未进入负面清单	否	无	6.80%
17952	国网朝阳市龙城区供电公司	文化路66kV变电站	222文氢线	怡静花园5#箱变变压器	630	4.31%	476.83	476.83	未进入负面清单	否	无	2.20%
17953	国网朝阳市龙城区供电公司	文化路66kV变电站	222文氢线	市干线冶矿小区箱变变压器	630	2.94%	485.49	485.49	未进入负面清单	否	无	3.70%
17954	国网朝阳市龙城区供电公司	文化路66kV变电站	222文氢线	怡静花园6#箱变变压器	630	2.82%	486.22	486.22	未进入负面清单	否	无	5.20%
17955	国网朝阳市龙城区供电公司	文化路66kV变电站	222文氢线	怡静花园4#箱变变压器	630	10.40%	438.48	438.48	未进入负面清单	否	无	9.10%
17956	国网朝阳市龙城区供电公司	文化路66kV变电站	222文氢线	怡静花园1#箱变变压器	630	1.79%	492.75	492.75	未进入负面清单	否	无	8.10%
17957	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	216西新线	10KV文王线王府花园11#箱变变压器	500	11.90%	340.50	340.50	未进入负面清单	否	无	8.00%
17958	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	216西新线	西新线2#箱变变压器	630	15.90%	403.83	403.83	未进入负面清单	否	无	1.00%
17959	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	216西新线	10KV文王线王府花园4#箱变变压器	500	28.00%	260.00	260.00	未进入负面清单	否	无	2.50%

17960	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	216西新线	10KV文王线王府花园1#箱变变压器	400	12.20%	271.20	271.20	未进入负面清单	否	无	5.10%
17961	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	216西新线	10KV文王线王府花园5#箱变变压器	400	25.80%	216.80	216.80	未进入负面清单	否	无	4.10%
17962	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	216西新线	10KV文王线王府花园10#箱变变压器	400	21.30%	234.80	234.80	未进入负面清单	否	无	1.00%
17963	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	216西新线	西新线1#箱变变压器	630	24.20%	351.54	351.54	未进入负面清单	否	无	4.80%
17964	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	216西新线	西新线4#箱变变压器	630	15.30%	407.61	407.61	未进入负面清单	否	无	6.70%
17965	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	216西新线	西新线7#箱变变压器	630	15.40%	406.98	406.98	未进入负面清单	否	无	6.20%
17966	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	216西新线	10KV文王线王府花园12#箱变变压器	500	21.80%	291.00	291.00	未进入负面清单	否	无	1.50%
17967	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	216西新线	10KV文王线王府花园6#箱变变压器	400	22.40%	230.40	230.40	未进入负面清单	否	无	4.60%
17968	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	216西新线	西新线8#箱变变压器	630	21.60%	367.92	367.92	未进入负面清单	否	无	7.50%
17969	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	216西新线	西新线9#箱变变压器	630	24.20%	351.54	351.54	未进入负面清单	否	无	7.30%
17970	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	216西新线	西新线3#箱变变压器	630	11.00%	434.70	434.70	未进入负面清单	否	无	2.10%
17971	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	216西新线	10KV文王线王府花园9#箱变变压器	400	13.20%	267.20	267.20	未进入负面清单	否	无	5.00%
17972	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	216西新线	10KV文王线王府花园7#箱变变压器	400	16.40%	254.40	254.40	未进入负面清单	否	无	6.10%
17973	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	216西新线	10KV文王线王府花园8#箱变变压器	400	23.80%	224.80	224.80	未进入负面清单	否	无	4.40%
17974	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	216西新线	西新线6#箱变变压器	630	17.70%	392.49	392.49	未进入负面清单	否	无	8.70%
17975	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	216西新线	10KV文王线王府花园2#箱变变压器	400	26.30%	214.80	214.80	未进入负面清单	否	无	7.50%
17976	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	216西新线	10KV文王线王府花园3#箱变变压器	500	10.70%	346.50	346.50	未进入负面清单	否	无	8.70%
17977	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	216西新线	西新线5#箱变变压器	630	18.80%	385.56	385.56	未进入负面清单	否	无	1.40%
17978	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	118西福线	幸福里1号箱变变压器	630	26.10%	339.57	339.57	未进入负面清单	否	无	5.40%
17979	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	118西福线	幸福里3号箱变变压器	630	18.90%	384.93	384.93	未进入负面清单	否	无	6.90%
17980	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	118西福线	幸福里9号箱变变压器	630	19.90%	378.63	378.63	未进入负面清单	否	无	2.90%

17981	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	118西福线	幸福里6号箱变变压器	630	11.00%	434.70	434.70	未进入负面清单	否	无	8.80%
17982	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	118西福线	幸福里10号箱变变压器	630	23.20%	357.84	357.84	未进入负面清单	否	无	4.40%
17983	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	118西福线	幸福里5号箱变变压器	630	27.50%	330.75	330.75	未进入负面清单	否	无	2.70%
17984	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	118西福线	幸福里2号箱变变压器	630	13.90%	416.43	416.43	未进入负面清单	否	无	8.20%
17985	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	116西北1号线	北京公园4#箱变变压器	500	25.80%	271.00	271.00	未进入负面清单	否	无	1.40%
17986	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	116西北1号线	龙驰古道3#箱变变压器	500	13.70%	331.50	331.50	未进入负面清单	否	无	7.00%
17987	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	116西北1号线	北京公园3#箱变变压器	500	14.30%	328.50	328.50	未进入负面清单	否	无	1.30%
17988	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	116西北1号线	北京公园6#箱变变压器	500	24.50%	277.50	277.50	未进入负面清单	否	无	5.00%
17989	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	116西北1号线	龙驰古道1#箱变变压器	500	14.10%	329.50	329.50	未进入负面清单	否	无	1.10%
17990	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	116西北1号线	龙驰古道2#箱变变压器	500	24.80%	276.00	276.00	未进入负面清单	否	无	4.40%
17991	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	116西北1号线	北京公园2#箱变变压器	500	21.50%	292.50	292.50	未进入负面清单	否	无	6.60%
17992	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	116西北1号线	北京公园1#箱变变压器	500	16.00%	320.00	320.00	未进入负面清单	否	无	2.30%
17993	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	116西北1号线	北京公园5#箱变变压器	500	26.30%	268.50	268.50	未进入负面清单	否	无	3.10%
17994	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	215西北2号线	盛世龙城3#箱变变压器	630	19.40%	381.78	381.78	未进入负面清单	否	无	1.00%
17995	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	215西北2号线	西双版纳3#箱变变压器	630	13.60%	418.32	418.32	未进入负面清单	否	无	2.90%
17996	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	215西北2号线	盛世龙城6#箱变变压器	630	9.80%	442.26	442.26	未进入负面清单	否	无	2.50%
17997	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	215西北2号线	西双版纳1#箱变变压器	630	27.30%	332.01	332.01	未进入负面清单	否	无	8.70%
17998	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	215西北2号线	江哨联线八里堡分歧1号箱变变压器	315	17.50%	196.88	196.88	未进入负面清单	否	无	3.10%
17999	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	115西华1号线	竹林佳苑5号箱变变压器	630	11.00%	434.70	434.70	未进入负面清单	否	无	8.70%
18000	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	115西华1号线	万商国际3#箱变变压器	630	13.90%	416.43	416.43	未进入负面清单	否	无	5.60%
18001	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	115西华1号线	万商国际4#箱变变压器	630	17.40%	394.38	394.38	未进入负面清单	否	无	9.20%

18002	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	115西华1号线	竹林佳苑2号箱变变压器	500	18.80%	306.00	306.00	未进入负面清单	否	无	8.60%
18003	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	115西华1号线	竹林佳苑3号箱变变压器	630	21.20%	370.44	370.44	未进入负面清单	否	无	3.10%
18004	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	115西华1号线	竹林佳苑1号箱变变压器	500	27.20%	264.00	264.00	未进入负面清单	否	无	4.20%
18005	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	115西华1号线	竹林佳苑4号箱变变压器	630	22.00%	365.40	365.40	未进入负面清单	否	无	8.60%
18006	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	115西华1号线	万商国际7#箱变变压器	630	15.40%	406.98	406.98	未进入负面清单	否	无	10.00%
18007	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	115西华1号线	万商国际1#箱变变压器	630	17.70%	392.49	392.49	未进入负面清单	否	无	9.30%
18008	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	115西华1号线	万商国际6#箱变变压器	630	24.40%	350.28	350.28	未进入负面清单	否	无	3.00%
18009	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	115西华1号线	万商国际5#箱变变压器	630	26.80%	335.16	335.16	未进入负面清单	否	无	8.20%
18010	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	115西华1号线	万商国际8#箱变变压器	630	19.70%	379.89	379.89	未进入负面清单	否	无	8.90%
18011	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	419铁西线	铁西线部队大院6#箱变变压器	630	25.90%	340.83	340.83	未进入负面清单	否	无	1.40%
18012	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	419铁西线	河首分1#箱变变压器	400	11.70%	273.20	273.20	未进入负面清单	否	无	6.00%
18013	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	419铁西线	铁西线2#箱变变压器	250	26.60%	133.50	133.50	未进入负面清单	否	无	6.20%
18014	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	419铁西线	铁西线孤儿学院箱变变压器	400	24.70%	221.20	221.20	未进入负面清单	否	无	6.10%
18015	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	419铁西线	铁西线部队大院1#箱变变压器	630	25.20%	345.24	345.24	未进入负面清单	否	无	1.80%
18016	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	419铁西线	铁西线4#箱变变压器	200	23.70%	112.60	112.60	未进入负面清单	否	无	4.00%
18017	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	419铁西线	铁西线部队大院4#箱变变压器	630	26.00%	340.20	340.20	未进入负面清单	否	无	2.80%
18018	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	419铁西线	部队大院二期2#箱变变压器	630	15.70%	405.09	405.09	未进入负面清单	否	无	2.10%
18019	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	419铁西线	铁西线3#箱变变压器	400	22.80%	228.80	228.80	未进入负面清单	否	无	2.40%
18020	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	419铁西线	铁西线部队大院3#箱变变压器	630	19.40%	381.78	381.78	未进入负面清单	否	无	7.00%
18021	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	419铁西线	河首分2#箱变变压器	400	14.90%	260.40	260.40	未进入负面清单	否	无	2.10%
18022	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	419铁西线	铁西线部队大院2#箱变变压器	630	15.00%	409.50	409.50	未进入负面清单	否	无	1.10%

18023	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	214西华2号线	西华2号线6#箱变变压器	500	25.40%	273.00	273.00	未进入负面清单	否	无	7.10%
18024	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	214西华2号线	西华2号线3#箱变变压器	630	20.30%	376.11	376.11	未进入负面清单	否	无	4.40%
18025	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	214西华2号线	西华2号线1#箱变变压器	630	13.60%	418.32	418.32	未进入负面清单	否	无	3.80%
18026	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	214西华2号线	西华2号线4#箱变变压器	630	26.40%	337.68	337.68	未进入负面清单	否	无	10.00%
18027	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	214西华2号线	西城华府二期1#箱变变压器	630	26.40%	337.68	337.68	未进入负面清单	否	无	8.10%
18028	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	214西华2号线	西华2号线2#箱变变压器	630	19.00%	384.30	384.30	未进入负面清单	否	无	6.30%
18029	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	214西华2号线	西城华府二期3#箱变变压器	630	26.30%	338.31	338.31	未进入负面清单	否	无	9.70%
18030	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	214西华2号线	西城华府二期2#箱变变压器	630	20.20%	376.74	376.74	未进入负面清单	否	无	5.70%
18031	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	214西华2号线	西华2号线5#箱变变压器	630	16.50%	400.05	400.05	未进入负面清单	否	无	8.70%
18032	国网朝阳市龙城区供电公司	四新66kV变电站	414四向联线	富水新居箱变变压器	630	9.40%	444.78	444.78	未进入负面清单	否	无	8.10%
18033	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	112市干线	利民花园二期2#箱变变压器	500	14.60%	327.00	327.00	未进入负面清单	否	无	1.20%
18034	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	112市干线	利民花园1号箱变1#变压器	400	26.30%	214.80	214.80	未进入负面清单	否	无	5.80%
18035	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	112市干线	丰源2号箱变1#变压器	500	20.40%	298.00	298.00	未进入负面清单	否	无	7.20%
18036	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	112市干线	中海城2#箱变变压器	630	15.50%	406.35	406.35	未进入负面清单	否	无	6.80%
18037	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	112市干线	利民花园4号箱变2#变压器	400	10.40%	278.40	278.40	未进入负面清单	否	无	9.80%
18038	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	112市干线	利民花园二期1#箱变变压器	630	10.90%	435.33	435.33	未进入负面清单	否	无	4.30%
18039	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	112市干线	中海城1#箱变变压器	630	16.10%	402.57	402.57	未进入负面清单	否	无	5.60%
18040	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	112市干线	市干线中山市场箱变变压器	1000	13.20%	668.00	668.00	未进入负面清单	否	无	2.10%
18041	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	112市干线	利民花园3号箱变2#变压器	400	11.80%	272.80	272.80	未进入负面清单	否	无	3.50%
18042	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	112市干线	利民花园4号箱变1#变压器	400	11.20%	275.20	275.20	未进入负面清单	否	无	6.00%
18043	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	112市干线	丰源箱变102变压器	400	22.20%	231.20	231.20	未进入负面清单	否	无	4.40%

18044	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	117郊鑫线	鑫丰园6号箱变变压器	500	25.00%	275.00	275.00	未进入负面清单	否	无	9.20%
18045	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	117郊鑫线	鑫丰园2号箱变变压器	630	14.20%	414.54	414.54	未进入负面清单	否	无	2.50%
18046	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	117郊鑫线	鑫丰园3号箱变变压器	500	27.40%	263.00	263.00	未进入负面清单	否	无	7.50%
18047	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	117郊鑫线	鑫丰园9号箱变变压器	630	10.70%	436.59	436.59	未进入负面清单	否	无	9.70%
18048	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	117郊鑫线	鑫丰园8号箱变变压器	630	26.70%	335.79	335.79	未进入负面清单	否	无	7.60%
18049	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	117郊鑫线	鑫丰园10号箱变变压器	500	15.60%	322.00	322.00	未进入负面清单	否	无	2.80%
18050	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	117郊鑫线	鑫丰园7号箱变变压器	630	26.70%	335.79	335.79	未进入负面清单	否	无	2.30%
18051	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	117郊鑫线	鑫丰园11号箱变变压器	630	19.70%	379.89	379.89	未进入负面清单	否	无	5.00%
18052	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	117郊鑫线	鑫丰园12号箱变变压器	500	23.00%	285.00	285.00	未进入负面清单	否	无	8.60%
18053	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	117郊鑫线	鑫丰园5号箱变变压器	500	9.00%	355.00	355.00	未进入负面清单	否	无	3.70%
18054	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	117郊鑫线	鑫丰园4号箱变变压器	500	22.10%	289.50	289.50	未进入负面清单	否	无	6.80%
18055	国网朝阳市龙城区供电公司	四新66kV变电站	416四郊联线	龙驰御园小区2#箱变变压器	630	18.40%	388.08	388.08	未进入负面清单	否	无	7.10%
18056	国网朝阳市龙城区供电公司	四新66kV变电站	416四郊联线	凌海家园2#箱变101变压器	630	22.10%	364.77	364.77	未进入负面清单	否	无	3.60%
18057	国网朝阳市龙城区供电公司	四新66kV变电站	416四郊联线	龙驰御园小区1#箱变变压器	630	24.90%	347.13	347.13	未进入负面清单	否	无	8.00%
18058	国网朝阳市龙城区供电公司	四新66kV变电站	113四郊联线	锦绣家园1号箱变2#变压器	630	19.20%	383.04	383.04	未进入负面清单	否	无	1.00%
18059	国网朝阳市龙城区供电公司	四新66kV变电站	416四郊联线	燕都新城12#箱变变压器	400	20.70%	237.20	237.20	未进入负面清单	否	无	6.50%
18060	国网朝阳市龙城区供电公司	四新66kV变电站	416四郊联线	燕都新城1#箱变变压器	400	13.00%	268.00	268.00	未进入负面清单	否	无	8.60%
18061	国网朝阳市龙城区供电公司	四新66kV变电站	416四郊联线	燕都新城6#箱变变压器	400	13.10%	267.60	267.60	未进入负面清单	否	无	9.60%
18062	国网朝阳市龙城区供电公司	四新66kV变电站	416四郊联线	凌海家园1#箱变102变压器	630	16.00%	403.20	403.20	未进入负面清单	否	无	2.70%
18063	国网朝阳市龙城区供电公司	四新66kV变电站	416四郊联线	凌海家园3#箱变102变压器	630	20.80%	372.96	372.96	未进入负面清单	否	无	7.50%
18064	国网朝阳市龙城区供电公司	四新66kV变电站	416四郊联线	燕都新城9#箱变变压器	400	22.10%	231.60	231.60	未进入负面清单	否	无	9.20%

18065	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	113四郊联线	锦绣家园1号箱变1#变压器	630	21.70%	367.29	367.29	未进入负面清单	否	无	4.40%
18066	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	中山街3#箱变101变压器	630	15.70%	405.09	405.09	未进入负面清单	否	无	4.80%
18067	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	龙城小区1号箱变变压器	630	20.00%	378.00	378.00	未进入负面清单	否	无	2.60%
18068	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	416四郊联线	燕都新城2#箱变变压器	400	23.70%	225.20	225.20	未进入负面清单	否	无	6.60%
18069	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	明昊商贸2号箱变变压器	500	15.70%	321.50	321.50	未进入负面清单	否	无	1.70%
18070	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文氢线	怡静花园3#箱变变压器	630	13.90%	416.43	416.43	未进入负面清单	否	无	2.10%
18071	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	110西大营子线	明昊商贸1号箱变变压器	500	9.70%	351.50	351.50	未进入负面清单	否	无	7.50%
18072	国网朝阳市龙城区供电分公司	西郊66kV变电站	112市干线	中海城3#箱变变压器	630	25.30%	344.61	344.61	未进入负面清单	否	无	5.20%
18073	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文氢线	紫金苑3#箱变101变压器	630	25.60%	342.72	342.72	未进入负面清单	否	无	3.90%
18074	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文氢线	紫金苑2#箱变102变压器	630	19.60%	380.52	380.52	未进入负面清单	否	无	2.90%
18075	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文氢线	化氢库分1#箱变101变压器	400	23.20%	227.20	227.20	未进入负面清单	否	无	4.50%
18076	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文氢线	紫金苑2#箱变101变压器	630	19.70%	379.89	379.89	未进入负面清单	否	无	1.10%
18077	国网朝阳市龙城区供电分公司	文化路66kV变电站	222文氢线	紫金苑1#箱变101变压器	630	12.60%	424.62	424.62	未进入负面清单	否	无	4.10%
18078	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	519北山线	幸福家园2号箱变变压器	500	24.50%	277.50	277.50	未进入负面清单	否	无	9.10%
18079	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	519北山线	幸福家园5号箱变变压器	500	10.40%	348.00	348.00	未进入负面清单	否	无	3.30%
18080	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	519北山线	幸福家园4号箱变变压器	400	11.60%	273.60	273.60	未进入负面清单	否	无	1.60%
18081	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	519北山线	幸福家园3号箱变变压器	500	24.50%	277.50	277.50	未进入负面清单	否	无	7.20%
18082	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	519北山线	幸福家园1号箱变变压器	500	20.60%	297.00	297.00	未进入负面清单	否	无	4.90%
18083	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	212马山线	马山线四合院箱变变压器	400	14.10%	263.60	263.60	未进入负面清单	否	无	5.60%
18084	国网朝阳市龙城区供电分公司	边杖子66kV变电站	506边七联线	上河首小区1号箱变变压器	630	24.50%	349.65	349.65	未进入负面清单	否	无	4.40%
18085	国网朝阳市龙城区供电分公司	四新66kV变电站	204四向联线	四向联线中石油充电桩箱变配电变压器	400	27.80%	208.80	208.80	未进入负面清单	否	无	8.20%

18086	国网朝阳市龙城区供电公司	四新66kV变电站	414四向联线	热电新苑箱变变压器	400	27.60%	209.60	209.60	未进入负面清单	否	无	5.70%
18087	国网朝阳市龙城区供电公司	边杖子66kV变电站	107电台线	宾馆箱变变压器间隔配电变压器	500	21.10%	294.50	294.50	未进入负面清单	否	无	1.50%
18088	国网朝阳市龙城区供电公司	西郊66kV变电站	419铁西线	部队大院二期1#箱变变压器	630	17.30%	395.01	395.01	未进入负面清单	否	无	5.90%
18089	国网朝阳市龙城区供电公司	四新66kV变电站	416四郊联线	海河家园5号楼配电变压器	315	12.40%	212.94	212.94	未进入负面清单	否	无	7.90%
18090	国网朝阳市龙城区供电公司	边杖子66kV变电站	107电台线	52栋箱变变压器间隔配电变压器	500	12.30%	338.50	338.50	未进入负面清单	否	无	7.80%
18091	国网朝阳市龙城区供电公司	边杖子66kV变电站	107电台线	26栋箱变变压器间隔配电变压器	500	25.50%	272.50	272.50	未进入负面清单	否	无	9.40%
18092	国网朝阳市龙城区供电公司	边杖子66kV变电站	107电台线	向阳棚户区4号箱变变压器	315	14.40%	206.64	206.64	未进入负面清单	否	无	9.50%
18093	国网朝阳市龙城区供电公司	边杖子66kV变电站	107电台线	向阳棚户区3号箱变变压器	315	26.80%	167.58	167.58	未进入负面清单	否	无	1.40%

2025年四季度变电间隔可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔 (220kV)	现有可用出线间隔 (66kV)	现有可用出线间隔 (10kV)	列入负面清单时 间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
1	国网朝阳供电公司	龙城变	220	0	3	/		否		
2	国网朝阳供电公司	柳城变	220	0	2	/		否		
3	国网朝阳供电公司	马山变	220	3	4	/		否		
4	国网朝阳供电公司	何家变	220	4	2	/		否		
5	国网朝阳供电公司	慕容变	220	0	1	/		否		
6	国网朝阳供电公司	八棱变	220	4	8	/		否		
7	国网朝阳供电公司	柏山变	220	3	10	/		否		
8	国网朝阳供电公司	顺达变	220	0	0	/		否		
9	国网朝阳供电公司	北票变	220	0	0	/		否		
10	国网朝阳供电公司	海丰变	220	4	4	/		否		
11	国网朝阳供电公司	保国变	220	2	0	/		否		
12	国网朝阳供电公司	常新变	220	10	2	/		否		
13	国网朝阳供电公司	建平变	220	0	0	/		否		

14	国网朝阳供电公司	奎德素变	220	0	1	/		否		
15	国网朝阳供电公司	安家变	220	5	0	/		否		
16	国网朝阳供电公司	凌源变	220	3	0	/		否		
17	国网朝阳供电公司	榆州变	220	6	4	/		否		
18	国网朝阳供电公司	乌兰白变	220	3	0	/		否		
19	国网朝阳供电公司	喀左变	220	0	1	/		否		
20	国网朝阳供电公司	发达变	220	0	3	/		否		
21	国网朝阳供电公司	河硕变	220	2	0	/		否		
22	国网朝阳供电公司	惠州变	220	2	3	/		否		
23	国网朝阳供电公司	凌河变	66	/	0	0		否		
24	国网朝阳供电公司	新华变	66	/	0	0		否		
25	国网朝阳供电公司	珠江变	66	/	0	0		否		
26	国网朝阳供电公司	哨口变	66	/	0	2		否		
27	国网朝阳供电公司	凌东变	66	/	0	0		否		
28	国网朝阳供电公司	凤凰变	66	/	0	0		否		
29	国网朝阳供电公司	凌北变	66	/	0	8		否		

30	国网朝阳供电公司	长宝变	66	/	0	4		否		
31	国网朝阳供电公司	文化路变	66	/	0	10		否		
32	国网朝阳供电公司	疏港变	66	/	0	20		否		
33	国网朝阳供电公司	燕都变	66	/	0	8		否		
34	国网朝阳供电公司	金沟变	66	/	0	14		否		
35	国网朝阳供电公司	麒麟变	66	/	0	20		否		
36	国网朝阳供电公司	桃花吐变	66	/	0	0		否		
37	国网朝阳供电公司	西郊变	66	/	0	7		否		
38	国网朝阳供电公司	四新变	66	/	0	0		否		
39	国网朝阳供电公司	向阳变	66	/	0	0		否		
40	国网朝阳供电公司	孟克变	66	/	0	0		否		
41	国网朝阳供电公司	西大营变	66	/	0	7		否		
42	国网朝阳供电公司	吉祥变	66	/	0	20		否		
43	国网朝阳供电公司	七道泉子变	66	/	0	1		否		
44	国网朝阳供电公司	南大营子变	66	/	0	7		否		
45	国网朝阳供电公司	边杖子变	66	/	0	1		否		

46	国网朝阳供电公司	联合变	66	/	0	0		否		
47	国网朝阳供电公司	木头城子变	66	/	0	3		否		
48	国网朝阳供电公司	召都巴变	66	/	0	0		否		
49	国网朝阳供电公司	东大道变	66	/	0	0		否		
50	国网朝阳供电公司	东洼变	66	/	0	8		否		
51	国网朝阳供电公司	大屯变	66	/	0	6		否		
52	国网朝阳供电公司	南双庙变	66	/	0	0		否		
53	国网朝阳供电公司	十二台变	66	/	0	0		否		
54	国网朝阳供电公司	长在变	66	/	0	0		否		
55	国网朝阳供电公司	枣山变	66	/	0	1		否		
56	国网朝阳供电公司	马台子变	66	/	0	0		否		
57	国网朝阳供电公司	北四家变	66	/	0	0		否		
58	国网朝阳供电公司	波罗赤变	66	/	0	0		否		
59	国网朝阳供电公司	台子变	66	/	0	10		否		
60	国网朝阳供电公司	大庙变	66	/	0	3		否		
61	国网朝阳供电公司	古山子变	66	/	0	0		否		

62	国网朝阳供电公司	瓦房子变	66	/	0	15		否		
63	国网朝阳供电公司	兴隆变	66	/	0	2		否		
64	国网朝阳供电公司	青龙山变	66	/	0	21		否		
65	国网朝阳供电公司	郭家变	66	/	0	6		否		
66	国网朝阳供电公司	北沟门变	66	/	0	10		否		
67	国网朝阳供电公司	胜利变	66	/	0	2		否		
68	国网朝阳供电公司	大平房变	66	/	0	0		否		
69	国网朝阳供电公司	尚志变	66	/	0	0		否		
70	国网朝阳供电公司	七道岭变	66	/	0	0		否		
71	国网朝阳供电公司	根德变	66	/	0	0		否		
72	国网朝阳供电公司	北骆变	66	/	0	0		否		
73	国网朝阳供电公司	北纺变	66	/	0	0		否		
74	国网朝阳供电公司	南苑变	66	/	0	1		否		
75	国网朝阳供电公司	南山变	66	/	0	0		否		
76	国网朝阳供电公司	冠山变	66	/	0	1		否		
77	国网朝阳供电公司	台东变	66	/	0	0		否		

78	国网朝阳供电公司	河南变	66	/	0	2		否		
79	国网朝阳供电公司	西山变	66	/	0	2		否		
80	国网朝阳供电公司	上园变	66	/	0	0		否		
81	国网朝阳供电公司	西官变	66	/	0	7		否		
82	国网朝阳供电公司	大板变	66	/	0	1		否		
83	国网朝阳供电公司	马友营变	66	/	0	2		否		
84	国网朝阳供电公司	娄家店变	66	/	0	0		否		
85	国网朝阳供电公司	黑城子变	66	/	0	0		否		
86	国网朝阳供电公司	姜家窝铺变	66	/	0	2		否		
87	国网朝阳供电公司	东官变	66	/	0	1		否		
88	国网朝阳供电公司	常河变	66	/	0	0		否		
89	国网朝阳供电公司	龙潭变	66	/	0	6		否		
90	国网朝阳供电公司	蒙古营变	66	/	0	0		否		
91	国网朝阳供电公司	宝兴变	66	/	0	2		否		
92	国网朝阳供电公司	塔星变	66	/	0	1		否		
93	国网朝阳供电公司	长皋变	66	/	0	18		否		

94	国网朝阳供电公司	川南变	66	/	0	7		否		
95	国网朝阳供电公司	大黑山变	66	/	0	7		否		
96	国网朝阳供电公司	大三家变	66	/	0	11		否		
97	国网朝阳供电公司	巴图营变	66	/	0	4		否		
98	国网朝阳供电公司	塔营变	66	/	0	0		否		
99	国网朝阳供电公司	五间房变	66	/	0	0		否		
100	国网朝阳供电公司	泉巨永变	66	/	0	0		否		
101	国网朝阳供电公司	南八家变	66	/	0	0		否		
102	国网朝阳供电公司	叶柏寿变	66	/	0	15		否		
103	国网朝阳供电公司	镇南变	66	/	0	3		否		
104	国网朝阳供电公司	工业变	66	/	0	0		否		
105	国网朝阳供电公司	老建平变	66	/	0	1		否		
106	国网朝阳供电公司	朱碌科变	66	/	0	0		否		
107	国网朝阳供电公司	榆树林变	66	/	0	0		否		
108	国网朝阳供电公司	青松岭变	66	/	0	5		否		
109	国网朝阳供电公司	马厂变	66	/	0	0		否		
110	国网朝阳供电公司	黑水变	66	/	0	0		否		
111	国网朝阳供电公司	三合号变	66	/	0	5		否		

112	国网朝阳供电公司	青峰山变	66	/	0	13		否		
113	国网朝阳供电公司	沙海变	66	/	0	3		否		
114	国网朝阳供电公司	三家变	66	/	0	4		否		
115	国网朝阳供电公司	小塘变	66	/	0	4		否		
116	国网朝阳供电公司	深井变	66	/	0	1		否		
117	国网朝阳供电公司	太平庄变	66	/	0	0		否		
118	国网朝阳供电公司	热水变	66	/	0	2		否		
119	国网朝阳供电公司	万家明变	66	/	0	2		否		
120	国网朝阳供电公司	富山变	66	/	0	12		否		
121	国网朝阳供电公司	万寿变	66	/	0	9		否		
122	国网朝阳供电公司	翼达变	66	/	0	10		否		
123	国网朝阳供电公司	张家营子变	66	/	0	7		否		
124	国网朝阳供电公司	昌隆变	66	/	0	7		否		
125	国网朝阳供电公司	园区变	66	/	0	7		否		
126	国网朝阳供电公司	烧锅营变	66	/	0	1		否		
127	国网朝阳供电公司	罗福沟变	66	/	0	0		否		
128	国网朝阳供电公司	老官地变	66	/	0	0		否		
129	国网朝阳供电公司	城新变	66	/	0	0		否		

130	国网朝阳供电公司	北山变	66	/	0	0		否		
131	国网朝阳供电公司	红山变	66	/	0	0		否		
132	国网朝阳供电公司	宋杖子变	66	/	0	0		否		
133	国网朝阳供电公司	三十家子变	66	/	0	4		否		
134	国网朝阳供电公司	松岭子变	66	/	0	0		否		
135	国网朝阳供电公司	北方变	66	/	0	0		否		
136	国网朝阳供电公司	刀尔登变	66	/	0	0		否		
137	国网朝阳供电公司	沟门子变	66	/	0	6		否		
138	国网朝阳供电公司	五家子变	66	/	0	0		否		
139	国网朝阳供电公司	四官变	66	/	0	0		否		
140	国网朝阳供电公司	万元店变	66	/	0	10		否		
141	国网朝阳供电公司	东山变	66	/	0	0		否		
142	国网朝阳供电公司	四合当变	66	/	0	4		否		
143	国网朝阳供电公司	木兰变	66	/	0	7		否		
144	国网朝阳供电公司	杨杖子变	66	/	0	12		否		
145	国网朝阳供电公司	河坎子变	66	/	0	22		否		
146	国网朝阳供电公司	铜鼎变	66	/	0	5		否		
147	国网朝阳供电公司	八间房变	66	/	0	8		否		

148	国网朝阳供电公司	大河北变	66	/	0	10		否		
149	国网朝阳供电公司	新华钼矿变	66	/	0	0		否		
150	国网朝阳供电公司	平房子变	66	/	0	5		否		
151	国网朝阳供电公司	喀园变	66	/	0	1		否		
152	国网朝阳供电公司	甘招变	66	/	0	3		否		
153	国网朝阳供电公司	大城子变	66	/	0	6		否		
154	国网朝阳供电公司	南窑变	66	/	0	0		否		
155	国网朝阳供电公司	六官变	66	/	0	2		否		
156	国网朝阳供电公司	白塔子变	66	/	0	7		否		
157	国网朝阳供电公司	十二德堡变	66	/	0	5		否		
158	国网朝阳供电公司	公营子变	66	/	0	0		否		
159	国网朝阳供电公司	城郊变	66	/	0	2		否		
160	国网朝阳供电公司	中三家变	66	/	0	0		否		
161	国网朝阳供电公司	三台变	66	/	0	1		否		
162	国网朝阳供电公司	北湾变	66	/	0	14		否		
163	国网朝阳供电公司	山咀变	66	/	0	21		否		
164	国网朝阳供电公司	端正变	66	/	0	13		否		
165	国网朝阳供电公司	羊角沟变	66	/	0	7		否		

166	国网朝阳供电公司	前营子变	66	/	0	10		否		
167	国网朝阳供电公司	老爷庙变	66	/	0	11		否		
168	国网朝阳供电公司	水泉变	66	/	0	3		否		
169	国网朝阳供电公司	金杖子变	66	/	0	11		否		
170	国网朝阳供电公司	坤都变	66	/	0	4		否		
171	国网朝阳供电公司	河湾变	66	/	0	4		否		
172	国网朝阳供电公司	东梁变	66	/	0	4		否		
173	国网朝阳供电公司	高新变	66	/	0	4		否		
174	国网朝阳供电公司	友谊变	66	/	0	6		否		