

2025年四季度10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额（A）	最大电流（A）	一年内最大负载率（%）	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量（kVA）	审核可开放容量（kVA）	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1	国网本溪供电公司平山供电中心	中心66kV变电站	中化线5534	10千伏	552.12	229.43	41.56%			41.47%	5588.91	4632.64	未进入负面清单	否	无	6.25%
2	国网本溪供电公司平山供电中心	中心66kV变电站	中东线5533	10千伏	552.12	153.12	27.73%			95.24%	6910.67	4041.86	未进入负面清单	否	无	8.98%
3	国网本溪供电公司平山供电中心	中心66kV变电站	中体线5543	10千伏	552.12	0.00	0.00%			73.64%	9562.72	5737.63	未进入负面清单	否	无	5.66%
4	国网本溪供电公司平山供电中心	中心66kV变电站	中解线5560	10千伏	552.12	328.36	59.47%			63.45%	3875.60	1006.78	未进入负面清单	否	无	-0.27%
5	国网本溪供电公司平山供电中心	中心66kV变电站	中永线5544	10千伏	552.12	710.57	128.70%			47.20%	0.00	0.00	2025年9月	否	无	-6.10%
6	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰南线	10千伏	160	208.12	130.08%			45.36%	0.00	0.00	2025年9月	否	无	-27.00%
7	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	10kV江润线	10千伏	552.12	445.76	80.74%			58.41%	1842.09	0.00	2025年9月	否	无	-5.54%
8	国网本溪供电公司平山供电中心	兴安220kV变电站	兴金#1线	10千伏	552.12	94.22	17.06%			0.13%	7930.85	4105.76	未进入负面清单	否	无	-15.13%
9	国网本溪供电公司平山供电中心	兴安220kV变电站	兴金#2线	10千伏	552.12	0.00	0.00%			52.18%	9562.72	6693.90	未进入负面清单	否	无	-8.75%
10	国网本溪供电公司平山供电中心	兴安220kV变电站	团山线	10千伏	403	126.56	31.41%			44.58%	4787.90	4089.90	未进入负面清单	否	无	-0.24%
11	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	长山3号线5847	10千伏	552.12	265.11	48.02%			26.11%	4971.08	1145.99	未进入负面清单	否	无	-1.65%
12	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	长山1号线5839	10千伏	552.12	432.64	78.36%			21.01%	2069.33	0.00	2025年10月	否	无	10.17%
13	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	南崔2号线5842	10千伏	552.12	264.40	47.89%			20.41%	4983.25	1158.17	未进入负面清单	否	无	2.13%
14	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	南泊线5837	10千伏	552.12	296.93	53.78%			46.87%	4419.96	3463.69	未进入负面清单	否	无	3.78%
15	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	南解线5844	10千伏	552.12	333.84	60.47%			66.42%	3780.54	911.72	未进入负面清单	否	无	12.06%
16	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	南金1号线5835	10千伏	552.12	81.92	14.84%			6.24%	8143.82	4318.73	未进入负面清单	否	无	3.31%
17	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	南崔1号线5838	10千伏	552.12	168.94	30.60%			7.16%	6636.61	2811.52	未进入负面清单	否	无	0.00%
18	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	南金2号线5846	10千伏	552.12	106.89	19.36%			17.13%	7711.45	3886.36	未进入负面清单	否	无	3.55%
19	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	广山线5833	10千伏	373	64.69	17.34%			23.57%	5339.85	3401.74	未进入负面清单	否	无	-5.91%
20	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	长山2号线5848	10千伏	552.12	201.64	36.52%			19.61%	6070.27	3201.45	未进入负面清单	否	无	5.20%
21	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	南金3号线5834	10千伏	552.12	342.46	62.03%			61.23%	3631.34	2675.07	未进入负面清单	否	无	5.33%
22	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	南永线5845	10千伏	552.12	297.98	53.97%			38.75%	4401.69	1532.87	未进入负面清单	否	无	-4.26%
23	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	春明1号线3233	10千伏	552.12	0.00	0.00%			0.00%	9562.72	6693.90	未进入负面清单	否	无	-26.50%
24	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	转山线3217	10千伏	552.12	173.32	31.39%			55.94%	6560.81	5604.54	未进入负面清单	否	无	2.13%
25	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	东明线3225	10千伏	552.12	276.86	50.14%			45.78%	4767.58	1898.77	未进入负面清单	否	无	0.00%
26	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	春明3号线3222	10千伏	552.12	147.30	26.68%			27.57%	7011.40	3186.31	未进入负面清单	否	无	-1.18%
27	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	崔南线	10千伏	552.12	130.96	23.72%			22.51%	7294.49	3469.40	未进入负面清单	否	无	3.78%
28	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	崔永线3219	10千伏	552.12	481.64	87.23%			28.91%	1220.70	0.00	2025年10月	否	无	0.71%
29	国网本溪供电公司平山供电中心	中心66kV变电站	中南线5547	10千伏	552.12	395.43	71.62%			74.93%	2713.95	0.00	2025年7月	否	无	2.88%
30	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	永丰线3220	10千伏	552.12	301.11	54.54%			60.20%	4347.44	1478.62	未进入负面清单	否	无	-0.75%
31	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	南地线3221	10千伏	552.12	192.48	34.86%			31.01%	6228.96	3360.14	未进入负面清单	否	无	-8.51%
32	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	建工线3223	10千伏	403	263.67	65.43%			39.17%	2413.16	1715.17	未进入负面清单	否	无	4.49%
33	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	站前线3230	10千伏	552.12	244.86	44.35%			48.01%	5321.69	1496.60	未进入负面清单	否	无	-4.26%
34	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	铁中线3232	10千伏	552.12	150.68	27.29%			29.67%	6952.88	3127.79	未进入负面清单	否	无	0.95%
35	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	春明2号线3235	10千伏	552.12	123.93	22.45%			27.03%	7416.32	4547.51	未进入负面清单	否	无	-6.15%
36	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	千金1号线3218	10千伏	552.12	152.23	27.57%			18.34%	6926.15	3101.07	未进入负面清单	否	无	13.00%
37	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	崔立线3237	10千伏	552.12	188.79	34.19%			30.50%	6292.89	2467.80	未进入负面清单	否	无	-5.20%
38	国网本溪供电公司平山供电中心	南地66kV变电站	南金#4线	10千伏	552.12	96.69	17.51%			26.93%	7888.05	4062.96	未进入负面清单	否	无	-2.13%
39	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	千金2号线3227	10千伏	552.12	318.69	57.72%			23.69%	4042.98	1174.17	未进入负面清单	否	无	-12.29%
40	国网本溪供电公司明山供电中心	体育66kV变电站	体化线 ₄₀₃₉	10千伏	552.12	72.95	13.21%			109.27%	8299.23	4474.15	未进入负面清单	否	无	3.11%
41	国网本溪供电公司明山供电中心	体育66kV变电站	体消线 ₄₀₄₇	10千伏	552.12	384.96	69.72%			58.90%	2895.17	26.35	未进入负面清单	否	无	-4.45%

42	国网本溪供电公司明山供电中心	体育66kV变电站	体联 ² 号线4044	10千伏	552.12	269.30	48.78%			59.66%	4898.48	2029.66	未进入负面清单	否	无	-5.00%
43	国网本溪供电公司明山供电中心	体育66kV变电站	体中线 ⁴⁰⁴⁶	10千伏	481.17	305.33	63.46%			24.10%	3045.49	545.33	未进入负面清单	否	无	2.50%
44	国网本溪供电公司明山供电中心	体育66kV变电站	体车 ¹ 号线4040	10千伏	552.12	144.84	26.23%			17.48%	7054.01	4185.20	未进入负面清单	否	无	-3.25%
45	国网本溪供电公司明山供电中心	体育66kV变电站	体车 ³ 号线4050	10千伏	552.12	106.61	19.31%			88.06%	7716.21	3891.12	未进入负面清单	否	无	9.50%
46	国网本溪供电公司明山供电中心	体育66kV变电站	体联 ¹ 号线4037	10千伏	552.12	352.62	63.87%			0.48%	3455.36	586.55	未进入负面清单	否	无	-6.75%
47	国网本溪供电公司明山供电中心	体育66kV变电站	体江 ² 号线4049	10千伏	552.12	1.23	0.22%			66.16%	9541.41	5716.32	未进入负面清单	否	无	-1.75%
48	国网本溪供电公司平山供电中心	崔东66kV变电站	东路线3224	10千伏	552.12	434.18	78.64%			66.51%	2042.73	0.00	2025年7月	否	无	13.24%
49	国网本溪供电公司明山供电中心	体育66kV变电站	体江线 ⁴⁰⁴¹	10千伏	552.12	269.30	48.78%			47.46%	4898.48	2029.66	未进入负面清单	否	无	2.25%
50	国网本溪供电公司明山供电中心	体育66kV变电站	体东线 ⁴⁰³³	10千伏	481.17	239.77	49.83%			21.78%	4181.11	847.56	未进入负面清单	否	无	-7.50%
51	国网本溪供电公司明山供电中心	体育66kV变电站	体车 ² 号线4048	10千伏	552.12	133.95	24.26%			15.54%	7242.78	4373.96	未进入负面清单	否	无	-2.36%
52	国网本溪供电公司明山供电中心	合金66kV变电站	合峪线 ¹¹⁴¹	10千伏	552.12	0.00	0.00%			7.27%	9562.72	6693.90	未进入负面清单	否	无	-8.50%
53	国网本溪供电公司明山供电中心	合金66kV变电站	合源线 ¹¹⁴⁸	10千伏	552.12	179.04	32.43%			14.81%	6461.75	2636.66	未进入负面清单	否	无	-0.24%
54	国网本溪供电公司明山供电中心	合金66kV变电站	合百线 ¹¹³⁴	10千伏	552.12	211.18	38.25%			18.60%	5905.15	3036.33	未进入负面清单	否	无	0.71%
55	国网本溪供电公司明山供电中心	合金66kV变电站	烫金线 ¹¹⁴⁵	10千伏	403	84.64	21.00%			19.37%	5514.06	2722.08	未进入负面清单	否	无	-0.53%
56	国网本溪供电公司明山供电中心	合金66kV变电站	合明线 ¹¹⁴³	10千伏	552.12	78.43	14.21%			31.71%	8204.28	5335.46	未进入负面清单	否	无	4.49%
57	国网本溪供电公司明山供电中心	合金66kV变电站	地照线 ¹¹³⁷	10千伏	552.12	194.06	35.15%			36.24%	6201.53	3332.71	未进入负面清单	否	无	0.27%
58	国网本溪供电公司明山供电中心	合金66kV变电站	铜铂线 ¹¹⁴⁶	10千伏	481.17	207.32	43.09%			13.70%	4743.01	1409.47	未进入负面清单	否	无	9.31%
59	国网本溪供电公司明山供电中心	合金66kV变电站	合源三线	10千伏	552.12	84.76	15.35%			11.82%	8094.74	7138.47	未进入负面清单	否	无	0.53%
60	国网本溪供电公司明山供电中心	合金66kV变电站	合源 ² 号线	10千伏	481.17	144.04	29.93%			25.17%	5839.16	2505.62	未进入负面清单	否	无	14.15%
61	国网本溪供电公司明山供电中心	合金66kV变电站	合姚线 ¹¹⁴⁰	10千伏	358	148.98	41.61%			3.42%	3620.23	1760.06	未进入负面清单	否	无	0.95%
62	国网本溪供电公司明山供电中心	合金66kV变电站	研究所线 ¹¹³⁵	10千伏	481.17	275.63	57.28%			35.34%	3559.99	1059.83	未进入负面清单	否	无	4.49%
63	国网本溪供电公司明山供电中心	大峪66kV变电站	峪明线 ⁴³⁴²	10千伏	552.12	190.37	34.48%			16.59%	6265.49	3396.68	未进入负面清单	否	无	-0.95%
64	国网本溪供电公司明山供电中心	大峪66kV变电站	峪滨线 ⁴³⁴⁰	10千伏	552.12	99.49	18.02%			52.18%	7839.51	4970.70	未进入负面清单	否	无	-0.53%
65	国网本溪供电公司明山供电中心	大峪66kV变电站	峪华线 ⁴³⁵²	10千伏	317.34	161.72	50.96%			29.23%	2695.36	496.83	未进入负面清单	否	无	-2.60%
66	国网本溪供电公司明山供电中心	大峪66kV变电站	银行线 ⁴³³⁸	10千伏	552.12	154.86	28.05%			16.14%	6880.49	3055.40	未进入负面清单	否	无	3.61%
67	国网本溪供电公司明山供电中心	大峪66kV变电站	峪金线 ⁴³⁴⁸	10千伏	552.12	108.81	19.71%			21.36%	7678.15	4809.34	未进入负面清单	否	无	-13.04%
68	国网本溪供电公司明山供电中心	大峪66kV变电站	姚家线 ⁴³⁴⁵	10千伏	552.12	110.57	20.03%			18.87%	7647.71	4778.89	未进入负面清单	否	无	-15.13%
69	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	新路 ² 号线5747	10千伏	405	67.99	16.79%			24.76%	5837.09	3031.25	未进入负面清单	否	无	-8.75%
70	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	新街线 ⁵⁷⁴²	10千伏	412.8	97.17	23.54%			57.62%	5466.68	2606.80	未进入负面清单	否	无	-0.24%
71	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	新春 ² 号线5737	10千伏	552.12	272.88	49.42%			3.99%	4836.46	1011.37	未进入负面清单	否	无	-1.65%
72	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	新云 ¹ 号线5738	10千伏	552.12	19.22	3.48%			51.97%	9229.77	8273.50	未进入负面清单	否	无	10.17%
73	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	新崔线 ⁵⁷³²	10千伏	552.12	344.62	62.42%			50.70%	3593.98	0.00	2025年10月	否	无	2.13%
74	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	新华线 ⁵⁷⁴⁰	10千伏	317.34	67.87	21.39%			85.64%	4320.85	3771.22	未进入负面清单	否	无	3.78%
75	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	新技线 ⁵⁷⁴⁶	10千伏	552.12	203.96	36.94%			16.35%	6030.20	3161.39	未进入负面清单	否	无	12.06%
76	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	新路 ¹ 号线5731	10千伏	405	34.70	8.57%			53.63%	6413.67	4309.29	未进入负面清单	否	无	3.31%
77	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	新春线 ⁵⁷³³	10千伏	552.12	363.37	65.81%			68.64%	3269.15	0.00	2025年10月	否	无	0.00%
78	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	新明线 ⁵⁷⁴⁵	10千伏	552.12	134.21	24.31%			11.78%	7238.16	4369.35	未进入负面清单	否	无	3.55%
79	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	新春三线	10千伏	552.12	0.00	0.00%			26.30%	9562.72	8606.45	未进入负面清单	否	无	-5.91%
80	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	新云二线	10千伏	552.12	0.00	0.00%			65.20%	9562.72	8606.45	未进入负面清单	否	无	5.20%
81	国网本溪供电公司明山供电中心	新立屯66kV变电站	平顶山线 ⁵⁷⁴⁴	10千伏	310	43.37	13.99%			86.75%	4618.03	4081.11	未进入负面清单	否	无	5.33%
82	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	体明 ¹ 号线526	10千伏	552.12	233.14	42.23%			7.99%	5524.69	2655.87	未进入负面清单	否	无	-4.26%
83	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	明崔联 ⁵³²	10千伏	552.12	174.94	31.69%			71.09%	6532.67	3663.86	未进入负面清单	否	无	-26.50%
84	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	北地线 ⁵²⁹	10千伏	552.12	369.05	66.84%			148.13%	3170.69	301.88	未进入负面清单	否	无	2.13%
85	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	北地 ² 号线545	10千伏	552.12	119.91	21.72%			0.41%	7485.84	4617.03	未进入负面清单	否	无	0.00%
86	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	地工 ² 号线537	10千伏	552.12	349.71	63.34%			20.29%	3505.67	636.86	未进入负面清单	否	无	-1.18%

87	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	大峪线 ⁵³⁴	10千伏	405	60.31	14.89%			60.95%	5970.07	3865.69	未进入负面清单	否	无	3.78%
88	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	武山线 ⁵³⁹	10千伏	552.12	0.70	0.13%			16.04%	9550.54	5725.45	未进入负面清单	否	无	0.71%
89	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	明溪线 ⁵²⁵	10千伏	552.12	120.09	21.75%			40.79%	7482.80	4613.98	未进入负面清单	否	无	13.24%
90	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	明博线 ⁵³⁸	10千伏	552.12	242.99	44.01%			40.37%	5354.15	2485.34	未进入负面清单	否	无	-0.75%
91	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	合成线 ⁵³⁵	10千伏	405	98.46	24.31%			79.87%	5309.25	3204.87	未进入负面清单	否	无	1.75%
92	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	新立线 ⁵³¹	10千伏	552.12	165.63	30.00%			0.00%	6694.07	2868.99	未进入负面清单	否	无	-3.25%
93	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	钢管线 ⁵²⁴	10千伏	552.12	209.18	37.89%			65.20%	5939.73	3070.91	未进入负面清单	否	无	-11.82%
94	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜砬线	10千伏	552.12	423.91	76.78%			0.00%	2220.57	0.00	2025年1月	否	无	4.96%
95	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	唐家线 ⁵²⁴	10千伏	358	0.00	0.00%			67.31%	6200.56	4340.39	未进入负面清单	否	无	-17.97%
96	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	体明 ^{2号线} 528	10千伏	552.12	221.45	40.11%			31.04%	5727.19	2858.38	未进入负面清单	否	无	4.49%
97	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下街线	10千伏	373	267.47	48.44%			49.67%	4930.22	1105.14	未进入负面清单	否	无	7.43%
98	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下施 ^{1#线}	10千伏	373	160.73	43.09%			0.00%	3676.60	1092.46	未进入负面清单	否	无	-18.30%
99	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下路线	10千伏	373	39.40	10.56%			47.81%	5778.04	3193.89	未进入负面清单	否	无	-12.73%
100	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下施 ^{2#线}	10千伏	373	186.97	50.13%			15.60%	3222.01	637.87	未进入负面清单	否	无	-1.59%
101	国网本溪市南芬区供电公司	下马塘66kV变电站	下金线	10千伏	373	0.00	0.00%			25.80%	6460.36	3876.22	未进入负面清单	否	无	3.55%
102	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东桥线	10千伏	373	176.76	47.39%			26.61%	3398.88	1460.77	未进入负面清单	否	无	6.00%
103	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东街 ^{2#线}	10千伏	373	57.12	15.31%			19.83%	5471.04	2886.90	未进入负面清单	否	无	-2.13%
104	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东街 ^{1#线}	10千伏	373	77.76	20.85%			0.00%	5113.56	2529.41	未进入负面清单	否	无	6.86%
105	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东营线	10千伏	373	96.12	25.77%			3.91%	4795.56	2857.45	未进入负面清单	否	无	-9.69%
106	国网本溪市南芬区供电公司	林家66kV变电站	林爱1#线	10千伏	552.12	299.54	54.25%			0.00%	4374.72	1984.04	未进入负面清单	否	无	-0.92%
107	国网本溪市南芬区供电公司	林家66kV变电站	林爱2#线	10千伏	552.12	204.66	37.07%			3.14%	6017.95	2192.86	未进入负面清单	否	无	-4.60%
108	国网本溪市南芬区供电公司	林家66kV变电站	林金线	10千伏	373	15.71	4.21%			0.00%	6188.32	3604.17	未进入负面清单	否	无	-19.39%
109	国网本溪市南芬区供电公司	金岭66kV变电站	金坡线	10千伏	373	246.86	44.71%			0.00%	5287.03	1461.95	未进入负面清单	否	无	9.22%
110	国网本溪市南芬区供电公司	金岭66kV变电站	金桥线	10千伏	373	47.74	12.80%			42.40%	5633.57	3049.43	未进入负面清单	否	无	4.26%
111	国网本溪市南芬区供电公司	金岭66kV变电站	金队线	10千伏	373	8.29	2.22%			151.41%	6316.82	3732.67	未进入负面清单	否	无	3.98%
112	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南铁线	20千伏	373	0.00	0.00%			0.00%	6460.36	3876.22	未进入负面清单	否	无	0.27%
113	国网本溪市南芬区供电公司	东山66kV变电站	东沟线	10千伏	373	162.96	43.69%			0.00%	3637.89	1053.75	未进入负面清单	否	无	1.89%
114	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜欢线	10千伏	552.12	114.90	71.81%			16.48%	781.22	0.00	2025年1月	否	无	14.96%
115	国网本溪市南芬区供电公司	何家66kV变电站	何犁线	10千伏	373	0.00	0.00%			0.00%	6460.36	4522.25	未进入负面清单	否	无	41.61%
116	国网本溪市南芬区供电公司	何家66kV变电站	何耐线	10千伏	552.12	0.00	0.00%			0.00%	9562.72	8606.45	未进入负面清单	否	无	3.78%
117	国网本溪市南芬区供电公司	何家66kV变电站	何富线	10千伏	552.12	258.60	46.84%			15.37%	5083.73	1258.65	未进入负面清单	否	无	16.55%
118	国网本溪市南芬区供电公司	何家66kV变电站	何金 ^{2#}	10千伏	373	0.00	0.00%			84.87%	6460.36	4522.25	未进入负面清单	否	无	15.13%
119	国网本溪市南芬区供电公司	何家66kV变电站	何房线	10千伏	373	59.20	15.87%			91.72%	5434.94	2850.80	未进入负面清单	否	无	19.38%
120	国网本溪市南芬区供电公司	何家66kV变电站	何宁线	10千伏	352	55.16	15.67%			96.51%	5141.20	2702.55	未进入负面清单	否	无	11.50%
121	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	天健线	10千伏	552.12	293.55	72.84%			24.74%	1895.74	0.00	2025年1月	否	无	5.50%
122	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔新线	10千伏	552.12	277.39	50.24%			0.00%	4758.38	933.29	未进入负面清单	否	无	-4.02%
123	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔河线 ²⁰⁴⁴	10千伏	373	30.98	8.31%			66.33%	5923.80	3339.66	未进入负面清单	否	无	2.84%
124	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔南 ^{2#线} 2041	10千伏	373	54.50	14.61%			0.47%	5516.37	4870.33	未进入负面清单	否	无	4.02%
125	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔南 ^{1#线} 2038	10千伏	373	0.00	0.00%			2.51%	6460.36	5814.32	未进入负面清单	否	无	3.78%
126	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔沟线 ²⁰⁴²	10千伏	373	274.34	73.55%			0.00%	1708.76	1062.72	未进入负面清单	否	无	4.96%
127	国网本溪市南芬区供电公司	施家66kV变电站	施兴线	10千伏	373	112.86	30.26%			6.13%	4505.56	1921.42	未进入负面清单	否	无	4.73%
128	国网本溪市南芬区供电公司	施家66kV变电站	施家线	10千伏	310	7.79	2.51%			24.50%	5234.23	3086.55	未进入负面清单	否	无	2.60%
129	国网本溪市南芬区供电公司	施家66kV变电站	沈家线	10千伏	373	120.88	32.41%			1.13%	4366.77	1782.63	未进入负面清单	否	无	-2.36%
130	国网本溪市南芬区供电公司	施家66kV变电站	施矿线	10千伏	373	22.15	5.94%			32.01%	6076.71	3492.56	未进入负面清单	否	无	7.80%
131	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥房线	10千伏	240	79.80	33.25%			30.08%	2774.66	1111.94	未进入负面清单	否	无	12.53%

132	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥梨线	10千伏	373	61.20	16.41%			125.63%	5400.38	2816.23	未进入负面清单	否	无	6.15%
133	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥思线	10千伏	373	132.60	35.55%			101.97%	4163.73	1579.58	未进入负面清单	否	无	5.80%
134	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥玻线	10千伏	373	115.20	30.88%			5.71%	4465.10	3819.06	未进入负面清单	否	无	2.84%
135	国网本溪供电公司明山供电中心	体育66kV变电站	西芬线 ⁴⁰³⁴	10千伏	552.12	410.98	74.44%			46.58%	2444.57	0.00	2025年7月	否	无	4.25%
136	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山铁线	10千伏	552.12	359.84	96.47%			78.04%	227.98	0.00	2025年1月	否	无	18.68%
137	国网本溪市南芬区供电公司	爱国66kV变电站	爱街线	10千伏	373	12.47	3.34%			57.67%	6244.29	4629.20	未进入负面清单	否	无	8.04%
138	国网本溪市南芬区供电公司	爱国66kV变电站	爱国 ^{1#} 线	10千伏	552.12	299.58	54.26%			4.05%	4373.91	1983.23	未进入负面清单	否	无	0.53%
139	国网本溪市南芬区供电公司	爱国66kV变电站	爱石线	10千伏	373	7.75	2.08%			1.08%	6326.10	4711.01	未进入负面清单	否	无	8.98%
140	国网本溪市南芬区供电公司	爱国66kV变电站	爱金线	10千伏	373	270.79	72.60%			19.63%	1770.34	155.25	未进入负面清单	否	无	0.00%
141	国网本溪市南芬区供电公司	连山关66kV变电站	连路线	10千伏	373	14.77	3.96%			7.91%	6204.62	3620.48	未进入负面清单	否	无	1.00%
142	国网本溪市南芬区供电公司	连山关66kV变电站	连下线	10千伏	373	52.38	14.04%			5.92%	5553.09	2968.95	未进入负面清单	否	无	-8.75%
143	国网本溪市溪湖区供电公司	中心66kV变电站	中彩 ^{1#} 线	10千伏	481.17	115.34	23.97%			22.30%	6336.20	4252.73	未进入负面清单	否	无	-2.25%
144	国网本溪市溪湖区供电公司	中心66kV变电站	中彩 ^{2#} 线	10千伏	481.17	0.00	0.00%			0.67%	8333.86	6250.40	未进入负面清单	否	无	-1.25%
145	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	党石线	10千伏	481.17	43.72	9.09%			22.41%	7576.64	4243.10	未进入负面清单	否	无	-1.42%
146	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	北沟线	10千伏	481.17	109.16	22.69%			20.67%	6443.28	3109.74	未进入负面清单	否	无	-1.18%
147	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	党兴线	10千伏	552.12	0.62	0.11%			21.58%	9552.01	8595.74	未进入负面清单	否	无	2.36%
148	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	前厂线	10千伏	552.12	138.66	25.11%			31.39%	7161.08	3336.00	未进入负面清单	否	无	11.82%
149	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	奚堡线	10千伏	481.17	93.76	19.49%			27.73%	6709.98	3376.44	未进入负面清单	否	无	-9.75%
150	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	党校线	10千伏	552.12	119.79	21.70%			35.31%	7488.02	5097.34	未进入负面清单	否	无	1.65%
151	国网本溪市溪湖区供电公司	党校66kV变电站	梁家线	10千伏	552.12	139.03	25.18%			0.00%	7154.74	4764.06	未进入负面清单	否	无	-0.75%
152	国网本溪市溪湖区供电公司	卧龙220kV变电站	新区 ^{1#} 线	10千伏	481.17	70.11	14.57%			41.96%	7119.52	6286.13	未进入负面清单	否	无	10.40%
153	国网本溪市溪湖区供电公司	卧龙220kV变电站	新区 ^{2#} 线	10千伏	481.17	67.88	14.11%			11.47%	7158.10	5074.64	未进入负面清单	否	无	9.69%
154	国网本溪市溪湖区供电公司	卧龙220kV变电站	欢岭线	10千伏	481.17	0.35	0.07%			21.44%	8327.77	4994.23	未进入负面清单	否	无	-3.18%
155	国网本溪市溪湖区供电公司	卧龙220kV变电站	夹砬子线 ¹⁶²⁵	10千伏	481.17	96.38	20.03%			44.11%	6664.65	3331.10	未进入负面清单	否	无	14.66%
156	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后溪线	10千伏	481.17	39.55	8.22%			29.44%	7648.84	4315.30	未进入负面清单	否	无	-4.83%
157	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后牛线	10千伏	552.12	102.89	18.64%			0.10%	7780.65	3955.57	未进入负面清单	否	无	29.71%
158	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后氟线	10千伏	552.12	18.75	3.40%			3.02%	9237.97	5412.88	未进入负面清单	否	无	0.24%
159	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后堡线	10千伏	552.12	183.52	33.24%			18.24%	6384.23	2559.14	未进入负面清单	否	无	-4.02%
160	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后硅线	10千伏	552.12	135.53	24.55%			38.87%	7215.38	4824.71	未进入负面清单	否	无	-9.00%
161	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后钢线	10千伏	552.12	10.55	1.91%			33.97%	9380.05	8423.77	未进入负面清单	否	无	-10.75%
162	国网本溪市溪湖区供电公司	后湖66kV变电站	后北线	10千伏	552.12	3.69	0.67%			13.50%	9498.78	5673.70	未进入负面清单	否	无	-0.71%
163	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪党线	10千伏	481.17	74.18	15.42%			71.82%	7049.07	3715.53	未进入负面清单	否	无	5.67%
164	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪桃 ^{1#} 线	10千伏	481.17	167.34	34.78%			22.39%	5435.47	2101.92	未进入负面清单	否	无	1.89%
165	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪红线	10千伏	552.12	85.25	15.44%			23.71%	8086.12	7129.85	未进入负面清单	否	无	6.18%
166	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪梁线	10千伏	481.17	256.11	53.23%			56.66%	3897.98	1814.52	未进入负面清单	否	无	2.36%
167	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	程家 ^{1#} 线	10千伏	481.17	249.43	51.84%			32.52%	4013.68	3180.29	未进入负面清单	否	无	-18.61%
168	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	峪桃 ^{2#} 线	10千伏	481.17	120.41	25.02%			31.92%	6248.36	5414.97	未进入负面清单	否	无	0.24%
169	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	程家 ^{2#} 线	10千伏	481.17	247.68	51.47%			29.03%	4044.12	3210.73	未进入负面清单	否	无	0.00%
170	国网本溪市溪湖区供电公司	大峪66kV变电站	广电线	10千伏	373	119.53	32.05%			14.60%	4390.08	3744.04	未进入负面清单	否	无	-8.25%
171	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	姚金线	10千伏	552.12	180.07	32.61%			0.16%	6443.85	4053.17	未进入负面清单	否	无	21.28%
172	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	姚峪线	10千伏	373	133.77	35.86%			5.51%	4143.42	1559.27	未进入负面清单	否	无	-16.78%
173	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	YHG ^{姚家2#线}	10千伏	552.12	77.36	14.01%			9.63%	8222.80	4397.71	未进入负面清单	否	无	-1.65%
174	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	姚富#1线	10千伏	552.12	0.88	0.16%			29.59%	9547.49	5722.40	未进入负面清单	否	无	-0.24%
175	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	姚富#3线	10千伏	552.12	27.43	4.97%			33.36%	9087.66	5262.57	未进入负面清单	否	无	-7.09%
176	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	姚溪线	10千伏	552.12	1.17	0.21%			27.63%	9542.42	7151.74	未进入负面清单	否	无	8.75%

177	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	姚富 ²² 线	10千伏	552.12	206.74	37.44%		3.11%	5981.99	2156.90	未进入负面清单	否	无	8.04%
178	国网本溪市溪湖区供电公司	姚家66kV变电站	YHG ^{姚本1#} 线	10千伏	552.12	128.94	23.35%		20.67%	7329.52	3504.43	未进入负面清单	否	无	16.78%
179	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北管线	10千伏	403	8.05	2.00%		10.14%	6840.59	5095.60	未进入负面清单	否	无	-15.00%
180	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北三线	10千伏	552.12	135.20	24.49%		38.96%	7221.08	4830.40	未进入负面清单	否	无	-2.25%
181	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北街线	10千伏	552.12	77.80	14.09%		15.68%	8215.17	4390.08	未进入负面清单	否	无	2.60%
182	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北联线	10千伏	552.12	240.00	43.47%		27.05%	5405.84	1580.76	未进入负面清单	否	无	-7.33%
183	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北惠线	10千伏	373	95.66	25.65%		40.40%	4803.45	2219.31	未进入负面清单	否	无	-2.13%
184	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北宁线	10千伏	373	54.56	14.63%		16.72%	5515.30	2931.16	未进入负面清单	否	无	1.59%
185	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北胶线	10千伏	552.12	182.03	32.97%		30.48%	6410.01	4019.33	未进入负面清单	否	无	9.22%
186	国网本溪市溪湖区供电公司	彩北66kV变电站	北新线	10千伏	552.12	231.15	41.87%		53.62%	5559.25	3168.58	未进入负面清单	否	无	7.57%
187	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩明联线	10千伏	516	173.39	33.60%		47.42%	5934.07	3699.79	未进入负面清单	否	无	2.13%
188	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩三线	10千伏	516	148.91	28.86%		10.32%	6358.02	4123.74	未进入负面清单	否	无	5.91%
189	国网本溪市南芬区供电公司	桥头66kV变电站	桥街线	10千伏	552.12	423.11	82.00%		42.68%	1608.93	0.00	2025年1月	否	无	10.00%
190	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩车线	10千伏	516	253.30	49.09%		15.93%	4549.95	3656.24	未进入负面清单	否	无	4.02%
191	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩西线	10千伏	552.12	73.67	13.34%		58.69%	8286.68	4461.59	未进入负面清单	否	无	0.00%
192	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩红线	10千伏	552.12	201.09	36.42%		22.82%	6079.77	5123.50	未进入负面清单	否	无	-1.65%
193	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩铁线	10千伏	516	120.10	23.28%		22.18%	6856.94	3282.10	未进入负面清单	否	无	-0.24%
194	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛街线	10千伏	481.17	492.10	95.37%		29.04%	413.95	0.00	2025年1月	否	无	21.72%
195	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩新线	10千伏	552.12	145.66	26.38%		66.28%	7039.94	3214.86	未进入负面清单	否	无	18.91%
196	国网本溪市溪湖区供电公司	梁家66kV变电站	梁姚2号线	10千伏	552.12	47.42	8.59%		86.08%	8741.40	4916.32	未进入负面清单	否	无	6.86%
197	国网本溪市溪湖区供电公司	梁家66kV变电站	梁姚 ^{1#} 线 ²³²¹	10千伏	552.12	281.72	51.03%		22.52%	4683.33	858.24	未进入负面清单	否	无	-0.24%
198	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜牛线	10千伏	552.12	191.10	34.61%		71.32%	6252.95	2427.86	未进入负面清单	否	无	-3.07%
199	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石工线443	10千伏	428	288.61	67.43%		28.95%	2414.15	0.00	2025年7月	否	无	39.01%
200	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市街线	10千伏	552.12	444.61	80.53%		34.48%	1862.08	0.00	2025年7月	否	无	-12.98%
201	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	大阳线	10千伏	552.12	132.89	24.07%		8.08%	7261.00	6304.73	未进入负面清单	否	无	-8.51%
202	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	韩家线	10千伏	552.12	316.15	57.26%		48.28%	4086.96	3130.69	未进入负面清单	否	无	16.55%
203	国网本溪市溪湖区供电公司	欢喜岭66kV变电站	喜金线	10千伏	552.12	89.04	16.13%		47.55%	8020.62	4195.53	未进入负面清单	否	无	6.15%
204	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	大明沟线	10千伏	481.17	0.00	0.00%		57.14%	8333.86	7500.48	未进入负面清单	否	无	39.01%
205	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	河畔线 ⁴⁵³³	10千伏	481.17	46.92	9.75%		0.00%	7521.21	6687.82	未进入负面清单	否	无	0.95%
206	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	氟胺线	10千伏	481.17	231.36	48.08%		45.84%	4326.71	993.16	未进入负面清单	否	无	9.93%
207	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	河东线	10千伏	552.12	300.12	54.36%		0.00%	4364.64	539.55	未进入负面清单	否	无	10.17%
208	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	柳塘线	10千伏	481.17	282.12	58.63%		47.14%	3447.55	114.00	未进入负面清单	否	无	4.49%
209	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	溪体联线 ⁴⁵³²	10千伏	481.17	0.00	0.00%		1.75%	8333.86	7500.48	未进入负面清单	否	无	3.07%
210	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	大堡线	10千伏	481.17	187.56	38.98%		76.10%	5085.33	3001.86	未进入负面清单	否	无	-6.62%
211	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	斜坑线	10千伏	481.17	0.00	0.00%		0.26%	8333.86	7500.48	未进入负面清单	否	无	-0.24%
212	国网本溪市溪湖区供电公司	河沿66kV变电站	溪峪联线	10千伏	481.17	124.32	25.84%		3.65%	6180.64	4097.18	未进入负面清单	否	无	-3.07%
213	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	水源2#线	10千伏	481.17	9.14	1.90%		66.60%	8175.55	7342.16	未进入负面清单	否	无	9.44%
214	国网本溪供电公司明山供电中心	明山66kV变电站	地工线 ⁵³⁰	10千伏	552.12	492.00	102.25%		46.94%	0.00	0.00	2025年1月	否	无	4.49%
215	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	药厂1#线	10千伏	481.17	55.55	11.54%		4.31%	7371.79	6538.41	未进入负面清单	否	无	-13.75%
216	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	煤一线	10千伏	481.17	18.46	3.84%		33.43%	8014.19	7180.80	未进入负面清单	否	无	-19.75%
217	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	煤二线	10千伏	481.17	354.02	73.58%		38.50%	2202.19	118.72	未进入负面清单	否	无	-20.55%
218	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	偏岭线	10千伏	481.17	39.73	8.26%		0.16%	7645.80	4312.25	未进入负面清单	否	无	7.25%
219	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	水源1#线	10千伏	481.17	0.70	0.15%		9.61%	8321.69	7488.30	未进入负面清单	否	无	-8.25%
220	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	牛兴线	10千伏	481.17	222.54	46.25%		27.47%	4479.49	1145.94	未进入负面清单	否	无	0.24%
221	国网本溪市溪湖区供电公司	牛心台66kV变电站	啤酒线	10千伏	481.17	176.13	36.61%		27.91%	5283.24	4449.86	未进入负面清单	否	无	-8.75%

222	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑北线	10千伏	481.17	0.77	0.16%			28.40%	8320.56	6237.10	未进入负面清单	否	无	-10.92%
223	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	新线2415（备用	10千伏	552.12	42.58	7.71%			9.77%	8825.30	5000.21	未进入负面清单	否	无	8.42%
224	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	胶线2429（备用	10千伏	552.12	151.52	27.44%			3.08%	6938.32	3113.24	未进入负面清单	否	无	-2.11%
225	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	三线2427（备用	10千伏	552.12	149.41	27.06%			29.12%	6974.90	4584.22	未进入负面清单	否	无	-3.62%
226	国网本溪市溪湖区供电公司	郑家66kV变电站	郑管线2428	10千伏	552.12	144.25	26.13%			3.78%	7064.27	4673.59	未进入负面清单	否	无	-2.36%
227	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	中2228（备用	10千伏	428	39.73	9.28%			23.70%	6724.90	3759.72	未进入负面清单	否	无	-2.89%
228	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张蓝线2229	10千伏	428	10.20	2.38%			21.27%	7236.38	6495.08	未进入负面清单	否	无	-40.75%
229	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张沟线2217	10千伏	428	140.27	32.77%			37.70%	4983.44	2018.25	未进入负面清单	否	无	1.33%
230	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张歪线2216	10千伏	428	25.66	6.00%			100.13%	6968.46	4003.28	未进入负面清单	否	无	0.00%
231	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	张其寨66kV变电站	张街线	10千伏	428	83.85	19.59%			0.47%	5960.72	2995.53	未进入负面清单	否	无	-0.24%
232	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	聚丰线5631	10千伏	428	114.61	26.78%			6.19%	5427.94	2462.75	未进入负面清单	否	无	2.13%
233	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪堡一线5660	10千伏	428	146.25	34.17%			11.99%	4879.92	3026.68	未进入负面清单	否	无	0.84%
234	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪金线5661	10千伏	552.12	303.10	54.90%			32.53%	4313.03	487.94	未进入负面清单	否	无	-5.13%
235	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪中线5654	10千伏	373	1.05	0.28%			29.08%	6442.09	5796.06	未进入负面清单	否	无	12.53%
236	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪石线5633	10千伏	403	25.31	6.28%			35.98%	6541.55	4796.56	未进入负面清单	否	无	7.57%
237	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪蓝线5648	10千伏	428	55.20	12.90%			0.75%	6456.98	4603.74	未进入负面清单	否	无	-3.78%
238	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	开发线5642	10千伏	428	152.93	35.73%			44.37%	4764.23	1799.05	未进入负面清单	否	无	-7.09%
239	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪街线5641	10千伏	428	98.09	22.92%			79.18%	5714.12	2748.94	未进入负面清单	否	无	2.00%
240	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪矿线5646	10千伏	428	320.62	74.91%			63.92%	1859.76	6.52	未进入负面清单	否	无	3.22%
241	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	新歪头山66kV变电站	歪堡二线5647	10千伏	373	23.20	6.22%			11.79%	6058.48	5412.45	未进入负面清单	否	无	-21.75%
242	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	梨树66kV变电站	梨矿线	10千伏	428	183.74	42.93%			49.54%	4230.65	1265.46	未进入负面清单	否	无	-34.52%
243	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	梨树66kV变电站	梨火#1线	10千伏	428	305.49	71.38%			1.44%	2121.79	268.55	未进入负面清单	否	无	-1.42%
244	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	梨树66kV变电站	梨堡线4441	10千伏	428	238.77	55.79%			4.35%	3277.48	312.29	未进入负面清单	否	无	9.38%
245	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	梨树66kV变电站	梨火2号线4434	10千伏	428	43.78	10.23%			19.82%	6654.69	3689.50	未进入负面清单	否	无	2.60%
246	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	火彩线2135	10千伏	428	209.05	48.84%			4.72%	3792.13	826.94	未进入负面清单	否	无	-14.90%
247	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	火硅线2138	10千伏	428	135.47	31.65%			7.76%	5066.58	2101.39	未进入负面清单	否	无	-9.09%
248	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	火溪线2141	10千伏	428	21.54	5.03%			65.07%	7039.91	4074.73	未进入负面清单	否	无	9.09%
249	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	梨树线2136	10千伏	428	68.92	16.10%			29.43%	6219.21	3254.03	未进入负面清单	否	无	-8.04%
250	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	大矿线2134	10千伏	428	52.04	12.16%			0.00%	6511.56	3546.37	未进入负面清单	否	无	-11.63%
251	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	火水线2149	10千伏	428	35.52	8.30%			54.11%	6797.81	3832.63	未进入负面清单	否	无	-13.26%
252	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	火桥线2146	10千伏	552.12	271.56	49.19%			0.07%	4859.29	1034.20	未进入负面清单	否	无	1.48%
253	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	火连寨66kV变电站	牛毛线2144	10千伏	428	88.09	20.58%			54.04%	5887.28	4034.04	未进入负面清单	否	无	-9.93%
254	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石平线	10千伏	428	189.18	44.20%			26.11%	4136.33	3395.03	未进入负面清单	否	无	-0.50%
255	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石药线	10千伏	428	179.80	42.01%			21.33%	4298.74	1333.56	未进入负面清单	否	无	-20.82%
256	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石管线	10千伏	428	254.76	59.52%			76.70%	3000.45	2259.16	未进入负面清单	否	无	0.00%
257	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石化线	10千伏	428	239.94	56.06%			74.68%	3257.24	1404.00	未进入负面清单	否	无	-2.39%
258	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石歪线	10千伏	428	65.51	15.31%			46.20%	6278.28	3313.09	未进入负面清单	否	无	-1.89%
259	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石中线	10千伏	552.12	68.91	12.48%			18.32%	8369.18	4544.09	未进入负面清单	否	无	-2.13%
260	国网桓仁满族自治县供电公司	南江66kV变电站	南工2号线	10千伏	552.12	345.23	62.53%			17.96%	3583.26	0.00	2025年7月	否	无	0.00%
261	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	药园线(备用)	10千伏	428	211.35	49.38%			10.19%	3752.44	787.26	未进入负面清单	否	无	-2.60%
262	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石街线	10千伏	428	173.49	40.54%			0.41%	4408.03	2554.79	未进入负面清单	否	无	-0.47%
263	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石医线	10千伏	552.12	92.15	16.69%			84.07%	7966.68	7010.41	未进入负面清单	否	无	-7.09%
264	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	石桥子66kV变电站	石红线	10千伏	428	97.15	22.70%			48.13%	5730.33	2765.14	未进入负面清单	否	无	-13.10%
265	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	榆林1#线	10千伏	428	151.00	35.28%			36.88%	4797.70	4056.40	未进入负面清单	否	无	-17.61%
266	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	西党线	10千伏	428	44.03	10.29%			29.45%	6650.30	3685.12	未进入负面清单	否	无	-43.84%

267	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	西药1#线	10千伏	428	0.53	0.12%			30.29%	7403.83	4438.64	未进入负面清单	否	无	-9.82%
268	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	成大线	10千伏	428	270.70	63.25%			22.92%	2724.36	1983.07	未进入负面清单	否	无	-1.40%
269	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	学院1#线	10千伏	428	193.36	45.18%			0.74%	4063.96	1098.78	未进入负面清单	否	无	3.86%
270	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	西石线	10千伏	428	160.05	37.39%			75.85%	4640.90	1675.72	未进入负面清单	否	无	12.53%
271	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	西火线	10千伏	428	213.58	49.90%			55.04%	3713.84	748.65	未进入负面清单	否	无	0.00%
272	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	学院2#线	10千伏	428	88.15	20.60%			11.78%	5886.12	5144.83	未进入负面清单	否	无	46.57%
273	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	榆林2#线	10千伏	428	92.81	21.69%			71.63%	5805.44	5064.14	未进入负面清单	否	无	0.71%
274	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西沟66kV变电站	西药2#线	10千伏	428	24.87	5.81%			29.33%	6982.16	4016.97	未进入负面清单	否	无	-20.68%
275	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	高堡3号线1237	10千伏	428	103.56	24.20%			0.00%	5619.25	4877.95	未进入负面清单	否	无	-12.29%
276	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	高堡1号线1231	10千伏	428	214.50	50.12%			23.36%	3697.74	732.55	未进入负面清单	否	无	8.42%
277	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	高宝线1241	10千伏	428	66.93	15.64%			23.19%	6253.66	4400.42	未进入负面清单	否	无	-2.87%
278	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	高成线1242	10千伏	428	268.18	62.66%			71.50%	2768.17	2026.87	未进入负面清单	否	无	3.98%
279	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	高西1号线1233	10千伏	428	169.53	39.61%			84.04%	4476.69	1511.50	未进入负面清单	否	无	2.80%
280	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	古榆1号线1232	10千伏	428	0.00	0.00%			21.10%	7412.96	4447.78	未进入负面清单	否	无	-21.27%
281	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	古榆2号线1250	10千伏	428	96.36	22.51%			55.35%	5744.00	2778.82	未进入负面清单	否	无	-19.30%
282	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	高西2号线1249	10千伏	428	74.22	17.34%			39.77%	6127.39	3162.20	未进入负面清单	否	无	-25.94%
283	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	高堡4号线1252	10千伏	428	254.56	59.48%			30.56%	3003.97	2262.68	未进入负面清单	否	无	-27.83%
284	国网本溪市高新技术产业开发区供电公司	西高堡66kV变电站	高堡2号线1251	10千伏	552.12	270.72	49.03%			11.64%	4873.81	1048.72	未进入负面清单	否	无	7.64%
285	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云酸线	10千伏	552.12	19.11	3.46%			6.42%	9231.80	5406.71	未进入负面清单	否	无	-5.20%
286	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云街线	10千伏	552.12	311.33	56.39%			34.35%	4170.55	345.46	未进入负面清单	否	无	0.11%
287	国网本溪满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	偏沿线	10千伏	352	138.13	39.24%			11.00%	3704.28	2180.12	未进入负面清单	否	无	7.25%
288	国网本溪满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	偏水线	10千伏	405	147.66	36.46%			85.47%	4457.19	2703.54	未进入负面清单	否	无	9.12%
289	国网本溪满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	偏家线	10千伏	552.12	59.04	10.69%			24.56%	8540.11	4715.03	未进入负面清单	否	无	1.89%
290	国网本溪满族自治县供电公司	东营房66kV变电站	东碱线	10千伏	552.12	181.22	32.82%			59.11%	6424.02	4033.34	未进入负面清单	否	无	-9.25%
291	国网本溪满族自治县供电公司	东营房66kV变电站	东洋线	10千伏	552.12	172.07	31.17%			20.15%	6582.39	2757.30	未进入负面清单	否	无	-78.58%
292	国网本溪满族自治县供电公司	偏岭66kV变电站	偏瓦线	10千伏	405	41.80	10.32%			14.80%	6290.70	3484.86	未进入负面清单	否	无	-5.67%
293	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV莲花线	10千伏	552.12	419.76	76.03%			7.05%	2292.47	0.00	2025年7月	否	无	-11.28%
294	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰台线	10千伏	428	136.41	31.87%			8.89%	5050.42	2085.23	未进入负面清单	否	无	-0.95%
295	国网本溪满族自治县供电公司	兰河峪66kV变电站	兰城线	10千伏	160	137.46	85.91%			68.40%	390.39	113.27	未进入负面清单	否	无	16.68%
296	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南碱线1042	10千伏	552.12	51.24	9.28%			35.70%	8675.24	4850.15	未进入负面清单	否	无	-1.89%
297	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南石线	10千伏	552.12	43.56	7.89%			67.44%	8808.26	6417.58	未进入负面清单	否	无	17.82%
298	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	氮肥线	10千伏	552.12	134.80	24.41%			54.47%	7227.98	3402.90	2025年1月	否	无	31.58%
299	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南田线	10千伏	552.12	30.12	5.46%			46.00%	9041.04	5215.95	未进入负面清单	否	无	23.72%
300	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	金属钙线	10千伏	552.12	292.38	52.96%			36.88%	4498.65	673.56	未进入负面清单	否	无	0.12%
301	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	电站线	10千伏	428	243.75	56.95%			27.79%	3191.21	226.03	未进入负面清单	否	无	-0.68%
302	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	森秀线	10千伏	428	97.62	22.81%			53.47%	5722.19	3868.95	未进入负面清单	否	无	4.25%
303	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	福润线	10千伏	428	82.03	19.17%			67.75%	5992.14	5250.85	未进入负面清单	否	无	16.68%
304	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	污水线	10千伏	428	37.38	8.73%			69.92%	6765.47	6024.18	未进入负面清单	否	无	10.18%
305	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	佳宝线	10千伏	428	140.28	32.77%			52.98%	4983.36	3130.12	未进入负面清单	否	无	1.38%
306	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	水源线	10千伏	428	58.95	13.77%			25.05%	6392.00	3426.82	未进入负面清单	否	无	-1.52%
307	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	汇源线	10千伏	428	236.78	55.32%			42.66%	3311.87	1458.63	未进入负面清单	否	无	-5.61%
308	国网本溪市溪湖区供电公司	彩电66kV变电站	彩水线	10千伏	516	411.33	74.50%			3.78%	2438.52	0.00	2025年1月	否	无	9.69%
309	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市陈线	10千伏	552.12	188.44	34.13%			60.94%	6298.98	3908.30	未进入负面清单	否	无	36.88%
310	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市煤线	10千伏	552.12	274.92	49.79%			86.90%	4801.07	975.99	未进入负面清单	否	无	22.58%
311	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市温2号线	10千伏	552.12	111.33	20.16%			61.00%	7634.52	5243.84	未进入负面清单	否	无	9.80%

312	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市山线	10千伏	552.12	207.25	37.54%			49.67%	5973.22	3582.54	未进入负面清单	否	无	6.67%
313	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市纺线	10千伏	552.12	183.69	33.27%			80.99%	6381.18	3990.50	未进入负面清单	否	无	-24.86%
314	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市陈2号线	10千伏	552.12	310.43	56.23%			17.38%	4186.07	1795.40	未进入负面清单	否	无	12.55%
315	国网本溪市南芬区供电公司	何家66kV变电站	何金1#	10千伏	160	480.68	87.06%			70.18%	1237.29	0.00	2025年4月	否	无	11.60%
316	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	氮肥2号线	10千伏	552.12	31.64	5.73%			88.87%	9014.70	6624.02	未进入负面清单	否	无	0.58%
317	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市泉线	10千伏	552.12	192.89	34.94%			55.66%	6221.85	3831.17	未进入负面清单	否	无	8.27%
318	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市温1号线	10千伏	552.12	283.36	51.32%			2.80%	4654.94	829.85	未进入负面清单	否	无	-1.62%
319	国网本溪满族自治县供电公司	小市66kV变电站	市关线	10千伏	552.12	162.42	29.42%			21.64%	6749.57	4358.89	未进入负面清单	否	无	-14.09%
320	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山煤线	10千伏	552.12	170.08	30.80%			73.11%	6616.93	2791.84	未进入负面清单	否	无	-1.89%
321	国网本溪市溪湖区供电公司	彩屯66kV变电站	彩街线	10千伏	516	524.05	94.92%			45.03%	486.16	0.00	2025年1月	否	无	12.89%
322	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山柜线	10千伏	240	118.54	49.39%			6.92%	2103.74	1688.06	未进入负面清单	否	无	13.48%
323	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山燕线	10千伏	552.12	110.43	20.00%			39.01%	7650.02	3824.93	未进入负面清单	否	无	-24.75%
324	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山关线	10千伏	552.12	177.16	32.09%			47.96%	6494.28	4103.60	未进入负面清单	否	无	7.80%
325	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山连线	10千伏	552.12	396.68	71.85%			38.89%	2692.26	1735.98	未进入负面清单	否	无	0.85%
326	国网本溪满族自治县供电公司	山城子66kV变电站	山矿线	10千伏	310	159.95	51.60%			48.15%	2598.84	2061.92	未进入负面清单	否	无	14.67%
327	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张陈线	10千伏	552.12	27.95	5.06%			10.69%	9078.60	8122.33	未进入负面清单	否	无	19.62%
328	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张煤线	10千伏	428	193.75	45.27%			55.32%	4057.29	3315.99	未进入负面清单	否	无	-30.97%
329	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张网线	10千伏	428	165.74	38.72%			17.12%	4542.29	2689.05	未进入负面清单	否	无	-6.86%
330	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张水线	10千伏	428	137.96	32.23%			12.82%	5023.50	2058.31	未进入负面清单	否	无	4.96%
331	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张谭线	10千伏	355	74.48	20.98%			16.63%	4858.60	3321.45	未进入负面清单	否	无	12.06%
332	国网本溪满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	汤东1号线	10千伏	552.12	66.84	12.11%			7.72%	8405.12	7448.85	未进入负面清单	否	无	10.40%
333	国网本溪满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	汤小线	10千伏	552.12	307.97	55.78%			14.75%	4228.72	3272.45	未进入负面清单	否	无	0.00%
334	国网本溪满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	汤东2号线	10千伏	552.12	97.05	17.58%			40.06%	7881.78	6925.50	未进入负面清单	否	无	23.30%
335	国网本溪满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	汤掌线	10千伏	552.12	117.76	21.33%			0.04%	7523.11	3698.02	未进入负面清单	否	无	5.36%
336	国网本溪满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	汤掌2号线	10千伏	552.12	56.51	10.23%			1.42%	8584.04	7627.77	未进入负面清单	否	无	39.22%
337	国网本溪满族自治县供电公司	汤沟66kV变电站	汤关线	10千伏	552.12	111.23	20.15%			36.87%	7636.15	3811.06	未进入负面清单	否	无	0.00%
338	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法清线	10千伏	428	69.84	16.32%			91.83%	6203.33	5462.04	未进入负面清单	否	无	5.20%
339	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法松线	10千伏	355	166.20	46.82%			7.18%	3270.02	810.58	未进入负面清单	否	无	1.65%
340	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法合线	10千伏	428	0.18	0.04%			22.87%	7409.84	4444.66	未进入负面清单	否	无	-10.25%
341	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法偏线	10千伏	405	7.80	1.93%			9.41%	6879.50	4073.66	未进入负面清单	否	无	-20.42%
342	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法铁线	10千伏	355	51.76	14.58%			11.31%	5252.12	2792.68	未进入负面清单	否	无	-45.16%
343	国网本溪满族自治县供电公司	法台66kV变电站	法高线	10千伏	428	5.44	1.27%			17.92%	7318.74	4353.56	未进入负面清单	否	无	-0.71%
344	国网本溪满族自治县供电公司	清江城66kV变电站	清纺线	10千伏	428	25.53	5.97%			0.57%	6970.70	6229.41	未进入负面清单	否	无	-10.67%
345	国网本溪满族自治县供电公司	清江城66kV变电站	清陈线	10千伏	240	39.17	16.32%			2.55%	3478.36	2439.16	未进入负面清单	否	无	23.00%
346	国网本溪满族自治县供电公司	清江城66kV变电站	清城线	10千伏	373	98.88	26.51%			1.08%	4747.74	2163.59	未进入负面清单	否	无	5.52%
347	国网本溪满族自治县供电公司	清江城66kV变电站	清万线	10千伏	160	64.74	40.46%			1.21%	1649.96	1372.84	未进入负面清单	否	无	-14.37%
348	国网本溪满族自治县供电公司	清江城66kV变电站	清街线	10千伏	160	27.00	16.87%			23.56%	2303.58	2026.46	未进入负面清单	否	无	-4.59%
349	国网本溪满族自治县供电公司	温泉寺66kV变电站	温燕线	10千伏	552.12	3.16	0.57%			0.06%	9507.92	5682.83	未进入负面清单	否	无	26.36%
350	国网本溪满族自治县供电公司	温泉寺66kV变电站	温著线	10千伏	552.12	55.55	10.06%			34.76%	8600.64	7644.37	未进入负面清单	否	无	3.71%
351	国网本溪满族自治县供电公司	温泉寺66kV变电站	温园线	10千伏	552.12	32.34	5.86%			37.29%	9002.52	5177.44	未进入负面清单	否	无	2.84%
352	国网本溪满族自治县供电公司	温泉寺66kV变电站	温发1号线	10千伏	552.12	15.47	2.80%			72.78%	9294.80	8338.53	未进入负面清单	否	无	-1.21%
353	国网本溪满族自治县供电公司	温泉寺66kV变电站	温松线	10千伏	552.12	69.96	12.67%			48.58%	8350.99	5960.31	未进入负面清单	否	无	-21.58%
354	国网本溪满族自治县供电公司	温泉寺66kV变电站	温市线	10千伏	552.12	0.35	0.06%			13.64%	9556.63	7165.95	未进入负面清单	否	无	1.32%
355	国网本溪满族自治县供电公司	燕东66kV变电站	燕温线6951	10千伏	355	180.35	50.80%			60.52%	3024.91	565.47	未进入负面清单	否	无	36.17%
356	国网本溪满族自治县供电公司	燕东66kV变电站	曲轴线	10千伏	428	195.47	45.67%			35.75%	4027.44	1062.26	未进入负面清单	否	无	4.28%

357	国网本溪满族自治县供电公司	燕东 66kV变电站	厚德线	10千伏	428	259.45	60.62%			31.40%	2919.23	1065.99	未进入负面清单	否	无	-13.24%
358	国网本溪满族自治县供电公司	燕东 66kV变电站	寨东联网	10千伏	552.12	155.74	28.21%			31.83%	6865.30	3040.21	未进入负面清单	否	无	8.72%
359	国网本溪满族自治县供电公司	燕东 66kV变电站	宾馆线	10千伏	428	60.47	14.13%			86.18%	6365.64	5624.35	未进入负面清单	否	无	16.68%
360	国网本溪满族自治县供电公司	燕东 66kV变电站	温泉线	10千伏	352	192.66	54.73%			33.59%	2759.84	1235.68	未进入负面清单	否	无	16.78%
361	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅 66kV变电站	田魏线	10千伏	552.12	192.84	34.93%			17.58%	6222.73	2397.64	未进入负面清单	否	无	9.46%
362	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅 66kV变电站	田煤线	10千伏	240	67.56	28.15%			34.48%	2986.66	2570.98	未进入负面清单	否	无	1.65%
363	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅 66kV变电站	小区线8050	10千伏	403	127.68	31.68%			42.26%	4768.54	4070.55	未进入负面清单	否	无	-0.57%
364	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅 66kV变电站	田南线	10千伏	352	177.12	50.32%			20.20%	3028.92	590.27	未进入负面清单	否	无	0.18%
365	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅 66kV变电站	田石线	10千伏	428	227.76	53.21%			28.64%	3468.16	502.97	未进入负面清单	否	无	-1.86%
366	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅 66kV变电站	田粘线	10千伏	355	45.36	12.78%			28.27%	5362.96	2903.52	未进入负面清单	否	无	-2.60%
367	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅 66kV变电站	田全线	10千伏	355	36.00	10.14%			19.79%	5525.08	3065.64	未进入负面清单	否	无	0.71%
368	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂 66kV变电站	碱魏线	10千伏	428	233.76	54.62%			18.15%	3364.24	399.05	未进入负面清单	否	无	-17.26%
369	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂 66kV变电站	碱街线	10千伏	352	67.00	19.03%			14.13%	4936.20	4326.54	未进入负面清单	否	无	9.44%
370	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂 66kV变电站	碱魏2号组1575	10千伏	428	113.12	26.43%			9.08%	5453.72	2488.54	未进入负面清单	否	无	5.91%
371	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂 66kV变电站	碱洋线	10千伏	352	114.72	32.59%			9.12%	4109.69	3500.03	未进入负面清单	否	无	6.50%
372	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂 66kV变电站	碱兰线	10千伏	428	70.16	16.39%			82.73%	6197.79	3232.60	未进入负面清单	否	无	-3.55%
373	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡 66kV变电站	祁街线	10千伏	428	80.86	18.89%			0.00%	6012.48	3047.29	未进入负面清单	否	无	-22.66%
374	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡 66kV变电站	祁镁线	10千伏	428	67.50	15.77%			23.44%	6243.86	3278.68	未进入负面清单	否	无	2.13%
375	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡 66kV变电站	部队线	10千伏	428	36.21	8.46%			28.59%	6785.79	6044.50	未进入负面清单	否	无	27.58%
376	国网本溪满族自治县供电公司	祁家堡 66kV变电站	祁北线	10千伏	428	30.59	7.15%			0.21%	6883.21	6141.92	未进入负面清单	否	无	7.00%
377	国网本溪满族自治县供电公司	草河城 66kV变电站	城矿线	10千伏	355	301.65	84.97%			0.64%	924.06	309.20	未进入负面清单	否	无	-17.87%
378	国网本溪满族自治县供电公司	草河城 66kV变电站	城王线2530	10千伏	355	31.64	8.91%			0.00%	5600.57	3141.13	未进入负面清单	否	无	-3.47%
379	国网本溪满族自治县供电公司	草河城 66kV变电站	城街线	10千伏	240	99.98	41.66%			5.31%	2425.18	762.46	未进入负面清单	否	无	-7.72%
380	国网本溪满族自治县供电公司	草河城 66kV变电站	城徐线	10千伏	428	115.97	27.10%			5.18%	5404.28	2439.10	未进入负面清单	否	无	10.33%
381	国网本溪满族自治县供电公司	草河城 66kV变电站	城初线	10千伏	428	1.14	0.27%			28.15%	7393.27	4428.09	未进入负面清单	否	无	-12.80%
382	国网本溪满族自治县供电公司	草河城 66kV变电站	城套线2536	10千伏	240	1.44	0.60%			47.52%	4131.91	2469.19	未进入负面清单	否	无	2.48%
383	国网本溪满族自治县供电公司	草河城 66kV变电站	城口联网2537	10千伏	355	0.36	0.10%			11.09%	6142.41	3682.97	未进入负面清单	否	无	7.57%
384	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌 66kV变电站	掌崔线	10千伏	428	40.81	9.53%			25.55%	6706.17	3740.98	未进入负面清单	否	无	-35.56%
385	国网本溪满族自治县供电公司	草河掌 66kV变电站	汤沟线	10千伏	428	76.08	17.77%			43.20%	6095.32	3130.14	未进入负面清单	否	无	-0.71%
386	国网本溪满族自治县供电公司	连山关 66kV变电站	连微线	10千伏	428	20.86	4.87%			35.31%	7051.68	4086.49	未进入负面清单	否	无	9.50%
387	国网本溪满族自治县供电公司	连山关 66kV变电站	连街线	10千伏	428	210.41	49.16%			63.77%	3768.66	1915.42	未进入负面清单	否	无	6.00%
388	国网本溪满族自治县供电公司	连山关 66kV变电站	连矿线	10千伏	428	54.02	12.62%			10.44%	6477.27	5735.98	未进入负面清单	否	无	-10.50%
389	国网本溪满族自治县供电公司	高官 66kV变电站	高硝线	10千伏	428	121.36	28.36%			22.22%	5311.00	2345.82	未进入负面清单	否	无	-7.33%
390	国网本溪满族自治县供电公司	高官 66kV变电站	高田线	10千伏	200	53.40	26.70%			8.72%	2539.11	2192.71	未进入负面清单	否	无	8.67%
391	国网本溪满族自治县供电公司	高官 66kV变电站	高滚线	10千伏	428	140.64	32.86%			38.91%	4977.08	4235.78	未进入负面清单	否	无	-1.42%
392	国网本溪满族自治县供电公司	高官 66kV变电站	高田2号线	10千伏	355	240.96	67.88%			40.45%	1975.17	1360.31	未进入负面清单	否	无	1.33%
393	国网本溪满族自治县供电公司	高官 66kV变电站	高矿线	10千伏	310	30.39	9.80%			43.97%	4842.85	4305.93	未进入负面清单	否	无	-6.22%
394	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV联网线	10千伏	552.12	350.27	63.44%			29.68%	3496.07	0.00	2025年4月	否	无	6.92%
395	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子 66kV变电站	10kV二四线	10千伏	552.12	170.51	30.88%			9.37%	6609.52	2784.44	未进入负面清单	否	无	8.31%
396	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子 66kV变电站	10kV二四线	10千伏	552.12	104.06	18.85%			25.01%	7760.36	6804.08	未进入负面清单	否	无	0.00%
397	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子 66kV变电站	10kV二四线	10千伏	405	170.51	42.10%			20.34%	4061.40	3359.94	未进入负面清单	否	无	0.00%
398	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子 66kV变电站	10kV八四线	10千伏	310	186.96	60.31%			15.09%	2131.05	1594.13	未进入负面清单	否	无	0.00%
399	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子 66kV变电站	10kV八四线	10千伏	310	134.76	43.47%			20.88%	3035.16	2498.24	未进入负面清单	否	无	0.00%
400	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子 66kV变电站	10kV津纸线	10千伏	552.12	15.96	2.89%			8.96%	9286.29	8330.02	未进入负面清单	否	无	0.00%
401	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子 66kV变电站	10kV八千线	10千伏	310	92.04	29.69%			8.26%	3775.07	1627.39	未进入负面清单	否	无	0.00%

402	国网桓仁满族自治县供电公司	八里甸子 66kV变电站	10kV八木线	10千伏	552.12	78.84	14.28%			7.55%	8197.21	4372.12	未进入负面清单	否	无	-34.99%
403	国网桓仁满族自治县供电公司	北山 66kV变电站	北六线	10千伏	552.12	25.95	4.70%			2.87%	9113.35	5288.26	未进入负面清单	否	无	0.00%
404	国网桓仁满族自治县供电公司	北山 66kV变电站	北城线	10千伏	552.12	115.47	20.91%			26.97%	7562.80	3737.72	未进入负面清单	否	无	-13.95%
405	国网桓仁满族自治县供电公司	北山 66kV变电站	北园线	10千伏	552.12	43.80	7.93%			28.31%	8804.05	4978.96	未进入负面清单	否	无	12.06%
406	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子 66kV变电站	北镇线	10千伏	552.12	84.88	15.37%			15.41%	8092.53	5701.85	未进入负面清单	否	无	34.88%
407	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子 66kV变电站	北屯线	10千伏	552.12	52.97	9.59%			52.47%	8645.30	6254.62	未进入负面清单	否	无	0.00%
408	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子 66kV变电站	北长线	10千伏	552.12	156.22	28.29%			17.15%	6857.06	4466.38	未进入负面清单	否	无	-2.36%
409	国网桓仁满族自治县供电公司	北甸子 66kV变电站	北牛线	10千伏	240	73.49	30.62%			30.08%	2883.90	1221.18	未进入负面清单	否	无	-13.24%
410	国网桓仁满族自治县供电公司	二棚甸子 66kV变电站	10kV二西线	10千伏	405	453.10	82.07%			46.45%	1715.06	0.00	2025年4月	否	无	2.84%
411	国网桓仁满族自治县供电公司	南江 66kV变电站	10kV南雅线	10千伏	552.12	107.34	19.44%			0.04%	7703.52	5312.85	未进入负面清单	否	无	0.00%
412	国网桓仁满族自治县供电公司	南江 66kV变电站	10kV南宋线	10千伏	552.12	311.72	56.46%			0.04%	4163.75	338.66	未进入负面清单	否	无	0.00%
413	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子 66kV变电站	10kV双北线	10千伏	355	47.56	13.40%			0.15%	5324.86	2865.42	未进入负面清单	否	无	-1.89%
414	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子 66kV变电站	10kV双沟线	10千伏	373	116.76	31.30%			45.10%	4438.08	1853.93	未进入负面清单	否	无	-1.25%
415	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳 66kV变电站	10kV铁矿线	10千伏	373	0.48	0.13%			37.19%	6452.05	4836.96	未进入负面清单	否	无	-9.50%
416	国网桓仁满族自治县供电公司	南江 66kV变电站	10kV南坤#1线	10千伏	552.12	0.23	0.04%			44.77%	9558.66	5733.57	未进入负面清单	否	无	16.28%
417	国网桓仁满族自治县供电公司	南江 66kV变电站	10kV南坤#2线	10千伏	552.12	25.55	4.63%			27.92%	9120.25	5295.16	未进入负面清单	否	无	8.81%
418	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子 66kV变电站	10kV双丰线	10千伏	373	0.56	0.15%			96.93%	6450.66	3866.52	未进入负面清单	否	无	16.68%
419	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子 66kV变电站	10kV双拐线	10千伏	373	190.80	51.15%			6.79%	3155.70	571.56	未进入负面清单	否	无	-37.67%
420	国网桓仁满族自治县供电公司	双岭子 66kV变电站	10kV双业线	10千伏	373	146.48	39.27%			28.80%	3923.33	1339.18	未进入负面清单	否	无	25.18%
421	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳 66kV变电站	10kV同龙线	10千伏	373	90.72	24.32%			52.52%	4889.09	2304.95	未进入负面清单	否	无	0.95%
422	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳 66kV变电站	10kV铜矿线	10千伏	240	65.28	27.20%			18.48%	3026.15	1363.43	未进入负面清单	否	无	-8.27%
423	国网桓仁满族自治县供电公司	向阳 66kV变电站	10kV北岗线	10千伏	240	41.20	17.17%			20.31%	3443.22	3027.54	未进入负面清单	否	无	3.20%
424	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街 66kV变电站	崔城线	10千伏	552.12	48.82	8.84%			16.01%	8717.14	4892.06	未进入负面清单	否	无	7.95%
425	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街 66kV变电站	10kV崔六线	10千伏	552.12	163.44	29.60%			8.36%	6731.88	2906.79	未进入负面清单	否	无	-32.44%
426	国网桓仁满族自治县供电公司	崔家街 66kV变电站	10kV崔四线	10千伏	552.12	156.72	28.39%			0.00%	6848.30	3023.21	未进入负面清单	否	无	-18.50%
427	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡 66kV变电站	10kV普联线	10千伏	405	87.85	21.69%			11.57%	5493.07	2687.23	未进入负面清单	否	无	0.00%
428	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡 66kV变电站	普拐线	10千伏	552.12	121.52	22.01%			9.77%	7457.99	6501.72	未进入负面清单	否	无	-1.18%
429	国网桓仁满族自治县供电公司	普乐堡 66kV变电站	10kV普车线	10千伏	552.12	108.08	19.58%			6.22%	7690.77	6734.50	未进入负面清单	否	无	-1.18%
430	国网桓仁满族自治县供电公司	木孟子66kV变电站	10kV木新线	10千伏	552.12	42.55	7.71%			62.38%	8825.76	5000.67	未进入负面清单	否	无	27.14%
431	国网桓仁满族自治县供电公司	木孟子66kV变电站	10kV木煤线	10千伏	552.12	0.00	0.00%			83.49%	9562.72	8606.45	未进入负面清单	否	无	4.68%
432	国网桓仁满族自治县供电公司	木孟子66kV变电站	10kV木镇线	10千伏	552.12	85.57	15.50%			67.22%	8080.68	4255.60	未进入负面清单	否	无	-18.50%
433	国网桓仁满族自治县供电公司	木孟子66kV变电站	10kV木八线	10千伏	552.12	33.05	5.99%			27.64%	8990.21	6599.53	未进入负面清单	否	无	2.50%
434	国网桓仁满族自治县供电公司	木孟子66kV变电站	10kV木河线	10千伏	552.12	36.22	6.56%			38.21%	8935.39	6544.71	未进入负面清单	否	无	10.00%
435	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	10kV江桓线	10千伏	552.12	326.48	59.13%			22.83%	3908.02	1517.34	未进入负面清单	否	无	16.00%
436	国网本溪供电公司平山供电中心	中心66kV变电站	中消线5535	10千伏	552.12	340.16	61.61%			22.22%	3671.08	0.00	2025年3月	否	无	-13.04%
437	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	10kV江汇线	10千伏	552.12	378.49	68.55%			30.90%	3007.24	616.56	未进入负面清单	否	无	13.95%
438	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	江源线	10千伏	552.12	182.50	33.05%			62.73%	6401.89	2576.80	未进入负面清单	否	无	-46.64%
439	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	10kV六河线	10千伏	552.12	218.86	39.64%			82.17%	5772.13	1947.05	未进入负面清单	否	无	4.75%
440	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	江城线	10千伏	552.12	122.29	22.15%			29.68%	7444.62	3619.53	未进入负面清单	否	无	27.42%
441	国网桓仁满族自治县供电公司	江北66kV变电站	10kV江沿线	10千伏	405	80.86	19.96%			53.26%	5614.17	3860.52	未进入负面清单	否	无	5.00%
442	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV中心线	10千伏	552.12	264.06	47.83%			76.16%	4989.23	1164.14	未进入负面清单	否	无	2.13%
443	国网本溪满族自治县供电公司	南阳66kV变电站	南沟线	10千伏	552.12	380.17	68.86%			36.77%	2978.16	0.00	2025年3月	否	无	-4.43%
444	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	章槌线	10千伏	552.12	174.35	31.58%			23.70%	6542.97	4152.29	未进入负面清单	否	无	-21.44%
445	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	黄河线	10千伏	552.12	167.63	30.36%			12.40%	6659.37	2834.28	未进入负面清单	否	无	-13.00%
446	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV兰家线	10千伏	552.12	260.13	47.11%			87.18%	5057.29	2666.61	未进入负面清单	否	无	2.65%

447	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV浑江线	10千伏	552.12	322.77	58.46%			5.50%	3972.35	1581.67	未进入负面清单	否	无	-1.11%
448	国网本溪市南芬区供电公司	后塔66kV变电站	塔冰线	10千伏	403	465.60	84.33%			16.35%	1498.53	0.00	2025年2月	否	无	12.13%
449	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV凤鸣线	10千伏	405	60.11	14.84%			39.13%	5973.49	5272.03	未进入负面清单	否	无	2.13%
450	国网桓仁满族自治县供电公司	江南66kV变电站	10kV通天线	10千伏	552.12	92.73	16.80%			32.84%	7956.56	7000.29	未进入负面清单	否	无	0.24%
451	国网本溪市南芬区供电公司	爱国66kV变电站	爱国2#线	10千伏	373	478.13	118.06%			4.42%	0.00	0.00	2025年2月	否	无	6.38%
452	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五2线	10千伏	552.12	36.80	6.67%			27.11%	8925.34	5100.26	未进入负面清单	否	无	-2.36%
453	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙金线	10千伏	405	31.12	7.68%			43.88%	6475.60	5774.14	未进入负面清单	否	无	1.67%
454	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙五线	10千伏	552.12	149.20	27.02%			11.39%	6978.57	3153.49	未进入负面清单	否	无	-15.31%
455	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙影线	10千伏	552.12	170.72	30.92%			0.36%	6605.85	2780.76	未进入负面清单	否	无	3.31%
456	国网桓仁满族自治县供电公司	沙尖子66kV变电站	10kV沙镇线	10千伏	200	61.76	30.88%			55.25%	2394.32	2047.92	未进入负面清单	否	无	1.42%
457	国网桓仁满族自治县供电公司	铍尖子66kV变电站	10kV铍西线	10千伏	310	85.60	27.61%			30.47%	3886.61	3349.69	未进入负面清单	否	无	0.35%
458	国网桓仁满族自治县供电公司	铍尖子66kV变电站	10kV铍纤线	10千伏	355	126.48	35.63%			19.45%	3957.97	1498.53	未进入负面清单	否	无	20.78%
459	国网桓仁满族自治县供电公司	铍尖子66kV变电站	10kV铍木线	10千伏	355	37.96	10.69%			13.65%	5491.13	3031.69	未进入负面清单	否	无	15.80%
460	国网桓仁满族自治县供电公司	铍尖子66kV变电站	10kV铍煤线	10千伏	552.12	2.24	0.41%			20.47%	9523.92	8567.65	未进入负面清单	否	无	27.91%
461	国网桓仁满族自治县供电公司	铍尖子66kV变电站	铍江联网线420	10千伏	373	190.40	51.05%			52.73%	3162.63	578.49	未进入负面清单	否	无	-0.24%
462	国网桓仁满族自治县供电公司	铍尖子66kV变电站	10kV铍二线	10千伏	552.12	178.80	32.38%			21.04%	6465.90	4075.22	未进入负面清单	否	无	-3.07%
463	国网桓仁满族自治县供电公司	铍尖子66kV变电站	10kV铍东线	10千伏	310	77.72	25.07%			7.57%	4023.09	1875.41	未进入负面清单	否	无	-7.57%
464	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅桓线	10千伏	355	94.40	26.59%			19.05%	4513.59	2054.15	未进入负面清单	否	无	11.67%
465	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅园线	10千伏	552.12	0.05	0.01%			11.51%	9561.85	5736.77	未进入负面清单	否	无	9.69%
466	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅河线	10千伏	355	176.20	49.63%			14.67%	3096.82	1559.67	未进入负面清单	否	无	-11.67%
467	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅龙线	10千伏	240	59.00	24.58%			8.30%	3134.92	2719.24	未进入负面清单	否	无	-25.46%
468	国网桓仁满族自治县供电公司	四平66kV变电站	四红线	10千伏	552.12	46.21	8.37%			1.46%	8762.37	4937.28	未进入负面清单	否	无	20.97%
469	国网桓仁满族自治县供电公司	四平66kV变电站	四巨线	10千伏	552.12	178.82	32.39%			33.65%	6465.61	4074.93	未进入负面清单	否	无	3.22%
470	国网桓仁满族自治县供电公司	四平66kV变电站	四摇线	10千伏	552.12	50.46	9.14%			7.32%	8688.69	4863.60	未进入负面清单	否	无	-13.08%
471	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	雅边二线	10千伏	552.12	71.35	12.92%			22.13%	8326.94	4501.85	未进入负面清单	否	无	31.01%
472	国网桓仁满族自治县供电公司	雅河66kV变电站	10kV雅边线	10千伏	552.12	51.75	9.37%			47.37%	8666.41	4841.32	未进入负面清单	否	无	-5.72%
473	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑双线	10千伏	552.12	8.52	1.54%			40.53%	9415.15	5590.06	未进入负面清单	否	无	-7.44%
474	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑炸线	10千伏	240	78.24	32.60%			23.17%	2801.68	2386.00	未进入负面清单	否	无	8.04%
475	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑北线	10千伏	552.12	24.96	4.52%			59.86%	9130.41	5305.32	未进入负面清单	否	无	26.68%
476	国网桓仁满族自治县供电公司	黑沟66kV变电站	黑六线	10千伏	552.12	133.68	24.21%			10.78%	7247.38	3422.29	未进入负面清单	否	无	2.97%
477	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南街线	20千伏	428	340.22	79.49%			4.10%	1520.35	779.05	未进入负面清单	否	无	16.72%
478	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	选矿线	20千伏	403	217.85	54.06%			4.25%	3206.80	2508.80	未进入负面清单	否	无	0.00%
479	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	露天矿线	20千伏	403	105.14	26.09%			47.48%	5158.94	4460.94	未进入负面清单	否	无	8.51%
480	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南坡线	20千伏	428	212.92	49.75%			0.01%	3725.19	2983.89	未进入负面清单	否	无	1.42%
481	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	机修线	20千伏	403	31.65	7.85%			2.94%	6431.78	5733.79	未进入负面清单	否	无	-11.58%
482	国网本溪市南芬区供电公司	南芬66kV变电站	南路线	20千伏	373	15.82	4.24%			2.30%	6186.36	5540.32	未进入负面清单	否	无	2.13%
483	国网本溪满族自治县供电公司	高官66kV变电站	高偏线	10千伏	552.12	0.80	0.14%			0.00%	9548.86	5723.78	未进入负面清单	否	无	-46.15%
484	国网本溪满族自治县供电公司	碱厂66kV变电站	碱水线	10千伏	428	196.64	45.94%			0.06%	4007.16	3265.86	未进入负面清单	否	无	-19.63%
485	国网本溪满族自治县供电公司	连山关66kV变电站	连通线	10千伏	160	0.00	0.00%			0.13%	2771.20	2494.08	未进入负面清单	否	无	-0.22%
486	国网本溪满族自治县供电公司	盘岭66kV变电站	盘崔线	10千伏	552.12	38.49	6.97%			0.06%	8896.11	5071.02	未进入负面清单	否	无	0.00%
487	国网本溪满族自治县供电公司	盘岭66kV变电站	盘套线	10千伏	552.12	0.00	0.00%			0.00%	9562.72	5737.63	未进入负面清单	否	无	-2.60%
488	国网本溪满族自治县供电公司	田师傅66kV变电站	田双线	10千伏	355	0.00	0.00%			0.00%	6148.60	5533.74	未进入负面清单	否	无	-3.23%
489	国网本溪满族自治县供电公司	温泉寺66kV变电站	温发2号线	10千伏	552.12	0.35	0.06%			0.00%	9556.63	8600.36	未进入负面清单	否	无	0.99%
490	国网本溪满族自治县供电公司	温泉寺66kV变电站	温铁线	10千伏	552.12	0.35	0.06%			0.00%	9556.63	8600.36	未进入负面清单	否	无	6.15%
491	国网本溪满族自治县供电公司	温泉寺66kV变电站	温下线	10千伏	552.12	0.35	0.06%			0.00%	9556.63	5731.54	未进入负面清单	否	无	-3.55%

492	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	铁选线	10千伏	428	0.00	0.00%			44.98%	7412.96	6671.66	未进入负面清单	否	无	-19.15%
493	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	辉山线	10千伏	428	79.92	18.67%			0.00%	6028.68	3063.49	未进入负面清单	否	无	-41.04%
494	国网本溪满族自治县供电公司	右寨子66kV变电站	工业园线	10千伏	428	0.00	0.00%			41.61%	7412.96	4447.78	未进入负面清单	否	无	0.99%
495	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云城线	10千伏	373	11.96	3.21%			21.59%	6253.28	3669.14	未进入负面清单	否	无	6.15%
496	国网本溪满族自治县供电公司	云盘66kV变电站	云祁线	10千伏	428	0.00	0.00%			111.67%	7412.96	4447.78	未进入负面清单	否	无	-3.55%
497	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张泉线	10千伏	428	193.31	45.17%			60.00%	4064.80	3323.50	未进入负面清单	否	无	-19.15%
498	国网本溪满族自治县供电公司	张家堡66kV变电站	张香线	10千伏	428	0.01	0.00%			49.50%	7412.74	4447.55	未进入负面清单	否	无	-41.04%

2025年四季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整改 完成时间	配变近3年负 荷增长率
1	桓仁县	10kV桦二线	碑登三、四组	315	13.05	210.89	210.8925	未进入负面清单	否	无	
2	桓仁县	普拐线	普乐堡七组	100	21.32	58.68	58.68	未进入负面清单	否	无	
3	南芬区	桥房线	10kV桥房线#30右分#12	400	7.57	289.72	289.72	未进入负面清单	否	无	
4	溪湖区	北沟线	党校线旧孩岭支91#	30	42.6	11.22	11.22	未进入负面清单	否	无	
5	桓仁县	10kV普夹线	坎川沟五组2号	400	17.04	251.84	251.84	未进入负面清单	否	无	
6	南芬区	塔冰线	塔冰线塔冰线#405	100	14	66.00	66	未进入负面清单	否	无	
7	本溪县	法松线	后崴子一组B台区	50	22.62	28.69	28.69	未进入负面清单	否	无	
8	南芬区	东桥线	10kV东桥线74左1变台	200	25.19	109.62	109.62	未进入负面清单	否	无	
9	桓仁县	10kV四红线	红汀子四组	50	17.32	31.34	31.34	未进入负面清单	否	无	
10	本溪县	连矿线	黄岭村变压器	200	13.71	132.58	132.58	未进入负面清单	否	无	
11	本溪县	城初线	草河城西沟B台区	100	24.72	55.28	55.28	未进入负面清单	否	无	
12	高新区	西党线	10kV西党线39#柱上变压器	200	21.04	117.92	117.92	未进入负面清单	否	无	
13	溪湖区	彩三线	白石分#17	100	32.56	47.44	47.44	未进入负面清单	否	无	
14	本溪县	城初线	小白堡D台区柱上-变压器	100	14.92	65.08	65.08	未进入负面清单	否	无	
15	溪湖区	韩家线	10kV韩家线韩家分#31变压器（新）	100	22.86	57.14	57.14	未进入负面清单	否	无	
16	桓仁县	10kV雅河线	乡政府3号	200	28.5	103.00	103	未进入负面清单	否	无	
17	本溪县	连街线	石宝地变压器	50	37.28	21.36	21.36	未进入负面清单	否	无	
18	桓仁县	10kV双业线	业主沟一组	200	34.52	90.96	90.96	未进入负面清单	否	无	
19	本溪县	城街线	果茶厂变压器	100	43.02	36.98	36.98	未进入负面清单	否	无	
20	本溪县	法清线	直河二道河子台区	50	15.88	32.06	32.06	未进入负面清单	否	无	
21	高新区	火桥线2146	10kV火桥线#13右3变压器	200	8	144.00	144	未进入负面清单	否	无	
22	本溪县	连街线	石哈三组变压器	50	31.08	24.46	24.46	未进入负面清单	否	无	
23	桓仁县	10kV木新线	高俭地十组	100	17.6	62.40	62.4	未进入负面清单	否	无	

24	本溪县	城初线	瓦堡变压器	200	16.2	127.60	127.6	未进入负 面清单	否	无	
25	桓仁县	10kV回龙线	回龙三、四组	400	18.38	246.48	246.48	未进入负 面清单	否	无	
26	本溪县	高滚线	高滚线花岭九组（西沟）	100	65.76	14.24	14.24	未进入负 面清单	否	无	
27	桓仁县	10kV木镇线	仙人洞村内2号	400	16	256.00	256	未进入负 面清单	否	无	
28	桓仁县	10kV崔四线	三道河七组	100	14.28	65.72	65.72	未进入负 面清单	否	无	
29	桓仁县	10kV沙金线	金坑二组	100	23.78	56.22	56.22	未进入负 面清单	否	无	
30	本溪县	碱兰线	台山三组变台	200	16.47	127.06	127.06	未进入负 面清单	否	无	
31	本溪县	南沟线	大龙湾#04变台	50	24.32	27.84	27.84	未进入负 面清单	否	无	
32	本溪县	清街线	西街B台区	200	10.59	138.82	138.82	未进入负 面清单	否	无	
33	本溪县	连街线	南洼B台区变压器	200	28.76	102.48	102.48	未进入负 面清单	否	无	
34	本溪县	连街线	鹿圈子变压器	100	15.24	64.76	64.76	未进入负 面清单	否	无	
35	本溪县	汤沟线	界碑岭变压器	100	16.84	63.16	63.16	未进入负 面清单	否	无	
36	南芬区	塔冰线	塔冰线240左1柱上变压器	100	10.4	69.60	69.6	未进入负 面清单	否	无	
37	桓仁县	铧江联网线420	果松川三、四组	400	20.61	237.56	237.56	未进入负 面清单	否	无	
38	本溪县	云街线	荏草下十组变压器	100	25.32	54.68	54.68	未进入负 面清单	否	无	
39	本溪县	厚德线	厚德家园2#箱变配电变压器	630	30.95	309.02	309.015	未进入负 面清单	否	无	
40	本溪县	城初线	亚安岭变压器	200	13.38	133.24	133.24	未进入负 面清单	否	无	
41	高新区	张歪线2216	10kV张歪线白家分#43变压器	100	2	78.00	78	未进入负 面清单	否	无	
42	本溪县	偏水线	泥塔C台区变台	50	58.04	10.98	10.98	未进入负 面清单	否	无	
43	桓仁县	10kV桦东线	洼子沟村5号	100	46.5	33.50	33.5	未进入负 面清单	否	无	
44	桓仁县	10kV八镇线	大南沟五组	315	7.9	227.12	227.115	未进入负 面清单	否	无	
45	桓仁县	北长线	长春沟村	400	16.53	253.88	253.88	未进入负 面清单	否	无	
46	桓仁县	10kV五桦线	桦树甸六组	400	45.69	137.24	137.24	未进入负 面清单	否	无	
47	本溪县	田石线	荒下#05变台	100	19.36	60.64	60.64	未进入负 面清单	否	无	
48	南芬区	桥街线	桥街线#17	200	18.76	122.48	122.48	未进入负 面清单	否	无	

49	本溪县	高硝线	高肖线肖家河村台区	200	32.16	95.68	95.68	未进入负 面清单	否	无	
50	平山区	南崔2号线5842	10kV南崔#2线#26柱上变压器	100	16.2	63.80	63.8	未进入负 面清单	否	无	
51	本溪县	碱兰线	长咀一组B变台	50	25.8	27.10	27.10	未进入负 面清单	否	无	
52	桓仁县	10kV五桦线	桦树甸五组	200	76.53	6.94	6.94	未进入负 面清单	否	无	
53	本溪县	清城线	付楼西沟B台区	50	21.44	29.28	29.28	未进入负 面清单	否	无	
54	本溪县	城套线2536	城套线套岭李堡变压器	100	12.38	67.62	67.62	未进入负 面清单	否	无	
55	桓仁县	10kV桦西线	川里六、十组	250	24.5	138.75	138.75	未进入负 面清单	否	无	
56	桓仁县	10kV四红线	红汀子六组	100	22.12	57.88	57.88	未进入负 面清单	否	无	
57	高新区	歪矿线5646	10kV歪矿线大队分#13左6柱上变压器	100	30.88	49.12	49.12	未进入负 面清单	否	无	
58	本溪县	温泉线	同江岭三组变台	100	77.12	2.88	2.88	未进入负 面清单	否	无	
59	桓仁县	10kV八于线	川头七、八组	315	13.03	210.96	210.96	未进入负 面清单	否	无	
60	桓仁县	10kV双拐线	新开岭一组	315	23.33	178.51	178.51	未进入负 面清单	否	无	
61	南芬区	下街线	10kV下街线爱国一组支16#	200	13.28	133.44	133.44	未进入负 面清单	否	无	
62	本溪县	温泉线	同江岭村七组变压器	100	35.76	44.24	44.24	未进入负 面清单	否	无	
63	桓仁县	10kV黄河线	大市场箱变配电变压器	630	10.67	436.78	436.78	未进入负 面清单	否	无	
64	本溪县	汤沟线	汤沟线五道沟变压器	100	56.48	23.52	23.52	未进入负 面清单	否	无	
65	高新区	石管线	10kV石管线#31左2变压器	200	3.68	152.64	152.64	未进入负 面清单	否	无	
66	桓仁县	10kV八镇线	柞木台村1号	400	26.96	212.16	212.16	未进入负 面清单	否	无	
67	桓仁县	10kV木镇线	仙人洞村	400	15.28	258.88	258.88	未进入负 面清单	否	无	
68	本溪县	田石线	八街#006变台	200	12.96	134.08	134.08	未进入负 面清单	否	无	
69	桓仁县	10kV沙五2线	夹皮沟十二组	50	23.73	28.14	28.14	未进入负 面清单	否	无	
70	南芬区	塔冰线	10kV塔冰线#204	50	22.32	28.84	28.84	未进入负 面清单	否	无	
71	本溪县	东洋线	碱洋线大阳B变台	200	16.14	127.72	127.72	未进入负 面清单	否	无	
72	桓仁县	10kV双拐线	古年岭二组	200	8.09	143.82	143.82	未进入负 面清单	否	无	
73	桓仁县	10kV二甸线	马达营一组2号	30	35.89	13.23	13.23	未进入负 面清单	否	无	

74	高新区	歪蓝线5648	歪蓝线松蓝分#48变压器	200	14.69	130.62	130.62	未进入负 面清单	否	无	
75	南芬区	塔冰线	塔冰线#230	100	22	58.00	58.00	未进入负 面清单	否	无	
76	本溪县	碱魏线	黄堡动迁分#25变台	100	19	61.00	61.00	未进入负 面清单	否	无	
77	桓仁县	10kV沙五2线	夹皮沟四组	100	17.18	62.82	62.82	未进入负 面清单	否	无	
78	本溪县	市山线	炮指连A变压器	50	64.44	7.78	7.78	未进入负 面清单	否	无	
79	桓仁县	北牛线	大牛沟一组	100	48.7	31.30	31.30	未进入负 面清单	否	无	
80	桓仁县	黑柞线	柞树岭子二组	100	34.32	45.68	45.68	未进入负 面清单	否	无	
81	本溪县	云街线	荏草上十变压器	50	32.22	23.89	23.89	未进入负 面清单	否	无	
82	溪湖区	梁家线	10kV梁家线#9变压器	200	56.28	47.44	47.44	未进入负 面清单	否	无	
83	南芬区	何宁线	10kV何宁线花红沟分67#	200	3.92	152.16	152.16	未进入负 面清单	否	无	
84	桓仁县	普拐线	瓦房四、八组	315	15.42	203.43	203.43	未进入负 面清单	否	无	
85	本溪县	碱洋线	碱洋线荒沟B变台	200	31.35	97.30	97.30	未进入负 面清单	否	无	
86	本溪县	掌崔线	老院台区	50	14.56	32.72	32.72	未进入负 面清单	否	无	
87	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线台沟分#50	200	12.38	135.24	135.24	未进入负 面清单	否	无	
88	高新区	石化线	10kV石化线#44变压器	400	35.4	178.40	178.40	未进入负 面清单	否	无	
89	桓仁县	10kV沙金线	金坑村	400	10.96	276.16	276.16	未进入负 面清单	否	无	
90	桓仁县	10kV木镇线	仙人洞五组2号	100	14.23	65.77	65.77	未进入负 面清单	否	无	
91	本溪县	温泉线	同江峪五组B台区	100	18.66	61.34	61.34	未进入负 面清单	否	无	
92	桓仁县	10kV八岱线	岱龙江四组	315	10.15	220.03	220.03	未进入负 面清单	否	无	
93	桓仁县	北长线	横道川七组	20	67.45	2.51	2.51	未进入负 面清单	否	无	
94	本溪县	云街线	荏草二组B台区	100	12.32	67.68	67.68	未进入负 面清单	否	无	
95	溪湖区	党石线	党石线张蛮沟支#10右3柱上变压器（新）	200	8.63	142.74	142.74	未进入负 面清单	否	无	
96	本溪县	城初线	草河城小地沟B台区	50	7.6	36.20	36.20	未进入负 面清单	否	无	
97	桓仁县	黑六线	六道沟一组	315	12.51	212.59	212.59	未进入负 面清单	否	无	
98	溪湖区	大堡线	大堡线#41	315	16.89	198.80	198.80	未进入负 面清单	否	无	

99	桓仁县	10kV铎西线	新农村四组2号	50	21.4	29.30	29.30	未进入负 面清单	否	无	
100	溪湖区	党石线	党石线张蛮沟分#27柱上变压器（新）	200	13.08	133.84	133.84	未进入负 面清单	否	无	
101	本溪县	山柜线	柜石石五组E台区	50	25.12	27.44	27.44	未进入负 面清单	否	无	
102	本溪县	清街线	东街B台区	200	13.68	132.64	132.64	未进入负 面清单	否	无	
103	本溪县	碱魏线	碱厂老医院台区	400	39.54	161.84	161.84	未进入负 面清单	否	无	
104	桓仁县	10kV沙影线	下甸子五组3号	400	43.32	146.72	146.72	未进入负 面清单	否	无	
105	溪湖区	牛街线	新区2#线#17柱上变压器（新）	400	30.33	198.68	198.68	未进入负 面清单	否	无	
106	桓仁县	10kV北岔线	北岔五组	100	10.16	69.84	69.84	未进入负 面清单	否	无	
107	溪湖区	喜欢线	峡沟分#22柱上变压器（新）	200	16.19	127.62	127.62	未进入负 面清单	否	无	
108	本溪县	兰台线	兰河A变台	200	36.35	87.30	87.30	未进入负 面清单	否	无	
109	本溪县	城套线2536	岭后李堡变压器	100	23.84	56.16	56.16	未进入负 面清单	否	无	
110	本溪县	城初线	康堡变压器	100	12.15	67.85	67.85	未进入负 面清单	否	无	
111	南芬区	10kV林爱线0167	10kV爱国1#线60#	200	6.08	147.84	147.84	未进入负 面清单	否	无	
112	本溪县	市山线	马平沟A变压器	100	10.12	69.88	69.88	未进入负 面清单	否	无	
113	桓仁县	10kV沙金线	金坑三组	50	59.89	10.06	10.06	未进入负 面清单	否	无	
114	高新区	石药线	10kV石药线黄木厂分55#右8柱上变压器	50	29.88	25.06	25.06	未进入负 面清单	否	无	
115	本溪县	田石线	下英虎背#071变台	50	38.32	20.84	20.84	未进入负 面清单	否	无	
116	本溪县	祁街线	东沟六组变压器	50	33.63	23.19	23.19	未进入负 面清单	否	无	
117	桓仁县	10kV雅河线	湾湾川一组	315	47.35	102.85	102.85	未进入负 面清单	否	无	
118	本溪县	城初线	马岭B台区柱上-变压器	50	46.92	16.54	16.54	未进入负 面清单	否	无	
119	桓仁县	10kV普夹线	普乐堡镇大清沟里变台	30	30	15.00	15.00	未进入负 面清单	否	无	
120	本溪县	城套线2536	城套线荒沟A变压器	50	25.16	27.42	27.42	未进入负 面清单	否	无	
121	本溪县	城初线	草河城初家沟C台区	50	29.28	25.36	25.36	未进入负 面清单	否	无	
122	本溪县	田南线	大东外#07变台	100	14.6	65.40	65.40	未进入负 面清单	否	无	
123	桓仁县	黑双线	黑沟六组	50	34.56	22.72	22.72	未进入负 面清单	否	无	

124	桓仁县	黑柞线	石虎子七组	80	37.2	34.24	34.24	未进入负 面清单	否	无	
125	高新区	火彩线2135	火彩线新洞分#4变压器	100	21.16	58.84	58.84	未进入负 面清单	否	无	
126	本溪县	碱街线	10kV碱街线石墙沟台	50	11.92	34.04	34.04	未进入负 面清单	否	无	
127	桓仁县	10kV桦二线	釜山村2号	200	40	80.00	80.00	未进入负 面清单	否	无	
128	本溪县	张谭线	谭家堡五组变台	100	14.56	65.44	65.44	未进入负 面清单	否	无	
129	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线尚家分#3左28	400	6.33	294.68	294.68	未进入负 面清单	否	无	
130	溪湖区	梁家线	梁家线赫地分#49右7柱上变压器（新）	400	13.22	267.12	267.12	未进入负 面清单	否	无	
131	桓仁县	桦江联网线420	大恩堡四组2号	50	28.48	25.76	25.76	未进入负 面清单	否	无	
132	本溪县	法铁线	高官红光村C台区	200	17.82	124.36	124.36	未进入负 面清单	否	无	
133	本溪县	连矿线	花家堡变压器	100	35.88	44.12	44.12	未进入负 面清单	否	无	
134	桓仁县	10kV北岔线	北岔二组	100	23.94	56.06	56.06	未进入负 面清单	否	无	
135	桓仁县	10kV双拐线	岔路子三组	200	12.76	134.48	134.48	未进入负 面清单	否	无	
136	桓仁县	10kV四摇线	四平一组	100	35.67	44.33	44.33	未进入负 面清单	否	无	
137	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线台沟分#31左10	200	13.66	132.68	132.68	未进入负 面清单	否	无	
138	桓仁县	10kV木新线	高俭地五组	100	21.57	58.43	58.43	未进入负 面清单	否	无	
139	桓仁县	10kV五三线	三架窝棚二组	400	42.27	150.92	150.92	未进入负 面清单	否	无	
140	桓仁县	10kV崔六线	杨家街街道下	200	60.46	39.08	39.08	未进入负 面清单	否	无	
141	桓仁县	10kV南米线	大泉眼三组	100	17.1	62.90	62.90	未进入负 面清单	否	无	
142	南芬区	机修线	机修线#30	315	6.41	231.81	231.81	未进入负 面清单	否	无	
143	桓仁县	10kV通天线	通天二组2号	200	13.08	133.84	133.84	未进入负 面清单	否	无	
144	南芬区	下街线	下街线#73右2	50	27.52	26.24	26.24	未进入负 面清单	否	无	
145	桓仁县	10kV普夹线	夹道子二组	315	9.92	220.75	220.75	未进入负 面清单	否	无	
146	南芬区	爱石线	10kV爱石线55#右5	200	12.18	135.64	135.64	未进入负 面清单	否	无	
147	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线台沟分#3右2	400	18.38	246.48	246.48	未进入负 面清单	否	无	
148	本溪县	南碱线1042	小峪#07变台	200	9.9	140.20	140.20	未进入负 面清单	否	无	

149	溪湖区	北联线	北联线#42	100	13.68	66.32	66.32	未进入负 面清单	否	无	
150	桓仁县	10kV五三线	三架窝棚五组2号	50	77.5	1.25	1.25	未进入负 面清单	否	无	
151	南芬区	桥街线	10kV桥街线83右18变压器	100	29.49	50.51	50.51	未进入负 面清单	否	无	
152	高新区	歪蓝线5648	歪蓝线松蓝分#34变压器	200	14.97	130.06	130.06	未进入负 面清单	否	无	
153	本溪县	连街线	苏家李堡变压器	50	54.44	12.78	12.78	未进入负 面清单	否	无	
154	高新区	张街线	张街线#35左7变压器	200	28.95	102.10	102.10	未进入负 面清单	否	无	
155	溪湖区	煤二线	煤二线金坑分#73右30柱上变压器（新）	200	21.54	116.92	116.92	未进入负 面清单	否	无	
156	桓仁县	10kV中心线	鹏翔东箱变变压器	315	60.79	60.51	60.51	未进入负 面清单	否	无	
157	南芬区	何宁线	何宁线34#	100	2.52	77.48	77.48	未进入负 面清单	否	无	
158	桓仁县	10kV八岱线	韭菜园七组	100	26.64	53.36	53.36	未进入负 面清单	否	无	
159	本溪县	碱魏线	赵堡二组支#06变台	200	22.25	115.50	115.50	未进入负 面清单	否	无	
160	明山区	新路2号线5747	10kV新路#2线#42柱上变压器	100	4.44	75.56	75.56	未进入负 面清单	否	无	
161	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线#23左3	400	5.92	296.32	296.32	未进入负 面清单	否	无	
162	溪湖区	喜砬线	10kV喜砬线兴隆分#21变压器	100	23.22	56.78	56.78	未进入负 面清单	否	无	
163	桓仁县	10kV铎西线	新农村四组	100	31.16	48.84	48.84	未进入负 面清单	否	无	
164	溪湖区	北街线	北街线21#	200	4.98	150.04	150.04	未进入负 面清单	否	无	
165	桓仁县	10kV崔四线	四河二道沟2号	80	11.85	54.52	54.52	未进入负 面清单	否	无	
166	桓仁县	10kV铎西线	西堡八组	100	14.28	65.72	65.72	未进入负 面清单	否	无	
167	本溪县	张泉线	蜂村九组台区	100	13.34	66.66	66.66	未进入负 面清单	否	无	
168	溪湖区	北街线	北街线40左22左5#	200	9.78	140.44	140.44	未进入负 面清单	否	无	
169	溪湖区	彩三线	彩三线#70右2	50	14.53	32.74	32.74	未进入负 面清单	否	无	
170	桓仁县	10kV四巨线	横道川一组	315	11.02	217.29	217.29	未进入负 面清单	否	无	
171	桓仁县	10kV二甸线	二棚甸七组	100	39.74	40.26	40.26	未进入负 面清单	否	无	
172	本溪县	连街线	翟家沟变压器	30	49.6	9.12	9.12	未进入负 面清单	否	无	
173	南芬区	塔沟线2042	塔沟线塔沟线#125	100	19.04	60.96	60.96	未进入负 面清单	否	无	

174	桓仁县	10kV铎西线	高台子四组	200	25.32	109.36	109.36	未进入负 面清单	否	无	
175	溪湖区	梁姚1号线2321	10kV梁家线梁家分#18左6变压器	100	13.08	66.92	66.92	未进入负 面清单	否	无	
176	桓仁县	北长线	横道川九组	30	66.8	3.96	3.96	未进入负 面清单	否	无	
177	桓仁县	10kV沙影线	北沟三组	100	25.82	54.18	54.18	未进入负 面清单	否	无	
178	桓仁县	10kV普夹线	老漫子四组	315	13.17	210.51	210.51	未进入负 面清单	否	无	
179	桓仁县	10kV双业线	双岭子一组	100	22.32	57.68	57.68	未进入负 面清单	否	无	
180	桓仁县	10kV双拐线	偏岭村	200	23.78	112.44	112.44	未进入负 面清单	否	无	
181	本溪县	汇源线	下堡分#2右#4变压器	200	53.13	53.74	53.74	未进入负 面清单	否	无	
182	本溪县	汤沟线	苑堡变压器	200	10.15	139.70	139.70	未进入负 面清单	否	无	
183	桓仁县	崔城线	崔家街五组	315	13.07	210.83	210.83	未进入负 面清单	否	无	
184	桓仁县	10kV雅边线	老台十组2号	100	14.76	65.24	65.24	未进入负 面清单	否	无	
185	溪湖区	YHG_姚太2#线	绿地中央广场#5箱式配电站变压器	500	3.96	380.20	380.20	未进入负 面清单	否	无	
186	桓仁县	10kV沙影线	影壁山七组2号	20	28.23	10.35	10.35	未进入负 面清单	否	无	
187	本溪县	汤关线	汤关线榆树变压器	200	20.12	119.76	119.76	未进入负 面清单	否	无	
188	本溪县	田粘线	北沟分#07变台	200	6.44	147.12	147.12	未进入负 面清单	否	无	
189	本溪县	偏水线	夹河一组B台区变台	200	24.05	111.90	111.90	未进入负 面清单	否	无	
190	桓仁县	10kV铎木线	木孟子四组	315	12.15	213.73	213.73	未进入负 面清单	否	无	
191	溪湖区	煤二线	煤二线金坑分#152柱上变压器（新）	50	23.24	28.38	28.38	未进入负 面清单	否	无	
192	溪湖区	梁姚1号线2321	10kV梁家线梁家分梁家支#39变压器	100	32.7	47.30	47.30	未进入负 面清单	否	无	
193	溪湖区	北沟线	北沟线胜利分#38柱上变压器（新）	200	25.95	108.10	108.10	未进入负 面清单	否	无	
194	本溪县	祁北线	北沟四组B台区	50	75.32	2.34	2.34	未进入负 面清单	否	无	
195	桓仁县	普拐线	胜利五组	200	25.4	109.20	109.20	未进入负 面清单	否	无	
196	本溪县	汤宋1号线	汤沟D台区	400	75.96	16.16	16.16	未进入负 面清单	否	无	
197	桓仁县	10kV五三线	腰营六组	200	16.19	127.62	127.62	未进入负 面清单	否	无	
198	本溪县	张谭线	三官阁二组台区	200	10.83	138.34	138.34	未进入负 面清单	否	无	

199	桓仁县	黑六线	六道沟六组2号	100	21.48	58.52	58.52	未进入负 面清单	否	无	
200	本溪县	高滚线	高滚线安家四组台区	100	32.72	47.28	47.28	未进入负 面清单	否	无	
201	本溪县	田石线	孔堡分#042变台	200	28.41	103.18	103.18	未进入负 面清单	否	无	
202	本溪县	汇源线	寨梨寨变压器	400	6.24	295.04	295.04	未进入负 面清单	否	无	
203	本溪县	东洋线	碱洋线河东变压器	100	44.12	35.88	35.88	未进入负 面清单	否	无	
204	本溪县	连街线	连山关王家堡B台区	50	32.52	23.74	23.74	未进入负 面清单	否	无	
205	南芬区	南街线	南街线#19右6	50	35.88	22.06	22.06	未进入负 面清单	否	无	
206	桓仁县	天健线	民东2号	250	65.98	35.05	35.05	未进入负 面清单	否	无	
207	本溪县	清城线	清城线望孟分望城六组变台	200	15.72	128.56	128.56	未进入负 面清单	否	无	
208	溪湖区	彩街线	彩街线#52右1右1	200	1.66	156.68	156.68	未进入负 面清单	否	无	
209	南芬区	下路线	10kV下路线#85左2台区	50	20.8	29.60	29.60	未进入负 面清单	否	无	
210	本溪县	城初线	草河城宋堡C台区	50	34.96	22.52	22.52	未进入负 面清单	否	无	
211	本溪县	清街线	清河城西街台区	200	18.33	123.34	123.34	未进入负 面清单	否	无	
212	本溪县	山燕线	磨石峪二道河子B台区	200	19.38	121.24	121.24	未进入负 面清单	否	无	
213	桓仁县	10kV通天线	通天库区林场2号	50	5.32	37.34	37.34	未进入负 面清单	否	无	
214	本溪县	祁街线	正沟四组变压器	50	39.04	20.48	20.48	未进入负 面清单	否	无	
215	明山区	明博线538	太古里#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	20.7	373.59	373.59	未进入负 面清单	否	无	
216	明山区	明博线538	太古里#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	24.25	351.23	351.23	未进入负 面清单	否	无	
217	桓仁县	10kV雅边线	边哈子八组	100	33.66	46.34	46.34	未进入负 面清单	否	无	
218	桓仁县	10kV雅河线	老台七组	100	24.52	55.48	55.48	未进入负 面清单	否	无	
219	本溪县	偏沿线	法合线三家子村B台区	200	16.06	127.88	127.88	未进入负 面清单	否	无	
220	桓仁县	10kV八镇线	柞木台五组	315	11.53	215.68	215.68	未进入负 面清单	否	无	
221	南芬区	塔南2号线2041	塔南#2线王家分#7右2	100	20.24	59.76	59.76	未进入负 面清单	否	无	
222	本溪县	张谭线	张家堡六组B变压器	100	7.84	72.16	72.16	未进入负 面清单	否	无	
223	桓仁县	10kV双业线	东升六组	100	31.46	48.54	48.54	未进入负 面清单	否	无	

224	本溪县	碱魏2号线1575	106#王崴排子分#12变台	200	11.64	136.72	136.72	未进入负 面清单	否	无	
225	桓仁县	10kV桦二线	中心村4号	200	36.75	86.50	86.50	未进入负 面清单	否	无	
226	桓仁县	崔城线	崔家街六组	20	62	3.60	3.60	未进入负 面清单	否	无	
227	本溪县	城初线	四木B台区变压器	200	10.9	138.20	138.20	未进入负 面清单	否	无	
228	本溪县	偏水线	高官夹河C台区	200	28.56	102.88	102.88	未进入负 面清单	否	无	
229	高新区	石医线0161	10kV石医线#48变压器	50	23.64	28.18	28.18	未进入负 面清单	否	无	
230	本溪县	温泉线	青石岭四组变台	100	16.56	63.44	63.44	未进入负 面清单	否	无	
231	桓仁县	10kV沙五2线	夹皮沟五组	200	31.47	97.06	97.06	未进入负 面清单	否	无	
232	溪湖区	喜砬线	喜砬线兴隆分碾子沟分8#柱上变压器	30	35.87	13.24	13.24	未进入负 面清单	否	无	
233	本溪县	城初线	四木D变台变压器	50	17.44	31.28	31.28	未进入负 面清单	否	无	
234	平山区	南金1号线5835	10kV兴金#1线福金分#16右1柱上变压器	200	3.39	153.22	153.22	未进入负 面清单	否	无	
235	桓仁县	10kV沙影线	干沟四组	200	14.86	130.28	130.28	未进入负 面清单	否	无	
236	桓仁县	北长线	横道川五组2号	30	35.53	13.34	13.34	未进入负 面清单	否	无	
237	本溪县	法铁线	直河五组台区	30	63.4	4.98	4.98	未进入负 面清单	否	无	
238	南芬区	沈家线	10kV沈家线128#右1	200	24.1	111.80	111.80	未进入负 面清单	否	无	
239	南芬区	何宁线	10kV何宁线花红沟分55#	200	9.58	140.84	140.84	未进入负 面清单	否	无	
240	本溪县	市山线	锅炉房变台	200	0.72	158.56	158.56	未进入负 面清单	否	无	
241	溪湖区	北街线	北街线47#左10	200	4.12	151.76	151.76	未进入负 面清单	否	无	
242	本溪县	市温2号线	YHG_下堡三五组台区\$	400	17.48	250.08	250.08	未进入负 面清单	否	无	
243	溪湖区	北沟线	北沟线#311柱上变压器（新）	200	12.71	134.58	134.58	未进入负 面清单	否	无	
244	桓仁县	10kV回龙线	爬宝一组	200	10.44	139.12	139.12	未进入负 面清单	否	无	
245	南芬区	下施1#线	10kV下施1#线苗家分#20	200	5.7	148.60	148.60	未进入负 面清单	否	无	
246	高新区	火桥线2146	10kV火桥线合金分#60变压器	200	14.44	131.12	131.12	未进入负 面清单	否	无	
247	本溪县	汤宋1号线	汤沟线四道沟B变压器	400	25.8	216.80	216.80	未进入负 面清单	否	无	
248	桓仁县	10kV桦东线	洼子沟村4号	200	4.2	151.60	151.60	未进入负 面清单	否	无	

249	本溪县	偏瓦线	偏岭村台区	200	20.28	119.44	119.44	未进入负 面清单	否	无	
250	高新区	歪街线5641	悦蓝湾7#箱变配电变压器	400	8.94	284.24	284.24	未进入负 面清单	否	无	
251	高新区	张沟线2217	10kV张沟线上沟分#48变压器	200	20.6	118.80	118.80	未进入负 面清单	否	无	
252	桓仁县	10kV八于线	于家堡六组	100	29	51.00	51.00	未进入负 面清单	否	无	
253	本溪县	云街线	莊草七组变压器	400	9.29	282.84	282.84	未进入负 面清单	否	无	
254	桓仁县	10kV沙五2线	夹皮沟六组	50	37.36	21.32	21.32	未进入负 面清单	否	无	
255	本溪县	高硝线	高肖线高官供电所台区	50	37.7	21.15	21.15	未进入负 面清单	否	无	
256	溪湖区	牛街线	新区2#线#82柱上变压器（新）	200	65.36	29.28	29.28	未进入负 面清单	否	无	
257	高新区	张街线	10kV张街线#64变压器	400	8.52	285.92	285.92	未进入负 面清单	否	无	
258	南芬区	下施2#线	10kV下施2#线30#右4	200	16.44	127.12	127.12	未进入负 面清单	否	无	
259	桓仁县	10kV回龙线	爬宝六组	100	19.32	60.68	60.68	未进入负 面清单	否	无	
260	桓仁县	10kV沙影线	小围子九组	50	50.7	14.65	14.65	未进入负 面清单	否	无	
261	本溪县	兰台线	兰河柳卜A台	200	14.37	131.26	131.26	未进入负 面清单	否	无	
262	本溪县	南碱线1042	南甸小峪B台区	50	35.48	22.26	22.26	未进入负 面清单	否	无	
263	溪湖区	韩家线	10kV韩家线韩家分#50变压器（新）	100	15.93	64.07	64.07	未进入负 面清单	否	无	
264	南芬区	何金1#	10kV何金1号线#33	400	2.21	311.16	311.16	未进入负 面清单	否	无	
265	本溪县	祁街线	707A变压器	200	10.32	139.36	139.36	未进入负 面清单	否	无	
266	本溪县	清万线	周堡变压器	100	28.72	51.28	51.28	未进入负 面清单	否	无	
267	溪湖区	北沟线	北沟线旧孩岭#30右10柱上变压器（新）	400	2.31	310.76	310.76	未进入负 面清单	否	无	
268	溪湖区	柳塘线	茨沟分2左分#1柱上变压器	200	75.83	8.34	8.34	未进入负 面清单	否	无	
269	桓仁县	普拐线	拐磨子一组	100	13.7	66.30	66.30	未进入负 面清单	否	无	
270	桓仁县	10kV普夹线	大青沟十组3号	200	23.52	112.96	112.96	未进入负 面清单	否	无	
271	本溪县	张谭线	东山二台区	50	48.28	15.86	15.86	未进入负 面清单	否	无	
272	本溪县	城初线	大白堡变压器	100	27.64	52.36	52.36	未进入负 面清单	否	无	
273	本溪县	市街线	市街线#04变台（市街#1台区）	400	77.91	8.36	8.36	未进入负 面清单	否	无	

274	桓仁县	10kV铧东线	洼子沟村1号	200	17.32	125.36	125.36	未进入负 面清单	否	无	
275	本溪县	城街线	河南变压器	100	30.6	49.40	49.40	未进入负 面清单	否	无	
276	桓仁县	10kV崔四线	大甸子九组	100	26.6	53.40	53.40	未进入负 面清单	否	无	
277	南芬区	南街线	南街线永安分#14左1	200	11.12	137.76	137.76	未进入负 面清单	否	无	
278	桓仁县	10kV沙金线	下甸子三组	200	20.98	118.04	118.04	未进入负 面清单	否	无	
279	本溪县	田石线	孔堡分B台区	400	8.7	285.20	285.20	未进入负 面清单	否	无	
280	本溪县	田全线	代家沟变压器	400	3.77	304.92	304.92	未进入负 面清单	否	无	
281	桓仁县	10kV二甸线	二棚甸七组2号	50	11.66	34.17	34.17	未进入负 面清单	否	无	
282	本溪县	田魏线	魏堡八楞树B台区	400	8.52	285.92	285.92	未进入负 面清单	否	无	
283	溪湖区	偏岭线	偏岭线#24柱上变压器	50	19.25	30.38	30.38	未进入负 面清单	否	无	
284	桓仁县	10kV双业线	二道沟三组2号	50	35.69	22.16	22.16	未进入负 面清单	否	无	
285	桓仁县	10kV沙影线	下甸子八组	200	19.22	121.56	121.56	未进入负 面清单	否	无	
286	明山区	平顶山线5744	10kV平顶山线#66柱上变压器	315	12.6	212.31	212.31	未进入负 面清单	否	无	
287	南芬区	沈家线	10kV沈家线马家分89#	200	8.12	143.76	143.76	未进入负 面清单	否	无	
288	桓仁县	10kV五三线	三架窝棚五组	100	42.68	37.32	37.32	未进入负 面清单	否	无	
289	南芬区	南街线	南街线柏峪分#1	200	14.46	131.08	131.08	未进入负 面清单	否	无	
290	桓仁县	天健线	民西3号	400	28.78	204.88	204.88	未进入负 面清单	否	无	
291	本溪县	城街线	草河城河南C台区	200	27.22	105.56	105.56	未进入负 面清单	否	无	
292	本溪县	云街线	荏草三组变压器	100	30.24	49.76	49.76	未进入负 面清单	否	无	
293	南芬区	塔南2号线2041	塔南#2线#60左6	100	17	63.00	63.00	未进入负 面清单	否	无	
294	本溪县	碱洋线	碱洋线汪沟子变台	200	18.42	123.16	123.16	未进入负 面清单	否	无	
295	本溪县	田南线	白云#38变台	50	15.54	32.23	32.23	未进入负 面清单	否	无	
296	桓仁县	黑六线	大东沟二组2号	100	19.24	60.76	60.76	未进入负 面清单	否	无	
297	本溪县	连微线	连山关河南B台区	100	16.68	63.32	63.32	未进入负 面清单	否	无	
298	本溪县	城初线	西瓦变压器	100	14.66	65.34	65.34	未进入负 面清单	否	无	

299	桓仁县	10kV木新线	木孟子六栋	315	7.24	229.19	229.19	未进入负 面清单	否	无	
300	本溪县	清城线	清城线望孟分孟家六组变台	100	45.3	34.70	34.70	未进入负 面清单	否	无	
301	南芬区	选矿线	选矿线太阳沟分#15右4左1	200	0.24	159.52	159.52	未进入负 面清单	否	无	
302	桓仁县	10kV四巨线	巨户沟五组	100	30.6	49.40	49.40	未进入负 面清单	否	无	
303	本溪县	汤沟线	佟堡变压器	200	50.1	59.80	59.80	未进入负 面清单	否	无	
304	本溪县	碱魏线	赵堡三组B变台	100	40.2	39.80	39.80	未进入负 面清单	否	无	
305	本溪县	碱洋线	碱洋线敬老院变台	50	30.08	24.96	24.96	未进入负 面清单	否	无	
306	本溪县	法铁线	直河四组台区	100	17.32	62.68	62.68	未进入负 面清单	否	无	
307	桓仁县	10kV二甸线	二棚甸六组	100	17.42	62.58	62.58	未进入负 面清单	否	无	
308	桓仁县	北城线	上古城八组	100	79.28	0.72	0.72	未进入负 面清单	否	无	
309	桓仁县	10kV六河线	泡沿二组2号	80	2.43	62.06	62.06	未进入负 面清单	否	无	
310	本溪县	兰城线	城门二组变台	200	12.84	134.32	134.32	未进入负 面清单	否	无	
311	本溪县	山关线	山关线化皮峪二组变台	200	13.6	132.80	132.80	未进入负 面清单	否	无	
312	本溪县	城街线	屈堡B变压器	100	42.19	37.81	37.81	未进入负 面清单	否	无	
313	本溪县	碱魏线	碱魏线碱厂四组B变压器	200	20.4	119.20	119.20	未进入负 面清单	否	无	
314	明山区	合源线1148	10kV合源线子雄箱式变电站171间隔配电变压器	630	13.43	419.39	419.39	未进入负 面清单	否	无	
315	本溪县	高田线	高田线高官三组台区	200	10.26	139.48	139.48	未进入负 面清单	否	无	
316	桓仁县	10kV凤鸣线	东关大桥南	315	36.51	136.99	136.99	未进入负 面清单	否	无	
317	溪湖区	北新线	北新线#51右2	100	49.29	30.71	30.71	未进入负 面清单	否	无	
318	本溪县	盘崔线0153	盘岭B台区	100	17.12	62.88	62.88	未进入负 面清单	否	无	
319	本溪县	南沟线	后堡#07变台	100	16.68	63.32	63.32	未进入负 面清单	否	无	
320	本溪县	偏水线	法偏线岭东变台（夹河八组）	100	26.7	53.30	53.30	未进入负 面清单	否	无	
321	明山区	武山线539	10kV武山线唐人街#2箱式变电站172间隔配电变压器	500	47.44	162.80	162.80	未进入负 面清单	否	无	
322	本溪县	兰城线	城门五组B台区	100	32.28	47.72	47.72	未进入负 面清单	否	无	
323	明山区	北地2号线545	10kV北地#2线碧春园#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	44.95	220.82	220.82	未进入负 面清单	否	无	

324	南芬区	下施2#线	10kV下施2#线47#右13	200	11.24	137.52	137.52	未进入负 面清单	否	无	
325	本溪县	清陈线	双岭三四组C台区	50	17.76	31.12	31.12	未进入负 面清单	否	无	
326	本溪县	南沟线	废品#020变台	200	16.41	127.18	127.18	未进入负 面清单	否	无	
327	桓仁县	10kV沙影线	影壁山五组	100	14.98	65.02	65.02	未进入负 面清单	否	无	
328	桓仁县	10kV普夹线	坎川沟一组	400	17.1	251.60	251.60	未进入负 面清单	否	无	
329	本溪县	连微线	河西变压器	200	12.36	135.28	135.28	未进入负 面清单	否	无	
330	本溪县	汇源线	城沟四五组变压器	200	20.79	118.42	118.42	未进入负 面清单	否	无	
331	本溪县	盘崔线0153	西堡变压器	100	22.2	57.80	57.80	未进入负 面清单	否	无	
332	高新区	火水线2149	火水线福利分#16变压器	400	0.44	318.24	318.24	未进入负 面清单	否	无	
333	桓仁县	10kV雅边线	边哈子六、七组	400	16.7	253.20	253.20	未进入负 面清单	否	无	
334	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线尚家分#3左6右2	400	21.9	232.40	232.40	未进入负 面清单	否	无	
335	桓仁县	铎江联网线420	果松川六组2号	100	17.72	62.28	62.28	未进入负 面清单	否	无	
336	本溪县	城徐线	贺堡C变压器	100	12	68.00	68.00	未进入负 面清单	否	无	
337	桓仁县	10kV二四线	横道川三组	100	12.33	67.67	67.67	未进入负 面清单	否	无	
338	本溪县	法清线	直河二组台区	100	20.48	59.52	59.52	未进入负 面清单	否	无	
339	桓仁县	10kV黄河线	点式楼2号箱变配电变压器	630	22.93	359.54	359.54	未进入负 面清单	否	无	
340	本溪县	城街线	草河城D变压器	100	34.62	45.38	45.38	未进入负 面清单	否	无	
341	本溪县	厚德线	养路段变台	400	5.18	299.28	299.28	未进入负 面清单	否	无	
342	桓仁县	10kV联网线	新安2号箱变配电变压器	630	29.1	320.67	320.67	未进入负 面清单	否	无	
343	本溪县	云酸线	冷库变压器	200	23.76	112.48	112.48	未进入负 面清单	否	无	
344	本溪县	汇源线	达官寨村变压器	400	10.68	277.28	277.28	未进入负 面清单	否	无	
345	南芬区	塔南2号线2041	塔南#2线#102	100	23.88	56.12	56.12	未进入负 面清单	否	无	
346	本溪县	碱魏2号线1575	碱魏线黄堡西组A变台	200	64.86	30.28	30.28	未进入负 面清单	否	无	
347	桓仁县	10kV沙镇线	下甸子四组	400	31.24	195.04	195.04	未进入负 面清单	否	无	
348	本溪县	张网线	黄岭岗B变台	400	0.95	316.20	316.20	未进入负 面清单	否	无	

349	本溪县	清城线	清城线城西六组变台	100	10.76	69.24	69.24	未进入负面清单	否	无	
350	溪湖区	梁家线	梁家线赫地分#41右1左4柱上变压器	200	1.8	156.40	156.40	未进入负面清单	否	无	
351	本溪县	祁镁线	云盘四组变压器	200	21.87	116.26	116.26	未进入负面清单	否	无	
352	平山区	南金3号线5834	10kV南金#3线南城分#29右1左17柱上变压器	200	2.73	154.54	154.54	未进入负面清单	否	无	
353	南芬区	选矿线	选矿线液化气分#14	400	15.24	259.04	259.04	未进入负面清单	否	无	
354	南芬区	下街线	下街线下深分#77右6	50	20.84	29.58	29.58	未进入负面清单	否	无	
355	桓仁县	10kV沙五2线	夹皮沟十一组	50	21.68	29.16	29.16	未进入负面清单	否	无	
356	南芬区	机修线	幸福阳光小区箱变间隔配电变压器	315	21.94	182.89	182.89	未进入负面清单	否	无	
357	溪湖区	煤二线	煤二线金坑分#18柱上变压器（新）	200	7.92	144.16	144.16	未进入负面清单	否	无	
358	溪湖区	北街线	北街线36#右分12#	200	1.98	156.04	156.04	未进入负面清单	否	无	
359	本溪县	掌崔线	大甸子变压器	200	21.99	116.02	116.02	未进入负面清单	否	无	
360	本溪县	碱街线	碱街线西岭B变台	200	11.34	137.32	137.32	未进入负面清单	否	无	
361	桓仁县	10kV四摇线	摇钱九组	100	12.56	67.44	67.44	未进入负面清单	否	无	
362	桓仁县	10kV桦纤线	拉古甲村2号	100	26.52	53.48	53.48	未进入负面清单	否	无	
363	溪湖区	后氟线	后氟线#19左30骆驼岭柱上变压器	200	4.72	150.56	150.56	未进入负面清单	否	无	
364	南芬区	机修线	机修线夹皮沟分#10	50	15.08	32.46	32.46	未进入负面清单	否	无	
365	高新区	石街线	10kV石街线56#变压器	315	40.89	123.20	123.20	未进入负面清单	否	无	
366	本溪县	云街线	荏草三组B台区	100	54.18	25.82	25.82	未进入负面清单	否	无	
367	本溪县	南沟线	才东#01变台	400	8.76	284.96	284.96	未进入负面清单	否	无	
368	桓仁县	10kV沙影线	小围子八组	100	22.54	57.46	57.46	未进入负面清单	否	无	
369	桓仁县	10kV沙镇线	沙尖子一组	200	12.9	134.20	134.20	未进入负面清单	否	无	
370	南芬区	桥街线	10kV桥街线街里分#15	400	8.1	287.60	287.60	未进入负面清单	否	无	
371	桓仁县	10kV沙镇线	沙尖子六组	30	19.8	18.06	18.06	未进入负面清单	否	无	
372	本溪县	清陈线	10kV清陈线陈贾五组B变压器	200	1.74	156.52	156.52	未进入负面清单	否	无	
373	本溪县	温泉线	谢家威子C台区	200	53.55	52.90	52.90	未进入负面清单	否	无	

374	本溪县	南石线	南甸石矿3#箱变间隔配电变压器	400	0	320.00	320.00	未进入负 面清单	否	无	
375	本溪县	连街线	连街线粮库居民区变台	160	20.2	95.68	95.68	未进入负 面清单	否	无	
376	本溪县	碱魏线	碱魏线胡堡B变台	400	4.65	301.40	301.40	未进入负 面清单	否	无	
377	桓仁县	黑柞线	柞树岭子村	200	27.98	104.04	104.04	未进入负 面清单	否	无	
378	本溪县	燕温线6951	小市一庄充电桩箱变变压器	630	40.51	248.79	248.79	未进入负 面清单	否	无	
379	溪湖区	党石线	党石线赵地沟支9#柱上变压器（新）	200	7.2	145.60	145.60	未进入负 面清单	否	无	
380	本溪县	城初线	陡岭变压器	100	26.92	53.08	53.08	未进入负 面清单	否	无	
381	本溪县	清万线	万利村台沟二组	200	0.09	159.82	159.82	未进入负 面清单	否	无	
382	桓仁县	10kV八镇线	柞木台十一组2号	30	0	24.00	24.00	未进入负 面清单	否	无	
383	本溪县	兰台线	兰河台沟A台	200	18.7	122.60	122.60	未进入负 面清单	否	无	
384	桓仁县	10kV普夹线	夹道子四组	100	20.43	59.57	59.57	未进入负 面清单	否	无	
385	溪湖区	北沟线	北沟线胜利分#14左4柱上变压器（新）	400	10.8	276.80	276.80	未进入负 面清单	否	无	
386	溪湖区	YHG_姚太2#线	绿地中央广场#7箱式配电站变压器	400	0	320.00	320.00	未进入负 面清单	否	无	
387	本溪县	市陈线	市陈线煤炭巷蓝门支#2箱式变电站内变压器	500	35.68	221.60	221.60	未进入负 面清单	否	无	
388	溪湖区	煤二线	煤二线金坑分#50柱上变压器（新）	200	16.85	126.30	126.30	未进入负 面清单	否	无	
389	溪湖区	韩家线	10kV韩家线韩家分城子沟支#13变压器（新）	100	15.21	64.79	64.79	未进入负 面清单	否	无	
390	本溪县	碱魏线	碱魏线黄堡河北A台区	400	0.03	319.88	319.88	未进入负 面清单	否	无	
391	桓仁县	10kV回龙线	爬宝四组	200	17.31	125.38	125.38	未进入负 面清单	否	无	
392	溪湖区	峪桃1#线	峪桃1号2左16国网辽宁电力（充电桩）	630	0	504.00	504.00	未进入负 面清单	否	无	
393	溪湖区	郑三线2427（备用）	郑三线南沟分35#左13#柱上变压器	200	7.17	145.66	145.66	未进入负 面清单	否	无	
394	桓仁县	黑柞线	大川六组	80	18.86	48.91	48.91	未进入负 面清单	否	无	
395	溪湖区	前厂线	前厂线#43左2柱上变压器（新）	200	10.86	138.28	138.28	未进入负 面清单	否	无	
396	高新区	火桥线2146	10kV火桥线响山子分#1左5变压器	400	8.37	286.52	286.52	未进入负 面清单	否	无	
397	本溪县	清万线	前央六组变台	100	12.96	67.04	67.04	未进入负 面清单	否	无	
398	本溪县	云街线	医院变压器	315	66.44	42.71	42.71	未进入负 面清单	否	无	

399	溪湖区	牛街线	本桓路#3箱式配电站#2变压器	630	0	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	
400	本溪县	温泉线	谢家崴子变台B	200	39.63	80.74	80.74	未进入负面清单	否	无	
401	南芬区	桥街线	10kV桥街线街里分#14右3	400	8.83	284.68	284.68	未进入负面清单	否	无	
402	桓仁县	章槌线	天健凤凰城8号箱变	630	20.13	377.18	377.18	未进入负面清单	否	无	
403	南芬区	南坡线	南坡线解放分#93	100	35.88	44.12	44.12	未进入负面清单	否	无	
404	桓仁县	黑六线	大东沟村3号	315	10.63	218.52	218.52	未进入负面清单	否	无	
405	本溪县	城徐线	孙堡变压器	200	22.47	115.06	115.06	未进入负面清单	否	无	
406	溪湖区	党石线	党石线#92左9柱上变压器（新）	50	34.56	22.72	22.72	未进入负面清单	否	无	
407	本溪县	兰台线	兰河北岭台区	200	22.2	115.60	115.60	未进入负面清单	否	无	
408	桓仁县	10kV五三线	三架窝棚七组	30	77	0.90	0.90	未进入负面清单	否	无	
409	高新区	歪蓝线5648	蓝远名城#7箱变高压间隔配电变压器	630	0	504.00	504.00	未进入负面清单	否	无	
410	平山区	南永线5845	10kV南永线华联箱式变电站变压器间隔配电变压器	630	27.2	332.64	332.64	未进入负面清单	否	无	
411	本溪县	连矿线	连山关张家堡B台区	100	17.96	62.04	62.04	未进入负面清单	否	无	
412	桓仁县	天健线	民西6号	400	37.56	169.76	169.76	未进入负面清单	否	无	
413	本溪县	市陈2号线	阳光花园二期3#箱变配电变压器	500	29.6	252.00	252.00	未进入负面清单	否	无	
414	本溪县	连街线	石哈三组B台区	50	23.92	28.04	28.04	未进入负面清单	否	无	
415	本溪县	南沟线	北甸#197变台	100	39.12	40.88	40.88	未进入负面清单	否	无	
416	平山区	春明1号线3233	10kV春明线#32柱上变压器	315	0.04	251.87	251.87	未进入负面清单	否	无	
417	桓仁县	10kV回龙线	砬门四组	100	0	80.00	80.00	未进入负面清单	否	无	
418	本溪县	碱街线	碱街线化皮峪河东变台	200	16.26	127.48	127.48	未进入负面清单	否	无	
419	桓仁县	10kV双业线	东升三组2号	50	33.08	23.46	23.46	未进入负面清单	否	无	
420	桓仁县	铎江联网线420	冯家堡村4号	200	23.96	112.08	112.08	未进入负面清单	否	无	
421	南芬区	南街线	南街线永安分#195	200	5.88	148.24	148.24	未进入负面清单	否	无	
422	本溪县	连街线	石哈八组变压器	50	18.08	30.96	30.96	未进入负面清单	否	无	
423	本溪县	山关线	久才峪四组B台区	200	46.76	66.48	66.48	未进入负面清单	否	无	

424	本溪县	田石线	童岭小队B台区	100	16	64.00	64.00	未进入负 面清单	否	无	
425	本溪县	田全线	长梁小队变压器	200	18.57	122.86	122.86	未进入负 面清单	否	无	
426	桓仁县	10kV双拐线	古年岭一组	100	20.88	59.12	59.12	未进入负 面清单	否	无	
427	桓仁县	10kV沙镇线	沙尖子村	200	42.7	74.60	74.60	未进入负 面清单	否	无	
428	溪湖区	后氟线	后氟线9号台区（临时台带柱上变压器）	630	0.02	503.87	503.87	未进入负 面清单	否	无	
429	桓仁县	10kV沙五2线	头道河六组	400	39.02	163.92	163.92	未进入负 面清单	否	无	
430	本溪县	田石线	上英虎背支#01变台	100	21.3	58.70	58.70	未进入负 面清单	否	无	
431	本溪县	山关线	陈英二组变台	100	46.48	33.52	33.52	未进入负 面清单	否	无	
432	溪湖区	YHG_姚大2#线	绿地中央广场#14箱式配电站变压器	400	0	320.00	320.00	未进入负 面清单	否	无	
433	南芬区	露天矿线	露天矿线黑背沟分#5左5左1	100	35.34	44.66	44.66	未进入负 面清单	否	无	
434	桓仁县	10kV双北线	偏岭村2号	200	16.35	127.30	127.30	未进入负 面清单	否	无	
435	溪湖区	北沟线	北沟线胜利分#19柱上变压器（新）	50	49.26	15.37	15.37	未进入负 面清单	否	无	
436	南芬区	塔冰线	塔冰线大冰沟分#30	100	23.16	56.84	56.84	未进入负 面清单	否	无	
437	桓仁县	10kV崔四线	半截沟	100	13.18	66.82	66.82	未进入负 面清单	否	无	
438	溪湖区	梁姚1号线2321	10kV梁家线梁家分#21变压器	100	0	80.00	80.00	未进入负 面清单	否	无	
439	溪湖区	北沟线	北沟线平安岭分#13左2（新）	200	14.3	131.40	131.40	未进入负 面清单	否	无	
440	南芬区	桥街线	10kV桥街线#92柱上变压器	50	0	40.00	40.00	未进入负 面清单	否	无	
441	南芬区	塔冰线	塔冰线#148左1	400	8.63	285.48	285.48	未进入负 面清单	否	无	
442	桓仁县	10kV桦纤线	拉古甲村1号	315	48.25	100.01	100.01	未进入负 面清单	否	无	
443	南芬区	桥街线	10kV桥街线河东分小黄柏峪支48号变压器	100	17.76	62.24	62.24	未进入负 面清单	否	无	
444	南芬区	下施2#线	下施2#线5#左3	50	0	40.00	40.00	未进入负 面清单	否	无	
445	溪湖区	喜砬线	滨河路#1箱式配电站#2变压器	630	0	504.00	504.00	未进入负 面清单	否	无	
446	本溪县	连街线	苏家堡变压器	30	40.53	11.84	11.84	未进入负 面清单	否	无	
447	本溪县	佳宝线	二马路左分观二队2#台	315	20.58	187.17	187.17	未进入负 面清单	否	无	
448	本溪县	清城线	清城线望孟分望城七组变台	200	6.04	147.92	147.92	未进入负 面清单	否	无	

449	桓仁县	10kV沙五2线	头道河八组	100	15.2	64.80	64.80	未进入负 面清单	否	无	
450	溪湖区	YHG_姚太2#线	绿地中央广场#15箱式配电站变压器	400	0	320.00	320.00	未进入负 面清单	否	无	
451	溪湖区	彩街线	二电分#30	50	0	40.00	40.00	未进入负 面清单	否	无	
452	南芬区	南街线	南街线#19右3左3	200	0	160.00	160.00	未进入负 面清单	否	无	
453	桓仁县	黑柞线	柞树岭子一组2号	100	49.22	30.78	30.78	未进入负 面清单	否	无	
454	溪湖区	YHG_姚太2#线	绿地中央广场#12箱式配电站变压器	400	0	320.00	320.00	未进入负 面清单	否	无	
455	桓仁县	10kV双业线	江东一组2号	80	9.85	56.12	56.12	未进入负 面清单	否	无	
456	桓仁县	10kV沙影线	千沟六、七组	315	10.91	217.63	217.63	未进入负 面清单	否	无	
457	溪湖区	北沟线	北沟线#75左13柱上变压器（新）	400	10.1	279.60	279.60	未进入负 面清单	否	无	
458	本溪县	东碱线	碱洋线洋沟子变台	200	21.66	116.68	116.68	未进入负 面清单	否	无	
459	本溪县	东碱线	碱洋线红土沟变台	100	18.38	61.62	61.62	未进入负 面清单	否	无	
460	南芬区	桥房线	10kV桥房线30#右分2#右1#	200	3.92	152.16	152.16	未进入负 面清单	否	无	
461	桓仁县	天健线	民西2箱变配电变压器	630	47.43	205.19	205.19	未进入负 面清单	否	无	
462	桓仁县	10kV桦二线	文治沟5号	50	0.08	39.96	39.96	未进入负 面清单	否	无	
463	桓仁县	黑六线	黑沟八组1号	100	16.14	63.86	63.86	未进入负 面清单	否	无	
464	本溪县	南沟线	二道#139变台	200	13.6	132.80	132.80	未进入负 面清单	否	无	
465	本溪县	连街线	连山关高家堡B台区	50	24.16	27.92	27.92	未进入负 面清单	否	无	
466	桓仁县	10kV八于线	川头九组	5	0	4.00	4.00	未进入负 面清单	否	无	
467	本溪县	法松线	中寨子六组台区	200	5.48	149.04	149.04	未进入负 面清单	否	无	
468	本溪县	东洋线	碱洋线老营沟C台区	100	0.02	79.98	79.98	未进入负 面清单	否	无	
469	溪湖区	党石线	党石线赵地沟支#9柱上变压器（新）	200	15.05	129.90	129.90	未进入负 面清单	否	无	
470	桓仁县	崔城线	六河方塘	50	0.03	39.99	39.99	未进入负 面清单	否	无	
471	高新区	火彩线2135	10kV火彩线#75变压器	100	3.94	76.06	76.06	未进入负 面清单	否	无	
472	南芬区	选矿线	尚品阳光3号箱变出线间隔配电变压器	400	0	320.00	320.00	未进入负 面清单	否	无	
473	南芬区	施家线	10kV施家线#100	30	16.93	18.92	18.92	未进入负 面清单	否	无	

474	本溪县	清城线	清城线城西七组变台	50	76.4	1.80	1.80	未进入负 面清单	否	无	
475	桓仁县	10kV双业线	二道沟一组	315	23.06	179.36	179.36	未进入负 面清单	否	无	
476	桓仁县	10kV沙金线	四林一组	100	18.46	61.54	61.54	未进入负 面清单	否	无	
477	桓仁县	10kV八木线	岱龙江大棚3号	400	1.32	314.72	314.72	未进入负 面清单	否	无	
478	桓仁县	10kV八镇线	马鹿泡七组2号	50	0	40.00	40.00	未进入负 面清单	否	无	
479	明山区	体车2号线4048	10kV体车#2线#8右1左2柱上变压器	400	0	320.00	320.00	未进入负 面清单	否	无	
480	本溪县	云街线	邮局变压器	400	68.37	46.52	46.52	未进入负 面清单	否	无	
481	本溪县	汤掌线	汤掌线下崴子变压器	100	13	67.00	67.00	未进入负 面清单	否	无	
482	桓仁县	10kV回龙线	回龙二组	200	24.18	111.64	111.64	未进入负 面清单	否	无	
483	本溪县	法铁线	西麻户二组台区	200	14.58	130.84	130.84	未进入负 面清单	否	无	
484	桓仁县	北牛线	湾龙背六组2号	400	1.85	312.60	312.60	未进入负 面清单	否	无	
485	平山区	中永线5532	10千伏中永线丹霞1号箱式配电站171间隔配电变压器	630	49.9	189.63	189.63	未进入负 面清单	否	无	
486	桓仁县	10kV五镇线	腰营三组	100	62.24	17.76	17.76	未进入负 面清单	否	无	
487	桓仁县	10kV双业线	东升五组	200	6.94	146.12	146.12	未进入负 面清单	否	无	
488	南芬区	塔新线	塔新线#261	100	43.48	36.52	36.52	未进入负 面清单	否	无	
489	桓仁县	10kV沙镇线	秋皮沟八组	50	28.52	25.74	25.74	未进入负 面清单	否	无	
490	桓仁县	普拐线	胜利二组	200	20.06	119.88	119.88	未进入负 面清单	否	无	
491	溪湖区	喜砬线	滨河3#箱式配电站开关柜#2变压器	630	0	504.00	504.00	未进入负 面清单	否	无	
492	桓仁县	10kV沙影线	北沟十组	100	22.28	57.72	57.72	未进入负 面清单	否	无	
493	本溪县	山柜线	柜子石八组	100	19.52	60.48	60.48	未进入负 面清单	否	无	
494	南芬区	塔冰线	塔冰线东沟分#7	200	7.52	144.96	144.96	未进入负 面清单	否	无	
495	本溪县	祁街线	西沟五组变压器	50	30.77	24.62	24.62	未进入负 面清单	否	无	
496	本溪县	城徐线	贺堡B变压器	100	11.98	68.02	68.02	未进入负 面清单	否	无	
497	本溪县	兰城线	碱兰线莱岱岭A变台	400	6.75	293.00	293.00	未进入负 面清单	否	无	
498	桓仁县	10kV沙镇线	秋皮沟村	400	11.3	274.80	274.80	未进入负 面清单	否	无	

499	溪湖区	煤二线	煤二线金坑分#73右12柱上变压器（新）	100	18.9	61.10	61.10	未进入负 面清单	否	无	
500	南芬区	南街线	20kV南街线永安分#99右28台区	20	35.7	8.86	8.86	未进入负 面清单	否	无	
501	本溪县	南石线	南甸石矿4#箱变配电变压器	200	0.16	159.68	159.68	未进入负 面清单	否	无	
502	本溪县	山连线	磨石峪五组	30	39.6	12.12	12.12	未进入负 面清单	否	无	
503	本溪县	碱洋线	东营房二组C变压器	100	17.44	62.56	62.56	未进入负 面清单	否	无	
504	南芬区	施家线	10kV施家线#69	30	22.67	17.20	17.20	未进入负 面清单	否	无	
505	本溪县	张网线	张家堡C台区支#09变台（食品厂#2台区）	160	12.35	108.24	108.24	未进入负 面清单	否	无	
506	本溪县	碱街线	碱街线化皮岭三道沟A台	100	13.88	66.12	66.12	未进入负 面清单	否	无	
507	本溪县	东洋线	碱洋线四道央变压器	50	0	40.00	40.00	未进入负 面清单	否	无	
508	高新区	歪街线5641	歪街线76#变压器	30	11.73	20.48	20.48	未进入负 面清单	否	无	
509	本溪县	城套线2536	瓦房B变压器	30	65.53	4.34	4.34	未进入负 面清单	否	无	
510	桓仁县	10kV回龙线	砬门五组2号	50	7.76	36.12	36.12	未进入负 面清单	否	无	
511	桓仁县	铧江联网线420	三道河三组	100	0	80.00	80.00	未进入负 面清单	否	无	
512	桓仁县	10kV五三线	大镜沟一组	100	18.48	61.52	61.52	未进入负 面清单	否	无	
513	桓仁县	10kV二西线	和平3号	200	8.61	142.78	142.78	未进入负 面清单	否	无	
514	桓仁县	10kV双业线	八道沟四、五组	315	13.74	208.72	208.72	未进入负 面清单	否	无	
515	本溪县	汇源线	上堡新区四组变压器	400	79.23	3.08	3.08	未进入负 面清单	否	无	
516	南芬区	桥街线	10kV桥街线河东分#32左4右2变压器	200	9.96	140.08	140.08	未进入负 面清单	否	无	
517	明山区	武山线539	10kV武山线鑫城#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	0	504.00	504.00	未进入负 面清单	否	无	
518	溪湖区	北联线	北联线#16-1	315	0.03	251.91	251.91	未进入负 面清单	否	无	
519	溪湖区	牛街线	本桓路#2箱式配电站#2变压器	500	0	400.00	400.00	未进入负 面清单	否	无	
520	溪湖区	牛街线	本桓路#4箱式配电站#2变压器	630	0	504.00	504.00	未进入负 面清单	否	无	
521	本溪县	城街线	吴堡变压器	200	20.32	119.36	119.36	未进入负 面清单	否	无	
522	本溪县	南沟线	太阳新村#021变台	200	12.96	134.08	134.08	未进入负 面清单	否	无	
523	本溪县	清城线	望城二组B台区	100	29.88	50.12	50.12	未进入负 面清单	否	无	

524	溪湖区	喜砬线	10kV喜砬线兴隆分#195变压器（新）	100	17.28	62.72	62.72	未进入负 面清单	否	无	
525	南芬区	桥街线	10kV桥街线71左28变压器	200	5.16	149.68	149.68	未进入负 面清单	否	无	
526	南芬区	塔冰线	塔冰线#379右3	50	42.32	18.84	18.84	未进入负 面清单	否	无	
527	溪湖区	梁家线	10kV梁家线#110左1变压器	100	0	80.00	80.00	未进入负 面清单	否	无	
528	桓仁县	10kV沙五2线	五里甸一组3号	200	75.95	8.10	8.10	未进入负 面清单	否	无	
529	平山区	南泊线5837	10kV南永线#41左18左17柱上变压器	315	4.88	236.63	236.63	未进入负 面清单	否	无	
530	本溪县	东碱线	冰沟新区变压器	10	60.32	1.97	1.97	未进入负 面清单	否	无	
531	本溪县	山关线	久才峪七组B变台	50	27.24	26.38	26.38	未进入负 面清单	否	无	
532	桓仁县	10kV雅边线	老台十组	200	13.35	133.30	133.30	未进入负 面清单	否	无	
533	溪湖区	喜牛线	牛街线小南分#34右22柱上变压器	200	34.68	90.64	90.64	未进入负 面清单	否	无	
534	溪湖区	偏岭线	偏岭线王官沟分#11左5柱上变压器（新）	200	14.91	130.18	130.18	未进入负 面清单	否	无	
535	桓仁县	黑柞线	柞树岭子九组3号	400	0	320.00	320.00	未进入负 面清单	否	无	
536	本溪县	碱魏线	九龙新区A分#02变台	400	14.92	260.32	260.32	未进入负 面清单	否	无	
537	桓仁县	普拐线	瓦房九组	200	18.32	123.36	123.36	未进入负 面清单	否	无	
538	溪湖区	YHG_姚太2#线	绿地中央广场#6箱式配电站变压器	500	0.34	398.30	398.30	未进入负 面清单	否	无	
539	本溪县	东碱线	碱洋线鹿厂新区变台	50	0.04	39.98	39.98	未进入负 面清单	否	无	
540	本溪县	南碱线1042	小峪河南B台区	200	20.16	119.68	119.68	未进入负 面清单	否	无	
541	本溪县	连矿线	黄岭组B	100	11.22	68.78	68.78	未进入负 面清单	否	无	
542	桓仁县	10kV五桦线	桦树甸七组	200	23.76	112.48	112.48	未进入负 面清单	否	无	
543	本溪县	兰城线	城门七组A变台	200	6.75	146.50	146.50	未进入负 面清单	否	无	
544	本溪县	温泉线	同江峪五组变台	200	18.9	122.20	122.20	未进入负 面清单	否	无	
545	本溪县	祁街线	洞盖变压器	50	59.96	10.02	10.02	未进入负 面清单	否	无	
546	本溪县	云街线	10kV草河口七组B	100	15.44	64.56	64.56	未进入负 面清单	否	无	
547	本溪县	汤沟线	汤沟线二道沟变压器	50	71.04	4.48	4.48	未进入负 面清单	否	无	
548	本溪县	城初线	古砬子变压器	100	8.71	71.29	71.29	未进入负 面清单	否	无	

549	本溪县	城套线2536	城套线岭下变压器	200	11	138.00	138.00	未进入负面清单	否	无	
550	溪湖区	溪峪联线	溪峪联线#1右3	100	24.28	55.72	55.72	未进入负面清单	否	无	
551	南芬区	施矿线	施矿线沈家分53#变台	50	16.52	31.74	31.74	未进入负面清单	否	无	
552	溪湖区	北沟线	北沟线旧孩岭分#16柱上变压器（新）	200	12.3	135.40	135.40	未进入负面清单	否	无	
553	溪湖区	北沟线	北沟线碾子沟支#14柱上变压器（新）	200	3.63	152.74	152.74	未进入负面清单	否	无	
554	溪湖区	YHG_姚太2#线	绿地中央广场#3箱式配电站变压器	500	0.41	397.95	397.95	未进入负面清单	否	无	
555	桓仁县	10kV江沿线	泡沿二组	200	33.92	92.16	92.16	未进入负面清单	否	无	
556	本溪县	城初线	刘堡变压器	200	6.32	147.36	147.36	未进入负面清单	否	无	
557	本溪县	城初线	东瓦变压器	100	20.44	59.56	59.56	未进入负面清单	否	无	
558	高新区	火桥线2146	10kV火桥线#30变压器	200	10.44	139.12	139.12	未进入负面清单	否	无	
559	桓仁县	10kV双拐线	新江村1号	315	33.94	145.09	145.09	未进入负面清单	否	无	
560	桓仁县	10kV双业线	碱厂沟一、十组电灌变台	50	0	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	
561	桓仁县	10kV崔六线	西沟	100	22.35	57.65	57.65	未进入负面清单	否	无	
562	南芬区	南玻线	20kV南玻线解放分#16右1台区	100	26.8	53.20	53.20	未进入负面清单	否	无	
563	溪湖区	喜牛线	牛街线小南分#60左7柱上变压器（新）	100	14.7	65.30	65.30	未进入负面清单	否	无	
564	桓仁县	10kV沙影线	下甸子六组	315	26.9	167.27	167.27	未进入负面清单	否	无	
565	本溪县	温泉线	水泵房变台	100	31.28	48.72	48.72	未进入负面清单	否	无	
566	本溪县	连街线	五道河变压器	50	36.96	21.52	21.52	未进入负面清单	否	无	
567	溪湖区	梁家线	梁家线#162右6柱上变压器	50	0	40.00	40.00	未进入负面清单	否	无	
568	桓仁县	10kV崔四线	三道河北沟	200	7.65	144.70	144.70	未进入负面清单	否	无	
569	桓仁县	10kV沙镇线	沙尖子五组	50	37.08	21.46	21.46	未进入负面清单	否	无	
570	本溪县	兰城线	城后A变台	200	30.15	99.70	99.70	未进入负面清单	否	无	
571	桓仁县	10kV八于线	于家堡村	200	40.76	78.48	78.48	未进入负面清单	否	无	
572	桓仁县	10kV八镇线	大南沟四组	315	11.83	214.74	214.74	未进入负面清单	否	无	
573	本溪县	碱洋线	碱洋线东营坊河西变台	200	18.9	122.20	122.20	未进入负面清单	否	无	

574	溪湖区	北三线	北三线#22	200	0.06	159.88	159.88	未进入负 面清单	否	无	
575	本溪县	城街线	关口西沟变压器	200	12.78	134.44	134.44	未进入负 面清单	否	无	
576	本溪县	城街线	后堡变压器	200	12.27	135.46	135.46	未进入负 面清单	否	无	
577	溪湖区	YHG_姚太2#线	绿地中央广场#13箱式配电站变压器	400	0	320.00	320.00	未进入负 面清单	否	无	
578	本溪县	南沟线	蛤蟆岭#19变台	100	10.94	69.06	69.06	未进入负 面清单	否	无	
579	溪湖区	韩家线	10kV韩家线三家子分#2变压器（新）	400	8.88	284.48	284.48	未进入负 面清单	否	无	
580	溪湖区	大阳线	10kV大阳线#151左12柱上变压器	100	3.15	76.85	76.85	未进入负 面清单	否	无	
581	本溪县	城套线2536	城套线瓦房C台区	50	26.72	26.64	26.64	未进入负 面清单	否	无	
582	桓仁县	铎江联网线420	冯家堡村3号	315	7.85	227.27	227.27	未进入负 面清单	否	无	
583	桓仁县	黑六线	六道沟村2号	200	21.75	116.50	116.50	未进入负 面清单	否	无	
584	南芬区	桥街线	10kV桥街线80#	200	0	160.00	160.00	未进入负 面清单	否	无	
585	本溪县	东碱线	水栅栏组照明变台	50	77.45	1.28	1.28	未进入负 面清单	否	无	
586	本溪县	山关线	小市陈英一组B台区	50	37.8	21.10	21.10	未进入负 面清单	否	无	
587	本溪县	城徐线	草河城阳沟门C台区	50	38.08	20.96	20.96	未进入负 面清单	否	无	
588	本溪县	清城线	清陈线孟家一组变压器	200	8.61	142.78	142.78	未进入负 面清单	否	无	
589	溪湖区	彩街线	彩街线二电分#45	100	0	80.00	80.00	未进入负 面清单	否	无	
590	高新区	梨火2号线4434	梨火2#线#21变压器	100	0	80.00	80.00	未进入负 面清单	否	无	
591	桓仁县	10kV双拐线	东古城村	400	28.84	204.64	204.64	未进入负 面清单	否	无	
592	桓仁县	10kV崔四线	大甸子南沟	100	10.98	69.02	69.02	未进入负 面清单	否	无	
593	南芬区	桥思线	桥思线二道河支#5变压器	200	3.75	152.50	152.50	未进入负 面清单	否	无	
594	桓仁县	10kV普夹线	坎川沟三组	100	14.75	65.25	65.25	未进入负 面清单	否	无	
595	明山区	地照线1137	地照线#28-1左1箱式变电站171间隔配电变压器	630	3.02	484.97	484.97	未进入负 面清单	否	无	
596	高新区	歪堡一线5660	10kV歪堡#1线大柳峪分#4变压器	200	0	160.00	160.00	未进入负 面清单	否	无	
597	本溪县	城初线	宋堡变压器	200	9.01	141.98	141.98	未进入负 面清单	否	无	
598	南芬区	沈家线	沈家线马家分17#	50	0	40.00	40.00	未进入负 面清单	否	无	

599	溪湖区	大堡线	大堡线37#箱式变电站#1变压器配电变压器	630	0	504.00	504.00	未进入负 面清单	否	无	
600	溪湖区	党石线	10kV党石线#16右4柱上变压器	100	24.24	55.76	55.76	未进入负 面清单	否	无	
601	桓仁县	普拐线	梨树沟一组	100	19.44	60.56	60.56	未进入负 面清单	否	无	
602	溪湖区	牛兴线	牛兴线#30柱上变压器	200	28.44	103.12	103.12	未进入负 面清单	否	无	
603	南芬区	东沟线	东沟线阿家沟#7变台	200	0	160.00	160.00	未进入负 面清单	否	无	
604	本溪县	清城线	付城峪村B台区	200	4.68	150.64	150.64	未进入负 面清单	否	无	
605	南芬区	塔冰线	塔冰线#154左1-1	400	0	320.00	320.00	未进入负 面清单	否	无	
606	溪湖区	北沟线	北沟线胜利分#64柱上变压器（新）	100	26.88	53.12	53.12	未进入负 面清单	否	无	
607	本溪县	田全线	万梁子变压器	100	11.72	68.28	68.28	未进入负 面清单	否	无	
608	溪湖区	牛街线	本桓路#6箱式配变站#2变压器	630	0	504.00	504.00	未进入负 面清单	否	无	
609	溪湖区	喜砬线	滨河4#箱式配电站#2变压器	630	0	504.00	504.00	未进入负 面清单	否	无	
610	本溪县	高田线	高田线田家堡台区	200	18.96	122.08	122.08	未进入负 面清单	否	无	
611	本溪县	云街线	南林苑小区箱变配电变压器	315	0	252.00	252.00	未进入负 面清单	否	无	
612	本溪县	兰台线	西沟分#09变台	50	7.64	36.18	36.18	未进入负 面清单	否	无	
613	溪湖区	牛街线	本桓路#1箱式配电站#2变压器	630	0	504.00	504.00	未进入负 面清单	否	无	
614	南芬区	南坡线	南坡线#66	100	56.12	23.88	23.88	未进入负 面清单	否	无	
615	南芬区	桥思线	桥思线#131	50	19.88	30.06	30.06	未进入负 面清单	否	无	
616	本溪县	城初线	林堡变压器	100	14.44	65.56	65.56	未进入负 面清单	否	无	
617	本溪县	城初线	初家沟A变压器	50	25.84	27.08	27.08	未进入负 面清单	否	无	
618	溪湖区	喜砬线	10kV喜砬线兴隆分#133变压器（新）	100	11.16	68.84	68.84	未进入负 面清单	否	无	
619	南芬区	塔冰线	塔冰线#308	400	8.08	287.68	287.68	未进入负 面清单	否	无	
620	溪湖区	梁姚1号线2321	梁家线梁家线梁家分14左6#柱上变压器	200	0	160.00	160.00	未进入负 面清单	否	无	
621	本溪县	兰南线	新城子C台区	100	20.72	59.28	59.28	未进入负 面清单	否	无	
622	本溪县	法松线	后威子村台区	200	8.48	143.04	143.04	未进入负 面清单	否	无	
623	桓仁县	10kV二西线	新八号	200	5.55	148.90	148.90	未进入负 面清单	否	无	

624	桓仁县	10kV双业线	二道沟五、六组	200	18.02	123.96	123.96	未进入负 面清单	否	无	
625	本溪县	清街线	东阳五组B台区	50	13.8	33.10	33.10	未进入负 面清单	否	无	
626	桓仁县	10kV桦木线	东堡七组	400	4.28	302.88	302.88	未进入负 面清单	否	无	
627	桓仁县	10kV五桦线	桦树甸三组	100	53.72	26.28	26.28	未进入负 面清单	否	无	
628	本溪县	田石线	下沟#112变台	50	34.16	22.92	22.92	未进入负 面清单	否	无	
629	高新区	火溪线2141	10kV火溪线#41右3变压器	400	10.05	279.80	279.80	未进入负 面清单	否	无	
630	南芬区	施矿线	10kV施矿线闸沟分17#左1变台	50	36.76	21.62	21.62	未进入负 面清单	否	无	
631	本溪县	法清线	西麻户一组台区	100	18.84	61.16	61.16	未进入负 面清单	否	无	
632	本溪县	东碱线	碱洋线红土岭前A变台	50	50.16	14.92	14.92	未进入负 面清单	否	无	
633	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线#23右5左12	200	8.88	142.24	142.24	未进入负 面清单	否	无	
634	本溪县	云酸线	云盘二组B台区	100	24.32	55.68	55.68	未进入负 面清单	否	无	
635	本溪县	碱魏线	赵堡三组支#05变台	100	41.1	38.90	38.90	未进入负 面清单	否	无	
636	本溪县	东洋线	碱洋线老营沟变压器	200	14.88	130.24	130.24	未进入负 面清单	否	无	
637	桓仁县	10kV崔四线	大院	200	31.42	97.16	97.16	未进入负 面清单	否	无	
638	桓仁县	10kV沙影线	北沟九组	100	15.88	64.12	64.12	未进入负 面清单	否	无	
639	桓仁县	天健线	民西1号	315	41.19	122.25	122.25	未进入负 面清单	否	无	
640	桓仁县	黑六线	大东沟二组1号	100	28.6	51.40	51.40	未进入负 面清单	否	无	
641	桓仁县	10kV浑江线	综合楼箱变变压器	400	40.22	159.12	159.12	未进入负 面清单	否	无	
642	南芬区	桥街线	10kV桥街线#80左13变压器	100	10.52	69.48	69.48	未进入负 面清单	否	无	
643	桓仁县	10kV桦木线	蔡俄堡五组	200	15.09	129.82	129.82	未进入负 面清单	否	无	
644	本溪县	连街线	红庙变压器	50	34.36	22.82	22.82	未进入负 面清单	否	无	
645	本溪县	清纺线	清江城供电所变压器1	200	8.04	143.92	143.92	未进入负 面清单	否	无	
646	高新区	梨火2号线4434	梨火2#线#5左3变压器	100	52.48	27.52	27.52	未进入负 面清单	否	无	
647	南芬区	塔新线	塔新线#232	400	18.72	245.12	245.12	未进入负 面清单	否	无	
648	桓仁县	10kV双业线	二道沟一组2号	200	29.48	101.04	101.04	未进入负 面清单	否	无	

649	南芬区	下街线	10kV下街线12#右4#	200	18.17	123.66	123.66	未进入负 面清单	否	无	
650	本溪县	祁街线	正沟五组B变压器	50	22.1	28.95	28.95	未进入负 面清单	否	无	
651	本溪县	祁镁线	云盘七组变压器	200	26.29	107.42	107.42	未进入负 面清单	否	无	
652	南芬区	下街线	下街线下街线#32	315	50.7	92.30	92.30	未进入负 面清单	否	无	
653	本溪县	高硝线	高硝线五日地堡变台	200	24.99	110.02	110.02	未进入负 面清单	否	无	
654	本溪县	南石线	黄岗子分#01变台	200	17.46	125.08	125.08	未进入负 面清单	否	无	
655	桓仁县	10kV五三线	三架窝棚一组	200	19.94	120.12	120.12	未进入负 面清单	否	无	
656	本溪县	汤沟线	佟堡河沿变压器	200	32.4	95.20	95.20	未进入负 面清单	否	无	
657	明山区	新路1号线5731	10kV新路#1线#10柱上变压器	100	9.96	70.04	70.04	未进入负 面清单	否	无	
658	本溪县	碱洋线	荒沟A台区	200	24.45	111.10	111.10	未进入负 面清单	否	无	
659	桓仁县	天健线	民东3号	315	45.4	108.99	108.99	未进入负 面清单	否	无	
660	南芬区	露天矿线	露天矿线黑背沟分#26	30	30.33	14.90	14.90	未进入负 面清单	否	无	
661	桓仁县	10kV双业线	红升一组	200	11.04	137.92	137.92	未进入负 面清单	否	无	
662	桓仁县	10kV双拐线	小荒沟一组	315	16.72	199.33	199.33	未进入负 面清单	否	无	
663	桓仁县	10kV沙镇线	秋皮沟五组	100	19.4	60.60	60.60	未进入负 面清单	否	无	
664	溪湖区	梁家线	10kV梁家线赫地分#17右1变压器	200	1.44	157.12	157.12	未进入负 面清单	否	无	
665	本溪县	市陈线	市陈线#1变压器	200	40.72	78.56	78.56	未进入负 面清单	否	无	
666	南芬区	塔南2号线2041	塔南#2线#68	100	31.8	48.20	48.20	未进入负 面清单	否	无	
667	本溪县	市关线	张网线香磨一组B台区	100	50.04	29.96	29.96	未进入负 面清单	否	无	
668	溪湖区	北沟线	北沟线旧孩岭分#83柱上变压器（新）	100	20.22	59.78	59.78	未进入负 面清单	否	无	
669	桓仁县	10kV八镇线	马鹿泡四组	200	19.75	120.50	120.50	未进入负 面清单	否	无	
670	南芬区	施矿线	施矿线84#变台	50	20.2	29.90	29.90	未进入负 面清单	否	无	
671	桓仁县	10kV二镇线	制钉厂	200	14.49	131.02	131.02	未进入负 面清单	否	无	
672	本溪县	南沟线	客运#062变台	200	12.33	135.34	135.34	未进入负 面清单	否	无	
673	南芬区	何富线	10kV何富线梨沟分78#	200	16.5	127.00	127.00	未进入负 面清单	否	无	

674	桓仁县	10kV二甸线	鸡心沟四组	100	10.56	69.44	69.44	未进入负 面清单	否	无	
675	桓仁县	10kV沙影线	小围子三组	100	20.94	59.06	59.06	未进入负 面清单	否	无	
676	本溪县	城徐线	贺堡变压器	200	21.39	117.22	117.22	未进入负 面清单	否	无	
677	高新区	高堡4号线1252	10kV高堡4线#15前1变压器	50	24.32	27.84	27.84	未进入负 面清单	否	无	
678	本溪县	连街线	西堡变压器	100	17.6	62.40	62.40	未进入负 面清单	否	无	
679	桓仁县	10kV沙金线	四林四组	100	12.46	67.54	67.54	未进入负 面清单	否	无	
680	本溪县	法铁线	法铁线西麻七组台区	200	13.04	133.92	133.92	未进入负 面清单	否	无	
681	桓仁县	黑柞线	大川村2号	50	25.86	27.07	27.07	未进入负 面清单	否	无	
682	本溪县	张谭线	蜂村八组台区	200	9.63	140.74	140.74	未进入负 面清单	否	无	
683	南芬区	塔新线	塔新线#295	50	50.44	14.78	14.78	未进入负 面清单	否	无	
684	南芬区	沈家线	10kV沈家线马家分2#	200	9.8	140.40	140.40	未进入负 面清单	否	无	
685	本溪县	祁镁线	云盘五组C台区	100	24.6	55.40	55.40	未进入负 面清单	否	无	
686	桓仁县	北镇线	友谊二组	315	9.18	223.08	223.08	未进入负 面清单	否	无	
687	桓仁县	10kV沙镇线	秋皮沟六组	100	12.31	67.69	67.69	未进入负 面清单	否	无	
688	桓仁县	铎江联网线420	黑卧子村1号	400	71.85	32.60	32.60	未进入负 面清单	否	无	
689	本溪县	云街线	茌草五组B台区	50	11.68	34.16	34.16	未进入负 面清单	否	无	
690	本溪县	城街线	屈堡变压器	200	17.49	125.02	125.02	未进入负 面清单	否	无	
691	高新区	成大线	10kV成大线西沟分#15变压器	400	4.6	301.60	301.60	未进入负 面清单	否	无	
692	本溪县	南石线	酒厂B变台	200	30.15	99.70	99.70	未进入负 面清单	否	无	
693	桓仁县	10kV双业线	江东一组	100	12.76	67.24	67.24	未进入负 面清单	否	无	
694	本溪县	连街线	岭西组变压器	200	8.56	142.88	142.88	未进入负 面清单	否	无	
695	桓仁县	10kV南米线	米仓沟七组2号	200	11.74	136.52	136.52	未进入负 面清单	否	无	
696	桓仁县	10kV回龙线	爬宝二组	200	15.36	129.28	129.28	未进入负 面清单	否	无	
697	桓仁县	铎江联网线420	果松川五组	400	3.75	305.00	305.00	未进入负 面清单	否	无	
698	本溪县	碱街线	金堡B台区	100	41.64	38.36	38.36	未进入负 面清单	否	无	

699	本溪县	南沟线	南台#03变台	400	3.76	304.96	304.96	未进入负 面清单	否	无	
700	溪湖区	北沟线	北沟线#216柱上变压器（新）	200	22.59	114.82	114.82	未进入负 面清单	否	无	
701	溪湖区	喜砬线	10kV喜砬线兴隆分#113变压器	200	29.7	100.60	100.60	未进入负 面清单	否	无	
702	本溪县	法松线	后崴子村B台区	100	20.04	59.96	59.96	未进入负 面清单	否	无	
703	桓仁县	10kV崔六线	上古城七组	100	26.76	53.24	53.24	未进入负 面清单	否	无	
704	桓仁县	10kV南米线	董船营五组	100	73.96	6.04	6.04	未进入负 面清单	否	无	
705	本溪县	清陈线	清陈线陈贾六组变台	200	15.54	128.92	128.92	未进入负 面清单	否	无	
706	本溪县	田魏线	魏堡洼子台区	200	15.03	129.94	129.94	未进入负 面清单	否	无	
707	本溪县	市泉线	充电桩配电变压器	630	34.57	286.21	286.21	未进入负 面清单	否	无	
708	溪湖区	郑三线2427（备用）	北三线#70	100	73.56	6.44	6.44	未进入负 面清单	否	无	
709	本溪县	祁镁线	云盘八组A变压器	200	13.98	132.04	132.04	未进入负 面清单	否	无	
710	桓仁县	普拐线	梨树沟二组	50	21.06	29.47	29.47	未进入负 面清单	否	无	
711	溪湖区	梁家线	梁家线#61	200	68.47	23.06	23.06	未进入负 面清单	否	无	
712	本溪县	清万线	万利七组台区	200	17.34	125.32	125.32	未进入负 面清单	否	无	
713	桓仁县	10kV崔四线	四河九组	100	22.64	57.36	57.36	未进入负 面清单	否	无	
714	南芬区	下施1#线	10kV下施1#线苗家分97#	200	6.11	147.78	147.78	未进入负 面清单	否	无	
715	本溪县	山关线	化皮峪五组2#台	50	57.6	11.20	11.20	未进入负 面清单	否	无	
716	桓仁县	10kV崔六线	六河六组	100	42.3	37.70	37.70	未进入负 面清单	否	无	
717	南芬区	10kV金桥线0168	10kV桥玻线108左2	200	9.15	141.70	141.70	未进入负 面清单	否	无	
718	南芬区	桥玻线	桥玻线#7柱上变压器	200	10.53	138.94	138.94	未进入负 面清单	否	无	
719	溪湖区	后堡线	后堡线#4左2	200	23.04	113.92	113.92	未进入负 面清单	否	无	
720	溪湖区	梁家线	梁家线#127右7柱上变压器	200	69.3	21.40	21.40	未进入负 面清单	否	无	
721	本溪县	盘崔线0153	瓦房A台区	100	41.22	38.78	38.78	未进入负 面清单	否	无	
722	桓仁县	10kV木新线	高俭地村	400	20.3	238.80	238.80	未进入负 面清单	否	无	
723	桓仁县	10kV崔四线	五道河一组	100	17.2	62.80	62.80	未进入负 面清单	否	无	

724	本溪县	盘崔线0153	瓦房变压器	200	20.22	119.56	119.56	未进入负 面清单	否	无	
725	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线尚家分21#	200	16.47	127.06	127.06	未进入负 面清单	否	无	
726	本溪县	张谭线	季家堡一台区	400	2.92	308.32	308.32	未进入负 面清单	否	无	
727	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线#6左8左5柱上变压器	200	18	124.00	124.00	未进入负 面清单	否	无	
728	本溪县	掌崔线	敬老院变压器	50	31.72	24.14	24.14	未进入负 面清单	否	无	
729	南芬区	东桥线	10kV东桥线#60变台	100	38.04	41.96	41.96	未进入负 面清单	否	无	
730	本溪县	南沟线	南甸东明学校B台区	200	17.25	125.50	125.50	未进入负 面清单	否	无	
731	平山区	南永线5845	10kV南永线国美#2箱式变电站变压器间隔配电变压器	500	20.4	298.00	298.00	未进入负 面清单	否	无	
732	南芬区	塔冰线	塔冰线#154左7	100	22.24	57.76	57.76	未进入负 面清单	否	无	
733	本溪县	张谭线	马家庄新区变台	200	10.89	138.22	138.22	未进入负 面清单	否	无	
734	本溪县	城套线2536	草河城岭后吴堡B台区	100	14.36	65.64	65.64	未进入负 面清单	否	无	
735	桓仁县	普拐线	牛毛沟四组	100	19.64	60.36	60.36	未进入负 面清单	否	无	
736	桓仁县	北镇线	北甸子一组	200	22.17	115.66	115.66	未进入负 面清单	否	无	
737	桓仁县	黑双线	黑沟六组2号	100	31.78	48.22	48.22	未进入负 面清单	否	无	
738	桓仁县	10kV双拐线	岔路子村3号	50	24.96	27.52	27.52	未进入负 面清单	否	无	
739	溪湖区	北联线	北联线#30右4#右分#2	200	17.52	124.96	124.96	未进入负 面清单	否	无	
740	本溪县	温发1号线	发家峪分发家峪村支#02变台	100	10.03	69.97	69.97	未进入负 面清单	否	无	
741	溪湖区	北沟线	北沟线#216右7柱上变压器（新）	200	8.44	143.12	143.12	未进入负 面清单	否	无	
742	本溪县	温泉线	谢家崴子D台区	400	49.18	123.28	123.28	未进入负 面清单	否	无	
743	本溪县	南石线	石矿C#43变台	200	1.32	157.36	157.36	未进入负 面清单	否	无	
744	本溪县	田石线	白灰厂变台	100	7	73.00	73.00	未进入负 面清单	否	无	
745	明山区	地工线530	新兴家园#1箱变变压器	630	36.42	274.55	274.55	未进入负 面清单	否	无	
746	桓仁县	10kV桦纤线	拉古甲村3号	200	2.51	154.98	154.98	未进入负 面清单	否	无	
747	南芬区	连下线	10kV连下线#58台区	400	5.96	296.16	296.16	未进入负 面清单	否	无	
748	本溪县	法清线	红光村台区	100	37.16	42.84	42.84	未进入负 面清单	否	无	

749	桓仁县	10kV沙五2线	头道河三组	100	64.44	15.56	15.56	未进入负 面清单	否	无	
750	溪湖区	喜牛线	牛街线小南分#65右10柱上变压器（新）	200	8.94	142.12	142.12	未进入负 面清单	否	无	
751	桓仁县	10kV回龙线	砬门二组	200	11.5	137.00	137.00	未进入负 面清单	否	无	
752	本溪县	市山线	马平沟B变压器	315	48.18	100.23	100.23	未进入负 面清单	否	无	
753	本溪县	祁街线	正沟五组变压器	200	10.56	138.88	138.88	未进入负 面清单	否	无	
754	本溪县	法清线	法高线法台五组B台区	50	38.76	20.62	20.62	未进入负 面清单	否	无	
755	本溪县	东碱线	碱洋线孙家堡变压器	200	27.96	104.08	104.08	未进入负 面清单	否	无	
756	本溪县	汤小线	辽宁汤沟国际温泉旅游度假区有限公司	500	20.64	296.80	296.80	未进入负 面清单	否	无	
757	本溪县	法松线	中寨子二组台区	400	7.74	289.04	289.04	未进入负 面清单	否	无	
758	本溪县	碱街线	冯堡支#09变台	100	25.7	54.30	54.30	未进入负 面清单	否	无	
759	南芬区	南玻线	南玻线细河分#20	160	8.7	114.08	114.08	未进入负 面清单	否	无	
760	本溪县	连街线	磨子沟变压器	50	60.72	9.64	9.64	未进入负 面清单	否	无	
761	高新区	歪街线5641	歪街线109右3#变压器	100	5.2	74.80	74.80	未进入负 面清单	否	无	
762	桓仁县	10kV双业线	东升三组	100	20.46	59.54	59.54	未进入负 面清单	否	无	
763	桓仁县	10kV桦纤线	红塘石七组	100	19.52	60.48	60.48	未进入负 面清单	否	无	
764	桓仁县	10kV沙影线	影壁山十二组	200	2.06	155.88	155.88	未进入负 面清单	否	无	
765	溪湖区	煤二线	煤二线金坑分#111右4柱上变压器（新）	100	15.96	64.04	64.04	未进入负 面清单	否	无	
766	本溪县	清万线	清万线万利五组台区	100	30.56	49.44	49.44	未进入负 面清单	否	无	
767	溪湖区	彩三线	彩三线#118左3柱上变压器	30	58.33	6.50	6.50	未进入负 面清单	否	无	
768	桓仁县	10kV双业线	江东二组	100	17.44	62.56	62.56	未进入负 面清单	否	无	
769	桓仁县	10kV南米线	董船营三组	315	24.52	174.76	174.76	未进入负 面清单	否	无	
770	本溪县	清城线	清陈线#30城西分望孟支#18望城B组变台	50	70.86	4.57	4.57	未进入负 面清单	否	无	
771	桓仁县	黑六线	桓仁县公安局长岗子派出所变台	5	78.71	0.06	0.06	未进入负 面清单	否	无	
772	南芬区	南玻线	南玻线#31右5	100	66.24	13.76	13.76	未进入负 面清单	否	无	
773	桓仁县	10kV双拐线	大荒沟五组	20	49.37	6.13	6.13	未进入负 面清单	否	无	

774	南芬区	施家线	10kV施家线#21	200	10.73	138.54	138.54	未进入负 面清单	否	无	
775	南芬区	下街线	10kV下街线#64	200	6.6	146.80	146.80	未进入负 面清单	否	无	
776	本溪县	东碱线	碱洋线后湾子变压器	200	64.14	31.72	31.72	未进入负 面清单	否	无	
777	本溪县	法松线	法台四组变台	100	32.98	47.02	47.02	未进入负 面清单	否	无	
778	本溪县	东洋线	碱洋线小东沟后组A变台	50	57.96	11.02	11.02	未进入负 面清单	否	无	
779	高新区	古榆2号线1250	10kV古榆2#线部队#2分#16右1变压器	50	15.64	32.18	32.18	未进入负 面清单	否	无	
780	溪湖区	喜牛线	10kV牛街线小南分#62左2柱上变压器	200	51.12	57.76	57.76	未进入负 面清单	否	无	
781	本溪县	云街线	茌草六组变压器	200	10.75	138.50	138.50	未进入负 面清单	否	无	
782	南芬区	南坡线	南坡线细河分#15左1	100	36.48	43.52	43.52	未进入负 面清单	否	无	
783	溪湖区	党石线	党石线#85柱上变压器	100	10.56	69.44	69.44	未进入负 面清单	否	无	
784	南芬区	10kV林金线0154	10kV爱国1#线#98	200	10.28	139.44	139.44	未进入负 面清单	否	无	
785	桓仁县	黑柞线	红石九组2号	100	17.72	62.28	62.28	未进入负 面清单	否	无	
786	本溪县	连街线	中河三道河变压器	100	28.54	51.46	51.46	未进入负 面清单	否	无	
787	南芬区	露天矿线	露天矿线#119	100	10.2	69.80	69.80	未进入负 面清单	否	无	
788	本溪县	汤关线	榆树河沿B台区	100	19.42	60.58	60.58	未进入负 面清单	否	无	
789	桓仁县	10kV雅河线	老台五组2号	100	22.84	57.16	57.16	未进入负 面清单	否	无	
790	本溪县	田全线	长梁下变压器	100	17.76	62.24	62.24	未进入负 面清单	否	无	
791	高新区	火水线2149	10kV火水线后沟分#7变压器	400	6.85	292.60	292.60	未进入负 面清单	否	无	
792	桓仁县	10kV铎西线	西堡村1号	400	53.06	107.76	107.76	未进入负 面清单	否	无	
793	本溪县	连街线	连山关李堡B台区	50	9.48	35.26	35.26	未进入负 面清单	否	无	
794	桓仁县	10kV崔六线	五道河八组	100	31.24	48.76	48.76	未进入负 面清单	否	无	
795	溪湖区	柳塘线	河东配电站	400	44.45	142.20	142.20	未进入负 面清单	否	无	
796	本溪县	汤沟线	郑家大院变压器	200	6.89	146.22	146.22	未进入负 面清单	否	无	
797	桓仁县	10kV二甸线	鸡冠砬子二组	200	14.6	130.80	130.80	未进入负 面清单	否	无	
798	桓仁县	10kV铎二线	文治沟村2号	100	14.12	65.88	65.88	未进入负 面清单	否	无	

799	本溪县	法松线	松树台三组变台	200	18.46	123.08	123.08	未进入负 面清单	否	无	
800	南芬区	桥街线	10kV桥街线河东分小黄柏峪支#21	200	11.52	136.96	136.96	未进入负 面清单	否	无	
801	溪湖区	牛街线	新区2#线#89柱上变压器（新）	30	70.6	2.82	2.82	未进入负 面清单	否	无	
802	桓仁县	10kV沙镇线	秋皮沟五组2号	100	24.38	55.62	55.62	未进入负 面清单	否	无	
803	本溪县	偏水线	夹河B台区	100	19.64	60.36	60.36	未进入负 面清单	否	无	
804	高新区	歪金线5661	10KV歪金线#60变压器	100	11.52	68.48	68.48	未进入负 面清单	否	无	
805	桓仁县	10kV普夹线	老漫子六组	315	8.42	225.48	225.48	未进入负 面清单	否	无	
806	本溪县	田粘线	佟岭下#073变台	200	16.08	127.84	127.84	未进入负 面清单	否	无	
807	本溪县	碱洋线	碱洋线官堡B变台	200	12.78	134.44	134.44	未进入负 面清单	否	无	
808	本溪县	汇源线	上堡村部变压器	400	34.4	182.40	182.40	未进入负 面清单	否	无	
809	本溪县	碱洋线	碱洋线东营坊B变台	200	17.55	124.90	124.90	未进入负 面清单	否	无	
810	桓仁县	10kV沙影线	北沟小区	50	37.92	21.04	21.04	未进入负 面清单	否	无	
811	桓仁县	10kV沙影线	干沟十组	200	16.22	127.56	127.56	未进入负 面清单	否	无	
812	高新区	歪蓝线5648	歪蓝线剑桥分#4变压器	200	7.42	145.16	145.16	未进入负 面清单	否	无	
813	溪湖区	喜砬线	10kV喜砬线兴隆分123右1#柱上变压器	200	23.94	112.12	112.12	未进入负 面清单	否	无	
814	桓仁县	10kV双拐线	上甸子村	200	23.96	112.08	112.08	未进入负 面清单	否	无	
815	桓仁县	铨江联网线420	柳林子村	400	56.44	94.24	94.24	未进入负 面清单	否	无	
816	本溪县	碱洋线	碱洋线荒沟边门变台	200	33.09	93.82	93.82	未进入负 面清单	否	无	
817	桓仁县	10kV双业线	老砬子三组	100	17.25	62.75	62.75	未进入负 面清单	否	无	
818	桓仁县	黑北线	黑沟五组	100	23.32	56.68	56.68	未进入负 面清单	否	无	
819	本溪县	市山线	马平沟E台区	100	48.76	31.24	31.24	未进入负 面清单	否	无	
820	本溪县	连微线	连山关河坎子B变台	100	12.8	67.20	67.20	未进入负 面清单	否	无	
821	桓仁县	北屯线	英英沟渔场住户	100	6.6	73.40	73.40	未进入负 面清单	否	无	
822	溪湖区	大阳线	10kV大阳线佟家沟分#15变压器（新）	100	14.88	65.12	65.12	未进入负 面清单	否	无	
823	桓仁县	10kV回龙线	向阳五组	100	22.98	57.02	57.02	未进入负 面清单	否	无	

824	本溪县	市山线	市政苗圃变压器	200	24.72	110.56	110.56	未进入负面清单	否	无	
825	本溪县	汤沟线	碾子沟变压器	50	60.36	9.82	9.82	未进入负面清单	否	无	
826	本溪县	法松线	后崴子一组台区	100	10.84	69.16	69.16	未进入负面清单	否	无	
827	溪湖区	喜砬线	夹砬子线#60柱上变压器	200	34.56	90.88	90.88	未进入负面清单	否	无	
828	本溪县	汤沟线	草河掌曹家堡变压器	100	7.36	72.64	72.64	未进入负面清单	否	无	
829	南芬区	桥坡线	10kV桥坡线台沟分#20	400	6.5	294.00	294.00	未进入负面清单	否	无	
830	本溪县	山关线	久才峪一组变台	100	25.35	54.65	54.65	未进入负面清单	否	无	
831	溪湖区	峪梁线	峪梁线#29右1国网辽宁省电力有限公司本溪供电公司（充电桩）	630	64.44	98.03	98.03	未进入负面清单	否	无	
832	桓仁县	黑六线	大东沟二组3号	100	12.88	67.12	67.12	未进入负面清单	否	无	
833	本溪县	清街线	东阳分东阳一组台区	200	9.51	140.98	140.98	未进入负面清单	否	无	
834	本溪县	高硝线	高肖线肖家河五组台区	100	16.64	63.36	63.36	未进入负面清单	否	无	
835	南芬区	南坡线	南坡线解放分#101	100	15.24	64.76	64.76	未进入负面清单	否	无	
836	本溪县	祁街线	祁街线二组变压器	50	25.36	27.32	27.32	未进入负面清单	否	无	
837	桓仁县	10kV桦纤线	朱家堡村	200	56.48	47.04	47.04	未进入负面清单	否	无	
838	溪湖区	牛街线	新区2#线#76左4柱上变压器（新）	200	15.09	129.82	129.82	未进入负面清单	否	无	
839	溪湖区	彩明联线	彩明联线#21右6右2柱上变压器	200	67.91	24.18	24.18	未进入负面清单	否	无	
840	南芬区	塔冰线	塔冰线东沟分#18	100	30.38	49.62	49.62	未进入负面清单	否	无	
841	本溪县	高田线	高田线田家堡三组台区	100	63.16	16.84	16.84	未进入负面清单	否	无	
842	桓仁县	10kV二镇线	48家变台	200	5.31	149.38	149.38	未进入负面清单	否	无	
843	本溪县	碱魏线	赵堡四组支#02变台	400	5.24	299.04	299.04	未进入负面清单	否	无	
844	桓仁县	10kV八镇线	柞木台五组2号	50	35.52	22.24	22.24	未进入负面清单	否	无	
845	桓仁县	10kV五三线	大镜沟四组	100	8.49	71.51	71.51	未进入负面清单	否	无	
846	桓仁县	10kV四摇线	摇钱二组2号	100	25.08	54.92	54.92	未进入负面清单	否	无	
847	高新区	高堡4号线1252	高堡4#线#32左14变压器	100	14.4	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	
848	桓仁县	10kV桦西线	川里五组	100	18.96	61.04	61.04	未进入负面清单	否	无	

849	本溪县	偏水线	沿龙头道沟台区	50	45.39	17.31	17.31	未进入负 面清单	否	无	
850	本溪县	碱魏线	碱魏线胡堡A变台	400	9.39	282.44	282.44	未进入负 面清单	否	无	
851	本溪县	汤关线	汤关线榆树河沿变压器	100	29.24	50.76	50.76	未进入负 面清单	否	无	
852	平山区	南金3号线5834	10kV南金#3线南城分#44变压器	100	49.68	30.32	30.32	未进入负 面清单	否	无	
853	桓仁县	10kV铧二线	碑登七组2号	50	11.66	34.17	34.17	未进入负 面清单	否	无	
854	本溪县	偏瓦线	法偏线泥塔头道沟台区	50	58.16	10.92	10.92	未进入负 面清单	否	无	
855	本溪县	山关线	山城子五组A台区	200	14.01	131.98	131.98	未进入负 面清单	否	无	
856	本溪县	碱魏2号线1575	YHG_王威动迁区	100	43.2	36.80	36.80	未进入负 面清单	否	无	
857	南芬区	下街线	10kV下街线下深分#16柱上-变压器	200	9.06	141.88	141.88	未进入负 面清单	否	无	
858	本溪县	汤关线	汤沟线榆树西沟变压器	50	60.68	9.66	9.66	未进入负 面清单	否	无	
859	桓仁县	10kV通天线	曲柳川船厂	80	13.61	53.11	53.11	未进入负 面清单	否	无	
860	本溪县	连街线	老院变压器	50	15.22	32.39	32.39	未进入负 面清单	否	无	
861	本溪县	祁街线	正沟二组变压器	30	46.08	10.18	10.18	未进入负 面清单	否	无	
862	本溪县	碱街线	碱街线头道沟变台	200	8.18	143.64	143.64	未进入负 面清单	否	无	
863	桓仁县	10kV双拐线	偏岭四组	100	18.27	61.73	61.73	未进入负 面清单	否	无	
864	高新区	西石线	10kV西石线8#右4柱上变压器	200	12.88	134.24	134.24	未进入负 面清单	否	无	
865	桓仁县	10kV双拐线	老黑背村	400	11.3	274.80	274.80	未进入负 面清单	否	无	
866	本溪县	山关线	小市化皮峪一组B台区	200	11.97	136.06	136.06	未进入负 面清单	否	无	
867	桓仁县	10kV崔六线	六河六组3号	30	74.8	1.56	1.56	未进入负 面清单	否	无	
868	桓仁县	10kV铧纤线	釜山村5号	400	50.96	116.16	116.16	未进入负 面清单	否	无	
869	本溪县	清城线	清城线马家沟分马家沟九组变台	50	25.96	27.02	27.02	未进入负 面清单	否	无	
870	本溪县	高滚线	高滚线安家二组B台区	50	45.6	17.20	17.20	未进入负 面清单	否	无	
871	桓仁县	10kV四摇线	四平八组	200	6.9	146.20	146.20	未进入负 面清单	否	无	
872	本溪县	高滚线	高滚线红石五组台区	50	59.04	10.48	10.48	未进入负 面清单	否	无	
873	本溪县	碱兰线	台山二组B台区	200	37.47	85.06	85.06	未进入负 面清单	否	无	

874	本溪县	连街线	连山关东地B台区	50	36.32	21.84	21.84	未进入负 面清单	否	无	
875	桓仁县	普拐线	胜利六组	200	20.16	119.68	119.68	未进入负 面清单	否	无	
876	本溪县	碱洋线	碱洋线汪沟子新区变台	200	6.75	146.50	146.50	未进入负 面清单	否	无	
877	溪湖区	彩街线	工业#3配电站171间隔配电变压器	500	9.64	351.80	351.80	未进入负 面清单	否	无	
878	本溪县	碱魏2号线1575	胡堡岭前支#29变台	50	16.72	31.64	31.64	未进入负 面清单	否	无	
879	南芬区	施矿线	施矿线沈家分47#左分08#变台	50	13.76	33.12	33.12	未进入负 面清单	否	无	
880	本溪县	城套线2536	草河城王府B台区	100	29.84	50.16	50.16	未进入负 面清单	否	无	
881	本溪县	城套线2536	赵堡变压器	200	4.3	151.40	151.40	未进入负 面清单	否	无	
882	高新区	石歪线	10kV石歪线充电桩#1箱式变电站配电变压器	630	46.95	208.22	208.22	未进入负 面清单	否	无	
883	本溪县	张泉线	YHG_二道沟变台	100	7.02	72.98	72.98	未进入负 面清单	否	无	
884	溪湖区	北沟线	北沟线#116柱上变压器（新）	400	12.99	268.04	268.04	未进入负 面清单	否	无	
885	桓仁县	10kV八于线	川头村	400	33.12	187.52	187.52	未进入负 面清单	否	无	
886	溪湖区	郑三线2427（备用）	郑三线小青沟分青沟支50#柱上变压器	100	2.76	77.24	77.24	未进入负 面清单	否	无	
887	桓仁县	北屯线	英英沟村	315	27.07	166.73	166.73	未进入负 面清单	否	无	
888	本溪县	张谭线	腰堡一台区	50	55.92	12.04	12.04	未进入负 面清单	否	无	
889	本溪县	祁街线	西沟四组变压器	100	15.64	64.36	64.36	未进入负 面清单	否	无	
890	南芬区	桥街线	10kV桥街线街里分#30	200	4.03	151.94	151.94	未进入负 面清单	否	无	
891	桓仁县	10kV沙金线	西林村	200	29.1	101.80	101.80	未进入负 面清单	否	无	
892	本溪县	连矿线	大字台变压器	50	32.28	23.86	23.86	未进入负 面清单	否	无	
893	桓仁县	10kV南米线	米仓沟九组	100	11.72	68.28	68.28	未进入负 面清单	否	无	
894	桓仁县	10kV回龙线	和平四组	100	48.3	31.70	31.70	未进入负 面清单	否	无	
895	桓仁县	10kV雅河线	老台五组	100	49.29	30.71	30.71	未进入负 面清单	否	无	
896	本溪县	盘崔线0153	东堡变压器	100	30.2	49.80	49.80	未进入负 面清单	否	无	
897	桓仁县	10kV双拐线	大荒沟六组	100	19.44	60.56	60.56	未进入负 面清单	否	无	
898	高新区	火溪线2141	10kV火溪线#41左8变压器	200	6.46	147.08	147.08	未进入负 面清单	否	无	

899	本溪县	祁街线	祁家堡六组变压器	100	26.2	53.80	53.80	未进入负 面清单	否	无	
900	本溪县	张网线	香磨二组变压器	200	28.2	103.60	103.60	未进入负 面清单	否	无	
901	桓仁县	北牛线	大牛沟四组2号	30	16.07	19.18	19.18	未进入负 面清单	否	无	
902	南芬区	施家线	10kV 施家线87#	200	9.4	141.20	141.20	未进入负 面清单	否	无	
903	本溪县	山煤线	磨石峪一组（A）	200	9.25	141.50	141.50	未进入负 面清单	否	无	
904	桓仁县	普拐线	牛毛沟村	400	37.92	168.32	168.32	未进入负 面清单	否	无	
905	本溪县	南沟线	沟门#120变台	200	1.46	157.08	157.08	未进入负 面清单	否	无	
906	本溪县	碱洋线	碱洋线东营坊A变台	200	18.93	122.14	122.14	未进入负 面清单	否	无	
907	溪湖区	彩街线	彩街线#19	100	59.08	20.92	20.92	未进入负 面清单	否	无	
908	本溪县	碱洋线	碱洋线官堡洋地沟变台	200	12.3	135.40	135.40	未进入负 面清单	否	无	
909	本溪县	城徐线	林场中心组变压器	200	10.4	139.20	139.20	未进入负 面清单	否	无	
910	本溪县	高滚线	高滚线花岭堡台区	200	31.71	96.58	96.58	未进入负 面清单	否	无	
911	本溪县	南碱线1042	南阳新村A#03变台	400	16.22	255.12	255.12	未进入负 面清单	否	无	
912	桓仁县	10kV 铧东线	小洼子沟	100	16.92	63.08	63.08	未进入负 面清单	否	无	
913	本溪县	祁街线	铁采B变压器	200	4.89	150.22	150.22	未进入负 面清单	否	无	
914	本溪县	连矿线	连山关西街B台区	50	20.6	29.70	29.70	未进入负 面清单	否	无	
915	桓仁县	10kV 南米线	排路沟二组	100	11.31	68.69	68.69	未进入负 面清单	否	无	
916	高新区	歪金线5661	10kV 歪金线#63变压器	400	4.31	302.76	302.76	未进入负 面清单	否	无	
917	高新区	歪街线5641	10kV 歪街线#131变压器	100	30.96	49.04	49.04	未进入负 面清单	否	无	
918	本溪县	法铁线	西麻户四组台区	100	60.88	19.12	19.12	未进入负 面清单	否	无	
919	本溪县	碱街线	碱街线56#变台	400	9.81	280.76	280.76	未进入负 面清单	否	无	
920	本溪县	兰城线	莱莱峪B变压器	30	5.69	22.29	22.29	未进入负 面清单	否	无	
921	桓仁县	10kV 铧西线	西堡九组2号	200	12.87	134.26	134.26	未进入负 面清单	否	无	
922	本溪县	偏瓦线	偏岭车站住宅台区	200	14	132.00	132.00	未进入负 面清单	否	无	
923	桓仁县	10kV 四巨线	巨户沟二、六组	315	49.16	97.15	97.15	未进入负 面清单	否	无	

924	桓仁县	北牛线	湾龙背十组	100	56.19	23.81	23.81	未进入负 面清单	否	无	
925	本溪县	市山线	马平沟F变压器	100	27.92	52.08	52.08	未进入负 面清单	否	无	
926	桓仁县	10kV四摇线	刀尖岭一组	100	17.44	62.56	62.56	未进入负 面清单	否	无	
927	本溪县	山关线	久才岭七组变台	100	12.96	67.04	67.04	未进入负 面清单	否	无	
928	本溪县	碱魏2号线1575	碱魏线黄堡西大棚变压器	400	3.54	305.84	305.84	未进入负 面清单	否	无	
929	桓仁县	10kV八镇线	八里甸小样沟	50	21.16	29.42	29.42	未进入负 面清单	否	无	
930	桓仁县	10kV五桦线	腰营三组2号	100	26	54.00	54.00	未进入负 面清单	否	无	
931	本溪县	市山线	马平沟D变压器	200	8.22	143.56	143.56	未进入负 面清单	否	无	
932	桓仁县	北长线	横道川四组	30	37.33	12.80	12.80	未进入负 面清单	否	无	
933	桓仁县	10kV双拐线	新开岭村3号	160	45.61	55.02	55.02	未进入负 面清单	否	无	
934	桓仁县	10kV南米线	大泉眼一组	200	18	124.00	124.00	未进入负 面清单	否	无	
935	桓仁县	10kV北岔线	北岔七组2号	100	64.32	15.68	15.68	未进入负 面清单	否	无	
936	明山区	地工线530	10kV地工线紫金分#20柱上变压器	315	76.06	12.41	12.41	未进入负 面清单	否	无	
937	本溪县	城徐线	草河城阳沟门B台区	200	12.72	134.56	134.56	未进入负 面清单	否	无	
938	本溪县	清城线	清城线望孟分孟家四五组变台	100	52.48	27.52	27.52	未进入负 面清单	否	无	
939	明山区	地工线530	10kV地工线紫金分#12柱上变压器	400	66.2	55.20	55.20	未进入负 面清单	否	无	
940	桓仁县	北屯线	英英沟三组	200	10.5	139.00	139.00	未进入负 面清单	否	无	
941	本溪县	云街线	草河口七组D台区	50	5.48	37.26	37.26	未进入负 面清单	否	无	
942	桓仁县	黑北线	黑沟九组	315	63.84	50.90	50.90	未进入负 面清单	否	无	
943	本溪县	城街线	向阳沟变压器	100	20.24	59.76	59.76	未进入负 面清单	否	无	
944	本溪县	碱洋线	碱洋线山西组照明变压器	200	13.11	133.78	133.78	未进入负 面清单	否	无	
945	桓仁县	10kV四摇线	摇钱四组	100	37.84	42.16	42.16	未进入负 面清单	否	无	
946	明山区	地工线530	10kV地工线紫金分#27左2柱上变压器	315	65.45	45.83	45.83	未进入负 面清单	否	无	
947	高新区	张沟线2217	10kV张沟线#88变压器	100	20.44	59.56	59.56	未进入负 面清单	否	无	
948	本溪县	祁街线	北沟八组B台区	100	51.58	28.42	28.42	未进入负 面清单	否	无	

949	南芬区	塔冰线	塔冰线崴子分#11	30	61.93	5.42	5.42	未进入负 面清单	否	无	
950	本溪县	祁街线	祁家堡五组变压器	100	3.76	76.24	76.24	未进入负 面清单	否	无	
951	南芬区	下街线	下街线#82	50	14.76	32.62	32.62	未进入负 面清单	否	无	
952	本溪县	连街线	连山关杨家堡B台区	100	27.96	52.04	52.04	未进入负 面清单	否	无	
953	本溪县	田粘线	粘土矿院外#047变台	400	26.07	215.72	215.72	未进入负 面清单	否	无	
954	南芬区	爱石线	10kV爱石线35#右3	400	5.8	296.80	296.80	未进入负 面清单	否	无	
955	桓仁县	10kV回龙线	和平二组	100	37.66	42.34	42.34	未进入负 面清单	否	无	
956	桓仁县	黑六线	黑沟二组	200	24.26	111.48	111.48	未进入负 面清单	否	无	
957	本溪县	汤沟线	草河掌围子一组C台区	200	11.55	136.90	136.90	未进入负 面清单	否	无	
958	本溪县	法松线	松树台一组变台	200	13.77	132.46	132.46	未进入负 面清单	否	无	
959	桓仁县	崔城线	崔家街五组3号	400	10.59	277.64	277.64	未进入负 面清单	否	无	
960	桓仁县	10kV木新线	高俭地八组	100	24.64	55.36	55.36	未进入负 面清单	否	无	
961	南芬区	桥思线	桥思线#181	100	18.32	61.68	61.68	未进入负 面清单	否	无	
962	桓仁县	10kV桦二线	碑登一组	315	14.74	205.57	205.57	未进入负 面清单	否	无	
963	本溪县	云街线	茈草上一组B台区	50	11.18	34.41	34.41	未进入负 面清单	否	无	
964	桓仁县	10kV五桦线	桦树甸十六组	30	38.33	12.50	12.50	未进入负 面清单	否	无	
965	高新区	歪街线5641	10kV歪街线悦澜湾分22#柱上变压器	50	28.6	25.70	25.70	未进入负 面清单	否	无	
966	桓仁县	10kV沙影线	北沟一组	100	14.8	65.20	65.20	未进入负 面清单	否	无	
967	桓仁县	10kV双拐线	小荒沟四组	100	11.3	68.70	68.70	未进入负 面清单	否	无	
968	桓仁县	10kV沙金线	下甸子九组	200	22.04	115.92	115.92	未进入负 面清单	否	无	
969	本溪县	南田线	东明小队变台	400	5.41	298.36	298.36	未进入负 面清单	否	无	
970	本溪县	盘崔线0153	西崴子变压器	400	5.05	299.80	299.80	未进入负 面清单	否	无	
971	平山区	中消线5535	10kV北地线北光分立信配电站271间隔配电变压器	630	71.62	52.79	52.79	未进入负 面清单	否	无	
972	南芬区	塔沟线2042	塔沟线塔沟线#86左#8	50	46.84	16.58	16.58	未进入负 面清单	否	无	
973	本溪县	碱魏线	赵卜动迁	30	75.06	1.48	1.48	未进入负 面清单	否	无	

974	明山区	地工线530	10kV地工线民政配电室171间隔配电变压器	630	69.37	66.97	66.97	未进入负 面清单	否	无	
975	明山区	地工线530	10kV地工线新地#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	45.83	215.27	215.27	未进入负 面清单	否	无	
976	桓仁县	10kV崔六线	韩家大院	50	31.8	24.10	24.10	未进入负 面清单	否	无	
977	南芬区	桥玻线	10KV桥玻线台沟分#61	200	9.04	141.92	141.92	未进入负 面清单	否	无	
978	桓仁县	10kV沙影线	小围子一组2号	50	36.92	21.54	21.54	未进入负 面清单	否	无	
979	本溪县	城初线	下佟B台区变压器	50	21.52	29.24	29.24	未进入负 面清单	否	无	
980	桓仁县	铎江联网线420	红塘石七组2号	50	28.99	25.51	25.51	未进入负 面清单	否	无	
981	南芬区	何富线	10KV何富线梨沟分通条沟支9号	400	6.63	293.48	293.48	未进入负 面清单	否	无	
982	桓仁县	10kV南米线	荒沟里五组	50	25.36	27.32	27.32	未进入负 面清单	否	无	
983	桓仁县	10kV南雅线	雅河五组	50	35.52	22.24	22.24	未进入负 面清单	否	无	
984	本溪县	田石线	医院C#32变台	400	42.12	151.52	151.52	未进入负 面清单	否	无	
985	南芬区	塔沟线2042	10kV塔沟线东岭分#19	400	16.05	255.80	255.80	未进入负 面清单	否	无	
986	本溪县	城初线	草河城堡B台区	50	74.74	2.63	2.63	未进入负 面清单	否	无	
987	桓仁县	10kV崔四线	四河北沟	100	13.08	66.92	66.92	未进入负 面清单	否	无	
988	本溪县	清城线	清城线城西一二组变台	200	18.06	123.88	123.88	未进入负 面清单	否	无	
989	溪湖区	柳塘线	柳塘线南山分#8柱上-变压器	100	4.88	75.12	75.12	未进入负 面清单	否	无	
990	南芬区	下街线	10kV下街线街里分#22柱上-变压器	200	15.33	129.34	129.34	未进入负 面清单	否	无	
991	南芬区	塔冰线	塔冰线#116	100	46.16	33.84	33.84	未进入负 面清单	否	无	
992	桓仁县	铎江联网线420	釜山村4号	50	41.68	19.16	19.16	未进入负 面清单	否	无	
993	本溪县	城街线	吴堡B变压器	200	12.72	134.56	134.56	未进入负 面清单	否	无	
994	桓仁县	10kV普夹线	大青沟十一组	100	23.22	56.78	56.78	未进入负 面清单	否	无	
995	高新区	西党线	10kV西党线63#柱上变压器	200	9.78	140.44	140.44	未进入负 面清单	否	无	
996	桓仁县	10kV沙镇线	秋皮沟一组2号	30	18.73	18.38	18.38	未进入负 面清单	否	无	
997	明山区	地工线530	10kV地工线新地#2箱式变电站171间隔配电变压器	400	75.9	16.40	16.40	未进入负 面清单	否	无	
998	桓仁县	10kV沙五2线	头道河七组	100	29.52	50.48	50.48	未进入负 面清单	否	无	

999	桓仁县	10kV双业线	业主沟三组	100	39.56	40.44	40.44	未进入负 面清单	否	无	
1000	桓仁县	10kV凤鸣线	凤鸣五组2号	50	28.04	25.98	25.98	未进入负 面清单	否	无	
1001	桓仁县	10kV沙五2线	夹皮沟三组	100	14.78	65.22	65.22	未进入负 面清单	否	无	
1002	本溪县	田南线	腰堡变台	200	16.17	127.66	127.66	未进入负 面清单	否	无	
1003	桓仁县	10kV木镇线	暖河子大坎子	315	16.37	200.43	200.43	未进入负 面清单	否	无	
1004	桓仁县	10kV二甸线	二棚甸子六组2号	50	3.24	38.38	38.38	未进入负 面清单	否	无	
1005	桓仁县	10kV沙影线	影壁山一组	100	18.48	61.52	61.52	未进入负 面清单	否	无	
1006	南芬区	何宁线	10kV何宁线花红沟分52#	200	7.17	145.66	145.66	未进入负 面清单	否	无	
1007	溪湖区	党石线	党石线张蛮沟23左5柱上变压器（新）	50	75.38	2.31	2.31	未进入负 面清单	否	无	
1008	本溪县	田魏线	魏堡孙里沟贺	10	54.24	2.58	2.58	未进入负 面清单	否	无	
1009	南芬区	选矿线	选矿线#111	200	47.08	65.84	65.84	未进入负 面清单	否	无	
1010	本溪县	兰城线	孤山子A变台	200	20.61	118.78	118.78	未进入负 面清单	否	无	
1011	本溪县	小区线8050	惠民三期#2箱变配电变压器	630	13.3	420.21	420.21	未进入负 面清单	否	无	
1012	高新区	石街线	10kV石街线铁道西分11左3左3柱上变压器	100	11.52	68.48	68.48	未进入负 面清单	否	无	
1013	南芬区	10kV林爱线0167	10kV爱国1#线#30	200	6.21	147.58	147.58	未进入负 面清单	否	无	
1014	溪湖区	北沟线	北沟线#272左5柱上变压器（新）	100	27.15	52.85	52.85	未进入负 面清单	否	无	
1015	桓仁县	10kV八岱线	秀里六组	100	60.94	19.06	19.06	未进入负 面清单	否	无	
1016	高新区	歪矿线5646	10kV歪矿线#2柱上变压器	100	14.72	65.28	65.28	未进入负 面清单	否	无	
1017	桓仁县	10kV北岔线	双合六组	200	11.77	136.46	136.46	未进入负 面清单	否	无	
1018	本溪县	掌崔线	艾堡变压器	200	14.61	130.78	130.78	未进入负 面清单	否	无	
1019	桓仁县	崔城线	崔家街村2号	100	23.2	56.80	56.80	未进入负 面清单	否	无	
1020	桓仁县	10kV桦二线	碑登八组	100	16.68	63.32	63.32	未进入负 面清单	否	无	
1021	高新区	古榆2号线1250	10kV古榆2#线部队#2分#42变压器	100	11.86	68.14	68.14	未进入负 面清单	否	无	
1022	明山区	地工线530	10kV地工线新地#3箱式变电站171间隔配电变压器	400	64.29	62.84	62.84	未进入负 面清单	否	无	
1023	本溪县	高滚线	高滚线红石堡变台	100	21.84	58.16	58.16	未进入负 面清单	否	无	

1024	本溪县	云街线	草河口尖山变压器	50	43.08	18.46	18.46	未进入负 面清单	否	无	
1025	桓仁县	10kV北岔线	双合十一组	30	37.33	12.80	12.80	未进入负 面清单	否	无	
1026	明山区	地工线530	10kV地工线育山配电室171间隔配电变压器	630	75.71	27.03	27.03	未进入负 面清单	否	无	
1027	南芬区	施兴线	施兴线#6变台	50	12.68	33.66	33.66	未进入负 面清单	否	无	
1028	本溪县	南沟线	南甸才北B台区	50	33	23.50	23.50	未进入负 面清单	否	无	
1029	高新区	歪堡一线5660	10kV歪堡1号线大柳峪分57号变压器	100	17.67	62.33	62.33	未进入负 面清单	否	无	
1030	明山区	地工线530	10kV地工线新地#1箱式变电站171间隔配电变压器	400	50.3	118.80	118.80	未进入负 面清单	否	无	
1031	高新区	牛毛线2144	10kV牛毛线#22变压器	200	4.64	150.72	150.72	未进入负 面清单	否	无	
1032	本溪县	连街线	连山关河西B台区	50	11.72	34.14	34.14	未进入负 面清单	否	无	
1033	明山区	地工线530	10kV地工线紫金分#27柱上变压器	315	37.87	132.71	132.71	未进入负 面清单	否	无	
1034	桓仁县	10kV通天线	鸡心沟一组	100	12.84	67.16	67.16	未进入负 面清单	否	无	
1035	桓仁县	10kV五桦线	桦树甸九组	200	14.93	130.14	130.14	未进入负 面清单	否	无	
1036	明山区	地工线530	10kV地工线紫金分#14左4柱上变压器	315	71.67	26.24	26.24	未进入负 面清单	否	无	
1037	南芬区	塔新线	塔新线#308	50	56.12	11.94	11.94	未进入负 面清单	否	无	
1038	桓仁县	10kV二甸线	四道岭一组	100	23.24	56.76	56.76	未进入负 面清单	否	无	
1039	桓仁县	10kV八于线	于家堡四组	100	23.82	56.18	56.18	未进入负 面清单	否	无	
1040	平山区	兴金#2线	10kV兴金#2线#79右1左1柱上变压器	200	8.8	142.40	142.40	未进入负 面清单	否	无	
1041	本溪县	田粘线	佟岭小队#01变台	200	17.61	124.78	124.78	未进入负 面清单	否	无	
1042	本溪县	云街线	制鞋厂变压器	200	15.27	129.46	129.46	未进入负 面清单	否	无	
1043	桓仁县	北屯线	友谊四组	100	19.98	60.02	60.02	未进入负 面清单	否	无	
1044	本溪县	兰城线	兰台线城门五组变台	400	7.27	290.92	290.92	未进入负 面清单	否	无	
1045	桓仁县	10kV沙镇线	秋皮沟一组	100	8.12	71.88	71.88	未进入负 面清单	否	无	
1046	本溪县	连街线	腰堡变压器	50	36.14	21.93	21.93	未进入负 面清单	否	无	
1047	桓仁县	黑柞线	石虎子村2号	100	18.16	61.84	61.84	未进入负 面清单	否	无	
1048	桓仁县	10kV五三线	三家窝棚五组3号	100	2.12	77.88	77.88	未进入负 面清单	否	无	

1049	桓仁县	10kV桦木线	蔡俄堡七组	100	41.52	38.48	38.48	未进入负 面清单	否	无	
1050	本溪县	市山线	服务社变台	50	6.24	36.88	36.88	未进入负 面清单	否	无	
1051	本溪县	法松线	中寨子五组台区	100	16.02	63.98	63.98	未进入负 面清单	否	无	
1052	溪湖区	河畔线4533	河畔线#13	315	14.9	205.07	205.07	未进入负 面清单	否	无	
1053	桓仁县	10kV普夹线	老漫子三组	315	5.93	233.32	233.32	未进入负 面清单	否	无	
1054	桓仁县	10kV八岱线	岱龙江五组	200	8.42	143.16	143.16	未进入负 面清单	否	无	
1055	南芬区	何富线	10kV何富线梨沟分8号右7	200	27.69	104.62	104.62	未进入负 面清单	否	无	
1056	桓仁县	10kV双拐线	老黑背四组	100	17.92	62.08	62.08	未进入负 面清单	否	无	
1057	本溪县	清城线	清城线马家沟分马家沟八组变台	50	27.67	26.17	26.17	未进入负 面清单	否	无	
1058	桓仁县	北长线	长春沟一组2号	100	9.54	70.46	70.46	未进入负 面清单	否	无	
1059	南芬区	塔南2号线2041	塔南#2线#32	50	77.9	1.05	1.05	未进入负 面清单	否	无	
1060	桓仁县	黑六线	黑沟村	400	46.65	133.40	133.40	未进入负 面清单	否	无	
1061	本溪县	连街线	石哈二组变压器	50	27.2	26.40	26.40	未进入负 面清单	否	无	
1062	桓仁县	黑柞线	柞树岭子四组	200	15.36	129.28	129.28	未进入负 面清单	否	无	
1063	桓仁县	10kV二甸线	鸡冠砬子三组	200	19.05	121.90	121.90	未进入负 面清单	否	无	
1064	本溪县	偏水线	偏岭A台区	200	16.98	126.04	126.04	未进入负 面清单	否	无	
1065	南芬区	沈家线	沈家线60#变台	50	19.48	30.26	30.26	未进入负 面清单	否	无	
1066	溪湖区	喜欢线	峡沟分#32柱上变压器（新）	200	22.14	115.72	115.72	未进入负 面清单	否	无	
1067	本溪县	掌崔线	社里沟变压器	30	76	1.20	1.20	未进入负 面清单	否	无	
1068	本溪县	张泉线	谭家堡二组变台	200	9.38	141.24	141.24	未进入负 面清单	否	无	
1069	南芬区	南街线	南街线#24	315	12.46	212.75	212.75	未进入负 面清单	否	无	
1070	溪湖区	牛兴线	牛街线松树岭分#11柱上变压器（新）	200	6.36	147.28	147.28	未进入负 面清单	否	无	
1071	溪湖区	北新线	北新线#41左6柱上变压器	200	16.88	126.24	126.24	未进入负 面清单	否	无	
1072	南芬区	何宁线	10kV何宁线花红沟分38#	200	11.3	137.40	137.40	未进入负 面清单	否	无	
1073	桓仁县	10kV二甸线	鸡心沟四组2号	50	46.79	16.61	16.61	未进入负 面清单	否	无	

1074	本溪县	法松线	法台一组变台	200	11.72	136.56	136.56	未进入负 面清单	否	无	
1075	桓仁县	10kV沙影线	北沟八组	50	22.5	28.75	28.75	未进入负 面清单	否	无	
1076	桓仁县	铧江联网线420	黑卧子村2号	315	30.83	154.89	154.89	未进入负 面清单	否	无	
1077	溪湖区	党石线	党石线#29柱上变压器（新）	400	13.37	266.52	266.52	未进入负 面清单	否	无	
1078	本溪县	连街线	顾家屯变压器	100	12.8	67.20	67.20	未进入负 面清单	否	无	
1079	桓仁县	10kV普夹线	夹道子三组2号	50	7.8	36.10	36.10	未进入负 面清单	否	无	
1080	本溪县	兰台线	兰河谢家崴子B台区	50	79.8	0.10	0.10	未进入负 面清单	否	无	
1081	高新区	梨火#1线	10kV梨火1#线#12右2变压器	100	67.01	12.99	12.99	未进入负 面清单	否	无	
1082	桓仁县	10kV双拐线	洼泥甸子七组	400	13.92	264.32	264.32	未进入负 面清单	否	无	
1083	高新区	梨树线2136	10kV梨树线#20变压器	400	18.8	244.80	244.80	未进入负 面清单	否	无	
1084	桓仁县	铧江联网线420	果松川一组	200	19.77	120.46	120.46	未进入负 面清单	否	无	
1085	溪湖区	姚溪线	10kv姚溪1#20	100	30.42	49.58	49.58	未进入负 面清单	否	无	
1086	本溪县	南沟线	后台子#05变台	400	9.5	282.00	282.00	未进入负 面清单	否	无	
1087	本溪县	田南线	被服厂分#01变台	100	8.28	71.72	71.72	未进入负 面清单	否	无	
1088	溪湖区	北沟线	北沟线#256右3柱上变压器（新）	200	11.19	137.62	137.62	未进入负 面清单	否	无	
1089	桓仁县	10kV崔六线	杨家街老围子	100	23.04	56.96	56.96	未进入负 面清单	否	无	
1090	本溪县	市山线	炮指连B变压器	100	11.47	68.53	68.53	未进入负 面清单	否	无	
1091	南芬区	桥街线	10kV桥街线#59柱上变压器	400	13.31	266.76	266.76	未进入负 面清单	否	无	
1092	溪湖区	郑三线2427（备用）	北三线#94	100	50.92	29.08	29.08	未进入负 面清单	否	无	
1093	南芬区	桥思线	桥思线#161	100	42.36	37.64	37.64	未进入负 面清单	否	无	
1094	高新区	火桥线2146	10kV火桥线#112右23变压器	200	11.34	137.32	137.32	未进入负 面清单	否	无	
1095	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线#31左17柱上变压器	200	7.17	145.66	145.66	未进入负 面清单	否	无	
1096	南芬区	南街线	南街线永安分支柏峪七组支#4柱上-变压器	100	6.12	73.88	73.88	未进入负 面清单	否	无	
1097	本溪县	祁北线	北沟六组变压器	200	13.88	132.24	132.24	未进入负 面清单	否	无	
1098	桓仁县	10kV五镇线	五里甸六组	315	26.33	169.06	169.06	未进入负 面清单	否	无	

1099	桓仁县	10kV四摇线	摇钱六组	100	24.2	55.80	55.80	未进入负 面清单	否	无	
1100	本溪县	城套线2536	河沿A变压器	100	10.8	69.20	69.20	未进入负 面清单	否	无	
1101	南芬区	沈家线	10kV沈家线二道沟分20#	200	13.08	133.84	133.84	未进入负 面清单	否	无	
1102	本溪县	清陈线	清陈线双岭三、四组变台	400	13.62	265.52	265.52	未进入负 面清单	否	无	
1103	本溪县	南沟线	南甸滴东B台区柱上-变压器	100	24.92	55.08	55.08	未进入负 面清单	否	无	
1104	本溪县	碱洋线	贾家沟变台	50	24.8	27.60	27.60	未进入负 面清单	否	无	
1105	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线尚家分5#	200	12.81	134.38	134.38	未进入负 面清单	否	无	
1106	桓仁县	10kV南米线	米仓沟六组	200	28.22	103.56	103.56	未进入负 面清单	否	无	
1107	桓仁县	10kV铎西线	横道河子三组	315	8.98	223.71	223.71	未进入负 面清单	否	无	
1108	南芬区	南玻线	南玻线解放分#5	100	26.16	53.84	53.84	未进入负 面清单	否	无	
1109	本溪县	清街线	东阳六组变压器	100	14	66.00	66.00	未进入负 面清单	否	无	
1110	桓仁县	10kV八于线	于家堡八组	50	51.53	14.24	14.24	未进入负 面清单	否	无	
1111	本溪县	祁街线	东沟七八组变压器	100	20.84	59.16	59.16	未进入负 面清单	否	无	
1112	溪湖区	喜砬线	夹砬子线#28柱上变压器	400	6.93	292.28	292.28	未进入负 面清单	否	无	
1113	本溪县	云街线	荏草三组C台区	50	9.08	35.46	35.46	未进入负 面清单	否	无	
1114	本溪县	连街线	连山关石哈八组B台区	50	7.48	36.26	36.26	未进入负 面清单	否	无	
1115	南芬区	选矿线	选矿线#8右3	200	31.65	96.70	96.70	未进入负 面清单	否	无	
1116	明山区	武山线539	10千伏武山线鑫城7号箱式变电站171间隔配电变压器	630	22.57	361.81	361.81	未进入负 面清单	否	无	
1117	南芬区	施矿线	10kV施矿线闸沟分#50	200	3.34	153.32	153.32	未进入负 面清单	否	无	
1118	溪湖区	北沟线	北沟线#60左7柱上变压器（新）	400	10.5	278.00	278.00	未进入负 面清单	否	无	
1119	桓仁县	10kV双业线	双岭子六组	100	11.05	68.95	68.95	未进入负 面清单	否	无	
1120	桓仁县	10kV四摇线	摇钱一组	100	22.7	57.30	57.30	未进入负 面清单	否	无	
1121	本溪县	碱魏线	碱厂四组A变台	200	67.26	25.48	25.48	未进入负 面清单	否	无	
1122	桓仁县	10kV沙影线	影壁山村	200	16.14	127.72	127.72	未进入负 面清单	否	无	
1123	桓仁县	10kV铎东线	洼子沟村7号	100	29.18	50.82	50.82	未进入负 面清单	否	无	

1124	本溪县	清万线	万利村台沟一组	100	38.4	41.60	41.60	未进入负 面清单	否	无	
1125	桓仁县	10kV北岔线	双合八组	100	17.7	62.30	62.30	未进入负 面清单	否	无	
1126	桓仁县	黑柞线	石虎子村	400	14.91	260.36	260.36	未进入负 面清单	否	无	
1127	桓仁县	10kV雅边线	老台九组	100	14.25	65.75	65.75	未进入负 面清单	否	无	
1128	桓仁县	普拐线	拐磨子九组	100	15.2	64.80	64.80	未进入负 面清单	否	无	
1129	平山区	南金3号线5834	10kV南金#3线南城分#2变压器	200	20.64	118.72	118.72	未进入负 面清单	否	无	
1130	桓仁县	崔城线	六河八组2号	50	12.16	33.92	33.92	未进入负 面清单	否	无	
1131	桓仁县	10kV木新线	高俭地九组	315	8.15	226.33	226.33	未进入负 面清单	否	无	
1132	本溪县	清万线	清万线前央二组变台	50	18.4	30.80	30.80	未进入负 面清单	否	无	
1133	本溪县	连街线	小南沟变压器	50	11.6	34.20	34.20	未进入负 面清单	否	无	
1134	桓仁县	北镇线	北甸子三组2号	200	17.07	125.86	125.86	未进入负 面清单	否	无	
1135	本溪县	云街线	茌草九组变压器	400	9.33	282.68	282.68	未进入负 面清单	否	无	
1136	桓仁县	10kV双业线	八道沟一组	80	17.93	49.66	49.66	未进入负 面清单	否	无	
1137	桓仁县	铨江联网线420	果松川六组	200	14.4	131.20	131.20	未进入负 面清单	否	无	
1138	明山区	新路2号线5747	10kV新路#2线#19左25柱上变压器	315	14.86	205.19	205.19	未进入负 面清单	否	无	
1139	南芬区	南玻线	20kV南玻线#31右2变台	100	19.6	60.40	60.40	未进入负 面清单	否	无	
1140	溪湖区	氟胺线	居仁#1配电室#2变压器	315	26.16	169.60	169.60	未进入负 面清单	否	无	
1141	明山区	峪明线4342	10kV峪明线砬砬子分#57柱上变压器	400	8.73	285.08	285.08	未进入负 面清单	否	无	
1142	本溪县	法偏线	高官镇夹河D台	200	15.87	128.26	128.26	未进入负 面清单	否	无	
1143	桓仁县	10kV双拐线	岔路子二组	100	7.38	72.62	72.62	未进入负 面清单	否	无	
1144	溪湖区	煤二线	煤二线大楼分#24柱上变压器	400	24.78	220.88	220.88	未进入负 面清单	否	无	
1145	溪湖区	北沟线	北沟线松树沟支#19柱上变压器（新）	100	35.55	44.45	44.45	未进入负 面清单	否	无	
1146	高新区	梨堡线4441	10kV梨堡线#35左3变压器	30	18	18.60	18.60	未进入负 面清单	否	无	
1147	桓仁县	10kV双拐线	岔路子一组	315	11.24	216.59	216.59	未进入负 面清单	否	无	
1148	本溪县	高滚线	高滚线安家五组变压器	100	17.68	62.32	62.32	未进入负 面清单	否	无	

1149	本溪县	城街线	草河城河南B台区	100	16.12	63.88	63.88	未进入负 面清单	否	无	
1150	本溪县	法铁线	直河六组B台区	200	7.96	144.08	144.08	未进入负 面清单	否	无	
1151	南芬区	桥街线	10kV桥街线河东分21右1左3右1柱上-变压器	200	18.56	122.88	122.88	未进入负 面清单	否	无	
1152	溪湖区	偏岭线	偏岭线#5左1柱上变压器（新）	100	19.8	60.20	60.20	未进入负 面清单	否	无	
1153	桓仁县	10kV南米线	董船营一组	200	10.92	138.16	138.16	未进入负 面清单	否	无	
1154	桓仁县	10kV联网线	新安3	200	14.61	130.78	130.78	未进入负 面清单	否	无	
1155	桓仁县	10kV沙五2线	五里甸一组	200	12.23	135.54	135.54	未进入负 面清单	否	无	
1156	桓仁县	10kV雅河线	老台六组	100	22.68	57.32	57.32	未进入负 面清单	否	无	
1157	高新区	石歪线	石歪线20右1#变压器	30	10.87	20.74	20.74	未进入负 面清单	否	无	
1158	本溪县	偏水线	法偏线前山台区	200	11.05	137.90	137.90	未进入负 面清单	否	无	
1159	溪湖区	梁姚1号线2321	10kV梁家线梁家分#26变压器（新）	100	38.43	41.57	41.57	未进入负 面清单	否	无	
1160	本溪县	南沟线	畜牧场#61变台	100	19.88	60.12	60.12	未进入负 面清单	否	无	
1161	高新区	张蓝线2229	10kV张蓝线104#左1柱上变压器	50	57.64	11.18	11.18	未进入负 面清单	否	无	
1162	南芬区	南街线	南街线永安分#60右#59	30	27.73	15.68	15.68	未进入负 面清单	否	无	
1163	本溪县	东碱线	碱洋线红土冰沟子B变台	50	8.12	35.94	35.94	未进入负 面清单	否	无	
1164	溪湖区	梁姚1号线2321	江南城2#箱式变电站配电变压器	630	17.65	392.81	392.81	未进入负 面清单	否	无	
1165	高新区	西党线	10kV西党线老虎洞分35#柱上变压器	200	24.66	110.68	110.68	未进入负 面清单	否	无	
1166	本溪县	张谭线	三官阁一组B台区	100	18	62.00	62.00	未进入负 面清单	否	无	
1167	本溪县	温泉线	同江峪充电站变压器	630	35.9	277.83	277.83	未进入负 面清单	否	无	
1168	桓仁县	普拐线	胜利三组	200	20.89	118.22	118.22	未进入负 面清单	否	无	
1169	本溪县	田魏线	67#南沟分#10变台	200	3.06	153.88	153.88	未进入负 面清单	否	无	
1170	本溪县	清城线	清城线城西四五组变台	200	18.36	123.28	123.28	未进入负 面清单	否	无	
1171	本溪县	兰台线	兰河柳堡B台	200	5.61	148.78	148.78	未进入负 面清单	否	无	
1172	本溪县	田全线	果家街变压器	100	72.6	7.40	7.40	未进入负 面清单	否	无	
1173	南芬区	南街线	南街线永安分#214	200	5.26	149.48	149.48	未进入负 面清单	否	无	

1174	南芬区	桥街线	桥街线河东分小黄柏峪#59	100	29.12	50.88	50.88	未进入负 面清单	否	无	
1175	桓仁县	10kV双业线	北沟一、二组	315	9.58	221.82	221.82	未进入负 面清单	否	无	
1176	平山区	体联1号线4037	10kV南永线明珠配电室171间隔配电变压器	630	14.67	411.58	411.58	未进入负 面清单	否	无	
1177	溪湖区	北街线	北街线47左4右1#	200	10.96	138.08	138.08	未进入负 面清单	否	无	
1178	高新区	梨矿线	10kV梨矿线曲家分#18右4变压器	400	8.76	284.96	284.96	未进入负 面清单	否	无	
1179	桓仁县	10kV五镇线	腰营二组	100	32.72	47.28	47.28	未进入负 面清单	否	无	
1180	桓仁县	10kV沙五2线	头道河四组	100	18.44	61.56	61.56	未进入负 面清单	否	无	
1181	溪湖区	郑三线2427（备用）	郑三线#24柱上变压器（新）	100	62.7	17.30	17.30	未进入负 面清单	否	无	
1182	本溪县	汤沟线	大庙变压器	100	43.16	36.84	36.84	未进入负 面清单	否	无	
1183	桓仁县	10kV联网线	四中	200	20.54	118.92	118.92	未进入负 面清单	否	无	
1184	本溪县	兰城线	兰城线张家沟分#04变台	50	36	22.00	22.00	未进入负 面清单	否	无	
1185	高新区	高堡4号线1252	10kV高堡4线高岗分#7变压器	50	38.24	20.88	20.88	未进入负 面清单	否	无	
1186	本溪县	清陈线	清陈线清陈线台后二组变台	200	13.5	133.00	133.00	未进入负 面清单	否	无	
1187	桓仁县	10kV江桓线	西园小学	315	16.61	199.68	199.68	未进入负 面清单	否	无	
1188	溪湖区	彩水线	建工#4箱变#2变压器	500	4.92	375.40	375.40	未进入负 面清单	否	无	
1189	本溪县	连矿线	庙后沟变压器	50	31.88	24.06	24.06	未进入负 面清单	否	无	
1190	本溪县	城街线	杨木沟变压器	100	10.88	69.12	69.12	未进入负 面清单	否	无	
1191	溪湖区	牛兴线	牛街线松树岭分#4右1柱上变压器（新）	400	4.86	300.56	300.56	未进入负 面清单	否	无	
1192	南芬区	桥思线	桥思线科研所支#29	50	12.6	33.70	33.70	未进入负 面清单	否	无	
1193	本溪县	碱街线	碱街线山咀C台	50	35.44	22.28	22.28	未进入负 面清单	否	无	
1194	本溪县	云酸线	河西八组B台区	100	8.86	71.14	71.14	未进入负 面清单	否	无	
1195	桓仁县	黑六线	黑沟八组2号	100	60.16	19.84	19.84	未进入负 面清单	否	无	
1196	本溪县	云酸线	云盘一组变压器	200	22.05	115.90	115.90	未进入负 面清单	否	无	
1197	桓仁县	10kV八岱线	韭菜园村3号	100	14.15	65.85	65.85	未进入负 面清单	否	无	
1198	平山区	南金3号线5834	10kV南金#3线南城分#9变压器	100	29.6	50.40	50.40	未进入负 面清单	否	无	

1199	桓仁县	10kV二镇线	66户变台	315	15.17	204.21	204.21	未进入负 面清单	否	无	
1200	本溪县	城初线	初家沟B变压器	50	34.92	22.54	22.54	未进入负 面清单	否	无	
1201	本溪县	碱街线	长咀动迁分#02变台	400	35.73	177.08	177.08	未进入负 面清单	否	无	
1202	高新区	张街线	10kV张街线#51变压器	400	25.53	217.88	217.88	未进入负 面清单	否	无	
1203	本溪县	兰台线	兰台线于家沟变台	200	12.66	134.68	134.68	未进入负 面清单	否	无	
1204	溪湖区	姚富#2线	华溪#2箱式配电站变压器	400	24.68	221.28	221.28	未进入负 面清单	否	无	
1205	本溪县	燕温线6951	迎水寺B台区	100	5.4	74.60	74.60	未进入负 面清单	否	无	
1206	南芬区	南街线	南街线永安分#51右#8	200	12.8	134.40	134.40	未进入负 面清单	否	无	
1207	本溪县	碱街线	碱街线化皮岭三道沟B台	100	27.48	52.52	52.52	未进入负 面清单	否	无	
1208	桓仁县	10kV桦二线	釜山村3号	200	22.48	115.04	115.04	未进入负 面清单	否	无	
1209	本溪县	祁街线	祁家堡四组变压器	50	41.2	19.40	19.40	未进入负 面清单	否	无	
1210	本溪县	法清线	红光白旗沟变台	50	18.78	30.61	30.61	未进入负 面清单	否	无	
1211	本溪县	高硝线	高官肖家河六组B台区柱上-变压器	50	31	24.50	24.50	未进入负 面清单	否	无	
1212	本溪县	连街线	金场子变压器	200	8.87	142.26	142.26	未进入负 面清单	否	无	
1213	桓仁县	10kV四巨线	巨户沟三、七组	200	19.02	121.96	121.96	未进入负 面清单	否	无	
1214	南芬区	桥街线	10kV桥街线#20左4柱上变压器	200	2.37	155.26	155.26	未进入负 面清单	否	无	
1215	桓仁县	10kV四摇线	摇钱九组2号	50	12.9	33.55	33.55	未进入负 面清单	否	无	
1216	本溪县	南沟线	糖房#46变台	200	12.96	134.08	134.08	未进入负 面清单	否	无	
1217	溪湖区	煤二线	煤二线大楼分#5柱上变压器	100	9.48	70.52	70.52	未进入负 面清单	否	无	
1218	溪湖区	牛街线	牛街线粮库分#18柱上变压器（新）	200	0.98	158.04	158.04	未进入负 面清单	否	无	
1219	溪湖区	后牛线	后牛线太平分#3	100	6.49	73.51	73.51	未进入负 面清单	否	无	
1220	本溪县	高滚线	高滚线安家七组变压器（大央）	100	34.4	45.60	45.60	未进入负 面清单	否	无	
1221	本溪县	市泉线	二三一变压器	200	1.32	157.36	157.36	未进入负 面清单	否	无	
1222	溪湖区	峪党线	峪党线小堡分21右29#（待查）	400	1.83	312.68	312.68	未进入负 面清单	否	无	
1223	本溪县	汇源线	铁培分支道南变压器	200	60.52	38.96	38.96	未进入负 面清单	否	无	

1224	桓仁县	10kV铎西线	川里九组	315	31.42	153.03	153.03	未进入负 面清单	否	无	
1225	本溪县	南沟线	南甸政府B台区柱上-变压器	200	11.76	136.48	136.48	未进入负 面清单	否	无	
1226	明山区	新路2号线5747	10kV新路#2线#19左3柱上变压器	400	15.45	258.20	258.20	未进入负 面清单	否	无	
1227	本溪县	城套线2536	老金厂变压器	200	9.5	141.00	141.00	未进入负 面清单	否	无	
1228	桓仁县	10kV崔六线	杨家街四组	100	14.8	65.20	65.20	未进入负 面清单	否	无	
1229	南芬区	10kV林金线0154	10kV爱国1#线#120	200	5.48	149.04	149.04	未进入负 面清单	否	无	
1230	桓仁县	10kV沙影线	小围子六组	100	19.56	60.44	60.44	未进入负 面清单	否	无	
1231	南芬区	南街线	南街线永安分三组支#53右8柱上-变压器	315	2.19	245.10	245.10	未进入负 面清单	否	无	
1232	高新区	西石线	10kV西石线25#柱上变压器	200	15.48	129.04	129.04	未进入负 面清单	否	无	
1233	溪湖区	梁家线	10kV梁家线#121右2变压器	200	57.32	45.36	45.36	未进入负 面清单	否	无	
1234	桓仁县	10kV八岱线	秀里村3号	100	16.88	63.12	63.12	未进入负 面清单	否	无	
1235	桓仁县	10kV联网线	副食	200	21.09	117.82	117.82	未进入负 面清单	否	无	
1236	桓仁县	铎江联网线420	大恩堡四组	200	20.49	119.02	119.02	未进入负 面清单	否	无	
1237	高新区	西党线	10kV西党线102#柱上变压器	200	17.8	124.40	124.40	未进入负 面清单	否	无	
1238	本溪县	南沟线	后沟#36变台	200	27.48	105.04	105.04	未进入负 面清单	否	无	
1239	桓仁县	10kV南米线	董船营二组	400	15.47	258.12	258.12	未进入负 面清单	否	无	
1240	桓仁县	10kV双业线	八道沟三、七组	200	9.61	140.78	140.78	未进入负 面清单	否	无	
1241	本溪县	高硝线	高肖线花岭一组台区	100	51.8	28.20	28.20	未进入负 面清单	否	无	
1242	本溪县	城套线2536	草河城荒沟C台区	50	15.84	32.08	32.08	未进入负 面清单	否	无	
1243	桓仁县	10kV双拐线	樊家屯四组	100	35.46	44.54	44.54	未进入负 面清单	否	无	
1244	本溪县	张谭线	腰堡村变台	100	21.92	58.08	58.08	未进入负 面清单	否	无	
1245	本溪县	山关线	久才岭六组变台	30	48.8	9.36	9.36	未进入负 面清单	否	无	
1246	桓仁县	黑柞线	红石一组2号	50	78.69	0.66	0.66	未进入负 面清单	否	无	
1247	本溪县	南沟线	南甸南台B台区柱上-变压器	50	18.52	30.74	30.74	未进入负 面清单	否	无	
1248	本溪县	张谭线	大孤石台区	400	4.75	301.00	301.00	未进入负 面清单	否	无	

1249	桓仁县	10kV双业线	碱厂沟二组	100	42.28	37.72	37.72	未进入负 面清单	否	无	
1250	桓仁县	铎江联网线420	柳林子三组2号	100	4.98	75.02	75.02	未进入负 面清单	否	无	
1251	南芬区	塔冰线	塔冰线杨木沟分#26	100	44.6	35.40	35.40	未进入负 面清单	否	无	
1252	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线#31左10	400	9.88	280.48	280.48	未进入负 面清单	否	无	
1253	桓仁县	10kV江桓线	西关四组	315	49.68	95.51	95.51	未进入负 面清单	否	无	
1254	本溪县	田全线	田师傅铁路货二台区	100	14.44	65.56	65.56	未进入负 面清单	否	无	
1255	本溪县	法铁线	新农村台区	200	76.5	7.00	7.00	未进入负 面清单	否	无	
1256	桓仁县	10kV二甸线	二棚甸十组	400	6.09	295.64	295.64	未进入负 面清单	否	无	
1257	桓仁县	10kV木河线	暖河子八号	100	5.36	74.64	74.64	未进入负 面清单	否	无	
1258	本溪县	连街线	老街变压器	200	16.18	127.64	127.64	未进入负 面清单	否	无	
1259	本溪县	张谭线	泉水车站台区	400	3.48	306.08	306.08	未进入负 面清单	否	无	
1260	桓仁县	10kV普夹线	老漫子五组	100	20.46	59.54	59.54	未进入负 面清单	否	无	
1261	本溪县	清街线	清河城东街变台	200	12.15	135.70	135.70	未进入负 面清单	否	无	
1262	桓仁县	10kV崔六线	六河六组2号	200	43.22	73.56	73.56	未进入负 面清单	否	无	
1263	桓仁县	10kV铎东线	东堡村1号	400	46.77	132.92	132.92	未进入负 面清单	否	无	
1264	溪湖区	后牛线	后牛线#76	200	49.14	61.72	61.72	未进入负 面清单	否	无	
1265	本溪县	连矿线	连山关东街B台区	50	45.4	17.30	17.30	未进入负 面清单	否	无	
1266	桓仁县	10kV兰家线	敬老院箱变配电变压器	400	16.41	254.36	254.36	未进入负 面清单	否	无	
1267	本溪县	掌崔线	社里沟B台区	100	25.46	54.54	54.54	未进入负 面清单	否	无	
1268	南芬区	桥街线	桥街线河东分#21左1	100	54.16	25.84	25.84	未进入负 面清单	否	无	
1269	南芬区	选矿线	选矿线#124	200	0.66	158.68	158.68	未进入负 面清单	否	无	
1270	桓仁县	10kV五桦线	桦树甸十三组	100	25.23	54.77	54.77	未进入负 面清单	否	无	
1271	溪湖区	彩街线	彩力#9配电室变压器	500	2.14	389.30	389.30	未进入负 面清单	否	无	
1272	南芬区	何金1#	10kV何金1号线#19左分5#	400	9.45	282.20	282.20	未进入负 面清单	否	无	
1273	溪湖区	大阳线	10kV大阳线达子卜分#7左1变压器（新）	100	19.05	60.95	60.95	未进入负 面清单	否	无	

1274	高新区	张街线	10kV张街线长沟分#41变压器	200	17.48	125.04	125.04	未进入负 面清单	否	无	
1275	桓仁县	10kV南雅线	雅河一组	200	19.73	120.54	120.54	未进入负 面清单	否	无	
1276	桓仁县	铧江联网线420	小恩堡三组2号	50	36.16	21.92	21.92	未进入负 面清单	否	无	
1277	南芬区	露天矿线	露天矿线茶信沟分#38	30	27.13	15.86	15.86	未进入负 面清单	否	无	
1278	本溪县	清城线	清城线望孟分望城五组变台	200	14.13	131.74	131.74	未进入负 面清单	否	无	
1279	高新区	西党线	10kV西党线新岭分#3左3柱上变压器	100	15.04	64.96	64.96	未进入负 面清单	否	无	
1280	桓仁县	10kV沙影线	头道阳岔六组	50	59.6	10.20	10.20	未进入负 面清单	否	无	
1281	桓仁县	10kV铧二线	碑登二组	100	72.94	7.06	7.06	未进入负 面清单	否	无	
1282	南芬区	南坡线	南坡线解放分#77	100	60.48	19.52	19.52	未进入负 面清单	否	无	
1283	本溪县	田南线	大东里#15变台	30	43.8	10.86	10.86	未进入负 面清单	否	无	
1284	本溪县	城套线2536	栗堡变压器	200	51.45	57.10	57.10	未进入负 面清单	否	无	
1285	本溪县	田石线	转山液化气站变台	50	24.96	27.52	27.52	未进入负 面清单	否	无	
1286	平山区	南永线5845	10kV南永线国美#1箱式变电站172间隔（新）配电变压器	630	11.37	432.37	432.37	未进入负 面清单	否	无	
1287	本溪县	偏水线	偏岭二铁台区	200	3.48	153.04	153.04	未进入负 面清单	否	无	
1288	桓仁县	黑柞线	大川五组	100	19.48	60.52	60.52	未进入负 面清单	否	无	
1289	桓仁县	10kV莲花线	10kV天健线民族广场变压器	315	3.73	240.25	240.25	未进入负 面清单	否	无	
1290	桓仁县	10kV沙金线	西林一组2号	50	21.84	29.08	29.08	未进入负 面清单	否	无	
1291	桓仁县	10kV南米线	荒沟甸八组	200	14.44	131.12	131.12	未进入负 面清单	否	无	
1292	桓仁县	10kV沙影线	影壁山十四组	50	23.07	28.47	28.47	未进入负 面清单	否	无	
1293	本溪县	高硝线	高硝线五地分新村支#04变台	200	31.4	97.20	97.20	未进入负 面清单	否	无	
1294	明山区	地照线1137	10kV地照线天福苑#5箱式变电站171间隔配电变压器	400	68.05	47.80	47.80	未进入负 面清单	否	无	
1295	桓仁县	江城线	朝中箱变变压器	630	57.3	143.01	143.01	未进入负 面清单	否	无	
1296	本溪县	碱洋线	碱洋线东营坊E变台	50	47.04	16.48	16.48	未进入负 面清单	否	无	
1297	高新区	张沟线2217	10kV张沟线大黑贝支#24右3柱上变压器	100	3.04	76.96	76.96	未进入负 面清单	否	无	
1298	本溪县	山关线	门坎哨	50	73.06	3.47	3.47	未进入负 面清单	否	无	

1299	明山区	地照线1137	10kV地照线天福苑#4箱式变电站171间隔配电变压器	500	59.2	104.00	104.00	未进入负 面清单	否	无	
1300	本溪县	偏沿线	法合线三家子窑峪台区	50	51.28	14.36	14.36	未进入负 面清单	否	无	
1301	本溪县	城初线	马岭C台区柱上-变压器	50	74.72	2.64	2.64	未进入负 面清单	否	无	
1302	桓仁县	10kV沙影线	头道阳岔四、五组	100	23.12	56.88	56.88	未进入负 面清单	否	无	
1303	南芬区	下街线	10kV下街线下深分#31-1柱上-变压器	100	23.68	56.32	56.32	未进入负 面清单	否	无	
1304	本溪县	汇源线	达官寨村B台区	200	29.52	100.96	100.96	未进入负 面清单	否	无	
1305	溪湖区	中彩1#线	中彩#1彩云分#11变压器	200	1.53	156.94	156.94	未进入负 面清单	否	无	
1306	溪湖区	梁姚1号线2321	10kV梁家线梁家分爱河支#11变压器	100	1.44	78.56	78.56	未进入负 面清单	否	无	
1307	桓仁县	10kV五三线	三架窝棚六组	200	46.35	67.30	67.30	未进入负 面清单	否	无	
1308	桓仁县	10kV八镇线	马鹿泡五组2号	100	33.28	46.72	46.72	未进入负 面清单	否	无	
1309	本溪县	南沟线	林业处#11变台	100	35.68	44.32	44.32	未进入负 面清单	否	无	
1310	溪湖区	北管线	北管线#9右分1#	200	15.9	128.20	128.20	未进入负 面清单	否	无	
1311	本溪县	连街线	石哈四组变压器	30	47.53	9.74	9.74	未进入负 面清单	否	无	
1312	桓仁县	10kV四摇线	四平五组	100	42.72	37.28	37.28	未进入负 面清单	否	无	
1313	南芬区	塔冰线	塔冰线#128柱上-变压器	100	11.28	68.72	68.72	未进入负 面清单	否	无	
1314	本溪县	张谭线	蜂村五组台区	20	22.94	11.41	11.41	未进入负 面清单	否	无	
1315	明山区	峪明线4342	10kV峪明线砬崴子分#29柱上变压器	315	9.71	221.41	221.41	未进入负 面清单	否	无	
1316	本溪县	高滚线	高滚线红石二组变压器	100	25.32	54.68	54.68	未进入负 面清单	否	无	
1317	本溪县	山关线	山城子五组B台区	100	41.76	38.24	38.24	未进入负 面清单	否	无	
1318	明山区	地照线1137	10kV地照线天福苑#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	44.51	223.59	223.59	未进入负 面清单	否	无	
1319	溪湖区	姚金线	枫叶广场配电站间隔配电变压器	630	14.03	415.61	415.61	未进入负 面清单	否	无	
1320	桓仁县	黑六线	刘家沟九组	50	47.16	16.42	16.42	未进入负 面清单	否	无	
1321	溪湖区	YHG_姚大2#线	绿地中央广场#2箱式配电站变压器	400	8.01	287.96	287.96	未进入负 面清单	否	无	
1322	本溪县	南沟线	南甸街里B台区	200	9.78	140.44	140.44	未进入负 面清单	否	无	
1323	桓仁县	10kV江桓线	西关九组2号	315	43.46	115.10	115.10	未进入负 面清单	否	无	

1324	本溪县	山关线	化皮峪六组B台区	50	10	35.00	35.00	未进入负 面清单	否	无	
1325	本溪县	祁街线	铁采A变压器	200	14.07	131.86	131.86	未进入负 面清单	否	无	
1326	高新区	高西1号线1233	10kV高西1#线34#左1柱上变压器	100	8.08	71.92	71.92	未进入负 面清单	否	无	
1327	溪湖区	偏岭线	偏岭线#15左1柱上变压器	200	10.8	138.40	138.40	未进入负 面清单	否	无	
1328	桓仁县	10kV双拐线	上甸子村2号	50	27.44	26.28	26.28	未进入负 面清单	否	无	
1329	桓仁县	铎江联网线420	黑卧子村3号	400	70.84	36.64	36.64	未进入负 面清单	否	无	
1330	桓仁县	10kV雅河线	联合二组2号	315	21.94	182.89	182.89	未进入负 面清单	否	无	
1331	南芬区	下街线	10kV下街线#43左5变台	100	5.72	74.28	74.28	未进入负 面清单	否	无	
1332	溪湖区	牛街线	牛街线#11左6柱上变压器（新）	200	15.03	129.94	129.94	未进入负 面清单	否	无	
1333	明山区	地照线1137	10kV地照线天福苑#6箱式变电站171间隔配电变压器	500	46.4	168.00	168.00	未进入负 面清单	否	无	
1334	高新区	开发线5642	10kV开发线38左3#变压器	200	61.6	36.80	36.80	未进入负 面清单	否	无	
1335	南芬区	塔南2号线2041	塔南#2线#王家分#26	100	15.84	64.16	64.16	未进入负 面清单	否	无	
1336	明山区	地照线1137	10kV地照线天福苑#3箱式变电站171间隔配电变压器	400	69.51	41.96	41.96	未进入负 面清单	否	无	
1337	桓仁县	10kV八镇线	八里甸一组	200	22.93	114.14	114.14	未进入负 面清单	否	无	
1338	溪湖区	牛兴线	牛街线松树岭分#19柱上变压器	100	16.65	63.35	63.35	未进入负 面清单	否	无	
1339	明山区	地照线1137	10kV地照线天福苑#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	33.56	292.57	292.57	未进入负 面清单	否	无	
1340	桓仁县	江城线	江城#2箱变变压器	1600	55.68	389.12	389.12	未进入负 面清单	否	无	
1341	溪湖区	北三线	北三线#17右3	315	12.72	211.93	211.93	未进入负 面清单	否	无	
1342	南芬区	东营线	黑沟支2号箱变配电变压器	100	14.61	65.39	65.39	未进入负 面清单	否	无	
1343	桓仁县	10kV通天线	鸡心沟二组	100	28.76	51.24	51.24	未进入负 面清单	否	无	
1344	本溪县	兰城线	兰城线城门七组B变压器	200	0.81	158.38	158.38	未进入负 面清单	否	无	
1345	桓仁县	10kV双拐线	拐磨子村4号	50	60.24	9.88	9.88	未进入负 面清单	否	无	
1346	桓仁县	10kV双拐线	新江村3号	50	68.19	5.91	5.91	未进入负 面清单	否	无	
1347	本溪县	祁街线	西沟三组变压器	50	33.71	23.15	23.15	未进入负 面清单	否	无	
1348	桓仁县	10kV雅河线	联合一组	400	23.7	225.20	225.20	未进入负 面清单	否	无	

1349	桓仁县	10kV雅河线	湾湾川村	315	32.92	148.30	148.30	未进入负 面清单	否	无	
1350	桓仁县	江城线	北岭	200	20.16	119.68	119.68	未进入负 面清单	否	无	
1351	南芬区	塔冰线	10kV塔冰线245#	200	4.4	151.20	151.20	未进入负 面清单	否	无	
1352	桓仁县	10kV四巨线	巨户沟一组	100	44.42	35.58	35.58	未进入负 面清单	否	无	
1353	桓仁县	北牛线	湾龙背村	200	25.88	108.24	108.24	未进入负 面清单	否	无	
1354	本溪县	法高线	法高线偏岭D台区	100	20.68	59.32	59.32	未进入负 面清单	否	无	
1355	高新区	火溪线2141	10kV火溪线#27变压器	50	4.28	37.86	37.86	未进入负 面清单	否	无	
1356	溪湖区	牛街线	牛街线粮库分#8-1柱上变压器	50	13.12	33.44	33.44	未进入负 面清单	否	无	
1357	高新区	歪石线5633	10kV歪石线中医院分#11柱上变压器	50	26.96	26.52	26.52	未进入负 面清单	否	无	
1358	本溪县	清陈线	清陈线台后一组变台	200	9.54	140.92	140.92	未进入负 面清单	否	无	
1359	本溪县	清陈线	清陈线清陈线陈贾五组变台	50	24.23	27.89	27.89	未进入负 面清单	否	无	
1360	桓仁县	10kV铎西线	新农村1号	200	24.32	111.36	111.36	未进入负 面清单	否	无	
1361	高新区	歪街线5641	10kV歪街线145#变压器	200	17.28	125.44	125.44	未进入负 面清单	否	无	
1362	本溪县	张泉线	谭家堡三组变台	80	42.2	30.24	30.24	未进入负 面清单	否	无	
1363	桓仁县	10kV双拐线	樊家屯一组2号	50	49.28	15.36	15.36	未进入负 面清单	否	无	
1364	桓仁县	10kV雅边线	老台九组2号	400	21.6	233.60	233.60	未进入负 面清单	否	无	
1365	明山区	明溪线525	10kV明溪线#53箱式变电站171间隔配电变压器	630	17.27	395.20	395.20	未进入负 面清单	否	无	
1366	桓仁县	10kV八于线	川头八组2号	100	18.84	61.16	61.16	未进入负 面清单	否	无	
1367	溪湖区	彩街线	彩街线#52右6	200	6.06	147.88	147.88	未进入负 面清单	否	无	
1368	溪湖区	煤二线	10kV煤二线金坑分#9前22右3柱上变压器	100	7.92	72.08	72.08	未进入负 面清单	否	无	
1369	桓仁县	10kV铎西线	川里八组3号	200	24.51	110.98	110.98	未进入负 面清单	否	无	
1370	桓仁县	10kV八岱线	韭菜园六组	200	22.46	115.08	115.08	未进入负 面清单	否	无	
1371	平山区	南金2号线5846	10kV南金#2线#15柱上变压器	200	14.04	131.92	131.92	未进入负 面清单	否	无	
1372	南芬区	桥玻线	桥玻线西南沟分#26变压器	200	9.51	140.98	140.98	未进入负 面清单	否	无	
1373	桓仁县	10kV联网线	电力工程公司	50	56.68	11.66	11.66	未进入负 面清单	否	无	

1374	桓仁县	北屯线	英英沟一组	315	10.67	218.39	218.39	未进入负 面清单	否	无	
1375	本溪县	汇源线	上堡新区三组变压器	400	27.96	208.16	208.16	未进入负 面清单	否	无	
1376	本溪县	市温2号线	市温#2线#027变台	315	3.27	241.70	241.70	未进入负 面清单	否	无	
1377	本溪县	碱洋线	碱洋线牯牛库变台	100	30.94	49.06	49.06	未进入负 面清单	否	无	
1378	溪湖区	YHG_姚太2#线	绿地中央广场#11箱式配电站变压器	400	1.85	312.60	312.60	未进入负 面清单	否	无	
1379	本溪县	汤宋1号线	东沟变压器	30	73.29	2.01	2.01	未进入负 面清单	否	无	
1380	本溪县	祁街线	707C变压器	50	36.76	21.62	21.62	未进入负 面清单	否	无	
1381	本溪县	高滚线	高滚线红石一组台区	200	9.09	141.82	141.82	未进入负 面清单	否	无	
1382	桓仁县	10kV崔四线	大甸子西山	100	34.96	45.04	45.04	未进入负 面清单	否	无	
1383	本溪县	兰南线	兰南线小石湖变台	100	50.28	29.72	29.72	未进入负 面清单	否	无	
1384	本溪县	田石线	官堡支#02变台	100	53.8	26.20	26.20	未进入负 面清单	否	无	
1385	溪湖区	郑管线2428	郑管线政府分44左#3柱上变压器	315	27.35	165.85	165.85	未进入负 面清单	否	无	
1386	本溪县	高硝线	高肖线肖家河四组台区	50	26.44	26.78	26.78	未进入负 面清单	否	无	
1387	溪湖区	梁家线	10kV梁家线#81变压器（新）	200	7.26	145.48	145.48	未进入负 面清单	否	无	
1388	本溪县	张泉线	张家堡七组变压器	100	51.76	28.24	28.24	未进入负 面清单	否	无	
1389	桓仁县	10kV双拐线	洼泥甸子六组	315	9.3	222.71	222.71	未进入负 面清单	否	无	
1390	本溪县	东洋线	小四平分#56变台（小四平A台）	50	68.21	5.90	5.90	未进入负 面清单	否	无	
1391	桓仁县	北牛线	湾龙背村3号	50	71.34	4.33	4.33	未进入负 面清单	否	无	
1392	高新区	成大线	10kV成大线#81变压器	50	71.12	4.44	4.44	未进入负 面清单	否	无	
1393	本溪县	云街线	草河口一组变压器	100	38.96	41.04	41.04	未进入负 面清单	否	无	
1394	桓仁县	普拐线	梨树沟六组	315	11.21	216.69	216.69	未进入负 面清单	否	无	
1395	本溪县	汇源线	上堡新区道南变压器	200	76.16	7.68	7.68	未进入负 面清单	否	无	
1396	南芬区	塔冰线	塔冰线东沟分#102	400	5.22	299.12	299.12	未进入负 面清单	否	无	
1397	溪湖区	偏岭线	偏岭线#28右9右4柱上变压器（新）	100	22.92	57.08	57.08	未进入负 面清单	否	无	
1398	高新区	高西2号线1249	10kV高西2#线82#右3柱上变压器	200	18.18	123.64	123.64	未进入负 面清单	否	无	

1399	溪湖区	北沟线	北沟线#75左2柱上变压器	30	65.06	4.48	4.48	未进入负 面清单	否	无	
1400	桓仁县	10kV木镇线	木孟子东台	400	19.79	240.84	240.84	未进入负 面清单	否	无	
1401	本溪县	偏水线	夹河六组变台	50	31.22	24.39	24.39	未进入负 面清单	否	无	
1402	平山区	南金3号线5834	10kV南金#3线南城分#28变压器台	200	20.16	119.68	119.68	未进入负 面清单	否	无	
1403	桓仁县	10kV八木线	岱龙江村3号	50	0.05	39.98	39.98	未进入负 面清单	否	无	
1404	桓仁县	10kV沙影线	影壁山二组	50	13.25	33.38	33.38	未进入负 面清单	否	无	
1405	桓仁县	10kV双业线	碱厂沟八组	100	26.25	53.75	53.75	未进入负 面清单	否	无	
1406	本溪县	汇源线	城沟新区一组变压器	200	22.05	115.90	115.90	未进入负 面清单	否	无	
1407	本溪县	山关线	关门山头道湾台区	100	30.92	49.08	49.08	未进入负 面清单	否	无	
1408	南芬区	东桥线	10kV东桥线砖厂支15	400	2.88	308.48	308.48	未进入负 面清单	否	无	
1409	南芬区	东沟线	10kV东沟线71#	200	52.4	55.20	55.20	未进入负 面清单	否	无	
1410	本溪县	城徐线	阳沟门变压器	100	23	57.00	57.00	未进入负 面清单	否	无	
1411	本溪县	温市线	下堡村C台区	200	22.02	115.96	115.96	未进入负 面清单	否	无	
1412	桓仁县	10kV八镇线	八里甸西河沿	50	43.32	18.34	18.34	未进入负 面清单	否	无	
1413	本溪县	清城线	清城线望城四组变台	100	32.04	47.96	47.96	未进入负 面清单	否	无	
1414	平山区	中解线5545	10kV中解线#3-1柱上变压器	400	16.6	253.60	253.60	未进入负 面清单	否	无	
1415	本溪县	田巍线	魏堡八楞树变台	400	11.39	274.44	274.44	未进入负 面清单	否	无	
1416	桓仁县	10kV雅边线	边哈子二组	50	17.52	31.24	31.24	未进入负 面清单	否	无	
1417	本溪县	汇源线	达官寨一组B台区	200	1.11	157.78	157.78	未进入负 面清单	否	无	
1418	本溪县	厚德线	观音山变台	400	7.74	289.04	289.04	未进入负 面清单	否	无	
1419	南芬区	塔河线2044	塔河线塔河线#45	50	0.08	39.96	39.96	未进入负 面清单	否	无	
1420	本溪县	清城线	清城线马家沟七组台区	200	2.01	155.98	155.98	未进入负 面清单	否	无	
1421	本溪县	汤沟线	上半岭变压器	200	1.95	156.10	156.10	未进入负 面清单	否	无	
1422	溪湖区	后堡线	后堡线#5左4柱上变压器（新）	200	8.68	142.64	142.64	未进入负 面清单	否	无	
1423	桓仁县	10kV崔六线	季家街1号	100	9.2	70.80	70.80	未进入负 面清单	否	无	

1424	本溪县	城套线2536	阳沟B台区	50	8.88	35.56	35.56	未进入负 面清单	否	无	
1425	本溪县	城初线	草河城大地沟B台区	50	7	36.50	36.50	未进入负 面清单	否	无	
1426	高新区	歪堡一线5660	10kV歪堡#1线大柳峪分#39变压器	200	69.44	21.12	21.12	未进入负 面清单	否	无	
1427	本溪县	连街线	六道沟变压器	200	51.48	57.04	57.04	未进入负 面清单	否	无	
1428	桓仁县	黑柞线	黑沟敬老院	200	74.09	11.82	11.82	未进入负 面清单	否	无	
1429	桓仁县	黑六线	六道沟大棚	50	18.78	30.61	30.61	未进入负 面清单	否	无	
1430	溪湖区	大阳线	10kV大阳线#100左2变压器	200	11.25	137.50	137.50	未进入负 面清单	否	无	
1431	溪湖区	后溪线	后溪线#27柱上变压器	200	53.55	52.90	52.90	未进入负 面清单	否	无	
1432	本溪县	山关线	山关线山煤分山城子中学变台	50	31.76	24.12	24.12	未进入负 面清单	否	无	
1433	本溪县	兰南线	兰南线长嘴A变台	200	71.41	17.18	17.18	未进入负 面清单	否	无	
1434	本溪县	兰南线	兰南线南营房B变台	200	76.3	7.40	7.40	未进入负 面清单	否	无	
1435	本溪县	兰南线	兰南线小河沿变台	200	51.6	56.80	56.80	未进入负 面清单	否	无	
1436	溪湖区	北沟线	北沟线#267右2柱上变压器（新）	200	33.39	93.22	93.22	未进入负 面清单	否	无	
1437	高新区	火溪线2141	10kV火溪线#35右4变压器	100	20.68	59.32	59.32	未进入负 面清单	否	无	
1438	桓仁县	北屯线	英英沟经济开发区	100	6.48	73.52	73.52	未进入负 面清单	否	无	
1439	溪湖区	郑三线2427（备用）	北三线#122左10	200	6.57	146.86	146.86	未进入负 面清单	否	无	
1440	本溪县	高硝线	高肖线瓦厂台区	50	71.56	4.22	4.22	未进入负 面清单	否	无	
1441	高新区	张沟线2217	10kV张沟线#203右2变压器	200	29.8	100.40	100.40	未进入负 面清单	否	无	
1442	南芬区	桥街线	10KV桥街线#44	400	10.38	278.48	278.48	未进入负 面清单	否	无	
1443	南芬区	塔沟线2042	10kV塔沟线东岭支#13	200	11.73	136.54	136.54	未进入负 面清单	否	无	
1444	本溪县	汇源线	赛梨寨1组变压器	100	2.33	77.67	77.67	未进入负 面清单	否	无	
1445	明山区	体化线4039	10kV体化线#9右10柱上变压器	315	19.94	189.19	189.19	未进入负 面清单	否	无	
1446	本溪县	偏沿线	法合线三家子桃园台区	100	23.36	56.64	56.64	未进入负 面清单	否	无	
1447	桓仁县	10kV双业线	业主沟六组2号	50	51.32	14.34	14.34	未进入负 面清单	否	无	
1448	本溪县	祁北线	北沟四组C台区	50	8.32	35.84	35.84	未进入负 面清单	否	无	

1449	南芬区	桥街线	桥街线#2	200	22.14	115.72	115.72	未进入负 面清单	否	无	
1450	桓仁县	10kV铧西线	川里村	200	47.96	64.08	64.08	未进入负 面清单	否	无	
1451	南芬区	下街线	10kV下街线下深分#69左8	200	5.88	148.24	148.24	未进入负 面清单	否	无	
1452	南芬区	施矿线	施矿线三道沟分50#变台	50	15.12	32.44	32.44	未进入负 面清单	否	无	
1453	桓仁县	北牛线	湾龙背六组	100	22	58.00	58.00	未进入负 面清单	否	无	
1454	南芬区	塔冰线	塔冰线杨木沟分#18	200	4.24	151.52	151.52	未进入负 面清单	否	无	
1455	本溪县	张谭线	谭家堡村台区	200	20.27	119.46	119.46	未进入负 面清单	否	无	
1456	桓仁县	10kV八岱线	韭菜园五组	315	12.76	211.81	211.81	未进入负 面清单	否	无	
1457	明山区	平顶山线5744	10kV平顶山线#35左2柱上变压器	400	13.05	267.80	267.80	未进入负 面清单	否	无	
1458	本溪县	清城线	清城线望城二组变台	80	50.03	23.98	23.98	未进入负 面清单	否	无	
1459	南芬区	下施1#线	下施1#线苗家分69#变台	100	9.04	70.96	70.96	未进入负 面清单	否	无	
1460	桓仁县	10kV回龙线	爬宝三组	200	15.06	129.88	129.88	未进入负 面清单	否	无	
1461	溪湖区	郑管线2428	郑管线核桃沟分#6柱上变压器	200	40.76	78.48	78.48	未进入负 面清单	否	无	
1462	桓仁县	10kV八镇线	马鹿泡五组1号	50	45.88	17.06	17.06	未进入负 面清单	否	无	
1463	溪湖区	偏岭线	偏岭线王官沟分#20柱上变压器	50	33.96	23.02	23.02	未进入负 面清单	否	无	
1464	桓仁县	10kV二甸线	马达营一组	100	21.72	58.28	58.28	未进入负 面清单	否	无	
1465	本溪县	城套线2536	李大院变压器	100	9.67	70.33	70.33	未进入负 面清单	否	无	
1466	本溪县	城街线	关口西沟B变压器	100	35.76	44.24	44.24	未进入负 面清单	否	无	
1467	本溪县	山关线	化皮峪横道河子变台	30	47.13	9.86	9.86	未进入负 面清单	否	无	
1468	本溪县	东碱线	大东沟B台区	50	46.36	16.82	16.82	未进入负 面清单	否	无	
1469	本溪县	温泉线	同江峪七组B台区	100	5.19	74.81	74.81	未进入负 面清单	否	无	
1470	溪湖区	喜牛线	牛街线小南分#65右5柱上变压器（新）	315	25.65	171.20	171.20	未进入负 面清单	否	无	
1471	本溪县	祁街线	祁家堡七组变压器	100	12.56	67.44	67.44	未进入负 面清单	否	无	
1472	桓仁县	10kV回龙线	和平三组	100	11.62	68.38	68.38	未进入负 面清单	否	无	
1473	溪湖区	大阳线	10kV大阳线#175柱上变压器	100	5.37	74.63	74.63	未进入负 面清单	否	无	

1474	本溪县	祁镁线	云盘四组B台区	200	15.03	129.94	129.94	未进入负 面清单	否	无	
1475	南芬区	桥街线	桥街线#76左9	100	6.66	73.34	73.34	未进入负 面清单	否	无	
1476	本溪县	城初线	石门变压器	200	20.64	118.72	118.72	未进入负 面清单	否	无	
1477	本溪县	高滚线	高滚线花岭七组变	100	12	68.00	68.00	未进入负 面清单	否	无	
1478	桓仁县	10kV四红线	红汀子五组	100	66.8	13.20	13.20	未进入负 面清单	否	无	
1479	桓仁县	10kV普夹线	大青沟十组2号	50	10.14	34.93	34.93	未进入负 面清单	否	无	
1480	桓仁县	10kV联网线	江北天泰嘉园3号箱变	500	22.5	287.50	287.50	未进入负 面清单	否	无	
1481	高新区	高堡2号线1251	10kV高堡2#线红旗沟支18变压器	100	9.36	70.64	70.64	未进入负 面清单	否	无	
1482	桓仁县	10kV普夹线	大青沟九组	200	15.19	129.62	129.62	未进入负 面清单	否	无	
1483	本溪县	兰南线	兰南线新城子B变压器	200	47.4	65.20	65.20	未进入负 面清单	否	无	
1484	本溪县	汇源线	上堡新区三组B台区	200	25.16	109.68	109.68	未进入负 面清单	否	无	
1485	本溪县	偏水线	偏岭泥塔B台区	100	14.44	65.56	65.56	未进入负 面清单	否	无	
1486	溪湖区	北沟线	北沟线#1左1柱上变压器	200	12.65	134.70	134.70	未进入负 面清单	否	无	
1487	高新区	西党线	10kV西党线党山分#3右1柱上变压器	200	10.72	138.56	138.56	未进入负 面清单	否	无	
1488	本溪县	燕温线6951	燕温线迎水寺C变压器	200	16.02	127.96	127.96	未进入负 面清单	否	无	
1489	本溪县	城初线	四棵树变压器	400	8.22	287.12	287.12	未进入负 面清单	否	无	
1490	南芬区	桥街线	10kV桥街线河东分21右1左3右7柱上-变压器	200	11.6	136.80	136.80	未进入负 面清单	否	无	
1491	本溪县	山煤线	小市山城子四组B台区	100	9.88	70.12	70.12	未进入负 面清单	否	无	
1492	本溪县	连街线	连山关北正沟台区	50	16.84	31.58	31.58	未进入负 面清单	否	无	
1493	桓仁县	10kV桦东线	洼子沟村2号	200	18.08	123.84	123.84	未进入负 面清单	否	无	
1494	本溪县	兰城线	城门一组B变台	100	37.24	42.76	42.76	未进入负 面清单	否	无	
1495	桓仁县	北长线	长春沟四组	200	18.84	122.32	122.32	未进入负 面清单	否	无	
1496	本溪县	东洋线	碱洋线小东沟后组B变台	50	56.68	11.66	11.66	未进入负 面清单	否	无	
1497	本溪县	清陈线	双岭三 四组D台区	50	32.16	23.92	23.92	未进入负 面清单	否	无	
1498	溪湖区	偏岭线	偏岭线王官沟分#22右5柱上变压器	200	8.48	143.04	143.04	未进入负 面清单	否	无	

1499	桓仁县	10kV沙五2线	夹皮沟二组	100	14	66.00	66.00	未进入负 面清单	否	无	
1500	南芬区	下街线	下街线下深分#70左1变台	50	48.32	15.84	15.84	未进入负 面清单	否	无	
1501	高新区	西党线	10kV西党线14#柱上变压器	200	29.82	100.36	100.36	未进入负 面清单	否	无	
1502	桓仁县	10kV双业线	东升一、二组	315	11.34	216.28	216.28	未进入负 面清单	否	无	
1503	溪湖区	前厂线	前厂线窑沟口分#36柱上变压器（新）	400	35.14	179.44	179.44	未进入负 面清单	否	无	
1504	本溪县	城初线	上佟变压器	200	25.53	108.94	108.94	未进入负 面清单	否	无	
1505	桓仁县	10kV八于线	于家堡五组3号	100	2.23	77.77	77.77	未进入负 面清单	否	无	
1506	桓仁县	10kV崔四线	五道沟四组2号	100	37.35	42.65	42.65	未进入负 面清单	否	无	
1507	南芬区	塔冰线	塔冰线铁厂分#3	50	69.36	5.32	5.32	未进入负 面清单	否	无	
1508	本溪县	城套线2536	双头山变压器	50	37.36	21.32	21.32	未进入负 面清单	否	无	
1509	溪湖区	姚富#2线	华溪#1箱式配电站变压器	315	25.14	172.81	172.81	未进入负 面清单	否	无	
1510	高新区	张沟线2217	10kV张沟线下房分#18变压器	100	54.32	25.68	25.68	未进入负 面清单	否	无	
1511	桓仁县	北长线	长春沟一组	50	28.76	25.62	25.62	未进入负 面清单	否	无	
1512	桓仁县	10kV木新线	高俭地七组	100	37.26	42.74	42.74	未进入负 面清单	否	无	
1513	溪湖区	郑三线2427（备用）	郑三线南沟分26#柱上变压器	100	16	64.00	64.00	未进入负 面清单	否	无	
1514	本溪县	南沟线	南甸畜牧场B台区柱上-变压器	50	21.12	29.44	29.44	未进入负 面清单	否	无	
1515	平山区	兴金#2线	10kV兴金#2线#26右11柱上变压器	315	10.88	217.73	217.73	未进入负 面清单	否	无	
1516	本溪县	城套线2536	草河城堡B台区	100	37.58	42.42	42.42	未进入负 面清单	否	无	
1517	溪湖区	奚堡线	奚堡线170右9新建100变台	50	5.64	37.18	37.18	未进入负 面清单	否	无	
1518	本溪县	高滚线	高滚线安家六组台区	100	63.44	16.56	16.56	未进入负 面清单	否	无	
1519	溪湖区	彩街线	二电分#5	315	1.12	248.47	248.47	未进入负 面清单	否	无	
1520	桓仁县	10kV铧西线	川里八组	100	20.96	59.04	59.04	未进入负 面清单	否	无	
1521	高新区	歪蓝线5648	10kV歪蓝线#40右7变压器	100	11.08	68.92	68.92	未进入负 面清单	否	无	
1522	高新区	歪街线5641	10kV歪街线129右4#变压器	30	49.2	9.24	9.24	未进入负 面清单	否	无	
1523	本溪县	碱魏2号线1575	田魏线王崴东组变台	315	9.08	223.40	223.40	未进入负 面清单	否	无	

1524	本溪县	南沟线	南甸客运B台区	200	13.38	133.24	133.24	未进入负 面清单	否	无	
1525	本溪县	田石线	上沟#136变台	50	57.48	11.26	11.26	未进入负 面清单	否	无	
1526	本溪县	兰南线	边沟B变台	100	67.6	12.40	12.40	未进入负 面清单	否	无	
1527	本溪县	清万线	清万线团山子新区	200	5.21	149.58	149.58	未进入负 面清单	否	无	
1528	本溪县	市温1号线	市温1号线惠泽园4#变台	315	43.4	115.29	115.29	未进入负 面清单	否	无	
1529	本溪县	碱魏线	碱魏线黄堡河北B台区	400	1.45	314.20	314.20	未进入负 面清单	否	无	
1530	桓仁县	10kV双业线	东升四组	100	19.12	60.88	60.88	未进入负 面清单	否	无	
1531	高新区	火桥线2146	10kV火桥线80#变压器	200	5.73	148.54	148.54	未进入负 面清单	否	无	
1532	桓仁县	10kV二甸线	二棚甸一组	100	58.36	21.64	21.64	未进入负 面清单	否	无	
1533	本溪县	兰南线	大石湖D台区	200	36.83	86.34	86.34	未进入负 面清单	否	无	
1534	桓仁县	10kV沙影线	头道阳岔四组2号	100	8.79	71.21	71.21	未进入负 面清单	否	无	
1535	本溪县	城初线	小白堡变压器	200	36.66	86.68	86.68	未进入负 面清单	否	无	
1536	桓仁县	10kV双业线	红升二组	100	16.32	63.68	63.68	未进入负 面清单	否	无	
1537	本溪县	南沟线	马城子#115变台	400	11.97	272.12	272.12	未进入负 面清单	否	无	
1538	本溪县	法清线	红光西沟门台区	100	62.88	17.12	17.12	未进入负 面清单	否	无	
1539	桓仁县	黑六线	刘家沟三组	400	28.22	207.12	207.12	未进入负 面清单	否	无	
1540	本溪县	法铁线	高官新农一组B台区	50	53.56	13.22	13.22	未进入负 面清单	否	无	
1541	南芬区	下街线	下街线头道沟分#16	50	48.96	15.52	15.52	未进入负 面清单	否	无	
1542	桓仁县	10kV八于线	川头村2号	100	35.8	44.20	44.20	未进入负 面清单	否	无	
1543	溪湖区	后牛线	后牛线#35-富民解困箱式变电站间隔配电变压器	315	19.5	190.58	190.58	未进入负 面清单	否	无	
1544	溪湖区	彩街线	彩街线#45左14	400	6.36	294.56	294.56	未进入负 面清单	否	无	
1545	本溪县	山关线	久才峪二三组B台区	200	26.72	106.56	106.56	未进入负 面清单	否	无	
1546	本溪县	山关线	朴堡二三组A变台	400	20.99	236.04	236.04	未进入负 面清单	否	无	
1547	本溪县	法清线	直河三组变台	200	17.58	124.84	124.84	未进入负 面清单	否	无	
1548	平山区	南崔1号线5838	10kV南崔#1线#53柱上变压器	315	4.47	237.92	237.92	未进入负 面清单	否	无	

1549	本溪县	张谭线	蜂村四组台区	200	6.16	147.68	147.68	未进入负 面清单	否	无	
1550	溪湖区	彩街线	工业#1箱变变压器	500	28.56	257.20	257.20	未进入负 面清单	否	无	
1551	南芬区	沈家线	10kV沈家线二道沟分#28	200	8.76	142.48	142.48	未进入负 面清单	否	无	
1552	本溪县	佳宝线	市街线二马路分#21变台	250	18.24	154.40	154.40	未进入负 面清单	否	无	
1553	本溪县	张网线	河东变压器	30	8.87	21.34	21.34	未进入负 面清单	否	无	
1554	本溪县	厚德线	厚德家园4#箱变配电变压器	500	12.82	335.90	335.90	未进入负 面清单	否	无	
1555	本溪县	市山线	客运站变台	400	31.5	194.00	194.00	未进入负 面清单	否	无	
1556	桓仁县	10kV崔四线	五道河二组	200	11.16	137.68	137.68	未进入负 面清单	否	无	
1557	溪湖区	彩街线	彩力#5配电室变压器	500	39.1	204.50	204.50	未进入负 面清单	否	无	
1558	桓仁县	普拐线	普乐堡政府变台	315	34.25	144.11	144.11	未进入负 面清单	否	无	
1559	桓仁县	10kV沙影线	头道阳岔一组2号	50	41.36	19.32	19.32	未进入负 面清单	否	无	
1560	溪湖区	牛街线	10kV新区2号线绢纺分#30柱上变压器	200	14.4	131.20	131.20	未进入负 面清单	否	无	
1561	桓仁县	10kV浑江线	天韵#2箱变变压器	800	53.7	210.40	210.40	未进入负 面清单	否	无	
1562	本溪县	汤沟线	张堡变压器	200	20.43	119.14	119.14	未进入负 面清单	否	无	
1563	桓仁县	10kV浑江线	新市箱变#2变压器	630	38.1	263.97	263.97	未进入负 面清单	否	无	
1564	本溪县	兰南线	兰南线桦树B变台	100	21.4	58.60	58.60	未进入负 面清单	否	无	
1565	本溪县	祁街线	西沟二组变压器	100	39.08	40.92	40.92	未进入负 面清单	否	无	
1566	本溪县	东碱线	碱洋线车轱辘沟变台	50	15.86	32.07	32.07	未进入负 面清单	否	无	
1567	桓仁县	黑柞线	红石五组	100	20.52	59.48	59.48	未进入负 面清单	否	无	
1568	平山区	中南线5544	10kV中南线#13柱上变压器	100	69.07	10.93	10.93	未进入负 面清单	否	无	
1569	桓仁县	北屯线	英英沟二组	315	8.74	224.47	224.47	未进入负 面清单	否	无	
1570	桓仁县	10kV八于线	老岭沟村	200	33.48	93.04	93.04	未进入负 面清单	否	无	
1571	南芬区	塔南2号线2041	塔南#2线#王家分#17	100	37.12	42.88	42.88	未进入负 面清单	否	无	
1572	桓仁县	10kV北岔线	双合一组	200	9.63	140.74	140.74	未进入负 面清单	否	无	
1573	桓仁县	10kV八镇线	柞木台四组	315	7.27	229.10	229.10	未进入负 面清单	否	无	

1574	桓仁县	10kV双拐线	樊家屯一组	200	15.52	128.96	128.96	未进入负 面清单	否	无	
1575	本溪县	城初线	林东沟B变压器	50	34.52	22.74	22.74	未进入负 面清单	否	无	
1576	本溪县	温泉线	同江峪六组变台	200	12.91	134.18	134.18	未进入负 面清单	否	无	
1577	本溪县	田石线	西山分支#06变台	30	68.24	3.53	3.53	未进入负 面清单	否	无	
1578	桓仁县	10kV铧西线	川里二组	200	27.08	105.84	105.84	未进入负 面清单	否	无	
1579	本溪县	城街线	向阳沟B变台	50	36.64	21.68	21.68	未进入负 面清单	否	无	
1580	溪湖区	北沟线	北沟线胜利分#7左4柱上变压器（新）	200	24.87	110.26	110.26	未进入负 面清单	否	无	
1581	桓仁县	10kV五三线	三架窝棚八组	200	12.94	134.12	134.12	未进入负 面清单	否	无	
1582	本溪县	兰南线	南营房C台区	100	47	33.00	33.00	未进入负 面清单	否	无	
1583	桓仁县	10kV八于线	川头八组1号	100	5.4	74.60	74.60	未进入负 面清单	否	无	
1584	本溪县	山关线	小市陈英二组B台区	100	45.2	34.80	34.80	未进入负 面清单	否	无	
1585	本溪县	城初线	草河城小河沿B台区	100	38	42.00	42.00	未进入负 面清单	否	无	
1586	本溪县	南碱线1042	南甸北阳B台区	50	14.8	32.60	32.60	未进入负 面清单	否	无	
1587	溪湖区	郑三线2427（备用）	北三线南沟分#51	400	2.01	311.96	311.96	未进入负 面清单	否	无	
1588	桓仁县	10kV崔四线	三道河一组	100	47.62	32.38	32.38	未进入负 面清单	否	无	
1589	桓仁县	10kV沙影线	北沟二组	200	18.62	122.76	122.76	未进入负 面清单	否	无	
1590	明山区	北地线529	10kV北地线北光分#14箱式变电站171间隔配电变压器	400	21.57	233.72	233.72	未进入负 面清单	否	无	
1591	本溪县	连街线	古家变压器	200	20.07	119.86	119.86	未进入负 面清单	否	无	
1592	本溪县	云街线	荏草上一组变压器	200	14.87	130.26	130.26	未进入负 面清单	否	无	
1593	南芬区	桥街线	桥街线河东分#21右5	100	34.8	45.20	45.20	未进入负 面清单	否	无	
1594	桓仁县	10kV二四线	横道川十一组	100	27.04	52.96	52.96	未进入负 面清单	否	无	
1595	溪湖区	北沟线	北沟线旧孩岭分#53柱上变压器	80	38.1	33.52	33.52	未进入负 面清单	否	无	
1596	本溪县	市温1号线	庙沟沟里变台	100	7.32	72.68	72.68	未进入负 面清单	否	无	
1597	桓仁县	10kV铧东线	碑登五组	30	7.05	21.89	21.89	未进入负 面清单	否	无	
1598	本溪县	连街线	东山变压器	100	18.04	61.96	61.96	未进入负 面清单	否	无	

1599	本溪县	东碱线	碱洋线湖里A变压器	200	58.22	43.56	43.56	未进入负 面清单	否	无	
1600	溪湖区	彩街线	三纺#1箱变#1变压器	315	15.11	204.40	204.40	未进入负 面清单	否	无	
1601	溪湖区	彩街线	工业#6配电站变压器	630	22.97	359.29	359.29	未进入负 面清单	否	无	
1602	南芬区	沈家线	沈家线二道沟分14#变台	50	27.36	26.32	26.32	未进入负 面清单	否	无	
1603	本溪县	兰南线	兰南线大甸子变台	200	64.71	30.58	30.58	未进入负 面清单	否	无	
1604	溪湖区	党石线	党石线崔地沟支#15-1柱上变压器（新）	200	16.63	126.74	126.74	未进入负 面清单	否	无	
1605	桓仁县	10kV联网线	和禹19号	200	19.95	120.10	120.10	未进入负 面清单	否	无	
1606	桓仁县	10kV浑江线	政府箱变变压器	800	57.38	180.96	180.96	未进入负 面清单	否	无	
1607	本溪县	碱兰线	台山三组B台区	100	23.88	56.12	56.12	未进入负 面清单	否	无	
1608	本溪县	云街线	草河口一组B台区	50	33.44	23.28	23.28	未进入负 面清单	否	无	
1609	南芬区	南坡线	南坡线#77	10	74.75	0.53	0.53	未进入负 面清单	否	无	
1610	南芬区	南街线	龙湾新城1号箱变高压间隔配电变压器	400	13.53	265.88	265.88	未进入负 面清单	否	无	
1611	桓仁县	10kV五三线	三架窝棚十组	50	21.24	29.38	29.38	未进入负 面清单	否	无	
1612	本溪县	东洋线	碱洋线洋湖沟河南变压器	200	25.71	108.58	108.58	未进入负 面清单	否	无	
1613	本溪县	祁街线	祁家堡三组变压器	100	19.8	60.20	60.20	未进入负 面清单	否	无	
1614	本溪县	田石线	阀门厂#24变台	100	10.12	69.88	69.88	未进入负 面清单	否	无	
1615	本溪县	法铁线	新农一组台区	100	23.52	56.48	56.48	未进入负 面清单	否	无	
1616	溪湖区	梁姚1号线2321	10kV梁家线梁家分梁家支#50变压器（新）	200	13.38	133.24	133.24	未进入负 面清单	否	无	
1617	南芬区	南街线	南街线柏峪分#27	200	14.76	130.48	130.48	未进入负 面清单	否	无	
1618	南芬区	施家线	施家线#37变台	50	19.52	30.24	30.24	未进入负 面清单	否	无	
1619	高新区	歪蓝线5648	歪蓝线松蓝分#43变压器	200	14.91	130.18	130.18	未进入负 面清单	否	无	
1620	南芬区	下街线	下街线下深分#29	315	7.58	228.12	228.12	未进入负 面清单	否	无	
1621	溪湖区	郑三线2427（备用）	北三线#89	200	7.44	145.12	145.12	未进入负 面清单	否	无	
1622	南芬区	桥街线	10KV桥街线#23台	400	9.26	282.96	282.96	未进入负 面清单	否	无	
1623	南芬区	下街线	下街线头道分#26柱上-变压器	50	45.28	17.36	17.36	未进入负 面清单	否	无	

1624	溪湖区	彩街线	彩力#2配电室变压器	500	41.02	194.90	194.90	未进入负 面清单	否	无	
1625	桓仁县	10kV北岔线	双合三组	200	8.9	142.20	142.20	未进入负 面清单	否	无	
1626	本溪县	法松线	中寨子一组台区	50	35	22.50	22.50	未进入负 面清单	否	无	
1627	桓仁县	普拐线	瓦房一组1号	100	21.78	58.22	58.22	未进入负 面清单	否	无	
1628	桓仁县	10kV崔四线	四河三组	100	73.59	6.41	6.41	未进入负 面清单	否	无	
1629	高新区	张沟线2217	10kV张沟线#107变压器	80	65.05	11.96	11.96	未进入负 面清单	否	无	
1630	本溪县	张谭线	谭家堡四组变台	400	13.59	265.64	265.64	未进入负 面清单	否	无	
1631	桓仁县	10kV崔四线	五道沟四组	315	26.34	169.03	169.03	未进入负 面清单	否	无	
1632	本溪县	兰南线	碱洋线南营坊河北B台区	50	49.44	15.28	15.28	未进入负 面清单	否	无	
1633	本溪县	法清线	直河一组变台	100	27.88	52.12	52.12	未进入负 面清单	否	无	
1634	桓仁县	10kV联网线	四中2号	50	24.23	27.89	27.89	未进入负 面清单	否	无	
1635	本溪县	山关线	碱厂堡三组变台	80	73.95	4.84	4.84	未进入负 面清单	否	无	
1636	本溪县	清万线	清万线前央七组变台	100	12.32	67.68	67.68	未进入负 面清单	否	无	
1637	桓仁县	10kV北岔线	北岔三、四组	200	12.11	135.78	135.78	未进入负 面清单	否	无	
1638	桓仁县	10kV崔六线	六河村	400	64.92	60.32	60.32	未进入负 面清单	否	无	
1639	本溪县	东洋线	碱洋线小东沟前组A变压器	200	22.86	114.28	114.28	未进入负 面清单	否	无	
1640	桓仁县	10kV雅河线	湾湾川五组2号	200	48.24	63.52	63.52	未进入负 面清单	否	无	
1641	本溪县	张泉线	蜂村十组台区	200	15.68	128.64	128.64	未进入负 面清单	否	无	
1642	溪湖区	郑三线2427（备用）	北三线#42右7	400	44.19	143.24	143.24	未进入负 面清单	否	无	
1643	本溪县	市煤线	市煤供热分3#变压器	200	65.52	28.96	28.96	未进入负 面清单	否	无	
1644	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线台沟分#40	200	12.23	135.54	135.54	未进入负 面清单	否	无	
1645	桓仁县	普拐线	牛毛沟村2号	125	18.02	77.48	77.48	未进入负 面清单	否	无	
1646	本溪县	连矿线	连山关李家堡B台区	100	9.12	70.88	70.88	未进入负 面清单	否	无	
1647	桓仁县	10kV崔六线	上古城五、七组	100	28.4	51.60	51.60	未进入负 面清单	否	无	
1648	本溪县	市关线	小市村#2变压器	200	45.24	69.52	69.52	未进入负 面清单	否	无	

1649	桓仁县	10kV沙金线	西林五组2号	100	16.22	63.78	63.78	未进入负 面清单	否	无	
1650	本溪县	兰南线	兰南线桦树A变台	200	45.75	68.50	68.50	未进入负 面清单	否	无	
1651	本溪县	东碱线	碱洋线红土东组A照明变压器	50	29.36	25.32	25.32	未进入负 面清单	否	无	
1652	本溪县	连街线	陈堡变压器	100	13.44	66.56	66.56	未进入负 面清单	否	无	
1653	溪湖区	啤酒线	啤酒线#22柱上变压器（新）	200	14.56	130.88	130.88	未进入负 面清单	否	无	
1654	本溪县	张网线	张家堡五组砖厂变台	100	49.48	30.52	30.52	未进入负 面清单	否	无	
1655	高新区	歪街线5641	10kV歪街线174#变压器	50	57.44	11.28	11.28	未进入负 面清单	否	无	
1656	高新区	张歪线2216	10kV张歪线#99右9变压器	100	24.64	55.36	55.36	未进入负 面清单	否	无	
1657	本溪县	森秀线	荒山别墅变台	200	26.76	106.48	106.48	未进入负 面清单	否	无	
1658	高新区	西石线	10kV西石线#27右5柱上变压器	100	65.32	14.68	14.68	未进入负 面清单	否	无	
1659	本溪县	云街线	草河口六组变压器	200	17.4	125.20	125.20	未进入负 面清单	否	无	
1660	溪湖区	彩街线	香溢府9#箱式	630	13.9	416.43	416.43	未进入负 面清单	否	无	
1661	桓仁县	10kV回龙线	砬门五组	200	44	72.00	72.00	未进入负 面清单	否	无	
1662	桓仁县	10kV八镇线	八里甸六组	100	46.26	33.74	33.74	未进入负 面清单	否	无	
1663	桓仁县	10kV二西线	西岔1号	100	22.4	57.60	57.60	未进入负 面清单	否	无	
1664	本溪县	燕温线6951	迎水寺变台	400	28.71	205.16	205.16	未进入负 面清单	否	无	
1665	溪湖区	煤二线	煤二线大楼分#38柱上变压器	200	34.8	90.40	90.40	未进入负 面清单	否	无	
1666	溪湖区	喜牛线	牛街线小南分#28左4柱上变压器	315	63.66	51.47	51.47	未进入负 面清单	否	无	
1667	溪湖区	彩街线	彩街线#45左5	400	31.95	192.20	192.20	未进入负 面清单	否	无	
1668	桓仁县	普拐线	梨树沟三组	100	9.06	70.94	70.94	未进入负 面清单	否	无	
1669	溪湖区	彩虹线	彩虹线#33	100	31.38	48.62	48.62	未进入负 面清单	否	无	
1670	桓仁县	10kV八镇线	大南沟一组	315	9.19	223.05	223.05	未进入负 面清单	否	无	
1671	本溪县	南碱线1042	南阳一组变台	400	12.85	268.60	268.60	未进入负 面清单	否	无	
1672	平山区	南崔1号线5838	10kV南崔#1线#36柱上变压器	315	26.32	169.09	169.09	未进入负 面清单	否	无	
1673	本溪县	汤沟线	苑堡B台区	100	22.76	57.24	57.24	未进入负 面清单	否	无	

1674	本溪县	碱街线	白堡组	200	18.81	122.38	122.38	未进入负 面清单	否	无	
1675	明山区	新路1号线5731	10kV新路#1线#3左1右14柱上-变压器	100	8.44	71.56	71.56	未进入负 面清单	否	无	
1676	桓仁县	10kV回龙线	砬门村部小区	315	18.31	194.32	194.32	未进入负 面清单	否	无	
1677	本溪县	祁镁线	云盘后六组B台区	50	36.44	21.78	21.78	未进入负 面清单	否	无	
1678	本溪县	田石线	八盘A#091变台	200	78.69	2.62	2.62	未进入负 面清单	否	无	
1679	桓仁县	10kV沙金线	四林五组	200	17.93	124.14	124.14	未进入负 面清单	否	无	
1680	南芬区	选矿线	选矿线水泥分#20右1	315	24.84	173.75	173.75	未进入负 面清单	否	无	
1681	本溪县	张谭线	蜂村台区	50	53.76	13.12	13.12	未进入负 面清单	否	无	
1682	本溪县	云街线	草河口七组变压器	50	30.8	24.60	24.60	未进入负 面清单	否	无	
1683	桓仁县	普拐线	梨树沟八组	50	18.06	30.97	30.97	未进入负 面清单	否	无	
1684	本溪县	碱街线	碱街线西岭A变台	400	5.39	298.44	298.44	未进入负 面清单	否	无	
1685	桓仁县	10kV桦西线	新农村2号	200	54.32	51.36	51.36	未进入负 面清单	否	无	
1686	本溪县	清万线	清万线万利六组台区	100	14.32	65.68	65.68	未进入负 面清单	否	无	
1687	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线#86左1	200	2.12	155.76	155.76	未进入负 面清单	否	无	
1688	本溪县	掌崔线	滴咀子台区	50	10.68	34.66	34.66	未进入负 面清单	否	无	
1689	桓仁县	10kV北岔线	双合四组	100	22.24	57.76	57.76	未进入负 面清单	否	无	
1690	本溪县	南沟线	后台子新村#02变台	100	15.84	64.16	64.16	未进入负 面清单	否	无	
1691	桓仁县	10kV沙影线	小围子七组	50	14.74	32.63	32.63	未进入负 面清单	否	无	
1692	桓仁县	10kV北岔线	北岔一组	200	15.8	128.40	128.40	未进入负 面清单	否	无	
1693	溪湖区	喜欢线	峡沟分#44柱上变压器	20	23.7	11.26	11.26	未进入负 面清单	否	无	
1694	桓仁县	10kV四巨线	巨户沟四组	200	15.39	129.22	129.22	未进入负 面清单	否	无	
1695	桓仁县	10kV桦木线	蔡俄堡六组	200	20.4	119.20	119.20	未进入负 面清单	否	无	
1696	本溪县	连街线	达子堡变压器	50	30.84	24.58	24.58	未进入负 面清单	否	无	
1697	桓仁县	10kV双拐线	大荒沟一组	100	16.36	63.64	63.64	未进入负 面清单	否	无	
1698	桓仁县	10kV沙五2线	夹皮沟一组	100	17.4	62.60	62.60	未进入负 面清单	否	无	

1699	桓仁县	10kV双业线	碱厂沟九组	50	21.92	29.04	29.04	未进入负 面清单	否	无	
1700	溪湖区	彩街线	二电分#12左7	200	2.46	155.08	155.08	未进入负 面清单	否	无	
1701	本溪县	连微线	连山关细河沿B台区	50	14.64	32.68	32.68	未进入负 面清单	否	无	
1702	本溪县	汤宋1号线	新区变压器	20	42.1	7.58	7.58	未进入负 面清单	否	无	
1703	桓仁县	10kV回龙线	向阳六组	100	24.58	55.42	55.42	未进入负 面清单	否	无	
1704	桓仁县	10kV铧西线	横道河子四组	100	24.22	55.78	55.78	未进入负 面清单	否	无	
1705	本溪县	东洋线	碱洋线洋湖沟河北变压器	200	59.13	41.74	41.74	未进入负 面清单	否	无	
1706	桓仁县	黑柞线	柞树岭子九组	400	4.53	301.88	301.88	未进入负 面清单	否	无	
1707	高新区	石药线	10kV石药线109#柱上变压器	400	10.54	277.84	277.84	未进入负 面清单	否	无	
1708	本溪县	兰南线	小石湖C台区	200	53.16	53.68	53.68	未进入负 面清单	否	无	
1709	本溪县	山关线	山关线碱厂堡四组B台区	100	30.81	49.19	49.19	未进入负 面清单	否	无	
1710	溪湖区	北沟线	北沟线西沟支#33（新）	100	14.74	65.26	65.26	未进入负 面清单	否	无	
1711	南芬区	何富线	10kV何富线104#	400	36.98	172.08	172.08	未进入负 面清单	否	无	
1712	溪湖区	彩街线	香溢府4#箱式	630	13.46	419.20	419.20	未进入负 面清单	否	无	
1713	桓仁县	10kV普夹线	坎川沟七组	50	18.92	30.54	30.54	未进入负 面清单	否	无	
1714	桓仁县	10kV沙影线	影壁山十三组	200	13.4	133.20	133.20	未进入负 面清单	否	无	
1715	桓仁县	黑柞线	红石七组	400	12.23	271.08	271.08	未进入负 面清单	否	无	
1716	本溪县	碱街线	碱街线小平岭C台区	50	19.72	30.14	30.14	未进入负 面清单	否	无	
1717	本溪县	连街线	西沟变压器	100	27.6	52.40	52.40	未进入负 面清单	否	无	
1718	桓仁县	10kV回龙线	砬门六组2号	100	30.03	49.97	49.97	未进入负 面清单	否	无	
1719	溪湖区	梁姚1号线2321	10kV梁家线梁家分#44变压器	100	4.32	75.68	75.68	未进入负 面清单	否	无	
1720	本溪县	兰南线	兰南线南营房A变台	200	63.6	32.80	32.80	未进入负 面清单	否	无	
1721	本溪县	兰城线	城门七组C台区	100	8.72	71.28	71.28	未进入负 面清单	否	无	
1722	南芬区	东沟线	10kV东沟线阿家沟分#20右1	400	4.49	302.04	302.04	未进入负 面清单	否	无	
1723	溪湖区	后堡线	后堡线#9	200	16.92	126.16	126.16	未进入负 面清单	否	无	

1724	桓仁县	普拐线	瓦房七组	200	10.35	139.30	139.30	未进入负 面清单	否	无	
1725	桓仁县	10kV崔四线	四河九组2号	400	16.5	254.00	254.00	未进入负 面清单	否	无	
1726	高新区	张歪线2216	10kV张歪线白家分#10变压器	50	43.92	18.04	18.04	未进入负 面清单	否	无	
1727	桓仁县	崔城线	六河八组	100	34.18	45.82	45.82	未进入负 面清单	否	无	
1728	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线#67柱上变压器	100	7.56	72.44	72.44	未进入负 面清单	否	无	
1729	本溪县	连街线	连街线吴家峪B台区	50	15.4	32.30	32.30	未进入负 面清单	否	无	
1730	桓仁县	10kV雅河线	湾湾川四组	200	11.7	136.60	136.60	未进入负 面清单	否	无	
1731	高新区	歪石线5633	10kV歪石线中医院分#19柱上变压器	50	16.96	31.52	31.52	未进入负 面清单	否	无	
1732	桓仁县	10kV回龙线	回龙五组2号	100	22.46	57.54	57.54	未进入负 面清单	否	无	
1733	桓仁县	10kV八镇线	柞木台七组	315	12.35	213.10	213.10	未进入负 面清单	否	无	
1734	高新区	歪矿线5646	10kV歪矿线#37变压器	400	30.96	196.16	196.16	未进入负 面清单	否	无	
1735	本溪县	城初线	下佟变压器	100	55.04	24.96	24.96	未进入负 面清单	否	无	
1736	高新区	张沟线2217	10kV张沟线#212变压器	80	67.65	9.88	9.88	未进入负 面清单	否	无	
1737	本溪县	祁街线	正沟一组变压器	30	63.27	5.02	5.02	未进入负 面清单	否	无	
1738	桓仁县	北牛线	湾龙背村2号	100	35.28	44.72	44.72	未进入负 面清单	否	无	
1739	桓仁县	10kV雅河线	湾湾川五组	200	20.67	118.66	118.66	未进入负 面清单	否	无	
1740	桓仁县	黑六线	六道沟六组1号	200	36.56	86.88	86.88	未进入负 面清单	否	无	
1741	桓仁县	10kV五桦线	桦树甸十四组	200	46.18	67.64	67.64	未进入负 面清单	否	无	
1742	桓仁县	10kV南米线	米仓沟七组	100	23.37	56.63	56.63	未进入负 面清单	否	无	
1743	本溪县	山柜线	陈英三组B台区	50	21.76	29.12	29.12	未进入负 面清单	否	无	
1744	本溪县	张网线	香磨新区支#07变台	100	78.48	1.52	1.52	未进入负 面清单	否	无	
1745	桓仁县	10kV凤鸣线	凤鸣三组2号	100	66.88	13.12	13.12	未进入负 面清单	否	无	
1746	南芬区	下街线	下街线下深分#40左1	100	12.08	67.92	67.92	未进入负 面清单	否	无	
1747	桓仁县	10kV崔四线	四河十二组	100	25.52	54.48	54.48	未进入负 面清单	否	无	
1748	高新区	成大线	10kV成大线西沟分#8变压器	200	21.96	116.08	116.08	未进入负 面清单	否	无	

1749	溪湖区	偏岭线	偏岭线王官沟分#8柱上变压器	100	51.96	28.04	28.04	未进入负 面清单	否	无	
1750	本溪县	连街线	刘家岭变压器	200	32.66	94.68	94.68	未进入负 面清单	否	无	
1751	桓仁县	10kV凤鸣线	凤鸣村	400	38.85	164.60	164.60	未进入负 面清单	否	无	
1752	本溪县	碱魏2号线1575	碱魏线黄堡六组变台	200	13.48	133.04	133.04	未进入负 面清单	否	无	
1753	溪湖区	北新线	彩新配电站2#变压器	630	14.06	415.42	415.42	未进入负 面清单	否	无	
1754	桓仁县	普拐线	瓦房六组	100	59.32	20.68	20.68	未进入负 面清单	否	无	
1755	桓仁县	10kV沙五2线	头道河三组2号	100	22.46	57.54	57.54	未进入负 面清单	否	无	
1756	本溪县	连街线	南洼变压器	30	60.53	5.84	5.84	未进入负 面清单	否	无	
1757	溪湖区	牛兴线	牛兴线#62柱上变压器	315	13.79	208.56	208.56	未进入负 面清单	否	无	
1758	桓仁县	崔城线	六河村新房2号	100	52.35	27.65	27.65	未进入负 面清单	否	无	
1759	桓仁县	10kV雅河线	联合六组	200	25.61	108.78	108.78	未进入负 面清单	否	无	
1760	南芬区	下街线	10kV下街线下深分#53-1左17柱上变压器	50	2.28	38.86	38.86	未进入负 面清单	否	无	
1761	本溪县	兰城线	黄岭A变台	50	66.96	6.52	6.52	未进入负 面清单	否	无	
1762	桓仁县	北城线	东老台3号	100	45.78	34.22	34.22	未进入负 面清单	否	无	
1763	溪湖区	牛街线	新区2#线卧龙分#9柱上变压器	200	35.31	89.38	89.38	未进入负 面清单	否	无	
1764	桓仁县	10kV八镇线	八里甸一组2号	50	47.59	16.21	16.21	未进入负 面清单	否	无	
1765	溪湖区	北胺线	北胺线#101	20	18.3	12.34	12.34	未进入负 面清单	否	无	
1766	本溪县	汇源线	赛梨寨五组B台区	200	48.24	63.52	63.52	未进入负 面清单	否	无	
1767	本溪县	清万线	万利村英守台区	200	13.46	133.08	133.08	未进入负 面清单	否	无	
1768	本溪县	云街线	荏草下一组变压器	100	12.2	67.80	67.80	未进入负 面清单	否	无	
1769	本溪县	汤沟线	草河掌村变压器	200	4.6	150.80	150.80	未进入负 面清单	否	无	
1770	本溪县	祁街线	东沟三组B台区	50	21.92	29.04	29.04	未进入负 面清单	否	无	
1771	桓仁县	铧江联网线420	冯家堡村5号	200	27.5	105.00	105.00	未进入负 面清单	否	无	
1772	本溪县	南沟线	前堡#76变台	100	21.32	58.68	58.68	未进入负 面清单	否	无	
1773	南芬区	南坡线	20kV南坡线金坑分#7左3左6	50	24.2	27.90	27.90	未进入负 面清单	否	无	

1774	溪湖区	后氟线	pms_后氟线#19左6左2柱上变压器	200	14.52	130.96	130.96	未进入负面清单	否	无	
1775	南芬区	东营线	黑沟支3号箱变配电变压器	160	8.14	114.98	114.98	未进入负面清单	否	无	
1776	溪湖区	喜牛线	10千伏牛街线小南分29左5号柱上变压器	200	11.88	136.24	136.24	未进入负面清单	否	无	
1777	本溪县	高滚线	高滚线安家新村变压器	200	47.55	64.90	64.90	未进入负面清单	否	无	
1778	桓仁县	10kV南米线	排路沟一组	200	11.66	136.68	136.68	未进入负面清单	否	无	
1779	本溪县	连街线	前街变压器	200	16.86	126.28	126.28	未进入负面清单	否	无	
1780	本溪县	祁街线	北沟八组变压器	400	12.72	269.12	269.12	未进入负面清单	否	无	
1781	桓仁县	10kV四摇线	四平二、五组2号	100	15.28	64.72	64.72	未进入负面清单	否	无	
1782	桓仁县	10kV雅河线	联合二组	400	25.53	217.88	217.88	未进入负面清单	否	无	
1783	溪湖区	韩家线	韩家线#66柱上变压器	100	5.8	74.20	74.20	未进入负面清单	否	无	
1784	本溪县	掌崔线	姜堡变压器	200	18.21	123.58	123.58	未进入负面清单	否	无	
1785	桓仁县	10kV雅河线	湾湾川七组	80	27.9	41.68	41.68	未进入负面清单	否	无	
1786	本溪县	南石线	南甸铁路电子称台区	100	4.8	75.20	75.20	未进入负面清单	否	无	
1787	南芬区	爱石线	10kV爱石线#48右3	200	20.26	119.48	119.48	未进入负面清单	否	无	
1788	溪湖区	北街线	北街线16#右分3#	50	6.16	36.92	36.92	未进入负面清单	否	无	
1789	桓仁县	10kV联网线	高炉山东	200	18.88	122.24	122.24	未进入负面清单	否	无	
1790	桓仁县	北牛线	大牛沟四组	315	12.04	214.07	214.07	未进入负面清单	否	无	
1791	本溪县	田粘线	西崴子变台	50	13.44	33.28	33.28	未进入负面清单	否	无	
1792	溪湖区	北沟线	北沟线旧孩岭#39右4柱上变压器（新）	400	19.19	243.24	243.24	未进入负面清单	否	无	
1793	桓仁县	10kV雅河线	联合五组	400	10.78	276.88	276.88	未进入负面清单	否	无	
1794	桓仁县	普拐线	瓦房林场工区变台	50	24.04	27.98	27.98	未进入负面清单	否	无	
1795	本溪县	汇源线	寨梨寨5台区	400	4.32	302.72	302.72	未进入负面清单	否	无	
1796	本溪县	南沟线	老南甸#02变台	200	19.37	121.26	121.26	未进入负面清单	否	无	
1797	明山区	钢管线524	10kV钢管线银亿#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	49.83	190.07	190.07	未进入负面清单	否	无	
1798	桓仁县	10kV桦二线	碑登村二组2号	100	34.64	45.36	45.36	未进入负面清单	否	无	

1799	明山区	钢管线524	10kV钢管线银亿#4箱式变电站171间隔配电变压器	500	76.4	18.00	18.00	未进入负面清单	否	无	
1800	高新区	歪蓝线5648	蓝远名城#10箱变高压间隔配电变压器	630	5.94	466.58	466.58	未进入负面清单	否	无	
1801	桓仁县	10kV回龙线	砬门六组	400	29.7	201.20	201.20	未进入负面清单	否	无	
1802	溪湖区	北街线	北街线47#左8	200	2.92	154.16	154.16	未进入负面清单	否	无	
1803	本溪县	清陈线	陈贾一二组B台区	100	20.88	59.12	59.12	未进入负面清单	否	无	
1804	本溪县	张谭线	小市镇大孤石B台区	100	14.88	65.12	65.12	未进入负面清单	否	无	
1805	南芬区	桥街线	10kV桥街线56#右6	200	37.35	85.30	85.30	未进入负面清单	否	无	
1806	本溪县	高硝线	高硝线右分祁家沟支#07变台（肖家河六组）	200	9.81	140.38	140.38	未进入负面清单	否	无	
1807	本溪县	张网线	香磨河南变压器	400	17.27	250.92	250.92	未进入负面清单	否	无	
1808	明山区	钢管线524	10kV钢管线银亿#3箱式变电站171间隔配电变压器	400	73.74	25.04	25.04	未进入负面清单	否	无	
1809	南芬区	桥房线	10kV桥房线#22	400	4.14	303.44	303.44	未进入负面清单	否	无	
1810	本溪县	偏水线	高官偏岭E台区	200	27.69	104.62	104.62	未进入负面清单	否	无	
1811	明山区	钢管线524	10kV钢管线银亿#6箱式变电站171间隔配电变压器	500	73.65	31.75	31.75	未进入负面清单	否	无	
1812	本溪县	山煤线	山城子四组	100	31.16	48.84	48.84	未进入负面清单	否	无	
1813	本溪县	山连线	磨石峪六组A台	30	33.53	13.94	13.94	未进入负面清单	否	无	
1814	桓仁县	10kV雅边线	老台八组	200	17.72	124.56	124.56	未进入负面清单	否	无	
1815	高新区	歪矿线5646	10kV歪矿线#23柱上变压器	100	26.48	53.52	53.52	未进入负面清单	否	无	
1816	本溪县	张泉线	谭家堡一组变台	400	7.45	290.20	290.20	未进入负面清单	否	无	
1817	桓仁县	10kV南米线	董船营二组4号	315	15.01	204.72	204.72	未进入负面清单	否	无	
1818	南芬区	塔沟线2042	塔沟线桃源分#6	200	37.76	84.48	84.48	未进入负面清单	否	无	
1819	桓仁县	北牛线	湾龙背十一组	50	44.28	17.86	17.86	未进入负面清单	否	无	
1820	本溪县	云街线	粮库变压器	200	19.48	121.04	121.04	未进入负面清单	否	无	
1821	本溪县	偏水线	沿龙新村台区	100	29.24	50.76	50.76	未进入负面清单	否	无	
1822	本溪县	碱街线	民主支#94变台	400	1.81	312.76	312.76	未进入负面清单	否	无	
1823	本溪县	山柜线	二柜分陈英三组支#32变台	100	17.08	62.92	62.92	未进入负面清单	否	无	

1824	本溪县	碱洋线	YHG_荒沟马场	50	18.38	30.81	30.81	未进入负面清单	否	无	
1825	桓仁县	10kV沙影线	北沟七组	100	19.78	60.22	60.22	未进入负面清单	否	无	
1826	桓仁县	铧江联网线420	冯家堡村2号	400	63.26	66.96	66.96	未进入负面清单	否	无	
1827	南芬区	选矿线	选矿线#53右12左1	100	20.61	59.39	59.39	未进入负面清单	否	无	
1828	南芬区	塔沟线2042	10kV塔沟线#49左1	200	11.7	136.60	136.60	未进入负面清单	否	无	
1829	高新区	歪石线5633	10kV歪石线小柳峪分#14变压器	50	18.64	30.68	30.68	未进入负面清单	否	无	
1830	本溪县	法偏线	法台七组B台区	50	45.6	17.20	17.20	未进入负面清单	否	无	
1831	南芬区	选矿线	选矿线液化气分#23	200	20.32	119.36	119.36	未进入负面清单	否	无	
1832	本溪县	祁街线	西沟一组B变台	50	20.8	29.60	29.60	未进入负面清单	否	无	
1833	明山区	钢管线524	10kV钢管线银亿#7箱式变电站171间隔配电变压器	630	79.3	4.41	4.41	未进入负面清单	否	无	
1834	桓仁县	10kV桦木线	蔡俄堡七组2号	100	8.2	71.80	71.80	未进入负面清单	否	无	
1835	桓仁县	10kV五桦线	桦树甸十五组	200	49.36	61.28	61.28	未进入负面清单	否	无	
1836	本溪县	张网线	黄岭岗变压器	400	26.19	215.24	215.24	未进入负面清单	否	无	
1837	本溪县	连街线	闽家堡变压器	100	24.36	55.64	55.64	未进入负面清单	否	无	
1838	本溪县	森秀线	职高河东变压器	250	16.87	157.83	157.83	未进入负面清单	否	无	
1839	高新区	梨矿线	10kV梨矿线下堡分#65变压器	200	4.32	151.36	151.36	未进入负面清单	否	无	
1840	溪湖区	后牛线	后牛线青石沟分#2（新）	400	18.72	245.12	245.12	未进入负面清单	否	无	
1841	本溪县	兰城线	碱兰线莱岱岭新区2变台	10	78.25	0.18	0.18	未进入负面清单	否	无	
1842	溪湖区	北沟线	北沟线#131柱上变压器（新）	50	17.58	31.21	31.21	未进入负面清单	否	无	
1843	溪湖区	喜砬线	10kV喜砬线兴隆分#57变压器	30	51.2	8.64	8.64	未进入负面清单	否	无	
1844	桓仁县	10kV联网线	和禹3号箱变配电变压器	400	7.62	289.52	289.52	未进入负面清单	否	无	
1845	明山区	钢管线524	10kV钢管线银亿#2箱式变电站172间隔配电变压器	630	32.95	296.42	296.42	未进入负面清单	否	无	
1846	本溪县	城套线2536	艾家堡变压器	400	20	240.00	240.00	未进入负面清单	否	无	
1847	高新区	歪矿线5646	10kV歪矿线#32右5右1变压器	200	36.76	86.48	86.48	未进入负面清单	否	无	
1848	桓仁县	10kV四摇线	四平七组	100	26.32	53.68	53.68	未进入负面清单	否	无	

1849	南芬区	桥街线	桥街线河东分#10	200	2.72	154.56	154.56	未进入负 面清单	否	无	
1850	高新区	歪蓝线5648	10kV歪蓝线#38变压器	100	25.92	54.08	54.08	未进入负 面清单	否	无	
1851	溪湖区	峪桃1#线	峪桃1#线#22柱上变压器（新）	200	13.88	132.24	132.24	未进入负 面清单	否	无	
1852	本溪县	山柜线	柜子石五组C台区	50	20.24	29.88	29.88	未进入负 面清单	否	无	
1853	溪湖区	前厂线	前厂线#43右6柱上变压器（新）	400	14.64	261.44	261.44	未进入负 面清单	否	无	
1854	溪湖区	彩三线	彩三线#25右1	200	24.4	111.20	111.20	未进入负 面清单	否	无	
1855	本溪县	田粘线	田师傅火车站房产工区配电变压器	400	6.18	295.28	295.28	未进入负 面清单	否	无	
1856	桓仁县	10kV木河线	暖河子煤洞沟	100	21.2	58.80	58.80	未进入负 面清单	否	无	
1857	桓仁县	10kV双拐线	新开岭村1号	80	62.5	14.00	14.00	未进入负 面清单	否	无	
1858	本溪县	南石线	石矿A#28变台	315	2.38	244.50	244.50	未进入负 面清单	否	无	
1859	桓仁县	北屯线	英英沟四组	100	19.72	60.28	60.28	未进入负 面清单	否	无	
1860	桓仁县	10kV沙影线	二道阳岔村	100	26.14	53.86	53.86	未进入负 面清单	否	无	
1861	溪湖区	党石线	党石线#21柱上变压器（新）	200	15.92	128.16	128.16	未进入负 面清单	否	无	
1862	南芬区	塔冰线	10kV塔冰线#99	200	27.48	105.04	105.04	未进入负 面清单	否	无	
1863	本溪县	兰南线	大甸子B台区	50	76.51	1.75	1.75	未进入负 面清单	否	无	
1864	桓仁县	10kV八于线	于家堡五组2号	100	10.44	69.56	69.56	未进入负 面清单	否	无	
1865	本溪县	兰南线	南营房河北变压器	100	47	33.00	33.00	未进入负 面清单	否	无	
1866	溪湖区	前厂线	前厂线窗口分#29左1-1	100	64.92	15.08	15.08	未进入负 面清单	否	无	
1867	溪湖区	韩家线	10kV韩家线韩家分#20变压器	30	30.2	14.94	14.94	未进入负 面清单	否	无	
1868	溪湖区	喜砬线	夹砬子线茨沟分#5柱上变压器	315	43.66	114.47	114.47	未进入负 面清单	否	无	
1869	桓仁县	北牛线	湾龙背二组	200	10.62	138.76	138.76	未进入负 面清单	否	无	
1870	南芬区	南坡线	20kV南坡线细河分#29台区	100	12.6	67.40	67.40	未进入负 面清单	否	无	
1871	桓仁县	10kV铧西线	川里八组2号	50	21.2	29.40	29.40	未进入负 面清单	否	无	
1872	本溪县	云街线	茆草八组变压器	400	60.33	78.68	78.68	未进入负 面清单	否	无	
1873	桓仁县	普拐线	拐磨子五组2号	200	4.86	150.28	150.28	未进入负 面清单	否	无	

1874	溪湖区	煤二线	煤二线金坑分#11柱上变压器（新）	200	18.26	123.48	123.48	未进入负 面清单	否	无	
1875	明山区	钢管线524	10kV钢管线银亿#1箱式变电站172间隔配电变压器	630	74.51	34.59	34.59	未进入负 面清单	否	无	
1876	本溪县	南沟线	南甸前堡B台区	100	12.1	67.90	67.90	未进入负 面清单	否	无	
1877	桓仁县	10kV五三线	大镜沟七组	100	20.38	59.62	59.62	未进入负 面清单	否	无	
1878	高新区	石化线	10kV石化线#26左1变压器	100	12.64	67.36	67.36	未进入负 面清单	否	无	
1879	平山区	南金2号线5846	10kV南金#2线千金嘉合园#11箱式变电站171间隔配电变压器	500	3.43	382.85	382.85	未进入负 面清单	否	无	
1880	南芬区	何富线	10kV何富线梨沟分98#	200	6.91	146.18	146.18	未进入负 面清单	否	无	
1881	南芬区	南玻线	南玻线金坑分#5	200	10.74	138.52	138.52	未进入负 面清单	否	无	
1882	溪湖区	牛街线	牛街线粮库分#24柱上变压器（新）	400	10.17	279.32	279.32	未进入负 面清单	否	无	
1883	桓仁县	10kV铎西线	高台子村2号	200	44.12	71.76	71.76	未进入负 面清单	否	无	
1884	高新区	张沟线2217	10kV张沟线大黑贝支#2变压器	400	15.15	259.40	259.40	未进入负 面清单	否	无	
1885	溪湖区	喜牛线	牛街线小南分#34右12左4柱上变压器	50	21.6	29.20	29.20	未进入负 面清单	否	无	
1886	本溪县	城初线	马岭变压器	50	51.68	14.16	14.16	未进入负 面清单	否	无	
1887	溪湖区	溪峪联线	富虹太子城#9配电站变压器	630	19.05	383.99	383.99	未进入负 面清单	否	无	
1888	溪湖区	喜砬线	夹砬子线#19柱上变压器（新）	400	13.38	266.48	266.48	未进入负 面清单	否	无	
1889	本溪县	张泉线	青山背二台区	100	11.2	68.80	68.80	未进入负 面清单	否	无	
1890	明山区	新崔线5732	10kV新崔线#36柱上变压器	315	12.16	213.70	213.70	未进入负 面清单	否	无	
1891	溪湖区	喜牛线	牛街线小南分#11右2柱上变压器（新）	200	9.24	141.52	141.52	未进入负 面清单	否	无	
1892	本溪县	城徐线	梁堡变压器	200	8.26	143.48	143.48	未进入负 面清单	否	无	
1893	本溪县	汤沟线	千河变压器	50	18.6	30.70	30.70	未进入负 面清单	否	无	
1894	本溪县	掌崔线	弯甸子变压器	200	13.3	133.40	133.40	未进入负 面清单	否	无	
1895	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线台沟分#54右6柱上变压器	200	50.16	59.68	59.68	未进入负 面清单	否	无	
1896	桓仁县	10kV雅桓线	下古城五、七组	200	48.63	62.74	62.74	未进入负 面清单	否	无	
1897	桓仁县	10kV铎西线	新农村新区	100	44.4	35.60	35.60	未进入负 面清单	否	无	
1898	本溪县	市山线	八一小学变台	100	41.76	38.24	38.24	未进入负 面清单	否	无	

1899	本溪县	张网线	本溪县交通队门前变压器	315	17.65	196.40	196.40	未进入负 面清单	否	无	
1900	本溪县	偏水线	沿龙村台区	200	33.75	92.50	92.50	未进入负 面清单	否	无	
1901	高新区	张沟线2217	10kV张沟线小黑贝支#18变压器	200	11.24	137.52	137.52	未进入负 面清单	否	无	
1902	溪湖区	牛兴线	10kV牛兴线机电分#17左2柱上变压器	200	25.74	108.52	108.52	未进入负 面清单	否	无	
1903	溪湖区	后氟线	瑞鑫佳园6号地3#箱变高压间隔配电变压器	630	3.65	481.01	481.01	未进入负 面清单	否	无	
1904	桓仁县	10kV双业线	二道沟三组	400	17.1	251.60	251.60	未进入负 面清单	否	无	
1905	平山区	南金2号线5846	10kV南金#2线#23柱上变压器	400	11.48	274.08	274.08	未进入负 面清单	否	无	
1906	桓仁县	10kV北岔线	双合九组	100	19.98	60.02	60.02	未进入负 面清单	否	无	
1907	桓仁县	10kV八木线	岱龙江大棚	400	4.7	301.20	301.20	未进入负 面清单	否	无	
1908	溪湖区	喜牛线	牛街线小南分#34右1柱上变压器（新）	200	26.97	106.06	106.06	未进入负 面清单	否	无	
1909	桓仁县	普拐线	牛毛沟十组	100	10.58	69.42	69.42	未进入负 面清单	否	无	
1910	明山区	峪华线4352	10kV峪华线名仕华庭二期#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	34.32	228.40	228.40	未进入负 面清单	否	无	
1911	桓仁县	黑六线	大东沟村2号	100	7.32	72.68	72.68	未进入负 面清单	否	无	
1912	本溪县	小区线8050	迎宾小区52号箱变配电变压器	400	43.48	146.08	146.08	未进入负 面清单	否	无	
1913	高新区	高堡2号线1251	10kV高堡2#线#141左1柱上变压器	200	4.65	150.70	150.70	未进入负 面清单	否	无	
1914	本溪县	山关线	小市山城子三组B台区	200	15.33	129.34	129.34	未进入负 面清单	否	无	
1915	本溪县	张陈线	天龙家园5#箱变配电变压器	630	8.1	452.97	452.97	未进入负 面清单	否	无	
1916	本溪县	兰台线	陈堡变台	200	16.36	127.28	127.28	未进入负 面清单	否	无	
1917	本溪县	城套线2536	东阳沟变压器	50	47.8	16.10	16.10	未进入负 面清单	否	无	
1918	高新区	西党线	10kV西党线老虎洞分6#柱上变压器	200	40.53	78.94	78.94	未进入负 面清单	否	无	
1919	溪湖区	梁家线	10kV梁家线#113变压器	100	54.56	25.44	25.44	未进入负 面清单	否	无	
1920	南芬区	何宁线	10KV何宁线58号	315	21.65	183.80	183.80	未进入负 面清单	否	无	
1921	平山区	中解线5545	10kV中解线#3柱上变压器	315	31.92	151.45	151.45	未进入负 面清单	否	无	
1922	南芬区	南街线	南街线永安分#60右#10	200	9.95	140.10	140.10	未进入负 面清单	否	无	
1923	本溪县	清城线	清城线马家沟分马家沟五组变台	100	26.32	53.68	53.68	未进入负 面清单	否	无	

1924	溪湖区	偏岭线	偏岭线王官沟分#14柱上变压器	100	16.92	63.08	63.08	未进入负 面清单	否	无	
1925	溪湖区	峪红线4333	峪桃1#线红星谷5#箱变	400	20.52	237.92	237.92	未进入负 面清单	否	无	
1926	平山区	南金3号线5834	10kV南金#3线南城分#16变压器台	315	16.1	201.29	201.29	未进入负 面清单	否	无	
1927	南芬区	何富线	10kV何富线95#	200	5.21	149.58	149.58	未进入负 面清单	否	无	
1928	本溪县	市街线	市街线#11变台	315	7.08	229.70	229.70	未进入负 面清单	否	无	
1929	南芬区	施矿线	施矿线沈家分#3柱上变压器	200	6.44	147.12	147.12	未进入负 面清单	否	无	
1930	平山区	东路线3224	10千伏东路线书院2号环网柜171号间隔书院3号箱变171间隔配电变压器	630	14.79	410.82	410.82	未进入负 面清单	否	无	
1931	本溪县	田魏线	魏堡村变压器	50	17.06	31.47	31.47	未进入负 面清单	否	无	
1932	本溪县	碱魏线	王崴70沙	50	13.28	33.36	33.36	未进入负 面清单	否	无	
1933	桓仁县	10kV崔四线	五道沟一组	100	32.55	47.45	47.45	未进入负 面清单	否	无	
1934	本溪县	云街线	草河口四组变压器	400	17.21	251.16	251.16	未进入负 面清单	否	无	
1935	高新区	张街线	10kV张街线#74变压器	400	15.45	258.20	258.20	未进入负 面清单	否	无	
1936	高新区	古榆2号线1250	10kV古榆2#线山城沟分#16右22变压器	10	72.17	0.78	0.78	未进入负 面清单	否	无	
1937	溪湖区	党校线	10kV党校线#5右3-1柱上变压器（新）	400	65.16	59.36	59.36	未进入负 面清单	否	无	
1938	本溪县	碱魏线	碱厂二组D台区	100	34.24	45.76	45.76	未进入负 面清单	否	无	
1939	南芬区	桥玻线	桥玻线#12	200	6.15	147.70	147.70	未进入负 面清单	否	无	
1940	桓仁县	10kV四摇线	摇钱七组	100	14.82	65.18	65.18	未进入负 面清单	否	无	
1941	明山区	合源2号线	10kV合源#2线碧桂园一期#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	31.75	303.98	303.98	未进入负 面清单	否	无	
1942	溪湖区	彩街线	彩街线#45左3右2柱上-变压器	400	15	260.00	260.00	未进入负 面清单	否	无	
1943	桓仁县	普拐线	拐磨子八组	200	24.16	111.68	111.68	未进入负 面清单	否	无	
1944	溪湖区	煤二线	煤二线大楼分#13左6柱上变压器	200	3.33	153.34	153.34	未进入负 面清单	否	无	
1945	本溪县	田全线	六区变压器	200	9.15	141.70	141.70	未进入负 面清单	否	无	
1946	桓仁县	10kV北岔线	向阳三组1号	200	13.36	133.28	133.28	未进入负 面清单	否	无	
1947	本溪县	连街线	兰花岭变压器	10	62.4	1.76	1.76	未进入负 面清单	否	无	
1948	高新区	歪华二线5651	10kV歪华二线#83左3变压器	50	4.56	37.72	37.72	未进入负 面清单	否	无	

1949	本溪县	兰城线	城门一组A变台	200	25.8	108.40	108.40	未进入负 面清单	否	无	
1950	本溪县	张谭线	三官阁三组台区	200	11.82	136.36	136.36	未进入负 面清单	否	无	
1951	溪湖区	梁家线	10kV梁家线#154右15变压器	200	60.12	39.76	39.76	未进入负 面清单	否	无	
1952	桓仁县	10kV铎东线	红塘石村2号	200	27.6	104.80	104.80	未进入负 面清单	否	无	
1953	高新区	歪矿线5646	10kV歪矿线#59柱上变压器	315	25.64	171.23	171.23	未进入负 面清单	否	无	
1954	桓仁县	10kV莲花线	金盛一品6号箱变配电变压器	630	0.86	498.58	498.58	未进入负 面清单	否	无	
1955	本溪县	小区线8050	惠民三期#1箱变	630	6.38	463.81	463.81	未进入负 面清单	否	无	
1956	桓仁县	10kV铎西线	新农村新区2号	200	12.39	135.22	135.22	未进入负 面清单	否	无	
1957	南芬区	塔冰线	塔冰线#361	100	54.08	25.92	25.92	未进入负 面清单	否	无	
1958	桓仁县	黑六线	六道沟村	400	20.02	239.92	239.92	未进入负 面清单	否	无	
1959	高新区	火水线2149	火水线福利分#10变压器	200	5.45	149.10	149.10	未进入负 面清单	否	无	
1960	溪湖区	大阳线	10kV大阳线#201变压器（新）	100	9.66	70.34	70.34	未进入负 面清单	否	无	
1961	桓仁县	北镇线	北甸子三组	100	20.48	59.52	59.52	未进入负 面清单	否	无	
1962	本溪县	东碱线	碱洋线红土岭前B变台	50	30.8	24.60	24.60	未进入负 面清单	否	无	
1963	桓仁县	10kV八岱线	岱龙江五组2号	50	27.03	26.49	26.49	未进入负 面清单	否	无	
1964	桓仁县	10kV二甸线	二棚甸八组	100	12.47	67.53	67.53	未进入负 面清单	否	无	
1965	桓仁县	10kV铎二线	釜山村6号	400	15.2	259.20	259.20	未进入负 面清单	否	无	
1966	桓仁县	10kV木河线	暖河子国矿家属	100	32.6	47.40	47.40	未进入负 面清单	否	无	
1967	桓仁县	铎江联网线420	冯家堡村6号	400	52.18	111.28	111.28	未进入负 面清单	否	无	
1968	本溪县	南沟线	才北#02变台	50	32.2	23.90	23.90	未进入负 面清单	否	无	
1969	南芬区	桥思线	桥思线#138左19变压器	400	11.12	275.52	275.52	未进入负 面清单	否	无	
1970	桓仁县	10kV沙五线	下甸子七组	50	53.16	13.42	13.42	未进入负 面清单	否	无	
1971	本溪县	东洋线	洋湖沟老营沟B台区	50	10.34	34.83	34.83	未进入负 面清单	否	无	
1972	南芬区	机修线	机修线#18右1	200	18.96	122.08	122.08	未进入负 面清单	否	无	
1973	本溪县	汇源线	上堡西街B台区	200	69.51	20.98	20.98	未进入负 面清单	否	无	

1974	本溪县	市街线	市街线二马路分#08变台	250	57.22	56.95	56.95	未进入负 面清单	否	无	
1975	溪湖区	牛街线	牛街线粮库分#4右3柱上变压器（新）	200	12.51	134.98	134.98	未进入负 面清单	否	无	
1976	高新区	石药线	10kV石药线黄木厂分55#右24柱上变压器	100	23.24	56.76	56.76	未进入负 面清单	否	无	
1977	高新区	开发线5642	10kV开发线57左8#变压器	100	16.56	63.44	63.44	未进入负 面清单	否	无	
1978	桓仁县	10kV联网线	江北廉租房2号箱变配电变压器	500	15.14	324.30	324.30	未进入负 面清单	否	无	
1979	本溪县	碱街线	碱街线小平岭B	200	10.72	138.56	138.56	未进入负 面清单	否	无	
1980	桓仁县	10kV崔六线	杨家街道下4号	100	9.6	70.40	70.40	未进入负 面清单	否	无	
1981	本溪县	汇源线	城沟二组综合变压器	200	44	72.00	72.00	未进入负 面清单	否	无	
1982	本溪县	清陈线	双岭三四组B台区	400	6.75	293.00	293.00	未进入负 面清单	否	无	
1983	溪湖区	彩水线	建工#2箱变#1变压器	500	39.68	201.60	201.60	未进入负 面清单	否	无	
1984	高新区	张街线	10kV张街线#91左2变压器	200	21.16	117.68	117.68	未进入负 面清单	否	无	
1985	溪湖区	北沟线	北沟线#25左3柱上变压器（新）	100	23.16	56.84	56.84	未进入负 面清单	否	无	
1986	桓仁县	10kV回龙线	回龙一组	315	13.52	209.41	209.41	未进入负 面清单	否	无	
1987	桓仁县	黑六线	刘家沟四组	200	27.51	104.98	104.98	未进入负 面清单	否	无	
1988	本溪县	张谭线	季堡B台区	100	11.84	68.16	68.16	未进入负 面清单	否	无	
1989	本溪县	城套线2536	郑堡支#03变台	100	28.8	51.20	51.20	未进入负 面清单	否	无	
1990	本溪县	汤宋2号线	汤沟B台	315	63.65	51.50	51.50	未进入负 面清单	否	无	
1991	本溪县	燕温线6951	温泉寺山麓一期#3箱变配电变压器	500	14.8	326.00	326.00	未进入负 面清单	否	无	
1992	桓仁县	10kV雅河线	联合七组	315	17.24	197.69	197.69	未进入负 面清单	否	无	
1993	平山区	中南线5544	10kV中南线西货场箱式变电站171间隔配电变压器	100	21.84	58.16	58.16	未进入负 面清单	否	无	
1994	高新区	牛毛线2144	10kV牛毛线#60变压器	50	1.68	39.16	39.16	未进入负 面清单	否	无	
1995	桓仁县	黑柞线	柞树岭子七组	100	15.15	64.85	64.85	未进入负 面清单	否	无	
1996	本溪县	田魏线	YHG_未卜村B台台区	200	31.16	97.68	97.68	未进入负 面清单	否	无	
1997	本溪县	燕温线6951	同江峪三组C台区	400	72.51	29.96	29.96	未进入负 面清单	否	无	
1998	本溪县	山煤线	朴卜二、三组B台	200	13.26	133.48	133.48	未进入负 面清单	否	无	

1999	溪湖区	彩街线	三纺#3箱变#1变压器	500	25.16	274.20	274.20	未进入负 面清单	否	无	
2000	本溪县	燕温线6951	温泉寺山麓一期#2箱变配电变压器	630	12.04	428.15	428.15	未进入负 面清单	否	无	
2001	桓仁县	10kV北岔线	双合五组	200	26.74	106.52	106.52	未进入负 面清单	否	无	
2002	桓仁县	章槌线	天健凤凰城C区3号箱变变压器	500	22.4	288.00	288.00	未进入负 面清单	否	无	
2003	南芬区	塔沟线2042	塔沟线塔沟线#105	100	19.92	60.08	60.08	未进入负 面清单	否	无	
2004	桓仁县	10kV双拐线	新开岭村5号	100	26.24	53.76	53.76	未进入负 面清单	否	无	
2005	高新区	石药线	10kV石药线59#左7左3柱上变压器	400	13.33	266.68	266.68	未进入负 面清单	否	无	
2006	本溪县	汤宋1号线	汤沟线溪谷温泉小镇2#箱变间隔配电变压器	630	48.98	195.43	195.43	未进入负 面清单	否	无	
2007	桓仁县	10kV八于线	老岭沟村2号	100	21.02	58.98	58.98	未进入负 面清单	否	无	
2008	南芬区	塔河线2044	塔河线塔河线#20	315	11.52	215.71	215.71	未进入负 面清单	否	无	
2009	明山区	新崔线5732	10kV新崔线#81左8柱上变压器	315	63.12	53.17	53.17	未进入负 面清单	否	无	
2010	本溪县	清城线	清城线望孟分孟家八组变台	200	7.38	145.24	145.24	未进入负 面清单	否	无	
2011	桓仁县	10kV沙五2线	夹皮沟七组	100	13.12	66.88	66.88	未进入负 面清单	否	无	
2012	溪湖区	北新线	彩北1#配电站变压器	500	18.16	309.20	309.20	未进入负 面清单	否	无	
2013	本溪县	山关线	山城子一组B台区	200	11.04	137.92	137.92	未进入负 面清单	否	无	
2014	桓仁县	10kV江汇线	汇景华苑一期7号箱变变压器	630	3.46	482.20	482.20	未进入负 面清单	否	无	
2015	南芬区	塔沟线2042	10KV塔沟线东岭分#5	400	31.97	192.12	192.12	未进入负 面清单	否	无	
2016	桓仁县	10kV沙五2线	夹皮沟七组2号	50	15.1	32.45	32.45	未进入负 面清单	否	无	
2017	高新区	榆林1#线	榆林1#箱变1#变压器	630	46.79	209.22	209.22	未进入负 面清单	否	无	
2018	本溪县	温泉线	谢家威子E台区	200	68.04	23.92	23.92	未进入负 面清单	否	无	
2019	桓仁县	10kV四红线	红汀子一组	200	17.45	125.10	125.10	未进入负 面清单	否	无	
2020	溪湖区	喜牛线	牛街线小南分#44柱上变压器（新）	200	19.83	120.34	120.34	未进入负 面清单	否	无	
2021	桓仁县	黑六线	刘家沟六组2号	315	18.74	192.97	192.97	未进入负 面清单	否	无	
2022	桓仁县	普拐线	胜利七组	200	77.41	5.18	5.18	未进入负 面清单	否	无	
2023	高新区	火桥线2146	10kV火桥线#111变压器	200	53.85	52.30	52.30	未进入负 面清单	否	无	

2024	本溪县	山关线	陈英四组变台	400	59.19	83.24	83.24	未进入负 面清单	否	无	
2025	溪湖区	喜砬线	10kV喜砬线#44右11柱上变压器	100	38	42.00	42.00	未进入负 面清单	否	无	
2026	高新区	石街线	10kV石街线铁道西分#11左5变压器	400	14.36	262.56	262.56	未进入负 面清单	否	无	
2027	桓仁县	10kV江汇线	汇景华苑一期8号箱变配电变压器	630	28.38	325.21	325.21	未进入负 面清单	否	无	
2028	桓仁县	10kV桦二线	碑登七组	100	50.16	29.84	29.84	未进入负 面清单	否	无	
2029	桓仁县	10kV四摇线	刀尖岭三组	100	24.06	55.94	55.94	未进入负 面清单	否	无	
2030	本溪县	清陈线	清陈线陈贾三、四组变台	200	30.14	99.72	99.72	未进入负 面清单	否	无	
2031	桓仁县	10kV双拐线	古年岭三组	200	17.16	125.68	125.68	未进入负 面清单	否	无	
2032	桓仁县	10kV双拐线	洼泥甸子五组	200	15.88	128.24	128.24	未进入负 面清单	否	无	
2033	本溪县	温泉线	同江峪三组D台区	400	61.29	74.84	74.84	未进入负 面清单	否	无	
2034	溪湖区	柳塘线	柳塘线河西#2箱式配电站#1变压器	400	19.68	241.28	241.28	未进入负 面清单	否	无	
2035	本溪县	碱兰线	谢家崴子新区台区	200	1.85	156.30	156.30	未进入负 面清单	否	无	
2036	本溪县	市泉线	二三一#1变压器	200	25.4	109.20	109.20	未进入负 面清单	否	无	
2037	溪湖区	彩街线	工业#2箱变	315	17.68	196.31	196.31	未进入负 面清单	否	无	
2038	本溪县	山关线	山煤分#14山城子三组变台	200	30.21	99.58	99.58	未进入负 面清单	否	无	
2039	高新区	张沟线2217	10kV张沟线大黑贝支#39右5变压器	50	50.56	14.72	14.72	未进入负 面清单	否	无	
2040	本溪县	汤宋2号线	汤沟1号箱变变压器	630	36.67	272.98	272.98	未进入负 面清单	否	无	
2041	南芬区	东桥线	10kV东桥线猪场支#8	400	12.49	270.04	270.04	未进入负 面清单	否	无	
2042	溪湖区	大阳线	10kV大阳线#193变压器	200	20.4	119.20	119.20	未进入负 面清单	否	无	
2043	明山区	体消线4047	10kV体消线新新家园箱式变电站171间隔配电变压器	500	32.98	235.10	235.10	未进入负 面清单	否	无	
2044	本溪县	碱街线	东街法庭分#07变台	200	57.26	45.48	45.48	未进入负 面清单	否	无	
2045	本溪县	城初线	大地沟变压器	50	5.8	37.10	37.10	未进入负 面清单	否	无	
2046	本溪县	厚德线	阿朵小镇#2箱变变压器	500	78.5	7.50	7.50	未进入负 面清单	否	无	
2047	本溪县	碱洋线	碱洋线东营坊二组A变台	400	20.31	238.76	238.76	未进入负 面清单	否	无	
2048	南芬区	桥房线	10kV桥房线#40	400	6.71	293.16	293.16	未进入负 面清单	否	无	

2049	本溪县	市关线	小市村#1变压器	400	18.21	247.16	247.16	未进入负 面清单	否	无	
2050	南芬区	塔冰线	塔冰线崴子分#29	100	46.28	33.72	33.72	未进入负 面清单	否	无	
2051	本溪县	张网线	香磨三台区	400	19.76	240.96	240.96	未进入负 面清单	否	无	
2052	溪湖区	中彩1#线	水泥#2配电站变压器	500	25.63	271.85	271.85	未进入负 面清单	否	无	
2053	本溪县	张谭线	腰堡B台区	100	18.14	61.86	61.86	未进入负 面清单	否	无	
2054	本溪县	兰城线	碱兰线孤山堡A变台	400	14.16	263.36	263.36	未进入负 面清单	否	无	
2055	本溪县	温燕线	市温2号线青石岭分#07变台	50	68.9	5.55	5.55	未进入负 面清单	否	无	
2056	桓仁县	10kV沙影线	头道阳岔三组	400	6.3	294.80	294.80	未进入负 面清单	否	无	
2057	高新区	梨矿线	10kV梨矿线下堡分#38变压器	200	11.52	136.96	136.96	未进入负 面清单	否	无	
2058	桓仁县	10kV五三线	三架窝棚二组2号	100	29.84	50.16	50.16	未进入负 面清单	否	无	
2059	高新区	张沟线2217	10kV张沟线#110左10变压器	50	8.48	35.76	35.76	未进入负 面清单	否	无	
2060	本溪县	连街线	达子堡B台区	50	25.24	27.38	27.38	未进入负 面清单	否	无	
2061	本溪县	兰台线	四道沟B台区	50	77.44	1.28	1.28	未进入负 面清单	否	无	
2062	本溪县	小区线8050	惠民小区1#配电变压器	400	24.2	223.20	223.20	未进入负 面清单	否	无	
2063	溪湖区	北管线	北管线#12右7	200	42.64	74.72	74.72	未进入负 面清单	否	无	
2064	桓仁县	10kV崔四线	五道河四、六组	200	36.05	87.90	87.90	未进入负 面清单	否	无	
2065	南芬区	施家线	10kV施家线#80	200	7.58	144.84	144.84	未进入负 面清单	否	无	
2066	桓仁县	10kV凤鸣线	凤鸣充电桩箱变配电变压器	630	39.05	257.99	257.99	未进入负 面清单	否	无	
2067	南芬区	下街线	10kV下街线下深分94#	200	10.41	139.18	139.18	未进入负 面清单	否	无	
2068	桓仁县	10kV南米线	荒沟甸二组	200	21.49	117.02	117.02	未进入负 面清单	否	无	
2069	桓仁县	北镇线	友谊二组2号	50	45.52	17.24	17.24	未进入负 面清单	否	无	
2070	溪湖区	中彩1#线	华南配电站变压器	250	30.77	123.08	123.08	未进入负 面清单	否	无	
2071	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线尚家分#39	200	8.01	143.98	143.98	未进入负 面清单	否	无	
2072	桓仁县	10kV雅龙线	老台村	400	15.92	256.32	256.32	未进入负 面清单	否	无	
2073	溪湖区	YHG_姚太1#线	姚太1号线#1箱变配电变压器	630	2.35	489.20	489.20	未进入负 面清单	否	无	

2074	明山区	新街线5742	10kV新街线新街#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	14.63	411.83	411.83	未进入负 面清单	否	无	
2075	高新区	歪街线5641	悦蓝湾1#箱变配电变压器	630	0.04	503.75	503.75	未进入负 面清单	否	无	
2076	本溪县	山关线	碱厂堡二组变台	400	32.16	191.36	191.36	未进入负 面清单	否	无	
2077	南芬区	下街线	下街线下深分#18	200	11.34	137.32	137.32	未进入负 面清单	否	无	
2078	本溪县	温泉线	铁路变台	200	3.42	153.16	153.16	未进入负 面清单	否	无	
2079	南芬区	10kV金桥线0168	10kV桥玻线109#	200	8.61	142.78	142.78	未进入负 面清单	否	无	
2080	桓仁县	10kV联网线	刘家沟五组	30	33.17	14.05	14.05	未进入负 面清单	否	无	
2081	本溪县	燕温线6951	同江岭三组B台区	200	67.05	25.90	25.90	未进入负 面清单	否	无	
2082	高新区	张沟线2217	10kV张沟线#165左3变压器	10	47.8	3.22	3.22	未进入负 面清单	否	无	
2083	桓仁县	10kV普夹线	老漫子一组	200	25.41	109.18	109.18	未进入负 面清单	否	无	
2084	本溪县	温泉线	谢家崴子变台A	400	63.09	67.64	67.64	未进入负 面清单	否	无	
2085	本溪县	法松线	法台二组变台	200	23.06	113.88	113.88	未进入负 面清单	否	无	
2086	本溪县	清城线	清陈线城西分望孟支付城峪变台	50	45.6	17.20	17.20	未进入负 面清单	否	无	
2087	本溪县	法松线	法台三组台区	100	19.16	60.84	60.84	未进入负 面清单	否	无	
2088	本溪县	祁街线	西沟七组变压器	50	20.17	29.92	29.92	未进入负 面清单	否	无	
2089	桓仁县	天健线	民东4号	315	71.85	25.67	25.67	未进入负 面清单	否	无	
2090	溪湖区	梁家线	10kV梁家线赫地分#3变压器	315	46.44	105.71	105.71	未进入负 面清单	否	无	
2091	本溪县	东洋线	碱洋线洋湖沟林场变压器	100	41.36	38.64	38.64	未进入负 面清单	否	无	
2092	南芬区	塔冰线	塔冰线#47左2柱上变压器	100	16.83	63.17	63.17	未进入负 面清单	否	无	
2093	桓仁县	10kV回龙线	回龙五组1号	200	42.22	75.56	75.56	未进入负 面清单	否	无	
2094	溪湖区	程家2#线	程家#1箱式配电站变压器	500	13.88	330.60	330.60	未进入负 面清单	否	无	
2095	明山区	姚家线4345	10kV姚家线#28右16柱上变压器	50	35.28	22.36	22.36	未进入负 面清单	否	无	
2096	桓仁县	10kV八镇线	马鹿泡一组2号	50	75.15	2.43	2.43	未进入负 面清单	否	无	
2097	本溪县	市泉线	过境路#1变压器	200	74.99	10.02	10.02	未进入负 面清单	否	无	
2098	南芬区	东桥线	10kV东桥线猪场支#4变台	200	20.12	119.76	119.76	未进入负 面清单	否	无	

2099	本溪县	燕温线6951	同江峪村委会变台	400	65.64	57.44	57.44	未进入负 面清单	否	无	
2100	桓仁县	10kV凤鸣线	清真寺	315	24.19	175.80	175.80	未进入负 面清单	否	无	
2101	桓仁县	10kV联网线	和禹4号	200	21.12	117.76	117.76	未进入负 面清单	否	无	
2102	桓仁县	黑双线	黑沟六组3号	100	23.84	56.16	56.16	未进入负 面清单	否	无	
2103	明山区	峪明线4342	10kV峪明线砬崴子分#68柱上变压器	315	24.25	175.61	175.61	未进入负 面清单	否	无	
2104	明山区	新明线5745	10kV新明线#79柱上变压器	400	27.36	210.56	210.56	未进入负 面清单	否	无	
2105	高新区	歪堡一线5660	10kV歪堡#1线#10左6变压器	100	39.5	40.50	40.50	未进入负 面清单	否	无	
2106	桓仁县	10kV双业线	八道沟二组	100	19.17	60.83	60.83	未进入负 面清单	否	无	
2107	桓仁县	10kV八于线	川头河东	200	68.55	22.90	22.90	未进入负 面清单	否	无	
2108	明山区	峪明线4342	10kV峪明线砬崴子分#76柱上变压器	100	31.68	48.32	48.32	未进入负 面清单	否	无	
2109	本溪县	兰南线	兰南线大石湖B变台	100	54.36	25.64	25.64	未进入负 面清单	否	无	
2110	桓仁县	10kV江沿线	泡沿一组	400	41.55	153.80	153.80	未进入负 面清单	否	无	
2111	本溪县	碱街线	化皮峪西组B台区	200	61.89	36.22	36.22	未进入负 面清单	否	无	
2112	桓仁县	10kV南米线	米仓沟五组	315	13.14	210.61	210.61	未进入负 面清单	否	无	
2113	南芬区	何宁线	何宁线20#	50	16.26	31.87	31.87	未进入负 面清单	否	无	
2114	本溪县	碱魏线	九龙分#009变台	400	15.77	256.92	256.92	未进入负 面清单	否	无	
2115	本溪县	东洋线	碱洋线太阳C变台	200	19.8	120.40	120.40	未进入负 面清单	否	无	
2116	本溪县	森秀线	高中体育场箱变电站内配电变压器	315	15.84	202.10	202.10	未进入负 面清单	否	无	
2117	本溪县	山关线	化皮峪七组变台	100	31.2	48.80	48.80	未进入负 面清单	否	无	
2118	本溪县	东洋线	碱洋线太阳D变台	50	76.28	1.86	1.86	未进入负 面清单	否	无	
2119	本溪县	碱魏线	121#左王崴岭下分#19变台	200	2.52	154.96	154.96	未进入负 面清单	否	无	
2120	桓仁县	北牛线	湾龙背一组2号	30	13.2	20.04	20.04	未进入负 面清单	否	无	
2121	本溪县	连街线	细河沿变压器	100	30.9	49.10	49.10	未进入负 面清单	否	无	
2122	高新区	西党线	10kV西党线老虎洞分18#左6柱上变压器	200	7.96	144.08	144.08	未进入负 面清单	否	无	
2123	本溪县	山关线	化皮峪六组变台	50	79.24	0.38	0.38	未进入负 面清单	否	无	

2124	桓仁县	10kV五三线	桦树甸二组	100	25.2	54.80	54.80	未进入负 面清单	否	无	
2125	本溪县	山关线	化皮峪一组变台	200	11.34	137.32	137.32	未进入负 面清单	否	无	
2126	桓仁县	10kV木新线	高俭地村2号	50	17.38	31.31	31.31	未进入负 面清单	否	无	
2127	南芬区	下施1#线	10kV下施1#线苗家分52#	200	4.19	151.62	151.62	未进入负 面清单	否	无	
2128	本溪县	碱魏线	碱厂粮库变台	315	66.7	41.90	41.90	未进入负 面清单	否	无	
2129	明山区	姚家线4345	10kV姚家线大峪#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	27.07	264.65	264.65	未进入负 面清单	否	无	
2130	桓仁县	10kV铎西线	西堡七组	100	49.46	30.54	30.54	未进入负 面清单	否	无	
2131	本溪县	山关线	陈英一组变台	200	33.51	92.98	92.98	未进入负 面清单	否	无	
2132	本溪县	城初线	小河沿变压器	200	26.04	107.92	107.92	未进入负 面清单	否	无	
2133	本溪县	汤小线	辽宁汤沟国际温泉旅游度假区有限公司	500	39.48	202.60	202.60	未进入负 面清单	否	无	
2134	桓仁县	10kV南米线	董船营七组	200	17.2	125.60	125.60	未进入负 面清单	否	无	
2135	本溪县	市温2号线	右寨子新区支#33变台	200	26.55	106.90	106.90	未进入负 面清单	否	无	
2136	本溪县	云街线	草河口五组变压器	100	29.72	50.28	50.28	未进入负 面清单	否	无	
2137	桓仁县	10kV崔六线	六河村2号	200	9.75	140.50	140.50	未进入负 面清单	否	无	
2138	本溪县	田魏线	田魏线#015变台	100	8.22	71.78	71.78	未进入负 面清单	否	无	
2139	溪湖区	后堡线	瑞馨佳园小区#5、#11地块#3箱变高压间隔配电变压器	630	16.89	397.59	397.59	未进入负 面清单	否	无	
2140	本溪县	云街线	河西八组变压器	400	12.98	268.08	268.08	未进入负 面清单	否	无	
2141	本溪县	祁街线	东沟一组变压器	30	79.24	0.23	0.23	未进入负 面清单	否	无	
2142	本溪县	碱街线	民主支#57变台	100	48.32	31.68	31.68	未进入负 面清单	否	无	
2143	溪湖区	郑三线2427（备用）	郑三线#67	200	38.55	82.90	82.90	未进入负 面清单	否	无	
2144	桓仁县	10kV联网线	和禹12号	200	19.83	120.34	120.34	未进入负 面清单	否	无	
2145	本溪县	高滚线	滚子沟B台区	200	19.26	121.48	121.48	未进入负 面清单	否	无	
2146	本溪县	连街线	石岭二组B台区	50	16.92	31.54	31.54	未进入负 面清单	否	无	
2147	本溪县	汤小线	和福家园门市箱变配电变压器	630	11.27	433.00	433.00	未进入负 面清单	否	无	
2148	平山区	南金1号线5835	10kV兴金#1线福金配电室172间隔配电变压器	315	15.05	204.59	204.59	未进入负 面清单	否	无	

2149	高新区	歪街线5641	10kV歪街线悦澜湾分#34右5变压器	200	3.66	152.68	152.68	未进入负 面清单	否	无	
2150	本溪县	连街线	连山关阎家堡B台区	100	14.32	65.68	65.68	未进入负 面清单	否	无	
2151	桓仁县	10kV北岔线	向阳一、二组	315	32.19	150.60	150.60	未进入负 面清单	否	无	
2152	本溪县	连街线	前街B变压器	200	15.04	129.92	129.92	未进入负 面清单	否	无	
2153	溪湖区	程家1#线	程家#21箱式配电站变压器	630	12.95	422.42	422.42	未进入负 面清单	否	无	
2154	桓仁县	黑柞线	石虎子五组1号	200	16.87	126.26	126.26	未进入负 面清单	否	无	
2155	本溪县	南沟线	中学#01变台	315	66.59	42.24	42.24	未进入负 面清单	否	无	
2156	明山区	西芬线4034	10kV西芬线天龙#6箱式变电站171间隔配电变压器	400	15.84	256.64	256.64	未进入负 面清单	否	无	
2157	溪湖区	峪党线	半山公馆#3箱式变电站间隔配电变压器	500	35.3	223.50	223.50	未进入负 面清单	否	无	
2158	本溪县	高滚线	高滚线安家二组A变压器	50	40.95	19.53	19.53	未进入负 面清单	否	无	
2159	溪湖区	牛兴线	牛街线松树岭分25#柱上变压器	315	2.36	244.57	244.57	未进入负 面清单	否	无	
2160	明山区	新明线5745	10kV新明线冶专#1箱式变电站171间隔配电变压器	400	19.64	241.44	241.44	未进入负 面清单	否	无	
2161	南芬区	下街线	下街线山上支#2柱上-变压器	200	43.83	72.34	72.34	未进入负 面清单	否	无	
2162	高新区	西石线	10kV西石线#27右12柱上变压器	100	24.52	55.48	55.48	未进入负 面清单	否	无	
2163	明山区	体江线4041	10kV体明#2线天龙佳园#2箱式变电站171间隔配电变压器	400	54.4	102.40	102.40	未进入负 面清单	否	无	
2164	溪湖区	程家1#线	程家#18箱式配电站变压器	630	17.55	393.44	393.44	未进入负 面清单	否	无	
2165	明山区	合明线1143	10kV合明线如意#8箱式变电站171间隔配电变压器	400	31.23	195.08	195.08	未进入负 面清单	否	无	
2166	本溪县	山关线	张家坟沟变压器	100	31.62	48.38	48.38	未进入负 面清单	否	无	
2167	南芬区	桥街线	10kV桥街线#30左3柱上变压器	100	45.52	34.48	34.48	未进入负 面清单	否	无	
2168	本溪县	田石线	六街果园	315	6.19	232.50	232.50	未进入负 面清单	否	无	
2169	桓仁县	10kV通天线	曲柳川一组	200	19.15	121.70	121.70	未进入负 面清单	否	无	
2170	本溪县	兰南线	兰南线大石湖A变台	200	54.33	51.34	51.34	未进入负 面清单	否	无	
2171	桓仁县	10kV莲花线	金盛一品4号箱变配电变压器	630	5.14	471.62	471.62	未进入负 面清单	否	无	
2172	桓仁县	10kV浑江线	金庭雅院箱变配电变压器	500	18.43	307.85	307.85	未进入负 面清单	否	无	
2173	本溪县	山关线	碱厂堡村四组	200	5.08	149.84	149.84	未进入负 面清单	否	无	

2174	本溪县	张谭线	九洞沟台区	200	6.56	146.88	146.88	未进入负 面清单	否	无	
2175	本溪县	兰南线	兰南线新城子A变台	100	42.92	37.08	37.08	未进入负 面清单	否	无	
2176	本溪县	连街线	高炉变压器	30	75.43	1.37	1.37	未进入负 面清单	否	无	
2177	平山区	兴金#2线	10kV兴金#2线#13左1柱上变压器	400	18.24	247.04	247.04	未进入负 面清单	否	无	
2178	桓仁县	黑柞线	柞树岭子一组	50	70.94	4.53	4.53	未进入负 面清单	否	无	
2179	桓仁县	普拐线	瓦房一组2号	50	36.62	21.69	21.69	未进入负 面清单	否	无	
2180	高新区	高宝线1241	10kV高宝线#6左1变压器	50	7.28	36.36	36.36	未进入负 面清单	否	无	
2181	桓仁县	天健线	鸿运鑫城2号箱变配电变压器	500	32.48	237.60	237.60	未进入负 面清单	否	无	
2182	桓仁县	普拐线	瓦房五组	100	24.28	55.72	55.72	未进入负 面清单	否	无	
2183	南芬区	桥坡线	新车站分4柱上变压器	400	14.82	260.72	260.72	未进入负 面清单	否	无	
2184	本溪县	市纺线	2#变压器	1600	24.95	880.80	880.80	未进入负 面清单	否	无	
2185	本溪县	张谭线	腰堡西岭变台	50	24.84	27.58	27.58	未进入负 面清单	否	无	
2186	溪湖区	峪桃2#线	英达#1箱式配电站变压器	315	61.18	59.28	59.28	未进入负 面清单	否	无	
2187	高新区	高堡4号线1252	学府雅居（二期）#3箱变配电变压器	630	12.25	426.83	426.83	未进入负 面清单	否	无	
2188	本溪县	清万线	清万线前央里道沟变台	50	16.04	31.98	31.98	未进入负 面清单	否	无	
2189	本溪县	市陈2号线	YHG_丽水佳园3#箱变配电变压器\$	400	70.35	38.60	38.60	未进入负 面清单	否	无	
2190	明山区	武山线539	10kV武山线鑫城#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	47.3	206.01	206.01	未进入负 面清单	否	无	
2191	溪湖区	彩水线	大东9#配电站变压器	500	21.52	292.40	292.40	未进入负 面清单	否	无	
2192	明山区	明博线538	10kV明博线景康名苑#3箱式变电站171间隔配电变压器	500	46.85	165.75	165.75	未进入负 面清单	否	无	
2193	溪湖区	党校线	绿地山水城#1箱式配电站变压器	500	31.96	240.20	240.20	未进入负 面清单	否	无	
2194	本溪县	兰台线	兰河B变台	200	29.37	101.26	101.26	未进入负 面清单	否	无	
2195	明山区	北地2号线545	10kV北地#2线碧春园#3箱式变电站171间隔配电变压器	400	40.92	156.32	156.32	未进入负 面清单	否	无	
2196	明山区	明博线538	10kV体东线景康#1箱式变电站171间隔配电变压器	400	30.3	198.80	198.80	未进入负 面清单	否	无	
2197	溪湖区	姚峪线	太子城五期5#箱变配电变压器	630	39.17	257.23	257.23	未进入负 面清单	否	无	
2198	明山区	明崔联532	10kV明崔联#16箱式变电站171间隔配电变压器	100	79.47	0.53	0.53	未进入负 面清单	否	无	

2199	桓仁县	10kV浑江线	体育箱变配电变压器	500	27.87	260.65	260.65	未进入负 面清单	否	无	
2200	桓仁县	10kV江润线	金盛佳园三期3号箱变配电变压器	630	23.37	356.77	356.77	未进入负 面清单	否	无	
2201	溪湖区	北联线	北联线#30右分9#	200	61.6	36.80	36.80	未进入负 面清单	否	无	
2202	高新区	牛毛线2144	10kV牛毛线72右4#变压器	200	74.2	11.60	11.60	未进入负 面清单	否	无	
2203	本溪县	市陈2号线	市街线二马路右分#06变台	315	79.3	2.21	2.21	未进入负 面清单	否	无	
2204	本溪县	祁街线	正沟三组变压器	50	24.6	27.70	27.70	未进入负 面清单	否	无	
2205	桓仁县	10kV崔四线	大甸子村2号	100	36.72	43.28	43.28	未进入负 面清单	否	无	
2206	南芬区	施矿线	10kV施矿线三道沟分#18	200	6.99	146.02	146.02	未进入负 面清单	否	无	
2207	明山区	西芬线4034	10kV西芬线胜建#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	14.79	410.82	410.82	未进入负 面清单	否	无	
2208	桓仁县	10kV联网线	五女北区#1箱变#2变压器	500	40.8	196.00	196.00	未进入负 面清单	否	无	
2209	本溪县	市泉线	过境路#2变压器	400	34.83	180.68	180.68	未进入负 面清单	否	无	
2210	本溪县	连街线	北正沟变压器	50	8.86	35.57	35.57	未进入负 面清单	否	无	
2211	溪湖区	彩街线	三纺#2箱变#1变压器	500	25.24	273.80	273.80	未进入负 面清单	否	无	
2212	明山区	武山线539	10kV武山线鑫城#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	45.9	214.83	214.83	未进入负 面清单	否	无	
2213	本溪县	田石线	转山子#012变台	200	75.62	8.76	8.76	未进入负 面清单	否	无	
2214	本溪县	云街线	烟酒变压器	200	50.12	59.76	59.76	未进入负 面清单	否	无	
2215	本溪县	偏水线	泥塔台沟变台	100	20.2	59.80	59.80	未进入负 面清单	否	无	
2216	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城五期#8箱式变电站171间隔配电变压器	630	33.05	295.79	295.79	未进入负 面清单	否	无	
2217	桓仁县	10kV桦木线	东堡八组	100	11.62	68.38	68.38	未进入负 面清单	否	无	
2218	高新区	石药线	10kV石药线59#左2左9柱上变压器	200	29.16	101.68	101.68	未进入负 面清单	否	无	
2219	明山区	地工2号线537	10kV明博线巴黎印象#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	56.65	147.11	147.11	未进入负 面清单	否	无	
2220	明山区	体东线4033	10kV体东线水岸府邸#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	21.75	366.98	366.98	未进入负 面清单	否	无	
2221	溪湖区	北惠线	北惠线14#配电站1#变压器	500	22.37	288.15	288.15	未进入负 面清单	否	无	
2222	明山区	明博线538	太古里#7箱式变电站171间隔配电变压器	630	10.63	437.03	437.03	未进入负 面清单	否	无	
2223	溪湖区	姚峪线	太子城五期4#箱变配电变压器	630	56.51	147.99	147.99	未进入负 面清单	否	无	

2224	桓仁县	10kV黄河线	顺城小区	315	32.08	150.95	150.95	未进入负 面清单	否	无	
2225	桓仁县	北城线	下古城村1号	200	28.78	102.44	102.44	未进入负 面清单	否	无	
2226	溪湖区	喜牛线	牛街线小南分#34右15柱上变压器	100	8.18	71.82	71.82	未进入负 面清单	否	无	
2227	高新区	歪街线5641	歪街线44#变压器	100	29.04	50.96	50.96	未进入负 面清单	否	无	
2228	溪湖区	北胺线	北胺线#82左10柱上变压器	100	69.44	10.56	10.56	未进入负 面清单	否	无	
2229	明山区	峪华线4352	10kV峪华线龙凤#1箱式配电站172间隔配电变压器	315	26.72	167.83	167.83	未进入负 面清单	否	无	
2230	溪湖区	彩街线	彩街线#45左11	200	75.84	8.32	8.32	未进入负 面清单	否	无	
2231	明山区	明博线538	10kV明博线枫丹#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	66.78	83.29	83.29	未进入负 面清单	否	无	
2232	明山区	合成线535	10kV峪金线幸福一家#7箱式变电站171间隔配电变压器	400	24.39	222.44	222.44	未进入负 面清单	否	无	
2233	桓仁县	黑六线	六道沟小区	100	25.62	54.38	54.38	未进入负 面清单	否	无	
2234	高新区	火桥线2146	10kV火桥线#35变压器	200	35.7	88.60	88.60	未进入负 面清单	否	无	
2235	明山区	武山线539	10kV武山线鑫城#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	35.78	278.59	278.59	未进入负 面清单	否	无	
2236	桓仁县	章槌线	天健凤凰城C区5号箱变变压器	630	31.11	308.01	308.01	未进入负 面清单	否	无	
2237	本溪县	清街线	东阳二组台区	200	15.78	128.44	128.44	未进入负 面清单	否	无	
2238	南芬区	选矿线	尚品阳光#1箱变出线间隔配电变压器	630	14.51	412.59	412.59	未进入负 面清单	否	无	
2239	桓仁县	10kV江汇线	汇景华苑一期2号箱变变压器	630	20.48	374.98	374.98	未进入负 面清单	否	无	
2240	本溪县	碱洋线	碱洋线官堡C变台	100	13.68	66.32	66.32	未进入负 面清单	否	无	
2241	桓仁县	10kV沙影线	小围子一组	200	12.26	135.48	135.48	未进入负 面清单	否	无	
2242	南芬区	下街线	10kV下街线下深分#24左5柱上-变压器	200	7.32	145.36	145.36	未进入负 面清单	否	无	
2243	桓仁县	10kV沙影线	千沟五组	100	19.04	60.96	60.96	未进入负 面清单	否	无	
2244	桓仁县	10kV江润线	建材小区#3箱变变压器	400	21.4	234.40	234.40	未进入负 面清单	否	无	
2245	桓仁县	北屯线	北甸秋皮沟村	30	16	19.20	19.20	未进入负 面清单	否	无	
2246	本溪县	市街线	YHG_佳鑫国际2#箱变1配电变压器	400	46.92	132.32	132.32	未进入负 面清单	否	无	
2247	溪湖区	大阳线	大阳线达子卜分#25柱上变压器	50	25.76	27.12	27.12	未进入负 面清单	否	无	
2248	桓仁县	北长线	长春沟三组	50	16.48	31.76	31.76	未进入负 面清单	否	无	

2249	溪湖区	党校线	10kV党校线#27柱上变压器	200	45.52	68.96	68.96	未进入负 面清单	否	无	
2250	本溪县	清万线	万利七组B台区	50	75.4	2.30	2.30	未进入负 面清单	否	无	
2251	明山区	新立线531	10kV新立线观山阅#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	17.83	391.67	391.67	未进入负 面清单	否	无	
2252	桓仁县	10kV浑江线	土产变台	315	20.08	188.75	188.75	未进入负 面清单	否	无	
2253	本溪县	连矿线	东街变压器	100	14.6	65.40	65.40	未进入负 面清单	否	无	
2254	南芬区	桥街线	本溪桥北投资置业有限公司桥头铁欣佳苑4#箱变配电变压器	400	23.2	227.20	227.20	未进入负 面清单	否	无	
2255	本溪县	东碱线	碱洋线大东沟A变台	200	25.17	109.66	109.66	未进入负 面清单	否	无	
2256	明山区	武山线539	10kV武山线明兴#6箱式变电站172间隔配电变压器	630	11.81	429.60	429.60	未进入负 面清单	否	无	
2257	本溪县	连街线	棒岭组变压器	50	44.68	17.66	17.66	未进入负 面清单	否	无	
2258	南芬区	何富线	10kV何富线梨沟分通条沟支6#	400	8.16	287.36	287.36	未进入负 面清单	否	无	
2259	溪湖区	北新线	彩北#4配电站变压器	500	12.74	336.30	336.30	未进入负 面清单	否	无	
2260	溪湖区	北新线	北新线#26右10右13	200	4.17	151.66	151.66	未进入负 面清单	否	无	
2261	溪湖区	牛兴线	牛街线松树岭分#8柱上变压器	200	40.71	78.58	78.58	未进入负 面清单	否	无	
2262	本溪县	汤沟线	沙堡变压器	200	22.83	114.34	114.34	未进入负 面清单	否	无	
2263	桓仁县	10kV南雅线	雅河村	400	12.47	270.12	270.12	未进入负 面清单	否	无	
2264	明山区	平顶山线5744	10kV平顶山线#17柱上变压器	100	6.72	73.28	73.28	未进入负 面清单	否	无	
2265	本溪县	连矿线	摩天岭三道河变压器	200	17.67	124.66	124.66	未进入负 面清单	否	无	
2266	桓仁县	10kV铎煤线	东堡七组2号	50	40.77	19.62	19.62	未进入负 面清单	否	无	
2267	本溪县	清城线	清城线马家沟分望城一组变台	100	15.28	64.72	64.72	未进入负 面清单	否	无	
2268	桓仁县	10kV铎西线	西堡新区	400	9.66	281.36	281.36	未进入负 面清单	否	无	
2269	桓仁县	北屯线	英英沟林厂	30	76.41	1.08	1.08	未进入负 面清单	否	无	
2270	本溪县	兰南线	兰南线长嘴B变台	200	62.48	35.04	35.04	未进入负 面清单	否	无	
2271	溪湖区	河畔线4533	河畔#5配电站#1变压器	630	9.87	441.82	441.82	未进入负 面清单	否	无	
2272	本溪县	山关线	山城子一组变台	400	34.98	180.08	180.08	未进入负 面清单	否	无	
2273	明山区	明博线538	太古里#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	14.92	410.00	410.00	未进入负 面清单	否	无	

2274	溪湖区	10kV姚富3#线	10千伏姚富3号线富虹太子城六期3号箱变配电变压器	500	9.92	350.40	350.40	未进入负面清单	否	无	
2275	高新区	张街线	10kV张街线南沟分#23变压器	30	75.2	1.44	1.44	未进入负面清单	否	无	
2276	高新区	歪金线5661	10KV歪金线#82左7变压器	315	1.57	247.05	247.05	未进入负面清单	否	无	
2277	桓仁县	10kV南米线	米仓沟村2号	200	15.74	128.52	128.52	未进入负面清单	否	无	
2278	南芬区	东沟线	东沟线#63变台	200	8.4	143.20	143.20	未进入负面清单	否	无	
2279	本溪县	汇源线	上堡新区B台区	200	70.47	19.06	19.06	未进入负面清单	否	无	
2280	南芬区	塔新线	塔新线#228左2	100	37.04	42.96	42.96	未进入负面清单	否	无	
2281	平山区	东路线3224	10千伏东路线书院2号环网柜171号间隔书院4号箱变171间隔配电变压器	630	26.48	337.18	337.18	未进入负面清单	否	无	
2282	明山区	体联1号线4037	10kV体联#1线体育场配电室171间隔配电变压器	500	66.7	66.50	66.50	未进入负面清单	否	无	
2283	明山区	银行线4338	10kV银行线银行箱式变电站171间隔配电变压器	500	15.72	321.40	321.40	未进入负面清单	否	无	
2284	明山区	钢管线524	10kV钢管线张家#4箱式变电站171间隔配电变压器	315	39.43	127.80	127.80	未进入负面清单	否	无	
2285	溪湖区	彩街线	香溢府1#箱式	630	9.24	445.79	445.79	未进入负面清单	否	无	
2286	本溪县	高矿线	高矿线高官A台区	200	16.96	126.08	126.08	未进入负面清单	否	无	
2287	桓仁县	天健线	龙锦花园3号箱变	400	40.5	158.00	158.00	未进入负面清单	否	无	
2288	本溪县	田魏线	魏堡林场	50	51.08	14.46	14.46	未进入负面清单	否	无	
2289	桓仁县	章槌线	天健凤凰城3号箱变	630	11.59	430.98	430.98	未进入负面清单	否	无	
2290	本溪县	山矿线	小市国营林场	50	12.14	33.93	33.93	未进入负面清单	否	无	
2291	高新区	高堡4号线1252	西高堡社区#1箱变变压器	315	3.05	242.39	242.39	未进入负面清单	否	无	
2292	桓仁县	10kV崔四线	五道沟三组	200	24.45	111.10	111.10	未进入负面清单	否	无	
2293	溪湖区	党校线	绿地山水城#3箱式配电站变压器	500	27.68	261.60	261.60	未进入负面清单	否	无	
2294	本溪县	碱魏线	碱魏线碱厂五组	400	55.4	98.40	98.40	未进入负面清单	否	无	
2295	本溪县	田石线	田石线大平中心箱式变电站间隔配电变压器	500	12.26	338.70	338.70	未进入负面清单	否	无	
2296	本溪县	市温1号线	YHG_香山花园二期3#箱变配电变压器	400	28.3	206.80	206.80	未进入负面清单	否	无	
2297	高新区	火桥线2146	10kV火桥线合金分#30变压器	315	28.1	163.49	163.49	未进入负面清单	否	无	
2298	溪湖区	大阳线	10kV大阳线#117左3变压器	200	3.15	153.70	153.70	未进入负面清单	否	无	

2299	溪湖区	峪红线4333	峪桃1#线红星谷8#箱变高压间隔配电变压器	200	11.7	136.60	136.60	未进入负 面清单	否	无	
2300	本溪县	汤沟线	围子二组变压器	400	12.65	269.40	269.40	未进入负 面清单	否	无	
2301	本溪县	兰城线	兰城线城门六组B台区	50	32.64	23.68	23.68	未进入负 面清单	否	无	
2302	南芬区	南街线	南街线#39右6	100	36.33	43.67	43.67	未进入负 面清单	否	无	
2303	桓仁县	铎江联网线420	冯家堡村1号	400	19.35	242.60	242.60	未进入负 面清单	否	无	
2304	南芬区	桥思线	桥思线无害化支#13	100	15.8	64.20	64.20	未进入负 面清单	否	无	
2305	明山区	新崔线5732	10kV新崔线#105柱上变压器	315	34.29	143.99	143.99	未进入负 面清单	否	无	
2306	明山区	姚家线4345	10kV姚家线大峪#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	59.87	126.82	126.82	未进入负 面清单	否	无	
2307	南芬区	东街#2线	北台华联2号箱变进线间隔配电变压器	400	26.85	212.60	212.60	未进入负 面清单	否	无	
2308	桓仁县	10kV沙影线	干沟八、九组	50	48.52	15.74	15.74	未进入负 面清单	否	无	
2309	溪湖区	后牛线	后牛线太平分#15	315	3.43	241.20	241.20	未进入负 面清单	否	无	
2310	明山区	地工线530	10千伏地工线吾悦华庭4号箱变171号间隔配电变压器	630	14.06	415.42	415.42	未进入负 面清单	否	无	
2311	溪湖区	河东线	河东线峪中15#箱变（东山峪前区5#箱变）配电变压器	630	55.44	154.73	154.73	未进入负 面清单	否	无	
2312	桓仁县	普拐线	瓦房二组	50	26.64	26.68	26.68	未进入负 面清单	否	无	
2313	溪湖区	牛街线	新区2#线#43左5柱上变压器	315	49.4	96.39	96.39	未进入负 面清单	否	无	
2314	高新区	古榆2号线1250	10kV古榆2#线#2右2变压器	100	11.48	68.52	68.52	未进入负 面清单	否	无	
2315	本溪县	碱兰线	台山一组分#10变台	100	47.44	32.56	32.56	未进入负 面清单	否	无	
2316	明山区	新明线5745	10kV新明线观山阅3期#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	27.3	332.01	332.01	未进入负 面清单	否	无	
2317	平山区	南泊线5837	10kV南永线特钢#1配电室171间隔配电变压器	630	52.6	172.62	172.62	未进入负 面清单	否	无	
2318	明山区	峪明线4342	10kV峪明线玉龙湖#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	66.25	86.63	86.63	未进入负 面清单	否	无	
2319	桓仁县	10kV雅河线	湾湾川六组	50	11.08	34.46	34.46	未进入负 面清单	否	无	
2320	本溪县	市煤线	市煤线液化气站变压器	200	44.24	71.52	71.52	未进入负 面清单	否	无	
2321	溪湖区	彩水线	华新配电站变压器	400	24.92	220.32	220.32	未进入负 面清单	否	无	
2322	南芬区	东沟线	东沟线#14左#26变台	100	6.03	73.97	73.97	未进入负 面清单	否	无	
2323	本溪县	市街线	河畔花园2#箱变	400	62.24	71.04	71.04	未进入负 面清单	否	无	

2324	明山区	峪明线4342	10kV峪明线砬崴子分#83号柱上变压器	400	9.18	283.28	283.28	未进入负面清单	否	无	
2325	桓仁县	10kV兰家线	龙启蒙苑二期2号箱变	500	29.66	251.70	251.70	未进入负面清单	否	无	
2326	明山区	合源2号线	10千伏合源2号线碧桂园二期2号箱变171号间隔配电变压器	630	10.25	439.43	439.43	未进入负面清单	否	无	
2327	平山区	南金2号线5846	乾易家园#2箱变变压器	630	29.22	319.91	319.91	未进入负面清单	否	无	
2328	溪湖区	梁家线	成德#1亭式配电站#1变压器	400	41.08	155.68	155.68	未进入负面清单	否	无	
2329	本溪县	市煤线	市煤供热分2#变压器	250	41.57	96.08	96.08	未进入负面清单	否	无	
2330	明山区	北地线529	10kV北地线军区#3箱式变电站171间隔配电变压器	200	17.24	125.52	125.52	未进入负面清单	否	无	
2331	溪湖区	梁姚1号线2321	梁家线恒大绿洲1#箱变配电变压器	630	46.03	214.01	214.01	未进入负面清单	否	无	
2332	溪湖区	北管线	北管线#9右分4#	200	4.44	151.12	151.12	未进入负面清单	否	无	
2333	桓仁县	10kV南米线	荒沟甸二组2号	400	6.27	294.92	294.92	未进入负面清单	否	无	
2334	南芬区	下街线	下街线街里分#16变压器	200	17.45	125.10	125.10	未进入负面清单	否	无	
2335	溪湖区	梁家线	10kV梁家线赫地分#25右2柱上变压器	400	40.47	158.12	158.12	未进入负面清单	否	无	
2336	明山区	合源2号线	10千伏合源2号线碧桂园二期6箱变171间隔配电变压器	630	10.32	438.98	438.98	未进入负面清单	否	无	
2337	本溪县	市关线	小市新村#3变压器	200	56.28	47.44	47.44	未进入负面清单	否	无	
2338	溪湖区	河东线	河东线峪中12#箱变配电变压器	630	16.25	401.63	401.63	未进入负面清单	否	无	
2339	本溪县	山煤线	二道河子A台区	100	23.58	56.42	56.42	未进入负面清单	否	无	
2340	平山区	春明1号线3233	10kV春明线#40左4柱上变压器	315	40.19	125.40	125.40	未进入负面清单	否	无	
2341	高新区	歪石线5633	10kV歪石线小柳峪分#6右1变压器	200	13.47	133.06	133.06	未进入负面清单	否	无	
2342	桓仁县	10kV沙金线	四林二组	200	12.48	135.04	135.04	未进入负面清单	否	无	
2343	南芬区	选矿线	选矿线#64	315	18.63	193.32	193.32	未进入负面清单	否	无	
2344	溪湖区	北沟线	北沟线胜利分#47左2柱上变压器（新）	200	25.71	108.58	108.58	未进入负面清单	否	无	
2345	本溪县	偏水线	夹河一组A台区变台	200	29.34	101.32	101.32	未进入负面清单	否	无	
2346	桓仁县	10kV木镇线	木孟子陈家崴子	315	17.86	195.74	195.74	未进入负面清单	否	无	
2347	溪湖区	喜牛线	牛街线小南分#20柱上变压器	200	10.83	138.34	138.34	未进入负面清单	否	无	
2348	溪湖区	YHG_姚太1#线	水岸新都#5箱式配电站变压器	400	38.76	164.96	164.96	未进入负面清单	否	无	

2349	本溪县	市纺线	YHG_黄金家园二号配电变压器	400	44.28	142.88	142.88	未进入负 面清单	否	无	
2350	溪湖区	彩铁线	彩进2#配电站#1变压器01	500	31.07	244.65	244.65	未进入负 面清单	否	无	
2351	桓仁县	10kV桦二线	文治沟村	200	57.88	44.24	44.24	未进入负 面清单	否	无	
2352	明山区	新立线531	10kV新立线观山阅#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	41.37	243.37	243.37	未进入负 面清单	否	无	
2353	明山区	体消线4047	10kV体联#1线金山分#31左2-2变压器	315	62.35	55.60	55.60	未进入负 面清单	否	无	
2354	本溪县	南石线	茅庵#01变台	200	20.04	119.92	119.92	未进入负 面清单	否	无	
2355	明山区	姚家线4345	10kV姚家线大峪#1箱式变电站171间隔配电变压器	500	61.28	93.60	93.60	未进入负 面清单	否	无	
2356	明山区	体江线4041	10kV体江线#20右1金城蓝湾#4柱上变压器	315	76.63	10.62	10.62	未进入负 面清单	否	无	
2357	明山区	新华线5740	10kV新街线新街#12箱式变电站171间隔配电变压器	315	42.78	117.24	117.24	未进入负 面清单	否	无	
2358	溪湖区	后牛线	后牛线#69	315	24.11	176.05	176.05	未进入负 面清单	否	无	
2359	南芬区	塔冰线	塔冰线东沟分#56	400	10.88	276.48	276.48	未进入负 面清单	否	无	
2360	明山区	姚家线4345	10kV姚家线大峪#7箱式变电站171间隔配电变压器	630	70.19	61.80	61.80	未进入负 面清单	否	无	
2361	南芬区	塔冰线	10kV塔冰线崴子分#27左5	200	17.26	125.48	125.48	未进入负 面清单	否	无	
2362	平山区	南崔1号线5838	10kV南崔#1线#41柱上变压器	400	24.12	223.52	223.52	未进入负 面清单	否	无	
2363	明山区	姚家线4345	10kV姚家线大峪#5箱式变电站172间隔配电变压器	500	63.92	80.40	80.40	未进入负 面清单	否	无	
2364	明山区	西芬线4034	10kV西芬线西芬#10配电室173间隔配电变压器	630	39.54	254.90	254.90	未进入负 面清单	否	无	
2365	平山区	南泊线5837	10kV南永线特钢#1配电室172间隔配电变压器	630	37.18	269.77	269.77	未进入负 面清单	否	无	
2366	本溪县	兰城线	孤山子B变台	200	14.04	131.92	131.92	未进入负 面清单	否	无	
2367	明山区	合源2号线	10千伏合源2号线碧桂园二期5号箱变171间隔配电变压器	630	19.08	383.80	383.80	未进入负 面清单	否	无	
2368	本溪县	城套线2536	双山头B台区	100	4.78	75.22	75.22	未进入负 面清单	否	无	
2369	桓仁县	10kV桦二线	文治沟六组	100	15.33	64.67	64.67	未进入负 面清单	否	无	
2370	溪湖区	牛兴线	牛街线松树岭分#4右9柱上变压器（新）	200	5.73	148.54	148.54	未进入负 面清单	否	无	
2371	明山区	姚家线4345	10kV姚家线大峪#5箱式变电站171间隔配电变压器	500	27.16	264.20	264.20	未进入负 面清单	否	无	
2372	桓仁县	10kV双业线	老砬子一组	315	11.67	215.24	215.24	未进入负 面清单	否	无	
2373	本溪县	田石线	荒上#64变台	30	67.46	3.76	3.76	未进入负 面清单	否	无	

2374	明山区	新崔线5732	10kV新崔线育仁#2配电室173间隔配电变压器	630	22.19	364.20	364.20	未进入负 面清单	否	无	
2375	本溪县	汇源线	赛梨寨A变压器	400	15.18	259.28	259.28	未进入负 面清单	否	无	
2376	平山区	崔立线3237	10kV崔立线#21右1柱上变压器	200	26.52	106.96	106.96	未进入负 面清单	否	无	
2377	桓仁县	天健线	龙锦花园4号箱变	400	39.69	161.24	161.24	未进入负 面清单	否	无	
2378	明山区	明博线538	10kV明博线欧洲城三期#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	14.73	411.20	411.20	未进入负 面清单	否	无	
2379	明山区	合源2号线	10千伏合源2号线碧桂园二期3号箱变171间隔配电变压器	500	16.16	319.20	319.20	未进入负 面清单	否	无	
2380	明山区	新明线5745	10kV新明线欧陆本府#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	21.17	370.63	370.63	未进入负 面清单	否	无	
2381	桓仁县	10kV双拐线	西古城村2号	400	3.05	307.80	307.80	未进入负 面清单	否	无	
2382	桓仁县	10kV联网线	江北廉租房1号箱变配电变压器	630	9.59	443.58	443.58	未进入负 面清单	否	无	
2383	溪湖区	偏岭线	偏岭线#32柱上变压器（新）	100	38.82	41.18	41.18	未进入负 面清单	否	无	
2384	南芬区	东桥线	10kV东桥线猪场支#13左1变台	315	38.63	130.32	130.32	未进入负 面清单	否	无	
2385	桓仁县	10kV桦东线	西堡村2号	250	47.28	81.80	81.80	未进入负 面清单	否	无	
2386	本溪县	张谭线	右寨子村C台区	200	19.16	121.68	121.68	未进入负 面清单	否	无	
2387	桓仁县	10kV兰家线	富荣花园1号箱变	500	49.73	151.35	151.35	未进入负 面清单	否	无	
2388	本溪县	山燕线	磨石峪四组B台区	100	65.61	14.39	14.39	未进入负 面清单	否	无	
2389	溪湖区	梁姚1号线2321	梁家线恒大绿洲#10箱式变电站间隔单元配电变压器	630	2.39	488.94	488.94	未进入负 面清单	否	无	
2390	溪湖区	姚峪线	太子城五期8#箱变配电变压器	400	36.81	172.76	172.76	未进入负 面清单	否	无	
2391	明山区	峪明线4342	10kV峪明线电业箱式变电站171间隔配电变压器	400	13.44	266.24	266.24	未进入负 面清单	否	无	
2392	溪湖区	北沟线	北沟线#90柱上变压器（新）	200	30.38	99.24	99.24	未进入负 面清单	否	无	
2393	明山区	北地线529	10kV北地线武山配电室171间隔配电变压器	630	38.29	262.77	262.77	未进入负 面清单	否	无	
2394	本溪县	碱洋线	碱洋线官堡D变台	50	35.96	22.02	22.02	未进入负 面清单	否	无	
2395	桓仁县	10kV浑江线	东油站	400	43.53	145.88	145.88	未进入负 面清单	否	无	
2396	溪湖区	溪峪联线	溪峪联线1右3T接峪中16#箱变（东山峪前区域6#）	500	19.68	301.60	301.60	未进入负 面清单	否	无	
2397	桓仁县	黑柞线	红石二组	100	22.53	57.47	57.47	未进入负 面清单	否	无	
2398	桓仁县	10kV五镇线	五里甸六组2号	50	52.48	13.76	13.76	未进入负 面清单	否	无	

2399	明山区	新技线5746	10kV新技线博林#2箱式变电站172间隔配电变压器	630	34.13	288.98	288.98	未进入负 面清单	否	无	
2400	本溪县	清城线	马家沟新区变台	200	17.94	124.12	124.12	未进入负 面清单	否	无	
2401	桓仁县	10kV联网线	和禹1号箱变配电变压器	630	5.97	466.39	466.39	未进入负 面清单	否	无	
2402	溪湖区	党石线	10kV党石线#82右3柱上变压器	200	34.56	90.88	90.88	未进入负 面清单	否	无	
2403	桓仁县	10kV八镇线	大南沟村1号	250	19.84	150.40	150.40	未进入负 面清单	否	无	
2404	溪湖区	北联线	北联线#10	200	41	78.00	78.00	未进入负 面清单	否	无	
2405	桓仁县	章槌线	丽水三区#2箱变压器	500	37.44	212.80	212.80	未进入负 面清单	否	无	
2406	桓仁县	10kV沙影线	影壁山十一组2号	50	5.92	37.04	37.04	未进入负 面清单	否	无	
2407	桓仁县	10kV崔四线	大甸子村3号	100	7.84	72.16	72.16	未进入负 面清单	否	无	
2408	本溪县	碱洋线	东营房F变压器	200	27.09	105.82	105.82	未进入负 面清单	否	无	
2409	本溪县	市街线	YHG_佳鑫国际4#箱变配电变压器	400	57.85	88.60	88.60	未进入负 面清单	否	无	
2410	桓仁县	10kV桦二线	红塘石三组	400	35.17	179.32	179.32	未进入负 面清单	否	无	
2411	本溪县	碱魏线	田魏线王崴西组变台	400	12.96	268.16	268.16	未进入负 面清单	否	无	
2412	桓仁县	10kV兰家线	龙启豪苑一期2号箱变	1250	64.26	196.75	196.75	未进入负 面清单	否	无	
2413	溪湖区	彩明联线	排涝2#箱变变压器	500	31.44	242.80	242.80	未进入负 面清单	否	无	
2414	本溪县	云街线	草河口七组C变压器	50	75.6	2.20	2.20	未进入负 面清单	否	无	
2415	溪湖区	牛街线	10kV新区2#线#22住上变压器	200	30.06	99.88	99.88	未进入负 面清单	否	无	
2416	溪湖区	喜砬线	10kV喜砬线兴隆分玉石支#7变压器	50	28.56	25.72	25.72	未进入负 面清单	否	无	
2417	桓仁县	10kV南米线	荒沟里一组	100	21.64	58.36	58.36	未进入负 面清单	否	无	
2418	溪湖区	后牛线	后牛线#60左5	400	2.28	310.88	310.88	未进入负 面清单	否	无	
2419	桓仁县	10kV兰家线	富荣花园2号箱变	500	51.14	144.30	144.30	未进入负 面清单	否	无	
2420	本溪县	祁镁线	云盘三组变压器	400	5.97	296.12	296.12	未进入负 面清单	否	无	
2421	明山区	新立线531	10kV新立线观山阅#4箱式变电站171间隔配电变压器	500	33.12	234.40	234.40	未进入负 面清单	否	无	
2422	溪湖区	氟胺线	居仁#2配电室#1变压器	315	23.87	176.81	176.81	未进入负 面清单	否	无	
2423	溪湖区	党石线	党石线崔地沟支#19柱上变压器（新）	50	23.04	28.48	28.48	未进入负 面清单	否	无	

2424	溪湖区	彩水线	大东7#配电站变压器	500	28.04	259.80	259.80	未进入负 面清单	否	无	
2425	高新区	张蓝线2229	张蓝线#35右1变压器	200	10.9	138.20	138.20	未进入负 面清单	否	无	
2426	本溪县	清街线	东阳七、八组变台	200	8.25	143.50	143.50	未进入负 面清单	否	无	
2427	桓仁县	10kV雅边线	边哈子九组	200	14.99	130.02	130.02	未进入负 面清单	否	无	
2428	本溪县	连街线	东地变压器	200	5.26	149.48	149.48	未进入负 面清单	否	无	
2429	南芬区	何富线	10kV何富线#76	400	13.97	264.12	264.12	未进入负 面清单	否	无	
2430	桓仁县	黑柞线	柞树岭子九组5号	400	2.13	311.48	311.48	未进入负 面清单	否	无	
2431	溪湖区	程家2#线	程家#5箱式配电站变压器	315	12.95	211.21	211.21	未进入负 面清单	否	无	
2432	本溪县	清城线	清城线马家沟分付楼西沟变台	50	33.12	23.44	23.44	未进入负 面清单	否	无	
2433	本溪县	清城线	清城线马家沟分马家沟六组变台	50	23.88	28.06	28.06	未进入负 面清单	否	无	
2434	桓仁县	10kV中心线	蓝湾三期1号箱变配电变压器	630	7.68	455.62	455.62	未进入负 面清单	否	无	
2435	桓仁县	黑六线	大东沟羊场	100	20.8	59.20	59.20	未进入负 面清单	否	无	
2436	溪湖区	氰胺线	偃城E区4#配电站高压间隔配电变压器	630	10.44	438.23	438.23	未进入负 面清单	否	无	
2437	本溪县	市泉线	阿朵城4号箱变变压器	630	23.81	354.00	354.00	未进入负 面清单	否	无	
2438	平山区	南金2号线5846	10kV南金#2线#49-柱上变压器1	50	56.1	11.95	11.95	未进入负 面清单	否	无	
2439	南芬区	南街线	南山小区#4箱变变压器	630	18.38	388.21	388.21	未进入负 面清单	否	无	
2440	高新区	张蓝线2229	花岭社区#3箱变高压间隔配电变压器	500	4.74	376.30	376.30	未进入负 面清单	否	无	
2441	溪湖区	彩明联线	彩滨亭式配电站#1变压器	500	52.4	138.00	138.00	未进入负 面清单	否	无	
2442	桓仁县	10kV四巨线	巨户沟八组	100	29.04	50.96	50.96	未进入负 面清单	否	无	
2443	本溪县	佳宝线	二建住宅变压器	200	44.6	70.80	70.80	未进入负 面清单	否	无	
2444	桓仁县	10kV双业线	八道沟三、七组2号	50	17.48	31.26	31.26	未进入负 面清单	否	无	
2445	桓仁县	10kV双拐线	新江村2号	200	36	88.00	88.00	未进入负 面清单	否	无	
2446	本溪县	田全线	十街变压器	400	3.87	304.52	304.52	未进入负 面清单	否	无	
2447	明山区	武山线539	10kV武山线唐人街#3箱式变电站171间隔配电变压器	315	47.39	102.72	102.72	未进入负 面清单	否	无	
2448	明山区	峪明线4342	峪明线砬崴子分13左2#长城箱变#2变压器	630	36.98	271.03	271.03	未进入负 面清单	否	无	

2449	桓仁县	10kV双拐线	上甸子五组	100	15.18	64.82	64.82	未进入负 面清单	否	无	
2450	溪湖区	梁家线	桃花源11号箱式变电站配电变压器	630	16.89	397.59	397.59	未进入负 面清单	否	无	
2451	溪湖区	彩水线	大东4#配电站变压器	500	21.92	290.40	290.40	未进入负 面清单	否	无	
2452	溪湖区	北街线	北街线#40左9	400	4.2	303.20	303.20	未进入负 面清单	否	无	
2453	明山区	姚家线4345	10kV姚家线大峪#1箱式变电站172间隔配电变压器	500	69.51	52.45	52.45	未进入负 面清单	否	无	
2454	溪湖区	前厂线	前厂线#68柱上变压器（新）	200	40.2	79.60	79.60	未进入负 面清单	否	无	
2455	本溪县	山柜线	柜子石二组B台区	100	22.6	57.40	57.40	未进入负 面清单	否	无	
2456	明山区	体联1号线4037	10kV体联1号线金山分市委箱式变电站171间隔配电变压器	630	21.52	368.42	368.42	未进入负 面清单	否	无	
2457	明山区	武山线539	10kV武山线明兴#5箱式变电站171间隔配电变压器	500	18.04	309.80	309.80	未进入负 面清单	否	无	
2458	本溪县	碱魏线	九龙新区B分#05变台	100	68.1	11.90	11.90	未进入负 面清单	否	无	
2459	明山区	体江线4041	10kV体明#2线天龙佳园#5箱式变电站171间隔配电变压器	400	69.04	43.84	43.84	未进入负 面清单	否	无	
2460	本溪县	市煤线	文化街#1箱式变柜内变压器	630	47.21	206.58	206.58	未进入负 面清单	否	无	
2461	溪湖区	牛街线	新区2#线赵家沟分#8柱上变压器（新）	400	15.33	258.68	258.68	未进入负 面清单	否	无	
2462	明山区	唐家线524	10kV唐家线锦程#9箱式变电站171间隔配电变压器	315	32.76	148.81	148.81	未进入负 面清单	否	无	
2463	本溪县	连街线	连山关周堡B台区	50	16.2	31.90	31.90	未进入负 面清单	否	无	
2464	溪湖区	后牛线	柳塘#6配电站变压器	500	19.36	303.20	303.20	未进入负 面清单	否	无	
2465	本溪县	连矿线	大字台B台区	50	18.04	30.98	30.98	未进入负 面清单	否	无	
2466	本溪县	张谭线	峰村六七组变台	400	18.34	246.64	246.64	未进入负 面清单	否	无	
2467	本溪县	市温1号线	紫荆花园一期3#箱变 配电变压器	400	68.1	47.60	47.60	未进入负 面清单	否	无	
2468	高新区	西石线	10kV西石线#34柱上变压器	400	7.51	289.96	289.96	未进入负 面清单	否	无	
2469	本溪县	碱洋线	碱洋线东营坊乡政府变台	100	47.52	32.48	32.48	未进入负 面清单	否	无	
2470	本溪县	城初线	草河城刘堡B台区	50	15.44	32.28	32.28	未进入负 面清单	否	无	
2471	桓仁县	10kV联网线	和禹2号箱变配电变压器	400	11.79	272.84	272.84	未进入负 面清单	否	无	
2472	明山区	地工线530	10kV地工线立信家苑#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	13.41	419.52	419.52	未进入负 面清单	否	无	
2473	桓仁县	10kV江汇线	综合厂	315	27.31	165.97	165.97	未进入负 面清单	否	无	

2474	明山区	地工线530	10千伏地工线吾悦华庭5号箱变171号间隔配电变压器	630	13.4	419.58	419.58	未进入负 面清单	否	无	
2475	南芬区	南街线	南街线#20右16	200	19.4	121.20	121.20	未进入负 面清单	否	无	
2476	桓仁县	10kV沙影线	影壁山八组	50	34.44	22.78	22.78	未进入负 面清单	否	无	
2477	桓仁县	10kV铧西线	新兴2号	200	77.71	4.58	4.58	未进入负 面清单	否	无	
2478	溪湖区	牛兴线	牛鑫佳苑1#箱式变电站配电变压器（72户）	315	15.05	204.59	204.59	未进入负 面清单	否	无	
2479	明山区	姚家线4345	10kV姚家线大峪#4箱式变电站171间隔配电变压器	500	40.04	199.80	199.80	未进入负 面清单	否	无	
2480	溪湖区	广电线	金地#3箱式配电站变压器	630	44.89	221.19	221.19	未进入负 面清单	否	无	
2481	本溪县	田粘线	全堡商店#058变台	200	18.45	123.10	123.10	未进入负 面清单	否	无	
2482	南芬区	塔南2号线2041	塔南#2线#13	50	22.44	28.78	28.78	未进入负 面清单	否	无	
2483	明山区	体化线4039	10kV体化线万有#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	31.59	304.98	304.98	未进入负 面清单	否	无	
2484	本溪县	市街线	市街线#27变台	400	55.35	98.60	98.60	未进入负 面清单	否	无	
2485	溪湖区	韩家线	10kV韩家线韩家分#58变压器	100	73.8	6.20	6.20	未进入负 面清单	否	无	
2486	本溪县	市温2号线	供电住宅变台	100	15.4	64.60	64.60	未进入负 面清单	否	无	
2487	本溪县	山柜线	柜子石五组B台区	50	29.36	25.32	25.32	未进入负 面清单	否	无	
2488	高新区	火溪线2141	10kV火溪线#41左5-1柱上变压器	100	20.64	59.36	59.36	未进入负 面清单	否	无	
2489	本溪县	云街线	道东变压器	200	27.81	104.38	104.38	未进入负 面清单	否	无	
2490	溪湖区	梁家线	10kV梁家线赫地分#17右7左1变压器	200	18.57	122.86	122.86	未进入负 面清单	否	无	
2491	桓仁县	10kV回龙线	和平一组	100	16.18	63.82	63.82	未进入负 面清单	否	无	
2492	桓仁县	10kV八镇线	八里甸三组	400	59.76	80.96	80.96	未进入负 面清单	否	无	
2493	本溪县	城套线2536	陈南沟变压器	50	66.78	6.61	6.61	未进入负 面清单	否	无	
2494	本溪县	云街线	草河口十组变压器	30	31.87	14.44	14.44	未进入负 面清单	否	无	
2495	本溪县	市温1号线	惠泽园1#变台	200	33.75	92.50	92.50	未进入负 面清单	否	无	
2496	桓仁县	10kV兰家线	龙启豪苑一期1号箱变	1000	68.52	114.80	114.80	未进入负 面清单	否	无	
2497	明山区	烫金线1145	10kV烫金线合金#4箱式变电站171间隔配电变压器	400	36.12	175.52	175.52	未进入负 面清单	否	无	
2498	明山区	体东线4033	10kV体东线桃园#5箱式变电站171间隔配电变压器	500	22.3	288.50	288.50	未进入负 面清单	否	无	

2499	溪湖区	姚富#2线	富虹太子城3#箱式变电站间隔配电变压器	630	26.05	339.89	339.89	未进入负 面清单	否	无	
2500	本溪县	市温1号线	惠泽园#6变台	250	67.85	30.38	30.38	未进入负 面清单	否	无	
2501	南芬区	桥街线	桥街线河东分#5左3箱变进线间隔配电变压器	400	25.47	218.12	218.12	未进入负 面清单	否	无	
2502	明山区	大峪线534	10kV大峪线宏峪#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	27.68	329.62	329.62	未进入负 面清单	否	无	
2503	明山区	体消线4047	10kV体消线#37柱上变压器	315	59.16	65.65	65.65	未进入负 面清单	否	无	
2504	本溪县	城初线	下佟C台区柱上-变压器	50	68.12	5.94	5.94	未进入负 面清单	否	无	
2505	本溪县	法铁线	直河六组A台区	50	69.75	5.13	5.13	未进入负 面清单	否	无	
2506	溪湖区	牛兴线	牛兴线#34柱上变压器	200	13.44	133.12	133.12	未进入负 面清单	否	无	
2507	南芬区	机修线	机修线夹皮沟分#23	50	18.52	30.74	30.74	未进入负 面清单	否	无	
2508	桓仁县	10kV八镇线	柞木台九组	100	26.46	53.54	53.54	未进入负 面清单	否	无	
2509	明山区	新华线5740	10kV新街线新华分山水人家C区#2箱变171间隔配电变压器	500	33.24	233.80	233.80	未进入负 面清单	否	无	
2510	桓仁县	10kV二甸线	二棚甸十一组	100	20.31	59.69	59.69	未进入负 面清单	否	无	
2511	溪湖区	党校线	绿地山水城#8箱式配电站间隔配电变压器	630	19.9	378.63	378.63	未进入负 面清单	否	无	
2512	平山区	长山2号线5848	10kV长山#2线卫东配电室171间隔配电变压器	400	67.88	48.48	48.48	未进入负 面清单	否	无	
2513	南芬区	塔沟线2042	塔沟线桃源分#2右1右4	200	29.04	101.92	101.92	未进入负 面清单	否	无	
2514	桓仁县	黑柞线	柞树岭子一组3号	100	13.4	66.60	66.60	未进入负 面清单	否	无	
2515	溪湖区	程家2#线	程家#7箱式配电站变压器	500	17.32	313.40	313.40	未进入负 面清单	否	无	
2516	本溪县	城套线2536	郑堡C变压器	50	21.94	29.03	29.03	未进入负 面清单	否	无	
2517	本溪县	清城线	清城线城西三组变台	200	21.3	117.40	117.40	未进入负 面清单	否	无	
2518	明山区	新技线5746	10kV新技线丰华#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	30.67	310.78	310.78	未进入负 面清单	否	无	
2519	桓仁县	北牛线	湾龙背四组	200	18.15	123.70	123.70	未进入负 面清单	否	无	
2520	溪湖区	程家1#线	程家#17箱式配电站变压器	630	11.5	431.55	431.55	未进入负 面清单	否	无	
2521	溪湖区	姚峪线	太子城五期2#箱变配电变压器	630	25.21	345.18	345.18	未进入负 面清单	否	无	
2522	本溪县	偏水线	高官前山B台区	200	6.44	147.12	147.12	未进入负 面清单	否	无	
2523	本溪县	高矿线	高矿线高官B台区	200	52.26	55.48	55.48	未进入负 面清单	否	无	

2524	溪湖区	姚峪线	太子城五期1#箱变配电变压器	630	29.49	318.21	318.21	未进入负 面清单	否	无	
2525	南芬区	南街线	南街线#3	400	8.55	285.80	285.80	未进入负 面清单	否	无	
2526	桓仁县	10kV中心线	桓南1号箱变配电变压器	630	23.24	357.59	357.59	未进入负 面清单	否	无	
2527	明山区	姚家线4345	10kV姚家线大峪#3配电室171间隔配电变压器	630	30.89	309.39	309.39	未进入负 面清单	否	无	
2528	溪湖区	程家2#线	程家#10箱式配电站变压器	630	11.05	434.39	434.39	未进入负 面清单	否	无	
2529	桓仁县	章槌线	天健凤凰城C区1号箱变变压器	630	24	352.80	352.80	未进入负 面清单	否	无	
2530	溪湖区	北新线	北新线#17	200	15.88	128.24	128.24	未进入负 面清单	否	无	
2531	南芬区	露天矿线	露天矿线茶信沟分#15	50	9.44	35.28	35.28	未进入负 面清单	否	无	
2532	本溪县	市纺线	市纺线计生委变压器	315	69.77	32.22	32.22	未进入负 面清单	否	无	
2533	溪湖区	程家1#线	程家#27箱式配电站变压器	500	21.74	291.30	291.30	未进入负 面清单	否	无	
2534	本溪县	城套线2536	瓦房A变压器	200	16.8	126.40	126.40	未进入负 面清单	否	无	
2535	南芬区	东营线	10kV东营线#19右#4	400	35.34	178.64	178.64	未进入负 面清单	否	无	
2536	明山区	西芬线4034	10kV西芬线天龙#2配电室172间隔配电变压器	630	35.24	281.99	281.99	未进入负 面清单	否	无	
2537	平山区	南金2号线5846	乾易家园#3箱变变压器	630	13.03	421.91	421.91	未进入负 面清单	否	无	
2538	南芬区	选矿线	选矿线水泥分#12左4	100	47.58	32.42	32.42	未进入负 面清单	否	无	
2539	高新区	歪堡一线5660	10kV歪堡#1线大柳峪分#18变压器	200	47.31	65.38	65.38	未进入负 面清单	否	无	
2540	明山区	体化线4039	10kV体化线万有#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	23.97	352.99	352.99	未进入负 面清单	否	无	
2541	明山区	新立线531	10kV新立线唐人街#1箱式变电站172间隔配电变压器	500	26.36	268.20	268.20	未进入负 面清单	否	无	
2542	溪湖区	彩街线	彩明#1箱变变压器	500	31.68	241.60	241.60	未进入负 面清单	否	无	
2543	明山区	新崔线5732	10kV新崔线南岭配电室171间隔配电变压器	400	41.4	154.40	154.40	未进入负 面清单	否	无	
2544	桓仁县	天健线	民西5箱变配电变压器	400	70.23	39.08	39.08	未进入负 面清单	否	无	
2545	溪湖区	煤二线	煤二线金坑分#9前24柱上变压器	100	4.28	75.72	75.72	未进入负 面清单	否	无	
2546	桓仁县	天健线	阳光#1箱变#1变压器	400	48	128.00	128.00	未进入负 面清单	否	无	
2547	桓仁县	普拐线	梨树沟五组	315	10.3	219.56	219.56	未进入负 面清单	否	无	
2548	本溪县	碱洋线	碱洋线官堡A变台	200	16.29	127.42	127.42	未进入负 面清单	否	无	

2549	高新区	西石线	金穗2#箱变1#配电变压器	500	21.28	293.60	293.60	未进入负 面清单	否	无	
2550	桓仁县	10kV江汇线	西江新村箱变变压器	500	55.87	120.65	120.65	未进入负 面清单	否	无	
2551	溪湖区	姚富#2线	富虹太子城4#箱式变电站间隔配电变压器	400	55.28	98.88	98.88	未进入负 面清单	否	无	
2552	本溪县	汇源线	上堡东街B台区	200	17.01	125.98	125.98	未进入负 面清单	否	无	
2553	明山区	地工2号线537	10kV明博线巴黎印象#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	55.58	153.85	153.85	未进入负 面清单	否	无	
2554	本溪县	市温1号线	市温1号线惠泽园3#变台	315	50.79	92.01	92.01	未进入负 面清单	否	无	
2555	本溪县	市泉线	首府壹号院小区配电站2#变压器	800	17.34	501.28	501.28	未进入负 面清单	否	无	
2556	本溪县	田石线	医院A#27变台	200	75.78	8.44	8.44	未进入负 面清单	否	无	
2557	本溪县	汤沟线	草河掌刘堡B台区	100	18.84	61.16	61.16	未进入负 面清单	否	无	
2558	平山区	南金2号线5846	10kV南金#2线千金#8地#2箱式变电站171间隔配电变压器	400	16.76	252.96	252.96	未进入负 面清单	否	无	
2559	溪湖区	姚金线	富虹太子城#4配电站#1变压器	630	36.42	274.55	274.55	未进入负 面清单	否	无	
2560	溪湖区	北街线	北街线#48左3	200	15.16	129.68	129.68	未进入负 面清单	否	无	
2561	溪湖区	氰胺线	居仁#1配电室#1变压器	315	32	151.20	151.20	未进入负 面清单	否	无	
2562	明山区	地工2号线537	10kV明博线巴黎印象#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	62.38	111.01	111.01	未进入负 面清单	否	无	
2563	桓仁县	10kV北岔线	北岔七组1号	100	17.14	62.86	62.86	未进入负 面清单	否	无	
2564	溪湖区	程家1#线	程家#19箱式配电站变压器	630	10.36	438.73	438.73	未进入负 面清单	否	无	
2565	高新区	歪金线5661	10KV歪金线#72变压器	100	49.92	30.08	30.08	未进入负 面清单	否	无	
2566	溪湖区	牛街线	新区2#线大沟分#1右1柱上变压器（新）	400	19.71	241.16	241.16	未进入负 面清单	否	无	
2567	桓仁县	10kV黄河线	鹧鸣花园二期4号箱变变压器	630	16.13	402.38	402.38	未进入负 面清单	否	无	
2568	本溪县	汤宋2号线	惠泽园10#变台	315	33.21	147.39	147.39	未进入负 面清单	否	无	
2569	溪湖区	党校线	绿地山水城#7箱式配电站间隔配电变压器	630	12.67	424.18	424.18	未进入负 面清单	否	无	
2570	溪湖区	后牛线	柳塘#12配电站站内变压器	630	12.44	425.63	425.63	未进入负 面清单	否	无	
2571	平山区	南解线5844	10kV南解线西泊子#2配电室171间隔配电变压器	630	38.6	260.82	260.82	未进入负 面清单	否	无	
2572	南芬区	选矿线	选矿线太阳沟分#2右4	315	26.7	167.90	167.90	未进入负 面清单	否	无	
2573	平山区	团山线	10kV团山线#10左2柱上变压器	315	31.54	152.65	152.65	未进入负 面清单	否	无	

2574	桓仁县	10kV黄河线	森茂箱变变压器	630	31.59	304.98	304.98	未进入负 面清单	否	无	
2575	平山区	兴金#2线	兴金2#线13右4左3左2变压器台	400	25.05	219.80	219.80	未进入负 面清单	否	无	
2576	溪湖区	梁姚1号线2321	梁家线恒大绿洲3#箱变配电变压器	630	42.67	235.18	235.18	未进入负 面清单	否	无	
2577	本溪县	东洋线	碱洋线大川B变台	30	66.23	4.13	4.13	未进入负 面清单	否	无	
2578	本溪县	市街线	新华书店箱式变电站内配电变压器	400	52.76	108.96	108.96	未进入负 面清单	否	无	
2579	南芬区	南街线	翠海华庭#3箱变变压器配电变压器	315	41.07	122.63	122.63	未进入负 面清单	否	无	
2580	南芬区	选矿线	选矿线太阳沟分#15右2	200	11.88	136.24	136.24	未进入负 面清单	否	无	
2581	溪湖区	党校线	绿地山水城#4箱式配电站间隔配电变压器	630	16.57	399.61	399.61	未进入负 面清单	否	无	
2582	平山区	南永线5845	10kV南永线人民路箱变171间隔配电变压器	200	18.21	123.58	123.58	未进入负 面清单	否	无	
2583	高新区	西石线	10kV西石线4#左10柱上变压器	100	44.68	35.32	35.32	未进入负 面清单	否	无	
2584	南芬区	桥街线	10kV桥街线76#左16	200	7.42	145.16	145.16	未进入负 面清单	否	无	
2585	溪湖区	梁家线	成德5#配电站变压器	400	47.82	128.72	128.72	未进入负 面清单	否	无	
2586	高新区	张沟线2217	10kV张沟线小黑贝分#2右3变压器	400	11.6	273.60	273.60	未进入负 面清单	否	无	
2587	桓仁县	10kV桦木线	蔡俄堡村内	400	23	228.00	228.00	未进入负 面清单	否	无	
2588	本溪县	张泉线	泉水洞口台区	50	19.16	30.42	30.42	未进入负 面清单	否	无	
2589	明山区	新云1号线5738	10kV平顶山线#29左23柱上变压器	100	11.04	68.96	68.96	未进入负 面清单	否	无	
2590	本溪县	田石线	和谐小区1配电变压器	500	17.76	311.20	311.20	未进入负 面清单	否	无	
2591	本溪县	连街线	供销社B变压器	100	40.5	39.50	39.50	未进入负 面清单	否	无	
2592	明山区	峪华线4352	10kV峪华线世福箱式配电站172间隔配电变压器	630	25.87	341.02	341.02	未进入负 面清单	否	无	
2593	明山区	体中线4046	10kV体中线果品配电室171间隔配电变压器	400	33.2	187.20	187.20	未进入负 面清单	否	无	
2594	溪湖区	彩街线	工业#5箱变变压器	500	17.84	310.80	310.80	未进入负 面清单	否	无	
2595	溪湖区	牛街线	本桓路#1箱式配电站#1变压器	630	16.8	398.16	398.16	未进入负 面清单	否	无	
2596	明山区	体车2号线4048	10kV体车#2线城建站配电室171间隔配电变压器	400	55.68	97.28	97.28	未进入负 面清单	否	无	
2597	南芬区	东营线	10kV东营线#42	400	44.64	141.44	141.44	未进入负 面清单	否	无	
2598	高新区	学院1#线	长风房地产2箱变配电变压器	630	30.9	309.33	309.33	未进入负 面清单	否	无	

2599	本溪县	市温1号线	紫荆花园二期2#箱变配电变压器	400	57.2	91.20	91.20	未进入负 面清单	否	无	
2600	明山区	峪华线4352	10kV峪华线龙凤#3箱式配电站172间隔配电变压器	630	31.16	307.69	307.69	未进入负 面清单	否	无	
2601	明山区	新华线5740	10kV新街线新华分山水人家C区#4箱变171间隔配电变压器	315	24.34	175.33	175.33	未进入负 面清单	否	无	
2602	明山区	体车2号线4048	10kV体车#2线新城配电室171间隔配电变压器	630	32.3	300.51	300.51	未进入负 面清单	否	无	
2603	明山区	体消线4047	10kV体联#1线香山花园箱式变电站171间隔配电变压器	400	27.65	209.40	209.40	未进入负 面清单	否	无	
2604	明山区	合源2号线	10千伏合源2号线碧桂园二期4号箱变171间隔配电变压器	500	12.93	335.35	335.35	未进入负 面清单	否	无	
2605	溪湖区	郑新线2415（备用）	彩北新村9#箱式变电站间隔配电变压器	500	16.35	318.25	318.25	未进入负 面清单	否	无	
2606	明山区	体江线4041	10kV体江线万豪花园#1箱式变电站171间隔配电变压器	315	48.32	99.79	99.79	未进入负 面清单	否	无	
2607	明山区	武山线539	10kV武山线明兴#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	16.76	398.41	398.41	未进入负 面清单	否	无	
2608	南芬区	塔冰线	塔冰线东沟分#86	200	7.92	144.16	144.16	未进入负 面清单	否	无	
2609	桓仁县	10kV崔四线	大甸子村4号	100	25.11	54.89	54.89	未进入负 面清单	否	无	
2610	本溪县	盘崔线0153	盘岭变压器	200	20.62	118.76	118.76	未进入负 面清单	否	无	
2611	明山区	体江线4041	10kV体江线#20右1金域蓝湾#3柱上变压器	315	76.57	10.80	10.80	未进入负 面清单	否	无	
2612	平山区	南崔2号线5842	10kV南崔#2线#12右1柱上变压器	200	7.6	144.80	144.80	未进入负 面清单	否	无	
2613	溪湖区	彩铁线	彩进6#配电站#1变压器	500	25.4	273.00	273.00	未进入负 面清单	否	无	
2614	高新区	歪蓝线5648	蓝远名城#13箱变高压间隔配电变压器	630	8.19	452.40	452.40	未进入负 面清单	否	无	
2615	明山区	合百线1134	10kV合百线合峪#3箱式变电站171间隔配电变压器	315	57.33	71.41	71.41	未进入负 面清单	否	无	
2616	南芬区	塔沟线2042	塔沟线桃源分#2右3	100	25.88	54.12	54.12	未进入负 面清单	否	无	
2617	溪湖区	氟胺线	氟胺线43右14#	80	33.85	36.92	36.92	未进入负 面清单	否	无	
2618	明山区	西芬线4034	10kV西芬线天龙#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	24.19	351.60	351.60	未进入负 面清单	否	无	
2619	明山区	北地线529	10kV北地线紫南配电室171间隔配电变压器	630	31.97	302.59	302.59	未进入负 面清单	否	无	
2620	溪湖区	河东线	河东线峪中11#箱变（东山峪前区域1#）	630	18.82	385.43	385.43	未进入负 面清单	否	无	
2621	明山区	新明线5745	10kV新明线#69柱上变压器	399	34.34	182.18	182.18	未进入负 面清单	否	无	
2622	平山区	东路线3224	10kV东路线#33环网柜#175开关左2柱上变压器	315	35.5	140.18	140.18	未进入负 面清单	否	无	
2623	本溪县	山煤线	山煤线二道沟变台	200	2.79	154.42	154.42	未进入负 面清单	否	无	

2624	溪湖区	河东线	峪中8#配电站变压器	630	24.06	352.42	352.42	未进入负 面清单	否	无	
2625	本溪县	汤宋1号线	汤沟线四道沟A台区	200	50.88	58.24	58.24	未进入负 面清单	否	无	
2626	溪湖区	姚峪线	太子城五期9#箱变配电变压器	400	30.78	196.88	196.88	未进入负 面清单	否	无	
2627	南芬区	桥街线	本溪桥北投资置业有限公司桥头铁欣佳苑 1#箱变配电变压器	400	28.05	207.80	207.80	未进入负 面清单	否	无	
2628	本溪县	市陈线	市陈线迎宾小区#2箱变电站内变压器	315	72.08	24.95	24.95	未进入负 面清单	否	无	
2629	明山区	北地线529	10kV北地线紫东配电室171间隔配电变压器	400	61.68	73.28	73.28	未进入负 面清单	否	无	
2630	溪湖区	氟胺线	氟胺线后石#1配电站变压器	400	32	192.00	192.00	未进入负 面清单	否	无	
2631	溪湖区	姚富#2线	富虹太子城7#箱式变电站间隔配电变压器	630	31.43	305.99	305.99	未进入负 面清单	否	无	
2632	溪湖区	姚富#2线	华溪#3箱式配电站变压器	630	34.89	284.19	284.19	未进入负 面清单	否	无	
2633	本溪县	兰台线	兰台线谢家崴子A变压器	200	17.69	124.62	124.62	未进入负 面清单	否	无	
2634	本溪县	市泉线	中金泓府2#箱变变压器	630	25.29	344.67	344.67	未进入负 面清单	否	无	
2635	桓仁县	10kV二甸线	二棚甸二组	50	15.8	32.10	32.10	未进入负 面清单	否	无	
2636	溪湖区	彩街线	彩玉配电室1#变压器	400	66.76	52.96	52.96	未进入负 面清单	否	无	
2637	明山区	体东线4033	10kV体东线明东#3配电室174间隔配电变压器	630	14.1	415.17	415.17	未进入负 面清单	否	无	
2638	平山区	东路线3224	10kV东路线#33环网柜#171右7右1柱上变压器	315	79.09	2.87	2.87	未进入负 面清单	否	无	
2639	溪湖区	梁姚1号线2321	梁家线恒大绿洲4#箱变配电变压器	630	59.08	131.80	131.80	未进入负 面清单	否	无	
2640	溪湖区	牛兴线	牛鑫佳苑1#箱式变电站配电变压器	630	20.95	372.02	372.02	未进入负 面清单	否	无	
2641	桓仁县	10kV四摇线	摇钱八组	50	25.38	27.31	27.31	未进入负 面清单	否	无	
2642	本溪县	市泉线	山水丽城4号箱变	400	45.45	138.20	138.20	未进入负 面清单	否	无	
2643	溪湖区	梁家线	成德6#配电站变压器	630	31.87	303.22	303.22	未进入负 面清单	否	无	
2644	本溪县	偏沿线	法合线三家子村台区	400	16.25	255.00	255.00	未进入负 面清单	否	无	
2645	溪湖区	北宁线	北宁线5#配电站1#变压器	500	22.99	285.05	285.05	未进入负 面清单	否	无	
2646	本溪县	法偏线	法台七组A台区	50	23.34	28.33	28.33	未进入负 面清单	否	无	
2647	桓仁县	10kV南米线	董船营二组3号	315	12.46	212.75	212.75	未进入负 面清单	否	无	
2648	桓仁县	10kV双业线	业主沟村2号	400	20.4	238.40	238.40	未进入负 面清单	否	无	

2649	溪湖区	程家1#线	程家#30箱式配电站变压器	500	23.71	281.45	281.45	未进入负 面清单	否	无	
2650	本溪县	张网线	水岸新城#3箱变变压器	630	33.65	292.01	292.01	未进入负 面清单	否	无	
2651	本溪县	偏水线	偏岭C台区	200	14.97	130.06	130.06	未进入负 面清单	否	无	
2652	南芬区	塔沟线2042	10kV塔沟线东岭分#5右2	400	38.58	165.68	165.68	未进入负 面清单	否	无	
2653	高新区	西石线	10kV西石线21-1#右2柱上变压器	400	11.62	273.52	273.52	未进入负 面清单	否	无	
2654	溪湖区	后牛线	柳北#2箱式配电站变压器	400	31.11	195.56	195.56	未进入负 面清单	否	无	
2655	本溪县	张网线	张家堡加油站台区	100	28.88	51.12	51.12	未进入负 面清单	否	无	
2656	溪湖区	北新线	北新线10#配电站#1变压器	315	24.53	174.73	174.73	未进入负 面清单	否	无	
2657	高新区	火水线2149	火水线#33变压器	400	11.35	274.60	274.60	未进入负 面清单	否	无	
2658	溪湖区	北新线	北新线12#配电站#1变压器	315	58.63	67.32	67.32	未进入负 面清单	否	无	
2659	明山区	新街线5742	10kV新街线新街#7箱式变电站171间隔配电变压器	630	32.19	301.20	301.20	未进入负 面清单	否	无	
2660	桓仁县	10kV双业线	碱厂沟村2号	315	48.85	98.12	98.12	未进入负 面清单	否	无	
2661	高新区	火溪线2141	10kV火溪线#17变压器	80	19.5	48.40	48.40	未进入负 面清单	否	无	
2662	明山区	地工2号线537	10kV明博线巴黎印象#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	50.57	185.41	185.41	未进入负 面清单	否	无	
2663	本溪县	小区线8050	开发锅炉房分#02变台	200	6.17	147.66	147.66	未进入负 面清单	否	无	
2664	明山区	合百线1134	10kV合百线合峪#4箱式变电站171间隔配电变压器	315	33.45	146.63	146.63	未进入负 面清单	否	无	
2665	本溪县	山矿线	磨石峪六组C变台	50	20.48	29.76	29.76	未进入负 面清单	否	无	
2666	本溪县	张陈线	天龙家园3#箱变配电变压器	630	15.46	406.60	406.60	未进入负 面清单	否	无	
2667	明山区	明博线538	10kV明博线欧洲城三期#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	14.35	413.60	413.60	未进入负 面清单	否	无	
2668	本溪县	云街线	茌草四组变压器	200	15.94	128.12	128.12	未进入负 面清单	否	无	
2669	溪湖区	后堡线	瑞馨#4配电站变压器	630	35.52	280.22	280.22	未进入负 面清单	否	无	
2670	高新区	高西2号线1249	10kV高西2#线90#柱上变压器	200	10.8	138.40	138.40	未进入负 面清单	否	无	
2671	高新区	张歪线2216	10kV张歪线#71右3变压器	50	35.72	22.14	22.14	未进入负 面清单	否	无	
2672	溪湖区	北新线	彩北3#配电站变压器	630	21.54	368.30	368.30	未进入负 面清单	否	无	
2673	本溪县	市街线	YHG_土地局2#箱变配电变压器\$	400	49.3	122.80	122.80	未进入负 面清单	否	无	

2674	平山区	南解线5844	10kV南解线#64柱上变压器	315	7.39	228.72	228.72	未进入负面清单	否	无	
2675	桓仁县	10kV江润线	城建名都2号箱变	630	34.41	287.22	287.22	未进入负面清单	否	无	
2676	溪湖区	梁家线	10kV梁家线小明沟支#36变压器	100	74.28	5.72	5.72	未进入负面清单	否	无	
2677	本溪县	厚德线	阿朵小镇#1箱变配电变压器	400	40.5	158.00	158.00	未进入负面清单	否	无	
2678	明山区	明博线538	10kV明博线枫丹#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	43.26	183.70	183.70	未进入负面清单	否	无	
2679	明山区	合明线1143	10kV合明线如意#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	28.06	327.22	327.22	未进入负面清单	否	无	
2680	桓仁县	10kV沙五2线	头道河一组	100	23.34	56.66	56.66	未进入负面清单	否	无	
2681	明山区	新崔线5732	10kV新崔线宾馆配电室172间隔配电变压器	630	17.11	396.21	396.21	未进入负面清单	否	无	
2682	溪湖区	彩水线	大东6#配电站变压器	500	17	315.00	315.00	未进入负面清单	否	无	
2683	溪湖区	梁家线	成德7#配电站变压器	400	39.3	162.80	162.80	未进入负面清单	否	无	
2684	溪湖区	河东线	河东线峪中14#箱变（东山峪前区域3#）配电变压器	630	21.24	370.19	370.19	未进入负面清单	否	无	
2685	本溪县	祁镁线	云盘八组B变压器	200	13	134.00	134.00	未进入负面清单	否	无	
2686	本溪县	市煤线	恒美嘉园3#箱变配电变压器	630	18.54	387.20	387.20	未进入负面清单	否	无	
2687	桓仁县	普拐线	拐磨子五组	100	37.2	42.80	42.80	未进入负面清单	否	无	
2688	高新区	张街线	10kV张街线#116变压器	200	12.4	135.20	135.20	未进入负面清单	否	无	
2689	平山区	东路线3224	10千伏东路线书院1号环网柜173号间隔书院2号箱变171间隔配电变压器	630	10.22	439.61	439.61	未进入负面清单	否	无	
2690	溪湖区	梁姚1号线2321	梁家线梁家分49#T接梁山路2#箱式变电站间隔配电变压器	500	24.14	279.30	279.30	未进入负面清单	否	无	
2691	明山区	新明线5745	10kV新明线欧陆本府#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	24.38	350.41	350.41	未进入负面清单	否	无	
2692	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城#3箱式变电站171间隔配电变压器	500	34.6	227.00	227.00	未进入负面清单	否	无	
2693	溪湖区	彩水线	大东2#配电站变压器	500	23.88	280.60	280.60	未进入负面清单	否	无	
2694	高新区	石街线	南风新苑二期2#箱变变压器	315	55.17	78.21	78.21	未进入负面清单	否	无	
2695	明山区	武山线539	10kV武山线明兴#3箱式变电站172间隔配电变压器	630	15.01	409.44	409.44	未进入负面清单	否	无	
2696	明山区	体联1号线4037	10kV体联#1线矿院配电室171间隔配电变压器	315	42.16	119.20	119.20	未进入负面清单	否	无	
2697	溪湖区	喜牛线	牛街线小南分#81左2柱上变压器（新）	200	14.67	130.66	130.66	未进入负面清单	否	无	
2698	平山区	广山线5833	10KV广山#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	12.69	424.05	424.05	未进入负面清单	否	无	

2699	南芬区	选矿线	选矿线#43	400	40.12	159.52	159.52	未进入负 面清单	否	无	
2700	明山区	新崔线5732	10kV新崔线#50柱上变压器	400	17.8	248.80	248.80	未进入负 面清单	否	无	
2701	南芬区	桥思线	桥思线#163右#9	100	34.92	45.08	45.08	未进入负 面清单	否	无	
2702	本溪县	城套线2536	谢堡A变压器	200	26.52	106.96	106.96	未进入负 面清单	否	无	
2703	本溪县	张谭线	三官阁一组台区	400	3.72	305.12	305.12	未进入负 面清单	否	无	
2704	明山区	合明线1143	10kV合明线如意#3箱式变电站171间隔配电变压器	500	29.36	253.20	253.20	未进入负 面清单	否	无	
2705	桓仁县	10kV二西线	西北天	200	8.32	143.36	143.36	未进入负 面清单	否	无	
2706	桓仁县	北牛线	大牛沟三组	315	11.8	214.83	214.83	未进入负 面清单	否	无	
2707	明山区	合成线535	10kV峪金线幸福一家#3箱式变电站171间隔配电变压器	400	25.72	217.12	217.12	未进入负 面清单	否	无	
2708	明山区	西芬线4034	10kV西芬线天龙#3箱式变电站171间隔配电变压器	500	65.47	72.65	72.65	未进入负 面清单	否	无	
2709	本溪县	温泉线	温泉线老干部变压器	100	0.66	79.34	79.34	未进入负 面清单	否	无	
2710	桓仁县	10kV双拐线	拐磨子村3号	80	73.42	5.26	5.26	未进入负 面清单	否	无	
2711	本溪县	市山线	黄金新城6#箱变配电变压器	630	20.41	375.42	375.42	未进入负 面清单	否	无	
2712	桓仁县	10kV联网线	星宇佳苑A区1号箱变配电变压器	630	14.98	409.63	409.63	未进入负 面清单	否	无	
2713	桓仁县	普拐线	牛毛沟村3号	200	27	106.00	106.00	未进入负 面清单	否	无	
2714	桓仁县	10kV双拐线	西古城村	315	22.6	180.81	180.81	未进入负 面清单	否	无	
2715	溪湖区	彩街线	彩力#8配电室变压器	500	42.75	186.25	186.25	未进入负 面清单	否	无	
2716	本溪县	南碱线1042	南阳新村B#02变台	400	13.04	267.84	267.84	未进入负 面清单	否	无	
2717	平山区	南崔2号线5842	10kV长山#1线独立苑#1箱式变电站172间隔配电变压器	500	14.83	325.85	325.85	未进入负 面清单	否	无	
2718	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	29.96	250.20	250.20	未进入负 面清单	否	无	
2719	南芬区	桥街线	桥街线#23右1	400	76.48	14.08	14.08	未进入负 面清单	否	无	
2720	本溪县	东洋线	碱洋线大阳A变台	200	37.84	84.32	84.32	未进入负 面清单	否	无	
2721	本溪县	佳宝线	观音阁新区变压器	400	12.39	270.44	270.44	未进入负 面清单	否	无	
2722	高新区	张沟线2217	10kV张沟线#230变压器	100	25.2	54.80	54.80	未进入负 面清单	否	无	
2723	溪湖区	后牛线	后牛线#56左1城乡开发箱式配电站#1变压器	400	4.94	300.24	300.24	未进入负 面清单	否	无	

2724	桓仁县	普拐线	瓦房三组	100	17.14	62.86	62.86	未进入负 面清单	否	无	
2725	溪湖区	梁家线	桃花源14号箱式变电站	630	6.03	466.01	466.01	未进入负 面清单	否	无	
2726	明山区	铜铂线1146	10kV铜铂线富祥#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	30.06	314.62	314.62	未进入负 面清单	否	无	
2727	高新区	梨矿线	10kV梨矿线#24右1变压器	50	75.84	2.08	2.08	未进入负 面清单	否	无	
2728	溪湖区	梁姚1号线2321	10kV梁家线梁家分#6左9变压器	200	9.36	141.28	141.28	未进入负 面清单	否	无	
2729	本溪县	城套线2536	上谢变压器	200	13.46	133.08	133.08	未进入负 面清单	否	无	
2730	本溪县	碱魏线	碱魏线老医院B台区	100	75.24	4.76	4.76	未进入负 面清单	否	无	
2731	明山区	新华线5740	10kV新街线山水人家B区#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	26.93	334.34	334.34	未进入负 面清单	否	无	
2732	本溪县	田魏线	魏堡洼子B台	100	28.08	51.92	51.92	未进入负 面清单	否	无	
2733	溪湖区	10kV姚富3#线	10千伏姚富3号线富虹太子城六期6号箱变配电变压器	500	5.16	374.20	374.20	未进入负 面清单	否	无	
2734	溪湖区	彩街线	香溢府2#箱式	630	6.13	465.38	465.38	未进入负 面清单	否	无	
2735	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城五期#12箱式变电站171间隔配电变压器	500	25.18	274.10	274.10	未进入负 面清单	否	无	
2736	桓仁县	黑柞线	石虎子五组2号	50	50.65	14.68	14.68	未进入负 面清单	否	无	
2737	明山区	合源2号线	10kV合源#2线碧桂园一期#3箱式变电站171间隔配电变压器	500	19.01	304.95	304.95	未进入负 面清单	否	无	
2738	溪湖区	郑新线2415（备用）	彩北新村3#箱式变电站变压器间隔配电变压器	630	25.07	346.06	346.06	未进入负 面清单	否	无	
2739	明山区	地工2号线537	10kV明博线巴黎印象#6箱式变电站171间隔配电变压器	500	30.34	248.30	248.30	未进入负 面清单	否	无	
2740	溪湖区	广电线	金地#6箱式配电站变压器	630	34.01	289.74	289.74	未进入负 面清单	否	无	
2741	高新区	歪街线5641	悦蓝湾9#箱变配电变压器	400	13.89	264.44	264.44	未进入负 面清单	否	无	
2742	平山区	东路线3224	10kV东路线高中分#5箱式变电站171间隔配电变压器	200	78.45	3.10	3.10	未进入负 面清单	否	无	
2743	明山区	地工2号线537	10kV明博线巴黎印象#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	51.65	178.61	178.61	未进入负 面清单	否	无	
2744	溪湖区	党校线	绿地山水城#9箱式配电站间隔配电变压器	630	26.38	337.81	337.81	未进入负 面清单	否	无	
2745	明山区	峪滨线4340	10kV峪滨线大峪#10箱式变电站171间隔配电变压器	630	23.77	354.25	354.25	未进入负 面清单	否	无	
2746	南芬区	东营线	东营线#13(北方家园)配电变压器	630	38.67	260.38	260.38	未进入负 面清单	否	无	
2747	平山区	南解线5844	10kV南永线兴胜配电室171间隔配电变压器	630	51.4	180.18	180.18	未进入负 面清单	否	无	
2748	明山区	体中线4046	体中线23右2#分支箱证卷楼上间隔	630	14.6	412.02	412.02	未进入负 面清单	否	无	

2749	溪湖区	程家1#线	程家#23箱式配电站变压器	500	16.52	317.40	317.40	未进入负 面清单	否	无	
2750	桓仁县	10kV普夹线	老漫子五组2号	50	21.12	29.44	29.44	未进入负 面清单	否	无	
2751	明山区	体东线4033	10kV体东线桃园#2箱式变电站172间隔配电变压器	630	38.29	262.77	262.77	未进入负 面清单	否	无	
2752	明山区	峪明线4342	10kV峪明线玉龙湖#2箱式变电站171间隔配电变压器	400	47.16	131.36	131.36	未进入负 面清单	否	无	
2753	桓仁县	10kV江汇线	养路段	315	31.43	153.00	153.00	未进入负 面清单	否	无	
2754	高新区	梨矿线	10kV梨矿线#8右1变压器	200	9.56	140.88	140.88	未进入负 面清单	否	无	
2755	桓仁县	10kV联网线	五女新城三期2号箱变	630	32.72	297.86	297.86	未进入负 面清单	否	无	
2756	桓仁县	10kV雅河线	老台四组	200	33.72	92.56	92.56	未进入负 面清单	否	无	
2757	桓仁县	10kV北岔线	北岔六组	200	8.35	143.30	143.30	未进入负 面清单	否	无	
2758	溪湖区	河东线	明翠山庄3#箱式变电站母线间隔配电变压器	630	33.02	295.97	295.97	未进入负 面清单	否	无	
2759	明山区	体明1号线526	10kV体明#1线明检箱式变电站171间隔配电变压器	200	76.92	6.16	6.16	未进入负 面清单	否	无	
2760	本溪县	兰城线	城门三组变台	200	11.97	136.06	136.06	未进入负 面清单	否	无	
2761	桓仁县	10kV沙影线	影壁山十一组	100	17.22	62.78	62.78	未进入负 面清单	否	无	
2762	溪湖区	北新线	彩北街坊配电站变压器	500	19.9	300.50	300.50	未进入负 面清单	否	无	
2763	桓仁县	10kV南米线	董船营三组2号	400	6.96	292.16	292.16	未进入负 面清单	否	无	
2764	溪湖区	彩明联线	彩明联线#25	400	9.13	283.48	283.48	未进入负 面清单	否	无	
2765	桓仁县	10kV木八线	暖河子五组	315	16.42	200.28	200.28	未进入负 面清单	否	无	
2766	高新区	梨矿线	10kV梨矿线曲家分#39变压器	200	18.48	123.04	123.04	未进入负 面清单	否	无	
2767	溪湖区	郑胺线2429（备用）	彩北新村12#箱式变电站变压器间隔配电变压器	630	10.7	436.59	436.59	未进入负 面清单	否	无	
2768	本溪县	山关线	陈英一组C台区	50	41.8	19.10	19.10	未进入负 面清单	否	无	
2769	桓仁县	10kV黄河线	地税箱变变压器	250	36.28	109.30	109.30	未进入负 面清单	否	无	
2770	明山区	地工线530	10kV地工线紫金分#17柱上变压器	400	39.66	161.36	161.36	未进入负 面清单	否	无	
2771	南芬区	南坡线	南坡线#42	315	30.38	156.30	156.30	未进入负 面清单	否	无	
2772	溪湖区	牛街线	牛街线#2柱上变压器	200	15.3	129.40	129.40	未进入负 面清单	否	无	
2773	桓仁县	天健线	丽水四区二期#2箱变#1变压器	800	47.44	260.48	260.48	未进入负 面清单	否	无	

2774	桓仁县	10kV兰家线	水利服务队	200	49.52	60.96	60.96	未进入负 面清单	否	无	
2775	本溪县	张陈线	天龙家园4#箱变配电变压器	630	13.9	416.43	416.43	未进入负 面清单	否	无	
2776	明山区	体东线4033	10kV体东线明东#3配电室173间隔配电变压器	630	6.17	465.13	465.13	未进入负 面清单	否	无	
2777	本溪县	城套线2536	阳沟变压器	400	10.4	278.40	278.40	未进入负 面清单	否	无	
2778	溪湖区	彩街线	彩街线#45左12左1	400	36.93	172.28	172.28	未进入负 面清单	否	无	
2779	明山区	地工线530	10kV地工线立信家苑#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	31.31	306.75	306.75	未进入负 面清单	否	无	
2780	溪湖区	姚峪线	太子城五期3#箱变配电变压器	500	42.53	187.35	187.35	未进入负 面清单	否	无	
2781	平山区	东路线3224	10KV东光配电站172间隔配电变压器	630	36.6	273.42	273.42	未进入负 面清单	否	无	
2782	高新区	歪矿线5646	10kV歪矿线矿山分#8左4右1柱上变压器	400	41.52	153.92	153.92	未进入负 面清单	否	无	
2783	平山区	建工线3223	10kV建工线向阳配电室172间隔配电变压器	630	62.38	111.01	111.01	未进入负 面清单	否	无	
2784	高新区	火桥线2146	10kV火桥线合金分#10变压器	100	3.44	76.56	76.56	未进入负 面清单	否	无	
2785	南芬区	南街线	南街线#36右1	200	31.92	96.16	96.16	未进入负 面清单	否	无	
2786	明山区	新街线5742	10kV新街线新街#8箱式变电站171间隔配电变压器	630	22.25	363.83	363.83	未进入负 面清单	否	无	
2787	南芬区	南街线	南街线#20右13	100	19.04	60.96	60.96	未进入负 面清单	否	无	
2788	本溪县	田粘线	总店#021变台	200	5.4	149.20	149.20	未进入负 面清单	否	无	
2789	本溪县	市温1号线	YHG_香山花园二期5#箱变配电变压器\$	400	50.3	118.80	118.80	未进入负 面清单	否	无	
2790	明山区	烫金线1145	10kV烫金线合金#1箱式变电站171间隔配电变压器	400	29.72	201.12	201.12	未进入负 面清单	否	无	
2791	明山区	烫金线1145	10kV烫金线百兴#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	23.47	356.14	356.14	未进入负 面清单	否	无	
2792	溪湖区	党校线	绿地山水城#6箱式配电站间隔配电变压器	500	13.25	333.75	333.75	未进入负 面清单	否	无	
2793	溪湖区	YHG_姚太2#线	绿地中央广场#10箱式配电站变压器	400	8.4	286.40	286.40	未进入负 面清单	否	无	
2794	溪湖区	氟胺线	偕城E区5#配电站配电变压器	630	21.46	368.80	368.80	未进入负 面清单	否	无	
2795	本溪县	市纺线	市纺线迎宾小区二期3#箱变站内变压器	400	32.85	188.60	188.60	未进入负 面清单	否	无	
2796	溪湖区	广电线	金地#1箱式配电站变压器	500	32.36	238.20	238.20	未进入负 面清单	否	无	
2797	本溪县	连街线	河坎子变压器	400	12.22	271.12	271.12	未进入负 面清单	否	无	
2798	本溪县	张谭线	张家堡六组变压器	200	10.68	138.64	138.64	未进入负 面清单	否	无	

2799	桓仁县	10kV双业线	东升六组2号	200	12.71	134.58	134.58	未进入负 面清单	否	无	
2800	明山区	体联2号线4044	10kV体联#2线新丰配电室171间隔配电变压器	400	54.32	102.72	102.72	未进入负 面清单	否	无	
2801	溪湖区	梁姚1号线2321	梁家线梁家分49#T接梁山路1#箱变间隔配电变压器	500	18.43	307.85	307.85	未进入负 面清单	否	无	
2802	明山区	新明线5745	10kV新明线观山公馆#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	26.1	339.57	339.57	未进入负 面清单	否	无	
2803	桓仁县	10kV南米线	米仓沟六组2号	100	37.52	42.48	42.48	未进入负 面清单	否	无	
2804	明山区	西芬线4034	10kV西芬线胜建#3配电室172间隔配电变压器	630	20.65	373.91	373.91	未进入负 面清单	否	无	
2805	溪湖区	梁家线	桃花源6号箱式变电站配电变压器	630	10.98	434.83	434.83	未进入负 面清单	否	无	
2806	桓仁县	10kV二四线	横道川二组2号	100	10.36	69.64	69.64	未进入负 面清单	否	无	
2807	南芬区	桥街线	本溪桥北投资置业有限公司桥头铁欣佳苑2#箱变配电变压器	400	33	188.00	188.00	未进入负 面清单	否	无	
2808	明山区	地照线1137	10kV地照线荣山配电室172间隔配电变压器	630	31.9	303.03	303.03	未进入负 面清单	否	无	
2809	高新区	西高二线9047	石桥子御龙山语湾6#箱变配电变压器	630	10.74	436.34	436.34	未进入负 面清单	否	无	
2810	平山区	东路线3224	10kV东路线高中分#13左10柱上变压器	315	53.05	84.89	84.89	未进入负 面清单	否	无	
2811	溪湖区	峪党线	峪党线#11-1柱上变压器	200	48.8	62.40	62.40	未进入负 面清单	否	无	
2812	溪湖区	北新线	北新线36T接井建1#分支箱井建1#箱变配电变压器	630	25.65	342.41	342.41	未进入负 面清单	否	无	
2813	高新区	学院2#线	旺力学府5#箱变高压间隔配电变压器	630	64.34	98.66	98.66	未进入负 面清单	否	无	
2814	溪湖区	梁家线	成德#2亭式配电站#2变压器	500	46.59	167.05	167.05	未进入负 面清单	否	无	
2815	本溪县	碱魏线	碱魏线碱厂二组C台区	400	25.84	216.64	216.64	未进入负 面清单	否	无	
2816	明山区	新华线5740	10kV新街线山水人家B区#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	12.04	428.15	428.15	未进入负 面清单	否	无	
2817	南芬区	桥街线	10kV桥街线河东分5左4右8柱上-变压器	200	13.24	133.52	133.52	未进入负 面清单	否	无	
2818	平山区	南金1号线5835	10kV兴金#1线福金分#42柱上变压器	200	17.58	124.84	124.84	未进入负 面清单	否	无	
2819	明山区	体中线4046	10kV体中线花旗箱式变电站171间隔配电变压器	500	48.44	157.80	157.80	未进入负 面清单	否	无	
2820	平山区	南金2号线5846	10kV南金#2线千金#8地#4箱式变电站171间隔配电变压器	400	25.12	219.52	219.52	未进入负 面清单	否	无	
2821	本溪县	佳宝线	市街线二马路左中兴小区箱式变站内变压器	500	11.78	341.10	341.10	未进入负 面清单	否	无	
2822	明山区	新崔线5732	10kV新崔线#31右2柱上变压器	100	35.5	44.50	44.50	未进入负 面清单	否	无	
2823	明山区	明博线538	10kV地工#2线欧洲城#1箱式变电站171间隔配电变压器	500	33.32	233.40	233.40	未进入负 面清单	否	无	

2824	本溪县	碱魏2号线1575	黄堡河东台区	400	5.01	299.96	299.96	未进入负 面清单	否	无	
2825	桓仁县	10kV北岔线	北岔七组3号	50	20.04	29.98	29.98	未进入负 面清单	否	无	
2826	桓仁县	10kV五镇线	五里甸七组	100	29.84	50.16	50.16	未进入负 面清单	否	无	
2827	溪湖区	YHG_姚太1#线	水岸新都#7箱式配电站变压器	500	22.69	286.55	286.55	未进入负 面清单	否	无	
2828	桓仁县	10kV联网线	五女新城二期1号箱变	630	32.43	299.69	299.69	未进入负 面清单	否	无	
2829	明山区	新立线531	10kV新立线观山阅#8箱式变电站171间隔配电变压器	630	35.05	283.19	283.19	未进入负 面清单	否	无	
2830	明山区	合成线535	10kV峪金线幸福一家#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	25.07	346.06	346.06	未进入负 面清单	否	无	
2831	本溪县	城套线2536	河东变压器	100	13.28	66.72	66.72	未进入负 面清单	否	无	
2832	本溪县	碱街线	东街法庭分#12变台	200	36.28	87.44	87.44	未进入负 面清单	否	无	
2833	明山区	体江线4041	10kV体明#2线天龙佳园#3箱式变电站171间隔配电变压器	400	49.44	122.24	122.24	未进入负 面清单	否	无	
2834	明山区	体车2号线4048	10kV体车#2线立建站配电室171间隔配电变压器	315	61.97	56.79	56.79	未进入负 面清单	否	无	
2835	平山区	南金2号线5846	10kV南金#2线#102右1杆柱上变压器	50	8.8	35.60	35.60	未进入负 面清单	否	无	
2836	溪湖区	梁姚1号线2321	10kV梁家线梁家分#6左5右4变压器	200	37.68	84.64	84.64	未进入负 面清单	否	无	
2837	南芬区	南街线	南街线南街线柏峪分#61	200	7.2	145.60	145.60	未进入负 面清单	否	无	
2838	平山区	东路线3224	10kV东路线师范配电室171间隔配电变压器	500	62.11	89.45	89.45	未进入负 面清单	否	无	
2839	溪湖区	氰胺线	和谐3#配电站变压器	630	9.43	444.59	444.59	未进入负 面清单	否	无	
2840	明山区	铜铂线1146	10kV铜铂线富祥#3箱式变电站171间隔配电变压器	315	33.14	147.61	147.61	未进入负 面清单	否	无	
2841	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城五期#11箱式变电站171间隔配电变压器	400	30.36	198.56	198.56	未进入负 面清单	否	无	
2842	溪湖区	后牛线	柳塘#4配电站变压器	400	21.12	235.52	235.52	未进入负 面清单	否	无	
2843	溪湖区	北街线	北街线38#	400	8.16	287.36	287.36	未进入负 面清单	否	无	
2844	南芬区	选矿线	选矿线#53右7右1	400	27.66	209.36	209.36	未进入负 面清单	否	无	
2845	明山区	体江线4041	10kV体明#2线天龙佳园#1箱式变电站171间隔配电变压器	400	57.56	89.76	89.76	未进入负 面清单	否	无	
2846	南芬区	桥街线	10kV桥街线#55	400	7.71	289.16	289.16	未进入负 面清单	否	无	
2847	溪湖区	梁姚1号线2321	梁家线恒大绿洲#8箱式变电站间隔单元配电变压器	630	37.74	266.24	266.24	未进入负 面清单	否	无	
2848	本溪县	碱魏线	赵堡一组支#04变台	200	12.51	134.98	134.98	未进入负 面清单	否	无	

2849	本溪县	祁镁线	云盘三组D台区	100	34.2	45.80	45.80	未进入负 面清单	否	无	
2850	桓仁县	10kV二镇线	市场变台	315	54.7	79.70	79.70	未进入负 面清单	否	无	
2851	桓仁县	10kV八岱线	秀里村1号	200	74.24	11.52	11.52	未进入负 面清单	否	无	
2852	南芬区	南街线	南街线#97	200	7.3	145.40	145.40	未进入负 面清单	否	无	
2853	本溪县	田石线	YHG_大堡3-8楼1箱变配电变压器	400	23.28	226.88	226.88	未进入负 面清单	否	无	
2854	明山区	明博线538	太古里#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	24.83	347.57	347.57	未进入负 面清单	否	无	
2855	高新区	石化线	医药产业园安置房2#配电变压器	630	11.87	429.22	429.22	未进入负 面清单	否	无	
2856	桓仁县	10kV二西线	老八号	200	9.3	141.40	141.40	未进入负 面清单	否	无	
2857	溪湖区	后溪线	后溪线#18	200	19.75	120.50	120.50	未进入负 面清单	否	无	
2858	高新区	歪街线5641	悦蓝湾2#箱变配电变压器	500	18.4	308.00	308.00	未进入负 面清单	否	无	
2859	桓仁县	10kV沙影线	干沟一组	100	20.16	59.84	59.84	未进入负 面清单	否	无	
2860	本溪县	祁街线	707B变压器	200	21.96	116.08	116.08	未进入负 面清单	否	无	
2861	桓仁县	北长线	横道川六组	20	24.95	11.01	11.01	未进入负 面清单	否	无	
2862	高新区	歪蓝线5648	歪蓝线#32右5变压器	315	6.19	232.50	232.50	未进入负 面清单	否	无	
2863	桓仁县	10kV崔六线	杨家街村道上	200	70.32	19.36	19.36	未进入负 面清单	否	无	
2864	明山区	体消线4047	10kV体消线塔东配变室171间隔配电变压器	630	49.78	190.39	190.39	未进入负 面清单	否	无	
2865	高新区	张沟线2217	10kV张沟线上沟分#60变压器	200	23.76	112.48	112.48	未进入负 面清单	否	无	
2866	本溪县	城套线2536	河沿B变压器	100	27.04	52.96	52.96	未进入负 面清单	否	无	
2867	明山区	新崔线5732	10kV新崔线#58柱上变压器	400	31.63	193.48	193.48	未进入负 面清单	否	无	
2868	桓仁县	10kV八镇线	马鹿泡八组	100	11.64	68.36	68.36	未进入负 面清单	否	无	
2869	高新区	歪蓝线5648	蓝远名城#11箱变高压间隔配电变压器	400	4.84	300.64	300.64	未进入负 面清单	否	无	
2870	桓仁县	10kV桦纤线	拉古甲村4号	50	59.4	10.30	10.30	未进入负 面清单	否	无	
2871	桓仁县	10kV五桦线	桦树甸十一组	50	22.44	28.78	28.78	未进入负 面清单	否	无	
2872	溪湖区	姚金线	富虹太子城#5配电站变压器	315	38.41	131.01	131.01	未进入负 面清单	否	无	
2873	明山区	体江线4041	10kV体江线西胜#2配电站172间隔配电变压器	630	56.79	146.22	146.22	未进入负 面清单	否	无	

2874	本溪县	兰台线	台沟B台区	50	6.41	36.80	36.80	未进入负 面清单	否	无	
2875	高新区	歪矿线5646	10kV歪矿线#1箱变高压间隔配电变压器	630	36.76	272.41	272.41	未进入负 面清单	否	无	
2876	平山区	中解线5545	10kV中解线开元箱式变电站171间隔配电变压器	500	13.12	334.40	334.40	未进入负 面清单	否	无	
2877	高新区	歪街线5641	悦蓝湾4#箱变配电变压器	400	25.44	218.24	218.24	未进入负 面清单	否	无	
2878	溪湖区	梁姚1号线2321	江南城3#箱式变电站配电变压器	400	23.97	224.12	224.12	未进入负 面清单	否	无	
2879	溪湖区	北惠线	北惠线15#配电站1#变压器	500	23.42	282.90	282.90	未进入负 面清单	否	无	
2880	本溪县	祁北线	北沟一组变压器	50	39.44	20.28	20.28	未进入负 面清单	否	无	
2881	明山区	铜铂线1146	10kV铜箔线合金大院B区二期#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	23.66	354.94	354.94	未进入负 面清单	否	无	
2882	本溪县	市温1号线	惠泽园9#变台	250	49.73	75.68	75.68	未进入负 面清单	否	无	
2883	明山区	合姚线1140	10kV合姚线峪明#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	24.04	279.80	279.80	未进入负 面清单	否	无	
2884	明山区	西芬线4034	10kV西芬线西坟#8配电室171间隔配电变压器	630	47.43	205.19	205.19	未进入负 面清单	否	无	
2885	本溪县	山柜线	柜子石五组D台区	50	21.28	29.36	29.36	未进入负 面清单	否	无	
2886	明山区	新华线5740	10kV新街线山水人家B区#4箱式变电站171间隔配电变压器	500	25.66	271.70	271.70	未进入负 面清单	否	无	
2887	平山区	东明线3225	10kV东明线幸福苑箱式变电站171间隔配电变压器	630	26.06	339.82	339.82	未进入负 面清单	否	无	
2888	溪湖区	北胺线	北胺线85左5	80	65.89	11.29	11.29	未进入负 面清单	否	无	
2889	桓仁县	普拐线	龙泉村	200	22.7	114.60	114.60	未进入负 面清单	否	无	
2890	明山区	合明线1143	10kV合明线如意#4箱式变电站171间隔配电变压器	400	32.2	191.20	191.20	未进入负 面清单	否	无	
2891	明山区	铜管线524	10kV铜管线银亿#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	14.51	412.59	412.59	未进入负 面清单	否	无	
2892	溪湖区	后堡线	瑞馨佳园小区#7地块#4箱式变电站间隔配电变压器	630	17.9	391.23	391.23	未进入负 面清单	否	无	
2893	溪湖区	程家2#线	程家#2箱式配电站变压器	500	14.48	327.60	327.60	未进入负 面清单	否	无	
2894	桓仁县	10kV联网线	江北廉租房3号箱变配电变压器	500	13.82	330.90	330.90	未进入负 面清单	否	无	
2895	明山区	体联2号线4044	10kV体联#2线永民配电室171间隔配电变压器	630	40.76	247.21	247.21	未进入负 面清单	否	无	
2896	溪湖区	彩街线	彩纺箱变#2变压器	400	14.4	262.40	262.40	未进入负 面清单	否	无	
2897	溪湖区	彩明联线	彩明联线#28柱上变压器（新）	200	24.28	111.44	111.44	未进入负 面清单	否	无	
2898	溪湖区	姚金线	富虹太子城#6配电站变压器	500	22.02	289.90	289.90	未进入负 面清单	否	无	

2899	溪湖区	中彩#2线	华新配电亭变压器	315	58.41	68.01	68.01	未进入负面清单	否	无	
2900	溪湖区	河东线	大明沟线3左7#T接宝桐3#箱变配电变压器	500	31.1	244.50	244.50	未进入负面清单	否	无	
2901	溪湖区	河畔线4533	河畔#8配电站#1变压器	630	4.65	474.71	474.71	未进入负面清单	否	无	
2902	本溪县	城套线2536	姜堡变压器.	200	28.44	103.12	103.12	未进入负面清单	否	无	
2903	溪湖区	北新线	北新线8#配电站#1变压器	315	16.79	199.11	199.11	未进入负面清单	否	无	
2904	平山区	东路线3224	10kV东路线东风配电室173间隔配电变压器	400	77.76	8.96	8.96	未进入负面清单	否	无	
2905	明山区	体消线4047	10kV体消线滨西#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	15.43	406.79	406.79	未进入负面清单	否	无	
2906	高新区	西高二线9047	石桥子御龙山语湾5#箱变配电变压器	400	22.95	228.20	228.20	未进入负面清单	否	无	
2907	桓仁县	10kV桦二线	文治沟七组	315	9.16	223.15	223.15	未进入负面清单	否	无	
2908	明山区	合源2号线	10kV合源#2线碧桂园一期#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	22.29	363.57	363.57	未进入负面清单	否	无	
2909	桓仁县	10kV江沿线	泡沿一组2号	200	56	48.00	48.00	未进入负面清单	否	无	
2910	明山区	体消线4047	10kV体消线华夏配电室171间隔配电变压器	630	26.02	340.07	340.07	未进入负面清单	否	无	
2911	明山区	地照线1137	10kV地照线碧水云天#4箱式变电站171间隔配电变压器	400	12.88	268.48	268.48	未进入负面清单	否	无	
2912	桓仁县	10kV二镇线	二棚甸子棚户区二期3号箱变变压器	400	34.14	183.44	183.44	未进入负面清单	否	无	
2913	南芬区	下施2#线	10kV下施2线#7	100	48.56	31.44	31.44	未进入负面清单	否	无	
2914	明山区	新春线5733	10kV新春线冶专#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	18	390.60	390.60	未进入负面清单	否	无	
2915	平山区	兴金#2线	10kV兴金#2线化肥配电室171间隔配电变压器	630	10.89	435.39	435.39	未进入负面清单	否	无	
2916	高新区	榆林2#线	本溪市郡望房地产开发有限公司2#箱变配电变压器	400	31.65	193.40	193.40	未进入负面清单	否	无	
2917	溪湖区	河畔线4533	河畔#4配电站#2变压器	500	30.04	249.80	249.80	未进入负面清单	否	无	
2918	溪湖区	溪峪联线	富虹太子城#11配电站变压器	630	29.78	316.39	316.39	未进入负面清单	否	无	
2919	桓仁县	10kV南米线	米仓沟五组2号	100	27.96	52.04	52.04	未进入负面清单	否	无	
2920	明山区	新技线5746	10kV新技线丰华#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	35.81	278.40	278.40	未进入负面清单	否	无	
2921	溪湖区	牛街线	新区2#线红旗沟分#33柱上变压器	400	50.34	118.64	118.64	未进入负面清单	否	无	
2922	明山区	西芬线4034	10kV西芬线胜建#4配电室171间隔配电变压器	630	28.5	324.45	324.45	未进入负面清单	否	无	
2923	溪湖区	牛兴线	煤铁3箱式配电站变压器	500	13.31	333.45	333.45	未进入负面清单	否	无	

2924	桓仁县	10kV联网线	和禹6号	100	42.36	37.64	37.64	未进入负 面清单	否	无	
2925	明山区	烫金线1145	10kV烫金线百兴#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	12.95	422.42	422.42	未进入负 面清单	否	无	
2926	本溪县	东碱线	鹿厂变台	50	4	38.00	38.00	未进入负 面清单	否	无	
2927	高新区	火桥线2146	10kV火桥线#124变压器	200	22.08	115.84	115.84	未进入负 面清单	否	无	
2928	溪湖区	北惠线	北惠线17#配电站1#变压器	500	24.38	278.10	278.10	未进入负 面清单	否	无	
2929	桓仁县	10kV双业线	碱厂沟村1号	315	17.42	197.13	197.13	未进入负 面清单	否	无	
2930	平山区	崔立线3237	10kV崔立线平山#6配电站172间隔配电变压器	400	53.65	105.40	105.40	未进入负 面清单	否	无	
2931	本溪县	小区线8050	迎宾小区12341号箱变配电变压器	400	31.84	192.64	192.64	未进入负 面清单	否	无	
2932	本溪县	南沟线	南甸废品B台区柱上-变压器	200	14.88	130.24	130.24	未进入负 面清单	否	无	
2933	南芬区	桥街线	桥街线河东分#5左3	315	37.66	133.37	133.37	未进入负 面清单	否	无	
2934	南芬区	桥街线	金水湾小区#2箱变出线间隔配电变压器	400	8.46	286.16	286.16	未进入负 面清单	否	无	
2935	平山区	东路线3224	10kV东路线高中分#17箱式变电站171间隔配电变压器	315	50.7	92.30	92.30	未进入负 面清单	否	无	
2936	高新区	火溪线2141	10kV火溪线#34右1变压器	400	2.31	310.76	310.76	未进入负 面清单	否	无	
2937	明山区	合成线535	10kV峪金线幸福一家#5箱式变电站171间隔配电变压器	400	27.81	208.76	208.76	未进入负 面清单	否	无	
2938	溪湖区	大堡线	大堡线#23左2箱式配电站变压器	400	15.25	259.00	259.00	未进入负 面清单	否	无	
2939	本溪县	福润线	汤河福湾2#箱变配电变压器	400	65.85	56.60	56.60	未进入负 面清单	否	无	
2940	明山区	武山线539	10kV武山线明兴#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	20.5	374.85	374.85	未进入负 面清单	否	无	
2941	溪湖区	YHG_姚太2#线	绿地中央广场#8箱式配电站变压器	400	26.31	214.76	214.76	未进入负 面清单	否	无	
2942	本溪县	连街线	石哈七组变压器	200	24.09	111.82	111.82	未进入负 面清单	否	无	
2943	明山区	新街线5742	10kV新街线新街#11箱式变电站171间隔配电变压器	630	25.94	340.58	340.58	未进入负 面清单	否	无	
2944	明山区	峪滨线4340	10kV峪滨线大峪#10箱式变电站172间隔配电变压器	630	18.44	387.83	387.83	未进入负 面清单	否	无	
2945	本溪县	田粘线	田粘线七街小区	50	9.12	35.44	35.44	未进入负 面清单	否	无	
2946	本溪县	汤沟线	杨堡变压器	50	54.6	12.70	12.70	未进入负 面清单	否	无	
2947	高新区	张街线	10kV张街线长沟分北沟支23#变压器	200	36.54	86.92	86.92	未进入负 面清单	否	无	
2948	溪湖区	郑胺线2429（备用）	郑胺线彩北新村13#箱式变电站间隔配电变压器	500	8.26	358.70	358.70	未进入负 面清单	否	无	

2949	本溪县	兰城线	城门六组A变台	50	64.84	7.58	7.58	未进入负 面清单	否	无	
2950	明山区	峪明线4342	10kV峪明线玉龙湖#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	35.01	283.44	283.44	未进入负 面清单	否	无	
2951	溪湖区	喜砬线	夹砬子线#14柱上变压器	400	21.24	235.04	235.04	未进入负 面清单	否	无	
2952	平山区	团山线	10kV团山线#2柱上变压器	315	10.06	220.31	220.31	未进入负 面清单	否	无	
2953	本溪县	祁街线	东沟四组变压器	200	28.92	102.16	102.16	未进入负 面清单	否	无	
2954	明山区	新春线5733	10kV新春线冶专#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	12.6	424.62	424.62	未进入负 面清单	否	无	
2955	本溪县	市泉线	阿朵城1号箱变变压器	630	21.59	367.98	367.98	未进入负 面清单	否	无	
2956	本溪县	田石线	右东岭支#05变台	50	67.91	6.05	6.05	未进入负 面清单	否	无	
2957	明山区	铜铂线1146	10kV铜箔线合金大院B区二期#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	64.27	99.10	99.10	未进入负 面清单	否	无	
2958	明山区	铜铂线1146	10kV铜箔线合金大院B区二期#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	39.85	252.95	252.95	未进入负 面清单	否	无	
2959	明山区	武山线539	10kV武山线明兴#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	24.57	349.21	349.21	未进入负 面清单	否	无	
2960	本溪县	田石线	转山子小区#015	400	28.44	206.24	206.24	未进入负 面清单	否	无	
2961	明山区	地工线530	10kV地工线#43箱式变电站171间隔配电变压器	400	9.3	282.80	282.80	未进入负 面清单	否	无	
2962	溪湖区	广电线	金地#5箱式配电站变压器	630	28.51	324.39	324.39	未进入负 面清单	否	无	
2963	南芬区	沈家线	10kV沈家线马家杨木沟支22#	200	8.98	142.04	142.04	未进入负 面清单	否	无	
2964	明山区	新立线531	10kV新立线观山阅#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	35.64	221.80	221.80	未进入负 面清单	否	无	
2965	明山区	体消线4047	10kV体消线华夏配电室172间隔配电变压器	630	13.26	420.46	420.46	未进入负 面清单	否	无	
2966	明山区	合百线1134	10kV合百线合峪#5箱式变电站171间隔配电变压器	400	56.7	93.20	93.20	未进入负 面清单	否	无	
2967	溪湖区	牛街线	新区2#线大沟分#11柱上变压器	100	47.7	32.30	32.30	未进入负 面清单	否	无	
2968	本溪县	市陈2号线	YHG_锦绣二号箱变配电变压器	400	66.97	52.12	52.12	未进入负 面清单	否	无	
2969	本溪县	连街线	连山关磨子沟B台区	50	17.36	31.32	31.32	未进入负 面清单	否	无	
2970	平山区	春明1号线3233	10kV春明#3线万达广场配电室171间隔配电变压器	1600	8.28	1147.52	1147.52	未进入负 面清单	否	无	
2971	明山区	新春线5733	10kV新春线华夏馨苑#4箱式变电站171间隔配电变压器	500	33.95	230.25	230.25	未进入负 面清单	否	无	
2972	溪湖区	氟胺线	和谐6#配电站变压器	630	26.29	338.37	338.37	未进入负 面清单	否	无	
2973	溪湖区	梁家线	桃花源3号箱式变电站配电变压器	630	19.14	383.42	383.42	未进入负 面清单	否	无	

2974	明山区	体明1号线526	10kV体明#1线铁明#3配电室171间隔配电变压器	630	31.87	303.22	303.22	未进入负面清单	否	无	
2975	本溪县	佳宝线	二马路左分#17天缘梦支#05变台	400	43.5	146.00	146.00	未进入负面清单	否	无	
2976	明山区	新街线5742	10kV新街线新街#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	17.78	391.99	391.99	未进入负面清单	否	无	
2977	本溪县	小区线8050	YHG_惠民二期2#箱变配电变压器	400	32.9	188.40	188.40	未进入负面清单	否	无	
2978	南芬区	桥街线	10kV桥街线街里分#12	400	15.38	258.48	258.48	未进入负面清单	否	无	
2979	溪湖区	后牛线	后牛线#60左20	100	37.04	42.96	42.96	未进入负面清单	否	无	
2980	明山区	体联2号线4044	10kV体联#2线#56左3柱上变压器	200	42.48	75.04	75.04	未进入负面清单	否	无	
2981	本溪县	连矿线	连街线张家堡变压器	50	42.76	18.62	18.62	未进入负面清单	否	无	
2982	本溪县	城初线	城街线小白堡B变压器	50	35.52	22.24	22.24	未进入负面清单	否	无	
2983	桓仁县	10kV五三线	大镜沟九组	30	28.8	15.36	15.36	未进入负面清单	否	无	
2984	本溪县	连街线	石哈一组B台区	100	28.48	51.52	51.52	未进入负面清单	否	无	
2985	平山区	春明1号线3233	10kV春明#1线双拥#1箱式变电站171间隔配电变压器（新）	500	19.6	302.00	302.00	未进入负面清单	否	无	
2986	溪湖区	彩铁线	彩进1#配电室#1变压器	500	21.84	290.80	290.80	未进入负面清单	否	无	
2987	高新区	火溪线2141	10kV火溪线#11变压器	400	34.74	181.04	181.04	未进入负面清单	否	无	
2988	桓仁县	10kV中心线	蓝湾三期3号箱变配电变压器	630	4	478.80	478.80	未进入负面清单	否	无	
2989	桓仁县	10kV八镇线	国营林厂家属照明	100	15.03	64.97	64.97	未进入负面清单	否	无	
2990	明山区	新立线531	10kV新立线育才配电室172间隔配电变压器	315	67.37	39.78	39.78	未进入负面清单	否	无	
2991	明山区	地照线1137	10kV地照线书香名邸箱式变电站171间隔配电变压器	500	35.72	221.40	221.40	未进入负面清单	否	无	
2992	本溪县	连微线	黄家沟变压器	50	30.48	24.76	24.76	未进入负面清单	否	无	
2993	溪湖区	牛街线	新区2#线#69柱上变压器	200	49.38	61.24	61.24	未进入负面清单	否	无	
2994	桓仁县	10kV桦纤线	红塘石八、九组	100	19.68	60.32	60.32	未进入负面清单	否	无	
2995	桓仁县	10kV江润线	华韵水岸三期1号箱变配电变压器	630	27.52	330.62	330.62	未进入负面清单	否	无	
2996	平山区	长山2号线5848	10kV长山#2线长山#1配电室171间隔配电变压器	400	37.1	171.60	171.60	未进入负面清单	否	无	
2997	溪湖区	前厂线	前厂线#57左3柱上变压器（新）	400	7.11	291.56	291.56	未进入负面清单	否	无	
2998	桓仁县	天健线	盛世华府1号箱变配电变压器	630	26.35	338.00	338.00	未进入负面清单	否	无	

2999	溪湖区	郑胺线2429（备用）	郑胺线彩北新村7#箱式变电站间隔配电变压器	500	14.91	325.45	325.45	未进入负 面清单	否	无	
3000	桓仁县	10kV二西线	和平1号	315	20.95	186.01	186.01	未进入负 面清单	否	无	
3001	溪湖区	彩水线	二十二中箱式变电站变压器	400	10.04	279.84	279.84	未进入负 面清单	否	无	
3002	南芬区	机修线	机修线#7	200	43.2	73.60	73.60	未进入负 面清单	否	无	
3003	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城五期#14箱式变电站171间隔配电变压器	500	29.95	250.25	250.25	未进入负 面清单	否	无	
3004	本溪县	连街线	石哈六组变压器	200	13.47	133.06	133.06	未进入负 面清单	否	无	
3005	高新区	石化线	10kV石化线#40后1变压器1	315	61.18	59.28	59.28	未进入负 面清单	否	无	
3006	高新区	榆林2#线	本溪市郡望房地产开发有限公司1#箱变配电变压器	400	26.95	212.20	212.20	未进入负 面清单	否	无	
3007	明山区	铜铂线1146	10kV铜铂线富祥#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	36.5	274.05	274.05	未进入负 面清单	否	无	
3008	平山区	东路线3224	10kV东路线修缮#3箱式变电站171间隔配电变压器	400	39.05	163.80	163.80	未进入负 面清单	否	无	
3009	本溪县	市温1号线	紫荆花园一期2#箱变配电变压器	400	75.05	19.80	19.80	未进入负 面清单	否	无	
3010	明山区	唐家线524	10kV唐家线锦程#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	28.54	324.20	324.20	未进入负 面清单	否	无	
3011	本溪县	城套线2536	郑堡B变压器	200	23.26	113.48	113.48	未进入负 面清单	否	无	
3012	溪湖区	喜牛线	牛街线小南分#65右26柱上变压器（新）	100	26.64	53.36	53.36	未进入负 面清单	否	无	
3013	明山区	新崔线5732	山水人家DE区2#箱变	315	51.62	89.40	89.40	未进入负 面清单	否	无	
3014	高新区	火桥线2146	10kV火桥线23变压器	200	21.51	116.98	116.98	未进入负 面清单	否	无	
3015	明山区	西芬线4034	10kV西芬线西坎#5配电室171间隔配电变压器	630	45.71	216.03	216.03	未进入负 面清单	否	无	
3016	本溪县	连矿线	黄岭组变压器	100	32.88	47.12	47.12	未进入负 面清单	否	无	
3017	本溪县	城街线	果茶厂B变压器	200	16.04	127.92	127.92	未进入负 面清单	否	无	
3018	明山区	体车2号线4048	体车2#线8右1左1#富尔顿公寓	630	48.38	199.21	199.21	未进入负 面清单	否	无	
3019	高新区	火影线2135	10kV火影线#74右3变压器	400	16.56	253.76	253.76	未进入负 面清单	否	无	
3020	桓仁县	10kV南米线	米仓沟十组	200	28.08	103.84	103.84	未进入负 面清单	否	无	
3021	南芬区	南街线	南街线国税分#3	200	26	108.00	108.00	未进入负 面清单	否	无	
3022	本溪县	市纺线	三角地B台区	315	75.68	13.61	13.61	未进入负 面清单	否	无	
3023	溪湖区	柳塘线	柳塘线解困开发#4箱式配电站变压器	630	22.5	362.25	362.25	未进入负 面清单	否	无	

3024	溪湖区	喜砬线	夹砬子线#54左1柱上变压器（新）	200	18.42	123.16	123.16	未进入负 面清单	否	无	
3025	溪湖区	党校线	绿地山水城#5箱式配电站间隔配电变压器	500	14.76	326.20	326.20	未进入负 面清单	否	无	
3026	本溪县	市陈2号线	YHG_阳光花园一期1#配电变压器	400	47.55	129.80	129.80	未进入负 面清单	否	无	
3027	明山区	休车2号线4048	10kV休车#2线翰林一品#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	34.74	285.14	285.14	未进入负 面清单	否	无	
3028	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城#6箱式变电站171间隔配电变压器	500	31.88	240.60	240.60	未进入负 面清单	否	无	
3029	溪湖区	彩铁线	彩进3#配电站#1变压器	500	30.36	248.20	248.20	未进入负 面清单	否	无	
3030	溪湖区	牛街线	新区2#线#54右1右1柱上变压器	315	67.84	38.30	38.30	未进入负 面清单	否	无	
3031	本溪县	田石线	大堡河北台#01变台	200	38.6	82.80	82.80	未进入负 面清单	否	无	
3032	溪湖区	YHG_姚太1#线	水岸新都#2箱式配电站变压器	400	29.4	202.40	202.40	未进入负 面清单	否	无	
3033	溪湖区	北惠线	北惠线12#配电站1#变压器	500	28.85	255.75	255.75	未进入负 面清单	否	无	
3034	明山区	西芬线4034	10kV西芬线#13右2柱上变压器	315	43.75	114.19	114.19	未进入负 面清单	否	无	
3035	溪湖区	YHG_姚太1#线	水岸新都#9箱式配电站变压器	500	34.76	226.20	226.20	未进入负 面清单	否	无	
3036	本溪县	南沟线	马城子B台区	500	2.72	386.40	386.40	未进入负 面清单	否	无	
3037	溪湖区	YHG_姚太2#线	绿地中央广场7号地1#箱式变电站间隔配电变压器	630	15.31	407.55	407.55	未进入负 面清单	否	无	
3038	明山区	合百线1134	10kV合百线合峪#7箱式变电站171间隔配电变压器	630	23.24	357.59	357.59	未进入负 面清单	否	无	
3039	明山区	合百线1134	10kV合百线合峪#8箱式变电站171间隔配电变压器	630	23.85	353.75	353.75	未进入负 面清单	否	无	
3040	明山区	新明线5745	10kV新明线欧陆本府#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	17.49	393.81	393.81	未进入负 面清单	否	无	
3041	明山区	新春线5733	10kV新春线平山#3配电室171间隔配电变压器	630	42.76	234.61	234.61	未进入负 面清单	否	无	
3042	平山区	南金3号线5834	10kV南金#3线南城分#29右1左分#7变压器台	200	39.48	81.04	81.04	未进入负 面清单	否	无	
3043	明山区	北地线529	10kV北地线永光配电室172间隔配电变压器	630	57.2	143.64	143.64	未进入负 面清单	否	无	
3044	平山区	南地线3221	10kV南地线舒心家园箱式变电站171间隔配电变压器	500	36.76	216.20	216.20	未进入负 面清单	否	无	
3045	溪湖区	北惠线	北惠线24#配电站1#变压器	500	37.06	214.70	214.70	未进入负 面清单	否	无	
3046	溪湖区	梁家线	桃花源2号箱式变电站配电变压器	630	23.02	358.97	358.97	未进入负 面清单	否	无	
3047	明山区	峪滨线4340	10kV峪滨线华夏分玉龙湖二期小区配电室171间隔配电变压器	1250	31.2	610.00	610.00	未进入负 面清单	否	无	
3048	桓仁县	北牛线	湾龙背二组2号	50	34	23.00	23.00	未进入负 面清单	否	无	

3049	溪湖区	柳塘线	柳塘线仕仁沟分#8	315	26.11	169.75	169.75	未进入负 面清单	否	无	
3050	明山区	体消线4047	10kV体联#1线贵宾配电室171间隔配电变压器	315	55.47	77.27	77.27	未进入负 面清单	否	无	
3051	溪湖区	梁姚1号线2321	梁家线恒大绿洲5#箱变配电变压器	630	41.37	243.37	243.37	未进入负 面清单	否	无	
3052	溪湖区	YHG_姚太1#线	水岸新都#10箱式配电站变压器	400	26.35	214.60	214.60	未进入负 面清单	否	无	
3053	本溪县	汤沟线	沙前变压器	100	18.13	61.87	61.87	未进入负 面清单	否	无	
3054	溪湖区	郑新线2415（备用）	彩北新村10#箱式变电站间隔配电变压器	500	10.21	348.95	348.95	未进入负 面清单	否	无	
3055	桓仁县	10kV双业线	东升一、二组2号	50	28.96	25.52	25.52	未进入负 面清单	否	无	
3056	本溪县	张网线	YHG_山水偕城小区i组1#箱变配电变压器	500	25.87	270.65	270.65	未进入负 面清单	否	无	
3057	本溪县	连街线	二道沟变压器	30	69.6	3.12	3.12	未进入负 面清单	否	无	
3058	本溪县	市煤线	恒美嘉园2#箱变间隔配电变压器	630	14.63	411.83	411.83	未进入负 面清单	否	无	
3059	南芬区	露天矿线	露天矿线#39左9	200	3.36	153.28	153.28	未进入负 面清单	否	无	
3060	本溪县	连矿线	铁匠沟变压器	200	12.15	135.70	135.70	未进入负 面清单	否	无	
3061	明山区	体联2号线4044	10kV体联#2线永平#2配电室171间隔配电变压器	630	27.46	331.00	331.00	未进入负 面清单	否	无	
3062	本溪县	市温1号线	惠泽园11#变台	315	43.07	116.33	116.33	未进入负 面清单	否	无	
3063	桓仁县	10kV普夹线	夹道子三组	100	17.3	62.70	62.70	未进入负 面清单	否	无	
3064	高新区	西高二线9047	辽宁未来生物科技有限公司配电变压器	630	17.3	395.01	395.01	未进入负 面清单	否	无	
3065	平山区	南崔2号线5842	10kV长山#1线独立苑#2箱式变电站172间隔配电变压器	500	17.04	314.80	314.80	未进入负 面清单	否	无	
3066	高新区	歪矿线5646	10kV歪矿线#46变压器	400	21.27	234.92	234.92	未进入负 面清单	否	无	
3067	明山区	西芬线4034	10kV西芬线#13右14柱上变压器	315	70.9	28.67	28.67	未进入负 面清单	否	无	
3068	溪湖区	党校线	绿地山水城#2箱式配电站变压器	630	40.6	248.22	248.22	未进入负 面清单	否	无	
3069	溪湖区	牛街线	牛街线#67左11柱上变压器	200	18.42	123.16	123.16	未进入负 面清单	否	无	
3070	本溪县	张泉线	蜂村二组台区	400	11.42	274.32	274.32	未进入负 面清单	否	无	
3071	桓仁县	10kV八岱线	秀里一组	315	19.11	191.80	191.80	未进入负 面清单	否	无	
3072	平山区	南崔2号线5842	10kV南崔#2线裕明#2配电室172间隔配电变压器	630	29.27	319.60	319.60	未进入负 面清单	否	无	
3073	溪湖区	溪峪联线	富虹太子城#10配电站变压器	500	22.8	286.00	286.00	未进入负 面清单	否	无	

3074	平山区	东路线3224	10千伏东路线艺术宫箱变171间隔配电变压器	400	36.6	173.60	173.60	未进入负面清单	否	无	
3075	溪湖区	程家2#线	程家#5箱式变电站#2变压器	500	12.36	338.20	338.20	未进入负面清单	否	无	
3076	明山区	合明线1143	10kV合明线如意#9箱式变电站171间隔配电变压器	400	31.92	192.32	192.32	未进入负面清单	否	无	
3077	桓仁县	10kV江桓线	西关九组3号	400	31.23	195.08	195.08	未进入负面清单	否	无	
3078	高新区	梨矿线	10kV梨矿线曲家分#29变压器	400	7.97	288.12	288.12	未进入负面清单	否	无	
3079	桓仁县	10kV南米线	排路沟三组	200	13.43	133.14	133.14	未进入负面清单	否	无	
3080	溪湖区	梁姚1号线2321	江南城4#箱式变电站配电变压器	400	12.66	269.36	269.36	未进入负面清单	否	无	
3081	明山区	体消线4047	10kV体联#1线紫西支#4柱上变压器	315	34.7	142.70	142.70	未进入负面清单	否	无	
3082	本溪县	连矿线	西街变压器	50	39.4	20.30	20.30	未进入负面清单	否	无	
3083	本溪县	偏瓦线	法偏线偏岭八组（二道沟台区）	30	32.88	14.14	14.14	未进入负面清单	否	无	
3084	平山区	东路线3224	10kV东路线群策箱式变电站171间隔配电变压器	630	31.02	308.57	308.57	未进入负面清单	否	无	
3085	明山区	武山线539	10kV武山线鑫城#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	36.98	271.03	271.03	未进入负面清单	否	无	
3086	溪湖区	彩水线	华阳亭式配电站#2变压器	500	67.64	61.80	61.80	未进入负面清单	否	无	
3087	南芬区	下街线	10kV下街线头道沟分#6	400	10.37	278.52	278.52	未进入负面清单	否	无	
3088	溪湖区	郑胺线2429（备用）	彩北新村16#箱式变电站间隔配电变压器	500	12.16	339.20	339.20	未进入负面清单	否	无	
3089	溪湖区	党石线	党石线#61柱上变压器（新）	315	19.68	190.01	190.01	未进入负面清单	否	无	
3090	本溪县	福润线	汤河福湾6#箱变配电变压器	630	33.9	290.43	290.43	未进入负面清单	否	无	
3091	明山区	体消线4047	10kV体消线毛纺配变室172间隔配电变压器	630	51.3	180.81	180.81	未进入负面清单	否	无	
3092	高新区	梨矿线	10kV梨矿线下堡分#15柱上变压器	200	12.66	134.68	134.68	未进入负面清单	否	无	
3093	桓仁县	北城线	上古城半截街	100	49.18	30.82	30.82	未进入负面清单	否	无	
3094	桓仁县	10kV桦西线	西堡九组	315	10.98	217.41	217.41	未进入负面清单	否	无	
3095	溪湖区	程家2#线	程家#3箱式配电站变压器	500	13.28	333.60	333.60	未进入负面清单	否	无	
3096	本溪县	清街线	后街B台区	200	10.86	138.28	138.28	未进入负面清单	否	无	
3097	本溪县	连矿线	摩天岭李家堡变压器	200	9.83	140.34	140.34	未进入负面清单	否	无	
3098	明山区	合源2号线	10kV合源#2线碧桂园一期#4箱式变电站171间隔配电变压器	500	21.63	291.85	291.85	未进入负面清单	否	无	

3099	溪湖区	姚峪线	太子城五期7#箱变配电变压器	500	44.96	175.20	175.20	未进入负 面清单	否	无	
3100	溪湖区	YHG_姚太1#线	水岸新都#12箱式配电站变压器	400	40.71	157.16	157.16	未进入负 面清单	否	无	
3101	明山区	峪明线4342	10kV峪明线玉龙湖#1箱式变电站171间隔配电变压器	400	40.8	156.80	156.80	未进入负 面清单	否	无	
3102	溪湖区	YHG_姚太2#线	绿地中央广场7号地2#箱式变电站间隔配电变压器	630	16.76	398.41	398.41	未进入负 面清单	否	无	
3103	溪湖区	程家2#线	程家#4箱式配电站变压器	630	13.43	419.39	419.39	未进入负 面清单	否	无	
3104	本溪县	碱街线	长咀一组分#06变台	100	60.8	19.20	19.20	未进入负 面清单	否	无	
3105	明山区	明博线538	10kV明博线枫丹#1箱式变电站171间隔配电变压器	500	64.93	75.35	75.35	未进入负 面清单	否	无	
3106	溪湖区	姚富#2线	富虹太子城2#箱式变电站间隔配电变压器	630	26.41	337.62	337.62	未进入负 面清单	否	无	
3107	高新区	歪矿线5646	10KV歪矿线矿山分#8左#5柱上变压器	400	32.97	188.12	188.12	未进入负 面清单	否	无	
3108	明山区	新明线5745	10kV新明线观山阅3期#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	35.4	280.98	280.98	未进入负 面清单	否	无	
3109	溪湖区	北沟线	北沟线平安岭分#39左11（新）	200	13.41	133.18	133.18	未进入负 面清单	否	无	
3110	本溪县	云街线	南翠雅苑#3箱变配电变压器	500	17.02	314.90	314.90	未进入负 面清单	否	无	
3111	溪湖区	北宁线	北宁线4#配电站1#变压器	500	22.32	288.40	288.40	未进入负 面清单	否	无	
3112	桓仁县	普拐线	梨树沟九组	100	13.08	66.92	66.92	未进入负 面清单	否	无	
3113	溪湖区	彩水线	建工#6箱变#1变压器	500	31.56	242.20	242.20	未进入负 面清单	否	无	
3114	本溪县	连街线	新开王家堡变压器	50	36.4	21.80	21.80	未进入负 面清单	否	无	
3115	明山区	新立线531	10kV新街线新立#14箱式变压器171间隔配电变压器	315	12.8	211.68	211.68	未进入负 面清单	否	无	
3116	本溪县	高滚线	高滚线花岭十组（新开岭）	100	19.28	60.72	60.72	未进入负 面清单	否	无	
3117	桓仁县	10kV通天线	通天路	315	30.86	154.79	154.79	未进入负 面清单	否	无	
3118	溪湖区	水源2#线	水源2号线#17-1柱上变压器	200	11.6	136.80	136.80	未进入负 面清单	否	无	
3119	溪湖区	柳塘线	柳塘线#48左1分支箱配电站变压器	500	21.82	290.90	290.90	未进入负 面清单	否	无	
3120	溪湖区	河东线	宝桐#2箱式变电站站内变压器	500	20.61	296.95	296.95	未进入负 面清单	否	无	
3121	明山区	武山线539	10kV武山线明兴#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	17.94	390.98	390.98	未进入负 面清单	否	无	
3122	明山区	烫金线1145	10kV烫金线合金#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	20.5	374.85	374.85	未进入负 面清单	否	无	
3123	明山区	铜铂线1146	10kV铜铂线合金大院B区二期#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	34.67	285.58	285.58	未进入负 面清单	否	无	

3124	溪湖区	广电线	金地#4箱式配电站变压器	500	25.84	270.80	270.80	未进入负面清单	否	无	
3125	溪湖区	梁家线	桃花源5号箱式变电站配电变压器	630	15.49	406.41	406.41	未进入负面清单	否	无	
3126	明山区	体车2号线4048	10kV体车#2线#8右1左3柱上变压器	400	62.61	69.56	69.56	未进入负面清单	否	无	
3127	明山区	新技线5746	10kV新技线丰华#2箱式变电站172间隔配电变压器	630	25.1	345.87	345.87	未进入负面清单	否	无	
3128	本溪县	佳宝线	佳宝线30#左分#10变台	400	38.7	165.20	165.20	未进入负面清单	否	无	
3129	桓仁县	10kV沙影线	头道阳岔二组	100	12.18	67.82	67.82	未进入负面清单	否	无	
3130	明山区	体联1号线4037	10kV体联#1线糖酒配电室171间隔配电变压器	400	26.52	213.92	213.92	未进入负面清单	否	无	
3131	明山区	合源2号线	10千伏合源2号线碧桂园二期1号箱变171号间隔配电变压器	630	9.59	443.58	443.58	未进入负面清单	否	无	
3132	平山区	东路线3224	10KV东光配电站171间隔配电变压器	630	28.16	326.59	326.59	未进入负面清单	否	无	
3133	溪湖区	峪梁线	成德#1亭式配电站#2变压器	400	46.88	132.48	132.48	未进入负面清单	否	无	
3134	桓仁县	10kV普夹线	大青沟一、六组	315	30.87	154.76	154.76	未进入负面清单	否	无	
3135	溪湖区	程家1#线	金地阳光2#配电站配电变压器	630	18.44	387.83	387.83	未进入负面清单	否	无	
3136	溪湖区	喜欢线	欢岭线峡沟分#53柱上变压器（新）	200	4.88	150.24	150.24	未进入负面清单	否	无	
3137	本溪县	碱洋线	碱洋线东营坊D变台	200	44.58	70.84	70.84	未进入负面清单	否	无	
3138	高新区	西石线	金穗1#箱变1#配电变压器	500	24.48	277.60	277.60	未进入负面清单	否	无	
3139	明山区	峪华线4352	10kV峪华线峪华#4箱式变电站172间隔配电变压器	630	22.78	360.49	360.49	未进入负面清单	否	无	
3140	明山区	唐家线524	10kV唐家线锦程#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	33.59	292.38	292.38	未进入负面清单	否	无	
3141	桓仁县	10kV浑江线	五大机关箱变变压器	630	24.83	347.57	347.57	未进入负面清单	否	无	
3142	明山区	新华线5740	10kV新街线山水人家B区#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	22.06	365.02	365.02	未进入负面清单	否	无	
3143	明山区	体车1号线4040	10kV体车#1线西芬#1配电室171间隔配电变压器	630	48.38	199.21	199.21	未进入负面清单	否	无	
3144	溪湖区	河东线	河东线峪中17#箱变配电变压器	400	38.55	165.80	165.80	未进入负面清单	否	无	
3145	明山区	北地线529	10kV北地线景康箱式变电站171间隔配电变压器	500	10.92	345.40	345.40	未进入负面清单	否	无	
3146	桓仁县	黑六线	六道沟村3号	100	12.36	67.64	67.64	未进入负面清单	否	无	
3147	桓仁县	10kV八木线	岱龙江大棚2号	200	2.67	154.66	154.66	未进入负面清单	否	无	
3148	桓仁县	10kV江汇线	恒泰华庭	500	13.54	332.30	332.30	未进入负面清单	否	无	

3149	明山区	新明线5745	10kV新明线观山公馆#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	27.2	332.64	332.64	未进入负面清单	否	无	
3150	明山区	北地线529	10kV北地线学府箱式变电站171间隔配电变压器	630	60.1	125.37	125.37	未进入负面清单	否	无	
3151	溪湖区	程家2#线	程家#11箱式配电站变压器	500	14.6	327.00	327.00	未进入负面清单	否	无	
3152	高新区	学院1#线	辽科馨苑1#箱变变压器	400	33.51	185.96	185.96	未进入负面清单	否	无	
3153	平山区	东路线3224	10kV东路线艺红#2箱式变电站171间隔（新）配电变压器	630	37.27	269.20	269.20	未进入负面清单	否	无	
3154	本溪县	清街线	东阳七八组B台区	200	14.4	131.20	131.20	未进入负面清单	否	无	
3155	桓仁县	10kV双业线	北崴子村	315	20.78	186.54	186.54	未进入负面清单	否	无	
3156	桓仁县	10kV联网线	通天八组	100	25.26	54.74	54.74	未进入负面清单	否	无	
3157	本溪县	山煤线	磨石峪小区B台区	100	46.32	33.68	33.68	未进入负面清单	否	无	
3158	溪湖区	彩街线	彩生配电室1#变压器	400	23.08	227.68	227.68	未进入负面清单	否	无	
3159	明山区	钢管线524	10kV钢管线银亿#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	26.4	337.68	337.68	未进入负面清单	否	无	
3160	南芬区	爱金线	10kV爱金线#19左5	400	12.33	270.68	270.68	未进入负面清单	否	无	
3161	溪湖区	党石线	党石线#98柱上变压器（新）	400	8.32	286.72	286.72	未进入负面清单	否	无	
3162	本溪县	连街线	汞洞沟变压器	50	20.99	29.51	29.51	未进入负面清单	否	无	
3163	本溪县	兰城线	碱兰线孤山堡B变台	100	28.44	51.56	51.56	未进入负面清单	否	无	
3164	溪湖区	程家2#线	程家#9箱式配电站变压器	630	11.87	429.22	429.22	未进入负面清单	否	无	
3165	本溪县	市温2号线	市温2#线下堡分#02变台	250	19.08	152.30	152.30	未进入负面清单	否	无	
3166	高新区	西党线	10kV西党线20#左2柱上变压器	400	12.41	270.36	270.36	未进入负面清单	否	无	
3167	平山区	东路线3224	10kV东路线高中分#13左2柱上变压器	315	42.62	117.75	117.75	未进入负面清单	否	无	
3168	桓仁县	10kV沙五2线	夹皮沟八组	100	16.48	63.52	63.52	未进入负面清单	否	无	
3169	本溪县	山关线	化皮峪四组变台	200	23.13	113.74	113.74	未进入负面清单	否	无	
3170	南芬区	下施2#线	10kV下施2#线27#左17	400	8.68	285.28	285.28	未进入负面清单	否	无	
3171	溪湖区	后堡线	后堡线#25	400	38.37	166.52	166.52	未进入负面清单	否	无	
3172	溪湖区	姚富#2线	富虹太子城9#箱式变电站间隔配电变压器	630	25.57	342.91	342.91	未进入负面清单	否	无	
3173	明山区	新华线5740	10kV新街线新街#13箱式变电站171间隔配电变压器	315	1.94	245.89	245.89	未进入负面清单	否	无	

3174	溪湖区	北新线	北新线#13	315	20.19	188.40	188.40	未进入负 面清单	否	无	
3175	南芬区	东营线	东营线#9(北方家园)配电变压器	630	31.65	304.61	304.61	未进入负 面清单	否	无	
3176	平山区	东路线3224	10kV东路线溪园#1配电室171间隔配电变压器	630	59.87	126.82	126.82	未进入负 面清单	否	无	
3177	明山区	新明线5745	10kV新明线欧陆本府#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	30.16	313.99	313.99	未进入负 面清单	否	无	
3178	桓仁县	10kV江汇线	汇景华苑二期4号箱变变压器	630	12.11	427.71	427.71	未进入负 面清单	否	无	
3179	平山区	南泊线5837	10kV南永线#41左20柱上变压器	200	54.9	50.20	50.20	未进入负 面清单	否	无	
3180	本溪县	汤掌2号线	大院B台区	100	16.92	63.08	63.08	未进入负 面清单	否	无	
3181	溪湖区	奚堡线	奚堡线#13左5柱上变压器	160	50.94	46.50	46.50	未进入负 面清单	否	无	
3182	桓仁县	黑柞线	黑沟七组	315	10.46	219.05	219.05	未进入负 面清单	否	无	
3183	桓仁县	10kV沙影线	头道阳岔天桥沟	50	26.64	26.68	26.68	未进入负 面清单	否	无	
3184	明山区	新立线531	10kV新立线观山阅#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	30.63	311.03	311.03	未进入负 面清单	否	无	
3185	本溪县	张泉线	谭家堡二台区	200	9.02	141.96	141.96	未进入负 面清单	否	无	
3186	桓仁县	10kV中心线	少年宫1号箱变配电变压器	400	34.41	182.36	182.36	未进入负 面清单	否	无	
3187	桓仁县	10kV八镇线	桓仁县八里甸子镇建教师公寓	250	4.19	189.53	189.53	未进入负 面清单	否	无	
3188	明山区	西芬线4034	10kV西芬线西坟#7配电室171间隔配电变压器	630	32.76	297.61	297.61	未进入负 面清单	否	无	
3189	高新区	学院2#线	旺力学府1配电变压器	400	71.34	34.64	34.64	未进入负 面清单	否	无	
3190	本溪县	市温1号线	香山花园二期4#箱变	400	44.15	143.40	143.40	未进入负 面清单	否	无	
3191	溪湖区	姚富#2线	富虹太子城5#箱式变电站间隔配电变压器	630	36.24	275.69	275.69	未进入负 面清单	否	无	
3192	平山区	崔立线3237	10kV崔立线#27右8柱上变压器	200	45.92	68.16	68.16	未进入负 面清单	否	无	
3193	溪湖区	峪党线	新宇#1箱式配电站#1变压器	400	28.92	204.32	204.32	未进入负 面清单	否	无	
3194	明山区	新华线5740	10kV新街线山水人家A区#1箱式变电站171间隔配电变压器	500	26.21	268.95	268.95	未进入负 面清单	否	无	
3195	明山区	峪金线4348	10kV峪金线水木兰亭#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	33.56	292.57	292.57	未进入负 面清单	否	无	
3196	溪湖区	后牛线	柳塘#10配电站站内变压器	630	8.67	449.38	449.38	未进入负 面清单	否	无	
3197	溪湖区	北联线	北联线#28右1右3左1	200	21.57	116.86	116.86	未进入负 面清单	否	无	
3198	本溪县	市街线	YHG_佳鑫国际1#箱变2配电变压器	400	45.64	137.44	137.44	未进入负 面清单	否	无	

3199	明山区	体东线4033	10kV体东线桃园#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	17.87	391.42	391.42	未进入负面清单	否	无	
3200	明山区	新崔线5732	10kV新崔线平山#2配电室171间隔配电变压器	315	50.74	92.17	92.17	未进入负面清单	否	无	
3201	溪湖区	牛街线	本桓路#2箱式配电站#1变压器	500	19.06	304.70	304.70	未进入负面清单	否	无	
3202	明山区	合百线1134	10kV合百线合峪#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	42.32	188.40	188.40	未进入负面清单	否	无	
3203	桓仁县	10kV二镇线	二棚甸子政府变台	200	18.03	123.94	123.94	未进入负面清单	否	无	
3204	溪湖区	彩街线	彩胜#1配电室2#变压器	500	49.2	154.00	154.00	未进入负面清单	否	无	
3205	明山区	武山线539	10kV武山线鑫城#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	49.46	192.40	192.40	未进入负面清单	否	无	
3206	溪湖区	程家2#线	程家#15箱式配电站变压器	315	16.57	199.80	199.80	未进入负面清单	否	无	
3207	明山区	武山线539	10kV武山线唐人街#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	42.16	189.20	189.20	未进入负面清单	否	无	
3208	明山区	体江线4041	10kV体明#2线天龙佳园#4箱式变电站171间隔配电变压器	315	48.73	98.50	98.50	未进入负面清单	否	无	
3209	本溪县	山关线	久才峪五组变压器	30	57	6.90	6.90	未进入负面清单	否	无	
3210	溪湖区	河东线	大明沟线3左7#T接宝桐4#箱变	500	27.14	264.30	264.30	未进入负面清单	否	无	
3211	明山区	唐家线524	10kV唐家线锦程#7箱式变电站171间隔配电变压器	630	37.81	265.80	265.80	未进入负面清单	否	无	
3212	南芬区	东街#1线	东街#1线#13箱变变压器2	500	23.36	283.20	283.20	未进入负面清单	否	无	
3213	本溪县	市煤线	市煤线雅尔公寓支#1箱式变柜内变压器	400	37.68	169.28	169.28	未进入负面清单	否	无	
3214	本溪县	张网线	交通队2号变压器	200	39.51	80.98	80.98	未进入负面清单	否	无	
3215	南芬区	东营线	10KV东营线#36	400	31.26	194.96	194.96	未进入负面清单	否	无	
3216	平山区	站前线3230	10kV站前线#173右1柱上变压器	400	33.03	187.88	187.88	未进入负面清单	否	无	
3217	桓仁县	10kV铎西线	新农村五组	50	6.23	36.89	36.89	未进入负面清单	否	无	
3218	溪湖区	彩明联线	彩明联线#30右3	315	5.05	236.09	236.09	未进入负面清单	否	无	
3219	溪湖区	彩水线	大东#11配电站变压器	400	24.72	221.12	221.12	未进入负面清单	否	无	
3220	溪湖区	北街线	北街线29#右3	200	48.33	63.34	63.34	未进入负面清单	否	无	
3221	溪湖区	煤二线	煤二线大楼分#25右2柱上变压器	100	23.91	56.09	56.09	未进入负面清单	否	无	
3222	本溪县	张网线	山水俣城二期#10箱变配电变压器	630	20.65	373.91	373.91	未进入负面清单	否	无	
3223	明山区	明博线538	10kV明博线博林#7箱式变电站171间隔配电变压器	400	43.28	146.88	146.88	未进入负面清单	否	无	

3224	明山区	新街线5742	10kV新街线新街#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	33.21	294.78	294.78	未进入负面清单	否	无	
3225	桓仁县	普拐线	梨树沟四组	200	23.73	112.54	112.54	未进入负面清单	否	无	
3226	平山区	南解线5844	10kV南解线德大配电室171间隔配电变压器	315	48.32	99.79	99.79	未进入负面清单	否	无	
3227	平山区	南地线3221	10kV南地线丰泽花园箱式变电站171间隔配电变压器	400	29.25	203.00	203.00	未进入负面清单	否	无	
3228	溪湖区	柳塘线	广场配电站变压器	200	39.8	80.40	80.40	未进入负面清单	否	无	
3229	溪湖区	姚富#2线	富虹太子城10#箱式变电站间隔配电变压器	500	43.2	184.00	184.00	未进入负面清单	否	无	
3230	明山区	新立线531	10kV新立线#27左8柱上变压器	315	51.62	89.40	89.40	未进入负面清单	否	无	
3231	明山区	新技线5746	10kV新技线丰华#1箱式变电站172间隔配电变压器	630	27.43	331.19	331.19	未进入负面清单	否	无	
3232	明山区	研究所线1135	10kV研究所线#18左9柱上变压器	315	15.17	204.21	204.21	未进入负面清单	否	无	
3233	高新区	石街线	南风#1箱变配电变压器	500	25.51	272.45	272.45	未进入负面清单	否	无	
3234	高新区	学院2#线	旺力学府4#箱变高压间隔配电变压器	400	29.73	201.08	201.08	未进入负面清单	否	无	
3235	溪湖区	广电线	壹号公馆1#箱式变电站（居民）配电变	630	41.52	242.42	242.42	未进入负面清单	否	无	
3236	本溪县	南沟线	太阳#033变台	200	21.36	117.28	117.28	未进入负面清单	否	无	
3237	明山区	地照线1137	10kV地照线碧水云天#6箱式变电站171间隔配电变压器	400	20.04	239.84	239.84	未进入负面清单	否	无	
3238	溪湖区	梁家线	10kV梁家线赫地分#34变压器	200	12.95	134.10	134.10	未进入负面清单	否	无	
3239	明山区	体明1号线526	丽舍箱变	630	40.11	251.31	251.31	未进入负面清单	否	无	
3240	溪湖区	北新线	北新线#24	315	36.46	137.15	137.15	未进入负面清单	否	无	
3241	明山区	北地线529	10kV北地线紫南#2配电室171间隔配电变压器	630	43.47	230.14	230.14	未进入负面清单	否	无	
3242	溪湖区	梁家线	桃花源12号箱式变电站	630	4.76	474.01	474.01	未进入负面清单	否	无	
3243	溪湖区	姚富#2线	富虹太子城1#箱式变电站间隔配电变压器	630	28.24	326.09	326.09	未进入负面清单	否	无	
3244	明山区	体中线4046	10kV体中线花旗#2站配电室171间隔配电变压器	630	36.88	271.66	271.66	未进入负面清单	否	无	
3245	南芬区	南街线	南街线#28右2	160	22.7	91.68	91.68	未进入负面清单	否	无	
3246	溪湖区	姚峪线	太子城五期6#箱变配电变压器	630	38	264.60	264.60	未进入负面清单	否	无	
3247	本溪县	森秀线	万嘉书香苑小区配电站变压器2	630	8.73	449.00	449.00	未进入负面清单	否	无	
3248	溪湖区	郑新线2415（备用）	彩北新村4#箱式变电站变压器间隔配电变压器	500	20.54	297.30	297.30	未进入负面清单	否	无	

3249	明山区	北地线529	10kV北地线商校配电室171间隔配电变压器	400	40.44	158.24	158.24	未进入负面清单	否	无	
3250	明山区	峪金线4348	10kV峪金线水木兰亭#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	28.38	325.21	325.21	未进入负面清单	否	无	
3251	溪湖区	氟胺线	和谐5#配电站变压器	630	30.13	314.18	314.18	未进入负面清单	否	无	
3252	溪湖区	广电线	壹号公馆2#箱式变电站（公建）配电变	630	19.71	379.83	379.83	未进入负面清单	否	无	
3253	明山区	明博线538	10kV明博线博林#5箱式变电站172间隔配电变压器	400	70.92	36.32	36.32	未进入负面清单	否	无	
3254	明山区	体东线4033	10kV体东线桃园#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	33.49	293.01	293.01	未进入负面清单	否	无	
3255	明山区	新崔线5732	10kV新崔线#75右1环网柜闵商大厦箱变171间隔配电变压器	400	31.2	195.20	195.20	未进入负面清单	否	无	
3256	桓仁县	10kV联网线	和禹2号	400	19.68	241.28	241.28	未进入负面清单	否	无	
3257	南芬区	下街线	10kV下街线山上支13#	400	21.74	233.04	233.04	未进入负面清单	否	无	
3258	明山区	北地线529	10kV北地线永光配电室171间隔配电变压器	400	71.91	32.36	32.36	未进入负面清单	否	无	
3259	南芬区	选矿线	选矿线#80右2柱上-变压器	315	4.13	238.99	238.99	未进入负面清单	否	无	
3260	溪湖区	彩街线	彩胜#1配电室1#变压器	500	53.52	132.40	132.40	未进入负面清单	否	无	
3261	溪湖区	程家1#线	程家#24箱式配电站变压器	630	13.4	419.58	419.58	未进入负面清单	否	无	
3262	溪湖区	程家1#线	程家#16箱式配电站变压器	500	16.84	315.80	315.80	未进入负面清单	否	无	
3263	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城五期#13箱式变电站171间隔配电变压器	630	27.78	328.99	328.99	未进入负面清单	否	无	
3264	明山区	体联2号线4044	10kV体联#2线#33柱上变压器	400	51.42	114.32	114.32	未进入负面清单	否	无	
3265	明山区	体化线4039	10kV体化线#5柱上变压器	200	38.2	83.60	83.60	未进入负面清单	否	无	
3266	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城五期#10箱式变电站171间隔配电变压器	400	38.76	164.96	164.96	未进入负面清单	否	无	
3267	平山区	春明1号线3233	10kV春明#1线乙楼箱式变电站172间隔配电变压器	500	10.27	348.65	348.65	未进入负面清单	否	无	
3268	溪湖区	中彩1#线	水泥#3配电站变压器	500	13.95	330.25	330.25	未进入负面清单	否	无	
3269	本溪县	南沟线	南甸蛤蟆岭B台区	50	11.6	34.20	34.20	未进入负面清单	否	无	
3270	南芬区	塔沟线2042	塔沟线#24左4	50	32.88	23.56	23.56	未进入负面清单	否	无	
3271	高新区	榆林1#线	榆林4#箱变2#变压器	630	27.47	330.94	330.94	未进入负面清单	否	无	
3272	本溪县	南碱线1042	南阳三组#55变台	400	12.57	269.72	269.72	未进入负面清单	否	无	
3273	明山区	峪滨线4340	10kV峪滨线大峪#8箱式变电站171间隔配电变压器	630	12.38	426.01	426.01	未进入负面清单	否	无	

3274	明山区	明博线538	10kV明博线枫丹#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	57.33	142.82	142.82	未进入负面清单	否	无	
3275	溪湖区	峪桃1#线	峪党线6#右3丽景花园箱变#2变压器	315	24.79	173.91	173.91	未进入负面清单	否	无	
3276	明山区	体联2号线4044	10kV体联#2线永新配电室171间隔配电变压器	500	54.03	129.85	129.85	未进入负面清单	否	无	
3277	本溪县	盘崔线0153	半砬子变压器	100	17	63.00	63.00	未进入负面清单	否	无	
3278	明山区	新明线5745	10kV新明线欧陆本府#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	32.32	300.38	300.38	未进入负面清单	否	无	
3279	明山区	武山线539	10kV地工线#42左8武山#3站#1变压器	630	38.19	263.40	263.40	未进入负面清单	否	无	
3280	桓仁县	天健线	盛世华府2号箱变配电变压器	630	21.24	370.19	370.19	未进入负面清单	否	无	
3281	明山区	体车1号线4040	10kV体车#1线万佳箱式变电站172间隔配电变压器	630	20.44	375.23	375.23	未进入负面清单	否	无	
3282	本溪县	市陈线	煤炭巷#2变压器	400	48.65	125.40	125.40	未进入负面清单	否	无	
3283	溪湖区	党校线	党校线#31右15柱上变压器（新）	200	30.47	99.06	99.06	未进入负面清单	否	无	
3284	明山区	明崔联532	10kV东路线新兴家园箱式变电站171间隔配电变压器	400	58.32	86.72	86.72	未进入负面清单	否	无	
3285	南芬区	东营线	10KV东营线#38	400	48	128.00	128.00	未进入负面清单	否	无	
3286	高新区	古榆2号线1250	10kV古榆#2线部队#2分#44左10	400	7.05	291.80	291.80	未进入负面清单	否	无	
3287	本溪县	连街线	河东分B-2台区	50	41.48	19.26	19.26	未进入负面清单	否	无	
3288	明山区	新崔线5732	10kV新崔线大学配电室171间隔配电变压器	315	57.75	70.09	70.09	未进入负面清单	否	无	
3289	明山区	新崔线5732	10kV新崔线部队箱式变电站171间隔配电变压器	630	25.64	342.47	342.47	未进入负面清单	否	无	
3290	桓仁县	10kV通天线	鸡心沟三组	100	9.08	70.92	70.92	未进入负面清单	否	无	
3291	溪湖区	氟胺线	氟胺线后石#2配电站变压器	500	18.56	307.20	307.20	未进入负面清单	否	无	
3292	明山区	明博线538	10kV明博线枫丹#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	52.19	175.20	175.20	未进入负面清单	否	无	
3293	桓仁县	10kV五三线	腰营七组	200	6.48	147.04	147.04	未进入负面清单	否	无	
3294	南芬区	选矿线	选矿线#119	315	23.94	176.59	176.59	未进入负面清单	否	无	
3295	溪湖区	河东线	峪中1#变压器	630	26.19	339.00	339.00	未进入负面清单	否	无	
3296	明山区	西芬线4034	10kV西芬线天龙#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	20.52	374.72	374.72	未进入负面清单	否	无	
3297	本溪县	连街线	高家堡变压器	50	24.16	27.92	27.92	未进入负面清单	否	无	
3298	本溪县	法铁线	法铁线西麻六组台区	100	17.28	62.72	62.72	未进入负面清单	否	无	

3299	高新区	石街线	南风新苑二期1#箱变变压器	400	43.04	147.84	147.84	未进入负 面清单	否	无	
3300	明山区	体消线4047	10kV体联#1线市委配电室172间隔配电变压器	400	45.27	138.92	138.92	未进入负 面清单	否	无	
3301	本溪县	高田线	高田线田家堡B台区	200	13.11	133.78	133.78	未进入负 面清单	否	无	
3302	明山区	峪滨线4340	10kV峪滨线大峪#9箱式变电站171间隔配电变压器	630	14.06	415.42	415.42	未进入负 面清单	否	无	
3303	明山区	新街线5742	10kV新街线新街#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	22.25	363.83	363.83	未进入负 面清单	否	无	
3304	溪湖区	程家2#线	程家#12箱式配电站变压器	500	22.2	289.00	289.00	未进入负 面清单	否	无	
3305	南芬区	塔河线2044	10kV塔河线塔河线#34	400	14.84	260.64	260.64	未进入负 面清单	否	无	
3306	明山区	体消线4047	10kV体联#1线紫西支#24柱上变压器	315	23.81	177.00	177.00	未进入负 面清单	否	无	
3307	明山区	新立线531	10kV新立线#14柱上变压器	315	36.38	137.40	137.40	未进入负 面清单	否	无	
3308	明山区	唐家线524	10kV唐家线锦程#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	32.13	301.58	301.58	未进入负 面清单	否	无	
3309	溪湖区	梁家线	成德4#配电站变压器	400	31.83	192.68	192.68	未进入负 面清单	否	无	
3310	平山区	南泊线5837	10kV南永线#41左4右5柱上变压器	315	47.66	101.87	101.87	未进入负 面清单	否	无	
3311	溪湖区	后堡线	瑞馨#3配电站变压器	630	27.87	328.42	328.42	未进入负 面清单	否	无	
3312	明山区	合明线1143	10kV合明线如意#7箱式变电站171间隔配电变压器	400	29.25	203.00	203.00	未进入负 面清单	否	无	
3313	桓仁县	10kV雅河线	雅河九组	100	12.72	67.28	67.28	未进入负 面清单	否	无	
3314	明山区	北地线529	10kV北地线紫东配电室172间隔配电变压器	400	40.68	157.28	157.28	未进入负 面清单	否	无	
3315	明山区	体中线4046	10kV体中线联丰配电室171间隔配电变压器	400	50.12	119.52	119.52	未进入负 面清单	否	无	
3316	明山区	新街线5742	10kV新街线新街#9箱式变电站171间隔配电变压器	630	21.62	367.79	367.79	未进入负 面清单	否	无	
3317	桓仁县	10kV二甸线	鸡冠砬子一组	200	11.8	136.40	136.40	未进入负 面清单	否	无	
3318	溪湖区	梁家线	桃花源13号箱式变电站	630	8.51	450.39	450.39	未进入负 面清单	否	无	
3319	本溪县	市温1号线	YHG_香山花园二期2#箱变配电变压器	500	24.84	275.80	275.80	未进入负 面清单	否	无	
3320	溪湖区	10kV姚富3#线	10千伏姚富3号线富虹太子城六期7号箱变配电变压器	500	14.72	326.40	326.40	未进入负 面清单	否	无	
3321	南芬区	何宁线	何宁线50#	315	1.68	246.71	246.71	未进入负 面清单	否	无	
3322	溪湖区	程家2#线	程家#14箱式配电站变压器	630	14.13	414.98	414.98	未进入负 面清单	否	无	
3323	本溪县	碱魏线	YHG_粮库小区箱变配电变压器	630	48.95	195.62	195.62	未进入负 面清单	否	无	

3324	高新区	歪蓝线5648	蓝远名城5#箱变高压间隔配电变压器	315	2.7	243.50	243.50	未进入负 面清单	否	无	
3325	溪湖区	彩水线	华阳1#配电站变压器	400	4	304.00	304.00	未进入负 面清单	否	无	
3326	平山区	南金2号线5846	10kV南金#2线千金#8地#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	17.07	396.46	396.46	未进入负 面清单	否	无	
3327	溪湖区	溪峪联线	溪峪联线#19左4左1柱上变压器	315	33.26	147.23	147.23	未进入负 面清单	否	无	
3328	明山区	西芬线4034	10kV西芬线西坟#3配电室171间隔配电变压器	500	66.57	67.15	67.15	未进入负 面清单	否	无	
3329	明山区	体联2号线4044	10kV体联#2线一中#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	51.52	179.42	179.42	未进入负 面清单	否	无	
3330	明山区	地照线1137	10kV地照线碧水云天#1箱式变电站171间隔配电变压器	400	37.16	171.36	171.36	未进入负 面清单	否	无	
3331	桓仁县	10kV北岔线	向阳七组	100	24.74	55.26	55.26	未进入负 面清单	否	无	
3332	溪湖区	河东线	河东线峪中13#箱变（东山峪前区域4#）配电变压器	400	15.24	259.04	259.04	未进入负 面清单	否	无	
3333	平山区	东路线3224	10kV东路线修缮配电室172间隔配电变压器	315	43.89	113.75	113.75	未进入负 面清单	否	无	
3334	桓仁县	10kV通天线	通天库区林场1号变台	50	30.24	24.88	24.88	未进入负 面清单	否	无	
3335	本溪县	碱街线	碱街线40#变台	400	28.98	204.08	204.08	未进入负 面清单	否	无	
3336	明山区	新华线5740	10kV新街线新华分山水人家C区#3箱变171间隔配电变压器	500	32.76	236.20	236.20	未进入负 面清单	否	无	
3337	平山区	中永线5532	10kV南解线电建配电站171间隔配电变压器	630	40.7	247.59	247.59	未进入负 面清单	否	无	
3338	平山区	东路线3224	10kV东路线#33环网柜#171开关右2柱上变压器	400	46.65	133.40	133.40	未进入负 面清单	否	无	
3339	桓仁县	北城线	东北参茸城A区#2箱变变压器	630	22.22	364.01	364.01	未进入负 面清单	否	无	
3340	溪湖区	后牛线	柳塘#14配电站#2变压器	400	20.32	238.72	238.72	未进入负 面清单	否	无	
3341	溪湖区	YHG_姚太1#线	水岸新都#4箱式配电站变压器	400	37.11	171.56	171.56	未进入负 面清单	否	无	
3342	明山区	北地线529	10kV北地线高光配电室171间隔配电变压器	315	62.44	55.31	55.31	未进入负 面清单	否	无	
3343	高新区	高宝线1241	红旗社区2#箱变配电变压器	500	19.2	304.00	304.00	未进入负 面清单	否	无	
3344	溪湖区	姚富#2线	华溪#4箱式配电站变压器	400	45.88	136.48	136.48	未进入负 面清单	否	无	
3345	高新区	石化线	医药产业园安置房1#配电变压器	630	18.44	387.83	387.83	未进入负 面清单	否	无	
3346	明山区	地工线530	10kV地工线#14箱式变电站171间隔配电变压器	400	27.24	211.04	211.04	未进入负 面清单	否	无	
3347	高新区	张蓝线2229	花岭社区#2箱变高压间隔配电变压器	500	1.02	394.90	394.90	未进入负 面清单	否	无	
3348	本溪县	清城线	清城线城西一二组B变台	100	16.17	63.83	63.83	未进入负 面清单	否	无	

3349	平山区	春明1号线3233	10kV春明#1线双拥#1箱式变电站172间隔配电变压器（新）	500	23.84	280.80	280.80	未进入负 面清单	否	无	
3350	本溪县	市温2号线	供热#1变台	315	18.62	193.35	193.35	未进入负 面清单	否	无	
3351	桓仁县	10kV木河线	暖河子村	250	36.91	107.73	107.73	未进入负 面清单	否	无	
3352	本溪县	云街线	东沟五组变压器	30	27.69	15.69	15.69	未进入负 面清单	否	无	
3353	明山区	新春线5733	10kV新春线华夏馨苑#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	19.59	380.58	380.58	未进入负 面清单	否	无	
3354	溪湖区	煤二线	煤二线金坑分#9左15柱上变压器	200	3.28	153.44	153.44	未进入负 面清单	否	无	
3355	本溪县	清城线	望城林场台区	200	27.51	104.98	104.98	未进入负 面清单	否	无	
3356	明山区	明博线538	太古里#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	7.78	454.99	454.99	未进入负 面清单	否	无	
3357	溪湖区	河畔线4533	河畔#7配电站#1变压器	630	11.77	429.85	429.85	未进入负 面清单	否	无	
3358	明山区	铜铂线1146	10kV铜铂线合金大院B区二期#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	25.22	345.11	345.11	未进入负 面清单	否	无	
3359	溪湖区	北街线	北街线36#右6	200	27.57	104.86	104.86	未进入负 面清单	否	无	
3360	平山区	崔立线3237	10kV崔立线春合配电室171间隔配电变压器	400	66.79	52.84	52.84	未进入负 面清单	否	无	
3361	高新区	张街线	10kV张街线#69变压器	100	12.8	67.20	67.20	未进入负 面清单	否	无	
3362	桓仁县	10kV铎西线	川里七组	200	28.22	103.56	103.56	未进入负 面清单	否	无	
3363	南芬区	沈家线	10kV沈家线马家分杨木沟支38#	200	2.66	154.68	154.68	未进入负 面清单	否	无	
3364	南芬区	下街线	10kV下街线下深分65#左3	200	11.03	137.94	137.94	未进入负 面清单	否	无	
3365	平山区	中消线5535	10kV中消线世佳箱式变电站171间隔配电变压器	630	42.17	238.33	238.33	未进入负 面清单	否	无	
3366	溪湖区	柳塘线	车站配电站变压器	400	27.75	209.00	209.00	未进入负 面清单	否	无	
3367	桓仁县	10kV崔四线	五道沟一组2号	100	6.48	73.52	73.52	未进入负 面清单	否	无	
3368	溪湖区	梁家线	成德3#配电站变压器	400	50.55	117.80	117.80	未进入负 面清单	否	无	
3369	明山区	明博线538	10kV明博线景康名苑#1箱式变电站171间隔配电变压器	500	61.06	94.70	94.70	未进入负 面清单	否	无	
3370	桓仁县	北牛线	友谊三组	50	23.92	28.04	28.04	未进入负 面清单	否	无	
3371	本溪县	山关线	朴堡一组变台	400	18.27	246.92	246.92	未进入负 面清单	否	无	
3372	高新区	高堡4号线1252	西高堡社区#4箱变变压器	630	27.87	328.42	328.42	未进入负 面清单	否	无	
3373	溪湖区	牛街线	新区二号线52右2	200	54	52.00	52.00	未进入负 面清单	否	无	

3374	溪湖区	程家1#线	金地阳光1#配电站配电变压器	630	19.46	381.40	381.40	未进入负 面清单	否	无	
3375	高新区	歪街线5641	10kV歪街线105#变压器	50	14.48	32.76	32.76	未进入负 面清单	否	无	
3376	溪湖区	姚富#2线	富虹太子城8#箱式变电站间隔配电变压器	500	38.92	205.40	205.40	未进入负 面清单	否	无	
3377	桓仁县	10kV南米线	董船营二组2号	400	9.63	281.48	281.48	未进入负 面清单	否	无	
3378	桓仁县	10kV雅边线	边哈子九组2号	30	56.75	6.98	6.98	未进入负 面清单	否	无	
3379	明山区	合百线1134	10kV合百线合峪#6箱式变电站171间隔配电变压器	400	54.84	100.64	100.64	未进入负 面清单	否	无	
3380	溪湖区	溪峪联线	大兵营箱式配电站#2变压器	400	24.3	222.80	222.80	未进入负 面清单	否	无	
3381	溪湖区	柳塘线	柳塘线实华仕仁沟分16#柱上变压器	315	36.95	135.61	135.61	未进入负 面清单	否	无	
3382	溪湖区	郑胺线2429（备用）	彩北新村8#箱式变电站间隔配电变压器	630	8.38	451.21	451.21	未进入负 面清单	否	无	
3383	明山区	银行线4338	10kV银行线银行箱式变电站172间隔配电变压器	500	17.64	311.80	311.80	未进入负 面清单	否	无	
3384	平山区	南解线5844	10kV南解线反贪配电室171间隔配电变压器	630	19.18	383.17	383.17	未进入负 面清单	否	无	
3385	溪湖区	YHG_姚太1#线	水岸新都#11箱式配电站变压器	400	38.7	165.20	165.20	未进入负 面清单	否	无	
3386	明山区	西芬线4034	10kV西芬线胜建#7箱式变电站171间隔配电变压器	400	34.8	180.80	180.80	未进入负 面清单	否	无	
3387	溪湖区	峪桃1#线	10kV峪桃#1线#2左5左8柱上变压器	400	29.52	201.92	201.92	未进入负 面清单	否	无	
3388	明山区	新技线5746	10kV新技线新平配电室172间隔配电变压器	630	39.05	257.99	257.99	未进入负 面清单	否	无	
3389	溪湖区	程家2#线	程家#6箱式配电站变压器	500	14.44	327.80	327.80	未进入负 面清单	否	无	
3390	明山区	北地线529	YHG_北地线北光分天信房地产开发 1#	630	30.67	310.78	310.78	未进入负 面清单	否	无	
3391	明山区	体中线4046	配电变压器	400	12.76	268.96	268.96	未进入负 面清单	否	无	
3392	明山区	峪金线4348	10kV峪金线水木兰亭#3箱式变电站171间隔配电变压器	500	33.73	231.35	231.35	未进入负 面清单	否	无	
3393	平山区	春明1号线3233	10kV春明#1线向荣配电室171间隔配电变压器	400	53.52	105.92	105.92	未进入负 面清单	否	无	
3394	溪湖区	后堡线	瑞馨#1配电站变压器	400	21.54	233.84	233.84	未进入负 面清单	否	无	
3395	明山区	新立线531	10kV新立线观山阅#7箱式变电站171间隔配电变压器	315	72.69	23.03	23.03	未进入负 面清单	否	无	
3396	平山区	南地线3221	10KV南地线崔胜#2配电室171间隔配电变压器	630	44.54	223.40	223.40	未进入负 面清单	否	无	
3397	明山区	体消线4047	10kV体联#1线金山分#31左2柱上变压器	400	32.22	191.12	191.12	未进入负 面清单	否	无	
3398	平山区	中解线5545	10kV中解线铁工箱式变电站171间隔配电变压器	630	7.68	455.62	455.62	未进入负 面清单	否	无	

3399	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城五期#15箱式变电站171间隔配电变压器	500	21.34	293.30	293.30	未进入负 面清单	否	无	
3400	明山区	地工线530	10kV地工线亿泰箱式变电站171间隔配电变压器	630	30.13	314.18	314.18	未进入负 面清单	否	无	
3401	溪湖区	程家1#线	程家#28箱式配电站变压器	400	23.7	225.20	225.20	未进入负 面清单	否	无	
3402	溪湖区	中彩1#线	彩河配电站1#变压器	630	19.71	379.83	379.83	未进入负 面清单	否	无	
3403	本溪县	东碱线	碱洋线红土西组变压器	200	18.96	122.08	122.08	未进入负 面清单	否	无	
3404	南芬区	沈家线	沈家线73#变台	200	37.62	84.76	84.76	未进入负 面清单	否	无	
3405	桓仁县	铎江联网线420	冯家堡村7号	50	14.87	32.57	32.57	未进入负 面清单	否	无	
3406	明山区	体明1号线526	天华#1箱变变压器	630	23.9	353.43	353.43	未进入负 面清单	否	无	
3407	平山区	南金1号线5835	10kV兴金#1线福金#3箱式变电站#171间隔配电变压器	500	15.29	323.55	323.55	未进入负 面清单	否	无	
3408	桓仁县	10kV崔六线	孙家沟	100	36	44.00	44.00	未进入负 面清单	否	无	
3409	平山区	南解线5844	10kV南解线西泊子#3配电室171间隔配电变压器	400	40.32	158.72	158.72	未进入负 面清单	否	无	
3410	桓仁县	北牛线	湾龙背三组	200	20.54	118.92	118.92	未进入负 面清单	否	无	
3411	明山区	体联2号线4044	10kV体联#2线新丰配电室172间隔配电变压器	630	67.12	81.14	81.14	未进入负 面清单	否	无	
3412	明山区	北地线529	10kV北地线高明配电室171间隔配电变压器	500	54.19	129.05	129.05	未进入负 面清单	否	无	
3413	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城五期#9箱式变电站171间隔配电变压器	500	28.42	257.90	257.90	未进入负 面清单	否	无	
3414	平山区	南泊线5837	10kV南泊线乾易家园一期#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	34.86	284.38	284.38	未进入负 面清单	否	无	
3415	明山区	明博线538	10kV明博线欧洲城三期#7箱式变电站171间隔配电变压器	630	15.87	404.02	404.02	未进入负 面清单	否	无	
3416	本溪县	城套线2536	王房变压器	100	26.8	53.20	53.20	未进入负 面清单	否	无	
3417	明山区	地照线1137	10kV地照线碧水云天#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	10.06	440.62	440.62	未进入负 面清单	否	无	
3418	本溪县	山柜线	二柜分陈英三组支#68变台	50	48.16	15.92	15.92	未进入负 面清单	否	无	
3419	溪湖区	峪党线	新宇#3箱式配电站变压器	630	25.6	342.72	342.72	未进入负 面清单	否	无	
3420	明山区	唐家线524	10kV唐家线锦程#8箱式变电站171间隔配电变压器	400	45.36	138.56	138.56	未进入负 面清单	否	无	
3421	溪湖区	彩铁线	彩进5#配电站#1变压器	500	29.98	250.10	250.10	未进入负 面清单	否	无	
3422	本溪县	清陈线	清陈线望城泉眼沟变台	100	24.2	55.80	55.80	未进入负 面清单	否	无	
3423	桓仁县	10kV莲花线	东关五组	400	32.38	190.48	190.48	未进入负 面清单	否	无	

3424	南芬区	桥房线	桥房线29#	100	15.54	64.46	64.46	未进入负 面清单	否	无	
3425	本溪县	高硝线	高肖线五日地五组台区	100	29.76	50.24	50.24	未进入负 面清单	否	无	
3426	溪湖区	北新线	彩新配电站1#变压器	630	49.49	192.21	192.21	未进入负 面清单	否	无	
3427	明山区	体车2号线4048	10kV体车#2线#8右1右3柱上变压器	200	36.96	86.08	86.08	未进入负 面清单	否	无	
3428	溪湖区	姚金线	富虹太子城#4配电站#2变压器	630	44.37	224.47	224.47	未进入负 面清单	否	无	
3429	溪湖区	柳塘线	铁运配电站#1变压器	630	52.53	173.06	173.06	未进入负 面清单	否	无	
3430	明山区	峪华线4352	10kV峪华线世福箱式配电站171间隔配电变压器	630	47.3	206.01	206.01	未进入负 面清单	否	无	
3431	溪湖区	柳塘线	柳塘线实华仕仁沟分12右1#柱上变压器	315	49.1	97.34	97.34	未进入负 面清单	否	无	
3432	本溪县	碱魏线	小胡堡#1变台	30	32.58	14.23	14.23	未进入负 面清单	否	无	
3433	明山区	峪明线4342	10kV峪明线砬崴子分#41柱上变压器	200	19.77	120.46	120.46	未进入负 面清单	否	无	
3434	明山区	合成线535	10kV峪金线幸福一家#2箱式变电站171间隔配电变压器	400	41.48	154.08	154.08	未进入负 面清单	否	无	
3435	明山区	新立线531	10kV新立线观山阅#2箱式变电站172间隔配电变压器	500	31.32	243.40	243.40	未进入负 面清单	否	无	
3436	溪湖区	牛兴线	工农#2箱式配电站变压器	630	17.21	395.58	395.58	未进入负 面清单	否	无	
3437	溪湖区	梁姚1号线2321	梁家线恒大绿洲#7箱式变电站间隔单元配电变压器	630	45.62	216.59	216.59	未进入负 面清单	否	无	
3438	明山区	武山线539	10kV武山线明兴#4箱式变电站171间隔配电变压器	500	15.96	320.20	320.20	未进入负 面清单	否	无	
3439	本溪县	市山线	水库变压器	200	73.42	13.16	13.16	未进入负 面清单	否	无	
3440	本溪县	张网线	山水郦城二期#6箱变配电变压器	630	27.73	329.30	329.30	未进入负 面清单	否	无	
3441	溪湖区	氟胺线	和谐4#配电站变压器	630	26.86	334.78	334.78	未进入负 面清单	否	无	
3442	高新区	张蓝线2229	张蓝线#22左#1柱上变压器	100	16.4	63.60	63.60	未进入负 面清单	否	无	
3443	明山区	峪华线4352	10kV峪华线龙凤#2箱式配电站171间隔配电变压器	500	33.64	231.80	231.80	未进入负 面清单	否	无	
3444	本溪县	云街线	载波变压器	400	30.69	197.24	197.24	未进入负 面清单	否	无	
3445	溪湖区	峪桃2#线	英达#2箱式配电站#2变压器	500	20.86	295.70	295.70	未进入负 面清单	否	无	
3446	溪湖区	氟胺线	居仁#2配电室#2变压器	315	20.48	187.49	187.49	未进入负 面清单	否	无	
3447	明山区	体消线4047	10kV体联#1线紫西支#5右1柱上变压器	315	52.88	85.43	85.43	未进入负 面清单	否	无	
3448	本溪县	市街线	铁路住宅分支变压器	315	48.22	100.11	100.11	未进入负 面清单	否	无	

3449	明山区	地照线1137	10kV地照线荣山#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	19.92	300.40	300.40	未进入负面清单	否	无	
3450	溪湖区	中彩1#线	中彩1#线4#彩华配电站1#变压器	630	30.86	309.58	309.58	未进入负面清单	否	无	
3451	本溪县	偏沿线	法合线三家子二组台区	50	78.57	0.72	0.72	未进入负面清单	否	无	
3452	平山区	南永线5845	10kV南永线一所箱式变电站171间隔配电变压器（新）	500	43.68	181.60	181.60	未进入负面清单	否	无	
3453	溪湖区	梁家线	梁家线162T接8#箱变	400	22.11	231.56	231.56	未进入负面清单	否	无	
3454	明山区	新春线5733	10kV新春线#88柱上变压器	400	68.28	46.88	46.88	未进入负面清单	否	无	
3455	本溪县	碱魏2号线1575	碱魏线彦堡B变台	400	4.38	302.48	302.48	未进入负面清单	否	无	
3456	明山区	烫金线1145	10kV烫金线合金#6箱式变电站171间隔配电变压器	400	44	144.00	144.00	未进入负面清单	否	无	
3457	桓仁县	天健线	民东1号	400	27.18	211.28	211.28	未进入负面清单	否	无	
3458	明山区	新崔线5732	山水人家DE区1#箱变	630	10.7	436.59	436.59	未进入负面清单	否	无	
3459	溪湖区	姚富#2线	富虹太子城6#箱式变电站间隔配电变压器	500	41.08	194.60	194.60	未进入负面清单	否	无	
3460	桓仁县	10kV回龙线	和平五组	100	22.74	57.26	57.26	未进入负面清单	否	无	
3461	桓仁县	10kV江桓线	浑江公寓	315	23.24	178.79	178.79	未进入负面清单	否	无	
3462	本溪县	山关线	山关线化皮峪二组B台区	50	20.88	29.56	29.56	未进入负面清单	否	无	
3463	平山区	南永线5845	10kV南永线中法箱式变电站变压器间隔（新）配电变压器	400	38.04	167.84	167.84	未进入负面清单	否	无	
3464	溪湖区	姚金线	富虹太子城#1配电站#1变压器	500	56.44	117.80	117.80	未进入负面清单	否	无	
3465	溪湖区	峪党线	半山公馆#1箱式变电站间隔配电变压器	630	28.27	325.90	325.90	未进入负面清单	否	无	
3466	明山区	地照线1137	10kV地照线碧水云天#2箱式变电站171间隔配电变压器	400	29.64	201.44	201.44	未进入负面清单	否	无	
3467	明山区	武山线539	10kV武山线明兴#4箱式变电站172间隔配电变压器	500	36.72	216.40	216.40	未进入负面清单	否	无	
3468	本溪县	张陈线	天龙家园7#箱变配电变压器	630	16.81	398.10	398.10	未进入负面清单	否	无	
3469	溪湖区	河东线	峪中10#配电站变压器	500	26.96	265.20	265.20	未进入负面清单	否	无	
3470	明山区	西芬线4034	10kV西芬线胜建#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	14.25	414.23	414.23	未进入负面清单	否	无	
3471	溪湖区	中彩#2线	中彩#2线11柱上变压器	315	28.95	160.81	160.81	未进入负面清单	否	无	
3472	明山区	地工线530	10kV新技线龙凤分#9柱上变压器	315	43.12	116.17	116.17	未进入负面清单	否	无	
3473	平山区	中东线5533	10kV中东线东路配变室171间隔配电变压器	800	53.6	211.20	211.20	未进入负面清单	否	无	

3474	明山区	新华线5740	10kV新街线山水人家A区#2箱式变电站171间隔配电变压器	400	33.72	185.12	185.12	未进入负面清单	否	无	
3475	明山区	合源2号线	10kV合源#2线碧桂园一期#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	15.78	404.59	404.59	未进入负面清单	否	无	
3476	本溪县	市陈2号线	轮胎厂变台（市陈2号线#2变台）	250	75.94	10.15	10.15	未进入负面清单	否	无	
3477	桓仁县	10kV木八线	暖河子村内2号	400	10.43	278.28	278.28	未进入负面清单	否	无	
3478	溪湖区	程家2#线	程家#13箱式配电站变压器	630	15.31	407.55	407.55	未进入负面清单	否	无	
3479	明山区	新崔线5732	山水人家DE区3#箱变	630	9.96	441.25	441.25	未进入负面清单	否	无	
3480	溪湖区	梁家线	成德#2亭式配电站#1变压器	500	19.12	304.40	304.40	未进入负面清单	否	无	
3481	明山区	新明线5745	10kV新明线观山公馆#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	36	277.20	277.20	未进入负面清单	否	无	
3482	桓仁县	10kV铧东线	洼子沟村6号	50	56	12.00	12.00	未进入负面清单	否	无	
3483	明山区	地照线1137	10kV地照线#29右1柱上变压器	400	26.04	215.84	215.84	未进入负面清单	否	无	
3484	本溪县	市山线	老邢煤矿变压器	50	15.48	32.26	32.26	未进入负面清单	否	无	
3485	明山区	体联1号线4037	10kV体联#1线民建配电室171间隔配电变压器	400	33.09	187.64	187.64	未进入负面清单	否	无	
3486	本溪县	田石线	刘堡支#02变台	50	48.96	15.52	15.52	未进入负面清单	否	无	
3487	明山区	体消线4047	10kV体消线华夏#2配电室172间隔配电变压器	630	19.97	378.19	378.19	未进入负面清单	否	无	
3488	本溪县	市温2号线	水库住宅2号箱变配电变压器	200	53.37	53.26	53.26	未进入负面清单	否	无	
3489	溪湖区	YHG_姚太1#线	水岸新都#1箱式配电站变压器	500	20.8	296.00	296.00	未进入负面清单	否	无	
3490	溪湖区	后牛线	后牛线#43	100	4.29	75.71	75.71	未进入负面清单	否	无	
3491	高新区	火桥线2146	10kV火桥线响山子分4#变压器	200	11.92	136.16	136.16	未进入负面清单	否	无	
3492	南芬区	桥街线	金水湾小区#1箱变出线间隔配电变压器	800	10.65	554.80	554.80	未进入负面清单	否	无	
3493	本溪县	汇源线	赛梨寨小客站台区	100	27.76	52.24	52.24	未进入负面清单	否	无	
3494	本溪县	高硝线	高肖线花岭二组台区	100	28.55	51.45	51.45	未进入负面清单	否	无	
3495	桓仁县	天健线	丽水2区箱变#1变压器	800	50.64	234.88	234.88	未进入负面清单	否	无	
3496	溪湖区	河畔线4533	河畔#5配电站#2变压器	630	10.29	439.17	439.17	未进入负面清单	否	无	
3497	本溪县	高滚线	花岭堡B台区	200	20.28	119.44	119.44	未进入负面清单	否	无	
3498	溪湖区	梁家线	桃花源4号箱式变电站配电变压器	630	17.49	393.81	393.81	未进入负面清单	否	无	

3499	平山区	南金3号线5834	10kV南金#3线南城分#21右13柱上变	200	18.69	122.62	122.62	未进入负 面清单	否	无	
3500	平山区	东明线3225	10kV东明线#46柱上变压器	400	72.36	30.56	30.56	未进入负 面清单	否	无	
3501	溪湖区	溪峪联线	溪峪联线#9柱上变压器	200	60.16	39.68	39.68	未进入负 面清单	否	无	
3502	溪湖区	溪峪联线	溪峪联线#18	315	38.02	132.24	132.24	未进入负 面清单	否	无	
3503	高新区	歪蓝线5648	蓝远名城3#箱变间隔配电变压器	400	8.84	284.64	284.64	未进入负 面清单	否	无	
3504	溪湖区	党石线	党石线#88左7（新）	200	12.11	135.78	135.78	未进入负 面清单	否	无	
3505	溪湖区	牛兴线	煤铁#2箱式配电站变压器	500	21.15	294.25	294.25	未进入负 面清单	否	无	
3506	本溪县	张网线	YHG_张家堡1#箱变配电变压器\$	630	26.35	338.00	338.00	未进入负 面清单	否	无	
3507	本溪县	市陈线	市陈线迎宾小区#1箱变站内变压器	315	74.06	18.71	18.71	未进入负 面清单	否	无	
3508	明山区	北地2号线545	10kV北地#2线碧春园#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	48.32	199.58	199.58	未进入负 面清单	否	无	
3509	平山区	南解线5844	10kV南解线#49柱上变压器	400	48.65	125.40	125.40	未进入负 面清单	否	无	
3510	桓仁县	北长线	长春沟村2号	50	32.28	23.86	23.86	未进入负 面清单	否	无	
3511	溪湖区	彩水线	建工#4箱变#1变压器	500	26.76	266.20	266.20	未进入负 面清单	否	无	
3512	南芬区	东沟线	10kV东沟线#5	400	35.91	176.36	176.36	未进入负 面清单	否	无	
3513	溪湖区	YHG_姚太1#线	水岸新都#6箱式配电站变压器	500	21.89	290.55	290.55	未进入负 面清单	否	无	
3514	桓仁县	10kV江汇线	汇景华苑二期2号箱变变压器	630	12.23	426.95	426.95	未进入负 面清单	否	无	
3515	本溪县	佳宝线	市街线二马路分#16变台	250	61.36	46.60	46.60	未进入负 面清单	否	无	
3516	平山区	东路线3224	10kV东路线新闻配电室172间隔配电变压器	630	50.54	185.60	185.60	未进入负 面清单	否	无	
3517	平山区	南金2号线5846	10kV南金#2线#97柱上变压器	200	20.54	118.92	118.92	未进入负 面清单	否	无	
3518	高新区	歪矿线5646	10kV歪矿线#2箱变高压母线配电变压器	630	21.84	366.41	366.41	未进入负 面清单	否	无	
3519	明山区	地工线530	新兴家园#2箱变变压器	630	43.31	231.15	231.15	未进入负 面清单	否	无	
3520	明山区	新立线531	10kV新立线观山阅#1箱式变电站171间隔配电变压器	500	39.56	202.20	202.20	未进入负 面清单	否	无	
3521	明山区	体明2号线528	10kV体明#2线唐家配电室172间隔配电变压器	630	47.08	207.40	207.40	未进入负 面清单	否	无	
3522	明山区	体明1号线526	10kV体明#1线铁路#1箱式变电站171间隔配电变压器	500	27.12	264.40	264.40	未进入负 面清单	否	无	
3523	南芬区	南街线	南街线#28右5	315	43.87	113.81	113.81	未进入负 面清单	否	无	

3524	本溪县	碱魏线	碱厂水利站台区	100	40.08	39.92	39.92	未进入负 面清单	否	无	
3525	本溪县	城初线	草河城后堡B台区变压器	200	29.01	101.98	101.98	未进入负 面清单	否	无	
3526	明山区	西芬线4034	10kV西芬线西坟#6配电室171间隔配电变压器	630	58.17	137.53	137.53	未进入负 面清单	否	无	
3527	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城#8箱式变电站171间隔配电变压器	500	42.84	185.80	185.80	未进入负 面清单	否	无	
3528	溪湖区	牛街线	新区2#线26#杆T接卧龙自维3#箱变变压器	500	18.62	306.90	306.90	未进入负 面清单	否	无	
3529	桓仁县	10kV双业线	碱厂沟一组	200	16.45	127.10	127.10	未进入负 面清单	否	无	
3530	本溪县	森秀线	本溪米高酒店管理置业有限公司(枫叶公寓2#箱变)配电变压器	500	40.67	196.65	196.65	未进入负 面清单	否	无	
3531	平山区	东明线3225	10kV东明线#49柱上变压器	400	67.82	48.72	48.72	未进入负 面清单	否	无	
3532	南芬区	何宁线	何宁线#67右10	200	5.88	148.24	148.24	未进入负 面清单	否	无	
3533	平山区	南泊线5837	10kV南泊线泉涌#1箱式变电站171间隔（新）配电变压器	500	19.84	300.80	300.80	未进入负 面清单	否	无	
3534	南芬区	何富线	何富线梨沟分#14柱上变压器	200	4.88	150.24	150.24	未进入负 面清单	否	无	
3535	溪湖区	偏岭线	偏岭线#28右1柱上变压器（新）	200	32.22	95.56	95.56	未进入负 面清单	否	无	
3536	南芬区	沈家线	10kV沈家线#12	200	10.44	139.12	139.12	未进入负 面清单	否	无	
3537	溪湖区	姚峪线	太子城五期10#箱变配电变压器	400	27.24	211.04	211.04	未进入负 面清单	否	无	
3538	溪湖区	北街线	北街线47#左15	200	7.36	145.28	145.28	未进入负 面清单	否	无	
3539	桓仁县	普拐线	瓦房十组	50	41.29	19.36	19.36	未进入负 面清单	否	无	
3540	南芬区	东营线	10kV东营线黑沟支#15左4	400	7.18	291.28	291.28	未进入负 面清单	否	无	
3541	本溪县	连街线	石哈五组变压器	100	42.18	37.82	37.82	未进入负 面清单	否	无	
3542	溪湖区	后堡线	瑞馨佳园小区#7地块#10箱式变电站配电变压器	630	9.27	445.60	445.60	未进入负 面清单	否	无	
3543	平山区	南崔2号线5842	10kV南崔#2线裕明#1配电室171间隔配电变压器	400	30.36	198.56	198.56	未进入负 面清单	否	无	
3544	高新区	歪矿线5646	10kV歪矿线#4箱变高压间隔配电变压器	630	40.35	249.80	249.80	未进入负 面清单	否	无	
3545	明山区	峪华线4352	10kV峪华线龙凤#3箱式配电站171间隔配电变压器	630	25.95	340.52	340.52	未进入负 面清单	否	无	
3546	溪湖区	彩街线	彩力#7配电室变压器	500	18.05	309.75	309.75	未进入负 面清单	否	无	
3547	溪湖区	彩水线	海景#1箱变#1变压器	500	59.96	100.20	100.20	未进入负 面清单	否	无	
3548	桓仁县	10kV南米线	荒沟里二组	315	7.74	227.62	227.62	未进入负 面清单	否	无	

3549	桓仁县	10kV八镇线	马鹿泡六组	200	12.37	135.26	135.26	未进入负 面清单	否	无	
3550	溪湖区	程家1#线	程家#22箱式配电站变压器	500	15	325.00	325.00	未进入负 面清单	否	无	
3551	桓仁县	10kV二镇线	医院楼	200	35.24	89.52	89.52	未进入负 面清单	否	无	
3552	溪湖区	喜欢线	峡沟分#12柱上变压器（新）	200	12.42	135.16	135.16	未进入负 面清单	否	无	
3553	南芬区	下街线	本溪市聚鑫达房地产开发有限公司箱变配电变压器	500	9.7	351.50	351.50	未进入负 面清单	否	无	
3554	明山区	明博线538	10kV明博线枫丹#6箱式变电站171间隔配电变压器	400	24.92	220.32	220.32	未进入负 面清单	否	无	
3555	桓仁县	10kV沙影线	干沟村	400	23.82	224.72	224.72	未进入负 面清单	否	无	
3556	溪湖区	牛兴线	工农#1箱式配电站变压器	630	11.9	429.03	429.03	未进入负 面清单	否	无	
3557	明山区	体江线4041	10kV体江线万豪花园#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	38.54	261.20	261.20	未进入负 面清单	否	无	
3558	桓仁县	10kV崔四线	大甸子村	400	23.18	227.28	227.28	未进入负 面清单	否	无	
3559	明山区	新华线5740	10kV新街线新华分山水人家C区#1箱变171间隔配电变压器	400	41.52	153.92	153.92	未进入负 面清单	否	无	
3560	桓仁县	10kV沙金线	金坑一组	200	11.07	137.86	137.86	未进入负 面清单	否	无	
3561	平山区	兴金#2线	10kV兴金#2线朴家分#6柱上变压器	315	12.15	213.73	213.73	未进入负 面清单	否	无	
3562	本溪县	汇源线	城沟二三组B台区	400	2.55	309.80	309.80	未进入负 面清单	否	无	
3563	溪湖区	中彩1#线	华中#1配电站变压器	500	34.51	227.45	227.45	未进入负 面清单	否	无	
3564	明山区	地工线530	10kV北地线立志箱式变电站171间隔配电变压器	400	59.56	81.76	81.76	未进入负 面清单	否	无	
3565	桓仁县	10kV江汇线	学府家园5号箱变配电变压器	630	53.56	166.57	166.57	未进入负 面清单	否	无	
3566	桓仁县	10kV八镇线	马鹿泡一组	200	20.93	118.14	118.14	未进入负 面清单	否	无	
3567	平山区	南崔2号线5842	10kV南崔#2线#35柱上变压器	315	11.17	216.81	216.81	未进入负 面清单	否	无	
3568	溪湖区	牛街线	新区2#线卧龙分#11右3右2柱上变压器（新）	400	35.16	179.36	179.36	未进入负 面清单	否	无	
3569	溪湖区	河畔线4533	河畔#6配电站#1变压器	630	10.29	439.17	439.17	未进入负 面清单	否	无	
3570	本溪县	市纺线	黄金街2台区	315	22.63	180.72	180.72	未进入负 面清单	否	无	
3571	明山区	地工线530	10kV地工线金鼎箱式变电站171间隔配电变压器	315	15.43	203.40	203.40	未进入负 面清单	否	无	
3572	明山区	体明1号线526	10kV体明#1线铁明#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	29.56	317.77	317.77	未进入负 面清单	否	无	
3573	桓仁县	10kV八镇线	柞木台十一组3号	50	32.1	23.95	23.95	未进入负 面清单	否	无	

3574	明山区	新技线5746	10kV新技线育仁#1配电室172间隔配电变压器	630	59.02	132.17	132.17	未进入负 面清单	否	无	
3575	本溪县	法松线	高官中寨子一组B台区	50	75.93	2.04	2.04	未进入负 面清单	否	无	
3576	桓仁县	10kV二镇线	松兰新区箱变变压器	800	26.43	428.56	428.56	未进入负 面清单	否	无	
3577	桓仁县	10kV二四线	横道川十组	30	25.09	16.47	16.47	未进入负 面清单	否	无	
3578	本溪县	小区线8050	YHG_大堡菜地平房1#箱变配电变压器	400	11.22	275.12	275.12	未进入负 面清单	否	无	
3579	桓仁县	北牛线	湾龙背九组	315	13.54	209.35	209.35	未进入负 面清单	否	无	
3580	平山区	南崔2号线5842	10kV长山#1线独立苑#1箱式变电站171间隔配电变压器	500	19.06	304.70	304.70	未进入负 面清单	否	无	
3581	桓仁县	10kV江润线	农民住户	50	38.98	20.51	20.51	未进入负 面清单	否	无	
3582	明山区	铜铂线1146	10kV铜铂线富祥#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	28.88	322.06	322.06	未进入负 面清单	否	无	
3583	明山区	新崔线5732	10kV新崔线育仁#2配电室172间隔配电变压器	630	39.59	254.58	254.58	未进入负 面清单	否	无	
3584	桓仁县	10kV五三线	大镜沟二组	50	11.64	34.18	34.18	未进入负 面清单	否	无	
3585	明山区	新华线5740	10kV新街线新华分山水人家C区#5箱变171间隔配电变压器	630	29.87	315.82	315.82	未进入负 面清单	否	无	
3586	桓仁县	10kV联网线	星字佳苑C区1号箱变配电变压器	630	27.1	333.27	333.27	未进入负 面清单	否	无	
3587	溪湖区	牛街线	新区2号线新区#2线卧龙分#21柱上变压器	100	68.52	11.48	11.48	未进入负 面清单	否	无	
3588	溪湖区	后牛线	后牛线#53	315	20.91	186.13	186.13	未进入负 面清单	否	无	
3589	本溪县	汤沟线	苗堡变压器	30	33.93	13.82	13.82	未进入负 面清单	否	无	
3590	溪湖区	煤二线	煤二线金坑分#9前5柱上变压器（新）	200	12.13	135.74	135.74	未进入负 面清单	否	无	
3591	明山区	新技线5746	10kV新技线丰华#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.6	449.82	449.82	未进入负 面清单	否	无	
3592	明山区	合成线535	10kV峪金线幸福一家#4箱式变电站171间隔配电变压器	400	38.49	166.04	166.04	未进入负 面清单	否	无	
3593	南芬区	南街线	河畔新城一期#3箱变变压器	630	33.49	293.01	293.01	未进入负 面清单	否	无	
3594	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城五期#16箱式变电站171间隔配电变压器	630	15.62	405.59	405.59	未进入负 面清单	否	无	
3595	平山区	南金1号线5835	10kV兴金#1线福金分#26右1柱上变压器	200	2.96	154.08	154.08	未进入负 面清单	否	无	
3596	溪湖区	河东线	一铁#1配电室#1变压器	630	42.67	235.18	235.18	未进入负 面清单	否	无	
3597	桓仁县	10kV沙影线	千沟五组2号	50	31.32	24.34	24.34	未进入负 面清单	否	无	
3598	平山区	南金1号线5835	10kV兴金#1线福金分#49柱上变压器	315	27.43	165.60	165.60	未进入负 面清单	否	无	

3599	溪湖区	10kV姚富3#线	10千伏姚富3号线富虹太子城六期4号箱变配电变压器	500	19.04	304.80	304.80	未进入负 面清单	否	无	
3600	桓仁县	10kV二镇线	二棚甸子卫星新区二期2号箱变变压器	400	24.33	222.68	222.68	未进入负 面清单	否	无	
3601	桓仁县	10kV北岔线	双合二组	100	15.22	64.78	64.78	未进入负 面清单	否	无	
3602	桓仁县	10kV双业线	八道沟四、五组2号	50	0.07	39.97	39.97	未进入负 面清单	否	无	
3603	桓仁县	10kV浑江线	东坡新居箱变#2配电变压器	400	42.2	151.20	151.20	未进入负 面清单	否	无	
3604	本溪县	小区线8050	迎宾C区2号箱变配电变压器	500	20.74	296.30	296.30	未进入负 面清单	否	无	
3605	溪湖区	喜砬线	10kV喜砬线兴隆分#48变压器（新）	200	14.64	130.72	130.72	未进入负 面清单	否	无	
3606	明山区	铜铂线1146	10kV铜箔线合金大院B区#10箱式变电站171间隔配电变压器	630	34.41	287.22	287.22	未进入负 面清单	否	无	
3607	溪湖区	YHG_姚太1#线	水岸新都#14箱式配电站配电变压器	400	42.4	150.40	150.40	未进入负 面清单	否	无	
3608	桓仁县	10kV沙影线	北沟二组2号	50	20.36	29.82	29.82	未进入负 面清单	否	无	
3609	明山区	新技线5746	10kV新技线丰华#3箱式变电站172间隔配电变压器	630	49.81	190.20	190.20	未进入负 面清单	否	无	
3610	高新区	梨矿线	10kV梨矿线下堡分#54变压器	100	19.95	60.05	60.05	未进入负 面清单	否	无	
3611	桓仁县	10kV沙影线	下甸子五组	315	18.86	192.59	192.59	未进入负 面清单	否	无	
3612	明山区	峪华线4352	10kV峪华线峪华#2箱式变电站171间隔配电变压器	400	43.6	145.60	145.60	未进入负 面清单	否	无	
3613	明山区	烫金线1145	10kV烫金线合金#5箱式变电站171间隔配电变压器	400	30.36	198.56	198.56	未进入负 面清单	否	无	
3614	南芬区	东营线	10KV东营线#39	400	30.78	196.88	196.88	未进入负 面清单	否	无	
3615	桓仁县	10kV桦东线	东堡村2号	400	34.84	180.64	180.64	未进入负 面清单	否	无	
3616	溪湖区	姚金线	富虹太子城#2配电站#1变压器	500	66.24	68.80	68.80	未进入负 面清单	否	无	
3617	本溪县	云街线	镇政府变压器	315	66.31	43.12	43.12	未进入负 面清单	否	无	
3618	明山区	体明1号线526	天华#2箱变变压器	315	18.86	192.59	192.59	未进入负 面清单	否	无	
3619	高新区	榆林1#线	榆林2#箱变2#变压器	630	56.22	149.81	149.81	未进入负 面清单	否	无	
3620	本溪县	云街线	草河口铁路车站台区配电变压器	100	22.27	57.73	57.73	未进入负 面清单	否	无	
3621	本溪县	市纺线	YHG_燕兴世福一号配电变压器	630	36	277.20	277.20	未进入负 面清单	否	无	
3622	桓仁县	10kV桦二线	碑登四组2号	400	13.62	265.52	265.52	未进入负 面清单	否	无	
3623	平山区	东路线3224	10kV东路线艺红配电室171间隔配电变压器	630	36.44	274.43	274.43	未进入负 面清单	否	无	

3624	明山区	地工线530	10kV地工线鑫达箱式变电站171间隔配电变压器	500	25.28	273.60	273.60	未进入负面清单	否	无	
3625	溪湖区	牛兴线	工农#3箱式配电站变压器	630	16.76	398.41	398.41	未进入负面清单	否	无	
3626	明山区	合明线1143	10kV合明线如意#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	24.23	351.35	351.35	未进入负面清单	否	无	
3627	明山区	合姚线1140	10kV合姚线峪明#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	17.97	390.79	390.79	未进入负面清单	否	无	
3628	本溪县	田石线	和谐2号配电变压器	500	22.53	287.35	287.35	未进入负面清单	否	无	
3629	本溪县	连街线	关马地变压器	100	33.44	46.56	46.56	未进入负面清单	否	无	
3630	溪湖区	北沟线	北沟线#289柱上变压器（新）	200	22.56	114.88	114.88	未进入负面清单	否	无	
3631	本溪县	兰城线	城门一组C台区	100	14.92	65.08	65.08	未进入负面清单	否	无	
3632	明山区	体联2号线4044	10kV体联#2线#42柱上变压器	400	35.4	178.40	178.40	未进入负面清单	否	无	
3633	本溪县	汇源线	城沟新区2#变台	200	41.34	77.32	77.32	未进入负面清单	否	无	
3634	溪湖区	YHG_姚太1#线	水岸新都#13箱式配电站变压器	400	32.67	189.32	189.32	未进入负面清单	否	无	
3635	明山区	新春线5733	10kV新春线#85左5左3柱上变压器	315	28.1	163.49	163.49	未进入负面清单	否	无	
3636	明山区	平顶山线5744	10kV平顶山线#6柱上变压器	400	42.18	151.28	151.28	未进入负面清单	否	无	
3637	明山区	铜铂线1146	10kV铜箔线合金大院B区#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	22.89	359.79	359.79	未进入负面清单	否	无	
3638	溪湖区	后堡线	瑞馨佳园小区#5、#11地块#2箱式变电站间隔配电变压器	630	24.03	352.61	352.61	未进入负面清单	否	无	
3639	桓仁县	10kV四红线	红汀子二组2号	50	29.39	25.31	25.31	未进入负面清单	否	无	
3640	平山区	南金2号线5846	乾易家园#4箱变变压器	630	22.7	360.99	360.99	未进入负面清单	否	无	
3641	明山区	体江线4041	10kV体江线西胜#1配电室172间隔配电变压器	630	40.88	246.46	246.46	未进入负面清单	否	无	
3642	本溪县	市温2号线	下堡铁道南B台区	200	16.74	126.52	126.52	未进入负面清单	否	无	
3643	明山区	新街线5742	10kV新街线新街#10箱式变电站171间隔配电变压器	630	21.27	370.00	370.00	未进入负面清单	否	无	
3644	溪湖区	峪党线	峪党线#11柱上变压器	200	33.52	92.96	92.96	未进入负面清单	否	无	
3645	明山区	峪华线4352	10kV峪华线峪华#3箱式变电站171间隔配电变压器	400	51.42	114.32	114.32	未进入负面清单	否	无	
3646	明山区	体联1号线4037	10kV体联#1线水塔#2配电室171间隔配电变压器	400	41.86	152.56	152.56	未进入负面清单	否	无	
3647	溪湖区	河畔线4533	河畔#4配电站#1变压器	500	19.4	303.00	303.00	未进入负面清单	否	无	
3648	南芬区	机修线	20kV机修线润庭佳苑#1箱变间隔配电变压器	630	32.51	299.19	299.19	未进入负面清单	否	无	

3649	高新区	歪街线5641	10kV歪街线53#变压器	100	15.2	64.80	64.80	未进入负 面清单	否	无	
3650	桓仁县	10kV凤鸣线	凤鸣五组	400	15.42	258.32	258.32	未进入负 面清单	否	无	
3651	溪湖区	程家1#线	程家#25箱式配电变电站变压器	500	22.12	289.40	289.40	未进入负 面清单	否	无	
3652	本溪县	市煤线	YHG_隆熙佳园配电变压器\$	1000	30.64	493.60	493.60	未进入负 面清单	否	无	
3653	平山区	南地线3221	10kV南地线#26柱上变压器	315	72.32	24.19	24.19	未进入负 面清单	否	无	
3654	桓仁县	10kV联网线	和禹13号	100	58.56	21.44	21.44	未进入负 面清单	否	无	
3655	溪湖区	煤二线	煤二线大楼分#7左6柱上变压器	400	7.68	289.28	289.28	未进入负 面清单	否	无	
3656	明山区	西芬线4034	10kV西芬线胜建#1配电室172间隔配电变压器	630	36.15	276.26	276.26	未进入负 面清单	否	无	
3657	高新区	张歪线2216	10kV张歪线白家分#18变压器	200	46.76	66.48	66.48	未进入负 面清单	否	无	
3658	平山区	南金1号线5835	10kV兴金#1线福金分#24柱上变压器	200	9.93	140.14	140.14	未进入负 面清单	否	无	
3659	本溪县	碱魏2号线1575	碱魏2号线黄堡东组变台	200	22.25	115.50	115.50	未进入负 面清单	否	无	
3660	本溪县	兰南线	大石湖C台区	200	11.58	136.84	136.84	未进入负 面清单	否	无	
3661	明山区	铜铂线1146	10kV铜箔线合金大院B区二期#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	60.84	120.71	120.71	未进入负 面清单	否	无	
3662	明山区	地工线530	10kV新技线龙凤配电室171间隔配电变压器	400	43.12	147.52	147.52	未进入负 面清单	否	无	
3663	溪湖区	YHG_姚太1#线	水岸新都#8箱式配电变电站变压器	500	31.52	242.40	242.40	未进入负 面清单	否	无	
3664	本溪县	城初线	初家沟D台区	50	17.64	31.18	31.18	未进入负 面清单	否	无	
3665	本溪县	市温1号线	惠泽园8#变台	315	48.3	99.86	99.86	未进入负 面清单	否	无	
3666	明山区	研究所线1135	10kV研究所线#18左8左1柱上变压器	200	26.36	107.28	107.28	未进入负 面清单	否	无	
3667	明山区	体消线4047	10kV体消线毛纺配变室171间隔配电变压器	400	44.16	143.36	143.36	未进入负 面清单	否	无	
3668	明山区	研究所线1135	10kV研究所线#18左16柱上变压器	200	38.48	83.04	83.04	未进入负 面清单	否	无	
3669	平山区	东明线3225	10kV东明线市府配电室171间隔配电变压器	630	29.3	319.41	319.41	未进入负 面清单	否	无	
3670	明山区	铜铂线1146	10kV铜铂线合金大院B区二期#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	35.66	279.34	279.34	未进入负 面清单	否	无	
3671	南芬区	东沟线	10kV东沟线#11	400	25.65	217.40	217.40	未进入负 面清单	否	无	
3672	溪湖区	岭党线	半山公馆#2箱式变电站间隔配电变压器	400	30.27	198.92	198.92	未进入负 面清单	否	无	
3673	桓仁县	10kV二镇线	百货变台	200	47.76	64.48	64.48	未进入负 面清单	否	无	

3674	明山区	新春线5733	10kV新春线冶专#2箱式变电站171间隔配电变压器	400	11.4	274.40	274.40	未进入负面清单	否	无	
3675	本溪县	张泉线	蜂村十一组台区	50	44.48	17.76	17.76	未进入负面清单	否	无	
3676	明山区	地照线1137	10kV地照线#35左2柱上变压器	400	22.59	229.64	229.64	未进入负面清单	否	无	
3677	明山区	地照线1137	10kV地照线荣山#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	26.67	335.98	335.98	未进入负面清单	否	无	
3678	平山区	南金2号线5846	10kV南金#2线千金#8地#7箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.99	447.36	447.36	未进入负面清单	否	无	
3679	明山区	体消线4047	10kV体消线#25右10柱上变压器	315	56.11	75.25	75.25	未进入负面清单	否	无	
3680	溪湖区	彩水线	大东3#配电站变压器	500	24.84	275.80	275.80	未进入负面清单	否	无	
3681	溪湖区	柳塘线	茨沟13#柱上变压器	315	12	214.20	214.20	未进入负面清单	否	无	
3682	高新区	高宝线1241	红旗社区#1箱变配电变压器	500	23.62	281.90	281.90	未进入负面清单	否	无	
3683	明山区	峪华线4352	10kV峪华线龙凤#1箱式配电站171间隔配电变压器	315	30.63	155.52	155.52	未进入负面清单	否	无	
3684	桓仁县	江城线	二供热	400	58.5	86.00	86.00	未进入负面清单	否	无	
3685	平山区	南金2号线5846	10kV南金#2线千金#8地#1箱式变电站171间隔配电变压器	400	31.96	192.16	192.16	未进入负面清单	否	无	
3686	溪湖区	柳塘线	顺山亭式配电站#1变压器	400	69.24	43.04	43.04	未进入负面清单	否	无	
3687	本溪县	碱魏线	祥和家园二期2#箱变变压器	500	23.3	283.50	283.50	未进入负面清单	否	无	
3688	高新区	高堡4号线1252	西高堡社区2#箱变变压器	400	45.54	137.84	137.84	未进入负面清单	否	无	
3689	平山区	南地线3221	10kV南地线#17柱上变压器	315	56.8	73.08	73.08	未进入负面清单	否	无	
3690	桓仁县	10kV普夹线	大青沟七组	100	14.32	65.68	65.68	未进入负面清单	否	无	
3691	南芬区	何富线	何富线梨沟分#35柱上变压器	315	3.52	240.91	240.91	未进入负面清单	否	无	
3692	明山区	地工线530	10千伏地工线吾悦华庭3号箱变171号间隔配电变压器	630	8.48	450.58	450.58	未进入负面清单	否	无	
3693	桓仁县	10kV八岱线	韭菜园二组	200	27.26	105.48	105.48	未进入负面清单	否	无	
3694	高新区	石街线	10kV石街线55-1右2#变压器	315	57.75	70.09	70.09	未进入负面清单	否	无	
3695	明山区	峪华线4352	10kV峪华线世福#3箱式配电站171间隔配电变压器	500	29.88	250.60	250.60	未进入负面清单	否	无	
3696	溪湖区	牛街线	新区2#线#59柱上变压器	200	60.24	39.52	39.52	未进入负面清单	否	无	
3697	明山区	峪明线4342	10kV峪明线砬砬子分#120柱上变压器	200	32.97	94.06	94.06	未进入负面清单	否	无	
3698	桓仁县	10kV中心线	正阳花园箱变变压器	500	23.84	280.80	280.80	未进入负面清单	否	无	

3699	溪湖区	北新线	北新线#26右6右5柱上变压器	200	36.88	86.24	86.24	未进入负 面清单	否	无	
3700	明山区	体江线4041	10kV体江线#23柱上变压器	315	13.05	210.89	210.89	未进入负 面清单	否	无	
3701	溪湖区	后牛线	柳塘#13配电站变压器	630	11.33	432.62	432.62	未进入负 面清单	否	无	
3702	溪湖区	柳塘线	柳塘线河西#5箱式配电站变压器	630	11.89	429.09	429.09	未进入负 面清单	否	无	
3703	溪湖区	牛街线	卧龙新村1#箱式变电站间隔配电变压器	630	34.4	287.28	287.28	未进入负 面清单	否	无	
3704	本溪县	市街线	鑫宇1#箱变	630	35.02	283.37	283.37	未进入负 面清单	否	无	
3705	明山区	铜铂线1146	10kV铜箔线合金大院B区二期#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	46.02	214.07	214.07	未进入负 面清单	否	无	
3706	溪湖区	大堡线	大堡线15-1左2#	315	71.49	26.81	26.81	未进入负 面清单	否	无	
3707	高新区	歪蓝线5648	蓝远名城4#箱变高压间隔配电变压器1	500	5.44	372.80	372.80	未进入负 面清单	否	无	
3708	溪湖区	大堡线	大堡线37#箱式变电站#2变压器配电变压器	630	60.53	122.66	122.66	未进入负 面清单	否	无	
3709	溪湖区	郑新线2415（备用）	彩北新村2#箱式变电站变压器间隔配电变压器	630	19.43	381.59	381.59	未进入负 面清单	否	无	
3710	平山区	春明1号线3233	10kV春明#1线乙楼箱式变电站171间隔配电变压器	500	17.09	314.55	314.55	未进入负 面清单	否	无	
3711	南芬区	南玻线	南玻线金坑分#7左3	100	12.32	67.68	67.68	未进入负 面清单	否	无	
3712	溪湖区	后堡线	瑞馨佳园小区#7地块#1箱式配电站高压间隔配电变压器	630	14.98	409.63	409.63	未进入负 面清单	否	无	
3713	南芬区	下街线	10kV下街线下深分#54	200	29.56	100.88	100.88	未进入负 面清单	否	无	
3714	溪湖区	溪峪联线	溪峪联线#14柱上变压器	315	31.77	151.92	151.92	未进入负 面清单	否	无	
3715	平山区	中东线5533	10kV中东线#35箱式变电站171间隔负荷开关	400	52.32	110.72	110.72	未进入负 面清单	否	无	
3716	明山区	新春线5733	10kV新春线平山#1配电室171间隔配电变压器	315	56.19	75.00	75.00	未进入负 面清单	否	无	
3717	桓仁县	10kV普夹线	坎川沟八组	100	7.32	72.68	72.68	未进入负 面清单	否	无	
3718	溪湖区	河东线	明翠山庄1#箱式变电站母线间隔配电变压器	630	22.1	364.77	364.77	未进入负 面清单	否	无	
3719	桓仁县	崔城线	六河村新房	200	22.42	115.16	115.16	未进入负 面清单	否	无	
3720	桓仁县	10kV沙影线	影壁山六组2号	10	0.94	7.91	7.91	未进入负 面清单	否	无	
3721	溪湖区	北新线	北新线42#右17	315	3.12	242.17	242.17	未进入负 面清单	否	无	
3722	溪湖区	大堡线	民主配电站#1变压器	630	52.88	170.86	170.86	未进入负 面清单	否	无	
3723	溪湖区	峪党线	峪党线#16柱上变压器	200	55.44	49.12	49.12	未进入负 面清单	否	无	

3724	桓仁县	10kV江润线	建材小区#4箱变变压器	1000	17.52	624.80	624.80	未进入负面清单	否	无	
3725	溪湖区	北宁线	北宁线3#配电站1#变压器	500	22.92	285.40	285.40	未进入负面清单	否	无	
3726	溪湖区	牛兴线	煤铁#1箱式配电站变压器	500	15.84	320.80	320.80	未进入负面清单	否	无	
3727	溪湖区	大阳线	10kV大阳线#133变压器（新）	200	26.85	106.30	106.30	未进入负面清单	否	无	
3728	桓仁县	北屯线	友谊一组	315	13.66	208.97	208.97	未进入负面清单	否	无	
3729	桓仁县	10kV崔六线	杨家街道下3号	50	17.24	31.38	31.38	未进入负面清单	否	无	
3730	明山区	体消线4047	10kV体联#1线紫西支紫荆苑箱式变电站171间隔配电变压器	630	35.27	281.80	281.80	未进入负面清单	否	无	
3731	溪湖区	河东线	宝桐#1配电站变压器	630	28.57	324.01	324.01	未进入负面清单	否	无	
3732	高新区	石化线	10kV石化线#40后1变压器3	315	70.55	29.77	29.77	未进入负面清单	否	无	
3733	溪湖区	北宁线	北宁线2#配电站2#变压器	500	24.67	276.65	276.65	未进入负面清单	否	无	
3734	溪湖区	北宁线	北宁线9#配电站1#变压器	500	26.6	267.00	267.00	未进入负面清单	否	无	
3735	溪湖区	后堡线	瑞馨佳园小区#7地块#48、#49、#60、#91、#92楼、别墅区配电变压器	630	6.41	463.62	463.62	未进入负面清单	否	无	
3736	桓仁县	10kV北岔线	双合十组	100	17.98	62.02	62.02	未进入负面清单	否	无	
3737	溪湖区	郑胺线2429（备用）	彩北新村14#箱式变电站间隔配电变压器	500	15.07	324.65	324.65	未进入负面清单	否	无	
3738	溪湖区	溪峪联线	富虹太子城#8配电站变压器	630	22.51	362.19	362.19	未进入负面清单	否	无	
3739	明山区	唐家线524	10kV唐家线育建配电室171间隔配电变压器	630	33.02	295.97	295.97	未进入负面清单	否	无	
3740	明山区	地工线530	10kV新技线新兴佳园三期#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	16.6	399.42	399.42	未进入负面清单	否	无	
3741	桓仁县	10kV普联线	拐磨子一组2号	200	5.07	149.86	149.86	未进入负面清单	否	无	
3742	溪湖区	彩街线	彩力#6配电室变压器	500	21.41	292.95	292.95	未进入负面清单	否	无	
3743	本溪县	偏水线	泥塔A台区	200	17.64	124.72	124.72	未进入负面清单	否	无	
3744	桓仁县	10kV桦木线	蔡俄堡五组2台	30	15.4	19.38	19.38	未进入负面清单	否	无	
3745	桓仁县	10kV浑江线	北小变台	315	37.33	134.41	134.41	未进入负面清单	否	无	
3746	本溪县	盘崔线0153	红日沟变压器	50	36.88	21.56	21.56	未进入负面清单	否	无	
3747	南芬区	东桥线	10kV东桥线砖厂支9	200	29.38	101.24	101.24	未进入负面清单	否	无	
3748	溪湖区	大阳线	10kV大阳线达子卜分#33变压器（新）	50	56.48	11.76	11.76	未进入负面清单	否	无	

3749	溪湖区	郑三线2427（备用）	北三线#101	50	27.72	26.14	26.14	未进入负面清单	否	无	
3750	本溪县	汇源线	上堡村东街变台	200	44.01	71.98	71.98	未进入负面清单	否	无	
3751	本溪县	连街线	中河王家堡变压器	100	19.58	60.42	60.42	未进入负面清单	否	无	
3752	本溪县	市陈2号线	锅炉厂变台（市陈2号线#1变台）	80	15	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	
3753	明山区	北地线529	10kV北地线实华配电室171间隔配电变压器	630	18.79	385.62	385.62	未进入负面清单	否	无	
3754	南芬区	桥思线	10kV桥思线#94左5	100	21.6	58.40	58.40	未进入负面清单	否	无	
3755	桓仁县	10kV江汇线	学府家园2号箱变配电变压器	630	46.86	208.78	208.78	未进入负面清单	否	无	
3756	明山区	体车2号线4048	10kV体车#2线城建站配电室172间隔配电变压器	400	59.08	83.68	83.68	未进入负面清单	否	无	
3757	桓仁县	10kV二镇线	东风新区一期1号箱变配电变压器	630	23.84	353.81	353.81	未进入负面清单	否	无	
3758	南芬区	东街#2线	10kV东街#2线#30	400	36.3	174.80	174.80	未进入负面清单	否	无	
3759	南芬区	露天矿线	露天矿线茶信沟分#7	200	31.01	97.98	97.98	未进入负面清单	否	无	
3760	明山区	体联1号线4037	10kV体联#1线#29左3柱上变压器	400	56.01	95.96	95.96	未进入负面清单	否	无	
3761	溪湖区	河东线	河畔#3配电站#1变压器	630	18.02	390.47	390.47	未进入负面清单	否	无	
3762	明山区	体消线4047	10kV体消线天龙配变室172间隔配电变压器	400	50.92	116.32	116.32	未进入负面清单	否	无	
3763	明山区	体明1号线526	10kV体明#1线铁明#4配电室171间隔配电变压器	630	15.75	404.78	404.78	未进入负面清单	否	无	
3764	高新区	西石线	10kV西石线#27右11柱上变压器	400	57.2	91.20	91.20	未进入负面清单	否	无	
3765	溪湖区	广电线	金地#2箱式配电站变压器	500	33.84	230.80	230.80	未进入负面清单	否	无	
3766	明山区	峪华线4352	10kV峪华线世福#2箱式配电站171间隔配电变压器	630	26.44	337.43	337.43	未进入负面清单	否	无	
3767	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	30.86	309.58	309.58	未进入负面清单	否	无	
3768	明山区	体车1号线4040	10kV体车#1线矿建配电室171间隔配电变压器	315	41.02	122.79	122.79	未进入负面清单	否	无	
3769	明山区	新华线5740	10kV新街线山水人家B区#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	17.12	314.40	314.40	未进入负面清单	否	无	
3770	本溪县	祁街线	祁街线中学变压器	100	28.48	51.52	51.52	未进入负面清单	否	无	
3771	溪湖区	中彩1#线	水泥1#配电站变压器	500	20.3	298.50	298.50	未进入负面清单	否	无	
3772	明山区	烫金线1145	10kV烫金线百兴#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	19.54	380.90	380.90	未进入负面清单	否	无	
3773	高新区	歪矿线5646	10kV歪矿线矿山分#19变压器	400	33.88	184.48	184.48	未进入负面清单	否	无	

3774	高新区	歪矿线5646	10kV歪矿线#54右1柱上变压器	400	30.6	197.60	197.60	未进入负面清单	否	无	
3775	明山区	体明2号线528	10kV体明#2线唐家#2箱式变电站171间隔配电变压器	400	25.36	218.56	218.56	未进入负面清单	否	无	
3776	桓仁县	10kV江汇线	学府家园1号箱变配电变压器	630	57.02	144.77	144.77	未进入负面清单	否	无	
3777	桓仁县	10kV通天线	鸡心沟二组2号	50	40.92	19.54	19.54	未进入负面清单	否	无	
3778	溪湖区	姚金线	本溪富虹房地产开发建筑有限公司配电变压器	500	7.49	362.55	362.55	未进入负面清单	否	无	
3779	平山区	东路线3224	10kV东路线新闻配电室171间隔配电变压器	630	74.6	34.02	34.02	未进入负面清单	否	无	
3780	明山区	体江线4041	10kV体江线胜建配电室172间隔配电变压器	630	67.17	80.83	80.83	未进入负面清单	否	无	
3781	高新区	火溪线2141	10kV火溪线#7左2变压器	400	17.65	249.40	249.40	未进入负面清单	否	无	
3782	溪湖区	彩水线	建工#1箱变#1变压器	500	36.29	218.55	218.55	未进入负面清单	否	无	
3783	南芬区	南街线	龙华新城1#变压器	315	44.63	111.42	111.42	未进入负面清单	否	无	
3784	南芬区	东街#2线	10kV东街#2线#34	400	14.24	263.04	263.04	未进入负面清单	否	无	
3785	桓仁县	10kV崔四线	四河八组	315	8.72	224.53	224.53	未进入负面清单	否	无	
3786	溪湖区	大阳线	10kV大阳线佟家沟分#28变压器（新）	100	14.4	65.60	65.60	未进入负面清单	否	无	
3787	明山区	体联1号线4037	10kV体联#1线立矿配电室171间隔配电变压器	500	59.32	103.40	103.40	未进入负面清单	否	无	
3788	明山区	北地2号线545	10kV北地#2线碧春园#1箱式变电站171间隔配电变压器	500	40.99	195.05	195.05	未进入负面清单	否	无	
3789	平山区	春明1号线3233	10kV春明#1线双拥#2箱式变电站171间隔配电变压器（新）	500	24.6	277.00	277.00	未进入负面清单	否	无	
3790	桓仁县	10kV二镇线	二棚甸子棚户区二期1号箱变变压器	400	25.53	217.88	217.88	未进入负面清单	否	无	
3791	明山区	体消线4047	10kV体消线塔东#2配变室171间隔配电变压器	630	39.81	253.20	253.20	未进入负面清单	否	无	
3792	明山区	北地线529	10kV北地线西坟#4配电室172间隔配电变压器	400	63.52	65.92	65.92	未进入负面清单	否	无	
3793	明山区	烫金线1145	10kV烫金线合金#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	34.86	284.38	284.38	未进入负面清单	否	无	
3794	高新区	学院2#线	旺力学府3#箱变高压间隔配电变压器	500	56.13	119.35	119.35	未进入负面清单	否	无	
3795	溪湖区	程家1#线	程家#26箱式配电站变压器	315	22.1	182.39	182.39	未进入负面清单	否	无	
3796	本溪县	田粘线	佟岭小区#091变台	100	16.64	63.36	63.36	未进入负面清单	否	无	
3797	明山区	明博线538	10kV明博线景康名苑#4箱式变电站171间隔配电变压器	500	8.45	357.75	357.75	未进入负面清单	否	无	
3798	溪湖区	牛兴线	10kV牛兴线#84柱上变压器	200	47.61	64.78	64.78	未进入负面清单	否	无	

3799	本溪县	田石线	左南岭支#12变台	200	10.86	138.28	138.28	未进入负 面清单	否	无	
3800	平山区	东路线3224	10kV东路线高中分#8左4右2柱上变压器	315	66.71	41.86	41.86	未进入负 面清单	否	无	
3801	南芬区	桥街线	本溪桥北投资置业有限公司桥头铁欣佳苑 3#箱变配电变压器	400	25.95	216.20	216.20	未进入负 面清单	否	无	
3802	溪湖区	溪峪联线	溪峪联线一铁#2配电亭#2变压器	500	38.98	205.10	205.10	未进入负 面清单	否	无	
3803	溪湖区	柳塘线	柳塘线实华茨沟分4右1柱上变压器	315	21.33	184.81	184.81	未进入负 面清单	否	无	
3804	溪湖区	郑三线2427（备用）	北三线80#	160	27.03	84.75	84.75	未进入负 面清单	否	无	
3805	南芬区	选矿线	尚品阳光2号箱变出线间隔配电变压器	630	8.51	450.39	450.39	未进入负 面清单	否	无	
3806	本溪县	田石线	田矿6#楼	200	30.12	99.76	99.76	未进入负 面清单	否	无	
3807	本溪县	厚德线	供热#2变台	200	69.45	21.10	21.10	未进入负 面清单	否	无	
3808	明山区	峪滨线4340	10kV峪滨线大峪#9箱式变电站172间隔配电变压器	630	17.18	395.77	395.77	未进入负 面清单	否	无	
3809	明山区	明博线538	太古里#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	18.51	387.39	387.39	未进入负 面清单	否	无	
3810	溪湖区	梁姚1号线2321	梁家线恒大绿洲2#箱变配电变压器	400	34.14	183.44	183.44	未进入负 面清单	否	无	
3811	明山区	地照线1137	10kV地照线碧水云天#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	14.51	412.59	412.59	未进入负 面清单	否	无	
3812	溪湖区	牛街线	牛街线小南分#4柱上变压器（新）	400	14.16	263.36	263.36	未进入负 面清单	否	无	
3813	溪湖区	程家1#线	程家#29箱式配电站变压器	315	30.67	155.39	155.39	未进入负 面清单	否	无	
3814	桓仁县	10kV二甸线	马达营四组	100	12.4	67.60	67.60	未进入负 面清单	否	无	
3815	南芬区	东街#2线	10kV东街#2线#27	400	37.59	169.64	169.64	未进入负 面清单	否	无	
3816	明山区	新崔线5732	10kV新崔线万友箱式变电站171间隔配电变压器	630	24.63	348.83	348.83	未进入负 面清单	否	无	
3817	高新区	高堡4号线1252	西高堡社区3#箱变变压器	400	49.29	122.84	122.84	未进入负 面清单	否	无	
3818	本溪县	山柜线	二柜分陈英三组支#14变台	50	25.28	27.36	27.36	未进入负 面清单	否	无	
3819	本溪县	高硝线	高肖线高官石场台区	100	57.8	22.20	22.20	未进入负 面清单	否	无	
3820	明山区	唐家线524	10kV唐家线锦程#5箱式变电站171间隔配电变压器	400	32.12	191.52	191.52	未进入负 面清单	否	无	
3821	本溪县	小区线8050	惠民小区3#配电变压器	400	22.9	228.40	228.40	未进入负 面清单	否	无	
3822	明山区	唐家线524	10kV唐家线锦程#2箱式变电站172间隔配电变压器	500	24.2	279.00	279.00	未进入负 面清单	否	无	
3823	桓仁县	10kV江汇线	龙宝城市广场箱变配电变压器	1250	14.4	820.00	820.00	未进入负 面清单	否	无	

3824	桓仁县	10kV铎西线	新农村新兴	315	8.81	224.25	224.25	未进入负 面清单	否	无	
3825	明山区	大峪线534	10kV大峪线宏峪#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	30.32	312.98	312.98	未进入负 面清单	否	无	
3826	本溪县	田石线	YHG_大堡1-2#楼箱变配电变压器	400	43.02	147.92	147.92	未进入负 面清单	否	无	
3827	明山区	体联1号线4037	10kV体联#1线华强箱式变电站171间隔配电变压器	630	30.32	312.98	312.98	未进入负 面清单	否	无	
3828	明山区	峪滨线4340	10kV峪滨线大峪#11箱式变电站171间隔配电变压器	500	12.48	337.60	337.60	未进入负 面清单	否	无	
3829	高新区	石化线	10kV百合（二期）2#配电变压器	630	24	352.80	352.80	未进入负 面清单	否	无	
3830	高新区	石化线	10kV百合（二期）1#配电变压器	630	24.3	350.91	350.91	未进入负 面清单	否	无	
3831	桓仁县	10kV木河线	暖河子六组	315	17.01	198.42	198.42	未进入负 面清单	否	无	
3832	溪湖区	喜砬线	滨河5#箱式配电站#1变压器	630	15.81	404.40	404.40	未进入负 面清单	否	无	
3833	溪湖区	后堡线	瑞馨佳园小区#7地块#9箱变高压间隔配电变压器	630	9.9	441.63	441.63	未进入负 面清单	否	无	
3834	明山区	体车1号线4040	10kV体车#1线工字楼#2配电室172间隔配电变压器	630	22.52	362.12	362.12	未进入负 面清单	否	无	
3835	溪湖区	彩水线	海景#2箱变变压器	500	31.44	242.80	242.80	未进入负 面清单	否	无	
3836	溪湖区	北沟线	北沟线旧孩岭分#30右25柱上变压器	100	7.41	72.59	72.59	未进入负 面清单	否	无	
3837	南芬区	何富线	何富线#96柱上变压器	100	33.44	46.56	46.56	未进入负 面清单	否	无	
3838	高新区	歪街线5641	悦蓝湾6#箱变配电变压器	315	25.33	172.21	172.21	未进入负 面清单	否	无	
3839	溪湖区	柳塘线	铁路供暖箱变配电变压器	50	9.92	35.04	35.04	未进入负 面清单	否	无	
3840	溪湖区	溪峪联线	富虹太子城#7配电站变压器	630	24.92	347.00	347.00	未进入负 面清单	否	无	
3841	平山区	永丰线3220	10kV永丰线大连渔港配电室171间隔配电变压器	630	29.14	320.42	320.42	未进入负 面清单	否	无	
3842	明山区	体联1号线4037	10kV体联#1线联丰#2配电室171间隔配电变压器	630	39.87	252.82	252.82	未进入负 面清单	否	无	
3843	桓仁县	10kV四红线	红汀子二组	200	28.98	102.04	102.04	未进入负 面清单	否	无	
3844	高新区	石化线	10kV石化线银石2#配电变压器	1000	21.78	582.20	582.20	未进入负 面清单	否	无	
3845	明山区	北地线529	10kV北地线武山#2配电室171间隔配电变压器	630	47.52	204.62	204.62	未进入负 面清单	否	无	
3846	高新区	石化线	10kV石化线银石1#配电变压器	1000	22.34	576.60	576.60	未进入负 面清单	否	无	
3847	本溪县	城套线2536	谢堡B变压器	100	41.24	38.76	38.76	未进入负 面清单	否	无	
3848	桓仁县	10kV江汇线	学府家园4号箱变配电变压器	315	35.37	140.58	140.58	未进入负 面清单	否	无	

3849	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城#4箱式变电站171间隔配电变压器	500	33.08	234.60	234.60	未进入负 面清单	否	无	
3850	溪湖区	姚富#2线	姚溪线太子城别墅区#3箱式配电站变压器	500	28.73	256.35	256.35	未进入负 面清单	否	无	
3851	溪湖区	河东线	大明沟线3左7#T接宝桐5#箱变	400	8.76	284.96	284.96	未进入负 面清单	否	无	
3852	明山区	体联1号线4037	10kV体联#1线土杂配电室171间隔配电变压器	315	35.17	141.21	141.21	未进入负 面清单	否	无	
3853	桓仁县	10kV五镇线	五里甸五组2号	50	8.24	35.88	35.88	未进入负 面清单	否	无	
3854	溪湖区	程家1#线	金地阳光3#配电站配电变压器	400	17.13	251.48	251.48	未进入负 面清单	否	无	
3855	南芬区	桥思线	桥思线#113	100	28.92	51.08	51.08	未进入负 面清单	否	无	
3856	桓仁县	10kV联网线	江北天泰嘉园1号箱变	500	16.75	316.25	316.25	未进入负 面清单	否	无	
3857	溪湖区	北惠线	北惠线23#配电站1#变压器	500	15.31	323.45	323.45	未进入负 面清单	否	无	
3858	平山区	中南线5544	10kV中南线#11右1柱上变压器	315	44.25	112.61	112.61	未进入负 面清单	否	无	
3859	本溪县	市煤线	YHG_供热分2#箱变	630	49.07	194.86	194.86	未进入负 面清单	否	无	
3860	明山区	新街线5742	10kV新街线新街#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	33.9	290.43	290.43	未进入负 面清单	否	无	
3861	本溪县	南碱线1042	南甸小峪C台区	100	18.76	61.24	61.24	未进入负 面清单	否	无	
3862	南芬区	南街线	丽景小区箱变#2配电变压器	500	14.72	326.40	326.40	未进入负 面清单	否	无	
3863	溪湖区	彩街线	香溢府10#箱式	630	5.43	469.79	469.79	未进入负 面清单	否	无	
3864	桓仁县	10kV黄河线	东城小区箱变变压器	630	33.11	295.41	295.41	未进入负 面清单	否	无	
3865	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城#7箱式变电站171间隔配电变压器	315	37.05	135.29	135.29	未进入负 面清单	否	无	
3866	溪湖区	牛街线	新区2#线卧龙分#11右7柱上变压器	200	14.64	130.72	130.72	未进入负 面清单	否	无	
3867	南芬区	施家线	10kV施家线#30	200	7.12	145.76	145.76	未进入负 面清单	否	无	
3868	高新区	西党线	10kV西党线党山分#10柱上变压器	200	23.82	112.36	112.36	未进入负 面清单	否	无	
3869	明山区	合姚线1140	10kV合姚线峪明#4箱式变电站171间隔配电变压器	400	28.7	205.20	205.20	未进入负 面清单	否	无	
3870	本溪县	森秀线	职高变压器	315	40.86	123.29	123.29	未进入负 面清单	否	无	
3871	明山区	峪华线4352	10kV峪华线名仕华庭二期#1箱式变电站171间隔配电变压器	500	37.16	214.20	214.20	未进入负 面清单	否	无	
3872	溪湖区	峪桃2#线	八一小区2#箱变-1变压器	400	18.54	245.84	245.84	未进入负 面清单	否	无	
3873	本溪县	清街线	清万线东阳分东阳五组支#05变台	50	12.52	33.74	33.74	未进入负 面清单	否	无	

3874	南芬区	选矿线	选矿线大阳沟分#5左1	315	32.1	150.89	150.89	未进入负 面清单	否	无	
3875	本溪县	市陈线	市陈线#3变压器	400	45.03	139.88	139.88	未进入负 面清单	否	无	
3876	桓仁县	10kV双拐线	新开岭村2号	200	23.76	112.48	112.48	未进入负 面清单	否	无	
3877	明山区	新技线5746	10kV新技线博林#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	37.26	269.26	269.26	未进入负 面清单	否	无	
3878	溪湖区	牛街线	牛街线#11左2箱式配电站#1变压器	300	22.07	173.79	173.79	未进入负 面清单	否	无	
3879	平山区	春明1号线3233	10kV春明#3线万达广场配电室172间隔配电变压器	1600	8.97	1136.48	1136.48	未进入负 面清单	否	无	
3880	本溪县	市温2号线	曲轴厂住宅箱变电站内变压器	315	22.73	180.40	180.40	未进入负 面清单	否	无	
3881	明山区	地工线530	10kV地工线#21箱式变电站171间隔配电变压器	200	22.23	115.54	115.54	未进入负 面清单	否	无	
3882	溪湖区	牛街线	新区2#线26#杆T接卧龙自维4#箱变	500	16.58	317.10	317.10	未进入负 面清单	否	无	
3883	桓仁县	铎江联网线420	小恩堡村	400	31.94	192.24	192.24	未进入负 面清单	否	无	
3884	桓仁县	10kV沙影线	小围子四组	100	15.08	64.92	64.92	未进入负 面清单	否	无	
3885	明山区	明博线538	10kV明博线景康名苑#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	44.74	176.30	176.30	未进入负 面清单	否	无	
3886	高新区	石街线	南风新苑二期3#箱变变压器	400	34.56	181.76	181.76	未进入负 面清单	否	无	
3887	溪湖区	梁家线	桃花源1号箱式变电站配电变压器	630	12.92	422.60	422.60	未进入负 面清单	否	无	
3888	明山区	体联2号线4044	10kV体联#2线二轻配电室172间隔配电变压器	630	31.5	305.55	305.55	未进入负 面清单	否	无	
3889	本溪县	温泉线	辽河冲变台	100	15.15	64.85	64.85	未进入负 面清单	否	无	
3890	溪湖区	牛兴线	牛兴线34#站前2#分支箱自维2#配电站	630	18.63	386.63	386.63	未进入负 面清单	否	无	
3891	明山区	唐家线524	10kV唐家线锦程#10箱式变电站171间隔配电变压器	500	27.44	262.80	262.80	未进入负 面清单	否	无	
3892	平山区	春明2号线3235	10kV春明#2线平东园#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	64.7	96.39	96.39	未进入负 面清单	否	无	
3893	高新区	张沟线2217	10kV张沟线大黑贝支39#变压器	100	28.6	51.40	51.40	未进入负 面清单	否	无	
3894	溪湖区	河东线	峪中3#配电站变压器	630	26.67	335.98	335.98	未进入负 面清单	否	无	
3895	平山区	东明线3225	10kV东明线中心配电室171间隔配电变压器	400	52.32	110.72	110.72	未进入负 面清单	否	无	
3896	溪湖区	姚富#2线	姚溪线太子城别墅区#1箱式配电站变压器	200	26.44	107.12	107.12	未进入负 面清单	否	无	
3897	桓仁县	10kV回龙线	和平四组2号	100	13.17	66.83	66.83	未进入负 面清单	否	无	
3898	桓仁县	10kV回龙线	回龙二组2号	100	46.14	33.86	33.86	未进入负 面清单	否	无	

3899	本溪县	城初线	草河城小白堡C变压器	50	41.84	19.08	19.08	未进入负 面清单	否	无	
3900	本溪县	田粘线	粘土矿院内#045变台	315	29.94	157.69	157.69	未进入负 面清单	否	无	
3901	溪湖区	梁姚1号线2321	梁家线恒大绿洲6#箱变配电变压器	630	9.43	444.59	444.59	未进入负 面清单	否	无	
3902	明山区	新华线5740	10kV新街线山水人家B区#5箱式变电站171间隔配电变压器	630	18.17	389.53	389.53	未进入负 面清单	否	无	
3903	本溪县	市纺线	黄金街1台区	400	54.53	101.88	101.88	未进入负 面清单	否	无	
3904	明山区	体东线4033	10kV体东线明东配电室172间隔配电变压器	630	36.11	276.51	276.51	未进入负 面清单	否	无	
3905	溪湖区	煤二线	煤二线大楼分34#右4柱上变压器	200	4.48	151.04	151.04	未进入负 面清单	否	无	
3906	桓仁县	10kV凤鸣线	凤鸣四组	315	18.13	194.89	194.89	未进入负 面清单	否	无	
3907	本溪县	汤关线	榆树B台区	200	41.74	76.52	76.52	未进入负 面清单	否	无	
3908	桓仁县	10kV桦二线	桦来新居箱变变压器	500	22.05	289.75	289.75	未进入负 面清单	否	无	
3909	高新区	高西1号线1233	10kV高西1#线#31左3柱上变压器	50	9.76	35.12	35.12	未进入负 面清单	否	无	
3910	明山区	体东线4033	10kV体东线明东#3配电室172间隔配电变压器	630	9.33	445.22	445.22	未进入负 面清单	否	无	
3911	溪湖区	牛街线	新区2#线卧龙分#26左6柱上变压器（新）	400	19.98	240.08	240.08	未进入负 面清单	否	无	
3912	本溪县	张谭线	泉水镇政府变台	200	15.68	128.64	128.64	未进入负 面清单	否	无	
3913	明山区	体联1号线4037	10kV体联#1线紫西支#10左2柱上变压器	200	37.11	85.78	85.78	未进入负 面清单	否	无	
3914	平山区	南崔2号线5842	10kV南崔#2线#25右5柱上变压器	100	14.96	65.04	65.04	未进入负 面清单	否	无	
3915	高新区	歪矿线5646	10kV歪矿线大队分#26柱上变压器	50	20.48	29.76	29.76	未进入负 面清单	否	无	
3916	本溪县	祁北线	北沟三组变压器	200	9.93	140.14	140.14	未进入负 面清单	否	无	
3917	本溪县	市温2号线	市温2#线曲轴厂住宅分#02变台	400	51.9	112.40	112.40	未进入负 面清单	否	无	
3918	溪湖区	后堡线	瑞馨佳园小区#5#11地块#1箱式箱式变电站间隔配电变压器	630	14.32	413.78	413.78	未进入负 面清单	否	无	
3919	高新区	歪蓝线5648	蓝远名城#14箱变高压间隔配电变压器	630	4.61	474.96	474.96	未进入负 面清单	否	无	
3920	溪湖区	郑三线2427（备用）	10千伏郑三线8右13左2左10号柱上变压器	400	5.76	296.96	296.96	未进入负 面清单	否	无	
3921	南芬区	桥街线	金水湾小区#3箱变出线间隔配电变压器	800	5.88	592.96	592.96	未进入负 面清单	否	无	
3922	溪湖区	后靛线	瑞馨佳园小区#6、#10地块#57、#69、#73、#74、#76楼#5配电变	630	10.65	436.91	436.91	未进入负 面清单	否	无	
3923	本溪县	市温1号线	惠泽园三期5#变台	250	20.24	149.40	149.40	未进入负 面清单	否	无	

3924	本溪县	田魏线	YHG_魏堡洼子庙东台区	30	32.8	14.16	14.16	未进入负 面清单	否	无	
3925	桓仁县	10kV沙五2线	头道河六组2号	100	12.22	67.78	67.78	未进入负 面清单	否	无	
3926	桓仁县	10kV联网线	和禹14号	200	32.16	95.68	95.68	未进入负 面清单	否	无	
3927	溪湖区	河东线	河畔#2配电站#1变压器	630	13.3	420.21	420.21	未进入负 面清单	否	无	
3928	明山区	峪滨线4340	10kV峪滨线大峪#8箱式变电站172间隔配电变压器	630	13.81	417.00	417.00	未进入负 面清单	否	无	
3929	溪湖区	彩三线	彩三线#25右8	100	18.1	61.90	61.90	未进入负 面清单	否	无	
3930	溪湖区	溪峪联线	溪湖山庄箱式配电站#2变压器	400	9.8	280.80	280.80	未进入负 面清单	否	无	
3931	溪湖区	郑三线2427（备用）	北三线南沟分#13	100	62.64	17.36	17.36	未进入负 面清单	否	无	
3932	明山区	体联2号线4044	10kV体联#2线环卫配电站171间隔配电变压器	315	46.17	106.56	106.56	未进入负 面清单	否	无	
3933	桓仁县	10kV雅边线	边哈子一组	400	9.99	280.04	280.04	未进入负 面清单	否	无	
3934	明山区	合明线1143	10kV合明线如意#6箱式变电站171间隔配电变压器	400	23.15	227.40	227.40	未进入负 面清单	否	无	
3935	桓仁县	10kV二镇线	小区1号	400	18.06	247.76	247.76	未进入负 面清单	否	无	
3936	溪湖区	奚堡线	奚堡线政府分#2柱上变压器	100	57.96	22.04	22.04	未进入负 面清单	否	无	
3937	明山区	峪滨线4340	10kV峪滨线华夏分玉龙湖二期小区配电室172间隔配电变压器	1250	5.98	925.25	925.25	未进入负 面清单	否	无	
3938	本溪县	田石线	茅庵#20变台	200	40.86	78.28	78.28	未进入负 面清单	否	无	
3939	桓仁县	10kV五桦线	桦树甸十三组2号	50	13.98	33.01	33.01	未进入负 面清单	否	无	
3940	溪湖区	北惠线	北惠线城乡开发2#（临时台带）柱上变压器	400	22.71	229.16	229.16	未进入负 面清单	否	无	
3941	溪湖区	北惠线	北惠线16#配电站1#变压器	500	24.64	276.80	276.80	未进入负 面清单	否	无	
3942	本溪县	祁街线	西沟一组变压器	50	22	29.00	29.00	未进入负 面清单	否	无	
3943	本溪县	汤宋1号线	汤沟线溪谷温泉小镇1#箱变间隔配电变压器	630	55.56	153.97	153.97	未进入负 面清单	否	无	
3944	本溪县	东碱线	碱洋线冰零号变台	50	24.56	27.72	27.72	未进入负 面清单	否	无	
3945	溪湖区	中彩1#线	水泥#4配电站变压器	500	16.44	317.80	317.80	未进入负 面清单	否	无	
3946	桓仁县	10kV南米线	米仓沟村3号	50	0.33	39.84	39.84	未进入负 面清单	否	无	
3947	南芬区	塔南2号线2041	塔南#2线#77	100	26.24	53.76	53.76	未进入负 面清单	否	无	
3948	高新区	西高二线9047	石桥子御龙山语湾4#箱变配电变压器	400	17.64	249.44	249.44	未进入负 面清单	否	无	

3949	溪湖区	彩街线	工业#4箱变变压器	315	10.51	218.89	218.89	未进入负 面清单	否	无	
3950	本溪县	碱魏线	碱魏线赵洼变台	400	17.06	251.76	251.76	未进入负 面清单	否	无	
3951	南芬区	塔冰线	塔冰线东沟分#114	100	24.56	55.44	55.44	未进入负 面清单	否	无	
3952	溪湖区	太阳线	10kV太阳线#138柱上变压器	50	52.76	13.62	13.62	未进入负 面清单	否	无	
3953	明山区	新立线531	10kV新立线唐人街#1箱式变电站171间隔配电变压器	500	33.08	234.60	234.60	未进入负 面清单	否	无	
3954	桓仁县	10kV浑江线	天韵#1箱变变压器	800	46.8	265.60	265.60	未进入负 面清单	否	无	
3955	溪湖区	牛街线	新区2#线大沟分#1右2柱上变压器（新）	400	19.32	242.72	242.72	未进入负 面清单	否	无	
3956	桓仁县	10kV兰家线	东关三组	315	10.25	219.71	219.71	未进入负 面清单	否	无	
3957	本溪县	市温1号线	城西#1变台	315	67.99	37.83	37.83	未进入负 面清单	否	无	
3958	溪湖区	梁姚1号线2321	梁家线恒大绿洲#9箱式变电站间隔单元配电变压器	630	3.05	484.79	484.79	未进入负 面清单	否	无	
3959	桓仁县	10kV中心线	少年宫2号箱变配电变压器	630	10.84	435.71	435.71	未进入负 面清单	否	无	
3960	溪湖区	彩水线	彩水线1#环网柜T接海景3#箱变配电变压器	630	14.67	411.58	411.58	未进入负 面清单	否	无	
3961	本溪县	碱魏线	郑堡支#03变台	200	20.18	119.64	119.64	未进入负 面清单	否	无	
3962	明山区	北地线529	10kV北地线63左2箱式变电站171间隔配电变压器	630	16.67	398.98	398.98	未进入负 面清单	否	无	
3963	溪湖区	北街线	北街线36#右分5左5#	200	7.74	144.52	144.52	未进入负 面清单	否	无	
3964	溪湖区	后牛线	柳北#1箱式配电站变压器	400	11.73	273.08	273.08	未进入负 面清单	否	无	
3965	本溪县	高硝线	高肖线五日地一组台区	50	19.96	30.02	30.02	未进入负 面清单	否	无	
3966	本溪县	碱魏线	碱厂二组变压器	400	47.94	128.24	128.24	未进入负 面清单	否	无	
3967	南芬区	下施2#线	10kV下施2线#44左4	200	5.75	148.50	148.50	未进入负 面清单	否	无	
3968	明山区	新路1号线5731	10kV新路#1线#3左1柱上变压器	100	13.56	66.44	66.44	未进入负 面清单	否	无	
3969	明山区	西芬线4034	10kV西芬线胜建#2配电室172间隔配电变压器	630	30.32	312.98	312.98	未进入负 面清单	否	无	
3970	平山区	东路线3224	10kV东路线群艺箱式变电站171间隔配电变压器	500	31.56	242.20	242.20	未进入负 面清单	否	无	
3971	桓仁县	10kV桦二线	华府新城箱变变压器	630	17.26	395.26	395.26	未进入负 面清单	否	无	
3972	明山区	唐家线524	10kV唐家线锦程#3箱式变电站171间隔配电变压器	400	23.92	224.32	224.32	未进入负 面清单	否	无	
3973	溪湖区	后牛线	柳塘#8配电站#1变压器	500	9.6	352.00	352.00	未进入负 面清单	否	无	

3974	高新区	张中线2228（备用）	10kV张中线中牛分#6柱上变压器	200	15.2	129.60	129.60	未进入负 面清单	否	无	
3975	桓仁县	10kV四摇线	刀尖岭四组	100	18.16	61.84	61.84	未进入负 面清单	否	无	
3976	桓仁县	黑六线	刘家沟村3号	200	16.98	126.04	126.04	未进入负 面清单	否	无	
3977	本溪县	高田线	高田线高官四组台区	100	20.58	59.42	59.42	未进入负 面清单	否	无	
3978	高新区	西高二线9047	石桥子御龙山语湾1#箱变配电变压器	400	15.88	256.48	256.48	未进入负 面清单	否	无	
3979	溪湖区	柳塘线	湖馨配电站#1变压器	630	27.66	329.74	329.74	未进入负 面清单	否	无	
3980	高新区	张沟线2217	10kV张沟线大黑贝支#28-1变压器	100	22.64	57.36	57.36	未进入负 面清单	否	无	
3981	本溪县	山关线	化皮岭五组变台	100	31.3	48.70	48.70	未进入负 面清单	否	无	
3982	溪湖区	郑三线2427（备用）	北三线南沟分#21	30	69.07	3.28	3.28	未进入负 面清单	否	无	
3983	南芬区	东街#2线	10kV东街#2线#25右#8	400	22.8	228.80	228.80	未进入负 面清单	否	无	
3984	本溪县	碱街线	碱厂客运站变压器	100	25.74	54.26	54.26	未进入负 面清单	否	无	
3985	溪湖区	党石线	10kV党石线30-1右3柱上变压器	400	62.1	71.60	71.60	未进入负 面清单	否	无	
3986	平山区	南地线3221	10kV南地线#41右1柱上变压器	315	26.67	167.99	167.99	未进入负 面清单	否	无	
3987	溪湖区	牛街线	新区2#线#109柱上变压器	200	29.26	101.48	101.48	未进入负 面清单	否	无	
3988	本溪县	山柜线	二柜分柜子石一组支#02变台	200	11.73	136.54	136.54	未进入负 面清单	否	无	
3989	高新区	高堡4号线1252	学府雅居#1箱变高压间隔配电变压器	500	19.74	301.30	301.30	未进入负 面清单	否	无	
3990	溪湖区	梁家线	桃花源10号箱式变电站配电变压器	630	2.73	486.80	486.80	未进入负 面清单	否	无	
3991	本溪县	碱魏2号线1575	碱魏线南山变台	200	10.2	139.60	139.60	未进入负 面清单	否	无	
3992	高新区	歪矿线5646	10kV歪矿线大队分#18右2柱上变压器	50	29.76	25.12	25.12	未进入负 面清单	否	无	
3993	本溪县	南石线	南甸石矿1#箱变间隔配电变压器	500	12.76	336.20	336.20	未进入负 面清单	否	无	
3994	本溪县	市陈2号线	YHG_阳光花园一期4#配电变压器	400	41.25	155.00	155.00	未进入负 面清单	否	无	
3995	本溪县	燕温线6951	温泉寺山麓一期#1箱变配电变压器	500	23.84	280.80	280.80	未进入负 面清单	否	无	
3996	桓仁县	10kV联网线	通天五组2号	100	25.86	54.14	54.14	未进入负 面清单	否	无	
3997	溪湖区	姚富#2线	姚溪线大子城别墅区#2箱式配电站变压器	315	32.25	150.41	150.41	未进入负 面清单	否	无	
3998	平山区	南金1号线5835	10kV兴金#1线福金配电室171间隔配电变压器	315	26.59	168.24	168.24	未进入负 面清单	否	无	

3999	南芬区	塔新线	塔新线#206	100	61.16	18.84	18.84	未进入负 面清单	否	无	
4000	溪湖区	郑三线2427（备用）	北三线#119	100	27.6	52.40	52.40	未进入负 面清单	否	无	
4001	明山区	合成线535	10kV峪金线幸福一家#6箱式变电站171间隔配电变压器	630	25.6	342.72	342.72	未进入负 面清单	否	无	
4002	桓仁县	10kV江润线	农民新区箱变#2变压器	630	22.7	360.99	360.99	未进入负 面清单	否	无	
4003	南芬区	露天矿线	露天矿线#107	315	29.71	158.41	158.41	未进入负 面清单	否	无	
4004	明山区	体车1号线4040	10kV体车#1线工字楼#1配电室171间隔配电变压器	630	32.38	300.01	300.01	未进入负 面清单	否	无	
4005	桓仁县	10kV八岱线	韭菜沟2号	100	14.72	65.28	65.28	未进入负 面清单	否	无	
4006	桓仁县	10kV浑江线	金剑小区箱变变压器	315	37.87	132.71	132.71	未进入负 面清单	否	无	
4007	桓仁县	10kV江桓线	西关九组	400	45	140.00	140.00	未进入负 面清单	否	无	
4008	溪湖区	北宁线	北宁线8#配电站1#变压器	500	22.96	285.20	285.20	未进入负 面清单	否	无	
4009	溪湖区	程家1#线	峪党线#16右3柱上变压器	50	1.26	39.37	39.37	未进入负 面清单	否	无	
4010	本溪县	城街线	草河城A变压器	200	33.12	93.76	93.76	未进入负 面清单	否	无	
4011	南芬区	南街线	南街线#31左2左2	400	45.33	138.68	138.68	未进入负 面清单	否	无	
4012	溪湖区	牛街线	新区2#线#10柱上变压器（新）	400	9.15	283.40	283.40	未进入负 面清单	否	无	
4013	南芬区	选矿线	选矿线太阳沟分#20	400	27.75	209.00	209.00	未进入负 面清单	否	无	
4014	溪湖区	郑三线2427（备用）	北三线南沟分35#柱上变压器	200	13.89	132.22	132.22	未进入负 面清单	否	无	
4015	本溪县	山关线	久才峪五组B	30	55.73	7.28	7.28	未进入负 面清单	否	无	
4016	南芬区	塔冰线	塔冰线#181	400	15.48	258.08	258.08	未进入负 面清单	否	无	
4017	本溪县	南石线	南甸石矿2#箱变间隔配电变压器	630	16.41	400.62	400.62	未进入负 面清单	否	无	
4018	桓仁县	北城线	下古城村2号	100	30.72	49.28	49.28	未进入负 面清单	否	无	
4019	明山区	平顶山线5744	10kV平顶山线平顶山配电室171间隔配电变压器	315	34.55	143.17	143.17	未进入负 面清单	否	无	
4020	桓仁县	10kV雅龙线	董船营八组2号	100	28.64	51.36	51.36	未进入负 面清单	否	无	
4021	平山区	春明3号线3222	10kV春明#3线旺业雄箱式变电站171间隔配电变压器	400	6.36	294.56	294.56	未进入负 面清单	否	无	
4022	溪湖区	喜欢线	欢岭线#4左1柱上变压器	400	10.86	276.56	276.56	未进入负 面清单	否	无	
4023	溪湖区	牛街线	牛街线小南分#2右3柱上变压器（新）	400	21.21	235.16	235.16	未进入负 面清单	否	无	

4024	平山区	中东线5533	10kV中东线东小#2箱式变电站171间隔配电变压器	315	35.43	140.40	140.40	未进入负 面清单	否	无	
4025	溪湖区	北三线	北三线14#柱上变压器	315	26.97	167.04	167.04	未进入负 面清单	否	无	
4026	本溪县	祁镁线	云盘三组C台区	100	19	61.00	61.00	未进入负 面清单	否	无	
4027	桓仁县	10kV二甸线	四道岭村	400	14.18	263.28	263.28	未进入负 面清单	否	无	
4028	南芬区	施矿线	10kV施矿线三道沟分2#	200	10.44	139.12	139.12	未进入负 面清单	否	无	
4029	溪湖区	牛街线	新区2#线卧龙分#11右11柱上变压器	200	13.2	133.60	133.60	未进入负 面清单	否	无	
4030	溪湖区	彩水线	建工#3箱变#1变压器	500	36.38	218.10	218.10	未进入负 面清单	否	无	
4031	本溪县	高硝线	高硝线联通分高关二号台支#01变台（高官二号台）	100	73.42	6.58	6.58	未进入负 面清单	否	无	
4032	本溪县	祁街线	街道变压器	200	47.13	65.74	65.74	未进入负 面清单	否	无	
4033	本溪县	山柜线	柜子石五组A台区	50	68.28	5.86	5.86	未进入负 面清单	否	无	
4034	本溪县	田石线	3-8楼2号\$	400	33.66	185.36	185.36	未进入负 面清单	否	无	
4035	明山区	体车1号线4040	10kV体车#1线工字楼#2配电室171间隔配电变压器	630	22.38	363.01	363.01	未进入负 面清单	否	无	
4036	本溪县	南沟线	东山#99变台	100	17.42	62.58	62.58	未进入负 面清单	否	无	
4037	本溪县	南碱线1042	小峪新村支#1变台	200	9.57	140.86	140.86	未进入负 面清单	否	无	
4038	本溪县	南石线	石矿B#35变台	100	9.93	70.07	70.07	未进入负 面清单	否	无	
4039	明山区	体东线4033	10kV体东线水岸府邸#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	30.41	312.42	312.42	未进入负 面清单	否	无	
4040	平山区	兴金#2线	10kV兴金#2线兴安#2配电室172间隔配电变压器	400	37.12	171.52	171.52	未进入负 面清单	否	无	
4041	溪湖区	后牛线	柳塘#3配电站变压器	400	21.2	235.20	235.20	未进入负 面清单	否	无	
4042	高新区	西石线	西石线37左2-1箱变变压器配电变压器	630	10.11	440.31	440.31	未进入负 面清单	否	无	
4043	本溪县	东洋线	碱洋线大川A变台	100	22.52	57.48	57.48	未进入负 面清单	否	无	
4044	南芬区	下施1#线	10kV下施1#线苗家分45#	200	7.02	145.96	145.96	未进入负 面清单	否	无	
4045	溪湖区	梁姚1号线2321	10kV梁家线梁家分#6左14变压器	100	33.6	46.40	46.40	未进入负 面清单	否	无	
4046	高新区	歪堡一线5660	10kV歪堡#1线大柳峪分#9变压器	50	36.48	21.76	21.76	未进入负 面清单	否	无	
4047	本溪县	市山线	老纺变台	200	12.36	135.28	135.28	未进入负 面清单	否	无	
4048	明山区	体化线4039	10kV体化线#9右6柱上变压器	315	25.49	171.71	171.71	未进入负 面清单	否	无	

4049	本溪县	碱街线	白卜新区变台	200	11.14	137.72	137.72	未进入负 面清单	否	无	
4050	本溪县	法清线	法清线直河一组B变压器	50	18.44	30.78	30.78	未进入负 面清单	否	无	
4051	本溪县	掌崔线	五道沟A变压器	100	37	43.00	43.00	未进入负 面清单	否	无	
4052	高新区	高堡4号线1252	学府雅居（二期）#2箱变配电变压器	500	7.14	364.30	364.30	未进入负 面清单	否	无	
4053	溪湖区	氰胺线	偃城F区2#配电站高压间隔配电变压器	630	15.62	405.59	405.59	未进入负 面清单	否	无	
4054	本溪县	法铁线	西麻户三组台区	100	17.76	62.24	62.24	未进入负 面清单	否	无	
4055	明山区	地照线1137	10kV地照线荣山#1箱式变电站171间隔配电变压器	315	31.5	152.78	152.78	未进入负 面清单	否	无	
4056	明山区	新立线531	10kV新立线育红#1箱变171间隔配电变压器	630	8.89	447.99	447.99	未进入负 面清单	否	无	
4057	溪湖区	后牛线	柳塘#7配电站变压器	630	17.56	393.37	393.37	未进入负 面清单	否	无	
4058	桓仁县	章槌线	东关八组	400	30.65	197.40	197.40	未进入负 面清单	否	无	
4059	溪湖区	程家1#线	程家#20箱式配电站变压器	630	13.1	421.47	421.47	未进入负 面清单	否	无	
4060	溪湖区	氰胺线	和谐1#配电站变压器	630	23.87	353.62	353.62	未进入负 面清单	否	无	
4061	本溪县	南沟线	河东#91变台	50	61.72	9.14	9.14	未进入负 面清单	否	无	
4062	溪湖区	郑三线2427（备用）	北三线#83右分#4	200	14.01	131.98	131.98	未进入负 面清单	否	无	
4063	溪湖区	彩水线	大东5#配电站变压器	400	27.68	209.28	209.28	未进入负 面清单	否	无	
4064	本溪县	兰台线	兰河头道沟变台	400	5.76	296.96	296.96	未进入负 面清单	否	无	
4065	南芬区	塔冰线	塔冰线#301	100	16.32	63.68	63.68	未进入负 面清单	否	无	
4066	高新区	张沟线2217	10kV张沟线#64左5变压器	50	46.4	16.80	16.80	未进入负 面清单	否	无	
4067	本溪县	市街线	华龙箱式变柜内变压器	315	26.48	168.59	168.59	未进入负 面清单	否	无	
4068	明山区	地照线1137	10kV地照线#25柱上变压器	315	20.57	187.20	187.20	未进入负 面清单	否	无	
4069	桓仁县	黑柞线	红石九组	100	29.92	50.08	50.08	未进入负 面清单	否	无	
4070	溪湖区	牛街线	新区2#线红旗沟分#54柱上变压器（新）	200	28.81	102.38	102.38	未进入负 面清单	否	无	
4071	桓仁县	10kV桦纤线	拉古甲村5号	100	26.53	53.47	53.47	未进入负 面清单	否	无	
4072	溪湖区	北宁线	北宁线6#配电站1#变压器	500	21.28	293.60	293.60	未进入负 面清单	否	无	
4073	溪湖区	后牛线	柳塘#9配电站#2变压器	630	12.63	424.43	424.43	未进入负 面清单	否	无	

4074	溪湖区	北沟线	北沟线平安岭分#54（新）	100	24	56.00	56.00	未进入负 面清单	否	无	
4075	溪湖区	北惠线	北惠线13#配电站1#变压器	500	30.67	246.65	246.65	未进入负 面清单	否	无	
4076	桓仁县	10kV八镇线	大南沟一组3号	200	28.1	103.80	103.80	未进入负 面清单	否	无	
4077	桓仁县	10kV中心线	迎熏门箱变变压器	315	40.65	123.95	123.95	未进入负 面清单	否	无	
4078	本溪县	市温1号线	市温1号线惠泽园1#变台	250	67.46	31.35	31.35	未进入负 面清单	否	无	
4079	明山区	明溪线525	10kV合姚线峪明#1箱式变电站172间隔配电变压器	500	20	300.00	300.00	未进入负 面清单	否	无	
4080	桓仁县	10kV五镇线	腰营一组	100	20.6	59.40	59.40	未进入负 面清单	否	无	
4081	桓仁县	10kV八镇线	八里甸五组	100	23.44	56.56	56.56	未进入负 面清单	否	无	
4082	桓仁县	10kV二镇线	二棚甸子卫星新区二期1号箱变变压器	400	15.63	257.48	257.48	未进入负 面清单	否	无	
4083	桓仁县	10kV沙影线	小围子五组3号	315	53.18	84.48	84.48	未进入负 面清单	否	无	
4084	溪湖区	氟胺线	和谐2#配电站变压器	630	18.54	387.20	387.20	未进入负 面清单	否	无	
4085	桓仁县	10kV崔四线	三道河九组	100	41.76	38.24	38.24	未进入负 面清单	否	无	
4086	溪湖区	河东线	峪中2#配电站变压器	630	25.14	345.62	345.62	未进入负 面清单	否	无	
4087	本溪县	市纺线	三角地A台区	315	62.32	55.69	55.69	未进入负 面清单	否	无	
4088	平山区	南地线3221	10kV南地线群山配电站171间隔配电变压器	630	42.44	236.63	236.63	未进入负 面清单	否	无	
4089	桓仁县	10kV二镇线	小区2号	400	26.15	215.40	215.40	未进入负 面清单	否	无	
4090	南芬区	沈家线	10kV沈家线马家分31#	200	4.8	150.40	150.40	未进入负 面清单	否	无	
4091	桓仁县	10kV双拐线	洼泥甸子一组	400	17.2	251.20	251.20	未进入负 面清单	否	无	
4092	溪湖区	郑新线2415（备用）	彩北新村11#箱式变电站间隔配电变压器	500	5.28	373.60	373.60	未进入负 面清单	否	无	
4093	南芬区	何富线	10kV何富线梨沟分59号左4	400	4.57	301.72	301.72	未进入负 面清单	否	无	
4094	溪湖区	北沟线	北沟线#155柱上变压器	200	15.78	128.44	128.44	未进入负 面清单	否	无	
4095	南芬区	南街线	德和祥苑小区#2箱变出线间隔配电变压器	630	15.17	408.43	408.43	未进入负 面清单	否	无	
4096	南芬区	东沟线	10kV东沟线#14左#2	400	36.09	175.64	175.64	未进入负 面清单	否	无	
4097	本溪县	掌崔线	草河掌姜堡B台区	50	21.6	29.20	29.20	未进入负 面清单	否	无	
4098	桓仁县	10kV普夹线	老漫子七组	100	13.86	66.14	66.14	未进入负 面清单	否	无	

4099	溪湖区	后堡线	瑞馨佳园小区#58箱式变电站间隔配电变压器	630	20.35	375.80	375.80	未进入负面清单	否	无	
4100	本溪县	偏水线	法偏线偏岭动迁台区	200	22.11	115.78	115.78	未进入负面清单	否	无	
4101	溪湖区	彩街线	彩明#2配电站变压器	400	17.08	251.68	251.68	未进入负面清单	否	无	
4102	溪湖区	牛兴线	工农#4箱式配电站变压器	400	17.19	251.24	251.24	未进入负面清单	否	无	
4103	溪湖区	北新线	金达配电站变压器	200	19.68	120.64	120.64	未进入负面清单	否	无	
4104	溪湖区	10kV姚富3#线	10千伏姚富3号线富虹太子城六期2号箱变配电变压器	500	7.24	363.80	363.80	未进入负面清单	否	无	
4105	本溪县	祁镁线	云盘前六祖变压器	200	28.2	103.60	103.60	未进入负面清单	否	无	
4106	溪湖区	喜砬线	滨河路#1箱式配电站#1变压器	630	17.87	391.42	391.42	未进入负面清单	否	无	
4107	明山区	体联1号线4037	10kV体联#1线废品配电室171间隔配电变压器	500	34.56	227.20	227.20	未进入负面清单	否	无	
4108	溪湖区	北惠线	北惠线25#配电站2#变压器	500	15.6	322.00	322.00	未进入负面清单	否	无	
4109	南芬区	南街线	南街线南街线#32	315	18.08	195.05	195.05	未进入负面清单	否	无	
4110	溪湖区	北沟线	北沟线#141柱上变压器	200	26.34	107.32	107.32	未进入负面清单	否	无	
4111	本溪县	云酸线	宋家堡变压器	100	16.08	63.92	63.92	未进入负面清单	否	无	
4112	本溪县	田魏线	魏堡孙里沟A台	100	22.8	57.20	57.20	未进入负面清单	否	无	
4113	高新区	梨矿线	10kV梨矿线下堡分#28变压器	200	9.51	140.98	140.98	未进入负面清单	否	无	
4114	明山区	体中线4046	10kV体中线花旗#2站配电室173间隔配电变压器	630	11.85	429.35	429.35	未进入负面清单	否	无	
4115	桓仁县	铎江联网线420	果松川二组	100	18.84	61.16	61.16	未进入负面清单	否	无	
4116	本溪县	市泉线	YHG_山水丽城1#箱变1配电变压器	400	49.3	122.80	122.80	未进入负面清单	否	无	
4117	溪湖区	10kV姚富3#线	10千伏姚富3号线富虹太子城六期1号箱变配电变压器	500	5.44	372.80	372.80	未进入负面清单	否	无	
4118	本溪县	云街线	荏草六组B台区	100	17.16	62.84	62.84	未进入负面清单	否	无	
4119	高新区	西党线	10kV西党线老虎洞分18#左2柱上变压器	400	8.07	287.72	287.72	未进入负面清单	否	无	
4120	溪湖区	彩街线	彩生配电室2#变压器	400	55.04	99.84	99.84	未进入负面清单	否	无	
4121	本溪县	掌崔线	弯甸子B台区	50	19.48	30.26	30.26	未进入负面清单	否	无	
4122	明山区	地照线1137	10kV地照线#28柱上变压器	400	6.18	295.28	295.28	未进入负面清单	否	无	
4123	明山区	新街线5742	10kV新街线新街#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	21.62	367.79	367.79	未进入负面清单	否	无	

4124	溪湖区	后牛线	柳塘#8配电站#2变压器	500	14.88	325.60	325.60	未进入负 面清单	否	无	
4125	明山区	峪明线4342	10kV峪明线砬砬子分#128柱上变压器	200	18.3	123.40	123.40	未进入负 面清单	否	无	
4126	明山区	明溪线525	10kV合姚线峪明#1箱式变电站171间隔配电变压器	500	30	250.00	250.00	未进入负 面清单	否	无	
4127	桓仁县	10kV沙影线	小围子十组	100	8.68	71.32	71.32	未进入负 面清单	否	无	
4128	平山区	南永线5845	10kV南永线水电段箱式变电站171间隔配电变压器(新)	630	36.48	274.18	274.18	未进入负 面清单	否	无	
4129	本溪县	田石线	八盘B#05变台	200	24.66	110.68	110.68	未进入负 面清单	否	无	
4130	明山区	体东线4033	10kV体东线明东#2配电室171间隔配电变压器	630	18.21	389.28	389.28	未进入负 面清单	否	无	
4131	本溪县	张陈线	天龙家园6#箱变配电变压器	630	22.16	364.39	364.39	未进入负 面清单	否	无	
4132	明山区	峪明线4342	10kV峪明线砬砬子分#144柱上变压器	200	13.92	132.16	132.16	未进入负 面清单	否	无	
4133	明山区	西芬线4034	10kV西芬线西坟#9配电室171间隔配电变压器	630	45.79	215.52	215.52	未进入负 面清单	否	无	
4134	桓仁县	10kV江润线	丽水二区2号箱变配电变压器	400	33.58	185.68	185.68	未进入负 面清单	否	无	
4135	本溪县	张网线	山水郦城二期#7箱变配电变压器	630	24.34	350.66	350.66	未进入负 面清单	否	无	
4136	桓仁县	10kV联网线	和禹3号	400	21.42	234.32	234.32	未进入负 面清单	否	无	
4137	平山区	长山2号线5848	10kV长山#2线#32柱上变压器	400	71.75	33.00	33.00	未进入负 面清单	否	无	
4138	桓仁县	10kV兰家线	龙启豪苑二期1号箱变	500	36.36	218.20	218.20	未进入负 面清单	否	无	
4139	本溪县	市山线	黄金新城1#箱变配电变压器	500	25.92	270.40	270.40	未进入负 面清单	否	无	
4140	本溪县	森秀线	万嘉书香苑小区配电站变压器1	630	18.22	389.21	389.21	未进入负 面清单	否	无	
4141	桓仁县	10kV沙金线	金坑二组2号	50	25.68	27.16	27.16	未进入负 面清单	否	无	
4142	桓仁县	10kV通天线	曲柳川三组	200	17.39	125.22	125.22	未进入负 面清单	否	无	
4143	溪湖区	郑管线2428	郑管线11#柱上变压器1	30	27.69	15.69	15.69	未进入负 面清单	否	无	
4144	桓仁县	普拐线	胜利四组	100	22.52	57.48	57.48	未进入负 面清单	否	无	
4145	平山区	建工线3223	10kV建工线向阳#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	23.2	357.84	357.84	未进入负 面清单	否	无	
4146	桓仁县	10kV桦二线	文治沟村3号	100	11.44	68.56	68.56	未进入负 面清单	否	无	
4147	本溪县	连街线	苏家沟变压器	100	12.1	67.90	67.90	未进入负 面清单	否	无	
4148	桓仁县	10kV木河线	老秃顶子管理局变台	100	14	66.00	66.00	未进入负 面清单	否	无	

4149	高新区	榆林1#线	榆林4#箱变1#变压器	630	28.95	321.62	321.62	未进入负 面清单	否	无	
4150	桓仁县	10kV江桓线	荣丰二区#2箱变变压器	1000	23.44	565.60	565.60	未进入负 面清单	否	无	
4151	桓仁县	10kV联网线	和禹11号	200	22.32	115.36	115.36	未进入负 面清单	否	无	
4152	高新区	学院1#线	长风房产1箱变配电变压器	630	29.71	316.83	316.83	未进入负 面清单	否	无	
4153	桓仁县	10kV八岱线	秀里五组	315	28.99	160.68	160.68	未进入负 面清单	否	无	
4154	桓仁县	10kV南米线	大泉眼二组	315	9.5	222.08	222.08	未进入负 面清单	否	无	
4155	桓仁县	章槌线	天健凤凰城4号箱变	630	22.38	363.01	363.01	未进入负 面清单	否	无	
4156	明山区	体车3号线4050	10kV体车#1线西芬配电室171间隔配电变压器	400	54.53	101.88	101.88	未进入负 面清单	否	无	
4157	南芬区	南街线	南山小区#2箱变变压器	630	19.33	382.22	382.22	未进入负 面清单	否	无	
4158	平山区	南解线5844	10kV南解线新源配电室171间隔配电变压器	630	39.9	252.63	252.63	未进入负 面清单	否	无	
4159	本溪县	城街线	张家堡变压器	200	17.73	124.54	124.54	未进入负 面清单	否	无	
4160	桓仁县	10kV江润线	华韵水岸三期4号箱变配电变压器	630	37.97	264.79	264.79	未进入负 面清单	否	无	
4161	本溪县	市纺线	迎宾C区3号箱变配电变压器	400	32.8	188.80	188.80	未进入负 面清单	否	无	
4162	桓仁县	10kV黄河线	东景骊濠3号箱变	400	12.96	268.16	268.16	未进入负 面清单	否	无	
4163	平山区	千金2号线3227	10kV千金#2线崔西配电室171间隔配电变压器	400	77.4	10.40	10.40	未进入负 面清单	否	无	
4164	本溪县	市泉线	首府壹号院小区配电站3#变压器	1000	18.72	612.80	612.80	未进入负 面清单	否	无	
4165	溪湖区	北惠线	北惠线22#配电站1#变压器	500	26.02	269.90	269.90	未进入负 面清单	否	无	
4166	明山区	北地线529	10kV北地线北光分#14左3柱上变压器	315	43.31	115.57	115.57	未进入负 面清单	否	无	
4167	桓仁县	10kV桦纤线	拉古甲村6号	200	14.19	131.62	131.62	未进入负 面清单	否	无	
4168	高新区	张蓝线2229	花岭社区#1箱变高压配电变压器	500	15.9	320.50	320.50	未进入负 面清单	否	无	
4169	桓仁县	10kV凤鸣线	凤鸣五组3号	100	27.66	52.34	52.34	未进入负 面清单	否	无	
4170	明山区	体化线4039	10kV体化线万有#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	23.71	354.63	354.63	未进入负 面清单	否	无	
4171	高新区	西石线	10kV西石线4#右7柱上变压器	30	15.93	19.22	19.22	未进入负 面清单	否	无	
4172	溪湖区	后牛线	柳北#3箱式配电站变压器	400	19.35	242.60	242.60	未进入负 面清单	否	无	
4173	桓仁县	天健线	阳光#3箱变#1变压器	800	49.53	243.76	243.76	未进入负 面清单	否	无	

4174	高新区	西石线	金穗2#箱变2#配电变压器	500	23.4	283.00	283.00	未进入负 面清单	否	无	
4175	本溪县	清万线	清万线万利北沟新区台区	200	25.86	108.28	108.28	未进入负 面清单	否	无	
4176	明山区	体中线4046	体中线29#环网柜世纪花园800027759	500	24	280.00	280.00	未进入负 面清单	否	无	
4177	溪湖区	彩红线	彩红线1#箱式变电站配电变压器	160	14.48	104.83	104.83	未进入负 面清单	否	无	
4178	溪湖区	河东线	河畔#1配电站#1变压器	630	12.08	427.90	427.90	未进入负 面清单	否	无	
4179	溪湖区	后牛线	柳塘#2配电站变压器	630	16.44	400.43	400.43	未进入负 面清单	否	无	
4180	高新区	张沟线2217	10kV张沟线#38变压器	100	35.44	44.56	44.56	未进入负 面清单	否	无	
4181	溪湖区	柳塘线	柳塘线实华仕仁沟分#10柱上变压器	315	50.7	92.30	92.30	未进入负 面清单	否	无	
4182	本溪县	偏瓦线	法偏线岭七组台区（孤甸台区）	200	17.71	124.58	124.58	未进入负 面清单	否	无	
4183	桓仁县	10kV普夹线	夹道子一组	315	10.26	219.68	219.68	未进入负 面清单	否	无	
4184	明山区	地工线530	10千伏地工线吾悦华庭1号箱变171号间隔配电变压器	630	11.94	428.78	428.78	未进入负 面清单	否	无	
4185	明山区	合百线1134	10kV合百线合峪#1箱式变电站171间隔配电变压器	400	41.84	152.64	152.64	未进入负 面清单	否	无	
4186	明山区	体消线4047	10kV体联#1线紫西支#15右5柱上变压器	315	40.95	123.01	123.01	未进入负 面清单	否	无	
4187	南芬区	施矿线	10kV施矿线闸沟分#67	200	60.61	38.78	38.78	未进入负 面清单	否	无	
4188	溪湖区	大堡线	大堡线#68左5箱式配电站变压器	400	61.4	74.40	74.40	未进入负 面清单	否	无	
4189	桓仁县	铨江联网线420	大恩堡一、二组	200	33.52	92.96	92.96	未进入负 面清单	否	无	
4190	本溪县	市温1号线	YHG_惠泽园箱变配电变压器	400	77.8	8.80	8.80	未进入负 面清单	否	无	
4191	南芬区	下街线	下街线下深分#20	100	19.4	60.60	60.60	未进入负 面清单	否	无	
4192	南芬区	选矿线	南芬选矿俱乐部变压器配电变压器	500	22.16	289.20	289.20	未进入负 面清单	否	无	
4193	溪湖区	彩铁线	彩进#7配电站变压器	250	60.28	49.30	49.30	未进入负 面清单	否	无	
4194	桓仁县	10kV普夹线	老漫子二组	315	17.94	195.49	195.49	未进入负 面清单	否	无	
4195	平山区	团山线	10kV团山线#43柱上变压器	315	15.03	204.66	204.66	未进入负 面清单	否	无	
4196	南芬区	下街线	10kV下街线下深分五道沟支4	400	12.56	269.76	269.76	未进入负 面清单	否	无	
4197	明山区	体明1号线526	10kV体明#1线峪明配电室171间隔配电变压器	630	41.68	241.42	241.42	未进入负 面清单	否	无	
4198	桓仁县	北城线	上古城村2号	100	46	34.00	34.00	未进入负 面清单	否	无	

4199	桓仁县	10kV南米线	荒沟甸九组2号	400	4.75	301.00	301.00	未进入负 面清单	否	无	
4200	本溪县	市温2号线	城西#4台区	200	31.6	96.80	96.80	未进入负 面清单	否	无	
4201	溪湖区	峪桃1#线	峪桃1#线#12柱上变压器	200	56.04	47.92	47.92	未进入负 面清单	否	无	
4202	溪湖区	大堡线	河东配电站站内变压器	630	38.86	259.18	259.18	未进入负 面清单	否	无	
4203	高新区	学院1#线	辽科馨苑3#箱变变压器	400	41.55	153.80	153.80	未进入负 面清单	否	无	
4204	本溪县	张网线	水岸新城#1箱变配电变压器	630	19.11	383.61	383.61	未进入负 面清单	否	无	
4205	南芬区	选矿线	选矿线#85右1左4	315	27.97	163.89	163.89	未进入负 面清单	否	无	
4206	桓仁县	10kV兰家线	世纪金阳一期1号箱变配电变压器	630	28.06	327.22	327.22	未进入负 面清单	否	无	
4207	本溪县	厚德线	嘉乐园南3#箱变	400	36.57	173.72	173.72	未进入负 面清单	否	无	
4208	桓仁县	10kV江润线	华韵水岸2号箱变变压器	500	30.66	246.70	246.70	未进入负 面清单	否	无	
4209	桓仁县	10kV南米线	荒沟里三组	100	23.46	56.54	56.54	未进入负 面清单	否	无	
4210	溪湖区	后堡线	瑞馨佳园小区#7地块#3箱式变电站高压间隔配电变压器	630	10.51	437.79	437.79	未进入负 面清单	否	无	
4211	明山区	新春线5733	10kV新春线华夏馨苑#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	20.32	375.98	375.98	未进入负 面清单	否	无	
4212	溪湖区	峪红线4333	峪桃1#线红星谷6#箱变高压间隔配电变压器	315	26.02	170.04	170.04	未进入负 面清单	否	无	
4213	桓仁县	10kV浑江线	天泰花园二期2号箱变变压器	630	11.85	429.35	429.35	未进入负 面清单	否	无	
4214	桓仁县	10kV八岱线	韭菜园村1号	400	15.54	257.84	257.84	未进入负 面清单	否	无	
4215	南芬区	选矿线	选矿线太阳沟分#2右5	200	27.09	105.82	105.82	未进入负 面清单	否	无	
4216	溪湖区	牛兴线	牛兴线34#站前1#分支箱自维1#配电站	500	19.87	300.65	300.65	未进入负 面清单	否	无	
4217	桓仁县	10kV八镇线	马鹿泡七组	200	16.08	127.84	127.84	未进入负 面清单	否	无	
4218	本溪县	碱魏线	碱厂二组B台#01变台1	400	18.99	244.04	244.04	未进入负 面清单	否	无	
4219	桓仁县	10kV联网线	和禹9号	200	29.82	100.36	100.36	未进入负 面清单	否	无	
4220	桓仁县	10kV凤鸣线	东关大桥北	315	19.02	192.09	192.09	未进入负 面清单	否	无	
4221	南芬区	南街线	南街线#28右3右4	315	16.83	198.99	198.99	未进入负 面清单	否	无	
4222	南芬区	南街线	丽景小区箱变#1配电变压器	500	23.8	281.00	281.00	未进入负 面清单	否	无	
4223	溪湖区	柳塘线	柳塘线河西#3箱式配电站变压器	630	13.79	417.12	417.12	未进入负 面清单	否	无	

4224	桓仁县	10kV江汇线	昌鑫雅苑3号箱变配电变压器	500	28.35	258.25	258.25	未进入负 面清单	否	无	
4225	桓仁县	10kV崔六线	六河村3号	315	22.1	182.39	182.39	未进入负 面清单	否	无	
4226	本溪县	市温1号线	惠泽园12#变台	250	59.33	51.68	51.68	未进入负 面清单	否	无	
4227	桓仁县	北六线	六河迎宾广场箱变变压器	315	13.05	210.89	210.89	未进入负 面清单	否	无	
4228	本溪县	市街线	河畔花园1#箱变1	400	21.35	234.60	234.60	未进入负 面清单	否	无	
4229	本溪县	福润线	汤河福湾3#箱变配电变压器	630	52.32	174.38	174.38	未进入负 面清单	否	无	
4230	桓仁县	10kV黄河线	石油小区箱变变压器	630	36.19	276.00	276.00	未进入负 面清单	否	无	
4231	平山区	建工线3223	10kV建工线清光#2配电室172间隔配电变压器	630	35.11	282.81	282.81	未进入负 面清单	否	无	
4232	本溪县	市温2号线	公安局住宅变台	315	54.03	81.81	81.81	未进入负 面清单	否	无	
4233	本溪县	厚德线	本溪满族自治县天赐万豪大酒店有限公司\$	400	14.7	261.20	261.20	未进入负 面清单	否	无	
4234	桓仁县	10kV中心线	安居2号	315	77.52	7.81	7.81	未进入负 面清单	否	无	
4235	桓仁县	天健线	龙锦花园1号箱变配电变压器	630	33.68	291.82	291.82	未进入负 面清单	否	无	
4236	溪湖区	河东线	河畔#2配电站#2变压器	630	16.5	400.05	400.05	未进入负 面清单	否	无	
4237	本溪县	张网线	山水俪城二期#12箱变配电变压器	630	13.16	421.09	421.09	未进入负 面清单	否	无	
4238	平山区	东路线3224	10kV东路线高中分步行街一期箱式变电站172间隔配电变压器	630	32.76	297.61	297.61	未进入负 面清单	否	无	
4239	溪湖区	牛街线	本桓路#3箱式配电站#1变压器	630	19.7	379.89	379.89	未进入负 面清单	否	无	
4240	平山区	南金1号线5835	10kV兴金#1线福金分#6柱上变压器	200	13.85	132.30	132.30	未进入负 面清单	否	无	
4241	平山区	南金3号线5834	10kV南金#3线南城分#29右4变压器台	100	19.72	60.28	60.28	未进入负 面清单	否	无	
4242	本溪县	市山线	YHG_嘉禾园3#箱变配电变压器	630	29.89	315.69	315.69	未进入负 面清单	否	无	
4243	本溪县	小区线8050	YHG_惠民二期3#箱变配电变压器	400	24.05	223.80	223.80	未进入负 面清单	否	无	
4244	本溪县	厚德线	德源佳园1#箱变配电变压器	630	26.21	338.88	338.88	未进入负 面清单	否	无	
4245	平山区	南金2号线5846	10kV南地#2线香溪园#1箱变171间隔配电变压器	630	37.07	270.46	270.46	未进入负 面清单	否	无	
4246	本溪县	法松线	中寨子中心组台区	200	38.87	82.26	82.26	未进入负 面清单	否	无	
4247	桓仁县	10kV黄河线	点式楼1号箱变配电变压器	630	15.39	407.04	407.04	未进入负 面清单	否	无	
4248	溪湖区	煤二线	10kV煤二线金坑分#50左30#柱上变压器	100	0.16	79.84	79.84	未进入负 面清单	否	无	

4249	南芬区	选矿线	选矿线太阳沟分#9	315	34	144.90	144.90	未进入负 面清单	否	无	
4250	桓仁县	10kV兰家线	鹈鸣山庄二期2号箱变	630	29	321.30	321.30	未进入负 面清单	否	无	
4251	溪湖区	牛街线	新区2#线红旗沟分#7柱上变压器	200	9.64	140.72	140.72	未进入负 面清单	否	无	
4252	平山区	中解线5545	10kV中解线联胜配电室171间隔配电变压器	400	31.6	193.60	193.60	未进入负 面清单	否	无	
4253	本溪县	厚德线	YHG_嘉乐园西2#箱变配电变压器	400	76.24	15.04	15.04	未进入负 面清单	否	无	
4254	本溪县	市山线	黄金新城3#箱变配电变压器	400	17.4	250.40	250.40	未进入负 面清单	否	无	
4255	南芬区	东桥线	10kV东桥线村部支10变台	200	25.76	108.48	108.48	未进入负 面清单	否	无	
4256	明山区	体江线4041	10kV体江线#16右1金城蓝湾#1柱上变压器	315	69.14	34.21	34.21	未进入负 面清单	否	无	
4257	桓仁县	10kV江汇线	汇景华苑二期1号箱变变压器	630	14.9	410.13	410.13	未进入负 面清单	否	无	
4258	桓仁县	天健线	鸿运鑫城3号箱变配电变压器	500	30.24	248.80	248.80	未进入负 面清单	否	无	
4259	高新区	古榆2号线1250	10kV古榆#2线部队#2分#40-1右3柱上变压器	30	42.13	11.36	11.36	未进入负 面清单	否	无	
4260	桓仁县	10kV中心线	桓南2号	400	16.56	253.76	253.76	未进入负 面清单	否	无	
4261	明山区	体消线4047	10kV体联#1线紫西支#22柱上变压器	200	24.15	111.70	111.70	未进入负 面清单	否	无	
4262	溪湖区	彩街线	彩胜#2配电室变压器	630	33.71	291.63	291.63	未进入负 面清单	否	无	
4263	溪湖区	郑胺线2429（备用）	彩北新村15#箱式变电站间隔配电变压器	630	5.87	467.02	467.02	未进入负 面清单	否	无	
4264	明山区	体化线4039	10kV体化线#11柱上变压器	200	11.13	137.74	137.74	未进入负 面清单	否	无	
4265	桓仁县	10kV八镇线	马鹿泡村1号	100	29.88	50.12	50.12	未进入负 面清单	否	无	
4266	本溪县	市山线	马平沟C变压器	200	21.92	116.16	116.16	未进入负 面清单	否	无	
4267	南芬区	下街线	10kV下街线#100左9变台（新）	200	12.24	135.52	135.52	未进入负 面清单	否	无	
4268	溪湖区	牛街线	本桓路#4箱式配电站#1变压器	630	20.42	375.35	375.35	未进入负 面清单	否	无	
4269	明山区	北地线529	10kV北地线军区配电室171间隔配电变压器	630	17.08	396.40	396.40	未进入负 面清单	否	无	
4270	本溪县	市泉线	YHG_山水丽城4#箱变1配电变压器	400	24.65	221.40	221.40	未进入负 面清单	否	无	
4271	桓仁县	10kV回龙线	砬门三组	100	18.76	61.24	61.24	未进入负 面清单	否	无	
4272	桓仁县	10kV雅河线	雅河村3号	200	31.11	97.78	97.78	未进入负 面清单	否	无	
4273	明山区	新春线5733	10kV新春线华夏馨苑#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	20.09	377.43	377.43	未进入负 面清单	否	无	

4274	溪湖区	YHG_姚太1#线	水岸新都#15箱式变电站间隔配电变压器	400	5.91	296.36	296.36	未进入负 面清单	否	无	
4275	溪湖区	中彩#2线	华中3#配电站变压器	500	40.4	198.00	198.00	未进入负 面清单	否	无	
4276	桓仁县	10kV通天线	曲柳川四组	200	14.42	131.16	131.16	未进入负 面清单	否	无	
4277	南芬区	机修线	机修线#11	400	19.88	240.48	240.48	未进入负 面清单	否	无	
4278	平山区	中东线5533	10kV中东线#38左1柱上变压器	400	42.69	149.24	149.24	未进入负 面清单	否	无	
4279	南芬区	南路线	河畔小区#1箱变#1配电变压器	630	28	327.60	327.60	未进入负 面清单	否	无	
4280	本溪县	碱洋线	碱洋线东营坊河西B变台	50	50.68	14.66	14.66	未进入负 面清单	否	无	
4281	明山区	新春线5733	10kV新春线#105左2柱上变压器	315	70.98	28.41	28.41	未进入负 面清单	否	无	
4282	溪湖区	北新线	北新线11#配电站#1变压器	500	23.04	284.80	284.80	未进入负 面清单	否	无	
4283	本溪县	市街线	幸福家园1#	630	54.44	161.03	161.03	未进入负 面清单	否	无	
4284	平山区	中解线5545	10kV南解线世佳商业城箱式变电站171间隔配电变压器	500	25.28	273.60	273.60	未进入负 面清单	否	无	
4285	高新区	歪华二线5651	10kV歪华二线#83左12变压器	200	6.24	147.52	147.52	未进入负 面清单	否	无	
4286	南芬区	选矿线	选矿线#47	315	40.74	123.67	123.67	未进入负 面清单	否	无	
4287	桓仁县	10kV二甸线	二棚甸九组	100	11.18	68.82	68.82	未进入负 面清单	否	无	
4288	明山区	体江线4041	10kV体江线#16右1金城蓝湾#2柱上变压器	315	78.6	4.41	4.41	未进入负 面清单	否	无	
4289	明山区	新崔线5732	10kV新崔线化工配电室171间隔配电变压器	315	51.2	90.72	90.72	未进入负 面清单	否	无	
4290	明山区	新明线5745	10kV新明线欧陆本府#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	21.14	370.82	370.82	未进入负 面清单	否	无	
4291	桓仁县	北园线	泡子沿三、四组	315	51.87	88.61	88.61	未进入负 面清单	否	无	
4292	高新区	学院1#线	辽科馨苑2#箱变变压器	400	48.09	127.64	127.64	未进入负 面清单	否	无	
4293	本溪县	市陈线	市陈线#4变压器	250	70.74	23.15	23.15	未进入负 面清单	否	无	
4294	本溪县	田粘线	南沟#112变台	100	19.96	60.04	60.04	未进入负 面清单	否	无	
4295	本溪县	市纺线	YHG_黄金家园1#箱变配电变压器	630	52.95	170.42	170.42	未进入负 面清单	否	无	
4296	桓仁县	黑六线	刘家沟一组	400	19.98	240.08	240.08	未进入负 面清单	否	无	
4297	溪湖区	牛街线	牛街线#9柱上变压器（新）	100	18.54	61.46	61.46	未进入负 面清单	否	无	
4298	明山区	体车3号线4050	10kV体车#3线幸福阳光#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	20.26	298.70	298.70	未进入负 面清单	否	无	

4299	本溪县	张网线	山水郦城二期#4箱变配电变压器	630	34.13	288.98	288.98	未进入负 面清单	否	无	
4300	溪湖区	牛街线	本桓路#6箱式配电站#1变压器	630	18.21	389.28	389.28	未进入负 面清单	否	无	
4301	本溪县	市温1号线	紫荆花园一期1#箱变配电变压器	400	61.9	72.40	72.40	未进入负 面清单	否	无	
4302	本溪县	市温1号线	惠泽园7#变台	315	63.09	53.27	53.27	未进入负 面清单	否	无	
4303	明山区	体消线4047	10kV体消线塔东#2配变室172间隔配电变压器	630	34.63	285.83	285.83	未进入负 面清单	否	无	
4304	高新区	榆林1#线	榆林1#箱变2#变压器	630	30.51	311.79	311.79	未进入负 面清单	否	无	
4305	平山区	东路线3224	10kV东路线#33环网柜#173左3柱上变压器	315	11.89	214.55	214.55	未进入负 面清单	否	无	
4306	溪湖区	牛街线	新区2#线卧龙分#11右9柱上变压器（新）	400	26.78	212.88	212.88	未进入负 面清单	否	无	
4307	桓仁县	10kV中心线	蓝湾三期2号箱变配电变压器	500	6.11	369.45	369.45	未进入负 面清单	否	无	
4308	溪湖区	喜砬线	滨河4#箱式配电站#1变压器	630	24.95	346.82	346.82	未进入负 面清单	否	无	
4309	本溪县	山柜线	二柜分柜子石二组支#02变压器	100	50.28	29.72	29.72	未进入负 面清单	否	无	
4310	本溪县	福润线	汤河福湾4#箱变配电变压器	630	54.95	157.82	157.82	未进入负 面清单	否	无	
4311	桓仁县	10kV江桓线	荣丰二区#1箱变变压器	1000	30.76	492.40	492.40	未进入负 面清单	否	无	
4312	南芬区	南街线	河畔新城一期#2箱变变压器	630	24.41	350.22	350.22	未进入负 面清单	否	无	
4313	桓仁县	10kV兰家线	世纪金阳一期4号箱变配电变压器	630	15.14	408.62	408.62	未进入负 面清单	否	无	
4314	明山区	体联2号线4044	10kV体联#2线永平配电室171间隔配电变压器	630	29.14	320.42	320.42	未进入负 面清单	否	无	
4315	明山区	体车2号线4048	10kV体车#2线翰林一品#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	32.65	298.31	298.31	未进入负 面清单	否	无	
4316	平山区	千金2号线3227	10kV千金#2线崔胜配电室171间隔配电变压器	630	56.48	148.18	148.18	未进入负 面清单	否	无	
4317	本溪县	市温1号线	YHG_香山花园二期1#箱变配电变压器	400	28.15	207.40	207.40	未进入负 面清单	否	无	
4318	平山区	东路线3224	10kV东路线师范箱式变电站171间隔配电变压器	500	48.92	155.40	155.40	未进入负 面清单	否	无	
4319	桓仁县	10kV联网线	五女北区2#箱变#2变压器	500	52.56	137.20	137.20	未进入负 面清单	否	无	
4320	本溪县	市陈2号线	YHG_阳光花园二期（2#）配电变压器	1600	41.28	619.52	619.52	未进入负 面清单	否	无	
4321	溪湖区	彩明联线	彩明联18#（新）	400	15.07	259.72	259.72	未进入负 面清单	否	无	
4322	桓仁县	10kV八岱线	秀里七组	100	29.64	50.36	50.36	未进入负 面清单	否	无	
4323	南芬区	南街线	南山小区#1箱变变压器	630	19.97	378.19	378.19	未进入负 面清单	否	无	

4324	桓仁县	北城线	上古城五组	200	20.64	118.72	118.72	未进入负 面清单	否	无	
4325	溪湖区	溪峪联线	溪峪联线#37左分1#	200	9.48	141.04	141.04	未进入负 面清单	否	无	
4326	明山区	体中线4046	10kV体中线红光#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	16.2	319.00	319.00	未进入负 面清单	否	无	
4327	溪湖区	郑三线2427（备用）	郑三线小青沟分#15右1#柱上变压器	160	6.11	118.22	118.22	未进入负 面清单	否	无	
4328	桓仁县	10kV黄河线	东景骊濠2号箱变	630	15.62	405.59	405.59	未进入负 面清单	否	无	
4329	明山区	大峪线534	10kV大峪线宏峪#4箱式变电站171间隔配电变压器	630	35.84	278.21	278.21	未进入负 面清单	否	无	
4330	桓仁县	10kV二西线	松兰3号	315	3.7	240.35	240.35	未进入负 面清单	否	无	
4331	平山区	春明2号线3235	10kV春明#2线平东园#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	25.62	342.59	342.59	未进入负 面清单	否	无	
4332	桓仁县	10kV江润线	西关新村4区#1箱变#1变压器	630	46.54	210.80	210.80	未进入负 面清单	否	无	
4333	本溪县	市山线	黄金新城4#箱变配电变压器	630	21.84	366.41	366.41	未进入负 面清单	否	无	
4334	本溪县	汤宋2号线	汤沟A台	315	65.75	44.89	44.89	未进入负 面清单	否	无	
4335	本溪县	祁北线	北沟四组变压器	100	29.84	50.16	50.16	未进入负 面清单	否	无	
4336	桓仁县	北城线	龙宝国际花园5号箱变配电变压器	630	17.37	394.57	394.57	未进入负 面清单	否	无	
4337	平山区	南泊线5837	10kV南泊线乾易家园一期#1箱式变电站172间隔配电变压器	630	39.96	252.25	252.25	未进入负 面清单	否	无	
4338	明山区	北地线529	10kV北地线军区#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	31.92	240.40	240.40	未进入负 面清单	否	无	
4339	溪湖区	后牛线	柳塘#11配电站变压器	630	11.52	431.42	431.42	未进入负 面清单	否	无	
4340	桓仁县	天健线	隆兴#2箱变变压器	400	23.52	225.92	225.92	未进入负 面清单	否	无	
4341	本溪县	市温1号线	惠泽园2#变台	315	26.35	169.00	169.00	未进入负 面清单	否	无	
4342	桓仁县	10kV南米线	荒沟甸村	400	21.81	232.76	232.76	未进入负 面清单	否	无	
4343	桓仁县	10kV沙影线	影壁山七组1号	5	47.3	1.64	1.64	未进入负 面清单	否	无	
4344	桓仁县	10kV雅桓线	下古城五、七组2号	100	39.81	40.19	40.19	未进入负 面清单	否	无	
4345	溪湖区	柳塘线	柳塘线河西#4箱式配电站#1变压器	400	21.36	234.56	234.56	未进入负 面清单	否	无	
4346	平山区	南金2号线5846	乾易家园#1箱变变压器	630	24.3	350.91	350.91	未进入负 面清单	否	无	
4347	南芬区	南街线	南街线#20右1	315	16.06	201.41	201.41	未进入负 面清单	否	无	
4348	明山区	大峪线534	10kV大峪线宏峪#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	28.48	324.58	324.58	未进入负 面清单	否	无	

4349	溪湖区	北新线	北新线19右2金达2#箱变间隔配电变压器	400	21.84	232.64	232.64	未进入负 面清单	否	无	
4350	溪湖区	彩水线	大东10#配电站配电站	250	21.18	147.05	147.05	未进入负 面清单	否	无	
4351	平山区	南解线5844	10kV南解线石子街配电室171间隔配电变压器	630	53.75	165.38	165.38	未进入负 面清单	否	无	
4352	南芬区	下街线	10kV下街线下深分48#右6	200	6.3	147.40	147.40	未进入负 面清单	否	无	
4353	高新区	石街线	南风#2箱变配电变压器	500	27.91	260.45	260.45	未进入负 面清单	否	无	
4354	南芬区	选矿线	阳光花园#1箱变#2变压器	500	29.28	253.60	253.60	未进入负 面清单	否	无	
4355	桓仁县	10kV兰家线	郦鸣山庄一期#1箱变变压器	800	23.81	449.52	449.52	未进入负 面清单	否	无	
4356	本溪县	张网线	YHG_山水俤城小区i组2#箱变配电变压器	500	18.14	309.30	309.30	未进入负 面清单	否	无	
4357	平山区	南金1号线5835	10kV兴金#1线福金#4箱式变电站#171间隔配电变变压器	400	18	248.00	248.00	未进入负 面清单	否	无	
4358	桓仁县	10kV普夹线	坎川沟六组	100	25.68	54.32	54.32	未进入负 面清单	否	无	
4359	桓仁县	10kV江润线	城建名都1号箱变	630	21.94	365.78	365.78	未进入负 面清单	否	无	
4360	溪湖区	梁姚1号线2321	江南城1#箱式变电站配电变压器	630	8.67	449.38	449.38	未进入负 面清单	否	无	
4361	明山区	体车1号线4040	10kV体车#1线友谊箱式变电站172间隔配电变压器	630	18.16	389.59	389.59	未进入负 面清单	否	无	
4362	本溪县	市温1号线	惠泽园3#变台	200	37	86.00	86.00	未进入负 面清单	否	无	
4363	桓仁县	10kV四红线	红汀子林场工区变台	50	6.84	36.58	36.58	未进入负 面清单	否	无	
4364	平山区	南金2号线5846	10kV南金#2线千金#8地#5箱式变电站171间隔配电变压器A	630	17.03	396.71	396.71	未进入负 面清单	否	无	
4365	溪湖区	柳塘线	柳塘线实华仕仁沟分16-1#柱上变压器	315	63.39	52.32	52.32	未进入负 面清单	否	无	
4366	溪湖区	牛街线	新区2#线#30右10柱上变压器（新）	400	26.01	215.96	215.96	未进入负 面清单	否	无	
4367	桓仁县	章槌线	天健凤凰城5号箱变	400	14.84	260.64	260.64	未进入负 面清单	否	无	
4368	明山区	体中线4046	10kV体中线红光箱式变电站171间隔配电变压器	400	19.32	242.72	242.72	未进入负 面清单	否	无	
4369	南芬区	何宁线	何宁线花红沟分19#	200	42.84	74.32	74.32	未进入负 面清单	否	无	
4370	桓仁县	10kV莲花线	金盛一品3号箱变配电变压器	630	7.94	453.98	453.98	未进入负 面清单	否	无	
4371	溪湖区	喜砬线	滨河路#2箱式配电站#1变压器	630	20.65	373.91	373.91	未进入负 面清单	否	无	
4372	明山区	明博线538	10kV明博线博林#6箱式变电站171间隔配电变压器	400	68.82	44.72	44.72	未进入负 面清单	否	无	
4373	高新区	西石线	鸿泰新城配电变压器	630	36.92	271.40	271.40	未进入负 面清单	否	无	

4374	明山区	地工线530	10千伏地工线吾悦华庭2号箱变171号间隔配电变压器	630	9.87	441.82	441.82	未进入负 面清单	否	无	
4375	桓仁县	10kV中心线	天河#2箱变#2变压器	630	21.92	365.90	365.90	未进入负 面清单	否	无	
4376	溪湖区	氟胺线	氟胺线徕城分（下）18#台（新台）柱上变压器	315	54.74	79.57	79.57	未进入负 面清单	否	无	
4377	桓仁县	天健线	金盛佳园一期3号箱变配电变压器	630	32.1	301.77	301.77	未进入负 面清单	否	无	
4378	本溪县	市泉线	YHG_山水丽城3#箱变2配电变压器	400	42.6	149.60	149.60	未进入负 面清单	否	无	
4379	本溪县	小区线8050	和谐家园二期（1#箱变）配电变压器	400	15.56	257.76	257.76	未进入负 面清单	否	无	
4380	溪湖区	后堡线	后堡线#26右1大堡配电亭站内变压器	400	26.65	213.40	213.40	未进入负 面清单	否	无	
4381	桓仁县	10kV南雅线	雅河村2号	400	28.83	204.68	204.68	未进入负 面清单	否	无	
4382	桓仁县	10kV二四线	四道岭五组	100	20.37	59.63	59.63	未进入负 面清单	否	无	
4383	本溪县	碱魏2号线1575	黄堡西大棚B变台	400	6.69	293.24	293.24	未进入负 面清单	否	无	
4384	明山区	体联1号线4037	10kV体联#1线东坎配电室171间隔配电变压器	630	27.78	328.99	328.99	未进入负 面清单	否	无	
4385	本溪县	市温1号线	市温1号线惠泽园2#变台	200	62.36	35.28	35.28	未进入负 面清单	否	无	
4386	溪湖区	河东线	河东线峪中19#配电站间隔配电变压器	630	21.03	371.51	371.51	未进入负 面清单	否	无	
4387	桓仁县	10kV兰家线	龙启豪苑二期4号箱变	500	41.06	194.70	194.70	未进入负 面清单	否	无	
4388	桓仁县	10kV雅边线	边哈子村	400	26.12	215.52	215.52	未进入负 面清单	否	无	
4389	明山区	地工线530	10kV新技线新兴佳园三期#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	17.78	391.99	391.99	未进入负 面清单	否	无	
4390	溪湖区	彩街线	彩纺箱变#1变压器	400	59.05	83.80	83.80	未进入负 面清单	否	无	
4391	溪湖区	后堡线	后堡线#35右2	400	35.82	176.72	176.72	未进入负 面清单	否	无	
4392	溪湖区	牛街线	新区2#线#35柱上变压器	200	7.14	145.72	145.72	未进入负 面清单	否	无	
4393	平山区	南崔2号线5842	10kV长山#1线独立苑#3箱式变电站171间隔配电变压器	630	22	365.40	365.40	未进入负 面清单	否	无	
4394	桓仁县	10kV雅河线	乡政府2号	100	20.04	59.96	59.96	未进入负 面清单	否	无	
4395	明山区	新技线5746	10kV新技线新平配电室171间隔配电变压器	630	62.03	113.21	113.21	未进入负 面清单	否	无	
4396	溪湖区	喜砬线	10kV喜砬线兴隆分#163变压器	30	59.6	6.12	6.12	未进入负 面清单	否	无	
4397	明山区	体联2号线4044	10kV体联#2线#3右4柱上变压器	100	25.16	54.84	54.84	未进入负 面清单	否	无	
4398	本溪县	碱洋线	碱洋线荒沟C变台	50	32.76	23.62	23.62	未进入负 面清单	否	无	

4399	溪湖区	北新线	彩新1#配电站变压器	400	19.05	243.80	243.80	未进入负 面清单	否	无	
4400	溪湖区	牛街线	新区2#线红旗沟分#44柱上变压器（新）	200	20.02	119.96	119.96	未进入负 面清单	否	无	
4401	本溪县	田南线	小东#64变台	200	25.11	109.78	109.78	未进入负 面清单	否	无	
4402	桓仁县	10kV联网线	家属房	100	23.85	56.15	56.15	未进入负 面清单	否	无	
4403	本溪县	小区线8050	惠民三期#3箱变配电变压器	500	9.82	350.90	350.90	未进入负 面清单	否	无	
4404	溪湖区	北新线	彩北#5配电站变压器	500	13.34	333.30	333.30	未进入负 面清单	否	无	
4405	桓仁县	10kV黄河线	郦鸣花园二期3号箱变变压器	500	12.45	337.75	337.75	未进入负 面清单	否	无	
4406	溪湖区	北沟线	北沟线红草沟支#17柱上变压器	200	20.22	119.56	119.56	未进入负 面清单	否	无	
4407	溪湖区	牛街线	新区2#线36#T接本桓路8#配电站	500	11.84	340.80	340.80	未进入负 面清单	否	无	
4408	桓仁县	10kV八干线	川头五、六组	200	36.54	86.92	86.92	未进入负 面清单	否	无	
4409	本溪县	市街线	市街线右分鑫宇小区#2箱变站内变压器	400	44.88	140.48	140.48	未进入负 面清单	否	无	
4410	平山区	春明1号线3233	10kV春明#1线双拥#2箱式变电站172间隔配电变压器（新）	500	23.24	283.80	283.80	未进入负 面清单	否	无	
4411	高新区	歪矿线5646	10kV歪矿线#3箱变高压间隔配电变压器	630	24.79	347.82	347.82	未进入负 面清单	否	无	
4412	溪湖区	溪峪联线	溪湖山庄箱式配电站#1变压器	400	8.32	286.72	286.72	未进入负 面清单	否	无	
4413	本溪县	市陈2号线	阳光花园二期（1#）	1600	30.4	793.60	793.60	未进入负 面清单	否	无	
4414	桓仁县	天健线	隆兴国际#1箱变变压器	400	59.78	80.88	80.88	未进入负 面清单	否	无	
4415	本溪县	东洋线	碱洋线留名地变台	50	17.14	31.43	31.43	未进入负 面清单	否	无	
4416	桓仁县	10kV联网线	江北天泰嘉园4号箱变	400	16.53	253.88	253.88	未进入负 面清单	否	无	
4417	溪湖区	彩水线	建工#5箱变#1变压器	500	27.96	260.20	260.20	未进入负 面清单	否	无	
4418	平山区	建工线3223	10kV建工线向阳#2箱式变电站172间隔配电变压器	630	68.34	73.46	73.46	未进入负 面清单	否	无	
4419	本溪县	祁街线	406变压器	200	23.46	113.08	113.08	未进入负 面清单	否	无	
4420	桓仁县	10kV江桓线	天华佳园箱变变压器	630	22.73	360.80	360.80	未进入负 面清单	否	无	
4421	本溪县	市泉线	中金泓府1#箱变变压器	630	22.86	359.98	359.98	未进入负 面清单	否	无	
4422	明山区	体东线4033	10kV体东线景康#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	31.84	303.41	303.41	未进入负 面清单	否	无	
4423	高新区	榆林1#线	榆林3#箱变1#变压器	630	27.4	331.38	331.38	未进入负 面清单	否	无	

4424	平山区	东路线3224	10kV东路线溪园#2配电室172间隔配电变压器	500	33.24	233.80	233.80	未进入负面清单	否	无	
4425	平山区	崔立线3237	10kV崔立线清荣配电室171间隔配电变压器	630	38.41	262.02	262.02	未进入负面清单	否	无	
4426	溪湖区	彩街线	彩力#1配电室变压器	200	72.08	15.84	15.84	未进入负面清单	否	无	
4427	明山区	新崔线5732	10kV新崔线育仁#2配电室171间隔配电变压器	630	2.19	490.20	490.20	未进入负面清单	否	无	
4428	南芬区	东桥线	10kV东桥线猪场支#17	400	7.23	291.08	291.08	未进入负面清单	否	无	
4429	平山区	中东线5533	10kV中东线步行街二期箱式变电站171间隔配电变压器	400	24	224.00	224.00	未进入负面清单	否	无	
4430	高新区	歪蓝线5648	蓝远名城#12箱变高压间隔配电变压器	630	4.27	477.10	477.10	未进入负面清单	否	无	
4431	南芬区	露天矿线	露天矿线#103左4	315	22.95	179.71	179.71	未进入负面清单	否	无	
4432	桓仁县	10kV桦二线	华来镇农民新区	400	22.6	229.60	229.60	未进入负面清单	否	无	
4433	本溪县	兰台线	兰河四道沟变台	200	17.88	124.24	124.24	未进入负面清单	否	无	
4434	溪湖区	彩街线	香溢府3#箱式	630	1.71	493.23	493.23	未进入负面清单	否	无	
4435	南芬区	选矿线	选矿线#36	400	15.28	258.88	258.88	未进入负面清单	否	无	
4436	本溪县	清万线	前央四组变台	200	9.12	141.76	141.76	未进入负面清单	否	无	
4437	平山区	东路线3224	10kV东路线溪园4#箱式变电站171间隔配电变压器	630	11.71	430.23	430.23	未进入负面清单	否	无	
4438	桓仁县	天健线	阳光#2箱变#1变压器	400	25.52	217.92	217.92	未进入负面清单	否	无	
4439	桓仁县	10kV江桓线	西关新村三区#1箱变变压器	1000	32.48	475.20	475.20	未进入负面清单	否	无	
4440	桓仁县	10kV江润线	华韵水岸四期1号箱变变压器	630	30.22	313.61	313.61	未进入负面清单	否	无	
4441	本溪县	偏水线	高官沿龙村B台区柱上-变压器	200	20.46	119.08	119.08	未进入负面清单	否	无	
4442	本溪县	市泉线	YHG_山水丽城2#箱变2配电变压器	400	33.2	187.20	187.20	未进入负面清单	否	无	
4443	平山区	东路线3224	10千伏东路线书院1号环网柜172号间隔书院1号箱变171间隔配电变压器	630	13.87	416.62	416.62	未进入负面清单	否	无	
4444	明山区	体消线4047	10kV体消线水塔#1配变室171间隔配电变压器	630	50.51	185.79	185.79	未进入负面清单	否	无	
4445	本溪县	福润线	汤河福湾二期箱变配电变压器	630	38.45	261.77	261.77	未进入负面清单	否	无	
4446	本溪县	市纺线	市纺线迎宾小区二期5#箱变站内变压器	400	33.05	187.80	187.80	未进入负面清单	否	无	
4447	桓仁县	10kV黄河线	郛鸣花园二期1号箱变变压器	630	14.57	412.21	412.21	未进入负面清单	否	无	
4448	溪湖区	后牛线	柳塘配电站变压器	500	13.72	331.40	331.40	未进入负面清单	否	无	

4449	明山区	北地线529	10kV北地线工字楼#3配电室171间隔配电变压器	630	36.38	274.81	274.81	未进入负面清单	否	无	
4450	桓仁县	10kV江汇线	汇景华苑一期4号箱变	630	18.1	389.97	389.97	未进入负面清单	否	无	
4451	桓仁县	10kV莲花线	东关六组	315	13.05	210.89	210.89	未进入负面清单	否	无	
4452	高新区	高堡4号线1252	学府雅居（三期）#1箱变变压器	500	20.22	298.90	298.90	未进入负面清单	否	无	
4453	本溪县	碱洋线	碱洋线东营坊C变台	200	13.35	133.30	133.30	未进入负面清单	否	无	
4454	桓仁县	天健线	盛世华府3号箱变配电变压器	630	32.67	298.18	298.18	未进入负面清单	否	无	
4455	明山区	合明线1143	10kV合明线如意#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	32.95	296.42	296.42	未进入负面清单	否	无	
4456	南芬区	塔冰线	塔冰线东沟分#72	10	72.1	0.79	0.79	未进入负面清单	否	无	
4457	桓仁县	10kV中心线	东批发市场箱变变压器	630	26.67	335.98	335.98	未进入负面清单	否	无	
4458	平山区	长山2号线5848	10kV长山#2线永顺配电室171间隔配电变压器	630	58.41	136.02	136.02	未进入负面清单	否	无	
4459	本溪县	云街线	南翠雅苑#1箱变变压器	500	8.26	358.70	358.70	未进入负面清单	否	无	
4460	溪湖区	氟胺线	偃城E区3#配电站高压间隔配电变压器	630	17.75	392.18	392.18	未进入负面清单	否	无	
4461	溪湖区	后堡线	瑞馨佳园小区#7地块#7箱式变电站间隔配电变压器	630	12.86	422.98	422.98	未进入负面清单	否	无	
4462	高新区	西石线	金穗1#箱变2#配电变压器	500	24.52	277.40	277.40	未进入负面清单	否	无	
4463	桓仁县	10kV兰家线	世纪金阳一期3号箱变配电变压器	630	23.24	357.59	357.59	未进入负面清单	否	无	
4464	溪湖区	柳塘线	柳塘线实华仕仁沟分18#柱上变压器	315	42.32	118.69	118.69	未进入负面清单	否	无	
4465	溪湖区	氟胺线	氟胺线偃城分（下）18-1#台	315	55.16	78.25	78.25	未进入负面清单	否	无	
4466	本溪县	市泉线	阿朵城2号箱变变压器	630	14.89	410.19	410.19	未进入负面清单	否	无	
4467	桓仁县	10kV联网线	和禹17号	400	1.2	315.20	315.20	未进入负面清单	否	无	
4468	桓仁县	10kV八于线	千家堡七组	100	8.52	71.48	71.48	未进入负面清单	否	无	
4469	平山区	东路线3224	10kV东路线修缮#2箱式变电站171间隔配电变压器	400	74.2	23.20	23.20	未进入负面清单	否	无	
4470	溪湖区	北沟线	北沟线#166右2柱上变压器（新）	200	17.69	124.62	124.62	未进入负面清单	否	无	
4471	桓仁县	10kV南米线	米仓沟村	400	17.56	249.76	249.76	未进入负面清单	否	无	
4472	南芬区	桥思线	桥思线#125	100	41.62	38.38	38.38	未进入负面清单	否	无	
4473	明山区	体联2号线4044	10kV体联#2线二轻配电室171间隔配电变压器	630	27.22	332.51	332.51	未进入负面清单	否	无	

4474	平山区	中南线5544	10kV中南线福利配电室171间隔配电变压器	630	32.95	296.42	296.42	未进入负 面清单	否	无	
4475	高新区	石化线	10kV石化线银石3#配电变压器	1000	22.28	577.20	577.20	未进入负 面清单	否	无	
4476	溪湖区	北惠线	北惠线21#配电站1#变压器	500	28.8	256.00	256.00	未进入负 面清单	否	无	
4477	桓仁县	10kV兰家线	金城花园#1箱变变压器	630	13.07	421.66	421.66	未进入负 面清单	否	无	
4478	平山区	南解线5844	10kV南解线西泊子#1配电室171间隔配电变压器	400	59.08	83.68	83.68	未进入负 面清单	否	无	
4479	桓仁县	10kV浑江线	龙宝家园箱变#2变压器	800	25.23	438.16	438.16	未进入负 面清单	否	无	
4480	本溪县	福润线	汤河福湾1#箱变配电变压器	630	33.3	294.21	294.21	未进入负 面清单	否	无	
4481	本溪县	氮肥线	香山变台	400	35.69	177.24	177.24	未进入负 面清单	否	无	
4482	平山区	兴金#2线	10kV兴金#2线#44柱上变压器	200	25.8	108.40	108.40	未进入负 面清单	否	无	
4483	平山区	兴金#2线	10kV兴金#2线朴家分#5柱上变压器	315	24.3	175.46	175.46	未进入负 面清单	否	无	
4484	桓仁县	10kV兰家线	金城花园5号箱变配电变压器	500	31.58	242.10	242.10	未进入负 面清单	否	无	
4485	本溪县	市陈线	煤炭巷#3变压器	250	57.66	55.85	55.85	未进入负 面清单	否	无	
4486	明山区	体东线4033	10kV体东线水岸府邸#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	31.52	305.42	305.42	未进入负 面清单	否	无	
4487	溪湖区	后堡线	东亿59#楼箱变（瑞馨佳园#7地块#6）间隔配电变压器	400	19.68	241.28	241.28	未进入负 面清单	否	无	
4488	桓仁县	10kV江润线	城建名都4号箱变	630	21.27	370.00	370.00	未进入负 面清单	否	无	
4489	溪湖区	郑新线2415（备用）	彩北新村1#箱式变电站变压器间隔配电变压器	500	23.52	282.40	282.40	未进入负 面清单	否	无	
4490	本溪县	市街线	YHG_正佳3#箱变配电变压器	400	57.6	89.60	89.60	未进入负 面清单	否	无	
4491	高新区	张街线	10kV张街线长沟分#71变压器	100	29.04	50.96	50.96	未进入负 面清单	否	无	
4492	本溪县	市街线	市街线站北箱式变电站内变压器	400	23.13	227.48	227.48	未进入负 面清单	否	无	
4493	本溪县	南沟线	政府#043变台	400	44.93	140.28	140.28	未进入负 面清单	否	无	
4494	溪湖区	郑胶线2429（备用）	彩北新村5#箱式变电站变压器间隔配电变压器	315	19.59	190.29	190.29	未进入负 面清单	否	无	
4495	桓仁县	10kV双拐线	岔路子村	400	15.92	256.32	256.32	未进入负 面清单	否	无	
4496	本溪县	市煤线	YHG_育才雅苑3号配电变压器\$	400	47.15	131.40	131.40	未进入负 面清单	否	无	
4497	本溪县	市煤线	YHG_文化街分1#箱变配电变压器	630	53.37	167.77	167.77	未进入负 面清单	否	无	
4498	平山区	长山2号线5848	10kV长山#2配变站171间隔配电变压器	500	73.76	31.20	31.20	未进入负 面清单	否	无	

4499	桓仁县	10kV江桓线	农二区箱变#1变压器	630	42.29	237.57	237.57	未进入负 面清单	否	无	
4500	明山区	体东线4033	10kV体东线明东#3配电室171间隔配电变压器	630	17.9	391.23	391.23	未进入负 面清单	否	无	
4501	本溪县	偏水线	偏岭B台区	200	48.66	62.68	62.68	未进入负 面清单	否	无	
4502	平山区	南解线5844	10kV南解线南地#1箱式变电站171间隔配电变压器	500	35.72	221.40	221.40	未进入负 面清单	否	无	
4503	南芬区	桥街线	10kV桥街线河东分#32左5	200	54.46	51.08	51.08	未进入负 面清单	否	无	
4504	本溪县	市陈线	市陈线煤炭巷#1箱式变电站内变压器	315	75.33	14.71	14.71	未进入负 面清单	否	无	
4505	桓仁县	10kV浑江线	桓仁县政府变台	315	59.05	65.99	65.99	未进入负 面清单	否	无	
4506	南芬区	南街线	龙华新城2#变压器	315	32.03	151.11	151.11	未进入负 面清单	否	无	
4507	溪湖区	牛街线	新区2#线26#杆T接卧龙自维5#箱变变压器	500	21.76	291.20	291.20	未进入负 面清单	否	无	
4508	本溪县	市街线	YHG_荣盛小区箱变配电变压器	630	56	151.20	151.20	未进入负 面清单	否	无	
4509	桓仁县	10kV浑江线	建行变台	315	41.56	121.09	121.09	未进入负 面清单	否	无	
4510	平山区	东明线3225	10kV东明线#61右5柱上变压器	200	64.48	31.04	31.04	未进入负 面清单	否	无	
4511	南芬区	机修线	20kV机修线润庭佳苑#5箱变间隔配电变压器	630	25.49	343.41	343.41	未进入负 面清单	否	无	
4512	桓仁县	北六线	泡子沿三、四组3号	200	66.57	26.86	26.86	未进入负 面清单	否	无	
4513	桓仁县	10kV八镇线	柞木台十一组	200	24.36	111.28	111.28	未进入负 面清单	否	无	
4514	桓仁县	章槌线	天健凤凰城C区2号箱变变压器	630	22.35	363.20	363.20	未进入负 面清单	否	无	
4515	高新区	西火线	10kV西火线#95右6柱上变压器	200	3.15	153.70	153.70	未进入负 面清单	否	无	
4516	本溪县	市关线	燕兴世福C区配电站变压器2	2000	12.75	1345.00	1345.00	未进入负 面清单	否	无	
4517	明山区	新华线5740	新立屯采煤沉陷#1箱变	630	9.3	445.41	445.41	未进入负 面清单	否	无	
4518	平山区	东路线3224	10kV东路线高中分#8右3-5柱上变压器	315	50.69	92.33	92.33	未进入负 面清单	否	无	
4519	平山区	铁中线3232	10kV铁中线铜锣湾箱式变电站171间隔配电变压器	400	33.96	184.16	184.16	未进入负 面清单	否	无	
4520	平山区	中解线5545	10kV中解线环球配电站171间隔配电变压器	1250	21.96	725.50	725.50	未进入负 面清单	否	无	
4521	本溪县	市泉线	YHG_山水丽城1#箱变2配电变压器	400	48.05	127.80	127.80	未进入负 面清单	否	无	
4522	本溪县	市煤线	恒美嘉园1#箱变间隔配电变压器	400	16.48	254.08	254.08	未进入负 面清单	否	无	
4523	平山区	南解线5844	10kV南解线#44柱上变压器	400	62.61	69.56	69.56	未进入负 面清单	否	无	

4524	桓仁县	10kV江润线	荣丰一区#2箱变变压器	400	44.55	141.80	141.80	未进入负 面清单	否	无	
4525	本溪县	森秀线	本溪米高酒店管理置业有限公司(枫叶公寓1#箱变)配电变压器	630	34.25	288.23	288.23	未进入负 面清单	否	无	
4526	明山区	体联1号线4037	10kV体联#1线石油箱式变电站171间隔配电变压器	400	52.52	109.92	109.92	未进入负 面清单	否	无	
4527	南芬区	南路线	河畔小区#3箱变#1配电变压器	400	26.85	212.60	212.60	未进入负 面清单	否	无	
4528	桓仁县	10kV江桓线	农民新居	200	41.76	76.48	76.48	未进入负 面清单	否	无	
4529	本溪县	汤沟线	马冀变压器	200	10.11	139.78	139.78	未进入负 面清单	否	无	
4530	平山区	广山线5833	10kV广山线广山#5箱式变电站171间隔配电变压器	400	14.8	260.80	260.80	未进入负 面清单	否	无	
4531	平山区	南永线5845	10kV南永线好利来#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	33.14	295.22	295.22	未进入负 面清单	否	无	
4532	本溪县	连微线	河南变压器	400	4.29	302.84	302.84	未进入负 面清单	否	无	
4533	桓仁县	10kV浑江线	御铭府邸#1箱变#1变压器	1000	75.48	45.20	45.20	未进入负 面清单	否	无	
4534	高新区	高堡4号线1252	学府雅居#4箱变高压间隔配电变压器	400	27.27	210.92	210.92	未进入负 面清单	否	无	
4535	南芬区	南街线	南街线永安分#48	100	24.4	55.60	55.60	未进入负 面清单	否	无	
4536	溪湖区	中彩1#线	水泥#5配电站变压器	500	20.16	299.20	299.20	未进入负 面清单	否	无	
4537	本溪县	张煤线	张煤线干沟分#14变台	100	54.36	25.64	25.64	未进入负 面清单	否	无	
4538	本溪县	市街线	市街线#06变台	200	61.56	36.88	36.88	未进入负 面清单	否	无	
4539	桓仁县	10kV普联线	胜利四组2号	400	1.77	312.92	312.92	未进入负 面清单	否	无	
4540	桓仁县	10kV通天线	渔场楼箱变配电变压器	630	11.52	431.42	431.42	未进入负 面清单	否	无	
4541	桓仁县	10kV中心线	坤街商业街箱变配电变压器	500	31.97	240.15	240.15	未进入负 面清单	否	无	
4542	溪湖区	峪党线	峪党线小堡分#11柱上变压器	200	49.56	60.88	60.88	未进入负 面清单	否	无	
4543	本溪县	市街线	河畔花园1#箱变2配电变压器	400	56.84	92.64	92.64	未进入负 面清单	否	无	
4544	桓仁县	章槌线	丽水4区箱变#1变压器	800	54.04	207.68	207.68	未进入负 面清单	否	无	
4545	明山区	新崔线5732	10kV新崔线平山#2配电室172间隔配电变压器	315	72.61	23.28	23.28	未进入负 面清单	否	无	
4546	溪湖区	后堡线	后堡线#30左3	200	78.72	2.56	2.56	未进入负 面清单	否	无	
4547	本溪县	法偏线	法台六组台区	400	11.49	274.04	274.04	未进入负 面清单	否	无	
4548	桓仁县	10kV江润线	金盛佳园三期1号箱变配电变压器	630	30.54	311.60	311.60	未进入负 面清单	否	无	

4549	桓仁县	10kV联网线	江北天泰嘉园5号箱变配电变压器	400	22.15	231.40	231.40	未进入负 面清单	否	无	
4550	溪湖区	牛街线	新区2#线卧龙分#4左3柱上变压器	200	49.92	60.16	60.16	未进入负 面清单	否	无	
4551	平山区	千金2号线3227	10kV千金#2线博泰花园箱变171间隔配电变压器	630	76.14	24.32	24.32	未进入负 面清单	否	无	
4552	本溪县	市陈2号线	YHG_丽水佳园1#箱变配电变压器	400	40.92	156.32	156.32	未进入负 面清单	否	无	
4553	南芬区	选矿线	选矿线#85右1左2	315	24.79	173.91	173.91	未进入负 面清单	否	无	
4554	溪湖区	彩街线	彩街线#11左3	315	40.13	125.59	125.59	未进入负 面清单	否	无	
4555	南芬区	南街线	粮库箱变配电变压器	400	46.25	135.00	135.00	未进入负 面清单	否	无	
4556	本溪县	张网线	山水郦城二期#11箱变配电变压器	630	20.3	376.11	376.11	未进入负 面清单	否	无	
4557	桓仁县	10kV联网线	和禹5号	200	33.03	93.94	93.94	未进入负 面清单	否	无	
4558	桓仁县	10kV兰家线	金城花园#2箱变变压器	630	28.3	325.71	325.71	未进入负 面清单	否	无	
4559	南芬区	10kV林爱线0167	10kV爱国1#线44#	200	10.3	139.40	139.40	未进入负 面清单	否	无	
4560	桓仁县	10kV二镇线	二棚甸子棚户区二期2号箱变配电变压器	400	25.14	219.44	219.44	未进入负 面清单	否	无	
4561	桓仁县	10kV江润线	月亮湾小区箱变#1变压器	800	27.53	419.76	419.76	未进入负 面清单	否	无	
4562	桓仁县	10kV兰家线	鹞鸣一期2号箱变#1变压器	400	78.05	7.80	7.80	未进入负 面清单	否	无	
4563	桓仁县	10kV兰家线	世纪金阳二期2号箱变配电变压器	630	24.98	346.63	346.63	未进入负 面清单	否	无	
4564	本溪县	市泉线	YHG_山水丽城3号箱变变压器	630	24.29	350.97	350.97	未进入负 面清单	否	无	
4565	本溪县	市温2号线	市温2#线六栋房分#09变台	200	65.6	28.80	28.80	未进入负 面清单	否	无	
4566	本溪县	连街线	连山关金场B台区	100	15.92	64.08	64.08	未进入负 面清单	否	无	
4567	平山区	南永线5845	10kV南永线明珠配电室271间隔配电变压器	630	14.41	413.22	413.22	未进入负 面清单	否	无	
4568	本溪县	张网线	山水俪城二期#8箱变配电变压器	630	34.74	285.14	285.14	未进入负 面清单	否	无	
4569	本溪县	田石线	下沟甸子支#08变台	100	29.2	50.80	50.80	未进入负 面清单	否	无	
4570	本溪县	市纺线	YHG_燕兴世福四号配电变压器	630	58.76	133.81	133.81	未进入负 面清单	否	无	
4571	桓仁县	10kV浑江线	一建变台	400	16.18	255.28	255.28	未进入负 面清单	否	无	
4572	桓仁县	10kV江桓线	清一区箱变变压器	800	35.4	356.80	356.80	未进入负 面清单	否	无	
4573	桓仁县	10kV莲花线	龙泽湾3号箱变配电变压器	630	29.14	320.42	320.42	未进入负 面清单	否	无	

4574	桓仁县	10kV四摇线	刀尖岭五组	100	11.7	68.30	68.30	未进入负 面清单	否	无	
4575	桓仁县	10kV江润线	西关新村4区#2箱变#1变压器	800	46.88	264.96	264.96	未进入负 面清单	否	无	
4576	桓仁县	10kV二四线	横道川二组	100	29.88	50.12	50.12	未进入负 面清单	否	无	
4577	南芬区	选矿线	选矿线#53右5右2	315	49.41	96.36	96.36	未进入负 面清单	否	无	
4578	本溪县	张网线	YHG_山水华庭小区i组3#箱变配电变压器	500	19.2	304.00	304.00	未进入负 面清单	否	无	
4579	南芬区	选矿线	选矿线太阳沟分#15右6	200	18.66	122.68	122.68	未进入负 面清单	否	无	
4580	本溪县	田石线	大堡中学#58变台	400	6.44	294.24	294.24	未进入负 面清单	否	无	
4581	桓仁县	10kV中心线	农行箱变站内变压器	400	54.36	102.56	102.56	未进入负 面清单	否	无	
4582	桓仁县	10kV中心线	向阳人家箱变变压器	630	32.91	296.67	296.67	未进入负 面清单	否	无	
4583	南芬区	东街#1线	东街#1线#3箱变变压器2	630	25.49	343.41	343.41	未进入负 面清单	否	无	
4584	平山区	南崔2号线5842	10kV长山#1线独立苑#2箱式变电站171间隔配电变压器	500	17.88	310.60	310.60	未进入负 面清单	否	无	
4585	本溪县	市煤线	文化街#2箱式变站内变压器	630	71.3	54.81	54.81	未进入负 面清单	否	无	
4586	桓仁县	10kV中心线	天河#1箱变#1变压器	800	35.1	359.20	359.20	未进入负 面清单	否	无	
4587	溪湖区	河东线	峪中9#配电站变压器	630	15.94	403.58	403.58	未进入负 面清单	否	无	
4588	桓仁县	北城线	龙宝国际花园3号箱变配电变压器	630	12.29	426.57	426.57	未进入负 面清单	否	无	
4589	本溪县	市纺线	YHG_燕兴世福三号配电变压器	500	43.88	180.60	180.60	未进入负 面清单	否	无	
4590	桓仁县	天健线	荣华上苑3号箱变配电变压器	630	20.63	374.03	374.03	未进入负 面清单	否	无	
4591	桓仁县	10kV江汇线	汇景华苑一期6号箱变变压器	630	21.97	365.59	365.59	未进入负 面清单	否	无	
4592	桓仁县	北牛线	湾龙背一组	200	15.72	128.56	128.56	未进入负 面清单	否	无	
4593	南芬区	东街#1线	东街#1线#13箱变变压器1	500	46.56	167.20	167.20	未进入负 面清单	否	无	
4594	桓仁县	铨江联网线420	柳林子四组	200	22.83	114.34	114.34	未进入负 面清单	否	无	
4595	本溪县	厚德线	德源佳园2#箱变配电变压器	400	41.82	152.72	152.72	未进入负 面清单	否	无	
4596	溪湖区	柳塘线	站前亭式配电站#1变压器	630	59.43	129.59	129.59	未进入负 面清单	否	无	
4597	本溪县	市温1号线	惠泽园5#变台	315	47.94	100.99	100.99	未进入负 面清单	否	无	
4598	桓仁县	10kV江汇线	城建佳园2号箱变配电变压器	500	38.59	207.05	207.05	未进入负 面清单	否	无	

4599	平山区	东路线3224	10kV东路线高中#1箱式变电站171间隔（新）配电变压器	500	18.2	309.00	309.00	未进入负 面清单	否	无	
4600	桓仁县	10kV双拐线	洼泥甸子八组	315	21.17	185.31	185.31	未进入负 面清单	否	无	
4601	桓仁县	10kV联网线	星宇佳苑B区2号箱变配电变压器	630	22.48	362.38	362.38	未进入负 面清单	否	无	
4602	本溪县	市泉线	阿朵城3号箱变变压器	630	22.89	359.79	359.79	未进入负 面清单	否	无	
4603	南芬区	露天矿线	露天矿线#106右1	315	26.31	169.12	169.12	未进入负 面清单	否	无	
4604	溪湖区	彩铁线	彩进4#配电站#1变压器	500	18.72	306.40	306.40	未进入负 面清单	否	无	
4605	本溪县	市街线	YHG_正佳4#箱变配电变压器	400	54.15	103.40	103.40	未进入负 面清单	否	无	
4606	明山区	地工2号线537	10kV地工#2线欧洲城#9箱式变电站171间隔配电变压器	315	28.92	160.90	160.90	未进入负 面清单	否	无	
4607	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线#23左8	400	8.27	286.92	286.92	未进入负 面清单	否	无	
4608	本溪县	张网线	山水俚城二期#9箱变配电变压器	630	23.58	355.45	355.45	未进入负 面清单	否	无	
4609	南芬区	东街#2线	10kV东街#2线#25右#7	400	33.75	185.00	185.00	未进入负 面清单	否	无	
4610	溪湖区	河东线	峪中4#配电站变压器	500	27.92	260.40	260.40	未进入负 面清单	否	无	
4611	本溪县	张网线	水岸新城#2箱变配电变压器	630	29.9	315.63	315.63	未进入负 面清单	否	无	
4612	桓仁县	10kV南米线	荒沟甸村2号	400	10.32	278.72	278.72	未进入负 面清单	否	无	
4613	溪湖区	彩水线	大东#1配电站变压器	400	15.92	256.32	256.32	未进入负 面清单	否	无	
4614	桓仁县	10kV浑江线	站前箱变配电变压器	630	30.22	313.61	313.61	未进入负 面清单	否	无	
4615	平山区	南地线3221	10kV南地线建平配电室171间隔配电变压器	630	31.84	303.41	303.41	未进入负 面清单	否	无	
4616	溪湖区	郑胺线2429（备用）	彩北新村6#箱式变电站变压器间隔配电变压器	630	22.13	364.58	364.58	未进入负 面清单	否	无	
4617	桓仁县	黑六线	刘家沟村	400	25.32	218.72	218.72	未进入负 面清单	否	无	
4618	溪湖区	北沟线	北沟线红草沟支#25柱上变压器（新）	50	31.62	24.19	24.19	未进入负 面清单	否	无	
4619	本溪县	小区线8050	惠民小区2#配电变压器	400	18.9	244.40	244.40	未进入负 面清单	否	无	
4620	桓仁县	10kV铧西线	高台子村	400	12.08	271.68	271.68	未进入负 面清单	否	无	
4621	桓仁县	天健线	幸福里1号箱变配电变压器	500	32.03	239.85	239.85	未进入负 面清单	否	无	
4622	桓仁县	10kV莲花线	金盛一品2号箱变配电变压器	630	7.65	455.81	455.81	未进入负 面清单	否	无	
4623	南芬区	南街线	烟草变压器	200	20.52	118.96	118.96	未进入负 面清单	否	无	

4624	桓仁县	10kV兰家线	世纪金阳二期3号箱变配电变压器	200	32.16	95.68	95.68	未进入负 面清单	否	无	
4625	本溪县	南沟线	粉坊#045变台	200	19.14	121.72	121.72	未进入负 面清单	否	无	
4626	高新区	歪矿线5646	10kV歪矿线矿山分#18左1变压器	400	52.96	108.16	108.16	未进入负 面清单	否	无	
4627	本溪县	温松线	本溪大略房地产开发有限公司1#配电变压器	630	14.55	412.34	412.34	未进入负 面清单	否	无	
4628	平山区	中东线5533	10kV中东线东小箱式变电站171间隔配电变压器	630	30.83	309.77	309.77	未进入负 面清单	否	无	
4629	溪湖区	牛街线	新区2#线#15左3柱上变压器（新）	200	9.66	140.68	140.68	未进入负 面清单	否	无	
4630	本溪县	佳宝线	佳鑫国际三期配电站变压器	630	30.32	312.98	312.98	未进入负 面清单	否	无	
4631	桓仁县	10kV联网线	和禹7号	100	44.16	35.84	35.84	未进入负 面清单	否	无	
4632	桓仁县	10kV浑江线	法院箱变变压器	400	35.04	179.84	179.84	未进入负 面清单	否	无	
4633	平山区	南泊线5837	10kV南永线大运箱式变电站171间隔配电变压器	500	23.76	281.20	281.20	未进入负 面清单	否	无	
4634	南芬区	东街#1线	东街#1线#10箱变变压器2	400	37	172.00	172.00	未进入负 面清单	否	无	
4635	溪湖区	北新线	北新线36T接井建1#分支箱井建2#箱变间隔配电变压器	630	23.4	356.58	356.58	未进入负 面清单	否	无	
4636	本溪县	佳宝线	市街线二马路分#23变台	315	51.37	90.18	90.18	未进入负 面清单	否	无	
4637	南芬区	机修线	20kV机修线润庭佳苑#3箱变间隔配电变压器	630	37.21	269.58	269.58	未进入负 面清单	否	无	
4638	桓仁县	10kV二镇线	二棚甸子卫星新区二期3号箱变配电变压器	400	18.75	245.00	245.00	未进入负 面清单	否	无	
4639	高新区	歪华二线5651	10kV歪华二线#65左3变压器	315	8.51	225.19	225.19	未进入负 面清单	否	无	
4640	南芬区	南路线	河畔小区#2箱变#1配电变压器	400	49.72	121.12	121.12	未进入负 面清单	否	无	
4641	桓仁县	10kV中心线	清荷香郡1号箱变配电变压器	400	28	208.00	208.00	未进入负 面清单	否	无	
4642	溪湖区	郑三线2427（备用）	郑三线小青沟分青沟支15#柱上变压器	200	3.12	153.76	153.76	未进入负 面清单	否	无	
4643	桓仁县	10kV浑江线	御铭府邸2号箱变	800	44.53	283.76	283.76	未进入负 面清单	否	无	
4644	溪湖区	前厂线	前厂线密口分#11柱上变压器（新）	50	31.5	24.25	24.25	未进入负 面清单	否	无	
4645	桓仁县	10kV江润线	城建名都3号箱变	630	31.68	304.42	304.42	未进入负 面清单	否	无	
4646	本溪县	碱魏线	碱魏线赵堡一组B变压器	100	12.06	67.94	67.94	未进入负 面清单	否	无	
4647	桓仁县	10kV江润线	金盛二期1号箱变配电变压器	630	23.59	355.38	355.38	未进入负 面清单	否	无	
4648	本溪县	碱魏线	祥和家园二期1#箱变配电变压器	630	23.84	353.81	353.81	未进入负 面清单	否	无	

4649	桓仁县	10kV江润线	金盛佳园三期2号箱变配电变压器	630	28.48	324.58	324.58	未进入负 面清单	否	无	
4650	平山区	中消线5535	10kV中消线纪委箱式变电站171间隔配电变压器	400	36.42	174.32	174.32	未进入负 面清单	否	无	
4651	高新区	石化线	10kV石化线#40后1变压器2	315	47.65	101.90	101.90	未进入负 面清单	否	无	
4652	本溪县	南石线	酒厂A#05变台	200	75.27	9.46	9.46	未进入负 面清单	否	无	
4653	平山区	团山线	10kV团山线#30柱上变压器	315	14.02	207.84	207.84	未进入负 面清单	否	无	
4654	高新区	歪街线5641	悦蓝湾3#箱变配电变压器	500	17.52	312.40	312.40	未进入负 面清单	否	无	
4655	南芬区	南街线	德和祥苑小区#1箱变出线间隔配电变压器	630	26.83	334.97	334.97	未进入负 面清单	否	无	
4656	桓仁县	10kV南米线	荒沟甸七组	200	26.01	107.98	107.98	未进入负 面清单	否	无	
4657	平山区	南崔2号线5842	10kV南崔#2线#50柱上变压器	400	24.84	220.64	220.64	未进入负 面清单	否	无	
4658	桓仁县	10kV双拐线	樊家屯四组2号	50	53.88	13.06	13.06	未进入负 面清单	否	无	
4659	桓仁县	10kV通天线	通天四组	400	41.46	154.16	154.16	未进入负 面清单	否	无	
4660	平山区	中东线5533	10kV中东线#338左2柱上变压器	315	37.18	134.88	134.88	未进入负 面清单	否	无	
4661	平山区	团山线	10kV团山线#45柱上变压器	200	13.4	133.20	133.20	未进入负 面清单	否	无	
4662	溪湖区	北惠线	北惠线11#配电站1#变压器	500	28.22	258.90	258.90	未进入负 面清单	否	无	
4663	高新区	歪街线5641	悦蓝湾5#箱变配电变压器	400	14.58	261.68	261.68	未进入负 面清单	否	无	
4664	溪湖区	北沟线	北沟线#276柱上变压器	80	11.85	54.52	54.52	未进入负 面清单	否	无	
4665	桓仁县	10kV黄河线	人大箱变配电变压器	630	33.08	295.60	295.60	未进入负 面清单	否	无	
4666	本溪县	市陈2号线	YHG_锦绣配电变压器	400	52.75	109.00	109.00	未进入负 面清单	否	无	
4667	桓仁县	天健线	丽水一区箱变变压器	800	26.55	427.60	427.60	未进入负 面清单	否	无	
4668	高新区	歪蓝线5648	蓝远名城1#箱变1间隔配电变压器	315	21.43	184.50	184.50	未进入负 面清单	否	无	
4669	明山区	北地线529	10kV北地线#33箱式变电站171间隔配电变压器	500	48.03	159.85	159.85	未进入负 面清单	否	无	
4670	桓仁县	10kV江润线	建材小区#2箱变变压器	630	20.32	375.98	375.98	未进入负 面清单	否	无	
4671	溪湖区	北新线	北新线#54左9	80	32.78	37.78	37.78	未进入负 面清单	否	无	
4672	桓仁县	10kV联网线	五女南区1#箱变#2变压器	500	37.56	212.20	212.20	未进入负 面清单	否	无	
4673	本溪县	连矿线	连山关铁匠沟B台区	50	31.56	24.22	24.22	未进入负 面清单	否	无	

4674	本溪县	市纺线	YHG_燕兴世福二号配电变压器	630	38.38	262.21	262.21	未进入负 面清单	否	无	
4675	平山区	广山线5833	10kV广山线乾易三期#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	43.49	230.01	230.01	未进入负 面清单	否	无	
4676	本溪县	山煤线	磨石峪一组B台区	200	23.59	112.82	112.82	未进入负 面清单	否	无	
4677	本溪县	市纺线	市纺线迎宾小区二期4#箱变站内变压器	400	29.2	203.20	203.20	未进入负 面清单	否	无	
4678	本溪县	田石线	河北锅炉房分#02变台	400	22.77	228.92	228.92	未进入负 面清单	否	无	
4679	桓仁县	10kV浑江线	府西箱变配电变压器	630	23.54	355.70	355.70	未进入负 面清单	否	无	
4680	平山区	千金2号线3227	10kV千金#2线#6柱上变压器	315	74.67	16.79	16.79	未进入负 面清单	否	无	
4681	南芬区	南坡线	南坡线解放分#38	315	24.95	173.41	173.41	未进入负 面清单	否	无	
4682	溪湖区	牛街线	新区2#线36#T接本桓路7#配电站配电变压器	400	39.35	162.60	162.60	未进入负 面清单	否	无	
4683	平山区	长山2号线5848	10kV长山#2线#37柱上变压器	315	24.53	174.73	174.73	未进入负 面清单	否	无	
4684	本溪县	云街线	农机校变压器	100	46.54	33.46	33.46	未进入负 面清单	否	无	
4685	本溪县	市陈线	煤炭巷#1变压器	500	65.5	72.50	72.50	未进入负 面清单	否	无	
4686	平山区	永丰线3220	10kV永丰线铁路#4配电室171间隔配电变压器	800	36.7	346.40	346.40	未进入负 面清单	否	无	
4687	南芬区	南街线	南街线永安分#99右4	400	14.35	262.60	262.60	未进入负 面清单	否	无	
4688	桓仁县	10kV兰家线	金城花园#3箱变变压器	630	23.85	353.75	353.75	未进入负 面清单	否	无	
4689	本溪县	连街线	连山关西堡B台区	50	55.56	12.22	12.22	未进入负 面清单	否	无	
4690	溪湖区	河东线	峪中5#配电站变压器	630	35.17	282.43	282.43	未进入负 面清单	否	无	
4691	本溪县	市泉线	山水丽城5号箱变\$	400	57.55	89.80	89.80	未进入负 面清单	否	无	
4692	明山区	体车3号线4050	10kV体车#3线幸福阳光#1箱式变电站171间隔配电变压器	400	16.08	255.68	255.68	未进入负 面清单	否	无	
4693	明山区	体中线4046	10kV体中线#33左3柱上变压器	400	58.95	84.20	84.20	未进入负 面清单	否	无	
4694	南芬区	南街线	南山小区#3箱变变压器	630	21.46	368.80	368.80	未进入负 面清单	否	无	
4695	本溪县	市街线	YHG_正佳1#箱变1#配电变压器	500	50.24	148.80	148.80	未进入负 面清单	否	无	
4696	明山区	新春线5733	10kV新春线平山#1配电室172间隔配电变压器	315	73.14	21.61	21.61	未进入负 面清单	否	无	
4697	溪湖区	河东线	峪中7#配电站变压器	400	33.5	186.00	186.00	未进入负 面清单	否	无	
4698	桓仁县	天健线	荣华上苑4号箱变配电变压器	630	23.59	355.38	355.38	未进入负 面清单	否	无	

4699	高新区	石街线	金桥置业箱变变压器	400	14.9	260.40	260.40	未进入负 面清单	否	无	
4700	南芬区	机修线	20kV机修线润庭佳苑#2箱变间隔配电变压器	630	24.83	347.57	347.57	未进入负 面清单	否	无	
4701	桓仁县	黑六线	刘家沟六组	315	19.03	192.06	192.06	未进入负 面清单	否	无	
4702	溪湖区	YHG_姚太1#线	水岸新都#3箱式配电站变压器	500	31.49	242.55	242.55	未进入负 面清单	否	无	
4703	桓仁县	10kV江润线	华韵水岸四期3号箱变配电变压器	630	29.65	317.21	317.21	未进入负 面清单	否	无	
4704	本溪县	温发1号线	发家岭分发家岭三组支#08变台	50	50.4	14.80	14.80	未进入负 面清单	否	无	
4705	桓仁县	10kV桦二线	光复村1号	400	49.9	120.40	120.40	未进入负 面清单	否	无	
4706	高新区	歪街线5641	10kV歪街线161#变压器	50	65.84	7.08	7.08	未进入负 面清单	否	无	
4707	本溪县	市温2号线	水库住宅箱变	200	57.18	45.64	45.64	未进入负 面清单	否	无	
4708	桓仁县	10kV通天线	通天一组	200	37.84	84.32	84.32	未进入负 面清单	否	无	
4709	桓仁县	10kV黄河线	森茂2号箱变配电变压器	630	20.5	374.85	374.85	未进入负 面清单	否	无	
4710	桓仁县	10kV江润线	华韵水岸四期2号箱变配电变压器	630	32.38	300.01	300.01	未进入负 面清单	否	无	
4711	桓仁县	江城线	清四区箱变#1变压器	630	54.25	162.23	162.23	未进入负 面清单	否	无	
4712	溪湖区	后溪线	后溪线#28右2左1柱上变压器	100	56.84	23.16	23.16	未进入负 面清单	否	无	
4713	平山区	南金1号线5835	10kV南金#1线福金#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	4	478.80	478.80	未进入负 面清单	否	无	
4714	本溪县	市山线	黄金新城2#箱变配电变压器	630	20.98	371.83	371.83	未进入负 面清单	否	无	
4715	高新区	歪蓝线5648	蓝远名城#8箱变高压间隔配电变压器	315	7.46	228.50	228.50	未进入负 面清单	否	无	
4716	明山区	平顶山线5744	10kV平顶山线#46右6柱上变压器	200	10.59	138.82	138.82	未进入负 面清单	否	无	
4717	平山区	南金1号线5835	10kV兴金#1线福金分#38右11柱上变压器	400	6.68	293.28	293.28	未进入负 面清单	否	无	
4718	桓仁县	10kV浑江线	天泰花园二期1号箱变配电变压器	400	19.17	243.32	243.32	未进入负 面清单	否	无	
4719	桓仁县	10kV江汇线	城建佳园1号箱变配电变压器	500	27.01	264.95	264.95	未进入负 面清单	否	无	
4720	本溪县	佳宝线	市街线二马路分天缘梦支中兴小区箱式变电站内变压器	1000	31.94	480.60	480.60	未进入负 面清单	否	无	
4721	平山区	南泊线5837	10kV南永线南地#5配电室171间隔配电变压器	630	30.88	309.46	309.46	未进入负 面清单	否	无	
4722	桓仁县	章槌线	丽水蓝湾B区3号箱变配电变压器	630	41.02	245.57	245.57	未进入负 面清单	否	无	
4723	桓仁县	10kV浑江线	教师楼	315	52.46	86.75	86.75	未进入负 面清单	否	无	

4724	本溪县	市陈线	YHG_丰泽园1#箱变配电变压器	400	76.42	14.32	14.32	未进入负 面清单	否	无	
4725	高新区	石街线	10kV石街线铁道西分#4右3变压器	400	8.52	285.92	285.92	未进入负 面清单	否	无	
4726	桓仁县	10kV莲花线	龙泽湾1号箱变配电变压器	630	28.38	325.21	325.21	未进入负 面清单	否	无	
4727	桓仁县	10kV联网线	星宇佳苑A区2号箱变配电变压器	630	16.22	401.81	401.81	未进入负 面清单	否	无	
4728	本溪县	市山线	YHG_嘉禾园1#箱变配电变压器	630	39.85	252.95	252.95	未进入负 面清单	否	无	
4729	桓仁县	10kV江桓线	清二区箱变#2变压器	630	50.63	185.03	185.03	未进入负 面清单	否	无	
4730	明山区	峪明线4342	10kV峪明线砬砬子分#105柱上变压器	200	29.52	100.96	100.96	未进入负 面清单	否	无	
4731	平山区	南解线5844	10kV南解线齐心配电室171间隔配电变压器	630	48.74	196.94	196.94	未进入负 面清单	否	无	
4732	桓仁县	10kV沙金线	下甸子九组3号	200	12.17	135.66	135.66	未进入负 面清单	否	无	
4733	桓仁县	10kV联网线	星宇佳苑C区2号箱变配电变压器	630	22.7	360.99	360.99	未进入负 面清单	否	无	
4734	本溪县	高滚线	滚子沟七组B变压器	100	36	44.00	44.00	未进入负 面清单	否	无	
4735	平山区	南永线5845	10kV南永线银座箱式变电站配电变压器间隔（新）配电变压器	630	49.52	192.02	192.02	未进入负 面清单	否	无	
4736	南芬区	东营线	10KV东营线#34右#4	400	42.96	148.16	148.16	未进入负 面清单	否	无	
4737	平山区	千金1号线3218	10kV千金#1线转山配电室171间隔配电变压器	315	45.84	107.60	107.60	未进入负 面清单	否	无	
4738	桓仁县	10kV南米线	米仓沟八组	100	31.32	48.68	48.68	未进入负 面清单	否	无	
4739	溪湖区	北新线	北新线#26右8	200	21.56	116.88	116.88	未进入负 面清单	否	无	
4740	桓仁县	10kV浑江线	华泰#3箱变变压器	315	23.66	177.47	177.47	未进入负 面清单	否	无	
4741	桓仁县	10kV通天线	渔场楼	315	42.32	118.69	118.69	未进入负 面清单	否	无	
4742	平山区	永丰线3220	10kV永丰线园露春配电室172间隔配电变压器	800	40.6	315.20	315.20	未进入负 面清单	否	无	
4743	桓仁县	10kV二四线	横道川五组	30	27.63	15.71	15.71	未进入负 面清单	否	无	
4744	南芬区	选矿线	丰华二期#2箱变间隔配电变压器	400	16.56	253.76	253.76	未进入负 面清单	否	无	
4745	本溪县	张网线	YHG_张家堡6#箱变配电变压器	630	30.7	310.59	310.59	未进入负 面清单	否	无	
4746	溪湖区	YHG_姚太2#线	绿地中央广场#1箱式配电站变压器	630	9.9	441.63	441.63	未进入负 面清单	否	无	
4747	明山区	体联2号线4044	10kV体联#2线一中配电室171间隔配电变压器	630	26.93	334.34	334.34	未进入负 面清单	否	无	
4748	桓仁县	10kV桦二线	中心村1号	315	45.17	109.71	109.71	未进入负 面清单	否	无	

4749	本溪县	田巍线	八楞树东队分#04变台	400	5.07	299.72	299.72	未进入负面清单	否	无	
4750	桓仁县	10kV黄河线	东景骊濠1号箱变	630	19.02	384.17	384.17	未进入负面清单	否	无	
4751	本溪县	市煤线	YHG_育才雅苑1号配电变压器	400	24.6	221.60	221.60	未进入负面清单	否	无	
4752	南芬区	选矿线	选矿线太阳沟分#2右2右1	315	25.08	173.00	173.00	未进入负面清单	否	无	
4753	本溪县	市泉线	首府壹号院小区配电站1#变压器	800	19.69	482.48	482.48	未进入负面清单	否	无	
4754	平山区	长山1号线5839	10kV长山#3配电站171间隔配电变压器	400	71.2	35.20	35.20	未进入负面清单	否	无	
4755	平山区	南地线3221	10kV南地线群山配电室172间隔配电变压器	630	32.73	297.80	297.80	未进入负面清单	否	无	
4756	本溪县	市关线	燕兴世福C区配电站变压器1	2000	16.41	1271.80	1271.80	未进入负面清单	否	无	
4757	本溪县	碱魏线	碱厂停车场变台	315	72.92	22.30	22.30	未进入负面清单	否	无	
4758	高新区	西石线	10kV西石线31#柱上变压器	315	26.36	168.97	168.97	未进入负面清单	否	无	
4759	本溪县	山煤线	磨石峪支二组分#03变台	100	35.88	44.12	44.12	未进入负面清单	否	无	
4760	桓仁县	10kV通天线	通天七组	400	20.78	236.88	236.88	未进入负面清单	否	无	
4761	溪湖区	氰胺线	大堡线后石分14#	200	18.32	123.36	123.36	未进入负面清单	否	无	
4762	本溪县	连街线	饮料厂变压器	400	38.73	165.08	165.08	未进入负面清单	否	无	
4763	本溪县	偏水线	偏岭供电所台区	200	38.24	83.52	83.52	未进入负面清单	否	无	
4764	南芬区	南街线	翠海华庭#2箱变配电变压器	400	30.21	199.16	199.16	未进入负面清单	否	无	
4765	明山区	体车1号线4040	10kV体车#1线工字楼#1配电室172间隔配电变压器	630	18.63	386.63	386.63	未进入负面清单	否	无	
4766	高新区	学院2#线	旺力学府2配电变压器	400	78.69	5.24	5.24	未进入负面清单	否	无	
4767	本溪县	厚德线	供热#5变台	200	34.44	91.12	91.12	未进入负面清单	否	无	
4768	明山区	地工线530	10kV地工线紫金苑箱式变电站171间隔配电变压器	400	51.45	114.20	114.20	未进入负面清单	否	无	
4769	溪湖区	党校线	10kV党校线#5右9柱上变压器（新）	200	11.28	137.44	137.44	未进入负面清单	否	无	
4770	明山区	新立线531	10kV新立线朝中箱式变电站171间隔配电变压器	630	19.43	381.59	381.59	未进入负面清单	否	无	
4771	桓仁县	10kV黄河线	鹗鸣花园一期箱变配电变压器	500	33.98	230.10	230.10	未进入负面清单	否	无	
4772	高新区	西石线	10kV西石线35#左1右2柱上变压器（铁路摘转）	100	15.92	64.08	64.08	未进入负面清单	否	无	
4773	本溪县	云街线	YHG_镇兴鑫城1箱变配电变压器	630	23.59	355.38	355.38	未进入负面清单	否	无	

4774	桓仁县	10kV八镇线	八里甸四组2号	200	58.52	42.96	42.96	未进入负 面清单	否	无	
4775	本溪县	城套线2536	车堡变压器	100	54.56	25.44	25.44	未进入负 面清单	否	无	
4776	桓仁县	10kV黄河线	三粮站箱变配电变压器	630	18.57	387.01	387.01	未进入负 面清单	否	无	
4777	本溪县	市温2号线	瑞景新城箱变配电变压器	630	14.91	410.07	410.07	未进入负 面清单	否	无	
4778	溪湖区	程家2#线	程家#8箱式配电站变压器	500	18.84	305.80	305.80	未进入负 面清单	否	无	
4779	平山区	长山1号线5839	10kV长山#1线#39右3柱上变压器	400	27.06	211.76	211.76	未进入负 面清单	否	无	
4780	桓仁县	10kV浑江线	天泰花园二期#3箱变变压器	630	26.18	339.07	339.07	未进入负 面清单	否	无	
4781	本溪县	田全线	高站台变压器	200	8.7	142.60	142.60	未进入负 面清单	否	无	
4782	桓仁县	10kV联网线	和禹1号	200	32.31	95.38	95.38	未进入负 面清单	否	无	
4783	桓仁县	铎江联网线420	大恩堡五组2号	50	36.39	21.81	21.81	未进入负 面清单	否	无	
4784	平山区	千金2号线3227	10kV千金#2线#13柱上变压器	400	75.5	18.00	18.00	未进入负 面清单	否	无	
4785	平山区	南金2号线5846	10kV南金#2线千金#8地#8箱式变电站171间隔配电变压器	630	8.99	447.36	447.36	未进入负 面清单	否	无	
4786	本溪县	张陈线	天龙家园2#箱变配电变压器	630	11.4	432.18	432.18	未进入负 面清单	否	无	
4787	桓仁县	10kV中心线	商贸配电站变压器	800	27.23	422.16	422.16	未进入负 面清单	否	无	
4788	本溪县	高滚线	高官花岭二组B台区柱上-变压器	50	36.52	21.74	21.74	未进入负 面清单	否	无	
4789	桓仁县	10kV兰家线	龙启豪苑二期3号箱变	630	39.56	254.77	254.77	未进入负 面清单	否	无	
4790	高新区	歪街线5641	悦蓝湾10#箱变配电变压器	400	4.65	301.40	301.40	未进入负 面清单	否	无	
4791	溪湖区	彩明联线	排涝1#箱变变压器	500	24.52	277.40	277.40	未进入负 面清单	否	无	
4792	本溪县	市山线	YHG_嘉禾园2#箱变配电变压器	630	26.97	334.09	334.09	未进入负 面清单	否	无	
4793	本溪县	佳宝线	市街线二马路分#18变台	315	26.16	169.60	169.60	未进入负 面清单	否	无	
4794	桓仁县	10kV江润线	建材小区1号箱变变压器	1000	5.82	741.80	741.80	未进入负 面清单	否	无	
4795	高新区	歪蓝线5648	蓝远名城6#高压间隔配电变压器	630	8.8	448.56	448.56	未进入负 面清单	否	无	
4796	桓仁县	江城线	西关市场箱变配电变压器	630	3.11	484.41	484.41	未进入负 面清单	否	无	
4797	高新区	西高二线9047	石桥子御龙山语湾2#箱变配电变压器	400	16.83	252.68	252.68	未进入负 面清单	否	无	
4798	桓仁县	10kV兰家线	世纪金阳二期1号箱变配电变压器	630	28.95	321.62	321.62	未进入负 面清单	否	无	

4799	高新区	张中线2228（备用）	10kV张中线枣沟分#40变压器	200	23.08	113.84	113.84	未进入负 面清单	否	无	
4800	桓仁县	10kV二甸线	鸡冠砬一组2号	100	22.71	57.29	57.29	未进入负 面清单	否	无	
4801	溪湖区	彩街线	彩力#3配电室变压器	500	30.85	245.75	245.75	未进入负 面清单	否	无	
4802	平山区	南泊线5837	10kV南永线特钢#2配电室172间隔配电变压器	630	22.73	360.80	360.80	未进入负 面清单	否	无	
4803	本溪县	市街线	YHG_外贸箱变配电变压器	400	32.65	189.40	189.40	未进入负 面清单	否	无	
4804	桓仁县	江城线	公路段箱变变压器	400	40.44	158.24	158.24	未进入负 面清单	否	无	
4805	桓仁县	10kV中心线	清荷香郡2号箱变配电变压器	500	16.03	319.85	319.85	未进入负 面清单	否	无	
4806	本溪县	厚德线	德源佳源3#箱变配电变压器	500	33.89	230.55	230.55	未进入负 面清单	否	无	
4807	平山区	长山1号线5839	10kV长山#1线广裕#2配电站171间隔配电变压器	500	64	80.00	80.00	未进入负 面清单	否	无	
4808	本溪县	掌崔线	小围子变压器	100	20.04	59.96	59.96	未进入负 面清单	否	无	
4809	本溪县	高滚线	高滚线滚子沟三组台区	100	45.84	34.16	34.16	未进入负 面清单	否	无	
4810	桓仁县	10kV崔四线	五道河五、七组	200	17.32	125.36	125.36	未进入负 面清单	否	无	
4811	南芬区	东营线	10kV东营线黑沟支#14	400	11.9	272.40	272.40	未进入负 面清单	否	无	
4812	桓仁县	10kV崔六线	宋家沟	100	43.6	36.40	36.40	未进入负 面清单	否	无	
4813	桓仁县	10kV黄河线	郦鸣花园二期5号箱变变压器	400	16.47	254.12	254.12	未进入负 面清单	否	无	
4814	桓仁县	天健线	西关小学	315	67.28	40.07	40.07	未进入负 面清单	否	无	
4815	桓仁县	10kV联网线	和禹8号	400	22.38	230.48	230.48	未进入负 面清单	否	无	
4816	明山区	体消线4047	10kV体消线永安配变室171间隔配电变压器	630	59.78	127.39	127.39	未进入负 面清单	否	无	
4817	溪湖区	河东线	明翠山庄2#箱式变电站母线间隔配电变压器	400	28.23	207.08	207.08	未进入负 面清单	否	无	
4818	桓仁县	10kV黄河线	鹧鸣花园二期2号箱变变压器	630	11.78	429.79	429.79	未进入负 面清单	否	无	
4819	平山区	南金2号线5846	10kV南地#2线香溪园#2箱变17间隔配电变压器	630	16.57	399.61	399.61	未进入负 面清单	否	无	
4820	桓仁县	10kV江润线	华韵水岸东区1号箱变变压器	630	31.75	303.98	303.98	未进入负 面清单	否	无	
4821	桓仁县	10kV南米线	董船营二组5号	400	5.49	298.04	298.04	未进入负 面清单	否	无	
4822	桓仁县	天健线	龙锦花园5号箱变	400	47.85	128.60	128.60	未进入负 面清单	否	无	
4823	高新区	石药线	10kV石药线91右1-1#变压器	200	8.64	142.72	142.72	未进入负 面清单	否	无	

4824	桓仁县	10kV二甸线	四道岭二组	50	26.5	26.75	26.75	未进入负 面清单	否	无	
4825	本溪县	市街线	市街线二马路分#11变台	315	46	107.10	107.10	未进入负 面清单	否	无	
4826	桓仁县	天健线	荣华上苑1号箱变配电变压器	500	27.49	262.55	262.55	未进入负 面清单	否	无	
4827	平山区	南解线5844	10kV南解线#63左5柱上变压器	200	48.48	63.04	63.04	未进入负 面清单	否	无	
4828	平山区	中永线5532	10kV南解线五中箱式变电站171间隔配电变压器	630	35.45	280.67	280.67	未进入负 面清单	否	无	
4829	南芬区	东街#2线	10kV东街#2线#24	400	28.86	204.56	204.56	未进入负 面清单	否	无	
4830	本溪县	森秀线	本溪米高酒店管理置业有限公司	400	27.36	210.56	210.56	未进入负 面清单	否	无	
4831	桓仁县	10kV崔四线	三道河村2号	315	43.12	116.17	116.17	未进入负 面清单	否	无	
4832	桓仁县	10kV江桓线	清三区#1箱变#1变压器	630	35.24	281.99	281.99	未进入负 面清单	否	无	
4833	桓仁县	章槌线	丽水蓝湾A区1号箱变变压器	630	26.63	336.23	336.23	未进入负 面清单	否	无	
4834	溪湖区	彩街线	彩力#4配电站变压器	500	24.26	278.70	278.70	未进入负 面清单	否	无	
4835	本溪县	汇源线	城达分山城后变压器（下堡山城后新区台区）	400	7.17	291.32	291.32	未进入负 面清单	否	无	
4836	桓仁县	10kV江润线	金盛二期2号箱变配电变压器	630	22.29	363.57	363.57	未进入负 面清单	否	无	
4837	南芬区	南街线	南街线#19右2	400	35.34	178.64	178.64	未进入负 面清单	否	无	
4838	桓仁县	10kV莲花线	龙泽湾2号箱变配电变压器	630	27.78	328.99	328.99	未进入负 面清单	否	无	
4839	溪湖区	北新线	北新线#26左8柱上变压器	315	25.1	172.94	172.94	未进入负 面清单	否	无	
4840	南芬区	南街线	河畔新城一期#4箱变变压器	500	35.76	221.20	221.20	未进入负 面清单	否	无	
4841	平山区	南崔2号线5842	10kV南崔#2线裕明#3配电室172间隔配电变压器	630	24.16	351.79	351.79	未进入负 面清单	否	无	
4842	桓仁县	章槌线	丽水蓝湾A区3号箱变变压器	400	29.8	200.80	200.80	未进入负 面清单	否	无	
4843	明山区	体车1号线4040	10kV体车#1线#31-1柱上变压器	400	5.16	299.36	299.36	未进入负 面清单	否	无	
4844	桓仁县	10kV中心线	财政箱变配电变压器	630	45.31	218.55	218.55	未进入负 面清单	否	无	
4845	桓仁县	章槌线	丽水蓝湾2号箱变变压器	630	27.78	328.99	328.99	未进入负 面清单	否	无	
4846	桓仁县	10kV兰家线	鹈鸣山庄二期3号箱变	630	32.63	298.43	298.43	未进入负 面清单	否	无	
4847	高新区	歪矿线5646	10kV歪矿线矿山分#5柱上变压器	400	42.68	149.28	149.28	未进入负 面清单	否	无	
4848	桓仁县	10kV沙镇线	秋皮沟七、八组	100	19.44	60.56	60.56	未进入负 面清单	否	无	

4849	南芬区	南街线	南街线#26	315	31.03	154.26	154.26	未进入负 面清单	否	无	
4850	溪湖区	大堡线	大堡线石坑分#8	315	35.28	140.87	140.87	未进入负 面清单	否	无	
4851	本溪县	连街线	石哈五组B变压器	50	76.17	1.92	1.92	未进入负 面清单	否	无	
4852	本溪县	市泉线	山水丽城5号箱变2\$	400	44.2	143.20	143.20	未进入负 面清单	否	无	
4853	本溪县	汤沟线	碑界岭B台区	50	19.36	30.32	30.32	未进入负 面清单	否	无	
4854	溪湖区	煤二线	煤二线金坑分#170柱上变压器(新)	200	8.4	143.20	143.20	未进入负 面清单	否	无	
4855	本溪县	市陈线	闵家巷箱式变开关柜站内变压器	630	50.84	183.71	183.71	未进入负 面清单	否	无	
4856	桓仁县	10kV通天线	曲柳川二组	200	15.03	129.94	129.94	未进入负 面清单	否	无	
4857	平山区	中消线5535	10kV中消线#39柱上变压器	400	57.24	91.04	91.04	未进入负 面清单	否	无	
4858	南芬区	东桥线	10kV东桥线村部支#4	200	23.16	113.68	113.68	未进入负 面清单	否	无	
4859	桓仁县	北镇线	北甸子二组	200	21.84	116.32	116.32	未进入负 面清单	否	无	
4860	桓仁县	普拐线	梨树沟七组	100	30.16	49.84	49.84	未进入负 面清单	否	无	
4861	本溪县	小区线8050	迎宾C区1号箱变间隔配电变压器	500	24.22	278.90	278.90	未进入负 面清单	否	无	
4862	本溪县	碱街线	碱街线化皮岭东村变台	200	38.99	82.02	82.02	未进入负 面清单	否	无	
4863	明山区	新立线531	10kV新立线#17柱上变压器	400	48.78	124.88	124.88	未进入负 面清单	否	无	
4864	桓仁县	10kV沙影线	头道阳岔一组	100	22	58.00	58.00	未进入负 面清单	否	无	
4865	本溪县	厚德线	YHG_嘉乐园东1#箱变配电变压器	400	74.35	22.60	22.60	未进入负 面清单	否	无	
4866	本溪县	市街线	市街线#16变台	315	66.61	42.18	42.18	未进入负 面清单	否	无	
4867	桓仁县	10kV联网线	五女新城三期1号箱变	630	31.92	302.90	302.90	未进入负 面清单	否	无	
4868	明山区	体明1号线526	10kV体明#1线#77-1柱上变压器	200	56.16	47.68	47.68	未进入负 面清单	否	无	
4869	本溪县	厚德线	厚德家园1#箱变配电变压器	630	23.52	355.82	355.82	未进入负 面清单	否	无	
4870	本溪县	碱魏线	碱魏线碱厂一组变台	400	44.14	143.44	143.44	未进入负 面清单	否	无	
4871	本溪县	祁镁线	云盘后六变压器	100	42.88	37.12	37.12	未进入负 面清单	否	无	
4872	明山区	体联2号线4044	10kV体联#2线太河箱式变电站171间隔配电变压器	630	58.63	134.63	134.63	未进入负 面清单	否	无	
4873	桓仁县	10kV江润线	华韵水岸三期5号箱变配电变压器	500	32.35	238.25	238.25	未进入负 面清单	否	无	

4874	桓仁县	10kV江润线	荣丰一区#1箱变变压器	400	64.6	61.60	61.60	未进入负 面清单	否	无	
4875	桓仁县	10kV江润线	城建名都5号箱变	630	26.7	335.79	335.79	未进入负 面清单	否	无	
4876	南芬区	南街线	南街线#31左4	200	48.9	62.20	62.20	未进入负 面清单	否	无	
4877	平山区	南泊线5837	10kV南永线南地#6箱式变电站172间隔配电变压器	315	52.06	88.01	88.01	未进入负 面清单	否	无	
4878	南芬区	10kV林金线0154	10kV爱国1#线116#右4	200	10.39	139.22	139.22	未进入负 面清单	否	无	
4879	南芬区	机修线	20kV机修线润庭佳苑#4箱变间隔配电变压器	630	19.49	381.21	381.21	未进入负 面清单	否	无	
4880	桓仁县	北城线	龙宝国际花园1号箱变配电变压器	630	18.13	389.78	389.78	未进入负 面清单	否	无	
4881	桓仁县	章槌线	天健凤凰城1号箱变变压器	630	18.57	387.01	387.01	未进入负 面清单	否	无	
4882	高新区	西高二线9047	石桥子御龙山语湾3#箱变配电变压器	400	12.3	270.80	270.80	未进入负 面清单	否	无	
4883	本溪县	小区线8050	YHG_和谐家园二期（2#箱变）配电变压器	400	19.12	243.52	243.52	未进入负 面清单	否	无	
4884	桓仁县	10kV江桓线	地震办	315	36.19	138.00	138.00	未进入负 面清单	否	无	
4885	南芬区	选矿线	南芬丰华二期1#箱变配电变压器	315	29.3	159.71	159.71	未进入负 面清单	否	无	
4886	平山区	千金1号线3218	10kV千金#1线富强配电室171间隔配电变压器	400	63.52	65.92	65.92	未进入负 面清单	否	无	
4887	溪湖区	北新线	北新线9#配电站#1变压器	400	18.36	246.56	246.56	未进入负 面清单	否	无	
4888	平山区	永丰线3220	10kV永丰线铁路箱变171间隔配电变压器	630	32.03	302.21	302.21	未进入负 面清单	否	无	
4889	桓仁县	10kV江润线	金盛佳园三期4号箱变配电变压器	630	27.65	329.81	329.81	未进入负 面清单	否	无	
4890	本溪县	张陈线	天龙家园1#箱变配电变压器	400	9.6	281.60	281.60	未进入负 面清单	否	无	
4891	本溪县	市街线	YHG_佳鑫国际2#箱变2配电变压器	400	33.32	186.72	186.72	未进入负 面清单	否	无	
4892	桓仁县	10kV江桓线	西关新村三区#2箱变变压器	1250	17.34	783.25	783.25	未进入负 面清单	否	无	
4893	本溪县	市温2号线	下卜村台区	200	25.32	109.36	109.36	未进入负 面清单	否	无	
4894	桓仁县	10kV通天线	通天五组	200	35.77	88.46	88.46	未进入负 面清单	否	无	
4895	桓仁县	10kV江汇线	锦绣家园1号箱变配电变压器	630	34.38	287.41	287.41	未进入负 面清单	否	无	
4896	桓仁县	10kV北岔线	双合七组	100	31.24	48.76	48.76	未进入负 面清单	否	无	
4897	本溪县	张网线	山水郦城二期#5箱变配电变压器	500	32.32	238.40	238.40	未进入负 面清单	否	无	
4898	桓仁县	10kV江汇线	锦绣家园2号箱变配电变压器	630	26.67	335.98	335.98	未进入负 面清单	否	无	

4899	溪湖区	峪桃1#线	10kV峪桃#1线#2左5左10左4柱上变压器	200	69.72	20.56	20.56	未进入负 面清单	否	无	
4900	南芬区	南街线	翠海华庭1#箱变变压器	400	34.77	180.92	180.92	未进入负 面清单	否	无	
4901	南芬区	南街线	南街线#28右6	315	33.33	147.01	147.01	未进入负 面清单	否	无	
4902	溪湖区	梁家线	10kV梁家线小明沟支#16变压器（新）	200	29.13	101.74	101.74	未进入负 面清单	否	无	
4903	南芬区	露天矿线	露天矿线#24	315	39.85	126.47	126.47	未进入负 面清单	否	无	
4904	本溪县	市温1号线	城西#2变台	400	57.63	89.48	89.48	未进入负 面清单	否	无	
4905	本溪县	祁镁线	云盘五组变压器	100	27.08	52.92	52.92	未进入负 面清单	否	无	
4906	本溪县	厚德线	供热#4变台	400	47.8	128.80	128.80	未进入负 面清单	否	无	
4907	溪湖区	氟胺线	氟胺线俚城分#6	315	46.63	105.12	105.12	未进入负 面清单	否	无	
4908	溪湖区	北沟线	北沟线#125右8柱上变压器（新）	100	28.2	51.80	51.80	未进入负 面清单	否	无	
4909	桓仁县	10kV江润线	华韵水岸三期3号箱变配电变压器	500	35.2	224.00	224.00	未进入负 面清单	否	无	
4910	桓仁县	10kV浑江线	黎明新区#1箱变变压器	1250	23.94	700.75	700.75	未进入负 面清单	否	无	
4911	溪湖区	牛街线	本桓路#5箱式变电站变压器	630	12.84	423.11	423.11	未进入负 面清单	否	无	
4912	南芬区	塔南2号线2041	塔南#2线#54	50	66.2	6.90	6.90	未进入负 面清单	否	无	
4913	本溪县	市温2号线	市温2#线六栋房分#07变台	200	74.84	10.32	10.32	未进入负 面清单	否	无	
4914	本溪县	森秀线	龙湾#1箱变变压器	1000	7.74	722.60	722.60	未进入负 面清单	否	无	
4915	桓仁县	10kV沙影线	北沟四组	200	4.86	150.28	150.28	未进入负 面清单	否	无	
4916	南芬区	下街线	金塘佳苑#1箱变间隔配电变压器	400	27.66	209.36	209.36	未进入负 面清单	否	无	
4917	桓仁县	10kV兰家线	鹞鸣山庄二期1号箱变	630	29.43	318.59	318.59	未进入负 面清单	否	无	
4918	桓仁县	章樾线	天健凤凰城6号箱变	500	22.69	286.55	286.55	未进入负 面清单	否	无	
4919	平山区	崔立线3237	10kV崔立线平山#7配电室172间隔配电变压器	315	46.32	106.09	106.09	未进入负 面清单	否	无	
4920	本溪县	市陈2号线	市街线二马路右分#07变台	315	39.49	127.61	127.61	未进入负 面清单	否	无	
4921	本溪县	城街线	草河城E变压器	50	30.84	24.58	24.58	未进入负 面清单	否	无	
4922	南芬区	东街#1线	东街#1线#3-#1左#1箱变变压器	630	27.01	333.84	333.84	未进入负 面清单	否	无	
4923	南芬区	东街#2线	10kV东街#2线#19	400	20.52	237.92	237.92	未进入负 面清单	否	无	

4924	桓仁县	天健线	丽水四区#1箱变变压器	1250	24.99	687.63	687.63	未进入负 面清单	否	无	
4925	桓仁县	10kV江汇线	汇景华苑一期5号箱变	630	15.52	406.22	406.22	未进入负 面清单	否	无	
4926	桓仁县	10kV崔四线	四河二道沟1号	50	50.48	14.76	14.76	未进入负 面清单	否	无	
4927	本溪县	东洋线	大阳中心组C台区	50	32.95	23.53	23.53	未进入负 面清单	否	无	
4928	平山区	南解线5844	10kV南解线石子街#2配电室171间隔配电变压器	630	42.06	239.02	239.02	未进入负 面清单	否	无	
4929	平山区	南泊线5837	10kV南永线本钢#8配电室172间隔配电变压器	630	21.36	369.43	369.43	未进入负 面清单	否	无	
4930	本溪县	高矿线	高官村B台区	200	31.83	96.34	96.34	未进入负 面清单	否	无	
4931	桓仁县	天健线	荣华上苑2号箱变配电变压器	630	21.46	368.80	368.80	未进入负 面清单	否	无	
4932	溪湖区	牛街线	新区2#线卧龙分#13柱上变压器（新）	400	23.07	227.72	227.72	未进入负 面清单	否	无	
4933	本溪县	汤关线	草河掌胡堡后屯B台区	50	24.44	27.78	27.78	未进入负 面清单	否	无	
4934	桓仁县	10kV双拐线	岔路子村2号	100	31.28	48.72	48.72	未进入负 面清单	否	无	
4935	桓仁县	天健线	金盛佳园一期1号箱变配电变压器	630	32.86	296.98	296.98	未进入负 面清单	否	无	
4936	本溪县	南沟线	滴东#09变台	400	11.49	274.04	274.04	未进入负 面清单	否	无	
4937	桓仁县	10kV中心线	清荷香郡3号箱变配电变压器	400	8.97	284.12	284.12	未进入负 面清单	否	无	
4938	桓仁县	10kV沙影线	小围子村	315	18.51	193.69	193.69	未进入负 面清单	否	无	
4939	本溪县	张网线	YHG_张家堡10#箱变配电变压器	630	26.25	338.63	338.63	未进入负 面清单	否	无	
4940	明山区	研究所线1135	10kV研究所线#18左12右2柱上变压器	200	8.92	142.16	142.16	未进入负 面清单	否	无	
4941	本溪县	市泉线	首府壹号院小区配电站4#变压器	1000	17.09	629.10	629.10	未进入负 面清单	否	无	
4942	南芬区	南街线	南街线#71	100	25.76	54.24	54.24	未进入负 面清单	否	无	
4943	桓仁县	10kV江润线	城建名都6号箱变	630	23.27	357.40	357.40	未进入负 面清单	否	无	
4944	南芬区	东街#2线	10kV东街#2线#25右#4	400	30.36	198.56	198.56	未进入负 面清单	否	无	
4945	桓仁县	章樾线	天健凤凰城7号箱变	500	22.56	287.20	287.20	未进入负 面清单	否	无	
4946	南芬区	南街线	政府分7号箱变配电变压器	630	44.91	221.07	221.07	未进入负 面清单	否	无	
4947	溪湖区	大阳线	10kV大阳线#165变压器（新）	100	23.22	56.78	56.78	未进入负 面清单	否	无	
4948	平山区	南泊线5837	10kV南永线特钢#2配电室171间隔配电变压器	630	61.62	115.79	115.79	未进入负 面清单	否	无	

4949	桓仁县	10kV兰家线	鹈鸣山庄三期箱变变压器	630	37.65	266.81	266.81	未进入负 面清单	否	无	
4950	平山区	南永线5845	10kV南永线农行配电室172间隔配电变压器	800	47.35	261.20	261.20	未进入负 面清单	否	无	
4951	本溪县	市纺线	1#变压器	1600	39.63	645.92	645.92	未进入负 面清单	否	无	
4952	平山区	永丰线3220	10kV永丰线永丰#9配电室171间隔配电变压器	630	25.5	343.35	343.35	未进入负 面清单	否	无	
4953	本溪县	张网线	水岸新城#4箱变变压器	630	38.35	262.40	262.40	未进入负 面清单	否	无	
4954	桓仁县	10kV二镇线	客运站	315	34.22	144.21	144.21	未进入负 面清单	否	无	
4955	南芬区	选矿线	丰华二期#3箱变压器	400	32.64	189.44	189.44	未进入负 面清单	否	无	
4956	高新区	歪矿线5646	10kV歪矿线#56变压器	400	32.2	191.20	191.20	未进入负 面清单	否	无	
4957	桓仁县	10kV江润线	西关新村4区#3箱变变压器	400	65.2	59.20	59.20	未进入负 面清单	否	无	
4958	桓仁县	10kV四摇线	摇钱五组	100	20.66	59.34	59.34	未进入负 面清单	否	无	
4959	本溪县	市陈2号线	阳光花园三期箱变间隔配电变压器	1600	34.98	720.32	720.32	未进入负 面清单	否	无	
4960	溪湖区	河东线	峪中6#配电站变压器	500	31.64	241.80	241.80	未进入负 面清单	否	无	
4961	本溪县	温松线	本溪大略房地产开发有限公司3#配电变压器	630	18.9	384.93	384.93	未进入负 面清单	否	无	
4962	本溪县	连街线	三道河B变台变压器	100	42.64	37.36	37.36	未进入负 面清单	否	无	
4963	南芬区	桥街线	10kV桥街线#47左4左1柱上变压器	100	37.88	42.12	42.12	未进入负 面清单	否	无	
4964	本溪县	盘崔线0153	草河掌西堡B台区	100	31.96	48.04	48.04	未进入负 面清单	否	无	
4965	桓仁县	10kV浑江线	天泰花园二期#4箱变变压器	630	9.45	444.47	444.47	未进入负 面清单	否	无	
4966	南芬区	东沟线	10kV东沟线#7	400	41.79	152.84	152.84	未进入负 面清单	否	无	
4967	南芬区	桥玻线	桥玻线#13左6	200	10.62	138.76	138.76	未进入负 面清单	否	无	
4968	本溪县	城街线	草河城C变压器	200	23.79	112.42	112.42	未进入负 面清单	否	无	
4969	本溪县	田石线	二号楼后#04变台	400	11.13	275.48	275.48	未进入负 面清单	否	无	
4970	南芬区	南街线	河畔新城一期#1箱变变压器	500	25.04	274.80	274.80	未进入负 面清单	否	无	
4971	本溪县	张泉线	蜂村一组台区	400	1.86	312.56	312.56	未进入负 面清单	否	无	
4972	南芬区	露天矿线	露天矿线茶信沟分#11右11	315	21.37	184.68	184.68	未进入负 面清单	否	无	
4973	本溪县	厚德线	供热#3变台	400	61.32	74.72	74.72	未进入负 面清单	否	无	

4974	高新区	歪矿线5646	10kV歪矿线矿山分#18左2柱上变压器	400	17.52	249.92	249.92	未进入负 面清单	否	无	
4975	南芬区	塔冰线	塔冰线#169台区(思山岭街道三台子村民委员会)	100	26.84	53.16	53.16	未进入负 面清单	否	无	
4976	平山区	南地线3221	10kV南地线建工配电站171间隔配电变压器	800	70.89	72.88	72.88	未进入负 面清单	否	无	
4977	南芬区	南街线	南街线#20右11	50	56.8	11.60	11.60	未进入负 面清单	否	无	
4978	本溪县	市街线	土地局1#箱变	500	45.44	172.80	172.80	未进入负 面清单	否	无	
4979	桓仁县	10kV江润线	华韵水岸东区2号箱变变压器	500	21.09	294.55	294.55	未进入负 面清单	否	无	
4980	南芬区	东桥线	10kV东桥线猪场支#2	400	23.98	224.08	224.08	未进入负 面清单	否	无	
4981	溪湖区	YHG_姚大2#线	绿地中央广场#9箱式配电站变压器	400	5.08	299.68	299.68	未进入负 面清单	否	无	
4982	桓仁县	北城线	下古城子小区箱变	400	25.98	216.08	216.08	未进入负 面清单	否	无	
4983	本溪县	市泉线	中金泓府3#箱变变压器	400	12.1	271.60	271.60	未进入负 面清单	否	无	
4984	桓仁县	铎江联网线420	大恩堡三组	200	37.6	84.80	84.80	未进入负 面清单	否	无	
4985	溪湖区	后堡线	瑞馨佳园小区#7块地#5箱式变电站间隔配电变压器	630	11.33	432.62	432.62	未进入负 面清单	否	无	
4986	桓仁县	10kV普夹线	坎川沟五组	200	13.5	133.00	133.00	未进入负 面清单	否	无	
4987	溪湖区	北新线	北新线#59	315	47.9	101.12	101.12	未进入负 面清单	否	无	
4988	溪湖区	喜砬线	10kV喜砬线兴隆分#71变压器	100	19.26	60.74	60.74	未进入负 面清单	否	无	
4989	本溪县	法清线	法台五组变台	100	52.68	27.32	27.32	未进入负 面清单	否	无	
4990	本溪县	高滚线	高滚线滚子沟村变压器	200	17.36	125.28	125.28	未进入负 面清单	否	无	
4991	明山区	北地线529	10kV北地线北光分#14左6柱上变压器	315	48.56	99.04	99.04	未进入负 面清单	否	无	
4992	桓仁县	普拐线	普乐堡一、九组2号	315	36.32	137.59	137.59	未进入负 面清单	否	无	
4993	桓仁县	10kV二镇线	东风新区二期箱变变压器	630	24.41	350.22	350.22	未进入负 面清单	否	无	
4994	本溪县	小区线8050	YHG_开发楼变压器	400	30.56	197.76	197.76	未进入负 面清单	否	无	
4995	溪湖区	彩街线	彩胜3#配电站1#变压器	500	65.18	74.10	74.10	未进入负 面清单	否	无	
4996	本溪县	兰台线	兰河三道沟变台	200	37.65	84.70	84.70	未进入负 面清单	否	无	
4997	南芬区	下施1#线	10kV下施1#线73#左1	200	10.26	139.48	139.48	未进入负 面清单	否	无	
4998	溪湖区	大阳线	10kV大阳线后沟分#4变压器	100	20.8	59.20	59.20	未进入负 面清单	否	无	

4999	南芬区	南玻线	南玻线金坑分10左1号	200	8	144.00	144.00	未进入负 面清单	否	无	
5000	本溪县	城街线	草河城B变压器	200	16.04	127.92	127.92	未进入负 面清单	否	无	
5001	桓仁县	10kV北岔线	北岔一组2号	30	0.08	23.98	23.98	未进入负 面清单	否	无	
5002	平山区	千金2号线3227	10kV千金#2线#26柱上变压器	315	55.73	76.45	76.45	未进入负 面清单	否	无	
5003	桓仁县	10kV双业线	10kV双业线北沟三组3号	200	25.71	108.58	108.58	未进入负 面清单	否	无	
5004	桓仁县	崔城线	崔家街村	200	71.88	16.24	16.24	未进入负 面清单	否	无	
5005	本溪县	云酸线	云盘二组变压器	200	31.12	97.76	97.76	未进入负 面清单	否	无	
5006	本溪县	南碱线1042	机械厂变台	200	15.03	129.94	129.94	未进入负 面清单	否	无	
5007	本溪县	法铁线	新农西沟台区	100	13.68	66.32	66.32	未进入负 面清单	否	无	
5008	南芬区	东营线	10kV东营线#19右#2	400	23.19	227.24	227.24	未进入负 面清单	否	无	
5009	平山区	广山线5833	10KV广山#3箱式变电站171间隔配电变压器	500	20.36	298.20	298.20	未进入负 面清单	否	无	
5010	本溪县	碱魏线	赵堡分#54变台	100	44.08	35.92	35.92	未进入负 面清单	否	无	
5011	桓仁县	10kV兰家线	龙启豪苑二期5号箱变	630	39.37	255.97	255.97	未进入负 面清单	否	无	
5012	桓仁县	10kV中心线	安居1号	315	61.97	56.79	56.79	未进入负 面清单	否	无	
5013	平山区	东明线3225	10kV东明线图书馆箱式变电站171间隔配电变压器	400	47.5	130.00	130.00	未进入负 面清单	否	无	
5014	溪湖区	氰胺线	和谐7#配电站变压器	630	17.37	394.57	394.57	未进入负 面清单	否	无	
5015	南芬区	东街#2线	10kV东街#2线#31	400	16.11	255.56	255.56	未进入负 面清单	否	无	
5016	高新区	高堡4号线1252	学府雅居#3箱变高压间隔配电变压器	630	23.68	354.82	354.82	未进入负 面清单	否	无	
5017	明山区	体明2号线528	10KV体明#2线#73左2变台	400	5.68	297.28	297.28	未进入负 面清单	否	无	
5018	桓仁县	10kV江汇线	汇景华苑二期3号箱变变压器	630	15.47	406.54	406.54	未进入负 面清单	否	无	
5019	桓仁县	10kV江桓线	天泰#2箱变变压器	1250	24.42	694.75	694.75	未进入负 面清单	否	无	
5020	平山区	千金1号线3218	10kV千金#1线转山配电室172间隔配电变压器	315	33.52	146.41	146.41	未进入负 面清单	否	无	
5021	桓仁县	10kV沙影线	二道阳岔村2号	200	32.82	94.36	94.36	未进入负 面清单	否	无	
5022	本溪县	法高线	高官偏岭F台区	50	10.68	34.66	34.66	未进入负 面清单	否	无	
5023	高新区	石街线	南风二期#1箱变变压器	500	31.84	240.80	240.80	未进入负 面清单	否	无	

5024	溪湖区	郑三线2427（备用）	北三线#129	200	7.86	144.28	144.28	未进入负 面清单	否	无	
5025	南芬区	施兴线	10kV施兴线#21	200	6	148.00	148.00	未进入负 面清单	否	无	
5026	溪湖区	奚堡线	奚堡线政府分#12柱上变压器	400	32.84	188.64	188.64	未进入负 面清单	否	无	
5027	桓仁县	10kV木新线	木孟子马圈沟	250	40.58	98.55	98.55	未进入负 面清单	否	无	
5028	桓仁县	章槌线	天健凤凰城2号箱变	630	14.1	415.17	415.17	未进入负 面清单	否	无	
5029	桓仁县	10kV雅边线	边哈子九组3号	200	4.74	150.52	150.52	未进入负 面清单	否	无	
5030	南芬区	南街线	南街线8右1箱变-配电变压器	630	54	163.80	163.80	未进入负 面清单	否	无	
5031	南芬区	南街线	南街线#31左5左5	315	19.43	190.80	190.80	未进入负 面清单	否	无	
5032	桓仁县	10kV江润线	华韵水岸四期4号箱变配电变压器	630	29.24	319.79	319.79	未进入负 面清单	否	无	
5033	本溪县	法松线	松树台二组变台	200	11.29	137.42	137.42	未进入负 面清单	否	无	
5034	本溪县	掌崔线	北崴子变压器	200	12.93	134.14	134.14	未进入负 面清单	否	无	
5035	桓仁县	10kV南雅线	大泉眼四组	315	10.67	218.39	218.39	未进入负 面清单	否	无	
5036	溪湖区	河畔线4533	河畔#8配电站#2变压器	630	2.9	485.73	485.73	未进入负 面清单	否	无	
5037	本溪县	市温2号线	右寨子新区支#34变台	200	54.42	51.16	51.16	未进入负 面清单	否	无	
5038	明山区	新崔线5732	10kV新崔线平山#5配电室172间隔配电变压器	630	58.29	136.77	136.77	未进入负 面清单	否	无	
5039	本溪县	小区线8050	YHG_惠民二期4#箱变配电变压器	400	21	236.00	236.00	未进入负 面清单	否	无	
5040	溪湖区	前厂线	前厂线#36右3柱上变压器	315	0.95	249.01	249.01	未进入负 面清单	否	无	
5041	桓仁县	10kV木镇线	木孟子棚户区箱变配电变压器	500	25.31	273.45	273.45	未进入负 面清单	否	无	
5042	溪湖区	牛街线	10kV新区2号线绢纺分#16左1柱上变压器	200	13.32	133.36	133.36	未进入负 面清单	否	无	
5043	溪湖区	牛街线	新区2#线红旗沟分#5右3右1左1柱上变压器	100	7.36	72.64	72.64	未进入负 面清单	否	无	
5044	本溪县	清城线	望孟支#65孟家二组分支#01孟家二组变台	200	14.01	131.98	131.98	未进入负 面清单	否	无	
5045	桓仁县	10kV八镇线	柞木台村2号	400	23.65	225.40	225.40	未进入负 面清单	否	无	
5046	溪湖区	北沟线	北沟线#211柱上变压器（新）	100	33.27	46.73	46.73	未进入负 面清单	否	无	
5047	明山区	峪明线4342	10kV峪明线砬砬分子#16柱上变压器	315	8.03	226.71	226.71	未进入负 面清单	否	无	
5048	桓仁县	10kV沙影线	干沟九组	100	32.01	47.99	47.99	未进入负 面清单	否	无	

5049	本溪县	田石线	大张堡支#02变台	400	34.59	181.64	181.64	未进入负 面清单	否	无	
5050	桓仁县	10kV五镇线	五里甸中心2号	200	66.2	27.60	27.60	未进入负 面清单	否	无	
5051	溪湖区	偏岭线	偏岭线#80柱上变压器	200	3.15	153.70	153.70	未进入负 面清单	否	无	
5052	溪湖区	峪红线4333	峪桃1#线红星谷7#箱变配电变压器	315	30.25	156.71	156.71	未进入负 面清单	否	无	
5053	本溪县	市煤线	YHG_育才雅苑2号配电变压器\$	400	49.6	121.60	121.60	未进入负 面清单	否	无	
5054	高新区	火溪线2141	10kV火溪线#2-1变压器	100	18.76	61.24	61.24	未进入负 面清单	否	无	
5055	桓仁县	10kV江汇线	西关六组	200	40.68	78.64	78.64	未进入负 面清单	否	无	
5056	本溪县	汇源线	城沟二三组	400	14.85	260.60	260.60	未进入负 面清单	否	无	
5057	南芬区	选矿线	选矿线太阳沟分#1左1	400	62.18	71.28	71.28	未进入负 面清单	否	无	
5058	溪湖区	后牛线	柳塘#5配电站变压器	400	17.76	248.96	248.96	未进入负 面清单	否	无	
5059	高新区	火彩线2135	10千伏火彩线豆腐沟分19号柱上变压器	200	2.64	154.72	154.72	未进入负 面清单	否	无	
5060	南芬区	选矿线	选矿线#85右8	315	26.54	168.40	168.40	未进入负 面清单	否	无	
5061	明山区	新华线5740	新立屯采煤沉陷#2箱变	630	3.7	480.69	480.69	未进入负 面清单	否	无	
5062	溪湖区	北宁线	北宁线1#配电站1#变压器	500	17.57	312.15	312.15	未进入负 面清单	否	无	
5063	本溪县	市陈2号线	YHG_阳光花园一期2#配电变压器	400	36.55	173.80	173.80	未进入负 面清单	否	无	
5064	桓仁县	北镇线	友谊住户	200	21.57	116.86	116.86	未进入负 面清单	否	无	
5065	桓仁县	10kV沙镇线	下甸子一组	100	18.8	61.20	61.20	未进入负 面清单	否	无	
5066	桓仁县	10kV桦二线	光复村3号	400	29.08	203.68	203.68	未进入负 面清单	否	无	
5067	桓仁县	10kV双业线	业主沟村1号	400	20.82	236.72	236.72	未进入负 面清单	否	无	
5068	桓仁县	10kV江汇线	西江电站	315	23.05	179.39	179.39	未进入负 面清单	否	无	
5069	南芬区	南坡线	南坡线金坑分#19左3	400	11.25	275.00	275.00	未进入负 面清单	否	无	
5070	本溪县	碱魏线	YHG_碱厂医院台区	200	28.14	103.72	103.72	未进入负 面清单	否	无	
5071	本溪县	连街线	连街线邮局变压器	400	22.2	231.20	231.20	未进入负 面清单	否	无	
5072	桓仁县	10kV二镇线	红星小区箱变变压器	800	53.03	215.76	215.76	未进入负 面清单	否	无	
5073	南芬区	东沟线	10kV东沟线#8右#3	400	13.71	265.16	265.16	未进入负 面清单	否	无	

5074	明山区	明博线538	10千伏明博线欧洲城三期8号箱式变电站171号间隔配电变压器	630	10.98	434.83	434.83	未进入负 面清单	否	无	
5075	溪湖区	北新线	彩北亭式配电站#1变压器	630	38.13	263.78	263.78	未进入负 面清单	否	无	
5076	明山区	体消线4047	体消线北光分20#开闭所锦城小区	500	26.82	265.90	265.90	未进入负 面清单	否	无	
5077	平山区	中消线5535	10kV中消线#41右3-2柱上变压器	315	64.19	49.80	49.80	未进入负 面清单	否	无	
5078	明山区	烫金线1145	10kV烫金线合金#7箱式变电站171间隔配电变压器	400	29.24	203.04	203.04	未进入负 面清单	否	无	
5079	本溪县	张泉线	谭家堡一台区	200	11.97	136.06	136.06	未进入负 面清单	否	无	
5080	桓仁县	10kV二镇线	东风变台	400	8.25	287.00	287.00	未进入负 面清单	否	无	
5081	桓仁县	10kV联网线	和禹16号	400	21.96	232.16	232.16	未进入负 面清单	否	无	
5082	桓仁县	10kV桦东线	洼子沟村3号	100	32.62	47.38	47.38	未进入负 面清单	否	无	
5083	本溪县	兰城线	兰城线黄岭B组台区	50	54.44	12.78	12.78	未进入负 面清单	否	无	
5084	南芬区	桥街线	10kV桥街线街里分#6	400	27.76	208.96	208.96	未进入负 面清单	否	无	
5085	南芬区	选矿线	选矿线#80右3	315	30.55	155.77	155.77	未进入负 面清单	否	无	
5086	溪湖区	梁家线	10kV梁家线赫地分#11变压器	200	10.86	138.28	138.28	未进入负 面清单	否	无	
5087	本溪县	高滚线	高滚线滚子沟七组变压器	100	54.52	25.48	25.48	未进入负 面清单	否	无	
5088	桓仁县	10kV中心线	东海家园箱变配电变压器	500	18.37	308.15	308.15	未进入负 面清单	否	无	
5089	高新区	张中线2228（备用）	10kV张中线枣沟分#30柱上变压器	50	18.96	30.52	30.52	未进入负 面清单	否	无	
5090	高新区	开发线5642	10kV开发线61#变压器	315	21.27	185.00	185.00	未进入负 面清单	否	无	
5091	本溪县	碱街线	碱街线化皮峪大房子变台	400	7.47	290.12	290.12	未进入负 面清单	否	无	
5092	桓仁县	10kV联网线	高炉山西	100	56.91	23.09	23.09	未进入负 面清单	否	无	
5093	南芬区	露天矿线	露天矿线#106前2	315	27.08	166.70	166.70	未进入负 面清单	否	无	
5094	南芬区	桥思线	桥思线科研所支#5	50	18.48	30.76	30.76	未进入负 面清单	否	无	
5095	南芬区	选矿线	选矿线水泥分#2	400	16.34	254.64	254.64	未进入负 面清单	否	无	
5096	溪湖区	煤二线	煤二线金坑分#124左3柱上变压器（新）	100	21.38	58.62	58.62	未进入负 面清单	否	无	
5097	桓仁县	10kV四红线	四平六组	400	16.05	255.80	255.80	未进入负 面清单	否	无	
5098	南芬区	东营线	10KV东营线#5右#1	400	22.35	230.60	230.60	未进入负 面清单	否	无	

5099	南芬区	选矿线	选矿线#85右7	315	21.94	182.89	182.89	未进入负 面清单	否	无	
5100	高新区	西党线	10kV西党线31#右1柱上变压器	100	42	38.00	38.00	未进入负 面清单	否	无	
5101	桓仁县	10kV铍西线	高台子3号	100	9.33	70.67	70.67	未进入负 面清单	否	无	
5102	桓仁县	10kV沙影线	干沟六、七组2号	50	34.98	22.51	22.51	未进入负 面清单	否	无	
5103	平山区	南金1号线5835	10kV兴金#1线福金分#37柱上变压器	200	23.34	113.32	113.32	未进入负 面清单	否	无	
5104	桓仁县	10kV江润线	华韵水岸东区3号箱变变压器	630	35.68	279.22	279.22	未进入负 面清单	否	无	
5105	本溪县	云酸线	地质变压器	200	22.23	115.54	115.54	未进入负 面清单	否	无	
5106	桓仁县	10kV江汇线	桓仁昌鑫雅苑4号箱变配电变压器	500	30.46	247.70	247.70	未进入负 面清单	否	无	
5107	南芬区	下街线	10kV下街线街里分7#	400	52.1	111.60	111.60	未进入负 面清单	否	无	
5108	溪湖区	后堡线	瑞馨#2配电站变压器	630	32.57	298.81	298.81	未进入负 面清单	否	无	
5109	溪湖区	煤二线	煤二线金坑分#9左8右6柱上变压器	50	57.84	11.08	11.08	未进入负 面清单	否	无	
5110	本溪县	市街线	YHG_燕东新天地箱变配电变压器	400	66.8	52.80	52.80	未进入负 面清单	否	无	
5111	桓仁县	10kV中心线	乾街商业街箱变配电变压器	500	29.68	251.60	251.60	未进入负 面清单	否	无	
5112	南芬区	东街#1线	东街#1线#10箱变变压器1	400	45.16	139.36	139.36	未进入负 面清单	否	无	
5113	桓仁县	章槌线	天健凤凰城C区4号箱变变压器	630	24.16	351.79	351.79	未进入负 面清单	否	无	
5114	本溪县	张网线	张家堡B变压器	315	28	163.80	163.80	未进入负 面清单	否	无	
5115	桓仁县	黑柞线	红石十组	100	31.44	48.56	48.56	未进入负 面清单	否	无	
5116	桓仁县	黑柞线	红石十组2号	100	44.8	35.20	35.20	未进入负 面清单	否	无	
5117	本溪县	南石线	税务变台	200	22.37	115.26	115.26	未进入负 面清单	否	无	
5118	本溪县	张泉线	谭家堡一组B-变压器	100	15.28	64.72	64.72	未进入负 面清单	否	无	
5119	本溪县	云街线	三号井变压器	400	7.88	288.48	288.48	未进入负 面清单	否	无	
5120	桓仁县	10kV南米线	荒沟甸九组	315	14.92	205.00	205.00	未进入负 面清单	否	无	
5121	本溪县	清城线	清城线马家沟分望城一组B变台	50	27	26.50	26.50	未进入负 面清单	否	无	
5122	本溪县	连街线	开发楼变压器	200	19.14	121.72	121.72	未进入负 面清单	否	无	
5123	本溪县	连街线	杨家堡变压器	100	27.16	52.84	52.84	未进入负 面清单	否	无	

5124	溪湖区	彩三线	彩三线#25右9柱上-变压器	100	38.88	41.12	41.12	未进入负 面清单	否	无	
5125	溪湖区	河畔线4533	河畔线17右分#3	200	31.36	97.28	97.28	未进入负 面清单	否	无	
5126	溪湖区	溪峪联线	溪峪联26右1#柱上变压器	160	53.85	41.84	41.84	未进入负 面清单	否	无	
5127	明山区	体消线4047	10kV体联#1线紫西支#18柱上变压器	200	74.2	11.60	11.60	未进入负 面清单	否	无	
5128	本溪县	兰城线	碱兰线_莱岱岭新区1变台	50	17.3	31.35	31.35	未进入负 面清单	否	无	
5129	本溪县	城初线	小白堡E台区柱上-变压器	200	6.37	147.26	147.26	未进入负 面清单	否	无	
5130	溪湖区	偏岭线	偏岭线王官沟分#29柱上变压器	200	38.88	82.24	82.24	未进入负 面清单	否	无	
5131	本溪县	市山线	黄金新城7#箱变配电变压器	500	29.41	252.95	252.95	未进入负 面清单	否	无	
5132	桓仁县	10kV木新线	木孟子五组	315	17.1	198.14	198.14	未进入负 面清单	否	无	
5133	桓仁县	10kV江桓线	八千平箱变变压器	630	35.94	277.58	277.58	未进入负 面清单	否	无	
5134	桓仁县	桦江联网线420	果松川七组	50	58.96	10.52	10.52	未进入负 面清单	否	无	
5135	桓仁县	10kV回龙线	砬门一组	200	9.83	140.34	140.34	未进入负 面清单	否	无	
5136	本溪县	东碱线	碱洋线红土东组B变台	100	30.04	49.96	49.96	未进入负 面清单	否	无	
5137	溪湖区	大堡线	大堡线14右2右2#柱上变压器	315	26.21	169.44	169.44	未进入负 面清单	否	无	
5138	平山区	长山1号线5839	10kV长山#1线广裕#1配电室172间隔配电变压器	315	67.5	39.38	39.38	未进入负 面清单	否	无	
5139	桓仁县	10kV五镇线	五里甸中心1号	400	38.34	166.64	166.64	未进入负 面清单	否	无	
5140	南芬区	东街#1线	东街#1线#3箱变变压器1	630	40.23	250.55	250.55	未进入负 面清单	否	无	
5141	桓仁县	北城线	东老台2号	200	37.52	84.96	84.96	未进入负 面清单	否	无	
5142	本溪县	云街线	百合小区变压器	400	36.75	173.00	173.00	未进入负 面清单	否	无	
5143	溪湖区	北新线	北新线#33	100	52.44	27.56	27.56	未进入负 面清单	否	无	
5144	溪湖区	喜砬线	喜砬线兴隆分#177柱上变压器	100	38.37	41.63	41.63	未进入负 面清单	否	无	
5145	桓仁县	10kV江汇线	汇景华苑一期1号箱变	630	19.94	378.38	378.38	未进入负 面清单	否	无	
5146	本溪县	小区线8050	农行变台	200	34.14	91.72	91.72	未进入负 面清单	否	无	
5147	南芬区	选矿线	阳光花园#1箱变#1变压器	500	25.6	272.00	272.00	未进入负 面清单	否	无	
5148	桓仁县	10kV江桓线	天泰#1箱变#2变压器	800	42.11	303.12	303.12	未进入负 面清单	否	无	

5149	本溪县	市陈2号线	YHG_阳光花园一期3#配电变压器	400	46.05	135.80	135.80	未进入负 面清单	否	无	
5150	本溪县	云酸线	中学变压器	200	41.7	76.60	76.60	未进入负 面清单	否	无	
5151	本溪县	汇源线	达官寨村一组变压器	400	6.45	294.20	294.20	未进入负 面清单	否	无	
5152	南芬区	南街线	南街线#2	315	55.29	77.84	77.84	未进入负 面清单	否	无	
5153	桓仁县	10kV桦二线	中心村3号	315	53.26	84.23	84.23	未进入负 面清单	否	无	
5154	本溪县	掌崔线	三道沟变压器	200	24.42	111.16	111.16	未进入负 面清单	否	无	
5155	平山区	南泊线5837	10kV南永线#41左19右4柱上变压器	315	25.18	172.68	172.68	未进入负 面清单	否	无	
5156	桓仁县	10kV联网线	和禹18号	200	5.7	148.60	148.60	未进入负 面清单	否	无	
5157	高新区	西党线	10kV西党线79#左3柱上变压器	100	19.72	60.28	60.28	未进入负 面清单	否	无	
5158	溪湖区	牛兴线	牛兴线#43柱上变压器（新）	400	23.16	227.36	227.36	未进入负 面清单	否	无	
5159	本溪县	偏水线	沿龙三道沟台区	200	15.9	128.20	128.20	未进入负 面清单	否	无	
5160	高新区	高堡4号线1252	学府雅居（二期）#1箱变配电变压器	500	13.76	331.20	331.20	未进入负 面清单	否	无	
5161	本溪县	市温1号线	紫荆花园二期1#箱变配电变压器	400	30.85	196.60	196.60	未进入负 面清单	否	无	
5162	本溪县	南沟线	小河沿#05变台	200	16.32	127.36	127.36	未进入负 面清单	否	无	
5163	溪湖区	煤二线	煤二线大楼分35#右5柱上变压器	200	10.08	139.84	139.84	未进入负 面清单	否	无	
5164	平山区	南金2号线5846	10kV南金#2线#45柱上变压器	200	30.44	99.12	99.12	未进入负 面清单	否	无	
5165	溪湖区	梁家线	桃花源15号箱式变电站	630	4.73	474.20	474.20	未进入负 面清单	否	无	
5166	平山区	广山线5833	10KV广山#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	17.41	394.32	394.32	未进入负 面清单	否	无	
5167	桓仁县	10kV八岱线	岱龙江村2号	400	24.46	222.16	222.16	未进入负 面清单	否	无	
5168	桓仁县	10kV桦二线	光复村4号	400	39.06	163.76	163.76	未进入负 面清单	否	无	
5169	本溪县	云酸线	草河口化工厂B台区	200	29.58	100.84	100.84	未进入负 面清单	否	无	
5170	溪湖区	牛兴线	牛兴线#70柱上变压器	315	19.35	191.05	191.05	未进入负 面清单	否	无	
5171	平山区	中永线5532	10kV中永线大河市场加油站箱变171间隔配电变压器	100	64	16.00	16.00	未进入负 面清单	否	无	
5172	桓仁县	10kV雅边线	边哈子十组	200	1.44	157.12	157.12	未进入负 面清单	否	无	
5173	桓仁县	10kV黄河线	人民银行	315	44.24	112.64	112.64	未进入负 面清单	否	无	

5174	桓仁县	北城线	龙宝国际花园4号箱变配电变压器	630	14.83	410.57	410.57	未进入负 面清单	否	无	
5175	桓仁县	10kV崔四线	四河村	400	42.15	151.40	151.40	未进入负 面清单	否	无	
5176	本溪县	温松线	本溪大略房地产开发有限公司2#配电变压器	630	30.32	312.98	312.98	未进入负 面清单	否	无	
5177	溪湖区	北新线	彩建配电站变压器	630	46.13	213.38	213.38	未进入负 面清单	否	无	
5178	溪湖区	YHG_姚太2#线	绿地中央广场#4箱式配电站变压器	400	31.53	193.88	193.88	未进入负 面清单	否	无	
5179	桓仁县	10kV联网线	和禹15号	200	44.22	71.56	71.56	未进入负 面清单	否	无	
5180	本溪县	小区线8050	林业楼#01变台	200	35.85	88.30	88.30	未进入负 面清单	否	无	
5181	平山区	南永线5845	10千伏南永线国资委箱式变电站171间隔配电变压器	630	39.94	252.38	252.38	未进入负 面清单	否	无	
5182	南芬区	南街线	翠海华庭#4箱变变压器配电变压器	315	27.12	166.57	166.57	未进入负 面清单	否	无	
5183	本溪县	高滚线	高滚线红石三组台区	80	66.92	10.46	10.46	未进入负 面清单	否	无	
5184	高新区	张歪线2216	10kV张歪线白家分#35变压器	200	9.66	140.68	140.68	未进入负 面清单	否	无	
5185	溪湖区	大堡线	大堡线#22	400	15.15	259.40	259.40	未进入负 面清单	否	无	
5186	南芬区	机修线	机修线#13	400	3.88	304.48	304.48	未进入负 面清单	否	无	
5187	桓仁县	10kV崔四线	五道沟二组	100	27.28	52.72	52.72	未进入负 面清单	否	无	
5188	本溪县	碱魏线	123#右柳堡分#1变台	100	46.16	33.84	33.84	未进入负 面清单	否	无	
5189	平山区	千金2号线3227	10kV千金#2线崔东配电室171间隔配电变压器	630	51.08	182.20	182.20	未进入负 面清单	否	无	
5190	桓仁县	10kV八镇线	柞木台八组	100	22.98	57.02	57.02	未进入负 面清单	否	无	
5191	桓仁县	10kV莲花线	金盛一品1号箱变配电变压器	630	3.3	483.21	483.21	未进入负 面清单	否	无	
5192	桓仁县	10kV江汇线	城建佳园3号箱变配电变压器	500	21.18	294.10	294.10	未进入负 面清单	否	无	
5193	桓仁县	黑柞线	红石三组	100	29.08	50.92	50.92	未进入负 面清单	否	无	
5194	本溪县	市陈2号线	YHG_丽水佳园2#箱变配电变压器\$	400	38.6	165.60	165.60	未进入负 面清单	否	无	
5195	本溪县	张泉线	青山背一台区	200	7.58	144.84	144.84	未进入负 面清单	否	无	
5196	平山区	千金2号线3227	10kV千金#2线#50柱上变压器	315	25.32	172.24	172.24	未进入负 面清单	否	无	
5197	桓仁县	天健线	盛世华府4号箱变配电变压器	630	27.65	329.81	329.81	未进入负 面清单	否	无	
5198	桓仁县	10kV江汇线	昌鑫雅苑2号箱变配电变压器	500	34.43	227.85	227.85	未进入负 面清单	否	无	

5199	溪湖区	峪桃1#线	峪桃1号线#39柱上变压器	200	44.73	70.54	70.54	未进入负 面清单	否	无	
5200	南芬区	南街线	龙湾新城2号箱变高压间隔配电变压器	400	17.82	248.72	248.72	未进入负 面清单	否	无	
5201	本溪县	小区线8050	YHG_交通楼台区	400	26.08	215.68	215.68	未进入负 面清单	否	无	
5202	溪湖区	中彩#2线	中彩#2线#9柱上变压器	315	18.59	193.44	193.44	未进入负 面清单	否	无	
5203	溪湖区	柳塘线	柳塘线实华茨沟分4右2柱上变压器	315	67.64	38.93	38.93	未进入负 面清单	否	无	
5204	本溪县	掌崔线	黄岭台区	50	21.4	29.30	29.30	未进入负 面清单	否	无	
5205	明山区	明博线538	10kV明博线枫丹#7箱式变电站171间隔配电变压器	400	16.8	252.80	252.80	未进入负 面清单	否	无	
5206	桓仁县	10kV二甸线	鸡冠砬子四组	100	18.86	61.14	61.14	未进入负 面清单	否	无	
5207	南芬区	桥街线	桥街线#32	400	15.56	257.76	257.76	未进入负 面清单	否	无	
5208	本溪县	城初线	四术C变台变压器	100	18.04	61.96	61.96	未进入负 面清单	否	无	
5209	桓仁县	10kV五桦线	桦树甸十二组	200	20.68	118.64	118.64	未进入负 面清单	否	无	
5210	南芬区	选矿线	选矿线水泥分#20右10	200	24.72	110.56	110.56	未进入负 面清单	否	无	
5211	本溪县	云街线	芷草村变压器	250	52.83	67.93	67.93	未进入负 面清单	否	无	
5212	本溪县	连街线	吴家峪变压器	50	19.72	30.14	30.14	未进入负 面清单	否	无	
5213	桓仁县	10kV黄河线	正阳箱变变压器	630	29.46	318.40	318.40	未进入负 面清单	否	无	
5214	本溪县	厚德线	厚德家园3#箱变配电变压器	630	24.6	349.02	349.02	未进入负 面清单	否	无	
5215	平山区	南解线5844	10kV南解线电信箱式变电站171间隔配电变压器	400	18.06	247.76	247.76	未进入负 面清单	否	无	
5216	南芬区	桥街线	桥街线河东分#1右9	400	10.56	277.76	277.76	未进入负 面清单	否	无	
5217	高新区	歪蓝线5648	蓝远名城#9箱变高压间隔配电变压器	630	0.15	503.06	503.06	未进入负 面清单	否	无	
5218	溪湖区	氟胺线	氟胺线后石分#24柱上变压器	50	15.12	32.44	32.44	未进入负 面清单	否	无	
5219	溪湖区	牛兴线	牛鑫佳苑2#箱式变电站配电变压器	630	6.86	460.78	460.78	未进入负 面清单	否	无	
5220	本溪县	清城线	马家沟五组B台区	100	17.66	62.34	62.34	未进入负 面清单	否	无	
5221	本溪县	云街线	YHG_丰汇小区箱变配电变压器	630	29.9	315.63	315.63	未进入负 面清单	否	无	
5222	本溪县	氮肥线	瑞景嘉园小区（居民用电）	1250	43.52	456.00	456.00	未进入负 面清单	否	无	
5223	本溪县	偏瓦线	孤甸前山台区	50	11.52	34.24	34.24	未进入负 面清单	否	无	

5224	平山区	南永线5845	10kV南永线铁运配电室171间隔配电变压器	630	58.22	137.21	137.21	未进入负面清单	否	无	
5225	南芬区	沈家线	10kV沈家线#21	200	18.93	122.14	122.14	未进入负面清单	否	无	
5226	本溪县	市陈线	市陈线#2变压器	400	58.48	86.08	86.08	未进入负面清单	否	无	
5227	溪湖区	北新线	北新线42#右3	200	56.08	47.84	47.84	未进入负面清单	否	无	
5228	桓仁县	10kV二镇线	九间房	200	15.48	129.04	129.04	未进入负面清单	否	无	
5229	桓仁县	黑柞线	红石六组	200	13.04	133.92	133.92	未进入负面清单	否	无	
5230	溪湖区	梁家线	10kV梁家线#35变压器	315	25.11	172.90	172.90	未进入负面清单	否	无	
5231	平山区	春明1号线3233	10kV春明线#45左3柱上变压器	200	5.04	149.92	149.92	未进入负面清单	否	无	
5232	平山区	东明线3225	10kV东明线房产箱式变电站171间隔配电变压器	400	16.4	254.40	254.40	未进入负面清单	否	无	
5233	桓仁县	10kV四摇线	摇钱三组	100	16.7	63.30	63.30	未进入负面清单	否	无	
5234	南芬区	桥街线	10kV桥街线#66	400	14.4	262.40	262.40	未进入负面清单	否	无	
5235	溪湖区	奚堡线	奚堡线#139右5柱上变压器	30	20.4	17.88	17.88	未进入负面清单	否	无	
5236	南芬区	南街线	20kV南街线西山分#2左5变压器	400	69.27	42.92	42.92	未进入负面清单	否	无	
5237	本溪县	云街线	YHG_镇兴鑫城2箱变配电变压器	630	33.1	295.47	295.47	未进入负面清单	否	无	
5238	明山区	地照线1137	10kV地照线#36柱上变压器	400	18.39	246.44	246.44	未进入负面清单	否	无	
5239	南芬区	东街#2线	北台华联1号箱变进线间隔配电变压器	400	19.65	241.40	241.40	未进入负面清单	否	无	
5240	南芬区	东桥线	10kV东桥线#31	400	20.44	238.24	238.24	未进入负面清单	否	无	
5241	本溪县	田石线	张堡小区支#02变台	200	26.64	106.72	106.72	未进入负面清单	否	无	
5242	高新区	张沟线2217	10kV张沟线上沟分#8右5变压器	200	13.8	132.40	132.40	未进入负面清单	否	无	
5243	本溪县	市煤线	YHG_太子河林场住宅变压器	630	16.95	397.22	397.22	未进入负面清单	否	无	
5244	溪湖区	偏岭线	偏岭线#28右10柱上变压器（新）	400	12.59	269.64	269.64	未进入负面清单	否	无	
5245	溪湖区	北新线	北新线42#右6	315	26.1	169.79	169.79	未进入负面清单	否	无	
5246	本溪县	连街线	黄岭米石厂变压器	50	6.49	36.76	36.76	未进入负面清单	否	无	
5247	南芬区	塔沟线2042	本溪龙新矿业有限公司（思山岭新居）配电变压器	400	26.64	213.44	213.44	未进入负面清单	否	无	
5248	溪湖区	彩街线	三纺#1箱变#2变压器	315	18.7	193.10	193.10	未进入负面清单	否	无	

5249	南芬区	选矿线	选矿线#92	315	49.87	94.91	94.91	未进入负 面清单	否	无	
5250	溪湖区	后牛线	后牛线青石沟分#14	200	5.48	149.04	149.04	未进入负 面清单	否	无	
5251	本溪县	市泉线	YHG_山水丽城2#箱变1配电变压器	400	24.4	222.40	222.40	未进入负 面清单	否	无	
5252	南芬区	10kV林金线0154	10kV爱国1线#84	200	7.73	144.54	144.54	未进入负 面清单	否	无	
5253	桓仁县	10kV四摇线	摇钱八组2号	10	0.9	7.91	7.91	未进入负 面清单	否	无	
5254	桓仁县	10kV沙影线	影壁山十组	100	19.92	60.08	60.08	未进入负 面清单	否	无	
5255	平山区	中永线5532	10kV南解线永丰配变室171间隔配电变压器	630	45.07	220.06	220.06	未进入负 面清单	否	无	
5256	南芬区	下街线	金塘佳苑#2箱变间隔配电变压器	400	39.09	163.64	163.64	未进入负 面清单	否	无	
5257	桓仁县	10kV五三线	三架窝棚十组2号	100	7.32	72.68	72.68	未进入负 面清单	否	无	
5258	溪湖区	牛街线	新区2#线#46柱上变压器	400	43.89	144.44	144.44	未进入负 面清单	否	无	
5259	南芬区	选矿线	选矿线#53右13	315	7.84	227.30	227.30	未进入负 面清单	否	无	
5260	桓仁县	北牛线	大牛沟二组	315	9.68	221.51	221.51	未进入负 面清单	否	无	
5261	本溪县	南碱线1042	南甸东明惠安二期#1箱变间隔配电变压器	400	26.92	212.32	212.32	未进入负 面清单	否	无	
5262	明山区	明博线538	10kV明博线颐泉谷箱式变电站171间隔配电变压器	315	67.65	38.90	38.90	未进入负 面清单	否	无	
5263	桓仁县	10kV莲花线	龙泽湾4号箱变配电变压器	630	26.79	335.22	335.22	未进入负 面清单	否	无	
5264	桓仁县	10kV浑江线	华一箱变变压器	400	43.12	147.52	147.52	未进入负 面清单	否	无	
5265	本溪县	云酸线	草河口铁路给水台区配电变压器	100	30.1	49.90	49.90	未进入负 面清单	否	无	
5266	南芬区	下街线	10kV下街线#74-1柱上-变压器	100	19.76	60.24	60.24	未进入负 面清单	否	无	
5267	平山区	兴金#2线	10kV兴金#2线29柱上变压器	100	51.96	28.04	28.04	未进入负 面清单	否	无	
5268	桓仁县	10kV江润线	华韵水岸#1箱变变压器	800	39.79	321.68	321.68	未进入负 面清单	否	无	
5269	平山区	南永线5845	10kV南永线市场街#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	14.48	412.78	412.78	未进入负 面清单	否	无	
5270	桓仁县	10kV铧西线	横道河子村	400	10.43	278.28	278.28	未进入负 面清单	否	无	
5271	桓仁县	10kV沙影线	小围子五组2号	50	67.52	6.24	6.24	未进入负 面清单	否	无	
5272	溪湖区	北沟线	北沟线平安岭分#32（新）	200	21.21	117.58	117.58	未进入负 面清单	否	无	
5273	南芬区	东营线	北台茶萃园箱变配电变压器	630	24.5	349.65	349.65	未进入负 面清单	否	无	

5274	本溪县	碱魏线	碱厂林场分#04变台	200	21.61	116.78	116.78	未进入负 面清单	否	无	
5275	溪湖区	北沟线	北沟线#177柱上变压器	100	15.12	64.88	64.88	未进入负 面清单	否	无	
5276	高新区	张歪线2216	10kV张歪线#17左2变压器	100	30.24	49.76	49.76	未进入负 面清单	否	无	
5277	本溪县	汤关线	汤关线荒六变压器	80	22.61	45.91	45.91	未进入负 面清单	否	无	
5278	桓仁县	10kV联网线	和禹10号	200	13.56	132.88	132.88	未进入负 面清单	否	无	
5279	明山区	新崔线5732	10kV新崔线#102左2柱上变压器	315	43.46	115.10	115.10	未进入负 面清单	否	无	
5280	平山区	东路线3224	10kV东路线溪园3#箱式变电站171间隔配电变压器	400	12.68	269.28	269.28	未进入负 面清单	否	无	
5281	本溪县	法清线	红光西沟变台	200	26.58	106.84	106.84	未进入负 面清单	否	无	
5282	桓仁县	10kV江沿线	阳光保健	315	55.97	75.69	75.69	未进入负 面清单	否	无	
5283	桓仁县	10kV四摇线	摇钱五组2号	100	45.6	34.40	34.40	未进入负 面清单	否	无	
5284	本溪县	山煤线	二柜分磨石峪支#03变台	400	6.11	295.56	295.56	未进入负 面清单	否	无	
5285	桓仁县	北城线	东北参茸城A区#1箱变变压器	630	20.63	374.03	374.03	未进入负 面清单	否	无	
5286	本溪县	掌崔线	社里沟A台区	50	45.64	17.18	17.18	未进入负 面清单	否	无	
5287	高新区	张沟线2217	10kV张沟线下房分#11变压器	100	75.44	4.56	4.56	未进入负 面清单	否	无	
5288	本溪县	城套线2536	岭后吴堡变压器	50	14.24	32.88	32.88	未进入负 面清单	否	无	
5289	平山区	春明1号线3233	10kV春明#1线三合#3配电室171间隔配电变压器	630	70.75	58.28	58.28	未进入负 面清单	否	无	
5290	本溪县	碱洋线	碱洋线东营房二组B变压器	200	37.53	84.94	84.94	未进入负 面清单	否	无	
5291	本溪县	城初线	林东沟变压器	200	19.3	121.40	121.40	未进入负 面清单	否	无	
5292	本溪县	清陈线	清陈线清陈线粮库居民区变台	200	9	142.00	142.00	未进入负 面清单	否	无	
5293	溪湖区	姚富#2线	姚富#2线#3柱上变压器	200	9.81	140.38	140.38	未进入负 面清单	否	无	
5294	桓仁县	普拐线	胜利一、五组	400	25.98	216.08	216.08	未进入负 面清单	否	无	
5295	桓仁县	10kV回龙线	爬宝五组	100	30.5	49.50	49.50	未进入负 面清单	否	无	
5296	桓仁县	10kV北岔线	向阳四组	100	17.9	62.10	62.10	未进入负 面清单	否	无	
5297	平山区	南金3号线5834	10kV南金#3线南城分#29右分#13变压器台	50	19.64	30.18	30.18	未进入负 面清单	否	无	
5298	南芬区	南街线	南街线#31左15右5左3柱上变压器	400	28.2	207.20	207.20	未进入负 面清单	否	无	

5299	桓仁县	10kV黄河线	地税变台	250	74.04	14.90	14.90	未进入负 面清单	否	无	
5300	桓仁县	10kV雅河线	乡政府1号	315	50.98	91.41	91.41	未进入负 面清单	否	无	
5301	溪湖区	梁家线	10kV梁家线#38变压器	200	40.68	78.64	78.64	未进入负 面清单	否	无	
5302	本溪县	南沟线	围子#02变台	200	20.34	119.32	119.32	未进入负 面清单	否	无	
5303	溪湖区	梁姚1号线2321	梁家线梁家分梁家支#69右12变压器柱上变压器	50	30	25.00	25.00	未进入负 面清单	否	无	
5304	桓仁县	黑六线	大东沟村5号	100	28.44	51.56	51.56	未进入负 面清单	否	无	
5305	南芬区	桥街线	桥街线河东分#28	200	25.32	109.36	109.36	未进入负 面清单	否	无	
5306	本溪县	清万线	前央三组变台	50	34.8	22.60	22.60	未进入负 面清单	否	无	
5307	溪湖区	后堡线	瑞馨佳园小区#7地块#8箱变配电变压器	630	9.75	442.58	442.58	未进入负 面清单	否	无	
5308	桓仁县	10kV八岱线	秀里村2号	400	41.17	155.32	155.32	未进入负 面清单	否	无	
5309	平山区	南金1号线5835	10kV南金#1线福金#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	20.27	376.30	376.30	未进入负 面清单	否	无	
5310	平山区	春明1号线3233	10kV春明#1线三合#1配电室171间隔配电变压器	630	72.68	46.12	46.12	未进入负 面清单	否	无	
5311	南芬区	塔冰线	塔冰线#268左1	100	44.7	35.30	35.30	未进入负 面清单	否	无	
5312	南芬区	桥思线	桥思线#153	80	58.43	17.26	17.26	未进入负 面清单	否	无	
5313	高新区	火彩线2135	火彩线#63右5变压器	315	11.12	216.97	216.97	未进入负 面清单	否	无	
5314	本溪县	兰南线	小石湖B台区	50	9.49	35.26	35.26	未进入负 面清单	否	无	
5315	本溪县	云街线	荏草上一组C 变压器	50	18.24	30.88	30.88	未进入负 面清单	否	无	
5316	桓仁县	10kV浑江线	东山中学	315	18.46	193.85	193.85	未进入负 面清单	否	无	
5317	桓仁县	10kV铧东线	红塘石村1号	400	14.99	260.04	260.04	未进入负 面清单	否	无	
5318	桓仁县	10kV江汇线	汇景华苑一期3号箱变	630	15.81	404.40	404.40	未进入负 面清单	否	无	
5319	溪湖区	喜牛线	喜牛线牛街线小南分#34右11右4柱上变压器（新）	200	39.24	81.52	81.52	未进入负 面清单	否	无	
5320	本溪县	张谭线	腰堡五组变台	50	47.92	16.04	16.04	未进入负 面清单	否	无	
5321	南芬区	露天矿线	露天矿线#103左3	315	43.52	114.91	114.91	未进入负 面清单	否	无	
5322	桓仁县	10kV普夹线	大青沟八组	315	17.24	197.69	197.69	未进入负 面清单	否	无	
5323	本溪县	盘崔线0153	六道沟变压器	200	13.95	132.10	132.10	未进入负 面清单	否	无	

5324	桓仁县	10kV铧二线	釜山村1号	400	35.1	179.60	179.60	未进入负 面清单	否	无	
5325	本溪县	田巍线	魏堡孙里沟B台	50	57.03	11.49	11.49	未进入负 面清单	否	无	
5326	桓仁县	10kV雅河线	湾湾川一组2号	100	32.19	47.81	47.81	未进入负 面清单	否	无	
5327	桓仁县	10kV二西线	和平2号	315	27.01	166.92	166.92	未进入负 面清单	否	无	
5328	本溪县	南碱线1042	小峪河南A台区	100	37.68	42.32	42.32	未进入负 面清单	否	无	
5329	桓仁县	10kV双拐线	新开岭村4号	200	35.91	88.18	88.18	未进入负 面清单	否	无	
5330	南芬区	桥街线	10kV桥街线河东分#40右1台区	400	5.52	297.92	297.92	未进入负 面清单	否	无	
5331	本溪县	田粘线	电业#014变台	400	29.37	202.52	202.52	未进入负 面清单	否	无	
5332	高新区	歪蓝线5648	10kV歪蓝线#21左4变压器	30	34.4	13.68	13.68	未进入负 面清单	否	无	
5333	桓仁县	10kV莲花线	东关四组	400	68.6	45.60	45.60	未进入负 面清单	否	无	
5334	本溪县	碱兰线	台山林场住宅变台	400	1.59	313.64	313.64	未进入负 面清单	否	无	
5335	桓仁县	10kV联网线	联网线五女南区2#箱变#2变压器	500	42.24	188.80	188.80	未进入负 面清单	否	无	
5336	明山区	体江线4041	10kV体江线胜建配电室171间隔配电变压器	630	49.14	194.42	194.42	未进入负 面清单	否	无	
5337	桓仁县	10kV莲花线	金盛一品5号箱变配电变压器	630	3.37	482.77	482.77	未进入负 面清单	否	无	
5338	桓仁县	10kV回龙线	爬宝一组2号	50	21.44	29.28	29.28	未进入负 面清单	否	无	
5339	溪湖区	牛兴线	牛兴线#50柱上变压器	200	10.56	138.88	138.88	未进入负 面清单	否	无	
5340	桓仁县	普拐线	普乐堡一、九组	400	54.5	102.00	102.00	未进入负 面清单	否	无	
5341	桓仁县	黑柞线	红石一组	315	8.63	224.82	224.82	未进入负 面清单	否	无	
5342	溪湖区	梁家线	10kV梁家线#121右5变压器	400	46.11	135.56	135.56	未进入负 面清单	否	无	
5343	本溪县	碱巍线	赵堡分#09变台	100	69.54	10.46	10.46	未进入负 面清单	否	无	
5344	桓仁县	10kV莲花线	金盛一品7号箱变配电变压器	630	2.92	485.60	485.60	未进入负 面清单	否	无	
5345	桓仁县	北城线	东老台1号	400	24.08	223.68	223.68	未进入负 面清单	否	无	
5346	本溪县	清万线	清万线前央五组变台	100	16.6	63.40	63.40	未进入负 面清单	否	无	
5347	桓仁县	10kV崔六线	杨家街道下2号	200	71.6	16.80	16.80	未进入负 面清单	否	无	
5348	本溪县	云酸线	草河口地质B台区	200	23.94	112.12	112.12	未进入负 面清单	否	无	

5349	溪湖区	郑三线2427（备用）	北三线#59	200	5.1	149.80	149.80	未进入负 面清单	否	无	
5350	高新区	古榆2号线1250	10kV古榆2#线部队#2分#50变压器	100	16.54	63.46	63.46	未进入负 面清单	否	无	
5351	本溪县	城套线2536	郭堡变压器	100	26.48	53.52	53.52	未进入负 面清单	否	无	
5352	高新区	梨矿线	10kV梨矿线下堡分#43左12变压器	200	14.8	130.40	130.40	未进入负 面清单	否	无	
5353	溪湖区	牛街线	新区2#线赵家沟分#18右1柱上变压器（新）	400	11.52	273.92	273.92	未进入负 面清单	否	无	
5354	南芬区	桥思线	桥思线二道河支#16	400	13.13	267.48	267.48	未进入负 面清单	否	无	
5355	平山区	南永线5845	10kV南永线市场街#2箱式变电站171间隔配电变压器	630	10.51	437.79	437.79	未进入负 面清单	否	无	
5356	本溪县	连街线	连山关林场台	200	36.38	87.24	87.24	未进入负 面清单	否	无	
5357	本溪县	清万线	清万线窑后山新区台区	100	24.48	55.52	55.52	未进入负 面清单	否	无	
5358	溪湖区	后硅线	后硅线#42左4	100	43.17	36.83	36.83	未进入负 面清单	否	无	
5359	溪湖区	大堡线	大堡线#14右3	315	13.03	210.96	210.96	未进入负 面清单	否	无	
5360	南芬区	机修线	机修线夹皮沟分#4右1	200	1.16	157.68	157.68	未进入负 面清单	否	无	
5361	本溪县	清万线	万利村台沟三组	400	0.75	317.00	317.00	未进入负 面清单	否	无	
5362	本溪县	高滚线	高滚线门家堡子变压器	200	45.72	68.56	68.56	未进入负 面清单	否	无	
5363	桓仁县	10kV五镇线	腰营四组	30	54	7.80	7.80	未进入负 面清单	否	无	
5364	溪湖区	彩明联线	彩明联线#21右7	100	6.08	73.92	73.92	未进入负 面清单	否	无	
5365	本溪县	清街线	清万线东阳分东阳三组变台	200	13.44	133.12	133.12	未进入负 面清单	否	无	
5366	溪湖区	喜砬线	10kV喜砬线#44右3变压器	315	18.25	194.51	194.51	未进入负 面清单	否	无	
5367	本溪县	祁街线	李家堡变压器	200	39.72	80.56	80.56	未进入负 面清单	否	无	
5368	本溪县	连街线	新市街变压器	400	25.44	218.24	218.24	未进入负 面清单	否	无	
5369	高新区	歪蓝线5648	10kV歪蓝线#22柱上变压器	200	6.24	147.52	147.52	未进入负 面清单	否	无	
5370	本溪县	清街线	清河城后街A台区	200	16.56	126.88	126.88	未进入负 面清单	否	无	
5371	本溪县	连微线	402变压器	100	37.02	42.98	42.98	未进入负 面清单	否	无	
5372	高新区	西石线	银座小区配电变压器	315	18.97	192.24	192.24	未进入负 面清单	否	无	
5373	本溪县	汇源线	上堡村西街变压器	400	13.18	267.28	267.28	未进入负 面清单	否	无	

5374	平山区	春明1号线3233	10kV春明线#24左5柱上变压器	315	78.36	5.17	5.17	未进入负 面清单	否	无	
5375	本溪县	城套线2536	白水沟门变压器	200	20.07	119.86	119.86	未进入负 面清单	否	无	
5376	桓仁县	10kV双业线	双岭子村	315	21.04	185.72	185.72	未进入负 面清单	否	无	
5377	高新区	张街线	10kV张街线长沟分55-1柱上变压器	100	12.48	67.52	67.52	未进入负 面清单	否	无	
5378	溪湖区	牛街线	新区2#线#73右9柱上变压器（新）	400	7.17	291.32	291.32	未进入负 面清单	否	无	
5379	本溪县	田全线	小住宅变压器	400	5.6	297.60	297.60	未进入负 面清单	否	无	
5380	南芬区	选矿线	选矿线#80右5	315	33.49	146.51	146.51	未进入负 面清单	否	无	
5381	桓仁县	黑六线	黑沟水利	400	8.83	284.68	284.68	未进入负 面清单	否	无	
5382	本溪县	偏瓦线	高官偏岭村B台区	100	19.72	60.28	60.28	未进入负 面清单	否	无	
5383	本溪县	汤沟线	草河掌围子一组B台区	200	30.81	98.38	98.38	未进入负 面清单	否	无	
5384	平山区	东路线3224	10kV东路线高中分#13左5柱上变压器	315	35.31	140.77	140.77	未进入负 面清单	否	无	
5385	桓仁县	10kV崔六线	季家街	100	19.1	60.90	60.90	未进入负 面清单	否	无	
5386	溪湖区	郑三线2427（备用）	北三线小青沟分#18	200	8.75	142.50	142.50	未进入负 面清单	否	无	
5387	本溪县	祁北线	北沟七组变压器	200	19.53	120.94	120.94	未进入负 面清单	否	无	
5388	桓仁县	10kV双拐线	拐磨子村1号	250	62.08	44.80	44.80	未进入负 面清单	否	无	
5389	桓仁县	10kV八镇线	八里甸二组	400	31.82	192.72	192.72	未进入负 面清单	否	无	
5390	本溪县	山煤线	磨石峪小区变台	100	46.2	33.80	33.80	未进入负 面清单	否	无	
5391	溪湖区	煤二线	煤二线金坑分#135柱上变压器（新）	100	16.24	63.76	63.76	未进入负 面清单	否	无	
5392	平山区	春明1号线3233	10kV春明#1线三合#4配电室171间隔配电变压器	630	54.67	159.58	159.58	未进入负 面清单	否	无	
5393	南芬区	南街线	南街线#34右2	315	16.48	200.09	200.09	未进入负 面清单	否	无	
5394	溪湖区	牛街线	新区2#线卧龙分26左5-1左1柱上变压器	400	39.72	161.12	161.12	未进入负 面清单	否	无	
5395	平山区	春明2号线3235	10kV崔立线#11柱上变压器	200	79.58	0.84	0.84	未进入负 面清单	否	无	
5396	本溪县	祁街线	草河口西沟四组C台区	50	78.33	0.84	0.84	未进入负 面清单	否	无	
5397	本溪县	张谭线	三官阁新村台区	100	10.42	69.58	69.58	未进入负 面清单	否	无	
5398	桓仁县	10kV桦木线	蔡俄堡八组	100	27.8	52.20	52.20	未进入负 面清单	否	无	

5399	桓仁县	10kV兰家线	金城花园4号箱变配电变压器	630	20.22	376.61	376.61	未进入负 面清单	否	无	
5400	本溪县	张网线	张家堡新区1台	200	41.2	77.60	77.60	未进入负 面清单	否	无	
5401	桓仁县	10kV木镇线	仙人洞五组	315	21.6	183.96	183.96	未进入负 面清单	否	无	
5402	溪湖区	郑新线2415（备用）	10kV郑新线#20-2右5柱上变压器	200	13.05	133.90	133.90	未进入负 面清单	否	无	
5403	本溪县	汤沟线	围子一组变压器	100	39.6	40.40	40.40	未进入负 面清单	否	无	
5404	本溪县	法铁线	新农东沟A台区	100	30.12	49.88	49.88	未进入负 面清单	否	无	
5405	南芬区	选矿线	选矿线#53右7右2	400	47.49	130.04	130.04	未进入负 面清单	否	无	
5406	溪湖区	郑管线2428	郑管线政府分右#11柱上变压器	200	20.6	118.80	118.80	未进入负 面清单	否	无	
5407	本溪县	祁镁线	云盘五组B台区	50	44.48	17.76	17.76	未进入负 面清单	否	无	
5408	南芬区	桥街线	桥街线#52	400	21.51	233.96	233.96	未进入负 面清单	否	无	
5409	南芬区	桥思线	桥思线#168	50	31.04	24.48	24.48	未进入负 面清单	否	无	
5410	本溪县	云街线	荏草六组C台区	200	6.37	147.26	147.26	未进入负 面清单	否	无	
5411	溪湖区	郑三线2427（备用）	北三线#44	200	14.58	130.84	130.84	未进入负 面清单	否	无	
5412	溪湖区	喜砬线	夹砬子线#85柱上变压器	315	20.79	186.51	186.51	未进入负 面清单	否	无	
5413	本溪县	清城线	清城线望孟分孟家七组变台	50	23.83	28.09	28.09	未进入负 面清单	否	无	
5414	桓仁县	10kV桦二线	文治沟村4号	400	14.8	260.80	260.80	未进入负 面清单	否	无	
5415	本溪县	山柜线	柜子石六组	100	14.28	65.72	65.72	未进入负 面清单	否	无	
5416	桓仁县	天健线	民西4号	400	48.54	125.84	125.84	未进入负 面清单	否	无	
5417	本溪县	云酸线	液化气变压器	200	21.48	117.04	117.04	未进入负 面清单	否	无	
5418	本溪县	城初线	西沟变压器	200	16.76	126.48	126.48	未进入负 面清单	否	无	
5419	溪湖区	后靛线	瑞馨佳园小区#6、#10地块#57、#69、#73、#74、#76楼#2配电变	630	13.46	419.20	419.20	未进入负 面清单	否	无	
5420	高新区	石街线	石街线35#箱变变压器	500	11.8	341.00	341.00	未进入负 面清单	否	无	
5421	溪湖区	北沟线	北沟线#65柱上变压器	200	12.88	134.24	134.24	未进入负 面清单	否	无	
5422	桓仁县	黑柞线	柞树岭子九组2号	400	0.93	316.28	316.28	未进入负 面清单	否	无	
5423	南芬区	南街线	南街线#31左15右3	100	58.8	21.20	21.20	未进入负 面清单	否	无	

5424	桓仁县	10kV沙影线	影壁山九组	100	19.68	60.32	60.32	未进入负 面清单	否	无	
5425	本溪县	碱魏线	赵堡二道沟支#07变台	50	35.72	22.14	22.14	未进入负 面清单	否	无	
5426	桓仁县	10kV八镇线	大南沟村2号	400	15.45	258.20	258.20	未进入负 面清单	否	无	
5427	南芬区	桥玻线	10kV桥玻线尚家分#3左21	200	4.48	151.04	151.04	未进入负 面清单	否	无	
5428	本溪县	张泉线	蜂村三组台区	200	2.7	154.60	154.60	未进入负 面清单	否	无	
5429	明山区	新华线5740	10kV新华线山水人家#3右1柱上变压器	200	6	148.00	148.00	未进入负 面清单	否	无	
5430	南芬区	露天矿线	露天矿线#77	400	53	108.00	108.00	未进入负 面清单	否	无	
5431	本溪县	汤关线	汤关线后屯变压器	200	19.36	121.28	121.28	未进入负 面清单	否	无	
5432	溪湖区	北街线	北街线30#	200	4.8	150.40	150.40	未进入负 面清单	否	无	
5433	平山区	兴金#2线	10kV兴金#2线兴安村配电室171间隔配电变压器	400	37.35	170.60	170.60	未进入负 面清单	否	无	
5434	本溪县	田石线	孔堡小区#056变台	200	10.38	139.24	139.24	未进入负 面清单	否	无	
5435	桓仁县	10kV双业线	北沟三组2号	50	49.32	15.34	15.34	未进入负 面清单	否	无	
5436	平山区	春明1号线3233	10kV春明#1线三合#2配电室171间隔配电变压器	630	36.73	272.60	272.60	未进入负 面清单	否	无	
5437	本溪县	云街线	气象站变压器	200	54.36	51.28	51.28	未进入负 面清单	否	无	
5438	桓仁县	10kV八拐线	大荒沟村	400	9.1	283.60	283.60	未进入负 面清单	否	无	
5439	本溪县	市温2号线	下卜村B台区	200	27.3	105.40	105.40	未进入负 面清单	否	无	
5440	本溪县	云街线	茌草二组变压器	100	25.68	54.32	54.32	未进入负 面清单	否	无	
5441	本溪县	掌崔线	掌崔线五道沟B变压器	100	38.31	41.69	41.69	未进入负 面清单	否	无	
5442	南芬区	桥街线	10kV桥街线河东分#44	400	14.37	262.52	262.52	未进入负 面清单	否	无	
5443	本溪县	祁街线	东沟三组变压器	100	17	63.00	63.00	未进入负 面清单	否	无	
5444	本溪县	汤沟线	汤沟线刘堡变压器	200	8	144.00	144.00	未进入负 面清单	否	无	
5445	桓仁县	10kV八镇线	八里甸四组	400	56.94	92.24	92.24	未进入负 面清单	否	无	
5446	南芬区	露天矿线	露天矿线#93	315	32.15	150.73	150.73	未进入负 面清单	否	无	
5447	桓仁县	10kV二镇线	104队	200	22.36	115.28	115.28	未进入负 面清单	否	无	
5448	桓仁县	10kV二甸线	二棚甸村	315	29.81	158.10	158.10	未进入负 面清单	否	无	

5449	南芬区	何金1#	何金1号35号变压器	200	4.89	150.22	150.22	未进入负 面清单	否	无	
5450	南芬区	南街线	南街线柏峪分#10	200	13.47	133.06	133.06	未进入负 面清单	否	无	
5451	本溪县	云街线	茌草五组变压器	200	27.72	104.56	104.56	未进入负 面清单	否	无	
5452	本溪县	掌崔线	草河掌围子二组B台区	100	13.12	66.88	66.88	未进入负 面清单	否	无	
5453	溪湖区	北街线	北街线#47左2右2	200	7.88	144.24	144.24	未进入负 面清单	否	无	
5454	桓仁县	北长线	横道川八组	100	19.48	60.52	60.52	未进入负 面清单	否	无	
5455	桓仁县	10kV沙影线	头道阳岔六、七组	100	10.81	69.19	69.19	未进入负 面清单	否	无	
5456	桓仁县	10kV凤鸣线	凤鸣三组	200	31.2	97.60	97.60	未进入负 面清单	否	无	
5457	溪湖区	后牛线	柳塘#14配电站#1变压器	400	8.72	285.12	285.12	未进入负 面清单	否	无	
5458	本溪县	张谭线	季家堡二台区	200	14.34	131.32	131.32	未进入负 面清单	否	无	
5459	桓仁县	10kV木镇线	木孟子村	315	53.62	83.10	83.10	未进入负 面清单	否	无	
5460	溪湖区	偏岭线	偏岭线#47柱上变压器（新）	200	21.42	117.16	117.16	未进入负 面清单	否	无	
5461	本溪县	山关线	化皮峪四组B变台	30	69.41	3.18	3.18	未进入负 面清单	否	无	
5462	桓仁县	10kV江润线	金盛佳园三期5号箱变配电变压器	630	23.3	357.21	357.21	未进入负 面清单	否	无	
5463	本溪县	城初线	小地沟变压器	50	22.92	28.54	28.54	未进入负 面清单	否	无	
5464	本溪县	高硝线	高肖线肖家河三组（吕家街台区）	50	71.74	4.13	4.13	未进入负 面清单	否	无	
5465	平山区	广山线5833	10KV广山#1箱式变电站171间隔配电变压器	630	20.95	372.02	372.02	未进入负 面清单	否	无	
5466	本溪县	碱魏2号线1575	碱魏线彦堡A变台	200	24.18	111.64	111.64	未进入负 面清单	否	无	
5467	桓仁县	10kV八木线	岱龙江大棚1号	400	1.77	312.92	312.92	未进入负 面清单	否	无	
5468	桓仁县	10kV五镇线	五里甸五组	100	18.92	61.08	61.08	未进入负 面清单	否	无	
5469	桓仁县	江城线	江城#1箱变变压器	1600	32.93	753.12	753.12	未进入负 面清单	否	无	
5470	桓仁县	10kV铧西线	川里村2号	400	14.9	260.40	260.40	未进入负 面清单	否	无	
5471	桓仁县	黑六线	黑沟村2号	200	62.02	35.96	35.96	未进入负 面清单	否	无	
5472	溪湖区	中彩#2线	中彩#2线10右7柱上变压器	400	26.58	213.68	213.68	未进入负 面清单	否	无	
5473	桓仁县	10kV浑江线	黎明新区#2箱变变压器	800	34.16	366.72	366.72	未进入负 面清单	否	无	

5474	本溪县	云街线	林科所变压器	200	58.2	43.60	43.60	未进入负 面清单	否	无	
5475	桓仁县	10kV四摇线	四平二、五组	315	57.49	70.91	70.91	未进入负 面清单	否	无	
5476	本溪县	厚德线	厚德家园5#箱变配电变压器	500	22.4	288.00	288.00	未进入负 面清单	否	无	
5477	桓仁县	10kV沙影线	二道阳岔三组	100	25.76	54.24	54.24	未进入负 面清单	否	无	
5478	溪湖区	北惠线	北惠线城乡开发1#（临时台带）	400	19.71	241.16	241.16	未进入负 面清单	否	无	
5479	南芬区	机修线	机修线电业箱变变压器	500	54.14	129.30	129.30	未进入负 面清单	否	无	
5480	溪湖区	喜牛线	牛街线小南分#34右8柱上变压器	100	9.06	70.94	70.94	未进入负 面清单	否	无	
5481	本溪县	佳宝线	天缘梦支#09变台	315	64.76	48.01	48.01	未进入负 面清单	否	无	
5482	本溪县	市温1号线	惠泽园4#变台	250	24.16	139.60	139.60	未进入负 面清单	否	无	
5483	桓仁县	10kV双拐线	拐磨子村2号	400	26	216.00	216.00	未进入负 面清单	否	无	
5484	桓仁县	10kV双拐线	小荒沟村	315	13.45	209.63	209.63	未进入负 面清单	否	无	
5485	桓仁县	10kV北岔线	向阳三组2号	100	4.94	75.06	75.06	未进入负 面清单	否	无	
5486	本溪县	兰城线	城门四组变台	200	24.45	111.10	111.10	未进入负 面清单	否	无	
5487	桓仁县	10kV沙影线	北沟五组	100	48.44	31.56	31.56	未进入负 面清单	否	无	
5488	桓仁县	10kV四巨线	巨户沟八组2号	50	64.62	7.69	7.69	未进入负 面清单	否	无	
5489	明山区	体消线4047	体消线#36+1柱上变压器	400	32.4	190.40	190.40	未进入负 面清单	否	无	
5490	溪湖区	北胺线	北胺线#74左1柱上变压器	100	7.26	72.74	72.74	未进入负 面清单	否	无	
5491	本溪县	云酸线	化工住宅变压器	400	10.95	276.20	276.20	未进入负 面清单	否	无	
5492	溪湖区	北街线	北街线48左2右3#	400	5.55	297.80	297.80	未进入负 面清单	否	无	
5493	本溪县	张网线	香磨七组变压器	400	29.2	203.20	203.20	未进入负 面清单	否	无	
5494	桓仁县	普拐线	拐磨子二组	315	24.3	175.46	175.46	未进入负 面清单	否	无	
5495	本溪县	兰城线	城后B变台	30	19.2	18.24	18.24	未进入负 面清单	否	无	
5496	桓仁县	10kV桦西线	西堡村3号	200	62.68	34.64	34.64	未进入负 面清单	否	无	
5497	桓仁县	天健线	幸福里2号箱变配电变压器	500	15.94	320.30	320.30	未进入负 面清单	否	无	
5498	桓仁县	铎江联网线420	小恩堡三组	200	42.22	75.56	75.56	未进入负 面清单	否	无	

5499	本溪县	城徐线	徐东变压器	200	28.68	102.64	102.64	未进入负 面清单	否	无	
5500	本溪县	碱街线	碱街线山嘴A台区	200	27.06	105.88	105.88	未进入负 面清单	否	无	
5501	本溪县	张泉线	谭家堡三台区	100	28	52.00	52.00	未进入负 面清单	否	无	
5502	本溪县	城街线	草河城供电所变压器	200	29.68	100.64	100.64	未进入负 面清单	否	无	
5503	溪湖区	北街线	北街线46#左1	200	10.72	138.56	138.56	未进入负 面清单	否	无	
5504	桓仁县	10kV中心线	农民统建楼箱变变压器	500	8.38	358.10	358.10	未进入负 面清单	否	无	
5505	本溪县	田全线	全堡河南变压器	200	24.42	111.16	111.16	未进入负 面清单	否	无	
5506	本溪县	盘崔线0153	草河掌红日沟B台区	50	47.96	16.02	16.02	未进入负 面清单	否	无	
5507	南芬区	南坡线	南坡线金坑分#18左9	100	28.16	51.84	51.84	未进入负 面清单	否	无	
5508	明山区	新春2号线5737	10kV新春#2线新立屯加油站箱式变电站171间隔配电变压器	400	3.87	304.52	304.52	未进入负 面清单	否	无	
5509	溪湖区	梁姚1号线2321	10kV梁家线梁家分梁家支#22变压器	315	25.22	172.56	172.56	未进入负 面清单	否	无	
5510	溪湖区	喜砬线	10kV喜砬线碾子沟支#21变压器	50	56.52	11.74	11.74	未进入负 面清单	否	无	
5511	桓仁县	黑柞线	柞树岭子八组	100	31.24	48.76	48.76	未进入负 面清单	否	无	
5512	本溪县	田粘线	二十九中学#051变台	200	4.17	151.66	151.66	未进入负 面清单	否	无	
5513	平山区	南金2号线5846	10kV南金#2线#6柱上变压器	315	8.86	224.09	224.09	未进入负 面清单	否	无	
5514	本溪县	碱街线	碱街线山咀B台	100	21.12	58.88	58.88	未进入负 面清单	否	无	
5515	桓仁县	10kV沙五2线	五里甸一组2号	250	12.58	168.55	168.55	未进入负 面清单	否	无	
5516	平山区	兴金#2线	10kV兴金#2线朴家分#3左2柱上变压器	400	29.48	202.08	202.08	未进入负 面清单	否	无	
5517	溪湖区	喜砬线	10kV喜砬线兴隆分#182变压器	30	22.93	17.12	17.12	未进入负 面清单	否	无	
5518	本溪县	祁街线	草河口707D变台	200	13.74	132.52	132.52	未进入负 面清单	否	无	
5519	桓仁县	10kV二甸线	鸡冠砬子村	100	21.92	58.08	58.08	未进入负 面清单	否	无	
5520	溪湖区	北新线	北新线#52	200	58.8	42.40	42.40	未进入负 面清单	否	无	
5521	溪湖区	梁家线	10kV梁家线赫地分#22右1变压器	100	4.43	75.57	75.57	未进入负 面清单	否	无	
5522	桓仁县	北镇线	友谊住户3号	400	13.82	264.72	264.72	未进入负 面清单	否	无	
5523	南芬区	露天矿线	露天矿线#39左7	200	59.58	40.84	40.84	未进入负 面清单	否	无	

5524	本溪县	城徐线	城徐线孙堡B台区	50	24.6	27.70	27.70	未进入负 面清单	否	无	
5525	本溪县	汤沟线	詹家街变压器	100	74.56	5.44	5.44	未进入负 面清单	否	无	
5526	桓仁县	北城线	龙宝国际花园2号箱变配电变压器	630	12.25	426.83	426.83	未进入负 面清单	否	无	
5527	南芬区	选矿线	选矿线太阳沟分#13	315	42.32	118.69	118.69	未进入负 面清单	否	无	
5528	高新区	火溪线2141	10kV火溪线#20左9变压器	200	12.24	135.52	135.52	未进入负 面清单	否	无	
5529	桓仁县	10kV南米线	董船营六组	200	15.14	129.72	129.72	未进入负 面清单	否	无	
5530	本溪县	云街线	草河口政府C台区	400	40.14	159.44	159.44	未进入负 面清单	否	无	
5531	本溪县	城徐线	关口变压器	200	25.14	109.72	109.72	未进入负 面清单	否	无	
5532	桓仁县	10kV五三线	大镜沟八组	100	16.95	63.05	63.05	未进入负 面清单	否	无	
5533	桓仁县	10kV二西线	火药库	50	28.32	25.84	25.84	未进入负 面清单	否	无	
5534	溪湖区	北新线	北新线#37	315	29.65	158.60	158.60	未进入负 面清单	否	无	
5535	本溪县	东洋线	碱洋线小东沟前组B台区	50	0.08	39.96	39.96	未进入负 面清单	否	无	
5536	本溪县	城徐线	城徐线张家堡B变压器	200	19.56	120.88	120.88	未进入负 面清单	否	无	
5537	桓仁县	10kV木新线	高俭地六组	315	15.9	201.92	201.92	未进入负 面清单	否	无	
5538	溪湖区	河东线	河畔#1配电站#2变压器	630	10.29	439.17	439.17	未进入负 面清单	否	无	
5539	本溪县	碱魏线	碱厂二中变台	400	50.49	118.04	118.04	未进入负 面清单	否	无	
5540	桓仁县	10kV二西线	松兰4号	100	0.04	79.96	79.96	未进入负 面清单	否	无	
5541	本溪县	城徐线	草河城林场住宅变台	200	36.16	87.68	87.68	未进入负 面清单	否	无	
5542	平山区	永丰线3220	10kV永丰线铁路#1配电站172间隔配电变压器	630	30.83	309.77	309.77	未进入负 面清单	否	无	
5543	本溪县	城徐线	王堡变压器	200	22.74	114.52	114.52	未进入负 面清单	否	无	
5544	桓仁县	黑六线	大东沟村	400	12.88	268.48	268.48	未进入负 面清单	否	无	
5545	高新区	高堡4号线1252	学府雅居#2箱变高压间隔配电变压器	630	22.41	362.82	362.82	未进入负 面清单	否	无	
5546	溪湖区	郑三线2427（备用）	郑三线曹家沟分#14柱上变压器	200	4.35	151.30	151.30	未进入负 面清单	否	无	
5547	南芬区	塔南2号线2041	塔南#2线#139	50	39.08	20.46	20.46	未进入负 面清单	否	无	
5548	桓仁县	10kV普联线	胜利四组3号	400	4.8	300.80	300.80	未进入负 面清单	否	无	

5549	本溪县	南沟线	南甸蛤蟆岭C台区	50	11.12	34.44	34.44	未进入负 面清单	否	无	
5550	高新区	西石线	10kV西石线12#柱上变压器	200	19.5	121.00	121.00	未进入负 面清单	否	无	
5551	溪湖区	后溪线	后溪线#28右5	315	36.84	135.95	135.95	未进入负 面清单	否	无	
5552	本溪县	城徐线	汪堡变压器	100	26.6	53.40	53.40	未进入负 面清单	否	无	
5553	桓仁县	10kV崔四线	四河三组2号	200	27.56	104.88	104.88	未进入负 面清单	否	无	
5554	本溪县	盘崔线0153	草甸子变压器	100	22.52	57.48	57.48	未进入负 面清单	否	无	
5555	桓仁县	黑六线	刘家沟六组3号	50	31.64	24.18	24.18	未进入负 面清单	否	无	
5556	明山区	地工线530	10kV地工线紫金分#9柱上变压器	400	8.13	287.48	287.48	未进入负 面清单	否	无	
5557	桓仁县	10kV沙影线	北沟村	200	24.28	111.44	111.44	未进入负 面清单	否	无	
5558	桓仁县	10kV江桓线	清三区#2箱变变压器	800	27.49	420.08	420.08	未进入负 面清单	否	无	
5559	桓仁县	10kV南米线	荒沟甸一组	100	14.44	65.56	65.56	未进入负 面清单	否	无	
5560	本溪县	田全线	贵石沟变压器	100	20.72	59.28	59.28	未进入负 面清单	否	无	
5561	本溪县	连街线	罗圈背变压器	100	13.08	66.92	66.92	未进入负 面清单	否	无	
5562	桓仁县	黑六线	大东沟村4号	100	21.02	58.98	58.98	未进入负 面清单	否	无	
5563	桓仁县	10kV沙影线	北沟十二组	100	8.45	71.55	71.55	未进入负 面清单	否	无	
5564	桓仁县	天健线	龙锦花园2号箱变	500	32.61	236.95	236.95	未进入负 面清单	否	无	
5565	桓仁县	崔城线	崔家街五组2号	200	16.95	126.10	126.10	未进入负 面清单	否	无	
5566	本溪县	城徐线	徐西变压器	200	17.16	125.68	125.68	未进入负 面清单	否	无	
5567	溪湖区	梁家线	10kV梁家线#115-1柱上变压器	100	25.84	54.16	54.16	未进入负 面清单	否	无	
5568	高新区	歪金线5661	10kV歪金线#104变压器	200	13.36	133.28	133.28	未进入负 面清单	否	无	
5569	本溪县	连街线	连街线中学变压器	200	38	84.00	84.00	未进入负 面清单	否	无	
5570	本溪县	田南线	屠宰厂分变台	200	8.43	143.14	143.14	未进入负 面清单	否	无	
5571	溪湖区	郑三线2427（备用）	郑三线小青沟分#15右2#柱上变压器	100	2.22	77.78	77.78	未进入负 面清单	否	无	
5572	本溪县	法清线	高官红光村B台区	200	22.38	115.24	115.24	未进入负 面清单	否	无	
5573	桓仁县	10kV二甸线	马达营三组	80	23.2	45.44	45.44	未进入负 面清单	否	无	

5574	桓仁县	10kV八镇线	大南沟一组2号	200	15.88	128.24	128.24	未进入负 面清单	否	无	
5575	桓仁县	10kV八干线	岱龙江村1号	400	29.46	202.16	202.16	未进入负 面清单	否	无	
5576	桓仁县	10kV通天线	曲柳川一组2号	100	41.34	38.66	38.66	未进入负 面清单	否	无	
5577	桓仁县	10kV北岔线	双合一组2号	200	27.54	104.92	104.92	未进入负 面清单	否	无	
5578	桓仁县	北屯线	友谊住户2号	315	17.08	198.20	198.20	未进入负 面清单	否	无	
5579	桓仁县	普拐线	普乐堡村	315	24.05	176.24	176.24	未进入负 面清单	否	无	
5580	桓仁县	10kV南米线	荒沟里四、五组	100	12.5	67.50	67.50	未进入负 面清单	否	无	
5581	南芬区	施矿线	10kV施矿线沈家分#24	200	14.27	131.46	131.46	未进入负 面清单	否	无	
5582	平山区	兴金#2线	10kV兴金#2线朴家分#12柱上变压器	315	25.75	170.89	170.89	未进入负 面清单	否	无	
5583	桓仁县	10kV沙金线	金坑五组	100	38.58	41.42	41.42	未进入负 面清单	否	无	
5584	平山区	建工线3223	10kV建工线清光配变室171间隔配电变压器	630	79.88	0.76	0.76	未进入负 面清单	否	无	
5585	本溪县	南沟线	街里#051变台	200	30.66	98.68	98.68	未进入负 面清单	否	无	
5586	本溪县	田粘线	七街#02变台	200	18.75	122.50	122.50	未进入负 面清单	否	无	
5587	本溪县	碱魏2号线1575	碱魏线黄堡西组B变台	400	14.79	260.84	260.84	未进入负 面清单	否	无	
5588	南芬区	选矿线	选矿线#85右5	315	25.21	172.59	172.59	未进入负 面清单	否	无	
5589	南芬区	塔南2号线2041	塔南#2线#3左7	160	17.44	100.10	100.10	未进入负 面清单	否	无	
5590	桓仁县	10kV沙影线	北沟十一组	100	10.64	69.36	69.36	未进入负 面清单	否	无	
5591	桓仁县	10kV双业线	老砬子二组	200	10.16	139.68	139.68	未进入负 面清单	否	无	
5592	高新区	歪金线5661	10KV歪金线#89变压器	315	2.49	244.16	244.16	未进入负 面清单	否	无	
5593	本溪县	偏水线	夹河A台区变台	200	22.41	115.18	115.18	未进入负 面清单	否	无	
5594	本溪县	碱魏线	碱厂小学变台	400	59.85	80.60	80.60	未进入负 面清单	否	无	
5595	桓仁县	铎江联网线420	柳林子三组	50	21.38	29.31	29.31	未进入负 面清单	否	无	
5596	桓仁县	黑六线	刘家沟八组	100	63.7	16.30	16.30	未进入负 面清单	否	无	
5597	桓仁县	铎江联网线420	大恩堡五组	200	16.34	127.32	127.32	未进入负 面清单	否	无	
5598	高新区	张中线2228（备用）	10kV张中线枣沟分#22柱上变压器	200	35.52	88.96	88.96	未进入负 面清单	否	无	

5599	本溪县	连街线	河东B台区	200	65.88	28.24	28.24	未进入负 面清单	否	无	
5600	溪湖区	北新线	北新线#26右10右5	200	6.72	146.56	146.56	未进入负 面清单	否	无	
5601	溪湖区	党兴线	党兴线#25左1柱上变压器	100	6.09	73.91	73.91	未进入负 面清单	否	无	
5602	溪湖区	河畔线4533	河畔#6配电站#2变压器	630	15.5	406.35	406.35	未进入负 面清单	否	无	
5603	本溪县	山煤线	二柜分磨石峪四组支#03变台	200	17.67	124.66	124.66	未进入负 面清单	否	无	
5604	本溪县	山矿线	磨石峪六组B台区	50	59.32	10.34	10.34	未进入负 面清单	否	无	
5605	桓仁县	10kV双拐线	新开岭三组	100	33.72	46.28	46.28	未进入负 面清单	否	无	
5606	本溪县	云街线	林场变压器	200	40.35	79.30	79.30	未进入负 面清单	否	无	
5607	桓仁县	10kV桦东线	红塘石村3号	400	8.91	284.36	284.36	未进入负 面清单	否	无	
5608	溪湖区	韩家线	10kV韩家线韩家分黄沟支#11变压器（新）	100	19.59	60.41	60.41	未进入负 面清单	否	无	
5609	本溪县	温泉线	同江岭八组变台	200	26.73	106.54	106.54	未进入负 面清单	否	无	
5610	溪湖区	梁姚1号线2321	10kV梁家线梁家分梁家支#11变压器	100	9.36	70.64	70.64	未进入负 面清单	否	无	
5611	明山区	峪明线4342	10kV峪明线砬砬子分#96柱上变压器	100	47.76	32.24	32.24	未进入负 面清单	否	无	
5612	桓仁县	10kV五镇线	五里甸中心3号	50	24.78	27.61	27.61	未进入负 面清单	否	无	
5613	桓仁县	10kV沙影线	二道阳岔二组	100	25.38	54.62	54.62	未进入负 面清单	否	无	
5614	溪湖区	彩街线	彩街线#32	200	6.32	147.36	147.36	未进入负 面清单	否	无	
5615	桓仁县	10kV沙影线	影壁山六组1号	5	53.8	1.31	1.31	未进入负 面清单	否	无	
5616	南芬区	沈家线	10kV沈家线马家分#73	200	20.82	118.36	118.36	未进入负 面清单	否	无	
5617	本溪县	城徐线	于西沟变压器	200	10.4	139.20	139.20	未进入负 面清单	否	无	
5618	本溪县	祁街线	东沟二组变压器	50	24.8	27.60	27.60	未进入负 面清单	否	无	
5619	本溪县	田石线	大堡小学#01变台	400	21.89	232.44	232.44	未进入负 面清单	否	无	
5620	南芬区	东沟线	10kV东沟线#12	400	17.55	249.80	249.80	未进入负 面清单	否	无	
5621	溪湖区	峪梁线	峪梁线#29右4柱上变压器	315	17.63	196.47	196.47	未进入负 面清单	否	无	
5622	南芬区	下施1#线	下施1#线苗家分5#变台	50	28	26.00	26.00	未进入负 面清单	否	无	
5623	桓仁县	10kV二甸线	马达营村	200	18.51	122.98	122.98	未进入负 面清单	否	无	

5624	桓仁县	10kV铧二线	光复村2号	400	22.4	230.40	230.40	未进入负 面清单	否	无	
5625	南芬区	南街线	南街线#31左11左1	100	37.74	42.26	42.26	未进入负 面清单	否	无	
5626	本溪县	田粘线	西窖地#068变台	200	18.93	122.14	122.14	未进入负 面清单	否	无	
5627	桓仁县	10kV崔四线	五道河五、七组2号	400	44.13	143.48	143.48	未进入负 面清单	否	无	
5628	桓仁县	10kV雅龙线	董船营八组小区箱变	315	20.63	187.02	187.02	未进入负 面清单	否	无	
5629	南芬区	塔新线	塔新线#284左2柱上-变压器	315	2.13	245.29	245.29	未进入负 面清单	否	无	
5630	本溪县	云酸线	草河口小学（车队供暖）	200	26.37	107.26	107.26	未进入负 面清单	否	无	
5631	桓仁县	10kV双业线	二道沟七组	100	11.51	68.49	68.49	未进入负 面清单	否	无	
5632	溪湖区	梁家线	10kV梁家线赫地分#9右4柱上变压器	50	0.68	39.66	39.66	未进入负 面清单	否	无	
5633	溪湖区	偏岭线	偏岭线#48左4柱上变压器	200	10.56	138.88	138.88	未进入负 面清单	否	无	
5634	溪湖区	喜牛线	牛街线小南分#114柱上变压器（新）	50	25.2	27.40	27.40	未进入负 面清单	否	无	
5635	溪湖区	北沟线	北沟线刘奎沟支#15（新）	50	14.4	32.80	32.80	未进入负 面清单	否	无	
5636	南芬区	南街线	南街线永安分#179左3	100	23.88	56.12	56.12	未进入负 面清单	否	无	
5637	南芬区	下施2#线	下施2#线#27左45柱上变压器	100	4.92	75.08	75.08	未进入负 面清单	否	无	
5638	平山区	南永线5845	10千伏南永线通和箱式变电站171间隔配电变压器	630	15.05	409.19	409.19	未进入负 面清单	否	无	
5639	南芬区	桥街线	10kV桥街线河东分小黄柏峪支#52	200	16.21	127.58	127.58	未进入负 面清单	否	无	
5640	溪湖区	北沟线	北沟线#253左3柱上变压器（新）	100	16.84	63.16	63.16	未进入负 面清单	否	无	
5641	本溪县	汤沟线	YHG_草河掌供电所	100	35.46	44.54	44.54	未进入负 面清单	否	无	
5642	桓仁县	10kV铧东线	东堡村3号	400	50.24	119.04	119.04	未进入负 面清单	否	无	
5643	南芬区	东桥线	砖厂支16箱变配电变压器	250	2.11	194.73	194.73	未进入负 面清单	否	无	
5644	桓仁县	10kV五三线	腰营五组	50	21.44	29.28	29.28	未进入负 面清单	否	无	
5645	桓仁县	10kV五三线	大镜沟一组2号	50	24.16	27.92	27.92	未进入负 面清单	否	无	
5646	桓仁县	普拐线	拐磨子六组	100	48.72	31.28	31.28	未进入负 面清单	否	无	
5647	本溪县	南碱线1042	惠安小区\$	630	23.17	358.03	358.03	未进入负 面清单	否	无	
5648	本溪县	山关线	久才峪二三组3#台	200	20.7	118.60	118.60	未进入负 面清单	否	无	

5649	桓仁县	10kV八镇线	马鹿泡村2号	200	33.52	92.96	92.96	未进入负 面清单	否	无	
5650	桓仁县	10kV南米线	米仓沟五组3号	200	10.54	138.92	138.92	未进入负 面清单	否	无	
5651	桓仁县	10kV普夹线	夹道子五组	50	20.97	29.52	29.52	未进入负 面清单	否	无	
5652	本溪县	山关线	久才岭四组变台	400	13	268.00	268.00	未进入负 面清单	否	无	
5653	桓仁县	10kV桦二线	文治沟五组	50	76.74	1.63	1.63	未进入负 面清单	否	无	
5654	本溪县	市泉线	市泉线左分加油站箱变站内变压器	630	20.65	373.91	373.91	未进入负 面清单	否	无	
5655	溪湖区	彩街线	彩街线#56右2	100	6.87	73.13	73.13	未进入负 面清单	否	无	
5656	明山区	地工线530	10kV地工线#20左6左1柱上变压器	400	14.73	261.08	261.08	未进入负 面清单	否	无	
5657	高新区	石街线	金永斌商住楼配电变压器	630	3.96	479.05	479.05	未进入负 面清单	否	无	
5658	桓仁县	10kV四摇线	刀尖岭二组	100	11.06	68.94	68.94	未进入负 面清单	否	无	
5659	南芬区	沈家线	10kV沈家线马家分49#	200	10.9	138.20	138.20	未进入负 面清单	否	无	
5660	南芬区	施家线	10kV施家线#51	200	9.32	141.36	141.36	未进入负 面清单	否	无	
5661	桓仁县	10kV联网线	江北天泰嘉园2号箱变	630	12.01	428.34	428.34	未进入负 面清单	否	无	
5662	南芬区	桥街线	10kV桥街线88#右9	200	12.3	135.40	135.40	未进入负 面清单	否	无	
5663	桓仁县	黑柞线	大川村	400	28.12	207.52	207.52	未进入负 面清单	否	无	
5664	本溪县	城套线2536	城套线荒沟B变压器	100	18.64	61.36	61.36	未进入负 面清单	否	无	
5665	溪湖区	煤二线	煤二线金坑分#6柱上变压器（新）	100	24.64	55.36	55.36	未进入负 面清单	否	无	
5666	本溪县	祁街线	草河口西沟四组B台区	30	21.73	17.48	17.48	未进入负 面清单	否	无	
5667	本溪县	市煤线	市煤供热分1#变压器	315	13.55	209.32	209.32	未进入负 面清单	否	无	
5668	桓仁县	10kV双业线	业主沟六组	200	22.6	114.80	114.80	未进入负 面清单	否	无	
5669	南芬区	南街线	南街线#31左3右4	200	26.88	106.24	106.24	未进入负 面清单	否	无	
5670	本溪县	祁镁线	云盘三组A台区	100	26.96	53.04	53.04	未进入负 面清单	否	无	
5671	本溪县	城街线	教师楼变压器	100	35	45.00	45.00	未进入负 面清单	否	无	
5672	桓仁县	北城线	金建物流箱变变压器	250	31.78	120.55	120.55	未进入负 面清单	否	无	
5673	溪湖区	梁家线	10kV梁家线#91变压器（新）	200	8.1	143.80	143.80	未进入负 面清单	否	无	

5674	桓仁县	10kV二甸线	四道岭一组2号	100	20.08	59.92	59.92	未进入负 面清单	否	无	
5675	高新区	学院2#线	学院2#线高中分12#右3变压器	80	26.4	42.88	42.88	未进入负 面清单	否	无	
5676	本溪县	南沟线	滴西#01变台	200	30.27	99.46	99.46	未进入负 面清单	否	无	
5677	南芬区	东桥线	东桥线#56柱上-变压器	200	38.68	82.64	82.64	未进入负 面清单	否	无	
5678	桓仁县	崔城线	崔家街八组	100	37	43.00	43.00	未进入负 面清单	否	无	
5679	本溪县	云街线	供销社变压器	400	22.92	228.32	228.32	未进入负 面清单	否	无	
5680	本溪县	清城线	清城线望孟分孟家三组变台	50	53.8	13.10	13.10	未进入负 面清单	否	无	
5681	明山区	新春线5733	10kV新春线#95左1柱上变压器	200	62.64	34.72	34.72	未进入负 面清单	否	无	
5682	溪湖区	喜牛线	牛街线小南分#11右8柱上变压器	50	21.24	29.38	29.38	未进入负 面清单	否	无	
5683	溪湖区	喜砬线	10kV喜砬线兴隆分#102变压器（新）	200	45.06	69.88	69.88	未进入负 面清单	否	无	
5684	桓仁县	10kV八镇线	八里甸七组2号	100	8	72.00	72.00	未进入负 面清单	否	无	
5685	本溪县	清街线	东阳四组支变台	100	18.18	61.82	61.82	未进入负 面清单	否	无	
5686	平山区	南崔2号线5842	10kV南崔#2线#25右1前1柱上变压器	200	14.88	130.24	130.24	未进入负 面清单	否	无	
5687	溪湖区	北联线	北联线#26	100	46.88	33.12	33.12	未进入负 面清单	否	无	
5688	溪湖区	北新线	北新线#26右17	315	14.1	207.59	207.59	未进入负 面清单	否	无	
5689	本溪县	汇源线	上堡新区一组变压器	200	13.41	133.18	133.18	未进入负 面清单	否	无	
5690	桓仁县	10kV沙影线	影壁山四组	200	19.43	121.14	121.14	未进入负 面清单	否	无	
5691	高新区	石街线	10kV石街线铁道西分#1前1变压器	400	43.8	144.80	144.80	未进入负 面清单	否	无	
5692	明山区	峪明线4342	10kV峪明线砬砬子分#124柱上变压器	200	22.92	114.16	114.16	未进入负 面清单	否	无	
5693	南芬区	何富线	10kV何富线梨沟分28号	400	13.06	267.76	267.76	未进入负 面清单	否	无	
5694	本溪县	法铁线	新农东沟B台区	100	27.88	52.12	52.12	未进入负 面清单	否	无	
5695	溪湖区	党校线	10kV党校线#59左1柱上变压器（新）	200	23.46	113.08	113.08	未进入负 面清单	否	无	
5696	本溪县	高滚线	高滚线花岭八组台区（西沟）	100	30.12	49.88	49.88	未进入负 面清单	否	无	
5697	本溪县	城套线2536	栗大沟变压器	200	17.61	124.78	124.78	未进入负 面清单	否	无	
5698	桓仁县	10kV崔四线	三道河村	400	48.42	126.32	126.32	未进入负 面清单	否	无	

5699	桓仁县	10kV桦二线	碑登五、六组	200	72.72	14.56	14.56	未进入负 面清单	否	无	
5700	本溪县	汇源线	城沟二组B台区	100	28.72	51.28	51.28	未进入负 面清单	否	无	
5701	本溪县	连街线	供销社A变压器	400	32.82	188.72	188.72	未进入负 面清单	否	无	
5702	桓仁县	10kV桦二线	中心村2号	400	29.86	200.56	200.56	未进入负 面清单	否	无	
5703	桓仁县	北六线	泡子沿三、四组2号	100	70.04	9.96	9.96	未进入负 面清单	否	无	
5704	桓仁县	10kV沙金线	四林五组3号	30	38.8	12.36	12.36	未进入负 面清单	否	无	
5705	南芬区	下街线	10kV下街线下深分#34	200	13.06	133.88	133.88	未进入负 面清单	否	无	
5706	桓仁县	10kV木镇线	木孟子河北	315	20.38	187.80	187.80	未进入负 面清单	否	无	
5707	本溪县	清陈线	清陈线陈贾一、二组变台	100	32.64	47.36	47.36	未进入负 面清单	否	无	
5708	溪湖区	彩街线	彩街线#35左1	200	18	124.00	124.00	未进入负 面清单	否	无	
5709	桓仁县	黑柞线	石虎子村3号	400	6	296.00	296.00	未进入负 面清单	否	无	
5710	桓仁县	北城线	龙宝酒吧一条街箱变配电变压器	400	1.14	315.44	315.44	未进入负 面清单	否	无	
5711	桓仁县	10kV南米线	董船营村	400	18.83	244.68	244.68	未进入负 面清单	否	无	
5712	本溪县	云街线	云盘九组变压器	200	37.24	85.52	85.52	未进入负 面清单	否	无	
5713	桓仁县	10kV江桓线	西关五组	315	49.52	96.01	96.01	未进入负 面清单	否	无	
5714	桓仁县	10kV沙镇线	下甸子十一组	200	25.12	109.76	109.76	未进入负 面清单	否	无	
5715	桓仁县	10kV崔六线	荒沟村	315	71.05	28.19	28.19	未进入负 面清单	否	无	
5716	溪湖区	煤二线	煤二线金坑分#65左1柱上变压器	100	29.4	50.60	50.60	未进入负 面清单	否	无	
5717	本溪县	佳宝线	观音阁二组变压器	250	73.41	16.48	16.48	未进入负 面清单	否	无	
5718	本溪县	云街线	红叶变压器	200	59.88	40.24	40.24	未进入负 面清单	否	无	
5719	桓仁县	10kV八于线	于家堡五组	200	23.68	112.64	112.64	未进入负 面清单	否	无	
5720	桓仁县	10kV崔六线	杨家街老围子2号	100	52.9	27.10	27.10	未进入负 面清单	否	无	
5721	桓仁县	北城线	上古城村	315	64.03	50.31	50.31	未进入负 面清单	否	无	
5722	桓仁县	10kV木镇线	木孟子村内2号	400	13.35	266.60	266.60	未进入负 面清单	否	无	
5723	南芬区	桥思线	桥思线二道河支#19	400	17.88	248.48	248.48	未进入负 面清单	否	无	

5724	本溪县	张谭线	东山一台区	200	11.58	136.84	136.84	未进入负 面清单	否	无	
5725	本溪县	法铁线	法铁线新农西沟B台区	200	4.34	151.32	151.32	未进入负 面清单	否	无	
5726	高新区	歪街线5641	悦蓝湾8#箱变配电变压器	400	11.67	273.32	273.32	未进入负 面清单	否	无	
5727	桓仁县	10kV双拐线	樊家屯村	400	13.55	265.80	265.80	未进入负 面清单	否	无	
5728	本溪县	汇源线	达官寨新区变压器	30	62.53	5.24	5.24	未进入负 面清单	否	无	
5729	高新区	开发线5642	10kV开发线69#变压器	50	26	27.00	27.00	未进入负 面清单	否	无	
5730	南芬区	选矿线	选矿线#57右1	315	58.79	66.81	66.81	未进入负 面清单	否	无	
5731	高新区	歪蓝线5648	蓝远名城#2箱变间隔配电变压器	400	6.44	294.24	294.24	未进入负 面清单	否	无	
5732	本溪县	法铁线	法铁线西麻户五组台区	200	12.48	135.04	135.04	未进入负 面清单	否	无	
5733	南芬区	东营线	黑沟支1号箱变配电变压器	160	8.03	115.15	115.15	未进入负 面清单	否	无	
5734	桓仁县	10kV八岱线	韭菜园村2号	200	29.64	100.72	100.72	未进入负 面清单	否	无	
5735	本溪县	碱兰线	台山新增台分#09变台	100	68.52	11.48	11.48	未进入负 面清单	否	无	
5736	溪湖区	溪峪联线	本溪新丰种鸡场	315	0	252.00	252.00	未进入负 面清单	否	无	
5737	桓仁县	10kV普夹线	大青沟十组	100	12.4	67.60	67.60	未进入负 面清单	否	无	
5738	南芬区	桥街线	10kV桥街线#41左2	400	27.14	211.44	211.44	未进入负 面清单	否	无	
5739	平山区	南泊线5837	10kV南永线#41左8柱上变压器	200	26.44	107.12	107.12	未进入负 面清单	否	无	
5740	桓仁县	10kV二西线	松兰1号	315	5.33	235.21	235.21	未进入负 面清单	否	无	
5741	桓仁县	黑六线	六道沟一组2号	50	67.8	6.10	6.10	未进入负 面清单	否	无	
5742	桓仁县	10kV双业线	北沟三组1号	100	21.38	58.62	58.62	未进入负 面清单	否	无	
5743	溪湖区	后堡线	后堡线#30左11柱上变压器	200	5.16	149.68	149.68	未进入负 面清单	否	无	
5744	桓仁县	10kV通天线	通天二组	100	33.24	46.76	46.76	未进入负 面清单	否	无	
5745	桓仁县	10kV通天线	通天三组	200	45.52	68.96	68.96	未进入负 面清单	否	无	
5746	本溪县	南碱线1042	北阳#23变台	200	7.26	145.48	145.48	未进入负 面清单	否	无	
5747	溪湖区	啤酒线	啤酒线#13右3柱上变压器	315	18.31	194.32	194.32	未进入负 面清单	否	无	
5748	溪湖区	后牛线	后牛线太平分#10	200	7.12	145.76	145.76	未进入负 面清单	否	无	

5749	南芬区	下街线	10kV下街线头道沟分4#	400	12.81	268.76	268.76	未进入负 面清单	否	无	
5750	南芬区	东营线	东营线#18右#11左#3变台	400	15.78	256.88	256.88	未进入负 面清单	否	无	
5751	溪湖区	党石线	党石线张蛮沟支7-1右2柱上变压器	50	75.12	2.44	2.44	未进入负 面清单	否	无	
5752	本溪县	清城线	清城线城西八组变台	50	6.5	36.75	36.75	未进入负 面清单	否	无	
5753	高新区	火彩线2135	火彩线#4左1变压器	100	51.99	28.01	28.01	未进入负 面清单	否	无	
5754	本溪县	清街线	清街线#04清河城新区变台	315	30.48	155.99	155.99	未进入负 面清单	否	无	
5755	本溪县	城初线	草河城石门B台区	50	33.36	23.32	23.32	未进入负 面清单	否	无	
5756	南芬区	东营线	东营线东营线38左#1变台	315	19.77	189.72	189.72	未进入负 面清单	否	无	
5757	桓仁县	10kV双拐线	大荒沟村2号	50	0.16	39.92	39.92	未进入负 面清单	否	无	
5758	桓仁县	黑六线	刘家沟七组	100	23.74	56.26	56.26	未进入负 面清单	否	无	
5759	本溪县	兰台线	兰河二道沟变台	30	46.4	10.08	10.08	未进入负 面清单	否	无	
5760	南芬区	沈家线	10kV沈家线二道沟分40#	200	5.97	148.06	148.06	未进入负 面清单	否	无	
5761	高新区	火彩线2135	10kV火彩线#37变压器	100	3.87	76.13	76.13	未进入负 面清单	否	无	
5762	明山区	新路2号线5747	10kV新路#2线#19左12柱上变压器	200	16.62	126.76	126.76	未进入负 面清单	否	无	
5763	南芬区	选矿线	选矿线#53右5右1	315	26.1	169.79	169.79	未进入负 面清单	否	无	
5764	本溪县	云街线	元件变压器	200	28.41	103.18	103.18	未进入负 面清单	否	无	
5765	桓仁县	10kV沙镇线	下甸子村	400	70.52	37.92	37.92	未进入负 面清单	否	无	
5766	本溪县	连街线	刘家岭B台区	50	27.08	26.46	26.46	未进入负 面清单	否	无	
5767	高新区	榆林1#线	榆林3#箱变2#变压器	630	67.71	77.43	77.43	未进入负 面清单	否	无	
5768	桓仁县	10kV莲花线	东关村	400	45.88	136.48	136.48	未进入负 面清单	否	无	
5769	本溪县	高田线	高田线水库住宅变压器	200	12.21	135.58	135.58	未进入负 面清单	否	无	
5770	桓仁县	黑六线	工业园区5号变台	80	65.9	11.28	11.28	未进入负 面清单	否	无	
5771	桓仁县	10kV八于线	老岭沟一组	315	14.84	205.25	205.25	未进入负 面清单	否	无	
5772	桓仁县	10kV崔四线	四河村2号	315	19.68	190.01	190.01	未进入负 面清单	否	无	
5773	溪湖区	郑三线2427（备用）	北三线#54	100	40.08	39.92	39.92	未进入负 面清单	否	无	

5774	明山区	合源线1148	10千伏合源线公园里箱式变电站171间隔配电变压器	630	16.25	401.63	401.63	未进入负面清单	否	无	
5775	高新区	火桥线2146	10kV火桥线响山子分41右8变压器	400	8.4	286.40	286.40	未进入负面清单	否	无	
5776	南芬区	露天矿线	露天矿线黑背沟分#12	200	22.83	114.34	114.34	未进入负面清单	否	无	
5777	溪湖区	奚堡线	奚堡线#15柱上变压器	200	21.06	117.88	117.88	未进入负面清单	否	无	
5778	桓仁县	北牛线	湾龙背一组3号	100	0.06	79.94	79.94	未进入负面清单	否	无	
5779	高新区	歪街线5641	10kV歪街线悦澜湾分34右7#变压器	200	23.76	112.48	112.48	未进入负面清单	否	无	
5780	南芬区	露天矿线	露天矿线#104左1	315	10.13	220.09	220.09	未进入负面清单	否	无	
5781	桓仁县	铎江联网线420	冯家堡村8号	400	27.65	209.40	209.40	未进入负面清单	否	无	
5782	南芬区	塔冰线	塔冰线杨木沟分#2	400	16.92	252.32	252.32	未进入负面清单	否	无	
5783	桓仁县	10kV双业线	业主沟三组2号	100	6.28	73.72	73.72	未进入负面清单	否	无	
5784	明山区	新崔线5732	10kV新崔线#73左3柱上变压器	315	3.85	239.87	239.87	未进入负面清单	否	无	
5785	溪湖区	河东线	峪中2#配电站变压器	630	19.37	381.97	381.97	未进入负面清单	否	无	
5786	高新区	歪蓝线5648	蓝远名城#9箱变高压间隔配电变压器	630	0.15	503.06	503.06	未进入负面清单	否	无	
5787	本溪县	市温2号线	市温2#线六栋房分#07变台	200	54	52.00	52.00	未进入负面清单	否	无	
5788	本溪县	清万线	清万线前央二组变台	50	18.16	30.92	30.92	未进入负面清单	否	无	
5789	溪湖区	彩街线	香溢府1#箱式	630	4.44	476.03	476.03	未进入负面清单	否	无	
5790	溪湖区	溪峪联线	富虹太子城#7配电站变压器	630	37.43	268.19	268.19	未进入负面清单	否	无	
5791	桓仁县	10kV铎二线	华来镇农民新区	400	14.68	261.28	261.28	未进入负面清单	否	无	
5792	溪湖区	河东线	河畔#3配电站#1变压器	630	18.97	384.49	384.49	未进入负面清单	否	无	
5793	溪湖区	党石线	党石线张蛮沟分#27柱上变压器（新）	200	13.7	132.60	132.60	未进入负面清单	否	无	
5794	本溪县	森秀线	高中体育场箱变站内配电变压器	315	14	207.90	207.90	未进入负面清单	否	无	