

主变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量(MVA)	有功(MW)	计算可开放容量(MVA)	审核可开放容量(MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计时长	计算可开放容量(MVA)	是否列入负面清单	纳入负面清单时间	预计整改完成时间	备注
1	国网铁岭供电公司	调兵山220kV变电站	220kV	#2	120	97.18	-1.18	-1.18	81%	50.61%	0	-		否			特殊运行方式短时重载，不列入负面
2	国网铁岭供电公司	松山66kV变电站	66kV	#1	6.3	4.1	0.94	0.94	65%	94.80%							
3	国网铁岭供电公司	开南66kV变电站	66kV	#1	20	15.94	0.06	0.06	80%	75.00%							
4	国网铁岭供电公司	牛岗220kV变电站	220kV	#2	180	135.63	8.37	8.37	75%	50.85%							
5	国网铁岭供电公司	城南66kV变电站	66kV	#2	20	14.57	1.43	1.43	73%	1.00%							
6	国网铁岭供电公司	庆云66kV变电站	66kV	#1	10	7.18	0.82	0.82	72%	81.20%							
7	国网铁岭供电公司	调兵山220kV变电站	220kV	#1	120	83.51	12.49	12.49	70%	33.48%							
8	国网铁岭供电公司	庆云66kV变电站	66kV	#2	10	6.94	1.06	1.06	69%	76.40%							
9	国网铁岭供电公司	山北66kV变电站	66kV	#2	20	13.32	2.68	2.68	67%	63.05%							
10	国网铁岭供电公司	红旗66kV变电站	66kV	#1	10	6.6	1.4	1.4	66%	1.00%							
11	国网铁岭供电公司	开原220kV变电站	220kV	#1	180	118.01	25.99	25.99	66%	54.46%							
12	国网铁岭供电公司	镇西66kV变电站	66kV	#2	10	6.52	1.48	1.48	65%	0.00%							
13	国网铁岭供电公司	晨光66kV变电站	66kV	#1	20	13.03	2.97	2.97	65%	66.15%							
14	国网铁岭供电公司	新台子66kV变电站	66kV	#2	20	12.87	3.13	3.13	64%	65.35%							
15	国网铁岭供电公司	大四66kV变电站	66kV	#2	5	3.16	0.84	0.84	63%	0.00%							
16	国网铁岭供电公司	大甸子66kV变电站	66kV	#1	10	6.3	1.7	1.7	63%	0.00%							
17	国网铁岭供电公司	十八家子66kV变电站	66kV	#1	10	6.3	1.7	1.7	63%	64.00%							
18	国网铁岭供电公司	郜家店66kV变电站	66kV	#1	5	3.15	0.85	0.85	63%	64.00%							
19	国网铁岭供电公司	高新66kV变电站	66kV	#1	31.5	19.82	5.38	5.38	63%	107.45%							
20	国网铁岭供电公司	腰堡66kV变电站	66kV	#2	10	6.2	1.8	1.8	62%	1.00%							
21	国网铁岭供电公司	靠山66kV变电站	66kV	#2	5	3.1	0.9	0.9	62%	1.00%							
22	国网铁岭供电公司	懿路66kV变电站	66kV	#2	31.5	19.3	5.9	5.9	61%	55.48%							
23	国网铁岭供电公司	山北66kV变电站	66kV	#1	20	12.25	3.75	3.75	61%	62.25%							
24	国网铁岭供电公司	红光66kV变电站	66kV	#2	20	12.08	3.92	3.92	60%	57.35%							
25	国网铁岭供电公司	高新66kV变电站	66kV	#2	20	12	4	4	60%	50.45%							
26	国网铁岭供电公司	振兴66kV变电站	66kV	#1	40	23.9	8.1	8.1	60%	36.20%							
27	国网铁岭供电公司	四面城66kV变电站	66kV	#1	5	2.97	1.03	1.03	59%	60.40%							
28	国网铁岭供电公司	银南66kV变电站	66kV	#2	20	11.72	4.28	4.28	59%	76.45%							
29	国网铁岭供电公司	施荒地66kV变电站	66kV	#1	40	23.4	8.6	8.6	59%	43.15%							
30	国网铁岭供电公司	铁岭220kV变电站	220kV	#2	120	70.12	25.88	25.88	58%	42.80%							
31	国网铁岭供电公司	开原220kV变电站	220kV	#2	180	104.35	39.65	39.65	58%	54.46%							
32	国网铁岭供电公司	团结66kV变电站	66kV	#1	40	23	9	9	58%	22.78%							
33	国网铁岭供电公司	团结66kV变电站	66kV	#2	40	23	9	9	58%	45.43%							
34	国网铁岭供电公司	如意66kV变电站	66kV	#1	40	22.95	9.05	9.05	57%	41.75%							
35	国网铁岭供电公司	八棵树66kV变电站	66kV	#1	10	5.7	2.3	2.3	57%	58.00%							
36	国网铁岭供电公司	懿路66kV变电站	66kV	#1	31.5	17.9	7.3	7.3	57%	54.71%							
37	国网铁岭供电公司	开原老城66kV变电站	66kV	#2	10	5.62	2.38	2.38	56%	68.90%							
38	国网铁岭供电公司	振兴66kV变电站	66kV	#2	20	11.2	4.8	4.8	56%	61.95%							
39	国网铁岭供电公司	付家66kV变电站	66kV	#2	20	11.1	4.9	4.9	56%	35.35%							
40	国网铁岭供电公司	铁岭220kV变电站	220kV	#1	120	66.02	29.98	29.98	55%	47.18%							
41	国网铁岭供电公司	平顶堡66kV变电站	66kV	#1	10	5.5	2.5	2.5	55%	34.60%							
42	国网铁岭供电公司	红光66kV变电站	66kV	#1	20	11	5	5	55%	35.20%							

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MW)	计算可开放容量 (MVA)	审核可开放容量 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计时长	计算可开放容量 (MVA)	是否列入负面清单	纳入负面清单时间	预计整改完成时间	备注
43	国网铁岭供电公司	鸡冠山66kV变电站	66kV	#1	5	2.75	1.25	1.25	55%	56.00%							
44	国网铁岭供电公司	张相66kV变电站	66kV	#2	20	11	5	5	55%	1.00%							
45	国网铁岭供电公司	宝力66kV变电站 (过渡)	66kV	#1	20	11	5	5	55%	101.00%							
46	国网铁岭供电公司	开东66kV变电站	66kV	#2	40	21.79	10.21	10.21	54%	55.48%							
47	国网铁岭供电公司	南城子66kV变电站	66kV	#2	5	2.7	1.3	1.3	54%	21.00%							
48	国网铁岭供电公司	大洼66kV变电站	66kV	#1	10	5.4	2.6	2.6	54%	72.00%							
49	国网铁岭供电公司	双山220kV变电站	220kV	#2	120	63.6	32.4	32.4	53%	43.30%							
50	国网铁岭供电公司	十八家子66kV变电	66kV	#2	10	5.3	2.7	2.7	53%	54.00%							
51	国网铁岭供电公司	老四平66kV变电站	66kV	#1	20	10.45	5.55	5.55	52%	52.40%							
52	国网铁岭供电公司	牛岗220kV变电站	220kV	#1	120	61.46	34.54	34.54	51%	36.62%							
53	国网铁岭供电公司	郜家店66kV变电站	66kV	#2	5	2.56	1.44	1.44	51%	68.60%							
54	国网铁岭供电公司	威远66kV变电站	66kV	#2	20	10.05	5.95	5.95	50%	51.25%							
55	国网铁岭供电公司	张相66kV变电站	66kV	#1	20	10	6	6	50%	79.00%							
56	国网铁岭供电公司	官台66kV变电站	66kV	#2	40	19.87	12.13	12.13	50%	46.18%							
57	国网铁岭供电公司	乱石山66kV变电站	66kV	#2	20	9.91	6.09	6.09	50%	1.00%							
58	国网铁岭供电公司	开南66kV变电站	66kV	#2	40	19.67	12.33	12.33	49%	50.18%							
59	国网铁岭供电公司	平顶堡66kV变电站	66kV	#2	10	4.91	3.09	3.09	49%	55.40%							
60	国网铁岭供电公司	乱石山66kV变电站	66kV	#1	20	9.8	6.2	6.2	49%	62.00%							
61	国网铁岭供电公司	昌城66kV变电站	66kV	#1	20	9.62	6.38	6.38	48%	39.85%							
62	国网铁岭供电公司	官台66kV变电站	66kV	#1	40	19	13	13	48%	47.80%							
63	国网铁岭供电公司	曲家66kV变电站	66kV	#1	10	4.73	3.27	3.27	47%	48.30%							
64	国网铁岭供电公司	双安66kV变电站	66kV	#2	20	9.4	6.6	6.6	47%	42.30%							
65	国网铁岭供电公司	金家66kV变电站	66kV	#2	10	4.6	3.4	3.4	46%	94.00%							
66	国网铁岭供电公司	阿吉66kV变电站	66kV	#2	20	9.2	6.8	6.8	46%	47.00%							
67	国网铁岭供电公司	榆树66kV变电站	66kV	#2	40	18.39	13.61	13.61	46%	46.98%							
68	国网铁岭供电公司	石山子66kV变电站	66kV	#1	40	18.13	13.87	13.87	45%	21.28%							
69	国网铁岭供电公司	昌图220kV变电站	220kV	#2	180	81.21	62.79	62.79	45%	70.52%							
70	国网铁岭供电公司	祥云66kV变电站	66kV	#2	40	18	14	14	45%	46.00%							
71	国网铁岭供电公司	东嘎66kV变电站	66kV	#1	10	4.5	3.5	3.5	45%	44.80%							
72	国网铁岭供电公司	东嘎66kV变电站	66kV	#2	10	4.49	3.51	3.51	45%	52.00%							
73	国网铁岭供电公司	业民220kV变电站	220kV	#2	120	53.7	42.3	42.3	45%	58.51%							
74	国网铁岭供电公司	安民66kV变电站	66kV	#1	31.5	13.98	11.22	11.22	44%	45.38%							
75	国网铁岭供电公司	开原老城66kV变电	66kV	#1	10	4.43	3.57	3.57	44%	45.30%							
76	国网铁岭供电公司	龙首66kV变电站	66kV	#1	40	17.69	14.31	14.31	44%	38.68%							
77	国网铁岭供电公司	上肥66kV变电站	66kV	#2	5	2.2	1.8	1.8	44%	41.00%							
78	国网铁岭供电公司	新地220kV变电站	220kV	#1	180	79.04	64.96	64.96	44%	34.34%							
79	国网铁岭供电公司	金沟子66kV变电站	66kV	#1	5	2.19	1.81	1.81	44%	44.80%							
80	国网铁岭供电公司	跃进66kV变电站	66kV	#2	40	17.13	14.87	14.87	43%	43.83%							
81	国网铁岭供电公司	四面城66kV变电站	66kV	#2	5	2.14	1.86	1.86	43%	43.80%							
82	国网铁岭供电公司	如意66kV变电站	66kV	#2	40	17	15	15	43%	40.65%							
83	国网铁岭供电公司	跃进66kV变电站	66kV	#1	20	8.42	7.58	7.58	42%	43.10%							
84	国网铁岭供电公司	三家子66kV变电站	66kV	#2	10	4.17	3.83	3.83	42%	42.70%							
85	国网铁岭供电公司	公合66kV变电站	66kV	#1	20	8.25	7.75	7.75	41%	42.25%							
86	国网铁岭供电公司	大湾66kV变电站	66kV	#2	40	16.5	15.5	15.5	41%	64.25%							

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MW)	计算可开放容量 (MVA)	审核可开放容量 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计时长	计算可开放容量 (MVA)	是否列入负面清单	纳入负面清单时间	预计整改完成时间	备注
87	国网铁岭供电公司	公合66kV变电站	66kV	#2	20	8.04	7.96	7.96	40%	41.20%							
88	国网铁岭供电公司	龙首66kV变电站	66kV	#2	40	16	16	16	40%	43.18%							
89	国网铁岭供电公司	南城子66kV变电站	66kV	#1	5	2	2	2	40%	1.00%							
90	国网铁岭供电公司	凉泉66kV变电站	66kV	#2	10	4	4	4	40%	38.00%							
91	国网铁岭供电公司	八面城66kV变电站	66kV	#1	10	3.95	4.05	4.05	40%	40.50%							
92	国网铁岭供电公司	双安66kV变电站	66kV	#1	20	7.8	8.2	8.2	39%	55.30%							
93	国网铁岭供电公司	清河66kV变电站	66kV	#1	20	7.72	8.28	8.28	39%	39.60%							
94	国网铁岭供电公司	新台子66kV变电站	66kV	#1	20	7.6	8.4	8.4	38%	39.00%							
95	国网铁岭供电公司	东宁66kV变电站	66kV	#1	20	7.59	8.41	8.41	38%	41.00%							
96	国网铁岭供电公司	大湾66kV变电站	66kV	#1	40	15	17	17	38%	1.00%							
97	国网铁岭供电公司	西丰220kV变电站	220kV	#1	120	44.84	51.16	51.16	37%	52.02%							
98	国网铁岭供电公司	银南66kV变电站	66kV	#1	20	7.4	8.6	8.6	37%	30.25%							
99	国网铁岭供电公司	八面城66kV变电站	66kV	#2	10	3.65	4.35	4.35	37%	37.50%							
100	国网铁岭供电公司	四合66kV变电站	66kV	#2	10	3.63	4.37	4.37	36%	37.30%							
101	国网铁岭供电公司	鲛牛66kV变电站	66kV	#1	10	3.62	4.38	4.38	36%	37.20%							
102	国网铁岭供电公司	靠山66kV变电站	66kV	#1	5	1.79	2.21	2.21	36%	36.80%							
103	国网铁岭供电公司	开东66kV变电站	66kV	#1	40	14.23	17.77	17.77	36%	36.58%							
104	国网铁岭供电公司	莲花66kV变电站	66kV	#1	40	14.12	17.88	17.88	35%	22.80%							
105	国网铁岭供电公司	中固66kV变电站	66kV	#2	20	7	9	9	35%	45.35%							
106	国网铁岭供电公司	金沟子66kV变电站	66kV	#2	5	1.75	2.25	2.25	35%	36.00%							
107	国网铁岭供电公司	创业66kV变电站	66kV	#2	40	14	18	18	35%	1.00%							
108	国网铁岭供电公司	双庙子66kV变电站	66kV	#2	10	3.41	4.59	4.59	34%	35.10%							
109	国网铁岭供电公司	阿吉66kV变电站	66kV	#1	20	6.6	9.4	9.4	33%	34.00%							
110	国网铁岭供电公司	园区66kV变电站	66kV	#1	40	12.84	19.16	19.16	32%	33.10%							
111	国网铁岭供电公司	银河66kV变电站	66kV	#2	20	6.42	9.58	9.58	32%	33.10%							
112	国网铁岭供电公司	马仲66kV变电站	66kV	#1	10	3.21	4.79	4.79	32%	33.10%							
113	国网铁岭供电公司	李千户66kV变电站	66kV	#1	20	6.4	9.6	9.6	32%	33.00%							
114	国网铁岭供电公司	老四平66kV变电站	66kV	#2	20	6.35	9.65	9.65	32%	35.60%							
115	国网铁岭供电公司	新兴66kV变电站	66kV	#2	40	12.6	19.4	19.4	32%	35.43%							
116	国网铁岭供电公司	古榆66kV变电站	66kV	#1	20	6.3	9.7	9.7	32%	32.50%							
117	国网铁岭供电公司	城南66kV变电站	66kV	#1	20	6.15	9.85	9.85	31%	16.49%							
118	国网铁岭供电公司	和隆66kV变电站	66kV	#2	10	3.06	4.94	4.94	31%	31.60%							
119	国网铁岭供电公司	中固66kV变电站	66kV	#1	20	6	10	10	30%	1.00%							
120	国网铁岭供电公司	泉头66kV变电站	66kV	#1	10	3	5	5	30%	31.00%							
121	国网铁岭供电公司	李台66kV变电站	66kV	#2	20	5.97	10.03	10.03	30%	30.85%							
122	国网铁岭供电公司	新兴66kV变电站	66kV	#1	40	11.7	20.3	20.3	29%	30.25%							
123	国网铁岭供电公司	平安66kV变电站	66kV	#1	5	1.46	2.54	2.54	29%	30.20%							
124	国网铁岭供电公司	平安66kV变电站	66kV	#2	5	1.46	2.54	2.54	29%	30.20%							
125	国网铁岭供电公司	凡河66kV变电站	66kV	#1	20	5.8	10.2	10.2	29%	35.60%							
126	国网铁岭供电公司	铁新66kV变电站	66kV	#2	31.5	8.85	16.35	16.35	28%	29.10%							
127	国网铁岭供电公司	四合66kV变电站	66kV	#1	10	2.79	5.21	5.21	28%	28.90%							
128	国网铁岭供电公司	高丽66kV变电站	66kV	#1	10	2.78	5.22	5.22	28%	28.80%							
129	国网铁岭供电公司	大青66kV变电站	66kV	#1	10	2.7	5.3	5.3	27%	28.00%							
130	国网铁岭供电公司	创业66kV变电站	66kV	#1	40	10.6	21.4	21.4	27%	46.50%							

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MW)	计算可开放容量 (MVA)	审核可开放容量 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计时长	计算可开放容量 (MVA)	是否列入负面清单	纳入负面清单时间	预计整改完成时间	备注
131	国网铁岭供电公司	新地220kV变电站	220kV	#2	180	47.42	96.58	96.58	26%	34.19%							
132	国网铁岭供电公司	横道66kV变电站	66kV	#2	20	5.2	10.8	10.8	26%	7.85%							
133	国网铁岭供电公司	银河66kV变电站	66kV	#1	20	5.15	10.85	10.85	26%	26.75%							
134	国网铁岭供电公司	莲花66kV变电站	66kV	#2	40	10.14	21.86	21.86	25%	21.38%							
135	国网铁岭供电公司	横道66kV变电站	66kV	#1	20	5	11	11	25%	0.00%							
136	国网铁岭供电公司	大青66kV变电站	66kV	#1	10	2.42	5.58	5.58	24%	25.20%							
137	国网铁岭供电公司	双井子66kV变电站	66kV	#2	20	4.8	11.2	11.2	24%	25.00%							
138	国网铁岭供电公司	凉泉66kV变电站	66kV	#1	10	2.4	5.6	5.6	24%	1.00%							
139	国网铁岭供电公司	安民66kV变电站	66kV	#2	20	4.65	11.35	11.35	23%	24.25%							
140	国网铁岭供电公司	金家66kV变电站	66kV	#1	10	2.3	5.7	5.7	23%	71.00%							
141	国网铁岭供电公司	亮中66kV变电站	66kV	#1	10	2.3	5.7	5.7	23%	24.00%							
142	国网铁岭供电公司	石山子66kV变电站	66kV	#2	40	8.4	23.6	23.6	21%	22.00%							
143	国网铁岭供电公司	亮中66kV变电站	66kV	#2	10	2.1	5.9	5.9	21%	22.00%							
144	国网铁岭供电公司	昌图220kV变电站	220kV	#1	180	37.78	106.22	106.22	21%	65.27%							
145	国网铁岭供电公司	后窑66kV变电站	66kV	#1	5	1	3	3	20%	69.00%							
146	国网铁岭供电公司	八宝66kV变电站	66kV	#2	20	4	12	12	20%	21.00%							
147	国网铁岭供电公司	清河66kV变电站	66kV	#2	20	3.56	12.44	12.44	18%	18.80%							
148	国网铁岭供电公司	双庙子66kV变电站	66kV	#1	10	1.67	6.33	6.33	17%	34.40%							
149	国网铁岭供电公司	李台66kV变电站	66kV	#1	20	3.31	12.69	12.69	17%	17.55%							
150	国网铁岭供电公司	铁新66kV变电站	66kV	#1	31.5	4.86	20.34	20.34	15%	16.43%							
151	国网铁岭供电公司	滨水66kV变电站	66kV	#1	20	2.93	13.07	13.07	15%	15.65%							
152	国网铁岭供电公司	榆树66kV变电站	66kV	#1	40	5.47	26.53	26.53	14%	14.68%							
153	国网铁岭供电公司	业民220kV变电站	220kV	#1	120	16.26	79.74	79.74	14%	29.09%							
154	国网铁岭供电公司	双井子66kV变电站	66kV	#1	20	2.6	13.4	13.4	13%	14.00%							
155	国网铁岭供电公司	鱼台220kV变电站	220kV	#1	120	15.33	80.67	80.67	13%	40.41%							
156	国网铁岭供电公司	滨水66kV变电站	66kV	#2	20	2.4	13.6	13.6	12%	0.00%							
157	国网铁岭供电公司	园区66kV变电站	66kV	#2	40	4.67	27.33	27.33	12%	12.68%							
158	国网铁岭供电公司	柏榆66kV变电站	66kV	#2	20	2.19	13.81	13.81	11%	11.95%							
159	国网铁岭供电公司	柏榆66kV变电站	66kV	#1	20	1.98	14.02	14.02	10%	100.00%							
160	国网铁岭供电公司	八宝66kV变电站	66kV	#1	20	1.8	14.2	14.2	9%	10.00%							
161	国网铁岭供电公司	立新66kV变电站	66kV	#2	10	0.85	7.15	7.15	9%	11.00%							
162	国网铁岭供电公司	满井66kV变电站	66kV	#1	20	1.66	14.34	14.34	8%	9.30%							
163	国网铁岭供电公司	晨光66kV变电站	66kV	#2	20	1.39	14.61	14.61	7%	14.90%							
164	国网铁岭供电公司	清河66kV变电站	66kV	#3	31.5	2.07	23.13	23.13	7%	70.08%							
165	国网铁岭供电公司	立新66kV变电站	66kV	#1	10	0.47	7.53	7.53	5%	11.00%							
166	国网铁岭供电公司	七里66kV变电站	66kV	#1	20	0	16	16	0%	62.75%							该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备
167	国网铁岭供电公司	七里66kV变电站	66kV	#2	31.5	0	25.2	25.2	0%	1.00%							该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备
168	国网铁岭供电公司	祥云66kV变电站	66kV	#1	40	0	32	32	0%	1.00%							该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备
169	国网铁岭供电公司	凡河66kV变电站	66kV	#2	20	0	16	16	0%	37.15%							该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备
170	国网铁岭供电公司	镇西66kV变电站	66kV	#1	10	0	8	8	0%	66.20%							该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量(MVA)	有功(MW)	计算可开放容量(MVA)	审核可开放容量(MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计时长	计算可开放容量(MVA)	是否列入负面清单	纳入负面清单时间	预计整改完成时间	备注
171	国网铁岭供电公司	李千户66kV变电站	66kV	#2	20	0	16	16	0%	1.00%							该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备
172	国网铁岭供电公司	大甸子66kV变电站	66kV	#2	10	0	8	8	0%	63.00%							该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备
173	国网铁岭供电公司	腰堡66kV变电站	66kV	#1	8	0	6.4	6.4	0%	51.63%							该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备
174	国网铁岭供电公司	施荒地66kV变电站	66kV	#2	40	0	32	32	0%	1.00%							该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备
175	国网铁岭供电公司	东宁66kV变电站	66kV	#2	20	0	16	16	0%	1.00%							该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备
176	国网铁岭供电公司	三家子66kV变电站	66kV	#1	10	0	8	8	0%	1.00%							该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备
177	国网铁岭供电公司	八棵树66kV变电站	66kV	#2	10	0	8	8	0%	1.00%							该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备
178	国网铁岭供电公司	威远66kV变电站	66kV	#1	20	0	16	16	0%	1.00%							该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备
179	国网铁岭供电公司	满井66kV变电站	66kV	#2	20	0	16	16	0%	1.00%							该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备
180	国网铁岭供电公司	泉头66kV变电站 (缺陷)	66kV	#2	5	0	4	4	0%	1.00%							该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备
181	国网铁岭供电公司	红旗66kV变电站	66kV	#2	5	0	4	4	0%	55.00%							该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备
182	国网铁岭供电公司	大洼66kV变电站	66kV	#2	10	0	8	8	0%	1.00%							该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备
183	国网铁岭供电公司	古榆66kV变电站	66kV	#2	10	0	8	8	0%	1.00%							该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备
184	国网铁岭供电公司	曲家66kV变电站	66kV	#2	10	0	8	8	0%	1.00%							该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备
185	国网铁岭供电公司	后窑66kV变电站	66kV	#2	5	0	4	4	0%	1.00%							该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备
186	国网铁岭供电公司	昌城66kV变电站	66kV	#2	10	0	8	8	0%	1.00%							该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备
187	国网铁岭供电公司	马仲66kV变电站	66kV	#2	10	0	8	8	0%	1.00%							该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备
188	国网铁岭供电公司	大四66kV变电站	66kV	#1	5	0	4	4	0%	0.00%							该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备
189	国网铁岭供电公司	虹牛66kV变电站	66kV	#2	10	0	8	8	0%	1.00%							该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备
190	国网铁岭供电公司	和隆66kV变电站	66kV	#1	10	0	8	8	0%	1.00%							该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备
191	国网铁岭供电公司	高丽66kV变电站	66kV	#2	10	0	8	8	0%	1.00%							该站负荷较少，双主变运行影响经济性，由单台主变带出，该台主变热备

变电站可用间隔信息表

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用 预留间隔 (有位置 没设备)	备用间隔 (有设备)	是否有 扩建位置	是否列入 负面清单	列入负面清单时间	是否纳入 整改计划	计划整改 完成时间	备注
1	国网铁岭供电公司	昌图变	220kV	0	0	否	是	2024年11月20日	否	-	暂无用户报装需求
2	国网铁岭供电公司	开原变	220kV	2	0						
3	国网铁岭供电公司	调兵山变	220kV	1	0						
4	国网铁岭供电公司	郭家变	220kV	20	0						
5	国网铁岭供电公司	鱼台变	220kV	9	2						
6	国网铁岭供电公司	双山变	220kV	8	2						
7	国网铁岭供电公司	西丰变	220kV	3	0						
8	国网铁岭供电公司	铁岭变	220kV	2	0						
9	国网铁岭供电公司	牛岗变	220kV	2	0						
10	国网铁岭供电公司	新地变	220kV	6	1						
11	国网铁岭供电公司	业民变	220kV	10	2						
12	国网铁岭供电公司	张相变	66kV	0	0	是	是	2024年11月20日	否	-	暂无用户报装需求
13	国网铁岭供电公司	八宝变	66kV	0	0	是	是	2024年11月20日	否	-	暂无用户报装需求
14	国网铁岭供电公司	三家子变	66kV	0	0	是	是	2024年11月20日	否	-	暂无用户报装需求
15	国网铁岭供电公司	山北变	66kV	0	0	是	是	2024年11月20日	否	-	暂无用户报装需求
16	国网铁岭供电公司	马仲变	66kV	0	0	是	是	2024年11月20日	否	-	暂无用户报装需求
17	国网铁岭供电公司	懿路变	66kV	0	0	是	是	2024年11月20日	否	-	暂无用户报装需求
18	国网铁岭供电公司	东宁变	66kV	1	0						
19	国网铁岭供电公司	南城子变	66kV	0	2						
20	国网铁岭供电公司	八棵树变	66kV	0	1						
21	国网铁岭供电公司	靠山变	66kV	0	2						
22	国网铁岭供电公司	古榆变	66kV	0	2						
23	国网铁岭供电公司	平安变	66kV	0	1						
24	国网铁岭供电公司	四面城变	66kV	0	1						
25	国网铁岭供电公司	立新变	66kV	0	2						
26	国网铁岭供电公司	公合变	66kV	0	2						
27	国网铁岭供电公司	乱石山变	66kV	0	1						

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用 预留间隔 (有位置 没设备)	备用间隔 (有设备)	是否有 扩建位置	是否列入 负面清单	列入负面清单时间	是否纳入 整改计划	计划整改 完成时间	备注
28	国网铁岭供电公司	银南变	66kV	1	0						
29	国网铁岭供电公司	如意变	66kV	1	0						
30	国网铁岭供电公司	跃进变	66kV	2	0						
31	国网铁岭供电公司	大青变	66kV	0	1						
32	国网铁岭供电公司	双井子变	66kV	1	1						
33	国网铁岭供电公司	阿吉变	66kV	2	0						
34	国网铁岭供电公司	庆云变	66kV	2	2						
35	国网铁岭供电公司	清河变	66kV	2	5						
36	国网铁岭供电公司	开东变	66kV	0	8						
37	国网铁岭供电公司	老城变	66kV	2	4						
38	国网铁岭供电公司	园区变	66kV	2	3						
39	国网铁岭供电公司	李台变	66kV	3	0						
40	国网铁岭供电公司	榆树变	66kV	3	2						
41	国网铁岭供电公司	开南变	66kV	7	0						
42	国网铁岭供电公司	中固变	66kV	9	2						
43	国网铁岭供电公司	金沟子变	66kV	0	3						
44	国网铁岭供电公司	威远变	66kV	0	3						
45	国网铁岭供电公司	上肥变	66kV	0	3						
46	国网铁岭供电公司	松山变	66kV	0	5						
47	国网铁岭供电公司	滨水变	66kV	0	7						
48	国网铁岭供电公司	大湾变	66kV	8	7						
49	国网铁岭供电公司	满井变	66kV	2	3						
50	国网铁岭供电公司	亮中变	66kV	8	0						
51	国网铁岭供电公司	昌城变	66kV	14	2						
52	国网铁岭供电公司	双庙子变	66kV	0	4						
53	国网铁岭供电公司	十八家子变	66kV	0	3						
54	国网铁岭供电公司	泉头变	66kV	4	2						
55	国网铁岭供电公司	城南变	66kV	4	4						
56	国网铁岭供电公司	银河变	66kV	14	0						

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用 预留间隔 (有位置 没设备)	备用间隔 (有设备)	是否有 扩建位置	是否列入 负面清单	列入负面清单时间	是否纳入 整改计划	计划整改 完成时间	备注
57	国网铁岭供电公司	八面城变	66kV	1	4						
58	国网铁岭供电公司	宝力变	66kV	改造中							
59	国网铁岭供电公司	大四变	66kV		5						
60	国网铁岭供电公司	大洼变	66kV	2	3						
61	国网铁岭供电公司	东嘎变	66kV	9	2						
62	国网铁岭供电公司	付家变	66kV	6	3						
63	国网铁岭供电公司	红旗变	66kV	6	5						
64	国网铁岭供电公司	后窑变	66kV	0	5						
65	国网铁岭供电公司	金家变	66kV	6	2						
66	国网铁岭供电公司	老四平变	66kV	0	4						
67	国网铁岭供电公司	蛇牛变	66kV	6	3						
68	国网铁岭供电公司	曲家变	66kV	14	3						
69	国网铁岭供电公司	四合变	66kV	4	1						
70	国网铁岭供电公司	安民变	66kV	0	5						
71	国网铁岭供电公司	高丽变	66kV	0	6						
72	国网铁岭供电公司	郜家店变	66kV	3	3						
73	国网铁岭供电公司	和隆变	66kV	4	3						
74	国网铁岭供电公司	凉泉变	66kV	4	2						
75	国网铁岭供电公司	晨光变	66kV	1	4						
76	国网铁岭供电公司	柏榆变	66kV	10	6						
77	国网铁岭供电公司	龙首变	66kV	4	7						
78	国网铁岭供电公司	团结变	66kV	6	8						
79	国网铁岭供电公司	官台变	66kV	6	2						
80	国网铁岭供电公司	平顶堡变	66kV	5	3						
81	国网铁岭供电公司	振兴变	66kV	6	0						
82	国网铁岭供电公司	七里变	66kV	5	5						
83	国网铁岭供电公司	莲花变	66kV	2	8						
84	国网铁岭供电公司	双安变	66kV	4	0						
85	国网铁岭供电公司	李千户变	66kV	6	1						

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用预留间隔 (有位置没设备)	备用间隔 (有设备)	是否有扩建位置	是否列入负面清单	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
86	国网铁岭供电公司	镇西变	66kV	4	2						
87	国网铁岭供电公司	鸡冠山变	66kV	10	4						
88	国网铁岭供电公司	横道变	66kV	1	3						
89	国网铁岭供电公司	大甸子变	66kV	6	2						
90	国网铁岭供电公司	红光变	66kV	6	0						
91	国网铁岭供电公司	高新变	66kV	8	5						
92	国网铁岭供电公司	新台子变	66kV	3	3						
93	国网铁岭供电公司	新兴变	66kV	1	10						
94	国网铁岭供电公司	祥云变	66kV	6	6						
95	国网铁岭供电公司	凡河变	66kV	11	4						
96	国网铁岭供电公司	石山子变	66kV	10	0						
97	国网铁岭供电公司	铁新变	66kV	8	0						
98	国网铁岭供电公司	腰堡变	66kV	3	1						
99	国网铁岭供电公司	施荒地变	66kV	4	0						
100	国网铁岭供电公司	蔡牛变	66kV	/	/						
101	国网铁岭供电公司	创业变	66kV	8	6						

公用配变可开放容量信息表

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (kVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
1	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	汇工线655	阳光园一区箱变2#配电变压器	630	15.71%	468.00	468.00	否	否	无	-10%	
2	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	汇工线655	阳光园一区箱变1#配电变压器	630	25.43%	406.82	406.82	否	否	无	-9%	
3	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	营盘线8275	营盘线电视台分9#	200	42.81%	94.37	94.37	否	否	无	69%	
4	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	北市线8278	北市线繁荣分2#右1	315	41.15%	153.88	153.88	否	否	无	-5%	
5	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	团铁线8280	团铁线选矿分22#	100	38.51%	51.49	51.49	否	否	无	-6%	
6	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	团铁线8280	团铁线汽修分2#	200	38.46%	103.09	103.09	否	否	无	-5%	
7	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2040银盛	银盛线陆平分桑园支6#右1	400	52.70%	149.21	149.21	否	否	无	1%	
8	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	交通线657	交通线曙光分12#左分2#	400	69.59%	81.65	81.65	否	否	无	-2%	
9	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	前进线669	前进线46#	400	56.03%	135.88	135.88	否	否	无	-11%	
10	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	北市线8278	北市线3#右1	315	8.34%	257.22	257.22	否	否	无	3%	
11	国网银州区供电分公司	七里66kV变电站	水源线2339	水源线左家分13#	160	4.53%	136.75	136.75	否	否	无	906%	
12	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	团铁线8280	团铁线选矿分植物油支1#	400	65.84%	96.62	96.62	否	否	无	-8%	
13	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2042银枫	银枫线工业园分10#	100	10.44%	79.56	79.56	否	否	无	131%	
14	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2040银盛	东城阳光2#箱变1#变压器	500	30.82%	295.89	295.89	否	否	无	4%	
15	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2042银枫	聚益花园箱变站内变压器	630	20.37%	438.66	438.66	否	否	无	1%	
16	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	电厂线8277	电厂线邮电分24#左1箱变1#变压器	630	45.07%	283.04	283.04	否	否	无	-1%	
17	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	交通线657	交通线71#	200	23.02%	133.96	133.96	否	否	无	-6%	
18	国网银州区供电分公司	红光66kV变电站	红光变1352红北	红北线4#	100	38.18%	51.82	51.82	否	否	无	0%	
19	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2042银枫	八三馨园配电站内2#变压器	800	11.22%	630.24	630.24	否	否	无	6%	
20	国网银州区供电分公司	红光66kV变电站	红光变1350八五	南山辽海住宅小区5#箱变201出线	630	37.45%	331.04	331.04	否	否	无	4%	
21	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	新华线672	宏运裕景配电站2#变压器	630	53.13%	232.28	232.28	否	否	无	1%	
22	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	团北线8271	团北线提水分8#左分5#	100	70.97%	19.03	19.03	否	否	无	25%	
23	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2042银枫	盛世桃园2#箱变站内2#变压器	500	46.66%	216.72	216.72	否	否	无	-24%	
24	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2042银枫	盛世桃园1#箱变站内1#变压器	500	21.76%	341.22	341.22	否	否	无	0%	
25	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	汇工线655	汇工线34#开关箱T接1#箱变1#变压	400	11.81%	312.77	312.77	否	否	无	-9%	
26	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2042银枫	银枫线砖厂分2#	250	22.19%	169.54	169.54	否	否	无	12%	
27	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2042银枫	辽宁有色地质局一0六队箱变103配	315	43.55%	146.31	146.31	否	否	无	-2%	
28	国网银州区供电分公司	新兴66kV变电站	新兴变2754新通	新通线广裕分花苑支2#右1	315	43.03%	147.96	147.96	否	否	无	-2%	
29	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	汇工线655	汇工线铁路分10#	400	34.20%	223.22	223.22	否	否	无	-5%	
30	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	电厂线8277	府地家园箱变1#变压器	500	34.85%	275.74	275.74	否	否	无	4%	
31	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	电厂线8277	府地家园箱变2#变压器	500	71.50%	92.48	92.48	否	否	无	9%	
32	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2042银枫	盛世桃园2#箱变站内1#变压器	500	30.38%	298.11	298.11	否	否	无	3%	
33	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2042银枫	盛世桃园1#箱变站内2#变压器	500	33.35%	283.25	283.25	否	否	无	-13%	
34	国网银州区供电分公司	红光66kV变电站	红光变1350八五	10kV八五七线顾官分4#左1柱上变	400	20.88%	276.49	276.49	否	否	无	4%	
35	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	新华线672	金山俊景1#配电站2#柜1#变压器	1000	54.88%	351.18	351.18	否	否	无	-1%	
36	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	新华线672	金山俊景1#配电站2#柜3#变压器	1250	44.31%	571.08	571.08	否	否	无	2%	
37	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	光荣线656	光荣线28#	315	54.26%	112.58	112.58	否	否	无	-14%	
38	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2042银枫	银枫线砖厂分9#	400	26.10%	255.60	255.60	否	否	无	-18%	
39	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	焦化线8276	焦化线35#	100	68.60%	21.40	21.40	否	否	无	12%	
40	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	团铁线8280	居然1期1#箱变2#变压器	500	26.31%	318.46	318.46	否	否	无	-13%	
41	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	团铁线8280	团铁线9#左1	400	29.19%	243.24	243.24	否	否	无	-13%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
42	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2040银盛	东城阳光2#箱变2#变压器	500	26.45%	317.73	317.73	否	否	无	-5%	
43	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	汇工线655	汇工线35#开关箱T接2#箱变1#变压	400	33.92%	224.32	224.32	否	否	无	-9%	
44	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	汇工线655	汇工线30#T接1#箱变1#变压器	400	15.34%	298.66	298.66	否	否	无	-13%	
45	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	北市线8278	园艺开发1#箱变1#配电变压器	400	59.25%	122.99	122.99	否	否	无	4%	
46	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	北市线8278	有线住宅1#箱变2#配电变压器	630	68.65%	134.52	134.52	否	否	无	4%	
47	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	电厂线8277	电厂线配电分27#	315	77.53%	39.29	39.29	否	否	无	234%	
48	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	汇工线655	汇工线建化分5#	200	69.77%	40.47	40.47	否	否	无	-28%	
49	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	电厂线8277	电厂线配电分二铁支7#	200	19.81%	140.38	140.38	否	否	无	3%	
50	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	电厂线8277	电厂线配电分9#左3	400	18.16%	287.38	287.38	否	否	无	-4%	
51	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	前进线669	前进线61#左1	630	46.08%	276.68	276.68	否	否	无	-21%	
52	国网银州区供电分公司	红光66kV变电站	红光变1350八五	南山辽海住宅小区3#箱变201出线	630	36.04%	339.92	339.92	否	否	无	3%	
53	国网银州区供电分公司	红光66kV变电站	红光变1350八五	南山辽海住宅小区4#箱变201出线	630	37.67%	329.66	329.66	否	否	无	4%	
54	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	前进线669	市委十二号楼箱变1#变压器	630	26.32%	401.18	401.18	否	否	无	-8%	
55	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2040银盛	植物园4期A区箱变1#变压器	500	38.71%	256.46	256.46	否	否	无	0%	
56	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2040银盛	植物园4期A区箱变2#变压器	500	36.93%	265.36	265.36	否	否	无	-2%	
57	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	北市线8278	北市线繁荣分1#左1	315	59.18%	97.07	97.07	否	否	无	13%	
58	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	光荣线656	光荣线48#左1右1	200	6.59%	166.82	166.82	否	否	无	-41%	
59	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	光荣线656	光荣线48#左1左1	200	25.37%	129.26	129.26	否	否	无	6%	
60	国网银州区供电分公司	新兴66kV变电站	新兴变2754新通	新通线广裕分7#右2	315	17.55%	228.21	228.21	否	否	无	2%	
61	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2042银枫	枫岭怡然1#箱变1#变压器	630	25.78%	404.58	404.58	否	否	无	-2%	
62	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2042银枫	盛世桃园3#箱变1#变压器	500	22.13%	339.33	339.33	否	否	无	-2%	
63	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2042银枫	盛世桃园4#箱变1#变压器	500	35.72%	271.41	271.41	否	否	无	4%	
64	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	团铁线8280	居然1期1#箱变1#变压器	500	21.41%	342.96	342.96	否	否	无	-9%	
65	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	汇工线655	汇工线铁路分2#箱变1#变压器	400	75.47%	58.13	58.13	否	否	无	0%	
66	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	交通线657	金鑫家园箱变1#变压器	500	31.07%	294.66	294.66	否	否	无	2%	
67	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2040银盛	植物园三期2#箱变站内变压器	500	30.45%	297.73	297.73	否	否	无	-4%	
68	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2040银盛	植物园三期1#箱变站内变压器	500	35.18%	274.10	274.10	否	否	无	-4%	
69	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	交通线657	交通线曙光分8#柱上变压器	315	42.40%	149.95	149.95	否	否	无	35%	
70	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	新华线672	宏运裕景配电站4#变压器	800	60.25%	237.98	237.98	否	否	无	-1%	
71	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	交通线657	交通线曙光分10#	315	66.92%	72.70	72.70	否	否	无	12%	
72	国网银州区供电分公司	新兴66kV变电站	新兴变2754新通	金山现代城配电站3#变压器	800	4.28%	685.78	685.78	否	否	无	7%	
73	国网银州区供电分公司	新兴66kV变电站	新兴变2754新通	金山现代城配电站4#变压器	800	11.89%	624.86	624.86	否	否	无	-3%	
74	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	焦化线8276	凯隆城土建变1#变压器	800	25.33%	517.39	517.39	否	否	无	-3%	
75	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	焦化线8276	凯隆城土建变2#变压器	800	19.13%	566.98	566.98	否	否	无	3%	
76	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	电厂线8277	电厂线配电分正义支6#	315	51.65%	120.81	120.81	否	否	无	-2%	
77	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	电厂线8277	电厂线配电分正义支3#	315	32.83%	180.10	180.10	否	否	无	-6%	
78	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	团铁线8280	团铁线选矿分3#	315	37.11%	166.60	166.60	否	否	无	-8%	
79	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	团铁线8280	团铁线选矿分9#	400	32.10%	231.61	231.61	否	否	无	26%	
80	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	团铁线8280	团铁线燃料分9#	315	0.07%	283.29	283.29	否	否	无	-85%	
81	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	焦化线8276	焦化线土杂分9#	315	44.54%	143.20	143.20	否	否	无	-7%	
82	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	焦化线8276	焦化线37#	315	37.70%	164.74	164.74	否	否	无	2%	
83	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	焦化线8276	焦化线40#+1	500	36.53%	267.34	267.34	否	否	无	-4%	
84	国网银州区供电分公司	红光66kV变电站	红光变1350八五	10kV八五七线58号变压器	200	38.33%	103.33	103.33	否	否	无	36%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
85	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2040银盛	银盛线陆平分别墅支2#	315	31.26%	185.04	185.04	否	否	无	10%	
86	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2040银盛	银盛线陆平分桑园支3#右1	200	46.06%	87.89	87.89	否	否	无	27%	
87	国网银州区供电分公司	红光66kV变电站	红光变1350八五	10kV八五七线68右4号变压器	315	56.56%	105.33	105.33	否	否	无	-2%	
88	国网银州区供电分公司	红光66kV变电站	红光变1350八五	10kV八五七线东辽海分3号变压器	200	38.69%	102.61	102.61	否	否	无	65%	
89	国网银州区供电分公司	红光66kV变电站	红光变1350八五	10kV八五七线东辽海分13号变压器	200	65.43%	49.15	49.15	否	否	无	37%	
90	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	新华线672	新华线三分分3#左2甲	315	69.43%	64.81	64.81	否	否	无	0%	
91	国网银州区供电分公司	红光66kV变电站	红光变1350八五	10kV八五七线东辽海分11左5号变	500	58.28%	158.58	158.58	否	否	无	-3%	
92	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	新华线672	新华线三分分4#	200	40.70%	98.60	98.60	否	否	无	0%	
93	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	新华线672	新华线三分分5#	400	71.98%	72.10	72.10	否	否	无	3%	
94	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	新华线672	新华线三分分7#	315	67.41%	71.16	71.16	否	否	无	8%	
95	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	新华线672	新华线三分分5#左4	200	46.84%	86.32	86.32	否	否	无	-1%	
96	国网银州区供电分公司	红光66kV变电站	红光变1350八五	10kV八五七线53右8号变压器	315	53.17%	116.00	116.00	否	否	无	14%	
97	国网银州区供电分公司	红光66kV变电站	红光变1350八五	10kV八五七线53右1号变压器	400	23.93%	264.28	264.28	否	否	无	24%	
98	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	兴隆线671	兴隆线17#	400	68.90%	84.38	84.38	否	否	无	3%	
99	国网银州区供电分公司	红光66kV变电站	红光变1350八五	10kV八五七线高速分6号变压器	400	60.10%	119.60	119.60	否	否	无	7%	
100	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	前进线669	前进线5#	315	77.34%	39.89	39.89	否	否	无	-12%	
101	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	前进线669	前进线3#	315	62.72%	85.94	85.94	否	否	无	-5%	
102	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	前进线669	前进线22#	400	73.47%	66.13	66.13	否	否	无	-11%	
103	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	前进线669	前进线23#	400	54.07%	143.72	143.72	否	否	无	-8%	
104	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	前进线669	前进线27#	400	59.41%	122.38	122.38	否	否	无	-10%	
105	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	前进线669	前进线40#	315	38.30%	162.87	162.87	否	否	无	-35%	
106	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	前进线669	前进线55#	315	66.79%	73.12	73.12	否	否	无	-19%	
107	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	前进线669	前进线52#	400	66.75%	92.99	92.99	否	否	无	-9%	
108	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	前进线669	前进线53#	315	39.33%	159.60	159.60	否	否	无	-3%	
109	国网银州区供电分公司	红光66kV变电站	红光变1350八五	10kV八五七线辽海水田支2号变压	400	21.41%	274.37	274.37	否	否	无	-4%	
110	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	前进线669	前进线60#	315	21.23%	216.61	216.61	否	否	无	-7%	
111	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	前进线669	前进线煤田分6#	400	26.70%	253.19	253.19	否	否	无	-11%	
112	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	前进线669	前进线30#右1	315	35.24%	172.49	172.49	否	否	无	-6%	
113	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	前进线669	前进线商业分2#	315	56.39%	105.87	105.87	否	否	无	-4%	
114	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	前进线669	前进线54#右1	315	71.67%	57.74	57.74	否	否	无	-14%	
115	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	汇工线655	汇工线9#	400	67.38%	90.48	90.48	否	否	无	-9%	
116	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	汇工线655	汇工线66#	315	52.37%	118.53	118.53	否	否	无	-5%	
117	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	汇工线655	汇工线68#	100	72.33%	17.67	17.67	否	否	无	-9%	
118	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	汇工线655	汇工线71#	315	23.45%	209.62	209.62	否	否	无	-16%	
119	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	汇工线655	汇工线26#右分3#	315	30.42%	187.67	187.67	否	否	无	-6%	
120	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2040银盛	银盛线温庄子分何家屯支7#	200	23.00%	133.99	133.99	否	否	无	0%	
121	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2040银盛	银盛线温庄子分何家屯支12#	100	63.22%	26.78	26.78	否	否	无	6%	
122	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2040银盛	银盛线温庄子分22#	200	29.84%	120.32	120.32	否	否	无	0%	
123	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2040银盛	银盛线温庄子分20#右06	200	41.60%	96.79	96.79	否	否	无	1%	
124	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2042银枫	银枫线市医院分8#左分1#	315	22.64%	212.19	212.19	否	否	无	-5%	
125	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2042银枫	银枫线市医院分8#左分2#	250	17.64%	180.89	180.89	否	否	无	-18%	
126	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	汇工线655	汇工线32#左分2#	315	37.63%	164.97	164.97	否	否	无	-9%	
127	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	汇工线655	汇工线铅矿分3#	160	28.35%	98.64	98.64	否	否	无	-15%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
128	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	汇工线655	汇工线铅矿分6#	200	23.37%	133.27	133.27	否	否	无	-13%	
129	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	汇工线655	汇工线建化分4#	315	44.24%	144.15	144.15	否	否	无	-16%	
130	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	汇工线655	汇工线建化分2#	315	24.84%	205.26	205.26	否	否	无	-10%	
131	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	汇工线655	汇工线53#右分2#	315	24.59%	206.04	206.04	否	否	无	6%	
132	国网银州区供电分公司	七里66kV变电站	水源线2339	水源线左家分9#	315	36.77%	167.68	167.68	否	否	无	68%	
133	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	光荣线656	光荣线46#	315	64.29%	80.99	80.99	否	否	无	-9%	
134	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	八三线668	八三线25#	100	59.94%	30.06	30.06	否	否	无	-11%	
135	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	光荣线656	光荣线50#	315	28.15%	194.83	194.83	否	否	无	-12%	
136	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	光荣线656	光荣线53#	400	49.79%	160.82	160.82	否	否	无	-10%	
137	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	光荣线656	光荣线57#	400	36.92%	212.30	212.30	否	否	无	-14%	
138	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	团铁线8280	团铁线2#	200	34.78%	110.45	110.45	否	否	无	-24%	
139	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	光荣线656	光荣线42#右分1#	200	18.61%	142.78	142.78	否	否	无	-4%	
140	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	团铁线8280	团铁线17#北	315	48.95%	129.30	129.30	否	否	无	-11%	
141	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	团铁线8280	团铁线17#南	315	59.57%	95.84	95.84	否	否	无	-11%	
142	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	光荣线656	光荣线55#右3	315	58.50%	99.24	99.24	否	否	无	-3%	
143	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	光荣线656	光荣线药材分6#	315	27.92%	195.54	195.54	否	否	无	-13%	
144	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	电厂线8277	电厂线9#	315	46.95%	135.60	135.60	否	否	无	-4%	
145	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	团铁线8280	团铁线选矿分四二六支14#左分6#	100	0.00%	90	90	否	否	无	9%	
146	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	团铁线8280	团铁线轧钢分4#	315	43.04%	147.93	147.93	否	否	无	-28%	
147	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	团铁线8280	团铁线汽修分4#	315	60.49%	92.95	92.95	否	否	无	-10%	
148	国网银州区供电分公司	新兴66kV变电站	新兴变2754新通	新通线45#	200	59.04%	61.91	61.91	否	否	无	5%	
149	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	交通线657	交通线32#	315	44.96%	141.88	141.88	否	否	无	-4%	
150	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	交通线657	交通线44#	250	19.85%	175.38	175.38	否	否	无	4%	
151	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	交通线657	交通线48#	200	69.86%	40.27	40.27	否	否	无	3%	
152	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	营盘线8275	营盘线电视台分22#	50	35.37%	27.31	27.31	否	否	无	9%	
153	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	电厂线8277	电厂线邮电分6#右6	315	20.73%	218.20	218.20	否	否	无	-42%	
154	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	营盘线8275	营盘线电视台分31#	30	43.58%	13.93	13.93	否	否	无	-45%	
155	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	营盘线8275	营盘线电视台分新营盘支2#右1	315	59.82%	95.08	95.08	否	否	无	5%	
156	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	营盘线8275	营盘线电视台分107#	200	19.14%	141.72	141.72	否	否	无	5%	
157	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	交通线657	交通线74#	250	34.44%	138.91	138.91	否	否	无	27%	
158	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	交通线657	交通线36#右3	400	55.46%	138.16	138.16	否	否	无	1%	
159	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	交通线657	交通线36#右5柱上变压器	200	76.94%	26.12	26.12	否	否	无	-1%	
160	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	电厂线8277	电厂线邮电分正义支2#左5	400	76.01%	55.97	55.97	否	否	无	-1%	
161	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	交通线657	交通线曙光分3#	400	66.47%	94.12	94.12	否	否	无	7%	
162	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	电厂线8277	电厂线邮电分19#	315	68.03%	69.21	69.21	否	否	无	-5%	
163	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	电厂线8277	电厂线邮电分二铁支3#	250	51.34%	96.66	96.66	否	否	无	0%	
164	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	电厂线8277	电厂线邮电分24#	315	69.04%	66.03	66.03	否	否	无	5%	
165	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	电厂线8277	电厂线邮电分26#	315	29.51%	190.53	190.53	否	否	无	-5%	
166	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	电厂线8277	电厂线邮电分31#	315	17.19%	229.35	229.35	否	否	无	3%	
167	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	电厂线8277	电厂线邮电分33#	400	20.52%	277.93	277.93	否	否	无	13%	
168	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	电厂线8277	电厂线邮电分35#	400	65.34%	98.65	98.65	否	否	无	-1%	
169	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	电厂线8277	电厂线邮电分39#	400	66.73%	93.08	93.08	否	否	无	2%	
170	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	电厂线8277	电厂线邮电分40#甲	400	7.45%	330.19	330.19	否	否	无	0%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
171	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	北市线8278	北市线园艺分3#	400	40.86%	196.57	196.57	否	否	无	1%	
172	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	北市线8278	北市线园艺分4#	315	64.72%	79.64	79.64	否	否	无	-4%	
173	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	北市线8278	北市线13#左分1#	100	42.74%	47.27	47.27	否	否	无	12%	
174	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	北市线8278	北市线繁荣分2#右2	315	61.40%	90.10	90.10	否	否	无	-12%	
175	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	团北线8271	团北线3#	400	45.65%	177.38	177.38	否	否	无	-26%	
176	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	团北线8271	团北线5#	200	62.54%	54.93	54.93	否	否	无	-2%	
177	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	团北线8271	团北线9#	200	50.40%	79.20	79.20	否	否	无	-7%	
178	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	团北线8271	团北线13#	200	35.23%	109.53	109.53	否	否	无	-20%	
179	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	团北线8271	团北线17#	250	43.35%	116.62	116.62	否	否	无	-1%	
180	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	北市线8278	北市线繁荣分3#右1右1	315	52.45%	118.29	118.29	否	否	无	-7%	
181	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	北市线8278	北市线繁荣分3#右1左1#	400	78.51%	45.95	45.95	否	否	无	6%	
182	国网银州区供电分公司	新兴66kV变电站	新兴变2754新通	新通线广裕分1#左1	315	24.17%	207.37	207.37	否	否	无	11%	
183	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	北市线8278	北市线繁荣分27#	160	42.00%	76.80	76.80	否	否	无	2%	
184	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	北市线8278	北市线繁荣分31#	250	69.03%	52.42	52.42	否	否	无	6%	
185	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	团北线8271	团北线提水分13#	50	0.00%	45	45	否	否	无	71%	
186	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	团北线8271	团北线提水分28#	200	30.96%	118.09	118.09	否	否	无	-14%	
187	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	团北线8271	团北线提水分15#左分6#	315	15.68%	234.10	234.10	否	否	无	-13%	
188	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	北市线8278	北市线白塔分5#	315	47.95%	132.47	132.47	否	否	无	-1%	
189	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	北市线8278	北市线白塔分2#	200	21.42%	137.17	137.17	否	否	无	-1%	
190	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	北市线8278	北市线白塔分1#左分1#	315	41.94%	151.40	151.40	否	否	无	6%	
191	国网银州区供电分公司	新兴66kV变电站	新兴变2754新通	新通线广裕分6#左1	315	72.07%	56.48	56.48	否	否	无	7%	
192	国网银州区供电分公司	新兴66kV变电站	新兴变2754新通	新通线广裕分7#右4	315	58.37%	99.62	99.62	否	否	无	4%	
193	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	前进线669	前进线10#	500	36.47%	267.65	267.65	否	否	无	-11%	
194	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	交通线657	交通线47#右分2#甲	630	72.91%	107.66	107.66	否	否	无	6%	
195	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	团铁线8280	团铁线燃料分2#	315	37.78%	164.48	164.48	否	否	无	-27%	
196	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	汇工线655	汇工线25#	315	55.93%	107.31	107.31	否	否	无	-8%	
197	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	前进线669	前进线63#左1	400	71.18%	75.28	75.28	否	否	无	-10%	
198	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	汇工线655	汇工线建化分7#	315	36.27%	169.24	169.24	否	否	无	-7%	
199	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	交通线657	交通线16#	315	59.11%	97.29	97.29	否	否	无	71%	
200	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	交通线657	交通线22#	315	43.72%	145.79	145.79	否	否	无	4%	
201	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	光荣线656	光荣线26#	315	42.58%	149.38	149.38	否	否	无	-14%	
202	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	光荣线656	光荣线27#	315	38.07%	163.59	163.59	否	否	无	-3%	
203	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	光荣线656	光荣线32#	315	33.10%	179.24	179.24	否	否	无	-13%	
204	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	光荣线656	光荣线36#	315	69.40%	64.88	64.88	否	否	无	-14%	
205	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2040银盛	文荟花园1#箱变2#变压器	500	57.82%	160.88	160.88	否	否	无	2%	
206	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2040银盛	文荟花园2#箱变1#变压器	500	76.95%	65.23	65.23	否	否	无	4%	
207	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2040银盛	文荟花园2#箱变2#变压器	500	42.44%	237.79	237.79	否	否	无	-4%	
208	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	汇工线655	金利家园2#变压器	400	63.84%	104.65	104.65	否	否	无	-5%	
209	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	汇工线655	金利家园1#变压器	400	36.70%	213.22	213.22	否	否	无	-15%	
210	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2040银盛	桑园佳苑1#箱变1#变压器	400	13.25%	307.02	307.02	否	否	无	0%	
211	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2040银盛	桑园佳苑1#箱变2#变压器	400	20.21%	279.17	279.17	否	否	无	0%	
212	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2040银盛	桑园佳苑2#箱变1#变压器	630	24.43%	413.12	413.12	否	否	无	1%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量 (kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
213	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	电厂线8277	电厂线18#电缆分支箱T接电厂线1#箱变1#变压器	630	27.73%	392.32	392.32	否	否	无	5%	
214	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	北市线8278	北市线22#箱T接北市3#配电站变压	400	21.33%	274.69	274.69	否	否	无	5%	
215	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	北市线8278	北市线4#箱变电站内变压器	630	32.37%	363.08	363.08	否	否	无	7%	
216	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	北市线8278	北市1#箱变1#变压器	630	60.32%	187.00	187.00	否	否	无	9%	
217	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	北市线8278	北市2#箱变1#变压器	630	26.31%	401.26	401.26	否	否	无	-14%	
218	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	北市线8278	北市线铜中分1#箱变1#变压器	630	17.90%	454.22	454.22	否	否	无	-1%	
219	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	北市线8278	北市线繁荣分1#箱变1#变压器	630	43.90%	290.44	290.44	否	否	无	-4%	
220	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	北市线8278	北市线繁荣分2#箱变1#变压器	630	61.41%	180.12	180.12	否	否	无	-3%	
221	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	北市线8278	北市线繁荣分3#箱变1#变压器	630	33.07%	358.68	358.68	否	否	无	6%	
222	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	北市线8278	娱乐街4#箱变1#变压器	500	35.67%	271.66	271.66	否	否	无	-8%	
223	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	电厂线8277	金源丽城2#变电所1#变压器	1250	28.20%	772.48	772.48	否	否	无	-2%	
224	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	北市线8278	北市线繁荣分22#左支小区2#配电	800	74.30%	125.62	125.62	否	否	无	7%	
225	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	兴隆线671	金城时代1#配电站1#变压器	1000	14.27%	757.32	757.32	否	否	无	8%	
226	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	电厂线8277	电厂线邮电分1#箱变1#变压器	500	65.74%	121.31	121.31	否	否	无	-3%	
227	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	前进线669	煤田分1#箱变1#变压器	1000	27.23%	627.66	627.66	否	否	无	-7%	
228	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	光荣线656	华田小区箱变1#变压器	500	33.43%	282.86	282.86	否	否	无	-4%	
229	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	前进线669	南马路1#箱变1#变压器	500	30.02%	299.90	299.90	否	否	无	-13%	
230	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2040银盛	植物园1#箱变1#变压器	500	35.39%	273.06	273.06	否	否	无	4%	
231	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2040银盛	植物园1#箱变2#变压器	500	43.12%	234.40	234.40	否	否	无	-5%	
232	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2040银盛	植物园2#箱变2#变压器	500	49.48%	202.62	202.62	否	否	无	3%	
233	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	北市线8278	鑫海花园1#箱变1#变压器	500	44.32%	228.40	228.40	否	否	无	16%	
234	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	北市线8278	娱乐街4#箱变2#变压器	500	37.03%	264.85	264.85	否	否	无	4%	
235	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	北市线8278	娱乐街3#箱变1#变压器	630	20.99%	434.78	434.78	否	否	无	-6%	
236	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	北市线8278	鑫海花园1#箱变2#变压器	500	27.65%	311.74	311.74	否	否	无	0%	
237	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	北市线8278	鑫海花园2#箱变1#变压器	500	50.91%	195.46	195.46	否	否	无	10%	
238	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	北市线8278	鑫海花园2#箱变2#变压器	500	33.20%	283.98	283.98	否	否	无	4%	
239	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	北市线8278	阳光园六区二期1#箱变1#变压器	400	66.23%	95.09	95.09	否	否	无	-1%	
240	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	北市线8278	阳光园六区二期1#箱变2#变压器	400	13.19%	307.22	307.22	否	否	无	-2%	
241	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	北市线8278	阳光园六区二期2#箱变1#变压器	315	32.04%	182.56	182.56	否	否	无	0%	
242	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	北市线8278	阳光园六区二期2#箱变2#变压器	315	15.53%	234.57	234.57	否	否	无	-2%	
243	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	北市线8278	娱乐街1#箱变1#变压器	500	30.79%	296.05	296.05	否	否	无	9%	
244	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	北市线8278	娱乐街1#箱变2#变压器	630	68.33%	136.52	136.52	否	否	无	46%	
245	国网银州区供电分公司	新兴66kV变电站	新兴变2754新通	广裕支1#箱变1#变压器	630	37.47%	330.92	330.92	否	否	无	-3%	
246	国网银州区供电分公司	新兴66kV变电站	新兴变2754新通	广裕支4#箱变1#变压器	1000	55.02%	349.78	349.78	否	否	无	-5%	
247	国网银州区供电分公司	新兴66kV变电站	新兴变2754新通	广裕支2#箱变1#变压器	630	79.20%	68.02	68.02	否	否	无	41%	
248	国网银州区供电分公司	新兴66kV变电站	新兴变2754新通	广裕支3#箱变1#变压器	630	57.42%	205.28	205.28	否	否	无	-2%	
249	国网银州区供电分公司	新兴66kV变电站	新兴变2754新通	政府箱变1#变压器	500	75.95%	70.26	70.26	否	否	无	-1%	
250	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	团北线8271	阀门住宅箱变1#变压器	500	18.21%	358.94	358.94	否	否	无	-8%	
251	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	电厂线8277	阳光园4区3#箱变1#变压器	630	23.14%	421.24	421.24	否	否	无	-3%	
252	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	电厂线8277	金源丽城1#箱变1#变压器	400	28.08%	247.68	247.68	否	否	无	-10%	
253	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	电厂线8277	金源丽城1#箱变2#变压器	400	33.47%	226.14	226.14	否	否	无	1%	
254	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	北市线8278	阳光园4区1#箱变1#变压器	500	29.96%	300.18	300.18	否	否	无	42%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
255	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	北市线8278	阳光园4区1#箱变2#变压器	500	0.00%	450	450	否	否	无	91%	
256	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	北市线8278	阳光园4区2#箱变1#变压器	500	16.23%	368.83	368.83	否	否	无	13%	
257	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	交通线657	金城公寓箱变1#变压器	500	18.22%	358.90	358.90	否	否	无	0%	
258	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2040银盛	植物园3#箱变1#变压器	630	48.30%	262.68	262.68	否	否	无	-1%	
259	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2040银盛	植物园3#箱变2#变压器	630	11.45%	494.86	494.86	否	否	无	-7%	
260	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2040银盛	植物园4#箱变1#变压器	630	49.18%	257.14	257.14	否	否	无	-7%	
261	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2040银盛	植物园4#箱变2#变压器	630	21.86%	429.28	429.28	否	否	无	-3%	
262	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2040银盛	植物园5#箱变1#变压器	630	37.36%	331.62	331.62	否	否	无	3%	
263	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2040银盛	植物园5#箱变2#变压器	630	77.63%	77.93	77.93	否	否	无	-3%	
264	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2040银盛	植物园6#箱变1#变压器	500	21.64%	341.81	341.81	否	否	无	-1%	
265	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2040银盛	文荟花园1#箱变1#变压器	500	31.30%	293.52	293.52	否	否	无	2%	
266	国网银州区供电分公司	红光66kV变电站	红光变1350八五	南山辽海住宅小区2#箱变201出线	630	24.55%	412.36	412.36	否	否	无	8%	
267	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	前进线669	前进线67#右1箱变1#配电变压器	400	55.92%	136.33	136.33	否	否	无	-1%	
268	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2042银枫	八三馨园配电站内1#变压器	800	32.84%	457.30	457.30	否	否	无	3%	
269	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2040银盛	银盛线温庄子分路灯支7#右1	200	72.36%	35.28	35.28	否	否	无	12%	
270	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	营盘线8275	营盘线电视台分53#	400	50.45%	158.20	158.20	否	否	无	-6%	
271	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	汇工线655	汇工线铁路分9#	315	44.65%	142.85	142.85	否	否	无	-14%	
272	国网银州区供电分公司	红光66kV变电站	红光变1352红北	红北线10号右1	400	64.61%	101.54	101.54	否	否	无	98%	
273	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	团北线8271	团北线东风分9#	400	56.66%	133.36	133.36	否	否	无	-3%	
274	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	焦化线8276	焦化线49#	200	64.76%	50.48	50.48	否	否	无	11%	
275	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	北市线8278	北市线繁荣分26#右支小区3#配电	630	72.98%	107.20	107.20	否	否	无	-1%	
276	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	汇工线655	汇工线33#开关箱T接1#箱变1#变压	400	14.26%	302.98	302.98	否	否	无	16%	
277	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	新华线672	新华线三中分1#	315	36.41%	168.82	168.82	否	否	无	1%	
278	国网银州区供电分公司	新兴66kV变电站	新兴变2754新通	金山现代城配电站1#变压器	630	66.31%	149.23	149.23	否	否	无	-1%	
279	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	团北线8271	团北线东风分16#	200	45.03%	89.94	89.94	否	否	无	-2%	
280	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	团铁线8280	团铁线2#箱变1#变压器	400	29.80%	240.80	240.80	否	否	无	-11%	
281	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	汇工线655	汇工线铁路分7#	400	31.56%	233.76	233.76	否	否	无	-10%	
282	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2040银盛	银盛线植物园分31#	250	37.04%	132.41	132.41	否	否	无	-2%	
283	国网银州区供电分公司	红光66kV变电站	红光变1350八五	10kV八五七线24号变压器(业扩)	315	29.35%	191.04	191.04	否	否	无	60%	
284	国网银州区供电分公司	红光66kV变电站	红光变1350八五	南山辽海住宅小区1#箱变201出线	630	18.80%	448.58	448.58	否	否	无	-3%	
285	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	团铁线8280	居然馨苑1#配电站2#变压器	800	41.90%	384.79	384.79	否	否	无	-2%	
286	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2040银盛	银盛线温庄子分何家屯支33#	30	47.99%	12.60	12.60	否	否	无	-29%	
287	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	交通线657	交通线曙光分7#	315	73.17%	53.00	53.00	否	否	无	-14%	
288	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2040银盛	银盛线温庄子分何家屯支43#(自	50	38.08%	25.96	25.96	否	否	无	-42%	
289	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	团铁线8280	团铁线3#箱变1#变压器	400	24.50%	261.98	261.98	否	否	无	-7%	
290	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	团铁线8280	团铁线4#箱变1#变压器	400	13.15%	307.40	307.40	否	否	无	2%	
291	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2042银枫	枫岭怡然2#箱变1#变压器	630	28.75%	385.90	385.90	否	否	无	4%	
292	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	团铁线8280	居然1期2#箱变1#变压器	500	16.26%	368.70	368.70	否	否	无	-11%	
293	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	团铁线8280	居然2期1#箱变2#变压器	400	23.97%	264.13	264.13	否	否	无	-8%	
294	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	团铁线8280	居然2期2#箱变1#变压器	400	27.79%	248.84	248.84	否	否	无	-11%	
295	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	团铁线8280	居然2期2#箱变2#变压器	400	25.95%	256.19	256.19	否	否	无	-10%	
296	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	团铁线8280	居然馨苑1#配电站3#变压器	800	24.27%	525.84	525.84	否	否	无	-16%	
297	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	化肥线654	益隆小区箱变1#变压器	630	24.04%	415.56	415.56	否	否	无	-11%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量 (kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
298	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2040银盛	银盛线植物园分36#甲	315	60.95%	91.50	91.50	否	否	无	-1%	
299	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	北市线8278	北市线繁荣分26#右分1#	630	33.14%	358.24	358.24	否	否	无	-18%	
300	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2040银盛	银盛线植物园分36#乙	315	25.35%	203.66	203.66	否	否	无	3%	
301	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	团北线8271	团北线提水分9#右1	100	13.40%	76.61	76.61	否	否	无	-67%	
302	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	营盘线8275	营盘线电视台分60#	100	37.92%	52.08	52.08	否	否	无	127%	
303	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	前进线669	前进线13#柱上变压器	400	76.65%	53.40	53.40	否	否	无	-2%	
304	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	前进线669	前进线35#	400	53.16%	147.37	147.37	否	否	无	-9%	
305	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	前进线669	前进线44#	400	45.81%	176.75	176.75	否	否	无	-7%	
306	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	电厂线8277	华夏馨园箱变1#变压器	500	29.94%	300.32	300.32	否	否	无	0%	
307	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2040银盛	东城阳光1#箱变电站内2#变压器	400	35.71%	217.15	217.15	否	否	无	-4%	
308	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	团铁线8280	团铁线兴隆分2#	250	39.62%	125.96	125.96	否	否	无	-3%	
309	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	团铁线8280	团铁线1#箱变1#变压器	400	34.49%	222.06	222.06	否	否	无	-9%	
310	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2042银枫	枫岭怡然3#箱变1#变压器	500	32.61%	286.94	286.94	否	否	无	-2%	
311	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2042银枫	盛世桃园5#箱变1#变压器	500	33.98%	280.08	280.08	否	否	无	1%	
312	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	团铁线8280	居然1期2#箱变2#变压器	500	19.28%	353.62	353.62	否	否	无	-11%	
313	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	团铁线8280	居然2期1#箱变1#变压器	400	27.10%	251.59	251.59	否	否	无	-10%	
314	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	汇工线655	汇工线35#开关箱T接1#箱变1#变	400	21.55%	273.79	273.79	否	否	无	-12%	
315	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	团铁线8280	居然馨苑1#配电箱1#变压器	800	20.24%	558.10	558.10	否	否	无	-13%	
316	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	光荣线656	公汽小区箱变1#变压器	400	29.23%	243.10	243.10	否	否	无	-8%	
317	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2040银盛	东城阳光1#箱变电站内1#变压器	400	27.68%	249.26	249.26	否	否	无	-2%	
318	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	光荣线656	沈铁荣域A区1#箱变1#变压器	630	17.23%	458.46	458.46	否	否	无	-9%	
319	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	光荣线656	沈铁荣域A区2#箱变1#变压器	400	17.30%	290.78	290.78	否	否	无	-5%	
320	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	光荣线656	沈铁荣域A区3#箱变1#变压器	400	19.16%	283.34	283.34	否	否	无	-13%	
321	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2042银枫	八三馨园2#箱变1#配电变压器	200	20.11%	139.79	139.79	否	否	无	3%	
322	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2040银盛	银盛线温庄子分何家屯支12#左1	100	66.45%	23.55	23.55	否	否	无	9%	
323	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2040银盛	银盛线温庄子分21#+1左1	100	13.73%	76.27	76.27	否	否	无	-11%	
324	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	电厂线8277	春园公馆土建变2#变压器	800	25.22%	518.28	518.28	否	否	无	-2%	
325	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	电厂线8277	春园公馆土建变1#变压器	630	79.08%	68.82	68.82	否	否	无	9%	
326	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2042银枫	盛世桃园6#箱变1#变压器	400	20.20%	279.19	279.19	否	否	无	-3%	
327	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2042银枫	盛世桃园7#箱变1#变压器	400	48.01%	167.96	167.96	否	否	无	-2%	
328	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	新华线672	洲际之星土建变1#变压器	800	31.59%	467.26	467.26	否	否	无	0%	
329	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	新华线672	洲际之星土建变2#变压器	800	37.75%	417.98	417.98	否	否	无	6%	
330	国网银州区供电分公司	振兴66kV变电站	新华线672	洲际之星土建变3#变压器	800	31.55%	467.57	467.57	否	否	无	-3%	
331	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	电厂线8277	电厂线明珠园1#箱变内配电变压器	630	25.81%	404.38	404.38	否	否	无	2%	
332	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	电厂线8277	电厂线明珠园2#箱变内配电变压器	630	20.90%	435.32	435.32	否	否	无	8%	
333	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	电厂线8277	电厂线明珠园3#箱变内配电变压器	630	22.46%	425.50	425.50	否	否	无	1%	
334	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	电厂线8277	电厂线明珠园4#箱变内配电变压器	630	21.83%	429.48	429.48	否	否	无	5%	
335	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	电厂线8277	电厂线明珠园5#箱变内配电变压器	630	33.13%	358.26	358.26	否	否	无	3%	
336	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	电厂线8277	电厂线明珠园6#箱变内配电变压器	630	26.77%	398.32	398.32	否	否	无	-2%	
337	国网银州区供电分公司	红光66kV变电站	红光变1350八五	八五七线辽海住宅二期1#箱变201	500	42.42%	237.89	237.89	否	否	无	2%	
338	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	电厂线8277	电厂线邮电分二铁支6#左1	200	39.66%	100.67	100.67	否	否	无	4%	
339	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	焦化线8276	焦化线马峰分5#	100	55.07%	34.93	34.93	否	否	无	86%	
340	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2040银盛	植物园三期1#箱变2#变压器	500	28.52%	307.39	307.39	否	否	无	-3%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
341	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	电厂线8277	电厂线正义支4#T接1#箱变站内变	630	19.97%	441.20	441.20	否	否	无	1%	
342	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	电厂线8277	电厂线正义支4#T接2#箱变站内变	630	46.25%	275.60	275.60	否	否	无	6%	
343	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	团北线8271	佳丰北郡二期1#箱变1#变压器	500	23.54%	332.32	332.32	否	否	无	5%	
344	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	团北线8271	佳丰北郡二期2#箱变1#变压器	500	24.42%	327.90	327.90	否	否	无	1%	
345	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	团北线8271	佳丰北郡二期3#箱变1#变压器	630	31.13%	370.90	370.90	否	否	无	-2%	
346	国网银州区供电分公司	团结66kV变电站	团北线8271	佳丰北郡二期4#箱变1#变压器	630	21.04%	434.44	434.44	否	否	无	0%	
347	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双艺线2137	双艺线5#	315	10.03%	251.91	251.91	否	否	无	-4%	
348	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线28#T接箱变1#变压器	500	55.44%	172.82	172.82	否	否	无	-9%	
349	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线体育馆分8#乙	160	40.51%	79.19	79.19	否	否	无	-10%	
350	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双西线2143	金湾尚城2#箱变2#变压器	500	33.89%	280.54	280.54	否	否	无	-1%	
351	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城北线0985	城北线30#+1	200	54.24%	71.53	71.53	否	否	无	-33%	
352	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙兴联线0974	龙兴联线汇兴分21#	400	20.17%	279.34	279.34	否	否	无	-33%	
353	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双水线2147	双水线龙翔山水4#箱变2#变压器	500	28.36%	308.21	308.21	否	否	无	-5%	
354	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双水线2147	双水线龙翔山水3#箱变2#变压器	500	34.64%	276.80	276.80	否	否	无	7%	
355	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	橡胶线1081	恒通家园1#箱变1#变压器	630	15.10%	471.88	471.88	否	否	无	-9%	
356	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双西线2143	金湾尚城1#箱变2#变压器	500	33.07%	284.64	284.64	否	否	无	-2%	
357	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	金山线2141	金城线北市新苑1#箱变1#变压器	630	27.83%	391.68	391.68	否	否	无	6%	
358	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	金山线2141	金城线北市新苑2#箱变1#变压器	400	17.63%	289.46	289.46	否	否	无	-3%	
359	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	胶制线1078	金鼎盛世城二期B区1#箱变2#变	400	16.87%	292.51	292.51	否	否	无	11%	
360	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双北线2139	金城春田二期配电站2#变压器	800	45.15%	358.80	358.80	否	否	无	13%	
361	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双北线2139	金城春田二期配电站1#变压器	800	57.18%	262.53	262.53	否	否	无	-29%	
362	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双北线2139	金城春田二期1#箱变内变压器	630	62.60%	172.62	172.62	否	否	无	-6%	
363	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双北线2139	金城春田二期2#箱变内变压器	630	74.22%	99.44	99.44	否	否	无	-2%	
364	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双岭线2144	双岭线2#箱变2#变压器	400	31.51%	233.96	233.96	否	否	无	-2%	
365	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双岭线2144	双岭线3#箱变1#变压器	400	36.07%	215.71	215.71	否	否	无	-3%	
366	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双岭线2144	双岭线4#箱变1#变压器	400	21.58%	273.70	273.70	否	否	无	16%	
367	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	莲振线1077	莲振线2#箱变1#变压器	400	31.37%	234.53	234.53	否	否	无	-16%	
368	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双翔线2132	金城8#楼箱变内变压器	315	24.36%	206.78	206.78	否	否	无	5%	
369	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双岭线2144	双岭线6#箱变2#配电变压器	630	24.86%	410.40	410.40	否	否	无	-5%	
370	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙岭线0991	沙子沟小区3#土建变1#变压器	800	22.26%	541.92	541.92	否	否	无	6%	
371	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙岭线0991	沙子沟小区3#土建变2#变压器	630	22.17%	427.36	427.36	否	否	无	9%	
372	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙岭线0991	沙子沟小区3#土建变3#变压器	630	18.24%	452.08	452.08	否	否	无	9%	
373	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙岭线0991	沙子沟小区1#土建变1#变压器	630	28.37%	388.30	388.30	否	否	无	13%	
374	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙岭线0991	沙子沟小区1#土建变2#变压器	630	60.26%	187.35	187.35	否	否	无	19%	
375	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙岭线0991	沙子沟小区1#土建变3#变压器	800	39.95%	400.42	400.42	否	否	无	7%	
376	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙岭线0991	沙子沟小区2#土建变1#变压器	400	34.37%	222.52	222.52	否	否	无	14%	
377	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙岭线0991	沙子沟小区2#土建变2#变压器	800	14.27%	605.81	605.81	否	否	无	9%	
378	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙岭线0991	沙子沟小区4#土建变1#变压器	800	22.25%	542.02	542.02	否	否	无	7%	
379	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙岭线0991	沙子沟小区4#土建变2#变压器	630	22.99%	422.14	422.14	否	否	无	9%	
380	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	胶制线1078	金鼎盛世城二期B区2#箱变2#变	500	36.68%	266.58	266.58	否	否	无	-9%	
381	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	莲振线1077	莲振线18#左1右4	315	31.80%	183.33	183.33	否	否	无	-11%	
382	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	钢厂线1090	铭世首府土建变1#变压器	630	25.13%	408.68	408.68	否	否	无	-8%	
383	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	钢厂线1090	铭世首府土建变3#变压器	800	25.75%	514.03	514.03	否	否	无	-20%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量 (kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
384	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双西线2143	金湾尚城4#箱变2#变压器	500	73.27%	83.63	83.63	否	否	无	0%	
385	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双西线2143	金湾尚城6#箱变站内变压器	500	70.15%	99.27	99.27	否	否	无	-2%	
386	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双艺线2137	双艺线园艺分12#	200	38.57%	102.86	102.86	否	否	无	-5%	
387	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	橡胶线1081	橡胶线天桥分6#	200	39.03%	101.94	101.94	否	否	无	-2%	
388	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	莲振线1077	莲振线26#甲	200	39.13%	101.74	101.74	否	否	无	-5%	
389	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双艺线2137	双艺线3#右2	200	38.35%	103.30	103.30	否	否	无	-5%	
390	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	金山线2141	金山线市场分1#左4右1	315	31.88%	183.09	183.09	否	否	无	0%	
391	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双西线2143	金湾尚城7#箱变1#变压器	630	50.82%	246.84	246.84	否	否	无	-3%	
392	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双西线2143	金湾尚城10#箱变1#变压器	630	42.03%	302.18	302.18	否	否	无	1%	
393	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双枫线2136	枫情水岸12#箱变2#变压器	630	32.39%	362.96	362.96	否	否	无	6%	
394	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双枫线2136	枫情水岸12#箱变1#变压器	630	65.35%	155.32	155.32	否	否	无	-4%	
395	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	衡源世嘉1#箱变站内1#变压器	630	24.48%	412.80	412.80	否	否	无	-8%	
396	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	衡源世嘉1#箱变站内2#变压器	630	40.17%	313.96	313.96	否	否	无	-5%	
397	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双枫线2136	枫情水岸13#箱变1#变压器	630	33.50%	355.92	355.92	否	否	无	-2%	
398	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双枫线2136	枫情水岸13#箱变2#变压器	630	76.22%	86.84	86.84	否	否	无	2%	
399	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙东线0973	龙东线3#+1	200	56.00%	68.00	68.00	否	否	无	2%	
400	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	金山线2141	广裕北苑箱变1#变压器	630	19.38%	444.90	444.90	否	否	无	5%	
401	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙东线0973	龙东线地运所分5#右2	200	25.91%	128.18	128.18	否	否	无	52%	
402	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	钢厂线1090	美瑞家园1#箱变2#变压器	630	64.65%	159.74	159.74	否	否	无	-6%	
403	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双水线2147	双水线龙翔山水4#箱变1#变压器	500	69.34%	103.32	103.32	否	否	无	7%	
404	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双水线2147	双水线龙翔山水2#箱变1#变压器	400	37.14%	211.45	211.45	否	否	无	4%	
405	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双水线2147	双水线龙翔山水2#箱变2#变压器	400	42.43%	190.30	190.30	否	否	无	3%	
406	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	钢厂线1090	棚户3区1#箱变1#变压器	400	74.40%	62.41	62.41	否	否	无	-10%	
407	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	钢厂线1090	美瑞家园3#箱变1#变压器	400	46.73%	173.10	173.10	否	否	无	-11%	
408	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	胶制线1078	金鼎盛世城二期B区1#箱变1#变	400	71.63%	73.46	73.46	否	否	无	18%	
409	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	工业线1085	工业线英城子分37#右2	160	43.30%	74.72	74.72	否	否	无	-19%	
410	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	橡胶线1081	恒通家园2#箱变1#变压器	630	33.85%	353.72	353.72	否	否	无	-13%	
411	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双水线2147	双水线龙翔山水1#箱变2#变压器	400	36.23%	215.06	215.06	否	否	无	-3%	
412	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双水线2147	双水线龙翔山水3#箱变1#变压器	500	23.89%	330.56	330.56	否	否	无	16%	
413	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙南线0975	龙南线七里分30#左分3#甲	100	54.66%	35.34	35.34	否	否	无	-1%	
414	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	一公司小区箱变内1#变压器	630	34.86%	347.38	347.38	否	否	无	-18%	
415	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	电业线0976	艺术馆1#箱变配电变压器	630	32.92%	359.60	359.60	否	否	无	-10%	
416	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙南线0975	东油住宅箱式变1#间隔配1#电变	630	31.38%	369.30	369.30	否	否	无	-11%	
417	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙南线0975	龙南线七里分5#	100	39.59%	50.41	50.41	否	否	无	-10%	
418	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双艺线2137	双艺线有色分20#	315	5.32%	266.76	266.76	否	否	无	-8%	
419	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	莲振线1077	莲振线26#乙	400	51.38%	154.46	154.46	否	否	无	-12%	
420	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙桥线0992	龙桥线小桥子分鼓楼支I土建变1#	630	45.01%	283.42	283.42	否	否	无	-1%	
421	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双西线2143	金湾尚城2#箱变1#变压器	500	32.35%	288.24	288.24	否	否	无	-2%	
422	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙南线0975	靠山屯回迁楼（七中）2#箱变1#变	630	17.71%	455.40	455.40	否	否	无	-11%	
423	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙南线0975	靠山屯回迁楼（七中）3#箱变1#变	400	57.04%	131.86	131.86	否	否	无	-3%	
424	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙兴联线0974	龙兴联线32#右2	315	48.63%	130.33	130.33	否	否	无	3%	
425	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙兴联线0974	龙兴联线32#右4	315	37.50%	165.37	165.37	否	否	无	-6%	
426	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙兴联线0974	龙兴联线32#右7	250	21.02%	172.44	172.44	否	否	无	-7%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
427	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙兴联线0974	龙兴联线69#	400	57.93%	128.29	128.29	否	否	无	-13%	
428	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双岭线2144	双岭线2#箱变1#变压器	400	18.96%	284.17	284.17	否	否	无	-6%	
429	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双岭线2144	双岭线3#箱变2#变压器	400	37.65%	209.39	209.39	否	否	无	0%	
430	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双岭线2144	双岭线5#箱变1#变压器	500	19.96%	350.22	350.22	否	否	无	-1%	
431	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线电业分2#	315	79.70%	32.46	32.46	否	否	无	-6%	
432	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	莲振线1077	武警馨园箱变2#变压器	500	36.46%	267.70	267.70	否	否	无	-4%	
433	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙东线0973	文苑雅居住宅小区箱变1#变压器	500	24.57%	327.17	327.17	否	否	无	-1%	
434	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	莲振线1077	阳光园2#箱变1#配电电变压器	630	19.60%	443.52	443.52	否	否	无	-100%	
435	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	莲振线1077	阳光园2#箱变2#配电电变压器	630	68.80%	133.54	133.54	否	否	无	10%	
436	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双西线2143	金湾尚城9#箱变1#变压器	630	54.69%	222.46	222.46	否	否	无	0%	
437	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双翔线2132	双翔线龙翔分1#箱变内变压器	500	31.16%	294.21	294.21	否	否	无	2%	
438	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双艺线2137	双艺线11#+1右1	200	37.34%	105.32	105.32	否	否	无	47%	
439	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双艺线2137	双艺线园艺分22#	100	37.85%	52.15	52.15	否	否	无	-39%	
440	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双西线2143	金湾尚城12#箱变1#变压器	500	50.21%	198.94	198.94	否	否	无	-1%	
441	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	胶制线1078	金鼎小区4#箱变2#变压器	500	73.05%	84.74	84.74	否	否	无	-11%	
442	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙兴联线0974	龙兴联线龙山花园分4#	315	64.15%	81.44	81.44	否	否	无	-9%	
443	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双艺线2137	佳丰北郡6#箱变1#变压器	500	34.51%	277.44	277.44	否	否	无	5%	
444	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双艺线2137	佳丰北郡4#箱变1#变压器	400	27.97%	248.11	248.11	否	否	无	5%	
445	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双水线2147	双水线龙翔山水1#箱变1#变压器	400	27.24%	251.05	251.05	否	否	无	0%	
446	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	橡胶线1081	恒通家园3#箱变1#变压器	630	16.08%	465.68	465.68	否	否	无	-14%	
447	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	傍山金沅箱变站内2#变压器	400	17.11%	291.58	291.58	否	否	无	7%	
448	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	傍山金沅箱变站内1#变压器	400	54.26%	142.98	142.98	否	否	无	-14%	
449	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	钢厂线1090	美瑞家园1#箱变1#变压器	630	44.04%	289.56	289.56	否	否	无	-10%	
450	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	钢厂线1090	美瑞家园3#箱变2#变压器	400	22.71%	269.17	269.17	否	否	无	-8%	
451	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	钢厂线1090	美瑞家园4#箱变1#变压器	400	20.93%	276.26	276.26	否	否	无	-10%	
452	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	钢厂线1090	棚户区3区2#箱变1#变压器	630	61.98%	176.52	176.52	否	否	无	-9%	
453	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙南线0975	新村水泵箱变1#配电变压器	630	75.64%	90.44	90.44	否	否	无	-19%	
454	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线电机分5#	315	49.12%	128.76	128.76	否	否	无	-2%	
455	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线电机分8#	315	64.19%	81.31	81.31	否	否	无	-6%	
456	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线电机分12#	400	65.08%	99.66	99.66	否	否	无	-10%	
457	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线电机分15#	200	38.88%	102.24	102.24	否	否	无	-8%	
458	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线电机分23#	200	42.88%	94.25	94.25	否	否	无	-13%	
459	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线电机分11#右2	315	13.13%	242.13	242.13	否	否	无	-18%	
460	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线电机分11#右3	200	41.69%	96.62	96.62	否	否	无	-10%	
461	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线电机分19#左4	250	73.18%	42.06	42.06	否	否	无	26%	
462	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线电机分19#左5	315	12.75%	243.33	243.33	否	否	无	-4%	
463	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线电机分19#左6	250	69.53%	51.17	51.17	否	否	无	-9%	
464	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙南线0975	龙南线七里分4#	400	19.12%	283.54	283.54	否	否	无	-31%	
465	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙南线0975	龙南线七里分17#	315	64.16%	81.41	81.41	否	否	无	-10%	
466	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙南线0975	龙南线七里分何家屯砖厂支8#左2	315	28.08%	195.06	195.06	否	否	无	-16%	
467	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙南线0975	龙南线七里分左家支13#甲	315	36.28%	169.21	169.21	否	否	无	-12%	
468	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线电机分18#	200	23.76%	132.49	132.49	否	否	无	-6%	
469	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城北线0985	城北线15#+2	200	11.50%	157.00	157.00	否	否	无	-11%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
470	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙东线0973	龙东线学府分6#甲	400	54.00%	144.01	144.01	否	否	无	-4%	
471	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙东线0973	龙东线学府分6#乙	400	22.19%	271.24	271.24	否	否	无	0%	
472	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙东线0973	龙东线学府分11#	315	15.37%	235.08	235.08	否	否	无	-2%	
473	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙东线0973	龙东线学府分12#	400	37.61%	209.58	209.58	否	否	无	0%	
474	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙东线0973	龙东线学府分16#	315	19.70%	221.43	221.43	否	否	无	7%	
475	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙东线0973	龙东线学府分10#右4	315	60.65%	92.46	92.46	否	否	无	-11%	
476	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	电业线0976	电业线老干部分6#	315	59.73%	95.34	95.34	否	否	无	-7%	
477	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙东线0973	龙东线32#	200	27.03%	125.94	125.94	否	否	无	-6%	
478	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	电业线0976	电业线老干部分7#	315	14.85%	236.72	236.72	否	否	无	-46%	
479	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙东线0973	龙东线45#	100	27.46%	62.54	62.54	否	否	无	2%	
480	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙东线0973	龙东线52#右5	400	9.69%	321.25	321.25	否	否	无	6%	
481	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙东线0973	龙东线68#	200	14.38%	151.24	151.24	否	否	无	35%	
482	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙东线0973	龙东线柴河桥分8#柱上变压器	315	56.67%	105.00	105.00	否	否	无	7%	
483	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	电业线0976	电业线经委分6#	315	58.24%	100.03	100.03	否	否	无	14%	
484	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙东线0973	龙东线柴河分消防支2#	630	72.88%	107.83	107.83	否	否	无	0%	
485	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	电业线0976	电业线经委分8#	200	49.80%	80.39	80.39	否	否	无	-9%	
486	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	电业线0976	电业线经委分10#+1	315	41.86%	151.65	151.65	否	否	无	-15%	
487	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	电业线0976	电业线经委分10#	200	16.58%	146.85	146.85	否	否	无	-7%	
488	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙东线0973	龙东线98#	315	68.63%	67.31	67.31	否	否	无	14%	
489	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	电业线0976	电业线经委分12#	315	56.21%	106.43	106.43	否	否	无	-11%	
490	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙东线0973	龙东线地运所分15#	200	65.34%	49.32	49.32	否	否	无	9%	
491	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	电业线0976	电业线经委分5#左4	315	48.12%	131.93	131.93	否	否	无	4%	
492	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙东线0973	龙东线地运所分42#	200	65.71%	48.58	48.58	否	否	无	4%	
493	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙东线0973	龙东线地运所分3#右1	200	64.33%	51.33	51.33	否	否	无	20%	
494	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙东线0973	龙东线地运所分10#右4	200	49.36%	81.28	81.28	否	否	无	2%	
495	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙东线0973	龙东线高速公路分3#右1	200	35.68%	108.64	108.64	否	否	无	68%	
496	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙东线0973	龙东线132#	400	67.53%	89.88	89.88	否	否	无	7%	
497	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙东线0973	龙东线柴河西分0#+1左2	100	32.76%	57.24	57.24	否	否	无	-1%	
498	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙南线0975	龙南线七里分高中支5#右1	630	62.20%	175.12	175.12	否	否	无	-7%	
499	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙南线0975	龙南线七里分左家支13#乙	400	43.53%	185.87	185.87	否	否	无	-11%	
500	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙南线0975	龙南线七里分37#右3	200	15.52%	148.96	148.96	否	否	无	4%	
501	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙南线0975	龙南线七里分41#左分1#	200	51.38%	77.24	77.24	否	否	无	-12%	
502	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙东线0973	龙东线柴河西分9#左2	100	66.51%	23.49	23.49	否	否	无	8%	
503	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	电业线0976	电业线36#	200	60.35%	59.31	59.31	否	否	无	-7%	
504	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	电业线0976	电业线38#	400	33.08%	227.69	227.69	否	否	无	-13%	
505	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙东线0973	龙东线152#左2	80	72.65%	13.88	13.88	否	否	无	14%	
506	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙南线0975	龙南线七里分47#左1	200	39.79%	100.43	100.43	否	否	无	-7%	
507	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙南线0975	龙南线七里分47#右2	200	33.45%	113.10	113.10	否	否	无	-14%	
508	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙南线0975	龙南线七里分52#左1	200	68.34%	43.32	43.32	否	否	无	-9%	
509	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙南线0975	龙南线七里分63#	50	53.42%	18.29	18.29	否	否	无	7%	
510	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙兴联线0974	龙兴联线二局分7#	200	39.76%	100.49	100.49	否	否	无	11%	
511	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙兴联线0974	龙兴联线23#左4	315	9.96%	252.13	252.13	否	否	无	-8%	
512	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙兴联线0974	龙兴联线32#右5	400	32.62%	229.51	229.51	否	否	无	-12%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
513	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙兴联线0974	龙兴联线66#	200	21.64%	136.73	136.73	否	否	无	-6%	
514	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙桥线0992	龙桥线小桥子分3#	400	42.45%	190.19	190.19	否	否	无	-3%	
515	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙桥线0992	龙桥线小桥子分4#	315	18.59%	224.93	224.93	否	否	无	-4%	
516	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙桥线0992	龙桥线小桥子分6#	400	32.98%	228.08	228.08	否	否	无	5%	
517	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙桥线0992	龙桥线小桥子分7#	315	53.03%	116.46	116.46	否	否	无	5%	
518	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙桥线0992	龙桥线小桥子分15#	400	36.41%	214.38	214.38	否	否	无	-1%	
519	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙兴联线0974	龙兴联线工会支1#右4	315	50.36%	124.87	124.87	否	否	无	-7%	
520	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙兴联线0974	龙兴联线工会支1#右2甲	400	67.63%	89.47	89.47	否	否	无	28%	
521	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙桥线0992	龙桥线小桥子分卧龙支1#左2	200	55.76%	68.48	68.48	否	否	无	10%	
522	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙兴联线0974	龙兴联线工会支1#左1	315	60.32%	93.50	93.50	否	否	无	-8%	
523	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙兴联线0974	龙兴联线工会支2#左1	315	57.99%	100.82	100.82	否	否	无	-11%	
524	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙兴联线0974	龙兴联线工会支2#右1	315	34.89%	173.59	173.59	否	否	无	6%	
525	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙桥线0992	龙桥线小桥子分5#左1	315	18.91%	223.93	223.93	否	否	无	-12%	
526	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙桥线0992	龙桥线小桥子分卧龙支4#	315	76.56%	42.34	42.34	否	否	无	-1%	
527	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙桥线0992	龙桥线小桥子分卧龙支6#左1	315	39.82%	158.06	158.06	否	否	无	1%	
528	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙桥线0992	龙桥线小桥子分卧龙支7#乙	315	39.51%	159.03	159.03	否	否	无	8%	
529	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙桥线0992	龙桥线小桥子分卧龙支7#甲	315	33.41%	178.25	178.25	否	否	无	-1%	
530	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线15#	315	20.99%	217.37	217.37	否	否	无	-11%	
531	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线18#	315	22.62%	212.24	212.24	否	否	无	-11%	
532	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线24#	400	50.79%	156.85	156.85	否	否	无	-11%	
533	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线军区分5#	250	43.13%	117.18	117.18	否	否	无	-18%	
534	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线军区分5#+1	400	65.35%	98.59	98.59	否	否	无	-2%	
535	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线军分区分2#右2	315	38.75%	161.43	161.43	否	否	无	-1%	
536	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线电机分19#左3右1	100	24.10%	65.90	65.90	否	否	无	-7%	
537	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线45#左分1#	250	36.59%	133.53	133.53	否	否	无	-10%	
538	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线电业分4#	315	64.11%	81.55	81.55	否	否	无	-7%	
539	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线电业分6#	315	66.11%	75.25	75.25	否	否	无	-10%	
540	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线电业分3#左2	400	38.65%	205.40	205.40	否	否	无	9%	
541	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线54#	400	33.09%	227.63	227.63	否	否	无	-2%	
542	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线少年宫分3#	400	69.76%	80.98	80.98	否	否	无	-6%	
543	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线少年宫分7#	250	15.94%	185.14	185.14	否	否	无	9%	
544	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线58#	400	60.73%	117.10	117.10	否	否	无	-13%	
545	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线59#左1	250	42.29%	119.28	119.28	否	否	无	11%	
546	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线体育馆分3#	400	44.06%	183.78	183.78	否	否	无	-12%	
547	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线体育馆分3#+1	200	31.91%	116.18	116.18	否	否	无	-8%	
548	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线体育馆分10#甲	315	23.39%	209.82	209.82	否	否	无	-5%	
549	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线67#	200	42.97%	94.06	94.06	否	否	无	3%	
550	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线68#左3	200	23.51%	132.98	132.98	否	否	无	-3%	
551	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线71#甲	315	77.79%	38.46	38.46	否	否	无	-1%	
552	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线71#乙	400	32.31%	230.74	230.74	否	否	无	-9%	
553	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线77#甲	400	59.88%	120.48	120.48	否	否	无	-34%	
554	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线80#	315	64.05%	81.75	81.75	否	否	无	-16%	
555	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线光华分3#	315	63.49%	83.50	83.50	否	否	无	-8%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
556	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线83#左1甲	315	37.66%	164.87	164.87	否	否	无	-7%	
557	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线83#左1乙	315	44.82%	142.33	142.33	否	否	无	-1%	
558	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线85#	315	47.29%	134.53	134.53	否	否	无	-6%	
559	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线33#	400	44.37%	182.52	182.52	否	否	无	-20%	
560	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线光华分9#	315	22.23%	213.48	213.48	否	否	无	-9%	
561	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双翔线2132	双翔线1#右4	200	49.28%	81.43	81.43	否	否	无	-39%	
562	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双翔线2132	双翔线东桥分5#	50	24.42%	32.79	32.79	否	否	无	-15%	
563	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	工业线1085	工业线21#左4	100	77.08%	12.92	12.92	否	否	无	-10%	
564	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	工业线1085	工业线26#右7	315	23.97%	207.99	207.99	否	否	无	1%	
565	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	工业线1085	工业线26#右3	200	31.98%	116.05	116.05	否	否	无	-13%	
566	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	工业线1085	工业线英城子分2#乙	200	0.00%	180	180	否	否	无	99%	
567	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	工业线1085	工业线英城子分5#	400	28.14%	247.43	247.43	否	否	无	-11%	
568	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	工业线1085	工业线英城子分40#	200	37.19%	105.62	105.62	否	否	无	18%	
569	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	化工线1083	化工线45#	400	39.03%	203.89	203.89	否	否	无	-20%	
570	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双北线2139	双北线肉食分9#变台(新)	160	57.81%	51.51	51.51	否	否	无	1%	
571	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	莲振线1077	莲振线23#甲	160	27.56%	99.91	99.91	否	否	无	-36%	
572	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	莲振线1077	莲振线23#乙	200	29.12%	121.76	121.76	否	否	无	-1%	
573	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	莲振线1077	莲振线27#	400	37.99%	208.03	208.03	否	否	无	-16%	
574	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双艺线2137	双艺线3#右1右1	200	72.07%	35.86	35.86	否	否	无	31%	
575	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	胶制线1078	胶制线9#	400	54.10%	143.59	143.59	否	否	无	-9%	
576	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	莲汇线1079	莲汇线12#	400	50.21%	159.14	159.14	否	否	无	-7%	
577	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双艺线2137	双艺线有色分4#右分3#	315	62.78%	85.73	85.73	否	否	无	8%	
578	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	胶制线1078	化肥线65#	315	51.65%	120.80	120.80	否	否	无	-16%	
579	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	胶制线1078	化肥线62#	315	11.13%	248.45	248.45	否	否	无	-12%	
580	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙桥线0992	龙桥线小桥子分鼓楼支15#左2	400	33.43%	226.29	226.29	否	否	无	14%	
581	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙桥线0992	龙桥线小桥子分鼓楼支16#右2甲	500	29.99%	300.06	300.06	否	否	无	-2%	
582	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙桥线0992	龙桥线小桥子分鼓楼支16#右2乙	315	68.10%	68.97	68.97	否	否	无	1%	
583	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙桥线0992	龙桥线小桥子分鼓楼支22#右2	315	34.94%	173.45	173.45	否	否	无	7%	
584	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	金山线2141	金山线市场分1#右1	400	67.08%	91.68	91.68	否	否	无	6%	
585	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	金山线2141	金山线市场分1#右2	315	28.88%	192.54	192.54	否	否	无	-22%	
586	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	金山线2141	金山线市场分1#左5	315	65.31%	77.79	77.79	否	否	无	8%	
587	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线82#左7右1甲	315	21.84%	214.71	214.71	否	否	无	-9%	
588	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线电机分1#	250	34.40%	138.99	138.99	否	否	无	12%	
589	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城北线0985	城北线水源分3#	200	69.52%	40.97	40.97	否	否	无	-13%	
590	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线沈后分8#	200	28.52%	122.96	122.96	否	否	无	-18%	
591	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线沈后分3#	400	49.80%	160.80	160.80	否	否	无	-10%	
592	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	电业线0976	电业线32#左1甲	250	0.00%	225	225	否	否	无	65%	
593	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	电业线0976	电业线32#左1乙	250	16.09%	184.77	184.77	否	否	无	79%	
594	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙东线0973	龙东线113#左1	315	35.70%	171.04	171.04	否	否	无	-4%	
595	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线电机分22#	200	29.83%	120.34	120.34	否	否	无	-9%	
596	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	胶制线1078	化肥线橡胶分5#	200	28.49%	123.01	123.01	否	否	无	-8%	
597	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	金山线2141	金城线市场分1#箱变站内变压器	500	24.65%	326.75	326.75	否	否	无	-2%	
598	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	金山线2141	金城线市场分2#箱变站内变压器	500	31.57%	292.13	292.13	否	否	无	-1%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
599	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	金山线2141	金城线市场分3#箱变站内变压器	500	38.96%	255.18	255.18	否	否	无	-1%	
600	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	金城线2134	金城酒店3#配电站内2#变压器	1000	58.39%	316.11	316.11	否	否	无	5%	
601	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	胶制线1078	金鼎小区1#箱变1#变压器	500	27.78%	311.10	311.10	否	否	无	-13%	
602	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	胶制线1078	金鼎小区1#箱变2#变压器	500	42.00%	240.00	240.00	否	否	无	-2%	
603	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双艺线2137	明珠园小区1#箱变内1#变压器	630	33.47%	356.12	356.12	否	否	无	-1%	
604	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双艺线2137	明珠园小区1#箱变内2#变压器	630	30.04%	377.76	377.76	否	否	无	4%	
605	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双艺线2137	明珠园小区2#箱变内1#变压器	630	23.39%	419.62	419.62	否	否	无	2%	
606	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双艺线2137	明珠园小区2#箱变内2#变压器	630	32.83%	360.20	360.20	否	否	无	5%	
607	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双艺线2137	明珠园小区3#箱变内1#变压器	500	36.01%	269.95	269.95	否	否	无	6%	
608	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双艺线2137	明珠园小区3#箱变内2#变压器	500	73.90%	80.50	80.50	否	否	无	-2%	
609	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双艺线2137	明珠园小区4#箱变内1#变压器	500	28.03%	309.86	309.86	否	否	无	20%	
610	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双艺线2137	明珠园小区4#箱变内2#变压器	500	65.65%	121.74	121.74	否	否	无	3%	
611	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双艺线2137	明珠园小区5#箱变内1#变压器	500	24.11%	329.46	329.46	否	否	无	0%	
612	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双艺线2137	明珠园小区5#箱变内2#变压器	500	27.00%	314.98	314.98	否	否	无	5%	
613	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双枫线2136	枫情水岸1#箱变1#变压器	630	41.78%	303.80	303.80	否	否	无	0%	
614	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双枫线2136	枫情水岸1#箱变2#变压器	630	27.04%	396.62	396.62	否	否	无	1%	
615	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双枫线2136	枫情水岸2#箱变1#变压器	630	33.31%	357.12	357.12	否	否	无	11%	
616	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双枫线2136	枫情水岸2#箱变内2#变压器	630	36.61%	336.36	336.36	否	否	无	-2%	
617	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双枫线2136	枫情水岸6#箱变内1#变压器	630	35.75%	341.76	341.76	否	否	无	7%	
618	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双枫线2136	枫情水岸6#箱变内2#变压器	630	23.83%	416.88	416.88	否	否	无	3%	
619	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双枫线2136	枫情水岸7#箱变内1#变压器	630	26.68%	398.92	398.92	否	否	无	2%	
620	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双枫线2136	枫情水岸7#箱变内2#变压器	630	69.90%	126.62	126.62	否	否	无	7%	
621	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双枫线2136	枫情水岸8#箱变内1#变压器	630	29.02%	384.18	384.18	否	否	无	3%	
622	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双枫线2136	枫情水岸8#箱变内2#变压器	630	44.86%	284.40	284.40	否	否	无	3%	
623	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双枫线2136	枫情水岸9#箱变内2#变压器	630	69.27%	130.60	130.60	否	否	无	4%	
624	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双枫线2136	枫情水岸9#箱变内1#变压器	630	33.76%	354.30	354.30	否	否	无	3%	
625	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双枫线2136	枫情水岸10#箱变1#变压器	630	43.71%	291.62	291.62	否	否	无	2%	
626	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双枫线2136	枫情水岸10#箱变2#变压器	630	26.05%	402.88	402.88	否	否	无	-6%	
627	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双枫线2136	枫情水岸11#箱变1#变压器	630	59.75%	190.56	190.56	否	否	无	0%	
628	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双枫线2136	枫情水岸11#箱变2#变压器	630	47.96%	264.86	264.86	否	否	无	-2%	
629	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双枫线2136	枫情水岸3#箱变1#变压器	630	37.82%	328.74	328.74	否	否	无	-12%	
630	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双枫线2136	枫情水岸3#箱变2#变压器	630	19.62%	443.40	443.40	否	否	无	-1%	
631	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双枫线2136	枫情水岸4#箱变内1#变压器	630	41.60%	304.90	304.90	否	否	无	-1%	
632	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双枫线2136	枫情水岸4#箱变内2#变压器	630	24.05%	415.48	415.48	否	否	无	2%	
633	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双枫线2136	枫情水岸5#箱变内1#变压器	500	28.47%	307.65	307.65	否	否	无	-2%	
634	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双枫线2136	枫情水岸5#箱变内2#变压器	500	59.21%	153.95	153.95	否	否	无	-4%	
635	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙兴联线0974	一公司箱变内变压器	630	33.79%	354.13	354.13	否	否	无	-10%	
636	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙兴联线0974	龙兴联干体育场2#箱变内变压器	630	48.78%	259.66	259.66	否	否	无	-8%	
637	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙兴联线0974	龙兴联体育场1#箱变内变压器	630	28.59%	386.88	386.88	否	否	无	-7%	
638	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双翔线2132	新天地1#箱式变电站内1#变压器	500	29.64%	301.78	301.78	否	否	无	1%	
639	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双翔线2132	新天地1#箱式变电站内2#变压器	500	36.53%	267.36	267.36	否	否	无	-2%	
640	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双翔线2132	新天地2#箱式变电站内1#变压器	500	42.88%	235.62	235.62	否	否	无	-3%	
641	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双翔线2132	新天地2#箱式变电站内2#变压器	500	22.76%	336.19	336.19	否	否	无	10%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
642	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双翔线2132	棚户七区分1#箱式变电站内2#变压	400	31.25%	234.98	234.98	否	否	无	-6%	
643	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双翔线2132	棚户七区分2#箱式变电站内1#变压	315	71.57%	58.04	58.04	否	否	无	-3%	
644	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双翔线2132	棚户七区分2#箱式变电站内2#变压	315	22.80%	211.67	211.67	否	否	无	-1%	
645	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双翔线2132	双翔线东桥分1#箱式变电站内变压	400	79.41%	42.36	42.36	否	否	无	25%	
646	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双翔线2132	双翔线2#箱变1#变压器	400	62.12%	111.54	111.54	否	否	无	13%	
647	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双翔线2132	双翔线3#箱变1#变压器	400	28.62%	245.53	245.53	否	否	无	-7%	
648	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城北线0985	娱乐街4#楼箱变1#变压器	630	33.31%	357.12	357.12	否	否	无	5%	
649	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城北线0985	阳光园6区二期住宅箱变内1#变压	400	32.79%	228.84	228.84	否	否	无	-9%	
650	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙南线0975	东油箱变内1#变压器	400	25.99%	256.03	256.03	否	否	无	-15%	
651	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙南线0975	东油箱变内2#变压器	400	15.97%	296.11	296.11	否	否	无	-3%	
652	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙南线0975	康宁园箱变内1#变压器	315	34.06%	176.20	176.20	否	否	无	41%	
653	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙南线0975	康宁园箱变内2#变压器	315	26.77%	199.19	199.19	否	否	无	-100%	
654	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	莲汇线1079	试验所箱变站内1#变压器	315	22.30%	213.24	213.24	否	否	无	203%	
655	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双艺线2137	双艺线7#左4T接箱变站内变压器	400	33.19%	227.24	227.24	否	否	无	3%	
656	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双艺线2137	棚户六区3#箱变内1#变压器	500	30.41%	297.95	297.95	否	否	无	0%	
657	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双北线2139	棚户六区2#箱变内1#变压器	500	22.02%	339.92	339.92	否	否	无	-14%	
658	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双北线2139	棚户六区1#箱变内1#变压器	500	53.06%	184.72	184.72	否	否	无	3%	
659	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙桥线0992	卧龙支9#T接的箱变内变压器	500	44.98%	225.09	225.09	否	否	无	0%	
660	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线银州路分3#环网柜一公司住 宅箱变内变压器	630	25.58%	405.84	405.84	否	否	无	-10%	
661	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	一公司住宅箱变内变压器	630	16.63%	462.20	462.20	否	否	无	-12%	
662	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	惠工花园箱变内的变压器	630	29.18%	383.16	383.16	否	否	无	-8%	
663	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双北线2139	棚户六区1#箱变内2#变压器	500	22.81%	335.97	335.97	否	否	无	0%	
664	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双北线2139	棚户六区2#箱变内2#变压器	500	43.50%	232.50	232.50	否	否	无	-7%	
665	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙兴联线0974	工会支1#箱变内变压器	630	19.79%	442.32	442.32	否	否	无	-11%	
666	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双艺线2137	棚户六区3#箱变内2#变压器	500	14.87%	375.66	375.66	否	否	无	3%	
667	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	金山线2141	阳光园5区2期2#箱变1#变压器	500	22.52%	337.42	337.42	否	否	无	0%	
668	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	金山线2141	阳光园5区2期2#箱变2#变压器	500	35.48%	272.61	272.61	否	否	无	0%	
669	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	金山线2141	阳光园5区2期1#箱变1#变压器	500	39.28%	253.62	253.62	否	否	无	2%	
670	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	金山线2141	金城线市场支气修分1#箱变站内变	500	34.12%	279.41	279.41	否	否	无	1%	
671	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	胶制线1078	阳光园3区3#箱变1#变压器	500	38.11%	259.46	259.46	否	否	无	-10%	
672	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	胶制线1078	隆华鑫园1#箱变1#变压器	630	21.90%	429.02	429.02	否	否	无	-10%	
673	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	胶制线1078	隆华鑫园1#箱变2#变压器	630	20.39%	438.56	438.56	否	否	无	-5%	
674	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	胶制线1078	隆华鑫园2#箱变1#变压器	400	29.94%	240.23	240.23	否	否	无	-12%	
675	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	胶制线1078	隆华鑫园2#箱变2#变压器	400	23.65%	265.40	265.40	否	否	无	2%	
676	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	胶制线1078	隆华鑫园3#箱变1#变压器	630	28.31%	388.66	388.66	否	否	无	-8%	
677	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	胶制线1078	隆华鑫园3#箱变2#变压器	630	34.74%	348.12	348.12	否	否	无	37%	
678	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙南线0975	聚益花园箱变内变压器	630	79.59%	65.60	65.60	否	否	无	-11%	
679	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城北线0985	城北线4#	100	72.14%	17.86	17.86	否	否	无	-25%	
680	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	钢厂线1090	铭世首府土建变2#变压器	630	21.20%	433.44	433.44	否	否	无	-4%	
681	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线体育馆分10#乙	200	23.62%	132.76	132.76	否	否	无	-12%	
682	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙东线0973	龙东线学府分7#	250	37.33%	131.66	131.66	否	否	无	1%	
683	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙南线0975	龙南线七里支何家电砖厂分3#	315	65.24%	77.99	77.99	否	否	无	-11%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
684	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	橡胶线1081	橡胶线16#右7	315	36.99%	166.97	166.97	否	否	无	-47%	
685	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙南线0975	龙南线24#右1右分2#	315	40.27%	156.66	156.66	否	否	无	-8%	
686	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双岭线2144	双岭线4#箱变2#变压器	400	37.34%	210.64	210.64	否	否	无	-1%	
687	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙桥线0992	龙桥线小桥子分鼓楼支IV土建变1#	630	39.56%	317.80	317.80	否	否	无	-2%	
688	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	钢厂线1090	铭世首府1#箱变2#变压器	500	52.94%	185.31	185.31	否	否	无	-8%	
689	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙东线0973	靠山屯回迁楼（朝小）1#箱变1#变	400	31.40%	234.41	234.41	否	否	无	1%	
690	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙南线0975	靠山屯回迁楼（七中）1#箱变1#变	630	17.51%	456.68	456.68	否	否	无	-10%	
691	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	莲振线1077	莲振线10#右10	50	17.57%	36.22	36.22	否	否	无	-16%	
692	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	胶制线1078	金鼎盛世城二期B区2#箱变1#变压	500	33.29%	283.55	283.55	否	否	无	-11%	
693	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	钢厂线1090	铭世首府5#箱变1#变压器	630	50.49%	248.94	248.94	否	否	无	-7%	
694	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙南线0975	龙南线46#右1	250	20.46%	173.84	173.84	否	否	无	-12%	
695	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙南线0975	龙南线46#右3	315	74.06%	50.22	50.22	否	否	无	-11%	
696	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙南线0975	龙南线七里分何家屯砖厂支36#	315	78.10%	37.49	37.49	否	否	无	-59%	
697	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	莲振线1077	武警馨园箱变1#变压器	500	26.44%	317.82	317.82	否	否	无	-15%	
698	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双西线2143	金湾尚城8#箱变1#变压器	630	30.62%	374.12	374.12	否	否	无	1%	
699	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双西线2143	金湾尚城13#箱变1#变压器	630	20.46%	438.10	438.10	否	否	无	-2%	
700	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双西线2143	金湾尚城14#箱变1#变压器	500	31.49%	292.56	292.56	否	否	无	-1%	
701	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	钢厂线1090	铭世首府3#箱变1#变压器	400	42.64%	189.43	189.43	否	否	无	-11%	
702	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	钢厂线1090	铭世首府3#箱变2#变压器	400	66.74%	93.04	93.04	否	否	无	-12%	
703	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线49#+1左1	400	65.49%	98.04	98.04	否	否	无	-8%	
704	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙东线0973	龙东线126#左2	200	73.01%	33.98	33.98	否	否	无	2%	
705	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双翔线2132	棚户七区1#箱式变电站内1#变压器	400	32.09%	231.66	231.66	否	否	无	1%	
706	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	同舟小区箱变变压器	200	62.24%	55.52	55.52	否	否	无	-7%	
707	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙兴联线0974	林山雅居箱变1#变压器	500	19.83%	350.85	350.85	否	否	无	-7%	
708	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙兴联线0974	林山雅居箱变2#变压器	500	26.04%	319.79	319.79	否	否	无	-10%	
709	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	胶制线1078	金鼎小区3#箱变1#变压器	500	38.85%	255.76	255.76	否	否	无	-10%	
710	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	胶制线1078	金鼎小区3#箱变2#变压器	500	44.30%	228.50	228.50	否	否	无	-11%	
711	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	胶制线1078	金鼎小区4#箱变1#变压器	500	28.64%	306.80	306.80	否	否	无	-5%	
712	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙兴联线0974	龙兴联线汇兴分22#	315	37.12%	166.58	166.58	否	否	无	-17%	
713	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	钢厂线1090	铭世首府8#箱变1#变压器	400	71.80%	72.79	72.79	否	否	无	-6%	
714	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙南线0975	龙南线24#右2	315	48.16%	131.79	131.79	否	否	无	2%	
715	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线电机分19#左5+1	315	36.58%	168.27	168.27	否	否	无	-7%	
716	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	钢厂线1090	铭世首府7#箱变1#变压器	630	51.41%	243.14	243.14	否	否	无	-7%	
717	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双艺线2137	佳丰北郡7#箱变1#变压器	400	42.80%	188.82	188.82	否	否	无	7%	
718	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双艺线2137	佳丰北郡5#箱变1#变压器	400	19.38%	282.47	282.47	否	否	无	-5%	
719	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双艺线2137	佳丰北郡3#箱变1#变压器	500	29.53%	302.35	302.35	否	否	无	3%	
720	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双艺线2137	佳丰北郡1#箱变1#变压器	630	30.68%	373.74	373.74	否	否	无	0%	
721	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	莲振线1077	莲振线1#箱变1#变压器	400	11.66%	313.38	313.38	否	否	无	-10%	
722	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	钢厂线1090	美瑞家园2#箱变1#变压器	630	26.02%	403.10	403.10	否	否	无	-8%	
723	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	钢厂线1090	美瑞家园2#箱变2#变压器	630	25.48%	406.46	406.46	否	否	无	-4%	
724	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	钢厂线1090	美瑞家园4#箱变2#变压器	400	29.27%	242.92	242.92	否	否	无	-1%	
725	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双艺线2137	佳丰北郡2#箱变1#变压器	630	25.00%	409.50	409.50	否	否	无	-1%	
726	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	橡胶线1081	橡胶线1#箱变1#变压器	400	16.86%	292.55	292.55	否	否	无	-12%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
727	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双西线2143	金湾尚城4#箱变1#变压器	500	36.29%	268.53	268.53	否	否	无	1%	
728	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙东线0973	龙东线柴河桥分7#左10	200	66.94%	46.13	46.13	否	否	无	2%	
729	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	莲振线1077	莲振线0#+1	630	33.10%	358.46	358.46	否	否	无	-12%	
730	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	工业线1085	工业线英城子分2#甲	400	38.78%	204.90	204.90	否	否	无	9%	
731	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	城内线0986	城内线军分区分1#乙	315	26.70%	199.41	199.41	否	否	无	-1%	
732	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双西线2143	金湾尚城1#箱变1#变压器	500	34.28%	278.58	278.58	否	否	无	5%	
733	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双岭线2144	双岭线1#箱变2#变压器	500	18.28%	358.61	358.61	否	否	无	-4%	
734	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	工业线1085	工业线英城子分24#	160	40.65%	78.97	78.97	否	否	无	11%	
735	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	橡胶线1081	橡胶线44#	400	17.41%	290.38	290.38	否	否	无	-10%	
736	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	橡胶线1081	橡胶线26#	315	1.60%	278.45	278.45	否	否	无	-13%	
737	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	橡胶线1081	橡胶线23#	315	77.20%	40.32	40.32	否	否	无	-13%	
738	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	橡胶线1081	橡胶线21#	315	68.04%	69.17	69.17	否	否	无	-7%	
739	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	橡胶线1081	橡胶线20#	315	29.73%	189.86	189.86	否	否	无	10%	
740	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	橡胶线1081	橡胶线16#右3	315	35.95%	170.25	170.25	否	否	无	-1%	
741	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双艺线2137	双艺线7#左3	315	36.80%	167.58	167.58	否	否	无	-6%	
742	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	莲振线1077	莲振线12#	315	29.64%	190.13	190.13	否	否	无	-14%	
743	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	钢厂线1090	铭世首府4#箱变1#变压器	400	24.18%	263.28	263.28	否	否	无	-11%	
744	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双翔线2132	双翔线金地韩府1#箱变1#变压器	500	30.21%	298.96	298.96	否	否	无	-6%	
745	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双翔线2132	双翔线金地韩府1#箱变2#变压器	500	29.08%	304.59	304.59	否	否	无	0%	
746	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双翔线2132	双翔线金地韩府2#箱变1#变压器	630	23.66%	417.96	417.96	否	否	无	-5%	
747	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双翔线2132	双翔线金地韩府2#箱变2#变压器	630	71.38%	117.29	117.29	否	否	无	-2%	
748	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双艺线2137	双艺线园艺分1#	160	53.15%	58.97	58.97	否	否	无	5%	
749	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	钢厂线1090	铭世首府6#箱变1#变压器	400	51.60%	153.61	153.61	否	否	无	-9%	
750	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双岭线2144	双岭线1#箱变1#变压器	500	28.08%	309.60	309.60	否	否	无	-2%	
751	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双岭线2144	双岭线5#箱变2#变压器	500	38.35%	258.27	258.27	否	否	无	-6%	
752	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双岭线2144	双岭线6#箱变1#变压器	630	27.46%	394.00	394.00	否	否	无	-3%	
753	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙东线0973	靠山屯回迁楼（朝小）2#箱变1#变	400	51.71%	153.16	153.16	否	否	无	10%	
754	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双西线2143	金湾尚城11#箱变1#变压器	630	68.41%	136.02	136.02	否	否	无	9%	
755	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙东线0973	龙东线柴河东分5#	100	52.81%	37.19	37.19	否	否	无	25%	
756	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	橡胶线1081	恒通家园4#箱变1#变压器	500	37.68%	261.62	261.62	否	否	无	-5%	
757	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	橡胶线1081	恒通家园5#箱变1#变压器	630	27.36%	394.62	394.62	否	否	无	-11%	
758	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	钢厂线1090	铭世首府1#箱变1#变压器	500	38.52%	257.38	257.38	否	否	无	-8%	
759	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	钢厂线1090	铭世首府2#箱变1#变压器	500	45.50%	222.51	222.51	否	否	无	-3%	
760	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	钢厂线1090	铭世首府2#箱变2#变压器	500	44.36%	228.19	228.19	否	否	无	-14%	
761	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙南线0975	第五大道1#土建变2#变压器	400	39.83%	200.68	200.68	否	否	无	-6%	
762	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙南线0975	第五大道1#土建变1#变压器	400	21.59%	273.66	273.66	否	否	无	-10%	
763	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙南线0975	第五大道2#土建变2#变压器	630	21.38%	432.30	432.30	否	否	无	-5%	
764	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙南线0975	第五大道2#土建变1#变压器	630	41.98%	302.54	302.54	否	否	无	-10%	
765	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙东线0973	岭东兄弟公馆小区箱变1#变压器	630	67.36%	142.64	142.64	否	否	无	-10%	
766	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙东线0973	龙东线147#左12	50	48.65%	20.67	20.67	否	否	无	-61%	
767	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙东线0973	龙东线147#左15	100	16.50%	73.50	73.50	否	否	无	-42%	
768	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	橡胶线1081	绿洲新沅1#土建变3#变压器	800	20.47%	556.27	556.27	否	否	无	-4%	
769	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	橡胶线1081	绿洲新沅1#土建变2#变压器	800	34.10%	447.19	447.19	否	否	无	-6%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
770	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	橡胶线1081	绿洲新沅1#土建变1#变压器	800	64.96%	200.33	200.33	否	否	无	-6%	
771	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	橡胶线1081	绿洲新沅2#土建变2#变压器	630	51.55%	242.24	242.24	否	否	无	-6%	
772	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	橡胶线1081	绿洲新沅2#土建变1#变压器	630	45.16%	282.52	282.52	否	否	无	-10%	
773	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	橡胶线1081	绿洲新沅3#土建变3#变压器	800	29.60%	483.22	483.22	否	否	无	-6%	
774	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	橡胶线1081	绿洲新沅3#土建变2#变压器	800	49.26%	325.94	325.94	否	否	无	67%	
775	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	橡胶线1081	绿洲新沅3#土建变1#变压器	800	11.64%	626.88	626.88	否	否	无	-11%	
776	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	工业线1085	英城子1#箱变内变压器	630	37.28%	332.12	332.12	否	否	无	-11%	
777	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	莲振线1077	阳光园二区1#箱变1#配电变压器	630	16.89%	460.58	460.58	否	否	无	-16%	
778	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	莲振线1077	阳光园二区1#箱变2#配电变压器	630	67.64%	140.86	140.86	否	否	无	-12%	
779	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双西线2143	宝达宏府1#箱变内变压器	630	29.79%	379.32	379.32	否	否	无	7%	
780	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双西线2143	宝达宏府2#箱变内变压器	630	30.64%	373.98	373.98	否	否	无	-1%	
781	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双西线2143	宝达宏府3#箱变内变压器	630	23.15%	421.16	421.16	否	否	无	5%	
782	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双西线2143	宝达宏府4#箱变内变压器	500	28.84%	305.82	305.82	否	否	无	12%	
783	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙南线0975	倚山嘉源箱变内变压器	500	12.52%	387.41	387.41	否	否	无	-5%	
784	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双北线2139	金城春田配电站1#变压器	800	74.54%	123.65	123.65	否	否	无	-6%	
785	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双北线2139	金城春田配电站2#变压器	800	57.56%	259.56	259.56	否	否	无	-12%	
786	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	双北线2139	金城春田配电站3#变压器	800	47.07%	343.46	343.46	否	否	无	22%	
787	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	钢厂线1090	亿泽嘉苑1#箱变1#变压器	500	73.72%	81.38	81.38	否	否	无	-5%	
788	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	钢厂线1090	亿泽嘉苑2#箱变1#变压器	500	53.89%	180.54	180.54	否	否	无	-1%	
789	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	钢厂线1090	亿泽嘉苑3#箱变1#变压器	500	76.57%	67.15	67.15	否	否	无	-3%	
790	国网银州区供电分公司	莲花66kV变电站	钢厂线1090	亿泽嘉苑4#箱变1#变压器	500	20.18%	349.10	349.10	否	否	无	-12%	
791	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙桥线0992	塔东小区2#箱变甲站内变压器	500	52.30%	188.48	188.48	否	否	无	-4%	
792	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙桥线0992	塔东小区2#箱变乙站内变压器	500	39.52%	252.41	252.41	否	否	无	2%	
793	国网银州区供电分公司	红光66kV变电站	红光变1352红北	10kV红北线16#柱上变压器	100	35.29%	54.71	54.71	否	否	无	8%	
794	国网银州区供电分公司	七里66kV变电站	水源线2339	水源线变电分24#	200	43.87%	92.26	92.26	否	否	无	26%	
795	国网银州区供电分公司	银南66kV变电站	银南变2042银枫	银枫线88#柱上变压器	100	43.73%	46.27	46.27	否	否	无	25%	
796	国网银州区供电分公司	红光66kV变电站	红光变1350八五	八五七线29#左1	400	34.46%	222.17	222.17	否	否	无	98%	
797	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙东线0973	龙东线地运所分3#左5	200	0.00%	180.00	180.00	否	否	无	66%	
798	国网银州区供电分公司	龙首66kV变电站	龙东线0973	龙东线108#右1柱上变压器	200	10.12%	159.77	159.77	否	否	无	76%	
799	国网银州区供电分公司	双安66kV变电站	金山线2141	金山线市场分1#左4+1柱上变压器	400	0.00%	360.00	360.00	否	否	无	86%	
800	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV柏祥线7576	10kV柏祥线洪兴分洪昌支07号洪昌 屯公变台区变压器	200	66.00%	48.01	48.01	否	否	无	81%	
801	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	泉太66kV变电站 10kV柏榆线	10kV柏榆线131号左5号立言屯1号 电井变压器	50	75.02%	7.49	7.49	否	否	无	19%	
802	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	泉太66kV变电站 10kV柏榆线	10kV柏榆线老场分97右10号机电井 公变变压器	50	8.74%	40.63	40.63	否	否	无	-27%	
803	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	泉太66kV变电站 10kV柏榆线	10kV柏榆线录房分08号录房东屯公 变台区变压器	100	58.34%	31.66	31.66	否	否	无	8%	
804	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	泉太66kV变电站 10kV柏榆线	10kV柏榆线立言大棚分02号立言大 棚公变台区变压器	400	12.72%	309.10	309.10	否	否	无	-2%	
805	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	泉太66kV变电站 10kV柏榆线	10kV柏榆线录房支13右30号机电井 公变变压器	50	2.91%	43.54	43.54	否	否	无	-77%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
806	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	泉太66kV变电站10kV柏榆线	10kV柏榆线立功分14号立功屯公变台区变压器	100	47.04%	42.96	42.96	否	否	无	46%	
807	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	泉太66kV变电站10kV柏榆线	10kV柏榆线吉祥分01号士佳屯公变台区变压器	200	64.42%	51.17	51.17	否	否	无	14%	
808	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	泉太66kV变电站10kV柏榆线	10kV柏榆线16号左03号士佳东台区变压器	100	6.92%	83.08	83.08	否	否	无	21%	
809	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	泉太66kV变电站10kV柏榆线	10kV柏榆线111右02号机电井公变变压器	50	26.39%	31.80	31.80	否	否	无	380%	
810	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	泉太66kV变电站10kV柏榆线	10kV柏榆线录房分18号录房屯西公变台区变压器	80	57.81%	25.75	25.75	否	否	无	11%	
811	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	泉太66kV变电站10kV柏榆线	10kV柏榆线林泉分22号林泉屯公变台区变压器	100	51.99%	38.01	38.01	否	否	无	16%	
812	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	泉太66kV变电站10kV柏榆线	10kV柏榆线立功分鹿鸣支8右11号机电井公变变压器	50	56.58%	16.71	16.71	否	否	无	20%	
813	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	泉太66kV变电站10kV柏榆线	10kV柏榆线林泉分02号录房大棚公变台区变压器	30	60.83%	8.75	8.75	否	否	无	-16%	
814	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	泉太66kV变电站10kV柏榆线	10kV柏榆线林泉分05左24号变压器	100	43.06%	46.94	46.94	否	否	无	9%	
815	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	泉太66kV变电站10kV柏榆线	10kV柏榆线老场分18左04号机电井公变变压器	50	13.84%	38.08	38.08	否	否	无	3%	
816	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	泉太66kV变电站10kV柏榆线	10kV柏榆线老场分80左23号机电井公变变压器	50	68.38%	10.81	10.81	否	否	无	6%	
817	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	泉太66kV变电站10kV柏榆线	10kV柏榆线40号山河屯东公变台区变压器	100	34.94%	55.06	55.06	否	否	无	1%	
818	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	泉太66kV变电站10kV柏榆线	10kV柏榆线156号福合一屯公变台区变压器	50	73.56%	8.22	8.22	否	否	无	-9%	
819	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	泉太66kV变电站10kV柏榆线	10kV柏榆线吉祥分10右11号变压器	200	47.59%	84.82	84.82	否	否	无	-19%	
820	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	泉太66kV变电站10kV柏榆线	10kV柏榆线老场分106号老场公变台区变压器	10	36.17%	5.38	5.38	否	否	无	2%	
821	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	泉太66kV变电站10kV柏榆线	10kV柏榆线云丰分10左03号机电井公变变压器	50	0.12%	44.94	44.94	否	否	无	82%	
822	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	泉太66kV变电站10kV柏榆线	10kV柏榆线老场分新立支15号新立屯公变台区变压器	30	48.19%	12.54	12.54	否	否	无	-13%	
823	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	泉太66kV变电站10kV柏榆线	10kV柏榆线老场分79左07号机电井公变变压器	50	7.63%	41.19	41.19	否	否	无	71%	
824	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	泉太66kV变电站10kV柏榆线	10kV柏榆线吉祥分85左1号变压器	100	46.87%	43.13	43.13	否	否	无	185%	
825	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	泉太66kV变电站10kV柏榆线	10kV柏榆线吉祥分97号松云屯公变台区变压器	100	56.15%	33.85	33.85	否	否	无	-1%	
826	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站10kV凉泉线7575	10kV凉泉线南沟分德贤北支02号德贤北公变台区变压器	200	13.00%	154.00	154.00	否	否	无	-6%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
827	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线南沟分120左8号德明屯 小梨树沟屯井变压器	50	9.83%	40.09	40.09	否	否	无	42%	
828	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV振兴线5017	10kV振兴线安福分安福支2号安福 台区变压器	400	29.83%	240.67	240.67	否	否	无	21%	
829	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV柏祥线7576	10kV柏祥线福宁分15左12号福宁新 台区变压器	200	51.88%	76.24	76.24	否	否	无	17%	
830	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨安线1631	10kV晨安线解放分19号变压器	315	49.54%	127.46	127.46	否	否	无	4%	
831	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV房木线7573	10kV房木线141右9号文相屯西2号 屯井变压器	50	56.58%	16.71	16.71	否	否	无	-1%	
832	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV房木线7573	10kV房木线志学分叶家支08号叶家 屯公变台区变压器	50	68.56%	10.72	10.72	否	否	无	1%	
833	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV房木线7573	10kV房木线前耿后分03号前耿村部 公变台区变压器	200	78.66%	22.69	22.69	否	否	无	36%	
834	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV柏祥线7576	10kV柏祥线优雅分05号优雅屯公变 台区变压器	400	28.70%	245.20	245.20	否	否	无	88%	
835	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV柏祥线7576	10kV柏祥线河边分11号河边屯公变 台区变压器	80	59.16%	24.67	24.67	否	否	无	-2%	
836	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV房木线7573	10kV房木线靠山分06号东耿王庄村 靠山屯公变台区变压器	200	5.02%	169.96	169.96	否	否	无	64%	
837	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV房木线7573	10kV房木线东耿后分05号东耿北屯 公变台区变压器	400	13.35%	306.61	306.61	否	否	无	60%	
838	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV房木线7573	10kV房木线141右1号文相屯西1号 屯井变压器	50	36.10%	26.95	26.95	否	否	无	-33%	
839	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV房木线7573	10kV房木线志学分文相支02号文相 公变台区变压器	50	32.49%	28.76	28.76	否	否	无	20%	
840	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV房木线7573	10kV房木线临岗分04号临岗屯公变 台区变压器	200	29.30%	121.41	121.41	否	否	无	19%	
841	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV房木线7573	10kV房木线醒时分08号醒时村公变 台区变压器	200	40.66%	98.69	98.69	否	否	无	40%	
842	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV房木线7573	10kV房木线志学分志学支03号志学 屯公变台区变压器	200	18.56%	142.88	142.88	否	否	无	52%	
843	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV房木线7573	10kV房木线前耿前分04号前耿前屯 公变台区变压器	200	42.48%	95.05	95.05	否	否	无	14%	
844	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV房木线7573	10kV房木线志学分新街基支07号新 街基屯公变台区变压器	50	33.54%	28.23	28.23	否	否	无	18%	
845	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV房木线7573	10kV房木线志学分叶家支杨家分支 09号杨家变压器	100	24.54%	65.46	65.46	否	否	无	55%	
846	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	泉太66kV变电站 10kV柏榆线	10kV柏榆线100右6号变压器	200	17.37%	145.26	145.26	否	否	无	207%	
847	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变 电站10kV松树线204	10kV松树线14号郜家店街西公变台 区变压器	200	22.98%	134.05	134.05	否	否	无	-3%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
848	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV育才线3231	10kV育才线面山分玉清支009号玉 清变压器	200	66.48%	47.05	47.05	否	否	无	20%	
849	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV合红线1448	10kV合红线（右）48号变压器	315	68.59%	67.44	67.44	否	否	无	2%	
850	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV合红线1448	10kV合红线（右）37号变压器	250	43.62%	115.96	115.96	否	否	无	1%	
851	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV合丰联线	10kV合丰联线76号变压器	315	27.02%	198.40	198.40	否	否	无	13%	
852	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV营厂线4673	10kV营厂线会泉分20号右9号桦树 屯崴子大块地1号电井变压器	50	66.53%	11.73	11.73	否	否	无	6%	
853	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线双庙分德茂支15号变 压器	100	60.03%	29.97	29.97	否	否	无	8%	
854	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线赵家分1号赵家屯台区 变压器	200	15.73%	148.54	148.54	否	否	无	84%	
855	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变 电站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线景华分景华屯支1号景 华屯台区变压器	400	25.71%	257.15	257.15	否	否	无	179%	
856	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线千兴支33左39千兴屯2 电井变压器	50	50.63%	19.68	19.68	否	否	无	87%	
857	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变 电站10kV铜台线209	10kV铜台线北大沟分91号北大沟屯 台区变压器	200	16.52%	146.96	146.96	否	否	无	105%	
858	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线骏业分15左支10号机电 井变压器	50	69.08%	10.46	10.46	否	否	无	118%	
859	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV柏祥线7576	10kV柏祥线粮库分小区二支05号房 木镇政府公变台区变压器	400	28.83%	244.70	244.70	否	否	无	-12%	
860	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV营厂线4673	10kV营厂线119右32号岭前牛场变 压器	100	43.84%	46.16	46.16	否	否	无	13%	
861	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV房木线7573	10kV房木线普安西分02号普安村西 屯公变台区变压器	200	27.74%	124.51	124.51	否	否	无	49%	
862	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV房木线7573	10kV房木线122右8号普安屯方塘电 井变压器	50	68.51%	10.74	10.74	否	否	无	17%	
863	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV柏祥线7576	10kV柏祥线福宁分22号福宁屯公变 台区变压器	200	61.58%	56.84	56.84	否	否	无	-18%	
864	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV育才线3231	10kV育才线育才东分007号育才东 变压器	400	44.03%	183.88	183.88	否	否	无	-3%	
865	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变 电站10kV晨顺线1633	10kV晨顺线气象局分03号变压器	100	48.54%	41.46	41.46	否	否	无	-4%	
866	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变 电站10kV营厂线4673	10kV营厂线岭前分1号岭前变压器	400	23.61%	265.56	265.56	否	否	无	26%	
867	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变 电站10kV太平线1640	10kV太平线东河分006号东河变 压器	100	32.28%	57.72	57.72	否	否	无	41%	
868	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变 电站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线景华分79左01号变压器	100	24.68%	65.32	65.32	否	否	无	44%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
869	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV营厂线4673	10kV营厂线会泉分209+1右01号会 泉北变压器	100	48.65%	41.35	41.35	否	否	无	243%	
870	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线乾德分003号平岭变 压器	80	58.03%	25.58	25.58	否	否	无	19%	
871	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV房木线7573	10kV房木线227号张家沟屯公变台 区变压器	50	47.68%	21.16	21.16	否	否	无	82%	
872	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV振兴线5017	10kV振兴线安福分振兴西支5号振 兴西台区变压器	400	32.05%	231.80	231.80	否	否	无	15%	
873	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线城子山分59号右1号凉 泉村峰厂电井变压器	50	58.10%	15.95	15.95	否	否	无	-11%	
874	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线南沟分2号勤廉北支3号 公变台区变压器	200	30.90%	118.20	118.20	否	否	无	160%	
875	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV平安线3220	10kV平安线久大窑分幸福支003号 新兴变压器	80	57.47%	26.02	26.02	否	否	无	66%	
876	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV振兴线5017	10kV振兴线安福分振兴北分4号振 兴北台区变压器	400	23.42%	266.33	266.33	否	否	无	9%	
877	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线南沟分33左06号德胜机 电井公变变压器	50	29.42%	30.29	30.29	否	否	无	25%	
878	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线南沟分朴厚支德胜分支 01号德胜电变压器	100	53.81%	36.19	36.19	否	否	无	5%	
879	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线南沟分02号右45号长隆 地沟1号电井变压器	50	13.90%	38.05	38.05	否	否	无	60%	
880	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线北沟分67号中兴村公变 台区变压器	200	66.81%	46.38	46.38	否	否	无	15%	
881	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线北沟分71号左01号中兴 屯1-2号电井变压器	50	46.97%	21.52	21.52	否	否	无	-47%	
882	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV柏祥线7576	10kV柏祥线双城西分01号双城西屯 公变台区变压器	200	20.22%	139.56	139.56	否	否	无	17%	
883	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV柏祥线7576	10kV柏祥线双城东分01号双城东屯 公变台区变压器	400	19.32%	282.71	282.71	否	否	无	3%	
884	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV房木线7573	10kV房木线志学分声远东支02号声 远东屯公变台区变压器	400	14.70%	301.22	301.22	否	否	无	57%	
885	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线瑞祥分012号变压器	200	46.76%	86.47	86.47	否	否	无	15%	
886	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV营厂线4673	10kV营厂线岫岩分4右02号机电井 公变变压器	50	25.91%	32.04	32.04	否	否	无	255%	
887	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线涌泉分14左9号变压器	200	34.80%	110.40	110.40	否	否	无	10%	
888	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线城子山分23右12号机电 井公变变压器	50	71.86%	9.07	9.07	否	否	无	-15%	
889	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线城子山分30右06号机电 井公变变压器	50	74.78%	7.61	7.61	否	否	无	14%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
890	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线城子山分34右05号机电 井公变变压器	200	31.39%	117.22	117.22	否	否	无	2%	
891	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨顺线1633	10kV晨顺线53号变压器	400	51.51%	153.97	153.97	否	否	无	2%	
892	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV育才线3231	10kV育才线西山分玉树支5号左10 号玉清屯1号电井变压器	50	30.68%	29.66	29.66	否	否	无	33%	
893	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线004号变压器	20	66.12%	4.78	4.78	否	否	无	11%	
894	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉富线7574	10kV凉富线照北山分105号照北山 屯公变台区变压器	400	16.68%	293.29	293.29	否	否	无	2%	
895	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV合红线1448	10kV合红线（右）31号变压器	200	73.95%	32.09	32.09	否	否	无	4%	
896	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线井运分8#井运变压器	50	33.04%	28.48	28.48	否	否	无	0%	
897	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线五云分006号五云变 压器	200	70.90%	38.21	38.21	否	否	无	35%	
898	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV营厂线4673	10kV营厂线189右20右01号松岭西 变压器	200	33.86%	112.28	112.28	否	否	无	107%	
899	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV营厂线4673	10kV营厂线会泉分日丰支7号日丰 变压器	400	16.76%	292.94	292.94	否	否	无	79%	
900	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线陶然分陶然北支7号移 动支移动变台	80	70.78%	15.38	15.38	否	否	无	11%	
901	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线陶然分018号陶然南变 压器	200	47.57%	84.86	84.86	否	否	无	60%	
902	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV振兴线5017	10kV振兴线晓山分高亮支4号高亮 台区变压器	200	30.44%	119.12	119.12	否	否	无	1%	
903	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变 电站10kV庆阳线104	10kV钓鱼线明德分上绥河支下绥河 支3号下绥河屯变压器	200	40.46%	99.07	99.07	否	否	无	128%	
904	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变 电站10kV庆阳线104	10kV庆阳线富春分4号洪来东屯公 变台区变压器	200	30.20%	119.61	119.61	否	否	无	45%	
905	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV柏祥线7576	10kV柏祥线粮库分5+1右1号变压器	200	65.53%	48.95	48.95	否	否	无	13%	
906	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV柏祥线7576	10kV柏祥线半拉瓢分12号半拉瓢屯 公变台区变压器	30	34.71%	16.59	16.59	否	否	无	26%	
907	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变 电站10kV铜台线209	10kV铜台线兴河分4号兴河屯台区 变压器	200	29.33%	121.35	121.35	否	否	无	43%	
908	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变 电站10kV合丰联 线	10kV合丰联线大湾分大湾支22左03 号大湾台区变压器	400	18.29%	286.86	286.86	否	否	无	71%	
909	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变 电站10kV合丰联 线	10kV合丰联线铁路分3号台区变 压器	50	70.58%	9.71	9.71	否	否	无	-19%	
910	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变 电站10kV合丰联 线	10kV合丰联线大湾分十二队支13号 变压器	200	8.74%	162.53	162.53	否	否	无	-2%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
911	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV合丰联线	10kV合丰联线大湾分五塘支23左3 号五塘台区变压器	100	60.56%	29.44	29.44	否	否	无	-7%	
912	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV合丰联线	10kV合丰联线大湾分东沟支3号东 沟台区变压器	100	29.01%	60.99	60.99	否	否	无	-8%	
913	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV合丰联线	10kV合丰联线大湾分大湾支15号左 07号大湾屯1号电井变压器	200	32.96%	114.09	114.09	否	否	无	30%	
914	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV合丰联线	10kV合丰联线19号台区变压器器	20	72.80%	3.44	3.44	否	否	无	-23%	
915	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV合丰联线	10kV合丰联线大湾分大砬子沟支2 号大砬子沟台区变压器	200	10.76%	158.48	158.48	否	否	无	52%	
916	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV合丰联线	10kV合丰联线大湾分五塘支34右03 号机电井公变变压器	50	15.81%	37.10	37.10	否	否	无	-40%	
917	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV合丰联线	10kV合丰联线大湾分宏毅支05号变 压器	400	9.90%	320.39	320.39	否	否	无	33%	
918	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV合丰联线	10kV合丰联线68号变压器	100	40.02%	49.98	49.98	否	否	无	2%	
919	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV合丰联线	10kV合丰联线大湾分大湾支59号同 丰台区变压器	50	35.00%	27.50	27.50	否	否	无	9%	
920	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV合放线1449	10kV合放线038号变压器	200	45.38%	89.25	89.25	否	否	无	3%	
921	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV福巨线	10kV福巨线榆树堡分66右01号变压 器	100	73.91%	16.09	16.09	否	否	无	37%	
922	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线	10kV凉泉线167右3凉泉屯牛场东1- 2号电井变压器	200	69.97%	40.07	40.07	否	否	无	272%	
923	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV福巨线	10kV福巨线榆树堡分21号福巨乙南 台区变压器	200	21.71%	136.57	136.57	否	否	无	53%	
924	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线	10kV凉泉线涌泉分22左29号孙文全 机电井公变变压器	50	71.93%	9.03	9.03	否	否	无	182%	
925	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线	10kV凉泉线保安分01号保安屯公变 台区变压器	400	20.73%	277.08	277.08	否	否	无	109%	
926	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线	10kV凉泉线72号右1号勤廉屯北电 井变压器	50	69.00%	10.50	10.50	否	否	无	-97%	
927	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV福巨线	10kV福巨线大有北台区变压器	400	27.83%	248.66	248.66	否	否	无	170%	
928	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线	10kV凉泉线新尤西分02号新尤西屯 公变台区变压器	400	28.02%	247.93	247.93	否	否	无	50%	
929	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV福巨线	10kV福巨线云岭分55号云岭西台区 变压器	400	16.50%	294.00	294.00	否	否	无	3%	
930	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线	10kV凉泉线涌泉分47号涌泉屯东果 园1-2号电井变压器	50	77.62%	6.19	6.19	否	否	无	16%	
931	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV福巨线	10kV福巨线云岭分62号云岭台区变 压器	315	30.24%	188.25	188.25	否	否	无	5%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
932	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV福巨线4674	10kV福巨线小大有分15左15号机电 井公变变压器	400	9.53%	321.88	321.88	否	否	无	-2%	
933	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线167右16凉泉屯果园沟 里1-2号电井变压器	50	57.07%	16.46	16.46	否	否	无	26%	
934	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线新尤六队分19号新尤村 六队公变台区变压器	100	15.82%	74.18	74.18	否	否	无	-1%	
935	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线221右13号新尤屯石头 河沟口1号电井变压器	50	38.81%	25.59	25.59	否	否	无	2%	
936	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线石道河分20号公变台区 变压器	30	33.72%	16.88	16.88	否	否	无	6%	
937	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV庆阳线104	10kV庆阳线洪来西分1号洪来西电 公变台区变压器	315	25.40%	203.50	203.50	否	否	无	65%	
938	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV庆阳线104	10kV庆阳线太平分3号太平屯公变 台区变压器	200	37.63%	104.73	104.73	否	否	无	72%	
939	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV庆阳线104	10kV庆阳线胜利屯分2号胜利屯公 变台区变压器	200	15.11%	149.77	149.77	否	否	无	128%	
940	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV营厂线4673	10kV营厂线会泉分实妙支2号实妙 变压器	400	25.04%	259.85	259.85	否	否	无	110%	
941	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线67左1号勤廉村北1-2号 电井变压器	50	19.02%	35.49	35.49	否	否	无	-22%	
942	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线76左1号禹甸村老龙头 电井变压器	50	67.99%	11.01	11.01	否	否	无	-70%	
943	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线85左48号禹甸屯四道沟 里电井变压器	50	17.69%	36.16	36.16	否	否	无	-3%	
944	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉富线7574	10kV凉富线131左04号富民东机电 井公变变压器	50	12.80%	38.60	38.60	否	否	无	-24%	
945	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉富线7574	10kV凉富线146右1号富民前屯公变 台区变压器	400	12.78%	308.89	308.89	否	否	无	34%	
946	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV振兴线5017	10kV振兴线付油房分4号付油房台 区变压器	200	50.00%	79.99	79.99	否	否	无	163%	
947	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV振兴线5017	10kV振兴线振兴东分4左01号振兴 东台区变压器	200	66.85%	46.30	46.30	否	否	无	173%	
948	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV振兴线5017	10kV振兴线沙河西分1号沙河西台 区变压器	200	12.80%	154.41	154.41	否	否	无	55%	
949	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电 站10kV振兴线5017	10kV振兴线137右01号变压器	100	18.62%	71.38	71.38	否	否	无	76%	
950	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线北沟分30号天兴村公变 台区变压器	400	25.78%	256.88	256.88	否	否	无	-6%	
951	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV铜台线209	10kV铜台线东城分东城新台支9号 东城新台区变压器	200	24.06%	131.89	131.89	否	否	无	6%	
952	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电 站10kV凉泉线7575	10kV凉泉线南沟分德明支03号德明 屯公变台区变压器	400	38.60%	205.62	205.62	否	否	无	17%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
953	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV柏祥线7576	10kV柏祥线承泽分04号承泽电变台 区变压器	200	32.13%	115.75	115.75	否	否	无	18%	
954	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV柏祥线7576	10kV柏祥线134右6号万福屯公变台 区变压器	400	34.44%	222.24	222.24	否	否	无	37%	
955	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV金星线5015	10kV金星线纯仁分56左01号变压器	100	4.01%	85.99	85.99	否	否	无	339%	
956	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV柏祥线7576	10kV柏祥线王家分13号王家变压器	400	11.80%	312.81	312.81	否	否	无	22%	
957	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV柏祥线7576	10kV柏祥线王家分23号王家电公变 台区变压器	400	36.79%	212.83	212.83	否	否	无	3%	
958	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV柏祥线7576	10kV柏祥线168左3号幽雅电井新台 区变压器	100	30.34%	59.66	59.66	否	否	无	59%	
959	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV育才线3231	10kV育才线面山分10号左1号玉树 南台变压器	100	60.68%	29.33	29.33	否	否	无	79%	
960	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线北沟分屋佳支05号屋佳 公变台区变压器	400	58.13%	127.48	127.48	否	否	无	15%	
961	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV柏祥线7576	10kV柏祥线195左4右7号优雅1号机 电井公变变压器	50	46.13%	21.93	21.93	否	否	无	-71%	
962	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV庆阳线104	10kV庆阳线明德分13左05号机电井 公变变压器	50	39.14%	25.43	25.43	否	否	无	55%	
963	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV振兴线5017	10kV振兴线安福分丰隆支68号丰隆 台区变压器	400	7.53%	329.89	329.89	否	否	无	56%	
964	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV振兴线5017	10kV振兴线安福分望儿楼支24号望 儿楼台区变压器	100	43.32%	46.68	46.68	否	否	无	-1%	
965	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV振兴线5017	10kV振兴线治平分4号治平台区变 压器	400	11.54%	313.83	313.83	否	否	无	60%	
966	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV振兴线5017	10kV振兴线枫树分1号枫树台区变 压器	200	46.62%	86.77	86.77	否	否	无	7%	
967	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV振兴线5017	10kV振兴线晓山分晓山支2号晓山 台区变压器	400	25.09%	259.63	259.63	否	否	无	56%	
968	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV振兴线5017	10kV振兴线忠义分16号忠义台区变 压器	400	28.12%	247.52	247.52	否	否	无	89%	
969	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV柏祥线7576	10kV柏祥线仁普分02号仁普电公变 台区变压器	50	64.52%	12.74	12.74	否	否	无	0%	
970	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线居贤分001号居贤变压 器	200	25.58%	128.85	128.85	否	否	无	4%	
971	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV振兴线5017	10kV振兴线振兴东分2+1号左1号振 兴花园变压器	400	30.62%	237.53	237.53	否	否	无	14%	
972	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV振兴线5017	10kV振兴线安福分丰隆支67右25号 公变台区变压器	100	28.17%	61.83	61.83	否	否	无	681%	
973	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV振兴线5017	10kV振兴线晓山分80号新开台区变 压器	50	40.82%	24.59	24.59	否	否	无	7%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
974	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV振兴线5017	10kV振兴线102+1号黄金台区变 压器	400	26.00%	255.99	255.99	否	否	无	102%	
975	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV振兴线5017	10kV振兴线36右03号治平方塘电井 变压器	50	14.40%	37.80	37.80	否	否	无	55%	
976	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线万泉分碱厂支文华支荆 山支002号荆山屯变压器	50	69.82%	10.09	10.09	否	否	无	75%	
977	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV福巨线4674	10kV福巨线成福分18号成福西台区 变压器	200	56.17%	67.67	67.67	否	否	无	11%	
978	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线北沟分泉北中支1号泉 北中公变台区变压器	200	42.66%	94.68	94.68	否	否	无	15%	
979	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV房木线7573	10kV房木线181号东耿南屯公变台 区变压器	80	39.84%	40.13	40.13	否	否	无	18%	
980	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉富线7574	10kV凉富线碧草分05号碧草屯公变 台区变压器	400	17.16%	291.35	291.35	否	否	无	49%	
981	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV德林线1442	10kV德林线九岭分东昌支王家店岐 06号王家店变压器	200	40.32%	99.37	99.37	否	否	无	67%	
982	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV合丰联线	10kV合丰联线粮油分11左2号变压 器	250	51.36%	96.59	96.59	否	否	无	19%	
983	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV松树线204	10kV松树线祥和分南队支7号南队 公变台区变压器	400	20.38%	278.47	278.47	否	否	无	-5%	
984	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线营台北沟支20号营台北 沟变压器	30	11.31%	23.61	23.61	否	否	无	-92%	
985	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线赵家东分5号赵家东台 区变压器	80	30.77%	47.39	47.39	否	否	无	27%	
986	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线永绵分40号永绵村公变 台区变压器	315	20.88%	217.72	217.72	否	否	无	83%	
987	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用 户）	泉太66kV变电站 10kV柏榆线	10kV柏榆线老场分解放支06号解放 屯公变台区变压器	315	35.99%	170.13	170.13	否	否	无	0%	
988	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线城子山分30右2机电井 公变变压器	200	21.74%	136.52	136.52	否	否	无	3%	
989	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用 户）	石岭变66kV变电 站10kV天德线	10kV天德线东升分14+1号康乐北公 变台区变压器	400	19.11%	283.57	283.57	否	否	无	7%	
990	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线163左5号凉泉屯中学校 田地1-2号电井变压器	50	18.24%	35.88	35.88	否	否	无	15%	
991	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用 户）	泉太66kV变电站 10kV柏榆线	10kV柏榆线立功分4右04号机电井 公变变压器	50	60.42%	14.79	14.79	否	否	无	20%	
992	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用 户）	石岭变66kV变电 站10kV天德线	10kV天德线太华分长虹北沟支35号 大龙山南变压器	50	70.15%	9.93	9.93	否	否	无	8%	
993	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用 户）	石岭变66kV变电 站10kV天德线	10kV天德线李歧大龙山北03号公变 台区变压器	100	41.66%	48.34	48.34	否	否	无	-8%	
994	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用 户）	石岭变66kV变电 站10kV天德线	10千伏天德线太华分长虹支50号左 1猪场变台	100	24.56%	65.44	65.44	否	否	无	76%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
995	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	石岭变66kV变电站10kV天德线	10kV太华线长虹北沟支89左1号长虹北沟南台区变压器	100	26.74%	63.26	63.26	否	否	无	10%	
996	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	石岭变66kV变电站10kV天德线	10kV天德线东升分090#秀水西柱上变压器	100	36.01%	53.99	53.99	否	否	无	50%	
997	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	石岭变66kV变电站10kV天德线	10kV天德线东升分暖泉支安庆岐05号安庆公变台区变压器	80	33.27%	45.39	45.39	否	否	无	6%	
998	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	石岭变66kV变电站10kV天德线	10kV天德线林场分鹤鸣支天来南岐03号天来南变压器	200	47.48%	85.03	85.03	否	否	无	12%	
999	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站10kV起重线1454	10kV起重线8+1号变压器	80	36.45%	42.84	42.84	否	否	无	13%	
1000	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	石岭变66kV变电站10kV天德线	10kV天德线林场分鹤鸣支北沟岐26号北沟一变压器	30	63.28%	8.02	8.02	否	否	无	132%	
1001	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	石岭变66kV变电站10kV天德线	10kV天德线林场分鹤鸣支金厂南岐03左01号机电井公变变压器	50	48.16%	20.92	20.92	否	否	无	96%	
1002	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	石岭变66kV变电站10kV天德线	10kV天德线林场分鹤鸣支68左18号机电井公变变压器	50	41.25%	24.38	24.38	否	否	无	424%	
1003	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	石岭变66kV变电站10kV天德线	10kV天德线林场分鹤鸣支87左01号机电井公变变压器	50	22.66%	33.67	33.67	否	否	无	54%	
1004	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	石岭变66kV变电站10kV天德线	10kV天德线林场分鹤鸣支102号鹤鸣北公变台区变压器	200	22.52%	134.96	134.96	否	否	无	4%	
1005	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	石岭变66kV变电站10kV天德线	10kV天德线太华分林祥支振德岐02号振德公变台区变压器	200	27.54%	124.93	124.93	否	否	无	5%	
1006	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	石岭变66kV变电站10kV天德线	10kV天德线太华分林祥支42号林祥公变台区变压器	100	58.06%	31.94	31.94	否	否	无	19%	
1007	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	石岭变66kV变电站10kV天德线	10kV天德线太华分加兴支14号方谷公变台区变压器	400	21.57%	273.71	273.71	否	否	无	10%	
1008	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	石岭变66kV变电站10kV天德线	10kV天德线太华分元青支04号元青公变台区变压器	100	59.81%	30.19	30.19	否	否	无	9%	
1009	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	石岭变66kV变电站10kV天德线	10kV天德线太华分加兴支35号加兴公变台区变压器	200	35.00%	110.00	110.00	否	否	无	10%	
1010	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	石岭变66kV变电站10kV天德线	10kV天德线太华分建文支福元岐04号福元公变台区变压器	400	68.69%	85.24	85.24	否	否	无	9%	
1011	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	石岭变66kV变电站10kV天德线	10kV天德线太华分金谷支34号金谷南公变台区变压器	200	17.00%	146.00	146.00	否	否	无	1%	
1012	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	石岭变66kV变电站10kV天德线	10kV天德线太华分建文支玉振岐03号玉振公变台区变压器	200	21.26%	137.49	137.49	否	否	无	189%	
1013	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV松树线204	10kV松树线玉屏分21号玉屏屯公变台区变压器	200	24.35%	131.30	131.30	否	否	无	20%	
1014	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站10kV忠岭线3219	10kV忠岭线人工村2分1号人工村2变压器	400	20.35%	278.61	278.61	否	否	无	4%	
1015	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站10kV忠岭线3219	10kV忠岭线恩光二分1号恩光二变压器	50	68.47%	10.77	10.77	否	否	无	0%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
1016	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	石岭变66kV变电站10kV天德线	10kV天德线72号天德电西公变台区变压器	400	37.45%	210.20	210.20	否	否	无	-3%	
1017	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	石岭变66kV变电站10kV天德线	10kV天德线河北五队分19号河北五队公变台区变压器	100	58.96%	31.04	31.04	否	否	无	-4%	
1018	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	石岭变66kV变电站10kV天德线	10kV天德线太华分天德东支03号天德东公变台区变压器	200	77.54%	24.92	24.92	否	否	无	26%	
1019	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站10kV合丰联线	10kV合丰联线粮油分07左2号变压器	315	5.41%	266.45	266.45	否	否	无	-74%	
1020	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站10kV合丰联线	10kV合丰联线太湾分纯仁支1号纯仁台区变压器	200	27.24%	125.53	125.53	否	否	无	28%	
1021	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站10kV忠岭线3219	10kV忠岭线顺兴分2号顺兴变压器	200	20.41%	139.18	139.18	否	否	无	51%	
1022	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV松树线204	10kV松树线祥和分杏于支3号杏于屯公变台区变压器	80	50.41%	31.67	31.67	否	否	无	17%	
1023	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站10kV忠岭线3219	10kV忠岭线怡河分长兴支11号左9号长兴屯1号屯井变压器	50	42.93%	23.54	23.54	否	否	无	-87%	
1024	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站10kV忠岭线3219	10kV忠岭线古龙分10+1右01号七家北变压器	100	52.29%	37.71	37.71	否	否	无	851%	
1025	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站10kV晨放线1643	10kV晨放线69号变压器	250	66.75%	58.13	58.13	否	否	无	-20%	
1026	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站10kV凉泉线7575	10kV凉泉线154+1左1#凉泉东2台区变压器	200	32.34%	115.31	115.31	否	否	无	54%	
1027	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	泉太66kV变电站10kV宝来线	10kV宝来线杏岭分56号杏岭东公变台区变压器	50	37.17%	26.41	26.41	否	否	无	2%	
1028	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	泉太66kV变电站10kV宝来线	10kV宝来线杏岭分64号杏岭西公变台区变压器	100	44.43%	45.57	45.57	否	否	无	4%	
1029	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV松树线204	10kV松树线3号郜家店街中公变台区变压器	315	52.06%	119.50	119.50	否	否	无	12%	
1030	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站10kV晨红线1635	10kV晨红线米厂分11号变压器	315	12.75%	243.35	243.35	否	否	无	-6%	
1031	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	石岭变66kV变电站10kV天德线	10kV天德线太华分复兴东支04号复兴东公变台区变压器	200	44.87%	90.25	90.25	否	否	无	-4%	
1032	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	石岭变66kV变电站10kV天德线	10kV天德线太华分积善支于家岐02号于家公变台区变压器	80	35.13%	43.90	43.90	否	否	无	3%	
1033	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	石岭变66kV变电站10kV天德线	10kV天德线太华分88号左14号振德屯1号屯井变压器	50	22.69%	33.65	33.65	否	否	无	-19%	
1034	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	石岭变66kV变电站10kV天德线	10kV天德线太华分吉善支37号变压器	100	43.70%	46.30	46.30	否	否	无	0%	
1035	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站10kV晨红线1635	10kV晨红线县幼分02号变压器	315	65.33%	77.70	77.70	否	否	无	10%	
1036	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV铜台线209	10kV铜台线137左02号机电井公变变压器	50	20.89%	34.55	34.55	否	否	无	-45%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
1037	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV铜台线209	10kV铜台线广丰分16号广丰屯台区 变压器	200	24.57%	130.86	130.86	否	否	无	-7%	
1038	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	石岭变66kV变电站10kV天德线	10kV天德线林场分17号铁西西公变 台区变压器	400	41.09%	195.65	195.65	否	否	无	22%	
1039	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV铜台线209	10kV铜台线达仁分29号达仁屯台区 变压器	400	16.96%	292.18	292.18	否	否	无	7%	
1040	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV铜台线209	10kV铜台线达仁分牧业小区支38号 牧业小区台区变压器	30	17.97%	21.61	21.61	否	否	无	-8%	
1041	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站10kV晨放线1643	10kV晨放线林业分01号变压器	315	77.40%	39.69	39.69	否	否	无	11%	
1042	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV铜台线209	10kV铜台线守信分29号守信屯台区 变压器	30	79.91%	3.03	3.03	否	否	无	3%	
1043	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV铜台线209	10kV铜台线482号王家堡子屯台区 变压器	200	37.91%	104.18	104.18	否	否	无	21%	
1044	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV铜台线209	10kV铜台线497号大岭沟屯台区变 压器	50	36.89%	26.55	26.55	否	否	无	40%	
1045	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV松树线204	10kV松树线会文分11号会文屯公变 台区变压器	200	72.52%	34.97	34.97	否	否	无	7%	
1046	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV铜台线209	10kV铜台线上红石分19号上红石屯 台区变压器	200	18.24%	143.52	143.52	否	否	无	15%	
1047	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV铜台线209	10kV铜台线宝强分24号宝强屯台区 变压器	200	21.31%	137.38	137.38	否	否	无	63%	
1048	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站10kV晨放线1643	10kV晨放线58号变压器	315	61.18%	90.78	90.78	否	否	无	5%	
1049	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站10kV晨放线1643	10kV晨放线61号变压器	315	63.05%	84.90	84.90	否	否	无	-1%	
1050	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站10kV晨红线1635	10kV晨红线037号变压器	315	46.14%	138.17	138.17	否	否	无	2%	
1051	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV铜台线209	10kV铜台线北大沟分石仁沟分支42 号石仁沟变台变压器	50	75.22%	7.39	7.39	否	否	无	-4%	
1052	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV铜台线209	10kV铜台线162号广和屯台区变 压器	200	13.26%	153.48	153.48	否	否	无	0%	
1053	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站10kV起重线1454	10kV起重线长乐分长乐台区变压器	200	33.33%	113.35	113.35	否	否	无	-29%	
1054	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV铜台线209	10kV铜台线东城分9号东城屯台区 变压器	200	30.77%	118.47	118.47	否	否	无	6%	
1055	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站10kV起重线1454	10kV起重线长乐分茂林台区变压器	200	28.58%	122.83	122.83	否	否	无	-1%	
1056	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	泉太66kV变电站10kV宝来线	10kV宝来线14号周家店公变台区变 压器	50	57.86%	16.07	16.07	否	否	无	-2%	
1057	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	泉太66kV变电站10kV宝来线	10kV宝来线宝来屯分01号宝来屯公 变台区变压器	50	56.91%	16.55	16.55	否	否	无	4%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
1058	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	泉太66kV变电站10kV宝来线	10kV宝来线福榆分林山支15号林山屯公变台区变压器	50	65.83%	12.08	12.08	否	否	无	0%	
1059	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	泉太66kV变电站10kV宝来线	10kV宝来线61号泽仁屯公变台区变压器	100	43.08%	46.92	46.92	否	否	无	5%	
1060	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV松树线204	10kV松树线立新分13号立新屯公变台区变压器	63	67.55%	14.14	14.14	否	否	无	12%	
1061	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站10kV晨放线1643	10kV晨放线政府分菜市支06号变压器	315	59.08%	97.41	97.41	否	否	无	1%	
1062	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	泉太66kV变电站10kV宝来线	10kV宝来线60号左22号泽仁屯1号电井变压器	50	34.82%	27.59	27.59	否	否	无	-7%	
1063	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	立新66kV变电站10kV河威线707	10kV河威线永兴分河威支3号河威子变压器	200	48.75%	82.50	82.50	否	否	无	-15%	
1064	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站10kV忠岭线3219	10kV忠岭线红旗分17号红旗变压器	400	19.11%	283.57	283.57	否	否	无	39%	
1065	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站10kV德林线1442	10kV德林线横街分粮库家属支04号粮库家属变压器	50	31.96%	29.02	29.02	否	否	无	79%	
1066	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站10kV德林线1442	10kV德林线横街分40号质文公变台区变压器	200	53.12%	73.75	73.75	否	否	无	79%	
1067	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站10kV德林线1442	10kV德林线和厚南分和厚北分02号和厚北变压器	200	42.16%	95.69	95.69	否	否	无	51%	
1068	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV松树线204	10kV松树线祥和分58右01号机电井公变变压器	50	9.56%	40.22	40.22	否	否	无	-74%	
1069	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站10kV金星线5015	10kV金星线纯仁分141+1左1号纯仁西台区（铁岭岳晟源生物质能新能	400	64.72%	101.12	101.12	否	否	无	67%	
1070	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV松树线204	10kV松树线祥和分朱家西支2号朱家西(新屯)变压器	50	56.97%	16.52	16.52	否	否	无	9%	
1071	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV松树线204	10kV松树线祥和屯南方塘机电井台区变压器	50	54.21%	17.90	17.90	否	否	无	17%	
1072	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV松树线204	10kV松树线祥和分房树支16号房树屯公变台区变压器	200	17.46%	145.07	145.07	否	否	无	4%	
1073	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站10kV营厂线4673	10kV营厂线会泉分会泉支1号会泉变压器	200	72.85%	34.30	34.30	否	否	无	-6%	
1074	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站10kV营厂线4673	10kV营厂线会泉分42左07号机电井公变变压器	50	46.53%	21.74	21.74	否	否	无	14%	
1075	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站10kV福巨线4674	10kV福巨线榆树堡分福巨甲支6号福巨甲台区变压器	200	66.30%	47.40	47.40	否	否	无	29%	
1076	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站10kV福巨线4674	10kV福巨线榆树堡分80号榆树堡台区变压器	400	48.63%	165.47	165.47	否	否	无	123%	
1077	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站10kV营厂线4673	10kV营厂线会泉分巨德支64号巨德变压器	400	16.66%	293.34	293.34	否	否	无	3%	
1078	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站10kV金星线5015	10kV金星线白石分50右9#德业东台区变压器	200	72.87%	34.27	34.27	否	否	无	73%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
1079	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线272右22号机电井公变 变压器	50	15.42%	37.29	37.29	否	否	无	98%	
1080	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站10kV凉泉线7575	10kV凉泉线南沟分134号德明九队 公变台区变压器	100	26.08%	63.92	63.92	否	否	无	7%	
1081	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站10kV柏祥线7576	10kV柏祥线粮库分二院支07号二院 屯公变台区变压器	100	67.62%	22.38	22.38	否	否	无	22%	
1082	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV庆阳线104	10kV庆阳线石湖屯分4号石湖屯公 变台区变压器	400	16.37%	294.53	294.53	否	否	无	196%	
1083	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV庆阳线104	10kV庆阳线东庆阳分3号东庆阳屯 公变台区变压器	200	36.21%	107.58	107.58	否	否	无	38%	
1084	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站10kV凉泉线7575	10kV凉泉线涌泉分27号涌泉屯公变 台区变压器	400	45.23%	179.09	179.09	否	否	无	23%	
1085	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站10kV德林线1442	10kV德林线九岭分东昌支63右12号 机电井公变变压器	50	19.89%	35.05	35.05	否	否	无	-75%	
1086	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站10kV金星线5015	10kV金星线同兴分同兴西支3号同 兴西台区变压器	200	26.50%	127.01	127.01	否	否	无	5%	
1087	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站10kV金星线5015	10kV金星线269左06号机电井公变 变压器	50	33.98%	28.01	28.01	否	否	无	4%	
1088	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站10kV金星线5015	10kV金星线161右11号机电井变压 器	50	39.45%	25.28	25.28	否	否	无	-60%	
1089	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站10kV金星线5015	10kV金星线164右04号机电井公变 变压器	50	42.69%	23.66	23.66	否	否	无	-74%	
1090	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站10kV金星线5015	10kV金星线同兴分同兴东支3号同 兴东台区变压器	100	42.92%	47.08	47.08	否	否	无	14%	
1091	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站10kV金星线5015	10kV金星线同兴分88左11号梦语养 殖场台区	100	19.94%	70.07	70.07	否	否	无	12%	
1092	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站10kV金星线5015	10kV金星线艺林分32+1右2号下艺 林屯1号电井变压器	50	75.52%	7.24	7.24	否	否	无	79%	
1093	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站10kV金星线5015	10kV金星线208右3号金星南台区变 压器	400	35.03%	219.86	219.86	否	否	无	26%	
1094	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	石岭变66kV变电站10kV天德线	10kV天德线林场分西沟支18#西沟 屯柱上变压器	100	50.74%	39.26	39.26	否	否	无	3%	
1095	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	石岭变66kV变电站10kV天德线	10kV天德线金家屯分04号金家屯公 变台区变压器	200	69.14%	41.71	41.71	否	否	无	-1%	
1096	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	石岭变66kV变电站10kV天德线	10kV天德线77右1号变压器	100	75.26%	14.74	14.74	否	否	无	4%	
1097	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	石岭变66kV变电站10kV天德线	10kV天德线林场分01#德丰林场家 属柱上变压器	100	18.99%	71.01	71.01	否	否	无	17%	
1098	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站10kV万和线4671	10kV万和线和隆乙南台区变压器	200	53.62%	72.77	72.77	否	否	无	309%	
1099	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站10kV万和线4671	10kV万和线3号右2号变压器	100	39.74%	50.26	50.26	否	否	无	-7%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
1100	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV万和线4671	10kV万和线和隆乙分和隆乙变压器	400	62.74%	109.03	109.03	否	否	无	7%	
1101	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV营厂线4673	10kV营厂线营南分4号营南变压器	400	45.41%	178.34	178.34	否	否	无	81%	
1102	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线瑞祥分序文支003号变 压器	100	54.20%	35.80	35.80	否	否	无	2%	
1103	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线万泉分碱厂支097号左2 号变压器	200	35.59%	108.83	108.83	否	否	无	36%	
1104	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线陶然分20+1号左8号陶 然屯1号电井变压器	50	22.13%	33.94	33.94	否	否	无	-3%	
1105	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线康宁分069号木仁变压 器	400	17.23%	291.08	291.08	否	否	无	70%	
1106	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线康宁分023号日新变压 器	400	10.97%	316.10	316.10	否	否	无	27%	
1107	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线万泉分碱厂支091号金 山屯公变台区变压器	200	20.63%	138.73	138.73	否	否	无	0%	
1108	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线康宁分汪泉支012号汪 泉变压器	200	14.34%	151.31	151.31	否	否	无	82%	
1109	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线康宁分康宁支003号康 宁变压器	400	14.66%	301.38	301.38	否	否	无	3%	
1110	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线瑞祥分056号瑞祥变压 器	200	66.07%	47.86	47.86	否	否	无	6%	
1111	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线瑞祥分石场支029左6瑞 祥北变压器	100	14.03%	75.97	75.97	否	否	无	42%	
1112	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线维心分001号维心变压 器	100	24.68%	65.32	65.32	否	否	无	55%	
1113	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线49+1左11号变压器	50	70.47%	9.76	9.76	否	否	无	511%	
1114	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线万泉分碱厂支文华支 075号井云公变台区变压器	100	43.89%	46.11	46.11	否	否	无	-8%	
1115	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线84左7号五云1号电井变 压器	50	65.63%	12.19	12.19	否	否	无	-56%	
1116	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线万泉分碱厂支文华支 047号文华屯变压器	200	21.94%	136.13	136.13	否	否	无	2%	
1117	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线瑞祥分大榆树支10#大 榆树变压器	400	14.20%	303.19	303.19	否	否	无	95%	
1118	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线万泉分碱厂支景云电井 分支30号景云屯1号电井变压器	80	67.58%	17.94	17.94	否	否	无	-7%	
1119	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线万泉分碱厂支下碱厂支 002号下碱厂变压器	100	54.54%	35.46	35.46	否	否	无	-4%	
1120	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线012号变压器	315	71.43%	58.51	58.51	否	否	无	17%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
1121	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV育才线3231	10kV育才线田兴分040号田兴变 压器	200	55.72%	68.56	68.56	否	否	无	-28%	
1122	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	立新66kV变电站 10kV河崴线707	10kV河崴线永兴分金海支28号高家 台变压器	80	63.08%	21.54	21.54	否	否	无	-2%	
1123	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	立新66kV变电站 10kV河崴线707	10kV河崴线永兴分金海支砬子沟分 支19号砬子沟变压器	200	37.00%	106.00	106.00	否	否	无	6%	
1124	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV合红线1448	10kV合红线地方病分5号变压器	250	47.18%	107.06	107.06	否	否	无	-3%	
1125	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨放线1643	10kV晨放线二高分05号变压器	315	52.81%	117.15	117.15	否	否	无	19%	
1126	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨放线1643	10kV晨放线70号变压器	250	38.50%	128.75	128.75	否	否	无	3%	
1127	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉富线7574	10kV凉富线173号鹤岗屯公变台区 变压器	400	16.61%	293.58	293.58	否	否	无	188%	
1128	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV福巨线4674	10kV福巨线榆树堡分福巨乙支1号 福巨乙台区变压器	400	40.09%	199.66	199.66	否	否	无	94%	
1129	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线046号文安屯变压器	200	22.44%	135.13	135.13	否	否	无	0%	
1130	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV柏祥线7576	10kV柏祥线粮库分15右1号承泽二 台区变压器	80	52.97%	29.63	29.63	否	否	无	38%	
1131	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV起重线1454	10kV起重线长乐分36右1号长乐二 台区变压器	200	35.93%	108.15	108.15	否	否	无	586%	
1132	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV育才线3231	10kV育才线田兴分辉山乳业支49号 田兴屯1-2号电井变压器	50	34.04%	27.98	27.98	否	否	无	105%	
1133	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨顺线1633	10kV晨顺线32号变压器	315	70.98%	59.92	59.92	否	否	无	2%	
1134	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV庆阳线104	10kV钓鱼线明德分东平支3号临河 公变台区变压器	200	24.81%	130.38	130.38	否	否	无	224%	
1135	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV庆阳线104	10kV庆阳线130右01号机电井公变 变压器	50	49.52%	20.24	20.24	否	否	无	6%	
1136	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV庆阳线104	10kV庆阳线自由山下分5号自由山 下屯公变台区变压器	80	67.61%	17.92	17.92	否	否	无	32%	
1137	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV庆阳线104	10kV庆阳线胜利西台分6号胜利西 公变台区变压器	100	43.38%	46.62	46.62	否	否	无	2%	
1138	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV庆阳线104	10kV庆阳线得胜屯分6号得胜屯公 变台区变压器	400	22.53%	269.87	269.87	否	否	无	11%	
1139	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV庆阳线104	10kV庆阳线富春分猪场支18号猪场 公变台区变压器	50	56.79%	16.60	16.60	否	否	无	-7%	
1140	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV庆阳线104	10kV庆阳线保康西分3号保康西公 变台区变压器	100	74.03%	15.97	15.97	否	否	无	5%	
1141	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV庆阳线104	10kV庆阳线富春分86号兴隆屯公变 台区变压器	200	55.15%	69.70	69.70	否	否	无	50%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
1142	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV庆阳线104	10kV庆阳线14右01号机电井公变变压器	50	35.62%	27.19	27.19	否	否	无	10%	
1143	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV庆阳线104	10kV钓鱼线明德分会丰支41+1左4号尚文屯1号电井变压器	50	28.82%	30.59	30.59	否	否	无	7%	
1144	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV庆阳线104	10kV钓鱼线明德分31左09号机电井公变变压器	50	22.70%	33.65	33.65	否	否	无	360%	
1145	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV庆阳线104	10kV钓鱼线明德分会丰支大兴分支20号大兴变压器	100	35.92%	54.08	54.08	否	否	无	105%	
1146	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV庆阳线104	10kV庆阳线明德分12右05号机电井公变变压器	50	18.14%	35.93	35.93	否	否	无	51%	
1147	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV庆阳线104	10kV钓鱼线明德分会丰支贺良分支9号贺良变压器	200	14.16%	151.68	151.68	否	否	无	66%	
1148	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV庆阳线104	10kV钓鱼线明德分会丰支7号明德新区屯公变台区变压器	160	79.38%	16.99	16.99	否	否	无	10%	
1149	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV庆阳线104	10kV钓鱼线明德分福临支2号福临公变台区变压器	100	33.57%	56.43	56.43	否	否	无	-12%	
1150	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV庆阳线104	10kV钓鱼线明德分士门支4号士门公变台区变压器	200	12.95%	154.11	154.11	否	否	无	8%	
1151	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV庆阳线104	10kV钓鱼线明德分会丰支广兴支田家支2号田家变压器	200	13.42%	153.15	153.15	否	否	无	128%	
1152	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV庆阳线104	10kV庆阳线保康屯分5号保康屯公变台区变压器	200	22.20%	135.61	135.61	否	否	无	94%	
1153	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV庆阳线104	10kV钓鱼线明德分会丰支40号尚文公变台区变压器	200	34.61%	110.79	110.79	否	否	无	32%	
1154	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV庆阳线104	10kV庆阳线富春分17右01号机电井公变变压器	50	31.26%	29.37	29.37	否	否	无	318%	
1155	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV庆阳线104	10kV钓鱼线明德分居贤支3号居贤公变台区变压器	400	16.75%	292.99	292.99	否	否	无	6%	
1156	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV庆阳线104	10kV庆阳线德沛分2右01号机电井公变变压器	315	10.26%	251.20	251.20	否	否	无	48%	
1157	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV庆阳线104	10kV钓鱼线明德分78号中英屯公变台区变压器	200	18.34%	143.31	143.31	否	否	无	167%	
1158	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV庆阳线104	10kV柏祥线259号右6号石湖屯赵家沟屯井变压器	50	0.04%	44.98	44.98	否	否	无	18%	
1159	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV庆阳线104	10kV庆阳线富春分富春屯支3号富春屯公变台区变压器	200	30.12%	119.75	119.75	否	否	无	45%	
1160	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV庆阳线104	10kV钓鱼线明德分会丰支广兴分支69号广兴屯变压器	50	35.56%	27.22	27.22	否	否	无	10%	
1161	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV庆阳线104	10kV庆阳线富春分天祐支2号天祐屯公变台区变压器	400	21.20%	275.21	275.21	否	否	无	72%	
1162	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV庆阳线104	10kV庆阳线04左09号机电井公变变压器	50	16.21%	36.89	36.89	否	否	无	3%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
1163	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV庆阳线104	10kV庆阳线拐磨分16号拐磨屯公变台区变压器	200	17.21%	145.58	145.58	否	否	无	38%	
1164	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV庆阳线104	10kV庆阳线永丰屯分3号永丰屯公变台区变压器	200	44.40%	91.21	91.21	否	否	无	-6%	
1165	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV庆阳线104	10kV庆阳线庆丰分庆丰南台支1号庆丰南(新屯)变压器	50	58.99%	15.51	15.51	否	否	无	62%	
1166	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV庆阳线104	10kV庆阳线张家店分3号张家店屯公变台区变压器	400	12.83%	308.68	308.68	否	否	无	3%	
1167	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV庆阳线104	10kV钓鱼线明德分35左10号机电井公变变压器	50	39.82%	25.09	25.09	否	否	无	20%	
1168	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV庆阳线104	10kV庆阳线109号胜利电机井分33号胜利屯1号电井变压器	50	42.04%	23.98	23.98	否	否	无	99%	
1169	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV庆阳线104	10kV庆阳线红来联井分06左04号机电井公变变压器	50	53.16%	18.42	18.42	否	否	无	12%	
1170	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV庆阳线104	10kV庆阳线自由山上分8号自由山上屯公变台区变压器	400	52.64%	149.44	149.44	否	否	无	299%	
1171	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV庆阳线104	10kV钓鱼线明德分上绥河支41号变压器	100	71.59%	18.41	18.41	否	否	无	0%	
1172	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV庆阳线104	10kV钓鱼线明德分福寿屯支9号福寿屯公变台区变压器	50	61.28%	14.36	14.36	否	否	无	31%	
1173	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV庆阳线104	10kV钓鱼线明德分会丰支广兴支柳河支2号柳河变压器	200	29.43%	121.13	121.13	否	否	无	7%	
1174	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV庆阳线104	10kV庆阳线太平南台分7号太平南新屯公变台区变压器	50	30.34%	29.83	29.83	否	否	无	16%	
1175	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV庆阳线104	10kV庆阳线学礼分8号学礼屯公变台区变压器	30	62.55%	8.23	8.23	否	否	无	18%	
1176	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV庆阳线104	10kV庆阳线德沛分50号丰盛公变台区变压器	200	18.30%	143.41	143.41	否	否	无	39%	
1177	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV庆阳线104	10kV钓鱼线明德分会丰支67号会丰屯公变台区变压器	400	16.44%	294.23	294.23	否	否	无	106%	
1178	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV庆阳线104	10kV庆阳线德沛分德沛支1号德沛公变台区变压器	100	63.23%	26.77	26.77	否	否	无	13%	
1179	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV庆阳线104	10kV庆阳线庆丰分庆丰屯支2号庆丰屯公变台区变压器	200	15.93%	148.15	148.15	否	否	无	104%	
1180	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV庆阳线104	10kV钓鱼线明德分217右06号机电井公变变压器	50	63.70%	13.15	13.15	否	否	无	12%	
1181	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV庆阳线104	10kV庆阳线永丰西分6号永丰西公变台区变压器	80	34.34%	44.53	44.53	否	否	无	1%	
1182	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV庆阳线104	10kV钓鱼线明德分会丰文明德北屯支1号明德北屯变压器	50	48.34%	20.83	20.83	否	否	无	1%	
1183	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV庆阳线104	10kV钓鱼线明德分188右04号机电井公变变压器	50	24.98%	32.51	32.51	否	否	无	2%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
1184	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV庆阳线104	10kV钓鱼线明德分会丰支13号明德屯公变台区变压器	200	66.80%	46.39	46.39	否	否	无	19%	
1185	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV庆阳线104	10kV钓鱼线明德分巨英支3号巨英屯公变台区变压器	200	22.35%	135.30	135.30	否	否	无	54%	
1186	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV庆阳线104	10kV钓鱼线明德分会丰支47+1号左01号尚文屯电井变压器	50	67.81%	11.09	11.09	否	否	无	3%	
1187	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV庆阳线104	10kV庆阳线明德分195右04号机电井公变变压器	50	16.03%	36.99	36.99	否	否	无	-16%	
1188	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站10kV金星线5015	10kV金星线纯仁分74右4号变压器	200	61.13%	57.74	57.74	否	否	无	62%	
1189	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站10kV金星线5015	10kV金星线白石分德业支3号德业台区变压器	200	19.87%	140.26	140.26	否	否	无	39%	
1190	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站10kV金星线5015	10kV金星线纯仁分联合村支12号联合屯台区变压器	400	20.22%	279.12	279.12	否	否	无	-27%	
1191	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站10kV金星线5015	10kV金星线青山分20左6号永安屯1号电井变压器	400	6.45%	334.19	334.19	否	否	无	-4%	
1192	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站10kV金星线5015	10kV金星线227左4号西沟1号电井变压器	50	59.81%	15.09	15.09	否	否	无	19%	
1193	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站10kV振兴线5017	10kV振兴线林场分1号林场台区变压器	200	55.40%	69.20	69.20	否	否	无	26%	
1194	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站10kV煤矿线3227	10kV煤矿线03号台区变压器	100	74.77%	15.23	15.23	否	否	无	-28%	
1195	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	泉太66kV变电站10kV柏榆线	10kV柏榆线录房分录房机电井18右2张希胜台区变台	100	16.48%	73.52	73.52	否	否	无	79%	
1196	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站10kV水源线1453	10kV水源线032号变压器	315	28.62%	193.33	193.33	否	否	无	24%	
1197	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV松树线204	10kV松树线立新分4左1#立新东台区变压器	200	10.42%	159.16	159.16	否	否	无	36%	
1198	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV松树线204	10kV松树线祥和分宝库屯西分支5号宝库屯西变压器	80	55.71%	27.43	27.43	否	否	无	25%	
1199	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV松树线204	10kV松树线南山小屯分5号南山小屯公变台区变压器	10	61.13%	2.89	2.89	否	否	无	61%	
1200	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV松树线204	10kV松树线祥和分祥和和北分支5号祥和和北(新)屯变压器	50	53.14%	18.43	18.43	否	否	无	11%	
1201	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV松树线204	10kV松树线朱家北大口机电井台区变压器	50	78.08%	5.96	5.96	否	否	无	-18%	
1202	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV松树线204	10kV松树线祥和分乔木支斗北沟分支5号斗北沟屯变压器	10	35.17%	5.48	5.48	否	否	无	-7%	
1203	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV松树线204	10kV松树线祥和分南队新台支10号南队新屯变压器	100	35.15%	54.85	54.85	否	否	无	11%	
1204	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV松树线204	10kV松树线玉屏分柞树支42号柞树屯公变台区变压器	200	23.84%	132.33	132.33	否	否	无	15%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
1205	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV松树线204	10kV松树线祥和分茶条沟屯支29号茶条沟屯变压器	200	39.86%	100.28	100.28	否	否	无	5%	
1206	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV松树线204	10kV松树线祥和分71右3号右9号那家屯1号电井变压器	50	62.41%	13.79	13.79	否	否	无	379%	
1207	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV松树线204	10kV松树线祥和分乔木支33号乔木屯公变台区变压器	400	15.02%	299.92	299.92	否	否	无	144%	
1208	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV松树线204	10kV松树线祥和分胶管厂支宝库东分支2号宝库东变压器	200	29.25%	121.51	121.51	否	否	无	11%	
1209	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV松树线204	10kV松树线祥和分(右)1号郜家店街东公变台区变压器	400	55.02%	139.93	139.93	否	否	无	30%	
1210	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV松树线204	10kV松树线祥和分胶管厂支宝库北分支10号宝库北变压器	100	64.06%	25.95	25.95	否	否	无	-2%	
1211	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV松树线204	10kV松树线祥和分67右02号机电井公变变压器	50	75.09%	7.46	7.46	否	否	无	55%	
1212	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV松树线204	10kV松树线立新分于万臣养殖场支09左15号机电井公变变压器	50	65.64%	12.18	12.18	否	否	无	-6%	
1213	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV松树线204	10kV松树线立新南山新台分6号南山屯公变台区变压器	100	75.50%	14.50	14.50	否	否	无	5%	
1214	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV松树线204	10kV松树线113+1号左16号会文猪场变压器	100	40.16%	49.84	49.84	否	否	无	-10%	
1215	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV松树线204	10kV松树线祥和分88右03号机电井公变变压器	50	46.78%	21.61	21.61	否	否	无	0%	
1216	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV松树线204	10kV松树线玉屏分柞树支17号玉屏北沟屯公变台区变压器	100	61.34%	28.66	28.66	否	否	无	16%	
1217	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV松树线204	10kV松树线四棵树分35号四棵树屯公变台区变压器	200	40.94%	98.11	98.11	否	否	无	1%	
1218	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV松树线204	10kV松树线祥和分南队新台支1号林场家属变压器	50	46.27%	21.87	21.87	否	否	无	81%	
1219	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV松树线204	10kV松树线祥和分121右01号机电井公变变压器	50	42.89%	23.56	23.56	否	否	无	-20%	
1220	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV松树线204	10kV松树线祥和分151右07号机电井公变变压器	50	1.32%	44.34	44.34	否	否	无	-4%	
1221	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV松树线204	10kV松树线四棵树分6号安乐屯公变台区变压器	400	14.41%	302.36	302.36	否	否	无	35%	
1222	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV松树线204	10kV松树线立新西分5号立新西屯公变台区变压器	100	71.28%	18.72	18.72	否	否	无	-6%	
1223	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV松树线204	10kV松树线立新南山新台分12号南山新屯公变台区变压器	100	46.17%	43.83	43.83	否	否	无	72%	
1224	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV松树线204	10kV松树线祥和分那家屯支3号那家屯公变台区变压器	200	17.46%	145.09	145.09	否	否	无	8%	
1225	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV松树线204	10kV松树线祥和分152号杨家屯公变台区变压器	200	21.34%	137.33	137.33	否	否	无	4%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
1226	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV松树线204	10kV松树线玉朴分28号玉朴西(新)屯公变台区变压器	50	44.62%	22.69	22.69	否	否	无	41%	
1227	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV松树线204	10kV松树线和乐分4号和乐公变台区变压器	200	34.35%	111.30	111.30	否	否	无	-4%	
1228	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV松树线204	10kV松树线祥和分胶管厂支小宝库支5号小宝库屯变压器	400	25.45%	258.22	258.22	否	否	无	47%	
1229	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV松树线204	10kV松树线祥和分杏于南支3号杏于南(新屯)变压器	200	44.16%	91.67	91.67	否	否	无	5%	
1230	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV松树线204	10kV松树线玉朴分16号玉朴屯公变台区变压器	63	37.67%	32.97	32.97	否	否	无	6%	
1231	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV松树线204	10kV松树线祥和分110右02号机电井公变变压器	50	13.22%	38.39	38.39	否	否	无	13%	
1232	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV松树线204	10kV松树线立新分于万臣养殖场支09左19右02号机电井公变变压器	50	24.43%	32.78	32.78	否	否	无	58%	
1233	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV松树线204	10kV松树线祥和分右2号郜家店街东(新台)变压器	400	42.23%	191.09	191.09	否	否	无	7%	
1234	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV松树线204	10kV松树线祥和分祥和屯支9号祥和屯公变台区变压器	200	36.31%	107.39	107.39	否	否	无	27%	
1235	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	立新66kV变电站10kV河崴线707	10kV河崴线永兴分上永兴支02号变压器	200	17.95%	144.10	144.10	否	否	无	-1%	
1236	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	立新66kV变电站10kV河崴线707	10kV河崴线永兴分松树北台支4号松树北台变压器	200	21.61%	136.78	136.78	否	否	无	-10%	
1237	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	立新66kV变电站10kV河崴线707	10kV河崴线永兴分新立屯支4号新立屯变压器	50	54.53%	17.73	17.73	否	否	无	67%	
1238	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	立新66kV变电站10kV河崴线707	10kV河崴线永兴分金海支9号卜家台变压器	400	22.78%	268.90	268.90	否	否	无	17%	
1239	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	立新66kV变电站10kV河崴线707	10kV河崴线78右13号变压器	200	41.17%	97.67	97.67	否	否	无	82%	
1240	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	立新66kV变电站10kV河崴线707	10kV河崴线永兴分金海支24左02号变压器	100	37.80%	52.20	52.20	否	否	无	74%	
1241	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	立新66kV变电站10kV河崴线707	10kV河崴线永兴分金海支路家分支5号路家台变压器	200	34.22%	111.56	111.56	否	否	无	15%	
1242	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	立新66kV变电站10kV河崴线707	10kV河崴线永兴分59号下永兴变压器	200	17.99%	144.02	144.02	否	否	无	87%	
1243	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	立新66kV变电站10kV河崴线707	10kV河崴线永兴分松树南台分支6号松树南台变压器	315	33.32%	178.53	178.53	否	否	无	0%	
1244	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	立新66kV变电站10kV河崴线707	10kV河崴线永兴分金海支98号金海变压器	200	33.02%	113.95	113.95	否	否	无	42%	
1245	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	立新66kV变电站10kV河崴线707	10kV河崴线42左1号大台屯1号屯电井变压器	50	26.56%	31.72	31.72	否	否	无	235%	
1246	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	立新66kV变电站10kV河崴线707	10kV河崴线永兴分河崴支12号河崴一队变压器	80	74.98%	12.02	12.02	否	否	无	9%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
1247	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	立新66kV变电站 10kV河崴线707	10kV河崴线永兴分金海支58右03号 机电井公变变压器	50	6.09%	41.95	41.95	否	否	无	-62%	
1248	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	立新66kV变电站 10kV河崴线707	10kV河崴线永兴分金海支茧站分支 1号茧站台变压器	100	55.56%	34.44	34.44	否	否	无	-1%	
1249	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	立新66kV变电站 10kV河崴线707	10kV河崴线永兴分鲜宁支6号鲜宁 变压器	200	30.64%	118.72	118.72	否	否	无	12%	
1250	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV育才线3231	10kV育才线加油分007号加油东变 压器	315	48.50%	130.73	130.73	否	否	无	4%	
1251	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV育才线3231	10kV育才线面山分12右12号机电井 公变变压器	400	61.24%	115.06	115.06	否	否	无	41%	
1252	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV育才线3231	10kV育才线田兴分永淳新区支005 号永淳新区变压器	200	33.24%	113.52	113.52	否	否	无	-3%	
1253	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV育才线3231	10kV育才线育才东分育才西支003 号育才西变压器	400	71.33%	74.70	74.70	否	否	无	-18%	
1254	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV育才线3231	10kV育才线田兴分30左1号田兴东 变压器	200	41.49%	97.02	97.02	否	否	无	60%	
1255	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV育才线3231	10kV育才线面山分057号面山变压 器	315	29.01%	192.12	192.12	否	否	无	23%	
1256	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV育才线3231	10kV育才线122号二道沟变压器	200	34.57%	110.86	110.86	否	否	无	48%	
1257	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV育才线3231	10kV育才线鹿厂分12右01号变压器	100	16.04%	73.96	73.96	否	否	无	190%	
1258	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV育才线3231	10kV育才线田兴分敬老院分4左6号 周亮平牛场变压器	200	38.49%	103.03	103.03	否	否	无	171%	
1259	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV育才线3231	10kV育才线凤鸣分046号凤鸣变压 器	100	67.62%	22.38	22.38	否	否	无	10%	
1260	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV育才线3231	10kV育才线鹿厂分26左02号机电井 公变变压器	50	52.48%	18.76	18.76	否	否	无	-23%	
1261	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV育才线3231	10kV育才线达仁东分001号达仁东 变压器	200	39.38%	101.24	101.24	否	否	无	17%	
1262	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV育才线3231	10kV育才线面山分玉树支02号玉树 东变压器	200	53.31%	73.39	73.39	否	否	无	26%	
1263	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV育才线3231	10kV育才线加油分005号加油西变 压器	200	71.85%	36.30	36.30	否	否	无	3%	
1264	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV育才线3231	10kV育才线达仁西分003号达仁西 变压器	400	37.58%	209.70	209.70	否	否	无	-6%	
1265	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV育才线3231	10kV育才线鹿厂分041号鹿场四队 变压器	100	20.89%	69.11	69.11	否	否	无	-2%	
1266	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV育才线3231	10kV育才线加油南分001号加油南 变压器	315	27.22%	197.76	197.76	否	否	无	27%	
1267	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV育才线3231	10kV育才线永淳分002号永淳变压 器	100	54.25%	35.75	35.75	否	否	无	10%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
1268	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV育才线3231	10kV育才线23左3号安民屯1-2号电 井变压器	50	11.46%	39.27	39.27	否	否	无	29%	
1269	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV育才线3231	10kV育才线崇信分009号崇信变 压器	200	37.43%	105.14	105.14	否	否	无	20%	
1270	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV育才线3231	10kV育才线67左6号育才屯1-3号电 井变压器	50	37.31%	26.34	26.34	否	否	无	67%	
1271	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV育才线3231	10kV育才线98左2号变压器	200	60.73%	58.54	58.54	否	否	无	10%	
1272	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV忠岭线3219	10kV忠岭线泉河分88号靠山台区变 压器	100	24.69%	65.31	65.31	否	否	无	9%	
1273	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV忠岭线3219	10kV忠岭线泉河分泉河六支3号泉 河六变压器	80	30.19%	47.85	47.85	否	否	无	6%	
1274	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV忠岭线3219	10kV忠岭线怡河分保丰支5号保丰 变压器	100	16.52%	73.48	73.48	否	否	无	4%	
1275	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV忠岭线3219	10kV忠岭线怡河分怡河五队支38号 怡河五队支变压器	100	20.45%	69.55	69.55	否	否	无	11%	
1276	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV忠岭线3219	10kV忠岭线48左02号变压器	200	20.69%	138.63	138.63	否	否	无	30%	
1277	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV忠岭线3219	10kV忠岭线古龙分温家街支4号温 家街变压器	50	42.05%	23.97	23.97	否	否	无	11%	
1278	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV忠岭线3219	10kV忠岭线怡河分95号纯安变压器	200	41.12%	97.77	97.77	否	否	无	18%	
1279	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV忠岭线3219	10kV忠岭线怡河分怡河五队支河梁 分支3号河梁变压器	200	37.23%	105.53	105.53	否	否	无	24%	
1280	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV忠岭线3219	10kV忠岭线古龙分6号七家变压器	200	70.45%	39.11	39.11	否	否	无	-31%	
1281	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV忠岭线3219	10kV忠岭线古龙分63号古龙变压器	400	20.25%	279.02	279.02	否	否	无	50%	
1282	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV忠岭线3219	10kV忠岭线泉河分亲贤支5号亲贤 变压器	400	14.61%	301.55	301.55	否	否	无	10%	
1283	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV忠岭线3219	10kV忠岭线怡河分长兴支32号长兴 变压器	400	15.06%	299.77	299.77	否	否	无	98%	
1284	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV忠岭线3219	10kV忠岭线泉河分泉河五支3号泉 河五变压器	200	15.38%	149.24	149.24	否	否	无	31%	
1285	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV忠岭线3219	10kV忠岭线怡河分48号左04号怡河 屯1号电井变压器	50	27.14%	31.43	31.43	否	否	无	-58%	
1286	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV忠岭线3219	10kV忠岭线怡河分诒河支6号诒河 变压器	400	31.28%	234.87	234.87	否	否	无	21%	
1287	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV忠岭线3219	10kV忠岭线怡河分增福支3号增福 变压器	100	38.23%	51.77	51.77	否	否	无	26%	
1288	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV忠岭线3219	10kV忠岭线52号恩光一变压器	200	15.00%	150.01	150.01	否	否	无	2%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
1289	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV忠岭线3219	10kV忠岭线白家堡支17号白家堡变 压器	50	66.18%	11.91	11.91	否	否	无	3%	
1290	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV忠岭线3219	10kV忠岭线泉河分泉河四支5号泉 河四变压器	200	25.24%	129.53	129.53	否	否	无	12%	
1291	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV忠岭线3219	10kV忠岭线泉河分新兴支1号新兴 屯变压器	200	26.10%	127.80	127.80	否	否	无	24%	
1292	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV忠岭线3219	10kV忠岭线白家堡分11右3号白家 堡鹿场台区变压器	100	64.40%	25.60	25.60	否	否	无	95%	
1293	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV德林线1442	10kV德林线林兴分六家屯支03号六 家屯公变台区变压器	200	17.67%	144.66	144.66	否	否	无	1%	
1294	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV德林线1442	10kV德林线九岭分林昌支08号林昌 公变台区变压器	400	13.13%	307.50	307.50	否	否	无	-7%	
1295	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV德林线1442	10kV德林线65号左03号新安屯加油 站1号电井变压器	200	73.55%	32.91	32.91	否	否	无	2%	
1296	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV德林线1442	10kV德林线九岭分东昌支204号东 榆公变台区变压器	30	43.00%	14.10	14.10	否	否	无	15%	
1297	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV德林线1442	10kV德林线九岭分乐善支03号乐善 公变台区变压器	400	19.33%	282.68	282.68	否	否	无	34%	
1298	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV德林线1442	10kV德林线九岭分东昌支37号右4 号执中屯1号电井变压器	50	20.03%	34.98	34.98	否	否	无	14%	
1299	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV德林线1442	10kV德林线九岭分东昌支姜家街岐 01号姜家街变压器	200	44.14%	91.72	91.72	否	否	无	7%	
1300	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV德林线1442	10kV德林线和厚南分03号和厚南公 变台区变压器	200	53.08%	73.83	73.83	否	否	无	26%	
1301	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV德林线1442	10kV德林线横街分11左02号机电井 公变变压器	50	55.89%	17.05	17.05	否	否	无	-10%	
1302	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV德林线1442	10kV德林线126号德林东公变台区 变压器	200	11.73%	156.53	156.53	否	否	无	45%	
1303	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV德林线1442	10kV德林线林兴分58号林兴公变台 区变压器	200	14.53%	150.94	150.94	否	否	无	8%	
1304	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV德林线1442	10kV德林线横街分横街支02号横街 公变台区变压器	400	19.03%	283.88	283.88	否	否	无	18%	
1305	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV德林线1442	10kV德林线横街分翠文支13号翠文 公变台区变压器	400	9.44%	322.23	322.23	否	否	无	294%	
1306	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV德林线1442	10kV德林线九岭分东昌支163号西 榆公变台区变压器	200	21.58%	136.84	136.84	否	否	无	10%	
1307	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV德林线1442	10kV德林线67号新安公变台区变压 器	400	44.50%	182.00	182.00	否	否	无	33%	
1308	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV德林线1442	10kV德林线林兴分14号左6号顺德 屯郑北沟1号电井变压器	50	17.63%	36.19	36.19	否	否	无	782%	
1309	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV德林线1442	10kV德林线九岭分东昌支东沟岐25 号东沟公变台区变压器	400	19.64%	281.46	281.46	否	否	无	14%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
1310	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV德林线1442	10kV德林线林兴分顺德支03号顺德 公变台区变压器	400	12.24%	311.05	311.05	否	否	无	30%	
1311	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV德林线1442	10kV德林线九岭分东昌支93号尚德 公变台区变压器	50	79.32%	5.34	5.34	否	否	无	8%	
1312	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV德林线1442	10kV德林线53号柱上变压器	100	64.67%	25.33	25.33	否	否	无	48%	
1313	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV德林线1442	10kV德林线九岭分东昌支190号变 压器	100	20.84%	69.16	69.16	否	否	无	13%	
1314	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV德林线1442	10kV德林线九岭分乐善大棚支2号 乐善大棚变压器	200	11.59%	156.82	156.82	否	否	无	28%	
1315	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV德林线1442	10kV德林线131号德林西公变台区 变压器	200	29.69%	120.62	120.62	否	否	无	-6%	
1316	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV德林线1442	10kV德林线九岭分东昌支执中岐05 号执中变压器	400	13.96%	304.16	304.16	否	否	无	-3%	
1317	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV德林线1442	10kV德林线九岭分林昌支46号怀庆 公变台区变压器	200	19.67%	140.67	140.67	否	否	无	2%	
1318	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安蚕分37右2号士芳 变压器	50	3.12%	43.44	43.44	否	否	无	53%	
1319	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV福巨线4674	10kV福巨线忠厚分2号忠厚台区变 压器	200	20.73%	138.54	138.54	否	否	无	107%	
1320	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV福巨线4674	10kV福巨线小大有分53左15号机电 井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	6%	
1321	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV河东线1642	10kV河东线小城子分大榆树支1号 公变台区变压器	160	55.37%	55.41	55.41	否	否	无	14%	
1322	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV福巨线4674	10kV福巨线136右7号福巨一二队机 电井公变变压器	50	14.74%	37.63	37.63	否	否	无	-33%	
1323	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV河东线1642	10kV河东线9号公变台区变压器	315	29.95%	189.17	189.17	否	否	无	26%	
1324	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV福巨线4674	10kV福巨线云岭分阜丰支5号阜丰 台区变压器	400	30.23%	239.09	239.09	否	否	无	26%	
1325	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV福巨线4674	10kV福巨线云岭分54左20号云岭方 塘机电井公变变压器	50	8.38%	40.81	40.81	否	否	无	91%	
1326	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV福巨线4674	10kV福巨线忠厚分71左05号机电井 公变变压器	50	12.12%	38.94	38.94	否	否	无	143%	
1327	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV福巨线4674	10kV福巨线巨成分5号巨成台区变 压器	200	38.40%	103.19	103.19	否	否	无	69%	
1328	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV福巨线4674	10kV福巨线成福分10右6号成福东 台区变压器	200	35.66%	108.67	108.67	否	否	无	44%	
1329	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安蚕分忠信支供电公 司变压器	160	10.79%	126.74	126.74	否	否	无	-56%	
1330	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV金星线5015	10kV金星线纯仁分12左08号机电井 公变变压器	50	3.07%	43.47	43.47	否	否	无	-64%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
1331	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV金星线5015	10kV金星线纯仁分149号纯仁屯台 区变压器	100	62.59%	27.41	27.41	否	否	无	14%	
1332	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线秀峰分连云支04右1#连 云南台区变压器	200	69.56%	40.89	40.89	否	否	无	82%	
1333	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV振兴线5017	10kV振兴线柳泉支41右1#柳树东台 区变压器	200	53.33%	73.34	73.34	否	否	无	36%	
1334	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV铜台线209	10kV铜台线石家分平安支2号平安 屯台区变压器	200	15.16%	149.68	149.68	否	否	无	75%	
1335	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV铜台线209	10kV铜台线关屯分1号关屯台区变 压器	200	36.87%	106.25	106.25	否	否	无	81%	
1336	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV铜台线209	10kV铜台线潘家分3号潘家屯台区 变压器	200	49.62%	80.76	80.76	否	否	无	14%	
1337	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉富线7574	10kV凉富线144左5号富民前机电井 公变变压器	50	31.81%	29.10	29.10	否	否	无	23%	
1338	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV铜台线209	10kV铜台线北大沟分郭家堡支1号 郭家堡子台区变压器	100	39.08%	50.92	50.92	否	否	无	101%	
1339	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV铜台线209	10kV铜台线柴家岭分37号柴家岭屯 台区变压器	200	15.59%	148.81	148.81	否	否	无	60%	
1340	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV铜台线209	10kV铜台线宣化北屯分2号宣化北 台区变压器	50	62.43%	13.79	13.79	否	否	无	32%	
1341	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉富线7574	10kV凉富线59左6号宁远猪场分变 压器	200	63.06%	53.89	53.89	否	否	无	17%	
1342	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV铜台线209	10kV铜台线平原分3号平原屯台区 变压器	200	45.99%	88.03	88.03	否	否	无	4%	
1343	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV铜台线209	10kV铜台线永德分9号永德屯台区 变压器	200	32.26%	115.48	115.48	否	否	无	262%	
1344	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉富线7574	10kV凉富线照北山分仁义沟支9右4 号榆树屯台区变压器	100	48.09%	41.91	41.91	否	否	无	3%	
1345	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV铜台线209	10kV铜台线平原移动分平原新台支 2号平原新台变压器	100	33.94%	56.06	56.06	否	否	无	19%	
1346	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉富线7574	10kV凉富线鲜族分02号鲜族屯公变 台区变压器	160	31.90%	92.96	92.96	否	否	无	-2%	
1347	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV铜台线209	10kV铜台线宣化分2号宣化台区变 压器	400	14.45%	302.22	302.22	否	否	无	3%	
1348	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV铜台线209	10kV铜台线荣安分3号荣安屯台区 变压器	400	18.86%	284.57	284.57	否	否	无	6%	
1349	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV铜台线209	10kV铜台线风楼西分3号风楼屯西 台区变压器	80	69.63%	16.30	16.30	否	否	无	8%	
1350	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉富线7574	10kV凉富线富民后分09号富民后屯 公变台区变压器	400	15.14%	299.43	299.43	否	否	无	53%	
1351	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电 站10kV凉富线7574	10kV凉富线德龙柳树沟分40号德龙 柳树沟屯变压器	100	58.02%	31.98	31.98	否	否	无	12%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
1352	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV铜台线209	10kV铜台线佟屯分2号佟屯台区变 压器	400	23.66%	265.37	265.37	否	否	无	61%	
1353	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV铜台线209	10kV铜台线广丰分13右5右12号机 电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	73%	
1354	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV铜台线209	10kV铜台线兴河分04右48号机电井 公变变压器	50	7.66%	41.17	41.17	否	否	无	11%	
1355	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV铜台线209	10kV铜台线德余分44号德余台区变 压器	200	9.74%	160.52	160.52	否	否	无	190%	
1356	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV铜台线209	10kV铜台线平原移动分05右03号机 电井公变变压器	50	0.01%	45.00	45.00	否	否	无	-17%	
1357	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV铜台线209	10kV铜台线北大沟分安静沟支2号 安静沟台区变压器	200	10.85%	158.29	158.29	否	否	无	168%	
1358	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV铜台线209	10kV铜台线景贤分2号景贤村台区 变压器	400	14.74%	301.03	301.03	否	否	无	23%	
1359	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV铜台线209	10kV铜台线鄂家分26号鄂家台区变 压器	30	51.56%	11.53	11.53	否	否	无	4%	
1360	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站10kV凉富线7574	10kV凉富线83左7号碧草机电井公 变变压器	50	56.24%	16.88	16.88	否	否	无	-35%	
1361	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV铜台线209	10kV铜台线北大沟分石仁沟分支48 号石仁沟新台变压器	50	58.18%	15.91	15.91	否	否	无	62%	
1362	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV铜台线209	10kV铜台线风楼东分2号风楼屯东 台区变压器	200	27.43%	125.14	125.14	否	否	无	14%	
1363	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV铜台线209	10kV铜台线上红石分下红石支2号 下红石台区变压器	200	22.44%	135.13	135.13	否	否	无	34%	
1364	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站10kV凉富线7574	10kV凉富线158左03号富民西机电 井公变变压器	50	24.43%	32.78	32.78	否	否	无	4%	
1365	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV铜台线209	10kV铜台线台碧分6号台碧屯台区 变压器	200	12.40%	155.21	155.21	否	否	无	121%	
1366	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站10kV凉富线7574	10kV凉富线照北山分65号孟家沟屯 公变台区变压器	200	13.39%	153.22	153.22	否	否	无	150%	
1367	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV铜台线209	10kV铜台线铜台分3号铜台屯台区 变压器	200	31.60%	116.80	116.80	否	否	无	46%	
1368	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV铜台线209	10kV铜台线东城分北沟支31号北沟 屯台区变压器	200	5.63%	168.75	168.75	否	否	无	261%	
1369	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV铜台线209	10kV铜台线太来分12号太来台区变 压器	200	51.63%	76.74	76.74	否	否	无	6%	
1370	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站10kV凉富线7574	10kV凉富线潭清柳树沟分23号潭清 柳树沟屯变压器	100	41.90%	48.11	48.11	否	否	无	311%	
1371	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站10kV凉富线7574	10kV凉富线照北山分仁义沟分支17 号仁义沟屯变压器	50	52.68%	18.66	18.66	否	否	无	74%	
1372	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站10kV凉富线7574	10kV凉富线照北山分9右05号富民 后机电井公变变压器	50	16.17%	36.92	36.92	否	否	无	-30%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
1373	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉富线7574	10kV凉富线潭清东分02号潭清东台 区变压器	400	16.96%	292.16	292.16	否	否	无	45%	
1374	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV铜台线209	10kV铜台线柴家岭分团结支33号团 结台区变压器	200	12.15%	155.69	155.69	否	否	无	-4%	
1375	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉富线7574	10kV凉富线德龙分04号德龙屯公变 台区变压器	400	17.54%	289.82	289.82	否	否	无	46%	
1376	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV铜台线209	10kV铜台线达仁分达仁新台支4号 达仁新台台区变压器	50	64.58%	12.71	12.71	否	否	无	2%	
1377	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电 站10kV凉富线7574	10kV凉富线58左13号德隆2-5号机 电井公变变压器	50	16.12%	36.94	36.94	否	否	无	36%	
1378	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV铜台线209	10kV铜台线石家分41号石家电台区 变压器	200	32.65%	114.71	114.71	否	否	无	9%	
1379	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电 站10kV凉富线7574	10kV凉富线潭清西分02号潭清西屯 公变台区变压器	200	25.85%	128.30	128.30	否	否	无	269%	
1380	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV铜台线209	10kV铜台线广丰分13右18号机电井 公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	47%	
1381	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电 站10kV振兴线5017	10kV振兴线安福分4号振兴南台区 变压器	400	33.47%	226.14	226.14	否	否	无	412%	
1382	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电 站10kV平安线3220	10kV平安线久大窑分幸福支021号 幸福村变压器	100	52.99%	37.01	37.01	否	否	无	27%	
1383	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电 站10kV平安线3220	10kV平安线久大窑分王家沟支013 号王家沟上变压器	100	34.89%	55.11	55.11	否	否	无	2%	
1384	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电 站10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安蚕分太平沟支9号 太平沟台区变压器	100	67.69%	22.31	22.31	否	否	无	3%	
1385	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电 站10kV晨顺线1633	10kV晨顺线44+1号变压器	315	52.13%	119.30	119.30	否	否	无	-1%	
1386	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电 站10kV晨顺线1633	10kV晨顺线37号变压器	200	42.02%	95.95	95.95	否	否	无	3%	
1387	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电 站10kV晨顺线1633	10kV晨顺线32+1号变压器	315	30.22%	188.32	188.32	否	否	无	29%	
1388	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电 站10kV晨顺线1633	10kV晨顺线大坝分22号变压器	200	45.68%	88.63	88.63	否	否	无	46%	
1389	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电 站10kV房木线7573	10kV房木线达德分3左8#普安东2台 区变压器	200	12.65%	154.71	154.71	否	否	无	54%	
1390	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电 站10kV顺城线1444	10kV顺城线西北分12号变压器	200	40.05%	99.91	99.91	否	否	无	21%	
1391	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电 站10kV晨丰联线	10kV晨丰联线液化气分南供热支4 号信用社变压器	160	41.29%	77.93	77.93	否	否	无	-3%	
1392	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电 站10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安蚕分杨家店支3号 杨家店台区变压器	400	8.62%	325.52	325.52	否	否	无	13%	
1393	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电 站10kV柏兴线2877	10kV柏兴线30右18号柏榆屯1号电 井变压器	50	5.00%	42.50	42.50	否	否	无	26%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
1394	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线双庙分14号左3号寿山 屯1号电井变压器	50	5.42%	42.29	42.29	否	否	无	43%	
1395	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线德兴东分1号台区变 压器	200	22.84%	134.31	134.31	否	否	无	78%	
1396	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线双庙分56右支40号机电 井变压器	50	10.22%	39.89	39.89	否	否	无	-3%	
1397	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线寿山分12号寿山变压器	100	69.47%	20.53	20.53	否	否	无	5%	
1398	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV顺城线1444	10kV顺城线21右1号变压器	250	29.44%	151.41	151.41	否	否	无	23%	
1399	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线14#右2台区变压器	100	56.54%	33.46	33.46	否	否	无	22%	
1400	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV顺城线1444	10kV顺城线（下）3号变压器	200	0.00%	180.00	180.00	否	否	无	-96%	
1401	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线双庙分西岭支20号变 压器	100	47.12%	42.89	42.89	否	否	无	30%	
1402	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线骏业分54+1号永昌北变 压器	100	45.63%	44.37	44.37	否	否	无	2%	
1403	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线福善南支2号福善南变 压器	400	23.84%	264.63	264.63	否	否	无	19%	
1404	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线辅仁分辅仁电井10左02 号辅仁南台区	100	27.77%	62.23	62.23	否	否	无	7%	
1405	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线骏业分47号永昌屯变 压器	50	51.11%	19.45	19.45	否	否	无	8%	
1406	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线施德东分1号施德东变 压器	400	10.53%	317.89	317.89	否	否	无	3%	
1407	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV忠岭线3219	10kV忠岭线79右21号顺兴鹿场台区 变压器	100	16.80%	73.20	73.20	否	否	无	-46%	
1408	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV金星线5015	10kV金星线105#宝兴分07左9#宝兴 西台区变压器	200	35.26%	109.49	109.49	否	否	无	18%	
1409	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV金星线5015	10kV金星线同兴分北力勤支17号北 力勤台区变压器	200	23.27%	133.46	133.46	否	否	无	25%	
1410	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV金星线5015	10kV金星线下乐群分1号下乐群屯 台区变压器	200	34.65%	110.69	110.69	否	否	无	106%	
1411	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV金星线5015	10kV金星线同兴分98号南力勤台区 变压器	100	23.40%	66.60	66.60	否	否	无	155%	
1412	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV德林线1442	10kV德林线九岭分16左02号变压器	100	33.65%	56.36	56.36	否	否	无	-98%	
1413	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV供热线1447	10kV供热线育英分3号变压器	315	35.13%	172.85	172.85	否	否	无	10%	
1414	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV福巨线4674	10kV福巨线榆树堡分鹿场支1号鹿 场台区变压器	200	36.84%	106.31	106.31	否	否	无	-7%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
1415	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV福巨线4674	10kV福巨线大有南分24左03号机电 井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	0%	
1416	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV福巨线4674	10kV福巨线大有台区变压器	400	13.43%	306.29	306.29	否	否	无	58%	
1417	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV福巨线4674	10kV福巨线大小有分3号大小有台 区变压器	200	11.82%	156.36	156.36	否	否	无	341%	
1418	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV福巨线4674	10kV福巨线122右7号福巨北机电井 公变变压器	50	9.36%	40.32	40.32	否	否	无	1%	
1419	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线231号大玉英台区变 压器	30	59.52%	9.14	9.14	否	否	无	4%	
1420	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线谦益分宝山支7号宝山 屯台区变压器	200	12.46%	155.07	155.07	否	否	无	56%	
1421	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线铁河分铁河支2号铁河 台区变压器	200	19.15%	141.70	141.70	否	否	无	36%	
1422	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线景华分73号宣和台区 变压器	200	9.20%	161.59	161.59	否	否	无	-53%	
1423	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV福巨线4674	10kV福巨线成福分10右52号方圆鹿 场变压器	100	38.83%	51.17	51.17	否	否	无	-35%	
1424	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV河东线1642	10kV河东线小城子分小城子支3号 公变台区变压器	400	34.19%	223.26	223.26	否	否	无	9%	
1425	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV顺城线1444	10kV顺城线15号变压器	315	46.22%	137.91	137.91	否	否	无	1%	
1426	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV平安线3220	10kV平安线晓阳分29#安民东变压 器	315	18.83%	224.19	224.19	否	否	无	24%	
1427	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用 户）	石岭变66kV变电 站10kV天德线	10kV天德线林场分移动支依德岐44 号依德公变台区变压器	50	74.50%	7.75	7.75	否	否	无	-25%	
1428	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	立新66kV变电站 10kV河崴线707	10kV河崴线永兴分河崴支河崴南台 区变压器	200	11.25%	157.50	157.50	否	否	无	30%	
1429	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV金星线5015	10kV金星线14号沈家沟台区变压器	100	12.65%	77.35	77.35	否	否	无	-22%	
1430	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV金星线5015	10kV金星线36右1号都家街台区变 压器	400	24.55%	261.80	261.80	否	否	无	8%	
1431	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV金星线5015	10kV金星线43左09号机电井公变变 压器	50	17.41%	36.30	36.30	否	否	无	0%	
1432	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV金星线5015	10kV金星线仁义分善文新支34号善 文新村台区变压器	400	14.68%	301.28	301.28	否	否	无	15%	
1433	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线铁河分茂德支1号茂德 台区变压器	400	11.72%	313.10	313.10	否	否	无	44%	
1434	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV金星线5015	10kV金星线同兴分连城支1号连城 台区变压器	400	22.40%	270.40	270.40	否	否	无	18%	
1435	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电 站10kV金星线5015	10kV金星线同兴分54右3号连城屯1 号电井变压器	50	47.27%	21.36	21.36	否	否	无	6%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
1436	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线铁河分怀山支103号兴仁屯台区变压器	200	31.33%	117.34	117.34	否	否	无	9%	
1437	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站10kV柏兴线2877	10kV柏兴线南沟分7右5号变压器	200	54.01%	71.98	71.98	否	否	无	-95%	
1438	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站10kV金星线5015	10kV金星线上乐群分2号上乐群台区变压器	100	63.26%	26.74	26.74	否	否	无	65%	
1439	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站10kV金星线5015	10kV金星线90右04号机电井公变变压器	50	51.48%	19.26	19.26	否	否	无	13%	
1440	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站10kV金星线5015	10kV金星线宝兴分7号宝兴屯台区变压器	400	24.10%	263.59	263.59	否	否	无	0%	
1441	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站10kV金星线5015	10kV金星线126左12号宝兴屯韩家沟1号电井变压器	50	35.34%	27.33	27.33	否	否	无	-20%	
1442	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站10kV晨安线1631	10kV晨安线解放分针织支05号变压器	315	76.89%	41.30	41.30	否	否	无	-6%	
1443	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线景华分38右04号变压器	100	25.70%	64.30	64.30	否	否	无	18%	
1444	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站10kV金星线5015	10kV金星线仁义分老仁义支2号老仁义台区变压器	30	23.60%	19.92	19.92	否	否	无	-2%	
1445	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站10kV合放线1449	10kV合放线053+1号变压器	315	23.95%	208.05	208.05	否	否	无	-52%	
1446	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站10kV合放线1449	10kV合放线车站分003+1号变压器	315	67.15%	71.98	71.98	否	否	无	5%	
1447	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线林场家属分4号林场家属台区变压器	100	11.58%	78.42	78.42	否	否	无	-14%	
1448	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线272右07号钓鱼屯台区变压器	200	23.04%	133.93	133.93	否	否	无	50%	
1449	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站10kV合放线1449	10kV合放线车站分5左支003号变压器	315	32.61%	180.79	180.79	否	否	无	0%	
1450	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线21左04号灵雨山庄机电井变压器	200	27.83%	124.35	124.35	否	否	无	93%	
1451	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站10kV金星线5015	10kV金星线白石分白石西支2号白石西台区变压器	200	28.04%	123.91	123.91	否	否	无	12%	
1452	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站10kV起重线1454	10kV起重线长乐分9号左01号茂林二变压器	200	20.33%	139.34	139.34	否	否	无	24%	
1453	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站10kV金星线5015	10kV金星线白石分白石东支2号白石东台区变压器	400	16.37%	294.52	294.52	否	否	无	19%	
1454	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站10kV金星线5015	10kV金星线白石分诚信东支4号诚信东台区变压器	200	33.69%	112.61	112.61	否	否	无	5%	
1455	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站10kV金星线5015	10kV金星线白石分64左15号变压器	400	0.06%	359.75	359.75	否	否	无	7%	
1456	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站10kV金星线5015	10kV金星线白石分85号玉成台区变压器	200	34.34%	111.33	111.33	否	否	无	1%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
1457	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线铁河分怀山支机关分支47号机关变压器	20	62.36%	5.53	5.53	否	否	无	7%	
1458	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线铁河分怀山支机关分支46左养殖场分支30#台区	100	0.02%	89.98	89.98	否	否	无	6%	
1459	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站10kV合放线1449	10kV合放线043号变压器	315	45.43%	140.40	140.40	否	否	无	0%	
1460	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站10kV金星线5015	10kV金星线纯仁分7右09号机电井公变变压器	50	28.54%	30.73	30.73	否	否	无	83%	
1461	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站10kV金星线5015	10kV金星线纯仁分福禄屯支1号福禄屯台区变压器	200	28.72%	122.55	122.55	否	否	无	0%	
1462	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站10kV金星线5015	10kV金星线艺林分45号艺林电台区变压器	200	33.27%	113.45	113.45	否	否	无	111%	
1463	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站10kV金星线5015	10kV金星线280号左22号森林屯二道沟1号电井变压器	50	22.93%	33.53	33.53	否	否	无	8%	
1464	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站10kV金星线5015	10kV金星线青山分22右01号机电井公变变压器	50	24.21%	32.90	32.90	否	否	无	-48%	
1465	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线宝力分福余支14号福余屯变压器	100	30.29%	59.71	59.71	否	否	无	-1%	
1466	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线宝力分玉书支3号玉书屯变压器	100	31.95%	58.05	58.05	否	否	无	56%	
1467	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线东升分43号东升屯变压器	100	10.89%	79.11	79.11	否	否	无	5%	
1468	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线谦益分新昌支6号新昌屯台区变压器	400	17.27%	290.92	290.92	否	否	无	9%	
1469	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线崇德分3号崇德屯台区变压器	30	61.21%	8.64	8.64	否	否	无	17%	
1470	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线谦益分小玉英支10号小玉英台区变压器	200	13.02%	153.96	153.96	否	否	无	23%	
1471	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线谦益分宏丰支2号宏丰屯台区变压器	400	9.42%	322.32	322.32	否	否	无	76%	
1472	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站10kV金星线5015	10kV金星线信乡分13左23号右03号信乡屯1号电井变压器	50	1.19%	44.41	44.41	否	否	无	89%	
1473	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站10kV合红线1448	10kV合红线（右）55号变压器	315	65.73%	76.46	76.46	否	否	无	4%	
1474	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站10kV忠岭线3219	10kV忠岭线人工村1分1号人工村1变压器	100	21.18%	68.82	68.82	否	否	无	-7%	
1475	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线铁河分怀山支付家分支7号付家变压器	100	6.91%	83.09	83.09	否	否	无	19%	
1476	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站10kV平安线3220	10kV平安线晓阳分培英支001号培英变压器	400	24.69%	261.24	261.24	否	否	无	11%	
1477	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站10kV晨丰连线	10kV晨丰连线（左）38号左1号变压器	400	48.35%	166.61	166.61	否	否	无	26%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
1478	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV忠岭南线	10kV忠岭南线古洞分18号变压器	100	67.36%	22.64	22.64	否	否	无	6%	
1479	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	石岭变66kV变 电站10kV天德线	10kV天德线林场分鹤鸣支四泽亢家 沟17号亢家沟变压器	200	7.87%	164.26	164.26	否	否	无	11%	
1480	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变 电站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线谦益分46右1号变压器	200	6.77%	166.46	166.46	否	否	无	-92%	
1481	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	石岭变66kV变 电站10kV天德线	10kV天德线太华分复兴西支02号复 兴西公变台区变压器	200	23.67%	132.65	132.65	否	否	无	1%	
1482	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变 电站10kV金星线5015	10kV金星线纯仁分榆泉支2号榆泉 屯台区变压器	315	21.14%	216.90	216.90	否	否	无	0%	
1483	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变 电站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线景华分翁山支1号翁山 屯台区变压器	200	13.84%	152.32	152.32	否	否	无	-38%	
1484	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变 电站10kV金星线5015	10kV金星线污水处理厂分5右03号 机电井公变变压器	50	32.88%	28.56	28.56	否	否	无	18%	
1485	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变 电站10kV金星线5015	10kV金星线仁义分新仁义支3号新 仁义台区变压器	200	27.87%	124.27	124.27	否	否	无	-7%	
1486	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变 电站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线铁河分怀山支碧岭分支 19号碧岭屯台区变压器	200	11.31%	157.39	157.39	否	否	无	2%	
1487	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变 电站10kV合放线1449	10kV合放线55右1#号变压器	250	20.63%	173.42	173.42	否	否	无	3%	
1488	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变 电站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线铁河分134号吉川台区 变压器	100	19.68%	70.32	70.32	否	否	无	14%	
1489	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变 电站10kV金星线5015	10kV金星线白石分诚信水库支12左 4号变压器	100	18.14%	71.87	71.87	否	否	无	3%	
1490	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变 电站10kV金星线5015	10kV金星线白石分诚信西支6号诚 信西台区变压器	200	35.03%	109.94	109.94	否	否	无	5%	
1491	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变 电站10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安蚕分杨家店支48号 左09号机电井公变变压器	50	5.86%	42.07	42.07	否	否	无	-15%	
1492	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变 电站10kV晨丰联线	10kV晨丰联线南山分8号变压器	100	56.96%	33.04	33.04	否	否	无	1%	
1493	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变 电站10kV柏兴线2877	10kV柏兴线南沟分17号瑞兴屯变 压器	100	39.67%	50.33	50.33	否	否	无	4%	
1494	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变 电站10kV柏兴线2877	10kV柏兴线南沟分55号瑞兴南沟变 压器	100	31.95%	58.05	58.05	否	否	无	15%	
1495	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变 电站10kV柏兴线2877	10kV柏兴线敬老院分15号右7号文 安屯2号电井变压器	50	38.46%	25.77	25.77	否	否	无	22%	
1496	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变 电站10kV柏兴线2877	10kV柏兴线辅仁分06号辅仁屯变 压器	50	62.36%	13.82	13.82	否	否	无	-19%	
1497	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变 电站10kV柏兴线2877	10kV柏兴线吉仁分3号吉仁屯变 压器	200	20.57%	138.87	138.87	否	否	无	64%	
1498	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变 电站10kV柏兴线2877	10kV柏兴线钓柏分27号机电井变 压器	50	3.00%	43.50	43.50	否	否	无	32%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
1499	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV金星线5015	10kV金星线141左36号玉柱屯唐家 街1-2号电井变压器	50	11.14%	39.43	39.43	否	否	无	0%	
1500	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV金星线5015	10kV金星线信乡分10号信乡南变 压器	200	36.31%	107.38	107.38	否	否	无	14%	
1501	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV金星线5015	10kV金星线198号左04号高山屯1 号电井变压器	50	18.68%	35.66	35.66	否	否	无	73%	
1502	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线骏业分130号世昌屯西 变压器	200	21.02%	137.95	137.95	否	否	无	6%	
1503	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线骏业分148号骏业屯南 变压器	100	63.09%	26.91	26.91	否	否	无	25%	
1504	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线骏业分153号骏业屯北 变压器	200	35.03%	109.94	109.94	否	否	无	1%	
1505	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10KV柏榆线骏业果场分16号右11号 世昌屯1号电井变压器	50	0.44%	44.78	44.78	否	否	无	-2%	
1506	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV金星线5015	10kV金星线艺林分高山支3号高山 屯台区变压器	200	34.57%	110.86	110.86	否	否	无	7%	
1507	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV金星线5015	10kV金星线254左1号台区变压器	100	0.15%	89.85	89.85	否	否	无	103%	
1508	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV金星线5015	10kV金星线艺林分67号上艺林台区 变压器	400	15.72%	297.13	297.13	否	否	无	31%	
1509	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV金星线5015	10kV金星线280号田乐屯台区变 压器	200	18.84%	142.31	142.31	否	否	无	55%	
1510	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV金星线5015	10kV金星线艺林分65右23号上艺林 屯1号电井变压器	50	0.89%	44.55	44.55	否	否	无	69%	
1511	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线骏业分7左9号绥靖屯五 组1号电井变压器	50	13.46%	38.27	38.27	否	否	无	-41%	
1512	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线骏业一队支21R24电井 变压器	50	7.48%	41.26	41.26	否	否	无	38%	
1513	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线骏业分绥靖支10右支08 号机电井变压器	50	9.80%	40.10	40.10	否	否	无	-67%	
1514	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV万和线4671	10kV万和线75+1号日升变压器	400	15.57%	297.74	297.74	否	否	无	80%	
1515	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线骏业分10号左1号变 压器	100	0.08%	89.92	89.92	否	否	无	-94%	
1516	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线骏业分34号右1号变 压器	50	22.36%	33.82	33.82	否	否	无	-2%	
1517	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线骏业分千兴支37号千兴 变压器	100	37.62%	52.38	52.38	否	否	无	16%	
1518	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV水源线1453	水源线37#柱上变压器	50	33.10%	28.45	28.45	否	否	无	12%	
1519	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV水源线1453	10kV水源线公合分008号变压器	200	34.79%	110.42	110.42	否	否	无	7%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
1520	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV水源线1453	10kV水源线055号变压器	400	79.55%	41.78	41.78	否	否	无	36%	
1521	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV水源线1453	10kV水源线60号变压器	100	20.09%	69.91	69.91	否	否	无	-24%	
1522	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV起重线1454	10kV起重线东沟分9号东沟变压器	100	19.96%	70.04	70.04	否	否	无	1%	
1523	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV合放线1449	10kV合放线041+1号变压器	315	35.61%	171.34	171.34	否	否	无	3%	
1524	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线普济分17左2号普济台区变压器	200	42.28%	95.44	95.44	否	否	无	10%	
1525	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线普济分牛场支30号变压器	100	1.26%	88.74	88.74	否	否	无	-88%	
1526	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	泉太66kV变电站 10kV柏榆线	10kV柏榆线福合东分01号福合二队公变台区变压器	100	37.08%	52.92	52.92	否	否	无	0%	
1527	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	泉太66kV变电站 10kV柏榆线	10kV柏榆线秀林分46号秀林屯公变台区变压器	200	17.78%	144.44	144.44	否	否	无	6%	
1528	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安蚕分杨家店支祥尊制品厂分支5左16号机电井公变变	50	36.59%	26.71	26.71	否	否	无	21%	
1529	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	泉太66kV变电站 10kV柏榆线	10kV柏榆线吉祥分13号公变台区变	50	52.32%	18.84	18.84	否	否	无	-1%	
1530	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	泉太66kV变电站 10kV柏榆线	10kV柏榆线吉祥分32号玉田屯54号公变台区变压器	200	48.29%	83.41	83.41	否	否	无	8%	
1531	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站 10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线铁河分怀山支玉丰分支3号玉丰屯变压器	200	16.04%	147.91	147.91	否	否	无	2%	
1532	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站 10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线铁河分怀山支碧岭支作新支62号作新屯变压器	200	15.60%	148.79	148.79	否	否	无	2%	
1533	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线石门分房身支2号台区变压器	200	21.89%	136.21	136.21	否	否	无	60%	
1534	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线石门分69左1号鑫盛土黄牛场变压器	100	39.23%	50.77	50.77	否	否	无	26%	
1535	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线石门分76号石门台区变	400	15.95%	296.21	296.21	否	否	无	8%	
1536	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安蚕分康乐支24右03号机电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-100%	
1537	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安蚕分康乐支55号康乐台区变压器	100	31.80%	58.20	58.20	否	否	无	21%	
1538	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV煤矿线3227	10kV煤矿线太平煤矿分13+1右1号变压器	100	35.25%	54.75	54.75	否	否	无	263%	
1539	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线双庙分双河支2号双河屯变压器	100	77.69%	12.31	12.31	否	否	无	10%	
1540	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线福善北支1号福善北变	200	56.51%	66.98	66.98	否	否	无	11%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
1541	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线双庙分云林支9号变 压器	200	12.27%	155.47	155.47	否	否	无	11%	
1542	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线石门分营台支双榆支50 右支05号变压器	50	39.69%	25.16	25.16	否	否	无	1%	
1543	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线双榆支69号双榆北台区 变压器	200	40.45%	99.10	99.10	否	否	无	13%	
1544	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线双庙分110右支4号机电 井变压器	50	0.38%	44.81	44.81	否	否	无	-33%	
1545	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线双庙分127#右2变压器	100	6.74%	83.26	83.26	否	否	无	90%	
1546	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线双庙分118号右20号文 会屯1号电井变压器	200	29.72%	120.57	120.57	否	否	无	-14%	
1547	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线双庙分双庙支2号双庙 屯变压器	400	20.52%	277.91	277.91	否	否	无	12%	
1548	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线双庙分西岭支53号变 压器	100	40.00%	50.00	50.00	否	否	无	31%	
1549	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV水源线1453	10kV水源线园区分009号副杆变 压器	315	35.73%	170.95	170.95	否	否	无	5%	
1550	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV水源线1453	10kV水源线园区分015号变压器	250	59.23%	76.92	76.92	否	否	无	11%	
1551	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV水源线1453	10kV水源线园区分021号变压器	100	20.68%	69.32	69.32	否	否	无	-10%	
1552	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用 户）	泉太66kV变电站 10kV柏榆线	10kV柏榆线吉祥分杨木支河清分支 05号河清屯变压器	50	36.85%	26.57	26.57	否	否	无	9%	
1553	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用 户）	泉太66kV变电站 10kV柏榆线	10kV柏榆线吉祥分杨木支51号杨木 屯公变台区变压器	100	40.43%	49.57	49.57	否	否	无	8%	
1554	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用 户）	泉太66kV变电站 10kV柏榆线	10kV柏榆线吉祥分杨木支76号凌云 屯公变台区变压器	100	23.37%	66.63	66.63	否	否	无	3%	
1555	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV营厂线4673	10kV营厂线会泉分实妙工区支1号 实妙工区变压器	80	29.31%	48.55	48.55	否	否	无	3%	
1556	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安蚕分安家沟支11号 安家沟台区变压器	200	23.26%	133.49	133.49	否	否	无	14%	
1557	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV顺城线1444	10kV顺城线（下）5左2号变压器	200	33.65%	112.70	112.70	否	否	无	1%	
1558	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用 户）	泉太66kV变电站 10kV柏榆线	10kV柏榆线老场分89+1右05号机电 井公变变压器	50	4.12%	42.94	42.94	否	否	无	26%	
1559	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用 户）	泉太66kV变电站 10kV柏榆线	10kV柏榆线老场分104左01号机电 井公变变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	33%	
1560	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用 户）	泉太66kV变电站 10kV柏榆线	10kV柏榆线老场分80左30号机电井 公变变压器	50	44.47%	22.76	22.76	否	否	无	9%	
1561	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安蚕分广顺支28号广 顺台区变压器	315	23.55%	209.33	209.33	否	否	无	13%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
1562	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安蚕分忠信西支2号 忠信西台区变压器	400	43.18%	187.27	187.27	否	否	无	9%	
1563	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨丰联线	10kV晨丰联线白泥分28号白泥场台 区变压器	50	78.84%	5.58	5.58	否	否	无	99%	
1564	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨供线1641	10kV晨红线公行分006号变压器	400	50.56%	157.78	157.78	否	否	无	5%	
1565	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线玉兴东分1号玉兴电台 区变压器	200	6.44%	167.12	167.12	否	否	无	-21%	
1566	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线德兴东大棚分1号变 压器	50	43.70%	23.15	23.15	否	否	无	1%	
1567	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线玉兴分2号玉兴电变 压器	200	23.42%	133.16	133.16	否	否	无	21%	
1568	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨丰联线	10kV晨丰联线（左）32号变压器	30	66.14%	7.16	7.16	否	否	无	16%	
1569	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV顺城线1444	10kV顺城线24号变压器	315	74.37%	49.23	49.23	否	否	无	-7%	
1570	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线营台分支2号营台变 压器	200	41.59%	96.83	96.83	否	否	无	11%	
1571	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线石门分营台支129号 变压器	100	8.66%	81.34	81.34	否	否	无	-65%	
1572	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线秀丰分62号秀丰电台 区变压器	200	23.12%	133.77	133.77	否	否	无	9%	
1573	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线秀丰分蚂蚁支40号蚂 蚁变压器	200	19.14%	141.72	141.72	否	否	无	8%	
1574	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安蚕分74号谭家炉 台区变压器	315	24.15%	207.42	207.42	否	否	无	28%	
1575	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线宏达东队分3号宏达 东队变压器	200	46.00%	88.00	88.00	否	否	无	7%	
1576	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线新立分19号新立电台 区变压器	100	72.65%	17.35	17.35	否	否	无	12%	
1577	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用 户）	泉太66kV变电站 10kV柏榆线	10kV柏榆线99左07号机电井公 变	50	0.04%	44.98	44.98	否	否	无	-95%	
1578	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用 户）	泉太66kV变电站 10kV柏榆线	10kV柏榆线立功分鹿鸣支08号鹿 鸣屯公变台区变压器	80	65.58%	19.54	19.54	否	否	无	6%	
1579	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用 户）	泉太66kV变电站 10kV柏榆线	10kV柏榆线立功分鹿鸣支8右39 号机电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	2%	
1580	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线001号左分1号变 压器	315	11.36%	247.71	247.71	否	否	无	-41%	
1581	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线柏榆西分1号柏榆电 西变压器	200	21.53%	136.94	136.94	否	否	无	2%	
1582	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线029右分4号机电井 变压器	50	15.61%	37.19	37.19	否	否	无	-93%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
1583	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV煤矿线3227	10kV煤矿线登云分4号登云变压器	400	22.57%	269.74	269.74	否	否	无	68%	
1584	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV煤矿线3227	10kV煤矿线新开分005号新开变压器	80	71.34%	14.93	14.93	否	否	无	0%	
1585	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	泉太66kV变电站 10kV柏榆线	10kV柏榆线50号山河屯西公变台区 变压器	100	34.85%	55.15	55.15	否	否	无	6%	
1586	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	泉太66kV变电站 10kV柏榆线	10kV柏榆线68号正阳屯公变台区变 压器	100	41.91%	48.09	48.09	否	否	无	5%	
1587	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV营厂线4673	10kV营厂线向阳分41号向阳变压器	200	74.49%	31.02	31.02	否	否	无	32%	
1588	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV万和线4671	10kV万和线九如分229号和兴台区 变压器	400	31.24%	235.05	235.05	否	否	无	308%	
1589	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV万和线4671	10kV万和线九如分铁山支67号铁山 一队台区变压器	200	15.60%	148.80	148.80	否	否	无	-7%	
1590	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV万和线4671	10kV万和线林场家属分源森鹿场支 54号源森鹿场变压器	100	12.28%	77.72	77.72	否	否	无	58%	
1591	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV万和线4671	10kV万和线万和分万和北变压器	400	12.84%	308.65	308.65	否	否	无	124%	
1592	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV万和线4671	10kV万和线林场家属分源森鹿场支 7左1号林场变压器	200	18.38%	143.24	143.24	否	否	无	-6%	
1593	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV万和线4671	10kV万和线九如分林丰支11号林丰 台区变压器	200	20.54%	138.91	138.91	否	否	无	136%	
1594	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV万和线4671	10kV万和线林场家属分源森鹿场支 36左14号兴顺养殖场	100	22.76%	67.24	67.24	否	否	无	-77%	
1595	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变 电站10kV铜台线209	10kV铜台线王家窝棚分1号王家窝 棚屯台区变压器	200	23.58%	132.84	132.84	否	否	无	119%	
1596	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV营厂线4673	10kV营厂线会泉分巨德支三益接3 号三益变压器	200	36.61%	106.78	106.78	否	否	无	-3%	
1597	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV营厂线4673	10kV营厂线会泉分30右10号礼泉屯 李店1号电井变压器	50	47.30%	21.35	21.35	否	否	无	3%	
1598	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV营厂线4673	10kV营厂线桦树分桦皮支72号桦皮 三队变压器	100	16.33%	73.67	73.67	否	否	无	4%	
1599	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV营厂线4673	10kV营厂线桦树分桦皮支40右1号 桦皮一队变压器	200	23.64%	132.72	132.72	否	否	无	62%	
1600	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV营厂线4673	10kV营厂线会泉分岫岩支24号岫岩 变压器	200	41.32%	97.35	97.35	否	否	无	31%	
1601	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV营厂线4673	10kV营厂线会泉分岫岩支17右10号 岫岩南沟地1号电井变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	25%	
1602	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV营厂线4673	10kV营厂线向阳分7右4号宝宁西台 区变压器	200	2.90%	174.20	174.20	否	否	无	12%	
1603	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变 电站10kV营厂线4673	10kV营厂线桦树分桦皮支桦皮二队 支3号桦皮二队变压器	100	47.83%	42.17	42.17	否	否	无	8%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
1604	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV营厂线4673	10kV营厂线向阳分23右04号机电井 公变变压器	50	4.42%	42.79	42.79	否	否	无	-5%	
1605	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV营厂线4673	10kV营厂线松岭方塘分071号清宁 屯1号电井变压器	50	48.09%	20.96	20.96	否	否	无	45%	
1606	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV营厂线4673	10kV营厂线桦树分桦皮支李家街支 13右06号机电井公变变压器	50	62.52%	13.74	13.74	否	否	无	14%	
1607	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV营厂线4673	10kV营厂线会泉分巨德支43右1号 三益屯柳紫沟门1号电井变压器	50	39.61%	25.19	25.19	否	否	无	-12%	
1608	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV营厂线4673	10kV营厂线会泉分岫岩支23左38号 岫岩大崴子1号电井变压器	50	12.72%	38.64	38.64	否	否	无	-17%	
1609	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV营厂线4673	10kV营厂线桦树分桦皮支李家街支 35右15号机电井公变变压器	50	0.04%	44.98	44.98	否	否	无	14%	
1610	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV营厂线4673	10kV营厂线松岭分6号松岭变压器	400	10.78%	316.90	316.90	否	否	无	16%	
1611	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV营厂线4673	10kV营厂线189右61号机电井公变 变压器	50	29.06%	30.47	30.47	否	否	无	-44%	
1612	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV营厂线4673	10kV营厂线桦树分桦树支1号桦树 变压器	200	65.29%	49.43	49.43	否	否	无	32%	
1613	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV营厂线4673	10kV营厂线会泉分200右33号会泉 屯那家沟门1号电井变压器	50	26.24%	31.88	31.88	否	否	无	26%	
1614	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV营厂线4673	10kV营厂线会泉分景新支2号景新 变压器	200	35.71%	108.59	108.59	否	否	无	17%	
1615	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV营厂线4673	10kV营厂线清宁分2号清宁变压器	400	11.73%	313.07	313.07	否	否	无	7%	
1616	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV起重线1454	10kV起重线西沟分7号西沟变压器	50	71.05%	9.48	9.48	否	否	无	14%	
1617	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV起重线1454	10kV起重线先锋分5号变压器	100	44.23%	45.77	45.77	否	否	无	7%	
1618	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV房木线7573	10kV房木线达德分28号达德屯公变 台区变压器	100	43.77%	46.23	46.23	否	否	无	17%	
1619	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV合放线1449	10kV合放线028+1号变压器	200	67.08%	45.84	45.84	否	否	无	-5%	
1620	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨顺线1633	10kV晨顺线42号变压器	315	18.00%	226.79	226.79	否	否	无	-2%	
1621	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线隆化分支2号隆化屯变 压器	200	21.65%	136.70	136.70	否	否	无	23%	
1622	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线北沟分斗信支26号斗信 屯公变台区变压器	100	68.41%	21.59	21.59	否	否	无	5%	
1623	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线双榆支68号双榆变压器	400	22.19%	271.26	271.26	否	否	无	8%	
1624	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线双榆五队支9号变压器	200	1.26%	177.48	177.48	否	否	无	-81%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
1625	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线石门分双榆支59左7右 27号变压器	100	9.20%	80.80	80.80	否	否	无	55%	
1626	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线双庙分112号文会屯变 压器	100	45.83%	44.17	44.17	否	否	无	-6%	
1627	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10KV柏榆线双庙分129号左9号福善 屯1号电井变压器	50	14.94%	37.53	37.53	否	否	无	-4%	
1628	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV顺城线1444	10kV顺城线西北分5号变压器	200	72.10%	35.80	35.80	否	否	无	5%	
1629	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线营台支会业分支3号会 业变压器	400	16.42%	294.31	294.31	否	否	无	9%	
1630	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用 户）	泉太66kV变电站 10kV柏榆线	10kV柏榆线录房分录房机电井15右 14号刘振宝变台	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无	77%	
1631	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用 户）	泉太66kV变电站 10kV柏榆线	10kV柏榆线立功分鹿鸣支8右20右 06号机电井公变变压器	50	64.98%	12.51	12.51	否	否	无	5%	
1632	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安蚕分庆云支48号庆 云台区变压器	80	71.64%	14.69	14.69	否	否	无	17%	
1633	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV平安线3220	10kV平安线晓阳分066号清河变压 器	400	23.19%	267.23	267.23	否	否	无	12%	
1634	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV忠岭线3219	10kV忠岭线富源分1号富源变压器	200	21.39%	137.22	137.22	否	否	无	27%	
1635	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV平安线3220	10kV平安线144号东树变压器	50	65.32%	12.34	12.34	否	否	无	5%	
1636	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV供热线1447	10kV供热线医院分2号变压器	100	41.50%	48.51	48.51	否	否	无	2%	
1637	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV煤矿线3227	10kV煤矿线新开北分004号新开北 变压器	200	19.11%	141.78	141.78	否	否	无	16%	
1638	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV万和线4671	10kV万和线九如分双岭支10号双岭 台区变压器	400	30.12%	239.50	239.50	否	否	无	67%	
1639	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV顺城线1444	10kV顺城线60左1号变压器	315	37.91%	164.09	164.09	否	否	无	8%	
1640	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线骏业分93号东岭屯变压 器	200	14.86%	150.28	150.28	否	否	无	313%	
1641	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用 户）	泉太66kV变电站 10kV柏榆线	10kV柏榆线立言分02号立言屯公变 台区变压器	100	35.00%	55.00	55.00	否	否	无	6%	
1642	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用 户）	泉太66kV变电站 10kV柏榆线	10kV柏榆线秀林分10左5号福合屯1 号电井变压器	50	14.28%	37.86	37.86	否	否	无	196%	
1643	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用 户）	泉太66kV变电站 10kV柏榆线	10kV柏榆线老场分02号福合三队公 变台区变压器	50	34.50%	27.75	27.75	否	否	无	16%	
1644	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用 户）	泉太66kV变电站 10kV柏榆线	10kV柏榆线云丰分15号云丰屯公变 台区变压器	100	39.43%	50.57	50.57	否	否	无	10%	
1645	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用 户）	泉太66kV变电站 10kV柏榆线	10kV柏榆线149+1右11号机电井公 变变压器	50	23.74%	33.13	33.13	否	否	无	50%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
1646	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	泉太66kV变电站 10kV柏榆线	10kV柏榆线录房分云丰支12号左18 号录房屯1号电井变压器	50	35.11%	27.45	27.45	否	否	无	122%	
1647	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV合放线1449	10kV合放线034号变压器	250	26.50%	158.75	158.75	否	否	无	0%	
1648	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线051号文安南变压器	50	51.82%	19.09	19.09	否	否	无	6%	
1649	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线敬老院分28号左13号文 安屯电井变压器	50	9.37%	40.32	40.32	否	否	无	91%	
1650	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨丰联线	10kV晨丰联线（左）15号变压器	315	22.35%	213.10	213.10	否	否	无	-30%	
1651	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨丰联线	10kV晨丰联线（左）38号变压器	400	8.04%	327.86	327.86	否	否	无	-15%	
1652	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨丰联线	10kV晨丰联线（左）40号变压器	80	15.87%	59.30	59.30	否	否	无	37%	
1653	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨丰联线	10KV晨丰联线安蚕分17号太平沟北 变压器	200	48.53%	82.93	82.93	否	否	无	43%	
1654	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线万泉分017号万泉变压 器	200	73.21%	33.58	33.58	否	否	无	-5%	
1655	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨丰联线	10kV晨丰联线65号变压器	250	8.31%	204.23	204.23	否	否	无	3%	
1656	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线骏业分123号世昌屯东 变压器	200	32.02%	115.95	115.95	否	否	无	-5%	
1657	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线骏业分果场支12号变压 器	100	11.40%	78.60	78.60	否	否	无	-3%	
1658	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线绥靖支1右1骏业屯1电 井变压器	50	2.73%	43.63	43.63	否	否	无	-13%	
1659	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线骏业分骏业一队支变压 器	5	76.61%	0.67	0.67	否	否	无	-20%	
1660	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线骏业分绥靖支15号绥靖 屯变压器	200	20.01%	139.98	139.98	否	否	无	4%	
1661	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线骏业分绥靖支7左24号 绥靖五组2号电井变压器	50	67.41%	11.29	11.29	否	否	无	20%	
1662	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV平安线3220	10kV平安线晓阳分安民西支001号 安民变压器	80	53.07%	29.54	29.54	否	否	无	15%	
1663	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV平安线3220	10kV平安线梁家街分003号梁家街 变压器	30	44.75%	13.58	13.58	否	否	无	-9%	
1664	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	石岭变66kV变电 站10kV天德线	10kV天德线林场分依德支36左1号 依德北台区变压器	100	27.39%	62.61	62.61	否	否	无	5%	
1665	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线骏业分116号海清电台 区变压器	50	44.72%	22.64	22.64	否	否	无	10%	
1666	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV合红线1448	10kV合红线地方病分3号变压器	315	52.18%	119.14	119.14	否	否	无	1%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
1667	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线施德屯分6号施德屯台区变压器	160	41.44%	77.70	77.70	否	否	无	31%	
1668	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线乐天分仁化支37号仁化屯变压器	200	13.99%	152.03	152.03	否	否	无	39%	
1669	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV合红线1448	10kV合红线27号右3号变压器	200	28.32%	123.36	123.36	否	否	无	-4%	
1670	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安蚕分71号忠信南变压器	400	13.55%	305.78	305.78	否	否	无	22%	
1671	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安蚕分大营支5号大营台区变压器	400	27.01%	251.95	251.95	否	否	无	58%	
1672	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安蚕分大营支12号吉庆台区变压器	100	46.97%	43.03	43.03	否	否	无	29%	
1673	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV顺城线1444	10kV顺城线40号变压器	315	9.03%	255.07	255.07	否	否	无	23%	
1674	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV顺城线1444	10kV顺城线48号变压器	200	68.23%	43.55	43.55	否	否	无	10%	
1675	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV平安线3220	10kV平安线晓阳分104号晓阳变压器	400	17.34%	290.65	290.65	否	否	无	5%	
1676	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV平安线3220	10kV平安线久大窑分吴家店支008号吴家沟变压器	100	37.04%	52.96	52.96	否	否	无	0%	
1677	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线乐天分13号乐天屯台区变压器	100	67.13%	22.87	22.87	否	否	无	8%	
1678	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV平安线3220	10kV平安线车道分001号车道岭变压器	100	52.77%	37.23	37.23	否	否	无	6%	
1679	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV平安线3220	10kV平安线碾盘沟分009号碾盘沟变压器	200	9.38%	161.23	161.23	否	否	无	-6%	
1680	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV水源线1453	10kV水源线027号变压器	100	18.40%	71.60	71.60	否	否	无	-6%	
1681	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线骏业分29左2永昌屯1电井变压器	50	14.63%	37.68	37.68	否	否	无	6%	
1682	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	泉太66kV变电站 10kV柏榆线	10kV柏榆线吉祥分缸窖支18号公变台区变压器	30	36.13%	16.16	16.16	否	否	无	-7%	
1683	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线骏业分千兴支10号左1号变压器	100	2.87%	87.13	87.13	否	否	无	12%	
1684	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV德林线1442	10kV德林线九岭分83号九岭公变台区变压器	400	21.47%	274.12	274.12	否	否	无	0%	
1685	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏榆线骏业分千兴支37号左20号千兴屯1号电井变压器	50	0.03%	44.99	44.99	否	否	无	-31%	
1686	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安蚕分忠信东支6号忠信东台区变压器	100	35.30%	54.70	54.70	否	否	无	-13%	
1687	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	泉太66kV变电站 10kV柏榆线	10kV柏榆线老场分84右10号机电井公变变压器	50	18.55%	35.73	35.73	否	否	无	3%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
1688	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV顺城线1444	10kV顺城线33号变压器	315	32.23%	181.98	181.98	否	否	无	23%	
1689	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线德兴西分4号台区变 压器	100	60.84%	29.16	29.16	否	否	无	6%	
1690	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线宏达分2号宏达屯台区 变压器	400	13.88%	304.49	304.49	否	否	无	57%	
1691	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV万和线4671	10kV万和线九如分12左6号和隆东 台区变压器	100	18.80%	71.21	71.21	否	否	无	157%	
1692	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV万和线4671	10kV万和线九如分吉仁支5号吉仁 台区变压器	80	70.75%	15.40	15.40	否	否	无	-7%	
1693	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV万和线4671	10kV万和线九如分56左1号变压器	400	21.03%	275.89	275.89	否	否	无	1%	
1694	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV万和线4671	10kV万和线九如分延庆支4号延庆 台区变压器	400	40.60%	197.59	197.59	否	否	无	-2%	
1695	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用 户）	石岭变66kV变电 站10kV天德线	10kV天德线林场分鹤鸣支北沟岐天 来西07号天来西变压器	20	56.92%	6.62	6.62	否	否	无	13%	
1696	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV河东线1642	10kV河东线三分7号公变台区变 压器	50	78.72%	5.64	5.64	否	否	无	11%	
1697	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV顺城线1444	10kV顺城线29右6号变压器	50	67.49%	11.25	11.25	否	否	无	33%	
1698	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安蚕分马神庙支10号 马神庙台区变压器	200	22.69%	134.62	134.62	否	否	无	20%	
1699	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV德林线1442	10kV德林线怀庆分24号右13号林昌 屯2号电井变压器	50	18.56%	35.72	35.72	否	否	无	-18%	
1700	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线柏榆东分1号柏榆屯东 变压器	400	29.71%	241.15	241.15	否	否	无	98%	
1701	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线032左分07号机电井变 压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	63%	
1702	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV万和线4671	10kV万和线肇兴乙分肇兴乙变压器	400	55.01%	139.96	139.96	否	否	无	39%	
1703	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨顺线1633	10kV晨顺线55号变压器	250	24.28%	164.29	164.29	否	否	无	2%	
1704	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨顺线1633	10kV晨顺线60号变压器	315	17.33%	228.91	228.91	否	否	无	-1%	
1705	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV万和线4671	10kV万和线肇兴甲分肇兴甲变压器	400	19.56%	281.77	281.77	否	否	无	0%	
1706	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV万和线4671	10kV万和线隆甲分和隆甲变压器	400	50.75%	157.01	157.01	否	否	无	20%	
1707	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV万和线4671	10kV万和线鹿场家属分鹿场家属变 压器	400	9.43%	322.29	322.29	否	否	无	84%	
1708	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV万和线4671	10kV万和线万和分万和变压器	400	54.87%	140.54	140.54	否	否	无	42%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
1709	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安蚕分太平沟支39号 小太平沟台区变压器	80	79.82%	8.15	8.15	否	否	无	49%	
1710	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV合红线1448	10kV合红线（右）18号变压器	50	27.65%	31.18	31.18	否	否	无	-3%	
1711	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV合红线1448	10kV合红线（右）22号变压器	315	13.35%	241.46	241.46	否	否	无	16%	
1712	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨丰联线	10kV晨丰联线液化分南供热支2 左1号变压器	315	26.36%	200.47	200.47	否	否	无	18%	
1713	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线双庙65L5福善屯电井变 压器	50	27.15%	31.43	31.43	否	否	无	-10%	
1714	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线双庙分67左支7号机电 井变压器	50	9.08%	40.46	40.46	否	否	无	6%	
1715	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线双庙分56右支23号机电 井变压器	50	6.05%	41.98	41.98	否	否	无	19%	
1716	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线双庙分中山支3号中山 屯变压器	100	41.56%	48.44	48.44	否	否	无	2%	
1717	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线双庙分67左支18号机电 井变压器	50	45.47%	22.26	22.26	否	否	无	27%	
1718	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线双庙分56右支30号机电 井变压器	50	4.36%	42.82	42.82	否	否	无	244%	
1719	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV合放线1449	10kV合放线045号变压器	315	53.27%	115.71	115.71	否	否	无	4%	
1720	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线秀丰分连云支5号台区 变压器	400	19.67%	281.34	281.34	否	否	无	5%	
1721	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV庆阳线104	10kV钓鱼线明德分周家支2号公变 变台区变压器	200	29.63%	120.75	120.75	否	否	无	5%	
1722	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV松树线204	10kV松树线祥和分乔木支32右04号 机电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	99%	
1723	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用 户）	泉太66kV变电站 10kV柏榆线	10kV柏榆线74右03号机电井公变变 压器	50	17.78%	36.11	36.11	否	否	无	-19%	
1724	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV营厂线4673	10kV营厂线202左06号机电井公变 变压器	50	0.05%	44.97	44.97	否	否	无	429%	
1725	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV万和线4671	10kV万和线九如分九如支3号九如 台区变压器	200	36.35%	107.31	107.31	否	否	无	71%	
1726	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV金星线5015	10kV金星线信乡分小信乡支33号小 信乡屯台区变压器	100	45.77%	44.23	44.23	否	否	无	29%	
1727	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV金星线5015	10kV金星线青山分29右04号机电井 公变变压器	50	67.84%	11.08	11.08	否	否	无	-54%	
1728	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV金星线5015	10kV金星线玉柱分2号玉柱屯台区 变压器	100	78.92%	11.08	11.08	否	否	无	21%	
1729	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨丰联线	10kV晨丰联线55+1左3右1号变压器	200	32.40%	115.21	115.21	否	否	无	1%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
1730	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV金星线5015	10kV金星线221左2号鹿场边上1号 电井变压器	50	37.33%	26.34	26.34	否	否	无	-8%	
1731	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV松树线204	10kV松树线祥和分乔木支朱家分支 4号朱家屯变压器	200	26.76%	126.49	126.49	否	否	无	67%	
1732	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV金星线5015	10kV金星线228左25号机电井公变 变压器	50	6.99%	41.50	41.50	否	否	无	379%	
1733	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV金星线5015	10kV金星线青山分辉山牛场支26右 08号机电井公变变压器	50	8.18%	40.91	40.91	否	否	无	-54%	
1734	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV顺城线1444	10kV顺城线58号变压器	315	45.10%	141.43	141.43	否	否	无	0%	
1735	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV金星线5015	10kV金星线信乡分小信乡支05号信 乡北变压器	200	40.88%	98.25	98.25	否	否	无	5%	
1736	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用 户）	泉太66kV变电站 10kV柏榆线	10kV柏榆线165左19号机电井公变 变压器	50	10.67%	39.67	39.67	否	否	无	8%	
1737	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV营厂线4673	10kV营厂线会泉分30右4左1号礼泉 变压器	400	30.56%	237.74	237.74	否	否	无	4%	
1738	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV金星线5015	10kV金星线青山分35号青山屯台区 变压器	400	27.09%	251.64	251.64	否	否	无	35%	
1739	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV金星线5015	10kV金星线152左01号机电井公变 变压器	100	54.76%	35.24	35.24	否	否	无	-32%	
1740	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV合红线1448	10kV合红线（右）52号变压器	315	26.85%	198.92	198.92	否	否	无	6%	
1741	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安蚕分广顺支26左10 号机电井公变变压器	50	19.89%	35.05	35.05	否	否	无	-24%	
1742	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安蚕分广顺支广顺南 台区变压器	200	12.08%	155.83	155.83	否	否	无	3%	
1743	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨丰联线	10kV安蚕线广顺分忠信村1右05号 机电井公变变压器	50	79.96%	5.02	5.02	否	否	无	-1%	
1744	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨顺线1633	10kV晨顺线大坝分06号变压器	400	30.38%	238.50	238.50	否	否	无	8%	
1745	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨顺线1633	10kV晨顺线大坝分19号右8号大坝 屯1号电井变压器	50	17.89%	36.05	36.05	否	否	无	70%	
1746	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV平安线3220	10kV平安线晓阳分永宁支003号对 面变压器	200	36.78%	106.45	106.45	否	否	无	26%	
1747	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV水源线1453	10kV水源线11右001号变压器	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无	17%	
1748	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV水源线1453	10kV水源线16+001号变压器	315	22.17%	213.68	213.68	否	否	无	-3%	
1749	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV水源线1453	10kV水源线021号变压器	200	12.32%	155.37	155.37	否	否	无	-29%	
1750	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV金星线5015	10kV金星线白石分2+1号左4号变压 器	200	20.76%	138.48	138.48	否	否	无	130%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
1751	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安蚕分元宝沟支3号 元宝沟台区变压器	200	38.57%	102.86	102.86	否	否	无	10%	
1752	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV水源线1453	10kV水源线园区分红旗支012号变 压器	315	26.48%	200.10	200.10	否	否	无	15%	
1753	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV水源线1453	10kV水源线16右003号副杆变压器	400	23.72%	265.11	265.11	否	否	无	6%	
1754	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV平安线3220	10kV平安线久大窑分020号高皮铺 变压器	200	13.38%	153.23	153.23	否	否	无	4%	
1755	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨顺线1633	10kV晨顺线宾馆分大厅支02号变压 器	315	53.65%	114.49	114.49	否	否	无	1%	
1756	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV万和线4671	10kV万和线九如分74左03号机电井 公变变压器	50	2.92%	43.54	43.54	否	否	无	-99%	
1757	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV平安线3220	10kV平安线久大窑分王家沟支020 号王家沟下变压器	100	67.37%	22.63	22.63	否	否	无	12%	
1758	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨顺线1633	10kV晨顺线23号变压器	250	32.44%	143.89	143.89	否	否	无	22%	
1759	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨顺线1633	10kV晨顺线25号变压器	100	63.79%	26.21	26.21	否	否	无	47%	
1760	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用 户）	石岭变66kV变电 站10kV天德线	10kV天德线东升分东升西支11右1 号东升西新公变台区变压器	200	18.07%	143.86	143.86	否	否	无	41%	
1761	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线凉泉线城子山分36号变 台区变压器	200	16.91%	146.17	146.17	否	否	无	10%	
1762	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用 户）	石岭变66kV变电 站10kV天德线	10kV天德线东升分兴文支04号雅言 屯公变台区变压器	100	33.58%	56.42	56.42	否	否	无	5%	
1763	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用 户）	石岭变66kV变电 站10kV天德线	10kV天德线太华分长虹北沟支67号 长虹东台变压器	30	38.62%	15.41	15.41	否	否	无	17%	
1764	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线北沟分08号泉北东公变 台区变压器	100	48.97%	41.03	41.03	否	否	无	-24%	
1765	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用 户）	石岭变66kV变电 站10kV天德线	10kV天德线林场分兴龙支23号兴龙 公变台区变压器	315	9.18%	254.60	254.60	否	否	无	79%	
1766	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用 户）	石岭变66kV变电 站10kV天德线	10kV天德线太华分长虹北沟支后李 岐21号姜家五队变压器	200	21.23%	137.54	137.54	否	否	无	6%	
1767	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用 户）	石岭变66kV变电 站10kV天德线	10kV天德线东升分东升西支15右1 号东升西公变台区变压器	50	61.00%	14.50	14.50	否	否	无	-9%	
1768	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线85左25右21号禹甸果园 电井变压器	50	0.35%	44.83	44.83	否	否	无	2%	
1769	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线铁河分怀山支对面电分 支1号对面电变压器	100	50.42%	39.59	39.59	否	否	无	5%	
1770	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线314号启文电台台区变压 器	400	10.41%	318.35	318.35	否	否	无	44%	
1771	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线南沟分44右04号机电井 公变变压器	50	7.41%	41.30	41.30	否	否	无	12%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
1772	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	石岭变66kV变电站10kV天德线	10kV天德线太华分长虹北沟支53号长虹西公变台区变压器	100	49.85%	40.15	40.15	否	否	无	-14%	
1773	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站10kV凉泉线7575	10kV凉泉线78右24号机电井公变变压器	50	9.30%	40.35	40.35	否	否	无	-12%	
1774	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站10kV凉泉线7575	10kV凉泉线85左17号禹甸屯砍槽沟口1-2电井变压器	50	72.17%	8.91	8.91	否	否	无	16%	
1775	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	石岭变66kV变电站10kV天德线	10kV天德线林场分移动支依德岐17号依德大棚变压器	10	20.94%	6.91	6.91	否	否	无	-18%	
1776	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站10kV柏祥线7576	10kV柏祥线王家分韩家支03号韩家屯公变台区变压器	200	8.75%	162.50	162.50	否	否	无	13%	
1777	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站10kV凉泉线7575	10kV凉泉线城子山分02右10号碳厂机电井公变变压器	50	13.20%	38.40	38.40	否	否	无	-79%	
1778	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	石岭变66kV变电站10kV天德线	10kV天德线太华分如意支05号如意公变台区变压器	400	15.65%	297.41	297.41	否	否	无	-17%	
1779	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	石岭变66kV变电站10kV天德线	10kV天德线林场分鹤鸣支北沟岐天来西09左13号机电井公变变压器	80	58.88%	24.90	24.90	否	否	无	34%	
1780	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	石岭变66kV变电站10kV天德线	10kV天德线太华分长虹北沟支93号长虹北沟变压器	100	25.94%	64.06	64.06	否	否	无	-15%	
1781	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站10kV凉泉线7575	10kV凉泉线南沟分朴厚支31号朴厚屯公变台区变压器	400	13.47%	306.13	306.13	否	否	无	5%	
1782	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站10kV凉泉线7575	10kV凉泉线禹甸分06号禹甸屯号公变台区变压器	400	70.66%	77.38	77.38	否	否	无	43%	
1783	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站10kV柏祥线7576	10kV柏祥线房木分7左4号房木西屯公变台区变压器	400	32.48%	230.06	230.06	否	否	无	43%	
1784	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线景华分80左09号机电井公变变压器	50	8.59%	40.71	40.71	否	否	无	226%	
1785	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	石岭变66kV变电站10kV天德线	10kV天德线林场分鹤鸣支69左02号老弘台区变压器	100	48.00%	42.00	42.00	否	否	无	33%	
1786	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	石岭变66kV变电站10kV天德线	10kV天德线林场分鹤鸣支北沟岐北沟四12号北沟四变压器	200	38.27%	103.46	103.46	否	否	无	74%	
1787	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站10kV凉泉线7575	10kV凉泉线137号泉北西公变台区变压器	315	21.39%	216.11	216.11	否	否	无	7%	
1788	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站10kV凉泉线7575	10kV凉泉线城子山分2右11右05号凉泉沙泉眼(张成禹)电井变压器	50	0.04%	44.98	44.98	否	否	无	857%	
1789	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站10kV凉泉线7575	10kV凉泉线南沟分宝善支04号宝善屯公变台区变压器	200	18.44%	143.12	143.12	否	否	无	28%	
1790	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线文兴分2号文兴屯台区变压器	400	11.62%	313.54	313.54	否	否	无	-2%	
1791	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站10kV凉泉线7575	10kV凉泉线新尤东分03号新尤东屯公变台区变压器	100	41.00%	49.00	49.00	否	否	无	14%	
1792	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	石岭变66kV变电站10kV天德线	10kV天德线林场分鹤鸣支78左01号机电井公变变压器	50	39.16%	25.42	25.42	否	否	无	-57%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
1793	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线城子山分8右03号机电 井公变变压器	50	18.11%	35.94	35.94	否	否	无	61%	
1794	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线谦益分95号普德电台区 变压器	400	9.59%	321.65	321.65	否	否	无	1%	
1795	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV柏祥线7576	10kV柏祥线212左4号柏祥屯公变台 区变压器	200	20.25%	139.51	139.51	否	否	无	9%	
1796	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线北沟分40左13号天兴屯 元枣背沟屯井变压器	200	78.08%	23.84	23.84	否	否	无	-57%	
1797	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用 户）	石岭变66kV变电 站10kV天德线	10kV天德线南大排分姜家二队支19 号姜家二队变压器	100	27.79%	62.21	62.21	否	否	无	-2%	
1798	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用 户）	石岭变66kV变电 站10kV天德线	10kV天德线林场分仁青支14号仁青 公变台区变压器	400	27.45%	250.20	250.20	否	否	无	28%	
1799	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线北沟分39左1号天兴屯 东屯井变压器	50	69.81%	10.09	10.09	否	否	无	24%	
1800	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV柏祥线7576	10kV柏祥线宏兴分03号柏祥屯1号 电井2#	50	8.04%	40.98	40.98	否	否	无	51%	
1801	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用 户）	石岭变66kV变电 站10kV天德线	10kV天德线南大排分姜家一队支01 左01号变压器	100	24.41%	65.59	65.59	否	否	无	-9%	
1802	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线仁青分29号仁青电台区 变压器	200	20.90%	138.19	138.19	否	否	无	67%	
1803	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用 户）	石岭变66kV变电 站10kV天德线	10kV天德线东升分暖泉支桦木岐05 号桦木公变台区变压器	100	74.98%	15.02	15.02	否	否	无	6%	
1804	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线铁河分花果山支35号台 区变压器	100	14.14%	75.86	75.86	否	否	无	2%	
1805	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV柏祥线7576	10kV柏祥线吴家沟分09号吴家沟25 号公变台区变压器	100	17.50%	72.50	72.50	否	否	无	14%	
1806	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用 户）	石岭变66kV变电 站10kV天德线	10kV天德线西姜家分05号西姜家公 变台区变压器	100	38.58%	51.42	51.42	否	否	无	-100%	
1807	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用 户）	石岭变66kV变电 站10kV天德线	10kV天德线东升分暖泉支72号暖泉 公变台区变压器	400	18.28%	286.90	286.90	否	否	无	13%	
1808	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用 户）	石岭变66kV变电 站10kV天德线	10kV天德线太华分林祥支玉山岐15 号玉山公变台区变压器	200	31.43%	117.15	117.15	否	否	无	10%	
1809	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线209号景华东公变台区 变压器	50	38.50%	25.75	25.75	否	否	无	-21%	
1810	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线铁河分怀山支156号怀 山屯台区变压器	200	40.66%	98.68	98.68	否	否	无	-5%	
1811	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线新尤六队分03号左23号 靳家沟1号电井变压器	50	56.25%	16.88	16.88	否	否	无	11%	
1812	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线敬老院分14号右12号文 兴屯小四汉1号电井变压器	50	58.99%	15.51	15.51	否	否	无	16%	
1813	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线谦益分19号谦益电台区 变压器	100	42.26%	47.75	47.75	否	否	无	41%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
1814	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV柏祥线7576	10kV柏祥线房木分8右15号东碾盘 河1-2号电井变压器	50	25.31%	32.35	32.35	否	否	无	-36%	
1815	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用 户）	石岭变66kV变电 站10kV天德线	10kV天德线林场分鹤鸣支金场南岐 04号金场南变压器	400	22.36%	270.55	270.55	否	否	无	6%	
1816	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用 户）	石岭变66kV变电 站10kV天德线	10kV天德线林场分鹤鸣支51号金场 北公变台区变压器	400	24.63%	261.49	261.49	否	否	无	23%	
1817	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV柏祥线7576	10kV柏祥线房木东分24号机电井公 变变压器	50	32.93%	28.53	28.53	否	否	无	-46%	
1818	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用 户）	石岭变66kV变电 站10kV天德线	10kV天德线东升分103+1号秀水东 公变台区变压器	100	34.18%	55.82	55.82	否	否	无	5%	
1819	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线铁河分小孔家支20号杆 孔家变台区变压器	100	28.96%	61.04	61.04	否	否	无	45%	
1820	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV柏祥线7576	10kV柏祥线粮库分08右2号小区3公 变台区变压器	400	7.96%	328.17	328.17	否	否	无	8%	
1821	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用 户）	石岭变66kV变电 站10kV天德线	10kV天德线林场分鹤鸣支110号鹤 鸣南公变台区变压器	200	38.51%	102.98	102.98	否	否	无	41%	
1822	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用 户）	石岭变66kV变电 站10kV天德线	10kV天德线太华分积善支31号积善 东公变台区变压器	100	36.36%	53.64	53.64	否	否	无	11%	
1823	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线114右01号泉北机电井 公变变压器	50	15.45%	37.27	37.27	否	否	无	0%	
1824	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用 户）	石岭变66kV变电 站10kV天德线	10kV天德线太华分建文支71号建文 公变台区变压器	200	25.77%	128.46	128.46	否	否	无	108%	
1825	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线古拉子分26右2号古砬 子二组公变台区变压器	200	7.36%	165.28	165.28	否	否	无	144%	
1826	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用 户）	石岭变66kV变电 站10kV天德线	10kV天德线太华分长虹支68左1号 变压器	100	71.09%	18.91	18.91	否	否	无	5%	
1827	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线城子山分30右3号右4号 机电井公变变压器	50	4.25%	42.88	42.88	否	否	无	-1%	
1828	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨供线1641	10kV晨供线东供热分001号变压器	200	59.72%	60.56	60.56	否	否	无	42%	
1829	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用 户）	石岭变66kV变电 站10kV天德线	10kV天德线张家店分05号张家店公 变台区变压器	200	23.53%	132.94	132.94	否	否	无	5%	
1830	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨顺线1633	10kV晨顺线大坝分14号变压器	100	78.33%	11.67	11.67	否	否	无	6%	
1831	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线景华分95号成善屯台区 变压器	50	74.74%	7.63	7.63	否	否	无	6%	
1832	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线南沟分勤廉南支02号公 变台区变压器	400	12.54%	309.85	309.85	否	否	无	67%	
1833	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV柏祥线7576	10kV柏祥线福宁七队分22号公变台 区变压器	100	10.29%	79.71	79.71	否	否	无	-6%	
1834	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线城子山分02右28号凉泉 村12队井机电井公变变压器	50	0.13%	44.94	44.94	否	否	无	11%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
1835	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	石岭变66kV变电站10kV天德线	10kV天德线林场分鹤鸣支天来北岐06号天来北变压器	100	33.12%	56.88	56.88	否	否	无	13%	
1836	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线292号文兴东台区变压器	30	21.76%	20.47	20.47	否	否	无	18%	
1837	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站10kV凉泉线7575	10kV凉泉线南沟分131右23号德明屯牛羊背屯井变压器	50	22.44%	33.78	33.78	否	否	无	-73%	
1838	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线谦益分32号鹿场家属台区变压器	30	54.89%	10.53	10.53	否	否	无	22%	
1839	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站10kV凉泉线7575	10kV凉泉线古砬子分13号古砬子一组公变台区变压器	400	7.30%	330.79	330.79	否	否	无	623%	
1840	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站10kV凉泉线7575	10kV凉泉线北沟分42右02号中兴机电井公变变压器	50	8.90%	40.55	40.55	否	否	无	78%	
1841	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站10kV柏祥线7576	10kV柏祥线洪兴分东沟支10号东沟屯公变台区变压器	20	49.74%	8.05	8.05	否	否	无	-28%	
1842	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线铁河分怀山支机关分支35号大孔家变压器	20	66.10%	4.78	4.78	否	否	无	45%	
1843	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	石岭变66kV变电站10kV天德线	10kV天德线太华分金谷支42号金谷北公变台区变压器	200	19.42%	141.15	141.15	否	否	无	26%	
1844	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	石岭变66kV变电站10kV天德线	10kV天德线太华分博文支22号博文公变台区变压器	100	49.83%	40.17	40.17	否	否	无	6%	
1845	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	石岭变66kV变电站10kV天德线	10kV天德线林场分鹤鸣支永康岐四泽10号四泽变压器	200	20.20%	139.60	139.60	否	否	无	2%	
1846	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线宝力分43号宝力屯变压器	200	14.11%	151.79	151.79	否	否	无	117%	
1847	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线铁河分花果山支振生分支4号台区变压器	200	13.96%	152.08	152.08	否	否	无	5%	
1848	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站10kV凉泉线7575	10kV凉泉线62左5号涌泉东方塘西屯井变压器	50	0.11%	44.94	44.94	否	否	无	50%	
1849	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	石岭变66kV变电站10kV天德线	10kV天德线南大排分姜家一队支07号姜家一队变压器	100	24.77%	65.23	65.23	否	否	无	2%	
1850	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站10kV晨红线1635	10kV晨红线中医院分003号副杆变压器	250	66.59%	58.54	58.54	否	否	无	-2%	
1851	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站10kV凉泉线7575	10kV凉泉线178右08号变压器	50	16.08%	36.96	36.96	否	否	无	72%	
1852	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	石岭变66kV变电站10kV天德线	10kV天德线太华分长虹北沟支后李岐33号姜家六队变压器	100	57.66%	32.34	32.34	否	否	无	5%	
1853	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站10kV凉泉线7575	10kV凉泉线城子山分2右08左04号兰凤霞机电井公变变压器	50	15.60%	37.20	37.20	否	否	无	52%	
1854	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	石岭变66kV变电站10kV天德线	10kV天德线太华分181#太华屯柱上变压器	100	60.23%	29.77	29.77	否	否	无	15%	
1855	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	石岭变66kV变电站10kV天德线	10kV天德线东升分东升西支东升东岐04号东升东变压器	200	36.24%	107.53	107.53	否	否	无	9%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
1856	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线139右4号凉泉西新台区 变压器	200	42.09%	95.83	95.83	否	否	无	19%	
1857	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线涌泉分3号右2号禹甸村 屯西薛龙屯井变压器	50	5.29%	42.35	42.35	否	否	无	20%	
1858	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV柏祥线7576	10kV柏祥线万福七队分万福六队支 07号万福六队屯变压器	200	9.83%	160.33	160.33	否	否	无	8%	
1859	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线涌泉分05左34号古拉子 董家沟屯井变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	24%	
1860	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用 户）	石岭变66kV变电 站10kV天德线	10kV天德线林场分鹤鸣支北沟岐45 号北沟二队变压器	100	47.16%	42.84	42.84	否	否	无	45%	
1861	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV柏祥线7576	10kV柏祥线195左6号优雅2号机电 井公变变压器	50	0.05%	44.98	44.98	否	否	无	66%	
1862	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用 户）	石岭变66kV变电 站10kV天德线	10kV天德线太华分三怀支05号三怀 公变台区变压器	100	54.49%	35.51	35.51	否	否	无	1%	
1863	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV柏祥线7576	10kV柏祥线房木分8右15号房木东 屯公变台区变压器	200	52.44%	75.12	75.12	否	否	无	16%	
1864	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线107右4号变压器	200	38.52%	102.97	102.97	否	否	无	248%	
1865	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用 户）	石岭变66kV变电 站10kV天德线	10kV天德线林场分德丰支10号德丰 公变台区变压器	400	37.99%	208.06	208.06	否	否	无	42%	
1866	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线丰乐分11号丰乐屯台区 变压器	400	10.85%	316.62	316.62	否	否	无	14%	
1867	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线南沟分德贤南支德贤南 分支02号德贤南变压器	400	28.39%	246.43	246.43	否	否	无	101%	
1868	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV柏祥线7576	10kV柏祥线洪兴分65号宏兴屯23号 公变台区变压器	100	79.50%	10.50	10.50	否	否	无	90%	
1869	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线城子山分74号左1号城 子山沟屯井变压器	50	40.52%	24.74	24.74	否	否	无	87%	
1870	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用 户）	石岭变66kV变电 站10kV天德线	10kV天德线太华分小龙山屯岐3号 小龙山屯变压器	30	65.29%	7.41	7.41	否	否	无	4%	
1871	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线景华分6左09号机电井 公变变压器	50	0.04%	44.98	44.98	否	否	无	-40%	
1872	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线南沟分2号勤廉北支11 号蘑菇大棚机电井公变变压器	50	0.06%	44.97	44.97	否	否	无	19%	
1873	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用 户）	石岭变66kV变电 站10kV天德线	10kV天德线太华分建文支苇子沟岐 03号苇子沟变压器	200	15.30%	149.41	149.41	否	否	无	1%	
1874	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线钓鱼二分2号钓鱼二台 区变压器	400	57.37%	130.54	130.54	否	否	无	8%	
1875	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线城子山分97号城子山4 号屯井变压器	50	28.14%	30.93	30.93	否	否	无	3%	
1876	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV忠岭线3219	10kV忠岭线怡河分长兴支29号右24 号长兴屯2号屯井变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-7%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
1877	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	泉太66kV变电站 10kV宝来线	10kV宝来线杏岭分08号达民屯公变 台区变压器	50	78.87%	5.56	5.56	否	否	无	19%	
1878	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV顺城线1444	10kV顺城线54号变压器	500	40.10%	249.48	249.48	否	否	无	1%	
1879	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安蚕分元宝屯支1号 元宝屯台区变压器	200	24.86%	130.28	130.28	否	否	无	0%	
1880	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线北沟分子家沟电井支3 左1号泉北东新台区变压器	100	40.68%	49.32	49.32	否	否	无	646%	
1881	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线小连云分20号小连云屯 变压器	100	15.55%	74.45	74.45	否	否	无	3%	
1882	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨红线1635	10kV晨红线031号变压器	315	44.91%	142.02	142.02	否	否	无	0%	
1883	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨红线1635	10kV晨红线米厂分04号变压器	100	19.94%	70.06	70.06	否	否	无	1%	
1884	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线南沟分12号左04号勤廉 村长垄地沟井2号电井变压器	50	0.03%	44.99	44.99	否	否	无	34%	
1885	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线178右27号保安屯沙泉 眼东沟电井变压器	50	17.62%	36.19	36.19	否	否	无	6%	
1886	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV营厂线4673	10kV营厂线营厂分1号营厂变压器	400	18.87%	284.53	284.53	否	否	无	104%	
1887	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨顺线1633	10kV晨顺线东北分15号变压器	200	19.28%	141.45	141.45	否	否	无	11%	
1888	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨顺线1633	10kV晨顺线东北分10号变压器	100	68.59%	21.41	21.41	否	否	无	-1%	
1889	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV平安线3220	10kV平安线久大窑分徐家沟支018 号徐家沟变压器	200	16.49%	147.02	147.02	否	否	无	-8%	
1890	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV平安线3220	10kV平安线久大窑分白家支011号 白家大院变压器	100	25.93%	64.07	64.07	否	否	无	5%	
1891	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV平安线3220	10kV平安线晓阳分57号右4号志诚 屯1号电井变压器	50	5.54%	42.23	42.23	否	否	无	41%	
1892	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV平安线3220	10kV平安线晓阳分志城支002号志 城变压器	400	11.80%	312.80	312.80	否	否	无	0%	
1893	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV平安线3220	10kV平安线鸡冠砬分028号鸡冠砬 变压器	200	8.36%	163.29	163.29	否	否	无	8%	
1894	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV平安线3220	10kV平安线鸡冠砬分008号太安沟 变压器	200	12.08%	155.84	155.84	否	否	无	6%	
1895	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV平安线3220	10kV平安线晓阳分永宁支050号永 宁变压器	200	27.98%	124.03	124.03	否	否	无	6%	
1896	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV平安线3220	10kV平安线晓阳分57号志诚电井支 7号清河屯1号电井变压器	50	0.04%	44.98	44.98	否	否	无	0%	
1897	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV平安线3220	10kV平安线久大窑分075号久大窑 变压器	200	19.25%	141.50	141.50	否	否	无	8%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
1898	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV平安线3220	10kV平安线久大窑分甸心支005号 甸心变压器	200	12.27%	155.47	155.47	否	否	无	185%	
1899	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV万和线4671	10kV万和线九如分铁山二队支1号 铁山二队台区变压器	200	13.47%	153.05	153.05	否	否	无	269%	
1900	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	泉太66kV变电站 10kV柏榆线	10kV柏榆线吉祥分吉祥支03号吉祥 屯公变台区变压器	200	38.00%	104.00	104.00	否	否	无	12%	
1901	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV营厂线4673	10kV营厂线向阳分宝宁支4号宝宁 变压器	400	16.19%	295.24	295.24	否	否	无	206%	
1902	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变 电站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线42左1号盛阳光伏变 压器台区	400	0.09%	359.63	359.63	否	否	无	40%	
1903	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变 电站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线43左1号绵阳光伏变 压器台区	400	0.08%	359.66	359.66	否	否	无	47%	
1904	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变 电站10kV松树线204	10kV松树线祥和分芦甲屯支2号 胥屯公变台区变压器	100	58.52%	31.48	31.48	否	否	无	22%	
1905	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变 电站10kV金星线5015	10kV金星线敬贤分12号敬贤村 台区变压器	200	29.07%	121.86	121.86	否	否	无	113%	
1906	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变 电站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线东升分16号东平屯 变压器	200	17.96%	144.09	144.09	否	否	无	153%	
1907	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变 电站10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安蚕分李家街支18 号李家街台区变压器	100	58.64%	31.36	31.36	否	否	无	-2%	
1908	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变 电站10kV金星线5015	10kV金星线金星分3号金星屯 台区变压器	200	40.71%	98.58	98.58	否	否	无	43%	
1909	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变 电站10kV金星线5015	10kV金星线森林分1号森林屯 台区变压器	400	17.34%	290.65	290.65	否	否	无	8%	
1910	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变 电站10kV金星线5015	10kV金星线155号永安屯台区 变压器	400	27.15%	251.41	251.41	否	否	无	111%	
1911	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变 电站10kV营厂线4673	10kV营厂线会泉分太平支6号太 平变压器	100	40.61%	49.39	49.39	否	否	无	187%	
1912	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变 电站10kV金星线5015	10kV金星线小永安分1号小永安 台区变压器	200	13.23%	153.54	153.54	否	否	无	93%	
1913	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变 电站10kV合丰联线	10kV合丰联线大湾分大湾支02 启化台区变压器	200	18.83%	142.35	142.35	否	否	无	35%	
1914	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	泉太66kV变 电站10kV宝来线	10kV宝来线福榆分28号福榆屯 台区变压器	50	78.14%	5.93	5.93	否	否	无	27%	
1915	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	泉太66kV变 电站10kV宝来线	10kV宝来线60号左41号光荣屯 1号电井变压器	50	79.25%	5.38	5.38	否	否	无	-15%	
1916	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变 电站10kV晨放线1643	10kV晨放线建筑分10号变 压器	100	49.28%	40.72	40.72	否	否	无	14%	
1917	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变 电站10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安蚕分康乐支24 左2号万育台区变压器	200	25.43%	129.14	129.14	否	否	无	64%	
1918	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变 电站10kV晨丰联线	10kV晨丰联线安蚕分庆云支22 号小北屯台区变压器	200	14.29%	151.42	151.42	否	否	无	10%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
1919	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	泉太66kV变电站 10kV柏榆线	10kV柏榆线12+1右10号变压器	200	15.66%	148.68	148.68	否	否	无	-20%	
1920	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线185右02号保安村机电 井公变变压器	50	0.05%	44.97	44.97	否	否	无	-88%	
1921	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线古拉子分51号天兴电元 枣背沟里电井变压器	50	52.38%	18.81	18.81	否	否	无	18%	
1922	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV振兴线5017	10kV振兴线沙河东分1号沙河东台 区变压器	400	20.74%	277.03	277.03	否	否	无	32%	
1923	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV柏祥线7576	10kV柏祥线武功分10左1号变压器	200	0.18%	179.63	179.63	否	否	无	82%	
1924	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV柏祥线7576	10kV柏祥线武功分47号武功屯公变 台区变压器	400	19.25%	282.98	282.98	否	否	无	-4%	
1925	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV柏祥线7576	10kV柏祥线万福七队分39号万福七 队屯公变台区变压器	200	24.11%	131.79	131.79	否	否	无	138%	
1926	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV振兴线5017	10kV振兴线忠义分6右08号机电井 变压器	50	48.12%	20.94	20.94	否	否	无	60%	
1927	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV振兴线5017	10kV振兴线安福分柳泉支14右06号 机电井变压器	50	68.04%	10.98	10.98	否	否	无	49%	
1928	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV振兴线5017	10kV振兴线安福分柳泉支33右03号 柳树台区变压器	200	50.49%	79.03	79.03	否	否	无	17%	
1929	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV振兴线5017	10kV振兴线安福分柳泉支64右01号 柳泉台区变压器	400	16.60%	293.60	293.60	否	否	无	8%	
1930	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV合丰联线	10kV合丰联线大湾分德榆支5号德 榆台区变压器	100	78.18%	11.82	11.82	否	否	无	14%	
1931	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV合丰联线	10kV合丰联线大湾分王家街支9号 王家街台区变压器	50	61.94%	14.03	14.03	否	否	无	2%	
1932	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV振兴线5017	10kV振兴线晓山分小七队支27号小 七队台区变压器	100	17.09%	72.92	72.92	否	否	无	39%	
1933	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV合丰联线	10kV合丰联线粮油分02左2号变压 器	160	1.67%	141.32	141.32	否	否	无	88%	
1934	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV振兴线5017	10kV振兴线安福分15+1左01号苗圃 台区变压器	200	47.25%	85.49	85.49	否	否	无	-1%	
1935	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV振兴线5017	10kV振兴线安福分阜平支2号阜平 台区变压器	100	71.42%	18.58	18.58	否	否	无	29%	
1936	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV合丰联线	10kV合丰联线消防分4号台区变压 器	315	15.05%	236.09	236.09	否	否	无	26%	
1937	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV振兴线5017	10kV振兴线安福分20左06号机电井 变压器	50	55.05%	17.47	17.47	否	否	无	15%	
1938	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV合丰联线	10kV合丰联线大湾分头塘支5号头 塘台区变压器	100	22.73%	67.27	67.27	否	否	无	3%	
1939	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV合丰联线	10kV合丰联线大湾分五塘支81号四 塘台区变压器	80	64.10%	20.72	20.72	否	否	无	8%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
1940	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV柏祥线7576	10kV柏祥线179左4号幽雅3号机电 井公变变压器	50	0.24%	44.88	44.88	否	否	无	94%	
1941	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV振兴线5017	10kV振兴线182号河源台区变压器	200	37.59%	104.83	104.83	否	否	无	11%	
1942	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV柏祥线7576	10kV柏祥线26号曹家屯公变台区变 压器	50	78.30%	5.85	5.85	否	否	无	-4%	
1943	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV合丰联线	10kV合丰联线70左1号变压器	20	41.62%	9.68	9.68	否	否	无	0%	
1944	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV合丰联线	10kV合丰联线农高3号变压器	200	37.55%	104.90	104.90	否	否	无	1%	
1945	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV柏祥线7576	10kV柏祥线52右4号双城电井变压 器	50	21.01%	34.50	34.50	否	否	无	110%	
1946	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线城子山分84号城子山3 号电井变压器	50	4.24%	42.88	42.88	否	否	无	-37%	
1947	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV振兴线5017	10kV振兴线87左01号兴学台区变压 器	400	21.39%	274.45	274.45	否	否	无	30%	
1948	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV振兴线5017	10kV振兴线门坎背分32号门坎背台 区变压器	100	56.78%	33.22	33.22	否	否	无	1%	
1949	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV合丰联线	10kV合丰联线大湾分五塘支18右09 号机电井公变变压器	50	13.45%	38.27	38.27	否	否	无	46%	
1950	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV合丰联线	10kV合丰联线85号变压器	315	24.45%	206.49	206.49	否	否	无	-10%	
1951	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线凉泉西分02号凉泉村西 公变台区变压器	400	29.33%	242.68	242.68	否	否	无	-16%	
1952	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线凉泉东分01#公变台区 变压器	400	55.70%	137.21	137.21	否	否	无	13%	
1953	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线长宁分03号长宁屯公变 台区变压器	200	67.54%	44.92	44.92	否	否	无	21%	
1954	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV柏祥线7576	10kV柏祥线福宁分18右5号福宁新 台区变压器	200	24.35%	131.29	131.29	否	否	无	483%	
1955	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV铜台线209	10kV铜台线城子沟分14号城子沟屯 台区变压器	100	24.90%	65.10	65.10	否	否	无	109%	
1956	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨红线1635	10kV晨红线中医院分003号变压器	500	19.92%	350.40	350.40	否	否	无	2%	
1957	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV铜台线209	10kV铜台线北大沟分永和支7号永 和屯台区变压器	200	56.18%	67.64	67.64	否	否	无	70%	
1958	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV铜台线209	10kV铜台线北大沟分关门山支1号 关门山台区变压器	100	41.11%	48.89	48.89	否	否	无	138%	
1959	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV铜台线209	10kV铜台线北大沟分关门山支8号 关门山新台区变压器	50	32.07%	28.97	28.97	否	否	无	146%	
1960	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV铜台线209	10kV铜台线致河分2号致河屯台区 变压器	200	35.91%	108.18	108.18	否	否	无	-7%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
1961	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV松树线204	10kV松树线祥和分房树支机电井分支17左2号变压器	100	72.61%	17.39	17.39	否	否	无	39%	
1962	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站10kV晨红线1635	10kV晨红线048号变压器	315	35.98%	170.18	170.18	否	否	无	5%	
1963	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站10kV晨红线1635	10kV晨红线米厂分14号变压器	315	74.80%	47.87	47.87	否	否	无	41%	
1964	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	立新66kV变电站10kV河崴线707	10kV河崴线8号松树东变压器	200	35.50%	108.99	108.99	否	否	无	13%	
1965	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	泉太66kV变电站10kV宝来线	10kV宝来线杏岭分18号永安屯公变台区变压器	80	42.01%	38.39	38.39	否	否	无	25%	
1966	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	泉太66kV变电站10kV宝来线	10kV宝来线杏岭分51右2号变压器	100	0.44%	89.56	89.56	否	否	无	412%	
1967	国网西丰县供电公司	立新66kV变电站	立新66kV变电站10kV河崴线707	10kV河崴线29右01号变压器	100	15.92%	74.09	74.09	否	否	无	-44%	
1968	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV铜台线209	10kV铜台线玉泉分1号玉泉屯台区变压器	200	24.65%	130.70	130.70	否	否	无	30%	
1969	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站10kV晨红线1635	10kV晨红线035号变压器	315	39.28%	159.76	159.76	否	否	无	5%	
1970	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV铜台线209	10kV铜台线北大沟分沈家堡支35号沈家堡台区变压器	100	27.46%	62.54	62.54	否	否	无	92%	
1971	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用户）	泉太66kV变电站10kV宝来线	10kV宝来线光荣分14号光荣分屯公变台区变压器	100	54.49%	35.51	35.51	否	否	无	-2%	
1972	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电站10kV铜台线209	10kV铜台线会英分2号会英屯台区变压器	400	9.17%	323.34	323.34	否	否	无	48%	
1973	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站10kV晨红线1635	10kV晨红线电信分004号变压器	315	67.17%	71.91	71.91	否	否	无	-3%	
1974	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站10kV房木线7573	10kV房木线志学分叶家分王家分支03号王家变压器	200	20.10%	139.80	139.80	否	否	无	76%	
1975	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站10kV房木线7573	10kV房木线志学分叶家支47号宫家堡变压器变压器	30	36.34%	16.10	16.10	否	否	无	4%	
1976	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站10kV太平线1640	10kV太平线万泉分碱厂支42+2左01号机电井公变变压器	50	21.85%	34.08	34.08	否	否	无	17%	
1977	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站10kV太平线1640	10kV太平线万泉分碱厂支下卫民支7号下卫民变压器	100	36.58%	53.42	53.42	否	否	无	69%	
1978	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站10kV太平线1640	10kV太平线万泉分碱厂支上卫民支7号上卫民变压器	100	22.91%	67.09	67.09	否	否	无	1%	
1979	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站10kV太平线1640	10kV太平线万泉分碱厂支景云电井分支06+1号变压器	100	37.73%	52.27	52.27	否	否	无	218%	
1980	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站10kV太平线1640	10kV太平线居仁分11右支003号变压器	200	54.24%	71.52	71.52	否	否	无	6%	
1981	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站10kV太平线1640	10kV太平线居仁分016号变压器	250	64.47%	63.82	63.82	否	否	无	2%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
1982	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线青云分011号青云变 压器	400	22.20%	271.20	271.20	否	否	无	74%	
1983	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线青云分勤朴支勤普支 001号勤普变压器	100	56.81%	33.19	33.19	否	否	无	5%	
1984	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线青云分勤朴支035右1号 变压器	100	0.03%	89.97	89.97	否	否	无	30%	
1985	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV营厂线4673	10kV营厂线营厂北分2号营厂北变 压器	400	38.83%	204.68	204.68	否	否	无	22%	
1986	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉富线7574	10kV凉富线照北山分47号左11号榆 树2台区变压器	100	72.40%	17.60	17.60	否	否	无	15%	
1987	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线003号变压器	200	36.72%	106.57	106.57	否	否	无	1%	
1988	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线017号变压器	100	20.26%	69.74	69.74	否	否	无	2%	
1989	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线乾德分奎英支020号奎 英变压器	200	14.95%	150.10	150.10	否	否	无	5%	
1990	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV房木线7573	10kV房木线志学分声远西支03号声 远西屯公变台区变压器	200	20.03%	139.94	139.94	否	否	无	51%	
1991	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV房木线7573	10kV房木线志学分119号明旭屯公 变台区变压器	400	63.08%	107.69	107.69	否	否	无	18%	
1992	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV营厂线4673	10kV营厂线会泉分碧玉支1号碧玉 变压器	400	22.89%	268.46	268.46	否	否	无	66%	
1993	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线水场分04右02号机电井 公变变压器	50	36.88%	26.56	26.56	否	否	无	5%	
1994	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线水厂分010号变压器	50	59.44%	15.28	15.28	否	否	无	7%	
1995	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV营厂线4673	10kV营厂线桦树分01左01号营南机 电井公变变压器	50	0.05%	44.98	44.98	否	否	无	-93%	
1996	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV营厂线4673	10kV营厂线桦树分23左11号鹿场变 压器	100	13.98%	76.02	76.02	否	否	无	30%	
1997	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线万泉分碱厂支029号上 碱厂屯公变台区变压器	100	67.75%	22.25	22.25	否	否	无	4%	
1998	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线万泉分碱厂支玉新屯支 004号玉新屯变压器	100	51.39%	38.61	38.61	否	否	无	2%	
1999	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线陶然分012+1号陶然北 变压器	400	20.03%	279.88	279.88	否	否	无	121%	
2000	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV育才线3231	10kV育才线鹿厂家属分002号鹿厂 变压器	100	38.02%	51.98	51.98	否	否	无	20%	
2001	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线仁普分007号仁普变 压器	50	32.78%	28.61	28.61	否	否	无	7%	
2002	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV营厂线4673	10kV营厂线会泉分岫岩支17右5号 岫岩苗圃地1号电井变压器	50	0.04%	44.98	44.98	否	否	无	19%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
2003	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线乾德分乾德东支002号 乾德东变压器	200	17.13%	145.75	145.75	否	否	无	3%	
2004	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线乾德分乾德西支002号 乾德西变压器	200	19.43%	141.13	141.13	否	否	无	6%	
2005	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线乾德分061号金山变 压器	100	33.43%	56.57	56.57	否	否	无	109%	
2006	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV房木线7573	10kV房木线103号普安村东屯公变 台区变压器	160	48.99%	65.61	65.61	否	否	无	21%	
2007	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV房木线7573	10kV房木线96右15号普安屯东河边 上电井变压器	200	64.52%	50.96	50.96	否	否	无	106%	
2008	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV房木线7573	10kV房木线96右分14左8号普安屯 东河边下电井变压器	50	57.96%	16.02	16.02	否	否	无	34%	
2009	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV房木线7573	10kV房木线129右4号普安屯小尾沟 电井变压器	50	8.59%	40.70	40.70	否	否	无	-15%	
2010	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV营厂线4673	10kV营厂线会泉分199右01号机电 井公变变压器	50	1.34%	44.33	44.33	否	否	无	2%	
2011	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV营厂线4673	10kV营厂线会泉分228号会泉工区 变压器	10	38.15%	5.18	5.18	否	否	无	4%	
2012	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线瑞祥分4右4号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	49%	
2013	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变 电站10kV庆阳线104	10kV庆阳线204左01号机电井公变 变压器	50	55.56%	17.22	17.22	否	否	无	-14%	
2014	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变 电站10kV庆阳线104	10kV庆阳线236右01号机电井公变 变压器	50	17.49%	36.25	36.25	否	否	无	98%	
2015	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变 电站10kV庆阳线104	10kV庆阳线石湖北分3号石湖北 (新)屯公变台区变压器	50	62.66%	13.67	13.67	否	否	无	40%	
2016	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线太平上分004号太平上 变压器	50	69.40%	10.30	10.30	否	否	无	0%	
2017	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线太平下分003号太平下 变压器	400	9.66%	321.35	321.35	否	否	无	48%	
2018	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线四道沟家属分004号四 道沟家属变压器	100	21.25%	68.75	68.75	否	否	无	-12%	
2019	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉富线7574	10kV凉富线于城分08号于城子屯公 变台区变压器	100	25.69%	64.31	64.31	否	否	无	2%	
2020	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉富线7574	10kV凉富线于城子分7左2号于城子 屯电井变压器	50	42.73%	23.63	23.63	否	否	无	22%	
2021	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变 电站10kV营厂线4673	10kV营厂线桦树分李家街支34号李 家街变压器	100	39.89%	50.11	50.11	否	否	无	22%	
2022	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变 电站10kV凉富线7574	10kV凉富线宁远分08号宁远屯公变 台区变压器	400	39.72%	201.12	201.12	否	否	无	10%	
2023	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变 电站10kV凉富线7574	10kV凉富线76号左04号碧草屯1号 电井变压器	50	35.29%	27.35	27.35	否	否	无	52%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
2024	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨放线1643	10kV晨放线政府分04号变压器	315	33.51%	177.93	177.93	否	否	无	4%	
2025	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨放线1643	10kV晨放线政府分菜市支05左1号 变压器	315	32.72%	180.44	180.44	否	否	无	5%	
2026	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨放线1643	10kV晨放线43号变压器	315	25.25%	203.96	203.96	否	否	无	-9%	
2027	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨放线1643	10kV晨放线建筑分6左支02号变 压器	250	35.01%	137.48	137.48	否	否	无	5%	
2028	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨放线1643	10kV晨放线14号变压器	100	49.55%	40.45	40.45	否	否	无	44%	
2029	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨放线1643	10kV晨放线24号变压器	315	6.98%	261.51	261.51	否	否	无	-22%	
2030	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用 户）	石岭变66kV变电 站10kV天德线	10kV天德线太华分积善支39号积善 西公变台区变压器	100	44.33%	45.67	45.67	否	否	无	17%	
2031	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用 户）	石岭变66kV变电 站10kV天德线	10kV天德线林场分鹤鸣支暖棚分支 01号左06号金场泉眼沟变压器	100	17.04%	72.96	72.96	否	否	无	2%	
2032	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用 户）	石岭变66kV变电 站10kV天德线	10kV天德线林场分鹤鸣支北沟分支 13号右10号天来北沟变压器	100	19.66%	70.34	70.34	否	否	无	-3%	
2033	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用 户）	石岭变66kV变电 站10kV天德线	10kV天德线林场分鹤鸣支永康岐39 号永康公变台区变压器	400	10.84%	316.65	316.65	否	否	无	4%	
2034	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用 户）	石岭变66kV变电 站10kV天德线	10kV天德线林场分10号铁西东公变 台区变压器	400	65.27%	98.93	98.93	否	否	无	12%	
2035	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用 户）	石岭变66kV变电 站10kV天德线	10kV天德线林场分移动支17左01号 机电井公变变压器	50	8.35%	40.82	40.82	否	否	无	83%	
2036	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用 户）	石岭变66kV变电 站10kV天德线	10kV天德线东升分兴文支24号兴文 电柱上变压器	200	28.25%	123.51	123.51	否	否	无	4%	
2037	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用 户）	石岭变66kV变电 站10kV天德线	10kV天德线东升分兴文支兴文西岐 09号兴文西变压器	30	78.70%	3.39	3.39	否	否	无	-4%	
2038	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨放线1643	10kV晨放线建筑分25号变压器	315	27.09%	198.16	198.16	否	否	无	-4%	
2039	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨放线1643	10kV晨放线建筑分35号变压器	100	35.14%	54.86	54.86	否	否	无	-33%	
2040	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨放线1643	10kV晨放线54号变压器	315	30.91%	186.12	186.12	否	否	无	2%	
2041	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨放线1643	10kV晨放线建筑分03号变压器	315	36.95%	167.10	167.10	否	否	无	-1%	
2042	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨放线1643	10kV晨放线66号变压器	315	45.63%	139.75	139.75	否	否	无	3%	
2043	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用 户）	石岭变66kV变电 站10kV天德线	10kV天德线东升分22号康乐南公变 台区变压器	200	38.02%	103.97	103.97	否	否	无	3%	
2044	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨供线1641	10kV晨红线公行分003号变压器	250	53.34%	91.64	91.64	否	否	无	1%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
2045	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨顺线1633	10kV晨顺线宾馆分04号变压器	315	47.63%	133.48	133.48	否	否	无	4%	
2046	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨放线1643	和平西区箱式变电站内的变压器	630	24.49%	412.70	412.70	否	否	无	6%	
2047	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨红线1635	向阳东区箱式变电站内变压器	500	34.53%	277.33	277.33	否	否	无	-2%	
2048	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨红线1635	向阳西区箱式变配电变压器2#	400	49.00%	164.00	164.00	否	否	无	2%	
2049	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨供线1641	鹿鸣小区箱式变电站配电变压器2#	500	72.17%	89.15	89.15	否	否	无	8%	
2050	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨供线1641	寇河南区箱式变电站配电变压器2#	400	45.40%	178.41	178.41	否	否	无	2%	
2051	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨供线1641	寇河北区箱式变电站配电变压器1#	400	53.90%	144.39	144.39	否	否	无	1%	
2052	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV供热线1447	四栋楼箱式变电站配电变压器	315	54.65%	111.34	111.34	否	否	无	4%	
2053	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV合放线1449	民主中心小区箱式变电站配电变压器	630	54.90%	221.10	221.10	否	否	无	5%	
2054	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨供线1641	金和箱变变压器间隔配电变压器	500	46.78%	216.11	216.11	否	否	无	5%	
2055	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨放线1643	华腾土建变电站配电变压器2#	315	48.21%	131.65	131.65	否	否	无	50%	
2056	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨放线1643	华腾土建变电站配电变压器1#	315	71.77%	57.43	57.43	否	否	无	6%	
2057	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线双庙分西岭支51右2号 福善北2台区变压器	100	49.41%	40.59	40.59	否	否	无	33%	
2058	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用户）	石岭变66kV变电站 10kV天德线	10kV天德线金厂暖棚分4左14号机 电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	77%	
2059	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线双庙分西岭支53号台区 变压器	100	40.00%	50.00	50.00	否	否	无	84%	
2060	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线双庙60L8福善屯4-5电 井变压器	50	3.05%	43.48	43.48	否	否	无	78%	
2061	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线敬老院分28号左7号文 安屯1号电井变压器	50	48.96%	20.52	20.52	否	否	无	3%	
2062	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线骏业分8左7号柏榆街内 3号公变台区变压器	100	38.65%	51.35	51.35	否	否	无	88%	
2063	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线66右6号玉凤养殖场公 变台区变压器	100	3.42%	86.58	86.58	否	否	无	55%	
2064	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线9右3号柏榆街内1号公 变台区变压器	100	18.79%	71.21	71.21	否	否	无	3%	
2065	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线12右3号柏榆街内2号公 变台区变压器	100	30.17%	59.83	59.83	否	否	无	1%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
2066	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线骏业分104右30电井变 压器	50	20.90%	34.55	34.55	否	否	无	69%	
2067	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线双庙分112左1号文会东 台区变压器	100	49.33%	40.67	40.67	否	否	无	1%	
2068	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线辅仁分2号右55号辅仁 屯1号电井变压器	50	0.98%	44.51	44.51	否	否	无	5%	
2069	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线北创鹿业分10号北创鹿 业公变台区变压器	100	1.98%	88.02	88.02	否	否	无	22%	
2070	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线骏业分02#左04#号（原 铭家庭农场）公变台区	100	36.74%	53.26	53.26	否	否	无	82%	
2071	国网西丰县供电公司	泉太66kV变电站（用 户）	泉太66kV变电站 10kV柏榆线	10kV柏榆线老场分53号左11号新立 屯1号电井变压器	10	49.83%	4.02	4.02	否	否	无	46%	
2072	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV松树线204	10kV松树线祥和分胶管厂支宝库分 支02号宝库西变压器	400	33.43%	226.30	226.30	否	否	无	42%	
2073	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV松树线204	10kV松树线祥和分房树支14右23号 机电井公变变压器	50	0.18%	44.91	44.91	否	否	无	63%	
2074	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV松树线204	10kV松树线立新分于万臣养殖场支 09左25右01号机电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	98%	
2075	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV庆阳线104	10kV庆阳线236号左21号学礼屯马 场沟1号电井变压器	50	9.70%	40.15	40.15	否	否	无	14%	
2076	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV松树线204	10kV松树线立新分于万臣养殖场支 09左36号机电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	35%	
2077	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV柏祥线7576	10kV柏祥线万福七队分26左2号万 福六队台区变压器	100	7.01%	82.99	82.99	否	否	无	25%	
2078	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线中兴台区变压器	200	6.31%	167.38	167.38	否	否	无	14%	
2079	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线103左4号禹甸台区变压 器	200	11.70%	156.60	156.60	否	否	无	6%	
2080	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线南沟分26号右2德胜新 台	200	10.24%	159.52	159.52	否	否	无	38%	
2081	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV柏祥线7576	10kV柏祥线福宁分15左32号台区变 压器	200	38.22%	103.56	103.56	否	否	无	52%	
2082	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线南沟分23左05号机电井 公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	62%	
2083	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线新尤六队分3左2号右03 号新尤屯西桥北1号电井变压器	200	5.45%	169.10	169.10	否	否	无	12%	
2084	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线瑞祥分39+1左3号序文 屯1号电井变压器	50	0.03%	44.99	44.99	否	否	无	19%	
2085	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV忠岭线3219	10kV忠岭线怡河分92号左19号纯安 屯1号电井变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	42%	
2086	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV平安线3220	10kV平安线139号左15右01号东树 村2-4号电井变压器	50	4.35%	42.83	42.83	否	否	无	35%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
2087	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线瑞祥分10右11号小榆树 支2号变台	100	0.03%	89.97	89.97	否	否	无	80%	
2088	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线榆树分4左2号五云2号 电井变压器	50	0.07%	44.96	44.96	否	否	无	49%	
2089	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV忠岭线3219	10kV忠岭线119号右5号七家子北沟 变台	100	15.16%	74.84	74.84	否	否	无	53%	
2090	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV忠岭线3219	10kV忠岭线古龙分63号左15号古龙 屯1号电井变压器	50	0.03%	44.99	44.99	否	否	无	15%	
2091	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV育才线3231	10kV育才线崇信分01号左05号崇信 屯1号电井变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	74%	
2092	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV平安线3220	10kV平安线139号左20号东树村1号 电井变压器	50	7.56%	41.22	41.22	否	否	无	99%	
2093	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV煤矿线3227	10kV煤矿线172左13号登云屯1号电 井变压器	50	11.49%	39.26	39.26	否	否	无	85%	
2094	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线122右29号巨昆屯1号电 井变压器	50	18.95%	35.53	35.53	否	否	无	14%	
2095	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV振兴线5017	10kV振兴线安福分丰隆支35号公变 变压器	200	0.00%	180.00	180.00	否	否	无	12%	
2096	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV振兴线5017	10kV振兴线忠义分忠义南台区变压 器	200	44.75%	90.50	90.50	否	否	无	48%	
2097	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV振兴线5017	10kV振兴线188左01号机电井公变 变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	38%	
2098	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV振兴线5017	10kV振兴线安福分丰隆支51右02号 机电井公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	99%	
2099	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV金星线5015	10kV金星线154左12号大永安屯赵 家沟3号电井变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	72%	
2100	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV金星线5015	10kV金星线青山分16右02号机电井 公变变压器	50	2.86%	43.57	43.57	否	否	无	59%	
2101	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV金星线5015	10kV金星线251右10号变压器(森林 北台区)	100	3.78%	86.22	86.22	否	否	无	54%	
2102	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV振兴线5017	10kV振兴线晓山分76左11#公变台 区变压器	200	3.71%	172.57	172.57	否	否	无	4%	
2103	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV金星线5015	10kV金星线信乡分13左41号右05号 信乡屯焦家沟1号电井变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	89%	
2104	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV金星线5015	10kV金星线白石分59左9号德业屯1 号电井变压器	50	33.15%	28.42	28.42	否	否	无	5%	
2105	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV振兴线5017	10kV振兴线77右03号机电井变压器	50	3.75%	43.13	43.13	否	否	无	13%	
2106	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV福巨线4674	10kV福巨线肇兴东分09号公变变压 器	400	0.17%	359.33	359.33	否	否	无	59%	
2107	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV万和线4671	10kV万和线九如分12左14号和隆村 东沟变台	100	0.02%	89.98	89.98	否	否	无	51%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
2108	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV营厂线4673	10kV营厂线向阳分41号 向阳变压器200kVA	200	46.56%	86.89	86.89	否	否	无	24%	
2109	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV营厂线4673	10kV营厂线126右12号岭前东台区 变压器	100	20.72%	69.28	69.28	否	否	无	49%	
2110	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV福巨线4674	10kV福巨线大有西台区公变变压器	200	78.26%	23.48	23.48	否	否	无	49%	
2111	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV营厂线4673	10kV营厂线向阳分35左05号变压器	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无	66%	
2112	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV福巨线4674	10kV福巨线云岭分34号左08号变 压器	400	11.90%	312.40	312.40	否	否	无	46%	
2113	国网西丰县供电公司	和隆66kV变电站	和隆66kV变电站 10kV万和线4671	10kV万和线22左01号变压器	200	27.45%	125.11	125.11	否	否	无	47%	
2114	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线骏业分110左1号海清东 台区变压器	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无	59%	
2115	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线石门分营台支双榆支55 右支43号机电井变压器	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无	78%	
2116	国网西丰县供电公司	石岭66kV变电站（用 户）	石岭变66kV变电 站10kV天德线	10kV天德线河北五队分2左01号长 占道路施工变台	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无	82%	
2117	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线石门分营台支双榆支55 右支22右支07号机电井台区变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	94%	
2118	国网西丰县供电公司	柏榆66kV变电站	柏榆66kV变电站 10kV柏兴线2877	10kV柏兴线石门分营台支双榆支36 右支08号机电井变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	35%	
2119	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV德林线1442	10kV德林线横街分37右20号机电井 公变变压器	50	1.98%	44.01	44.01	否	否	无	74%	
2120	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV德林线1442	10kV德林线九岭分东昌支78号左02 号尚德屯1号电井变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	78%	
2121	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV德林线1442	10kV德林线怀庆分21号左5号林昌 屯01号电井变压器	50	0.21%	44.90	44.90	否	否	无	58%	
2122	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV德林线1442	10kV德林线134右07号机电井公变 变压器	100	12.69%	77.31	77.31	否	否	无	54%	
2123	国网西丰县供电公司	凉泉66kV变电站	凉泉66kV变电站 10kV凉泉线7575	10kV凉泉线85左14号禹甸村青年店 电井变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	65%	
2124	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV庆阳线104	10kV庆阳线德沛分30右01号台区变 压器	200	1.01%	177.98	177.98	否	否	无	32%	
2125	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV金星线5015	10kV金星线白石分德业西支2号德 业西台区变压器	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无	85%	
2126	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV金星线5015	10kV金星线青山分2右1号金星北台 区变压器	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无	94%	
2127	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV金星线5015	10kV金星线192左1号粮库东台区变 压器	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无	55%	
2128	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV金星线5015	10kV金星线62右1号上乐群东台区 变压器	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无	69%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
2129	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV振兴线5017	10kV振兴线97左1号黄金西台区变 压器	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无	16%	
2130	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV金星线5015	10kV金星线160号永安北台区变压 器	100	0.05%	89.96	89.96	否	否	无	97%	
2131	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV振兴线5017	10kV振兴线安福分25右2号安福东 公变台区变压器	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无	15%	
2132	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV振兴线5017	10kV振兴线7右1号孙家街台区变压 器	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无	1%	
2133	国网西丰县供电公司	高丽66kV变电站	高丽66kV变电站 10kV振兴线5017	10kV振兴线163右1号枫树南台区变 压器	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无	40%	
2134	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV晨丰联线	10kV晨丰联线广顺分26左1号广顺2 台区变压器	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无	92%	
2135	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV河东线1642	10kV河东线小城子分38右1号台区 变压器	200	0.00%	180.00	180.00	否	否	无	51%	
2136	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV河东线1642	10kV河东线小城子分17右1号台区 变压器	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无	73%	
2137	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV忠岭线3219	10kV忠岭线怡河分长兴支左2号长 兴台区变压器	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无	5%	
2138	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV平安线3220	10kV平安线07左1号加油东变压器	100	71.34%	18.66	18.66	否	否	无	49%	
2139	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV忠岭线3219	10kV忠岭线古龙分46右2号温家街2 台区变压器	100	16.46%	73.55	73.55	否	否	无	30%	
2140	国网西丰县供电公司	安民66kV变电站	安民66kV变电站 10kV平安线3220	10kV平安线137左1号东树2台区变 压器	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无	80%	
2141	国网西丰县供电公司	晨光66kV变电站	晨光66kV变电站 10kV太平线1640	10kV太平线青云分勤普支9左1号勤 普2台区变压器	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无	44%	
2142	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV德林线1442	10kV德林线九岭分东昌支生态农场 分支12#生态农场公变台区	200	17.13%	145.75	145.75	否	否	无	64%	
2143	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线景华分成善西公变台区	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无	88%	
2144	国网西丰县供电公司	郜家店66kV变电站	郜家店66kV变电 站10kV钓鱼线106	10kV钓鱼线敬老院分10右04号机电 井公变变压器	200	20.73%	138.55	138.55	否	否	无	47%	
2145	国网西丰县供电公司	公合66kV变电站	公合66kV变电站 10kV起重线1454	10kV起重线高园分5左1号变压器	200	0.00%	180.00	180.00	否	否	无	9%	
2146	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青南线	18#楼柱上变压器	400	25.91%	256.34	256.34	否	否	无	112%	
2147	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 85741大四东线	10kV大四东线红石分歧065号红石 村八组变压器	200	23.28%	133.45	133.45	否	否	无	13%	
2148	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变项荒线	项荒线87#右3台区变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	18%	
2149	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线新邓家支31号右01号台	400	11.81%	312.74	312.74	否	否	无	-14%	
2150	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变项荒线	10kV项荒线后屯支粮库分39左16号	50	56.56%	16.72	16.72	否	否	无	121%	
2151	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变项荒线	10kV项荒线项荒支09号	400	45.73%	177.07	177.07	否	否	无	-74%	
2152	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7883创明	四中变台柱上变压器	400	13.45%	306.22	306.22	否	否	无	-46%	
2153	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7883创明	10kV创明甲线顾家支08左03号公变	315	16.86%	230.38	230.38	否	否	无	231%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
2154	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71761亮东线	10kV亮东线八棵7组分支004号八棵 7组变压器	100	63.96%	26.04	26.04	否	否	无	69%	
2155	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施梨甲线 3042	10kV施梨甲线变压器90#柱上变压 器	400	78.20%	47.18	47.18	否	否	无	181%	
2156	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71711亮北线	10kV亮北线家属楼分支006号家属 楼变压器	200	41.12%	97.76	97.76	否	否	无	193%	
2157	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家乙线四组二号分007号 十八家子四组二号变压器	400	24.91%	260.36	260.36	否	否	无	-98%	
2158	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线下小房分支004号王家 村下小房变压器	100	30.04%	59.96	59.96	否	否	无	269%	
2159	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线高力支潘家分13号台区 变压器	200	20.20%	139.60	139.60	否	否	无	-6%	
2160	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线林子支08号柱上变压器	200	64.48%	51.05	51.05	否	否	无	10%	
2161	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线夏家支10左01号公变台	400	11.85%	312.59	312.59	否	否	无	-45%	
2162	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线44#左5变压器	200	30.71%	118.58	118.58	否	否	无	-65%	
2163	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变项荒线	项荒线后电支53#+1台区变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	62%	
2164	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17241金左线	10kV大兴线万宝分歧016号万宝村 二组变压器	200	39.42%	101.16	101.16	否	否	无	66%	
2165	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17241金左线	10kV大兴线万宝三队分支005号万 宝三队变压器	200	23.67%	132.67	132.67	否	否	无	10%	
2166	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变8475 十八家子乙线	10kV十八家乙线012号街道变压器	200	67.09%	45.82	45.82	否	否	无	-42%	
2167	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线30号公变台区变压器	30	16.31%	22.11	22.11	否	否	无	53%	
2168	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线万家房支057右03#公变	200	15.03%	149.93	149.93	否	否	无	186%	
2169	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线158号公变台区变压器	80	44.86%	36.11	36.11	否	否	无	38%	
2170	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71721亮南线	10kV亮南线朝阳6组分支010号朝阳 六组变压器	30	34.31%	16.71	16.71	否	否	无	403%	
2171	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线王家沟1号线分歧001号 小队部变压器	100	78.02%	11.98	11.98	否	否	无	247%	
2172	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7874创祥	10kV大明线大江支07号	400	48.27%	166.93	166.93	否	否	无	-79%	
2173	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV跃铸线861	10kV跃铸线宏大支01号台区变压器	315	59.39%	96.43	96.43	否	否	无	-65%	
2174	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7874创祥	10kV创祥线太平支村西分14号柱上	200	24.77%	130.46	130.46	否	否	无	11%	
2175	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7874创祥	技校白楼变台	200	16.01%	147.98	147.98	否	否	无	777%	
2176	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7874创祥	10kV祥和线医政支10号台区变压器	400	36.83%	212.70	212.70	否	否	无	-67%	
2177	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7872创泰	10kV山北甲线移动支07号台区变压	315	70.32%	61.98	61.98	否	否	无	-56%	
2178	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7874创祥	10kV大明线大江支16号公变台区变	400	24.12%	263.53	263.53	否	否	无	-85%	
2179	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7872创泰	10kV跃泰线三小变台变压器	400	56.88%	132.49	132.49	否	否	无	-80%	
2180	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7874创祥	10kV祥和线医政支16号台区变压器	315	73.29%	52.63	52.63	否	否	无	-87%	
2181	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7872创泰	10kV创泰线56#左01柱上变压器	200	30.49%	119.03	119.03	否	否	无	-60%	
2182	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7874创祥	10kV创祥线太平支14右01号公变台	200	32.00%	116.00	116.00	否	否	无	-17%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
2183	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7872创泰 线	10kV山北甲线西调支兵山分05右01 号台区变压器	315	26.75%	199.23	199.23	否	否	无	-26%	
2184	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7872创泰	10kV山北甲线55右03号台区变压器	200	7.91%	164.18	164.18	否	否	无	-100%	
2185	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV跃铸线861	10kV跃铸线宏大支06号柱上变压器	200	66.44%	47.12	47.12	否	否	无	51%	
2186	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线高力支020左1#台区变 压器	200	69.23%	41.54	41.54	否	否	无	-73%	
2187	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV兀联线855	10kV兀联线邮政支09号公变台区变 压器	160	70.64%	30.98	30.98	否	否	无	-65%	
2188	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV兀联线855	10kV兀联线煤气支施荒分4号右4右 1变台	400	75.85%	56.60	56.60	否	否	无	-77%	
2189	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线林子支09左08#台区变 压器	200	54.02%	71.96	71.96	否	否	无	68%	
2190	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV跃铸线861	10kV跃铸线两千平支02右01号台区 变压器	315	65.47%	77.27	77.27	否	否	无	-79%	
2191	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线北山支02号台区变压器	200	30.26%	119.49	119.49	否	否	无	-70%	
2192	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线后兴隆四组分支002号 后兴隆四组变压器	200	23.29%	133.43	133.43	否	否	无	-21%	
2193	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线109#左5台区变压器	100	0.03%	89.97	89.97	否	否	无	38%	
2194	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线117#右1号柱上变压器	200	7.82%	164.35	164.35	否	否	无	61%	
2195	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线太平村分歧017号太平 村三组变压器	200	56.00%	67.99	67.99	否	否	无	-17%	
2196	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线154+1右02#台区变压器	200	24.35%	131.29	131.29	否	否	无	565%	
2197	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线泉眼支19号台区变压器	100	41.79%	48.21	48.21	否	否	无	127%	
2198	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线石厂支08号右5台区变 压器	50	3.30%	43.35	43.35	否	否	无	46%	
2199	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线石厂支16号台区变压器	200	9.86%	160.29	160.29	否	否	无	66%	
2200	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线石厂支37号右1柱上变 压器	200	25.37%	129.25	129.25	否	否	无	170%	
2201	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线西主干11号家属变压 器	200	23.07%	133.85	133.85	否	否	无	-60%	
2202	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7872创泰	10kV山北甲线移动支兵山分01号台	200	45.75%	88.50	88.50	否	否	无	-80%	
2203	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变项荒线	10kV项荒线后屯支粮库分39左12号	100	67.70%	22.30	22.30	否	否	无	-6%	
2204	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71721亮南线	10kV亮南线亮河五、六组分支018 号亮河五、六组变压器	200	33.18%	113.65	113.65	否	否	无	-47%	
2205	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17221金宝线	10kV金宝线073号酒馆六组变压器	100	67.84%	22.16	22.16	否	否	无	11%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
2206	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17221金宝线	10kV金宝线酒馆1组分011号酒馆一 组变压器	400	11.28%	314.87	314.87	否	否	无	43%	
2207	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV跃铸线861	10kV跃铸线土地支02号台区变压器	315	62.37%	87.04	87.04	否	否	无	-62%	
2208	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV跃铸线861	10kV跃铸线宏大小区柱上变压器	200	60.39%	59.23	59.23	否	否	无	-53%	
2209	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV跃铸线861	10kV跃铸线土地支05号台区变压器	400	57.55%	129.82	129.82	否	否	无	-71%	
2210	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线小房3、4组分支014 号小房1、2组变压器	160	38.61%	82.23	82.23	否	否	无	-29%	
2211	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	锁龙线林子支28#左1台区变压器	50	11.01%	39.49	39.49	否	否	无	4%	
2212	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7874创祥	10kV创祥线太平支20号柱上变压器	200	25.22%	129.56	129.56	否	否	无	-56%	
2213	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线林子支合作分18号右04	200	38.85%	102.30	102.30	否	否	无	103%	
2214	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7874创祥	10kV创祥线太平支26号公变台区变	200	54.48%	71.05	71.05	否	否	无	-76%	
2215	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7874创祥	10kV创祥线太平支31#台区变压器	200	31.37%	117.26	117.26	否	否	无	38%	
2216	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线林子支合作分27#柱上 变压器	100	0.04%	89.96	89.96	否	否	无	65%	
2217	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV格林线865	10kV格林线03号台区变压器	315	23.97%	207.98	207.98	否	否	无	-71%	
2218	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV格林线865	10kV格林线07号变压器	315	65.09%	78.48	78.48	否	否	无	-92%	
2219	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	66kV跃进变电站 10kV跃泰线864	10kV跃泰线57号台区变压器	200	23.45%	133.10	133.10	否	否	无	71%	
2220	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	66kV跃进变电站 10kV跃泰线864	42#楼变台	200	30.53%	118.95	118.95	否	否	无	202%	
2221	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	66kV跃进变电站 10kV跃泰线864	10kV跃泰线65号台区变压器	400	66.63%	93.49	93.49	否	否	无	-93%	
2222	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线于家苗卜组分004号于 家苗卜变压器	100	49.46%	40.54	40.54	否	否	无	120%	
2223	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线主干022号街内中学变 压器	400	55.28%	138.90	138.90	否	否	无	-54%	
2224	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线陶家大棚分002号陶家 大棚变压器	100	6.59%	83.41	83.41	否	否	无	81%	
2225	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线新河分歧018号陶家村 三、四组变压器	100	54.72%	35.28	35.28	否	否	无	-25%	
2226	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线跃进五组分007号跃进 五组变压器	200	40.30%	99.40	99.40	否	否	无	70%	
2227	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 85741大四东线	10kV大四东线东风一组分歧025号 东风一组变压器	100	56.72%	33.28	33.28	否	否	无	-35%	
2228	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线陶家村八组分003号陶 家村八组变压器	100	71.63%	18.37	18.37	否	否	无	72%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
2229	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71721亮南线	10kV亮南线亮中八段八九组分支016 号亮中八段八九组变压器	400	22.99%	268.06	268.06	否	否	无	27%	
2230	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71721亮南线	10kV亮南线八段一组分支004号八 段一组变压器	100	61.11%	28.89	28.89	否	否	无	42%	
2231	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17241金左线	10kV大兴线孟家五组分支002号孟 家五组变压器	100	49.52%	40.48	40.48	否	否	无	92%	
2232	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17241金左线	10kV大兴线孟家三组分支005号孟 家三组变压器	100	39.41%	50.59	50.59	否	否	无	-45%	
2233	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71721亮南线	10kV亮南线仁合一组分岐006号仁 合四组变压器	200	31.59%	116.82	116.82	否	否	无	564%	
2234	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71721亮南线	10kV亮南线仁合二组分支002号仁 合二组变压器	200	20.78%	138.44	138.44	否	否	无	207%	
2235	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7882创明	二矿农场变台柱上变压器	200	21.42%	137.16	137.16	否	否	无	88%	
2236	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7882创明	四粮库变台柱上变压器	400	13.97%	304.12	304.12	否	否	无	8%	
2237	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71721亮南线	10kV亮南线八段六、七组分岐049 号八段六、七组变压器	200	38.22%	103.57	103.57	否	否	无	-19%	
2238	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	66kV跃进变电站 10kV跃泰线864	10kV跃泰线51#变台	200	71.23%	37.54	37.54	否	否	无	-74%	
2239	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线北022号双堆子4组 变压器	200	29.17%	121.66	121.66	否	否	无	38%	
2240	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线双堆子分支013号 双堆子2组变压器	200	43.08%	93.85	93.85	否	否	无	67%	
2241	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线八岔3-4组分支004号 八岔3-4组变压器	400	12.82%	308.72	308.72	否	否	无	-86%	
2242	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线北072号西太7组变 压器	200	29.38%	121.24	121.24	否	否	无	85%	
2243	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71721亮南线	10kV亮南线仁合一组分岐020号仁 合一组变压器	200	74.98%	30.03	30.03	否	否	无	121%	
2244	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线八岔分支036号八 岔6组变压器	200	22.46%	135.08	135.08	否	否	无	-32%	
2245	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71721亮南线	10kV亮南线仁合六、七组分岐006 号仁合七组变压器	200	70.07%	39.86	39.86	否	否	无	0%	
2246	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71721亮南线	10kV亮南线亮河八、九组分支022 号亮河八组变压器	50	70.48%	9.76	9.76	否	否	无	125%	
2247	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7882创明	西窑地变台柱上变压器	400	44.47%	182.11	182.11	否	否	无	-22%	
2248	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80721后窑西线	10kV后窑西线双山3组分支03号双 山三组变压器	400	21.81%	272.77	272.77	否	否	无	-6%	
2249	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84721 通江口线	10kV通江口线古于一组006号古于 一组变压器	100	42.85%	47.15	47.15	否	否	无	42%	
2250	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线120号街道街内变压器	400	39.54%	201.83	201.83	否	否	无	-58%	
2251	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80711后窑东线	10kV后窑东线五家子四组分支001号 五家子四组变压器	80	72.38%	14.10	14.10	否	否	无	-40%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
2252	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80721后窑西线	10kV后窑西线北山三组分支03号北 山三组变压器	200	44.51%	90.97	90.97	否	否	无	-97%	
2253	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线四分场分支002号四分 场十字路北台变压器	160	66.11%	38.22	38.22	否	否	无	-17%	
2254	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80721后窑西线	10kV后窑西线后窑一组分支08号后 窑一组变压器	315	63.11%	84.70	84.70	否	否	无	-73%	
2255	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80711后窑东线	10kV后窑东线六家子四组分013号 六家子四组变压器	200	59.00%	62.00	62.00	否	否	无	-28%	
2256	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线西主干长发7、8组分 支001号长发7.8组变压器	100	64.58%	25.42	25.42	否	否	无	-40%	
2257	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80711后窑东线	10kV后窑东线赵家六组分013号赵 家六组变压器	100	54.01%	35.99	35.99	否	否	无	-25%	
2258	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80721后窑西线	10kV后窑西线后窑三组分15号后 窑三组变压器	250	54.93%	87.68	87.68	否	否	无	-52%	
2259	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84711 通江南线	10kV十八家乙线付友1-4组分033号 付友四组大棚变压器	100	15.03%	74.97	74.97	否	否	无	20%	
2260	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84711 通江南线	10KV通江南线主干02#中学家属台 变压器	50	59.87%	15.07	15.07	否	否	无	64%	
2261	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84721 通江口线	10kV通江口线古于四组分002号 古于四组变压器	400	30.57%	237.73	237.73	否	否	无	-86%	
2262	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线广宁7组分006号广 宁7组变压器	100	20.54%	69.46	69.46	否	否	无	-20%	
2263	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80711后窑东线	10kV后窑东线船房二组分002号船 房二组变压器	100	41.20%	48.80	48.80	否	否	无	-43%	
2264	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17221金宝线	10kV金宝线张发1组分003号张发一 组变压器	100	48.38%	41.62	41.62	否	否	无	-1%	
2265	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线西主干熬家1、2组分 支025号熬家3、4组变压器	400	23.33%	266.66	266.66	否	否	无	-98%	
2266	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变项荒线	10kV项荒线后屯支刘荒分05#台区	200	14.28%	151.44	151.44	否	否	无	131%	
2267	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7872创泰	供电小区专用柱上变压器	400	42.89%	188.42	188.42	否	否	无	-76%	
2268	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7872创泰	10kV山北甲线卫生局变压器	200	60.08%	59.84	59.84	否	否	无	-64%	
2269	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7872创泰	10kV山北甲线西山小区1#柱上变压	400	33.66%	225.36	225.36	否	否	无	-79%	
2270	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7872创泰	10kV山北甲线西山小区二期2#柱上	400	24.63%	261.48	261.48	否	否	无	-52%	
2271	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7872创泰	10kV山北甲线煤纸化验柱上变压器	400	39.92%	200.33	200.33	否	否	无	-58%	
2272	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7874创祥	10kV大明线30左2号公变台区变压	400	22.94%	268.22	268.22	否	否	无	-51%	
2273	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青南线	75#楼柱上变压器	400	39.38%	202.46	202.46	否	否	无	-61%	
2274	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7874创祥	10kV大明线17左3号公变台区变压	400	35.85%	216.60	216.60	否	否	无	-27%	
2275	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80711后窑东线	10kV后窑东线万家分歧064号万家 一组变压器	100	76.79%	13.21	13.21	否	否	无	62%	
2276	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80711后窑东线	10kV后窑东线五家子新六组分012 号五家子新六组变压器	200	22.68%	134.64	134.64	否	否	无	-23%	
2277	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7871创元	10kV创元线140#右11号台区变压器	200	55.60%	68.80	68.80	否	否	无	-61%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
2278	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71721亮南线	10kV亮南线刘荒三、四组分岐006 号刘慌三、四组变压器	400	13.35%	306.59	306.59	否	否	无	-73%	
2279	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17241金左线	10kV大兴线万宝五队分支003号万 宝五队变压器	80	76.49%	10.81	10.81	否	否	无	-55%	
2280	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71721亮南线	10kV亮南线刘荒一组分岐007号刘 荒一组变压器	30	33.09%	17.07	17.07	否	否	无	396%	
2281	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71721亮南线	10kV亮南线泊林子四组分支005号 泊林子四组变压器	200	22.96%	134.08	134.08	否	否	无	78%	
2282	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7884创青	10kV创青线刘荒分16#变台	200	42.83%	94.33	94.33	否	否	无	-33%	
2283	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	66kV跃进变电站 10kV跃泰线864	10kV跃泰线新区二所检察院柱上变 压器	400	36.08%	215.68	215.68	否	否	无	-19%	
2284	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV兀联线855	10kV兀联线(右)89#公变台区变压 器	315	62.29%	87.30	87.30	否	否	无	-23%	
2285	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7884创青	10kV创青线169#左1台区变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	87%	
2286	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7884创青	10kV创青线创业东支07左01台区变	200	55.78%	68.44	68.44	否	否	无	24%	
2287	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7884创青	10kV创青线147#左06号台区变压器	200	16.15%	147.70	147.70	否	否	无	7%	
2288	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7884创青	10kV创青线创业东支18左03号公变	100	22.52%	67.49	67.49	否	否	无	81%	
2289	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV兀联线855	10kV兀联线邮政支07号公变台区变 压器	200	73.33%	33.34	33.34	否	否	无	-61%	
2290	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV兀联线855	10kV兀联线邮政支06号柱上变压器	400	57.21%	131.15	131.15	否	否	无	-39%	
2291	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV兀联线855	10kV兀联线总机支11号公变台区变 压器	400	14.89%	300.46	300.46	否	否	无	-19%	
2292	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7884创青	10kV创青线木材支23右11台区变压	100	19.75%	70.25	70.25	否	否	无	364%	
2293	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	66kV跃进变电站 10kV跃泰线864	10kV跃泰线40号台区变压器	315	69.70%	63.93	63.93	否	否	无	-89%	
2294	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	66kV跃进变电站 10kV跃泰线864	10kV跃泰线石棉支03号台区变压器	500	59.77%	151.17	151.17	否	否	无	-96%	
2295	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7884创青	10kV创青线水灌支08#台区变压器	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无	35%	
2296	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7884创青	10kV创青线194#左01号台区变压器	200	10.50%	159.01	159.01	否	否	无	126%	
2297	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7884创青	10kV创青线水灌支25号台区变压器	100	10.47%	79.53	79.53	否	否	无	17%	
2298	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	66kV跃进变电站 10kV跃泰线864	铁道东柱上变压器	400	20.90%	276.41	276.41	否	否	无	395%	
2299	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7884创青	10kV创青线刘荒分09#右09号台区	200	25.37%	129.26	129.26	否	否	无	67%	
2300	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7884创青	10kV创青线77#左03台区变压器	200	17.28%	145.44	145.44	否	否	无	-8%	
2301	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7884创青	10kV创青线木材支23右06号台区变	200	13.45%	153.11	153.11	否	否	无	283%	
2302	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV兀联线855	10kV兀联线人民支03号公变台区变 压器	200	38.09%	103.82	103.82	否	否	无	-69%	
2303	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV兀联线855	10kV兀联线邮政支04号公变台区变 压器	315	35.25%	172.45	172.45	否	否	无	-75%	
2304	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV兀联线855	10kV兀联线人民支08号公变台区变 压器	160	40.79%	78.74	78.74	否	否	无	-2%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
2305	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV兀联线855	10kV兀联线人民支05号公变台区变 压器	315	46.96%	135.57	135.57	否	否	无	-74%	
2306	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7884创青	10kV创青线刘荒分13#左06柱上变	100	37.82%	52.18	52.18	否	否	无	-55%	
2307	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7884创青	10kV创青线刘荒分40#右04号台区	200	28.32%	123.35	123.35	否	否	无	73%	
2308	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV兀联线855	10kV兀联线131号柱上变压器	400	15.17%	299.30	299.30	否	否	无	245%	
2309	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV兀联线855	10kV兀联线126号公变台区变压器	315	40.00%	157.50	157.50	否	否	无	-62%	
2310	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7884创青	铁道东变台柱上变压器	200	18.35%	143.30	143.30	否	否	无	4%	
2311	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV兀联线855	10kV兀联线120号公变台区变压器	315	62.50%	86.64	86.64	否	否	无	31%	
2312	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7884创青	10kV创青线刘荒分53#柱上变压器	400	15.99%	296.04	296.04	否	否	无	-2%	
2313	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7884创青	10kV创青线小江支010右01号公变	400	66.47%	94.13	94.13	否	否	无	24%	
2314	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7884创青	10kV创青线刘荒分06#柱上变压器	200	32.92%	114.17	114.17	否	否	无	44%	
2315	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7884创青	10kV创青线刘荒分09#右04台区变	400	14.57%	301.70	301.70	否	否	无	-30%	
2316	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV兀联线855	10kV兀联线蓝湾支04号柱上变压器	200	33.22%	113.57	113.57	否	否	无	276%	
2317	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV兀联线855	10kV兀联线(右)77号公变台区变压 器	100	49.34%	40.66	40.66	否	否	无	-23%	
2318	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV兀联线855	10kV兀联线113#公变台区变压器	200	51.80%	76.40	76.40	否	否	无	-51%	
2319	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7884创青	10kV创青线71#右02号公变台区变	200	52.44%	75.12	75.12	否	否	无	-46%	
2320	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV兀联线855	10kV兀联线煤气支施荒分02号左1 公变台区变压器	400	42.75%	189.01	189.01	否	否	无	-28%	
2321	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV兀联线855	10kV兀联线总机支机厂分09#变压 器	400	14.18%	303.29	303.29	否	否	无	41%	
2322	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7884创青	10kV创青线木材支30左14台区变压	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	63%	
2323	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80721后窑西线	10kV后窑西线五百4、5组分02号五 百村4、5组变压器	100	78.63%	11.37	11.37	否	否	无	-21%	
2324	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71721亮南线	10kV亮南线二道四组分岐007号二 道四组变压器	200	14.29%	151.42	151.42	否	否	无	30%	
2325	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80721后窑西线	10kV后窑西线五百123组分02号五 佰一二三组变台变压器	200	33.57%	112.86	112.86	否	否	无	14%	
2326	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线三分场大队分支029号 三分场陈家变变压器	50	67.72%	11.14	11.14	否	否	无	608%	
2327	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71721亮南线	10kV亮南线刘荒五组分支005号刘 荒五组变压器	200	18.47%	143.05	143.05	否	否	无	188%	
2328	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线丁家分歧077号康 家5组变压器	200	28.16%	123.68	123.68	否	否	无	-52%	
2329	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7872创泰	大数据中心柱上变压器	200	26.61%	126.79	126.79	否	否	无	784%	
2330	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV兀联线855	10kV兀联线108号公变台区变压器	250	26.59%	158.53	158.53	否	否	无	-33%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
2331	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	66kV跃进变电站 10kV跃泰线864	10kV跃泰线建委支02+1号柱上变 压器	400	30.97%	236.11	236.11	否	否	无	-76%	
2332	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	66kV跃进变电站 10kV跃泰线864	10kV跃泰线供热支08左01号台区变 压器	315	68.47%	67.81	67.81	否	否	无	-75%	
2333	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7874创祥	52楼柱上变压器	400	57.05%	131.78	131.78	否	否	无	-82%	
2334	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7874创祥	10kV祥和线17号台区变压器	250	16.76%	183.10	183.10	否	否	无	113%	
2335	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7884创青	10kV创青线水灌支20右17号台区变	100	12.75%	77.25	77.25	否	否	无	23%	
2336	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7884创青	10kV创青线155#左02号台区变压器	400	12.86%	308.58	308.58	否	否	无	78%	
2337	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地施福线	10kV施福线福地支1#右5#柱上变压	400	39.78%	200.89	200.89	否	否	无	-81%	
2338	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7882创明	10kV大明线64楼柱上变压器	400	66.02%	95.94	95.94	否	否	无	-93%	
2339	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线四分场桥头分支005号 四分场桥头变压器	250	58.11%	79.72	79.72	否	否	无	-64%	
2340	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线孙家八组分支013号孙 家八组变压器	100	52.60%	37.40	37.40	否	否	无	42%	
2341	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7885创安	10kV创安线西调支大棚分09右03号	200	21.52%	136.97	136.97	否	否	无	100%	
2342	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线上小房分歧026号王家 村上小房变压器	200	52.02%	75.96	75.96	否	否	无	-54%	
2343	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线092号国库家属变压器	100	18.37%	71.63	71.63	否	否	无	151%	
2344	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线七分厂分歧008号七分 场马家一组变压器	200	50.05%	79.90	79.90	否	否	无	-50%	
2345	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7885创安	10kV创安线西调支大棚分28号台区	100	59.24%	30.76	30.76	否	否	无	-51%	
2346	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线222二分场一队变压器	200	36.21%	107.57	107.57	否	否	无	-3%	
2347	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线东主干048号新立2组 变压器	100	61.59%	28.41	28.41	否	否	无	492%	
2348	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线种子站新发分支013号 新发变压器	200	59.75%	60.50	60.50	否	否	无	-70%	
2349	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线苇塘高家分支06号苇塘 高家变压器	100	33.88%	56.12	56.12	否	否	无	62%	
2350	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线双井子四组分支016号 双井子四组变压器	200	13.30%	153.40	153.40	否	否	无	252%	
2351	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7884创青	10kV创青线175#左1台区变压器	100	0.12%	89.88	89.88	否	否	无	97%	
2352	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线土城子五组分支003号 土城子五组变压器	400	17.68%	289.29	289.29	否	否	无	1%	
2353	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线义合分歧031号义合老 房变压器	100	74.52%	15.48	15.48	否	否	无	-78%	
2354	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线小房3、4组分支020 号小房3、4组变压器	100	57.60%	32.40	32.40	否	否	无	30%	
2355	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线卡楼分歧40#杆2#机电 井变压器	100	0.06%	89.94	89.94	否	否	无	86%	
2356	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线场部家属分支016号街 道砖厂院里变压器	400	33.60%	225.61	225.61	否	否	无	-64%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
2357	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线苇塘分支017号东苇塘 变台变压器	200	31.12%	117.76	117.76	否	否	无	-29%	
2358	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线金家老邮局分歧001号 左5柱上变压器	400	49.25%	162.98	162.98	否	否	无	94%	
2359	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线197号一分场北变压器	100	58.96%	31.04	31.04	否	否	无	-55%	
2360	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线长沟4、5、6、7组分 支034号长沟7组变压器	50	57.65%	16.17	16.17	否	否	无	7%	
2361	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	66kV跃进变电站 10kV跃泰线864	10kV跃泰线供热支11号柱上变压器	200	43.55%	92.89	92.89	否	否	无	327%	
2362	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84721 通江口线	10kV通江口线后通村分支016号后 通村变压器	200	32.36%	115.28	115.28	否	否	无	-6%	
2363	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7885创安	调兵沟猪场变台柱上变压器	400	28.49%	246.06	246.06	否	否	无	41%	
2364	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线四方4组分支003号四 方4组变压器	200	22.82%	134.35	134.35	否	否	无	103%	
2365	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71711亮北线	10kV亮北线3655-2分支004号3655- 2号变压器	200	74.87%	30.26	30.26	否	否	无	442%	
2366	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84721 通江口线	10kV通江口线白家大棚分002号白 家大棚变压器	100	9.91%	80.09	80.09	否	否	无	19%	
2367	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线三分场分歧002号三分 场张柳灌窰子变压器	200	33.51%	112.98	112.98	否	否	无	98%	
2368	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线南大兴分支04号南大兴 变压器	200	19.97%	140.06	140.06	否	否	无	83%	
2369	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线陈家一、二组分支016 号陈家一、二组变压器	160	46.46%	69.66	69.66	否	否	无	-81%	
2370	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线后兴隆五组分支001号 后兴隆五组变压器	200	22.06%	135.89	135.89	否	否	无	-52%	
2371	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7885创安	10kV创安线139#台区变压器	400	62.36%	110.55	110.55	否	否	无	-79%	
2372	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线131号街道东台变压器	400	34.70%	221.18	221.18	否	否	无	-100%	
2373	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线边家村一、二组分支 007号边家村一组变压器	200	29.77%	120.46	120.46	否	否	无	-100%	
2374	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线边家村六、七组分支 004号边家村六、七组变压器	100	31.43%	58.57	58.57	否	否	无	130%	
2375	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线冷冻库分支06号孙家一 组变压器	100	41.52%	48.48	48.48	否	否	无	96%	
2376	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线土城子分歧040号土城 子三、四组变压器	400	16.77%	292.93	292.93	否	否	无	-43%	
2377	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施福线	10kV施福线铁秀支16号台区变压器	160	24.78%	104.35	104.35	否	否	无	109%	
2378	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线太平北跑分05号太平四 组变压器	100	49.88%	40.12	40.12	否	否	无	201%	
2379	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线陈家村分歧050号陈家 四组变压器	100	42.99%	47.01	47.01	否	否	无	-50%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
2380	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线刘杖子一组分歧005号 刘杖子一组变压器	400	76.49%	54.02	54.02	否	否	无	-70%	
2381	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线小房村台分支004号 小房村台变压器	200	22.82%	134.35	134.35	否	否	无	-6%	
2382	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线203号东西大兴变压器	200	35.23%	109.53	109.53	否	否	无	-16%	
2383	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7885创安	调兵沟筑路队变台柱上变压器	200	17.91%	144.17	144.17	否	否	无	39%	
2384	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线后兴隆七组分支001号 后兴隆六组变压器	200	36.88%	106.25	106.25	否	否	无	-39%	
2385	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7885创安	10kV创安线109#右05柱上变压器	200	40.53%	98.93	98.93	否	否	无	-69%	
2386	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施福线	10kv施福线福地支1#右7#柱上变压	400	36.11%	215.58	215.58	否	否	无	-78%	
2387	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线和平一二组分支014 号和平一二组变压器	400	17.43%	290.29	290.29	否	否	无	-76%	
2388	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施福线	10kv施福线福地支8#柱上变压器	400	59.65%	121.42	121.42	否	否	无	-92%	
2389	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线太平广宁分12号太平村 广宁五组变压器	200	21.09%	137.82	137.82	否	否	无	175%	
2390	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线七分厂分歧031号七分 场大岗子变压器	100	13.86%	76.14	76.14	否	否	无	561%	
2391	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线刘长福开发楼分001号 刘长福开发楼变压器	100	34.71%	55.29	55.29	否	否	无	27%	
2392	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线孙家七组分支16号孙家 七组变压器	200	28.81%	122.38	122.38	否	否	无	-14%	
2393	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线136王家村小二组变压 器	100	29.57%	60.43	60.43	否	否	无	285%	
2394	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线五分场北台分支010号 五分场3号变压器	100	67.91%	22.09	22.09	否	否	无	24%	
2395	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线王家沟2号线分歧008号 王家沟2号变压器	200	12.72%	154.56	154.56	否	否	无	28%	
2396	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变8475 十八家子乙线	10kV十八家乙线付友二组分支020号 付友二组大棚变压器	10	0.00%	9.00	9.00	否	否	无	55%	
2397	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7885创安	10kV创安线西调支14号右02号柱上	400	17.50%	290.02	290.02	否	否	无	-48%	
2398	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线两家农场分支003号五 分场小沟西变压器	50	64.83%	12.58	12.58	否	否	无	320%	
2399	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线刘杖子三组分歧26号刘 杖子三组变压器	100	35.24%	54.76	54.76	否	否	无	195%	
2400	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线四分场分支011号四分 场大队变压器	100	61.33%	28.67	28.67	否	否	无	101%	
2401	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7885创安	10kV创安线西调支挂面分02号台区	315	38.43%	162.45	162.45	否	否	无	-6%	
2402	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线北岗台分支006号九分 场北岗变压器	200	32.99%	114.03	114.03	否	否	无	-57%	
2403	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线农场住宅楼分支002号 农场住宅楼1号变压器	315	65.43%	77.40	77.40	否	否	无	-83%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
2404	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线左家村九队分支010号 左家村九组变压器	100	30.52%	59.48	59.48	否	否	无	137%	
2405	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线132号长岭子1变压器	200	73.49%	33.02	33.02	否	否	无	-66%	
2406	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线北岗台分支009号九分 场中学变压器	200	26.46%	127.07	127.07	否	否	无	-21%	
2407	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线后兴隆三组分支004号 后兴隆三组变压器	100	41.08%	48.92	48.92	否	否	无	-4%	
2408	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线三分场大队分支006号 三分场大队变压器	200	67.75%	44.51	44.51	否	否	无	21%	
2409	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线五分场沟西分支007号 沟西东台变压器	100	74.55%	15.45	15.45	否	否	无	-31%	
2410	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7885创安	10kV创安线西调支2 0 号右02号台	400	25.12%	259.53	259.53	否	否	无	-100%	
2411	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7885创安	10kV创安线采石支11号台区柱上变	200	27.22%	125.56	125.56	否	否	无	45%	
2412	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线大兴尚窝卜分歧10号大 兴线尚窝卜变压器	400	17.03%	291.89	291.89	否	否	无	68%	
2413	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线冯家油房分歧008号冯 家油房变压器	200	29.69%	120.63	120.63	否	否	无	27%	
2414	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施福线	10kV施福线福地支5#柱上变压器	400	39.93%	200.28	200.28	否	否	无	-74%	
2415	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线六分场大棚分001号六 分场大棚变压器	100	67.55%	22.45	22.45	否	否	无	-27%	
2416	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线卡姜村三组分支007号 卡姜村一组变压器	400	27.29%	250.83	250.83	否	否	无	-55%	
2417	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施梨甲线 3042	10kV施梨甲线施荒支05号变压器	400	47.72%	169.12	169.12	否	否	无	-82%	
2418	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84711 通江南线	10kV通江南线团结四组分支004号 团结四组变压器	400	14.34%	302.64	302.64	否	否	无	-22%	
2419	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84711 通江南线	10kV通江南线团结五六组大棚分支 002号大棚变压器	50	52.51%	18.74	18.74	否	否	无	511%	
2420	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84711 通江南线	10kV通江南线黄家团结分歧076号 黄家三四组变压器	100	41.92%	48.08	48.08	否	否	无	48%	
2421	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7885创安	10kV创安线102#左04台区变压器	400	17.16%	291.37	291.37	否	否	无	-63%	
2422	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7885创安	10kV创安线118#左06号台区变压器	400	47.80%	168.79	168.79	否	否	无	-43%	
2423	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7885创安	24号线9#楼变台柱上变压器	400	31.40%	234.42	234.42	否	否	无	-84%	
2424	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	66kV跃进变电站 10kV跃泰线864	10kV跃泰线石棉支08号左01柱上变 压器	400	67.19%	91.22	91.22	否	否	无	8%	
2425	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施福线	10kV施福线铁秀支14左3号台区变	400	22.03%	271.88	271.88	否	否	无	-9%	
2426	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7883创明	10kV创明甲线顾家支10#变压器	200	14.38%	151.24	151.24	否	否	无	101%	
2427	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7883创明	沙井变台柱上变压器	100	21.86%	68.14	68.14	否	否	无	263%	
2428	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7883创明	顾家煤矿散居区柱上变压器	400	20.01%	279.95	279.95	否	否	无	-17%	
2429	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7883创明	草袋厂柱上变压器	100	64.80%	25.20	25.20	否	否	无	-36%	
2430	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7883创明	10kV创明甲线大明支45号公变台区	400	8.85%	324.59	324.59	否	否	无	501%	
2431	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变4376堡明	堡明乙线32楼变台柱上变压器	400	35.49%	218.03	218.03	否	否	无	-69%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
2432	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变4373堡明	堡明甲线48楼变台柱上变压器	400	22.60%	269.60	269.60	否	否	无	-79%	
2433	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7883创明	10kV创明甲线116#右05变压器	400	16.55%	293.82	293.82	否	否	无	23%	
2434	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7885创安	10kV创安线苗圃支02号台区变压器	315	67.98%	69.35	69.35	否	否	无	-70%	
2435	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7885创安	10kV创安线苗圃支10号左1台区变	100	62.13%	27.87	27.87	否	否	无	-50%	
2436	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变4376堡明	堡明乙线13楼变台柱上变压器	400	17.18%	291.30	291.30	否	否	无	-34%	
2437	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地孤山线	10kV孤山线215左04号台区变压器	400	16.61%	293.54	293.54	否	否	无	-63%	
2438	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地孤山线	10kV孤山线215左08号柱上变压器	200	38.32%	103.36	103.36	否	否	无	11%	
2439	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变4376堡明	运输部1#变台柱上变压器	400	17.91%	288.35	288.35	否	否	无	135%	
2440	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7885创安	10kV创安线西调支41号柱上变压器	200	31.52%	116.95	116.95	否	否	无	89%	
2441	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变4376堡明	晓青市场北变台柱上变压器	400	72.85%	68.60	68.60	否	否	无	-27%	
2442	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7885创安	10kV创安线西调支10号右01左01号	200	15.41%	149.17	149.17	否	否	无	253%	
2443	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7885创安	10kV创安线西调支12号右01柱上变	200	38.84%	102.33	102.33	否	否	无	-63%	
2444	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7885创安	西山散居变台柱上变压器	200	16.87%	146.26	146.26	否	否	无	78%	
2445	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地孤山线	10kV孤山线矿泉支23号左09柱上变	200	29.31%	121.39	121.39	否	否	无	580%	
2446	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV兀联线855	10kV兀联线煤气支施荒分7号变台	400	49.79%	160.84	160.84	否	否	无	-56%	
2447	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84711 通江南线	10kV通江南线边家歪脖分歧015号 种子场四组变压器	80	63.21%	21.43	21.43	否	否	无	31%	
2448	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施福线	10kV施福线铁秀支13号台区变压器	200	47.63%	84.74	84.74	否	否	无	-38%	
2449	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7882创明	10kv大明线37楼柱上变压器	400	34.96%	220.15	220.15	否	否	无	-63%	
2450	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84711 通江南线	10kV通江南线种子场三组分支006 号种子场三组变压器	400	34.87%	220.53	220.53	否	否	无	19%	
2451	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71761亮东线	10kV亮东线高原6组分支024号高原 6组变压器	50	57.75%	16.12	16.12	否	否	无	368%	
2452	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84711 通江南线	10kV通江南线黄家一组分支015号 黄家一组变压器	100	48.96%	41.04	41.04	否	否	无	7%	
2453	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 8575大四西线	10kV大四西线胜利五组分支011号 分001号胜利五组变压器	100	67.29%	22.71	22.71	否	否	无	-1%	
2454	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80711后窑东线	10kV后窑东线赵家一组分020号赵 家一组变压器	80	75.64%	11.49	11.49	否	否	无	-44%	
2455	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 85741大四东线	10kV大四东线方家五组分歧003号 方家五组变压器	200	29.20%	121.61	121.61	否	否	无	35%	
2456	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线太平村七组分支011号 太平村七、八组变压器	200	37.53%	104.94	104.94	否	否	无	82%	
2457	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线金屯三组分歧006号金 屯三组变压器	100	78.32%	11.68	11.68	否	否	无	4%	
2458	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线新河村一组分024号新 河村一组变压器	50	63.98%	13.01	13.01	否	否	无	18%	
2459	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线主干058号金城一、二 、三组变压器	160	53.29%	58.74	58.74	否	否	无	-59%	
2460	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线孙家二组分歧009号孙 家二组变压器	200	21.09%	137.81	137.81	否	否	无	26%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
2461	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线陶家村七组分005号陶 家村七组变压器	200	76.22%	27.57	27.57	否	否	无	-38%	
2462	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线边家分歧53号边家四五 组变压器	400	23.16%	267.35	267.35	否	否	无	-68%	
2463	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线孙家四组分歧18号孙家 四组变压器	200	37.61%	104.78	104.78	否	否	无	-1%	
2464	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17241金左线	10kV大兴线孟家一队分支003号孟 家村一组变压器	30	67.50%	6.75	6.75	否	否	无	33%	
2465	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线孙家三组分歧17号孙家 三组变压器	200	25.38%	129.23	129.23	否	否	无	50%	
2466	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线双井子一二组分003号 双井子一二组变压器	200	25.56%	128.87	128.87	否	否	无	947%	
2467	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线卡娄村七组分003号 卡娄七组变压器	100	26.42%	63.58	63.58	否	否	无	218%	
2468	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80711后窑东线	10kV后窑东线船房分歧005号船房 五八组变压器	200	36.77%	106.47	106.47	否	否	无	96%	
2469	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80711后窑东线	10kV后窑东线六家子七八组003号 六家子七八组变压器	400	32.21%	231.14	231.14	否	否	无	-56%	
2470	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线齐家分歧014号刘杖子 小一组变压器	100	76.76%	13.24	13.24	否	否	无	-49%	
2471	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线主干071号金城四、五 、六组变压器	400	16.13%	295.48	295.48	否	否	无	66%	
2472	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线于家分歧013号金屯村 五组变压器	200	30.40%	119.21	119.21	否	否	无	438%	
2473	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线后兴隆一组分支012号 后兴隆一组变压器	100	64.98%	25.02	25.02	否	否	无	512%	
2474	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线刘杖子五、六组分005 号刘杖子五六组变压器	200	26.49%	127.03	127.03	否	否	无	-40%	
2475	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线于家分歧027号于家二 组变压器	200	57.55%	64.90	64.90	否	否	无	-33%	
2476	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线王家村一七组分003号 王家村一七组变压器	400	16.35%	294.59	294.59	否	否	无	6%	
2477	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线孙家六、九组分歧042 号孙家六、九组变压器	160	37.85%	83.44	83.44	否	否	无	25%	
2478	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80711后窑东线	10kV后窑东线船房分歧113号五家 子二组变压器	400	11.39%	314.43	314.43	否	否	无	-46%	
2479	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84721 通江口线	10kV通江口线049号付友五组大棚 变压器	50	60.53%	14.73	14.73	否	否	无	6%	
2480	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线医院分歧008号街内医 院变压器	400	61.99%	112.05	112.05	否	否	无	-77%	
2481	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84721 通江口线	10kV通江口线医院分支002号古于 村变压器	250	70.49%	48.78	48.78	否	否	无	-68%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
2482	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线跃进三、四组分支041 号跃进三、四组变压器	200	48.93%	82.15	82.15	否	否	无	34%	
2483	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线卡娄村分歧063号卡娄 村四组变压器	200	24.80%	130.41	130.41	否	否	无	-100%	
2484	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线五一分歧047号丁家村 部变压器	400	77.67%	49.34	49.34	否	否	无	71%	
2485	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7885创安	10kV创安线采石支07号台区变压器	200	40.54%	98.92	98.92	否	否	无	-80%	
2486	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施梨甲线 3042	10kV施梨甲线兴隆支37右05号台区 变压器	200	21.65%	136.70	136.70	否	否	无	2%	
2487	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施梨甲线 3042	10kV施梨甲线79左07号台区变压器	200	73.02%	33.95	33.95	否	否	无	-30%	
2488	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变项荒线 3031	10kV项荒线后屯支粮库分34左01号 左01号台区变压器	20	68.79%	4.24	4.24	否	否	无	120%	
2489	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地孤山线	10kV孤山线前孤支10左09号台区变	200	20.28%	139.45	139.45	否	否	无	-49%	
2490	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17221金宝线	10kV金宝线太河分歧042号太河三 组变压器	100	75.47%	14.53	14.53	否	否	无	-58%	
2491	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线黑鱼2组分010号黑 鱼2组变压器	100	68.61%	21.39	21.39	否	否	无	-76%	
2492	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线黑鱼4组分005号黑 鱼4组变压器	200	32.61%	114.78	114.78	否	否	无	-15%	
2493	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线十八家子1组分007 号十八家子1组变压器	100	42.48%	47.52	47.52	否	否	无	133%	
2494	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线西主干长发5组分支 006号长发5组变压器	160	37.97%	83.25	83.25	否	否	无	-100%	
2495	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17221金宝线	10kV金宝线酒馆3组分005号酒馆三 组变压器	400	19.74%	281.06	281.06	否	否	无	-99%	
2496	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84721 通江口线	10kV通江口线通江口分歧004号通 江口一组变压器	50	43.38%	23.31	23.31	否	否	无	-13%	
2497	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84711 通江南线	10kV通江南线边家一二组分支001 号边家村变压器	100	70.28%	19.73	19.73	否	否	无	-46%	
2498	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线八岔分支011号八 岔村变压器	100	38.19%	51.81	51.81	否	否	无	11%	
2499	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线西主干长发6组分支 013号长发6组变压器	30	78.32%	3.50	3.50	否	否	无	706%	
2500	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84711 通江南线	10kV通江南线歪脖一二组分支010 号歪脖一二组变压器	80	58.07%	25.55	25.55	否	否	无	27%	
2501	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线新华分支058号3.4 组变压器	400	16.65%	293.40	293.40	否	否	无	-62%	
2502	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84711 通江南线	10kV通江南线边家三四组分支017 号边家三四组变压器	200	30.87%	118.27	118.27	否	否	无	193%	
2503	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线水泵分支057号孙 家1组变压器	80	69.83%	16.14	16.14	否	否	无	194%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
2504	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17221金宝线	10kV金宝线酒馆2组分支009号酒馆 二组变压器	200	29.50%	121.00	121.00	否	否	无	186%	
2505	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线牛庄1组分支002号牛 庄1组变压器	30	60.08%	8.98	8.98	否	否	无	771%	
2506	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线西太分歧047号西 太2组变压器	30	40.41%	14.88	14.88	否	否	无	561%	
2507	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线广宁4组分支006号广 宁4组变压器	200	25.54%	128.92	128.92	否	否	无	-8%	
2508	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线丁家分歧008号金 家五组变压器	100	75.10%	14.90	14.90	否	否	无	42%	
2509	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线双堆子分支019号 双堆子3组变压器	30	64.30%	7.71	7.71	否	否	无	264%	
2510	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线牛庄4组分支003号牛 庄4组变压器	200	34.74%	110.52	110.52	否	否	无	32%	
2511	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线宏胜6、7组分支028 号宏胜6、7组变压器	400	25.16%	259.38	259.38	否	否	无	95%	
2512	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84711 通江南线	10kV通江南线边家五组分支004号 边家五六八组变压器	160	79.57%	16.69	16.69	否	否	无	19%	
2513	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17221金宝线	10kV金宝线张发分歧026号张发二 组变压器	400	18.86%	284.56	284.56	否	否	无	83%	
2514	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17221金宝线	10kV金宝线东岗村8组分支002号东岗 村八组变压器	100	22.72%	67.28	67.28	否	否	无	25%	
2515	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线084号金家1组变压 器	200	36.34%	107.32	107.32	否	否	无	-53%	
2516	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线水泉4组分支001号 水泉3组变压器	100	60.77%	29.23	29.23	否	否	无	599%	
2517	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线水泉5组分支002号 水泉5组变压器	100	40.30%	49.70	49.70	否	否	无	152%	
2518	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线水泉分支060号孙 家2组变压器	200	19.77%	140.47	140.47	否	否	无	-100%	
2519	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线149号康家1组变压 器	400	58.03%	127.90	127.90	否	否	无	-75%	
2520	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线新华2组分支019号 新华7.8组变压器	100	75.80%	14.20	14.20	否	否	无	-42%	
2521	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变8475 十八家子乙线	10kV十八家乙线付友分支013号付 友七组变压器	400	20.23%	279.08	279.08	否	否	无	-41%	
2522	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84711 通江南线	10kV通江南线团结二组分支003号 团结二组变压器	100	47.08%	42.92	42.92	否	否	无	-100%	
2523	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线水泉分支072号孙 家3组变压器	200	23.18%	133.64	133.64	否	否	无	-57%	
2524	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线091号金家2组变压 器	200	75.63%	28.73	28.73	否	否	无	-70%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
2525	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线西太分歧044号西 太3组变压器	100	29.75%	60.25	60.25	否	否	无	545%	
2526	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80711后窑东线	10kV后窑东线五家子五组分支005号 五家子五组变压器	200	38.10%	103.81	103.81	否	否	无	-69%	
2527	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 8575大四西线	10kV大四西线大四六组分支001号 大四六组2号变压器	100	67.62%	22.38	22.38	否	否	无	124%	
2528	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线十八家子4组分支003 号十八家子4组变压器	160	67.79%	35.53	35.53	否	否	无	-8%	
2529	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线牛庄2-3组007号牛 庄2-3组变压器	200	18.38%	143.25	143.25	否	否	无	452%	
2530	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线042号十八家子村 变压器	200	57.81%	64.38	64.38	否	否	无	-100%	
2531	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线丁家分歧085号康 家6组变压器	200	14.93%	150.14	150.14	否	否	无	207%	
2532	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 8575大四西线	10kV大四西线新立四、五组分支 019号新立四组变压器	100	39.16%	50.84	50.84	否	否	无	16%	
2533	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线广宁分支033号广宁3 组变压器	200	41.04%	97.91	97.91	否	否	无	391%	
2534	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17221金宝线	10kV金宝线太河4组分支012号太河 四组变压器	80	59.18%	24.66	24.66	否	否	无	19%	
2535	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17221金宝线	10kV金宝线太河2组分支002号太河二 组变压器	100	52.80%	37.20	37.20	否	否	无	-100%	
2536	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线双堆子6组分支004号 双堆子6组变压器	100	66.83%	23.17	23.17	否	否	无	296%	
2537	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线新华1组分支004号 新华1组变压器	50	51.75%	19.13	19.13	否	否	无	582%	
2538	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线广宁1组分支005号广 宁1组变压器	100	55.78%	34.22	34.22	否	否	无	-41%	
2539	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84711 通江南线	10kV通江南线歪脖7.8组分支30号 杆歪脖7.8组变压器	100	38.55%	51.45	51.45	否	否	无	81%	
2540	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线东主干建设5组分支 011号建设5组变压器	200	10.70%	158.61	158.61	否	否	无	59%	
2541	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84711 通江南线	10kV通江南线黄家团结分歧010号 团结一组变压器	200	20.83%	138.34	138.34	否	否	无	110%	
2542	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线西太分歧008号西 太6组变压器	200	24.52%	130.96	130.96	否	否	无	-12%	
2543	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线035号十八家子2组 变压器	200	55.09%	69.83	69.83	否	否	无	293%	
2544	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线西主干长发1、2组分 支035号和平大棚变压器	50	47.71%	21.15	21.15	否	否	无	569%	
2545	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线牛庄分歧037号牛 庄村变压器	100	55.25%	34.75	34.75	否	否	无	7%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
2546	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17221金宝线	10kV金宝线太河8组分支018号太河八 组变压器	200	26.60%	126.80	126.80	否	否	无	156%	
2547	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线康家2-3组分支016 号康家3组变压器	100	39.42%	50.58	50.58	否	否	无	371%	
2548	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线东主干新立1组分支 002号新立1组变压器	200	23.39%	133.22	133.22	否	否	无	476%	
2549	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线十八家子5-6组分支 007号十八家子5-6组变压器	200	31.32%	117.37	117.37	否	否	无	122%	
2550	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17221金宝线	10kV金宝线太河1组分支005号太河一 组变压器	100	74.46%	15.54	15.54	否	否	无	186%	
2551	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80711后窑东线	10kV后窑东线赵家二组分支008号赵 家二组变压器	200	39.02%	101.96	101.96	否	否	无	67%	
2552	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17221金宝线	10kV金宝线东岗子村7组分支016号 东岗子村七组变压器	80	33.38%	45.30	45.30	否	否	无	294%	
2553	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线八岔2组分支005号八 岔2组变压器铭牌	100	51.02%	38.98	38.98	否	否	无	142%	
2554	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线牛庄分歧051号牛 庄7-8组变压器	80	79.73%	8.21	8.21	否	否	无	185%	
2555	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线八岔1-2组分支014 号八岔1组变压器	100	36.89%	53.11	53.11	否	否	无	40%	
2556	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线西太1组大鵬分001 号西太1组大鵬变压器	30	52.82%	11.15	11.15	否	否	无	58%	
2557	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17221金宝线	10kV金宝线酒馆4组分支006号酒馆四 组变压器	100	70.87%	19.13	19.13	否	否	无	414%	
2558	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84711 通江南线	10kV通江南线黄家一组分支006号 黄家二组变压器	200	51.97%	76.07	76.07	否	否	无	-100%	
2559	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线长沟1、2组分支012 号长沟1、2组变压器	200	32.97%	114.06	114.06	否	否	无	103%	
2560	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线水泉2组分支002号 水泉2组变压器	100	60.77%	29.23	29.23	否	否	无	30%	
2561	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17221金宝线	10kV金宝线大棚台分004号大棚变 压器	200	5.62%	168.77	168.77	否	否	无	-76%	
2562	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84711 通江南线	10kV通江南线边家一二组分支001 号边家七组变压器	200	57.82%	64.36	64.36	否	否	无	2%	
2563	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84711 通江南线	10kV通江南线边家歪脖分歧069号 歪脖三四九十组变压器	400	24.10%	263.62	263.62	否	否	无	218%	
2564	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线西主干长发12组分支 019号长发2组变压器	200	35.50%	109.00	109.00	否	否	无	78%	
2565	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80711后窑东线	10kV后窑东线于家分021号于家一 组变压器	100	57.47%	32.53	32.53	否	否	无	-82%	
2566	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线水泉分支020号水 泉一组变压器	200	42.18%	95.64	95.64	否	否	无	549%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
2567	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17221金宝线	10kV金宝线太河6.7组分007号太河 六、七组变压器	100	78.55%	11.45	11.45	否	否	无	687%	
2568	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线西太分歧015号西 太村变压器	100	15.02%	74.98	74.98	否	否	无	-100%	
2569	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线金家3组分011金家 3组变压器	200	44.63%	90.75	90.75	否	否	无	-14%	
2570	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线长岭子6组分支004号 长岭子6组变压器	200	30.64%	118.72	118.72	否	否	无	-97%	
2571	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线十八家子3组分003 号十八家子3组变压器	200	39.80%	100.41	100.41	否	否	无	30%	
2572	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线106号金家4组变压 器	200	34.66%	110.67	110.67	否	否	无	-37%	
2573	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线八岔5组分004号八 岔5组变压器	50	77.65%	6.18	6.18	否	否	无	240%	
2574	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线康家2-3组分支022 号康家2组变压器	200	40.34%	99.31	99.31	否	否	无	-65%	
2575	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线八岔1-2组分支021 号黑鱼3组变压器	200	27.65%	124.70	124.70	否	否	无	301%	
2576	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线牛庄5-6组分003号 牛庄5-6组变压器	100	54.52%	35.48	35.48	否	否	无	188%	
2577	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 8575大四西线	10kV大四西线新立上二组分支006 号新立上二组变压器	200	21.61%	136.79	136.79	否	否	无	37%	
2578	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线水泉六组分支005 号水泉六组变压器	100	47.50%	42.50	42.50	否	否	无	474%	
2579	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17221金宝线	10kV金宝线后窑分支050号张发村 三组变压器	100	47.75%	42.25	42.25	否	否	无	-54%	
2580	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线西太1组分07号西 太1组变压器	400	13.01%	307.96	307.96	否	否	无	18%	
2581	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17221金宝线	10kV金宝线太河5组分002号太河五 组变压器	200	16.86%	146.29	146.29	否	否	无	211%	
2582	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80711后窑东线	10kV后窑东线船房六组分支014号 船房六组变压器	200	63.08%	53.84	53.84	否	否	无	217%	
2583	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线广宁2组分支005号广 宁2组变压器	100	51.80%	38.20	38.20	否	否	无	-51%	
2584	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 8575大四西线	10kV大四西线大四四组分支008号 大四三、四组变压器	200	73.22%	33.55	33.55	否	否	无	51%	
2585	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变8475 十八家子乙线	10kV十八家乙线付友二组分010号 付友二组变压器	400	15.44%	298.25	298.25	否	否	无	-28%	
2586	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线西主干熬家5、6组分 支025号熬家5、6组变压器	200	23.96%	132.08	132.08	否	否	无	88%	
2587	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84711 通江南线	10kV通江南线团结五六组分支08号 团结五组变压器	400	15.20%	299.18	299.18	否	否	无	56%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
2588	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线孙家4组分支005号 孙家4组变压器	50	64.08%	12.96	12.96	否	否	无	83%	
2589	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84711 通江南线	10kV通江南线边家歪脖分歧012号 种子场村变压器	80	79.71%	8.23	8.23	否	否	无	-6%	
2590	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线熬海八组变压器	200	24.12%	131.77	131.77	否	否	无	97%	
2591	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80711后窑东线	10kV后窑东线万家六七组变压器	200	26.85%	126.31	126.31	否	否	无	249%	
2592	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线新华6组分支004号 新华6组变压器	100	55.27%	34.73	34.73	否	否	无	98%	
2593	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80711后窑东线	10kV后窑东线船房分歧024号船房 三组变压器	100	48.71%	41.29	41.29	否	否	无	785%	
2594	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线长沟6组分支003号长 沟6组变压器	200	18.02%	143.97	143.97	否	否	无	690%	
2595	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线新华5组分支006号 新华5组变压器	200	20.15%	139.71	139.71	否	否	无	-100%	
2596	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线新华2组分支005号 新华2组变压器	100	54.32%	35.68	35.68	否	否	无	150%	
2597	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线丁家分歧50号康家 4组变压器	160	56.06%	54.30	54.30	否	否	无	22%	
2598	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线长岭子五组分支005 号长岭子五组变压器	100	61.51%	28.49	28.49	否	否	无	729%	
2599	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线东主干新立6组分支 006号新立6组变压器	200	25.87%	128.26	128.26	否	否	无	222%	
2600	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17221金宝线	10kV金宝线张发分歧009号张发四 组变压器	100	30.15%	59.85	59.85	否	否	无	5%	
2601	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17221金宝线	10kV金宝线东岗子1、2组分支009 号东岗子一、二组变压器	100	43.04%	46.96	46.96	否	否	无	50%	
2602	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17221金宝线	10kV金宝线东岗子村023号东岗子 村变压器	100	50.48%	39.52	39.52	否	否	无	-93%	
2603	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线东主干建设4组分支 004号建设4组变压器	200	19.72%	140.56	140.56	否	否	无	2%	
2604	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线双堆子分支010号 双堆子1组变压器	200	23.68%	132.63	132.63	否	否	无	500%	
2605	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17221金宝线	10kV金宝线东岗子村3.4组分支002号 东岗子村三、四组变压器	200	32.93%	114.14	114.14	否	否	无	68%	
2606	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84711 通江南线	10kV通江南线边家七组分支018号 边家一组变压器	160	55.07%	55.88	55.88	否	否	无	-94%	
2607	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 8575大四西线	10kV大四西线胜利三、四组分支 007号胜利四组变压器	100	65.96%	24.04	24.04	否	否	无	12%	
2608	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84721 通江口线	10kV通江口线时代新城分008号杆 时代新城变压器2号	250	44.88%	112.80	112.80	否	否	无	-100%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
2609	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线北061号八岔7组变 压器	100	69.57%	20.43	20.43	否	否	无	418%	
2610	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 8575大四西线	10kV大四西线红心七、八组分支 006号红心七、八组变压器	400	15.94%	296.23	296.23	否	否	无	92%	
2611	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线西太5组分009号西 太5组变压器	200	12.16%	155.68	155.68	否	否	无	921%	
2612	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80711后窑东线	10kV后窑东线五家子三组分004号 五家子三组变压器	200	24.93%	130.14	130.14	否	否	无	-19%	
2613	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84711 通江南线	10kV通江南线歪脖7.8组分支12号 杆歪脖5.6组变压器	160	38.88%	81.80	81.80	否	否	无	-56%	
2614	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线055号宏胜4组变压器	100	74.56%	15.44	15.44	否	否	无	53%	
2615	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线黑鱼6组分003黑鱼 6组变压器	200	32.24%	115.53	115.53	否	否	无	239%	
2616	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线西太4组分004号西 太4组变压器	100	49.90%	40.10	40.10	否	否	无	599%	
2617	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17221金宝线	10kV金宝线酒馆5组分004号酒馆五 组变压器	200	71.56%	36.89	36.89	否	否	无	228%	
2618	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线水泉4组010号水泉 4组变压器	30	70.95%	5.71	5.71	否	否	无	199%	
2619	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 85741大四东线	10kV大四东线平安六组分支006号 平安六组变压器	200	38.02%	103.95	103.95	否	否	无	115%	
2620	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 8575大四西线	10kV大四西线胜利一组分支008号 胜利一组变压器	100	57.21%	32.79	32.79	否	否	无	-38%	
2621	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变项荒线	10kV项荒线后屯支019右02号台区	200	11.52%	156.96	156.96	否	否	无	526%	
2622	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地孤山线	10kV孤山线前孤支05左1号台区变	400	11.23%	315.07	315.07	否	否	无	358%	
2623	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地孤山线	孤山子采石山上柱上变压器	400	53.63%	145.49	145.49	否	否	无	772%	
2624	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地孤山线	10kV孤山线后孤支11号台区变压器	400	15.53%	297.86	297.86	否	否	无	126%	
2625	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变项荒线	10kV项荒线后屯支粮库分18左08号	400	18.74%	285.02	285.02	否	否	无	53%	
2626	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变项荒线	项荒线后屯支18#+1台区变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	20%	
2627	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地孤山线	10kV孤山线前孤支09右05号台区变	200	30.55%	118.91	118.91	否	否	无	179%	
2628	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地孤山线	10kV孤山线前孤支08#台区变压器	200	11.54%	156.91	156.91	否	否	无	65%	
2629	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变项荒线	晓南矿外饭店变台变台柱上变压器	200	5.87%	168.26	168.26	否	否	无	78%	
2630	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线钢管支16号公变台区变	100	70.70%	19.30	19.30	否	否	无	376%	
2631	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变项荒线	10kV项荒线后屯支粮库分52号台区	100	18.94%	71.06	71.06	否	否	无	205%	
2632	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线钢管支06号公变台区变	400	17.29%	290.83	290.83	否	否	无	-8%	
2633	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线05右14号公变台区变压	400	10.12%	319.52	319.52	否	否	无	492%	
2634	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地孤山线	10kV孤山线石场支10#右1柱上变压	200	5.44%	169.13	169.13	否	否	无	18%	
2635	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV晓明线853	10kV晓明线27+1左01号台区变压器	315	35.11%	172.89	172.89	否	否	无	-47%	
2636	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变项荒线	项荒线后屯支07#+1台区变压器	50	0.19%	44.91	44.91	否	否	无	23%	
2637	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线滕家支青明分08号公变	200	21.42%	137.16	137.16	否	否	无	79%	
2638	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线邓家支48左07左1号台	200	7.58%	164.85	164.85	否	否	无	56%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
2639	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7871创兀	10kV创兀线140#右05#台区变压器	400	40.35%	198.60	198.60	否	否	无	-33%	
2640	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变项荒线	10kV项荒线后屯支刘荒分09号台区	50	57.92%	16.04	16.04	否	否	无	-56%	
2641	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变项荒线	10kV项荒线汪荒支20右08号台区变	400	15.38%	298.49	298.49	否	否	无	2%	
2642	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地孤山线	10kV孤山线209左1号台区变压器	200	21.23%	137.54	137.54	否	否	无	-20%	
2643	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线大隆支16号公变台区变	200	10.92%	158.16	158.16	否	否	无	33%	
2644	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施跃线	10kV施跃线胡家支08号公变台区变	200	44.56%	90.88	90.88	否	否	无	-64%	
2645	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV晓明线853	18号线三区市场变台	400	64.20%	103.19	103.19	否	否	无	-59%	
2646	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变项荒线	10kV项荒线后屯支邓家分08左05#	200	26.47%	127.07	127.07	否	否	无	-53%	
2647	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施水线	10kV施水线36右01号左08台区变压	200	9.10%	161.80	161.80	否	否	无	-20%	
2648	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线腰堡支腰堡北分14号公	200	24.34%	131.32	131.32	否	否	无	326%	
2649	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变项荒线	10kV项荒线后屯支邓家分07号右1	100	70.54%	19.46	19.46	否	否	无	61%	
2650	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变项荒线	10kV项荒线后屯支粮库分32号台区	400	32.77%	228.91	228.91	否	否	无	111%	
2651	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施华线	10kV施华线勘探支15左03#台区变	200	31.93%	116.14	116.14	否	否	无	47%	
2652	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变项荒线	10kV项荒线汪荒支22#台区变压器	315	15.79%	233.76	233.76	否	否	无	-97%	
2653	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变项荒线	10kV项荒线后屯支31#右12台区变	100	0.03%	89.97	89.97	否	否	无	51%	
2654	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变项荒线	10kV项荒线后屯支31号右01右01台	200	30.27%	119.45	119.45	否	否	无	-86%	
2655	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地孤山线	10kV孤山线前孤支13#台区变压器	200	37.85%	104.31	104.31	否	否	无	45%	
2656	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地孤山线	孤山子建安处住宅变台柱上变压器	100	30.53%	59.47	59.47	否	否	无	-6%	
2657	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地孤山线	10kV孤山线138右05号台区变压器	200	14.86%	150.28	150.28	否	否	无	61%	
2658	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变项荒线	10kV项荒线项荒支20#右1台区变压	400	21.54%	273.84	273.84	否	否	无	-31%	
2659	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变项荒线	10kV项荒线53号右13	200	26.28%	127.44	127.44	否	否	无	690%	
2660	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7874创祥	校西变台	400	10.84%	316.66	316.66	否	否	无	63%	
2661	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线高力支032右02号台区 变压器	200	55.28%	69.43	69.43	否	否	无	-100%	
2662	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71711亮北线	10kV亮北线007号桥东1号变压器	400	46.59%	173.66	173.66	否	否	无	-62%	
2663	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71761亮东线	10kV亮东线八棵11组分支005号八 棵八组变压器	400	11.26%	314.94	314.94	否	否	无	4%	
2664	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71711亮北线	10kV亮北线059号永丰5.7组变压器	200	43.72%	92.56	92.56	否	否	无	-91%	
2665	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71721亮南线	10kV亮南线仁合三组分支010号仁 合三组变压器	200	74.70%	30.60	30.60	否	否	无	-33%	
2666	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71721亮南线	10kV亮南线大房分歧25+1号大房村 二、三组分台	400	8.39%	326.43	326.43	否	否	无	-45%	
2667	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71711亮北线	10kV亮北线兴隆2.7组分支017号兴 隆2.7组变压器	200	18.31%	143.38	143.38	否	否	无	6%	
2668	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71711亮北线	10kV亮北线十间6组分支002号十间 6组变压器	200	35.10%	109.80	109.80	否	否	无	-23%	
2669	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 8575大四西线	10kV大四西线红心分歧075号红心 五、六组变压器	400	14.24%	303.03	303.03	否	否	无	-83%	
2670	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 8575大四西线	10kV大四西线红心村分支002号红 心三、四组变压器	100	39.76%	50.24	50.24	否	否	无	392%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
2671	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 8575大四西线	10kV大四西线北腰一组分支003号 北腰一组变压器	100	54.45%	35.55	35.55	否	否	无	-100%	
2672	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 8575大四西线	10kV大四西线新生三、四组分支 008号新生三、四组变压器	200	43.01%	93.98	93.98	否	否	无	-45%	
2673	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 十八家子乙线	10kV十八家乙线付友1-4组分支017号 付友三组变压器	100	73.88%	16.12	16.12	否	否	无	-91%	
2674	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 十八家子乙线	10kV十八家乙线付友1-4组分支023号 付友四组变压器	200	49.82%	80.36	80.36	否	否	无	201%	
2675	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线广宁分支056号广宁6 、8组变压器	100	54.88%	35.12	35.12	否	否	无	-15%	
2676	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 8575大四西线	10kV大四西线北腰二组分支005号 北腰二组变压器	400	9.08%	323.70	323.70	否	否	无	390%	
2677	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 8575大四西线	10kV大四西线新发分歧065号新发 三、六组变压器	100	73.02%	16.98	16.98	否	否	无	-31%	
2678	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线长沟5组分支008号长 沟5组变压器	50	72.70%	8.65	8.65	否	否	无	24%	
2679	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线西主干长岭3、4组分 支010号长岭3、4组变压器	200	52.85%	74.29	74.29	否	否	无	51%	
2680	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线东主干建设8组分支 017号建设8组变压器	100	46.62%	43.38	43.38	否	否	无	695%	
2681	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线宏胜分歧013号宏胜 五、八组变压器	100	64.42%	25.58	25.58	否	否	无	-32%	
2682	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线西主干长发1、2组分 支028号长发3、4组变压器	200	21.03%	137.94	137.94	否	否	无	84%	
2683	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线四方5、6组分支014 号四方5组变压器	100	76.97%	13.03	13.03	否	否	无	66%	
2684	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线长沟1、2组分支002 号长沟3组变压器	100	35.46%	54.54	54.54	否	否	无	10%	
2685	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线西主干长发1组分支 007号长发1组变压器	200	20.26%	139.49	139.49	否	否	无	204%	
2686	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线西主干熬家1、2组分 支029号熬家1、2组变压器	200	26.84%	126.32	126.32	否	否	无	2%	
2687	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线宏胜2组分支002号宏 胜2、3组变压器	100	33.14%	56.86	56.86	否	否	无	137%	
2688	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线和平3、4组分支002 号和平3、4组变压器	200	76.10%	27.79	27.79	否	否	无	-100%	
2689	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线东主干新立3组分支 003号新立3组变压器	200	14.84%	150.32	150.32	否	否	无	195%	
2690	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线四方3组分支012号四 方3组变压器	30	73.13%	5.06	5.06	否	否	无	340%	
2691	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线东主干新立4组分支 009号新立4组变压器	200	18.77%	142.45	142.45	否	否	无	20%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
2692	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线东主干建设7组分支 002号建设7组变压器	100	43.93%	46.07	46.07	否	否	无	-44%	
2693	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线小房567组分支024号 小房567组变压器	400	28.20%	247.20	247.20	否	否	无	-26%	
2694	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线四方1组006号四方1 组变压器	200	20.70%	138.61	138.61	否	否	无	-36%	
2695	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线东主干建设3组分支 009号建设3组变压器	200	12.80%	154.41	154.41	否	否	无	213%	
2696	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线长沟4组分支005号长 沟4组变压器	100	34.99%	55.01	55.01	否	否	无	558%	
2697	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线长沟分歧009号四方2 组变压器	200	22.37%	135.26	135.26	否	否	无	-34%	
2698	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线广宁5组分支004号广 宁5组变压器	200	76.64%	26.72	26.72	否	否	无	586%	
2699	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线四方6组分支010号四 方6组变压器	100	38.15%	51.85	51.85	否	否	无	-100%	
2700	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线东主干108号建设6、 9组变压器	200	55.58%	68.84	68.84	否	否	无	-83%	
2701	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线七分场马家二组分支004 号七分场马家二组变压器	100	69.56%	20.44	20.44	否	否	无	-75%	
2702	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线127号长岭子2组变压 器	400	19.72%	281.12	281.12	否	否	无	-11%	
2703	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线新邓家支48左40左3号	200	11.04%	157.92	157.92	否	否	无	296%	
2704	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84721 通江口线	10kV通江口线义兴分歧018号白家 五组变压器	100	70.00%	20.00	20.00	否	否	无	-31%	
2705	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84721 通江口线	10kV通江口线义兴分歧085号义兴 二组变压器	200	43.59%	92.81	92.81	否	否	无	29%	
2706	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84721 通江口线	10kV通江口线义兴分歧097号义兴 五组变压器	400	18.06%	287.75	287.75	否	否	无	-62%	
2707	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青南线	10kV青南线前电支07#台区变压器	400	32.07%	231.72	231.72	否	否	无	-67%	
2708	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线68#右01号公变台区变	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无	88%	
2709	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线93右01号公变台区变压	100	33.13%	56.87	56.87	否	否	无	519%	
2710	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线娘娘庙东支03号公变台	200	6.19%	167.62	167.62	否	否	无	60%	
2711	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线 4374	10kV青明线娘娘庙东支02左06号公 变台区变压器	100	35.65%	54.35	54.35	否	否	无	-63%	
2712	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施华线	10kV施华线勘探支22号台区变压器	100	38.66%	51.34	51.34	否	否	无	-36%	
2713	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施华线	10kV施华线勘探支酒厂分08+1号台	200	28.48%	123.04	123.04	否	否	无	134%	
2714	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施华线	10kV施华线勘探支29号台区变压器	315	45.21%	141.10	141.10	否	否	无	6%	
2715	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84721 通江口线	10kV通江口线095号古于三组变压 器	160	40.70%	78.88	78.88	否	否	无	90%	
2716	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84721 通江口线	10kV通江口线孤榆树组分支22右1 左1柱上变压器	100	77.48%	12.52	12.52	否	否	无	28%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
2717	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84721 通江口线	10kV通江口线古于二组分支010号 古于二组变压器	200	24.71%	130.59	130.59	否	否	无	46%	
2718	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84721 通江口线	10kV通江口线古于西街分支011号 古于西街变压器	30	65.27%	7.42	7.42	否	否	无	306%	
2719	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80711后窑东线	10kV后窑东线万家六七组变压器新 分台	200	36.78%	106.43	106.43	否	否	无	10%	
2720	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青南线	10kV青南线前屯支03右29号台区变	200	17.58%	144.84	144.84	否	否	无	71%	
2721	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80721后窑西线	10kV后窑西线主干17号后窑乡政府 家属楼变台变压器新分台	400	33.45%	226.20	226.20	否	否	无	52%	
2722	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线于家一组分支009号于 家一组变压器	200	36.44%	107.12	107.12	否	否	无	-98%	
2723	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7871创兀	10kV兀联线11左1号台区变压器	200	37.66%	104.68	104.68	否	否	无	-100%	
2724	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线于家三组分001号于家 三组变压器	200	35.06%	109.88	109.88	否	否	无	-100%	
2725	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7871创兀	10kV创兀线102#台区变压器	400	19.42%	282.34	282.34	否	否	无	-75%	
2726	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线养殖场支14号公变台区	100	52.42%	37.58	37.58	否	否	无	-86%	
2727	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施华线	10kV施华线34左07柱上变压器	400	20.17%	279.34	279.34	否	否	无	11%	
2728	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线镔钢支04号公变台区变	100	73.65%	16.35	16.35	否	否	无	41%	
2729	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青南线	10kV青南线长铁支02右01#台区变	200	16.91%	146.18	146.18	否	否	无	125%	
2730	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青南线	10kV青南线南山支31#台区变压器	200	34.92%	110.16	110.16	否	否	无	10%	
2731	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变8475 十八家子乙线	10kV十八家乙线付友一四组分008 号付友村变压器	100	7.52%	82.48	82.48	否	否	无	380%	
2732	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变8475 十八家子乙线	10kV十八家乙线付友一组分003号 付友一组变压器	100	47.21%	42.79	42.79	否	否	无	-27%	
2733	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青南线	张庄公园学校	400	13.25%	307.00	307.00	否	否	无	734%	
2734	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青南线	42#楼柱上变压器	400	32.04%	231.83	231.83	否	否	无	-100%	
2735	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 8575大四西线	10kV大四西线北腰三组分005号 北腰三组变压器	100	47.84%	42.17	42.17	否	否	无	-86%	
2736	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	青明线夏家支15#+1左2柱上变压器	200	20.34%	139.33	139.33	否	否	无	85%	
2737	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线夏家支27号公变台区变	400	12.07%	311.71	311.71	否	否	无	9%	
2738	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 8575大四西线	10kV大四西线新生一组分支005号 新生一组变压器	100	49.03%	40.97	40.97	否	否	无	-57%	
2739	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 8575大四西线	10kV大四西线新生二组分002号 新生二组变压器	200	42.06%	95.87	95.87	否	否	无	-85%	
2740	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 8575大四西线	10kV大四西线新发四组分003号 新发四组变压器	100	37.32%	52.68	52.68	否	否	无	-89%	
2741	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 8575大四西线	10kV大四西线新发分歧086号新发 二组变压器	100	51.92%	38.08	38.08	否	否	无	78%	
2742	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线129号柱上变压器	200	23.09%	133.81	133.81	否	否	无	409%	
2743	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线134#右01柱上变压器	200	10.40%	159.19	159.19	否	否	无	305%	
2744	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线140号公变台区变压器	400	13.24%	307.04	307.04	否	否	无	101%	
2745	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	三家子铁道北变台柱上变压器	315	18.05%	226.65	226.65	否	否	无	382%	
2746	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青南线	青南线98#+1台区变压器	50	17.19%	36.41	36.41	否	否	无	98%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
2747	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青南线	10kV青南线111#右1台区变压器	100	0.04%	89.96	89.96	否	否	无	39%	
2748	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青南线	10kV青南线111#右11台区变压器	100	0.07%	89.93	89.93	否	否	无	52%	
2749	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84721 通江口线	10kV通江口线后通二组分支017号 后通二组变压器	200	39.09%	101.83	101.83	否	否	无	-20%	
2750	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84721 通江口线	10kV通江口线后通四组002号后通 四组变压器	50	61.21%	14.40	14.40	否	否	无	378%	
2751	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 8575大四西线	10kV大四西线南腰四、六组分支 003号南腰四、六组变压器	100	49.13%	40.87	40.87	否	否	无	1%	
2752	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7883创明	10kV创明甲线95号右011号公变台	200	8.87%	162.26	162.26	否	否	无	88%	
2753	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7883创明	10kV创明甲线95号右010左4柱上变	200	7.81%	164.38	164.38	否	否	无	304%	
2754	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线主干083号金城六组变 压器	400	22.25%	271.02	271.02	否	否	无	-88%	
2755	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线新邓家支37右08号台区	200	39.27%	101.45	101.45	否	否	无	-100%	
2756	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线新邓家支59右06号台区	100	68.65%	21.35	21.35	否	否	无	-54%	
2757	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线丁家村六组分支004号 丁家村六组变压器	100	46.58%	43.42	43.42	否	否	无	-90%	
2758	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线丁家村三组分支009号 丁家村三组变压器	80	64.01%	20.80	20.80	否	否	无	89%	
2759	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线五一村六组分支027号 五一村四、五组变压器	100	47.78%	42.22	42.22	否	否	无	-88%	
2760	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线五一村六组分支047号 五一村六组变压器	100	59.82%	30.18	30.18	否	否	无	-11%	
2761	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线五一村六组分支047号 五一村六组变压器	200	23.98%	132.03	132.03	否	否	无	-60%	
2762	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青南线	10kV青南线张庄支06左1号台区变	200	24.98%	130.03	130.03	否	否	无	-32%	
2763	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7871创兀	10kV创兀线造纸支03左1号台区变	200	19.49%	141.01	141.01	否	否	无	146%	
2764	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线从生分支042号泉眼村 六组变压器	100	34.76%	55.24	55.24	否	否	无	433%	
2765	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线泉眼村五组分010号泉 眼村五组变压器	200	29.45%	121.10	121.10	否	否	无	1%	
2766	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线滕家支33号右1号公变	200	16.12%	147.77	147.77	否	否	无	-21%	
2767	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线娘娘庙西支05#公变台	200	19.29%	141.42	141.42	否	否	无	-47%	
2768	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线陶家五六组分003号陶 家五六组变压器	200	46.08%	87.83	87.83	否	否	无	-12%	
2769	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线新河村六组分003号新 河村六组变压器	100	66.83%	23.17	23.17	否	否	无	5%	
2770	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线新河村五组分010号新 河村五组变压器	400	10.32%	318.71	318.71	否	否	无	-88%	
2771	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线新河村四组分002号新 河村四组变压器	400	49.37%	162.53	162.53	否	否	无	-27%	
2772	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线新河村二组分025号新 河村二组变压器	200	22.34%	135.33	135.33	否	否	无	-54%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
2773	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变8475 十八家子乙线	10kV长岭子线01#营业所锅炉	160	43.91%	73.74	73.74	否	否	无	-12%	
2774	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变8475 十八家子乙线	10kV十八家乙线21号小区变压器	315	49.79%	126.66	126.66	否	否	无	-69%	
2775	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变8475 十八家子乙线	10kV十八家乙线付友分支024号付 友六组变压器	160	41.33%	77.87	77.87	否	否	无	36%	
2776	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变8475 十八家子乙线	10kV十八家乙线付友六组大棚分 005号付友六组大棚变压器	50	39.92%	25.04	25.04	否	否	无	256%	
2777	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变8475 十八家子乙线	10kV十八家乙线付友五组分002号 付友五组变压器	160	59.95%	48.09	48.09	否	否	无	86%	
2778	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80721后窑西线	10kV后窑西线排楼四组变压器	200	34.12%	111.77	111.77	否	否	无	-35%	
2779	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80721后窑西线	10kV后窑西线双山分歧15+1号双山 村五组变压器	100	64.93%	25.07	25.07	否	否	无	173%	
2780	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80721后窑西线	10kV后窑西线排楼一组分支01号排 楼一组变压器	200	74.54%	30.93	30.93	否	否	无	6%	
2781	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80721后窑西线	10kV后窑西线五百分歧35+1号五百 六组变压器	200	40.05%	99.91	99.91	否	否	无	-20%	
2782	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80721后窑西线	10kV后窑西线北山六组分支03号北 山六组变压器	80	67.94%	17.65	17.65	否	否	无	47%	
2783	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80721后窑西线	10kV后窑西线主干32号后窑变电所 家属变压器	200	30.58%	118.84	118.84	否	否	无	32%	
2784	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80721后窑西线	10kV后窑西线北山四组分支01号北 山四组变压器	400	18.72%	285.13	285.13	否	否	无	135%	
2785	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80721后窑西线	10kV后窑西线北山二组分支03号北 山二组变压器	200	44.02%	91.97	91.97	否	否	无	-23%	
2786	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80721后窑西线	10kV后窑西线排楼二组变台	400	20.12%	279.53	279.53	否	否	无	-85%	
2787	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80721后窑西线	10kV后窑西线北山五组分支05号北 山五组变压器	50	70.93%	9.53	9.53	否	否	无	367%	
2788	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80721后窑西线	10kV后窑西线主干17号后窑乡政府 家属楼变台变压器	315	71.62%	57.89	57.89	否	否	无	-77%	
2789	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青南线	10kV青南线钢厂支03#台区变压器	400	54.57%	141.72	141.72	否	否	无	-97%	
2790	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80721后窑西线	10kV后窑西线五百分歧85号五家子 村一二组变台变压器	100	58.42%	31.58	31.58	否	否	无	241%	
2791	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80721后窑西线	10kV后窑西线后窑小三组分支02号 后窑小三组变压器	200	42.71%	94.59	94.59	否	否	无	-62%	
2792	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80721后窑西线	10kV后窑西线北山分支18号后窑6 组变压器	200	59.33%	61.34	61.34	否	否	无	-80%	
2793	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80721后窑西线	10kV后窑西线北山七组分支03号北 山七组变压器	80	35.61%	43.51	43.51	否	否	无	-95%	
2794	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80721后窑西线	10kV后窑西线后窑7组分003号后窑 7组变压器	400	25.18%	259.28	259.28	否	否	无	164%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
2795	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80721后窑西线	10kV后窑西线主干22号后窑村4组 变压器	200	16.18%	147.64	147.64	否	否	无	-98%	
2796	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80721后窑西线	10kV后窑西线后窑5组分支002号后 窑5组变压器	100	40.79%	49.21	49.21	否	否	无	-99%	
2797	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线万家房支053左01号公	100	3.24%	86.76	86.76	否	否	无	4%	
2798	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线万家房支村南分11号公	100	35.67%	54.33	54.33	否	否	无	53%	
2799	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7883创明	10kV创明甲线顾家支右3左4变压器	200	20.69%	138.62	138.62	否	否	无	13%	
2800	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线46右06号公变台区变压	400	11.81%	312.78	312.78	否	否	无	-95%	
2801	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线83+1公共台区变压器	100	70.39%	19.61	19.61	否	否	无	419%	
2802	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV兀联线855	10kV兀联线101#柱上变压器	200	10.08%	159.84	159.84	否	否	无	53%	
2803	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7882创明	二矿新区变台柱上变压器	50	26.48%	31.76	31.76	否	否	无	-100%	
2804	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线05#右7左7柱上变压器	200	31.22%	117.56	117.56	否	否	无	36%	
2805	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84721 通江口线	10kV通江口线通江口分歧012号通 江口二组变压器	200	16.61%	146.78	146.78	否	否	无	524%	
2806	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84721 通江口线	10kV通江口线通江口四组分支007 号通江口三五七组变压器	400	20.64%	277.42	277.42	否	否	无	144%	
2807	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84721 通江口线	10kV通江口线通江口四组分支022 号通江口四组变压器	50	61.06%	14.47	14.47	否	否	无	226%	
2808	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线腰堡支33号左02	200	17.51%	144.98	144.98	否	否	无	-28%	
2809	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线腰堡支37号	400	19.55%	281.78	281.78	否	否	无	195%	
2810	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线腰堡支腰堡北分21号公	200	25.01%	129.98	129.98	否	否	无	217%	
2811	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线腰堡支腰堡南分9#公变	400	22.65%	269.40	269.40	否	否	无	-84%	
2812	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线腰堡支腰堡北分35#公	200	55.92%	68.15	68.15	否	否	无	52%	
2813	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7871创兀	10kV创兀线116#左1台区变压器	250	71.32%	46.69	46.69	否	否	无	2%	
2814	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7871创兀	10kV创兀线123#台区变压器	315	50.25%	125.22	125.22	否	否	无	-82%	
2815	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线跃进三、四组分支009 号董大壕二、五组变压器	100	64.00%	26.00	26.00	否	否	无	-32%	
2816	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线董大壕四三分001号董 大壕一三四变压器	160	60.73%	46.84	46.84	否	否	无	-29%	
2817	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线主干052号街内老油厂 变压器	400	30.51%	237.96	237.96	否	否	无	41%	
2818	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线跃进一、二组分支003号 跃进村一、二组变压器	200	20.71%	138.58	138.58	否	否	无	-29%	
2819	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7883创明	10kV创明甲线大明支41右02号公变	400	8.93%	324.26	324.26	否	否	无	-71%	
2820	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7883创明	10kV创明甲线大明支50号公变台区	400	16.01%	295.96	295.96	否	否	无	-60%	
2821	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	大隆矿外散居变台柱上变压器	200	19.65%	140.70	140.70	否	否	无	332%	
2822	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施福线	10kV施福线铁秀支宏加分2号右1台	400	39.39%	202.44	202.44	否	否	无	651%	
2823	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84761 十八家子甲线	10kV十八家甲线黑鱼5组分012号黑 鱼5组变压器	400	8.98%	324.07	324.07	否	否	无	221%	
2824	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7884创青	10kV创青线木材支23右08号台区变	200	22.87%	134.26	134.26	否	否	无	70%	
2825	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV晓南线854	10kV晓南线29号左01柱上变压器	200	44.39%	91.22	91.22	否	否	无	26%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
2826	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 85741大四东线	10kV大四东线方家一组分支16号方 家三组变压器	100	53.71%	36.29	36.29	否	否	无	670%	
2827	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV晓南线854	10kV晓南线28号左01柱上变压器	400	18.76%	284.96	284.96	否	否	无	99%	
2828	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线高力支08号右1柱上变 压器	200	43.85%	92.30	92.30	否	否	无	81%	
2829	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7884创青	10kV创青线小江支017号公变台区	200	4.87%	170.26	170.26	否	否	无	86%	
2830	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线丁家村七组分支002号 丁家村七组变压器	100	37.41%	52.59	52.59	否	否	无	648%	
2831	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7871创兀	10kV创兀线134#台区变压器	400	19.04%	283.83	283.83	否	否	无	-92%	
2832	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线新邓家支48左24右01号	200	12.53%	154.93	154.93	否	否	无	56%	
2833	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线103右1号公变台区变压	200	31.40%	117.20	117.20	否	否	无	224%	
2834	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青南线	10kV青南线171右04号台区变压器	200	11.59%	156.82	156.82	否	否	无	105%	
2835	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7871创兀	创兀线82#右02号台区变压器	400	61.62%	113.53	113.53	否	否	无	-50%	
2836	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7874创祥	10kV大明线太平支村西分03#公变	400	30.05%	239.80	239.80	否	否	无	-87%	
2837	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7883创明	10kV创明甲线大明支35号左07公变	400	21.15%	275.39	275.39	否	否	无	-100%	
2838	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7883创明	10kV创明甲线大明支41右011号公	100	23.66%	66.34	66.34	否	否	无	-92%	
2839	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7874创祥	10kV创祥线太平支16号公变台区变	315	8.97%	255.26	255.26	否	否	无	271%	
2840	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	青明线滕家支14号台区变压器	100	20.11%	69.89	69.89	否	否	无	-70%	
2841	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线滕家支16号公变台区变	100	28.73%	61.27	61.27	否	否	无	-83%	
2842	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线 4374	10kV青明线滕家支青明分04左02号 公变台区变压器	200	14.50%	151.00	151.00	否	否	无	483%	
2843	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84721 通江口线	10kV通江口线时代新城分007号杆 时代新城变压器1号	250	44.13%	114.66	114.66	否	否	无	-8%	
2844	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线东关村三组分支001号 东关村三组变压器	200	29.84%	120.33	120.33	否	否	无	80%	
2845	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线东关村一组分支002号 东关村一组变压器	200	61.01%	57.99	57.99	否	否	无	-27%	
2846	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线东关村二组分支009号 东关村二组变压器	200	46.64%	86.72	86.72	否	否	无	-42%	
2847	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线于家分歧009号金屯村 四组变压器	50	53.33%	18.34	18.34	否	否	无	168%	
2848	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84721 通江口线	10kV通江口线义兴分歧031号白家 七组变压器	200	52.86%	74.28	74.28	否	否	无	35%	
2849	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84721 通江口线	10kV通江口线白家六组分016号白 家六组变压器	100	43.72%	46.28	46.28	否	否	无	47%	
2850	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84721 通江口线	10kV通江口线义兴分歧046号白家 九组变压器	400	31.66%	233.35	233.35	否	否	无	-73%	
2851	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84721 通江口线	10kV通江口线义兴分歧068号兴义 一组变压器	200	32.14%	115.72	115.72	否	否	无	-12%	
2852	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84721 通江口线	10kV通江口线义兴分歧103号义兴 六组变压器	200	28.89%	122.22	122.22	否	否	无	-18%	
2853	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线万家房支堤南分12号公	100	41.86%	48.14	48.14	否	否	无	85%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
2854	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线万家房支118号公变台	200	24.45%	131.11	131.11	否	否	无	20%	
2855	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线五块石六组分支009号 五块石五、六组变压器	400	17.19%	291.24	291.24	否	否	无	-9%	
2856	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线五块石一、二组分004 号五块石一、二组变压器	200	22.23%	135.54	135.54	否	否	无	-98%	
2857	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线新河村三组分004号新 河村二组变压器	200	15.29%	149.42	149.42	否	否	无	355%	
2858	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线泉眼村二组分004号泉 眼村二组变压器	100	37.67%	52.33	52.33	否	否	无	854%	
2859	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线从生分支035号泉眼村 四组变压器	200	52.88%	74.24	74.24	否	否	无	91%	
2860	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青南线	青南线48#柱上变压器	200	20.32%	139.36	139.36	否	否	无	653%	
2861	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青南线	10kV青南线49号台区变压器	200	23.27%	133.45	133.45	否	否	无	-3%	
2862	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青南线	10kV青南线52#台区变压器	200	51.30%	77.41	77.41	否	否	无	71%	
2863	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84721 通江口线	10kV通江口线后通三组分支009号 后通三组变压器	200	23.66%	132.69	132.69	否	否	无	-79%	
2864	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线夏家支15#+1右03台区	200	42.78%	94.45	94.45	否	否	无	-40%	
2865	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	66kV跃进变电站 10kV跃泰线864	10kV跃泰线72号台区变压器	315	14.03%	239.30	239.30	否	否	无	190%	
2866	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线 4374	10kV青明线腰堡支腰堡北分06左1 号公变台区变压器	400	16.92%	292.33	292.33	否	否	无	18%	
2867	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线任毕支18号公变台区变	100	30.62%	59.38	59.38	否	否	无	641%	
2868	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线任毕支任毕西分08#公	200	24.38%	131.24	131.24	否	否	无	214%	
2869	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线任毕支32号右1公变台	400	12.55%	309.79	309.79	否	否	无	115%	
2870	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线任毕支42号公变台区变	200	27.24%	125.51	125.51	否	否	无	275%	
2871	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84721 通江口线	10kV通江口线通江口分歧017号通 江口六组变压器	200	34.33%	111.34	111.34	否	否	无	372%	
2872	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84721 通江口线	10kV通江口线通江口分歧024号后 通五六组变压器	400	21.09%	275.63	275.63	否	否	无	212%	
2873	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7871创兀	10kV创兀线线造纸支07号台区变压	400	22.36%	270.57	270.57	否	否	无	629%	
2874	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青南线	14#楼柱上变	400	35.19%	219.23	219.23	否	否	无	16%	
2875	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7871创兀	10kV创兀线南岭支08号柱上变压器	400	35.78%	216.88	216.88	否	否	无	350%	
2876	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84721 通江口线	10kV通江口线白家南大棚分004号 白家南大棚变压器	80	41.60%	38.72	38.72	否	否	无	92%	
2877	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84721 通江口线	10kV通江口线白家一二组分支003 号白家三组变压器	200	79.62%	20.76	20.76	否	否	无	268%	
2878	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84721 通江口线	10kV通江口线白家一二组分支005 号白家一二组变压器	200	59.90%	60.20	60.20	否	否	无	30%	
2879	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线滕家南支02#公变台区	200	43.10%	93.81	93.81	否	否	无	538%	
2880	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线149右01号公变台区变	100	43.71%	46.29	46.29	否	否	无	43%	
2881	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线锰钢支09号公变台区变	400	33.61%	225.55	225.55	否	否	无	-29%	
2882	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青南线	10kV青南线宋荒支11号台区变压器	200	33.99%	112.01	112.01	否	否	无	164%	
2883	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7883创明	10kV大明线113右22号公变台区变	100	26.30%	63.70	63.70	否	否	无	86%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
2884	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7882创明	10kv大明线62楼柱上变压器	400	36.93%	212.28	212.28	否	否	无	-5%	
2885	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家镇内中街2#柱上变压器	400	34.11%	223.55	223.55	否	否	无	6%	
2886	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 8575大四西线	10kV大四西线红心九组分支002号 红心九组变压器	200	27.06%	125.88	125.88	否	否	无	68%	
2887	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 8575大四西线	10kV大四西线红心十组分支003号 红心十组变压器	200	38.18%	103.63	103.63	否	否	无	370%	
2888	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 8575大四西线	10kV大四西线红心一组分支009号 红心一组变压器	100	44.49%	45.51	45.51	否	否	无	451%	
2889	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线后兴隆分支022号后兴 隆七组变压器	100	72.20%	17.80	17.80	否	否	无	51%	
2890	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线太平村台分支004号太 平村一、二组变压器	160	45.13%	71.79	71.79	否	否	无	263%	
2891	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线羊草五组分支002号羊 草村五组变压器	80	33.17%	45.47	45.47	否	否	无	93%	
2892	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线卡娄村三组分支018号 卡娄村二、三组变压器	200	36.41%	107.18	107.18	否	否	无	121%	
2893	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线羊草分歧045号陈家村 三组变压器	100	29.54%	60.46	60.46	否	否	无	918%	
2894	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线双井子二组分支002号 双井子村二组变压器	200	33.04%	113.91	113.91	否	否	无	311%	
2895	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线双井子四组分支009号 双井子三组变压器	200	27.50%	124.99	124.99	否	否	无	143%	
2896	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线前苇塘分支005号前苇 塘变压器	100	58.40%	31.60	31.60	否	否	无	185%	
2897	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线边家二、三组分007号 边家二三组变压器	400	16.82%	292.73	292.73	否	否	无	61%	
2898	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线大兴街内分支003号大 兴街内变压器	400	55.85%	136.61	136.61	否	否	无	-69%	
2899	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线唐家分支003号唐家变 压器	100	54.65%	35.35	35.35	否	否	无	-88%	
2900	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线陈家总表分支002号陈 家总表变压器	200	48.87%	82.27	82.27	否	否	无	76%	
2901	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线土城子二组分支015号 土城子一组变压器	200	28.52%	122.97	122.97	否	否	无	56%	
2902	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线土城子二组分支024号 土城子二组变压器	100	77.58%	12.42	12.42	否	否	无	15%	
2903	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 8575大四西线	10kV大四西线胜利村部分分支001号 胜利三组变压器	400	15.67%	297.32	297.32	否	否	无	54%	
2904	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 8575大四西线	10kV大四西线胜利二组分支007号 胜利二组变压器	100	30.71%	59.29	59.29	否	否	无	-72%	
2905	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 8575大四西线	10kV大四西线新立下二组分支003 号新立下二组变压器	400	11.52%	313.94	313.94	否	否	无	29%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
2906	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 8575大四西线	10kV大四西线新立一组分支003号 新立一组变压器	400	10.09%	319.62	319.62	否	否	无	-7%	
2907	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 8575大四西线	10kV大四西线新立四、五组分支 028+1号新立五组变压器	200	39.79%	100.42	100.42	否	否	无	-43%	
2908	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线刘杖子村七组分歧004 号刘杖子七组变压器	200	36.71%	106.58	106.58	否	否	无	982%	
2909	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线刘杖子三组分歧016号 刘杖子三、四组变压器	100	34.50%	55.50	55.50	否	否	无	658%	
2910	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线东土成分支007号王家 村东土城变压器	200	16.10%	147.81	147.81	否	否	无	20%	
2911	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 8575大四西线	10kV大四西线013号大四九、十组 变压器	200	64.58%	50.84	50.84	否	否	无	-59%	
2912	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 8575大四西线	10kV大四西线大四一组分支003号 变压器	400	35.30%	218.78	218.78	否	否	无	-58%	
2913	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 8575大四西线	10kV大四西线026号大四六组变压 器	400	24.43%	262.27	262.27	否	否	无	-16%	
2914	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 8575大四西线	10kV大四西线大四一组分支004号 大四一、二组变压器	400	7.10%	331.62	331.62	否	否	无	411%	
2915	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线刘杖子二八组分支007号 刘杖子二八组变压器	200	45.00%	90.00	90.00	否	否	无	22%	
2916	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线后兴隆二组分支002号 后兴隆二组变压器	200	21.07%	137.87	137.87	否	否	无	477%	
2917	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线232西义合六组变压器	200	34.51%	110.98	110.98	否	否	无	-23%	
2918	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线东义合分支006号东义 合变压器	200	38.87%	102.25	102.25	否	否	无	-23%	
2919	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线义合新力分支18号义合 村变压器	400	21.59%	273.62	273.62	否	否	无	68%	
2920	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线孙家五组分歧001号孙 家五组变压器	30	63.88%	7.84	7.84	否	否	无	17%	
2921	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线万家房支村北分03号公	200	38.61%	102.79	102.79	否	否	无	29%	
2922	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线万家房支049左02号公	100	30.42%	59.58	59.58	否	否	无	-90%	
2923	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青明线	10kV青明线万家房支堤南分20号公	100	19.14%	70.86	70.86	否	否	无	29%	
2924	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线双井子十组分支02号双 井子十组变压器	100	28.09%	61.91	61.91	否	否	无	192%	
2925	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线太平村分歧043号太平 村六、九组变压器	100	72.51%	17.49	17.49	否	否	无	291%	
2926	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线卡楼分歧40#杆1#机电 井变压器	100	11.34%	78.66	78.66	否	否	无	77%	
2927	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线卡楼分歧西跑分6+1#杆 4#机电井变压器	100	0.02%	89.98	89.98	否	否	无	88%	
2928	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线卡楼村西跑分支010号 卡楼村五、六组变压器	200	30.70%	118.61	118.61	否	否	无	38%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
2929	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线陈家七、八组分支005 号陈家七、八组变压器	200	32.46%	115.08	115.08	否	否	无	38%	
2930	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线陈家一、二组分支014 号右2柱上变压器	200	35.25%	109.51	109.51	否	否	无	12%	
2931	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71761亮东线	10kV亮东线四方3、4组分支007号 四方3、4组变压器	200	26.26%	127.49	127.49	否	否	无	191%	
2932	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 8575大四西线	10kV大四西线南腰分歧058号南腰 五组变压器	100	62.32%	27.68	27.68	否	否	无	75%	
2933	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71761亮东线	10kV亮东线黑台1组分支010号黑台 4组变压器	100	32.07%	57.93	57.93	否	否	无	-91%	
2934	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71761亮东线	10kV亮东线南台一组分支014号南 台一组变压器	30	76.37%	4.09	4.09	否	否	无	83%	
2935	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 8575大四西线	10kV大四西线新发一组分支007号 新发一组变压器	100	50.58%	39.42	39.42	否	否	无	-61%	
2936	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71721亮南线	10kV亮南线仁合五组分歧005号仁 合五组变压器	50	41.54%	24.23	24.23	否	否	无	-91%	
2937	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71761亮东线	10kV亮东线八棵6组分支010号八棵 6组变压器	100	37.51%	52.49	52.49	否	否	无	180%	
2938	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71721亮南线	10kV亮南线八段二、三组分支004 号八段二、三组变压器	200	34.03%	111.94	111.94	否	否	无	158%	
2939	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80711后窑东线	10kV后窑东线于家二组分支007号于 家二组变压器	400	8.72%	325.10	325.10	否	否	无	-87%	
2940	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71711亮北线	10kV亮北线新区分支010号新区1号 变压器	160	67.97%	35.26	35.26	否	否	无	-60%	
2941	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71761亮东线	10kV亮东线八棵分支067号八棵一 组变压器	100	68.16%	21.84	21.84	否	否	无	-56%	
2942	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 8575大四西线	10kV大四西线南腰分歧029号南腰 一组变压器	100	67.22%	22.78	22.78	否	否	无	-57%	
2943	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80711后窑东线	10kV后窑东线赵家五组分支003号赵 家五组变压器	100	57.28%	32.72	32.72	否	否	无	82%	
2944	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71711亮北线	10kV亮北线兴隆十间分歧043号兴 隆6组变压器	200	55.53%	68.93	68.93	否	否	无	121%	
2945	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71721亮南线	10kV亮南线朝阳5组分支012号朝阳 5组变压器	200	35.81%	108.38	108.38	否	否	无	-100%	
2946	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71721亮南线	10kV亮南线八段四组分支002号八 段四组变压器	30	36.65%	16.00	16.00	否	否	无	-29%	
2947	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80711后窑东线	10kV后窑东线六家子三九组分支004 号六家子三九组变压器	100	50.96%	39.04	39.04	否	否	无	4%	
2948	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71761亮东线	10kV亮东线黑台1组分支030号黑台 二组变压器	50	73.45%	8.27	8.27	否	否	无	-92%	
2949	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71711亮北线	10kV亮北线杨木7组分支006号杨木 7组变压器	200	38.41%	103.18	103.18	否	否	无	10%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
2950	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71721亮南线	10kV亮南线朝阳分支027号朝阳3组 变压器	100	54.40%	35.60	35.60	否	否	无	-79%	
2951	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80711后窑东线	10kV后窑东线于家四组分支003号于 家四组变压器	200	20.89%	138.22	138.22	否	否	无	71%	
2952	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71761亮东线	10kV亮东线邢家四组分支003号邢 家四组变压器	50	48.10%	20.95	20.95	否	否	无	469%	
2953	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80711后窑东线	10kV后窑东线于家分047号于家三 组变压器	100	72.32%	17.68	17.68	否	否	无	82%	
2954	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71721亮南线	10kV亮南线泊林子三组分支002号 泊林子三组变压器	100	24.23%	65.77	65.77	否	否	无	985%	
2955	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线羊草四组分支003号羊 草村东五组变压器	100	51.32%	38.68	38.68	否	否	无	510%	
2956	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线王家村六组分支003号 王家村六组变压器	100	47.63%	42.37	42.37	否	否	无	110%	
2957	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线左家村八队分支001号 左家村八组变压器	30	50.47%	11.86	11.86	否	否	无	94%	
2958	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线上小房分歧04号王家村 二组变压器	100	69.40%	20.60	20.60	否	否	无	16%	
2959	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变4373堡明	堡明甲线64楼变台柱上变压器	400	39.49%	202.06	202.06	否	否	无	-96%	
2960	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17241金左线	10kV大兴线万宝分歧076号万宝村 六、七组变压器	200	62.36%	55.29	55.29	否	否	无	-82%	
2961	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 8575大四西线	10kV大四西线红心二组分支012+3 号红心二组变压器	200	19.64%	140.71	140.71	否	否	无	-67%	
2962	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青南线	10kV青南线长铁支21号柱上变压器	100	8.22%	81.78	81.78	否	否	无	19%	
2963	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青南线	青南线宋荒支09#左15右6台区变压	100	4.75%	85.25	85.25	否	否	无	22%	
2964	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青南线	10kV青南线宋荒支9#左分11左2台	100	37.90%	52.10	52.10	否	否	无	87%	
2965	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青南线	10kV青南线宋荒支05左02#台区变	200	37.94%	104.13	104.13	否	否	无	367%	
2966	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青南线	10kV青南线宋荒支09左04号台区变	200	23.55%	132.91	132.91	否	否	无	-23%	
2967	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青南线	10kV青南线167左04号台区变压器	50	17.56%	36.22	36.22	否	否	无	23%	
2968	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青南线	27#楼柱上变压器	400	44.17%	183.34	183.34	否	否	无	-58%	
2969	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青南线	张庄公园柱上变压器	400	17.28%	290.87	290.87	否	否	无	59%	
2970	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青南线	青南线宋荒支09#左15左5台区变压	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	8%	
2971	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青南线	36#柱上变压器	400	22.35%	270.61	270.61	否	否	无	-100%	
2972	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变青南线	63#楼柱上变压器	400	33.99%	224.04	224.04	否	否	无	130%	
2973	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线土城子村六组分支001 号土城子村六组变压器	100	57.10%	32.90	32.90	否	否	无	227%	
2974	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线四新分歧053号双井子 八、九组变压器	200	19.85%	140.29	140.29	否	否	无	-79%	
2975	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线双井子6、7组分支014 号双井子六、七组变压器	100	60.04%	29.96	29.96	否	否	无	117%	
2976	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线后兴隆双井子分支060 号苇塘三组变压器	200	44.27%	91.46	91.46	否	否	无	-47%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
2977	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 8575大四西线	10kV大四西线南腰三组分支006号 南腰三组变压器	200	15.65%	148.71	148.71	否	否	无	605%	
2978	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 8575大四西线	10kV大四西线南腰二组分支012号 南腰二组变压器	200	70.21%	39.57	39.57	否	否	无	87%	
2979	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80721后窑西线	10kV后窑西线北山分支89号北山一 组变压器	100	58.63%	31.37	31.37	否	否	无	404%	
2980	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 8575大四西线	10kV大四西线007号大四十一组变 压器	100	76.82%	13.18	13.18	否	否	无	99%	
2981	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 8575大四西线	10kV大四西线大四七、八组分支 004号大四七、八组变压器	400	19.92%	280.31	280.31	否	否	无	121%	
2982	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 8575大四西线	10kV大四西线034号大四五组变压 器	100	74.23%	15.77	15.77	否	否	无	-53%	
2983	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71721亮南线	10kV亮南线西湖分歧095号亮河十 组变压器	50	76.36%	6.82	6.82	否	否	无	107%	
2984	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80711后窑东线	10kV后窑东线船房四组分支001号船 房四组变压器	100	69.05%	20.95	20.95	否	否	无	-16%	
2985	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 8575大四西线	10kV大四西线北腰五组分支002号 北腰五组变压器	100	44.02%	45.98	45.98	否	否	无	398%	
2986	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 8575大四西线	10kV大四西线北腰四组分支002号 北腰四组变压器	200	22.39%	135.22	135.22	否	否	无	567%	
2987	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 8575大四西线	10kV大四西线胜利六组分支15号 —16号胜利六组变压器	100	57.13%	32.87	32.87	否	否	无	209%	
2988	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 8575大四西线	10kV大四西线新立分歧090号新立 三组变压器	100	53.33%	36.67	36.67	否	否	无	148%	
2989	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 85741大四东线	10kV大四东线红石村红石五组分支 003号红石村五组变压器	400	72.26%	70.94	70.94	否	否	无	72%	
2990	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80711后窑东线	10kV后窑东线船房七组分支012号 船房七组变压器	50	58.87%	15.56	15.56	否	否	无	424%	
2991	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80711后窑东线	10kV后窑东线万家分歧020号万家 五组变压器	200	41.74%	96.53	96.53	否	否	无	-69%	
2992	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变4373堡明	市场南变台柱上变压器	400	63.74%	105.06	105.06	否	否	无	-27%	
2993	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71711亮北线	10kV亮北线103号杨木1.2组变压器	100	63.41%	26.59	26.59	否	否	无	239%	
2994	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7885创安	10kV创安线西调支59号柱上变压器	200	64.17%	51.65	51.65	否	否	无	262%	
2995	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施梨乙线 3038	10kV施梨乙线浦东支沈客分14#公 变柱上变压器	200	39.90%	100.20	100.20	否	否	无	68%	
2996	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71711亮北线	10kV亮北线3655分支002号3655-3 工程4号变压器	50	56.25%	16.88	16.88	否	否	无	700%	
2997	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71711亮北线	10kV亮北线兴隆1组分支005号兴隆 1组变压器	100	49.90%	40.10	40.10	否	否	无	31%	
2998	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71711亮北线	10kV亮北线兴隆十间分歧064号兴 隆5组变压器	100	55.17%	34.83	34.83	否	否	无	23%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
2999	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71711亮北线	10kV亮北线十间1.2组分支004号十 间1.2组变压器	200	37.80%	104.39	104.39	否	否	无	-73%	
3000	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71711亮北线	10kV亮北线十间分支024号十间3.4 组变压器	200	50.25%	79.50	79.50	否	否	无	-100%	
3001	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71711亮北线	10kV亮北线兴隆十间分岐093号兴 隆3组变压器	100	40.25%	49.75	49.75	否	否	无	-25%	
3002	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80711后窑东线	10kV后窑东线船房分岐065号五家 子六组变压器	200	32.18%	115.65	115.65	否	否	无	98%	
3003	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71711亮北线	10kV亮北线013号桥东2号变压器	315	43.48%	146.52	146.52	否	否	无	14%	
3004	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71711亮北线	10kV亮北线019号永丰8组变压器	400	69.77%	80.94	80.94	否	否	无	-58%	
3005	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71711亮北线	10kV亮北线兴隆十间分岐009号桥 西动力变压器	400	48.38%	166.48	166.48	否	否	无	-100%	
3006	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71711亮北线	10kV亮北线028号亮中中学变压器	400	33.60%	225.60	225.60	否	否	无	256%	
3007	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71711亮北线	10kV亮北线永丰分岐015号永丰一 、二组变压器	100	36.33%	53.67	53.67	否	否	无	210%	
3008	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71711亮北线	10kV亮北线兴隆十间分岐015号亮 中村台变压器	80	34.01%	44.79	44.79	否	否	无	-40%	
3009	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71711亮北线	10kV亮中北线29号粮库分岐11号永 丰村变台区变压器	30	64.65%	7.61	7.61	否	否	无	97%	
3010	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71711亮北线	10kV亮北线酒业集团分支012号酒 业集团变压器	400	58.70%	125.20	125.20	否	否	无	49%	
3011	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71711亮北线	10kV亮北线永丰分岐047号永丰 3.4.9.变压器铭牌	200	34.12%	111.76	111.76	否	否	无	333%	
3012	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71761亮东线	10kV亮东线四方1、7组分支002号 四方1、7组变压器	200	25.80%	128.39	128.39	否	否	无	-98%	
3013	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71761亮东线	10kV亮东线151号万安线城内2号变 压器	200	51.92%	76.17	76.17	否	否	无	368%	
3014	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71761亮东线	10kV亮东线159号万安街内1号变压 器	400	17.79%	288.82	288.82	否	否	无	240%	
3015	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71761亮东线	10kV亮东线四方2、8组分支003号 四方2、8组公用变压器	400	20.54%	277.85	277.85	否	否	无	291%	
3016	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71761亮东线	10kV亮东线黑山6组分支015号黑山 6组变压器	100	61.91%	28.09	28.09	否	否	无	470%	
3017	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71761亮东线	10kV亮东线黑山6组分支023号黑山 五组公用变压器	200	46.38%	87.23	87.23	否	否	无	240%	
3018	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线卡楼分岐51#杆3#机电 井变压器	100	0.03%	89.97	89.97	否	否	无	55%	
3019	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71761亮东线	10kV亮东线邢家二组分支002号邢家 二、五组公用变压器	100	53.45%	36.56	36.56	否	否	无	48%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
3020	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71761亮东线	10kV亮东线邢家一组分支003号邢 家一组公用变压器	100	69.50%	20.50	20.50	否	否	无	207%	
3021	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71761亮东线	10kV亮东线邢家分支028号邢家三 组公用变压器	200	36.38%	107.23	107.23	否	否	无	72%	
3022	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71761亮东线	10kV亮东线高原一组分支001号高 原一组变压器	200	35.08%	109.84	109.84	否	否	无	47%	
3023	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71761亮东线	10kV亮东线高原分支024号高原2、 8组变压器	200	31.26%	117.49	117.49	否	否	无	-100%	
3024	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71761亮东线	10kV亮东线高原分支038号高原3组 变压器	200	60.07%	59.86	59.86	否	否	无	289%	
3025	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71761亮东线	10kV亮东线高原分支052号高原四 组变压器	200	77.88%	24.25	24.25	否	否	无	244%	
3026	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71761亮东线	10kV亮东线高原七组分支007号高 原7组变压器	20	51.02%	7.80	7.80	否	否	无	50%	
3027	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71761亮东线	10kV亮东线高原5组分支006号高原 5组变压器	30	75.04%	4.49	4.49	否	否	无	34%	
3028	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71761亮东线	10kV亮东线万安支线007号万安六 组变压器	30	46.32%	13.10	13.10	否	否	无	61%	
3029	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71761亮东线	10kV亮东线万安八组支线020号万 安八组公用变压器	100	54.24%	35.76	35.76	否	否	无	464%	
3030	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71761亮东线	10kV亮东线八棵分支046号八棵3、 4、5组变压器	200	62.16%	55.68	55.68	否	否	无	207%	
3031	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71761亮东线	10kV亮东线四方5组分支002号四方 五组变压器	100	78.09%	11.91	11.91	否	否	无	42%	
3032	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71761亮东线	10kV亮东线四方6组分支022号四方 6组公用变压器	100	69.75%	20.25	20.25	否	否	无	653%	
3033	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71761亮东线	10kV亮东线八棵分支074号八棵二. 九组变压器	100	33.74%	56.26	56.26	否	否	无	125%	
3034	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71711亮北线	10kV亮北线四家子分支003号亮中6 组变压器	80	65.80%	19.36	19.36	否	否	无	441%	
3035	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71711亮北线	10kV亮北线亮中7组分支005号亮中7 组变压器	100	47.62%	42.38	42.38	否	否	无	746%	
3036	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71711亮北线	10kV亮北线亮中10组分支003号亮 中10组变压器全貌	100	47.82%	42.18	42.18	否	否	无	574%	
3037	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71711亮北线	10kV亮北线亮中9组分支009号亮中 9组变压器	200	28.17%	123.66	123.66	否	否	无	476%	
3038	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71711亮北线	10kV亮北线四家子4.5组分支003号 四家子4.5组变压器	200	42.75%	94.50	94.50	否	否	无	317%	
3039	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71711亮北线	10kV亮北线四家子3组分支003号四 家子3组变压器	100	71.36%	18.64	18.64	否	否	无	651%	
3040	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71761亮东线	10kV亮东线万安1组分支012号万安 三组变压器	200	37.04%	105.91	105.91	否	否	无	573%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
3041	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71761亮东线	10kV亮东线南台一组分支002号南 台二组变压器	100	61.69%	28.31	28.31	否	否	无	80%	
3042	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71761亮东线	10kV亮东线南台4、5组分支011号 南台4、5组变压器	200	62.03%	55.93	55.93	否	否	无	371%	
3043	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71761亮东线	10kV亮东线黑台分支007号黑台五 组变压器	200	18.03%	143.94	143.94	否	否	无	536%	
3044	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71761亮东线	10kV亮东线黑台分支019号黑台庙 六组公用变压器	50	58.55%	15.73	15.73	否	否	无	635%	
3045	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71761亮东线	10kV亮东线黑台1组分支039号黑台 一组变压器	50	35.02%	27.49	27.49	否	否	无	78%	
3046	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71761亮东线	10kV亮东线黑台分支046号黑台7组 公用变压器	100	52.56%	37.44	37.44	否	否	无	263%	
3047	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80711后窑东线	10kV后窑东线主六家子二组分003 号六家子二组变压器	100	69.49%	20.51	20.51	否	否	无	449%	
3048	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80711后窑东线	10kV后窑东线六家一组分001号六 家一组变压器	200	55.88%	68.24	68.24	否	否	无	114%	
3049	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 8575大四西线	10kV大四西线新发五组分支004号 新发村一组变压器	100	64.89%	25.11	25.11	否	否	无	370%	
3050	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80711后窑东线	10kV后窑东线赵家三组分支004号赵 家三组变压器	100	61.85%	28.15	28.15	否	否	无	-100%	
3051	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71711亮北线	10kV亮北线杨木3组分支011号杨木 3组变压器	100	57.47%	32.53	32.53	否	否	无	570%	
3052	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线242号二分场大队变压 器	50	20.01%	35.00	35.00	否	否	无	93%	
3053	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	66kV跃进变电站 10kV跃泰线864	10kV跃泰线石棉支05左02号台区变 压器	400	51.44%	154.25	154.25	否	否	无	64%	
3054	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7882创明	10kV大明线综合楼变柱上变压器	400	27.12%	251.52	251.52	否	否	无	-27%	
3055	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7884创青	晓明矿矿外变台	200	13.67%	152.66	152.66	否	否	无	86%	
3056	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施福线	10kV施福线南岭商店变压器柱上变	400	35.60%	217.62	217.62	否	否	无	351%	
3057	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71721亮南线	10kV亮南线西湖分歧011号西湖二 组50变压器	400	34.82%	220.74	220.74	否	否	无	61%	
3058	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71721亮南线	10kV亮南线西湖3组分支004号西湖 3组变压器	50	65.94%	12.03	12.03	否	否	无	793%	
3059	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71721亮南线	10kV亮南线西湖分歧052号西湖4组 变压器	100	37.11%	52.89	52.89	否	否	无	40%	
3060	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71721亮南线	10kV亮南线西湖四、五组分支008 号西湖五组变压器	50	45.87%	22.06	22.06	否	否	无	600%	
3061	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71721亮南线	10kV亮南线亮河一、二组分支004 号亮河一、二组变压器	50	70.35%	9.82	9.82	否	否	无	43%	
3062	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71721亮南线	10kV亮南线亮河三、四组分支001 号亮河三、四组变压器	200	28.50%	123.00	123.00	否	否	无	357%	
3063	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71721亮南线	10kV亮南线西湖分歧114号亮河七 、十一组变压器	200	25.96%	128.09	128.09	否	否	无	440%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
3064	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71721亮南线	10kV亮南线八段五组分支001号八 段五组变压器	30	44.32%	13.70	13.70	否	否	无	20%	
3065	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71721亮南线	10kV亮南线仁合六、七组分歧015 号仁合六组变压器	160	38.82%	81.88	81.88	否	否	无	397%	
3066	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71721亮南线	10kV亮南线仁合九组分歧008号仁 合九组变压器	200	14.01%	151.97	151.97	否	否	无	28%	
3067	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71721亮南线	10kV亮南线亮河九组分支004号亮 河九组变压器	200	46.22%	87.56	87.56	否	否	无	145%	
3068	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7882创明	53楼变台柱上变压器	400	43.21%	187.15	187.15	否	否	无	24%	
3069	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7884创青	10kV创青线刘荒分09#右支01柱上	200	41.93%	96.15	96.15	否	否	无	763%	
3070	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7884创青	10kV创青线刘荒分41#台区变压器	200	25.60%	128.80	128.80	否	否	无	232%	
3071	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7882创明	10kV创明乙线116#左18号公变台区	200	28.78%	122.44	122.44	否	否	无	257%	
3072	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71711亮北线	10kV亮北线新区分支004分1号新区 2号变压器	200	46.07%	87.86	87.86	否	否	无	727%	
3073	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71711亮北线	10kV亮北线亮中4.5组分支007号亮 中4.5组变压器	160	56.77%	53.17	53.17	否	否	无	94%	
3074	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71711亮北线	10kV亮北线永丰大棚分支003号永 丰大棚变压器	50	73.46%	8.27	8.27	否	否	无	358%	
3075	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71711亮北线	10kV亮北线永丰分歧037号永丰3组 变压器	200	12.49%	155.01	155.01	否	否	无	61%	
3076	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 85741大四东线	10kV大四东线三眼二组分支002号 三眼二组变压器	100	71.63%	18.37	18.37	否	否	无	-100%	
3077	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 85741大四东线	10kV大四东线红石一组分歧001号 红石村一组变压器	100	73.32%	16.68	16.68	否	否	无	325%	
3078	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 85741大四东线	10kV大四东线红石村分支004号红 石村八、九组变压器	100	54.53%	35.47	35.47	否	否	无	538%	
3079	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 85741大四东线	10kV大四东线红石村红石九组分支 003号红石村九组变压器	30	77.55%	3.73	3.73	否	否	无	-100%	
3080	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 85741大四东线	10kV大四东线红石六组分支006号红 石村六七组变台变压器	100	60.20%	29.80	29.80	否	否	无	471%	
3081	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施福线	10kv施福线铁秀支尚三分07#左02	400	19.49%	282.03	282.03	否	否	无	166%	
3082	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施福线	尚三家变台	200	21.39%	137.21	137.21	否	否	无	626%	
3083	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施福线	10kV施福线铁秀支尚三分25右13号	100	16.38%	73.62	73.62	否	否	无	80%	
3084	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施福线	10kV施福线铁秀支尚三分25右14	200	75.29%	29.42	29.42	否	否	无	648%	
3085	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71711亮北线	10kV亮北线兴隆十间分歧023号亮 中3组变压器	200	32.80%	114.40	114.40	否	否	无	349%	
3086	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71711亮北线	10kV亮北线兴隆十间分歧075号兴 隆4组变压器	100	38.64%	51.36	51.36	否	否	无	536%	
3087	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71761亮东线	10kV亮东线万安5、9组分线008号 万安5.9组公用变压器	200	33.92%	112.17	112.17	否	否	无	-78%	
3088	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71761亮东线	10kV亮东线万安1组分支024号万安 2组变压器	100	78.67%	11.33	11.33	否	否	无	822%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
3089	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71761亮东线	10kV亮东线万安1组分支034号万安 一组变压器	100	73.22%	16.79	16.79	否	否	无	-25%	
3090	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7882创明	山上变台柱上变压器	200	8.58%	162.83	162.83	否	否	无	698%	
3091	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80711后窑东线	10kV后窑东线六家子六组分支005号 六家子六组变压器	200	46.75%	86.50	86.50	否	否	无	391%	
3092	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80711后窑东线	10kV后窑东线六家子五组分支003号 六家子五组变压器	200	15.74%	148.52	148.52	否	否	无	893%	
3093	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 8575大四西线	10kV大四西线新发分歧009号新发 村二组变压器	160	71.76%	29.19	29.19	否	否	无	45%	
3094	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7884创青	10kV创青线75#公变台区变压器	400	23.04%	267.85	267.85	否	否	无	-100%	
3095	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7884创青	10kV创青线创业东支04号公变台区	200	34.81%	110.38	110.38	否	否	无	241%	
3096	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7884创青	10kV创青线159#左11号台区变压器	100	10.01%	79.99	79.99	否	否	无	41%	
3097	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71761亮东线	10kV亮东线万安八组支线014号万 安7组变压器	200	64.35%	51.30	51.30	否	否	无	55%	
3098	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7882创明	51楼变台柱上变压器	400	24.05%	263.82	263.82	否	否	无	230%	
3099	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71711亮北线	10kV亮中北线61号亮中6.10组分支 2号永丰6.10组变台区变压器	50	69.06%	10.47	10.47	否	否	无	-51%	
3100	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71711亮北线	10kV亮北线3655-3分支008号3655- 3号变压器	100	54.04%	35.96	35.96	否	否	无	38%	
3101	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71711亮北线	10kV亮北线杨木4.5组分支004号杨 木4.5组变压器	200	53.80%	72.40	72.40	否	否	无	93%	
3102	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71711亮北线	10kV亮北线3655-1分支009号3655- 1号变压器	400	51.89%	152.44	152.44	否	否	无	222%	
3103	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71711亮北线	10kV亮北线杨木6组分支006号杨木 6组变压器	200	35.57%	108.86	108.86	否	否	无	502%	
3104	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 85741大四东线	10kV大四东线东风三组分歧004号 东风二组变压器	200	16.80%	146.39	146.39	否	否	无	23%	
3105	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7882创明	10kV大明线新5楼柱上变压器	400	59.21%	123.16	123.16	否	否	无	13%	
3106	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7871创元	10kV创元线造纸支08号+1左01柱上	400	6.07%	335.71	335.71	否	否	无	29%	
3107	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7882创明	北大坑变台柱上变压器	100	31.44%	58.56	58.56	否	否	无	61%	
3108	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施福线	10kV施福线福地支12#右6#柱上变	400	75.21%	59.15	59.15	否	否	无	-35%	
3109	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施福线	10kV施福线福地支21#柱上变压器	400	46.69%	173.24	173.24	否	否	无	21%	
3110	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80711后窑东线	10kV后窑东线万家四组分支001号 万家四组变压器	100	49.92%	40.08	40.08	否	否	无	380%	
3111	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80711后窑东线	10kV后窑东线万家三组分歧001号 万家三组变压器	200	39.40%	101.21	101.21	否	否	无	-97%	
3112	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71721亮南线	10kV亮南线大房子分歧024号大房 子二、三组变压器	400	13.81%	304.76	304.76	否	否	无	321%	
3113	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71721亮南线	10kV亮南线大房子分歧034号亮南 线大房村4、5组变压器	200	19.25%	141.49	141.49	否	否	无	946%	
3114	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71721亮南线	10kV亮南线大房子分歧044号大房 村6、7组变压器	200	35.12%	109.75	109.75	否	否	无	724%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
3115	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71721亮南线	10kV亮南线朝阳一、二组支线008 号朝阳二组变压器	200	29.23%	121.54	121.54	否	否	无	522%	
3116	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71721亮南线	10kV亮南线大房子分岐060号大房 村8、9组变压器	200	34.42%	111.17	111.17	否	否	无	-17%	
3117	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71721亮南线	10kV亮南线朝阳一、二组支线011 号朝阳一组变压器	100	67.68%	22.32	22.32	否	否	无	204%	
3118	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站	10kV后窑东线万家二组分岐003号 万家二组变压器	200	44.25%	91.49	91.49	否	否	无	-19%	
3119	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71721亮南线	10kV亮南线朝阳分支032号朝阳四 组变压器	100	57.01%	32.99	32.99	否	否	无	488%	
3120	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7884创青	10kV创青线木材支74右01号台区变	100	34.73%	55.27	55.27	否	否	无	307%	
3121	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7885创安	10kV创安线147#台区变压器	315	28.08%	195.06	195.06	否	否	无	-83%	
3122	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7885创安	10kV创安线130#台区变压器	315	46.84%	135.95	135.95	否	否	无	-77%	
3123	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7885创安	10kV创安线97#右01台区变压器	200	12.66%	154.69	154.69	否	否	无	99%	
3124	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7885创安	10kV创安线109#右11柱上变压器	200	13.31%	153.38	153.38	否	否	无	132%	
3125	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7885创安	10kV创安线西调支大鹏分06左14号	100	23.60%	66.40	66.40	否	否	无	742%	
3126	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17241金左线	10kV大兴线左家1、2组分支004号 左家村一、二组变压器	100	68.89%	21.11	21.11	否	否	无	-38%	
3127	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80711后窑东线	10kV后窑东线船房一组分021号船 房一组变压器	100	52.94%	37.06	37.06	否	否	无	-25%	
3128	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7884创青	10kV创青线木材支30#台区变压器	100	7.61%	82.39	82.39	否	否	无	72%	
3129	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7884创青	刘家小队变台柱上变压器	50	13.57%	38.22	38.22	否	否	无	18%	
3130	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7884创青	10kV创青线60#左01#公变台区变压	400	17.41%	290.36	290.36	否	否	无	-14%	
3131	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7884创青	10kV创青线水灌支39号台区变压器	200	10.91%	158.18	158.18	否	否	无	490%	
3132	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7884创青	10kV创青线水灌支38右11号台区变	200	19.75%	140.50	140.50	否	否	无	697%	
3133	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施福线	南岭救护队台区变压器	400	39.39%	202.45	202.45	否	否	无	-74%	
3134	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施福线	10kV施福线铁秀支镇办分2号台区	100	68.13%	21.87	21.87	否	否	无	-56%	
3135	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施福线	10kV施福线铁秀支散居分02号台区	400	21.74%	273.04	273.04	否	否	无	-67%	
3136	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施福线	10kV施福线铁秀支31号台区变压器	200	59.20%	61.61	61.61	否	否	无	-15%	
3137	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施福线	施福线铁秀支农改分05#柱上变压	400	11.44%	314.23	314.23	否	否	无	-48%	
3138	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7882创明	二粮站变台柱上变压器	400	12.91%	308.35	308.35	否	否	无	-20%	
3139	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7882创明	十字路口变台柱上变压器	400	22.71%	269.16	269.16	否	否	无	183%	
3140	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7884创青	10kV创青线129#右06号台区变压器	200	25.35%	129.29	129.29	否	否	无	147%	
3141	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7882创明	三中变台柱上变压器	200	13.12%	153.76	153.76	否	否	无	176%	
3142	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17241金左线	10kV大兴线孟家二组分支009号孟 家村二组变压器	200	63.62%	52.76	52.76	否	否	无	-84%	
3143	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7884创青	10kV创青线木材支05右01台区变压	200	19.91%	140.19	140.19	否	否	无	-92%	
3144	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7884创青	10kV创青线木材支05右02号台区变	100	33.88%	56.12	56.12	否	否	无	376%	
3145	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施福线	10kV施福线福地支1#右1#柱上变压	400	37.20%	211.19	211.19	否	否	无	-87%	
3146	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71721亮南线	10kV亮南线刘荒二组分岐005号刘 荒二组变压器	400	11.13%	315.48	315.48	否	否	无	147%	
3147	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71721亮南线	10kV亮南线泊林子一、二组分031 号泊林子一二组变压器	50	70.32%	9.84	9.84	否	否	无	26%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
3148	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71721亮南线	10kV亮南线刘荒泊林子分歧026号 泊林子五组变压器	200	19.14%	141.71	141.71	否	否	无	-10%	
3149	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71721亮南线	10kV亮南线二道一组分歧009号二 道二三组变压器	200	28.16%	123.68	123.68	否	否	无	-55%	
3150	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71721亮南线	10kV亮南线二道一组分歧015号二 道一组变压器	100	33.49%	56.51	56.51	否	否	无	22%	
3151	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7882创明	煤场变台柱上变压器	400	10.53%	317.87	317.87	否	否	无	-69%	
3152	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71721亮南线	10kV亮南线010号亮中一组变压器	100	32.34%	57.66	57.66	否	否	无	42%	
3153	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71721亮南线	10kV亮南线亮中二组分歧010号亮 中二组变压器	100	73.55%	16.45	16.45	否	否	无	-26%	
3154	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7884创青	10kV创青线194#右01号台区变压器	200	16.60%	146.81	146.81	否	否	无	560%	
3155	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7884创青	10kV创青线217#右1台区变压器	100	11.59%	78.41	78.41	否	否	无	881%	
3156	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施福线	10kV施福线铁秀支农改分4号台区	400	15.65%	297.39	297.39	否	否	无	-4%	
3157	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施福线	10kv施福线福地支12#右2#柱上变	400	42.35%	190.60	190.60	否	否	无	-77%	
3158	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施福线	10kV施福线铁秀支36#台区变压器	400	28.86%	244.55	244.55	否	否	无	-40%	
3159	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施福线	10kV施福线铁秀支尚三分12左3#台	200	30.92%	118.16	118.16	否	否	无	-14%	
3160	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施福线	10kV施福线铁秀支14左4号台区变	400	10.10%	319.62	319.62	否	否	无	7%	
3161	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施福线	10kV施福线铁秀支尚三分15号右03	200	17.31%	145.39	145.39	否	否	无	85%	
3162	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施华线	施华线28#左2柱上变压器	50	28.46%	30.77	30.77	否	否	无	980%	
3163	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71711亮北线	10kV亮北线十间分支050号十间5组 变压器	200	28.60%	122.80	122.80	否	否	无	-69%	
3164	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线主干045号金家镇府变 压器	315	51.98%	119.77	119.77	否	否	无	-52%	
3165	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 85741大四东线	10kV大四东线红石村红石四组分支 004号红石村四组变压器	100	65.33%	24.67	24.67	否	否	无	-49%	
3166	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80721后窑西线	10kV后窑西线双山分歧68号双山7 组变压器	100	48.27%	41.73	41.73	否	否	无	-71%	
3167	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7883创明	10kV创明甲线大明支40号公变台区	400	7.92%	328.31	328.31	否	否	无	-84%	
3168	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7884创青	10kV创青线小江支02左01号公变台	200	26.72%	126.55	126.55	否	否	无	-52%	
3169	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变4373堡明	堡明甲线76楼变台柱上变压器	400	20.20%	279.19	279.19	否	否	无	63%	
3170	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变4373堡明	34楼变台柱上变压器	400	43.94%	184.24	184.24	否	否	无	-81%	
3171	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV跃铸线861	10kV跃铸线31号台区变压器	315	34.12%	176.02	176.02	否	否	无	-86%	
3172	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV跃铸线861	公园1#变台柱上变压器	400	41.75%	193.02	193.02	否	否	无	40%	
3173	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV跃铸线861	10kV跃铸线29#台区变压器	400	51.45%	154.20	154.20	否	否	无	-88%	
3174	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV跃铸线861	兀术城1#变台柱上变压器	400	30.88%	236.50	236.50	否	否	无	0%	
3175	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV跃铸线861	10kV跃铸线33号台区变压器	400	78.01%	47.96	47.96	否	否	无	-59%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
3176	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV跃铸线861	10kV跃铸线25左01#台区变压器	315	68.79%	66.81	66.81	否	否	无	-100%	
3177	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV跃铸线861	10kV跃铸线28号台区变压器	400	21.71%	273.17	273.17	否	否	无	-78%	
3178	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV跃铸线861	10kV跃铸线土地支07号台区变压器	315	41.21%	153.69	153.69	否	否	无	-74%	
3179	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV跃铸线861	10kV跃铸线土地支10号台区变压器	400	37.53%	209.89	209.89	否	否	无	-52%	
3180	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV跃铸线861	10kV跃铸线两千平支02号台区变 压器	315	64.73%	79.60	79.60	否	否	无	-27%	
3181	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71711亮北线	10kV亮北线四家子分支082号四家 子1组变压器	50	78.72%	5.64	5.64	否	否	无	606%	
3182	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71761亮东线	10kV亮东线万安4组分支003号万安 4组公用变压器	20	77.72%	2.46	2.46	否	否	无	454%	
3183	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71761亮东线	10kV亮东线南台三组分支002号南 台三组变压器	30	37.52%	15.74	15.74	否	否	无	119%	
3184	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71761亮东线	10kV亮东线黑台1组分支017号黑台 三组变压器	50	55.66%	17.17	17.17	否	否	无	208%	
3185	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线七分厂分歧022号七分 场大队变压器	200	30.93%	118.13	118.13	否	否	无	9%	
3186	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施福线	10kV施福线铁秀支尚三分06号台区	200	31.23%	117.54	117.54	否	否	无	21%	
3187	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线李性成冷库分歧1号杆 李性成冷库变压器	200	11.61%	156.77	156.77	否	否	无	378%	
3188	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线四分场东河分支002号 四分场东河变压器	200	16.55%	146.90	146.90	否	否	无	-58%	
3189	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线农场住宅楼分支003号 家福园小区变压器	200	37.17%	105.66	105.66	否	否	无	27%	
3190	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线四分场分支13号四分场 大棚变压器	50	55.10%	17.45	17.45	否	否	无	417%	
3191	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线三分场高家街分支004 号三分场高家街变压器	200	31.39%	117.23	117.23	否	否	无	30%	
3192	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线188号一分场大队变 压器	200	49.15%	81.71	81.71	否	否	无	-81%	
3193	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线一分场周家网分歧032 号一分场周家网变压器	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无	89%	
3194	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线八分厂分歧036号八分 场南台变压器	100	54.03%	35.97	35.97	否	否	无	-28%	
3195	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线四分场分支24号四分场 北地变压器	50	43.54%	23.23	23.23	否	否	无	56%	
3196	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线二分场冒山台变压器二 分场刘家街变台	400	67.45%	90.18	90.18	否	否	无	-9%	
3197	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线五分场北台分支002号 五分场北台变压器	160	76.55%	21.52	21.52	否	否	无	-57%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
3198	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71711亮北线	10kV亮北线亮中8组008号亮中8组 变压器	50	36.27%	26.86	26.86	否	否	无	41%	
3199	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	66kV跃进变电站 10kV跃泰线864	10kV跃泰线41号台区变压器	200	53.28%	73.43	73.43	否	否	无	-80%	
3200	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	66kV跃进变电站 10kV跃泰线864	10kV跃泰线50左01号台区变压器	400	72.05%	71.78	71.78	否	否	无	-86%	
3201	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7874创祥	10kV创祥线医政支高中分05右01柱	100	41.68%	48.32	48.32	否	否	无	-25%	
3202	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7872创泰	10kV创泰线移动支兵山分09号柱上	400	40.64%	197.45	197.45	否	否	无	-78%	
3203	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	66kV跃进变电站 10kV跃泰线864	10kV跃泰线供热支09号台区变压器	315	36.89%	167.30	167.30	否	否	无	-84%	
3204	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7874创祥	10kV创祥线医政支01号左01柱上变	200	44.01%	91.98	91.98	否	否	无	39%	
3205	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7874创祥	市场变台	400	31.18%	235.28	235.28	否	否	无	173%	
3206	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7874创祥	10kV祥和线医政支05号台区变压器	100	68.92%	21.08	21.08	否	否	无	5%	
3207	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7874创祥	校后变台	400	68.91%	84.36	84.36	否	否	无	-85%	
3208	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	66kV跃进变电站 10kV跃泰线864	10kV跃泰线石棉支06左01号台区变 压器	315	59.52%	96.02	96.02	否	否	无	-90%	
3209	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	66kV跃进变电站 10kV跃泰线864	10kV跃泰线石棉支05左04号台区变 压器	250	75.59%	36.03	36.03	否	否	无	-88%	
3210	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	66kV跃进变电站 10kV跃泰线864	10kV跃泰线建委支04号台区变压器	315	60.05%	94.35	94.35	否	否	无	-87%	
3211	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	66kV跃进变电站 10kV跃泰线864	10kV跃泰线32#台区变压器	400	68.94%	84.24	84.24	否	否	无	-82%	
3212	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7872创泰	10kV跃铸线94#楼柱上变压器	400	41.15%	195.38	195.38	否	否	无	-79%	
3213	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	66kV跃进变电站 10kV跃泰线864	10kV跃泰线供热支06#台区变压器	200	66.98%	46.05	46.05	否	否	无	-76%	
3214	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7874创祥	10kV大明线17号右1#公变台区变压	400	47.74%	169.04	169.04	否	否	无	-62%	
3215	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7874创祥	10kV红房线（右）10号台区变压器	400	43.23%	187.09	187.09	否	否	无	32%	
3216	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7874创祥	风井北柱上变压器	400	19.79%	280.82	280.82	否	否	无	150%	
3217	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	66kV跃进变电站 10kV跃泰线864	200#楼变台柱上变压器	400	18.63%	285.47	285.47	否	否	无	-24%	
3218	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7872创泰 线	10kV山北甲线西调支兵山分05右02 号台区变压器	200	30.65%	118.70	118.70	否	否	无	-55%	
3219	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施梨甲线 3042	三家子铁道南变台柱上变压器	200	7.65%	164.71	164.71	否	否	无	4%	
3220	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变4376堡明	堡明乙线50楼变台柱上变压器	400	16.04%	295.86	295.86	否	否	无	-37%	
3221	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变4376堡明	物业公司变台柱上变压器	400	17.06%	291.74	291.74	否	否	无	36%	
3222	国网调兵山市供电公司	腰堡66kV变电站	腰堡变4376堡明	堡明乙线俱乐部变台柱上变压器	400	25.41%	258.37	258.37	否	否	无	-34%	
3223	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7885创安	铁煤建材厂柱上变压器	400	23.94%	264.24	264.24	否	否	无	34%	
3224	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施梨甲线 3042	大隆矿外住宅变台变台柱上变压器	200	4.05%	171.90	171.90	否	否	无	9%	
3225	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地孤山线	孤山子采石山下变台柱上变压器	200	17.05%	145.90	145.90	否	否	无	74%	
3226	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施梨甲线 3042	10kV施梨甲线兴隆支11+1右06号台 区变压器	400	7.75%	329.00	329.00	否	否	无	-41%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
3227	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施梨甲线 3042	10kV施梨甲线兴隆支11+1右10号台 区变压器	400	4.79%	340.85	340.85	否	否	无	470%	
3228	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7885创安	10kV创安线苗圃支09号台区变压器	315	70.59%	61.14	61.14	否	否	无	-91%	
3229	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7885创安	老三馆柱上变压器	200	64.10%	51.79	51.79	否	否	无	222%	
3230	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7885创安	10kV创安线苗圃支06号住上变压器	400	68.36%	86.56	86.56	否	否	无	-78%	
3231	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施梨甲线 3042	10kV施梨甲线79号右3变台	400	22.34%	270.66	270.66	否	否	无	-58%	
3232	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施梨甲线 3042	10kV施梨甲线85号+0右2柱上变压 器	200	22.85%	134.30	134.30	否	否	无	69%	
3233	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施梨甲线 3042	10kV施梨甲线79左10号台区变压器	200	54.58%	70.85	70.85	否	否	无	-35%	
3234	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7885创安	10kV创安线西调支兵沟分05号台区	400	36.67%	213.31	213.31	否	否	无	-55%	
3235	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7885创安	调兵沟13#楼变台柱上变压器	200	40.27%	99.46	99.46	否	否	无	-24%	
3236	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7885创安	建筑公司院内变台柱上变压器	400	36.83%	212.66	212.66	否	否	无	-88%	
3237	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7885创安	10kV创安线106#右03变压器	200	25.05%	129.91	129.91	否	否	无	-18%	
3238	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7885创安	10kV创安线118#左04柱上变压器	400	49.62%	161.52	161.52	否	否	无	-54%	
3239	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7885创安	10kV创安线西调支挂面分06号台区	315	28.11%	194.94	194.94	否	否	无	-19%	
3240	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7885创安	10kV创安线西调支27号左01号柱上	200	14.54%	150.91	150.91	否	否	无	-37%	
3241	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施梨甲线 3042	10kV施梨甲线兴隆支31号左1台区 变压器	100	72.29%	17.71	17.71	否	否	无	-50%	
3242	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施梨甲线 3042	10kV施梨甲线兴隆支45号台区变压 器	100	3.84%	86.16	86.16	否	否	无	37%	
3243	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施梨甲线 3042	10kV施梨甲线兴隆支37右12号公变 台区变压器	200	64.45%	51.10	51.10	否	否	无	11%	
3244	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7885创安	10kV创安线140#台区变压器	200	28.71%	122.59	122.59	否	否	无	43%	
3245	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施梨甲线 3042	10kV施梨甲线供电支供电局01号台 区变压器	250	60.26%	74.34	74.34	否	否	无	-75%	
3246	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施梨甲线 3042	10kV施梨甲线55号右1变台	200	17.78%	144.43	144.43	否	否	无	98%	
3247	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施梨甲线 3042	10kV施梨甲线62号台区变压器	200	34.20%	111.60	111.60	否	否	无	-35%	
3248	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7885创安	10kV创安线采石支02号右01号柱上	400	14.40%	302.39	302.39	否	否	无	-97%	
3249	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7885创安	10kV创安线采石支05号台区变压器	200	40.13%	99.74	99.74	否	否	无	-39%	
3250	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施梨甲线 3042	牧业小区变台变台柱上变压器	200	36.14%	107.73	107.73	否	否	无	137%	
3251	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施梨甲线 3042	10kV施梨甲线79左18#台区变压器	200	73.35%	33.29	33.29	否	否	无	27%	
3252	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地孤山线	10kV孤山线石场支23右02号台区变	200	43.77%	92.46	92.46	否	否	无	-5%	
3253	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 85741大四东线	10kV大四东线平安一、二组分支 007号平安一、二组变压器	100	36.17%	53.83	53.83	否	否	无	-1%	
3254	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 85741大四东线	10kV大四东线方家一组分支003号 方家四组变压器	400	21.11%	275.56	275.56	否	否	无	-50%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
3255	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 85741大四东线	10kV大四东线东风分支005号平安 大队变压器	400	14.06%	303.76	303.76	否	否	无	50%	
3256	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17241金左线	10kV大兴线左家村台分支001号左 家村台变压器	200	54.76%	70.49	70.49	否	否	无	-90%	
3257	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线后峪支62号左05号台区 变压器	160	8.42%	130.53	130.53	否	否	无	78%	
3258	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 85741大四东线	10kV大四东线三眼四组分支004号 三眼四组变压器	100	54.68%	35.32	35.32	否	否	无	0%	
3259	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线后峪支57号台区变压器	100	39.22%	50.78	50.78	否	否	无	146%	
3260	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线林子支13号左01	200	21.99%	136.03	136.03	否	否	无	70%	
3261	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17241金左线	10kV大兴线孟家七队分支010号孟 家六、七组变压器	100	51.59%	38.41	38.41	否	否	无	-37%	
3262	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线高力支49号台区变压器	200	34.78%	110.45	110.45	否	否	无	82%	
3263	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 85741大四东线	10kV大四东线平安三组分支005号 平安三组变压器	100	43.88%	46.12	46.12	否	否	无	-44%	
3264	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 85741大四东线	10kV大四东线平安七组分支009号 平安下七组变压器	100	61.21%	28.79	28.79	否	否	无	36%	
3265	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80721后窑西线	10kV后窑西线后窑二组分支002号 后窑二组变压器	160	72.36%	28.23	28.23	否	否	无	-64%	
3266	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80721后窑西线	10kV后窑西线排楼三组分支03号牌 娄村三组变台变压器	200	67.75%	44.50	44.50	否	否	无	-71%	
3267	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17241金左线	10kV大兴线左家七组分支011号左 家七组变压器	100	79.52%	10.48	10.48	否	否	无	37%	
3268	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线林子支19号+01柱上变 压器	200	40.44%	99.12	99.12	否	否	无	-20%	
3269	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线60号右10柱上变压器	200	66.08%	47.83	47.83	否	否	无	30%	
3270	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线林子支43#左11#柱上变 压器	100	9.24%	80.76	80.76	否	否	无	39%	
3271	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 85741大四东线	10kV大四东线三眼一组分支003号 三眼一组变压器	50	68.46%	10.77	10.77	否	否	无	43%	
3272	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17131大兴线	10kV大兴线陈家五组分支020号陈 家五组变压器	200	24.71%	130.57	130.57	否	否	无	113%	
3273	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线后峪支28号左01	200	16.12%	147.76	147.76	否	否	无	-22%	
3274	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线45右01号台区变压器	315	8.92%	255.42	255.42	否	否	无	115%	
3275	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80721后窑西线	10kV后窑西线双山一、四组分支06 号双山一、四组变压器	400	57.05%	131.80	131.80	否	否	无	-65%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
3276	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线42号右14	200	52.25%	75.51	75.51	否	否	无	9%	
3277	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 85741大四东线	10kV大四东线平安七组分支003号 平安上七组变压器	400	25.50%	258.00	258.00	否	否	无	-17%	
3278	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线55#右1台区变压器	315	27.86%	195.74	195.74	否	否	无	-73%	
3279	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线石厂支04号台区变压器	400	25.18%	259.27	259.27	否	否	无	-81%	
3280	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	锁龙线林子支51右1台区变压器	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无	16%	
3281	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80721后窑西线	10kV后窑西线双山6组分支02号双 山6组变压器	200	59.59%	60.82	60.82	否	否	无	-45%	
3282	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17241金左线	10kV大兴线左家分歧029号左家三 四组变压器	200	39.88%	100.25	100.25	否	否	无	-39%	
3283	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 85741大四东线	10kV大四东线三眼三组分支005号 三眼三组变压器	200	40.08%	99.83	99.83	否	否	无	-25%	
3284	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线石厂支53号柱上变压器	200	12.90%	154.21	154.21	否	否	无	572%	
3285	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线后峪支01号+1	400	20.86%	276.58	276.58	否	否	无	-75%	
3286	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	锁龙线高力支89#台区变压器	100	18.38%	71.63	71.63	否	否	无	85%	
3287	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线（右）12右1#台区变 压器	200	32.32%	115.37	115.37	否	否	无	40%	
3288	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线高力支58#台区变压器	100	26.84%	63.16	63.16	否	否	无	14%	
3289	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 85741大四东线	10kV大四东线红石村红石三组分支 006号红石村三组变压器	400	36.45%	214.19	214.19	否	否	无	-36%	
3290	国网调兵山市供电公司	后窑66kV变电站	后窑66kV变电站 80721后窑西线	10kV后窑西线排楼6组分支041号排 楼5、6组变压器	400	68.63%	85.50	85.50	否	否	无	44%	
3291	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线87号右01变压器	200	35.79%	108.41	108.41	否	否	无	-42%	
3292	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 85741大四东线	10kV大四东线东风三组分歧025号 东风三、四组变压器	400	24.11%	263.58	263.58	否	否	无	221%	
3293	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线31右01#台区变压器	200	58.65%	62.70	62.70	否	否	无	-47%	
3294	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17241金左线	10kV大兴线孟家四队分歧015号孟 家四组变压器	100	55.01%	34.99	34.99	否	否	无	300%	
3295	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线林子支58号台区变压器	200	29.75%	120.51	120.51	否	否	无	-31%	
3296	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 85741大四东线	10kV大四东线三眼分歧018号三眼 村五六组变台变压器	100	62.26%	27.74	27.74	否	否	无	-42%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
3297	国网调兵山市供电公司	大四66kV变电站	大四66kV变电站 85741大四东线	10kV大四东线方家一组分支025号 方家一二组变压器	200	50.98%	78.05	78.05	否	否	无	-53%	
3298	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线于家村组分003号于家 村组变压器	50	73.80%	8.10	8.10	否	否	无	35%	
3299	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线东关村四组分支001号 东关村四组变压器	100	36.45%	53.55	53.55	否	否	无	96%	
3300	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线丁家村三组分支004号 丁家村一组变压器	200	24.04%	131.93	131.93	否	否	无	127%	
3301	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线泉眼村一组分007号泉 眼村一组变压器	200	77.61%	24.77	24.77	否	否	无	24%	
3302	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线陶家村一、二组分009 号陶家村一、二组变压器	400	14.17%	303.31	303.31	否	否	无	-70%	
3303	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17221金宝线	10kV金宝线东岗子6、7组分歧012 号东岗子村五、六组变压器	80	70.48%	15.62	15.62	否	否	无	88%	
3304	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线张家排水站分支004号 五一村七组变压器	200	26.72%	126.56	126.56	否	否	无	-14%	
3305	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线于家一组分支002号金 屯村一组变压器	400	53.12%	147.52	147.52	否	否	无	125%	
3306	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	金家所金城四组柱上变压器	400	21.74%	273.02	273.02	否	否	无	-61%	
3307	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线主干042号街内中街变 压器	400	70.08%	79.69	79.69	否	否	无	-91%	
3308	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线东关五组分歧004号东 关村五组变压器	400	17.58%	289.68	289.68	否	否	无	-70%	
3309	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线东关五组分歧01号金家 供电所变压器	400	35.19%	219.25	219.25	否	否	无	-76%	
3310	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线东关村四、五组分003 号东关村四、五组变压器	100	44.64%	45.36	45.36	否	否	无	20%	
3311	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线泉眼村七组分005号泉 眼村七组变压器	100	61.12%	28.88	28.88	否	否	无	200%	
3312	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线五块石三、四组分011 号五块石三、四组变压器	100	57.53%	32.48	32.48	否	否	无	-38%	
3313	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线主干032号兽医站变 压器	400	58.98%	124.08	124.08	否	否	无	-88%	
3314	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线金家老邮局分歧003号 老邮局变压器	400	35.00%	220.02	220.02	否	否	无	-87%	
3315	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线泉眼村三组分002号泉 眼村三组变压器	200	75.68%	28.65	28.65	否	否	无	-9%	
3316	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线跃进四组分002号跃进 四组变压器	100	66.83%	23.17	23.17	否	否	无	-38%	
3317	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线街内董大壕分歧009号 街内董大壕变压器	100	44.00%	46.00	46.00	否	否	无	54%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
3318	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17211金家线	10kV金家线五一村二、三组分支 004号五一村二组变压器	200	33.97%	112.07	112.07	否	否	无	-57%	
3319	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV兀联线855	10kV兀联线邮政支02号公变台区变 压器	315	28.25%	194.50	194.50	否	否	无	-85%	
3320	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线西主干熬家5、6组分 支028号熬家7组变压器	100	32.93%	57.07	57.07	否	否	无	64%	
3321	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV兀联线855	10kV兀联线219楼柱上变压器	400	32.56%	229.76	229.76	否	否	无	-84%	
3322	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV兀联线855	10kV兀联线蓝湾支02号公变台区变 压器	315	29.85%	189.46	189.46	否	否	无	-63%	
3323	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV兀联线855	10kV兀联线(右)69#公变台区变压 器	400	57.60%	129.59	129.59	否	否	无	-80%	
3324	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV兀联线855	10kV兀联线63号公变台区变压器	200	14.84%	150.33	150.33	否	否	无	99%	
3325	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线后峪支40#台区变压器	100	20.65%	69.35	69.35	否	否	无	511%	
3326	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线后峪支78号台区变压器	200	12.31%	155.39	155.39	否	否	无	538%	
3327	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线(右)03号台区变压器	30	24.30%	19.71	19.71	否	否	无	760%	
3328	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线04右01号台区变压器	100	64.80%	25.20	25.20	否	否	无	66%	
3329	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线北山支10号台区变压器	200	47.08%	85.84	85.84	否	否	无	33%	
3330	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	六分场东台2号柱上变压器	400	45.46%	178.16	178.16	否	否	无	-60%	
3331	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线六分场分歧6号杆六分 场街里变压器	160	68.07%	35.08	35.08	否	否	无	-98%	
3332	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线六分场东台2号分004号 六分场东台变压器	315	66.58%	73.78	73.78	否	否	无	-75%	
3333	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线九分场大棚分歧002号 九分场大棚变压器	400	38.20%	207.20	207.20	否	否	无	-95%	
3334	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线种子站大棚分支001号 种子站大棚变压器	100	24.55%	65.45	65.45	否	否	无	-74%	
3335	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线种子站017号种子站变 压器	200	40.73%	98.54	98.54	否	否	无	-23%	
3336	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV跃铸线861	10kV跃铸线两千平支06号台区变压 器	315	74.41%	49.12	49.12	否	否	无	-78%	
3337	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV跃铸线861	10kV跃铸线两千平支08号台区变压 器	400	71.02%	75.93	75.93	否	否	无	-93%	
3338	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV兀联线855	10kV兀联线冷饮支02号+1柱上变压 器	200	29.33%	121.34	121.34	否	否	无	411%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
3339	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17241金左线	10kV大兴线万宝分歧088号万宝村 八组变压器	30	71.18%	5.65	5.65	否	否	无	96%	
3340	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17241金左线	10kV大兴线孟家村八组分支006号 孟家村八组变压器	50	58.67%	15.66	15.66	否	否	无	121%	
3341	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17241金左线	10kV大兴线万宝四队分支002号万 宝四队变压器	100	66.01%	23.99	23.99	否	否	无	-79%	
3342	国网调兵山市供电公司	金家66kV变电站	金家66kV变电站 17241金左线	10kV大兴线万宝二队分支003号万 宝二队变压器	200	33.40%	113.21	113.21	否	否	无	49%	
3343	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线二分场新房子分支001 号二分场新房子变压器	100	60.94%	29.06	29.06	否	否	无	-55%	
3344	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线八分厂分歧036号八分 场街里南变压器	400	52.82%	148.70	148.70	否	否	无	-23%	
3345	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线八分厂分歧027号八分 场北变台变压器	160	71.15%	30.16	30.16	否	否	无	-77%	
3346	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV兀联线855	10kV兀联线110号公变台区变压器	315	48.16%	131.79	131.79	否	否	无	-82%	
3347	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线五分场分歧002号五分 场街里变压器	400	35.20%	219.21	219.21	否	否	无	-69%	
3348	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线66+1号右2号台区变 压器	100	68.91%	21.09	21.09	否	否	无	-12%	
3349	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线硅厂支02右01号台区变 压器	400	11.59%	313.66	313.66	否	否	无	-16%	
3350	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV跃铸线861	10kV跃铸宏大支04号台区变压器	315	42.33%	150.16	150.16	否	否	无	-45%	
3351	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线109号台区变压器	100	22.57%	67.43	67.43	否	否	无	78%	
3352	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV跃铸线861	10kV跃铸线土地支03右02号台区变 压器	315	48.93%	129.38	129.38	否	否	无	-63%	
3353	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV跃铸线861	10kV跃铸线土地支03右05号台区变 压器	315	44.37%	143.74	143.74	否	否	无	-74%	
3354	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线高力支71号左03柱上变 压器	200	7.66%	164.68	164.68	否	否	无	439%	
3355	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线高力支城子分03号	200	57.08%	65.83	65.83	否	否	无	0%	
3356	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线高力支124号台区变 压器	200	28.94%	122.12	122.12	否	否	无	-81%	
3357	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV跃铸线861	10kV跃铸线（左）07号台区变压器	200	46.23%	87.55	87.55	否	否	无	-42%	
3358	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线五分场沟西分支018号 沟西西台变压器	200	22.74%	134.52	134.52	否	否	无	92%	
3359	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线宏胜1、2、3组分支 018号宏胜1组变压器	50	73.37%	8.31	8.31	否	否	无	42%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
3360	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线三分场康家分支002号 三分场王家变压器	200	23.92%	132.16	132.16	否	否	无	-40%	
3361	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线三分场大队分支014号 三分场四小队变压器	400	18.14%	287.46	287.46	否	否	无	-56%	
3362	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV跃铸线861	10kV跃铸线土地支06号台区变压器	315	64.75%	79.53	79.53	否	否	无	-57%	
3363	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV兀联线855	10kV兀联线人民支12号公变台区变 压器	315	47.55%	133.72	133.72	否	否	无	-78%	
3364	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV兀联线855	10kV兀联线总机支02左01号公变台 区变压器	200	68.99%	42.02	42.02	否	否	无	-57%	
3365	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV兀联线855	10kV兀联线总机支03左01号公变台 区变压器	630	26.95%	397.24	397.24	否	否	无	-52%	
3366	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV兀联线855	10kV兀联线总机支07左02号公变台 区变压器	200	42.50%	95.01	95.01	否	否	无	137%	
3367	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV兀联线855	10kV兀联线总机支机厂分08左05号 公变台区变压器	200	35.21%	109.57	109.57	否	否	无	10%	
3368	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV兀联线855	10kV兀联线煤气支14号右1变台	200	30.69%	118.63	118.63	否	否	无	-20%	
3369	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV跃铸线861	兀术城2#变台柱上变压器	400	46.82%	172.73	172.73	否	否	无	-59%	
3370	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV跃铸线861	10kV跃铸线37号台区变压器	315	71.11%	59.50	59.50	否	否	无	-89%	
3371	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV跃铸线861	10kV跃铸线40号台区变压器	315	33.44%	178.15	178.15	否	否	无	-58%	
3372	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV跃铸线861	10kV跃铸线44号台区变压器	200	49.55%	80.90	80.90	否	否	无	-75%	
3373	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线东主干建设2组分支 002号建设2组变压器	200	15.05%	149.90	149.90	否	否	无	-41%	
3374	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84731 长岭子线	10kV长岭子线东主干建设1组分支 012号建设1组变压器	200	42.87%	94.27	94.27	否	否	无	-78%	
3375	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线老砖厂分歧3号杆场部 家属变压器	400	20.63%	277.50	277.50	否	否	无	-60%	
3376	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV兀联线855	10kV兀联线(右)87左01号公变台区 变压器	200	45.98%	88.04	88.04	否	否	无	-16%	
3377	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线林子支07右1号台区变 压器	400	25.72%	257.11	257.11	否	否	无	-90%	
3378	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线林子支07号+1右2柱上 变压器	400	70.39%	78.43	78.43	否	否	无	7%	
3379	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV跃铸线861	10kV跃铸线嘉华园柱上变压器	400	45.50%	178.01	178.01	否	否	无	-67%	
3380	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线林子支38号左2号台区 变压器	400	47.57%	169.73	169.73	否	否	无	-59%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
3381	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线后峪支16号柱上变压器	200	69.66%	40.69	40.69	否	否	无	36%	
3382	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线九分场南岗分支003号 九分场南岗变压器	200	59.57%	60.86	60.86	否	否	无	-68%	
3383	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线刘家二号变压器	100	79.98%	10.02	10.02	否	否	无	0%	
3384	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变84741 农场线	10kV农场线九分场刘家分支023号 九分场刘家变压器	80	46.54%	34.77	34.77	否	否	无	950%	
3385	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV锁龙线851	10kV锁龙线林子支01#左1#台区变 压器	400	72.70%	69.22	69.22	否	否	无	-53%	
3386	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV格林线865	10kV格林线18号台区变压器	315	36.09%	169.81	169.81	否	否	无	-22%	
3387	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7874创祥	10kV祥和线医政支高中分12号台区	315	15.30%	235.30	235.30	否	否	无	74%	
3388	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7874创祥	10kV祥和线医政支高中分11右03号	200	23.47%	133.06	133.06	否	否	无	-28%	
3389	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施福线	10kV施福线铁秀支23号台区变压器	100	11.24%	78.76	78.76	否	否	无	-67%	
3390	国网调兵山市供电公司	亮中66kV变电站	亮中66kV变电站 71721亮南线	10kV亮南线大房子1组分支001号大 房子1组变压器	400	17.80%	288.79	288.79	否	否	无	258%	
3391	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7884创青	10kV创青线木材支23右21台区变压	50	53.64%	18.18	18.18	否	否	无	17%	
3392	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施福线	10kV施福线铁秀支尚三分25右2号	100	23.49%	66.51	66.51	否	否	无	190%	
3393	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7884创青	10kV创青线155#右03号台区变压器	200	44.18%	91.64	91.64	否	否	无	8%	
3394	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7874创祥	风井南柱上变压器	400	22.80%	268.79	268.79	否	否	无	-50%	
3395	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7874创祥	晓明矿公司变台	400	71.16%	75.37	75.37	否	否	无	-42%	
3396	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7871创兀	绿景豪庭1#箱变1#变压器	630	0.00%	567.00	567.00	否	否	无	74%	
3397	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV晓明线853	晨安小区4#箱变变压器	500	74.10%	79.49	79.49	否	否	无	-88%	
3398	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV晓明线853	晨安小区6#箱变2#变压器	500	65.97%	120.14	120.14	否	否	无	-92%	
3399	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变8475 十八家子乙线	昌图县十八家子镇龙腾家园住宅小 区1#变压器配电变压器	200	22.39%	135.22	135.22	否	否	无	-3%	
3400	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7873创平	水韵天城1#配电室203配电变压器	500	8.50%	407.52	407.52	否	否	无	85%	
3401	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7871创兀	绿景豪庭2#箱变2#变压器	630	36.20%	338.96	338.96	否	否	无	-94%	
3402	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7882创明	3#箱式变电站103配电变压器	630	53.49%	230.00	230.00	否	否	无	-86%	
3403	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7882创明	4#箱式变电站103配电变压器	630	45.18%	282.34	282.34	否	否	无	-73%	
3404	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7872创泰	盛安小区备用配变	400	0.00%	360.00	360.00	否	否	无	59%	
3405	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV晓明线853	晨安小区3#箱变1#变压器	630	64.14%	162.90	162.90	否	否	无	-95%	
3406	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV格林线865	兀术花园4#箱变2#变压器	630	34.22%	351.42	351.42	否	否	无	-96%	
3407	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7874创祥	3栋楼、9栋楼箱式变电站1#变压器	630	56.62%	210.30	210.30	否	否	无	-92%	
3408	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV晓明线853	晨安小区2#箱变1#变压器	630	56.70%	209.78	209.78	否	否	无	-87%	
3409	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	66kV跃进变电站 10kV跃泰线864	电厂10#楼箱变103间隔配电变压器	500	24.26%	328.70	328.70	否	否	无	-18%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
3410	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7874创祥	10kV祥和小区3#箱变102间隔配电	630	13.28%	483.34	483.34	否	否	无	-76%	
3411	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7872创泰	供电小区箱变1#配电变压器	630	25.91%	403.74	403.74	否	否	无	-87%	
3412	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7872创泰	中心丽城2#箱式变电站104配电变	630	17.11%	459.18	459.18	否	否	无	6%	
3413	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV晓明线853	沟北变电所103间隔配电变压器	1250	68.96%	262.97	262.97	否	否	无	-40%	
3414	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7872创泰	吉源小区箱式变电站103配电变压	630	54.18%	225.64	225.64	否	否	无	-90%	
3415	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	66kV跃进变电站 10kV跃泰线864	山城嘉苑箱变1#变压器	630	0.00%	567.00	567.00	否	否	无	220%	
3416	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV格林线865	兀术花园1#箱变1#变压器	630	26.01%	403.16	403.16	否	否	无	-81%	
3417	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7872创泰	丽景北1#箱变104间隔配电变压器	630	25.10%	408.90	408.90	否	否	无	-55%	
3418	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7872创泰	西山小区1#、3#、5#箱式变电站	630	48.66%	260.44	260.44	否	否	无	-92%	
3419	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7872创泰	丽景北1#箱变103间隔配电变压器	630	43.80%	291.06	291.06	否	否	无	-89%	
3420	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV格林线865	惠安小区1#箱变104配电变压器	630	46.03%	277.04	277.04	否	否	无	-95%	
3421	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7872创泰	吉源小区箱式变电站104配电变压	630	29.22%	382.94	382.94	否	否	无	-89%	
3422	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV晓明线853	晨安小区5#箱变1#变压器	630	69.26%	130.64	130.64	否	否	无	-91%	
3423	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV格林线865	惠安小区1#箱变103配电变压器	630	41.83%	303.46	303.46	否	否	无	-89%	
3424	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV格林线865	兀术花园3#箱变2#变压器	500	58.36%	158.21	158.21	否	否	无	-97%	
3425	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV晓明线853	晨安小区7#箱变变压器	500	48.04%	209.78	209.78	否	否	无	-75%	
3426	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	66kV跃进变电站 10kV跃泰线864	一区变电所103间隔配电变压器	1000	37.85%	521.49	521.49	否	否	无	65%	
3427	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	66kV跃进变电站 10kV跃泰线864	山城嘉苑箱变2#变压器	630	51.69%	241.36	241.36	否	否	无	-99%	
3428	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV晓明线853	四区2#箱式变电所103间隔配电变 压器	1250	52.39%	470.16	470.16	否	否	无	25%	
3429	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7885创安	新兴小区箱变103间隔配电变压器	630	41.57%	305.08	305.08	否	否	无	-89%	
3430	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7885创安	裕安小区箱变103间隔配电变压器	630	33.94%	353.18	353.18	否	否	无	-89%	
3431	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7885创安	裕安小区箱变104间隔配电变压器	630	29.65%	380.22	380.22	否	否	无	-85%	
3432	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7882创明	大明线1#箱式变电站104配电变压	500	63.36%	133.18	133.18	否	否	无	-81%	
3433	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施福线	电厂1#箱式变电站1#变压器	1000	42.00%	479.95	479.95	否	否	无	-95%	
3434	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV跃铸线861	盛安小区箱式变电站103配电变压 器	500	33.63%	281.87	281.87	否	否	无	-53%	
3435	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV兀联线855	五区变电所103间隔配电变压器	800	28.05%	495.62	495.62	否	否	无	17%	
3436	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施福线	南岭道东箱式变电站104配电变压	630	32.39%	362.96	362.96	否	否	无	-73%	
3437	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7882创明	44楼箱式变电站103配电变压器	630	57.50%	204.78	204.78	否	否	无	-96%	
3438	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV跃铸线861	中心小区B区箱式变电站104配电变 压器	630	27.93%	391.02	391.02	否	否	无	266%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
3439	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施福线	电厂1#箱式变电站2#变压器	1000	38.64%	513.58	513.58	否	否	无	-92%	
3440	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV兀联线855	五区变电所104间隔配电变压器	800	32.62%	459.07	459.07	否	否	无	59%	
3441	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV兀联线855	新区康泰小区103配电变压器	630	29.16%	383.28	383.28	否	否	无	-85%	
3442	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV跃铸线861	环山家园箱变1#变压器	500	0.00%	450.00	450.00	否	否	无	58%	
3443	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV跃铸线861	中心小区变电所103间隔配电变 压器	800	69.73%	162.12	162.12	否	否	无	60%	
3444	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV跃铸线861	中心小区变电所104间隔配电变 压器	800	34.69%	442.51	442.51	否	否	无	54%	
3445	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7882创明	2#箱式变电站103配电变压器	630	64.85%	158.46	158.46	否	否	无	-86%	
3446	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV跃铸线861	二区1#箱式变电站103配电变压器	630	16.24%	464.68	464.68	否	否	无	-86%	
3447	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV跃铸线861	文化小区箱式变电站104配电变 压器	500	75.49%	72.53	72.53	否	否	无	-89%	
3448	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV兀联线855	南岭道西箱式变电站104配电变 压器	630	68.23%	137.18	137.18	否	否	无	-52%	
3449	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV兀联线855	四区1#箱式变电所103间隔配电 压器	1250	53.80%	452.56	452.56	否	否	无	-86%	
3450	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV兀联线855	南岭道西箱式变电站103配电变 压器	630	51.79%	240.72	240.72	否	否	无	-88%	
3451	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV兀联线855	三区箱式变电所104间隔配电变 压器	800	43.78%	369.74	369.74	否	否	无	-79%	
3452	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV跃铸线861	文化小区箱式变电站103配电变 压器	500	71.25%	93.74	93.74	否	否	无	-6%	
3453	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV跃铸线861	公园小区箱变2#配电变压器	500	21.16%	344.18	344.18	否	否	无	-40%	
3454	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV跃铸线861	盛安小区箱式变电站104配电变 压器	500	38.16%	259.20	259.20	否	否	无	-68%	
3455	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV跃铸线861	二区1#箱式变电站104配电变压器	630	36.94%	334.28	334.28	否	否	无	-87%	
3456	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV晓明线853	晨安小区8#箱变变压器	630	46.15%	276.26	276.26	否	否	无	-92%	
3457	国网调兵山市供电公司	十八家子66kV变电站	十八家子变8475 十八家子乙线	政府照明箱式变电站1#变压器配 电变压器	100	24.77%	65.23	65.23	否	否	无	363%	
3458	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7872创泰	金都广场（西）箱式变电站103配	630	63.96%	164.06	164.06	否	否	无	-89%	
3459	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	66kV跃进变电站 10kV跃泰线864	宇泰花园2#箱变1#变压器	400	30.57%	237.71	237.71	否	否	无	-86%	
3460	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7872创泰	丽景南2#箱变104间隔配电变压器	630	17.10%	459.24	459.24	否	否	无	-75%	
3461	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV格林线865	惠安小区2#箱变104配电变压器	500	52.40%	187.98	187.98	否	否	无	-89%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
3462	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	66kV跃进变电站 10kV跃泰线864	一区变电所104间隔配电变压器	1000	21.33%	686.70	686.70	否	否	无	38%	
3463	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7874创祥	10kV祥和小区3#箱变101间隔变	630	16.67%	461.96	461.96	否	否	无	-80%	
3464	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7872创泰	供电小区箱变2#配电变压器	630	34.00%	352.82	352.82	否	否	无	-66%	
3465	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7872创泰	西山小区A期1#箱式变电站104配	630	34.81%	347.68	347.68	否	否	无	-91%	
3466	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7872创泰	中心丽城1#箱式变电站103配电	630	31.34%	369.58	369.58	否	否	无	-84%	
3467	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV格林线865	惠南小区箱变站内变压器	630	18.78%	448.70	448.70	否	否	无	-52%	
3468	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7872创泰	金都广场东箱式变电站103配电	630	47.10%	270.28	270.28	否	否	无	-91%	
3469	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV格林线865	兀术花园2#箱变1号变压器	500	0.00%	450.00	450.00	否	否	无	19%	
3470	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7872创泰	中心丽城2#箱式变电站103配电	630	25.86%	404.08	404.08	否	否	无	-96%	
3471	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7872创泰	西山小区A期1#箱式变电站103配	630	22.25%	426.82	426.82	否	否	无	-85%	
3472	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7872创泰	西山小区1#、3#、5#箱式变电站	630	0.00%	567.00	567.00	否	否	无	59%	
3473	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7872创泰	中心丽城1#箱式变电站104配电	630	44.44%	287.00	287.00	否	否	无	-95%	
3474	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7872创泰	丽景南2#箱变103间隔配电变	630	28.51%	387.38	387.38	否	否	无	-96%	
3475	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7874创祥	10kV祥和小区4#箱变102间隔配	630	28.72%	386.08	386.08	否	否	无	-88%	
3476	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7874创祥	3栋楼、9栋楼箱式变电站2#变	630	56.55%	210.76	210.76	否	否	无	-74%	
3477	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV晓明线853	晨安小区1#箱变1#变压器	630	72.95%	107.42	107.42	否	否	无	-97%	
3478	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV格林线865	惠安小区2#箱变103配电变	500	40.95%	245.23	245.23	否	否	无	-82%	
3479	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7873创平	水韵天城1#配电室201配电变	1000	49.26%	407.43	407.43	否	否	无	25%	
3480	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7871创兀	水韵天城备用土建变201配电	400	5.55%	337.81	337.81	否	否	无	28%	
3481	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7873创平	水韵天城2#配电室201配电变	630	61.61%	178.88	178.88	否	否	无	42%	
3482	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7873创平	水韵天城2#配电室203配电变	315	21.84%	214.71	214.71	否	否	无	81%	
3483	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7874创祥	祥和小区2#箱变2#变压器	630	31.14%	370.80	370.80	否	否	无	-56%	
3484	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	66kV跃进变电站 10kV跃泰线864	电厂2#箱式变电站变压器	1000	44.37%	456.30	456.30	否	否	无	-40%	
3485	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV格林线865	兀术花园2#箱变2#变压器	500	55.70%	171.49	171.49	否	否	无	-90%	
3486	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7885创安	林业处变电所箱式变电站103配	500	26.50%	317.50	317.50	否	否	无	52%	
3487	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7874创祥	祥和小区1#箱变1#变压器间隔	500	0.00%	450.00	450.00	否	否	无	27%	
3488	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7874创祥	祥和小区1#箱变2#变压器间隔	500	41.56%	242.19	242.19	否	否	无	-49%	
3489	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	66kV跃进变电站 10kV跃泰线864	宇泰花园1#箱变2#变压器	500	38.04%	259.78	259.78	否	否	无	-48%	
3490	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV格林线865	兀术花园4#箱变1#变压器	630	31.98%	365.50	365.50	否	否	无	3%	
3491	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV跃铸线861	公园小区箱变1#配电变	500	55.53%	172.34	172.34	否	否	无	-97%	
3492	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV跃铸线861	中心丽城备用箱变配电变	630	6.28%	527.46	527.46	否	否	无	144%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
3493	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV晓南线854	晨安小区9#箱变1号变压器	630	33.67%	354.88	354.88	否	否	无	-76%	
3494	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7882创明	大明线1#箱式变电站103配电变	500	36.18%	269.09	269.09	否	否	无	-44%	
3495	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV跃铸线861	中心小区B区箱式变电站103配电变 压器	630	57.54%	204.48	204.48	否	否	无	277%	
3496	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV跃铸线861	平安小区箱式变电站104配电变 压器	630	31.95%	365.72	365.72	否	否	无	54%	
3497	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV跃铸线861	中心小区C区箱变103间隔配电变 压器	630	72.61%	109.54	109.54	否	否	无	-2%	
3498	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7874创祥	新楼、粮站箱式变电站103配电变	630	45.97%	277.42	277.42	否	否	无	-91%	
3499	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV跃铸线861	平安小区箱式变电站103配电变 压器	630	71.96%	113.66	113.66	否	否	无	16%	
3500	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV兀联线855	三区箱式变电所103间隔配电变 压器	500	77.65%	61.74	61.74	否	否	无	-94%	
3501	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7873创平	水韵天城2#配电室202配电变	630	59.85%	189.94	189.94	否	否	无	96%	
3502	国网调兵山市供电公司	施荒地66kV变电站	施荒地变施福线	南岭道东箱式变电站103配电变	630	38.08%	327.08	327.08	否	否	无	-86%	
3503	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV跃铸线861	环山家园箱变2#变压器	500	55.21%	173.97	173.97	否	否	无	-80%	
3504	国网调兵山市供电公司	跃进66kV变电站	跃进66kV变电站 10kV跃铸线861	中心丽景备用箱变103间隔配电变 压器	400	0.00%	360.00	360.00	否	否	无	43%	
3505	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7882创明	俱乐部箱式变电站103配电变	630	33.22%	357.70	357.70	否	否	无	-98%	
3506	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7871创兀	绿景豪庭1#箱变2#变压器	630	39.08%	320.78	320.78	否	否	无	-86%	
3507	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7871创兀	东调新村箱变2#变压器	630	34.67%	348.60	348.60	否	否	无	-81%	
3508	国网调兵山市供电公司	创业66kV变电站	创业变7873创平	水韵天城1#配电室202配电变	1000	37.31%	526.86	526.86	否	否	无	45%	
3509	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变626八棵树	10kV八棵树线32号八棵树中心台公	400	52.99%	148.04	148.04	否	否	无	3%	
3510	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变626八棵树	10kV八棵树线50号八棵树东南公变	400	23.18%	267.28	267.28	否	否	无	23%	
3511	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变626八棵树	10kV八棵树线八棵树村台公变台区	200	65.26%	49.48	49.48	否	否	无	16%	
3512	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变626八棵树 线	10kV八棵树线八棵树南台分07号八 棵树南公变台区变压器	400	31.19%	235.23	235.23	否	否	无	8%	
3513	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变626八棵树 线	10kV八棵树线八棵树西台分1#杆八 棵树西台变压器	400	51.53%	153.86	153.86	否	否	无	-29%	
3514	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变626八棵树 线	10kV八棵树线貂皮屯分100号貂皮 东台公变台区变压器	400	15.77%	296.93	296.93	否	否	无	58%	
3515	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变626八棵树 线	10kV八棵树线貂皮屯分114号貂皮 村台公变台区变压器	400	30.62%	237.53	237.53	否	否	无	9%	
3516	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变626八棵树 线	10kV八棵树线貂皮屯分貂皮屯北台 支08号副杆变压器	100	57.83%	32.17	32.17	否	否	无	13%	
3517	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变626八棵树 线	10kV八棵树线貂皮屯分下窝棚八九 组支06号变压器	200	23.67%	132.65	132.65	否	否	无	5%	
3518	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变626八棵树 线	10kV八棵树线貂皮屯分下窝棚村台 支05号公变台区变压器	315	37.13%	166.53	166.53	否	否	无	27%	
3519	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变626八棵树 线	10kV八棵树线貂皮屯分下窝棚七组 支04号副杆变压器	100	14.50%	75.50	75.50	否	否	无	-1%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
3520	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变626八棵树线	10kV八棵树线貂皮屯分下窝棚西台支07号公变台区变压器	200	21.80%	136.41	136.41	否	否	无	146%	
3521	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变626八棵树线	10kV八棵树线貂皮屯分下窝棚新西台支02号变压器	100	52.55%	37.45	37.45	否	否	无	45%	
3522	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变626八棵树线	10kV八棵树线貂皮屯分养殖小区支03号养殖小区变压器	100	53.87%	36.13	36.13	否	否	无	122%	
3523	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线曹卜子台分02号曹卜子公变台区变压器	200	16.38%	147.23	147.23	否	否	无	213%	
3524	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线红花甸分07号聂家西台公变台区变压器	400	44.33%	182.68	182.68	否	否	无	12%	
3525	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线红花甸分48号红花甸台公变台区变压器	400	15.53%	297.86	297.86	否	否	无	-1%	
3526	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线红花甸分聂家东台支04号聂家东变压器	400	43.75%	185.02	185.02	否	否	无	2%	
3527	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线红花甸分湾屯支08号湾屯公变台区变压器	200	19.35%	141.31	141.31	否	否	无	95%	
3528	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线荒地村北分02号荒地村北公变台区变压器	200	44.39%	91.23	91.23	否	否	无	143%	
3529	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线荒地东台分01号荒地河东公变台区变压器	200	19.07%	141.86	141.86	否	否	无	99%	
3530	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线荒地河西分24号荒地河西公变台区变压器	200	16.02%	147.96	147.96	否	否	无	197%	
3531	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线荒地河西分荒地村支01号荒地村变压器	400	15.83%	296.69	296.69	否	否	无	200%	
3532	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线荒地西沟里台分05号西沟公变台区变压器	400	22.41%	270.38	270.38	否	否	无	109%	
3533	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线荒地西沟外分01号西沟外公变台区变压器	50	44.25%	22.88	22.88	否	否	无	153%	
3534	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线罗卜分156号罗村台公	400	15.16%	299.37	299.37	否	否	无	86%	
3535	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线罗卜分98号腰卜公变台	400	16.78%	292.86	292.86	否	否	无	16%	
3536	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线罗卜分曾家屯北台岐02号曾屯北变压器	400	24.23%	263.08	263.08	否	否	无	11%	
3537	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线罗卜分曾屯南台支11号曾屯南台变压器	400	22.90%	268.41	268.41	否	否	无	26%	
3538	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线罗卜分罗卜五六组分25号罗卜五六组变压器	200	14.91%	150.18	150.18	否	否	无	1%	
3539	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线罗卜分罗卜一二组支03号罗卜一二组变压器	200	43.09%	93.83	93.83	否	否	无	167%	
3540	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线罗卜分碾盘沟支21号碾盘沟公变台区变压器	50	11.65%	39.18	39.18	否	否	无	-4%	
3541	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线罗卜分苇子沟支18号腰卜三组公变台区变压器	100	32.50%	57.50	57.50	否	否	无	2%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
3542	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线萝卜分腰卜北台支01号 腰卜北台变压器	100	8.28%	81.73	81.73	否	否	无	-14%	
3543	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线马家沟分05号马家沟公 10kV曾屯线上喜鹊沟分19号喜鹊沟 公变台区变压器	200	10.82%	158.37	158.37	否	否	无	412%	
3544	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线松树分67号松树沟公变	200	21.20%	137.60	137.60	否	否	无	150%	
3545	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线松树分大西沟支43号大 西沟公变台区变压器	200	24.32%	131.36	131.36	否	否	无	108%	
3546	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线松树分大西沟支43号大 西沟公变台区变压器	400	19.91%	280.38	280.38	否	否	无	41%	
3547	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线松树分大西沟支石柱沟 岐30号石柱沟变压器	400	11.05%	315.82	315.82	否	否	无	201%	
3548	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线松树分松树六组支23号 松六七组变压器	400	10.48%	318.08	318.08	否	否	无	126%	
3549	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线松树分松树六组支松树 五组岐14号变压器	30	70.68%	5.80	5.80	否	否	无	-5%	
3550	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线太平沟东台分02号东台 公变台区变压器	200	22.93%	134.14	134.14	否	否	无	0%	
3551	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线太平沟西台分03号西台 公变台区变压器	200	23.27%	133.47	133.47	否	否	无	11%	
3552	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线湾沟分13号湾沟公变台	50	43.42%	23.29	23.29	否	否	无	-2%	
3553	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线西老分177号丁家沟公 10kV曾屯线西老分126号东老虎东 公变台区变压器	200	16.31%	147.37	147.37	否	否	无	6%	
3554	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线西老分126号东老虎东 公变台区变压器	100	27.84%	62.16	62.16	否	否	无	1%	
3555	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线西老分东老虎村支02号 东老虎村变压器	200	18.28%	143.44	143.44	否	否	无	2%	
3556	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线西老分东老虎西支02号 东老虎西变压器	200	18.88%	142.25	142.25	否	否	无	68%	
3557	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线西老分广东山支75号广 东山公变台区变压器	400	10.70%	317.20	317.20	否	否	无	32%	
3558	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线西老分55号杆大金家台	400	26.83%	252.68	252.68	否	否	无	14%	
3559	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线西老分广东山支碱场沟 岐20号碱场沟变压器	200	34.60%	110.81	110.81	否	否	无	-1%	
3560	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线西老分广东山支木沟岐 05号木沟变压器	100	22.14%	67.86	67.86	否	否	无	5%	
3561	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线西老分霍家卜子支04号 霍家卜子变压器	100	19.73%	70.27	70.27	否	否	无	-10%	
3562	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线西老分西老村台支01号 西老村公变台区变压器	200	43.51%	92.99	92.99	否	否	无	-4%	
3563	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线西老分西老谷峪三四组	200	15.80%	148.41	148.41	否	否	无	10%	
3564	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线西老分下老谷峪支41号 下老村公变台区变压器	200	36.15%	107.69	107.69	否	否	无	5%	
3565	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线西老分下老谷峪支下老 谷峪二组岐13号变压器	200	11.63%	156.75	156.75	否	否	无	4%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
3566	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线西老分下老谷峪支下老谷峪三组岐03号变压器	100	21.38%	68.62	68.62	否	否	无	57%	
3567	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线西老分下老谷峪支赵家沟岐05号赵家沟变压器	20	28.24%	12.35	12.35	否	否	无	35%	
3568	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线西老分小金家支37号小金家公变台区变压器	200	15.07%	149.86	149.86	否	否	无	104%	
3569	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线西老分小金家支恒沟岐18号恒沟变压器	50	10.59%	39.71	39.71	否	否	无	-7%	
3570	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线小围子分53号小围子公	100	28.98%	61.02	61.02	否	否	无	145%	
3571	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线小围子分下昔沟支02号下昔沟公变台区变压器	400	19.09%	283.64	283.64	否	否	无	188%	
3572	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线渔场分岔沟支18号岔沟外台公变台区变压器	200	20.50%	139.00	139.00	否	否	无	42%	
3573	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线渔场分岔沟支31号岔沟里台公变台区变压器	200	12.68%	154.64	154.64	否	否	无	372%	
3574	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线渔场分貂皮屯西台支21号貂皮屯西变压器	400	16.49%	294.06	294.06	否	否	无	-26%	
3575	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线渔场分柳树沟北支05号柳树沟北变压器	200	25.89%	128.23	128.23	否	否	无	13%	
3576	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线渔场分柳树沟支05号柳树沟公变台区变压器	160	36.77%	85.16	85.16	否	否	无	121%	
3577	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6217柴河	10kV柴河线柴河村七队台公变台区	100	20.15%	69.85	69.85	否	否	无	2%	
3578	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6217柴河	10kV柴河线柴河东台公变台区变压	100	43.07%	46.93	46.93	否	否	无	9%	
3579	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6217柴河	10kV柴河线柴河后街公变台区变压	100	72.19%	17.81	17.81	否	否	无	-1%	
3580	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6217柴河	10kV柴河线柴河林场自来水公变台	100	65.89%	24.11	24.11	否	否	无	9%	
3581	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6217柴河	10kV柴河线柴河南台公变台区变压	30	76.04%	4.19	4.19	否	否	无	-61%	
3582	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6217柴河	10kV柴河线柴河前街公变台区变压	160	53.10%	59.04	59.04	否	否	无	-9%	
3583	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6217柴河	10kV柴河线陈屯二队公变台区变压	30	55.78%	10.27	10.27	否	否	无	22%	
3584	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6217柴河	10kV柴河线陈屯一队公变台区变压	160	14.68%	120.51	120.51	否	否	无	121%	
3585	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6217柴河	10kV柴河线大盘岭村台公变台区变	400	22.50%	269.98	269.98	否	否	无	51%	
3586	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6217柴河	10kV柴河线东窑村东台公变台区变	200	18.58%	142.85	142.85	否	否	无	15%	
3587	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6217柴河	10kV柴河线东窑村西台公变台区变	400	20.48%	278.08	278.08	否	否	无	108%	
3588	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6217柴河	10kV柴河线范屯台公变台区变压器	100	34.90%	55.10	55.10	否	否	无	9%	
3589	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6217柴河	10kV柴河线郭家北台公变台区变压	100	35.04%	54.96	54.96	否	否	无	20%	
3590	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6217柴河	10kV柴河线郭家大队台公变台区变	100	15.59%	74.41	74.41	否	否	无	56%	
3591	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6217柴河	10kV柴河线郭家沟十队台公变台区	100	26.98%	63.02	63.02	否	否	无	-5%	
3592	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6217柴河	10kV柴河线郭家九队台公变台区变	200	10.93%	158.14	158.14	否	否	无	148%	
3593	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6217柴河	10kV柴河线郭家六七八队公变台区	100	47.71%	42.29	42.29	否	否	无	-1%	
3594	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6217柴河	10kV柴河线郭家六组公变台区变压	100	24.32%	65.68	65.68	否	否	无	19%	
3595	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6217柴河	10kV柴河线郭家一、二队公变台区	200	25.04%	129.91	129.91	否	否	无	96%	
3596	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6217柴河	10kV柴河线猴石社区公变台区变压	250	7.84%	205.41	205.41	否	否	无	7%	
3597	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6217柴河	10kV柴河线后洞村台公变台区变压	50	58.47%	15.77	15.77	否	否	无	29%	
3598	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6217柴河	10kV柴河线靠山三号台公变台区变	400	41.63%	193.48	193.48	否	否	无	4%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
3599	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6217柴河	10kV柴河线林场西台公变台区变压	30	17.73%	21.68	21.68	否	否	无	8%	
3600	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6217柴河	10kV柴河线南沟三、四组公变台区	100	31.25%	58.76	58.76	否	否	无	36%	
3601	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6217柴河	10kV柴河线南沟一、二组公变台区	50	47.78%	21.11	21.11	否	否	无	6%	
3602	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6217柴河	10kV柴河线平石门村台公变台区变	100	61.50%	28.50	28.50	否	否	无	3%	
3603	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6217柴河	10kV柴河线平石门东台公变台区变	100	21.86%	68.15	68.15	否	否	无	11%	
3604	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6217柴河	10kV柴河线平石门西台公变台区变	100	30.00%	60.00	60.00	否	否	无	12%	
3605	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6217柴河	10kV柴河线上黄屯台公变台区变压	200	19.74%	140.51	140.51	否	否	无	10%	
3606	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6217柴河	10kV柴河线盛屯大队台公变台区变	160	37.51%	83.99	83.99	否	否	无	-100%	
3607	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6217柴河	10kV柴河线下黄屯台公变台区变压	100	28.75%	61.25	61.25	否	否	无	-5%	
3608	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6217柴河	10kV柴河线小盘岭村台公变台区变	200	17.91%	144.19	144.19	否	否	无	237%	
3609	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6217柴河	10kV柴河线小盘岭西卜台公变台区	20	68.16%	4.37	4.37	否	否	无	10%	
3610	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6217柴河	10kV柴河线小盘岭一组台公变台区	30	63.12%	8.06	8.06	否	否	无	9%	
3611	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6217柴河	10kV柴河线尹家沟台公变台区变压	100	35.36%	54.64	54.64	否	否	无	149%	
3612	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6217柴河	10kV柴河线尹家南台公变台区变压	100	24.83%	65.17	65.17	否	否	无	-6%	
3613	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6217柴河	10kV柴河线尹家四组公变台区变压	100	8.31%	81.69	81.69	否	否	无	5%	
3614	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6217柴河	10kV柴河线于屯台公变台区变压器	160	31.88%	92.99	92.99	否	否	无	-7%	
3615	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6217柴河	10kV柴河线朱荒地台公变台区变压	160	23.26%	106.79	106.79	否	否	无	-4%	
3616	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变114成平线	10kV成平线184左07号公变台区变	100	35.49%	54.51	54.51	否	否	无	53%	
3617	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变114成平线	10kV成平线北兴德公变台区变压器	200	24.54%	130.93	130.93	否	否	无	4%	
3618	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变114成平线	10kV成平线成平家属房甲公变台区	400	22.90%	268.39	268.39	否	否	无	-2%	
3619	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变114成平线	10kV成平线成平七组公变台区变压	200	35.78%	108.44	108.44	否	否	无	86%	
3620	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变114成平线	10kV成平线桦树屯公变台区变压器	100	33.54%	56.46	56.46	否	否	无	-1%	
3621	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变114成平线	10kV成平线金寨东公变台区变压器	50	73.65%	8.17	8.17	否	否	无	11%	
3622	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变114成平线	10kV成平线金寨西公变台区变压器	400	15.08%	299.66	299.66	否	否	无	197%	
3623	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变114成平线	10kV成平线巨祥公变台区变压器	50	69.49%	10.26	10.26	否	否	无	2%	
3624	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变114成平线	10kV成平线毛家村公变台区变压器	200	43.10%	93.81	93.81	否	否	无	40%	
3625	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变114成平线	10kV成平线南兴德公变台区变压器	100	79.24%	10.76	10.76	否	否	无	-18%	
3626	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变114成平线	10kV成平线清井东公变台区变压器	80	67.21%	18.24	18.24	否	否	无	-4%	
3627	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变114成平线	10kV成平线清井西公变台区变压器	100	39.09%	50.91	50.91	否	否	无	13%	
3628	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变114成平线	10kV成平线清井西公变台区变压器	200	10.38%	159.23	159.23	否	否	无	-23%	
3629	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变114成平线	10kV成平线石城公变台区变压器	200	57.60%	64.79	64.79	否	否	无	5%	
3630	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变114成平线	10kV成平线石庙西队公变台区变压	400	16.04%	295.84	295.84	否	否	无	9%	
3631	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变114成平线	10kV成平线双泉北公变台区变压器	50	78.22%	5.89	5.89	否	否	无	1%	
3632	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变114成平线	10kV成平线双泉南公变台区变压器	80	42.27%	38.18	38.18	否	否	无	8%	
3633	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变114成平线	10kV成平线歪桃沟公变台区变压器	100	43.72%	46.28	46.28	否	否	无	-10%	
3634	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变114成平线	10kV成平线新甸公变台区变压器	200	27.11%	125.79	125.79	否	否	无	11%	
3635	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变114成平线	10kV成平线新合东公变台区变压器	100	40.32%	49.68	49.68	否	否	无	38%	
3636	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变114成平线	10kV成平线新合西公变台区变压器	100	73.14%	16.86	16.86	否	否	无	21%	
3637	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变114成平线	10kV成平线新立公变台区变压器	100	42.76%	47.24	47.24	否	否	无	-1%	
3638	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变114成平线	10kV成平线中合东台公变台区变压	100	44.09%	45.91	45.91	否	否	无	1%	
3639	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变114成平线	10kV成平线中合分08左01号公变台	200	0.00%	180.00	180.00	否	否	无	26%	
3640	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变114成平线	10kV成平线中合西台公变台区变压	200	52.35%	75.31	75.31	否	否	无	4%	
3641	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变114成平线	10kV成平线周家八组公变台区变压	50	38.50%	25.75	25.75	否	否	无	42%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
3642	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变114成平线	10kV成平线周家六组公变台区变压	100	13.40%	76.60	76.60	否	否	无	11%	
3643	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变114成平线	10kV成平线周家七组公变台区变压	30	49.78%	12.07	12.07	否	否	无	-5%	
3644	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变114成平线	10kV成平线周家三组公变台区变压	100	26.80%	63.20	63.20	否	否	无	7%	
3645	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变114成平线	10kV成平线周家四五组公变台区变	50	76.16%	6.92	6.92	否	否	无	7%	
3646	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变114成平线	10kV成平线周家一二组公变台区变	200	29.65%	120.70	120.70	否	否	无	4%	
3647	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5925电厂	10kV电厂线15号公变台区变压器	315	31.51%	184.25	184.25	否	否	无	6%	
3648	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5925电厂	10kV电厂线22号公变台区变压器	315	17.81%	227.40	227.40	否	否	无	14%	
3649	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5925电厂	10kV电厂线24右04号公变台区变压	315	57.31%	102.96	102.96	否	否	无	-2%	
3650	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5925电厂	10kV电厂线24右07号公变台区变压	315	48.19%	131.70	131.70	否	否	无	-4%	
3651	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5925电厂	10kV电厂线24左01号公变台区变压	315	34.67%	174.29	174.29	否	否	无	-5%	
3652	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5925电厂	10kV电厂线24左03号公变台区变压	315	50.57%	124.22	124.22	否	否	无	-4%	
3653	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5925电厂	10kV电厂线26号公变台区变压器	200	53.39%	73.22	73.22	否	否	无	-1%	
3654	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5925电厂	10kV电厂线27右03号公变台区变压	315	38.86%	161.09	161.09	否	否	无	-7%	
3655	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5925电厂	10kV电厂线27右06号公变台区变压	315	10.11%	251.65	251.65	否	否	无	15%	
3656	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5925电厂	10kV电厂线27右06号公变台区变压	315	35.73%	170.95	170.95	否	否	无	-3%	
3657	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5925电厂	10kV电厂线28号公变台区变压器	200	30.44%	119.12	119.12	否	否	无	-11%	
3658	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5925电厂	10kV电厂线29右03号公变台区变压	315	46.46%	137.16	137.16	否	否	无	3%	
3659	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5925电厂	10kV电厂线29右04号公变台区变压	315	14.64%	237.38	237.38	否	否	无	44%	
3660	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5925电厂	10kV电厂线29右05号公变台区变压	315	48.38%	131.09	131.09	否	否	无	-14%	
3661	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5925电厂	10kV电厂线29右06号公变台区变压	315	27.51%	196.83	196.83	否	否	无	15%	
3662	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5925电厂	10kV电厂线29右07号公变台区变压	315	33.95%	176.57	176.57	否	否	无	6%	
3663	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5925电厂	10kV电厂线电厂支02号公变台区变	315	34.91%	173.53	173.53	否	否	无	8%	
3664	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5925电厂	10kV电厂线电厂支06号公变台区变	315	30.03%	188.92	188.92	否	否	无	0%	
3665	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5925电厂	10kV电厂线电厂支09号公变台区变	315	25.11%	204.39	204.39	否	否	无	5%	
3666	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5925电厂	10kV电厂线电厂支12号公变台区变	315	28.99%	192.17	192.17	否	否	无	3%	
3667	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5925电厂	10kV电厂线电厂支14号公变台区变	315	36.70%	167.88	167.88	否	否	无	-3%	
3668	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5925电厂	10kV电厂线电厂支18左04号公变台	100	31.33%	58.67	58.67	否	否	无	-10%	
3669	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5925电厂	10kV电厂线电厂支19号公变台区变	315	30.38%	187.80	187.80	否	否	无	8%	
3670	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5925电厂	10kV电厂线电厂支21号公变台区变	200	15.66%	148.67	148.67	否	否	无	39%	
3671	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5925电厂	10kV电厂线电厂支繁荣分02号公变	200	21.34%	137.32	137.32	否	否	无	35%	
3672	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5925电厂	10kV电厂线电厂支繁荣分05号公变	315	31.19%	185.24	185.24	否	否	无	-9%	
3673	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5925电厂 线	10kV电厂线电厂支繁荣分06右02号 公变台区变压器	315	44.95%	141.92	141.92	否	否	无	4%	
3674	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5925电厂 线	10kV电厂线电厂支繁荣分06右04号 公变台区变压器	250	74.05%	39.86	39.86	否	否	无	-14%	
3675	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5925电厂	10kV电厂线电厂支繁荣分11号公变	315	35.70%	171.04	171.04	否	否	无	1%	
3676	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5925电厂	10kV电厂线电厂支繁荣分16号公变	315	37.25%	166.16	166.16	否	否	无	1%	
3677	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5925电厂	10kV电厂线电厂支繁荣分19号公变	315	43.39%	146.83	146.83	否	否	无	12%	
3678	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5925电厂	10kV电厂线电厂支繁荣分24号公变	315	29.50%	190.56	190.56	否	否	无	2%	
3679	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5925电厂	10kV电厂线电厂支繁荣分27号公变	315	17.02%	229.90	229.90	否	否	无	66%	
3680	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5925电厂	10kV电厂线港兴支04号公变台区变	100	29.47%	60.53	60.53	否	否	无	77%	
3681	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5925电厂	10kV电厂线公司支03号公变台区变	315	27.46%	197.01	197.01	否	否	无	-14%	
3682	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5925电厂	10kV电厂线公司支04号公变台区变	200	30.38%	119.24	119.24	否	否	无	3%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
3683	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5925电厂	10kV电厂线公司支06号公变台区变	315	52.05%	119.53	119.53	否	否	无	-10%	
3684	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5925电厂	10kV电厂线公司支08号公变台区变	315	35.71%	171.01	171.01	否	否	无	1%	
3685	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5925电厂	10kV电厂线公司支12号公变台区变	200	74.82%	30.37	30.37	否	否	无	268%	
3686	国网清河区供电公司	开东66kV变电站	开东变5538东淇	10kV东淇线08号公变台区变压器	250	21.81%	170.47	170.47	否	否	无	-5%	
3687	国网清河区供电公司	开东66kV变电站	开东变5538东淇 线	10kV东淇线11右01号三台子南台公 变台区变压器	160	49.66%	64.55	64.55	否	否	无	9%	
3688	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变613二零八	10kV二0八线19号八棵树东北台公	400	69.20%	83.18	83.18	否	否	无	13%	
3689	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变613二零八	10kV二0八线30号八棵树东台公变	80	78.05%	9.56	9.56	否	否	无	2%	
3690	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变613二零八	10kV二0八线八棵树北台公变台区	200	72.08%	35.84	35.84	否	否	无	106%	
3691	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变613二零八 线	10kV二0八线八棵树新北台支01号 八棵树新北台变压器	200	40.34%	99.32	99.32	否	否	无	-58%	
3692	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变613二零八 线	10kV二0八线官粮窖十三组支01号 官粮十三组变台变压器	100	47.21%	42.79	42.79	否	否	无	1%	
3693	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变613二零八	10kV二0八线和谐新村公变台区变	250	66.83%	57.92	57.92	否	否	无	83%	
3694	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变122二道线	10kV二道线岔路公变台区变压器	100	19.96%	70.04	70.04	否	否	无	27%	
3695	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变122二道线	10kV二道线二道村公变台区变压器	200	54.30%	71.40	71.40	否	否	无	96%	
3696	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变122二道线	10kV二道线二道一队公变台区变压	200	18.77%	142.46	142.46	否	否	无	43%	
3697	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变122二道线	10kV二道线乱才分04右2号永兴村	200	61.82%	56.35	56.35	否	否	无	-9%	
3698	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变122二道线	10kV二道线乱才公变台区变压器	100	29.28%	60.72	60.72	否	否	无	0%	
3699	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变122二道线	10kV二道线威远六八组公变台区变	315	49.97%	126.08	126.08	否	否	无	4%	
3700	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变122二道线	10kV二道线威远七组分07号公变台	160	39.88%	80.19	80.19	否	否	无	1%	
3701	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变122二道线	10kV二道线威远十组公变台区变压	80	45.85%	35.32	35.32	否	否	无	13%	
3702	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变122二道线	10kV二道线瑶沟公变台区变压器	100	22.77%	67.23	67.23	否	否	无	3%	
3703	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5919建局	10kV建局线18公变台区变乙变压器	200	41.40%	97.19	97.19	否	否	无	6%	
3704	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5919建局	10kV建局线18公变台区甲变压器	200	42.51%	94.99	94.99	否	否	无	-3%	
3705	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5919建局	10kV建局线25公变台区变压器	315	79.80%	32.14	32.14	否	否	无	-5%	
3706	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5919建局	10kV建局线29公变台区变压器	315	28.50%	193.71	193.71	否	否	无	-13%	
3707	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5919建局	10kV建局线31公变台区变压器	315	31.52%	184.20	184.20	否	否	无	-5%	
3708	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5919建局	10kV建局线33左09公变台区变压器	315	30.52%	187.36	187.36	否	否	无	633%	
3709	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5919建局	10kV建局线镍厂支03左02公变台区	200	19.41%	141.18	141.18	否	否	无	143%	
3710	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5919建局	10kV建局线镍厂支12左04公变台区	315	20.55%	218.76	218.76	否	否	无	5%	
3711	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5919建局	10kV建局线镍厂支25右01公变台区	200	29.36%	121.29	121.29	否	否	无	71%	
3712	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5919建局	10kV建局线镍厂支52公变台区变压	100	34.48%	55.52	55.52	否	否	无	-3%	
3713	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1531开张	10kV开张联线76右分01号公变台区	400	9.43%	322.29	322.29	否	否	无	-50%	
3714	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1531开张	10kV开张联线76左分04号公变台区	315	48.76%	129.91	129.91	否	否	无	-41%	
3715	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1531开张	10kV开张联线家园分03号公变台区	100	50.02%	39.98	39.98	否	否	无	277%	
3716	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线达子沟一组台公变台区	100	30.87%	59.13	59.13	否	否	无	40%	
3717	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线大寨石灰沟村台公变台	30	59.65%	9.11	9.11	否	否	无	12%	
3718	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线大寨石灰沟村新台公变	100	9.12%	80.88	80.88	否	否	无	0%	
3719	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线大寨子北台公变台区变	100	71.75%	18.25	18.25	否	否	无	5%	
3720	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线大寨子大队台公变台区	160	74.47%	24.85	24.85	否	否	无	24%	
3721	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线大寨子西台公变台区变	160	35.41%	87.34	87.34	否	否	无	6%	
3722	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线大寨子西台新分台公变	200	52.12%	75.76	75.76	否	否	无	20%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
3723	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线东龙大队台公变台区变	160	37.92%	83.33	83.33	否	否	无	-6%	
3724	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线肥地沟里台公变台区变	100	9.77%	80.23	80.23	否	否	无	14%	
3725	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线肥地沟外台公变台区变	400	12.96%	308.18	308.18	否	否	无	26%	
3726	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线肥地沟新公变台区变压	30	8.15%	24.56	24.56	否	否	无	80%	
3727	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线肥地沟中台公变台区变	100	68.35%	21.65	21.65	否	否	无	1%	
3728	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线干河子大队台公变台区	200	30.41%	119.18	119.18	否	否	无	28%	
3729	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线干河子赵家沟台公变台	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	79%	
3730	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线河北大队台公变台区变	400	32.45%	230.21	230.21	否	否	无	5%	
3731	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线黄旗分鸿亮养殖支公变	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无	69%	
3732	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线黄旗分增寨中台公变台	200	24.07%	131.86	131.86	否	否	无	3%	
3733	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线黄旗寨北台公变台区变	400	50.82%	156.72	156.72	否	否	无	12%	
3734	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线黄旗寨东台公变台区变	315	69.39%	64.92	64.92	否	否	无	15%	
3735	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线黄旗寨南台公变台区变	200	23.50%	133.00	133.00	否	否	无	247%	
3736	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线黄旗寨三队台公变台区	160	40.86%	78.63	78.63	否	否	无	121%	
3737	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线黄旗寨五组台公变台区	100	18.90%	71.10	71.10	否	否	无	14%	
3738	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线黄旗寨西台公变台区变	160	66.35%	37.85	37.85	否	否	无	37%	
3739	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线黄旗寨一二组公变台区	100	47.80%	42.20	42.20	否	否	无	9%	
3740	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线黄旗支黄旗寨五组分 06+1号黄旗寨六组变压器	50	21.10%	34.45	34.45	否	否	无	49%	
3741	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线金场村台公变台区变压	400	29.01%	243.95	243.95	否	否	无	5%	
3742	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线金场南台公变台区变压	160	38.81%	81.91	81.91	否	否	无	0%	
3743	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线兰旗寨大队台公变台区	400	22.64%	269.42	269.42	否	否	无	19%	
3744	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线兰旗寨三队台公变台区	100	18.10%	71.90	71.90	否	否	无	-5%	
3745	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线兰旗寨四组台公变台区	50	75.63%	7.18	7.18	否	否	无	115%	
3746	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线兰旗寨四组新台公变台	100	19.58%	70.42	70.42	否	否	无	2%	
3747	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线兰旗寨五队沟外台公变	100	11.58%	78.42	78.42	否	否	无	-13%	
3748	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线兰旗寨五组里台公变台	30	17.10%	21.87	21.87	否	否	无	-3%	
3749	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线吕家大队台公变台区变	160	34.52%	88.77	88.77	否	否	无	2%	
3750	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线吕家三组台公变台区变	100	13.50%	76.50	76.50	否	否	无	-11%	
3751	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线吕家四组台公变台区变	50	37.53%	26.23	26.23	否	否	无	15%	
3752	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线马虎北台公变台区变压	160	64.89%	40.18	40.18	否	否	无	26%	
3753	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线马虎大队南台公变台区	200	9.43%	161.14	161.14	否	否	无	6%	
3754	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线上顶子八队台公变台区	100	32.66%	57.34	57.34	否	否	无	-1%	
3755	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线上顶子东台公变台区变	100	75.21%	14.79	14.79	否	否	无	45%	
3756	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线上顶子二队台公变台区	100	14.44%	75.56	75.56	否	否	无	111%	
3757	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线上顶子九队台公变台区	160	28.78%	97.96	97.96	否	否	无	98%	
3758	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线上顶子六组台公变台区	100	14.19%	75.81	75.81	否	否	无	6%	
3759	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线上顶子七队台公变台区	100	43.00%	47.00	47.00	否	否	无	51%	
3760	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线上顶子西台公变台区变	200	58.74%	62.51	62.51	否	否	无	24%	
3761	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线上顶子一队台公变台区	80	31.71%	46.63	46.63	否	否	无	5%	
3762	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线头道沟里台公变台区变	30	42.76%	14.17	14.17	否	否	无	12%	
3763	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线头道沟外台公变台区变	100	31.87%	58.13	58.13	否	否	无	53%	
3764	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线头道沟中台公变台区变	80	9.87%	64.10	64.10	否	否	无	292%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
3765	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线吴家岭二队台公变台区	200	24.24%	131.52	131.52	否	否	无	1%	
3766	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线吴家岭七八九队台公变	100	62.68%	27.32	27.32	否	否	无	6%	
3767	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线吴家岭三队台公变台区	80	59.35%	24.52	24.52	否	否	无	8%	
3768	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线吴家岭四队台公变台区	100	18.61%	71.39	71.39	否	否	无	15%	
3769	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线吴家岭五队台公变台区	50	60.63%	14.69	14.69	否	否	无	-1%	
3770	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线吴家岭一队台公变台区	100	33.00%	57.00	57.00	否	否	无	17%	
3771	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线西龙大队台公变台区变	400	22.18%	271.29	271.29	否	否	无	6%	
3772	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线西龙东台公变台区变压	160	46.65%	69.37	69.37	否	否	无	28%	
3773	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线西龙五队台公变台区变	100	10.87%	79.13	79.13	否	否	无	4%	
3774	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线小寨大洋沟村台公变台	100	11.70%	78.30	78.30	否	否	无	-3%	
3775	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线小寨六日地村台公变台	400	29.75%	241.02	241.02	否	否	无	104%	
3776	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线小寨苏伏落村台公变台	30	38.66%	15.40	15.40	否	否	无	133%	
3777	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线小寨王麻沟村台公变台	100	23.51%	66.49	66.49	否	否	无	62%	
3778	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线小寨子村台公变台区变	160	66.07%	38.28	38.28	否	否	无	34%	
3779	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线小寨子支建卓冷库公变	100	48.61%	41.39	41.39	否	否	无	38%	
3780	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线谢家大队台公变台区变	160	33.97%	89.65	89.65	否	否	无	28%	
3781	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线谢家九队台公变台区变	100	49.80%	40.20	40.20	否	否	无	4%	
3782	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线谢家六、七队台公变台	100	34.94%	55.07	55.07	否	否	无	12%	
3783	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线谢家四队台公变台区变	100	59.29%	30.71	30.71	否	否	无	16%	
3784	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线谢家一队台公变台区变	100	59.47%	30.53	30.53	否	否	无	35%	
3785	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线新立电台公变台区变压	100	59.81%	30.19	30.19	否	否	无	53%	
3786	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线增在北沟沟村台公变台	50	26.50%	31.75	31.75	否	否	无	61%	
3787	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线增寨八队台公变台区变	200	31.59%	116.83	116.83	否	否	无	1%	
3788	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线增寨东台公变台区变压	200	34.89%	110.23	110.23	否	否	无	0%	
3789	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线增寨西台公变台区变压	400	13.69%	305.23	305.23	否	否	无	12%	
3790	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线张卜二队台公变台区变	200	17.26%	145.47	145.47	否	否	无	39%	
3791	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线张卜三队台公变台区变	100	71.13%	18.87	18.87	否	否	无	-12%	
3792	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6224靠东	10kV靠东线张卜一队台公变台区变	100	32.52%	57.48	57.48	否	否	无	12%	
3793	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6219靠西	10kV靠西线板石沟台公变台区变压	30	27.74%	18.68	18.68	否	否	无	9%	
3794	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6219靠西	10kV靠西线打虎村台公变台区变压	400	15.72%	297.12	297.12	否	否	无	57%	
3795	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6219靠西	10kV靠西线二道沟台公变台区变压	100	12.18%	77.82	77.82	否	否	无	-8%	
3796	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6219靠西	10kV靠西线古塔寺台公变台区变压	50	33.18%	28.41	28.41	否	否	无	3%	
3797	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6219靠西	10kV靠西线郭蒋大队公变台区变压	80	53.34%	29.33	29.33	否	否	无	-7%	
3798	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6219靠西	10kV靠西线郭蒋四队公变台区变压	400	27.30%	250.81	250.81	否	否	无	29%	
3799	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6219靠西	10kV靠西线河南2号台公变台区变	100	47.33%	42.67	42.67	否	否	无	22%	
3800	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6219靠西	10kV靠西线河南村台公变台区变压	160	33.18%	90.92	90.92	否	否	无	4%	
3801	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6219靠西	10kV靠西线黑林子台公变台区变压	80	39.27%	40.59	40.59	否	否	无	7%	
3802	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6219靠西	10kV靠西线后贵山台公变台区变压	100	23.30%	66.70	66.70	否	否	无	-3%	
3803	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6219靠西	10kV靠西线靠山村1号台公变台区	400	48.80%	164.79	164.79	否	否	无	14%	
3804	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6219靠西	10kV靠西线靠山村2号台公变台区	400	43.42%	186.34	186.34	否	否	无	30%	
3805	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6219靠西	10kV靠西线靠山村4号台公变台区	200	27.65%	124.70	124.70	否	否	无	18%	
3806	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6219靠西	10kV靠西线靠山村5号台公变台区	400	42.67%	189.34	189.34	否	否	无	0%	
3807	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6219靠西	10kV靠西线靠山大队前街台公变台	250	64.07%	64.82	64.82	否	否	无	7%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
3808	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6219靠西	10kV靠西线靠山南台公变台区变压	315	74.73%	48.10	48.10	否	否	无	1%	
3809	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6219靠西	10kV靠西线老边台公变台区变压器	100	12.07%	77.93	77.93	否	否	无	-2%	
3810	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6219靠西	10kV靠西线梨树沟村台公变台区变	200	16.40%	147.20	147.20	否	否	无	-6%	
3811	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6219靠西	10kV靠西线吕坟沟村台公变台区变	100	7.89%	82.11	82.11	否	否	无	0%	
3812	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6219靠西	10kV靠西线吕屯村台公变台区变压	200	43.76%	92.48	92.48	否	否	无	0%	
3813	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6219靠西	10kV靠西线吕屯七组台公变台区变	100	7.00%	83.00	83.00	否	否	无	0%	
3814	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6219靠西	10kV靠西线明石沟台公变台区变压	80	18.32%	57.35	57.35	否	否	无	21%	
3815	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6219靠西	10kV靠西线聂屯村公变台区变压器	50	65.31%	12.35	12.35	否	否	无	13%	
3816	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6219靠西	10kV靠西线铅矿1号台公变台区变	160	13.60%	122.24	122.24	否	否	无	125%	
3817	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6219靠西	10kV靠西线铅矿2号台公变台区变	50	36.60%	26.70	26.70	否	否	无	139%	
3818	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6219靠西	10kV靠西线铅矿西台公变台区变压	100	16.36%	73.64	73.64	否	否	无	130%	
3819	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6219靠西	10kV靠西线前贵山南台公变台区变	100	36.05%	53.95	53.95	否	否	无	-11%	
3820	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6219靠西	10kV靠西线前贵山台公变台区变压	100	39.67%	50.33	50.33	否	否	无	1%	
3821	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6219靠西	10kV靠西线四道沟台公变台区变压	50	53.37%	18.32	18.32	否	否	无	9%	
3822	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6219靠西	10kV靠西线所内变公变台区变压器	100	65.32%	24.68	24.68	否	否	无	5%	
3823	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6219靠西	10kV靠西线太平沟村台公变台区变	100	41.04%	48.96	48.96	否	否	无	24%	
3824	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6219靠西	10kV靠西线瓦盆窑村台公变台区变	100	31.11%	58.89	58.89	否	否	无	7%	
3825	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6219靠西	10kV靠西线西场大队台公变台区变	400	32.96%	228.17	228.17	否	否	无	0%	
3826	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6219靠西	10kV靠西线下打虎台公变台区变压	50	31.63%	29.18	29.18	否	否	无	150%	
3827	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6219靠西	10kV靠西线肖家台公变台区变压器	200	27.54%	124.91	124.91	否	否	无	9%	
3828	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变616李台线	10kV李台线182号王皋城公变台区	400	15.38%	298.49	298.49	否	否	无	158%	
3829	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变616李台线	10kV李台线305号李台中街公变台	400	46.04%	175.83	175.83	否	否	无	1%	
3830	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变616李台线	10kV李台线318号李台十队公变台	200	70.24%	39.53	39.53	否	否	无	4%	
3831	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变616李台线	10kV李台线383号下清河东台公变	200	28.31%	123.39	123.39	否	否	无	49%	
3832	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变616李台线	10kV李台线陡岭分35号碱场沟公变	400	22.58%	269.68	269.68	否	否	无	104%	
3833	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变616李台线	10kV李台线陡岭分63号小三家公变	200	42.58%	94.84	94.84	否	否	无	42%	
3834	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变616李台线	10kV李台线陡岭分柳河东台支19号 柳河堡西台变压器	400	9.57%	321.73	321.73	否	否	无	280%	
3835	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变616李台线	10kV李台线陡岭分柳河东台支21号 柳河堡东台变压器	200	61.89%	56.22	56.22	否	否	无	2%	
3836	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变616李台线	10kV李台线高家村分03号高家村台 公变台区变压器	200	24.59%	130.83	130.83	否	否	无	152%	
3837	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变616李台线	10kV李台线高家一组分04号高家一 组公变台区变压器	200	12.41%	155.17	155.17	否	否	无	206%	
3838	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变616李台线	10kV李台线古城子北台分06号后城 子屯公变台区变压器	200	18.69%	142.61	142.61	否	否	无	0%	
3839	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变616李台线	10kV李台线古城子村台分05号古城 子公变台区变压器	200	61.94%	56.12	56.12	否	否	无	8%	
3840	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变616李台线	10kV李台线后地分121号李台后地 公变台区变压器	100	32.91%	57.09	57.09	否	否	无	22%	
3841	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变616李台线	10kV李台线后地分潘家支07号潘家 公变台区变压器	200	27.66%	124.68	124.68	否	否	无	30%	
3842	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变616李台线	10kV李台线后地蚂蚁支12号蚂蚁公	200	38.79%	102.41	102.41	否	否	无	13%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
3843	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变616李台线	10kV李台线后地中清河支17号中清 河公变台区变压器	100	72.12%	17.88	17.88	否	否	无	29%	
3844	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变616李台线	10kV李台线夹草沟东台分08号夹草 沟西公变台区变压器	400	10.46%	318.15	318.15	否	否	无	113%	
3845	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变616李台线	10kV李台线夹草沟东台分17号夹草 东公变台区变压器	200	9.47%	161.07	161.07	否	否	无	209%	
3846	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变616李台线	10kV李台线李台村台分11号李台村 公变台区变压器	200	44.83%	90.34	90.34	否	否	无	44%	
3847	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变616李台线	10kV李台线李台六七队分09号李台 六七组公变台区变压器	200	59.02%	61.96	61.96	否	否	无	11%	
3848	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变616李台线	10kV李台线李台四队分05号李台四 队公变台区变压器	200	63.55%	52.90	52.90	否	否	无	8%	
3849	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变616李台线	10kV李台线裴地沟分26号裴地沟公	100	25.09%	64.91	64.91	否	否	无	92%	
3850	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变616李台线	10kV李台线裴地沟分李台新台支02 号李台新台公变台区变压器	50	40.99%	24.50	24.50	否	否	无	29%	
3851	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变616李台线	10kV李台线裴地沟分洋地沟支17号 杨地沟公变台区变压器	200	7.39%	165.22	165.22	否	否	无	274%	
3852	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变616李台线	10kV李台线上清河东台分03号上清 河东公变台区变压器	200	34.12%	111.76	111.76	否	否	无	58%	
3853	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变616李台线	10kV李台线上清河西台分01号上清 河西公变台区变压器	200	27.06%	125.88	125.88	否	否	无	48%	
3854	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变616李台线	10kV李台线王皋城提水支07号王皋 城提水公变台区变压器	100	18.73%	71.27	71.27	否	否	无	-32%	
3855	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变616李台线	10kV李台线西南沟分27号西南沟北 台公变台区变压器	200	39.14%	101.71	101.71	否	否	无	3%	
3856	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变616李台线	10kV李台线西南沟分33号南沟南台 公变台区变压器	100	44.34%	45.66	45.66	否	否	无	2%	
3857	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变616李台线	10kV李台线西南沟分91号西南沟十 组公变台区变压器	50	53.78%	18.11	18.11	否	否	无	6%	
3858	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变616李台线	10kV李台线西南沟分西地支08号西 地公变台区变压器	100	67.80%	22.20	22.20	否	否	无	18%	
3859	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变616李台线	10kV李台线西南沟分西南沟八组支 23号西南八组变压器	30	39.17%	15.25	15.25	否	否	无	49%	
3860	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变616李台线	10kV李台线西南沟分西南九组东支 02号九组东变压器	50	71.42%	9.29	9.29	否	否	无	10%	
3861	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变616李台线	10kV李台线西南沟分西南九组西支 01号九组西变压器	100	26.44%	63.56	63.56	否	否	无	-5%	
3862	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变616李台线	10kV李台线下地分01号下地公变台	100	38.47%	51.53	51.53	否	否	无	0%	
3863	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变616李台线	10kV李台线下清河十队台分55号下 清十组公变台区变压器	10	0.13%	8.99	8.99	否	否	无	134%	
3864	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变616李台线	10kV李台线下清河西台分01号杆下 清河西台公变台区变压器	200	67.18%	45.65	45.65	否	否	无	0%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
3865	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变616李台线	10kV李台线柞子沟村分05号柞子沟 公变台区变压器	400	20.03%	279.89	279.89	否	否	无	104%	
3866	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变616李台线	10kV李台线柞子沟西朴支06号柞子 沟西公变台区变压器	400	12.25%	311.01	311.01	否	否	无	177%	
3867	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变616李台线	10kV李台线柞子一二组分05号柞子 二组公变台区变压器	200	31.08%	117.83	117.83	否	否	无	27%	
3868	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线保安八组公变台区变压	50	28.51%	30.75	30.75	否	否	无	30%	
3869	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线保安二组公变台区变压	200	20.00%	140.01	140.01	否	否	无	72%	
3870	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线保安六组公变台区变压	100	29.61%	60.39	60.39	否	否	无	10%	
3871	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线保安七组公变台区变压	100	31.65%	58.35	58.35	否	否	无	-12%	
3872	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线保安三组公变台区变压	200	22.44%	135.12	135.12	否	否	无	1%	
3873	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线保安四组公变台区变压	100	24.50%	65.51	65.51	否	否	无	-5%	
3874	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线保安五组公变台区变压	200	15.01%	149.99	149.99	否	否	无	30%	
3875	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线保安一组公变台区变压	100	20.31%	69.69	69.69	否	否	无	31%	
3876	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线北大沟分112号新房子 三组公变台区变压器	100	11.77%	78.23	78.23	否	否	无	58%	
3877	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线北大沟分91号新房子二 组公变台区变压器	100	21.98%	68.02	68.02	否	否	无	41%	
3878	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线北大沟分石龙支04号新 房子一组公变台区变压器	100	14.47%	75.53	75.53	否	否	无	329%	
3879	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线北青石九组公变台区变	100	44.84%	45.16	45.16	否	否	无	-2%	
3880	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线茶棚二组公变台区变压	50	38.23%	25.89	25.89	否	否	无	126%	
3881	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线茶棚六组公变台区变压	100	21.46%	68.54	68.54	否	否	无	78%	
3882	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线茶棚三组公变台区变压	100	40.94%	49.06	49.06	否	否	无	4%	
3883	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线茶棚四组公变台区变压	50	36.93%	26.54	26.54	否	否	无	66%	
3884	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线茶棚五组公变台区变压	200	23.92%	132.17	132.17	否	否	无	12%	
3885	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线茶棚一组公变台区变压	200	13.21%	153.58	153.58	否	否	无	67%	
3886	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线东北八组公变台区变压	200	14.88%	150.23	150.23	否	否	无	82%	
3887	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线东北二组公变台区变压	200	9.49%	161.02	161.02	否	否	无	223%	
3888	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线东北六组公变台区变压	100	12.84%	77.16	77.16	否	否	无	82%	
3889	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线东北七组公变台区变压	100	26.40%	63.60	63.60	否	否	无	215%	
3890	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线东北三组公变台区变压	100	61.05%	28.96	28.96	否	否	无	134%	
3891	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线东北四组公变台区变压	100	14.70%	75.30	75.30	否	否	无	51%	
3892	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线东北五组公变台区变压	100	15.21%	74.79	74.79	否	否	无	1%	
3893	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线东北一组公变台区变压	400	6.99%	332.05	332.05	否	否	无	87%	
3894	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线东屯六组公变台区变压	200	13.51%	152.98	152.98	否	否	无	89%	
3895	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线东屯七组公变台区变压	200	18.23%	143.53	143.53	否	否	无	92%	
3896	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线东屯三组公变台区变压	200	39.97%	100.06	100.06	否	否	无	12%	
3897	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线东屯四组公变台区变压	200	15.86%	148.29	148.29	否	否	无	172%	
3898	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线东屯五组公变台区变压	200	14.73%	150.53	150.53	否	否	无	84%	
3899	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线东屯二组公变台区变	400	37.25%	211.01	211.01	否	否	无	285%	
3900	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线孤榆东台公变台区变压	200	41.51%	96.99	96.99	否	否	无	-1%	
3901	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线孤榆街台公变台区变压	200	38.53%	102.95	102.95	否	否	无	6%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
3902	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线孤榆六组公变台区变压	200	14.36%	151.29	151.29	否	否	无	78%	
3903	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线孤榆南台公变台区变压	200	51.16%	77.69	77.69	否	否	无	-7%	
3904	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线孤榆七组公变台区变压	200	32.23%	115.54	115.54	否	否	无	74%	
3905	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线孤榆三组公变台区变压	100	54.35%	35.65	35.65	否	否	无	4%	
3906	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线孤榆四组公变台区变压	100	31.81%	58.19	58.19	否	否	无	17%	
3907	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线孤榆五组公变台区变压	200	20.07%	139.85	139.85	否	否	无	112%	
3908	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线孤榆西岗公变台区变压	100	58.66%	31.34	31.34	否	否	无	202%	
3909	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线孤榆西台公变台区变压	200	35.82%	108.35	108.35	否	否	无	-10%	
3910	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线孤榆中台公变台区变压	400	25.10%	259.62	259.62	否	否	无	-10%	
3911	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线济民公变台区变压器	200	26.85%	126.30	126.30	否	否	无	10%	
3912	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线九天地公变台区变压器	50	73.16%	8.42	8.42	否	否	无	641%	
3913	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线莲花二三组公变台区变	400	8.94%	324.22	324.22	否	否	无	93%	
3914	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线莲花六组公变台区变压	200	76.14%	27.73	27.73	否	否	无	58%	
3915	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线莲花五组公变台区变压	100	16.24%	73.76	73.76	否	否	无	373%	
3916	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线莲花一四组公变台区变	200	19.42%	141.16	141.16	否	否	无	102%	
3917	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线莲花一组公变变压器	50	38.62%	25.69	25.69	否	否	无	277%	
3918	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线柳河六组公变台区变压	50	19.17%	35.41	35.41	否	否	无	117%	
3919	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线平乐北公变台区变压器	200	19.29%	141.43	141.43	否	否	无	-2%	
3920	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线平乐南公变台区变压器	100	16.59%	73.41	73.41	否	否	无	87%	
3921	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线青石八组公变台区变压	100	25.86%	64.14	64.14	否	否	无	2%	
3922	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线青石二组公变台区变压	100	17.76%	72.24	72.24	否	否	无	89%	
3923	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线青石十组东公变台区变	50	67.34%	11.33	11.33	否	否	无	19%	
3924	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线青石十组西公变台区变	50	53.74%	18.13	18.13	否	否	无	-11%	
3925	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线青石四组公变台区变压	100	25.19%	64.81	64.81	否	否	无	-10%	
3926	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线青石五七组公变台区变	100	19.96%	70.04	70.04	否	否	无	-1%	
3927	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线青石一组公变台区变压	200	33.23%	113.54	113.54	否	否	无	349%	
3928	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线圣泉公变台区变压器	100	23.82%	66.18	66.18	否	否	无	-5%	
3929	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线石龙二组公变台区变压	100	27.03%	62.97	62.97	否	否	无	23%	
3930	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线石龙三组公变台区变压	100	14.54%	75.46	75.46	否	否	无	41%	
3931	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线石龙四组公变台区变压	100	23.88%	66.12	66.12	否	否	无	197%	
3932	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线石龙五组公变台区变压	50	13.83%	38.09	38.09	否	否	无	562%	
3933	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线石龙一组公变台区变压	50	29.65%	30.18	30.18	否	否	无	397%	
3934	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线水泉二组公变台区变压	200	10.43%	159.14	159.14	否	否	无	104%	
3935	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线水泉三组公变台区变压	100	21.50%	68.50	68.50	否	否	无	177%	
3936	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线水泉一组公变台区变压	400	24.74%	261.04	261.04	否	否	无	76%	
3937	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线糖坊八组公变台区变压	100	29.15%	60.85	60.85	否	否	无	149%	
3938	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线糖坊二组公变台区变压	100	19.93%	70.07	70.07	否	否	无	8%	
3939	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线糖坊六九组公变台区变	200	19.76%	140.48	140.48	否	否	无	56%	
3940	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线糖坊七组公变台区变压	50	44.21%	22.89	22.89	否	否	无	13%	
3941	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线糖坊三组公变台区变压	100	33.03%	56.97	56.97	否	否	无	46%	
3942	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线糖坊四五组公变台区变	200	28.47%	123.06	123.06	否	否	无	59%	
3943	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线糖坊一组公变台区变压	200	20.72%	138.57	138.57	否	否	无	-18%	
3944	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线王家公变台区变压器	400	10.84%	316.66	316.66	否	否	无	-21%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
3945	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线新房子四组公变台区变	100	24.39%	65.61	65.61	否	否	无	132%	
3946	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线新房子五六组公变台区	200	19.03%	141.93	141.93	否	否	无	134%	
3947	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线新立八组公变台区变压	200	32.39%	115.23	115.23	否	否	无	0%	
3948	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线新立二组公变台区变压	200	29.91%	120.17	120.17	否	否	无	0%	
3949	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线新立六组公变台区变压	50	59.21%	15.39	15.39	否	否	无	2%	
3950	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线新立七组公变台区变压	100	25.30%	64.70	64.70	否	否	无	39%	
3951	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线新立三组公变台区变压	100	31.84%	58.16	58.16	否	否	无	15%	
3952	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线新立四五组公变台区变	200	23.14%	133.71	133.71	否	否	无	16%	
3953	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线新立一组公变台区变压	100	26.54%	63.46	63.46	否	否	无	31%	
3954	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线幸福家园小区公变台区	400	17.76%	288.95	288.95	否	否	无	10%	
3955	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线玉兴公变台区变压器	100	25.94%	64.06	64.06	否	否	无	28%	
3956	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线181号魏家村1组北公变	50	38.13%	25.93	25.93	否	否	无	1%	
3957	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线222号林丰乡政府公变	100	41.88%	48.12	48.12	否	否	无	-2%	
3958	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线231号林丰东台公变台	400	20.72%	277.14	277.14	否	否	无	23%	
3959	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线八道七队分01号八道七 队公变台区变压器	200	56.67%	66.66	66.66	否	否	无	60%	
3960	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线朝阳分26号向阳村公变	100	37.66%	52.34	52.34	否	否	无	36%	
3961	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线朝阳分80号朝阳村公变	400	20.13%	279.49	279.49	否	否	无	28%	
3962	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线朝阳分生高家沟支高家 沟台公变台区变压器	50	10.45%	39.77	39.77	否	否	无	-14%	
3963	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线车路村分06号八道村公	400	24.97%	260.11	260.11	否	否	无	72%	
3964	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线车路村分70号车路村公	200	13.00%	154.01	154.01	否	否	无	57%	
3965	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线车路村分八道一组支08 号八道一组变压器	400	17.13%	291.48	291.48	否	否	无	76%	
3966	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线陈夏家分68号夏家五队 公变台区变压器	100	17.93%	72.07	72.07	否	否	无	214%	
3967	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线陈夏家分陈家东台支08 号陈家村台变压器	400	15.18%	299.29	299.29	否	否	无	58%	
3968	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线陈夏家分陈家东台支14 号陈家东台变压器	100	44.35%	45.65	45.65	否	否	无	335%	
3969	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线陈夏家分夏家村台支04 号夏家村台变压器	200	17.08%	145.84	145.84	否	否	无	246%	
3970	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线陈夏家分夏家东台支05 号夏家东台变压器	400	21.32%	274.71	274.71	否	否	无	196%	
3971	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线陈夏家分夏家新台支08 号夏家村新台变压器	200	23.57%	132.86	132.86	否	否	无	223%	
3972	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线达成分13号达成屯公变	200	45.71%	88.58	88.58	否	否	无	12%	
3973	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线达成分50号达成村公变	200	69.24%	41.52	41.52	否	否	无	47%	
3974	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线达成分73号达成纯德公	200	27.31%	125.39	125.39	否	否	无	15%	
3975	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线达成七组分06号达成七 组公变台区变压器	100	9.71%	80.29	80.29	否	否	无	0%	
3976	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线凤祥村分20号凤祥村公	400	14.51%	301.96	301.96	否	否	无	36%	
3977	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线官粮东分07号官粮村公	400	33.31%	226.75	226.75	否	否	无	28%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
3978	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线官粮东分17号官粮东台 公变台区变压器	200	63.29%	53.42	53.42	否	否	无	44%	
3979	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线官粮西分07号官粮西台 公变台区变压器	100	67.30%	22.70	22.70	否	否	无	17%	
3980	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线尖山村分03号公变台区	400	15.74%	297.04	297.04	否	否	无	152%	
3981	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线尖山村河北分05号尖山 村河北公变台区变压器	160	31.66%	93.34	93.34	否	否	无	133%	
3982	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线尖山二队分01号尖山二 队公变台区变压器	200	29.03%	121.94	121.94	否	否	无	55%	
3983	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线尖山一队分04号尖山一 组公变台区变压器	50	64.94%	12.53	12.53	否	否	无	85%	
3984	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线建材厂分04号建材厂公	200	12.82%	154.37	154.37	否	否	无	131%	
3985	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线乐堡村分12号公变台区	200	23.48%	133.03	133.03	否	否	无	124%	
3986	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线乐堡村分81号乐堡村公	400	14.58%	301.68	301.68	否	否	无	183%	
3987	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线乐堡村分永兴村支03号 公变台区变压器	400	10.30%	318.80	318.80	否	否	无	161%	
3988	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线林丰村分04号林丰村 公变台区变压器	400	21.56%	273.76	273.76	否	否	无	39%	
3989	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线林丰西台分06号林丰村 西公变台区变压器	400	15.86%	296.58	296.58	否	否	无	10%	
3990	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线龙凤村台分31号龙凤村 台公变台区变压器	100	34.38%	55.62	55.62	否	否	无	6%	
3991	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线鹿场分04号鹿场公变台	50	75.76%	7.12	7.12	否	否	无	2%	
3992	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线蚂蚁分39号蚂蚁村公变	100	20.22%	69.79	69.79	否	否	无	9%	
3993	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线蚂蚁分蚂蚁一组支03号 公变台区变压器	100	19.42%	70.58	70.58	否	否	无	143%	
3994	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线宁远分04号宁远公变台	200	23.74%	132.52	132.52	否	否	无	7%	
3995	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线松山分22号松山一组公	100	33.11%	56.89	56.89	否	否	无	-6%	
3996	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线松山分62号松山村台公	400	15.03%	299.87	299.87	否	否	无	14%	
3997	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线湾子沟分01号湾子沟公	400	13.49%	306.05	306.05	否	否	无	15%	
3998	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线湾子沟四组分21号湾子 沟四组分变压器	100	37.44%	52.56	52.56	否	否	无	33%	
3999	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线湾子沟四组分湾子沟五 组支10号变压器	200	23.04%	133.93	133.93	否	否	无	47%	
4000	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线湾子沟一组分06号湾子 沟一组公变台区变压器	200	17.31%	145.37	145.37	否	否	无	11%	
4001	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线魏家村分04号魏家村公	400	12.90%	308.40	308.40	否	否	无	2%	
4002	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线魏家五组分06号魏家五 组公变台区变压器	200	13.01%	153.98	153.98	否	否	无	88%	
4003	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线魏家一组南分04号魏家 村1组南公变台区变压器	100	26.36%	63.64	63.64	否	否	无	136%	
4004	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线新边村分02号新边村公	400	19.44%	282.24	282.24	否	否	无	142%	
4005	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线新边东分01号公变台区	400	17.37%	290.51	290.51	否	否	无	21%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
4006	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线新边西分03号新边西台公变台区变压器	200	33.01%	113.99	113.99	否	否	无	22%	
4007	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线新街基分49号新街基公	400	14.77%	300.94	300.94	否	否	无	100%	
4008	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线新街基分陈村李卜支08号陈村李卜变压器	400	19.35%	282.59	282.59	否	否	无	51%	
4009	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变111孟家线	10kV孟家线陈家二组公变台区变压	50	57.83%	16.08	16.08	否	否	无	49%	
4010	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变111孟家线	10kV孟家线陈家三组公变台区变压	100	22.55%	67.45	67.45	否	否	无	134%	
4011	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变111孟家线	10kV孟家线陈家四组公变台区变压	200	16.51%	146.99	146.99	否	否	无	36%	
4012	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变111孟家线	10kV孟家线陈家五组公变台区变压	400	20.55%	277.79	277.79	否	否	无	28%	
4013	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变111孟家线	10kV孟家线陈家一组公变台区变压	50	29.27%	30.37	30.37	否	否	无	-8%	
4014	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变111孟家线	10kV孟家线大狮子沟公变台区变压	200	22.90%	134.20	134.20	否	否	无	104%	
4015	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变111孟家线	10kV孟家线放牛二组公变台区变压	200	41.38%	97.25	97.25	否	否	无	-5%	
4016	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变111孟家线	10kV孟家线放牛分01号秀水西台公	30	54.19%	10.74	10.74	否	否	无	0%	
4017	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变111孟家线	10kV孟家线放牛三组公变台区变压	100	44.15%	45.86	45.86	否	否	无	0%	
4018	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变111孟家线	10kV孟家线放牛四五组公变台区变	400	14.41%	302.38	302.38	否	否	无	102%	
4019	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变111孟家线	10kV孟家线放牛一组公变台区变压	200	17.24%	145.52	145.52	否	否	无	59%	
4020	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变111孟家线	10kV孟家线纪家二组公变台区变压	200	40.88%	98.24	98.24	否	否	无	-2%	
4021	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变111孟家线	10kV孟家线纪家六组公变台区变压	200	43.66%	92.68	92.68	否	否	无	24%	
4022	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变111孟家线	10kV孟家线纪家七组公变台区变压	100	5.34%	84.66	84.66	否	否	无	-63%	
4023	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变111孟家线	10kV孟家线纪家三组公变台区变压	200	40.65%	98.70	98.70	否	否	无	49%	
4024	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变111孟家线	10kV孟家线纪家四组公变台区变压	400	21.03%	275.88	275.88	否	否	无	44%	
4025	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变111孟家线	10kV孟家线纪家五组公变台区变压	100	19.45%	70.55	70.55	否	否	无	70%	
4026	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变111孟家线	10kV孟家线纪家一组公变台区变压	200	21.54%	136.91	136.91	否	否	无	15%	
4027	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变111孟家线	10kV孟家线龙泉八九组公变台区变	200	36.26%	107.48	107.48	否	否	无	7%	
4028	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变111孟家线	10kV孟家线龙泉北山东公变台区变	200	22.04%	135.92	135.92	否	否	无	2%	
4029	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变111孟家线	10kV孟家线龙泉北山公变台区变压	100	65.57%	24.43	24.43	否	否	无	5%	
4030	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变111孟家线	10kV孟家线龙泉东南公变台区变压	100	27.98%	62.02	62.02	否	否	无	47%	
4031	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变111孟家线	10kV孟家线龙泉六七组公变台区变	200	23.22%	133.56	133.56	否	否	无	67%	
4032	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变111孟家线	10kV孟家线龙泉中公变台区变压器	400	20.67%	277.33	277.33	否	否	无	174%	
4033	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变111孟家线	10kV孟家线孟家二三组公变台区变	200	24.16%	131.69	131.69	否	否	无	34%	
4034	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变111孟家线	10kV孟家线孟家九组公变台区变压	100	37.38%	52.62	52.62	否	否	无	12%	
4035	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变111孟家线	10kV孟家线孟家六组公变台区变压	200	14.21%	151.58	151.58	否	否	无	1%	
4036	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变111孟家线	10kV孟家线孟家七八组公变台区变	200	25.90%	128.21	128.21	否	否	无	27%	
4037	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变111孟家线	10kV孟家线孟家十组公变台区变压	50	54.36%	17.82	17.82	否	否	无	12%	
4038	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变111孟家线	10kV孟家线孟家四五组公变台区变	200	42.11%	95.79	95.79	否	否	无	49%	
4039	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变111孟家线	10kV孟家线孟家一组公变台区变压	50	41.06%	24.47	24.47	否	否	无	186%	
4040	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变111孟家线	10kV孟家线双城子八九组公变台区	200	20.81%	138.38	138.38	否	否	无	-4%	
4041	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变111孟家线	10kV孟家线双城子二组公变台区变	50	44.92%	22.54	22.54	否	否	无	14%	
4042	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变111孟家线	10kV孟家线双城子六组小区公变台	100	19.36%	70.64	70.64	否	否	无	30%	
4043	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变111孟家线	10kV孟家线双城子七组公变台区变	100	26.50%	63.50	63.50	否	否	无	13%	
4044	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变111孟家线	10kV孟家线双城子三组公变台区变	100	75.72%	14.28	14.28	否	否	无	0%	
4045	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变111孟家线	10kV孟家线双城子十组公变台区变	200	22.89%	134.22	134.22	否	否	无	15%	
4046	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变111孟家线	10kV孟家线双城子四组公变台区变	100	72.80%	17.20	17.20	否	否	无	7%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
4047	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变111孟家线	10kV孟家线双城子五六组公变台区	100	38.76%	51.24	51.24	否	否	无	4%	
4048	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变111孟家线	10kV孟家线双城子一组公变台区变	200	14.91%	150.17	150.17	否	否	无	-7%	
4049	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变111孟家线	10kV孟家线小狮子沟北公变台区变	50	66.94%	11.53	11.53	否	否	无	5%	
4050	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变111孟家线	10kV孟家线小狮子沟南公变台区变	100	28.80%	61.20	61.20	否	否	无	73%	
4051	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变111孟家线	10kV孟家线小狮子沟中公变台区变	100	38.26%	51.74	51.74	否	否	无	-2%	
4052	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变111孟家线	10kV孟家线小万家沟公变台区变压	50	16.59%	36.71	36.71	否	否	无	510%	
4053	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变111孟家线	10kV孟家线秀水七组公变台区变压	200	15.99%	148.01	148.01	否	否	无	90%	
4054	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变111孟家线	10kV孟家线秀水三四组公变台区变	400	10.66%	317.38	317.38	否	否	无	4%	
4055	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变111孟家线	10kV孟家线秀水一组公变台区变压	400	10.33%	318.70	318.70	否	否	无	45%	
4056	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变111孟家线	10kV孟家线徐家坟公变台区变压器	50	34.33%	27.84	27.84	否	否	无	64%	
4057	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2236宁电	10kV宁电线02左01号公变台区变压	100	8.86%	81.14	81.14	否	否	无	-7%	
4058	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2236宁电	10kV宁电线06左02号公变台区变压	250	12.27%	194.34	194.34	否	否	无	-9%	
4059	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2236宁电	10kV宁电线向阳支07右02号公变台	315	0.43%	282.15	282.15	否	否	无	70%	
4060	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2236宁电	10kV宁电线向阳支13号公变台区变	315	22.68%	212.05	212.05	否	否	无	4%	
4061	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2236宁电	10kV宁电线向阳支15右01号公变台	315	27.65%	196.40	196.40	否	否	无	28%	
4062	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2236宁电	10kV宁电线向阳支15左01号公变台	315	29.20%	191.52	191.52	否	否	无	3%	
4063	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2236宁电	10kV宁电线向阳支15左02号公变台	315	24.33%	206.87	206.87	否	否	无	7%	
4064	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2236宁电	10kV宁电线向阳支16号公变台区变	315	56.50%	105.54	105.54	否	否	无	26%	
4065	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2236宁电	10kV宁电线向阳支20号公变台区变	315	27.03%	198.37	198.37	否	否	无	5%	
4066	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2236宁电	10kV宁电线向阳支27号公变台区变	315	24.60%	206.01	206.01	否	否	无	-2%	
4067	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2236宁电	10kV宁电线向阳支27号公变乙台区	315	17.38%	228.75	228.75	否	否	无	-6%	
4068	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2236宁电	10kV宁电线向阳支32左03号公变台	315	56.90%	104.28	104.28	否	否	无	3%	
4069	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2236宁电	10kV宁电线向阳支35号公变台区变	315	31.58%	184.03	184.03	否	否	无	-5%	
4070	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2236宁电	10kV宁电线向阳支41号公变台区变	315	32.43%	181.33	181.33	否	否	无	26%	
4071	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2236宁电	10kV宁电线向阳支43号公变台区变	315	17.88%	227.18	227.18	否	否	无	0%	
4072	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2236宁电 线	10kV宁电线向阳支二小分02右01号 公变台区变压器	315	45.95%	138.77	138.77	否	否	无	4%	
4073	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2236宁电 线	10kV宁电线向阳支二小分02左01号 公变台区变压器	315	46.13%	138.18	138.18	否	否	无	-1%	
4074	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2241宁建	10kV宁建线（右）06号公变台区变	315	24.16%	207.41	207.41	否	否	无	6%	
4075	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2241宁建	10kV宁建线（右）08号公变台区变	250	31.03%	147.43	147.43	否	否	无	10%	
4076	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2241宁建	10kV宁建线（右）23号公变台区变	400	33.19%	227.25	227.25	否	否	无	4%	
4077	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2241宁建	10kV宁建线（右）29号公变台区变	315	38.27%	162.95	162.95	否	否	无	11%	
4078	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2241宁建	10kV宁建线（右）31号公变台区变	315	33.87%	176.82	176.82	否	否	无	-7%	
4079	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2241宁建	10kV宁建线21右03号公变台区变压	200	30.94%	118.13	118.13	否	否	无	-3%	
4080	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2241宁建	10kV宁建线21右06号公变台区变压	100	10.21%	79.79	79.79	否	否	无	65%	
4081	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2241宁建	10kV宁建线25左01号公变台区变压	250	55.38%	86.56	86.56	否	否	无	4%	
4082	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2241宁建	10kV宁建线汪哆罗束支03号公变台	315	63.29%	84.14	84.14	否	否	无	-8%	
4083	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2241宁建	10kV宁建线汪哆罗束支05号公变台	315	20.60%	218.60	218.60	否	否	无	12%	
4084	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2241宁建	10kV宁建线汪哆罗束支11号公变台	315	8.98%	255.22	255.22	否	否	无	99%	
4085	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2241宁建	10kV宁建线汪哆罗束支18号公变台	200	14.66%	150.69	150.69	否	否	无	11%	
4086	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2241宁建	10kV宁建线汪哆罗束支25号公变台	50	60.30%	14.85	14.85	否	否	无	16%	
4087	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2241宁建	10kV宁建线政府支05号公变台区变	315	32.37%	181.53	181.53	否	否	无	16%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
4088	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2241宁建	10kV宁建线政府支08号公变台区变	315	37.21%	166.28	166.28	否	否	无	2%	
4089	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2241宁建	10kV宁建线政府支09号公变台区变	315	25.12%	204.36	204.36	否	否	无	-5%	
4090	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2244宁水	10kV宁水线09号变压器	100	6.07%	83.93	83.93	否	否	无	44%	
4091	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2244宁水	10kV宁水线17号变压器	315	6.07%	264.38	264.38	否	否	无	-14%	
4092	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2244宁水	10kV宁水线19右03号变压器	200	37.63%	104.75	104.75	否	否	无	-20%	
4093	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2244宁水	10kV宁水线24号变压器	315	27.50%	196.88	196.88	否	否	无	-2%	
4094	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2244宁水	10kV宁水线30号1号变压器	200	13.61%	152.78	152.78	否	否	无	-6%	
4095	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2244宁水	10kV宁水线30号2号压器	250	39.72%	125.69	125.69	否	否	无	-76%	
4096	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2244宁水	10kV宁水线53号变压器	315	7.53%	259.79	259.79	否	否	无	-29%	
4097	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2244宁水	10kV宁水线68左05号变压器	100	40.76%	49.24	49.24	否	否	无	-13%	
4098	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2244宁水	10kV宁水线71号变压器	100	4.18%	85.82	85.82	否	否	无	-46%	
4099	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2244宁水	10kV宁水线78号变压器	100	4.53%	85.47	85.47	否	否	无	33%	
4100	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2244宁水	10kV宁水线83号变压器	50	4.79%	42.60	42.60	否	否	无	740%	
4101	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2244宁水	10kV宁水线水库支09号变压器	100	3.71%	86.29	86.29	否	否	无	41%	
4102	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2244宁水	10kV宁水线水库支22号变压器	200	16.64%	146.71	146.71	否	否	无	3%	
4103	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2244宁水	10kV宁水线水库支32号变压器	50	17.93%	36.04	36.04	否	否	无	30%	
4104	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2244宁水	10kV宁水线水库支55号变压器	200	12.33%	155.35	155.35	否	否	无	-2%	
4105	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2244宁水	10kV宁水线水库支冷饮分18号变压	200	45.45%	89.11	89.11	否	否	无	-31%	
4106	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2242宁杨	10kV宁杨线14右04号公变台区变压	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-100%	
4107	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2234宁镇	10kV宁镇线（左）13号公变台区变	315	18.27%	225.94	225.94	否	否	无	4%	
4108	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2234宁镇	10kV宁镇线11右3号公变台区变压	200	26.66%	126.68	126.68	否	否	无	4%	
4109	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2234宁镇	10kV宁镇线12右3号公变台区变压	315	3.93%	271.13	271.13	否	否	无	54%	
4110	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二	10kV农二线135号石家堡子公变台	100	78.07%	11.93	11.93	否	否	无	31%	
4111	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二	10kV农二线14右1号公变台区变压	100	39.49%	50.51	50.51	否	否	无	169%	
4112	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二	10kV农二线28号后马七队北公变台	100	64.59%	25.41	25.41	否	否	无	-14%	
4113	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二	10kV农二线65号后马六队公变台区	160	27.75%	99.60	99.60	否	否	无	60%	
4114	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二	10kV农二线84号后马三四队公变台	100	52.78%	37.22	37.22	否	否	无	43%	
4115	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线后马六队南分11号后马 六队南台变压器	100	22.36%	67.64	67.64	否	否	无	-27%	
4116	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线后马七队北台分04号后 马七队公变台区变压器	50	75.77%	7.11	7.11	否	否	无	5%	
4117	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线后马一二九队分02号后 马一二九队变压器	100	66.67%	23.33	23.33	否	否	无	24%	
4118	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二	10kV农二线斛米沟村13#变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	28%	
4119	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二	10kV农二线斛米沟村17#变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-9%	
4120	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线建材小区分07号建材厂 房家属房变压器	30	49.93%	12.02	12.02	否	否	无	-16%	
4121	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二	10kV农二线金泉分18左02#台区变	100	15.29%	74.71	74.71	否	否	无	-42%	
4122	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线南台分22号下房身北台 公变台区变压器	200	50.96%	78.08	78.08	否	否	无	56%	
4123	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线南台分30号下房身南台 公变台区变压器	200	40.62%	98.75	98.75	否	否	无	15%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
4124	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线南台分前马支36右33号 前马村5#公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	33%	
4125	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线南台分前马支44号前马 养牛小区变压器	200	37.24%	105.52	105.52	否	否	无	-8%	
4126	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线南台分前马支前马村台 岐02右03左18号前马村3#公变变压	50	3.03%	43.48	43.48	否	否	无	25%	
4127	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线南台分前马支前马村台 岐02右28号前马村4#变压器	50	39.22%	25.39	25.39	否	否	无	4%	
4128	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线南台分前马支前马东台 岐01号前马东台变压器	100	43.66%	46.34	46.34	否	否	无	8%	
4129	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线南台分前马支前马南台 岐02号前马南台变压器	200	29.07%	121.86	121.86	否	否	无	0%	
4130	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线南台分前马支前马西台 岐04号前马西台变压器	315	19.86%	220.94	220.94	否	否	无	21%	
4131	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线南台分前马支下房身东 台岐02号变压器	30	58.43%	9.47	9.47	否	否	无	-13%	
4132	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线南台分前马支尹家岐08 左09号前马村2#公变变压器	50	50.06%	19.97	19.97	否	否	无	301%	
4133	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线南台分前马支尹家岐48 号尹家新台变压器	100	33.88%	56.12	56.12	否	否	无	0%	
4134	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线南台分前马支尹家岐66 号尹家一二队变压器	30	41.53%	14.54	14.54	否	否	无	5%	
4135	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线南台分前马支尹家岐尹 家五队岐07号变压器	100	27.48%	62.52	62.52	否	否	无	8%	
4136	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线南台分十八道支02号南	80	67.35%	18.12	18.12	否	否	无	18%	
4137	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线南台分十八道支23左03 号十八道村4#公变	50	77.31%	6.34	6.34	否	否	无	76%	
4138	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线南台分十八道支37+1左 01号十八道村3#公变变压器	50	75.63%	7.18	7.18	否	否	无	6%	
4139	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线南台分十八道支43右31 号十八道村1#公变变压器	100	49.59%	40.41	40.41	否	否	无	787%	
4140	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线南台分十八道支南台村 北台岐05号变压器	200	44.90%	90.21	90.21	否	否	无	0%	
4141	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线南台分十八道支十八道 东台岐06号变压器	400	13.57%	305.72	305.72	否	否	无	1%	
4142	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线南台支十八道支48号十 八道西台变压器	400	33.45%	226.20	226.20	否	否	无	13%	
4143	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线南台支十八道支48号十 八道西台分台变压器	400	14.32%	302.74	302.74	否	否	无	42%	
4144	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线南台支十八道支十八道 五队岐06号变压器	100	61.41%	28.59	28.59	否	否	无	24%	
4145	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线石家堡子东台分02号石 家堡子东台变压器	100	39.48%	50.52	50.52	否	否	无	56%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
4146	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线石家堡子东台分石家堡 子小区支12号变压器	100	36.94%	53.06	53.06	否	否	无	-10%	
4147	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线王家沟分26号后马八队 公变台区变压器	400	11.11%	315.55	315.55	否	否	无	5%	
4148	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线样子沟分24号前马样子 沟公变台区变压器	200	37.47%	105.07	105.07	否	否	无	13%	
4149	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线张家堡分解米沟五六队 支15号斛米四队变压器	200	29.36%	121.28	121.28	否	否	无	-66%	
4150	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线张家堡分解米沟五六队	50	65.00%	12.50	12.50	否	否	无	10%	
4151	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线张家堡分解米沟一二队 台支07号变压器	100	34.31%	55.69	55.69	否	否	无	47%	
4152	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线张家堡子分114号张家 五队公变台区变压器	30	59.85%	9.04	9.04	否	否	无	14%	
4153	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线张家堡子分147号张家 一队公变台区变压器	100	34.86%	55.14	55.14	否	否	无	96%	
4154	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线张家堡子分32号闫家堡 子公变台区变压器	100	32.08%	57.92	57.92	否	否	无	34%	
4155	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线张家堡子分54号孔台村 台公变台区变压器	100	48.69%	41.32	41.32	否	否	无	12%	
4156	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线张家堡子分地沟台支01 号闫家地沟台变压器	100	11.95%	78.05	78.05	否	否	无	3%	
4157	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线张家堡子分解米沟三队 台支04号变压器	30	43.07%	14.08	14.08	否	否	无	0%	
4158	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线张家堡子分解米五六队 支18+1左12号斛米沟村1#公变变压	50	8.89%	40.56	40.56	否	否	无	3%	
4159	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线张家堡子分解米五六队 支27左03右04左01号斛米沟村20#	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	92%	
4160	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线张家堡子分解米五六队 支27左03右04左03号斛米沟村21#	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-3%	
4161	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线张家堡子分解米五六队 支27左03右06号斛米沟村19#公变	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-20%	
4162	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线张家堡子分解米五六队 支斛米沟村11#变压器	50	8.93%	40.53	40.53	否	否	无	-83%	
4163	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线张家堡子分解米五六队 支斛米沟村14#变压器	50	8.18%	40.91	40.91	否	否	无	23%	
4164	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线张家堡子分解米五六队 支斛米沟村15#变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	22%	
4165	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线张家堡子分解米五六队 支斛米沟村16#变压器	50	9.86%	40.07	40.07	否	否	无	-14%	
4166	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线张家堡子分解米五六队 支斛米沟村5#变压器	50	0.07%	44.97	44.97	否	否	无	21%	
4167	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线张家堡子分闫家支38号 闫家南台变压器	100	19.58%	70.42	70.42	否	否	无	-3%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
4168	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线张家堡子分闫家支佟家 堡子台岐02号变压器	30	70.04%	5.99	5.99	否	否	无	-1%	
4169	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线张家堡子分闫家支小东 沟台岐02号变压器	20	60.81%	5.84	5.84	否	否	无	19%	
4170	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线张家堡子分张家村台支 02号张家村台变压器	50	68.22%	10.89	10.89	否	否	无	22%	
4171	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线张家堡子分张家小区支 01号张家小区变压器	100	19.16%	70.84	70.84	否	否	无	-10%	
4172	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二张家堡子分孔台沟一队台	30	78.67%	3.40	3.40	否	否	无	17%	
4173	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5918农一 线	10kV农一干华夏地产分16号公变台	160	33.51%	90.38	90.38	否	否	无	6%	
4174	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5918农一 线	10kV农一线168号养马五队公变台	20	69.29%	4.14	4.14	否	否	无	14%	
4175	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5918农一 线	10kV农一线258号清榆村台公变台	30	72.12%	5.36	5.36	否	否	无	5%	
4176	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5918农一 线	10kV农一线91左09号公变台区变压	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无	68%	
4177	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5918农一 线	10kV农一线曹家沟分06号曹家沟台 公变台区变压器	100	2.00%	88.00	88.00	否	否	无	-54%	
4178	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5918农一 线	10kV农一线打车沟分打车东台支03 号打车东台变压器	400	7.87%	328.53	328.53	否	否	无	267%	
4179	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5918农一 线	10kV农一线打车沟分打车西台支02 号打车西台变压器	400	11.84%	312.66	312.66	否	否	无	77%	
4180	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5918农一 线	10kV农一线打车沟分台子沟支07号 养马七队台变压器	30	73.94%	4.82	4.82	否	否	无	7%	
4181	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5918农一 线	10kV农一线打车沟分周家堡子支18 号打车周堡子变压器	20	67.30%	4.54	4.54	否	否	无	-3%	
4182	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5918农一 线	10kV农一线华夏地产分08号前杨北 台公变台区变压器	200	33.14%	113.72	113.72	否	否	无	37%	
4183	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5918农一 线	10kV农一线华夏地产分17号华夏地 产公变台区变压器	250	17.70%	180.75	180.75	否	否	无	12%	
4184	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5918农一 线	10kV农一线黄岭沟分04号养马东台 公变台区变压器	100	76.64%	13.37	13.37	否	否	无	21%	
4185	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5918农一 线	10kV农一线黄岭沟分39号养马八队 台公变台区变压器	20	69.84%	4.03	4.03	否	否	无	-10%	
4186	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5918农一 线	10kV农一线老虎沟分09号富饶村台 公变台区变压器	200	15.94%	148.11	148.11	否	否	无	24%	
4187	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5918农一 线	10kV农一线老虎沟分40号新发沟台 公变台区变压器	200	21.01%	137.98	137.98	否	否	无	-6%	
4188	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5918农一 线	10kV农一线老虎沟分82号老虎沟东 台公变台区变压器	50	77.76%	6.12	6.12	否	否	无	24%	
4189	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5918农一 线	10kV农一线老虎沟分富饶南台支02 号富饶村新台变压器	50	76.48%	6.76	6.76	否	否	无	44%	
4190	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5918农一 线	10kV农一线老虎沟分富饶五队支03 号富饶北台变压器	30	71.05%	5.69	5.69	否	否	无	15%	
4191	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5918农一 线	10kV农一线老虎沟分老虎沟西台支 05号老虎沟西台变压器	100	56.82%	33.18	33.18	否	否	无	20%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
4192	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5918农一 线	10kV农一线前杨村台分18号前杨村 台公变台区变压器	400	41.53%	193.90	193.90	否	否	无	2%	
4193	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5918农一 线	10kV农一线前杨村台分前杨南台支 03号前杨南台变压器	400	15.51%	297.96	297.96	否	否	无	29%	
4194	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5918农一 线	10kV农一线前杨东台分06号前杨东 台公变台区变压器	80	57.35%	26.12	26.12	否	否	无	17%	
4195	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5918农一 线	10kV农一线泉眼沟分11号后杨东台 公变台区变压器	200	46.18%	87.64	87.64	否	否	无	17%	
4196	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5918农一 线	10kV农一线泉眼沟分166号泉眼沟 村台公变台区变压器	100	24.53%	65.47	65.47	否	否	无	67%	
4197	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5918农一 线	10kV农一线泉眼沟分19号后杨西台 公变台区变压器	200	16.03%	147.94	147.94	否	否	无	92%	
4198	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5918农一 线	10kV农一线泉眼沟分49号八社南台 公变台区变压器	160	31.63%	93.40	93.40	否	否	无	54%	
4199	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5918农一 线	10kV农一线泉眼沟分56号八社村台 公变台区变压器	315	15.44%	234.85	234.85	否	否	无	86%	
4200	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5918农一 线	10kV农一线泉眼沟分64号后八社村 台公变台区变压器	400	13.93%	304.28	304.28	否	否	无	62%	
4201	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5918农一 线	10kV农一线泉眼沟分八社东台支 08+02号八社东台变压器	315	18.27%	225.94	225.94	否	否	无	125%	
4202	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5918农一 线	10kV农一线泉眼沟分东腰沟支23号 东腰沟台变压器	100	21.92%	68.08	68.08	否	否	无	-3%	
4203	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5918农一 线	10kV农一线泉眼沟分东腰沟支西腰 沟台岐01号变压器	100	18.27%	71.73	71.73	否	否	无	177%	
4204	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5918农一 线	10kV农一线泉眼沟分后杨中台支04 号后杨中台变压器	200	66.94%	46.11	46.11	否	否	无	46%	
4205	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5918农一 线	10kV农一线泉眼沟分九社北台支05 号九社北台变压器	100	53.11%	36.89	36.89	否	否	无	4%	
4206	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5918农一 线	10kV农一线泉眼沟分九社村台支02 号九社村台变压器	100	69.68%	20.32	20.32	否	否	无	1%	
4207	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5918农一 线	10kV农一线泉眼沟分九社南台支01 号九社南台变压器	400	70.26%	78.96	78.96	否	否	无	-1%	
4208	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5918农一 线	10kV农一线泉眼沟分九社养猪小区	100	59.06%	30.95	30.95	否	否	无	9%	
4209	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5918农一 线	10kV农一线泉眼沟分郎屯四队台支 06号郎屯四队变压器	100	24.65%	65.35	65.35	否	否	无	-3%	
4210	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5918农一 线	10kV农一线泉眼沟分郎屯支八社小 区岐29号变压器	100	44.94%	45.06	45.06	否	否	无	-2%	
4211	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5918农一 线	10kV农一线泉眼沟分郎屯支郎屯村 台岐05号变压器	80	66.29%	18.97	18.97	否	否	无	6%	
4212	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5918农一 线	10kV农一线泉眼沟分郎屯支新兴台 岐02号新兴大队变压器	160	23.73%	106.04	106.04	否	否	无	2%	
4213	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5918农一 线	10kV农一线泉眼沟分泉眼五队支02 号泉眼五队台变压器	100	35.80%	54.20	54.20	否	否	无	-2%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
4214	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5918农一 线	10kV农一线泉眼沟分杨家甸东台支 01号杨家店东台变压器	160	49.73%	64.43	64.43	否	否	无	-2%	
4215	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5918农一 线	10kV农一线泉眼沟分杨家甸西台支 01号杨家店西台变压器	100	49.81%	40.19	40.19	否	否	无	23%	
4216	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5918农一 线	10kV农一线吴家沟分07号养马六队 台公变台区变压器	30	38.10%	15.57	15.57	否	否	无	2%	
4217	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5918农一 线	10kV农一线肖台子村台分06号肖台 子村台公变台区变压器	200	47.15%	85.70	85.70	否	否	无	6%	
4218	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5918农一 线	10kV农一线养马西台分04号养马西 台公变台区变压器	400	18.96%	284.14	284.14	否	否	无	7%	
4219	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变113前马线	10kV前马线何家东台公变台区变压	200	48.11%	83.77	83.77	否	否	无	0%	
4220	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变113前马线	10kV前马线何家西台公变台区变压	200	52.50%	75.00	75.00	否	否	无	11%	
4221	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变113前马线	10kV前马线廖家公变台区变压器	200	37.95%	104.11	104.11	否	否	无	12%	
4222	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变113前马线	10kV前马线前马东北公变台区变压	200	31.78%	116.45	116.45	否	否	无	-18%	
4223	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变113前马线	10kV前马线前马东南公变台区变压	200	24.81%	130.38	130.38	否	否	无	225%	
4224	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变113前马线	10kV前马线前马西北公变台区变压	200	23.65%	132.70	132.70	否	否	无	69%	
4225	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变113前马线	10kV前马线前马西南公变台区变压	400	13.96%	304.16	304.16	否	否	无	89%	
4226	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变113前马线	10kV前马线四家子北公变台区变压	200	52.40%	75.19	75.19	否	否	无	9%	
4227	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变113前马线	10kV前马线四家子村公变台区变压	200	66.34%	47.33	47.33	否	否	无	34%	
4228	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变113前马线	10kV前马线四家子东公变台区变压	200	34.66%	110.68	110.68	否	否	无	18%	
4229	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变113前马线	10kV前马线塔山公变台区变压器	100	35.84%	54.16	54.16	否	否	无	19%	
4230	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变113前马线	10kV前马线塔子沟东公变台区变压	200	66.29%	47.41	47.41	否	否	无	16%	
4231	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变113前马线	10kV前马线塔子沟西公变台区变压	200	64.94%	50.13	50.13	否	否	无	20%	
4232	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变113前马线	10kV前马线塔子沟中公变台区变压	200	76.33%	27.34	27.34	否	否	无	3%	
4233	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5934清宏	10kV清宏线71号公变台区变压器	200	38.00%	104.00	104.00	否	否	无	33%	
4234	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1534三台	10kV三台线(左)03变压器	400	47.75%	169.01	169.01	否	否	无	33%	
4235	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1534三台	10kV三台线(左)22变压器	315	33.31%	178.57	178.57	否	否	无	6%	
4236	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1534三台	10kV三台线(左)33变压器	50	79.36%	5.32	5.32	否	否	无	-14%	
4237	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1534三台	10kV三台线28左02变压器	250	12.80%	192.99	192.99	否	否	无	12%	
4238	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1534三台	10kV三台线45左02变压器	100	35.16%	54.84	54.84	否	否	无	-24%	
4239	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1534三台	10kV三台线51左01变压器	100	11.13%	78.87	78.87	否	否	无	-3%	
4240	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1534三台	10kV三台线53左02变压器	100	36.73%	53.27	53.27	否	否	无	-8%	
4241	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6819上肥	10kV上肥线杜店支65号杜店村台公	50	50.28%	19.86	19.86	否	否	无	64%	
4242	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6819上肥 线	10kV上肥线杜店支东升分01号盘岭 村公变台区变压器	400	49.93%	160.30	160.30	否	否	无	14%	
4243	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6819上肥 线	10kV上肥线杜店支杜店2#分09号杜 店2#公变台区变压器	30	79.39%	3.18	3.18	否	否	无	62%	
4244	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6819上肥 线	10kV上肥线杜店支河南村歧06号东升 村河东台变压器	400	40.10%	199.60	199.60	否	否	无	-51%	
4245	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6819上肥 线	10kV上肥线杜店支河南村歧02号河 南村台公变台区变压器	50	42.19%	23.90	23.90	否	否	无	6%	
4246	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6819上肥 线	10kV上肥线杜店支河西歧04号东升 村河西台变压器	400	44.60%	181.61	181.61	否	否	无	-39%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
4247	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6819上肥线	10kV上肥线杜店支石门沟后台分23号石门沟后台变压器	100	65.62%	24.38	24.38	否	否	无	36%	
4248	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6819上肥线	10kV上肥线杜店支石门沟后台分石门沟岐05号变压器	20	46.84%	8.63	8.63	否	否	无	-1%	
4249	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6819上肥线	10kV上肥线挠贝分38号关山一组公	100	52.06%	37.94	37.94	否	否	无	44%	
4250	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6819上肥线	10kV上肥线挠贝分90号韩家沟台公	100	27.46%	62.54	62.54	否	否	无	147%	
4251	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6819上肥线	10kV上肥线挠贝分北甸子支10号公	400	9.56%	321.75	321.75	否	否	无	78%	
4252	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6819上肥线	10kV上肥线挠贝分关山村台支02号关山村台变压器	100	63.07%	26.93	26.93	否	否	无	10%	
4253	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6819上肥线	10kV上肥线挠贝分关山二组支03号关山二组台变压器	10	78.98%	1.10	1.10	否	否	无	13%	
4254	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6819上肥线	10kV上肥线挠贝分挠贝村台支05号挠贝村台变压器	80	60.19%	23.85	23.85	否	否	无	7%	
4255	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6819上肥线	10kV上肥线挠贝分三合东沟2台支01号三合东沟2台变压器	50	20.58%	34.71	34.71	否	否	无	17%	
4256	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6819上肥线	10kV上肥线挠贝分三合东沟支08号三合东沟台变压器	200	27.78%	124.45	124.45	否	否	无	6%	
4257	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6819上肥线	10kV上肥线挠贝分三合西沟支11号三河西沟台变压器	200	30.09%	119.82	119.82	否	否	无	16%	
4258	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6819上肥线	10kV上肥线挠贝分松树沟支13号松树沟台公变台区变压器	100	11.77%	78.23	78.23	否	否	无	9%	
4259	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6819上肥线	10kV上肥线上肥北台支03号上肥北台公变台区变压器	400	27.18%	251.27	251.27	否	否	无	64%	
4260	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6819上肥线	10kV上肥线上肥南台岐01号上肥南台公变台区变压器	400	20.17%	279.31	279.31	否	否	无	-14%	
4261	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6819上肥线	10kV上肥线上肥中台支08号上肥中台公变台区变压器	315	66.65%	73.55	73.55	否	否	无	15%	
4262	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线冰峪北公变台区变压器	20	49.34%	8.13	8.13	否	否	无	102%	
4263	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线冰峪南公变台区变压器	100	25.14%	64.86	64.86	否	否	无	7%	
4264	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线冰峪西公变台区变压器	100	48.32%	41.68	41.68	否	否	无	-8%	
4265	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线邮电村九组公变台区变	100	11.44%	78.56	78.56	否	否	无	76%	
4266	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线邮电村七组公变台区变	200	16.53%	146.94	146.94	否	否	无	35%	
4267	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线邮电村三组公变台区变	100	20.19%	69.81	69.81	否	否	无	110%	
4268	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线邮电村四组公变台区变	100	14.36%	75.64	75.64	否	否	无	161%	
4269	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线邮电村台公变台区变压	200	25.07%	129.86	129.86	否	否	无	49%	
4270	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线邮电村一、二组公变台	30	61.73%	8.48	8.48	否	否	无	28%	
4271	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线二道二、六组公变台区	200	10.59%	158.83	158.83	否	否	无	95%	
4272	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线二道三、七组公变台区	80	32.60%	45.92	45.92	否	否	无	64%	
4273	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线二道四组公变台区变压	100	14.61%	75.39	75.39	否	否	无	-8%	
4274	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线二道五组公变台区变压	100	11.92%	78.08	78.08	否	否	无	121%	
4275	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线二道一组公变台区变压	100	63.39%	26.61	26.61	否	否	无	25%	
4276	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线孤家子二组公变台区变	200	12.96%	154.07	154.07	否	否	无	49%	
4277	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线孤家子三组公变台区变	200	16.12%	147.76	147.76	否	否	无	-3%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
4278	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线孤家子一组公变台区变	100	30.47%	59.53	59.53	否	否	无	30%	
4279	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线果子元南台公变台区变	80	50.43%	31.66	31.66	否	否	无	29%	
4280	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线果子元园北台公变台区	100	37.91%	52.09	52.09	否	否	无	40%	
4281	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线康屯二组公变台区变压	400	41.10%	195.61	195.61	否	否	无	60%	
4282	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线康屯六组公变台区变压	100	21.95%	68.05	68.05	否	否	无	44%	
4283	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线康屯三、七组公变台区	200	42.92%	94.15	94.15	否	否	无	5%	
4284	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线康屯四、五组公变台区	400	17.78%	288.87	288.87	否	否	无	4%	
4285	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线康屯一、八组公变台区	100	56.12%	33.88	33.88	否	否	无	35%	
4286	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线康屯一、八组南公变台	100	64.11%	25.89	25.89	否	否	无	34%	
4287	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线老边南岭台公变台区变	50	33.89%	28.06	28.06	否	否	无	120%	
4288	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线老边三队公变台区变压	100	43.44%	46.56	46.56	否	否	无	6%	
4289	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线老边四队台公变台区变	20	76.56%	2.69	2.69	否	否	无	38%	
4290	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线老边五队台公变台区变	100	43.22%	46.78	46.78	否	否	无	-6%	
4291	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线老边一队公变台区变压	100	38.18%	51.82	51.82	否	否	无	12%	
4292	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线木鱼大队台公变台区变	100	76.52%	13.48	13.48	否	否	无	-3%	
4293	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线木鱼东台公变台区变压	30	59.59%	9.12	9.12	否	否	无	66%	
4294	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线木鱼南台公变台区变压	100	76.62%	13.38	13.38	否	否	无	5%	
4295	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线山槐村三组公变台区变	200	7.97%	164.06	164.06	否	否	无	293%	
4296	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线山槐村五组公变台区变	100	25.59%	64.41	64.41	否	否	无	50%	
4297	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线山槐二组公变台区变压	100	36.16%	53.84	53.84	否	否	无	19%	
4298	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线山槐六队公变台区变压	100	14.81%	75.20	75.20	否	否	无	244%	
4299	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线山槐四队公变台区变压	100	30.86%	59.14	59.14	否	否	无	12%	
4300	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线山槐一队公变台区变压	100	17.06%	72.95	72.95	否	否	无	18%	
4301	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线太阳沟村公变台区变压	80	63.67%	21.06	21.06	否	否	无	58%	
4302	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线太阳沟五组公变台区变	100	10.11%	79.89	79.89	否	否	无	57%	
4303	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线太阳沟一组公变台区变	100	10.03%	79.98	79.98	否	否	无	90%	
4304	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线头道二组公变台区变压	200	8.78%	162.43	162.43	否	否	无	598%	
4305	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线头道三组公变台区变压	100	23.00%	67.00	67.00	否	否	无	44%	
4306	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线头道四组公变台区变压	50	22.83%	33.58	33.58	否	否	无	6%	
4307	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线头道五组公变台区变压	100	9.09%	80.91	80.91	否	否	无	27%	
4308	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线头道一组公变台区变压	100	27.31%	62.69	62.69	否	否	无	13%	
4309	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线象牙山风景区台公变台	400	18.78%	284.87	284.87	否	否	无	50%	
4310	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线英城子八组台公变台区	50	36.23%	26.89	26.89	否	否	无	3%	
4311	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线英城子东公变台区变压	160	38.12%	83.01	83.01	否	否	无	11%	
4312	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线英城子河西公变台区变	200	19.77%	140.46	140.46	否	否	无	67%	
4313	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线英城子三、四组公变台	200	18.29%	143.42	143.42	否	否	无	22%	
4314	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线英城子西公变台区变压	100	63.24%	26.76	26.76	否	否	无	28%	
4315	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10kV松边线英城子新东公变台区变	20	77.95%	2.41	2.41	否	否	无	4%	
4316	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变413松马线	10kV松马线132号大台东台公变台	100	65.88%	24.12	24.12	否	否	无	3%	
4317	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变413松马线	10kV松马线大台西台分01号公变台	200	46.76%	86.48	86.48	否	否	无	38%	
4318	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变413松马线	10kV松马线大苇塘分33号公变台区	200	18.15%	143.70	143.70	否	否	无	65%	
4319	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变413松马线	10kV松马线黑姑寺台分01号公变台	100	18.03%	71.97	71.97	否	否	无	87%	
4320	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变413松马线	10kV松马线金家沟公变台区变压器	100	36.94%	53.07	53.07	否	否	无	0%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
4321	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变413松马线	10kV松马线金寨村公变台区变压器	200	40.60%	98.80	98.80	否	否	无	0%	
4322	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变413松马线	10kV松马线南腰堡分09号公变台区	400	25.35%	258.60	258.60	否	否	无	-9%	
4323	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变413松马线	10kV松马线石洞台北台分02号公变台	100	37.78%	52.22	52.22	否	否	无	16%	
4324	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变413松马线	10kV松马线石洞南台分01号公变台	200	26.34%	127.33	127.33	否	否	无	227%	
4325	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变413松马线	10kV松马线石灰村公变台区变压器	50	53.71%	18.14	18.14	否	否	无	-6%	
4326	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变413松马线	10kV松马线石灰分53号陈屯西台公	100	59.21%	30.79	30.79	否	否	无	30%	
4327	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变413松马线	10kV松马线石灰分陈屯北台支13号 公变台区变压器	100	59.30%	30.70	30.70	否	否	无	60%	
4328	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变413松马线	10kV松马线石灰分陈屯大沟支16号 公变台区变压器	200	22.76%	134.47	134.47	否	否	无	124%	
4329	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变413松马线	10kV松马线石灰分陈屯东台支07号 公变台区变压器	100	53.26%	36.74	36.74	否	否	无	22%	
4330	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变413松马线	10kV松马线石灰分陈屯马洋支04号 公变台区变压器	100	26.93%	63.07	63.07	否	否	无	103%	
4331	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变413松马线	10kV松马线石灰分陈屯南沟支26号 公变台区变压器	200	17.60%	144.80	144.80	否	否	无	57%	
4332	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变413松马线	10kV松马线石灰分陈屯杨家沟支05 号公变台区变压器	100	12.83%	77.17	77.17	否	否	无	22%	
4333	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变413松马线	10kV松马线石灰分石灰东沟公变台	100	24.98%	65.02	65.02	否	否	无	186%	
4334	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变413松马线	10kV松马线石灰分石灰南沟支14号 公变台区变压器	100	19.86%	70.14	70.14	否	否	无	30%	
4335	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变413松马线	10kV松马线石灰分石灰四组支05号 公变台区变压器	100	9.18%	80.82	80.82	否	否	无	155%	
4336	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变413松马线	10kV松马线石灰分石灰五组支11号 公变台区变压器	100	30.24%	59.76	59.76	否	否	无	141%	
4337	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变413松马线	10kV松马线双台分34号公变台区变	200	17.95%	144.10	144.10	否	否	无	188%	
4338	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变413松马线	10kV松马线双台分54号公变台区变	100	68.27%	21.73	21.73	否	否	无	21%	
4339	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变413松马线	10kV松马线双台分大灰沟支23号公	200	25.48%	129.03	129.03	否	否	无	6%	
4340	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变413松马线	10kV松马线双台分石灰窑支27号公	100	10.19%	79.82	79.82	否	否	无	55%	
4341	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变413松马线	10kV松马线团山沟分25号马寨东北 台公变台区变压器	400	36.25%	214.99	214.99	否	否	无	2%	
4342	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变413松马线	10kV松马线团山沟分红石支110号 红石岭西公变台区变压器	100	43.70%	46.30	46.30	否	否	无	132%	
4343	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变413松马线	10kV松马线团山沟分红石支90号三 四队公变台区变压器	200	26.89%	126.22	126.22	否	否	无	92%	
4344	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变413松马线	10kV松马线团山沟分红石支红石三 家子岐02号变压器	100	57.79%	32.21	32.21	否	否	无	0%	
4345	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变413松马线	10kV松马线团山沟分金家沟支金寨 北台岐01号变压器	250	67.76%	55.60	55.60	否	否	无	-100%	
4346	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变413松马线	10kV松马线团山沟分马寨东南台支 06号公变台区变压器	315	41.13%	153.94	153.94	否	否	无	2%	
4347	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变413松马线	10kV松马线团山沟分马寨西北支01 号公变台区变压器	200	67.41%	45.18	45.18	否	否	无	21%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
4348	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变413松马线	10kV松马线团山沟分马寨西南台支 12号公变台区变压器	200	65.70%	48.61	48.61	否	否	无	37%	
4349	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变413松马线	10kV松马线团山沟公变台区变压器	200	19.50%	141.01	141.01	否	否	无	20%	
4350	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变413松马线	10kV松马线小灰沟分04号公变台区	30	69.50%	6.15	6.15	否	否	无	57%	
4351	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变413松马线	10kV松马线杏花分19号杏花东关公	200	5.98%	168.05	168.05	否	否	无	196%	
4352	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变413松马线	10kV松马线杏花分32号杏花村公变	100	31.96%	58.04	58.04	否	否	无	56%	
4353	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变012松树线	10kV松树线南城子二组公变台区变	200	64.98%	50.05	50.05	否	否	无	25%	
4354	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变012松树线	10kV松树线南城子六组公变台区变	100	39.94%	50.06	50.06	否	否	无	27%	
4355	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变012松树线	10kV松树线南城子三组公变台区变	200	25.64%	128.71	128.71	否	否	无	94%	
4356	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变012松树线	10kV松树线南城子四组公变台区变	100	67.06%	22.94	22.94	否	否	无	26%	
4357	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变012松树线	10kV松树线南城子五组公变台区变	100	57.77%	32.23	32.23	否	否	无	-2%	
4358	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变012松树线	10kV松树线南城子一组公变台区变	400	19.76%	280.97	280.97	否	否	无	10%	
4359	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变012松树线	10kV松树线松泉公变台区变压器	315	27.18%	197.88	197.88	否	否	无	67%	
4360	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变412松榆线	10kV松榆线01号公变台区变压器	200	74.73%	30.54	30.54	否	否	无	-11%	
4361	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变412松榆线	10kV松榆线北沟二组分02号公变台	200	53.04%	73.91	73.91	否	否	无	33%	
4362	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变412松榆线	10kV松榆线北沟一组分09号公变台	50	66.94%	11.53	11.53	否	否	无	22%	
4363	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变412松榆线	10kV松榆线麻线东台分04号公变台	200	39.57%	100.86	100.86	否	否	无	1%	
4364	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变412松榆线	10kV松榆线麻线西台分03号公变台	400	21.71%	273.17	273.17	否	否	无	88%	
4365	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变412松榆线	10kV松榆线市委基地分011号麻线 八组公变台区变压器	50	22.77%	33.62	33.62	否	否	无	77%	
4366	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变412松榆线	10kV松榆线四合分四合四组14号公	200	9.51%	160.98	160.98	否	否	无	262%	
4367	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变412松榆线	10kV松榆线四合分四合支四合村台 06号公变台区变压器	200	34.46%	111.08	111.08	否	否	无	-27%	
4368	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变412松榆线	10kV松榆线四合分松山河南台18号 公变台区变压器	100	69.55%	20.45	20.45	否	否	无	12%	
4369	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变412松榆线	10kV松榆线四合分松山一队01号公	315	61.35%	90.24	90.24	否	否	无	7%	
4370	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变412松榆线	10kV松榆线四合分榆树村一组91号 公变台区变压器	100	11.30%	78.70	78.70	否	否	无	406%	
4371	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变412松榆线	10kV松榆线四合分榆树四组支26号 公变台区变压器	100	53.70%	36.30	36.30	否	否	无	33%	
4372	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变412松榆线	10kV松榆线四合分榆树四组支榆树 二组岐02号变压器	200	25.37%	129.26	129.26	否	否	无	46%	
4373	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变412松榆线	10kV松榆线四合分榆树五组支28号 公变台区变压器	50	75.19%	7.40	7.40	否	否	无	-2%	
4374	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变412松榆线	10kV松榆线四合分榆树五组支榆树 六组岐04号变压器	30	53.99%	10.80	10.80	否	否	无	28%	
4375	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变412松榆线	10kV松榆线四合分榆树五组支榆树 七组岐02号变压器	200	19.92%	140.17	140.17	否	否	无	28%	
4376	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变412松榆线	10kV松榆线松山堡西台分03号公变	200	72.16%	35.68	35.68	否	否	无	6%	
4377	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变412松榆线	10kV松榆线松山乡政府台分04号公	315	76.58%	42.26	42.26	否	否	无	-3%	
4378	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变412松榆线	10kV松榆线土口子分西沟支八组岐 23号土口子八组变压器	200	18.68%	142.64	142.64	否	否	无	59%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
4379	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变412松榆线	10kV松榆线土口子分西沟支20号土 口子九组变压器	100	21.13%	68.87	68.87	否	否	无	17%	
4380	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变412松榆线	10kV松榆线土口子分26号北沟北甸 子公变台区变压器	100	74.40%	15.60	15.60	否	否	无	138%	
4381	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变412松榆线	10kV松榆线土口子分38号北沟六组 公变台区变压器	200	9.92%	160.16	160.16	否	否	无	25%	
4382	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变412松榆线	10kV松榆线土口子分81号土口子村 西台变台区变压器	100	61.64%	28.36	28.36	否	否	无	30%	
4383	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变412松榆线	10kV松榆线土口子分北沟八组变台	200	13.79%	152.41	152.41	否	否	无	68%	
4384	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变412松榆线	10kV松榆线土口子分北沟八组支 09#北沟七组变压器	200	8.67%	162.66	162.66	否	否	无	248%	
4385	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变412松榆线	10kV松榆线土口子分北沟三四组支 03号公变台区变压器	100	35.31%	54.69	54.69	否	否	无	11%	
4386	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变412松榆线	10kV松榆线土口子分北沟五九组支 02号公变台区变压器	200	13.96%	152.07	152.07	否	否	无	230%	
4387	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变412松榆线	10kV松榆线土口子分东沟支04号土 口子东台变压器	50	69.70%	10.15	10.15	否	否	无	54%	
4388	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变412松榆线	10kV松榆线土口子分东沟支35号土 口子东沟变压器	100	51.94%	38.07	38.07	否	否	无	24%	
4389	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变412松榆线	10kV松榆线英山分半拉山七、九组 035号公变台区变压器	200	12.20%	155.61	155.61	否	否	无	28%	
4390	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变412松榆线	10kV松榆线英山分半拉山子二组支 12号公变台区变压器	30	53.58%	10.93	10.93	否	否	无	14%	
4391	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变412松榆线	10kV松榆线英山分半拉山子六组支 04号公变台区变压器	200	19.31%	141.38	141.38	否	否	无	128%	
4392	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变412松榆线	10kV松榆线英山分半拉山子三四组 支04号公变台区变压器	200	27.73%	124.54	124.54	否	否	无	26%	
4393	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变412松榆线	10kV松榆线英山分半拉山子五组支 12号公变台区变压器	200	31.77%	116.46	116.46	否	否	无	582%	
4394	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变412松榆线	10kV松榆线英山分半拉山子一组支 03号公变台区变压器	20	48.85%	8.23	8.23	否	否	无	43%	
4395	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变412松榆线	10kV松榆线英山分四组支12号公变	200	33.68%	112.65	112.65	否	否	无	10%	
4396	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变412松榆线	10kV松榆线英山分英山二组支10号 公变台区变压器	100	72.43%	17.57	17.57	否	否	无	169%	
4397	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变412松榆线	10kV松榆线英山分英山六组114号 公变台区变压器	200	18.70%	142.61	142.61	否	否	无	215%	
4398	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变412松榆线	10kV松榆线英山分英山三七组支06 号公变台区变压器	200	69.29%	41.42	41.42	否	否	无	49%	
4399	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变412松榆线	10kV松榆线英山分英山五组106号 公变台区变压器	200	50.06%	79.89	79.89	否	否	无	1%	
4400	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变412松榆线	10kV松榆线英山分英山一组069号 公变台区变压器	100	42.91%	47.09	47.09	否	否	无	29%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
4401	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1537塑料线	10kV塑料线保鲜库红果分27号东台 公变台区变压器	400	32.09%	231.62	231.62	否	否	无	18%	
4402	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1537塑料	10kV塑料线保鲜库西台台支01号公	100	52.81%	37.19	37.19	否	否	无	28%	
4403	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1537塑料	10kV塑料线保鲜库中台支07号公变	400	33.26%	226.98	226.98	否	否	无	36%	
4404	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1537塑料 线	10kV塑料线红果分保鲜库中台支03 右08号三台村4#公变变压器	50	65.93%	12.04	12.04	否	否	无	-12%	
4405	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1537塑料	10kV塑料线张相北台支05号公变台	160	69.56%	32.71	32.71	否	否	无	13%	
4406	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1537塑料	10kV塑料线张相南1台支05号公变	200	37.58%	104.83	104.83	否	否	无	-2%	
4407	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1537塑料	10kV塑料线张相南2台19号公变台	100	64.46%	25.54	25.54	否	否	无	-2%	
4408	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1537塑料	10kV塑料线张相南3台岐04号公变	200	37.04%	105.91	105.91	否	否	无	-9%	
4409	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1537塑料	10kV塑料线张相西台支13号公变台	200	66.58%	46.84	46.84	否	否	无	2%	
4410	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变125威街线	10kV威街线威远八组公变台区变压	200	63.69%	52.63	52.63	否	否	无	9%	
4411	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变125威街线	10kV威街线威远二组公变台区变压	50	76.70%	6.65	6.65	否	否	无	37%	
4412	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变125威街线	10kV威街线威远三四组公变台区变	100	75.35%	14.65	14.65	否	否	无	3%	
4413	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变125威街线	10kV威街线威远三组公变台区变压	200	46.08%	87.83	87.83	否	否	无	79%	
4414	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变125威街线	10kV威街线威远四组公变台区变压	200	58.43%	63.14	63.14	否	否	无	8%	
4415	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变125威街线	10kV威街线威远五组公变台区变压	200	50.80%	78.41	78.41	否	否	无	9%	
4416	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变125威街线	10kV威街线威远一九组公变台区变	200	72.20%	35.60	35.60	否	否	无	17%	
4417	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥	10kV下肥线131号于当铺村台公变	100	72.12%	17.88	17.88	否	否	无	30%	
4418	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥	10kV下肥线251号东下肥南台公变	250	67.94%	55.15	55.15	否	否	无	10%	
4419	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥	10kV下肥线宝山支07号宝山村台公	100	77.27%	12.73	12.73	否	否	无	9%	
4420	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥	10kV下肥线代庄支48号付庄四队公	20	68.89%	4.22	4.22	否	否	无	0%	
4421	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥 线	10kV下肥线代庄支北甸子分08号北 甸子公变台区变压器	100	31.97%	58.03	58.03	否	否	无	0%	
4422	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥 线	10kV下肥线代庄支代庄村分04号代 庄村公变台区变压器	200	30.37%	119.27	119.27	否	否	无	9%	
4423	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥 线	10kV下肥线代庄支代庄前屯分04号 代庄前屯变压器	200	48.95%	82.10	82.10	否	否	无	-42%	
4424	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥 线	10kV下肥线代庄支偏岭沟分08号偏 岭沟公变台区变压器	100	60.61%	29.39	29.39	否	否	无	6%	
4425	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥 线	10kV下肥线东下肥北台分西下肥北 台支09号变压器	200	16.65%	146.70	146.70	否	否	无	63%	
4426	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥	10kV下肥线东下肥北台公变台区变	200	41.38%	97.25	97.25	否	否	无	-38%	
4427	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥 线	10kV下肥线东下肥村台支08号东下 肥村台公变台区变压器	160	74.54%	24.74	24.74	否	否	无	26%	
4428	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥	10kV下肥线东下肥十组台公变台区	50	41.97%	24.01	24.01	否	否	无	16%	
4429	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥	10kV下肥线付卜支100号付卜村公	100	60.41%	29.59	29.59	否	否	无	5%	
4430	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥 线	10kV下肥线付卜支门楼分23号付卜 门楼公变台区变压器	100	1.36%	88.64	88.64	否	否	无	40%	
4431	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥 线	10kV下肥线付卜支南山村台分02号 南山村公变台区变压器	100	27.74%	62.26	62.26	否	否	无	22%	
4432	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥 线	10kV下肥线付卜支三仗分28号付卜 三仗公变台区变压器	20	78.46%	2.31	2.31	否	否	无	-2%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
4433	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥 线	10kV下肥线付卜支杨树村台分06号 杨树村公变台区变压器	100	75.18%	14.82	14.82	否	否	无	21%	
4434	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥 线	10kV下肥线付卜支杨树四队分02号 杨树四队变压器	100	41.52%	48.48	48.48	否	否	无	-55%	
4435	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥 线	10kV下肥线付庄东台分004号付庄 东台公变台区变压器	200	41.34%	97.33	97.33	否	否	无	89%	
4436	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥 线	10kV下肥线付庄西台分007号付庄 西台公变台区变压器	200	56.60%	66.80	66.80	否	否	无	3%	
4437	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥 线	10kV下肥线工业园区分02号工业园 区公变台区变压器	100	25.77%	64.23	64.23	否	否	无	-5%	
4438	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥 线	10kV下肥线供电所公变台区变压器	100	74.88%	15.12	15.12	否	否	无	-35%	
4439	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥 线	10kV下肥线河南分河贝支07号东下 肥七组台变压器	200	20.94%	138.13	138.13	否	否	无	-15%	
4440	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥 线	10kV下肥线河南分河贝支37号东下 肥八、十二组台变压器	100	32.15%	57.86	57.86	否	否	无	5%	
4441	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥 线	10kV下肥线河南分南沟支64号文屯 九组台公变台区变压器	100	17.32%	72.68	72.68	否	否	无	-1%	
4442	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥 线	10kV下肥线河南分南沟支98号文屯 七八组台变压器	100	57.62%	32.38	32.38	否	否	无	-43%	
4443	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥 线	10kV下肥线河南分上峰七组支15号 上峰七组台变压器	100	27.32%	62.68	62.68	否	否	无	4%	
4444	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥 线	10kV下肥线河南支20号文屯村北台 公变台区变压器	160	61.89%	44.98	44.98	否	否	无	2%	
4445	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥 线	10kV下肥线河南支关马山分40号东 下肥十一组台变压器	100	27.33%	62.67	62.67	否	否	无	39%	
4446	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥 线	10kV下肥线河南支关马山分九组岐	50	3.68%	43.16	43.16	否	否	无	75%	
4447	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥 线	10kV下肥线河南支上峰北台分02号 上峰北台变压器	250	47.55%	106.14	106.14	否	否	无	11%	
4448	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥 线	10kV下肥线河南支文屯南沟分文屯 南台岐03号变压器	100	54.82%	35.18	35.18	否	否	无	-41%	
4449	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥 线	10kV下肥线河南支兴隆分39号兴隆 一组台公变台区变压器	20	69.51%	4.10	4.10	否	否	无	3%	
4450	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥 线	10kV下肥线河南支兴隆分58号兴隆 村台公变台区变压器	200	25.61%	128.77	128.77	否	否	无	61%	
4451	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥 线	10kV下肥线河南支兴隆分81号兴隆 四组台公变台区变压器	20	63.64%	5.27	5.27	否	否	无	10%	
4452	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥 线	10kV下肥线河南支兴隆分上丰南台 岐02号上峰南台变压器	200	27.40%	125.20	125.20	否	否	无	38%	
4453	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥 线	10kV下肥线良地沟支35号良地沟台 公变台区变压器	50	52.92%	18.54	18.54	否	否	无	8%	
4454	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥 线	10kV下肥线良地沟支枪杆峪村台分 01号枪杆东台变压器	200	31.10%	117.81	117.81	否	否	无	14%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
4455	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥线	10kV下肥线良家五组支03号良家五组台公变台区变压器	200	57.27%	65.45	65.45	否	否	无	155%	
4456	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥线	10kV下肥线刘卜分新立六组支37号新立六组变压器	20	69.41%	4.12	4.12	否	否	无	5%	
4457	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥线	10kV下肥线刘卜分新立六组支新立村台岐02号变压器	100	72.06%	17.94	17.94	否	否	无	-41%	
4458	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥线	10kV下肥线刘卜支91号刘卜村公变	200	22.76%	134.48	134.48	否	否	无	8%	
4459	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥线	10kV下肥线刘卜支新立七组分01号新立七组变压器	50	23.55%	33.23	33.23	否	否	无	22%	
4460	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥线	10kV下肥线木先村台公变台区变压	100	34.74%	55.26	55.26	否	否	无	4%	
4461	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥线	10kV下肥线木先沟西台支09号木先西台公变台区变压器	100	33.68%	56.32	56.32	否	否	无	-6%	
4462	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥线	10kV下肥线枪杆峪西台公变台区变	200	64.71%	50.58	50.58	否	否	无	22%	
4463	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥线	10kV下肥线山后支47号良家四队台公变台区变压器	100	18.89%	71.11	71.11	否	否	无	11%	
4464	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥线	10kV下肥线山后支68号山后东台公	20	75.11%	2.98	2.98	否	否	无	-1%	
4465	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥线	10kV下肥线山后支90号山后西台公	30	69.84%	6.05	6.05	否	否	无	16%	
4466	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥线	10kV下肥线山后支良家二队分02号良家二队台变压器	100	19.36%	70.64	70.64	否	否	无	57%	
4467	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥线	10kV下肥线山后支良家三队分04号良家三队台变压器	100	17.76%	72.24	72.24	否	否	无	7%	
4468	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥线	10kV下肥线山后支良家一六组台分	200	25.72%	128.57	128.57	否	否	无	1%	
4469	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥线	10kV下肥线山后支山后二组分02号山后二组台变压器	100	28.73%	61.27	61.27	否	否	无	19%	
4470	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥线	10kV下肥线上汪支109号上汪四五队公变台区变压器	50	40.82%	24.59	24.59	否	否	无	7%	
4471	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥线	10kV下肥线上汪支139号上汪七队公变台区变压器	20	62.35%	5.53	5.53	否	否	无	1%	
4472	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥线	10kV下肥线上汪支43号下汪二六组公变台区变压器	100	44.54%	45.46	45.46	否	否	无	5%	
4473	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥线	10kV下肥线上汪支51号下汪二六组西公变台区变压器	50	57.96%	16.02	16.02	否	否	无	9%	
4474	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥线	10kV下肥线上汪支62号下汪一组公	200	20.17%	139.66	139.66	否	否	无	389%	
4475	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥线	10kV下肥线上汪支93号上汪一组公	100	50.00%	40.00	40.00	否	否	无	12%	
4476	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥线	10kV下肥线上汪支曹卜分16号上汪二三组公变台区变压器	200	19.79%	140.43	140.43	否	否	无	67%	
4477	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥线	10kV下肥线上汪支断山子分02号断山子公变台区变压器	200	58.35%	63.29	63.29	否	否	无	13%	
4478	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥线	10kV下肥线上汪支上汪六八队分03号上汪六八队变压器	100	26.90%	63.10	63.10	否	否	无	6%	
4479	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥线	10kV下肥线西下肥村台支08号西下肥村台公变台区变压器	315	60.64%	92.47	92.47	否	否	无	12%	
4480	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥线	10kV下肥线西下肥南台公变台区变	400	51.61%	153.55	153.55	否	否	无	4%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
4481	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥线	10kV下肥线西小卜台支02号西小卜台公变台区变压器	200	14.42%	151.17	151.17	否	否	无	10%	
4482	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥	10kV下肥线下汪三组东公变台区变	100	64.62%	25.38	25.38	否	否	无	32%	
4483	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥	10kV下肥线于当铺5组公变台区变	50	24.16%	32.92	32.92	否	否	无	18%	
4484	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥线	10kV下肥线正阳分东地支15号东地村台公变台区变压器	100	31.81%	58.19	58.19	否	否	无	9%	
4485	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥线	10kV下肥线正阳分东地支东地东台岐02号东地东台变压器	100	39.57%	50.43	50.43	否	否	无	43%	
4486	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥线	10kV下肥线正阳分正阳支02号正阳村西台公变台区变压器	100	23.19%	66.81	66.81	否	否	无	3%	
4487	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥线	10kV下肥线正阳分正阳支21号正阳村东台公变台区变压器	80	29.26%	48.59	48.59	否	否	无	159%	
4488	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥线	10kV下肥线正阳分正阳支正阳村台岐02号正阳村台变压器	50	51.58%	19.21	19.21	否	否	无	12%	
4489	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1545相城	10kV相城线三台子支10号公变台区	100	72.62%	17.38	17.38	否	否	无	8%	
4490	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1545相城	10kV相城线三台子支17号公变台区	100	72.68%	17.32	17.32	否	否	无	-1%	
4491	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1544谢家	10kV谢家东于08右39号张相村1#公	50	58.72%	15.64	15.64	否	否	无	39%	
4492	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1544谢家东线	10kV谢家东线大孟分大孟北台支03号大孟中西台变压器	160	50.18%	63.72	63.72	否	否	无	20%	
4493	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1544谢家东线	10kV谢家东线大孟分大孟北台支08号大孟北边台变压器	160	53.15%	58.96	58.96	否	否	无	70%	
4494	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1544谢家东线	10kV谢家东线大孟分大孟北台支08左09号大孟村7#公变变压器	50	18.34%	35.83	35.83	否	否	无	6%	
4495	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1544谢家东线	10kV谢家东线大孟分大孟东台支04号大孟东台变压器	160	48.51%	66.39	66.39	否	否	无	-2%	
4496	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1544谢家东线	10kV谢家东线大孟分货郎屯支31号货郎屯东2台变压器	400	60.26%	118.97	118.97	否	否	无	2%	
4497	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1544谢家东线	10kV谢家东线大孟分货郎屯支36号货郎屯东1台变压器	400	26.75%	252.99	252.99	否	否	无	6%	
4498	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1544谢家	10kV谢家东线大孟分五里支17号五	100	71.13%	18.87	18.87	否	否	无	25%	
4499	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1544谢家东线	10kV谢家东线货郎南台岐11号货郎屯西南台变压器	200	32.63%	114.74	114.74	否	否	无	25%	
4500	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1544谢家	10kV谢家东线西北台岐03号货郎屯	400	30.76%	236.97	236.97	否	否	无	3%	
4501	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1544谢家	10kV谢家东线张相东2台分03号张	250	69.24%	51.89	51.89	否	否	无	9%	
4502	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1544谢家东线	10kV谢家东线张相东2台分08号张相东2台变压器	400	28.09%	247.65	247.65	否	否	无	-2%	
4503	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1538谢家	10kV谢家西干64右01#变压器	50	30.92%	29.54	29.54	否	否	无	5%	
4504	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1538谢家	10kV谢家西线52右05号二台村5#公	100	23.34%	66.66	66.66	否	否	无	-68%	
4505	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1538谢家西线	10kV谢家西线二台子村台岐05号二台子村台变压器	200	67.83%	44.34	44.34	否	否	无	-1%	
4506	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1538谢家	10kV谢家西线西台支01号二台子东	160	78.49%	18.42	18.42	否	否	无	5%	
4507	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1538谢家西线	10kV谢家西线谢电分右16+1右06号二台村6#公变台区变压器	100	19.28%	70.72	70.72	否	否	无	-64%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
4508	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1538谢家 西线	10kV谢家西线谢屯分右16+1左01号 东华村1#公变台区变压器	50	0.03%	44.98	44.98	否	否	无	-11%	
4509	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1538谢家 西线	10kV谢家西线谢屯分右22+1右01号 东华村6#公变台区变压器	100	28.62%	61.38	61.38	否	否	无	-37%	
4510	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1538谢家 西线	10kV谢家西线谢屯分右22+1左04左 02号二台村4#公变台区变压器	50	19.32%	35.34	35.34	否	否	无	-92%	
4511	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1538谢家 西线	10kV谢家西线谢屯分右22+1左06号 东华村5#公变台区变压器	50	30.12%	29.94	29.94	否	否	无	-7%	
4512	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1538谢家 西线	10kV谢家西线谢屯分右22+1左08左 02号二台村3#公变台区变压器	50	0.03%	44.99	44.99	否	否	无	-2%	
4513	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1538谢家 西线	10kV谢家西线谢屯分右22+1左10右 01号二台村2#公变台区变压器	50	36.80%	26.60	26.60	否	否	无	0%	
4514	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1538谢家 西线	10kV谢家西线谢屯分右22+1左16左 05右01号东华村3#公变台区变压器	50	50.18%	19.91	19.91	否	否	无	45%	
4515	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1538谢家 西线	10kV谢家西线谢屯分右22+1左16左 14号东华村2#公变台区变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	2%	
4516	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1538谢家 西线	10kV谢家西线谢屯分右22+1左17号 东华村4#公变台区变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	1%	
4517	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1538谢家 西线	10kV谢家西线谢屯分右34+1右01号 谢屯村5#公变变压器	50	15.51%	37.25	37.25	否	否	无	29%	
4518	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1538谢家 西线	10kV谢家西线谢屯分右34+1右04右 02号谢屯村4#公变变压器	50	38.41%	25.79	25.79	否	否	无	56%	
4519	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1538谢家 西线	10kV谢家西线谢屯分右34+1右04右 06号谢屯村2#公变变压器	50	53.59%	18.21	18.21	否	否	无	125%	
4520	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1538谢家 西线	10kV谢家西线谢屯分右34+1右08号 谢屯村3#公变变压器	50	34.87%	27.57	27.57	否	否	无	83%	
4521	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1538谢家 西线	10kV谢家西线谢屯分右34+1右14号 谢屯村1号公变变压器	50	9.68%	40.16	40.16	否	否	无	-4%	
4522	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1538谢家	10kV谢家西线谢屯分右34左01号公	100	17.59%	72.41	72.41	否	否	无	-25%	
4523	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1538谢家	10kV谢家西线谢屯分右40号谢屯南	200	30.10%	119.80	119.80	否	否	无	20%	
4524	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1538谢家	10kV谢家西线谢屯分右41号谢屯村	200	31.07%	117.86	117.86	否	否	无	-4%	
4525	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1538谢家 西线	10kV谢家西线谢屯分右49+1右16左 19左1公变台区变压器	100	0.14%	89.86	89.86	否	否	无	-86%	
4526	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1538谢家	10kV谢家西线谢屯分右二台子北台	100	43.66%	46.35	46.35	否	否	无	32%	
4527	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1538谢家	10kV谢家西线谢屯分右二台子西台	100	67.48%	22.52	22.52	否	否	无	3%	
4528	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1538谢家	10kV谢家西线谢屯分左12号台区变	100	51.51%	38.49	38.49	否	否	无	2%	
4529	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变124新创线	10kV新创线威远六组公变变压器	400	35.74%	217.04	217.04	否	否	无	-40%	
4530	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变627油厂线	10kV油厂线42号石场一组公变台区	200	14.15%	151.69	151.69	否	否	无	18%	
4531	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变627油厂线	10kV油厂线96号石场三组公变台区	400	14.38%	302.50	302.50	否	否	无	135%	
4532	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变627油厂线	10kV油厂线大三家西分06号大三家 东公变台区变压器	400	68.62%	85.54	85.54	否	否	无	68%	
4533	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变627油厂线	10kV油厂线大三家西分14号大三家 西公变台区变压器	400	28.72%	245.12	245.12	否	否	无	129%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
4534	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变627油厂线	10kV油厂线大三家子七队分14号三家子七队变压器	100	28.46%	61.54	61.54	否	否	无	44%	
4535	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变627油厂线	10kV油厂线陡岭分31号陡岭变台区	200	12.70%	154.60	154.60	否	否	无	180%	
4536	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变627油厂线	10kV油厂线陡岭分盘岭支15号盘岭	200	41.10%	97.79	97.79	否	否	无	37%	
4537	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变627油厂线	10kV油厂线粉房东台分07号粉房村公变台区变压器	200	28.25%	123.50	123.50	否	否	无	34%	
4538	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变627油厂线	10kV油厂线粉房西台分06号粉房西公变台区变压器	400	17.25%	291.00	291.00	否	否	无	118%	
4539	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变627油厂线	10kV油厂线老虎转分17号老虎转公	200	10.15%	159.70	159.70	否	否	无	448%	
4540	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变627油厂线	10kV油厂线廖家东分01号廖家东公	400	25.64%	257.45	257.45	否	否	无	47%	
4541	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变627油厂线	10kV油厂线廖家西分02号廖家西公	400	13.58%	305.69	305.69	否	否	无	164%	
4542	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变627油厂线	10kV油厂线石场二组分06号石场二组公变台区变压器	200	22.96%	134.09	134.09	否	否	无	95%	
4543	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变627油厂线	10kV油厂线五道岗分13号五道岗公	200	50.84%	78.33	78.33	否	否	无	17%	
4544	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1533张北甲线	10kV张北甲干谢电支20左01号二台村1#公变变压器	50	6.06%	41.97	41.97	否	否	无	47%	
4545	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1533张北	10kV张北甲线谢电支52右01号公变	100	2.30%	87.70	87.70	否	否	无	-32%	
4546	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1543张泰	10kV张泰线41右08号公变台区变压	250	12.41%	193.97	193.97	否	否	无	35%	
4547	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1535张镇	10kV张镇联线01号变压器	100	23.57%	66.43	66.43	否	否	无	-23%	
4548	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1535张镇	10kV张镇联线03+01左12号公变台	315	25.17%	204.23	204.23	否	否	无	66%	
4549	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1535张镇	10kV张镇联线07左02号公变台区变	315	56.30%	106.17	106.17	否	否	无	-7%	
4550	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1535张镇	10kV张镇联线14+01右02号公变台	100	31.45%	58.55	58.55	否	否	无	-32%	
4551	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1535张镇	10kV张镇联线14号公变台区变压器	200	7.56%	164.88	164.88	否	否	无	9%	
4552	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1535张镇	10kV张镇联线21号公变台区变压器	315	67.30%	71.49	71.49	否	否	无	1%	
4553	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1535张镇	10kV张镇联线22右09号公变台区变	200	43.87%	92.27	92.27	否	否	无	22%	
4554	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1535张镇	10kV张镇联线33左b04号公变台区	50	58.42%	15.79	15.79	否	否	无	-65%	
4555	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1535张镇	10kV张镇联线56左02号公变台区变	100	26.03%	63.97	63.97	否	否	无	7%	
4556	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1535张镇	10kV张镇联线69号公变台区变压器	315	38.92%	160.90	160.90	否	否	无	-3%	
4557	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1535张镇	10kV张镇联线73号公变台区变压器	250	19.11%	177.23	177.23	否	否	无	9%	
4558	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1535张镇	10kV张镇联线林蛙支13右06号公变	315	3.51%	272.44	272.44	否	否	无	193%	
4559	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1535张镇	10kV张镇联线林蛙支17右01号公变	250	33.27%	141.83	141.83	否	否	无	21%	
4560	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1535张镇	10kV张镇联线林蛙支25号公变台区	315	8.40%	257.05	257.05	否	否	无	38%	
4561	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变013镇北线	10kV镇北线下城子二组公变台区变	100	21.23%	68.77	68.77	否	否	无	2%	
4562	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变013镇北线	10kV镇北线下城子六组公变台区变	200	40.64%	98.72	98.72	否	否	无	19%	
4563	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变013镇北线	10kV镇北线下城子三组公变台区变	100	23.25%	66.75	66.75	否	否	无	-2%	
4564	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变013镇北线	10kV镇北线下城子四组公变台区变	100	18.32%	71.69	71.69	否	否	无	170%	
4565	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变013镇北线	10kV镇北线下城子五组公变台区变	200	34.02%	111.97	111.97	否	否	无	21%	
4566	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变013镇北线	10kV镇北线下城子一组公变台区变	30	71.48%	5.56	5.56	否	否	无	0%	
4567	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变013镇北线	10kV镇北线砚台二组公变台区变压	100	19.60%	70.40	70.40	否	否	无	6%	
4568	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变013镇北线	10kV镇北线砚台六组公变台区变压	20	72.41%	3.52	3.52	否	否	无	4%	
4569	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变013镇北线	10kV镇北线砚台七组公变台区变压	100	22.01%	67.99	67.99	否	否	无	40%	
4570	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变013镇北线	10kV镇北线砚台三组公变台区变压	100	9.19%	80.81	80.81	否	否	无	-3%	
4571	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变013镇北线	10kV镇北线砚台四组公变台区变压	20	70.45%	3.91	3.91	否	否	无	7%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
4572	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变013镇北线	10kV镇北线砚台五组公变台区变压	50	45.99%	22.00	22.00	否	否	无	48%	
4573	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变013镇北线	10kV镇北线砚台一组公变台区变压	50	26.79%	31.60	31.60	否	否	无	-13%	
4574	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变013镇北线	10kV镇北线镇北八组公变台区变压	30	58.74%	9.38	9.38	否	否	无	9%	
4575	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变013镇北线	10kV镇北线镇北村公变台区变压器	200	33.56%	112.87	112.87	否	否	无	4%	
4576	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变013镇北线	10kV镇北线镇北二组公变台区变压	200	30.57%	118.86	118.86	否	否	无	104%	
4577	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变013镇北线	10kV镇北线镇北九组公变台区变压	20	76.10%	2.78	2.78	否	否	无	13%	
4578	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变013镇北线	10kV镇北线镇北六组公变台区变压	100	29.78%	60.22	60.22	否	否	无	43%	
4579	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变013镇北线	10kV镇北线镇北七组公变台区变压	50	56.94%	16.53	16.53	否	否	无	72%	
4580	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变013镇北线	10kV镇北线镇北三组公变台区变压	30	74.43%	4.67	4.67	否	否	无	24%	
4581	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变013镇北线	10kV镇北线镇北十组公变台区变压	20	72.33%	3.53	3.53	否	否	无	6%	
4582	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变013镇北线	10kV镇北线镇北四组南公变台区变	100	28.75%	61.25	61.25	否	否	无	45%	
4583	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变013镇北线	10kV镇北线镇北四组中公变台区变	50	79.50%	5.25	5.25	否	否	无	-2%	
4584	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变013镇北线	10kV镇北线镇北五组公变台区变压	100	38.82%	51.18	51.18	否	否	无	39%	
4585	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变013镇北线	10kV镇北线镇北一组公变台区变压	50	48.83%	20.58	20.58	否	否	无	91%	
4586	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5927镇内	10kV镇内线09左02号公变台区变压	315	27.31%	197.48	197.48	否	否	无	-9%	
4587	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5927镇内	10kV镇内线13左02号公变台区变压	315	52.18%	119.13	119.13	否	否	无	-6%	
4588	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5927镇内	10kV镇内线33号公变台区变压器	200	18.01%	143.98	143.98	否	否	无	53%	
4589	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5927镇内	10kV镇内线34右03号公变台区变压	315	34.74%	174.06	174.06	否	否	无	-4%	
4590	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5927镇内	10kV镇内线34右05号公变台区变压	315	41.12%	153.98	153.98	否	否	无	-1%	
4591	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5927镇内	10kV镇内线34右06号公变台区变压	315	31.29%	184.93	184.93	否	否	无	0%	
4592	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5927镇内	10kV镇内线34右07号公变台区变压	315	29.43%	190.78	190.78	否	否	无	1%	
4593	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5927镇内	10kV镇内线34右08号公变台区变压	200	21.06%	137.89	137.89	否	否	无	23%	
4594	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5927镇内	10kV镇内线36号公变台区变压器	315	34.95%	173.41	173.41	否	否	无	-3%	
4595	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5927镇内	10kV镇内线39号公变台区变压器	400	39.52%	201.92	201.92	否	否	无	3%	
4596	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5927镇内	10kV镇内线45右02号公变台区变压	315	61.75%	88.99	88.99	否	否	无	-4%	
4597	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5927镇内	10kV镇内线45右05号公变台区变压	315	42.90%	148.35	148.35	否	否	无	6%	
4598	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5927镇内	10kV镇内线45左02号公变台区变压	315	32.99%	179.59	179.59	否	否	无	-4%	
4599	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5927镇内	10kV镇内线45左03号公变台区变压	315	43.82%	145.48	145.48	否	否	无	2%	
4600	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5927镇内	10kV镇内线45左04号公变台区变压	315	22.35%	213.10	213.10	否	否	无	2%	
4601	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5927镇内	10kV镇内线48号公变台区变压器	200	58.25%	63.50	63.50	否	否	无	41%	
4602	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5927镇内	10kV镇内线50左02号公变台区变压	315	49.56%	127.38	127.38	否	否	无	-1%	
4603	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5928镇西	10kV镇西线04公变台区变压器	315	59.29%	96.74	96.74	否	否	无	-78%	
4604	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5928镇西	10kV镇西线09公变台区变压器	315	19.75%	221.29	221.29	否	否	无	363%	
4605	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5928镇西	10kV镇西线14公变台区甲变压器	315	49.23%	128.42	128.42	否	否	无	-55%	
4606	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5928镇西	10kV镇西线14公变台区乙变压器	315	13.77%	240.14	240.14	否	否	无	-21%	
4607	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5928镇西	10kV镇西线18公变台区变压器	315	20.62%	218.55	218.55	否	否	无	-25%	
4608	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5928镇西	10kV镇西线24公变台区变压器	315	26.86%	198.90	198.90	否	否	无	56%	
4609	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5928镇西	10kV镇西线35公变台区变压器	315	40.17%	156.98	156.98	否	否	无	-54%	
4610	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5928镇西	10kV镇西线43公变台区变压器	200	25.95%	128.11	128.11	否	否	无	51%	
4611	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5928镇西	10kV镇西线44公变台区变压器	250	35.59%	136.02	136.02	否	否	无	94%	
4612	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5928镇西	10kV镇西线砖厂支18右07公变台区	100	71.00%	19.00	19.00	否	否	无	-57%	
4613	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5928镇西	10kV镇西线砖厂支24瓦厂公变台区	315	4.20%	270.27	270.27	否	否	无	34%	
4614	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5928镇西	10kV镇西线砖厂支25砖厂公变台区	315	0.00%	283.50	283.50	否	否	无	83%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
4615	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5928镇西	10kV镇西线砖厂支28阳泉瓦厂公变	200	0.02%	179.97	179.97	否	否	无	98%	
4616	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5928镇西	10kV镇西线砖厂支33双星胶管厂公	250	20.26%	174.36	174.36	否	否	无	-75%	
4617	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变414松边线	10松边线太阳沟村东台公变台区变	100	7.70%	82.30	82.30	否	否	无	54%	
4618	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5925电厂	YHG 电厂18右分箱变1#变压器间隔	500	38.04%	259.81	259.81	否	否	无	-7%	
4619	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5925电厂	YHG 电厂18右分箱变2#	500	22.53%	337.33	337.33	否	否	无	-3%	
4620	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5925电厂	YHG 电厂繁荣分16#右分箱变1#变	500	21.87%	340.67	340.67	否	否	无	5%	
4621	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5925电厂	YHG 电厂繁荣分16#右分箱变2#	500	12.92%	385.38	385.38	否	否	无	-10%	
4622	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5925电厂	YHG 电厂繁荣分19#右分箱变2#变	500	25.27%	323.63	323.63	否	否	无	2%	
4623	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5925电厂	YHG 电厂线繁荣分19#箱变（一）	500	19.26%	353.68	353.68	否	否	无	-9%	
4624	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5925电厂	YHG 电厂线繁荣分26#箱变（二）	630	19.74%	442.66	442.66	否	否	无	-5%	
4625	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变626八棵树	八棵树供电所所内变	160	73.75%	25.99	25.99	否	否	无	-10%	
4626	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5927镇内	朝阳小区3区号间隔配电变压器	500	39.66%	251.71	251.71	否	否	无	4%	
4627	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变114成平线	成平线兴德村机电井1#变压器	400	0.09%	359.64	359.64	否	否	无	30%	
4628	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变114成平线	成平线兴德村机电井2#变压器	50	8.45%	40.78	40.78	否	否	无	393%	
4629	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变114成平线	成平线兴德村机电井3#变压器	50	0.05%	44.97	44.97	否	否	无	43%	
4630	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5925电厂	电厂线繁荣分26#箱变1#变压器	630	35.41%	343.90	343.90	否	否	无	-2%	
4631	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2234宁镇	东宁小区箱变1#变压器	400	17.38%	290.50	290.50	否	否	无	20%	
4632	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2234宁镇	东宁小区箱变2#变压器	400	30.74%	237.04	237.04	否	否	无	-10%	
4633	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2234宁镇	金品逸居小区箱变1#变压器	630	20.29%	439.20	439.20	否	否	无	-2%	
4634	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2234宁镇	金品逸居小区箱变2#变压器	630	15.82%	467.32	467.32	否	否	无	-8%	
4635	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2241宁建	宁建线25左2#箱变(1)箱式变电站	500	57.50%	162.50	162.50	否	否	无	0%	
4636	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2234宁镇	宁镇于11右01+1#（自维）155配电	100	17.25%	72.75	72.75	否	否	无	116%	
4637	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变125威街线	威街线11#左T（6#政府支）7#	200	67.60%	44.80	44.80	否	否	无	1%	
4638	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2236宁电	翼翔花园小区1#箱变2#变压器	500	16.15%	369.25	369.25	否	否	无	-5%	
4639	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2236宁电	翼翔花园小区2#箱变1#变压器	500	24.26%	328.70	328.70	否	否	无	11%	
4640	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2236宁电	翼翔花园小区2#箱变2#变压器	500	27.99%	310.06	310.06	否	否	无	0%	
4641	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2236宁电	翼翔花园小区3#箱变1#变压器	500	27.02%	314.88	314.88	否	否	无	2%	
4642	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2236宁电	翼翔花园小区3#箱变2#变压器	500	17.56%	362.21	362.21	否	否	无	0%	
4643	国网清河区供电公司	东宁66kV变电站	东宁变2236宁电	翼翔花园小区40#箱变（一）1#	500	30.28%	298.61	298.61	否	否	无	2%	
4644	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1537塑料线	10kV塑料线张相屯分张相西台支张相南3台岐08右03号公变台区变压	200	2.78%	174.45	174.45	否	否	无	20%	
4645	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二线	10kV农二线南台分十八道支43右35右09号公变台区变压器	100	3.31%	86.69	86.69	否	否	无	47%	
4646	国网清河区供电公司	松山66kV变电站	松山变413松马线	10kV松马线团山沟分06右01号公变	100	3.82%	86.18	86.18	否	否	无	49%	
4647	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1534三台	10kV三台线39右01左01号公变台区	200	11.83%	156.34	156.34	否	否	无	15%	
4648	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线24左05号公变台区变压	100	34.70%	55.31	55.31	否	否	无	62%	
4649	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5934清宏	10kV清宏线44右01号公变台区变压	200	75.33%	29.35	29.35	否	否	无	41%	
4650	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1531开张	10kV开张联线(左)41左02号公变台	100	2.11%	87.89	87.89	否	否	无	61%	
4651	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线东北九组西公变台区变	100	11.17%	78.83	78.83	否	否	无	22%	
4652	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1538谢家西线	10kV谢家西线谢屯分右34+1右39号谢屯村7#公变变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	65%	
4653	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1544谢家东线	10kV谢家东线25右01号年年牛农业科技开发有限公司公变台区变压器	200	8.96%	162.08	162.08	否	否	无	8%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
4654	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1531开张	10kV开张联线(左)29右03号公变台	200	13.08%	153.83	153.83	否	否	无	52%	
4655	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1538谢家 西线	10kV谢家西线谢电分右34+1右36号 谢电村6#公变变压器	100	1.62%	88.38	88.38	否	否	无	71%	
4656	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线东屯四组东台公变台区	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无	55%	
4657	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变113前马线	10kV前马线前马东北东台公变台区	200	0.00%	180.00	180.00	否	否	无	65%	
4658	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变114成平线	10kV成平线清井西北公变台区变压	100	39.81%	50.19	50.19	否	否	无	43%	
4659	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线糖坊一组西公变台区变	100	14.81%	75.19	75.19	否	否	无	10%	
4660	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1542张北	10kV张北乙线干31左01右01号公变	200	52.12%	75.77	75.77	否	否	无	7%	
4661	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥 线	10kV下肥线断山子2组公变台区变 压器公变台区变压器	200	15.81%	148.38	148.38	否	否	无	91%	
4662	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变624曾屯线	10kV曾屯线西老分16右4号公变台	100	10.18%	79.82	79.82	否	否	无	45%	
4663	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变617林丰线	10kV林丰线达城分55左01号公变台	200	0.00%	180.00	180.00	否	否	无	59%	
4664	国网清河区供电公司	上肥66kV变电站	上肥变6824下肥	10kV下肥线代庄支16左10号公变台	100	41.25%	48.75	48.75	否	否	无	26%	
4665	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线北大沟分糖坊七组支小 南沟岐小南沟公变台区变压器	100	3.06%	86.94	86.94	否	否	无	82%	
4666	国网清河区供电公司	八棵树66kV变电站	八棵变616李台线	10kV李台线下地南山公变台区变压	100	0.03%	89.97	89.97	否	否	无	22%	
4667	国网清河区供电公司	靠山66kV变电站	靠山变6217柴河	10kV柴河线盛屯新台公变台区变压	100	4.47%	85.53	85.53	否	否	无	70%	
4668	国网清河区供电公司	威远66kV变电站	威远变122二道线	10kV二道线67左8号公变台区变压	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无	98%	
4669	国网清河区供电公司	南城子66kV变电站	南城变011莲花线	10kV莲花线王家北公变台区变压器	100	11.52%	78.48	78.48	否	否	无	26%	
4670	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1533张北 甲线	10kV张北甲线谢屯支34左01号樱桃 种植公变台区变压器	100	3.45%	86.55	86.55	否	否	无	28%	
4671	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二	10kV农二线49右01号公变台区变压	100	9.00%	81.00	81.00	否	否	无	33%	
4672	国网清河区供电公司	清河66kV变电站	清河变5931农二 线	10kV农二线南台分十八道支15左02 公变台区变压器	100	28.40%	61.60	61.60	否	否	无	7%	
4673	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1535张镇 联线	10kV张镇联线林蛙支13右17左23号 大孟村2#公变变压器	50	0.03%	44.98	44.98	否	否	无	68%	
4674	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1535张镇 联线	10kV张镇联线林蛙支13右17左09号 大孟村3#公变变压器	50	21.60%	34.20	34.20	否	否	无	24%	
4675	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1535张镇	10kV张镇联线林蛙支13右08号公变	50	1.82%	44.09	44.09	否	否	无	13%	
4676	国网清河区供电公司	张相66kV变电站	张相变1533张北 甲线	10kV张北甲干谢屯支12右01号大孟 村5#公变变压器	50	5.75%	42.12	42.12	否	否	无	82%	
4677	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7976青北 线	10kV青北线东营分下塔子支56号下 塔子4#台区变压器	400	30.22%	239.12	239.12	否	否	无	19%	
4678	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2321农工 西线	10kV农工西线乌巴海分支线83#乌 巴海西1台区变压器	200	27.98%	124.05	124.05	否	否	无	496%	
4679	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6027白	10kV白旗线白南2号变压器	400	65.46%	98.14	98.14	否	否	无	26%	
4680	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7976青北 线	10kV青北线东营分杜蒋支27号杜蒋 1号台区变压器	400	9.55%	321.79	321.79	否	否	无	-12%	
4681	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7976青北	10kV青北线心田堡分69号心田堡2#	200	14.16%	151.68	151.68	否	否	无	19%	
4682	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7976青北	10kV青北线西果2#台分10号西果2#	400	9.15%	323.39	323.39	否	否	无	-4%	
4683	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7976青北 线	10kV青北线心田堡分115号心田堡3 号台区(新)变压器	200	8.30%	163.40	163.40	否	否	无	10%	
4684	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7976青北	10kV青北线1号大青所用变压器	200	0.00%	180.00	180.00	否	否	无	0%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
4685	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7976青北	10kV青北线264号东果2#台区变压	200	11.57%	156.87	156.87	否	否	无	-2%	
4686	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7015甸	10kV甸南线抚安分新坟支13#抚安5	100	3.17%	86.83	86.83	否	否	无	629%	
4687	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双	10kV双北线高家支线91分支2号高	400	15.48%	298.09	298.09	否	否	无	10%	
4688	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线西崔分西崔北支8号东	200	0.00%	180.00	180.00	否	否	无	18%	
4689	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6025岱 东线	10kV岱东线社直分西台子支岱东支 001号岱东变压器	200	21.27%	137.46	137.46	否	否	无	8%	
4690	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6025岱	10kV岱东线195号上费一组变压器	400	12.89%	308.46	308.46	否	否	无	8%	
4691	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6025岱	10kV岱东线社直分西台子支011号	200	26.42%	127.17	127.17	否	否	无	-2%	
4692	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双	10kV双北线永收支37右2号永收1东	400	16.00%	296.02	296.02	否	否	无	-6%	
4693	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5115平	10kV平铁线建设村分7号建设7台区	200	41.09%	97.83	97.83	否	否	无	-5%	
4694	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5115平	10kV平铁线砖厂分15号建设3号台	80	46.34%	34.93	34.93	否	否	无	0%	
4695	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5115平	10kV平铁线镇内分8#平顶堡1号台	400	29.94%	240.24	240.24	否	否	无	4%	
4696	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5115平	10kV平铁线建设村分12左2号建设6	100	48.65%	41.35	41.35	否	否	无	2%	
4697	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6027白 旗线	10kV白旗线西岭下分大河西1-4组 支4号大河西1-4组变压器	315	49.97%	126.10	126.10	否	否	无	-7%	
4698	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6027白	10kV白旗线昂邦河分1号昂邦河三	200	20.18%	139.63	139.63	否	否	无	2%	
4699	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6027白	10kV白旗线白东台分1号白南变压	315	71.52%	58.22	58.22	否	否	无	29%	
4700	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6027白	10kV白旗线夹河分房身沟支24号房	20	0.00%	18.00	18.00	否	否	无	0%	
4701	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6027白	10kV白旗线西岭下分43号西岭变压	80	24.86%	52.11	52.11	否	否	无	12%	
4702	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6027白	10kV白旗线夹河分190号下甸子变	20	68.70%	4.26	4.26	否	否	无	14%	
4703	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6027白	10kV白旗线夹河分阿达支3#阿达村	200	26.82%	126.35	126.35	否	否	无	4%	
4704	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6027白	10kV白旗线夹河分张王小卜支1号张	200	17.59%	144.82	144.82	否	否	无	-6%	
4705	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6027白	10kV白旗线白东台分9号白东变压	200	62.05%	55.91	55.91	否	否	无	21%	
4706	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6027白	10kV白旗线夹河分孤家子支1号孤	50	58.96%	15.52	15.52	否	否	无	2%	
4707	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6027白 旗线	10kV白旗线夹河分沔阳沟支夹东支 1号夹东变压器	100	37.19%	52.81	52.81	否	否	无	13%	
4708	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6027白	10kV白旗线腰一组分4号腰一组变	100	70.79%	19.22	19.22	否	否	无	-6%	
4709	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6027白	10kV白旗线上妈分2号上妈变压器	30	58.09%	9.57	9.57	否	否	无	12%	
4710	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6027白	10kV白旗线孟家街分腰二组支1号	200	32.42%	115.15	115.15	否	否	无	-8%	
4711	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6027白	10kV白旗线夹河分242号三林子变	200	7.65%	164.70	164.70	否	否	无	-27%	
4712	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6027白	10kV白旗线夹河分沔阳沟支32号沔	200	16.94%	146.11	146.11	否	否	无	-2%	
4713	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6027白	10kV白旗线夹河分下窝棚支3号通	200	25.75%	128.50	128.50	否	否	无	15%	
4714	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6027白	10kV白旗线夹河分二林子支1号二	200	24.26%	131.47	131.47	否	否	无	-1%	
4715	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6027白	10kV白旗线夹河分石庙支5#石庙子	50	65.78%	12.11	12.11	否	否	无	7%	
4716	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6027白	10kV白旗线夹河分下戴子支63号下	50	75.75%	7.13	7.13	否	否	无	-28%	
4717	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6027白	10kV白旗线夹河分夹西支1号夹西	200	28.68%	122.64	122.64	否	否	无	-13%	
4718	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2321农工 西线	10kV农工西线乌巴海分支073号自 来水支3号乌巴海南台区变压器	200	68.25%	43.51	43.51	否	否	无	867%	
4719	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2313农工 东线	10kV农工东线古城子分5左1号古城 1号新分台区变压器	400	21.33%	274.69	274.69	否	否	无	-2%	
4720	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2313农工	10kV农工东线古城子五台分支08号	400	11.03%	315.89	315.89	否	否	无	4%	
4721	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双 北线	10kV双北线双井子中台分支双井子 中台2号变压器	200	33.90%	112.19	112.19	否	否	无	13%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
4722	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双	10kV双北线37左2号双井子二组台	400	12.02%	311.90	311.90	否	否	无	-12%	
4723	国网铁岭县供电公司	懿路66kV变电站	懿路变11310马山	10kV马山线马山照明分支19号马山	100	52.14%	37.86	37.86	否	否	无	13%	
4724	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4308新	10kV新西线诸民北照明台分22#公	200	43.40%	93.20	93.20	否	否	无	23%	
4725	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东	10kV青东线东贝西台区变压器	200	39.54%	100.92	100.92	否	否	无	9%	
4726	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东	10kV青东线新西贝台区变压器	200	41.38%	97.24	97.24	否	否	无	19%	
4727	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东 线	10kV青东线永安分永安南台支3号 永安南台区变压器	200	62.36%	55.28	55.28	否	否	无	9%	
4728	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东	10kV青东线增胜中台区变压器	400	14.16%	303.35	303.35	否	否	无	0%	
4729	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东	10kV青东线13号青东台变压器	400	15.39%	298.43	298.43	否	否	无	-10%	
4730	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东	10kV青东线永安分永安西支永安西	200	39.16%	101.67	101.67	否	否	无	5%	
4731	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东 线	10kV青东线红崖分支44右1号红崖 北提水站台区变压器	100	60.64%	29.36	29.36	否	否	无	192%	
4732	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4307镇 内线	10kV镇内线安心台分支15中学支 03#国网18#台变压器	315	45.41%	140.47	140.47	否	否	无	6%	
4733	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6027白	10kV白旗线粮库分芦沟支2号芦沟	20	32.08%	11.58	11.58	否	否	无	29%	
4734	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6027白	10kV白旗线孟家街分腰四组支4号	50	59.03%	15.49	15.49	否	否	无	7%	
4735	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新 北线	10kV新北线西小河3号台支3#照 明台公变台区变压器	80	58.69%	25.05	25.05	否	否	无	13%	
4736	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6027白	10kV白旗线夹河分苗卜支1号苗卜	50	42.98%	23.51	23.51	否	否	无	-5%	
4737	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3813李	10kV李南线大会东台支1号大会东	80	75.38%	11.70	11.70	否	否	无	-3%	
4738	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3813李	10kV李南线分水岭支2号分水岭台	50	71.06%	9.47	9.47	否	否	无	4%	
4739	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3813李 南线	10kV李南线大小会分上未西台支3 号上未西台区变压器	50	34.45%	27.77	27.77	否	否	无	-14%	
4740	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新 北线	10kV新北线299#索龙北照明台公变 台区分台区变压器	200	16.74%	146.51	146.51	否	否	无	78%	
4741	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3813李 南线	10kV李南线大小会分台子沟支25号 台子沟台区变压器	30	71.01%	5.70	5.70	否	否	无	4%	
4742	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3813李	10kV李南线柴家东台支1号柴家东	100	72.20%	17.80	17.80	否	否	无	0%	
4743	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3813李	10kV李南线李家沟支24号李家沟台	50	51.78%	19.11	19.11	否	否	无	11%	
4744	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3813李	10kV李南线土门子支17号土门子台	50	44.10%	22.95	22.95	否	否	无	-1%	
4745	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3813李	10kV李南线田水支5号台区变压器	50	40.27%	24.86	24.86	否	否	无	4%	
4746	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3813李 南线	10kV李南线大小会分小会东台支6 号小会东台区变压器	50	33.67%	28.17	28.17	否	否	无	-5%	
4747	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7975青西	10kV青西线三棵北分15号三棵北台	200	18.94%	142.12	142.12	否	否	无	-3%	
4748	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7975青西 线	10kV青西线缘渔场分灌区支6#青西 二号井井通台区变压器	50	31.20%	29.40	29.40	否	否	无	-43%	
4749	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6025岱 东线	10kV岱东线河北分河北三组支002 号河北三组变压器	100	12.86%	77.14	77.14	否	否	无	7%	
4750	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6025岱	10kV岱东线岱一组分005号岱七组	100	25.75%	64.25	64.25	否	否	无	1%	
4751	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6023社	10kV社直线李家街分40号李家街变	50	70.37%	9.82	9.82	否	否	无	11%	
4752	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6025岱	10kV岱东线河东分白三组分003号	200	23.01%	133.99	133.99	否	否	无	-3%	
4753	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6025岱	10kV岱东线上峪分014号下浴村变	400	17.85%	288.60	288.60	否	否	无	7%	
4754	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4308新	10kV新西线101左14#西三井台区变	100	59.96%	30.05	30.05	否	否	无	-14%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
4755	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6025岱	10kV岱东线河东分033号白四五组	200	28.07%	123.86	123.86	否	否	无	5%	
4756	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6025岱 东线	10kV岱东线上峪分下峪小防身支 007号下四组变压器	80	9.72%	64.22	64.22	否	否	无	38%	
4757	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6023社	10kV社直线哈村分3号哈村变压器	400	20.64%	277.43	277.43	否	否	无	54%	
4758	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7974西煤	10kV西煤线44号孤家子分6孤家子	400	17.73%	289.09	289.09	否	否	无	2%	
4759	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西 线	10kV镇西线河夹心分养马三支13号 养马三台变压器	100	29.51%	60.50	60.50	否	否	无	-52%	
4760	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西 线	10kV镇西线西营分西营9台支19号 西营9台变压器	400	5.89%	336.45	336.45	否	否	无	-5%	
4761	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西	10kV镇西线200号三台子5台变压器	400	13.60%	305.60	305.60	否	否	无	7%	
4762	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6924双 南线	10kV双南线西分线双树子分支46号 双树子西台区变压器	400	20.40%	278.39	278.39	否	否	无	40%	
4763	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6924双	10kV双南线范家分支12号右2范家	200	14.74%	150.53	150.53	否	否	无	-2%	
4764	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6924双	10kV双南线东分线33号古洞坨北2	200	20.45%	139.10	139.10	否	否	无	2%	
4765	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6924双	10kV双南线东分线62号黄洋1组台	400	15.36%	298.57	298.57	否	否	无	-21%	
4766	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6924双	10kV双南线东分黄洋三组支22#黄	400	9.41%	322.36	322.36	否	否	无	-11%	
4767	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6924双 南线	10kV双南线西分线范家分支22号范 家中台区变压器	400	27.83%	248.69	248.69	否	否	无	7%	
4768	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6924双	10kV双南线东分30右7古洞坨南2号	200	10.93%	158.14	158.14	否	否	无	-41%	
4769	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6924双	10kV双南线西分线90号大青家属房	200	10.30%	159.40	159.40	否	否	无	-16%	
4770	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6924双	10kV双南线狼洞坨五组南台支线12	80	39.56%	40.36	40.36	否	否	无	-11%	
4771	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6924双	10kV双南线狼六北支狼六南变压器	50	47.73%	21.13	21.13	否	否	无	-12%	
4772	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6924双	黄洋三组西台柱上变压器	10	0.00%	9.00	9.00	否	否	无	0%	
4773	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6924双	10kV双南线东分30右7古洞坨南台	200	21.10%	137.80	137.80	否	否	无	-9%	
4774	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6924双	10kV双南线东分线51号黄洋2组台	200	26.37%	127.25	127.25	否	否	无	-23%	
4775	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6924双	10kV双南线东分黄洋三组支4#黄洋	100	60.36%	29.64	29.64	否	否	无	-3%	
4776	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6924双	10kV双南线狼六组北台区公变变压	200	38.75%	102.50	102.50	否	否	无	-11%	
4777	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6924双	10kV双南线西分线72右9双树子五	200	11.24%	157.53	157.53	否	否	无	-13%	
4778	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6924双	10kV双南线东分88左5黄洋五组台	200	15.76%	148.48	148.48	否	否	无	2%	
4779	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西	10kV镇西线养马堡9台分3号养马堡	200	68.80%	42.40	42.40	否	否	无	18%	
4780	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西	10kV镇西线河夹心分40号河夹心3	200	25.91%	128.18	128.18	否	否	无	6%	
4781	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西 线	10kV镇西线河夹心分河夹心1台支5 号河夹心1台变压器	400	24.10%	263.59	263.59	否	否	无	10%	
4782	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西	10kV镇西线192号三台子4台变压器	200	19.46%	141.08	141.08	否	否	无	8%	
4783	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西 线	10kV镇西线西营分西营9台支12号 西营8台变压器	400	6.47%	334.12	334.12	否	否	无	56%	
4784	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西 线	10kV镇西线西营分西营9台支10号 西营7台变压器	400	8.83%	324.70	324.70	否	否	无	-25%	
4785	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西 线	10kV镇西线歪石分歪石新支歪石新 4台支4号歪石新4变压器	400	21.33%	274.66	274.66	否	否	无	8%	
4786	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西	10kV镇西线歪石分歪石新支13号歪	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无	0%	
4787	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西	10kV镇西线歪石分歪石二支1号歪	100	13.49%	76.51	76.51	否	否	无	-2%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
4788	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西 线	10kV镇西线歪石分三台子一台支3 号三台子一台变压器	400	11.97%	312.14	312.14	否	否	无	-1%	
4789	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西	10kV镇西线西营分西营5台支3号西	400	8.64%	325.45	325.45	否	否	无	-7%	
4790	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西	10kV镇西线西营分31号西营6台变	400	4.96%	340.17	340.17	否	否	无	20%	
4791	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西	10kV镇西线西营分7号西营2号变压	20	0.00%	18.00	18.00	否	否	无	0%	
4792	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7976青北	10kV青北线东营盘分24号东营4号	400	14.42%	302.33	302.33	否	否	无	-10%	
4793	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7976青北	10kV青北线东营盘分14号东营1#台	400	10.67%	317.31	317.31	否	否	无	-6%	
4794	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7976青北 线	10kV青北线东营分下塔子支22号下 塔子9#台区变压器	400	7.85%	328.59	328.59	否	否	无	3%	
4795	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7976青北	10kV青北线心田堡分87号心田堡1#	400	46.32%	174.73	174.73	否	否	无	4%	
4796	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7024镇	10kV镇专线线中变压器	100	72.29%	17.71	17.71	否	否	无	2%	
4797	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7024镇	10kV镇专线镇内分13号甸七组变压	100	69.52%	20.48	20.48	否	否	无	10%	
4798	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7024镇	10kV镇专线冰洼变压器	50	69.23%	10.39	10.39	否	否	无	11%	
4799	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7976青北 线	10kV青北线东营分下塔子支6#台支 5号下塔子6#台区变压器	400	9.64%	321.42	321.42	否	否	无	-3%	
4800	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7975青西	10kV青西线三棵大棚分2号三棵大	200	8.72%	162.56	162.56	否	否	无	9%	
4801	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西	10kV镇西线镇西六台分1号镇西六	400	7.89%	328.44	328.44	否	否	无	-6%	
4802	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7975青西	10kV青西线蔡家大棚分02号蔡家大	200	42.37%	95.27	95.27	否	否	无	8%	
4803	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7975青西 线	10kV青西线三棵北分三棵南支2号 三棵南台区变压器	200	7.80%	164.40	164.40	否	否	无	-44%	
4804	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7976青北 线	10kV青北线下塔10#台支24号下塔 子10#台区变压器	200	5.31%	169.39	169.39	否	否	无	-18%	
4805	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7976青北	10kV青北线213右4西果4号台区变	100	43.18%	46.82	46.82	否	否	无	11%	
4806	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2321农工 西线	10kV农工西线乌巴海分白家沟支 21#白家沟变压器	200	12.68%	154.65	154.65	否	否	无	-5%	
4807	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2321农工	10kV农工西线21号右8阿吉北四变	200	69.40%	41.21	41.21	否	否	无	6%	
4808	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2321农工 西线	10kV农工西线山河六台支1#山河村 6#台区变压器	400	23.28%	266.90	266.90	否	否	无	6%	
4809	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2321农工 西线	10kV农工西线山杨分杨屯二台支 10#杨士屯2号变压器	400	16.80%	292.82	292.82	否	否	无	7%	
4810	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2321农工 西线	10kV农工西线山杨分支线48#山河 村5#台区变压器	400	20.17%	279.31	279.31	否	否	无	11%	
4811	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2321农工 西线	10kV农工西线山杨分山河四台支8# 山河四台区变压器	400	26.44%	254.23	254.23	否	否	无	3%	
4812	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2321农工 西线	10kV农工西线山杨分山河二台支 14#山河二台区变压器	400	22.77%	268.91	268.91	否	否	无	7%	
4813	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7976青北	10kV青北线晓兴屯分13号晓兴屯3#	400	17.54%	289.86	289.86	否	否	无	-19%	
4814	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7976青北	10kV青北线心田堡分33号心田堡4#	200	20.35%	139.30	139.30	否	否	无	5%	
4815	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7976青北 线	10kV青北线328号东营盘分13号东 营2#台区变压器	400	5.69%	337.22	337.22	否	否	无	-9%	
4816	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7976青北 线	10kV青北线东营分下塔子8号台支5 号下塔子8号台区变压器	400	7.11%	331.55	331.55	否	否	无	-2%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
4817	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7976青北 线	10kV青北线心田堡分西营盘1#台分 3号西营盘1#台区变压器	200	11.22%	157.56	157.56	否	否	无	17%	
4818	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7976青北	10kV青北线黄古洞分18号黄古洞3#	200	4.04%	171.92	171.92	否	否	无	0%	
4819	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7976青北	10kV青北线心田堡分66号心田堡3	30	50.85%	11.74	11.74	否	否	无	16%	
4820	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6023社	10kV社直线79号红石砬子变压器	100	49.79%	40.21	40.21	否	否	无	8%	
4821	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7976青北 线	10kV青北线257号东果西台2号东果 1#台区变压器	400	9.35%	322.59	322.59	否	否	无	-2%	
4822	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6027白	10kV白旗线白旗二组支9号台沟变	200	41.27%	97.46	97.46	否	否	无	4%	
4823	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5132平	10kV平固线69号19号山头堡7号台	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	30%	
4824	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛 线	10kV蔡牛线夏家分夏家南站支 13+1#夏家村公变台变压器	400	14.32%	302.72	302.72	否	否	无	2%	
4825	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛 线	10kV蔡牛线榆树支07#榆树村公变 公变台区变压器	400	20.69%	277.24	277.24	否	否	无	9%	
4826	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3813李	10kV李南线马侍支56号马侍一队2	100	22.67%	67.33	67.33	否	否	无	519%	
4827	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西	10kV镇西线歪石分歪石四支2号歪	200	21.08%	137.83	137.83	否	否	无	-2%	
4828	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西 线	10kV镇西线河夹心分3号左3养马堡 四号(新)变压器	400	11.29%	314.83	314.83	否	否	无	-7%	
4829	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西	10kV镇西线下塔子2台支4号下塔子	200	6.85%	166.30	166.30	否	否	无	8%	
4830	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西	10kV镇西线三台子3台分10号三台	200	32.91%	114.17	114.17	否	否	无	-1%	
4831	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西	10kV镇西线三台子6台分1号三台子	200	18.85%	142.30	142.30	否	否	无	-9%	
4832	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西	10kV镇西线镇西一台变压器	200	21.38%	137.25	137.25	否	否	无	5%	
4833	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西 线	10kV镇西线木厂分木厂五台支1号 木厂五台变压器	50	26.75%	31.63	31.63	否	否	无	11%	
4834	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西	10kV镇西线木厂分25号木厂三台变	200	25.24%	129.53	129.53	否	否	无	3%	
4835	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西	10kV镇西线李家屯分43号李家屯1	400	9.78%	320.86	320.86	否	否	无	4%	
4836	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西 线	10kV镇西线木厂分木厂二台支4号 木厂二台变压器	400	12.33%	310.69	310.69	否	否	无	-5%	
4837	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西	10kV镇西线养马堡5台分6号养马堡	200	21.68%	136.64	136.64	否	否	无	-4%	
4838	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西 线	10kV镇西线李家屯分养马堡六台支 4号养马堡六台变压器	200	60.16%	59.68	59.68	否	否	无	5%	
4839	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西 线	10kV镇西线河夹心分河夹心5台支5 号河夹心5台变压器	400	9.52%	321.91	321.91	否	否	无	-26%	
4840	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西	10kV镇西线镇西二台分6号镇西二	400	22.89%	268.46	268.46	否	否	无	11%	
4841	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西 线	10kV镇西线镇西四台分8号镇西四 号北台区变压器	200	17.58%	144.85	144.85	否	否	无	1%	
4842	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西	10kV镇西线养马堡一台分4号养马	100	73.89%	16.11	16.11	否	否	无	13%	
4843	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西	10kV镇西线镇西七台分6号镇西七	200	38.45%	103.10	103.10	否	否	无	8%	
4844	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西	10kV镇西线李家屯二台支3号李家	400	10.20%	319.21	319.21	否	否	无	2%	
4845	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西 线	10kV镇西线河夹心分河夹心2台支3 号河夹心2台变压器	400	10.47%	318.12	318.12	否	否	无	1%	
4846	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西 线	10kV镇西线河夹心6台支2#河夹心6 号台区变压器	400	21.94%	272.26	272.26	否	否	无	12%	
4847	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西	10kV镇西线养马堡十台分2号养马	200	26.45%	127.10	127.10	否	否	无	9%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
4848	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西	10kV镇西线镇西五台分2号镇西五	200	19.88%	140.23	140.23	否	否	无	6%	
4849	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西	10kV镇西线养马堡2台分2号养马堡	400	29.17%	243.33	243.33	否	否	无	31%	
4850	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西 线	10kV镇西线木厂分木厂四台支6号 木厂四台变压器	200	11.70%	156.60	156.60	否	否	无	7%	
4851	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西	10kV镇西线镇西八台分7号镇西三	400	16.66%	293.37	293.37	否	否	无	7%	
4852	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西	10kV镇西线李家屯三台支3号李家	200	12.89%	154.22	154.22	否	否	无	-10%	
4853	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西 线	10kV镇西线李家屯分养马堡8台支4 号养马堡8号变压器	400	16.44%	294.26	294.26	否	否	无	1%	
4854	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西	10kV镇西线下塔子1台支3号下塔子	200	10.11%	159.78	159.78	否	否	无	72%	
4855	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西	10kV镇西线镇西八台分11号镇西八	200	33.43%	113.14	113.14	否	否	无	-2%	
4856	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西 线	10kV镇西线107号镇西堡七台分3+1 号镇西供电所变压器	250	0.00%	225.00	225.00	否	否	无	0%	
4857	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西	10kV镇西线河夹心7台分2号河夹心	400	8.93%	324.28	324.28	否	否	无	-5%	
4858	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西 线	10kV镇西线河夹心分河夹心4台支2 号河夹心4台变压器	400	34.69%	221.24	221.24	否	否	无	0%	
4859	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西	10kV镇西线镇西四台分4号镇西四	200	54.78%	70.44	70.44	否	否	无	-2%	
4860	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西 线	10kV镇西线122号+1左1号镇西一号 北区台变压器	200	66.19%	47.62	47.62	否	否	无	-10%	
4861	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西 线	10kV镇西线歪石分三台子2台支1号 三台子2号变压器	200	38.42%	103.16	103.16	否	否	无	0%	
4862	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西 线	10kV镇西线李家屯分下塔子支43号 下塔子3号变压器	200	11.07%	157.87	157.87	否	否	无	6%	
4863	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西 线	10kV镇西线李家屯分养马堡七台支 6号养马堡七台变压器	200	39.12%	101.76	101.76	否	否	无	4%	
4864	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西 线	10kV镇西线木厂分木厂6台支16号 木厂6台变压器	400	4.02%	343.93	343.93	否	否	无	-36%	
4865	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6025岱 东线	10kV岱东线上峪分防身支下六组支 002号下六组变压器	30	40.40%	14.88	14.88	否	否	无	4%	
4866	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6025岱 东线	10kV岱东线岱一组分岱二组支002 号岱二组变压器	20	51.79%	7.64	7.64	否	否	无	5%	
4867	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6025岱 东线	10kV岱东线朱家堡子分067号费家	30	39.09%	15.27	15.27	否	否	无	2%	
4868	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2321农工 西线	10kV农工西线乌巴海东台支线03# 乌巴海东台变压器	400	40.63%	197.50	197.50	否	否	无	8%	
4869	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2321农工 西线	10kV农工西线山杨分支线91#杨土 屯5号台变压器	400	24.44%	262.23	262.23	否	否	无	13%	
4870	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2321农工 西线	10kV农工西线乌巴海分支线69#乌 巴海中台北变压器	400	24.08%	263.66	263.66	否	否	无	-43%	
4871	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2321农工 西线	10kV农工西线山杨分杨屯北山支 16#杨土屯4号台变压器	400	4.75%	341.00	341.00	否	否	无	4%	
4872	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2321农工	10kV农工西线分支线79#乌巴海西	400	39.65%	201.40	201.40	否	否	无	-32%	
4873	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2321农工 西线	10kV农工西线山杨分杨屯三台支3# 杨土屯3号变压器	400	11.75%	313.02	313.02	否	否	无	3%	
4874	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2321农工	10kV农工西线乌巴海分毛崖子支2#	400	11.18%	315.30	315.30	否	否	无	-37%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
4875	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2321农工西线	10kV农工西线山杨分支线81#杨士屯1号台变压器	400	26.16%	255.37	255.37	否	否	无	0%	
4876	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2321农工西线	10kV农工西线山杨分支线2#山河三台区变压器	400	21.41%	274.35	274.35	否	否	无	12%	
4877	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2321农工西线	10kV农工西线山杨分支线38#山河1号台区变压器	400	27.00%	251.98	251.98	否	否	无	11%	
4878	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2321农工西线	10kV农工西线山杨分支线蔡家沟支线36#山河7号台区变压器	200	36.45%	107.11	107.11	否	否	无	35%	
4879	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2313农工	10kV农工东线红山分支20号变压器	200	9.71%	160.58	160.58	否	否	无	10%	
4880	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	横道变12302横西线	10kV横西线镇内分河南东台支3号河南东台区变压器	400	74.97%	60.12	60.12	否	否	无	3%	
4881	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4308新西线	10kV新西线分八里照明支10#八里照明2#台公变台区变压器	100	76.28%	13.72	13.72	否	否	无	-3%	
4882	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5128军	10kV军工线铁矿分47右2#段木1#变	30	70.78%	5.77	5.77	否	否	无	-3%	
4883	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5128军	10kV军工线铁矿分160#罗家沟台变	50	36.14%	26.93	26.93	否	否	无	1%	
4884	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6025岱	10kV岱东线岱六组分003号岱六组	200	31.17%	117.66	117.66	否	否	无	7%	
4885	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6025岱	10kV岱东线河北分086号河北四组	200	14.63%	150.74	150.74	否	否	无	13%	
4886	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6025岱东线	10kV岱东线上峪分上峪东台支003号上峪东台变压器	400	14.58%	301.69	301.69	否	否	无	14%	
4887	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7976青北线	10kV青北线下塔子支5#台支3号下塔子支5#台区变压器	400	10.51%	317.95	317.95	否	否	无	-10%	
4888	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7976青北	10kV青北线77号黄古洞1#台区变压	400	15.82%	296.72	296.72	否	否	无	-8%	
4889	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7976青北线	10kV青北线328号东营盘分5号东营3#台区变压器	400	8.39%	326.46	326.46	否	否	无	-18%	
4890	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7976青北	10kV青北线西果3#台分2号西果3#	200	19.34%	141.31	141.31	否	否	无	-9%	
4891	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7976青北线	10kV青北线东营盘分东营5号台支37号东营5号台区变压器	100	7.85%	82.16	82.16	否	否	无	-44%	
4892	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7976青北线	10kV青北线黄古洞分14号右4号黄古洞2#台区变压器	400	10.56%	317.75	317.75	否	否	无	-3%	
4893	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7976青北线	10kV青北线晓兴屯分晓兴2号台支1号晓兴屯2#台区变压器	400	14.29%	302.84	302.84	否	否	无	-10%	
4894	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	横道变12302横西线	10kV横西线镇内分河北东台支2号河北东台区变压器	400	40.15%	199.39	199.39	否	否	无	5%	
4895	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛	10kV蔡牛线蔡牛村公变台分5#蔡牛	400	17.68%	289.27	289.27	否	否	无	24%	
4896	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6025岱	10kV岱东线社直分029号岱八组变	400	56.43%	134.29	134.29	否	否	无	3%	
4897	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6027白	10kV白旗线白西台分4号白西变压	315	62.85%	85.52	85.52	否	否	无	-21%	
4898	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6027白旗线	10kV白旗线白东台分林福厚支林场支1号林场变压器	160	36.74%	85.21	85.21	否	否	无	-28%	
4899	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4305新	10kV新东线液化气站台支2号懿路	400	26.76%	252.96	252.96	否	否	无	6%	
4900	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4305新东线	10kV新东线懿路南3#照明分支22#懿路南三台区变压器	100	67.40%	22.60	22.60	否	否	无	-2%	
4901	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4305新东线	10kV新东线懿路6#大棚分9号懿路6#台大棚公变台区变压器	200	23.97%	132.07	132.07	否	否	无	4%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
4902	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4305新 东线	10kV新东线三台子分北地支7#北地 公变台区变压器	80	9.64%	64.29	64.29	否	否	无	-7%	
4903	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4305新 东线	10kV新东线东孤新村支5#东孤新村 照明台公变台区变压器	315	58.07%	100.58	100.58	否	否	无	0%	
4904	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4305新 东线	10kV新东线懿路西照明分支6#懿路 西台公变台区变压器	80	61.71%	22.63	22.63	否	否	无	3%	
4905	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4305新 东线	10kV新东线懿路南3#照明分支3#懿 路南一台公变台区变压器	200	76.85%	26.29	26.29	否	否	无	5%	
4906	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7015甸	10kV甸南线毛泉分16号毛泉变压器	100	27.42%	62.58	62.58	否	否	无	7%	
4907	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5123电	10kV电台线9号平顶堡6号台区变压	50	46.60%	21.70	21.70	否	否	无	-20%	
4908	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4305新 东线	10kV新东线懿路南3#照明分支19号 懿路南二台区变压器	200	32.74%	114.52	114.52	否	否	无	7%	
4909	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4305新 东线	10kV新东线杨士屯西台支2#杨士屯 西公变台区变压器	200	65.62%	48.76	48.76	否	否	无	-3%	
4910	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4305新 东线	10kV新东线杨士屯分42#杨士屯小 林子台公变台区变压器	50	69.70%	10.15	10.15	否	否	无	0%	
4911	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4305新	10kV新东线147#公变台区变压器	400	12.37%	310.54	310.54	否	否	无	-2%	
4912	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6023社	10kV社直线哈八组分3号哈八组变	20	67.74%	4.45	4.45	否	否	无	-3%	
4913	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6023社	10kV社直线鸡冠山分鸡三组支1号	100	16.93%	73.07	73.07	否	否	无	1%	
4914	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6023社	10kV社直线鸡五组分1号鸡五组变	200	10.61%	158.78	158.78	否	否	无	17%	
4915	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6023社	10kV社直线得胜分82号得胜三四组	200	19.76%	140.48	140.48	否	否	无	1%	
4916	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4305新 东线	10kV新东线杨士屯分西落山支4#西 落山台区变压器	30	68.69%	6.39	6.39	否	否	无	-6%	
4917	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6023社	10kV社直线李家街分赵家街支1号	50	41.12%	24.44	24.44	否	否	无	23%	
4918	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	横道变12302横西	10kV横西线104号上石二组台区变	200	38.82%	102.35	102.35	否	否	无	-3%	
4919	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	横道变12301横东 线	10kV横东线三道沟分支49左3号三 道沟台区变压器	200	67.87%	44.26	44.26	否	否	无	-32%	
4920	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	横道变12301横东	10kV横东线铜背分13号西山铜背台	50	53.25%	18.38	18.38	否	否	无	0%	
4921	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西 线	10kV镇西线木厂分木厂3655支7号 木厂一台变压器	200	38.44%	103.12	103.12	否	否	无	-8%	
4922	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛	10kV蔡牛线王千分大公一支2#大公	80	52.07%	30.35	30.35	否	否	无	1%	
4923	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛	10kV蔡牛线王千分开发支3#王千开	200	10.50%	159.01	159.01	否	否	无	11%	
4924	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛 线	10kV蔡牛线王千分大公三台支7#大 公三台区变压器	400	12.53%	309.86	309.86	否	否	无	1%	
4925	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛 线	10kV蔡牛线王千分三桥南公变台支 3#三桥村东变压器	100	25.89%	64.11	64.11	否	否	无	-38%	
4926	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛	10kV蔡牛线王千分大台支大台四台	400	11.42%	314.33	314.33	否	否	无	2%	
4927	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛 线	10kV蔡牛线王千分靠山村公变台支 06#靠山村变压器	400	26.00%	256.01	256.01	否	否	无	6%	
4928	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛	10kV蔡牛线王千分大台村支12#大	400	11.43%	314.29	314.29	否	否	无	10%	
4929	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛 线	10kV蔡牛线王千分三桥南支村公变 台线2号三桥村变压器	400	21.11%	275.56	275.56	否	否	无	1%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
4930	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛 线	10kV蔡牛线王千分焦家村公变台支 47#焦家村公变台变压器	400	17.16%	291.36	291.36	否	否	无	16%	
4931	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛 线	10kV蔡牛线王千分3右2号蔡牛变电	30	0.00%	27.00	27.00	否	否	无	0%	
4932	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛 线	10kV蔡牛线王千分王千东公变台支 5#王千东公变台变压器	400	22.07%	271.72	271.72	否	否	无	8%	
4933	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4302三 二零线	10kV三二零线国网15#台分01#变压 器	315	21.19%	216.76	216.76	否	否	无	-2%	
4934	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	横道变12301横东 线	10kV横东线头冲沟分支9号头冲沟	200	44.04%	91.93	91.93	否	否	无	5%	
4935	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	横道变12301横东 线	10kV横东线278号三冲台区变压器	100	71.19%	18.81	18.81	否	否	无	2%	
4936	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	横道变12301横东 线	10kV横东线63号武家村六七队台区	100	67.26%	22.74	22.74	否	否	无	-3%	
4937	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	横道变12301横东 线	10kV横东线263号四冲台区变压器	200	76.62%	26.76	26.76	否	否	无	0%	
4938	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	横道变12301横东 线	10kV横东线三道沟分支6左1号河南 东2号台区变压器	400	30.08%	239.66	239.66	否	否	无	-14%	
4939	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	横道变12301横东 线	10kV横东线三道沟分支34左13号二 道沟台区变压器	200	11.60%	156.80	156.80	否	否	无	20%	
4940	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	横道变12301横东 线	10kV横东线南沟分63号东山四组2	160	59.08%	49.48	49.48	否	否	无	-18%	
4941	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	横道变12301横东 线	10kV横东线198号东山1台区变压器	200	67.76%	44.49	44.49	否	否	无	10%	
4942	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	横道变12301横东 线	10kV横东线西岭分7号西岭东台	400	68.87%	84.52	84.52	否	否	无	-5%	
4943	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	横道变12301横东 线	10kV横东线三道沟分九队支13号横 道九队台区变压器	50	79.77%	5.11	5.11	否	否	无	-1%	
4944	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	横道变12301横东 线	10kV横东线南沟分58号东山四组台	50	41.68%	24.16	24.16	否	否	无	-3%	
4945	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	横道变12301横东 线	10kV横东线南沟分22右1号东山新	200	7.77%	164.47	164.47	否	否	无	-10%	
4946	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	横道变12301横东 线	10kV横东线西山分7号西山一台台	400	69.68%	81.28	81.28	否	否	无	5%	
4947	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛 线	10kV蔡牛线南长分北长支敬老院线 4#北长村变压器	200	21.81%	136.38	136.38	否	否	无	-67%	
4948	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6023社 东线	10kV社直线275号长三组变压器	200	6.18%	167.65	167.65	否	否	无	1%	
4949	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6025岱 东线	10kV岱东线上峪分上峪西台支004 号上峪西台变压器	100	53.93%	36.07	36.07	否	否	无	13%	
4950	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东 线	10kV青东线红崖分增胜北台区变压	5	46.36%	2.18	2.18	否	否	无	-22%	
4951	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6925双 东线	10kV双东线桑墩子一组分支12右3 号刘店2组西台区变压器	200	15.57%	148.86	148.86	否	否	无	-2%	
4952	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4307镇 东线	10kV镇内线43#国网9号台变压器	315	47.43%	134.08	134.08	否	否	无	28%	
4953	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛 线	10kV蔡牛线南长分北长支37号北长	400	13.13%	307.50	307.50	否	否	无	-23%	
4954	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛 线	10kV蔡牛线南长分支29#南长北公 变台大棚变压器	200	12.44%	155.12	155.12	否	否	无	13%	
4955	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	横道变12302横西 线	10kV横西线下石分31号下石台区变	250	44.45%	113.88	113.88	否	否	无	-3%	
4956	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	横道变12302横西 线	10kV横西线镇内分横道村支11右1 号河北西2#台区变压器	200	0.00%	180.00	180.00	否	否	无	0%	
4957	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	横道变12302横西 线	10kV横西线镇内分横道村支12号河 北西台区变压器	200	66.56%	46.88	46.88	否	否	无	1%	
4958	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	横道变12302横西 线	10kV横西线镇内分42号南长背2号	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无	37%	
4959	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	横道变12302横西 线	10kV横西线镇内分横道村支3号河 南西台区变压器	400	38.01%	207.96	207.96	否	否	无	6%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
4960	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5128军	10kV军工线劳改分3号犯人医院5号	100	36.90%	53.10	53.10	否	否	无	44%	
4961	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	横道变12302横西	10kV横西线159号下八家沟台区变	200	35.34%	109.33	109.33	否	否	无	-3%	
4962	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6023社	10kV社直线长二分1号长二变压器	30	75.98%	4.21	4.21	否	否	无	3%	
4963	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6023社	10kV社直线得胜分业三组支001号	100	52.00%	38.00	38.00	否	否	无	-4%	
4964	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2321农工	10kV农工西线蔡家沟支26号山河8	400	6.52%	333.92	333.92	否	否	无	37%	
4965	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6924双 南线	10kV双南线东分黄洋三组西台支17 号黄洋三组西井井通台区变压器	100	50.55%	39.45	39.45	否	否	无	0%	
4966	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6924双 南线	10kV双南线西分37右3泡东王河井 井通台区变压器	100	12.20%	77.80	77.80	否	否	无	3%	
4967	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双 北线	10kV双北线李家一分李家五南台21 号李家五组西井井通台变压器	100	28.59%	61.41	61.41	否	否	无	194%	
4968	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双 北线	10kV双北线李家一组分李家五组东 台支5号李家五组东井井通台区变	100	62.47%	27.53	27.53	否	否	无	-12%	
4969	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双 北线	10kV双北线永收分农场支24右5号 永收三组东井井通台区变压器	100	20.76%	69.24	69.24	否	否	无	1%	
4970	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双 北线	10kV双北线永收分井井通西台支8 号永收一组井井通西台区变压器	100	15.79%	74.21	74.21	否	否	无	-19%	
4971	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双	10kV双北线永收分支47永收1西台	200	21.68%	136.64	136.64	否	否	无	-13%	
4972	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双	10kV双北线83号分支1号马圈子一	100	32.33%	57.67	57.67	否	否	无	-31%	
4973	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双 北线	10kV双北线马圈子支26左15号马圈 子五组台区变压器	160	36.54%	85.54	85.54	否	否	无	-13%	
4974	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双	10kV双北线93高六组右14号高六组	200	28.16%	123.68	123.68	否	否	无	-7%	
4975	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双 北线	10kV双北线马圈子三组支40右9号 马圈子二组变压器	400	13.65%	305.40	305.40	否	否	无	-22%	
4976	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双	10kV双北线高家支103左2号高家西	400	17.63%	289.46	289.46	否	否	无	12%	
4977	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双	10kV双北线10左3号双四组台区变	200	22.47%	135.06	135.06	否	否	无	-10%	
4978	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双	10kV双北线高家分高家四组机井台	200	21.33%	137.34	137.34	否	否	无	-16%	
4979	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双	10kV双北线永收分支57号丈八组西	200	11.43%	157.14	157.14	否	否	无	-41%	
4980	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双 北线	10kV双北线马二组水田支6#马圈子 二组水田台区变压器	100	51.37%	38.63	38.63	否	否	无	-10%	
4981	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双 北线	10kV双北线永收分支47永收西南支 12号永收西南台区变压器	100	49.56%	40.44	40.44	否	否	无	-1%	
4982	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双	10kV双北线高家中台支线1号高家	400	14.85%	300.60	300.60	否	否	无	4%	
4983	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双 北线	10kV双北线桑墩子六组支7右3桑墩 子西台区变压器	200	31.91%	116.18	116.18	否	否	无	13%	
4984	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双 北线	10kV双北线陈家支63分支1号陈家 五组东台区变压器	400	13.86%	304.54	304.54	否	否	无	-12%	
4985	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双	10kV双北线高家矿支7号高家东机	200	16.06%	147.87	147.87	否	否	无	-11%	
4986	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双 北线	10kV双北线永收分农场支33右5号 永收三组西井井通台区变压器	100	49.78%	40.22	40.22	否	否	无	-27%	
4987	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双 北线	10kV双北线永收农场支线26支1号 永收三组台区变压器	400	20.12%	279.54	279.54	否	否	无	-5%	
4988	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双	10kV双北线高家分高家四组西机井	200	15.16%	149.67	149.67	否	否	无	6%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
4989	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双	10kV双北线93左8号李八组台区变	200	14.49%	151.02	151.02	否	否	无	-7%	
4990	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双	10kV双北线陈家支27右7号陈家三	400	11.49%	314.02	314.02	否	否	无	3%	
4991	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双	10kV双北线高家分高家四组东机井	200	19.83%	140.34	140.34	否	否	无	-5%	
4992	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双	10kV双北线陈家支42号陈家四组台	200	16.79%	146.42	146.42	否	否	无	-26%	
4993	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双 北线	10kV双北线桑墩子六组支线30号桑 墩子六组台区变压器	200	10.35%	159.30	159.30	否	否	无	-22%	
4994	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双 北线	10kV双北线双井子支9左2号双井子 一组1号台区变压器	400	26.17%	255.31	255.31	否	否	无	7%	
4995	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双	10kV双北线高家分高家五组机井台	200	19.46%	141.09	141.09	否	否	无	1%	
4996	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双	10kV双北线陈家支7右3号陈家2组	400	13.96%	304.17	304.17	否	否	无	15%	
4997	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双	10kV双北线高家分高家一组西机井	200	14.98%	150.03	150.03	否	否	无	23%	
4998	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双 北线	10kV双北线高家分67右1高家一组 机井台区变压器	200	11.47%	157.06	157.06	否	否	无	-16%	
4999	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双	10kV双北线高家分高家六组机井台	200	28.37%	123.26	123.26	否	否	无	36%	
5000	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双	10kV双北线高家分高家三组机井台	100	22.62%	67.38	67.38	否	否	无	-10%	
5001	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双 北线	10kV双北线桑墩子东台支28号桑墩 子东台区变压器	400	74.71%	61.15	61.15	否	否	无	7%	
5002	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双 北线	10kV双北线双井子中台分24#双井 子一组2号台区变压器	400	27.79%	248.85	248.85	否	否	无	5%	
5003	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双 北线	10kV双北线双井子支17右1双井子 三组台区变压器	400	15.14%	299.44	299.44	否	否	无	-12%	
5004	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双	10kV双北线高家西台117号高家矿	200	16.54%	146.93	146.93	否	否	无	43%	
5005	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线206左1#南一井台区变	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	22%	
5006	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线870分42右12#北三井台	100	39.91%	50.09	50.09	否	否	无	2%	
5007	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线870分40左9#南二井台	100	70.87%	19.13	19.13	否	否	无	8%	
5008	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线90右15#北二井台区变	100	41.25%	48.75	48.75	否	否	无	-15%	
5009	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线206右2#南二井台区变	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	28%	
5010	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线83左7右8#西一井台区	50	44.65%	22.68	22.68	否	否	无	-28%	
5011	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线870分58左4#南三井台	100	53.26%	36.74	36.74	否	否	无	-12%	
5012	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线83左7右3#西二井台区	100	51.53%	38.47	38.47	否	否	无	-25%	
5013	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6025岱	10kV岱东线284号温西变压器	200	17.45%	145.10	145.10	否	否	无	10%	
5014	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线870分29右19#北二井台	100	35.98%	54.02	54.02	否	否	无	-20%	
5015	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线870分49右8#北一井台	100	41.22%	48.78	48.78	否	否	无	4%	
5016	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线870分29右40#北四井台	100	78.08%	11.92	11.92	否	否	无	-9%	
5017	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线870分24+1左2#南一井	100	69.26%	20.74	20.74	否	否	无	-33%	
5018	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线870分67左4#南一井台	50	32.70%	28.65	28.65	否	否	无	-15%	
5019	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线870分54#北一井台区变	50	35.56%	27.22	27.22	否	否	无	-8%	
5020	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线870分58左9#南二井台	100	71.67%	18.33	18.33	否	否	无	3%	
5021	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线870分徐家湖南台公变	200	14.84%	150.32	150.32	否	否	无	-4%	
5022	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线870分75左3#南一井台	100	49.41%	40.59	40.59	否	否	无	-4%	
5023	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线870分62右7#北一井台	100	57.50%	32.51	32.51	否	否	无	10%	
5024	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线西小河大棚支台公变台	100	53.74%	36.26	36.26	否	否	无	-40%	
5025	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线八里照明6台公变台区	100	62.39%	27.61	27.61	否	否	无	-19%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
5026	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线870分40左19#南四井台	100	36.43%	53.57	53.57	否	否	无	12%	
5027	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线870分29右14#北一井台	100	76.66%	13.34	13.34	否	否	无	-34%	
5028	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线八里照明5#台公变台区	400	15.29%	298.85	298.85	否	否	无	3%	
5029	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线870分46#北一井台区变	100	55.50%	34.50	34.50	否	否	无	8%	
5030	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线870分69#北一井台区变	100	65.07%	24.93	24.93	否	否	无	-33%	
5031	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线870分37右6#井井通台	100	62.69%	27.31	27.31	否	否	无	-23%	
5032	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线西小河5#照明台公变台	200	28.86%	122.29	122.29	否	否	无	-9%	
5033	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线870分29右52#北六井台	100	68.44%	21.56	21.56	否	否	无	-14%	
5034	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线870分19右20#东二井台	100	39.02%	50.99	50.99	否	否	无	-14%	
5035	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线870分58右14#北三井台	100	55.49%	34.51	34.51	否	否	无	-19%	
5036	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新 北线	10kV新北线西小河3号台支线6#照 明台公变台区变压器	100	39.98%	50.03	50.03	否	否	无	20%	
5037	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线870分67左9#南二井台	100	65.49%	24.51	24.51	否	否	无	-22%	
5038	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线90右7#北一井台区变压	100	22.58%	67.42	67.42	否	否	无	-46%	
5039	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线870分62右14#北二井台	100	54.17%	35.83	35.83	否	否	无	11%	
5040	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新 北线	10kV新北线870分29右29左7号副杆 北七井台区变压器	100	40.81%	49.19	49.19	否	否	无	-22%	
5041	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新 北线	10kV新北线西小河3号台支线4#照 明台公变台区变压器	30	39.06%	15.28	15.28	否	否	无	-1%	
5042	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线83号杆左分6#南一井台	50	42.78%	23.61	23.61	否	否	无	-26%	
5043	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6025岱	10kV岱东线上峪分防身支035号下	30	68.81%	6.36	6.36	否	否	无	-3%	
5044	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4302三 三零线	10kV三三零线06#变压器	200	45.52%	88.96	88.96	否	否	无	27%	
5045	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛	10kV蔡牛线夏家分1#榆树村公变台	200	58.51%	62.99	62.99	否	否	无	-22%	
5046	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4307镇	10kV镇内线安心台分支14#国网7#	315	38.08%	163.55	163.55	否	否	无	-2%	
5047	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4307镇	10kV镇内线安心台分国网19#01#国	315	64.22%	81.21	81.21	否	否	无	-5%	
5048	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2322阿吉	10kV阿吉线沙石分鲁家支6#鲁家台	200	33.46%	113.08	113.08	否	否	无	-1%	
5049	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2322阿吉 线	10kV阿吉线沙石分石砬大棚支7#石 砬子大棚变压器	200	3.80%	172.41	172.41	否	否	无	-8%	
5050	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛	10kV蔡牛线王千分169#王千村西变	160	33.22%	90.85	90.85	否	否	无	8%	
5051	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6025岱	10kV岱东线下峪七组分001号下峪	20	40.71%	9.86	9.86	否	否	无	20%	
5052	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6025岱	10kV岱东线325号前进一组变压器	100	51.61%	38.39	38.39	否	否	无	29%	
5053	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6025岱	10kV岱东线温池三组支1#温池三组	20	79.77%	2.05	2.05	否	否	无	12%	
5054	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6025岱 东线	10kV岱东线鹿沟一二组分006号鹿 沟一二组变压器	200	25.01%	129.98	129.98	否	否	无	19%	
5055	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6925双 东线	10kV双东线狼洞坨一组分支35号狼 洞坨台区变压器	400	9.28%	322.89	322.89	否	否	无	2%	
5056	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6924双	10kV双南线西分27右3双树11队台	200	15.26%	149.48	149.48	否	否	无	11%	
5057	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4308新 西线	10kV新西线台分小鲍岗子照明分支 01#公变台区变压器	200	25.78%	128.45	128.45	否	否	无	11%	
5058	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4308新	10kV新西线95右6#井井通台区变压	100	20.00%	70.00	70.00	否	否	无	-28%	
5059	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4308新	10kV新西线101左7#西二井台区变	100	46.81%	43.19	43.19	否	否	无	-12%	
5060	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4308新	10kV新西线70左1#北一井台区变压	50	0.05%	44.98	44.98	否	否	无	27%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
5061	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4308新	10kV新西线101左1#西一井台区变	50	40.10%	24.95	24.95	否	否	无	-17%	
5062	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4308新	10kV新西线三家子分15左2#井井通	50	50.54%	19.73	19.73	否	否	无	8%	
5063	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4308新 西线	10kV新西线安心台分27#安心台南 台公变台区变压器	200	26.13%	127.74	127.74	否	否	无	5%	
5064	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4308新 西线	10kV新西线鲍岗子南照明台分03# 公变台区变压器	400	17.40%	290.40	290.40	否	否	无	-8%	
5065	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4308新 西线	10kV新西线鲍岗子分鲍岗子北照明 台04#公变台区变压器	400	19.10%	283.58	283.58	否	否	无	0%	
5066	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4308新	10kV新西线三家子分1右1#北一井	100	8.80%	81.20	81.20	否	否	无	-19%	
5067	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线83号杆左分21#南三井	100	44.00%	46.00	46.00	否	否	无	-25%	
5068	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线83号杆左分17#南二井	100	59.05%	30.95	30.95	否	否	无	-25%	
5069	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新 北线	10kV新北线西小河2#照明台分4#台 公变台区变压器	100	58.85%	31.15	31.15	否	否	无	-2%	
5070	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新 北线	10kV新北线西小河分25#西小河1# 照明台公变台区变压器	200	25.57%	128.86	128.86	否	否	无	-2%	
5071	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6025岱	10kV岱东线秦家分团三组支003号	200	37.18%	105.63	105.63	否	否	无	4%	
5072	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新 北线	10kV新北线花豹分支花豹屯北照明 台公变台区变压器	200	52.72%	74.56	74.56	否	否	无	2%	
5073	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5115平	10kV平铁线52左1台区变压器	200	66.39%	47.22	47.22	否	否	无	53%	
5074	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4308新	10kV新西线小安心台支10#小安心	100	37.45%	52.55	52.55	否	否	无	18%	
5075	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4308新 西线	10kV新西线三家南台支1左1号三家 子中台区变压器	200	22.06%	135.88	135.88	否	否	无	-4%	
5076	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4308新 西线	10kV新西线分鲍岗子西照明台01# 公变台区变压器	400	12.60%	309.61	309.61	否	否	无	-1%	
5077	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4308新	10kV新西线三家子分24号三家子北	200	13.85%	152.29	152.29	否	否	无	-12%	
5078	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4308新	10kV新西线安心台分水田支3#南一	50	72.58%	8.71	8.71	否	否	无	33%	
5079	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4308新	10kV新西线15右2#北一井台区变压	100	0.04%	89.96	89.96	否	否	无	31%	
5080	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4308新	10kV新西线三家子分6左1#北二井	100	21.98%	68.02	68.02	否	否	无	-16%	
5081	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4308新	10kV新西线15右4#北二井台区变压	50	0.05%	44.97	44.97	否	否	无	31%	
5082	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4308新 西线	10kV新西线三家子分13右14#杆东 二井台区变压器	100	50.51%	39.49	39.49	否	否	无	-29%	
5083	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7974西煤	10kV西煤线44号孤家子分10孤家子	400	13.31%	306.75	306.75	否	否	无	-3%	
5084	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7974西煤	10kV西煤线65号孤家子东变压器	400	10.59%	317.66	317.66	否	否	无	-4%	
5085	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7974西煤	10kV西煤线10号青东北台变压器	200	12.25%	155.51	155.51	否	否	无	-2%	
5086	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6924双	10kV双南线永五分支永收五组变压	200	33.94%	112.12	112.12	否	否	无	-17%	
5087	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6924双 南线	10kV双南线西分线范家分支32号范 家东台区变压器	400	16.06%	295.75	295.75	否	否	无	3%	
5088	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7975青西	10kV青西线165号增胜4队台区变压	200	15.66%	148.67	148.67	否	否	无	-7%	
5089	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6924双 南线	10kV双南线西分线土地局分支17号 双树子北台区变压器	400	20.76%	276.96	276.96	否	否	无	9%	
5090	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6924双 南线	10kV双南线永收五组北台支4号永 收五组北台变压器	100	38.28%	51.72	51.72	否	否	无	-16%	
5091	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6924双	10kV双南线东分线33号古洞坨北台	200	30.05%	119.91	119.91	否	否	无	-1%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
5092	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6924双	10kV双南线永收四组变压器	100	68.92%	21.08	21.08	否	否	无	-9%	
5093	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6924双	10kV双南线狼三组支12左9狼三组	200	37.16%	105.69	105.69	否	否	无	-6%	
5094	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6924双	10kV双南线狼洞坨五组北台支线5	200	13.65%	152.69	152.69	否	否	无	-27%	
5095	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6924双 南线	10kV双南线东分黄洋三组东台支2 号黄洋三组东井井通台区变压器	100	54.35%	35.66	35.66	否	否	无	-9%	
5096	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6924双	10kV双南线泡东三组台区公变变压	200	36.17%	107.66	107.66	否	否	无	14%	
5097	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7975青西 线	10kV青西线油脂厂分青西北台支1 号青西北台区变压器	400	22.55%	269.78	269.78	否	否	无	-4%	
5098	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4312懿 新联线	10kV懿新联线1号杆新台子所用变 压器	200	64.16%	51.69	51.69	否	否	无	-96%	
5099	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7975青西	10kV青西线宗荒地分7号宗荒地台	400	10.91%	316.34	316.34	否	否	无	-2%	
5100	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东 线	10kV青东线增盛电井分4右3#增盛 二号井井通台区变压器	100	3.40%	86.60	86.60	否	否	无	-13%	
5101	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东	10kV青东线新东贝大棚台区变压器	200	9.65%	160.70	160.70	否	否	无	7%	
5102	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东	10kV青东线代山西台分代山西台区	400	39.11%	203.57	203.57	否	否	无	-1%	
5103	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东	10kV青东线西贝分29号西贝西台区	200	54.76%	70.48	70.48	否	否	无	61%	
5104	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东	10kV青东线西贝分西贝北台支西贝	400	39.62%	201.54	201.54	否	否	无	-6%	
5105	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东	10kV青东线增胜东台区变压器	200	42.45%	95.10	95.10	否	否	无	1%	
5106	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2321农工 西线	10kV农工西线阿吉南三台区支线5# 阿吉南3#台区变压器	315	50.41%	124.72	124.72	否	否	无	-3%	
5107	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双 北线	10kV双北线永收分农场支19左16号 永收排水站五号井井通台区变压器	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无	0%	
5108	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4308新	10kV新西线安心台东台支2#安心台	400	56.57%	133.74	133.74	否	否	无	-7%	
5109	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2321农工	10kV农工西线36号阿吉北6台区变	200	42.35%	95.29	95.29	否	否	无	26%	
5110	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5132平	10kV平固线苑家沟分12号苑家4台	100	58.22%	31.78	31.78	否	否	无	386%	
5111	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7975青西 线	10kV青西线缘渔场分灌区支5#青西 一号井井通台区变压器	100	44.54%	45.47	45.47	否	否	无	-43%	
5112	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7975青西 线	10kV青西线油脂厂分青西中台支1 号青西中台区变压器	400	21.61%	273.58	273.58	否	否	无	5%	
5113	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6925双	10kV双东线高家店分26号高家店5	200	23.69%	132.63	132.63	否	否	无	4%	
5114	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6925双	10kV双东线38左14号宏伟一台变压	400	38.86%	204.57	204.57	否	否	无	-16%	
5115	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6925双	10kV双东线黄洋泡分40号黄洋泡台	100	42.60%	47.40	47.40	否	否	无	-22%	
5116	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6925双 东线	10kV双东线刘家店支26左9号刘家 店三组台区变压器	400	21.88%	272.48	272.48	否	否	无	10%	
5117	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6925双 东线	10kV双东线丈沟子中台分129分支1 号丈沟子中台区变压器	400	14.19%	303.23	303.23	否	否	无	6%	
5118	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6925双 东线	10kV双东线丈沟子中台分128右6号 丈沟东台变压器	400	11.12%	315.50	315.50	否	否	无	1%	
5119	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6925双	10kV双东线86右4号黑渔汀一组台	400	10.38%	318.46	318.46	否	否	无	-8%	
5120	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6925双	10kV双东线104右3号黑二组台区变	200	21.63%	136.75	136.75	否	否	无	2%	
5121	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6925双	10kV双东线85左8号黑渔汀三组台	400	5.67%	337.33	337.33	否	否	无	13%	
5122	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6925双	10kV双东线75黑四10号黑四台区变	400	5.67%	337.31	337.31	否	否	无	14%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
5123	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6925双 东线	10kV双东线王家三组分支25号王家 三组台区变压器	200	14.11%	151.78	151.78	否	否	无	3%	
5124	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6925双	10kV双东线47左17号王家五组台区	400	12.16%	311.38	311.38	否	否	无	-4%	
5125	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6925双	10kV双东线高家店分4分支1号高家	200	11.40%	157.21	157.21	否	否	无	-18%	
5126	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6925双	10kV双东线71号左10号王家四组台	400	10.72%	317.11	317.11	否	否	无	-10%	
5127	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6925双	10kV双东线刘三东4右2号刘家店西	200	23.18%	133.64	133.64	否	否	无	4%	
5128	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6925双	10kV双东线高家店分10号高二组南	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	0%	
5129	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6925双	10kV双东线刘店支40右11号丈子沟	400	11.22%	315.12	315.12	否	否	无	10%	
5130	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6925双	10kV双东线117左11号黑七组台区	400	11.56%	313.74	313.74	否	否	无	-7%	
5131	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6925双 东线	10kV双东线刘家店分支60号右5高 家店三组台区变压器	400	20.46%	278.15	278.15	否	否	无	-1%	
5132	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3813李 南线	10kV李南线大小会分黄泥洼支30号 黄泥洼子台区变压器	200	15.56%	148.88	148.88	否	否	无	25%	
5133	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3813李 南线	10kV李南线金家沟分66分支6号砬 子沟西台区变压器	30	34.15%	16.75	16.75	否	否	无	3%	
5134	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3827李	10kV李横线163号岭西南台区变压	100	0.16%	89.84	89.84	否	否	无	271%	
5135	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7015甸	10kV甸南线石门子分石门子变压器	50	48.72%	20.64	20.64	否	否	无	0%	
5136	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7015甸	10kV甸南线双头子分双头子变压器	100	23.68%	66.32	66.32	否	否	无	4%	
5137	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7015甸	10kV甸南线小宝分上小宝支上小宝	20	54.30%	7.14	7.14	否	否	无	3%	
5138	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7015甸	10kV甸南线英树分二道支台沟支台	20	46.47%	8.71	8.71	否	否	无	6%	
5139	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7015甸	10kV甸南线小宝分下小宝东支下小	30	70.52%	5.84	5.84	否	否	无	-1%	
5140	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6925双 东线	10kV双东线桑墩子一组分支53支1 号丈子沟一组台区变压器	200	13.14%	153.72	153.72	否	否	无	26%	
5141	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双 北线	10kV双北线双井子中台分支线7分1 号双井子中台变压器	400	11.96%	312.14	312.14	否	否	无	-3%	
5142	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双 北线	10kV双北线马五组水田支3#马圈子 五组水田台区变压器	100	52.17%	37.83	37.83	否	否	无	-2%	
5143	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6925双 东线	10kV双东线桑墩子一组分支50右4 号丈子沟二组台区变压器	200	15.99%	148.01	148.01	否	否	无	1%	
5144	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7018甸	10kV甸东线249号东泉子分04号变	100	22.54%	67.46	67.46	否	否	无	52%	
5145	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2321农工 西线	10kV农工西线阿吉南二台支线01# 阿吉南2#台区变压器	80	48.88%	32.90	32.90	否	否	无	7%	
5146	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7015甸	10kV甸南线抚安分新坟支下新坟2#	30	71.00%	5.70	5.70	否	否	无	9%	
5147	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7015甸	10kV甸南线英树分二道支黄岭接大	50	34.79%	27.60	27.60	否	否	无	0%	
5148	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7015甸	10kV甸南线抚安分大棚支抚大棚变	200	18.42%	143.15	143.15	否	否	无	-15%	
5149	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7015甸	10kV甸南线英树分二道支三道接三	50	55.40%	17.30	17.30	否	否	无	74%	
5150	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7015甸	10kV甸南线英树分二道支二道东支	100	60.62%	29.38	29.38	否	否	无	7%	
5151	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7015甸	10kV甸南线大宝分5号大宝变压器	400	29.25%	243.00	243.00	否	否	无	8%	
5152	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7015甸	10kV甸南线英树分二道支黄岭接黄	50	26.07%	31.97	31.97	否	否	无	-3%	
5153	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7015甸	10kV甸南线英树分长贝变压器	50	75.01%	7.50	7.50	否	否	无	5%	
5154	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7015甸	10kV甸南线抚安分新坟支马山西支	400	11.76%	312.95	312.95	否	否	无	-1%	
5155	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7015甸	10kV甸南线石门子分接古台变压器	50	33.47%	28.27	28.27	否	否	无	1%	
5156	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7015甸	10kV甸南线英树分二道支三道接三	20	60.34%	5.93	5.93	否	否	无	1%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
5157	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7015甸	10kV甸南线抚安分新坟支下新坟变	30	71.00%	5.70	5.70	否	否	无	9%	
5158	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7015甸	10kV甸南线抚安分抚2号变压器	200	59.15%	61.70	61.70	否	否	无	-7%	
5159	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7015甸	10kV甸南线英树分英树北变压器	200	27.54%	124.92	124.92	否	否	无	13%	
5160	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7015甸	10kV甸南线抚安分西台支抚4号变	100	72.03%	17.97	17.97	否	否	无	1%	
5161	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7015甸	10kV甸南线抚安分抚东支抚东2号	100	76.72%	13.28	13.28	否	否	无	-1%	
5162	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7015甸	10kV甸南线英树分二道支二道西变	30	38.89%	15.33	15.33	否	否	无	19%	
5163	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6925双 东线	10kV双东线高家店分高家7组支4号 右3号高二组台区变压器	400	16.72%	293.10	293.10	否	否	无	12%	
5164	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6925双 东线	10kV双东线刘店支31左3号刘家店 二组东台区变压器	200	24.20%	131.61	131.61	否	否	无	-13%	
5165	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5130红	10kV红峰线19号山头堡10号变压器	200	12.17%	155.66	155.66	否	否	无	132%	
5166	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东 线	10kV青东线二公台分芦堡北台支镇 西十队台区变压器	200	30.31%	119.38	119.38	否	否	无	-4%	
5167	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7976青北 线	10kV青北线东营盘分腰堡2#台分2 号腰堡2#台区变压器	400	6.41%	334.36	334.36	否	否	无	14%	
5168	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7976青北	10kV青北线西果2#台分3号西果1#	400	15.07%	299.74	299.74	否	否	无	-9%	
5169	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7976青北	10kV青北线晓兴屯分24号晓兴屯1#	400	14.18%	303.30	303.30	否	否	无	-16%	
5170	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7976青北 线	10kV青北线东营盘分腰堡1#台分2 号腰堡1#台区变压器	200	22.59%	134.82	134.82	否	否	无	21%	
5171	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7976青北 线	10kV青北线东营分杜蒋支22号杜蒋 2号台区变压器	400	7.85%	328.61	328.61	否	否	无	-1%	
5172	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7976青北 线	10kV青北线泉眼沟2#台分2号泉眼 沟2#台区变压器	400	15.03%	299.88	299.88	否	否	无	13%	
5173	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7976青北 线	10kV青北线泉眼沟1#台分2号泉眼 沟1#台区变压器	400	15.89%	296.42	296.42	否	否	无	-5%	
5174	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7976青北 线	10kV青北线东营分下塔子7号台支4 号下塔子7号台区变压器	200	17.12%	145.77	145.77	否	否	无	3%	
5175	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3813李	10kV李南线小会西台支2号小会西	200	78.18%	23.63	23.63	否	否	无	18%	
5176	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3813李 南线	10kV李南线河南分林场家属支1号 副杆河南台区变压器	315	40.25%	156.72	156.72	否	否	无	4%	
5177	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3813李	10kV李南线西山分44号上台台区变	50	68.32%	10.84	10.84	否	否	无	-1%	
5178	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2322阿吉	10kV阿吉线168号陈平桥头2号变压	400	33.98%	224.10	224.10	否	否	无	48%	
5179	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6023社	10kV社直线鸡冠山分鸡二组支2号	200	27.71%	124.58	124.58	否	否	无	9%	
5180	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6025岱	10kV岱东线河北分河北二组支002	200	12.96%	154.09	154.09	否	否	无	-31%	
5181	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6027白	10kV白旗线西岭下分碾子沟支31号	20	65.84%	4.83	4.83	否	否	无	31%	
5182	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6023社	10kV社直线鸡冠山分鸡四组支2号	200	15.81%	148.39	148.39	否	否	无	29%	
5183	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7015甸	10kV甸南线英树分岗东支岗东变压	20	57.41%	6.52	6.52	否	否	无	17%	
5184	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6023社	10kV社直线得胜分5号业一变压器	20	60.95%	5.81	5.81	否	否	无	-6%	
5185	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6023社	10kV社直线鸡冠山分鸡一组支2号	100	18.54%	71.46	71.46	否	否	无	33%	
5186	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7015甸	10kV甸南线小宝分后湾岭子变压器	200	73.98%	32.04	32.04	否	否	无	4%	
5187	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6027白 旗线	10kV白旗线孤家子二三组支4#孤家 子二三组变压器	400	20.39%	278.46	278.46	否	否	无	-5%	
5188	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6023社	10kV社直线二道沟分11号业尔兴七	200	15.68%	148.64	148.64	否	否	无	17%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
5189	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6025岱	10kV岱东线秦家分076号秦家变压	200	16.43%	147.15	147.15	否	否	无	7%	
5190	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6025岱	10kV岱东线河北分河北一组支003	200	17.14%	145.72	145.72	否	否	无	18%	
5191	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6023社 直线	10kV社直线得胜分一二组支3号得 胜一二组变压器	200	15.05%	149.89	149.89	否	否	无	0%	
5192	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6027白	10kV白旗线195号山一组变压器	160	33.19%	90.90	90.90	否	否	无	5%	
5193	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6023社	10kV社直线得胜分12号业二组变压	200	24.52%	130.96	130.96	否	否	无	-6%	
5194	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6023社	10kV社直线得胜分黄俞潮支33号业	20	68.87%	4.23	4.23	否	否	无	1%	
5195	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6027白	10kV白旗线夹河分大藏子支6号大	100	16.51%	73.49	73.49	否	否	无	-54%	
5196	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6023社	10kV社直线得胜分业四支3号业四	200	20.78%	138.44	138.44	否	否	无	12%	
5197	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7015甸	10kV甸南线英树分沟掌支沟掌变压	200	22.76%	134.47	134.47	否	否	无	-2%	
5198	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6027白	10kV白旗线粮库分10号香火地变压	200	18.67%	142.67	142.67	否	否	无	11%	
5199	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6025岱	10kV岱东线河北分016号鹿沟三台	200	11.43%	157.13	157.13	否	否	无	10%	
5200	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6025岱	10kV岱东线127左6岱九组变压器	400	12.83%	308.66	308.66	否	否	无	0%	
5201	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7015甸	10kV甸南线英树分上松树支上松树	100	44.95%	45.05	45.05	否	否	无	4%	
5202	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3829李 东线	10kV李东线车夫北分车夫西台支2 号车夫西台区变压器	200	37.97%	104.06	104.06	否	否	无	5%	
5203	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5132平	10kV平固线苑家沟分7号苑家3台变	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无	0%	
5204	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5132平	10kV平固线苑家沟分34#苑家沟2号	100	45.14%	44.86	44.86	否	否	无	-4%	
5205	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3829李	10kV李东线利民屯支6号利民台区	400	18.09%	287.65	287.65	否	否	无	5%	
5206	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3829李	10kV李东线辅民分利民支42号北房	50	38.52%	25.74	25.74	否	否	无	8%	
5207	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3829李 东线	10kV李东线市场综合楼分2号市场 综合楼台区变压器	250	44.49%	113.78	113.78	否	否	无	2%	
5208	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	横道变12301横东 线	10kV横东线三道沟分支57右7号四 道沟台区变压器	200	12.26%	155.49	155.49	否	否	无	237%	
5209	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	横道变12301横东 线	10kV横东线椴木分后营4台支3号后 营4台区变压器	100	41.75%	48.25	48.25	否	否	无	9%	
5210	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	横道变12301横东	10kV横东线265号二冲台区变压器	200	12.89%	154.22	154.22	否	否	无	-1%	
5211	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	横道变12301横东	10kV横东线铜背分12号西山铜背台	50	61.14%	14.43	14.43	否	否	无	-7%	
5212	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	横道变12301横东	10kV横东线西山分4右5号西山二台	160	33.64%	90.17	90.17	否	否	无	5%	
5213	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	横道变12301横东	10kV横东线椴木分100号后营5台区	50	66.37%	11.81	11.81	否	否	无	8%	
5214	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	横道变12301横东	10kV横东线椴木分184号大椴木台	400	35.38%	218.48	218.48	否	否	无	9%	
5215	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	横道变12301横东	10kV横东线孤家子分44号孤山一台	100	65.38%	24.62	24.62	否	否	无	8%	
5216	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	横道变12301横东 线	10kV横东线孤家子分孤山二台支5 号孤山二台区变压器	80	68.64%	17.08	17.08	否	否	无	0%	
5217	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	横道变12301横东	10kV横东线91右2号想儿山台区变压	100	39.89%	50.11	50.11	否	否	无	4%	
5218	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	横道变12301横东	10kV横东线段木分138号边强台区	200	50.42%	79.15	79.15	否	否	无	15%	
5219	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	横道变12301横东	10kV横东线武家台分支7号武家村	200	67.52%	44.95	44.95	否	否	无	3%	
5220	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3813李	10kV李南线下未支3#下未台区变压	200	26.68%	126.65	126.65	否	否	无	-2%	
5221	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5128军 工线	10kV军工线铁矿分台子沟支9右12# 段木5#变压器	80	26.10%	51.12	51.12	否	否	无	-7%	
5222	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5128军	10kV军工线铁矿分78左4#段木3号	400	14.14%	303.43	303.43	否	否	无	2%	
5223	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5128军	10kV军工线铁矿分台子沟支23#段	80	30.68%	47.46	47.46	否	否	无	0%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
5224	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5128军 工线	10kV军工线铁矿分107左1#小红石3 号台区变压器	200	70.79%	38.42	38.42	否	否	无	14%	
5225	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5128军 工线	10kV军工线铁矿分107左2#小红石2 号台区变压器	200	36.32%	107.37	107.37	否	否	无	14%	
5226	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5128军	10kV军工线铁矿分3右1#平顶堡3号	400	60.60%	117.62	117.62	否	否	无	9%	
5227	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5128军	10kV军工线铁矿分67左5#变压器	100	63.51%	26.49	26.49	否	否	无	1%	
5228	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5128军 工线	10kV军工线铁矿分100左1#小红石1 号台区变压器	200	45.80%	88.40	88.40	否	否	无	11%	
5229	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	横道变12302横西	10kV横西线上台一组分4号上台一	400	62.16%	111.38	111.38	否	否	无	13%	
5230	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线西崔分西崔中支4号西	200	68.55%	42.91	42.91	否	否	无	8%	
5231	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5132平	10kV平固线养竹沟分79号高剑2号	20	73.88%	3.23	3.23	否	否	无	3%	
5232	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4308新	10kV新西线诸民北台分5#诸民北大	80	45.11%	35.92	35.92	否	否	无	8%	
5233	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4308新 西线	10kV新西线诸民屯西大棚支线05# 公变台区变压器	30	41.07%	14.68	14.68	否	否	无	66%	
5234	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7018甸	10kV甸东线平安分当铺西支012号	200	34.00%	112.00	112.00	否	否	无	5%	
5235	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7018甸	10kV甸东线平安分杨庄子支1号杨	50	55.73%	17.13	17.13	否	否	无	11%	
5236	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7018甸	10kV甸东线窑沟分庙岭支013号庙	20	79.56%	2.09	2.09	否	否	无	-1%	
5237	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7018甸	10kV甸东线孤家分三嘴子支003号	100	38.35%	51.65	51.65	否	否	无	12%	
5238	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7018甸	10kV甸东线窑沟分032号上窑沟变	20	68.97%	4.21	4.21	否	否	无	16%	
5239	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4305新 东线	10kV新东线新台堡北台分1#新台堡 北台公变台区变压器	100	73.85%	16.15	16.15	否	否	无	-28%	
5240	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4305新	10kV新东线懿路1#大棚台公变台区	50	66.98%	11.51	11.51	否	否	无	11%	
5241	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6925双	10kV双东线桑一组支73号桑墩子一	200	19.49%	141.02	141.02	否	否	无	24%	
5242	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6924双	10kV双南线西分18右3号泡东村台	200	73.87%	32.26	32.26	否	否	无	2%	
5243	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6924双	10kV双南线东分线3号古洞坨四组	100	27.29%	62.71	62.71	否	否	无	-1%	
5244	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6925双 东线	10kV双东线高家店分支13号高七05 高家7组台区变压器	400	10.25%	319.01	319.01	否	否	无	-4%	
5245	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6924双	10kV双南线泡东四组公变变压器	400	18.72%	285.13	285.13	否	否	无	-16%	
5246	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6925双	10kV双东线黑七组2右12号黑八组	200	9.72%	160.56	160.56	否	否	无	-4%	
5247	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6924双	10kV双南线西分线72右5双树子九	400	18.36%	286.57	286.57	否	否	无	12%	
5248	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6925双	10kV双东线高家店分11右3号高四	200	14.26%	151.49	151.49	否	否	无	21%	
5249	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6924双 南线	10kV双南线泡东分永收四组30右9 永收四北台变压器	100	25.19%	64.81	64.81	否	否	无	-15%	
5250	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6925双 东线	10kV双东线狼洞坨一组分支2号王 家二组台区变压器	200	22.15%	135.70	135.70	否	否	无	-2%	
5251	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6924双 南线	10kV双南线西分线双树子中台支3 号双树子中台区变压器	200	45.96%	88.08	88.08	否	否	无	-6%	
5252	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6925双	10kV双东线高家店分01号杆高家一	400	15.09%	299.63	299.63	否	否	无	17%	
5253	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6925双	10kV双东线110左1号黑六组台区变	200	11.22%	157.57	157.57	否	否	无	-15%	
5254	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6925双	10kV双东线59右6号王家一组台区	400	7.60%	329.60	329.60	否	否	无	3%	
5255	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6925双	10kV双东线黑八组东9左6号黑八组	200	14.97%	150.07	150.07	否	否	无	-10%	
5256	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6925双	10kV双东线狼一支17右4号狼洞坨	400	16.08%	295.67	295.67	否	否	无	7%	
5257	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6924双	10kV双南线范家支12右3范家南台	200	17.42%	145.16	145.16	否	否	无	-9%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
5258	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5132平 固线	平顶堡变5132平固线山头堡分支9 号山头堡8号变压器	80	18.69%	57.05	57.05	否	否	无	3%	
5259	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6924双	10kV双南线168号沈铁家属房台区	100	2.69%	87.32	87.32	否	否	无	-15%	
5260	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6925双 东线	10kV双东线桑墩子一组分支21左7 号刘家店一组台区变压器	200	42.39%	95.22	95.22	否	否	无	4%	
5261	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6924双	10kV双南线狼六北支19右16狼3组	200	28.11%	123.77	123.77	否	否	无	-7%	
5262	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6924双 南线	10kV双南线泡东分永收四组支30右 8#永收四组南台变压器	100	14.08%	75.92	75.92	否	否	无	-25%	
5263	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6924双	10kV双南线26号狼四组1.2台变压	100	60.42%	29.58	29.58	否	否	无	-7%	
5264	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6925双 东线	10kV双东线丈沟子中台分134左5号 丈沟西台变压器	400	17.81%	288.76	288.76	否	否	无	1%	
5265	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6924双 南线	10kV双南线西分线双树子东台支5 号双树子东台区变压器	400	19.86%	280.57	280.57	否	否	无	2%	
5266	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6925双 东线	10kV双东线狼一组分10左9号王家 二组南台区变压器	200	44.76%	90.49	90.49	否	否	无	12%	
5267	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6025岱	10kV岱东线岱一组分043号岱一组	30	73.14%	5.06	5.06	否	否	无	0%	
5268	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6025岱	10kV岱东线秦家分团二组支002号	200	19.84%	140.33	140.33	否	否	无	21%	
5269	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6025岱	10kV岱东线345号前二变压器	20	64.46%	5.11	5.11	否	否	无	39%	
5270	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6025岱	10kV岱东线昂五组分012号昂邦河	200	9.42%	161.16	161.16	否	否	无	7%	
5271	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6025岱	10kV岱东线上费家分037号上费家	200	17.62%	144.76	144.76	否	否	无	5%	
5272	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6025岱	10kV岱东线昂邦河小区分2号昂邦	100	40.22%	49.78	49.78	否	否	无	42%	
5273	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6025岱	10kV岱东线下峪二组支002号下峪	50	46.82%	21.59	21.59	否	否	无	-33%	
5274	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6025岱	10kV岱东线温东分003号温东变压	200	26.20%	127.60	127.60	否	否	无	3%	
5275	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6025岱	10kV岱东线秦家分团一组支004号	200	11.26%	157.49	157.49	否	否	无	7%	
5276	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6025岱	10kV岱东线费家三四组支4#费家三	400	14.69%	301.26	301.26	否	否	无	19%	
5277	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7015甸	10kV甸南线毛泉分毛泉西支1号毛	30	71.54%	5.54	5.54	否	否	无	4%	
5278	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5115平	10kV平铁线建设村分3号建设8台区	50	34.32%	27.84	27.84	否	否	无	2%	
5279	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5115平	10kV平铁线70号建设2号台区变压	200	50.55%	78.90	78.90	否	否	无	-36%	
5280	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5115平 铁线	10kV平铁线平顶堡2号台分1号平顶 堡2号台区变压器	400	14.22%	303.14	303.14	否	否	无	-17%	
5281	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5115平	10kV平铁线8左1#平顶堡5号台区变	200	20.51%	138.97	138.97	否	否	无	0%	
5282	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5115平	10kV平铁线60左5号建设5号台区变	200	33.14%	113.72	113.72	否	否	无	-4%	
5283	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5115平 铁线	10kV平铁线建设村分下屯支16#下 屯2台区变压器	200	9.17%	161.66	161.66	否	否	无	-8%	
5284	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7015甸	10kV甸南线抚安分新坟支马山东支	50	36.16%	26.92	26.92	否	否	无	-1%	
5285	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5115平	10kV平铁线33号平顶堡8号台区变	100	64.62%	25.38	25.38	否	否	无	4%	
5286	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5115平	10kV平铁线建设村分26左5#下屯1	400	14.84%	300.64	300.64	否	否	无	-4%	
5287	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5115平	10kV平铁线62右2号建设4号台区变	160	76.03%	22.36	22.36	否	否	无	5%	
5288	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7015甸	10kV甸南线英树分英树南支英树南	30	46.97%	12.91	12.91	否	否	无	4%	
5289	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2322阿吉 线	10kV阿吉线沙石分黑坨大棚支7#黑 坨子大棚变压器	200	5.51%	168.99	168.99	否	否	无	-24%	
5290	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2322阿吉	10kV阿吉线胜利分线04#胜利村大	400	0.97%	356.11	356.11	否	否	无	-30%	
5291	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2322阿吉	10kV阿吉线南干南山分支线17#陈	80	59.52%	24.39	24.39	否	否	无	-9%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
5292	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2322阿吉	10kV阿吉线119号李家台支6号李家	400	15.91%	296.34	296.34	否	否	无	4%	
5293	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2322阿吉	10kV阿吉线陈平分陈平五台支1#陈	200	24.41%	131.18	131.18	否	否	无	16%	
5294	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2322阿吉	10kV阿吉线平安分支线平安东支	400	20.62%	277.52	277.52	否	否	无	4%	
5295	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2322阿吉	03#平安东台变压器	400	19.80%	280.78	280.78	否	否	无	-14%	
5296	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2322阿吉	10kV阿吉线隋荒北台支3#隋荒村北	400	39.72%	201.11	201.11	否	否	无	5%	
5297	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2322阿吉	线03#平安村西变压器	100	19.71%	70.29	70.29	否	否	无	27%	
5298	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2322阿吉	10kV阿吉线大棚支线08#阿吉大棚	200	41.28%	97.45	97.45	否	否	无	-5%	
5299	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2322阿吉	10kV阿吉线155左1号陈平七号台区	400	29.14%	243.44	243.44	否	否	无	6%	
5300	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2322阿吉	10kV阿吉线南干陈平分支线陈平四	100	75.77%	14.23	14.23	否	否	无	10%	
5301	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2322阿吉	台支03#陈平四台变压器	400	18.25%	286.99	286.99	否	否	无	5%	
5302	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2322阿吉	10kV阿吉线南干陈平分支线16#陈	100	24.74%	65.26	65.26	否	否	无	-3%	
5303	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2322阿吉	10kV阿吉线南干魏家分支线53#孔	400	17.01%	291.96	291.96	否	否	无	-4%	
5304	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV阿吉线沙石分黑坨子支11#黑	400	12.85%	308.60	308.60	否	否	无	-44%	
5305	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线索龙北照明分支4#索龙	30	72.35%	5.29	5.29	否	否	无	4%	
5306	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	北照明台变台区变压器	80	47.75%	33.80	33.80	否	否	无	-13%	
5307	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线索龙北照明台公变	100	37.58%	52.42	52.42	否	否	无	15%	
5308	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线索龙北照明台公变	400	17.04%	291.83	291.83	否	否	无	9%	
5309	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线索龙北照明台公变	100	67.85%	22.15	22.15	否	否	无	3%	
5310	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线索龙北照明台公变	100	40.21%	49.79	49.79	否	否	无	-14%	
5311	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线索龙北照明台公变	80	38.75%	41.00	41.00	否	否	无	11%	
5312	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线索龙北照明台公变	100	32.78%	57.22	57.22	否	否	无	-6%	
5313	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线索龙北照明台公变	100	36.81%	53.19	53.19	否	否	无	-44%	
5314	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线索龙北照明台公变	160	65.05%	39.92	39.92	否	否	无	48%	
5315	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线索龙北照明台公变	400	18.91%	284.36	284.36	否	否	无	10%	
5316	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线索龙北照明台公变	50	68.93%	10.53	10.53	否	否	无	40%	
5317	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线索龙北照明台公变	100	64.64%	25.36	25.36	否	否	无	-15%	
5318	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线索龙北照明台公变	50	74.80%	7.60	7.60	否	否	无	10%	
5319	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线索龙北照明台公变	400	19.08%	283.69	283.69	否	否	无	13%	
5320	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线索龙北照明台公变	100	32.15%	57.85	57.85	否	否	无	7%	
5321	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线索龙北照明台公变	100	66.32%	23.68	23.68	否	否	无	3%	
5322	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线索龙北照明台公变	200	30.72%	118.56	118.56	否	否	无	17%	
5323	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线索龙北照明台公变	50	78.46%	5.77	5.77	否	否	无	16%	
5324	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线索龙北照明台公变	400	20.27%	278.94	278.94	否	否	无	4%	
5325	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线索龙北照明台公变	100	55.87%	34.13	34.13	否	否	无	-8%	
5326	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新	10kV新北线索龙北照明台公变	100	38.15%	51.85	51.85	否	否	无	11%	
5327	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3829李	10kV李东线2号杆李千户所用变压	80	0.00%	72.00	72.00	否	否	无	0%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
5328	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3829李 东线	10kV李东线李千户2台分5号李千户 2台区变压器（新）	400	35.06%	219.76	219.76	否	否	无	550%	
5329	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3829李	10kV李东线车夫北分8号车夫北台	200	20.71%	138.59	138.59	否	否	无	-15%	
5330	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3829李 东线	10kV李东线车夫北分车夫东台支3 号车夫东台区变压器	200	41.38%	97.24	97.24	否	否	无	4%	
5331	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3829李 东线	10kV李东线崔山分李千户1号台支4 号李千户1台区变压器	200	63.07%	53.87	53.87	否	否	无	8%	
5332	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3829李	10kV李东线信用社支6#李千户信用	400	32.28%	230.88	230.88	否	否	无	-2%	
5333	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3829李 东线	10kV李东线崔山分崔山西台支8号 崔山西台区变压器	100	65.68%	24.32	24.32	否	否	无	8%	
5334	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3829李	10kV李东线崔山分33号崔山北台区	100	78.01%	11.99	11.99	否	否	无	-72%	
5335	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3829李	10kV李东线辅民分7号辅民西台区	50	73.07%	8.47	8.47	否	否	无	9%	
5336	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3829李	10kV李东线村台分10号李千户村台	400	34.49%	222.04	222.04	否	否	无	4%	
5337	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3829李 东线	10kV李东线李千户北台分1号李千 户北台区变压器	50	37.58%	26.21	26.21	否	否	无	10%	
5338	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3829李 东线	10kV李东线花红沟分辅民东台支5 号辅民东台区变压器	200	18.78%	142.45	142.45	否	否	无	5%	
5339	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5128军	10kV军工线2#平顶堡9号台区变压	200	10.34%	159.33	159.33	否	否	无	-12%	
5340	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5132平	10kV平固线养竹沟分108号养竹1号	50	55.80%	17.10	17.10	否	否	无	13%	
5341	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5132平 固线	10kV平固线73左7左7左4号山头堡3 号台区变压器	200	60.30%	59.39	59.39	否	否	无	-2%	
5342	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5132平	10kV平固线40左3号山头堡6号台区	100	56.59%	33.41	33.41	否	否	无	-19%	
5343	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5132平 固线	10kV平固线养竹沟分赵家坟支8右4 号团山3号台区变压器	80	47.69%	33.85	33.85	否	否	无	-25%	
5344	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5132平	10kV平固线73左5号山头堡1号台区	160	41.23%	78.03	78.03	否	否	无	-3%	
5345	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5132平	10kV平固线73左15号山头堡2号台	160	53.12%	59.01	59.01	否	否	无	10%	
5346	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5132平 固线	10kV平固线养竹沟分99右2号养竹2 号台区变压器	50	39.76%	25.12	25.12	否	否	无	-4%	
5347	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6027白	10kV白旗线西岭下分碾子沟支10号	20	47.46%	8.51	8.51	否	否	无	-7%	
5348	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6027白	10kV白旗线下妈支2号下妈变压器	50	72.34%	8.83	8.83	否	否	无	-25%	
5349	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3829李	10kV李东线花红沟分23号南岗台区	30	59.82%	9.06	9.06	否	否	无	12%	
5350	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5132平	10kV平固线养竹沟分45右2号宋家	50	60.39%	14.81	14.81	否	否	无	11%	
5351	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3829李	10kV李东线花红沟分41号花红沟台	200	53.84%	72.31	72.31	否	否	无	-7%	
5352	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5132平	10kV平固线18左1号监狱照明台区	250	38.53%	128.68	128.68	否	否	无	-2%	
5353	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7018甸 东线	10kV甸东线平安分上平安堡支001 号上平安堡变压器	50	77.85%	6.08	6.08	否	否	无	-1%	
5354	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5132平 固线	10kV平固线养竹沟分赵家坟支21号 团山4号台区变压器	50	52.16%	18.92	18.92	否	否	无	-7%	
5355	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5132平 固线	10kV平固线养竹沟分团山支18号团 山2号台区变压器	100	24.09%	65.91	65.91	否	否	无	-22%	
5356	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5132平	10kV平固线106左1号山头堡5台区	100	32.13%	57.87	57.87	否	否	无	-3%	
5357	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5132平 固线	10kV平固线养竹沟分66左1号高箭1 号台区变压器	80	48.39%	33.29	33.29	否	否	无	34%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
5358	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5132平	10kV平固线养竹沟分30左1号610台	200	54.37%	71.26	71.26	否	否	无	13%	
5359	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4308新 西线	10kV新西线三家子分13右15#杆东 一井台区变压器	100	63.98%	26.03	26.03	否	否	无	-28%	
5360	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4308新	10kV新西线诸民中支2#诸民中台区	200	32.11%	115.78	115.78	否	否	无	5%	
5361	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双	10kV双北线李五组支7左4号李家七	100	33.58%	56.42	56.42	否	否	无	-1%	
5362	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西 线	10kV镇西线河夹心分河夹心8台支4 号河夹心8台变压器	200	15.93%	148.14	148.14	否	否	无	-6%	
5363	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西	10kV镇西线河夹心分4号养马堡四	200	16.19%	147.62	147.62	否	否	无	13%	
5364	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西	10kV镇西线歪石分80号歪石三变压	200	11.83%	156.34	156.34	否	否	无	5%	
5365	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西	10kV镇西线歪石分91号歪石五变压	200	2.27%	175.47	175.47	否	否	无	0%	
5366	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西	10kV镇西线西营分西营3台支8号西	200	20.20%	139.59	139.59	否	否	无	-6%	
5367	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西	10kV镇西线西营分西营3台支2号西	400	6.50%	334.02	334.02	否	否	无	-6%	
5368	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5132平 固线	10kV平固线养竹沟分团山支26号团 山1号台区变压器	100	22.45%	67.55	67.55	否	否	无	-26%	
5369	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5132平	10kV平固线苑家沟分39#苑家沟1号	200	51.19%	77.62	77.62	否	否	无	12%	
5370	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5132平 固线	10kV平固线养竹沟分团山支1号团 山5号台区变压器	100	24.21%	65.79	65.79	否	否	无	14%	
5371	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5132平	10kV平固线73左7左17号山头堡4号	200	55.16%	69.68	69.68	否	否	无	7%	
5372	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5132平	10kV平固线24右2号平顶堡7台区变	200	48.11%	83.78	83.78	否	否	无	-5%	
5373	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	横道变12302横西 线	10kV横西线横道11队分23号横道11 队台区变压器	200	15.49%	149.02	149.02	否	否	无	24%	
5374	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	横道变12302横西	10kV横西线221号上八家沟台区变	200	36.64%	106.72	106.72	否	否	无	1%	
5375	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李 北线	10kV李北线姚沟分姚沟支姚沟北台 支1号姚沟北变压器	100	59.49%	30.51	30.51	否	否	无	0%	
5376	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7024镇	10kV镇专线镇内分30号后沟分11号	200	34.10%	111.81	111.81	否	否	无	40%	
5377	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7018甸 东线	10kV甸东线平安分太平支复兴支 026号复兴变压器	30	53.06%	11.08	11.08	否	否	无	8%	
5378	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7018甸	10kV甸东线碱场分020号碱场沟变	50	35.31%	27.35	27.35	否	否	无	-3%	
5379	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7024镇	10kV镇专线陈庄子分2号大甸子所	160	0.00%	144.00	144.00	否	否	无	0%	
5380	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7024镇	10kV镇专线镇内分29号甸二组变压	400	47.73%	169.10	169.10	否	否	无	10%	
5381	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7024镇	10kV镇专线镇内分35号甸一组2#台	200	51.15%	77.70	77.70	否	否	无	28%	
5382	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7018甸 东线	10kV甸东线孤家分高力砍子支004 号高力砍子变压器	30	78.15%	3.56	3.56	否	否	无	-13%	
5383	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7018甸	10kV甸东线榛家分002号榛家属变	50	54.63%	17.69	17.69	否	否	无	-1%	
5384	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7024镇	10kV镇专线镇内分29号甸二组变压	400	23.04%	267.85	267.85	否	否	无	10%	
5385	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7018甸 东线	10kV甸东线孤家分下三家子支005 号下三家子变压器	200	12.00%	155.99	155.99	否	否	无	10%	
5386	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7018甸 东线	10kV甸东线平安分太平支下三道支 003号下三道变压器	100	40.89%	49.11	49.11	否	否	无	-3%	
5387	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7018甸	10kV甸东线岳庙分006号河南变压	100	36.33%	53.67	53.67	否	否	无	18%	
5388	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7018甸	10kV甸东线孤家分038号孤家子变	20	69.94%	4.01	4.01	否	否	无	-4%	
5389	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7018甸	10kV甸东线高力营分011号高丽营	50	52.65%	18.68	18.68	否	否	无	-13%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
5390	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7018甸 东线	10kV甸东线平安分太平支牧羊政支 29号牧羊政变压器	30	52.34%	11.30	11.30	否	否	无	18%	
5391	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7018甸	10kV甸东线甸三组分001号甸三组	200	65.14%	49.73	49.73	否	否	无	6%	
5392	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7018甸	10kV甸东线双龙分049号双龙背变	30	40.62%	14.81	14.81	否	否	无	-7%	
5393	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7024镇	10kV镇专线镇内分2号红峰林厂变	100	72.84%	17.16	17.16	否	否	无	-5%	
5394	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7024镇	10kV镇专线镇内分10号甸九组变压	80	37.48%	42.02	42.02	否	否	无	10%	
5395	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7024镇	10kV镇专线镇内分16号甸六组变压	400	46.71%	173.16	173.16	否	否	无	10%	
5396	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7024镇	10kV镇专线镇内分10号甸八组变压	100	74.28%	15.72	15.72	否	否	无	11%	
5397	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7024镇	10kV镇专线线大棚变压器	50	48.09%	20.96	20.96	否	否	无	100%	
5398	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7018甸	10kV甸东线双龙分009号老边六组	100	68.44%	21.56	21.56	否	否	无	6%	
5399	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6025岱 东线	10kV岱东线上峪分上峪西甸子支 003号上峪西甸子变压器	50	51.91%	19.05	19.05	否	否	无	8%	
5400	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7018甸 东线	10kV甸东线平安分当铺西支当林支 005号林家属变压器	20	51.91%	7.62	7.62	否	否	无	-30%	
5401	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7024镇	10kV镇专线镇内分34号甸一组变压	200	62.40%	55.20	55.20	否	否	无	25%	
5402	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7018甸	10kV甸东线东泉分002号东泉变压	80	46.53%	34.77	34.77	否	否	无	-19%	
5403	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7024镇	10kV镇专线镇内分20号甸五组变压	315	71.20%	59.23	59.23	否	否	无	12%	
5404	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7018甸	10kV甸东线双龙分干沟支005号干	100	41.15%	48.85	48.85	否	否	无	0%	
5405	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7024镇 专线	10kV镇专线镇内分30号后沟分34号 后沟西台变压器	100	26.54%	63.46	63.46	否	否	无	8%	
5406	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7024镇	10kV镇专线线西变压器	100	35.54%	54.46	54.46	否	否	无	9%	
5407	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7018甸 东线	10kV甸东线孤家分上三家支004号 上三家子变压器	400	14.01%	303.96	303.96	否	否	无	-1%	
5408	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7018甸 东线	10kV甸东线平安分下平安堡支002 号下平安堡变压器	50	49.37%	20.31	20.31	否	否	无	6%	
5409	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7018甸	10kV甸东线金山分024号金山沟变	20	43.42%	9.32	9.32	否	否	无	6%	
5410	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7024镇	10kV镇专线镇内分30号甸五组东台	400	49.84%	160.63	160.63	否	否	无	26%	
5411	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7018甸	10kV甸东线碱场分006号当疏西变	80	6.01%	67.19	67.19	否	否	无	8%	
5412	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7018甸 东线	10kV甸东线平安分太平支上三道支 002号上三道变压器	200	22.24%	135.52	135.52	否	否	无	3%	
5413	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7018甸	10kV甸东线平安分太平支118号太	50	64.12%	12.94	12.94	否	否	无	2%	
5414	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4307镇 内线	10kV镇内线粮库分国网13#台1#国 网13#台变压器	315	27.35%	197.33	197.33	否	否	无	8%	
5415	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4307镇	10kV镇内线29#国网3#台变压器	315	64.61%	79.96	79.96	否	否	无	6%	
5416	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4307镇	10kV镇内线镇内线21#变压器	630	51.55%	242.23	242.23	否	否	无	-8%	
5417	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4307镇	10kV镇内线46#国网14#台变压器	315	20.26%	219.68	219.68	否	否	无	-3%	
5418	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4307镇	10kV镇内线35#国网8#台变压器	400	77.26%	50.96	50.96	否	否	无	6%	
5419	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4307镇 内线	10kV镇内线安心台分支供销社6台 支03#国网06#变压器	400	69.59%	81.63	81.63	否	否	无	7%	
5420	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4307镇	10kV镇内线道东分支12#国网11#台	200	29.50%	121.01	121.01	否	否	无	3%	
5421	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4307镇	10kV镇内线道东分支09#国网3#台	200	17.15%	145.70	145.70	否	否	无	-16%	
5422	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4307镇	10kV镇内线道东分支03#国网3#台	315	72.41%	55.40	55.40	否	否	无	3%	
5423	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4307镇	10kV镇内(左)25#国网12#台区变压	400	65.20%	99.20	99.20	否	否	无	2%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
5424	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4307镇	10kV镇内线镇内线22#变压器	315	56.57%	105.30	105.30	否	否	无	6%	
5425	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4307镇	10kV镇内线粮库分支02#国网4#台	200	52.90%	74.20	74.20	否	否	无	5%	
5426	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4307镇	10kV镇内线粮库分支07—1号国网	315	75.87%	44.52	44.52	否	否	无	-1%	
5427	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双 北线	10kV双北线马圈子四组分支28号马 圈子四组台区变压器	400	8.19%	327.25	327.25	否	否	无	-58%	
5428	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双 北线	10kV双北线马圈子支40右5号马圈 子三组台区变压器	200	28.15%	123.70	123.70	否	否	无	14%	
5429	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双 北线	10kV双北线马四组西台分8#马圈子 四组东台变压器	100	30.65%	59.35	59.35	否	否	无	-12%	
5430	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双	10kV双北线李家一组分支23号李一	400	13.16%	307.34	307.34	否	否	无	13%	
5431	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双 北线	10kV双北线李五组支17右1号李家 四组台区变压器	400	22.00%	271.99	271.99	否	否	无	-31%	
5432	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双 北线	10kV双北线马四组西台分11#马圈 子四组西台变压器	200	40.24%	99.52	99.52	否	否	无	-9%	
5433	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双 北线	10kV双北线永收分井井通东台支13 号永收一组井井通东台区变压器	100	28.96%	61.04	61.04	否	否	无	-22%	
5434	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双 北线	10kV双北线永收西南支3右4号永收 西北台区变压器	100	19.50%	70.50	70.50	否	否	无	2%	
5435	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双 北线	10kV双北线李一组支18右7号陈家 五组西台变压器	200	22.19%	135.61	135.61	否	否	无	-1%	
5436	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双 北线	10kV双北线马一组水田支5#马圈子 一组水田台区变压器	200	23.72%	132.56	132.56	否	否	无	29%	
5437	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双 北线	10kV双北线永收分农场支22+1右2 号永收农场北井井通台区变压器	100	33.26%	56.75	56.75	否	否	无	22%	
5438	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双	10kV双北线高家分高家二组机井台	200	11.18%	157.64	157.64	否	否	无	37%	
5439	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双 北线	10kV双北线李家五组分支24号李家 五组台区变压器	400	10.44%	318.25	318.25	否	否	无	-34%	
5440	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双 北线	10kV双北线高家矿支35号高家矿南 机井台区变压器	200	14.96%	150.09	150.09	否	否	无	-9%	
5441	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双	10kV双北线桑六组18右2号桑五组	100	59.19%	30.81	30.81	否	否	无	25%	
5442	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双 北线	10kV双北线陈家支21右16号陈家一 组台区变压器	100	70.30%	19.70	19.70	否	否	无	-2%	
5443	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双 北线	10kV双北线李家一分李家五南台支 27李家五组南井井通台变压器	100	33.63%	56.37	56.37	否	否	无	-21%	
5444	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双 北线	10kV双北线李一组支18右5左1号李 家一组东台区变压器	200	14.51%	150.98	150.98	否	否	无	1%	
5445	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双	10kV双北线李五组支7右3号李家三	400	26.79%	252.86	252.86	否	否	无	11%	
5446	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双 北线	10kV双北线双井子五组分支双井子 五组台区变压器	400	19.69%	281.26	281.26	否	否	无	-1%	
5447	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双 北线	10kV双北线永收农场支线农场台支 2号农场台区变压器	200	12.32%	155.36	155.36	否	否	无	-15%	
5448	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双	10kV双北线李一组支6左4号李二组	200	20.60%	138.80	138.80	否	否	无	11%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
5449	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4308新 西线	10kV新西线安心台分09#安心台1# 大棚台公变台区变压器	200	49.76%	80.49	80.49	否	否	无	7%	
5450	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4308新 西线	10kV新西线安心台2号大棚支4#安 心台2号大棚台区变压器	200	79.38%	21.24	21.24	否	否	无	3%	
5451	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4308新 西线	10kV新西线安心台分北照明支3号 公变台区变压器	100	74.77%	15.23	15.23	否	否	无	-1%	
5452	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4308新 西线	10kV新西线分八里照明支06#八里 照明1#台公变台区变压器	400	25.66%	257.36	257.36	否	否	无	10%	
5453	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4308新 西线	10kV新西线三家子南台支3号三家 子南台区变压器	200	10.04%	159.92	159.92	否	否	无	5%	
5454	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5132平 固线	平顶堡变5132平固线山头堡分支16 号山头堡9号变压器	100	16.02%	73.98	73.98	否	否	无	103%	
5455	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2321农工	10kV农工西线分阿吉镇政府03#公	400	69.76%	80.95	80.95	否	否	无	13%	
5456	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2321农工	10kV农工西线08#阿吉南1#台区变	160	64.77%	40.37	40.37	否	否	无	4%	
5457	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2321农工 西线	10kV农工西线阿吉北一台支线17# 阿吉北一#台区变压器	250	21.85%	170.39	170.39	否	否	无	-15%	
5458	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2321农工	10kV农工西线乌巴海64右31台区变	100	9.27%	80.73	80.73	否	否	无	33%	
5459	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2321农工 西线	10kV农工西线阿吉北三线02#阿吉 北三#台区变压器	315	28.29%	194.40	194.40	否	否	无	-1%	
5460	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2321农工	10kV农工西线阿吉北二4#公变台区	400	52.62%	149.53	149.53	否	否	无	-20%	
5461	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛 线	10kV蔡牛线夏家分顾家村支24#顾 家屯台区变压器	400	13.36%	306.55	306.55	否	否	无	-7%	
5462	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛 线	10kV蔡牛线蘑菇大棚分16#蔡牛乡 食用菌基地变压器	200	11.23%	157.54	157.54	否	否	无	-27%	
5463	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛	10kV蔡牛线154右1东二南机井变压	100	13.24%	76.76	76.76	否	否	无	-6%	
5464	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛	10kV蔡牛线东二北三机井台区变压	100	25.22%	64.78	64.78	否	否	无	-4%	
5465	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛	10kV蔡牛线联通分01#蔡牛开发变	400	47.51%	169.96	169.96	否	否	无	-23%	
5466	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛 线	10kV蔡牛线南长分蔡牛东南公变台 支8#蔡牛东南变压器	400	22.56%	269.75	269.75	否	否	无	1%	
5467	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛	10kV蔡牛线王千分中公变台支1#王	160	54.69%	56.50	56.50	否	否	无	-8%	
5468	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛	10kV蔡牛线榆树支17#榆树东南公	200	21.35%	137.29	137.29	否	否	无	-6%	
5469	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛 线	10kV蔡牛线南长分南长南公变台支 10#南长村南变压器	200	24.01%	131.98	131.98	否	否	无	-12%	
5470	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛	10kV蔡牛线168右5东二北一机井变	100	15.46%	74.54	74.54	否	否	无	-1%	
5471	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛	10kV蔡牛线夏家分56#华家村南变	400	35.58%	217.67	217.67	否	否	无	-4%	
5472	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛	10kV蔡牛线184#副蔡牛大棚变压器	200	4.52%	170.96	170.96	否	否	无	-9%	
5473	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛	10kV蔡牛线蔡牛东北公变台分8#蔡	400	28.50%	246.02	246.02	否	否	无	-23%	
5474	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛	10kV蔡牛线蔡牛东南分2#蔡牛村南	400	46.83%	172.69	172.69	否	否	无	-22%	
5475	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛 线	10kV蔡牛线王千分三桥南公变台支 24#三桥村南变压器	200	45.73%	88.54	88.54	否	否	无	22%	
5476	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛 线	10kV蔡牛线夏家分华家北公变台支 03#华家北公变台变压器	400	17.46%	290.16	290.16	否	否	无	0%	
5477	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛	10kV蔡牛线188右7蔡牛南机井变压	100	54.08%	35.92	35.92	否	否	无	45%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
5478	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛	10kV蔡牛线南长分北长支49#北长	400	22.42%	270.33	270.33	否	否	无	-2%	
5479	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛 线	10kV蔡牛线东二南公变台支04#东 二南公变台变压器	400	17.62%	289.51	289.51	否	否	无	14%	
5480	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛 线	10kV蔡牛线东二中公变台分01#东 二中公变台变压器	400	18.29%	286.85	286.85	否	否	无	21%	
5481	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛 线	10kV蔡牛线南长分北长支胡长沟支 4#南长胡变压器	400	10.77%	316.90	316.90	否	否	无	10%	
5482	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛	10kV蔡牛线132左1榆树机井变压器	50	30.09%	29.96	29.96	否	否	无	-6%	
5483	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛	10kV蔡牛线夏家分14右12夏家南机	200	36.98%	106.05	106.05	否	否	无	0%	
5484	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛	10kV蔡牛线王千分石家东支2#石家	400	7.14%	331.44	331.44	否	否	无	-4%	
5485	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛 线	10kV蔡牛线东二北公变台分01#东 二北公变台变压器	200	31.39%	117.23	117.23	否	否	无	3%	
5486	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛	10kV蔡牛线西二分红炎型煤支3#西	400	26.07%	255.71	255.71	否	否	无	-2%	
5487	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛	10kV蔡牛线东二北二机井台区变压	100	29.44%	60.56	60.56	否	否	无	-26%	
5488	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛 线	10kV蔡牛线西二分支线西二南公变 台支11#西二村南变压器	400	23.62%	265.54	265.54	否	否	无	10%	
5489	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛	10kV蔡牛线夏家东一机井变压器	200	33.74%	112.51	112.51	否	否	无	-8%	
5490	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛	10kV蔡牛线夏家东二机井变压器	200	48.70%	82.59	82.59	否	否	无	-13%	
5491	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛	10kV蔡牛线夏家分14左2夏家西机	100	28.02%	61.98	61.98	否	否	无	-11%	
5492	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛	10kV蔡牛线夏家北机井变压器	100	12.04%	77.96	77.96	否	否	无	8%	
5493	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛	10kV蔡牛线西二分5右1东二西机井	200	20.82%	138.37	138.37	否	否	无	-10%	
5494	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛	10kV蔡牛线北地北支线5#北地北变	400	15.10%	299.59	299.59	否	否	无	8%	
5495	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛 线	10kV蔡牛线西二分支线西二南公变 台支2#西二村中变压器	400	23.64%	265.45	265.45	否	否	无	4%	
5496	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛	10kV蔡牛线夏家分6#榆树东北公变	400	22.66%	269.36	269.36	否	否	无	5%	
5497	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛	10kV蔡牛线南长分南长北台支4#南	200	19.00%	142.00	142.00	否	否	无	8%	
5498	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛	10kV蔡牛线北地南公变台分3#北地	400	14.99%	300.04	300.04	否	否	无	-13%	
5499	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛 线	10kV蔡牛线王千分王千东北公变台 支4#王千村东北变压器	400	21.09%	275.63	275.63	否	否	无	9%	
5500	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛	10kV蔡牛线许长沟支1#许长沟变压	200	19.82%	140.35	140.35	否	否	无	7%	
5501	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2314蔡牛	10kV蔡牛线王千分石家西支2#石家	400	8.58%	325.68	325.68	否	否	无	0%	
5502	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6916双	10kV双北线马圈子六组台区变压器	200	11.36%	157.28	157.28	否	否	无	9%	
5503	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2322阿吉	10kV阿吉线胜利分线16#胜利3#变	400	25.50%	257.99	257.99	否	否	无	15%	
5504	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2322阿吉	10kV阿吉线魏家分魏家北台支5#魏	200	26.66%	126.69	126.69	否	否	无	-3%	
5505	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2322阿吉	10kV阿吉线165号陈平桥头变压器	400	65.84%	96.65	96.65	否	否	无	-17%	
5506	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2322阿吉	10kV阿吉线南干陈平分支线27#陈	400	23.17%	267.32	267.32	否	否	无	7%	
5507	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2322阿吉 线	10kV阿吉线南干魏家分支线07#未 家村楚家台变压器	200	17.29%	145.43	145.43	否	否	无	-9%	
5508	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2322阿吉 线	10kV阿吉线南干魏家分支线魏家台 支2#未家村台变压器	400	12.97%	308.13	308.13	否	否	无	-9%	
5509	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2322阿吉	10kV阿吉线魏家分胡家支3#胡家台	400	9.14%	323.44	323.44	否	否	无	3%	
5510	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2322阿吉	10kV阿吉线胜利分线11#胜利2#变	400	27.31%	250.78	250.78	否	否	无	-1%	
5511	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2322阿吉	10kV阿吉线林家分支线24#林家村	400	20.66%	277.37	277.37	否	否	无	0%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
5512	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2322阿吉线	10kV阿吉线林家分支线黄家台支线08#林家黄台变压器	400	22.07%	271.74	271.74	否	否	无	4%	
5513	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2322阿吉线	10kV阿吉线沙石分石砬村支5#石砬	200	41.43%	97.14	97.14	否	否	无	4%	
5514	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2322阿吉线	10kV阿吉线隋荒南台分支线14#水荒村南台变压器	400	22.31%	270.75	270.75	否	否	无	-9%	
5515	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2322阿吉线	10kV阿吉线魏家分丁家支3#丁家台	400	14.91%	300.37	300.37	否	否	无	-9%	
5516	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2322阿吉线	10kV阿吉线南干陈平分24#陈平二	400	19.43%	282.27	282.27	否	否	无	9%	
5517	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2322阿吉线	10kV阿吉线沙石分白沙北台支3#白	400	15.44%	298.22	298.22	否	否	无	-1%	
5518	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2322阿吉线	10kV阿吉线胜利1#台分线10#胜利	400	30.57%	237.73	237.73	否	否	无	4%	
5519	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2322阿吉线	10kV阿吉线沙石分83号白沙村南台	400	15.50%	298.01	298.01	否	否	无	11%	
5520	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7018甸	10kV甸东线拔卜沟分031号拔卜沟	100	63.66%	26.34	26.34	否	否	无	100%	
5521	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7018甸	10kV甸东线窑沟分房身支001号房	50	33.24%	28.38	28.38	否	否	无	5%	
5522	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7018甸	10kV甸东线榛小队分008号榛小队	50	34.34%	27.83	27.83	否	否	无	14%	
5523	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4306新东线	10kV新东线八里照明6台公变台区	200	31.20%	117.61	117.61	否	否	无	10%	
5524	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3813李南线	10kV李南线大小会分振家沟支15号振家沟台区变压器	100	15.96%	74.04	74.04	否	否	无	8%	
5525	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2321农工西线	10kV农工西线44号北一支线8号阿吉北5台区变压器	200	27.33%	125.33	125.33	否	否	无	100%	
5526	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	横道变12301横东	10kV横东线三道沟分17号头道沟	200	11.86%	156.28	156.28	否	否	无	92%	
5527	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线红杏分大靠西支1号大	50	69.18%	10.41	10.41	否	否	无	-21%	
5528	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5115平	10kV平铁线砖厂分22号建设南大棚	200	4.03%	171.94	171.94	否	否	无	79%	
5529	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7015甸	10kV甸南线抚安分新坟支上新坟变	50	68.82%	10.59	10.59	否	否	无	-3%	
5530	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4305新东线	10kV新东线186#演武比台式公变台	100	59.77%	30.23	30.23	否	否	无	-3%	
5531	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4305新东线	10kV新东线杨士屯分23#杨士屯东落山台公变台区变压器	10	65.80%	2.42	2.42	否	否	无	26%	
5532	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4305新东线	10kV新东线东孤中支3#东孤村中台	160	73.58%	26.27	26.27	否	否	无	-1%	
5533	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4305新东线	10kV新东线新台堡南台分2#新台堡南台公变台区变压器	50	75.18%	7.41	7.41	否	否	无	-31%	
5534	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4305新东线	10kV新东线三台子分72号支004号东照明公变台区变压器	30	66.61%	7.02	7.02	否	否	无	-6%	
5535	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4305新东线	10kV新东线东管分7#东孤村中照明台公变台区变压器	200	47.74%	84.53	84.53	否	否	无	-3%	
5536	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4305新东线	10kV新东线杨士屯分南沟支9#杨士屯南沟台区变压器	100	20.48%	69.52	69.52	否	否	无	4%	
5537	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4305新东线	10kV新东线懿路四大棚支1#懿路四大棚台公变台区变压器	50	15.91%	37.05	37.05	否	否	无	-15%	
5538	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4305新东线	10kV新东线东孤东台支1#东孤东台	100	41.39%	48.61	48.61	否	否	无	8%	
5539	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4305新东线	10kV新东线杨士屯东台支2#杨士屯东台公变台区变压器	100	68.05%	21.95	21.95	否	否	无	-2%	
5540	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4305新东线	10kV新东线三台子分63号支3号西照明公变台区变压器	50	49.14%	20.43	20.43	否	否	无	-17%	
5541	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4305新东线	10kV新东线懿路6#大棚分2号懿路检查台公变台区变压器	200	49.89%	80.23	80.23	否	否	无	8%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
5542	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4305新	10kV新东线懿路三大棚支1#懿路三	80	47.18%	34.26	34.26	否	否	无	12%	
5543	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4305新	10kV新东线懿路五大棚支1#懿路五	50	47.84%	21.08	21.08	否	否	无	191%	
5544	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6027白	10kV白旗线孟家街分45号腰三组孟	50	39.17%	25.42	25.42	否	否	无	6%	
5545	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3813李 南线	10kV李南线大小会分大会西台支4 号大会西台区变压器	100	63.53%	26.47	26.47	否	否	无	-11%	
5546	国网铁岭县供电公司	双井子66kV变电站	双井子变6917双	10kV双树子线1+1号双井子供电所	200	0.00%	180.00	180.00	否	否	无	0%	
5547	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6023社	10kV社直线长五组分3号长五组变	50	33.05%	28.47	28.47	否	否	无	9%	
5548	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6025岱	10kV岱东线崔北沟分052号崔北沟	30	30.16%	17.95	17.95	否	否	无	10%	
5549	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6023社	10kV社直线河背分20号河背沟变压	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	0%	
5550	国网铁岭县供电公司	平顶堡66kV变电站	平顶堡变5128军	10kV军工线劳改分2号平顶堡4#变	100	29.37%	60.63	60.63	否	否	无	28%	
5551	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6023社	10kV社直线李家街分河拉沟支10号	20	68.78%	4.24	4.24	否	否	无	3%	
5552	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6023社	10kV社直线线麻沟分2号线麻沟变	30	33.40%	16.98	16.98	否	否	无	12%	
5553	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6023社 直线	10kV社直线得胜分黄俞潮支业五组 支2号业五组变压器	20	39.34%	10.13	10.13	否	否	无	-4%	
5554	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6025岱	10kV岱东线上峪分106号双龙背变	30	55.26%	10.42	10.42	否	否	无	2%	
5555	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6025岱	10kV岱东线昂1-2组分004号昂邦河	50	35.61%	27.19	27.19	否	否	无	2%	
5556	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3813李 南线	10kV李南线金家沟分柳条沟支17号 柳条沟台区变压器	200	16.82%	146.36	146.36	否	否	无	14%	
5557	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	横道变12301横东	10kV横东线段木分165号黑山嘴台	100	59.33%	30.67	30.67	否	否	无	7%	
5558	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	横道变12301横东	10kV横东线段木分9号东山2台区变	50	48.60%	20.70	20.70	否	否	无	10%	
5559	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	横道变12301横东 线	10kV横东线段木分后营3台支17号 后营3台区变压器	30	43.49%	13.95	13.95	否	否	无	-2%	
5560	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	横道变12301横东 线	10kV横东线段木分后营1台支2号后 营1台区变压器	200	69.00%	42.00	42.00	否	否	无	-4%	
5561	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	横道变12301横东	10kV横东线段木分213号小段木台	200	29.70%	120.59	120.59	否	否	无	14%	
5562	国网铁岭县供电公司	横道66kV变电站	横道变12301横东	10kV横东线段木分黄泥分13号黄泥	200	79.79%	20.42	20.42	否	否	无	1%	
5563	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7972镇西	10kV镇西线236左支镇西所用变压	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无	0%	
5564	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6027白 旗线	10kV白旗线西岭下分大河西5-6组 支3号大河西5-6组变压器	200	46.99%	86.03	86.03	否	否	无	11%	
5565	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线望宝山分望宝西支1号	50	38.71%	25.65	25.65	否	否	无	2%	
5566	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线小靠分9号小靠东变压	100	79.18%	10.82	10.82	否	否	无	7%	
5567	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线西崔南台分1号西崔南	315	45.79%	139.26	139.26	否	否	无	-4%	
5568	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线西崔分1号西崔南二 号	400	15.10%	299.62	299.62	否	否	无	-4%	
5569	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线营盘南分6号营盘南变	80	64.97%	20.02	20.02	否	否	无	2%	
5570	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线前屯分前屯支1号前屯	200	47.61%	84.77	84.77	否	否	无	1%	
5571	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线西崔分西崔北支3号西	100	64.51%	25.49	25.49	否	否	无	8%	
5572	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线红杏分24号红杏屯变压	50	71.56%	9.22	9.22	否	否	无	1%	
5573	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李 北线	10kV李北线老坟大棚分小屯冷棚3 支13号小屯冷棚3变压器	80	54.03%	28.78	28.78	否	否	无	-45%	
5574	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线红杏分5号工人村变压	50	34.34%	27.83	27.83	否	否	无	7%	
5575	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线姚沟分黄庄南支1号黄	100	61.14%	28.86	28.86	否	否	无	4%	
5576	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线花豹分南沟支34号南沟	20	34.69%	11.06	11.06	否	否	无	-3%	
5577	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线花豹分106号花豹南变	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	0%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
5578	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李 北线	10kV李北线老坟大棚分小屯冷棚3 支9号小屯冷棚2变压器	80	28.96%	48.83	48.83	否	否	无	-18%	
5579	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线长岭卜分19号长岭卜变	200	24.04%	131.92	131.92	否	否	无	1%	
5580	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李 北线	10kV李北线花豹分三道支三道北支 2号三道北变压器	200	18.63%	142.74	142.74	否	否	无	-10%	
5581	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线粮库分5号库东大棚变	100	74.73%	15.27	15.27	否	否	无	9%	
5582	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线烧达沟分小东沟支44号	50	47.34%	21.33	21.33	否	否	无	-11%	
5583	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线后崴子分10号后崴子变	100	44.81%	45.19	45.19	否	否	无	3%	
5584	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李 北线	10kV李北线前屯分5+1号小屯腰堡2 号台区变压器	200	20.76%	138.48	138.48	否	否	无	-4%	
5585	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李 北线	10kV李北线花豹分花豹大棚支2号 花豹大棚变压器	100	6.41%	83.59	83.59	否	否	无	-54%	
5586	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李 北线	10kV李北线姚沟分姚沟支姚沟南支 32号上姚沟变压器	50	57.18%	16.41	16.41	否	否	无	12%	
5587	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线花豹分白家干支18号白	20	61.65%	5.67	5.67	否	否	无	7%	
5588	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线小靠分小靠西支2号小	80	74.08%	12.74	12.74	否	否	无	1%	
5589	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线库西大棚分6号库西大	30	49.18%	12.25	12.25	否	否	无	-4%	
5590	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线大屯分13号大屯变压器	100	52.36%	37.64	37.64	否	否	无	-5%	
5591	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线花豹分三道支11号三道	50	64.61%	12.70	12.70	否	否	无	-5%	
5592	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线前屯分小屯支1号小屯	100	37.98%	52.02	52.02	否	否	无	-3%	
5593	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线花豹分半山支10号半山	50	48.15%	20.93	20.93	否	否	无	4%	
5594	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李 北线	10kV李北线西崔砖厂分西岗子支3 号西岗子变压器	100	75.46%	14.54	14.54	否	否	无	16%	
5595	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线西崔分12号西崔西变压	400	20.36%	278.57	278.57	否	否	无	8%	
5596	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李 北线	10kV李北线花豹分三道支三道西支 7号三道西变压器	200	56.12%	67.76	67.76	否	否	无	3%	
5597	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李 北线	10kV李北线烧达沟分张楼北台支8 号张楼北变压器	200	28.88%	122.23	122.23	否	否	无	-6%	
5598	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线长岭大棚分1号长岭大	50	43.42%	23.29	23.29	否	否	无	-26%	
5599	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线温泉分29号温泉子变压	200	25.65%	128.70	128.70	否	否	无	-8%	
5600	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线花豹分松中北台支2号	30	30.17%	17.95	17.95	否	否	无	19%	
5601	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线示范区分1号示范区变	30	73.23%	5.03	5.03	否	否	无	1%	
5602	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线花豹分荒地支6号荒地	50	55.70%	17.15	17.15	否	否	无	-10%	
5603	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线西崔西台分39号变压器	50	0.12%	44.94	44.94	否	否	无	-99%	
5604	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线长岭卜分9号长岭卜2号	200	35.85%	108.30	108.30	否	否	无	3%	
5605	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线老坟大棚分9号老坟大	30	68.55%	6.44	6.44	否	否	无	-3%	
5606	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线花豹分松山南支16号松	50	23.05%	33.47	33.47	否	否	无	2%	
5607	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李 北线	10kV李北线花豹分半山支半山北支 3号半山北变压器	50	69.84%	10.08	10.08	否	否	无	-2%	
5608	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李 北线	10kV李北线小屯冷棚1支8+1#小屯 冷棚1台区变压器	80	28.70%	49.04	49.04	否	否	无	-57%	
5609	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线北地分4号北地变压器	100	49.68%	40.32	40.32	否	否	无	-16%	
5610	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线红杏分大靠东支4号大	30	74.12%	4.77	4.77	否	否	无	6%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
5611	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线花豹分西菊花支10号西	30	60.55%	8.84	8.84	否	否	无	-5%	
5612	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线小屯西分17号小屯西变	400	30.89%	236.42	236.42	否	否	无	0%	
5613	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线温泉分营盘东支4号营	30	37.98%	15.61	15.61	否	否	无	-4%	
5614	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线张营大棚分14号张营大	400	9.63%	321.48	321.48	否	否	无	-21%	
5615	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线东岗子分3号东岗子变	200	29.63%	120.75	120.75	否	否	无	-35%	
5616	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线姚沟分白梨西台支23号	100	47.17%	42.83	42.83	否	否	无	6%	
5617	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线达子沟分4号达子沟变	400	14.95%	300.22	300.22	否	否	无	27%	
5618	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线前崴子分11号前崴子变	50	58.61%	15.70	15.70	否	否	无	-4%	
5619	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李 北线	10kV李北线烧达沟分张楼西台支2 号张楼西变压器	80	38.01%	41.59	41.59	否	否	无	-8%	
5620	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线营盘北分11号营盘北变	80	71.83%	14.54	14.54	否	否	无	-5%	
5621	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李 北线	10kV李北线姚沟分白梨二组支7号 白梨二组变压器	100	38.88%	51.12	51.12	否	否	无	10%	
5622	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线花豹分南沟支43号南沟	50	13.97%	38.02	38.02	否	否	无	10%	
5623	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线烧达沟分36号烧达沟变	100	22.05%	67.95	67.95	否	否	无	2%	
5624	国网铁岭县供电公司	新台子66kV变电站	新台子变4308新	10kV新西线诸民自来水支15#诸民	400	27.09%	251.63	251.63	否	否	无	16%	
5625	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7975青西	10kV青西线95#右1号蔡家坝大棚台	200	2.54%	174.92	174.92	否	否	无	56%	
5626	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2315陈平	10kV陈平甲线3号杆阿吉所用变压	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无	0%	
5627	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东	10kV青东线永安分永安北区区变压	400	55.88%	136.49	136.49	否	否	无	-4%	
5628	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东 线	10kV青东线东贝分21#东贝一号井 井通台区变压器	100	19.86%	70.14	70.14	否	否	无	-26%	
5629	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东 线	10kV青东线西贝分23号左8西贝三 台机井台区变压器	100	16.71%	73.29	73.29	否	否	无	9%	
5630	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东	10kV青东线二公台分代三南台区变	400	13.13%	307.48	307.48	否	否	无	-5%	
5631	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3829李	10kV李东线崔山分41号崔山东台区	200	69.93%	40.14	40.14	否	否	无	-75%	
5632	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线东崔东分6号东崔东变	80	47.43%	34.06	34.06	否	否	无	-2%	
5633	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线花豹分东菊花支11号东	20	72.10%	3.58	3.58	否	否	无	8%	
5634	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线小屯西分小屯东支6号	200	67.16%	45.68	45.68	否	否	无	5%	
5635	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线望宝山分11号望宝东变	50	57.10%	16.45	16.45	否	否	无	8%	
5636	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线姚沟分黄庄北台支3号	100	78.07%	11.93	11.93	否	否	无	9%	
5637	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7018甸	10kV甸东线窑沟分050号下窑沟变	100	70.53%	19.47	19.47	否	否	无	28%	
5638	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7018甸 东线	10kV甸东线平安分太平支131号太 平寨河西变压器	50	61.14%	14.43	14.43	否	否	无	14%	
5639	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7018甸	10kV甸东线鸡场分老边西支008号	400	14.91%	300.35	300.35	否	否	无	-2%	
5640	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7018甸	10kV甸东线孙地分048号孙地沟变	20	44.00%	9.20	9.20	否	否	无	8%	
5641	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7018甸 东线	10kV甸东线拔下沟分葡萄园支003 号甸四组变压器	100	36.08%	53.93	53.93	否	否	无	0%	
5642	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7018甸	10kV甸东线当铺东分006号当铺东	100	51.22%	38.78	38.78	否	否	无	3%	
5643	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7018甸	10kV甸东线当疏东分002号当疏东	30	5.44%	25.37	25.37	否	否	无	-39%	
5644	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7018甸	10kV甸东线孙地分丢马支002号丢	30	75.11%	4.47	4.47	否	否	无	30%	
5645	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7018甸	10kV甸东线老边东分004号老边东	100	58.58%	31.42	31.42	否	否	无	13%	
5646	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7018甸	10kV甸东线岳庙分022号岳庙变压	50	64.83%	12.59	12.59	否	否	无	1%	
5647	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7018甸	10kV甸东线河东分009号河东变压	100	45.73%	44.27	44.27	否	否	无	-16%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
5648	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7975青西	10kV青西线蔡家分03号蔡家村台区	400	24.17%	263.30	263.30	否	否	无	-8%	
5649	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7975青西	10kV青西线青西西台分5号青西西	400	28.97%	244.10	244.10	否	否	无	30%	
5650	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7015甸	10kV甸南线棋盘分棋盘地变压器	100	31.02%	58.98	58.98	否	否	无	0%	
5651	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7015甸	10kV甸南线英树分南康支毛泉沟3	100	64.67%	25.33	25.33	否	否	无	322%	
5652	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7015甸	10kV甸南线英树分下松树沟变压器	50	73.12%	8.44	8.44	否	否	无	7%	
5653	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7015甸	10kV甸南线小宝分下小宝支下小宝	80	47.30%	34.16	34.16	否	否	无	4%	
5654	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7015甸	10kV甸南线前湾岭子分前湾岭子变	200	18.68%	142.64	142.64	否	否	无	4%	
5655	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7015甸	10kV甸南线双头子分腰岭子变压器	200	20.32%	139.37	139.37	否	否	无	-4%	
5656	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7015甸	10kV甸南线英树分南康支南康变压	200	42.77%	94.45	94.45	否	否	无	5%	
5657	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7015甸	10kV甸南线抚安分抚中变压器	400	28.53%	245.88	245.88	否	否	无	8%	
5658	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3813李 南线	10kV李南线下未台支榆柏沟支29号 榆柏沟台区变压器	100	17.26%	72.74	72.74	否	否	无	41%	
5659	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3813李 南线	10kV李南线大小会分上未南台支2 号上未南台台区变压器	100	66.96%	23.04	23.04	否	否	无	7%	
5660	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3813李 南线	10kV李南线大小会分砬子沟东支1# 砬子沟东台变压器	200	20.67%	138.67	138.67	否	否	无	5%	
5661	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3813李	10kV李南线佟家沟分支29号佟家沟	200	11.24%	157.53	157.53	否	否	无	8%	
5662	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3813李 南线	10kV李南线马侍支53号马侍一队台 区变压器（新）	200	36.32%	107.36	107.36	否	否	无	31%	
5663	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3813李 南线	10kV李南线河南分林场家属支1号 林场家属台区变压器	20	52.57%	7.49	7.49	否	否	无	1%	
5664	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3813李 南线	10kV李南线大小会分上未东台支8 号上未东台台区变压器	200	25.73%	128.55	128.55	否	否	无	-3%	
5665	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3813李	10kV李南线西山分6号柴家西台区	200	52.48%	75.05	75.05	否	否	无	-1%	
5666	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3813李	10kV李南线马侍支37号马侍东台区	200	64.80%	50.40	50.40	否	否	无	15%	
5667	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3813李 南线	10kV李南线下未台支腰未台支2号 腰未台台区变压器	400	12.28%	310.89	310.89	否	否	无	-1%	
5668	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3813李	10kV李南线岭西分26号岭西台区变	100	67.84%	22.16	22.16	否	否	无	5%	
5669	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3813李	10kV李南线下未分青山支3号青山	200	16.98%	146.04	146.04	否	否	无	-19%	
5670	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3813李	10kV李南线朴起北分4号朴起北台	400	20.06%	279.74	279.74	否	否	无	8%	
5671	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3813李	10kV李南线朴起南台分2号朴起东	200	49.99%	80.02	80.02	否	否	无	11%	
5672	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3813李	10kV李南线马侍支33号副杆马侍西	400	32.84%	228.66	228.66	否	否	无	10%	
5673	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3813李 南线	10kV李南线下未分大岭支46号分支 12#大岭台台区变压器	200	12.25%	155.50	155.50	否	否	无	14%	
5674	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3813李 南线	10kV李南线大小会分金家沟支9号 金家沟台区变压器	400	14.58%	301.69	301.69	否	否	无	-2%	
5675	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3813李	10kV李南线朴起南台分9号朴起南	400	13.42%	306.32	306.32	否	否	无	5%	
5676	国网铁岭县供电公司	大甸子66kV变电站	大甸子变7024镇	10kV镇专线镇内分30号后沟东台变	80	30.90%	47.28	47.28	否	否	无	1%	
5677	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2313农工	10kV农工东线95右4号朱家东2#台	400	10.58%	317.68	317.68	否	否	无	1%	
5678	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2313农工	10kV农工东线古城子二台分支02号	400	21.32%	274.74	274.74	否	否	无	-3%	
5679	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2313农工	10kV农工东线红山一台分支02号变	100	19.65%	70.35	70.35	否	否	无	9%	
5680	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2313农工	10kV农工东线89右1号朱家中2#台	200	24.00%	132.00	132.00	否	否	无	-6%	
5681	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2313农工	10kV农工东线红山分支15号变压器	400	11.12%	315.50	315.50	否	否	无	3%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
5682	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2313农工	10kV农工东线朱家东台分支4号变	400	16.25%	295.01	295.01	否	否	无	0%	
5683	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2313农工	10kV农工东线朱家西台分支3号变	200	26.97%	126.06	126.06	否	否	无	7%	
5684	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2313农工	10kV农工东线106号朱家大棚变压	400	5.65%	337.39	337.39	否	否	无	-3%	
5685	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2313农工	10kV农工东线93号变压器	200	18.78%	142.44	142.44	否	否	无	-4%	
5686	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2313农工	10kV农工东线古城子四台分支04号	400	12.71%	309.17	309.17	否	否	无	7%	
5687	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2313农工	10kV农工东线古城子分支19号变压	400	15.98%	296.06	296.06	否	否	无	6%	
5688	国网铁岭县供电公司	阿吉66kV变电站	阿吉变2313农工	10kV农工东线古城子一台分支06号	400	15.90%	296.40	296.40	否	否	无	5%	
5689	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线花豹分松山南支3号松	20	43.18%	9.37	9.37	否	否	无	33%	
5690	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线姚沟分康庄东支2号康	80	65.11%	19.91	19.91	否	否	无	-8%	
5691	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线烧达沟分上兴家沟支49	10	66.78%	2.32	2.32	否	否	无	-11%	
5692	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东	10kV青东线增盛电井分7#增盛一号	100	27.27%	62.73	62.73	否	否	无	1%	
5693	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线花豹分东催大棚支2号	100	13.65%	76.35	76.35	否	否	无	18%	
5694	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东	10kV青东线刘家分刘家台区变压器	200	19.82%	140.36	140.36	否	否	无	-1%	
5695	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6027白	10kV白旗线夹河分通三组支2号变	200	8.75%	162.50	162.50	否	否	无	19%	
5696	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6027白	10kV白旗线夹河分下戴子支南沟支	200	11.69%	156.62	156.62	否	否	无	5%	
5697	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东	10kV青东线二公台分代三北台区变	200	16.31%	147.38	147.38	否	否	无	-4%	
5698	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东	10kV青东线二公台分芦堡东台支芦	200	46.39%	87.22	87.22	否	否	无	7%	
5699	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东	10kV青东线红崖分十五间东支2号	400	9.67%	321.32	321.32	否	否	无	0%	
5700	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线花豹分苇子玉支10号苇	20	45.58%	8.89	8.89	否	否	无	21%	
5701	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线白梨二组支3左1号白梨	200	18.38%	143.23	143.23	否	否	无	-5%	
5702	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东	10kV青东线红崖分十五间西台区变	400	10.35%	318.59	318.59	否	否	无	5%	
5703	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线烧达沟分张楼东台支3	400	24.65%	261.42	261.42	否	否	无	-8%	
5704	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东	10kV青东线永安分房申北支4号房	400	61.25%	115.02	115.02	否	否	无	-11%	
5705	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东	10kV青东线东贝北台区变压器	400	12.83%	308.66	308.66	否	否	无	-23%	
5706	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东	10kV青东线东贝南台区变压器	400	45.22%	179.14	179.14	否	否	无	-38%	
5707	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线烧达沟分上兴家沟支24	50	69.46%	10.27	10.27	否	否	无	3%	
5708	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东	10kV青东线青东南台支6号青东南	400	34.87%	220.53	220.53	否	否	无	1%	
5709	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东	10kV青东线二公台分二公1台支二	400	50.75%	157.00	157.00	否	否	无	-2%	
5710	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东	10kV青东线山咀分山咀台区变压器	400	6.72%	333.11	333.11	否	否	无	10%	
5711	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东	10kV青东线东贝分29#东贝二号井	50	17.24%	36.38	36.38	否	否	无	-31%	
5712	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东	10kV青东线西贝分19号左29西贝五	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无	0%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量 (kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
5713	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李 北线	10kV李北线姚沟分姚沟支姚沟南支 2号姚沟南变压器	50	55.20%	17.40	17.40	否	否	无	1%	
5714	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线姚沟分白梨煤矿支3号	30	57.39%	9.78	9.78	否	否	无	3%	
5715	国网铁岭县供电公司	鸡冠山66kV变电站	鸡冠山变6027白	10kV白旗线夹河分通西组支1号通	400	16.70%	293.22	293.22	否	否	无	-3%	
5716	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东 线	10kV青东线二公台分芦堡南台支芦 堡南台区变压器	400	40.00%	200.02	200.02	否	否	无	8%	
5717	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东	10kV青东线永安分27号牛棚台区变	200	42.18%	95.63	95.63	否	否	无	8%	
5718	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东	10kV青东线青东中台分9号青东西	400	21.39%	274.44	274.44	否	否	无	-6%	
5719	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线东崔西分5号东崔西变	200	59.73%	60.55	60.55	否	否	无	1%	
5720	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东	10kV青东线三棵树三队分三棵树三	400	10.07%	319.73	319.73	否	否	无	-9%	
5721	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东	10kV青东线西贝分西贝西大棚台区	400	71.41%	74.35	74.35	否	否	无	6%	
5722	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东	10kV青东线红崖南台区变压器	400	34.64%	221.46	221.46	否	否	无	-5%	
5723	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东 线	10kV青东线西贝分23号左19西贝四 台机井台区变压器	100	31.60%	58.40	58.40	否	否	无	-4%	
5724	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东	10kV青东线二公台分二公4台区变	200	47.97%	84.05	84.05	否	否	无	10%	
5725	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东	10kV青东线红崖西台区变压器	400	34.40%	222.38	222.38	否	否	无	-7%	
5726	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东	10kV青东线二公台分二公3台区变	100	16.11%	73.89	73.89	否	否	无	-4%	
5727	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线姚沟分康庄北台支4号	100	79.74%	10.26	10.26	否	否	无	2%	
5728	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东 线	10kV青东线二公台分芦堡北台支芦 堡北台区变压器	400	39.62%	201.54	201.54	否	否	无	-5%	
5729	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东	10kV青东线二公台分代三北2号台	200	30.14%	119.73	119.73	否	否	无	-5%	
5730	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东	10kV青东线永安分房申支7号房申	200	67.07%	45.86	45.86	否	否	无	-7%	
5731	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东 线	10kV青东线西贝分36号右1西贝一 台机井台区变压器	100	9.48%	80.52	80.52	否	否	无	1%	
5732	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线烧达沟分小东沟支6号	200	24.41%	131.18	131.18	否	否	无	-20%	
5733	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东	10kV青东线红崖北台区变压器	400	53.51%	145.94	145.94	否	否	无	-58%	
5734	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东 线	10kV青东线西贝分10号右9西贝二 台机井台区变压器	100	11.16%	78.84	78.84	否	否	无	13%	
5735	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线姚沟分康庄南台支4号	200	37.42%	105.15	105.15	否	否	无	1%	
5736	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东	10kV青东线二公台分二公2台支二	100	42.89%	47.11	47.11	否	否	无	7%	
5737	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线东河北分16号东河北变	400	10.38%	318.47	318.47	否	否	无	-22%	
5738	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东 线	10kV青东线红崖分十五间东台支13 号十五间东台区变压器	400	8.19%	327.24	327.24	否	否	无	-36%	
5739	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东	10kV青东线青东中台分3号青东中	200	21.82%	136.36	136.36	否	否	无	0%	
5740	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东	10kV青东线西贝分24号西贝南台区	400	54.02%	143.92	143.92	否	否	无	-5%	
5741	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线姚沟分白梨东台支3号	100	68.34%	21.66	21.66	否	否	无	5%	
5742	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7975青西	10kV青西线大冯分4号大冯台区变	400	11.05%	315.79	315.79	否	否	无	0%	
5743	国网铁岭县供电公司	大青66kV变电站	大青变7973青东	10kV青东线红崖分红崖南菜地台区	30	1.98%	26.41	26.41	否	否	无	36%	
5744	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线烧达沟分小东沟支18号	50	75.60%	7.20	7.20	否	否	无	25%	
5745	国网铁岭县供电公司	李千户66kV变电站	李千户变3815李	10kV李北线花豹分荒地支1号荒地	100	46.64%	43.36	43.36	否	否	无	2%	
5746	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3538宝西 线	10kV宝西线花楼分花楼五队支北英 14号岐11号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-96%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
5747	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3538宝西 线	10kV宝西线花楼分花楼五队支北英 14号岐1号变压器	50	18.75%	35.63	35.63	否	否	无	-7%	
5748	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3538宝西 线	10kV宝西线花楼分花楼五队支北英 14号岐6右1左3号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-7%	
5749	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3538宝西 线	10kV宝西线花楼分花楼五队支北英 14号岐6右4号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	2%	
5750	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3538宝西	八宝所用变	200	41.25%	97.50	97.50	否	否	无	1%	
5751	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3538宝西	和顺东台	160	31.26%	93.99	93.99	否	否	无	19%	
5752	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3538宝西	和顺南台	100	75.82%	14.18	14.18	否	否	无	7%	
5753	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3538宝西	和顺新中台	200	33.05%	113.91	113.91	否	否	无	41%	
5754	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3538宝西	花楼北台	400	27.37%	250.51	250.51	否	否	无	50%	
5755	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3538宝西	花楼南台	400	19.94%	280.22	280.22	否	否	无	58%	
5756	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3538宝西	新立村台	400	10.92%	316.33	316.33	否	否	无	233%	
5757	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3538宝西	友谊村台	200	44.63%	90.74	90.74	否	否	无	67%	
5758	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	10kV古城堡干北山分13变压器	400	14.46%	302.17	302.17	否	否	无	12%	
5759	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	10kV古城堡干古城堡东台分06变压	200	33.73%	112.54	112.54	否	否	无	19%	
5760	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	10kV古城堡干古城堡西北台	200	41.54%	96.92	96.92	否	否	无	-1%	
5761	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	10kV古城堡干贾屯分贾屯三组台支	80	35.10%	43.92	43.92	否	否	无	7%	
5762	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	10kV古城堡干五家沟南台	400	12.83%	308.66	308.66	否	否	无	98%	
5763	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	10kV古城堡五家沟北台	250	38.95%	127.63	127.63	否	否	无	47%	
5764	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	10kV古城卜东兴十组38变压器	200	16.37%	147.26	147.26	否	否	无	6%	
5765	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	10kV古城卜干东兴分李家东台3变	400	19.80%	280.79	280.79	否	否	无	1%	
5766	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	10kV古城卜干东兴分李家南台支4	250	21.21%	171.97	171.97	否	否	无	-5%	
5767	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	10kV古城卜台子沟35变压器	160	51.95%	60.88	60.88	否	否	无	1%	
5768	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	10kV古城卜线54左2号变压器	50	23.04%	33.48	33.48	否	否	无	-12%	
5769	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	10kV古城卜线河北电井分11号变压	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	25%	
5770	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	10kV古城卜线河北电井分15右11号	50	3.87%	43.07	43.07	否	否	无	0%	
5771	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	10kV古城卜线河北电井分15右6号	50	0.03%	44.99	44.99	否	否	无	2%	
5772	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	10kV古城卜线河北电井分22号变压	200	10.82%	158.36	158.36	否	否	无	-9%	
5773	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	10kV古城卜线河北电井分27号变压	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-72%	
5774	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	10kV古城卜线河北电井分31号变压	50	18.26%	35.87	35.87	否	否	无	0%	
5775	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	10kV古城卜线河北电井分32号变压	50	0.03%	44.99	44.99	否	否	无	0%	
5776	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	10kV古城卜线河北电井分36号变压	200	0.00%	180.00	180.00	否	否	无	51%	
5777	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	10kV古城卜线河北电井分45号变压	200	0.00%	180.00	180.00	否	否	无	25%	
5778	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	10kV古城卜线河北电井分4号变压	50	32.54%	28.73	28.73	否	否	无	0%	
5779	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	10kV古城卜线河北电井分52号变压	200	58.79%	62.42	62.42	否	否	无	23%	
5780	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	10kV古城卜线河北电井分61号变压	80	63.83%	20.94	20.94	否	否	无	57%	
5781	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	大湾北台	400	25.52%	257.92	257.92	否	否	无	73%	
5782	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	大湾东台	100	77.59%	12.41	12.41	否	否	无	79%	
5783	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	大湾南台	50	55.15%	17.43	17.43	否	否	无	17%	
5784	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	单楼台村台	400	16.01%	295.98	295.98	否	否	无	25%	
5785	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	单楼台南台	30	49.47%	12.16	12.16	否	否	无	0%	
5786	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	单楼台西台	200	10.51%	158.99	158.99	否	否	无	258%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
5787	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	东兴78组	200	20.19%	139.62	139.62	否	否	无	-5%	
5788	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	东兴村台	400	13.53%	305.87	305.87	否	否	无	3%	
5789	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	东兴九组	100	29.15%	60.85	60.85	否	否	无	9%	
5790	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	东兴五组	200	53.62%	72.76	72.76	否	否	无	16%	
5791	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	古城堡北台	315	23.54%	209.35	209.35	否	否	无	29%	
5792	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	古城堡新北台	200	35.02%	109.97	109.97	否	否	无	30%	
5793	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	古城堡新村台	200	53.22%	73.55	73.55	否	否	无	37%	
5794	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	古城堡新东台	200	47.81%	84.39	84.39	否	否	无	92%	
5795	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	古城堡新南台	200	13.08%	153.83	153.83	否	否	无	113%	
5796	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	古城堡新西北台	200	27.93%	124.13	124.13	否	否	无	31%	
5797	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	古城堡新西南台	200	38.37%	103.27	103.27	否	否	无	127%	
5798	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	古城卜村台	400	28.10%	247.60	247.60	否	否	无	7%	
5799	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	古城卜韭菜地	200	24.49%	131.02	131.02	否	否	无	11%	
5800	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	古城卜南台	200	26.64%	126.71	126.71	否	否	无	61%	
5801	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	古城卜西南台	200	34.73%	110.55	110.55	否	否	无	82%	
5802	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	何家岭台	400	17.68%	289.27	289.27	否	否	无	19%	
5803	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	贾屯村台	100	74.23%	15.77	15.77	否	否	无	3%	
5804	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	李家村台	50	77.66%	6.17	6.17	否	否	无	-3%	
5805	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	沈家村台	400	11.02%	315.94	315.94	否	否	无	278%	
5806	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	四家子村台	100	69.76%	20.24	20.24	否	否	无	67%	
5807	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	四家子三组	80	61.92%	22.46	22.46	否	否	无	13%	
5808	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	四家子四组	30	63.12%	8.07	8.07	否	否	无	10%	
5809	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	张家村台	400	14.67%	301.32	301.32	否	否	无	2%	
5810	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3535造纸	10kV造纸干供销社分河北南台	200	54.47%	71.06	71.06	否	否	无	43%	
5811	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3535造纸	八宝北台	200	64.95%	50.11	50.11	否	否	无	19%	
5812	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3535造纸	八宝低压一号台	200	76.72%	26.56	26.56	否	否	无	19%	
5813	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3535造纸	八宝东台	200	42.71%	94.57	94.57	否	否	无	-7%	
5814	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3535造纸	八宝供销社	100	60.21%	29.79	29.79	否	否	无	-15%	
5815	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3535造纸	八宝新东台	200	54.36%	71.28	71.28	否	否	无	2%	
5816	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3535造纸	八宝新西台	200	37.00%	106.00	106.00	否	否	无	-1%	
5817	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3535造纸	八宝中台	200	47.14%	85.73	85.73	否	否	无	26%	
5818	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3535造纸	河北1号	400	34.36%	222.56	222.56	否	否	无	88%	
5819	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3535造纸	河北二号	400	22.24%	271.06	271.06	否	否	无	227%	
5820	国网开原市供电公司	滨水66kV变电站	滨水变4575滨安	10kV许宏干大九社北台	400	21.98%	272.07	272.07	否	否	无	60%	
5821	国网开原市供电公司	滨水66kV变电站	滨水变4575滨安	10kV许宏干大九社村台	200	9.25%	161.51	161.51	否	否	无	76%	
5822	国网开原市供电公司	滨水66kV变电站	滨水变4575滨安	八社东台	160	37.84%	83.46	83.46	否	否	无	-15%	
5823	国网开原市供电公司	滨水66kV变电站	滨水变4575滨安	八社西台区	400	6.97%	332.12	332.12	否	否	无	-12%	
5824	国网开原市供电公司	滨水66kV变电站	滨水变4573滨城	后八里村台	200	18.01%	143.98	143.98	否	否	无	2%	
5825	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变725东四	金沟子变725东四线二台子东台	400	24.87%	260.51	260.51	否	否	无	46%	
5826	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变725东四	金沟子变725东四线二台子西台	400	18.77%	284.94	284.94	否	否	无	21%	
5827	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变725东四	金英北台	400	24.50%	262.00	262.00	否	否	无	3%	
5828	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变725东四	金英南台	400	12.60%	309.61	309.61	否	否	无	6%	
5829	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变725东四	十社东台	30	64.39%	7.68	7.68	否	否	无	3%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
5830	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变722粮库	金沟子南台	400	17.50%	289.99	289.99	否	否	无	46%	
5831	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变722粮库	粮库线金沟子西台	200	58.55%	62.89	62.89	否	否	无	-9%	
5832	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变711铁东	10kV铁东干八里庄分红旗营三四五	200	27.27%	125.47	125.47	否	否	无	32%	
5833	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变711铁东	10kV铁东干八里庄红旗营一二台	50	74.47%	7.76	7.76	否	否	无	2%	
5834	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变711铁东	10kV铁东干老观卜村台分4变压器	400	9.55%	321.79	321.79	否	否	无	126%	
5835	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变711铁东	10kV铁东干蚂蝗屯村台	400	27.22%	251.14	251.14	否	否	无	47%	
5836	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变711铁东	10kV铁东干蚂蝗屯一组	200	24.54%	130.93	130.93	否	否	无	75%	
5837	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变711铁东	10kV铁东干三道沟八、九组台变压	400	10.73%	317.10	317.10	否	否	无	59%	
5838	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变711铁东	怡景小区1#101间隔配电变压器	400	10.73%	317.10	317.10	否	否	无	-19%	
5839	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变711铁东	怡景小区1#102间隔配电变压器	400	10.73%	317.10	317.10	否	否	无	-2%	
5840	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变711铁东	怡景小区2#101间隔配电变压器	400	10.73%	317.10	317.10	否	否	无	132%	
5841	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变711铁东	怡景小区2#102间隔配电变压器	400	10.73%	317.10	317.10	否	否	无	0%	
5842	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变711铁东	雅苑1#箱变201间隔配电变压器	400	10.73%	317.10	317.10	否	否	无	24%	
5843	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变711铁东	雅苑2#箱变101间隔配电变压器	400	10.73%	317.10	317.10	否	否	无	94%	
5844	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变711铁东	雅苑2#箱变201间隔配电变压器	400	10.73%	317.10	317.10	否	否	无	8%	
5845	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变711铁东	雅苑3#箱变101间隔配电变压器	400	10.73%	317.10	317.10	否	否	无	16%	
5846	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变711铁东	雅苑3#箱变201间隔配电变压器	400	10.73%	317.10	317.10	否	否	无	26%	
5847	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变711铁东	种子市场箱变出线配电变压器	400	10.73%	317.10	317.10	否	否	无	15%	
5848	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变711铁东	榆义干22#变压器	400	10.73%	317.10	317.10	否	否	无	20%	
5849	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变711铁东	榆义干66右01#变压器	400	10.73%	317.10	317.10	否	否	无	-10%	
5850	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变711铁东	10kV铁东干三道沟八九组新台	50	23.97%	33.01	33.01	否	否	无	-4%	
5851	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变711铁东	10kV铁东干三道沟七组台	100	57.04%	32.96	32.96	否	否	无	200%	
5852	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变711铁东	10kV铁东干三道沟十组台	100	26.33%	63.67	63.67	否	否	无	28%	
5853	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变711铁东	10kV铁东干三道沟五、六组台	100	36.53%	53.47	53.47	否	否	无	42%	
5854	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变711铁东	10kV铁东干三道沟一组台	100	51.75%	38.25	38.25	否	否	无	13%	
5855	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变711铁东	10kV铁东三道沟三四组台	200	23.95%	132.10	132.10	否	否	无	-2%	
5856	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变711铁东	八虎大棚台	100	26.74%	63.26	63.26	否	否	无	73%	
5857	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变711铁东	八里庄村台	80	60.88%	23.30	23.30	否	否	无	1%	
5858	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变711铁东	红旗营六八组台	100	48.84%	41.16	41.16	否	否	无	-5%	
5859	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变711铁东	老观卜平房台	80	71.63%	14.70	14.70	否	否	无	122%	
5860	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变711铁东	马干大棚台	400	44.22%	183.12	183.12	否	否	无	-2%	
5861	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变711铁东	蚂蝗屯大棚台	80	20.45%	55.64	55.64	否	否	无	84%	
5862	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变721铁西	10kV铁西干五胜五六组台	200	29.20%	121.60	121.60	否	否	无	6%	
5863	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变721铁西	巴虎九组台	200	10.76%	158.47	158.47	否	否	无	8%	
5864	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变721铁西	巴虎七八组台	200	51.03%	77.95	77.95	否	否	无	2%	
5865	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变721铁西	巴虎三组台	200	60.24%	59.52	59.52	否	否	无	41%	
5866	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变721铁西	巴虎四组台	80	38.94%	40.85	40.85	否	否	无	-3%	
5867	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变721铁西	巴虎五、六组台	100	66.23%	23.77	23.77	否	否	无	-6%	
5868	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变721铁西	巴虎一二组台	200	26.53%	126.95	126.95	否	否	无	-4%	
5869	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变721铁西	东四家子5组台	50	35.72%	27.14	27.14	否	否	无	-9%	
5870	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变721铁西	东四家子八组台	100	20.33%	69.67	69.67	否	否	无	3%	
5871	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变721铁西	东四家子二组台	100	17.15%	72.85	72.85	否	否	无	-25%	
5872	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变721铁西	东四家子六组台	50	32.50%	28.75	28.75	否	否	无	85%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
5873	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变721铁西	东文线53#变压器	50	32.50%	28.75	28.75	否	否	无	90%	
5874	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变721铁西	东文线68#变压器	50	32.50%	28.75	28.75	否	否	无	6%	
5875	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5536东亿	骨胶干5#变压器	80	63.96%	20.83	20.83	否	否	无	4%	
5876	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变721铁西	东王西台	50	32.50%	28.75	28.75	否	否	无	94%	
5877	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变721铁西	东四家子三、四组台	100	47.09%	42.91	42.91	否	否	无	1%	
5878	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变721铁西	东四家子一组台	100	20.05%	69.95	69.95	否	否	无	30%	
5879	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变721铁西	二道坊村台	160	59.11%	49.43	49.43	否	否	无	-3%	
5880	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变721铁西	二社东台	200	30.47%	119.06	119.06	否	否	无	-2%	
5881	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变721铁西	二社西台	400	17.72%	289.12	289.12	否	否	无	3%	
5882	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变721铁西	二社支大棚台	80	55.74%	27.40	27.40	否	否	无	12%	
5883	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变721铁西	沟岔子台	30	35.74%	16.28	16.28	否	否	无	10%	
5884	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变721铁西	和气堡5组台	50	47.20%	21.40	21.40	否	否	无	15%	
5885	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变721铁西	和气堡三组台	50	71.87%	9.06	9.06	否	否	无	15%	
5886	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变721铁西	和气堡四组台	50	65.69%	12.16	12.16	否	否	无	2%	
5887	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变721铁西	和气堡一二组台	100	32.50%	57.50	57.50	否	否	无	15%	
5888	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变721铁西	红岭5、6组台	200	25.64%	128.72	128.72	否	否	无	50%	
5889	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变721铁西	红岭二组台	200	40.35%	99.29	99.29	否	否	无	-5%	
5890	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变721铁西	红岭三组台	200	25.30%	129.40	129.40	否	否	无	-12%	
5891	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变721铁西	红岭四组台	100	14.02%	75.98	75.98	否	否	无	-4%	
5892	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变721铁西	红岭一组台	200	16.99%	146.01	146.01	否	否	无	-5%	
5893	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变721铁西	刘屯村台	160	60.97%	46.45	46.45	否	否	无	361%	
5894	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变721铁西	六道沟台	200	17.53%	144.94	144.94	否	否	无	20%	
5895	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变721铁西	马千台4、5、6、7组台	200	79.08%	21.83	21.83	否	否	无	-98%	
5896	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变721铁西	马千台八九组台	400	14.11%	303.58	303.58	否	否	无	83%	
5897	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变721铁西	马千台三组台	100	50.81%	39.19	39.19	否	否	无	-98%	
5898	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变721铁西	马千台一组台	400	21.17%	275.32	275.32	否	否	无	28%	
5899	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变721铁西	田家二三组台	80	69.06%	16.75	16.75	否	否	无	61%	
5900	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变721铁西	田家四组台	100	70.89%	19.11	19.11	否	否	无	10%	
5901	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变721铁西	田家五六组台	100	38.68%	51.32	51.32	否	否	无	1%	
5902	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变721铁西	田家一组台	100	53.26%	36.74	36.74	否	否	无	4%	
5903	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变721铁西	头道坊村台	200	28.77%	122.46	122.46	否	否	无	3%	
5904	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变721铁西	头道坊西台	200	19.18%	141.65	141.65	否	否	无	2%	
5905	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变721铁西	五道4组台	30	67.67%	6.70	6.70	否	否	无	30%	
5906	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变721铁西	五道五组台	200	16.07%	147.86	147.86	否	否	无	30%	
5907	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变721铁西	五胜1、2、3组台	200	29.47%	121.06	121.06	否	否	无	-3%	
5908	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变721铁西	五胜四组台	80	40.56%	39.55	39.55	否	否	无	-1%	
5909	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变721铁西	鲜电台	50	5.90%	42.05	42.05	否	否	无	-1%	
5910	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变712砖厂	10kV铁东干金沟子北台	200	33.94%	112.12	112.12	否	否	无	9%	
5911	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV铁东干金沟子东台分2变压器	50	28.52%	30.74	30.74	否	否	无	-6%	
5912	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV铁东干小弯电台	50	28.52%	30.74	30.74	否	否	无	8%	
5913	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV铁西干03变压器	50	28.52%	30.74	30.74	否	否	无	5%	
5914	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV铁西干06变压器	50	28.52%	30.74	30.74	否	否	无	4%	
5915	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV铁西干08变压器	50	28.52%	30.74	30.74	否	否	无	-85%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
5916	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV铁西干11右2变压器	50	28.52%	30.74	30.74	否	否	无	4%	
5917	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV铁西干13变压器	50	28.52%	30.74	30.74	否	否	无	14%	
5918	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV铁西干17变压器	50	28.52%	30.74	30.74	否	否	无	59%	
5919	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV铁西干19变压器	50	28.52%	30.74	30.74	否	否	无	59%	
5920	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV铁西干24变压器	50	28.52%	30.74	30.74	否	否	无	59%	
5921	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV铁西干神农支06变压器	50	28.52%	30.74	30.74	否	否	无	59%	
5922	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五线后施分备河支30号变压	50	28.52%	30.74	30.74	否	否	无	-6%	
5923	国网开原市供电公司	园区66kV变电站	园区变2447许富	10kV许富线金英分#13变压器	160	13.29%	122.74	122.74	否	否	无	2%	
5924	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV许台干10#柱上变压器	50	28.52%	30.74	30.74	否	否	无	-2%	
5925	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变712砖厂	10kV铁东干小湾屯分小湾屯八队支	400	28.43%	246.30	246.30	否	否	无	19%	
5926	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变712砖厂	10kV砖厂线2右2#变压器	315	58.79%	98.32	98.32	否	否	无	4%	
5927	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变712砖厂	小湾屯东台	400	36.19%	215.24	215.24	否	否	无	-2%	
5928	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变712砖厂	逸庐福居八号	315	41.26%	153.54	153.54	否	否	无	0%	
5929	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5523东和	10kV东和干49左05#变压器	315	47.97%	132.38	132.38	否	否	无	-1%	
5930	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5523东和	10kV东和干49左09	315	45.51%	140.13	140.13	否	否	无	5%	
5931	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5523东和	10kV东和干50#变压器	200	35.12%	109.76	109.76	否	否	无	3%	
5932	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5523东和	10kV东和干51左04#变压器	400	27.78%	248.87	248.87	否	否	无	-1%	
5933	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	10kV东和干52左04#变压器	200	29.17%	121.66	121.66	否	否	无	10%	
5934	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	10kV东和干53#变压器	200	29.17%	121.66	121.66	否	否	无	-2%	
5935	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	10kV城内干北关支杨卜三组02变压	200	29.17%	121.66	121.66	否	否	无	18%	
5936	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5533东宏	后石支05左01#变压器	315	18.39%	225.57	225.57	否	否	无	-14%	
5937	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5533东宏	后石支05左03#变压器	400	25.56%	257.75	257.75	否	否	无	-6%	
5938	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5533东宏	后石支05左04#甲变压器	315	35.57%	171.45	171.45	否	否	无	12%	
5939	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5533东宏	后石支05左04#乙变压器	315	26.64%	199.58	199.58	否	否	无	1%	
5940	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5533东宏	后石支06#变压器	200	26.60%	126.81	126.81	否	否	无	-1%	
5941	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5533东宏	天淇支03#变压器	315	66.81%	73.05	73.05	否	否	无	-9%	
5942	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5533东宏	天淇支06#变压器	315	23.16%	210.55	210.55	否	否	无	63%	
5943	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5533东宏	天淇支08#变压器	315	26.03%	201.52	201.52	否	否	无	6%	
5944	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5533东宏	天淇支11#变压器	400	59.58%	121.68	121.68	否	否	无	38%	
5945	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变712砖厂	天淇支14#变压器	200	33.03%	113.94	113.94	否	否	无	3%	
5946	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变712砖厂	农贸干孙台支31前17右5#1	200	33.03%	113.94	113.94	否	否	无	49%	
5947	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变712砖厂	农贸干孙台支31前7右4#	200	33.03%	113.94	113.94	否	否	无	0%	
5948	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变712砖厂	圣方丽园1#101间隔	200	33.03%	113.94	113.94	否	否	无	-32%	
5949	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变712砖厂	圣方丽园1#102间隔配电变压器	200	33.03%	113.94	113.94	否	否	无	157%	
5950	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变712砖厂	圣方丽园2#101间隔配电变压器	200	33.03%	113.94	113.94	否	否	无	30%	
5951	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变712砖厂	圣方丽园2#102间隔配电变压器	200	33.03%	113.94	113.94	否	否	无	124%	
5952	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变712砖厂	圣方丽园3#101间隔配电变压器	200	33.03%	113.94	113.94	否	否	无	165%	
5953	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变712砖厂	圣方丽园3#102间隔配电变压器	200	33.03%	113.94	113.94	否	否	无	67%	
5954	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变712砖厂	曙光支05#乙变压器	200	33.03%	113.94	113.94	否	否	无	3%	
5955	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变712砖厂	后石新村1#箱式变电站102配电变	200	33.03%	113.94	113.94	否	否	无	39%	
5956	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变712砖厂	后石新村1#箱式变电站103配电变	200	33.03%	113.94	113.94	否	否	无	324%	
5957	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变712砖厂	后石新村2号箱式变电站102间隔配	200	33.03%	113.94	113.94	否	否	无	11%	
5958	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变712砖厂	后石新村2号箱式变电站103间隔配	200	33.03%	113.94	113.94	否	否	无	137%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
5959	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变712砖厂	娄相干29#变压器	200	33.03%	113.94	113.94	否	否	无	19%	
5960	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变712砖厂	娄相干清水支10右03#变压器	200	33.03%	113.94	113.94	否	否	无	250%	
5961	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变712砖厂	热北干中医支03#变压器	200	33.03%	113.94	113.94	否	否	无	59%	
5962	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变712砖厂	热邮干32	200	33.03%	113.94	113.94	否	否	无	10%	
5963	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变712砖厂	热邮干39	200	33.03%	113.94	113.94	否	否	无	114%	
5964	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变712砖厂	所内变	200	33.03%	113.94	113.94	否	否	无	70%	
5965	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变712砖厂	李台变346业民线后马分30#变压器	200	33.03%	113.94	113.94	否	否	无	42%	
5966	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变712砖厂	前马东台区	200	33.03%	113.94	113.94	否	否	无	165%	
5967	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5533东宏	天淇支17#变压器	200	39.09%	101.83	101.83	否	否	无	-13%	
5968	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5541东辉	10kV东辉干16变压器	315	21.05%	217.18	217.18	否	否	无	-4%	
5969	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5550东盛	10kV东盛线59左02#变压器	200	75.94%	28.13	28.13	否	否	无	0%	
5970	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5550东盛	东文线57#变压器	315	33.21%	178.89	178.89	否	否	无	227%	
5971	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5550东盛	东文线58右04#变压器	315	47.79%	132.97	132.97	否	否	无	0%	
5972	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5550东盛	东文线61#变压器	400	63.97%	104.11	104.11	否	否	无	179%	
5973	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5550东盛	东文线64左01#变压器	315	36.48%	168.60	168.60	否	否	无	14%	
5974	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5550东盛	东文线64左03#甲变压器	315	24.68%	205.77	205.77	否	否	无	202%	
5975	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5550东盛	东文线64左03#乙变压器	200	35.06%	109.88	109.88	否	否	无	241%	
5976	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5550东盛	东文线64左04#变压器	400	38.42%	206.30	206.30	否	否	无	2%	
5977	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5550东盛	东文线67左01#变压器	200	68.97%	42.05	42.05	否	否	无	4%	
5978	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5550东盛	东文线67左04#变压器	400	57.96%	128.17	128.17	否	否	无	4%	
5979	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5550东盛	东文线审计支03#变压器	315	65.43%	77.40	77.40	否	否	无	120%	
5980	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5550东盛	湖畔花园1#变压器	500	19.87%	350.66	350.66	否	否	无	42%	
5981	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5550东盛	湖畔花园2#变压器	500	19.44%	352.78	352.78	否	否	无	198%	
5982	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5550东盛	农机支02#变压器	315	68.73%	67.01	67.01	否	否	无	5%	
5983	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5550东盛	农机支03#变压器	400	37.59%	209.64	209.64	否	否	无	131%	
5984	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5550东盛	农机支05#变压器	400	42.35%	190.61	190.61	否	否	无	185%	
5985	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5535东市	10kV东市干三洋支04变压器	315	35.30%	172.30	172.30	否	否	无	-5%	
5986	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5546东顺	10kV农贸八家子南台	200	22.33%	135.34	135.34	否	否	无	4%	
5987	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5546东顺	10kV农贸干79变压器	315	19.63%	221.68	221.68	否	否	无	5%	
5988	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5546东顺	10kV农贸干八家子北台	80	43.56%	37.16	37.16	否	否	无	2%	
5989	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5546东顺	10kV农贸干北岔台	200	16.35%	147.31	147.31	否	否	无	-1%	
5990	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5546东顺	10kV农贸干大山岗八、十组台	315	46.05%	138.43	138.43	否	否	无	11%	
5991	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5546东顺	10kV农贸干大山岗村台	400	6.88%	332.49	332.49	否	否	无	8%	
5992	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5546东顺	10kV农贸干大山岗东台	160	11.25%	126.00	126.00	否	否	无	4%	
5993	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5546东顺	10kV农贸干大山岗二组台	100	16.11%	73.89	73.89	否	否	无	22%	
5994	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5546东顺	10kV农贸干大山岗河北台	400	31.88%	232.49	232.49	否	否	无	1%	
5995	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5546东顺	10kV农贸干大山岗南台	200	17.73%	144.54	144.54	否	否	无	5%	
5996	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5546东顺	10kV农贸干大山岗三组台	315	15.65%	234.20	234.20	否	否	无	19%	
5997	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5546东顺	10kV农贸干大山岗五组台	400	8.95%	324.22	324.22	否	否	无	-5%	
5998	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5546东顺	10kV农贸干大山岗西南台	160	10.30%	127.52	127.52	否	否	无	2%	
5999	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5546东顺	10kV农贸干大山岗一组台	100	44.05%	45.95	45.95	否	否	无	-1%	
6000	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5546东顺	10kV农贸干东沟东台	100	14.50%	75.50	75.50	否	否	无	3%	
6001	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5546东顺	10kV农贸干东沟西台	50	51.10%	19.45	19.45	否	否	无	9%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
6002	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5546东顺	10kV农贸干东沟中台	200	16.92%	146.16	146.16	否	否	无	3%	
6003	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5546东顺	10kV农贸干南沟村台	200	13.13%	153.75	153.75	否	否	无	-1%	
6004	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5546东顺	10kV农贸干南沟东台	200	10.36%	159.28	159.28	否	否	无	13%	
6005	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5546东顺	10kV农贸干南沟西台	200	19.40%	141.21	141.21	否	否	无	-1%	
6006	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5546东顺	10kV农贸干南沟中台	200	8.28%	163.43	163.43	否	否	无	1%	
6007	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5546东顺	10kV农贸干偏坡台南台	200	15.33%	149.33	149.33	否	否	无	6%	
6008	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5546东顺	10kV农贸干双龙岗三组台	50	47.21%	21.39	21.39	否	否	无	7%	
6009	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5546东顺	10kV农贸干双龙岗一组台	100	26.40%	63.60	63.60	否	否	无	9%	
6010	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5546东顺	10kV农贸干双龙支80左1#变压器	400	59.49%	122.04	122.04	否	否	无	0%	
6011	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5546东顺	10kV农贸干双龙支北岔分1左4#变	400	64.54%	101.86	101.86	否	否	无	3%	
6012	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5546东顺	10kV农贸干孙台支32变压器	400	23.05%	267.79	267.79	否	否	无	3%	
6013	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5546东顺	10kV农贸干孙台支38变压器	400	27.37%	250.54	250.54	否	否	无	-4%	
6014	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5546东顺	10kV农贸干小山岗村台	400	10.12%	319.51	319.51	否	否	无	1%	
6015	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5546东顺	10kV农贸干小山岗大棚台	100	34.58%	55.42	55.42	否	否	无	16%	
6016	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5546东顺	10kV农贸干小山岗河北台	100	46.16%	43.84	43.84	否	否	无	3%	
6017	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5546东顺	10kV农贸干小山岗南台	400	22.26%	270.96	270.96	否	否	无	-4%	
6018	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5546东顺	10kV农贸干榆台子东台	400	10.49%	318.06	318.06	否	否	无	-3%	
6019	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5546东顺	10kV农贸干榆台子西台	315	12.32%	244.69	244.69	否	否	无	-4%	
6020	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5546东顺	大孙台东台	315	25.44%	203.37	203.37	否	否	无	10%	
6021	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5546东顺	偏坡台北台	400	10.14%	319.43	319.43	否	否	无	-1%	
6022	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5546东顺	偏坡台村台	400	37.28%	210.90	210.90	否	否	无	-2%	
6023	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5546东顺	偏坡台东台	400	31.81%	232.75	232.75	否	否	无	4%	
6024	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5546东顺	偏坡台西台	100	53.19%	36.81	36.81	否	否	无	4%	
6025	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5546东顺	偏坡台中台	400	8.71%	325.18	325.18	否	否	无	4%	
6026	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5546东顺	小山岗西台区	400	12.50%	309.99	309.99	否	否	无	4%	
6027	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5548东文	10kV东文干27变压器	250	9.04%	202.41	202.41	否	否	无	4%	
6028	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5548东文	10kV东文干30变压器	315	16.93%	230.17	230.17	否	否	无	4%	
6029	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5548东文	10kV东文干34变压器	315	20.60%	218.61	218.61	否	否	无	-3%	
6030	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5548东文	10kV东文干37变压器	250	75.16%	37.11	37.11	否	否	无	4%	
6031	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5548东文	10kV东文干38变压器	315	30.46%	187.55	187.55	否	否	无	1%	
6032	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5548东文	10kV市南干塑料支11变压器	315	64.56%	80.15	80.15	否	否	无	28%	
6033	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5548东文	10kV市南干塑料支15变压器	315	39.38%	159.46	159.46	否	否	无	209%	
6034	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5548东文	10kV市南干塑料支16变压器	200	25.35%	129.29	129.29	否	否	无	4%	
6035	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5548东文	10kV市南干塑料支18变压器	250	41.86%	120.35	120.35	否	否	无	4%	
6036	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5530东翔	港华支2#变压器	200	41.86%	96.28	96.28	否	否	无	4%	
6037	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5530东翔	娄相干实业支职高分04#变压器	315	32.11%	182.35	182.35	否	否	无	4%	
6038	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5530东翔	娄相干实业支职高分12#变压器	315	18.80%	224.28	224.28	否	否	无	3%	
6039	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5530东翔	热北干长征支12	315	35.78%	170.78	170.78	否	否	无	13%	
6040	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5530东翔	热北干长征支3	315	33.47%	178.07	178.07	否	否	无	4%	
6041	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5530东翔	热北干长征支5	315	26.05%	201.45	201.45	否	否	无	-19%	
6042	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5530东翔	热北干长征支6	315	34.96%	173.39	173.39	否	否	无	4%	
6043	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5530东翔	实业支11#变压器	400	53.43%	146.30	146.30	否	否	无	4%	
6044	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5539东新	10kV东新干36变压器	315	31.66%	183.76	183.76	否	否	无	-8%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
6045	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5539东新	10kV东新干39变压器	315	40.78%	155.03	155.03	否	否	无	6%	
6046	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5539东新	10kV东新干42变压器	315	40.91%	154.62	154.62	否	否	无	-1%	
6047	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5539东新	10kV东新干44变压器	315	50.55%	124.28	124.28	否	否	无	-1%	
6048	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5539东新	10kV东新干48变压器	315	64.64%	79.88	79.88	否	否	无	-4%	
6049	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5539东新	10kV东新干50变压器	315	41.19%	153.74	153.74	否	否	无	-9%	
6050	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5539东新	10kV东新干59右02变压器	315	41.45%	152.92	152.92	否	否	无	1%	
6051	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5539东新	10kV东新干59右05甲变压器	400	40.11%	199.55	199.55	否	否	无	11%	
6052	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5539东新	10kV东新干60变压器	315	56.09%	106.83	106.83	否	否	无	13%	
6053	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5539东新	10kV东新干64变压器	315	28.81%	192.74	192.74	否	否	无	10%	
6054	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5539东新	10kV东新干65左01变压器	200	42.48%	95.05	95.05	否	否	无	13%	
6055	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5539东新	10kV东新干66变压器	315	49.15%	128.66	128.66	否	否	无	3%	
6056	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5539东新	10kV东新干地税支09变压器	400	28.48%	246.07	246.07	否	否	无	6%	
6057	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5539东新	10kV东新干轻工支5副杆变压器	400	7.06%	331.75	331.75	否	否	无	104%	
6058	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5539东新	10kV东新干食品支4变压器	400	69.17%	83.33	83.33	否	否	无	0%	
6059	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5539东新	10kV东新干食品支6甲变压器	400	39.70%	201.19	201.19	否	否	无	-7%	
6060	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5539东新	地税支04#变压器	315	28.12%	194.91	194.91	否	否	无	-3%	
6061	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5539东新	地税支06#变压器	315	26.91%	198.72	198.72	否	否	无	9%	
6062	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5539东新	东新干56#变压器	315	31.00%	185.86	185.86	否	否	无	7%	
6063	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5539东新	东新干60右05#乙变压器	315	71.14%	59.42	59.42	否	否	无	5%	
6064	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5539东新	开东变5539东新线东新干64#变	315	47.61%	133.54	133.54	否	否	无	5%	
6065	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5539东新	食品支06#乙变压器	400	49.14%	163.43	163.43	否	否	无	1%	
6066	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5536东亿	10kV东亿干娄相支17右07#变压器	315	42.20%	150.56	150.56	否	否	无	104%	
6067	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5536东亿	10kV东亿线娄相支13#变压器	315	45.04%	141.64	141.64	否	否	无	-1%	
6068	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5536东亿	娄相干05#变压器	160	71.18%	30.11	30.11	否	否	无	-2%	
6069	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5536东亿	娄相干14右05#变压器	160	77.73%	19.63	19.63	否	否	无	-100%	
6070	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5536东亿	娄相干清水支05#变压器	250	34.67%	138.33	138.33	否	否	无	5%	
6071	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5536东亿	娄相屯村台	315	23.59%	209.19	209.19	否	否	无	5%	
6072	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5536东亿	实业支21左04#变压器	315	24.50%	206.33	206.33	否	否	无	6%	
6073	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5536东亿	实业支21左07#变压器	315	11.47%	247.36	247.36	否	否	无	3%	
6074	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5536东亿	实业支23#变压器	315	27.58%	196.62	196.62	否	否	无	3%	
6075	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5536东亿	实业支26#变压器	315	50.29%	125.08	125.08	否	否	无	7%	
6076	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5536东亿	实业支28#变压器	400	17.44%	290.26	290.26	否	否	无	-3%	
6077	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5638红旗	10kV红旗干08变压器	315	11.80%	246.33	246.33	否	否	无	4%	
6078	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5638红旗	10kV红旗干30变压器	315	29.74%	189.83	189.83	否	否	无	0%	
6079	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5638红旗	10kV红旗干33变压器	400	31.73%	233.09	233.09	否	否	无	2%	
6080	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5638红旗	10kV红旗干35变压器	315	50.30%	125.05	125.05	否	否	无	0%	
6081	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5638红旗	10kV红旗干38变压器	315	32.94%	179.75	179.75	否	否	无	-15%	
6082	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5638红旗	10kV红旗干客运分02变压器	400	36.71%	213.18	213.18	否	否	无	0%	
6083	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5638红旗	10kV红旗干客运分06右1号变压器	315	61.68%	89.22	89.22	否	否	无	4%	
6084	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5638红旗	10kV红旗干客运分06左03变压器	400	39.22%	203.14	203.14	否	否	无	4%	
6085	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北干关公台分23号变压器	50	25.16%	32.42	32.42	否	否	无	6%	
6086	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1226东街	10kV红旗干客运分07右04变压器	400	11.76%	312.96	312.96	否	否	无	-5%	
6087	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1226东街	10kV红旗干水源支08变压器	400	11.76%	312.96	312.96	否	否	无	0%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
6088	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1226东街	10kV东街干城后支25右01变压器	400	11.76%	312.96	312.96	否	否	无	1%	
6089	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1226东街	10kV东街干东关分05左11左09变压	400	11.76%	312.96	312.96	否	否	无	59%	
6090	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1226东街	10kV李合干19变压器	400	11.76%	312.96	312.96	否	否	无	59%	
6091	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1226东街	10kV庆南线兴隆台分八队房西支17	400	11.76%	312.96	312.96	否	否	无	59%	
6092	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1226东街	10kV庆南线兴隆台分八队房西支31	400	11.76%	312.96	312.96	否	否	无	59%	
6093	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1226东街	10kV庆南线兴隆台分八队房西支9	400	11.76%	312.96	312.96	否	否	无	59%	
6094	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1226东街	10kV关公台分12左2#变压器	400	11.76%	312.96	312.96	否	否	无	-13%	
6095	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1226东街	10kV三前线八条地分11左04号变压	400	11.76%	312.96	312.96	否	否	无	-15%	
6096	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线董孤家子门前分11号变	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	11%	
6097	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1226东街	10kV干固干小西地台柱上变压器	400	11.76%	312.96	312.96	否	否	无	1%	
6098	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5638红旗	10kV红旗干客运分07右05变压器	400	32.80%	228.79	228.79	否	否	无	63%	
6099	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5638红旗	10kV红旗干客运分09甲变压器	400	18.53%	285.90	285.90	否	否	无	-10%	
6100	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5638红旗	10kV红旗干客运分09乙变压器	400	17.10%	291.60	291.60	否	否	无	9%	
6101	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5638红旗	10kV红旗干水源支02甲变压器	315	31.21%	185.19	185.19	否	否	无	7%	
6102	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5638红旗	10kV红旗干水源支02乙变压器	315	23.34%	209.97	209.97	否	否	无	0%	
6103	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5638红旗	10kV红旗干水源支03变压器	400	28.84%	244.66	244.66	否	否	无	3%	
6104	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5638红旗	10kV红旗干水源支05变压器	315	69.01%	66.13	66.13	否	否	无	57%	
6105	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5638红旗	10kV红旗干水源支06右03变压器	400	61.60%	113.59	113.59	否	否	无	19%	
6106	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5638红旗	10kV红旗干水源支11变压器	250	46.78%	108.06	108.06	否	否	无	57%	
6107	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	开原热电厂变电站 10kV热北线	热北干32#变压器	200	24.52%	130.96	130.96	否	否	无	193%	
6108	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	开原热电厂变电站 10kV热北线	热北干40#变压器	200	0.00%	179.99	179.99	否	否	无	-1%	
6109	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	开原热电厂变电站 10kV热北线	热北干50前5	315	18.74%	224.47	224.47	否	否	无	44%	
6110	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	开原热电厂变电站 10kV热北线	热北干50前7	315	28.93%	192.38	192.38	否	否	无	-6%	
6111	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	开原热电厂变电站 10kV热北线	热北干55#变压器	200	44.84%	90.32	90.32	否	否	无	-4%	
6112	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	开原热电厂变电站 10kV热北线	热北干58#变压器	400	25.75%	257.02	257.02	否	否	无	16%	
6113	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	开原热电厂变电站 10kV热北线	热北干金山支08#变压器	400	34.26%	222.97	222.97	否	否	无	42%	
6114	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	开原热电厂变电站 10kV热北线	热北干金山支10#变压器	315	43.44%	146.65	146.65	否	否	无	72%	
6115	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	开原热电厂变电站 10kV热北线	热北干金山支11#变压器	315	42.50%	149.62	149.62	否	否	无	30%	
6116	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	开原热电厂变电站 10kV热北线	热北干中医支04#变压器	400	59.36%	122.56	122.56	否	否	无	43%	
6117	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	开原热电厂变电站 10kV热北线	热北干中医支06#变压器	400	42.45%	190.21	190.21	否	否	无	97%	
6118	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	开原热电厂变电站 10kV热机线	热机干17右04	250	31.96%	145.10	145.10	否	否	无	0%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
6119	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	开原热电厂变电站 10kV热机线	热机干24	315	9.96%	252.14	252.14	否	否	无	26%	
6120	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	开原热电厂变电站 10kV热邮线	热邮干10右03#变压器	315	33.92%	176.65	176.65	否	否	无	54%	
6121	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	开原热电厂变电站 10kV热邮线	热邮干47	200	37.55%	104.90	104.90	否	否	无	29%	
6122	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	开原热电厂变电站 10kV热邮线	热邮干车辆支6	315	4.67%	268.79	268.79	否	否	无	-17%	
6123	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	开原热电厂变电站 10kV热邮线	热邮干车辆支9	400	18.81%	284.77	284.77	否	否	无	-17%	
6124	国网开原市供电公司	开原热电厂10kV变电站	开原热电厂变电站 10kV热邮线	雅苑1#箱变101间隔配电变压器	630	16.55%	462.72	462.72	否	否	无	187%	
6125	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1231城滨	10kV城滨干47#变压器	200	40.30%	99.40	99.40	否	否	无	71%	
6126	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1231城滨	10kV城滨干65#变压器	200	30.11%	119.78	119.78	否	否	无	31%	
6127	国网开原市供电公司	滨水66kV变电站	滨水变4573滨城	10kV城滨干滨水支31#变压器	200	18.18%	143.63	143.63	否	否	无	48%	
6128	国网开原市供电公司	滨水66kV变电站	滨水变4573滨城	贺屯东台	80	31.40%	46.88	46.88	否	否	无	61%	
6129	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1231城滨	娄相干51#变压器	250	55.36%	86.61	86.61	否	否	无	100%	
6130	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1231城滨	南关村台	100	24.54%	65.46	65.46	否	否	无	-9%	
6131	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	10kV城东干100变压器	200	21.86%	136.27	136.27	否	否	无	52%	
6132	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	10kV城东干101+1#变压器	200	47.11%	85.79	85.79	否	否	无	211%	
6133	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	10kV城东干101变压器	200	27.79%	124.43	124.43	否	否	无	-4%	
6134	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	10kV城东干25变压器	400	16.20%	295.20	295.20	否	否	无	90%	
6135	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	10kV城东干32右04变压器	250	28.15%	154.62	154.62	否	否	无	-6%	
6136	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	10kV城东干39变压器	400	15.62%	297.50	297.50	否	否	无	12%	
6137	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	10kV城东干56变压器	400	19.89%	280.44	280.44	否	否	无	-2%	
6138	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	10kV城东干62右01变压器	315	5.57%	265.97	265.97	否	否	无	47%	
6139	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	10kV城东干63变压器	315	16.84%	230.46	230.46	否	否	无	88%	
6140	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	10kV城东干70+1变压器	200	73.87%	32.27	32.27	否	否	无	163%	
6141	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	10kV城东干70变压器	315	18.71%	224.57	224.57	否	否	无	-4%	
6142	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	10kV城东干77变压器	400	26.26%	254.95	254.95	否	否	无	7%	
6143	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	10kV城东干95变压器	200	24.58%	130.85	130.85	否	否	无	101%	
6144	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	10kV城东干95左4#台区	200	46.13%	87.74	87.74	否	否	无	35%	
6145	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	10kV城东干北地支07右02变压器	315	31.80%	183.34	183.34	否	否	无	14%	
6146	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	10kV城东干北地支24变压器	50	64.75%	12.63	12.63	否	否	无	-5%	
6147	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	10kV城东干北支线85变压器	400	9.45%	322.21	322.21	否	否	无	-17%	
6148	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	10kV城东干北支线北沟分32变压器	160	25.06%	103.90	103.90	否	否	无	28%	
6149	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	10kV城东干北支线贺家分17变压器	100	41.70%	48.30	48.30	否	否	无	33%	
6150	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	10kV城东干北支线潘屯分28右10#	160	41.15%	78.16	78.16	否	否	无	21%	
6151	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	10kV城东干北支线潘屯分39变压器	400	15.80%	296.82	296.82	否	否	无	35%	
6152	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	10kV城东干北支线潘屯分46#变压	400	41.60%	193.62	193.62	否	否	无	16%	
6153	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	10kV城东干东支线01+1#台区	400	20.14%	279.43	279.43	否	否	无	31%	
6154	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	10kV城东干东支线130前01变压器	400	20.14%	279.43	279.43	否	否	无	2%	
6155	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	10kV城东干东支线141变压器	400	12.34%	310.64	310.64	否	否	无	-28%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
6156	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	10kV城东干东支线45变压器	400	17.81%	288.74	288.74	否	否	无	-15%	
6157	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	10kV城东干东支线46变压器	400	28.58%	245.66	245.66	否	否	无	10%	
6158	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	10kV城东干东支线二沟分04变压器	200	21.01%	137.98	137.98	否	否	无	1%	
6159	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	10kV城东干东支线孤家分02变压器	100	35.97%	54.03	54.03	否	否	无	10%	
6160	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	10kV城东干东支线孤家分06变压器	160	22.08%	108.68	108.68	否	否	无	-5%	
6161	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	10kV城东干东支线后马分04右07变	200	52.74%	74.53	74.53	否	否	无	3%	
6162	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	10kV城东干东支线后马分08变压器	200	39.24%	101.52	101.52	否	否	无	-1%	
6163	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	10kV城东干东支线吴沟分15变压器	200	13.18%	153.65	153.65	否	否	无	96%	
6164	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	10kV城东干花园支12变压器	400	8.11%	327.55	327.55	否	否	无	-1%	
6165	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	10kV城东干花园支22变压器	200	8.06%	163.88	163.88	否	否	无	-1%	
6166	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	10kV城东干教场支01变压器	400	24.28%	262.88	262.88	否	否	无	47%	
6167	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	10kV城东干教场支03变压器	315	39.18%	160.09	160.09	否	否	无	107%	
6168	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	10kV城东干教场支06变压器	315	39.69%	158.47	158.47	否	否	无	29%	
6169	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	10kV城东干赵台分07变压器	400	22.96%	268.15	268.15	否	否	无	13%	
6170	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	10kV城东干赵台分18变压器	100	23.20%	66.80	66.80	否	否	无	558%	
6171	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	10kV城东干赵台分31#变压器	160	23.69%	106.10	106.10	否	否	无	136%	
6172	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	10kV城东干政府支09变压器	200	14.10%	151.81	151.81	否	否	无	37%	
6173	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	10kV城东干政府支13#台区	200	33.77%	112.46	112.46	否	否	无	210%	
6174	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	10kV城东干中学分16左02变压器	400	18.87%	284.52	284.52	否	否	无	27%	
6175	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	10kV城东干中学分23变压器	50	64.18%	12.91	12.91	否	否	无	-15%	
6176	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	北支线65左2#	400	7.64%	329.44	329.44	否	否	无	-4%	
6177	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	北支线71左04#	30	55.72%	10.28	10.28	否	否	无	30%	
6178	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	东支线102右5#	50	76.54%	6.73	6.73	否	否	无	2%	
6179	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	开原站七组分03#	400	16.92%	292.33	292.33	否	否	无	-3%	
6180	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	老城变1232城东线潘屯分28右04#	100	19.69%	70.31	70.31	否	否	无	-21%	
6181	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	站东分07#	315	65.12%	78.38	78.38	否	否	无	0%	
6182	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1233城华	10kV城华干恒安支19右03#乙变压	400	63.73%	105.08	105.08	否	否	无	-3%	
6183	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1233城华	八里4. 5. 6组合	160	61.65%	45.37	45.37	否	否	无	0%	
6184	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1233城华	八里七组台	80	67.85%	17.72	17.72	否	否	无	-5%	
6185	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	城华线恒安支17#变压器	100	67.24%	22.76	22.76	否	否	无	10%	
6186	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	城内线头道分西台分4#变压器	50	42.18%	23.91	23.91	否	否	无	9%	
6187	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV业民干17变压器	100	67.24%	22.76	22.76	否	否	无	75%	
6188	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV业民干腰寨支15左2变压器	100	67.24%	22.76	22.76	否	否	无	20%	
6189	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	邓油坊大棚台	100	67.24%	22.76	22.76	否	否	无	28%	
6190	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV业民线河套地(2)02变压器	100	67.24%	22.76	22.76	否	否	无	31%	
6191	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV业民线河套地04号变压器	100	67.24%	22.76	22.76	否	否	无	-1%	
6192	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV业民线树苗地变压器	100	67.24%	22.76	22.76	否	否	无	84%	
6193	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV榆尚干华丰支3变压器	100	67.24%	22.76	22.76	否	否	无	5%	
6194	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1233城华	娄相干39#变压器	315	31.77%	183.44	183.44	否	否	无	119%	
6195	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1233城华	娄相干46#变压器	200	33.63%	112.74	112.74	否	否	无	4%	
6196	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1233城华	娄相干恒安支18右03#变压器	315	53.59%	114.68	114.68	否	否	无	391%	
6197	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1233城华	娄相干恒安支22#变压器	315	48.22%	131.61	131.61	否	否	无	160%	
6198	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	10kV城内干05变压器	315	45.64%	139.74	139.74	否	否	无	115%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
6199	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	10kV城内干14变压器	200	27.74%	124.53	124.53	否	否	无	-18%	
6200	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	10kV城内干30变压器	315	29.42%	190.82	190.82	否	否	无	110%	
6201	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	10kV城内干41变压器	315	15.62%	234.29	234.29	否	否	无	-3%	
6202	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	10kV城内干53变压器	400	54.56%	141.76	141.76	否	否	无	-16%	
6203	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	10kV城内干59右1变压器	200	9.63%	160.75	160.75	否	否	无	75%	
6204	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	10kV城内干北关支北关东台分03变	80	73.65%	13.08	13.08	否	否	无	61%	
6205	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	10kV城内干北关支黄龙分10右7#变	200	42.96%	94.09	94.09	否	否	无	32%	
6206	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	10kV城内干北关支黄龙分12变压器	200	11.96%	156.09	156.09	否	否	无	28%	
6207	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	10kV城内干北关支黄龙分23变压器	400	9.42%	322.32	322.32	否	否	无	97%	
6208	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	10kV城内干北关支黄龙分34变压器	200	40.48%	99.03	99.03	否	否	无	-4%	
6209	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	10kV城内干北关支头道分12变压器	50	19.08%	35.46	35.46	否	否	无	65%	
6210	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	10kV城内干北关支头道分16变压器	200	11.69%	156.61	156.61	否	否	无	5%	
6211	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	10kV城内干北关支西沟村台分03变	160	16.00%	118.40	118.40	否	否	无	-6%	
6212	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	10kV城内干北关支西沟分19左07变	200	15.68%	148.63	148.63	否	否	无	3%	
6213	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	10kV城内干北关支西沟分26变压器	200	34.48%	111.04	111.04	否	否	无	11%	
6214	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	10kV城内干北关支杨卜分43#变压	50	18.26%	35.87	35.87	否	否	无	3%	
6215	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	10kV城内干北关支杨卜分57变压器	100	33.65%	56.35	56.35	否	否	无	81%	
6216	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	10kV城内干北关支杨卜四组12变压	50	39.66%	25.17	25.17	否	否	无	-9%	
6217	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	10kV城内干沙场支06变压器	400	39.34%	202.64	202.64	否	否	无	-3%	
6218	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	10kV城内干沙场支16变压器	400	7.52%	329.92	329.92	否	否	无	104%	
6219	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	10kV城内干西关支06变压器	200	37.82%	104.36	104.36	否	否	无	54%	
6220	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	10kV城内干西关支07右05变压器	400	9.70%	321.19	321.19	否	否	无	-3%	
6221	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	10kV城内干西关支07右14变压器	200	24.00%	132.00	132.00	否	否	无	78%	
6222	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	10kV城内干西关支07左06变压器	315	37.06%	166.78	166.78	否	否	无	104%	
6223	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	10kV城内干西关支18变压器	400	15.55%	297.79	297.79	否	否	无	21%	
6224	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	10kV城内干西关支43变压器	100	79.80%	10.20	10.20	否	否	无	51%	
6225	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	10kV城内干西关支55变压器	200	68.98%	42.04	42.04	否	否	无	34%	
6226	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	10kV城内干西关支65变压器	200	30.83%	118.34	118.34	否	否	无	20%	
6227	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	10kV城内干西关支后山分18变压器	160	37.61%	83.83	83.83	否	否	无	13%	
6228	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	10kV城内干西关支后山南分09变压	200	19.12%	141.76	141.76	否	否	无	104%	
6229	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	10kV城内干西关支后山一队09变压	400	15.83%	296.70	296.70	否	否	无	-10%	
6230	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	10kV城内干西关支罗城分09变压器	100	38.87%	51.14	51.14	否	否	无	-40%	
6231	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	10kV城内干西关支罗城分16变压器	200	14.87%	150.26	150.26	否	否	无	-40%	
6232	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	10kV城内干西关支前山大棚分05变	160	22.56%	107.91	107.91	否	否	无	-99%	
6233	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	10kV城内干西关支前山大棚分11变	50	64.19%	12.90	12.90	否	否	无	76%	
6234	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	10kV城内干西关支前山大棚分14变	400	51.54%	153.83	153.83	否	否	无	-99%	
6235	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	10kV城内干西关支前山四组04变压	100	20.35%	69.65	69.65	否	否	无	7%	
6236	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	10kV城内干西关支前山五组分02变	200	14.03%	151.94	151.94	否	否	无	76%	
6237	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	10kV城内干西关支西关西08变压器	200	25.32%	129.37	129.37	否	否	无	76%	
6238	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	10kV城内干西关支前山分31变压器	400	16.46%	294.14	294.14	否	否	无	76%	
6239	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	10kV城内干西沙分22变压器	200	28.28%	123.44	123.44	否	否	无	76%	
6240	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	10kV城内干西沙分37变压器	200	19.92%	140.16	140.16	否	否	无	6%	
6241	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	10kV城内线沙场支07左14变压器	400	21.90%	272.39	272.39	否	否	无	-10%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
6242	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	北关分10#	400	42.85%	188.60	188.60	否	否	无	76%	
6243	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	北关分16#	200	59.85%	60.30	60.30	否	否	无	-3%	
6244	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	城内线北关支渔场分04#	200	55.27%	69.46	69.46	否	否	无	76%	
6245	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	城内线沙厂支西沙分05#变压器	315	11.31%	247.87	247.87	否	否	无	4%	
6246	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	城内线西沙分西关南09#变压器	200	14.90%	150.20	150.20	否	否	无	14%	
6247	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1236城水	10kV城水干39左01#变压器	315	4.64%	268.87	268.87	否	否	无	59%	
6248	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1226东街	10kV东街干20变压器	315	45.05%	141.59	141.59	否	否	无	2%	
6249	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1226东街	10kV东街干27左06变压器	400	25.06%	259.76	259.76	否	否	无	10%	
6250	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1226东街	10kV东街干27左09变压器	315	50.37%	124.85	124.85	否	否	无	28%	
6251	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1226东街	10kV东街干40变压器	200	42.33%	95.33	95.33	否	否	无	17%	
6252	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1226东街	10kV东街干49变压器	400	8.17%	327.34	327.34	否	否	无	0%	
6253	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1226东街	10kV东街干城后支13变压器	100	35.20%	54.80	54.80	否	否	无	-41%	
6254	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1226东街	10kV东街干城后支15左07变压器	50	34.65%	27.67	27.67	否	否	无	22%	
6255	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1226东街	10kV东街干城后支25右09变压器	200	39.75%	100.51	100.51	否	否	无	2%	
6256	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1226东街	10kV东街干城后支25左09变压器	400	11.77%	312.92	312.92	否	否	无	-1%	
6257	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1226东街	10kV东街干东关分04变压器	400	27.02%	251.94	251.94	否	否	无	60%	
6258	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1226东街	10kV东街干东关分05左14变压器	400	15.70%	297.21	297.21	否	否	无	63%	
6259	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1226东街	10kV东街干东关分05左31前01变	80	36.67%	42.67	42.67	否	否	无	24%	
6260	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1226东街	10kV东街干东关分13变压器	100	35.84%	54.16	54.16	否	否	无	25%	
6261	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1226东街	10kV东街干粮库支07变压器	315	68.94%	66.33	66.33	否	否	无	12%	
6262	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变362李合线	10kV李合干17左02变压器	100	67.22%	22.78	22.78	否	否	无	11%	
6263	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变362李合线	10kV李合干30变压器	200	77.05%	25.91	25.91	否	否	无	108%	
6264	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变362李合线	10kV李合干种子支02副杆变压器	200	73.26%	33.48	33.48	否	否	无	34%	
6265	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变362李合线	10kV李合干种子支08变压器	315	71.58%	58.01	58.01	否	否	无	26%	
6266	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变343铁西线	10kV铁西干10变压器	250	18.50%	178.74	178.74	否	否	无	53%	
6267	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变343铁西线	10kV铁西干20变压器	250	24.09%	164.78	164.78	否	否	无	19%	
6268	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变343铁西线	10kV铁西干20左2变压器	315	7.40%	260.19	260.19	否	否	无	-2%	
6269	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变343铁西线	10kV铁西干神农支02变压器	315	17.31%	228.97	228.97	否	否	无	7%	
6270	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变343铁西线	铁西干15#变压器	400	26.97%	252.12	252.12	否	否	无	123%	
6271	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变343铁西线	铁西干31#变压器	315	15.86%	233.54	233.54	否	否	无	8%	
6272	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变346业民线	10kV业民干24右3变压器	400	41.72%	193.10	193.10	否	否	无	4%	
6273	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变346业民线	10kV业民干27左1变压器	315	36.70%	167.90	167.90	否	否	无	10%	
6274	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变346业民线	10kV业民干27左2变压器	315	76.55%	42.37	42.37	否	否	无	-10%	
6275	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变346业民线	10kV业民干36变压器	250	40.95%	122.62	122.62	否	否	无	8%	
6276	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变346业民线	10kV业民干43变压器	200	33.44%	113.12	113.12	否	否	无	54%	
6277	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变346业民线	10kV业民干60变压器	315	45.79%	139.26	139.26	否	否	无	25%	
6278	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变346业民线	10kV业民线四寨支#09变压器	200	42.80%	94.40	94.40	否	否	无	2%	
6279	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变346业民线	10kV业民线四寨支#30右#1变压器	400	34.93%	220.28	220.28	否	否	无	-13%	
6280	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变346业民线	10kV业民线四寨支#30右#5变压器	315	36.38%	168.89	168.89	否	否	无	117%	
6281	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变346业民线	10kV业民线四寨支#58左#4变压器	200	37.86%	104.28	104.28	否	否	无	39%	
6282	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变346业民线	10kV业民线四寨支#64左#8变压器	200	27.96%	124.07	124.07	否	否	无	23%	
6283	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变346业民线	10kV业民线四寨支#69变压器	315	44.32%	143.91	143.91	否	否	无	8%	
6284	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变346业民线	10kV业民线四寨支#74左#3变压器	200	31.43%	117.14	117.14	否	否	无	84%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
6285	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变346业民线	10kV业民线四寨支#88右#6变压器	200	28.05%	123.90	123.90	否	否	无	16%	
6286	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变346业民线	10kV业民线四寨子支38左2#变压器	400	13.73%	305.09	305.09	否	否	无	49%	
6287	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变346业民线	四寨子支064左02#变压器	400	20.06%	279.76	279.76	否	否	无	6%	
6288	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变346业民线	小四寨子村新增台	200	21.12%	137.77	137.77	否	否	无	69%	
6289	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变346业民线	腰寨支02#变压器	315	43.13%	147.65	147.65	否	否	无	36%	
6290	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变346业民线	业民村567新增台	200	30.53%	118.94	118.94	否	否	无	5%	
6291	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变346业民线	业民干03#变压器	315	19.00%	223.65	223.65	否	否	无	1%	
6292	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变346业民线	业民干35#乙变压器	400	30.91%	236.37	236.37	否	否	无	321%	
6293	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变346业民线	业民干62+1#变压器	315	27.14%	198.00	198.00	否	否	无	9%	
6294	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变346业民线	业民干69#变压器	400	69.12%	83.50	83.50	否	否	无	-29%	
6295	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变346业民线	业民新增北台	200	57.62%	64.76	64.76	否	否	无	-12%	
6296	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变345雨润线	雨润干头寨子04#变压器	315	73.36%	52.42	52.42	否	否	无	-32%	
6297	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变366李园乙	10kV许宏干小九社村台	100	36.62%	53.38	53.38	否	否	无	-18%	
6298	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变366李园乙	小九社南台	200	16.13%	147.75	147.75	否	否	无	863%	
6299	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变366李园乙	许台九组台区	400	13.16%	307.36	307.36	否	否	无	-9%	
6300	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5815庆北	河西大棚台区	200	21.14%	137.71	137.71	否	否	无	3%	
6301	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5815庆北	后双东台区	100	34.33%	55.67	55.67	否	否	无	39%	
6302	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5815庆北	后双西台区	200	36.59%	106.83	106.83	否	否	无	2%	
6303	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5815庆北	庆云变813庆北线邓油坊台区	50	65.43%	12.28	12.28	否	否	无	-15%	
6304	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5815庆北	庆云变813庆北线谭相台中台区	160	76.05%	22.33	22.33	否	否	无	-9%	
6305	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5815庆北	谭相台北台区	200	73.40%	33.19	33.19	否	否	无	21%	
6306	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5815庆北	谭相台南台区	200	59.73%	60.55	60.55	否	否	无	-10%	
6307	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5815庆北	王屯西台区	100	67.53%	22.47	22.47	否	否	无	-4%	
6308	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5818庆东	10kV庆东线家北分16号变压器	80	49.60%	32.32	32.32	否	否	无	-22%	
6309	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5818庆东	10kV庆东线家北分17右05号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-8%	
6310	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5818庆东	10kV庆东线家北分17右09号变压器	50	40.51%	24.75	24.75	否	否	无	-2%	
6311	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5818庆东	10kV庆东线家北分17右12右05号变	50	40.07%	24.97	24.97	否	否	无	68%	
6312	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5818庆东	10kV庆东线家北分17右17右03号变	50	49.16%	20.42	20.42	否	否	无	-4%	
6313	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5818庆东	10kV庆东线家北分17右17左06号变	50	42.79%	23.61	23.61	否	否	无	-2%	
6314	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5818庆东	10kV庆东线家北分21左03号变压器	50	38.04%	25.98	25.98	否	否	无	-8%	
6315	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5818庆东	10kV庆东线家北分23号变压器	50	32.81%	28.59	28.59	否	否	无	-14%	
6316	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5818庆东	10kV庆东线家北分28右10号变压器	100	36.40%	53.60	53.60	否	否	无	33%	
6317	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5818庆东	10kV庆东线家北分30左02号变压器	50	11.02%	39.49	39.49	否	否	无	13%	
6318	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5818庆东	10kV庆东线家北分30左07号变压器	50	1.45%	44.28	44.28	否	否	无	-7%	
6319	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5818庆东	10kV庆东线家北分30左09号变压器	50	0.05%	44.98	44.98	否	否	无	-20%	
6320	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5818庆东	10kV庆东线家北分30左14号变压器	50	68.71%	10.64	10.64	否	否	无	34%	
6321	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5818庆东	10kV庆东线家北分30左17号变压器	50	79.19%	5.40	5.40	否	否	无	0%	
6322	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5818庆东	10kV庆东线家北分30左25号变压器	50	43.47%	23.27	23.27	否	否	无	-2%	
6323	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5818庆东	10kV庆东线家北分30左30号变压器	50	29.92%	30.04	30.04	否	否	无	5%	
6324	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5818庆东	10kV庆东线家北分31号变压器	50	68.05%	10.98	10.98	否	否	无	5%	
6325	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5818庆东	10kV庆东线家北分40号变压器	100	43.82%	46.18	46.18	否	否	无	5%	
6326	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5818庆东	10kV庆东线家北分42号变压器	50	30.08%	29.96	29.96	否	否	无	-8%	
6327	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5818庆东	10kV庆东线家北分45号变压器	50	30.56%	29.72	29.72	否	否	无	104%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
6328	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5818庆东	10kV庆东线家北分4右01号变压器	50	70.05%	9.98	9.98	否	否	无	16%	
6329	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5818庆东	10kV庆东线家北分50号变压器	50	40.71%	24.64	24.64	否	否	无	104%	
6330	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5818庆东	10kV庆东线家北分52号变压器	50	71.81%	9.10	9.10	否	否	无	-17%	
6331	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5818庆东	10kV庆东线家北分6右07号变压器	50	47.17%	21.41	21.41	否	否	无	-14%	
6332	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5818庆东	10kV庆东线家北分9左02号变压器	50	35.43%	27.28	27.28	否	否	无	104%	
6333	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5818庆东	10kV庆东线家南分11左1号变压器	50	44.22%	22.89	22.89	否	否	无	9%	
6334	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5818庆东	10kV庆东线家南分13号变压器	50	45.83%	22.08	22.08	否	否	无	2%	
6335	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5818庆东	10kV庆东线家南分16号变压器	50	54.38%	17.81	17.81	否	否	无	-12%	
6336	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5818庆东	10kV庆东线家南分19号变压器	50	40.53%	24.74	24.74	否	否	无	-33%	
6337	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5818庆东	10kV庆东线家南分25号变压器	50	42.58%	23.71	23.71	否	否	无	-22%	
6338	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5818庆东	10kV庆东线家南分2号变压器	50	57.20%	16.40	16.40	否	否	无	-27%	
6339	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5818庆东	10kV庆东线家南分7号变压器	50	41.79%	24.10	24.10	否	否	无	-4%	
6340	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5818庆东	东荒大棚	30	45.50%	13.35	13.35	否	否	无	-37%	
6341	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5818庆东	东荒三、四队	50	73.88%	8.06	8.06	否	否	无	-14%	
6342	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5818庆东	东王东台	200	26.60%	126.81	126.81	否	否	无	9%	
6343	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5818庆东	两家人东台	200	46.05%	87.91	87.91	否	否	无	0%	
6344	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5818庆东	两家人西台	50	65.61%	12.20	12.20	否	否	无	5%	
6345	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5817庆南	10kV庆南线31变压器	200	25.65%	128.71	128.71	否	否	无	-8%	
6346	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5817庆南	10kV庆南线兴隆台分八队房西支13	50	64.76%	12.62	12.62	否	否	无	27%	
6347	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5817庆南	10kV庆南线兴隆台分八队房西支20	80	41.29%	38.97	38.97	否	否	无	0%	
6348	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5817庆南	10kV庆南线兴隆台分八队房西支6	50	72.26%	8.87	8.87	否	否	无	12%	
6349	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5817庆南	10kV庆南线兴隆台分八队房西支9	50	65.00%	12.50	12.50	否	否	无	-18%	
6350	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5817庆南	10kV庆南线兴隆台分北岗子支04#	50	52.05%	18.97	18.97	否	否	无	6%	
6351	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5817庆南	10kV庆南线兴隆台分北岗子支5号	50	38.85%	25.58	25.58	否	否	无	23%	
6352	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5817庆南	10kV庆南线兴隆台分地新地支1#变	50	41.12%	24.44	24.44	否	否	无	74%	
6353	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5817庆南	10kV庆南线兴隆台分地新地支3号	50	56.80%	16.60	16.60	否	否	无	23%	
6354	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5817庆南	10kV庆南线兴隆台分地新地支6号	50	45.15%	22.43	22.43	否	否	无	142%	
6355	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5817庆南	10kV庆南线兴隆台分地新地支9#变	50	34.81%	27.6	27.6	否	否	无	53%	
6356	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5817庆南	10kV庆南线兴隆台分冯家坟右支	50	26.25%	31.88	31.88	否	否	无	30%	
6357	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5817庆南	10kV庆南线兴隆台分冯家坟右支3#	50	59.72%	15.14	15.14	否	否	无	42%	
6358	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5817庆南	10kV庆南线兴隆台分冯家坟支6#变	50	50.48%	19.76	19.76	否	否	无	-45%	
6359	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5817庆南	10kV庆南线兴隆台分秦家坟支4号	50	65.15%	12.42	12.42	否	否	无	7%	
6360	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5817庆南	10kV庆南线兴隆台分三队地支04号	50	35.96%	27.02	27.02	否	否	无	154%	
6361	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5817庆南	10kV庆南线兴隆台分三队地支06号	50	61.52%	14.24	14.24	否	否	无	53%	
6362	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5817庆南	10kV庆南线兴隆台分三队地支13号	50	66.26%	11.87	11.87	否	否	无	371%	
6363	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5817庆南	10kV庆南线兴隆台分三队地支17号	100	74.18%	15.82	15.82	否	否	无	34%	
6364	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5817庆南	10kV庆南线兴隆台分三队地支1左1	50	53.27%	18.37	18.37	否	否	无	17%	
6365	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5817庆南	10kV庆南线兴隆台分台田支1号变	50	73.73%	8.14	8.14	否	否	无	14%	
6366	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5817庆南	10kV庆南线兴隆台分台田支7号变	50	32.77%	28.62	28.62	否	否	无	59%	
6367	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5817庆南	10kV庆南线兴隆台分新分地支12号	80	57.01%	26.39	26.39	否	否	无	173%	
6368	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5817庆南	朝光村台	200	38.31%	103.39	103.39	否	否	无	154%	
6369	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5817庆南	王家东台	400	13.62%	305.51	305.51	否	否	无	6%	
6370	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5817庆南	王家西台	200	28.79%	122.42	122.42	否	否	无	80%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
6371	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5817庆南	兴隆台1号台	200	16.70%	146.60	146.60	否	否	无	117%	
6372	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5817庆南	兴隆台2号台	200	18.85%	142.31	142.31	否	否	无	25%	
6373	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5817庆南	兴隆台3号台	200	18.33%	143.33	143.33	否	否	无	29%	
6374	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5817庆南	兴隆台4号台	200	27.20%	125.59	125.59	否	否	无	52%	
6375	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5826庆西	10kV庆西线老虎头分孤家子支60左	100	59.47%	30.53	30.53	否	否	无	45%	
6376	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5826庆西	高家1号台	200	17.91%	144.19	144.19	否	否	无	77%	
6377	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5826庆西	高家1号新台	200	23.44%	133.12	133.12	否	否	无	223%	
6378	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5826庆西	高家2号台	200	55.27%	69.47	69.47	否	否	无	5%	
6379	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5826庆西	高家2号新台	200	9.71%	160.58	160.58	否	否	无	205%	
6380	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5826庆西	高家3号台	200	60.55%	58.90	58.90	否	否	无	18%	
6381	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5826庆西	高家4号台	200	19.28%	141.43	141.43	否	否	无	6%	
6382	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5826庆西	高家大棚台	200	15.43%	149.15	149.15	否	否	无	231%	
6383	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5826庆西	孤家子1号台	200	44.06%	91.88	91.88	否	否	无	13%	
6384	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5826庆西	孤家子3号台	200	20.86%	138.28	138.28	否	否	无	14%	
6385	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5826庆西	孤家子4号台	400	14.34%	302.63	302.63	否	否	无	25%	
6386	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5826庆西	古城子1号台	400	13.66%	305.38	305.38	否	否	无	10%	
6387	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5826庆西	古城子2号台	100	43.20%	46.80	46.80	否	否	无	-10%	
6388	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5826庆西	古城子3号台	400	15.99%	296.05	296.05	否	否	无	-100%	
6389	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5826庆西	古城子大棚台	400	30.16%	239.38	239.38	否	否	无	-22%	
6390	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5826庆西	老虎头1号台	200	28.79%	122.42	122.42	否	否	无	55%	
6391	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5826庆西	老虎头2号台	200	22.26%	135.48	135.48	否	否	无	105%	
6392	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5826庆西	老虎头3号台	400	12.70%	309.19	309.19	否	否	无	102%	
6393	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5826庆西	老虎头4号台	200	16.64%	146.73	146.73	否	否	无	-2%	
6394	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5826庆西	三台子1号台	400	31.04%	235.86	235.86	否	否	无	14%	
6395	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5826庆西	三台子2号台	200	21.60%	136.81	136.81	否	否	无	17%	
6396	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5826庆西	三台子3号台	200	10.18%	159.64	159.64	否	否	无	27%	
6397	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5826庆西	三台子大棚台	200	19.32%	141.35	141.35	否	否	无	2%	
6398	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5826庆西	双楼台大棚台	200	22.68%	134.63	134.63	否	否	无	24%	
6399	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5826庆西	双楼台东台	200	57.04%	65.93	65.93	否	否	无	131%	
6400	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5826庆西	双楼台南台	100	64.19%	25.81	25.81	否	否	无	76%	
6401	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5826庆西	双楼台西台	200	39.59%	100.81	100.81	否	否	无	1%	
6402	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5826庆西	双楼台新东台	200	50.38%	79.24	79.24	否	否	无	60%	
6403	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5819镇内	10kV镇内线29变压器	400	36.86%	212.57	212.57	否	否	无	29%	
6404	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5819镇内	10kV镇内线南窝棚分二节荒支11号	50	0.03%	44.99	44.99	否	否	无	64%	
6405	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5819镇内	10kV镇内线南窝棚分二节荒支22#	315	9.62%	253.21	253.21	否	否	无	-3%	
6406	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5819镇内	10kV镇内线南窝棚分二节荒支6号	50	0.03%	44.98	44.98	否	否	无	-6%	
6407	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5819镇内	10kV镇内线南窝棚分二节荒支7号	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	27%	
6408	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5819镇内	河东13、14队台	200	40.63%	98.75	98.75	否	否	无	14%	
6409	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5819镇内	河东13、14队新台	200	18.77%	142.45	142.45	否	否	无	214%	
6410	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5819镇内	河东3号楼	80	38.50%	41.20	41.20	否	否	无	10%	
6411	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5819镇内	河东北台	200	25.70%	128.60	128.60	否	否	无	69%	
6412	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5819镇内	河东南台	400	23.45%	266.21	266.21	否	否	无	-6%	
6413	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5819镇内	河东南街台	400	67.85%	88.59	88.59	否	否	无	104%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
6414	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5819镇内	河东二队台	100	65.73%	24.27	24.27	否	否	无	-70%	
6415	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5819镇内	河东新北台	200	42.24%	95.52	95.52	否	否	无	-4%	
6416	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5819镇内	河东一队台	400	13.25%	307.00	307.00	否	否	无	-29%	
6417	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5819镇内	河西3号台	200	22.86%	134.29	134.29	否	否	无	-9%	
6418	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5819镇内	河西3号新台	200	28.45%	123.11	123.11	否	否	无	1%	
6419	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5819镇内	河西4号台	200	29.97%	120.07	120.07	否	否	无	-38%	
6420	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5819镇内	河西5号台	200	60.83%	58.34	58.34	否	否	无	-9%	
6421	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5819镇内	河西6号台	200	42.21%	95.58	95.58	否	否	无	79%	
6422	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5819镇内	河西村3号楼	200	56.57%	66.86	66.86	否	否	无	-28%	
6423	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5819镇内	河西后街1号台	200	25.05%	129.89	129.89	否	否	无	-22%	
6424	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5819镇内	河西后街1号新增台	200	20.52%	138.95	138.95	否	否	无	-29%	
6425	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5819镇内	河西后街2号台	200	71.40%	37.21	37.21	否	否	无	-37%	
6426	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5819镇内	庆云变811镇内线河东南路台	400	16.32%	294.73	294.73	否	否	无	-7%	
6427	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5819镇内	镇政府台	400	24.79%	260.84	260.84	否	否	无	9%	
6428	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5819镇内	中心路台区	315	34.14%	175.97	175.97	否	否	无	3%	
6429	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5819镇内	自来水台	315	58.85%	98.11	98.11	否	否	无	-2%	
6430	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北干46变压器	50	45.17%	22.41	22.41	否	否	无	-11%	
6431	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北干51变压器	50	0.05%	44.98	44.98	否	否	无	-23%	
6432	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北干54变压器	50	25.19%	32.40	32.40	否	否	无	1%	
6433	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北干二队地08号变压器	50	8.03%	40.98	40.98	否	否	无	-62%	
6434	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北干沟东地02号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-2%	
6435	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北干沟东地11号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-5%	
6436	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北干南英支张家坟05号变	50	17.32%	36.34	36.34	否	否	无	-35%	
6437	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北干五田地02号变压器	100	37.20%	52.80	52.80	否	否	无	-10%	
6438	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北干五田地07号变压器	50	41.56%	24.22	24.22	否	否	无	-1%	
6439	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北干园田地08号变压器	50	34.86%	27.57	27.57	否	否	无	-4%	
6440	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北干园田地11号变压器	50	0.19%	44.90	44.90	否	否	无	-33%	
6441	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北干园田地14号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-94%	
6442	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北线76右3左01号变压器	50	6.33%	41.84	41.84	否	否	无	-9%	
6443	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北线83左01号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-33%	
6444	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北线东大排支06号变压器	50	0.04%	44.98	44.98	否	否	无	-86%	
6445	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北线东大排支10号变压器	50	38.22%	25.89	25.89	否	否	无	7%	
6446	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北线二社分2右6号变压器	50	22.48%	33.76	33.76	否	否	无	-31%	
6447	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北线二社分八天地支3号变	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	4%	
6448	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北线二社分七天地支9号变	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-24%	
6449	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北线二社分四队花楼道11左	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	12%	
6450	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北线二社分四队花楼道17号	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-46%	
6451	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北线二社分四队花楼道18左	50	67.73%	11.14	11.14	否	否	无	-20%	
6452	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北线二社分四队花楼道21号	80	67.14%	18.29	18.29	否	否	无	-2%	
6453	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北线二社分四队花楼道24号	50	75.11%	7.45	7.45	否	否	无	-88%	
6454	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北线二社分四队花楼道7号	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-26%	
6455	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北线二社分一队房东地老提 水站支6号变压器	50	49.99%	20.01	20.01	否	否	无	310%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
6456	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北线二社分一队房东地支15	50	41.00%	24.50	24.50	否	否	无	-34%	
6457	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北线关公台电井支06号变压	50	41.84%	24.08	24.08	否	否	无	-5%	
6458	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北线关公台电井支11号变压	50	38.34%	25.83	25.83	否	否	无	-63%	
6459	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北线花楼电井分06号变压器	50	0.04%	44.98	44.98	否	否	无	-10%	
6460	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北线花楼电井分14左06号变	50	61.46%	14.27	14.27	否	否	无	-9%	
6461	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北线花楼电井分18左02号变	50	19.42%	35.29	35.29	否	否	无	17%	
6462	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北线花楼电井分24左05号变	50	43.71%	23.14	23.14	否	否	无	65%	
6463	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北线花楼电井分27号变压器	50	27.79%	31.11	31.11	否	否	无	83%	
6464	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北线花楼电井分28号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-19%	
6465	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北线花楼电井分30右01号变	50	17.82%	36.09	36.09	否	否	无	-25%	
6466	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北线花楼电井分36号变压器	50	25.21%	32.39	32.39	否	否	无	-29%	
6467	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北线花楼电井分9右08号变	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-46%	
6468	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北线南英分12左05号变压器	50	23.82%	33.09	33.09	否	否	无	42%	
6469	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北线南英分30右02号变压器	50	56.45%	16.77	16.77	否	否	无	280%	
6470	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北线南英分3左01号变压器	50	25.79%	32.10	32.10	否	否	无	13%	
6471	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北线南英分三队家南地支06	50	70.92%	9.54	9.54	否	否	无	-18%	
6472	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北线南英分三队家南地支13	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-6%	
6473	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北线南英分三队门口支12号	50	17.84%	36.08	36.08	否	否	无	31%	
6474	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北线南英分三队门口支19号	50	32.00%	29.00	29.00	否	否	无	10%	
6475	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北线南英分张家坟支7号变	50	0.04%	44.98	44.98	否	否	无	44%	
6476	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北线下坎地分04号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-69%	
6477	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北线下坎地分11号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	366%	
6478	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北线下坎地分13号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	119%	
6479	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北线下坎地分16号变压器	50	61.94%	14.03	14.03	否	否	无	161%	
6480	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北线下坎地分2号变压器	50	0.03%	44.99	44.99	否	否	无	14%	
6481	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北线下坎地分7号变压器	50	25.66%	32.17	32.17	否	否	无	-4%	
6482	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北线小树子分14号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	14%	
6483	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北线小树子分2号变压器	50	0.05%	44.97	44.97	否	否	无	-17%	
6484	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北线小树子分7号变压器	50	17.86%	36.07	36.07	否	否	无	-25%	
6485	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	二社村台	160	45.52%	71.17	71.17	否	否	无	-40%	
6486	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	二社大棚	50	32.06%	28.97	28.97	否	否	无	-15%	
6487	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	关公台东台	80	31.37%	46.90	46.90	否	否	无	-38%	
6488	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	关公台中台	400	24.89%	260.45	260.45	否	否	无	40%	
6489	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	花楼村台	200	45.18%	89.64	89.64	否	否	无	-81%	
6490	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	六社小莉井	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-58%	
6491	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	六社新11号	50	0.03%	44.99	44.99	否	否	无	-29%	
6492	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	六社新9号	50	31.51%	29.25	29.25	否	否	无	11%	
6493	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	南英东台	400	11.01%	315.95	315.95	否	否	无	-35%	
6494	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	南英西台	400	8.57%	325.72	325.72	否	否	无	-40%	
6495	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	三家子变512三北线六社村台	200	56.35%	67.30	67.30	否	否	无	-9%	
6496	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前干120左12号变压器	50	0.03%	44.98	44.98	否	否	无	-94%	
6497	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前干2右01号变压器	50	19.13%	35.43	35.43	否	否	无	-5%	
6498	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前干93左03号变压器	50	0.04%	44.98	44.98	否	否	无	-35%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
6499	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前干二队肖字坎25变压器	50	64.92%	12.54	12.54	否	否	无	-2%	
6500	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前干二队肖字坎26变压器	50	33.76%	28.12	28.12	否	否	无	-6%	
6501	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前干二队肖字坎27变压器	50	33.26%	28.37	28.37	否	否	无	-5%	
6502	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前干前施支猪场分11号变压	50	76.56%	6.72	6.72	否	否	无	-26%	
6503	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线03左1号变压器	50	33.77%	28.11	28.11	否	否	无	104%	
6504	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线131号变压器	80	47.14%	34.29	34.29	否	否	无	-100%	
6505	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线13号变压器	50	14.87%	37.57	37.57	否	否	无	-7%	
6506	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线29右05号变压器	50	19.72%	35.14	35.14	否	否	无	-99%	
6507	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线37号变压器	50	46.52%	21.74	21.74	否	否	无	-98%	
6508	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线44号变压器	80	36.97%	42.43	42.43	否	否	无	43%	
6509	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线49号变压器	50	36.05%	26.97	26.97	否	否	无	-5%	
6510	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线55左3号变压器	50	58.32%	15.84	15.84	否	否	无	-23%	
6511	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线63号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-13%	
6512	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线66号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-10%	
6513	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线69号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	0%	
6514	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线74号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-99%	
6515	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线83号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-2%	
6516	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线84号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-1%	
6517	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线85号变压器	50	31.43%	29.29	29.29	否	否	无	92%	
6518	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线八条地分11左2右3号变	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-60%	
6519	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线八条地分14号变压器	50	2.87%	43.56	43.56	否	否	无	93%	
6520	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线八条地分3左1号变压	50	0.04%	44.98	44.98	否	否	无	-37%	
6521	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线八条地分8号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-8%	
6522	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线大贝河地西04号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	55%	
6523	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线东大坝分21左4号变压	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-75%	
6524	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线东大各分13号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	5%	
6525	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线东大各分15号变压器	50	15.45%	37.28	37.28	否	否	无	60%	
6526	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线东大各分18左5号变压	50	23.39%	33.30	33.30	否	否	无	-45%	
6527	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线东大各分19号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	11%	
6528	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线东大各分21右4号变压	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	8%	
6529	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线东大各分23号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	27%	
6530	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线东大各分24号变压器	50	0.03%	44.99	44.99	否	否	无	-22%	
6531	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线东大各分29号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-23%	
6532	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线东大各分4号变压器	50	34.74%	27.63	27.63	否	否	无	-96%	
6533	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线东大各分7号变压器	50	17.84%	36.08	36.08	否	否	无	-37%	
6534	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线东大各分8左2号变压器	50	22.87%	33.57	33.57	否	否	无	-2%	
6535	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线董孤家子分2号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	0%	
6536	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线董孤家子门前分13右13	50	2.27%	43.87	43.87	否	否	无	-6%	
6537	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线董孤家子门前分23号变	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-22%	
6538	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线董孤家子门前分25号变	50	0.00%	45	45	否	否	无	-40%	
6539	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线董孤家子门前分27左11	50	23.42%	33.29	33.29	否	否	无	-2%	
6540	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线董孤家子门前分29号变	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-12%	
6541	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线董孤家子门前分30左10	50	16.74%	36.63	36.63	否	否	无	-27%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
6542	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线前黑台子分11号变压器	50	30.36%	29.82	29.82	否	否	无	-20%	
6543	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线前黑台子分16号变压器	50	26.22%	31.89	31.89	否	否	无	-55%	
6544	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线前黑台子分20左2号变	50	69.60%	10.20	10.20	否	否	无	-39%	
6545	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线前黑台子分23号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-18%	
6546	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线前黑台子分24左6号变	50	36.54%	26.73	26.73	否	否	无	-32%	
6547	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线前黑台子分27号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	1%	
6548	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线前黑台子分31号变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-33%	
6549	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线前黑台子分6号变压器	50	41.82%	24.09	24.09	否	否	无	-43%	
6550	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线前施大棚分2左9号变压	80	58.62%	25.11	25.11	否	否	无	-18%	
6551	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线前施大棚分9号变压器	50	35.98%	27.01	27.01	否	否	无	24%	
6552	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线猪场分11号变压器	50	0.03%	44.99	44.99	否	否	无	-21%	
6553	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线猪场分22号变压器	50	62.48%	13.76	13.76	否	否	无	47%	
6554	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线猪场分25号变压器	50	10.18%	39.91	39.91	否	否	无	172%	
6555	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线猪场分33号变压器	80	41.50%	38.80	38.80	否	否	无	10%	
6556	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线猪场分36号变压器	100	70.90%	19.10	19.10	否	否	无	10%	
6557	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线猪场分37号变压器	50	67.25%	11.38	11.38	否	否	无	3%	
6558	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线猪场分38号变压器	50	33.86%	28.07	28.07	否	否	无	2%	
6559	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线猪场分47号变压器	80	70.36%	15.71	15.71	否	否	无	14%	
6560	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线猪场分54号变压器	50	44.41%	22.80	22.80	否	否	无	4%	
6561	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线猪场分会街地支3号变	80	57.50%	26.00	26.00	否	否	无	0%	
6562	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线猪场分老边道南支2号	50	65.77%	12.12	12.12	否	否	无	13%	
6563	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线猪场分老边道南支8号	50	67.61%	11.20	11.20	否	否	无	21%	
6564	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	董孤家子北台	400	16.47%	294.11	294.11	否	否	无	-13%	
6565	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	董孤家子南台	315	36.75%	167.75	167.75	否	否	无	6%	
6566	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	董孤家子新8号	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-19%	
6567	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	老边北台	200	14.96%	150.07	150.07	否	否	无	98%	
6568	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	老边南台	400	14.57%	301.72	301.72	否	否	无	-13%	
6569	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	老边三四队	100	44.54%	45.46	45.46	否	否	无	48%	
6570	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	前施北台	400	23.31%	266.75	266.75	否	否	无	-8%	
6571	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	前施大棚1号	200	45.14%	89.71	89.71	否	否	无	-22%	
6572	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	前施东北台	200	28.34%	123.32	123.32	否	否	无	21%	
6573	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	前施分支台	400	21.69%	273.23	273.23	否	否	无	-8%	
6574	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	前施南台	80	77.77%	9.78	9.78	否	否	无	-46%	
6575	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	前施中台	200	66.77%	46.46	46.46	否	否	无	2%	
6576	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5815庆北	王屯东台区	100	48.05%	41.95	41.95	否	否	无	-5%	
6577	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三北干四队道东05号变压器	50	39.99%	25.00	25.00	否	否	无	-20%	
6578	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五千22号变压器	50	54.89%	17.55	17.55	否	否	无	82%	
6579	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五千8左01号变压器	50	22.97%	33.52	33.52	否	否	无	140%	
6580	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五千大棚地03号变压器	50	34.16%	27.92	27.92	否	否	无	1%	
6581	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五千关公分04号变压器	80	49.76%	32.19	32.19	否	否	无	-99%	
6582	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五千关公分09右05号变压器	100	51.38%	38.62	38.62	否	否	无	-3%	
6583	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五千关公分28号变压器	100	71.30%	18.71	18.71	否	否	无	-12%	
6584	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五千马架分3号变压器	50	30.17%	29.92	29.92	否	否	无	19%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
6585	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五干马架子分12右03号变压	80	61.45%	22.84	22.84	否	否	无	-40%	
6586	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五干马架子分12左06号变压	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-89%	
6587	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五干马架子分32号变压器	50	61.76%	14.12	14.12	否	否	无	-36%	
6588	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五干马架子分43号变压器	50	79.21%	5.39	5.39	否	否	无	76%	
6589	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五干马架子分50号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	75%	
6590	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五线53右01号变压器	50	49.64%	20.18	20.18	否	否	无	-18%	
6591	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kv三五线53左10号变压器	50	20.57%	34.71	34.71	否	否	无	160%	
6592	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五线53左5左01号变压器	50	55.43%	17.28	17.28	否	否	无	89%	
6593	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五线关家坟右支05号变压器	50	37.44%	26.28	26.28	否	否	无	-10%	
6594	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五线关家坟右支07号变压器	50	0.17%	44.92	44.92	否	否	无	-11%	
6595	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五线关家坟右支09号变压器	50	32.08%	28.96	28.96	否	否	无	-18%	
6596	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五线关家坟左支05号变压器	50	26.09%	31.95	31.95	否	否	无	-9%	
6597	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五线后施分34左1号变压器	50	63.96%	13.02	13.02	否	否	无	-30%	
6598	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五线后施分5号变压器	50	54.50%	17.75	17.75	否	否	无	-21%	
6599	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五线后施分备河支11号变压	50	33.32%	28.34	28.34	否	否	无	-22%	
6600	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五线后施分备河支27号变压	50	26.58%	31.71	31.71	否	否	无	39%	
6601	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五线后施分备河支5左4号变	50	49.04%	20.48	20.48	否	否	无	1%	
6602	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五线后施分河北支11号变压	50	43.52%	23.24	23.24	否	否	无	-35%	
6603	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五线后施分河北支15号变压	50	8.56%	40.72	40.72	否	否	无	-31%	
6604	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五线后施分河北支17右4号	50	25.66%	32.17	32.17	否	否	无	-21%	
6605	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五线后施分河北支19左1号	50	57.63%	16.19	16.19	否	否	无	6%	
6606	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五线后施分河北支19左3号	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	3%	
6607	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五线后施分河北支19左9号	50	60.27%	14.86	14.86	否	否	无	45%	
6608	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五线后施分河北支23号变压	50	61.06%	14.47	14.47	否	否	无	-11%	
6609	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五线后施分河北支3号变压	50	28.72%	30.64	30.64	否	否	无	-11%	
6610	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五线后施分河北支9号变压	50	20.98%	34.51	34.51	否	否	无	24%	
6611	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五线后施分河北支9左10号	50	43.10%	23.45	23.45	否	否	无	-5%	
6612	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五线后施分河北支9左14号	50	65.31%	12.34	12.34	否	否	无	7%	
6613	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五线马架支16右04变压器	50	63.48%	13.26	13.26	否	否	无	-8%	
6614	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五线三方地右分04号变压器	100	40.46%	49.54	49.54	否	否	无	5%	
6615	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五线三方地右分8号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	21%	
6616	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五线三方地左分08号变压器	80	53.76%	28.99	28.99	否	否	无	29%	
6617	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五线三方地左分19号变压器	100	69.93%	20.07	20.07	否	否	无	7%	
6618	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五线三方地左分3号变压器	50	42.53%	23.74	23.74	否	否	无	-1%	
6619	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五线五棵树分14左1号变压	80	62.47%	22.02	22.02	否	否	无	-5%	
6620	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五线五棵树分28右6号变压	80	46.29%	34.97	34.97	否	否	无	-7%	
6621	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五线五棵树分44右11号变压	50	52.99%	18.50	18.50	否	否	无	-43%	
6622	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五线五棵树分44右22号变压	80	62.66%	21.87	21.87	否	否	无	49%	
6623	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五线五棵树分44右6号变压	50	65.82%	12.09	12.09	否	否	无	29%	
6624	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五线五棵树分53号变压器	50	79.93%	5.04	5.04	否	否	无	13%	
6625	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五线五棵树分5左6号变压器	50	53.20%	18.40	18.40	否	否	无	20%	
6626	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五线五棵树分5左8号变压器	50	53.18%	18.41	18.41	否	否	无	74%	
6627	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五线五棵树分61号变压器	50	65.34%	12.33	12.33	否	否	无	47%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
6628	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五线五棵树分71号变压器	80	63.39%	21.29	21.29	否	否	无	106%	
6629	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五线五棵树分排灌站支11号	100	46.73%	43.28	43.28	否	否	无	71%	
6630	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五线五棵树分排灌站支16号	80	56.99%	26.41	26.41	否	否	无	69%	
6631	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五线五棵树分排灌站支23左	50	58.77%	15.62	15.62	否	否	无	6%	
6632	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五线五棵树分排灌站支23左	50	65.81%	12.10	12.10	否	否	无	-41%	
6633	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五线五棵树分排灌站支34号	100	46.13%	43.87	43.87	否	否	无	20%	
6634	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	孤家子2号台	200	14.40%	151.19	151.19	否	否	无	22%	
6635	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	关公台北台	400	8.16%	327.35	327.35	否	否	无	-87%	
6636	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	后施北台	400	27.46%	250.18	250.18	否	否	无	-14%	
6637	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	后施村台	400	20.57%	277.72	277.72	否	否	无	-26%	
6638	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	后施西台	400	12.02%	311.94	311.94	否	否	无	-26%	
6639	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	马架东台	400	31.84%	232.64	232.64	否	否	无	-19%	
6640	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	马架西北台	400	15.12%	299.51	299.51	否	否	无	-100%	
6641	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	马架西南台	200	24.78%	130.43	130.43	否	否	无	27%	
6642	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	马架中台	400	30.17%	239.30	239.30	否	否	无	7%	
6643	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	五棵树村台	100	73.19%	16.81	16.81	否	否	无	9%	
6644	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV三前线前三分前壕地支12号变	50	39.26%	25.37	25.37	否	否	无	-43%	
6645	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV三前线前施大棚分2右4号变压	50	27.95%	31.02	31.02	否	否	无	-19%	
6646	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV三前线前施大棚分2左4号变压	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-23%	
6647	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三五干关公分07号变压器	50	19.14%	35.43	35.43	否	否	无	108%	
6648	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民干七田地12号变压器	80	46.05%	35.16	35.16	否	否	无	27%	
6649	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民干七田地22号变压器	50	76.43%	6.78	6.78	否	否	无	-46%	
6650	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民干七田地23号变压器	50	67.64%	11.18	11.18	否	否	无	2%	
6651	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民干前三分堤外支04号变压	80	44.73%	36.21	36.21	否	否	无	2%	
6652	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民干五寨子分20左01号变压	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-17%	
6653	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民干五寨子分30号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	1%	
6654	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民干五寨子分东台支11变压	160	60.42%	47.33	47.33	否	否	无	-54%	
6655	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民干五寨子分东台支6左4变	100	43.99%	46.01	46.01	否	否	无	-48%	
6656	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民干小李坎22号变压器	50	33.24%	28.38	28.38	否	否	无	-12%	
6657	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民干杨家坟01号变压器	50	15.63%	37.19	37.19	否	否	无	-21%	
6658	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民干杨家坟02号变压器	50	38.50%	25.75	25.75	否	否	无	12%	
6659	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民干英守分敬老院支清辽东	200	18.15%	143.70	143.70	否	否	无	3%	
6660	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民线35右2号变压器	50	24.74%	32.63	32.63	否	否	无	75%	
6661	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民线40右7号变压器	100	60.45%	29.55	29.55	否	否	无	-24%	
6662	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民线前三分堤内孤家子道支	50	68.51%	10.75	10.75	否	否	无	-9%	
6663	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民线前三分堤内支08变压器	50	15.17%	37.41	37.41	否	否	无	-19%	
6664	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民线前三分堤内支10变压器	80	56.54%	26.77	26.77	否	否	无	-30%	
6665	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民线前三分堤内支24号变压	50	19.27%	35.37	35.37	否	否	无	-5%	
6666	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民线前三分堤内支29号变压	80	48.70%	33.04	33.04	否	否	无	29%	
6667	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民线前三分堤外支11号变压	80	56.98%	26.42	26.42	否	否	无	-4%	
6668	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民线前三分堤外支18号变压	100	68.17%	21.83	21.83	否	否	无	2%	
6669	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民线前三分堤外支22号变压	80	73.85%	12.92	12.92	否	否	无	28%	
6670	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民线前三分堤外支25号变压	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	52%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
6671	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民线前三分堤外支7号变压	50	52.98%	18.51	18.51	否	否	无	19%	
6672	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民线前三分青年农场支12左	50	66.40%	11.80	11.80	否	否	无	33%	
6673	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民线前三分青年农场支17号	50	60.98%	14.51	14.51	否	否	无	-1%	
6674	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民线前三分青年农场支22号	50	22.70%	33.65	33.65	否	否	无	-100%	
6675	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民线前三分青年农场支24号	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	19%	
6676	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民线前三分青年农场支30号	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	3%	
6677	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民线前三分青年农场支6号	50	49.40%	20.30	20.30	否	否	无	-99%	
6678	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民线五寨子分9右05号变压	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	32%	
6679	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民线五寨子分9右08号变压	80	69.46%	16.43	16.43	否	否	无	-88%	
6680	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民线五寨子分六寨子机电井	50	0.03%	44.99	44.99	否	否	无	18%	
6681	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民线五寨子分六寨子机电井	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	2%	
6682	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业 民线	10kV业民线五寨子分六寨子机电井 支10左05号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	28%	
6683	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民线五寨子分六寨子机电井	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-31%	
6684	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业 民线	10kV业民线五寨子分六寨子机电井 支3左01号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-94%	
6685	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民线五寨子分五四电井支19	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	23%	
6686	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民线五寨子分五四电井支19	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	25%	
6687	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民线五寨子分五四电井支25	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	29%	
6688	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民线五寨子分五四电井支28	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	-97%	
6689	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民线五寨子分五四电井支2	50	0.04%	44.98	44.98	否	否	无	-13%	
6690	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民线五寨子分五四电井支35	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	18%	
6691	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民线五寨子分五四电井支36	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	9%	
6692	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民线五寨子分五四电井支43	50	15.87%	37.07	37.07	否	否	无	-2%	
6693	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业 民线	10kV业民线五寨子分五四电井支43 左10号变压器	50	0.03%	44.98	44.98	否	否	无	27%	
6694	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民线五寨子分五四电井支45	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-100%	
6695	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民线五寨子分五四电井支47	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-10%	
6696	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民线五寨子分五四电井支53	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	63%	
6697	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民线五寨子分五四电井支57	50	0.06%	44.97	44.97	否	否	无	7%	
6698	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民线五寨子分五四电井支62	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-100%	
6699	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业 民线	10kV业民线五寨子分五寨子电井支 12左1左1号变压器	50	0.03%	44.99	44.99	否	否	无	23%	
6700	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业 民线	10kV业民线五寨子分五寨子电井支 12左2号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	24%	
6701	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民线五寨子分五寨子电井支	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	-4%	
6702	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民线五寨子分五寨子电井支	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	80%	
6703	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民线五寨子分五寨子电井支	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	21%	
6704	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民线腰三家子分七天地支6	50	37.78%	26.11	26.11	否	否	无	9%	
6705	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业 民线	10kV业民线英守分富强电井支17右 2前1号变压器	50	0.04%	44.98	44.98	否	否	无	69%	
6706	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民线英守分富强电井支17右	50	0.03%	44.98	44.98	否	否	无	11%	
6707	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民线英守分富强电井支18号	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	21%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
6708	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民线英守分富强电井支25号	50	0.14%	44.93	44.93	否	否	无	24%	
6709	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民线英守分富强电井支30号	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	66%	
6710	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民线英守分富强电井支4号	50	70.95%	9.52	9.52	否	否	无	6%	
6711	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民线英守分富强电井支8号	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	104%	
6712	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民线英守分富强电井支8左5	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	84%	
6713	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	大冲村	100	73.17%	16.83	16.83	否	否	无	-3%	
6714	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	富强东台	400	16.64%	293.46	293.46	否	否	无	26%	
6715	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	富强西台	400	25.01%	259.97	259.97	否	否	无	1%	
6716	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	富强中台	100	77.10%	12.90	12.90	否	否	无	1%	
6717	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	六寨子北台	400	14.98%	300.10	300.10	否	否	无	10%	
6718	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	六寨子南台	400	13.94%	304.24	304.24	否	否	无	37%	
6719	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	六寨子新南台	200	32.91%	114.18	114.18	否	否	无	21%	
6720	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	清辽北台	400	18.56%	285.77	285.77	否	否	无	8%	
6721	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	清辽南台	400	17.60%	289.58	289.58	否	否	无	3%	
6722	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	清辽十三队	50	41.02%	24.49	24.49	否	否	无	133%	
6723	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	清辽西台	400	17.66%	289.38	289.38	否	否	无	6%	
6724	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	五寨子北台	200	45.57%	88.86	88.86	否	否	无	17%	
6725	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	五寨子南台	200	71.78%	36.44	36.44	否	否	无	4%	
6726	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	腰三台	160	62.94%	43.29	43.29	否	否	无	-20%	
6727	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	英守村	200	27.50%	125.00	125.00	否	否	无	179%	
6728	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	英守后新坟	200	18.57%	142.87	142.87	否	否	无	84%	
6729	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	英守四队	50	49.52%	20.24	20.24	否	否	无	1%	
6730	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6114造	三家子北台	200	41.49%	97.02	97.02	否	否	无	53%	
6731	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6114造	三家子东台	400	64.86%	100.55	100.55	否	否	无	237%	
6732	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6114造	三家子南台	200	35.12%	109.75	109.75	否	否	无	64%	
6733	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6114造	三家子新北台	200	22.02%	135.97	135.97	否	否	无	7%	
6734	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3326榆科	10kV榆尚干繁荣支15变压器	250	62.35%	69.14	69.14	否	否	无	26%	
6735	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3326榆科	10kV榆尚干瓜子子村台	400	20.12%	279.53	279.53	否	否	无	40%	
6736	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3326榆科	10kV榆尚干瓜子子新村台	200	23.43%	133.14	133.14	否	否	无	48%	
6737	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3326榆科	10kV榆尚干榆树堡西南台	315	23.76%	208.65	208.65	否	否	无	-5%	
6738	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3326榆科	瓜子49组台	400	16.67%	293.33	293.33	否	否	无	2%	
6739	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3326榆科	瓜子2.8组台	400	19.63%	281.48	281.48	否	否	无	7%	
6740	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3326榆科	瓜子5组	100	44.17%	45.83	45.83	否	否	无	3%	
6741	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3326榆科	榆尚干繁荣支08左03#变压器	400	44.98%	180.10	180.10	否	否	无	26%	
6742	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3326榆科	榆树堡村台	400	20.14%	279.43	279.43	否	否	无	14%	
6743	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3326榆科	榆树堡东北台	400	57.71%	129.18	129.18	否	否	无	-29%	
6744	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3326榆科	榆树堡西北台	400	25.56%	257.77	257.77	否	否	无	15%	
6745	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3328榆尚	10kV榆尚干华丰支11变压器	315	38.34%	162.72	162.72	否	否	无	12%	
6746	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3328榆尚	10kV榆尚干华丰支9右1变压器	200	35.30%	109.39	109.39	否	否	无	-4%	
6747	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3328榆尚	10kV榆尚干建设支1变压器	315	26.04%	201.46	201.46	否	否	无	15%	
6748	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3328榆尚	10kV榆尚干建设支6变压器	400	12.84%	308.64	308.64	否	否	无	56%	
6749	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3328榆尚	榆尚干51左04#变压器	50	36.04%	26.98	26.98	否	否	无	16%	
6750	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3316榆研	10kV榆研干29变压器	200	26.70%	126.59	126.59	否	否	无	-7%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
6751	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3316榆研	10kV榆研干55变压器	250	47.38%	106.55	106.55	否	否	无	30%	
6752	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3316榆研	10kV榆研干李台支12变压器	315	29.98%	189.08	189.08	否	否	无	22%	
6753	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3316榆研	10kV榆研干小李台北台	315	44.97%	141.85	141.85	否	否	无	4%	
6754	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3316榆研	10kV榆研干小李台东台	250	48.60%	103.51	103.51	否	否	无	14%	
6755	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3316榆研	小李台南台	200	21.25%	137.50	137.50	否	否	无	59%	
6756	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3316榆研	小李台新东台	315	16.27%	232.25	232.25	否	否	无	73%	
6757	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3321榆业	10kV榆业干27变压器	315	68.31%	68.32	68.32	否	否	无	4%	
6758	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3321榆业	后富分14#变压器	100	51.85%	38.15	38.15	否	否	无	-2%	
6759	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3321榆业	后富分9左05#变压器	100	58.68%	31.32	31.32	否	否	无	31%	
6760	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3321榆业	前富分028#变压器	400	16.53%	293.90	293.90	否	否	无	67%	
6761	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3321榆业	前富分31+1#变压器	200	10.58%	158.85	158.85	否	否	无	34%	
6762	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3321榆业	前富分94#变压器	400	18.36%	286.56	286.56	否	否	无	207%	
6763	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3321榆业	前马西台区	200	14.91%	150.19	150.19	否	否	无	0%	
6764	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3321榆业	腰寨支59#变压器	315	20.76%	218.11	218.11	否	否	无	59%	
6765	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3321榆业	腰寨支66#变压器	400	29.48%	242.09	242.09	否	否	无	59%	
6766	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3321榆业	腰寨子村北台新增台	400	11.45%	314.20	314.20	否	否	无	-8%	
6767	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3321榆业	腰寨子村南中台	200	38.50%	103.01	103.01	否	否	无	12%	
6768	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3321榆业	腰寨子支49右3#变压器	250	43.07%	117.33	117.33	否	否	无	2%	
6769	国网开原市供电公司	园区66kV变电站	园区变2447许富	10kV许富干03变压器	100	52.64%	37.36	37.36	否	否	无	89%	
6770	国网开原市供电公司	园区66kV变电站	园区变2447许富	10kV许富线富屯支#29变压器	250	46.88%	107.81	107.81	否	否	无	-8%	
6771	国网开原市供电公司	园区66kV变电站	园区变2437许宏	孟屯台区	200	47.39%	85.21	85.21	否	否	无	-10%	
6772	国网开原市供电公司	园区66kV变电站	园区变2437许宏	许宏干13右03#	315	3.47%	272.58	272.58	否	否	无	8%	
6773	国网开原市供电公司	园区66kV变电站	园区变2437许宏	许台北台	100	14.33%	75.68	75.68	否	否	无	7%	
6774	国网开原市供电公司	园区66kV变电站	园区变2437许宏	许台村台	400	17.53%	289.88	289.88	否	否	无	28%	
6775	国网开原市供电公司	园区66kV变电站	园区变2437许宏	许台东台	400	9.16%	323.38	323.38	否	否	无	-17%	
6776	国网开原市供电公司	园区66kV变电站	园区变2437许宏	许台南台	400	15.84%	296.64	296.64	否	否	无	4%	
6777	国网开原市供电公司	园区66kV变电站	园区变2437许宏	许台西台	400	24.63%	261.47	261.47	否	否	无	76%	
6778	国网开原市供电公司	园区66kV变电站	园区变2437许宏	许台学校台	100	16.41%	73.59	73.59	否	否	无	-2%	
6779	国网开原市供电公司	园区66kV变电站	园区变2433许台	10kV许台干36左9变压器	315	29.65%	190.10	190.10	否	否	无	78%	
6780	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中固变1134农西	10kV农西干清水分清水北台	400	9.02%	323.92	323.92	否	否	无	68%	
6781	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中固变1134农西	10kV农西干清水分清水后新屯五六	400	18.28%	286.88	286.88	否	否	无	63%	
6782	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中固变1134农西	10kV农西干清水分清水南台	400	17.96%	288.14	288.14	否	否	无	56%	
6783	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV农西干清水分清水小沙河子7	200	12.97%	154.07	154.07	否	否	无	6%	
6784	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中固变1134农西	10kV农西干清水分清水沙河子大棚台	200	43.24%	93.52	93.52	否	否	无	9%	
6785	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中固变1134农西	10kV农西干清水分清水沙河子东台	400	25.58%	257.68	257.68	否	否	无	46%	
6786	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中固变1134农西	10kV农西干石山分石山东台	200	31.00%	118.00	118.00	否	否	无	51%	
6787	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中固变1134农西	10kV农西干石山分王广福东台	400	16.19%	295.24	295.24	否	否	无	39%	
6788	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中固变1134农西	10kV农西干石山分王广福西台	400	26.24%	255.06	255.06	否	否	无	68%	
6789	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中固变1134农西	10kV农西干石山分西地村台	400	21.83%	272.70	272.70	否	否	无	74%	
6790	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中固变1134农西	10kV农西干西山分新屯东台	400	14.28%	302.89	302.89	否	否	无	103%	
6791	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中固变1134农西	10kV农西干西山分新屯西台	400	14.06%	303.78	303.78	否	否	无	14%	
6792	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中固变1134农西	10kV农西干赵家沟分乔家沟台	200	20.09%	139.82	139.82	否	否	无	20%	
6793	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中固变1134农西	10kV农西干赵家沟分一中支07变压	50	24.87%	32.56	32.56	否	否	无	3%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
6794	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中固变1134农西	10kV农西干赵家沟分赵家沟村台	400	34.85%	220.61	220.61	否	否	无	56%	
6795	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中固变1134农西	10kV农西干赵家沟分中固村东台	400	45.45%	178.20	178.20	否	否	无	52%	
6796	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中固变1134农西	10kV农西干赵家沟分中固西台支07	400	31.70%	233.22	233.22	否	否	无	246%	
6797	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中固变1134农西	沙河子西台	400	9.02%	323.94	323.94	否	否	无	-9%	
6798	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中固变1134农西	石山西台	200	23.87%	132.27	132.27	否	否	无	43%	
6799	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中固变1134农西	西山台	200	30.89%	118.21	118.21	否	否	无	2%	
6800	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中固变1134农西	新屯7组台	200	9.63%	160.74	160.74	否	否	无	226%	
6801	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中固变1134农西	新屯南台	200	6.07%	167.86	167.86	否	否	无	27%	
6802	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中固变1134农西	展家沟北台	200	38.16%	103.68	103.68	否	否	无	290%	
6803	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中固变1134农西	展家沟南台	100	11.17%	78.83	78.83	否	否	无	-36%	
6804	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中固变1134农西	赵家沟5组台	50	52.47%	18.77	18.77	否	否	无	38%	
6805	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中固变1134农西	中固村北台	400	42.04%	191.84	191.84	否	否	无	104%	
6806	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中固变1141中固	10kV中固干08左03变压器	200	45.57%	88.85	88.85	否	否	无	-3%	
6807	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中固变1141中固	10kV中固干13右9变压器	315	28.99%	192.19	192.19	否	否	无	4%	
6808	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中固变1141中固	10kV中固干16左01变压器	400	39.53%	201.88	201.88	否	否	无	5%	
6809	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中固变1141中固	10kV中固干176左13#变压器	100	50.52%	39.48	39.48	否	否	无	-17%	
6810	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中固变1141中固	10kV中固干24变压器	400	22.67%	269.34	269.34	否	否	无	5%	
6811	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中固变1141中固	10kV中固干镁厂支04变压器	315	25.36%	203.62	203.62	否	否	无	-21%	
6812	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中固变1141中固	10kV中固干镁厂支06变压器	400	45.64%	177.43	177.43	否	否	无	2%	
6813	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中固变1141中固	10kV中固干镁厂支13变压器	200	60.78%	58.44	58.44	否	否	无	-24%	
6814	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中固变1141中固	10kV中固干镁厂支40变压器	315	25.19%	204.14	204.14	否	否	无	45%	
6815	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中固变1141中固	10kV中固干镁厂支49副杆变压器	400	3.80%	344.82	344.82	否	否	无	7%	
6816	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中固变1141中固	中固干16左5	400	49.50%	161.99	161.99	否	否	无	11%	
6817	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中固变1141中固	中固干26前02#变压器	315	53.22%	115.85	115.85	否	否	无	16%	
6818	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中固变1141中固	中固干镁厂支45#	400	29.89%	240.43	240.43	否	否	无	4%	
6819	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中固变1141中固	10kV中固线33左2#变压器	400	0.00%	360.00	360.00	否	否	无	43%	
6820	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5539东新	10kV东新干曙光支05#乙变压器	400	20.31%	278.75	278.75	否	否	无	54%	
6821	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5635市南	电网 pms 建材城2#箱变1#	630	22.03%	428.18	428.18	否	否	无	23%	
6822	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5635市南	电网 pms 建材城3#箱变1#变压器	630	23.66%	417.92	417.92	否	否	无	68%	
6823	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5635市南	建材城1#箱变间隔1#配电变压器	500	34.47%	277.63	277.63	否	否	无	38%	
6824	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5623家和	电网 10kV家和干园丁支04变压器	315	42.28%	150.32	150.32	否	否	无	95%	
6825	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变343铁西线	10kV铁西干24#变压器	400	12.14%	311.46	311.46	否	否	无	0%	
6826	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变343铁西线	10kV铁西干17#变压器	400	13.04%	307.83	307.83	否	否	无	29%	
6827	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5550东盛	电网 东干干69号箱变1#变压器配	630	19.20%	446.04	446.04	否	否	无	20%	
6828	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5619盛丰	盛丰干37右04#乙柱上变压器	400	34.81%	220.76	220.76	否	否	无	90%	
6829	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5623家和	pms 家和干长寿支07#乙变压器	400	13.22%	307.14	307.14	否	否	无	84%	
6830	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5536东亿	电网 pms 后石新村2#箱变2#	630	20.15%	440.04	440.04	否	否	无	51%	
6831	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5635市南	柳岸华庭变压器	200	19.59%	140.81	140.81	否	否	无	64%	
6832	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1233城华	10kV城华干恒安支18变压器	315	11.06%	248.65	248.65	否	否	无	45%	
6833	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5616解放	pms 解放干光明支06#甲变压器	315	21.14%	216.90	216.90	否	否	无	7%	
6834	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5635市南	五金城3#箱变间隔2#配电变压器	500	17.30%	363.49	363.49	否	否	无	58%	
6835	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5638红旗	pms 八一小区箱变1#	250	13.54%	191.15	191.15	否	否	无	44%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
6836	国网开原市供电公司	开原热电厂变电站 (用户)	开原热电厂变电站 10kV热邮线	电网_pms_雅苑2#箱变2#	630	19.28%	445.52	445.52	否	否	无	31%	
6837	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5635市南	建材城3#箱变#2变压器	630	26.00%	403.22	403.22	否	否	无	38%	
6838	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5548东文	电网_pms_汽配城2#箱变1#	630	10.46%	501.12	501.12	否	否	无	76%	
6839	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5619盛丰	水塔新村1#箱变1#配电变压器	630	16.11%	465.50	465.50	否	否	无	78%	
6840	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5619盛丰	铁路新村箱变配电变压器#2	630	11.77%	492.88	492.88	否	否	无	66%	
6841	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5635市南	五金城5#箱变间隔1#配电变压器	500	3.98%	430.10	430.10	否	否	无	99%	
6842	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5635市南	建材城6#箱变#2变压器	630	19.68%	443.04	443.04	否	否	无	75%	
6843	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5619盛丰	pms_水塔新村2#箱变1#	630	31.18%	370.54	370.54	否	否	无	94%	
6844	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5635市南	五金城4#箱变间隔1#配电变压器	500	22.29%	338.53	338.53	否	否	无	49%	
6845	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5635市南	建材城2#箱变2#变压器	630	35.96%	340.48	340.48	否	否	无	2%	
6846	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5539东新	电网_pms_圣方丽园3#箱变1#	630	31.45%	368.86	368.86	否	否	无	0%	
6847	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5635市南	顺祥小区3#箱变间隔1#配电变压器	500	35.12%	274.40	274.40	否	否	无	14%	
6848	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5548东文	电网_pms_汽配城3#箱变1#	630	18.95%	447.62	447.62	否	否	无	53%	
6849	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5533东宏	电网_pms_怡景小区1#箱变2#	630	38.37%	325.30	325.30	否	否	无	96%	
6850	国网开原市供电公司	开原热电厂变电站 (用户)	开原热电厂变电站 10kV热邮线	电网_pms_雅苑3#箱变2#	630	27.27%	395.20	395.20	否	否	无	17%	
6851	国网开原市供电公司	开原热电厂变电站 (用户)	开原热电厂变电站 10kV热邮线	电网_pms_雅苑2#箱变1#	630	25.77%	404.64	404.64	否	否	无	86%	
6852	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5536东亿	电网_pms_后石新村2#箱变1#	630	22.81%	423.32	423.32	否	否	无	42%	
6853	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5539东新	电网_pms_圣方丽园1#箱变1#	630	34.62%	348.90	348.90	否	否	无	60%	
6854	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5635市南	建材城5#箱变#1变压器	500	32.19%	289.04	289.04	否	否	无	79%	
6855	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5635市南	建材城1#箱变间隔2#配电变压器	630	25.41%	406.94	406.94	否	否	无	82%	
6856	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5618开南	电网_10kV开南线77#变压器	200	14.93%	150.14	150.14	否	否	无	57%	
6857	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5539东新	电网_pms_圣方丽园2#箱变1#	630	25.17%	408.46	408.46	否	否	无	20%	
6858	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5635市南	五金城1#箱变间隔1#配电变压器	630	8.77%	511.78	511.78	否	否	无	45%	
6859	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5539东新	电网_pms_圣方丽园3#箱变2#	630	25.49%	406.44	406.44	否	否	无	26%	
6860	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变343铁西线	铁西干21柱上变压器	250	7.43%	206.42	206.42	否	否	无	40%	
6861	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5618开南	电网_开南干113柱上变压器	200	36.22%	107.56	107.56	否	否	无	32%	
6862	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5616解放	雅园1#乙箱变1#变压器	630	14.45%	475.96	475.96	否	否	无	65%	
6863	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5616解放	雅园2#箱变2#变压器	500	16.89%	365.54	365.54	否	否	无	49%	
6864	国网开原市供电公司	开原热电厂变电站 (用户)	开原热电厂变电站 10kV热邮干49#变压器	10kV热邮干49#变压器	250	0.00%	225.00	225.00	否	否	无	62%	
6865	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5548东文	电网_pms_玉丰小区2#箱变	500	32.47%	287.66	287.66	否	否	无	54%	
6866	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5635市南	电网_pms_建材城6#箱变1#	630	36.76%	335.42	335.42	否	否	无	51%	
6867	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5635市南	五金城4#箱变间隔2#配电变压器	500	21.72%	341.42	341.42	否	否	无	46%	
6868	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5533东宏	电网_pms_怡景小区2#箱变2#	630	50.66%	247.86	247.86	否	否	无	67%	
6869	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3324榆东	电网_10kV榆东干03#变压器	400	24.10%	263.62	263.62	否	否	无	32%	
6870	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3324榆东	电网_10kV榆东干08#变压器	400	19.19%	283.26	283.26	否	否	无	4%	
6871	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3324榆东	电网_10kV榆东干07#变压器	400	8.95%	324.20	324.20	否	否	无	21%	
6872	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3316榆研	电网_10kV榆研干09右07#变压器	400	42.75%	189.01	189.01	否	否	无	99%	
6873	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5616解放	雅园1#甲箱变1#变压器	630	22.45%	425.56	425.56	否	否	无	25%	
6874	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变343铁西线	电网_10kV铁西干26变压器	400	7.49%	330.03	330.03	否	否	无	11%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
6875	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3328榆尚	10kV榆尚干华丰支03#变压器	250	9.28%	201.80	201.80	否	否	无	37%	
6876	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5548东文	电网 pms 汽配城2#箱变2#	630	19.10%	446.70	446.70	否	否	无	0%	
6877	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5548东文	电网 pms 汽配城1#箱变2#	630	20.14%	440.10	440.10	否	否	无	26%	
6878	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5635市南	电网 pms 建材城5#箱变2#	500	30.68%	296.58	296.58	否	否	无	29%	
6879	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5536东亿	10kV东亿干娄相干29#变压器	100	2.49%	87.51	87.51	否	否	无	17%	
6880	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5638红旗	10kV红旗干站前支08柱上变压器	315	19.12%	223.27	223.27	否	否	无	98%	
6881	国网开原市供电公司	开原热电厂变电站 (用户)	开原热电厂变电站 10kV热邮线	电网_pms 雅苑3#箱变1#	630	22.38%	425.98	425.98	否	否	无	64%	
6882	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5635市南	10kV市南干07左01变压器	160	12.38%	124.19	124.19	否	否	无	70%	
6883	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5539东新	电网 pms 圣方丽园2#箱变2#	630	21.37%	432.36	432.36	否	否	无	3%	
6884	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5619盛丰	电网 10kV盛丰干医院支06变压器	160	2.84%	139.46	139.46	否	否	无	28%	
6885	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5619盛丰	水塔新村1#箱变2#配电变压器	630	28.48%	387.60	387.60	否	否	无	70%	
6886	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5635市南	电网 pms 五金城6#箱变2#	630	53.07%	232.68	232.68	否	否	无	33%	
6887	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5619盛丰	pms 铁路新村箱变1#	630	23.83%	416.88	416.88	否	否	无	73%	
6888	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5616解放	电网 10kV解放干祥和支12变压器	315	7.13%	261.04	261.04	否	否	无	57%	
6889	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5616解放	电网 pms 顺祥小区4#箱变1#	500	39.60%	252.02	252.02	否	否	无	3%	
6890	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5616解放	电网 10kV解放干光明支02变压器	400	48.51%	165.97	165.97	否	否	无	51%	
6891	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5619盛丰	电网 10kV盛丰干28右03变压器	315	23.20%	210.42	210.42	否	否	无	39%	
6892	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5616解放	雅园2#箱变1#变压器	500	16.63%	366.85	366.85	否	否	无	90%	
6893	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5619盛丰	电网 10kV盛丰干立交支18左02变	315	9.32%	254.14	254.14	否	否	无	26%	
6894	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5618开南	电网 10kV开南干新兴支07变压器	200	27.65%	124.70	124.70	否	否	无	16%	
6895	国网开原市供电公司	开原热电厂变电站 (用户)	开原热电厂变电站 10kV热邮线	pms_热邮干车辆支5右分6	315	22.87%	211.45	211.45	否	否	无	1%	
6896	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5635市南	五金城5#箱变间隔2#配电变压器	200	14.84%	150.31	150.31	否	否	无	21%	
6897	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5635市南	顺祥小区3#箱变间隔2#配电变压器	500	36.06%	269.71	269.71	否	否	无	41%	
6898	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5548东文	电网 东文干43箱变2#变压器	1000	28.77%	612.35	612.35	否	否	无	28%	
6899	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5638红旗 线	中国人民解放军沈阳军区空军专用 车辆技术保障队(家属楼)	100	15.52%	74.48	74.48	否	否	无	24%	
6900	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5638红旗	电网 pms 万盛园箱变1#	630	29.37%	381.98	381.98	否	否	无	20%	
6901	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5619盛丰	电网 10kV盛丰干立交支20变压器	400	30.11%	239.56	239.56	否	否	无	80%	
6902	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5623家和	电网 pms 家和干园丁支07#甲变压	400	26.12%	255.51	255.51	否	否	无	85%	
6903	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5539东新	电网 东新线57#箱变2#变压器	400	0.04%	359.86	359.86	否	否	无	59%	
6904	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5539东新	电网 东新线57#箱变1#变压器	400	16.53%	293.88	293.88	否	否	无	35%	
6905	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1233城华	电网 10kV城华干恒安支35#变压器	250	1.59%	221.03	221.03	否	否	无	36%	
6906	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5536东亿	电网 10kV东亿干娄相干10左3#变	200	48.05%	83.89	83.89	否	否	无	23%	
6907	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5635市南	10kV市南干物流支10#变压器	200	68.17%	43.66	43.66	否	否	无	47%	
6908	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3314榆义	10kV榆义干44变压器	400	36.83%	212.69	212.69	否	否	无	71%	
6909	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3324榆东	电网 10kV榆东干06#变压器	400	9.53%	321.87	321.87	否	否	无	72%	
6910	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3316榆研	电网 10kV榆研干09右05#变压器	400	31.97%	232.13	232.13	否	否	无	22%	
6911	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3316榆研	电网 10kV榆研干09右09#变压器	400	14.84%	300.63	300.63	否	否	无	66%	
6912	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3316榆研	电网 10kV榆研干09右08#变压器	400	29.11%	243.56	243.56	否	否	无	84%	
6913	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3316榆研	电网 10kV榆研干09右03#变压器	400	30.23%	239.09	239.09	否	否	无	27%	
6914	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3316榆研	电网 10kV榆研干09右10#变压器	400	9.81%	320.75	320.75	否	否	无	52%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
6915	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3324榆东	电网 10kV榆东干10左1#变压器	400	2.01%	351.97	351.97	否	否	无	64%	
6916	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3324榆东	电网 10kV榆东干05#变压器	400	8.58%	325.70	325.70	否	否	无	7%	
6917	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3324榆东	电网 10kV榆东干02#变压器	400	6.88%	332.48	332.48	否	否	无	88%	
6918	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3316榆研	电网 10kV榆研干09右04#变压器	400	12.54%	309.86	309.86	否	否	无	2%	
6919	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3316榆研	电网 10kV榆研干09右02#变压器	400	46.02%	175.92	175.92	否	否	无	76%	
6920	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3316榆研	电网 10kV榆研干09右06#变压器	400	17.41%	290.35	290.35	否	否	无	65%	
6921	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3316榆研	电网 10kV榆研干05#变压器	400	21.57%	273.71	273.71	否	否	无	37%	
6922	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3316榆研	电网 10kV榆研干01右1#变压器	400	0.97%	356.12	356.12	否	否	无	31%	
6923	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3324榆东	电网 10kV榆东干09左2#变压器	400	18.76%	284.98	284.98	否	否	无	99%	
6924	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5635市南	电网 10kV市南干28左03变压器	200	66.89%	46.22	46.22	否	否	无	9%	
6925	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5623家和	pms 解放干育才支10#变压器	315	17.98%	226.87	226.87	否	否	无	0%	
6926	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5623家和	电网 10kV家和干前进支03右3变压	315	39.04%	160.52	160.52	否	否	无	66%	
6927	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5616解放	电网 10kV解放干33变压器	400	40.80%	196.82	196.82	否	否	无	44%	
6928	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5635市南	10kV市南干35变压器	315	25.08%	204.51	204.51	否	否	无	30%	
6929	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5623家和	pms 家和干前进支01左03#变压器	315	5.62%	265.81	265.81	否	否	无	83%	
6930	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5618开南	pms 开南干108#变压器	200	14.42%	151.17	151.17	否	否	无	40%	
6931	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5623家和	pms 园林景区变压器	315	17.29%	229.04	229.04	否	否	无	28%	
6932	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5616解放	解放干43#柱上变压器	200	0.00%	180.00	180.00	否	否	无	57%	
6933	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5638红旗	电网 pms 雅逸花园箱变1#	630	32.58%	361.76	361.76	否	否	无	67%	
6934	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5619盛丰	电网 10kV盛丰干立交支10右04变	315	15.38%	235.06	235.06	否	否	无	51%	
6935	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5638红旗	10kV红旗干站前支03柱上变压器	400	26.33%	254.69	254.69	否	否	无	54%	
6936	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5635市南	10kV市南干27左02变压器	250	13.34%	191.65	191.65	否	否	无	31%	
6937	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5638红旗	10kV红旗干客运分07右04柱上变压	400	32.19%	231.23	231.23	否	否	无	25%	
6938	国网开原市供电公司	开原热电厂变电站 (用户)	开原热电厂变电站 10kV热邮线	10kV热邮干32#变压器	200	42.28%	95.45	95.45	否	否	无	83%	
6939	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5623家和	电网 pms 家和干长寿支07#甲变压	315	19.19%	223.06	223.06	否	否	无	99%	
6940	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5623家和	pms 解放干育才支08#乙变压器	315	17.02%	229.88	229.88	否	否	无	42%	
6941	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5638红旗	pms 信合箱变1#	315	18.52%	225.17	225.17	否	否	无	80%	
6942	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5623家和	10kV家和干前进支01#左01柱上变	400	21.77%	272.94	272.94	否	否	无	2%	
6943	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5616解放	pms 解放干永生支04#乙变压器	315	29.68%	190.01	190.01	否	否	无	57%	
6944	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变343铁西线	10kV铁西干03#变压器	400	9.21%	323.15	323.15	否	否	无	82%	
6945	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5618开南	pms 开南干80#变压器	315	18.00%	226.80	226.80	否	否	无	38%	
6946	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5635市南	10kV市南干物流支17变压器	315	14.71%	237.16	237.16	否	否	无	96%	
6947	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5635市南	五金城3#箱变间隔1#配电变压器	500	7.10%	414.50	414.50	否	否	无	11%	
6948	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5548东文	电网 pms 汽配城1#箱变1#	630	14.19%	477.58	477.58	否	否	无	57%	
6949	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5533东宏	电网 pms 怡景小区2#箱变1#	630	21.66%	430.52	430.52	否	否	无	43%	
6950	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5635市南	电网 pms 九鼎二期2#箱变2#	500	10.53%	397.36	397.36	否	否	无	95%	
6951	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5635市南	电网 pms 九鼎二期1#箱变2#	400	26.44%	254.26	254.26	否	否	无	46%	
6952	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5638红旗	万盛园箱变2#	630	22.46%	425.50	425.50	否	否	无	50%	
6953	国网开原市供电公司	开原热电厂变电站 (用户)	开原热电厂变电站 10kV热邮线	pms_雅苑1#箱变2#	630	13.11%	484.42	484.42	否	否	无	32%	
6954	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5635市南	pms 九鼎三期3#箱变2#	630	23.77%	417.22	417.22	否	否	无	66%	
6955	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5623家和	电网 pms 解放干育才支04#变压器	315	55.20%	109.62	109.62	否	否	无	93%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
6956	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5623家和	pms 解放干育才支02#变压器	315	21.00%	217.36	217.36	否	否	无	28%	
6957	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5623家和	电网 pms 家和干园丁支07#乙变压	400	31.30%	234.82	234.82	否	否	无	14%	
6958	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5616解放	电网 pms 解放干祥和支02#乙变压	400	48.58%	165.68	165.68	否	否	无	46%	
6959	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5623家和	10kV家和干前进支04#甲柱上变压	400	52.69%	149.23	149.23	否	否	无	5%	
6960	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5635市南	五金城1#箱变间隔2#配电变压器	630	16.94%	460.28	460.28	否	否	无	16%	
6961	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5550东盛	东盛线64#变压器	400	18.70%	285.22	285.22	否	否	无	22%	
6962	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5548东文	电网 pms 汽配城3#箱变2#	630	8.67%	512.40	512.40	否	否	无	9%	
6963	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5635市南	电网 pms 九鼎二期1#箱变1#	400	24.13%	263.49	263.49	否	否	无	70%	
6964	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5635市南	电网 pms 九鼎二期2#箱变1#	500	26.96%	315.20	315.20	否	否	无	46%	
6965	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5539东新	电网 pms 圣方丽园1#箱变2#	630	22.24%	426.90	426.90	否	否	无	46%	
6966	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变343铁西线	10kV铁西干13#变压器	400	41.18%	195.29	195.29	否	否	无	99%	
6967	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5616解放	解放干40#柱上变压器	400	75.90%	56.40	56.40	否	否	无	34%	
6968	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5623家和	pms 家和干前进支03右05#变压器	250	72.28%	44.31	44.31	否	否	无	82%	
6969	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5533东宏	电网 pms 怡景小区1#箱变1#	630	22.79%	423.40	423.40	否	否	无	86%	
6970	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5635市南	10kV市南干塑料支02左03变压器	315	10.52%	250.35	250.35	否	否	无	13%	
6971	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5619盛丰	电网 10kV盛丰干28右02变压器	315	13.93%	239.62	239.62	否	否	无	55%	
6972	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5623家和	10kV家和干前进支04#乙柱上变压	400	24.96%	260.18	260.18	否	否	无	40%	
6973	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5616解放	电网 10kV解放干祥和支06变压器	400	24.39%	262.45	262.45	否	否	无	55%	
6974	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变343铁西线	10kV铁西干19#变压器	315	16.38%	231.89	231.89	否	否	无	58%	
6975	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5616解放	电网 pms 解放干祥和支02#甲变压	400	31.41%	234.36	234.36	否	否	无	72%	
6976	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5616解放	10kV解放干58#柱上变压器	315	22.79%	211.71	211.71	否	否	无	87%	
6977	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5616解放	电网 10kV解放干光明支10变压器	400	27.74%	249.03	249.03	否	否	无	7%	
6978	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5635市南	九鼎三期2#箱变#2变压器	630	34.08%	352.32	352.32	否	否	无	58%	
6979	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5638红旗	电网 10kV红旗干水源支民主分02	400	40.85%	196.59	196.59	否	否	无	14%	
6980	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5623家和	电网 pms 家和干前进支09#变压器	400	40.98%	196.08	196.08	否	否	无	3%	
6981	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5638红旗	pms 规划局箱变1#	400	44.65%	181.40	181.40	否	否	无	41%	
6982	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5616解放	10kV解放干63#柱上变压器	315	45.71%	139.51	139.51	否	否	无	26%	
6983	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5635市南	九鼎三期1#箱变配电变压器#1	630	74.90%	95.12	95.12	否	否	无	55%	
6984	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5635市南	电网 10kV市南干30右02变压器	200	15.85%	148.31	148.31	否	否	无	21%	
6985	国网开原市供电公司	开原热电厂变电站 (用户)	开原热电厂变电站 10kV热邮线	pms_热邮干44	315	19.74%	221.31	221.31	否	否	无	98%	
6986	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5539东新	10kV东新干轻工支2副杆2变压器	315	15.79%	233.77	233.77	否	否	无	62%	
6987	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变343铁西线	电网 pms 种子市场箱变1#	630	9.38%	507.92	507.92	否	否	无	3%	
6988	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5619盛丰	电网 10kV盛丰干立交支05变压器	315	21.64%	215.32	215.32	否	否	无	92%	
6989	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5623家和	pms 解放干育才支08#甲变压器	315	27.99%	195.33	195.33	否	否	无	88%	
6990	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5619盛丰	pms 盛丰干28右07#变压器	315	39.47%	159.17	159.17	否	否	无	61%	
6991	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5533东宏	10kV东宏干天淇支14#变压器	400	42.65%	189.39	189.39	否	否	无	53%	
6992	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5623家和	电网 10kV家和干园丁支02变压器	315	21.32%	216.34	216.34	否	否	无	68%	
6993	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5619盛丰	pms 水塔新村2#箱变	630	16.53%	462.84	462.84	否	否	无	35%	
6994	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5523东和	10kV东和干52左05#变压器	250	45.07%	112.33	112.33	否	否	无	33%	
6995	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5616解放	pms 解放干永生支04#甲变压器	315	35.91%	170.38	170.38	否	否	无	24%	
6996	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5523东和	pms 东文线审计支06#变压器	315	36.82%	167.53	167.53	否	否	无	40%	
6997	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5638红旗	10kV红旗干站前支05右02柱上变压	400	34.69%	221.23	221.23	否	否	无	17%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
6998	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变343铁西线	10kV铁西干06#变压器	400	13.13%	307.48	307.48	否	否	无	39%	
6999	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5548东文	玉丰小区1#箱变间隔2#配电变压器	500	34.42%	277.89	277.89	否	否	无	80%	
7000	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5635市南	电网 pms 顺祥小区2#箱变1#	500	29.94%	300.30	300.30	否	否	无	70%	
7001	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5533东宏	pms 天洪支02左02#变压器	200	35.78%	108.44	108.44	否	否	无	67%	
7002	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5635市南	九鼎二期4#箱变变压器	630	21.37%	432.36	432.36	否	否	无	50%	
7003	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5616解放	10kV解放干36#柱上变压器	400	34.93%	220.28	220.28	否	否	无	87%	
7004	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5536东亿	10kV东亿干娄相支清水分13前1#变	400	26.42%	254.31	254.31	否	否	无	8%	
7005	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5623家和	10kV家和干长寿支03#柱上变压器	400	49.11%	163.58	163.58	否	否	无	20%	
7006	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5638红旗	电网 pms 红旗干水源支客运分10	200	40.46%	99.08	99.08	否	否	无	81%	
7007	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5616解放	电网 10kV解放干祥和支09右04变	315	25.00%	204.74	204.74	否	否	无	97%	
7008	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5638红旗	10kV红旗干站前支10柱上变压器	250	32.01%	144.97	144.97	否	否	无	23%	
7009	国网开原市供电公司	开原热电厂变电站 (用户)	开原热电厂变电站	10kV热北干中医支03#变压器	315	14.69%	237.22	237.22	否	否	无	93%	
7010	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5635市南	顺祥小区1#箱变配电变压器	500	22.09%	339.55	339.55	否	否	无	26%	
7011	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5635市南	电网 pms 电业小区箱变1#	630	22.72%	423.88	423.88	否	否	无	87%	
7012	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5616解放	电网 10kV解放干光明支09变压器	400	28.62%	245.53	245.53	否	否	无	84%	
7013	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5548东文	电网 pms 汽配城4#箱变2#	630	5.66%	531.32	531.32	否	否	无	90%	
7014	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5635市南	顺祥小区1#箱变1#配电变压器	500	29.46%	302.72	302.72	否	否	无	11%	
7015	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5635市南	pms 建材城4#箱变2#	500	27.34%	313.31	313.31	否	否	无	80%	
7016	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5548东文	电网 pms 汽配城4#箱变1#	630	28.53%	387.26	387.26	否	否	无	69%	
7017	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5635市南	建材城7#箱变#1变压器	400	16.61%	293.58	293.58	否	否	无	17%	
7018	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5548东文	玉丰小区1#箱变间隔1#配电变压器	500	16.69%	366.56	366.56	否	否	无	49%	
7019	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5616解放	10kV解放干51右1变压器	315	33.35%	178.44	178.44	否	否	无	12%	
7020	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5638红旗	10kV红旗干水源支主分03柱上变	400	31.06%	235.77	235.77	否	否	无	86%	
7021	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5616解放	电网 pms 解放干祥和支09右01#乙	400	23.15%	267.41	267.41	否	否	无	14%	
7022	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5550东盛	东盛线清华支06#右1变压器	315	9.03%	255.06	255.06	否	否	无	56%	
7023	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5635市南	10kV市南干物流支04变压器	250	25.91%	160.24	160.24	否	否	无	26%	
7024	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5536东亿	电网 pms 后石新村1#箱变1#	630	26.84%	397.90	397.90	否	否	无	9%	
7025	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5635市南	电网 pms 建材城7#箱变2#	400	21.39%	274.44	274.44	否	否	无	95%	
7026	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5638红旗	10kV红旗干水源支08柱上变压器	400	19.76%	280.96	280.96	否	否	无	38%	
7027	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5635市南	10kV市南干物流支03变压器	200	22.02%	135.96	135.96	否	否	无	2%	
7028	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5623家和	电网 10kV解放干育才支06变压器	400	25.58%	257.67	257.67	否	否	无	60%	
7029	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5616解放	pms 解放干永生支02#变压器	160	13.88%	121.79	121.79	否	否	无	21%	
7030	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5619盛丰	电网 10kV盛丰干立交支10右02变	315	19.15%	223.18	223.18	否	否	无	11%	
7031	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5616解放	电网 10kV解放干祥和支09右01变	315	27.15%	197.98	197.98	否	否	无	61%	
7032	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5616解放	电网 pms 解放干光明支09#变压器	250	31.16%	147.09	147.09	否	否	无	75%	
7033	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5616解放	pms 解放干30#变压器	315	25.10%	204.43	204.43	否	否	无	72%	
7034	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5548东文	10kV东文线65#变压器	315	6.60%	262.72	262.72	否	否	无	61%	
7035	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5619盛丰	pms 盛丰干28右05右01#变压器	315	21.75%	214.99	214.99	否	否	无	89%	
7036	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5619盛丰	pms 盛丰干37右04#甲变压器	315	20.46%	219.04	219.04	否	否	无	7%	
7037	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变343铁西线	10kV铁西干08#变压器	400	16.77%	292.94	292.94	否	否	无	60%	
7038	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5616解放	10kV解放干56#柱上变压器	400	22.04%	271.86	271.86	否	否	无	57%	
7039	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5623家和	电网 10kV家和干园丁支09变压器	315	25.06%	204.55	204.55	否	否	无	50%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
7040	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变343铁西线	10kV铁西干11#右2变压器	315	14.74%	237.08	237.08	否	否	无	9%	
7041	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5635市南	10kV市南干物流支13变压器	315	13.46%	241.09	241.09	否	否	无	70%	
7042	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5635市南	电网 顺祥小区2#箱变配电变压器	500	26.73%	316.35	316.35	否	否	无	75%	
7043	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5536东亿	电网 pms 后石新村1#箱变2#	630	23.27%	420.42	420.42	否	否	无	8%	
7044	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5635市南	九鼎二期4#箱变变压器2#	630	18.68%	449.34	449.34	否	否	无	48%	
7045	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5623家和	pms 家和干长寿支10#变压器	250	27.29%	156.78	156.78	否	否	无	50%	
7046	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5635市南	电网 pms 建材城4#箱变1#	500	19.86%	350.72	350.72	否	否	无	22%	
7047	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5638红旗	电网 pms 北市箱变1#	400	46.78%	172.87	172.87	否	否	无	18%	
7048	国网开原市供电公司	开原热电厂变电站 (用户)	开原热电厂变电站 10kV热邮线	10kV热邮干39#变压器	400	11.66%	313.35	313.35	否	否	无	16%	
7049	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5616解放	pms 解放干23#变压器	250	30.86%	147.86	147.86	否	否	无	18%	
7050	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变343铁西线	10kV铁西干神农支06#变压器	315	2.14%	276.76	276.76	否	否	无	58%	
7051	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5546东顺	10kV东顺干孙台分31#变压器	315	24.05%	207.76	207.76	否	否	无	64%	
7052	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5546东顺	10kV东顺干孙台分14前06左01#变	400	3.79%	344.83	344.83	否	否	无	24%	
7053	国网开原市供电公司	园区66kV变电站	园区变2437许宏	10kV许宏干13#右03右01柱上变压	315	8.93%	255.38	255.38	否	否	无	58%	
7054	国网开原市供电公司	开东66kV变电站	开东变5546东顺	10kV东顺线双龙岗二组台	160	9.70%	128.48	128.48	否	否	无	16%	
7055	国网开原市供电公司	园区66kV变电站	园区变2437许宏	电网 许宏干37柱上变压器	315	2.55%	275.47	275.47	否	否	无	74%	
7056	国网开原市供电公司	园区66kV变电站	园区变2433许台	10kV许台干37变压器	160	6.88%	133.00	133.00	否	否	无	66%	
7057	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变362李合线	10kV李合干19#变压器	400	4.36%	342.55	342.55	否	否	无	1%	
7058	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3314榆义	10kV榆义干66#右01变压器	315	7.64%	259.43	259.43	否	否	无	3%	
7059	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5636南惠	YHG 开原惠仁馨苑住宅小区(1#箱	630	27.80%	391.88	391.88	否	否	无	34%	
7060	国网开原市供电公司	园区66kV变电站	园区变2433许台	电网 许宏干11右2柱上变压器	400	7.92%	328.34	328.34	否	否	无	59%	
7061	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3314榆义	10kV榆义干22#变压器	400	15.48%	298.10	298.10	否	否	无	47%	
7062	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5624农贸	电网 10kV农贸线14左5#变压器	200	69.24%	41.51	41.51	否	否	无	32%	
7063	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5636南惠	10kV南惠线南工支21#柱上变压器	200	12.03%	155.94	155.94	否	否	无	24%	
7064	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3328榆尚	榆尚干繁荣支高台分24右05变压器	400	5.23%	339.09	339.09	否	否	无	67%	
7065	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3324榆东	榆东线装备支3右4#变压器	200	1.74%	176.51	176.51	否	否	无	90%	
7066	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3314榆义	10kV榆义干59#变压器	200	18.75%	142.51	142.51	否	否	无	74%	
7067	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3324榆东	榆东线装备支3右1#变压器	200	31.76%	116.47	116.47	否	否	无	5%	
7068	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3324榆东	10kV榆东线45#变压器	200	11.49%	157.01	157.01	否	否	无	31%	
7069	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5636南惠	10kV南惠线南工支17#左5左1柱上	200	42.74%	94.51	94.51	否	否	无	45%	
7070	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3316榆研	电网 榆研线李台支10左5变压器	200	70.14%	39.72	39.72	否	否	无	45%	
7071	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3324榆东	电网 榆东线装备支19#变压器	200	12.90%	154.21	154.21	否	否	无	1%	
7072	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3324榆东	电网 榆东线装备支3右6#变压器	400	25.02%	259.93	259.93	否	否	无	99%	
7073	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3324榆东	电网 榆东线装备支2#变压器	400	68.73%	85.07	85.07	否	否	无	52%	
7074	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3324榆东	电网 榆东线装备支12#变压器	400	2.35%	350.61	350.61	否	否	无	26%	
7075	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3324榆东	电网 榆东线装备支10#变压器	400	55.38%	138.50	138.50	否	否	无	45%	
7076	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5624农贸	10kV农贸干47#柱上变压器	200	19.02%	141.96	141.96	否	否	无	15%	
7077	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5624农贸	电网 10kV农贸干14左2变压器	315	9.74%	252.83	252.83	否	否	无	35%	
7078	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	西沙分51柱上变压器	100	19.56%	70.44	70.44	否	否	无	17%	
7079	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1226东街	10kV东街干粮库支30右04变压器	50	27.29%	31.36	31.36	否	否	无	46%	
7080	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	10kV城内干北关支杨卜三组12变压	50	52.58%	18.71	18.71	否	否	无	29%	
7081	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	电网 10kV城东干赵台分06左7#变	400	14.70%	301.19	301.19	否	否	无	69%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
7082	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	10kV城内干北关支铁厂分29右1#变	200	10.94%	158.11	158.11	否	否	无	5%	
7083	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	10kV城内干西关支前山分加油分	100	4.99%	85.01	85.01	否	否	无	62%	
7084	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1224城内	10kV城内干黄龙分15+1左2#变压器	200	5.13%	169.73	169.73	否	否	无	86%	
7085	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	10kV城东干东支线后马分17#变压	100	19.04%	70.96	70.96	否	否	无	19%	
7086	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1226东街	电网 10kV东街干东关分30+1右8#	100	29.56%	60.44	60.44	否	否	无	33%	
7087	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1232城东	电网 10kV城东干北支线66右1#变	200	7.95%	164.11	164.11	否	否	无	86%	
7088	国网开原市供电公司	老城66kV变电站	老城变1226东街	东关排灌台	315	1.70%	278.15	278.15	否	否	无	45%	
7089	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变346业民线	10kV业民干腰寨支15#左2变压器	200	0.00%	180.00	180.00	否	否	无	43%	
7090	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3321榆业	pms 后马分29#变压器	200	33.50%	113.00	113.00	否	否	无	91%	
7091	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3321榆业	电网 高速服务区箱变（北京方	630	59.86%	189.88	189.88	否	否	无	20%	
7092	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3321榆业	电网 高速服务区箱变（哈尔滨方	630	53.05%	232.78	232.78	否	否	无	94%	
7093	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变346业民线	李台变业民线腰寨子消防分05#变	100	4.34%	85.66	85.66	否	否	无	5%	
7094	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3321榆业	电网 10kV榆业线团山支48右7#变	200	61.58%	56.83	56.83	否	否	无	83%	
7095	国网开原市供电公司	李台66kV变电站	李台变346业民线	电网 10kV业民线四寨支#44左08#	200	12.88%	154.24	154.24	否	否	无	39%	
7096	国网开原市供电公司	榆树66kV变电站	榆树变3321榆业	pms 前马分35#变压器	400	5.68%	337.28	337.28	否	否	无	72%	
7097	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3534宝东	pms 北英小五队	20	0.00%	18.00	18.00	否	否	无	54%	
7098	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3541宝北	10kV宝北干杨卜村台	400	8.17%	327.32	327.32	否	否	无	56%	
7099	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3534宝东	pms 茨林子村东台	400	5.17%	339.32	339.32	否	否	无	36%	
7100	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3534宝东	pms 马圈子集资楼	400	6.86%	332.58	332.58	否	否	无	44%	
7101	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3534宝东	pms 马圈子北台	400	12.64%	309.43	309.43	否	否	无	48%	
7102	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3538宝西 线	电网_10kV宝西线花楼分北英电井 支北英18号岐18左1号变压器	100	68.94%	21.06	21.06	否	否	无	35%	
7103	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3538宝西 线	电网_10kV宝西线花楼分北英电井 支北英18号岐31号变压器	50	45.13%	22.43	22.43	否	否	无	4%	
7104	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3541宝北	10kV宝北干杨卜村台分07变压器	315	7.36%	260.32	260.32	否	否	无	12%	
7105	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3534宝东	pms 马圈子南台	315	12.23%	244.98	244.98	否	否	无	1%	
7106	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3538宝西 线	电网_10kV宝西线花楼分北英电井 支北英18号岐17号变压器	50	30.43%	29.78	29.78	否	否	无	28%	
7107	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3534宝东	pms 马圈子东台1号	315	3.98%	270.95	270.95	否	否	无	34%	
7108	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3534宝东	pms 茨林子村台	400	68.81%	84.75	84.75	否	否	无	24%	
7109	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3534宝东	pms 马圈子40#杆右1	250	11.89%	195.27	195.27	否	否	无	4%	
7110	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3538宝西 线	电网_10kV宝西线花楼分北英电井 支北英18号岐6号变压器	50	38.68%	25.66	25.66	否	否	无	98%	
7111	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3538宝西	10kV宝西干和顺北台	400	0.00%	360.00	360.00	否	否	无	39%	
7112	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3534宝东	pms 北英南台	400	6.01%	335.97	335.97	否	否	无	84%	
7113	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3541宝北	10kV宝北干四社村台变压器	315	36.18%	169.55	169.55	否	否	无	60%	
7114	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3541宝北	宝北干胡家东台	200	24.73%	130.54	130.54	否	否	无	92%	
7115	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3534宝东	电网 八宝变221宝东线pms 茨林子	30	0.00%	27.00	27.00	否	否	无	4%	
7116	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3541宝北	10kV宝北干杨卜北台	400	10.06%	319.78	319.78	否	否	无	20%	
7117	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3538宝西	10kV宝西干八宝南台	200	74.52%	30.97	30.97	否	否	无	16%	
7118	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3534宝东	pms 马圈子东台	315	18.05%	226.65	226.65	否	否	无	51%	
7119	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3538宝西 线	电网_10kV宝西线花楼分北英电井 支北英18号岐2号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	10%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
7120	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3538宝西 线	电网_10kV宝西线花楼分北英电井 支北英18号岐4号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	92%	
7121	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3534宝东	pms 清风村台	400	24.56%	261.76	261.76	否	否	无	90%	
7122	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3538宝西	10kV宝西干和顺一组台	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	77%	
7123	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3534宝东	10kV宝东干54#变压器	400	2.56%	349.76	349.76	否	否	无	51%	
7124	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3541宝北	10kV宝北线胡家西台分2右1#变压	200	1.21%	177.58	177.58	否	否	无	30%	
7125	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	10kV古城堡干170#变压器	200	0.00%	180.00	180.00	否	否	无	33%	
7126	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3534宝东	10kV宝东干北英分117左20#变压器	400	7.27%	330.93	330.93	否	否	无	7%	
7127	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	10kV古城堡东兴分28#变压器	200	34.99%	110.02	110.02	否	否	无	68%	
7128	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3541宝北	电网 宝北线四社分32右7#变压器	100	31.59%	58.41	58.41	否	否	无	94%	
7129	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3541宝北	pms 样卜东台	400	3.46%	346.16	346.16	否	否	无	47%	
7130	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3538宝西	10kV宝西干花楼分花楼五队台	50	42.95%	23.53	23.53	否	否	无	83%	
7131	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3534宝东	pms 茨林子西台	50	64.18%	12.91	12.91	否	否	无	100%	
7132	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3534宝东	10kV宝东干娘台分39变压器	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	83%	
7133	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3538宝西	10kV宝西干八宝西台	200	22.56%	134.89	134.89	否	否	无	83%	
7134	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3534宝东	10kV宝东干北英分北4变压器	50	33.65%	28.17	28.17	否	否	无	33%	
7135	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3541宝北	10kV宝北干杨卜西台	400	59.53%	121.88	121.88	否	否	无	9%	
7136	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3538宝西	电网 10kV宝西干和顺中台变压器	200	20.32%	139.36	139.36	否	否	无	24%	
7137	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3534宝东	马圈子北地台	100	9.83%	80.17	80.17	否	否	无	43%	
7138	国网开原市供电公司	八宝66kV变电站	八宝变3536古城	10kV古城堡干大湾西台分10#变压	200	18.49%	143.02	143.02	否	否	无	21%	
7139	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5818庆东	东王西台变压器	160	15.12%	119.81	119.81	否	否	无	93%	
7140	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5817庆南	10kV庆南线兴隆台32号井变压器	80	65.64%	19.49	19.49	否	否	无	1%	
7141	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5817庆南	10kV庆南线兴隆台贺海军井变压器	80	40.70%	39.44	39.44	否	否	无	92%	
7142	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5817庆南	10kV庆南线兴隆台孤家子4号井变	100	22.25%	67.75	67.75	否	否	无	16%	
7143	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5815庆北	邓家油坊大棚台38变压器	160	14.06%	121.50	121.50	否	否	无	82%	
7144	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5819镇内	河西5号新台	200	54.44%	71.11	71.11	否	否	无	45%	
7145	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5826庆西	10kV庆西线双楼台小学支10#变压	200	53.53%	72.94	72.94	否	否	无	14%	
7146	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5819镇内	10kV镇内线25#变压器	400	17.23%	291.08	291.08	否	否	无	68%	
7147	国网开原市供电公司	庆云66kV变电站	庆云变5817庆南	10kV庆南线80右9#变压器	200	10.08%	159.84	159.84	否	否	无	46%	
7148	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5616解放	pms 解放干28#变压器	315	10.06%	251.83	251.83	否	否	无	11%	
7149	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5619盛丰	电网 10kV盛丰干立交支22变压器	315	8.68%	256.16	256.16	否	否	无	33%	
7150	国网开原市供电公司	开南66kV变电站	开南变5616解放	10kV解放干55#柱上变压器	160	16.09%	118.25	118.25	否	否	无	95%	
7151	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中石线1174	10kV农西干石旺沟支石旺沟五组台	50	17.97%	36.02	36.02	否	否	无	89%	
7152	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中石线1174	10kV农西干石旺沟支土口子分土口	200	8.55%	162.91	162.91	否	否	无	92%	
7153	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中石线1174	10kV农西干石旺沟支大白分大白2#	100	14.26%	75.74	75.74	否	否	无	99%	
7154	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中石线1174	10kV农西干石旺沟支大白分小白韩	200	15.45%	149.09	149.09	否	否	无	8%	
7155	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中石线1174	电网 pms 梁台村台	400	18.91%	284.36	284.36	否	否	无	80%	
7156	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中石线1174	10kV农西干石旺沟支后沟分后沟村	200	9.20%	161.59	161.59	否	否	无	93%	
7157	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中石线1174	10kV农西干石旺沟支孟寨西台	400	19.63%	281.47	281.47	否	否	无	16%	
7158	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中石线1174	10kV农西干石旺沟支大白分大白2#	200	17.87%	144.26	144.26	否	否	无	97%	
7159	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中石线1174	pms 梁台大棚台	200	13.60%	152.80	152.80	否	否	无	6%	
7160	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中固变1134农西	中固村新增北台	400	10.69%	317.24	317.24	否	否	无	81%	
7161	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中石线1174	pms 孟寨东台	400	11.56%	313.78	313.78	否	否	无	81%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
7162	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中石线1174	10kV农西干石旺沟支石旺沟四组台	200	10.31%	159.38	159.38	否	否	无	81%	
7163	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中石线1174	10kV农西干石旺沟支石旺沟三组台	100	12.08%	77.93	77.93	否	否	无	80%	
7164	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中石线1174	pms 孟寨中台	400	11.77%	312.92	312.92	否	否	无	19%	
7165	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中石线1174	电网 梅家寨5组新增台	200	9.67%	160.66	160.66	否	否	无	100%	
7166	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中石线1174	10kV农西干石旺沟支梅寨分后沟上	100	7.70%	82.30	82.30	否	否	无	18%	
7167	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中石线1174	10kV中石线沙河堡村台	400	20.37%	278.54	278.54	否	否	无	60%	
7168	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中石线1174	10kV农西干石旺沟支西道沟分后沟	100	17.73%	72.27	72.27	否	否	无	53%	
7169	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中石线1174	电网 大白庙村电井台	100	10.81%	79.19	79.19	否	否	无	77%	
7170	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中石线1174	10kV农西干石旺沟支大白分小白大	50	71.80%	9.10	9.10	否	否	无	55%	
7171	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中石线1174	10kV农西干石旺沟支石旺沟二组台	100	11.79%	78.21	78.21	否	否	无	13%	
7172	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中石线1174	10kV农西干石旺沟支沙河堡河南台	200	17.96%	144.08	144.08	否	否	无	70%	
7173	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中石线1174	10kV农西干石旺沟支西道沟台	200	18.75%	142.50	142.50	否	否	无	87%	
7174	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中石线1174	上沟果园台	200	32.54%	114.92	114.92	否	否	无	40%	
7175	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中石线1174	10kV农西干石旺沟支大白南台	400	21.95%	272.22	272.22	否	否	无	93%	
7176	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中石线1174	10kV农西干石旺沟支大白分小白村	400	12.79%	308.84	308.84	否	否	无	19%	
7177	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中石线1174	10kV农西干石旺沟支大白分大白1#	100	42.37%	47.63	47.63	否	否	无	58%	
7178	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中石线1174	10kV农西干石旺沟支土口子3组台	100	10.89%	79.11	79.11	否	否	无	28%	
7179	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中石线1174	电网_10kV农西干石旺沟支梁台分 11右21#变压器	250	6.39%	209.03	209.03	否	否	无	98%	
7180	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中石线1174	10kV农西干石旺沟支石旺沟一组台	100	21.78%	68.22	68.22	否	否	无	51%	
7181	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中石线1174	10kV农西干石旺沟支土口子分1、4	200	8.78%	162.45	162.45	否	否	无	23%	
7182	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中固变1137平固	10kV平固干小西地台柱上变压器	80	68.92%	16.86	16.86	否	否	无	36%	
7183	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中固变1141中固	中固干33左1#变压器	400	61.48%	114.07	114.07	否	否	无	34%	
7184	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中石线1174	10kV中石线西道沟分果园支30#变	100	20.15%	69.85	69.85	否	否	无	51%	
7185	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中固变1134农西	10kV农西干石山分王广福果树开发	200	7.63%	164.74	164.74	否	否	无	98%	
7186	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中固变1141中固	10kV中固线176左8左2#变压器	100	23.80%	66.20	66.20	否	否	无	68%	
7187	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中固变1134农西	电网 10kV农西干清水分清水北台	100	9.96%	80.04	80.04	否	否	无	96%	
7188	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中石线1174	10kV农西干石旺沟支北腰堡村台	400	12.16%	311.38	311.38	否	否	无	20%	
7189	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中石线1174	pms 梅寨西台	200	45.43%	89.14	89.14	否	否	无	34%	
7190	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中石线1174	10kV农西干石旺沟支大白北台	400	18.32%	286.74	286.74	否	否	无	60%	
7191	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中石线1174	10kV农西干石旺沟支梅寨分东台	200	20.61%	138.77	138.77	否	否	无	93%	
7192	国网开原市供电公司	中固66kV变电站	中石线1174	pms 梁台5组台	400	7.33%	330.70	330.70	否	否	无	33%	
7193	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五线后施分家东三队支7号	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	85%	
7194	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	10kV业民干前三分前三电井支林新	80	35.37%	43.70	43.70	否	否	无	62%	
7195	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	电网 10kV河套地(2)02变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	57%	
7196	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	电网 10kV树苗地变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	9%	
7197	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	电网 10三前线八条地分11左04号	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	61%	
7198	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	电网 10kV河套地04号变压器	50	0.02%	44.99	44.99	否	否	无	70%	
7199	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北干关公台分25号变压器	50	14.17%	37.91	37.91	否	否	无	57%	
7200	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五线后施分44号变压器	50	22.03%	33.99	33.99	否	否	无	25%	
7201	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	电网 10kV三前干小贝河西01号变	50	65.43%	12.28	12.28	否	否	无	82%	
7202	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五线后施分家东三队支5号	50	73.58%	8.21	8.21	否	否	无	76%	
7203	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6114造	三家子变所内变	160	18.34%	114.65	114.65	否	否	无	49%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
7204	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6115三	10kV三五干马架电井分24#变压器	200	0.00%	180.00	180.00	否	否	无	63%	
7205	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北干关公台分20#变压器	200	0.00%	180.00	180.00	否	否	无	93%	
7206	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北线94左5#变压器	200	10.98%	158.03	158.03	否	否	无	68%	
7207	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6113三	10kV三前线董孤家子门前分42右8#	100	5.64%	84.36	84.36	否	否	无	72%	
7208	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北干南英分28#变压器	200	0.00%	180.00	180.00	否	否	无	45%	
7209	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北干二社分09#变压器	200	0.00%	180.00	180.00	否	否	无	22%	
7210	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6116业	pms 前三村台	50	66.82%	11.59	11.59	否	否	无	58%	
7211	国网开原市供电公司	三家子66kV变电站	三家子变6118三	10kV三北线下坎地分08号变压器	80	69.69%	16.25	16.25	否	否	无	47%	
7212	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变722粮库	电网 金沟子西北台	200	41.24%	97.53	97.53	否	否	无	38%	
7213	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变711铁东	红旗营七组台	100	19.20%	70.80	70.80	否	否	无	20%	
7214	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变712砖厂	10kV砖厂线小弯电台	400	11.26%	314.97	314.97	否	否	无	1%	
7215	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变721铁西	10kV铁西干东四家子分新安堡村台	400	39.38%	202.47	202.47	否	否	无	33%	
7216	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变711铁东	10kV铁东干老观卜三组台变压器	200	11.14%	157.72	157.72	否	否	无	94%	
7217	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变712砖厂	逸庐福居七号	250	19.60%	176.00	176.00	否	否	无	29%	
7218	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变725东四	pms 十社北台	160	48.51%	66.39	66.39	否	否	无	27%	
7219	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变721铁西	东四家子七组台	100	19.50%	70.50	70.50	否	否	无	33%	
7220	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变712砖厂	10kV砖厂线镇内分31#左5变压器	200	24.32%	131.36	131.36	否	否	无	57%	
7221	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变721铁西	和气堡一二组新增台	50	12.51%	38.75	38.75	否	否	无	78%	
7222	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变711铁东	10kV铁东干三道沟一组分二组台	100	11.67%	78.33	78.33	否	否	无	81%	
7223	国网开原市供电公司	金沟子66kV变电站	金沟子变711铁东	10kV铁东干三道沟村台	200	3.68%	172.64	172.64	否	否	无	25%	
7224	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡山线	10kV凡山线牛沟分18号变压器	200	27.70%	124.61	124.61	否	否	无	-26%	
7225	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分161右01号变压	100	36.43%	53.57	53.57	否	否	无	-12%	
7226	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分115右01号变压	100	18.85%	71.15	71.15	否	否	无	-34%	
7227	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分122右02号变压	50	15.13%	37.44	37.44	否	否	无	-13%	
7228	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分122右08号变压	50	28.76%	30.62	30.62	否	否	无	-64%	
7229	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分127右04号变压	100	15.68%	74.32	74.32	否	否	无	12%	
7230	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分133右01号变压	50	13.90%	38.05	38.05	否	否	无	4%	
7231	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分133右05号变压	160	13.04%	123.14	123.14	否	否	无	-5%	
7232	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分133右11号变压	50	60.75%	14.62	14.62	否	否	无	-42%	
7233	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分140左03号变压	400	5.25%	339.00	339.00	否	否	无	-8%	
7234	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分144右01号变压	50	29.72%	30.14	30.14	否	否	无	-62%	
7235	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分147右01号变压	100	0.47%	89.53	89.53	否	否	无	-5%	
7236	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分149右01号变压	100	27.16%	62.84	62.84	否	否	无	-37%	
7237	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分149右03号 变压器(机电井)	50	17.64%	36.18	36.18	否	否	无	-29%	
7238	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分149右05号变压	50	32.25%	28.87	28.87	否	否	无	96%	
7239	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分155号变压器(机	100	42.21%	47.79	47.79	否	否	无	11%	
7240	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分156右06号变压	100	33.61%	56.39	56.39	否	否	无	8%	
7241	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分158右01号变压	80	9.09%	64.73	64.73	否	否	无	-56%	
7242	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分162右04号变压	50	26.18%	31.91	31.91	否	否	无	3%	
7243	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分197右06号变压	100	21.44%	68.56	68.56	否	否	无	-56%	
7244	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分201左04号变压	400	11.32%	314.72	314.72	否	否	无	-17%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
7245	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV 凡兴线	10kV 凡兴线英后分215左03左02号 变压器(小康电)	200	14.49%	151.02	151.02	否	否	无	-12%	
7246	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV 凡兴线	10kV 凡兴线英后分215左05号变压	100	27.69%	62.31	62.31	否	否	无	-59%	
7247	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV 凡兴线	10kV 凡兴线英后分218右01号变压	200	18.14%	143.71	143.71	否	否	无	-40%	
7248	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV 凡兴线	10kV 凡兴线英后分229号变压器	100	38.06%	51.94	51.94	否	否	无	-38%	
7249	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV 凡兴线	10kV 凡兴线英后分230号变压器	200	11.40%	157.20	157.20	否	否	无	-27%	
7250	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV 凡兴线	10kV 凡兴线英后分老河湾支04号变 压器(机电井)	50	29.26%	30.37	30.37	否	否	无	-30%	
7251	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV 凡兴线	10kV 凡兴线英后分老河湾支13右05	200	15.98%	148.04	148.04	否	否	无	-19%	
7252	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV 凡兴线	10kV 凡兴线英后分老河湾支13右06	200	24.40%	131.20	131.20	否	否	无	-2%	
7253	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV 凡兴线	10kV 凡兴线英后分老河湾支18右11	200	12.03%	155.94	155.94	否	否	无	-19%	
7254	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV 凡兴线	10kV 凡兴线英后分老河湾支18右12	200	21.57%	136.86	136.86	否	否	无	-22%	
7255	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV 凡兴线	10kV 凡兴线英后分老河湾支2右04 号变压器(机电井)	50	44.49%	22.76	22.76	否	否	无	-35%	
7256	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV 凡兴线	10kV 凡兴线英后分老河湾支42号变	100	48.92%	41.08	41.08	否	否	无	2%	
7257	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV 凡兴线	10kV 凡兴线英后分宋家泡支24号变 压器(小康电)	200	12.93%	154.14	154.14	否	否	无	362%	
7258	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV 凡兴线	10kV 凡兴线英后分宋家泡支24号变 压器(小康电)-2	200	30.29%	119.42	119.42	否	否	无	-11%	
7259	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV 凡兴线	10kV 凡兴线英后分宋家泡支30右01 号变压器(小康电)	400	9.62%	321.53	321.53	否	否	无	-24%	
7260	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV 凡兴线	10kV 凡兴线英后分宋家泡支38右01 号变压器(小康电)	100	31.11%	58.89	58.89	否	否	无	-27%	
7261	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV 凡兴线	10kV 凡兴线英后分宋家泡支43左01 右04号变压器	100	43.11%	46.89	46.89	否	否	无	-31%	
7262	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV 凡兴线	10kV 凡兴线英后分宋家泡支51左13 号变压器(小康电)	100	29.21%	60.79	60.79	否	否	无	-5%	
7263	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV 凡兴线	10kV 凡兴线英后分药王庙支27左12 号变压器(小康电)	400	16.40%	294.42	294.42	否	否	无	-17%	
7264	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV 凡兴线	10kV 凡兴线英后分药王庙支37左05 号变压器(结余)	100	53.44%	36.56	36.56	否	否	无	-33%	
7265	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV 凡兴线	10kV 凡兴线英后分药王庙支49号变 压器(小康电)	400	12.95%	308.20	308.20	否	否	无	8%	
7266	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV 凡兴线	10kV 凡兴线英后分药王庙支56右 05+1号变压器(业扩)	400	19.40%	282.41	282.41	否	否	无	143%	
7267	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV 凡兴线	10kV 凡兴线英后分药王庙支58左04 号变压器(小康电)	200	18.08%	143.85	143.85	否	否	无	-41%	
7268	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV 凡兴线	10kV 凡兴线英后分药王庙支58左11 号变压器(能效)	100	41.29%	48.71	48.71	否	否	无	-37%	
7269	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV 凡兴线	10kV 凡兴线英后分药王庙支69号变	100	30.56%	59.45	59.45	否	否	无	-74%	
7270	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV 凡兴线	10kV 凡兴线英后分英守屯支07右01 号变压器(机电井)	100	31.16%	58.84	58.84	否	否	无	-14%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
7271	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV 凡兴线	10kV 凡兴线英后分英守屯支09右04号变压器(小康电)	100	49.73%	40.27	40.27	否	否	无	-6%	
7272	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV 凡兴线	10kV 凡兴线英后分英守屯支22左01号变压器(能效)	100	51.25%	38.75	38.75	否	否	无	-40%	
7273	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV 凡兴线	10kV 凡兴线英后分英守屯支28号变	400	37.03%	211.88	211.88	否	否	无	-7%	
7274	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV 凡兴线	10kV 凡兴线英后分英守屯支09右14号变压器(机电井)	50	34.52%	27.74	27.74	否	否	无	5%	
7275	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV 凡兴线	10kV 凡兴线英后分英守屯支09右23号变压器(机电井)	100	7.44%	82.56	82.56	否	否	无	49%	
7276	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV 凡兴线	10kV 凡兴线英后分英守屯砖厂支04号变压器(机电井)	50	39.66%	25.17	25.17	否	否	无	-21%	
7277	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV 凡兴线	10kV 凡兴线英后分英守屯砖厂支11右03号变压器(能效)	100	38.24%	51.76	51.76	否	否	无	-43%	
7278	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV 凡兴线	10kV 凡兴线英后分英守屯砖厂支12左01号变压器(机电井)	50	2.17%	43.91	43.91	否	否	无	23%	
7279	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV 凡兴线	10kV 凡兴线英后分英守屯砖厂支12左09号变压器(机电井)	100	30.67%	59.33	59.33	否	否	无	3%	
7280	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV 凡兴线	10kV 凡兴线英后分英守屯砖厂支12左18号变压器(机电井)	50	6.77%	41.61	41.61	否	否	无	62%	
7281	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV 凡兴线	10kV 凡兴线英后分英守屯砖厂支15右09号变压器(小康电)	200	38.91%	102.18	102.18	否	否	无	-49%	
7282	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV 凡兴线	10kV 凡兴线英后分英守屯砖厂支15右09号变压器(小康电)-2	100	16.78%	73.22	73.22	否	否	无	-59%	
7283	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV 凡兴线	10kV 凡兴线英后分英守屯砖厂支15右12号变压器(机电井)	100	9.50%	80.51	80.51	否	否	无	-90%	
7284	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV 凡兴线	10kV 凡兴线英后分英守屯砖厂支22左10号变压器(机电井)	50	60.20%	14.90	14.90	否	否	无	-25%	
7285	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV 凡兴线	10kV 凡兴线英后分英守屯砖厂支22左16号变压器(机电井)	100	46.09%	43.91	43.91	否	否	无	-23%	
7286	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV 凡兴线	10kV 凡兴线英后分英守屯砖厂支27右01号变压器(机电井)	100	52.88%	37.12	37.12	否	否	无	-8%	
7287	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV 凡兴线	10kV 凡兴线英后分英守屯砖厂支34左04号变压器(机电井)	50	42.73%	23.64	23.64	否	否	无	20%	
7288	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV 凡兴线	10kV 凡兴线英后分英守屯砖厂支35左04号变压器(机电井)	50	39.46%	25.27	25.27	否	否	无	10%	
7289	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV 凡兴线	10kV 凡兴线英后分英守屯砖厂支39右12右03号变压器(机电井)	50	26.16%	31.92	31.92	否	否	无	-19%	
7290	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV 凡兴线	10kV 凡兴线英后分英守屯砖厂支39右19右01号变压器(机电井)	50	53.70%	18.15	18.15	否	否	无	6%	
7291	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV 凡兴线	10kV 凡兴线英后分英守屯砖厂支39右2左01号变压器(机电井)	100	35.54%	54.46	54.46	否	否	无	-20%	
7292	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV 凡兴线	10kV 凡兴线英后分英守屯砖厂支39右9左04号变压器(机电井)	200	15.45%	149.10	149.10	否	否	无	-22%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
7293	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守电砖厂支45号变压器(机电井)	200	40.30%	99.40	99.40	否	否	无	-4%	
7294	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守电砖厂支4左08号变压器(机电井)	50	42.44%	23.78	23.78	否	否	无	-34%	
7295	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守电砖厂支4左4右02号变压器(机电井)	50	36.40%	26.80	26.80	否	否	无	-16%	
7296	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守电砖厂支51号变压器(机电井)	50	74.22%	7.89	7.89	否	否	无	-16%	
7297	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡兴线	10kV凡兴线英后分英守电砖厂支6右02号变压器(机电井)	50	43.21%	23.40	23.40	否	否	无	-40%	
7298	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡安线	10kV凡安线68左01号变压器(业扩)	100	8.45%	81.55	81.55	否	否	无	55%	
7299	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡金线	10kV凡金线18右01右01号变压器	100	24.54%	65.46	65.46	否	否	无	766%	
7300	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡金线	10kV凡金线山咀分山咀子村支06号变压器(能效)	200	7.28%	165.44	165.44	否	否	无	0%	
7301	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡金线	10kV凡金线山咀分山咀子村支06号变压器(能效)	100	30.44%	59.56	59.56	否	否	无	22%	
7302	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡金线	10kV凡金线土口支5#变压器(业扩)	160	72.83%	27.48	27.48	否	否	无	20%	
7303	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡金线	东北城住宅1#箱变1#变	500	25.24%	323.79	323.79	否	否	无	8%	
7304	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡金线	东北城住宅2#箱变1#变	630	23.74%	417.44	417.44	否	否	无	-30%	
7305	国网开发区供电公司	凡河66kV变电站	10kV凡科乙线	凡科乙线55+1号变压器(业扩)	200	67.75%	44.51	44.51	否	否	无	264%	
7306	国网开发区供电公司	高新66kV变电站	10kV高新乙线	10kV高新乙线41右10号变压器(业扩)	200	68.75%	42.49	42.49	否	否	无	100%	
7307	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV官区线	10kV官区线水泥分106右01号变	50	68.47%	10.76	10.76	否	否	无	58%	
7308	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV官区线	10kV官区线水泥分131号变压器(业扩)	100	28.49%	61.51	61.51	否	否	无	-11%	
7309	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV官区线	10kV官区线水泥分55号变压器(能效)	100	11.80%	78.20	78.20	否	否	无	28%	
7310	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV官区线	10kV官区线水泥分90左3号变压器	50	53.91%	18.04	18.04	否	否	无	50%	
7311	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV官区线	10kV官区线水泥分八家子支40左10号变压器(能效)	100	6.23%	83.77	83.77	否	否	无	-3%	
7312	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV官区线	10kV官区线水泥分八家子支49号变	100	7.70%	82.31	82.31	否	否	无	20%	
7313	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV官区线	10kV官区线水泥分八家子支7右1号变压器(能效)	100	22.72%	67.28	67.28	否	否	无	81%	
7314	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV官区线	10kV官区线水泥分杏树沟分21号变	200	7.07%	165.86	165.86	否	否	无	-18%	
7315	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV木业线	10kV木业线园区支进兴分27右01号变压器(业扩)	400	34.51%	221.94	221.94	否	否	无	548%	
7316	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV官山线	10kV官山线28右2号变压器	200	21.58%	136.85	136.85	否	否	无	17%	
7317	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV官山线	10kV官山线28右3号变压器	200	10.93%	158.14	158.14	否	否	无	-6%	
7318	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV官山线	10kV官山线北沟支24号变压器	200	32.24%	115.51	115.51	否	否	无	-31%	
7319	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV官山线	10kV官山线茨榆分13右01号变压器	200	39.26%	101.48	101.48	否	否	无	5%	
7320	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV官山线	10kV官山线二中分2左1号变压器	200	26.21%	127.58	127.58	否	否	无	-21%	
7321	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV官山线	10kV官山线二中分3左3号变压器	200	26.55%	126.89	126.89	否	否	无	12%	
7322	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV官山线	10kV官山线任家沟分10号变压器	200	26.99%	126.02	126.02	否	否	无	-44%	
7323	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV官山线	10kV官山线任家沟分32号变压器	200	14.40%	151.20	151.20	否	否	无	1%	
7324	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV官山线	10kV官山线任家沟分6号变压器	200	44.75%	90.50	90.50	否	否	无	-42%	
7325	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV顾官线	10kV顾官线104左02号变压器	315	43.79%	145.57	145.57	否	否	无	-19%	
7326	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV顾官线	10kV顾官线173号变压器(能效)	100	28.20%	61.80	61.80	否	否	无	14%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
7327	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV顾官线	10kV顾官线179号变压器(能效)	100	29.06%	60.94	60.94	否	否	无	5%	
7328	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV顾官线	10kV顾官线茨沟支圣水分3号变压	100	68.51%	21.50	21.50	否	否	无	32%	
7329	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV顾官线	10kV顾官线股屯支05+7号变压器	100	46.36%	43.64	43.64	否	否	无	-17%	
7330	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV顾官线	10kV顾官线股屯支05号变压器(能	100	13.90%	76.10	76.10	否	否	无	-32%	
7331	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV顾官线	10kV顾官线股屯支100号变压器(能	400	7.92%	328.33	328.33	否	否	无	848%	
7332	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV顾官线	10kV顾官线股屯支106左01号变压	160	58.48%	50.44	50.44	否	否	无	-9%	
7333	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV顾官线	10kV顾官线股屯支107左1号变压器	200	23.19%	133.63	133.63	否	否	无	-5%	
7334	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV顾官线	10kV顾官线股屯支107左2号变压器	200	26.43%	127.13	127.13	否	否	无	-6%	
7335	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV顾官线	10kV顾官线股屯支47号变压器	160	12.82%	123.49	123.49	否	否	无	-14%	
7336	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV顾官线	顾官线股屯支52左13	200	7.28%	165.43	165.43	否	否	无	-14%	
7337	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV顾官线	顾官线股屯支68左2右2-1	200	14.76%	150.49	150.49	否	否	无	-18%	
7338	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV顾官线	顾官线股屯支68左2右2-2	200	13.62%	152.75	152.75	否	否	无	-30%	
7339	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线31左3号变压器	315	27.96%	195.44	195.44	否	否	无	-31%	
7340	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线37右01号变压器(业扩)	100	44.39%	45.62	45.62	否	否	无	572%	
7341	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线水泥分10右01号变压器	400	46.37%	174.50	174.50	否	否	无	5%	
7342	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线站前分10右01号变压器	200	70.37%	39.26	39.26	否	否	无	-11%	
7343	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线站前分17右05号变压器	200	36.59%	106.83	106.83	否	否	无	-10%	
7344	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线站前分22右01号变压器	200	30.49%	119.02	119.02	否	否	无	16%	
7345	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线站前分22右02号变压器	400	35.85%	216.60	216.60	否	否	无	9%	
7346	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线站前分36号变压器(结	200	13.53%	152.94	152.94	否	否	无	9%	
7347	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线站前分37右03号变压器	200	30.48%	119.05	119.05	否	否	无	-7%	
7348	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线站前分粮专支橡胶分01 号变压器(业扩)	400	6.08%	335.66	335.66	否	否	无	10%	
7349	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线站前分水田支5号变压	400	62.90%	108.41	108.41	否	否	无	24%	
7350	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红南线	10kV下左红南线24号变压器	315	40.29%	156.58	156.58	否	否	无	-15%	
7351	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线14右01号变压器(业扩)	400	17.76%	288.97	288.97	否	否	无	20%	
7352	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线31左10号变压器(业扩)	400	21.70%	273.22	273.22	否	否	无	55%	
7353	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红南线	10kV红南线30号变压器(业扩)	200	28.88%	122.23	122.23	否	否	无	75%	
7354	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意乙线	10kV红意乙线物流支29右02号变压	200	69.44%	41.12	41.12	否	否	无	99%	
7355	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意乙线	红意乙线幸福里1#箱变1#变	630	34.55%	349.36	349.36	否	否	无	-2%	
7356	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意乙线	红意乙线幸福里1#箱变2#变	630	37.46%	331.02	331.02	否	否	无	-6%	
7357	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意乙线	红意乙线幸福里2#箱变1#变	630	27.03%	396.74	396.74	否	否	无	-5%	
7358	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意乙线	红意乙线幸福里2#箱变2#变	630	33.67%	354.86	354.86	否	否	无	-5%	
7359	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意乙线	红意乙线幸福里东区二期1#箱变 201间隔配电变压器	630	23.06%	421.73	421.73	否	否	无	-5%	
7360	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意乙线	红意乙线幸福里东区二期2#箱变 201出线配电变压器	630	24.76%	411.00	411.00	否	否	无	-7%	
7361	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意乙线	红意乙线幸福里二期1#箱变1#变	630	26.62%	399.30	399.30	否	否	无	-4%	
7362	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意乙线	红意乙线幸福里二期2#箱变1#变	630	32.72%	360.88	360.88	否	否	无	-3%	
7363	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意乙线	红意乙线幸福里二期3#箱变1#变	630	35.33%	344.44	344.44	否	否	无	0%	
7364	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意乙线	幸福里东区一期1#箱变201出线1#	500	33.85%	280.74	280.74	否	否	无	-3%	
7365	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意乙线	幸福里东区一期2#箱变201出线1#	500	29.38%	303.08	303.08	否	否	无	8%	
7366	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意乙线	幸福里东区一期3#箱变201出线1#	500	25.06%	324.68	324.68	否	否	无	-6%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
7367	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意乙线	幸福里四期1#箱变1#变压器	630	31.89%	366.12	366.12	否	否	无	-4%	
7368	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意乙线	幸福里四期2#箱变1#变压器	630	15.88%	466.94	466.94	否	否	无	11%	
7369	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意乙线	幸福里四期3#箱变1#变压器	315	30.57%	187.22	187.22	否	否	无	-6%	
7370	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意甲线	10kV红意甲线电缆支21右02号变压	200	64.59%	50.81	50.81	否	否	无	5%	
7371	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意甲线	10kV红意甲线电缆支21右09号变压	400	32.56%	229.76	229.76	否	否	无	36%	
7372	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意甲线	10kV红意甲线电缆支45号变压器	200	64.05%	51.90	51.90	否	否	无	-8%	
7373	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意甲线	10kV红意甲线电缆支4S店分20号变	200	0.00%	180.00	180.00	否	否	无	8%	
7374	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意甲线	红意甲线天水东润1#配电室201出 线间隔配电变压器	630	10.70%	499.60	499.60	否	否	无	11%	
7375	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意甲线	红意甲线天水东润1#配电室202出 线间隔配电变压器	630	8.53%	513.26	513.26	否	否	无	-5%	
7376	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意甲线	红意甲线天水东润2#配电室201出 线间隔配电变压器	630	13.02%	485.00	485.00	否	否	无	-3%	
7377	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意甲线	红意甲线天水东润2#配电室202出 线间隔配电变压器	630	13.73%	480.50	480.50	否	否	无	-2%	
7378	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意甲线	红意甲线天水东润3#配电室201出 线间隔配电变压器	800	9.24%	646.06	646.06	否	否	无	8%	
7379	国网开发区供电公司	红光66kV变电站	10kV红意甲线	红意甲线天水东润3#配电室202出 线间隔配电变压器	800	11.67%	626.64	626.64	否	否	无	5%	
7380	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线124右3号变压器	100	67.30%	22.70	22.70	否	否	无	-3%	
7381	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线137号变压器	200	31.74%	116.51	116.51	否	否	无	-24%	
7382	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线139号变压器	200	20.01%	139.99	139.99	否	否	无	-1%	
7383	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线47号变压器(业扩)	400	38.77%	204.91	204.91	否	否	无	6%	
7384	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线52左05号(业扩)	400	27.24%	251.04	251.04	否	否	无	4%	
7385	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线61号变压器(业扩)	200	75.59%	28.82	28.82	否	否	无	26%	
7386	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线70号变压器(能效)	400	58.58%	125.70	125.70	否	否	无	-16%	
7387	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线78号变压器(业扩)	315	38.56%	162.04	162.04	否	否	无	-3%	
7388	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线84号变压器(能效)	200	49.53%	80.94	80.94	否	否	无	-14%	
7389	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线小莲花分36号变压器	200	68.44%	43.12	43.12	否	否	无	-26%	
7390	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线小莲花分45号变压器	100	75.72%	14.28	14.28	否	否	无	8%	
7391	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线小莲花分64号变压器	400	26.69%	253.22	253.22	否	否	无	-57%	
7392	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线小学支08号变压器(业	250	32.38%	144.04	144.04	否	否	无	314%	
7393	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新区分127左01号变压	100	10.10%	79.90	79.90	否	否	无	42%	
7394	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新区分51左08号变压器	100	28.56%	61.44	61.44	否	否	无	73%	
7395	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新区分江河泡支15号变	200	31.42%	117.17	117.17	否	否	无	-1%	
7396	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新区分江河泡支16号变	200	25.06%	129.88	129.88	否	否	无	-6%	
7397	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新区分江河泡支23号变	315	58.85%	98.11	98.11	否	否	无	12%	
7398	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新区分江河泡支09号变	100	20.19%	69.81	69.81	否	否	无	142%	
7399	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新区分新兴堡支32号变	200	33.40%	113.20	113.20	否	否	无	-22%	
7400	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新区分新兴堡支40号变	200	65.41%	49.19	49.19	否	否	无	-7%	
7401	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新区分新兴堡支48号变	100	65.90%	24.11	24.11	否	否	无	11%	
7402	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	10kV莲城线09号变压器(业扩)	100	15.62%	74.38	74.38	否	否	无	-52%	
7403	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	10kV莲城线湿地支19号变压器	100	2.11%	87.89	87.89	否	否	无	28%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
7404	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线红石郡1#箱变201出线间隔	630	39.02%	321.19	321.19	否	否	无	2%	
7405	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线红石郡2#箱变201出线间隔	630	28.21%	389.30	389.30	否	否	无	-5%	
7406	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线红石郡3#箱变201出线间隔	630	23.40%	419.57	419.57	否	否	无	-4%	
7407	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线红石郡二期1#箱变201出线	630	33.31%	357.14	357.14	否	否	无	1%	
7408	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线红石郡二期2#箱变201出线	630	31.14%	370.85	370.85	否	否	无	-3%	
7409	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线红石郡二期3#箱变201出线	630	27.00%	396.91	396.91	否	否	无	2%	
7410	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线红石郡二期4#箱变201出线	400	53.55%	145.79	145.79	否	否	无	3%	
7411	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线莲花湖一号1#箱变201出线	630	19.57%	443.74	443.74	否	否	无	3%	
7412	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线莲花湖一号10#箱变201出线	500	28.36%	308.22	308.22	否	否	无	8%	
7413	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线莲花湖一号11#箱变201出线	630	31.47%	368.76	368.76	否	否	无	4%	
7414	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线莲花湖一号12#箱变201出线	500	20.48%	347.60	347.60	否	否	无	5%	
7415	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线莲花湖一号2#箱变201出线	500	27.78%	311.08	311.08	否	否	无	1%	
7416	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线莲花湖一号3#箱变201出线	630	21.82%	429.52	429.52	否	否	无	2%	
7417	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线莲花湖一号4#箱变201出线	630	24.62%	411.88	411.88	否	否	无	18%	
7418	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线莲花湖一号5#箱变201出线	630	24.47%	412.84	412.84	否	否	无	-4%	
7419	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线莲花湖一号6#箱变201出线	630	21.87%	429.20	429.20	否	否	无	21%	
7420	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线莲花湖一号7#箱变201出线	630	24.10%	415.14	415.14	否	否	无	-2%	
7421	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线莲花湖一号8#箱变201出线	315	26.72%	199.33	199.33	否	否	无	-6%	
7422	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲城线	莲城线莲花湖一号9#箱变201出线	630	17.96%	453.88	453.88	否	否	无	-5%	
7423	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV车专一线	10kV车专一线49号变压器(业扩)	100	59.54%	30.46	30.46	否	否	无	2%	
7424	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线21右02号变压器(能效)	100	9.16%	80.84	80.84	否	否	无	-8%	
7425	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线城南堡分08左04号变压	100	44.77%	45.23	45.23	否	否	无	-58%	
7426	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线城南堡分15右09号变压	200	43.48%	93.04	93.04	否	否	无	-20%	
7427	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线城南堡分15右4号变压	200	39.55%	100.90	100.90	否	否	无	1%	
7428	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线城南堡分15左01号变压	400	20.06%	279.76	279.76	否	否	无	-35%	
7429	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线城南堡分19号变压器	100	34.51%	55.49	55.49	否	否	无	-10%	
7430	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线古城分32右06右04号变	200	22.44%	135.12	135.12	否	否	无	-27%	
7431	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线古城分32右12号变压器	400	23.30%	266.80	266.80	否	否	无	121%	
7432	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线古城子分08右01号变压	100	10.49%	79.51	79.51	否	否	无	-43%	
7433	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线古城子分15左4右4号变	100	45.56%	44.44	44.44	否	否	无	7%	
7434	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线古城子分15左4左2号变	100	21.71%	68.29	68.29	否	否	无	-23%	
7435	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线古城子分17左01号变压	100	23.50%	66.50	66.50	否	否	无	63%	
7436	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线古城子分24右02右01号 变压器(业扩)	100	16.91%	73.09	73.09	否	否	无	20%	
7437	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线古城子分33左10号变压	50	47.01%	21.49	21.49	否	否	无	-10%	
7438	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线古城子分33左15右3号	100	24.83%	65.17	65.17	否	否	无	17%	
7439	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线古城子分44号变压器	160	28.17%	98.93	98.93	否	否	无	-39%	
7440	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线古城子分48左8号变压	160	39.53%	80.75	80.75	否	否	无	-16%	
7441	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线黄河分73号变压器(业	100	20.49%	69.51	69.51	否	否	无	279%	
7442	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线黄河分82右17号变压器	100	23.45%	66.56	66.56	否	否	无	7%	
7443	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线黄河分屈牛支16左04号 变压器(能效)	200	23.58%	132.84	132.84	否	否	无	-53%	
7444	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV凡河线	10kV凡河线黄河分屈牛支20号变压	200	39.61%	100.79	100.79	否	否	无	132%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量 (kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
7445	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV 凡河线	10kV 凡河线黄河分屈牛支水田分11左12右7(轮换)	200	27.51%	124.99	124.99	否	否	无	3%	
7446	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV 凡河线	10kV 凡河线黄河分屈牛支水田分11	200	32.74%	114.53	114.53	否	否	无	-26%	
7447	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV 凡河线	10kV 凡河线黄河分杨威楼支13号变	200	20.38%	139.24	139.24	否	否	无	-5%	
7448	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV 凡河线	10kV 凡河线黄河分杨威楼支23右01	200	11.33%	157.34	157.34	否	否	无	-3%	
7449	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV 凡河线	10kV 凡河线黄河分杨威楼支25号	400	4.25%	342.98	342.98	否	否	无	-11%	
7450	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV 凡河线	10kV 凡河线黄河分杨威楼支27号变	100	36.96%	53.04	53.04	否	否	无	-30%	
7451	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV 凡河线	10kV 凡河线黄河分杨威楼支33号变	100	37.60%	52.40	52.40	否	否	无	-39%	
7452	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV 凡河线	10kV 凡河线黄河分杨威楼支7左4号	50	32.97%	28.51	28.51	否	否	无	-8%	
7453	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV 凡河线	10kV 凡河线小古城分11号变压器	200	16.64%	146.72	146.72	否	否	无	18%	
7454	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV 凡河线	10kV 凡河线小古城分16左09号变压	50	21.20%	34.40	34.40	否	否	无	68%	
7455	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV 凡河线	凡河线67	50	43.60%	23.20	23.20	否	否	无	-20%	
7456	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV 凡河线	凡河线古城分29右1	50	41.75%	24.13	24.13	否	否	无	-24%	
7457	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV 凡河线	凡河线古城子分24左16	50	50.16%	19.92	19.92	否	否	无	-69%	
7458	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV 凡河线	凡河线古城子分24左6	100	32.27%	57.73	57.73	否	否	无	-8%	
7459	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV 凡河线	凡河线古城子分32右22	100	67.40%	22.60	22.60	否	否	无	-31%	
7460	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV 凡河线	凡河线古城子分33左16右4右9	50	37.05%	26.48	26.48	否	否	无	3%	
7461	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV 凡河线	凡河线古城子分33左21	50	61.01%	14.49	14.49	否	否	无	203%	
7462	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV 凡河线	凡河线古城子分33左29	50	69.86%	10.07	10.07	否	否	无	120%	
7463	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV 凡河线	凡河线古城子分33左7	100	32.21%	57.80	57.80	否	否	无	-7%	
7464	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV 凡河线	凡河线古城子分33左9右5	50	37.32%	26.34	26.34	否	否	无	-12%	
7465	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV 凡河线	凡河线古城子分38	100	41.26%	48.74	48.74	否	否	无	-22%	
7466	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV 凡河线	凡河线古城子分46	50	36.66%	26.67	26.67	否	否	无	-16%	
7467	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV 凡河线	凡河线古城子分47	50	31.62%	29.19	29.19	否	否	无	-59%	
7468	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV 凡河线	凡河线古城子分48左8右9	100	52.02%	37.98	37.98	否	否	无	-15%	
7469	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV 凡河线	凡河线古城子分54	100	30.42%	59.58	59.58	否	否	无	-31%	
7470	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV 凡河线	凡河线古城子分60	200	21.37%	137.27	137.27	否	否	无	-24%	
7471	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV 凡河线	凡河线黄河分屈牛支8+1右1	50	5.36%	42.32	42.32	否	否	无	230%	
7472	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV 凡河线	凡河线黄河分屈牛支水田分11左12	200	27.63%	124.75	124.75	否	否	无	0%	
7473	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV 凡河线	凡河线黄河分屈牛支水田分11左12	50	33.32%	28.34	28.34	否	否	无	-33%	
7474	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV 凡河线	凡河线黄河分屈牛支水田分11左12	100	13.38%	76.62	76.62	否	否	无	0%	
7475	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV 凡河线	凡河线黄河分屈牛支水田分11左24	100	26.66%	63.35	63.35	否	否	无	-21%	
7476	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV 凡河线	凡河线黄河分屈牛支水田分11左24	100	24.39%	65.61	65.61	否	否	无	-6%	
7477	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV 凡河线	凡河线黄河分屈牛支水田分11左35	100	51.45%	38.55	38.55	否	否	无	-8%	
7478	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV 凡河线	凡河线黄河分屈牛支水田分12右4	200	30.07%	119.87	119.87	否	否	无	47%	
7479	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV 凡河线	凡河线小古城分21	50	21.45%	34.28	34.28	否	否	无	-26%	
7480	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV 凡河线	凡河线小古城分29	50	0.03%	44.98	44.98	否	否	无	-5%	
7481	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV 沙坨子线	10kV 沙陀线06分129右06号变压器	100	37.60%	52.40	52.40	否	否	无	-3%	
7482	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV 沙坨子线	10kV 沙陀线05分100右13左5号变压	200	32.20%	115.61	115.61	否	否	无	-32%	
7483	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV 沙坨子线	10kV 沙陀线05分112右08号变压器	200	28.66%	122.68	122.68	否	否	无	338%	
7484	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV 沙坨子线	10kV 沙陀线05分30+1右1号变压器	200	24.57%	130.86	130.86	否	否	无	-5%	
7485	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV 沙坨子线	10kV 沙陀线05分31左11号变压器	100	18.95%	71.05	71.05	否	否	无	24%	
7486	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV 沙坨子线	10kV 沙陀线05分31左16号变压器	100	71.90%	18.10	18.10	否	否	无	-24%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
7487	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨线05分91号变压器(业扩)	200	20.66%	138.68	138.68	否	否	无	75%	
7488	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨线05分沙坨村支11号变压	100	73.25%	16.75	16.75	否	否	无	14%	
7489	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨线05分沙坨村支11右3号	400	13.64%	305.43	305.43	否	否	无	198%	
7490	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨线05分沙坨村支11左3号	50	69.82%	10.09	10.09	否	否	无	7%	
7491	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨线05分沙坨村支26号变压	200	52.92%	74.16	74.16	否	否	无	417%	
7492	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支电井分29左2号	100	24.87%	65.13	65.13	否	否	无	-25%	
7493	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支电井分40左7号 变压器(机电井)	100	35.41%	54.59	54.59	否	否	无	27%	
7494	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10KV沙坨线05分汤牛支20左07左01 号变压器(业扩)	200	18.56%	142.88	142.88	否	否	无	-32%	
7495	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨线05分汤牛支20左7右5右 1号变压器(业扩)	400	30.18%	239.27	239.27	否	否	无	-4%	
7496	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨线05分汤牛支20左7右8号 变压器-2(业扩)	200	24.24%	131.51	131.51	否	否	无	-12%	
7497	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨线05分汤牛支26左10号变 压器(动力电)	400	12.08%	311.70	311.70	否	否	无	-28%	
7498	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨线05分汤牛支40号变压器	400	11.16%	315.35	315.35	否	否	无	-24%	
7499	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨线06分01左02号变压器	200	19.07%	141.87	141.87	否	否	无	424%	
7500	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨线06分111右8号变压器	200	17.51%	144.99	144.99	否	否	无	-45%	
7501	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨线06分111右8号变压器-	100	30.67%	59.33	59.33	否	否	无	-18%	
7502	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨线06分162号变压器(能	100	39.75%	50.25	50.25	否	否	无	-30%	
7503	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨线06分172号变压器(业	100	66.45%	23.55	23.55	否	否	无	-5%	
7504	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨线06分24左5号变压器(动	50	10.89%	39.56	39.56	否	否	无	-8%	
7505	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨线06分荣屯支05左06号变	200	40.91%	98.17	98.17	否	否	无	4%	
7506	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨线66#变压器(业扩)	200	10.44%	159.11	159.11	否	否	无	-9%	
7507	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨线05分62右1号变压器	50	24.61%	32.69	32.69	否	否	无	-21%	
7508	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分62右7	50	41.59%	24.20	24.20	否	否	无	87%	
7509	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分63左8	50	12.53%	38.74	38.74	否	否	无	-39%	
7510	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨线05分65右1号变压器	50	37.91%	26.05	26.05	否	否	无	-15%	
7511	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分65右11	50	42.40%	23.80	23.80	否	否	无	-10%	
7512	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分70右8	100	67.44%	22.56	22.56	否	否	无	-24%	
7513	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨线05分78分1号变压器	50	46.84%	21.58	21.58	否	否	无	-18%	
7514	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支02	50	56.63%	16.68	16.68	否	否	无	-40%	
7515	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支10(新)	50	18.20%	35.90	35.90	否	否	无	-35%	
7516	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支电井分12右7号	50	23.09%	33.46	33.46	否	否	无	336%	
7517	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支电井分13号变压	50	47.44%	21.28	21.28	否	否	无	-46%	
7518	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支电井分19号变压	50	36.60%	26.70	26.70	否	否	无	-21%	
7519	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支电井分19右4号	50	32.29%	28.85	28.85	否	否	无	-55%	
7520	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支电井分02号变压	50	23.99%	33.01	33.01	否	否	无	73%	
7521	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支电井分25右4号	50	38.65%	25.67	25.67	否	否	无	-32%	
7522	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支电井分29号变压	50	0.00%	45.00	45.00	否	否	无	65%	
7523	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支电井分29右8号	50	42.47%	23.76	23.76	否	否	无	-34%	
7524	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支电井分36右5号	50	54.83%	17.58	17.58	否	否	无	-9%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
7525	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支电井分36左1号	100	42.61%	47.39	47.39	否	否	无	2%	
7526	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支电井分36左6号	50	37.53%	26.24	26.24	否	否	无	-7%	
7527	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支电井分40左11号	50	67.97%	11.01	11.01	否	否	无	-20%	
7528	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支电井分42左5号	50	21.47%	34.27	34.27	否	否	无	-10%	
7529	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支电井分43号变压	50	30.55%	29.73	29.73	否	否	无	10%	
7530	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支电井分52号变压	50	62.19%	13.91	13.91	否	否	无	-10%	
7531	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支电井分5左12号	50	28.46%	30.77	30.77	否	否	无	-43%	
7532	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支电井分5左4号变	50	42.22%	23.89	23.89	否	否	无	-45%	
7533	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支电井分5左8号变	50	0.03%	44.99	44.99	否	否	无	-20%	
7534	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支电井分09号变压	50	20.97%	34.52	34.52	否	否	无	405%	
7535	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支14左4-1	200	20.32%	139.36	139.36	否	否	无	-24%	
7536	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支14左04(业扩)	200	79.39%	21.23	21.23	否	否	无	12%	
7537	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支20左04变压器	400	9.89%	320.42	320.42	否	否	无	-13%	
7538	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨线05分汤牛支20左9号变	400	20.93%	276.29	276.29	否	否	无	-25%	
7539	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支22左1	50	29.53%	30.24	30.24	否	否	无	-52%	
7540	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线05分汤牛支30左4	50	26.55%	31.73	31.73	否	否	无	-26%	
7541	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线06分104右4	200	20.80%	138.41	138.41	否	否	无	-55%	
7542	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线06分104右5	100	44.09%	45.91	45.91	否	否	无	-21%	
7543	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线06分友谊支11	200	20.82%	138.35	138.35	否	否	无	-36%	
7544	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线06分友谊支6-1	200	20.15%	139.70	139.70	否	否	无	18%	
7545	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	沙坨线06分友谊支6-2	200	52.02%	75.96	75.96	否	否	无	6%	
7546	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨线05分31左16+01号变压	200	30.83%	118.33	118.33	否	否	无	78%	
7547	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV石镇线	10kV石镇线03号变压器(结余)	100	25.89%	64.11	64.11	否	否	无	7%	
7548	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV石镇线	10kV石镇线粮库分12号变压器	100	35.90%	54.10	54.10	否	否	无	-10%	
7549	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV南山线	10kV南山线工业园区分21号变压器	100	25.53%	64.47	64.47	否	否	无	-25%	
7550	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV南山线	10kV南山线工业园区分31右1号变	400	50.58%	157.69	157.69	否	否	无	25%	
7551	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV南山线	10kV南山线工业园区分39右05右01号变压器(业扩)	200	4.28%	171.44	171.44	否	否	无	83%	
7552	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV南山线	10kV南山线工业园区分东沟支34号	100	76.95%	13.05	13.05	否	否	无	-21%	
7553	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV南山线	10kV南山线镇北分04号变压器(能	100	28.13%	61.88	61.88	否	否	无	-47%	
7554	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV南山线	10kV南山线镇北分08右05右01号变	200	78.96%	22.08	22.08	否	否	无	7%	
7555	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV南山线	10kV南山线镇北分08右08号变压器	100	38.71%	51.29	51.29	否	否	无	-23%	
7556	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV南山线	10kV南山线镇北分11号变压器	100	33.89%	56.11	56.11	否	否	无	-37%	
7557	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV南山线	10kV南山线镇北分20号变压器(能	200	30.81%	118.39	118.39	否	否	无	301%	
7558	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV南山线	10kV南山线工业园区分69号变压器	400	61.12%	115.54	115.54	否	否	无	17%	
7559	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线(东)86号变压器	315	12.18%	245.13	245.13	否	否	无	-6%	
7560	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线40右8号变压器(业扩)	400	29.04%	243.85	243.85	否	否	无	-24%	
7561	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线97右01号变压器(业扩)	200	51.29%	77.42	77.42	否	否	无	95%	
7562	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分11右02号变压	100	58.58%	31.42	31.42	否	否	无	-11%	
7563	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分21号变压器	100	53.12%	36.88	36.88	否	否	无	-3%	
7564	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分34右11号变压	200	48.98%	82.04	82.04	否	否	无	-14%	
7565	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分69号变压器	100	33.41%	56.59	56.59	否	否	无	-24%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
7566	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分小北沟支13号 变压器(结余)	100	18.60%	71.40	71.40	否	否	无	4%	
7567	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分新地支24右09 号变压器(业扩)	200	24.01%	131.98	131.98	否	否	无	13%	
7568	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分新地支26号变	100	27.95%	62.05	62.05	否	否	无	-50%	
7569	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分新地支2左3号 变压器(业扩)	400	8.21%	327.14	327.14	否	否	无	-33%	
7570	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分徐千二支06右 04号变压器(结余)	100	43.87%	46.13	46.13	否	否	无	-22%	
7571	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分徐千二支12右 01号变压器(业扩)	200	23.90%	132.19	132.19	否	否	无	-15%	
7572	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分徐千二支20右 04号变压器(结余)	100	16.83%	73.17	73.17	否	否	无	-7%	
7573	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分徐千二支37号 变压器(结余)	100	25.51%	64.49	64.49	否	否	无	-2%	
7574	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分徐千二支宏利 分09号变压器(业扩)	200	32.19%	115.61	115.61	否	否	无	64%	
7575	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分徐千一支03右 05号变压器(结余)	100	49.67%	40.34	40.34	否	否	无	-10%	
7576	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范家屯分徐千一支21号 变压器(结余)	100	17.88%	72.12	72.12	否	否	无	-2%	
7577	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范屯分120号变压器	200	23.15%	133.70	133.70	否	否	无	-31%	
7578	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范屯分140右17号变压	100	14.26%	75.74	75.74	否	否	无	-33%	
7579	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范屯分140右7号变压器	100	7.22%	82.78	82.78	否	否	无	-13%	
7580	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范屯分156号变压器	200	17.29%	145.42	145.42	否	否	无	-21%	
7581	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范屯分4号变压器	200	20.71%	138.58	138.58	否	否	无	-6%	
7582	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范屯分5左2号变压器	100	30.21%	59.79	59.79	否	否	无	11%	
7583	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线范屯分刘家支23号变压	100	20.97%	69.03	69.03	否	否	无	-27%	
7584	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线西山分17号变压器(能	200	44.52%	90.97	90.97	否	否	无	-28%	
7585	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线西山分3左2号变压器	400	14.02%	303.90	303.90	否	否	无	-11%	
7586	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线原干支茨林分13号变压	200	19.24%	141.52	141.52	否	否	无	12%	
7587	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线原干支茨林分21号变压	200	45.36%	89.27	89.27	否	否	无	-18%	
7588	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	10kV周安线原干支茨林分3号变压	200	64.64%	50.73	50.73	否	否	无	-1%	
7589	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	周安线范屯分11左2	400	34.55%	221.82	221.82	否	否	无	-21%	
7590	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV周安线	周安线范屯分2右2	400	13.22%	307.12	307.12	否	否	无	4%	
7591	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV石山子线	10kV石山线石山支13号变压器(结	200	78.78%	22.44	22.44	否	否	无	-37%	
7592	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV下甸子线	10kV下甸线37左04号变压器(业扩)	100	51.80%	38.20	38.20	否	否	无	-19%	
7593	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV下甸子线	10kV下甸线大康分07右02号变压器	200	37.45%	105.10	105.10	否	否	无	96%	
7594	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV下甸子线	10kV下甸线大康分101左5右7号变	10	56.92%	3.31	3.31	否	否	无	-10%	
7595	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV下甸子线	10kV下甸线大康分53号变压器(能	100	18.31%	71.69	71.69	否	否	无	4%	
7596	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV下甸子线	10kV下甸线大康分57左02号变压器	100	9.91%	80.09	80.09	否	否	无	-3%	
7597	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV下甸子线	10kV下甸线大康分61右02左01号变	100	7.57%	82.43	82.43	否	否	无	-11%	
7598	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV下甸子线	10kV下甸线大康分64号变压器(能	400	8.45%	326.20	326.20	否	否	无	4%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
7599	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV下甸子线	10kV下甸线大康分68号变压器(结	100	18.99%	71.01	71.01	否	否	无	-22%	
7600	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV下甸子线	10kV下甸线大康分76左6号变压器	50	66.77%	11.61	11.61	否	否	无	140%	
7601	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV下甸子线	10kV下甸线大康分9号变压器(能	100	6.14%	83.86	83.86	否	否	无	-3%	
7602	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV水泥线	10kV水泥线长胜支36号变压器-1	200	23.39%	133.22	133.22	否	否	无	-11%	
7603	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV水泥线	10kV水泥线长胜支43号变压器(结	200	15.46%	149.08	149.08	否	否	无	0%	
7604	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV水泥线	10kV水泥线长胜支75号变压器(结	100	33.08%	56.93	56.93	否	否	无	-20%	
7605	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV水泥线	10kV水泥线长胜支北石场分供水支 20号变压器(动力电)	200	10.58%	158.85	158.85	否	否	无	-37%	
7606	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV水泥线	10kV水泥线长胜支南石场分18号变	100	15.84%	74.16	74.16	否	否	无	-63%	
7607	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV水泥线	10kV水泥线长胜支南石场分36左5 右02号变压器(动力电)	100	24.19%	65.81	65.81	否	否	无	-19%	
7608	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV水泥线	10kV水泥线长胜支南石场分47号变 压器(动力电)	200	12.38%	155.24	155.24	否	否	无	-73%	
7609	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV水泥线	10kV水泥线长胜支王达沟分15右01 号变压器(业扩)	100	4.87%	85.13	85.13	否	否	无	-40%	
7610	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线(左)16号右14号变压	250	22.52%	168.71	168.71	否	否	无	-5%	
7611	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线111号变压器(动力电)	200	11.86%	156.27	156.27	否	否	无	-3%	
7612	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线116左2号变压器(结余)	100	41.63%	48.38	48.38	否	否	无	-3%	
7613	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线133号变压器(动力电)	200	20.69%	138.62	138.62	否	否	无	-11%	
7614	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线133号变压器-2(动力	100	23.67%	66.33	66.33	否	否	无	4%	
7615	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线16右4号变压器	200	38.89%	102.21	102.21	否	否	无	-24%	
7616	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线25#右7变压器(业扩)	400	22.95%	268.20	268.20	否	否	无	-11%	
7617	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线36右02号变压器(业扩)	200	44.71%	90.58	90.58	否	否	无	28%	
7618	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线49左1号变压器(动力	100	29.57%	60.43	60.43	否	否	无	-2%	
7619	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线96右2号变压器	100	15.56%	74.44	74.44	否	否	无	-11%	
7620	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线黄金沟支10左6号变压	100	19.94%	70.06	70.06	否	否	无	10%	
7621	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线军械所支18右1号变压	50	37.22%	26.39	26.39	否	否	无	4%	
7622	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线七申支14左6号变压器	200	42.16%	95.68	95.68	否	否	无	29%	
7623	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线七申支17右09左06号变	400	44.99%	180.06	180.06	否	否	无	41%	
7624	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线七申支黄金沟支32右18 号变压器(业扩)	100	17.59%	72.41	72.41	否	否	无	-72%	
7625	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线七申支申家沟分14右02	250	13.39%	191.53	191.53	否	否	无	-23%	
7626	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线七申支申家沟分33右01	250	26.80%	158.00	158.00	否	否	无	-62%	
7627	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线七申支申家沟分36右01 号变压器(业扩)	100	0.37%	89.63	89.63	否	否	无	-32%	
7628	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线七申支申家沟分57号变	200	19.67%	140.66	140.66	否	否	无	-10%	
7629	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线七申支申家沟分黄金沟	200	22.25%	135.50	135.50	否	否	无	-16%	
7630	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线七申支申家沟分黄金沟	315	29.79%	189.66	189.66	否	否	无	-22%	
7631	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线七申支申家沟分黄金沟	315	24.12%	207.51	207.51	否	否	无	-32%	
7632	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线七申支申家沟分黄金沟 支32右7号变压器(动力电)	100	37.13%	52.88	52.88	否	否	无	-28%	
7633	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线七申支申家沟分黄金沟 支38号变压器(动力电)	200	32.12%	115.75	115.75	否	否	无	-24%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
7634	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线七申支申家沟分黄金沟	315	15.41%	234.97	234.97	否	否	无	-12%	
7635	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线水库支09右04号变压器	100	44.25%	45.75	45.75	否	否	无	-19%	
7636	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线水库支14左2号变压器	200	19.01%	141.98	141.98	否	否	无	7%	
7637	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线水库支14左2号变压器-	200	12.58%	154.83	154.83	否	否	无	-14%	
7638	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线水库支17右1号变压器	315	17.43%	228.59	228.59	否	否	无	-13%	
7639	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线水库支1左1号变压器	200	7.77%	164.46	164.46	否	否	无	-8%	
7640	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线水库支39右05号变压器	100	36.17%	53.84	53.84	否	否	无	-14%	
7641	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线水库支44右05号变压器	100	28.07%	61.93	61.93	否	否	无	2%	
7642	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线水库支56号变压器(结	100	61.12%	28.88	28.88	否	否	无	-15%	
7643	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线水库支63号变压器	160	31.72%	93.25	93.25	否	否	无	2%	
7644	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线水库支67左2号变压器	200	9.75%	160.50	160.50	否	否	无	-11%	
7645	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线水库支6号变压器(结	100	67.00%	23.00	23.00	否	否	无	8%	
7646	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线下房支20号变压器(动	200	9.34%	161.31	161.31	否	否	无	-52%	
7647	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线砬窑沟支14右2号变压	200	15.98%	148.03	148.03	否	否	无	3%	
7648	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线砬窑沟支22右2号变压	200	45.70%	88.59	88.59	否	否	无	-7%	
7649	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	10kV七云线砬窑沟支54号变压器	100	8.23%	81.77	81.77	否	否	无	26%	
7650	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	七云线145	200	19.04%	141.93	141.93	否	否	无	-2%	
7651	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	七云线七申支申家沟49	200	21.38%	137.23	137.23	否	否	无	-20%	
7652	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	七云线七申支申家沟51	200	20.12%	139.75	139.75	否	否	无	15%	
7653	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七云线	七云线七申支申家沟分黄金沟支	315	21.83%	214.75	214.75	否	否	无	-35%	
7654	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七台线	10kV七台线27右04号变压器	315	24.45%	206.47	206.47	否	否	无	-6%	
7655	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七台线	10kV七台线44号变压器	200	59.60%	60.80	60.80	否	否	无	33%	
7656	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七台线	10kV七台线八队支16号变压器(能	100	43.90%	46.10	46.10	否	否	无	-24%	
7657	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七台线	10kV七台线地线支06号变压器	315	42.06%	151.02	151.02	否	否	无	-33%	
7658	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七台线	10kV七台线林场支09号变压器(业	400	31.74%	233.03	233.03	否	否	无	208%	
7659	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七台线	七台线52	200	14.55%	150.90	150.90	否	否	无	-33%	
7660	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线105右3号变压器(动力	200	16.52%	146.96	146.96	否	否	无	-1%	
7661	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线110号变压器(动力电)	200	12.48%	155.04	155.04	否	否	无	-22%	
7662	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线128左05号变压器(结	100	22.57%	67.43	67.43	否	否	无	-79%	
7663	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线147左4号变压器(动力	200	26.68%	126.63	126.63	否	否	无	-74%	
7664	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线147左5号变压器(动力	100	33.04%	56.96	56.96	否	否	无	-52%	
7665	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线153左4号变压器(结余)	315	21.01%	217.33	217.33	否	否	无	-68%	
7666	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线161左1号变压器(动力	200	20.75%	138.50	138.50	否	否	无	-5%	
7667	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线196左04号变压器(结	200	43.78%	92.44	92.44	否	否	无	-9%	
7668	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线223号变压器(动力电)	200	9.09%	161.83	161.83	否	否	无	-35%	
7669	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线32号变压器(结余)	100	53.04%	36.96	36.96	否	否	无	-77%	
7670	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线48号变压器	100	67.94%	22.06	22.06	否	否	无	15%	
7671	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线56左02号变压器(结余)	160	68.46%	34.47	34.47	否	否	无	-18%	
7672	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线68号变压器(结余)	200	23.69%	132.61	132.61	否	否	无	-22%	
7673	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线70左08号变压器(业扩)	100	48.92%	41.08	41.08	否	否	无	510%	
7674	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线柏家沟支04左04号变压	80	28.36%	49.31	49.31	否	否	无	-1%	
7675	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线柏家沟支24左6号变压	200	14.88%	150.25	150.25	否	否	无	-20%	
7676	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线柏家沟支41号变压器	200	11.42%	157.17	157.17	否	否	无	-27%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
7677	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线花山支12右8号变压器	200	11.08%	157.85	157.85	否	否	无	-3%	
7678	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线花山支28右10号变压器	100	14.00%	76.00	76.00	否	否	无	-24%	
7679	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线花山支33左3号变压器	100	17.96%	72.05	72.05	否	否	无	-52%	
7680	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线花山支51左2号变压器	50	20.33%	34.84	34.84	否	否	无	1%	
7681	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线花山支60号变压器-	200	11.97%	156.05	156.05	否	否	无	-1%	
7682	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线花山支60号变压器-	100	30.21%	59.79	59.79	否	否	无	-5%	
7683	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线花山支76号变压器(动	200	22.48%	135.04	135.04	否	否	无	-14%	
7684	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线黄石支106左05号变压	200	36.72%	106.55	106.55	否	否	无	-31%	
7685	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线黄石支138号变压器(动	100	24.08%	65.92	65.92	否	否	无	1%	
7686	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线黄石支21号变压器(能	100	33.18%	56.82	56.82	否	否	无	1%	
7687	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线黄石支37左15号变压器	50	22.98%	33.51	33.51	否	否	无	26%	
7688	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线黄石支40号变压器	30	74.34%	4.70	4.70	否	否	无	10%	
7689	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线黄石支59号变压器(结	200	24.39%	131.21	131.21	否	否	无	-31%	
7690	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线黄石支95左04号变压器	50	24.66%	32.67	32.67	否	否	无	4%	
7691	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线黄石支徐家沟分18号变 压器(小康电)	50	41.88%	24.06	24.06	否	否	无	-2%	
7692	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线黄石支徐家沟分土台支 28号右06号变压器	100	46.04%	43.96	43.96	否	否	无	-24%	
7693	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线黄石支徐家沟分土台支 28右01号变压器(结余)	200	44.12%	91.77	91.77	否	否	无	-41%	
7694	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线黄石支徐家沟分土台支 45右03号变压器(小康电)	200	14.28%	151.43	151.43	否	否	无	-7%	
7695	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线黄石支徐家沟分土台支 58号变压器(小康电)	200	10.53%	158.94	158.94	否	否	无	-1%	
7696	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线九组支06右04号变压器	400	58.01%	127.97	127.97	否	否	无	-7%	
7697	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线九组支10左11号变压器	200	29.18%	121.63	121.63	否	否	无	-6%	
7698	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线九组支10左11左01号变	100	25.64%	64.36	64.36	否	否	无	13%	
7699	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线九组支10左5左3号变压	400	14.51%	301.98	301.98	否	否	无	-12%	
7700	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线九组支14号变压器	100	39.75%	50.25	50.25	否	否	无	-12%	
7701	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线九组支40号变压器(小	100	41.21%	48.79	48.79	否	否	无	14%	
7702	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线九组支41左04号变压器	200	41.72%	96.56	96.56	否	否	无	16%	
7703	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线九组支47号变压器	200	11.04%	157.92	157.92	否	否	无	-11%	
7704	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线九组支47右05号变压器	100	11.40%	78.60	78.60	否	否	无	-33%	
7705	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线李书支29号变压器(能	100	32.73%	57.27	57.27	否	否	无	-31%	
7706	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线三队支6号变压器(动力	200	12.28%	155.45	155.45	否	否	无	-11%	
7707	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线三队支6号变压器-2(动	100	67.71%	22.29	22.29	否	否	无	-26%	
7708	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线上峪八组支30号变压器	100	41.76%	48.24	48.24	否	否	无	-3%	
7709	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线文家沟支10号变压器	200	13.20%	153.60	153.60	否	否	无	-28%	
7710	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线文家沟支17号变压器	80	32.56%	45.95	45.95	否	否	无	-18%	
7711	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线文家沟支28号变压器	100	27.71%	62.29	62.29	否	否	无	-26%	
7712	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线小区支01号变压器	250	73.29%	41.77	41.77	否	否	无	-7%	
7713	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线一队支03号变压器	250	17.83%	180.42	180.42	否	否	无	-50%	
7714	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	七熊线81右3	200	26.56%	126.88	126.88	否	否	无	-10%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
7715	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	七熊线黄石支122	200	17.13%	145.74	145.74	否	否	无	-10%	
7716	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	七熊线李书支2右4-1	200	21.35%	137.30	137.30	否	否	无	-25%	
7717	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线50右04号变压器(业扩)	200	53.38%	73.24	73.24	否	否	无	68%	
7718	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线凤舞居1#配电站2#变压器	500	68.77%	106.13	106.13	否	否	无	5%	
7719	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线凤舞居1#配电站商业网点	630	36.36%	337.96	337.96	否	否	无	-11%	
7720	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线凤舞居2#配电站1#变压器	630	39.87%	315.82	315.82	否	否	无	-4%	
7721	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线凤舞居2#配电站2#变压器	630	31.77%	366.84	366.84	否	否	无	-1%	
7722	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线凤舞居2#配电站商业网点	630	51.79%	240.70	240.70	否	否	无	12%	
7723	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线凤翔居1#配电站1#变压器	630	44.40%	287.30	287.30	否	否	无	-2%	
7724	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线凤翔居1#配电站2#变压器	630	25.33%	407.42	407.42	否	否	无	1%	
7725	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线凤翔居2#配电站1#变压器	500	45.22%	223.92	223.92	否	否	无	12%	
7726	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线凤翔居2#配电站2#变压器	500	28.34%	308.29	308.29	否	否	无	1%	
7727	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线凤翔居2#配电站3#变压器	500	40.42%	247.89	247.89	否	否	无	4%	
7728	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线凤翔居3#箱变变压器	500	30.07%	299.63	299.63	否	否	无	-6%	
7729	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线龙湖居2#箱变变压器	160	56.37%	53.81	53.81	否	否	无	-2%	
7730	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线龙湖居4#箱变变压器	630	32.32%	363.40	363.40	否	否	无	0%	
7731	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线龙泉居3#配电站1#变压器	630	57.59%	204.18	204.18	否	否	无	8%	
7732	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线祥龙居1#配电站1#变压器	400	44.22%	183.11	183.11	否	否	无	-4%	
7733	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线祥龙居1#配电站2#变压器	400	42.04%	191.83	191.83	否	否	无	1%	
7734	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线祥龙居2#箱变1#变压器	630	22.45%	425.58	425.58	否	否	无	-3%	
7735	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线祥龙居2#箱变2#变压器	630	21.44%	431.92	431.92	否	否	无	-4%	
7736	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线祥龙居3#箱变变压器	400	38.82%	204.71	204.71	否	否	无	-2%	
7737	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线御龙居1#配电站1#变压器	630	42.94%	296.48	296.48	否	否	无	-6%	
7738	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线御龙居1#配电站2#变压器	630	49.56%	254.76	254.76	否	否	无	-4%	
7739	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线御龙居2#配电站1#变压器	500	67.61%	111.97	111.97	否	否	无	9%	
7740	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线御龙居2#配电站2#变压器	500	45.00%	224.98	224.98	否	否	无	-7%	
7741	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线御龙居2#配电站3#变压器	500	50.86%	195.70	195.70	否	否	无	-3%	
7742	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾一线	水湾一线御龙居2#配电站4#变压器	500	28.64%	306.80	306.80	否	否	无	1%	
7743	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV校园线	校园线鑫博苑1#箱变1#变压器	630	12.51%	488.20	488.20	否	否	无	1%	
7744	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV校园线	校园线鑫博苑2#箱变1#变压器	630	15.38%	470.12	470.12	否	否	无	7%	
7745	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV校园线	校园线鑫博苑3#箱变1#变压器	630	9.82%	505.12	505.12	否	否	无	-5%	
7746	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV校园线	校园线鑫博苑4#箱变1#变压器	630	14.54%	475.38	475.38	否	否	无	-3%	
7747	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV校园线	校园线鑫博苑5#箱变1#变压器	315	23.18%	210.49	210.49	否	否	无	-1%	
7748	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区1#箱变201出线1#变压器	400	40.46%	198.18	198.18	否	否	无	-4%	
7749	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区1#箱变202出线2#变压器	400	10.05%	319.81	319.81	否	否	无	7%	
7750	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区10#箱变201出线1#变压器	400	61.10%	115.61	115.61	否	否	无	-2%	
7751	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区10#箱变202出线2#变压器	400	5.79%	336.86	336.86	否	否	无	-3%	
7752	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区11#箱变201出线1#变压器	500	39.92%	250.38	250.38	否	否	无	-10%	
7753	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区11#箱变202出线2#变压器	500	11.37%	393.14	393.14	否	否	无	21%	
7754	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区12#箱变201出线1#变压器	630	46.40%	274.66	274.66	否	否	无	-4%	
7755	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区13#箱变201出线1#变压器	500	70.42%	97.92	97.92	否	否	无	-62%	
7756	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区2#箱变201出线1#变压器	400	33.61%	225.55	225.55	否	否	无	-2%	
7757	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区2#箱变202出线2#变压器	400	46.82%	172.72	172.72	否	否	无	-3%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
7758	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区3#箱变201出线1#变压器	400	53.47%	146.12	146.12	否	否	无	-8%	
7759	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区3#箱变202出线2#变压器	400	17.50%	290.00	290.00	否	否	无	1%	
7760	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区4#箱变201出线1#变压器	400	44.36%	182.56	182.56	否	否	无	-6%	
7761	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区5#箱变201出线1#变压器	400	19.72%	281.14	281.14	否	否	无	-6%	
7762	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区5#箱变202出线2#变压器	400	55.66%	137.38	137.38	否	否	无	-4%	
7763	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区6#箱变201出线1#变压器	400	66.50%	93.98	93.98	否	否	无	2%	
7764	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区7#箱变201出线1#变压器	400	46.16%	175.38	175.38	否	否	无	-5%	
7765	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区8#箱变201出线1#变压器	400	50.89%	156.43	156.43	否	否	无	-7%	
7766	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	凡河新区9#箱变201出线1#变压器	400	75.62%	57.54	57.54	否	否	无	-2%	
7767	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	钟山柳岸1#箱变201出线1#变压器	500	67.35%	113.23	113.23	否	否	无	-2%	
7768	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	钟山柳岸1#箱变202出线2#变压器	500	25.81%	320.93	320.93	否	否	无	3%	
7769	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	钟山柳岸2#箱变201出线1#变压器	400	60.64%	117.43	117.43	否	否	无	-54%	
7770	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	钟山柳岸2#箱变202出线2#变压器	400	36.57%	213.72	213.72	否	否	无	11%	
7771	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	钟山柳岸3#箱变201出线1#变压器	630	23.67%	417.90	417.90	否	否	无	10%	
7772	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	钟山柳岸3#箱变202出线2#变压器	630	56.75%	209.48	209.48	否	否	无	15%	
7773	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲甲线	钟山柳岸4#箱变201出线1#变压器	400	31.57%	233.73	233.73	否	否	无	5%	
7774	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV新村线	新村线新村三期1#箱变1变	500	24.54%	327.30	327.30	否	否	无	-2%	
7775	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV新村线	新村线新村三期1#箱变2变	500	22.89%	335.57	335.57	否	否	无	0%	
7776	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV新村线	新村线新村三期2#箱变1变	500	26.61%	316.96	316.96	否	否	无	-2%	
7777	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV新村线	新村线新村三期2#箱变2变	500	26.42%	317.92	317.92	否	否	无	-11%	
7778	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV新村线	新村线新村三期3#箱变1变	500	39.81%	250.93	250.93	否	否	无	-4%	
7779	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV新村线	新村线新村三期3#箱变2变	500	23.34%	333.31	333.31	否	否	无	-3%	
7780	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV新村线	新村线新村三期4#箱变1变	500	19.16%	354.21	354.21	否	否	无	-1%	
7781	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV新村线	新村线新村三期4#箱变2变	500	15.25%	373.74	373.74	否	否	无	-4%	
7782	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二线水木华园B区1#箱变2#变	500	67.23%	113.83	113.83	否	否	无	9%	
7783	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二线水木华园B区2#箱变1#变	500	29.55%	302.24	302.24	否	否	无	-1%	
7784	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二线水木华园B区2#箱变2#变	500	27.73%	311.34	311.34	否	否	无	4%	
7785	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二线水木华园B区3#箱变1#变	500	37.17%	264.14	264.14	否	否	无	7%	
7786	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二线水木华园B区3#箱变2#变	500	42.36%	238.22	238.22	否	否	无	7%	
7787	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二线水木华园B区4#箱变1#变	630	42.74%	297.72	297.72	否	否	无	7%	
7788	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二线水木华园B区4#箱变2#变	630	39.86%	315.86	315.86	否	否	无	-1%	
7789	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二线水木华园C区1#箱变2#变	500	55.32%	173.38	173.38	否	否	无	1%	
7790	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二线水木华园C区2#箱变1#变	630	19.37%	445.00	445.00	否	否	无	2%	
7791	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二线水木华园C区2#箱变2#变	630	31.25%	370.14	370.14	否	否	无	6%	
7792	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二线水木华园C区3#箱变1#变	500	22.71%	336.45	336.45	否	否	无	0%	
7793	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二线水木华园C区3#箱变2#变	500	33.98%	280.08	280.08	否	否	无	-1%	
7794	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二线水木华园C区4#箱变1#变	500	32.81%	285.94	285.94	否	否	无	0%	
7795	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二线有巢氏8#箱变201出线配	630	30.93%	372.12	372.12	否	否	无	3%	
7796	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二线有巢氏9#箱变201出线配	315	72.91%	53.83	53.83	否	否	无	-2%	
7797	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二线有巢氏二期6#箱变201出	630	22.96%	422.33	422.33	否	否	无	1%	
7798	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二线有巢氏二期段7#箱变201 出线配电变压器	315	40.37%	156.32	156.32	否	否	无	-5%	
7799	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二线有巢氏一期1#箱变201出	630	22.65%	424.30	424.30	否	否	无	-1%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
7800	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二线有巢氏一期2#箱变201出	630	31.42%	369.06	369.06	否	否	无	4%	
7801	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二线有巢氏一期3#箱变201出	500	30.39%	298.04	298.04	否	否	无	-4%	
7802	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二线有巢氏一期4#箱变201出	500	34.49%	277.55	277.55	否	否	无	-7%	
7803	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木二线	水木二线有巢氏一期5#箱变201出	630	28.02%	390.48	390.48	否	否	无	-3%	
7804	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木一线	水木一线金月蓝湾二期1#箱变1#变	500	27.46%	312.70	312.70	否	否	无	3%	
7805	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木一线	水木一线金月蓝湾二期1#箱变2#变	500	13.26%	383.71	383.71	否	否	无	-9%	
7806	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木一线	水木一线金月蓝湾二期2#箱变1#变	500	23.30%	333.52	333.52	否	否	无	5%	
7807	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木一线	水木一线金月蓝湾二期2#箱变2#变	500	49.73%	201.34	201.34	否	否	无	-17%	
7808	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木一线	水木一线金月蓝湾二期3#箱变1#变	500	25.16%	324.19	324.19	否	否	无	-1%	
7809	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木一线	水木一线金月蓝湾二期3#箱变2#变	500	42.00%	240.02	240.02	否	否	无	9%	
7810	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木一线	水木一线水木华园A区分1#箱变1#	630	16.28%	464.44	464.44	否	否	无	18%	
7811	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木一线	水木一线水木华园A区分1#箱变2#	630	21.67%	430.46	430.46	否	否	无	10%	
7812	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木一线	水木一线水木华园A区分2#箱变1#	500	57.24%	163.82	163.82	否	否	无	12%	
7813	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木一线	水木一线水木华园A区分2#箱变2#	500	33.86%	280.68	280.68	否	否	无	7%	
7814	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木一线	水木一线水木华园A区分3#箱变1#	500	32.64%	286.79	286.79	否	否	无	1%	
7815	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木一线	水木一线水木华园A区分3#箱变2#	500	31.77%	291.14	291.14	否	否	无	8%	
7816	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木一线	水木一线水木华园A区分4#箱变1#	630	39.32%	319.26	319.26	否	否	无	2%	
7817	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木一线	水木一线水木华园D区分1#箱变1#	400	26.33%	254.68	254.68	否	否	无	-1%	
7818	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木一线	水木一线水木华园D区分1#箱变2#	400	59.04%	123.84	123.84	否	否	无	29%	
7819	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木一线	水木一线水木华园D区分2#箱变1#	500	22.70%	336.53	336.53	否	否	无	3%	
7820	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木一线	水木一线水木华园D区分2#箱变2#	500	20.73%	346.35	346.35	否	否	无	1%	
7821	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木一线	水木一线水木华园D区分3#箱变1#	400	26.08%	255.68	255.68	否	否	无	7%	
7822	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木一线	水木一线水木华园D区分3#箱变2#	400	19.22%	283.10	283.10	否	否	无	-2%	
7823	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木一线	水木一线水木华园D区分4#箱变1#	500	15.19%	374.04	374.04	否	否	无	11%	
7824	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木一线	水木一线水木华园D区分4#箱变2#	500	14.80%	375.99	375.99	否	否	无	3%	
7825	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水木一线	水木一线水木华园D区分5#箱变1#	500	22.90%	335.52	335.52	否	否	无	6%	
7826	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV公园二线	公园二线天水丰汇1#配电室201出线间隔配电变压器	800	29.16%	486.70	486.70	否	否	无	42%	
7827	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV公园二线	公园二线天水丰汇1#配电室202出线间隔配电变压器	800	20.15%	558.84	558.84	否	否	无	7%	
7828	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV公园二线	公园二线天水丰汇1#配电室203出线间隔配电变压器	800	26.38%	508.94	508.94	否	否	无	-2%	
7829	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV公园二线	公园二线天水丰汇2#配电室201出线间隔配电变压器	800	23.88%	528.98	528.98	否	否	无	5%	
7830	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV公园二线	公园二线天水丰汇2#配电室202出线间隔配电变压器	800	19.74%	562.08	562.08	否	否	无	1%	
7831	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV公园二线	公园二线天水丰汇2#配电室203出线间隔配电变压器	800	23.20%	534.43	534.43	否	否	无	-2%	
7832	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV公园二线	公园二线天水丰汇3#配电室201出线间隔配电变压器	800	20.95%	552.41	552.41	否	否	无	5%	
7833	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV公园二线	公园二线天水丰汇3#配电室202出线间隔配电变压器	800	24.27%	525.82	525.82	否	否	无	0%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
7834	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV公园二线	公园二线天水丰汇4#配电室201出 线间隔配电变压器	630	21.41%	432.12	432.12	否	否	无	6%	
7835	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV公园二线	公园二线天水丰汇4#配电室202出 线间隔配电变压器	630	14.57%	475.18	475.18	否	否	无	9%	
7836	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV公园二线	公园二线天水丰汇5#配电室201出 线间隔配电变压器	800	13.44%	612.50	612.50	否	否	无	6%	
7837	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV公园二线	公园二线天水丰汇5#配电室202出 线间隔配电变压器	800	17.08%	583.39	583.39	否	否	无	-1%	
7838	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV公园二线	公园二线天水丰汇5#配电室203出 线间隔配电变压器	800	13.97%	608.28	608.28	否	否	无	7%	
7839	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV如莲乙线	10kV如莲乙线嘉陵江充电桩箱变	630	24.53%	412.46	412.46	否	否	无	-37%	
7840	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾三线	水湾三线凤舞居二期配电站1#变	500	29.54%	302.30	302.30	否	否	无	-1%	
7841	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾三线	水湾三线凤舞居二期配电站2#变	500	33.71%	281.44	281.44	否	否	无	-3%	
7842	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾三线	水湾三线凤舞居二期配电站3#变	630	25.43%	406.78	406.78	否	否	无	-4%	
7843	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾三线	水湾三线锦龙居二期配电站1#变	630	42.43%	299.68	299.68	否	否	无	-2%	
7844	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾三线	水湾三线锦龙居二期配电站2#变	630	44.65%	285.68	285.68	否	否	无	-2%	
7845	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾三线	水湾三线祥龙居二期配电站1#变	500	44.52%	227.41	227.41	否	否	无	-6%	
7846	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾三线	水湾三线祥龙居二期配电站2#变	500	43.42%	232.88	232.88	否	否	无	-5%	
7847	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾三线	水湾三线祥龙居二期配电站3#变	800	45.27%	357.86	357.86	否	否	无	-3%	
7848	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾三线	水湾三线御龙居二期1#配电站1#变	630	37.12%	333.12	333.12	否	否	无	-6%	
7849	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾三线	水湾三线御龙居二期1#配电站2#变	630	37.57%	330.32	330.32	否	否	无	-1%	
7850	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾三线	水湾三线御龙居二期2#配电站1#变	630	45.41%	280.90	280.90	否	否	无	-2%	
7851	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾三线	水湾三线御龙居二期2#配电站2#变	630	29.43%	381.56	381.56	否	否	无	0%	
7852	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线凤翔居4#箱变1#变压器	630	21.20%	433.44	433.44	否	否	无	-8%	
7853	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线凤翔居4#箱变2#变压器	630	18.73%	448.98	448.98	否	否	无	-5%	
7854	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线凤翔居5#配电站1#变压器	400	40.34%	198.64	198.64	否	否	无	-6%	
7855	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线凤翔居5#配电站2#变压器	400	31.97%	232.11	232.11	否	否	无	6%	
7856	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线锦龙居配电站1#变压器	630	26.92%	397.40	397.40	否	否	无	-7%	
7857	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线锦龙居配电站2#变压器	630	43.56%	292.58	292.58	否	否	无	-4%	
7858	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线锦龙居配电站3#变压器	500	43.76%	231.20	231.20	否	否	无	-4%	
7859	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线锦龙居配电站4#变压器	500	24.28%	328.61	328.61	否	否	无	-11%	
7860	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线龙湖居3#箱变1#变压器	400	50.67%	157.31	157.31	否	否	无	304%	
7861	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线龙湖居5#箱变变压器	630	32.42%	362.78	362.78	否	否	无	2%	
7862	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线龙泉居1#配电站1#变压器	630	31.60%	367.90	367.90	否	否	无	8%	
7863	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线龙泉居1#配电站2#变压器	630	41.20%	307.46	307.46	否	否	无	-1%	
7864	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线龙泉居2#配电站1#变压器	500	30.34%	298.29	298.29	否	否	无	1%	
7865	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线龙泉居2#配电站2#变压器	500	34.36%	278.21	278.21	否	否	无	-2%	
7866	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线龙腾居1#配电站1#变压器	630	64.51%	160.56	160.56	否	否	无	0%	
7867	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线龙腾居1#配电站2#变压器	630	66.00%	151.22	151.22	否	否	无	-5%	
7868	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线龙腾居2#配电站2#变压器	630	49.71%	253.84	253.84	否	否	无	16%	
7869	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV水湾二线	水湾二线龙腾居2#配电站3#变压器	630	78.05%	75.29	75.29	否	否	无	3%	
7870	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	10kV千山线04号变压器(业扩)	200	46.19%	87.62	87.62	否	否	无	228%	
7871	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	10kV千山线社支26号变压器(无	200	67.72%	44.56	44.56	否	否	无	26%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
7872	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	莲花雅舍1#箱变1#变压器	630	31.97%	365.58	365.58	否	否	无	7%	
7873	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	莲花雅舍2#箱变1#变压器	630	29.70%	379.90	379.90	否	否	无	0%	
7874	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	莲花雅舍3#箱变1#变压器	630	40.17%	313.96	313.96	否	否	无	9%	
7875	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	莲花雅舍4#箱变1#变压器	630	25.83%	404.28	404.28	否	否	无	-5%	
7876	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	千山线官台新苑1#配电站201出线	630	9.21%	508.96	508.96	否	否	无	-9%	
7877	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	千山线官台新苑1#配电站202出线	800	21.57%	547.46	547.46	否	否	无	-11%	
7878	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	千山线官台新苑2#配电站201出线	800	24.83%	521.40	521.40	否	否	无	93%	
7879	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	千山线官台新苑2#配电站202出线	800	54.39%	284.86	284.86	否	否	无	0%	
7880	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	千山线官台新苑3#配电站201出线	800	8.58%	651.36	651.36	否	否	无	-10%	
7881	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	千山线官台新苑3#配电站202出线	800	48.00%	336.00	336.00	否	否	无	-3%	
7882	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	千山线农民新村四期1#箱变201出	630	17.90%	454.26	454.26	否	否	无	-5%	
7883	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	千山线农民新村四期2#箱变201出	630	19.22%	445.92	445.92	否	否	无	-9%	
7884	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	千山线农民新村四期3#箱变201出	630	19.77%	442.44	442.44	否	否	无	-4%	
7885	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	千山线农民新村四期4#箱变201出	630	23.99%	415.84	415.84	否	否	无	2%	
7886	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	千山线农民新村四期5#箱变201出	500	44.76%	226.22	226.22	否	否	无	-2%	
7887	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	千山线农民新村四期6#箱变201出	400	48.64%	165.43	165.43	否	否	无	-1%	
7888	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV千山线	千山线农民新村四期二期1#箱变 201出线配电变压器	500	45.86%	220.68	220.68	否	否	无	-1%	
7889	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV天水线	天水线金月蓝湾1#箱变1#变	500	44.02%	229.92	229.92	否	否	无	-48%	
7890	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV天水线	天水线金月蓝湾1#箱变2#变	500	37.17%	264.14	264.14	否	否	无	7%	
7891	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV天水线	天水线金月蓝湾2#箱变1#变	500	76.06%	69.70	69.70	否	否	无	2%	
7892	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV天水线	天水线金月蓝湾2#箱变2#变	500	28.41%	307.94	307.94	否	否	无	-9%	
7893	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV天水线	天水线金月蓝湾3#箱变1#变	500	30.39%	298.06	298.06	否	否	无	2%	
7894	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV天水线	天水线金月蓝湾3#箱变2#变	500	54.68%	176.59	176.59	否	否	无	4%	
7895	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV天水线	天水线金月蓝湾4#箱变1#变	630	18.47%	450.66	450.66	否	否	无	-1%	
7896	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV天水线	天水线金月蓝湾4#箱变2#变	630	20.72%	436.48	436.48	否	否	无	-6%	
7897	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV天水线	天水线金月蓝湾5#箱变1#变	630	36.53%	336.86	336.86	否	否	无	1%	
7898	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV天水线	天水线金月蓝湾6#箱变1#变	200	18.72%	142.56	142.56	否	否	无	5%	
7899	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV天水线	天水线金月蓝湾7#箱变1#变	400	18.48%	286.07	286.07	否	否	无	-1%	
7900	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV天水线	天水线金月蓝湾7#箱变2#变	400	18.97%	284.11	284.11	否	否	无	3%	
7901	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV净水区	净水区金科府邸1#配电站201出线	800	56.67%	266.64	266.64	否	否	无	-1%	
7902	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV净水区	净水区金科府邸2#配电站201出线	800	31.65%	466.77	466.77	否	否	无	-1%	
7903	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV净水区	净水区金科府邸3#配电站201出线	800	42.53%	379.80	379.80	否	否	无	14%	
7904	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV净水区	净水区金科府邸3#配电站202出线	800	53.06%	295.50	295.50	否	否	无	137%	
7905	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV净水区	净水区金科府邸3#配电站3#间隔配	800	30.52%	475.83	475.83	否	否	无	44%	
7906	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV金融线	金融线逸湾苑1#箱变1#变	400	33.41%	226.34	226.34	否	否	无	54%	
7907	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	10kV红意甲线	10kV红意甲线物流支18分01号变压	100	36.41%	53.59	53.59	否	否	无	50%	
7908	国网开发区供电公司	石山子66kV变电站	10kV石双线	石双线原下甸支弹部队分06左05 号变压器(业扩)	200	35.99%	108.02	108.02	否	否	无	63%	
7909	国网开发区供电公司	石山子66kV变电站	10kV石双线	10kV石双线原下甸支下甸村分18号 变压器(业扩)	400	13.23%	307.07	307.07	否	否	无	-46%	
7910	国网开发区供电公司	石山子66kV变电站	10kV石润线	10kV石润线104左01号变压器(业	100	9.93%	80.07	80.07	否	否	无	-28%	
7911	国网开发区供电公司	石山子66kV变电站	10kV石润线	10kV石润线125右01号变压器(业	200	51.09%	77.83	77.83	否	否	无	-3%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
7912	国网开发区供电公司	石山子66kV变电站	10kV石润线	10kV石润线76左08号变压器(业扩)	100	3.74%	86.26	86.26	否	否	无	542%	
7913	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	10kV祥湾线小凡河支33号变压器	80	44.72%	36.23	36.23	否	否	无	1%	
7914	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	10kV祥湾线小凡河支33右05号变	50	65.26%	12.37	12.37	否	否	无	27%	
7915	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	10kV祥湾线小凡河支37号变压器	50	43.13%	23.43	23.43	否	否	无	-18%	
7916	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	10kV祥湾线小凡河支43号变压器	50	35.28%	27.36	27.36	否	否	无	52%	
7917	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	祥湾线信诚富方1#箱变1#变压器	630	29.96%	378.28	378.28	否	否	无	-3%	
7918	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	祥湾线信诚富方2#箱变1#变压器	400	24.65%	261.38	261.38	否	否	无	-3%	
7919	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	祥湾线信诚富方3#箱变1#变压器	400	39.01%	203.95	203.95	否	否	无	-4%	
7920	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	祥湾线信诚富方4#箱变1#变压器	630	23.03%	421.90	421.90	否	否	无	-5%	
7921	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	祥湾线信诚富方5#箱变1#变压器	630	9.78%	505.40	505.40	否	否	无	2%	
7922	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	祥湾线信诚富方6#箱变1#变压器	630	17.73%	455.32	455.32	否	否	无	2%	
7923	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	祥湾线信诚富方7#箱变201出线1#	630	31.17%	370.62	370.62	否	否	无	-2%	
7924	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	祥湾线信诚富方8#箱变201出线1#	630	18.87%	448.14	448.14	否	否	无	3%	
7925	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	祥湾线信诚富方9#箱变201出线1#	630	26.89%	397.58	397.58	否	否	无	1%	
7926	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	状元府1#箱变1#变压器	630	25.60%	405.70	405.70	否	否	无	-4%	
7927	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	状元府2#箱变1#变压器	500	28.86%	305.68	305.68	否	否	无	-3%	
7928	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	状元府3#箱变1#变压器	500	37.92%	260.40	260.40	否	否	无	6%	
7929	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	状元府4#箱变1#变压器	500	40.80%	245.98	245.98	否	否	无	0%	
7930	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥湾线	状元府5#箱变1#变压器	500	38.74%	256.30	256.30	否	否	无	-6%	
7931	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线10右05号变压器(机电	200	17.92%	144.17	144.17	否	否	无	152%	
7932	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支13左1号变压器	50	33.19%	28.41	28.41	否	否	无	87%	
7933	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支55左05号变压器	100	24.01%	65.99	65.99	否	否	无	-73%	
7934	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支73号变压器(能	200	39.97%	100.06	100.06	否	否	无	222%	
7935	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支77号变压器(结	100	21.82%	68.18	68.18	否	否	无	-46%	
7936	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支边家子分04右02号变压器(小康电)	100	35.93%	54.07	54.07	否	否	无	-49%	
7937	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支边家子分15号变	200	77.66%	24.69	24.69	否	否	无	213%	
7938	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支边家子分22号变	160	48.06%	67.10	67.10	否	否	无	-40%	
7939	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支高强分22号变	100	48.88%	41.12	41.12	否	否	无	-31%	
7940	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支高强分31号变	200	50.99%	78.02	78.02	否	否	无	-42%	
7941	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支高强分38左01号变压器(小康电)	400	22.67%	269.34	269.34	否	否	无	-22%	
7942	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支高强分42左01号变压器(小康电)	400	24.62%	261.52	261.52	否	否	无	-28%	
7943	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支高强分62号变	400	20.17%	279.32	279.32	否	否	无	-19%	
7944	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支贺家分08右16号变压器(小康电)	200	26.68%	126.65	126.65	否	否	无	-35%	
7945	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支贺家分15号变	315	37.82%	164.35	164.35	否	否	无	-35%	
7946	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支贺家分2#左1变	200	27.02%	125.95	125.95	否	否	无	8%	
7947	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支贺家分9左13号	200	26.45%	127.10	127.10	否	否	无	-32%	
7948	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支贺家分9左14号	200	14.69%	150.63	150.63	否	否	无	-37%	
7949	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支沙山子分13右4号变压器(结余)	100	68.81%	21.19	21.19	否	否	无	-15%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
7950	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支沙山子分13左07号变压器(结余)	100	26.00%	64.01	64.01	否	否	无	-33%	
7951	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支沙山子分30右1	100	41.41%	48.59	48.59	否	否	无	-57%	
7952	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支沙山子分45左03号变压器(结余)	200	45.09%	89.82	89.82	否	否	无	0%	
7953	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支沙山子分57号变	200	36.90%	106.21	106.21	否	否	无	-31%	
7954	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥龙线	10kV祥龙线西干支沙山子分64号变	100	43.94%	46.06	46.06	否	否	无	55%	
7955	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥水线	10kV祥水线康熙楼分27分01号变压	200	62.72%	54.56	54.56	否	否	无	34%	
7956	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥水线	10kV祥水线康熙楼分51号变压器	400	26.20%	255.20	255.20	否	否	无	-11%	
7957	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥水线	10kV祥水线康熙楼分53左11号变压	100	71.56%	18.44	18.44	否	否	无	-29%	
7958	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥水线	10kV祥水线康熙楼分62左01号变压	100	46.83%	43.17	43.17	否	否	无	-29%	
7959	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥水线	10kV祥水线康熙楼分69号变压器	400	30.88%	236.48	236.48	否	否	无	208%	
7960	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥弘线	祥弘线新弘国际1#箱变1#变	500	27.17%	314.18	314.18	否	否	无	1%	
7961	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥弘线	祥弘线新弘国际1#箱变2#变	500	21.28%	343.59	343.59	否	否	无	-3%	
7962	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥弘线	祥弘线新弘国际2#箱变1#变	400	28.92%	244.32	244.32	否	否	无	-4%	
7963	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥弘线	祥弘线新弘国际2#箱变2#变	400	32.04%	231.84	231.84	否	否	无	-7%	
7964	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥弘线	祥弘线新弘国际3#箱变1#变	500	29.58%	302.09	302.09	否	否	无	-39%	
7965	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥弘线	祥弘线新弘国际3#箱变2#变	500	21.95%	340.23	340.23	否	否	无	2%	
7966	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥弘线	新弘国际一期二标段1#箱变1#变压	630	37.79%	328.94	328.94	否	否	无	-2%	
7967	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥弘线	新弘国际一期二标段2#箱变1#变压	630	33.83%	353.90	353.90	否	否	无	2%	
7968	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥弘线	新弘国际一期二标段3#箱变1#变压	630	38.29%	325.80	325.80	否	否	无	10%	
7969	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥弘线	新弘国际一期二标段4#箱变1#变压	630	34.06%	352.42	352.42	否	否	无	-2%	
7970	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥弘线	新弘国际一期二标段5#箱变1#变压	630	28.87%	385.12	385.12	否	否	无	1%	
7971	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥弘线	新弘国际一期二标段6#箱变1#变压	400	27.52%	249.92	249.92	否	否	无	7%	
7972	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥弘线	新弘国际一期二标段7#箱变1#变压	630	26.81%	398.10	398.10	否	否	无	2%	
7973	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥弘线	新弘国际一期二标段8#箱变1#变压	630	17.22%	458.54	458.54	否	否	无	0%	
7974	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥金线	金鼎二期1#箱变1#变压器	400	3.76%	344.96	344.96	否	否	无	40%	
7975	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥金线	金鼎二期2#箱变1#变压器	630	21.69%	430.34	430.34	否	否	无	2%	
7976	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥金线	金鼎二期3#箱变1#变压器	630	26.49%	400.10	400.10	否	否	无	0%	
7977	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥金线	金鼎二期4#箱变1#变压器	630	24.62%	411.90	411.90	否	否	无	0%	
7978	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥金线	金鼎二期5#箱变1#变压器	630	39.63%	317.30	317.30	否	否	无	6%	
7979	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥金线	祥金线金鼎观澜1#箱变1#变	500	35.12%	274.38	274.38	否	否	无	35%	
7980	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥金线	祥金线金鼎观澜2#箱变1#变	400	37.63%	209.48	209.48	否	否	无	-8%	
7981	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥金线	祥金线金鼎观澜2#箱变2#变	400	41.92%	192.31	192.31	否	否	无	11%	
7982	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥金线	祥金线金鼎观澜3#箱变1#变	500	51.09%	194.56	194.56	否	否	无	-18%	
7983	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥金线	祥金线金鼎观澜3#箱变2#变	500	44.45%	227.78	227.78	否	否	无	63%	
7984	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥金线	祥金线金鼎三期1#箱变201出线间	500	30.77%	296.18	296.18	否	否	无	0%	
7985	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥金线	祥金线金鼎三期2#箱变201出线间	630	36.25%	338.62	338.62	否	否	无	0%	
7986	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥金线	祥金线金鼎三期3#箱变201出线间	500	34.87%	275.66	275.66	否	否	无	2%	
7987	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥力线	祥力线富力四季半岛1#配电室201出线配电变压器	1000	21.58%	684.24	684.24	否	否	无	-20%	
7988	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥力线	祥力线富力四季半岛1#配电室202出线配电变压器	1000	18.72%	712.80	712.80	否	否	无	2%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
7989	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥力线	祥力线富力四季半岛3#配电室201 出线配电变压器	1000	21.03%	689.70	689.70	否	否	无	30%	
7990	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥力线	祥力线富力四季半岛3#配电室202 出线配电变压器	800	7.37%	661.02	661.02	否	否	无	33%	
7991	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥力线	祥力线富力四季半岛4#配电室201 出线配电变压器	630	20.38%	438.60	438.60	否	否	无	41%	
7992	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥力线	祥力线富力四季半岛6#配电室202 出线配电变压器	500	37.70%	261.49	261.49	否	否	无	50%	
7993	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥天线	祥天线沅林居一期配电站1#配电变	800	14.45%	604.37	604.37	否	否	无	2%	
7994	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥天线	祥天线沅林居一期配电站2#配电变	800	12.09%	623.26	623.26	否	否	无	-8%	
7995	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥天线	祥天线天水嘉苑1#箱变1#变	630	32.54%	362.00	362.00	否	否	无	2%	
7996	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥天线	祥天线天水嘉苑1#箱变2#变	630	34.07%	352.36	352.36	否	否	无	-1%	
7997	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥天线	祥天线天水嘉苑2#箱变1#变	500	33.40%	282.99	282.99	否	否	无	-1%	
7998	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥天线	祥天线天水嘉苑2#箱变2#变	500	23.22%	333.92	333.92	否	否	无	1%	
7999	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥天线	祥天线天水嘉苑3#箱变1#变	500	35.96%	270.18	270.18	否	否	无	-6%	
8000	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥天线	祥天线天水嘉苑3#箱变2#变	500	31.56%	292.19	292.19	否	否	无	-4%	
8001	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥天线	祥天线天水嘉苑4#箱变1#变	500	36.14%	269.28	269.28	否	否	无	-2%	
8002	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥天线	祥天线天水嘉苑4#箱变2#变	500	34.57%	277.17	277.17	否	否	无	6%	
8003	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥天线	祥天线天水嘉苑5#箱变1#变	630	20.14%	440.12	440.12	否	否	无	0%	
8004	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥天线	祥天线天水嘉苑5#箱变2#变	630	35.29%	344.70	344.70	否	否	无	-7%	
8005	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥天线	祥天线天水嘉苑二期1#箱变1#变压	630	35.29%	344.70	344.70	否	否	无	8%	
8006	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥天线	祥天线天水嘉苑二期2#箱变1#变压	630	47.21%	269.58	269.58	否	否	无	-5%	
8007	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥天线	祥天线天水嘉苑二期3#箱变1#变压	630	50.01%	251.92	251.92	否	否	无	-2%	
8008	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥天线	祥天线天水嘉苑二期4#箱变1#变压	630	21.34%	432.56	432.56	否	否	无	-2%	
8009	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥天线	祥天线天水嘉苑二期5#箱变1#变压	315	32.96%	179.68	179.68	否	否	无	7%	
8010	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线秦淮人家1#箱变1#变	630	21.30%	432.80	432.80	否	否	无	0%	
8011	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线秦淮人家1#箱变2#变	630	27.22%	395.52	395.52	否	否	无	47%	
8012	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线秦淮人家10#箱变1#变	630	22.74%	423.76	423.76	否	否	无	-15%	
8013	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线秦淮人家10#箱变2#变	630	20.15%	440.06	440.06	否	否	无	3%	
8014	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线秦淮人家2#箱变1#变	630	21.33%	432.62	432.62	否	否	无	2%	
8015	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线秦淮人家2#箱变2#变	630	24.06%	415.44	415.44	否	否	无	8%	
8016	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线秦淮人家3#箱变1#变	630	36.17%	339.16	339.16	否	否	无	39%	
8017	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线秦淮人家3#箱变2#变	630	36.43%	337.46	337.46	否	否	无	2%	
8018	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线秦淮人家4#箱变1#变	630	26.73%	398.62	398.62	否	否	无	-1%	
8019	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线秦淮人家4#箱变2#变	630	23.15%	421.14	421.14	否	否	无	4%	
8020	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线秦淮人家5#箱变1#变	630	16.41%	463.62	463.62	否	否	无	7%	
8021	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线秦淮人家5#箱变2#变	630	22.41%	425.84	425.84	否	否	无	9%	
8022	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线秦淮人家6#箱变1#变	630	28.15%	389.64	389.64	否	否	无	1%	
8023	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线秦淮人家6#箱变2#变	630	28.76%	385.82	385.82	否	否	无	11%	
8024	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线秦淮人家7#箱变1#变	630	23.98%	415.92	415.92	否	否	无	-3%	
8025	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线秦淮人家7#箱变2#变	630	27.48%	393.86	393.86	否	否	无	1%	
8026	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线秦淮人家8#箱变1#变	630	19.70%	442.92	442.92	否	否	无	0%	
8027	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线秦淮人家8#箱变2#变	630	23.15%	421.14	421.14	否	否	无	3%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
8028	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线秦准人家9#箱变1#变	500	17.30%	363.48	363.48	否	否	无	13%	
8029	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥淮线	祥淮线秦准人家9#箱变2#变	500	23.11%	334.44	334.44	否	否	无	6%	
8030	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥关线	祥关线全生活1#箱变201出线间隔	500	22.91%	335.44	335.44	否	否	无	35%	
8031	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥关线	祥关线全生活2#箱变201出线间隔	500	20.18%	349.08	349.08	否	否	无	9%	
8032	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥关线	祥关线全生活3#箱变201出线间隔	500	9.76%	401.22	401.22	否	否	无	18%	
8033	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥关线	祥关线全生活4#箱变201出线间隔	500	29.76%	301.18	301.18	否	否	无	15%	
8034	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥关线	祥关线全生活5#箱变201出线间隔	500	16.12%	369.42	369.42	否	否	无	10%	
8035	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥关线	祥关线全生活6#箱变201出线间隔	500	11.02%	394.92	394.92	否	否	无	1%	
8036	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥关线	祥关线全生活7#箱变201出线间隔	500	25.81%	320.93	320.93	否	否	无	-2%	
8037	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥关线	信诚三期1#箱变201出线1#变压器	630	26.36%	400.92	400.92	否	否	无	-4%	
8038	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥关线	信诚三期2#箱变201出线1#变压器	630	23.56%	418.56	418.56	否	否	无	0%	
8039	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥关线	信诚三期3#箱变202出线1#变压器	630	17.93%	454.04	454.04	否	否	无	6%	
8040	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥关线	信诚三期4#箱变201出线1#变压器	400	29.04%	243.84	243.84	否	否	无	6%	
8041	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥高线	紫御豪庭1#配电站201出线1#变压	800	25.88%	513.00	513.00	否	否	无	-2%	
8042	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥高线	紫御豪庭1#配电站202出线2#变压	800	43.41%	372.74	372.74	否	否	无	-4%	
8043	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥高线	紫御豪庭2#配电站201出线1#变压	800	76.80%	105.64	105.64	否	否	无	4%	
8044	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥高线	紫御豪庭3#配电站201出线1#变压	630	28.21%	389.30	389.30	否	否	无	-7%	
8045	国网开发区供电公司	祥云66kV变电站	10kV祥高线	紫御豪庭3#配电站202出线2#变压	630	24.16%	414.82	414.82	否	否	无	5%	
8046	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新福乙线	10kV新福乙线35左02号变压器(业	100	9.90%	80.10	80.10	否	否	无	-17%	
8047	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新福甲线	10kV新福甲线63左01号变压器(业	100	16.06%	73.94	73.94	否	否	无	16%	
8048	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新州线	新州线八里佳苑1#箱变201出线配	400	19.43%	282.30	282.30	否	否	无	-3%	
8049	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新州线	新州线八里佳苑2#箱变201出线配	400	20.78%	276.89	276.89	否	否	无	-4%	
8050	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新州线	新州线八里佳苑3#箱变201出线配	630	24.12%	415.04	415.04	否	否	无	-3%	
8051	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新州线	新州线八里佳苑4#箱变201出线配	630	26.18%	402.08	402.08	否	否	无	2%	
8052	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新州线	新州线八里佳苑5#箱变201出线配	630	18.07%	453.14	453.14	否	否	无	7%	
8053	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新州线	新州线八里佳苑6#箱变201出线配	400	22.04%	271.84	271.84	否	否	无	-1%	
8054	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新州线	新州线哥伦布小区1#配电站1#配电	1000	30.08%	599.19	599.19	否	否	无	0%	
8055	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新州线	新州线哥伦布小区1#配电站2#配电	800	19.46%	564.33	564.33	否	否	无	-3%	
8056	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新州线	新州线哥伦布小区1#配电站3#配电	1000	25.95%	640.50	640.50	否	否	无	10%	
8057	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新州线	新州线哥伦布小区1#配电站4#配电	800	27.45%	500.37	500.37	否	否	无	-4%	
8058	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	10kV新海线(左)柴河街支28号变压	315	35.82%	170.67	170.67	否	否	无	-66%	
8059	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	10kV新海线(左)柴河街支6号变压	315	21.56%	215.58	215.58	否	否	无	11%	
8060	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	10kV新海线19号变压器	160	46.79%	69.14	69.14	否	否	无	81%	
8061	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	10kV新海线24号变压器(业扩)	400	48.30%	166.79	166.79	否	否	无	41%	
8062	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	10kV新海线柴河街支11号变压器	100	33.50%	56.50	56.50	否	否	无	1%	
8063	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	10kV新海线柴河街支30右01号变压	200	64.58%	50.84	50.84	否	否	无	105%	
8064	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	10kV新海线柴河街支后八里分13号	250	26.78%	158.05	158.05	否	否	无	0%	
8065	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	10kV新海线柴河街支后八里分5号	315	25.88%	201.97	201.97	否	否	无	9%	
8066	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	10kV新海线柴河街支后八里分6号	315	19.89%	220.84	220.84	否	否	无	0%	
8067	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	10kV新海线柴河街支柳条沟分12号	160	52.46%	60.06	60.06	否	否	无	-13%	
8068	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	10kV新海线柴河街支柳条沟分2号	315	68.93%	66.36	66.36	否	否	无	-2%	
8069	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	10kV新海线柴河街支柳条沟分2号	315	33.49%	178.02	178.02	否	否	无	-1%	
8070	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	红叶欣园箱变201出线1#变压器	500	36.93%	265.34	265.34	否	否	无	8%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
8071	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	红叶欣园箱变202出线2#变压器	500	40.26%	248.70	248.70	否	否	无	-4%	
8072	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	华夏丽景1#箱变201出线1#变压器	630	47.98%	264.72	264.72	否	否	无	0%	
8073	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	华夏丽景1#箱变202出线2#变压器	630	27.97%	390.78	390.78	否	否	无	-5%	
8074	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	华夏丽景2#箱变201出线1#变压器	630	40.37%	312.67	312.67	否	否	无	-4%	
8075	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	新海线东方佳苑箱变201出线配电	500	29.28%	303.59	303.59	否	否	无	6%	
8076	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	新海线华夏新华城二期1#箱变1#变	630	41.06%	308.32	308.32	否	否	无	-3%	
8077	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	新海线华夏新华城二期2#箱变1#变	630	26.54%	399.78	399.78	否	否	无	-3%	
8078	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	新海线华夏新华城二期3#箱变1#变	630	40.44%	312.22	312.22	否	否	无	-5%	
8079	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	新海线华夏新华城二期4#箱变1#箱	630	29.93%	378.42	378.42	否	否	无	0%	
8080	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	新海线华夏新华城箱变1#变	500	64.44%	127.82	127.82	否	否	无	11%	
8081	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	新海线华夏新华城箱变2#变	500	25.91%	320.46	320.46	否	否	无	-2%	
8082	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	新海线金穗花苑7#楼箱变1#变	500	16.50%	367.52	367.52	否	否	无	-4%	
8083	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	新海线菁华名邸1#箱变201出线1#	630	73.95%	101.14	101.14	否	否	无	0%	
8084	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	新海线菁华名邸2#箱变201出线1#	630	52.42%	236.74	236.74	否	否	无	-3%	
8085	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	新海线菁华名邸3#箱变201出线1#	500	61.44%	142.82	142.82	否	否	无	-4%	
8086	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	鑫都花园箱变201出线1#变压器	630	38.97%	321.52	321.52	否	否	无	2%	
8087	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗乙线	10kV新岗乙线开南支15号变压器	100	19.70%	70.31	70.31	否	否	无	-20%	
8088	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗乙线	10kV新岗乙线开南支7号变压器	400	43.50%	185.99	185.99	否	否	无	-1%	
8089	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗乙线	10kV新岗乙线开南支八五七分技校 支1左1号变压器	160	4.74%	136.42	136.42	否	否	无	-7%	
8090	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗乙线	10kV新岗乙线开南支八五七分牛岗 支16左2变压器	160	47.51%	67.99	67.99	否	否	无	-6%	
8091	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗乙线	10kV新岗乙线八五七分牛岗支24号 变压器(能效)	200	43.84%	92.31	92.31	否	否	无	0%	
8092	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗乙线	10kV新岗乙线开南支辽海分7左1号 变压器(技改)	400	61.18%	115.30	115.30	否	否	无	-7%	
8093	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗乙线	10kV新岗乙线开南支烟草分2号变	250	3.20%	217.00	217.00	否	否	无	-11%	
8094	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗乙线	10kV新岗乙线开南支烟草分3号变	250	32.42%	143.96	143.96	否	否	无	4%	
8095	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗乙线	10kV新岗乙线实业支02左01号变压	100	6.17%	83.84	83.84	否	否	无	231%	
8096	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗甲线	10kV新岗甲线嘉丰支秦家岗分7号	200	49.94%	80.12	80.12	否	否	无	-8%	
8097	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗甲线	10kV新岗甲线前八里支11号变压器	200	65.57%	48.87	48.87	否	否	无	3%	
8098	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗甲线	10kV新岗甲线前八里支5左2号变压	200	67.95%	44.09	44.09	否	否	无	-18%	
8099	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗甲线	新岗甲线罗曼春天1#箱变1#变	500	33.18%	284.10	284.10	否	否	无	-4%	
8100	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗甲线	新岗甲线罗曼春天1#箱变2#变	500	31.17%	294.13	294.13	否	否	无	-9%	
8101	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗甲线	新岗甲线罗曼春天2#箱变1#变	630	26.17%	402.12	402.12	否	否	无	-4%	
8102	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗甲线	新岗甲线罗曼春天3#箱变1#变	630	22.72%	423.84	423.84	否	否	无	1%	
8103	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗甲线	新岗甲线罗曼春天3#箱变2#变	630	18.54%	450.18	450.18	否	否	无	-10%	
8104	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗甲线	10kV新岗甲线嘉丰支60号变压器	400	12.35%	310.60	310.60	否	否	无	18%	
8105	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	10kV新振线15号变压器(技改)	400	31.37%	234.52	234.52	否	否	无	2%	
8106	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	10kV新振线20分1号变压器(技改)	400	23.24%	267.04	267.04	否	否	无	-7%	
8107	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	10kV新振线长青园支3右1号变压器	315	22.12%	213.81	213.81	否	否	无	-2%	
8108	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	10kV新振线长青园支3右2号变压器	315	30.50%	187.43	187.43	否	否	无	2%	
8109	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	10kV新振线长青园支3右4号变压器	315	21.68%	215.20	215.20	否	否	无	-1%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
8110	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	10kV新振线长青园支3右5号变压器	315	12.53%	244.02	244.02	否	否	无	-2%	
8111	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	嘉隆欣苑三期1#箱变1#变压器	630	44.17%	288.76	288.76	否	否	无	2%	
8112	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	嘉隆欣苑三期2#箱变1#变压器	500	43.60%	232.00	232.00	否	否	无	0%	
8113	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	嘉隆欣苑三期3#箱变1#变压器	500	36.89%	265.54	265.54	否	否	无	-1%	
8114	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	蓝盾小区箱变1#变压器	630	18.02%	453.50	453.50	否	否	无	-2%	
8115	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	蓝盾小区箱变2#变压器	630	18.46%	450.68	450.68	否	否	无	-52%	
8116	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	新振线高速家属楼箱变1#变	500	58.61%	156.94	156.94	否	否	无	-5%	
8117	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	新振线嘉隆欣苑1#箱变2#变	500	50.89%	195.54	195.54	否	否	无	-8%	
8118	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	新振线嘉隆欣苑2#箱变1#变	630	29.61%	380.46	380.46	否	否	无	-7%	
8119	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	新振线嘉隆欣苑2#箱变2#变	630	28.39%	388.12	388.12	否	否	无	-2%	
8120	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	新振线嘉隆欣苑二期1#箱变1#变	630	32.47%	362.42	362.42	否	否	无	-5%	
8121	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	新振线嘉隆欣苑二期2#箱变1#变	630	34.12%	352.06	352.06	否	否	无	-5%	
8122	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	新振线嘉隆欣苑二期3#箱变1#变	630	39.90%	315.64	315.64	否	否	无	-7%	
8123	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	新振线嘉隆欣苑二期4#箱变1#变	630	27.11%	396.22	396.22	否	否	无	-3%	
8124	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	新振线蓝盾红旗小区箱变1#变	630	19.84%	441.99	441.99	否	否	无	-18%	
8125	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	新振线人大住宅箱变1#变	500	29.93%	300.35	300.35	否	否	无	-4%	
8126	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	新振线腾龙苑箱变变压器	315	63.75%	82.69	82.69	否	否	无	-8%	
8127	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新振线	阳光园八区箱变1#变压器	400	47.78%	168.90	168.90	否	否	无	-4%	
8128	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV开发北线	10kV塑业线奇塑分6左5号变压器	315	48.20%	131.66	131.66	否	否	无	1%	
8129	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV开发北线	开发北线公租房1#箱变201出线间	630	12.31%	489.44	489.44	否	否	无	-11%	
8130	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV开发北线	开发北线公租房2#箱变201出线间	630	12.40%	488.86	488.86	否	否	无	-10%	
8131	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV开发北线	开发北线华夏紫荆城1#箱变1#变压	630	30.58%	374.36	374.36	否	否	无	-2%	
8132	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV开发北线	开发北线华夏紫荆城2#箱变1#变压	630	21.34%	432.58	432.58	否	否	无	-3%	
8133	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV开发北线	开发北线华夏紫荆城3#箱变1#变压	630	25.43%	406.78	406.78	否	否	无	-9%	
8134	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV开发北线	开发北线华夏紫荆城二期1#箱变1#	630	22.49%	425.32	425.32	否	否	无	-6%	
8135	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV开发北线	开发北线华夏紫荆城二期2#箱变1#	630	22.00%	428.42	428.42	否	否	无	-2%	
8136	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV开发北线	开发北线华夏紫荆城二期3#箱变1#	630	23.15%	421.18	421.18	否	否	无	3%	
8137	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV开发北线	开发北线华夏紫荆城二期4#箱变1#	630	28.70%	386.22	386.22	否	否	无	12%	
8138	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV开发北线	开发北线华夏紫荆城三期1#箱变 201出线间隔变压器	500	29.77%	301.14	301.14	否	否	无	0%	
8139	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV开发北线	学府佳苑1#箱变1#变压器	400	24.23%	263.07	263.07	否	否	无	3%	
8140	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV开发北线	学府佳苑2#箱变1#变压器	400	25.39%	258.43	258.43	否	否	无	-1%	
8141	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV开发南线	10kV开发南线12+01号柱上变压器	200	69.75%	40.51	40.51	否	否	无	32%	
8142	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV帽山线	10kV帽山线前帽山分09号变压器	100	68.29%	21.71	21.71	否	否	无	-14%	
8143	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV帽山线	10kV帽山线前帽山分22号变压器	400	66.28%	94.90	94.90	否	否	无	27%	
8144	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV帽山线	10kV帽山线前帽山分26号变压器	100	47.62%	42.38	42.38	否	否	无	-13%	
8145	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV帽山线	10kV帽山线橡园支15左20右01号变	100	51.97%	38.03	38.03	否	否	无	12%	
8146	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV富州线	10kV富州线（右）09右01号变压器	315	24.58%	206.08	206.08	否	否	无	74%	
8147	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV富州线	10kV富州线26号变压器	315	68.63%	67.30	67.30	否	否	无	-6%	
8148	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV富州线	富州线碧桂园1#配电室201配电变	1000	39.60%	504.03	504.03	否	否	无	55%	
8149	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV富州线	富州线碧桂园1#配电室202配电变	1000	31.14%	588.60	588.60	否	否	无	123%	
8150	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV富州线	富州线雍景天成1#箱变1#变压器	630	19.73%	442.68	442.68	否	否	无	0%	
8151	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV富州线	富州线雍景天成2#箱变1#变压器	630	25.86%	404.10	404.10	否	否	无	-6%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
8152	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV富州线	凯旋城1#箱变1#变	630	34.84%	347.48	347.48	否	否	无	-8%	
8153	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV富州线	凯旋城2#箱变1#变	500	30.71%	296.46	296.46	否	否	无	0%	
8154	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV富州线	凯旋城2#箱变2#变	500	45.84%	220.78	220.78	否	否	无	2%	
8155	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV富州线	凯旋城3#箱变1#变	500	34.61%	276.93	276.93	否	否	无	14%	
8156	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV富州线	凯旋城3#箱变2#变	500	36.79%	266.05	266.05	否	否	无	-6%	
8157	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV富州线	凯旋城4#箱变1#变	500	37.80%	260.98	260.98	否	否	无	1%	
8158	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV富州线	凯旋城4#箱变2#变	500	41.21%	243.94	243.94	否	否	无	-2%	
8159	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV富州线	万隆之家箱变201出线1#变压器	500	21.99%	340.05	340.05	否	否	无	-4%	
8160	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV富州线	万隆之家箱变202出线2#变压器	500	31.21%	293.94	293.94	否	否	无	-3%	
8161	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	10kV银盛线12右03+1号变压器(业	200	65.01%	49.97	49.97	否	否	无	79%	
8162	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	10kV银盛线山西分18号变压器(20	400	36.12%	215.53	215.53	否	否	无	-2%	
8163	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	10kV银盛线山西分19#+1变压器(业	400	15.43%	298.27	298.27	否	否	无	-58%	
8164	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	10kV银盛线山西分73右1号变压器	50	41.09%	24.46	24.46	否	否	无	-28%	
8165	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	10kV银盛线山西分77号变压器	100	53.69%	36.31	36.31	否	否	无	-12%	
8166	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	10kV银盛线山西分10号变压器(能	100	66.14%	23.86	23.86	否	否	无	4%	
8167	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线山境欣园1#箱变1#变	400	57.08%	131.70	131.70	否	否	无	0%	
8168	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线山境欣园2#箱变1#变	400	33.30%	226.79	226.79	否	否	无	-5%	
8169	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线山境欣园2#箱变2#变	400	35.21%	219.17	219.17	否	否	无	0%	
8170	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线山境欣园3#箱变1#变	400	29.84%	240.65	240.65	否	否	无	-4%	
8171	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线山境欣园3#箱变2#变	400	40.20%	199.19	199.19	否	否	无	-4%	
8172	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线盛丰城市花园1#配电站201 出线配电变压器	800	27.38%	501.00	501.00	否	否	无	0%	
8173	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	银盛线盛丰城市花园1#配电站202 出线配电变压器	800	15.47%	596.28	596.28	否	否	无	-9%	
8174	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	御墅林峰1#箱变201出线1#变压器	500	32.08%	289.60	289.60	否	否	无	6%	
8175	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	御墅林峰2#箱变201出线1#变压器	400	19.61%	281.58	281.58	否	否	无	8%	
8176	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV银盛线	御墅林峰3#箱变201出线1#变压器	630	24.02%	415.70	415.70	否	否	无	13%	
8177	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV山东线	10kV山东线21号变压器	100	16.91%	73.09	73.09	否	否	无	243%	
8178	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV山东线	10kV山东线23右02号变压器(能效)	100	58.22%	31.79	31.79	否	否	无	-2%	
8179	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV山东线	10kV山东线23右8号变压器	160	28.18%	98.91	98.91	否	否	无	-7%	
8180	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV山东线	10kV山东线30左前1号变压器	200	29.13%	121.75	121.75	否	否	无	-1%	
8181	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV山东线	10kV山东线33号变压器	400	53.59%	145.64	145.64	否	否	无	5%	
8182	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV山东线	10kV山东线38号变压器	315	12.42%	244.38	244.38	否	否	无	-17%	
8183	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV山东线	10kV山东线乳品分03号变压器	100	48.65%	41.35	41.35	否	否	无	0%	
8184	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV山东线	山东线欣嘉园箱变变压器	500	22.12%	339.41	339.41	否	否	无	-2%	
8185	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV山东线	溢芳园1#箱变201出线1#变压器	630	43.35%	293.88	293.88	否	否	无	1%	
8186	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV山东线	溢芳园2#箱变201出线1#变压器	630	51.75%	240.98	240.98	否	否	无	-5%	
8187	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV山东线	溢芳园3#箱变201出线1#变压器	630	35.88%	340.96	340.96	否	否	无	1%	
8188	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV辽海线	10kV辽海线(左)18号变压器	500	58.90%	155.49	155.49	否	否	无	-4%	
8189	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV辽海线	辽海线电业小区二期箱变1#变	315	27.19%	197.84	197.84	否	否	无	-3%	
8190	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV辽海线	市政小区配电站1#变	800	52.71%	298.32	298.32	否	否	无	-13%	
8191	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV辽海线	市政小区配电站2#变	800	65.13%	198.94	198.94	否	否	无	0%	
8192	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	10kV振红联线02右02号变压器(能	400	63.96%	104.17	104.17	否	否	无	-4%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
8193	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	10kV振红联线北柳分12左03号变压	400	33.20%	227.18	227.18	否	否	无	34%	
8194	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	北柳家园1#箱变203出线1#变压器	630	20.75%	436.30	436.30	否	否	无	-5%	
8195	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	北柳家园1#箱变204出线2#变压器	630	30.87%	372.50	372.50	否	否	无	-3%	
8196	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	北柳家园2#箱变201出线1#变压器	630	22.19%	427.20	427.20	否	否	无	-3%	
8197	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	北柳家园2#箱变202出线2#变压器	630	16.52%	462.90	462.90	否	否	无	-3%	
8198	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	金穗花苑箱变201出线1#变压器	630	21.60%	430.94	430.94	否	否	无	-12%	
8199	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	金穗花苑箱变202出线2#变压器	630	30.87%	372.54	372.54	否	否	无	-1%	
8200	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	盛峰二期1#箱变1#变	630	33.78%	354.16	354.16	否	否	无	-3%	
8201	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	盛峰二期1#箱变2#变	630	29.03%	384.14	384.14	否	否	无	-1%	
8202	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	盛峰二期2#箱变1#变	500	30.16%	299.18	299.18	否	否	无	-13%	
8203	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	盛峰二期2#箱变2#变	500	36.73%	266.35	266.35	否	否	无	6%	
8204	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	盛峰嘉苑1#配电站1#变压器	630	62.02%	176.25	176.25	否	否	无	6%	
8205	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	盛峰嘉苑1#配电站2#变压器	630	37.12%	333.12	333.12	否	否	无	16%	
8206	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	盛峰嘉苑1#箱变1#变压器	630	28.60%	386.84	386.84	否	否	无	-3%	
8207	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	盛峰嘉苑1#箱变2#变压器	630	20.41%	438.42	438.42	否	否	无	-6%	
8208	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	盛峰嘉苑2#配电站1#变压器	800	53.90%	288.78	288.78	否	否	无	12%	
8209	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	盛峰嘉苑2#箱变201出线1#变压器	630	21.78%	429.78	429.78	否	否	无	0%	
8210	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	盛峰嘉苑2#箱变202出线2#变压器	630	20.71%	436.50	436.50	否	否	无	2%	
8211	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	盛峰嘉苑3#箱变201出线1#变压器	630	32.74%	360.74	360.74	否	否	无	26%	
8212	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	盛峰嘉苑3#箱变202出线2#变压器	630	30.43%	375.32	375.32	否	否	无	65%	
8213	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	振红联线北柳分扬达嘉和城1#箱变	630	7.48%	519.88	519.88	否	否	无	-3%	
8214	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	振红联线北柳分扬达嘉和城变电所	800	35.43%	436.58	436.58	否	否	无	-7%	
8215	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	振红联线北柳分扬达嘉和城变电所	800	30.87%	473.06	473.06	否	否	无	1%	
8216	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	振红联线电业小区箱变1#变	630	39.00%	321.32	321.32	否	否	无	-7%	
8217	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	振红联线盛丰嘉苑二期配电站1#变	800	72.55%	139.61	139.61	否	否	无	1%	
8218	国网开发区供电公司	振兴66kV变电站	10kV振红联线	振红联线盛丰嘉苑二期配电站2#变	800	15.38%	596.98	596.98	否	否	无	2%	
8219	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新海线	10kV新海线柴河街支柳条沟分2+1号变压器(业扩)	200	43.42%	93.16	93.16	否	否	无	23%	
8220	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV富州线	10kV富州线东热源支05右01号变压	400	66.28%	94.88	94.88	否	否	无	35%	
8221	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗乙线	10kV新岗乙线八五七分建材支02分01号变压器(业扩)	200	79.33%	21.34	21.34	否	否	无	23%	
8222	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV车专四线	10kV车专四线46+1号变压器(业扩)	200	65.33%	49.34	49.34	否	否	无	38%	
8223	国网开发区供电公司	乱石山66kV变电站	10kV沙坨子线	10kV沙坨线06分112右05左09号变	200	23.09%	133.82	133.82	否	否	无	45%	
8224	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV顾官线	10kV顾官线茨沟支11右01号变压器	100	1.45%	88.55	88.55	否	否	无	37%	
8225	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	官台变2860顾官	10kV顾官线98左01号变压器(业扩)	200	38.88%	102.23	102.23	否	否	无	45%	
8226	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	莲花变1087莲花	10kV莲花线小学支18号变压器(业	100	35.03%	54.97	54.97	否	否	无	40%	
8227	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	莲花变1087莲花	10kV莲花线新区分新兴堡支04号变	100	4.91%	85.09	85.09	否	否	无	73%	
8228	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	七里变2345七台	10kV七台线46左08号变压器(业扩)	200	0.02%	179.96	179.96	否	否	无	58%	
8229	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	新兴变2749新海线	10kV新海线油库分枝校支02右03+1号变压器(业扩)	100	1.89%	88.11	88.11	否	否	无	74%	
8230	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	银南变2040银盛	10kV银盛线山西分86号变压器(业	100	27.30%	62.70	62.70	否	否	无	30%	
8231	国网开发区供电公司	石山子66kV变电站	石山子变2949石	10kV石山线北一路支09号变压器	100	26.17%	63.83	63.83	否	否	无	87%	
8232	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	银南变2041山东	10kV山东线23右12号变压器(业扩)	200	6.09%	167.82	167.82	否	否	无	51%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
8233	国网开发区供电公司	如意66kV变电站	如意变2564水湾	宝达新世界充电桩箱变1#变压器	500	16.08%	369.58	369.58	否	否	无	31%	
8234	国网开发区供电公司	七里66kV变电站	10kV七熊线	10kV七熊线38右01右01号变压器	200	0.00%	180.00	180.00	否	否	无	4%	
8235	国网开发区供电公司	新兴66kV变电站	10kV新岗甲线	10kV新岗甲线粮库支04+1号变压器	200	0.00%	180.00	180.00	否	否	无	12%	
8236	国网开发区供电公司	莲花66kV变电站	10kV莲花线	10kV莲花线新区分70号变压器(业	200	23.50%	133.01	133.01	否	否	无	34%	
8237	国网开发区供电公司	官台66kV变电站	10kV顾官线	10kV顾官线茨沟支01左00号变压器	100	0.00%	90.00	90.00	否	否	无	50%	
8238	国网开发区供电公司	银南66kV变电站	10kV帽山线	10kV帽山线前帽山分隆达支06号变	200	8.48%	163.04	163.04	否	否	无	46%	
8239	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站806八面南线	10kV八面南线大和中学分歧大和村分台变压器	100	39.44%	50.56	50.56	否	否	无	-14%	
8240	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村北线大和中学支线007号大和中学变压器	200	66.78%	46.44	46.44	否	否	无	38%	
8241	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站1125宝场线	10kV宝场线北支线010号场直2号变 压器	315	63.62%	83.09	83.09	否	否	无	59%	
8242	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站1125宝场线	10kV宝场线北支线016号场直3号变 压器	160	61.86%	45.02	45.02	否	否	无	20%	
8243	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站1125宝场线	10kV宝场线北支线021号农场街内 台区变压器	160	64.54%	40.74	40.74	否	否	无	-9%	
8244	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站1125宝场线	10kV宝场线北支线037号六分场照 明变压器	200	24.41%	131.17	131.17	否	否	无	-23%	
8245	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站1125宝场线	10kV宝场线北支线082号一分场照 明变压器	315	75.29%	46.32	46.32	否	否	无	-61%	
8246	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站1125宝场线	10kV宝场线北支线090号一分场2组 变压器	315	38.70%	161.59	161.59	否	否	无	-67%	
8247	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站1125宝场线	10kV宝场线北支线135号一分场5组 变压器	100	35.08%	54.92	54.92	否	否	无	15%	
8248	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站1125宝场线	10kV宝场线北支线57号左分二分场 分歧21号杆胡家变压器	200	43.23%	93.55	93.55	否	否	无	-60%	
8249	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站1125宝场线	10kV宝场线北支线二分场胡家分7 号二分场八家子变压器	200	54.80%	70.40	70.40	否	否	无	-54%	
8250	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站1125宝场线	10kV宝场线北支线六分场程家分支 005号六分场程家变压器	200	33.92%	112.16	112.16	否	否	无	-24%	
8251	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站1125宝场线	10kV宝场线北支线六分场董家分支 001号六分场董家变压器	200	29.16%	121.67	121.67	否	否	无	1%	
8252	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站1125宝场线	10kV宝场线北支线六分场袁家分支 014号六分场袁家变压器	200	26.52%	126.95	126.95	否	否	无	70%	
8253	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站1125宝场线	10kV宝场线北支线三分场分歧013 号三分场照明变压器	400	32.81%	228.77	228.77	否	否	无	62%	
8254	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站1125宝场线	10kV宝场线南干线098号五分场3队 变压器	100	46.43%	43.57	43.57	否	否	无	36%	
8255	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站1125宝场线	10kV宝场线南干线四分场3号分支 02号四分场3号台变压器	30	44.89%	13.53	13.53	否	否	无	-22%	
8256	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站1125宝场线	10kV宝场线南干线五分场4组分支 13号五分场4组变压器	200	24.56%	130.89	130.89	否	否	无	-60%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
8257	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1125宝场线	10kV宝场线南干线五分场五组分支 09号五分场五组变压器	200	34.21%	111.58	111.58	否	否	无	61%	
8258	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1125宝场线	10kV宝场线一分场六组分支13号一 分场六组变压器	100	20.43%	69.57	69.57	否	否	无	29%	
8259	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线064号英桃2组变压器	400	20.53%	277.87	277.87	否	否	无	-55%	
8260	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线073号英桃4组变压器	200	71.63%	36.75	36.75	否	否	无	17%	
8261	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线112号丰元村4组变压器	200	33.74%	112.52	112.52	否	否	无	-29%	
8262	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线119号丰元村3组变压器	100	69.59%	20.41	20.41	否	否	无	-64%	
8263	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线146号丰元村台变压器	100	47.52%	42.48	42.48	否	否	无	-50%	
8264	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线169号小城子村台变 压器	200	45.71%	88.59	88.59	否	否	无	-69%	
8265	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线196号丰元6组变压器	100	47.83%	42.17	42.17	否	否	无	40%	
8266	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线269号艾母村7组变压器	100	29.23%	60.77	60.77	否	否	无	44%	
8267	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线艾母村1组分支017号艾 母村1组变压器	200	39.25%	101.50	101.50	否	否	无	22%	
8268	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线艾母村2组分支002号艾 母村2组变压器	200	41.05%	97.91	97.91	否	否	无	-23%	
8269	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线艾母村3组分支002号艾 母村3组变压器	200	22.45%	135.10	135.10	否	否	无	-34%	
8270	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线艾母村4组分支016号艾 母村4组变压器	200	27.76%	124.49	124.49	否	否	无	38%	
8271	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线艾母村5、6组分支010 号艾母村5、6组变压器	200	52.03%	75.94	75.94	否	否	无	17%	
8272	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线艾母村8组分支003号艾 母村8组变压器	200	31.15%	117.70	117.70	否	否	无	-48%	
8273	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线艾母村台分支012号艾 母村台变压器	100	27.82%	62.18	62.18	否	否	无	-2%	
8274	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线东三合1组分支008号东 三合1组变压器	200	34.04%	111.92	111.92	否	否	无	99%	
8275	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线东三合2组分支008号东 三合2组变压器	100	62.83%	27.17	27.17	否	否	无	-36%	
8276	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线东三合3、4组分支005 号东三合4组变压器	100	74.41%	15.59	15.59	否	否	无	-77%	
8277	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线东三合3、4组分支016 号东三合3组变压器	200	19.31%	141.37	141.37	否	否	无	-67%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
8278	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线东三合6组分支029号东 三合5组变压器	100	48.26%	41.74	41.74	否	否	无	129%	
8279	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线东三合6组分支038号东 三合6组变压器	100	62.54%	27.46	27.46	否	否	无	-31%	
8280	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线东三合9组分支017号东 三合9组变压器	100	34.25%	55.75	55.75	否	否	无	-61%	
8281	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线东三合分歧050号东三 合村台变压器	50	70.08%	9.96	9.96	否	否	无	-27%	
8282	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线东三合分歧072号东三 合7、8组变压器	100	68.51%	21.49	21.49	否	否	无	40%	
8283	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线东苇子1、2组分支009 号东苇子1、2组变压器	400	25.19%	259.24	259.24	否	否	无	-25%	
8284	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线东苇子3、4组分支012 号东苇子3、4组变压器	400	35.03%	219.87	219.87	否	否	无	-19%	
8285	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线东苇子5组分支001号东 苇子5组变压器	100	53.69%	36.31	36.31	否	否	无	69%	
8286	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线东苇子7组分支009号东 苇子7组变压器	200	27.77%	124.46	124.46	否	否	无	-28%	
8287	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线东苇子8组分支007号东 苇子8组变压器	100	41.47%	48.53	48.53	否	否	无	-67%	
8288	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线东苇子9组分支022号东 苇子9组变压器	400	25.36%	258.56	258.56	否	否	无	-30%	
8289	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线东苇子分歧053号东苇 子6组变压器	100	63.09%	26.91	26.91	否	否	无	90%	
8290	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线丰元5组分支004号丰元 5组变压器	200	51.58%	76.84	76.84	否	否	无	-62%	
8291	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线丰元村1组分支004号丰 元村1组变压器	200	27.08%	125.85	125.85	否	否	无	34%	
8292	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线丰元村2组分支001号丰 元村2组变压器	200	29.59%	120.83	120.83	否	否	无	24%	
8293	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线姜家1组分支002号姜家 1组变压器	100	30.53%	59.47	59.47	否	否	无	10%	
8294	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线姜家分歧007号姜家2组 变压器	100	76.75%	13.25	13.25	否	否	无	-25%	
8295	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线刘美8组分支012号刘美 8组变压器	200	32.69%	114.63	114.63	否	否	无	12%	
8296	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线罗家1、6组分支003号 罗家村台变压器	100	52.66%	37.34	37.34	否	否	无	-71%	
8297	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线罗家1、6组分支010号 罗家1、6组变压器	400	10.07%	319.73	319.73	否	否	无	32%	
8298	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线罗家2组分支007号罗家 2组变压器	100	38.69%	51.31	51.31	否	否	无	121%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
8299	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线罗家分支038号罗家3、 4、5组台变压器	200	46.02%	87.97	87.97	否	否	无	-7%	
8300	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线苇子3组分支001号苇子 3组变压器	200	35.96%	108.07	108.07	否	否	无	-48%	
8301	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线苇子4、8组分支010号 苇子4、8组变压器	200	39.16%	101.68	101.68	否	否	无	-26%	
8302	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线苇子分歧030号苇子村5 、6组变压器	200	68.74%	42.52	42.52	否	否	无	49%	
8303	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线苇子分歧069号苇子1、 2组变压器	200	41.32%	97.36	97.36	否	否	无	2%	
8304	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线五道1、10组分支021号 五道1、10组变压器	100	71.62%	18.38	18.38	否	否	无	117%	
8305	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线五道2组分支003号五道 2组变压器	200	76.07%	27.87	27.87	否	否	无	-59%	
8306	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线五道4组分支002五道4 组变压器	200	38.85%	102.31	102.31	否	否	无	-49%	
8307	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线五道9组分支003号五道 9组变压器	100	37.73%	52.27	52.27	否	否	无	-15%	
8308	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线五道分支030号五道3、 5、8组变压器	400	29.89%	240.46	240.46	否	否	无	-15%	
8309	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线五道分支062号五道6、 7组变压器	200	44.38%	91.24	91.24	否	否	无	58%	
8310	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线五道分支分苇子7组分 支001号苇子7组变压器	200	33.03%	113.95	113.95	否	否	无	18%	
8311	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线西苇子1、2、3组分支 011号西苇子1、2、3组变压器	200	40.38%	99.23	99.23	否	否	无	14%	
8312	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线西苇子4组分支001号西 苇子4组变压器铭牌	400	29.57%	241.73	241.73	否	否	无	93%	
8313	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线西苇子5、6组分支003 号西苇子5、6组变压器	400	25.17%	259.33	259.33	否	否	无	142%	
8314	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线西苇子分歧007号西苇 子7组变压器	100	49.58%	40.42	40.42	否	否	无	104%	
8315	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线西苇子分歧067号姜家5 、6组变压器	200	39.38%	101.24	101.24	否	否	无	2%	
8316	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线西苇子分歧076号姜家3 、4组变压器	200	42.16%	95.69	95.69	否	否	无	16%	
8317	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线西苇子分歧152号袁家2 组变压器	100	68.63%	21.37	21.37	否	否	无	-26%	
8318	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线西苇子分歧163号袁家3 组变压器	200	25.22%	129.56	129.56	否	否	无	39%	
8319	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线西苇子分歧192号袁家5 组变压器	200	38.43%	103.14	103.14	否	否	无	-13%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
8320	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线小城子3、4组分支004 号小城子村3、4组变压器	200	36.83%	106.34	106.34	否	否	无	-19%	
8321	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线小城子5组分支011号小 城子2组变压器	200	35.86%	108.28	108.28	否	否	无	-59%	
8322	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线小城子5组分支020号小 城子5组变压器	200	23.10%	133.79	133.79	否	否	无	-18%	
8323	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线小城子村1组分支006号 小城子村1组变压器	200	28.08%	123.84	123.84	否	否	无	-56%	
8324	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线杨家1、2组分支010号 杨家1、2组变压器	200	33.89%	112.22	112.22	否	否	无	-64%	
8325	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线杨家4组分支007号杨家 4组变压器	100	57.14%	32.86	32.86	否	否	无	31%	
8326	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线杨家6组分支049号杨家 6组变压器	100	48.96%	41.04	41.04	否	否	无	-40%	
8327	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线杨家分岐013号杨家3组 变压器	200	13.62%	152.75	152.75	否	否	无	-20%	
8328	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线杨家分岐022号杨家村 台变压器	100	20.66%	69.34	69.34	否	否	无	21%	
8329	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线杨家分岐035号杨家5组 变压器	400	19.91%	280.34	280.34	否	否	无	-22%	
8330	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线英桃1组分支002号英桃 1组变压器	200	33.51%	112.97	112.97	否	否	无	-23%	
8331	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线英桃3组分支004号英桃 3组变压器	100	49.88%	40.12	40.12	否	否	无	-15%	
8332	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线英桃6组分支010号英桃 6组变压器	200	21.00%	137.99	137.99	否	否	无	-42%	
8333	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线英桃7组分支008号英桃 7组变压器	200	23.86%	132.28	132.28	否	否	无	-13%	
8334	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线英桃9组分支005号英桃 9组变压器	80	65.30%	19.76	19.76	否	否	无	-47%	
8335	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线英桃八组分支003号英 桃8组变压器	315	42.24%	150.44	150.44	否	否	无	-3%	
8336	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线英桃分支004号英桃村 台变压器	160	79.05%	17.52	17.52	否	否	无	-21%	
8337	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线英桃五组分支002号英 桃五组变压器	200	29.20%	121.60	121.60	否	否	无	-9%	
8338	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线袁家1组分支002号袁家 1组变压器	200	39.38%	101.25	101.25	否	否	无	-47%	
8339	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线袁家4组分支002号袁家 4组变压器	200	23.87%	132.25	132.25	否	否	无	94%	
8340	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1128宝东线	10kV宝东线袁家6组分支017号袁家 6组变压器	100	37.92%	52.08	52.08	否	否	无	94%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
8341	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线140号龙凤沟五组变 压器	100	53.66%	36.34	36.34	否	否	无	32%	
8342	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线162号龙凤沟二组变 压器	100	58.18%	31.82	31.82	否	否	无	37%	
8343	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线八宝村5、6组分支003 号八宝村5、6组变压器	200	48.20%	83.60	83.60	否	否	无	6%	
8344	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线八宝村5、6组分支012 号八宝村3、4组变压器	400	21.72%	273.10	273.10	否	否	无	25%	
8345	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线八宝村7、8组分支001 号八宝村7、8组变压器	200	54.44%	71.12	71.12	否	否	无	-5%	
8346	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线八宝蔬菜大棚分支011 号八宝蔬菜大棚变压器	160	57.26%	52.38	52.38	否	否	无	280%	
8347	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线北洼子1组分支002号北 洼子2组变压器	315	45.93%	138.82	138.82	否	否	无	37%	
8348	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线北洼子1组分支011号北 洼子1组变压器	100	33.63%	56.37	56.37	否	否	无	60%	
8349	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线北洼子3、4组分支002 号北洼子村3、4组变压器	200	55.03%	69.94	69.94	否	否	无	-45%	
8350	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线北洼子大棚1号台分6号 北洼子大棚1号台变压器	100	59.00%	31.00	31.00	否	否	无	-1%	
8351	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线北洼子大棚2号台分支 003号大棚2号台变压器	30	47.08%	12.88	12.88	否	否	无	8%	
8352	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线北洼子分岐008号北洼 子村变压器	200	32.27%	115.46	115.46	否	否	无	101%	
8353	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线北洼子分支030号北洼 子5、6组变压器	200	31.07%	117.86	117.86	否	否	无	66%	
8354	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线北洼子分支092号八宝1 、2组变压器	200	34.07%	111.87	111.87	否	否	无	-28%	
8355	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线北洼子分支167号红英4 组变压器	200	21.56%	136.88	136.88	否	否	无	113%	
8356	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线北洼子七组A分支017+1 号北洼子八组变压器	160	52.02%	60.76	60.76	否	否	无	-4%	
8357	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线北洼子七组分支029号 北洼子七组变压器	400	22.59%	269.65	269.65	否	否	无	0%	
8358	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线房家九组分支035号房 家六组变压器	100	47.68%	42.32	42.32	否	否	无	8%	
8359	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线房家九组分支080号房 家八组变压器	100	24.52%	65.48	65.48	否	否	无	14%	
8360	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线房家九组分支085号房 家九组变压器	200	34.61%	110.77	110.77	否	否	无	71%	
8361	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线房家七组分支001号房 家七组变压器	100	61.06%	28.94	28.94	否	否	无	-44%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
8362	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线房家三组分支017号房 家三组变压器	200	30.47%	119.06	119.06	否	否	无	159%	
8363	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线房家四组A分支020+1号 房家五组变压器	100	50.69%	39.32	39.32	否	否	无	83%	
8364	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线房家四组分支002号房 家后5、6组变压器	100	40.29%	49.71	49.71	否	否	无	-36%	
8365	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线房家四组分支040号房 家四组变压器	100	70.52%	19.48	19.48	否	否	无	7%	
8366	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线红英1组分支02号红英1 组变压器	200	47.20%	85.59	85.59	否	否	无	-10%	
8367	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线红英2组分支010号红英 2组变压器	200	25.67%	128.66	128.66	否	否	无	59%	
8368	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线红英3组分支005号红英 三八组变压器	200	58.90%	62.19	62.19	否	否	无	3%	
8369	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线红英6组分支006号红英 6组变压器	100	51.56%	38.44	38.44	否	否	无	-36%	
8370	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线红英6组分支013号红英 10组变压器	200	20.07%	139.86	139.86	否	否	无	78%	
8371	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线红英7组分支015号红英 7、11组变压器	200	46.88%	86.24	86.24	否	否	无	-37%	
8372	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线红英五九组分支001号 红英五九组变压器	400	15.11%	299.54	299.54	否	否	无	44%	
8373	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线刘美二组分支007号刘 美二组变压器	100	54.24%	35.76	35.76	否	否	无	-24%	
8374	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线刘美六组分支093号房家1、 2组变压器	400	42.11%	191.57	191.57	否	否	无	160%	
8375	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线刘美六组A分支003号刘 美六组台变压器	200	38.40%	103.21	103.21	否	否	无	-17%	
8376	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线刘美六组分支004+2号 刘美七组台变压器	100	70.88%	19.12	19.12	否	否	无	19%	
8377	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线刘美六组分支011号刘 美九组变压器	200	27.05%	125.90	125.90	否	否	无	4%	
8378	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线刘美三组分支008号刘 美三组变压器	200	27.91%	124.18	124.18	否	否	无	6%	
8379	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线刘美十组分支005号刘 美十组变压器	200	37.52%	104.96	104.96	否	否	无	-13%	
8380	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线刘美水田分支020号刘 美十组水田变压器	100	31.81%	58.19	58.19	否	否	无	6%	
8381	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线刘美四组分支017号刘 美四组变压器	200	37.09%	105.82	105.82	否	否	无	74%	
8382	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线刘美四组分支045号刘 美大桥变压器	200	52.62%	74.75	74.75	否	否	无	24%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
8383	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线刘美五组分支003号刘 美五组变压器	100	49.04%	40.96	40.96	否	否	无	-59%	
8384	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线刘美一组分支008号刘 美一组变压器	100	72.36%	17.64	17.64	否	否	无	88%	
8385	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线龙凤沟八组分支008号 龙凤沟八组变压器	200	19.33%	141.34	141.34	否	否	无	99%	
8386	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线龙凤沟六组分支008号 龙凤沟六组变压器	315	59.64%	95.64	95.64	否	否	无	6%	
8387	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线龙凤沟七组分支004号 龙凤沟七组变压器	100	39.59%	50.41	50.41	否	否	无	24%	
8388	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线龙凤沟三组分支003号 龙凤沟三组变压器	200	54.29%	71.42	71.42	否	否	无	1%	
8389	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线龙凤沟四组分支007号 龙凤沟四组变压器	100	56.88%	33.12	33.12	否	否	无	67%	
8390	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线龙凤沟一组东分支004 号龙凤沟一组东变压器	100	24.29%	65.72	65.72	否	否	无	92%	
8391	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线龙凤沟一组分支003号 龙凤沟一组变压器	50	35.69%	27.15	27.15	否	否	无	7%	
8392	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线四分场分支009号四分 场变压器	100	37.91%	52.09	52.09	否	否	无	16%	
8393	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线五分场1组分支005号五 分场1组变压器	100	73.92%	16.08	16.08	否	否	无	53%	
8394	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线五分场二组分支004号 五分场2组变压器	200	71.72%	36.56	36.56	否	否	无	5%	
8395	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线张家1组A分支003号张 家1组南变压器	100	36.86%	53.14	53.14	否	否	无	114%	
8396	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线张家1组分支012号张家 4组变压器	200	22.96%	134.09	134.09	否	否	无	-12%	
8397	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线张家1组分支020号张家 2、3组变压器	100	57.41%	32.60	32.60	否	否	无	128%	
8398	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线张家1组分支035号张家 1组北变压器	100	43.02%	46.98	46.98	否	否	无	423%	
8399	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线张家6组分支010+1号张 家6组变压器	50	70.37%	9.82	9.82	否	否	无	-39%	
8400	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线张家6组分支022号张家 7组变压器	80	58.55%	25.16	25.16	否	否	无	51%	
8401	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线张家7组分支029号张家 5组变压器	315	20.28%	219.61	219.61	否	否	无	50%	
8402	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线张家8组分支001号张家 八组变压器	200	19.65%	140.69	140.69	否	否	无	112%	
8403	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1126宝西线	10kV宝西线张家十组分支005号张 家九、十组变压器	200	48.55%	82.90	82.90	否	否	无	209%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
8404	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线045号三道二组变压器	200	31.82%	116.35	116.35	否	否	无	31%	
8405	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线106号街内变压器	400	63.06%	107.78	107.78	否	否	无	-12%	
8406	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线二道四组分支001号二 道四组变压器	100	27.62%	62.38	62.38	否	否	无	-11%	
8407	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线二道一组分支001号二 道二组变压器	100	55.17%	34.83	34.83	否	否	无	6%	
8408	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线二道一组分支05号二道 一组变压器	200	21.38%	137.24	137.24	否	否	无	-10%	
8409	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线二组分歧014号二道三 组变压器	200	38.78%	102.44	102.44	否	否	无	33%	
8410	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线二组分歧038号二道五 组变压器	200	20.90%	138.20	138.20	否	否	无	-12%	
8411	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线二组分歧056号海家六 组变压器	400	10.64%	317.42	317.42	否	否	无	56%	
8412	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线发岭分歧062号发岭五 组变压器	200	31.98%	116.03	116.03	否	否	无	-44%	
8413	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线发岭分歧069号发岭六 组变压器	100	67.00%	23.00	23.00	否	否	无	-55%	
8414	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线发岭九组分支043号发 岭九组变压器	200	27.10%	125.81	125.81	否	否	无	-49%	
8415	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线发岭九组分支27号发岭 八组变压器	400	13.95%	304.20	304.20	否	否	无	-65%	
8416	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线发岭七组分支001号发 岭七组变压器	200	29.31%	121.38	121.38	否	否	无	-3%	
8417	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线发岭三组分支005号发 岭三组变压器	200	20.14%	139.71	139.71	否	否	无	-6%	
8418	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线发岭十组分支012号发 岭十组变压器	200	16.69%	146.62	146.62	否	否	无	-65%	
8419	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线发岭四组分支002号发 岭四组变压器	100	52.15%	37.85	37.85	否	否	无	-36%	
8420	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线发岭一二组分支027号 发岭一组变压器	200	32.77%	114.46	114.46	否	否	无	7%	
8421	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线发岭一二组分支15号发 岭二组变压器	100	37.43%	52.57	52.57	否	否	无	-41%	
8422	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线海家分13海家三四组分 12号海家三四组变压器	400	18.14%	287.45	287.45	否	否	无	69%	
8423	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线海家分歧034号海家一 二组变压器	160	33.20%	90.89	90.89	否	否	无	9%	
8424	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线海家分歧西八百三分 支变压器	100	36.85%	53.15	53.15	否	否	无	-24%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
8425	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线宏大二组分支002号宏 大二组变压器	200	22.96%	134.08	134.08	否	否	无	26%	
8426	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线宏大六组分支007号宏 大五组分台变压器	50	56.87%	16.57	16.57	否	否	无	-42%	
8427	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线宏大三组分支015号宏 大三组变压器	100	66.78%	23.22	23.22	否	否	无	55%	
8428	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线宏大四组分支006号宏 大四组变压器	100	30.58%	59.42	59.42	否	否	无	101%	
8429	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线宏大五组分歧035号宏 大五组变压器	400	17.64%	289.46	289.46	否	否	无	-20%	
8430	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线宏大一九组分支010号 宏大一九组变压器	100	60.03%	29.97	29.97	否	否	无	90%	
8431	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线街内三号台分歧001号 街内3号变压器	400	22.68%	269.27	269.27	否	否	无	-22%	
8432	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线街内一号台分歧003号 街内一号变压器	200	70.05%	39.90	39.90	否	否	无	-33%	
8433	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线柳条分歧024号柳条八 组变压器	100	35.75%	54.25	54.25	否	否	无	19%	
8434	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线柳条分歧047号柳条七 组变压器	100	29.02%	60.98	60.98	否	否	无	-38%	
8435	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线柳条分歧067号柳条六 组变压器	100	36.37%	53.63	53.63	否	否	无	56%	
8436	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线柳条九组分支013号柳 条三四组变压器	200	33.31%	113.38	113.38	否	否	无	-13%	
8437	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线柳条九组分支035号柳 条九组变压器	200	14.50%	151.00	151.00	否	否	无	-2%	
8438	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线柳条五组分支002号柳 条五组变压器	100	23.46%	66.54	66.54	否	否	无	70%	
8439	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线柳条一二组分支009号 柳条一二组变压器	400	22.39%	270.42	270.42	否	否	无	19%	
8440	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线三道八组分支002号三 道一组变压器	400	17.40%	290.39	290.39	否	否	无	3%	
8441	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线三道村部分支003号三 道村部变压器	100	49.05%	40.95	40.95	否	否	无	-24%	
8442	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线三道村部分支010号三 道村部变压器	400	10.83%	316.67	316.67	否	否	无	-14%	
8443	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线三道四五组分支004号 三道四、五组变压器	400	22.55%	269.80	269.80	否	否	无	-54%	
8444	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线双坊二组分支001号双 坊二组变压器	400	20.64%	277.44	277.44	否	否	无	3%	
8445	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线双坊分支022号双坊八 、九组变压器	100	43.54%	46.46	46.46	否	否	无	-26%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
8446	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线双坊分支029号双坊七 组变压器	200	31.44%	117.11	117.11	否	否	无	28%	
8447	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线双坊分支035号双坊六 组变压器	100	71.23%	18.77	18.77	否	否	无	-10%	
8448	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线双坊分支046号双坊五 组变压器	200	46.18%	87.64	87.64	否	否	无	65%	
8449	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线双坊分支055号双坊四 组变压器	200	28.46%	123.08	123.08	否	否	无	22%	
8450	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线双坊分支063号双方三 组变压器	400	10.19%	319.24	319.24	否	否	无	89%	
8451	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线双坊十组分支009号双 坊十组变压器	100	38.23%	51.77	51.77	否	否	无	-26%	
8452	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线双坊一组分支007号双 坊一组变压器	100	24.43%	65.57	65.57	否	否	无	34%	
8453	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线四海分歧005号四海一 、二组变压器	100	53.05%	36.95	36.95	否	否	无	-40%	
8454	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线四海分歧024号四海二 、八组变压器	200	23.14%	133.72	133.72	否	否	无	-19%	
8455	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线四海分歧046号四海六 组变压器	200	19.69%	140.62	140.62	否	否	无	-64%	
8456	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线四海分歧059号四海七 组变压器	100	27.50%	62.50	62.50	否	否	无	-29%	
8457	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线四海分歧8号T2号杆四 海8组变压器	100	46.56%	43.44	43.44	否	否	无	-15%	
8458	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线四海四组分支004号四 海四组变压器	100	35.16%	54.84	54.84	否	否	无	-43%	
8459	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线四海五组分支001号四 海五组变压器	200	25.14%	129.72	129.72	否	否	无	3%	
8460	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线西八百6.7组分011号西 八百六七组变压器	400	13.57%	305.73	305.73	否	否	无	120%	
8461	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线西八百分歧008西八百 4.5组支010号四组变压器	400	24.60%	261.61	261.61	否	否	无	53%	
8462	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线西八百分歧035号西八 百一、二组变压器	100	63.70%	26.30	26.30	否	否	无	74%	
8463	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1168头道线	10kV头道线西八百一组分支004号 西八百一组变压器	200	34.51%	110.98	110.98	否	否	无	13%	
8464	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线125号西嘎村5组公变台 区变压器	100	75.05%	14.95	14.95	否	否	无	24%	
8465	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线256号张家村1组公变台 区变压器	100	35.24%	54.76	54.76	否	否	无	-48%	
8466	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线261号张家村2组公变台 区变压器	200	16.99%	146.02	146.02	否	否	无	12%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
8467	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线6.7组分支019号长发 6.7组公变台区变压器	100	45.27%	44.73	44.73	否	否	无	-27%	
8468	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线宝力5组分歧010号宝力 5组公变台区变压器	100	58.01%	31.99	31.99	否	否	无	-2%	
8469	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线董家村1.2组分歧023号 董家村1.2组公变台区变压器	200	42.11%	95.78	95.78	否	否	无	41%	
8470	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线董家村2组分支007号董 家村2组公变台区变压器	100	58.42%	31.58	31.58	否	否	无	-10%	
8471	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线董家村3组分歧006号董 家村3组公变台区变压器	400	17.74%	289.03	289.03	否	否	无	-21%	
8472	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线董家村4组分支005号董 家村4组公变台区变压器	100	60.79%	29.21	29.21	否	否	无	-7%	
8473	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线董家村5.6组分歧004号 董家村5.6组公变台区变压器	200	27.29%	125.42	125.42	否	否	无	13%	
8474	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线董家村7组分歧016号董 家村7组公变台区变压器	200	71.08%	37.84	37.84	否	否	无	-39%	
8475	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线董家村8组分歧20号董 家村8组公变台区变压器	400	61.60%	113.60	113.60	否	否	无	-22%	
8476	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线瞿家村2组分支047号瞿 家村2组1号公变台区变压器	100	76.56%	13.44	13.44	否	否	无	-12%	
8477	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线瞿家村2组分支059号瞿 家村2组2号公变台区变压器	100	21.36%	68.64	68.64	否	否	无	68%	
8478	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线瞿家村3.9组分支011号 瞿家村三9组公变台区变压器	200	53.51%	72.98	72.98	否	否	无	-14%	
8479	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线瞿家村4组分支002号瞿 家村4组公变台区变压器	400	42.33%	190.70	190.70	否	否	无	26%	
8480	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线瞿家村8组分支011号瞿 家村8组公变台区变压器	100	42.60%	47.40	47.40	否	否	无	-42%	
8481	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线瞿家村分歧008号西嘎 村2.3组公变台区变压器	200	33.07%	113.87	113.87	否	否	无	15%	
8482	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线瞿家村分歧020号瞿家 村7组公变台区变压器	100	66.19%	23.81	23.81	否	否	无	-37%	
8483	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线瞿家村分歧035号瞿家 村6组公变台区变压器	100	71.70%	18.30	18.30	否	否	无	-12%	
8484	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线瞿家村分歧048号瞿家 村5组公变台区变压器	400	14.04%	303.84	303.84	否	否	无	-5%	
8485	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线瞿家村分歧071号瞿家 村1组公变台区变压器	200	47.32%	85.37	85.37	否	否	无	-78%	
8486	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线三合1组分支002号三合 1组公变台区变压器	100	63.05%	26.95	26.95	否	否	无	30%	
8487	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线三合苇子6组分支002号 三合6组公变台区变压器	100	40.23%	49.77	49.77	否	否	无	49%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
8488	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线三合苇子分歧021号三 合5组公变台区变压器	200	28.02%	123.95	123.95	否	否	无	-23%	
8489	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线三合苇子分歧038号三 合3.4组公变台区变压器	200	44.57%	90.86	90.86	否	否	无	-5%	
8490	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线三合苇子分歧046号三 合1.2组公变台区变压器	200	46.17%	87.66	87.66	否	否	无	48%	
8491	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线三合苇子分歧092号苇 子1.2组公变台区变压器	400	17.81%	288.74	288.74	否	否	无	-8%	
8492	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线深井村2组分支003号深 井村2组公变台区变压器	200	30.43%	119.14	119.14	否	否	无	108%	
8493	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线深井村4组分支002号深 井村4组公变台区变压器	200	54.10%	71.81	71.81	否	否	无	-37%	
8494	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线深井村5组分支002号深 井村5组公变台区变压器	200	46.31%	87.39	87.39	否	否	无	-27%	
8495	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线深井村6组分支002号深 井村6组公变台区变压器	100	79.25%	10.75	10.75	否	否	无	6%	
8496	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线深井村7、8组分歧025 号深井村8组公变台区变压器	200	20.51%	138.98	138.98	否	否	无	27%	
8497	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线深井村7组分支002号深 井村7组公变台区变压器	400	57.34%	130.66	130.66	否	否	无	-62%	
8498	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线深井村分歧036号深井 村3组公变台区变压器	100	55.00%	35.00	35.00	否	否	无	-4%	
8499	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线深井村分歧051号深井 村1组公变台区变压器	100	27.24%	62.76	62.76	否	否	无	10%	
8500	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线王子3.4组分支009号王 子3.4组公变台区变压器	400	48.74%	165.04	165.04	否	否	无	5%	
8501	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线王子7组分支005号王子 7组公变台区变压器	200	25.24%	129.52	129.52	否	否	无	151%	
8502	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线苇子3.4组分支004号苇 子三4组公变台区变压器	200	65.83%	48.34	48.34	否	否	无	81%	
8503	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线苇子5组分支006号苇子 5组公变台区变压器	100	69.51%	20.49	20.49	否	否	无	31%	
8504	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线苇子6组分支002号苇子 6组公变台区变压器	400	49.50%	162.00	162.00	否	否	无	34%	
8505	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线西嘎村10组分歧001号 西嘎村1组公变台区变压器	100	44.80%	45.20	45.20	否	否	无	32%	
8506	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线西嘎村10组分歧017号 西嘎村10组公变台区变压器	200	22.89%	134.22	134.22	否	否	无	-47%	
8507	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线西嘎村4组1台分支004 号西嘎村4组1号变压器	200	24.20%	131.61	131.61	否	否	无	-35%	
8508	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线西嘎村4组2台分支002 号西嘎村4组2号变压器	100	28.94%	61.06	61.06	否	否	无	-19%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
8509	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线西嘎村6.7组分支004号 西嘎村6.7组公变台区变压器	200	32.17%	115.66	115.66	否	否	无	77%	
8510	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线西嘎村8组分支002号西 嘎村8组公变台区变压器	200	17.49%	145.02	145.02	否	否	无	-49%	
8511	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线西嘎村9组分支004号西 嘎村9组公变台区变压器	200	28.69%	122.62	122.62	否	否	无	41%	
8512	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线张家3组分支010号张家 3组公变台区变压器	200	24.94%	130.12	130.12	否	否	无	-64%	
8513	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线张家6.7组分支003号张 家6.7组公变台区变压器	200	45.63%	88.73	88.73	否	否	无	-60%	
8514	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线张家王子分歧020号张 家4组公变台区变压器	200	29.72%	120.56	120.56	否	否	无	109%	
8515	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线张家王子分歧031号张 家5组公变台区变压器	250	45.98%	110.05	110.05	否	否	无	147%	
8516	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线张家王子分歧042号王 子1.2组公变台区变压器	400	69.59%	81.66	81.66	否	否	无	40%	
8517	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线张家王子分歧057号王 子5.6组公变台区变压器	200	53.99%	72.02	72.02	否	否	无	-10%	
8518	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线张家王子分歧086号王 子8组公变台区变压器	200	47.65%	84.70	84.70	否	否	无	13%	
8519	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线长发村8组011号长发村 8组1号公变台区变压器	400	11.29%	314.83	314.83	否	否	无	-40%	
8520	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线长发村9组分支012号长 发村9组公变台区变压器	200	34.02%	111.96	111.96	否	否	无	71%	
8521	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线长发村分歧022号长发 村8组2号公变台区变压器	400	75.92%	56.34	56.34	否	否	无	-41%	
8522	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线长发村分歧038号长发 街内1号公变台区变压器	400	49.36%	162.58	162.58	否	否	无	15%	
8523	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线长发村分歧044号长发 村2.3组公变台区变压器	400	42.47%	190.13	190.13	否	否	无	113%	
8524	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线长发村分歧063号长发 村5组公变台区变压器	200	45.80%	88.41	88.41	否	否	无	0%	
8525	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线长发街内分歧032号长 发街内2号公变台区变压器	400	57.79%	128.86	128.86	否	否	无	32%	
8526	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1124长发线	10kV长发线长发街内分歧052号长 发村4组公变台区变压器	400	39.44%	202.22	202.22	否	否	无	47%	
8527	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1127镇内线	10kV镇内线014号宝力交通变压器	50	64.74%	12.63	12.63	否	否	无	131%	
8528	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1127镇内线	10kV镇内线025号局属变4号台变压 器	315	47.38%	134.26	134.26	否	否	无	65%	
8529	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1127镇内线	10kV镇内线030号局属变8号台变压 器	200	47.19%	85.61	85.61	否	否	无	206%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
8530	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1127镇内线	10kV镇内线宝力2组变分歧007号宝 力2组变压器	200	60.84%	58.31	58.31	否	否	无	10%	
8531	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1127镇内线	10kV镇内线宝力村六组分歧004号 宝力村六组分台变压器	100	74.54%	15.46	15.46	否	否	无	335%	
8532	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1127镇内线	10kV镇内线宝力居民12号变压器	400	58.53%	125.89	125.89	否	否	无	53%	
8533	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1127镇内线	10kV镇内线宝力六组分支001号宝 力六组变压器	200	78.70%	22.61	22.61	否	否	无	-2%	
8534	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1127镇内线	10kV镇内线宝力三组分支002号镇 内线局属变7号变压器	200	36.08%	107.85	107.85	否	否	无	71%	
8535	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1127镇内线	10kV镇内线宝力三组分支010号宝 力村3组变压器	200	59.78%	60.44	60.44	否	否	无	2%	
8536	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1127镇内线	10kV镇内线宝力鑫村家属楼分2号 宝力鑫村家属楼变压器	250	40.35%	124.12	124.12	否	否	无	78%	
8537	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1127镇内线	10kV镇内线北支线路002号镇内线镇 政府变压器	400	40.64%	197.42	197.42	否	否	无	182%	
8538	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1127镇内线	10kV镇内线北支线路005号镇内线局 属变2号变压器	400	73.18%	67.27	67.27	否	否	无	54%	
8539	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1127镇内线	10kV镇内线北支线路011号局属变1号 变压器	400	66.73%	93.07	93.07	否	否	无	16%	
8540	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1127镇内线	10kV镇内线北支线路026号局属10号 台变压器	400	46.63%	173.46	173.46	否	否	无	7%	
8541	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1127镇内线	10kV镇内线北支线路033号线宝力1组 变压器	400	39.42%	202.32	202.32	否	否	无	8%	
8542	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1127镇内线	10kV镇内线北支线路分局属6#台分支 023号左分4号局属11#台变压器	400	47.83%	168.70	168.70	否	否	无	43%	
8543	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1127镇内线	10kV镇内线北支线路分局属6号台分 28号局属变6号台变压器	400	39.82%	200.71	200.71	否	否	无	50%	
8544	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1127镇内线	10kV镇内线北支线路分局属6号台分 支18号宝力7组变压器	400	51.83%	152.69	152.69	否	否	无	61%	
8545	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1127镇内线	10kV镇内线北支线路分局属6号台分支 012号税务家属楼变压器	400	61.05%	115.81	115.81	否	否	无	27%	
8546	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1127镇内线	10kV镇内线局属变5号台分支009号 局属变5号台变压器	400	74.93%	60.29	60.29	否	否	无	84%	
8547	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1127镇内线	10kV镇内线局属变6号台分右分3号 分1号宝力大厅楼变压器	400	26.58%	253.67	253.67	否	否	无	305%	
8548	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1127镇内线	10kV镇内线南支线路019号属变9号变 压器	160	78.65%	18.16	18.16	否	否	无	170%	
8549	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1127镇内线	10kV镇内线南支线路01号镇政府家属 楼变压器	100	42.59%	47.41	47.41	否	否	无	52%	
8550	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1127镇内线	10kV镇内线南支线路029号宝力村8组 变压器	200	20.80%	138.40	138.40	否	否	无	113%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
8551	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站 1127镇内线	10kV镇内线南支线06号局属变3号 变压器	315	72.21%	56.04	56.04	否	否	无	-3%	
8552	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8778供销线	10kV供销线033号糖厂西门变压器	400	49.26%	162.96	162.96	否	否	无	130%	
8553	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8778供销线	10kV供销线061号工行家属楼变压 器	200	59.61%	60.79	60.79	否	否	无	71%	
8554	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8778供销线	10kV供销线064号老肉店变压器	200	23.66%	132.67	132.67	否	否	无	73%	
8555	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8778供销线	10kV供销线075号新华书店变压器	200	71.51%	36.99	36.99	否	否	无	135%	
8556	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8778供销线	10kV供销线078号二百货变压器	315	67.13%	72.04	72.04	否	否	无	109%	
8557	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8778供销线	10kV供销线083号医药公司变压器	250	41.01%	122.48	122.48	否	否	无	40%	
8558	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8778供销线	10kV供销线083号邮政家属变压器	315	59.73%	95.34	95.34	否	否	无	-32%	
8559	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8778供销线	10kV供销线088号副食品1号变压器	200	22.82%	134.36	134.36	否	否	无	90%	
8560	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8778供销线	10kV供销线090号五金家属变压器	160	53.29%	58.74	58.74	否	否	无	80%	
8561	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8778供销线	10kV供销线091号副食品2号变压器	200	33.96%	112.07	112.07	否	否	无	248%	
8562	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8778供销线	10kV供销线095号生产资料变压器	160	52.70%	59.68	59.68	否	否	无	85%	
8563	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8778供销线	10kV供销线100号分汽车队分歧002 号变压器	100	76.96%	13.04	13.04	否	否	无	98%	
8564	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8778供销线	10kV供销线100号分汽车队分歧005 号供销干校变压器	100	53.38%	36.62	36.62	否	否	无	15%	
8565	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8778供销线	10kV供销线101+1号轮胎厂变压器	160	67.87%	35.41	35.41	否	否	无	194%	
8566	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8778供销线	10kV供销线101号昌站乡变压器	160	65.05%	39.92	39.92	否	否	无	14%	
8567	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8778供销线	10kV供销线107号分银河南分歧 004+1号银河南台变压器	50	78.72%	5.64	5.64	否	否	无	84%	
8568	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8778供销线	10kV供销线地窖子分歧005号铁南 地房变压器	160	18.07%	115.09	115.09	否	否	无	-13%	
8569	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8778供销线	10kV供销线杜俭分歧007号糖厂北 门变台变压器	100	34.92%	55.08	55.08	否	否	无	-7%	
8570	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8778供销线	10kV供销线杜俭分歧012号小八队 变台变压器	160	43.71%	74.07	74.07	否	否	无	88%	
8571	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8778供销线	10kV供销线杜俭分歧019号大花桥 东变压器	200	69.65%	40.69	40.69	否	否	无	24%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
8572	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8778供销线	10kV供销线二饭店分歧001号二饭 店变压器	200	12.30%	155.41	155.41	否	否	无	111%	
8573	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8778供销线	10kV供销线公安局北003号公安局 北变压器	200	13.13%	153.74	153.74	否	否	无	52%	
8574	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8778供销线	10kV供销线侯家园子001冷库支04 号地窖子变压器	160	29.42%	96.93	96.93	否	否	无	-53%	
8575	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8778供销线	10kV供销线侯家园子001冷库支10 号冷库居民变压器	160	46.34%	69.86	69.86	否	否	无	59%	
8576	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8778供销线	10kV供销线侯家园子002号侯家园 子变压器	100	44.17%	45.83	45.83	否	否	无	158%	
8577	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8778供销线	10kV供销线联营开发分歧001号联 营开发变压器	400	22.62%	269.53	269.53	否	否	无	15%	
8578	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8778供销线	10kV供销线汽车队分歧001号百货 公司支004号百货公司变压器	400	64.07%	103.72	103.72	否	否	无	81%	
8579	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8778供销线	10kV供销线铁北小学004号木工厂 东台变压器	160	57.92%	51.34	51.34	否	否	无	69%	
8580	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8778供销线	10kV供销线银水岸西区001号四中 家属楼变压器	200	34.77%	110.47	110.47	否	否	无	-10%	
8581	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8778供销线	10kV供销线银水岸西区002号兽医 站家属变压器	160	36.83%	85.08	85.08	否	否	无	25%	
8582	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8784铁南线	10kV铁南线邮政局分支005号邮政 局家属楼公变台区变压器	250	56.46%	83.84	83.84	否	否	无	141%	
8583	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8779农村线	10kV农村线032分011号二道村七组 变压器	200	32.11%	115.79	115.79	否	否	无	-61%	
8584	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8779农村线	10kV农村线2道村6组支002号2道小 区变压器	200	55.04%	69.92	69.92	否	否	无	37%	
8585	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8779农村线	10kV农村线2道子村6组分支004号2 道子村6组变压器	200	35.92%	108.16	108.16	否	否	无	66%	
8586	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8779农村线	10kV农村线3道村5.6组支007三道 村五组变压器	200	29.91%	120.19	120.19	否	否	无	27%	
8587	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8779农村线	10kV农村线3道村5.6组支020号三 道村六组变压器	200	23.72%	132.56	132.56	否	否	无	84%	
8588	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8779农村线	10kV农村线常泰寺支005号太阳山 村6组变压器	200	34.93%	110.13	110.13	否	否	无	146%	
8589	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8779农村线	10kV农村线南张3组分003号南张3 组变压器	200	70.03%	39.95	39.95	否	否	无	71%	
8590	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8779农村线	10kV农村线南张村1组分012号南张 村1组变压器	200	19.61%	140.78	140.78	否	否	无	55%	
8591	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8779农村线	10kV农村线南张村2组分002号南张 村2组变压器	100	70.01%	19.99	19.99	否	否	无	443%	
8592	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8779农村线	10kV农村线南张分歧011号二道村 五组变压器	250	28.73%	153.17	153.17	否	否	无	74%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
8593	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8779农村线	10kV农村线南张分岐03号2道5组分 台变压器	200	42.99%	94.01	94.01	否	否	无	-29%	
8594	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8779农村线	10kV农村线南张分岐073号南张8组 变压器	80	76.87%	10.50	10.50	否	否	无	133%	
8595	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8779农村线	10kV农村线南张分岐076号南张4组 变压器	400	13.59%	305.66	305.66	否	否	无	9%	
8596	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8779农村线	10kV农村线三道村三组分003号三 道村七组变压器	100	52.85%	37.16	37.16	否	否	无	34%	
8597	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8779农村线	10kV农村线三道村三组分009号三 道村三组变压器	200	22.60%	134.80	134.80	否	否	无	4%	
8598	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8779农村线	10kV农村线三道村一组分15号三道 村一组变压器	400	18.05%	287.81	287.81	否	否	无	80%	
8599	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8779农村线	10kV农村线三道四组分006号三道 四组变压器	400	21.77%	272.92	272.92	否	否	无	15%	
8600	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8779农村线	10kV农村线师范沟南台区02号师苑 沟南变压器	80	66.18%	19.06	19.06	否	否	无	17%	
8601	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8779农村线	10kV农村线双胜村2组分008号双胜 村2组变压器	400	21.79%	272.83	272.83	否	否	无	39%	
8602	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8779农村线	10kV农村线双胜村3组分006号双胜 村3组变压器	200	13.60%	152.79	152.79	否	否	无	71%	
8603	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8779农村线	10kV农村线双胜子村四组分001号 双胜子村四组变压器	100	30.33%	59.67	59.67	否	否	无	95%	
8604	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8779农村线	10kV农村线双胜子村五组分030号 双胜子村五组变压器	50	78.50%	5.75	5.75	否	否	无	21%	
8605	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8779农村线	10kV农村线双胜子村一组分13号双 胜子村一组变压器	400	17.02%	291.91	291.91	否	否	无	-9%	
8606	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8779农村线	10kV农村线双树子1组支003号双树 子1组变压器	200	52.42%	75.17	75.17	否	否	无	47%	
8607	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8779农村线	10kV农村线双树子2组支004号双树 子2组变压器	200	18.59%	142.83	142.83	否	否	无	131%	
8608	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8779农村线	10kV农村线双树子3组支008号双树 子3组变压器	200	71.83%	36.34	36.34	否	否	无	-40%	
8609	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8779农村线	10kV农村线双树子4组分005号双树 子4组变压器	200	39.14%	101.72	101.72	否	否	无	39%	
8610	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8779农村线	10kV农村线双树子村五组分003号 双树子村五组变压器	100	53.09%	36.91	36.91	否	否	无	1%	
8611	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8779农村线	10kV农村线双树子分岐032号双树 子村6组变压器	30	36.31%	16.11	16.11	否	否	无	12%	
8612	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8779农村线	10kV农村线双树子分岐039号双树 子村变压器	50	33.67%	28.16	28.16	否	否	无	1%	
8613	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8779农村线	10kV农村线太阳山5组分台	50	63.99%	13.01	13.01	否	否	无	-72%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
8614	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8779农村线	10kV农村线太阳山村1组支008号太 阳山村1组变压器	200	30.29%	119.42	119.42	否	否	无	85%	
8615	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8779农村线	10kV农村线太阳山村2组支010号太 阳山村二组变压器	200	28.60%	122.80	122.80	否	否	无	172%	
8616	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8779农村线	10kV农村线太阳山村3组支005号太 阳山村7组变压器	200	24.47%	131.05	131.05	否	否	无	54%	
8617	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8779农村线	10kV农村线太阳山村3组支015号太 阳山村5组变压器	200	21.11%	137.77	137.77	否	否	无	6%	
8618	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8779农村线	10kV农村线太阳山村3组支031号太 阳山村4组变压器	50	70.34%	9.83	9.83	否	否	无	199%	
8619	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8779农村线	10kV农村线太阳山村3组支045号太 阳山村3组变压器	100	37.24%	52.76	52.76	否	否	无	25%	
8620	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8779农村线	10kV农村线太阳山村8组分003号太 阳山村8组变压器	100	49.56%	40.44	40.44	否	否	无	-11%	
8621	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8779农村线	10kV农村线太阳山村分支004分003 号三道村二组道西变压器	200	28.17%	123.66	123.66	否	否	无	20%	
8622	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8779农村线	10kV农村线太阳山村分支007分005 号三道村二组道东变压器	400	17.58%	289.66	289.66	否	否	无	-11%	
8623	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8779农村线	10kV农村线太阳山分歧13#三道一 组分台	200	30.10%	119.79	119.79	否	否	无	24%	
8624	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8779农村线	10kV农村线天桥山分歧041号天桥 山村2、3组变压器	400	36.21%	215.17	215.17	否	否	无	-44%	
8625	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8779农村线	10kV农村线天桥山分歧061号天桥 山村1组变压器	80	42.38%	38.10	38.10	否	否	无	9%	
8626	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8779农村线	10kV农村线天桥山分歧84号天桥山 村4组变压器	200	26.28%	127.45	127.45	否	否	无	9%	
8627	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8779农村线	10kV农村线银河村4组分006号银河 村4组变压器	100	78.63%	11.37	11.37	否	否	无	52%	
8628	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8779农村线	10kV农村线银河村五组分001号银 河五组分台变压器	50	67.60%	11.20	11.20	否	否	无	43%	
8629	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8779农村线	10kV农村线银河村五组分04号银河 五组变压器	400	13.62%	305.53	305.53	否	否	无	97%	
8630	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1941满井线	10kV满井线北大棚分支满井南大棚 001号满井南大棚变压器	100	17.61%	72.39	72.39	否	否	无	21%	
8631	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1941满井线	10kV满井线北山变电所分支002号 北山变电所变压器	50	65.73%	12.14	12.14	否	否	无	47%	
8632	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1941满井线	10kV满井线冯家三组分014号冯家 三组变压器	200	21.72%	136.57	136.57	否	否	无	155%	
8633	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1941满井线	10kV满井线冯家四组分004号冯家 一组变压器	200	37.07%	105.87	105.87	否	否	无	268%	
8634	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1941满井线	10kV满井线冯家四组分018号冯家 二组变压器	200	35.27%	109.47	109.47	否	否	无	179%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
8635	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1941满井线	10kV满井线冯家四组分041号冯家 四组变压器	100	50.51%	39.49	39.49	否	否	无	101%	
8636	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1941满井线	10kV满井线满井一、二组分007号 满井一、二组变压器	400	21.84%	272.63	272.63	否	否	无	32%	
8637	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1941满井线	10kV满井线沙河子煤矿分北大棚分 13号微波居民变压器	100	11.84%	78.16	78.16	否	否	无	37%	
8638	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1941满井线	10kV满井线沙河子煤矿分歧074号 双利村四组变压器	200	32.34%	115.31	115.31	否	否	无	50%	
8639	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1941满井线	10kV满井线沙河子煤矿分歧102号 沙河子煤矿变压器	200	12.41%	155.18	155.18	否	否	无	357%	
8640	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1941满井线	10kV满井线沙河子煤矿分歧供销社 分002号供销社变压器	400	11.50%	313.99	313.99	否	否	无	90%	
8641	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1941满井线	10kV满井线沙河子煤矿分双利六组 分14号双利六组变压器	80	65.48%	19.62	19.62	否	否	无	-79%	
8642	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1941满井线	10kV满井线双利村一、二组分004 号双利村一、二组变压器	100	73.95%	16.05	16.05	否	否	无	139%	
8643	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1941满井线	10kV满井线双利七组分003号双利 七组变压器	200	13.59%	152.83	152.83	否	否	无	-49%	
8644	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1941满井线	10kV满井线双利五组分010号双利 五组变压器	200	14.83%	150.34	150.34	否	否	无	156%	
8645	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8775铁矿线	10kV铁矿线078号东明一组变压器	200	58.00%	63.99	63.99	否	否	无	61%	
8646	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8775铁矿线	10kV铁矿线080号铁路水泥居民02 号变压器	80	13.55%	61.16	61.16	否	否	无	50%	
8647	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8775铁矿线	10kV铁矿线088号教养院01号变压 器	160	38.27%	82.77	82.77	否	否	无	-17%	
8648	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8775铁矿线	10kV铁矿线095号教养院02号变压 器	200	17.79%	144.43	144.43	否	否	无	11%	
8649	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8775铁矿线	10kV铁矿线103号教养院03号变压 器	160	35.36%	87.42	87.42	否	否	无	146%	
8650	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8775铁矿线	10kV铁矿线114号东明三四组变压 器	100	27.74%	62.26	62.26	否	否	无	49%	
8651	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8775铁矿线	10kV铁矿线154号东明五组变压器	100	24.68%	65.32	65.32	否	否	无	-53%	
8652	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8775铁矿线	10kV铁矿线采石家属1分004号采石 家属01变压器	100	29.29%	60.71	60.71	否	否	无	-28%	
8653	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8775铁矿线	10kV铁矿线采石家属分支001号采 石家属变压器	100	17.89%	72.11	72.11	否	否	无	108%	
8654	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8775铁矿线	10kV铁矿线大车店分支007号大车 店变压器	200	56.99%	66.01	66.01	否	否	无	3%	
8655	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8775铁矿线	10kV铁矿线东煤厂居民分支008号 东煤厂居民分支变压器	100	5.08%	84.92	84.92	否	否	无	-31%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
8656	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8775铁矿线	10kV铁矿线东明2组分支029号东明 二组变压器	400	17.58%	289.70	289.70	否	否	无	54%	
8657	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8775铁矿线	10kV铁矿线东明2组分支030+1号东 明二组(2)变压器	100	34.04%	55.96	55.96	否	否	无	2%	
8658	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8775铁矿线	10kV铁矿线东明6组分支003号东明 六组变压器	200	18.12%	143.77	143.77	否	否	无	-23%	
8659	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8775铁矿线	10kV铁矿线东明7组分支016号东明七 组变压器	200	62.72%	54.56	54.56	否	否	无	73%	
8660	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8775铁矿线	10kV铁矿线东明村分歧001号东明 村变压器	200	10.19%	159.62	159.62	否	否	无	19%	
8661	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8775铁矿线	10kV铁矿线东张家4组分支006号东 张家四组变压器	100	27.25%	62.75	62.75	否	否	无	86%	
8662	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8775铁矿线	10kV铁矿线东张家6组分支03号东 张家六组变压器	100	25.41%	64.59	64.59	否	否	无	-16%	
8663	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8775铁矿线	10kV铁矿线关山街内分支007号关 山街内变压器	200	37.14%	105.73	105.73	否	否	无	-68%	
8664	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8775铁矿线	10kV铁矿线老玻璃厂分歧008号老 玻璃厂变压器	100	73.09%	16.91	16.91	否	否	无	-7%	
8665	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8775铁矿线	10kV铁矿线农房分歧11分支6#青羊 大队分台变压器	400	31.37%	234.54	234.54	否	否	无	-26%	
8666	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8775铁矿线	10kV铁矿线青羊1组01分支003号青 羊一组(1)变压器	100	49.22%	40.78	40.78	否	否	无	331%	
8667	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8775铁矿线	10kV铁矿线青羊1组02分支003号青 羊一组02号变压器	400	11.40%	314.42	314.42	否	否	无	-26%	
8668	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8775铁矿线	10kV铁矿线青羊1组03分支002号青 羊一组03号变压器	400	17.53%	289.87	289.87	否	否	无	-53%	
8669	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8775铁矿线	10kV铁矿线青羊2组分支006号青羊 二组变压器	200	45.17%	89.66	89.66	否	否	无	33%	
8670	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8775铁矿线	10kV铁矿线青羊3组01分011号青羊 三组(1)变压器	200	36.19%	107.62	107.62	否	否	无	14%	
8671	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8775铁矿线	10kV铁矿线青羊3组分歧009号青羊 三组变压器	400	18.65%	285.40	285.40	否	否	无	-63%	
8672	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8775铁矿线	10kV铁矿线青羊分歧020号农房变 压器	200	25.30%	129.40	129.40	否	否	无	-42%	
8673	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8775铁矿线	10kV铁矿线铁路水泥居民1分004号 变压器	80	41.84%	38.53	38.53	否	否	无	-53%	
8674	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8775铁矿线	10kV铁矿线县水泥家属分支004号 县水泥家属变压器	100	22.19%	67.82	67.82	否	否	无	-36%	
8675	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8775铁矿线	10kV铁矿线养老院分支002号养老 院变压器	50	46.29%	21.86	21.86	否	否	无	50%	
8676	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8775铁矿线	10kV铁矿线造纸厂居民区分007号 造纸居民区变压器	400	6.12%	335.54	335.54	否	否	无	-13%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
8677	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8775铁矿线	10kV铁矿线张家五组分支25号东张 家五组变压器	200	20.48%	139.04	139.04	否	否	无	-53%	
8678	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8775铁矿线	10kV铁矿线水泥南台柱上变压器	100	19.78%	70.22	70.22	否	否	无	16%	
8679	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8784铁南线	10kV铁南线（右）051号粮库综合 楼变压器	160	33.40%	90.56	90.56	否	否	无	81%	
8680	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8784铁南线	10kV铁南线（右）059号木材桥北变 压器	200	41.62%	96.76	96.76	否	否	无	-54%	
8681	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8784铁南线	10kV铁南线（右）062+1号宋兆福开 发楼变压器	160	68.03%	35.15	35.15	否	否	无	-70%	
8682	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8784铁南线	10kV铁南线（右）063号所对过变压 器	250	30.13%	149.68	149.68	否	否	无	-79%	
8683	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8784铁南线	10kV铁南线粮库分歧005号铁路家 属公变台区变压器	250	20.33%	174.18	174.18	否	否	无	72%	
8684	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8784铁南线	10kV铁南线粮库分歧009号粮库家 属楼公变台区变压器	400	65.01%	99.97	99.97	否	否	无	191%	
8685	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8784铁南线	10kV铁南线三高分歧002号教师学 校北公变台区变压器	100	64.66%	25.34	25.34	否	否	无	24%	
8686	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8784铁南线	10kV铁南线三高分歧009号三高东 公变台区变压器	200	48.08%	83.84	83.84	否	否	无	78%	
8687	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8784铁南线	10kV铁南线三高家属楼分002号三 高家属楼公变台区变压器	400	30.80%	236.79	236.79	否	否	无	29%	
8688	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8784铁南线	10kV铁南线所南分歧001号所南公 变台区变压器	200	32.80%	114.41	114.41	否	否	无	46%	
8689	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8784铁南线	10kV铁南线铁路小区分支001号励 学家园公变台区变压器	250	35.89%	135.28	135.28	否	否	无	26%	
8690	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8784铁南线	10kV铁南线铁路小区分支005号铁 路小区公变台区变压器	160	42.90%	75.37	75.37	否	否	无	104%	
8691	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8784铁南线	10kV铁南线铁路小区分支007号银 河小学公变台区变压器	200	28.82%	122.36	122.36	否	否	无	-2%	
8692	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8784铁南线	10kV铁南线铁路小区分支011号小 岛子公变台区变压器	80	29.12%	48.71	48.71	否	否	无	-17%	
8693	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8784铁南线	10kV铁南线信用联社分003号职教 中心开发楼南一变压器	200	36.79%	106.43	106.43	否	否	无	33%	
8694	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8784铁南线	10kV铁南线信用联社分3号职教中 心开发楼北一变压器	200	41.58%	96.84	96.84	否	否	无	55%	
8695	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8784铁南线	10kV铁南线信用联社分支002号房 产开发公变台区变压器	200	26.92%	126.17	126.17	否	否	无	-57%	
8696	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8784铁南线	10kV铁南线信用联社分支005号信 用联社公变台区变压器	160	31.23%	94.03	94.03	否	否	无	106%	
8697	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8784铁南线	10kV铁南线一高东分歧001号一高 东公变台区变压器	50	35.94%	27.03	27.03	否	否	无	-10%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
8698	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8784铁南线	10kV铁南线一高东分歧003号一高 南楼公变台区变压器	400	46.53%	173.86	173.86	否	否	无	24%	
8699	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8784铁南线	10kV铁南线一高东分歧007号二道 五组公变台区变压器	250	23.61%	165.97	165.97	否	否	无	-23%	
8700	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8784铁南线	10kV铁南线一高分歧011号张宏伟 开发楼公变台区变压器	400	38.07%	207.73	207.73	否	否	无	41%	
8701	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8784铁南线	10kV铁南线邮政局分支003号职高 家属南楼公变台区变压器	400	63.73%	105.07	105.07	否	否	无	121%	
8702	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8784铁南线	10kV铁南线邮政局分支004号邮政 局锅炉公变台区变压器	200	46.75%	86.50	86.50	否	否	无	163%	
8703	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8784铁南线	10kV铁南线邮政局分支009号电信 家属楼公变台区变压器	160	56.62%	53.41	53.41	否	否	无	44%	
8704	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8784铁南线	10kV铁南线育才家属楼	400	66.71%	93.16	93.16	否	否	无	185%	
8705	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8784铁南线	10kV铁南线赵双海分支001号一高 北公变台区变压器	200	73.13%	33.74	33.74	否	否	无	47%	
8706	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8784铁南线	10kV铁南线赵双海分支002号副杆 宋四小区公变台区变压器	315	40.33%	156.46	156.46	否	否	无	23%	
8707	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8784铁南线	10kV铁南线赵双海分支002号赵双 海公变台区变压器	200	68.19%	43.62	43.62	否	否	无	-49%	
8708	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8784铁南线	10kV铁南线中孚分支002号中孚楼 公变台区变压器	200	69.61%	40.78	40.78	否	否	无	-28%	
8709	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8782万达线	10kV万达线二道村分歧002号二道 村公变台区变压器	400	19.17%	283.31	283.31	否	否	无	89%	
8710	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8782万达线	10kV万达线（左）013号外贸家属 变压器	30	0.49%	26.85	26.85	否	否	无	-36%	
8711	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8782万达线	10kV万达线（左）031号粮油宿舍 变压器	160	67.60%	35.84	35.84	否	否	无	-3%	
8712	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8782万达线	10kV万达线（左）044号种子公 司变压器	200	25.44%	129.12	129.12	否	否	无	-27%	
8713	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8782万达线	10kV万达线八病院分歧005号八病 院东变压器	160	73.32%	26.68	26.68	否	否	无	-12%	
8714	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8782万达线	10kV万达线八病院分歧006号八病 院西变压器	160	20.99%	110.42	110.42	否	否	无	-29%	
8715	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8782万达线	10kV万达线计量分支004号水果变 压器	100	52.49%	37.51	37.51	否	否	无	12%	
8716	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8782万达线	10kV万达线计量分支008号计量变 压器	315	27.06%	198.27	198.27	否	否	无	-52%	
8717	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8782万达线	10kV万达线教养院分歧011号物质 局变压器	100	15.91%	74.09	74.09	否	否	无	-59%	
8718	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8782万达线	10kV万达线教养院分歧016号线路 变压器	100	44.15%	45.85	45.85	否	否	无	12%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
8719	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8782万达线	10kV万达线粮食车队分支005号二 道三队变压器	50	73.22%	8.39	8.39	否	否	无	-27%	
8720	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8782万达线	10kV万达线粮食车队分支022号粮 食车队变压器	50	65.84%	12.08	12.08	否	否	无	125%	
8721	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8782万达线	10kV万达线派出所分支003号派出 所变压器	200	52.06%	75.88	75.88	否	否	无	-9%	
8722	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8782万达线	10kV万达线七中分歧005号七中变 压器	400	58.40%	126.40	126.40	否	否	无	-68%	
8723	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8782万达线	10kV万达线三店分歧003号三店南 变压器	200	32.64%	114.72	114.72	否	否	无	-66%	
8724	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8782万达线	10kV万达线三队变分支002号三队 台变压器	100	69.08%	20.92	20.92	否	否	无	-28%	
8725	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8782万达线	10kV万达线饲料沟北分支004号饲 料沟北变压器	50	34.24%	27.88	27.88	否	否	无	-20%	
8726	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8782万达线	10kV万达线佟所变分支003号佟所 变压器	160	50.89%	62.58	62.58	否	否	无	-9%	
8727	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8782万达线	10kV万达线物质北分支005号物质 北变压器	100	73.27%	16.73	16.73	否	否	无	-48%	
8728	国网昌图县供电公司	城南66kV变电站	城南66kV变电站 8782万达线	10kV万达线盐业分支008号盐业变 压器	100	29.03%	60.97	60.97	否	否	无	16%	
8729	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7771大洼北线	10kV大洼北线102号可力1组变压器	100	43.78%	46.22	46.22	否	否	无	-22%	
8730	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7771大洼北线	10kV大洼北线蔡家1组分支016号蔡 家1组变压器	100	19.25%	70.75	70.75	否	否	无	117%	
8731	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7771大洼北线	10kV大洼北线蔡家2组分支001号蔡 家2组变压器	200	17.33%	145.34	145.34	否	否	无	52%	
8732	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7771大洼北线	10kV大洼北线蔡家3组分支005号蔡 家3组变压器	100	31.62%	58.39	58.39	否	否	无	16%	
8733	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7771大洼北线	10kV大洼北线蔡家4组分支04号蔡 家4组变压器	100	36.66%	53.34	53.34	否	否	无	21%	
8734	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7771大洼北线	10kV大洼北线蔡家5组分支003号蔡 家5组变压器	100	38.42%	51.58	51.58	否	否	无	-17%	
8735	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7771大洼北线	10kV大洼北线大洼1组分歧15号大 洼1组变压器	100	16.97%	73.03	73.03	否	否	无	-56%	
8736	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7771大洼北线	10kV大洼北线大洼1组分歧32号大 洼村变压器	315	41.75%	151.97	151.97	否	否	无	50%	
8737	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7771大洼北线	10kV大洼北线大洼村北台分支03号 大洼村北台变压器	400	16.32%	294.73	294.73	否	否	无	-17%	
8738	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7771大洼北线	10kV大洼北线广源1组分支001号广 源1组变压器	100	42.36%	47.64	47.64	否	否	无	60%	
8739	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7771大洼北线	10kV大洼北线广源2组分支009号广 源2组变压器	200	30.02%	119.96	119.96	否	否	无	-66%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
8740	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7771大洼北线	10kV大洼北线广源4组分支010号广 源4组变压器	100	39.44%	50.56	50.56	否	否	无	2%	
8741	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7771大洼北线	10kV大洼北线广源5组分支006号广 源5组台变压器	200	19.38%	141.24	141.24	否	否	无	50%	
8742	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7771大洼北线	10kV大洼北线广源分歧029号广源3 组变压器	200	26.46%	127.09	127.09	否	否	无	-35%	
8743	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7771大洼北线	10kV大洼北线金山1组分支002号金 山1组变压器	400	39.88%	200.50	200.50	否	否	无	41%	
8744	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7771大洼北线	10kV大洼北线金山2组分支003号金 山2组变压器	200	43.28%	93.44	93.44	否	否	无	25%	
8745	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7771大洼北线	10kV大洼北线金山3组分支001号金 山3组变压器	200	60.53%	58.94	58.94	否	否	无	57%	
8746	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7771大洼北线	10kV大洼北线金山4组分支002号金 山4组变压器	100	30.33%	59.67	59.67	否	否	无	-11%	
8747	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7771大洼北线	10kV大洼北线金山5组分歧031号金 山5组变压器	100	37.04%	52.96	52.96	否	否	无	30%	
8748	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7771大洼北线	10kV大洼北线金山6组分支003号金 山6组变压器	200	60.71%	58.58	58.58	否	否	无	-32%	
8749	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7771大洼北线	10kV大洼北线金山分歧052号金山 村变压器	100	43.25%	46.75	46.75	否	否	无	132%	
8750	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7771大洼北线	10kV大洼北线可力2组分支004号可 力2组变压器	100	64.42%	25.58	25.58	否	否	无	-56%	
8751	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7771大洼北线	10kV大洼北线可力4组分支002号可 力3组变压器	100	72.95%	17.05	17.05	否	否	无	-46%	
8752	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7771大洼北线	10kV大洼北线可力5组分支002号可 力5组变压器	100	47.76%	42.24	42.24	否	否	无	-5%	
8753	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7771大洼北线	10kV大洼北线可力分歧019号可力4 组变压器	100	79.59%	10.41	10.41	否	否	无	152%	
8754	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7771大洼北线	10kV大洼北线烟窝4、5组分支003 号烟窝4、5组变压器	100	57.00%	33.00	33.00	否	否	无	79%	
8755	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7771大洼北线	10kV大洼北线烟窝6、9组分支012 号烟窝6、9组变压器	200	19.78%	140.44	140.44	否	否	无	-71%	
8756	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7771大洼北线	10kV大洼北线烟窝8组分支07号烟 窝8组变压器	100	41.62%	48.38	48.38	否	否	无	-53%	
8757	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7771大洼北线	10kV大洼北线烟窝分支016号蔡家6 组变压器	100	32.68%	57.32	57.32	否	否	无	-16%	
8758	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7771大洼北线	10kV大洼北线烟窝分支037号蔡家7 组变压器	100	48.80%	41.20	41.20	否	否	无	99%	
8759	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7771大洼北线	10kV大洼北线烟窝分支043号烟窝7 组变压器	50	54.06%	17.97	17.97	否	否	无	-24%	
8760	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7771大洼北线	10kV大洼北线主干2-3#所用变	160	41.15%	78.16	78.16	否	否	无	-43%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
8761	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7773大洼街内线	10kV街内线014号大洼5组变压器	200	60.71%	58.58	58.58	否	否	无	88%	
8762	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7773大洼街内线	10kV街内线024号供销台变压器	400	72.10%	71.62	71.62	否	否	无	1%	
8763	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7773大洼街内线	10kV街内线032号街内台变压器	400	77.51%	49.96	49.96	否	否	无	31%	
8764	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7773大洼街内线	10kV街内线041号曹家1组变压器	200	39.84%	100.31	100.31	否	否	无	88%	
8765	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7773大洼街内线	10kV街内线126号十家子三组变 压器	100	36.91%	53.09	53.09	否	否	无	-49%	
8766	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7773大洼街内线	10kV街内线148号十家子村变压器	200	68.88%	42.25	42.25	否	否	无	-40%	
8767	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7773大洼街内线	10kV街内线154号十家子一组变 压器	200	18.85%	142.31	142.31	否	否	无	4%	
8768	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7773大洼街内线	10kV街内线166号十家子六组变 压器	100	36.68%	53.32	53.32	否	否	无	-60%	
8769	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7773大洼街内线	10kV街内线186号十家子五组变 压器	100	46.95%	43.05	43.05	否	否	无	-2%	
8770	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7773大洼街内线	10kV街内线曹家3.4.5组分歧006号 曹家3.4.5组变压器	400	25.08%	259.67	259.67	否	否	无	83%	
8771	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7773大洼街内线	10kV街内线曹家二组分歧001号曹 家二组变压器	100	75.18%	14.82	14.82	否	否	无	17%	
8772	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7773大洼街内线	10kV街内线曹家六组分歧002号曹 家六组变压器	100	42.39%	47.61	47.61	否	否	无	-22%	
8773	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7773大洼街内线	10kV街内线大洼3组分支003号大洼 3组变压器	100	71.83%	18.17	18.17	否	否	无	3%	
8774	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7773大洼街内线	10kV街内线公安八组分支004号公 安八组东变压器	100	74.83%	15.17	15.17	否	否	无	1%	
8775	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7773大洼街内线	10kV街内线公安二组分支004号公 安二组变压器	100	65.96%	24.04	24.04	否	否	无	65%	
8776	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7773大洼街内线	10kV街内线公安分歧038号公安八 组西台变压器	80	41.21%	39.04	39.04	否	否	无	5%	
8777	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7773大洼街内线	10kV街内线公安分歧064号公安十 组变压器	100	40.82%	49.18	49.18	否	否	无	72%	
8778	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7773大洼街内线	10kV街内线公安九组分支012号公 安九组变压器	100	25.44%	64.56	64.56	否	否	无	-23%	
8779	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7773大洼街内线	10kV街内线公安六组分支007号公 安六组变压器	400	7.40%	330.41	330.41	否	否	无	-61%	
8780	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7773大洼街内线	10kV街内线公安七组分支004号公 安七组变压器	400	19.01%	283.94	283.94	否	否	无	-6%	
8781	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7773大洼街内线	10kV街内线公安四组分支003号公 安四组变压器	100	73.70%	16.30	16.30	否	否	无	-17%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
8782	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7773大洼街内线	10kV街内线公安五组分支035号公 安三组变压器	200	34.14%	111.72	111.72	否	否	无	67%	
8783	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7773大洼街内线	10kV街内线公安五组分支058号公 安五组变压器	200	26.53%	126.93	126.93	否	否	无	-30%	
8784	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7773大洼街内线	10kV街内线公安一组分歧009号公 安一组变压器	100	29.26%	60.74	60.74	否	否	无	27%	
8785	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7773大洼街内线	10kV街内线十家子八组分歧033号 十家子八组变压器	100	33.53%	56.47	56.47	否	否	无	30%	
8786	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7773大洼街内线	10kV街内线十家子八组分台分6号 十家子八组分台变压器	200	32.09%	115.82	115.82	否	否	无	88%	
8787	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7773大洼街内线	10kV街内线十家子二组分歧003号 十家子二组变压器	200	25.38%	129.25	129.25	否	否	无	-22%	
8788	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7773大洼街内线	10kV街内线十家子九组分歧013号 十家子九组变压器	100	61.50%	28.50	28.50	否	否	无	-27%	
8789	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7773大洼街内线	10kV街内线十家子七组分歧004号 十家子七组变压器	100	64.91%	25.09	25.09	否	否	无	23%	
8790	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7773大洼街内线	10kV街内线十家子十一组分歧007 号十家子十一组变压器	100	34.92%	55.08	55.08	否	否	无	-43%	
8791	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7773大洼街内线	10kV街内线十家子十组分歧017号 十家子十组变压器	100	50.07%	39.93	39.93	否	否	无	-9%	
8792	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7773大洼街内线	10kV街内线十家子四组分歧007号 十家子四组变压器	200	22.01%	135.98	135.98	否	否	无	-36%	
8793	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7773大洼街内线	10kV街内线双山七组分歧039号双山六 组变压器	80	73.79%	12.97	12.97	否	否	无	40%	
8794	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7773大洼街内线	10kV街内线双山七组分歧004号双 山七组变压器	200	39.41%	101.18	101.18	否	否	无	71%	
8795	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7773大洼街内线	10kV街内线双山三组分歧003号双 山三组变压器	80	55.63%	27.50	27.50	否	否	无	-44%	
8796	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7773大洼街内线	10kV街内线双山四组分支003号双 山四组变压器	100	40.57%	49.43	49.43	否	否	无	-33%	
8797	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7773大洼街内线	10kV街内线双山五组分歧003号双 山五组变压器	100	44.03%	45.97	45.97	否	否	无	-44%	
8798	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7773大洼街内线	10kV街内线双山一组分歧003号双 山二组变压器	200	22.68%	134.64	134.64	否	否	无	-50%	
8799	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7773大洼街内线	10kV街内线双山一组分歧006号双 山一组变压器	200	12.54%	154.92	154.92	否	否	无	-69%	
8800	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7773大洼街内线	10kV街内线烟窝三组分歧013号烟 窝三组变压器	100	28.69%	61.31	61.31	否	否	无	-67%	
8801	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7773大洼街内线	10kV街内线烟窝一、二组分歧003 号烟窝一二组变压器	100	69.96%	20.04	20.04	否	否	无	-14%	
8802	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7773大洼街内线	10kV街内线杨树八组分支003号杨 树八组变压器	100	46.72%	43.28	43.28	否	否	无	4%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
8803	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7773大洼街内线	10kV街内线杨树二组分歧007号杨 树二组变压器	100	47.57%	42.43	42.43	否	否	无	9%	
8804	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7773大洼街内线	10kV街内线杨树九组A分支009号杨 树九组变压器	100	23.24%	66.76	66.76	否	否	无	186%	
8805	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7773大洼街内线	10kV街内线杨树六组分歧003号杨 树六组变压器	100	45.22%	44.78	44.78	否	否	无	-56%	
8806	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7773大洼街内线	10kV街内线杨树七组分歧015号杨 树七组变压器	100	51.66%	38.34	38.34	否	否	无	-78%	
8807	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7773大洼街内线	10kV街内线杨树三组分歧009号杨 树三组变压器	200	18.33%	143.34	143.34	否	否	无	-16%	
8808	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7773大洼街内线	10kV街内线杨树四组分歧004号杨 树四组变压器	200	31.16%	117.67	117.67	否	否	无	46%	
8809	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7773大洼街内线	10kV街内线杨树五组分歧009号杨 树五组变压器	100	52.75%	37.25	37.25	否	否	无	-27%	
8810	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线068号大洼三组变压 器	200	22.87%	134.26	134.26	否	否	无	-22%	
8811	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线095号长岭村台变压 器	200	28.60%	122.81	122.81	否	否	无	3%	
8812	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线151号桥北村台变压 器	80	66.72%	18.63	18.63	否	否	无	24%	
8813	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线大洼六组分歧010号 大洼六组变压器	200	25.43%	129.15	129.15	否	否	无	136%	
8814	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线大洼四组分歧018号 大洼四组变压器	400	24.53%	261.89	261.89	否	否	无	37%	
8815	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线东山2组分支002号东 山二组变压器	100	26.66%	63.34	63.34	否	否	无	26%	
8816	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线东山5组分歧030号东 山五组变压器	100	44.49%	45.51	45.51	否	否	无	-39%	
8817	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线东山6组分歧004号东 山六组变压器	200	17.07%	145.85	145.85	否	否	无	-13%	
8818	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线东山7组分歧006号东 山七组变压器	50	65.96%	12.02	12.02	否	否	无	-26%	
8819	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线东山8组分歧003号东 山八组变压器	50	46.80%	21.60	21.60	否	否	无	13%	
8820	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线东山分歧054号东山 四组变压器	100	32.92%	57.08	57.08	否	否	无	-13%	
8821	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线东山分歧059号东山 三组变压器	100	33.86%	56.14	56.14	否	否	无	-42%	
8822	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线东山分歧073号东山 一、九组变压器	200	58.38%	63.25	63.25	否	否	无	42%	
8823	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线刘家5组分歧003号刘 家五组变压器	100	35.08%	54.92	54.92	否	否	无	32%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
8824	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线刘家6组分支004号刘 家六组变压器	100	33.21%	56.79	56.79	否	否	无	4%	
8825	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线刘家二组分歧010号 刘家二组变压器	100	31.86%	58.14	58.14	否	否	无	-48%	
8826	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线刘家三组分歧032号 刘家四组变压器	200	25.49%	129.02	129.02	否	否	无	-48%	
8827	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线刘家三组分歧061号 刘家三组变压器	50	59.73%	15.14	15.14	否	否	无	-77%	
8828	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线刘家一组分歧012号 刘家一组变压器	100	33.36%	56.64	56.64	否	否	无	-39%	
8829	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线萝卜二组分歧016号 萝卜二组变压器	100	65.84%	24.16	24.16	否	否	无	80%	
8830	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线萝卜分歧008号岫岩 八组变压器	100	47.57%	42.43	42.43	否	否	无	78%	
8831	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线萝卜六组分歧002号 萝卜六组变压器	100	39.88%	50.12	50.12	否	否	无	205%	
8832	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线萝卜三组分歧004号 萝卜三组变压器	200	23.60%	132.79	132.79	否	否	无	208%	
8833	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线萝卜四组分歧001号 萝卜四组前变压器	100	17.69%	72.31	72.31	否	否	无	-24%	
8834	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线萝卜四组分台分3号 萝卜四组后变压器	100	32.64%	57.36	57.36	否	否	无	429%	
8835	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线萝卜五组分歧017号 萝卜五组变压器	100	48.38%	41.62	41.62	否	否	无	139%	
8836	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线萝卜一组分歧016号 萝卜一组变压器	100	63.46%	26.54	26.54	否	否	无	77%	
8837	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线桥北10组分歧004号 桥北十组变压器	200	20.47%	139.05	139.05	否	否	无	44%	
8838	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线桥北3、4组分歧011 号桥北四组变压器	100	58.48%	31.52	31.52	否	否	无	157%	
8839	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线桥北3、4组分歧019 号桥北三组变压器	100	31.01%	58.99	58.99	否	否	无	-11%	
8840	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线桥北八组分歧003号 桥北八组变压器	200	22.78%	134.43	134.43	否	否	无	-10%	
8841	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线桥北二组分歧006号 桥北二组南变压器	100	38.39%	51.61	51.61	否	否	无	-48%	
8842	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线桥北二组分歧013号 桥北二组北变压器	100	19.37%	70.63	70.63	否	否	无	-38%	
8843	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线桥北九组分歧026号 桥北九组变压器	200	38.22%	103.57	103.57	否	否	无	33%	
8844	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线桥北六组分歧003号 桥北六组变压器	100	18.39%	71.61	71.61	否	否	无	-67%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
8845	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线桥北七组分歧004号 桥北七组变压器	100	38.12%	51.88	51.88	否	否	无	5%	
8846	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线桥北五组分歧012号 桥北五组变压器	100	16.13%	73.87	73.87	否	否	无	246%	
8847	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线桥北一组分歧002号 桥北一组变压器	200	22.43%	135.15	135.15	否	否	无	59%	
8848	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线桥北一组南分歧007 号桥北一组南变压器	30	36.56%	16.03	16.03	否	否	无	103%	
8849	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线岫岩二八九组分歧 005号岫岩一组变压器	100	65.40%	24.60	24.60	否	否	无	3%	
8850	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线岫岩二八九组分歧 016号岫岩八组变压器	100	19.13%	70.87	70.87	否	否	无	76%	
8851	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线岫岩二八九组分歧 025号岫岩九组变压器	100	78.89%	11.11	11.11	否	否	无	3%	
8852	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线岫岩二组分歧009+2 号岫岩二组变压器	200	44.63%	90.74	90.74	否	否	无	-36%	
8853	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线岫岩六组分歧006号 岫岩六组变压器	200	30.05%	119.91	119.91	否	否	无	-12%	
8854	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线岫岩四组分歧020号 岫岩四组变压器	100	35.21%	54.79	54.79	否	否	无	-5%	
8855	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线岫岩五组分歧012号 岫岩五组变压器	100	77.14%	12.86	12.86	否	否	无	-2%	
8856	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线长岭2组分支005号长 岭二组变压器	100	60.36%	29.64	29.64	否	否	无	25%	
8857	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线长岭八九组分歧005 号长岭八九组变压器	100	34.15%	55.85	55.85	否	否	无	-43%	
8858	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线长岭六组分歧020号 长岭六组变压器	200	19.50%	140.99	140.99	否	否	无	-4%	
8859	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线长岭七组分歧013号 长岭七组变压器	100	31.49%	58.51	58.51	否	否	无	-24%	
8860	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线长岭三组分歧003号 长岭三组变压器	200	20.79%	138.43	138.43	否	否	无	-12%	
8861	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线长岭四组分歧022号 长岭四组变压器	200	65.22%	49.57	49.57	否	否	无	-37%	
8862	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线长岭五组分歧008号 长岭五组变压器	100	20.95%	69.05	69.05	否	否	无	-29%	
8863	国网昌图县供电公司	大洼66kV变电站	大洼66kV变电站 7772大洼南线	10kV大洼南线长岭一组分歧002号 长岭一、十组变压器	200	19.07%	141.87	141.87	否	否	无	26%	
8864	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线005号东嘎小3组变压器	400	19.06%	283.76	283.76	否	否	无	-21%	
8865	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线021号力家五组变压器	200	22.77%	134.46	134.46	否	否	无	-20%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
8866	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线大于三、四组分歧003号大于三四组变压器	400	19.78%	280.89	280.89	否	否	无	38%	
8867	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线大于五组分支004号大于五组变压器	100	65.13%	24.87	24.87	否	否	无	-21%	
8868	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线大于一、二组分歧002号大于一二组变压器	200	38.33%	103.34	103.34	否	否	无	-6%	
8869	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线东嘎九组分歧005号东嘎九组变压器	100	38.34%	51.66	51.66	否	否	无	-56%	
8870	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线东双八组分支005号东双八组变压器	100	57.04%	32.96	32.96	否	否	无	-7%	
8871	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线东双七组分歧002号东双七组变压器	100	74.39%	15.61	15.61	否	否	无	59%	
8872	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线东双三组分歧005号东双三组变压器	200	22.48%	135.03	135.03	否	否	无	5%	
8873	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线东双十组分歧016号东双十组变压器	100	42.23%	47.77	47.77	否	否	无	-47%	
8874	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线东双四组分歧007号东双四组变压器	200	25.24%	129.52	129.52	否	否	无	-9%	
8875	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线东双五、六组分歧006号东双五六组变压器	200	27.06%	125.89	125.89	否	否	无	-39%	
8876	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线东双一、二组分歧002号东双一二组变压器	100	73.93%	16.07	16.07	否	否	无	-26%	
8877	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线范家村分歧002号杆范家村台变压器	100	29.30%	60.70	60.70	否	否	无	-15%	
8878	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线范家三、四组分歧002号范家三四组变压器	100	32.24%	57.76	57.76	否	否	无	0%	
8879	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线范家一、二组分歧004号杆范家一二组变压器	200	37.46%	105.09	105.09	否	否	无	-7%	
8880	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线谷家分歧013号范家北山变压器	100	40.92%	49.08	49.08	否	否	无	-16%	
8881	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线谷家分歧015号谷家六组变压器	200	79.79%	20.42	20.42	否	否	无	62%	
8882	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线谷家分歧023号谷家五组变压器	160	39.28%	81.16	81.16	否	否	无	-6%	
8883	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线谷家七组分支015号谷家七组变压器	200	25.37%	129.27	129.27	否	否	无	92%	
8884	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线欢喜二组分支002号欢喜二组变压器	200	28.50%	123.00	123.00	否	否	无	-56%	
8885	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线欢喜分歧029号欢喜一组变压器	200	59.68%	60.64	60.64	否	否	无	3%	
8886	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线欢喜三组分支006号欢喜三组变压器	200	22.77%	134.47	134.47	否	否	无	-2%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
8887	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线欢喜四组分支002号欢 喜四组变压器	100	45.87%	44.13	44.13	否	否	无	188%	
8888	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线坤都二组分支005号坤 都二组变压器	200	32.03%	115.94	115.94	否	否	无	-38%	
8889	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线坤都分歧043号坤都四 组变压器	200	32.45%	115.11	115.11	否	否	无	7%	
8890	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线坤都六组分支010号坤 都六组变压器	50	51.76%	19.12	19.12	否	否	无	9%	
8891	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线坤都三、七组分支004 号坤都三七组变压器	200	41.07%	97.85	97.85	否	否	无	24%	
8892	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线坤都五组分支012号坤 都五组变压器	100	68.99%	21.02	21.02	否	否	无	30%	
8893	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线坤都一组分支002号坤 都一组变压器	200	23.21%	133.58	133.58	否	否	无	-24%	
8894	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线力家大棚分力家5组新 台变压器	200	23.16%	133.69	133.69	否	否	无	-26%	
8895	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线力家大棚分歧006号力 家大棚变压器	30	0.00%	27.00	27.00	否	否	无	7%	
8896	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线力家二组分歧003号力 家二组变压器	100	37.76%	52.24	52.24	否	否	无	16%	
8897	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线力家分歧024号力家六 组变压器	100	77.56%	12.44	12.44	否	否	无	-15%	
8898	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线力家七组分支006+1号 力家七组变压器	100	66.37%	23.63	23.63	否	否	无	12%	
8899	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线力家三组分支002号力 家三组变压器	100	66.27%	23.73	23.73	否	否	无	-2%	
8900	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线力家四、八组分支003 号力家四八组变压器	200	29.84%	120.33	120.33	否	否	无	0%	
8901	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线力家一组分支006号力 家一组变压器	100	65.43%	24.57	24.57	否	否	无	-13%	
8902	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线萝卜沟分歧039号东双 九组变压器	200	47.86%	84.29	84.29	否	否	无	25%	
8903	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线萝卜沟分歧054号大于 六组变压器	100	35.72%	54.28	54.28	否	否	无	-27%	
8904	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线迷厂二、六组分支002 号迷厂二六组变压器	200	28.60%	122.81	122.81	否	否	无	-3%	
8905	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线迷厂四组分支023号迷 厂四组变压器	100	13.77%	76.23	76.23	否	否	无	-40%	
8906	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线迷厂五组分支034号迷 厂五组变压器	100	45.57%	44.43	44.43	否	否	无	9%	
8907	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线迷厂一组分支003号迷 厂一组变压器	100	66.90%	23.10	23.10	否	否	无	-39%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
8908	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线南岭二组分支004号南 岭二组变压器	100	44.37%	45.63	45.63	否	否	无	-28%	
8909	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线南岭分歧045号南岭一 组变压器	100	57.07%	32.93	32.93	否	否	无	38%	
8910	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线南岭三组分支002号南 岭三组变压器	100	58.43%	31.57	31.57	否	否	无	2%	
8911	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线南岭四组分支003号南 岭四组变压器	200	35.49%	109.02	109.02	否	否	无	24%	
8912	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线南岭五、六组分支010 号南岭五六组变压器	400	13.79%	304.84	304.84	否	否	无	57%	
8913	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线秦家八组分支007号秦 家八组变压器	100	71.60%	18.40	18.40	否	否	无	-25%	
8914	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线秦家分歧038号秦家二 组分支002号秦家二组变压器	200	25.80%	128.41	128.41	否	否	无	-37%	
8915	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线秦家分歧050号秦家一 、六组变压器	200	23.86%	132.29	132.29	否	否	无	-37%	
8916	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线秦家四、九组分支004 号秦家四九组变压器	200	50.75%	78.50	78.50	否	否	无	-23%	
8917	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线秦家五组分支012号杆 秦家五组北变压器	100	71.11%	18.89	18.89	否	否	无	-66%	
8918	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线秦家五组分支018号杆 秦家七组南变压器	100	51.33%	38.67	38.67	否	否	无	-13%	
8919	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线秦家五组南分支006号 杆秦家五组南变压器	100	72.48%	17.52	17.52	否	否	无	-43%	
8920	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线秦家一、十组分支005 号杆秦家三、十组变压器	100	71.00%	19.00	19.00	否	否	无	8%	
8921	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线五间二组分支001号五 间二组变压器	100	54.46%	35.54	35.54	否	否	无	36%	
8922	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线五间六、七组分支006 号五间六七组变压器	200	17.47%	145.07	145.07	否	否	无	-9%	
8923	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线五间三组分支002号五 间三组变压器	100	62.29%	27.71	27.71	否	否	无	-60%	
8924	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线五间四、五组分支004 号五间四五组变压器	100	47.40%	42.60	42.60	否	否	无	51%	
8925	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线五迷分歧029号五间一 组变压器	200	24.60%	130.80	130.80	否	否	无	84%	
8926	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线五迷分歧038+1号迷厂 小1组变压器	100	48.64%	41.36	41.36	否	否	无	-4%	
8927	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4274东嘎线	10kV东嘎线五迷分歧048号迷厂三 组变压器	100	58.79%	31.21	31.21	否	否	无	6%	
8928	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4273东街线	10kV东街线007号街内变压器	200	65.47%	49.06	49.06	否	否	无	72%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
8929	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4273东街线	10kV东街线018号农电综合台变 压器	400	72.39%	70.46	70.46	否	否	无	133%	
8930	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4273东街线	10kV东街线东嘎4组分支004号东嘎 4组变压器	200	44.49%	91.02	91.02	否	否	无	65%	
8931	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4273东街线	10kV东街线东嘎大三组分支003号 东嘎大三组变压器	200	55.09%	69.81	69.81	否	否	无	54%	
8932	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4273东街线	10kV东街线东嘎粮库分支002号电 业家属台变压器	30	69.01%	6.30	6.30	否	否	无	43%	
8933	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4273东街线	10kV东街线东嘎一、二组分支001 号东嘎一二组A变压器	100	34.58%	55.42	55.42	否	否	无	-31%	
8934	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4273东街线	10kV东街线东嘎一、二组分支006 号东嘎一二组B变压器	200	73.72%	32.56	32.56	否	否	无	73%	
8935	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4273东街线	10kV东街线粮库家属台分支009号 粮库家属变压器	100	34.79%	55.21	55.21	否	否	无	78%	
8936	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4273东街线	10kV东街线西岭二组分支004号西 岭二组变压器	100	67.13%	22.87	22.87	否	否	无	65%	
8937	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线01#杆所用变变压器	30	74.14%	4.76	4.76	否	否	无	22%	
8938	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线195#营业所锅炉	160	35.16%	87.75	87.75	否	否	无	25%	
8939	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线北干八家子分支001号 甘井子变压器	50	74.21%	7.89	7.89	否	否	无	-25%	
8940	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线北干八家子分支016号 八家子变压器	200	24.68%	130.65	130.65	否	否	无	-23%	
8941	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线北干呈家屯分支010号 呈家屯台变压器	100	63.21%	26.79	26.79	否	否	无	16%	
8942	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线北干东甘井分支006号 东甘井变压器	100	42.78%	47.22	47.22	否	否	无	-40%	
8943	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线北干东胡屯分支005号 东胡屯变压器	200	51.14%	77.73	77.73	否	否	无	-32%	
8944	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线北干东巨龙分支005号 东巨龙变压器	100	30.03%	59.97	59.97	否	否	无	-24%	
8945	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线北干东孙家分支008号 东孙屯台变压器	100	35.26%	54.74	54.74	否	否	无	-72%	
8946	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线北干二道分岐005号东 二道变压器	200	22.50%	135.00	135.00	否	否	无	0%	
8947	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线北干二道分岐020号西 二道变压器	200	19.17%	141.67	141.67	否	否	无	30%	
8948	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线北干分支088号西赵台 变压器	200	26.44%	127.12	127.12	否	否	无	-18%	
8949	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线北干分支109号东宋台 变压器	200	22.13%	135.75	135.75	否	否	无	-40%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
8950	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线北干分支143号张家局 子变压器	200	17.63%	144.74	144.74	否	否	无	-59%	
8951	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线北干甘井子分支017号 前巨龙变压器	100	39.79%	50.21	50.21	否	否	无	33%	
8952	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线北干高家屯分支006号 三家子变压器	100	50.00%	40.00	40.00	否	否	无	-55%	
8953	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线北干高家屯分支020号 高家屯变压器	400	19.37%	282.51	282.51	否	否	无	-18%	
8954	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线北干韩家屯分支002号 韩家屯变压器	200	54.26%	71.48	71.48	否	否	无	-17%	
8955	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线北干后邱屯分支003号 后邱屯变压器	200	34.62%	110.77	110.77	否	否	无	-40%	
8956	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线北干荆家屯分支005号 荆家屯变压器	200	25.78%	128.45	128.45	否	否	无	-6%	
8957	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线北干前邱屯分支005号 前邱屯变压器	100	38.66%	51.34	51.34	否	否	无	-51%	
8958	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线北干王家屯分歧004号 王家变压器	200	43.76%	92.49	92.49	否	否	无	-15%	
8959	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线北干西胡屯分歧028号 西胡屯变压器	100	66.66%	23.34	23.34	否	否	无	-11%	
8960	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线北干西巨龙分支003号 西巨龙变压器	100	31.02%	58.98	58.98	否	否	无	-43%	
8961	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线北干西孙家分支034号 九家子台变压器	100	47.22%	42.78	42.78	否	否	无	6%	
8962	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线北干西孙家分支059号 西孙屯变压器	200	32.62%	114.77	114.77	否	否	无	-3%	
8963	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线北干新房子屯分支014 号新房子屯变压器	100	16.31%	73.69	73.69	否	否	无	-23%	
8964	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线北干杨家屯分支043号 杨家屯变压器	200	22.53%	134.93	134.93	否	否	无	-70%	
8965	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线常家屯分支006号常家 屯变压器	100	28.65%	61.35	61.35	否	否	无	20%	
8966	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线崔家分歧012号东崔屯 变压器	400	24.72%	261.14	261.14	否	否	无	-1%	
8967	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线崔家分歧040号林家屯 变压器	100	30.81%	59.19	59.19	否	否	无	-38%	
8968	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线崔家分歧043号西崔屯 变压器	100	33.16%	56.84	56.84	否	否	无	29%	
8969	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线崔家分歧060号蔬菜大 棚变压器	100	42.20%	47.80	47.80	否	否	无	-66%	
8970	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线达子屯分支008号达子 屯变压器	200	44.90%	90.20	90.20	否	否	无	53%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
8971	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线东朝屯分支004号东朝 屯变压器	200	25.01%	129.99	129.99	否	否	无	37%	
8972	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线东嘎八组分支004号东 嘎八组变压器	100	53.18%	36.82	36.82	否	否	无	-43%	
8973	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线东郭牛分歧002号东郭 牛变压器	30	65.33%	7.40	7.40	否	否	无	-16%	
8974	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线东黄花台分支004号西 宋台变压器	100	28.25%	61.75	61.75	否	否	无	-57%	
8975	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线东黄花台分支036号吕 家村变压器	160	70.50%	31.20	31.20	否	否	无	-62%	
8976	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线东黄花台分支060号吕 家东崔变压器	100	57.17%	32.83	32.83	否	否	无	-49%	
8977	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线东黄花台分支084号吕 家西崔变压器	200	30.60%	118.79	118.79	否	否	无	-26%	
8978	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线东黄花台分支123号西 黄花变压器	100	51.40%	38.60	38.60	否	否	无	-33%	
8979	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线东黄花台分支133号东 黄花变压器	200	23.57%	132.86	132.86	否	否	无	7%	
8980	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线东烧屯分支003号东烧 西变压器	50	34.58%	27.71	27.71	否	否	无	78%	
8981	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线东西双井分歧017号西 双井变压器	200	17.55%	144.91	144.91	否	否	无	40%	
8982	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线东西双井分歧023号东 双井变压器	200	31.69%	116.61	116.61	否	否	无	100%	
8983	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线东赵台分支001号东赵 台变压器	200	34.02%	111.97	111.97	否	否	无	76%	
8984	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线丰收二组分支006号丰 收二组变压器	100	47.20%	42.80	42.80	否	否	无	45%	
8985	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线丰收分歧033号丰收五 组变压器	100	61.30%	28.70	28.70	否	否	无	16%	
8986	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线丰收分歧051号丰收六 组变压器	100	57.56%	32.44	32.44	否	否	无	45%	
8987	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线丰收分歧062号丰收一 组变压器	100	50.55%	39.45	39.45	否	否	无	18%	
8988	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线丰收三组分支020号丰 收三组变压器	100	42.78%	47.22	47.22	否	否	无	180%	
8989	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线丰收四组分支004号丰 收四组变压器	100	43.92%	46.08	46.08	否	否	无	7%	
8990	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线高何家分歧011号高家 三组变压器	100	64.90%	25.10	25.10	否	否	无	-46%	
8991	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线高家6、7组分歧013号 高家6组变压器	200	27.63%	124.74	124.74	否	否	无	3%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
8992	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线高家6、7组分歧029号 高家7组变压器	100	44.31%	45.69	45.69	否	否	无	-49%	
8993	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线高家村分支006号高家 村变压器	100	32.19%	57.81	57.81	否	否	无	-46%	
8994	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线高家二组分支004号高 家二组变压器	200	34.31%	111.38	111.38	否	否	无	-50%	
8995	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线高家四组分支004号高 家四组变压器	100	42.71%	47.29	47.29	否	否	无	-3%	
8996	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线高家五组分支011号高 家五组变压器	100	42.36%	47.64	47.64	否	否	无	-22%	
8997	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线高家一组分支004号高 家一组变压器	100	73.63%	16.37	16.37	否	否	无	24%	
8998	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线何家八组分支038号何 家八组变压器	200	38.73%	102.54	102.54	否	否	无	-20%	
8999	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线何家二组分支003号何 家二组变压器	100	62.24%	27.76	27.76	否	否	无	-29%	
9000	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线何家六组分支021号何 家六组变压器	200	27.09%	125.83	125.83	否	否	无	-6%	
9001	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线何家七组分支005号何 家七组变压器	200	25.33%	129.34	129.34	否	否	无	-55%	
9002	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线何家三组分支003号何 家三组变压器	200	27.71%	124.59	124.59	否	否	无	-39%	
9003	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线何家四组分支008号何 家四组变压器	100	39.34%	50.66	50.66	否	否	无	-68%	
9004	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线何家五组分支003号何 家五组变压器	100	39.26%	50.74	50.74	否	否	无	-61%	
9005	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线何家一组分支002号何 家一组变压器	100	34.20%	55.80	55.80	否	否	无	-6%	
9006	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线后双井分支006号后双 井台变压器	200	40.11%	99.78	99.78	否	否	无	14%	
9007	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线后台子分支008号后台 子变压器	100	43.66%	46.34	46.34	否	否	无	-38%	
9008	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线后新发分支004号后新 发变压器	100	45.62%	44.38	44.38	否	否	无	-16%	
9009	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线敬老院分支003号敬老 院变压器	100	15.45%	74.55	74.55	否	否	无	43%	
9010	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线刘珠屯分支010号刘珠 屯台变压器	100	70.27%	19.73	19.73	否	否	无	-12%	
9011	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线吕家屯分支003号吕家 屯变压器	200	43.20%	93.59	93.59	否	否	无	-43%	
9012	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线南干东六马屯分歧008 号东六马屯台变压器	50	69.09%	10.46	10.46	否	否	无	38%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
9013	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线南干分支167号后于电 变压器	200	30.60%	118.80	118.80	否	否	无	-12%	
9014	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线南干国家屯分岐004号 国家屯台变压器	200	39.76%	100.48	100.48	否	否	无	-13%	
9015	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线南干后赵屯分岐008号 南干后赵屯台变压器	100	48.07%	41.93	41.93	否	否	无	-42%	
9016	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线南干季家屯分岐006号 季家屯台变压器	200	38.32%	103.36	103.36	否	否	无	-47%	
9017	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线南干两家子屯分岐038 号两家子屯变压器	200	78.37%	23.26	23.26	否	否	无	52%	
9018	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线南干前于屯分岐006号 前于屯变压器	100	26.91%	63.09	63.09	否	否	无	-49%	
9019	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线南干西六马屯分支002 号西六马屯变压器	200	29.24%	121.53	121.53	否	否	无	-66%	
9020	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线南干西赵屯分岐006号 西赵屯台变压器	400	15.49%	298.05	298.05	否	否	无	1%	
9021	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线南干线025号前赵屯台 变压器	200	20.27%	139.45	139.45	否	否	无	-29%	
9022	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线南干么郭屯分支003号 么郭屯变压器	100	71.53%	18.47	18.47	否	否	无	-77%	
9023	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线南干么六马屯分支003 号么六马屯变压器	100	33.39%	56.61	56.61	否	否	无	-15%	
9024	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线南干尹家屯分岐019号 尹家屯台变压器	200	38.69%	102.61	102.61	否	否	无	-29%	
9025	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线倪家分岐003号街内2号 台变压器	400	64.50%	101.99	101.99	否	否	无	27%	
9026	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线倪家分岐018号双井小 桥屯台区变压器	200	21.86%	136.27	136.27	否	否	无	217%	
9027	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线倪家分岐047号倪家屯 变压器	400	17.79%	288.84	288.84	否	否	无	164%	
9028	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线前六马屯分支023号前 六马屯台变压器	200	29.64%	120.72	120.72	否	否	无	74%	
9029	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线前新发分支003号前新 发变压器	100	25.63%	64.37	64.37	否	否	无	-11%	
9030	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线三合屯分支009号三合 屯台变压器	100	35.99%	54.01	54.01	否	否	无	-33%	
9031	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线上岭屯分支004号上岭 屯变压器	100	36.50%	53.50	53.50	否	否	无	6%	
9032	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线双庙分岐019号东双庙 变压器	200	23.79%	132.42	132.42	否	否	无	19%	
9033	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线四棵分岐021号西烧屯 变压器	100	77.88%	12.12	12.12	否	否	无	-9%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
9034	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线四棵分歧076号四棵村 台变压器	100	16.51%	73.49	73.49	否	否	无	-22%	
9035	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线四棵分歧118号四马屯 台变压器	200	20.59%	138.82	138.82	否	否	无	-33%	
9036	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线四棵屯分支006号四棵 屯台变压器	200	32.82%	114.36	114.36	否	否	无	47%	
9037	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线宋家分支005号宋家台 变压器	200	23.96%	132.08	132.08	否	否	无	-41%	
9038	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线孙家八组分支004号孙 家八组变压器	100	59.98%	30.02	30.02	否	否	无	15%	
9039	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线孙家六组分支003号孙 家六组变压器	200	19.29%	141.42	141.42	否	否	无	40%	
9040	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线孙家五组分支016号孙 家一组变压器	100	27.68%	62.32	62.32	否	否	无	-25%	
9041	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线孙家五组分支023号孙 家二组变压器	100	67.70%	22.30	22.30	否	否	无	-23%	
9042	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线孙家五组分支071号孙 家五组变压器	100	48.10%	41.90	41.90	否	否	无	-17%	
9043	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线太平屯分歧034号太平 屯变压器	100	70.34%	19.66	19.66	否	否	无	11%	
9044	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线王家台分支008号王家 台变压器	200	18.18%	143.64	143.64	否	否	无	-17%	
9045	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线西崔台分支005号王家 村变压器	200	67.00%	46.00	46.00	否	否	无	-63%	
9046	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线西崔台分支019号西崔 台变压器	200	18.27%	143.45	143.45	否	否	无	12%	
9047	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线西岭分歧016号西岭村 三组变压器	100	45.96%	44.04	44.04	否	否	无	-36%	
9048	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线西岭分支044号西岭八 组变压器	200	31.01%	117.98	117.98	否	否	无	-52%	
9049	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线西岭九组分支011号西 岭九组变压器	100	40.06%	49.94	49.94	否	否	无	-21%	
9050	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线西岭七组分支002号西 岭七组变压器	200	24.21%	131.59	131.59	否	否	无	-43%	
9051	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线西岭四组分支004号西 岭四组变压器	100	35.60%	54.40	54.40	否	否	无	-54%	
9052	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线西岭一组分支003号西 岭一组变压器	100	76.15%	13.85	13.85	否	否	无	-5%	
9053	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线西萝卜分歧002号西萝 卜屯变压器	200	21.32%	137.36	137.36	否	否	无	-36%	
9054	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线西双庙分支004号西双 庙变压器	200	30.44%	119.12	119.12	否	否	无	-23%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
9055	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线杨家分支004号杨家台 变压器	100	48.96%	41.04	41.04	否	否	无	-47%	
9056	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线杨家屯分支014号杨家 屯台变压器	100	77.56%	12.44	12.44	否	否	无	-50%	
9057	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线永志分歧002号孙家四 组变压器	200	27.21%	125.58	125.58	否	否	无	-4%	
9058	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线永志分歧019号孙家三 组变压器	100	54.57%	35.43	35.43	否	否	无	-46%	
9059	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线永志分歧079号永志5组 变压器	200	21.05%	137.89	137.89	否	否	无	-52%	
9060	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线永志六组分支010号永 志六组变压器	200	19.94%	140.12	140.12	否	否	无	-12%	
9061	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线永志七组分支004号永 志七组变压器	200	29.67%	120.66	120.66	否	否	无	-56%	
9062	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线永志三组分支019号永 志四组变压器	100	24.52%	65.48	65.48	否	否	无	-45%	
9063	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线永志三组分支032号永 志三组变压器	100	33.17%	56.83	56.83	否	否	无	60%	
9064	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线永志一、二组分支003 号永志一、二组变压器	200	26.80%	126.40	126.40	否	否	无	-72%	
9065	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线于海东萝卜屯分歧003 号东萝卜屯变压器	200	22.93%	134.14	134.14	否	否	无	89%	
9066	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线于海屯分歧016号于海 屯变压器	100	25.34%	64.66	64.66	否	否	无	-61%	
9067	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线渔场分歧014号渔场台 变压器	200	22.53%	134.94	134.94	否	否	无	9%	
9068	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线扎兰屯分歧013号扎兰 屯变压器	200	35.89%	108.22	108.22	否	否	无	104%	
9069	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线张家店分支001号张家 店变压器	200	23.71%	132.59	132.59	否	否	无	-24%	
9070	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线张家分歧044号元家屯 变压器	200	49.60%	80.80	80.80	否	否	无	-37%	
9071	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线张家分歧101号广贵屯 变压器	100	69.71%	20.29	20.29	否	否	无	-11%	
9072	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线张家屯分支007号张家 屯变压器	100	38.18%	51.82	51.82	否	否	无	26%	
9073	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线主干113号东烧东台变 压器	100	35.48%	54.52	54.52	否	否	无	-56%	
9074	国网昌图县供电公司	东嘎66kV变电站	东嘎66kV变电站 4276东双线	10kV东双线主干193号街内1号变压 器	400	78.37%	46.52	46.52	否	否	无	41%	
9075	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7675付东线	10kV付东线045号付家七队变压器	200	31.23%	117.53	117.53	否	否	无	48%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
9076	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7675付东线	10kV付东线097号新建七队变压器	200	28.45%	123.11	123.11	否	否	无	-50%	
9077	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7675付东线	10kV付东线130号新建二队变压器	200	53.71%	72.58	72.58	否	否	无	48%	
9078	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7675付东线	10kV付东线157号姜家一组变压器	200	34.43%	111.13	111.13	否	否	无	96%	
9079	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7675付东线	10kV付东线168号太民一组变压器	200	22.13%	135.73	135.73	否	否	无	-27%	
9080	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7675付东线	10kV付东线214号张家桥一组变 压器	200	38.83%	102.34	102.34	否	否	无	-40%	
9081	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7675付东线	10kV付东线付家六组分歧002号付 家六组变压器	400	28.96%	244.18	244.18	否	否	无	322%	
9082	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7675付东线	10kV付东线姜家二组分支003号姜 家二组变压器	100	65.30%	24.70	24.70	否	否	无	46%	
9083	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7675付东线	10kV付东线姜家分歧043号姜家村 变压器	100	61.41%	28.59	28.59	否	否	无	19%	
9084	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7675付东线	10kV付东线姜家分歧067号姜家四 组变压器	200	26.12%	127.76	127.76	否	否	无	22%	
9085	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7675付东线	10kV付东线姜家分歧084号姜家五 组变压器	200	41.51%	96.98	96.98	否	否	无	-48%	
9086	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7675付东线	10kV付东线姜家六组分歧002号姜 家村六组变压器	200	34.70%	110.61	110.61	否	否	无	-18%	
9087	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7675付东线	10kV付东线姜家七组分支005号姜 家七组变压器	200	18.80%	142.39	142.39	否	否	无	-26%	
9088	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7675付东线	10kV付东线姜家三组分支011号姜 家三组变压器	100	61.47%	28.53	28.53	否	否	无	-15%	
9089	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7675付东线	10kV付东线太民二组分歧002号太 民二组变压器	100	30.51%	59.49	59.49	否	否	无	24%	
9090	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7675付东线	10kV付东线太民六组分歧020号太 民六组变压器	100	68.90%	21.10	21.10	否	否	无	34%	
9091	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7675付东线	10kV付东线太民七组分歧014号新 建五组变压器	100	31.75%	58.25	58.25	否	否	无	-52%	
9092	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7675付东线	10kV付东线太民七组分歧060号太 民七组变压器	200	24.50%	131.01	131.01	否	否	无	49%	
9093	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7675付东线	10kV付东线太民三四组分歧003号 太民三组四组变压器	100	77.15%	12.85	12.85	否	否	无	-18%	
9094	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7675付东线	10kV付东线太民五组分歧001号太 民五组变压器	200	46.82%	86.36	86.36	否	否	无	94%	
9095	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7675付东线	10kV付东线新建六组分歧003号新 建六组变压器	200	27.87%	124.26	124.26	否	否	无	-32%	
9096	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7675付东线	10kV付东线新建三组分支002号新 建三组变压器	100	54.36%	35.65	35.65	否	否	无	99%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
9097	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7675付东线	10kV付东线新建四组分支006号新 建四组变压器	400	17.84%	288.64	288.64	否	否	无	20%	
9098	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7675付东线	10kV付东线新建一组分歧003号新 建一组变压器	200	27.19%	125.62	125.62	否	否	无	13%	
9099	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7675付东线	10kV付东线张家桥二组分歧003号 张家桥二组变压器	200	70.10%	39.80	39.80	否	否	无	3%	
9100	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7675付东线	10kV付东线张家桥分歧039号张家 桥五组变压器	200	36.15%	107.69	107.69	否	否	无	-73%	
9101	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7675付东线	10kV付东线张家桥三组分歧003号 张家桥三组变压器	200	24.51%	130.97	130.97	否	否	无	-3%	
9102	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7675付东线	10kV付东线张家桥四组分支013号 张家桥四组变压器	100	52.98%	37.02	37.02	否	否	无	44%	
9103	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7673付家林场线	10kV付东线011号农电11号变压器	200	44.32%	91.36	91.36	否	否	无	-7%	
9104	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7673付家林场线	10kV林场线002号农电四号一台公 变台区变压器	400	30.74%	237.06	237.06	否	否	无	95%	
9105	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7673付家林场线	10kV林场线006号农电四号二台公 变台区变压器	400	18.87%	284.51	284.51	否	否	无	28%	
9106	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7673付家林场线	10kV林场线033号平房三组二号公 变台区变压器	80	31.06%	47.15	47.15	否	否	无	61%	
9107	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7673付家林场线	10kV林场线044+1号平房三组公变 台区变压器	200	25.41%	129.17	129.17	否	否	无	7%	
9108	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7673付家林场线	10kV林场线06#分石油分歧13#农电 17号变压器	400	70.77%	76.92	76.92	否	否	无	56%	
9109	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7673付家林场线	10kV林场线140号邱家六组公变台 区变压器	200	20.55%	138.91	138.91	否	否	无	-15%	
9110	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7673付家林场线	10kV林场线宝龙分歧028号平房四 组公变台区变压器	400	20.97%	276.13	276.13	否	否	无	26%	
9111	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7673付家林场线	10kV林场线农电八号分歧005号农 电七号公变台区变压器	400	45.89%	176.46	176.46	否	否	无	162%	
9112	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7673付家林场线	10kV林场线农电八号分歧012号农 电八号公变台区变压器	400	20.51%	277.96	277.96	否	否	无	153%	
9113	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7673付家林场线	10kV林场线农电十号分歧004号农 电三号公变台区变压器	400	40.96%	196.16	196.16	否	否	无	119%	
9114	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7673付家林场线	10kV林场线农电十号分歧015号农 电十号公变台区变压器	200	25.30%	129.40	129.40	否	否	无	93%	
9115	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7673付家林场线	10KV林场线农电站9号分台	400	64.01%	103.97	103.97	否	否	无	45%	
9116	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7673付家林场线	10kV林场线农电站十三号分支002 号公变台区变压器	100	51.10%	38.90	38.90	否	否	无	33%	
9117	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7673付家林场线	10kV林场线农电站十五号分支003 号农电15号变压器	160	40.43%	79.31	79.31	否	否	无	31%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
9118	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7673付家林场线	10kV林场线平房二组分支002号平 房二组公变台区变压器	400	15.98%	296.10	296.10	否	否	无	35%	
9119	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7673付家林场线	10kV林场线平房六组分支002号平 房六组公变台区变压器	400	43.90%	184.40	184.40	否	否	无	-1%	
9120	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7673付家林场线	10kV林场线平房七组分支014号平 房七组公变台区变压器	100	19.47%	70.53	70.53	否	否	无	46%	
9121	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7673付家林场线	10kV林场线平房五组分支008号平 房五公变台区变压器	200	41.80%	96.40	96.40	否	否	无	95%	
9122	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7673付家林场线	10kV林场线平房小区分支005号平 房小区公变台区变压器	315	62.67%	86.09	86.09	否	否	无	-30%	
9123	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7673付家林场线	10kV林场线平房一组分支002号平 房一组公变台区变压器	200	13.34%	153.32	153.32	否	否	无	83%	
9124	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7673付家林场线	10kV林场线邱家分歧007号邱家五 组公变台区变压器	200	24.55%	130.91	130.91	否	否	无	100%	
9125	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7673付家林场线	10kV林场线邱家分歧058号邱家三 组公变台区变压器	100	34.89%	55.11	55.11	否	否	无	364%	
9126	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7673付家林场线	10kV林场线邱家七组分支002号邱 家七组公变台区变压器	200	14.00%	152.00	152.00	否	否	无	110%	
9127	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7673付家林场线	10kV林场线邱家四组分支002号邱 家四组公变台区变压器	200	27.25%	125.50	125.50	否	否	无	-23%	
9128	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7673付家林场线	10kV林场线邱家一组分支026号邱 家一组公变台区变压器	100	46.29%	43.71	43.71	否	否	无	32%	
9129	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7673付家林场线	10kV林场线邱家一组分支032号邱 家一、二组变压器	200	35.63%	108.75	108.75	否	否	无	152%	
9130	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7673付家林场线	10kV林场线石油分歧019号农电十 二号公变台区变压器	400	67.38%	90.48	90.48	否	否	无	59%	
9131	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7673付家林场线	10kV林场线石油分歧030号农电十 八号公变台区变压器	200	19.61%	140.77	140.77	否	否	无	103%	
9132	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7673付家林场线	10kV林场线石油分歧09号农电七号 公变台区变压器	400	57.33%	130.68	130.68	否	否	无	143%	
9133	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7673付家林场线	10kV林场线主干6#分农电8#分4#分 所用变	160	33.07%	91.09	91.09	否	否	无	143%	
9134	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7671付粮线	10kV付粮线022号农电六号变压器	315	50.52%	124.36	124.36	否	否	无	-40%	
9135	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线129号山河四组变压器	200	52.96%	74.08	74.08	否	否	无	26%	
9136	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线140号山河三组变压器	100	43.00%	47.00	47.00	否	否	无	-14%	
9137	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线151号山河二组变压器	200	26.77%	126.46	126.46	否	否	无	-11%	
9138	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线158号山河一组变压器	100	65.59%	24.41	24.41	否	否	无	67%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
9139	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线167号山河八组变压器	100	43.81%	46.19	46.19	否	否	无	-53%	
9140	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线大地分歧008号付家三 组变压器	200	66.53%	46.93	46.93	否	否	无	137%	
9141	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线大地分歧072号友好八 组变压器	100	32.37%	57.63	57.63	否	否	无	-10%	
9142	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线大地分歧086号友好三 组变压器	315	39.78%	158.19	158.19	否	否	无	-12%	
9143	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线大地分歧160号大地二 组变压器	200	77.42%	25.16	25.16	否	否	无	-8%	
9144	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线大地分歧19号杆大地一 组北变压器	200	64.68%	50.63	50.63	否	否	无	27%	
9145	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线大地三组分支004号大 地三组变压器	100	57.31%	32.69	32.69	否	否	无	-20%	
9146	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线大地四组分支002号大 地四组变压器	200	48.31%	83.39	83.39	否	否	无	7%	
9147	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线大地五组分支011号小 城五组变压器	100	35.16%	54.84	54.84	否	否	无	-8%	
9148	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线大地五组分支027号大 地五组变压器	200	46.30%	87.39	87.39	否	否	无	-40%	
9149	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线大地一组分004号大地 一组变压器	200	65.04%	49.92	49.92	否	否	无	-30%	
9150	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线付家二组分歧005号付 家二组变压器	400	37.88%	208.50	208.50	否	否	无	-23%	
9151	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10KV付远线付家二组分台	400	60.92%	116.33	116.33	否	否	无	30%	
9152	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线付家一组分歧009号付 家一组变压器	400	42.78%	188.86	188.86	否	否	无	51%	
9153	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线老曲店分歧026号老曲 店五组变压器	50	63.84%	13.08	13.08	否	否	无	-3%	
9154	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线老曲店分歧039号老曲 店四组变压器	80	78.75%	9.00	9.00	否	否	无	-25%	
9155	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线老曲店分歧043号老曲 店四组(2)变压器	200	20.89%	138.23	138.23	否	否	无	39%	
9156	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线老曲店五组分支002号 老曲店五组(2)变压器	200	29.40%	121.19	121.19	否	否	无	4%	
9157	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线山河六组分支004号山 河六组变压器	200	23.74%	132.52	132.52	否	否	无	-27%	
9158	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线山河七组分歧041号山 河七组变压器	100	31.58%	58.43	58.43	否	否	无	-65%	
9159	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线山河五组分支003号山 河五组变压器	100	44.93%	45.07	45.07	否	否	无	-29%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
9160	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线小城二组分支003号小 城二组变压器	400	50.46%	158.16	158.16	否	否	无	12%	
9161	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线小城分歧033号小城三 组变压器	200	28.31%	123.38	123.38	否	否	无	10%	
9162	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线小城分歧058号小城四 组变压器	100	73.64%	16.36	16.36	否	否	无	-8%	
9163	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线小城一组分支005号小 城一组变压器	200	30.45%	119.10	119.10	否	否	无	-60%	
9164	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线友好分歧016号友好二 组变压器	200	34.38%	111.24	111.24	否	否	无	14%	
9165	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线友好分歧044号友好六 组变压器	400	21.98%	272.09	272.09	否	否	无	133%	
9166	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线友好七组分支024号友 好五组变压器	200	38.54%	102.92	102.92	否	否	无	8%	
9167	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线友好七组分支035号友 好七组变压器	200	40.59%	98.82	98.82	否	否	无	56%	
9168	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线友好四组分支003号友 好四组变压器	80	56.41%	26.87	26.87	否	否	无	6%	
9169	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线友好一组分支002号友 好一组变压器	200	30.77%	118.45	118.45	否	否	无	37%	
9170	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线远大八组分支002号远 大八组变压器	200	42.88%	94.25	94.25	否	否	无	29%	
9171	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线远大二组分支004号远 大二组变压器	200	29.63%	120.74	120.74	否	否	无	-34%	
9172	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线远大七组分支004号远 大七组变压器	400	20.49%	278.03	278.03	否	否	无	148%	
9173	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线远大三组分支006号远 大三组变压器	100	65.58%	24.42	24.42	否	否	无	48%	
9174	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线远大四组分支007号远 大四组变压器	100	46.99%	43.01	43.01	否	否	无	60%	
9175	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线远大五组分支004号远 大五组变压器	100	52.28%	37.72	37.72	否	否	无	-12%	
9176	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线远大一组分支003号远 大一组变压器	100	75.33%	14.67	14.67	否	否	无	101%	
9177	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线张家二组分支002号张 家二组变压器	200	68.92%	42.16	42.16	否	否	无	-8%	
9178	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线张家分歧014号张家一 组变压器	100	73.53%	16.47	16.47	否	否	无	55%	
9179	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线张家六组分支005号张 家六组变压器	100	38.22%	51.78	51.78	否	否	无	-6%	
9180	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线张家七组分歧038号张 家七组变压器	200	21.40%	137.19	137.19	否	否	无	33%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
9181	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线张家三、四组分支002 号张家三、四组变压器	400	26.05%	255.80	255.80	否	否	无	83%	
9182	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线张家五组分支002号张 家五组变压器	200	27.49%	125.03	125.03	否	否	无	12%	
9183	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线长山二组分支008号长 山二组变压器	100	60.96%	29.04	29.04	否	否	无	19%	
9184	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线长山分歧027号长山八 组变压器	100	56.39%	33.61	33.61	否	否	无	-15%	
9185	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线长山分歧039号长山七 组变压器	100	57.62%	32.39	32.39	否	否	无	-41%	
9186	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线长山分歧053号长山六 组变压器	100	68.92%	21.08	21.08	否	否	无	8%	
9187	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线长山分歧101号长山一 组变压器	200	31.77%	116.46	116.46	否	否	无	157%	
9188	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线长山三组分支002号长 山三组变压器	100	34.80%	55.20	55.20	否	否	无	43%	
9189	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线长山四组分支005号长 山四组变压器	400	23.15%	267.38	267.38	否	否	无	17%	
9190	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线长山五组分支013号长 山五组变压器	200	32.00%	116.00	116.00	否	否	无	5%	
9191	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线主干141号山河三组2变 压器	100	34.74%	55.26	55.26	否	否	无	94%	
9192	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7678付远线	10kV付远线主干90号张家大棚变压 器	100	33.35%	56.65	56.65	否	否	无	77%	
9193	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV付远线农电1号分008号农电1 号变压器	400	32.16%	231.37	231.37	否	否	无	-34%	
9194	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10KV付远线主干线13#分3#杆农电 站1号(2)变压器	400	40.66%	197.36	197.36	否	否	无	27%	
9195	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线昌盛粮贸分支004号 大王村部变压器	30	72.36%	5.29	5.29	否	否	无	-8%	
9196	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线大王三组分支003号 大王三组东变压器	100	76.61%	13.39	13.39	否	否	无	58%	
9197	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线大王四组分支011号 大王四组变压器	200	45.23%	89.54	89.54	否	否	无	-72%	
9198	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线大王五组分支004号 副杆大王五组变压器	200	28.74%	122.52	122.52	否	否	无	-15%	
9199	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线大王一、二组分支 002号大王二组变压器	200	33.91%	112.18	112.18	否	否	无	33%	
9200	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线大王一、二组分支 011号大王一组变压器	200	48.24%	83.53	83.53	否	否	无	78%	
9201	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线二分场北分支003号 副杆二分场北变压器	400	22.24%	271.06	271.06	否	否	无	34%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
9202	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线二分场南分支003号 副杆二分场南变压器	100	46.85%	43.15	43.15	否	否	无	35%	
9203	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线二河二组A分支002号 二河二组变压器	200	20.57%	138.86	138.86	否	否	无	-72%	
9204	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线二河二组B分支004号 二河二组（2）变压器	200	21.25%	137.50	137.50	否	否	无	-14%	
9205	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线二河分岐005号高尔 二组变压器	200	19.31%	141.38	141.38	否	否	无	-15%	
9206	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线二河分岐060号刘房 村变压器	100	47.51%	42.49	42.49	否	否	无	18%	
9207	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线二河分岐159号二河 五六组变压器	100	30.53%	59.47	59.47	否	否	无	22%	
9208	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线二河三组分支002号 二河三组变压器	200	34.08%	111.84	111.84	否	否	无	84%	
9209	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线二河四组分支005号 二河四组变压器	100	38.21%	51.79	51.79	否	否	无	-63%	
9210	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线二河一组分支019号 二河一组变压器	200	28.12%	123.75	123.75	否	否	无	75%	
9211	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线高尔六组分支004号 高尔六组变压器	100	44.90%	45.10	45.10	否	否	无	-66%	
9212	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线高尔七组分支018号 高尔七组变压器	100	29.91%	60.10	60.10	否	否	无	-46%	
9213	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线高尔三组分支006号 高尔三组变压器	200	75.74%	28.52	28.52	否	否	无	28%	
9214	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线高尔四组分支013号 高尔四组变压器	100	42.27%	47.73	47.73	否	否	无	0%	
9215	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线高尔五组分支004号 高尔五组变压器	100	35.26%	54.74	54.74	否	否	无	-43%	
9216	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线高尔一组分支004号 高尔一组变压器	200	34.60%	110.80	110.80	否	否	无	-39%	
9217	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线海丰二组分支008号 海丰二组2号变压器	200	7.45%	165.10	165.10	否	否	无	-44%	
9218	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线海丰二组分支017号 海丰二组变压器	100	33.87%	56.13	56.13	否	否	无	14%	
9219	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线海丰分岐095号海丰 四组变压器	400	37.01%	211.96	211.96	否	否	无	-63%	
9220	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线海丰分岐104号海丰 五组变压器	200	67.10%	45.79	45.79	否	否	无	96%	
9221	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线海丰分岐136号海丰 七组变压器	200	22.89%	134.22	134.22	否	否	无	11%	
9222	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线海丰六组分支020号 海丰六组变压器	100	39.70%	50.30	50.30	否	否	无	-84%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
9223	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线海丰三组分支007号 海丰三组变压器	200	30.45%	119.10	119.10	否	否	无	-1%	
9224	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线海丰三组分支010号 农场四大队2变压器	100	31.64%	58.36	58.36	否	否	无	-56%	
9225	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线海丰三组分支020号 海丰三组2号变压器	100	29.47%	60.53	60.53	否	否	无	-10%	
9226	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线海丰一组分支006号 海丰一变压器	200	49.23%	81.54	81.54	否	否	无	114%	
9227	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线刘塘房村分支003号 刘塘房变压器	100	35.70%	54.30	54.30	否	否	无	21%	
9228	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线刘塘房二组分支002 号刘塘房二组变压器	100	47.16%	42.84	42.84	否	否	无	-6%	
9229	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线刘塘房六组分支007 号刘塘六组变压器	100	32.52%	57.48	57.48	否	否	无	-6%	
9230	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线刘塘房三组分支003 号刘塘房三组变压器	200	24.27%	131.46	131.46	否	否	无	19%	
9231	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线刘塘房四组分支006 号刘塘房四组变压器	100	27.28%	62.72	62.72	否	否	无	-19%	
9232	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线刘塘房一分支007号 刘塘房一组变压器	200	17.86%	144.28	144.28	否	否	无	-34%	
9233	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线农场一分场分支005 号杆农场一分场1变压器	100	44.78%	45.22	45.22	否	否	无	41%	
9234	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线农场一分场分支015 号农场一分场(2)变压器	200	24.11%	131.79	131.79	否	否	无	-4%	
9235	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线农电2号(2)分支 007号农电2号(2)变压器	100	77.29%	12.71	12.71	否	否	无	-61%	
9236	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线农电5(2)分支005 号农电5(2)变压器	200	18.20%	143.60	143.60	否	否	无	-65%	
9237	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线农电七号分支005号 农电七号变压器	200	49.98%	80.04	80.04	否	否	无	-17%	
9238	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线农电站19号柱上变	400	35.89%	216.44	216.44	否	否	无	-32%	
9239	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线农电站20号柱上变	400	52.02%	151.90	151.90	否	否	无	-64%	
9240	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线三分场(2)分支005号 三分场(2)变压器	100	61.51%	28.49	28.49	否	否	无	-21%	
9241	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线三分场分支003号三 分场(1)变压器	100	51.68%	38.32	38.32	否	否	无	-32%	
9242	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线五分场分支018号五 分场变压器	200	14.00%	152.00	152.00	否	否	无	-30%	
9243	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线五丰八组分支003号 五丰八组变压器	200	24.12%	131.75	131.75	否	否	无	19%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
9244	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线五丰分歧006号副杆 友爱四组变压器	200	26.79%	126.42	126.42	否	否	无	34%	
9245	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线五丰分歧015号友爱 八组变压器	100	39.21%	50.79	50.79	否	否	无	32%	
9246	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线五丰分歧037号副杆 友爱六组变压器	100	58.88%	31.12	31.12	否	否	无	202%	
9247	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线五丰九组分支002号 五丰九组变压器	100	20.94%	69.06	69.06	否	否	无	-86%	
9248	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线五丰七组分支006号 五丰七组变压器	200	66.74%	46.53	46.53	否	否	无	-26%	
9249	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线五丰十二组分支009 号五丰十二组变压器	100	32.41%	57.59	57.59	否	否	无	-7%	
9250	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线五丰十一组分支004 号副杆五丰十一组变压器	100	69.01%	20.99	20.99	否	否	无	21%	
9251	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10KV三江南线五丰十组分台	400	46.93%	172.26	172.26	否	否	无	-16%	
9252	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线五丰十组分支008号 副杆五丰十组变压器	200	57.00%	65.99	65.99	否	否	无	-43%	
9253	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线五丰四组分支002号 五丰四组变压器	100	34.15%	55.85	55.85	否	否	无	6%	
9254	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线五丰五组分支002号 五丰三组变压器	200	66.23%	47.55	47.55	否	否	无	6%	
9255	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线五丰五组分支025号 五丰六组变压器	100	44.72%	45.28	45.28	否	否	无	80%	
9256	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线五丰五组分支043号 五丰五组变压器	100	38.37%	51.63	51.63	否	否	无	14%	
9257	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线五丰一组分支004号 五丰二组变压器	100	47.06%	42.94	42.94	否	否	无	-75%	
9258	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线五丰一组分支017号 五丰一组变压器	100	52.30%	37.70	37.70	否	否	无	-63%	
9259	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线养老院分支007号养 老院变压器	200	53.30%	73.40	73.40	否	否	无	-16%	
9260	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线友爱三组分支015号 友爱三组变压器	400	22.58%	269.67	269.67	否	否	无	88%	
9261	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线友爱五组分支003号 友爱五组变压器	100	64.01%	25.99	25.99	否	否	无	-20%	
9262	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线友爱一组分支010号 友爱一、二组变压器	200	78.48%	23.05	23.05	否	否	无	-17%	
9263	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线友爱一组分支024号 副杆友爱一组变压器	315	29.16%	191.65	191.65	否	否	无	-27%	
9264	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线主干010号农电变压 器	400	59.79%	120.86	120.86	否	否	无	-4%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
9265	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线主干023+2号农电2号 变压器	200	38.88%	102.25	102.25	否	否	无	-13%	
9266	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线主干92号小王屯变 压器	100	61.56%	28.44	28.44	否	否	无	17%	
9267	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10kV古粮线079号大房村1组变 压器	400	20.71%	277.18	277.18	否	否	无	31%	
9268	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10kV古粮线111号向前1组变 压器	400	35.29%	218.83	218.83	否	否	无	-69%	
9269	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10KV古粮线216号分6号玉国7组 变 压器	200	13.35%	153.30	153.30	否	否	无	-53%	
9270	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10kV古粮线279#分1#分子树10组 变 压器	100	17.48%	72.52	72.52	否	否	无	-22%	
9271	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10kV古粮线300号于术村三组变 压器	200	25.60%	128.80	128.80	否	否	无	-14%	
9272	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10kV古粮线320号于术村一组变 压器	200	25.03%	129.94	129.94	否	否	无	108%	
9273	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10kV古粮线大房3组分歧004号大 房 3组变压器	400	51.88%	152.48	152.48	否	否	无	-50%	
9274	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10kV古粮线大房7组分歧015号大 房 7组变压器	100	35.69%	54.31	54.31	否	否	无	-77%	
9275	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10kV古粮线大房8组分歧003号大 房 8组变压器	200	43.45%	93.10	93.10	否	否	无	-74%	
9276	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10kV古粮线大房9组分歧002号大 房 9组变压器	400	78.31%	46.76	46.76	否	否	无	-2%	
9277	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10kV古粮线大房村2组分支004号 大 房村2组变压器	400	12.29%	310.84	310.84	否	否	无	8%	
9278	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10kV古粮线大房村分支001号大 房 村变压器	200	64.04%	51.93	51.93	否	否	无	-64%	
9279	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10kV古粮线大房六组分歧007号 大 房六组变压器	400	9.54%	321.86	321.86	否	否	无	33%	
9280	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10kV古粮线大房四组分歧007号 大 房四组变变压器	400	72.91%	68.35	68.35	否	否	无	77%	
9281	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10kV古粮线大房五组分歧006号 大 房五组变变压器	200	72.21%	35.57	35.57	否	否	无	4%	
9282	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10kV古粮线三道二三组分支007 号 二三组变压器	400	50.94%	156.25	156.25	否	否	无	-43%	
9283	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10kV古粮线三道分歧026号三道 村1 、7组变压器	400	74.95%	60.19	60.19	否	否	无	54%	
9284	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10kV古粮线三道分歧057号三道 6组 变压器	200	48.32%	83.35	83.35	否	否	无	67%	
9285	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10kV古粮线三道分歧三道八组 变 压器	400	45.86%	176.54	176.54	否	否	无	-4%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
9286	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10kV古粮线三道四组分支004号三 道四组变压器	400	57.23%	131.10	131.10	否	否	无	-56%	
9287	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10kV古粮线三道五组分支005号三 道五组变压器	200	68.01%	43.98	43.98	否	否	无	63%	
9288	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10kV古粮线五一四组分支003号五 一四组变压器	200	47.36%	85.28	85.28	否	否	无	-41%	
9289	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10kV古粮线五一五组分支002号五 一五组变压器	400	62.76%	108.96	108.96	否	否	无	136%	
9290	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10kV古粮线五一六组分支002号五 一六组变压器	100	79.58%	10.42	10.42	否	否	无	8%	
9291	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10kV古粮线五一二组分支002号五 一二组变压器	200	61.33%	57.34	57.34	否	否	无	-51%	
9292	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10kV古粮线五一三组分支005号五 一三组变压器	400	19.95%	280.21	280.21	否	否	无	46%	
9293	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10kV古粮线五一一组分支002号五 一一组变压器	400	24.72%	261.14	261.14	否	否	无	20%	
9294	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10kV古粮线向前2组分歧017号向前 2组变压器	200	43.79%	92.41	92.41	否	否	无	-77%	
9295	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10kV古粮线向前4组分歧002号向前 4组变压器	200	28.38%	123.23	123.23	否	否	无	-76%	
9296	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10kV古粮线向前6、7组分歧008号 向前6、7组变压器	400	56.20%	135.22	135.22	否	否	无	10%	
9297	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10kV古粮线向前8组分歧003号向前 8组变压器	400	29.16%	243.37	243.37	否	否	无	-70%	
9298	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10kV古粮线向前分歧021号向前三 组变压器	200	61.59%	56.82	56.82	否	否	无	114%	
9299	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10kV古粮线向前分歧037号向前5组 变压器	200	74.94%	30.12	30.12	否	否	无	-67%	
9300	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10kV古粮线于术二组分歧008号于 术二组变压器	200	30.39%	119.23	119.23	否	否	无	66%	
9301	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10kV古粮线于术九组分支003号于 术六组变压器	200	63.05%	53.91	53.91	否	否	无	52%	
9302	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10kV古粮线于术九组分支020号于 术八组变压器	200	40.24%	99.53	99.53	否	否	无	99%	
9303	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10kV古粮线于术九组分支037号于 术九组变压器	400	13.69%	305.25	305.25	否	否	无	29%	
9304	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10kV古粮线于术七组分支001号于 术七组变压器	200	34.14%	111.73	111.73	否	否	无	-19%	
9305	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10kV古粮线于术四组分歧003号于 术四组变压器	400	32.30%	230.78	230.78	否	否	无	-50%	
9306	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10kV古粮线于术五组分歧004号于 术五组变压器	400	25.52%	257.94	257.94	否	否	无	17%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
9307	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10kV古粮线于树6,7,8,9组分支30# 分于树11组变压器	200	38.13%	103.74	103.74	否	否	无	-39%	
9308	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10kV古粮线玉国1、5组分支003号 玉国1、5组变压器	200	74.65%	30.70	30.70	否	否	无	13%	
9309	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10kV古粮线玉国2、3组分支004号 玉国3组变压器	200	28.88%	122.25	122.25	否	否	无	8%	
9310	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10kV古粮线玉国2组分支001号玉国 2组变压器	200	51.54%	76.91	76.91	否	否	无	38%	
9311	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10kV古粮线玉国4、6组分歧001号 玉国4、6组变压器	400	38.84%	204.65	204.65	否	否	无	94%	
9312	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10kV古粮线朱家二组分支004号朱 家二组变压器	400	15.59%	297.65	297.65	否	否	无	-8%	
9313	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10kV古粮线朱家三组分支003号朱 家三组变压器	400	12.24%	311.05	311.05	否	否	无	-32%	
9314	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10kV古粮线朱家四组A分支001号朱 家四组变压器	100	35.44%	54.56	54.56	否	否	无	12%	
9315	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10kV古粮线朱家四组分支018号朱 家五组变压器	200	65.13%	49.73	49.73	否	否	无	47%	
9316	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10kV古粮线朱家一组分支008号朱 家六组变压器	400	22.74%	269.03	269.03	否	否	无	110%	
9317	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10kV古粮线朱家一组分支030号朱 家一组变压器	400	56.69%	133.23	133.23	否	否	无	68%	
9318	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kv古西南干线10组分支1#杆古于 十组变压器	400	16.64%	293.44	293.44	否	否	无	-59%	
9319	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线北干22#营业所锅炉变 压器	160	32.21%	92.47	92.47	否	否	无	15%	
9320	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线北干分122号小会二组 变压器	100	67.12%	22.88	22.88	否	否	无	-40%	
9321	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线北干分193号兴隆四组 变压器	200	48.98%	82.05	82.05	否	否	无	69%	
9322	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线北干分55号小山一组变 压器	200	70.32%	39.36	39.36	否	否	无	155%	
9323	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线北干分85号小山三组变 压器	400	59.05%	123.80	123.80	否	否	无	-10%	
9324	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线北干分供销支01号供销 综合变压器	400	18.60%	285.62	285.62	否	否	无	63%	
9325	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线北干分劳动八、十二支 12号劳动十二组变压器	200	69.25%	41.49	41.49	否	否	无	150%	
9326	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线北干分劳动八、十二支 34号劳动八组变压器	200	28.51%	122.99	122.99	否	否	无	185%	
9327	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线北干分劳动二、十组支 04号劳动十组变压器	200	73.84%	32.33	32.33	否	否	无	88%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
9328	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线北干分劳动二、十组支 12号劳动二组变压器	315	77.68%	38.82	38.82	否	否	无	64%	
9329	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线北干分劳动九组支06号 劳动九组变压器	100	53.13%	36.87	36.87	否	否	无	-24%	
9330	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线北干分劳动六组支01号 劳动六组变压器	100	43.04%	46.96	46.96	否	否	无	-38%	
9331	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线北干分劳动三、十一组 支32号劳动四组变压器	200	73.92%	32.16	32.16	否	否	无	207%	
9332	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线北干分劳动三组支10号 劳动三组变压器	100	50.10%	39.90	39.90	否	否	无	148%	
9333	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线北干分劳动十一组支02 号劳动十一组变压器	315	59.34%	96.56	96.56	否	否	无	49%	
9334	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线北干分劳动五组支02号 劳动五组变压器	100	46.62%	43.38	43.38	否	否	无	-23%	
9335	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线北干分劳动一组支05号 劳动一组变压器	400	51.10%	155.59	155.59	否	否	无	2%	
9336	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线北干分劳动支148号劳 动七组变压器	400	33.37%	226.51	226.51	否	否	无	85%	
9337	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线北干分良种二组支04号 良种二组变压器	200	42.30%	95.40	95.40	否	否	无	58%	
9338	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线北干分良种一组支03号 良种一组变压器	200	47.06%	85.89	85.89	否	否	无	-64%	
9339	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线北干分农机九厂支01号 农机九厂变压器	200	73.33%	33.35	33.35	否	否	无	91%	
9340	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线北干分平安二组支24号 平安二组变压器	200	35.57%	108.86	108.86	否	否	无	7%	
9341	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线北干分平安三组支02号 平安三组变压器	400	27.55%	249.80	249.80	否	否	无	-23%	
9342	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线北干分平安四组支13号 平安四组变压器	100	26.06%	63.94	63.94	否	否	无	26%	
9343	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线北干分平安一组支24号 平安一组变压器	100	40.11%	49.89	49.89	否	否	无	27%	
9344	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线北干分小会三组支11号 小会三组变压器	200	58.72%	62.55	62.55	否	否	无	70%	
9345	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线北干分小会四组支04号 小会四组变压器	80	67.43%	18.06	18.06	否	否	无	30%	
9346	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线北干分小会一组支09号 小会一组变压器	50	33.29%	28.35	28.35	否	否	无	107%	
9347	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线北干分小山二组支02号 小山二组变压器	160	57.52%	51.96	51.96	否	否	无	91%	
9348	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线北干分小山六组支07号 小山六组变压器	100	75.55%	14.45	14.45	否	否	无	8%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
9349	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线北干分小山四组支06号 小山四组变压器	200	54.14%	71.71	71.71	否	否	无	143%	
9350	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线北干分小山五组支10号 小山五组变压器	200	38.88%	102.25	102.25	否	否	无	158%	
9351	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线北干分兴隆二组支04号 兴隆二组变压器	50	41.79%	24.11	24.11	否	否	无	-9%	
9352	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线北干分兴隆三组支22号 兴隆三组变压器	200	21.65%	136.71	136.71	否	否	无	-52%	
9353	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线北干分兴隆五组支04号 兴隆五组变压器	100	48.55%	41.45	41.45	否	否	无	-61%	
9354	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线北干分兴隆一、二组组 支20号兴隆一组变压器	200	54.23%	71.53	71.53	否	否	无	41%	
9355	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线东风分18号兴国四组变 压器	200	29.06%	121.88	121.88	否	否	无	268%	
9356	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线东风分70号东风八组变 压器	250	7.80%	205.50	205.50	否	否	无	49%	
9357	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线东风分东风二、七组支 09号东风二组变压器	100	79.03%	10.97	10.97	否	否	无	192%	
9358	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线东风分东风二、七组支 31号东风七组变压器	100	46.40%	43.60	43.60	否	否	无	54%	
9359	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线东风分东风三组支01号 东风三组变压器	100	69.91%	20.09	20.09	否	否	无	-11%	
9360	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线东风分东风四组支23号 东风四组变压器	50	74.56%	7.72	7.72	否	否	无	58%	
9361	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线东风分东风五、六组支 34号东风六组变压器	400	41.28%	194.86	194.86	否	否	无	-13%	
9362	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线东风分东风五组支04号 东风五组变压器	200	42.06%	95.88	95.88	否	否	无	53%	
9363	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线东风分东风一组支13号 东风一组变压器	400	52.43%	150.28	150.28	否	否	无	71%	
9364	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线东风分兴国三组支02号 兴国三组变压器	200	59.96%	60.09	60.09	否	否	无	64%	
9365	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线东风分兴国五组支09号 兴国五组变压器	100	36.52%	53.48	53.48	否	否	无	140%	
9366	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线街北分03号街北变压器	400	58.54%	125.84	125.84	否	否	无	44%	
9367	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线南干分13号街东变压器	315	79.65%	32.59	32.59	否	否	无	66%	
9368	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线南干分245号五四三组 变压器	200	51.68%	76.63	76.63	否	否	无	-6%	
9369	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线南干分24号中学家属变 压器	100	48.55%	41.45	41.45	否	否	无	4%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
9370	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线南干分33号古于三组变 压器	400	34.81%	220.76	220.76	否	否	无	-32%	
9371	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线南干分古于八组支07号 古于八组变压器	100	36.84%	53.16	53.16	否	否	无	-9%	
9372	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线南干分古于七组支06号 古于七组变压器	100	41.55%	48.45	48.45	否	否	无	-16%	
9373	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线南干分古于四组支16号 古于四组变压器	200	48.57%	82.87	82.87	否	否	无	58%	
9374	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线南干分古于五、六组支 06号古于六组变压器	200	51.29%	77.42	77.42	否	否	无	49%	
9375	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线南干分古于五、六组支 17号古于五组变压器	200	65.95%	48.11	48.11	否	否	无	18%	
9376	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线南干分古于一、二组支 07号古于二组变压器	200	72.00%	36.01	36.01	否	否	无	12%	
9377	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线南干分古于一、二组支 23号古于一组变压器	400	14.64%	301.44	301.44	否	否	无	-42%	
9378	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线南干分哈尔二组支01号 哈尔二组变压器	100	52.86%	37.14	37.14	否	否	无	-9%	
9379	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线南干分哈尔七组支09号 哈尔七组变压器	400	25.21%	259.17	259.17	否	否	无	45%	
9380	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线南干分哈尔三组支15号 哈尔三组变压器	400	45.25%	179.00	179.00	否	否	无	-17%	
9381	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线南干分哈尔四组支12号 哈尔四组变压器	200	23.64%	132.73	132.73	否	否	无	57%	
9382	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线南干分哈尔五、六组08 号哈尔五、六组变压器	200	63.71%	52.59	52.59	否	否	无	48%	
9383	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线南干分哈尔一组支02号 哈尔一组变压器	200	70.22%	39.55	39.55	否	否	无	7%	
9384	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线南干分街南支03左04号 街南变压器	400	55.85%	136.60	136.60	否	否	无	184%	
9385	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线南干分街西支03右01号 街西变压器	315	65.29%	77.83	77.83	否	否	无	56%	
9386	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线南干分街西支04左01号 古于九组变压器	80	30.52%	47.59	47.59	否	否	无	-13%	
9387	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线南干分力明六组支02号 力明六组变压器	100	51.48%	38.52	38.52	否	否	无	0%	
9388	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线南干分力明七组支02号 力明七组变压器	200	28.60%	122.80	122.80	否	否	无	-4%	
9389	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线南干分力明五组支25号 力明五组变压器	100	36.55%	53.45	53.45	否	否	无	-8%	
9390	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线南干分力明一组支17号 力明一二组变压器	200	62.87%	54.27	54.27	否	否	无	244%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
9391	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线南干分力明一组支4号 力明三四组变压器	400	45.86%	176.57	176.57	否	否	无	4%	
9392	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线南干分五四四组支16号 五四四五组变压器	200	60.35%	59.29	59.29	否	否	无	149%	
9393	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线南干分五四五六组支04 号五四六组变压器	100	34.29%	55.71	55.71	否	否	无	-24%	
9394	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线南干分五四一组支05号 五四一二组变压器	200	53.78%	72.44	72.44	否	否	无	18%	
9395	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线南干分兴国二组支03号 兴国二组变压器	400	66.23%	95.09	95.09	否	否	无	157%	
9396	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线南干分兴国一组支04号 兴国一组变压器	315	77.41%	39.65	39.65	否	否	无	132%	
9397	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古榆66kV变电站 5131古西线	10kV古西线小会5组分枝19号小会 5组变压器	100	53.08%	36.92	36.92	否	否	无	-24%	
9398	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线101号七家子北街变 压器	400	79.01%	43.94	43.94	否	否	无	-7%	
9399	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线105号七家子新三组 变压器	400	32.04%	231.86	231.86	否	否	无	-24%	
9400	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线118号七家子中街变 压器	400	78.03%	47.87	47.87	否	否	无	-65%	
9401	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线125号七家子南街变 压器	315	40.43%	156.15	156.15	否	否	无	21%	
9402	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线敖家八组分支004号 敖家八组变压器	400	16.74%	293.03	293.03	否	否	无	17%	
9403	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线敖家七组分支005号 敖家七组变压器	400	22.80%	268.80	268.80	否	否	无	48%	
9404	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线敖家一六组分支004 号敖家一六组变压器	200	54.39%	71.22	71.22	否	否	无	72%	
9405	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线八里分岐037号八里 二组变压器	200	61.25%	57.51	57.51	否	否	无	-58%	
9406	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线八里七组分支004号 八里七组变压器	200	65.41%	49.19	49.19	否	否	无	90%	
9407	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线八里四组分支009号 八里四组变压器	400	57.17%	131.33	131.33	否	否	无	2%	
9408	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线八里五六组分支006 号八里五六组变压器	200	56.96%	66.09	66.09	否	否	无	28%	
9409	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线八里一组分支003号 八里一组变压器	400	47.97%	168.11	168.11	否	否	无	25%	
9410	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线二河二组分支008号 二河二组变压器	400	34.79%	220.82	220.82	否	否	无	-31%	
9411	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线二河分岐31号二河村 四组变压器	100	45.34%	44.66	44.66	否	否	无	29%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
9412	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线二河六组分支004号 二河村六组变压器	100	23.74%	66.26	66.26	否	否	无	15%	
9413	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线二河七组分支013号 二河村七组变压器	400	14.81%	300.76	300.76	否	否	无	-49%	
9414	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线二河三组分支004号 二河村三组变压器	200	24.36%	131.28	131.28	否	否	无	-24%	
9415	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线二河五组分支003号 二河村五组变压器	100	27.01%	62.99	62.99	否	否	无	-27%	
9416	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线二河一组分支010号 二河村一组变压器	200	21.41%	137.18	137.18	否	否	无	52%	
9417	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线冯家分支016号二河 村八组变压器	100	55.18%	34.82	34.82	否	否	无	42%	
9418	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线葛家二、八分支005 号葛家二、八变压器	400	13.76%	304.97	304.97	否	否	无	-41%	
9419	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线葛家分支066号敖家 四五组变压器	400	79.78%	40.90	40.90	否	否	无	-5%	
9420	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线葛家分支074号敖家 二三组变压器	400	70.30%	78.81	78.81	否	否	无	-68%	
9421	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线葛家六七组分支017 号葛家六七组变压器	200	70.34%	39.32	39.32	否	否	无	44%	
9422	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线葛家三组分支010号 葛家三组变压器	400	40.00%	200.02	200.02	否	否	无	7%	
9423	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线葛家四组分支004号 葛家四组变压器	100	52.82%	37.18	37.18	否	否	无	48%	
9424	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线葛家五组分支001号 葛家五组变压器	200	30.31%	119.38	119.38	否	否	无	100%	
9425	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线葛家一组分支004号 葛家一组变压器	400	19.10%	283.58	283.58	否	否	无	28%	
9426	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线红旗二组分支015号 红旗二组变压器	100	68.81%	21.19	21.19	否	否	无	10%	
9427	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线红旗六组分岐016号 红旗六组变压器	100	55.42%	34.58	34.58	否	否	无	21%	
9428	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线红旗七组分支005号 红旗七组变压器	200	47.11%	85.78	85.78	否	否	无	-59%	
9429	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线红旗三组分支006号 红旗三、四组变压器	200	73.50%	33.00	33.00	否	否	无	-56%	
9430	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线红旗五组分支006号 红旗五组变压器	200	42.61%	94.78	94.78	否	否	无	-19%	
9431	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线红旗一组分支003号 红旗一组变压器	200	46.86%	86.28	86.28	否	否	无	70%	
9432	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线刘家村二组分支004 号刘家村二组变压器	100	44.04%	45.96	45.96	否	否	无	-53%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
9433	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线刘家村分支037号刘 家五组变压器	100	52.82%	37.18	37.18	否	否	无	-5%	
9434	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线刘家村三组分支004 号刘家村三组变压器	100	73.02%	16.98	16.98	否	否	无	10%	
9435	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线刘家村四组分支007 号刘家村四组变压器	200	50.26%	79.48	79.48	否	否	无	189%	
9436	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线刘家村一组分支017 号刘家村一组变压器	100	62.57%	27.43	27.43	否	否	无	22%	
9437	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线七家子八组001号七 家子八组变压器	400	37.25%	210.99	210.99	否	否	无	-37%	
9438	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线七家子六组分支010 号七家子六组变压器	200	39.13%	101.75	101.75	否	否	无	-25%	
9439	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线七家子七组分支003 号七家子七组变压器	400	36.21%	215.16	215.16	否	否	无	87%	
9440	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线七家子三组分支008 号七家子三组变压器	20	47.84%	8.43	8.43	否	否	无	48%	
9441	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线七家子五组分支010 号七家子五组变压器	200	37.71%	104.58	104.58	否	否	无	50%	
9442	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线七家子一组分支023 号七家子二组变压器	200	22.17%	135.65	135.65	否	否	无	72%	
9443	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线七家子一组分支035 号七家子一组变压器	100	21.87%	68.13	68.13	否	否	无	-26%	
9444	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线七家子中街2号变压 器	400	75.01%	59.95	59.95	否	否	无	13%	
9445	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线沙梁分支018号沙梁 农场变压器	200	43.67%	92.66	92.66	否	否	无	-41%	
9446	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线顺山村分岐007号顺 山村五六组变压器	400	73.43%	66.27	66.27	否	否	无	39%	
9447	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线顺山村分岐017号顺 山村七组变压器	200	36.22%	107.56	107.56	否	否	无	51%	
9448	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线顺山村分岐027号顺 山八组变压器	200	71.93%	36.15	36.15	否	否	无	118%	
9449	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线顺山村三组分支007号 顺山村三组变压器	400	79.10%	43.61	43.61	否	否	无	-25%	
9450	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线卧龙分支052号卧龙 三组变压器	100	48.40%	41.60	41.60	否	否	无	84%	
9451	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线卧龙分支069号卧龙 六组变压器	100	39.03%	50.97	50.97	否	否	无	123%	
9452	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线卧龙分支083号卧龙 五组变压器	200	36.17%	107.66	107.66	否	否	无	64%	
9453	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线卧龙七组分支002号 卧龙七组变压器	400	49.43%	162.30	162.30	否	否	无	131%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
9454	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线卧龙四组分支012号 卧龙四组变压器	100	41.85%	48.15	48.15	否	否	无	201%	
9455	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线卧龙一二组分支007 号卧龙一二组变压器	400	73.14%	67.43	67.43	否	否	无	-65%	
9456	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线杏山村分岐012号顺 山村四组变压器	400	53.10%	147.58	147.58	否	否	无	-5%	
9457	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线杏山村分岐017号顺 山村二组变压器	400	64.30%	102.82	102.82	否	否	无	-48%	
9458	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线杏山村分岐029号顺 山村一变压器	400	60.05%	119.78	119.78	否	否	无	41%	
9459	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线杏山村分岐082号杏 山村六七组变压器	200	46.89%	86.21	86.21	否	否	无	100%	
9460	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线杏山村分岐131号杏 山村一二组变压器	400	27.24%	251.04	251.04	否	否	无	-16%	
9461	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线杏山村三四组分支 009号杏山村三四组变压器	400	48.82%	164.72	164.72	否	否	无	34%	
9462	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线杏山村五组分支005 号杏山村五组变压器	200	53.85%	72.30	72.30	否	否	无	48%	
9463	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线于树分岐011号八里 村三组变压器	100	67.07%	22.93	22.93	否	否	无	11%	
9464	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线于树分岐038号于树 五组变压器	200	43.17%	93.65	93.65	否	否	无	39%	
9465	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线于树六组分支002号 于树六组变压器	200	50.75%	78.50	78.50	否	否	无	-23%	
9466	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线于树三四组分支006 号于树村七组变压器	400	71.41%	74.35	74.35	否	否	无	-29%	
9467	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线于树三四组分支020 号于树村三四组变压器	400	31.24%	235.06	235.06	否	否	无	56%	
9468	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线于树一二组分支004 号于树村一二组变压器	400	45.67%	177.34	177.34	否	否	无	-37%	
9469	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线元宝分岐031号元宝 三组变压器	200	53.51%	72.97	72.97	否	否	无	5%	
9470	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线元宝四组分支001号元 宝四组变压器	200	45.22%	89.57	89.57	否	否	无	6%	
9471	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线元宝五组分支004号 元宝五组变压器	200	17.15%	145.70	145.70	否	否	无	22%	
9472	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线元宝一组分支007号 元宝二组变压器	100	65.90%	24.10	24.10	否	否	无	49%	
9473	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线元宝一组分支016号 元宝一组变压器	200	20.52%	138.96	138.96	否	否	无	-63%	
9474	国网昌图县供电公司	老四平66kV变电站	老四平66kV变 电站713工业甲线	10kV工业甲线056号回迁楼变压器	250	30.31%	149.22	149.22	否	否	无	16%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
9475	国网昌图县供电公司	老四平66kV变电站	老四平66kV变电站713工业甲线	10kV工业甲线076号光辉九组变压器	200	44.39%	91.21	91.21	否	否	无	263%	
9476	国网昌图县供电公司	老四平66kV变电站	老四平66kV变电站713工业甲线	10kV工业甲线60号杆回迁楼2期变台区变压器	250	38.44%	128.89	128.89	否	否	无	1%	
9477	国网昌图县供电公司	老四平66kV变电站	老四平66kV变电站706工业乙线	10kV工业甲线光辉六组分支003号光辉四组变压器	100	27.20%	62.80	62.80	否	否	无	51%	
9478	国网昌图县供电公司	老四平66kV变电站	老四平66kV变电站706工业乙线	10kV工业甲线光辉六组分支013号光辉五组变压器	100	56.03%	33.97	33.97	否	否	无	-4%	
9479	国网昌图县供电公司	老四平66kV变电站	老四平66kV变电站706工业乙线	10kV工业甲线光辉六组分支021号光辉六组变压器	30	76.02%	4.20	4.20	否	否	无	-12%	
9480	国网昌图县供电公司	老四平66kV变电站	老四平66kV变电站713工业甲线	10kV工业甲线光辉七八组分歧019号光辉七八组变压器	200	34.89%	110.23	110.23	否	否	无	13%	
9481	国网昌图县供电公司	老四平66kV变电站	老四平66kV变电站706工业乙线	10kV工业甲线光辉一组分支005号光辉一组变压器	100	43.94%	46.06	46.06	否	否	无	-17%	
9482	国网昌图县供电公司	老四平66kV变电站	老四平66kV变电站708老四平丙线	10kV老四平丙线12号分歧015号费家变压器	200	15.70%	148.61	148.61	否	否	无	99%	
9483	国网昌图县供电公司	老四平66kV变电站	老四平66kV变电站708老四平丙线	10kV老四平丙线光辉二队分支005号光辉二队变压器	200	39.30%	101.39	101.39	否	否	无	-62%	
9484	国网昌图县供电公司	老四平66kV变电站	老四平66kV变电站708老四平丙线	10kV老四平丙线光辉三队分支004号光辉三队变压器	100	17.30%	72.70	72.70	否	否	无	1%	
9485	国网昌图县供电公司	老四平66kV变电站	老四平66kV变电站708老四平丙线	10kV老四平丙线尚家分支007号尚家变压器	200	23.24%	133.51	133.51	否	否	无	-56%	
9486	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站007工业线	10kV工业线006号街内居民八号变压器	400	28.68%	245.27	245.27	否	否	无	37%	
9487	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站007工业线	10kV工业线008号街内二号变压器	400	8.45%	326.22	326.22	否	否	无	6%	
9488	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站007工业线	10kV工业线街内分歧010号街内一号变压器	80	75.49%	11.61	11.61	否	否	无	65%	
9489	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站007工业线	10kV工业线街内分歧03号街内三号变压器	400	47.67%	169.31	169.31	否	否	无	115%	
9490	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站007工业线	10kV工业线居民四号004号街内四号变压器	200	33.98%	112.05	112.05	否	否	无	-11%	
9491	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站004铁东线	10kV铁东线009号街内九号变压器	400	31.24%	235.03	235.03	否	否	无	-34%	
9492	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站004铁东线	10kV铁东线027号西大村五组变压器	100	70.03%	19.97	19.97	否	否	无	-39%	
9493	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站004铁东线	10kV铁东线044号东大村一组变压器	400	31.08%	235.67	235.67	否	否	无	80%	
9494	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站004铁东线	10kV铁东线068号革新村三组变压器	200	14.16%	151.67	151.67	否	否	无	-64%	
9495	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站004铁东线	10kV铁东线078号革新村二组变压器	400	12.05%	311.80	311.80	否	否	无	-21%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
9496	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 004铁东线	10kV铁东线086号革新村一组变 压器	160	24.56%	104.71	104.71	否	否	无	-62%	
9497	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 004铁东线	10kV铁东线095号新城子村六组变 压器	100	42.03%	47.97	47.97	否	否	无	146%	
9498	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 004铁东线	10kV铁东线106号新城子村四组变 压器	200	45.26%	89.47	89.47	否	否	无	-1%	
9499	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 004铁东线	10kV铁东线128号新城子村三组变 压器	100	71.18%	18.82	18.82	否	否	无	32%	
9500	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 004铁东线	10kV铁东线城子八组分支003号城 子村八组变压器	30	58.91%	9.33	9.33	否	否	无	-19%	
9501	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 004铁东线	10kV铁东线城子分歧028号城子村 四组变压器	100	34.94%	55.06	55.06	否	否	无	-59%	
9502	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 004铁东线	10kV铁东线城子九组分支015号城 子村九组变压器	200	14.78%	150.44	150.44	否	否	无	-25%	
9503	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 004铁东线	10kV铁东线城子六组分支005号城 子村六组变压器	200	14.09%	151.82	151.82	否	否	无	-54%	
9504	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 004铁东线	10kV铁东线城子七组分支018号城 子村七组变压器	100	29.54%	60.46	60.46	否	否	无	-37%	
9505	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 004铁东线	10kV铁东线城子三组分支002号城 子村三组变压器	30	72.37%	5.29	5.29	否	否	无	-60%	
9506	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 004铁东线	10kV铁东线城子十组分支009号城 子村十组变压器	100	22.42%	67.58	67.58	否	否	无	-63%	
9507	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 004铁东线	10kV铁东线城子五组分支004号城 子村五组变压器	100	44.81%	45.19	45.19	否	否	无	-47%	
9508	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 004铁东线	10kV铁东线城子一组分支022号城 子村二组变压器	200	32.65%	114.70	114.70	否	否	无	-4%	
9509	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 004铁东线	10kV铁东线城子一组分支029号城 子村一组变压器	200	22.89%	134.21	134.21	否	否	无	-51%	
9510	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 004铁东线	10kV铁东线东大二组003号东大村 二组变压器	400	7.54%	329.86	329.86	否	否	无	-31%	
9511	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 004铁东线	10kV铁东线东大分歧006号东大村 四组变压器	200	54.21%	71.58	71.58	否	否	无	-55%	
9512	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 004铁东线	10kV铁东线东大分歧038号平房村 三组变压器	100	46.85%	43.15	43.15	否	否	无	-74%	
9513	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 004铁东线	10kV铁东线东大三组分支009号东 大村三组变压器	100	47.15%	42.86	42.86	否	否	无	-45%	
9514	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 004铁东线	10kV铁东线东大五六组分008号东 大村五六组变压器	200	18.97%	142.06	142.06	否	否	无	-52%	
9515	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 004铁东线	10kV铁东线东大五六组分台	200	15.63%	148.74	148.74	否	否	无	-46%	
9516	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 004铁东线	10kV铁东线革新村四组分支002号 革新村四组变压器	100	23.64%	66.36	66.36	否	否	无	-12%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
9517	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 004铁东线	10kV铁东线革新七组分支024号革 新村六七组变压器	100	54.81%	35.19	35.19	否	否	无	-39%	
9518	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 004铁东线	10kV铁东线革新五组分支003号革 新村五组变压器	200	14.99%	150.03	150.03	否	否	无	-49%	
9519	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 004铁东线	10kV铁东线庙沟菜田分歧009号庙 沟菜地变压器	30	54.65%	10.60	10.60	否	否	无	-60%	
9520	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 004铁东线	10kV铁东线庙沟菜田分歧031号庙 沟菜地变压器	80	6.28%	66.97	66.97	否	否	无	-40%	
9521	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 004铁东线	10kV铁东线庙沟二组分支007号庙 沟村二组变压器	100	45.83%	44.17	44.17	否	否	无	18%	
9522	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 004铁东线	10kV铁东线庙沟分歧040号庙沟村 三组变压器	200	17.29%	145.42	145.42	否	否	无	-10%	
9523	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 004铁东线	10kV铁东线庙沟四组分支001号庙沟 村四组变压器	100	38.32%	51.68	51.68	否	否	无	-31%	
9524	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 004铁东线	10kV铁东线庙沟五组分支002号庙沟 村五组变压器	200	32.78%	114.43	114.43	否	否	无	61%	
9525	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 004铁东线	10kV铁东线庙沟一六组分支002号庙 沟一六组变压器	200	19.13%	141.74	141.74	否	否	无	0%	
9526	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 004铁东线	10kV铁东线平房村四组分支006号 平房村四组变压器	200	12.03%	155.95	155.95	否	否	无	-58%	
9527	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 004铁东线	10kV铁东线平房村一二组分支009 号平房村二组变压器	100	16.03%	73.97	73.97	否	否	无	-38%	
9528	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 004铁东线	10kV铁东线平房村一二组分支021 号平房村一组变压器	100	78.26%	11.74	11.74	否	否	无	-19%	
9529	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 004铁东线	10kV铁东线西大分014号西大一组 分003号西大一组变压器	50	66.73%	11.64	11.64	否	否	无	-45%	
9530	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 004铁东线	10kV铁东线西大分歧013号西大村 三组变压器	30	63.77%	7.87	7.87	否	否	无	-51%	
9531	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 004铁东线	10kV铁东线西大分歧016号西大村 二组变压器	400	11.33%	314.67	314.67	否	否	无	27%	
9532	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 004铁东线	10kV铁东线西大分歧026号西大菜 地变压器	200	12.32%	155.37	155.37	否	否	无	-35%	
9533	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 004铁东线	10kV铁东线西大六组004号西大村 六组变压器	100	36.90%	53.10	53.10	否	否	无	97%	
9534	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 004铁东线	10kV铁东线西大四组016号西大村 四组变压器	200	12.86%	154.28	154.28	否	否	无	-57%	
9535	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 004铁东线	10kV铁东线西大一组分支005号西 大村一组河北台变压器	200	54.16%	71.68	71.68	否	否	无	-12%	
9536	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 004铁东线	10kV铁东线新城子五组分支004号 新城子村五组变压器	200	11.06%	157.88	157.88	否	否	无	-1%	
9537	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 004铁东线	10kV铁东线新城子一组分支008号 新城子村一组变压器	200	16.46%	147.09	147.09	否	否	无	-67%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
9538	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 004铁东线	10kV铁东线周家分歧036号周家村 变压器	200	5.66%	168.68	168.68	否	否	无	-43%	
9539	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 004铁东线	10kV铁东线周家分歧043号周家村 三八组变压器	200	22.71%	134.57	134.57	否	否	无	12%	
9540	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 004铁东线	10kV铁东线周家分歧周家三八组分 台	100	28.26%	61.74	61.74	否	否	无	-56%	
9541	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 004铁东线	10kV铁东线周家七组分支006号周 家六组变压器	200	16.27%	147.45	147.45	否	否	无	-70%	
9542	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 004铁东线	10kV铁东线周家七组分支011号周 家七组变压器	200	18.04%	143.93	143.93	否	否	无	11%	
9543	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 004铁东线	10kV铁东线周家四五组分台	100	43.15%	46.85	46.85	否	否	无	-39%	
9544	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 004铁东线	10kV铁东线周家四五组分支013号 周家村四五组变压器	200	22.97%	134.05	134.05	否	否	无	-49%	
9545	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 004铁东线	10kV铁东线周家一二组分支013号 周家村二组变压器	200	16.73%	146.53	146.53	否	否	无	5%	
9546	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 004铁东线	10kV铁东线周家一组分支016号周 家村一组变压器	50	34.22%	27.89	27.89	否	否	无	43%	
9547	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 003铁西线	10kV铁西线007分支002号居民7变 台变压器	100	48.76%	41.24	41.24	否	否	无	-69%	
9548	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 003铁西线	10kV铁西线013号马仲一变台变压 器	200	24.38%	131.24	131.24	否	否	无	-59%	
9549	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 003铁西线	10kV铁西线015号马仲二变台变压 器	100	34.40%	55.60	55.60	否	否	无	-47%	
9550	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 003铁西线	10kV铁西线04号居民五变台变压器	200	49.46%	81.07	81.07	否	否	无	11%	
9551	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 003铁西线	10kV铁西线北头3组分支010号北头 5组变压器	100	26.25%	63.75	63.75	否	否	无	-56%	
9552	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 003铁西线	10kV铁西线北头3组分支028号北头 3组变压器	200	20.58%	138.83	138.83	否	否	无	-51%	
9553	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 003铁西线	10kV铁西线北头4组分支002号北头 村4组变压器	100	61.71%	28.29	28.29	否	否	无	50%	
9554	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 003铁西线	10kV铁西线北头村2组分支008号北 头村2组变压器	200	17.69%	144.62	144.62	否	否	无	-28%	
9555	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 003铁西线	10kV铁西线北头村9组分支010号北 头村9组变压器	200	21.40%	137.20	137.20	否	否	无	-51%	
9556	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 003铁西线	10kV铁西线北头分歧10号马仲村6 组变压器	100	41.81%	48.19	48.19	否	否	无	-47%	
9557	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 003铁西线	10kV铁西线北头分歧39号北头村6 组公变变压器	200	31.91%	116.17	116.17	否	否	无	-66%	
9558	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 003铁西线	10kV铁西线北头一组分支003号北 头一组变压器	100	50.89%	39.11	39.11	否	否	无	-48%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
9559	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 003铁西线	10kV铁西线汇源3组分支006号汇源3 组变压器	200	28.47%	123.06	123.06	否	否	无	-12%	
9560	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 003铁西线	10kV铁西线汇源5组分支016号汇源 五变台变压器	100	32.13%	57.87	57.87	否	否	无	43%	
9561	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 003铁西线	10kV铁西线汇源7组分支005号汇源 七变台变压器	200	16.02%	147.97	147.97	否	否	无	-54%	
9562	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 003铁西线	10kV铁西线汇源村2组分支004号汇源 村2组变压器	200	28.18%	123.64	123.64	否	否	无	-7%	
9563	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 003铁西线	10kV铁西线汇源村4组分支004号汇源 村4组变压器	100	47.84%	42.16	42.16	否	否	无	-20%	
9564	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 003铁西线	10kV铁西线汇源村6组分支002号汇源 村6组变压器	30	61.23%	8.63	8.63	否	否	无	145%	
9565	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 003铁西线	10kV铁西线汇源分歧020号汇源村1 组变压器	200	39.88%	100.25	100.25	否	否	无	-37%	
9566	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 003铁西线	10kV铁西线马仲村3组分支007号马 仲村3组变压器	200	23.99%	132.01	132.01	否	否	无	-53%	
9567	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 003铁西线	10kV铁西线马仲村4组分支003号马 仲村4组变压器	100	43.94%	46.07	46.07	否	否	无	-39%	
9568	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 003铁西线	10kV铁西线马仲村5组分支008号马 仲村5组变压器	200	18.85%	142.30	142.30	否	否	无	-78%	
9569	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 003铁西线	10kV铁西线马仲分支003号马仲村 变压器	30	46.80%	12.96	12.96	否	否	无	-48%	
9570	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 003铁西线	10kV铁西线南头村1组分支006号南 头村1组变压器	400	9.96%	320.15	320.15	否	否	无	14%	
9571	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 003铁西线	10kV铁西线南头村2、7组分支019 号南头村2、7组变压器	200	20.92%	138.15	138.15	否	否	无	-35%	
9572	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 003铁西线	10kV铁西线南头村5、6组分支004 号南头村4组变压器	100	27.68%	62.32	62.32	否	否	无	85%	
9573	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 003铁西线	10kV铁西线南头村5、6组分支014 号南头村5、6组变压器	100	39.09%	50.91	50.91	否	否	无	24%	
9574	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 003铁西线	10kV铁西线南头分歧005号北头村7 组变压器	200	25.99%	128.03	128.03	否	否	无	-39%	
9575	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 003铁西线	10kV铁西线南头分歧021号北头村8 组变压器	100	27.11%	62.89	62.89	否	否	无	-47%	
9576	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 003铁西线	10kV铁西线南头分歧049号南头3组 变压器铭	200	14.04%	151.92	151.92	否	否	无	9%	
9577	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 003铁西线	10kV铁西线南张5组分支026号南张 5组变压器	100	27.76%	62.24	62.24	否	否	无	-46%	
9578	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 003铁西线	10kV铁西线南张6组分支002号南张 6组变压器	200	11.69%	156.61	156.61	否	否	无	-74%	
9579	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 003铁西线	10kV铁西线南张7组分支010号南张 7组变压器	100	18.50%	71.50	71.50	否	否	无	-26%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
9580	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 003铁西线	10kV铁西线南张9组分支006号南张 9组变压器	30	66.56%	7.03	7.03	否	否	无	-54%	
9581	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 003铁西线	10kV铁西线新立2组分支012号新立 村4组变压器	100	41.55%	48.45	48.45	否	否	无	-36%	
9582	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 003铁西线	10kV铁西线新立2组分支036号新立 村2组变压器	200	15.86%	148.28	148.28	否	否	无	-70%	
9583	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 003铁西线	10kV铁西线新立8组分支014号新立 村3组变压器	100	28.46%	61.54	61.54	否	否	无	-64%	
9584	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 003铁西线	10kV铁西线新立8组分支021号新立 村8组变压器	100	76.12%	13.88	13.88	否	否	无	-49%	
9585	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 003铁西线	10kV铁西线新立9组分支005号新立 9组变压器	100	24.75%	65.25	65.25	否	否	无	-74%	
9586	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 003铁西线	10kV铁西线新立村6组分支006号新 立村6组变压器	200	42.07%	95.87	95.87	否	否	无	-82%	
9587	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 003铁西线	10kV铁西线新立村7组分支006号新 立村7组变压器	200	16.35%	147.31	147.31	否	否	无	-44%	
9588	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 003铁西线	10kV铁西线新立分歧069号永安1组 变压器	200	51.36%	77.28	77.28	否	否	无	-62%	
9589	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 003铁西线	10kV铁西线新立分歧026号新立村5 组变压器	200	37.90%	104.21	104.21	否	否	无	-67%	
9590	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 003铁西线	10kV铁西线新立分支033号新立村1 组变压器	200	22.87%	134.26	134.26	否	否	无	-57%	
9591	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 003铁西线	10kV铁西线永安3组分支09号永安 二、四变台变压器	100	28.22%	61.78	61.78	否	否	无	-34%	
9592	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 003铁西线	10kV铁西线永安3组分支24号永安3 组变压器	100	40.33%	49.67	49.67	否	否	无	-50%	
9593	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 003铁西线	10kV铁西线永安村2组分支002号永 安二、四组分台变压器	100	29.76%	60.24	60.24	否	否	无	-30%	
9594	国网昌图县供电公司	马仲66kV变电站	马仲66kV变电站 003铁西线	10kV铁西线永安村5、6组分支008 号永安村5、6组变压器	100	45.16%	44.84	44.84	否	否	无	-23%	
9595	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	满井66kV变电站 915满井乙线	10kV满井乙线126号永兴村2组变压 器	200	28.54%	122.92	122.92	否	否	无	54%	
9596	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	满井66kV变电站 915满井乙线	10kV满井乙线八家子村2组分歧01 号八家子村2组变压器	100	40.07%	49.94	49.94	否	否	无	-6%	
9597	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	满井66kV变电站 915满井乙线	10kV满井乙线八家子村3、9组分歧 08号八家子村3、9组变压器	400	14.96%	300.15	300.15	否	否	无	136%	
9598	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	满井66kV变电站 915满井乙线	10kV满井乙线八家子村4、5组分支 019号八家子村4、5组变压器	400	24.14%	263.45	263.45	否	否	无	111%	
9599	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	满井66kV变电站 915满井乙线	10kV满井乙线八家子村6、7组分支 005号六七组变台	400	13.28%	306.90	306.90	否	否	无	-23%	
9600	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	满井66kV变电站 915满井乙线	10kV满井乙线北太平2组分支003号 北太平2组变压器	100	34.68%	55.32	55.32	否	否	无	-35%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
9601	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	满井66kV变电站 915满井乙线	10kV满井乙线北太平3、4组分支 006号北太平3、4组变压器	100	33.32%	56.68	56.68	否	否	无	-56%	
9602	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	满井66kV变电站 915满井乙线	10kV满井乙线北太平5组分支017号 北太平5组变压器	30	68.10%	6.57	6.57	否	否	无	-41%	
9603	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	满井66kV变电站 915满井乙线	10kV满井乙线北太平分歧122号北 太平1组变压器	200	26.04%	127.92	127.92	否	否	无	1%	
9604	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	满井66kV变电站 915满井乙线	10kV满井乙线红山村4组分歧02号 红山村4组变压器	100	54.57%	35.43	35.43	否	否	无	12%	
9605	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	满井66kV变电站 915满井乙线	10kV满井乙线红山村5组分支003号 红山村五组变压器	100	60.88%	29.12	29.12	否	否	无	15%	
9606	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	满井66kV变电站 915满井乙线	10kV满井乙线红山村分歧021号红 山村3组变压器	200	10.03%	159.95	159.95	否	否	无	63%	
9607	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	满井66kV变电站 915满井乙线	10kV满井乙线红山村分歧10号红山 村2组变压器	100	38.24%	51.76	51.76	否	否	无	-19%	
9608	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	满井66kV变电站 915满井乙线	10kV满井乙线开发区台A分支016号 变压器	50	74.40%	7.80	7.80	否	否	无	128%	
9609	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	满井66kV变电站 915满井乙线	10kV满井乙线六家庙村1组分支004 号六家庙村1组变压器	100	50.61%	39.39	39.39	否	否	无	-47%	
9610	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	满井66kV变电站 915满井乙线	10kV满井乙线六家庙村5组分支010 号六家庙村3、4组变压器	200	41.87%	96.26	96.26	否	否	无	2%	
9611	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	满井66kV变电站 915满井乙线	10kV满井乙线六家庙村5组分支033 号六家庙村5组变压器	100	43.47%	46.54	46.54	否	否	无	8%	
9612	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	满井66kV变电站 915满井乙线	10kV满井乙线六家庙村6、7组分歧 024号六家庙村6、7组变压器	30	34.49%	16.65	16.65	否	否	无	-29%	
9613	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	满井66kV变电站 915满井乙线	10kV满井乙线六家庙村6、7组分支 007号六家庙村部变压器	200	74.50%	31.00	31.00	否	否	无	111%	
9614	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	满井66kV变电站 915满井乙线	10kV满井乙线六家庙村8组分歧019 号六家庙村8组变压器	30	74.83%	4.55	4.55	否	否	无	-33%	
9615	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	满井66kV变电站 915满井乙线	10kV满井乙线六家庙村9组分支016 号六家庙村10组变压器	100	32.60%	57.40	57.40	否	否	无	-16%	
9616	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	满井66kV变电站 915满井乙线	10kV满井乙线六家庙村9组分支020 号六家庙村9组变压器	100	37.20%	52.80	52.80	否	否	无	-22%	
9617	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	满井66kV变电站 915满井乙线	10kV满井乙线六家庙村分歧044号 六家庙村11组变压器	200	23.60%	132.80	132.80	否	否	无	-63%	
9618	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	满井66kV变电站 915满井乙线	10kV满井乙线六家庙村分歧052号 长胜村3、8组变压器	100	35.68%	54.32	54.32	否	否	无	-38%	
9619	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	满井66kV变电站 915满井乙线	10kV满井乙线六家庙村分歧073号 长胜村4组变压器	80	51.17%	31.06	31.06	否	否	无	19%	
9620	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	满井66kV变电站 915满井乙线	10kV满井乙线六家庙村分歧088号 长胜村5、6组变压器	400	21.64%	273.45	273.45	否	否	无	-13%	
9621	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	满井66kV变电站 915满井乙线	10kV满井乙线六家庙村分支003号 永兴村8组变压器	100	31.92%	58.08	58.08	否	否	无	-54%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
9622	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	满井66kV变电站 915满井乙线	10kV满井乙线六家庙村分支016号 六家庙村2组变压器	50	62.99%	13.51	13.51	否	否	无	-55%	
9623	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	满井66kV变电站 915满井乙线	10kV满井乙线满井街内2台区分支 012号满井街内变台	100	34.54%	55.46	55.46	否	否	无	284%	
9624	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	满井66kV变电站 915满井乙线	10kV满井乙线满井街内分支004号 八家子村1组变压器	50	32.27%	28.86	28.86	否	否	无	-16%	
9625	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	满井66kV变电站 915满井乙线	10kV满井乙线满井街内分支041号 满井街内政府变压器	200	62.08%	55.83	55.83	否	否	无	141%	
9626	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	满井66kV变电站 915满井乙线	10kV满井乙线塑料厂家属分歧02号 塑料厂家属变压器	100	15.02%	74.98	74.98	否	否	无	117%	
9627	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电 站224太平线	10kV满井乙线太平村1组分支017号 太平村1组变压器	200	22.25%	135.50	135.50	否	否	无	-53%	
9628	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	满井66kV变电站 915满井乙线	10kV满井乙线太平村2组分支002号 太平村2组变压器	100	40.39%	49.61	49.61	否	否	无	-28%	
9629	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	满井66kV变电站 915满井乙线	10kV满井乙线向欣村分歧013号向 欣村1组变压器	100	68.55%	21.45	21.45	否	否	无	39%	
9630	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	满井66kV变电站 915满井乙线	10kV满井乙线向欣村分歧02号向欣 村2组变压器	400	11.89%	312.44	312.44	否	否	无	-22%	
9631	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	满井66kV变电站 915满井乙线	10kV满井乙线向欣村分歧041号向 欣村3组变压器	100	54.18%	35.82	35.82	否	否	无	69%	
9632	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	满井66kV变电站 915满井乙线	10kV满井乙线永兴7组分支003号永 兴7组变压器	100	50.41%	39.59	39.59	否	否	无	-29%	
9633	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	满井66kV变电站 915满井乙线	10kV满井乙线永兴村1组分歧06号 永兴村1组变压器	400	13.45%	306.19	306.19	否	否	无	1%	
9634	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	满井66kV变电站 915满井乙线	10kV满井乙线永兴村3组分歧05号 永兴村3组变压器	100	49.07%	40.93	40.93	否	否	无	24%	
9635	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	满井66kV变电站 915满井乙线	10kV满井乙线永兴村5组分歧015号 永兴村5组变压器	200	26.52%	126.96	126.96	否	否	无	-47%	
9636	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	满井66kV变电站 915满井乙线	10kV满井乙线永兴村6组分歧011号 永兴村4组变压器	400	14.19%	303.25	303.25	否	否	无	-22%	
9637	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	满井66kV变电站 915满井乙线	10kV满井乙线永兴村6组分歧036号 永兴村6组变压器	100	43.64%	46.36	46.36	否	否	无	-30%	
9638	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	满井66kV变电站 915满井乙线	10kV满井乙线长胜村1、2组分支 019号长胜村1、2组变压器	400	21.61%	273.56	273.56	否	否	无	-2%	
9639	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	满井66kV变电站 915满井乙线	10kV满井乙线长胜村7组分支003号 长胜村7组变压器	100	32.03%	57.97	57.97	否	否	无	-20%	
9640	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	满井66kV变电站 915满井乙线	农机厂变台	200	12.44%	155.12	155.12	否	否	无	101%	
9641	国网昌图县供电公司	满井66kV变电站	满井66kV变电站 915满井乙线	太平三组变台柱上变压器	100	42.72%	47.28	47.28	否	否	无	-24%	
9642	国网昌图县供电公司	虹牛66kV变电站	虹牛66kV变电站 7476马场线	10kV马场线016号北道班变压器	100	29.46%	60.54	60.54	否	否	无	-54%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
9643	国网昌图县供电公司	虹牛66kV变电站	虹牛66kV变电站 7476马场线	10kV马场线029号马场大院变压器	400	11.27%	314.94	314.94	否	否	无	-21%	
9644	国网昌图县供电公司	虹牛66kV变电站	虹牛66kV变电站 7476马场线	10kV马场线057号洪山四组2台变压器	100	17.32%	72.68	72.68	否	否	无	-57%	
9645	国网昌图县供电公司	虹牛66kV变电站	虹牛66kV变电站 7476马场线	10kV马场线067号洪山四组变压器	50	43.54%	23.23	23.23	否	否	无	-50%	
9646	国网昌图县供电公司	虹牛66kV变电站	虹牛66kV变电站 7476马场线	10kV马场线白山八组分支004号白山八组变压器	200	19.55%	140.89	140.89	否	否	无	12%	
9647	国网昌图县供电公司	虹牛66kV变电站	虹牛66kV变电站 7476马场线	10kV马场线白山分支020号白山一组变压器	100	53.40%	36.60	36.60	否	否	无	-35%	
9648	国网昌图县供电公司	虹牛66kV变电站	虹牛66kV变电站 7476马场线	10kV马场线白山分支028号白山二组变压器	100	57.56%	32.44	32.44	否	否	无	-64%	
9649	国网昌图县供电公司	虹牛66kV变电站	虹牛66kV变电站 7476马场线	10kV马场线白山分支050号白山三组变压器	100	19.79%	70.21	70.21	否	否	无	-39%	
9650	国网昌图县供电公司	虹牛66kV变电站	虹牛66kV变电站 7476马场线	10kV马场线白山七组分支003号白山七组变压器	400	14.01%	303.95	303.95	否	否	无	-72%	
9651	国网昌图县供电公司	虹牛66kV变电站	虹牛66kV变电站 7476马场线	10kV马场线白山四组分支014号白山四组变压器	100	70.79%	19.22	19.22	否	否	无	-35%	
9652	国网昌图县供电公司	虹牛66kV变电站	虹牛66kV变电站 7476马场线	10kV马场线白山五组分支029号白山五组变压器	100	36.34%	53.66	53.66	否	否	无	-27%	
9653	国网昌图县供电公司	虹牛66kV变电站	虹牛66kV变电站 7476马场线	10kV马场线洪山二组分支002号洪山二组变压器	200	14.10%	151.81	151.81	否	否	无	-32%	
9654	国网昌图县供电公司	虹牛66kV变电站	虹牛66kV变电站 7476马场线	10kV马场线洪山分歧034号洪山一组变压器	80	50.34%	31.73	31.73	否	否	无	-54%	
9655	国网昌图县供电公司	虹牛66kV变电站	虹牛66kV变电站 7476马场线	10kV马场线洪山六组分支016号洪山六组变压器	100	40.48%	49.52	49.52	否	否	无	-54%	
9656	国网昌图县供电公司	虹牛66kV变电站	虹牛66kV变电站 7476马场线	10kV马场线洪山三组分支004号洪山三组变压器	100	38.55%	51.45	51.45	否	否	无	-42%	
9657	国网昌图县供电公司	虹牛66kV变电站	虹牛66kV变电站 7476马场线	10kV马场线洪山五组分支007号洪山五组变压器	100	26.95%	63.05	63.05	否	否	无	-64%	
9658	国网昌图县供电公司	虹牛66kV变电站	虹牛66kV变电站 7476马场线	10kV马场线开发区分支036号杨家五组变压器	100	49.72%	40.28	40.28	否	否	无	-18%	
9659	国网昌图县供电公司	虹牛66kV变电站	虹牛66kV变电站 7476马场线	10kV马场线开发区分支048号后力六组变压器	200	32.01%	115.97	115.97	否	否	无	-50%	
9660	国网昌图县供电公司	虹牛66kV变电站	虹牛66kV变电站 7476马场线	10kV马场线开发区分支061号开发区变压器	315	27.33%	197.42	197.42	否	否	无	-42%	
9661	国网昌图县供电公司	虹牛66kV变电站	虹牛66kV变电站 7476马场线	10kV马场线马场小学分歧001号马场小学变压器	200	16.80%	146.40	146.40	否	否	无	-29%	
9662	国网昌图县供电公司	虹牛66kV变电站	虹牛66kV变电站 7476马场线	10kV马场线马场新房分歧005号马场新房变压器	30	69.21%	6.24	6.24	否	否	无	-10%	
9663	国网昌图县供电公司	虹牛66kV变电站	虹牛66kV变电站 7476马场线	10kV马场线庙沟分支028号庙沟二组变压器	200	31.78%	116.44	116.44	否	否	无	-43%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
9664	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7476马场线	10kV马场线庙沟分支044号庙沟一 组变压器	200	26.60%	126.80	126.80	否	否	无	-31%	
9665	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7476马场线	10kV马场线庙沟三组分支008号庙 沟三组变压器	100	29.74%	60.26	60.26	否	否	无	-42%	
9666	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7476马场线	10kV马场线庙沟四组分支023号庙 沟四组变压器	100	25.09%	64.91	64.91	否	否	无	-43%	
9667	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7476马场线	10kV马场线庙沟四组分支036号庙 沟四组分台变压器	100	17.85%	72.15	72.15	否	否	无	-53%	
9668	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7476马场线	10kV马场线杏山八组分支018号杏 山八组变压器	100	25.12%	64.88	64.88	否	否	无	-32%	
9669	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7476马场线	10kV马场线杨家分歧017号虬牛七 组变压器	30	70.40%	5.88	5.88	否	否	无	-44%	
9670	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7476马场线	10kV马场线杨家分歧034号前力一 组变压器	100	34.84%	55.16	55.16	否	否	无	-26%	
9671	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7476马场线	10kV马场线杨家分歧055号杨家三 组变压器	200	24.75%	130.51	130.51	否	否	无	-1%	
9672	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7476马场线	10kV马场线杨家分歧066号杨家二 组变压器	100	34.59%	55.41	55.41	否	否	无	-39%	
9673	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7476马场线	10kV马场线杨家分歧079号杨家一 组变压器	100	37.10%	52.90	52.90	否	否	无	-15%	
9674	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7476马场线	10kV马场线杨家六组分支006号杨 家六组变压器	20	63.56%	5.29	5.29	否	否	无	19%	
9675	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7476马场线	10kV马场线杨家四组分支007号杨 家四组变压器	200	16.74%	146.53	146.53	否	否	无	-32%	
9676	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7476马场线	10kV马场线综合厂分歧001号综合 厂变压器	200	6.98%	166.05	166.05	否	否	无	-25%	
9677	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7473虬牛西线	10kV虬牛西线013号山东屯公变台 区变压器	100	16.13%	73.87	73.87	否	否	无	-39%	
9678	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7473虬牛西线	10kV虬牛西线020号马场线公变台 区变压器	200	19.96%	140.08	140.08	否	否	无	-72%	
9679	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7473虬牛西线	10kV虬牛西线032号虬牛五组公变 台区变压器	100	22.69%	67.31	67.31	否	否	无	20%	
9680	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7473虬牛西线	10kV虬牛西线063号新农村公变台 区变压器	200	27.70%	124.60	124.60	否	否	无	-44%	
9681	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7473虬牛西线	10kV虬牛西线068号新农二组公变 台区变压器	100	71.88%	18.12	18.12	否	否	无	-37%	
9682	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7473虬牛西线	10kV虬牛西线074号新农十三组公 变台区变压器	20	38.18%	10.36	10.36	否	否	无	-7%	
9683	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7473虬牛西线	10kV虬牛西线085号新农三组公变 台区变压器	100	34.94%	55.06	55.06	否	否	无	-27%	
9684	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7473虬牛西线	10kV虬牛西线110号新农四组公变 台区变压器	30	67.48%	6.76	6.76	否	否	无	-44%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
9685	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	虻牛66kV变电站 7473虻牛西线	10kV虻牛西线后力二组分支002号 后力二组公变台区变压器	50	54.32%	17.84	17.84	否	否	无	43%	
9686	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	虻牛66kV变电站 7473虻牛西线	10kV虻牛西线后力分支027号后力 一组公变台区变压器	100	44.84%	45.17	45.17	否	否	无	-22%	
9687	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	虻牛66kV变电站 7473虻牛西线	10kV虻牛西线后力三组分支003号 后力三组公变台区变压器	100	51.60%	38.40	38.40	否	否	无	-48%	
9688	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	虻牛66kV变电站 7473虻牛西线	10kV虻牛西线后力四组分台变压器	100	32.96%	57.04	57.04	否	否	无	-52%	
9689	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	虻牛66kV变电站 7473虻牛西线	10kV虻牛西线后力四组分支004号 后力四组公变台区变压器	100	34.77%	55.23	55.23	否	否	无	-38%	
9690	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	虻牛66kV变电站 7473虻牛西线	10kV虻牛西线后力五组分支006号 后力五组公变台区变压器	200	20.59%	138.82	138.82	否	否	无	-51%	
9691	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	虻牛66kV变电站 7473虻牛西线	10kV虻牛西线街内分支003号虻牛 街内公变台区变压器	80	73.64%	13.09	13.09	否	否	无	19%	
9692	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	虻牛66kV变电站 7473虻牛西线	10kV虻牛西线六合八组分支015号 六合八组公变台区变压器	100	42.34%	47.66	47.66	否	否	无	-44%	
9693	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	虻牛66kV变电站 7473虻牛西线	10kV虻牛西线六合二组002号六合 二组公变台区变压器	100	57.64%	32.36	32.36	否	否	无	-17%	
9694	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	虻牛66kV变电站 7473虻牛西线	10kV虻牛西线六合分支039号六合 四组公变台区变压器	50	33.42%	28.29	28.29	否	否	无	-21%	
9695	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	虻牛66kV变电站 7473虻牛西线	10kV虻牛西线六合分支056号六合 七组公变台区变压器	100	34.31%	55.69	55.69	否	否	无	-51%	
9696	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	虻牛66kV变电站 7473虻牛西线	10kV虻牛西线六合九组分支017号 六合九组公变台区变压器	100	31.79%	58.21	58.21	否	否	无	6%	
9697	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	虻牛66kV变电站 7473虻牛西线	10kV虻牛西线六合六组分支014号 虻牛六组公变台区变压器	200	28.41%	123.17	123.17	否	否	无	-17%	
9698	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	虻牛66kV变电站 7473虻牛西线	10kV虻牛西线六合三组分支002号 六合三组公变台区变压器	100	65.88%	24.12	24.12	否	否	无	-69%	
9699	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	虻牛66kV变电站 7473虻牛西线	10kV虻牛西线六合十一组分支004 号六合十一组变压器	100	44.71%	45.29	45.29	否	否	无	-70%	
9700	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	虻牛66kV变电站 7473虻牛西线	10kV虻牛西线六合十组分支026号 六合十组公变台区变压器	100	48.42%	41.58	41.58	否	否	无	-25%	
9701	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	虻牛66kV变电站 7473虻牛西线	10kV虻牛西线六合五组分支011号 六合五组公变台区变压器	100	26.08%	63.92	63.92	否	否	无	-44%	
9702	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	虻牛66kV变电站 7473虻牛西线	10kV虻牛西线六合一组分支002号 六合一组公变台区变压器	100	56.02%	33.98	33.98	否	否	无	-54%	
9703	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	虻牛66kV变电站 7473虻牛西线	10kV虻牛西线虻牛二组分支002号 虻牛二组公变台区变压器	200	20.11%	139.78	139.78	否	否	无	-7%	
9704	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	虻牛66kV变电站 7473虻牛西线	10kV虻牛西线虻牛六组分支004号 虻牛六组公变台区变压器	50	22.55%	33.73	33.73	否	否	无	-76%	
9705	国网昌图县供电公司	虻牛66kV变电站	虻牛66kV变电站 7473虻牛西线	10kV虻牛西线虻牛三组分支005号 虻牛三组公变台区变压器	100	41.33%	48.67	48.67	否	否	无	-51%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
9706	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7473虬牛西线	10kV虬牛西线虬牛四组分支007号 虬牛四组公变台区变压器	50	33.93%	28.04	28.04	否	否	无	27%	
9707	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7473虬牛西线	10kV虬牛西线虬牛小学分歧011号 虬牛小学公变台区变压器	400	19.16%	283.37	283.37	否	否	无	23%	
9708	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7473虬牛西线	10kV虬牛西线前力二组分支004号 虬牛七组公变台区变压器	100	24.62%	65.38	65.38	否	否	无	104%	
9709	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7473虬牛西线	10kV虬牛西线前力二组分支019号 前力二组公变台区变压器	50	54.58%	17.71	17.71	否	否	无	-29%	
9710	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7473虬牛西线	10kV虬牛西线前力三组分支004号 前力三组公变台区变压器	200	22.25%	135.50	135.50	否	否	无	-34%	
9711	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7473虬牛西线	10kV虬牛西线前力四组分支001号 前力四组公变台区变压器	50	66.86%	11.57	11.57	否	否	无	5%	
9712	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7473虬牛西线	10kV虬牛西线前力五、六组分支 014号前力五六组变压器	100	58.76%	31.24	31.24	否	否	无	-25%	
9713	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7473虬牛西线	10kV虬牛西线泉眼六组分支006号 泉眼六组公变台区变压器	100	38.47%	51.53	51.53	否	否	无	-33%	
9714	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7473虬牛西线	10kV虬牛西线新农村分支035号新 农八组公变台区变压器	100	46.04%	43.96	43.96	否	否	无	-3%	
9715	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7473虬牛西线	10kV虬牛西线新农七组分支004号 新农七组公变台区变压器	100	55.38%	34.62	34.62	否	否	无	-60%	
9716	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7473虬牛西线	10kV虬牛西线新农十二组分支002 号新农十二组变压器	160	45.76%	70.78	70.78	否	否	无	-15%	
9717	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7473虬牛西线	10kV虬牛西线新农十组分支004号 新农九组公变台区变压器	20	68.10%	4.38	4.38	否	否	无	-68%	
9718	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7473虬牛西线	10kV虬牛西线新农十组分支025号 新农五组公变台区变压器	30	45.88%	13.24	13.24	否	否	无	-62%	
9719	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7473虬牛西线	10kV虬牛西线新农十组分支034号 新农六组公变台区变压器	100	19.93%	70.07	70.07	否	否	无	49%	
9720	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7473虬牛西线	10kV虬牛西线新农十组分支044号 新农十组公变台区变压器	100	23.66%	66.34	66.34	否	否	无	-45%	
9721	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7473虬牛西线	10kV虬牛西线新农一组分歧006号 新农一组公变台区变压器	200	26.32%	127.37	127.37	否	否	无	-50%	
9722	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线074号横沟四组变压 器	100	19.52%	70.48	70.48	否	否	无	-34%	
9723	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线大六家子分歧005号 兴隆六、八组变压器	200	16.62%	146.75	146.75	否	否	无	-3%	
9724	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线大六家子分歧022号 兴隆五组变压器	100	24.18%	65.82	65.82	否	否	无	3%	
9725	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线大六家子分歧039号 大六家子二组变压器	100	24.51%	65.49	65.49	否	否	无	-19%	
9726	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线大六家子分歧042号 大六家子十一组变压器	100	37.71%	52.29	52.29	否	否	无	12%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
9727	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线大六家子九组分支 011号大六家子八组变压器	100	44.44%	45.56	45.56	否	否	无	-8%	
9728	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线大六家子九组分支 019号大六家子十组变压器	100	35.81%	54.19	54.19	否	否	无	48%	
9729	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线大六家子九组分支 033号大六家子九组变压器	100	22.05%	67.95	67.95	否	否	无	-39%	
9730	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线大六家子六组分支 011号大六家子六组变压器	100	34.66%	55.34	55.34	否	否	无	133%	
9731	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线大六家子三组分歧 027号大六家子七组变压器	100	45.40%	44.60	44.60	否	否	无	59%	
9732	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线大六家子三组分歧 049号大六家子四组变压器	160	41.98%	76.83	76.83	否	否	无	-1%	
9733	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线大六家子三组分歧 072号大六家子三组变压器	400	11.51%	313.96	313.96	否	否	无	12%	
9734	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线大六家子五组分2号 大六家子五组分变压器	100	19.06%	70.94	70.94	否	否	无	79%	
9735	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线大六家子五组分支 010号大六家子五组变压器	30	39.24%	15.23	15.23	否	否	无	-6%	
9736	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线大六家子一组分支 001号大六家子一组变压器	200	22.21%	135.59	135.59	否	否	无	126%	
9737	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线横沟六组分支005号 横沟六组变压器	200	65.84%	48.32	48.32	否	否	无	246%	
9738	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线横沟三组分歧010号 横沟三组变压器	100	31.95%	58.05	58.05	否	否	无	103%	
9739	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线横沟五组分歧011号 横沟五组变压器	50	62.57%	13.72	13.72	否	否	无	-10%	
9740	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线候家八组分支004号 候家八组变压器	100	52.24%	37.76	37.76	否	否	无	13%	
9741	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线候家二组分支008号 候家二组变压器	200	23.75%	132.50	132.50	否	否	无	-29%	
9742	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线候家九组分支015号 候家九组变压器	50	46.61%	21.70	21.70	否	否	无	32%	
9743	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线候家七组分支010号 候家七组变压器	400	24.35%	262.62	262.62	否	否	无	7%	
9744	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线候家三组分支008号 候家三组变压器	50	63.95%	13.03	13.03	否	否	无	46%	
9745	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线候家十三组分支001 号候家十三组变压器	100	29.53%	60.47	60.47	否	否	无	-9%	
9746	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线候家四组分支007号 候家四组变压器	80	72.19%	14.25	14.25	否	否	无	56%	
9747	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线候家五、六组分支 016号候家五、六组变压器	200	25.25%	129.49	129.49	否	否	无	-39%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
9748	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线候家一组分支007号 候家一组变压器	50	36.66%	26.67	26.67	否	否	无	0%	
9749	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线检查站分支005号检 查站变压器	200	42.07%	95.86	95.86	否	否	无	-5%	
9750	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线街内分歧015号街内 线市场台变压器	200	76.00%	28.00	28.00	否	否	无	34%	
9751	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线街内分歧023号街内 线镇政府变压器	400	71.61%	73.55	73.55	否	否	无	-6%	
9752	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线街内分歧029号街内 线候家十一组变压器	400	30.23%	239.09	239.09	否	否	无	14%	
9753	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线街内分歧039号街内 线烟站变压器	200	43.07%	93.86	93.86	否	否	无	21%	
9754	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线街内分歧11号分招待 所分支005号招待所变压器	160	71.59%	29.46	29.46	否	否	无	33%	
9755	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线街内线政府分支005 号政府分台变压器	200	47.36%	85.28	85.28	否	否	无	-24%	
9756	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线良种一组分支014号 良种一组变压器	100	29.20%	60.80	60.80	否	否	无	-76%	
9757	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线七道五组分支001号 七道五组变压器	100	23.69%	66.31	66.31	否	否	无	24%	
9758	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线先锋分歧009号七道 六组变压器	200	19.31%	141.38	141.38	否	否	无	-11%	
9759	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线先锋分歧030号七道 四组变压器	200	19.46%	141.09	141.09	否	否	无	20%	
9760	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线先锋分歧042号先锋 七组变压器	100	24.54%	65.46	65.46	否	否	无	-41%	
9761	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线兴隆大六家子分歧 013号良种三组变压器	100	33.61%	56.39	56.39	否	否	无	19%	
9762	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线兴隆大六家子分歧 069号兴隆四组变压器	100	32.12%	57.88	57.88	否	否	无	-46%	
9763	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线兴隆大六家子分歧 079号兴隆三组变压器	30	79.18%	3.25	3.25	否	否	无	45%	
9764	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线兴隆二组分支007号 兴隆二组变压器	30	40.15%	14.95	14.95	否	否	无	-6%	
9765	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线兴隆分支027号良种2 组变压器	100	32.28%	57.72	57.72	否	否	无	6%	
9766	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线兴隆七组分支003号 兴隆七组变压器	100	20.94%	69.06	69.06	否	否	无	9%	
9767	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线兴隆一组分支005号 兴隆一组变压器	30	37.18%	15.84	15.84	否	否	无	-53%	
9768	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线杏山二组分支002号 杏山二组变压器	30	32.28%	17.32	17.32	否	否	无	-22%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
9769	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线杏山分歧004号良种 四组变压器	100	50.93%	39.07	39.07	否	否	无	98%	
9770	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线杏山分歧014号良种 五组变压器	100	62.69%	27.31	27.31	否	否	无	30%	
9771	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线杏山分歧034号杏山 三组变压器	200	23.03%	133.93	133.93	否	否	无	64%	
9772	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线杏山分歧043号杏山 四组变压器	50	77.99%	6.01	6.01	否	否	无	-2%	
9773	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线杏山分歧055号富民 小区变压器	30	71.38%	5.59	5.59	否	否	无	-47%	
9774	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线杏山六组分支006号 杏山六组变压器	200	17.25%	145.51	145.51	否	否	无	-9%	
9775	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线杏山七组分支004号 杏山七组变压器	200	13.74%	152.52	152.52	否	否	无	18%	
9776	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线杏山五组分支001号 杏山五组变压器	100	64.10%	25.90	25.90	否	否	无	-54%	
9777	国网昌图县供电公司	虬牛66kV变电站	虬牛66kV变电站 7471毛家店线	10kV毛家店线杏山一二组分歧044 号杏山一组变压器	50	63.28%	13.36	13.36	否	否	无	-32%	
9778	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10KV平北线如意大棚支线04号杆变 压器	200	48.58%	82.85	82.85	否	否	无	-64%	
9779	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 301平北线	10kV平北线022号街内北台变压器	400	44.07%	183.72	183.72	否	否	无	-34%	
9780	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 301平北线	10kV平北线051号新兴季家变压器	100	40.60%	49.40	49.40	否	否	无	8%	
9781	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 301平北线	10kV平北线084号后卢组变压器	100	52.58%	37.42	37.42	否	否	无	15%	
9782	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 301平北线	10kV平北线北平安支线005号北平 安变压器	100	49.46%	40.54	40.54	否	否	无	63%	
9783	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 301平北线	10kV平北线大骆家支线006号大骆 家变压器	100	40.95%	49.05	49.05	否	否	无	6%	
9784	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 301平北线	10kV平北线邓邵家支线004号邓邵 家变压器	200	34.27%	111.47	111.47	否	否	无	-29%	
9785	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 301平北线	10kV平北线东如意支线020号东如 意组变压器	200	29.41%	121.18	121.18	否	否	无	60%	
9786	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 301平北线	10kV平北线东西海丰支线002号东 西海丰变压器	100	37.74%	52.26	52.26	否	否	无	8%	
9787	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 301平北线	10kV平北线二砖分歧033号新乡农 场四队变压器	100	75.39%	14.61	14.61	否	否	无	-49%	
9788	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 301平北线	10kV平北线二砖分歧小泉大棚支线 03杆变压器	400	1.88%	352.47	352.47	否	否	无	-6%	
9789	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 301平北线	10kV平北线福兴支线008号福兴变 压器	200	26.31%	127.38	127.38	否	否	无	25%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
9790	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 301平北线	10kV平北线后范家支线009号后范 家变压器	200	43.60%	92.81	92.81	否	否	无	-50%	
9791	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 301平北线	10kV平北线后平安支线003号后平 安变压器	200	43.90%	92.20	92.20	否	否	无	-34%	
9792	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 301平北线	10kV平北线胡家十里分歧019号胡 家公变变压器	160	23.52%	106.36	106.36	否	否	无	-54%	
9793	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 301平北线	10kV平北线胡家十里分歧036号水 利公变变压器	200	51.22%	77.55	77.55	否	否	无	37%	
9794	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 301平北线	10kV平北线胡家十里分歧040号八 队变压器	400	16.45%	294.21	294.21	否	否	无	57%	
9795	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 301平北线	10kV平北线胡家十里分歧059号十 一组变压器	100	50.04%	39.96	39.96	否	否	无	-12%	
9796	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 301平北线	10kV平北线胡家十里分歧066号七 组公变变压器	100	49.09%	40.91	40.91	否	否	无	-20%	
9797	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 301平北线	10kV平北线贾家三组支线013号贾 家三组变压器	100	57.29%	32.71	32.71	否	否	无	-9%	
9798	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 301平北线	10kV平北线林家分歧004+1号姜家 组变压器	100	25.68%	64.32	64.32	否	否	无	73%	
9799	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 301平北线	10kV平北线林家分歧023号林家变 压器	80	59.48%	24.41	24.41	否	否	无	51%	
9800	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 301平北线	10kV平北线刘家支线010号刘家变 压器	200	30.55%	118.91	118.91	否	否	无	70%	
9801	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 301平北线	10kV平北线满家支线022号满家变 压器	160	38.25%	82.81	82.81	否	否	无	14%	
9802	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 301平北线	10kV平北线满家支线十里一组蔬菜 开发02变压器	80	10.83%	63.33	63.33	否	否	无	-15%	
9803	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 301平北线	10kV平北线前芦组支线006号前芦 组变压器	100	44.85%	45.15	45.15	否	否	无	54%	
9804	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 301平北线	10kV平北线如意分歧041号南岗变 压器	200	14.94%	150.12	150.12	否	否	无	-12%	
9805	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 301平北线	10kV平北线十里分歧002号新兴变 压器	50	42.96%	23.52	23.52	否	否	无	97%	
9806	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 301平北线	10kV平北线十里分歧032号三门台 变压器	200	29.80%	120.41	120.41	否	否	无	27%	
9807	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 301平北线	10kV平北线十里分歧036号刘家村 变压器	100	53.73%	36.27	36.27	否	否	无	5%	
9808	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 301平北线	10kV平北线十里分歧052号东西如 意变压器	200	37.07%	105.85	105.85	否	否	无	-5%	
9809	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 301平北线	10kV平北线十里分歧063号东五家 子变压器	400	17.71%	289.16	289.16	否	否	无	-11%	
9810	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 301平北线	10kV平北线十里分歧068号西五家 子变压器	200	24.74%	130.51	130.51	否	否	无	24%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
9811	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 301平北线	10kV平北线十里分歧080号十队变 压器	30	78.69%	3.39	3.39	否	否	无	24%	
9812	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 301平北线	10kV平北线十里分歧089号四队变 压器	400	48.67%	165.31	165.31	否	否	无	38%	
9813	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 301平北线	10kV平北线十里分歧104号二队变 压器	400	49.30%	162.80	162.80	否	否	无	76%	
9814	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 301平北线	10kV平北线十里分歧116号十里村 九组变压器	400	20.56%	277.76	277.76	否	否	无	0%	
9815	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 301平北线	10kV平北线十里分歧121号一队变 压器	100	71.98%	18.02	18.02	否	否	无	118%	
9816	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 301平北线	10kV平北线十里分歧邓邵家支线新 建邓家变台	200	25.96%	128.09	128.09	否	否	无	-57%	
9817	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 301平北线	10kV平北线十里六队支线012号十 里六队变压器	200	69.60%	40.81	40.81	否	否	无	21%	
9818	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 301平北线	10kV平北线十里三队支线010号十 里三队变压器	100	60.77%	29.23	29.23	否	否	无	18%	
9819	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 301平北线	10kV平北线王大友支线006号王大 友变压器	200	18.42%	143.16	143.16	否	否	无	45%	
9820	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 301平北线	10kV平北线五队支线011号五组变 压器	100	45.15%	44.85	44.85	否	否	无	-45%	
9821	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 301平北线	10kV平北线五家陈家支线002号五 家陈家变压器	100	47.54%	42.46	42.46	否	否	无	3%	
9822	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 301平北线	10kV平北线五家苗家分歧023号五 家季家变压器	200	17.86%	144.28	144.28	否	否	无	51%	
9823	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 301平北线	10kV平北线五家苗家支线012号五 家苗家变压器	200	21.44%	137.12	137.12	否	否	无	41%	
9824	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 301平北线	10kV平北线五家中心支线005号五 家中心变压器	100	58.12%	31.88	31.88	否	否	无	-8%	
9825	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 301平北线	10kV平北线西如意支线003号西如 意组变压器	100	42.12%	47.88	47.88	否	否	无	88%	
9826	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 301平北线	10kV平北线小北队支线003号小北 队变压器	100	23.91%	66.09	66.09	否	否	无	-8%	
9827	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 301平北线	10kV平北线新发支线002号新发变 压器	100	31.43%	58.57	58.57	否	否	无	-6%	
9828	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 301平北线	10kV平北线于家支线009号于家变 压器	100	33.18%	56.82	56.82	否	否	无	139%	
9829	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线008号小泉村变压器	400	35.12%	219.53	219.53	否	否	无	42%	
9830	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线019号供销社变压器	400	48.76%	164.97	164.97	否	否	无	95%	
9831	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线128号许家变压器	100	31.46%	58.54	58.54	否	否	无	57%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
9832	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线池家分支003号池家变 压器	200	24.95%	130.09	130.09	否	否	无	28%	
9833	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线大泉分歧011号林场变 压器	100	34.11%	55.89	55.89	否	否	无	-13%	
9834	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线大泉分歧047号小城西 台变压器	400	29.11%	243.55	243.55	否	否	无	-25%	
9835	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线大泉分歧059号周家变 压器	100	34.92%	55.08	55.08	否	否	无	-27%	
9836	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线大泉分歧070号上姜变 压器	200	23.46%	133.07	133.07	否	否	无	-47%	
9837	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线大泉五组分支015号股 家变压器	100	34.23%	55.77	55.77	否	否	无	6%	
9838	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线大泉五组分支026号五 组变压器	200	25.12%	129.76	129.76	否	否	无	17%	
9839	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线大屯分支017号大屯变 压器	100	47.97%	42.03	42.03	否	否	无	-52%	
9840	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线大张家分支013号张家 变压器	100	72.93%	17.07	17.07	否	否	无	-40%	
9841	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线大张家支线004号龙庙 变压器	100	68.83%	21.17	21.17	否	否	无	12%	
9842	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线东沟支线011号东沟变 压器	200	29.58%	120.84	120.84	否	否	无	-22%	
9843	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线东西谢支线003号东西 谢变压器	200	34.19%	111.62	111.62	否	否	无	3%	
9844	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线高家分歧017号海家变 压器	100	40.62%	49.38	49.38	否	否	无	49%	
9845	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线高家分歧034号东西小 泉变压器	100	70.17%	19.83	19.83	否	否	无	61%	
9846	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线高家分歧047号张老道 变压器	100	56.15%	33.86	33.86	否	否	无	99%	
9847	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线高家分歧073号高家变 压器	200	30.33%	119.34	119.34	否	否	无	45%	
9848	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线高家分歧100号黄家变 压器	100	47.04%	42.96	42.96	否	否	无	-40%	
9849	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线谷家分支005号谷家变 压器	100	55.49%	34.51	34.51	否	否	无	-24%	
9850	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线广文村张家东台	400	17.40%	290.42	290.42	否	否	无	3%	
9851	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线金家分支015号金家变 压器	100	70.41%	19.59	19.59	否	否	无	97%	
9852	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线靳家支线006号靳家变 压器	100	34.71%	55.29	55.29	否	否	无	17%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
9853	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线李家支线002号李家变 压器	200	18.70%	142.60	142.60	否	否	无	-6%	
9854	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线林家分支005号林家变 压器	100	30.85%	59.15	59.15	否	否	无	45%	
9855	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线木头庙支线010号木头 庙变压器	100	30.73%	59.27	59.27	否	否	无	133%	
9856	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线南山支线005号南山变 压器	100	39.60%	50.40	50.40	否	否	无	-45%	
9857	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线牛家支线014号西张家 变压器	400	44.74%	181.03	181.03	否	否	无	-32%	
9858	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线牛家支线024号东张家 变压器	100	43.45%	46.55	46.55	否	否	无	60%	
9859	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线牛家支线036号牛家变 压器	100	35.31%	54.69	54.69	否	否	无	-19%	
9860	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线前平安分支004号前平 安变压器	200	22.24%	135.52	135.52	否	否	无	-18%	
9861	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线前山支线06号前山变压 器	100	36.04%	53.96	53.96	否	否	无	134%	
9862	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线前唐分支006号前唐变 压器	100	37.25%	52.75	52.75	否	否	无	42%	
9863	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线曲家分歧045号太平变 压器	30	38.70%	15.39	15.39	否	否	无	66%	
9864	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线曲家分歧069号南岗变 压器	200	25.66%	128.69	128.69	否	否	无	17%	
9865	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线曲家分歧下洼子台区变 压器	50	42.75%	23.63	23.63	否	否	无	-31%	
9866	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线曲家支线013号曲家村 曲家组变压器	200	71.70%	36.59	36.59	否	否	无	43%	
9867	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线太平庄支线007号太平 庄变压器	200	24.16%	131.68	131.68	否	否	无	153%	
9868	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线西杠分支010号西杠变 压器	100	36.09%	53.91	53.91	否	否	无	-1%	
9869	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线西关分歧005号未家变 压器	100	40.49%	49.52	49.52	否	否	无	73%	
9870	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线西关分歧24号后城变压 器	200	23.61%	132.79	132.79	否	否	无	-23%	
9871	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线西关分歧35号西关变压 器	200	21.68%	136.65	136.65	否	否	无	37%	
9872	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线西关分歧54号从家变压 器	200	22.25%	135.50	135.50	否	否	无	-16%	
9873	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线西关分歧74号张家变压 器	200	28.42%	123.16	123.16	否	否	无	76%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
9874	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线西关分歧84号叶家岭变 压器	100	15.23%	74.77	74.77	否	否	无	59%	
9875	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线西关分歧99号南北于台 变压器	200	25.14%	129.71	129.71	否	否	无	-29%	
9876	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线西关广文分歧116号后 塘变压器	200	20.50%	139.00	139.00	否	否	无	126%	
9877	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线西姜支线011号杏树园 子变压器	20	71.01%	3.80	3.80	否	否	无	73%	
9878	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线西姜支线023号西姜变 压器	200	21.72%	136.56	136.56	否	否	无	-2%	
9879	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线下沟分支003号下沟变 压器	100	69.23%	20.77	20.77	否	否	无	-45%	
9880	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线小城子分支003号小城 子变压器	100	34.98%	55.02	55.02	否	否	无	121%	
9881	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线杨家支线015号杨家变 压器	100	57.14%	32.86	32.86	否	否	无	238%	
9882	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线张家沟分支005号张家 沟变压器	30	79.56%	3.13	3.13	否	否	无	68%	
9883	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线张武支线002号张武变 压器	100	50.39%	39.61	39.61	否	否	无	-27%	
9884	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站 302平南线	10kV平南线周家分支013号周家变 压器	200	15.64%	148.71	148.71	否	否	无	-37%	
9885	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线020号曲家中学变压器	200	67.05%	45.90	45.90	否	否	无	-49%	
9886	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线086号孟家五组变压器	400	18.55%	285.82	285.82	否	否	无	43%	
9887	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线146号孟家二组变压器	200	29.49%	121.02	121.02	否	否	无	-60%	
9888	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线200号户山村五组变压 器	200	25.99%	128.03	128.03	否	否	无	30%	
9889	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线21#杆站前2组南新台变 压器	160	28.19%	98.90	98.90	否	否	无	71%	
9890	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线282号两家子三、十组 变压器	100	55.24%	34.76	34.76	否	否	无	29%	
9891	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线319号两家子一组变压 器	50	61.30%	14.35	14.35	否	否	无	48%	
9892	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线厂子二组分支001号厂 子二组变压器	200	28.82%	122.36	122.36	否	否	无	71%	
9893	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线厂子分歧059号厂子三 组变压器	100	70.08%	19.92	19.92	否	否	无	50%	
9894	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线厂子九组分歧050号厂 子九组变压器	100	39.97%	50.03	50.03	否	否	无	-11%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
9895	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线厂子六组（1）分支004 号厂子六组（1）变压器	200	22.82%	134.36	134.36	否	否	无	51%	
9896	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线厂子六组分支008号厂 子六组变压器	200	16.69%	146.62	146.62	否	否	无	51%	
9897	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线厂子七组分支003号厂 子七组变压器	100	42.46%	47.54	47.54	否	否	无	81%	
9898	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线厂子十组分支003号厂 子十组变压器	100	68.58%	21.42	21.42	否	否	无	76%	
9899	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线厂子四组分支001号厂 子四组变压器	200	18.97%	142.07	142.07	否	否	无	6%	
9900	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线厂子五组分支009号厂 子五组变压器	200	14.88%	150.23	150.23	否	否	无	-4%	
9901	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线厂子一组分支005号厂 子一组变压器	100	57.40%	32.60	32.60	否	否	无	47%	
9902	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线嘎甲二组分支009号嘎 甲二组变压器	100	51.06%	38.94	38.94	否	否	无	-37%	
9903	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线嘎甲六组分支013号嘎 甲六组变压器	100	28.42%	61.58	61.58	否	否	无	8%	
9904	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线嘎甲三组分支003号嘎 甲三组变压器	160	40.62%	79.00	79.00	否	否	无	139%	
9905	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线嘎甲四组分支003号嘎 甲四组变压器	200	23.47%	133.05	133.05	否	否	无	49%	
9906	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线嘎甲一、五组分支009 号嘎甲一组变压器	80	65.16%	19.87	19.87	否	否	无	11%	
9907	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线嘎甲一、五组分支018 号嘎甲五组变压器	100	48.12%	41.88	41.88	否	否	无	10%	
9908	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线黑岗二组分支006号黑 岗二组变压器	100	40.09%	49.91	49.91	否	否	无	1%	
9909	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线黑岗三组分支004号黑 岗三组变压器	200	25.35%	129.29	129.29	否	否	无	67%	
9910	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线黑岗四、八组分支005 号黑岗八组变压器	200	28.94%	122.12	122.12	否	否	无	-33%	
9911	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线黑岗四、八组分支008 号黑岗四组变压器	100	79.79%	10.21	10.21	否	否	无	24%	
9912	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线黑岗一组分支002号黑 岗一组变压器	200	29.98%	120.04	120.04	否	否	无	27%	
9913	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线黑岗子分岐025号黑岗 五组变压器	100	34.03%	55.97	55.97	否	否	无	232%	
9914	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线黑岗子分岐035号黑岗 六组变压器	200	50.52%	78.95	78.95	否	否	无	7%	
9915	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线黑岗子分岐044号黑岗 七组变压器	200	36.65%	106.70	106.70	否	否	无	39%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
9916	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线黑岗子分岐081号嘎甲 八组变压器	100	33.91%	56.09	56.09	否	否	无	-5%	
9917	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线后王家分支001号后王 家变压器	200	34.11%	111.78	111.78	否	否	无	-9%	
9918	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线户山村分支001号户山 村十组变压器	100	53.84%	36.16	36.16	否	否	无	1%	
9919	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线户山分岐013号户山三 组变压器	100	47.18%	42.82	42.82	否	否	无	7%	
9920	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线户山九组分支007号户 山九组变压器	100	73.80%	16.20	16.20	否	否	无	-29%	
9921	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线户山六组分岐006号户 山六组变压器	200	26.11%	127.78	127.78	否	否	无	11%	
9922	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线户山七组分岐011号户 山七组变压器	50	32.36%	28.82	28.82	否	否	无	12%	
9923	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线户山一组分岐009号户 山一组变压器	400	32.09%	231.64	231.64	否	否	无	85%	
9924	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线两家八组分岐011号两 家八组变压器	50	65.28%	12.36	12.36	否	否	无	60%	
9925	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线两家村分支005号两家 村变压器	200	43.05%	93.89	93.89	否	否	无	38%	
9926	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线两家二、九组分支006 号两家子二、九组变压器	200	36.84%	106.32	106.32	否	否	无	72%	
9927	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线两家六组分岐017号两 家六组变压器	200	32.62%	114.76	114.76	否	否	无	-15%	
9928	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线两家七组分支002号两 家七组变压器	80	70.73%	15.42	15.42	否	否	无	101%	
9929	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线两家子七组分支008号 两家子四组变压器	200	15.71%	148.58	148.58	否	否	无	-69%	
9930	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线两家子十一组分支004 号两家子十一组变压器	200	37.72%	104.56	104.56	否	否	无	71%	
9931	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线两家子五组分岐012号 两家子五组变压器	50	74.01%	7.99	7.99	否	否	无	76%	
9932	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线孟家六组分岐011号孟 家六组变压器	100	24.51%	65.49	65.49	否	否	无	41%	
9933	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线孟家七组分支003号孟 家七组变压器	200	15.09%	149.83	149.83	否	否	无	-16%	
9934	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线孟家三组分岐006号孟 家三组变压器	200	49.31%	81.39	81.39	否	否	无	101%	
9935	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线孟家四组分岐012号孟 家四组变压器	100	55.14%	34.86	34.86	否	否	无	84%	
9936	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线孟家一组分岐009号孟 家一组变压器	100	47.84%	42.16	42.16	否	否	无	57%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
9937	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线苗圃二组(2)分支002号 苗圃二组(2)变压器	200	49.17%	81.66	81.66	否	否	无	43%	
9938	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线苗圃二组分支006号苗 圃二组变压器	200	37.46%	105.08	105.08	否	否	无	-10%	
9939	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线苗圃分歧053号老曲店 小陀变压器	200	18.72%	142.57	142.57	否	否	无	8%	
9940	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线苗圃分歧066号苗圃六 组变压器	200	25.82%	128.37	128.37	否	否	无	-41%	
9941	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线苗圃分歧069号苗圃三 组变压器	100	38.42%	51.58	51.58	否	否	无	-14%	
9942	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线苗圃一组分支001号苗 圃一组变压器	200	43.55%	92.89	92.89	否	否	无	27%	
9943	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线前王家分支006号前王 家变压器	200	24.58%	130.85	130.85	否	否	无	-3%	
9944	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线三家子分歧039号三家 子鸡场变压器	200	53.25%	73.50	73.50	否	否	无	-33%	
9945	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线三家子分歧044号三家 子(二)号变压器	100	64.84%	25.16	25.16	否	否	无	24%	
9946	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线王家店一组分支020号 王家店一组变压器	200	43.05%	93.90	93.90	否	否	无	18%	
9947	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线站前村分支003号站前 村变压器	200	42.12%	95.76	95.76	否	否	无	-50%	
9948	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线站前三组分支005号站 前三组变压器	200	14.59%	150.82	150.82	否	否	无	139%	
9949	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6275曲北线	10kV曲北线站前一组分支009号站 前一组北变压器	200	20.44%	139.13	139.13	否	否	无	11%	
9950	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6271曲街线	10kV曲街线014号农电站变压器	400	32.78%	228.89	228.89	否	否	无	8%	
9951	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6271曲街线	10kV曲街线015号农电二号变压器	200	71.21%	37.57	37.57	否	否	无	49%	
9952	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6271曲街线	10kV曲街线023号乡政府2号变压器	400	27.91%	248.36	248.36	否	否	无	48%	
9953	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6271曲街线	10kV曲街线043+1号王家店三组道 南变压器	100	36.36%	53.64	53.64	否	否	无	122%	
9954	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6271曲街线	10kV曲街线062号王家店四组变压 器	200	19.60%	140.79	140.79	否	否	无	43%	
9955	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6271曲街线	10kV曲街线王家店三组分歧008号 王家店三组变压器	100	33.56%	56.44	56.44	否	否	无	47%	
9956	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6271曲街线	10kV曲街线乡政府分歧002号乡镇 府1号变压器	315	68.06%	69.10	69.10	否	否	无	63%	
9957	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6271曲街线	10kV曲街线站前二组北分支002号 站前二组北变压器	200	60.30%	59.39	59.39	否	否	无	16%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
9958	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6271曲街线	10kV曲街线站前二组分歧005号站 前二组中变压器	400	19.86%	280.56	280.56	否	否	无	85%	
9959	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6271曲街线	10kV曲街线站前二组南支线003号 站前二组南变压器	400	22.72%	269.14	269.14	否	否	无	81%	
9960	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6271曲街线	10kV曲街线站前一组分歧012号站 前一组变压器	100	48.26%	41.74	41.74	否	否	无	8%	
9961	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线088号王药铺六组变 压器	100	39.48%	50.52	50.52	否	否	无	84%	
9962	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线24#分三家子东八分 歧113号小坊三组1变压器	200	36.79%	106.42	106.42	否	否	无	-51%	
9963	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线范家二组分支005号 范家二组变压器	315	21.05%	217.19	217.19	否	否	无	-54%	
9964	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线范家分歧005号范家 四组变压器	100	42.04%	47.96	47.96	否	否	无	-2%	
9965	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线范家分歧051号范家 一组变压器	50	54.87%	17.56	17.56	否	否	无	1%	
9966	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线范家六组分支016号 范家六组变压器	200	37.49%	105.03	105.03	否	否	无	19%	
9967	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线范家七组分支001号 范家七组变压器	100	50.06%	39.94	39.94	否	否	无	59%	
9968	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线范家三组分支003号 范家三组变压器	100	41.87%	48.13	48.13	否	否	无	3%	
9969	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线范家五组分支002号 范家五组变压器	100	64.64%	25.37	25.37	否	否	无	7%	
9970	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线黑城八组分支003号 黑城八组变压器	100	72.58%	17.42	17.42	否	否	无	2%	
9971	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线黑城八组分支006号 黑城九组变压器	400	15.11%	299.56	299.56	否	否	无	-9%	
9972	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线黑城二组分支002号 黑城二组变压器	200	30.82%	118.36	118.36	否	否	无	-45%	
9973	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线黑城分支010号黑城 四组变压器	200	42.34%	95.32	95.32	否	否	无	-12%	
9974	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线黑城分支047号黑城 七组变压器	100	62.41%	27.59	27.59	否	否	无	-12%	
9975	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线黑城六组分支005号 黑城六组变压器	100	37.52%	52.48	52.48	否	否	无	-26%	
9976	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线黑城三组分支015号 黑城三组变压器	100	34.18%	55.82	55.82	否	否	无	13%	
9977	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线黑城十一组分支014 号黑城十一组变压器	200	35.34%	109.32	109.32	否	否	无	-6%	
9978	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线黑城十一组分支027 号黑城十组变压器	100	54.85%	35.15	35.15	否	否	无	36%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
9979	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线黑城五组分支008号黑 城五组变压器	100	29.57%	60.43	60.43	否	否	无	39%	
9980	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线黑城一组分支003号黑 城一组变压器	200	18.51%	142.99	142.99	否	否	无	-74%	
9981	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线龙庙六组分支008号龙 庙二组变压器	160	68.46%	34.47	34.47	否	否	无	-51%	
9982	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线龙庙六组分支032号龙 庙五组变压器	100	78.11%	11.90	11.90	否	否	无	0%	
9983	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线龙庙六组分支042号龙 庙六组变压器	100	61.03%	28.97	28.97	否	否	无	-6%	
9984	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线龙庙四组分支012号龙 庙四组变压器	200	31.20%	117.60	117.60	否	否	无	-2%	
9985	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线曲家七组分支005号曲 家七组变压器	100	67.25%	22.75	22.75	否	否	无	6%	
9986	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线曲家三组分支005号曲 家三组变压器	100	56.72%	33.28	33.28	否	否	无	0%	
9987	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线曲家四组分支002号曲 家四组变压器	100	38.41%	51.59	51.59	否	否	无	27%	
9988	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线曲家五组分支003号曲 家五组变压器	100	33.43%	56.57	56.57	否	否	无	13%	
9989	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线曲家一组分支001号曲 家一组变压器	80	68.77%	16.98	16.98	否	否	无	-6%	
9990	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线曲南分岐001号曲家村 变压器	100	61.69%	28.31	28.31	否	否	无	-8%	
9991	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线曲南分岐072号黑城十 二组变压器	200	30.54%	118.92	118.92	否	否	无	22%	
9992	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线曲南六组分支003号曲 家六组变压器	100	68.52%	21.48	21.48	否	否	无	-55%	
9993	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线三家子东八分岐003号 曲家八组变压器	200	32.67%	114.66	114.66	否	否	无	3%	
9994	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线三家子东八分岐007号 曲家二组变压器	200	19.97%	140.05	140.05	否	否	无	20%	
9995	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线三家子东八分岐039号 龙庙一组变压器	160	41.89%	76.98	76.98	否	否	无	-57%	
9996	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线三家子东八分岐066号 小坊七组变压器	100	29.07%	60.93	60.93	否	否	无	28%	
9997	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线三家子东八分岐078号 小坊六组变压器	200	44.28%	91.45	91.45	否	否	无	0%	
9998	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线三家子东八分岐088号 小坊五组变压器	200	28.25%	123.51	123.51	否	否	无	48%	
9999	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线三家子东八分岐124号 小坊四组变压器	200	17.50%	145.01	145.01	否	否	无	-5%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线三家子东八分岐140号 双城十一组变压器	200	20.88%	138.24	138.24	否	否	无	4%	
####	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线三家子东八分岐161号 双城村变压器	200	16.51%	146.98	146.98	否	否	无	-2%	
####	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线三家子东八分岐208号 东八家子变压器	100	38.08%	51.92	51.92	否	否	无	28%	
####	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线三家子西八分岐004号 西八家子变压器	100	79.08%	10.92	10.92	否	否	无	11%	
####	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线三家子腰八分支004号 三家子腰八变压器	100	39.34%	50.66	50.66	否	否	无	-3%	
####	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线双城八组分支006号双 城八组变压器	200	31.13%	117.74	117.74	否	否	无	-18%	
####	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线双城二组分支003号双 城二组变压器	100	58.21%	31.79	31.79	否	否	无	107%	
####	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线双城六组分支017号双 城五组变压器	100	38.59%	51.41	51.41	否	否	无	34%	
####	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线双城六组分支030号双 城六组变压器	200	19.12%	141.76	141.76	否	否	无	-25%	
####	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线双城七组分支003号双 城十组变压器	50	74.08%	7.96	7.96	否	否	无	171%	
####	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线双城七组分支010号双 城九组变压器	200	22.22%	135.57	135.57	否	否	无	40%	
####	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线双城七组分支017+1号 双城七组2号变压器	100	49.66%	40.34	40.34	否	否	无	-32%	
####	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线双城七组分支022号双 城七组变压器	100	54.49%	35.51	35.51	否	否	无	13%	
####	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线双城三组分支008号双 城三组变压器	200	77.40%	25.21	25.21	否	否	无	-23%	
####	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线双城四组分支005号双 城四组变压器	100	39.87%	50.13	50.13	否	否	无	1%	
####	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线双城一组分支003号双 城一组变压器	100	55.40%	34.61	34.61	否	否	无	10%	
####	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线王药铺八组022号王药 铺八组变压器	100	44.84%	45.16	45.16	否	否	无	-23%	
####	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线王药铺村分支002号王 药铺村变压器	50	65.14%	12.43	12.43	否	否	无	26%	
####	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线王药铺村分支010号王 药铺一组变压器	200	43.94%	92.13	92.13	否	否	无	-46%	
####	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线王药铺二组分支008号 王药铺三组变压器	200	34.59%	110.82	110.82	否	否	无	72%	
####	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线王药铺二组分支011号 王药铺二组变压器	50	61.83%	14.08	14.08	否	否	无	6%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线王药铺九组分支013号 王药铺九组变压器	200	30.82%	118.37	118.37	否	否	无	-22%	
####	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线王药铺七组分支013号 王药铺七组变压器	100	38.04%	51.96	51.96	否	否	无	-10%	
####	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线王药铺十组分支007号 王药铺十组变压器	100	28.49%	61.51	61.51	否	否	无	38%	
####	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线王药铺四组分支011号 王药铺四组变压器	100	65.81%	24.19	24.19	否	否	无	63%	
####	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线王药铺五组分支002号 王药铺五组变压器	200	15.15%	149.70	149.70	否	否	无	-3%	
####	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线小坊八组分支005号小 坊八组变压器	100	25.59%	64.41	64.41	否	否	无	88%	
####	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线小坊九组分支003号小 坊九组变压器	100	21.69%	68.31	68.31	否	否	无	-1%	
####	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线小坊三组分支004号小 坊三组变压器	200	25.52%	128.96	128.96	否	否	无	-40%	
####	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线小坊十组分支001号小 坊十组变压器	100	37.95%	52.05	52.05	否	否	无	105%	
####	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线小坊一组分支018号小 坊二组变压器	100	64.22%	25.79	25.79	否	否	无	43%	
####	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线小坊一组分支027号小 坊一组变压器	200	29.78%	120.43	120.43	否	否	无	67%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平北干线6号杆中心校分 歧4号杆中心校变压器	200	58.05%	63.91	63.91	否	否	无	1%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平北线	10kV老四平北线021号旱沟三组变 压器	200	19.75%	140.49	140.49	否	否	无	-23%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平北线	10kV老四平北线071号义和村三组 变压器	200	33.56%	112.88	112.88	否	否	无	-48%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平北线	10kV老四平北线078号义和村二组 变压器	100	39.75%	50.25	50.25	否	否	无	-51%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平北线	10kV老四平北线090号义和村一组 变压器	200	23.78%	132.44	132.44	否	否	无	-34%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平北线	10kV老四平北线16号杆徐家分歧85 号杆徐家三组大棚变压器	100	24.92%	65.08	65.08	否	否	无	-13%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平北线	10kV老四平北线16号徐家分歧4号 畜牧厂变压器	100	33.99%	56.01	56.01	否	否	无	-19%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平北线	10kV老四平北线大谭家分支003号 变压器	200	23.32%	133.36	133.36	否	否	无	45%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平北线	10kV老四平北线大油房分支002号 变压器	200	19.30%	141.40	141.40	否	否	无	-21%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平北线	10kV老四平北线旱沟四组分支013 号变压器	30	68.43%	6.47	6.47	否	否	无	-54%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平北线	10kV老四平北线后古于分支003号 变压器	100	30.58%	59.42	59.42	否	否	无	-80%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平北线	10kV老四平北线老房身分支002号 变压器	100	72.94%	17.06	17.06	否	否	无	-16%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平北线南分支17号政府家 属楼变压器	200	52.30%	75.40	75.40	否	否	无	-48%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平北线	10kV老四平北线徐家分支019号前 古于变压器	100	45.18%	44.82	44.82	否	否	无	7%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平北线	10kV老四平北线徐家分支047号前 旱沟变压器	100	29.78%	60.22	60.22	否	否	无	-7%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平北线	10kV老四平北线徐家分支096号徐 家二组变压器	100	43.81%	46.19	46.19	否	否	无	-17%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平北线	10kV老四平北线徐家三组分支007 号变压器	80	49.02%	32.78	32.78	否	否	无	9%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平北线	10kV老四平北线徐家四组分支020 号徐家四组变压器	200	34.30%	111.40	111.40	否	否	无	17%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平北线	10kV老四平北线徐家一组分支009 号变压器	400	14.04%	303.85	303.85	否	否	无	-19%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平北线	10kV老四平北线义和七组分支006 号变压器	400	9.72%	321.13	321.13	否	否	无	-30%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平北线	10kV老四平北线义和四组分支001 号义和四组变压器	200	25.07%	129.85	129.85	否	否	无	38%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平北线	10kV老四平北线义和五、六组分支 015号变压器	200	21.33%	137.33	137.33	否	否	无	32%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平北线	10kV老四平北线主干16号义和三组 大棚变压器	200	15.97%	148.06	148.06	否	否	无	16%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平北线	10kV老四平北线主干39号义和七组 大棚变压器	200	32.24%	115.52	115.52	否	否	无	-5%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平北线	10kV老四平北线主干46号义和五六 组大棚变压器	200	30.06%	119.88	119.88	否	否	无	-41%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线018号老四平卫生 院变压器	200	46.30%	87.41	87.41	否	否	无	26%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线022号综合楼变压 器	200	40.14%	99.72	99.72	否	否	无	-1%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线029号老农电变压 器	200	76.41%	27.18	27.18	否	否	无	38%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线095号老平中家变 压器	100	62.71%	27.29	27.29	否	否	无	-19%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线119号金山九组变 压器	100	18.85%	71.15	71.15	否	否	无	-58%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线170号金山四组变 压器	100	39.37%	50.63	50.63	否	否	无	-40%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线177号金山十二组 变压器	100	35.73%	54.27	54.27	否	否	无	6%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线北七家子分支004 号北七家子变压器	100	38.99%	51.01	51.01	否	否	无	-22%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线常家分支009号常 家变压器	100	19.96%	70.04	70.04	否	否	无	26%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线陈家村分支006号 陈家村变压器	100	34.35%	55.65	55.65	否	否	无	-17%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线陈油坊分支006号 陈油坊变压器	200	40.05%	99.91	99.91	否	否	无	-20%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线东沟分支003号东 沟变压器	100	27.48%	62.52	62.52	否	否	无	-31%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线东胜利分支006号 东胜利变压器	100	39.49%	50.51	50.51	否	否	无	91%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线丰产东山分支016 号丰产东山变压器	100	20.11%	69.89	69.89	否	否	无	-2%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线丰产后段分支014 号丰产后段变压器	100	27.46%	62.54	62.54	否	否	无	41%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线丰产前段分支003 号丰产前段变压器	100	21.08%	68.92	68.92	否	否	无	-49%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线丰那分支025号老 平陈家店变压器	200	24.66%	130.68	130.68	否	否	无	8%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线丰那分支082号王 坤变压器	200	9.45%	161.09	161.09	否	否	无	-36%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线丰那分支104号于 家变压器	100	26.05%	63.95	63.95	否	否	无	-14%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线丰那分支112号于 家后台变压器	100	24.14%	65.86	65.86	否	否	无	-7%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线丰那分支137号霍 家变压器	100	56.77%	33.23	33.23	否	否	无	-4%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线丰那分支160号倪 家屯变压器	100	60.04%	29.96	29.96	否	否	无	11%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线宫家分支015号宫 家变压器	30	50.83%	11.75	11.75	否	否	无	61%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线豪外分支013号豪 外变压器	100	31.77%	58.23	58.23	否	否	无	15%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线家佟家分支012号 佟家屯变压器	100	27.36%	62.65	62.65	否	否	无	15%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线家瓦窑分支007号 丰产村腰窝变压器	100	20.38%	69.62	69.62	否	否	无	6%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线家瓦窑分支019号 瓦窑变压器	100	21.61%	68.39	68.39	否	否	无	16%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线王家分支016号 王家油坊变压器	100	51.30%	38.70	38.70	否	否	无	47%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线家下沟分支021号 下沟变压器	100	22.63%	67.37	67.37	否	否	无	-59%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线金山八组分歧011 号金山八组变压器	100	71.64%	18.36	18.36	否	否	无	-51%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线金山北洼001号金 山北洼变压器	100	34.66%	55.35	55.35	否	否	无	17%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线金山二组分支006 号金山二、三组变压器	100	38.63%	51.37	51.37	否	否	无	-65%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线金山十一组分支 002号金山村十一组变压器	100	31.35%	58.65	58.65	否	否	无	-6%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线金山五、六组分支 006号金山七组变压器	400	14.62%	301.54	301.54	否	否	无	-2%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线金山五六组分015 号金山五六组变压器	100	69.97%	20.03	20.03	否	否	无	26%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线金山一组分支08号 金山一组变压器	100	78.83%	11.17	11.17	否	否	无	-2%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线刘家组分支008号 刘家组变压器	50	32.12%	28.94	28.94	否	否	无	-59%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线南七家子分支010 号南七家子变压器	100	52.79%	37.21	37.21	否	否	无	-32%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线农场六队分支007 号农场六队变压器	100	63.28%	26.72	26.72	否	否	无	-56%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线农场七组分支003 号农场七组变压器	200	40.81%	98.38	98.38	否	否	无	-17%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线乔家村分支001号 乔家村变压器	200	38.46%	103.08	103.08	否	否	无	-3%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线乔家东候分支008 号乔家东候变压器	200	23.65%	132.70	132.70	否	否	无	7%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线乔家分支045号北 洼子变压器	100	64.76%	25.24	25.24	否	否	无	7%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线乔家分支092号康 家屯变压器	100	44.56%	45.44	45.44	否	否	无	51%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线乔家西候分支002 号乔家西候变压器	100	38.44%	51.56	51.56	否	否	无	4%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线泉窝分支003号薛 家二组变压器	100	64.36%	25.64	25.64	否	否	无	15%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线泉窝分支017号鲁 家变压器	100	37.54%	52.46	52.46	否	否	无	-59%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线泉窝分支026号泉 窝变压器	100	39.74%	50.26	50.26	否	否	无	-11%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线上五棵分支005号 上五棵变压器	100	64.58%	25.42	25.42	否	否	无	-31%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线西高家分支001号 西高家变压器	100	34.37%	55.63	55.63	否	否	无	2%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线西啦啦分支007号 西啦啦变压器	100	36.78%	53.22	53.22	否	否	无	38%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线西山分支001号西 山变压器	100	40.46%	49.54	49.54	否	否	无	-16%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线下五棵分支042号 老四平南线创业队变压器	100	41.24%	48.76	48.76	否	否	无	-54%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线下五棵分支051号 下五棵变压器	50	52.73%	18.64	18.64	否	否	无	-49%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线新胜分支005号市 场变压器	200	35.67%	108.67	108.67	否	否	无	63%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线新胜分支006号市 场分台	400	37.70%	209.22	209.22	否	否	无	154%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线新胜分支010号新 胜变压器	100	35.86%	54.14	54.14	否	否	无	6%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线邢家分支008号邢 家变压器	30	32.13%	17.36	17.36	否	否	无	-51%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线翟家分岐006号下 家变压器	200	12.23%	155.55	155.55	否	否	无	-27%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线翟家分岐013号翟 家变压器	30	34.47%	16.66	16.66	否	否	无	-41%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线张家沟分支012号 张家沟变压器	50	42.00%	24.00	24.00	否	否	无	89%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线朱家岭分支002号 乔家店变压器	100	79.64%	10.36	10.36	否	否	无	17%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV老四平南线	10kV老四平南线朱家岭分支019号 乔家朱家岭变压器	100	61.42%	28.58	28.58	否	否	无	3%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV新乡线	10kV新乡线018号高卢韩变压器	100	28.61%	61.39	61.39	否	否	无	-10%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV新乡线	10kV新乡线041号新乡二队变压器	200	23.91%	132.19	132.19	否	否	无	-31%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV新乡线	10kV新乡线048号新乡五队变压器	200	30.30%	119.40	119.40	否	否	无	-30%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV新乡线	10kV新乡线泉北分歧007号泉南变 压器	200	68.99%	42.01	42.01	否	否	无	-9%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV新乡线	10kV新乡线泉北分歧012号泉北变 压器	100	55.12%	34.88	34.88	否	否	无	-30%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV新乡线	10kV新乡线三队分歧018号新乡三 队变压器	315	50.01%	125.97	125.97	否	否	无	-21%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV新乡线	10kV新乡线新胜后台分线005号新 胜后台变压器	400	12.10%	311.61	311.61	否	否	无	22%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV新乡线	10kV新乡线一队分歧011号果园变 压器	100	65.68%	24.32	24.32	否	否	无	3%	
####	国网昌图县供电公司	泉沟66kV变电站	泉沟66kV变电站 10kV新乡线	10kV新乡线一队分歧021号新乡一 队变压器	200	41.09%	97.82	97.82	否	否	无	12%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线004号季家村四组公 变台区变压器	200	62.45%	55.11	55.11	否	否	无	42%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线012号预制件变压器	200	63.62%	52.76	52.76	否	否	无	-1%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线026号所后公变台区 变压器	315	68.80%	66.78	66.78	否	否	无	57%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线032号医院公变台区 变压器	315	61.82%	88.77	88.77	否	否	无	-20%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线042号陶瓷台公变台 区变压器	315	26.10%	201.29	201.29	否	否	无	-22%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线7、8组分歧030号大 苇子六组公变台区变压器	200	21.53%	136.94	136.94	否	否	无	-3%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线7、8组分歧051号大 苇子七、八组变压器	100	34.03%	55.97	55.97	否	否	无	-47%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线大苇子2组分歧002号 大苇子二组变压器	100	27.55%	62.45	62.45	否	否	无	-65%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线大苇子4组分歧014号 大苇子三、九组变压器	200	24.67%	130.66	130.66	否	否	无	-25%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线大苇子4组分歧022号 大苇子四组变压器	200	57.40%	65.20	65.20	否	否	无	-22%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线大苇子510组分2号大 苇子五十组变压器	80	66.17%	19.07	19.07	否	否	无	-27%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线东线006号农电台公 变台区变压器	160	64.33%	41.07	41.07	否	否	无	24%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线东线029号桥口东二 、七组公变台区变压器	400	19.95%	280.20	280.20	否	否	无	-23%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线东线144号大苇子一 组公变台区变压器	100	29.64%	60.36	60.36	否	否	无	-46%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线二道2组分歧005号二 道二组公变台区变压器	200	18.02%	143.96	143.96	否	否	无	-42%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线二道3组分支002号二 道三组公变台区变压器	200	26.28%	127.43	127.43	否	否	无	-57%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线二道4组分歧024号二 道四组公变台区变压器	100	34.05%	55.96	55.96	否	否	无	-34%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线二道5组分支006号二 道五组公变台区变压器	100	26.94%	63.06	63.06	否	否	无	-81%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线二道6组分歧016号二 道六组公变台区变压器	200	74.93%	30.14	30.14	否	否	无	-7%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线二道7组分支003号二 道七组公变台区变压器	100	13.49%	76.51	76.51	否	否	无	-51%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线二道8组分歧005号二 道村台公变台区变压器	30	63.92%	7.82	7.82	否	否	无	-31%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线二道8组分歧035号二 道三队二组变压器	100	21.96%	68.04	68.04	否	否	无	-32%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线二道村1组分歧005号 二道村一组变压器	100	28.66%	61.34	61.34	否	否	无	-32%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线谷家1组分歧016号谷 家一组公变台区变压器	50	46.30%	21.85	21.85	否	否	无	-57%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线谷家2组分歧007号谷 家二组公变台区变压器	200	11.90%	156.19	156.19	否	否	无	-80%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线谷家4组分歧007号谷 家四组公变台区变压器	200	19.09%	141.82	141.82	否	否	无	-49%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线谷家5、6组分歧009 号谷家五、六组变压器	100	69.17%	20.83	20.83	否	否	无	-62%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线红楼台2号分006号红 楼台一号变压器	160	25.86%	102.63	102.63	否	否	无	38%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线红楼台2号分支008号 红楼台二号变压器	100	39.31%	50.69	50.69	否	否	无	-60%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线籍家2组分歧019号季 家村二组公变台区变压器	50	72.79%	8.61	8.61	否	否	无	-46%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线籍家二组分支08号籍 家大队公变台区变压器	315	17.73%	227.64	227.64	否	否	无	-61%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线联合1、6组分支003 号联合六组公变台区变压器	100	54.09%	35.91	35.91	否	否	无	-50%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线联合1、6组分支021 号联合一组公变台区变压器	100	52.41%	37.59	37.59	否	否	无	-54%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线联合2组分歧022号联 合二组公变台区变压器	30	49.32%	12.20	12.20	否	否	无	6%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线联合3组分歧008号联 合三组公变台区变压器	200	34.25%	111.51	111.51	否	否	无	-25%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线联合5组分支008号联 合五组公变台区变压器	50	38.32%	25.84	25.84	否	否	无	-43%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线桥口东4组分歧009号 桥口东四组变压器	50	49.32%	20.34	20.34	否	否	无	-78%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线桥口东5组分歧013号 桥口东五组变压器	100	46.68%	43.32	43.32	否	否	无	-45%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线桥口东6组分歧005号 桥口东六组变压器	100	29.65%	60.35	60.35	否	否	无	-59%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线泉头5组分支001号泉 头五组公变台区变压器	100	37.14%	52.86	52.86	否	否	无	-45%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线泉头村1组分歧011号 联合四组公变台区变压器	30	76.89%	3.93	3.93	否	否	无	-24%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线泉头村1组分歧032号 泉头村一组变压器	200	13.40%	153.20	153.20	否	否	无	-13%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线泉头村2组分歧013号 泉头村三组变压器	400	11.52%	313.90	313.90	否	否	无	8%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线泉头村2组分歧024号 泉头村二组变压器	400	13.70%	305.20	305.20	否	否	无	-46%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线泉头村7组分歧001号 泉头村四组变压器	400	14.35%	302.60	302.60	否	否	无	-41%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线泉头村7组分歧031号 泉头村六、七组变压器	200	23.62%	132.77	132.77	否	否	无	-20%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线石粉厂A分歧008号桥 口东一组公变台区变压器	100	22.20%	67.80	67.80	否	否	无	-41%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线水泥南门分05号水泥 南门台变压器	200	26.54%	126.92	126.92	否	否	无	-7%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线西干线09号煤场公变 台区变压器	30	44.84%	13.55	13.55	否	否	无	28%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线西线037号泉头村八 组公变台区变压器	400	16.81%	292.75	292.75	否	否	无	-18%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线渔场分支014号渔场 家属台公变台区变压器	5	67.06%	1.15	1.15	否	否	无	-25%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线主干37#分4#所用变	160	40.10%	79.85	79.85	否	否	无	31%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 1411大苇子线	10kV大苇子线主干37#分4#所用变 2#	160	17.89%	115.38	115.38	否	否	无	17%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 147农林线	10kV农林线东张村1组分支016号东 张村一组变压器	100	52.46%	37.54	37.54	否	否	无	-56%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 147农林线	10kV农林线东张村3组分支016号东 张村二组变压器	100	41.14%	48.86	48.86	否	否	无	-37%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 147农林线	10kV农林线东张村3组分支038号东 张村三组变压器	100	61.90%	28.10	28.10	否	否	无	-26%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 147农林线	10kV农林线二冶炼变台分歧004号 二冶炼变台变压器	200	10.55%	158.90	158.90	否	否	无	-46%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 147农林线	10kV农林线护林9、10组分歧005号 护林九、十组变压器	400	13.31%	306.76	306.76	否	否	无	7%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 147农林线	10kV农林线护林村5组分歧009号护 林村五组变压器	100	35.11%	54.89	54.89	否	否	无	-20%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 147农林线	10kV农林线护林村7组分歧005号护 林村七组变压器	100	29.68%	60.32	60.32	否	否	无	38%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 147农林线	10kV农林线护林二组分歧043号护 林二组变压器	400	14.53%	301.87	301.87	否	否	无	-6%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 147农林线	10kV农林线护林四组分支018号护 林三组变压器	100	17.07%	72.93	72.93	否	否	无	-15%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 147农林线	10kV农林线护林四组分支040号护 林四组变压器	100	15.46%	74.54	74.54	否	否	无	-28%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 147农林线	10kV农林线护林一组分支003号护 林一组变压器	200	15.20%	149.60	149.60	否	否	无	-9%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 147农林线	10kV农林线黄顶子1组分支005号黄 顶子一组变压器	200	26.75%	126.50	126.50	否	否	无	-52%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 147农林线	10kV农林线黄顶子村六组分歧010 号黄顶子村六组变压器	30	70.59%	5.82	5.82	否	否	无	-8%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 147农林线	10kV农林线黄顶子分歧028号黄顶 子二组变压器	200	20.11%	139.79	139.79	否	否	无	0%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 147农林线	10kV农林线黄顶子分歧053号黄顶 子四组变压器	50	55.92%	17.04	17.04	否	否	无	62%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 147农林线	10kV农林线籍家村部分歧002号籍 家村部变压器	30	47.97%	12.61	12.61	否	否	无	-22%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 147农林线	10kV农林线街内6号台分支001号街 内6号台变压器	200	9.05%	161.90	161.90	否	否	无	-25%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 147农林线	10kV农林线林场家属台分支009号 林场家属台变压器	10	41.53%	4.85	4.85	否	否	无	-44%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 147农林线	10kV农林线马家3组分支011号马家 三组变压器	200	15.73%	148.54	148.54	否	否	无	-71%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 147农林线	10kV农林线马家村10组分支009号 马家村十组变压器	10	56.32%	3.37	3.37	否	否	无	105%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 147农林线	10kV农林线马家村2组分支002号马 家村二组变压器	20	41.25%	9.75	9.75	否	否	无	-63%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 147农林线	10kV农林线马家村6分台组分歧014 号黄顶子三组变压器	100	7.31%	82.69	82.69	否	否	无	-90%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 147农林线	10kV农林线马家村6分台组分歧027 号马家村6分台变压器	30	34.00%	16.80	16.80	否	否	无	-40%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 147农林线	10kV农林线马家村7组分台分支001 号马家村七组分台变压器	50	32.14%	28.93	28.93	否	否	无	-79%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 147农林线	10kV农林线马家村8组分歧007号马 家村八组变压器	200	14.85%	150.30	150.30	否	否	无	-75%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 147农林线	10kV农林线马家村六组分支012号 马家村六组变压器	200	20.80%	138.41	138.41	否	否	无	-9%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 147农林线	10kV农林线马家分歧021号马家村 七组变压器	30	68.74%	6.38	6.38	否	否	无	-89%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 147农林线	10kV农林线马家分歧047号马家村 五组变压器	100	61.01%	28.99	28.99	否	否	无	-44%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 147农林线	10kV农林线马家分歧064号马家村 一、九组变压器	100	60.74%	29.26	29.26	否	否	无	-34%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 147农林线	10kV农林线马家四组分支006号黄 顶子五组变压器	20	37.54%	10.49	10.49	否	否	无	-45%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 147农林线	10kV农林线马家四组分支017号马 家四组变压器	100	43.22%	46.78	46.78	否	否	无	-74%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 147农林线	10kV农林线农林村1组分支003号农 林村一组变压器	100	32.94%	57.06	57.06	否	否	无	-35%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 147农林线	10kV农林线农林村2组分歧015号农 林村三组变压器	100	40.98%	49.02	49.02	否	否	无	21%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 147农林线	10kV农林线农林村2组分支035号农 林村二组变压器	100	20.80%	69.20	69.20	否	否	无	-78%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 147农林线	10kV农林线农林村5组分歧002号农 林村五组变压器	50	70.09%	9.95	9.95	否	否	无	-28%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 147农林线	10kV农林线农林村6组分歧002号农 林村六组变压器	400	32.12%	231.52	231.52	否	否	无	-60%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 147农林线	10kV农林线农林村7组分歧001号农 林村七组变压器	400	56.08%	135.67	135.67	否	否	无	11%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 147农林线	10kV农林线农林村8组分歧017号农 林村八组变压器	100	37.51%	52.49	52.49	否	否	无	-41%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 147农林线	10kV农林线农林村8组分台分支014 号农林村八组分台变压器	100	30.45%	59.55	59.55	否	否	无	-50%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 147农林线	10kV农林线沙河子村分支005号沙 河子七组变压器	80	21.35%	54.92	54.92	否	否	无	-57%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 147农林线	10kV农林线沙河子村三、四组分 020号沙河子村五组变压器	400	29.57%	241.72	241.72	否	否	无	-13%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 147农林线	10kV农林线沙河子村一组分支019 号沙河子村一组变压器	400	12.62%	309.52	309.52	否	否	无	0%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 147农林线	10kV农林线沙河子三、四组分025 号沙河子三、四组变压器	400	36.45%	214.21	214.21	否	否	无	10%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 147农林线	10kV农林线石虎子3组分歧003号石 虎子三组变压器	200	16.67%	146.66	146.66	否	否	无	14%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 147农林线	10kV农林线石虎子6组分歧028号石 虎子五组变压器	100	41.03%	48.98	48.98	否	否	无	-40%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 147农林线	10kV农林线石虎子村4组分歧005号 石虎子村四组变压器	200	16.87%	146.26	146.26	否	否	无	-31%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 147农林线	10kV农林线主干041号籍家一组变 压器	200	26.51%	126.98	126.98	否	否	无	-57%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 147农林线	10kV农林线主干075号黄顶子村三 组变压器	200	14.37%	151.27	151.27	否	否	无	-40%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 147农林线	10kV农林线主干126号石虎子村变 压器	200	35.10%	109.80	109.80	否	否	无	-9%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 147农林线	10kV农林线主干140号石虎子一组 变压器	100	63.38%	26.63	26.63	否	否	无	-24%	
####	国网昌图县供电公司	泉头66kV变电站	泉头66kV变电站 147农林线	10kV农林线主干196号护林村六组 变压器	50	65.29%	12.36	12.36	否	否	无	-32%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1937昌城乙线	10kV昌城乙线062+1号房产小区二 号变压器	200	30.41%	119.17	119.17	否	否	无	44%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1937昌城乙线	10kV昌城乙线062+1号房产小区四 号变压器	200	53.83%	72.35	72.35	否	否	无	21%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1937昌城乙线	10kV昌城乙线062+2号房产小区三 号变压器	200	37.91%	104.19	104.19	否	否	无	118%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1937昌城乙线	10kV昌城乙线064+1号老谷开发楼 变压器	160	49.67%	64.52	64.52	否	否	无	-24%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1937昌城乙线	10kV昌城乙线064+2号房产小区变 压器	200	52.98%	74.04	74.04	否	否	无	88%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1937昌城乙线	10kV昌城乙线067号民防办综合楼 变压器	160	38.03%	83.15	83.15	否	否	无	31%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1937昌城乙线	10kV昌城乙线旧物市场分歧05#杆 变压器	50	67.75%	11.12	11.12	否	否	无	25%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1933街内丙线	10kV街内丙线(左)034号文化局家 属楼变压器	315	19.28%	222.78	222.78	否	否	无	-41%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1933街内丙线	10kV街内丙线031号油锅变压器	400	29.46%	242.14	242.14	否	否	无	177%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1933街内丙线	10kV街内丙线065号副杆超越综合 楼变压器	100	57.18%	32.82	32.82	否	否	无	-9%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1933街内丙线	10kV街内丙线065号给水所变压器	400	20.72%	277.12	277.12	否	否	无	132%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1933街内丙线	10kV街内丙线泵站家属分歧002号 开发回迁楼变压器	200	56.11%	67.78	67.78	否	否	无	5%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1933街内丙线	10kV街内丙线泵站家属分歧004号 八三泵站家属楼变压器	200	51.93%	76.14	76.14	否	否	无	61%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1933街内丙线	10kV街内丙线昌图镇北分支003号 镇政府家属楼变压器	200	73.93%	32.14	32.14	否	否	无	95%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1933街内丙线	10kV街内丙线城关一二队分支006 号城关一二队变压器	200	52.16%	75.68	75.68	否	否	无	120%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1933街内丙线	10kV街内丙线发行分歧002号昌图 供电分公司变压器	315	71.33%	58.82	58.82	否	否	无	-4%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1933街内丙线	10kV街内丙线发行分歧003号北分 支001号燃料家属楼变压器	100	70.55%	19.46	19.46	否	否	无	-5%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1933街内丙线	10kV街内丙线发行分歧005号政协 家属楼变压器	400	51.53%	153.90	153.90	否	否	无	44%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1933街内丙线	10kV街内丙线发行分歧006号昌图 镇政府变压器	400	35.69%	217.26	217.26	否	否	无	166%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1933街内丙线	10kV街内丙线发行分歧008号发展 银行家属楼变压器	160	46.59%	69.46	69.46	否	否	无	62%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1933街内丙线	10kV街内丙线发行分歧016号城关 菜地变压器	100	26.19%	63.81	63.81	否	否	无	-7%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1933街内丙线	10kV街内丙线房产楼北分歧002号 房产自来水西变压器	100	69.56%	20.44	20.44	否	否	无	59%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1933街内丙线	10kV街内丙线房产楼北分歧003号 房产北山小学变压器	160	26.60%	101.44	101.44	否	否	无	5%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1933街内丙线	10kV街内丙线房产楼南分歧001号 房产(李安楼)变压器	200	45.61%	88.78	88.78	否	否	无	-53%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1933街内丙线	10kV街内丙线房产楼南分歧002号 局房产二三栋变压器	315	37.71%	164.71	164.71	否	否	无	232%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1933街内丙线	10kV街内丙线房产楼南分歧003号 房产开发北变压器	315	20.96%	217.46	217.46	否	否	无	60%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1933街内丙线	10kV街内丙线房产楼南分歧004号 房产开发南变压器	200	53.09%	73.83	73.83	否	否	无	77%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1933街内丙线	10kV街内丙线仿古街分支003号仿 古街北楼1变压器	315	31.47%	184.36	184.36	否	否	无	-7%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1933街内丙线	10kV街内丙线仿古街分支004号仿 古街北楼2变压器	160	34.88%	88.19	88.19	否	否	无	3%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1933街内丙线	10kV街内丙线仿古街分支005号诚 信家属楼变压器	160	51.87%	61.00	61.00	否	否	无	8%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1933街内丙线	10kV街内丙线福田宾馆分歧005号 镇医院变压器	315	32.28%	181.82	181.82	否	否	无	63%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1933街内丙线	10kV街内丙线哈大北东分歧006号 哈大北东台变压器	160	70.90%	30.56	30.56	否	否	无	115%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1933街内丙线	10kV街内丙线建行家属分歧002号 三中综合楼变压器	315	29.87%	189.42	189.42	否	否	无	49%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1933街内丙线	10kV街内丙线建行家属分歧003号 建行家属楼变压	200	40.77%	98.45	98.45	否	否	无	51%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1933街内丙线	10kV街内丙线老干区分歧002号老 干部住宅楼变压器	100	67.09%	22.91	22.91	否	否	无	421%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1933街内丙线	10kV街内丙线三中北分歧003号老 干区(新台)变压器	200	40.40%	99.21	99.21	否	否	无	39%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1933街内丙线	10kV街内丙线水泵厂分歧001号百 货大楼庆昌变压器	315	17.12%	229.56	229.56	否	否	无	-10%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1933街内丙线	10kV街内丙线水泵厂分歧001号百 货大楼庆昌变压器1	315	19.58%	221.83	221.83	否	否	无	220%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1933街内丙线	10kV街内丙线水泵厂分歧003号盛 昌综合楼变压器	100	58.18%	31.82	31.82	否	否	无	136%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1933街内丙线	10kV街内丙线水泵厂分歧004号运 输家属东楼变压器	160	26.53%	101.56	101.56	否	否	无	83%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1933街内丙线	10kV街内丙线水泵厂分歧006号建 兴开发路变压器	315	28.14%	194.86	194.86	否	否	无	19%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1933街内丙线	10kV街内丙线水泵厂分歧008号民 益楼变压器	200	70.52%	38.97	38.97	否	否	无	47%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1933街内丙线	10kV街内丙线松山路分歧001号唐 楼（自来水）变压器	160	51.06%	62.30	62.30	否	否	无	-17%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1933街内丙线	10kV街内丙线铁路三四号楼分支 002号铁路三四号楼变压器	160	21.54%	109.54	109.54	否	否	无	58%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1933街内丙线	10kV街内丙线铁路住宅分歧002号 粮食所变压器	80	47.27%	34.19	34.19	否	否	无	62%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1933街内丙线	10kV街内丙线铁路住宅分歧005号 铁路1、2号楼变压器	400	35.12%	219.50	219.50	否	否	无	70%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1933街内丙线	10kV街内丙线卫生队分支008号三 中东新台变压器	200	55.53%	68.93	68.93	否	否	无	49%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1933街内丙线	10kV街内丙线卫生局分歧002号卫 生局家属楼变压器	100	26.21%	63.79	63.79	否	否	无	-3%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1933街内丙线	10kV街内丙线友华分支006号仿古 街路灯变压器	200	54.13%	71.75	71.75	否	否	无	69%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1933街内丙线	10kV街内丙线友华分支009号友华 变台变压器	315	76.47%	42.63	42.63	否	否	无	45%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1933街内丙线	街内丙线65号给水所柱上变压器	200	75.31%	29.39	29.39	否	否	无	-14%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1936街内甲线	10kV街内甲线029号商品楼变压器	315	20.95%	217.50	217.50	否	否	无	100%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1936街内甲线	10kV街内甲线032号三中心综合楼 变压器	200	48.05%	83.90	83.90	否	否	无	155%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1936街内甲线	10kV街内甲线038号东大开发变压 器	160	54.83%	56.27	56.27	否	否	无	252%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1936街内甲线	10kV街内甲线038号副杆1八大家变 压器	160	75.53%	23.16	23.16	否	否	无	24%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1936街内甲线	10kV街内甲线042号广东开发波龙 湾变压器	250	23.30%	166.75	166.75	否	否	无	227%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1936街内甲线	10kV街内甲线043号城建综合开发 变压器	250	42.11%	119.72	119.72	否	否	无	146%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1936街内甲线	10kV街内甲线044号于波开发楼变 压器	160	23.36%	106.63	106.63	否	否	无	-47%	
####	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	银河66kV变电站 10kV河昌二线	10kV街内甲线城建供热分公路局分 1号马仲粮库楼变压器	250	63.99%	65.03	65.03	否	否	无	154%	
####	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	银河66kV变电站 10kV河昌二线	10kV街内甲线城建供热分公路局分 4号公路段家属变压器	250	16.51%	183.74	183.74	否	否	无	237%	
####	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	银河66kV变电站 10kV河昌二线	10kV街内甲线城建供热站搅拌站分 1号检察院家属变压器	315	24.38%	206.69	206.69	否	否	无	29%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	银河66kV变电站 10kV河昌二线	10kV街内甲线城建供热站搅拌站分 3号检察院家属变压器	400	18.59%	285.66	285.66	否	否	无	97%	
####	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	银河66kV变电站 10kV河昌二线	10kV街内甲线城建供热站搅拌站分 支002号建行工会变压器	200	35.44%	109.11	109.11	否	否	无	22%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1936街内甲线	10kV街内甲线党校家属分歧002号 党校人民银行家属变压器	250	45.19%	112.02	112.02	否	否	无	47%	
####	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	银河66kV变电站 10kV河昌二线	10kV街内甲线地税分歧气象站分10 号供电家属楼变压器	200	21.59%	136.82	136.82	否	否	无	11%	
####	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	银河66kV变电站 10kV河昌二线	10kV街内甲线地税局分歧013号交 警队家属楼变压器	160	65.20%	39.69	39.69	否	否	无	115%	
####	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	银河66kV变电站 10kV河昌二线	10kV街内甲线地税局分歧014号社 会保险局家属变压器	200	51.87%	76.25	76.25	否	否	无	135%	
####	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	银河66kV变电站 10kV河昌二线	10kV街内甲线地税局分歧018号石 油公司家属楼变压器	100	52.52%	37.48	37.48	否	否	无	-31%	
####	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	银河66kV变电站 10kV河昌二线	10kV街内甲线地税局分歧21号地税 家属楼变压器	250	51.64%	95.91	95.91	否	否	无	54%	
####	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	银河66kV变电站 10kV河昌二线	10kV街内甲线地税局分歧矿管局分 支001号矿管办变压器	160	23.28%	106.75	106.75	否	否	无	112%	
####	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	银河66kV变电站 10kV河昌二线	10kV街内甲线地税局分歧气象站分 支003号计生委变压器	315	36.40%	168.83	168.83	否	否	无	27%	
####	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	银河66kV变电站 10kV河昌二线	10kV街内甲线地税局分歧振兴楼分 2号国税家属楼变压器	160	47.31%	68.31	68.31	否	否	无	50%	
####	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	银河66kV变电站 10kV河昌二线	10kV街内甲线地税局分气象站分 011号气象局家属楼变压器	160	33.75%	89.99	89.99	否	否	无	122%	
####	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	银河66kV变电站 10kV河昌二线	10kV街内甲线地税局分气象站分7 号教养院家属楼变压器	160	55.92%	54.53	54.53	否	否	无	0%	
####	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	银河66kV变电站 10kV河昌二线	10kV街内甲线地税局分振兴楼分4 号饲料公司家属变压器	250	59.33%	76.67	76.67	否	否	无	3%	
####	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	银河66kV变电站 10kV河昌二线	10kV街内甲线搅拌站分支014号城 建供热站五号变压器	160	71.37%	29.81	29.81	否	否	无	83%	
####	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	银河66kV变电站 10kV河昌二线	10kV街内甲线矿管局分支001号杆 昌盛综合开发楼变压器	200	55.81%	68.38	68.38	否	否	无	139%	
####	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	银河66kV变电站 10kV河昌二线	10kV街内甲线气象站分城建供热分 1号丁香苑小区变压器	250	27.44%	156.39	156.39	否	否	无	279%	
####	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	银河66kV变电站 10kV河昌二线	10kV街内甲线气象站分城建供热分 2号劳动局家属变压器	100	34.20%	55.80	55.80	否	否	无	-45%	
####	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	银河66kV变电站 10kV河昌二线	10kV街内甲线气象站分惠民新居分 003号惠民新居变压器	315	23.71%	208.81	208.81	否	否	无	47%	
####	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	银河66kV变电站 10kV河昌二线	10kV街内甲线气象站分医院家属院 分005号医院家属变压器	250	53.10%	92.25	92.25	否	否	无	133%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1936街内甲线	10kV街内甲线三局分歧006号三局 后大开发变压器	250	54.20%	89.49	89.49	否	否	无	145%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1936街内甲线	10kV街内甲线三局分歧008号副杆 三局大开发新楼变压器	200	70.88%	38.25	38.25	否	否	无	-25%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1936街内甲线	10kV街内甲线三局分歧008号三局 小开发粮食后变压器	250	29.97%	150.07	150.07	否	否	无	130%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1936街内甲线	10kV街内甲线三中心家属楼001号 三中心家属楼变压器	160	38.90%	81.76	81.76	否	否	无	6%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1936街内甲线	10kV街内甲线山与城分歧02号集资 办电变压器	400	18.55%	285.79	285.79	否	否	无	40%	
####	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	银河66kV变电站 10kV河昌二线	10kV街内甲线兴楼分003号公安局 医药家属变压器	250	48.01%	104.98	104.98	否	否	无	51%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1936街内甲线	10kV街内甲线烟草家属院001号烟 叶家属变压器	250	54.15%	89.62	89.62	否	否	无	29%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1936街内甲线	10kV街内甲线烟草局分歧002号烟 草局变压器	200	64.73%	50.54	50.54	否	否	无	184%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1936街内甲线	10kV街内甲线烟草局分歧005号乡 企局变压器	160	53.84%	57.85	57.85	否	否	无	140%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1936街内甲线	10kV街内甲线烟草局分支001号广 播局家属楼变压器	400	44.78%	180.90	180.90	否	否	无	39%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1936街内甲线	10kV街内甲线烟草局分支001号物 资大厦变压器	200	0.00%	180.00	180.00	否	否	无	40%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1934街内乙线	10kV街内乙线北山广场分歧001号 房产一二栋变压器	200	66.90%	46.20	46.20	否	否	无	13%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1934街内乙线	10kV街内乙线019号北山乐园变压 器	100	37.47%	52.53	52.53	否	否	无	104%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1934街内乙线	10kV街内乙线032号纪检开发楼变 压器	160	43.11%	75.02	75.02	否	否	无	360%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1934街内乙线	10kV街内乙线032号橡胶厂变压器	315	39.00%	160.66	160.66	否	否	无	153%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1934街内乙线	10kV街内乙线035号县委六栋变压 器	160	57.71%	51.67	51.67	否	否	无	230%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1934街内乙线	10kV街内乙线036号县委后四栋变 压器	200	50.38%	79.24	79.24	否	否	无	66%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1934街内乙线	10kV街内乙线038号政府后四栋变 压器	200	48.91%	82.19	82.19	否	否	无	180%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1934街内乙线	10kV街内乙线039号县委二、三栋 变压器	315	53.95%	113.56	113.56	否	否	无	251%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1934街内乙线	10kV街内乙线040号县委后一栋变 压器	315	58.78%	98.36	98.36	否	否	无	157%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1936街内甲线	10kV街内乙线047号分水务局分歧 005号土地局综合变压器	200	40.01%	99.97	99.97	否	否	无	7%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1936街内甲线	10kV街内乙线047号分水务局分歧 006号农机家属楼变压器	160	76.90%	20.96	20.96	否	否	无	156%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1936街内甲线	10kV街内乙线047号分水务局分歧 007号农机开发楼变压器	100	54.96%	35.04	35.04	否	否	无	415%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1934街内乙线	10kV街内乙线051号老县社变压器	315	19.05%	223.48	223.48	否	否	无	169%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1934街内乙线	10kV街内乙线053号分电影院分歧 003号电影院综合楼变压器	315	70.30%	62.06	62.06	否	否	无	143%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1934街内乙线	10kV街内乙线053号分电影院分歧 003号体委家属楼变压器	160	58.92%	49.73	49.73	否	否	无	137%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1934街内乙线	10kV街内乙线053号供热家属楼柱 上变压器	160	29.70%	96.49	96.49	否	否	无	186%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1934街内乙线	10kV街内乙线055号分邮政局分008 号开发啤酒厂综合楼变压器	315	58.02%	100.72	100.72	否	否	无	134%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1934街内乙线	10kV街内乙线055号分邮政局分歧 001号建筑公司北楼变压器	400	63.62%	105.50	105.50	否	否	无	15%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1934街内乙线	10kV街内乙线055号分邮政局分歧 003号庆胜楼变压器	315	51.97%	119.78	119.78	否	否	无	140%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1934街内乙线	10kV街内乙线055号分邮政局分歧 004号粮食开发楼变压器	100	77.91%	12.09	12.09	否	否	无	274%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1934街内乙线	10kV街内乙线055号分邮政局分歧 004号啤酒厂综合楼变压器	160	48.88%	65.80	65.80	否	否	无	20%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1934街内乙线	10kV街内乙线055号分邮政局分歧 008号烟草家属楼变压器	100	74.72%	15.28	15.28	否	否	无	226%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1934街内乙线	10kV街内乙线056号城关五号楼变 压器	315	60.05%	94.35	94.35	否	否	无	130%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1934街内乙线	10kV街内乙线057号华东综合楼变 压器	160	46.80%	69.12	69.12	否	否	无	115%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1934街内乙线	10kV街内乙线057号老工程公司变 压器	200	49.40%	81.20	81.20	否	否	无	11%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1934街内乙线	10kV街内乙线058号建筑公司南楼 变压器	400	46.06%	175.75	175.75	否	否	无	117%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1934街内乙线	10kV街内乙线063号分人寿保险分 歧001号苗三综合楼变压器	100	31.34%	58.66	58.66	否	否	无	16%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1934街内乙线	10kV街内乙线063号分人寿保险分 歧002号实验小学变压器	400	33.66%	225.37	225.37	否	否	无	-39%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1934街内乙线	10kV街内乙线063号分人寿保险分 歧006号人寿保险变压器	250	59.81%	75.48	75.48	否	否	无	-2%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1934街内乙线	10kV街内乙线064号运输家属西楼 变压器	100	41.71%	48.29	48.29	否	否	无	136%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1934街内乙线	10kV街内乙线066号马场综合楼变 压器	160	38.98%	81.63	81.63	否	否	无	91%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1934街内乙线	10kV街内乙线067号工区变压器	315	53.63%	114.58	114.58	否	否	无	93%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1934街内乙线	10kV街内乙线北山广场分歧002号 房产北山一栋变压器	315	35.29%	172.35	172.35	否	否	无	276%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1934街内乙线	10kV街内乙线北山广场分歧004号 开发小区供热变压器	100	36.50%	53.51	53.51	否	否	无	1%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1934街内乙线	10kV街内乙线房产局分歧02#杆变 压器	50	10.75%	39.63	39.63	否	否	无	31%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1934街内乙线	10kV街内乙线松山路分004号北山 广场分003号松山小区变压器	200	24.14%	131.71	131.71	否	否	无	193%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1934街内乙线	10kV街内乙线松山路分004号武装 部分歧008号武装部变压器	315	51.64%	120.84	120.84	否	否	无	83%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1934街内乙线	10kV街内乙线松山路分4号武装部 分4号武装部三四变压器	200	57.97%	64.06	64.06	否	否	无	184%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1934街内乙线	10kV街内乙线松山路分4号武装部 分5号工行家属楼变压器	250	46.67%	108.34	108.34	否	否	无	-22%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1934街内乙线	10kV街内乙线松山路分歧003号县 社家属院变压器	315	68.77%	66.86	66.86	否	否	无	123%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1936街内甲线	10kV街内乙线县社小区支001号县 社小区变压器	200	51.93%	76.15	76.15	否	否	无	247%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1941满井线	10kV满井线村委会分支002号满井 村委会变压器	100	64.23%	25.77	25.77	否	否	无	130%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1941满井线	10kV满井线河信子六、七组分006 号河信子六、七组变压器	400	20.17%	279.34	279.34	否	否	无	-28%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1941满井线	10kV满井线河信子三组分007号河 信子三组变压器	400	12.33%	310.68	310.68	否	否	无	31%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1941满井线	10kV满井线河信子四、五组分012 号河信子四、五组变压器	400	29.38%	242.50	242.50	否	否	无	-18%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1941满井线	10kV满井线满井八组分支008号满 井八组变压器	80	61.19%	23.05	23.05	否	否	无	60%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1941满井线	10kV满井线满井六组分支010号满 井六组变压器	100	49.07%	40.93	40.93	否	否	无	45%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1941满井线	10kV满井线满井七组分支011号满 井七组变压器	400	20.36%	278.55	278.55	否	否	无	76%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1941满井线	10kV满井线满井三组分014号满井 三组变压器	400	17.16%	291.34	291.34	否	否	无	-4%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1941满井线	10kV满井线满井三组分020号满井 村部变压器	100	31.48%	58.53	58.53	否	否	无	18%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1941满井线	10kV满井线满井四组分支002号满 井四组变压器	100	59.60%	30.40	30.40	否	否	无	-36%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1941满井线	10kV满井线满井五组分歧014号满 井五组变压器	200	25.84%	128.33	128.33	否	否	无	11%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1941满井线	10kV满井线三台子敬老院分支007 号三台子敬老院变压器	20	29.04%	12.19	12.19	否	否	无	31%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1941满井线	10kV满井线沙河子煤矿分北大棚分 036号满井北大棚变压器	20	72.95%	3.41	3.41	否	否	无	-35%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1941满井线	10kV满井线沙河子煤矿分双利三组 分051号双利三组变压器	200	38.70%	102.61	102.61	否	否	无	-20%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1941满井线	10kV满井线双利一组分台	50	67.34%	11.33	11.33	否	否	无	2%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1941满井线	10kV满井线信子分042号河信子一 、二组变压器	200	74.15%	31.71	31.71	否	否	无	-58%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1941满井线	昌图镇河信子六七组(分台)	400	11.52%	313.91	313.91	否	否	无	88%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1939山平线	10kV山平线北山果园分歧007号北 山果园变压器	100	76.24%	13.76	13.76	否	否	无	206%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1939山平线	10kV山平线三台子村三组分歧005 号三台子村三组变压器	200	40.45%	99.09	99.09	否	否	无	42%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1939山平线	10kV山平线三台子村一组分歧011 号三台子村一组变压器	200	23.71%	132.58	132.58	否	否	无	-22%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1939山平线	10kV山平线三台子一组分歧04#三 台子一组分台变压器	100	30.83%	59.17	59.17	否	否	无	226%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1942山源线	10kV山源线哈北西分歧002号哈北 西变压器	160	67.04%	36.73	36.73	否	否	无	80%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1942山源线	10kV山源线三台子分歧005号三台 子居民变压器	200	78.08%	23.84	23.84	否	否	无	34%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线朝阳11组分支004号朝 阳11组变压器	100	20.92%	69.08	69.08	否	否	无	-24%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线朝阳7组分支006号朝阳 7组变压器	400	29.84%	240.64	240.64	否	否	无	-45%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线朝阳8组分支038号朝阳 8、10组变压器	200	23.30%	133.40	133.40	否	否	无	-53%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线朝阳8组分支045号朝阳 9组变压器	200	18.82%	142.36	142.36	否	否	无	-64%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线朝阳号4组分支01号朝 阳4组变压器	100	53.57%	36.43	36.43	否	否	无	8%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线朝阳号5组分支002号朝 阳5组变压器	400	15.29%	298.86	298.86	否	否	无	-18%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线朝阳号6组分支009号朝 阳6组变压器	80	59.92%	24.06	24.06	否	否	无	-55%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线朝阳号8组分支002号朝 阳3组变压器	100	63.64%	26.36	26.36	否	否	无	-38%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线朝阳号8组分支025号朝 阳2组变压器	200	47.47%	85.07	85.07	否	否	无	24%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线大台子1组分支002号大 台子一组变压器	100	32.35%	57.65	57.65	否	否	无	-35%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线大台子4、5组分支003 号大台四、五组变压器	200	37.76%	104.48	104.48	否	否	无	14%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线大台子6组分支002号大 台子六组变压器	100	55.21%	34.79	34.79	否	否	无	-22%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线大台子8组分支009号大 台子8组变压器	80	49.16%	32.67	32.67	否	否	无	-18%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线大台子9组分支011号大 台子9组变压器	200	39.08%	101.85	101.85	否	否	无	-69%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线大台子村部分支010号 台子村部变压器	100	64.45%	25.55	25.55	否	否	无	-69%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线二龙3组分支10号二龙3 组变压器	100	31.81%	58.19	58.19	否	否	无	-35%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线二龙4组分支11号二龙4 组变压器	200	25.22%	129.55	129.55	否	否	无	-52%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线二龙5、11组分支13号 二龙5、11组变压器	100	44.90%	45.10	45.10	否	否	无	29%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线二龙6组分支02号二龙6 组变压器	100	30.67%	59.33	59.33	否	否	无	-54%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线二龙7、8组分支17号二 龙7、8组变压器	200	24.65%	130.70	130.70	否	否	无	-19%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线二龙7组分支06号二龙9 组变压器	200	38.54%	102.91	102.91	否	否	无	-70%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线二龙分支054号二龙2组 变压器	100	77.79%	12.21	12.21	否	否	无	72%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线凤凰山1、2组分支025 号凤凰山1组变压器	200	26.10%	127.81	127.81	否	否	无	-52%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线凤凰山2组分支006号凤 凰山2组变压器	200	21.69%	136.61	136.61	否	否	无	16%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线凤凰山4组分支001号凤 凰山4组变压器	400	15.45%	298.20	298.20	否	否	无	-66%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线凤凰山7组分支013+2号 凤凰山5、6组变压器	200	30.81%	118.38	118.38	否	否	无	-2%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线凤凰山7组分支023号凤 凰山7组变压器	100	70.76%	19.24	19.24	否	否	无	-69%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线凤凰山7组凤凰山5、6 组分台	200	8.07%	163.87	163.87	否	否	无	26%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线凤凰山8组分支002号凤 凰山8组变压器	100	41.23%	48.77	48.77	否	否	无	-67%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线凤凰山分支013分006号 凤凰山3组变压器	400	8.81%	324.77	324.77	否	否	无	-30%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线盖家1组分支013号盖家 1组变压器	100	34.44%	55.56	55.56	否	否	无	-42%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线盖家3组分支003号盖家 3组变压器	200	21.24%	137.52	137.52	否	否	无	-56%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线盖家4组分支005号盖家 4组变压器	200	28.35%	123.30	123.30	否	否	无	-55%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线盖家分歧012号石庙1组 变压器	160	21.44%	109.70	109.70	否	否	无	-61%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线盖家分歧015号盖家7组 变压器	200	28.70%	122.59	122.59	否	否	无	27%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线盖家分歧028号盖家五 、六组变压器	100	54.82%	35.18	35.18	否	否	无	5%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线盖家分歧057号盖家2组 变压器	100	40.30%	49.70	49.70	否	否	无	-60%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线靠山1组分支042号靠山 1组变压器	100	78.37%	11.63	11.63	否	否	无	-8%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线靠山2组分支007号靠山 2组变压器	200	34.00%	112.01	112.01	否	否	无	35%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线靠山3组分支003号靠山 3组变压器	200	27.31%	125.39	125.39	否	否	无	64%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线靠山4组分支005号靠山 4组变压器	200	18.53%	142.94	142.94	否	否	无	-66%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线靠山分支041号靠山5组 变压器	400	13.88%	304.46	304.46	否	否	无	31%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线靠山分支052号靠山6组 变压器	200	30.09%	119.83	119.83	否	否	无	-8%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线前进4组002号前进四组 变压器	200	23.77%	132.47	132.47	否	否	无	-16%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线前进分歧070号前进2.3 组变压器	400	14.11%	303.56	303.56	否	否	无	-4%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线前进分歧013号张家炉9 组变压器	400	9.91%	320.34	320.34	否	否	无	-57%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线前进分歧045号前进五 组变压器	100	42.46%	47.54	47.54	否	否	无	-60%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线前进一组005号前进1组 变压器	400	12.45%	310.20	310.20	否	否	无	10%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线石庙2组分支02号石庙2 组变压器	100	23.12%	66.88	66.88	否	否	无	-40%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线石庙3组分支002号石庙 3组变压器	200	25.80%	128.39	128.39	否	否	无	-50%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线石庙分支B018号石庙5 组变压器	80	49.89%	32.09	32.09	否	否	无	-6%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线石庙分支B019号石庙4 组变压器	100	38.14%	51.86	51.86	否	否	无	-28%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线石庙分支B025号石庙6 组变压器	100	60.11%	29.89	29.89	否	否	无	-18%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线石庙分支B040号石庙7 组变压器	100	55.91%	34.09	34.09	否	否	无	-50%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线头道10组分支06号头道 11组变压器	100	37.13%	52.87	52.87	否	否	无	-46%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线头道10组分支19号头道 10组变压器	100	45.33%	44.67	44.67	否	否	无	39%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线头道3组分支03号头道3 组变压器	200	17.32%	145.36	145.36	否	否	无	186%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线头道5组分支02号头道4 、5组变压器	100	69.29%	20.71	20.71	否	否	无	23%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线头道6组分支01号头道6 组变压器	100	44.56%	45.44	45.44	否	否	无	-43%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线头道9组分支24号头道9 组变压器	200	33.34%	113.32	113.32	否	否	无	-50%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线头道分支34号头道7组 变压器	200	44.30%	91.40	91.40	否	否	无	-37%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线头道分支41号头道8组 变压器	200	15.93%	148.15	148.15	否	否	无	-22%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线团结1组分支09号团结 三、四组变压器	400	13.49%	306.06	306.06	否	否	无	32%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线团结1组分支18号团结1 组、2组变压器	400	20.64%	277.45	277.45	否	否	无	23%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线团结6组分支02号团结5 组变压器	100	23.87%	66.13	66.13	否	否	无	-80%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线团结6组分支07号团结6 组变压器	400	16.24%	295.06	295.06	否	否	无	3%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线团结分支02号团结9、 10变压器	400	20.19%	279.25	279.25	否	否	无	28%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线西八百8组11号团结7、 8组变压器	400	11.91%	312.35	312.35	否	否	无	-58%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线西八百8组40号西八百8 组变压器	100	35.15%	54.85	54.85	否	否	无	-27%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线新头道一组分歧02号头 道2组2号变压器	400	17.24%	291.02	291.02	否	否	无	-35%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线新头道一组分歧11号头 道2组1号变压器	250	16.12%	184.69	184.69	否	否	无	-75%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线新头道一组分歧17号头 道1组变压器	200	45.59%	88.83	88.83	否	否	无	-66%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线兴龙1、2龙组分支03号 兴龙1、2龙组变压器	200	42.19%	95.62	95.62	否	否	无	-10%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线兴龙3组分支008+4号兴 龙4组变压器	200	37.65%	104.69	104.69	否	否	无	-8%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线兴龙3组分支016号兴龙 3组变压器	100	63.28%	26.72	26.72	否	否	无	-15%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线兴龙3组分支024号兴龙 3组分台变压器	50	40.53%	24.74	24.74	否	否	无	33%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线兴龙5组分支10号兴龙5 组变压器	100	42.17%	47.83	47.83	否	否	无	-74%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线兴龙7组分支013号兴龙 7组变压器	200	21.14%	137.72	137.72	否	否	无	-42%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线兴龙7组分支022号兴龙 6组变压器	100	50.57%	39.43	39.43	否	否	无	-27%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线兴龙分支015号兴龙村 变压器	200	12.31%	155.39	155.39	否	否	无	-82%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线兴龙分支053号兴龙8组 变压器	200	30.53%	118.94	118.94	否	否	无	30%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线张家炉3组支线007号张 家炉3组变压器	200	15.60%	148.80	148.80	否	否	无	27%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线张家炉5组分支17号张家 炉6组变压器	100	47.07%	42.93	42.93	否	否	无	-58%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线张家炉5组支线008号张 家炉5组变压器	100	63.91%	26.09	26.09	否	否	无	-45%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线张家炉分歧018号张家 炉4组变压器	200	25.16%	129.67	129.67	否	否	无	-52%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线张家炉一二组26号张家 炉1.2组分台变压器	100	40.89%	49.11	49.11	否	否	无	0%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线张家炉一二组支线020 号张家炉一二组变压器	200	22.69%	134.62	134.62	否	否	无	-63%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线长青6组支线009号长青 6组变压器	400	11.61%	313.55	313.55	否	否	无	15%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线长青分歧017号长青五 组变压器	30	71.50%	5.55	5.55	否	否	无	-71%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线长青分歧035号长青三. 七组变变压器	100	49.51%	40.49	40.49	否	否	无	-34%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线长青四组支线003号长 青4组变压器	200	21.24%	137.53	137.53	否	否	无	-61%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线长山7组支线010号长山 四组变压器	100	67.25%	22.75	22.75	否	否	无	2%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线长山7组支线017号长山 五组变压器	100	30.25%	59.75	59.75	否	否	无	19%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线长山7组支线029号长山 六组变压器	100	49.48%	40.52	40.52	否	否	无	-62%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线长山7组支线038号长山 七组变压器	200	19.28%	141.43	141.43	否	否	无	-32%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线长山8组支线004号长山 二、三组变压器	400	18.59%	285.62	285.62	否	否	无	65%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线长山8组支线020+1号长 山一组变压器	100	44.96%	45.04	45.04	否	否	无	-23%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线长山8组支线030号长山 八组变压器	100	51.70%	38.30	38.30	否	否	无	3%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线主干032号胜利十二组 变压器	100	25.88%	64.12	64.12	否	否	无	-47%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线主干大台子分歧012号 分002号大台子二组变压器	200	19.51%	140.98	140.98	否	否	无	10%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线主干大台子分歧024号 大台子3组变压器	200	24.25%	131.50	131.50	否	否	无	-40%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线主干大台子分歧067号 大台子七组变压器	100	70.30%	19.70	19.70	否	否	无	-21%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线主干胜利分支008号分 11组003号胜利十一组变压器	100	51.78%	38.22	38.22	否	否	无	49%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	10kV城北线主干胜利分支013号胜 利十组变压器	200	59.93%	60.15	60.15	否	否	无	-37%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8175城北线	城北线主干160#二龙分歧30#二龙 七八组分台	200	21.92%	136.16	136.16	否	否	无	9%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8174城内甲线	10kV城内甲线016号张家炉七组变 压器	100	40.49%	49.51	49.51	否	否	无	-34%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8174城内甲线	10kV城内甲线021号张家炉八组变 压器	100	54.00%	36.00	36.00	否	否	无	26%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8174城内甲线	10kV城内甲线072号印刷厂变压器	200	57.42%	65.15	65.15	否	否	无	-48%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8174城内甲线	10kV城内甲线081号党校变压器	315	56.94%	104.12	104.12	否	否	无	-13%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8174城内甲线	10kV城内甲线097号老城税务变压 器	200	45.12%	89.76	89.76	否	否	无	-14%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8174城内甲线	10kV城内甲线102号老城城东变压 器	400	47.66%	169.37	169.37	否	否	无	-3%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8174城内甲线	10kV城内甲线111号老城交警队变 压器	100	22.51%	67.49	67.49	否	否	无	-49%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8174城内甲线	10kV城内甲线2号井变台组分支004 号二号井变压器	400	28.91%	244.38	244.38	否	否	无	-15%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8174城内甲线	10kV城内甲线科研分003号科研变 压器	200	59.90%	60.21	60.21	否	否	无	17%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8174城内甲线	10kV城内甲线老城大瓦房分支005 号大瓦房变压器	160	16.72%	117.24	117.24	否	否	无	-38%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8174城内甲线	10kV城内甲线老城电影院分支001 号电影院变压器	400	6.56%	333.77	333.77	否	否	无	49%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8174城内甲线	10kV城内甲线老城六中分支003号 六中变压器	200	53.44%	73.12	73.12	否	否	无	12%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8174城内甲线	10kV城内甲线老城六中分支017号 老城窑沟六组变压器	100	56.25%	33.75	33.75	否	否	无	-45%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8174城内甲线	10kV城内甲线老城人委台组008号 人委组变压器	160	24.70%	104.48	104.48	否	否	无	-64%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8174城内甲线	10kV城内甲线粮校分歧004号三厂 家属楼变压器	30	71.73%	5.48	5.48	否	否	无	111%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8174城内甲线	10kV城内甲线粮校分歧008号五勤 六组变压器	160	35.67%	86.92	86.92	否	否	无	81%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8174城内甲线	10kV城内甲线南桥020号南桥八组 变压器	200	45.79%	88.43	88.43	否	否	无	60%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8174城内甲线	10kV城内甲线南桥分支005号农机 变压器	400	36.93%	212.26	212.26	否	否	无	19%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8174城内甲线	10kV城内甲线南桥分支024号南桥 九组变压器	200	16.78%	146.44	146.44	否	否	无	-78%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8174城内甲线	10kV城内甲线南桥六组分支006号南 桥六组变压器	400	13.57%	305.73	305.73	否	否	无	58%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8174城内甲线	10kV城内甲线仁合分支002号粮管 所变压器	400	36.05%	215.82	215.82	否	否	无	-14%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8174城内甲线	10kV城内甲线仁合分支014号仁合 变台组变压器	200	59.57%	60.86	60.86	否	否	无	48%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8174城内甲线	10kV城内甲线窑沟二组分支010号 窑沟二组变压器	100	43.70%	46.30	46.30	否	否	无	-79%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8174城内甲线	10kV城内甲线窑沟分025号窑沟一 组变压器	200	26.41%	127.18	127.18	否	否	无	2%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8174城内甲线	10kV城内甲线窑沟三组分支003号窑 沟三组变压器	100	35.49%	54.51	54.51	否	否	无	39%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8174城内甲线	10kV城内甲线窑沟四组分支008号 窑沟四组变压器	100	53.86%	36.14	36.14	否	否	无	21%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8174城内甲线	10kV城内甲线组煤分歧002号组煤 建变压器	400	28.89%	244.44	244.44	否	否	无	25%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8176城内乙线	10kV城内乙线045号赵家变压器	200	71.16%	37.68	37.68	否	否	无	164%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8176城内乙线	10kV城内乙线050号卫生队变压器	400	9.57%	321.72	321.72	否	否	无	102%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8176城内乙线	10kV城内乙线060号鞋厂变压器	200	70.31%	39.38	39.38	否	否	无	-16%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8176城内乙线	10kV城内乙线070号豆腐店变压器	400	39.21%	203.18	203.18	否	否	无	-33%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8176城内乙线	10kV城内乙线菜园子分003号菜园 子变压器	80	37.87%	41.70	41.70	否	否	无	-22%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8176城内乙线	10kV城内乙线机床厂分歧005号床 厂变压器	400	15.73%	297.07	297.07	否	否	无	22%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8176城内乙线	10kV城内乙线机管站分歧003号机 管站变压器	400	13.85%	304.61	304.61	否	否	无	213%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8176城内乙线	10kV城内乙线蔺家五组分线014号 蔺家五组30变压器	200	19.23%	141.54	141.54	否	否	无	82%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8176城内乙线	10kV城内乙线南大桥分支007号针 织变压器	200	72.13%	35.74	35.74	否	否	无	34%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8176城内乙线	10kV城内乙线南大桥分支020号中 心台变压器	315	47.83%	132.84	132.84	否	否	无	47%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8176城内乙线	10kV城内乙线南大桥分支031号房 产台变压器	200	63.02%	53.97	53.97	否	否	无	0%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8176城内乙线	10kV城内乙线南大桥分支037号南 桥小学变压器	100	73.00%	17.00	17.00	否	否	无	-22%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8176城内乙线	10kV城内乙线南大桥分支052号鞭 炮厂变压器	200	48.81%	82.39	82.39	否	否	无	-45%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8176城内乙线	10kV城内乙线南大桥分支078号窑 沟九组变压器	400	26.85%	252.61	252.61	否	否	无	-3%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8176城内乙线	10kV城内乙线南桥二组005号南桥 二三组变压器	400	18.86%	284.58	284.58	否	否	无	74%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8176城内乙线	10kV城内乙线南桥四五组分支002 号南桥四五组变压器	400	7.97%	328.13	328.13	否	否	无	43%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8176城内乙线	10kV城内乙线桑树园分歧005号桑 树园变压器	400	17.45%	290.18	290.18	否	否	无	-44%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8176城内乙线	10kV城内乙线五勤一组分支003号五 勤一组变压器	400	9.68%	321.29	321.29	否	否	无	38%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8176城内乙线	10kV城内乙线五勤二组分歧008号 五勤二组变压器	200	15.29%	149.42	149.42	否	否	无	-14%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8176城内乙线	10kV城内乙线五勤食品厂分歧001 号五勤食品厂变压器	160	27.82%	99.48	99.48	否	否	无	106%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8176城内乙线	10kV城内乙线五勤五组分支003号王 勤五组变压器	315	30.14%	188.56	188.56	否	否	无	95%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8176城内乙线	10kV城内乙线西城分支003号西城 变压器	400	12.56%	309.76	309.76	否	否	无	17%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8176城内乙线	10kV城内乙线西大桥分支003号新 大厅变压器	400	45.70%	177.22	177.22	否	否	无	92%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8176城内乙线	10kV城内乙线西大桥分支031南桥 十组变压器	400	9.64%	321.44	321.44	否	否	无	171%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8176城内乙线	10kV城内乙线西大桥分支036号南 桥一组变压器	100	65.40%	24.60	24.60	否	否	无	-31%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8176城内乙线	10kV城内乙线西大桥木材分支007 号木材木材变压器	400	71.71%	73.15	73.15	否	否	无	-6%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8176城内乙线	10kV城内乙线西大桥支线003号网 袋厂变压器	200	64.57%	50.86	50.86	否	否	无	147%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8176城内乙线	10kV城内乙线新华分歧004号新华 变压器	200	41.21%	97.58	97.58	否	否	无	-66%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8176城内乙线	10kV城内乙线窑沟10组分线003号 窑沟十组30组变压器	50	33.16%	28.42	28.42	否	否	无	-8%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8176城内乙线	10kV城内乙线窑沟11组分线025号 窑沟十一30变压器	100	26.12%	63.88	63.88	否	否	无	48%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8176城内乙线	10kV城内乙线窑沟7组支024支002 号窑沟七组30变压器	100	64.68%	25.32	25.32	否	否	无	28%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8176城内乙线	10kV城内乙线窑沟7组支036号窑沟 六组变压器	100	68.74%	21.26	21.26	否	否	无	-9%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8176城内乙线	10kV城内乙线窑沟8组支006号窑沟 八组变压器	200	76.28%	27.43	27.43	否	否	无	52%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8171万安线	10kV光明三组分支006号光明三组 公变变压器	100	19.82%	70.18	70.18	否	否	无	-40%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8171万安线	10kV光明四组分支001号光明四组 公变变压器	400	13.24%	307.03	307.03	否	否	无	-31%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8171万安线	10kV万安线007+1号化肥厂变压器	400	24.86%	260.58	260.58	否	否	无	-11%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8171万安线	10kV万安线018号胜利二组变压器	200	16.74%	146.52	146.52	否	否	无	53%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8171万安线	10kV万安线033号安家七组变压器	100	42.43%	47.57	47.57	否	否	无	-39%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8171万安线	10kV万安线095号藺家2.6组变压器	200	24.19%	131.63	131.63	否	否	无	-11%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8171万安线	10kV万安线103号藺家三组公用变 压器	100	52.53%	37.47	37.47	否	否	无	-53%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8171万安线	10kV万安线安家八组001号安家8组 变压器	100	41.02%	48.98	48.98	否	否	无	-7%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8171万安线	10kV万安线安家分歧017+2号安家3 组号变压器	100	47.44%	42.56	42.56	否	否	无	-4%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8171万安线	10kV万安线安家分歧026号安家五 组变压器	100	31.87%	58.13	58.13	否	否	无	0%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8171万安线	10kV万安线安家分歧035号安家4组 变压器	200	20.08%	139.85	139.85	否	否	无	1%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8171万安线	10kV万安线安家分歧048号安家二 组变压器	200	38.86%	102.28	102.28	否	否	无	-43%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8171万安线	10kV万安线安家九组005号安家9组 变压器	100	52.38%	37.62	37.62	否	否	无	-74%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8171万安线	10kV万安线安家六组004号安家六 组1号变压器	200	14.15%	151.70	151.70	否	否	无	-79%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8171万安线	10kV万安线安家十一组010号十一 组变压器	100	30.42%	59.58	59.58	否	否	无	-69%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8171万安线	10kV万安线安家十组020号安家10 组变压器	100	23.07%	66.93	66.93	否	否	无	-43%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8171万安线	10kV万安线安家一组分支021号安 家一组公用变压器	200	23.21%	133.59	133.59	否	否	无	-54%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8171万安线	10kV万安线东太3组分支001号东太 三组公用变压器	100	35.61%	54.39	54.39	否	否	无	-51%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8171万安线	10kV万安线东太分支016号东太一 、六组公用变压器	200	30.56%	118.87	118.87	否	否	无	38%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8171万安线	10kV万安线东太分支032号东太5、 7组公用变压器	200	17.05%	145.90	145.90	否	否	无	-11%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8171万安线	10kV万安线东太分支043号东太四 组公用变压器	100	33.87%	56.13	56.13	否	否	无	4%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8171万安线	10kV万安线东太分支059号东太二 组公用变压器	50	54.17%	17.92	17.92	否	否	无	-28%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8171万安线	10kV万安线光明5组分支005号光明 五组变压器	200	23.86%	132.29	132.29	否	否	无	-34%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8171万安线	10kV万安线光明八组007号光明8组 变压器	200	20.32%	139.36	139.36	否	否	无	-49%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8171万安线	10kV万安线光明村分支001号光明 村变压器	200	48.53%	82.93	82.93	否	否	无	7%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8171万安线	10kV万安线光明村分支036号光明 一组公变变压器	160	32.39%	92.18	92.18	否	否	无	-75%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8171万安线	10kV万安线光明九组026号光明9组 号变压器	200	35.73%	108.53	108.53	否	否	无	-52%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8171万安线	10kV万安线光明六组019+1号光明6 组变压器	50	68.54%	10.73	10.73	否	否	无	-60%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8171万安线	10kV万安线光明七组007号光明7组 变压器	100	35.30%	54.71	54.71	否	否	无	-25%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8171万安线	10kV万安线黑山二组分支012号黑 山二组公用变压器	100	76.58%	13.42	13.42	否	否	无	-38%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8171万安线	10kV万安线黑山一组004号黑山一 组公用变压器	200	22.30%	135.39	135.39	否	否	无	-29%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8171万安线	10kV万安线黑山一组017号黑山3.4 组公用变压器	400	14.35%	302.62	302.62	否	否	无	-8%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8171万安线	10kV万安线蒯家四组004号蒯家四 组变压器	100	29.29%	60.71	60.71	否	否	无	-79%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8171万安线	10kV万安线蒯家一组004号蒯家一 组变压器	100	43.51%	46.49	46.49	否	否	无	-45%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8171万安线	10kV万安线胜利分歧012号胜利三 组变压器	315	53.74%	114.22	114.22	否	否	无	-53%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8171万安线	10kV万安线胜利九组008号胜利八. 九组器变压器	100	54.46%	35.54	35.54	否	否	无	-13%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8171万安线	10kV万安线胜利六组003号胜利六 组器变压器	100	17.62%	72.38	72.38	否	否	无	-34%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8171万安线	10kV万安线胜利七组010号胜利7组 变压器	100	39.73%	50.27	50.27	否	否	无	-41%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8171万安线	10kV万安线胜利四队004号胜利四 组变压器	100	32.49%	57.52	57.52	否	否	无	28%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8171万安线	10kV万安线胜利五六组006号胜利 五组变压器	200	29.26%	121.49	121.49	否	否	无	-6%	
####	国网昌图县供电公司	昌城66kV变电站	昌城66kV变电站 8171万安线	10kV万安线胜利一组004号胜利1组 变压器	200	33.69%	112.61	112.61	否	否	无	20%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线146号四合五组变压 器	80	55.05%	27.96	27.96	否	否	无	-22%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线155号四合四组变压 器	200	55.83%	68.35	68.35	否	否	无	34%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线216号刘湖五组变压 器	100	51.05%	38.96	38.96	否	否	无	-39%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线248号刘湖一组变压 器	200	34.45%	111.10	111.10	否	否	无	5%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线八棵二组分支004号 八棵二组变压器	200	32.77%	114.47	114.47	否	否	无	-35%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线八棵三组1分歧002号 八棵三组（1）变压器	200	29.06%	121.89	121.89	否	否	无	-71%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线八棵三组2分歧001号 八棵三组（2）变压器	80	64.24%	20.61	20.61	否	否	无	117%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线八棵树村分歧007号 八棵树村变压器	200	12.95%	154.11	154.11	否	否	无	-36%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线八棵四组分支003号 八棵四组变压器	200	16.28%	147.44	147.44	否	否	无	-64%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线八棵五组分支007号 团结四组变压器	200	25.93%	128.14	128.14	否	否	无	-26%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线八棵五组分支027号 八棵五组变压器	200	21.98%	136.03	136.03	否	否	无	-31%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线八棵一组分歧009号 八棵一组变压器	200	16.32%	147.37	147.37	否	否	无	-54%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线宝龙2组分支003号宝 龙二组变压器	200	32.31%	115.39	115.39	否	否	无	-29%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线宝龙八组分支003号 宝龙八组变压器	200	47.51%	84.98	84.98	否	否	无	-10%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线宝龙分支034号宝龙 七组变压器	200	43.42%	93.16	93.16	否	否	无	-2%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线宝龙九组分支006号 宝龙三组变压器	200	22.72%	134.56	134.56	否	否	无	-36%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线宝龙九组分支011号 宝龙九组变压器	160	44.91%	72.14	72.14	否	否	无	-30%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线宝龙六组分支001号 宝龙六组变压器	100	60.39%	29.61	29.61	否	否	无	-31%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线宝龙七组分支003号 宝龙七组变压器	100	39.02%	50.99	50.99	否	否	无	-20%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线宝龙七组分支030号 四合一组变压器	200	30.83%	118.33	118.33	否	否	无	-21%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线宝龙七组分支053号 四合二组变压器	200	36.62%	106.75	106.75	否	否	无	-70%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线宝龙七组分支060号 四合三组变压器	100	65.04%	24.96	24.96	否	否	无	-50%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线宝龙十组分支020号 宝龙十组变压器	100	31.85%	58.15	58.15	否	否	无	-60%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线宝龙四队分支010号 宝龙四队变压器	100	57.85%	32.15	32.15	否	否	无	35%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线宝龙五组分支004号 宝龙五组变压器	200	74.22%	31.57	31.57	否	否	无	139%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线宝龙一组东分支002 号宝龙一组东变压器	200	34.41%	111.19	111.19	否	否	无	-28%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线宝龙一组西分支002 号宝龙一组西变压器	100	65.66%	24.34	24.34	否	否	无	-28%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线大力焦家排站分支 006号焦家四组大棚变压器	200	8.57%	162.85	162.85	否	否	无	-52%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线大力六组分支005号 大力六组变压器	200	40.23%	99.53	99.53	否	否	无	-56%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线大力七组分支007号 大力七组变压器	200	23.62%	132.77	132.77	否	否	无	19%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线大力三组分支051号 团结10组变压器	200	35.83%	108.34	108.34	否	否	无	12%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线大力三组分支087号 团结八组变压器	200	21.51%	136.99	136.99	否	否	无	13%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线大力三组分支115号 T002号大力五组台变压器	200	31.13%	117.74	117.74	否	否	无	-27%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线大力三组分支143号 大力四组变压器	200	36.22%	107.57	107.57	否	否	无	-10%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线大力三组分支164号 大力三队变压器	200	29.03%	121.93	121.93	否	否	无	-62%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线大力一组003+1号大 力二组变压器	100	42.21%	47.79	47.79	否	否	无	-25%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线大力一组021号大力 一组变压器	200	19.68%	140.63	140.63	否	否	无	264%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线和平4、5、6组分支 023号和平五组变压器	100	61.68%	28.32	28.32	否	否	无	-55%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线和平4组分支010号和平 四组变压器	200	15.82%	148.36	148.36	否	否	无	4%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线和平6组分支019号和平 六组变压器	100	57.28%	32.72	32.72	否	否	无	-54%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线和平7、8组分支018 号和平七、八组变压器	100	70.01%	19.99	19.99	否	否	无	16%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线和平8组分支001号和平 八组变压器	400	15.76%	296.94	296.94	否	否	无	-5%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线和平分岐137号和平 一组变压器	200	38.05%	103.90	103.90	否	否	无	-33%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线和平分岐144号和平 二组变压器	400	21.04%	275.83	275.83	否	否	无	-41%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线和平分岐159号和平 三组变压器	100	44.42%	45.58	45.58	否	否	无	-35%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线和平九组分支030号 和平九组变压器	100	49.80%	40.20	40.20	否	否	无	31%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线刘湖2、3组分支004 号刘湖三组变压器	400	68.91%	84.37	84.37	否	否	无	-8%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线刘湖2、3组分支020 号刘湖二组变压器	100	37.93%	52.07	52.07	否	否	无	-42%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线刘湖6组分支002号刘 湖六组变压器	100	47.83%	42.17	42.17	否	否	无	12%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线刘湖7、8组分支039 号刘湖八组变压器	200	72.41%	35.19	35.19	否	否	无	-37%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线刘湖7组分支002号刘 湖七组变压器	100	35.54%	54.46	54.46	否	否	无	-76%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线刘湖村分岐005号刘 湖村变压器	200	58.27%	63.46	63.46	否	否	无	24%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线刘湖四组分岐004号 刘湖四组变压器	100	44.33%	45.67	45.67	否	否	无	0%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线三马1组分支003号三 马一组变压器	200	42.38%	95.23	95.23	否	否	无	-36%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线三马3组分支045号三 马三组变压器	200	43.08%	93.84	93.84	否	否	无	-42%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线三马4组分支002号三 马四组变压器	200	22.56%	134.89	134.89	否	否	无	-28%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线三马分支023号三马 二组变压器	315	26.68%	199.46	199.46	否	否	无	51%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线三马分支071号三马 五组变压器	200	47.33%	85.34	85.34	否	否	无	-4%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线三马六组021号三马 六组变压器	200	21.62%	136.76	136.76	否	否	无	-43%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线四合九组分支003号 四合八组变压器	400	15.06%	299.76	299.76	否	否	无	-54%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线四合九组分支021号 四合九组变压器	200	28.64%	122.71	122.71	否	否	无	-44%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线四合六组分歧003号 四合六组变压器	160	46.27%	69.96	69.96	否	否	无	-39%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线团结二组006号团结 一组变压器	200	47.17%	85.67	85.67	否	否	无	-47%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线团结二组021号团结 二组变压器	200	27.47%	125.07	125.07	否	否	无	76%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线团结九组分支002号 团结九组变压器	100	53.81%	36.19	36.19	否	否	无	50%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线团结七组分支026号 团结七组变压器	100	51.27%	38.73	38.73	否	否	无	64%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线团结三组分支004号 团结三组变压器	200	31.41%	117.19	117.19	否	否	无	-3%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线团结五、六组分支 004号团结五、六组变压器	200	44.37%	91.25	91.25	否	否	无	-6%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变 电站606横沟线	10kV横沟线059号太阳二、七组变 压器	200	41.06%	97.89	97.89	否	否	无	106%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变 电站606横沟线	10kV横沟线089号太阳三、九组变 压器	200	29.97%	120.06	120.06	否	否	无	97%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变 电站606横沟线	10kV横沟线北干线分歧42+1号变压 器	100	15.36%	74.64	74.64	否	否	无	-53%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变 电站606横沟线	10kV横沟线大泉二组分支001号大 泉六组变压器	200	21.41%	137.18	137.18	否	否	无	-33%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变 电站606横沟线	10kV横沟线大泉二组分支012号大 泉四、五变压器	100	44.67%	45.33	45.33	否	否	无	-45%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变 电站606横沟线	10kV横沟线大泉二组分支022号大 泉二组变压器	200	21.24%	137.52	137.52	否	否	无	-75%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变 电站606横沟线	10kV横沟线大泉分支020号大泉村 一组变压器	100	65.29%	24.71	24.71	否	否	无	-72%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变 电站606横沟线	10kV横沟线古龙4.5组分支006号古 龙4.5组变压器	100	53.93%	36.07	36.07	否	否	无	32%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变 电站606横沟线	10kV横沟线古龙6组分支002号古龙 6组变压器	100	31.33%	58.67	58.67	否	否	无	-66%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线古龙7组分支008号古龙7组变压器	200	67.41%	45.19	45.19	否	否	无	-47%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线古龙二、三组分支004号古龙二、三组变压器	100	65.64%	24.36	24.36	否	否	无	-28%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线古龙分支064号古龙1组变压器	100	46.43%	43.57	43.57	否	否	无	23%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线横沟2组分支008号横沟2组变压器	200	35.10%	109.79	109.79	否	否	无	32%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线横沟北分支082号张家屯1组变压器	100	41.08%	48.92	48.92	否	否	无	39%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线横沟北分支121号十七顷1组变压器	200	28.37%	123.26	123.26	否	否	无	-65%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线横沟北线分支047号横沟街外变压器	200	50.23%	79.54	79.54	否	否	无	75%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线横沟分支018号张家屯四组变压器	200	18.08%	143.84	143.84	否	否	无	-68%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线横沟分支042号横沟村八组变压器	100	24.55%	65.45	65.45	否	否	无	-41%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线横沟街内分支009号横沟街内变压器	200	14.04%	151.92	151.92	否	否	无	-69%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线横沟七组分支001号横沟七组变压器	100	25.15%	64.85	64.85	否	否	无	-8%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线七道1组分支001号七道1组变压器	100	21.05%	68.95	68.95	否	否	无	56%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线七道2组分支003号七道2组变压器	100	66.98%	23.02	23.02	否	否	无	53%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线七道3组分支001号七道3组变压器	100	18.84%	71.16	71.16	否	否	无	21%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线泉眼二组分支005号泉眼村二组变压器	100	22.87%	67.13	67.13	否	否	无	-58%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线泉眼分支091号大泉七组变压器	200	25.99%	128.03	128.03	否	否	无	7%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线泉眼分支096号泉眼七组变压器	200	14.58%	150.85	150.85	否	否	无	-60%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线泉眼四组分支004号大泉三组变压器	100	28.23%	61.77	61.77	否	否	无	25%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线泉眼四组分支009号泉眼村三组变压器	100	33.59%	56.41	56.41	否	否	无	8%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线泉眼四组分支024号泉眼四组变压器	100	22.48%	67.52	67.52	否	否	无	-27%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线泉眼五组分支022号泉眼一、五组变压器	200	22.34%	135.32	135.32	否	否	无	-12%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线日月5组分支003号日月5组变压器	50	65.84%	12.08	12.08	否	否	无	-41%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线日月6组分支004号日月6组变压器	200	13.49%	153.01	153.01	否	否	无	-30%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线日月7、8、9组分支010号日月7、8、9组变压器	400	19.97%	280.12	280.12	否	否	无	-77%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线日月分支037号日月村1、2组变压器	100	56.00%	34.01	34.01	否	否	无	-14%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线日月分支055号日月村三四组变压器	400	11.43%	314.29	314.29	否	否	无	3%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线十七顷2、3、4组分支020号十七顷3、4组变压器	400	16.29%	294.83	294.83	否	否	无	13%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线十七顷5组分支002号十七顷5组变压器	100	35.16%	54.84	54.84	否	否	无	31%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线十七顷7、8组分支002号十七顷6组变压器	200	20.01%	139.97	139.97	否	否	无	-62%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线十七顷7、8组分支010号十七顷7、8组变压器	200	19.19%	141.62	141.62	否	否	无	-1%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线太阳4组分支017号太阳村4组变压器	200	28.30%	123.41	123.41	否	否	无	-55%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线太阳5组分支003号太阳5组变压器	200	11.92%	156.16	156.16	否	否	无	-24%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线太阳6组分支004号太阳6组变压器	100	32.12%	57.88	57.88	否	否	无	-25%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线太阳一、八组分支016号太阳一、八组变压器	200	16.56%	146.87	146.87	否	否	无	-3%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线先锋2组分支009号先锋二组变压器	50	39.09%	25.46	25.46	否	否	无	159%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线先锋3组1号台分支003号先锋3组1号台变压器	100	25.87%	64.13	64.13	否	否	无	2%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线先锋3组2号台分支007号先锋3组2号台变压器	100	9.02%	80.98	80.98	否	否	无	-70%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线先锋6组分支016号先锋6组变压器	200	14.82%	150.36	150.36	否	否	无	27%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线先锋9组分支004号先锋9组变压器	50	59.31%	15.35	15.35	否	否	无	-67%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线先锋分支016号先锋8组变压器	100	14.18%	75.82	75.82	否	否	无	-56%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线先锋分支029号先锋一组变压器	200	13.15%	153.71	153.71	否	否	无	-9%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线先锋分支060号先锋五组变压器	200	18.08%	143.83	143.83	否	否	无	7%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线先锋三组支先锋四组支003号先锋四组变压器	200	20.76%	138.48	138.48	否	否	无	45%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线兴源1组分支017号兴源村1组变压器	20	64.37%	5.13	5.13	否	否	无	-58%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线兴源3组分支003号兴源二、三组变压器	200	30.32%	119.36	119.36	否	否	无	11%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线兴源5组分支013号兴源5组变压器	400	13.66%	305.38	305.38	否	否	无	-16%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线样子2组分支002号样子二组变压器	200	11.57%	156.87	156.87	否	否	无	-34%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线样子4组分支015号样子4组变压器	20	58.39%	6.32	6.32	否	否	无	-44%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线样子三组分支005号样子3主变压器	20	64.61%	5.08	5.08	否	否	无	-38%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线张家屯二组分支002号张家屯二组变压器	200	16.13%	147.75	147.75	否	否	无	-48%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线张家屯分支011号张家屯八组变压器	50	49.95%	20.03	20.03	否	否	无	-68%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线张家屯分支023号张家屯九组变压器	200	12.47%	155.07	155.07	否	否	无	-25%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线张家屯七组分支002号张家屯七组变压器	100	28.20%	61.81	61.81	否	否	无	-13%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线张家屯三组分支003号张家屯三组变压器	200	15.86%	148.28	148.28	否	否	无	-33%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线张家屯五组分支005号张家屯六组变压器	200	20.47%	139.05	139.05	否	否	无	-44%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线张家屯五组分支017号张家屯五组变压器	100	29.83%	60.17	60.17	否	否	无	-74%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站606横沟线	10kV横沟线张家屯小区分支007号张家屯小区变压器	50	18.31%	35.85	35.85	否	否	无	58%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站610建材线	10kV建材线024号双庙子五组变压器	160	42.44%	76.10	76.10	否	否	无	342%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站610建材线	10kV建材线陈家岭5组分支001号陈家岭五组变压器	200	14.80%	150.40	150.40	否	否	无	-55%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站610建材线	10kV建材线陈家岭6组分支005号陈家岭六组变压器	100	50.79%	39.21	39.21	否	否	无	9%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站610建材线	10kV建材线道东线024号双庙子二组街东变压器	100	17.31%	72.69	72.69	否	否	无	-72%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站610建材线	10kV建材线道东线051号建国二组变压器	200	20.07%	139.85	139.85	否	否	无	-9%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站610建材线	10kV建材线道东线066号建国三组变压器	30	67.94%	6.62	6.62	否	否	无	-70%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变 电站610建材线	10kV建材线高速分支024号西大八 组变压器	100	27.90%	62.10	62.10	否	否	无	-50%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变 电站610建材线	10kV建材线高速分支036+1号西大 六、七组变压器	100	28.86%	61.14	61.14	否	否	无	-63%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变 电站610建材线	10kV建材线建国5组分支015号建国 五组变压器	100	36.96%	53.04	53.04	否	否	无	-14%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变 电站610建材线	10kV建材线建国7组002号建国七组 变压器	100	67.39%	22.61	22.61	否	否	无	-76%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变 电站610建材线	10kV建材线建国8、9组003号建国 八组变压器	200	14.94%	150.11	150.11	否	否	无	3%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变 电站610建材线	10kV建材线建国8、9组012号建国 九组变压器	100	24.85%	65.15	65.15	否	否	无	25%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变 电站610建材线	10kV建材线建国8、9组012号建国 九组变压器	100	24.85%	65.15	65.15	否	否	无	-21%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变 电站610建材线	10kV建材线建国分歧018号建国四 组变压器	100	34.43%	55.57	55.57	否	否	无	-39%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变 电站610建材线	10kV建材线建国分歧052号建国六 组变压器	100	28.60%	61.40	61.40	否	否	无	25%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变 电站610建材线	10kV建材线建国一组分支004号建 国一组变压器	400	24.62%	261.50	261.50	否	否	无	140%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变 电站610建材线	10kV建材线街内分歧005号加工厂 街内变压器	400	15.40%	298.42	298.42	否	否	无	62%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变 电站610建材线	10kV建材线街内分歧007#副杆所用 变压器	160	44.13%	73.40	73.40	否	否	无	15%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变 电站610建材线	10kV建材线街内分歧011号街内二 号变压器	400	21.01%	275.95	275.95	否	否	无	92%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变 电站610建材线	10kV建材线街内分歧016号街内三 号变压器	250	64.23%	64.42	64.42	否	否	无	5%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变 电站610建材线	10kV建材线街内分歧街内二号东台 变压器	400	14.50%	301.99	301.99	否	否	无	35%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变 电站610建材线	10kV建材线街内五号分支004号街 内五号变压器	400	20.20%	279.22	279.22	否	否	无	139%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变 电站610建材线	10kV建材线街双庙子8组分支006号 双庙子八组变压器	400	10.60%	317.62	317.62	否	否	无	-44%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变 电站610建材线	10kV建材线双庙子八组分支10#杆变 压器	400	28.11%	247.57	247.57	否	否	无	22%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变 电站610建材线	10kV建材线双庙子二组分支005号 双庙子二组变压器	200	36.69%	106.61	106.61	否	否	无	161%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变 电站610建材线	10kV建材线双庙子三组分支001号 双庙子三组变压器	100	44.05%	45.95	45.95	否	否	无	-41%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变 电站610建材线	10kV建材线样子十一组分支009号 样子十一组变压器	100	55.79%	34.21	34.21	否	否	无	73%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变 电站610建材线	10kV建材线样子十组分支009号变 压器	200	40.72%	98.56	98.56	否	否	无	-47%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变 电站610建材线	10kV建材线玉米蕊分支001号街内 四号变压器	400	19.57%	281.74	281.74	否	否	无	45%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变 电站610建材线	10kV建材线玉米蕊分支012号双庙 子一组变压器	400	8.91%	324.37	324.37	否	否	无	-33%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变 电站610建材线	10kV建材线政府分支005号街内一 号变压器	315	63.44%	83.65	83.65	否	否	无	-32%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变 电站610建材线	双庙子街内4号分台变压器	400	9.91%	320.35	320.35	否	否	无	-23%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变 电站608双庙子线	10kV双庙子线45#杆乔家分歧17#分 支07#乔家123分台	200	7.73%	164.54	164.54	否	否	无	-79%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变 电站608双庙子线	10kV双庙子线北大村八组分支005 号北大村八组变压器	400	8.30%	326.79	326.79	否	否	无	316%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变 电站608双庙子线	10kV双庙子线北大村五组分支011 号北大村五组变压器	100	23.94%	66.06	66.06	否	否	无	-32%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变 电站608双庙子线	10kV双庙子线北大二三组分支8号北 大二三组变压器	200	17.36%	145.29	145.29	否	否	无	-21%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变 电站608双庙子线	10kV双庙子线北大分支013号双庙 村7组分台变压器	400	7.56%	329.75	329.75	否	否	无	-53%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变 电站608双庙子线	10kV双庙子线北大分支015号双庙 村7组变压器	400	5.70%	337.19	337.19	否	否	无	-66%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变 电站608双庙子线	10kV双庙子线北大分支030号长尾 子村一组变压器	200	23.24%	133.51	133.51	否	否	无	35%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变 电站608双庙子线	10kV双庙子线北大分支119号北房 村六组变压器	100	30.59%	59.41	59.41	否	否	无	-51%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变 电站608双庙子线	10kV双庙子线北大分支144号北房 村二、三组变压器	200	25.58%	128.83	128.83	否	否	无	26%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变 电站608双庙子线	10kV双庙子线北大分支157号北房 村五组变压器	30	71.09%	5.67	5.67	否	否	无	57%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变 电站608双庙子线	10kV双庙子线北大七组分支005号 北大七组变压器	30	77.51%	3.75	3.75	否	否	无	474%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变 电站608双庙子线	10kV双庙子线北大一四组分支006号 北大一四组变压器	400	18.37%	286.51	286.51	否	否	无	94%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变 电站608双庙子线	10kV双庙子线北方六组分台	100	28.74%	61.26	61.26	否	否	无	-79%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变 电站608双庙子线	10kV双庙子线北坊一组分支016号 北房一组变压器	100	37.15%	52.85	52.85	否	否	无	-70%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变 电站608双庙子线	10kV双庙子线北房村二组分支007 号北房村二组变压器	100	32.39%	57.61	57.61	否	否	无	-43%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变 电站608双庙子线	10kV双庙子线北房村七组分支012 号北房村七组变压器	100	20.35%	69.65	69.65	否	否	无	-48%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站608双庙子线	10kV双庙子线北房村四组分支027号北房村四组变压器	100	36.50%	53.50	53.50	否	否	无	-16%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站608双庙子线	10kV双庙子线陈家岭一、二组分支006号陈家岭四组变压器	30	36.47%	16.06	16.06	否	否	无	216%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站608双庙子线	10kV双庙子线陈家岭一二组分支017号陈家岭一二组变压器	200	28.53%	122.94	122.94	否	否	无	-42%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站608双庙子线	10kV双庙子线房申村分支001号长尾子村六组变压器	200	10.50%	158.99	158.99	否	否	无	-31%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站608双庙子线	10kV双庙子线房申村分支052号房申三组变压器	100	52.15%	37.85	37.85	否	否	无	1%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站608双庙子线	10kV双庙子线房申村分支061号房申二组变压器	30	79.52%	3.14	3.14	否	否	无	-52%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站608双庙子线	10kV双庙子线房申村五组分支003号房申村五组变压器	100	26.08%	63.92	63.92	否	否	无	-53%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站608双庙子线	10kV双庙子线房申村一组分支007号房申村一组变压器	100	43.49%	46.51	46.51	否	否	无	-8%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站608双庙子线	10kV双庙子线房申四组分支025号房申四组变压器	200	15.64%	148.72	148.72	否	否	无	-44%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站608双庙子线	10kV双庙子线乔家村017号乔家村一、二、三组变压器	200	29.62%	120.76	120.76	否	否	无	-62%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站608双庙子线	10kV双庙子线乔家村分支036号乔家村八组变压器	200	71.01%	37.98	37.98	否	否	无	70%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站608双庙子线	10kV双庙子线乔家村分支051号乔家七组变压器	200	19.42%	141.17	141.17	否	否	无	-31%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站608双庙子线	10kV双庙子线乔家四、六组分支011号四六组分支台变压器	50	66.54%	11.73	11.73	否	否	无	-52%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站608双庙子线	10kV双庙子线乔家四、六组分支008号乔家四六组台变压器	30	56.52%	10.04	10.04	否	否	无	-9%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站608双庙子线	10kV双庙子线桥口村二组分支003号桥口村二组变压器	200	27.78%	124.43	124.43	否	否	无	-28%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站608双庙子线	10kV双庙子线桥口村七组分支001号桥口村七组变压器	100	33.82%	56.18	56.18	否	否	无	-83%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站608双庙子线	10kV双庙子线桥口村三组分支006号桥口村三组变压器	100	15.93%	74.07	74.07	否	否	无	-61%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站608双庙子线	10kV双庙子线桥口村一组分支008号桥口村一组变压器	30	69.49%	6.15	6.15	否	否	无	-32%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站608双庙子线	10kV双庙子线桥口分支011号三道村三组变压器	50	35.17%	27.41	27.41	否	否	无	-34%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站608双庙子线	10kV双庙子线桥口分支025号三道村四组变压器	100	28.72%	61.28	61.28	否	否	无	10%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站608双庙子线	10kV双庙子线桥口分支070号桥口村四组变压器	50	59.63%	15.19	15.19	否	否	无	-56%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站608双庙子线	10kV双庙子线桥口分支085号桥口村五组变压器	50	48.31%	20.85	20.85	否	否	无	4%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站608双庙子线	10kV双庙子线三道村二组分支002号三道村二组变压器	100	28.27%	61.73	61.73	否	否	无	-47%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站608双庙子线	10kV双庙子线三道村一组分支007号三道村一组变压器	100	48.91%	41.09	41.09	否	否	无	-33%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站608双庙子线	10kV双庙子线三道五、六组分支013号三道六组变压器	200	17.24%	145.52	145.52	否	否	无	-37%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站608双庙子线	10kV双庙子线三道五、六组分支028号三道五组变压器	100	21.75%	68.25	68.25	否	否	无	-73%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站608双庙子线	10kV双庙子线三道五、六组分支035号友力八组台变压器	30	71.13%	5.66	5.66	否	否	无	182%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站608双庙子线	10kV双庙子线双庙子村四组分支001号双庙子村四组变压器	100	47.82%	42.18	42.18	否	否	无	-76%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站608双庙子线	10kV双庙子线友力6、7组分支001号友力6、7组变压器	400	15.09%	299.66	299.66	否	否	无	-56%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站608双庙子线	10kV双庙子线友力村三组分支014号桥口村六组变压器	100	24.72%	65.28	65.28	否	否	无	-36%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站608双庙子线	10kV双庙子线友力村三组分支043号友力村三组变压器	100	77.42%	12.58	12.58	否	否	无	-60%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站608双庙子线	10kV双庙子线友力分支004号三道七组变压器	200	16.68%	146.64	146.64	否	否	无	-2%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站608双庙子线	10kV双庙子线友力分支020号三道八组变压器	100	21.86%	68.14	68.14	否	否	无	-66%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站608双庙子线	10kV双庙子线友力分支030号三道九组变压器	50	68.95%	10.52	10.52	否	否	无	-68%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站608双庙子线	10kV双庙子线友力分支045号友力五组变压器	100	21.49%	68.51	68.51	否	否	无	-81%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站608双庙子线	10kV双庙子线友力分支074号友力四组变压器	400	8.66%	325.34	325.34	否	否	无	-33%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站608双庙子线	10kV双庙子线友力一、二组分支011号友力一、二组变压器	100	38.34%	51.66	51.66	否	否	无	61%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站608双庙子线	10kV双庙子线长尾子村三组分支005号长尾子村二组变压器	50	40.35%	24.83	24.83	否	否	无	-28%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站608双庙子线	10kV双庙子线长尾子分支013号长尾子村三组变压器	50	41.38%	24.31	24.31	否	否	无	-57%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站608双庙子线	10kV双庙子线长尾子分支021号长尾子村四组变压器	200	16.18%	147.64	147.64	否	否	无	-24%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站608双庙子线	10kV双庙子线长尾子分支026号长尾子五组变压器	50	48.19%	20.91	20.91	否	否	无	-62%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站608双庙子线	10kV双庙子线长尾子分支045号北大村六组变压器	200	34.11%	111.78	111.78	否	否	无	46%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站608双庙子线	10kV双庙子线主干068号三道十组变压器	100	26.59%	63.41	63.41	否	否	无	-90%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站608双庙子线	猪场台柱上变压器	30	38.46%	15.46	15.46	否	否	无	-51%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线049号样子七组变压器	200	11.31%	157.39	157.39	否	否	无	-66%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线102号下二台街东变压器	200	47.26%	85.49	85.49	否	否	无	17%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线艾家八组分支014号艾家四组变压器	100	28.09%	61.91	61.91	否	否	无	-56%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线艾家八组分支043号艾家八组变压器	10	62.29%	2.77	2.77	否	否	无	-27%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线艾家八组田家沟分支002号田家沟变压器	100	36.32%	53.69	53.69	否	否	无	61%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线艾家二组分支008号艾家二组变压器	200	16.91%	146.17	146.17	否	否	无	24%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线艾家九组分支008号艾家九组变压器	10	70.00%	2.00	2.00	否	否	无	-15%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线艾家七组分支016号艾家沟变压器	400	10.77%	316.90	316.90	否	否	无	27%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线艾家七组分支027号艾家七组变压器	30	70.16%	5.95	5.95	否	否	无	-27%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线艾家一组分支003号艾家一组变压器	100	22.37%	67.63	67.63	否	否	无	9%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线北五村分支003号北五村变压器	400	13.96%	304.18	304.18	否	否	无	-43%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线北五村五、六组分支032号北五村六组变压器	100	20.75%	69.25	69.25	否	否	无	68%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线北五村五组分支017号北五村五组变压器	50	47.87%	21.07	21.07	否	否	无	-27%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线北五三四组分支005号北五三四组变压器	200	20.46%	139.08	139.08	否	否	无	-72%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线北五一二组分支004号北五一二组变压器	100	54.15%	35.85	35.85	否	否	无	-10%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线北五月亮分歧040号月亮一组变压器	200	20.75%	138.49	138.49	否	否	无	-58%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线北五月亮分歧074号月亮五组变压器	100	21.22%	68.78	68.78	否	否	无	-67%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线东升艾家分支029号东升小区变压器	400	5.78%	336.88	336.88	否	否	无	-12%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线东升艾家分支089号东升二组变压器	80	33.99%	44.81	44.81	否	否	无	-34%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线东升艾家分支104号 东升一组变压器	20	69.44%	4.11	4.11	否	否	无	11%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线东升村分支001号东 升村变压器	200	17.20%	145.60	145.60	否	否	无	39%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线东升六组分支008号 东升六组变压器	200	15.77%	148.46	148.46	否	否	无	-50%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线东升三组分支003号 东升三组变压器	400	9.46%	322.15	322.15	否	否	无	240%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线东升五组分支008号 东升五组变压器	400	9.26%	322.98	322.98	否	否	无	80%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线东升五组河东分支 004号东升五组河东变压器	50	25.47%	32.27	32.27	否	否	无	-3%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线洪家1、9组分支006 号洪家一、九组变压器	200	16.85%	146.29	146.29	否	否	无	-49%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线洪家7组分支008号洪 家七组变压器	50	31.40%	29.30	29.30	否	否	无	-23%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线洪家二组分支003号 洪家二组变压器	100	48.91%	41.09	41.09	否	否	无	7%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线洪家分支042号洪家 五组变压器	200	20.77%	138.46	138.46	否	否	无	0%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线洪家三组分支009号 洪家三组变压器	200	24.06%	131.89	131.89	否	否	无	-78%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线洪家四组分支004号 洪家四组变压器	200	15.38%	149.25	149.25	否	否	无	38%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线洪赵、田、家分歧 014号洪家六组变压器	100	76.87%	13.13	13.13	否	否	无	21%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线洪赵、田、家分歧 035号洪家八组变压器	200	17.52%	144.97	144.97	否	否	无	11%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线街内分歧001号下二 台街西变压器	400	30.46%	238.16	238.16	否	否	无	-6%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线街内分歧009号下二 台乡政府变压器	315	52.02%	119.65	119.65	否	否	无	84%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线街西分台	200	25.85%	128.29	128.29	否	否	无	-4%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线绿化二组分歧009号 绿化二组变压器	10	68.36%	2.16	2.16	否	否	无	30%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线绿化分歧134#绿化一 组分台	80	10.45%	63.64	63.64	否	否	无	-33%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线绿化六组分支004号 绿化六组变压器	100	28.33%	61.68	61.68	否	否	无	23%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线绿化七、八、九组分 歧025号绿化八组变压器	100	25.33%	64.67	64.67	否	否	无	-58%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线绿化七、八、九组分歧038号绿化九组变压器	100	22.31%	67.69	67.69	否	否	无	81%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线绿化七组分支002号绿化七组变压器	30	65.42%	7.37	7.37	否	否	无	139%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线绿化三、十一组分歧002号绿化三组变压器	200	24.32%	131.35	131.35	否	否	无	1%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线绿化三、十一组分歧018号绿化十一组变压器	100	6.98%	83.02	83.02	否	否	无	-18%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线绿化五、十组分歧010号绿化五组变压器	50	71.85%	9.08	9.08	否	否	无	130%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线绿化五、十组分歧020号绿化十组变压器	10	38.10%	5.19	5.19	否	否	无	79%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线南山2组分支003号南山二组变压器	50	46.70%	21.65	21.65	否	否	无	-42%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线南山东升艾家分歧021号洪家九组变压器	200	17.38%	145.24	145.24	否	否	无	-57%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线南山东升艾家分歧070号南山五组变压器	100	24.81%	65.19	65.19	否	否	无	-32%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线南山分支038号南山一组变压器	100	37.75%	52.25	52.25	否	否	无	4%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线南山街道分支006号南山街道变压器	100	61.86%	28.14	28.14	否	否	无	31%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线南山六、七组分支017号南山六、七组变压器	200	12.95%	154.11	154.11	否	否	无	-11%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线南山七组分支002号南山七组变压器	250	11.67%	195.82	195.82	否	否	无	-6%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线南山三组分支003号南山三组变压器	30	74.06%	4.78	4.78	否	否	无	-59%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线田家6组分支001号田家六组变压器	160	17.47%	116.04	116.04	否	否	无	37%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线田家分支020号田家一组变压器	200	16.48%	147.04	147.04	否	否	无	14%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线田家分支028号田家二组变压器	200	11.84%	156.32	156.32	否	否	无	44%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线田家分支058号田家三组变压器	200	23.07%	133.86	133.86	否	否	无	19%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线田家分支079号田家四组变压器	200	6.86%	166.29	166.29	否	否	无	-4%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线田家五组分支037号田家五组变压器	100	22.63%	67.37	67.37	否	否	无	-8%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线五棵二组分支003号五棵二组变压器	50	51.18%	19.41	19.41	否	否	无	-75%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线五棵六、七组分支016号五棵七组变压器	200	37.77%	104.46	104.46	否	否	无	214%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线五棵六组分支005号五棵六组变压器	100	64.67%	25.33	25.33	否	否	无	108%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线五棵四组分支003号五棵四组变压器	100	28.64%	61.36	61.36	否	否	无	24%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线五棵五组分支012号五棵五组变压器	100	45.10%	44.91	44.91	否	否	无	-53%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线西大二组分支012号西大二组变压器	100	32.89%	57.11	57.11	否	否	无	-47%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线西大三组分支003号西大三组变压器	30	65.33%	7.40	7.40	否	否	无	-20%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线西大五、六组分支010号西大五、六组变压器	400	10.54%	317.83	317.83	否	否	无	1%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线西大五、六组分支024号西大六组变压器	50	44.35%	22.83	22.83	否	否	无	-54%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线西大五棵绿化分歧019号西大四组变压器	50	43.82%	23.09	23.09	否	否	无	-37%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线西大五棵绿化分歧062号五棵三组变压器	80	53.31%	29.36	29.36	否	否	无	-23%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线西大五棵绿化分歧071号五棵一组变压器	50	66.19%	11.90	11.90	否	否	无	-25%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线西大五棵绿化分歧146号绿化一组变压器	100	33.92%	56.08	56.08	否	否	无	248%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线西大五棵绿化西边分支001号西边变压器	400	17.04%	291.85	291.85	否	否	无	70%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线西大一组分支016号西大一组变压器	160	23.93%	105.71	105.71	否	否	无	17%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线幸福村分支006号幸福村台变压器	200	45.07%	89.87	89.87	否	否	无	-57%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线幸福二组分支004号幸福二组变压器	100	24.53%	65.47	65.47	否	否	无	-45%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线幸福分支036号幸福八组变压器	100	28.38%	61.62	61.62	否	否	无	-41%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线幸福九组分支004号幸福九组变压器	200	18.82%	142.37	142.37	否	否	无	132%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线样子九组分歧009号样子九组变压器	200	12.32%	155.36	155.36	否	否	无	-32%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线样子六组分支003号样子六组变压器	50	66.11%	11.95	11.95	否	否	无	-10%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线样子七组分支001号样子七组分支台变压器	100	20.24%	69.76	69.76	否	否	无	-56%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线样子十一组分歧012号样子十二组变压器	200	13.65%	152.69	152.69	否	否	无	15%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线样子十一组分歧023号样子十一组变压器	50	74.34%	7.83	7.83	否	否	无	-5%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线样子五组分歧026号样子五组变压器	100	55.75%	34.25	34.25	否	否	无	-27%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线月亮六组分支012号月亮六组变压器	50	35.09%	27.45	27.45	否	否	无	-11%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线月亮三组分支009号月亮二组变压器	100	29.02%	60.98	60.98	否	否	无	1%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线月亮三组分支018号月亮三组变压器	100	29.45%	60.55	60.55	否	否	无	-39%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线月亮四组分支006号月亮四组变压器	100	16.00%	74.00	74.00	否	否	无	-47%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线赵家1组分支004号赵家一组变压器	200	17.12%	145.76	145.76	否	否	无	17%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线赵家3组分支010号赵家三组变压器	100	20.87%	69.13	69.13	否	否	无	-10%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线赵家分支017号赵家二组变压器	100	31.57%	58.43	58.43	否	否	无	-21%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线赵家分支028号赵家四组变压器	200	13.57%	152.86	152.86	否	否	无	25%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线赵家分支049号赵家六组变压器	200	7.79%	164.42	164.42	否	否	无	-70%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线赵家五、七分支030号赵家七组变压器	100	18.49%	71.51	71.51	否	否	无	128%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站612下二台线	10kV下二台线赵家五组分支003号赵家五组变压器	100	22.87%	67.13	67.13	否	否	无	80%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站5375朝阳线	10kV朝阳线059号东恒沟公变台区变压器	200	17.67%	144.66	144.66	否	否	无	5%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站5375朝阳线	10kV朝阳线072号西沟公变台区变压器	400	14.51%	301.94	301.94	否	否	无	1%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站5375朝阳线	10kV朝阳线079号西太平公变台区变压器	400	22.38%	270.47	270.47	否	否	无	-18%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站5375朝阳线	10kV朝阳线086号东太平公变台区变压器	200	35.36%	109.29	109.29	否	否	无	9%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站5375朝阳线	10kV朝阳线116号杨四组公变台区变压器	200	19.63%	140.74	140.74	否	否	无	-44%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站5375朝阳线	10kV朝阳线119号杨八组公变台区变压器	100	30.88%	59.12	59.12	否	否	无	-7%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站5375朝阳线	10kV朝阳线149号马西分台公变台区变压器	50	67.50%	11.25	11.25	否	否	无	-32%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线157号马西公变台区变 压器	200	23.16%	133.69	133.69	否	否	无	-10%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线宝底分歧026号上店公 变台区变压器	400	11.68%	313.27	313.27	否	否	无	-30%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线宝底分歧061号宝底公 变台区变压器	200	22.69%	134.63	134.63	否	否	无	36%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线泊东分支004号泊东村 公变台区变压器	200	23.86%	132.29	132.29	否	否	无	-41%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线蔡家分支006号蔡家公 变台区变压器	100	32.37%	57.63	57.63	否	否	无	2%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线朝阳分支032号孙家变 台公变台区变压器	100	24.16%	65.84	65.84	否	否	无	-39%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线朝阳分支040号单家变 台公变台区变压器	100	28.69%	61.31	61.31	否	否	无	-12%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线朝阳分支078号原家公 变台区变压器	200	38.30%	103.39	103.39	否	否	无	43%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线朝阳分支097号丁家公 变台区变压器	100	74.64%	15.36	15.36	否	否	无	-52%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线朝阳前队分支005号朝 阳前队公变台区变压器	200	55.31%	69.37	69.37	否	否	无	4%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线单家变台分支004号单 家东台公变台区变压器	100	23.75%	66.26	66.26	否	否	无	-14%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线东良分歧002号东良公 变台区变压器	100	37.03%	52.97	52.97	否	否	无	18%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线高家分支010号高家变 台公变台区变压器	100	39.40%	50.60	50.60	否	否	无	-60%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线官家台分歧003号官家 台公变台区变压器	200	18.99%	142.02	142.02	否	否	无	34%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线果菜开发东分歧008号 果菜开发东一号变压器	100	30.35%	59.65	59.65	否	否	无	-10%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线航家新利分支003号航 家新利公变台区变压器	100	37.29%	52.71	52.71	否	否	无	-66%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线后泊村部分支002号后 泊村部公变台区变压器	50	11.58%	39.21	39.21	否	否	无	-1%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线后泊林子分歧006号东 朝阳二号台柱上变压器	50	48.98%	20.51	20.51	否	否	无	-45%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线后泊林子分歧011号马 家店西台变压器	200	24.56%	130.87	130.87	否	否	无	-8%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线后泊林子分歧037号泊 西村公变台区变压器	100	64.65%	25.35	25.35	否	否	无	42%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线后泊林子分歧077号吕 家公变台区变压器	200	29.65%	120.71	120.71	否	否	无	-53%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线后二道分歧020号兴隆 公变台区变压器	100	22.33%	67.67	67.67	否	否	无	-14%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线后二道分歧033号后二 道台公变台区变压器	200	18.17%	143.67	143.67	否	否	无	-18%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线后棉分支004号后棉公 变台区变压器	200	32.71%	114.58	114.58	否	否	无	43%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线后三家分支012号后三 家公变台区变压器	30	71.00%	5.70	5.70	否	否	无	32%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线后伍门分歧021号后伍 门公变台区变压器	80	53.87%	28.90	28.90	否	否	无	10%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线后张家分歧070号后张 家公变台区变压器	100	31.63%	58.37	58.37	否	否	无	-42%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线湖北分支009号湖北村 公变台区变压器	100	49.08%	40.92	40.92	否	否	无	-31%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线湖南分支006号湖南村 公变台区变压器	100	24.11%	65.89	65.89	否	否	无	-18%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线街内分歧005号农电站 公变台区变压器	400	51.85%	152.59	152.59	否	否	无	17%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线老房大道分支004号老 房五家子公变台区变压器	200	32.63%	114.75	114.75	否	否	无	-35%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线老房大道分支013号老 房大道公变台区变压器	200	24.89%	130.21	130.21	否	否	无	30%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线连家分支019号连家公 变台区变压器	100	51.68%	38.32	38.32	否	否	无	74%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线林家分歧011号前进公 变台区变压器	100	29.69%	60.32	60.32	否	否	无	-3%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线林家分歧027号林家公 变台区变压器	200	23.16%	133.67	133.67	否	否	无	-47%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线马家店分支003号马家 店村部公变台区变压器	200	12.71%	154.57	154.57	否	否	无	-79%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线马家店王东台分支001 号马家店王东台变压器	100	36.41%	53.59	53.59	否	否	无	-38%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线马架分歧005号马架公 变台区变压器	400	20.18%	279.30	279.30	否	否	无	135%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线前朝阳分支004号东朝 阳公变台区变压器	50	69.21%	10.40	10.40	否	否	无	12%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线前朝阳分支016号小南 屯公变台区变压器	100	27.98%	62.02	62.02	否	否	无	-22%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线前朝阳分支027号前朝 阳变台公变台区变压器	200	28.61%	122.78	122.78	否	否	无	-16%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线前二道分支008号前二 道台公变台区变压器	200	17.40%	145.21	145.21	否	否	无	-31%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线前高平分支010号前高 平公变台区变压器	100	48.41%	41.59	41.59	否	否	无	103%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线前后泊分支015号前后 泊公变台区变压器	100	55.39%	34.61	34.61	否	否	无	-22%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线前三家分歧002号前三 家公变台区变压器	200	10.99%	158.03	158.03	否	否	无	-47%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线前伍门分歧002号前伍 门公变台区变压器	100	30.71%	59.29	59.29	否	否	无	-46%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线三家子6组分支009号三 家子6组公变台区变压器	100	38.65%	51.35	51.35	否	否	无	-62%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线三家子分歧042号三家 子四组公变台区变压器	80	64.22%	20.62	20.62	否	否	无	-38%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线三家子分歧087号老房 东公变台区变压器	100	35.48%	54.52	54.52	否	否	无	109%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线三家子分歧090号老房 西公变台区变压器	200	15.28%	149.44	149.44	否	否	无	-19%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线三家子九组分支006号 三家子九组变压器	200	38.68%	102.64	102.64	否	否	无	12%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线三家子三组分支003号 三家子三组变压器	200	33.92%	112.15	112.15	否	否	无	1%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线三家子五组分支006号 三家子五组变压器	200	22.06%	135.89	135.89	否	否	无	-48%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线四合分支025号四合公 变台区变压器	400	10.99%	316.03	316.03	否	否	无	65%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线四家子分支004号四家 子公变台区变压器	100	24.70%	65.30	65.30	否	否	无	-19%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线瓦盆分支013号么屯变 台公变台区变压器	200	19.40%	141.20	141.20	否	否	无	-17%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线瓦盆分支033号瓦盆变 台公变台区变压器	100	29.54%	60.46	60.46	否	否	无	-53%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线王皮铺分歧002号王皮 铺公变台区变压器	100	60.73%	29.27	29.27	否	否	无	-54%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线西恒沟分歧007号么恒 沟一号台公变台区变压器	200	20.16%	139.67	139.67	否	否	无	-4%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线西恒沟分歧015号西恒 沟公变台区变压器	200	16.88%	146.23	146.23	否	否	无	-51%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线下沟分支004号下沟公 变台区变压器	100	41.86%	48.14	48.14	否	否	无	254%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线小窝堡三组分支002号 小窝堡三组变压器	100	54.64%	35.36	35.36	否	否	无	-41%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线小窝堡一二组分支011 号小窝堡一二组变压器	200	19.28%	141.44	141.44	否	否	无	2%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线小窝卜分歧027号小窝 堡四组公变台区变压器	100	52.41%	37.59	37.59	否	否	无	-14%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线新生分支005号后高平 公变台区变压器	100	35.63%	54.37	54.37	否	否	无	89%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线新生分支035号石家沟 公变台区变压器	200	18.13%	143.74	143.74	否	否	无	66%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线新生分支046号新生公 变台区变压器	100	25.17%	64.83	64.83	否	否	无	230%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线薛家分歧002号薛家公 变台区变压器	100	44.04%	45.96	45.96	否	否	无	78%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线烟张家分歧003号烟张 家公变台区变压器	100	24.33%	65.67	65.67	否	否	无	155%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线杨六组分支004号杨六 组公变台区变压器	200	30.98%	118.04	118.04	否	否	无	-20%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线杨七组分支001号杨七 组公变台区变压器	200	22.08%	135.84	135.84	否	否	无	-12%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线杨三组分支005号杨三 组公变台区变压器	100	34.15%	55.85	55.85	否	否	无	-35%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线杨树1、2组分支018号 杨树一、二组变压器	200	21.62%	136.76	136.76	否	否	无	-9%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线杨五组分支003号杨五 组公变台区变压器	100	33.40%	56.60	56.60	否	否	无	-24%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线腰恒沟组分台分支005 号幺恒沟公变台区变压器	50	52.93%	18.53	18.53	否	否	无	-64%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线腰棉分支004号前棉公 变台区变压器	100	26.90%	63.10	63.10	否	否	无	-41%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线腰棉分支005号腰棉公 变台区变压器	100	22.62%	67.38	67.38	否	否	无	-45%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线腰三家分歧002号腰三 家公变台区变压器	200	14.97%	150.07	150.07	否	否	无	90%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5375朝阳线	10kV朝阳线张家分支016号张家一 号公变台区变压器	100	28.21%	61.79	61.79	否	否	无	-40%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线安家分支005号安家变 压器	200	14.50%	151.01	151.01	否	否	无	10%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线八家子分支006号八家 子变压器	200	31.27%	117.47	117.47	否	否	无	-4%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线玻璃分支004号玻璃变 压器	100	51.83%	38.17	38.17	否	否	无	-29%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线泊林10组分支017号泊 林九组变压器	100	32.97%	57.03	57.03	否	否	无	-41%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线泊林10组分支032号泊 林十组变压器	200	20.34%	139.31	139.31	否	否	无	-26%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线泊林11组分支010号泊 林十一组变压器	100	19.59%	70.41	70.41	否	否	无	-48%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线曹家分支012号包桥村 曹家变压器	200	21.79%	136.42	136.42	否	否	无	-11%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线曹家一号分支05号曹家 变压器	200	11.61%	156.79	156.79	否	否	无	-56%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线陈家分支007号贾家变 压器	100	37.66%	52.34	52.34	否	否	无	13%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线陈家分支018号陈家变 压器	100	48.46%	41.54	41.54	否	否	无	-40%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线大四分支005号新门村 变压器	100	46.47%	43.53	43.53	否	否	无	-35%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线大四分支014号大四变 压器	100	41.63%	48.37	48.37	否	否	无	-31%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线大烟囱分歧011号大烟 囱村变台变压器	200	20.66%	138.69	138.69	否	否	无	-37%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线东宝分歧009号东堡变 压器	100	53.74%	36.26	36.26	否	否	无	-2%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线东宝分歧037号包家变 压器	200	25.66%	128.69	128.69	否	否	无	8%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线东沟分支006号东沟变 压器	100	33.14%	56.86	56.86	否	否	无	-3%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线东柳分支025号东柳变 压器	80	43.11%	37.52	37.52	否	否	无	33%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线东仁分支003号东仁变 压器	200	24.21%	131.58	131.58	否	否	无	-30%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线东山分支005号东山变 压器	100	53.26%	36.74	36.74	否	否	无	-39%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线东西兴分支007号东西 兴变压器	80	34.53%	44.37	44.37	否	否	无	25%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线东张家分支008号东张 家变压器	200	12.28%	155.44	155.44	否	否	无	-17%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线豆家分支002号豆家变 压器	200	14.26%	151.48	151.48	否	否	无	-27%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线杜家村部分分支002号杜 家村部变压器	200	24.66%	130.68	130.68	否	否	无	7%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线杜家分支032号杜家一 号变压器	200	19.04%	141.91	141.91	否	否	无	-18%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线房申分支003号房申村 变压器	200	21.32%	137.37	137.37	否	否	无	-48%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线付家分支004号孙家变 压器	100	30.16%	59.84	59.84	否	否	无	16%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线付家分支017号付家变 压器	100	50.53%	39.47	39.47	否	否	无	14%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线郭家分支008号郭家变 压器	200	21.02%	137.96	137.96	否	否	无	-27%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线国家分支005号国家变 压器	200	14.56%	150.88	150.88	否	否	无	-21%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线海龙分支015号云盘村 变压器	50	23.65%	33.18	33.18	否	否	无	-52%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线海龙分支041号海龙变 压器	200	13.77%	152.45	152.45	否	否	无	-13%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线侯家分支004号侯家变 压器	100	28.32%	61.68	61.68	否	否	无	132%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线后二道分支003号后二 道变压器	100	28.07%	61.93	61.93	否	否	无	118%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线后河分支019号后河变 压器	100	62.47%	27.53	27.53	否	否	无	38%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线后孙家分支007号后孙 家变压器	100	36.00%	54.00	54.00	否	否	无	44%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线胡家分支011号胡家变 压器	100	64.03%	25.97	25.97	否	否	无	-37%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线华家村王家分支002号 王家变压器	100	40.86%	49.15	49.15	否	否	无	-41%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线华家分歧042号西华家 变压器	400	13.08%	307.67	307.67	否	否	无	54%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线华家分歧046号东华家 变压器	100	24.59%	65.42	65.42	否	否	无	95%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线纪家分支009号腾家变 压器	200	25.44%	129.12	129.12	否	否	无	-47%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线纪家分支018号纪家变 压器	100	26.62%	63.38	63.38	否	否	无	-30%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线街内7号台	400	25.46%	258.16	258.16	否	否	无	1%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线街内分歧001号街内二 号台变压器	315	23.78%	208.60	208.60	否	否	无	17%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线街内分歧013号街内三 号台变压器	400	10.87%	316.51	316.51	否	否	无	-42%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线街内分歧017+1号街内 六号台变压器	400	27.08%	251.68	251.68	否	否	无	-5%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线街内分歧08+1号街内5 号台变压器	400	38.09%	207.62	207.62	否	否	无	61%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线街内四号台分歧006号 街内四号变压器	400	16.83%	292.67	292.67	否	否	无	-37%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线老门分歧009号街内一 号台区变压器	200	35.01%	109.99	109.99	否	否	无	-2%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线老门分歧026号小上道 村变压器	50	37.00%	26.50	26.50	否	否	无	-43%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线老门分歧035号上道村 变压器	100	43.51%	46.49	46.49	否	否	无	5%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线老门分歧053号腰道村 变压器	200	44.72%	90.56	90.56	否	否	无	-51%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线老门分歧065号赵家店 变压器	400	14.39%	302.42	302.42	否	否	无	16%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线老门李家分支010号老 门李家变压器	200	23.67%	132.66	132.66	否	否	无	87%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线梨树分支013号梨树一 号变压器	100	30.35%	59.65	59.65	否	否	无	1%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线梨树分支017号梨树变 压器	100	38.21%	51.79	51.79	否	否	无	8%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线李家分支003号李家变 压器	200	16.19%	147.62	147.62	否	否	无	-37%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线李家三号分支007号李 家三号变压器	200	27.97%	124.06	124.06	否	否	无	-61%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线刘家A分支002号柳条村 刘家变压器	100	21.74%	68.26	68.26	否	否	无	116%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线刘家分支011号刘家变 压器	200	21.75%	136.50	136.50	否	否	无	-25%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线柳家分支016号后伍村 变压器	200	27.26%	125.48	125.48	否	否	无	64%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线柳家分支022号柳家村 变压器	100	52.45%	37.55	37.55	否	否	无	126%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线柳树分支004号柳树村 变压器	400	17.39%	290.46	290.46	否	否	无	158%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线六家子分支001号六家 子变压器	100	50.63%	39.38	39.38	否	否	无	-31%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线马家分支015号李百村 变压器	200	16.99%	146.02	146.02	否	否	无	68%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线马家分支022号前马家 村变压器	200	78.46%	23.08	23.08	否	否	无	-41%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线马家一号分支008号马 家变压器	50	44.24%	22.88	22.88	否	否	无	99%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线苗家分支005号苗家变 压器	100	29.76%	60.24	60.24	否	否	无	-52%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线南场子分支004号南场 子变压器	100	25.80%	64.20	64.20	否	否	无	-24%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线潘家分支005号潘家变 压器	100	23.87%	66.13	66.13	否	否	无	-9%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线潘家分支010号包家村 潘家变压器	100	34.94%	55.06	55.06	否	否	无	-35%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线彭家分支003号彭家变 压器	100	36.44%	53.56	53.56	否	否	无	30%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线前泊林子5组分支002号 前泊林村五组变压器	200	42.23%	95.55	95.55	否	否	无	60%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线前泊林子67组分6号前 泊林子六七组变压器	315	21.61%	215.41	215.41	否	否	无	-40%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线前泊林子8组分2号026号 前泊村八组变压器	100	31.57%	58.43	58.43	否	否	无	47%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线前泊林子分歧041号前 泊林村变压器	100	26.58%	63.42	63.42	否	否	无	-70%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线前泊林子分歧047号泊 林三、四组变压器	160	46.83%	69.08	69.08	否	否	无	57%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线前泊林子分歧064号泊 林一、二组变压器	400	11.89%	312.44	312.44	否	否	无	-53%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线前河分支027号前河变 压器	100	28.91%	61.09	61.09	否	否	无	-57%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线前河三门分支003号前 河三门变压器	100	62.16%	27.84	27.84	否	否	无	69%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线前伍分支004号前午屯 变压器	100	33.59%	56.41	56.41	否	否	无	17%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线泉眼分支008号泉眼村 变压器	100	47.06%	42.94	42.94	否	否	无	-34%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线山西分支005号西山变 压器	100	30.07%	59.93	59.93	否	否	无	-15%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线山嘴分支09号山嘴变压 器	200	19.23%	141.53	141.53	否	否	无	17%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线商家分支008号商家变 压器	400	14.94%	300.22	300.22	否	否	无	-33%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线申家分支002号申家变 压器	200	13.73%	152.54	152.54	否	否	无	-30%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线孙家分支001号后孙家 变压器	200	15.96%	148.08	148.08	否	否	无	6%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线王家分支002号王家变 压器	100	44.83%	45.17	45.17	否	否	无	-24%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线西沟分支010号西沟变 压器	100	15.43%	74.57	74.57	否	否	无	-60%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线西湖分支003号西湖变 压器	80	55.87%	27.30	27.30	否	否	无	-28%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线西仁分支004号西仁变 压器	100	41.94%	48.06	48.06	否	否	无	-36%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线西伍一号分支002号西 伍村变压器	100	25.97%	64.03	64.03	否	否	无	99%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线下沟分支001号下沟变 压器	100	54.65%	35.35	35.35	否	否	无	-71%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线项家分歧005号项家变 压器	400	12.56%	309.77	309.77	否	否	无	-46%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线项家分歧053号包家村 水田变压器	200	15.71%	148.57	148.57	否	否	无	-31%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线项家分歧118号明水变 压器	160	27.19%	100.50	100.50	否	否	无	18%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线肖家分支004号肖家变 压器	100	39.33%	50.67	50.67	否	否	无	-4%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线小四分支009号小四变 压器	100	24.77%	65.23	65.23	否	否	无	-69%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线谢家分支016号谢家变 压器	100	35.29%	54.71	54.71	否	否	无	-46%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线新发分支012号新发变 压器	100	23.53%	66.47	66.47	否	否	无	-54%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线新发三门分支002号三 门变压器	400	14.21%	303.17	303.17	否	否	无	-12%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线新发一号分支003号包 家村新发变压器	100	28.65%	61.35	61.35	否	否	无	-44%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线新立分支002号新立变 压器	200	22.21%	135.58	135.58	否	否	无	15%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线新门分歧三门分支005 号三门王家变压器	100	35.37%	54.63	54.63	否	否	无	-65%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线兴源6组分支004号兴源 六组变压器	200	15.80%	148.40	148.40	否	否	无	-36%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线兴源7、8组分支018号 兴源七、八组变压器	100	64.36%	25.64	25.64	否	否	无	-28%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线幸福台分支006号幸福 台变压器	10	78.68%	1.13	1.13	否	否	无	-54%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线许家分支004号许家变 压器	200	18.23%	143.54	143.54	否	否	无	-50%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线腰二道分支011号前二 道变压器	100	55.68%	34.32	34.32	否	否	无	-3%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线腰二道分支016号腰二 道变压器	200	26.89%	126.22	126.22	否	否	无	16%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线腰门分支001号腰门变 压器	315	44.18%	144.32	144.32	否	否	无	5%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线由家分支002号老门变 压器	200	13.31%	153.39	153.39	否	否	无	-36%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线由家分支064号由家变 压器	100	42.76%	47.24	47.24	否	否	无	250%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线油坊分支07号油坊村变 压器	100	29.13%	60.87	60.87	否	否	无	-28%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线于家分支022号北洼子 变压器	100	47.99%	42.01	42.01	否	否	无	9%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线于家分支090号于家变 压器	200	36.15%	107.70	107.70	否	否	无	4%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线余粮分支009号余粮村 变压器	100	38.09%	51.91	51.91	否	否	无	18%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线元家分支011号元家变 压器	100	61.71%	28.29	28.29	否	否	无	-15%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线云盘分支04号云盘沟变 压器	160	27.38%	100.19	100.19	否	否	无	34%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线张家分支008号张家变 压器	200	12.74%	154.52	154.52	否	否	无	33%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线长胜分支006号长胜变 压器	100	27.33%	62.67	62.67	否	否	无	-21%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线赵家分支05号新发村赵 家变压器	100	17.05%	72.95	72.95	否	否	无	60%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线猪厂子分支024号学校 变压器	100	30.96%	59.04	59.04	否	否	无	-59%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线猪厂子分支47号猪厂变 压器	100	20.24%	69.76	69.76	否	否	无	20%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5374此路线	10kV此路线主干线94号此路一组台 变压器	160	18.27%	114.77	114.77	否	否	无	-15%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线北洼分支014号北洼变 压器	200	33.80%	112.39	112.39	否	否	无	-17%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线北王分支002号北王变 压器	100	43.60%	46.40	46.40	否	否	无	29%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线北下沟分支005号北下 沟变压器	100	28.02%	61.98	61.98	否	否	无	-79%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线东马家分支003号么马 家变压器	100	60.74%	29.26	29.26	否	否	无	24%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线东马家分支010号东马 家变压器	100	22.08%	67.92	67.92	否	否	无	-93%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线东卧风分支016号东卧 风变压器	100	36.50%	53.50	53.50	否	否	无	-45%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线冯家分支008号冯家变 压器	200	18.99%	142.01	142.01	否	否	无	0%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线毫里分歧003号前黄台 变压器	50	62.23%	13.89	13.89	否	否	无	5%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线毫里分歧044号东四合 变压器	100	49.37%	40.64	40.64	否	否	无	93%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线毫里分歧052号西四合 变压器	100	53.78%	36.22	36.22	否	否	无	34%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线毫里分歧081号毫里变 压器	100	26.13%	63.87	63.87	否	否	无	-72%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线河北分支014号团结变 压器	200	22.58%	134.84	134.84	否	否	无	-32%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线河北分支032号河南变 压器	100	28.96%	61.04	61.04	否	否	无	45%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线河北分支036号河北变 压器	100	37.70%	52.30	52.30	否	否	无	-5%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线贺家分支002号贺家变 压器	100	50.05%	39.95	39.95	否	否	无	-30%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线后黄分支005号后黄变 压器	200	21.64%	136.72	136.72	否	否	无	-34%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线后任家分歧032号后任 家变压器	200	16.41%	147.19	147.19	否	否	无	-66%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线后伍分歧004号后伍变 压器	100	30.11%	59.89	59.89	否	否	无	-81%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线金发分支002号金发变 压器	200	23.09%	133.83	133.83	否	否	无	-16%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线老畜分支003号老畜变 压器	200	23.34%	133.33	133.33	否	否	无	-26%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线老西分支050号老西变 压器	100	32.22%	57.78	57.78	否	否	无	-73%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线李家分支024号李家电 变压器	100	25.32%	64.68	64.68	否	否	无	-69%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线么王分支003号么王变 压器	100	32.32%	57.68	57.68	否	否	无	-41%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线苗家分支014号南下沟 变压器	100	22.86%	67.14	67.14	否	否	无	-54%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线苗家分支031号大桥电 变压器	400	15.41%	298.37	298.37	否	否	无	68%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线苗家分支042号苗家电 变压器	100	41.59%	48.41	48.41	否	否	无	-70%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线那思分歧014号后张达 变压器	100	54.00%	36.00	36.00	否	否	无	46%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线那思分歧024号后下井 西达变压器	50	76.11%	6.95	6.95	否	否	无	33%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线那思分歧049号东西那 思变压器	100	63.05%	26.96	26.96	否	否	无	91%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线前进分支003号前进变 压器	50	55.31%	17.35	17.35	否	否	无	-88%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线前那思分支007号前那 思变压器	100	39.81%	50.19	50.19	否	否	无	76%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线前泉分支005号前泉变 压器	200	33.97%	112.07	112.07	否	否	无	62%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线前任家分支016号前任 家变压器	200	20.99%	138.03	138.03	否	否	无	-47%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线前下井分支014号前下 井变压器	30	48.92%	12.33	12.33	否	否	无	-60%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线桥东分支006号桥东变 压器	100	67.43%	22.57	22.57	否	否	无	78%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线仁河分支006号仁河变 压器	100	34.40%	55.60	55.60	否	否	无	15%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线三门分歧006号东甲变 压器	200	40.99%	98.02	98.02	否	否	无	-70%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线三门分歧017号中小学 家属变压器	100	67.52%	22.48	22.48	否	否	无	-24%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线三门分歧024号三门变 压器	100	37.47%	52.54	52.54	否	否	无	-4%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线田家分歧013号后马变 压器	100	23.00%	67.00	67.00	否	否	无	-78%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线田家分歧036号东岭变 压器	200	24.66%	130.67	130.67	否	否	无	-35%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线田家分歧046号广东变 压器	200	30.08%	119.83	119.83	否	否	无	-37%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线田家分歧061号田家变 压器	100	40.10%	49.90	49.90	否	否	无	-29%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线头道分支006号头道变 压器	200	27.03%	125.94	125.94	否	否	无	59%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线王瓦分支002号王瓦变 压器	200	28.35%	123.30	123.30	否	否	无	-10%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线五家子分歧033号东二 道变压器	200	18.85%	142.30	142.30	否	否	无	18%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线西二道分支003号西二 道变压器	30	71.43%	5.57	5.57	否	否	无	-88%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线西纪分歧003号东纪变 压器	200	16.82%	146.35	146.35	否	否	无	-25%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线西纪分歧013号西纪变 压器	100	29.25%	60.75	60.75	否	否	无	111%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线西甲分歧005号西甲变 压器	100	44.29%	45.71	45.71	否	否	无	1%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线西泉分歧039号东泉变 压器	400	28.29%	246.86	246.86	否	否	无	214%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线西泉分支004号西泉变 压器	400	13.59%	305.64	305.64	否	否	无	149%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线西卧凤分支001号西卧 凤变压器	100	40.86%	49.14	49.14	否	否	无	-11%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线西五家分歧009号西五 家变压器	100	34.95%	55.05	55.05	否	否	无	-25%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线西张达分支003号西张 达变压器	100	20.62%	69.38	69.38	否	否	无	-49%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线肖家分歧025号肖家变 压器	100	40.96%	49.04	49.04	否	否	无	4%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线小四合分支003号小四 合变压器	100	29.77%	60.23	60.23	否	否	无	-48%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线新颜屯分支010号新颜 屯变压器	100	51.55%	38.45	38.45	否	否	无	15%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线烟南分支007号烟南变 压器	100	36.68%	53.32	53.32	否	否	无	-58%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线烟中分支023号烟北变 压器	50	79.68%	5.16	5.16	否	否	无	-61%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线烟中分支026号烟中变 压器	100	40.92%	49.08	49.08	否	否	无	-58%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线友谊分歧064号两家子 变压器	200	36.08%	107.84	107.84	否	否	无	-5%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线友谊分歧082号王家店 变压器	200	26.95%	126.10	126.10	否	否	无	25%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线友谊分歧102号翻身屯 变压器	100	61.23%	28.77	28.77	否	否	无	52%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线张胡分支006号杨木变 压器	200	24.72%	130.56	130.56	否	否	无	-16%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线张胡分支020号张胡变 压器	100	21.65%	68.35	68.35	否	否	无	-77%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线主干008号欢洞东变压 器	200	31.69%	116.63	116.63	否	否	无	50%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线主干014号欢洞西变压 器	100	70.80%	19.20	19.20	否	否	无	127%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线主干030+1号市场东楼 变压器	200	56.74%	66.53	66.53	否	否	无	154%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5371四村线	10kV四村线主干032号市场2号变压 器	200	58.80%	62.40	62.40	否	否	无	-84%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5372四合线	10kV四合线027号四合乡农电站公 变台区变压器	315	44.21%	144.23	144.23	否	否	无	163%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5372四合线	10kV四合线26+1#所用变柱上变压 器	160	47.27%	68.38	68.38	否	否	无	-57%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站 5372四合线	10kV四合线街内2号分歧四合街内 二号公变台区变压器	200	68.18%	43.64	43.64	否	否	无	35%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电 站207四工线	10kV四工线电管站分台	400	78.76%	44.96	44.96	否	否	无	65%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电 站207四工线	10kV四工线街东分006街东变压器	315	76.11%	43.76	43.76	否	否	无	67%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电 站207四工线	10kV四工线街西分011号十八家子 变压器	315	33.24%	178.80	178.80	否	否	无	113%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电 站207四工线	10kV四工线四面村四五组分006号 四面村四五组变压器	200	39.54%	100.91	100.91	否	否	无	-10%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电 站207四工线	10kV四工线四面村一组分005号变 压器	100	31.10%	58.90	58.90	否	否	无	-8%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电 站203四面城线	10kV四工线四面村一组分016四面 村一组变压器	200	67.16%	45.69	45.69	否	否	无	10%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电 站203四面城线	10kV四面城线036号敬老院变压器	100	8.26%	81.74	81.74	否	否	无	-59%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电 站203四面城线	10kV四面城线038号未河口村二组 变压器	315	38.88%	161.03	161.03	否	否	无	-40%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电 站203四面城线	10kV四面城线046号未河口村五组 变压器	50	66.04%	11.98	11.98	否	否	无	-37%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电 站203四面城线	10kV四面城线查罕村八组分支038 号查罕村八组变压器	200	65.11%	49.78	49.78	否	否	无	-13%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电 站203四面城线	10kV四面城线查罕村七组分003号 查罕村七组变压器	200	51.17%	77.65	77.65	否	否	无	-23%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电 站203四面城线	10kV四面城线查罕村四.五组分006 号查罕村四.五组变压器	100	64.88%	25.12	25.12	否	否	无	33%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电 站203四面城线	10kV四面城线查罕村一组分支023 号查罕村二三组变压器	100	69.41%	20.59	20.59	否	否	无	-22%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电 站203四面城线	10kV四面城线查罕村一组分支036 号查罕村一组变压器	200	50.61%	78.78	78.78	否	否	无	1%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电 站203四面城线	10kV四面城线东大村八组分004号 东大村八组变压器	100	63.43%	26.57	26.57	否	否	无	-10%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电 站203四面城线	10kV四面城线东大村六组分010号 东大村六组变压器	100	70.72%	19.28	19.28	否	否	无	7%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电 站203四面城线	10kV四面城线东大村七组006号东 大村七组变压器	200	19.04%	141.92	141.92	否	否	无	-45%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电 站203四面城线	10kV四面城线东大村三组分013号 东大村三组变压器	100	28.75%	61.25	61.25	否	否	无	-25%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线东大村五九组支2号东大五九组变压器	100	61.31%	28.69	28.69	否	否	无	-55%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线东大村一.二组分003号东大村一.二组变压器	200	59.49%	61.01	61.01	否	否	无	22%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线东大分支057号东大村四组变压器	200	24.86%	130.27	130.27	否	否	无	-47%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线东干线创业队分007号丰林创业队变压器	50	37.74%	26.13	26.13	否	否	无	-60%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线东干线丰林村六组分002号丰林村八组变压器	200	27.52%	124.96	124.96	否	否	无	-48%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线东干线丰林村六组分008号丰林村七组变压器	200	49.53%	80.94	80.94	否	否	无	-59%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线东干线丰林村六组分018号丰林村六组变压器	200	27.81%	124.37	124.37	否	否	无	-57%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线东干线丰林二组分003号丰林一组变压器	100	37.61%	52.39	52.39	否	否	无	-52%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线东干线丰林二组分010号丰林二组变压器	100	30.18%	59.82	59.82	否	否	无	9%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线东干线丰林分支003号丰林村十组变压器	50	52.86%	18.57	18.57	否	否	无	-68%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线东干线丰林分支009号丰林村九组变压器	100	31.08%	58.92	58.92	否	否	无	-41%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线东干线丰林三组分007号丰林三组变压器	200	20.56%	138.87	138.87	否	否	无	-24%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线东干线丰林四组分034号丰林四组变压器	100	30.99%	59.01	59.01	否	否	无	-63%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线东干线丰林五组分008号丰林五组变压器	200	41.81%	96.39	96.39	否	否	无	-51%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线东干线仁里三.四组分003号仁里三.四组变压器	400	13.01%	307.94	307.94	否	否	无	-12%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线东干线支051号东干线仁里大棚村变压器	50	44.46%	22.77	22.77	否	否	无	-33%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线东干线支25号未河口村三组变压器	400	21.58%	273.70	273.70	否	否	无	-4%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线东干线支援分018号支援二三组变台变压器	200	24.79%	130.41	130.41	否	否	无	-4%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线东干线支援分一组分007号支援分一组变压器	200	66.49%	47.01	47.01	否	否	无	123%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线东干线支援七组分011+1号支援四组变压器	100	20.19%	69.81	69.81	否	否	无	-37%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线东干线支援七组分018号支援五组变压器	100	70.57%	19.43	19.43	否	否	无	33%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线东干线支援七组分027号支援六组变压器	200	19.03%	141.94	141.94	否	否	无	11%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线东干线支援七组分037号支援七组变压器	100	75.75%	14.25	14.25	否	否	无	56%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线二十家子村五组分012号二十家子村五变压器	100	32.51%	57.49	57.49	否	否	无	8%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线二十家子九组分006号二十家子九组变压器	50	65.72%	12.14	12.14	否	否	无	-27%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线二十家子三组分006号二十家子三组变压器	200	27.69%	124.62	124.62	否	否	无	-38%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线二十家子一组分006号二十家子一组变压器	200	72.63%	34.73	34.73	否	否	无	-29%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线丰林村十二组分008号丰林村十二组变压器	100	31.65%	58.35	58.35	否	否	无	-59%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线丰林村十一组分005号丰林村十一组变压器	100	35.50%	54.50	54.50	否	否	无	-21%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线姜家村八组分002号姜家村八组变压器	100	67.67%	22.33	22.33	否	否	无	-29%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线姜家村二组分002号姜家村二三组变压器	200	26.77%	126.46	126.46	否	否	无	81%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线姜家村四组分006号姜家村四组变压器	200	47.49%	85.02	85.02	否	否	无	2%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线姜家分歧014号未河口村一组变压器	400	29.40%	242.40	242.40	否	否	无	37%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线姜家分歧091号姜家村一组变压器	100	65.50%	24.50	24.50	否	否	无	52%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线姜家六组分支010号姜家六组变压器	100	72.22%	17.78	17.78	否	否	无	-49%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线姜家五组分支004号姜家五组变压器	200	62.09%	55.83	55.83	否	否	无	-14%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线靠河村035号靠河村一、二组变压器	200	25.84%	128.31	128.31	否	否	无	-11%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线靠河村六组分009号靠河村变压器	100	35.22%	54.78	54.78	否	否	无	34%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线靠河村六组分029号靠河村六组变压器	200	26.32%	127.35	127.35	否	否	无	3%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线靠河村七组分009号靠河七、八组变台变压器	200	40.26%	99.49	99.49	否	否	无	-8%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线靠河村十组分004号靠河三、十组变台变压器	100	30.51%	59.49	59.49	否	否	无	-42%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线靠河村四组分008号靠河四、九组变台变压器	100	55.65%	34.35	34.35	否	否	无	-10%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线靠河村五组分004号靠河村五组变压器	50	68.89%	10.56	10.56	否	否	无	11%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线平安村八组分015号平安村八组变压器	100	32.17%	57.83	57.83	否	否	无	-38%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线平安村二组分017号平安村二组变压器	200	41.11%	97.78	97.78	否	否	无	-15%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线平安村六组分029号平安村六组变压器	400	20.35%	278.62	278.62	否	否	无	29%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线平安村七组分007号平安村七组变压器	100	48.93%	41.07	41.07	否	否	无	18%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线平安村三组分014号平安村一组变压器	200	31.74%	116.51	116.51	否	否	无	19%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线平安村三组分027号平安村三、十组变压器	100	51.99%	38.01	38.01	否	否	无	-6%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线平安村十一组分002号平安村十一组变压器	50	54.88%	17.56	17.56	否	否	无	36%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线平安村十组分024号平二十家子四组变压器	400	29.01%	243.95	243.95	否	否	无	-11%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线平安村十组分053号二十家子六七八组变压器	400	30.93%	236.27	236.27	否	否	无	4%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线平安村十组分071号平安村九组变压器	200	21.81%	136.37	136.37	否	否	无	-35%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线平安村四组分008号平安村四组变压器	50	72.23%	8.89	8.89	否	否	无	-29%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线仁里七、八组分018号仁里七、八组变压器	100	62.66%	27.35	27.35	否	否	无	-3%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线仁里五六组分016号仁里五六组变台变压器	200	21.91%	136.18	136.18	否	否	无	12%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线仁里一组分支16号仁里一组变压器	200	32.06%	115.88	115.88	否	否	无	40%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线苏家村六组分06号苏家村六组变压器	100	54.08%	35.92	35.92	否	否	无	-48%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线苏家村七组分13号苏家村七、八组变压器	100	67.88%	22.12	22.12	否	否	无	-22%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线苏家村四组分036号苏家村一组变压器	200	22.40%	135.20	135.20	否	否	无	-26%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线苏家村四组分054号苏家村二三四组变压器	100	36.20%	53.80	53.80	否	否	无	-29%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线苏家村五组分24号苏家村五组变压器	30	64.75%	7.57	7.57	否	否	无	41%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线小黑村八组分11号小黑村八组变压器	100	69.41%	20.59	20.59	否	否	无	-24%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线小黑村二组分07号小黑村二组变压器	200	65.27%	49.46	49.46	否	否	无	10%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线小黑村七组分23号小黑村七组变压器	50	78.99%	5.51	5.51	否	否	无	-27%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线小黑村三组分11号小黑村四组变压器	100	44.11%	45.89	45.89	否	否	无	-3%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线小黑村三组分25号小黑村三组变压器	50	36.08%	26.96	26.96	否	否	无	13%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线小黑村五组分13号苏家台变压器	250	13.89%	190.27	190.27	否	否	无	-51%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线小黑村五组分43号小黑村十组变压器	200	24.32%	131.36	131.36	否	否	无	5%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线小黑村五组分49号小黑村五组变压器	200	33.49%	113.02	113.02	否	否	无	-30%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线小黑村一组分10号小黑村九组变压器	100	34.92%	55.08	55.08	否	否	无	-13%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线小黑村一组分15号小黑村一组变压器	100	69.81%	20.19	20.19	否	否	无	-3%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线小黑六组分4号小黑六组变压器小黑村变台	200	36.08%	107.84	107.84	否	否	无	-14%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站207四工线	10kV四面城线主干线23号T分01号街西分台变压器	100	73.10%	16.90	16.90	否	否	无	429%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线015号四面七组变压器	100	42.88%	47.12	47.12	否	否	无	302%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线067号什家四组变压器	50	64.29%	12.86	12.86	否	否	无	-37%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线086号什家七组变压器	100	79.93%	10.07	10.07	否	否	无	-64%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线134号太平七组变压器	100	38.18%	51.82	51.82	否	否	无	123%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线173号街内一台变压器	200	68.37%	43.25	43.25	否	否	无	142%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线338号五台子四组变压器	100	25.53%	64.47	64.47	否	否	无	4%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线爱国一组分支006号爱国一组变压器	100	70.51%	19.49	19.49	否	否	无	-21%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线爱国六组分歧028号爱国六组变压器	100	75.00%	15.00	15.00	否	否	无	-48%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线爱国七组分歧006号爱国二组变压器	100	36.48%	53.52	53.52	否	否	无	-53%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线爱国七组分歧012号爱国三组变压器	100	44.69%	45.31	45.31	否	否	无	-24%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线爱国七组分歧022号爱国七组变压器	100	71.18%	18.82	18.82	否	否	无	-77%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线爱国四组分歧003号爱国四组变压器	100	46.95%	43.05	43.05	否	否	无	-6%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线爱国五组分支001号爱国五组变压器	100	75.25%	14.75	14.75	否	否	无	-9%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线二台村八组分歧009号二台子村五组变压器	400	45.89%	176.42	176.42	否	否	无	-5%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线二台村八组分歧021号二台子七组变压器	200	18.61%	142.78	142.78	否	否	无	-60%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线二台村八组分支003号二台子八组分台变压器	80	42.83%	37.74	37.74	否	否	无	6%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线二台村九组分支007号二台村九组变压器	200	41.60%	96.80	96.80	否	否	无	-13%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线二台子11组分支014号二台子十一组变压器	100	58.07%	31.93	31.93	否	否	无	-62%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线二台子1组分支004号二台子一组变压器	20	59.98%	6.00	6.00	否	否	无	-35%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线二台子4组分支003号二台子四组变压器	100	30.94%	59.06	59.06	否	否	无	-52%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线二台子6组分支002号二台子六组变压器	100	65.59%	24.41	24.41	否	否	无	-55%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线二台子村二组分支002号二台子三、十二组变压器	400	14.86%	300.55	300.55	否	否	无	-55%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线二台子村二组分支014号二台子村二组变压器	50	27.15%	31.43	31.43	否	否	无	-42%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线丰胜二组分支004号丰胜二组变压器	100	79.56%	10.44	10.44	否	否	无	-52%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线丰胜分歧010号牛庄村二组变压器	100	41.00%	49.00	49.00	否	否	无	-48%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线丰胜分歧046号林场六组变压器	100	29.66%	60.34	60.34	否	否	无	-54%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线丰胜分歧078号林场五组变压器	100	53.19%	36.81	36.81	否	否	无	-17%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线丰胜分歧089号兴隆村七组变压器	80	72.00%	14.40	14.40	否	否	无	-52%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线丰胜分歧096号兴隆村六组变压器	100	33.25%	56.75	56.75	否	否	无	-55%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线丰胜分歧107号兴隆村五组变压器	100	34.70%	55.30	55.30	否	否	无	-34%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线丰胜分歧137号丰胜一组变压器	100	25.39%	64.61	64.61	否	否	无	-78%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线丰胜分歧158号丰胜四组变压器	200	34.87%	110.27	110.27	否	否	无	-28%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线丰胜分歧173号丰胜六组变压器	100	34.55%	55.46	55.46	否	否	无	-19%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线丰胜分歧178号丰胜七组变压器	100	73.95%	16.05	16.05	否	否	无	-43%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线丰胜分歧林场三、八组分13#分06号变压器	100	37.71%	52.29	52.29	否	否	无	-1%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线丰胜三组分支001号丰胜三组变压器	100	57.20%	32.80	32.80	否	否	无	-83%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线丰胜五组分支017号丰胜五组变压器	100	68.16%	21.84	21.84	否	否	无	-18%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线河信村八、九组分歧027号河信八、九组变压器	200	34.06%	111.87	111.87	否	否	无	14%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线红顶四、五组分歧005号红顶村四、五组变压器	400	16.27%	294.93	294.93	否	否	无	-2%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线红光分支022号红光村三、四组变压器	200	66.49%	47.03	47.03	否	否	无	-27%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线红光五组分歧018号红顶村二、三组变压器	160	21.73%	109.23	109.23	否	否	无	-76%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线红光五组分歧035号红光五组变压器	100	57.93%	32.07	32.07	否	否	无	-55%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线红光一二组分支005号红光一二组变压器	50	78.57%	5.72	5.72	否	否	无	-37%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线林场七组分支004号林场七组变压器	100	70.76%	19.24	19.24	否	否	无	-73%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线林场三、八组分支012号林场三、八组变压器	100	39.60%	50.40	50.40	否	否	无	-64%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线林场四组分支001号林场四组变压器	200	33.62%	112.77	112.77	否	否	无	-64%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线林场一组分支004号林场一组变压器	200	44.25%	91.50	91.50	否	否	无	-38%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线牛庄村八组分歧015号牛庄村村部三组变压器	160	65.21%	39.66	39.66	否	否	无	-70%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线牛庄村八组分歧034号牛庄村八组变压器	100	66.48%	23.52	23.52	否	否	无	-51%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线牛庄村六七组分支009号牛庄村六七组变压器	100	64.96%	25.04	25.04	否	否	无	-37%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线牛庄村三组分歧010号牛庄村三组变压器	100	45.49%	44.51	44.51	否	否	无	-44%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线牛庄村四五组分支011号牛庄村四五组变压器	100	44.52%	45.49	45.49	否	否	无	-66%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线牛庄村一九组分006号牛庄村一九组变压器	200	22.84%	134.32	134.32	否	否	无	-44%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线偏城子村七组分支009号偏城子村七组变压器	100	69.56%	20.44	20.44	否	否	无	-37%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线偏城子村一组分支010号偏城子村一组变压器	30	60.00%	9.00	9.00	否	否	无	-38%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线偏城子分歧044号偏城子五组变压器	50	60.59%	14.71	14.71	否	否	无	-23%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线偏城子分歧075号偏城子二组变压器	100	56.07%	33.93	33.93	否	否	无	-28%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线偏城子分歧082号偏城子三组变压器	100	68.87%	21.13	21.13	否	否	无	-38%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线偏城子六组分支014号偏城子六组变压器	200	35.94%	108.12	108.12	否	否	无	-38%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线偏城子四组分支004号偏城子四组变压器	100	55.67%	34.33	34.33	否	否	无	-8%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线偏城子线分歧025号二台子十组变压器	160	31.94%	92.90	92.90	否	否	无	-30%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线三台子二组分歧039号三台子二组变压器	200	18.38%	143.24	143.24	否	否	无	-81%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线什家村八组分支004号什家村二组变压器	100	39.60%	50.41	50.41	否	否	无	32%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线什家村八组分支010号什家村八组变压器	100	70.06%	19.94	19.94	否	否	无	-55%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线什家村六组分支011号什家村六组变压器	200	28.13%	123.73	123.73	否	否	无	-44%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线什家村三组分支015号什家村三组变压器	100	37.48%	52.52	52.52	否	否	无	59%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线什家村十组分支004号什家村十组变压器	100	30.81%	59.19	59.19	否	否	无	-80%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线什家村五组分支004号什家村五、九组变压器	100	57.68%	32.32	32.32	否	否	无	-15%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线什家村一组分支006号什家一组变压器	100	29.13%	60.87	60.87	否	否	无	137%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线四面村八组分支005号四面村八组变压器	100	56.04%	33.96	33.96	否	否	无	237%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线四面村六组分支005号四面村六组变压器	30	64.43%	7.67	7.67	否	否	无	13%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线太平八九组分支003号太平八九组变压器	50	60.42%	14.79	14.79	否	否	无	242%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线太平村六组分支008号太平村六组变压器	200	14.79%	150.43	150.43	否	否	无	113%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线太平村十一组分支014号太平村十一组变压器	50	56.52%	16.74	16.74	否	否	无	53%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线太平村十组分支005号太平村十组变压器	100	51.02%	38.98	38.98	否	否	无	226%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线太平村四组分歧022号太平村四组变压器	100	25.08%	64.92	64.92	否	否	无	-18%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线太平村五组分歧024号太平村五组变压器	100	30.86%	59.14	59.14	否	否	无	-69%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线太平村一组分支007号太平村一组变压器	100	44.29%	45.71	45.71	否	否	无	-3%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线太平街内二分支004号太平街内二变压器	400	14.72%	301.12	301.12	否	否	无	-31%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线五台子5组分支005号五台子五组变压器	200	56.95%	66.10	66.10	否	否	无	-31%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线五台子6组分支008号五台子六组变压器	100	25.64%	64.36	64.36	否	否	无	-2%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线五台子菜园子分支002号五台子菜园变压器	30	59.15%	9.26	9.26	否	否	无	-7%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线五台子村一组分支017号五台子一组变压器	100	47.40%	42.60	42.60	否	否	无	-24%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线五台子二组分支006号五台子二组变压器	100	32.69%	57.31	57.31	否	否	无	-43%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线五台子分歧004号五台子三、四组变压器	100	32.77%	57.23	57.23	否	否	无	-64%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线五台子分歧034号五台子七组变压器	200	13.69%	152.63	152.63	否	否	无	-42%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线向欣村4组分支035号向欣村四组变压器	100	57.74%	32.26	32.26	否	否	无	-17%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线兴隆村三、四组分008号兴隆三、四组变压器	100	79.77%	10.23	10.23	否	否	无	-43%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线兴隆村一组分支016号兴隆村二组变压器	100	59.32%	30.68	30.68	否	否	无	-47%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线兴隆村一组分支027号兴隆村一组变压器	200	29.36%	121.28	121.28	否	否	无	-65%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线长青村二组分歧007号长青村一组变压器	100	53.65%	36.35	36.35	否	否	无	-71%	
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站224太平线	10kV太平线长青村二组分歧018号长青村二组变压器	100	59.19%	30.81	30.81	否	否	无	-34%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10KV八面北线54#杆后陈西台3#杆后陈西台变压器	400	13.29%	306.85	306.85	否	否	无	28%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村北林家东林支线004号林家东林变压器	200	26.12%	127.77	127.77	否	否	无	63%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村北线（下）006号供电所 变压器	315	50.96%	122.96	122.96	否	否	无	138%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村北线（下）076号林家西 林变压器	200	45.25%	89.50	89.50	否	否	无	57%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村北线（下）105号丁家李 炮变压器	100	31.46%	58.54	58.54	否	否	无	54%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村北线08#杆大和四组分台 变压器	200	52.38%	75.24	75.24	否	否	无	56%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村北线81#丁家分歧16#杆姚 家变压器	100	14.76%	75.24	75.24	否	否	无	-39%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村北线98#开原分歧69#小河 北大棚支线6#开原村小河北变压器	100	25.65%	64.35	64.35	否	否	无	104%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村北线八面七组分支005号 八面七组变压器	200	17.25%	145.50	145.50	否	否	无	89%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村北线大和分歧008号大和 三四组变压器	200	35.59%	108.82	108.82	否	否	无	82%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村北线大和分歧022号林家 西小河变压器	200	78.69%	22.61	22.61	否	否	无	83%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村北线大和分歧057号大和 平岭变压器	200	43.99%	92.03	92.03	否	否	无	-4%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村北线大和项家分支004号 项家变压器	100	56.64%	33.36	33.36	否	否	无	68%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村北线丁家分歧020号姚家 变压器	400	21.73%	273.07	273.07	否	否	无	-11%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村北线丁家分歧035号丁二 变压器	100	72.80%	17.20	17.20	否	否	无	15%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村北线丁家分歧046号丁一 、九组变压器	400	11.28%	314.89	314.89	否	否	无	-23%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村北线丁家一组分台	200	33.82%	112.36	112.36	否	否	无	14%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村北线东贺分歧002号满家 前陈变压器	400	23.82%	264.71	264.71	否	否	无	44%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村北线东贺分歧019号满家 东化变压器	100	47.69%	42.31	42.31	否	否	无	67%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村北线东贺分歧031号东偏 西化变压器	200	77.44%	25.13	25.13	否	否	无	54%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村北线东贺分歧051号东偏 王家变压器	200	37.59%	104.82	104.82	否	否	无	66%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村北线东贺分歧093号下洼 子变压器	400	16.64%	293.45	293.45	否	否	无	58%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村北线东贺分歧102号于家 变压器	200	24.22%	131.57	131.57	否	否	无	-14%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村北线东贺分歧111号瓦房变压器	200	42.97%	94.07	94.07	否	否	无	-17%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村北线东偏分支002号东偏西偏变压器	200	19.44%	141.12	141.12	否	否	无	131%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村北线东偏分支016号东偏组变压器	400	13.16%	307.36	307.36	否	否	无	33%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村北线广东组分支002号广东组变压器	200	57.80%	64.40	64.40	否	否	无	54%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村北线广宁分歧007号丁家东二龙变压器	200	31.04%	117.91	117.91	否	否	无	-49%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村北线广宁分歧014号丁家西二龙变压器	400	11.98%	312.08	312.08	否	否	无	2%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村北线广宁分歧082号广宁高东变压器	200	40.21%	99.59	99.59	否	否	无	36%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村北线广宁冯家分支004号冯家变压器	400	45.02%	179.92	179.92	否	否	无	132%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村北线贺家后贺分支006号贺家后贺变压器	400	12.24%	311.02	311.02	否	否	无	-5%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村北线开原分歧032号开原四组变压器	100	44.92%	45.08	45.08	否	否	无	245%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村北线开原分歧061号开原三组变压器	200	34.58%	110.84	110.84	否	否	无	112%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村北线开原分歧067号开原二组变压器	100	46.63%	43.37	43.37	否	否	无	14%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村北线开原分歧073号开原一组变压器	100	41.67%	48.33	48.33	否	否	无	37%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村北线开原六组分支007号开原五组变压器	100	44.08%	45.92	45.92	否	否	无	124%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村北线开原六组分支018号开原六组变压器	400	37.95%	208.20	208.20	否	否	无	130%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村北线林家东小河分支002号林家东小河变压器	100	37.93%	52.07	52.07	否	否	无	33%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村北线六家子分支002号六家子变压器	200	17.99%	144.02	144.02	否	否	无	192%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村北线满家后陈分支002号满家后陈变压器	400	10.03%	319.90	319.90	否	否	无	39%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村北线前后林分支003号前后林变压器	200	67.05%	45.89	45.89	否	否	无	7%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村北线曙光大农友饲料支006号大和一、二组变压器	400	19.92%	280.33	280.33	否	否	无	41%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村北线谭家分支012号谭家变压器	200	49.90%	80.21	80.21	否	否	无	27%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村北线叶家分支005号叶家变压器	200	32.36%	115.28	115.28	否	否	无	41%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村北线郑家分支003号郑家洼子变压器	100	24.09%	65.91	65.91	否	否	无	119%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线063号桥西变压器	400	22.52%	269.92	269.92	否	否	无	-13%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线073号桥西三队变压器	160	75.95%	22.48	22.48	否	否	无	42%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线077号桥西四队变压器	100	46.12%	43.88	43.88	否	否	无	13%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线088号桥西五队变压器	100	53.93%	36.07	36.07	否	否	无	59%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线101号桥西六队变压器	200	18.45%	143.10	143.10	否	否	无	46%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线103号桥西七队变压器	200	15.99%	148.03	148.03	否	否	无	30%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线172号西孟变压器	200	29.68%	120.65	120.65	否	否	无	98%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线60号T分桥西二队6号杆桥西二队变压器	100	51.50%	38.50	38.50	否	否	无	76%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线64号桥西一组分台	200	48.24%	83.53	83.53	否	否	无	123%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站810八高线	10kV农村南线八里分歧023号太平邢家变压器	160	27.00%	100.80	100.80	否	否	无	17%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站810八高线	10kV农村南线八里分歧037号五门王家变压器	200	68.75%	42.50	42.50	否	否	无	37%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站810八高线	10kV农村南线八里分歧061号前古于变压器	200	26.00%	128.00	128.00	否	否	无	31%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站810八高线	10kV农村南线八里分歧068号八里村变压器	400	37.41%	210.35	210.35	否	否	无	41%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站810八高线	10kV农村南线八里分歧090号八里村东马变压器	400	10.51%	317.96	317.96	否	否	无	72%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站810八高线	10kV农村南线八里组分支007号八里组变压器	100	49.56%	40.44	40.44	否	否	无	52%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站810八高线	10kV农村南线曹家分支004号曹家变压器	200	34.58%	110.84	110.84	否	否	无	35%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站810八高线	10kV农村南线朝阳分歧017号红星变压器	400	22.85%	268.59	268.59	否	否	无	22%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站810八高线	10kV农村南线朝阳分歧071号高台子刘家变压器	100	25.65%	64.35	64.35	否	否	无	137%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站810八高线	10kV农村南线朝阳分歧090号高台东腰变压器	160	74.46%	24.87	24.87	否	否	无	42%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线倒流水分支003号倒流水变压器	100	67.05%	22.95	22.95	否	否	无	30%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线东大黑分支006号西大黑变压器	100	22.49%	67.51	67.51	否	否	无	117%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线东大黑分支007号东大黑变压器	100	42.89%	47.11	47.11	否	否	无	76%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站810八高线	10kV农村南线东楼分支001号公祥东楼变压器	100	40.87%	49.13	49.13	否	否	无	33%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线东孟副支003号东孟变压器	200	63.04%	53.91	53.91	否	否	无	114%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线东四合分支003号东四和变压器	100	55.05%	34.95	34.95	否	否	无	-51%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线东五里分支003号东五里变压器	200	18.67%	142.66	142.66	否	否	无	48%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站810八高线	10kV农村南线东西九门分支008号东西九门变压器	200	19.94%	140.12	140.12	否	否	无	70%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站810八高线	10kV农村南线东西三合分支020号三合村东西三合变压器	400	15.48%	298.07	298.07	否	否	无	-5%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线东西岳家分支004号东西岳家变压器	200	17.48%	145.05	145.05	否	否	无	87%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线东信分支005号东信变压器	100	53.48%	36.52	36.52	否	否	无	-34%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线高台子分支001号高台子变压器	400	29.63%	241.50	241.50	否	否	无	0%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站810八高线	10kV农村南线高台子高西分支008号高台子高西变压器	200	27.28%	125.45	125.45	否	否	无	12%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站810八高线	10kV农村南线高台子张家分支006号高台村张家变压器	200	22.12%	135.76	135.76	否	否	无	42%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站810八高线	10kV农村南线公祥村006号中低产田变压器	100	54.72%	35.28	35.28	否	否	无	32%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线谷家分支012号谷家变压器	100	39.01%	50.99	50.99	否	否	无	-15%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线果园分歧014号东老房变压器	100	65.77%	24.23	24.23	否	否	无	52%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线果园分歧022号老房村西老房变压器	100	61.89%	28.11	28.11	否	否	无	9%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线果园分歧039号董家变压器	100	21.59%	68.42	68.42	否	否	无	118%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线果园分歧073号果园腰家变压器	200	27.13%	125.74	125.74	否	否	无	52%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线果园分歧083号果园四合变压器	50	43.01%	23.50	23.50	否	否	无	7%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线果园分歧094号果园余家变压器	100	50.51%	39.50	39.50	否	否	无	50%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线果园分歧111号王宝变压器	200	19.63%	140.74	140.74	否	否	无	46%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线果园分歧关家分支002号关家变压器	200	20.69%	138.61	138.61	否	否	无	1%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线果园分歧果园前开原分支002号前开原变压器	100	36.61%	53.39	53.39	否	否	无	178%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线果园后开原分支034号果园后开原变压器	100	30.78%	59.22	59.22	否	否	无	103%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站810八高线	10kV农村南线后古于分支007号后古于变压器	100	16.40%	73.60	73.60	否	否	无	-26%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线后孟分支002号后孟变压器	50	58.23%	15.89	15.89	否	否	无	88%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站810八高线	10kV农村南线李瓜子分支005号公祥李瓜子变压器	200	64.91%	50.17	50.17	否	否	无	-19%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线六家子分歧017号西信家变压器	100	77.98%	12.02	12.02	否	否	无	82%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线六家子分歧034号六家子变压器	400	68.12%	87.52	87.52	否	否	无	135%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线民主费家分支009号民主费家变压器	100	27.68%	62.33	62.33	否	否	无	35%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线民主分歧032号小什变压器	100	27.06%	62.94	62.94	否	否	无	135%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站810八高线	10kV农村南线南城许家分支008号南城许家变压器	200	27.02%	125.96	125.96	否	否	无	-30%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站810八高线	10kV农村南线平房分支017号三合村平房变压器	100	53.42%	36.58	36.58	否	否	无	-31%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线前后盖分支006号山岗村变压器	400	18.41%	286.37	286.37	否	否	无	50%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线前后盖分支029号前后盖家变压器	400	20.46%	278.16	278.16	否	否	无	95%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线前吴分歧012号前吴十里变压器	200	27.60%	124.79	124.79	否	否	无	-3%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线前吴分歧035号后吴组变压器	200	17.28%	145.45	145.45	否	否	无	4%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线前吴分支003号前吴变压器	200	16.11%	147.78	147.78	否	否	无	12%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线桥西八队分支002号桥西八队变压器	200	26.35%	127.30	127.30	否	否	无	0%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线桥西九队分支004号桥西九队变压器	200	30.54%	118.93	118.93	否	否	无	20%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线桥西十队分支004号桥西十队变压器	200	18.95%	142.09	142.09	否	否	无	-2%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站810八高线	10kV农村南线任东任西分支003号任东任西变压器	100	73.75%	16.25	16.25	否	否	无	105%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线三合村海家分支001号变压器	100	26.06%	63.94	63.94	否	否	无	57%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线三合郭腰分支004号三合郭腰变压器	200	12.27%	155.46	155.46	否	否	无	118%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站810八高线	10kV农村南线三合猪场分支004号三合猪场变压器	160	44.47%	72.85	72.85	否	否	无	103%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线山岗分歧013号大什变压器	200	20.67%	138.66	138.66	否	否	无	35%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线山岗分歧027号山岗变压器	100	31.03%	58.97	58.97	否	否	无	19%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线山岗分歧059号汤家屯变压器	200	23.10%	133.79	133.79	否	否	无	159%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线山岗分歧西岳分支1#变压器	100	28.78%	61.22	61.22	否	否	无	-30%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线生产批发支线002号生产批发变压器	100	31.57%	58.43	58.43	否	否	无	80%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线四门赵家分支009号东顺发变压器	400	21.43%	274.28	274.28	否	否	无	26%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线四门赵家分支024号四门赵家变压器	100	72.79%	17.21	17.21	否	否	无	50%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站810八高线	10kV农村南线太平分歧024号太平李家变压器	100	53.67%	36.33	36.33	否	否	无	24%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站810八高线	10kV农村南线太平坎家分支003号太平坎家变压器	200	20.63%	138.74	138.74	否	否	无	-21%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站810八高线	10kV农村南线太平组家分支007号太平组家变压器	100	41.91%	48.09	48.09	否	否	无	48%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站810八高线	10kV农村南线西楼分支002号公祥西楼变压器	100	45.87%	44.13	44.13	否	否	无	48%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站810八高线	10kV农村南线西马分支004号八里村西马变压器	100	49.01%	40.99	40.99	否	否	无	-2%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线西四合分支008号西四合变压器	200	19.62%	140.77	140.77	否	否	无	-11%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线西五里分支002号西五里变压器	200	27.43%	125.15	125.15	否	否	无	45%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线小南屯分支004号小南屯变压器	200	14.52%	150.95	150.95	否	否	无	-58%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站810八高线	10kV农村南线兴隆庄分支014号公祥兴龙庄变压器	200	42.79%	94.43	94.43	否	否	无	-20%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站810八高线	10kV农村南线张家分支011号孙家 变压器	100	38.59%	51.41	51.41	否	否	无	-29%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站810八高线	10kV农村南线张家分支016号张家 变压器	200	23.86%	132.29	132.29	否	否	无	10%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线赵家分歧044号闫家 变压器	200	19.12%	141.76	141.76	否	否	无	57%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线赵家分歧费家分支 002号赵家费家变压器	200	13.85%	152.29	152.29	否	否	无	3%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线赵家分支004号赵家 变压器	200	15.08%	149.84	149.84	否	否	无	65%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站810八高线	10kV农村南线赵棚分支012号赵棚 变压器	100	43.71%	46.29	46.29	否	否	无	35%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线赵碗分支004号赵碗 变压器	200	12.84%	154.32	154.32	否	否	无	49%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线邹家分支007号东西 杜家变压器	200	34.15%	111.70	111.70	否	否	无	14%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村南线邹家分支021号邹家 变压器	100	40.09%	49.91	49.91	否	否	无	-47%	
####	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	银河66kV变电站10kV河城二线	10kV昌城甲线（下）057号人民银 行家属楼公变台区变压器	250	31.63%	145.94	145.94	否	否	无	10%	
####	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	银河66kV变电站10kV河城二线	10kV昌城甲线35号养路分1号杆柱 上变压器	100	8.40%	81.60	81.60	否	否	无	59%	
####	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	银河66kV变电站10kV河城二线	10kV昌城甲线城关住宅楼分支005 号供热家属楼变压器	160	29.09%	97.46	97.46	否	否	无	13%	
####	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	银河66kV变电站10kV河城二线	10kV昌城甲线城关住宅楼分支006 号农行家属楼变压器	160	68.92%	33.73	33.73	否	否	无	203%	
####	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	银河66kV变电站10kV河城二线	10kV昌城甲线城关住宅楼分支007 号城关住宅楼变压器	250	53.18%	92.05	92.05	否	否	无	277%	
####	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	银河66kV变电站10kV河城二线	10kV昌城甲线医院家属楼001号医 院家属楼公变台区变压器	250	25.15%	162.12	162.12	否	否	无	-8%	
####	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	银河66kV变电站10kV河城二线	10kV昌城甲线医院家属楼002号民 政家属楼公变台区变压器	160	31.82%	93.09	93.09	否	否	无	-3%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站1937昌城乙线	10kV昌城乙线庆源综合分歧005号 庆源综合分歧变压器	160	35.28%	87.55	87.55	否	否	无	-3%	
####	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	银河66kV变电站10kV河学线3105	10kV河城一线二高地一组分14号二 高地一组西台变压器	200	27.02%	125.95	125.95	否	否	无	-19%	
####	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	银河66kV变电站10kV河新一线	10kV昌城乙线水果居民区分支002 号水果居民区变压器	100	34.44%	55.56	55.56	否	否	无	-42%	
####	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	银河66kV变电站10kV河学线3105	10kV山平线二高地二组分支022号 二高地二组变压器	100	35.12%	54.88	54.88	否	否	无	-38%	
####	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	银河66kV变电站10kV河学线3105	10kV山平线二高地三组分支002号 二高地三组变压器	400	8.61%	325.55	325.55	否	否	无	-67%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	银河66kV变电站 10kV河学线3105	10kV山平线二高地四、五组分022 号二高地砖瓦厂具变压器	200	9.87%	160.26	160.26	否	否	无	-79%	
####	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	银河66kV变电站 10kV河学线3105	10kV山平线二高地四、五组分支 004号二高地五组变压器	100	23.90%	66.10	66.10	否	否	无	-52%	
####	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	银河66kV变电站 10kV河学线3105	10kV山平线二高地四组分支005号 二高地四组变压器	100	33.06%	56.94	56.94	否	否	无	-57%	
####	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	银河66kV变电站 10kV河学线3105	10kV山平线二高地一六组分019号 二高地一六组变压器	200	36.87%	106.25	106.25	否	否	无	8%	
####	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	银河66kV变电站 10kV河学线3105	10kV山平线一六组分支016号代家 沟变压器	200	22.16%	135.69	135.69	否	否	无	-15%	
####	国网昌图县供电公司	银河66kV变电站	银河66kV变电站 10kV河昌二线	10kV街内甲线利民佳缘苑小区箱变 变压器间隔配电变压器	800	19.48%	564.16	564.16	否	否	无	77%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1936街内甲线	10kV街内甲线028号刑警队箱变变 压器间隔配电变压器	400	28.04%	247.82	247.82	否	否	无	26%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1936街内甲线	10kV街内甲线032号三局分005号团 结巷小区箱变变压器间隔配电变压	400	30.28%	238.90	238.90	否	否	无	-17%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1934街内乙线	10kV街内乙线055分步行街分歧01 号步行街箱变变压器间隔配电变压	315	64.23%	81.18	81.18	否	否	无	87%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线三马一组分台	100	49.24%	40.76	40.76	否	否	无	6%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线三马二组分台	100	38.61%	51.39	51.39	否	否	无	1%	
####	国网昌图县供电公司	红旗66kV变电站	红旗66kV变电站 8371七家子线	10kV七家子线顺山五六组分五组台	400	75.83%	56.70	56.70	否	否	无	50%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1933街内丙线	教委变变压器	400	56.81%	132.74	132.74	否	否	无	30%	
####	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7677三江南线	10kV三江南线二河五六组分台	200	12.62%	154.75	154.75	否	否	无	15%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1933街内丙线	工商局变变压器配电变压器	630	53.03%	232.94	232.94	否	否	无	39%	
####	国网昌图县供电公司	山北66kV变电站	山北66kV变电站 1933街内丙线	城建自来水变变压器配电变压器	630	35.57%	342.88	342.88	否	否	无	99%	
####	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站 5135古粮线	10kV古粮线三道十组变压器	200	25.16%	129.67	129.67	否	否	无	-42%	
####	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7673付家林场线	10kV付家林场线平房三组分台	400	75.66%	57.37	57.37	否	否	无	43%	
####	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站 7673付家林场线	10kV付家林场线农电十八号分台	400	19.19%	283.22	283.22	否	否	无	158%	
####	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站 6276曲南线	10kV曲南线黑城一组分台	200	15.28%	149.44	149.44	否	否	无	-66%	
####	国网昌图县供电公司	双辽66kV变电站	双辽66kV变电站 10kV三江北线	10kV三江北线大力五组分台	100	10.59%	79.41	79.41	否	否	无	-12%	

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开放 容量 (KVA)	审核可开放 容量(kVA)	列入负面 清单时间	是否纳入 整改计划	计划整 改完成 时间	配变近两年平 均负荷增长率	备注
####	国网昌图县供电公司	四面城66kV变电站	四面城66kV变电站203四面城线	10kV四面城线四面城街北变压器	200	49.45%	81.10	81.10	否	否	无	26%	
####	国网昌图县供电公司	宝力66kV变电站	宝力66kV变电站1124长发线	10kV长发线张家一组二号台变压器	200	33.20%	113.60	113.60	否	否	无	-31%	
####	国网昌图县供电公司	双庙子66kV变电站	双庙子66kV变电站608双庙子线	10kV双庙子线有利四组分台变压器	200	10.88%	158.24	158.24	否	否	无	-32%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站5374此路线	10kV此路线新发学校分台	50	49.77%	20.11	20.11	否	否	无	-52%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站808八和线	10kV农村北线盛德东台	100	14.40%	75.60	75.60	否	否	无	128%	
####	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站5135古粮线	10kV古粮线三道九组变压器	100	8.45%	81.55	81.55	否	否	无	-41%	
####	国网昌图县供电公司	古榆66kV变电站	古于66kV变电站5135古粮线	10kV古粮线三道十一组变压器	100	75.11%	14.89	14.89	否	否	无	-30%	
####	国网昌图县供电公司	四合66kV变电站	四合66kV变电站5374此路线	10kV此路线新发分台	50	48.92%	20.54	20.54	否	否	无	-61%	
####	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站7673付家林场线	10kV付家林场线平房一组分台	100	51.27%	38.73	38.73	否	否	无	76%	
####	国网昌图县供电公司	曲家66kV变电站	曲家66kV变电站6275曲北线	10kV曲北线嘎甲六组分台	200	8.80%	162.41	162.41	否	否	无	23%	
####	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站7673付家林场线	10kV林场线农电22号台区	400	43.68%	185.29	185.29	否	否	无	5%	
####	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站7673付家林场线	10kV林场线农电21号台区	400	27.50%	250.02	250.02	否	否	无	-55%	
####	国网昌图县供电公司	八面城66kV变电站	八面城66kV变电站810八高线	10kV农村南线太平村韦家变压器	200	31.44%	117.11	117.11	否	否	无	9%	
####	国网昌图县供电公司	平安66kV变电站	平安66kV变电站301平北线	10kV平北线新兴村林家二组变压器	200	27.45%	125.11	125.11	否	否	无	-34%	
####	国网昌图县供电公司	付家66kV变电站	付家66kV变电站7677三江南线	10kV三江南线三分厂一号分台	200	30.30%	119.40	119.40	否	否	无	0%	

公用配电网线路可开放容量信息表

序号	所属单位	所在区域	基本信息						年度历史最大电流（A）	联络方式	联络线路地区特征	负载率受限系数	实际可开放容量（kVA）	备注
			线路名称	所属变电站（开闭所）	互联是/否	主线路型号	线路限额电流（A）	额定装接容量（kVA）						
1	国网银州区供电分公司	银州	银枫线	银南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	383.52	多联络	城网	0.7	55	
2	国网银州区供电分公司	银州	银盛线	银南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	381	多联络	城网	0.7	46	
3	国网银州区供电分公司	银州	八五七线	红光66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	365.23	多联络	城网	0.7	379	
4	国网银州区供电分公司	银州	红北线	红光66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	296.33	单联络	城网	0.6	564	
5	国网银州区供电分公司	银州	钢厂线	莲花66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	353.64	多联络	城网	0.7	580	
6	国网银州区供电分公司	银州	工业线	莲花66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	84.72	多联络	城网	0.7	5237	
7	国网银州区供电分公司	银州	化工线	莲花66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	14.76	单联络	城网	0.6	5468	
8	国网银州区供电分公司	银州	胶制线	莲花66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	222	单联络	城网	0.6	1902	
9	国网银州区供电分公司	银州	莲汇线	莲花66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	50.64	单联络	城网	0.6	4870	
10	国网银州区供电分公司	银州	莲振线	莲花66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0	单联络	城网	0.6	5747	
11	国网银州区供电分公司	银州	污水线	莲花66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	194.76	单联络	城网	0.6	2374	
12	国网银州区供电分公司	银州	橡胶线	莲花66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	145.92	多联络	城网	0.7	4177	
13	国网银州区供电分公司	银州	城北线	龙首66kV变电站（新）	是	JKLYJ-240	553	9578	164.76	单联络	城网	0.6	2893	
14	国网银州区供电分公司	银州	城内线	龙首66kV变电站（新）	是	JKLYJ-240	553	9578	323.4	多联络	城网	0.7	1103	
15	国网银州区供电分公司	银州	电业线	龙首66kV变电站（新）	是	JKLYJ-240	553	9578	227.28	单联络	城网	0.6	1810	
16	国网银州区供电分公司	银州	龙东线	龙首66kV变电站（新）	是	JKLYJ-240	553	9578	322.08	多联络	城网	0.7	1126	
17	国网银州区供电分公司	银州	龙岭线	龙首66kV变电站（新）	是	JKLYJ-240	553	9578	68.64	单联络	城网	0.6	4158	
18	国网银州区供电分公司	银州	龙南线	龙首66kV变电站（新）	是	JKLYJ-240	553	9578	295.56	多联络	城网	0.7	1085	
19	国网银州区供电分公司	银州	龙桥线	龙首66kV变电站（新）	是	JKLYJ-240	553	9578	369.72	多联络	城网	0.7	301	
20	国网银州区供电分公司	银州	龙水线	龙首66kV变电站（新）	是	JKLYJ-240	553	9578	65.64	单联络	城网	0.6	4610	
21	国网银州区供电分公司	银州	龙兴联线	龙首66kV变电站（新）	是	JKLYJ-240	553	9578	371.64	多联络	城网	0.7	268	
22	国网银州区供电分公司	银州	七岭线	七里66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	375.07	多联络	城网	0.7	208	
23	国网银州区供电分公司	银州	水源线	七里66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	211.79	单联络	城网	0.6	777	
24	国网银州区供电分公司	银州	金城线	双安66kV变电站	是	YJV-1*400	546.96	9473	349.07	多联络	城网	0.7	564	
25	国网银州区供电分公司	银州	金山线	双安66kV变电站	是	YJV-1*400	546.96	9473	178.48	单联络	城网	0.6	2572	
26	国网银州区供电分公司	银州	热源线	双安66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	69.43	单联络	城网	0.6	4526	
27	国网银州区供电分公司	银州	双北线	双安66kV变电站	是	YJV-1*300	482.46	8356	226.43	单联络	城网	0.6	1092	
28	国网银州区供电分公司	银州	双枫线	双安66kV变电站	是	YJV-1*300	482.46	8356	206.64	单联络	城网	0.6	1415	
29	国网银州区供电分公司	银州	双岭线	双安66kV变电站	是	YJV-1*300	482.46	8356	69.18	单联络	城网	0.6	2556	
30	国网银州区供电分公司	银州	双水线	双安66kV变电站	是	YJV-1*300	482.46	8356	56.2	单联络	城网	0.6	3790	
31	国网银州区供电分公司	银州	双西线	双安66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	284.82	多联络	城网	0.7	1771	
32	国网银州区供电分公司	银州	双翔线	双安66kV变电站	是	YJV-1*300	482.46	8356	191	单联络	城网	0.6	1538	
33	国网银州区供电分公司	银州	双艺线	双安66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	214	多联络	城网	0.7	2998	
34	国网银州区供电分公司	银州	北市线	团结66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	454.03	多联络	城网	0.7	0	

序号	所属单位	所在区域	基本信息						年度历史最大电流 (A)	联络方式	联络线路地区特征	负载率受限系数	实际可开放容量 (kVA)	备注
			线路名称	所属变电站（开闭所）	互联是/否	主线路型号	线路限额电流 (A)	额定装接容量 (kVA)						
35	国网银州区供电分公司	银州	电厂线	团结66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	381.74	单联络	城网	0.6	0	
36	国网银州区供电分公司	银州	焦化线	团结66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	270.22	多联络	城网	0.7	2004	
37	国网银州区供电分公司	银州	团北线	团结66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	132.48	单联络	城网	0.6	851	
38	国网银州区供电分公司	银州	团铁线	团结66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	248.9	单联络	城网	0.6	1436	
39	国网银州区供电分公司	银州	营盘线	团结66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	77.49	单联络	城网	0.6	4405	
40	国网银州区供电分公司	银州	八三线	振兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	231	单联络	城网	0.6	1746	
41	国网银州区供电分公司	银州	光荣线	振兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	312.15	多联络	城网	0.7	1298	
42	国网银州区供电分公司	银州	化肥线	振兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	166.64	多联络	城网	0.7	3811	
43	国网银州区供电分公司	银州	汇工线	振兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	174.38	多联络	城网	0.7	3670	
44	国网银州区供电分公司	银州	交通线	振兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	228	单联络	城网	0.6	48	
45	国网银州区供电分公司	银州	前进线	振兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	327	多联络	城网	0.7	41	
46	国网银州区供电分公司	银州	新华线	振兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	170.86	单联络	城网	0.6	687	
47	国网银州区供电分公司	银州	兴隆线	振兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	88.24	单联络	城网	0.6	4218	
48	国网银州区供电分公司	银州	新通线	新兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	417.65	多联络	城网	0.7	0	
49	国网开发区供电公司	开发区	凡科甲线	凡河66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	322.92	单辐射	农网	0.9	3027	
50	国网开发区供电公司	开发区	凡科乙线	凡河66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	362.64	单辐射	农网	0.9	2339	
51	国网开发区供电公司	开发区	凡兴线	凡河66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	113.16	单联络	农网	0.6	3787	
52	国网开发区供电公司	开发区	凡安线	凡河66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	273.6	单联络	农网	0.6	1008	
53	国网开发区供电公司	开发区	凡金线	凡河66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	82.2	多联络	农网	0.75	5760	
54	国网开发区供电公司	开发区	凡山线	凡河66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	152.64	单联络	农网	0.6	1183	
55	国网开发区供电公司	开发区	高山甲线	高新66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0	多联络	农网	0.75	7183	
56	国网开发区供电公司	开发区	高山乙线	高新66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	141.33	多联络	农网	0.75	4736	
57	国网开发区供电公司	开发区	高新甲线	高新66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	414.5	多联络	农网	0.75	4	
58	国网开发区供电公司	开发区	高新乙线	高新66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	305	多联络	农网	0.75	1901	
59	国网开发区供电公司	开发区	高业线	高新66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	245.4	单联络	农网	0.6	1496	
60	国网开发区供电公司	开发区	新地线	高新66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	361.06	多联络	农网	0.75	930	
61	国网开发区供电公司	开发区	官德甲线	官台66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	250.05	单辐射	农网	0.9	4289	
62	国网开发区供电公司	开发区	官德乙线	官台66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	343.02	单辐射	农网	0.9	2679	
63	国网开发区供电公司	开发区	顾官线	官台66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	151.82	单联络	农网	0.6	787	
64	国网开发区供电公司	开发区	官区线	官台66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	306	单联络	农网	0.6	47	
65	国网开发区供电公司	开发区	官山线	官台66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	227.74	单联络	城网	0.6	1802	
66	国网开发区供电公司	开发区	木业线	官台66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	282	单联络	城网	0.6	33	
67	国网开发区供电公司	开发区	钛业甲线	官台66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	600	单辐射	农网	0.9	0	
68	国网开发区供电公司	开发区	红南线	红光66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	297.74	单联络	农网	0.6	510	
69	国网开发区供电公司	开发区	红意甲线	红光66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	297.56	多联络	城网	0.7	1551	

序号	所属单位	所在区域	基本信息						年度历史最大电流 (A)	联络方式	联络线路地区特征	负载率受限系数	实际可开放容量 (kVA)	备注
			线路名称	所属变电站（开闭所）	互联是/否	主线路型号	线路限额电流 (A)	额定装接容量 (kVA)						
70	国网开发区供电公司	开发区	红意乙线	红光66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	259.25	多联络	城网	0.7	2214	
71	国网开发区供电公司	开发区	莲城线	莲花66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	377.88	多联络	城网	0.7	160	
72	国网开发区供电公司	开发区	莲花线	莲花66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	336	多联络	农网	0.75	1364	
73	国网开发区供电公司	开发区	车专二线	乱石山66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	138.67	单辐射	农网	0.9	5588	
74	国网开发区供电公司	开发区	车专三线	乱石山66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	0.88	单辐射	农网	0.9	8605	
75	国网开发区供电公司	开发区	车专四线	乱石山66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	270.49	单联络	农网	0.6	432	
76	国网开发区供电公司	开发区	车专一线	乱石山66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	268.56	单联络	农网	0.6	1085	
77	国网开发区供电公司	开发区	凡河线	乱石山66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	119.69	多联络	农网	0.75	4795	
78	国网开发区供电公司	开发区	南山线	乱石山66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	280.34	多联络	农网	0.75	2158	
79	国网开发区供电公司	开发区	沙坨子线	乱石山66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	140.78	多联络	农网	0.75	4695	
80	国网开发区供电公司	开发区	石山子线	乱石山66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	70.3	单联络	农网	0.6	1579	
81	国网开发区供电公司	开发区	石镇线	乱石山66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	21.27	单联络	农网	0.6	5063	
82	国网开发区供电公司	开发区	下甸子线	乱石山66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	256.96	单联络	农网	0.6	676	
83	国网开发区供电公司	开发区	周安线	乱石山66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	264.17	单联络	农网	0.6	0	
84	国网开发区供电公司	开发区	七台线	七里66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	189.29	多联络	农网	0.75	3905	
85	国网开发区供电公司	开发区	七熊线	七里66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	100.18	单联络	农网	0.6	4012	
86	国网开发区供电公司	开发区	七云线	七里66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	325.86	单联络	农网	0.6	103	
87	国网开发区供电公司	开发区	水泥线	七里66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	103.35	单辐射	农网	0.9	6830	
88	国网开发区供电公司	开发区	七电线	七里66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	153.79	单辐射	农网	0.9	5957	
89	国网开发区供电公司	开发区	财政线	如意66kV变电站	是	YJV-1*300	552.12	9563	104.77	多联络	城网	0.7	4879	
90	国网开发区供电公司	开发区	公园二线	如意66kV变电站	是	YJV-3*300	552.12	9563	111	多联络	城网	0.7	4771	
91	国网开发区供电公司	开发区	机关线	如意66kV变电站	是	YJV-1*300	552.12	9563	252.43	多联络	城网	0.7	2322	
92	国网开发区供电公司	开发区	金融线	如意66kV变电站	是	YJV-1*300	552.12	9563	221.84	单联络	城网	0.6	1895	
93	国网开发区供电公司	开发区	净水线	如意66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	81.21	多联络	城网	0.7	5298	
94	国网开发区供电公司	开发区	千山线	如意66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	249.26	单联络	城网	0.6	1430	
95	国网开发区供电公司	开发区	日新线	如意66kV变电站	是	YJV-3*300	552.12	9563	112.85	多联络	城网	0.7	4739	
96	国网开发区供电公司	开发区	如莲甲线	如意66kV变电站	是	YJV-1*300	552.12	9563	224.3	多联络	城网	0.7	2809	
97	国网开发区供电公司	开发区	如莲乙线	如意66kV变电站	是	YJV-3*300	552.12	9563	385	多联络	城网	0.7	26	
98	国网开发区供电公司	开发区	水木二线	如意66kV变电站	是	YJV-1*300	552.12	9563	228	多联络	城网	0.7	2745	
99	国网开发区供电公司	开发区	水木一线	如意66kV变电站	是	YJV-1*300	552.12	9563	251.37	多联络	城网	0.7	2340	
100	国网开发区供电公司	开发区	水湾二线	如意66kV变电站	是	YJV-3*300	552.12	9563	209	多联络	城网	0.7	3074	
101	国网开发区供电公司	开发区	水湾三线	如意66kV变电站	是	YJV-3*300	552.12	9563	129	单联络	城网	0.6	3503	
102	国网开发区供电公司	开发区	水湾一线	如意66kV变电站	是	YJV-3*300	552.12	9563	168.4	多联络	城网	0.7	3770	
103	国网开发区供电公司	开发区	天水线	如意66kV变电站	是	YJV-1*300	552.12	9563	330.12	多联络	城网	0.7	976	
104	国网开发区供电公司	开发区	校园线	如意66kV变电站	是	YJV-1*300	552.12	9563	102.31	多联络	城网	0.7	4922	

序号	所属单位	所在区域	基本信息						年度历史最大电流 (A)	联络方式	联络线路地区特征	负载率受限系数	实际可开放容量 (kVA)	备注
			线路名称	所属变电站（开闭所）	互联是/否	主线路型号	线路限额电流 (A)	额定装接容量 (kVA)						
105	国网开发区供电公司	开发区	新村线	如意66kV变电站	否	YJV-1*300	552.12	9563	69.61	单辐射	城网	0.9	7401	
106	国网开发区供电公司	开发区	学府线	如意66kV变电站	是	YJV-1*300	552.12	9563	56.95	多联络	城网	0.7	5708	
107	国网开发区供电公司	开发区	石润线	石山子66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	123.08	单辐射	农网	0.9	5488	
108	国网开发区供电公司	开发区	石双线	石山子66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	122.37	单辐射	农网	0.9	6449	
109	国网开发区供电公司	开发区	平安线	石山子66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	201.48	多联络	农网	0.75	3064	
110	国网开发区供电公司	开发区	石山线	石山子66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	398.22	单联络	农网	0.6	0	
111	国网开发区供电公司	开发区	石新甲线	石山子66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	289.76	单联络	农网	0.6	728	
112	国网开发区供电公司	开发区	石新乙线	石山子66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	265.49	单联络	农网	0.6	1148	
113	国网开发区供电公司	开发区	石园线	石山子66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	245.61	多联络	农网	0.75	2930	
114	国网开发区供电公司	开发区	祥城线	祥云66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	39.03	单联络	城网	0.6	4071	
115	国网开发区供电公司	开发区	祥高线	祥云66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	91	多联络	城网	0.7	5128	
116	国网开发区供电公司	开发区	祥关线	祥云66kV变电站	是	YJV-1*300	552.12	9563	263.56	多联络	城网	0.7	2129	
117	国网开发区供电公司	开发区	祥弘线	祥云66kV变电站	是	YJV-1*300	552.12	9563	216.79	多联络	城网	0.7	2939	
118	国网开发区供电公司	开发区	祥淮线	祥云66kV变电站	是	YJV-1*300	552.12	9563	222.07	多联络	城网	0.7	2848	
119	国网开发区供电公司	开发区	祥金线	祥云66kV变电站	是	YJV-1*300	552.12	9563	149.98	多联络	城网	0.7	4096	
120	国网开发区供电公司	开发区	祥力线	祥云66kV变电站	是	YJV-3*300	552.12	9563	86	单联络	城网	0.6	4248	
121	国网开发区供电公司	开发区	祥龙线	祥云66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	150.86	单联络	农网	0.6	374	
122	国网开发区供电公司	开发区	祥水线	祥云66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	134.15	多联络	农网	0.75	4580	
123	国网开发区供电公司	开发区	祥天线	祥云66kV变电站	是	YJV-1*300	552.12	9563	209.93	多联络	城网	0.7	2743	
124	国网开发区供电公司	开发区	祥湾线	祥云66kV变电站	是	YJV-1*300	552.12	9563	300.48	多联络	城网	0.7	1130	
125	国网开发区供电公司	开发区	新福甲线	新兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	67.15	多联络	城网	0.7	5542	
126	国网开发区供电公司	开发区	新福乙线	新兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	111.09	单联络	城网	0.6	3823	
127	国网开发区供电公司	开发区	新岗甲线	新兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	238.36	单联络	城网	0.6	1618	
128	国网开发区供电公司	开发区	新岗乙线	新兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	176.48	多联络	城网	0.7	2978	
129	国网开发区供电公司	开发区	新海线	新兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	355.78	多联络	城网	0.7	542	
130	国网开发区供电公司	开发区	新进线	新兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0.35	单联络	城网	0.6	5741	
131	国网开发区供电公司	开发区	新荣线	新兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0.35	单联络	城网	0.6	5741	
132	国网开发区供电公司	开发区	新振线	新兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	324	多联络	城网	0.7	1093	
133	国网开发区供电公司	开发区	新州线	新兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	156.09	单联络	城网	0.6	3043	
134	国网开发区供电公司	开发区	富州线	银南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	383.32	多联络	城网	0.7	65	
135	国网开发区供电公司	开发区	开发北线	银南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	164.78	多联络	城网	0.7	3851	
136	国网开发区供电公司	开发区	开发南线	银南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	121.12	多联络	城网	0.7	4607	
137	国网开发区供电公司	开发区	帽山线	银南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	376	多联络	城网	0.7	22	
138	国网开发区供电公司	开发区	山东线	银南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	151.57	单联络	城网	0.6	3122	
139	国网开发区供电公司	开发区	银枫线	银南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	383.52	多联络	城网	0.7	62	
140	国网开发区供电公司	开发区	银盛线	银南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	385	多联络	城网	0.7	36	
141	国网开发区供电公司	开发区	辽海线	振兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	135.7	单联络	城网	0.6	3346	

序号	所属单位	所在区域	基本信息						年度历史最大电流 (A)	联络方式	联络线路地区特征	负载率受限系数	实际可开放容量 (kVA)	备注
			线路名称	所属变电站（开闭所）	互联是/否	主线路型号	线路限额电流 (A)	额定装接容量 (kVA)						
142	国网开发区供电公司	开发区	凡台线	凡河66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	60.48	单辐射	农网	0.9	7573	
143	国网开发区供电公司	开发区	祥泰线	祥云66kV变电站	否	YJV-3*300	552.12	9563	154.9	单辐射	城网	0.9	5924	
144	国网开发区供电公司	开发区	银海线	银南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	149.59	单联络	城网	0.6	3149	
145	国网开发区供电公司	开发区	银振线	银南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0	单联络	城网	0.6	5747	
146	国网开发区供电公司	开发区	振红联线	振兴66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	404	多联络	城网	0.7	0	
147	国网开发区供电公司	开发区	凡诚甲线	凡河66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	146.88	单辐射	农网	0.9	6076	
148	国网开发区供电公司	开发区	凡诚乙线	凡河66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	69.48	单辐射	农网	0.9	7417	
149	国网开发区供电公司	开发区	凡文线	凡河66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	0	单辐射	农网	0.9	8620	
150	国网开发区供电公司	开发区	祥新线	祥云66kV变电站	否	YJV-3*300	552.12	9563	5.45	单辐射	农网	0.9	8512	
151	国网开原市供电公司	开原	宝北线	八宝66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	50.23	单联络	农网	0.6	4877	
152	国网开原市供电公司	开原	宝东线	八宝66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	81.68	多联络	农网	0.75	5769	
153	国网开原市供电公司	开原	宝西线	八宝66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	70.56	多联络	农网	0.75	5951	
154	国网开原市供电公司	开原	古城堡线	八宝66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	198.6	单联络	农网	0.6	2307	
155	国网开原市供电公司	开原	造纸线	八宝66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	68.7	单辐射	-	0.9	7430	
156	国网开原市供电公司	开原	滨城甲线	滨水66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	148.31	单联络	农网	0.6	3178	
157	国网开原市供电公司	开原	滨城乙线	滨水66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	148.32	单联络	农网	0.6	3178	
158	国网开原市供电公司	开原	湾兴丙线	大湾66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	459.01	单辐射	-	0.9	670	
159	国网开原市供电公司	开原	湾兴甲线	大湾66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	383.36	单辐射	-	0.9	1980	
160	国网开原市供电公司	开原	东四线	金沟子66kV变电站	否	LGJ-50/8	210	3637	122.12	单辐射	-	0.9	1158	
161	国网开原市供电公司	开原	粮库线	金沟子66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	54.09	单辐射	-	0.9	7683	
162	国网开原市供电公司	开原	铁东线	金沟子66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	145.31	单联络	农网	0.6	3030	
163	国网开原市供电公司	开原	铁西线	金沟子66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	118.11	多联络	农网	0.75	5138	
164	国网开原市供电公司	开原	砖厂线	金沟子66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	83.76	单辐射	-	0.9	7169	
165	国网开原市供电公司	开原	东方线	开东66kV变电站	否	YJV-3*300	423.12	7328	53.75	单辐射	-	0.9	5665	
166	国网开原市供电公司	开原	东和线	开东66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	301.91	单联络	农网	0.6	518	
167	国网开原市供电公司	开原	东宏线	开东66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	167.71	单联络	农网	0.6	2842	
168	国网开原市供电公司	开原	东华线	开东66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	21.86	单辐射	-	0.9	8242	
169	国网开原市供电公司	开原	东辉线	开东66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	276.57	单联络	-	0.9	3830	
170	国网开原市供电公司	开原	东南线	开东66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	95.47	单联络	农网	0.6	4093	
171	国网开原市供电公司	开原	东润线	开东66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	73.67	单辐射	-	0.9	7344	
172	国网开原市供电公司	开原	东盛线	开东66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	327.14	单联络	农网	0.6	81	
173	国网开原市供电公司	开原	东石线	开东66kV变电站	否	YJV-3*300	423.12	7328	130.77	单辐射	-	0.9	4331	
174	国网开原市供电公司	开原	东市线	开东66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	73.85	多联络	农网	0.7	5425	
175	国网开原市供电公司	开原	东顺线	开东66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	184.09	多联络	农网	0.7	2016	
176	国网开原市供电公司	开原	东文线	开东66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	186.73	多联络	农网	0.7	3470	
177	国网开原市供电公司	开原	东翔线	开东66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	308.4	多联络	农网	0.7	733	

序号	所属单位	所在区域	基本信息						年度历史最大电流 (A)	联络方式	联络线路地区特征	负载率受限系数	实际可开放容量 (kVA)	备注
			线路名称	所属变电站（开闭所）	互联是/否	主线路型号	线路限额电流 (A)	额定装接容量 (kVA)						
178	国网开原市供电公司	开原	东新线	开东66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	305.62	多联络	农网	0.7	1411	
179	国网开原市供电公司	开原	东亿线	开东66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	200.84	多联络	农网	0.7	2726	
180	国网开原市供电公司	开原	红旗线	开南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	310.43	多联络	农网	0.75	1807	
181	国网开原市供电公司	开原	家和线	开南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	205.4	多联络	农网	0.75	3626	
182	国网开原市供电公司	开原	解放线	开南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	410	多联络	农网	0.75	82	
183	国网开原市供电公司	开原	开南线	开南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0	多联络	农网	0.6	5747	
184	国网开原市供电公司	开原	开新线	开南66kV变电站	否	YJV-1*300	482.46	8356	100.9	单辐射	-	0.9	5773	
185	国网开原市供电公司	开原	南惠线	开南66kV变电站	否	YJV-1*300	482.46	8356	273.13	单辐射	-	0.9	2790	
186	国网开原市供电公司	开原	南林线	开南66kV变电站	否	YJV-1*300	482.46	8356	117.95	单辐射	-	0.9	5478	
187	国网开原市供电公司	开原	农贸线	开南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	283.71	多联络	农网	0.7	1791	
188	国网开原市供电公司	开原	盛丰线	开南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	194.59	单联络	农网	0.6	2376	
189	国网开原市供电公司	开原	市南线	开南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	362.99	多联络	农网	0.75	896	
190	国网开原市供电公司	开原	顺风线	开南66kV变电站	是	YJV-1*300	482.46	8356	0	单联络	农网	0.6	5007	
191	国网开原市供电公司	开原	铁路线	开南66kV变电站	否	YJLV22-3*120	205	3551	9.67	单辐射	-	0.9	3028	
192	国网开原市供电公司	开原	热北线	开原热电厂变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	163.13	多联络	农网	0.75	4358	
193	国网开原市供电公司	开原	热机线	开原热电厂变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	295.25	单联络	农网	0.6	633	
194	国网开原市供电公司	开原	热邮线	开原热电厂变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	125.212	单联络	农网	0.6	3578	
195	国网开原市供电公司	开原	城滨线	老城66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	131.13	单联络	农网	0.6	3476	
196	国网开原市供电公司	开原	城东线	老城66kV变电站	否	LGJ-120/7	380	6582	147.66	单辐射	-	0.9	3051	
197	国网开原市供电公司	开原	城华线	老城66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	43.24	单联络	农网	0.6	4998	
198	国网开原市供电公司	开原	城内线	老城66kV变电站	是	LGJ-120/7	380	6582	165.64	单联络	农网	0.6	1080	
199	国网开原市供电公司	开原	城水线	老城66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0	单联络	农网	0.6	5747	
200	国网开原市供电公司	开原	东街线	老城66kV变电站	否	LGJ-70/10	255	4417	49.57	单辐射	-	0.9	3116	
201	国网开原市供电公司	开原	开城线	老城66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0	单联络	农网	0.6	5747	
202	国网开原市供电公司	开原	药厂线	老城66kV变电站	否	LGJ-120/7	380	6582	7.38	单辐射	-	0.9	5796	
203	国网开原市供电公司	开原	化肥线	李台66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	205.32	单辐射	-	0.9	5064	
204	国网开原市供电公司	开原	李合线	李台66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	120.6	多联络	农网	0.75	5095	
205	国网开原市供电公司	开原	李园甲线	李台66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	121.32	单联络	农网	0.6	3646	
206	国网开原市供电公司	开原	李园乙线	李台66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	55.32	单联络	农网	0.6	4789	
207	国网开原市供电公司	开原	铁西线	李台66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	130.8	多联络	农网	0.75	4918	
208	国网开原市供电公司	开原	业民线	李台66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	224.8	多联络	农网	0.75	2790	
209	国网开原市供电公司	开原	雨润线	李台66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	17.88	单联络	农网	0.6	5437	
210	国网开原市供电公司	开原	庆北线	庆云66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	89.61	单辐射	-	0.9	7068	
211	国网开原市供电公司	开原	庆东线	庆云66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	92.23	多联络	农网	0.75	5586	
212	国网开原市供电公司	开原	庆南线	庆云66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	147.3	单联络	农网	0.6	3196	

序号	所属单位	所在区域	基本信息						年度历史最大电流 (A)	联络方式	联络线路地区特征	负载率受限系数	实际可开放容量 (kVA)	备注
			线路名称	所属变电站（开闭所）	互联是/否	主线路型号	线路限额电流 (A)	额定装接容量 (kVA)						
213	国网开原市供电公司	开原	庆西线	庆云66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	166.29	单辐射	-	0.9	5240	
214	国网开原市供电公司	开原	镇内线	庆云66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	180.12	单辐射	-	0.9	5500	
215	国网开原市供电公司	开原	三北线	三家子66kV变电站	是	LGJ-95/15	335	5802	26.023	多联络	农网	0.75	3901	
216	国网开原市供电公司	开原	三前线	三家子66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	44.65	单辐射	-	0.9	7847	
217	国网开原市供电公司	开原	三五线	三家子66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	63.63	单联络	农网	0.6	4645	
218	国网开原市供电公司	开原	业民线	三家子66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	161.16	多联络	农网	0.75	3592	
219	国网开原市供电公司	开原	造纸线	三家子66kV变电站	否	JKLYJ-120	352	6097	59.94	单辐射	-	0.9	4449	
220	国网开原市供电公司	开原	榆东线	榆树66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	158.01	单辐射	-	0.9	4133	
221	国网开原市供电公司	开原	榆科线	榆树66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	63.47	单辐射	-	0.9	7521	
222	国网开原市供电公司	开原	榆莱线	榆树66kV变电站	否	YJV-1*300	482.46	8356	75.25	单辐射	-	0.9	6217	
223	国网开原市供电公司	开原	榆李线	榆树66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	0	单辐射	-	0.9	8620	
224	国网开原市供电公司	开原	榆南线	榆树66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	0	单辐射	-	0.9	8620	
225	国网开原市供电公司	开原	榆尚线	榆树66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	249.14	单联络	农网	0.6	1432	
226	国网开原市供电公司	开原	榆研线	榆树66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	186.02	单联络	农网	0.6	2525	
227	国网开原市供电公司	开原	榆业线	榆树66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	216.44	单联络	农网	0.6	748	
228	国网开原市供电公司	开原	榆义线	榆树66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	0	单辐射	-	0.9	8370	
229	国网开原市供电公司	开原	机场线	园区66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0.7	单联络	农网	0.6	5735	
230	国网开原市供电公司	开原	热电甲线	园区66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	295.25	单辐射	-	0.9	3506	
231	国网开原市供电公司	开原	热电乙线	园区66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	308.43	单辐射	-	0.9	3278	
232	国网开原市供电公司	开原	许富线	园区66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	110.2	多联络	农网	0.75	5275	
233	国网开原市供电公司	开原	许宏线	园区66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	108.53	多联络	农网	0.7	4825	
234	国网开原市供电公司	开原	许台线	园区66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	25.2	多联络	农网	0.75	6747	
235	国网开原市供电公司	开原	许油线	园区66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	284.33	单联络	农网	0.6	822	
236	国网开原市供电公司	开原	许远线	园区66kV变电站	否	YJV-3*300	423.12	7328	61.24	单辐射	-	0.9	5535	
237	国网开原市供电公司	开原	农东线	中固66kV变电站	否	LGJ-150/8	435	7534	63.7	单辐射	-	0.9	5677	
238	国网开原市供电公司	开原	农西线	中固66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	78.31	多联络	农网	0.75	5827	
239	国网开原市供电公司	开原	平固线	中固66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	7.4	单辐射	-	0.9	8442	
240	国网开原市供电公司	开原	中固线	中固66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	126.04	单联络	农网	0.6	3564	
241	国网开原市供电公司	开原	中石线	中固66kV变电站	否	LGJ-95/15	335	5802	135.88	单辐射	-	0.9	2869	
242	国网开原市供电公司	开原	宝湾甲线	八宝66kV变电站	否	JKLYGJ-120	280	4850	17.6	单辐射		0.9	4060	
243	国网开原市供电公司	开原	滨安线	滨水66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	5.96	单辐射		0.9	8517	
244	国网开原市供电公司	开原	水泥甲线	中固66kV变电站	否	JKLGYJ-240	545	9439	0	单辐射		0.9	8495	
245	国网开原市供电公司	开原	东典线	开东66kV变电站	是	YJV-3*300	423.12	7328	61.36	单联络	农网	0.6	3134	
246	国网清河区供电公司	清河	八棵树线	八棵树66kV变电站	否	LGJ-150/8	460	7967	43.85	单辐射	-	0.9	6411	
247	国网清河区供电公司	清河	曾屯线	八棵树66kV变电站	是	LGJ-95/15	355	6149	99.3	单联络	农网	0.6	1969	

序号	所属单位	所在区域	基本信息						年度历史最大电流 (A)	联络方式	联络线路地区特征	负载率受限系数	实际可开放容量 (kVA)	备注
			线路名称	所属变电站（开闭所）	互联是/否	主线路型号	线路限额电流 (A)	额定装接容量 (kVA)						
248	国网清河区供电公司	清河	二〇八线	八棵树66kV变电站	否	LGJ-95/15	355	6149	31.95	单辐射	-	0.9	4980	
249	国网清河区供电公司	清河	李台线	八棵树66kV变电站	是	LGJ-240/30	655	11345	106.94	单联络	农网	0.6	4955	
250	国网清河区供电公司	清河	林丰线	八棵树66kV变电站	是	LGJ-70/10	270	4676	106.58	单联络	农网	0.6	960	
251	国网清河区供电公司	清河	油厂线	八棵树66kV变电站	是	LGJ-150/8	460	7967	70.6	单联络	农网	0.6	3558	
252	国网清河区供电公司	清河	宁电线	东宁66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	163.68	多联络	城网	0.75	4349	
253	国网清河区供电公司	清河	宁建线	东宁66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	205.12	多联络	城网	0.75	3631	
254	国网清河区供电公司	清河	宁清联线	东宁66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0	单联络	城网	0.6	5747	
255	国网清河区供电公司	清河	宁水线	东宁66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	19.55	多联络	城网	0.75	6845	
256	国网清河区供电公司	清河	宁杨线	东宁66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	165.07	多联络	城网	0.75	4324	
257	国网清河区供电公司	清河	宁镇线	东宁66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	39.84	多联络	城网	0.75	6493	
258	国网清河区供电公司	清河	东淇线	开东66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	154.2	单联络	城网	0.6	3076	
259	国网清河区供电公司	清河	柴河线	靠山66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	69.63	单联络	农网	0.6	4519	
260	国网清河区供电公司	清河	靠东线	靠山66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	88.79	单联络	农网	0.6	4195	
261	国网清河区供电公司	清河	靠西线	靠山66kV变电站	否	LGJ-70/10	270	4676	68.7	单辐射	-	0.9	2908	
262	国网清河区供电公司	清河	莲花线	南城子66kV变电站	否	LGJ-150/8	460	7967	115.2	单辐射	-	0.9	5175	
263	国网清河区供电公司	清河	水厂线	南城子66kV变电站	否	LGJ-120/7	405	7015	0.24	单辐射	-	0.9	6309	
264	国网清河区供电公司	清河	水库线	南城子66kV变电站	否	LGJ-120/7	405	7015	1.28	单辐射	-	0.9	6291	
265	国网清河区供电公司	清河	松树线	南城子66kV变电站	是	LGJ-50/8	220	3810	20.24	单联络	农网	0.6	1936	
266	国网清河区供电公司	清河	镇北线	南城子66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	87.2	单联络	农网	0.6	4236	
267	国网清河区供电公司	清河	电厂线	清河66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	258.12	多联络	城网	0.75	2713	
268	国网清河区供电公司	清河	建材线	清河66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	121.2	单联络	城网	0.6	3648	
269	国网清河区供电公司	清河	建局线	清河66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	169.56	多联络	城网	0.75	4247	
270	国网清河区供电公司	清河	农二线	清河66kV变电站	是	JKLGYJ-70/10	249	4313	148.56	单联络	城网	0.6	11	
271	国网清河区供电公司	清河	农一线	清河66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	315.12	多联络	城网	0.75	1719	
272	国网清河区供电公司	清河	清临线	清河66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	75.48	单辐射	-	0.9	7313	
273	国网清河区供电公司	清河	清宁联线	清河66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0	多联络	城网	0.75	5747	
274	国网清河区供电公司	清河	镇内线	清河66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	149.07	多联络	城网	0.75	4602	
275	国网清河区供电公司	清河	镇西线	清河66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	88.92	多联络	城网	0.75	5643	
276	国网清河区供电公司	清河	上肥线	上肥66kV变电站	是	LGJ-70/10	270	4676	38.88	单联络	农网	0.6	2112	
277	国网清河区供电公司	清河	下肥线	上肥66kV变电站	是	LGJ-70/10	220	3810	104.28	单联络	农网	0.6	480	
278	国网清河区供电公司	清河	松边线	松山66kV变电站	否	LGJ-95/15	355	6149	58.12	单辐射	-	0.9	4465	
279	国网清河区供电公司	清河	松马线	松山66kV变电站	是	LGJ-150/8	460	7967	167.36	单联络	农网	0.6	1812	
280	国网清河区供电公司	清河	松榆线	松山66kV变电站	是	LGJ-150/8	460	7967	84.46	单联络	农网	0.6	3197	
281	国网清河区供电公司	清河	成平线	威远66kV变电站	否	LGJ-50/8	220	3810	50.86	单辐射	-	0.9	2548	
282	国网清河区供电公司	清河	二道线	威远66kV变电站	是	LGJ-95/15	355	6149	26.13	单联络	农网	0.6	3237	

序号	所属单位	所在区域	基本信息						年度历史最大电流 (A)	联络方式	联络线路地区特征	负载率受限系数	实际可开放容量 (kVA)	备注
			线路名称	所属变电站（开闭所）	互联是/否	主线路型号	线路限额电流 (A)	额定装接容量 (kVA)						
283	国网清河区供电公司	清河	孟家线	威远66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	93.28	单联络	农网	0.6	4131	
284	国网清河区供电公司	清河	前马线	威远66kV变电站	是	LGJ-95/15	355	6149	50.62	单联络	农网	0.6	2812	
285	国网清河区供电公司	清河	水电线	威远66kV变电站	是	LGJ-50/8	220	3810	0	单联络	农网	0.6	2286	
286	国网清河区供电公司	清河	威街线	威远66kV变电站	否	LGJ-120/7	405	7015	54.6	单辐射	-	0.9	5367	
287	国网清河区供电公司	清河	新创线	威远66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	400.1	单辐射	-	0.9	1690	
288	国网清河区供电公司	清河	开张联线	张相66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	196.8	多联络	城网	0.75	3775	
289	国网清河区供电公司	清河	三台线	张相66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	54	多联络	城网	0.75	6088	
290	国网清河区供电公司	清河	塑料线	张相66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	69.15	单联络	农网	0.6	4549	
291	国网清河区供电公司	清河	相城线	张相66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	130.2	单联络	城网	0.6	3489	
292	国网清河区供电公司	清河	谢家东线	张相66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	106.3	单联络	城网	0.6	3710	
293	国网清河区供电公司	清河	谢家西线	张相66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	99.6	单联络	农网	0.6	4022	
294	国网清河区供电公司	清河	张北甲线	张相66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	48.6	单联络	城网	0.6	4905	
295	国网清河区供电公司	清河	张北乙线	张相66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	167.4	单联络	农网	0.6	2847	
296	国网清河区供电公司	清河	张泰线	张相66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	99	多联络	城网	0.75	5469	
297	国网清河区供电公司	清河	张镇联线	张相66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	218.12	单联络	城网	0.6	1969	
298	国网清河区供电公司	清河	清宏线	清河66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	47.88	单联络	农网	0.6	4917	
299	国网西丰县供电公司	西丰	寇河线	安民66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	178.68	单辐射	-	0.9	5513	
300	国网西丰县供电公司	西丰	煤矿线	安民66kV变电站	是	JKLYJ-150	403	6980	68.6	单联络	农网	0.6	3000	
301	国网西丰县供电公司	西丰	平安线	安民66kV变电站	否	LGJ-120/7	380	6582	107.7	单辐射	-	0.9	4058	
302	国网西丰县供电公司	西丰	育才线	安民66kV变电站	是	LGJ-70/10	255	4417	122.34	单联络	农网	0.6	491	
303	国网西丰县供电公司	西丰	忠岭南线	安民66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	154.16	单联络	农网	0.6	3077	
304	国网西丰县供电公司	西丰	忠岭线	安民66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	79.08	单联络	农网	0.6	4377	
305	国网西丰县供电公司	西丰	柏兴线	柏榆66kV变电站	是	LGJ-70/10	255	4417	176.4	单联络	农网	0.6	0	
306	国网西丰县供电公司	西丰	晨放线	晨光66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	248.72	单联络	城网	0.6	1439	
307	国网西丰县供电公司	西丰	晨丰联线	晨光66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	258.6	多联络	城网	0.75	2685	
308	国网西丰县供电公司	西丰	晨供线	晨光66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	154.32	单联络	城网	0.6	3074	
309	国网西丰县供电公司	西丰	晨红线	晨光66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	254.52	单联络	城网	0.6	1338	
310	国网西丰县供电公司	西丰	晨顺线	晨光66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	246.56	多联络	城网	0.75	2913	
311	国网西丰县供电公司	西丰	河东线	晨光66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	321.44	多联络	农网	0.75	1616	
312	国网西丰县供电公司	西丰	太平线	晨光66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	261.24	多联络	城网	0.75	2659	
313	国网西丰县供电公司	西丰	晨安线	晨光66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	308.28	单联络	城网	0.6	407	
314	国网西丰县供电公司	西丰	金星线	高丽66kV变电站	是	LGJ-120/7	380	6582	109.13	单联络	农网	0.6	2009	
315	国网西丰县供电公司	西丰	振兴线	高丽66kV变电站	否	LGJ-95/15	335	5802	116.75	单辐射	-	0.9	3200	
316	国网西丰县供电公司	西丰	钓鱼线	郜家店66kV变电站	是	LGJ-70/10	255	4417	151	单联络	农网	0.6	35	
317	国网西丰县供电公司	西丰	庆阳线	郜家店66kV变电站	是	JKLYJ-120	352	6097	102.16	多联络	农网	0.75	2803	

序号	所属单位	所在区域	基本信息						年度历史最大电流 (A)	联络方式	联络线路地区特征	负载率受限系数	实际可开放容量 (kVA)	备注
			线路名称	所属变电站（开闭所）	互联是/否	主线路型号	线路限额电流 (A)	额定装接容量 (kVA)						
318	国网西丰县供电公司	西丰	松树线	郜家店66kV变电站	是	JKLYJ-150	403	6980	112.48	单联络	农网	0.6	2240	
319	国网西丰县供电公司	西丰	铜台线	郜家店66kV变电站	是	LGJ-95/15	335	5802	105.2	单联络	农网	0.6	3250	
320	国网西丰县供电公司	西丰	德林线	公合66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	133.8	多联络	城网	0.75	4866	
321	国网西丰县供电公司	西丰	供热线	公合66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	130.24	多联络	城网	0.75	4768	
322	国网西丰县供电公司	西丰	合放线	公合66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	182.04	多联络	城网	0.75	4031	
323	国网西丰县供电公司	西丰	合丰联线	公合66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	151.92	多联络	城网	0.75	4552	
324	国网西丰县供电公司	西丰	合红线	公合66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	49.4	多联络	城网	0.75	6328	
325	国网西丰县供电公司	西丰	辉山线	公合66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	0	单辐射	-	0.9	6620	
326	国网西丰县供电公司	西丰	茅台二线	公合66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	29.28	单辐射	-	0.9	8113	
327	国网西丰县供电公司	西丰	茅台一线	公合66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	1.2	单辐射	-	0.9	8599	
328	国网西丰县供电公司	西丰	起重线	公合66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	48.3	单联络	城网	0.6	3950	
329	国网西丰县供电公司	西丰	水源线	公合66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	112.38	单联络	城网	0.6	3000	
330	国网西丰县供电公司	西丰	顺城线	公合66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	215.22	多联络	城网	0.75	3456	
331	国网西丰县供电公司	西丰	福巨线	和隆66kV变电站	是	JKLYJ-120	352	6097	98.96	多联络	农网	0.75	2858	
332	国网西丰县供电公司	西丰	万和线	和隆66kV变电站	否	JKLYJ-120	352	6097	132.16	单辐射	-	0.9	3188	
333	国网西丰县供电公司	西丰	营厂线	和隆66kV变电站	否	JKLYJ-120	352	6097	113.96	单辐射	-	0.9	3463	
334	国网西丰县供电公司	西丰	河崴线	立新66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	67.81	单联络	农网	0.6	4558	
335	国网西丰县供电公司	西丰	柏祥线	凉泉66kV变电站	是	LGJ-240/30	615	10652	125.88	多联络	农网	0.75	5809	
336	国网西丰县供电公司	西丰	房木线	凉泉66kV变电站	否	LGJ-70/10	255	4417	57.6	单辐射	-	0.9	2877	
337	国网西丰县供电公司	西丰	凉泉线	凉泉66kV变电站	是	LGJ-70/10	255	4417	117.36	单联络	农网	0.6	387	
338	国网西丰县供电公司	西丰	柏榆线	泉太66kV变电站	否	LGJ-70/10	255	4417	75	单辐射	-	0.9	2676	
339	国网西丰县供电公司	西丰	宝来线	泉太66kV变电站	是	LGJ-50/8	210	3637	38	单联络	农网	0.6	1524	
340	国网西丰县供电公司	西丰	天德线	石岭变66kV变电站	否	LGJ-120/7	380	6582	105	单辐射	-	0.9	4078	
341	国网西丰县供电公司	西丰	凉富线	凉泉66kV变电站	是	LGJ-240/30	615	10652	55.68	单联络	农网	0.6	8622	
342	国网调兵山市供电公司	调兵山	后窑东线	后窑66kV变电站	是	LGJ-120/7	380	6582	99	多联络	农网	0.75	3217	
343	国网调兵山市供电公司	调兵山	后窑西线	后窑66kV变电站	否	LGJ-120/7	380	6582	129	单辐射	-	0.9	3689	
344	国网调兵山市供电公司	调兵山	大兴线	金家66kV变电站	是	JKLYJ-120	352	6097	196	单联络	农网	0.6	2082	
345	国网调兵山市供电公司	调兵山	金宝线	金家66kV变电站	是	LGJ-95/15	335	5802	57	单联络	农网	0.6	4235	
346	国网调兵山市供电公司	调兵山	金左线	金家66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	72	单辐射	-	0.9	7373	
347	国网调兵山市供电公司	调兵山	金家线	金家66kV变电站	是	LGJ-95/15	335	5802	223	单联络	农网	0.6	0	
348	国网调兵山市供电公司	调兵山	亮北线	亮中66kV变电站	是	LGJ-95/15	335	5802	192	单联络	农网	0.6	387	
349	国网调兵山市供电公司	调兵山	亮东线	亮中66kV变电站	是	JKLYJ-120	352	6097	87	单联络	农网	0.6	1901	
350	国网调兵山市供电公司	调兵山	亮南线	亮中66kV变电站	否	LGJ-95/15	335	5802	98	单辐射	-	0.9	3515	
351	国网调兵山市供电公司	调兵山	农场线	十八家子66kV变电站	否	LGJ-95/15	335	5802	272	单辐射	-	0.9	381	
352	国网调兵山市供电公司	调兵山	十八家子甲线	十八家子66kV变电站	是	JKLYJ-120	352	6097	143	单联络	农网	0.6	2945	

序号	所属单位	所在区域	基本信息						年度历史最大电流 (A)	联络方式	联络线路地区特征	负载率受限系数	实际可开放容量 (kVA)	备注
			线路名称	所属变电站（开闭所）	互联是/否	主线路型号	线路限额电流 (A)	额定装接容量 (kVA)						
353	国网调兵山市供电公司	调兵山	十八家子乙线	十八家子66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	46	单联络	农网	0.6	7823	
354	国网调兵山市供电公司	调兵山	通江口线	十八家子66kV变电站	否	LGJ-150	443	7673	110	单辐射	-	0.9	4950	
355	国网调兵山市供电公司	调兵山	通江南线	十八家子66kV变电站	是	LGJ-240	619	10721	83	单联络	农网	0.6	8191	
356	国网调兵山市供电公司	调兵山	长岭子线	十八家子66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	354	单辐射	-	0.9	2474	
357	国网调兵山市供电公司	调兵山	孤山线	施荒地66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	331	多联络	农网	0.75	1451	
358	国网调兵山市供电公司	调兵山	施德线	施荒地66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	0	单辐射	-	0.9	8620	
359	国网调兵山市供电公司	调兵山	施福线	施荒地66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	327.37	单联络	农网	0.6	77	
360	国网调兵山市供电公司	调兵山	施购线	施荒地66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	0	单辐射	-	0.9	8620	
361	国网调兵山市供电公司	调兵山	施华线	施荒地66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	280.98	多联络	农网	0.75	1817	
362	国网调兵山市供电公司	调兵山	施嘉线	施荒地66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	78	多联络	农网	0.75	5833	
363	国网调兵山市供电公司	调兵山	施梨甲线	施荒地66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	158.68	单联络	农网	0.6	748	
364	国网调兵山市供电公司	调兵山	施梨乙线	施荒地66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	246.72	多联络	农网	0.75	2225	
365	国网调兵山市供电公司	调兵山	施泉线	施荒地66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	307.17	单联络	农网	0.6	427	
366	国网调兵山市供电公司	调兵山	施水线	施荒地66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	249	单联络	农网	0.6	1434	
367	国网调兵山市供电公司	调兵山	施跃线	施荒地66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	282.39	单联络	农网	0.6	0	
368	国网调兵山市供电公司	调兵山	项荒线	施荒地66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	208.05	多联络	农网	0.75	3580	
369	国网调兵山市供电公司	调兵山	青明线	腰堡66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	212	多联络	农网	0.75	3512	
370	国网调兵山市供电公司	调兵山	青南线	腰堡66kV变电站	是	LGJ-120/7	380	6582	167.36	多联络	农网	0.75	1838	
371	国网调兵山市供电公司	调兵山	格林线	跃进66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	302.48	单联络	农网	0.6	508	
372	国网调兵山市供电公司	调兵山	锁龙线	跃进66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	227	多联络	农网	0.75	3252	
373	国网调兵山市供电公司	调兵山	兀联线	跃进66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	427.62	单联络	农网	0.6	0	
374	国网调兵山市供电公司	调兵山	晓明线	跃进66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	248.52	多联络	农网	0.75	2879	
375	国网调兵山市供电公司	调兵山	晓南线	跃进66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	195.45	多联络	农网	0.75	3778	
376	国网调兵山市供电公司	调兵山	跃购线	跃进66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	1.41	单辐射	-	0.9	8596	
377	国网调兵山市供电公司	调兵山	跃泰线	跃进66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	330.08	单联络	农网	0.6	30	
378	国网调兵山市供电公司	调兵山	跃铸线	跃进66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	403.19	多联络	农网	0.75	150	
379	国网调兵山市供电公司	调兵山	创兀线	创业66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	188.76	多联络	农网	0.75	3914	
380	国网调兵山市供电公司	调兵山	创平线	创业66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	73.02	单联络	农网	0.6	4472	
381	国网调兵山市供电公司	调兵山	创安线	创业66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	205.59	单联络	农网	0.6	2166	
382	国网调兵山市供电公司	调兵山	创泰线	创业66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	325.58	多联络	农网	0.75	1529	
383	国网调兵山市供电公司	调兵山	创明甲线	创业66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	167	单联络	农网	0.6	2978	
384	国网调兵山市供电公司	调兵山	创明乙线	创业66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	218.14	单联络	农网	0.6	1842	
385	国网调兵山市供电公司	调兵山	创青线	创业66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	88	多联络	农网	0.75	5659	
386	国网调兵山市供电公司	调兵山	创祥线	创业66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	229	单联络	农网	0.6	1780	
387	国网调兵山市供电公司	调兵山	堡明甲线	腰堡66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	115	单辐射	-	0.9	6628	

序号	所属单位	所在区域	基本信息						年度历史最大电流（A）	联络方式	联络线路地区特征	负载率受限系数	实际可开放容量（kVA）	备注
			线路名称	所属变电站（开闭所）	互联是/否	主线路型号	线路限额电流（A）	额定装接容量（kVA）						
388	国网调兵山市供电公司	调兵山	堡明乙线	腰堡66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	76	单辐射	-	0.9	7304	
389	国网调兵山市供电公司	调兵山	施旺线	施荒地66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	88.39	单辐射	-	0.9	7089	
390	国网调兵山市供电公司	调兵山	创恒甲线	创业66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	262.33	单辐射	-	0.9	1817	
391	国网调兵山市供电公司	调兵山	创恒乙线	创业66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	91.53	单辐射	-	0.9	7035	
392	国网调兵山市供电公司	调兵山	大四东线	大四66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	152	多联络	农网	0.75	3114	
393	国网调兵山市供电公司	调兵山	大四西线	大四66kV变电站	是	LGJ-120/7	380	6582	124	单联络	农网	0.6	1801	
394	国网铁岭县供电公司	铁岭县	阿吉线	阿吉66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	228	单辐射	-	0.9	4659	
395	国网铁岭县供电公司	铁岭县	阿牛联线	阿吉66kV变电站	否	LGJ-240	615	10652	0	单辐射	-	0.9	9587	
396	国网铁岭县供电公司	铁岭县	蔡牛线	阿吉66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	329	单联络	农网	0.6	42	
397	国网铁岭县供电公司	铁岭县	陈平甲线	阿吉66kV变电站	否	LGJ-240	615	10652	228	单辐射	-	0.9	5638	
398	国网铁岭县供电公司	铁岭县	陈平乙线	阿吉66kV变电站	否	LGJ-240	615	10652	230	单辐射	-	0.9	5603	
399	国网铁岭县供电公司	铁岭县	农工东线	阿吉66kV变电站	否	LGJ-95	335	5802	125	单辐射	-	0.9	1507	
400	国网铁岭县供电公司	铁岭县	农工西线	阿吉66kV变电站	否	LGJ-95	335	5802	197	单辐射	-	0.9	1791	
401	国网铁岭县供电公司	铁岭县	牛青联线	蔡牛66kV变电站	否	LGJ-240	615	10652	0	单辐射	-	0.9	9587	
402	国网铁岭县供电公司	铁岭县	甸东线	大甸子66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	220	单辐射	-	0.9	4803	
403	国网铁岭县供电公司	铁岭县	甸冠联线	大甸子66kV变电站	是	LGJ-240	615	10652	0	单联络	农网	0.6	6391	
404	国网铁岭县供电公司	铁岭县	甸李线	大甸子66kV变电站	是	LGJ-240	615	10652	83	单联络	农网	0.6	4954	
405	国网铁岭县供电公司	铁岭县	甸南线	大甸子66kV变电站	否	LGJ-120	380	6582	100	单辐射	-	0.9	4191	
406	国网铁岭县供电公司	铁岭县	水泥线	大甸子66kV变电站	否	LGJ-120	380	6582	148	单辐射	-	0.9	3360	
407	国网铁岭县供电公司	铁岭县	镇专线	大甸子66kV变电站	否	LGJ-120	380	6582	68	单辐射	-	0.9	4746	
408	国网铁岭县供电公司	铁岭县	青北线	大青66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	155	单辐射	-	0.9	5930	
409	国网铁岭县供电公司	铁岭县	青东线	大青66kV变电站	是	LGJ-95	335	5802	127	单联络	农网	0.6	1282	
410	国网铁岭县供电公司	铁岭县	青西线	大青66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	126	多联络	农网	0.75	5001	
411	国网铁岭县供电公司	铁岭县	西煤线	大青66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	132	单辐射	-	0.9	6061	
412	国网铁岭县供电公司	铁岭县	镇西线	大青66kV变电站	是	LGJ-120	380	6582	0	单联络	农网	0.6	3949	
413	国网铁岭县供电公司	铁岭县	横东线	横道66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	109	单辐射	-	0.9	6725	
414	国网铁岭县供电公司	铁岭县	横贯线	横道66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	16	单辐射	-	0.9	8343	
415	国网铁岭县供电公司	铁岭县	横四线	横道66kV变电站	否	LGJ-240	615	10652	0	单辐射	-	0.9	9587	
416	国网铁岭县供电公司	铁岭县	横西线	横道66kV变电站	否	LGJ-95	335	5802	179	单辐射	-	0.9	2090	
417	国网铁岭县供电公司	铁岭县	华阳线	横道66kV变电站	否	LGJ-240	615	10652	6	单辐射	-	0.9	9483	
418	国网铁岭县供电公司	铁岭县	李横联线	横道66kV变电站	是	LGJ-240	615	10652	0	单联络	农网	0.6	6391	
419	国网铁岭县供电公司	铁岭县	白旗线	鸡冠山66kV变电站	否	LGJ-70	255	4417	120	单辐射	-	0.9	1697	
420	国网铁岭县供电公司	铁岭县	岱东线	鸡冠山66kV变电站	否	LGJ-70	255	4417	69	单辐射	-	0.9	2428	
421	国网铁岭县供电公司	铁岭县	甸冠联线	鸡冠山66kV变电站	是	LGJ-240	615	10652	0	单联络	农网	0.6	6391	
422	国网铁岭县供电公司	铁岭县	社直线	鸡冠山66kV变电站	否	LGJ-50	210	3637	30	单辐射	-	0.9	2745	

序号	所属单位	所在区域	基本信息						年度历史最大电流（A）	联络方式	联络线路地区特征	负载率受限系数	实际可开放容量（kVA）	备注
			线路名称	所属变电站（开闭所）	互联是/否	主线路型号	线路限额电流（A）	额定装接容量（kVA）						
423	国网铁岭县供电公司	铁岭县	李北线	李千户66kV变电站	是	LGJ-120	380	6582	155	单联络	农网	0.6	1251	
424	国网铁岭县供电公司	铁岭县	李东线	李千户66kV变电站	否	LGJ-95	335	5802	129	单辐射	-	0.9	2984	
425	国网铁岭县供电公司	铁岭县	李横线	李千户66kV变电站	是	LGJ-185	505	8747	142	单联络	农网	0.6	2789	
426	国网铁岭县供电公司	铁岭县	李南线	李千户66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	184	单辐射	-	0.9	5408	
427	国网铁岭县供电公司	铁岭县	电台线	平顶堡66kV变电站	否	LGJ-50	210	3637	25	单辐射	-	0.9	2840	
428	国网铁岭县供电公司	铁岭县	红峰线	平顶堡66kV变电站	否	LGJ-95	335	5802	7	单辐射	-	0.9	5089	
429	国网铁岭县供电公司	铁岭县	军工线	平顶堡66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	259	单辐射	-	0.9	4134	
430	国网铁岭县供电公司	铁岭县	平固线	平顶堡66kV变电站	是	LGJ-240	615	10652	251	单联络	农网	0.6	1044	
431	国网铁岭县供电公司	铁岭县	平铁线	平顶堡66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	221	单联络	农网	0.6	1919	
432	国网铁岭县供电公司	铁岭县	水田线	平顶堡66kV变电站	否	LGJ-50	210	3637	1	单辐射	-	0.9	2756	
433	国网铁岭县供电公司	铁岭县	高煤线	双井子66kV变电站	否	LGJ-150	435	7534	132	单辐射	-	0.9	4495	
434	国网铁岭县供电公司	铁岭县	双北线	双井子66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	280	单辐射	-	0.9	3653	
435	国网铁岭县供电公司	铁岭县	双东线	双井子66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	187	单辐射	-	0.9	5381	
436	国网铁岭县供电公司	铁岭县	双南线	双井子66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	244	单辐射	-	0.9	4391	
437	国网铁岭县供电公司	铁岭县	双树线	双井子66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	380	单辐射	-	0.9	239	
438	国网铁岭县供电公司	铁岭县	铁懿联甲线	铁新66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0	单联络	农网	0.6	5747	
439	国网铁岭县供电公司	铁岭县	铁懿联乙线	铁新66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	168	单联络	农网	0.6	2729	
440	国网铁岭县供电公司	铁岭县	园区甲线	铁新66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	311	单联络	农网	0.6	340	
441	国网铁岭县供电公司	铁岭县	园区乙线	铁新66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	215	单联络	农网	0.6	2023	
442	国网铁岭县供电公司	铁岭县	三二零线	新台子66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	49	单辐射	-	0.9	7771	
443	国网铁岭县供电公司	铁岭县	新北线	新台子66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	380	单辐射	-	0.9	2031	
444	国网铁岭县供电公司	铁岭县	新东线	新台子66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	205	单联络	农网	0.6	2193	
445	国网铁岭县供电公司	铁岭县	新西线	新台子66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	122	单辐射	-	0.9	6502	
446	国网铁岭县供电公司	铁岭县	懿新联线	新台子66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	209	单联络	农网	0.6	2127	
447	国网铁岭县供电公司	铁岭县	镇内线	新台子66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	290	单辐射	-	0.9	3597	
448	国网铁岭县供电公司	铁岭县	马山线	懿路66kV变电站	是	LGJ-95	335	5802	155	单联络	农网	0.6	797	
449	国网铁岭县供电公司	铁岭县	水泥丙线	懿路66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	397	单联络	农网	0.6	0	
450	国网铁岭县供电公司	铁岭县	水泥丁线	懿路66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	373	单联络	农网	0.6	0	
451	国网铁岭县供电公司	铁岭县	水泥戊线	懿路66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	178	单辐射	-	0.9	4537	
452	国网铁岭县供电公司	铁岭县	水泥乙线	懿路66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	411	单辐射	-	0.9	1002	
453	国网铁岭县供电公司	铁岭县	懿北丁线	懿路66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	0	单辐射	-	0.9	8620	
454	国网铁岭县供电公司	铁岭县	懿北甲线	懿路66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	254	单联络	农网	0.6	1347	
455	国网铁岭县供电公司	铁岭县	懿北乙线	懿路66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	78	单联络	农网	0.6	4396	
456	国网铁岭县供电公司	铁岭县	懿新联线	懿路66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	95	单联络	农网	0.6	4101	
457	国网铁岭县供电公司	铁岭县	镇北联线	镇西66kV变电站（新）	否	LGJ-150	435	7534	0	单辐射	-	0.9	6781	

序号	所属单位	所在区域	基本信息						年度历史最大电流（A）	联络方式	联络线路地区特征	负载率受限系数	实际可开放容量（kVA）	备注
			线路名称	所属变电站（开闭所）	互联是/否	主线路型号	线路限额电流（A）	额定装接容量（kVA）						
458	国网铁岭县供电公司	铁岭县	镇树线	镇西66kV变电站（新）	否	LGJ-150	435	7534	227	单辐射	-	0.9	2849	
459	国网铁岭县供电公司	铁岭县	镇双线	镇西66kV变电站（新）	否	LGJ-185	505	8747	0	单辐射	-	0.9	7872	
460	国网铁岭县供电公司	铁岭县	镇西联线	镇西66kV变电站（新）	是	JKLYJ-240	553	9578	185	单联络	农网	0.6	2531	
461	国网铁岭县供电公司	铁岭县	镇专线	镇西66kV变电站（新）	否	LGJ-150	435	7534	153	单辐射	-	0.9	4131	
462	国网铁岭县供电公司	铁岭县	石柏线	石山子66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	331	单辐射	-	0.9	2887	
463	国网铁岭县供电公司	铁岭县	石德线	石山子66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	188	单辐射	-	0.9	5314	
464	国网铁岭县供电公司	铁岭县	高东甲线	高新66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0	单联络	农网	0.6	5747	
465	国网铁岭县供电公司	铁岭县	高东乙线	高新66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0	单联络	农网	0.6	5747	
466	国网昌图县供电公司	昌图	八面南线	八面城66kV变电站	否	JKLYJ-120	553	9578	162	单辐射	-	0.9	5814	
467	国网昌图县供电公司	昌图	八和线	八面城66kV变电站	否	LGJ-35	553	9578	320	单辐射	-	0.9	2988	
468	国网昌图县供电公司	昌图	八高线	八面城66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	121	单辐射	-	0.9	6504	
469	国网昌图县供电公司	昌图	长发线	宝力66kV变电站	否	LGJ-35	255	4417	223	单辐射	-	0.9	33	
470	国网昌图县供电公司	昌图	宝场线	宝力66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	168	单联络	农网	0.6	2837	
471	国网昌图县供电公司	昌图	宝西线	宝力66kV变电站	否	LGJ-120/7	380	6582	246	单辐射	-	0.9	1583	
472	国网昌图县供电公司	昌图	镇内线	宝力66kV变电站	否	LGJ-35	335	5802	237	单辐射	-	0.9	1117	
473	国网昌图县供电公司	昌图	宝东线	宝力66kV变电站	否	LGJ-120/7	380	6582	259	单辐射	-	0.9	1398	
474	国网昌图县供电公司	昌图	头道线	宝力66kV变电站	是	LGJ-120/7	380	6582	143	单联络	农网	0.6	1334	
475	国网昌图县供电公司	昌图	万安线	昌城66kV变电站	否	LGJ-120/7	380	6582	182	单辐射	-	0.9	2771	
476	国网昌图县供电公司	昌图	城新二线	昌城66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0	单联络	农网	0.6	5747	
477	国网昌图县供电公司	昌图	城内甲线	昌城66kV变电站	是	LGJ-120/7	380	6582	110	多联络	农网	0.75	3031	
478	国网昌图县供电公司	昌图	城北线	昌城66kV变电站	是	LGJ-70/10	255	4417	221	单联络	农网	0.6	0	
479	国网昌图县供电公司	昌图	城内乙线	昌城66kV变电站	否	LGJ-120/7	380	6582	139	单辐射	-	0.9	3516	
480	国网昌图县供电公司	昌图	城新一线	昌城66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0	单联络	农网	0.6	5747	
481	国网昌图县供电公司	昌图	南湖线	城南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	72	单联络	农网	0.6	4500	
482	国网昌图县供电公司	昌图	城山线	城南66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	0	单辐射	-	0.6	5747	
483	国网昌图县供电公司	昌图	铁矿线	城南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	102	单联络	农网	0.6	3960	
484	国网昌图县供电公司	昌图	供销线	城南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	335	多联络	农网	0.75	1331	
485	国网昌图县供电公司	昌图	农村线	城南66kV变电站	是	LGJ-35	553	9578	264	单联络	农网	0.6	1156	
486	国网昌图县供电公司	昌图	万达线	城南66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	173	单辐射	-	0.9	5612	
487	国网昌图县供电公司	昌图	铁南线	城南66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	386	多联络	农网	0.75	483	
488	国网昌图县供电公司	昌图	大洼北线	大洼66kV变电站	否	JKLYJ-120	352	6097	70	单辐射	-	0.6	2446	
489	国网昌图县供电公司	昌图	大洼南线	大洼66kV变电站	是	JKLYJ-120	352	6097	102	单联络	农网	0.6	1851	
490	国网昌图县供电公司	昌图	大洼街内线	大洼66kV变电站	是	LGJ-35	320	5542	172	单联络	农网	0.6	306	
491	国网昌图县供电公司	昌图	东街线	东嘎66kV变电站	否	LGJ-70/10	255	4417	72	单辐射	-	0.9	2728	
492	国网昌图县供电公司	昌图	东嘎线	东嘎66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	294	单辐射	-	0.9	3528	

序号	所属单位	所在区域	基本信息						年度历史最大电流（A）	联络方式	联络线路地区特征	负载率受限系数	实际可开放容量（kVA）	备注
			线路名称	所属变电站（开闭所）	互联是/否	主线路型号	线路限额电流（A）	额定装接容量（kVA）						
493	国网昌图县供电公司	昌图	东双线	东嘎66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	439	单辐射	-	0.9	927	
494	国网昌图县供电公司	昌图	付粮线	付家66kV变电站	否	LGJ-95/15	335	5802	32	单辐射	-	0.9	4668	
495	国网昌图县供电公司	昌图	付家林场线	付家66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	333	单辐射	-	0.9	2814	
496	国网昌图县供电公司	昌图	付东线	付家66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	221	单联络	农网	0.6	1829	
497	国网昌图县供电公司	昌图	三江南线	付家66kV变电站	否	LGJ-70/10	255	4417	221	单辐射	-	0.9	102	
498	国网昌图县供电公司	昌图	付远线	付家66kV变电站	否	LGJ-95/15	335	5802	200	单辐射	-	0.9	1671	
499	国网昌图县供电公司	昌图	古粮线	古榆66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	374	单辐射	-	0.9	2033	
500	国网昌图县供电公司	昌图	古西线	古榆66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	356	单辐射	-	0.9	2343	
501	国网昌图县供电公司	昌图	七家子线	红旗66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	360	多联络	农网	0.75	948	
502	国网昌图县供电公司	昌图	工业乙线	老四平66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	169	单联络	农网	0.6	2820	
503	国网昌图县供电公司	昌图	老四平丙线	老四平66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	38	单联络	农网	0.6	5089	
504	国网昌图县供电公司	昌图	工业丁线	老四平66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	281	单辐射	-	0.9	3753	
505	国网昌图县供电公司	昌图	平科二线	老四平66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	323	单辐射	-	0.9	3026	
506	国网昌图县供电公司	昌图	工业甲线	老四平66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	421	单联络	农网	0.6	0	
507	国网昌图县供电公司	昌图	平科一线	老四平66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	496	单辐射	-	0.9	29	
508	国网昌图县供电公司	昌图	铁西线	马仲66kV变电站	否	LGJ-120/7	380	6582	79	单辐射	-	0.9	4553	
509	国网昌图县供电公司	昌图	铁东线	马仲66kV变电站	否	LGJ-70/10	352	6097	89	单辐射	-	0.9	3945	
510	国网昌图县供电公司	昌图	工业线	马仲66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	65	单辐射	-	0.9	7491	
511	国网昌图县供电公司	昌图	满井乙线	满井66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	224	单联络	农网	0.6	1867	
512	国网昌图县供电公司	昌图	满泉线	满井66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	175	单联络	农网	0.6	2716	
513	国网昌图县供电公司	昌图	毛家店线	虹牛66kV变电站	是	LGJ-120/7	380	6582	160	单联络	农网	0.6	1158	
514	国网昌图县供电公司	昌图	虹牛西线	虹牛66kV变电站	否	LGJ-70/10	255	4417	60	单辐射	-	0.9	2936	
515	国网昌图县供电公司	昌图	马场线	虹牛66kV变电站	否	LGJ-70/10	255	4417	103	单辐射	-	0.9	2191	
516	国网昌图县供电公司	昌图	平北线	平安66kV变电站	否	LGJ-95/35	285	4936	166	单辐射	-	0.6	47	
517	国网昌图县供电公司	昌图	平南线	平安66kV变电站	否	LGJ-95/35	285	4936	100	单辐射	-	0.6	1170	
518	国网昌图县供电公司	昌图	曲街线	曲家66kV变电站	否	LGJ-95/15	335	5802	72	单辐射	-	0.9	3936	
519	国网昌图县供电公司	昌图	曲北线	曲家66kV变电站	是	LGJ-95/15	335	5802	154	单联络	农网	0.6	594	
520	国网昌图县供电公司	昌图	曲南线	曲家66kV变电站	否	LGJ-95/15	335	5802	197	单辐射	-	0.9	1790	
521	国网昌图县供电公司	昌图	老四平北线	泉沟66kV变电站（四平）	是	JKLYJ-240	553	9578	0	单联络	农网	0.6	5727	
522	国网昌图县供电公司	昌图	老四平南线	泉沟66kV变电站（四平）	否	LGJ-120/7	380	6582	0	单辐射	-	0.9	5903	
523	国网昌图县供电公司	昌图	新乡线	泉沟66kV变电站（四平）	否	LGJ-50/8	210	3637	0	单辐射	-	0.9	3266	
524	国网昌图县供电公司	昌图	大苇子线	泉头66kV变电站	否	LGJ-120/7	380	6582	122	单辐射	-	0.9	3807	
525	国网昌图县供电公司	昌图	农林线	泉头66kV变电站	否	LGJ-70/10	255	4417	115	单辐射	-	0.9	1802	
526	国网昌图县供电公司	昌图	街内丙线	山北66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	473	多联络	农网	0.75	0	
527	国网昌图县供电公司	昌图	街内乙线	山北66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	456	多联络	农网	0.75	0	

序号	所属单位	所在区域	基本信息						年度历史最大电流 (A)	联络方式	联络线路地区特征	负载率受限系数	实际可开放容量 (kVA)	备注
			线路名称	所属变电站（开闭所）	互联是/否	主线路型号	线路限额电流 (A)	额定装接容量 (kVA)						
528	国网昌图县供电公司	昌图	昌城甲线	山北66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	0	单联络	农网	0.6	5747	
529	国网昌图县供电公司	昌图	街内甲线	山北66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	246	多联络	农网	0.75	2923	
530	国网昌图县供电公司	昌图	昌城乙线	山北66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	148	多联络	农网	0.75	4620	
531	国网昌图县供电公司	昌图	山平线	山北66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	32	单联络	农网	0.6	5193	
532	国网昌图县供电公司	昌图	满井线	山北66kV变电站	是	LGJ-120/7	380	6582	123	多联络	农网	0.75	2806	
533	国网昌图县供电公司	昌图	山源线	山北66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	211	单联络	农网	0.6	2085	
534	国网昌图县供电公司	昌图	三江北线	双辽66kV变电站（四平）	否	JKLYJ-240	553	9578	0	单辐射	-	0.9	8505	
535	国网昌图县供电公司	昌图	横沟线	双庙子66kV变电站	是	LGJ-120/7	380	6582	104	单联络	农网	0.6	2145	
536	国网昌图县供电公司	昌图	双庙子线	双庙子66kV变电站	是	LGJ-120/7	380	6582	82	单联络	农网	0.6	2509	
537	国网昌图县供电公司	昌图	建材线	双庙子66kV变电站	否	LGJ-120/7	380	6582	143	单辐射	-	0.9	3447	
538	国网昌图县供电公司	昌图	下二台线	双庙子66kV变电站	否	LGJ-120/7	380	6582	184	单辐射	-	0.9	2650	
539	国网昌图县供电公司	昌图	四村线	四合66kV变电站	否	LGJ-150/8	435	7534	194	单辐射	-	0.9	3355	
540	国网昌图县供电公司	昌图	四合线	四合66kV变电站	否	LGJ-70/10	255	4417	38	单辐射	-	0.9	3317	
541	国网昌图县供电公司	昌图	此路线	四合66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	302	单联络	农网	0.6	428	
542	国网昌图县供电公司	昌图	朝阳线	四合66kV变电站	否	LGJ-150/8	435	7534	156	单辐射	-	0.9	4013	
543	国网昌图县供电公司	昌图	四面城线	四面城66kV变电站	否	LGJ-70/10	240	4157	227	单辐射	-	0.9	0	
544	国网昌图县供电公司	昌图	四工线	四面城66kV变电站	否	LGJ-70/10	255	4417	52	单辐射	-	0.9	3074	
545	国网昌图县供电公司	昌图	太平线	四面城66kV变电站	是	JKLYJ-150	403	6980	203	单联络	农网	0.6	591	
546	国网昌图县供电公司	昌图	河昌二线	银河66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	293	单辐射	-	0.6	672	
547	国网昌图县供电公司	昌图	河昌一线	银河66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	78	单联络	农网	0.6	4396	
548	国网昌图县供电公司	昌图	河城二线	银河66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	312	单辐射	-	0.6	253	
549	国网昌图县供电公司	昌图	河城一线	银河66kV变电站	否	JKLYJ-240	553	9578	106	单辐射	-	0.6	3911	
550	国网昌图县供电公司	昌图	河澜线	银河66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	40	单联络	农网	0.6	5054	
551	国网昌图县供电公司	昌图	河新二线	银河66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	51	单联络	农网	0.6	4863	
552	国网昌图县供电公司	昌图	河新一线	银河66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	188	单联络	农网	0.6	2491	
553	国网昌图县供电公司	昌图	河学线	银河66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	106	单联络	农网	0.6	3891	
554	国网昌图县供电公司	昌图	红顺线	红旗66kV变电站	是	JKLYJ-240	553	9578	234	单联络	农网	0.6	1694	